

Финанс	У. кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Время откл.	Дата включения	Время вкл.	Время отключения	Время включения	Тип защиты	Причина (повреждения)	Защиты от	Время простоя экономического потребления	Дата и время ввода в работу	Объемы составляющие объекта (объемы, количество устройства, вольт-амперные часы, кВт и т.д.)	Назначение	Погодные условия
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	86	01.10.15	17:05	01.10.15	21:43	4:38		Откл. КУ "Земля"	с.Русская поляна, 90чел. Самоустранилась.		4:38		нет / 2ТП / 0,02МВт	99	+10, дождь
ЭС ЕАО	10	Лондоко	1	01.10.15	18:32	01.10.15	23:15	4:43		Откл. КУ "Земля"	с.Теплое озеро, 1600ч. Поврежд. изолятора оп. №23.		4:43		больница, школа, насосная / 6ТП / 0,3МВт	1808	+11, дождь
ЭС ЕАО	6	СК	414	02.10.15	11:52	02.10.15	14:30	2:38		МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Кирга, п.Раздольное, 100чел.оп.414-00/98 заменили изолятор	ф.18 Пс Биробиджан	1:58	02.10.2015 13:50	нет / 7ТП / 0,2МВт	387	+8, ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	02.10.15	13:33	02.10.15	13:36	0:03		МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	п.Бабстово, 200чел.		0:03		нет / 7ТП / 0,08МВт	4	+9, ветер
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	02.10.15	14:20	02.10.15	14:41	0:21		"земля" от КУ	г.Биробиджан, 525чел. Повреждение на вед. отпайке		0:21		больница / 15ТП	138	+9, ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово	В10 1Т	02.10.15	16:38	02.10.15	16:39	0:01		МТЗ, РПВ усп	Одновременно с ф.5 (РСК, МТЗ), вкл без замечаний в 18:14		0:01		нет	134	+8, ветер
ЭС ЕАО	10	Найфельд	131	02.10.15	16:43	02.10.15	18:06	1:23		Откл. КУ "Земля"	Найфельд, 650ч. ОП 131-00/234 устранен обрыв вставки		1:23		нет/5ТП	45	+8, ветер
ЭС ЕАО	10	Центр	276	04.10.15	11:02	04.10.15	11:58	0:56		МТО, МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Повреждена КЛ стороной организацией. Виновик установлен.	ТЭЦ ф.1	0:56	04.10.2015 11:58	часть г. Биробиджан	596	+6, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	23	06.10.15	1:32	06.10.15	3:06	1:34		"земля" от КУ	Самоустранилась.		1:34		волоудаление ТЭЦ/ 6ТП / 0,03МВт	47	+6, дождь
ЭС ЕАО	110	Дежнево - Биджан		07.10.15	7:05	07.10.15	7:06	0:01		2ст нЗНП, АПВ выв, РПВ по ТУ усп.	В ремонте вЛ 110 Биробиджан - Унгу. С погашением ПС Биджан, 1,2 ст 10кВ ПС Дежнево. По вЛ произведен обход, замечаний нет.		0:01		17590 чел / 4,5 МВт	74	+5, облачно
ЭС ЕАО	10	Опытная	64	08.10.15	10:25	08.10.15	12:25	2:00		МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			2:00		водозабор / 1ТП / 37 чел	19	+15, облачно
ЭС ЕАО	6	Лондоко	39	09.10.15	23:42	10.10.15	11:27	11:45		КУ "земля"	Тёплое Озеро, 3600 чел. Вкл. без 4-х ТП в 0:08. Вкл полностью в 11:27, оп. 1-09/11 заменен изолятор.	ф. 39	0:26	10.10.2015 0:08	больница школа насосная / 14ТП / 0,3МВт	1126	+7, дождь
ЭС ЕАО	6	ДСК	223	10.10.15	11:15	10.10.15	17:17	6:02		МТО, АПВ не раб.	Повреждение на вед отпайке.		6:02		2 ТП / 0,01 МВт	889	+12, памурно
ЭС ЕАО	10	Центр	284	10.10.15	16:16	10.10.15	16:43	0:27		МТО, АПВ, РПВ не усп	Повреждена каб муфта в ТП. Запитано по резервному кабелю.		0:27		нет	45	+8, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	18.10.15	9:31	18.10.15	14:31	5:00		МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Оп. 208-08-19 заменен изолятор.		1:02	18.10.2015 10:33	котельная / 600 чел / 0,1 МВт	169	+8, ветер
ЭС ЕАО	10	Известковая	78	18.10.15	13:47	18.10.15	15:33	1:46		МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Подхвост вед линии связи вЛ 0,4 кВ, перегорание 3-х плавких вставок ТП-98. Устранено		1:46		нет / 0,12 МВт	226	+11, ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово	17	18.10.15	13:57	18.10.15	15:10	1:13		МТЗ, РПВ усп.	Обсточена 1сч-10кВ. Одновременно отключался ф.5 (МТЗ, АПВ усп). 20.10.15 проверка РЗА, замечаний нет.		1:13		нет / 0,2 МВт / 198 чел / 7ТП	259	+11, ветер
ЭС ЕАО	10	ПТФ	128	19.10.15	10:53	19.10.15	11:32	0:39		МТО, МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Стороннее воздействие. 20.10.15 обнаружен расстрел изоляции №6 анк. оп. №19-00-149. Сообщено СБ. Устранено 20.10.15 в 13:21.	3-и ТП запитаны от ДГ	0:00	19.10.2015 10:53	5ТП / 0,1 МВт	0	+5, ясно
ЭС ЕАО	10	Облучье	138	19.10.15	13:11	19.10.15	13:48	0:37		Земля, от КУ.	Оп.138-04/3-4 обрыв провода (спил дерева сторонним лицом)		0:37		450чел, 1 ТП, 0,1МВт	79	+8, ветер
ЭС ЕАО	10	Новокуровка	25	20.10.15	17:38	20.10.15	18:03	0:25		МТЗ. АПВ, РПВ ну	Улико-Национальное, Новокуровка, 160 чел. Вкл. до оп. №25-00/22, запитано более 50% нагрузки. Вкл полностью в 20:26, замечаний не выявлено.		0:25		больница, интернат / 3ТП / 0,02МВт	33	0, ветер
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	80	21.10.15	14:15	22.10.15	12:36	22:21		МТО, АПВ, РПВ ну	Биробиджан, 500 чел. Стороннее воздействие. Повреждение гол. кабеля БВ экскаватором при проведении согласованных земляных работ персоналом "Горводоканал" (в присутствии мастера ДРСК). Установлена муфта. Устранено	ф.93	0:33	21.10.2015 14:48	больница школа 2 д/сад водозаб 2 котельн / 8ТП / 0,55МВт	312	+9, ясно
ЭС ЕАО	10	ОП Волочаевка-2	ВЧ	24.10.15	17:20	27.10.15	18:30	73:10		Земля, от КУ.	Устранено повреждение голов.кабеля.	ф.Поселок	5:03	24.10.2015 22:23	700 чел / 2ТП / 0,01 МВт	81	-4, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгу	161	24.10.15	17:48	24.10.15	18:58	1:10		Земля, от КУ.	ТП-78,80 повреждены изолят ф.А. Устранено		1:10		450чел, 8ТП	115	-4, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	154	26.10.15	11:46	26.10.15	15:36	3:50		МТО, АПВ ну, РПВ ну	часть п.Приамурский. ТП 130 повреждены 2 ОПН.	ф.173	1:47	26.10.2015 13:33	администрация	1209	+6, пасм.
ЭС ЕАО	10	ТЭЦ	3	26.10.15	11:59	26.10.15	12:44	0:45		МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв.	часть г.Биробиджан.Стороннее воздействие. Выделен участок КЛ от ТП561 до ТП 176 (при корчевании деревьев повреждена КЛ, виновники установлены). 29.10.15 проведены земляные работы. На 30.10.15 устранено, схема восстановлена		0:45		500чел, котельная, 2 д.сада, 7ТП, 1МВт	1032	+6, пасм.
ЭС ЕАО	10	Опытная	52	27.10.15	6:56	27.10.15	6:57	0:01		МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп.			0:01		нет	1	-4, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	КРС	153	27.10.15	7:41	27.10.15	8:56	1:15		Земля, от КУ.	с.Алексеевка, 120ч. Повреждение на вед. отпайке		1:15		2 котельных/0,05 МВт	60	-4, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Новокуровка	25	27.10.15	8:46	27.10.15	9:26	0:40		откл. КУ "Земля"	Лвл=240 опор (труднодоступное место). с.Улико-Национальное, 160ч. В 9:26 включен с "Землей" (определить МП не смогли). 28.10.15 на оп. №25-00/117 снята связка фольгированных шаров (12 шт), вкл. по норм. ск. в 12:09.		0:40		больница, интернат/3ТП	54	-1, снег
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	27.10.15	10:15	27.10.15	11:49	1:34		МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Осиновка, 290 чел. на ОП 33-01/1 обрыв шейфа. Устранено		1:34		нет	127	-1, снег

ЭС ЕАО	6	БВС	186	30.10.15	10:27	30.10.15	11:08	0:41	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Исключена из сх. поврежденная КЛ-бкВ от ТП 1000 яч.3 до ТП-37 яч.3, ТП-38 яч.5. Потребитель запитан полностью.	0:41		насосная / 4ТП / 0,17МВт / бгта нет	119	+3, ясно	
ЭС ЕАО	10	ОПП Волочаевка-2	Посёлок	31.10.15	16:35	31.10.15	18:30	1:55	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждена конц.мфта на оп.П-00/22 в сторону ТП-5. Устранение 2.11.15	1:55		дс, школа / 4ТП / 600 чел	534	+5, ясно	
ЭС ЕАО	10	Новокуровка	25	02.11.15	9:11	02.11.15	10:22	1:11	"земля" от КУ	Пр.оп.25-00/155-156 обрыв провода ф.С. Устранено.	1:11		нет / 160 чел / 3ТП / 0,1 МВт	96	+2, облачно	
ЭС ЕАО	10	ЧТФ	98	05.11.15	11:42	06.11.15	16:50	29:08	МТО, АПВ, РПВ неусп.	Повреждение головного кабеля.	ф. 285	1:00	05.11.2015 12:42	нет	599	-2, ясно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	07.11.15	9:21	07.11.15	10:27	1:06	МТЗ, АПВ усл, "земля", от КУ	Выделен участок без нагрузки, все запитано. В пр.оп.134-135 несанкц.спил дерева, обрыв провода ф.С. Сообщено в СБ. Устранено в 17:00, схема восстановлена.	ф. 85	1:06		котельн, школа / 4ТП / 0,4МВт / 806 чел	35	-5, обл
ЭС ЕАО	10	Дежнево	58	07.11.15	12:30	07.11.15	12:31	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:01		больница, котельн / 5ТП / 0,18МВт	3	-8, обл.
ЭС ЕАО	35	Венцелово	2Т	10.11.15	11:13	11.11.15	17:00	29:47	МТЗ, ДЗТ	Следы перекрытия в яч.ф.9 и на ШМ Т2 (произведена замена трех опорн.изоляторов) 11.11.15 проверка РЗА без замечаний	1Т	0:30	10.11.2015 11:43	кот, д/с/ 0,1 МВт/700 чел	28	-5, облачно
ЭС ЕАО	10	ДСК	210	12.11.15	6:17	12.11.15	7:24	1:07	ав.откл, АПВ ну, РПВ ну.	Вкл без ТП 487 (ост 50 ч.домов). В 12:30 включено все. В ТП 487 заменили проходной изолятор.		1:07		пож.часть / 0,2 МВт / 254 чел / 4ТП	217	-5, облачно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	154	13.11.15	12:20	13.11.15	12:25	0:05	МТО, АПВ ну, РПВ усл	Повреждение в РУ-10 ТП-103		0:05		2 котельных, 2 дс / 2350 чел	55	+5, ясно
ЭС ЕАО	35	ЧТФ	2Т	15.11.15	17:07	17.11.15	16:49	47:42	ДЗТ	На ШМ-бкВ 2Т на проходных изоляторах ф.А,В следы перекрытия. 16.11.15 заменены 2 проходных изолятора. По результатам испытания на ШМ-6 2Т выявлен опорный изолятор с ослабленной изоляцией /заменен 17.11.15, в 16:49, восст.норм.схема/.	1Т	0:01	15.11.2015 17:08	6800 чел / 2,3МВт	38	+3, обл
ЭС ЕАО	6	Хабаровская	3	16.11.15	22:05	16.11.15	22:39	0:34	"земля" от КУ	Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 15:39. Пр. оп. 3-00/231-232 устранен обрыв провода. (следов стороннего возд.нет)		0:34		3 котельные, школы, дс / 15ТП / 0,2 МВт	138	+5, ясно
ЭС ЕАО	6	Центр	280	17.11.15	10:25	18.11.15	15:29	29:04	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение КЛ при проведении земляных работ на территории. Выделен поврежденный уч.КЛ от ПС до ТП16 (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Сообщено СБ, ОВД. Устранено 18.11.15 в 15:29.	ф.275	1:04	17.11.2015 11:29	кот, д/с, больн / 0,65 МВт/250 чел / 10ТП	1677	-12, облачно
ЭС ЕАО	10	ЖБИ	55	21.11.15	20:56	21.11.15	22:30	1:34	МТО, АПВ ну, РПВ ну	часть г.Биробиджан, 3800ч. Выделен участок КЛ между ТП 810 и ТП 194 (без нагрузки)	ф.52 ПС ЖБИ	1:34		нет	625	-20, обл.
ЭС ЕАО	10	Ленинск	66	24.11.15	8:23	24.11.15	9:13	0:50	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Включен до оп.32, запитано 50% нагрузки. В пр.оп.66-00/21-22 обрыв провода. Устранено и включен полностью в 13:47.		0:50		котельная / 8ТП / 0,17МВт / 228 чел	201	-12, обл
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Улугун - Биджан	С-57	25.11.15	4:37	25.11.15	5:01	0:24	1 ст.НЭНП, АПВ ну, РПВ усл	Обесточена ПС Улугун. На ПС Биджан АВР-10 успешно. Обход без замечаний.		0:24		1220 чел / 0,5 МВт	221	-14, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	25.11.15	5:51	25.11.15	8:31	2:40	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном ТП.	ф.72	0:57	25.11.2015 6:48	2 котельные / 525 чел / 15ТП / 0,3 МВт	374	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	ДСК	216	25.11.15	10:31	25.11.15	10:38	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	Откл при вкл тр-ра 1Тна ТП704 (перевод ПБВ из 2-го в 3-е положение). Одновременно отключался ф.234 с усл. АПВ (второе питание ТП704)		0:07		кот, школа / 1,6 МВт / 3500 чел	194	-14, облачно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	25.11.15	17:43	25.11.15	22:02	4:19	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну	Неисправность катушки вкл В-бкВ (МЭС).	ПС СК ф.414	1:44	25.11.2015 19:27	ко / 525 чел / 15ТП / 0,3 МВт	17	-12, облачно
ЭС ЕАО	35	ГЗУ	Т2	29.11.15	10:30	29.11.15	12:20	1:50	ДЗТ	АВР-6 усл, потребители не обесточивались. Осмотр зоны действия ДЗТ без замечаний. 30.11.15 проверка РЗА: неисправность токовых цепей ДЗТ. Устранено в 15:40.	Т1 (АВР-6 кв)	0:00		нет	0	-14, ясно
ЭС ЕАО	6	ГЗУ	483	30.11.15	8:00	30.11.15	8:50	0:50	"земля" от КУ	Часть г.Биробиджан, 2000ч. Повреждение на вед.уч-ке		0:50		2000 чел / 3 котельн, школа / 8ТП / 0,3 МВт	287	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	03.12.15	2:10	03.12.15	6:28	4:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ-1 ну, РПВ-2 усл	Включен по стиханию ветра		4:18		нет / 200 чел / 7ТП / 0,13 МВт	564	-5, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово	16	03.12.15	5:05	03.12.15	6:30	1:25	МТЗ, АПВ ну, РПВ-1 ну, РПВ-2 усл	Включен по стиханию ветра		1:25		котельные - 5 / 1100 чел / 8ТП / 0,4 МВт	580	-5, сильный ветер
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп Турбаза	Т-104	03.12.15	6:28	03.12.15	7:09	0:41	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Обесточены ПС Новокуровка, Победа, Турбаза. Выделен уч-к, включена в работу без вед.ПС Победа. В 8:18 линия включена в работу полностью. Повреждение на вед.ПС-35 Победа (Хабаров.муниципальн.сети).				2050 чел / 0,4 МВт / 8ТП	265	-5, метель
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	03.12.15	6:47	03.12.15	7:38	0:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано.		0:51		школа, дс, насосная, котельная / 650 чел / 5ТП /	348	-5, ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	03.12.15	6:57	03.12.15	10:17	3:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без п.Октябрьский. В 13:32 включен полностью. Выделен поврежденный участок оп. №5-00/80 до 5-00/224.	ф-75 Ленинск	3:20		нет / 200 чел / 7ТП / 0,13 МВт	220	-5, метель
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	03.12.15	9:05	03.12.15	10:15	1:10	МТО, АПВ ну, РПВ не произв.	п.Им.Тельмана, 1100чел. Включен по частям, замечаний нет.		1:10		нет / 6ТП / 0,8МВт	1147	-5, метель
ЭС ЕАО	10	Ленинск	66	04.12.15	6:35	04.12.15	6:41	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Ленинское, Н-Ленинское, 228 чел.		0:06		котельная / 8ТП / 0,17МВт	16	-8, снег
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	60	07.12.15	20:31	07.12.15	21:54	1:23	МТО, АПВ выв, РПВ ну	Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ ТП333-ТП89 (без нагрузки). Устранено		1:23		кот, д/дом / 0,45 МВт / 5ТП /	468	-14, облачно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	68	07.12.15	20:31	11.12.15	16:26	91:55	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение головного уч.КЛ. (на уч. ПС-ТП 117). Потребителю обеспечен резерв. /8.12.15 определено МП-102м. от ПС ЖБИ. 11.12.15 устранено.	ф.65	0:51	07.12.2015 21:22	интернат / 1,5 МВт / 15ТП /	1233	-14, облачно
ЭС ЕАО	6	Кульдур	234	23.12.15	16:46	23.12.15	16:55	0:09	МТО, АПВ ну, РПВ усл.			0:09		нет / 1ТП / 0,01МВт	2	-18, снег
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	26.12.15	13:47	26.12.15	14:52	1:05	"земля" от КУ	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Пр.оп.3-00/230-231 обрыв провода ф.С. Следов стороннего воздействия нет. Устранено 27.12.15 в 13:50		1:05		3 котельные, школы, дс / 15ТП / 0,2 МВт	177	-25, ясно
ЭС ЕАО	6	Кульдур	238	30.12.15	8:20	30.12.15	11:44	3:24	"земля" от КУ	п.Кульдур, 700чел. На оп.238-00/32а разрушение изолятора. Устранено.	ф.239	1:06	30.12.2015 9:26	котельная, КНС, санаторий / 7ТП / 0,1МВт	108	-28, обл
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	80	30.12.15	12:01	30.12.15	12:02	0:01	МТО, АПВ ну, РПВ усл.			0:01		Школа, больница, котельные, д/с, водозабор / 1,5МВт	9	-27, обл
ЭС ЕАО	10	БВС	169	31.12.15	13:16	31.12.15	16:45	3:29	от КУ	Повреждение ЛР ф.В на оп.169-00/7 (искрение). Устранено.		3:29		котельная / 100чел / 3ТП / 0,04МВт	170	-24, обл