

Ф	U, кВ.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Время откл.	Дата включения	Время вкл.	Время простоя оборудования	Тип защиты	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Запущены от	Время простоя основного потребителя	Дата и время ввода резерва	Обесточены следующие объекты (больницы, котельные, школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСО и т.д.)	Недоотпуск, кВт*час	Погодные условия
Прим.ЮЭС	6	Улисс	25	01.04.16	3:54	01.04.16	10:27	6:33	внеш.откл, РПВ ну.	ячейка КРМ. деблокировали сигнал на откл. во втор. Цепях		0:00		нет	0	+5, ясно
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	5	01.04.16	5:43	01.04.16	6:11	0:28	"земля" от КУ	с.Усть-Ивановка, 950чел. Самоустранилась.		0:28		больн, котельн / 18ТП / 0,1МВт	50	+1, ветер
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	3	01.04.16	8:30	01.04.16	9:30	1:00	откл. КУ"Земля"	с.Владимировка,Зазейский,Заречный, 370ч. Включен до ЛР 207. В пролете ОП 1/26-1/27 обрыв провода. Устранено, все включено в 11:30		1:00		погран отряд	541	+2, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2	29	01.04.16	9:07	01.04.16	11:24	2:17	МТО, АПВ выв., РПВ не произв.	с.Петровка,Царевка,Речица, 270 чел. В пр.оп. 32-33 над дорогой следы подгаров на проводах. Провода целые		2:17		нет/0,3 МВт/8ТП	685	+5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Жариково	10	01.04.16	10:47	01.04.16	11:27	0:40	откл. КУ"Земля"	с.Рубиновка с.Барабаш-Левада, 560чел. Включен до ОП 147/19. В 13-27 включено все. оп147/23 устранили обрыв вязки		0:40		нет/0,1 МВт/8ТП	294	+8, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково	16	01.04.16	10:55	01.04.16	13:51	2:56	откл. КУ"Земля"	с.Градеково, Каникурган, 500ч. Большая часть нагрузки перезапитана от ф.1 Николаевка. Отсалоь обсточ. 5ТП. В 13:51 включено все, на ОП 1 поврежден разрядник.	ф.1 Николаевка	0:31	01.04.2016 11:26	погран отряд/14ТП	271	+6, ветер
Ам.ВЭС	6	Мебельная	10	01.04.16	11:40	01.04.16	11:40	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Ветер		0:00		нет	0	+6, ветер
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Поярково		01.04.16	11:41	01.04.16	11:43	0:02	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Ветер		0:02		нет	15	+6, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	13	01.04.16	11:47	01.04.16	11:47	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Ветер		0:00		нет	0	+8, ветер
Ам.ЗЭС	10	Саскаль	1	01.04.16	11:49	01.04.16	11:51	0:02	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	с.Симоново, 150ч.		0:02		п/з	1	+8, ветер
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	9	01.04.16	11:50	01.04.16	12:12	0:22	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	ст.Среднебелая, 3000ч. На ОП 15 убрана ветка		0:22		нет	195	+8, ветер
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка	28	01.04.16	11:58	01.04.16	11:58	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Возжаевка, Луговое		0:00		нет	0	+8, ветер
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	22	01.04.16	12:15	01.04.16	15:12	2:57	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с.Большеозерка, 240 ч., в пролете ОП 2/6-2/7 упавшим тополем оборвано три провода. Устранено.		2:57		нет / 0,2МВт	627	+8, ветер
Ам.ВЭС	6	А	6	01.04.16	12:20	01.04.16	12:21	0:01	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Ветер		0:01		нет	6	+8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	1	01.04.16	12:30	01.04.16	12:36	0:06	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.	с. Монакино		0:06		нет/2ТП	2	+6, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая	7	01.04.16	12:42	01.04.16	12:42	0:00	МТО, АПВ усп.	Ветер		0:00		нет	0	+8, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	30	01.04.16	12:48	01.04.16	12:48	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Ветер		0:00		нет	0	+8, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая	21	01.04.16	12:54	01.04.16	12:54	0:00	МТО, АПВ усп.	Ветер		0:00		нет	0	+8, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	01.04.16	13:10	01.04.16	13:23	0:13	МТО, АПВ ну., РПВ усп.	Ветер		0:13		нет	28	+8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ильинка	2	01.04.16	13:10	01.04.16	15:00	1:50	откл. КУ"Земля"	с.Майское Октябрьское. ОП 109 устранили обрыв вязки.		1:50		д.сад//0,2 МВт/9ТП	366	+6, ветер
Прим.ЮЭС	10	Западная	28	01.04.16	13:16	01.04.16	14:05	0:49	МТО, АПВ ну., РПВ не произв.	часть быта п.Угловое 131чел. Повреждение на абонентской отпайке		0:49		нет/0,1 МВт/11ТП	260	+13, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара	13	01.04.16	13:33	01.04.16	13:33	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Ветер		0:00		нет	0	+8, ветер
Прим.СЭС	35	К - Кавалерово - Центральная - Крутая		01.04.16	13:50	01.04.16	14:27	0:37	МТЗ. АПВ ну., РПВ ну	обесточено ПС Кавалерово, Центральная, Крутая, 7,7МВт, 12000 чел). В 14-27 включили ВЛ 35 К-Кавалерово, запитали ПС Кавалерово. (остается обесточена ПС Центральная, Крутая 1500 чел. 1 МВт, п.Рудный) В 14:49 выделена ВЛ Центральная - Крутая, ПС Крутая перезапитана с ПС Фабричная-2. В 15-28 запитана ПС Центральная от ПС Кавалерово.(все запитано). В пролете ОП 19-20 убрано спиленное дерево, провод не поврежден. Сообщено в с.б., полцию. Схема приведена в иск. состояние в 16:34		0:37		7,7 МВт/12000ч.	4193	+6, пасм.

Прим.ЦЭС	10	Жариково	8	01.04.16	14:30	01.04.16	16:00	1:30	откл. КУ"Земля"	с. Духовское,230 чел. На оп.211 разрушение изолятора, заменен.		1:30		нет/0,1 МВт/2ТП	196	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Касаткино	2	01.04.16	14:46	01.04.16	14:48	0:02	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Ветер		0:02		нет	2	+7, ветер
Ам.ВЭС	10	Варваровка	26	01.04.16	14:47	01.04.16	15:02	0:15	МТО, АПВ запрет, РПВ усп.	Ветер		0:15		нет	80	+8, ветер
Ам.ВЭС	10	Винниково	14	01.04.16	15:00	01.04.16	15:11	0:11	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Ветер		0:11		нет	15	+8, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково	18	01.04.16	15:21	01.04.16	15:24	0:03	МТЗ, МТО, АПВ ну., РПВ у	Ветер.		0:03		нет	3	+8, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	01.04.16	15:34	01.04.16	15:34	0:00	МТЗ, АПВ усп.	мокрый снег		0:00		нет	0	+2, мокрый снег
Прим.ЦЭС	10	Приозёрная	6	01.04.16	15:39	02.04.16	1:50	10:11	откл. КУ"Земля"	с.Прилуки, 220чел. На оп.45 обнаружена проволка на траверсе ф.А, устранено.		10:11		котельная/школа/БТП/0,1 МВт	393	+12, ветер
Ам.ЦЭС	10	Березовка	12	01.04.16	15:45	01.04.16	16:26	0:41	откл. КУ"Земля"	Повреждение на ведомственной отпайке		0:41		нет	206	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	23	01.04.16	16:00	01.04.16	16:02	0:02	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Ветер		0:02		нет	6	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	26	01.04.16	16:02	01.04.16	18:58	2:56	откл. КУ"Земля"	с.Семиозерка, 790ч. ОП 96 устранили обрыв вязки		2:56		нет	137	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Коммунальная	18	01.04.16	16:06	01.04.16	16:06	0:00	МТО, АПВ усп.	Ветер		0:00		нет	0	+7, ветер
Прим.ЮЭС	35	Спутник - Угловая		01.04.16	16:05	01.04.16	18:29	2:24	МТЗ, АПВ вьв., РПВ не произв.	ВЛ находилась на Х.Х. Обход без замечаний		0:00		нет	0	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково	16	01.04.16	16:42	01.04.16	17:00	0:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Градеково, Каникурган, 500ч. Включен без 2-х ТП (без нагрузки). Все включено 2.4.16 в 13:50, упавшим топом повреждена оп №335 (ж/б.). Заменена		0:18		погранотряд/14 ТП	21	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Ромны	1	01.04.16	16:35	01.04.16	18:17	1:42	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с. Николаевка, 120 ч. Включен до ЛР922 (без 1ТП, быт, согласовано). Оставлено до утра. Вкл 2.4.16 в 11:30. Оп 355 устранен обрыв провода, заменен поврежденный изолятор.		1:42		нет	230	+7, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	18	01.04.16	16:40	01.04.16	16:40	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Ветер		0:00		нет	0	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Березовка	12	01.04.16	16:50	01.04.16	16:55	0:05	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Ветер		0:05		нет	33	+7, ветер
Прим.ЮЭС	10	Штыково	2	01.04.16	16:50	01.04.16	18:05	1:15	откл. КУ"Земля"	часть п.Кучелиново, 20ч. Повреждение на ведомственной отпайке		1:15		нет/12ТП/0,1 МВт	125	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дружба	7	01.04.16	17:19	01.04.16	20:32	3:13	откл. КУ"Земля"	часть с.Сергеевка , 300чел. При поиске "Земля" самоустранилась.		3:13		нет/0,1 МВт/3ТП	321	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Березовка	12	01.04.16	17:50	01.04.16	17:55	0:05	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Ветер		0:05		нет / 0,4МВт	33	+7, ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	8	01.04.16	18:07	01.04.16	18:12	0:05	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	с. Корсаковка, 250чел		0:05		нет/6ТП / 0,42МВт	35	+8, ветер
ЭС ЕАО	10	Облучье	124	01.04.16	18:27	01.04.16	18:27	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Ветер		0:00		нет	0	+9, ветер
Ам.СЭС	10	Ключевая	4	01.04.16	19:37	01.04.16	21:07	1:30	МТО, АПВ запрет, РПВ не произв	п.Тыгда, 2200чел. В пр.оп.70-71 провисание провода изза налипания снега, устранено.		1:30		Больница, д/с, котельные, водозаборы / 17ТП / 0,88МВт	1320	+1, снег, ветер
Ам.СЭС	10	Ключевая	8	01.04.16	19:37	01.04.16	20:07	0:30	МТО, АПВ запрет, РПВ усп.	п. Тыгда, 300чел		0:30		нет / 8ТП / 0,25МВт	125	+1, снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково	18	01.04.16	20:25	01.04.16	21:26	1:01	МТО, АПВ запрет, РПВ не произв	РП-Грибское, 993чел. В пр.оп.3/3-3/4 снята ветка с проводов.		1:01		котельная / 16ТП / 0,07МВт	72	+5, дождь
Ам.ЦЭС	10	Березовка	12	01.04.16	20:39	01.04.16	23:30	2:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	с. Петропавловка, Березовка, 777чел. На оп.10/9 заменен изолятор.		2:51		школа / 12ТП / 0,28МВт	794	+5, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск	25	01.04.16	21:39	01.04.16	21:39	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+4, ветер
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп.Победа	Т-104	02.04.16	0:05	02.04.16	0:05	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+3, ветер
Ам.СЭС	35	Ключевая - Черняево		02.04.16	1:12	02.04.16	1:12	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+3, мокр снег, ветер
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	8	02.04.16	1:30	02.04.16	1:30	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+2, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	13	02.04.16	2:00	02.04.16	2:31	0:31	"земля" от КУ	с.В-Белое, 384чел. Самоустранилась.		0:31		школа, котельная / 7ТП / 0,14МВт	77	+2, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	02.04.16	2:46	02.04.16	2:46	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+5, обл
Ам.СЭС	10	Магдагачи	6	02.04.16	3:12	02.04.16	3:12	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+2, снег, ветер

Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	02.04.16	3:12	02.04.16	3:12	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+2, снег, ветер
Прим.ЮЭС	110	Краскино	Т1	02.04.16	3:18	02.04.16	3:56	0:38	ДЗТ	Погашение 1,2С-10кВ. После осмотра включен на ХХ.	Т2	0:12	02.04.2016 3:30	1085чел / 3МВт	425	+5, ветер
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	6	02.04.16	5:35	02.04.16	5:35	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+2, ветер
Ам.СЭС	10	Ключевая	8	02.04.16	7:04	02.04.16	10:03	2:59	МТО, АПВ запрет, РПВ ну.	Вкл до ЛР2 (ост. пром.базы), вкл в 11:57. Оп 88/10 снята ворона.		2:59		нет / 8ТП / 0,25МВт/300 чел	307	+1, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск	72	02.04.16	7:13	02.04.16	8:41	1:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Пр.оп.72-00/58-78-03/18 провис провода ф-А слхст проводов. Устранено.		1:28		насосная / 9ТП / 0,3МВт/1500 чел	400	+3, дождь, ветер
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп.Победа	Т-104	02.04.16	7:15	02.04.16	7:19	0:04	МТО, АПВ ну, РПВ усп.			0:04		больн, интернат, 2 котельн. (на ДГ) / 2050 чел / 0,24МВт	15	+3, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	02.04.16	7:20	02.04.16	7:20	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+3, дождь, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье	136	02.04.16	7:30	02.04.16	8:11	0:41	"земля" от КУ	Вкл до оп 136-00/94, вкл в 10:14, оп 136-00/94 устранен обрыв вязы.		0:41		больница, насосная / 15ТП / 0,5МВт/ 3562 чел	529	+3, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	10	Костюковка	3	02.04.16	7:45	02.04.16	7:45	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+1, ветер
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп.Победа	Т-104	02.04.16	7:55	02.04.16	8:24	0:29	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Обесточены ПС Новокуровка, Победа, ТП 35/0,4 Турбаза. Включена без отп. на ПС Победа, вкл в 10:52, без замечаний.		0:29		больн, интернат, 2 котельн. (на ДГ) / 2050 чел / 0,24МВт	110	+3, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	10	Желтоярово	1	02.04.16	8:08	02.04.16	8:10	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:02		фап/ 0,1 МВт/ 198 чел/ 6ТП	4	+1, ветер
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	02.04.16	8:26	02.04.16	8:26	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Ветер		0:00		нет	0	+2, дождь, ветер
ЭС ЕАО	6	Кульдур	239	02.04.16	8:29	02.04.16	10:27	1:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр оп.239-00/24-25 провис провода, слхст. Устранено.		1:58		кнс, д/с/ 0,1 МВт/ 1300 чел/ 6ТП	387	+1, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	4	02.04.16	8:47	02.04.16	8:47	0:00	МТЗ, АПВ усп	Ветер		0:00		нет	0	+1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	02.04.16	8:47	02.04.16	19:43	10:56	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Повреждение головного уч.КЛ (ПС-оп№1, ААБ 3Х95, Лкл=80 м). (возм.резерва нет). Устранено, вкл в 19:43.		10:56		нет / 8ТП / 0,3МВт/ 330 чел	12100	+5, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	33	02.04.16	9:33	02.04.16	10:30	0:57	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр оп 26-27 произведена перетяжка проводов.		0:57		адм, школа, д/с, связь/ 0,7 МВт/ 2000 чел/ 17 ТП	450	+2, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	13	02.04.16	10:05	02.04.16	10:07	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Ветер		0:02		Ростелеком/ 0,03 МВт/ 189 чел/ 2ТП	1	+2, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Чегдомын	19	02.04.16	10:05	02.04.16	10:20	0:15	КУ, земля	Вкл без 7ТП (500 чел). Оп 19-09/01 повреждена траверса (при тяжении во время повреждения на вед.отпайке). Произведена замена (15:49).		0:15		кот/ 0,9 МВт/ 1000 чел/ 15ТП	4000	+2, ветер
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	6	02.04.16	10:09	02.04.16	10:47	0:38	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Осмотр без замечаний.		0:38		школа/ 0,3 МВт/ 1963 чел/15ТП	90	+2, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Черняево	6	02.04.16	10:10	02.04.16	10:22	0:12	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну.	Лвл=39км, Лбаза=32км. Вкл до Р-4, в 11:30 вкл без отпайки на п/з Чирки (ДГ), вкл в 19:35. Оп 36-113/130 убрано упавшее дерево.		0:12		п/з (на ДГ), кот/ 0,15 МВт/ 467 чел/8ТП	81	+3, ветер
Прим.ЮЭС	6	А	3	02.04.16	10:14	03.04.16	17:24	31:10	Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну	Повреждение КЛ, 471 м от ПС. 3.4.16 в 16:52 завершены АВР, вкл в 17:24.	Мингородок ф.12	0:30	02.04.2016 10:44	нет/ 0,2 МВт/ быта нет/ 8ТП	100	+3, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Корейский поселок	2	02.04.16	10:50	02.04.16	11:00	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до ТП-431, вкл в 12:05. Пр оп 67-68 снята ветка.		0:10		школа, кот, д/с, скваж/ 0,6 МВт/ 980 чел/ 23 ТП	100	+2, ветер
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	7	02.04.16	11:20	02.04.16	11:35	0:15	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:15		школа, д/с, кот/ 1МВт/2500 чел/ 11 ТП	250	+2, ветер
Ам.ЗЭС	10	Восточная	16	02.04.16	11:33	02.04.16	11:47	0:14	МТЗ, АПВ ну, РПВ ус			0:14		больн, скваж, д/с/ 0,8 МВт/ 3750 чел/ 12ТП	130	+3, ветер
Ам.ВЭС	35	Бурейск - Родионовка		02.04.16	11:35	02.04.16	11:39	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	С обесточиванием ПС родионовка.		0:04		школа, адм, кот/ 0,15 МВт/ 574 чел	5	+3, ветер
Ам.ВЭС	6	Мебельная	3	02.04.16	11:45	02.04.16	11:45	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+3, ветер
Ам.ВЭС	6	Мебельная	10	02.04.16	11:45	02.04.16	11:45	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+3, ветер
Ам.ЦЭС	10	Хохлатская	2	02.04.16	11:50	02.04.16	13:20	1:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп 1/5 устранен обрыв вязы.		1:30		школа, кот/ 0,1 МВт/ 353 чел/ 6ТП	77	+3, ветер
Ам.ЗЭС	10	Пера	14	02.04.16	12:08	02.04.16	12:32	0:24	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до ЛР40, вкл 15:05. Оп 57 заменена (сломана ветром).		0:24		д/с, кот, мед.лаборатор/ 0,7 МВт/ 4500 чел/ 12ТП	220	+3, ветер
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ург.ЦЭС с отп Чегдомын	Т301	02.04.16	12:12	02.04.16	12:12	0:00	ДЗ 1з, АПВ усп.			0:00		нет	0	+3, ветер
Ам.ВЭС	10	Спасск	8	02.04.16	12:12	02.04.16	13:50	1:38	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл после осмотра, без замечаний.		1:38		кот, насон, школа/ 0,05 МВт/ 143 чел/ 5ТП	60	+3, ветер

Хаб.СЭС	35	Ургал - Ург.ЦЭС с отп Чегдомын	Т301	02.04.16	12:15	02.04.16	12:15	0:00	ДЗ 1з, АПВ усп.			0:00		нет	0	+3, ветер
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ург.ЦЭС с отп Чегдомын	Т301	02.04.16	12:18	02.04.16	12:18	0:00	ДЗ 1з, АПВ усп.			0:00		нет	0	+3, ветер
Ам.ЗЭС	10	Угловая	10	02.04.16	12:25	02.04.16	13:06	0:41	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки), вкл в 13:48. Осмотр без замечаний.		0:41		школа, РРС/0,1 МВт/ 986 чел/ 9ТП	40	+3, ветер
Ам.ВЭС	6	Талакан	21	02.04.16	12:54	02.04.16	14:41	1:47	МТО, АПВ ну, РПВ не произв	Оп 20 заменен поврежденный изолятор. Других замечаний нет		1:47		д/с, больн, насосн/ 0,5 МВт/ 3600 чел	534	+3, ветер
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	7	02.04.16	13:30	02.04.16	13:50	0:20	КУ, земля	Вкл без отпайки "7В" (ост жд станц, быт), вкл в 14:50. В сети 0,4кВ пр оп 7В-00/33-34 устранил сжест проводов.		0:20		школа, д/с, кот/, жд/1МВт/2500 чел/ 11 ТП	640	+3, ветер
Прим.ЦЭС	110	ЖБИ-130	Т1	02.04.16	15:40	02.04.16	16:35	0:55	ДЗТ	С обесточиванием потребителей 1сш бкВ (на сш 1вед.фидер). Произведен осмотр: снята ветка с ШМ-бкВ, вкл в 16:35 (на ХХ).	Т2	0:13	02.04.2016 15:53	нет/ 0,04 МВт/ быта нет	8	+6, пасмурно
Хаб.СЭС	6	ЦРП4	ф2	02.04.16	16:10	02.04.16	16:50	0:40	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	Вкл с выделенным уч (без нагрузки). Повреждение КЛ ТП18-ТП16, 6.4.16 устранено, схема восстановлена		0:40		кнс/0,6 МВт/ 3500 чел	400	+4, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	13	02.04.16	16:13	02.04.16	17:10	0:57	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Произведен осмотр: оп1 обрыв шлейфа фА, устранено в 17:10.		0:57		кот, скваж,д/с/ 0,8 МВт/ 1781 чел/ 22ТП	760	+6, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	7	02.04.16	16:45	02.04.16	16:45	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+6, пасмурно
Прим.ЮЭС	35	Западная - Артемовская		02.04.16	16:47	02.04.16	22:50	6:03	ДЗ 2,3 з, АПВ ну, РПВ ну	Находилась на ХХ. Произведен осмотр: оп.3 разрушена натяжная гирлянда верхнего провода (в сторону оп.4), падение на нижний провод, пережог нижнего провода. В 22-50 повреждения устранены.		0:00		нет	0	+6, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	157	02.04.16	17:40	02.04.16	18:28	0:48	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном участке.		0:48		насосн/ 0,01 МВт/ 2ТП/ быта нет	26	+4, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи	6	02.04.16	17:45	02.04.16	18:45	1:00	КУ, земля	Вкл до РЛ2 (ост 5ТП). На ТП 19 демонтирован разрядник, все включено в 20:09		1:00		нет/ 0,5 МВт/ 700 чел/ 11ТП	220	-3, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	2	02.04.16	18:00	02.04.16	19:30	1:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Потребителю обеспечен резерв. В 19:10 выделен участок от РЛ4 до ОП 178 (без нагрузки). Падение дерева на оп143. Устранено в 10:25 3.4.16, сх.восстановлена.	ПС Спасск ф4	0:45	02.04.2016 18:45	школа, кот, насосн/0,2 МВт/ 1260 чел/ 17ТП	375	+4, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1	16	02.04.16	19:15	03.04.16	9:20	14:05	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну	В 21-05 включили до РП-80005. В 21-10 перевели нагрузку 3-х ТП на ф-14 ПС Береговая-1. В 22-00 перезапитано 6 ТП, остались отключено 5 ТП. В 01-15 перезапитано 4 ТП. Осталось обесточено ТП 81027 (быта нет), РУ бкВ залито водой; произв.сушка, в 9:20 3.4.16 вкл, потребитель запитан.	ф.14 ПС Береговая1	2:45	02.04.2016 22:00	школа, кот, насосн, вч/ 0,6 МВт/ 600 чел/ 12ТП	1650	+2, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	02.04.16	20:20	02.04.16	20:34	0:14	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до РЛ13 (запитано 16 ТП). В 20-52 включили до оп.№ 152(без 2-х ТП).В 21-06 включили полностью, повреждений не обнаружено.		0:14		насосн, кот/ 0,7 МВт/ 2268 чел/27ТП	163	+3, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	02.04.16	20:32	02.04.16	20:36	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	с.Тимирязевка,420ч.		0:04		кот/ 0,5 МВт/420чел/ 7ТП	61	+2, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	5	02.04.16	20:32	02.04.16	20:42	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Дождь		0:10		школа, д/с/ 0,6 МВт/ 367чел / 9ТП	75	+2, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	02.04.16	21:09	02.04.16	21:17	0:08	откл. КУ"Земля"	с.Знаменка, 178чел. Повреждение на ведомственной отпайке		0:08		нет/178ч./0,07 МВт/5ТП	10	+2, дождь
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Полевая		02.04.16	22:27	02.04.16	22:27	0:00	ПС Уссурийск: НЗЗ 1ст., АПВ усп., ИМФ-21км ф.С, ПС Полевая: ДЗ 1 ст., АПВ усп.	При осмотре ПС Полевая обнаружен на панели защит по СВ 110 кВ блинker МТО, АПВ усп. Обход (15-26,3км) без замечаний.		0:00		нет	0	+2, пасм
Прим.СЭС	10	Ольга	в РП 10 отключился ф.9	03.04.16	0:10	03.04.16	5:08	4:58	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с.Михайловка, с.Молдовановка, с.Фурманово, 277чел. В полетеоп. 115-116 убрано дерево.		4:58		котельная/0,1 МВт/5ТП	496	+2, дождь

Прим.ЮЭС	10	Новороссия	7	03.04.16	0:24	03.04.16	3:05	2:41	Ав. Откл., АПВ ну., РПВ ну.	с.Центральное, с.Новая Москва, с.Смяличи, 100чел. В 2:08 включен до ЛР1. В 03-05 включили до оп.№189, запитано 4-ТП., 03-43 включили до оп.№260, запитано 1ТП. В 04-32 включили без двух абонентских.ТП. Повреждение на ведомственном ТП		2:41		нет/0,1 МВт/8ТП	220	+3, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Верхний перевал	1	03.04.16	5:12	03.04.16	5:13	0:01	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.	Обход без замечаний.		0:01		нет	6	0, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	1а	03.04.16	8:05	03.04.16	9:33	1:28	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном ТП.		1:28		нет/ 0,3 МВт/ 349 чел/9ТП	428	-2, ветер
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка	10	03.04.16	8:15	03.04.16	10:19	2:04	МТО, АПВ ну., РПВ ну	часть п.Вадимовка, 69чел. Вкл с землей, поиск МП приборм.Повреждение на вед.уч. (вкл в 16:19)		2:04		нет/0,01 МВт/11ТП	144	0, ясно
Прим.ЮЭС	6	Раздольное1	13	03.04.16	9:24	03.04.16	9:25	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:01		кот, насосн/1,4 МВт/ 508 чел/ 16ТП	5	+2, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи	7	03.04.16	10:13	03.04.16	11:32	1:19	КУ, земля	Вкл без 5ТП, вкл в 18:20. Оп 162 заменен поврежденный изолятор.		1:19		школа, кот/ 0,3 МВт/ 862 чел/ 11ТП	430	-2, ветер
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп.Победа	Т104	03.04.16	11:30	03.04.16	11:30	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+1, ветер
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп.Победа	Т104	03.04.16	12:15	03.04.16	20:01	7:46	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Обесточены ПС Новокуровка, Победа, Турбаза. Произведен обход до р.Тунгуска (пройдено 50 опор, замечаний нет). Обход: в прол. оп.№58-59 провис верхнего провода, следы перекрытия. 5.4.16 произведена перетяжка провода.	ВЛ-35 "Волочаевка-ПТФ" (Т-105)	7:46	03.04.2016 20:01	больн, интернат, 2 котельн. (на ДГ) / 2050 чел / 0,24МВт	1769	+1, ветер
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	03.04.16	15:16	04.04.16	3:25	12:09	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение КЛ от ПС до оп.№1. В 19:12 уст.временная перемычка (от ф10), потребитель запитан. В 03-25 смонтирована концевая муфта на оп.1, фидер включен по нормальной схеме	ф14	3:56	03.04.2016 19:12	нет/0,1 МВт/224 чел/ 4ТП	275	+5, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи	6	03.04.16	15:27	03.04.16	15:27	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+1, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи	6	03.04.16	19:38	03.04.16	20:56	1:18	КУ, земля	Магдагачи, 700ч. Включен без ТП 19 (РСК). В 23:15 все включено, в ТП заменили опорные изоляторы.		1:18		нет/ 0,5 МВт/ 700 чел/ 11ТП	250	+1, ветер
Прим.ЦЭС	110	Уссурйск-2 -Павловка-1		04.04.16	7:26	04.04.16	7:26	0:00	Уссурйск2: НЗЗ 1ст., АПВ усп. Павловка1: НЗЗ 1ст., АПВ усп., ИМФ-16,1 км, Ф.В	Произведён обход зоны ИМФ, замечаний нет.		0:00		нет	0	+1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	04.04.16	10:13	04.04.16	11:49	1:36	МТЗ. АПВ ну, РПВ ну.	Включен частями, замечаний нет.		1:36		Школа, кот, д/с / 1,1МВт / 1350 чел/19ТП	1528	+6, ясно
Ам.ВЭС	10	Хвойная	1	04.04.16	12:17	04.04.16	13:29	1:12	КУ "земля"	с.Прибрежное, с.Борисово, 182 чел. Самоустранилось. 5.4.16 заменён изол. оп. №98.		1:12		скважина / 4ТП / 0,05МВт	31	+6, облачно
Прим.ЮЭС	6	Тайфун	7	04.04.16	13:50	04.04.16	17:07	3:17	МТЗ. РПВ ну.	с.Чистоводное, 115чел. В прол. оп. №541-542 снята ветка.		3:17		котельная, школа / 6ТП / 0,2МВт	560	+8, н/б ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная	3	04.04.16	16:12	04.04.16	16:13	0:01	Ав.откл. АПВ ну, РПВ усп.	Углекамensk, 237чел. В прол. оп. №24-24/1 снята ветка.		0:01		нет / 0,2МВт / 2ТП	5	+9, ясно
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	255	04.04.16	16:23	04.04.16	16:37	0:14	МТЗ. АПВ ну, РПВ не произв.	Валдгейм, 1500 чел. Несанкционированная работа подрядчика ООО "Энергосистема Амур" (без допуска) по расчистке просеки, падение дерева с обрывом проводов прол. оп. №42-44. Пострадавших нет, сообщено СБ. Вкл. без отп. на Рыбсбыт (2 ТП), вкл в 20:22, повреждение устранено.		0:14		котельная, д/сад / 6ТП / 0,2МВт	53	+9, ясно

Хаб.СЭС	6	Тырма	1	04.04.16	17:00	05.04.16	11:50	18:50	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп. №120 (дерев) сбита сторонним а/м, пр.оп 120-121 обрыв проводов (сообщено СБ), обесточен п.Аланап 100 чел. В 22:44 выделен поврежден.уч-к и потребитель запитан по сетям РЖД (ЭЧ-8). /До послѣлка 350км, дороги нет (зимник растаял), утром 5.4.16 нач. уч.+ бригада на поезде отправились в посѣлок/. Устранено силами РЖД (до приезда бригады ДРСК), схема восстановлена.	сети РЖД	5:44	04.04.2016 22:44	кот, вн.башня / 4ТП / 0,03МВт/ 100 чел	233	+5, облач
Ам.ВЭС	10	Варваровка	25	04.04.16	17:10	04.04.16	17:10	0:00	МТЗ. АПВ усп.	Обход, замечаний нет.		0:00		нет	0	+8, облачно
Прим.СЭС	10	Уборка	15	04.04.16	20:00	04.04.16	20:06	0:06	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	Повреждение на вед. ТП-3197.		0:06		школа, котельная / 14ТП / 0,2МВт / 527 чел	30	+5, облач
Прим.ЦЭС	35	К.Рыболов - Новоселище - РПЗ - Жариково		05.04.16	8:45	05.04.16	8:52	0:07	МТО. АПВ ну. РПВ усп. ИМФ 17 км., фВ,С	С обесточиванием ПС Новоселище, Жариково, Богуславка. Осмотр ПС Новоселище: откл.положение В-35 Т1, МТЗ (Роткл=0,4 МВт, 390 чел.; ч/з 1:51 обеспечен резерв (ПС К.Рыболов ф7); по Т1 снята ветка с вводов ф.В, С, вкл в 11:02 (ч/з 2:17).		0:07		школа, кот, д/с, насос/ 0,8 МВт/3793 чел.	648	0, сильный снег
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	05.04.16	16:15	05.04.16	16:35	0:20	КУ, земля	Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 20:51. Оп 5-00/123 заменен поврежденный изолятор.		0:20		школа, д/с, насос/ 0,1 МВт/ 329 чел/ 7ТП	54	+3, облачно
Хаб.СЭС	6	Белая Гора	2	05.04.16	17:34	05.04.16	17:41	0:07	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	с.Чля, 634 чел.		0:07		насосная, котельная, школа, д/сад / 0,15МВт	15	+9, ясно
Ам.ЦЭС	10	Томь	11	05.04.16	22:20	05.04.16	22:38	0:18	КУ, земля	Вкл до ТП49 (ост 8ТП), вкл в 0:20. Оп 74 заменен поврежденный изолятор.		0:18		школа, кот, в.канал, пож.часть/2,2 МВт/ 15400 чел/ 26ТП	380	+4, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	1	06.04.16	7:03	06.04.16	10:01	2:58	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну.	Оп.206 поврежден крюк изолятора верх.провода, верхний провод опустился к нижнему без перекрытия. Устранено. Произведена регулировка привода В-10, схема восстановлена.	ф11	0:07	06.04.2016 7:10	школа, кот/0,5 МВт/1036чел/14ТП	31	-2, облачно
ЭС ЕАО	6	ДСК	219	06.04.16	9:20	06.04.16	9:58	0:38	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	При попытке отключения ЛР-6 кв оп.219-03/5 под нагрузкой сторонним лицом. Пострадавших нет. Сообщено в СБ. Выделен поврежденный уч-к, включен без трех ТП. Установлен ШУНТ на оп.219-03/5, все запитано в 14:16. 8.4.16 в 13:00 устранено, шунт снят, схема восстановлена.		0:38		3 котельные / 1450 чел / 1,1 МВт / 11ТП	747	+2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия	7	06.04.16	13:37	06.04.16	14:43	1:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	Оп.182/2 сняли ветку с траверсы		1:06		нет / 100 чел / 0,1 МВт / 8ТП	132	+15, ясно
Ам.ВЭС	6	Мебельная	3	06.04.16	12:22	06.04.16	12:22	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+10, ветер
Ам.ЦЭС	10	Романовка	11	06.04.16	12:29	06.04.16	16:21	3:52	МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Пр.оп.29-30 обрыв проводов всех трех фаз из-за падения трубы котельной (сильный ветер). Устранено		3:52		школа, котельная / 412 чел / 3ТП	113	+10, ветер
Прим.ЦЭС	110	Полевая - Липовцы - Приозерная		06.04.16	14:45	06.04.16	15:43	0:58	ПС Полевая: В-110 Липовцы ДЗ, НЗЗ 3 ст, ускорение защит, АПВ ну, В-110 Уссурийск-2 ДЗ 2 ст, АПВ усп; ПС Липовцы: В-110 Полевая не отключался, СВ-110 защит нет, В-110 Приозерная ЗЗ, АПВ ну; ПС Приозерная: СВ-110 НЗНП, ускорение МТО, ДЗ, АПВ ну	Обесточены ПС-110 Липовцы, 1/2 ПС Приозерная и 4 ПС-35 кв. Одновременно отключалась ВЛ-110 Уссурийск-2 - Полевая (ПС Полевая ДЗ 2 ст, АПВ усп). На ПС Липовцы разрушение ввода ф.А В-110 Приозерная в сторону шин (тип МКП-110) / выведена в ремонт 2СШ-110 для БВР/. Линия введена в работу, запитано без 1/2 ПС Приозерная (0,12 МВт). В 16:22 (ч/з 1 ч 37 мин) на ПС Приозерная включен СВ-10, потребитель запитан. По ВЛ-110 Уссурийск-2 - Полевая - неполнофаз.режим (ф.А - 0), оп.4 (анкер) ф.А обрыв шлейфа /20:04 выведена в ремонт, в 23:02 вкл. в работу после устранения повреждения/. 7.4.16 в 23:20 работы приостановлены. 8.4.16 в 20:44 ВЛ 110 Липовцы-Приозерная введена в работу.		0:58		4000 чел / 60 ТП / 7,5 МВт	7249	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	3	06.04.16	22:05	07.04.16	0:49	2:44	ав. откл. РПВ ну.	с.Черянтино, 760чел. Заменяли упавшую деревянную опору № 108.		2:44		котельная / 7ТП / 0,3МВт	820	+7, ветер

Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		07.04.16	2:42	07.04.16	2:42	0:00	НЗЗ 2ст. АПВ усл. ИМФ ф. В-0 9,1 км.	Осмотр: гнезда на оп. №13,20,21,44.		0:00		нет	0	+4, пасм
Прим.ЭС	10	Лучегоorsk	12	07.04.16	3:46	07.04.16	3:48	0:02	МТЗ. АПВ ну. РПВ усл	часть п.Лучегоorsk (3-й мкрн), 660чел.		0:02		нет / 0,3МВт / 8ТП	30	+4, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	06.04.16	19:26	06.04.16	19:26	0:00	МТЗ. АПВ усл.			0:00		нет	0	+8, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Горького	36	07.04.16	8:00	07.04.16	9:56	1:56	"земля" от КУ	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Пр.оп.17-18 касание веток "подгоревшей" березы проводов. Устранено (береза подрезана), схема восстановлена	ф.12 Тепличный комбинат	0:11	07.04.2016 8:11	нет / 0,05 МВт	1	+8, пасмурно
ЭС ЕАО	6	Известковая	76	07.04.16	8:42	07.04.16	10:31	1:49	"земля" от КУ	Самоустранилось		1:49		нет / 100 чел / 4ТП	18	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	07.04.16	10:10	07.04.16	10:16	0:06	МТО, АПВ выв, РПВ усл.			0:06		школа / 12 ТП / 2619 чел / 0,4 МВт	83	+13, ветер
ЭС ЕАО	6	Центр	275	07.04.16	11:18	07.04.16	12:05	0:47	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.275-00/6 поврежден шлейф, междуфаз.перекрытие	ф.280	0:33	07.04.2016 11:51	3 котельные / 500 чел / 5ТП / 0,4 МВт	173	+5, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	19	07.04.16	12:00	07.04.16	12:51	0:51	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп.21-22 падение дерева с края просеки на провода без повреждения. Устранено.		0:51		школа, скваж, котельная, дс / 1298 чел / 16ТП / 0,7 МВт	264	+7, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия	3	07.04.16	13:15	07.04.16	13:19	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл			0:04		414 чел / 0,2 МВт / 4ТП / школа	13	+10, пасмурно
Ам.ЭС	35	Коболдо - Огоджа	№1	07.04.16	12:27	07.04.16	12:39	0:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ	Обесточены 1сш-35, 1,2 сш-6 кв ПС Огоджа (Т1 в работе, Т2 в резерве), повреждение 1ТН-35 (разрушен, выведен из схемы). Одновременно была "земля в сети 35 кв ф.С" на ПС Коболдо (СВ-35 включен). В 12:45 по звонку собственника отключена ВЛ-35 Огоджа-Софийск (питается от 2сш-35 ПС Огоджа), обесточена вед.ПС Софийск (1МВт, на ПС Софийск обрыв шлейфа на РЛ в стор ПС). В 13:23 повреждение на вед ПС Софийск устранено собственником, линия включена в работу, потребитель запитан		0:12		365 чел / 6ТП / 0,12 МВт / дс, школа, котельная	21	+7, ветер
Прим.ЭС	10	Лесозаводск	по ф.15 СП-5 Марково	07.04.16	13:40	07.04.16	13:53	0:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Пр.оп.182-183 провис проводов более допустимого. Устранено 08.04.16		0:13		1021 чел / 0,6 МВт / 8ТП / насосная	10	+10, дождь
Ам.ВЭС	6	Мебельная	10	07.04.16	13:23	07.04.16	13:23	0:00	МТЗ-1, АПВ усл			0:00		нет	0	+7, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба	17	07.04.16	13:50	07.04.16	14:00	0:10	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.			0:10		котельная / 1МВт	170	+7, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Западная	38	07.04.16	13:20	07.04.16	13:30	0:10	МТО, АПВ запрет, РПВ усл			0:10		быта нет / Западный промузел / 26 ТП / 0,9 МВт	150	+10, ветер
Ам.ЦЭС	10	Знаменка	11	07.04.16	14:15	07.04.16	14:45	0:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Запитано 50% нагрузки (7ТП). В 15:05 включено все. Причина не установлена		0:30		4 котельные, школа / 300 чел / 13ТП	116	+10, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	10	07.04.16	14:48	07.04.16	14:52	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:04		Дальнеприводная аэропорт, БТЭС освещение воды, ОРТПЦ, котельная, ФСБ(сосна) / 0,2 МВт	13	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Камень - Рыболов	7	07.04.16	16:25	07.04.16	21:00	4:35	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	Повреждена кабельная воронка на приемном портале, разобраны шлейфа на оп 2, обеспечен резерв. Устранено и включено по норм. сх. в 21-00.	ф.5 Новоселище	3:11	07.04.2016 19:36	котельная, скважина / 280 чел / 0,1 МВт / 16 ТП	465	+8, дождь
Прим.сэс	10	Уборка	15	07.04.16	17:13	07.04.16	17:48	0:35	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без 1ТП. В 19:14 включено все. Пр.оп.303-304 убрано дерево без повреждений		0:35		школа, котельная / 527 чел / 0,1 МВт / 14 ТП	174	+11, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи	11	07.04.16	17:20	07.04.16	18:50	1:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп.181-182 падение дерева на провода без повреждений. Устранено		1:30		дс, школа, котельная, насосная / 1569 ч ел / 20ТП	433	+6, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино	17	07.04.16	18:01	07.04.16	19:30	1:29	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без трех ТП. В 20:05 включен полностью. Причина не установлена		1:29		871 чел / 0,2 МВт / 20 ТП / 2 шк, 2 кот	296	+11, пасмурно
Прим.ЭС	10	Евгеньевка	4	07.04.16	18:53	07.04.16	18:56	0:03	МТО, АПВ ну, РПВ усл.			0:03		дс, котельная / 11ТП / 0,2 МВт / 733 чел	10	+8, дождь, ветер

Прим.ЮЭС	10	Промысловка	11	07.04.16	18:57	07.04.16	20:25	1:28	"земля" от КУ	Запитано 50% нагрузкой. В 21:44 вкл. без 4-х ТП. В 0:33 вкл. без КТП-82049. В 02:30 запитаны все, выделен участок ВЛ от оп. 77 до оп. 109. Включено полностью 8.4.16 в 14:12, на оп.86 устранен обрыв вязки.	1:28	18 ТП / 0,8 МВт	975	+2, пасм
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	6	07.04.16	19:40	07.04.16	19:44	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп		0:04	жд станция / 2500 чел / 0,9 МВт	65	+2, ветер, снег
Прим.ЗЭС	10	Верхний перевал	1	07.04.16	20:05	07.04.16	20:05	0:00	МТЗ, АПВ усп	Повреждение в сетях потребителя	0:00	нет	0	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	07.04.16	20:18	07.04.16	21:14	0:56	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Вкл. без КТП-5222. Вкл. полностью в 21-50, между РТП и КТП-5222 сняли ветку.	0:56	котельная / 550 чел / 0,4 МВт / 13 ТП	620	+6, ясно
Прим.ЗЭС	10	Верхний перевал	1	07.04.16	21:10	07.04.16	21:11	0:01	ав. откл. РПВ усп	Повреждение в сетях потребителя	0:01	4 котельн. / 8ТП / 1422 чел / 0,4МВт	6	+6, дождь
Прим.СЭС	10	Самарка	5	07.04.16	21:20	08.04.16	0:25	3:05	МТЗ. АПВ, РПВ ну.	с.Саратовка, 146чел. Опора 155 срыв изолятора, схлест проводов. Устранено.	3:05	нет / 0,1МВт / 4ТП	308	+5, н/б дождь
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	07.04.16	20:39	07.04.16	20:39	0:00	4ст.НЗНП. АПВ усп		0:00	нет	0	0, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	30	07.04.16	17:18	07.04.16	17:19	0:01	МТЗ-2. АПВ ну. РПВ усп.		0:01	1МВт / 12ТП / 1320чел	18	+2, ветер
Прим.ЗЭС	10	Верхний перевал	1	07.04.16	22:33	08.04.16	0:26	1:53	ав. откл. РПВ ну.	Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП Перевал.	1:53	4 котельн. / 8ТП / 1422 чел / 0,4МВт	678	+5, дождь
Ам.ВЭС	6	Мебельная	3	07.04.16	15:57	07.04.16	15:57	0:00	МТЗ-1, АПВ усп		0:00	нет	0	ветер
Ам.ЗЭС	10	Северная	12	07.04.16	22:32	08.04.16	0:04	1:32	МТЗ-1. АПВ, РПВ ну.	п.Аэропорт, 320 чел. Повреждение в сетях потребителя на вед участке.	1:32	4 котельные, 5 скважин, 3 в/ч, аэродром / 15ТП / 0,3МВт	250	-2, ветер
Прим.ЗЭС	10	Руновка	1	08.04.16	7:45	08.04.16	7:46	0:01	МТО. РПВ усп.	в КТП-6032 заменили три предохранителя 10кВ.	0:01	нет	1	+2, ясно
Хаб.СЭС	10	Маго	3	08.04.16	9:40	08.04.16	10:10	0:30	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	п.Инноктеньевка, Сахаровка, 520чел. В пр.оп.180-181 снята ветка с проводов.	0:30	котельная / 6ТП / 0,16МВт	254	-3, снег, ветер
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Токур		08.04.16	9:36	08.04.16	9:39	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Обход участка ИМФ без замечаний.	0:03	2289чел / 0,92МВт	46	+2, мокрый снег
Ам.СЭС	35	Тында - Сети		08.04.16	12:55	08.04.16	15:49	2:54	"земля" от КУ	Повреждение на вед. ПС Сети (нефтяники).	2:54	нет / 0,02МВт	10	-5, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новороссия	3	08.04.16	16:12	08.04.16	16:16	0:04	ав.откл., АПВ нет, РПВ усп.		0:04	нет	18	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	08.04.16	16:43	08.04.16	16:47	0:04	МТО, АПВ нет, РПВ усп.		0:04	нет	56	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	8	08.04.16	17:05	08.04.16	17:51	0:46	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Воздвиженка, 1500чел.Включен до РС-102 оп.46, без 2-х ТП. В 20:15 включен полностью. Устранен обрыв шлейфа на РТП 1082/78.	0:46	нет / 11ТП / 0,4МВт	586	+9, ветер
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - ГВФ		08.04.16	17:16	08.04.16	17:16	0:00	ТЗНП 1ст, АПВ усп.	ОМП L=4.2 км от ПС РЦ. В пр.оп.23-24 падение дерева с края просеки, при этом произошло касание провода ф.С, повреждений нет.	0:00	нет	0	+3, ветер
Прим.ЦЭС	10	Покровка	3	08.04.16	17:34	08.04.16	17:39	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.		0:05	нет	28	+9, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	08.04.16	17:57	08.04.16	17:59	0:02	МТО, АПВ нет, РПВ усп.		0:02	нет	24	+9, ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	08.04.16	18:05	08.04.16	18:50	0:45	МТЗ, АПВ нет	с.Кроуновка, 700чел. Включен до РС-275 оп.121, без 3-х ТП. В 23:40 включен полностью. Произведена замена упавшей оп.143/5 и перетяжка проводов в пр.оп.143/3-143/4	0:45	школа, котельная / 8ТП / 0,1МВт	75	+9, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	4	08.04.16	17:58	08.04.16	18:02	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.		0:04	нет	28	+9, ветер
Прим.ЦЭС	10	Речная	5	08.04.16	18:50	08.04.16	18:55	0:05	ав.откл., АПВ нет, РПВ усп.		0:05	нет	30	+9, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	08.04.16	19:04	08.04.16	19:09	0:05	МТО, АПВ нет, РПВ усп.		0:05	нет	74	+9, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка	10	08.04.16	20:07	08.04.16	20:18	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	с.Луговое, Шмаковка, Авдеевка, Кировка, 544чел. Включен без отпайки на п.Родниковый (5ТП). Обрыв вязки провода на оп.99/57. Устранено и все включено в 21:37, схема восстановлена	0:11	школа, насосная, котельная / 23ТП / 0,2МВт	50	+9, ветер
Прим.СЭС	10	Яковлевка	4	08.04.16	20:40	08.04.16	23:31	2:51	"земля" от КУ	Оп.388 устранен обрыв шлейфа ф.С.	2:51	нет / 12ТП / 0,2МВт / 595 чел	350	+8, ветер

Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	09.04.16	3:47	09.04.16	4:39	0:52	МТЗ, РПВ ну	Повреждение на вед.отп		0:52		0,1 МВт, 7ТП / 370 чел / АТС	90	+5, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	8	09.04.16	4:40	09.04.16	4:44	0:04	МТЗ, РПВ усп.			0:04		школа, котельная / 0,1 МВт / 790 чел / 10ТП	20	+5, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Приморская	8	09.04.16	5:28	09.04.16	5:33	0:05	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп.			0:05		школа, насосная, котельная / 3ТП / 0,1 МВт / 340 чел	10	+5, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	11	09.04.16	7:02	09.04.16	7:03	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:01		нет	3	+2, обл
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.5 рекл оп.207	09.04.16	8:52	09.04.16	9:10	0:18	ав.откл., РПВ ну.	Включен без отп. на Тигровый до РС654 оп.328. В 11:12 после снятия с проводов ветки в пролете оп 328/87-328/88 включен полностью.		0:18		нет / 2ТП / 0,02МВт	5	+4, обл
Прим.ЮЭС	6	Кролевы	21	09.04.16	9:10	09.04.16	10:51	1:41	"земля" от КУ	п.Кролевы, с.Ясное, 480чел. В пр.оп. 59/12-59/13 убрано дерево.		1:41		нет / 15ТП / 0,5МВт	840	+5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Жариково	1	09.04.16	12:17	09.04.16	12:21	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Жариково, 190чел.		0:04		нет / 4ТП / 0,1МВт	1	+2, ветер
Прим.ЦЭС	10	Жариково	1	09.04.16	16:21	09.04.16	16:27	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Жариково, 190чел.		0:06		нет / 4ТП / 0,1МВт	1	+7, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино	14	09.04.16	21:13	09.04.16	21:20	0:07	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:07		2 школы, 2 котельных / 518 чел / 0,1 МВт / 18ТП	11	-2, ясно
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - Водозабор с отпайкой на Племпреддуктор	№1	10.04.16	6:00	10.04.16	6:00	0:00	НЗЗ 1 ст, МТЗ 1 ст, АПВ усп	Оп. 11-12 упавшее дерево без повреждения провода.		0:00		нет	0	-5, ясно
Ам.ВЭС	10	Малиновка	9	10.04.16	9:48	10.04.16	10:48	1:00	Земля, от КУ.	Повреждение в сетях потребителя		1:00		300чел / 5 ТП	350	+1, ясно
Ам.ЦЭС	10	Березовка	12	10.04.16	11:10	10.04.16	12:04	0:54	Земля, от КУ.	Повреждение в сетях потребителя		0:54		нет	188	+5, облачно
Хаб.СЭС	10	Чегдомын	16	10.04.16	15:54	10.04.16	15:59	0:05	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп.			0:05		нет	130	+2, ветер
Прим.ЦЭС	35	Покровка - Алексеевское - Корсаковка		10.04.16	17:49	11.04.16	2:10	8:21	Земля, от КУ.	Потребитель предварительно перезапитан. Оп.№119 ЖБ-двухстоечная излом деревянной траверсы, провод на земле. Устранено.	ВЛ-35 Борисовка - Корсаковка	0:00		нет	0	+7, облачно
Ам.ЦЭС	10	Николаевка	11	10.04.16	20:50	10.04.16	21:12	0:22	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Николаевка, 802чел.		0:22		котельная, школа, д/с, в/н башня / 4ТП / 0,2МВт	157	+5, обл
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		11.04.16	5:31	11.04.16	5:46	0:15	НЗНП 2ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп.	Обход без замечаний.		0:15		14285чел / 6,5МВт	1496	+3, обл
Прим.СЭС	110	Плавзавод - Горбуша		11.04.16	7:33	11.04.16	7:33	0:00	НЗЗ 2ст, АПВ усп.	На ХХ. Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+3, обл
ЭС ЕАО	10	Облучье	133	11.04.16	11:25	11.04.16	11:25	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+4, ясно
Ам.ВЭС	10	Новорайчиха	18	11.04.16	14:57	11.04.16	17:46	2:49	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до ЛР 202, вкл в 17:46. Пр. оп 120-121 произведена перетяжка проводов.	ф-17	0:55	11.04.2016 15:52	нет	225	+8, ясно
ЭС ЕАО	10	Кульдур	238	11.04.16	22:19	11.04.16	22:25	0:06	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	п.Кульдур, 100чел. Повреждение на ЛР-6 оп. 238-00/1		0:06		санаторий, КНС / 7ТП / 0,5МВт	25	+5, обл
Прим.ЮЭС	10	Партизан	11	13.04.16	2:50	13.04.16	7:58	5:08	Земля, от КУ.	Вкл с выделенным поврежденным уч., потребителю обеспечен резерв. Оп.26 срыв траверсы, оп 27 повреждение изолятора. В 12:31 устранено, восст.норм.сх.	Горная ф.17, Партизан ф.7	1:23	13.04.2016 4:13	2000чел / 20 ТП / 1,2 МВт	1660	+1, дождь
Прим.ЮЭС	6	Горная	16	12.04.16	10:18	12.04.16	12:15	1:57	КУ, земля	Вкл в 10:43 (запитано ЗТП), вкл в 12:15. Оп 48/9 заменен поврежденный изолятор..		1:57		кот/ 0,3 МВт/ 1156 чел/10ТП	600	+5, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	264	12.04.16	10:29	12.04.16	10:29	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+9, облачно
Ам.ВЭС	10	Озерная	9	12.04.16	12:28	12.04.16	12:28	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+7, облачно
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		12.04.16	14:42	12.04.16	19:42	5:00	МТО, АПВ ну, РПВ не произв	Находилась на ХХ. ИМФ 22км, фВ,С. Произведен обход, оп 220 (дерев) излом траверсы. (следов стороннего возд.нет). Траверса заменена, произв.перетяжка нижнего провода. В 19:42 восст.исх.схема.		0:00		нет	0	+4, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	11	12.04.16	15:00	12.04.16	16:46	1:46	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Вкл в 15:55 до ТП82001 (без 14 ТП), вкл в 16:46 (без 3 ТП), вкл в 19:20. Оп 38 заменены поврежденные изоляторы.		1:46		кот/ 0,65 МВт/450 чел/18ТП	1440	+5, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино	1	12.04.16	15:50	12.04.16	15:55	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		школа, д/дом, кот/0,4 МВт/782 чел/17ТП	33	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Суражевка		12.04.16	17:39	12.04.16	17:53	0:14	МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп.	Обход без замечаний.		0:14		птицефабр/ 0,6 МВт/ быта нет	125	+2, снег
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	13.04.16	4:20	13.04.16	4:28	0:08	МТО, РПВ усп.	Повреждение в сетях потребителя		0:08		422 чел / 0,1 МВт / 6ТП	43	+1, дождь

Хаб.ЦЭС	10	Федоровка	5	13.04.16	4:51	13.04.16	8:37	3:46	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	В 5:42 вкл с выделенным уч, вкл в 8:37. Повреждение на ведомственной отайке.		3:46		1000чел / 7ТП / 0,3 МВт	255	+1, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новосельская	4	13.04.16	4:58	13.04.16	5:00	0:02	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп.			0:02		375 чел / 5 ТП / 0,1 МВт	4	+1, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	2	13.04.16	5:04	13.04.16	5:08	0:04	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп.			0:04		50 чел / 6ТП / 0,2 МВт	7	+1, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	13.04.16	5:04	13.04.16	6:13	1:09	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп.			1:09		700чел / 8ТП / 0,4 МВт	460	+1, дождь
Прим.ЮЭС	10	Партизан	7	13.04.16	5:25	13.04.16	5:30	0:05	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп.			0:05		1500чел / 15 ТП / 1 МВт	160	+1, дождь
Прим.ЮЭС	110	Береговая-1 - Промысловка		13.04.16	6:14	13.04.16	15:35	9:21	Пром-ка: МТО, НЗЗ 1ст, АПВ неусп., Береговая: МТО, НЗЗ 2ст, АПВ неусп.	Разрыв транзита. Оп 86 (метал, промежут), провод фС перетерся в поддерживающем зажиме, падение в обе стороны. /11:05 допуск на АВР + перетяжка провода в пр.оп 85-89; в 15:35 работы завершены, ВЛ введена в работу/.		0:00		нет	0	+1, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новосельская	3	13.04.16	7:37	13.04.16	7:38	0:01	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп.			0:01		1250 чел, школа / 5 ТП / 0,1 МВт	3	+1, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новосельская	4	13.04.16	7:37	13.04.16	7:39	0:02	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп.			0:02		375 чел / 5 ТП / 0,1 МВт	4	+1, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово	6	13.04.16	8:08	13.04.16	8:08	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+1, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	13.04.16	8:08	13.04.16	8:09	0:01	МТО, АПВ неусп., РПВ усп.			0:01		224 чел / 4 ТП / 0,1 МВт	1	+1, дождь
Ам.ВЭС	10	Хвойная	5	13.04.16	9:59	13.04.16	9:59	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+3, облачно
Прим.ЮЭС	6	Штыково	Ф-2 реклоузер	13.04.16	10:09	13.04.16	14:25	4:16	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Пр.оп 141-142 снято дерево (без повреждения проводов ВЛ.)		4:16		нет/ 0,04 МВт/87 чел/ 4ТП	20	+7, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	25	13.04.16	10:30	13.04.16	11:37	1:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв	РТП 16/5 снята ветка (под РПТ - сорока)		1:07		жд/0,6 МВт/ 708 чел/ 6ТП	230	+4, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	8	13.04.16	13:21	14.04.16	0:43	11:22	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение КЛ 1050 м от ЦРП104 , стороннее воздействие. Сообщено СБ, ОВД. Восстановлено.		11:22		очистные/0,4 МВт/ быта нет/ 1ТП	2200	+6, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	27	13.04.16	13:22	14.04.16	15:31	26:09	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение КЛ 1050 м от ЦРП104 , стороннее воздействие (спецтехника, проведение земляных работ). Сообщено СБ, ОВД. 14.4.16 установлена каб. вставка 17м и две соед. муфты.	Береговая2 Ф.8	11:21	14.04.2016 0:43	очистные/0,2 МВт/ быта нет/ 1ТП	113	+6, облачно
Прим.ЮЭС	6	А	3	13.04.16	19:52	13.04.16	22:53	3:01	Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну	Вкл с выделенным уч.(без нагрузки). Повреждение КЛ на уч. ЦРП-ТП4. /14.4.16 определено МП: 37м от ТП4, КЛ откопана, разрезана,испытана. 15.4.16 в 1:48 включена/.	ЦРП СВ 6кВ	0:59	13.04.2016 20:51	нет/ 0,3 МВт/ быта нет/8ТП	30	+8, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	15	14.04.16	0:00	14.04.16	0:46	0:46	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение на участке потребителя.		0:46		нет/ 0,1 МВт/317 чел/ 3ТП	207	+2, облачно
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	1	14.04.16	11:08	14.04.16	11:13	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:05		школа, кот / 0,1МВт / 165 чел/6ТП	8	+3, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	4	14.04.16	14:49	14.04.16	14:54	0:05	КУ, земля	Вкл. до Р-37, вкл в 17:50 (ч/з 3:01). Оп 208 падение дерева, обрыв вязки. (следов стороннего возд.нет). Устранено.		0:05		д/сад, д/дом / 11ТП / 0,2МВт / 861 чел	17	+7, облачно
Хаб.ЦЭС	6	СМ	20	14.04.16	19:53	14.04.16	21:00	1:07	МТО, АПВ выв. РПВ не произв.	ТП 3511 повреждение РВС (искл.из схемы).	ПС Ильинка ф12	1:02	14.04.2016 20:55	нет/0,05 МВт/ 1ТП /быта нет	54	+7, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	2	15.04.16	0:33	15.04.16	0:33	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+3, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	4	15.04.16	0:33	15.04.16	0:33	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+3, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		15.04.16	5:23	15.04.16	5:30	0:07	НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп	С обесточиванием ПС 110 кВ Ср.Белая и 5ПС 35кВ. ИМФ11,5км, ф.С. Произведён осмотр зоны ИМФ (оп.№0-97), замечаний нет.		0:07		5 МВт/ 14285 чел	525	-1, облачно
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - ЖБИ-130 с отп Михайловка		15.04.16	6:45	15.04.16	6:45	0:00	НЗЗ 1ст, АПВ усп	ИМФ 6,5км, ф.С. Произведён обход (оп.№10-44 с отп. на Михайловка), замечаний нет.		0:00		нет	0	0, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2	8	15.04.16	13:20	15.04.16	18:40	5:20	МТО.	ф-8 является кабельной перемычкой между СШ-10кВ ПС Раздольное-1 и ПС Раздольное-2 (для резервирования). Отключен один повреждённый кабель, перемычка поставлена под напряжение.		0:00		нет	0	+13, ясно

Прим.ЭС	10	Лесозаводск	17	15.04.16	14:59	15.04.16	14:59	0:00	МТЗ. АПВ усп	Произведен обход, под РТП 1050 обнаружена обгоревшая птица, повреждения оборудования нет.		0:00		нет	0	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	15.04.16	16:47	15.04.16	16:49	0:02	МТЗ. РПВ усп.			0:02		школа / 0,1МВт / 7ТП / 150 чел	5	+8, ясно
Прим.ЭС	110	Спасск - Мучная		15.04.16	22:53	15.04.16	22:53	0:00	Спасск: ДЗ 1з, АПВ усп. Мучная: НЗЗ 1ст, АПВ усп.	Пр.оп.51-73, 87-93 активное гнездование птиц		0:00		нет	0	+10, пасмурно
Ам.ВЭС	6	Прогресс	7	16.04.16	10:02	16.04.16	10:22	0:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Осмотр 18.4.16.		0:20		МЧС, насосная, КНС / 4150 чел / 0,5 МВт	161	+7, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	9	16.04.16	15:00	16.04.16	15:15	0:15	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп	Осмотр 19.4.16.		0:15		нет / ЗТП / 0,1 МВт	25	+8, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	6	16.04.16	15:00	16.04.16	15:32	0:32	МТЗ, АПВ нет, при РПВ "земля", КУ	Включен без двух ТП. В 17:19 включен полностью, земля самоустранилась.		0:32		400 чел / 0,1 МВт / школа, котельная / 5ТП	27	+8, пасмурно
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	16.04.16	16:26	16.04.16	16:26	0:00	МТЗ 2 ст, АПВ усп	Осмотр 17.4.16, замечаний нет.		0:00		нет	0	+8, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	1	16.04.16	16:43	16.04.16	16:53	0:10	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп	Осмотр 19.4.16.		0:10		165 чел / 6ТП / школа, котельная / 0,06 МВт	17	+10, дождь
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - ГВФ	С-46	16.04.16	17:00	16.04.16	17:00	0:00	РЦ: ТЗНП 1 ст, АПВ усп	ОМП L= 4.0 км, фаза "А"-0. В пр.оп.23-24 падение дерева, без повреждения.		0:00		нет	0	+10, облачно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	В-10-Т2	16.04.16	19:06	16.04.16	19:17	0:11	МТЗ, РПВ усп.	Обесточивалась 2сш-6 кв. Не отключился В-10кВ ф-86 (блинкер не выпал).		0:11		513 чел / 8ТП / 3 дс, 3 котельных / 0,2 МВт	32	+7, облачно
Прим.ЭС	10	Игнатьевка	6	16.04.16	21:07	16.04.16	22:32	1:25	МТЗ. АПВ, РПВ ну.	с. "Ласточка", с.Емельяновка, 309 чел. Вкл. без п/з "Стрельникова" и "Леонова" (на ДГ). В 11:25 включен по норм.схеме. Пр.оп.443-444 убрана ветка		1:25		3 п/з, водокачка, котельная-3 / 9ТП / 0,1МВт	200	+5, дождь
Прим.ЭС	10	Чкаловка	9	17.04.16	3:52	17.04.16	3:52	0:00	МТЗ. АПВ усп	на ТПЗ319. заменили прох.изоляторы и разрядник по ф.А		0:00		нет	0	+4, дождь
Прим.ЭС	10	Чкаловка	4	17.04.16	3:52	17.04.16	3:52	0:00	МТЗ. АПВ усп	Оп.140 сняли птицу		0:00		нет	0	+4, дождь
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	1	17.04.16	5:09	17.04.16	6:15	1:06	КУ, земля	с.С-Алексеевк, с.Байкал, 165чел. Вкл.без ТП-5392 Байкал (на ДГ), поврежден неподвижный изолятор ф.А РТП. Устранено и все включено в 9:46		1:06		котельная / 0,07МВт / 6ТП	30	+5, туман
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		17.04.16	5:53	17.04.16	5:53	0:00	Вадим: НЗЗ 2 ст, АПВ усп, ИМФ ф."С-0" 9 км. Петров: НЗЗ 1ст., АПВ усп	Оп.13,15,20,23 активное гнездование птиц		0:00		нет	0	+5, туман
Прим.ЦЭС	10	Петровичи	2	17.04.16	6:19	17.04.16	6:19	0:00	МТЗ. АПВ усп.			0:00		нет	0	+5, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	15	17.04.16	6:10	17.04.16	7:14	1:04	МТЗ. АПВ нет. РПВ ну	Повреждение на вед.уч-ке		1:04		котельная, таможня / 11ТП / 0,4МВт / 279 чел	427	+1, дождь
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	60	17.04.16	3:45	17.04.16	6:27	2:42	МТО. АПВ выв. РПВ ну	г.Биробиджан, 2000 чел. Выделена поврежденная КЛ-6кВ от ТП-92 яч.2 до ТП-333 яч.6. без потребителя. Устранено. 6.5.14 в 16:50 восст.норм.сх.	ф-57	2:17	17.04.2016 6:02	дет. дом, котельная / 5ТП / 0,4МВт	898	+5, облач
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	68	17.04.16	3:45	17.04.16	4:43	0:58	МТЗ. АПВ выв. РПВ ну	г.Биробиджан, 5000 чел. Вкл. без 4-х ТП. В 7:18 без ТП-811 (поврежден ОПН). В 8:06 ОПН демонтирован, все включено		0:58		интернат / 15ТП / 0,4МВт	380	+5, облач
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	17.04.16	9:00	17.04.16	9:05	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		школа, котельная / 13ТП / 0,08 МВт / 900 чел	21	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	8	17.04.16	9:00	17.04.16	10:29	1:29	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв (инфор о поврежд)	С РТП-20105 сняли ветку		1:29		250 чел / 0,1 МВт / 5ТП / школа, дс	326	+7, дождь
Прим.ЦЭС	6	Промышленная	1	17.04.16	9:33	17.04.16	9:48	0:15	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:15		0,1 МВт / 2ТП	25	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	17.04.16	12:43	17.04.16	12:47	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:04		котельная, школа / 18ТП / 482 чел / 0,2 МВт	27	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	11	17.04.16	13:13	17.04.16	15:46	2:33	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Включен без 1-го ТП. Затекание воды в ТП-6631 на секционированные шины 10 кВ, отключен разъединителем, в 15:46 ТП-6631 запитано по ф.1 Ивановка.		2:33		221 чел / 0,1 МВт / 5ТП	58	+8, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	17.04.16	13:16	17.04.16	13:18	0:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:02		55 чел / 0,1 МВт / 1ТП	14	+8, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль	18	17.04.16	13:34	17.04.16	13:34	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+8, дождь, ветер

Прим.ЦЭС	10	Хороль	23	17.04.16	13:34	17.04.16	13:34	0:00	МТЗ, АПВ усп		0:00		нет	0	+8, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Промышленная	16	17.04.16	16:27	17.04.16	21:05	4:38	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Вкл. после чистки проходных изоляторов из ЗРУ-10 на ПС Промышленная. Повреждение на вед. отпайке.	4:38		быта нет / 0,1 МВт / ЗТП	463	+8, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Промышленная	25	17.04.16	16:25	18.04.16	10:17	17:52	Газовая защита	В-10 ф.25 питает согласующий тр-р 10/6 кВ 3,2 МВА. Потребителю полностью обеспечен резерв. Тр-р проверен, испытан, газа в реле нет. Затекает вода в клемник газ. реле. Устранено.	ф.4 Новоникольск, ф.8 Мелькомбинат	0:29	17.04.2016 16:54	насосная / 7ТП / 400 чел / 0,9МВт	420	+8, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Ольга	по ф.5 РП-10 ф.5	17.04.16	17:37	17.04.16	19:35	1:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	в 19-35 включили до оп 383 (запитано с.Николаевка, более 50%). Налепание мокрого снега на спуски РТП-2049. Устранено и включено.		1:58	17.04.2016 19:35	нет / ЗТП / 0,05МВт / 60 чел	98	0, мокрый снег
Хаб.ЦЭС	6	ЮМР	13	17.04.16	18:13	17.04.16	19:26	1:13	МТЗ с 33, АПВ выв, РПВ усп	На х.х.		0:00		нет	0	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.5 рекл оп.207	17.04.16	18:40	17.04.16	20:04	1:24	МТЗ. РПВ ну.	Включен без одного ТП. В пролете оп. 328/105 - 328/106 сняли ветку с проводов, вкл. в 21:20..		1:24		нет / ЗТП / 0,02МВт	23	+5, морось
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	9	17.04.16	18:45	17.04.16	20:02	1:17	"земля" от КУ	Включен без одного КТП-6956 (зерноток, без нагрузки), разрушение проходного изолятора. Устранено и включено 18.4.16 в 14:07.		1:17		1650 чел / 0,3 МВт / 23ТП / котельная, школа, дс-2	256	+5, морось
Прим.ЗЭС	10	Заря	2	17.04.16	23:36	18.04.16	0:09	0:33	МТЗ. РПВ усп.	с. Бусевка, 716чел.		0:33		котельная, насосная, интернат / 6ТП / 0,15МВт	83	+4, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря	4	17.04.16	23:36	18.04.16	0:12	0:36	МТЗ. РПВ усп.	с. Кронштадка, 409чел.		0:36		котельная, насосная / 6ТП / 0,15МВт	84	+4, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	14	18.04.16	0:05	18.04.16	0:48	0:43	МТЗ. РПВ ну.	Лвл=13,7км. с.Бычиха, Казакевичево 1425чел. Вкл. без с.Казакевичево 120 чел. В 07:19 запитан от ф-1А Бычиха, выделен участок от оп. №72 до оп. №112 без потребителя (в пролете опор №100-101 большое дерево без повреждения провода). Внешнего воздействия нет. Устранено и включено полностью 18.4.16 в 12:15.		0:43		Водозабор, котельная, школа / 21ТП / 0,8МВт	272	+3, облачно
Хаб.СЭС	10	Чегдомын	11	18.04.16	5:42	18.04.16	5:47	0:05	ав. откл. РПВ усп	Чегдомын 1000 чел.		0:05		котельная / 15ТП / 1,5МВт	127	0, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		18.04.16	5:23	18.04.16	5:23	0:00	МТО. АПВ усп. ИМФ ф-А=0 30км.	Обход без замечаний.		0:00		нет	0	0, ясно
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - РЦ с отп. Городская, Ц	С-7	18.04.16	6:47	18.04.16	6:47	0:00	ХТЭЦ-1: МТО. АПВ усп. РЦ: ВЧБ. АПВ усп	При обходе на оп.16 гнездование птиц, видимых повреждений нет.		0:00		нет	0	0, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	18.04.16	10:58	18.04.16	11:40	0:42	"земля" от КУ	В 11:40 включен полностью для поиска "земли" прибором. На оп.679 разрушен изолятор по ф.С. Устранено в 16:11.		0:42		школа, котельная, д/с / 27ТП / 0,5МВт / 1217 чел	420	+3, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	18.04.16	11:27	18.04.16	11:33	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:06		нет / 7ТП / 0,1МВт / 450 чел	10	+5, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	8	18.04.16	11:27	18.04.16	11:33	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:06		д/с, школа / 5ТП / 0,25МВт / 250 чел	25	+5, дождь
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ	20	18.04.16	18:20	18.04.16	19:50	1:30	"земля" от КУ	Запитано более 50% нагрузки. В 20:05 включен полностью. Повреждение на вед. ТП-2317.		1:30		нет / 0,3МВт	321	+6, облачно
Прим.ЦЭС	10	Покровка	4	19.04.16	5:00	19.04.16	5:04	0:04	МТЗ, РПВ усп.			0:04		нет / 790 чел / ЗТП / 0,16 МВт	80	+1, ясно
Прим.ЗЭС	10	Рождественка	7	19.04.16	8:40	19.04.16	8:47	0:07	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	В КТП 5049, произведена замена предохранителей 10кВ.		0:07		школа, котельная, д/с / 6ТП / 0,1МВт / 728 чел	10	+5, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Рождественка	8	19.04.16	8:40	19.04.16	8:47	0:07	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	Обход без замечаний.		0:07		нет / 2ТП / 0,01МВт / 243 чел	1	+5, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	19.04.16	9:11	19.04.16	12:03	2:52	МТО, АПВ выв, РПВ не произв.	На вед. отпайке оп.14/01 убрана ветка с проводов, спилено наклоненное дерево с края просеки.		2:52		нет / 0,87МВт	2500	+3, мокр снег

ЭС ЕАО	10	КРС	167	19.04.16	10:50	19.04.16	15:00	4:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	В пр.оп.167-00/20-21 обрыв 3-х проводов спиленным деревом (расчистка просеки ВЛ-110 подрядной организацией "Энергосистема Амур"). Сообщено в СБ. Устранено.	ф.153	0:49	19.04.2016 11:39	нет / 2ТП / 0,02МВт	13	+5, ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	19.04.16	14:06	19.04.16	14:10	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:04		нет / 1ТП / 0,1МВт / 55 чел	22	+11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная	16	19.04.16	18:45	19.04.16	20:40	1:55	МТЗ, РПВ не произв.	Включен без трех ТП. В пр.оп.48/7-48/8 из-за наклона опоры (болотистая местность) обрыв 2-х проводов. Устранено и все включено в 22:33		1:55		котельная / 10ТП / 0,3МВт / 1156 чел	370	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	6	20.04.16	3:45	20.04.16	3:49	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:04		школа / 13ТП / 1500 чел / 0,3 МВт	47	+3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	8	20.04.16	5:37	20.04.16	22:17	16:40	"земля" от КУ	Потребителю предварительно обеспечены резерв. Повреждение головного уч.КЛ. В 22:17 включен на ХХ.	ф.27	0:00		нет	0	+4, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	13	20.04.16	6:18	20.04.16	7:16	0:58	"земля" от КУ	Включен без двух ТП, вкл в 7:44 без РТП9-127, вкл в 8:55. Осмотр без замечаний. (земля самоустранилась)		0:58		школа, котельная / 7ТП / 384 чел / 0,15 МВт	90	+5, дождь
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	6	20.04.16	8:20	20.04.16	8:24	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:04		школа / 13ТП / 1500 чел / 0,3 МВт	50	+5, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Куприяновка	3	20.04.16	8:26	20.04.16	10:28	2:02	КУ, земля	Оп 335 заменен поврежденный изолятор.		2:02		школа, д/с, адм, скваж / 0,1 МВт / 607 чел / 9ТП	29	+1, дождь
Ам.ЦЭС	10	Томичи	7	20.04.16	8:35	20.04.16	9:50	1:15	КУ, земля	Оп 184 заменен поврежденный изолятор.		1:15		школа, кот, больн / 0,2 МВт / 700 чел / 6ТП	147	+1, снег
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцелово		20.04.16	10:50	20.04.16	13:19	2:29	ДЗ Зз, АПВ ну, РПВ ну	С обесточиванием ПС Венцелово. Осмотр: под оп. 59 труп журавля со следами перекрытия, на оп 59 гнездо журавля. /на ПС Дежнево при РПВ не вкл В-35 "Венцелово", произведена замена катушки включения/.		2:29		школа, д/с, чквж / 0,1 МВт / 700 чел	566	+4, облачно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	4	20.04.16	11:09	20.04.16	11:09	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	9	20.04.16	11:14	20.04.16	13:42	2:28	КУ, земля	Оп 47 заменен поврежденный изолятор.		2:28		насосн, школа / 1,6 МВт / 2856 чел / 22ТП	4000	+7, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.5 реклоузер	20.04.16	11:20	20.04.16	16:08	4:48	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Вкл в 12:55 (без 2ТП), вкл в 16:08 . Оп 278 заменен поврежденный изолятор, пр оп 277-279 устранен склест проводов.		4:48		нет / 0,01 МВт / 18 чел / 3ТП	384	+9, ветер
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	13	20.04.16	11:33	20.04.16	12:05	0:32	КУ, земля	Осмотр без замечаний (земля самоустранилась)	ПС Знаменка ф1	0:32		школа, кот / 7ТП / 384 чел / 0,15 МВт	45	+8, дождь
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное	11	20.04.16	12:10	20.04.16	12:15	0:05	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп.			0:05		нет / 0,2 МВт / 130 чел / 5ТП	17	+11, облачно
Прим.ЗЭС	10	Новотроицкое	1	20.04.16	12:30	20.04.16	12:35	0:05	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:05		школа, д/с, насосн, кот / 0,1 МВт / 478 чел / 3ТП	8	+5, веетр
ЭС ЕАО	10	Биджан	222	20.04.16	12:46	20.04.16	14:11	1:25	КУ, земля	Оп 222-00/76 устранен обрыв вязки.	ф52	1:44	20.04.2016 14:30	школа, насосн / 0,2 МВт / 600 чел / 9ТП	111	+6, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное	127	20.04.16	13:23	20.04.16	14:21	0:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:58		кот, д/с, школа / 0,1 МВт / 350 чел / 7ТП	63	+6, дождь
ЭС ЕАО	10	Благословенное	117	20.04.16	13:23	20.04.16	13:23	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+6, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка	20	20.04.16	13:31	20.04.16	16:25	2:54	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл в 15:10 (запитано 2ТП), вкл в 16:25 без ТП5070, вкл в 17:05. Устранен склест проводов на спусках от РТП к ТП, произв. перетяжка проводов.		2:54		школа, кот / 0,1 МВт / 352 чел / 8ТП	290	+18, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря	4	20.04.16	13:33	20.04.16	13:37	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:04		школа, кот, насосн / 0,1 МВт / 409 чел / 6ТП	9	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	20.04.16	13:39	20.04.16	13:39	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	20.04.16	13:46	20.04.16	13:46	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+10, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Восточная	В-35 1Т	20.04.16	14:30	20.04.16	14:30	0:00	МТО, АПВ усп.	На ПС Восточная на сш-35кВ негабарит ф.В, и ф.С из-за сезонного вспучивания грунта.		0:00		нет	0	+8, дождь
Прим.ЗЭС	10	Роцино	5	20.04.16	14:58	20.04.16	19:42	4:44	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп 15 заменен поврежденный из олятор, фА.		4:44		школа, кот, д/с / 0,1 МВт / 711 чел / 3ТП	473	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Роцино	2	20.04.16	15:02	20.04.16	15:04	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:02		нет	23	+10, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	25	20.04.16	15:02	20.04.16	15:02	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+8, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Тополево	16	20.04.16	15:20	20.04.16	16:17	0:57	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном участке.		0:57		нет / 0,2 МВт / 200 чел / 4ТП	190	+6, дождь

Прим.ЗЭС	10	Новопокровка	4	20.04.16	15:35	20.04.16	18:40	3:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп 135-136 убрано упавшее дерево.		3:05		школа, кот/ 0,01 МВт/ 245 чел/ЗТП	180	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	20.04.16	15:48	20.04.16	15:50	0:02	ББ, РПВ усп			0:02		кот, насосн, школа, ФАП/ 0,3 МВт/480 чел/ЗТП	10	+14, ветер
Прим.ЗЭС	10	Новотроицкое	1	20.04.16	16:05	20.04.16	17:42	1:37	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл в 16:18 (ост ЗТП), вкл в 17:42. Пр оп 107-108 устранен схлест проводов; оп 107 заменен поврежденный изолятор.		1:37		школа, д/с, кот, насосн/0,1 МВт/ 478 чел/ 8ТП	162	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Многоудобное	11	20.04.16	16:12	20.04.16	16:27	0:15	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну.	Пр оп 73-74 снята ветка.		0:15		нет/ 0,1 МВт/ 130 чел/ЗТП	25	+15, облачно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	8	20.04.16	16:24	20.04.16	17:04	0:40	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:40		нет/ 0,01 МВт/ 140 чел/ ЗТП	11	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	20.04.16	16:28	20.04.16	19:32	3:04	КУ, земля	Оп 63 заменен поврежденный изолятор.	ПС Лесозаводск ф7	0:59	20.04.2016	школа, д/с, кот/ 0,2 МВт/ 621 чел/16ТП	196	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рождественка	8	20.04.16	17:57	20.04.16	17:58	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:01		нет/ 0,01 МВт/ 243 чел/ 2ТП	1	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	8	20.04.16	18:07	20.04.16	20:23	2:16	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл в 20:23 без 1ТП (вед), вкл в 20:43. Осмотр без замечаний.		2:16		нет/ 0,01 МВт/ 140 чел/ ЗТП	45	+10, ветер
ЭС ЕАО	6	МК	7	20.04.16	18:59	20.04.16	19:02	0:03	МТО, АПВ запрет, РПВ усп			0:03		кот, д/с/ 0,4 МВт/ 2300 чел/ 11ТП	25	+9, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	6	20.04.16	20:18	21.04.16	1:17	4:59	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В пр.оп.27-28 устранен обрыв верхнего провода, заменен изолятор.		4:59		кот/ 0,3 МВт/250 чел/7ТП	200	+11, ветер
Хаб.СЭС	6	Городская	14	21.04.16	6:15	21.04.16	6:37	0:22	МТЗ, АПВ выв.	г.Амурск, 3485 ч. Включен без ТП-92. В 6:55 включен полностью. Повреждение одного из параллельных кабелей между ТП-90 и ТП-92, отключен. /определено МП: повреждение КЛ 29 м от ТП 92.		0:22		насосная / 7ТП / 0,6МВт	230	+4, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	6	21.04.16	7:57	21.04.16	9:00	1:03	МТО, АПВ ну.	Пр оп 28-29 устранен схлест проводов.		1:03		кот/ 0,3 МВт/250 чел/7ТП	387	+5, обл
ЭС ЕАО	10	Левобережная	173	21.04.16	7:56	21.04.16	8:32	0:36	КУ, земля	Вкл с выделенным уч., вкл в 17:00. Оп. 173-00/36 повреждена коцевая муфта. Устранено.		0:36		нет/ 0,3 МВт/ 450 чел/ 5ТП	418	+5, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка	9	21.04.16	9:40	21.04.16	12:05	2:25	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение на ведомственной отпайке.		2:25		нет/ 0,12 МВт/ 295чел/ 7ТП	290	+4, облачно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	21.04.16	9:58	21.04.16	10:00	0:02	Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп			0:02		нет	5	+10, облачно
Прим.ЮЭС	110	Находка - НСРЗ		21.04.16	10:00	21.04.16	10:12	0:12	НЗЗ 1ст, ДЗ Зз, МТО, АПВ ну, РПВ усп	С обесточиванием ПС НСРЗ. В пр. оп. 7-8 распушение грозотроса ближе к оп.7, устранение замечания планируется при плановом выводе ВЛ 110 в ремонт в 20-х числах мая, после согласования с потребителем.		0:12		3,7 МВт/5100 чел/ г.Находка	740	+10, облачно
Хаб.СЭС	10	Хурба	17	21.04.16	10:02	21.04.16	10:12	0:10	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:10		кот, аэропорт/0,6 МВт/ 50 чел/ 2ТП	225	+8, облачно
Прим.ЦЭС	10	Кожзавод	22	21.04.16	10:10	21.04.16	10:16	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:06		нет/ 0,2 МВт/1ТП/ быта нет	1	+14, облачно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	13	21.04.16	11:05	21.04.16	12:48	1:43	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение на ведомственной отпайке ("ИП Тутынин").		1:43		насосн/0,3 МВт/ 46 чел/ 7ТП	175	+16, облачно
Прим.ЦЭС	10	Б.Оренбургская	6	21.04.16	11:41	21.04.16	12:41	1:00	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до оп.53, потребителю обеспечен резерв., вкл в 18:32. Оп 300 заменен поврежденный изолятр.	ПС Пограничная ф4	1:00		школа, приотд/ 0,3 МВт/ 1500 чел/ 13ТП	330	+19, облачно
Ам.ЗЭС	35	Георгиевка - Саскаль		21.04.16	11:45	21.04.16	11:55	0:10	МТО, АПВ ну, РПВ усп	С обесточиванием ПС Саскаль		0:10		школа, д/с, больн, вч/ 0,1 МВт/ 1278 чел	16	+8, ветер
Ам.СЭС	35	Овсянка - Чалбачи		21.04.16	14:00	21.04.16	14:09	0:09	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	С обесточиванием ПС Чалбачи, Юбилейная.		0:09		школа, больн, кот, скваж/ 0,2 МВт/ 3546 чел	50	+4, ветер
Ам.ВЭС	10	Городская	5	21.04.16	14:07	21.04.16	17:04	2:57	КУ, земля	Вкл до ЛР 776 (ост 6ТП), вкл в 17:45. Оп. 109 заменен поврежденный изолятор.	ф3	2:22	21.04.2016 16:29	школа, кот, скваж/ 0,6 МВт/ 4190 чел/ 19 ТП	1200	+11, ветер
Ам.СЭС	35	Сквородино - Джалинда		21.04.16	14:20	21.04.16	14:26	0:06	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	С обесточиванием ПС Джалинда.		0:06		школа, д/с, адм, кот, скваж/ 0,6 МВт/ 1627 чел	40	+4, ветер
Ам.СЭС	10	Талдан-т	10	21.04.16	15:20	21.04.16	15:26	0:06	МТО, АПВ нет, РПВ усп.			0:06		скваж/ 0,1 МВт/ 236 чел/ 5ТП	5	+3, снег
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	21.04.16	15:58	21.04.16	16:00	0:02	Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.			0:02		нет/ 0,1 МВт/ 500 чел/ 7ТП	5	+14, облачно
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	21.04.16	17:10	21.04.16	18:02	0:52	МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну	Вкл с выделенным уч, вкл в 18:02. оп.234-02/2 повреждена концевая муфта. Устранено.	ф219	1:17	21.04.2016 18:27	кот, школа, ОВД, кнс/ 0,8 МВт/3500 чел/ 8ТП	1217	+11, пасмурно

Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	21.04.16	17:27	21.04.16	17:29	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:02		кот, школа/ 0,4 МВт/ 700 чел/ 8ТП	17	+20, облачно
Ам.ВЭС	10	Ярцево	10	21.04.16	17:38	21.04.16	20:32	2:54	КУ, земля	На оп.160 заменен изолятор.		2:54		школа, кот, д/с, адм/ 0,1 МВт/ 150 чел/ 3ТП	131	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи	1	21.04.16	18:37	21.04.16	20:44	2:07	Ав.откл. АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение В-10 кВ (шум в баке, ф.В). Устранено.		2:07		нет/ 0,01 МВт/ 46чел/ 2ТП	21	+10, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	21.04.16	19:33	21.04.16	21:59	2:26	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед. отпайке "Дзержинец".		2:26		школа, д/с, кот/ 0,7 МВт/ 1000 чел/16ТП	303	+10, облачно
Ам.ВЭС	10	Александровка	1	21.04.16	19:05	21.04.16	19:20	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:15		кот/ 0,15 МВт/ 463 чел/ 3ТП	29	+6, гроза
Ам.ЗЭС	10	Восточная	16	21.04.16	19:37	21.04.16	19:37	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+8, дождь
ЭС ЕАО	6	Кульдур	239	21.04.16	22:26	21.04.16	22:37	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	п.Кульдур, 1300чел.		0:11		очистные, д/с / 6ТП / 0,29МВт	53	+8, облачно
Ам.СЭС	10	Энергия	4	21.04.16	20:20	21.04.16	20:20	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+7, дождь
Ам.СЭС	10	Энергия	13	21.04.16	20:38	21.04.16	20:38	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+7, дождь
Ам.СЭС	10	Светлая	36	21.04.16	21:02	21.04.16	21:02	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+7, дождь
Ам.СЭС	10	Энергия	11	21.04.16	21:04	21.04.16	21:04	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+7, дождь
Прим.ЮЭС	6	А	3	22.04.16	2:13	22.04.16	23:05	20:52	ав.откл.	Повреждение КЛ-6. Потребители запитаны от резерва. Повреждения кабеля на расстоянии 475 м от ПС А. /устранено в 23:05; установл вставка 5 м, 2 соед.муфты/.	ф.12 ПС МГ	0:33	22.04.2016 2:46	нет / 8ТП / 0,03МВт	15	+9, пасм
Ам.СЭС	10	Сковородино	18	22.04.16	1:09	22.04.16	1:27	0:18	МТО, АПВ выв, РПВ усп.			0:18		нет / 0,04МВт	13	+7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Западная	28	22.04.16	5:57	22.04.16	7:48	1:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	п.Угловое (Совхоз), 131чел. Включен без ТП-5185, поврежден кабель от РТП до ТП-5185. Устранено в 16:11, вкл. по норм. сх.		1:51		нет / 11ТП / 0,1МВт	185	+10, дождь
Ам.СЭС	10	Сковородино	5	22.04.16	7:16	22.04.16	7:16	0:00	МТО. АПВ усп			0:00		нет	0	норма
ЭС ЕАО	6	Кульдур	239	22.04.16	8:10	22.04.16	8:17	0:07	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	Пр. оп. 239-00/66-67 упало старое дерево (лиственница) 20м. без повреждения провода.		0:07		очистные сооруж д/сад / 6ТП / 0,5МВт / 1300 чел	61	+8, н/б дождь
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	1	22.04.16	9:24	22.04.16	9:28	0:04	ав. откл. РПВ усп	с.С-Алексеевк, с.Байкал, 165чел.		0:04		школа, котельная / 0,2МВт / 6ТП	3	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	6	22.04.16	9:24	22.04.16	9:31	0:07	ав. откл. РПВ усп	с.Барановка с.Богуславка, 1500чел.		0:07		школа, детприют / 0,4МВт / 13ТП	68	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	22.04.16	10:14	22.04.16	10:15	0:01	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	с. Сосновка, с. Луговое, с. Лебедино, 553чел. Оп. 48 ф."В" коронация изолятора, в 18:11 замечание устранено.		0:01		котельная, насосная / 9ТП / 0,2МВт	0	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Пограничная	4	22.04.16	10:44	22.04.16	13:04	2:20	КУ, земля	п.Пограничн. с.Бойкое, 330чел. Вкл. с "землей". В 11:30 запитано 2ТП. Выделен участок от РС 527 до РК 526 без потребителя. На оп. 366 заменили изолятор Ф "В", вкл. по норм. сх. 23.4.16 в 12-24.		2:20		нет / 0,1МВт / 9ТП	466	+10, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	5	22.04.16	11:12	22.04.16	13:35	2:23	КУ, земля	с.Лермонтовка, щ/ус Лермонтовка, с.Добролюбово, с.Дальний-Восток, (660 чел.). Заменен изолятор фаза В опоры №2.		2:23		школа, котельная, д/сад с эл.котлом, ВНС / 22ТП / 0,5МВт	1192	+5, дождь
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	4-й участок	22.04.16	11:30	22.04.16	12:16	0:46	МТЗ. РПВ ну.	часть п.Лозовый, 541чел. В пр. оп. №62-63 убрали ветку с проводов.		0:46		больница / 8ТП / 0,5МВт	375	+12, дождь
Прим.ЮЭС	10	Безверхово	2	22.04.16	11:43	22.04.16	13:01	1:18	Без блинкеров. РПВ ну	с.Безверхово, 540чел. Повреждение в сетях потребителя (на вед. отп.)		1:18		Котельная, водонасосные, детсад / 0,2МВт / 6ТП	200	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	1	22.04.16	13:08	22.04.16	15:55	2:47	ав. откл. РПВ ну	с.С-Алексеевк, с.Байкал, 165чел. Вкл. без 2-х ТП, появилась "земля". В 17:16 вкл. без отп. погранзаставы "Кордонка", вкл в 20:13. Оп 300 (схлест пров.) заменен поврежденный изолятор.		2:47		п/з, школа, котельная / 0,2МВт / 6ТП	140	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	6	22.04.16	13:10	22.04.16	16:18	3:08	КУ, земля	с.Барановка с.Богуславка, 1500чел. Вкл. 70% нагрузки. В 16:46 вкл. без ТП 5366 быт, разрушен прох. изолятор ф."В" на вводе 10 кВ. В 18:17 устранено и вкл. по норм. сх.		3:08		школа, детприют / 0,4МВт / 13ТП	1300	+7, дождь
Хаб.СЭС	10	Хурба	17	22.04.16	13:18	22.04.16	13:28	0:10	МТЗ. РПВ усп.			0:10		Аэропорт, котельная, В/Ч / 0,8МВт / 2ТП / 50 чел	130	+10, облачно
Прим.ЦЭС	10	Кожзавод	1	22.04.16	13:39	22.04.16	16:34	2:55	МТЗ. РПВ ну.	часть г.Уссурийск, 100чел. Повреждение изол. Ф. В оп. №21. Запитан от резерва без 2-х ТП. Устранено и вкл. по норм. сх.	ф-7 Барановский полигон	1:41	22.04.2016 15:20	зона / 12ТП / 0,8МВт	1510	+9, дождь

Прим.ЗЭС	35	Сташевка	T2	22.04.16	14:36	22.04.16	20:16	5:40	ДЗТ.	Обесточены 1 и 2 С 10 кВ, запитаны от Т1, кроме Ф-4 (блинкер МТЗ, вкл в 15:25). Осмотр зоны ДЗТ: на ТСН-2 поврежден проходной изолятор ф."С" 10 кВ. Устранено и Т2 введен в работу.	Т1	0:19	22.04.2016 14:55	с. Зеленодольское, 593 чел./ 0,5МВт	166	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Сташевка	4	22.04.16	14:36	22.04.16	15:25	0:49	МТЗ. РПВ не дел.	с. Зеленодольское, 120 чел. Вкл. без ТП 3415, затекание воды. В 17:59 включен полностью по нормальной схеме, устранено затекание воды.		0:49		нет / ЗТП / 0,1МВт	81	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	5	22.04.16	16:17	22.04.16	16:17	0:00	МТЗ. АПВ усп.			0:00		нет	0	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	22.04.16	16:17	22.04.16	16:17	0:00	МТЗ. АПВ усп.			0:00		нет	0	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	8	22.04.16	16:38	22.04.16	18:51	2:13	МТО. АПВ, РПВ ну	с.Ильмовка, 140чел. Вкл. без КТП-1117, вкл в 21:02. после замены поврежденного изолятора.		2:13		нет / 0,2МВт / ЗТП	44	+10, сильный дождь
Ам.ВЭС	10	Ильиновка	1	22.04.16	17:22	22.04.16	17:22	0:00	МТО. АПВ усп			0:00		нет	0	+12, облачно
Прим.ЦЭС	110	Приозёрная - Липовцы		22.04.16	18:41	22.04.16	18:41	0:00	Приоз.: ТНЗНП 2 ст. АПВ усп. Лип: В-110 не отключался	Обход 23.4.16 на оп. 74 следы перекрытия на Ф "В" изоляция (стекло) не повреждена.		0:00		нет	0	+9, дождь
Хаб.ЦЭС	6	Горький	1	22.04.16	19:40	22.04.16	19:56	0:16	КУ, земля	Вкл без 4ТП, вкл в 23:20 с выделенным у (ост 12 ч.домов с.Гаровка), оставлено до утра. В 5:24 23.4.16 начат осмотр, заменён изол. оп. №41, вкл. полностью в 7:45.		0:16		КНС, насосная горячей воды, школа, д/сад, котельная в/ч-42146 / 18ТП / 1МВт / 3568 чел	80	+3, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка	15	22.04.16	19:45	22.04.16	20:01	0:16	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	часть с.Уборка, Варпаховка, Каменка, Заметное, 527чел.		0:16		школа, котельная / 0,1МВт / 14ТП	89	+5, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	13	22.04.16	19:35	22.04.16	19:51	0:16	МТЗ, РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя		0:16		школа / 415 чел / 4ТП / 0,1 МВт	30	+5, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	22.04.16	20:00	22.04.16	20:09	0:09	МТЗ. АПВ, РПВ ну.	часть с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел. Вкл. без ТП-3156, повреждены ОПН, исключены из сх. Вкл в 21:12.		0:09		насосная, котельная / 27ТП / 0,7МВт	104	+4, дождь, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко	4	23.04.16	0:20	23.04.16	0:35	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Планируется обход.		0:15		школа, больн/ 0,2 МВт/ 332 чел/ 5ТП	20	+1, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	23.04.16	9:03	23.04.16	9:03	0:00	1ст НЗНП, 2з ДЗ. АПВ усп	Осмотр зоны ИМФ без замечаний		0:00		нет	0	+6, пасм
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	2	23.04.16	13:01	23.04.16	14:53	1:52	ав. откл. РПВ не произв (инф-я о поврежд)	часть п.Волчанец, 800чел. Оп. № 16 (схлёт пров.) заменили изолятор верхней фазы.		1:52		котельная, ЦТК-22 / 4ТП / 0,9МВт	1683	+10, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	23	23.04.16	15:22	23.04.16	16:16	0:54	МТЗ. РПВ ну.	Выделен каб. участок между ТП-540 яч.2 и оп. №23-00/15 без потребителя. Устранено 5.05.16	ф-477 ГЗУ	0:54		золоудаление ТЭЦ / 6ТП / населения нет / 0,05МВт	44	+10, н/б дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф-15 откл. СП-5	23.04.16	16:45	23.04.16	17:10	0:25	ав. откл. АПВ ну. РПВ усп			0:25		нет / 0,01МВт / ЗТП / населения нет	25	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Верхняя	15	23.04.16	18:44	23.04.16	18:49	0:05	ав. откл. РПВ усп	п.Смоляниново, 20чел.		0:05		нет / 0,04МВт / 1ТП	5	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	ОПП Волочаевка-2	ВЧ	23.04.16	22:19	27.04.16	19:50	93:31	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ от ОПП Волочаека-2 до оп. №1. Устранено.	ф"Поселок"	1:12	23.04.2016 23:31	нет/ 0,03 МВт/ 700 чел/ ЗТП	39	+6, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	7	24.04.16	4:53	24.04.16	4:54	0:01	Ав.откл. АПВ ну, РПВ усп.	Обход, замечаний нет.		0:01		нет/ 0,1 МВт/ 119 чел/ 4ТП	1	+5, облачно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	4	24.04.16	16:40	24.04.16	16:41	0:01	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:01		520 чел / 5ТП / школа, дс, насосная, котельная / 0,9 МВт	15	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Новорусановка	1	24.04.16	18:15	24.04.16	18:26	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	При осмотре обнаружено перегорание предопр. 10кВ КТП 3364, произведена замена трансформатора 160 кВА. ТП вкл. в 20:50.		0:11		517 чел / школа, котельная, насосная / 7ТП / 0,1 МВт	20	+8, ясно
Ам.ЦЭС	10	РП-Любимое	6	24.04.16	18:16	24.04.16	18:36	0:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:20		нет / 6ТП / 0,03 МВт	10	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	24.04.16	18:45	24.04.16	18:47	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:02		5ТП / 480 чел / школа, дс, котельная / 0,3 МВт / 160 чел	10	+14, ясно

Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф-15 откл. СП-5	25.04.16	1:06	25.04.16	4:56	3:50	ав. откл. АПВ, РПВ ну	Произведена регулировка привода В-10кВ СП-5 (не включался). Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. "Оздоровительный центр Ружино". 16-45 ЗЭС Лесозаводск по Ф-15 участок ВЛ от оп.113 до РК-7 введен в работу. Отданы шлейфа на оп.117 в сторону абонентской отп.Пионерлагерь	3:50	нет / 0,01МВт / ЗТП / населения нет	15	+7, облачно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	по ф-6 откл. СП-8	25.04.16	7:54	25.04.16	7:58	0:04	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп		0:04	нет / ЗТП / 100 чел	1	-8, ясно
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-1 - Волна с отп 1Р-тяг		25.04.16	9:46	25.04.16	9:46	0:00	ВТЭЦ-1: 6/6, АПВ усп, Волна: НЗЗ 1 ст, АПВ усп	Оп.24 следы перекрытия на поддерживающем полимерном изоляторе шлейфа верхнего провода. Под опорой обгоревшая ворона. Устранено (заменен подвес.изолятор верх.провода)	0:00	нет	0	+8, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	3	25.04.16	10:25	25.04.16	10:25	0:00	МТО, АПВ усп.		0:00	нет	0	+6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	29	25.04.16	10:37	25.04.16	10:58	0:21	МТО, АПВ нет, РПВ усп.		0:21	300 чел / 0,3 МВт / 10 ТП / котельная, школа	330	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина	2	25.04.16	12:26	25.04.16	12:30	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.		0:04	нет / 2ТП / 60 чел	3	+10, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	29	25.04.16	12:40	25.04.16	12:47	0:07	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	Оп.31 наклон (болото), схлест проводов. Устранено	0:07	300 чел / 0,3 МВт / 10 ТП / котельная, школа	270	+10, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	2	25.04.16	13:24	25.04.16	13:30	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.		0:06	1000 чел / 0,2 МВт / 8ТП	20	+10, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	10	25.04.16	13:24	25.04.16	13:30	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп		0:06	842 чел / 0,2 МВт / 13ТП / котельная, дс, хлебзавод, вн башня	20	+10, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль	23	25.04.16	13:33	25.04.16	15:38	2:05	"земля" от КУ	Включен без двух ТП. В пр.оп.163-164 на провода падение сухого дерева (без повреждения пров.). В 16:12 включен полностью	2:05	345 чел / школа / 7ТП / 0,1 МВт	305	+10, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Полевая	19	25.04.16	14:00	25.04.16	14:08	0:08	МТЗ, РПВ усп.		0:08	800 чел / 0,6 МВт / 12ТП / школа, котельная, дс	55	+15, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Полевая	20	25.04.16	14:00	25.04.16	14:08	0:08	МТЗ, РПВ усп.		0:08	400 чел / 0,3 МВт / 11ТП / школа, дс, котельная	22	+15, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Речная	5	25.04.16	14:18	25.04.16	14:25	0:07	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.		0:07	1019 чел / 0,1 МВт / 10ТП / нефтебаза, связь, жд станция, котельная	44	+15, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Новосельская	3	25.04.16	14:38	25.04.16	17:20	2:42	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без ТП3046 (повреждены 2 прох.изолятора). В 18-35 устранено и все включено	2:42	1251 чел / 0,1 МВт / 5ТП / школа, котельная-3	300	+10, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Полевая	21	25.04.16	15:26	25.04.16	15:29	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп		0:03	школа, котельная / 0,1 МВт / 6ТП / 360 чел	3	+10, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	13	25.04.16	18:42	25.04.16	18:44	0:02	"земля" от КУ, ф.В	В 18:44 вкл до РЛ78 оп.29. запитали 9ТП из 17. В 21:03 включен полностью (РТП 3316 на подвижном ноже Ф"В" отгорел шлейф, упал на траверсу). Устранено.	0:02	нет / 0,4 МВт / 17ТП / 2800 чел	14	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	5	25.04.16	21:00	25.04.16	21:06	0:06	ав. откл. РПВ усп		0:06	2 п/з / 2ТП / 0,1МВт / 80 чел	3	+7, ясно
Ам.ЗЭС	10	Бочкарёвка	16	26.04.16	7:20	26.04.16	7:27	0:07	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	с.Томское1, 1945чел.	0:07	котельная, школа / 10ТП / 0,5МВт	60	+4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	8	26.04.16	10:00	26.04.16	10:07	0:07	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Корсаковка, 250чел.	0:07	школа / 6ТП / 0,1МВт	43	+9, облачно
Ам.ЦЭС	10	Варваровка	25	26.04.16	10:00	26.04.16	10:44	0:44	МТО, АПВ запрет, РПВ усп	с.Варваровка, 2400 чел.	0:44	Школа, АТС, больница / 6ТП / 0,3МВт	248	+7, облачно

Ам.ЦЭС	10	Северная	2	27.04.16	9:43	27.04.16	12:40	2:57	от КУ	В пр.оп.59-65 а/м Ніпо гос.ном.е640НС обрыв 2-х проводов, срыв 12 изоляторов. Виножник с места скрылся. Сообщено в СБ, полицию. Включен до оп.59, запитано 80%. В 16:15 устранено и включен полностью.		2:57		нет / 18ТП / 0,5МВт	315	+9, ясно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	3	27.04.16	12:40	27.04.16	13:23	0:43	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Борисовка, 200чел. В 13:04 от резерва запитано 2 ТП. В 13:23 включен, запитано 2 ТП. В 13:47 включен полностью. В ТП-20011 разрушен разрядник по ф.В, устранено.	ф.1	0:43		школа / 6ТП / 0,01МВт	164	+16, ясно
Ам.ВЭС	10	Набережная	14	27.04.16	13:51	27.04.16	13:51	0:00	МТЗ-1, АПВ усп.			0:00		нет	0	+10, обл
Ам.ВЭС	6	Бурейск	24	27.04.16	13:55	27.04.16	13:56	0:01	МТЗ-2, АПВ ну, РПВ усп.			0:01		нет / 0,36МВт	6	+10, обл
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное	11	27.04.16	17:43	27.04.16	18:47	1:04	ав.откл., АПВ нет, РПВ ну.	с.Кучелиново, 130чел. В 18:13 включен до РЛ-1 оп. 72, без нагрузки, бригада в обходе. В 18:47 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.		1:04		нет / 5ТП / 0,1МВт	106	+13, обл
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		28.04.16	4:50	28.04.16	4:50	0:00	2 ст НЭНП, АПВ усп	ИМФ ф.В-0, L=44 км. Осмотр без замечаний.		0:00		нет	0	+10, ясно
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп Озерная	С-105	28.04.16	5:05	28.04.16	5:05	0:00	ДЗ 4 ст, оп.уск. Зст НЭНП, АПВ усп	Осмотр без замечаний.		0:00		нет	0	+10, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара	10	28.04.16	6:15	28.04.16	6:15	0:00	МТЗ-2, АПВ усп			0:00		нет	0	+10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	14	28.04.16	12:05	28.04.16	12:36	0:31	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП-8023, следы перекрытия (проникла змея). /ТП на ходилось на ХХ, будет демонтировано/.		0:31		школа, д/с, кот/ 0,3 МВт/ 195 чел/ 5ТП	103	+7, облачно
Ам.СЭС	10	Светлая	26	28.04.16	13:03	28.04.16	15:40	2:37	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Пр оп 5-6 устранен обрыв провода, фв. Оп 6 заменен поврежденный изолятор, фА. Следов стор.возд.нет		2:37		школа, д/с, кот, больн, скваж/ 0,3 МВт/775 чел/4ТП	200	+7, облачно
Прим.ЮЭС	6	Депю	В-6 Т2	28.04.16	14:59	28.04.16	15:03	0:04	МТЗ, РПВ усп.	С обесточиванием потребителей 1,2 сш 6 кв. Осмотр: откл положение ф4 (РСК, Ав.откл). Проверка РЗА В-6 Т2 без замечаний (18:28).		0:04		насосн/ 1,5 МВт/ 2700 чел	100	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Депю	4	28.04.16	14:59	28.04.16	20:53	5:54	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Лвл=3,57км. При верховом осмотре на оп.5/14 заменены все изоляторы.. / КТП-83015 замерена изоляция, замеч. нет, отдан каб головного уч. замерена изоляция, замеч.нет. отдают каб на КТП 83016 и проводят дополнительный обход от оп.5-28/		5:54		нет/ 0,2 МВт/ 207 чел/ 5ТП	1435	+11, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Литовко	16	28.04.16	15:32	28.04.16	15:43	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:11		кот/ 0,15 МВт/ 450 чел/ 5ТП	50	+11, ветер
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	28.04.16	16:36	28.04.16	16:37	0:01	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Проведен обход ВЛ пр.214-445, 214-146 - без замечаний. Видны следы сильного ветра.		0:01		кот, вн.башня/ 0,1 МВт/ 309 чел/ 6ТП	1	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	28.04.16	16:48	28.04.16	16:49	0:01	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Проведен обход ВЛ пр.214-445, 214-146 - без замечаний. Видны следы сильного ветра.		0:01		кот, вн.башня/ 0,1 МВт/ 309 чел/ 6ТП	1	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	29.04.16	11:17	29.04.16	13:24	2:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до РЛ2 (ост 4ТП, из них 3ТП на ДГ (п/з), 1ТП быта нет), вкл в 20:07. Пр оп 170-171 убрано упавшее дерево.		2:07		п/з, кот, скваж/ 0,1 МВт/ 309 чел/ 9ТП	200	+10, облачно
Прим.ЮЭС	6	Авангард	7	29.04.16	12:16	29.04.16	12:19	0:03	Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп			0:03		кот/ 0,1 МВт/ 610 чел/3ТП	10	+11, облачно
Ам.ВЭС	10	Варваровка	26	29.04.16	13:23	29.04.16	13:26	0:03	МТО, АПВ выв, РПВ усп.	Обход, замечаний нет.		0:03		кот, скваж, насосн/ 0,3 МВт/ 700 чел/ 11ТП	14	+17, облачно
Прим.ЮЭС	6	Авангард	7	29.04.16	13:34	29.04.16	16:36	3:02	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	На оп 19 повреждена траверса, схлест проводов. Произв.замена траверсы.	ф18	0:36	29.04.2016 14:10	кот/ 0,1 МВт/ 610 чел/3ТП	50	+11, облачно
Хаб.СЭС	35	Шахта - Северная	Т-316	29.04.16	13:35	29.04.16	13:50	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	С обесточиванием 1/2 ПС Северная. Обход, замечаний нет.		0:15		кот, насосн/0,3 МВт/ 540 чел	89	+13, облачно
Прим.ЮЭС	6	Подъяпольск	7	29.04.16	14:35	29.04.16	14:47	0:12	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:12		тепlopункт/0,1 МВт/ 35 чел/ 2ТП	24	+15, облачно
Хаб.СЭС	10	Хурба	8	29.04.16	16:04	29.04.16	16:24	0:20	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп	Планируется обход.		0:20		Аэропорт/ 0,2 МВт/ 3ТП/ быта нет	56	+14, олачно
Ам.ЗЭС	10	Северная	14	29.04.16	17:11	29.04.16	17:37	0:26	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Находился на ХХ. ТП39 устранен наброс.		0:00		нет	0	+14, облачно

Хаб.СЭС	10	Хурба	8	29.04.16	19:10	29.04.16	21:12	2:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Потребителю обеспечен резерв. На оп.27 разужен изолятор. Устранено.	ф17	0:30	29.04.2016 19:40	Аэропорт/ 0,2 МВт/ ЗТП/ быта нет	85	+14, олачно
Прим.СЭС	10	Чернышевка	В-10 Т1	30.04.16	4:45	30.04.16	12:19	7:34	блинкер: газ защита, МТЗ	Погашены 1,2сш-10кВ (Т2 в резерве). Ч/з 1:01 запитали от Т2 кроме ф-4: 180чел/0,05МВт (в яч. повреждение РШ10, устранено и вкл в 12:30). Произведен осмотр Т1 - повреждений не обнаружено, газа в газ. реле - нет. Проверка РЗА Т1 (произведена регулировка указательного реле РУ-21 "газовое отключение"), включен в работу в 12:19.	Т2	1:01	30.04.2016 5:46	2400чел / 1,5МВт	1525	+2, обл
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	2	30.04.16	6:06	30.04.16	6:28	0:22	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Повреждение в сетях потребителя на вед. участке.		0:22		нет	10	+5, обл
ЮЯ ЭС	6	Восточная	Алдан-6	30.04.16	12:39	30.04.16	12:39	0:00	ав. откл. АПВ усп			0:00		нет	0	+10, ветер
ЮЯ ЭС	6	Алдан	Алдан-11	30.04.16	14:55	30.04.16	14:55	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+10, сильн. ветер
Хаб.СЭС	10	Картель	17	30.04.16	19:55	30.04.16	22:50	2:55	МТЗ. АПВ, РПВ ну.	Лвл=17км Оп 99 расстрел изоляции. Сообщено СБ, ОВД.		2:55		котельная / 0,25МВт /2000 чел/ ЗТП	495	+6, пасм
Ам.ВЭС	10	Городская	5	01.05.16	8:02	01.05.16	10:08	2:06	МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв.	Завитинск, 4190 чел. В 7:37 вкл. 2ТП. Устранён обрыв провода оп. №101/1-101/2, потребитель вкл. полностью.		2:06		школа, котельная, АТС, скважина / 20ТП / 0,8МВт	555	+10, ветер
Ам.ВЭС	10	Прибрежная	4	01.05.16	14:01	01.05.16	14:01	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+16, ветер
Ам.ВЭС	10	Архара	10	02.05.16	7:02	02.05.16	7:02	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+4, дождь
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха	4	02.05.16	12:33	02.05.16	14:22	1:49	"земля" от КУ, ф.В	Оп.80 заменили изолятор ф.В		1:49		школа / 5ТП / 166 чел / 0,04 МВт	80	+10, дождь
ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Алдан		01.05.16	2:35	01.05.16	2:35	0:00	ТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+2, ветер
ЮЯ ЭС	6	Лебединый	Орбита-1	01.05.16	2:47	01.05.16	2:47	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+2, ветер
ЮЯ ЭС	6	Лебединый	Орбита-1	01.05.16	2:51	01.05.16	14:14	11:23	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв	Накренится оп. №11, схлэст пров. оп. №1-12, обрыв пров. оп. №25-26 ф.-А. Устранено.	Резерв у потребителя (по фидеру Орбита-2)	0:00		телецентр/ 0,1 МВт/ 1ТП/ быта нет	0	+2, сильн. ветер
ЮЯ ЭС	6	Восточная	РПБ-3	01.05.16	3:33	01.05.16	3:33	0:00	Ав.откл. АПВ усп.	Планируется обход.		0:00		нет	0	+2, ветер
ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Алдан		01.05.16	3:45	01.05.16	3:45	0:00	ТО, АПВ усп	Следы перекрытия ф.В,С в прол. от портала ПС Лебединый до анк. оп. №1. С 15:36 до 16:49 произведена перетяжка провода без ограничения потребителя.		0:00		нет	0	+2, ветер
ЮЯ ЭС	6	Восточная	Алдан-4	01.05.16	6:02	01.05.16	6:04	0:02	Ав.откл. АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:02		теплопункт, д/с/ 1,5 МВт/ 460 чел/ 8ТП	17	+2, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая Речка	12	01.05.16	6:30	01.05.16	7:25	0:55	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без оттайки на с.Восход. (70 чел). Повреждение ОПН-10 в ТП-1106, выведен из сх, потребитель вкл. полностью в 10:28..		0:55		кот, насосн/ 0,3 МВт/ 170чел/ 7ТП	37	+4, облачно
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		01.05.16	8:14	01.05.16	8:14	0:00	Усс2: НЗЗ 1ст, АПВ усп; Павл1: НЗЗ 1ст, АПВ усп	ИМФ 11,5 км, фС=0. Произведен обход оп. №1-120, замечаний нет.		0:00		нет	0	+4, облачно
ЭС ЕАО	10	Камышовка	107	01.05.16	10:31	01.05.16	12:26	1:55	КУ, земля	Камышовка, 115 чел. Срыв изолятора ф.-В на приёмном портале ОРУ. Устранено и вкл. по норм. сх.	ф-116	0:37	01.05.2016 11:08	котельн школа / ЗТП / 0,04МВт	20	+10, ветер
Ам.СЭС	10	Ключевая	8	01.05.16	14:32	01.05.16	14:56	0:24	МТО. АПВ нет. РПВ усп			0:24		нет / 0,15МВт / 8ТП / 300 чел	60	+5, пасмурно
Ам.СЭС	10	Энергия	16	01.05.16	22:28	02.05.16	0:18	1:50	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном участке.		1:50		школа, кот/ 0,2 МВт/ 753 чел/ 11ТП	135	+2, дождь
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкое	5	02.05.16	3:05	02.05.16	4:26	1:21	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В 4:02 вкл до ЛР17, Вкл до ЛР 388. В 10:36 включили полностью. Оп.144 заменили изоляторы двух фаз		1:21		нет/ 0,2 МВт/ 158 чел/ 10ТП	25	+5, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	3	02.05.16	7:57	02.05.16	8:35	0:38	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без 9ти ТП. В 9:50 включен полностью. Повреждение в сетях потребителя		0:38		кот/ 0,9 МВт/860 чел/30ТП	933	+4, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	02.05.16	7:59	02.05.16	16:19	8:20	Ав.откл. АПВ ну, РПВ ну.	Оп.21 устранен провис шлейфа ф.С лежал на траверсе (дефект при монтаже), схема восстановлена	ПС Лесозаводск ф7	0:49	02.05.2016 8:48	школа, д/с, кот/ 0,2 МВт/ 621 чел/16ТП	163	+6, дождь
ЭС ЕАО	6	Известковая	73	02.05.16	8:02	02.05.16	8:03	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:01		нет / 0,4 МВт	6	+8, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	02.05.16	8:50	02.05.16	8:57	0:07	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:07		900 чел / 13ТП / школа, котельная / 0,1 МВт	12	+7, гроза

Прим.ЦЭС	10	Россия	3	02.05.16	8:50	02.05.16	9:03	0:13	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.		0:13		700 чел / школа, котельная / 0,1 МВт / 7ТП	22	+7, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	2	02.05.16	8:52	02.05.16	14:41	5:49	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. На оп.№94 обнаружены два треснутых фарфоровых изолятора по ф-"В-С". В 18:00 уст ранено, схема восстановлена	ф.1	5:29	02.05.2016 14:21	330 чел / котельная / 0,1 МВт / 9ТП	548	+7, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	02.05.16	8:58	02.05.16	9:01	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:03		школа, котельная / 21ТП / 1293 чел / 0,8 МВт	12	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	9	02.05.16	9:45	02.05.16	10:10	0:25	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Включен без одного ТП. РТП-1067 повреждены разрядники ф.В,С. Устранено и все включено в 13:45		0:25		нет / 0,2 МВт / 3ТП	42	+8, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	3	02.05.16	10:02	02.05.16	10:02	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	5	02.05.16	10:02	02.05.16	10:02	0:00	МТЗ, АПВ усп	Обход, замечаний нет.		0:00		нет	0	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	3	02.05.16	10:33	02.05.16	10:38	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		99 чел / 0,1 МВт / 6ТП	6	+8, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково	12	02.05.16	10:40	02.05.16	10:50	0:10	"земля" от КУ	Запитано 50% нагрузки. В 12:07 включено все. Оп.315 устранил обрыв вьязки		0:10		23 ТП / 1150 чел	50	+10, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	3	02.05.16	11:31	02.05.16	11:42	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Обход, замечаний нет.		0:11		99 чел / 0,1 МВт / 6ТП	10	+8, дождь
Хаб.ЦЭС	35	Сергеевка	В-35-Т2, В-10-Т2	02.05.16	11:34	02.05.16	12:04	0:30	МТЗ-35	Осмотр: отключен от МТЗ вед.ф.17, поврежден выкл-ль фидера (тип ВМГ, разрушены изоляторы ф.В,С, повреждена конц.муфта). Работа АВР-10 успешно. В 14:35 повреждения по ф.17 устранены, готов к включению	АВР-10 (Т1)	0:00	02.05.2016 11:34	нет	0	+10, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	11	02.05.16	12:15	02.05.16	13:04	0:49	"земля" от КУ	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.140 заменили опор.изолятор ф.В, схема восстановлена	ф.9 Красицкая	0:49		котельная / 500 чел / 0,4МВт	325	+10, облачно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	8	02.05.16	14:13	02.05.16	14:19	0:06	МТЗ, РПВ усп.			0:06		1500 чел / 0,4 МВт / 11ТП	108	+12, пасмурно
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Молодежная с отп. на ПС ЦОФ	№1 (С-91)	02.05.16	16:54	02.05.16	17:57	1:03	НЗНП 1 ст, АПВ ну, РПВ не произ	На ПС ЦОФ работа АВР-6 успешно, на ПС Молодежная вся нагрузка была запитана по цепи№2 (С-92). Введена в работу с выделенным поврежденным уч-м ПС ЦОФ 1СШ-110 кВ поврежден опорный изолятор ф.А. В 20:05 устранили, схема восстановлена		0:00		нет	0	+10, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	6	02.05.16	17:25	02.05.16	17:38	0:13	МТО, АПВ выв, РПВ не произв	Включен без двух ТП (быт). Оп.60/108 ЖБ-анкер сломалась укосина, опора на земле, оп.60/109 ЖБ-промеж из-за тяжения проводов упала на землю, подмыта грунтовыми водами. В 19-10 разрезаны шлейфа на оп 60/107, запитано ТП-7076. В 22:16 (ч/з 4:51) оставшейся ТП включено, повреждение устранено.		0:13		489 чел / 7ТП / котельная, в/ч / 0,2 МВт	22	+22, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Горький	36	02.05.16	18:16	02.05.16	19:34	1:18	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну	Оп.51 убрано птичье гнездо.		1:18		6ТП / 510 чел / насосная	31	+10, дождь
Ам.ВЭС	110	Рай ГРЭС - Михайловка		02.05.16	21:23	02.05.16	21:23	0:00	РайГРЭС: ДФЗ. АПВ усп. Мих: ДФЗ. АПВ усп. ИМФ ф.-В 37,6км	Лвл=72км.		0:00		нет	0	+10, туман
Ам.ВЭС	110	Рай ГРЭС - Михайловка		02.05.16	22:04	02.05.16	22:04	0:00	РайГРЭС: ДФЗ. АПВ усп. Мих: ДФЗ. АПВ усп. ИМФ ф.-В 37км			0:00		нет	0	+10, туман
Ам.ВЭС	110	Рай ГРЭС - Михайловка		02.05.16	22:49	02.05.16	22:49	0:00	РайГРЭС: ДФЗ. АПВ усп. Мих: ДФЗ. АПВ усп. ИМФ ф.-В 37,6км	Осмотр 3.5.16 без замечаний		0:00		нет	0	+10, туман
Прим.ЮЭС	6	Касатка	7	03.05.16	3:30	03.05.16	4:40	1:10	ав. откл. РПВ ну	часть Кневичи, 700чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. КТП СНТ Причал.		1:10		нет / 6ТП / 0,6Мвт	700	+7, туман
Хаб.СЭС	10	Кислородная	Д16Ф	03.05.16	6:11	03.05.16	6:43	0:32	МТЗ. АПВ, РПВ ну.	Совгавань-210 чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП-ЗАО Гавань бункер.		0:32		нет / 0,2МВт / 1ТП	135	+4, облачно

Прим.ЦЭС	10	Липовцы	10	03.05.16	12:10	03.05.16	12:14	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:04		608 чел / 0,2 МВт / 9ТП	15	+10, дождь
Ам.ВЭС	10	Архара	10	03.05.16	12:28	03.05.16	12:28	0:00	МТЗ-1, АПВ усп.			0:00		нет	0	+10, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Литовко	16	03.05.16	13:12	03.05.16	16:20	3:08	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Оп.217 упала, выдавило пасынок. Устранено		3:08		1122 чел / 0,6 МВт / 5ТП	1906	+10, ясно
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	6	03.05.16	13:29	03.05.16	15:34	2:05	МТО, АПВ ну, РПВ не произв	Поврежден кабельный головной уч-к (принадлежит АП МЭС). Выделен поврежденный уч-к, потребителю обеспечен резерв. Введен в работу резервный кабель, схема приведена в исх. Состояние. Повреждение в сетях потребителя.	ф.16 Угловая	2:05	03.05.2016 15:34	4 нас.пункта / 1963 чел / школа-интернат / 15ТП / 0,3 МВт	557	+14, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица	25	03.05.16	18:04	03.05.16	18:08	0:04	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:04		школа / 37ТП / 0,6 МВт / 140 чел	60	+10, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	03.05.16	21:20	04.05.16	1:56	4:36	МТЗ. РПВ ну.	с.Рязановка п.Ромашка, 84чел. Оп.137 устранили обрыв виаки среднего провода.		4:36		нет / 0,1МВт / 8ТП	360	+8, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	4	03.05.16	23:10	03.05.16	23:40	0:30	МТЗ. АПВ, РПВ ну.	с.Лермонтовка с.Пушкино (861чел.). Включен с выделенным участком от Р-38 до Р-40, обесточено 4 вед. ТП. В пролете ОП 173-174 убрано дерево (провод не поврежден). В 10-47 включено все.		0:30		д/сад, д/дом, коррекц.школа / 11ТП / 0,15МВт	70	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	04.05.16	0:14	04.05.16	0:14	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+11, дождь
Ам.СЭС	10	Эльга	В-10 Т1	04.05.16	0:52	04.05.16	1:13	0:21	Дуг. защита.	110/10кВ Т1 с расщепленной обмоткой, по стороне 110 не отключался. Обесточена 1СШ-10кВ, запитана от резерва. В-10 Т1 оставлен в резерве. 4.05.16 в яч. №10 убрано три крысы, схема приведена в исх. Состояние в 18:58	Т2 (вкл СВ-10кВ)	0:21		часть г.Тында: 7000 чел / 1,85МВт	650	+1, облач
ЭС ЕАО	10	Дежнево	46	04.05.16	1:12	04.05.16	1:12	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+5, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	11	04.05.16	6:40	04.05.16	6:40	0:00	МТЗ. АПВ усп	Произведен обход на ведомственном ТП "Гаражи" отгорел шлейф		0:00		нет	0	+11, пасмурно
Прим.ЗЭС	6	Восток	2	04.05.16	6:58	04.05.16	11:33	4:35	МТЗ. АПВ, РПВ ну.	Лвл=9км. лпт Восток, 4600чел.В КТП-4081 повреждена концевая муфта КЛ 6 кВ резервного кабеля КТП-4081. КЛ выведена в ремонт. 5.05.16 повреждение устранено, кабель испытан. 6.5.16 в 11:56 восст.норм.сх.		4:35		Котельная-1, Больница-1, Школа-1, Дет.сад-1, Очистные-1 / 14ТП / 0,8МВт	3660	+7, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биджан	232	04.05.16	8:17	04.05.16	8:17	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+10, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	110	Ретиховка - Арсеньев-2		04.05.16	8:36	04.05.16	8:36	0:00	Арсеньев-2: ДЗ 2 зона, АПВ усп Ретиховка: НЗЗ 1ст, АПВ усп	Пр.оп.148-149 убрано упавшее дерево с проводов, без повреждений		0:00		нет	0	+10, пам.
ЭС ЕАО	10	Дежнево	46	04.05.16	13:33	04.05.16	13:33	0:00	МТЗ, АПВ усп	Оп 46-00/5 поврежден изолятор. Устранено		0:00		нет	0	+10, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Береговая	14	04.05.16	14:35	04.05.16	15:49	1:14	Откл. КУ "Земля"	Включен без 4-х ТП В 17:23 включено все. ТП 1143 заменили поврежденный разрядник		1:14		школа, детдом, котельные-3 / 25 ТП / 3100 чел / 0,6 МВт	150	+16, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Дим	18	04.05.16	15:10	04.05.16	16:39	1:29	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Выделен участок без нагрузки, все запитано. В 18:35 схема восстановлена. Оп.167 заменили изолятор, в пр.оп.185-195 убраны гнезда птиц.	ф.14 ПС Степная	1:00	04.05.2016 16:10	котельная, школа / 7ТП / 200 чел / 0,1 МВт	109	+17, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рощино	6	04.05.16	15:36	04.05.16	15:39	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Оп.25/13/7 заменен разрушен.изолятор		0:03		котельная, школа, д.сад/0,6 МВт/13 ТП / 1227 чел	16	+16, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Ромны	2	04.05.16	15:45	04.05.16	15:50	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:05		нет / 1ТП / 26 чел	1	+17, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	2	04.05.16	16:33	04.05.16	16:37	0:04	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	ЛР-75 устранен обрыв виаки.		0:04		дс, котельные - 6 / 19 ТП / 2500 чел / 0,6 МВт	39	+16, ветер
Прим.ЮЭС	10	Екатериновка	5	04.05.16	16:41	04.05.16	16:50	0:09	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.			0:09		нет / 9 ТП / 0,7 МВт / 570 чел	105	+12, пасм.
Ам.ВЭС	10	Городская	10	04.05.16	17:18	04.05.16	18:29	1:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Запитано 50 % нагрузки. В 19:41 включено все. Пр.оп.228/93-228/94 убрано дерево с проводов без поврежд		1:11		нет / 400 чел / 9ТП / 0,25 МВт	348	+17, ветер

Хаб.СЭС	10	Селихино	14	04.05.16	18:55	04.05.16	18:55	0:00	МТЗ, АПВ усп.		0:00		нет	0	+12, ветер	
Хаб.СЭС	6	Эльбан	24	04.05.16	19:00	04.05.16	21:35	2:35	"земля" от КУ	Оп.253 обрызг вязки, провод на траверсе. Устранено	2:35		нет / 450 чел	780	+12, ветер	
Хаб.СЭС	10	Пивань	8	04.05.16	21:02	04.05.16	21:36	0:34	"земля" от КУ	Включен без ТП-601, обесточены 10 ч.д. Заменяли два опор.изол.на ШМ-10 ТП-601. Все включено в 2:46	0:34		котельная / ЗТП / 1720 чел / 0,5 МВт	506	+5, дождь	
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	04.05.16	23:20	04.05.16	23:20	0:00	МТЗ, АПВ усп		0:00		нет	0	+5, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	7	05.05.16	3:51	05.05.16	3:51	0:00	МТЗ, АПВ усп		0:00		нет	0	+7, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	12	05.05.16	4:30	05.05.16	5:26	0:56	МТЗ, РПВ усп.		0:56		нет / 590 чел / 10ТП / 0,06 МВт	56	+2, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	4	05.05.16	10:34	05.05.16	10:42	0:08	МТО, АПВ ну., РПВ усп.	Пр.оп. 5-6 наброс (следы строительства гнезд птицами)	0:08		школа, больница / 450 чел / 0,09 МВт	12	+19, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Волчанец	9	05.05.16	11:05	05.05.16	13:22	2:17	б/б, РПВ ну	В пр.оп.26-27 убрано дерево с проводов, без повреждения	2:17		дс / 10ТП / 200 чел /	456	+14, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Краскино	4	05.05.16	12:06	05.05.16	14:00	1:54	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Включен без ТП 4062, на ОП 188 повреждение кабельной воронки. В 21:30 устранено и включен полностью.	1:54		д.сад, школа/7ТП/0,1 МВт / 560 чел	500	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Краскино	11	05.05.16	12:12	05.05.16	15:32	3:20	"земля" от КУ	На оп.113 заменили изолятор	3:20		нет/0,1 МВт/4ТП/25 чел	500	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	05.05.16	12:40	05.05.16	17:17	4:37	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Лвл-41 км. В пр.оп. 89-90 убрана ветка	4:37		школа/5ТП/0,3 МВт / 480 чел	700	+12, ветер	
Прим.СЭС	10	Молодежная	СВ 6кВ	05.05.16	15:14	05.05.16	17:10	1:56	МТЗ	Обесточена 1сш-6 кВ ПС Молодежная (Т-1 в работе по 110 и 35 кВ, Т-2 в работе по 110 и 6 кВ). В 16:46 1сш-6кВ включена на Х.Х. успешно. В 17:10 включено все, кроме ф-8 (вед. повреждена каб.муфта)	1:56		3,1 МВт / 12700 чел.	5683	+14, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Океанариум	24	05.05.16	16:02	06.05.16	3:40	11:38	МТО	Резервн.питание КНС Прим.водоканала. Повреждена концевая каб. муфта 10 кв на РП в сторону ТП-1701. Смонтирована вставка 4 м и концевая муфта	АВР у потребителя	0:00	нет	0	+22, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Новороссия	3	05.05.16	16:22	05.05.16	16:34	0:12	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Включен без одного ТП. В 16:50 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Пр.оп.125-126 убрали дерево, провод не поврежден, схема восстановлена	0:12		школа / 0,2 МВт / 4ТП / 414 чел	79	+21, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Рыбники		05.05.16	16:33	05.05.16	21:34	5:01	"земля" от КУ	Потребителю предварительно обеспечен резерв. Поврежден опорный изолятор 35кВ(трещина) под проводом ф. С на участке от В 35 до РЛ 35 ПС Рыбники. Устранено, схема восстановлена	ВЛ 35 Находка-Рыбники	0:00	05.05.2016 16:33	нет	0	+21, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск	В-10 Т2	05.05.16	17:36	05.05.16	17:58	0:22	ТЗШ	Обесточена 1,2,3 сш 10 кВ ПС Ленинск (Т1 ранее выведен в ремонт). В 17:58 включено все, кроме ф.78 (РСК, выключатель не отключался, блинкеров нет, по фидеру потребителю обеспечен резерв в 18:38 от ф.72 ПС Ленинск). В ячейке фидера повреждение концевой муфты, ТТ. 6.05.16 в 20-07 повреждения устранены, схема приведена в исх. состояние.		0:22	предварительно 3,2Мвт/7450 ч.	1078	+17, обл.	
Ам.СЭС	6	Октябрьская	4	06.05.16	3:47	06.05.16	5:00	1:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Неизвестным а/м сбита дерев.оп.54/4. Сообщено в СБ. Включен без двух ТП, вкл в 11:20. (опора заменена).	1:13		школа, дс, котельная / 13 ТП / 2402 чел / 0,2 МВт	225	+5, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Ураловка	5	06.05.16	6:29	06.05.16	6:29	0:00	МТО, АПВ усп.		0:00		нет	0	+5, ясно	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	06.05.16	8:37	06.05.16	8:37	0:00	1 ст НЗНП, АПВ усп	Произведен обход. Оп 139, 140 гнезда птиц на стойках гр.троса.	0:00		нет	0	+10, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	4	06.05.16	11:33	06.05.16	11:35	0:02	МТО, АПВ ну, РПВ усп	Обход без замечаний.	0:02		кот, насосн/0,01 МВт/ 1ТП/ быта нет	1	+10, пасмурно	
Прим.ЮЭС	35	Спутник - Угловая		06.05.16	11:38	06.05.16	12:53	1:15	МТЗ, бл.АПВ не выпал, РПВ усп.	Находилась на ХХ.	0:00		нет	0	+10, пасмурно	
Прим.ЮЭС	35	Спутник - Угловая		06.05.16	13:09	06.05.16	13:35	0:26	МТЗ, бл.АПВ не выпал, РПВ усп.	Находилась на ХХ. Произведен осмотр, пр оп 54-55 произведена подрезка ОСД.	0:00		нет	0	+10, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	1	06.05.16	14:46	06.05.16	14:52	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.	0:06		нет/ 0,01 МВт/2ТП/ быта нет	1	+12, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	2	06.05.16	15:25	06.05.16	16:10	0:45	АВ.лткл, АПВ ну, рпв ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	0:45		нет/ 0,1 МВт/ 150 чел/ 5ТП	79	+12, ветер	

Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	по ф-3 в ТПС В-6кВ	06.05.16	16:31	06.05.16	17:34	1:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Вкл в 17:10 (запитано 4ТП), вкл в 17:34 без 2ТП, вкл в 18:00 без отп.на ТП95 (находилось на ХХ), вкл в 21:18. Оп.90 заменен поврежденный изолятор, устранен слхест проводов.		1:03		насосн/0,52 МВт/4354 чел/12ТП	548	+14, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Волчанец	9	06.05.16	17:08	06.05.16	17:34	0:26	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без отп на с. Васильевка, Кирилловка, вкл в 18-39. Пр.оп 99-100 устранен слхест проводов.		0:26		д/с/ 0,2 МВт/ 200 чел/10 ТП	86	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	06.05.16	17:45	06.05.16	20:18	2:33	КУ, земля	Пр.оп.152/126-127 снята ветка.		2:33		нет/ 0,1 МВт/ 250 чел/7ТП	233	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	1	06.05.16	18:15	06.05.16	20:00	1:45	КУ, земля	Вкл без 1ТП, вкл в 20:21. Повреждение на ведомственной отпайке.		1:45		нет/ 0,05 МВт/2ТП/ быта нет	30	+9, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	7	06.05.16	22:26	06.05.16	22:28	0:02	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	с.Лучки, с.Березовое, 1039чел		0:02		котельная, школа, скважина/0,4 МВт/17 ТП	11	+9, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	07.05.16	2:50	07.05.16	2:50	0:00	МТЗ, АПВ усп.	п.Екатерино-Никольское, 2000ч.		0:00		нет	0	+7, обл.
Прим.ЦЭС	10	Н.Качаловка	6	07.05.16	4:03	07.05.16	4:57	0:54	МТЗ, АПВ выв., РПВ ну	с.Первомайское Рассказово, 842чел. В 04-57 после обхода попытка включения успешна		0:54		школа/9ТП/0,1 МВт	90	+8, пасм.
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1	В 6кВ Т1	07.05.16	5:08	07.05.16	14:07	8:59	МТЗ	Обесточены 1,2СШ 6 кВ (Т2 резерв). Перекрытие в ячейке ТН 1С-6 кВ. (старение изоляции), ТН исключен из схемы. Ч/з 12 мин потребителю обеспечен резерв (от Т2), кроме ф4 (вед., поврежд.у потребителя, вкл в 13:25). /7.5.16 в 14:07 ТН 1сш 6кВ заменен, вкл в работу/.	Т2	0:04	07.05.2016 5:12	4000ч./1,8 МВт	120	+8, пасм.
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		07.05.16	5:27	07.05.16	5:27	0:00	НЗНП 2ст, АПВ усп. ИМФ- 21,1 км ф.С	Произведен обход. Пр.оп 140-190 гнездования птиц (аист), под оп 166 ветки.		0:00		нет	0	+7, обл.
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		07.05.16	7:06	07.05.16	7:06	0:00	ПС Петровичи: НЗЗ 1, 2 ст., АПВ усп. ПС Вадимовка: НЗЗ 2ст., АПВ усп. ИМФ-8,8 км ф.С	Произведен обход. Оп.20 гнездо. Других замечаний нет.		0:00		нет	0	+8, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Полевая	13	07.05.16	8:13	07.05.16	8:17	0:04	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.	Планируется обход.		0:04		нет/3ТП/0,1 МВт/ 90 чел	3	+9, пасм.
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	95	07.05.16	10:08	07.05.16	10:35	0:27	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ ТП591-ТП593 (без нагрузки). Устранение после праздников.	ф12	1:51	07.05.2016 11:59	нет/0,9 МВт/ 2900 чел/ 11ТП	1513	+10, облачно
Ам.ВЭС	10	Романовка	4	07.05.16	10:28	07.05.16	10:28	0:00	МТО, АПВ усп.	Планируется обход.		0:00		нет	0	+8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Н.Георгиевка	2	07.05.16	10:50	07.05.16	10:55	0:05	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:05		кот/ 0,1 МВт/ 330 чел/ 9ТП	22	+12, ветер
Ам.ВЭС	10	Винниково	14	07.05.16	11:35	07.05.16	11:39	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:04		д/с, школа, кот, скваж/ 0,15 МВт/ 300 чел/ 7ТП	7	+12, ветер
Ам.ВЭС	10	Таежная	29	07.05.16	11:42	07.05.16	11:42	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Полевая	20	07.05.16	12:21	07.05.16	16:48	4:27	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Потребителю обеспечен резерв. Оп 179 поврежден изолятор, провод лег на траверсу, перегорел. Устранено (16:48), восст.норм.сх.	ф13	1:44	07.05.2016 14:05	школа, д/с, кот/ 0,3 МВт/ 400 чел/ 11ТП	520	+15, ветер
Ам.ВЭС	6	Новорайчиха	18	07.05.16	12:24	07.05.16	14:15	1:51	КУ, земля	Пр оп 115-116 устранен обрыв 2 проводов. (следов стороннего возд.нет)		1:51		школа, д/с, насосн, скваж, адм/ 0,6 МВт/ 2900 чел/ 17ТП	838	+17, ветер
Ам.ВЭС	6	Новорайчиха	21	07.05.16	12:24	07.05.16	12:26	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:02		школа/ 0,1 МВт/ 190 чел/ 6ТП	2	+17, ветер
Ам.ВЭС	6	Усть-Кивда	В-10Т2	07.05.16	12:26	07.05.16	15:24	2:58	МТЗ	С обесточиванием 1,2 сш 10 кВ (Т1 резерв). Отключенных фидеров нет, выпавших бл.нет. Вкл без ф7(РСК, 0,02 МВт, при вкл откл от МТЗ, пр оп 29-30 снята ветка, вкл в 17:47) и ф12 (РСК, 0,03 МВт, РПВ усп в 16:28) /В-10 Т1 не включается, устранен обрыв провода в цепях управления/.		2:58		кот, д/с, адм, насосн, вн.башня/ 0,15 МВт/ 202 чел/ 16ТП	305	+17, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	26	07.05.16	12:32	07.05.16	13:54	1:22	КУ, земля	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. На оп.140 заменен изолятор. Включено полностью 9.5.16 в 9:22	ф15	0:56	07.05.2016 13:28	кот/ 0,15 МВт/ 426 чел/ 6ТП	49	+17, ветер
Ам.ВЭС	10	Касаткино	10	07.05.16	13:31	07.05.16	13:35	0:04	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	Планируется обход.		0:04		кот/ 0,1 МВт/ 437 чел/ 8ТП	2	+15, ветер
Ам.ВЭС	10	Свободный	2	07.05.16	13:54	07.05.16	13:54	0:00	МТО, АПВ усп.	Планируется обход.		0:00		нет	0	+15, ветер

ЭС ЕАО	6	Облучье	136	07.05.16	14:10	07.05.16	14:27	0:17	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:17		нет/ 0,6 МВт/ 3562 чел/ 15ТП	195	+15, ветер
ЭС ЕАО	6	МК	118	07.05.16	14:26	07.05.16	16:48	2:22	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным уч. без.нагрузки. Потребителю обеспечен резерв. Оп 118-00/29 заменен поврежденный изолятор.	ф6	1:11	07.05.2016 15:37	д/с, кот/ 0,95 МВт/ 2500 чел/ 9ТП	989	+15, ветер
Ам.ЦЭС	10	Петровка	5	07.05.16	14:42	07.05.16	14:56	0:14	КУ, земля	Вкл до ЛР 12 (ост 4ТП), вкл в 15:51. Оп 193 устранен обрыв виажи.		0:14		база отдыха/ 0,15 МВт/ 582 чел/ 10ТП	15	+15, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	07.05.16	14:56	07.05.16	14:56	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+15, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье	136	07.05.16	15:16	07.05.16	15:21	0:05	МТО, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:05		нет/ 0,6 МВт/ 3562 чел/ 15ТП	57	+15, ветер
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	6	07.05.16	16:00	07.05.16	17:52	1:52	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр оп 153-154 убрано упавшее дерево.		1:52		школа, скваж/ 0,1 МВт/ 283 чел/ 5ТП	164	+15, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	07.05.16	16:24	07.05.16	16:24	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+15, ветер
Ам.СЭС	10	Ольдой	12	07.05.16	16:33	07.05.16	19:07	2:34	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		2:34		нет/ 0,3 МВт/ 10 ТП/ 250 чел	560	+9, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая	7	07.05.16	16:36	07.05.16	18:51	2:15	КУ, земля	Оп 110/10 заменен поврежденный изолятор.		2:15		кот/ 0,25 МВт/ 3000 чел/ 18ТП	496	+15, ветер
Ам.ВЭС	10	Винниково	14	07.05.16	16:47	07.05.16	16:51	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:04		школа, д/с, кот/ 0,15 МВт/ 507 чел/ 10 ТП	7	+15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	07.05.16	17:05	07.05.16	17:30	0:25	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без 2ТП, вкл в 18:15 без п/з "Овчинникова". Произведен обход участка ДРСК - повреждений не обнаружено. Повреждение на ведомственном участке. П/з "Овчинникова" запитана от дизель-генератора в 17-30. 8.5.16 в 16:10 включен полностью.		0:25		п/з/0,1 МВт/ 370 чел/ 7ТП	45	+12, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	18	07.05.16	17:06	07.05.16	18:45	1:39	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв	Повреждение на ведомственной отпайке.		1:39		кот, жд, вн.башня, кнс/ 0,5 МВт/ 2061 чел/ 21ТП	967	+15, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье	136	07.05.16	17:06	07.05.16	19:09	2:03	МТО, АПВ выв, РПВ усп	Вкл. после стихания ветра. Произведен обход. Выправлена опора №140-02/2 (кольцующий разъед.)		2:03		нет/ 0,6 МВт/ 3562 чел/ 15ТП	1410	+15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	07.05.16	17:10	07.05.16	20:18	3:08	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без отп на 1 вед.ТП, вкл в 20:24 без замечаний.		3:08		школа, насосн/0,3 МВт/ 480 чел/ 5ТП	970	+15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	07.05.16	17:11	07.05.16	17:14	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:03		п/з/0,1 МВт/ 309 чел/ 6ТП	5	+15, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	07.05.16	17:20	07.05.16	19:09	1:49	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп.	Вкл. после стихания ветра. Произведен обход. Выправлена опора №140-02/2 (кольцующий разъед.)		1:49		больн. насосн, кнс/ 0,6 МВт/ 12 ТП/2300 чел	1258	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково		07.05.16	18:21	08.05.16	13:37	19:16	НЗЗ 1,2 ст., АПВ ну, РПВ ну.	С обесточиванием ПС-110 Гродеково, Хор; ПС-35 Черняево, Переяславка. В 18:49 по резерву запитаны ПС Хор, Черняево (взято 5 МВт, 13365 чел). Ост. обесточены ПС Гродеково, Переяславка (6 МВт 11365 чел). На ПС Гродеково отгорание шлейфа между ШР-110 1Т и СР 1сш 110. Ф.В. 20:26 запитана ПС Переяславка (по 35 кВ), взято 5 МВт, 7121 чел. Остается обесточ. ПС Гродеково 1 МВт 4198 чел. В 21:30 на ПС Гродеково повреждение устранено все потребители запитаны. По ВЛ 110 в пролете опор №22-23 обнаружен обрыв провода ф."В" (следов внешнего возд. нет). 8.05.16 в 13:37 повреждение устранено, вкл. на Х.Х. В 14:21 включена по нормальной схеме	ВЛ 110 Хор-Гродеково	0:28	07.05.2016 18:49	11 МВт/24684 чел	4767	+15, гроза
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	2	07.05.16	19:10	07.05.16	19:12	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:02		вн.башня/ 0,02 МВт/ 30 чел/ 5ТП	2	+15, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	7	07.05.16	19:12	07.05.16	19:44	0:32	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:32		школа, кот, скваж/ 0,4 МВт/ 309 чел/ 16ТП	79	+11, гроза
Ам.ВЭС	10	Малиновка	7	07.05.16	20:51	07.05.16	22:24	1:33	Откл. КУ"Земля"	Вкл до оп 24 (ост. уч. без нагрузки), вкл 8.5.16 в 16:51. Произведена чистка просеки в пр.оп.25-26.		1:33		нет/0,1 МВт/ 250 чел/4ТП	23	+15, ветер

Прим.ЗЭС	10	Роцино	6	07.05.16	21:58	07.05.16	22:27	0:29	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ЗТП (обеспечили резерв). Падение опор 84, 85, 86 (ж/б, в болоте). 8.05.16 в 16:34 опоры восстановлены, произв.перетяжку проводов, восст.нормальную схему.	ПС Новопокровка ф1	0:29		школа/0,6 МВт/ 1227 чел/ 13ТП	300	+10, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Северная	7	08.05.16	0:36	08.05.16	4:33	3:57	Ав. Откл, АПВ ну., РПВ ну	с.Фроловка, 400 чел. Повреждение на вед. отпайке		3:57		школа/16ТП/0,3 МВт	1200	+9, обл.
Прим.ЮЭС	10	Раздольно-1	11	08.05.16	1:00	08.05.16	1:50	0:50	Ав. Откл., АПВ ну., РПВ ну.	В 1:17 вкл до оп. 71 (запитали 2 ТП). В 1:50 вкл до оп. 132 (запитано 9ТП), вкл в 3:57. РТП 5169 снята ворона.		0:50		школа/0,2 МВт/ 184 чел/ 11ТП	600	+11, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	7	08.05.16	1:38	08.05.16	2:46	1:08	КУ, земля	Вкл до оп. 39 (запитали 8 ТП), вкл в 3:43. Оп. 39/15 снято гнездо.		1:08		нет/0,4 МВт/309 чел/16ТП	162	+10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	08.05.16	6:51	08.05.16	7:59	1:08	Ав. Откл., АПВ выв., РПВ ну.	Повреждение на вед. отпайке.		1:08		нет/0,92 МВт/ быта нет	1043	+10, ветер
ЭС ЕАО	6	Центр	280	08.05.16	8:07	08.05.16	8:07	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Планируется обход.		0:00		нет	0	+12, облачно
Ам.ЗЭС	35	Стройдетали	Т1	08.05.16	10:51	08.05.16	11:15	0:24	ДЗТ	С обесточиванием 1,2сш-10кВ. Перекрытие птиц на ШМ-10кВ. Повреждения оборудования нет.	Т2	0:06	08.05.2016 10:57	быта нет / 1,3МВт	127	+12, облачно
ЭС ЕАО	6	Лесоучасток	204	08.05.16	11:07	08.05.16	11:08	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Планируется обход.		0:01		нет	1	+18, ясно
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2	29	08.05.16	14:26	08.05.16	16:16	1:50	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	В 16:16 включен головной участок, запитано 1ТП. Ч/з 2:35 запитано 6 ТП. Осталось обесточено 4 ТП. Падение оп.73 (ж/б, в болоте). В 19:46 оп.73 выведена из схемы, запитаны все потребители.	ф.16 ПС Верхняя	2:38	08.05.2016 17:04	кот, школа /0,3 МВт/ 300 чел/ 10ТП	1053	+20, ясно
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	6	08.05.16	15:04	08.05.16	15:06	0:02	Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	Планируется обход.		0:02		нет	20	+5, ветер
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	33	08.05.16	15:10	08.05.16	15:14	0:04	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	Планируется обход.		0:04		нет	20	+15, ветер
Прим.ЮЭС	110	Находка	2сш-110	08.05.16	15:49	08.05.16	16:19	0:30	ДЗШ-110, АПВ ну.	С обесточиванием 1/2 ПС Находка, Учебная, Сол.озеро; ПС НСРЗ, Бархатная, Порт. На ПС Находка повреждение ТТ-110кВ ф.С ВЛ "Находка-Учебная №2". / Ч/з 30 мин вкл 2 сш 110, запитан основной потребитель . Остается ПС НСРЗ,1/2ПС Учебная. Ч/з 36 мин запитана ПС НСРЗ, . Ост. 1/2 ПС Учебная (3000чел, 4,8МВт). Ч/з 1:08 на ПС Учебная вкл. СВ-6, потребитель запитан./ 8-9.5.16 смонтир ТТ-110, персоналом РЗА восст. цепи вторичной коммутации; 9.5.16 в 20:23 ВЛ-110 "Находка-Учебная №2" включена в работу.		0:30		25000чел / 19МВт	10600	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	3	08.05.16	15:54	08.05.16	15:55	0:01	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	Обход, замечаний нет.		0:01		нет / 1ТП / 0,01МВт	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	08.05.16	18:40	09.05.16	3:18	8:38	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	В 20:16 включен до оп.164, вкл в 1:10 до оп 181, вкл в 3:18. Оп. 203 устранен обрыв вязки,склест проводов.		8:38		насосн, кот, школа / 5ТП / 0,3МВт/ 480 чел	1740	+18, ясно
Ам.СЭС	10	Ключевая	8	09.05.16	12:48	09.05.16	15:42	2:54	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	В 13:37 вкл до ЛР-2, запитано 3 ТП. Падение опор 82,83,84,85 (дерев., болоте). В 15:42 включен до оп.75, без 2-х вед. ТП (склады, быта нет). Устранено 10.5.16 в 17:48.		2:54		нет / 9ТП / 0,2МВт/ 300 чел	120	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково	по ф.2 рекл-р на оп.85	09.05.16	15:55	09.05.16	16:25	0:30	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	Обход, замечаний нет.		0:30		нет/ 0,1МВт/ 20 чел/ 4ТП	200	+15, облачно
Ам.ЗЭС	10	Реммаш	6	09.05.16	22:53	09.05.16	22:57	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:04		кот, школа, д/с/ 0,1 МВт/ 120 чел/ 4ТП	2	+17, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	4	10.05.16	8:10	10.05.16	8:12	0:02	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:02		д/с, школа/0,28 МВт/259 чел/ 11ТП	9	+10, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	1	10.05.16	9:54	10.05.16	13:57	4:03	ав. откл. РПВ ну	Лвл=16км. часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 285чел. На РТП 5126 поврежден нож ф "В". Устранено.		4:03		школа, котельная / 8ТП / 0,1МВт	160	+14, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	3	10.05.16	9:54	10.05.16	10:03	0:09	ав. откл. РПВ усп.	с.Чернятино, 760чел.		0:09		котельная / 0,15МВт / 7ТП	15	+14, пасмурно
Ам.СЭС	10	Магдагачи	6	10.05.16	11:12	10.05.16	11:12	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+16, ветер

Прим.ЭС	10	Новолокровка	1	10.05.16	11:55	10.05.16	11:55	0:00	МТЗ-1 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	4	10.05.16	12:30	10.05.16	14:18	1:48	МТО. АПВ. РПВ ну	с.Лермонтовка, 259чел. Вкл. без Телецентра. В 16:28 включён полностью, замеч. нет		1:48		с/з д/дом, коррек.школа,телецентр / 0,28МВт /	360	+20, ясно
Ам.СЭС	10	Талдан тяга	10	10.05.16	12:45	10.05.16	17:35	4:50	МТЗ. АПВ, РПВ ну	лвл=5,7км. п.Талдан, 900 чел. Обрыв вязки оп. №25/1.		4:50		нет / 0,06МВт	267	+22, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково	В-10 Т1	10.05.16	13:00	10.05.16	13:04	0:04	Дуг. защита РПВ усп	Обесточена 1,2СШ-10. Вкл. после осмотра. Неисправность датчика Дуг.защиты ф.6, устранено (датчик заменен)		0:04		5000 чел / 0,75МВт	50	+23, ветер
Прим.ЭС	10	Хвалынка	10	10.05.16	14:10	10.05.16	20:23	6:13	МТЗ. АПВ, РПВ ну	с. Славинка, 833чел. Часть нагрузки (5 ТП из 8-ми) запитано от резерва. Падение ж/б опоры №44 (в болотистой местности). Устранено и вкл. весь потребитель.	ф-8 Заря	0:56	10.05.2016 15:06	Котельная-2 Насосная-1, Школа-1 / 0,2МВт / 8ТП	300	+15, пасм
Хаб.СЭС	10	Водозабор	37	10.05.16	15:43	10.05.16	15:47	0:04	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:04		мостоотряд, пост ГИБДД / 6ТП / 0,2МВт / быта нет	14	+23, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи	11	10.05.16	17:07	10.05.16	17:47	0:40	ав. откл. РПВ ну	с.Петровичи, Полётное, Прудки, 1522 чел. Включён без с.Прудки, 5 чел. Убрано дерево прол. оп. №240-241 без повреждения провода, вкл. полностью в 19:40.		0:40		Дет.сад, школа, котельная, насосная / 0,25МВт / 20ТП	227	+23, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Берёзовка	21	10.05.16	19:10	10.05.16	20:19	1:09	ав. откл. РПВ ну	с.Березовка, 2500 чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП-2160.		1:09		детсад / 7ТП / 0,8МВт	1840	+23, ветер
Ам.ЗЭС	10	Угловая	14	10.05.16	19:42	10.05.16	20:16	0:34	МТЗ. АПВ, РПВ ну	п.Ульма, 177 чел. В пр.оп.27-28 убрано дерево с проводов, без повреждения.		0:34		нет / 1ТП / 0,02МВт	9	+23, ветер
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	6	10.05.16	22:17	10.05.16	22:39	0:22	"земля" от КУ	п.Чегдомын, 2500 чел. Повреждение на вед. отпайке.		0:22		котельная / 22ТП / 0,6МВт	223	+16, обл
Прим.ЭС	10	Россия	6	11.05.16	0:40	11.05.16	0:45	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Григорьевка, 900чел.		0:05		школа, котельная / 13ТП / 0,1МВт	14	+8, ясно
Прим.ЭС	10	Россия	6	11.05.16	2:10	11.05.16	5:38	3:28	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Григорьевка, 900чел. Включен без ТП-20892 (водозабор). На оп.203 обрыв провода. В 17:41 включен полностью, в болотистой местности установлена плавающая оп.№203.		3:28		школа, котельная / 13ТП / 0,1МВт	287	+8, ясно
Прим.ЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		11.05.16	3:16	11.05.16	3:16	0:00	Спасск: ТЗНП, АПВ усп. Ярославка: НЗЗ 1ст, АПВ усп.	ИМФ ф.В 70,2км от ПС Спасск. Произведен обход зоны ИМФ от оп. №30-61, на опоре № 50 на верхней траверсе обнаружено гнездо аиста, угрожающих веток нет, на нижнем проводе следы перекрытия.		0:00		нет	0	+10, облачно
Ам.ЗЭС	10	Климауцы	3	11.05.16	6:15	11.05.16	8:20	2:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Семеновка, Сукромли, Маркучи, 942чел. Падение дерева оп. №158-159, обрыв вязки ф.-В оп. №159 (схлест). Устранено.		2:05		школа, АТС / 12ТП / 0,3МВт	306	+12, облачно
Хаб.СЭС	10	Монгохто	В-10 Т1	11.05.16	12:44	11.05.16	12:51	0:07	МТЗ. РПВ усп	При включении на КЗ ранее отключенного ведомственного Ф-Д6Ф (отключился).		0:07		3500 чел / 2,4МВт	276	+21, ясно
Прим.ЭС	10	Хороль	23	11.05.16	13:05	11.05.16	14:54	1:49	КУ, земля	п.Поповка, 345чел. Повреждение изол. на оп.№ 166.		1:49		школа / 7ТП / 0,1МВт	382	+21, ясно
Ам.ЦЭС	10	Западная	38	11.05.16	13:14	11.05.16	13:27	0:13	МТО. АПВ запрет. РПВ усп			0:13		0,35МВт	77	+21, ветер
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		11.05.16	14:14	11.05.16	14:14	0:00	1ст.НЗНП. АПВ усп	ИМФ 6,9км ф.-С. Произведён осмотр, замечаний нет.		0:00		нет	0	+21, ветер
Прим.ЭС	10	Корсаковка	по ф-3 в РП-Пуцыловка Ф-3	11.05.16	14:32	11.05.16	14:38	0:06	ав. откл. РПВ усп.			0:06		нет / 0,5МВт / 250 чел / 7ТП	50	+20, ясно
Прим.ЭС	10	Полевая	13	11.05.16	15:30	11.05.16	15:35	0:05	МТЗ. РПВ усп.	Элитное, 90 чел.		0:05		нет / 0,1МВт / 3ТП	7	+17, ветер
Ам.ЗЭС	10	Восточная	11	11.05.16	16:30	11.05.16	16:30	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+15, пасм
Прим.ЭС	10	Полевая	16	11.05.16	19:32	11.05.16	19:37	0:05	МТЗ. РПВ усп	с.Галенки с.Держинец, 1000 чел.		0:05		Школа.Котельная-Д-Сад. / 16ТП / 0,7МВт	55	+17, ветер
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	3	11.05.16	20:36	11.05.16	22:02	1:26	ав.откл. АПВ ну, РПВ не произв	Включен до ЛР-126. В 22:18 включен полностью. Повреждение на вед. участке.		1:26		нет / 0,08МВт	110	+7, дождь
Ам.ВЭС	10	Хвойная	2	11.05.16	20:50	11.05.16	20:50	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+7, дождь
Ам.ВЭС	10	Хвойная	6	11.05.16	20:50	11.05.16	20:50	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+7, дождь
Ам.ЦЭС	10	Раздольная	11	11.05.16	20:55	11.05.16	21:44	0:49	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	с. Раздольное, 630чел. Включен до ЛР-105. В 22:33 включен полностью. На РТП-5/5 заменены изоляторы ф.В,С.		0:49		школа, д/с / 9ТП / 0,12МВт	100	+7, дождь

Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	25	11.05.16	22:50	11.05.16	23:44	0:54	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	г.Благовещенск, 608чел. Повреждение на вед. отпайке.		0:54		нет / 6ТП / 0,15МВт	135	+7, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.4 СП-5	11.05.16	22:58	11.05.16	23:44	0:46	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	Включен до РТП-03/13. В 0:11 включен полностью, замечаний нет.		0:46		нет / 0,09МВт	70	+7, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	26	11.05.16	23:41	11.05.16	23:41	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+7, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	14	11.05.16	23:41	11.05.16	23:41	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+7, дождь
Ам.ЦЭС	10	Березовка	6	12.05.16	0:11	12.05.16	0:26	0:15	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Березовка, 1500чел.		0:15		нет / 12ТП / 0,16МВт	41	+7, дождь
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая с отп. Анновка		12.05.16	0:15	12.05.16	9:51	9:36	Полевая: ТНЗНП 1ст, АПВ ну, при РПВ "перекос" от КУ. Озерная: АПВ не раб.	Обесточена отпайк.ПС Анновка. При РПВ перекос, выведена в ремонт по неотложной заявке в 2:10, ПС Анновка предварительно запитана по 10кВ. В пр.оп.89-90 обрыв провода ф.В, провод на земле. В 5:34 допущена бригада. В 9:51 устранено, схема восстановлена	по 10 кВ	0:20	12.05.2016 0:35	120чел / 0,1МВт	61	+6, дождь
Прим.ЮЭС	6	Кролевец	21	12.05.16	0:20	12.05.16	0:27	0:07	ав.откл, РПВ усп.	п.Кролевец, Ясное, 480чел. Отключался при переводе нагрузки ПС Касатка ф.7		0:07		нет / 15ТП / 0,5МВт	58	+12, облачно
Ам.ВЭС	10	Поярково	14	12.05.16	0:59	12.05.16	2:54	1:55	МТЗ-2, АПВ ну, РПВ ну.	п.Поярково, 1600чел. В 1:53 включен до ЛР-409. В 2:54 включен без 2-х ТП. В 3:53 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.		1:55		д/с, котельная, в/н башня / 15ТП / 0,4МВт	451	+5, ветер, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	12.05.16	1:22	12.05.16	1:26	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Григорьевка, 900чел.		0:04		школа, котельная / 13ТП / 0,1МВт	6	+10, ветер
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	12.05.16	2:10	12.05.16	2:18	0:08	"земля" от КУ	Включен до ЛР-249. В 2:53 включен полностью. Самоустранилась.		0:08		нет / 0,15МВт	20	+8, дождь
Ам.ЦЭС	10	Петропавловка	3	12.05.16	3:40	12.05.16	3:44	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:04		нет / 0,1МВт	7	+9, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка	2	12.05.16	10:50	12.05.16	11:05	0:15	МТЗ, РПВ усп.	Повреждение на вед.ТП		0:15		школа, котельная / 16ТП / 475 чел / 0,2 МВт	58	+16, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи	1	12.05.16	14:57	12.05.16	14:57	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+15, ветер
Прим.ЦЭС	10	Полевая	19	12.05.16	16:00	12.05.16	16:05	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:05		800 чел / 0,6 МВт / 12ТП	55	+10, ветер
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	80	12.05.16	16:23	12.05.16	16:23	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+10, дождь
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Державинка		12.05.16	17:15	12.05.16	17:15	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	1	12.05.16	17:42	12.05.16	17:53	0:11	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:11		вч, быта нет / 2ТП / 0,04 МВт	8	+10, пасмурно
Ам.СЭС	10	Светлая	7	12.05.16	19:22	12.05.16	21:34	2:12	МТО, АПВ ну, РПВ ну	В 20:17 запитано ЗТП. Убрана ветка прол. оп. №197-198. Поробитель вкл. полностью.		2:12		локатор, аэропорт / 8 ТП / 0,05МВт	120	+10, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	1	12.05.16	19:38	12.05.16	21:23	1:45	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Вкл. без с.Отрадное (6ТП, 500 чел). В 22:32 вкл без 1ТП. В 23:09 включили полностью, в пр. №344-345 убрали сухое дерево без повреждения провода.		1:45		школа, котельная / 14ТП / 0,2МВт / 1036 чел	525	+19, ветер
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Насосная-1 - Верхняя		12.05.16	19:47	12.05.16	20:28	0:41	ДЗ 3 зоны, АПВ ну, РПВ ну	Обесточены ПС Верхняя, Депо, Новороссия, Насосная-2, вед. ПС Васильки, ПС Насосная-1, ПС Пристань. В 20:28 запитано без отп. на вед. ПС Васильки (повреждение в сетях потребителя). По ВЛ произведён обход, замечаний нет.		0:41		4000 чел / 4,1 МВт	3725	+10, ветер
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	80	12.05.16	22:02	12.05.16	22:02	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+10, дождь
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	6	13.05.16	1:00	13.05.16	1:10	0:10	ав. откл. РПВ усп.			0:10		нет / 2500 чел / 0,6МВт	101	+7, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	13	13.05.16	4:52	13.05.16	12:05	7:13	МТО. РПВ ну	В 05-44 вкл. от резерва, без аб. ТП 2019 (повреждение в сетях потребителя), вкл. В 7:27. На ПС Промысловка (Оборонэнерго) на В-6 Ф-13 Низкий уровень масла. Устранено, схема восстановлена	ф-11	0:52	13.05.2016 5:44	В/ч, Бойлерная, Скорая Помощь / 9ТП / 0,05МВт / 520 чел	43	+5, пасм
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф-5 реклоузер оп.206	13.05.16	5:28	13.05.16	6:30	1:02	МТО. РПВ ну	с.Орловка Тигровый, 250чел. Вкл. без 1ТП. В пр. 328/99-328/100 убрали дерево без повреждения провода. Вкл. полностью в 7:14.		1:02		нет / 3ТП / 0,03МВт	31	+8, дождь

Хаб.СЭС	110	Иннокентьевка - Лидога Троицкая	С-110	13.05.16	5:49	13.05.16	13:25	7:36	Иннокентьевка: 2 ст.НЗНП, 3 зона ДЗ, АПВ ну, РПВ ну	Одновременно на ПС Вознесенская откл-ся СВ-110 (2,3 ст НЗНП, АПВ ну, РПВ усл в 6:20 (ч/з 31 мин) с обесточиванием ПС Иннокентьевка, 0,7 МВт, 2417 чел). Обесточены ПС Лидога, Троицкая (6087 чел / 2 МВт). (Лвл=79км) Пр.оп.295-296 убано два упавших дерева, наложен бандаж на провода двух фаз	7:36		8504 чел / 2,78МВт	18500	+5, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	7	13.05.16	6:18	13.05.16	7:44	1:26	МТО, АПВ, РПВ ну	с.Могилёвка. Вкл. в 07-44, причина устанавливается.	1:26		детский приют / 0,05МВт / быта нет / ЗТП	72	+5, дождь, ветер	
Хаб.СЭС	10	Пивань	9	13.05.16	6:37	13.05.16	8:15	1:38	МТЗ, РПВ ну	Повреждение на вед.уч-ке	1:38		котельная / 0,15МВт / 5ТП / 0,1МВт / 520 чел	248	+5, дождь, ветер	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ	23	13.05.16	6:48	13.05.16	7:13	0:25	"земля" от КУ	Включен без трех ТП. Упала дерев.оп.5-00/256. Устранено и все включено в 11:37 (установлена на оттяжках)	0:25		школа, котельная / 18ТП / 4354 чел / 0,6 МВт	280	+5, дождь, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	12	13.05.16	8:21	13.05.16	8:21	0:00	МТО, АПВ усл.		0:00		нет	0	+15, ветер	
Ам.СЭС	6	Сиваки	14	13.05.16	8:55	13.05.16	8:55	0:00	МТЗ-1 ст, АПВ усл		0:00		нет	0	+15, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Желтояррово	1	13.05.16	9:48	13.05.16	9:48	0:00	МТЗ, АПВ усл		0:00		нет	0	+15, ветер	
Ам.СЭС	6	Сиваки	18	13.05.16	10:48	13.05.16	10:48	0:00	МТЗ, АПВ усл		0:00		нет	0	+15, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Бузули	22	13.05.16	11:16	13.05.16	14:10	2:54	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр.99-100 убрано дерево с проводов, пр.оп.72-73 устранен склест проводов	2:54		нет / 11ТП / 412 чел	639	+15, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Северная	3	13.05.16	11:33	13.05.16	11:33	0:00	МТЗ, АПВ усл		0:00		нет	0	+15, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Никольская	13	13.05.16	11:45	13.05.16	14:20	2:35	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ	Оп.1/33 (жб) сломана (сорванной кровлей рядом стоящего здания при сильном ветре). Устранено (установлена новая опора)	2:35		школа, дс / 10 ТП / 1626 чел	456	+15, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	6	13.05.16	12:10	13.05.16	12:14	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл		0:04		школа, дс / 15ТП / 0,3 МВт / 1963 чел	28	+15, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	10	13.05.16	12:17	13.05.16	12:45	0:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Запитано 80 % нагрузки. Включен без 4ТП в 13:59. Оп.222 поврежден изолятор ф.С, склест проводов. Устранено, все включено в 15:00	0:28		промзона / 0,2 МВт	76	+15, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	20	13.05.16	12:19	13.05.16	15:17	2:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ (инфор о повр)	Оп.23 повреждена траверса и два изолятора. Устранено	2:58		школа, дс / 4000 чел / 19ТП / 0,7 МВт	380	+15, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Мухино	9	13.05.16	12:19	13.05.16	15:15	2:56	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп.32-33 убрано дерево без поврежден	2:56		427 чел / 5ТП / 0,01 МВт	35	+15, ветер	
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	13.05.16	12:52	13.05.16	13:00	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл		0:08		6525 чел / 19ТП / дс, водозабор, адм-я, школа / 0,9 МВт	98	+15, ветер	
Ам.ЗЭС	35	Георгиевка - Саскаль		13.05.16	12:55	13.05.16	13:01	0:06	МТО, АПВ ну, РПВ усл	С обесточиванием ПС Саскаль	0:06		школа, дс / 1386 чел / 20 ТП / 0,15 МВт	15	+15, ветер	
Ам.СЭС	10	Магдагачи	1	13.05.16	13:05	13.05.16	13:10	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл		0:05		3000 чел / 11ТП / школа, дс	105	+15, ветер	
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	7	13.05.16	13:20	13.05.16	13:50	0:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без 5ТП. Наклон оп.65 (болото), склест проводов в пр.оп.65-66. В 19:45 устранено, все включено	0:30		2500 чел / 22ТП / 0,4 МВт	1800	+5, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Бройлерная	20	13.05.16	13:46	13.05.16	17:30	3:44	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну	Пр.оп.8-9 убрано дерево без повреждений	3:44		быта нет / 2ТП	1045	+10, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Горький	1	13.05.16	13:49	13.05.16	16:39	2:50	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну	Устранен провис провода пр.оп.10-10/1 (наклон оп.10), схема восстановлена	ф.33	1:28	13.05.2016 15:17	школа, дс, вч, котельная / 3568 чел / 18ТП / 0,9 МВт	1613	+10, ветер
Ам.ЗЭС	10	Восточная	11	13.05.16	13:59	13.05.16	13:59	0:00	МТЗ, АПВ усл		0:00		нет	0	+15, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Георгиевка	4	13.05.16	14:00	13.05.16	14:15	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл		0:15		нет / 2ТП / 172 чел	30	+15, ветер	
Ам.ВЭС	6	Обувная	14	13.05.16	14:05	13.05.16	14:10	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл		0:05		950 чел / 7ТП / очистные, вч / 0,06 МВт	5	+15, ветер	
Ам.ВЭС	10	Хвойная	1	13.05.16	14:49	13.05.16	15:00	0:11	МТО, АПВ ну, РПВ усл		0:11		182 чел / 5ТП	3	+15, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	26	13.05.16	15:14	13.05.16	15:14	0:00	МТЗ, АПВ усл		0:00		нет	0	+15, ветер	
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	13.05.16	15:22	13.05.16	15:26	0:04	МТО, АПВ ну, РПВ усл		0:04		нет / 1000 чел / 13ТП / 0,3 МВт	22	+15, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ	36	13.05.16	15:26	13.05.16	15:30	0:04	МТЗ, АПВ выв, РПВ усл.		0:04			40	+15, ветер	
Ам.ЗЭС	35	Огоджа - Софийск		13.05.16	15:52	13.05.16	16:05	0:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	с обесточиванием ПС Софийск	0:13		350 чел / промнагрузка / 0,1 МВт	18	+15, ветер	

Хаб.ЦЭС	6	ГВФ	20	13.05.16	15:57	13.05.16	16:02	0:05	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп.		0:05		нет / 0,2 МВт	22	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	1	13.05.16	16:05	13.05.16	17:45	1:40	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Включен без 5 ТП. В 18:10 включен без ТП-7056. В 20:59 включили полностью, в ТП-7056 заменили два проходных изолятора Ф-"В-С".	1:40		школа, котельная / 14 ТП / 0,2 МВт / 1036 чел	333	+18, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	13.05.16	16:14	13.05.16	21:18	5:04	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп.109-110 обрыв двух нижних проводов ф.А,С сторонней техникой. Сообщено в СБ. Устранено.	5:04		16 ТП / 0,2 МВт / 621 чел / дс, школа, котельная	1013	+15, ясно	
Хаб.СЭС	6	Приусадебная	15	13.05.16	17:00	13.05.16	17:45	0:45	"земля" от КУ	Оп.23 обрыв провода в месте крепления с крюком.	0:45		нет / 1ТП / 200 чел	80	+10, ветер	
Хаб.СЭС	10	Вознесенская	4	13.05.16	17:03	13.05.16	17:07	0:04	МТЗ, РПВ усп.		0:04		нет	5	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Многоудобное	11	13.05.16	17:15	13.05.16	19:52	2:37	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Пр.оп.17-18 упавшее дерево, повреждений нет	2:37		0,1 МВт / 5ТП / 130 чел	286	+19, ясно	
Ам.ВЭС	10	Успеновка	1	13.05.16	17:26	13.05.16	17:26	0:00	МТО, МТЗ, АПВ усп		0:00		нет	0	+15, ветер	
ЭС ЕАО	10	Кульдур	238	13.05.16	19:20	13.05.16	19:20	0:00	МТО, АПВ усп.		0:00		нет	0	+15, ветер	
Хаб.СЭС	10	Вознесенская	13	13.05.16	19:21	13.05.16	19:47	0:26	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен до ЛР-10 (обесточено 50 чел,с.Усть-Гур). В пролете оп.№13-01-01-29 и 13-01-01-30 убрано дерево с проводов, в 21:00 вкл. полностью.	0:26		нет / 200 чел / 5ТП / 0,03 МВт	45	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	3	14.05.16	2:30	14.05.16	3:54	1:24	МТО. РПВ ну	часть г.Фокино, 3250чел. Запитано 4 ТП. В 6:50 потребитель запитан полностью, выведен из работы кабельный участок от ТП-82037 до ТП-82024.	1:24		нет / 0,7МВт / 7ТП	980	+7, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Дружба	3	14.05.16	14:41	14.05.16	14:44	0:03	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.		0:03		нет/6ТП / 560 чел	23	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	13	14.05.16	14:52	14.05.16	15:35	0:43	"земля" от КУ	Включен без двух ТП. В 17-06 включили все, ОП-2778 убрали гнездо.	0:43		нет / 22ТП / 1781 чел / 0,6 МВт	430	+20, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	по ф. 12 в СП 21 откл. В 10кВ	14.05.16	16:00	14.05.16	16:54	0:54	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен после осмотра, замечаний нет	0:54		нет / 3ТП / 0,05 МВт	5	+22, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Береговая	12	14.05.16	16:15	14.05.16	17:14	0:59	МТО, АПВ ну, РПВ ну	На РТП 1-15 заменили изолятор	0:59		нет / 25ТП / 3000 чел	380	+22, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Дело	4	14.05.16	16:15	14.05.16	19:09	2:54	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Наклон оп. № 5/19 (ж/б, стоит в болотистой местности), в пр.оп. 5/18 - 5/19 касание проводов веток. Выправили оп. 5/19, произвели чистку просеки в пр.оп. 5/18 - 5/19,	2:54		нет/3ТП/0,3 МВт / 520 чел	1170	+8, ветер	
Прим.СЭС	10	Анучино	9	14.05.16	17:45	14.05.16	17:55	0:10	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.		0:10		нет/0,6 МВт / 10ТП / 735 чел	100	+8, обл.	
Ам.ЦЭС	10	Березовка	1	14.05.16	17:47	14.05.16	22:34	4:47	"земля" от КУ	Оп.149 заменен изолятор	4:47		д.сад / 11ТП / 790 чел	320	+20, ветер	
Ам.ЦЭС	35	Березовка - Петропавловка с отп. Цементная		14.05.16	18:26	14.05.16	20:36	2:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Обесточена ПС Петропавловка (0,25 МВт, 530ч.), вед. ПС Цементная (цементный завод). Ч/з 1 ч 34 мин ПС Петропавловка обеспечен резерв по 10 кВ. Повреждение на вед.ПС Цементная (разрушены ТН-35 ф.А,С на 1,2сш-35 кВ) , вкл в 22:51 14.16	ф.12 Березовка	1:34	14.05.2016 20:00	нет/535 чел./0,07 МВт	110	+20, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково	12	14.05.16	20:21	14.05.16	22:26	2:05	МТЗ-1, АПВ ну, РПВ ну	Оп.1 ф.7 РП-Усть-Ивановка (питается от ф.12 Волково) поврежден изолятор. Устранено	2:05		23 ТП / 1150 чел / 0,2 МВт	450	+10, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка	4	14.05.16	20:39	15.05.16	1:42	5:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В 22:10 9ТП запитано по ф.6 Георгиевка. В 1:42 включено все. Пр.оп. 22-23 убрано дерево с края просеки (касались проводов); оп.1 заменён повреждённый изолятор ф.В.	ф.6 Георгиевка	1:31	14.05.2016 22:10	детдом, насосная / 0,7 МВт / 15ТП	2235	+18, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	2	14.05.16	21:25	14.05.16	21:39	0:14	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.		0:14		нет / 330 чел / 0,1 МВт / 9ТП	62	+11, пасмурно, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	4	14.05.16	21:25	15.05.16	0:05	2:40	МТЗ, АПВ ну, при РПВ "земля" КУ	Включен без 6ТП. В 2:18 включено все. Оп.137 устранен обрыв вязки верхнего провода.	2:40		нет / 700 чел / 0,4 МВт / 13ТП	311	+11, пасмурно, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	2	14.05.16	21:56	14.05.16	21:57	0:01	МТЗ, РПВ усп.		0:01		1260 чел / 0,4 МВт / 17ТП	7	+11, пасмурно, ветер	

Ам.ВЭС	10	Болдыревка	6	14.05.16	22:37	15.05.16	0:27	1:50	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп.126-127 убрано дерево без повреждений		1:50		школа, котельная / 283 чел / 5ТП	134	+10, дождь
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		14.05.16	22:56	15.05.16	3:21	4:25	1 зона ДЗ, АПВ ну, РПВ ну	Обсточены ПС Георгиевка, Саскаль. Пр.оп.373-374 падение дерева на провода без повреждения. Дерево убрано		4:25		3644 чел / 52ТП / 0,9 МВт	1500	+10, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	2	14.05.16	23:25	15.05.16	9:37	10:12	МТЗ, РПВ не произв (неисправ привода).	Привод отрегулирован. Пр.оп.135-136 упавшее дерево на проводах. Устранено.	ф.4 Спасск	0:50	15.05.2016 0:15	1261 чел / 0,4 МВт / 17ТП	350	+11, пасмурно, ветер
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	25	15.05.16	6:48	15.05.16	7:27	0:39	"земля" от КУ ф.С	Повреждение на вед.уч.не		0:39		нет / 708 чел / 6ТП	150	+10, дождь
Ам.ВЭС	10	Поярково	4	15.05.16	7:55	15.05.16	7:55	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+14, дождь
Ам.ВЭС	10	Поярково	14	15.05.16	7:55	15.05.16	7:55	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+14, дождь
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	3	15.05.16	7:56	15.05.16	7:56	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+14, дождь
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	18	15.05.16	7:56	15.05.16	7:56	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+14, дождь
Хаб.СЭС	10	Вознесенская	13	15.05.16	11:32	15.05.16	12:16	0:44	"земля" от КУ	Включен без ТП Водозабор. В 18:20 включен полностью. На оп.48 заменен изолятор		0:44		водозабор / 0,032МВт / 200 чел	70	+15, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	0	15.05.16	12:18	15.05.16	12:27	0:09	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Включен без 7ТП. В 13:45 включен полностью. Повреждение в абонентском ТП 3114.		0:09		д.дом, ИТК / 1,1 МВт / 17 ТП / 987 чел	106	+16, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Полевая	15	15.05.16	18:40	15.05.16	18:44	0:04	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп.			0:04		нет / 0,1 МВт / 1ТП / 100 чел	1	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Полевая	15	15.05.16	18:59	16.05.16	18:30	23:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Следы перекрытия на В-10 на ТТ всех трех фаз. Устранено. 16.5.16 в 18:10 восст.норм.сх.	ф.16 Полевая	2:52	15.05.2016 21:51	нет / 0,1 МВт / 1ТП / 100 чел	50	+8, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	26	15.05.16	21:01	15.05.16	21:01	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+8, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		15.05.16	21:23	15.05.16	21:23	0:00	Уссурийск-2: НЗЗ 2 ст, АПВ усп, ИМФ-27,9 км ф.В; Павловка-1: НЗЗ 1 ст, АПВ усп, ИМФ-5 км ф.В	L=37,9км		0:00		нет	0	+8, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	10	16.05.16	1:28	16.05.16	1:28	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+7, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Дим	18	16.05.16	2:20	16.05.16	2:20	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+7, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	7	16.05.16	4:02	16.05.16	6:51	2:49	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП-3051, вкл в 11:59. РТП-3051 заменены поврежд.изол.		2:49		560 чел / 0,9 МВт/15ТП / насосная	2535	+7, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка	1	16.05.16	5:20	16.05.16	9:48	4:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл после обхода, без замечаний.	ф.9	1:18	16.05.2016 6:38	школа, дс, котельная / 7ТП	260	+7, дождь
Ам.ВЭС	10	Архара	1	16.05.16	5:48	16.05.16	5:48	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	1	16.05.16	6:46	16.05.16	12:03	5:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Обеспечен резерв, кроме ЗТП, вкл в 12:03, без замечаний.	ф.3 Корсаковка	1:09	16.05.2016 7:55	школа / 1500 чел / 0,3 МВт / 12ТП	345	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	2	16.05.16	6:46	16.05.16	12:50	6:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Залита ячейка водой. Потребителю обеспечен резерв. Произв. чистка и сушка изоляции, восст.норм.сх.	ф.3	3:29	16.05.2016	школа / 5ТП / 0,1 МВт / 200 чел	350	+8, дождь
ЮЯ ЭС	10	Укулан	ф.Синегорье	16.05.16	7:12	16.05.16	8:09	0:57	ТО, АПВ ну	Томмот. Повреждение на ведомственном участке.		0:57		дс, школа / 10ТП / 1370 чел /	950	+8, дождь
Ам.ЗЭС	10	Лесная	5	16.05.16	7:15	16.05.16	9:41	2:26	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с. Малая сазанка. Вкл без ТП307, вкл в 12:29. ТП 307 заменены поврежденные изоляторы.		2:26		400 чел / 4ТП /	158	+8, пасмурно
Ам.ВЭС	35	Трудовое	Т2	16.05.16	7:57	16.05.16	10:54	2:57	ДЗТ	с. Трудовое, Борисоглебка, Заозерное. Перекрытие ТТ в яч В-10 Т2. Устранено. (ТТ заменены).	Т1	0:08	16.05.2016 8:05	школа, кот, скваж/0,2 МВт/ 587 чел.	20	+6, дождь
Прим.ЦЭС	10	Б.Оренбургская	6	16.05.16	9:10	16.05.16	9:15	0:05	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ус	с.Барановка, Богуславка, 1500ч.		0:05		школа, приот/ 0,5 МВт/ 1500 чел/ 13ТП	44	+8, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	16.05.16	9:29	16.05.16	14:04	4:35	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	п.Бычиха. В 12:28 вкл до Р-43 (головной уч), вкл в 14:04. Повреждение на ведомственной отпайке.		4:35		насосн/ 0,8 МВт/ 300 чел/ 7ТП	4308	+9, дождь
Прим.ЦЭС	10	Студгородок	10	16.05.16	10:14	16.05.16	11:32	1:18	КУ, земля	с. Утесное. Повреждение на ведомственном участке.		1:18		кот/ 0,1 МВт/ 480 чел/3Тп	130	+9, пасмурно

Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	14	16.05.16	10:45	16.05.16	11:45	1:00	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	с.Казакевичево, Бычиха. Вкл без отп на с.Казакевичево, вкл в 12-55 без 5 ТП (дачи). Пр оп 153-154 падение дерева, оп 153 обрыв оттяжки с падением опоры (жб). /болото, техника зайти не может. 17.5.16 в 17:15 произв.выноса опоры, потребитель запитан/.	1:00	кот, школа, скваж/ 0,7 МВт/ 1571 чел/ 14ТП	733	+9, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	16.05.16	12:04	16.05.16	12:04	0:00	МТО, АПВ усп.	п.Приамурский	0:00	нет	0	+14, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск	209	16.05.16	13:24	16.05.16	13:24	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Ленинское. Повреждение на ведомственном участке.	0:00	нет	0	+14, дождь
Прим.ЭС	10	Ракитное	1	16.05.16	14:15	16.05.16	18:56	4:41	МТО, АПВ ну, РПВ ну	с.Орехово. Лвл-11 км. В 16:04 вкл до РЛ-60 (ост 2ТП), вкл в 18:56. Оп 79, 83 заменены поврежденные изоляторы.	4:41	нет/ 0,01 МВт/ 2 чел/ 3ТП	94	+11, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ильинка	9	16.05.16	14:40	16.05.16	16:24	1:44	КУ, земля	с.Комиссаровка, Дворянка. Вкл без отпайки на п/з Виноградная (на ДГ). Оставлено до утра (труднопроходимая местность, болото). /17.5.16 в 16:59 на оп 583 заменен поврежденный изолятор, в 17:10 восст.исходная сх./.	1:44	школа, кот, п/з/ 0,1 МВт/730 чел/16ТП	173	+8, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Касатка	7	16.05.16	15:25	16.05.16	16:35	1:10	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	п.Киевичи. Включен после обхода, без замечаний.	1:10	скваж/ 0,25 МВт/ 700 чел/ 6ТП	760	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Покровка	4	16.05.16	17:00	16.05.16	17:04	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	с.Синельниково	0:04	нет/ 0,1 МВт/ 790 чел/ 3ТП	11	+15, дождь
Прим.ЭС	10	Игнатьевка	6	16.05.16	17:13	16.05.16	17:14	0:01	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп.	с.Ласточка, Емельяновка	0:01	кот, скваж/ 0,1 МВт/ 309 чел/ 6ТП	2	+12, пасмурно
Прим.ЭС	10	Игнатьевка	6	16.05.16	17:31	16.05.16	18:20	0:49	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	с.Ласточка, Емельяновка. Вкл до РЛ-2 (ост.4ТП). Оп 206 (ж/б, промежут), упала в болотистой местности, обрыв провода ф.С. В 22-20 установили временную оп. 206, все включено	0:49	кот, скваж/ 0,1 МВт/ 309 чел/ 9ТП	82	+12, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	7	16.05.16	17:56	16.05.16	17:56	0:00	МТЗ, АПВ усп	с.Ярославка	0:00	нет	0	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	16.05.16	18:13	16.05.16	18:24	0:11	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	с.Воздвиженка	0:11	школа, кот/ 0,4 МВт/ 700 чел/ 8ТП	150	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	5	16.05.16	18:16	16.05.16	18:19	0:03	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп.	с.Осиновка	0:03	нет/ 0,01 МВт/ 6ты нет/3ТП	1	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Михайловка	1	16.05.16	18:41	16.05.16	19:17	0:36	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	0:36	кот/0,2 МВт/ 500 чел/ 2ТП	60	+12, гроза
Прим.ЭС	10	Заря	4	16.05.16	19:01	16.05.16	19:30	0:29	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	с.Кронштадка	0:29	кот, школа, насос/ 0,1 МВт/ 409 чел/ 6ТП	68	+16, ветер
Прим.ЭС	10	Заря	3	16.05.16	19:01	16.05.16	19:01	0:00	Ав.откл, АПВ усп	с.Кронштадка	0:00	нет	0	+16, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко	10	16.05.16	19:20	16.05.16	19:30	0:10	МТО, АПВ ну, РПВ усп	с.Литовка	0:10	насосн/ 0,2 МВт/ 303 чел/ 4ТП	28	+11, дождь
Прим.ЭС	10	Заря	7	16.05.16	19:28	16.05.16	23:10	3:42	КУ, земля	с.Константиновка. В 22-15 запитали ТП-3096 (остается откл 3ТП) В 23-10 включили все, в ТП-3096 протерли изоляцию.	3:42	нет/ 0,01 МВт/ 145 чел/ 4ТП	210	+12, дождь
Прим.СЭС	10	Яковлевка	4	16.05.16	20:03	16.05.16	20:03	0:00	МТЗ, АПВ усп	с.Ярославка, Покровка.	0:00	нет	0	+10, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	1	16.05.16	20:37	16.05.16	20:37	0:00	МТЗ, АПВ усп	с.Достоевка, Лазаревка	0:00	нет	0	+10, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	17.05.16	0:05	17.05.16	0:12	0:07	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	часть Монакино, с Богатырка, 250чел	0:07	нет/0,1 МВт/7ТП	15	+10, пасм.
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ	7	17.05.16	1:37	17.05.16	3:04	1:27	Откл. КУ"Земля"	быг г.Николаевск на Амуре. Питает ЦРП "Аэропорт" (перешел на ДГ). В 03:04 выделен участок (без нагрузки), оставлено до утра. 17.5.16- оп оп 31-7/00/65 шлейф касается тела опоры. Устранено.	1:27	аэропорт/0,05 МВт	110	+7, дождь
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ	31	17.05.16	2:03	17.05.16	2:12	0:09	МТЗ, АПВ нет., РПВ не произв.	Вкл с выделенным уч. ТП74 - оп. 31,7-00/1 (без нагрузки), повреждение КЛ-6кВ. /17.5.16 определено МП- 350м от оп 30,7-00/1, 18.7.16 повреждение откопано. 19.5.16 в 17:50 устранено, схема восстановлена.	0:09	5843 чел.	152	+7, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	17.05.16	3:49	17.05.16	5:05	1:16	МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв.	П.Бычиха, 300ч. В полете ОП 131-132 убрано дерево.	1:16	насосн/ 0,54 МВт/ 300 чел/ 7ТП	760	+7, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	6	Шкотово	14	17.05.16	6:10	17.05.16	9:10	3:00	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Лвл=9км, Лбаза=28км. В 9:10 вкл без 3ТП, в 10:20 вкл без отп. на 1ТП, вкл в 10:50. Оп.99 снята ветка.	3:00	нет/9ТП/0,2 МВт/ 240 чел	333	+9, пасм.

Ам.ВЭС	6	ЖБИ	18	17.05.16	8:14	17.05.16	8:41	0:27	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП268, вкл в 13:18. Повреждение каб.муфты 6кВ на вводе в ТП. Устранено.		0:27		нет/ 0,18 МВт/ 500 чел/ 3ТП	80	+11, облачно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	80	17.05.16	14:12	17.05.16	14:53	0:41	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном участке.		0:41		школа, д/с, насосн/ 0,7 МВт/ 500 чел/ 8ТП	450	+15, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Ср.Белая	27	17.05.16	18:48	17.05.16	18:50	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:02		адм, теплопункт/ 0,25 МВт/ 1149 чел/ 7ТП	5	+18, облачно
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	17.05.16	19:27	19.05.16	15:58	44:31	МТО, АПВ ну., РПВ ну	Потребителю обеспечен резерв. Падение ОП 223-00-5 (ж/б, в болотистой местности). 19.05.16 в 15:58 установлена временная металлическая опора.	ф. 223 ПС Биджан	1:31	17.05.2016 20:58	нет/0,1 МВт/ 470 чел/ 6ТП	24	+10, обл.
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка1		18.05.16	0:11	18.05.16	0:11	0:00	ПС Ярославка: НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ ф.С-14, км. ПС Павловка1: НЗЗ 1ст., АПВ усп.	Лвл-18,9км. Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+10, обл.
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка1		18.05.16	1:58	18.05.16	1:58	0:00	ПС Ярославка: НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ ф.С-14,9 км. ПС Павловка1: НЗЗ 1ст., АПВ усп.	Лвл-18,9км. Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+10, обл.
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка1		18.05.16	5:21	18.05.16	5:21	0:00	ПС Ярославка: НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ ф.С-14,4 км. ПС Павловка1: НЗЗ 1ст., АПВ усп.	Лвл-18,9км. Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+10, обл.
Прим.ЦЭС	10	Жариково	10	18.05.16	7:00	18.05.16	7:45	0:45	МТЗ, АПВ выв., РПВ ну.	с.Рубиновка с.Барабаш-Левада, 560чел. В 7:45 включен до оп 266 (без отпайки на Барабаш-Леваду.) Произведена выправка оп.403, заменен изолятор ф.В, включен полностью в 11:08.		0:45		нет/0,1 МВт/8ТП	75	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Новоселище	1	18.05.16	8:46	18.05.16	12:06	3:20	КУ, земля	Лвл=3км, Лбаза=2км. Наклон оп.32. Выправлена.		3:20		скважина / 2ТП /	489	+12, обл
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	18.05.16	11:20	18.05.16	11:26	0:06	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	Планируется обход.		0:06		школа / 12ТП / 0,4МВт/2619 чел	15	+14, обл
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	18.05.16	12:20	18.05.16	12:43	0:23	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение на вед. ТП-3188.		0:23		насосн, кот, школа / 20ТП / 0,8МВт/ 1511 чел	306	+14, обл
Ам.ВЭС	10	Набережная	14	18.05.16	12:50	18.05.16	15:23	2:33	"земля" от КУ	На оп.105 заменен изолятор.		2:33		кот, школа, скваж / 5ТП / 0,05МВт/ 183 чел	112	+21, обл
Прим.ЗЭС	6	Лучегорск	5	18.05.16	13:38	18.05.16	13:40	0:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	Произведен обход, на оп.22 заменен поврежденный изолятор.		0:02		водозабор / 5ТП / 0,1МВт/120 чел	2	+20, обл
Прим.ЗЭС	110	Новопокровка - Роцино		18.05.16	15:12	18.05.16	18:40	3:28	ЗНЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну.	ИМФ 111,7км ф.А от ПС Иман. Обесточены ПС Роцино, Глубинная, Восток, Незаметное, Измайлиха. Включена в НФНР. В пр.оп.16-17 провод ф.А касается веток деревьев. В 20:11 ВЛ выведена в ремонт, вкл в 21:44 по норм.схеме. Пр оп 16-17 произведена валка ОСД. /на ПС Н.Покровка при переводе в НФР СВ-110 не включался, устранена неисправность в цепях РЗА (реле ускор.защит РПУ)./		3:28		7176 чел / 10МВт	36166	+26, обл
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	18.05.16	15:23	18.05.16	16:12	0:49	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Оп.75-00/137 сторонним лицом включен ЛР (кольцо с ф.204, нормально отключен). Устранено.		0:49		школа, д/с, насосная / 7ТП / 0,08МВт	66	+20, обл
ЭС ЕАО	10	Ленинск	204	18.05.16	15:23	18.05.16	18:11	2:48	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Оп.75-00/137 сторонним лицом включен ЛР (кольцо с ф.75, нормально отключен). Включен без 2-х ТП, вкл в 20:38. Накреннлась оп.204-00/107, выравнена, укреплена оттяжками.		2:48		насосная / 4ТП / 0,09МВт/ 200 чел.	227	+20, обл
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		18.05.16	15:58	18.05.16	19:52	3:54	МТО, АПВ ну., РПВ не произв.	ИМФ 15 км ф.В,С. Находилась на ХХ. Оп.148 (дерев) излом. траверсы. Устранено.		0:00		нет	0	+28, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	8	18.05.16	15:58	18.05.16	18:10	2:12	КУ, земля	Оп.198 заменен поврежденный изолятор.		2:12		нет / 5ТП / 0,05 МВт/ 20 чел	183	+28, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	4	18.05.16	16:49	18.05.16	18:25	1:36	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	Включен с землей. В 18:56 включен по нормальной схеме, повреждение на вед. отпайке.		1:36		кот, школа / 13ТП / 0,4МВт/ 700 чел	493	+25, ветер

Прим.ЗЭС	10	Вишневка	5	18.05.16	17:35	18.05.16	19:38	2:03	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Падение оп.55 (болото) , пр.оп.55-56 обрыв провода ф.В. Включен с выделенным уч пр.оп 51-87 (без нагрузки). 19.5.16 14:20 устранено, схема восстановлена.		2:03		водозабор / 2ТП / 0,02МВт	40	+25, обл
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	18.05.16	19:48	18.05.16	19:53	0:05	КУ, земля	Пр.оп.234-24/15-16 обрыв провода а/м Фотон ("Вектор ДВ"). Сообщено в СБ, ОВД. Вкл без 1 ТП (стройка коттеджей). 19.5.16 в 11:50 восстановлено, включено полностью.		0:05		больница школа очистые / 3ЗТП / 0,7МВт	44	+25, обл
Прим.СЭС	10	Гражданка	13	18.05.16	20:53	18.05.16	22:58	2:05	МТО, АПВ выв, РПВ ну.	Повреждение в сетях потребителя. /вкл без ТП-5124, вкл в 23:47 с выделенным уч.без нагрузки/		2:05		школа, кот/0,2 МВт/ 118 чел/ 6ТП	312	+20, ясно
Ам.ВЭС	10	Спасск	6	18.05.16	22:29	18.05.16	22:32	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:03		школа, адм/ 0,1 МВт/ 315 чел/ 9ТП	3	+22, пасмурно
Ам.СЭС	10	Сквородино	5	19.05.16	1:35	19.05.16	11:39	10:04	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Падение оп№24. Заменена.		10:04		школа, д/с, кот/ 0,5 МВт/ 2000 чел/ 5ТП	3500	+11, облачно
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Уссурийск-тяг с отп.Кожзавод		19.05.16	5:36	20.05.16	0:50	19:14	Усс2: ДЗ 1,2 з, НЗЗ 2ст, АПВ ну; Усс-тяг: 331ст, АПВ ну	Лвл=15,5км. ИМФ 10,5 км, ф.А, В. С обесточиванием 1/2 ПС Кожзавод. Произведен осмотр . Пр.оп 33-34 обрыв провода (ф.В) в пр 33-34. /Произв. замер наведенного напряжения, работы под наведенным напряжением/. В 21:43 завершены АВР, пр.оп 33-34 заменен верхний провод, на проводах 2-х других фаз (в местах распушения провода) наложен бандаж. Включена 20.5.16 в 0:50.	Т2	0:31	19.05.2016 6:07	7 МВт/ 9200 чел/ г.Уссурийск	3616	+12, облачно
ЮЯ ЭС	6	Восточная	РПБ	19.05.16	9:15	19.05.16	12:33	3:18	МТЗ, АПВ ну.	Лвл=7км. Оп.24 заменен поврежденный изолятор, устранен слхест проводов.	ф.Алдан-9 ПС Алдан	0:25	19.05.2016 9:40	Кот, школа, в.забор, д/с / 15ТП / 0,9МВт/ 500 чел	375	+2, дождь
Ам.ЗЭС	10	Восточная	11	19.05.16	12:03	19.05.16	12:03	0:00	МТО, АПВ усп.	Планируется обход.		0:00		нет	0	+22, обл
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	1	19.05.16	12:07	19.05.16	12:47	0:40	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну	На ЦРП-3 заменены поврежденные изоляторы.	ф.68 ПС ЖБИ	0:40		больница, школа, д/с, КНС / 19ТП / 1,8МВт	1179	+22, обл
Ам.ЦЭС	10	Дачная	4	19.05.16	12:07	19.05.16	12:28	0:21	МТЗ-2, АПВ ну.	Повреждение на вед. ТП-552		0:21		нет / 15ТП / 0,28МВт/ 50 чел	100	+25, обл
Ам.ЦЭС	10	Дачная	13	19.05.16	12:07	19.05.16	12:32	0:25	МТЗ-2, АПВ ну.	Повреждение на вед. ТП-552 (вкл в 26.5.16)		0:25		нет / 19ТП / 0,31МВт/ 500 чел	130	+25, обл
Ам.ЦЭС	10	Дачная	15	19.05.16	12:07	19.05.16	15:05	2:58	МТЗ-2, АПВ ну.	Повреждение кабельной муфты на оп.1. Включен резервный кабель.	ф.6	0:43	19.05.2016 12:50	нет / 12ТП / 0,33МВт/ 500 чел	200	+25, обл
Хаб.СЭС	110	Старт - Солнечная с отп. Ручей	С-103	19.05.16	12:30	19.05.16	12:45	0:15	ВЧБ, АПВ выв, РПВ усп.	Разрыв транзита. Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+20, обл
Прим.ЗЭС	10	Рождественка	8	19.05.16	13:16	19.05.16	13:18	0:02	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	Планируется обход.		0:02		нет / 2ТП / 0,09МВт/ 243 чел	3	+27, ясно
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка	1	19.05.16	13:25	19.05.16	13:28	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Планируется обход.		0:03		нет / 3ТП / 0,2МВт/ 210 чел	3	+20, ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	19.05.16	13:31	19.05.16	13:31	0:00	МТЗ 2ст, АПВ усп.	Произведе обход. В ТП-33 перекрытие животным (кот) на шинах бкВ. Устранено.		0:00		нет	0	+24, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Мужен - Сидима	С-36	19.05.16	14:46	19.05.16	19:29	4:43	НЗЗ 3ст, АПВ ну, РПВ ну.	Обесточены ПС Сидима, Золотая, Сукпай. В пр.оп.112-113 падение дерева, без повреждения проводов ВЛ. (произведена рубка ОСД).		4:43		3145чел / 1,8МВт	8490	+23, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	19.05.16	16:29	19.05.16	17:36	1:07	МТЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение на вед. отпайке.	ф.136	1:07		нет	604	+24, ясно
Ам.ЗЭС	35	Георгиевка - Саскаль		19.05.16	17:17	19.05.16	17:17	0:00	МТО, АПВ усп.	Обход 20.5.16, оп. №34-35 падение сосны без повреждения провода.		0:00		нет	0	+23, обл
Ам.ЦЭС	10	Волково	18	19.05.16	18:05	19.05.16	18:50	0:45	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Пр.оп.6/5-6/6 снята ветка.		0:45		0,27МВт	200	+23, обл

Хаб.ЦЭС	110	Корфовская	1,2 сш 110 кВ	19.05.16	20:24	19.05.16	21:37	1:13	ДЗШ 110	На ПС Корфовская на В-110 2Т через предохранительный клапан выброс масла из бака фА, возгорание травы вокруг выкл-ля, вызывалась пож.охрана. 20.5.16 подготов. работы. 21.5.16 замена вводов ф.А в обе стороны. 22.5.16 заменен привод выкл-ля. 23.5.16 отрегулирован привод. 24.5.16 производится сушка масла В 110 2Т ф.В,С, проведены испытаня вводов- успешно. 25.05.16 ф.С заменили дугогасительную камеру, ф.А залито масло. /26.5.16- выключатель собран, залито масло, установлены все уплотнители, готов к покраске. 27.5.16 в 17:00 введен в работу.	ВЛ 110 "Хор-Красицкая"	0:21	19.05.2016 20:45	19,1 МВт/34776 чел	12826	+22, облачно
Хаб.ЦЭС	35	СМ	2Т	19.05.16	20:39	20.05.16	13:55	17:16	ДЗТ	Исходная сх: в работе 1Т, 2Т (3Т резерв). С обесточиванием потребителей 2,3 сш 6кВ. В 20:40 (ч/з 1 мин по ТМ вкл В-6 кВ 3Т, запитана 3 сш 6кВ; в 21:32 (ч/з 53 мин вкл СВ-6 №1, запитана 2 сш 6кВ). На ПС СМ повреждение опорного изолятора фА ШМ- 6кВ 2Т, повреждение изолятора фА между проходным изолятором и ТТ-6кВ в ячейке В-6кВ 2Т. Устранено.	1Т	0:52	19.05.2016 21:31	насосная ТС/1,08 МВт/быта нет	1080	+22, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ал.Никольск	1	19.05.16	21:00	19.05.16	21:10	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ф-5 на РП Пуциловка (ост 2ТП), вкл в 23:25. Оп 2 заменен поврежденный изолятор.		0:10		школа, кот/ 0,3 МВт/ 1500 чел/ 12Тп	50	+18, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Черняево	6	19.05.16	21:48	19.05.16	22:31	0:43	КУ, земля	Вкл без п/з "Чирки "(на ДГ). 20.5.16 в 18:17 все потр. запитаны, убрано дерево в пролёте опор №26/113/133-26/113/134 без повреждения провода.		0:43		кот, п/з/ 0,15 МВт/ 467 чел/ 8ТП	115	+22, облачно
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		20.05.16	5:23	20.05.16	5:23	0:00	ДФЗ, АПВ усп	ИМФ 29,1 км, фВ. Осмотр 18-38км, замечаний нет.		0:00		нет	0	+14, облачно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	3	20.05.16	10:51	20.05.16	12:27	1:36	МТЗ-1. АПВ, РПВ ну	Выделен участок с отключенным ТП-1613. Вкл. в 14:17, замечаний нет.	ф-25	1:29	20.05.2016 12:20	Администрация с.Садовое, котельная, скважина / 6ТП / 0,2МВт / 500 чел	220	+30, ясно
Прим.ЦЭС	10	Полевая	13	20.05.16	11:32	20.05.16	11:40	0:08	МТЗ. РПВ усп			0:08		нет / 90 чел / 3ТП / 0,03МВт	4	+21, ясно
Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	20.05.16	11:37	20.05.16	12:29	0:52	КУ, земля	с.Галенки с.Держинец, 1000чел. В 12:29 запитано 9-ТП 70%нагрузки. Повреждён подвижный изолятор РТП-10 оп №132/25 ТП-5590. В 14:32 устранено и включено полностью.		0:52		Школа, котельная. д-сад / 16ТП / 0,7МВт	400	+21, ясно
Ам.ЦЭС	10	Белогорская	6	20.05.16	11:44	20.05.16	12:35	0:51	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Белогорск, 1000 чел. Вкл. без ТП-18, повреждение вводной КЛ-10кВ. В 13:32 кабель заменён на резервный.		0:51		Приют, радиоцентр / 15ТП / 0,9МВт	280	+30, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	1А	20.05.16	13:04	20.05.16	18:15	5:11	КУ, земля	Повреждение головного кабеля 10кВ. Устранено.	ф-14	0:52	20.05.2016 13:56	нет/ 0,3 МВт/ 349 чел/9ТП	312	+31, ясно
Ам.ВЭС	10	Варваровка	25	20.05.16	14:17	20.05.16	16:30	2:13	КУ, земля	Варваровка, 2500 чел. Оп. №77 заменили изолятор.		2:13		школа, АТС, больница / 5ТП / 0,25МВт	540	+31, ветер
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	В-10 1Т	20.05.16	14:27	20.05.16	14:35	0:08	без блинкеров. АПВ выв. РПВ усп	Обесточивалась 1,2СШ-10. Осмотр, замечаний нет.		0:08		750 чел / 0,17МВт	23	+30, ясно
Ам.ЦЭС	10	Центральная	39	20.05.16	14:51	20.05.16	15:29	0:38	МТЗ-1. АПВ, РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП-473.		0:38		нет / 0,1МВт / 7ТП / 200 чел	50	+31, ветер
Ам.ЦЭС	10	Ромны	6	20.05.16	15:18	20.05.16	15:18	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+31, ветер
Прим.ЦЭС	10	Новодевица	8	20.05.16	15:31	20.05.16	15:35	0:04	МТЗ. РПВ усп.			0:04		насосная / 0,03МВт	2	+25, ясно
Прим.ЮЭС	35	Орлиная	В-35 Залив-Орлиная с отп. ТЦ	20.05.16	15:47	20.05.16	17:55	2:08	МТЗ-1ст. АПВ выв. РПВ не произв.	Исх. схема: на ПС Залив разрыв. Обесточена 1/2 ПС Телецентр, вкл. СВ-6, потребитель запитан. Произведён осмотр ПС Залив, Орлиная, замечаний нет. На оп. №11 обнаружены следы наброса, без повреждений провода. Вкл. на ХХ. В 18:27 под нагрузку.	Т2 ПС Телецентр (вкл СВ-6)	0:25	20.05.2016 16:12	часть г.Владивосток: 4450 чел / 3МВт / 32ТП	1250	+20, ясно

Ам.СЭС	10	Магдагачи	12	20.05.16	15:49	20.05.16	16:55	1:06	КУ, земля	Вкл. без 4-х ТП. В 17:27 без ТП-база, повреждение опорн. изол.. Устранено в 19:42.		1:06		аэропорт / 6ТП / 0,5МВт / 800 чел	400	+28, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба	17	20.05.16	16:05	20.05.16	22:37	6:32	ав. откл. РПВ ну	На оп.17-00/70 сняты шлейфа, повреждение концевой кабельной муфты на опоре. 21.05.16 устранено.	ф-8 ПС Падали	0:44	20.05.2016 16:49	котельная аэропорт / 2ТП / 50 чел / 0,7МВт	720	+31, ветер
Прим.ЭЭС	10	Усуури	2	20.05.16	17:02	20.05.16	17:07	0:05	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	Повреждение в сетях потребителя на вед. ЦРП "Реалбаза".		0:05		котельная / 0,27МВт / 3ТП / быта нет	23	+31, ветер
ЮЯ ЭС	35	ЗИФ - Хатыстыр		20.05.16	18:45	20.05.16	22:35	3:50	КУ, земля	Обесточена ПС Хатыстыр. Излом траверсы П-обр. опоры №162. Восстановлено.		3:50		2 котельн, 2 водоканчки / 600 чел / 0,1МВт / 3ТП	580	+1, снег
Ам.ЦЭС	10	Западная	38	20.05.16	21:21	20.05.16	22:49	1:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Включен до ЛР-346 (запитано 50%). В 23:30 включен полностью. Повреждение в сетях потребителя на вед. отпайке.		1:28		нет / 0,02МВт	32	+25, ветер
Ам.ВЭС	10	Поярково	5	20.05.16	23:26	20.05.16	23:26	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	18	21.05.16	10:56	21.05.16	10:56	0:00	МТЗ-2. АПВ усп.			0:00		нет	0	+16, ветер
Хаб.ЦЭС	35	СМ	2Т	21.05.16	11:07	21.05.16	11:56	0:49	МТЗ-35.	Исходная сх: в работе 1Т, 2Т (3Т резерв). С обесточиванием потребителей 2,3 сч бкВ, запитаны от 3Т по ТМ. Осмотр: не отключился В-6 вед. ф-36 (бл. МТО), выведен в ремонт (у потребителя "Далькровля" есть второе питание). 2Т введен в работу.	3Т	0:04	21.05.2016 11:11	насосная ТС/1,1 МВт/быта нет	73	+30, ясно
ЮЯ ЭС	6	Нижний Куранах	Бойлерная	21.05.16	12:45	21.05.16	14:02	1:17	МТО. АПВ ну. РПВ ну	Н.Куранах, 1290 чел. Схлест проводов прол. оп. №47-48.		1:17		Д.сад, гимназия, банк / 15ТП / 1МВт	1283	+1, ветер
Прим.ЦЭС	10	Полевая	19	21.05.16	13:18	21.05.16	13:25	0:07	МТЗ. РПВ усп.	с.Струговка., 800чел.		0:07		Школа.Котельная.Д.Сад / 12ТП / 0,6МВт	38	+28, ясно
Прим.ЮЭС	10	Силикатная	28	21.05.16	14:37	21.05.16	20:12	5:35	МТО. РПВ ну.	с.Алексеевка, 80чел. Оп.42 срыв изолятора верхнего провода (опора наклонена), в пр. оп. 42 43 схлест проводов. Устранено.		5:35		нет / 0,1МВт / 5ТП	223	+27, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири	7	21.05.16	14:45	21.05.16	15:01	0:16	КУ, земля	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		0:16		нет / 0,23МВт / 500 чел	62	+18, ясно
Хаб.СЭС	6	Бриакан	6	21.05.16	15:53	21.05.16	22:52	6:59	ав. откл. АПВ нет. РПВ ну	п.Веселая Горка, Гл.Стан, 223 чел. Из-за ветровой нагрузки падение дер. оп. №23-26, 29, 30. Восстановлено.		6:59		нет / 0,03МВт / 2ТП	212	+20, сильн. ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	6	21.05.16	16:53	21.05.16	18:24	1:31	ав. откл. РПВ ну	с.Корсаковка, 1800чел. Вкл. без КТП 20032, повреждена концевая кабельная муфта бкВ в сторону опоры №24. В 22:30 устранено, включен полностью.		1:31		нет / 0,07МВт / 2ТП	100	+30, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	15	21.05.16	17:04	21.05.16	17:39	0:35	МТО. РПВ ну	часть п.Фокино, 2200 чел. В ТП 82021 выведен из работы поврежденный Т-1, вся нагрузка запитана от Т-2.		0:35		бойлерная, школа / 7ТП / 0,3МВт	145	+14, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	11	21.05.16	17:41	21.05.16	19:03	1:22	МТО. РПВ ну	часть с.Фокино, 2000 чел. Вкл. основная часть нагрузки. В 22:30 включен полностью. Повреждение в сетях потребителя на вед. КТП-2042.		1:22		нет / 0,8МВт / 18ТП	1093	+14, ясно
Хаб.СЭС	110	Николаевская ТЭЦ - Многовершинная	С-171	22.05.16	0:11	22.05.16	0:11	0:00	ТЭНП 1ст, АПВ усп.	ИМФ 39,7км. Осмотр, замечаний нет.		0:00		нет	0	+15, облачно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	22.05.16	0:17	22.05.16	0:20	0:03	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Монастырище, 2619чел.		0:03		школа / 12ТП / 0,4МВт/2619 чел	33	+18, ясно
Ам.ЭЭС	35	Мухино - Воскресеновка		22.05.16	1:56	22.05.16	1:58	0:02	МТО, АПВ ну, РПВ усп.			0:02		нет / 680 чел / 0,15МВт	5	+20, обл
Хаб.СЭС	35	КТЭЦ-2 - ТН	Т-167	22.05.16	4:40	22.05.16	4:40	0:00	ДЗ 1,2ст, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, обл
Хаб.СЭС	35	Ц - ЛПБ с отп. КЖБК	Т-168	22.05.16	4:40	22.05.16	5:25	0:45	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:45		180чел / 0,12МВт	89	+20, обл
Ам.ВЭС	10	Таежная	7	22.05.16	8:40	22.05.16	9:56	1:16	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на вед.ТП		1:16		нет / 0,03МВт / 2ТП	37	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	2	22.05.16	11:57	22.05.16	11:59	0:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:02		нет / 330 чел / 0,1 МВт / 9ТП	4	+21, ветер
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Серышево		22.05.16	13:33	22.05.16	13:52	0:19	1,2 ст.НЭНП, ДЗ 2 з, АПВ ну. РПВ усп	Обесточена ПС Серышево и 5ПС-35 кв. Осмотр 23.5.16, замечаний нет.		0:19		14285 чел / 5,2 МВт	1639	+21, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье	133	22.05.16	14:24	22.05.16	14:24	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+21, ветер
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Васильевка		22.05.16	14:25	22.05.16	14:50	0:25	КУ, земля	Обесточивались ПС Васильевка, Комсомольская. Самоустраились.		0:25		3282 чел / 0,7МВт	312	+21, ветер

Хаб.ЦЭС	110	Осиновая Речка	2Т	22.05.16	15:14	23.05.16	8:00	16:46	МТЗ-110	Работа ОД-КЗ-110 2Т неуспешно. Обесточена ПС Осиновая Речка и ПС-35кВ: НС-1, НС-2. На 2СШ-10 кВ поврежден В-10 ячейки №10. Выведена в ремонт 2СШ-10. Ч/з 1 ч 28 мин запитан основной потребитель (0,88 МВт), ч/з 2 ч 46 мин запитано все. На ПС Осин.Речка проведена регулировка контактов КСА ОД-110 кВ, Т2 включен в работу. 23.5.16 в 8:00 выведен в ремонт по заявке. проверка РЗА, испытан 2Т, чистка изоляции 2сш-10. 24.5.16 проведены испытания: КЛ яч.10 до оп.1 - на повреждении, испытана 2сш 10 кВ-замечаний нет, испытали 2ТН 10 кВ-замечаний нет. 25.05.16 в 17:21 повреждения устранены, схему привели в исх. состояние.	1Т	1:38	22.05.2016 16:52	очистные, дс / 2268 чел / 0,9 МВт	1556	+21, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Осиновая речка	С-40	22.05.16	15:14	22.05.16	16:32	1:18	НЗЗ 1 ст, АПВ ну, РПВ усп	С обесточиванием ПС Осиновая речка и двух ПС-35. На ПС Осиновая речка неусп. работа ОД-КЗ-110-2Т		1:18		учтён	учтен	+21, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	22.05.16	16:54	22.05.16	16:56	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Повреждение на вед.уч-ке		0:02		школа / 200 чел / 13ТП / 0,5 МВт	16	+21, ветер
Ам.СЭС	6	Сиваки	18	22.05.16	17:49	22.05.16	17:58	0:09	МТЗ-2, АПВ ну, РПВ усп.			0:09		нет / 0,2 МВт	30	+20, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково	4	22.05.16	21:53	22.05.16	22:11	0:18	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:18		нет / 0,35МВт / 100 чел	103	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Рощино	2	23.05.16	5:06	23.05.16	5:12	0:06	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	Под опорой №67/2 обнаружена мертвая птица.		0:06		школа, детсад, водозабор / 18ТП / 0,7МВт / 2145 чел	70	+10, ясно
ЭС ЕАО	6	МК	6	23.05.16	8:23	23.05.16	11:55	3:32	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ	Последний потребитель вкл в 21:01. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП-404.		3:32		нет / 27ТП / 0,7МВт / 900 чел	3274	+14, ясно
ЭС ЕАО	6	МК	119	23.05.16	8:23	23.05.16	11:37	3:14	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждены КЛ между ТП-470 и ТП-307, оп.8/01/10 и ТП306		3:14		детсад, КНС / 9ТП / 0,7МВт / 1000 чел	865	+14, ясно
ЭС ЕАО	6	МК	118	23.05.16	8:25	23.05.16	9:49	1:24	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ	Включен без трех ТП. В 18:09 включено все. Поврежден уч-к КЛ от ТП-70 и ТП-109. Устранено 3.06.16		1:24		водозабор, КНС / 10ТП / 0,25МВт / 500 чел	866	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1	16	23.05.16	12:10	23.05.16	13:50	1:40	"земля" от КУ	Включен без ТП-81027, поврежден кабель ВН 6 кВ от ВН до Т-1. Устранено и все включено в 18:35		1:40		600 чел / 0,6 МВт / 12ТП / насосная, школа	1000	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная	7	23.05.16	13:02	23.05.16	14:31	1:29	МТЗ-2, АПВ ну, РПВ ну.	Включен без трех ТП. В 16:35 включено все. Повреждение на вед.уч-ке		1:29		нет / 100 чел / 13ТП /	109	+20, ясно
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Кислородная	Т-1Ф	23.05.16	15:12	23.05.16	15:17	0:05	"земля" от КУ при РПВ самоустранилось	Предварительно потребителю обеспечен резерв. Самоустранилось	ВЛ-35 ТКФ Кислородн-Центральн с отп.Городская	0:00		нет	0	+20, ветер
ЭС ЕАО	10	БВС	185	23.05.16	15:19	23.05.16	17:07	1:48	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Выделен участок без нагрузки, все запитано. Оп. 185-00/57 разрушен изолятор и оборван провод ф.В (в районе опоры проводились взрывные работы карьерной орг-й). Сообщено в СБ. Устранено, схема восстановлена	ф.171 БВС	1:48		нет / 0,26 МВт	472	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	3	23.05.16	16:20	23.05.16	16:20	0:00	МТЗ-1, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, ясно
Ам.ЦЭС	35	Сергеевка - Петровка		24.05.16	4:33	24.05.16	5:32	0:59	МТО. АПВ ну. РПВ не произв.	Сбита ж/б оп.114. Сообщено в СБ. Обесточена ПС Петровка. Ч/з 15 мин с.Новопетровка запитана по 10 кВ (0,6 МВт). Ч/з 59 мин выделен поврежд.уч-к. Остаются обесточены с.Прядчино, Натальино 328чел/0,2МВт. В 10:55 опора восстановлена, все запитано, схема приведена в исходное состояние	ф-14 Сергеевка	0:15	24.05.2016 4:48	с.Новопетровка, Новинка, Егорьевка, Прядчино, Натальино: 1228 чел / 0,8МВт	506	+10, пасм
Прим.ЦЭС	10	Баневур	4	24.05.16	9:08	24.05.16	10:42	1:34	"земля" от КУ	Ч/з 34 мин обеспечен резерв без двух ТП. В 10:42 включено все. Самоустранилось	ф.4 Кондратеновка	0:34	24.05.2016 9:42	нет / 0,1 МВт / 5ТП / 250 чел	56	+14, дождь

ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	24.05.16	10:23	24.05.16	11:29	1:06	"земля" от КУ	Включен без 4-х ТП). Оп.9/09/2 заменили изолятор, все включено в 16:50		1:06		нет / 11ТП / 3270 чел / 0,2 МВт	265	+15, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Соловей ключ	13	24.05.16	10:45	24.05.16	10:52	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:07		нет / 5ТП / 0,3 МВт / 200 чел	140	+15, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Западная	28	24.05.16	10:55	24.05.16	11:03	0:08	МТЗ, МТО, АПВ ну.	Повреждение на вед. отпайке		0:08		нет / 11ТП / 0,1 МВт / 131 чел	3	+15, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	12	24.05.16	11:45	24.05.16	13:14	1:29	"земля" от КУ	Включен без двух ТП. Оп. 12/00/48 заменили изолятор, все включено в 16:18		1:29		нет / 7ТП / 2380 чел / 0,15 МВт	200	+15, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	3	24.05.16	12:10	24.05.16	12:14	0:04	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп.			0:04		нет/7ТП/0,3 МВт / 760 чел	16	+13, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	2	24.05.16	14:33	24.05.16	14:50	0:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:17		нет / 17ТП / 0,4 МВт / 1260 чел	140	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	ДСК	219	24.05.16	15:12	24.05.16	17:17	2:05	"земля" от КУ	Включен без ТПО430 (перезапитано по сети 0,4кВ). Повреждена КЛ на ТП-430	ф.216 ДСК	0:46	24.05.2016 15:58	нет / 11ТП / 1800 чел / 0,1 МВт	67	+15, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск	15	24.05.16	16:30	24.05.16	16:40	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Включен без БТП. В 17:30 включено все. Причина не установлена		0:10		нет / 1 2ТП / 0,5 МВт / 530 чел	83	+14, дождь
Хаб.ЦЭС	6	Восточная	20	24.05.16	16:55	24.05.16	17:17	0:22	МТО, АПВ ну, РПВ усп.			0:22		нет / 0,85 МВт	315	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	2	24.05.16	17:32	24.05.16	17:54	0:22	"земля" от КУ	Включен до ЛР 70 (запитано 9 ТП). В 19:18 включен без ТП 1-71, повреждение проходного изолятора. Устранено и все включено в 20:36		0:22		нет / 17 ТП / 2500 чел / 1,1 МВт	450	+15, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	1А	24.05.16	18:05	24.05.16	20:05	2:00	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед.ТП		2:00		нет / 1000 чел / 13ТП / 0,3 МВт	720	+14, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан	46	24.05.16	18:09	24.05.16	18:36	0:27	Откл. КУ	Биракан, 2000ч. При обходе ВЛ обнаружено на ОП 46-04/8 треск концевой кабельной муфты. Переподключили резервный кабель.		0:27		Фап, школа	111	+17, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка	1	24.05.16	18:32	24.05.16	19:00	0:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:28		нет / 130 чел / 0,06 МВт	30	+14, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря	7	24.05.16	19:07	24.05.16	19:11	0:04	"земля" от КУ	Самоустранилось		0:04		нет / 6ТП / 0,06 МВт / 145 чел	5	+14, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Малиново	по ф.4 отключился СП 21	24.05.16	20:42	25.05.16	9:54	13:12	МТЗ, РПВ ну	В пр.оп.241-242 переход через р.Малиновка. проплывавшее по реке дерево зацепилось за провода ф.В,С. Устранение с утра 25.04.16 (с потреб согласовано). В 09-54 замечание устранено. (негабарита нет, большое дерево)		13:12		нет / 7ТП	1580	+9, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Тополево	7	24.05.16	21:10	24.05.16	21:58	0:48	МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ	Выделен поврежд.уч. Оп.7 жб сбита техникой стороны организации. Сообщено в СБ. Устранено 25.05.16 (по согласованию с потребителем).		0:48		50 чел / 10ТП / школа, дс / 0,3 МВт	232	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	7	24.05.16	22:16	24.05.16	22:16	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+14, дождь
Ам.ЦЭС	10	Александровка	1	24.05.16	22:38	24.05.16	22:38	0:00	МТЗ, АПВ усп	с.Лазаревка, 460ч.		0:00		нет	0	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан	20	24.05.16	22:47	25.05.16	2:47	4:00	МТО, АПВ выв, РПВ ну.	Запитано 8ТП по ф.5 ПС Партизан. В пр.оп.10-11 обрыв верхнего провода из-за падения дерева, оп.10 повреждена траверса. В 2:47 устранено, все запитано	ф.5 Партизан	1:18	25.05.2016 0:05	1916 чел / 0,8 МВт / 12ТП / школа, больница	440	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	В-10 1Т	24.05.16	23:00	25.05.16	4:15	5:15	МТЗ	Обесточена 1сш-10 кв. В яч.4 разрушены опор.изоляторы ф.А,В в стор шин. Ч/з 45 мин запитано 1,2 МВт по ф.6,8. Повреждение устранено, схема приведена в исх. состоянии.	ф.8, ф.6 Тимирязевка	0:45	24.05.2016 23:45	750 чел / 27 ТП / 1,7 МВт	524	+10, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка	4	24.05.16	23:03	25.05.16	0:04	1:01	"земля" от КУ	Включен без двух ТП (лесозаготовка). В 18-37 включен полностью, оп.331 заменили изолятор, в пролете оп.334-335устранили обрыв двух проводов		1:01		нет / 178 чел / 0,1 МВт / 5ТП	100	+10, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	24.05.16	23:25	24.05.16	23:34	0:09	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп	с.Халкидон, Светлое, 1293ч.		0:09		1293 чел / 0,8 МВт / 21 ТП / школа	37	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	24.05.16	23:25	24.05.16	23:34	0:09	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп	с.Моностырище, 2619ч.		0:09		2619 чел / 12ТП / 0,4 МВт	90	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	24.05.16	23:27	25.05.16	3:27	4:00	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп.90 поврежден изол. ф.А. на ПС на КРУН-10 поврежден прох. изол. ф.С. Устранено		4:00		765 чел / 0,1 МВт / 11ТП / котельная, школа, насосная	417	+10, гроза

Ам.ЦЭС	10	Бузули	21	24.05.16	23:31	24.05.16	23:47	0:16	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Запитано 25ТП. В 1:02 включен без трех ТП. Оп.91 поврежден изолятор. В 9:41 заменили изолятор, все включено		0:16		школа, дс / 42 ТП / 2394 чел /	73	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	25.05.16	0:09	25.05.16	0:14	0:05	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп	с.Халкидон, Светлое, 1293ч.		0:05		1293 чел / 0,8 МВт / 21 ТП / школа	8	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Угловая	10	25.05.16	0:11	25.05.16	3:08	2:57	МТО, АПВ выв, РПВ не произ	на Оп.1 повреждение концевой каб. муфты. Устранено		2:57		200 чел / 0,2 МВт / 6ТП	600	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Баневур	3	25.05.16	0:45	25.05.16	0:51	0:06	МТЗ, РПВ усп.			0:06		284 чел / 5ТП / 0,1 МВт	10	+12, дождь, ветер
Прим.СЭС	35	В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка		25.05.16	0:53	25.05.16	2:24	1:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Обесточены ПС Варфоломеевка, Яковлевка, Яблоновка, Андреевка. РПВ успешно. При осмотре на ПС Андреевка: обнаружен отключенный Т2 (МТЗ), обесточены 1,2сш-10 кВ (0,1 МВт), в 4:41 введен в работу Т1, запитана 1сш-10 кВ. без 2-х фидеров (РСК- 60 чел и вед). Поврежден ТТ-10 СВ-10. Устранено, схема приведена в исх. состоянии. Ведется проверка РЗА. (на ПС Андреевка на СВ 35 нет защит)		1:31		4175 чел / 2,3 МВт	3488	+10, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	25.05.16	2:12	25.05.16	2:15	0:03	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп	с.Халкидон, Светлое, 1293ч.		0:03		1293 чел / 0,8 МВт / 21 ТП / школа	5	+10, дождь
Ам.ЦЭС	10	Северная	2	25.05.16	2:56	25.05.16	2:56	0:00	МТЗ, АПВ усп	часть г.Благовещенск		0:00		нет	0	+10, дождь
Прим.СЭС	10	Богополь	7	25.05.16	4:18	25.05.16	4:22	0:04	ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	с.Зеркальное		0:04		школа / 3ТП / 0,1 МВт	7	+10, пасмурно
ЭС ЕАО	35	Башурово	Т1	25.05.16	4:53	25.05.16	21:44	16:51	ДЗТ	В 4:53 отключилась ВЛ 35 Пашково-Башурово (МТЗ) с обесточением ПС Башурово (990ч., 0,1 МВт), РПВ успешное (ч/з 1ч.35 мин.). На ПС Башурово: (работа ОД-КЗ-35 Т1 (ДЗТ), ОД-35 не отошел). После включения ВЛ 35 на ПС Башурово весь потребитель перезапитан от Т2. В яч. ТСН заменили 3 прох.изолятора, в яч. В-10 Т1 заменили 1 прох.изолятор. Устранено, схема восстановлена	Т2	1:45	25.05.2016 6:38	990 чел / 0,1 МВт	98	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная	3	25.05.16	7:51	25.05.16	9:37	1:46	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	п.Углекаменск, 270ч. В пр.оп. 24/2-24/3 убрана ветка, провода целые		1:46		237 чел / 0,1 МВт / 2ТП	30	+10, облачно
Ам.ЦЭС	10	Бузули	23	25.05.16	8:23	25.05.16	9:47	1:24	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			1:24		школа, дс / 380 чел / 3ТП / 0,03 МВт	41	+14, дождь
Ам.ЦЭС	10	Марково	15	25.05.16	8:23	25.05.16	8:23	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+14, дождь
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкое	1	25.05.16	8:23	25.05.16	8:44	0:21	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:21		нет / 0,16 МВт / 100 чел	58	+14, дождь
Хаб.СЭС	35	Хурба - Совхоз Комсомольский		25.05.16	9:10	25.05.16	10:17	1:07	Откл. КУ	По сообщению очевидцев по ф.12 ПС С/Х Комсомольский обрыв провода, провод лежит на земле. Для безопасности отключена ВЛ 35 Хурба-Совхоз Комсомольский. Обесточена ПС Совхоз Комсомольский (735 ч, 0,1 МВт). В 9:54 ф.12 ПС Совхоз Комсомольский отключен (ф.12 включен в 15:30 после устранения повреждения)		1:07		нет / 0,1 МВт	198	+12, дождь
Прим.ЮЭС	10	Екатериновка	5	25.05.16	9:13	25.05.16	9:19	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:06		нет/0,7 МВт/9ТП / 570 чел	70	+11, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	25.05.16	9:46	25.05.16	9:46	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+15, обл.
Хаб.СЭС	10	Совхоз Комсомольский	12	25.05.16	9:54	25.05.16	15:30	5:36	Откл. КУ	п. Молодежный, 30ч. Оп.12-00/4 излом траверсы (сгнила). На опоре заменили траверсу, все включено.		5:36		нет / 0,08 МВт	47	+12, дождь
Ам.ВЭС	10	Ядрино	1	25.05.16	10:35	25.05.16	13:32	2:57	"земля" от КУ	Повреждение на вед. ТП		2:57		нет / 700 чел / 0,1 МВт / 5ТП	261	+20, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка	5	25.05.16	10:55	25.05.16	11:07	0:12	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Включен без 3 ТП. В 12:10 запитано все. Повреждение в абонентском ТП 1456		0:12		школа / 6 ТП / 980 чел	130	+12, дождь
Ам.ВЭС	10	Бурейск	26	25.05.16	10:58	25.05.16	12:26	1:28	"земля" от КУ	Падение оп.131 (находится в болотистой местности). Выделен участок от ЛР 261 до ЛР 268 (без нагрузки),вкл 27.5.16 в 18:05.	ф.15 ПС Бурейск	1:28	25.05.2016	вн башня / 482 чел /	32	+20, обл.

Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	25.05.16	11:07	25.05.16	11:16	0:09	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без 5ТП. В 11:40 оставшаяся нагрузка перезапитали от ф 5 ПС Чугуевка. В 19:21 схему привели в исхю состояние, повреждение на вед. отпайке	ф.5 ПС Чугуевка	0:09	25.05.2016 11:40	насосная / 27ТП / 0,7 МВт / 2268 чел	150	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	25.05.16	12:07	25.05.16	12:07	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+15, обл.
ЭС ЕАО	10	Башурово	83	25.05.16	13:22	25.05.16	15:08	1:46	"земля" от КУ	ОП 83-04/2 заменили изолятор		1:46		нет / 0,02 МВт	28	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово	по ф.6 СП Каменушка	25.05.16	13:50	25.05.16	14:10	0:20	МТЗ, РПВ усл.			0:20		нет / 0,03 МВт / 20ч / 1ТП	3	+15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	25.05.16	14:38	25.05.16	16:38	2:00	МТО, АПВ ну, АПВ не произв.	На оп.75 в стор.вед. отп. АЭС, проведена перетяжка шлейфов.		2:00		школа, дс / 0,5 МВт / 27ТП / 1217 чел	1000	+15, ветер.
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	10	25.05.16	15:02	25.05.16	15:02	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+18, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	14	25.05.16	15:02	25.05.16	15:02	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+18, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	15	25.05.16	15:51	25.05.16	15:51	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+17, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Разрез	3	25.05.16	16:38	25.05.16	16:38	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+15, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	1	25.05.16	17:08	25.05.16	17:13	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:05		в/ч / 2ТП / 0,01 МВт	1	+12, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	25.05.16	17:08	25.05.16	17:13	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:05		нет / 250 ч / 7ТП / 0,1 МВт	5	+12, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Покровка	6	25.05.16	17:12	25.05.16	18:58	1:46	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	В пр.оп.124-125 убрана ветка с проводов, провода целые		1:46		нет / 0,1 МВт / 5ТП	177	+12, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	7	25.05.16	17:15	25.05.16	17:15	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+12, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	25.05.16	17:21	25.05.16	17:27	0:06	МТО, АПВ ну, РПВ усл.			0:06		нет / 11 ТП / 0,1 МВт / 442 чел	10	+23, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	25.05.16	17:22	25.05.16	17:25	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:03		нет / 13ТП / 0,1 МВт / 900 чел	11	+20, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лазо	4	25.05.16	17:46	25.05.16	21:42	3:56	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	На тележке в-10 кВ поврежден опорный изолятор по ф.А. Устранено		3:56		д.сад / 5ТП / 0,01 МВт / 350 чел	240	+20, ветер
Прим.ЦЭС	10	Баневур	4	25.05.16	17:52	25.05.16	18:10	0:18	"земля" от КУ	Включен без двух ТП. В 21:58 все включено после чистки просеки на отпайке на ТП-Санаторий		0:18		нет / 0,1 МВт / 5ТП / 250 чел	30	+14, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	4	25.05.16	18:07	25.05.16	18:38	0:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед.отп.		0:31		нет / 0,2 МВт / 11ТП / 733 чел	103	+21, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Красный кут	4	25.05.16	18:10	25.05.16	19:58	1:48	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без 9ТП. КТП -3247 заменили опорные изоляторы по ф.В,С и включили полностью в 21:58		1:48		нет / 0,2 МВт / 22ТП / 970 чел	366	+21, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	15	25.05.16	18:51	25.05.16	19:08	0:17	МТО, АПВ ну, РПВ усл			0:17		нет / 0,6 МВт / 8ТП / 1021 чел	10	+18, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 отключился СП 3	25.05.16	18:52	25.05.16	20:32	1:40	МТЗ, РПВ усл			1:40		нет / 0,3 МВт / 17ТП / 1890 чел	133	+18, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	4	25.05.16	18:55	25.05.16	19:55	1:00	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.			1:00		нет / 0,2 МВт / 11ТП / 1271 чел	200	+18, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Крыловка	3	25.05.16	19:16	25.05.16	19:23	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:07		школа / 7ТП / 322 чел	5	+18, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новосельская	3	25.05.16	19:18	27.05.16	1:20	30:02	"земля" от КУ	В пр.оп.3-4 оборван провод, лежит в воде. Повреждение устранено, схему привели в исх. Состояние.	ф.4 Новосельская	2:38	25.05.2016 21:56	школа / 5ТП / 0,1 МВт / 1251 чел	263	+18, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новорусановка	1	25.05.16	19:20	25.05.16	21:04	1:44	МТЗ, РПВ усл			1:44		школа, насосн / 0,1 МВт, 7ТП / 517 чел	173	+14, дождь
Прим.ЗЭС	10	Крыловка	3	25.05.16	19:27	25.05.16	20:35	1:08	МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв.	Убрали дерево в пр.оп.463-464 без поврежд		1:08		школа / 7ТП / 322 чел	30	+18, ветер, дождь
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка	6	25.05.16	19:31	25.05.16	19:31	0:00	МТЗ, АПВ у			0:00		нет	0	+14, дождь
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка	10	25.05.16	19:31	25.05.16	19:31	0:00	МТЗ, АПВ у			0:00		нет	0	+14, дождь
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка	10	25.05.16	19:36	25.05.16	21:04	1:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп.32-33 сняли ветку		1:28		дс / 0,1 МВт / 6ТП / 130 чел	147	+18, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Спасск	4	25.05.16	19:44	25.05.16	22:30	2:46	"земля" от КУ	Повреждение на вед.уч-ке		2:46		нет / 0,2 МВт / 5ТП / 157 чел	600	+14, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	25.05.16	20:00	25.05.16	20:00	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+14, дождь, ветер

Прим.ЗЭС	10	Уссури	6	25.05.16	20:59	25.05.16	23:18	2:19	"земля" от КУ	Включен без одного ТП. Пр.оп.21/4 - 21/5 обрыв провода. Устранено и все включено в 2:25		2:19		0,01 МВт / 2ТП / насосная	250	+14, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новотроицкое	3	25.05.16	21:30	25.05.16	21:33	0:03	МТО, РПВ усп			0:03		нет / 39 чел / 0,01 МВт / 1ТП	2	+14, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лазо	4	25.05.16	21:45	26.05.16	13:11	15:26	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Наклон оп. 101 (болото),отгорание шлейфа, поврежден изолятор. Устранено (оп.выправлена).		15:26		д.сад / 5ТП / 0,01 МВт / 350 чел	330	+14, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	25.05.16	21:55	26.05.16	0:45	2:50	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без с.Лесопильное (ЗТП). В 8:04 включен полностью. В пр.оп.106/97-106/98 убрано дерево с проводов без поврежд		2:50		школа / 2623 чел / 11ТП	1327	+12, дождь
Прим.ЮЭС	10	Безверхово	2	25.05.16	21:56	25.05.16	22:03	0:07	МТЗ, РПВ усп			0:07		540 чел / 0,2 МВт / 6ТП/ дс, насосная	25	+14, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	26.05.16	1:28	26.05.16	1:32	0:04	МТЗ, РПВ усп			0:04		школа / 1000 чел / 0,7 МВт / 16ТП	33	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Промысловка	3	26.05.16	10:32	26.05.16	23:07	12:35	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Обеспечен реезрв (кроме 6 ТП, запит в 13:01). Повреждение головного уч.КЛ. / 132 м. от ПС Промысловка, разработан котлован, смонтировано 2 каб. муфты и вставка 3м./ В 23-07 все включено	ф11	1:48	26.05.2016 12:20	нет/ 1,5 МВт/ 5280 чел/25ТП	2700	+20, облачно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	13	26.05.16	12:11	26.05.16	13:17	1:06	КУ, земля	Вкл без отпайки на с. Орловка, вкл в 18:34 (после обхода), без замечаний.		1:06		кот, насосн, школа, д/с/ 0,2 МВт/ 1000 чел/17 ТП	300	+18, облачно
Хаб.СЭС	10	Литовко	9	26.05.16	12:54	26.05.16	14:20	1:26	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Наклон оп. рядоомпроходящей ВЛС (РЖД) к проводам ВЛ (РСК) в пр оп 6-7. Образовался негабарит. Устранено (оп.выправлена).		1:26		кот, больн, д/с, школа/1,2 МВт/ 1720 чел/ 12 ТП/ пункт ЕГЭ	1500	+17, облачно
Ам.ВЭС	10	Чесноково	1	26.05.16	13:55	26.05.16	15:00	1:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	ТП403 снята ветка.		1:05		школа, скваж/ 0,15 МВт/712 чел/ 10ТП	143	+18, гроза
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Хурба - Амурская ТЭЦ		26.05.16	14:24	26.05.16	14:24	0:00	ПС Комсомольская: ВЧБ, АПВ усп., Амурская ТЭЦ: ВЧБ, АПВ усп.	Осмотр без замечаний.		0:00		нет	0	+18, пасмурно
Хаб.СЭС	110	Ам.ТЭЦ - Эльбан с отп.Падали	С-88	26.05.16	14:24	26.05.16	14:24	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усп	Осмотр без замечаний.		0:00		нет	0	+18, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	5	26.05.16	15:08	26.05.16	17:29	2:21	КУ, земля	Оп 112 заменен поврежденный изолятор.		2:21		вч/ 0,1 МВт/5 чел/ 1ТП	164	+26, ветер
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		26.05.16	15:12	26.05.16	15:12	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+18, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	26.05.16	15:15	26.05.16	15:15	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+18, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая	7	26.05.16	15:27	26.05.16	15:27	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+18, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская	5	26.05.16	15:30	26.05.16	18:18	2:48	КУ, земля	Оп 93/1/5 заменен поврежденный изолятор.		2:48		школа, кот, скваж/ 0,7 МВт/ 4190 чел/ 20 ТП	523	+18, гроза
Ам.ВЭС	10	Озерная	5	26.05.16	15:40	26.05.16	15:40	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+18, гроза
Ам.ВЭС	10	Озерная	9	26.05.16	15:40	26.05.16	15:40	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Лазо	4	26.05.16	15:45	26.05.16	15:50	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Планируется обход.		0:05		д.сад / 0,5 МВт / 295 чел/ 12ТП	17	+23, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	26.05.16	15:51	26.05.16	15:51	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Гроза		0:00		нет	0	+18, гроза
Прим.ЮЭС	6	Горная	16	26.05.16	15:55	26.05.16	16:02	0:07	КУ, земля	Вкл до ТП-7402, ост 4ТП, вкл в 18:55. Оп.47/9 (жб), излом у основания (следов стороннего возд.нет), заменена на новую оп.		0:07		нет/ 0,3 МВт/ 1156 чел/ 13ТП	35	+25, облачно
ЭС ЕАО	6	Облучье	133	26.05.16	16:05	26.05.16	18:11	2:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв	Произведен осмотр. Дерево в падении задело провода ВЛ. (ВЛ без повреждения).		2:06		ретрансл/ 0,5 МВт/ 3562 чел/ 15ТП	31	+18, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Лесная	4	26.05.16	16:20	26.05.16	16:20	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+18, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	11	26.05.16	16:35	26.05.16	16:55	0:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным уч.(без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. В 20-54 включено все, в прол. 123-124 убрали дерево.	ф6	0:20	26.05.2016 16:55	школа, д/с, кот/0,5 МВт/ 870 чел/14ТП	167	+18, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	12	26.05.16	16:45	26.05.16	16:50	0:05	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:05		школа, скваж/ 0,2 МВт/ 410 чел/15ТП	35	+22, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	26.05.16	16:56	26.05.16	16:56	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	1	26.05.16	17:08	26.05.16	17:13	0:05	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:05		нет/ 0,01 МВт/ 1ТП/ быта нет	1	+20, веетр

ЭС ЕАО	35	Биракан - Брусит	T-147	26.05.16	18:12	27.05.16	20:29	26:17	КУ	С обесточиванием вед. ПС Брусит. Пр оп 93-94 обрыв провода, ф.с. На время поиска поврежд.чч отключали ВЛ 35 кв "Лондоко-Биракан" (17:50-18:17). С обесточиванием ПС Биракан, Двуречье, Известковая (Роткл=0,6 МВт, 6000 чел). Устранено	ВЛ-35 кв "Кульдур-Брусит"	1:24	26.05.2016 19:36	школа, д/с, насосн/ 0,6 МВт/ 6000 чел	480	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	26.05.16	18:16	26.05.16	21:10	2:54	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	ТП 216 убрана ветка с проходных изолят.		2:54		кот, д/с/ 0,15 МВт/ 2442 чел/ 13 ТП	285	+18, гроза
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		26.05.16	18:28	26.05.16	18:28	0:00	НЗНП Зст, АПВ усп			0:00		нет	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	26.05.16	18:36	26.05.16	23:06	4:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В 23-06 включен до оп. 132/16(запитано 14ТП) . В 0-44 включили полностью, на РТП МТП-5590 устранили обрыв шлейфа		4:30		школа, кот, д/с/ 0,7 МВт/ 1000 чел/ 21 ТП	3150	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	26.05.16	18:40	26.05.16	18:47	0:07	МТЗ, АПВну, РПВ усп	Планируется обход.		0:07		школа, д/с, кот/ 0,15 МВт/ 600 чел/ 8 ТП	19	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Покровка	12	26.05.16	18:43	26.05.16	21:25	2:42	МТЗ, АПВ ну, РПВ у			2:42		школа, кот, д/с/ 0,1 МВт/ 400 чел/ 6 ТП	966	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	26.05.16	19:03	26.05.16	19:03	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		26.05.16	19:06	26.05.16	19:52	0:46	Спасск: ТЗНП 1ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп; Мучная: НЗЗ 1ст, МТЗ, АПВ ну., РПВ усп	ИМФ 38,7км, ф.с. Обесточенных потребителей нет. Обход: оп. 38, 43, 44 , 60 гнезда аистов.		0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	26.05.16	19:09	26.05.16	19:31	0:22	МТО, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:22		кот, школа/ 0,8 МВт/ 1293 чел/ 21 ТП	92	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	26.05.16	19:09	26.05.16	19:31	0:22	МТО, АПВ ну, РПВ у	Планируется обход.		0:22		кот/ 0,1 МВт/ 422 чел/ 11ТП	183	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Иман	3	26.05.16	19:11	26.05.16	19:11	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Н.Георгиевка	2	26.05.16	19:11	26.05.16	22:44	3:33	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	В 22-44 включили до оп. 105 (запитали 5 ТП) Продолжение обхода на утро 27.05.16, осталась отключено 2 ТП (быта нет), вкл 27.5.16 в 10:51. Обход без замечаний.		3:33		кот/ 0,1 МВт/330 чел/ 7ТП	128	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Н.Георгиевка	5	26.05.16	19:11	27.05.16	15:45	20:34	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	2 П/З (перешли на ДГ) По согласованию обход запланирован на утро 27.05.16. Вкл в 9:44. Оп 179 заменена поврежденная травеса и изолятор.		20:34		п/з/ 0,1 МВт/ 2ТП	180	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	1	26.05.16	19:13	26.05.16	19:30	0:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:17		насосн, кот, школа/ 0,2 МВт/ 464 чел/9ТП	17	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	5	26.05.16	19:13	26.05.16	19:27	0:14	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:14		школа, д/с/ дом престар/ 0,2 МВт/ 1002 чел/ 8ТП	32	+15, гроза
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	3	26.05.16	19:18	26.05.16	19:18	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Гроза		0:00		нет	0	+14, гроза
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	7	26.05.16	19:19	26.05.16	20:52	1:33	КУ, земля	п. П.Федоровка, 420ч. На оп. 47 заменили Изолятор		1:33		ко, насосн, школа, д/с/ 0,6 МВт/420 чел/ 13 ТП	434	+15, гроза
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	26.05.16	19:23	26.05.16	19:48	0:25	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без 2 ТП. Остался отключен участок ВЛ (часть ДРСК, часть - абон.) и П/З "Овчинниково" (запитана от дизель-генератора).Произвели обход участка ДРСК, замечаний нет. Повреждение на вед. участке. (вкл в 13:48).		0:25		п/з/ 0,1 МВт/370 чел/ 7ТП	40	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	Воскресеновка	116	26.05.16	19:25	26.05.16	19:33	0:08	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	Гроза		0:08		нет	9	+17, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	26.05.16	19:26	27.05.16	3:21	7:55	КУ, земля	с.Ружино, с.Тамга, с.Елизаветовка,621ч. На оп. 56 заменили изолятор, на оп.119, 120 устранили обрыв вязок		7:55		школа, д/с, кот/ 0,2 МВт/ 621 чел/ 16 ТП	583	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	1	26.05.16	19:36	26.05.16	19:36	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	26.05.16	19:50	26.05.16	23:48	3:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В 23:48 включили до оп. 214, без 2-х ТП (резерв от ДГ). В пр.оп.402-403 убраны ветки с проводов, в пр.оп.270-271 убрано дерево с проводов, без повреждения. 27.05.16 в 18:12 включено полностью.		3:58		п/з, кот, скваж/ 0,1 МВт/ 309 чел/ 9ТП	396	+15, гроза
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отп БВС, СК		26.05.16	19:52	26.05.16	19:52	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усп.	ИМФ 45,6 км, ф.с.		0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	3	26.05.16	19:54	26.05.16	23:22	3:28	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	В 23-22 после регулировки пивода включили успешно, схему привели в исходное.	5 ПС Пантелеймоновка	0:36	26.05.2016 20:30	99 чел / 0,1 МВт / 6ТП	60	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка	1	26.05.16	19:55	26.05.16	19:55	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+15, гроза

ЭС ЕАО	10	МК	119	26.05.16	20:02	26.05.16	20:53	0:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	часть г.Биробиджан, 2000ч. В пролете ОП 8-01/9-8-01/10 убрана ветка		0:51		школа	251	+16, гроза
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	26.05.16	20:05	26.05.16	20:05	0:00	МТО, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+15, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	19	26.05.16	20:09	26.05.16	22:37	2:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Аван, Отрадное, Венюково (2 233чел.). Выделен головной участок до оп92. Всех потребителей запитали от резерва. Опора №87 заменили изолятор, устранен схлест	ф.6 ПС Котиково	1:17	26.05.2016 21:26	нет	342	+14, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	6	26.05.16	20:12	26.05.16	20:14	0:02	МТО, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:02		ст.обезжелез/ 0,17 МВт/ 180 чел/ 6ТП	3	+15, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка	4	26.05.16	20:17	26.05.16	21:15	0:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В 21-15 оп. 66 (запитали 13 ТП). В 2:24 включено без 1 ТП(здание лесозаготовительного пункта). Вкл 27.5.16 в 11:00. Пр.оп 400-401 снята ветка.		0:58		нет/ 0,1 МВт/178 чел/ 15ТП	110	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка	9	26.05.16	20:17	27.05.16	4:35	8:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В 23-00 включен до оп. 42, запитали 3 ТП. В 04-35 включено все, в прол. 72-73 убрали дерево		8:18		скваж/ 0,2 МВт/711 чел/ 11ТП	1600	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	6	26.05.16	20:20	26.05.16	20:50	0:30	Ав.откл, АПВну, РПВ ну	В 20-50 включен до оп. 60/49(запитали 5 ТП). В 23-24 включили все, в прол. 60/119-60/120 убрали ветку с проводов, все потребители включены.		0:30		кот, вч/ 0,2 МВт/ 489 чел/ 7ТП	100	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	26.05.16	20:30	26.05.16	21:20	0:50	Откл. КУ"Земля"	с.Надеждинское, 200ч. Включен до ОП 77-00/49, запитана большая часть нагрузки. Все включено в 0:30, ОП 77-05/5 устранен обрыв шлейфа		0:50		нет	28	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Покровка	3	26.05.16	20:39	26.05.16	23:18	2:39	Ав.откл, АПВну, РПВ у	с. Синельниково, 477.		2:39		п/з, школа, кот/ 0,1 МВт/ 270 чел/9ТП	477	+14, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	26.05.16	21:12	26.05.16	23:35	2:23	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	часть с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел. На оп. 7 вырвало крючки с изоляторами по двум фазам, провода упали на землю - Устранено		2:23		насосная/0,7 МВт/27ТП	1500	+14, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур	4	26.05.16	21:43	26.05.16	21:48	0:05	Откл. КУ"Земля"	с.Кандартеновка, 250ч. Повреждение на вед. отпайке.		0:05		нет	8	+12, дождь
Ам.ВЭС	10	Панино	15	26.05.16	23:45	26.05.16	23:45	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+12, дождь
Прим.ЗЭС	10	Красный кут	4	27.05.16	0:40	27.05.16	1:05	0:25	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Дубовское, 970чел. В 01-05 включен до оп. 133 (запитали 13 ТП) Обнаружено: оп. 140, 141, 142 (ж/б) сломаны у основания, лежат на земле, следы крупногабаритной техники, винювник скрылся. Сообщено в с.б., полицию. В 1:40 на ОП 214 демонтированы шлейфа. Оставшуюся нагрузку перевели на ф-1 ПС Вишневка, все потребители включены. Устранено. В 18:12 восст.норм.сх.	ф.1 ПС Вишневка	0:25		школа/17ТП/0,2 МВт	90	+13, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	2	27.05.16	4:26	27.05.16	4:32	0:06	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	с.Каленовка, 600ч.		0:06		нет/2ТП/0,1Мвт	8	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	86	27.05.16	6:37	27.05.16	21:58	15:21	Откл. КУ"Земля"	с.Русская поляна, 100ч. Изоляция фарфор. При поиске "Земли" делением. "Земля" устранилась		15:21		нет/2ТП	244	+9, ясно
ЭС ЕАО	10	Облучье	136	27.05.16	7:36	27.05.16	7:41	0:05	МТО, АПВ запрет, РПВ усп.	Облучье, 3600ч.		0:05		больница	65	+9, дождь
Прим.ЦЭС	10	Петровичи	2	27.05.16	10:05	27.05.16	11:15	1:10	КУ, земля	Находился на ХХ. Оп.15 заменен поврежденный изолятор.		0:00		нет	0	+20, облачно
Прим.ЗЭС	10	Малиново	1	27.05.16	10:10	27.05.16	14:18	4:08	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп 21-22 обрыв провода (падение ветки на ВЛ). Устранено.		4:08		кот/ 0,1 МВт/ 403 чел/ 7ТП	600	+12, облачно
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦЗ - РЦ	№1	27.05.16	11:04	27.05.16	11:04	0:00	ТНЗНП 1ст, Д31з, АПВ усп	Произведен обход, в пролете опор 28-29 на земле сломанная макушка осины		0:00		нет	0	+14, облачно
Прим.ЗЭС	10	Спасск	4	27.05.16	12:01	27.05.16	12:38	0:37	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл. без отпайки на с.Кр.Кут, вкл в 15:16. ТП 3020 замены поврежденные изоляторы.		0:37		нет/ 0,2 МВт/ 157 чел/ 5ТП	160	+15, облачно
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	12	27.05.16	14:04	27.05.16	14:08	0:04	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:04		школа, скваж/0,2 МВт/410 чел/ 15ТП	18	+24, облачно
Прим.ЗЭС	10	Роцино	7	27.05.16	14:15	27.05.16	15:40	1:25	КУ, земля	Произведен обход, замечаний не обнаружено. Вкл.успешно.		1:25		кот, больн/0,4 МВт/1380 чел/5ТП	600	+20, ветер

Прим.ЮЭС	110	Береговая1 - Промысловка		27.05.16	16:36	27.05.16	16:36	0:00	Ав.откл, АПВ усп.	Повреждение на ведомственной ПС Промысловка. (отгорел шлейф временной перемычки по ВЛ-110 Промысловка - Прибой - 178 Ф). Обесточенного потребителя нет.		0:00		нет	0	+21, облачно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	27.05.16	16:49	27.05.16	17:12	0:23	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным.уч. до ТП 5171, потребителю обеспечен резерв (кроме 8ТП), вкл в 19:38. В ТП-5280 заменен проходной изолятор. Повреждение на ведомственном ТП.	ПС Раздольное1 ф11	0:16	27.05.2016 17:05	кот/0,1 МВт/230 чел/34ТП	13	+21, облачно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	6	27.05.16	16:49	27.05.16	16:55	0:06	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп.	Обход 1.06.16		0:06		нет/ 0,1 МВт/ 30 чел/ 3ТП	1	+21, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Тополево	2	27.05.16	17:40	27.05.16	18:10	0:30	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	Повреждение на ведомственном участке.		0:30		насосн/ 0,3 МВт/ 160 чел/ 4ТП	250	+18,гроза
Прим.СЭС	110	Чугуевка - Молодежная		27.05.16	17:42	27.05.16	21:43	4:01	НЗЗ 2ст, АПВ выв	ИМФ 51 км фВ. Отключилась при вводе в работу. Обход. /в ремонте с 23.5.16, кап.ремонт РЛ "Чугуевка", Рпер 110 " Чугуевка" на ПС Молодежная"/ Произведен обход, в пр.оп.50-51 обнаружено под проводами обгоревшее дерево, спиленное не установленными лицами, провода целые		0:00		нет	0	+18, облачно
Хаб.ЦЭС	110	Бикин	ОСВ-110	27.05.16	18:11	27.05.16	18:11	0:00	НЗЗ 3ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+18,гроза
Хаб.ЦЭС	110	Котиково - Вяземская		27.05.16	18:12	28.05.16	13:54	19:42	НЗЗ 3ст, АПВ ну, РПВ ну.	С обесточиванием 1/2 ПС Котиково, ПС Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка, Капитоновка. Произведен обход двумя бригадами. В 22:00 обход окончен.Со стороны ПС Вяземской пройдено с 1 по 16 ОП,со стороны ПС Котиково пройдено от 108 до 98 ОП. В пр.оп.56-57 убрано дерево, повреждение провода ф.С. Устранено и 13:54 линия введена в работу. В 14:25 восстановлена нормальная схема транзита.	ВЛ 110 "Хор-Красицкая"	0:03	27.05.2016 18:15	6,1 МВт/ 24094 чел	305	+18,гроза
Прим.ЦЭС	10	Новоселище	6	27.05.16	20:36	27.05.16	22:58	2:22	КУ, земля	оп.172 заменили изолятор22-58 П		2:22		нет/ 0,1 МВт/ 390 чел/2ТП	237	+20, облачно
Прим.ЮЭС	10	Горная	17	27.05.16	21:25	27.05.16	22:28	1:03	Ав. Откл., при повторном включении "земля"	П/3 Тигровый, 143чел. В 22-28 включен до оп. 63 (запитано 2-ТП). В 23-50 выделен участок от оп 63 до оп 101(осталось откл. 1ТП7190)1 разобраны шлейфа и запитаны 3-ТП от ф-11 ПС Горная. На оп. 87 заменили изолятор.	ф.11 ПС Горная	1:03	27.05.2016 23:50	п/з/0,1МВт/6ТП	105	+18, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	28.05.16	0:22	28.05.16	0:27	0:05	Ав. Откл, АПВ выв., РПВ усп.	с.Григорьевка, 900чел		0:05		нет/0,1 МВт/13 ТП	14	+15, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка	14	28.05.16	0:25	28.05.16	2:24	1:59	Откл. КУ"Земля"	с. Корниловка,Шеклаево, 446чел. Повреждение на абонентской отпайке		1:59		нет/0,1 МВт/6ТП	200	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	28.05.16	0:25	28.05.16	3:14	2:49	Откл. КУ"Земля"	с.Новожатково, 450чел. На оп 59 убрано гнездо птицы.		2:49		нет/0,1 МВт/7ТП	90	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря	7	28.05.16	1:16	28.05.16	2:05	0:49	Откл. КУ"Земля"	с.Константиновка, 145чел. На оп. 28 обрыв вязки.		0:49		нет/6ТП/0,01 МВт	49	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур	4	28.05.16	1:22	28.05.16	1:53	0:31	Откл. КУ"Земля"	с. Кондротеновка, 250чел. Повреждение на абонентской отпайке НТК		0:31		нет/0,1 МВт/5ТП	9	+14, гроза
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка-Мучная		28.05.16	6:16	28.05.16	6:27	0:11	НЗЗ 2ст, АПВ ну., РПВ усп.	Разрыв транзита. Проведен осмотр ПС Мучная: отключений нет, блинкеров нет, на ПС Петровичи :отключений нет, блинкеров нет, ИМФ- 16,3 км ф.С в сторону ВЛ 110 Петровичи-Мучная. При обходе в пр.оп.1-16, на оп.9 обнаружено разрушение 1-го из 9 изоляторов, также на на траверсе ф.С гнездо птицы.		0:00		нет	0	+12, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга	по ф.5 в РП-10 ф.5	28.05.16	9:20	28.05.16	9:30	0:10	ав.откл, РПВ ну.	п.Николаевка, Горноводное, 422 чел. Включен до РЛ-17 (запитан п.Николаевка) В 15:48 включен полностью. В пр.оп.364-365 убрано дерево с проводов, без повреждения.		0:10		нет / 0,1МВт	300	+18, обл

Прим.ЦЭС	35	Луговая насосная	В-35 Т1	28.05.16	10:05	28.05.16	10:27	0:22	ДЗТ	На ШМ-6кВ перекрытие птиц, без повреждения. Устранено.		0:22		быта нет / 0,1МВт	80	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Океанариум	5	28.05.16	13:30	28.05.16	14:36	1:06	ав.откл., РПВ усп	Находился на ХХ.		0:00		нет	0	+26, ясно
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Полевая		28.05.16	13:54	28.05.16	13:54	0:00	Липовцы: НЗЗ 2ст, АПВ усп. Полевая: НЗЗ 2ст, АПВ усп.	ИМФ ф.А 24,8км от ПС Липовцы.т Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+24, ясно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	86	28.05.16	15:35	28.05.16	16:08	0:33	КУ, земля	Самоустранилась.		0:33		нет / 0,02МВт	9	+23, ясно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	4	28.05.16	15:51	28.05.16	17:59	2:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Вознесеновка, Успенковка, Крещеновка, 550чел. Сбита оп.105 с/х техникой. Виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. Выделен участок от оп.100 до ЛР-15 без нагрузки. 30.5.16 устранено. (31.5.16 в 11:43 восст норм.сх).	ф.12 ПС Лозовое	2:08		нет / 12ТП / 0,24МВт	231	+25, облачно
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное	11	28.05.16	19:50	28.05.16	21:45	1:55	КУ, земля	Пр.оп 47-48 убрано упавшее дерево.		1:55		нет / 5ТП / 0,1МВт/ 130 чел	190	+21, ясно
Прим.ЮЭС	6	Тайфун	7	28.05.16	19:55	28.05.16	21:10	1:15	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Чистоводное, 115чел.		1:15		школа / 6ТП / 115 чел/ 0,1МВт	8	+23, ясно
Ам.ЦЭС	10	Томичи	12	28.05.16	21:42	28.05.16	23:52	2:10	КУ, земля	Оп 1/5 заменен поврежденный изолятор.		2:10		кот/ 0,02 МВт/ 186 чел/ 2ТП	29	+10, пасмурно
Хаб.СЭС	6	КТЭЦ2	17	28.05.16	22:02	28.05.16	22:09	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Повреждение на ведомственной отпайке.		0:07		нет/ 1,5 МВт/ 5000 чел/ 11ТП	300	+12, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	29.05.16	3:00	29.05.16	4:12	1:12	КУ, перекоп	Вкл с выделенным уч., без нагрузки. На оп.5-00/93 обрыв провода. Устранено и схема восстановлена в 14:29.		1:12		насосн/ 0,1 МВт/ 350 чел/ 7ТП	98	+6, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	7	29.05.16	4:40	29.05.16	4:40	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+6, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	29.05.16	4:40	29.05.16	4:40	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+6, дождь
Ам.ВЭС	10	Варваровка	26	29.05.16	4:54	29.05.16	5:03	0:09	МТО, АПВ запрет, РПВ усп	Планируется обход.		0:09		насосн, скваж/ 0,2 МВт/ 700 чел/ 11ТП	88	+8, гроза
Ам.ВЭС	35	А - Виноградовка		29.05.16	4:58	29.05.16	4:58	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+8, гроза
Ам.СЭС	6	Сиваки	18	29.05.16	5:15	29.05.16	8:11	2:56	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Повреждение на вед. участке.		2:56		РРС /резерв/ 0,01 МВт/ 1 ТП/ быта нет	15	+6, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Ст.Райчиха	4	29.05.16	5:42	29.05.16	5:42	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+8, гроза
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		29.05.16	5:52	29.05.16	5:52	0:00	МТО, ДЗ 1з, АПВ усп			0:00		нет	0	+8, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	20	29.05.16	5:52	29.05.16	7:36	1:44	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до ЛР 45. В 9:17 включен полностью. В пр.оп.52-53 убрано дерево с проводов, без повреждения.		1:44		адм, ОВД, д/с/ 0,9 МВт/ 3500 чел/ 20ТП	77	+8, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	18	29.05.16	5:52	29.05.16	5:52	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+8, гроза
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка	3	29.05.16	6:01	29.05.16	8:58	2:57	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Скелст проводов в пр.1-2. Устранено.		2:57		школа/ 0,1 МВт/ 307 чел/ 7ТП	19	+8, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Черняево	1	29.05.16	6:28	29.05.16	7:26	0:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном ТП.		0:58		школа, д/с/0,12 МВт/ 612 чел/ 8ТП	116	+8, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Игнатьево с отп Дачная		29.05.16	7:35	29.05.16	12:43	5:08	ТНЗНП 1,2 ст, АПВ ну, РПВ ну	ИМФ 12 км, фв. Лвл= 22,5 км. С обесточиванием ПС 110: Игнатьево, Сергеевка, Дачная; ПС 35: Совхозная, Петровка. Произведен осмотр. Оп.57 разрушение гирлянды изоляторов ф.В. Устранено. В 13:43 восст.нормальная сх.	ВЛ-35 кВ "Благовещенская-Марково"	0:55	29.05.2016 8:30	ЦРП аэропорта, погранотряд / 5 МВт / 8592 чел	4250	+6, дождь, гроза
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	3	29.05.16	7:50	29.05.16	7:55	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:05		ГИБДД, п/з / 0,3 МВт/ 276 чел/ 22 ТП	17	+6, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Столбовое	61	29.05.16	8:18	29.05.16	9:16	0:58	"земля" от КУ	На оп.61-02/51 обрыв провода. Выделен участок без нагрузки. В 13:03 устранено, схема восстановлена.	ф.4 ПС Амурзет	1:20	29.05.2016 9:38	больница / 12ТП / 1224чел / 0,2МВт	260	+12, дождь
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	27	29.05.16	8:59	29.05.16	11:36	2:37	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	ст. Среднебелая, 1149чел. На оп.35 ЛР-54 устранен обрыв 2-х проводов.		2:37		д/с, насосная, администр / 7ТП / 0,26МВт	220	+12, дождь
Ам.ЦЭС	10	Березовка	16	29.05.16	10:20	29.05.16	13:01	2:41	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Березовка, 450чел. Включен без ТП-10/2. В 16:20 включен полностью, замечаний нет.		2:41		нет / 5ТП / 0,01МВт	30	+12, дождь
Ам.ЦЭС	10	Садовое	5	29.05.16	10:20	29.05.16	12:15	1:55	МТЗ, АПВ ну.	с. Садовое, 700чел. В пр.оп.4/2-4/3 обрыв 2-х проводов. Устранено.		1:55		в/н башня, д/с, школа / 11ТП / 0,19МВт	370	+12, дождь
Ам.ЗЭС	10	Серышево-110	15	29.05.16	11:24	29.05.16	11:29	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	п.Серышево, 600чел.		0:05		школа, в/н башня / 8ТП / 0,12МВт	10	+12, дождь
Ам.ЗЭС	6	1070	27	29.05.16	11:33	29.05.16	11:33	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+12, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ромны	1	29.05.16	15:25	29.05.16	17:54	2:29	"земля" от КУ	ТП-1824 заменен поврежденный изолятор.		2:29		школа / 10ТП / 0,02МВт	25	+15, пасм
Ам.ЦЭС	10	Ромны	6	29.05.16	15:25	29.05.16	15:30	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Каховка, с.Новолистьянка, Н-Быт, 472чел		0:05		дом престарелых / 9ТП / 0,06МВт	5	+15, пасм
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	2	29.05.16	17:00	29.05.16	17:00	0:00	ав.откл, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, обл

ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отп.Рябиновая		29.05.16	19:12	29.05.16	19:21	0:09	НЗНП 4ст, АПВ ну, РПВ усл.	С обесточиванием вед.ПС Рябиновая. Сх.ВЛ ремонтная. (выведен уч."Лебединый - РП Рябиновый", замена оп в пролетах 79-84).		0:09		1 МВт/ быта нет	150	+10, обл
Прим.ЦЭС	10	Липовцы	3	29.05.16	21:48	29.05.16	22:00	0:12	МТО, АПВ нет, РПВ усл	Планируется обход.		0:12		нет/ 0,1 МВт/ 228 чел/ 6ТП	30	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Липовцы	10	29.05.16	21:49	29.05.16	22:08	0:19	МТО, АПВ нет, РПВ усл	Планируется обход.		0:19		школа, кот/ 0,2 МВт/608 чел/ 9ТП	45	+15, гроза
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Приозерная		29.05.16	21:56	29.05.16	21:56	0:00	Липовцы: МТЗ, АПВ усл; Приоз: НЗНП 1,2ст, АПВ усл.	Оп.75 по ф.В следы пожога на траверсе и проводе (провод целый), один битый изолятор в гирлянде первый от траверсы.		0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Дружба	4	29.05.16	22:03	29.05.16	22:12	0:09	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усл	Планируется обход.		0:09		нет/ 0,1 МВт/ 50 чел/ 3ТП	4	+15, гроза
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск2 - Павловка1		29.05.16	23:09	29.05.16	23:09	0:00	Усс2: НЗЗ 2ст, АПВ усл; Павл: НЗЗ 1ст, АПВ усл	ИМФ 5,8 км, фА. Вл=37,4км. Планируется обход.		0:00		нет	0	+11, гроза
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск2 - ЖБИ130 с отп Михайловка		29.05.16	23:52	29.05.16	23:52	0:00	Усс2: НЗЗ 1ст, ДЗ 1з, АПВ усл.; ЖБИ130 НЗЗ 1ст, АПВ усл.	Планируется обход.		0:00		нет	0	+11, гроза
Прим.ЮЭС	110	Западная - Надеждинская-тяг		30.05.16	0:08	30.05.16	0:08	0:00	Западная: ТЗНП 2ст, АПВ усл.; Усс-тяг: НЗЗ 1ст, АПВ усл.	ИМФ 53,4 км, фВ. /на ПС Надеждинская-тяг вкл рем.перемычка/		0:00		нет	0	+11, гроза
Прим.ЦЭС	35	Павловка1 - Карьерная	№1	30.05.16	0:16	30.05.16	0:16	0:00	МТЗ, АПВ усл	Планируется обход.		0:00		нет	0	+11, гроза
Прим.ЦЭС	10	Богуславка	2	30.05.16	0:35	30.05.16	0:40	0:05	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усл	Планируется обход.		0:05		нет/ 0,1 МВт/ 50 чел/ 3ТП	7	+13, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	ЖБИ130	7	30.05.16	0:45	30.05.16	0:58	0:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:13		школа/ 0,1 МВт/ 500 чел/ 3ТП	10	+11, пасмурно
ЭС ЕАО	35	Найфельд - Дубовое		30.05.16	0:46	30.05.16	15:18	14:32	КУ, земля	Потребителю предварительно обеспечен резерв. Оп.41 обрыв вьзка ф.А. Устранено, схема восстановлена	ВЛ-35 кВ "Пронькино-Найфельд"	0:00	30.05.2016 0:46	нет	0	+6, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря	4	30.05.16	0:55	30.05.16	1:28	0:33	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усл	Ведется поиск МП.		0:33		школа, кот, насос/ 0,1 МВт/ 409 чел/ 6ТП	25	+14, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	30.05.16	0:59	30.05.16	1:08	0:09	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Планируется обход.		0:09		школа, кот/ 0,8 МВт/ 1293 чел/ 21ТП	51	+11, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	30.05.16	1:08	30.05.16	1:08	0:00	МТЗ, АПВ усл	Планируется обход.		0:00		нет	0	+13, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка	9	30.05.16	1:08	30.05.16	1:08	0:00	МТЗ, АПВ усл	Планируется обход.		0:00		нет	0	+13, гроза
Прим.ЗЭС	110	ЛУТЭК - Разрез - Надаровская - Игнатьевка		30.05.16	1:20	30.05.16	9:05	7:45	ТЗНП 1ст, МТО, АПВ ну, РПВ ну	С обесточиванием ПС Разрез. Оп.86 на нижней траверсе лежит ветка, при ветре касается гирлянды. Устранено, схема восстановлена	ПС Разрез тр-р ТЗ	1:10	30.05.2016 2:30	школа, кот/1,2 МВт/ 500 чел	1400	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур	7	30.05.16	1:20	30.05.16	1:31	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Планируется обход.		0:11		нет/ 0,1 МВт/ 3ТП/ 120 чел	20	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Красный кут	4	30.05.16	1:40	30.05.16	5:45	4:05	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Вл=3,2км, Лбаза=12км. Оп 65 обрыв провода, ТП 3114 поврежден изолятор. Оп 91 заменен поврежденный изолятор; повреждение на ведомственной отпайке.		4:05		кот, школа, кнс/0,2 МВт/ 970 чел/19ТП	816	+12, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка	1	30.05.16	1:50	30.05.16	4:11	2:21	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Поврежден головной уч.КЛ. (участок МЭС)	ф9	2:21	30.05.2016 4:11	школа, насос, д.дом/0,2 МВт/ 337 чел/ 12ТП	470	+13, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур	4	30.05.16	2:00	30.05.16	2:40	0:40	КУ, земля	Вкл до оп 68/1 (ост 2ТП). Отключился повторно в 5:50.		0:40		нет/0,2 МВт/ 250 чел/5ТП	60	+11, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	30.05.16	2:15	30.05.16	2:52	0:37	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		0:37		нет/ 0,1 МВт/ 55 чел/ 1ТП	147	+13, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	5	30.05.16	2:54	30.05.16	2:56	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Планируется обход.		0:02		нет/ 0,1 МВт/ 5 чел/ 1ТП	1	+11, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Баневур	4	30.05.16	5:50	30.05.16	9:25	3:35	КУ, земля	Ранее был включен без двух ТП. Вкл в 8:20 до оп 74 (запитали 2 ТП). В 9:25 включено все. В пр.оп 68/5-68/6 убрали дерево.		3:35		нет/0,2 МВт/ 250 чел/5ТП	315	+11, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Роцино	5	30.05.16	8:24	30.05.16	8:24	0:00	МТЗ, АПВ усл	Планируется обход.		0:00		нет	0	+10, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	5	30.05.16	9:07	30.05.16	9:15	0:08	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл			0:08		2 н/з / 2ТП /	1	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	110	ЛУТЭК - Разрез - Надаровская - Игнатьевка		30.05.16	9:11	30.05.16	12:24	3:13	ТЗНП 1ст, МТО, АПВ выв, РПВ не произ	Потребителю ранее был обеспечен резерв. Оп.86 на нижней траверсе лежит ветка, при ветре касается гирлянды. Устранено, схема восстановлена		0:00		нет	0	+12, гроза

ЮЯ ЭС	110	Лебедянский - Н.Куранах с отп Рябиновая	Л-104	30.05.16	9:33	30.05.16	9:33	0:00	НЗНП 2 ст, АПВ усп	Обход без замечаний		0:00		нет	0	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	5	30.05.16	10:00	30.05.16	12:52	2:52	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну	Оп.20 поврежден изолятор ф.В, падение провода на нижний провод, повреждение проводов в пр.оп.20-22. Устранено		2:52		2ТП / в/ч / 0,1 МВт	229	+19, ясно
Ам.ВЭС	10	Прогресс	4	30.05.16	10:16	30.05.16	10:20	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Повреждение на вед.ТП		0:04		2500 чел / 21ТП / 2 дс, 2 школы / 1,3 МВт	88	+20, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	14	30.05.16	11:28	30.05.16	12:47	1:19	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Пр.оп.101-102 убрано дерево без повреждений	ф.1А	0:38	30.05.2016 12:06	1425 чел / школа, водозабор / 0,47 МВт	127	+20, ясно
Прим.ЮЭС	110	Подъяпольск	СВ-110	30.05.16	11:40	30.05.16	12:54	1:14	ДЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ усп	При производстве переключений на вед.ПС 178Ф (Оборонэнерго) при отключении В-110 Промысловка от КУ. Обесточена 2сш-10 кВ Подъяпольск (РСК, 0,5 МВт, 600 чел). Ч/з 4 мин включен В-110 Промысловка на ПС 178Ф, потребитель запитан. Ч/з 1 ч 14 мин включен СВ-110 на ПС Подъяпольск, схема восстановлена	В-110 Промысловка ПС 178Ф (вед)	0:04	30.05.2016 11:44	0,5 МВт / 600 чел / 21 ТП	56	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	20	30.05.16	12:30	30.05.16	12:30	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	10	Милоградово	7	30.05.16	13:18	30.05.16	13:20	0:02	МТЗ, РПВ усп			0:02		нет / 0,2 МВт / 1000 чел	7	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	30.05.16	16:54	30.05.16	18:28	1:34	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп.16-00/49-50 убрана ветка с проводов		1:34		нет / 0,16 МВт	254	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка	9	30.05.16	22:02	30.05.16	22:14	0:12	ав.откл, АПВ ну, РПВ ну.	с.Уссурка, 130чел. Включен до РК-41 оп.91, (запитано более 50% нагрузки). В 23:14 оставшаяся нагрузка запитана от резерва. В КТП-6031 заменен проходной изолятор.	ф.8 ПС Руновка	0:12		дальминвод / 10ТП / 0,1МВт	140	+12, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	30.05.16	23:30	30.05.16	23:32	0:02	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	с.Знаменка, 224чел. На РТП 2055 отгорел шлейф ф."В" в сторону опорного ШС-10(в сторону КТП). Устранено		0:02		нет / 4ТП / 0,01МВт	2	+12, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Губерово	14	30.05.16	23:30	30.05.16	23:30	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+12, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	30.05.16	23:40	30.05.16	23:40	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+12, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	31.05.16	0:23	31.05.16	0:23	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+12, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	35	Ракитное - Малиново		31.05.16	0:35	31.05.16	4:08	3:33	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Обесточена ПС Малиново. В пр.оп.225-226 снята ветка с проводов.		3:33		1600чел / 0,4МВт	1470	+12, гроза, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	31.05.16	0:40	31.05.16	2:04	1:24	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	п.Халкидон, Светлое, 1293чел. Повреждение на вед. отпайке.		1:24		школа / 21ТП / 0,8МВт	462	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	31.05.16	0:40	31.05.16	0:45	0:05	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Монастырище, 2619чел.		0:05		школа / 12ТП / 0,4МВт/2619 чел	1	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	11	31.05.16	0:40	31.05.16	0:45	0:05	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	п.Сибирцево.		0:05		нет / 1ТП / 0,7МВт	1	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	31.05.16	1:00	31.05.16	1:05	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Каленовка, 909чел.		0:05		школа, ФАП / 11ТП / 0,2МВт	13	+11, дождь
Прим.ЗЭС	10	Руновка	1	31.05.16	3:14	31.05.16	3:21	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Антоновка, Афанасьевка, 176чел.		0:07		школа, д/дом / 4ТП /	5	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Руновка	8	31.05.16	3:21	31.05.16	3:21	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Степановка, 88чел. После АПВ появилась "земля", ведется поиск прибором.		0:00		насосная, школа / 4ТП	0	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	31.05.16	5:48	31.05.16	5:52	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Каленовка, 909чел.		0:04		школа, ФАП / 11ТП / 0,2МВт	17	+12, пасм
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	13	31.05.16	6:32	31.05.16	6:32	0:00	ав.откл, АПВ усп.	на КТП-3406 заменили повреждённый проходной изолятор по ф-"А".		0:00		нет	0	+10, пасм
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	5	31.05.16	6:32	31.05.16	6:33	0:01	ав.откл, АПВ ну, РПВ усп.	с.Васильковка, Никитовка, 235чел. КТП-3343 заменили опорный изолятор крепления ПКТ-10 ф."В" в сторону трансформатора, заменены три предохранителя (ПКТ-10).		0:01		нет / 7ТП / 0,1МВт	2	+10, пасм
Прим.СЭС	10	Пластун	5	31.05.16	6:43	31.05.16	10:02	3:19	"земля" от КУ	п.Пластун, 1350чел. Ч/з 57 мин запитано от резерва кроме 5ТП. На оп.23 поврежден изолятор. Устранено, схема восстановлена	ф.6	0:57	31.05.2016 7:40	больница / 15ТП / 1МВт	950	+8, гроза
Прим.ЗЭС	10	Рощино	7	31.05.16	7:54	31.05.16	8:23	0:29	"земля" от КУ	с.Рощино, 1380 чел. Самоустранилось.		0:29		больница / 5ТП / 0,4МВт	160	+13, дождь
Прим.ЗЭС	10	Рощино	6	31.05.16	7:55	31.05.16	7:55	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+13, дождь
ЭС ЕАО	10	Столбовое	61	31.05.16	8:00	31.05.16	8:41	0:41	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Союзное, Ек-Никольское, 1224чел. Выделен уч-к без потребителя, все запитано. Причина не установлена	ф.4 Амурзет	0:56	31.05.2016 8:56	больница, ППЭ / 12ТП / 1224чел / 0,2МВт	113	+14, дождь

Хаб.СЭС	6	Привокзальная	5	31.05.16	9:50	31.05.16	10:18	0:28	"земля" от КУ	Включен без ф.7 ЦРП-24, оп.53 поврежден изолятор ф.С. Устранено и все включено в 13:48		0:28		быт / 24 ТП /	47	+15, ясно
Ам.ВЭС	10	Поярково	15	31.05.16	12:20	31.05.16	12:20	0:00	МТЗ-2, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, ясно
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	8	31.05.16	15:20	31.05.16	15:20	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, гроза
Ам.СЭС	10	Сковородино	18	31.05.16	15:39	31.05.16	15:46	0:07	МТО, АПВ выв, РПВ усп			0:07		0,08 МВт	10	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Михайловка	15	31.05.16	16:05	31.05.16	18:46	2:41	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ (инфор о повр)	Оп.5 ЛР-603 из-за попадания молнии отгорел шлейф в сторону ПС. Устранено. На ПС на 2ш-10 кВ повреждены ОПН всех трех фаз (демонтированы)		2:41		школа, дс / 15ТП / 0,3 МВт	118	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	2	31.05.16	16:40	31.05.16	17:15	0:35	МТЗ, РПВ ну	Включен без 1ТП. В 18:39 запитано все. Причина не установлена		0:35		330 чел / 0,1 МВт / 9ТП	97	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Барановский полигон	10	31.05.16	16:50	31.05.16	19:15	2:25	МТЗ, РПВ ну	Обеспечен резерв кроме 1 ТП. В 19:15 включено все. Пр.оп.11-12 вырубка поросли	ф.10 Студгородок	1:03	31.05.2016 17:53	0,1 МВт / 7ТП / 450 чел / быт	105	+12, дождь
Ам.ВЭС	10	Спасск	8	31.05.16	17:34	31.05.16	17:34	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, гроза
Ам.ЦЭС	10	Березовка	2	31.05.16	17:43	31.05.16	20:30	2:47	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	На РТП-10-18 заменена траверса.		2:47		нет / 11ТП	194	+15, гроза
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	6	31.05.16	17:46	31.05.16	19:10	1:24	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп.123-124 убрана ветка		1:24		школа / 8ТП	62	+15, гроза
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	11	31.05.16	17:55	31.05.16	20:49	2:54	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	На ЛР-48 повреждение шлейфа, устранено.		2:54		3539 чел / 8ТП /	320	+15, гроза
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	31.05.16	18:18	31.05.16	18:25	0:07	МТЗ, РПВ усп			0:07		230 чел / 0,1 МВт / 11ТП	70	+14, ясно
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	26	31.05.16	18:20	31.05.16	18:20	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	10	178Ф	12	31.05.16	19:30	31.05.16	21:25	1:55	МТО, АПВ ну, РПВ ну	В 21:25 включены все потребители. Выделен участок КЛ-10 от ТП-82156 до ТП-82148 (без нагрузки), повреждение КЛ-10. / определено МП 60 м от ТП 82148, ведутся земляные работы. Устранено 2.6.16 в 19:45, восст.норм сх. Смонтирована кабельная вставка 3 м и две кабельные муфты на КЛ-10 ТП-82156--ТП-82148./		1:55		4100 чел / 1,5 МВт/ 11ТП	2875	+13, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Корфовская	9	31.05.16	22:37	01.06.16	0:24	1:47	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	Повреждение на вед. отпайке.		1:47			357	+18, обл
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	01.06.16	1:34	01.06.16	1:34	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+14, обл
Прим.СЭС	10	Богополь	2	01.06.16	3:00	01.06.16	3:59	0:59	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Зеркальное, 290чел. Включен до оп.68. (запитан основной потребитель). В 4:40 включен до РЛ-36 оп.376 без 3-х ТП, вкл в 8:40. Пр оп 420-421 снята ветка.		0:59		нет / 12Тп / 0,1МВт	88	+10, обл
Прим.ЮЭС	110	Зеленый угол - А	№1	01.06.16	5:07	03.06.16	3:27	46:20	ЗУ: ДЗЛ ф.А, АПВ ну. ПС А: ДЗЛ ф.А, АПВ ну.	Разрыв транзита. На ПС 3.угол разрушение ОПН-110 ф.А (расположен за ЛР-110 в сторону ВЛ-110; повреждение МЭС, устраняет персонал МЭС). 2.6.16 в 18:45 при подаче напряжения на ВЛ 110 кВ "ЗУ-А №1", ВЛ отключилась (ДЗЛ ф.А, ДЗ 1,5 э). Обход без замечаний. Разрезаны шлейфа на оп.24. В 0:28 при опробовании ВЛ-110 ЗУ - А №1 со стороны ПС А линия отключилась от ТНЗНП, ТО, одновременно отключилась ВЛ-110 ЗУ - А №2. Заменен подвесной полимерный изолятор ф."А" оп.11. Линия включена в работу до оп.24. С 3:44 до 5:50 линия выводилась в ремонт для соединения шлейфов на оп.24, транзит восстановлена		0:00		нет	0	+12, обл
Прим.ЮЭС	110	Зеленый угол - А	№2	01.06.16	5:07	01.06.16	6:57	1:50	ЗУ: ДЗЛ ф.С, АПВ ну., РПВ усп. ПС А: ДЗЛ ф.С, АПВ ну., РПВ усп.	Разрыв транзита. (откл при попадании осколков при разрушении ОПН по ВЛ №1)		0:00		нет	0	+12, обл

Прим.ЮЭС	110	Зеленый угол - Мингоророк		01.06.16	5:07	01.06.16	10:35	5:28	ЗУ: ДЗЛ ф.А, АПВ ну. ПС МГ: ТО, ДЗ 1ст, ТНЗНП 2ст, откл. ЭМО 1,2, РПО, АПВ усп.	Погашена ПС Мингоророк. В 6:10 на ПС Мингоророк отключили СВ-110, на ПС "1Р" включили В110 "Мингоророк", запитали 1/2 ПС Мингоророк (13680чел, 7МВт). В 6:20 включены СВ-6 №1, №3, все потребители запитаны. На оп.3 обрыв грозотроса, касается изолятора ф.А. /осмотр:на ПС МГ откл СВ-110 АПВ усп/. В 9:08 повреждение устранено, в 10:35 вкл на ХХ, в 10:42 транзит замкнут.	ВЛ-110 1Р- Мингоророк	1:03	01.06.2016 6:10	19580чел / 12,5МВт	13125	+12, обл
Прим.ЮЭС	110	1Р	СВ-110, В-110 Т1	01.06.16	5:07	01.06.16	5:47	0:40	ДЗЛ, ТНЗНП 2ст., АПВ ну., РПВ усп.	Погашена ПС 1Р. Ч/з 40 мин включен В-110 Т1, СВ-6 1-2 и СВ-6 3-4. Все потребители ПС 1Р запитаны.		0:40		10920чел / 8,4МВт	5600	+12, обл
Прим.ЮЭС	110	Стройиндустрия	В-110 Т2	01.06.16	5:07	01.06.16	6:52	1:45	ЗПО, РПВ усп.	Обесточены 2,4сш-6кВ ПС Стройиндустрия. В 6:52 включен В-110 Т2, потребители запитаны. /осмотр ПС СИ: СВ-110, АПВ усп/.		1:45		6450чел / 7,8МВт	14040	+12, обл
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	10	01.06.16	10:18	01.06.16	12:56	2:38	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение КЛ на линейном портале ПС. Переведено на резервную КЛ.	ф14	1:02	01.06.2016 11:20	нет / 0,1 МВт/ 500 чел/ 3ТП	110	+14, облачно
Прим.ЮЭС	6	Промысловка	13	01.06.16	10:20	01.06.16	11:25	1:05	МТО, АПВ выв, РПВ ну.	ТП-82006 перекрытие кошкой. Устранено.		1:05		нет/0,3 МВт/ 220 чел/ 6ТП	541	+19, облачно
Прим.ЮЭС	35	Екатериновка - Лозовая		01.06.16	10:50	01.06.16	14:00	3:10	ДЗ, АПВ выв., РПВ не произв.	С обесточиванием 1/2 ПС Сол.Озеро, 1,2 сш 35 кВ ПС Лозовая. (ч/з 10 мин запитана 1/2 ПС Сол.озеро, ч/з 32 мин 1,2 сш 35 ПС Лозовая). На ПС Екатериновка неисправность ТН 35 2С (ТН выведен в ремонт, устранено 2.06.16).	ВЛ-35 Находка - Бархатная с отп.Сол.Озеро	0:10	01.06.2016 11:00	4 МВт/ 1186 чел/ г.Находка	667	+19, облачно
Прим.ЮЭС	6	Горная	6	01.06.16	11:45	01.06.16	13:03	1:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен в 13:03 (без ЗТП), вкл в 15:10. Пр.оп 85-86 убрано упавшее дерево.		1:18		кот, школа/ 1,1 МВт/1289 чел/ 15ТП	513	+20, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	12	01.06.16	11:48	01.06.16	11:55	0:07	МТЗ, РПВ усп			0:07		скваж/ школа/ 0,2 МВт/ 410 чел/15ТП	23	+20, облачно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	01.06.16	12:11	01.06.16	12:14	0:03	МТЗ, РПВ усп			0:03		нет/ 0,1 МВт/ 422 чел/11ТП	21	+18, облачно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	01.06.16	13:45	01.06.16	13:47	0:02	МТО, РПВ усп			0:02		школа/ 0,4 МВт/2619 чел/ 12ТП	12	+18, ветер
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	01.06.16	14:32	01.06.16	14:32	0:00	МТО, НЗЭ 1ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Ам.СЭС	35	Овсянка - Чалбачи		01.06.16	14:40	01.06.16	14:46	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп	С обесточиванием ПС Чалбачи, Юбилейная. Планируется обход.		0:06		школа, больн, адм/2,7 МВт/ 3500 чел	290	+18, гроза
Ам.ЦЭС	10	Волково	16	01.06.16	16:50	01.06.16	16:50	0:00	МТЗ, АПВ усп	Повреждение в сетях потребителя.		0:00		нет	0	+18, облачно
Ам.ЦЭС	10	Дачная	14	01.06.16	17:00	01.06.16	18:07	1:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Повреждение КЛ на оп.№1. Переведено на резервную КЛ.		1:07		нет/ 0,2 МВт/ 500 чел/ 11ТП	82	+18, облачно
ЭС ЕАО	6	Биджан	233	01.06.16	20:49	01.06.16	22:37	1:48	"земля" от КУ	Повреждение на вед.уч-ке	ф.221	1:31	01.06.2016 22:20	школа / 14 ТП / 0,2 МВт	224	+20, гроза
Ам.ВЭС	6	Угольная	3	01.06.16	21:28	01.06.16	23:10	1:42	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп.27-28 устранен обрыв проводов двух фаз		1:42		15ТП / дс / 2700 чел	1560	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка	5	01.06.16	22:25	01.06.16	22:55	0:30	"земля" от КУ	Включен без трех ТП. В 23:11 включено все. Самоустранилось		0:30		570 чел / 0,7 МВт / 9ТП	175	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Мингоророк	12	02.06.16	7:19	02.06.16	7:52	0:33	б/б	Запитано 70% нагрузки, вкл в 9:01 без замечаний.		0:33		нет / 3ТП / 180 чел / 0,2 МВт	70	+15, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	28	02.06.16	12:44	02.06.16	12:44	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	28	02.06.16	13:28	02.06.16	13:47	0:19	"земля" от КУ	Вкл до ЛР9-28-09 (ост ЗТП), вкл в 16:44. Земля самоустранилась.		0:19		школа, д/с, скваж/ 0,4 МВт/ 15 ТП	93	+20, гроза
Ам.СЭС	10	Магдагачи	12	02.06.16	15:27	02.06.16	16:33	1:06	"земля" от КУ	Вкл до ЛР7 (ост.4ТП), вкл в 19:04. Обход без замечаний.		1:06		аэропорт/ 0,4 МВт/ 800 чел/ 11 ТП	290	+18, гроза
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		02.06.16	15:32	02.06.16	15:32	0:00	ТНЗНП 1ст, АПВ усп	ИМФ 18,6 км, фв.		0:00		нет	0	+23, гроза
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкое	11	02.06.16	16:07	02.06.16	16:07	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная	2	02.06.16	16:27	02.06.16	16:32	0:05	МТО, АПВ запрет, РПВ усп	Планируется обход.		0:05		нет/ 0,1 МВт/ 100 чел/ 10 ТП	5	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Дачная	15	02.06.16	16:35	02.06.16	18:21	1:46	"земля" от КУ	Потребителю обеспечен резерв (кроме 4ТП), вкл в 18:21. Оп 32 заменен поврежденный изолятор (попадание молнии)		0:25	02.06.2016 17:00	нет/ 0,3 МВт/ 500 чел/ 12 ТП	175	+17, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	12	02.06.16	16:58	02.06.16	18:09	1:11	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		1:11		нет/ 0,4 МВт/ 25 чел/ 1ТП	71	+16, гроза

Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		02.06.16	17:05	02.06.16	17:05	0:00	ТНЗНП 1ст, АПВ усп	ИМФ 55,4 км, фс.		0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Студгородок	10	02.06.16	17:08	02.06.16	17:28	0:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП- 20171 (перегорели ВВ.предохранители, поврежден тр-р 250кВА), бьт, 100 чел. Устранено и все включено в 21:18 (тр-р заменен на новый той ж мощности)		0:20		кот/ 0,1 МВт/ 480 чел/3ТП	67	+24, облачно
Ам.СЭС	10	Магдагачи	1	02.06.16	17:27	02.06.16	18:51	1:24	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	Вкл после прохождения грозы.		1:24		школа, д/с/ 0,9 МВт/ 3000 чел/ 11ТП	390	+16, гроза
Ам.СЭС	10	Речная	5	02.06.16	17:50	02.06.16	18:46	0:56	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Пр.оп 14-15 снята ветка.		0:56		ОВД, адм, школа, прокурат/ 0,4 МВт/ 250 чел/ 13ТП	900	+16, гроза
Ам.ВЭС	10	Архара	10	02.06.16	17:55	02.06.16	19:21	1:26	"земля" от КУ	Повреждение на ведомственном участке.		1:26		школа, интернат, адм/ 0,2 МВт/ 904 чел/ 16ТП	105	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	02.06.16	18:50	02.06.16	18:50	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Дружба	3	02.06.16	19:05	02.06.16	19:14	0:09	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:09		школа, кот/ 0,3 МВт/ 560 чел/ 6ТП	75	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Родиюновка	4	02.06.16	19:19	02.06.16	19:19	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Касатка	7	02.06.16	21:00	02.06.16	21:27	0:27	МТЗ, РПВ не произв	Включен без 2ТП. В 3:05 включен без КТП-5014 (в ТП поврежден тр-р 100кВа). В ТП заменили тр-р, все включили в 11:34		0:27		700 чел / 6ТП /	1140	+16, облачно
Ам.ЦЭС	10	Совхозная	6	02.06.16	21:27	02.06.16	21:35	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:08		нет / 357 чел / 3ТП / 0,2 МВт	26	+12, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	26	02.06.16	21:34	02.06.16	22:00	0:26	МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:26		школа, дс / 19ТП / 4000 чел	31	+15, гроза
Прим.ЮЭС	110	Зеленый Угол - А	№2	03.06.16	0:28	03.06.16	0:40	0:12	А: ТНЗНП 4 ст, ВЧТО, РПВ усп.; ЗУ: откл-я не было	При опробовании ВЛ-110 ЗУ - А №1 после разрезания шлейфов на оп.24. Разрыв транзита		0:00		нет	0	+12, пасмурно
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	03.06.16	1:07	03.06.16	1:15	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:08		0,6 МВт	80	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Краскино	4	03.06.16	1:26	03.06.16	1:28	0:02	МТО, РПВ усп			0:02		0,1 МВт / 560 чел / 6ТП / дс, школа	5	+10, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	26	03.06.16	4:38	03.06.16	5:00	0:22	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:22		нет / 270 чел / 9ТП	26	+15, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	28	03.06.16	4:38	03.06.16	5:55	1:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без двух ТП. Все включено в 15:28. На ОП 4/122 заменили изолятор		1:17		школа, дс / 15ТП / 1000 чел / 0,2 МВт	340	+15, пасмурно
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Полярково		03.06.16	4:48	03.06.16	4:48	0:00	1 ст НЗНП, АПВ усп	Обход без замечаний		0:00		нет	0	+12, ясно
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	03.06.16	6:14	03.06.16	13:25	7:11	"земля" от КУ	В пр.оп.152-00/6-7 обрыв провода (следов внешн. воздействия нет). Устранено.	ф.165	4:01	03.06.2016 10:15	школа, насосная / 450 чел / 6ТП	263	+15, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	16	03.06.16	11:25	03.06.16	14:14	2:49	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Мальшево, Сикачи-Аляя, 1400ч. В пролетах опор № 74-75 убрано дерево.	ф.3 ПС Анастасьевна	0:10	03.06.2016 11:35	д.дом, школа	239	+18, обл.
Хаб.СЭС	6	Эльбан	24	03.06.16	13:22	03.06.16	13:36	0:14	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	п. Омми, Амурская жемчужина. 450 чел.		0:14		нет	15	+20, ветер
Ам.ВЭС	10	Энергетик	15	03.06.16	13:48	03.06.16	14:24	0:36	Откл. КУ"Земля"	часть г.Райчихинск, 2400ч. В 14:26 включен без 6 ТП. В 16:18 включено все. В пролете ОП 78/20-78/21 устранили обрыв провода.		0:36		нет/13 Тп	476	+20, ветер
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	4	03.06.16	16:00	03.06.16	16:00	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	1	03.06.16	16:34	03.06.16	16:49	0:15	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.			0:15		нет	118	+17, гроза
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		03.06.16	16:54	03.06.16	16:54	0:00	ПС Липовцы: НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ-10,4 км, ф.Б. ПС Приозерная: НЗНП 2ст., АПВ усп.	Произведен обход: на оп.46 провод ф.В следы подгара, оп.33 ф.А битый изолятор.		0:00		нет	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ	6	03.06.16	17:48	03.06.16	19:23	1:35	Ав. Откл., РПВ ну	часть с.Соловей Ключ, 200чел. В 18:20 включен головной участок (запитано 1 ТП). В 19:23 включили до РЛ7(запитано 13 ТП). Падение на ВЛ 6 кВ грозотроса ВЛ 110 кВ "Западная-Раздольное1 с отп Кипарисово" (пр.оп 66-67). произв. демонтаж гр.тр (неотл.заявка, устранено 4:31, ВЛ введена в работу).		1:35		больница/0,5 Мвт/26ТП	791	+16, гроза

Прим.ЦЭС	35	Осиновка - Ивановка		03.06.16	18:00	03.06.16	18:54	0:54	МТО, РПВ усп.	Обесточена ПС Ивановка (1,8 МВт). Через 8 мин. потребителю обеспечен резерв. Произведен осмотр ПС Осиновка- замечаний нет, в 18:54 ВЛ включена. Произведен осмотр ВЛ-35кВ: на оп 36 разрушено 2 изолятора по фазе "С", оп 41 разрушено 2 изолятора по фазе "А", замена изоляции на 07.06.16	от ПС Речная	0:08	03.06.2016 18:08	нет/1,8 МВт	244	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	03.06.16	18:00	03.06.16	18:10	0:10	МТЗ, РПВ усп.	с.Григорьевка, 900чел.		0:10		школа/13ТП/0,1 МВт	10	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	03.06.16	18:00	03.06.16	18:10	0:10	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.	с.Новожатково, 450чел.		0:10		нет/0,1 МВт/7ТП	10	+15, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	03.06.16	18:04	03.06.16	18:08	0:04	МТЗ, РПВ у.	с.Галенки с.Дзержинец., 1000чел. В 18:08 включен до ОП 172 (РК), повреждение на абонентском ТП, все включено в 20:40		0:04		школа/16ТП/0,7 МВт	28	+15, дождь, гроза
Ам.ЦЭС	10	Николаевка	14	03.06.16	19:11	03.06.16	20:12	1:01	МТО, АПВ выв., РПВ ну	Повреждение на ведомственном участке.		1:01		нет	15	+20, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		03.06.16	19:18	03.06.16	19:18	0:00	ПС Западная: ТЗНП 2ст., АПВ усп., ИМФ-57,4 км ф.А			0:00		нет	0	+15, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	03.06.16	19:18	04.06.16	14:25	19:07	ПС Давыдовка: МТЗ, НЗЗ 2ст., АПВ ну., РПВ ну; ПС Слав: ПНДЗ	С обесточиванием ПС 110 кВ Барабаш, Славянка, Троица, Краскино и 8ПС 35 кВ. (одновременно откл цель №2, РПВ усп). Через 47 мин потребителю обеспечен резерв. Оп 83 разрушена гирлянда изоляторов (фарфор). Устранено в 6:15. В 7:04 при включении, в работе не удержалась. (ПС Давыд : 1стНЗЗ, ИМФ 25,6 км ф.А). Оп.92 (промежуточная.) расцепилась гирлянда изоляторов (фарфор), провод лежит на земле. Устранено. При осмотре ПС Славянка по ВЛ 110 Давыдовка-Барабаш-Славянка№1 отключен в 110, бл-р ПНДЗ, по осмотру ПС замеч. нет. В 20:05 РПВ по цепи №2 успешно, запитано все кроме 1/2 ПС Барабаш. В 20:27 на ПС Барабаш включен СВ 10кВ, весь потребитель запитан	цель№2	0:47	03.06.2016 20:05	2 МВт/ 1015 чел/ Хасанский р-н	2000	+15, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	цель №2	03.06.16	19:18	03.06.16	20:05	0:47	ПС Давыдовка:З.З., АПВ ну., РПВ у	ДЭМ живет в 5 км от ПС. (время на дорогу, осмотр)		0:47		14 МВт/ 34525чел/ Хасанский р-н	11000	+15, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	9	03.06.16	19:55	03.06.16	20:52	0:57	МТЗ, РПВ ну.	Вкл до РС-677, запит 14 ТП, вкл в 21:31 без ТП6955, заменен поврежденный изолятор, вкл в 22:16.		0:57		школа, д.сад/23ТП/1650 чел/0,3 МВт	206	+12, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное1	13	03.06.16	22:05	03.06.16	22:13	0:08	МТЗ, РПВ усп	Планируется обход.		0:08		в.забор/1 МВт/ 508 чел/ 16ТП	10	+15, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное1	11	03.06.16	22:05	03.06.16	22:13	0:08	МТЗ, РПВ усп	Планируется обход.		0:08		школа, кот/ 0,2 МВт/ 184 чел/ 11ТП	60	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	6	03.06.16	22:30	03.06.16	22:50	0:20	КУ, земля	Повреждение на вед. отпайке	ф5	0:02	03.06.2016 22:32	насосн, кот/ 0,1 МВт/ 697 чел/ 4ТП	5	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Кипарисово	4	03.06.16	22:57	03.06.16	23:00	0:03	Ав.откл, РПВ усп	Планируется обход.		0:03		кот/ 0,1 МВт/ 230 чел/ 11ТП	8	+12, дождь
Ам.СЭС	35	Тында - Аэропорт		04.06.16	5:18	04.06.16	15:17	9:59	КУ, земля	С обесточиванием ПС Аэропорт. В пролете ОП 74-76 устранен обрыв провода. (следов внешнего возд. Нет)		9:59		аэропорт/0,2 МВт/ быта нет	52	+6, облачно
Прим.ЮЭС	6	Кипарисово	4	04.06.16	5:20	04.06.16	7:45	2:25	Ав.откл, РПВ ну	Вкл до РЛЗ. В7:45 включен полностью. Повреждение на вед. Отпайке на НТК		2:25		кот/ 0,1 МВт/ 230 чел/ 11ТП	241	+12, дождь
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	2	04.06.16	8:42	04.06.16	8:50	0:08	МТЗ, РПВ усп.	с. Корфовка, 200чел.		0:08		нет/0,06 МВт/5ТП	8	+15, обл.
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	04.06.16	11:40	04.06.16	11:45	0:05	МТО, АПВ выв., РПВ усп.	Сибирцево, 422чел. Проведен обход, КТП-7131 на РТП восстановлен шлейф по ф-С		0:05		нет/0,1 Мвт/11ТП	39	+15, обл.
Ам.ЦЭС	10	РП "Грибское"	3	04.06.16	11:50	04.06.16	12:51	1:01	Откл. КУ"Земля"	часть с.Грибское. Включен до ЛР 94 (запитано 8 ТП). В 15:05 включено все. ОП 180 заменен изолятор.		1:01		нет/12 ТП	39	+22, ветер

ЭС ЕАО	10	МК	8	04.06.16	13:46	04.06.16	14:22	0:36	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Сторонним лицом поврежден участок КЛ. Выделен участок КЛ от ТП136 до ТП137 (без нагрузки). Виножник установлен. Сообщено в с.б., полицию	ф.119 МК	0:36	04.06.2016 14:22	школа, д.сад, КНС	85	+24, обл.
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская	№1	04.06.16	13:52	04.06.16	13:52	0:00	ТЭНП, АПВ усп.	Обход без замечаний		0:00		нет	0	+26, обл.
Хаб.СЭС	10	Литовка	16	04.06.16	14:11	04.06.16	14:20	0:09	МТО, АПВ ну., РПВ усп.	п.Санболи, 1200ч.		0:09		нет	35	+20, ветер
Ам.ВЭС	10	Хвойная	2	04.06.16	16:58	04.06.16	16:58	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Облучье	133	04.06.16	17:07	04.06.16	17:14	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	п. Сугара		0:07		нет	2	+22, обл.
Ам.ВЭС	10	Смелое	7	04.06.16	17:19	04.06.16	17:19	0:00	МТО, АПВ усп.	с. Смелое, 190ч.		0:00		нет	0	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка	10	04.06.16	17:27	04.06.16	19:54	2:27	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Высокое, Григорьевка, 200ч. Обход без замечаний.		2:27		нет	190	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Успеновка	1	04.06.16	18:18	04.06.16	18:18	0:00	МТО, АПВ усп.	с.Албазинка, 300ч.		0:00		нет	0	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	СВ 10кВ	04.06.16	19:33	04.06.16	19:34	0:01	МТЗ, РПВ усп.	обесточена 1СШ. Одновременно с ф.1 (РСК, МТО)		0:01		нет/0,5 МВт	4	+20, пам.
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	1	04.06.16	19:33	04.06.16	20:09	0:36	МТО,РПВ усп	часть с.Каленовка, 622чел. 20-09 включен без ТП6772, , вкл в 21:56, заменен поврежденный прох.изолятор.		0:36		нет/0,1 МВт/4ТП	60	+20, пам.
Ам.ВЭС	10	Чесноково	7	04.06.16	20:08	04.06.16	20:36	0:28	КУ, земля	Вкл до ЛР448, вкл в 23:07 с выделенным уч. (без нагрузки). На оп.181 срыв вязы, падение провода на траверсу. Устранено и включен полностью в 9:42.		0:28		п/з/ 0,05 МВт/ 196 чел/ 4ТП	21	+16, гроза
Ам.ВЭС	10	Ст.Райчиха	2	04.06.16	22:22	04.06.16	22:25	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:03		школа, адм, вн.башня/0,1 МВт/ 7 чел/ 8ТП	5	+12, гроза
Ам.ВЭС	6	Бурейск	25	05.06.16	12:16	05.06.16	12:18	0:02	МТЗ1, АПВ ну, РПВ усп.	п.Новобурейск, 1708чел		0:02		школа / 7ТП / 0,36МВт	12	+15, дождь
Прим.ЗЭС	6	Лучегорск	9	05.06.16	13:57	05.06.16	13:57	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+16, пасм
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	1	06.06.16	2:00	06.06.16	2:00	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Пантелеймоновка, 1002чел. Обход без замечаний.		0:00		школа,д.сад/8ТП/0,2 МВт	0	+15, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	5	06.06.16	2:00	06.06.16	2:00	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Невское, 464чел. Обход без замечаний.		0:00		школа/9ТП/0,2 МВт	0	+15, пасм
Прим.ЦЭС	10	Покровка	1	06.06.16	6:45	06.06.16	6:50	0:05	Ав. Откл., АПВ выв., РПВ усп.	с.Гранатовка, 250чел		0:05		нет/0,1 МВт/6ТП	17	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Покровка	3	06.06.16	7:18	06.06.16	11:10	3:52	Ав. Откл., АПВ выв, РПВ ну	с.Синельниково -2, 270чел. В 9:23 включено 2 ТП. В 11:10 включен полностью. В ТП-5063 на шинах 10кВ перекрытие животным (хорек). Устранено.		3:52		нет/0,1 МВт/9ТП	208	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка	5	06.06.16	8:44	06.06.16	10:12	1:28	"земля" от КУ	с.Золотая долина, 570чел. Повреждение на вед. ТП "бархатное".		1:28		нет / 9ТП / 0,7МВт	330	+14, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	06.06.16	9:25	06.06.16	9:28	0:03	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово2, 230чел.		0:03		нет / 11ТП / 0,1МВт	13	+14, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	13	06.06.16	13:11	06.06.16	13:21	0:10	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп.	ж/д округ г.Хабаровска		0:10		нет	92	+18, обл
Прим.ЗЭС	10	Марьяновка	8	06.06.16	14:15	06.06.16	14:18	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Марьяновка, 210чел. После АПВ появилась "земля". В 15:13 "земля" самоустранилась. В ТП-6184 перекрытие змеей.		0:03		нет / 6ТП / 0,12МВт	6	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная	4	06.06.16	15:10	06.06.16	18:06	2:56	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Калиновка, 6чел. В пр.оп.53-54 убрано дерево с проводов, без повреждения.		2:56		нет / 1ТП / 0,06 МВт	18	+18, ясно
Ам.ЗЭС	10	Костюковка	3	06.06.16	15:19	06.06.16	15:19	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Костюковка, Зиговка, 700ч.		0:00		нет	0	+19, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи	6	06.06.16	15:27	06.06.16	15:30	0:03	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	п.Сокольчи, 143чел.		0:03		школа, д/с / 6ТП / 0,1МВт	1	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное	11	06.06.16	20:06	06.06.16	20:18	0:12	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Кучелиново, 130чел.		0:12		нет / 5ТП / 0,1МВт/ 130 чел	40	+14, обл
Прим.ЦЭС	10	Н-Качаловка	6	06.06.16	20:05	06.06.16	20:46	0:41	"земля" от КУ	Включен без отпайки на П/З Первомайская (П/З перешла на ДГ). Проведен обход отпайки на П/З Первомайская, прошли 70 опор- замеч.нет. 7.06.16 в 13:45 включено все. Оп.178/166 ф. заменен изолятор.		0:41		школа, реаб.центр, п/з / 9ТП / 0,1МВт / 842 чел	48	+17, гроза
Прим.ЦЭС	10	Михайловка	2	06.06.16	23:04	07.06.16	0:09	1:05	МТЗ,РПВ ну.	Выделен уч-к, обеспечен резерв кроме одного КТП-Центр (выгорел рубильник 0,4кВ). 7.6.16 в 12:51 восстановлено, включен полностью.	ф.1 ПС Михайловка	2:37	07.06.2016 1:41	нет / 0,16 МВт/8ТП	410	+15, обл.

Прим.ЦЭС	10	Жариково	8	06.06.16	23:15	07.06.16	0:25	1:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В пр.оп.103-104 убрано дерево , провода не поврежд.		1:10		нет / 0,02 МВт / 1ТП	11	+12, ветер
ЭС ЕАО	10	ЖБИ	60	06.06.16	23:44	07.06.16	0:20	0:36	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	Выделен участок КЛ от ТП 332 до ТП333 (без нагрузки).		0:36		д.дом / 5ТП / 0,145 МВт / 2000 чел	87	+15, пасм.
ЭС ЕАО	10	ЖБИ	52	06.06.16	23:44	09.06.16	15:33	63:49	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	Выделен головной участок КЛ (без нагрузки). 7.6.16 определено МП, 411м от ТП-195. 8.6.16 откопано, разрезан, испытан. Включен 9.6.16 в 15:33.	ф.55 ПС ЖБИ	1:04	07.06.2016 0:48	КНС / 1ТП / 200 чел	10	+15, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	07.06.16	0:05	07.06.16	0:10	0:05	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.			0:05		нет/0,4 МВт/13 ТП / 550 чел	34	+12, ветер
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		07.06.16	4:10	07.06.16	4:53	0:43	МТО, АПВ ну., РПВ усп.	Обесточена ПС Георгиевка, Саскаль. Обход без замечаний		0:43		школа, д/сад, больница / 0,36 МВт / 2258 чел	250	+10, обл.
ЭС ЕАО	10	Пашково	В-10-Т1	07.06.16	6:25	07.06.16	6:35	0:10	б/б, РПВ усп.	ПС однотоформ. При осмотре по ф.21 обнаружен блинкер МТО, В-10 не отключался (нагрузка по фидеру 0,2 МВт., 270ч.). В 6:35 РПВ В10кВ 1Т успешное. В 7:31 ф.21 включен до ОП 17 (запитана большая часть нагрузки). В 18:49 запитан последний потребитель по ф.6 Ядрино. По ф.21 на оп.6/00/53 заменены изоляторы ф.А,С		0:10		1226чел / 0,16МВт	27	+12, обл.
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	07.06.16	11:24	07.06.16	11:55	0:31	"земля" от КУ	Поврежден кабель на оп.127-00/1 сторон.лицами. Сообщено в СБ. Выделен поврежденный кабель, включен в работу резервный.		0:31		школа, дс / 1500 чел / 11ТП / 0,8 МВт	406	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	07.06.16	14:12	07.06.16	14:12	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	07.06.16	14:32	07.06.16	15:48	1:16	"земля" от КУ	Включен без 4ТП. Оп.25/7 обрыв вязки ф.В. В 18:35 устранено, все запитано, схема восстановлена		1:16		325 чел / 0,1 МВт / 11ТП / насосная	126	+15, дождь
Ам.ВЭС	10	Варваровка	26	07.06.16	14:58	07.06.16	16:28	1:30	"земля" от КУ	Самоустранилась.		1:30		11ТП / 700 чел / 0,1 МВт	160	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи	6	07.06.16	15:45	07.06.16	15:50	0:05	МТЗ, РПВ усп			0:05		0,1 МВт / 143 чел / 6ТП / школа, дс	8	+15, дождь
ЮЯ ЭС	110	Нижний Куранах - ТДЭС	Л-105	07.06.16	15:49	07.06.16	15:49	0:00	НЗНП 1 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, гроза
Хаб.СЭС	10	Вознесенская	13	07.06.16	16:45	07.06.16	16:47	0:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:02			1	+15, гроза
ЮЯ ЭС	35	Обогатительная фабрика - ХПВ	№1	07.06.16	16:58	07.06.16	16:58	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, гроза
Ам.ЦЭС	10	Западная	42	07.06.16	18:16	07.06.16	18:23	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:07		БТЭС осветление воды / 0,5 МВт	55	+15, ясно
Ам.СЭС	6	Базовая	12	07.06.16	18:30	07.06.16	21:23	2:53	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп.3-5 обрыв проводов всех трех фаз в месте пересечения с дорогой предполож.сторон.техникой. Сообщено в СБ. Устранено.		2:53		нет / 6ТП / 0,09МВт	254	+15, ясно
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130	7	07.06.16	19:09	07.06.16	22:31	3:22	"земля" от КУ	Произведен обход, повреждений не обнаружено, включен в работу с "землей", производят обход с прибором. Повреждение ТТ ф.С на ПС на участке от В-10 до проходных изоляторов в закрытом коробе. В 15:57 ТТ ф.С заменен, схема восстановлена	ф.1 Павловка-1	0:43	07.06.2016 19:52	3ТП / школа / 500 чел	35	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Рощино	3	07.06.16	20:09	07.06.16	20:19	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:10		школа, дс / 11ТП / 0,2 МВт / 2052 чел	33	+15, дождь
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		08.06.16	5:33	08.06.16	5:33	0:00	Ивановка: ТНЗНП 2ст, АПВ усп.	Схема ремонтная, выведены В-110 и ЛР-110 "Озерная" на ПС Полевая. Осмотр без замечаний		0:00		нет	0	+15, обл
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		08.06.16	5:34	08.06.16	5:34	0:00	Спасск: ТЗНП 3ст, АПВ усп. Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО, АПВ усп.	ИМФ ф.А 11,7км от ПС Ярославка. Обход без замечаний		0:00		нет	0	+15, туман
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка	1	08.06.16	6:28	08.06.16	8:22	1:54	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Включен до оп.41, без 6ТП. Оп.41 наклонилась (выдавило из грунта). Устранено и все включено в 13:39		1:54		школа, в/н башня, д/сад, приот / 13ТП / 0,17МВт / 779 чел	78	+15, обл

Прим.ЦЭС	10	Н-Качаловка	6	08.06.16	7:28	08.06.16	8:07	0:39	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Первомайское, Расказово, 842чел. Включен до РС-320 оп.178/52, без 1 ТП. В 9:40 включен полностью, замечаний не выявлено		0:39		школа, реаб.центр, п/з / 9ТП / 0,1МВт / 842 чел	53	+10, туман
Прим.ЮЭС	6	178Ф	12	08.06.16	8:54	08.06.16	11:13	2:19	МТО, РПВ не произв.	Включен без 4ТП. В 12:42 включен без двух ТП. В 14:55 включен без одного ТП. ТП-82155 по Т-2 поврежден кабель от тр-ра до ВН-10 кВ, Т-1 был ранее выведен в ремонт из-за неисправности на шпильке. В 18:45 устранено, все запитано		2:19		школа, дс, АТС / 11ТП / 4100 чел / 0,8МВт	1850	+14, дождь
Ам.ЗЭС	35	Серышево - Украина		08.06.16	14:03	08.06.16	14:03	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Полевая	В-10-Т1	08.06.16	16:50	08.06.16	17:08	0:18	МТЗ	Обесточены 1,2,3 сш-10 кВ (в работе Т1, Т2, в резерве, Т3). В яч. СВ-10 кВ между 1 и 2сш-10 кВ перекрытия на СВ-10 кВ по бакам ф.А,В,С (был отключен). Ч/з 5 мин запитали 3сш-10 кВ от Т3, ч/з 18 мин запитана 1сш-10 кВ. /Остается обесточена 2сш-10 (необходима чистка изоляции,питается один Ф-11 Оборонэнерго Р=0,09 Мвт). В 21:18 произведена чистка изоляции 2сш-10кВ, устранено повреждение СВ-10, схема восстановлена./	Т3	0:05	08.06.2016 16:55	2750чел / 1,1 МВт	107	+20, гроза, ливень
Прим.ЦЭС	10	Полевая	В-10-Т2	08.06.16	16:50	08.06.16	21:18	4:28	МТЗ	Обесточены 1,2,3 сш-10 кВ (в работе Т1, Т2, в резерве, Т3). В яч. СВ-10 кВ между 1 и 2сш-10 кВ перекрытия на СВ-10 кВ по бакам ф.А,В,С (был отключен). Ч/з 5 мин запитали 3сш-10 кВ от Т3, ч/з 18 мин запитана 1сш-10 кВ. /Остается обесточена 2сш-10 (необходима чистка изоляции,питается один Ф-11 Оборонэнерго Р=0,09 Мвт). В 21:18 произведена чистка изоляции 2сш-10кВ, устранено повреждение СВ-10, схема восстановлена./		4:28		учтен	учтен	+20, гроза, ливень
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		08.06.16	16:51	08.06.16	16:51	0:00	1 з ДЗ, МТО, АПВ усп	Осмотр без замечаний.		0:00		нет	0	+16, гроза
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	7	08.06.16	19:49	08.06.16	19:50	0:01	МТЗ, РПВ усп			0:01		1181 чел / детдом / 22ТП / 0,8 МВт	13	+15, пасмурно
ЭС ЕАО	10	КРС	153	08.06.16	23:53	09.06.16	0:20	0:27	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	Алексеевка, 250чел.		0:27		нет / 4ТП / 0,02МВт	7	+15, гроза
ЭС ЕАО	35	Воскресеновка - Надеждинск		09.06.16	0:26	09.06.16	0:30	0:04	МТО, АПВ не раб, РПВ усп.			0:04		1319чел / 0,16МВт	11	+15, гроза
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ	В-10 Т1	09.06.16	0:30	09.06.16	1:22	0:52	ав.откл, РПВ усп.	Обесточились 1,2сш-10кВ. Одновременно отключился ф.15 (ав.откл., вкл. в 1:30).		0:52		6838чел / 2,8МВт	2427	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	158	09.06.16	1:03	09.06.16	1:12	0:09	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	Бирофельд, 1150чел		0:09		больница, соц.дом / 5ТП / 0,17МВт	25	+15, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	19	09.06.16	3:09	09.06.16	4:41	1:32	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	На оп.51 заменен поврежденный изолятор ф.С.		1:32		Скважина, школа, д/с / 1402чел / 16ТП / 0,31МВт	475	+15, дождь
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	09.06.16	4:32	09.06.16	5:23	0:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	п.Магдагачи, 6525чел. Включен до ЛР-1. В 6:40 включен полностью. Повреждение на вед. участке		0:51		д/с, водозабор, администрация, школа, пож.часть / 19ТП / 1,1МВт	290	+16, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка	11	09.06.16	6:32	09.06.16	6:37	0:05	МТО, АПВ выв, РПВ усп.	с.Некрасовка, 214чел. Повреждение на вед.ТП		0:05		дет.сад, школа, дет.дом, поликлиника / 0,02МВт	2	+15, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	17	09.06.16	7:15	09.06.16	9:24	2:09	КУ, земля	Вкл с выделенным уч, без нагрузки. Оп 17-00/33 повреждена концевая муфта. Произведен ремонт. В 14:35 схема восстановлена.	ф.29	0:05	09.06.2016 7:20	в.забор/ 0,3 МВт/ быта нет	12	+12, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	5	09.06.16	9:00	09.06.16	9:04	0:04	МТЗ, РПВ усп			0:04		нет/ 0,1 МВт/ 20 чел/ 5ТП	2	+15, облачно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	09.06.16	9:00	09.06.16	10:54	1:54	МТЗ, РПВ не произв	В 10:31 вкл на ХХ, вкл в 10:54 (без 2ТП), вкл в 11:27 (без вед. ТП "Свинокомплекс"). Повреждение на участке потребителя.		1:54		школа/ 0,1 МВт/ 700 чел/ 8ТП	190	+15, облачно
Прим.СЭС	10	Яковлевка	6	09.06.16	9:20	09.06.16	9:20	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, облачно
Прим.ЮЭС	6	Мингородок	12	09.06.16	9:53	09.06.16	13:01	3:08	Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну	Потребителю обеспечен резерв. Обход без замечаний.	ПС А фз	2:41	09.06.2016 12:34	нет/ 0,2 МВт/ 180 чел/ 3ТП	536	+13, пасмурно

ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах	ф.Дражный	09.06.16	10:44	09.06.16	10:56	0:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв	Повреждение на ведомственной отпайке.		0:12		скваж, жд станц/ 0,5 МВт/ 1478 чел/ 5ТП	110	+12, облачно
Ам.ЗЭС	10	Саскаль	6	09.06.16	15:39	09.06.16	15:39	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, гроза
Прим.СЭС	35	Кавалерово	T1	09.06.16	16:05	09.06.16	16:14	0:09	МТЗ, РПВ усп	ПС Кавалерово в работе Т1, Т2 раздельно. Осмотр: ф11, вед, не откл, бл.МТЗ, откл от КУ.		0:09		школа, д/с, кнс, кот/2 МВт/ 6000 чел	300	+15, гроза
Прим.СЭС	35	Кавалерово	T2	09.06.16	16:05	09.06.16	16:14	0:09	МТЗ, РПВ усп	T2 откл при работе АВР-6 кВ, повреждение на вед.ф№11.		0:09		больн, школа/2,5 МВт/ 4500 чел	375	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Раздольное2	2	09.06.16	18:13	09.06.16	18:20	0:07	МТО, АПВ выв, РПВ усп			0:07		насосн/ 0,1 МВт/ 60 чел/4ТП	8	+15, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка	3	09.06.16	18:45	09.06.16	19:30	0:45	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Наброс сторонними лицами на ввода ТП-702.		0:45		скваж, вн.башня, школа/ 1,6 МВт/ 5221 чел/ 15 ТП	390	+20, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Городская	1	09.06.16	19:05	09.06.16	19:12	0:07	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:07		больн/ 0,15 МВт/21 чел/ 4ТП	4	+20, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чернышевка	В-10 Т2	09.06.16	20:12	09.06.16	21:02	0:50	МТЗ	Обесточены 1,2 сш-10 кВ (Т2 в работе, Т1 в резерве). В 21:02 включили В-10-Т2, запитали 2сш-10 кВ (50 % нагрузки), В 21:22 ввели в работу Т1, запитали 1сш-10 кВ.		0:50		школа, д/с, скваж / 1 МВт/ 2412 чел	833	+16, гроза
Ам.ЦЭС	10	Совхозная	6	09.06.16	20:24	09.06.16	20:34	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:10		нет / 353 чел / 3ТП / 0,18 МВт	6	+16, гроза
Ам.ВЭС	6	Прогресс	1	09.06.16	22:17	09.06.16	22:23	0:06	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:06		нет / 150 чел /0,01 МВт	1	+16, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи	11	09.06.16	22:45	09.06.16	23:30	0:45	"земля" от КУ	Включен без ТП-704 (50 домов), вкл в 11:16. Оп.174/7/12 поврежден изолятор, оборван провод ф.С. Устранено.		0:45		школа, дс / 1569 чел / 20ТП / 1 МВт	765	+16, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	15	10.06.16	6:08	10.06.16	6:20	0:12	МТО, РПВ усп	Произведен обход. Возле СП-5 "Марково" обнаружена обгоревшая птица.		0:12		нет / 1021 чел / 0,8 МВт	20	+16, пасмурно
Хаб.СЭС	10	КСК	20	10.06.16	7:30	10.06.16	8:46	1:16	КУ, земля	Вкл с выделенным уч. без нагрузки. Повреждение КЛ на уч.оп74-ТП501. /Определено МП-170м от ТП/. 11.6.16 Разработан котлован, КЛ разрезан, проведены испытания. Обнаружено 2-е МП (181 м. от ТП), разработан 2-ой котлован. (1 бригада, бчел, 2 ед.тех). 12.6.16 в 13:21 схема восстановлена.	ПС Индустриальная ф4	1:16	10.06.2016 8:46	нет / 750 чел / 0,4 МВт	300	+15, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Родионовка	4	10.06.16	8:10	10.06.16	9:29	1:19	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном участке (вкл в 16:38).		1:19		кот/ 0,1 МВт/ 122 чел/ 4ТП	19	+12, облачно
Прим.ЮЭС	6	Гвоздево	7	10.06.16	11:35	10.06.16	13:23	1:48	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну	Вкл без 3-х отпаяк, вкл в 14:08 без отп. на ТП 4117 "Вымпелком", вкл в 18:17. Оп 1/1 повреждение концевой каб.муфты. Устранено, восст.норм.сх.		1:48		тел.станц/ 0,1 МВт/ 310 чел/7ТП	160	+15, дождь
Хаб.СЭС	6	НикТЭЦ	по ф.5 В-6 кВ в ТП36	10.06.16	13:16	10.06.16	13:29	0:13	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.			0:13		нет/ 0,35 МВт/ 1000 чел	77	+14, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	2	10.06.16	13:26	10.06.16	13:30	0:04	МТЗ,РПВ усп			0:04		УИИ/0,06 МВт/ 600 чел/ 2ТП	4	+26, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Николаевка	14	10.06.16	18:00	10.06.16	18:33	0:33	ЗЗ, АПВ выв, РПВ усп			0:33		нет/ 0,1 МВт/ 330 чел/ 3ТП	14	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Беневское	13	10.06.16	18:15	10.06.16	20:37	2:22	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Пр. оп 132-133 падение дерева (без повреждения проводов). Устранено.		2:22		нет/ 0,03 МВт/ 63 чел/ 3ТП	170	+18, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка	3	10.06.16	18:55	10.06.16	19:06	0:11	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Наброс веток на ВЛ сторонними лицами. Сообщено СБ, ОВД.		0:11		скваж, вн.башня, школа/ 1,6 МВт/ 5221 чел/ 15 ТП	301	+20, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Варваровка	26	10.06.16	19:12	10.06.16	20:41	1:29	КУ, земля	Оп.58 заменен изолятор ф.С		1:29		насосн, скваж/ 0,25 МВт/ 700 чел/ 11ТП	180	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	10.06.16	21:11	10.06.16	21:57	0:46	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:46		погранзаства / 1938 чел / 0,1 МВт	61	+15, сильный дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	11.06.16	5:40	11.06.16	7:19	1:39	"земля" от КУ	с. Амурзет, 134ч. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В пролете ОП 15-00/59 - 15-00/60 ветка касается провода (участок находится в охраняемой пограничной зоне). Получено разрешение на допуск, в 12:00 все включено (подрезано дерево).	ф.12	1:39	11.06.2016 7:19	134 чел / 6ТП / 0,1 МВт	216	+15, сильный дождь

Ам.ЦЭС	10	Ивановка	22	11.06.16	7:20	11.06.16	9:56	2:36	"земля" от КУ ф.А	с.Большоеозерка, 243 ч. Обход (1 бр., 2 чел., 2 ед. техники). На РТП 05-1 заменили изолятор		2:36		нет / 3ТП / 243 чел / 0,07 МВт	115	+14, дождь
ЭС ЕАО	10	Столбовое	61	11.06.16	7:34	11.06.16	10:10	2:36	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен участок от ОП 61-02-1 до ОП 61-00-237 (без нагрузки). На ОП 61-02-198 заменили 2-а изолятора.	ф.4 ПС Амурзет	2:36	11.06.2016 10:10	1221 чел / школа/ дс / 12 ТП / 0,1 МВт	115	+15, сильный дождь
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	11.06.16	8:28	11.06.16	9:57	1:29	МТЗ, РПВ ну	с.Барабаш, 370 ч. Повреждение на вед. отпайке.		1:29		370 чел / 0,1 МВт / 7ТП	220	+13, дождь
Ам.ВЭС	6	Прогресс	7	11.06.16	9:33	11.06.16	10:59	1:26	МТО, МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв.	п.Прогресс. В 10:59 включен без ТП 275 (частный сектор., поврежден ввод в ТП). В АВР задействована 1 бригада (3 чел., 1 ед. техники). В 14:27 повреждение устранено, все включено		1:26		КНС	301	+18, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск	24	11.06.16	11:28	11.06.16	12:11	0:43	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	птичник. В 12:11 включен до ЛР 225. В пролете ОП 79-80 убрана ветка, схему привели в исх. состояние в 13:31		0:43		нет / 0,04МВт	32	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	10	11.06.16	12:11	11.06.16	12:11	0:00	МТЗ, АПВ усп.	часть г.Благовещенск, 50ч. Планируется обход.		0:00		дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, ОРТПЦ,	0	+12, дождь
Прим.ЦЭС	35	Богуславка	Т1	11.06.16	12:32	11.06.16	12:49	0:17	Ав. Откл., РПВ усп.	Обесточена ПС Богуславка (Т2 в резерве, с.Богуславка, 0.2МВт.). Осмотр без замечаний, повторно включен успешно		0:17		нет/0,2 МВт/50 чел.	83	+20, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	7	11.06.16	13:19	11.06.16	20:56	7:37	МТО, АПВ ну., РПВ ну	Вкл до оп57 (ост 1 ТП "Овощехранилище"), вкл в 23:32. (долгое время простоя связано с БВР по ф19 ПС Гродеково)		7:37		нет	381	+13, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	19	11.06.16	13:19	11.06.16	23:37	10:18	МТО, АПВ ну., РПВ ну	Упавшим деревом наклонена ж/б опора № 46.1 (пересечение с ф7), негабарит. Оп.выравнена, произведена перетяжка проводов. В 14:10 большая часть нагрузки перезапитана от резерва. В АВР задействовано 3 бриг., 8 чел, 3 ед. техники (правка опоры, провода не повреждены, опора в болотистой местности	ф.1 ПС Черняево	0:51	11.06.2016 14:10	нет/0,3 МВт/1300 чел/7 ТП	349	+13, дождь
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый		11.06.16	15:05	11.06.16	15:05	0:00	ПС Лебединый: ДЗ 1ст., АПВ усп., ЧТЭЦ: ДЗ 2ст., АПВ усп.	По сообщению очевидцев попадание молнии в опору. По прибытию персонала- оп 209 (п-обр, деревян, повреждена траверса, обрыв провода /в 15:42 выделен участок ВЛ 110кВ Б.Нимныр-М.Нимныр (ВЛ 103).Обесточенного потребителя нет, разрыв транзита./ 12.6.16 в 19:10 работы завершены, повреждения устранены, в 23:13 введена в работу.		0:00		нет	0	+18, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр	ВЛ 101	11.06.16	18:10	11.06.16	18:10	0:00	ЧТЭЦ: НЗЗ 1ст., МТО, АПВ усп.	Гроза.		0:00		нет	0	+15, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	ВЛ 102	11.06.16	18:10	11.06.16	18:10	0:00	ЧТЭЦ: НЗЗ 1ст., АПВ усп.	Гроза.		0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	10	Безверхово	2	11.06.16	18:40	11.06.16	18:48	0:08	Ав. Откл., АПВ нет	часть с.Безверхово, 540чел. Повреждение на вед. отпайке.		0:08		д.сад, водонасосная/БТП/0,2 МВт	33	+15, момрось
ЭС ЕАО	10	Новокуровка	25	11.06.16	19:35	11.06.16	22:33	2:58	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с.Новокуровка, 160ч. ТП 610 перекрытие изоляторов ф А, В (птица). Устранено.		2:58		больница/3ТП/0,02Мвт	144	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная	3	11.06.16	23:13	11.06.16	23:46	0:33	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп. 24/3-4 снята ветка.		0:33		нет/ 0,1 МВт/ 237 чел/ 2ТП	55	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Полевая	21	12.06.16	0:09	12.06.16	1:28	1:19	КУ, земля	Вкл без 2 ТП, вкл в 2:11 без ТП-5244. В10-50 включили все, в КТП-5244 заменили проходной изолятор		1:19		школа/ 0,1 МВт/ 360 чел/ 6ТП	80	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 реклоузер	12.06.16	1:42	12.06.16	1:48	0:06	Ав.откл, РПВ усп			0:06		школа, кот, насос/ 0,1 МВт/ 343 чел/ 5ТП	20	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 реклоузер	12.06.16	2:15	12.06.16	3:40	1:25	Ав.откл, РПВ ну	Обеспечен резерв (кроме ТП 1083). В 09-19 включили все, на оп. 291/23 заменили поврежденный изолятор	ПС Тихменево ф3	0:02	12.06.2016 2:17	школа, кот, насос/ 0,1 МВт/ 343 чел/ 5ТП	150	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	13	12.06.16	5:06	12.06.16	6:42	1:36	КУ, земля	Оп 191 заменен изолятор, пр.оп 190-192 устранен обрыв провода.		1:36		кот/ 0,2 МВт/821 чел/ 5ТП	282	+15, дождь

Ам.ЗЭС	35	Огоджа - Софийск		12.06.16	5:30	12.06.16	5:51	0:21	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп			0:21		1 МВт/ 1100 чел	90	+8, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	6	12.06.16	5:40	12.06.16	6:15	0:35	КУ, земля	Находился на ХХ. Земля самоустранилась.		0:00		нет	0	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	12	12.06.16	6:22	12.06.16	7:14	0:52	Ав.откл,РПВ ну	Вкл. без отпайки на с.Монакино. В 11-13 включено все , в прол. оп. 68/73 - 68/74 убрали ветку с проводов.		0:52		школа, скваж/ 0,2 МВт/ 410 чел/15ТП	317	+14, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка	11	12.06.16	6:25	12.06.16	7:05	0:40	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до Р-1 (ост 4 ТП).Пр.оп 96-97 убраны ветки В 9:17 включен по нормальной схеме		0:40		школа, кот, д/с/ 0,25 МВт/ 1124 чел/ 14 ТП	140	+10, дождь
ЭС ЕАО	6	Облучье	136	12.06.16	6:39	12.06.16	6:41	0:02	МТО, АПВ запрет, РПВ усп			0:02		больн, насосн, жд/0,6 МВт/ 3562 чел/ 11 ТП	19	+8, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка	1	12.06.16	9:59	12.06.16	10:02	0:03	МТЗ, РПВ усп.	часть с.Уборка, 427чел		0:03		школа/0,2 МВт/5ТП	25	+10, пасм.
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	60	12.06.16	10:37	12.06.16	11:20	0:43	Откл. КУ"Земля"	часть г.Биробиджан, 3000ч. Выделен участок КЛ от ТП 92 до ТП 333 (без нагрузки). Устранено 16.6.16	ф.64 ПС ЖБИ	0:56	12.06.2016 11:33	д.сад, школа	85	+15, дождь
ЮЯ ЭС	10	Н.Куранах	ф.Центральный	12.06.16	11:17	12.06.16	15:15	3:58	МТЗ, АПВ ну., РПВну	п. Нижний Куранах, 85ч. В АВР действована 1 бр., 3 чел., 1 ед. техники. Сторонним автомобилем совершен наезд на опору (по ул. Нагорная 109). Сообщно в с.б., полицию. Опора не повреждена, устранен слхст проводов.		3:58		нет / 0,4МВт	1600	+20, обл
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	12	12.06.16	11:35	12.06.16	13:20	1:45	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	часть п.Лучегорск (3-й мкрн), 660чел. В АВР задействована 1 бр., 3 чел., 1 ед. техники. В 13:20 включен без 2-х ТП. В 15:18 включен без вед. ТП"Миносян" (повреждение в ТП)		1:45		д.сад/0,7 МВт/9ТП	1100	+13, дождь
Ам.ЦЭС	10	Белогорская	14	12.06.16	12:20	12.06.16	13:00	0:40	Откл. КУ"Земля"	часть г.Белогорск, 3000ч. В 13:00 включен без ТП 32 (повреждение вводной КЛ), вкл в 15:15. Переведено на резервную КЛ.		0:40		школа, КНС	392	+14, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	11	12.06.16	13:24	12.06.16	16:30	3:06	МТО, АПВ ну, РПВ ну	п. Петропавловка,133 чел. 1бр, 2 чел., 1 ед. техники. В пролете ОП 48-49 падение дерева, обрыв провода. Устранено.		3:06		нет / 0,17МВт	527	+15, дождь
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		12.06.16	14:02	12.06.16	21:36	7:34	ЗЗ, АПВ выв., РПВ не поизв., ИМФ-ф.С,А (54,4 км.)	ВЛ находилась на Х.Х. Лвл-28 км. Произведен полный обход, повреждений не обнаружено, в 17-44 при включении в работе не удержалась (бл-ра защит не выпали) бригада в обходе. Изоляция фарфор. На оп. 176 (промежут, дерев.) разрушена траверса, провод на земле. Устранено.		0:00		нет	0	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Биджан	224	12.06.16	16:03	12.06.16	16:03	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Преображенновка, 560ч.		0:00		нет	0	+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	8	12.06.16	18:44	12.06.16	19:07	0:23	Откл. КУ"Земля"	часть п. Лучегорск, 420чел В 19-07 включен до ТП-2042(запитали 3 ТП), вкл в 22:24. Оп б/з устранено повреждение КЛ 10 кВ.		0:23		насосная/4ТП/0,4 Мвт	180	+19, ясно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	12.06.16	21:00	12.06.16	21:02	0:02	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:02		п/з, кот, вн.башня/ 0,08 МВт/ 309 чел/ 6ТП	3	+16, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Дубки	6	13.06.16	6:15	13.06.16	7:22	1:07	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			1:07		кот/ 0,6 МВт/ 448 чел/ 2ТП	759	+12, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Литовко	16	13.06.16	6:27	13.06.16	13:00	6:33	МТО, АПВ ну, РПВ ну	На оп.145 срыв изолятора, слхст проводов. Заменен поврежденный изолятор. Было подозрение на повреждение кабельной воронки в ячейке ф.16, кабель исправен.		6:33		нет/0,15 МВт/ 1122 чел/ 5ТП	2200	+12, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	1	13.06.16	6:36	13.06.16	8:42	2:06	КУ, земля	В 7:20 вкл до оп.68. (ост 10 ТП). Оп 116 поврежден изолятор ф.В. Устранено.		2:06		школа, кот/ 0,2 МВт/ 1036 чел/ 14ТП	205	+18, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	ЗОСП	19	13.06.16	6:50	13.06.16	7:50	1:00	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном ТП.		1:00		насосн/ 0,4 МВт/ 1574 чел/ 7ТП	90	+12, пасмурно
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - ТДЭС с отп.Нижнеякобитская		13.06.16	7:09	13.06.16	15:41	8:32	НЗНП 1,2 ст, АПВ ну, РПВ ну.	Обесточено 3 ПС 110 кВ, 4ПС 35 кВ. На оп.248 (дерев.) излом траверсы. (1бр, 7чел, 2 ед.техн). Устранено.		8:32		Томмоттский р-н, 11900 чел / 3МВт	25600	+12, облачно
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	3	13.06.16	7:14	13.06.16	7:20	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:06		д/с, кот/ 0,2 МВт/ 900 чел/ 5ТП	20	+15, облачно
Ам.ВЭС	10	Михайловка	16	13.06.16	7:46	13.06.16	7:52	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	ст.Воскресеновка, с.Воскресеновка, с.Шумиловка, с.Кавказ, с.Шурино, 761чел.		0:06		скважина, в/н башня / 19ТП / 0,17МВт	17	+16, пасм

Ам.ВЭС	10	Михайловка	15	13.06.16	7:46	13.06.16	8:01	0:15	"земля" от КУ	с.Михайловка, с.Петропавловка, 1110чел. Включены до ЛР-603 без 2-х ТП. На оп.29/3 заменен поврежденный изолятор и включено полностью в 9:35		0:15		в/н башня, школа, д/с / 14ТП / 0,2МВт	51	+16, пасм
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	2	13.06.16	7:50	13.06.16	8:18	0:28	КУ, земля	Повреждение на ведомственной ТП.		0:28		нет/0,1 МВт/150 чел/ 5ТП	50	+16, облачно
Прим.ЦЭС	35	К.Рыболов - Ильинка		13.06.16	8:33	13.06.16	10:55	2:22	КУ, земля	Обесточены ПС Ильинка , 1/2 ПС Н.Качаловка. На оп.78(ж/б) разрушение гирляды изоляторов верхнего провода, провод лег на траверсу. Устранено.	ВЛ-35 К-Рыболов-Платоновка с отп.Ильинка	0:02	13.06.2016 8:35	1,5 МВт / 8032 чел	300	+16, гроза, дождь
ЮЯ ЭС	35	Обогащительная фабрика - ХПВ	цель№1, цель №2	13.06.16	12:45	13.06.16	12:45	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, обл
Ам.ВЭС	35	Завитая - Болдыревка		13.06.16	13:00	13.06.16	13:00	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биджан	234	13.06.16	15:12	13.06.16	15:12	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, дождь
Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Державинка		13.06.16	15:17	13.06.16	15:17	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	13.06.16	16:00	13.06.16	16:06	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Галенки, Дзержинец, 1000чел.		0:06		школа / 16ТП / 0,7МВт	65	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Полевая	21	13.06.16	16:00	13.06.16	16:07	0:07	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Заимок, Староречен., 360чел.		0:07		школа / 6ТП / 0,1МВт	4	+20, гроза
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах	ф.Центральный	13.06.16	16:00	13.06.16	16:00	0:00	ТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, гроза
Ам.ВЭС	10	Поярково	4	13.06.16	16:18	13.06.16	16:18	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, пасм
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	13.06.16	16:27	13.06.16	16:40	0:13	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Монакино, Боготырка, 250чел.		0:13		нет / 7ТП / 0,1МВт	16	+20, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Б.-Оренбургская	6	13.06.16	16:47	13.06.16	16:52	0:05	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Барановка, Богуславка, 1500чел.		0:05		школа, приют / 13ТП / 0,3МВт	50	+20, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита	С-24	13.06.16	17:34	13.06.16	17:34	0:00	НЗЗ 1ст, АПВ усп.	Обход без замечаний		0:00		нет	0	+17, гроза
Прим.ЦЭС	10	Пограничная	4	13.06.16	17:37	13.06.16	19:50	2:13	ав.откл, при РПВ "земля, от КУ	п.Пограничн, с.Бойкое, 330чел. На оп.339/9 разрушен изолятор, провод лег на траверсу. Устранено.		2:13		нет / 9ТП / 0,1МВт	360	+20, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	13.06.16	18:03	13.06.16	19:48	1:45	МТО, АПВ выв, РПВ ну.	п.Бычиха. Включен до Р-43, остались обесточены дачи, 24км. В пролете ОП 128-129 убрано дерево, устранен слест проводов. В 01-10 запитаны все потребители		1:45		0,65МВт	945	+17, гроза
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	13.06.16	18:05	13.06.16	18:05	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+17, гроза
Прим.ЗЭС	10	Новотроицкое	1	13.06.16	18:26	13.06.16	18:28	0:02	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Новотроицкое, Стретенка, 478чел.		0:02		насосная, школа, д/с / 3ТП / 0,1МВт	5	+20, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Новотроицкое	3	13.06.16	18:26	13.06.16	18:28	0:02	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Новотроицкое, 39чел.		0:02		нет / 1ТП / 0,1МВт	5	+20, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	35	Амуркабель - Горка		13.06.16	19:06	13.06.16	19:06	0:00	ДЗ 2ст, АПВ усп.	обход без замечаний		0:00		нет	0	+18, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	7	13.06.16	20:06	13.06.16	21:30	1:24	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с.Бычиха, 279чел. Повреждение в абонентском ТП	ф.11 ПС Бычиха	0:19	13.06.2016 20:25	нет / 2ТП / 0,2МВт	63	+18, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	13.06.16	20:42	13.06.16	22:40	1:58	ав.откл.	п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово2, 230чел. В 21-09 включили до ТП5171 (запитано 4 ТП), в 22-40 вкл без двух ТП. В 03-17 после осмотра отпайки включили полностью, замечаний не выявлено.		1:58		нет / 42ТП / 0,1МВт	800	+17, обл
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		13.06.16	22:42	13.06.16	22:42	0:00	НЗНП 2ст, АПВ усп.	Обход без замечаний		0:00		нет	0	+12, дождь
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		13.06.16	23:12	13.06.16	23:12	0:00	ПС Озерная: ДЗ 2з., ТНЗНП 3ст., АПВ усп., ИМФ-26,8 км ф. С. ПС Полевая:ТНЗНП 1 ст., АПВ усп. ИМФ-18,8 км., ф.А	14.6.16 обход, замечаний нет.		0:00		нет	0	+14, пасм.
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Южная	цель№2 С14	14.06.16	0:00	14.06.16	0:00	0:00	ПС Хехцир: ВЧБ, АПВ усп., ПС Южная: НЗЗ 1ст., АПВ усп.	Обход без замечаний		0:00		нет	0	+13, гроза

Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Южная	цель №1 (с13)	14.06.16	0:00	14.06.16	0:00	0:00	ПС Хехцир: НЗЗ Зст., АПВ усл., ПС Южная: В 110 не отключался	Обход без замечаний		0:00		нет	0	+13, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 отключился СПЗ	14.06.16	6:03	14.06.16	6:04	0:01	МТЗ, РПВ усл	с.Иннокентьевка, 100ч.		0:01		нет	1	+14, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	13	14.06.16	6:06	14.06.16	6:06	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+14, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 отключился СП 2	14.06.16	6:52	14.06.16	6:58	0:06	МТЗ, РПВ усл.	с.Орловка, 42чел		0:06		нет/0,1 МВт	1	+14, пасм.
ЭС ЕАО	35	ДСК - Ключевое		13.06.16	20:11	13.06.16	20:20	0:09	МТЗ, АПВ не раб., РПВ усл.	обход без замечаний		0:09		нет	332	+17, гроза
Хаб.СЭС	10	Совхоз Комсомольский	12	14.06.16	7:48	14.06.16	8:03	0:15	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	п.Молодежный, 60ч. Обход без замечаний.		0:15		нет	17	+17, дождь
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	17	14.06.16	7:58	14.06.16	9:05	1:07	МТО, АПВ выв., РПВ не произв.	г.Хабаровска (частный сектор). Выделен участок оп.12-54 без нагрузки. В пр.оп.42-43 падение дерева, без повреждения. Включено полностью в 16:00.		1:07		нет/0,1 МВт	112	+17, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	28	14.06.16	11:40	14.06.16	12:03	0:23	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	с.Берея, Петруши, Базисное, 1000чел.		0:23		школа, д/сад, водоканчка / 15ТП / 0,4МВт	110	+18, пасм
Прим.ЮЭС	110	Мингородок	В-110 Т1, СВ-110	14.06.16	15:04	14.06.16	15:34	0:30	ДЗЛ ф.А,В,С, РПВ усл.	Схема ремонтная, выведена КВЛ-110 Зел.Угол - Мингородок. Погашено 1сш-6, Зсш-6 на ПС Мингородок. Произведен осмотр, замечаний нет. В 15:34 СВ-110, В-110 Т1 включены успешно. На ПС Зел.Угол бригада МЭС работают на ДЗЛ.		0:30		5900чел / 5МВт	2500	+15, обл
Прим.ЮЭС	110	Зеленый Угол - А	№1	14.06.16	19:53	15.06.16	0:10	4:17	ПС Зел Угол: ДЗЛ ф.В, ДЗ 1з, ВЧТО №3, АПВ не раб ПС А: ДЗЛ ф.В, МТО, АПВ ну.	Разрыв транзита. ПС ЗУ и ПС А осмотр без замечаний. Оп. 11 (анкер, металлич.) перекрытие полимерного изолятора среднего провода ф.В. Устранено		0:00		нет	0	+18, обл
ЭС ЕАО	35	Воскресеновка - Надеждинск	Т122	14.06.16	8:15	14.06.16	8:15	0:00	МТО, АПВ усл.	обход без замечаний		0:00		нет	0	+17, дождь
ЭС ЕАО	6	Облучье	136	14.06.16	19:01	15.06.16	0:36	5:35	МТО, АПВ запрет, РПВ ну.	Облучье, 3000ч.Лвл-10,3 км. Запитано от резерва кроме 2-х ТП. Заменяли участок каб. линии от ОП 136/00/40 до ТП 27	ф.124	0:59	14.06.2016 20:00	нет/15 ТП	780	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	5	14.06.16	21:26	14.06.16	22:02	0:36	МТЗ, АПВ выв., РПВ ну.	с.Воздвиженка, 300чел.с.Воздвиженка, 300чел. В 22-02 включили до ТП-1088 (запитали 9 ТП). В 23:15 фидер включен без ТП 1184(рск). В 0:41 отключен от КУ "земля".		0:36		нет/12ТП/0,4 МВт	60	+13, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	6	14.06.16	21:26	15.06.16	3:15	5:49	МТЗ, АПВ выв., РПВ ну.	с.Тимирязевка, 400чел. Лвл-7,3 км. Включили в 03-15 до оп. 56/5 (запитали 4 ТП). В 3:26 выделен участок КЛ 10кВ от ТП 1101 до РС 139/56/5 (повреждение КЛ), оставшуюся нагрузку перезапитали от ф.3 Пс Тимирязевка. Устранено, схема восстановлена	ф.3 ПС Тимирязевка	5:49		школа/5ТП/0,1 МВт	174	+13, пасм.
Хаб.СЭС	6	Эльбан	24	14.06.16	21:24	14.06.16	21:27	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	пос. Омми , 450 ч.		0:03		нет	8	+12, гроза
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	14.06.16	21:35	14.06.16	21:35	0:00	МТЗ, АПВ усл.	с.Лазарево, 110ч.		0:00		нет	0	+14, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка	13	14.06.16	22:35	14.06.16	22:50	0:15	МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв.	В 22:50 выделен участок от ТП -3557 до ТП-3555.(осталось обесточено 6ТП, 12 частных домов). Наклон опоры №16 В 23:47 все включено, ОП 16 выправлена, установлены оттяжки.		0:15		нет	155	+15, пасм.
ЭС ЕАО	10	Дубовое	116	15.06.16	0:08	15.06.16	2:04	1:56	Откл. КУ"Земля"	с.Дубовое, 800ч. Включен без ТП 306 "Овощехранилище" (подтоплено, вода зашла по канаве с р.Бира)		1:56		больница	348	+14, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	5	15.06.16	0:41	15.06.16	2:30	1:49	Откл. КУ"Земля"	с.Воздвиженка, 300чел. ОП 43 заменили изолятор. В 2:48 включено ТП 1184 (замечаний в ТП не обнаружено)		1:49		нет/12ТП/0,4 МВт	64	+11, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Монгохта	Д1Ф	15.06.16	0:52	15.06.16	1:00	0:08	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	пос. Орочи быт 780 чел.		0:08		нет	45	+11, дождь

Прим.СЭС	10	К	по ф.7 отключился РП 8	15.06.16	3:08	15.06.16	3:44	0:36	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	часть п. Горнореченск (быта нет). В 03-44 включили без ТП-2025 (лесокомбинат, повреждение каб.муфты). В 9:29 устранено, все включено		0:36		нет/0,02 МВт/2ТП	11	+11, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	15.06.16	4:18	15.06.16	4:25	0:07	Ав. Откл., АПВ ну, РПВ усп.	с.Новоожатково, 450чел.		0:07		нет/7Тп/0,1 МВт	8	+10 пасм.
Прим.ЦЭС	10	Россия	9	15.06.16	4:18	15.06.16	4:30	0:12	Ав. Откл., АПВ ну, РПВ усп.	сДубки, 200чел		0:12		нет/0,01 МВт/3ТП	6	+10, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	15.06.16	4:18	15.06.16	4:21	0:03	Ав. Откл., АПВ ну, РПВ усп.	с Григорьевка, 900чел		0:03		нет/13ТП/0,1МВт	5	+10, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	5	15.06.16	8:29	15.06.16	8:37	0:08	МТО, РПВ усп			0:08		нет / 2ТП / 0,01 МВт / 5чел	7	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	15.06.16	8:29	15.06.16	10:45	2:16	МТЗ, РПВ ну	Повреждение на вед.ТП		2:16		нет / 7ТП / 0,1 МВт / 250 чел	277	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	8	15.06.16	12:16	15.06.16	12:20	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:04		школа / 0,1 МВт / 6ТП / 250 чел	7	+15, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка	10	15.06.16	10:42	15.06.16	13:26	2:44	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без одного ТП. В 15:35 включен полностью. Причина не установлена		2:44		нет / 2ТП / 588 чел / 0,07 МВт	130	+15, дождь
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр	Л-101	15.06.16	12:18	15.06.16	12:18	0:00	ЧТЭЦ: НЗЗ 2 ст, АПВ усп.	Одновременно на ПС Лебединый отключился В- 110 Юхта (НЗЗ 2 ст, ДЗ 2 ст, АПВ усп) и на ПС М.Нимныр В-20 (ЗЗ 2 ст, включен в 12:23)		0:00		нет	0	+15, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	15.06.16	12:18	15.06.16	12:18	0:00	ЧТЭЦ: ускорение ДЗ., АПВ усп.			0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.СЭС	10	Бреевка	1	15.06.16	14:57	15.06.16	20:37	5:40	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп.110-111 обрыв проводов падением дерева, разрушены изоляторы оп.110,111, наклон оп.110. Устранено (оп.110 выправлена)		5:40		школа, дс / 0,1 МВт / 6ТП / 164 чел	566	+20, пасмурно
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	15.06.16	16:55	15.06.16	16:55	0:00	1 ст.НЗНП, АПВ усп	ИМФ ф.С-0, 28,2 км, Льл-177 км		0:00		нет	0	+15, гроза
Ам.ЦЭС	10	Православная	10	15.06.16	23:00	16.06.16	1:47	2:47	"земля" от КУ	В ячейке ф.10 заменен поврежденный проходной изолятор.		2:47		нет / 3ТП / 0,01МВт	26	+18, обл
Прим.ЦЭС	10	Полевая	13	16.06.16	6:47	16.06.16	6:49	0:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Элитное., 90чел.		0:02		нет / 3ТП / 0,1МВт	1	+13, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	16.06.16	6:35	16.06.16	6:41	0:06	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	п.Монастырище, 2619чел.		0:06		школа / 12ТП / 0,4МВт/2619 чел	40	+13, дождь
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут	4	16.06.16	7:12	16.06.16	9:32	2:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение на вед.отп		2:20		школа, насосная, очистные / 19ТП / 0,2МВт / 970 чел	500	+18, пасм
Прим.ЗЭС	35	Красный Кут	В-35 Вишневка	16.06.16	8:34	16.06.16	16:10	7:36	б/б, АПВ нет, РПВ не произ	Обесточена ПС Красный Кут (питание ПС по двум выключателям: В-35 Вишневка в работе, В-35 Спасск в резерве). Устранена неисправность привода на В-35 Вишневка, схема восстановлена	В-35 Спасск	0:06	16.06.2016 8:40	2368 чел / 0,42МВт	25	+14, пасм
ЭС ЕАО	10	Благословенное	118	16.06.16	8:00	16.06.16	9:50	1:50	"земля" от КУ, ф.В	Обеспечен резерв кроме 1 ТП. Оп.38-02/5 разрушен изолятор ф.В. Устранено.	ф.117 Благословенное	1:28	16.06.2016 9:28	школа, дс / 7ТП / 500 чел / 0,07 МВт	144	+16, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Завитая	6	16.06.16	8:43	16.06.16	11:08	2:25	"земля" от КУ, ф.С	Оп.111 заменен изолятор ф.С		2:25		школа / 301 чел / 6ТП / 0,05 МВт	100	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов	5	16.06.16	12:39	16.06.16	12:44	0:05	МТЗ, РПВ усп			0:05		4089 чел / 0,3 МВт / 28ТП / школа, дс	96	+15, пасмурно
Ам.ЗЭС	35	Бузули - Желтоярово		16.06.16	13:02	16.06.16	13:02	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	16.06.16	14:02	16.06.16	14:02	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+15, пасмурно
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	16.06.16	12:52	16.06.16	16:18	3:26	"земля" от КУ	Устранен негабарит в месте пересечения ВЛ-10 кВ с ВЛ-0,4 кВ (РЖД, выдавило из грунта оп.0,4 кВ) в пр.оп.62-63		3:26		школа (пункт ЕГЭ) / дс, водозабор / 6525 чел / 19ТП / 0,4 МВт	1497	+15, ясно
Прим.ЮЭС	35	Чайка - Океанская		16.06.16	15:55	16.06.16	17:19	1:24	б/б	Обесточены ПС Океанская, ПС Сахарный ключ 2С- 35,6кВ. В 16:40 ПС Сахарный ключ запитана 2сш- 6 кВ (ч/з СВ-6). В 17:19 включена линия в работу, запитана ПС Океанская. ПС Сахарный ключ В/В испытания 2С-35, КЛ 35 Океанская - Сахарный ключ без замечаний. Включили 2С 35 ПС Сахарный ключ в 20:53, КЛ-35 Океанская - Сахарный ключ в 21:10.	ВЛ-35 Чайка- Сах.Ключ	0:45	16.06.2016 16:40	5,48 МВт / 5200 чел	4110	+14, дождь

Ам.СЭС	10	Ключевая	4	16.06.16	13:58	16.06.16	14:20	0:22	МТО, АПВ нет, РПВ усп.			0:22		больница, дс / 2200 чел / 15ТП /	210	+14, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	5	16.06.16	17:17	16.06.16	22:06	4:49	МТЗ, АПВ ну, РПВ	Выделен уч-к, обеспечен резерв. Заменено два проходных изолятора ф.А и В в сторону ВЛ.	ф.2 Корсаковка	1:37	16.06.2016 18:54	нет / чел / 0,01 МВт / 2ТП	16	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи	2	16.06.16	17:55	16.06.16	18:00	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		15ТП / школа / 0,5 МВт / 569 чел	50	+15, дождь
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	16.06.16	17:36	16.06.16	17:42	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:06		ст.обезжелезвания / 350 чел	180	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Горная	6	16.06.16	19:20	16.06.16	20:39	1:19	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну	Пр.оп.61/1а-61/2а устранен обрыв провода		1:19		1,1 МВт / 1289 чел / 11ТП / школа	870	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи	2	16.06.16	20:01	16.06.16	20:16	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:15		15ТП / школа / 0,5 МВт / 569 чел	125	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Северная	9	16.06.16	20:58	16.06.16	21:49	0:51	ав.откл, АПВ нет.	п.Углекаменск, 201чел. Включен до ТП-7397 без 2-х ТП. В 23:03 все запитаны от резерва. На оп.51 (дерев, анкер) излом траверсы. Устранено.	ф.17	2:05	16.06.2016 23:03	школа, водозабор / 3ТП / 0,2МВт	480	+18, дождь
Ам.ЦЭС	10	Водозабор	11	16.06.16	20:42	16.06.16	21:18	0:36	"земля" от КУ	г.Благовещенск, 500чел. Включен до ЛР-27, без 6ТП. В 21:45 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке.		0:36		п/з / 21ТП / 0,22МВт	135	+18, пасм
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир	4	16.06.16	22:35	16.06.16	22:45	0:10	МТО, АПВ нет	п.Новый Мир, 580чел. Включен до ТП-81097. В 8:22 включен по нормальной схеме, в пролетах опор №42-43 убрали дерево.		0:10		школа / 10ТП / 0,5МВт	100	+9, пасм
Прим.ЮЭС	10	Краскино	4	17.06.16	0:02	17.06.16	6:30	6:28	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну "земля" от КУ	Лвл=20,3км, Лбазы=70км. В 6:30 включен в работу с землей для поиска. Оп.150 обрыв провода ф.В, пр.оп.148-151 обнаружен обрыв провода по ф.В. В 9:35 устранено по заявке.		6:28		д/с, школа, 560 чел / 6ТП / 0,1МВт	900	+12, дождь
Прим.ЮЭС	35	Чайка - Океанская		17.06.16	3:37	17.06.16	4:58	1:21	МТЗ, АПВ выв	Обесточены ПС Океанская, ПС Сахарный ключ 2С-35,6кВ. В 4:58 включена с отключенной КЛ-35 Океанская-Сах.Ключ, запитана ПС Океанская (2,3МВт, 3000чел.). На ПС Сахарный ключ в ячке В-35 КЛ Океанская-Сахарный ключ повреждение проходного изолятора. В 5:20 КЛ-35 Океанская-Сахарный ключ включена, со стороны ПС Океанская через рем перемычку.		1:21		3,8 МВт / 5200 чел	5054	+14, дождь
Прим.ЮЭС	35	Спутник - Сахарный Ключ		17.06.16	3:47	18.06.16	0:57	21:10	МТЗ, АПВ выв	Обесточено 1С-35,6кВ ПС Сахарный ключ. На Сахарный ключ повреждение В-35 КЛ Спутник-Сахарный ключ. В 5:58 КЛ-35 Спутник-Сахарный ключ опробована, замечаний нет. В 7:30 нагрузка переведена по сетям абонента, кроме ф.6 и ф.16 (Насосные, Богатинское водохранилище) и 2-х ТП частного сектора. 12:43 вкл ф.16, 13:53 включили ф.6, Т-2 включили на Х.Х. в 14-13 от КЛ 35 Океанская-Сахарный ключ через ремонтную перемычку. КЛ 35 Спутник-Сахарный ключ повреждение 870 метров от ПС Сахарный ключ. 20:43 приступили к монтажу каб муфты. 00:57 испытана, опробована рабочим напряжением, замечаний нет. 01:25 на ПС "Сахарный ключ" введен в работу Т-1 по ремонтной схеме. 04:12 ПС Сахарный ключ Т-2 включен по нормальной схеме. 18.6.16 заменена изоляция на 1сш-35 Сах.Ключ (демонтированы изоляторы с резерв.ячейке ПС Бурун), в 3:55 Т1 и 1сш-35 кВ введены в работу по нормальн.схеме.	ПС Спутник, ПС Океанская по сетям ВПЭС	3:43	17.06.2016 7:30	1100чел / 1,9МВт	16973	+14, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	17.06.16	4:45	17.06.16	4:55	0:10	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	п.Монастырище, 2619чел.		0:10		школа / 12ТП / 0,4МВт/2619 чел	85	+16, пасм
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	11	17.06.16	4:45	17.06.16	4:55	0:10	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	п.Сибирцево, 5чел.		0:10		нет / 1ТП / 0,1МВт	12	+16, пасм

Прим.ЦЭС	10	Баневур	5	17.06.16	5:33	17.06.16	5:38	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Долины, Дуб Ключ, 150чел.		0:05		нет / 7ТП / 0,2МВт	18	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур	по ф.6 РП Кондратен овка ф.3	17.06.16	6:12	17.06.16	6:15	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:03		нет	15	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	3	17.06.16	6:52	17.06.16	6:56	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Абрамовка, 700чел.		0:04		школа / 7ТП / 0,1МВт	10	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи	2	17.06.16	9:25	17.06.16	9:30	0:05	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп			0:05		нет	56	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи	6	17.06.16	9:25	17.06.16	9:30	0:05	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп			0:05		нет	10	+17, пасмурно
Прим.СЭС	10	К	10	17.06.16	10:24	17.06.16	11:08	0:44	МТО, АПВ, РПВ не усп	Пр.оп. 180-181 убрали ветку с проводов	ф.1	0:28	17.06.2016 10:52	350 чел / 7ТП / 0.1 МВт	46	+12, дождь
Хаб.СЭС	10	НТЭЦ	23	17.06.16	11:21	18.06.16	18:25	31:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ не усп.	Повреждение КЛ м/у КТП-5 и ЗТП-65. Устранено, схема восстановлена	ф.5	0:38	17.06.2016 11:59	7700чел / 0,5 МВт	320	+16, облачно
ЭС ЕАО	10	ЧТФ	80	17.06.16	11:59	17.06.16	12:02	0:03	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп.			0:03		нет	22	+21, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Касатка	7	17.06.16	12:56	17.06.16	14:11	1:15	МТЗ. АПВ, РПВ не усп.	В 14:11 запитано 50% нагрузки. Пр.оп. 133-134 падение дерева (подмыло), обрыв провода, устранено, все включено в 16:22		1:15		700 чел / 6ТП /	250	+20, облачно
Прим.ЮЭС	10	Северная	3	17.06.16	13:08	17.06.16	13:22	0:14	МТО с землей, РПВ усп.			0:14		240 чел / 3 ТП / 0,1 МВт	7	+18, пасмурно
Хаб.СЭС	110	К - Солнечная с отп. Ручей		17.06.16	13:19	17.06.16	13:59	0:40	ВЧБ, АПВ выв., РПВ усп.	работа подрядчика - протяжка ВОЛС, обрыв натяжного блока и падение провода ВОЛС на фазный провод (пострадавших нет).	ПС Ручей АВР 110 усп	0:00	17.06.2016 13:19	нет	0	+19, облачно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	13	17.06.16	14:52	17.06.16	15:20	0:28	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Повреждение в сетях потребителя		0:28		415чел / 4 ТП / 0,1 МВт	85	+16, облачно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	8	17.06.16	16:10	17.06.16	16:21	0:11	МТЗ с землей, РПВ усп.	обход без замечаний		0:11		140чел / 3ТП / 0,1 МВт	3	+22, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Сласск	4	17.06.16	20:21	17.06.16	20:21	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	1	17.06.16	21:36	17.06.16	21:40	0:04	МТЗ, РПВ усп			0:04		285 чел / 0,1 МВт / 8ТП / школа	3	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	5	17.06.16	21:52	17.06.16	22:00	0:08	МТЗ, РПВ усп			0:08		0,1 МВт / 80 чел / 2ТП / 2 н/з	4	+20, гроза
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		17.06.16	22:22	17.06.16	22:22	0:00	КРС: 1 ст НЭНП, АПВ усп, Ленинск: 3 ст НЭНП, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		18.06.16	9:00	18.06.16	19:11	10:11	ЗЗ, АПВ выв	На х.х. Оп.43 (промежуточная деревянная на ж/б приставке) сломана траверса (провода и изоляция без повреждений), устранено.		0:00		нет	0	+15, пасмурно
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - СХК с отп Серебрянный бор	Л-120	18.06.16	11:08	18.06.16	11:08	0:00	ЗЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+16, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное2	4	18.06.16	11:43	18.06.16	11:52	0:09	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп.			0:09		440чел / 7ТП / 0,3 МВт	25	+14, пасмурно
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр	Л-101	18.06.16	12:18	18.06.16	12:18	0:00	ЧТЭЦ: НЗЗ, АПВ усп.	Одновременно на ПС Лебединый отключался В-110 Юхта (НЗЗ 2 ст, АПВ усп) и на ПС М.Нимныр В-20 (ЗЗ 2 ст, включен в 12:23)		0:00		нет	0	+15, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	18.06.16	12:18	18.06.16	12:18	0:00	ЧТЭЦ: НЗЗ 1 ст, ТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+15, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	18.06.16	14:02	18.06.16	14:02	0:00	ЧТЭЦ: ускорение ДЗ., АПВ усп.			0:00		нет	0	+15, гроза
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - СХК с отп Серебрянный бор	Л-120	18.06.16	16:09	18.06.16	16:09	0:00	ЗЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+16, гроза
Прим.ЮЭС	10	Западная	13	18.06.16	16:53	18.06.16	16:55	0:02	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп.	В КТП5049 заменен поврежденный предохранитель 6 кВ ф."С".		0:02		680 чел / 14 ТП / 0,7 МВт	23	+14, ветер
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ	1	18.06.16	19:19	18.06.16	19:51	0:32	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп.			0:32		нет	107	+17, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	18.06.16	21:02	18.06.16	21:02	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Завитая	6	18.06.16	22:52	19.06.16	0:58	2:06	"земля" от КУ ф.С	Заменен проход, изолятор ф.С ТП-703		2:06		6ТП / 301 чел / школа / 0,08 МВт	117	+15, дождь
Ам.ЗЭС	10	Саскаль	3	19.06.16	0:48	19.06.16	0:53	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		616 чел / школа / 6ТП / 0,05 МВт	4	+15, пасмурно

Ам.ЗЭС	10	Саскаль	10	19.06.16	0:48	19.06.16	1:06	0:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:18		513 чел / 8ТП / школа / 0,01 МВт	12	+15, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	6	19.06.16	1:34	19.06.16	4:25	2:51	"земля" от КУ ф.В	Оп.1 заменен изолятор ф.В		2:51		нет / 0,08МВт	231	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ	1	19.06.16	5:45	19.06.16	6:33	0:48	МТЗ, РПВ усп			0:48		1574 чел / школа / 5ТП / 0,2 Мвт	160	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	11	19.06.16	14:58	19.06.16	15:45	0:47	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Вкл без ТП "Школа", вкл в 17:18. ТП "Школа" заменены поврежденные изоляторы.		0:47		нет/0,3 МВт/1500 чел/12 ТП	235	+16, пасм.
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	19.06.16	15:48	19.06.16	18:04	2:16	КУ, земля	Вкл до ЛР2 (без 9 ТП), вкл в 19:37. Пр.оп 83-84 обрыв провода (падение ветки тополя). Устранено.		2:16		в.забор, адм/0,5 МВт/ 6000 чел/ 21ТП	950	+20, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка	14	19.06.16	18:06	19.06.16	18:06	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+17, пасм.
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	14	19.06.16	19:29	19.06.16	19:30	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:01		нет/10ТП/0,19МВт/ 382 чел	3	+17, гроза
Прим.ЗЭС	35	Роцино - Измайлиха - Незаметное		19.06.16	19:35	19.06.16	20:24	0:49	КУ, земля	С обесточиванием ПС Измайлиха, Незаметное Вкл после прохождения грозы. Земля самоустранилась.		0:49		нет/0,1 МВт/ 470 чел	328	+17, гроза
Прим.ЮЭС	10	Насосная-2	1	19.06.16	20:00	19.06.16	20:50	0:50	Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну.	Вкл без 1ТП, вкл в 22:56. Пр.оп 20-21 снята ветка.		0:50		нет/0,2 МВт/3ТП/140 чел.	187	+15. ясно
Прим.ЮЭС	6	Мингородок	12	19.06.16	21:51	20.06.16	16:19	18:28	КУ, земля	Потребителю обеспечен резерв. на оп.1 повреждена каб. муфта. Повреждение устранено.	ПС А ф3	0:59	19.06.2016 22:50	нет/0,2 МВт/ 180 чел/ 3ТП	196	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	20.06.16	7:46	20.06.16	7:49	0:03	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:03		школа, кот/ 0,1 МВт/ 900 чел/ 13ТП	1	+18, облачно
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	20.06.16	7:46	20.06.16	7:52	0:06	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:06		нет/ 0,1 МВт/ 450 чел/ 7 ТП	1	+18, облачно
Хаб.ЦЭС	6	Трампарк	6	20.06.16	11:41	20.06.16	14:52	3:11	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Повреждение на вед. участке. (на ОП 29 повреждена концевая каб. муфта)	ф31	0:14	20.06.2016 11:55	насосная ТС	16	+22, обл.
Прим.ЮЭС	10	Партизан	9	20.06.16	13:50	20.06.16	14:36	0:46	КУ, земля	Вкл до ТП-7343 (ост.4ТП). Вкл в 17:30, пр.оп 51/52-53 падение дерева, обрыв провода. (следов стороннего возд нет). Устранено.		0:46		школа/1,6 МВт/2856 чел/ 22ТП	532	+20, обл.
Прим.ЮЭС	35	ВТЭЦ1 - Залив	цель №2	20.06.16	14:17	21.06.16	0:22	10:05	МТЗ 2ст., Дуг.защита., бл."блокировка ЛЗШ"	Находилась на Х.Х. ПС Залив: осмотр каб.муфт в яч.В-35 "ВТЭЦ1-Залив№2"- на оп. изоляторах следы перекрытия. Произведена замена оп.изоляторов трех фаз. КВЛ включена на ХХ (0:22).		0:00		нет	0	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная	по ф.206 В-бкВ в РП1	20.06.16	14:38	20.06.16	17:40	3:02	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну	Вкл с выделенным поврежденным уч.(без нагрузки). Повреждение КЛ при проведении земляных работ сторонней организацией на территории ДВФУ. Сообщено СБ, ОВД. Устранено (23:27).	РП1 ф.107	1:26	20.06.2016 16:04	ДВФУ	20	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	Камышовка	116	20.06.16	14:52	20.06.16	14:52	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	МК	7	20.06.16	15:54	20.06.16	15:56	0:02	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Произведен обход. На вводе ТП 108 следы перекрытия.		0:02		д/с/0,3 МВт/ 1000 чел/ 8 ТП	7	+25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дим	10	20.06.16	20:46	20.06.16	22:08	1:22	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до оп17 (ост 1ТП), вкл в 23:39. Оп 17-1/1 поврежден изолятор, слхест проводов. Устранено.		1:22		вн.башня/ 0,05 МВт/ 200 чел/ 6ТП	70	+24, облачно
Ам.СЭС	10	Энергия	9	20.06.16	22:18	20.06.16	22:18	0:00	МТО, АПВ усп.	Планируется обход.		0:00		нет	0	+16, гроза
Ам.СЭС	10	Энергия	55	20.06.16	22:18	20.06.16	22:33	0:15	МТО, АПВ не раб, РПВ усп.	Планируется обход.		0:15		кот/ 0,01 МВт/ 1ТП/ быта нет	1	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	7	20.06.16	22:25	20.06.16	22:29	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:04		нет/ 0,02 МВт/ быта нет/1ТП	1	+16, облачно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг		21.06.16	1:03	21.06.16	1:25	0:22	Яросл: НЗЗ 2ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп.; Манз: НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп	ИМФ 12,4 км, фА. Разрыв транзита на участке "Ярославка-Сибирцево-тяг-Манзовка". (на ПС Сибирцево-тяг включена рем.перемычка). Сбоев в работе жд транспорта не было. Произведен обход ВЛ-110: в пр.оп.15-74, на оп.60 (12,3 км от ПС Ярославка) на траверсе по ф.А гнездо аиста, следов перекрытия нет, провода и изоляция - целые.		0:00		нет	0	+15, облачно
Хаб.ЦЭС	6	Тепличный комбинат	12	21.06.16	1:17	21.06.16	1:31	0:14	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведосмтвенном участке.	ПС Горький ф36	0:14	21.06.2016 1:31	нет/0,1 МВт/ 5 ТП/ быта нет	280	+15, облачно

Прим.ЮЭС	6	Анисимовка-тяг	3	21.06.16	6:48	21.06.16	15:46	8:58	МТО, АПВ выв, РПВ ну.	с. Анисимовка. Оп. №1 на ЛР отгорел нож ф.А . На ПС Анисимовка/т по неотложной заявке выводилась 1С-10 до 11-00. В 10:52 включен до РЛ-1 оп.1 (участок КЛ без нагрузки), отгорел нож по ф.А. Устранено и включен полностью.		8:58		нет/ 0,2 МВт/220 чел/ 6ТП	1791	+14, туман
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Лермонтовка	С-32	21.06.16	7:46	21.06.16	7:46	0:00	НЗЗ 3ст, АПВ усп.	На ПС Лермонтовка отключался СВ-110 НЗЗ 2ст, АПВ усп. Произведен обход, на оп.27,27,29 гнездование птиц.		0:00		нет	0	+12, пасмурно
Хаб.СЭС	35	Майская ГРЭС - Кислородная	Т1Ф	21.06.16	11:14	21.06.16	11:14	0:00	ДЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, обл
Хаб.ЦЭС	10	Краснореченская	16	21.06.16	13:25	21.06.16	13:50	0:25	ав.откл., АПВ выв, РПВ ну.	Повреждение на вед. отпайке.		0:25		нет	429	+29, обл.
Хаб.ЦЭС	6	Горький	36	21.06.16	14:02	21.06.16	15:13	1:11	МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв.	ГосПлемПтицеЗавод, дачи. Включен без ТП-2 ГППЗ. В 15:15 включен полностью. В пр.оп. 62-63 касание стрелой крана сторонней организации фазных проводов на территории ГППЗ, без повреждения, без пострадавших.		1:11		нет / 0,37МВт	437	+29, обл.
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		21.06.16	14:06	21.06.16	14:06	0:00	Спасск: ДЗ 1з при однофаз. КЗ, ТНЗНП, АПВ усп. Ярославка: НЗЗ 1ст, АПВ усп.	ИМФ ф.С 1,9 км от ПС Спасск. Обход пр.оп.284-309, повреждений не обнаружено.		0:00		нет	0	+17, пасм
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп. Гл.Стан		21.06.16	14:46	21.06.16	15:00	0:14	ТНЗНП 2ст, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:14		нет / 0,6МВт	140	+20, обл
Прим.ЦЭС	10	Ильинка	9	21.06.16	15:25	21.06.16	15:55	0:30	"земля" от КУ	с.Комисарово, Дворянка, 730чел. Включен до РС-396 оп.1038, без 2-х ТП. В 18:05 включено без 1 ТП (П/з "Узкая", есть ДГ). В 22:30 обход приостановлен, продолжение с утра. 22.6.16 в 17:32 включено полностью. В пр.оп.1348-1349 устранен обрыв провода ф.В из-за наклонившегося на провод дерева.		0:30		школа / 16ТП / 0,1МВт	85	+18, обл
Ам.ЗЭС	10	Свободный	2	21.06.16	16:40	21.06.16	16:40	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный	2	21.06.16	16:58	21.06.16	17:00	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:02		нет	10	+22, гроза
Прим.ЮЭС	35	Бурун	В-35 Т2	21.06.16	17:46	21.06.16	19:33	1:47	МТЗ	Погашение ПС Академическая, Ипподром, 2сш-6кВ ПС Седанка. Ч/з 8 мин на ПС Седанка вкл. СВ-6, запитана 2сш-6кВ (2,2МВт, 1810чел). Ч/з 1 час.34 мин. весь потребит. перезапитан. На ПС Бурун: под РШ-35 Т2 обнаружена обгоревшая ворона, поврежден провод ф.В от РС 35 2С до шинного портала в сторону РС 35 1С в 19:33 2С-35 включена на ХХ. В 19:43 набрана нагрузка. Восстановлена схема сети 35 кВ. Устранено 24.06.16 (17:00)	по сети 35кВ от ПС Чайка	1:34	21.06.2016 19:20	7900чел / 6,4МВт	10026	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	2	21.06.16	18:08	21.06.16	19:19	1:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Повреждение на вед. отпайке.		1:11			521	+28, обл
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	по ф.9 реклоузер	21.06.16	19:46	21.06.16	21:37	1:51	РНЛ, РПВ ну.	дачи. Повреждение на вед. отпайке		1:51		нет	347	+25, обл
Ам.ЦЭС	10	Дим	18	21.06.16	20:48	21.06.16	20:48	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с. Лиманное, Козьмодемьяновка, 200ч.		0:00		нет	0	+23, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	21.06.16	21:57	21.06.16	22:19	0:22	Откл. КУ"Земля"	п.Бычика, 300ч. В 22-19 вкл до Р-45(запитана большая часть нагрузки). В 22:53 включен без вед. отпайки (дачи). Повреждение на вед. отпайке.		0:22		нет	298	+25, обл.
ЭС ЕАО	10	Пронькино	93	21.06.16	13:55	21.06.16	16:47	2:52	Откл. КУ"Земля"	с. Пронькино, Красный Восток, 200ч. Повреждение на вед. отпайке		2:52		нет	91	+23, ясно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	68	22.06.16	1:20	22.06.16	2:25	1:05	МТЗ, АПВ ну.. РПВ ну	часть г.Биробиджан, 5000ч. Выделен участок КЛ от ТП117 до ТП55 (без нагрузки). 15.07.16 повреждение устранено	ф.52 ПС ЖБИ	1:05	22.06.2016 2:25	д.сад, школа/8ТП	638	+18, обл.

Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп. Гл.Стан		22.06.16	4:06	22.06.16	20:28	16:22	Откл. КУ"Земля"	Падение оп.469 (ж/б, выдавило из грунта, болото). В 20:28 включено по временной схеме. 23.06.16 подготовительные работы (завоз техники, материалов). 24.6.16 установить опору не получилось, техника не проходит по болоту, перетянуты провода (оп.469 исключена из сх.), габарит 6 метров по нижнему проводу (ограничение с 8:29 до 21:20). 25.06.16 произведена перетяжка грозотроса (ограничение с 8:28 до 14:49).		16:22		водозабор/0,42 МВт	6777	+18, обл.
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	22.06.16	8:36	22.06.16	8:40	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Воздвиженка, 700чел.		0:04		школа / 8ТП / 0,4МВт	61	+17, пасм
Прим.ЮЭС	10	Безверхово	2	22.06.16	9:35	22.06.16	9:40	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Безверхово, 540чел.		0:05		насосная, д/с / 6ТП / 0,2МВт	50	+17, пасм
ЭС ЕАО	10	Известковая	78	22.06.16	10:39	22.06.16	12:41	2:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Рудное, Известковый, 280 чел. Повреждение концевой муфты резервного кабеля на оп.78-00/7, выведен из схемы.		2:02		нет / 5ТП / 0,11МВт	240	+15, пасм
Ам.ВЭС	6	Бурейск	24	22.06.16	11:53	22.06.16	12:13	0:20	"земля" от КУ	с.Николаевка, 176чел. Самоустранилась. В 16:02 заменен поврежд. изолятор ф.В на оп.15		0:20		нет / 10ТП / 0,13МВт	44	+18, дождь
Ам.ВЭС	10	Архара	10	22.06.16	13:00	22.06.16	13:54	0:54	"земля" от КУ	п.Архара, Черноберезовка, Грибовка, 904чел. Включен до ЛР-919, остался участок без нагрузки. На оп.320/19 заменен поврежденный изолятор и вкл. полностью в 14:56.		0:54		Школа, Администрация, д/с, РОВД, Водоканал, интернат, скважина / 18ТП / 0,15МВт	132	+18, дождь
Ам.ВЭС	10	Городская	3	22.06.16	13:12	22.06.16	13:43	0:31	"земля" от КУ	г. Завитинск, 4190 чел. Включен до ЛР-795, без 4-х ТП. На оп.67 заменен поврежденный изолятор и включен полностью в 14:44.		0:31		школа, скважина, полиция, администрация / 12ТП / 0,98МВт	509	+18, дождь
ЭС ЕАО	6	Кульдур	238	22.06.16	15:55	22.06.16	20:28	4:33	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Наклонилась оп.238-00/33, слхст проводов ф.А и ф.В. Выровняли опору.	ф.257	1:38	22.06.2016 17:33	санаторий, КНС	321	+18, пасм
Ам.ЗЭС	10	Свободный	2	22.06.16	16:10	22.06.16	18:08	1:58	МТО, АПВ ну, РПВ не произв.	п.Дубовка, 800 чел. Повреждение на вед. отпайке.		1:58		скважина, очистные / 18ТП / 0,29МВт	570	+18, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая	6	22.06.16	16:14	22.06.16	19:09	2:55	"земля" от КУ	с.Преображенковка, 301 чел. Повреждение изолятора на РТП-778. Устранено		2:55		школа, скважина / 6ТП / 0,05МВт	105	+18, гроза
Хаб.СЭС	10	Приусадебная	24	22.06.16	18:21	22.06.16	18:34	0:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	п.Ачан, 450чел.		0:13		школа / 4ТП / 0,24МВт	51	+18, ветер
Ам.ЗЭС	10	Свободный	2	22.06.16	20:07	22.06.16	21:05	0:58	МТО, АПВ выв, РПВ не произв. (не разрешает МЭС)	п.Дубовка, 800 чел. В 21:05 включен до ЛР -2-02/06. (остались обесточ. дачи). В 2:01 включено все. Повреждение на вед.отп		0:58		нет/18 Тп	199	+18, обл.
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	цепь №1	22.06.16	20:58	23.06.16	20:04	23:06	ТЗНП, АПВ выв.	Обесточена 1/2 ПС Эгершельд. Кабель №1 повреждена ф.В. 23.6.16 чистка, сушка от конденсата, испытания 1сш-35 кВ ПС Бурная, линия введена в работу без поврежденного кабеля №1. 24.06.2016 КЛ цепь 1 кабель № 1 определено место повреждения - 365 м. от ПС Бурная. 24.6.16 не работали (дождь). 25.6.16 установлена муфта, ВВ испытания успешно, введена в работу в 23:11	ПС Эгершельд Т2	0:17	22.06.2016 21:15	3670ч/5,5 Мвт	1560	+16, дождь
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ	23	22.06.16	21:16	22.06.16	21:37	0:21	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	часть г. Николаевск, 3350ч. В 21:37 включен до ТП 21:37 (запитано более 50% нагрузки). В 22:01 выделен участок от ТП47 до ОП 23-00/26 (без нагрузки). На ОП 23-00/26 повреждена концевая каб. муфта. Устранено 23.6.16, схема восстановлена	ф.5 Ник.ТЭЦ	0:45	22.06.2016 22:01	нет/0,8 МВт	320	+14, обл.
Прим.ЦЭС	10	Россия	3	23.06.16	1:29	23.06.16	1:38	0:09	Ав. Откл., АПВ ну, РПВ усп.	с.Абрамовка, 700чел.		0:09		школа/7Тп/0,1 Мвт	15	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	23.06.16	1:29	23.06.16	1:42	0:13	Ав. Откл., АПВ ну, РПВ усп.	с.Григорьевка, 900чел		0:13		школа/13Тп/0,1 Мвт	20	+15, дождь

Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		23.06.16	2:52	23.06.16	2:52	0:00	ПС Спасск: ДЗ 1ст. ТНЭП 1ст, АПВ усл., ПС Ярославка: НЗЗ 1ст., АПВ усл., ИМ ф.А-49,7 км.	обход без замечаний		0:00		нет	0	+15, дождь
Ам.ВЭС	10	Городская	5	23.06.16	7:01	23.06.16	11:37	4:36	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп.39 заменены изоляторы ф.А,В		4:36		школа / 4140 чел / 0,2 МВт	1014	+16. пасм.
ЭС ЕАО	6	Бира-тяговая	4	23.06.16	7:58	27.06.16	19:08	107:10	"земля" от КУ	Повреждение КЛ неизвестными лицами (буровыми работами) 50 м от ТП-407. Устранено.	по 0,4 кв ТП-409 (ф.6 ПС Бира-тяг)	5:11	23.06.2016 13:09	нет / 1ТП / 0,05 МВт / 250 чел	257	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Западная	28	23.06.16	13:55	23.06.16	14:10	0:15	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед.отп		0:15		11ТП / 131 чел / 0,75 МВт	600	+18, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Михайловка	16	23.06.16	17:49	23.06.16	18:49	1:00	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без одного ТП. 19:22 вкл полностью, осмотр без замечаний.		1:00		дс, школа / 20ТП / 697 чел	147	+25, дождь
Хаб.СЭС	110	Белая Гора - Многовершинная	С-174	23.06.16	19:40	23.06.16	19:54	0:14	МТО, АПВ ну, РПВ усл	ПС Многовершинная: СВ-110 (Агева) работа предохранительного клапана (утечка элегаза), повреждение внутри бака ф.С. 24.6.16 демонтирован СВ-110, смонтирована рем.перемычка 110 кв. Работы ведутся по предоставленному графику. В 14:58 30.06.16 В 110 кв на ПС Многовершинная, погружен , отправлен в г.Николаевск. 3.7.16 В-110 прибыл в г.Ник. на Амуре. 4.7.16 подготовительные работы, ожидают бригаду для монтажа В 110. 05-6.07.2016 устройство фундамента, модернизация рамы, В 110 доставлен на ПС. 08.07.2016 работы не велись. 9.07.16 смонтирована рама под СВ-110, монтаж СВ-110. 10.7.16 монтаж РЗА, закачен элегаз, выкл-ль опробован. 11.7.16 в 19:18 СВ-110 включен под нагрузку.	Многовершинная от 1Т через СВ 6кВ	0:14		2300чел / 17,6 МВт	3714	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	ЖБИ	52	23.06.16	23:32	28.06.16	17:27	113:55	Земля, от КУ.	Повреждение головного кабеля 658м от ТП-195 в сторону ПС ЖБИ. Устранено 28.6.16 в 17:27, восст.норм.сх.	МК ф.118	0:25	23.06.2016 23:57	нет	287	+19, неб дождь
Ам.ВЭС	6	А	6	23.06.16	23:06	24.06.16	0:46	1:40	МТЗ, АПВ не усп, РПВ не делали по звонку	Оп. 38/5 перекрытие изол. 2-х фаз.		1:40		нет	314	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	7	24.06.16	3:30	24.06.16	4:35	1:05	МТО. АПВ, РПВ не усп.	Вкл 6 ТП из 11, 4:46 вкл 10 ТП из 11, 5:10 вкл все. Обход без замечаний. 12:10 ПЮЭС ПС Промысловка по Ф-7 включен по нормальной схеме пр 16-17 убрана ветка.		1:05		800 чел / 11 ТП / 0,2 МВт	200	+13. пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Березовка	11	24.06.16	3:30	24.06.16	4:55	1:25	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Вкл без 1 ТП, 5:19 устранен дефект изоляции.		1:25		нет	79	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	3	24.06.16	9:46	24.06.16	10:24	0:38	"земля" от КУ	Включен без трех ТП. В 11:12 включено все. Повреждение КЛ 10 между ТП 82024 - ТП - 82037, переход через рос. трассу.		0:38		дс, школа / 7ТП / 3250 чел	240	+12, дождь
Прим.ЮЭС	10	Лазо	4	24.06.16	10:16	24.06.16	10:17	0:01	МТО, РПВ усл			0:01		нет / 12ТП / 297 чел / 0,2 МВт	9	+15, морось
Прим.СЭС	10	Чугуевка	1	24.06.16	11:30	24.06.16	11:35	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:05		0,6 МВт / 18ТП / 1465 чел	50	+17, морось
Прим.ЦЭС	10	Раздольное2	2	24.06.16	11:30	24.06.16	11:41	0:11	МТО, РПВ усл			0:11		насосная / 60 чел / 4ТП / 0,1 МВт	18	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Раздольное2	4	24.06.16	11:30	24.06.16	11:47	0:17	МТО, РПВ усл			0:17		нет / 7ТП / 0,3 МВт / 444 чел	85	+15, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	1	24.06.16	11:58	24.06.16	12:27	0:29	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без 8 ТП. В 16:20 включен полностью, после замены проходных изоляторов ф.В,С в ТП 3036		0:29		нет / 18 ТП / 1465 чел / 0,6 МВт	232	+17, морось
Прим.ЦЭС	10	Раздольное2	2	24.06.16	11:58	24.06.16	13:02	1:04	МТО, РПВ ну.	Повреждение на вед.отп		1:04		насосная / 60 чел / 4ТП / 0,1 МВт	500	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Партизан	5	24.06.16	12:06	24.06.16	13:20	1:14	МТЗ, АПВ выв	Включен без 6ТП. В 13:20 включено все. Убрана ветка пр.оп.38-39		1:14		школа / 11ТП / 1,8 МВт / 1473 чел	738	+15, морось
Хаб.СЭС	6	Многовершинная	18	24.06.16	13:55	24.06.16	13:59	0:04	МТЗ, РПВ усл			0:04		нет / 6ТП / 782 чел	34	+15, ясно

Прим.СЭС	10	Гражданка	10	24.06.16	15:42	24.06.16	18:27	2:45	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без трех ТП, 19:35 включен без ТП 5068, включен полностью в 21-05. В ТП 5068 заменили проходной изолятор Ф "С" и ОПН Ф "А".		2:45		502 чел / 0,2 МВт / 8ТП / дс	165	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	16	24.06.16	15:31	24.06.16	16:35	1:04	МТЗ, РПВ ну	Включен без аб. ТП "Спектр". В 19:22 включен полностью. Пр.оп. 77-78 убрали 2 дерева наклоненных на провода		1:04		281 чел / 0,2 МВт / 14ТП	95	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	24.06.16	15:55	24.06.16	16:00	0:05	МТЗ, РПВ усп			0:05		410 чел / 0,2 МВт / 15ТП / школа	20	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	24.06.16	16:07	24.06.16	18:10	2:03	МТЗ, РПВ ну	пр 52-53 убрали большую ветку дерева.		2:03		410 чел / 0,2 МВт / 15ТП / школа	700	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	3	24.06.16	16:30	24.06.16	16:36	0:06	МТЗ, РПВ усп			0:06		школа / 7ТП / 639 чел / 0,3 МВт	30	+17, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	24.06.16	16:30	24.06.16	16:43	0:13	МТЗ, РПВ усп			0:13		909 чел / 0,2 МВт / 11ТП / школа	150	+17, дождь
Ам.ЭЭС	10	Костюковка	2	24.06.16	17:08	24.06.16	19:26	2:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп. 48 заменен изолятор ф.В.		2:18		нет / 365 чел / 6ТП / 0,05 МВт	150	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	24.06.16	7:58	24.06.16	8:05	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:07		нет /	4	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	86	24.06.16	7:58	24.06.16	8:10	0:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:12		нет /	3	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	БВС	185	24.06.16	10:22	24.06.16	10:22	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Хвойная	5	24.06.16	18:57	24.06.16	19:55	0:58	"земля" от КУ	Повреждение на вед ТП.		0:58		школа / 1500 чел / 0,9 МВт	867	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	16	24.06.16	20:24	24.06.16	20:26	0:02	МТЗ, АПВ, ОПВ неусп.	Запитали 11 ТП из 15. В 22-36 включен полностью. В пр. 143-144 убрали ветку.		0:02		280чел / 15 ТП / 0,2 МВт	160	+14, дождь
Прим.ЮЭС	10	Горная	17	24.06.16	20:42	25.06.16	13:03	16:21	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	Включен по нормальной схеме после устранения повреждения потребителем на вед. отп. "мегафон"..	Партизан ф.11	1:05	24.06.2016 21:47	140 чел / 4 ТП / 0,1 МВт	163	+14, дождь
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	16	24.06.16	22:51	24.06.16	22:56	0:05	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	в 22-56 включили до РЛ-2 оп. 89. Запитали 11 ТП из 15. В 23-54 включен полностью, в пр. 102-103 убрали ветку		0:05	24.06.2016 22:56	280чел / 15 ТП / 0,2 МВт	60	+14, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур	6	24.06.16	23:10	24.06.16	23:54	0:44	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	Обесточено 1 ТП 1117 "Кордон" (Питает 1 дом). После обхода вкл. 25.6.16 в 12:45.		0:44		250 чел / 9 ТП / 0,1 МВт	73	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	3	24.06.16	23:30	24.06.16	23:35	0:05	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп.			0:05		нет	6	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Штыково	2	25.06.16	0:21	25.06.16	3:20	2:59	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	В пр. 168/2-168/3 убрали ветку		2:59		20 чел / 0,1 МВт	120	+17, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	9	25.06.16	6:54	25.06.16	6:56	0:02	Земля, от КУ.	В 06-56 включили при отключенном РС 677. Обесточено с. Снегуровка 8 ТП. В 12-04 запитано ещё 3 ТП. Оп. №22 повреждены два фарфоровых изолятора. Устранено в 12-40.		0:02		1650 чел / 23 ТП / 0,3 МВт	3	+14, дождь
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	25.06.16	06:33	25.06.16	8:54	2:21	Земля, от КУ.	На ЛР оп. №98-03/6 повреждён неподвижный изол. ф.-А. Устранено. Убрана ветка оп. №145-03/6.		2:21	-	800 чел / 11 ТП / 0,2 МВт	224	+14, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	25.06.16	8:31	25.06.16	8:35	0:04	МТО, АПВ неусп, РПВ усп.			0:04		2600 чел / 12 ТП / 0,4 МВт	35	+14, дождь
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика	22	25.06.16	9:55	25.06.16	10:03	0:08	МТЗ. РПВ усп			0:08		нет / 2ТП / населения нет / 0,07МВт	10	+14, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка	15	25.06.16	10:18	25.06.16	12:37	2:19	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Запитали с.Каменка более 50% нагрузки. На РТП-3026 заменили опорные изоляторы и включили фидер полностью в 12:37.		2:19		нет / 0,1МВт / 14ТП / 572 чел	25	+14, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково	2	25.06.16	10:30	25.06.16	13:30	3:00	КУ "земля"	Вкл. без КТП-5308, 5309. Включили полностью в 18:30, пр.оп.295-296 ветка дерева касалась крайнего провода.		3:00		нет / 7ТП / 0,1МВт / 20 чел	300	+14, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	4	25.06.16	10:39	25.06.16	10:42	0:03	ав. откл. РПВ усп			0:03		нет / 5ТП / 0,1МВт / 500 чел	4	+14, дождь
Хаб.СЭС	110	Николаевская ТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго	С-172	25.06.16	11:23	25.06.16	11:23	0:00	МТО. АПВ усп. ИМФ 20км ф.-А,В от НТЭЦ	27.6.16 обход пр.оп 200-274 без замечаний. (зона ИМФ).		0:00		нет	0	+20, облачно
Прим.ЦЭС	10	Россия	3	25.06.16	11:45	25.06.16	13:07	1:22	ав. откл. РПВ ну	После осмотра включен успешно, причина не установлена		1:22		0,1МВт / 7ТП / 700 чел	137	+14, дождь

Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Георгиевка		25.06.16	10:33	25.06.16	11:04	0:31	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	Обесточивались ПС Георгиевка, Саскаль. Осмотр: в прол. оп. №156-157 под ВЛ появилась дорога (рядом строительство газопровода), есть следы перекрытия 2-х фаз (небольшое распушение провода). Остается в работе с замечанием.		0:31		2258 чел / 0,3МВт	159	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	25.06.16	12:10	25.06.16	12:14	0:04	МТЗ. РПВ усп			0:04		нет / 50 чел / 4ТП / 0,03МВт	2	+22, дождь
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	86	25.06.16	12:10	25.06.16	16:08	3:58	МТЗ. РПВ ну	Лвл=7,8км. п.Русская поляна, 100 чел. Вкл. с "землей". Оп.86-00/36 ф.А поврежден фарфор.изолятор. Устранено по соглас-й с потребителем заявке (с 19:01 до 21:56)		3:58		нет / 2ТП / 0,02МВт	63	+22, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск	30	25.06.16	12:54	25.06.16	13:53	0:59	МТЗ. АПВ ну, РПВ ну.	Повреждена КЛ-бкВ ТП-18, заменена на резервную.		0:59		адм-я, ФСБ, водоканал / 12ТП / 0,8МВт / 1321 чел	789	+24, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	25.06.16	15:20	25.06.16	15:23	0:03	МТЗ. РПВ усп			0:03		скважина/ 0,2МВт / 115ТП / 410 чел	15	+18, пасм
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	25	25.06.16	16:03	25.06.16	16:40	0:37	МТЗ. РПВ не произв.	Выделен повреждённый кабель бкВ между ТП-170 и ТП-146 без потребителя.	ф-37	0:37		нет / 7ТП / 0,8МВт / 2000 чел	418	+22, дождь
Ам.ВЭС	10	Малиновка	7	25.06.16	19:01	25.06.16	19:45	0:44	МТО. АПВ ну, РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		0:44		нет / 3ТП / 0,01МВт / 250 чел	10	+20, облачно
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкое	11	25.06.16	21:58	25.06.16	21:58	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Ам.ЭЭС	10	Шимановск	24	25.06.16	22:42	26.06.16	1:40	2:58	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение головного кабеля. Введен в работу резервный		2:58		дс / 1500 чел / 5ТП	420	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	26.06.16	6:06	26.06.16	6:08	0:02	МТЗ, РПВ усп			0:02		нет / 1ТП / 55 чел / 0,06 МВт	2	+14, пасмурно
Ам.ВЭС	6	Энергетик	1	26.06.16	2:25	26.06.16	2:44	0:19	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:19		школа / 2300 чел / 0,18 МВт	56	+15, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	26.06.16	3:21	26.06.16	3:40	0:19	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:19		нет / 0,07 МВт / 241 чел	23	+15, дождь
Ам.ВЭС	10	Архара	10	26.06.16	5:42	26.06.16	7:04	1:22	"земля" от КУ	Оп.320/12 заменили изолятор		1:22		904 чел / 16ТП / школа, дс	174	+15, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск	30	26.06.16	5:50	26.06.16	7:40	1:50	"земля" от КУ, ф.С	Включен без 5 ТП. Заменён изолятор оп. №39, вкл. в 8:37.		1:50		адм, ФСБ, водоканал / 12ТП / 0,4МВт / 1321 чел	647	+15, дождь
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	26.06.16	8:10	26.06.16	8:10	0:00	Давыдовка: 33, АПВ усп. Славянка: "ПНДЗ с КЗ на землю", АПВ усп	Осмотр оп.1 до оп.24 в сторону ПС Славянка, на оп.17 (лесной массив) обнаружены следы перекрытия нижнего провода, других замечаний нет.		0:00		нет	0	+16, пасм.
Хаб.СЭС	10	Маго	3	26.06.16	10:37	26.06.16	10:47	0:10	МТЗ. РПВ усп.			0:10		водокачка / 6ТП / 521 чел / 0,1МВт	20	+22, облачно
Прим.ЮЭС	6	Сокольчи	6	26.06.16	13:26	26.06.16	13:27	0:01	ав. откл. РПВ усп			0:01		нет / 143 чел / 6ТП / 0,1МВт	2	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	3	26.06.16	14:20	26.06.16	15:33	1:13	МТЗ. РПВ не произв.	часть г.Большой Камень, 860чел. Вкл. без 3-х ТП. В 17:50 без 2-х ТП. В 18-50 включили полностью, в пр.оп.38/67/1- 38/68 повреждена резервная КЛ бкВ.		1:13		нет / 0,7МВт / 30ТП	1095	+20, ясно
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	12	26.06.16	15:48	26.06.16	18:39	2:51	МТО. АПВ, РПВ неусп.	Заменяли изолятор оп. №168.		2:51		Оздоровительный лагерь Белые горы / 3ТП / 0,02МВт	41	+23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан	11	26.06.16	18:17	26.06.16	18:58	0:41	КУ "земля"	часть г.Партизанск, 1990чел. Вкл. 10 ТП (60% нагрузки). В 19:38 вкл. без ТП 7462. В 20:45 включен, пр 146-147 убрали с проводов наклоненное дерево.		0:41		насосная / 20ТП / 0,9МВт	399	+20, облачно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	26.06.16	18:46	26.06.16	18:50	0:04	МТЗ. РПВ усп.			0:04		нет / 7ТП / 150 чел / 0,15МВт	10	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	26.06.16	20:35	26.06.16	20:37	0:02	МТЗ. РПВ усп	с.Заречное, часть с.Покровка, 550чел.		0:02		нет / 0,4МВт / 13ТП	16	+14, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Полевая	Т1	26.06.16	20:48	26.06.16	21:31	0:43	ДЗТ	Обесточена ПС-110 Полевая (Т1 в работе, Т2 в резерве), ПС-35 Ерковцы, Рогозовка. Осмотр зоны ДЗТ без замечания, с разрешения гл.ин.включен на ХХ. 27.6.16- проверка РЗА без замчаний, под тр-ром обнаружена птица	Т2 ПС Полевая	0:17	26.06.2016 21:05	4339 чел / 0,6 МВт	180	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная	13	27.06.16	4:16	27.06.16	4:18	0:02	МТЗ, РПВ усп			0:02		680 чел / 0,7 МВт / 25ТП	16	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Западная	13	27.06.16	5:47	27.06.16	6:39	0:52	МТЗ, РПВ ну	Включен без 9ТП. Отключился в 6:54.		0:52		680 чел / 0,7 МВт / 25ТП	606	+15, пасмурно

Прим.ЮЭС	6	Западная	13	27.06.16	6:54	27.06.16	10:16	3:22	МТЗ, РПВ ну	В 9:44 вкл на XX, вкл в 10:16 (ост 8ТП), вкл в 10:45. Повреждение на ведомственном участке.		3:22		680 чел / 0,7 МВт / 25ТП	2300	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Россия	3	27.06.16	5:42	27.06.16	5:48	0:06	МТЗ, РПВ усп			0:06		0,1 МВт / 7ТП / школа / 700 чел	17	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	27.06.16	8:02	27.06.16	8:04	0:02	МТЗ, РПВ усп			0:02		школа / 0,09 МВт / 150 чел / 7ТП	10	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	4	27.06.16	8:02	27.06.16	8:04	0:02	МТЗ, РПВ усп			0:02		нет / 429 чел / 0,03 МВт / 3ТП	170	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Кипарисово	6	27.06.16	11:22	27.06.16	11:35	0:13	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп.	Планируется обход.		0:13		нет/ 0,1 МВт/ 300 чел/ 15 ТП	710	+18, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Азимут	18	27.06.16	12:00	27.06.16	19:10	7:10	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ (20 метров от ПС). Устранено (19:10).	ф23	0:09	27.06.2016 12:09	скваж, кнс/0,34 МВт/ 1496 чел/ 7ТП	51	+20, облачно
Прим.ЮЭС	6	Вл.Александровское	5	27.06.16	13:28	27.06.16	13:36	0:08	Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп.	Планируется обход.		0:08		больн, кот/ 0,9 МВт/900 чел/ 9ТП	130	+14, облачно
Прим.ЮЭС	6	Вл.Александровское	10	27.06.16	13:28	27.06.16	13:38	0:10	Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп.	Планируется обход.		0:10		нет/ 0,9 МВт/900 чел/ 11ТП	182	+14, облачно
Прим.ЗЭС	6	Кировка	1	27.06.16	15:28	27.06.16	16:24	0:56	КУ	На РЛ 1 (оп.1) произведена протяжка контактных соединений (искрение наблюдали с территории ПС).		0:56		школа, насосн, кот/0,25 МВт/ 337 чел/ 12ТП	200	+22, облачно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	27.06.16	15:39	27.06.16	19:07	3:28	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Лвл=40км, Лбаза=52км. Вкл в 16:22 без 13 ТП, вкл в 19:07 (ост 7ТП). Оп 249 заменен поврежденный изолятор. В пр оп 262\4-262\4\1 убрали дерево, в 20:52 включили по нормальной схеме.		3:28		школа, скваж/ 0,2 МВт/ 410 чел/15ТП	693	+22, гроза
ЭС ЕАО	6	Центр	275	27.06.16	16:32	28.06.16	17:56	25:24	КУ, земля	Повреждение головного уч.КЛ. Устранено 28.6.16 в 17:56. восст.норм.схема.	ф280	0:18	27.06.2016 16:50	нет/0,22 МВт/ 1200 чел/ 5ТП	44	+24, облачно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	28	27.06.16	19:06	27.06.16	19:06	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+23, гроза
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	27.06.16	22:23	27.06.16	22:43	0:20	МТО. АПВ выв. РПВ усп	Магдагачи, 6525 чел.		0:20		водозабор, администрация, пож.часть / 12ТП / 0,8МВт	250	+18. гроза
Ам.СЭС	6	Сиваки	18	27.06.16	23:03	27.06.16	23:03	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+18. гроза
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	4	28.06.16	1:04	28.06.16	1:04	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+18. гроза
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка	1	28.06.16	5:30	28.06.16	8:05	2:35	МТО. РПВ ну.	Сиваковка, 320чел. Оп.21 устранили обрыв вязки верхнего провода.		2:35		школа / 0,3МВт / 5ТП	310	+17, пасм
Ам.СЭС	10	Магдагачи	6	28.06.16	5:31	28.06.16	5:36	0:05	МТО. АПВ выв. РПВ усп			0:05		нет / 12ТП / 700 чел / 0,4МВт	36	+17, дождь
Ам.СЭС	10	Магдагачи	1	28.06.16	5:31	28.06.16	8:47	3:16	КУ, земля	Повреждение каб.муфты, фВ, на оп №1 (возможности ввода резерва нет). Устранено.		3:16		2 школы ,3 д/с / 11ТП / 1МВт /3000 чел	528	+17, дождь
Ам.ЦЭС	10	Западная	38	28.06.16	5:51	28.06.16	6:46	0:55	МТО. РПВ усп			0:55		нет / 26ТП / населения нет / 0,1МВт	70	+20, облачно
Ам.ВЭС	10	Успеновка	7	28.06.16	7:01	28.06.16	7:01	0:00	МТО. АПВ усп			0:00		нет	0	+23, облач
Прим.ЮЭС	6	Горная	17	28.06.16	8:00	28.06.16	11:00	3:00	ав. откл. АПВ выв, РПВ ну	Лвл=10,5км, Лбаза=7км. Пр.оп.21-22 убрана ветка.		3:00		нет / 0.1МВт / 4ТП/ 143 чел	600	+15, пасм
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	28.06.16	8:38	28.06.16	8:48	0:10	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	Вкл до РЛ1, вкл в 10:22. Повреждение на ведомственной отпайке.		0:10		п/з/ 0,1 МВт/ 150 чел/ 7ТП	15	+16, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Дачная	7	28.06.16	9:41	28.06.16	9:52	0:11	КУ, земля	Вкл без РТП493. Повреждение на ведомственном участке. (откл кратковременно по ТМ для выделения поврежденного уч.).		0:11		нет/0,06 МВт/ 100 чел/ 4ТП	15	+24, облачно
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп. Гл.Стан		28.06.16	11:30	28.06.16	11:30	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корейский поселок	2	28.06.16	14:00	28.06.16	14:30	0:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		0:30		школа, д/с, скваж/ 0,6 МВт/ 941 чел/ 11ТП	345	+22, пасмурно
Хаб.СЭС	6	Эльбан	12	28.06.16	16:20	30.06.16	16:55	48:35	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	Повреждение головной КЛ-бкВ, 370 м от ПС Эльбан, 29.06.16 проведены земляные работы. 30.06.16 повреждение устранено.	ф22	0:11	28.06.2016 16:31	насосн/0,1 МВт / 4ТП/быта нет	17	+22, ветер
Ам.СЭС	6	Сиваки	18	28.06.16	17:19	28.06.16	21:20	4:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Лвл=4,8км. Вкл без ТП МТС (согласовано с потребителем, есть аккумуляторы и ДП). 29.06.16 включено все в 16:56, ОП 68 заменили 2 изолятора.		4:01		резерв РРС/ 0,01 МВт/1 ТП/ быта нет	80	+18, дождь
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	16	28.06.16	17:31	28.06.16	17:34	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	Планируется обход.		0:03		нет/1,3 МВт/2000 чел/ 21 ТП	66	+18, дождь

Хаб.СЭС	6	Чегдомын	34	28.06.16	18:00	28.06.16	18:06	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	Планируется обход.		0:06		нет/0,25 МВт/900 чел/6 ТП	7	+18, дождь
Ам.ЗЭС	10	Свободный	2	28.06.16	20:54	28.06.16	20:54	0:00	МТО. АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Костюковка	2	28.06.16	21:00	28.06.16	21:00	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Шкотово	9	28.06.16	22:14	29.06.16	2:57	4:43	Ав.откл. РПВ ну	часть п.Шкотово, 470чел. Выведен из работы поврежденный участок КЛ 6 между ТП-83047 и 83048, на оп.№21 устранили обрыв шлейфа. 1.07.16 в 11:30 устранено, схема восстановлена	ф-14	4:43		П/Ч №40 / 0,5МВт / 6ТП	2341	+18, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	12	28.06.16	23:00	29.06.16	1:54	2:54	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Вкл. после осмотра, замечаний нет.		2:54		больница / 2ТП / 127 чел / 0,04МВт	116	+18, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный	9	28.06.16	23:17	28.06.16	23:17	0:00	МТО. АПВ усп			0:00		нет	0	+18, гроза
Ам.ЗЭС	10	Базовая	16	28.06.16	23:23	29.06.16	0:11	0:48	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:48		поликлиника / 6ТП / 5600 чел	311	+18, гроза
Ам.ЗЭС	10	Базовая	13	28.06.16	23:23	29.06.16	0:16	0:53	МТО. АПВ ну. РПВ ну	Свободный, 3517чел. Вкл. без 4-х ТП. В 1:10 вкл. полностью, замечаний нет.		0:53		детсад / 15ТП / 1МВт	897	+18, гроза
Ам.ЗЭС	10	Красноярково	3	28.06.16	23:58	29.06.16	0:13	0:15	МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:15		нет / 7ТП / 1094 чел / 0,03МВт	7	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Камышовка	116	29.06.16	2:31	29.06.16	3:51	1:20	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			1:20		детсад / 1065 чел / 3ТП / 0,07МВт	87	+17, ясно
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	29.06.16	4:19	29.06.16	19:48	15:29	Давыд: 33, НЗЗ-1ст, ускорение НЗЗ-2ст, ускорение МТЗ-2ст. АПВ ну, РПВ ну. Славян "ПНДЗ с КЗ на землю", АПВ ну.	ИМФ 24,4км Ф-"С"-0. Лвл=86км. Обесточена 1С 110/10кВ ПС Барабаш. Нагрузка переведена на Т-2, запитаны все потребители. Осмотр ОРУ 110, замечаний нет. На оп.91(промеж) разрушена гирлянда изоляции(стекло), гирлянда расцепилась,провод на земле. Устранено	Т-2 ПС Барабаш (вкл СВ-10)	0:21	29.06.2016 4:40	1200 чел / 0,4МВт	140	+16, пасм
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	11	29.06.16	5:08	29.06.16	5:47	0:39	МТО. РПВ усп			0:39		нет / 5чел / 0,07Мт / 1ТП	11	+16, пасм
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут	4	29.06.16	5:50	29.06.16	6:06	0:16	МТО. РПВ не произв.	с.Дубовское, 970чел. Неустановленным автотранспортом повреждена опора № 1/3/2 (Ж/Б-промежуточная). Сообщено в полицию, СБ. Запитано 60% нагрузки, без напряжения 8-ТП. 08-24 запитаны все потребители, разрезаны шлейфа на оп: 1/3; 1/3/4 (старая нумерация № 209, 214). 15:37 установлена новая опора, схема приведена в исходное состояние.		0:16		Школа-1 Насосная-1, Очистные / 19ТП / 0,2МВт	250	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Сита - Петровичи	С-51	29.06.16	7:18	29.06.16	7:18	0:00	НЗЗ 1ст. АПВ усп	При обходе 29.06.16 в пролете ОП 21-22 обнаружено угрожающее дерево со следами подгара. 30.06.16 в 17:53 замечание устранено		0:00		нет	0	+25, ясно
Ам.ЗЭС	35	10/70	ВЛ 35кВ №32	29.06.16	11:10	29.06.16	11:30	0:20	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Планируется обход. ВЛ 35 - ДРСК, ТП ведомственные		0:20		0,24 МВт/стройплощадка космодрома	80	+23, дождь
Ам.ЦЭС	10	Березовка	12	29.06.16	11:23	29.06.16	12:12	0:49	МТО, АПВ ну., РПВ ну	Вкл без ТП9/5, вкл в 13:50. ТП9/5 заменены поврежденные изоляторы.		0:49		скваж/0,15 МВт/ 780 чел/ 7ТП	120	+23, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	5	29.06.16	11:27	29.06.16	11:27	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Планируется обход.		0:00		водозабор/5Тп/0,1 Мвт	0	+24, ясно
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	6	29.06.16	13:32	29.06.16	13:40	0:08	МТО, АПВ ну., РПВ усп.	Планируется обход.		0:08		школа, д.сад/0,02 МВт/ 1300 чел/ 8ТП	2	+23, гроза
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная	2	29.06.16	13:45	29.06.16	16:37	2:52	МТО, АПВ ну. РПВ ну	С оп.№8 снята ветка.		2:52		нет/ 0,1 МВт/ 100 чел/ 4 ТП	174	+18, ветер
Ам.ВЭС	10	Михайловка	16	29.06.16	14:01	29.06.16	14:06	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Планируется обход.		0:05		нет/ 0,1 МВт/ 120 чел/ 6ТП	12	+20, ветер
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Бира с отп. Будукан ,Лесоучасток		29.06.16	14:13	30.06.16	1:58	11:45	Откл. КУ"Земля"	Лвл=51км, лбаза=55км. С обесточиванием ПС Бира, Будукан. Ч/з 18 мин запитана ПС Бира, ч/з 2:17 запит ПС Будукан (обратной трансформацией от ПС Бира). Оп 122 заменен поврежденный изолятор.	ПС Бира ф2 (сети ЖД)	0:18	29.06.2016 14:31	УИН/1950 ч./0,86 МВт	258	+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Бурейск	24	29.06.16	14:44	29.06.16	14:49	0:05	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Планируется обход.		0:05		нет	5	+20, гроза
Хаб.СЭС	6	Ник.ТЭЦ по ф9	В-6 кВ в ТП51	29.06.16	16:35	29.06.16	17:28	0:53	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Вкл с выделенным уч.(без нагрузки). Повреждение КЛ ТП14-ТП25. Устранено, 30.06.16 в 17:10 схему привели в исх. Состояние.		0:53		в.забор/ 0,65 МВт/ 1000 чел/ 7ТП	500	+20, обл.
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	13	29.06.16	17:25	29.06.16	17:55	0:30	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Повреждение на вед. оттайке		0:30		школа/4ТП/0,1 МВт/ 415 чел	41	+16, пасм.

Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	1	29.06.16	17:44	29.06.16	17:47	0:03	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Планируется обход.	0:03	вн.башня/ 0,1 МВт/ 200 чел/ БТП	1	+16, гроза
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	2	29.06.16	17:44	29.06.16	17:50	0:06	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Планируется обход.	0:06	нет/ 0,1 МВт/ 30 чел/5ТП	1	+16, гроза
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	12	29.06.16	17:44	29.06.16	19:16	1:32	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Вкл с выделенным уч.(без нагрузки). Продолжение обхода 30.06.16. 30.06.16 обход частичный (поломка техники). 2.07.16 выправлена ОП 49, схему привели в иск. Состояние в 1:52	1:32	ДОЛ "Б.горы"	22	+16, гроза
Хаб.СЭС	10	ЦРП 30	4	29.06.16	17:55	29.06.16	18:28	0:33	МТЗ, АПВ выв., РПВ ну.	п. Хурмули, 100ч. В пролете ОП 5-6 убрано дерево	0:33	нет	40	+16, гроза, ветер
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		29.06.16	18:11	29.06.16	18:11	0:00	НЗНП 1 ст., АПВ усп.	Планируется обход.	0:00	нет	0	+18, гроза
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		29.06.16	18:14	29.06.16	18:14	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Гроза	0:00	нет	0	+16, гроза
Ам.ВЭС	10	Поярково	5	29.06.16	18:27	29.06.16	20:04	1:37	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном участке.	1:37	школа, больница/0,35 МВт/ 3000 чел/ 12 ТП	350	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	157	29.06.16	18:34	29.06.16	19:36	1:02	Откл. КУ"Земля"	Повреждение на ведомственной отпайке.	1:02	насосн/ 0,15 МВт/ 370 чел/ 5ТП	84	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	153	29.06.16	18:34	29.06.16	18:37	0:03	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Планируется обход.	0:03	нет/ 0,1 МВт/ 330 чел/ БТП	1	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое	СВ-10	29.06.16	19:01	29.06.16	19:12	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Осмотр: ф111 (РСК, откл от МТЗ, произв.регулировка привода, вкл ч/з 2:09); следы перекрытия на оп.изоляторах СР-10 1с.	0:11	д/с, кот/ 0,05 МВт/ 374 чел/ 5ТП	6	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	29.06.16	19:41	29.06.16	21:19	1:38	Откл. КУ"Земля"	Вкл.с выделенным уч.(без нагрузки). 30.06.16 в 12:09 включено все, "Земля" самоустранилась	1:38	школа,д.сад/ 0,15 МВт/ 650 чел/ 7ТП	210	+16, гроза
Ам.ВЭС	6	Бурейск	18	29.06.16	20:09	29.06.16	21:29	1:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв	Повреждение на ведомственном участке (вкл 30.6.16 в 20:06).	1:20	кнс, жд, МЧС, кот, вн.башня/0,51 МВт/ 2061 чел/ 21 ТП	650	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	4	29.06.16	20:12	29.06.16	20:19	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП4020, вкл в 22:06. В ТП4020 произв.ремонт концевой каб. муфты 10кВ.	0:07	д/с, насос, школа/ 0,3 МВт/520 чел/ 5ТП	500	+16, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Водозабор	11	29.06.16	20:40	29.06.16	20:48	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.	0:08	п/з/ 0,3 МВт/ 500 чел/ 26 ТП	50	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Крыловка	2	30.06.16	7:22	30.06.16	7:23	0:01	МТО, АПВ ну, РПВ усп	обход без замечаний	0:01	насосн/0,02 МВт/68 чел/3ТП	1	+20, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ал.Никольск	3	30.06.16	7:26	30.06.16	7:32	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.	0:06	школа/ 0,1 МВт/200 чел/2ТП	15	+18, облачно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово	2	30.06.16	11:10	30.06.16	15:05	3:55	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	3:55	д.сад/0,2МВт/6ТП/ 540 чел	1300	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	6	30.06.16	11:35	30.06.16	11:50	0:15	ав. Откл., АПВ ну., РПВ усп.	Планируется обход	0:15	нет/0,1 МВт/ 30 чел/3ТП	150	+20, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Раздольная	12	30.06.16	12:29	30.06.16	12:29	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Планируется обход	0:00	нет	0	+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новосельская	3	30.06.16	14:00	30.06.16	14:02	0:02	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Планируется обход	0:02	нет/0,1 МВт/1251 чел/5ТП	5	+20, пасм.
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ	36	30.06.16	16:30	30.06.16	17:16	0:46	МТО, АПВ выв., РПВ не произв.	Вкл с выделенным уч.КЛ, без нагрузки. (Повреждение КЛ между ТП70-ТП45). Устранено 30.6.16 в 21:45	0:46	насосн/0,7 МВт/2368 чел/ 9ТП	544	+20, обл.
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		30.06.16	17:29	30.06.16	17:29	0:00	МТО, АПВ усп., ИМФ-14,8 км.	Произведен осмотр. Пр.оп 156-157 следы перекрытия на проводах ВЛ. (место пересечение с трассой строительства газопроода). Устранено 4.7.16	0:00	нет	0	+18, обл.
Прим.ЮЭС	10	Лазо	15	30.06.16	20:01	30.06.16	20:47	0:46	Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну.	Произведен обход. Пр.оп.57-58 снята ветка.	0:46	скваж/4ТП/0,2 МВт/ 312 чел	286	+18, пасм.
ЭС ЕАО	10	КРС	157	30.06.16	20:12	30.06.16	20:51	0:39	КУ, земля	Повреждение на ведомственной отпайке.	0:39	насосн/ 0,15 МВт/ 370 чел/ 5ТП	2	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	30.06.16	21:18	30.06.16	21:18	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усп.	Планируется обход.	0:00	нет	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Студгородок	10	30.06.16	22:00	30.06.16	22:04	0:04	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Произведен осмотр. РС232 отгорел шлейф (в сторону РП Утесное)	0:04	кот/ 0,1 МВт/ 480 чел/ 3ТП	12	+19, пасмурно