

Фигман	У. кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Время откл.	Дата включения	Время вкл.	Время простоя оборудования	Тип защиты	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Запитаны от	Время простоя основного потребителя	Дата и время ввода резерва	Обстоятельства социальнозначимые объекты (больницы, отели, школы, здания органов гос. управления, воинские части, ФЭСБ и т.д.)	Недостатки, кВт*час	Погодные условия
Ам ЦЭС	35	Ивановка - Дмитриевка		01.07.16	6:09	01.07.16	6:09	0:00	МТЗ, АПВ усл.	Организуется осмотр.		0:00		нет	0	+18, облачно
Прим ЭС	6	Студгородок	10	01.07.16	6:20	01.07.16	6:35	0:15	Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	Вкл без РП "Утесное", вкл в 8:16 (ч/з 1:56). На РП Утесное на шинах бкВ между ячейкой ТН 6 и В 6 Ф - 10 Барановский полигон убрали змею.		0:15		кот / 0,1 МВт / 480 чел / 9ТП	58	+19, пасмурно
Ам ЦЭС	10	Чигири	9	01.07.16	9:16	01.07.16	10:30	1:14	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед.отп		1:14		5000 чел / 2 школы, дс / 11ТП / 0,6 МВт	750	+18, ясно
Ам ЦЭС	10	Ивановка	6	01.07.16	10:17	01.07.16	11:07	0:50	"земля" от КУ, ф.А	Повреждение на вед.отп		0:50		12ТП / школа / 398 чел	60	+20, ясно
Прим ЭС	10	Россия	6	01.07.16	13:49	01.07.16	13:56	0:07	МТЗ, РПВ усл			0:07		900 чел / 0,15 МВт / 13 ТП / школа	18	+25, ясно
Прим ЭС	6	Северная	7	01.07.16	15:20	01.07.16	15:26	0:06	МТЗ, РПВ усл			0:06		школа / 0,3 МВт / 16ТП / 404 чел	15	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	КРС	153	01.07.16	15:45	01.07.16	21:06	5:21	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ	Включен после регулировки привода	ф.65	0:17	01.07.2016 16:02	нет / 250 чел / 4ТП / 0,05 МВт	14	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	157	01.07.16	15:45	01.07.16	20:50	5:05	"земля" от КУ	Оп.157-02/1 поврежден изолятор. Устранено		5:05		нет / 2ТП	25	+20, дождь
Прим ЭС	10	Ново-Сысоевка	9	01.07.16	17:37	01.07.16	20:35	2:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	КТПА-6087 обрыв шлейфа упавшей веткой. Устранено		2:58		514 чел / 0,2 МВт / 10ТП / дс	593	+30, гроза
Ам ВЭС	6	Бурейск	18	01.07.16	18:21	01.07.16	19:33	1:12	"земля" от КУ ф.В	Повреждение на вед.ТП		1:12		21ТП / 0,5 МВт / 2061 чел / очистные	465	+20, ясно
Хаб ЭС	6	Таежная	2	01.07.16	19:15	01.07.16	19:35	0:20	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	Выделен участок без нагрузки, все запитано. Повреждение конц.кабельной муфты на оп.1. Устранено, схема восстановлена 2.7.16 в 14:14	ф.13 Таежная	0:20	01.07.2016 19:35	птицефабрика / 0,08 МВт	50	+20, ясно
ЮЯ ЭС	35	РП-Сосновый - Якокут		01.07.16	19:15	02.07.16	18:29	23:14	"земля" от КУ	Обесточена ПС Якокут. Оп.9 (дерев, П-обр) излом траверсы, провод на земле. Устранено. 2.07.16 с 7:55 до 18:20 (12 ч 40 мин) потребитель был запитан от ДЭС		23:14		нет / 1ТП / 120 чел / 0,01 МВт	400	+15, ясно
Прим ЭС	10	Ново-Георгиевка	3	01.07.16	19:18	01.07.16	19:22	0:04	МТЗ, РПВ усл			0:04		нет / 0,3 МВт / 7ТП / 760 чел	20	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	1	01.07.16	20:25	01.07.16	20:46	0:21	МТЗ, РПВ ну	Включен без ТП-20836 (школа). 00-15 включено все, в ТП- заменены два опорных изолятора.		0:21		0,3 МВт / 12ТП / школа / 1500 чел	105	+20, пасмурно
Прим ЭС	6	Восток	9	01.07.16	20:37	01.07.16	21:25	0:48	МТЗ, АПВ ну	На оп. 34 заменены 2 изолятора.		0:48		1200 чел / 0,3 МВт / 18ТП	210	+25, ясно
Прим ЭС	10	Покровка	7	02.07.16	2:04	02.07.16	4:01	1:57	МТЗ, АПВ выв., РПВ ну.	с.Заречное с.Покровка, 550чел. Повреждение на вед. оттайке		1:57		нет/0,4 МВт/13 ТП	819	+19, пасм.
Ам СЭС	10	Магдагачи	6	02.07.16	6:30	02.07.16	6:30	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, ясно
Ам ЦЭС	10	Астрахановка	3	02.07.16	6:53	02.07.16	6:53	0:00	МТЗ, АПВ усл.	Повреждение на вед.уч-ке		0:00		нет	0	+20, ясно
Прим ЭС	10	Малиново	по ф.4 в СП 21 отключился в 10 кв	02.07.16	7:05	02.07.16	11:46	4:41	МТЗ, РПВ ну	Оп.384 ф.В заменен разрушенный изолятор		4:41		нет / 446 чел	937	+18, пасм.
Ам ВЭС	10	Михайловка	17	02.07.16	7:46	02.07.16	9:16	1:30	"земля" от КУ	Оп.1 заменен разрушенный изолятор		1:30		697 чел / дс, школа / 0,01 МВт	22	+20, ясно
Прим ЭС	10	Спасск	5	02.07.16	8:53	02.07.16	8:58	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без ТП-47. Обрыв вязки с ШС-10 ф.С на траверсе ТП-47. Устранено и все включено в 12:30		0:05		3200 чел / 1,6 МВт / 13ТП	17	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Вишневка	2	02.07.16	13:09	02.07.16	16:21	3:12	ТМ, РПВ ну	В 14:37 18 ТП из 22х запитаны по ф.4 Спасск. В 16:21 включено все. Повреждение на вед.уч-ке	ф.4 Спасск	1:28	02.07.2016 14:37	1260 чел / 17ТП / 0,1 МВт / школа	2144	+20, дождь, ветер
Прим ЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	02.07.16	13:16	02.07.16	13:16	0:00	Давыдовка: 3З, АПВ усл. Славянка: ПНДЗ, АПВ усл	ИМФ 92,7км Ф-"В"=0.		0:00		нет	0	+20, ясно
Прим ЭС	6	Сокольчи	2	02.07.16	13:22	02.07.16	16:33	3:11	МТЗ, РПВ ну	Включен без 7ТП. Пр.оп.102-103 убрана ветка. Бригада в обходе. В 20:06 включены все потребители.		3:11		школа, больница / 0,5 МВт / 15ТП / 569 чел	259	+20, ясно

Прим ЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	02.07.16	13:35	02.07.16	20:31	6:56	Давыдовка: 33, АПВ ну. Славянка: ПНДЗ, АПВ ну	ИМФ 80,5км Ф-"В"=0, по ВЛ №2 ИМФ 81,2км Ф-"В"=0. Лвл=86км. Обесточена 1С 110/10кВ ПС Барабаш. Нагрузка переведена на Т-2, запитаны все потребители. Оп.176 повреждение полимерного изолятора. Устранено	Т2 Барабаш (СВ-110)	0:25	02.07.2016 14:00	1200 чел / 0,4МВт	250	+20, ясно
Прим ЭС	10	Спасск	4	02.07.16	15:33	02.07.16	15:33	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, ясно
Прим ЭС	6	Береговая-2	6	02.07.16	16:37	02.07.16	21:25	4:48	МТО, АПВ выв, РПВ не произв	В 19-33 7ТП и 13ти запитали по ф.10. Повреждение концевой кабельной муфты от ПС-оп.1. В 21-25 включено все, на головном участке переподключен резервный кабель.	ф.10 Береговая	2:56	02.07.2016 19:33	250 чел / 13ТП / 0,3 МВт	880	+20, пасмурно
Прим ЭС	6	Промышленная	2	02.07.16	18:00	02.07.16	18:13	0:13	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл	Из-за обрыва провода вед.ВЛ 0,4кВ ф.1 в пр.оп.1-2 потянуло СТП №20163 АВМ и произошёл кратковременный схлест проводов по бкВ ВЛ Ф-2 включили в 18:13		0:13		насосная / 400 чел / 0,4 МВт / 5ТП	20	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Кировка	9	02.07.16	18:25	02.07.16	18:42	0:17	МТО, РПВ усл.			0:17		нет / 130 чел / 10 ТП / 0,1 МВт	51	+20, гроза
Прим ЭС	10	Кировка	10	02.07.16	18:25	02.07.16	18:45	0:20	МТО, РПВ усл.			0:20		544 чел / 0,2 МВт / 23ТП / 2 школы	107	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Пашково	26	02.07.16	18:36	02.07.16	18:39	0:03	МТЗ, АПВ не раб, РПВ усл			0:03		связь / 0,02 МВт	1	+20, ясно
Прим ЭС	10	Чкаловка	7	02.07.16	18:48	02.07.16	18:48	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Чкаловка	13	02.07.16	18:48	02.07.16	18:48	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Барабаш	5	02.07.16	20:12	02.07.16	20:35	0:23	МТЗ, РПВ ну	Включен без отпайки на П/З"Овчинникова" (перешла на ДГ). 3.7.16 не работали. 4.7.16 оп.218 безхозная отпайка пр.оп. 21-22 убрали ветку с проводов и в 10-42 включили по нормальной схеме.		0:23		2 п/з / 370 чел / 7ТП / 0,1 МВт	65	+20, гроза
Ам СЭС	6	Сиваки	18	02.07.16	20:30	02.07.16	20:53	0:23	МТЗ 1, АПВ запрет, РПВ усл.			0:23		РРС / 0,05 МВт	2	+20, гроза
Ам ЦЭС	10	Узловая	10	02.07.16	20:42	02.07.16	21:09	0:27	ЗДЗ, АПВ запрет, РПВ усл.			0:27		нет / 145 чел / 0,07 МВт	32	+22, гроза
Прим ЭС	10	Чкаловка	5	02.07.16	20:44	02.07.16	20:44	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Лучегорск	14	02.07.16	21:56	02.07.16	21:58	0:02	МТО, АПВ выв., РПВ усл.			0:02		школа, д.сад/7ТП/1,1 МВт / 1000 чел	33	+20, дождь
Ам ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		02.07.16	22:13	02.07.16	22:13	0:00	ДЗ 2 з, АПВ усл.			0:00		нет	0	+17, гроза
Ам ЗЭС	10	Шимановск	28	02.07.16	22:41	02.07.16	22:41	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+18, гроза
Прим ЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	02.07.16	22:56	02.07.16	22:56	0:00	Славянка: ПНДЗ, АПВ усл. Давыдовка: 33, АПВ усл	ИМФ-ф.А 47,5 км. Ф.А		0:00		нет	0	+18, гроза
Прим ЭС	10	Лучегорск	8	02.07.16	23:02	03.07.16	11:50	12:48	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Обеспечен резерв. В пр.оп. 1-2 устранен обрыв провода.	ф.14 ПС Лучегорск	1:00	03.07.2016 0:02	насосная/4ТП/0,4 МВт/420 чел	840	+20, дождь
Прим ЭС	10	Лучегорск	12	02.07.16	23:04	02.07.16	23:05	0:01	МТЗ, РПВ усл.			0:01		д.сад/8ТП/0,7 МВт / 660 чел	0	+20, дождь
Прим ЭС	10	Ново-Георгиевка	4	02.07.16	23:14	02.07.16	23:18	0:04	МТЗ, РПВ усл.			0:04		нет/13 ТП/0,4 МВт/700 чел	20	+22, гроза
Ам ВЭС	10	Малиновка	9	02.07.16	23:22	02.07.16	23:25	0:03	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:03		нет / 400 чел	5	+18, гроза
Ам ВЭС	10	Малиновка	7	02.07.16	23:23	02.07.16	23:25	0:02	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:02		нет / 250 чел	1	+18, гроза
Ам ЗЭС	10	Георгиевка	6	02.07.16	23:45	02.07.16	23:45	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+18, гроза
Ам ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		03.07.16	0:08	03.07.16	0:08	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+17, гроза
Прим ЭС	10	Ярославка	14	03.07.16	0:34	04.07.16	21:31	44:57	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Обеспечен резерв. Поврежден головной кабель от ПС до РП 6735. Устранено	ф.25 ПС Ярославка	0:51	03.07.2016 1:25	больница, школа/6ТП/0,8 МВт / 1839 чел	510	+20, гроза
Прим ЭС	10	Ярославка	13	03.07.16	0:34	03.07.16	0:41	0:07	МТО, АПВ ну, РПВ усл.			0:07		нет/0,8 МВт/22 ТП / 1781 чел	82	+20, гроза
Прим ЭС	10	Тимирязевка	2	03.07.16	1:03	03.07.16	1:17	0:14	МТЗ, РПВ усл.			0:14		нет/0,1 МВт / 50 чел	23	+20, гроза
Прим ЭС	10	Тимирязевка	В 10 Т2	03.07.16	1:03	03.07.16	1:14	0:11	МТЗ, РПВ усл.	Обесточена 1,2 сш-10 кВ (Т1 в резерве). Одновременно откл-ся ф.2 (МТЗ, РПВ усл)		0:11		1500ч./1,7 МВт/46 ТП	238	+20, гроза

Прим ЭС	10	Осиновка	5	03.07.16	1:05	03.07.16	1:07	0:02	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп.			0:02		нет / 1ТП	1	+22, гроза
Прим ЭС	10	Славянка	26	03.07.16	1:24	03.07.16	1:38	0:14	МТЗ, РПВ усп.			0:14		водонасосная / 5ТП / 60 чел / 0,06 МВт	15	+18, ясно
Прим ЭС	10	Безверхово	5	03.07.16	1:30	03.07.16	1:44	0:14	МТЗ, РПВ усп.			0:14		водонасосная / 3ТП / 0,1 МВт / 260 чел	20	+18, ясно
Прим ЭС	10	Безверхово	2	03.07.16	1:30	03.07.16	1:46	0:16	МТЗ, РПВ усп.			0:16		водонасосная/6ТП/0,2 МВт / 540 чел	48	+18, ясно
Прим ЭС	10	Полевая	21	03.07.16	1:38	03.07.16	9:45	8:07	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	В 04-20 4 ТП запитали по ф.7 Покровка. Оп.129 срыв крыка с изолятором, устранено, схема восстановлена	ф.7 Покровка	2:42	03.07.2016 4:20	нет / 7ТП / 0,1 МВт / 360 чел	270	+18, гроза
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	1	03.07.16	2:33	03.07.16	2:33	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	5	03.07.16	2:33	03.07.16	2:33	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	6	03.07.16	2:33	03.07.16	2:33	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Самарка	1	03.07.16	3:10	03.07.16	8:13	5:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Оп.126 заменили изолятор.		5:03		нет / 1ТП / 127 чел	252	+18, дождь
Прим ЭС	10	Лучегорск	6	03.07.16	3:13	03.07.16	3:53	0:40	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен участок от оп.21 до РП 2091 (без нагрузки). Устранено в 11-50		0:40		нет / 0,1 МВт / 5ТП / 100 чел	67	+18, гроза
Прим ЭС	10	Раковка	8	03.07.16	3:37	03.07.16	3:39	0:02	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп.			0:02		нет / 3ТП	1	+17, гроза
Ам ЗЭС	10	Саскаль	1	03.07.16	6:20	03.07.16	6:33	0:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:13		2 п/з / 150 чел / 0,01 МВт	4	+18. гроза
Ам ЗЭС	10	Саскаль	6	03.07.16	6:32	03.07.16	6:34	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:02		п/з	1	+18. гроза
Прим ЭС	10	Раздольное 1	11	03.07.16	6:43	03.07.16	6:43	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+21, ясно
Прим ЭС	10	Кировка	1	03.07.16	7:20	03.07.16	7:20	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Ам ЦЭС	10	Среднебелая	23	03.07.16	7:32	03.07.16	8:27	0:55	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	После осмотра включен успешно, причина не установлена Оп.225 наброс.		0:55		насосная / 0,07МВт / 11ТП / 528 чел	63	+22, дождь
Ам ЦЭС	10	Среднебелая	26	03.07.16	7:32	03.07.16	10:29	2:57	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну			2:57		нет / 2ТП / населения нет / 0,03МВт	89	+22, дождь
ЭС ЕАО	6	СК	414	03.07.16	7:54	03.07.16	7:57	0:03	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп			0:03		нет / 600 чел / 18ТП / 0,1МВт	5	+20, дождь
Прим ЭС	10	Борисовка	1	03.07.16	8:29	03.07.16	8:33	0:04	МТЗ, РПВ усп			0:04		нет / 0,2МВт / 17ТП / 440 чел	14	+20, гроза
Прим ЭС	10	Приозёрная	6	03.07.16	8:42	03.07.16	8:45	0:03	МТО, РПВ усп			0:03		школа / 0,1МВт / 6ТП / 220 чел	6	+20, гроза
Прим ЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	03.07.16	10:03	03.07.16	17:22	7:19	Давыдовка: 3З, АПВ ну. Славянка: ПНДЗ, АПВ ну	ИМФ 86,6км Ф-"В"-0. Лвл=86км. Обесточена 1С 110/10кВ ПС Барабаш. Нагрузка переведена на Т-2, запитаны все потребители. По ВЛ произведён обход, в 16-55 опробована ПС Давыдовка, замечаний нет. ВЛ введена в работу.	Т-2 Барабаш (вкл. СВ-10)	0:15	03.07.2016 10:18	1200 чел / 0,6МВт	130	+23. ясно
Хаб ЭС	10	Переясловка	4	03.07.16	10:45	03.07.16	11:21	0:36	МТО, РПВ ну	Повреждение на вед. участке.		0:36		насосная, детдом, дом ветеранов / 15ТП / 0,25МВт / 500 чел	576	+18, сильный дождь
Хаб ЭС	10	Некрасовка	14	03.07.16	10:45	03.07.16	10:50	0:05	МТО, АПВ нет, РПВ усп			0:05		ЦРБ (станцион.), школа №1 / 3ТП / 1,1МВт / 814 чел	92	+18, сильный дождь
Прим ЭС	6	Береговая-2	29	03.07.16	11:24	03.07.16	14:42	3:18	МТО. РПВ не произв	От резерва запитано 5ТП (60% нагрузки). В 13:45 запитано без 1-го ТП на головном участке. В пр.оп.40-41 убрано гнилое дерево, на оп.41 восстановлено 2 изолятора.	ф.16 Верхняя	0:41	03.07.2016 12:05	школа / 0,3МВт / 10ТП / 300 чел	205	+24, ясно
Прим ЭС	10	Лучегорск	6	03.07.16	12:15	03.07.16	14:21	2:06	МТЗ. АПВ ну, РПВ ну	Убрано дерево с проводов в пр.57-58 без повреждения провода.		2:06		Ст. обезжелезивания-1 / 5ТП / 0,1МВт / 100 чел	100	+20, пасм
Прим ЭС	35	Бурная - Эгершельд	№1	03.07.16	13:06	03.07.16	19:36	6:30	МТЗ 2,3ст, АПВ выв, РПВ не произв	Обесточена 1С-35кВ и 1,2 СШ-6кВ ПС Эгершельд (Т-2 в плановом ремонте), вкл. СВ-35кВ. Кабель №1 введён в работу. Повреждение кабеля №2, 485 м от ПС Эгершельд, на эстакаде перехода через ЖД пути, в районе Казанского моста. 4.7.16 по цепи №2 установлена соединительная муфта ф.В, испытана без замечания, введена в работу по норм.схеме в 23:25	КЛ-35 Бурная - Эгершельд №2	0:27	03.07.2016 13:33	7900 чел / 6,5МВт	2925	+24, ясно

Хаб ЭС	10	Бычиха	14	03.07.16	13:30	03.07.16	14:15	0:45	МТЗ. АПВ выв. РПВ не произв.	Включен без с.Казакевичево (40% нагрузки). Включен полностью в 15:05, замечаний нет.		0:45		водозабор, лагерь отдыха / 32ТП / 0,2МВт / 1425 чел	708	+22, дождь
Прим ЭС	10	Лазо	16	03.07.16	13:40	03.07.16	13:45	0:05	МТЗ. РПВ усп			0:05		нет / 5ТП / 0,05МВт / 71 чел	4	+20, ясно
Прим ЭС	10	Игнатьевка	6	03.07.16	14:05	03.07.16	17:00	2:55	МТЗ. РПВ ну.	Включен без 4-х ТП. В 19:30 вкл. без 2-х ТП. В 21:38 включен полностью. <u>Под оп.349 обнаружена обгоревшая птица.</u>		2:55		3 п/з / 0,1МВт / 10ТП / 309 чел	291	+20, пасм
Прим ЭС	10	Новоникольск	4	03.07.16	17:37	03.07.16	17:42	0:05	МТЗ, РПВ усп			0:05		школа / 6ТП / 0,15МВт / 600 чел	13	+22, дождь
Прим ЭС	110	Иман - Новопокровка		03.07.16	18:07	04.07.16	21:09	27:02	МТЗ-1 ст, ускорение МТЗ-2 ст. АПВ, РПВ ну	ИМФ Ф"А,В,С"-70,4км. Лвл=80км. Обесточено 4 ПС 110кВ (Новопокровка, Рошино, Глубинная, Восток) и 4 ПС 35 кВ (Измайлиха, Незаметное, Незаметное (произв-во), Лукьяновка). В 18:48 (ч/з 41мин) ПС-110 Новопокровка и ПС-35 Лукьяновка запитаны от ПС Ракитная по 35 кВ (P=2 МВт, 3708 чел). В 21:11 ПС Рошино запитана по сети 110 кВ от ПС Новопокровка обратной трансф-й от сети 35 кВ (2,6МВт, 5583чел). В 22:08 запитаны ПС-35 Быт Незаметное, Незаметное (произв-во), Измайлиха (0,11 МВт, 379 чел). Остаются обесточены ПС-110 Глубинная, Восток, 2 МВт,4585 чел. 4.7.16 в 17:18 (ч/з 47ч 11м) на ПС Рошино вкл. СВ-110, запитана бытовая нагрузка полностью (все фидера ДРСК). В пр.оп. 251-252 дерево (осна) на проводах с перекрытием всех трех фаз, без повреждения проводов. Дерево убрано, в 21:09 включили ВЛ на х.х, в 21:12 набрали нагрузку.	от ПС Ракитное по сети 35кВ	4:01	03.07.2016 22:08	14 255 чел / 6,7 МВт	4578	+18, сильный дождь
Ам ВЭС	6	А	6	03.07.16	18:10	03.07.16	21:03	2:53	МТЗ-2, АПВ ну, РПВ не произв.	Устранен наклон оп.48 (стоит в болоте)		2:53		насосная / 11ТП / 0,3МВт / 1500 чел	915	+28. облач
Прим ЭС	10	Приозёрная	6	03.07.16	18:20	03.07.16	18:24	0:04	МТЗ. РПВ усп			0:04		нет / 0,1МВт / 6ТП / 220 чел	8	+25, дождь, гроза
Прим ЭС	6	Авангард	7	03.07.16	18:38	03.07.16	18:45	0:07	МТЗ, РПВ усп			0:07		нет / 0,1МВт / 4ТП / 610 чел	8	+24, ясно
Прим ЭС	10	Кипарисово	4	03.07.16	18:40	03.07.16	18:45	0:05	МТЗ, РПВ усп			0:05		нет / 34ТП / 0,3МВт / 230 чел	57	+24, ясно
ЮЯ ЭС	6	Аэропорт	В-6-Т1	03.07.16	18:42	03.07.16	19:39	0:57	ТМ, РПВ усп	Отключение АВ 100В НТМИ-1 (взведён автомат).	СВ-6кВ	0:00		нет	0	+18, гроза
Прим ЭС	10	ТЭЦ Центральная	в РП-1 откл. ф-206	03.07.16	18:49	03.07.16	21:00	2:11	МТЗ	Обесточена 2сш-10 кВ ТП-1105, 2сш-10 кВ ТП - 1106. В 19:18 ТП-1105, ТП-1106 запитаны по 0,4 кВ. Включен в работу после проверки изоляции, без замечаний	сети 0,4кВ	0:29	03.07.2016 19:18	о.Русский, ДВФУ / 0,01 МВт	8	+24, ясно
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединный	Л-101	03.07.16	19:09	03.07.16	19:09	0:00	ЧТЭЦ: ДЗ, АПВ усп	Одновременно на ПС Лебединный отключался В-110 Юхта (ДЗ 2 ст, АПВ усп) и на ПС М.Нимныр В-20 (включен по ТМ в 19:11)		0:00		нет	0	+18, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединный	Л-101	03.07.16	19:27	03.07.16	19:27	0:00	ЧТЭЦ: ДЗ, АПВ усп	Одновременно на ПС Лебединный отключался В-110 Юхта (ДЗ 2 ст, АПВ усп) и на ПС М.Нимныр В-20 (включен по ТМ в 19:29)		0:00		нет	0	+18, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	03.07.16	19:27	03.07.16	19:27	0:00	ЧТЭЦ: НЗЗ 2 ст, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	03.07.16	19:38	03.07.16	19:38	0:00	ЧТЭЦ: ДЗ, АПВ усп.	Одновременно отключался на ПС М.Нимныр В-20 (включен по ТМ в 19:40)		0:00		нет	0	+18, гроза
Ам СЭС	110	Светлая - Горная		03.07.16	23:55	03.07.16	23:55	0:00	2 ст НЗНП, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Хаб ЭС	110	Старт - Кедровая с от Азимут	С-101	04.07.16	5:35	04.07.16	5:35	0:00	2 ст НЗНП, ф.В-0, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, ясно
Ам ВЭС	10	Успеновка	1	04.07.16	7:01	04.07.16	8:20	1:19	МТЗ. АПВ, РПВ ну	с. Албазинка (318 чел.), с. Платово (58 чел.). ЛР-762 снята птица.		1:19		школа, скважина / 8ТП / 0,03МВт	38	+24, пасм
ЭС ЕАО	10	Унгун	В-10 ТТ	04.07.16	7:03	04.07.16	7:05	0:02	МТЗ. РПВ усп	Обесточивались 1,2СШ-10кВ.		0:02		1220 чел / 0,2МВт	7	+20, пасм
Прим ЭС	10	Пожарское	2	04.07.16	7:13	04.07.16	7:14	0:01	ТМ, РПВ усп			0:01		нет / 327 чел / 0,01 МВт	1	+19, ясно

Ам ЭЭС	10	Желтоярво	1	04.07.16	7:27	04.07.16	7:27	0:00	МТЗ. АПВ усп		0:00		нет	0	+24, пасм	
Хаб ЭС	35	Ургал - Ургальская ЦЭС с отп Чегдомын	№1,2	04.07.16	7:31	06.07.16	11:31	52:00	ДЗ 1 ст, АПВ ну, РПВ ну	Обесточены ПС Чегдомын, ПС Ургальская ЦЭС, 1 сек 35 кВ ПС Шахта (АВР-6 кВ успешно). Ч/з 20 мин запитана ПС Чегдомын (около 6МВт/7550чел). Падение ж/б двухцепной опоры № 12 (в пойме р.Чемчупо). По ВЛ-35 №1 на оп. №45 сняты шлейфа в сторону ПС Ургал, выделен поврежденный уч-к. В 12:45 (ч/з 5:14) запитана Ургальская ЦЭС ВЛ-35кВ №1 от ПС Чегдомын. 5.7.16 18:06 опора установлена. 06.07.2016 сборка шлейфов на оп.45, в 11:31 ВЛ вкл. на х.х., в 13:01 под нагрузку по норм. сх.	ПС Шахта по 35 кВ	0:20	04.07.2016 7:51	6,4 МВт / 8850 чел	4372	+19, ясно
ЭС ЕАО	10	Пашково	25	04.07.16	8:34	04.07.16	8:34	0:00	МТЗ. АПВ усп		0:00		нет	0	+20, пасм	
Прим ЭС	10	Осиновка	4	04.07.16	8:54	04.07.16	8:58	0:04	ав. откл. РПВ усп	часть с.Каленовка, 55чел.	0:04		нет / 0,1МВт / 1ТП	11		
Ам ВЭС	10	Родионовка	4	04.07.16	9:28	04.07.16	9:50	0:22	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп	с.Семеновка (94 чел.) с.Трехречье, 39 чел.	0:22		в/ч / 4ТП / 0,02МВт	5	+24, пасм	
Прим ЭС	6	Новоникольск	4	04.07.16	10:05	04.07.16	10:07	0:02	ав. откл. РПВ усп	Обход: в с.Доброполье КТП № 20161 повреждение тр-ра 250 кВА, заменен в 15:39	0:02		школа / 6ТП / 0,13МВт / 660 чел	4	+21, ясно	
Прим ЭС	10	Камень-Рыболов	11	04.07.16	10:55	04.07.16	11:09	0:14	МТЗ. РПВ ну.	Повреждение в сетях потребителя на вед.отп. Погранотряд.	0:14		в/ч / 0,3МВт / 4ТП	80	+24, ясно	
Ам СЭС	35	Тында - Аэропорт		04.07.16	12:49	04.07.16	13:22	0:33	ДЗ. АПВ выв. РПВ усп		0:33		п.Аэропорт: 0,1МВт	57	+25, гроза	
Ам СЭС	10	Энергия	16	04.07.16	13:13	04.07.16	13:21	0:08	МТО. АПВ ну. РПВ усп	с.Заречная слобода (753 чел.)	0:08		школа, детсад, водоканка / 0,45МВт / 11ТП	60	+25, гроза	
Ам СЭС	110	Горная - Дамбуки		04.07.16	13:20	04.07.16	13:20	0:00	МТО. АПВ усп.	ИМФ 59,6км. Ф.-В.С.	0:00		нет	0	+25, гроза	
Прим ЭС	10	Тайфун	7	04.07.16	14:55	04.07.16	16:10	1:15	КУ "земля"	с.Чистоводное, 115чел. Вкл. без КТП-7205 повреждён проходной изолятор Ф.С. В 16:51 устранено.	1:15		школа / 0,1МВт / 6ТП	47	+20, ясно	
Хаб ЭС	10	Некрасовка	11	04.07.16	16:09	04.07.16	19:00	2:51	МТО. АПВ выв. РПВ ну	Потребитель запитан от резерва. Повреждение концевой муфты на опоре №1. Устранено.	ф-12	0:14	04.07.2016 16:23	дет.сад, школа, дет.дом, поликлиника / 1ТП / 214 чел / 0,06МВт	15	+26, облачно
Прим ЭС	6	Авангард	7	04.07.16	16:44	04.07.16	17:33	0:49	КУ "земля"	часть п.Авангард, 610чел. Вкл. без ТП-7437, восстановили кабельную муфту, включили полностью в 01:35	0:49		нет / 0,1МВт / 3ТП	210	+20, пасм	
Ам СЭС	6	Сиваки	18	04.07.16	18:18	04.07.16	18:25	0:07	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп		0:07		нет / 0,25МВт	30	+26, гроза	
Ам СЭС	110	Горная - Дамбуки		04.07.16	18:31	04.07.16	18:31	0:00	МТО. АПВ усп.	ИМФ 59,6км. Ф.-В.С.	0:00		нет	0	+26, гроза	
Ам СЭС	10	Светлая	26	04.07.16	19:25	04.07.16	19:25	0:00	МТЗ. АПВ усп		0:00		нет	0	+24, гроза	
Ам СЭС	10	Светлая	36	04.07.16	19:25	04.07.16	19:25	0:00	МТЗ. АПВ усп		0:00		нет	0	+24, гроза	
Ам СЭС	10	Светлая	10	04.07.16	19:25	04.07.16	19:25	0:00	МТО. АПВ усп		0:00		нет	0	+24, гроза	
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	4	04.07.16	20:59	04.07.16	21:55	0:56	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без ТП-8049 (связь). В пролёте опор № 211-212 убрана ветка с проводов, повреждения нет, включен полностью в 12:23.	0:56		259 чел / дс, школа / 0,28 МВт	261	+24, ясно	
Ам ЦЭС	110	Центральная - Волково		05.07.16	0:50	05.07.16	0:50	0:00	Центральная: 1,3 НЗНП, АПВ усп; Волково: 3 ст НЗНП, АПВ усп	Осмотр без замечаний	0:00		нет	0	+20, гроза	
Ам ВЭС	10	Завитая	21	05.07.16	1:22	05.07.16	3:26	2:04	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без ТП-16, разрушены опорный и проходной изолятор. Устранено и все включено в 6:09	2:04		нет / 4ТП / 0,06 МВт	120	+20, гроза	
Ам ЦЭС	10	Астрахановка	25	05.07.16	1:35	05.07.16	2:09	0:34	МТЗ-1, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на вед.уч-ке	0:34		нет / 708 чел / 6ТП / 0,3 МВт	80	+20, гроза	
Ам ВЭС	6	Бурейск	30	05.07.16	2:31	05.07.16	2:33	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп		0:02		адм, ФСБ, водоканал / 12ТП / 0,4МВт / 1321 чел	18	+20, гроза	
Ам ЦЭС	10	Владимировка	10	05.07.16	4:25	05.07.16	5:08	0:43	"земля" от КУ	Включен без двух ТП. В 6:01 включен без ТП-1030 (повреждение проходн.изолятора). 11:00 устранено.	0:43		нет / 300 чел / 22ТП	120	+20, гроза	
Ам ЦЭС	10	Тамбовка	4	05.07.16	4:42	05.07.16	4:48	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп		0:06		школа / 300 чел / 12ТП / 0,1 МВт	10	+20 гроза	
Ам ЦЭС	10	Моховая Падь	11	05.07.16	4:45	05.07.16	7:10	2:25	"земля" от КУ, фв-0	НА ХХ. Оп.55 заменен изолятор ф.В	0:00		нет	0	+20, гроза	

Ам ЦЭС	10	Ивановка	20	05.07.16	5:00	05.07.16	5:28	0:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:28		нет / 4ТП / 0,03 МВт	14	+20, гроза
Ам ЦЭС	10	Среднебелая	12	05.07.16	5:35	05.07.16	8:24	2:49	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	ТП 1450 чистка изоляции		2:49		123 чел / 2ТП /	100	+20, гроза
Ам ЦЭС	10	РП-Грибское	3	05.07.16	6:09	05.07.16	8:30	2:21	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	РТП 4-8 заменен изолятор		2:21		нет / 2ТП / 0,05МВт / 150 чел	115	+20, гроза
Прим ЭС	10	Манзовка	3	05.07.16	6:55	05.07.16	7:02	0:07	МТЗ, РПВ усп			0:07		1293 чел / 0,8 МВт / 21ТП	40	+20, ясно
Прим ЭС	10	Россия	6	05.07.16	7:03	05.07.16	7:08	0:05	МТЗ, РПВ усп			0:05		900 чел / 0,1 МВт / 13ТП / школа	13	+17, ясно
Ам ВЭС	10	Бурейск	30	05.07.16	7:59	05.07.16	8:01	0:02	МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп.			0:02		нет	27	+20, гроза
Прим ЭС	10	Корсаковка	3	05.07.16	9:50	05.07.16	9:53	0:03	МТЗ, РПВ усп.			0:03		250 чел / 7 ТП / 0,05 МВт	2	+20, пасмурно
Хаб ЭС	10	Маго	3	05.07.16	10:05	05.07.16	10:06	0:01	МТЗ. АПВ неусп, РПВ усп.			0:01		нет	3	+18, облачно
Прим ЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	05.07.16	16:06	05.07.16	18:04	1:58	ТЭМП. РПВ не произв	С погашением аб. ПС Зеленая (Оборонэнерго). Проверка КИ без замечаний.	КВЛ 35 Русская - КЭТ с отп. Зеленая	1:21	05.07.2016 17:27	0,2 МВт	270	+18, пасмурно
Ам СЭС	10	Сковородино	18	05.07.16	18:33	05.07.16	19:14	0:41	МТЗ, АПВ неусп.,			0:41		нет	20	+27, гроза
Ам СЭС	10	Магдагачи	37	05.07.16	19:37	05.07.16	19:37	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+27, гроза
Ам СЭС	10	Магдагачи	12	05.07.16	19:37	05.07.16	19:37	0:00	МТО. АПВ усп.			0:00		нет	0	+27, гроза
Ам СЭС	10	Магдагачи	1	05.07.16	19:40	05.07.16	19:40	0:00	МТО. АПВ усп.			0:00		нет	0	+27, гроза
Ам СЭС	110	Светлая - Горная		05.07.16	20:48	05.07.16	20:48	0:00	2зДЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам СЭС	10	Магдагачи	12	05.07.16	21:06	05.07.16	22:41	1:35	МТО. АПВ ну. РПВ ну	пгт.Магдагачи (800 чел). Заменён предохр. 10кВ ТП 7-8, ТП база. Отрегулирован В-10 по мех. части.		1:35		аэропорт / 10ТП / 0,4МВт	260	+27, гроза
Ам СЭС	10	Светлая	10	05.07.16	21:10	05.07.16	22:34	1:24	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		1:24		РРС, в/ч / 7ТП / 0,1МВт / населения нет	103	+27, гроза
Ам СЭС	110	Светлая - Горная		05.07.16	21:17	05.07.16	21:17	0:00	2зДЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Хаб ЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная		05.07.16	21:39	05.07.16	21:39	0:00	3ст. 3з. АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Хаб ЭС	110	Белая Гора - Многовершинная		05.07.16	21:39	05.07.16	21:39	0:00	1ст. 3з. АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Белая Гора	2	05.07.16	22:03	05.07.16	22:10	0:07	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	с Чля, 634 чел.		0:07		насосная / 0,15МВт / 9ТП	18	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Маго	6	05.07.16	22:25	05.07.16	22:35	0:10	МТЗ. РПВ усп			0:10		насосная / 11ТП / 1223 чел / 0,4МВт	56	+25, гроза
Ам СЭС	10	Магдагачи	12	05.07.16	23:30	06.07.16	0:41	1:11	МТО. АПВ ну. РПВ усп	пгт.Магдагачи (800 чел).		1:11		аэропорт / 10ТП / 0,4МВт	290	+25, гроза
Прим ЭС	6	Промысловка	11	06.07.16	1:07	06.07.16	4:55	3:48	МТЗ. РПВ ну.	часть г. Фокино. Нагрузка переведена на Ф-13 ПС Промыловка 10 ТП из 15. В ТП-82007 сгорел предохранитель по Т-2, нагрузку перевели на Т-1. В 04-55 запитаны все потребители. Выделен из сх. поврежденный кабель от ТП-82007 до РП-80201. Восстановлен и включен по нормальной схеме 13.07.2016 в 20:01	ф-13	2:40	06.07.2016 3:47	насосная, скорая помощь, в.ч / 0,65 МВт/2030 чел/15ТП	1600	+15, пасм
Ам ВЭС	10	Михайловка	15	06.07.16	2:40	06.07.16	5:37	2:57	КУ "земля"	Заменён изолятор оп. №135/14.		2:57		Водонапорная башня / 15ТП / 0,1МВт / 400 чел	563	+25, облач
Ам ВЭС	10	Михайловка	16	06.07.16	2:40	06.07.16	5:00	2:20	КУ "земля"	ст.Воскресеновка, с.Воскресеновка, Шумиловка, Кавказ, Шурино. (697). Заменён изолятор оп. №227/49.		2:20		Ж/Д станция, скважина-3, водонапорная башня / 20ТП / 0,14МВт	548	+25, облач
ЭС ЕАО	10	КРС	158	06.07.16	4:07	06.07.16	4:38	0:31	МТО. АПВ ну. РПВ усп	Бирофельд, 1150 чел. ОП 158-00/2 и 158-00/52 заменили 2 изолятора		0:31		больница, дом-интернат / 5ТП / 0,1МВт	42	+19, облач
ЭС ЕАО	10	КРС	153	06.07.16	4:12	06.07.16	11:14	7:02	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Алексеевка, 250 чел. Оп. 78 заменен изолятор. Обнаружены дефектные изоляторы, замена по заявке.	ф-65 Опытная	1:40	06.07.2016 5:52	нет / 4ТП / 0,02МВт	11	+19, облач
Ам ВЭС	6	Мебельная	3	06.07.16	5:51	06.07.16	5:51	0:00	МТЗ-1. АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Ам ЦЭС	10	Ивановка	20	06.07.16	6:03	06.07.16	8:57	2:54	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Оп. 2/6 заменен изолятор.		2:54		нет / 4ТП / 35 чел / 0,01МВт	64	+23, гроза
ЭС ЕАО	6	Биджан	221	06.07.16	7:10	06.07.16	7:10	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+20, облачно
Ам ЦЭС	10	Дмитриевка	8	06.07.16	7:15	06.07.16	10:12	2:57	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Оп. 166 заменены 2 изолятора, отремонтирован провод.		2:57		школа, больница / 8ТП / 0,1МВт	127	+25, гроза
Юя ЭС	110	НГРС - ЧТЭЦ		06.07.16	8:14	06.07.16	8:14	0:00	ДФЗ, ТО, НЗМП 1ст, АПВ усп.			0:00		нет	0	+17, гроза

ЭС ЕАО	10	Известковая	73	06.07.16	8:16	06.07.16	8:17	0:01	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп.			0:01		нет / 0,3МВт / 500 чел	5	+24, ясно
Ам ВЭС	10	Михайловка	19	06.07.16	9:07	06.07.16	9:07	0:00	МТЗ, МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+26, гроза
Ам ВЭС	10	Поярково	18	06.07.16	10:30	06.07.16	10:30	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+26, гроза
Ам ВЭС	110	Михайловка - Поярково		06.07.16	10:07	06.07.16	10:07	0:00	Зст НЭНП, АПВ усп.	ИМФ 22.2км ф.А		0:00		нет	0	+26, гроза
Ам ВЭС	35	Михайловка - Поярково		06.07.16	10:45	06.07.16	10:45	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+26, гроза
Прим ЭС	10	Шмидтовка	8	06.07.16	11:28	06.07.16	13:35	2:07	МТО, РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя		2:07		40 чел / 1 ТП / 0,05 МВт	50	+25, ясно
Ам ЭЭС	35	Токур	Т1	06.07.16	11:55	06.07.16	14:46	2:51	ДЭТ	Проверка РЗА, испытания без замечаний.	Т2	0:13	06.07.2016 12:08	1000чел / 8ТП / 0,3 МВт	60	+25, облачно
Прим ЭС	10	Северная	3	06.07.16	13:00	06.07.16	13:04	0:04	МТЗ, РПВ усп.			0:04		240чел / 2 ТП / 0,1 МВт	2	+25, ясно
Ам ЭЭС	10	Северная	27	06.07.16	15:27	06.07.16	16:29	1:02	МТЗ, АПВ. РПВ не усп.	Повреждение на резервной КЛ.		1:02		часть г. Свободный / 0,99 МВт	987	+28, облачно
Хаб ЭС	110	Князеволконка - Елабуга	С-50	06.07.16	16:15	06.07.16	16:15	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+24, ясно
Хаб ЭС	10	Корфовская	22	06.07.16	17:27	06.07.16	20:01	2:34	МТО, МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Убрано сухое дерево пролет опор 51-52.		2:34		насосн / 300 чел / 0,5МВт / 7ТП	1386	+24, ясно
Прим ЭС	10	Лазо	16	06.07.16	18:25	06.07.16	19:53	1:28	МТЗ, РПВ не усп.	Повреждение в сетях потребителя		1:28		70 чел / 5ТП / 0,05 МВт	75	+25, ясно
Прим ЭС	10	Шмаковка	10	06.07.16	18:47	06.07.16	18:47	0:00	МТЗ. АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, ясно
Прим ЭС	35	Шмаковка	В-35,10 Т2	06.07.16	18:50	06.07.16	22:32	3:42	6/бл	Исх. схема: Т2 в работе, Т1 в резерве. Осмотр Т2 без замечаний, ввели в работу в 18:54. 19:01 Т2 отключился без блинкеров, нагрузку перевели на Т1. По Т2 произведена проверка РЗА, замечаний нет.	Т1	0:22	06.07.2016 19:12	1275 чел / 2,3 МВт	850	+25, ясно
Ам ЭЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	06.07.16	20:11	06.07.16	20:11	0:00	Зст.НЭНП. АПВ усп			0:00		нет	0	+27, гроза
Ам ЭЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	06.07.16	20:11	06.07.16	20:11	0:00	2,3,4ст.НЭНП. АПВ усп			0:00		нет	0	+27, гроза
Ам ЭЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	06.07.16	20:29	06.07.16	20:29	0:00	Зст.НЭНП. АПВ усп			0:00		нет	0	+27, гроза
Ам ЭЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	06.07.16	20:29	06.07.16	20:29	0:00	4ст.НЭНП. АПВ усп			0:00		нет	0	+27, гроза
Ам ЭЭС	35	Коболдо - Токур		06.07.16	20:30	06.07.16	20:30	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+27, гроза
Прим ЭС	6	Партизан	5	06.07.16	21:32	07.07.16	4:12	6:40	МТО. РПВ не произв	часть быта г.Партизанск, 1473чел. Запитано от резерва без ТП7331, повреждение вводной КЛ-бкв. Устранено и вкл. по норм. сх.	ф-20	0:29	06.07.2016 22:01	больницы,школа / 11ТП / 1,2МВт	600	+22, ясно
Ам ЦЭС	10	Чигири	7	06.07.16	23:34	06.07.16	23:34	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+25, облач
Хаб ЭС	35	Ургал - Ч с отп. Северная	№2 (Т-306)	07.07.16	2:25	07.07.16	23:00	20:35	ДЭ 2ст. АПВ, РПВ ну	Обесточена 2СШ- бкв ПС Ч, запитана от резерва. Пр. оп. 137-140 убрано 3 дерева.	ВЛ-35кВ №1 (Т-305)	2:00	07.07.2016 4:25	300 чел / 0,1МВт	183	+20, гроза, дождь
Хаб ЭС	35	Ургал - Ургальска ЦЭС с отп Чегдомын	№2 (Т-302)	07.07.16	2:35	07.07.16	2:35	0:00	ДЭ 1ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза, дождь
Хаб ЭС	6	Чегдомын	6	07.07.16	2:35	07.07.16	17:14	14:39	ав. откл. РПВ ну	Лвл=20,2км. п. Чегдомын, 2500 чел. В 17:14 включен до ЛР 34 (без 6 ТП, запитана большая часть нагрузки). Оп.7а-00/22 - 23 убрано 3 дерева; оп 7а-02/10 и 7а-03/2 - заменили изоляторы; в пролете оп 7а-01/2 - 3 убрано дерево; в пролете оп 7а-00/57 - 58 убраны ветки		14:39		нет / 22ТП / 0,4МВт	5942	+20, гроза, дождь
Хаб ЭС	6	Чегдомын	11	07.07.16	2:35	07.07.16	17:55	15:20	ав. откл. РПВ ну	Лвл=11,5км. п. Чегдомын, 1000 чел. По фидеру убраны деревья, множественные набросы веток. В пролете ОП 19-00/56 -19-00/57 устранен обрыв проводов. 19-00/1 - 3 - 3 дерева; 19-00/16 - 17 - дерево; 19-00/56 - 57 - 2 дерева, обрыв ВЛ; 19-00/61 - 62 - 2 дерева, слетел изолятор; 19-09/1 - 19-00/72 - 3 дерева, обрыв ВЛ; 19-00/80 - 79 - 4 ветки; 19-00/63 - 64 - 3 дерева, 5 веток; 19-00/83 82 - 3 ветки; 19-00/86 - 85 - 2 дерева, 4 ветки; 19-11/1 - 2 - 3 ветки		15:20		нет / 15ТП / 0,7МВт	10884	+20, гроза, дождь
Хаб ЭС	6	Чегдомын	16	07.07.16	2:35	07.07.16	18:45	16:10	ав. откл. РПВ ну	Лвл=12,4км. п. Чегдомын, 2000 чел. По фидеру убраны множественные набросы веток, падения деревьев. 12-00/1 - 3 - 5 деревьев; 12-00/59 - 12-06/2 - 2 дерева, слет ВЛ; 12-00/57 - 12-05/2 - 4 дерева, слет ВЛ; 12-05/13 - 12-05-3/1 - 2 дерева; 12-02/4 - 6 - 4 дерева; 12-07/7 - 8 - 2 дерева		16:10		нет / 21ТП / 0,8МВт	13934	+20, гроза, дождь

Хаб ЭС	6	Чегдомын	34	07.07.16	2:35	07.07.16	13:15	10:40	ав. откл. РПВ ну	Лвл=6км. п. Чегдомын, 900 чел. В пролете ОП 33-00/3 -4 убрано дерево; в пролете ОП 33-00/43 - 44 убрано 3 ветки		10:40		нет / 6ТП / 0,2МВт	1406	+20, гроза, дождь
Хаб ЭС	35	Ургал - Ургальская ЦЭС с отп Чегдомын	№1 (Т-301)	07.07.16	2:37	07.07.16	2:40	0:03	ДЗ 1ст АПВ ну, РПВ усл	Обесточивались ПС Ургальская ЦЭС, 1СШ-35 ПС Чегдомын.		0:03		0,77МВт / 3550 чел	38	+20, гроза, дождь
Хаб ЭС	6	Ургальская ЦЭС	29	07.07.16	2:58	07.07.16	10:02	7:04	МТЗ. МТО. РПВ ну	Лвл=1,7км. п.ЦЭС, 600 чел. В пролете оп 29-00/6-7 убрано 3 дерева		7:04		школа / 5ТП / 0,2МВт	1300	+20, гроза, дождь
Хаб ЭС	6	Ургальская ЦЭС	39	07.07.16	2:58	07.07.16	3:10	0:12	МТЗ. РПВ усл			0:12		скважина / 0,14МВт / 200 чел	28	+20, гроза, дождь
Хаб ЭС	35	Ургал - Ургальская ЦЭС с отп Чегдомын	№1 (Т-301)	07.07.16	3:40	07.07.16	8:00	4:20	КУ "земля"	В пролете ОП 28-29 убрано дерево.	ВЛ-35кВ №2 (Т-302)	0:00	07.07.2016 3:40	нет	0	+20, гроза, дождь
Хаб ЭС	35	Шахта – Карьер с отпайками на ПС Северная, ПС Шурвалах	(Т-316)	07.07.16	4:00	07.07.16	20:05	16:05	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Обесточены ПС Карьер, Шурвалах (на ДГ). ПС Карьер запитали от ПС Северная. Пр. 4-10 убраны деревья.	ВЛ-35кВ (Т-317) от ПС Северная	0:40	07.07.2016 4:40	населения нет / 0,7МВт	11416	+20, гроза, дождь
Хаб ЭС	6	Ч	74	07.07.16	4:30	07.07.16	13:32	9:02	КУ "земля"	п. Чегдомын, 3000 чел. Повреждение на вед. отпайке		9:02		0,8МВт	7300	+20, гроза, дождь
Прим ЭС	110	ЛУТЭК - Лучегорск - Насосная	№2	07.07.16	5:00	07.07.16	5:00	0:00	Прим ГРЭС: ТЗНП 1ст. АПВ усл. Луч: откл. нет. Насосн: откл. нет.	Осмотр ПС Лучегорск, Насосная, замечаний нет. Проведен обход в пр.13-14 обнаружена обгоревшая сосна. в пр.оп.20-21 обрыв грозотроса. 8.7.16 с 15до 22 ВЛ выводилась в ремонт для демонтажа грозотрса		0:00		нет	0	+15, ясно
Ам ЦЭС	10	Ромны	17	07.07.16	5:35	07.07.16	6:30	0:55	КУ "земля"	Калиновка, 264 чел. Выделен участок без потребителя от ЛР 9-40 до ЛР 9-38. Упала ОП 139 (следов внешнего возд. нет). Опора восстановлена, все включено в 13:36		0:55		школа / 5ТП / 0,04МВт	30	+22, ясно
Ам ЦЭС	35	Сергеевка - Петровка		07.07.16	10:55	07.07.16	10:55	0:00	МТЗ, АПВ усл.	Обход без замечаний		0:00		нет	0	+26, обл.
Хаб ЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная		07.07.16	12:50	08.07.16	4:55	16:05	НЗНП 1ст., МТО, АПВ ну., РПВ ну. ИМФ- 18 км. ФА	Обесточенных потребителей нет. На ПС Многовершинная АВР 6 успешен Пр. 42-43 убрано упавшее дерево.	На ПС Многовершинаа я АВР успешен	0:00		нет	0	+26, гроза
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	5	07.07.16	9:13	07.07.16	10:38	1:25	Откл. КУ"Земля"	с.Лермонтовка, с.Добролюбово, с.Дальний-Восток , 800ч. Под Р 5-18 найдена обгоревшая птица		1:25		школа, д.сад, ВНС	397	+20, обл.
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		07.07.16	18:25	07.07.16	18:25	0:00	ПС Биробиджан: НЗНП 1ст., АПВ усл. ПС Биджан: НЗНП 1 ст., АПВ усл.	гроза		0:00		нет	0	+28, гроза
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун		07.07.16	18:31	07.07.16	18:31	0:00	ПС Биробиджан: ДЗ 2з., АПВ усл. ПС Биджан: НЗНП 1 ст., АПВ усл.	гроза		0:00		нет	0	+28, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	185	07.07.16	9:06	07.07.16	10:51	1:45	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	п."13 км" Включен без 1ТП (без нагрузки, новое).		1:45		нет	309	+24, обл.
Хаб ЭС	10	Корфовская	15	07.07.16	19:32	07.07.16	23:08	3:36	МТЗ, АПВ выв., РПВ ну.	п. Чирки. В пролете ОП 111-112 убрано дерево		3:36		нет/0,2 Мвт	73	+24, дождь, ветер
Хаб ЭС	10	Корфовская	9	07.07.16	19:46	07.07.16	23:32	3:46	МТЗ, АПВ выв., РПВ ну.	п. Чирки. В пролете ОП 87-88 убрано дерево		3:46		нет/0,3 МВт	753	+24, дождь, ветер
Хаб ЭС	110	Корфовская - Осиновая речка	С40	07.07.16	19:38	07.07.16	19:38	0:00	НЗЗ 1ст., АПВ усл., ИМФ-25,9 км, ф.В	Оп.8 Ф"В" разрушена изоляция, в пролете оп.7-9 провод на земле, обрыв. (Выведена в ремонт, потребитель перезапитан). 8.7.16 в 16:40 повреждение устранено		0:00		нет	0	+24, ветер, дождь
Хаб ЭС	110	Корфовская - Хещир	С23	07.07.16	20:06	07.07.16	20:06	0:00	ДЗ 2ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Башурово	71	07.07.16	18:14	07.07.16	18:35	0:21	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усл.	НА ХХ.		0:00		нет	0	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Башурово	83	07.07.16	18:14	07.07.16	18:29	0:15	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усл.			0:15			12	+22, гроза
ЭС ЕАО	35	Двуречье - Биракан		07.07.16	18:15	07.07.16	18:49	0:34	МТЗ, АПВ нераб, РПВ усл.	НА ХХ.		0:00		нет	0	+22, гроза
ЭС ЕАО	35	Пашково - Башурово		07.07.16	19:35	07.07.16	19:35	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00			0	+22, гроза

ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	07.07.16	19:05	07.07.16	19:45	0:40	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	ТП 265 повреждена кабельная муфта 1Т, отгорел шлейф на ЛР. Устранено 8.7.16 16:52		0:40		3000чел / 13ТП / 0,6 МВт	396	+22, гроза
Хаб ЭС	110	Корфовская - Гродеково		07.07.16	21:33	07.07.16	21:33	0:00	НЗ32ст, МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, гроза
Хаб ЭС	110	ХТЭЦ-1 - Южная		07.07.16	21:34	07.07.16	23:30	1:56	НЗ3 1ст, АПВ не усп.	По сообщению ЕДДС г.Хабаровска на ул Суворова 84 кран стрелой задел провода, пострадавшему вызвали скорую (погибших нет). По прибытию пострадавшего и владельцев на месте происшествия нет, вызвана полиция. Кран убран, ВЛ включена.		0:00		нет	0	+22, гроза
Ам ЦЭС	10	Рогозовка	10	07.07.16	21:18	07.07.16	23:40	2:22	Земля, от КУ.	Устранен обрыв провода пр. 2/5-2/6.		2:22		590чел / 2ТП / 0,1МВт	47	+25, облачно
ЭС ЕАО	10	КРС	167	07.07.16	19:59	07.07.16	21:23	1:24	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Выделен участок без потребителей. ОП 153-00/73 заменили изолятор		1:24		Насосная, водозабор	23	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	07.07.16	20:09	07.07.16	20:40	0:31	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Оп. 77-00/153 заменен изолятор.		0:31		быт	8	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	07.07.16	20:13	07.07.16	21:23	1:10	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Выделен участок без потребителей. В пролете ОП 114-00/82 - 114-00/83 убрано дерево		1:10		быт	19	+22, гроза
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	86	07.07.16	19:12	07.07.16	23:17	4:05	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Оп. 86-01/4 убрано упавшее дерево.	ф.72	3:47	07.07.2016 22:59	КНС, водозабор / 0,7 МВт	2644	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	159	07.07.16	19:43	08.07.16	16:29	20:46	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	8.07.16 проведены испытания головного кабеля, замечаний нет. В 16:29 включен.	ф.193	0:17	07.07.2016 20:00	КНС	23	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	185	07.07.16	19:13	07.07.16	23:58	4:45	Земля, от КУ.	Выделен участок с 2-я вед ТП. Включено все, ОП 185-00/51 и 185-00/52 заменили изоляцию		4:45		1300чел / 6ТП / 0,3 МВт	233	+22, гроза
Хаб ЭС	10	Черняево	6	08.07.16	0:40	08.07.16	1:10	0:30	Земля, от КУ.	Вкл без п/з Невельское, Чирки (на дизелях). В 16:12 включено все. ОП 104-105 убрана ветка		0:30		нет	45	+19, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск	Ф-208	07.07.16	22:46	08.07.16	00:30	1:44	Земля, от КУ.	Выделен участок без потребителей от ОП 208-00/208 до оп 208-00/300. Произведен обход, замечаний нет. Все включено в 16:27		1:44		насосная	142	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Найфельд	Ф-142	07.07.16	23:26	08.07.16	01:54	2:28	МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну	выведен участок оп.142-00/21-127. В 13:13 включено все. ОП 142-00/172 заменили изолятор		2:28			119	+20, гроза
Ам ЦЭС	10	Узловая	4	08.07.16	7:15	08.07.16	7:58	0:43	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	с.Октябрьское, 100ч.		0:43		нет	32	+19, дождь, гроза
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	5	08.07.16	7:30	08.07.16	10:10	2:40	МТО, АПВ ну., РПВ ну	Лермонтовка, 400 чел. В 8:00 включен до ЛР 45 (осталось обест. 13 ТП). В 10:10 включен без отп. На 5 ТП. В 11:06 включено все. Повреждение на вед. отпайке		2:40		нет/0,3 Мвт/15 Тп	160	+20, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Перевал	1	08.07.16	11:52	08.07.16	11:53	0:01	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.	с. В-Пепревал, 1422чел		0:01		нет/8ТП/0,3 Мвт	5	+24, пасм.
Хаб ЭС	10	Корфовская	22	08.07.16	13:23	08.07.16	17:30	4:07	МТО, АПВ ну, РПВ не усп.	ОП 18 заменили три изолятора		4:07		нет/0,54 МВт	2223	+30, обл.
Хаб ЭС	10	Корфовская	9	08.07.16	16:01	08.07.16	16:44	0:43	МТО, АПВ выв., РПВ не произв.	п. Чирки. 16:44 ч. Повреждение на ведомст. отпайке.		0:43		нет/0,2 Мвт	143	+29 пасм.
Прим ЭС	35	Хороль - Луговая		08.07.16	16:16	08.07.16	16:16	0:00	МТО, АПВ усп., ИМФ-61, 1 км.	Гроза		0:00		нет	0	+28, гроза
Прим ЭС	110	Хороль - Петровичи		08.07.16	16:41	08.07.16	16:41	0:00	На ПС Хороль откл. не было, ПС Петровичи: НЗ3 2 ст., АПВ усп.	со стороны ПС Хороль отключений не было, работал ИМФ Ф С-0 28 км. Обход 11.07.16, замечаний нет.		0:00		нет	0	+25, дождь, гроза
Прим ЭС	10	Кировка	1	08.07.16	16:46	08.07.16	16:46	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с. Ольховка, Комаровка, Увальное, 337чел		0:00		школа, д.сад/12ТП/0,2 МВт	0	+23. гроза
Прим ЭС	10	Кировка	10	08.07.16	16:46	08.07.16	16:46	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка, 544чел.		0:00		школа, насосная/02 МВт/23 ТП	0	+23, гроза
Прим ЭС	10	Дмитриевка	1	08.07.16	17:10	08.07.16	17:11	0:01	Ав. Откл., РПВ усп.	с.Меркушевка, Дмитриевка, 717чел		0:01		школа/0,2 МВт/7Тп	1	+22. гроза

Ам СЭС	35	Невер - Соловьевск		08.07.16	17:26	09.07.16	9:34	16:08	ДЗ 1 з, АПВ нет, РПВ ну	Обесточены Соловьевск, Уркан, Инагли. В пр.оп. 22-23 (переход через дорогу) обрыв нижнего провода, излом ж/б опоры №24 (излом-1,5 метра от траверсы). Виножник скрылся. Сообщено в СБ. Устранено (установлены две доп.опоры, перетянут провод в пр.оп.21-22,22-23)		16:08		4128 чел / 2,7МВт	7115	+20, обл.
Ам ЦЭС	10	Волково	18	08.07.16	17:41	08.07.16	17:41	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, обл.
Прим ЭС	10	Самарка	5	08.07.16	17:45	08.07.16	20:37	2:52	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с.Саратовка, 146чел 19-59 вкл.головой участок до оп.86. 20-37 вкл полностью. В пр.оп.94-95 с проводов сняли ветку	Уборка ф.14	0:29	08.07.2016 18:14	школа/4ТП/0,1 МВт	48	+28, гроза
Прим ЭС	10	Покровка	12	08.07.16	20:05	08.07.16	22:44	2:39	Откл. КУ"Земля"	повреждение в сетях потребителя		2:39		нет/6ТП/0,1 МВт	265	+23, дождь
Хаб ЭС	35	Ургал - Ургальская ЦЭС с отп Чегдомын	Т-301	08.07.16	20:35	08.07.16	20:35	0:00	1ст ДЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, гроза
Хаб ЭС	10	Чегдомын	12	08.07.16	20:35	08.07.16	20:37	0:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.			0:02		нет	51	+23. гроза
Прим ЭС	35	Лесозаводск - Карьер - Пантелеймоновка		08.07.16	21:10	08.07.16	21:25	0:15	МТЗ. АПВ запрет, РПВ усл.			0:15		2376чел / 0,5 МВт	125	+23. гроза
Прим ЭС	10	Чернышевка	20	08.07.16	23:35	09.07.16	1:32	1:57	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	Повреждение в сетях потребителя		1:57		350чел / 8ТП / 0,1 МВт	200	+23, пасмурно
Хаб ЭС	10	Анастасьевка	11	08.07.16	23:50	09.07.16	0:11	0:21	МТЗ, АПВ ну. РПВ ну	Включен без с.Петропавловка. (труднодоступный участок в лесу). В 10:25 вкл.полностью. Оп.202 заменены поврежд. изоляторф ф.А.В.		0:21		133чел / 1ТП / 0,03 МВт	60	+22, облачно
Прим ЭС	10	Промысловка	ф.11 РП ф.16	09.07.16	0:32	09.07.16	1:52	1:20	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	Обход без замечаний		1:20		1100чел / 16ТП / 0,4 МВт	533	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	5	09.07.16	5:53	09.07.16	6:03	0:10	МТО, АПВ неусп, РПВ усл.			0:10		1000чел / 8ТП / 0,2 МВт	33	+22, облачно
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	5	09.07.16	6:01	09.07.16	7:23	1:22	Земля, от КУ.	Вкл с выделенным участком без потребителя. Оп146/7 устранин наклон. Схема восстановлена в 18:32 10.7.16		1:22		250 чел / 7 ТП / 0,05 МВт	383	+19, облачно
Ам ЭЭС	10	Шимановск	28	09.07.16	6:37	09.07.16	6:37	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, облачно
Прим ЭС	10	Самарка	5	09.07.16	6:55	09.07.16	9:05	2:10	МТЗ. АПВ ну. РПВ ну.	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. ОП 193 убрана ветка		2:10		150чел / 4ТП / 0,1 МВт	200	+20, дождь
Прим ЭС	10	Чугуевка	10	09.07.16	7:30	09.07.16	8:13	0:43	МТЗ. АПВ ну, РПВ ну	Включен без трех ТП. В 10:51 включено все. Причина не установлена		0:43		2300чел / 27 ТП / 0,7 МВт	430	+20, дождь
Прим ЭС	10	Крыловка	2	09.07.16	7:45	09.07.16	7:49	0:04	МТО, РПВ усл.			0:04		70чел / 3ТП / 0,1 МВт	2	+20, дождь
Прим ЭС	10	Кировка	3	09.07.16	8:01	09.07.16	8:01	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, дождь
Прим ЭС	10	Кировка	10	09.07.16	8:01	09.07.16	8:01	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, дождь
Прим ЭС	10	Покровка	12	09.07.16	8:08	09.07.16	11:22	3:14	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед уч-ке		3:14		400 чел / 6ТП / 0,1 МВт	320	+20, дождь
Прим ЭС	35	Манзовка - Черниговка		09.07.16	8:17	09.07.16	14:34	6:17	ЗЗ	ВЛ на х.х. Оп.169 одностоечная, деревянная, излом траверсы, схлест проводов. Устранено		0:00		нет	0	+23, дождь
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	5	09.07.16	8:35	09.07.16	12:10	3:35	"земля" от КУ	Погашено с.Добролюбово, с.Дальний-Восток, (178/46чел.). Включен без с.Добролюбово). В 15:01 все потр,запитаны. Повреждение на ведомственном ТП(скважина).		3:35		дс, школа / 324 чел /	383	+20, ясно
Прим ЭС	10	Барано-Оренбургская	1	09.07.16	8:54	09.07.16	9:26	0:32	МТЗ, РПВ усл			0:32		школа / 165 чел / 0,1 МВт / 6ТП	9	+18, гроза
Прим ЭС	10	Барано-Оренбургская	6	09.07.16	8:54	09.07.16	9:26	0:32	МТЗ, РПВ усл			0:32		школа / 13 ТП / 1500 чел / 0,3 МВт	178	+18, гроза
Прим ЭС	10	ТЭЦ Центральная	в РП-1 откл. ф-206	09.07.16	9:29	09.07.16	17:36	8:07	МТЗ	Обесточена 2сш-10 кВ ТП-1105, 2сш-10 кВ ТП - 1106. В 19:18 ТП-1105, ТП-1106 запитаны по 0,4 кВ. Повреждение концевой каб. муфты в РП-1 ф.206. Устранено	по 0,4 кВ	0:33	09.07.2016 10:02	о.Русский, ДВФУ / 0,01 МВт	5	+19, пасмурно
Хаб ЭС	110	ХТЭЦ-3 - Племерепродуктор с отп ВДЗ	С-44	09.07.16	9:52	09.07.16	9:52	0:00	НЗЗ 1ст, МТЗ 1 ст, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, ясно
Прим ЭС	10	Манзовка	6	09.07.16	10:13	09.07.16	10:17	0:04	МТО, АПВ выв, РПВ усл			0:04		школа / 12ТП / 2619 чел / 0,4 МВт	55	+22, дождь

Прим ЭС	10	Полевая	В-10-Т2	09.07.16	10:16	09.07.16	10:46	0:30	МТЗ	Обесточена Эсш-10 кв. Порезание в яч-ке ф.13 (следы перекрытия по бакам В 10, повреждение ТТ). Введена в работу без ф.13 (нагрузка переведена в 12:25 на ф.20). При наборе нагрузки отключился ф.19 (МТЗ,РПВну), по ф.21 появилась "земля" (откл. КУ). По ф.13 повреждения устранены, включен в 23:00		0:38		1560 чел / 1 МВт	535	+22, дождь
Прим ЭС	10	Сокольчи	2	09.07.16	10:30	09.07.16	13:23	2:53	МТЗ, РПВ ну	Включен без 6 ТП. В 14:38 включен полностью. Повреждение на вед.ТП		2:53		15ТП / школа - 2, больница / 569 чел / 0,5 МВт	2360	+22, гроза
Прим ЭС	10	Приозерная	6	09.07.16	10:37	09.07.16	10:44	0:07	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:07		школа / 220 чел / 0,1 МВт / 6ТП	10	+20, гроза
Прим ЭС	10	Полевая	19	09.07.16	10:54	09.07.16	12:34	1:40	МТЗ, РПВ не произв	Включен после обхода, причина не установлена		1:40		школа, дс / 12ТП / 800 чел /	556	+20, гроза
Прим ЭС	10	Полевая	21	09.07.16	10:54	09.07.16	14:13	3:19	"земля" от КУ, ф.А	Включен без 4ТП. В 15:43 включено все, в ТП-5242 заменили проходной изолятор.		3:19		школа / 360 чел / 9ТП /	265	+20, гроза
Хаб ЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ с отп СМР, КПУ, Березовка	№1	09.07.16	10:57	09.07.16	10:57	0:00	ДЗ 1 э, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Хаб ЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ с отп СМР, КПУ, Березовка		09.07.16	10:57	09.07.16	10:57	0:00	ДЗ 1 э, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Борисовка	8	09.07.16	11:00	09.07.16	11:12	0:12	МТЗ, РПВ усп			0:12		5 ТП / 0,01 МВт / 100 чел	3	+20, дождь
Хаб ЭС	110	ХТЭЦ-3 - Плепрепродуктор с отп ВДЗ	С-44	09.07.16	11:11	09.07.16	11:11	0:00	НЗЗ 1ст, МТЗ 1 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Крыловка	по ф.3 СП-1	09.07.16	11:46	09.07.16	11:49	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:03		2ТП / 98 чел / 0,08 МВт	1	+21, дождь
ЭС ЕАО	6	Хабаровская	4	09.07.16	12:05	09.07.16	12:05	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, гроза
Хаб ЭС	35	Южная - Некрасовка с отп Очистные сооружения	Т-42	09.07.16	12:06	09.07.16	12:06	0:00	ДЗ 2 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Хаб ЭС	35	Некрасовка - Очистные сооружения	Т-45	09.07.16	12:20	09.07.16	13:18	0:58	ДЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ усп		АВР-10 ПС Очистные сооружения	0:00		нет	0	+20, гроза
Хаб ЭС	35	Бройлерная-2 - Некрасовка	Т-46	09.07.16	12:20	09.07.16	13:18	0:58	ДЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ усп		АВР-10 ПС Некрасовка	0:00		нет	0	+20, гроза
Хаб ЭС	10	Некрасовка	13	09.07.16	12:30	09.07.16	13:38	1:08	"земля" от КУ	Повреждение КЛ-10 между ТП-3557 и ТП-3554(уч-к без потребителей). Повреждение КЛ 110 м отп ТП-3557 с стор ТП-3554		1:08		школа / 1704 чел / 0,6 МВт	703	+20, гроза
Хаб ЭС	35	Заозерная - Смирновка - ОПХ		09.07.16	13:10	09.07.16	16:42	3:32	Ав.откл	Обесточена ПС Смирновка. Выделен поврежденный уч-к (ВЛ-35 Смирновка - ОПХ), потребитель запитан в 16:42. Оп.15 заменили изоляторы. В 23:23, схема приведена в исходное состояние.		3:32		25 ТП / 737 чел / 0,5 МВт	1767	+20, гроза
Прим ЭС	10	Покровка	12	09.07.16	13:53	09.07.16	15:03	1:10	МТЗ, РПВ ну	Включен без трех ТП. В 16:05 включен полностью. В пр.оп. 272/18-272/19 убрали ветку с проводов, устранен схлест проводов		1:10		школа / 6ТП / 0,1 МВт / 400 чел	117	+24, морось
Прим ЭС	6	Партизан	9	09.07.16	14:06	09.07.16	14:08	0:02	МТЗ, РПВ усп			0:02		2856 чел / 1,5 МВт / 22ТП / школа	50	+24, дождь
Хаб ЭС	110	Корфовская - Гродеково	С-25	09.07.16	14:32	09.07.16	14:32	0:00	НЗЗ 2 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Полевая	16	09.07.16	15:26	09.07.16	17:30	2:04	"земля" от КУ ф.С	Повреждение на ведомственной отпайке		2:28		школа / 16ТП / 1000 чел / 0,7 МВт	1726	+26, ясно
Прим ЭС	10	Россия	7	09.07.16	16:27	09.07.16	16:32	0:05	МТЗ, РПВ усп			0:05		450 чел / 7ТП / 0,1 МВт	7	+26, ясно
ЭС ЕАО	10	ПТФ	128	09.07.16	16:36	09.07.16	16:41	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		150 чел / 3ТП	1	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	09.07.16	16:50	09.07.16	16:53	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:03		950 чел / 9ТП / школа	5	+22, гроза

Прим ЭС	10	Пластун	6	09.07.16	17:11	09.07.16	19:35	2:24	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без двух ТП. В 20-07 включен без ТП-1026. В 00-48 включили полностью. на оп.246 заменили изолятор, на оп.214 устранили		2:24		800 чел / 0,2 МВт / 8ТП / больница	280	+25, гроза
Прим ЭС	35	Марьяновка - Яблоновка		09.07.16	17:39	09.07.16	17:39	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+23, ясно
Прим ЭС	6	Береговая-2	7	09.07.16	18:13	09.07.16	19:15	1:02	МТО, АПВ выв	Повреждение на вед.уч-ке (КНС)	ф.25 Береговая-2	0:32	09.07.2016 18:45	КНС / 0,1 МВт / 1ТП	53	+24, ясно
Хаб ЭС	6	Падали	1	09.07.16	18:15	09.07.16	18:55	0:40	МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ	Наклон оп. 1-00/28 (болото). Выправили		0:40		нет / 100 чел / 0,03 МВт	20	+24, ясно
Прим ЭС	10	Ярославка	25	09.07.16	18:55	09.07.16	19:00	0:05	МТО, АПВ нет, РПВ усп			0:05		878 чел / 6ТП / ддом / 0,3 МВт	64	+24, гроза
Прим ЭС	10	Ярославка	7	09.07.16	18:55	09.07.16	19:00	0:05	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:05		309 чел / 0,4 МВт / 16ТП / школа, дальзавод	24	+24, гроза
Прим ЭС	10	Ярославка	11	09.07.16	18:55	09.07.16	19:00	0:05	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:05		61 чел / 0,01 МВт / 2ТП	4	+24, гроза
Прим ЭС	110	Тайфун	T1	09.07.16	18:58	10.07.16	1:10	6:12	ДЗТ	Обесточены 1,2щ-10 кВ (Т2 в резерве). Поврежден РВС-10 ф.А. В 01-10 РВС заменен, Т1 включен в работу.	T2	0:31	09.07.2016 19:29	0,4 МВт / 386 чел	206	+24, гроза
Прим ЭС	35	Осиновка - Ивановка		09.07.16	19:30	09.07.16	20:35	1:05	МТО, РПВ усп	Обесточена ПС Ивановка, обеспечен резерв. ВЛ включен после осмотра ПС	по 35 кВ от ПС Речная	0:17	09.07.2016 19:47	2МВт / 7090 чел	496	+24, гроза
Прим ЭС	10	Барано-Оренбургская	6	09.07.16	20:39	09.07.16	20:42	0:03	МТЗ, РПВ усп.	с.Барановка с.Богуславка, 1500чел		0:03		школа, дет.приют/0,3 МВт/13ТП	21	+19, гроза
Прим ЭС	10	Кировка	4	10.07.16	7:34	10.07.16	7:34	0:00	МТЗ, АПВ усп.	часть п.Кировка		0:00		нет / 0,1 МВт / 2ТП	0	+20, обл.
Прим ЭС	10	Кировка	10	10.07.16	7:34	10.07.16	7:34	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка, 544чел		0:00		нет/23ТП	0	+20, обл.
Прим ЭС	10	Суражевка	2	10.07.16	7:38	10.07.16	11:12	3:34	МТЗ, РПВ ну	Пр.оп.15-16, 27-28 ветки деревьев касались проводов.		0:48		нет / 2ТП	1200	+20, обл.
Прим ЭС	10	Суражевка	15	10.07.16	7:38	10.07.16	8:26	0:48	МТЗ, РПВ ну	При переводе нагрузки с ф.2 на ф.15		0:48		нет / 3ТП	160	+20, обл.
Прим ЭС	10	Манзовка	3	10.07.16	8:12	10.07.16	8:17	0:05	МТЗ, РПВ ну	с.Халкидон, Светлое, 1293чел. Повреждение на вед.отпайке.		0:05		нет/0,4 МВт/21 ТП	26	+26, ясно
Прим ЭС	10	Манзовка	6	10.07.16	8:12	10.07.16	8:17	0:05	МТЗ, РПВ усп.	с.Монастырище, 2619чел		0:05		нет/0,4 МВт/12 ТП	33	+26, ясно
Прим ЭС	10	Ольга	5	10.07.16	8:29	10.07.16	9:01	0:32	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка, 432чел		0:32		школа/11ТП/0,2 МВт	99	+25, ясно
Хаб ЭС	10	Черняево	6	10.07.16	8:50	10.07.16	8:52	0:02	МТЗ, РПВ ну	Включен без двух погран.застав (перешли на ДГ). В 13:20 вкл.полностью. Оп.24/41 повреждение 2-х изоляторов.		0:02		3 п/з	8	+25, ясно
Прим ЭС	110	2Р - Амурская с отп 1Р-тяг		10.07.16	11:02	10.07.16	11:02	0:00	2Р: ДЗЛ (ф.С), АПВ усп, Амурская: ДЗЛ (ф.С), АПВ усп	Пр.оп. 33-34 перекрытие на дерево (ветки касались провода), дерево сломано.		0:00		нет	0	+22, ясно
Прим ЭС	6	Партизан	9	10.07.16	12:38	10.07.16	12:39	0:01	МТО, РПВ усп	ТП-7451 поврежден КЛ-6 от В-6-Т1 в стор Т1. В 14:25 демонтирован Т1 и смонтирован в другую камеру, включен в работу		0:01		2856 чел / 1,6 МВт / 22ТП / школа	27	+22, ясно
Прим ЭС	10	Троица	25	10.07.16	13:38	10.07.16	14:28	0:50	МТЗ, РПВ ну	Запитано 60% нагрузки. Повреждение на Ркл10 оп.218, видны следы перекрытия на изоляторах 10кВ и корпусе ТН10 питания ЦУ Ркл. В 18:36 включили полностью. Ркл10 оп.218 управляется только по месту (без автоматики). Демонтирован поврежденный ТН-10кВ.		0:50		140 чел / 0,6 МВт / 37ТП / школа, в/ч, насосная	1200	+27, ясно
Ам ВЭС	6	Бурейск	30	10.07.16	15:10	10.07.16	16:41	1:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	повреждение в сетях потребителя на вед.уч-х		1:31		адм, ФСБ, водоканал / 12ТП / 0,4МВт / 1321 чел	750	+25, ясно
Прим ЭС	6	Телецентр	21	10.07.16	20:17	12.07.16	5:00	32:43	МТЗ, АПВ нет.	Находился на х.х. Определено МП 160 м от ТП-ТНС "Уборевича" в сторону ПС ТЦ (вся длина кабеля 470 м). Устранено		0:00		нет	0	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	10.07.16	21:49	11.07.16	17:17	19:28	Откл. КУ"Земля"	Выделен участок от ОП5-00/1 до ОП 5-00/1-132. Оп.52/00/34 поврежден изолятор. Устранено, схема восстановлена в 18:17 12.7.16	ф.222 ПС Дежнево	2:29	11.07.2016 0:18	нет / 0,05МВт	120	+23, обл.
Ам СЭС	35	Ключевая - Черняево		11.07.16	0:32	11.07.16	0:45	0:13	МТО, АПВ не раб., РПВ усп.	Гроза		0:13		1600 ч./0,1 МВт	22	+20, гроза
Ам СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		11.07.16	3:40	11.07.16	3:40	0:00	НЗНП, АПВ усп.	гроза		0:00		нет	0	+20, гроза
Ам ЗЭС	10	Новокиевка	6	11.07.16	4:28	11.07.16	4:37	0:09	МТО, АПВ ну., РПВ усп.	с. Н-Увал, с. Новокиевка, п.Пионерский, с. Путияно, с. Таскино, 1900ч.		0:09		нет	22	+20, гроза

Ам ЭЭС	35	Новокиевка - Белоярово		11.07.16	4:42	11.07.16	4:42	0:00	МТЗ, АПВ усл.	Гроза		0:00		нет	0	+20, гроза
Ам ЭЭС	10	Уландочка	3	11.07.16	4:57	11.07.16	4:57	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, гроза
Ам ЦЭС	10	Кооперативная	10	11.07.16	5:01	11.07.16	5:01	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, пасм.
Ам ЭЭС	10	Краснояррово	9	11.07.16	5:10	11.07.16	7:53	2:43	МТО, АПВ ну., РПВ ну	с.Леонтьевка, Антоновка, 160ч. Оп. №7 заменено 2 изолятора.		2:43		нет	40	+20, гроза
Прим ЭС	10	Сергеевка	12	11.07.16	7:56	11.07.16	8:00	0:04	Ав. Откл., РПВ усл.	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский, 410чел		0:04		школа/15ТП/0,2 МВт	20	+21, обл.
Прим ЭС	10	Крыловка	3	11.07.16	8:09	11.07.16	8:09	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+21, обл.
Прим ЭС	6	Кожзавод	20	11.07.16	9:30	11.07.16	9:33	0:03	МТЗ. РПВ усл			0:03		100чел, 0,1 МВт, 5 ТП, База УКФ, база СУТЭЦ	20	+19, пасм
Ам СЭС	10	Ключевая	4	11.07.16	9:36	11.07.16	10:00	0:24	МТО. АПВ нет. РПВ не произв	Пр.оп.23-24 убрана ветка тополя.		0:24		Больница, д/с, водозабор / 15ТП / 200 чел / 0,3 МВт	130	+26, ветер
Ам ВЭС	6	Мебельная	3	11.07.16	10:17	11.07.16	10:17	0:00	МТЗ-1. АПВ усл			0:00		нет	0	+29, ветер
Ам ВЭС	10	Набережная	10	11.07.16	11:00	11.07.16	11:00	0:00	МТЗ-1. АПВ усл			0:00		нет	0	+29, ветер
Ам СЭС	10	Магдагачи	12	11.07.16	11:07	11.07.16	11:07	0:00	МТО. АПВ усл			0:00		нет	0	+27, гроза
Ам СЭС	10	Магдагачи	6	11.07.16	11:32	11.07.16	11:32	0:00	МТО. АПВ усл			0:00		нет	0	+27, гроза
Ам ВЭС	10	Болдыревка	6	11.07.16	12:14	11.07.16	14:26	2:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Убрано дерево пр.оп.125-126 без повреждения провода.		2:12		ФАП, школа, АТС, скважина / 5ТП / 0,07МВт / 283 чел	129	+29, ветер
Ам ВЭС	10	Набережная	6	11.07.16	12:40	11.07.16	12:40	0:00	МТЗ-2. АПВ усл			0:00		нет	0	+31, ветер
Ам ВЭС	6	Бурейск	24	11.07.16	12:50	11.07.16	12:53	0:03	МТЗ-2. АПВ ну. РПВ усл			0:03		нет / 150 чел / 10ТП / 0,12МВт	6	+31, ветер
Ам ВЭС	10	Пера	6	11.07.16	13:25	11.07.16	13:25	0:00	МТЗ-2. АПВ усл			0:00		нет	0	+31, ветер
Ам СЭС	35	Овсянка - Чалбачи		11.07.16	13:40	11.07.16	13:51	0:11	МТЗ. АПВ нет. РПВ усл			0:11		2600 чел / 1МВт	189	+27, гроза, ветер
Ам СЭС	10	Исток	16	11.07.16	14:08	11.07.16	14:10	0:02	МТО. МТЗ. АПВ нет. РПВ усл			0:02		ФНС, насосная / 1ТП / 100 чел	20	+27, гроза, ветер
Ам СЭС	10	Исток	15	11.07.16	14:10	11.07.16	14:12	0:02	МТО. АПВ нет. РПВ усл			0:02		Школа, д/с / 150 чел / 5ТП	30	+27, гроза, ветер
Ам ЦЭС	10	Западная	38	11.07.16	14:44	11.07.16	14:56	0:12	МТО. АПВ запрет. РПВ усл			0:12		нет / 26ТП / 0,4МВт	77	+27, ветер
Ам ЭЭС	10	Реммаш	19	11.07.16	14:47	11.07.16	15:00	0:13	МТЗ. РПВ усл			0:13		нет	191	+27, ветер
Ам ВЭС	6	Бурейск	13	11.07.16	15:14	11.07.16	15:14	0:00	МТЗ-1. АПВ усл			0:00		нет	0	+27, ветер
Ам СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		11.07.16	15:20	11.07.16	15:20	0:00	1здЗ. АПВ усл	ИМФ 70,9км ф.-А,С.		0:00		нет	0	+27, гроза
Ам ЦЭС	10	Кооперативная	4	11.07.16	15:21	11.07.16	15:21	0:00	МТЗ. АПВ усл			0:00		нет	0	+27, ветер
Ам СЭС	10	Речная	5	11.07.16	17:03	11.07.16	18:10	1:07	МТО. АПВ нет. РПВ ну.	Сняты ветки пр.оп.41-42.		1:07		милиция, адм-я, школа, д/с, прокуратура, суд, РУЭС / 13ТП / 0,4МВт / 250 чел	450	+27, ветер
Ам ЦЭС	110	Озёрная - Полевая		11.07.16	17:13	11.07.16	18:06	0:53	Озёрн.: 3ст ТЗНП. АПВ выв. РПВ усл. Полев: ВЧТО-3. АПВ выв. РПВ усл	Рем. схема, разомкнут транзит. На ПС Ивановка отключен В-110 Волково для работ по программе в цепях РЗА СВ-110 на ПС Озёрная. Обесточены ПС-110 Полевая, Анновка, Ивановка, ПС-35 Дмитриевка, Правовосточная. Через 3 мин на ПС Озёрная вкл. СВ-110, запитана ПС Анновка. Ч/з 37 мин запитана ПС Ивановка, Дмитр, Правовост (2,6МВт) по сети 35кВ. Ч/з 53 мин на ПС Полевая вкл В-110 Озёрная, запит. ПС Полевая (2,5МВт). В 18:43 замкнут транзит (на ПС Ивановка включен В-110 Волково). 12.7.16 по ВЛ-110 Озёрная - Полевая произведён обход, замечаний нет.		0:53		15000 чел / 5,1МВт	3500	+27, ветер
Ам ЭЭС	10	Новоивановка	1	11.07.16	17:16	11.07.16	19:35	2:19	МТЗ. АПВ, РПВ ну.	Включен после обхода, причина не установлена		2:19		скважина / 618 чел / 4ТП / 0,05МВт	102	+28, ветер
Прим ЭС	10	178-Ф	31	11.07.16	17:32	11.07.16	18:42	1:10	МТО. РПВ ну	Вкл. без ТП-82152 и ТП -82154. В 22:14 выведен поврежденный участок КЛ от ТП-82152 до ТП-82154 без нагрузки, все включено		1:10		насосная, школа, церковь / 12ТП / 0,12МВт / 1800 чел	140	+20, ветер
Ам ЦЭС	10	Дим	10	11.07.16	17:52	11.07.16	20:04	2:12	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Пр.оп.14-18 убраны ветки с проводов		2:12		в/н башня / 6ТП / 200 чел	67	+28, ветер
Ам ЦЭС	10	Дим	11	11.07.16	17:52	11.07.16	20:07	2:15	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Пр.оп.14-18 убраны ветки с проводов (совместн.подвес с ф.10)		2:15		летний лагерь / 2ТП / 0,03МВт	53	+28, ветер
Прим ЭС	10	Промысловка	13	11.07.16	18:54	11.07.16	20:09	1:15	МТО. РПВ ну	Запитано 60% нагрузки. В 20:55 включено все. Причина не установлена		1:15		госпиталь, школа, поликлиника / 29ТП / 520 чел	1375	+20, ветер

Ам ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1, 2	11.07.16	20:55	11.07.16	20:55	0:00	3 ст.НЗНП, АПВ усп		0:00		нет	0	+28, гроза	
ЭС ЕАО	10	Известковая	78	11.07.16	21:29	11.07.16	21:29	0:00	МТЗ. АПВ усп		0:00		нет	0	+29, ясно	
Ам ЗЭС	35	Коболдо - Токур		12.07.16	9:35	12.07.16	9:40	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Обход 13.7.16, оп. №70 несанкционированный спил дерева без повреждения провода..	0:05		2289чел / 0,8МВт	64	+22, пасм	
Прим ЭС	6	Волчанец	9	12.07.16	14:40	12.07.16	14:47	0:07	ав. откл. РПВ усп		0:07		детсад / 0,2 МВт / 10 ТП / 200 чел	24	+24, пасм	
Ам ЗЭС	6	10/70	27	12.07.16	16:02	12.07.16	16:05	0:03	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп		0:03		ТУСМ / 1ТП / 0,14МВт	7	+28, облачно	
Ам ЗЭС	10	Костюковка	2	12.07.16	16:17	12.07.16	16:30	0:13	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп		0:13		скважина / 0,06МВт / 6ТП	13	+27, гроза	
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	12.07.16	17:20	12.07.16	17:20	0:00	МТЗ. АПВ усп		0:00		нет	0	+29, ясно	
Прим ЭС	35	Спутник - Угловая		12.07.16	19:04	12.07.16	20:32	1:28	МТЗ. АПВ блинк. не выпал. РПВ усп	ВЛ 35 Заводская-Угловая в плановом ремонте. Обесточена ПС Угловая. На ПС Спутник под РЛ ВЛ 35 Спутник-Угловая обнаружена мертвая ворона (незначительные подгары на изоляторах РЛ).	1:28		4340 чел / 6МВт	8800	+20, пасм	
Прим ЭС	35	Сахарный ключ	В-35 КВЛ Спутник и В 6 Т1	12.07.16	19:04	12.07.16	22:13	3:09	Диф.защита Т1	На ПС Спутник нормальная схема: СВ-35 включен. Обесточена 1С-35/6кВ ПС Сахарный ключ, включен СВ-6кВ, запитана 1С-6кВ. На ПС Сах.ключ осмотр Т1, 1С-35кВ, замечаний нет. Включен на х.х. с разобранными шлейфами по стороне 6 кв. В 23:40 соединены шлейфа 6 кв, включен в работу по норм.схеме. 13-14.7.16 проведена проверка РЗА, замечаний нет.	Т2 (вкл. СВ-6)	0:57	12.07.2016 20:01	2000 чел / 1.3МВт	1235	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Башурово	79	12.07.16	19:11	12.07.16	19:21	0:10	МТО. АПВ не раб. РПВ ну	Вкл. без ТП-65 (повреждение по 0,4 кВ, сгорели ПК-10). Устранено 13.7.16 в 16:57.	0:10		нет / 0,04МВт / 2ТП / 200 чел	6	+29, ясно	
Ам ЦЭС	10	Сергеевка	14	12.07.16	19:45	12.07.16	22:43	2:58	КУ "земля"	Неустановленным а/м обрыв провода пр.оп. 8-10, повреждение ж/б оп.9. Сообщено в полицию, СБ. Устранено (перетяжка провода)	2:58		нет / 1ТП / 50 чел /	25	+20, дождь	
Прим ЭС	6	Ярославка	6	12.07.16	20:25	12.07.16	21:15	0:50	КУ "земля"	с.Лунки, с.Березовое, 1039 чел. Включили без отп.на с.Березовое. В 23:30 включен полностью. Оп.193 снято гнездо	0:50		школа, скважины / 17ТП / 0,4МВт	332	+20, пасм	
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	12.07.16	21:40	13.07.16	0:00	2:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед ТП.	2:20		950 чел / 9ТП / школа / 0,1 МВт	188	+20, ясно	
Прим ЭС	35	Посьет	Т2	13.07.16	0:12	13.07.16	1:21	1:09	МТЗ (сгорел ПСН-35 Т2 ф.А)	Повреждение на вед ф.11	Т1	0:44	13.07.2016 0:56	1124 чел / 1,5 МВт / 30ТП	1100	+20, облачно
Ам ЦЭС	10	Сергеевка	6	13.07.16	1:44	13.07.16	2:04	0:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп		0:20		нет 1100 чел / 0,15 МВт	58	+15, туман	
Ам ЗЭС	10	Шимановск	28	13.07.16	4:21	13.07.16	4:21	0:00	МТЗ, АПВ усп		0:00		нет	0	+20, ясно	
Хаб ЭС	10	Федоровка	1	13.07.16	5:10	13.07.16	5:35	0:25	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед ТП	0:25		водозабор / 0,1 МВт	50	+22, ясно	
ЭС ЕАО	10	БВС	185	13.07.16	06:40	13.07.16	07:41	1:01	МТО, АПВ, РПВ неусп	Повреждение в сетях потребителя	1:01		нет / 12ТП / 1500 чел / 0,17МВт	178	+22, дождь	
Ам ЗЭС	10	Красноярво	1	13.07.16	7:26	13.07.16	9:11	1:45	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	Вкл с выделенным участком без потребителя. Оп.155 заменены 2 изолятора. Вкл полностью.	1:45		больница / 11ТП / 2059 чел / 0,15МВт	257	+21, пасмурно	

Прим ЭС	35	Голдобин	В-35-Т1	13.07.16	7:40	13.07.16	8:26	0:46	МТЗ	08:05 отключение в 35 Голдобин-РП-4 (МТЗ 2 ст.), без напряжения 2С 35, 6 ПС Рыбпорт (2,0 МВт/ 4570 чел., часть г.Владивостока), вкл. в 8:18. На ПС Голдобин, поврежден ТН 35 1С, шлейф ТН 35 1С ф."С" в сторону РШ 35 ТН 35 1С отгорел, упал на землю, разрушение опорного изолятора на РШ 35 ТН 1С в сторону ТН 35 1С ф."С". Обнаружено 2 вороны на РШ 35 ТН 35 1С и на самом ТН 35 1С. Для вывода в ремонт поврежденного ТН-35-1С на 13 мин (8:16-8:29) обесточивали часть г.Владивостока, 7770 чел/ 3 МВт. В 16:30 произведена замена ТН 35 1С, АВР 14.7.16 не проводили до вкл КЛ Рыбпорт - РП4 (во избежании ограничений). 15.7.16 в 06:32 Голдобин 1С 35 выведена из работы для БВР по ремонту РШ 35 ТН 1С. В 8:22 1С 35 введена в работу, все замечания по ТН 1С устранены.	АВР-35, 6 усл	0:00		нет	0	+20, морось
ЭС ЕАО	10	КРС	167	13.07.16	07:45	13.07.2016	09:10	1:25	Земля, от КУ.	Самоустранилась		1:25		Насосная, водозабор / 2ТП / населения нет	11	+22, дождь
Прим ЭС	35	Голдобин - РП-4		13.07.16	9:36	13.07.16	11:09	1:33	МТЗ, АПВ выв.	Повреждение на КЛ Рыбпорт - РП 4 (40м от РП4), разработан котлован, смонтированы 2 муфты. Кабель сдан под испытания. 14.07.16 15:45 обнаружено второе место повреждения по ф.С 322 м от ПС Рыб.порт. Разработан котлован, повреждение каб муфты между новым и старым кабелем по одной фазе. 15.7.16 установлена однофазная муфта, кабельная вставка 1,5метра, ВВ испытания прошел успешно. В 4:42 вкл. на х.х., в 5:16 под нагрузку.	СВ 36,6 кв	0:04	13.07.2016 9:40	часть г.Владивосток / 4570 чел / 2 МВт	133	+20, морось
Прим ЭС	10	Родина	1	13.07.16	10:28	13.07.16	10:32	0:04	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усл.			0:04		200чел / 1ТП / 0,04МВт	3	+23, пасмурно
Прим ЭС	10	Родина	6	13.07.16	10:33	13.07.16	10:36	0:03	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усл.			0:03		360чел / 6 ТП / 0,01 МВт	3	+23, пасмурно
Прим ЭС	35	Камень-рыболов - Платоновка - Ильинка		13.07.16	11:23	13.07.16	18:30	7:07	Земля, от КУ.	Восстановлен провод на оп. 222 (обрыв провода в зажиме "лодочка" в сторону оп. 221 ф."А").	ВЛ 35кВ Новокачаловка - Платоновка	1:15	13.07.2016 12:38	насосные / 2,35 МВт	2941	+24, мелкий дождь
Ам СЭС	10	Светлая	7	13.07.16	11:36	13.07.16	13:18	1:42	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Оп. 170 заменен изолятор, схлест.		1:42		локатор, аэропорт / 7 ТП / 0,05МВт / населения нет	100	+22, облачно
Прим ЭС	35	Уссурийск-1 - Студгородок		13.07.16	11:44	13.07.16	14:05	2:21	МТО, АПВ ну	ПС Студгородок повреждение в 35 Т1, при производстве переключений по выводу в ремонт Т2 ПС Студгородок в момент включения СВ-6 (СВ-6 отключился с погашением 1С 6 кв ПС Студгородок). В 35 Т1 выведен в кап.ремонт. Произведена замена. 14.7.16 регулировка мех части, 15.7.16 произведена наладка вторичных цепей, испытания в 35 Т1 не прошел. Включен 20.7.16.	СВ 6кВ	0:21	13.07.2016 12:05	4940чел / 2,8 МВт	980	+24, мелкий дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан	222	13.07.16	11:52	13.07.2016	12:01	0:09	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усл			0:09		насосная / 9ТП / 790 чел / 0,1МВт	15	+22, дождь
Хаб ЭС	10	НТЭЦ	16	13.07.16	12:35	13.07.16	13:07	0:32	МТО, АПВ, РПВ не усп.	Включен в 13:07 без ТП-31, остались погашены 38 частных домов. Снята магнитная лента на вводе в ТП (наброс).		0:32		800чел / 0,2 МВт	130	+22 дождь, гроза
Прим ЭС	10	Чернышевка	В10 Т2	13.07.16	13:31	13.07.16	14:25	0:54	МТЗ, РПВ усл.	Обесточена 1,2С 10 кв ПС Чернышевка.		0:54		2400чел / 77ТП / 1 МВт	900	+24, пасмурно
Ам ВЭС	10	Поярково	14	13.07.16	13:58	13.07.16	13:58	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+25, облачно
Хаб ЭС	10	ЦРП-24	7	13.07.16	16:14	13.07.16	16:40	0:26	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Выделен поврежденный участок, пр.211-212 убрано 2 дерева.		0:26		100чел / 0,15 МВт	166	+22, пасмурно
Ам ЗЭС	10	Костюковка	2	13.07.16	18:10	13.07.16	18:10	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+25, ветер
Ам ЗЭС	35	Огоджа - Софийск		13.07.16	18:30	13.07.2016	18:30	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, ветер

Прим ЭС	110	Промысловка - С55		13.07.16	19:00	13.07.16	19:00	0:00	НЗЗ 1,2 ст, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, неб дождь
Прим ЭС	6	Раковка	4	13.07.16	19:54	13.07.2016	21:50	1:56	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Вкл. без 3-х ТП в с. Боголюбовка. ТП-1043 течь воды по проходным изоляторам устранена и вкл. полностью в 00:50.		1:56		450чел / 5 ТП / 0,1 МВт	193	+25, облачно
Прим ЭС	10	Лучегоorsk	11	13.07.16	20:25	13.07.16	20:25	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+22. дождь
Прим ЭС	10	Манзовка	6	13.07.16	21:28	13.07.16	21:37	0:09	МТО. РПВ усп	Монастырище, 2619чел.		0:09		нет / 0,5МВт / 12ТП	75	+23, дождь
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	2	13.07.16	22:59	13.07.16	23:08	0:09	МТЗ. РПВ усп	Корфовка, 200чел.		0:09		нет / 0,03МВт / 5ТП	6	+21. дождь
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	3	13.07.16	22:59	13.07.16	23:01	0:02	МТЗ. РПВ усп	Николольвовск, 200чел.		0:02		нет / 0,1МВт / 2ТП	4	+21. дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	14.07.16	0:01	14.07.16	0:52	0:51	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Биджан, 2227 чел. Ж/б оп. №221-00/66 сбита а/м (гос.н. А244СР 79), выделена из схемы. Сообщено в СБ, полицию.	ф-233	0:51		школа, д/сад / 15ТП / 0,16МВт	139	+22, пасм
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	2	14.07.16	0:38	14.07.16	1:13	0:35	МТЗ. РПВ ну.	Повреждение в сетях потребителя		0:35		нет / 0,03МВт / 5ТП	15	+21. дождь
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	5	14.07.16	0:40	14.07.16	2:25	1:45	КУ "земля"	с Лермонтовка, с.Добролюбово, с.Дальний-Восток, 800чел. Вкл без ТП-8010, повреждение проходных изоляторов. 14:05 устранено.		1:45		нет / 22ТП / 0,4МВт	490	+19. дождь
Хаб ЭС	10	РП Князеволконское	2	14.07.16	1:46	14.07.16	3:05	1:19	ав. Откл. РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП-2049.		1:19		нет / 5ТП / 0,15МВт / 50 чел	198	+19. дождь
Прим ЭС	10	Чкаловка	13	14.07.16	1:50	14.07.16	1:50	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+20. дождь
Прим ЭС	10	Чкаловка	СВ-10	14.07.16	1:50	14.07.16	2:10	0:20	МТЗ. РПВ усп	Обесточивалась 2С-10 кВ (Ф-9,11,13).		0:20		3456 чел / 0,62 МВт	207	+20. дождь
Прим ЭС	10	Мельгуновка	5	14.07.16	2:09	14.07.16	3:10	1:01	МТЗ. РПВ ну.	часть с.Мельгуновка, 345чел. Вкл. без ТП № 3291 разрушение проходных изоляторов ф.-В, С. 11-39 устранено, схема восстановлена.		1:01		нет / 0,1МВт / 5ТП	81	+20. дождь
ЭС ЕАО	10	Камышовка	102	14.07.16	3:08	14.07.16	6:43	3:35	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Даниловка, 650 чел. Вкл. без КТП-773, обрыв шлейфа от приёмного портала до ввода. Устранено 13:20.	ф-114	0:45	14.07.2016 3:53	нет / 8ТП / 0,1МВт	61	+20. дождь
Ам ЦЭС	10	Хохлатская	2	14.07.16	3:45	14.07.16	5:32	1:47	КУ "земля"	Вкл. без отп. на ТП 1802 (22 частных дома), наклонена оп. №1/6 в болоте. 15:18 установлена плавающая опора, схема восстановлена.		1:47		нет / 50 чел / 2ТП	30	+13. ясно
Хаб ЭС	6	ГВФ	20	14.07.16	3:47	14.07.16	7:25	3:38	КУ "земля"	ж.д Округ г. Хабаровска. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП-2187.		3:38		0,26МВт	945	+20. дождь
Прим ЭС	10	Новосельская	3	14.07.16	4:13	14.07.16	4:14	0:01	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп	часть с.Новосельское, 1251чел.		0:01		нет / 0,1МВт / 5ТП	2	+20. дождь
Прим ЭС	10	Новосельская	4	14.07.16	4:13	14.07.16	4:14	0:01	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп	часть с.Новосельское, 375чел		0:01		нет / 0,1МВт / 5ТП	2	+20. дождь
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	14.07.16	4:20	14.07.16	5:25	1:05	МТЗ. АПВ, РПВ ну	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП-3021.		1:05		насосная / 0,8МВт / 20ТП	725	+20. дождь
Прим ЭС	10	Новосельская	3	14.07.16	4:39	14.07.16	4:40	0:01	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп	часть с.Новосельское, 1251чел. Обнаружено повреждение ТТ в лч.Ф-3 по Ф"А". Заменены с переводом нагрузки в 16:10		0:01		нет / 0,1МВт / 5ТП	1	+20. дождь
Прим ЭС	10	Новосельская	4	14.07.16	4:39	14.07.16	4:40	0:01	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп	часть с.Новосельское, 375чел		0:01		нет / 0,1МВт / 5ТП	1	+20. дождь
Хаб ЭС	10	Бройлерная-2	20	14.07.16	4:45	14.07.16	5:20	0:35	ав. Откл. РПВ ну	Вкл. основная часть нагрузки, без 12 ТП (100 чел). В 7:50 вкл.без вед участка, повреждение у потребителя.		0:35		нет / 16ТП / 0,2МВт / 120 чел	163	+20. дождь
Прим ЭС	10	Новосельская	2	14.07.16	5:34	14.07.16	6:09	0:35	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп	часть с.Новосельское, 80чел.		0:35		насосная / 2ТП / 0,02МВт	12	+20. дождь
Прим ЭС	10	Чкаловка	9	14.07.16	6:09	14.07.16	6:09	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+20. дождь
Прим ЭС	10	Чкаловка	СВ-10	14.07.16	6:09	14.07.16	6:40	0:31	МТЗ. РПВ усп	Обесточивалась 2С-10 кВ (Ф-9,11,13).		0:31		3456 чел / 0,62 МВт	320	+20. дождь
Прим ЭС	10	Рождественка	8	14.07.16	6:14	14.07.16	8:53	2:39	МТО. РПВ ну	Под оп.97 обнаружена ворона, обход ВЛ выполнили полностью, включен частями.		2:39		240 чел / 2ТП / 0,01МВт	80	+20. дождь
Хаб ЭС	6	НТЭЦ	16	14.07.16	6:17	14.07.16	6:52	0:35	КУ "земля"	Ник-на-Амуре-800ч. Вкл. без ТП-110 (повреждение КЛ), обесточен 51 часный дом/ 150 чел. 13:20 устранено.		0:35		нет / 11ТП / 0,3МВт	280	+20, облачно
Прим ЭС	10	Манзовка	6	14.07.16	7:22	14.07.16	7:29	0:07	МТО. РПВ усп	Монастырище, 2619чел.		0:07		нет / 0,5МВт / 12ТП	58	+19. дождь
Прим ЭС	10	Манзовка	15	14.07.16	8:17	14.07.16	8:20	0:03	МТО. АПВ ну, РПВ усп			0:03		нет	9	+18, дождь
Прим ЭС	10	Манзовка	6	14.07.16	8:17	14.07.16	8:20	0:03	МТО. РПВ усп	Монастырище, 2619чел.		0:03		школа / 0,15МВт / 12ТП	15	+18, дождь

Ам ВЭС	35	Златоустовск - Ольгинск		14.07.16	8:40	14.07.16	8:40	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, ясно
Ам СЭС	6	Энергия	514	14.07.16	9:10	14.07.16	9:27	0:17	МТЗ, АПВ не раб, РПВ усл.			0:17		нет	45	+22, облачно
Прим ЭС	10	Касатка	7	14.07.16	9:15	14.07.16	11:14	1:59	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя		1:59		700чел / 21ТП / 0,3 МВт	793	+20, дождь
Прим ЭС	10	Манзовка	6	14.07.16	9:55	14.07.16	10:00	0:05	МТО, РПВ усл.	Монастырище, 2619чел.		0:05		школа / 0,4МВт / 12ТП	40	+18, дождь
Прим ЭС	10	Сергеевка	12	14.07.16	9:58	14.07.16	13:41	3:43	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	Пр.оп.390-391 убрали дерево с проводов, провода целые		3:43		410 чел / 15ТП / 0,1 МВт	743	+20, дождь
Прим ЭС	10	Лазо	4	14.07.16	11:20	14.07.16	13:02	1:42	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	Повреждение в сетях потребителя		1:42		300чел / 12 ТП / 0,2 МВт	340	+20, дождь
Прим ЭС	10	Родина	1	14.07.16	11:25	14.07.16	11:30	0:05	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усл.			0:05		200чел / 1ТП / 0,06 МВт	5	+20, дождь
Прим ЭС	10	Родина	4	14.07.16	11:25	14.07.16	11:30	0:05	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усл.			0:05		600чел / 4 ТП / 0,1 МВт	30	+20, дождь
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	4	14.07.16	12:38	14.07.16	13:01	0:23	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	Вкл без 1 ТП. 19:46 Убрана ветка в пр. 265-266		0:23		860 чел., детдом / 11ТП / 0,3 МВт	107	+22, дождь
Хаб ЭС	10	Некрасовка	14	14.07.16	14:00	14.07.16	14:20	0:20	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	Наброс ветки в пр. 1-2		0:20		4700чел, ЦРБ / 0,9 МВт	433	+22, дождь
Прим ЭС	10	Манзовка	6	14.07.16	14:17	14.07.16	14:23	0:06	МТО, АПВ неусп, РПВ усл.			0:06		2600чел / 12 ТП / 0,4 МВт	60	+18, дождь
Хаб ЭС	10	Вознесенская	13	14.07.16	15:12	14.07.16	17:21	2:09	Земля, от КУ.	Включен без КТП-80 (водоподъем, на ДГ). В 00:07 включен полностью, убрана поросль пролет опор 1301/61-1301/63.		2:09		200 чел / 4 ТП / 0,1 МВт	204	+21, дождь
Ам ВЭС	10	РП Семеновка	6	14.07.16	17:12	14.07.16	18:30	1:18	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	Вкл без 2-х ТП, пр. 38-39 падение дерева, обрыв 3-х проводов. Устранено 20:28.		1:18		300чел / 7ТП / 0,1 МВт	114	+23, пасмурно
Прим ЭС	10	Осиновка	6	14.07.16	18:15	14.07.16	18:17	0:02	МТЗ, АПВ неусп. РПВ усл.			0:02		900чел / 11ТП / 0,2 МВт	11	+21, дождь
Прим ЭС	10	Коммунар	2	14.07.16	18:38	14.07.16	18:41	0:03	МТЗ, АПВ неусп. РПВ усл.			0:03		50 чел / 5 ТП / 0,05 МВт	1	+21, дождь
Хаб ЭС	10	Эльбан	24	14.07.16	18:50	14.07.16	18:54	0:04	МТЗ, АПВ неусп. РПВ усл.			0:04		450чел / 5 ТП / 0,1 МВт	3	+19, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Береговая-2	40	14.07.16	19:14	14.07.16	20:15	1:01	МТО, АПВ, РПВ неусп.	ЦРП-101 яч.Ф16 следы перекрытия на изоляции МВ-6. Включили в работу с выделенной поврежденной КЛ без потребителя.		1:01		1200чел / 8ТП / 1,3 МВт	1300	+23, ветер
Ам ВЭС	10	Малиновка	7	14.07.16	20:02	14.07.16	21:31	1:29	КУ "земля"	Малиновка, 250 чел. Повреждение изолятора оп. №30.		1:29		НПС-27 "Восток" / 3ТП / 0,02МВт	21	+22, ясно
Хаб ЭС	10	Сергеевка	15	14.07.16	20:20	14.07.16	20:35	0:15	МТЗ. РПВ ну.	Вкл. без 2-х ТП, ТП-2074 повреждение конц. каб. муфты. Устранено в 22:51.		0:15		детсад / 12ТП / 120 чел / 0,2МВт	68	+15, пасм
Прим ЭС	6	ЛДК	В-6кВ Т2	14.07.16	21:24	15.07.16	0:14	2:50	Дуг. Защита	Обесточена 1,2С-6кВ ПС ЛДК, запитаны от Т1. Произведен осмотр ячейки В-6кВ Т2 замечаний не обнаружено. Во вторичных цепях РЗА СВ 6кВ заменили терристор	Т1	0:39	14.07.2016 22:03	3000 чел / 2,8МВт	1820	+20, пасм
Ам СЭС	10	Сковородино	5	15.07.16	0:16	15.07.16	0:17	0:01	МТО. АПВ ну. РПВ усп			0:01		водозабор / 0,12МВт / 5ТП / 2000 чел	2	+17, облач
Прим ЭС	6	Партизан	9	15.07.16	2:25	15.07.16	2:26	0:01	МТЗ. РПВ усл.			0:01		ТНС / 2856 чел / 22ТП / 1МВт	17	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	Анучино	17	15.07.16	7:01	15.07.16	7:04	0:03	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:03		2 насосные / 0,24МВт / 20ТП / 870 чел	12	+16, пасм
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	5	08.07.16	13:18	08.07.16	16:07	2:49	Откл. КУ"Земля"	с.Лермонтовка, ц/ус Лермонтовка, с.Добролюбово, с.Дальний-Восток, 800ч. В ТП80-04 заменили изолятор		2:49		нет	789	+25, обл.
Ам ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		15.07.16	7:41	15.07.16	12:01	4:20	ТНЭП 2ст., АПВ ну, ИМФ - ф.С- 56км.	на ПС Михайловка разрушение ОПН ТН110 ф. С. Обесточено: 2-е ПС 110кВ, 12 ПС 35кВ. (6,79 МВт, 25500 чел.). На ПС Тамбовка произведено ТО контактора солениода. На ПС Михайловка в 14:48 заменили ОПН 110 ф.А,С		0:58		6,79 МВт/25500 чел.	учтен	+23, ясно
Ам ЦЭС	110	Райчихинская ГРЭС - Михайловка		15.07.16	7:41	15.07.16	8:39	0:58	НЭП 2ст., АПВ не было (АПВ с КС)	на ПС Михайловка разрушение ОПН 110 ТН 110 ф. С. Обесточено: 2-е ПС 110кВ, 12 ПС 35кВ. (6,79 МВт, 25500 чел.). В 8:39 ВЛ включена, запитано 6,79 Мвт, 25500ч. На ПС Михайловка в 14:48 заменили ОПН 110 ф.А,С		0:58		6,79 МВт/25500 чел.	1740	+23, ясно

Ам ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольное		15.07.16	7:41	15.07.16	10:38	2:57	ТНЗНП 2ст., АПВ ну. ИМФ ф.А 8,5 км	Обесточена ПС 110 Раздольное. В 8:42 включена ВЛ 35кВ Тамбовка-Раздольное, все запитано. На ПС Тамбовка заменили катушку включения В 110 "Раздольное". В 15:38 схему привели в исходное состояние.	ВЛ 35 Тамбовка-Раздольное	1:01	15.07.2016 8:42	1,1 МВт/2797 чел.	1132	+23, ясно
Ам ЦЭС	110	Тамбовка - Дим		15.07.16	7:41	15.07.16	7:41	0:00	ТНЗНП 2ст., АПВ усл.			0:00		нет	0	+23, ясно
Прим ЭС	10	Сергеевка	16	15.07.16	9:42	15.07.16	10:00	0:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	часть с.Сергеевка, Ястребовка, Южная, 281чел. В 10-00 включен до оп.87 (без 3-х ТП). В 12-08 включено все. В пр.оп.98-99 убрана ветка		0:18		нет/14ТП/0,2 МВт	55	+20, обл.
Прим ЭС	10	Баневур	7	15.07.16	10:08	15.07.16	10:14	0:06	МТЗ, РПВ усл.	с.Горнотаежка		0:06		нет/0,1 МВт/3Тп	3	+20, гроза
Хаб ЭС	10	Бикин	5	15.07.16	10:58	15.07.16	11:28	0:30	Откл. КУ"Земля"	В 11:28 включен до Р-8 (без отпайки на с.Перевальное). В пролёте опор №106/97 - №106/98 упавшее дерево , повреждена изоляция. Устранено. в 16:22 включен полностью		0:30		нет	2	+25, обл.
Прим ЭС	6	ЦРП	ввод №2	15.07.16	11:42	15.07.16	11:54	0:12	Ав. Откл., РПВ усл.	11-42 на ЦРП отключился В-6 ввод №2 отключенных фидеров нет. 11-54 включили В-6 ввод №2 замеч.нет.		0:12		нет/0,5 МВт	125	+22, обл.
Прим ЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	15.07.16	12:11	15.07.16	21:25	9:14	ПНДЗ, АПВ ну., РПВ ну., ИМФ ф.В-72,3 км.	Обесточена 1/2 ПС Барабаш. Через 7 мин. обеспечен резерв. Пр. 134-135 произведена чистка просеки	на ПС Барабаш включен СВ бкВ	0:07	15.07.2016 12:18	нет/1200ч.	70	+21, обл.
Прим ЭС	10	Барано-Оренбургская	1	15.07.16	14:57	15.07.16	15:01	0:04	Ав. Откл., РПВ усл.	с.С-Алексеевк, с.Байкал, 165чел		0:04		школа/6ТП/0,1 МВт	16	+22, гроза
Прим ЭС	10	ЦРП ГРЭС	ф."Несвоев ка"	15.07.16	16:10	15.07.16	16:44	0:34	МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв.	часть п.Лозовый, 644чел. 16-44 включен до ТП-7415 (без ЗТП)17-49 ПЮЭС ПС ЦРП ГРЭС по Ф-Несвоевка включен без ТП-7310. В 18-43 включен полностью в пр.оп.109/8-109/9 убрали дерево с проводов, провода целые.		0:34		школа, интернат/12ТП/0,5 МВт	225	+24, ветер
Хаб ЭС	10	Племрепродуктор	22	15.07.16	18:30	15.07.16	20:45	2:15	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Дачи. повреждение концевой муфты на опоре №1. Устранено		2:15		нет/2ТП	45	+25, ясно
Хаб ЭС	10	Чегдомын	6	16.07.16	3:20	16.07.16	3:26	0:06	МТЗ, АПВ выв, РПВ усл.			0:06		250чел / 0,06 МВт	4	+16, облачно
Хаб ЭС	110	Иннокентьевка - Лидога - Троицкое		16.07.16	5:25	16.07.16	20:20	14:55	2ст ТЗНП, 3ст ДЗ, АПВ, РПВ не усп., ИМФ- ф.А 73 км.	ПС Лидога,Троицкая,6087 чел,2,6МВт. В пролете ОП 272-273 убрано дерево, провод не поврежден.		14:55		6087чел / 2,6 МВт	39169	+16, облачно
Ам ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	16.07.16	6:15	16.07.16	6:50	0:35	МТЗ, АПВ не усп., РПВ усл.			0:35		нет	36	+20, ясно
Прим ЭС	6	Штыково	2	16.07.16	10:10	16.07.16	10:29	0:19	МТЗ, РПВ ну	часть п.Кучелиново, 20чел. В 10-29 вкл. до оп.86(без 3 ТП). В 11-21 вкл. до оп. 169. (без 2 ТП).ПЮЭС ПС Вкл. полностью в 12-55. в пр. 267-286 убрали дерево.		0:19		нет/0,1 МВт/7ТП	33	+18, пасм.
Ам ВЭС	10	Архара	13	16.07.16	10:21	16.07.16	10:28	0:07	МТЗ, АПВ ну., РПВ усл.	п. Архара, 5500ч.		0:07		школа, администрация	85	+27, ветер
Хаб ЭС	10	Дубки	12	16.07.16	10:29	16.07.16	11:05	0:36	Ав. Откл., РПВ усл.	с.Князе-Волконка, 2500ч.		0:36		нет	216	+26, обл.
Юя ЭС	110	Лебединый - Алдан		16.07.16	14:15	16.07.16	15:17	1:02	НЗЗ, АПВ выв., РПВ усл.	Обесточена ПС Алдан. В 15:17 по прибытию персонала на ПС Лебединый РПВ усл. В пролете ОП 1-1А касание веткой провода при падении дерева (организацией ООО"Подрядчик ДВ" велись плановые работы по чистке просеки). Провод не поврежден, пострадавших нет.	по сети 35кВ	0:45	16.07.2016 15:00	7,8МВт/23084ч.	5850	+13, дождь
Ам ЦЭС	10	Ивановка	20	16.07.16	14:35	16.07.16	15:30	0:55	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с. Ивановка. В 15:30 включен без 2-х ТП. В17:00 включено все успешно. Замечаний нет.		0:55		нет/4ТП	35	+28, ясно
Ам ВЭС	10	Поярково	4	16.07.16	15:20	16.07.16	15:20	0:00	МТЗ, АПВ усл.	Поярково, 2000ч.		0:00		больница,администрация	0	+28, ясно
Прим ЭС	10	Сокольчи	6	16.07.16	17:08	16.07.16	17:09	0:01	Ав. Откл., РПВ усл.	п.Сокольчи, 143чел		0:01		школа/6ТП/0,1 МВт	2	+22, пасм.
Прим ЭС	10	Борисовка	3	16.07.16	20:29	16.07.16	20:31	0:02	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усл.			0:02		200чел / 2ТП / 0,1 МВт	5	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	РП Пуциловка	5	16.07.16	21:09	16.07.16	21:14	0:05	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усл.			0:05		450чел / 5 ТП / 0,1 МВт	4	+20, пасмурно
Ам ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	16.07.16	22:49	16.07.16	23:50	1:01	МТЗ, АПВ не усп., РПВ усл.			1:01		нет	116	+22, ясно

Прим ЭС	110	Хороль - Петровичи		17.07.16	2:58	17.07.16	2:58	0:00	ПС Хороль: ТНЗНП, АПВ усп., ПС Петровичи: НЗЗЗст, АПВ усп.	ИМФ ф.А 4,2 км. Осмотр ВЛ без замечаний. 18.7.16 осмотр: под промежуточной ЖБ опорой №91 под траверсой фаз "А" упавшее гнездо и разрушен 1-ин изолятор из 8-и, 4-й с верху.		0:00		нет	0	+18, облачно
Ам ЦЭС	10	Сергеевка	14	17.07.16	7:26	17.07.16	8:11	0:45	"земля" от КУ	Включен после осмотра. Причина не установлена		0:45		нет / 50 чел / 8ТП / 0,08 МВт	2	+20, облачно
Прим ЭС	10	Кировка	9	17.07.16	8:48	17.07.16	9:02	0:14	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Включен без КТП 6115. В 10:25 включен КТП-6115 (заменяли два предохранителя)		0:14		нет / 130 чел / 10 ТП / 0,1 МВт	47	+18, облачно
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	по ф.1 РП-Пуциловка	17.07.16	10:03	17.07.16	12:05	2:02	"земля" от КУ	Включен после осмотра. Причина не установлена		2:02		нет / 220 чел / 3ТП / 0,01 МВт	20	+17, ясно
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	3	17.07.16	10:49	17.07.16	10:51	0:02	МТЗ, РПВ усп			0:02		школа / 0,1 МВт / 200 чел / 2ТП	3	+17, ясно
ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Нижний Куранах с отп РП-Рябиновый		17.07.16	13:20	17.07.16	13:20	0:00	Лебединый: НЗНП 2 ст, АПВ усп Ниж.Куранах: НЗНП, 2 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, ясно
Ам ЦЭС	10	Возжаевка	26	17.07.16	16:41	17.07.16	19:39	2:58	"земля" от КУ	ОП.248 заменен изолятор. Схема восстановлена	ф.8 Комсомольская	2:00	17.07.2016 18:41	нет / 7ТП / 365 чел	120	+25, ясно
Ам ВЭС	6	А	7	18.07.16	4:39	18.07.16	4:39	0:00	МТЗ, АПВ усп.	часть г.Райчихинск, 3200ч.		0:00		нет	0	+23, ясно
Ам ЗЭС	35	Пера	Т2	18.07.16	5:10	18.07.16	8:08	2:58	ДЭТ	Обесточена ПС Пера. (Т1 в резерве). В 5:18 Т1 включен. Осмотр зоны действия ДЭТ без замечаний. Включен на х.х. Испытан, проведена проверка РЗА, замечаний нет. В 16:31 включен под нагрузку	Т1	0:08	18.07.2016 5:18	12300 ч / 0,9 МВт	115	+23, ясно
Ам ВЭС	6	Новорайчиха	21	18.07.16	10:35	18.07.16	10:39	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	с.Муравка, с.Кивдо-Тюкан.		0:04		школа / 5ТП / 0,1 МВт / 159 чел	5	+20, ясно
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	по ф.1 на РП-Пуциловка откл. ф.4	18.07.16	10:43	18.07.16	13:26	2:43	МТЗ	с.Алексеевское. Повреждение проходного изолятора ф.В в яч.ф.4 в сторону ВЛ. Устранено		2:43		школа / 12ТП / 1000 чел / 0,2 МВт	250	+20, ясно
Ам ЦЭС	10	Игнатьево	11	18.07.16	11:28	18.07.16	11:28	0:00	МТЗ, АПВ усп	с.Марково.		0:00		нет	0	+25, ясно
Ам ЦЭС	10	Кооперативная	9	18.07.16	12:11	18.07.16	12:11	0:00	МТЗ, АПВ усп	г.Благовещенск, 200ч.		0:00		нет	0	+25, ясно
Хаб ЭС	10	Водозабор	37	18.07.16	12:41	18.07.16	13:25	0:44	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед.ТП		0:44		нет / 0,253 МВт	186	+25, ясно
Ам СЭС	10	Магдагачи	37	18.07.16	14:09	18.07.16	14:33	0:24	"земля" от КУ, ф.С	В пролете ОП 62-63 устранен негабарит в месте пересечения с ВЛ-0,4 кВ (РЖД, вдавilo оп.0,4 кВ).		0:24		водозабор, администрация, пож.часть / 21ТП / 6525 чел / 0,8МВт	235	+25, ветер
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	2	18.07.16	14:10	18.07.16	14:15	0:05	МТЗ, РПВ усп	п.Корфовка,200ч.		0:05		школа / 5ТП / 0,1 МВт / 200 чел	6	+25, ясно
Прим ЭС	6	Реттиховка	СВ-6	18.07.16	15:20	18.07.16	16:47	1:27	МТО	Обесточена 2сш-6 кВ (Т1 в работе, Т2 в резерве). Одновременно откл-сь вед.ф.11, РСК ф.12. Обнаружена обгоревшая змея между шинным мостом бкВ и ТСН-2. Повреждения оборудования нет.		1:27		1907 чел / 9ТП / 0,7 МВт	682	+22, ясно
Ам ЗЭС	10	Шимановск	24	18.07.16	15:46	18.07.16	15:46	0:00	МТО, АПВ усп	г.Шимановск, 1500ч.		0:00		нет	0	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	КРС	167	18.07.16	16:10	18.07.16	17:04	0:54	"земля" от КУ ф.В	с.Алексеевка. Выделен кольцующий участок без нагрузки. В 21:49 включено все. На ОП 65-00/36 заменили изолятор, ОП 65-00/1 заменили РВС		0:54		насосная / 0,01 МВт	15	+22, ясно
Прим ЭС	35	Водозабор	В-35-Т1, В-6-Т1	18.07.16	17:47	19.07.16	18:54	25:07	МТЗ	Обесточена 1сш-6 кВ. При осмотре обнаружена змея между В-6 Т-1 и шинами бкВ. В-6 Т-1 поврежден. Устранено.	ф.2 ПС Раковка	3:31	18.07.2016 21:18	быта нет / насосная / 0,1 МВт	351	+20, ясно
ЮЯ ЭС	6	Алдан	Алдан-11	18.07.16	18:57	18.07.16	21:40	2:43	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	часть г.Алдан. Повреждение на вед. ТП		2:43		дс, адм-я / 12ТП / 1МВт	1679	+20, ливень
ЮЯ ЭС	10	Алексеевск	ф.Алексеевск	18.07.16	19:15	18.07.16	21:10	1:55	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	часть г.Томмот. ОП 8 заменили изолятор		1:55		дс, школа, водозабора / 9ТП / 2635 чел / 0,9 МВт	479	+20, ливень
Прим ЭС	10	Ярославка	25	18.07.16	19:58	18.07.16	20:02	0:04	МТО, РПВ усп	п. Ярославка		0:04		ддом / 878 чел / 0,3 МВт / 6ТП	6	+22, ясно
Хаб ЭС	10	Ильинка	6	18.07.16	20:18	18.07.16	20:35	0:17	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	Повреждение на вед.уч-ке		0:17		нет / 0,2 МВт	60	+20, ясно
ЮЯ ЭС	6	Алдан	ф."Аэропорт 1"	18.07.16	20:55	18.07.16	21:32	0:37	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед. ТП		0:37		аэропорт, пож.охрана / 560 чел / 0,4 МВт	247	+15, дождь

Прим ЭС	10	Лесозаводск	13	18.07.16	21:38	18.07.16	22:10	0:32	"земля" от КУ	Предварительно часть нагрузки (13 ТП из 23) переведены на Ф-3 ПС Тихменево. Остались отключены с. Курское, с. Орловка. В 22:10 включен без 4-х ТП (быт с. Орловка). Оп. 126/80 заменили изолятор, все включено в 01:30	ф.3 Тихменево	0:00	18.07.2016 21:38	школа, д.сад/0,3 МВт/23ТП	70	+24, ясно
Ам СЭС	10	Магдагачи	37	18.07.16	21:46	18.07.16	22:32	0:46	МТО, АПВ выв, РПВ ну	В 22:32 включен до ЛР1 (запитано более 50% нагрузки). В 1:55 включено все. В пр.оп.65-66 устранен негабарит с ВЛ-0,4 кВ (РЖД, выдавило оп.0,4 кВ).		0:46		водозабор, администрация, пож.часть / 21ТП / 6525 чел / 0,8МВт	350	+25, ветер
Прим ЭС	35	Шмаковка - Тихменево		18.07.16	22:50	19.07.16	0:06	1:16	МТО, АПВ запрет, РПВ усп.	Обесточена ПС Тихменево. На ПС Тихменево: работа КЗ-35 кВ, ОД-35 не отключился. 21.7.16 проведена проверка РЗА, замечаний нет.		1:16		0,6 МВт / 1014 чел	учтен	+20, ясно
Прим ЭС	35	Тихменево	Т1	18.07.16	22:50	19.07.16	8:17	9:27	ДЗТ, МТЗ 35	ПС однотрансф. Произведен осмотр ПС Тихменево: работа КЗ-35 кВ, ОД-35 не отключился, В-10 Т1 не отключился. Осмотр Т-1 без замечаний. В 00-01 вся нагрузка перезапитана от Ф-13 Пс Лесозаводск. Проведены испытания. Обнаружено повреждение проходного изолятора ф.С ТСН. Устранено	ф.13 ПС Лесозаводск	1:11	19.07.2016 0:01	0,6 МВт/1014ч.	319	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	19.07.16	0:55	19.07.16	2:30	1:35	"земля" от КУ	Выделен участок бе потребителя, ОП 208-12/21 снят обгоревший аист.		1:35		школа, д.сад / 0,08МВт / 600 чел	127	+23, ясно
Прим ЭС	10	Камень-рыболов	7	19.07.16	1:26	19.07.16	3:10	1:44	"земля" от КУ	Повреждение на вед. отпайке		1:44		нет / 0,1 МВт / 16ТП / 280 чел	173	+22, ясно
Прим ЭС	10	Россия	6	19.07.16	7:26	19.07.16	7:32	0:06	МТЗ, РПВ усп.			0:06		школа/13 ТП/0.1 МВт / 900 чел	16	+18, туман
Прим ЭС	10	Россия	7	19.07.16	7:26	19.07.16	7:32	0:06	МТЗ, РПВ усп.			0:06		нет/0,1 МВт/7ТП / 450 чел	8	+18, туман
ЮЯ ЭС	10	Алексеевск	ф."Алексеевск"	19.07.16	6:50	19.07.16	7:07	0:17	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:17		дс, школа, водозабора / 9ТП / 2635 чел / 0,9 МВт	30	+20,, дождь
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	3	19.07.16	10:18	19.07.16	11:23	1:05	МТО. АПВ нет. РПВ ну	Биробиджан, 5000 чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. кабеле от ТП-175А яч.6 до ТП-174 яч.6, выведен из ск.	ф-98 ЧТФ	1:05		вокзал, 2 дет.сада / 7ТП / 1,3МВт	1384	+25, ясно
Прим ЭС	10	Анисимовка-тяг	3	19.07.16	11:12	19.07.16	16:12	5:00	МТЗ, РПВ ну	Повреждение конц.каб.муфты на оп.26 КЛ№1 (в работе два кабеля, включен в работу без КЛ№1). Устранение 21.7.16		5:00		школа, администр / 7ТП / 0,1МВт / 250 чел	500	+18, пасм
Прим ЭС	10	Камень-Рыболов	8	19.07.16	11:35	19.07.16	14:30	2:55	МТЗ. РПВ не произв.	В яч.ф.8 повреждение опорных изоляторов ф.А,В,С. Устранено		2:55		населения нет / 0,02МВт / 3ТП	48	+25, ясно
Хаб ЭС	6	НТЭЦ	31	19.07.16	13:37	19.07.16	13:49	0:12	МТО. РПВ усп			0:12		нет / 1,5МВт / 12ТП / 5843 чел	308	+27, облач
Прим ЭС	6	Дружба	7	19.07.16	14:22	19.07.16	14:28	0:06	МТЗ, РПВ усп			0:06		нет / 0,1МВт / 3ТП / 300 чел	11	+25, пасм
Хаб ЭС	6	НТЭЦ	36	19.07.16	14:42	19.07.16	15:08	0:26	МТО. РПВ ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Поврежден кабель между ТП-45 и ТП-46. 20.7.16 в 13:50 устранено.		0:26		очитные / 0,8МВт / 14ТП / 2368 чел	373	+30, ясно
Прим ЭС	6	Коммунар	1	19.07.16	15:42	19.07.16	15:45	0:03	МТЗ, РПВ усп			0:03		нет / 1ТП /	1	+27, ясно
Прим ЭС	10	Игнатьевка	6	19.07.16	17:32	19.07.16	17:33	0:01	МТЗ. РПВ усп по ТМ	Обрыв провода в пр.оп.215-216 ф. А. Устранено		0:01		3 п/з, водоканка / 6ТП / 0,1МВт / 309 чел	2	+28, ясно
Прим ЭС	10	Кировка	3	19.07.16	17:50	19.07.16	17:50	0:00	МТЗ. АПВ усп.			0:00		нет	0	+28, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС	185	19.07.16	12:29	19.07.16	13:01	0:32	КУ "земля"	Оп.185-00/70 повреждение изолятора. Устранено.		0:32		нет / 12ТП / 1000 чел / 0,04МВт	22	+30, ясно
Прим ЭС	10	Раковка	8	19.07.16	22:00	19.07.16	22:04	0:04	МТЗ, РПВ усп			0:04		нет / 0,01 МВт / 3ТП	1	+23, ясно
Ам ЦЭС	110	Белогорск - Серышево		20.07.16	1:36	20.07.16	1:36	0:00	2ст НЭНП, АПВ усп			0:00		нет	0	+23, гроза
Ам ЦЭС	35	Белогорск - Бочкаревка		20.07.16	1:48	20.07.16	1:48	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+23, гроза
Прим ЭС	10	Осиновка	5	20.07.16	6:18	20.07.16	9:52	3:34	"земля" от КУ ф.В	Заменён изолятор оп.19 ф-"В".		3:34		быта нет / 0,02 МВт	71	+18, туман
Ам ЗЭС	35	Шимановск - Мухино		20.07.16	6:10	20.07.16	6:10	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Ам ЗЭС	10	Шимановск	10	20.07.16	6:28	20.07.16	6:28	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	20.07.16	7:19	20.07.16	7:19	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+28, гроза
Ам ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1,2	20.07.16	9:46	20.07.16	9:46	0:00	2 з ДЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	20.07.16	9:56	20.07.16	9:56	0:00	2 ст НЭНП. АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	20.07.16	10:02	20.07.16	10:02	0:00	4 ст НЭНП. АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза

Прим ЭС	35	Иман - Лазо		20.07.16	12:48	20.07.16	12:48	0:00	МТО. АПВ усп	На ПС Лазо перегорели предохранители 35кВ ф.-В,С на ТСН-1 35/0,4кВ (не выдержал ВВ испытания опор.изол.ф.В на ШМ-35), нагрузку перевели на ТСН-2. Устранено в 19:43. По ВЛ произведен обход, замечаний нет.		0:00	нет	0	+30, ясно	
Ам ВЭС	6	Новорайчиха	21	20.07.16	12:44	20.07.16	14:12	1:28	КУ "земля"	Заменён изолятор оп.3.		1:28	школа / 5ТП / 159 чел / 0,02МВт	25	+30, ясно	
ЭС ЕАО	6	Кульдур	234	20.07.16	13:05	20.07.16	20:41	7:36	МТЗ. АПВ ну, РПВ ну	Убрано дерево пр.оп.234-00/58 и 234-00/59 без повреждений.		7:36	нет / 1ТП / 0,01 МВт	76	+28, гроза	
ЭС ЕАО	6	Кульдур	240	20.07.16	13:05	20.07.16	13:05	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00	нет	0	+28, гроза	
ЭС ЕАО	6	Кульдур	238	20.07.16	13:23	20.07.16	15:50	2:27	МТЗ. АПВ, РПВ ну	На ТП-238 повреждён рез. кабель бкВ, выведен из схемы.		2:27	КНС, санаторий / 7ТП / 0,15МВт / 100 чел	433	+28, гроза	
ЭС ЕАО	6	Кульдур	239	20.07.16	13:27	20.07.16	16:12	2:45	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Повреждён разрядник оп. №239-00/25. Устранено. В 17:43 вкл. без 2-х ТП. Убрано дерево в пр.оп.239-00/64 и 239-00/65 без повреждений. Все включено в 21:20		2:45	очистные соору д/сад / 6ТП / 0,3МВт / 1000 чел.	1426	+28, гроза	
Ам ЗЭС	35	Огоджа - Софийск		20.07.16	12:56	20.07.16	13:10	0:14	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:14	350 чел / 0,15МВт	36	+28, гроза	
Ам ЗЭС	35	Коболдо - Огоджа	№2	20.07.16	13:00	20.07.16	13:00	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00	нет	0	+28, гроза	
Ам ЗЭС	10	Костюковка	1	20.07.16	15:38	20.07.16	15:38	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00	нет	0	+28, гроза	
ЭС ЕАО	35	Облучье - Пашково	Т-153	20.07.16	16:34	20.07.16	16:34	0:00	МТЗ 2ст. АПВ усп			0:00	нет	0	+28, гроза	
Ам ВЭС	6	Энергетик	15	20.07.16	17:34	20.07.16	17:34	0:00	МТО. АПВ усп.			0:00	нет	0	+28, гроза	
Ам ЗЭС	35	Костюковка - Климауцы		20.07.16	17:41	20.07.16	17:41	0:00	МТЗ. АПВ усп.			0:00	нет	0	+27, гроза	
Хаб ЭС	35	Березовая - Бриакан с отп. Главный стан	Т-198	20.07.16	18:53	20.07.16	19:01	0:08	МТЗ, ТЗНП. АПВ ну. РПВ усп			0:08	п.Бриакан, Веселая горка: 1393 чел / 0,35МВт	47	+27, гроза	
Хаб ЭС	35	Березовая - Бриакан с отп. Главный стан	Т-198	20.07.16	19:18	20.07.16	19:18	0:00	МТЗ, ТЗНП. АПВ усп			0:00	нет	0	+27, гроза	
Хаб ЭС	6	Ч	68	20.07.16	19:18	20.07.16	20:10	0:52	ав. откл. РПВ ну	Повреждение на вед.уч-ке		0:52	нет / 0,5МВт / 3000 чел	430	+27, ветер	
Ам СЭС	10	Светлая	19	20.07.16	18:30	20.07.16	18:40	0:10	МТО. АПВ ну. РПВ усп	На ХХ. Стороннее лицо, путём взлома замка, проникло в РУ-10кВ ТП-167 (г.Зея), в ячейке произошло КЗ, с ожогами доставлен в больницу (в сознании).		0:00	нет	0	+28, ясно	
Прим ЭС	10	Промышленная	16	20.07.16	21:14	20.07.16	21:22	0:08	МТЗ, РПВ усп			0:08	быта нет / 1,2 МВт / 3ТП	40	+25, ясно	
Прим ЭС	10	Ново - Георгиевка	2	20.07.16	23:00	20.07.16	23:05	0:05	МТЗ, РПВ усп			0:05	330 чел / 0,1 МВт / 9ТП	14	+25, ясно	
Прим ЭС	10	Кировка	9	20.07.16	23:25	20.07.16	23:47	0:22	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Включен без КТП-6115. В 4:47 включили в работу полностью после замены трех проходных изоляторов в КТП-6115.		0:22	130 чел / 0,1 МВт / 10ТП	66	+25, ясно	
Прим ЭС	10	Осиновка	2	21.07.16	0:03	21.07.16	0:05	0:02	МТЗ, РПВ усп			0:02	600 чел / 0,1 МВт / 2ТП	5	+25, ясно	
ЮЯ ЭС	35	ЗИФ - Хатыстыр		21.07.16	0:40	21.07.16	16:49	16:09	"земля" от КУ	Обесточена ПС Хатыстыр. Наезд стороннего а/м на П-обр оп.170. На оп.170 повреждение траверсы, обрыв провода ф. С, на оп.173 вырван спецболт с траверсы ф. С, на оп.174 выгнут спецболт ф.С Сообщено в СБ,полицию. Устранено.		16:09	600 чел / 0,04 МВт	11305	+14, пасмурно	
Ам СЭС	110	Светлая - Горная		21.07.16	2:51	21.07.16	2:56	0:05	2 ст.НЗНП, АПВ ну, РПВ усп	С обесточиванием ПС Горная, Дамбуки, Ульдегит и ЗПС-35 кВ		0:05	2135 чел / 2,4 МВт	200	+20, гроза	
Ам ЗЭС	10	Свободный	2	21.07.16	2:49	21.07.16	2:49	0:00	МТО, АПВ усп			0:00	нет	0	+20, ясно	
Ам ЗЭС	10	Свободный	7	21.07.16	2:49	21.07.16	2:49	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00	нет	0	+20, ясно	
Прим ЭС	10	Барано-Оренбургская	6	21.07.16	7:05	21.07.16	7:08	0:03	МТЗ, РПВ усп			0:03	школа / 13ТП / 1500 чел / 0,3 МВт	20	+20, ясно	
ЭС ЕАО	10	БВС	185	21.07.16	6:05	21.07.16	7:00	0:55	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	Выделен уч-к, запитано более 80% нагрузкой. Повреждение на вед.уч-ке	ф.171 БВС	0:55	нет / 370 чел / 0,08 МВт	74	+20, ясно	
Хаб ЭС	35	СТ	В-35 Т2	21.07.16	7:21	21.07.16	10:51	3:30	б/б, АВР-6 не работал	Обесточена 2ш-6 кВ (АВР-6 не работал), обеспечен резерв. Осмотр оборудования ПС без замечаний. Устранена механич. неисправность привода В-35 Т2.	СВ-6 (от Т1)	0:36	21.07.2016 7:57	юж.округ г.Хабаровск / 1,7 МВт	1020	+24, ясно
Ам ЗЭС	10	Желтоярово	1	21.07.16	8:23	21.07.16	8:53	0:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Черниговка, Гащенко, 730чел. Включен до ЛР-10108 (запитано 50%). В пр.оп.124-127 обрыв проводов сторонним экскаватором ЗАО Асфальт, накренилась оп.126, сообщено СБ, полицию. Устранено и вкл. полностью в 19:18.		0:30	школа / 11ТП / 0,09МВт	37	+23, пасмурно	

Хаб ЭС	110	ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. АК, МЖК	№2	21.07.16	10:39	21.07.16	10:48	0:09	ХТЭЦ1: ВЧБ, ДЗ 1з, АПВ ну, РПВ усп. Корфовская: ВЧБ, АПВ ну, РПВ усп.	На ПС АК АВР-35 успешно, АВР-6 не работал по условию сх.(обесточ. 2СШ-6кВ ПС АК). На ПС МЖК АВР-6 неуспешно: отключился В-6 Т1, СВ-6 не вкл. Обесточилась 1сш-6кВ (4МВт, 1774чел). Ч/з 1:20 потребители запитаны полностью. При обходе: в пр.оп.103-104 (район строящейся новой развязки) спиленные деревья сторонними лицами, повреждения проводов нет. Сообщено в СБ, полицию.		1:20		5300чел / 6МВт	5633	+30, обл
Ам ЭЭС	10	Северная	11	21.07.16	11:45	21.07.16	14:40	2:55	МТЗ-2, АПВ ну, РПВ ну.	Кирпичный завод. Повреждение кабельной муфты на оп.1. Включен резервный кабель.		2:55		быта нет / 1ТП / 0,3МВт	857	+23, дождь
Ам ЭЭС	35	Новокиевка - Сапроново		21.07.16	14:30	21.07.16	14:30	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЭЭС	35	Новокиевка - Мазаново		21.07.16	14:30	21.07.16	14:30	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЭЭС	35	Серышево-110 - Арга		21.07.16	14:32	21.07.16	14:32	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чугуевка	11	21.07.16	15:52	21.07.16	16:13	0:21	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Чугуевка, 680чел. Повреждение на вед. ТП-3107.		0:21		д/с, насосная / 3ТП / 0,7МВт	290	+28, ясно
Ам ЭЭС	10	Красноярково	1	21.07.16	15:00	21.07.16	15:00	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	110	1Р - 2Р		21.07.16	16:50	21.07.16	20:08	3:18	2Р: ДЗЛ ф.В, ДЗ 4з, АПВ ну. 1Р: ДЗЛ. РПВ усп	На ПС 1Р обесточена 1сш-6кВ (ч/з 22 мин включен СВ-6). По ВЛ 110 1Р-2Р произведен обход ВЛ полностью, повреждений не обнаружено.	ВЛ-110 Мингородок-1Р	0:22	21.07.2016 17:12	6500чел / 5МВт	1833	+22, обл
Ам ЭЭС	35	Сапроново - Маргаритовка		21.07.16	16:40	21.07.16	16:40	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Новотроицкое	5	21.07.16	17:10	21.07.16	17:10	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Моховая	11	21.07.16	17:59	21.07.16	17:59	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Птицефабрика	16	21.07.16	18:27	21.07.16	18:27	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Тамбовка	4	21.07.16	18:42	21.07.16	18:44	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:02		в/н башня / 12ТП / 300 чел / 0,15МВт	5	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Александровка	1	21.07.16	19:25	21.07.16	19:25	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЭЭС	110	Февральск - Коболдо	№1,2	21.07.16	19:55	21.07.16	19:55	0:00	№1: 2зДЗ. АПВ усп. №2: 3стнЭНП. АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	РП Жариково	5	21.07.16	20:46	21.07.16	21:45	0:59	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Вкл. без ТП-1313 (зерн. двор) и ТП-1307 (пилорама, вышка мегафон) до утра. Произведена чистка изоляции на ТП и включено в 9:40 полностью.		0:59		нет / 8ТП / 0,15МВт / 516чел	140	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Городская	5	21.07.16	21:24	21.07.16	22:31	1:07	КУ "земля"	Заменён изолятор оп. №3.		1:07		скважина / 20ТП / 0,3МВт / 4190 чел	344	+26, облач
Ам ЦЭС	10	Степная	1	21.07.16	22:30	22.07.16	0:20	1:50	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Вкл. до ЛР-26, выделен кольцующий участок без потребителя. На оп.12/88, 12/70, 12/76 заменено по 1 изолятору и включен полностью.		1:50		В/н башня, скважина / 8ТП / 397 чел / 0,04МВт	138	+22 гроза
Ам ВЭС	10	Куприяновка	10	21.07.16	22:22	22.07.16	0:48	2:26	КУ "земля"	Заменён изолятор оп. №199.		2:26		скважина / 4ТП / 0,01МВт / населения нет	18	+22 гроза
Прим ЭС	10	Барано-Оренбургская	6	22.07.16	0:36	22.07.16	0:42	0:06	ав. откл. РПВ усп	с.Барановка с.Богуславка, 1500чел.		0:06		детприют / 0,36МВт / 13ТП	30	+20, пасм
Ам ВЭС	10	Завитая	13	22.07.16	0:48	22.07.16	1:01	0:13	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:13		скважина / 4ТП / 0,4МВт	82	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	22.07.16	7:15	22.07.16	7:18	0:03	МТЗ. АПВ не раб. РПВ усп			0:03		КНС / 13ТП / 0,8МВт / 2700 чел	43	+23, ясно
Ам ВЭС	10	Ильиновка	1	22.07.16	5:57	22.07.16	6:06	0:09	МТО. АПВ ну. РПВ усп			0:09		водонапорная башня / 0,07МВт / 367 чел / 6ТП	11	+20, дождь
Ам ВЭС	10	Ильиновка	5	22.07.16	5:57	22.07.16	6:00	0:03	МТО. АПВ ну. РПВ усп			0:03		населения нет / 0,12МВт	6	+20, дождь
Прим ЭС	10	Дружба	7	22.07.16	9:33	22.07.16	9:37	0:04	ав.откл. АПВ нет, РПВ усп.	с.Сергеевка, 300чел.		0:04		нет / 3ТП / 0,1МВт	7	+20, пасм
Прим ЭС	10	Дружба	по ф.з СП-3530	22.07.16	11:37	22.07.16	11:39	0:02	ав.откл. РПВ усп.	с.Нестеровка, 150чел.		0:02		школа / 6ТП / 0,01МВт	1	+27, пасм
Хаб ЭС	110	К - КТЭЦ3 с отп. ГППБ	№2	22.07.16	16:56	22.07.16	16:56	0:00	ВЧБ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+24, гроза
Хаб ЭС	35	КТЭЦ1 - Западная	цель №1 (Т-163)	22.07.16	17:01	22.07.16	17:03	0:02	ДЗ 1,2з, АПВ ну, РПВ усп.	Погашение ПС Западная, Объект-10, ПТО, 1сш-35 кв ПС Красная. На ПС Западная на ЛР-35 ветка, устранено.		0:02		9680чел / 2,7МВт	92	+24, гроза

Хаб ЭС	35	КТЭЦ1 - Западная	цепь №2 (Т-174)	22.07.16	17:01	22.07.16	20:23	3:22	ДЗ 1з, АПВ ну., РПВ ну.	На ПС Западная на ЛР-35 обнаружена ветка и повреждение опорного изолятора ЛР-35 ф.С в сторону ВЛ. ПС Западная перезапита на от ПС Красная. Повреждение устранено в 20:23.	цепь №1	0:02	22.07.2016 17:03	нет	учтен	+24, гроза
Прим ЭС	10	Красный кут	4	22.07.16	18:56	22.07.16	18:57	0:01	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Дубовское, 970чел.		0:01		школа, насосная, очистные / 19ТП / 0,2МВт	4	+26, обл
ЭС ЕАО	10	КРС	153	22.07.16	13:50	22.07.16	15:56	2:06	КУ "земля"	Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП.		2:06		нет / 4ТП / 250 чел / 0,02МВт	34	+25, дождь
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	74	22.07.16	15:48	22.07.16	16:33	0:45	МТО. АПВ не раб. РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. кабеле.		0:45		детсад / 7ТП / 1300 чел / 0,6МВт	479	+25, облачно
Прим ЭС	10	Преображение	В-10 Т2	22.07.16	20:40	22.07.16	21:50	1:10	МТЗ	Обесточена 1,2сш-10. Ч/з 7 мин запитана 1сш-10 от Т1 (2313чел, 1,2МВт). На тележке ТН-10 2С обнаружено повреждение трех разрядников РВП-10 и остатки змеи, ТН выведен в ремонт. В 21:50 вкл. В-10 Т2 для опробования 2СШ-10, затем 2СШ-10 запитана от Т1 (вкл. СВ-10). 24.7.16 в 20:22 повреждения устранены, схема восстановлена.	Т1	0:07	22.07.2016 20:47	3295чел / 2МВт	233	+23, обл
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	3	22.07.16	23:10	22.07.16	23:15	0:05	ав. откл. РПВ усп			0:05		нет / 2ТП / 0,05МВт / 200 чел	4	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	БВС	185	23.07.16	1:25	23.07.16	1:30	0:05	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:05		нет / 12ТП / 1000 чел / 0,05МВт	4	+23, обlač
Прим ЭС	10	Красный Кут	4	23.07.16	2:20	23.07.16	2:27	0:07	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:07		насосная, очистн / 17ТП / 0,1МВт / 1400 чел	30	+21, дождь
Прим ЭС	10	Барано-Оренбургская	1	23.07.16	2:32	23.07.16	2:37	0:05	ав. откл. РПВ усп			0:05		нет / 0,1МВт / 165 чел / 6ТП	7	+18, дождь
Прим ЭС	10	Красный Кут	4	23.07.16	3:57	23.07.16	4:00	0:03	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	При обходе обнаружено в ТП-3113 повреждение тр-ра 160кВа и проходного изолятора Ф-"А" (с. Дубовское). Заменяли 23.7.16 в 10:18		0:03		насосная, очистн / 17ТП / 0,1МВт / 1400 чел	13	+21, дождь
Прим ЭС	10	Тихменево	3	23.07.16	5:11	23.07.16	6:01	0:50	МТЗ, АПВ нет	часть с.Тихменево, 512 чел. Выведен участок оп. №27 до оп. №87 без потребителей. 15-13 включено все. На оп.63 заменен изолятор.	Ф-13 ПС Лесозаводск	0:50		нет / 4ТП / 0,12МВт	100	+20, дождь
Прим ЭС	10	Покровка	12	23.07.16	7:12	23.07.16	8:54	1:42	МТЗ. РПВ ну.	с.Поречье с.Ильичёвка, 400чел. 08-30 вкл. до оп. 263, запитано 3-и ТП. 08-54 включено без 2-х. 12-15 включено все, на оп.272/62 убрали ветку с проводов.		1:42		школа / 8ТП / 0,1МВт	280	+18, дождь
Прим ЭС	10	Ново-Георгиевка	4	23.07.16	7:55	23.07.16	7:59	0:04	МТЗ. РПВ усп	часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка,с.Полтавка, 700чел.		0:04		школа интернат / 13ТП / 0,3МВт	18	+18, дождь
Ам ЗЭС	10	Бузули	21	23.07.16	11:21	23.07.16	11:21	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Н.Бузули, 1000ч.		0:00		нет	0	+25, ветер
Ам ВЭС	10	Михайловка	19	23.07.16	13:11	23.07.16	13:13	0:02	МТО, МТЗ, АПВ ну. РПВ усп.			0:02		нет	2	+25, ветер
Ам ВЭС	6	Мебельная	10	23.07.16	16:08	23.07.16	16:08	0:00	МТЗ, АПВ усп.	п.Восток, 700ч.		0:00		нет	0	+25, ветер
Прим ЭС	10	Ново-Георгиевка	5	23.07.16	8:05	23.07.16	11:50	3:45	МТЗ. РПВ ну.	11-50 включен без отпайки на ПЗ Золотая. В 16-00 включен полностью после обхода, замечаний нет.		3:45		2 п/з / 0,1МВт / 2ТП / 80 чел	65	+18, дождь
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	3	23.07.16	9:23	23.07.16	9:33	0:10	МТЗ, РПВ усп.	с.Николольвовск, 200чел		0:10		школа/0,1 МВт/2ТП	17	+20, дождь
Прим ЭС	10	Ново-Георгиевка	2	23.07.16	9:30	23.07.16	10:15	0:45	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, с.Байкал., 330чел. 10-15 включен, без отпайки на теплицы. 14-20 включен полностью, на оп.26/13 убрали ветку с проводов провода целые.		0:45		нет	125	+18, дождь
Прим ЭС	10	Чкаловка	7	23.07.16	10:10	23.07.16	10:10	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, дождь
Прим ЭС	10	Покровка	7	23.07.16	10:35	23.07.16	12:00	1:25	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну	с.Заречное с.Покровка, 550чел 12-00 включен, без 3-ТП. 15-36 включено без ТП-5221. 16-15 включен полностью, в ТП-5221 заменен проходной изолятор		1:25		нет/13ТП/0,4 МВт	238	+20, дождь
Прим ЭС	10	Депо	10	23.07.16	10:38	23.07.16	11:34	0:56	МТО, АПВ ну., РПВ ну	часть п.Смоляниново. Повреждение на вед. отпайке		0:56		нет	150	+19, морось

Прим ЭС	10	Депо	4	23.07.16	10:43	23.07.16	13:25	2:42	Откл. КУ"Земля"	часть п.Смоляниново. КТП-83017 в РУ-6 убрана змея с изолятора ввода, на оп.5/7 замен изолятор, на оп. 5/13 проведена обрезка веток с наклоненного дерева.		2:42		нет	410	+19, морось
Прим ЭС	10	Ярославка	7	23.07.16	11:02	23.07.16	11:02	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Ярославка /Д/завод, 309чел		0:00		нет	0	+20, дождь
Прим ЭС	10	Чугуевка	5	23.07.16	11:09	23.07.16	11:09	0:00	МТО, АПВ усп.	часть с.Чугуевка, 450чел		0:00		нет/12ТП	0	+20, морось
Прим ЭС	10	Покровка	4	23.07.16	11:10	23.07.16	15:38	4:28	Ав. Откл., АПВ ну., РПВ ну	с.Синельниково -1, 790чел. В яч. фидера разрушен опорный изолятор. Устранено		4:28		нет/3ТП	225	+20, дождь
Прим ЭС	10	Россия	6	23.07.16	13:03	23.07.16	13:08	0:05	МТЗ, РПВ усп.	с.Григорьевка, 900чел		0:05		школа/13Тп/0,1 Мвт	11	+20, дождь
Прим ЭС	10	Красный кут	4	23.07.16	13:40	23.07.16	13:41	0:01	МТЗ, АПВ ну. РПВ усп.	с.Дубовское, 970чел. Оп.44 разрушен изол ф.В.С. Устранено 26.7.16		0:01		школа, очистные/19ТП/0,2 Мвт	4	+20, дождь
Прим ЭС	10	Покровка	В 10 Т1	23.07.16	14:07	23.07.16	14:12	0:05	МТЗ. МТО	обесточена: 1СШ-10. При осмотре по ф-3 разрушен бак В-10 ф.С (фидер на отключался). 1 СШ 10 кВ включена без ф.3		0:05		нет/1,16 МВт	93	+20, дождь
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	2	23.07.16	16:35	23.07.16	16:39	0:04	МТЗ, РПВ усп.	с.Корфовка, 200чел		0:04		школа/5ТП/0,1 Мвт	6	+20, пасм.
Хаб ЭС	10	Краснореченская	16	23.07.16	13:18	23.07.16	13:26	0:08	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Повреждение на ведомственном участке.		0:08		нет / 1МВт	137	+23, пасм.
Хаб ЭС	6	РЦ	34	23.07.16	11:04	23.07.16	11:08	0:04	МТЗ, РПВ усп.	Южный Округ г. Хабаровска		0:04		нет	7	+25, пасм.
Прим ЭС	10	Покровка	3	23.07.16	14:07	23.07.16	18:11	4:04	Откл. КУ	разрушен бак В-10 ф.С (фидер на отключался). Заменяли бак.		4:04		нет/0,3 Мвт	1200	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	БВС	185	23.07.16	18:02	23.07.16	19:06	1:04	Откл.КУ"Земля"	часть г.Биробиджан, 1000ч. Повреждение на вед. участке.		1:04		нет/12ТП	85	+23, дождь
Ам СЭС	10	Ключевая	8	23.07.16	19:15	23.07.16	19:30	0:15	МТО, АПВ нет, РПВ усп	п.Тыгда, 300ч.		0:15		нет	30	+23, дождь
Ам ВЭС	10	Михайловка	19	23.07.16	23:38	23.07.16	23:42	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Ильиновка, 210 чел.		0:04		скважина, башня / 4ТП / 0,06МВт	4	+24, гроза
Ам ВЭС	10	Михайловка	16	23.07.16	23:43	24.07.16	1:26	1:43	"земля" от КУ	с.Воскресеновка, Шумиловка, Кавказ, Шурино, 697 чел. Включен до ЛР-622, без 2-х ТП. В 1:57 включен полностью. На оп.227/15 заменен изолятор.		1:43		в/н башня, школа, д/с / 20ТП / 0,12МВт	210	+24, гроза
Ам ЦЭС	10	Ивановка	10	24.07.16	1:01	24.07.16	1:01	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Ивановка	16	24.07.16	1:01	24.07.16	1:01	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Ивановка	22	24.07.16	1:01	24.07.16	1:01	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Полевая	19	24.07.16	2:24	24.07.16	2:24	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам СЭС	10	Энергия	13	24.07.16	2:08	24.07.16	2:08	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, дождь
Прим ЭС	6	Вл-Александровское	В-6 Т1	24.07.16	5:55	24.07.16	6:01	0:06	ав.откл., РПВ усп.	Обесточена 1С-6кВ (2 фидера РСК). В 6:01 включена 1С-6 на Х.Х. В 6:04 включен ф.5, в 6:25 включен ф.1.		0:06		1140 чел / 0,95МВт	100	+17, пасм
Прим ЭС	6	Вл-Александровское	1	24.07.16	5:55	24.07.16	6:25	0:30	ав.откл., РПВ усп.	с.Вл.-Александровское, 240 чел.		0:30		240 чел / 0,2МВт	100	+17, пасм
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	24.07.16	3:50	24.07.16	5:08	1:18	"земля" от КУ	с.Пузино, 900чел. Самоустранилось.		1:18		школа, д/с / 10ТП / 0,16МВт	209	+20, дождь
Ам ВЭС	10	Слава	4	24.07.16	6:27	24.07.16	9:23	2:56	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Дим, 776чел. На РТП 493 заменили 2 изолятора		2:56		школа, д/с, башня / 6ТП / 0,18МВт	447	+20, гроза
Ам ЦЭС	10	Сергеевка	6	24.07.16	6:20	24.07.16	6:34	0:14	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Сергеевка, 1100чел.		0:14		нет / 12ТП / 0,02МВт	2	+20, пасм
Прим ЭС	10	Хасанская	3	24.07.16	8:40	24.07.16	12:24	3:44	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Камышовое, 150чел. в 12-24 включен без отп. на ПЗ верхняя. На оп. 79 устранен обрыв шлейфа, на ТП 4090 убрана птица. В 15-45 схему привели в исх. состояние.		3:44		п/з, школа / 7ТП / 0,1МВт	170	+18, пасм
Ам СЭС	35	Тында - Аэропорт		24.07.16	9:45	24.07.16	9:45	0:00	ДЗ, МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, дождь
Ам ВЭС	10	Максимовка	6	24.07.16	10:15	24.07.16	10:15	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам СЭС	10	Магдагачи	37	24.07.16	13:59	24.07.16	14:52	0:53	МТЗ, МТО, АПВ ну., РПВ ну	В 14:52 включен до ЛР 1 (запитано 50%). В 18:32 включен полностью. Повреждение на вед. ТП-39		0:53		водозабор, администрация, пож.часть / 21ТП / 6525 чел / 0,8МВт	400	+24, дождь
Ам СЭС	10	Ключевая	8	24.07.16	15:53	24.07.16	15:54	0:01	МТО, АПВ нет., РПВ усп.	п.Тыгда, 300ч.		0:01		нет	2	+24, гроза
Ам СЭС	10	Ключевая	12	24.07.16	15:53	24.07.16	15:54	0:01	МТО, АПВ нет., РПВ усп.	резервный		0:00		нет	0	+24, гроза
Ам ЗЭС	10	Климауцы	3	24.07.16	16:10	24.07.16	16:19	0:09	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.			0:09		нет	13	+24, гроза
Ам ЗЭС	10	Шимановск	28	24.07.16	16:35	24.07.16	16:35	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+23, гроза

Ам ЭЭС	10	Восточная	16	24.07.16	17:25	24.07.16	20:20	2:55	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну	часть г.Свободный. В пр.оп.15/10-15/12 убрано 2 дерева, без повреждения.		2:55		3700ч. / 0,27МВт	800	+23, гроза
Ам ЭЭС	10	Свободный	2	24.07.16	17:54	24.07.16	17:54	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, гроза
Ам ЭЭС	10	Свободный	9	24.07.16	17:54	24.07.16	17:54	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, гроза
Прим ЭС	10	Тихменев	3	24.07.16	9:27	24.07.16	14:58	5:31	Откл. Ку"Земля"	часть с.Тихменев. Повреждение проходного изолятора в ячейке, в 09:41 нагрузка переведена на Ф-13 ПС Лесозаводск. Устранено	ф.13 Пс Лесозаводск	0:14	24.07.2016 9:41	нет/4ТП/0,1 МВт	25	+18, дождь
Прим ЭС	10	Угольная	6	24.07.16	9:19	24.07.16	17:11	7:52	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с. Хмыловка, 200ч. В пролете оп 19-22 обрыв провода (пересечение с автодорогой). Сообщено в с.б., полицию. Устранено в 17-11 включен в работу.		7:52		нет/9ТП/0,3 МВт	1180	+18, пасм.
Прим ЭС	10	Богополь	7	24.07.16	9:38	24.07.16	13:55	4:17	Откл. Ку"Земля"	с.Зеркальное, 50чел. В яч. Ф-7 заменили проходной изолятор.	ф.7 ПС Богополь	0:40	24.07.2016 10:18	нет/0,1 МВт/3ТП	66	+18, дождь
Прим ЭС	10	Ново-Качаловка	6	24.07.16	9:53	24.07.16	10:07	0:14	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	с.Первомайское Рассказово, 842чел		0:14		школа/9ТП/0,1 МВт	29	+23, пасм.
Прим ЭС	10	Тайфун	7	24.07.16	11:07	24.07.16	12:11	1:04	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с.Чистоводное, 115чел. Обход без замечаний		1:04		школа/0,1 МВт/6ТП	72	+20, пасм.
Прим ЭС	10	Ракитное	5	24.07.16	11:10	24.07.16	18:02	6:52	МТО, АПВ ну., РПВ ну	с.Лобановка с.Междуречье, 475чел. В11-46 вкл до оп. 76 (запитали 3 ТП). Упавшим деревом сломана Оп. 117 .	ф.3 ПС Новотроицкое	1:31	24.07.2016 12:41	школа/0,1 МВт/12 ТП	120	+16, дождь
Прим ЭС	10	Тайфун	7	24.07.16	13:42	24.07.16	16:04	2:22	Откл. Ку"Земля"	с.Чистоводное, 115чел. В 14-10 до оп. 437, запитано 2 ТП. В пролете ОП 519-520 убрали ветку		2:22		нет/6ТП/0,1 МВт	218	+22, пасм.
Хаб ЭС	10	Ракитное	16	24.07.16	15:10	24.07.16	16:20	1:10	Откл. Ку"Земля"	птицефабрика. ОП 43 обрыв вязки		1:10		нет/0,17 Мвт	198	+25, дождь
ЭС ЕАО	10	Башурово	71	24.07.16	12:38	25.07.16	15:41	27:03	МТЗ, АПВ не раб.	На х.х. Одновременно отключился В-10-Т1 от дуг. защиты (0,017 МВт, включен в 13:02 (ч/з 24 мин.)). В ячейке ф. 71 повреждение ТТ ф.С, повреждение проходных изоляторов. Устранено		0:00		нет	0	+23, дождь
Ам ЦЭС	10	Поздеевка	4	24.07.16	17:55	24.07.16	18:25	0:30	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Гроза		0:30		нет	155	+23, гроза
Прим ЭС	10	Тайфун	7	24.07.16	20:20	25.07.16	0:55	4:35	Ав. Откл., РПВ ну.	с.Чистоводное, 115чел. В пр.оп.226-227 сняли ветку с проводов.		4:35		школа/0,1 МВт, 6ТП	180	+21, пасм.
Ам ЭЭС	10	Новокиевка	6	24.07.16	20:11	24.07.16	20:11	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		24.07.16	19:49	24.07.16	19:49	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	35	РайГЭС - А		24.07.16	20:18	24.07.16	20:18	0:00	ДЗ 1з, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное	118	24.07.16	14:45	24.07.16	16:08	1:23	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	Повреждение на вед. отайке.	ф.117	1:03	24.07.2016 15:48	школа, д/с / 7ТП / 0,08МВт	86	+25, пасм
Ам ВЭС	35	РайГЭС - Кивда		24.07.16	20:39	24.07.16	20:39	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Винниково	14	24.07.16	20:47	24.07.16	20:53	0:06	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с. С.Райчиха, Асташиха, Алексеевка, 507 чел.		0:06		д/с, скважина, школа / 10ТП / 0,12МВт	12	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Болдыревка	6	24.07.16	20:50	24.07.16	20:56	0:06	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Верхнеильиновка, 283 чел.		0:06		ФАП, школа, скважина / 5ТП / 0,05МВт	5	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Болдыревка	10	24.07.16	20:56	24.07.16	21:02	0:06	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с. Болдыревка, 472 чел.		0:06		ФАП, школа, д/с, скважина / 5ТП / 0,05МВт	5	+25, гроза
Ам ВЭС	6	Мебельная	8	24.07.16	21:02	24.07.16	21:02	0:00	МТЗ-1, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Городская	5	24.07.16	21:05	24.07.16	21:05	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Городская	10	24.07.16	21:05	24.07.16	21:10	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с. Валуево, Червоно-Армия, 418 чел.		0:05		ФАП, скважина / 9ТП / 0,04МВт	3	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Куприяновка	1	24.07.16	21:55	25.07.16	3:39	5:44	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Антоновка, 607чел. На оп.140, 142 заменены изоляторы.		5:44		школа, д/с, скважина, ФАП / 9ТП / 0,09МВт	168	+25, гроза
Ам ВЭС	6	Малиновка	12	24.07.16	23:08	25.07.16	0:25	1:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Малиновка (342 чел.). В пр.оп.24/3-24/4 снята ветка с проводов.		1:17		нет / 0,035МВт	45	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Куприяновка	6	24.07.16	23:11	25.07.16	10:47	11:36	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Смыло дерев.оп.165 (дождевыми водами).	ф.5 Куприяновка	11:36		с.Подоловка, ФАП, школа, скважина / 4ТП / 0,05МВт / 254 чел	1052	+25, гроза
Прим ЭС	10	Троица	24	25.07.16	0:45	25.07.16	4:42	3:57	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Лвл=16,7км. с.Андреевка, 595чел. В 3:10 включен до РЛ-2 оп.173, запитано 8 ТП из 20. В 4:42 запитано 11 ТП из 20. В 5:50 запитаны все. Повреждение на 2-х вед. ТП.		3:57		школа, насосная / 20ТП / 0,5МВт	1300	+20, дождь
Хаб ЭС	10	Дубки	12	25.07.16	6:35	25.07.16	6:42	0:07	ав.откл., РПВ усп.	Повреждение на вед.ТП		0:07		нет	42	+20, дождь
Ам ЦЭС	10	Ромны	6	25.07.16	6:08	25.07.16	6:08	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, обл

Ам ЦЭС	10	Тамбовка	16	25.07.16	6:13	25.07.16	6:18	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:05		нет	3	+22, обл
Ам ЭЭС	10	Шимановск	28	25.07.16	10:04	25.07.16	10:04	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, ясно
Прим ЭС	10	Крыловка	7	25.07.16	12:24	25.07.16	12:24	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+23, пасмурно
Прим ЭС	10	Касатка	7	25.07.16	15:58	25.07.16	16:42	0:44	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	Запитано 50 % нагрузки (10ТП). В 18:18 включено все. Пр.оп.156-157 убрана ветка с проводов		0:44		нет / 22 ТП / 700 чел / 0,7 МВт	1280	+22, пасмурно
Хаб ЭС	35	Ургал - Ч с отп ПС Северная	Т306	25.07.16	20:53	31.07.16	15:00	138:07	ДЗ 1ст., МТО, АПВ ну., РПВ ну.	Обесточена ПС Ч (Т2 в работе, Т1 в резерве). Падение оп.48 (ж/б, двухцеп.уч-к с Т-305) в болотистой местности, трассера Т-306 воткнулась в землю, обрыв проводов, Т-305 осталась в работе с негабаритом 2 м от земли. Обеспечен резерв по ВЛ-35 Ургал-Ч с отп Шахта (Т-305). Разрезаны шлейфа на оп.128, двухцепный уч-к ВЛ-35 Т-305, Т-306 выведен в ремонт, ПС Ч перезапитана по сети 35кВ от ПС Шахта в 19:37 26.07.16. 27.7.16 опора опущена, сняты провода. 28-29.7.16 восстановлены металлические траверсы, оголовник. 30.7.16 подготовительные работы к поднятию опоры.31.7.16 установлена.	ВЛ 35 Ургал-Ч с отп ПС Шахта (Т305)	0:27	25.07.2016 21:20	3300 чел / 1,7 МВт	799	+22, пасм.
Прим ЭС	10	Промысловка	13	25.07.16	21:40	29.07.16	20:02	94:22	МТО, АПВ ну, РПВ ну	часть Быта г.Фокино, 520чел. Поврежден головной участок КЛ, нагрузка переведена на ф-11 ПС Промысловка. 26-28.7.16 разработан котлован (кабель разрезан), определено второе место повреждение на расстоянии 335 м. от РП-80201 в сторону ПС Промысловка. Устранено 29.7.16.	ф.11 ПС Промысловка	0:59	25.07.2016 22:39	нет/520ч/0,5МВт/12ТП / 520 чел	490	+19, обл.
ЭС ЕАО	10	Лондоко тяга	3	26.07.16	3:17	26.07.16	18:24	15:07	Откл. КУ	Повреждение концевой каб. муфты в ячейке. Устранено		15:07		нет / 0,03 МВт / 2ТП	375	+20, дождь
Прим ЭС	10	Покровка	7	26.07.16	4:46	26.07.16	4:54	0:08	МТЗ, РПВ усл.			0:08		нет / 13ТП / 0,4 МВт / 550 чел	67	+18, дождь
Прим ЭС	10	Троица	24	26.07.16	6:00	26.07.16	14:46	8:46	МТО	Одновременно с СВ 10 (в работе Т1; Т2 в резерве). Включен без ТП-4013, ТП-4016. Запитано более 60% потребителей. Все включено в 15:13. Причина не установлена		8:46		600 чел / 0,5 МВт	3600	+17, пасм.
Прим ЭС	10	Троица	СВ 10	26.07.16	6:00	26.07.16	13:06	7:06	МТО	Одновременно с ф.24.(в работе Т1; Т2 в резерве). Обесточена 2сш 10кВ. В яч. ф-18 повреждены изоляторы верхних втычных контактов. Произведена замена изоляторов верх.втычных контактов в яч. В-10 ф.18, изоляторы взяты с резервной яч.ф.17. Введена в работу 2сш-10, без ф.24 (при включении откл-ся "ускорение защит", включен в 15:13)		7:06		1000 чел / 1,5 МВт	11175	+17, пасм.
Ам ВЭС	10	Завитая	11	26.07.16	6:25	26.07.16	6:25	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, обл.
Ам ВЭС	10	Завитая	20	26.07.16	6:25	26.07.16	6:25	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, обл.
Прим ЭС	10	Покровка	4	26.07.16	7:20	26.07.16	9:10	1:50	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед.уч-ке		1:50		нет / 0,01 МВт / 3ТП / 790 чел	92	+18, пасм.
Прим ЭС	10	Красный кут	4	26.07.16	7:52	26.07.16	7:52	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, пасм.
Прим ЭС	10	Манзовка	6	26.07.16	8:32	26.07.16	8:35	0:03	МТЗ, АПВ выв, РПВ усл			0:03		нет / 0,4 МВт / 12ТП / 2619 чел	25	+20, пасм.
Прим ЭС	10	Безверхово	2	26.07.16	9:24	26.07.16	10:17	0:53	МТЗ, РПВ ну	Включен без вед.отп. В 12:47 включен полностью. Причина не установлена		0:53		водонасосная, дс / 6ТП / 540 чел / 0,2 МВт	110	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Крыловка	2	26.07.16	9:35	26.07.16	9:36	0:01	МТО, РПВ усл			0:01		нет / 68 чел / 3ТП / 0,01 МВт	1	+20, дождь
Прим ЭС	10	Крыловка	7	26.07.16	9:35	26.07.16	9:35	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, дождь
Прим ЭС	10	Покровка	12	26.07.16	10:35	26.07.16	12:10	1:35	МТЗ, РПВ ну	Включен без ТП-5039. В 12:30 включен полностью. Причина не установлена		1:35		школа / 400 чел / 0,1 МВт / 6ТП	236	+20, дождь
Прим ЭС	10	Ярославка	7	26.07.16	11:57	26.07.16	11:58	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:01		309 чел / 0,4 МВт / 16ТП / школа	4	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	26.07.16	14:14	26.07.16	14:14	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, дождь

ЭС ЕАО	10	Воскресеновка	116	26.07.16	14:33	26.07.16	23:02	8:29	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	В яч. Ф.116 поврежден проходной изолятор ф.А. Устранено. В 21:03 нагрузка переведена на ф.121, без ТП 101 (ДРСК, повреждение проходных изоляторов). Неисправность привода В 10 ф.116 (вкл. 23:02). 27.07.16 13:39 устранено в ТП 101.	ф.121 ПС Воскресеновка	6:30	26.07.2016 21:03	школа / 370 чел / 5ТП / 0,2 МВт	424	+20, дождь
Ам СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		26.07.16	16:34	27.07.16	12:22	19:48	ДЗ 1,2 з, АПВ ну, РПВ ну. ИМФ 98 км. Ф.А,В	Обесточена ПС Октябрьская. Цвл-142,6 км. Падение ОП 513 (деревянная П образная). Опора восстановлена.		19:48		п.Октябрьский, 2945 чел / 0,25 МВт	4920	+25, облачно
Прим ЭС	10	Иман	3	26.07.16	16:43	26.07.16	16:43	0:00	МТЗ, АПВ усп	Оп.744 РТП-5038 отгорел шлейф ф.В. На отходящей вед ВЛ-0,4кВ от РТП-5038 оборван провод пр.оп.1-2, как следствие отгорания шлейфа.		0:00		нет	0	+20, дождь
Прим ЭС	10	Марьяновка	8	26.07.16	17:59	26.07.16	20:04	2:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В КТП 6184 убрали змею в РУ-10 кВ		2:05		нет / 0,01 МВт / 6 ТП	80	+25, пасмурно
Хаб ЭС	10	Пивань	8	26.07.16	20:45	26.07.16	21:25	0:40	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	п.Пивань. В 21:25 включен без ТП-601 (РСК). В ТП-601 заменили предохранители 10кВ, проведена чистка изоляции		0:40		1720 чел / 0,5 МВт	30	+20, дождь
Ам ЭЭС	10	Костюковка	2	26.07.16	20:55	26.07.16	20:55	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Эргель, 54ч.		0:00		нет	0	+22, гроза
Прим ЭС	10	Раковка	8	26.07.16	21:09	26.07.16	21:13	0:04	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.	с.Раковка		0:04		нет/3ТП	1	+20, пасм.
Ам ЭЭС	10	Костюковка	3	26.07.16	21:13	26.07.16	21:13	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Костюковка, Зиговка, 700ч.		0:00		нет	0	+22, гроза
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	26.07.16	23:11	26.07.16	23:13	0:02	МТЗ, РПВ усп.	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел		0:02		школа/0,8 Мвт/20ТП	16	+20, дождь
Прим ЭС	10	Чугуевка	10	26.07.16	23:11	26.07.16	23:11	0:00	МТО, АПВ усп.	часть с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел		0:00		насосная/27ТП/0,7 МВт	0	+20, дождь
Прим ЭС	10	Барано-Оренбургская	1	26.07.16	23:48	27.07.16	1:33	1:45	Откл. КУ"Земля"	с.-Алексеевск, с.Байкал, 165чел. 01:33 включен для поиска земли прибором. В пролете ОП 76-77 обрыв провода. Устранено в 5:00		1:45		школа/0,1Мвт/6ТП	247	+19, пасм.
Прим ЭС	110	Ярославка - Сибирицево-тяг		26.07.16	23:56	26.07.16	23:56	0:00	НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ ф.А -11,7 км.	27.7.16 произведен обход оп. №28-67 (5,8-14 км от ПС Яр). На траверсе фазы А оп. №60 гнездо аиста.		0:00		нет	0	+19, пасм.
Хаб ЭС	10	Благодатная	7	27.07.16	0:51	27.07.16	1:40	0:49	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	с.Благодатное, с. Лесное, 600ч. .		0:49		школа/7ТП	163	+20, дождь
Прим ЭС	10	Покровка	7	27.07.16	1:43	27.07.16	1:46	0:03	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.	с.Заречное с.Покровка, 550чел		0:03		нет/0,4 Мвт/13ТП	25	+19, дождь
Прим ЭС	10	Силикатная	26	27.07.16	1:49	27.07.16	2:02	0:13	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	часть с.Раздольное, 250чел		0:13		КНС, школа/15 ТП/0,3 МВт	65	+18, дождь
Хаб ЭС	10	Елабуга	12	27.07.16	2:30	27.07.16	3:55	1:25	МТО, АПВ выв., РПВ ну	с.Елабуга, 600ч. Включен без ТП 1357. 27.07.16 в 14:44 включено, убраны деревья прол. оп. №43-44, 60-61 без повреждения провода.		1:25		нет	128	+19, дождь
Прим ЭС	10	Баневур	5	27.07.16	4:20	27.07.16	4:27	0:07	МТЗ, РПВ усп.	с.Долины, Дуб Ключ, 150чел		0:07		нет/7ТП/0,2 МВт	18	+20, дождь
Прим ЭС	10	Баневур	по ф.3 на РП"Кондра теновка" отключился ф.3	27.07.16	5:01	27.07.16	7:45	2:44	МТЗ, РПВ ну	с.Баневурово, 284чел. Оп.100 перекрытие птиц		2:44		нет/5ТП/0,1 МВт	683	+20, дождь
Прим ЭС	10	Покровка	7	27.07.16	6:20	27.07.16	6:25	0:05	МТЗ, РПВ усп.	с.Заречное с.Покровка, 550чел.,		0:05		нет/13ТП/0,4Мвт	42	+13, пасм.
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	27.07.16	7:23	27.07.16	7:23	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, пасм.
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	27.07.16	7:23	27.07.16	7:23	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, пасм.
Хаб ЭС	10	НТЭЦ	5	27.07.16	7:45	27.07.16	8:30	0:45	МТО, РПВ ну	Николаевск, 1347ч. В 08:30 вкл без 2х ТП. Основной потребитель запитан. В 08:57 вкл полностью, убрана ветка пролет опор 16-17.		0:45		больница, психинтернат / 1МВт / 13МВт	800	+18, ветер
Прим ЭС	10	Полевая	16	27.07.16	8:00	27.07.16	9:30	1:30	Откл. КУ"Земля"	с.Галенки с.Дзержинец, 1000чел. Повреждение на вед.отп		1:30		д.сад, школа/0,7 Мвт/16ТП	750	+26, туман
Прим ЭС	110	Ярославка - Павловка-1		27.07.16	8:09	27.07.16	8:09	0:00	Ярославка:НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ ф.С - 18,1 км. Павловка: НЗЗ 1ст., АПВ усп.	28.7.16 обход уч-ка от ПС Павловка-1 пр.оп.1-36, повреждений не обнаружено.		0:00		нет	0	+26, туман
Прим ЭС	10	Баневур	5	27.07.16	8:16	27.07.16	8:20	0:04	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	с. Долины, Дуб Ключ, 150чел		0:04		нет/0,2 МВт/7ТП	11	+26, туман

Прим ЭС	10	Спасск	4	27.07.16	8:30	27.07.16	8:45	0:15	МТО. РПВ ну.	Прохоры Известсковый, 157чел. Вкл. до СП -16 оп.199, запитано 5 ТП. Вкл. в 9-37 повреждение в сетях потребителя на вед. КТП-ГСМ		0:15		КНИ / 8ТП / 0,44МВт	110	+20, дождь
Ам СЭС	10	Ключевая	8	27.07.16	8:37	27.07.16	8:49	0:12	МТЗ. АПВ нет. РПВ усп.	п. Тыгда (300 чел)		0:12		нет / 9ТП / 0,14МВт	20	+20, гроза
Ам СЭС	10	Ключевая	10	27.07.16	8:37	27.07.16	9:00	0:23	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	На хх.		0:00		нет	0	+20, гроза
Ам СЭС	10	Ключевая	12	27.07.16	8:37	27.07.16	9:00	0:23	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:23		РРС / 1ТП / 0,02МВт	6	+20, гроза
Ам СЭС	10	Магдагачи	6	27.07.16	8:56	27.07.16	8:56	0:00	МТО. АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, гроза
Ам СЭС	10	Магдагачи	37	27.07.16	9:07	27.07.16	10:12	1:05	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Повреждение на вед ТП		1:05		водозабор, администрация, пож.часть / 21ТП / 6525 чел / 0,6МВт	670	+20, гроза
Ам ЗЭС	10	Базовая	13	27.07.16	10:20	27.07.16	11:02	0:42	МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв.	г.Свободный (3517 чел.). Выделена повреждённая КЛ-10кВ между ТП-78 и ТП-18 без потребителя.	ф-15	0:42		больница, налоговая инспекция, дет.сад, администрация / 6ТП / 1,1МВт	770	+22, облач
Ам СЭС	10	Энергия	25	27.07.16	14:03	27.07.16	16:02	1:59	МТО. АПВ ну. РПВ ну	Запитано более 50% нагрузки. В 16:35 вкл. полностью, замечаний нет.		1:59		детс. больница, ФНС / 11ТП / быта нет / 0,02МВт	30	+23, гроза
Ам СЭС	110	Светлая - Мехзавод	№1	27.07.16	14:04	27.07.16	14:04	0:00	1зд3. 1стТЭМП. МТО. АПВ усп			0:00		нет	0	+23, гроза
Ам СЭС	10	Энергия	13	27.07.16	14:15	27.07.16	17:14	2:59	МТО. АПВ ну. РПВ ну	Повреждение кабеля 10кВ ЗТП-72, выведен из схемы. ЗТП-72 запитано от ф-6 Энергия. Устранено 28.7.16 в 15:15.	ф-6	2:59		Школа №5, Д\С №4, ГОРОНО / 14ТП / быта нет / 0,43МВт	1310	+23, гроза
Ам СЭС	6	Энергия	513	27.07.16	14:15	27.07.16	14:15	0:00	МТО. АПВ усп			0:00		нет	0	+23, гроза
Ам ЗЭС	10	Уландочка	4	27.07.16	14:18	27.07.16	14:18	0:00	МТЗ. АПВ усп.			0:00		нет	0	+23, гроза
Ам СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		27.07.16	15:46	28.07.16	17:18	17:03	1,2 ст. ТНЗНП. АПВ 2-х кратн. ну, РПВ не усп. ИМФ 115км ф.-А	Лвл-142,6 км. В 16:35 (ч/з 49 мин) включена без ф.А (неполнофазный режим). В 20:13 отключена по согласов-й с потреб заявке, в 20:26 бригада допущена на поиск и устранения повреждения. Оп.477 повреждена траверса ф.А (гирлянда изоляции на земле), устранено и включено 28.7.16 в 11:13 (ч/з 15ч). Не приходит ф.В на ПС Октябрьская, ВЛ оставлена в работе. В 16:04 ВЛ отключена, обрыв шлейфа ф.-В оп. №355. Устранено и включено по норм. сх. в 17:18 (ч/з 1ч 14м).		17:03		п.Октябрьский, 2945 чел / 0,3 МВт	2010	24, гроза
Прим ЭС	10	Борисовка	8	27.07.16	16:13	27.07.16	16:16	0:03	ав. откл. РПВ усп.	часть с.Борисовка, 100чел.		0:03		нет / 5ТП / 0,06МВт	3	+23, облач
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	68	27.07.16	16:59	27.07.16	17:17	0:18	КУ "земля"	Повреждение ОПН-6кВ КТП-811, исключён из сх.		0:18		Школа, д/сад, интернат, поликлиника / 0,8МВт / 1500 чел / 8ТП	236	+30, ясно
Прим ЭС	6	Коммунар	1	27.07.16	17:10	27.07.16	17:16	0:06	МТЗ. РПВ усп			0:06		нет / быта нет / 0,01МВт	1	+26, ясно
Прим ЭС	6	Силикатная	28	27.07.16	18:30	27.07.16	19:07	0:37	ав. откл. РПВ усп			0:37		нет / 5ТП / 0,1МВт	61	+26, ясно
Прим ЭС	6	Силикатная	В-6 Т2	27.07.16	18:30	27.07.16	19:02	0:32	МТЗ.	Обесточена 2СШ-6кВ. Вкл. без вед. ф-20, повреждение каб. муфты в сетях потребителя (вкл. в 23:01).		0:32		280 чел / 0,12МВт	74	+26, ясно
Ам СЭС	10	Ключевая	8	27.07.16	21:40	27.07.16	21:50	0:10	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:10		нет / 9ТП / 0,14МВт / 300 чел	25	+20, пасмурно
Ам ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		27.07.16	21:48	27.07.16	21:48	0:00	1 ст НЗНП, АПВ усп	ИМФ ф.В 8,6 км. 28.7.16 произведён осмотр, замечаний нет.		0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	6	Силикатная	26	27.07.16	22:07	28.07.16	0:50	2:43	МТЗ, РПВ ну	Выделен уч-к, запитано все кроме КТП-5066. В 3:56 включено все. КТП-5066 демонтированы поврежденные разрядники	ф.7 Силикатная	2:43	28.07.2016 0:50	школа / 0,3 МВт / 250 чел / 15ТП	670	+22, ясно
Ам ЦЭС	10	Ромны	2	27.07.16	22:50	28.07.16	0:32	1:42	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп.77 заменили изол ф.В,С		1:42		нет / 26 чел / 0,01 МВт	12	+20, гроза
Прим ЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		28.07.16	1:13	28.07.16	1:13	0:00	Ярославка: НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ ф.С - 5,2 км, Манзовка: НЗЗ 2 ст, АПВ усп, ИМФ ф.С 25,9 км.	Обход пр.оп. 1-55 от ПС Ярославка 10км, повреждений не обнаружено.		0:00		нет	0	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС	169	28.07.16	05:30	28.07.2016	05:37	0:07	МТО, АПВ нет, РПВ у			0:07		нет / 0,01 МВт	2	+20, туман
ЭС ЕАО	10	БВС	171	28.07.16	05:30	28.07.2016	05:37	0:07	МТЗ, АПВ нет, РПВ у			0:07		нет / 0,16 МВт	19	+20, туман

Прим ЭС	10	Кировка	10	28.07.16	6:15	28.07.16	6:24	0:09	МТО, РПВ усп			0:09		544 чел / 0,2 Мт / школа-2, насосные-4	48	+20, туман
ЭС ЕАО	6	МК	118	28.07.16	7:28	28.07.16	7:29	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:01		1000 чел / дс / 9ТП / 0,4 МВт	7	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	ГЗУ	477	28.07.16	7:31	28.07.16	8:31	1:00	"земля" от КУ	Повреждение конц. муфты оп. №477-00/19, кабель выведен из сх. без ограничения потребителя.	ф-483	0:49	28.07.2016 8:20	1500 чел / 11ТП / 0,16МВт	161	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	Центр	276	28.07.16	7:51	28.07.16	9:21	1:30	МТО, АПВ, РПВ ну	Повреждение каб. конц. муфты ТП-51, кабель исключен из схемы.	ф-65 ЖБИ	1:30		больница / 8ТП / 650 чел / 0,4МВт	374	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Ст. Райчиха	2	28.07.16	8:12	28.07.16	8:17	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Осмотр, замечаний нет.		0:05		водонапорная башня, школа, администрация / 9ТП / 482 чел	2	+22, туман
Прим ЭС	10	Кировка	10	28.07.16	8:29	28.07.16	8:29	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+22, ясно
ЭС ЕАО	6	МК	6	28.07.16	9:25	28.07.16	9:25	0:00	МТО, АПВ усп	Повреждение кабеля 6кВ в ТП-60, заменён на резервный. Оп. №6-00/52 восстановлен шлейф ф.-А.		0:00		нет	0	+23, гроза, дождь
Хаб ЭС	6	Городская	В-6кВ 2Т	28.07.16	9:48	28.07.16	12:06	2:18	Дуговая защита. МТО.	Обесточена 2СШ-6кВ, включен СВ-6кВ, потребитель запитан без вед. ф-34 (МТЗ). В 12:06 вкл. В-6 2Т. Потрескивание на шинах 6кВ. В 12:47 2СШ-6кВ выведена в ремонт (предварительно потребитель перезапитан по сетям ГЭС). Повреждены проходные изоляторы яч. 34,36. Устранено, в 21:58 2сш-6 кВ введена в работу по норм.схеме	1СШ-6кВ (вкл.СВ-6кВ)	0:18	28.07.2016 10:06	5430 чел / 6,5МВт	1950	+25, облачно
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	3	28.07.16	13:33	28.07.16	13:35	0:02	МТЗ, РПВ усп			0:02		школа / 0,1МВт / 200 чел / 2ТП	3	+29, ясно
Прим ЭС	6	Штыково	27	28.07.16	18:43	28.07.16	20:31	1:48	МТЗ, РПВ ну	Включили 4ТП из 9ТП, запитано 50% нагрузки. В 21:51 включили полностью. Пр.оп.138-139 убрана ветка с проводов		1:48		школа / 0,4МВт / 7ТП / 400 чел	150	+24, облач
Ам ЦЭС	10	Дмитриевка	6	28.07.16	19:25	28.07.16	21:09	1:44	КУ "земля"	Оп.152 заменен изолятор ф. С		1:44		детдом / 7ТП / 123 чел / 0,03МВт	39	+27, дождь
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	5	28.07.16	20:59	28.07.16	23:05	2:06	МТО, АПВ выв., РПВ ну	Включен без КТП-8017. повреждение изоляторов ВН-10. 29.07.16 в 14:00 повреждение устранено, все включены.		2:06		школа / 0,28 МВт / 324 чел	588	+25, ясно
Ам ВЭС	10	Коршуновка	15	28.07.16	21:40	28.07.16	22:02	0:22	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:22		504 чел / 10ТП / дс / 0,01 МВт	5	+25, гроза
Прим ЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	29.07.16	0:15	29.07.16	9:45	9:30	Давыдовка: НЗ31 ст, 3З, ускорение 2 ст МТЗ, ускорение 2 ст НЗЗ, АПВ ну; Барабаш: ПНДЗ, АПВ ну	ИМФ Ф-«С»-0 24,3км.. Обесточены 1СШ-110, 10 кв Барабаш, обеспечен резерв. Оп.90 верхний провод обрыв гирианды изоляторов, провод не поврежден. Устранено.	Т2 Барабаш	0:20	29.07.2016 0:35	0,6 МВт / 1200 чел	160	+25, дождь
Прим ЭС	35	Манзовка - Черниговка		29.07.16	1:21	29.07.16	14:10	12:49	МТО, АПВ выв по режиму	ИМФ ф.В,С 5,4км, ВЛ на Х.Х. Заменена траверса на оп.48.		0:00		нет	0	+25, дождь
Прим ЭС	110	Спасск - Мучная		29.07.16	1:58	29.07.16	1:58	0:00	ДЗ 1 ст, ТЗНП, АПВ усп	Произведен обход участка пр.оп. 82-98, обнаружены гнезда птиц на оп. 83, 85, 87, 93. Других замечаний не выявлено.		0:00		нет	0	+25, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	29.07.16	4:25	29.07.16	4:25	0:00	МТЗ, АПВ усп	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		0:00		нет	0	+20, ясно
Прим ЭС	6	Владими́ро-Александровское	В-6-Т1	29.07.16	4:34	29.07.16	4:49	0:15	бб, РПВ усп	Обесточена 1сш-6 кв. Одновременно отключился ф.1 (РСК, МТЗ). 4:49 1сш-6 включена на х.х. после осмотра, в 5:09 все потребители запитаны		0:15		1140 чел / 1,1 МВт	385	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск	209	29.07.16	4:41	29.07.16	4:57	0:16	МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп			0:16		нет / 1100 чел / 0,08 МВт	22	+20, ясно
Прим ЭС	10	Баневур	4	29.07.16	5:35	29.07.16	5:38	0:03	МТО, РПВ усп			0:03		нет / 250 чел / 0,1 МВт / 5ТП	5	+18, дождь
Прим ЭС	6	Тайфун	7	29.07.16	5:46	29.07.16	8:35	2:49	МТЗ, РПВ ну	В 7:17 включен головной участок без потребителей до оп.127. 8:35 включена до оп.437, запитано 2 ТП из 6. В 10:20 включен полностью. В пр.оп.519-520 снята ветка с проводов.		2:49		школа / 115 чел / 0,1 МВт / 6ТП	370	+18, дождь

Прим ЭС	10	Ольга	5	29.07.16	7:08	29.07.16	9:50	2:42	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Потр-ль запитан от ф-5 и ф-15. В 11:15 в РП-10 откл-ся ф.5 Горноводное. <i>Бригада Ольгинского уч-ка Кавал. РЭС в кол-ве 4 чел. со ст. мастером Кутяновым К.П. отправлена на отыскание повр-я. Обнаруж. в пр.оп.№297-298 падение дерева, обр. провода, повр-е траверсы, срыв изол-ов. Для устр-я повр-я мастером ОБВ Снитко Н.Е. дана команда ст. мастеру Кутянову К.П. в 13-48 отключить РЛ-18 на опоре 177 и РЛ-52 на опоре 398. В 15:06 по ТМ отключены ВЛ-10 Ф-5,15 ПС Ольга (питающие РП-10) /вкл. в 18:47, через 3ч 41м / по запросу бригады в связи с получением инф-ции от бригады о получении эл.травмы членом бригады Лутченко Д.В. На бригадном а/м Лутченко Д.В. доставлен в районную больницу п.Ольга в бессознательном состоянии, где врач констатировал смерть работника. По ф-5 Горноводное РП-10 повр-е устранено, с разреш. Гниломёдова В.А. включено в 22:37 (ч/з 11ч 22м).</i>	ф-15	2:42		школа / 432 чел / 0,2 МВт / 11ТП	460	+18, дождь
Прим ЭС	10	Новоселище	6	29.07.16	7:10	29.07.16	9:06	1:56	"земля" от КУ	На оп.18 заменен изолятор ф.С.		1:56		нет / 390 чел / 2ТП / 0,01 МВт	129	+18, дождь
Прим ЭС	10	Ново-Георгиевка	4	29.07.16	7:40	29.07.16	7:43	0:03	МТЗ, РПВ усл.			0:03		школа / 0,4МВт / 13ТП / 700 чел	9	+18, дождь
Прим ЭС	10	Россия	6	29.07.16	7:59	29.07.16	8:05	0:06	МТЗ, РПВ усл.			0:06		школа / 13ТП / 900 чел / 0,08 МВт	8	+18, дождь
Ам ЭЭС	10	Шимановск	26	29.07.16	11:20	29.07.16	11:20	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, гроза
Ам ЭЭС	10	Шимановск	28	29.07.16	11:20	29.07.16	11:20	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, гроза
Ам ЭЭС	35	Шимановск - Мужино		29.07.16	11:20	29.07.16	11:40	0:20	МТО, АПВ ну, РПВ усл.			0:20		0,3МВт	100	+22, гроза
Ам ЭЭС	6	Сиваки	18	29.07.16	13:25	29.07.16	13:25	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, гроза
Ам ВЭС	10	Завитая	7	29.07.16	13:26	29.07.16	14:14	0:48	МТО, АПВ ну, РПВ усл.			0:48		нет	352	+24, гроза
Ам ВЭС	10	Болдыревка	10	29.07.16	13:44	29.07.16	14:17	0:33	МТО, АПВ ну, РПВ усл.			0:33		нет	52	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	12	29.07.16	14:52	29.07.16	14:52	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, обл
Прим ЭС	6	Штыково	27	29.07.16	15:02	29.07.16	17:17	2:15	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	п.Олений, 400чел. Запитано 5 из 7 ТП от резерва. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП. В пр.оп.4-5 схлест проводов. Устранено в 17:17, все включено.	ф.13	1:35	29.07.2016 16:37	школа / 7ТП / 0,4МВт	633	+21, пасм
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	5	29.07.16	16:59	29.07.16	17:23	0:24	"земля" от КУ	п.Пантелеймоновка, 1002чел. Включен без КТП-1163, повреждение проходного изолятора ф.С. Включено полностью в 18:11.		0:24		школа, д/с / 8ТП / 0,2МВт	51	+25, пасм
Ам ВЭС	10	Хвойная	1	29.07.16	17:07	29.07.16	17:07	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, гроза
Прим ЭС	10	Покровка	12	29.07.16	22:42	29.07.16	22:47	0:05	ав. откл. РПВ усл	с.Поречье с.Ильичёвка, 400чел.		0:05		нет / 6ТП / 0,1МВт	28	+20, пасм
Прим ЭС	6	Штыково	18	30.07.16	2:08	30.07.16	3:10	1:02	КУ "земля"	часть п.Штыково, 430чел. Оп.41 заменили разрушенный изолятор.		1:02		нет / 0,4МВт / 6ТП	90	+20, дождь
Прим ЭС	10	Пограничная	4	30.07.16	3:07	30.07.16	5:23	2:16	КУ "земля"	п.Пограничн. с.Бойкое, 330чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. п/з Медвежья.		2:16		нет/ 0,1МВт / 9ТП	453	+20, дождь
Прим ЭС	10	Чугуевка	0	30.07.16	3:44	30.07.16	3:44	0:00	МТО. АПВ усл			0:00		нет	0	+22, пасм
ЭС ЕАО	10	БВС	193	30.07.16	5:27	30.07.16	6:30	1:03	МТО. АПВ ну. РПВ ну	Выведен из сх. повреждённый кабель между ТП-504 и ТП-604 без потребителя.	ф-159	0:30	30.07.2016 5:57	очистные / 6ТП / 1300 чел / 0,3МВт	169	+22, пасм
Ам ЦЭС	10	Узловая	4	30.07.16	7:30	30.07.16	7:30	0:00	МТО. АПВ усл			0:00		нет	0	+21, ясно
Прим ЭС	10	Россия	6	30.07.16	8:00	30.07.16	8:04	0:04	МТЗ. РПВ усл	с.Григорьевка, 900чел.		0:04		нет / 0,17МВт / 13ТП	11	+21, ясно
Прим ЭС	10	Россия	6	30.07.16	8:40	30.07.16	8:45	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с.Григорьевка, 900чел.		0:05		школа / 13ТП / 0,1МВт	13	+21, ясно
Прим ЭС	10	Россия	7	30.07.16	8:40	30.07.16	8:45	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с.Новожатково, 450чел.		0:05		нет / 7ТП / 0,1МВт	7	+21, ясно
Прим ЭС	10	Дружба	3	30.07.16	9:00	30.07.16	9:05	0:05	МТЗ. РПВ усл	с.Украинка с.Нестеровка с.Сергеевка, 560чел.		0:05		школа / 6ТП / 0,3МВт	33	+22, ясно

Прим ЭС	10	Заря	4	30.07.16	10:20	30.07.16	10:43	0:23	ав.откл, АПВ ну, РПВ усл.	с.Кронштадка, 409чел.		0:23		школа, насосная / 6ТП / 0,1МВт	38	+20, дождь
Ам ВЭС	10	Архара	13	30.07.16	13:03	30.07.16	13:03	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, обл
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	264	30.07.16	15:09	30.07.16	15:09	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+23, гроза
Прим ЭС	10	Коммунар	1	30.07.16	17:29	30.07.16	17:44	0:15	МТЗ, РПВ усл.			0:15		нет / 1ТП / 0,01МВт	2	+30, ясно
Хаб ЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга		30.07.16	18:52	30.07.16	18:52	0:00	НЗЗ 1ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, гроза
Прим ЭС	10	Богуславка	2	30.07.16	19:20	30.07.16	19:25	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с.Богуславка, 50чел.		0:05		нет / 3ТП / 0,1МВт	7	+28, ясно
Ам СЭС	35	Тында - Строительная	№1,2	30.07.16	19:40	30.07.16	19:40	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, гроза
Прим ЭС	10	Чугуевка	7	30.07.16	20:26	30.07.16	20:26	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+26, ясно
Ам ВЭС	10	Ст. Райчиха	2	31.07.16	4:34	31.07.16	4:48	0:14	МТО. АПВ ну. РПВ усл			0:14		водонапорная башня / 9ТП / 0,05МВт / 482 чел	10	+21, ясно
Прим ЭС	10	Гвоздево	7	31.07.16	6:13	31.07.16	6:16	0:03	МТЗ. РПВ усл	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. ж/д.		0:03		нет / 0,3МВт / 7ТП	15	+20, туман
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	31.07.16	6:22	31.07.16	6:57	0:35	МТЗ. АПВ ну, РПВ усл	Унгун, Крвсивое, 170 чел.		0:35		водоканал / 8ТП / 0,03МВт	39	+18, ясно
Прим ЭС	10	Вадимовка	3	31.07.16	7:23	31.07.16	7:25	0:02	МТО. РПВ усл.			0:02		нет / 7ТП / 372 чел / 0,1МВт	3	+23, ясно
Прим ЭС	6	Сокольчи	2	31.07.16	7:31	31.07.16	9:47	2:16	ав. откл. РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. (самостоятельно вкл ранее поврежденная отпайка). Разъединитель демонтируют.		2:16		больница, скважина, 570чел / 0,53 МВт / 15ТП	1000	+20, ясно
Прим ЭС	10	Лучегорск	по ф.11 РП 2091 ф.1	31.07.16	9:05	31.07.16	9:26	0:21	МТЗ, РПВ неусп.	Включен без отпайки на пионерлагерь. В пр.оп.52-53 падение дерева на провода, оп.52(ж/б) сломана, в пр.оп.48-54 произошёл срыв изоляторов и обрыв проводов. Ведутся авар.восстановит. работы.На месте гл инженер РЭС-2 Шибанов С.В. В 21:47 повреждения устранены, включено полностью.		0:21		870чел / 8ТП / 0,2 МВт	100	+24, ясно
Прим ЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	1	31.07.16	14:08	31.07.16	21:27	7:19	ЗЗ, АПВ, РПВ неусп.	Погашена 1С-110/10 ПС Барабаш. ИМВ ф.В 85,4км (длина ВЛ 86,1км). В пр.оп.147-148 произведена чистка просеки.		0:12	31.07.2016 14:20	1200чел / 0,6МВт	100	+27, ясно
Прим ЭС	10	Промышленная	В10 Т2	31.07.16	15:44	31.07.16	17:44	2:00	МТЗ	Погашена 2С-10 Р-0,2МВт. По ф.20 (вед., не откл) повреждение бака В-10 ф.В, разрушены опорные изоляторы в сторону КЛ (восстановлено 01.08.2016), отключен от КУ. В-10 Т-2 требуется замена масла. 17-44 В-10 Т-2 заменено масло, схема восстановлена.		0:29	31.07.2016 16:13	нет	90	+25, ясно
Прим ЭС	10	Губерово	18	31.07.16	16:36	01.08.16	14:18	21:42	МТЗ, РПВ неусп.	Резерв. Пр. 140-141 снята ветка с проводов.		0:00		нет	0	+26, ясно
Прим ЭС	10	Дружба	3	31.07.16	17:23	31.07.16	17:28	0:05	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усл.	В СП-3530 отключился В-10 ф-Нестеровка от МТЗ, РПВ+ 18-56		0:05		560чел / 6ТП / 0,3 МВт	24	+26, ясно
Хаб ЭС	10	Корфовская	по ф.9 реклоузер	31.07.16	20:33	31.07.16	21:32	0:59	"земля" от КУ	с.Зоевка, Чирки, Владимировка, 368чел. На оп.150/1 срыв провода с приемной траверсы ТП-836 сторонним а/м, на месте остался прицеп. Сообщено в полицию, СБ. Устранено.		0:59		нет / 0,2МВт	197	+23, обл
Ам ЦЭС	10	Полевая	4	31.07.16	23:26	31.07.16	23:26	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, гроза
Ам ЦЭС	35	Полевая - Ерковцы		31.07.16	23:38	31.07.16	23:38	0:00	МТЗ-2, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	01.08.16	3:48	01.08.16	4:53	1:05	"земля" от КУ	п.Приамурский, 3450чел. Самоустранилась		1:05		водозабор, скважина / 10ТП / 0,46МВт	497	+22, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	01.08.16	6:34	01.08.16	7:58	1:24	МТО, АПВ ну., РПВ не произв.	п.Приамурский, 3450чел. Включен без 2-х ТП. Течь кровли в ТП102 (устранено и вкл в 12:22)		1:24		водозабор, скважина / 10ТП / 0,46МВт	642	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	01.08.16	6:51	01.08.16	6:51	0:00	МТЗ, АПВ усл.	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		0:00		нет	0	+22, гроза
Хаб ЭС	110	Корфовская - Осинова речка	С-40	01.08.16	7:05	01.08.16	7:05	0:00	МТО 2ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	154	01.08.16	7:06	01.08.16	7:09	0:03	МТО, АПВ ну, РПВ усл.			0:03		нет	16	+22, гроза
Хаб ЭС	10	Маго	6	01.08.16	7:20	01.08.16	7:24	0:04	МТЗ, РПВ усл.			0:04		1223чел / 0,3МВт	20	+22, обл
Хаб ЭС	10	Осиновая Речка	7	01.08.16	7:30	01.08.16	8:43	1:13	МТЗ, АПВ ну.	Вкл по частям. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		1:13		359чел / 0,6МВт	730	+24, дождь

Прим ЭС	10	Чугуевка	1	01.08.16	8:10	01.08.16	8:25	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	8:25 включено 12ТП более 50% нагрузки РК-3 оп.54, 8:40 включили до РЛ-38 оп.74, осталось погашено 3ТП. 10:26 вкл без одного ТП, вкл в 10:30. Обход без замечаний.		0:15		насосная, роддом / 18ТП / 0,6МВт	150	+22, обл
Прим ЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	1	01.08.16	12:45	01.08.16	19:39	6:54	НЗЗ 2ст, АПВ, РПВ неусп	Погашено ПС Барабаш 1С-110, 1С-10кВ. Провели рубку ОСД в пр. 145-147. Для БВР в ремонт выволилась цепь№2 с погашением Хасанского района (32500чел, 20МВт) с 17:30 до 18:50	Т2	0:15	01.08.2016 13:00	0,6 МВт / 1200 чел	150	+28, облачно
ЭС ЕАО	6	МК	8	01.08.16	13:01	01.08.16	19:44	6:43	МТЗ, АПВ неусп.	Повреждение КЛ-6кВ при проведении земляных работ. (оп8/05/3-ТП 322), отгорела концевая муфта на ТП 136, яч.1 Сообщено СБ, ОВД. КЛ восстановлена, потребитель запитан.	МК ф.119	1:36	01.08.2016 14:37	3000чел. Д.сад / 11ТП / 0,6 МВт	820	+27, ясно
Хаб ЭС	10	Литовко	16	01.08.16	14:20	01.08.16	16:25	2:05	МТЗ, АПВ, РПВ неусп	В пролете оп.№247-248 убрano дерево с проводов		2:05		1100чел / 0,3 МВт	630	+26, ясно
Прим ЭС	35	Андреевка - Яблонька		01.08.16	15:28	01.08.16	17:22	1:54	МТО, АПВ неусп, РПВ усп.	Гроза. Осмотр зоны ИМФ прол.оп.1-40 - без замечаний	ВЛ 35 Марьяновка - Яблонька	0:19	01.08.2016 15:47	700чел / 0,3 МВт	100	+26, гроза
Прим ЭС	10	Иман	3	01.08.16	16:57	01.08.16	17:30	0:33	от КУ	По звонку потребителя - шум в ТП. Осмотр ТП без замечаний.		0:33		1200чел / 27ТП / 0,5 МВт	250	+26, ясно
Прим ЭС	10	Анучино	1	01.08.16	18:03	01.08.16	18:07	0:04	МТЗ, АПВ неусп. РПВ усп.			0:04		780чел / 17ТП / 0,4 МВт	30	+26, гроза
Прим ЭС	10	Анучино	9	01.08.16	18:03	01.08.16	18:07	0:04	МТЗ, АПВ неусп. РПВ усп.			0:04		730чел / 10ТП / 0,3 МВт	20	+26, гроза
ЮЯ ЭС	10	Городская-2	В-10 1Т	01.08.16	20:20	01.08.16	22:46	2:26	ЗДЗ	Обесточена 1сш-10кВ. Неисправность терминала ЗДЗ. Одноврем откл-ся вед.ф.13 (повреждение в сетях потребителя). Терминал ЗДЗ перезагружен, введен в работу	сети потребителя	1:33	01.08.2016 21:53	10140чел / 3,5МВт	5425	+13, гроза
Ам ЦЭС	10	Ивановка	10	01.08.16	20:30	01.08.16	20:33	0:03	МТО, АПВ ну, РПВ усп.			0:03		нет	32	+25, облачно
Хаб ЭС	110	СМР	Т2	01.08.16	23:22	02.08.16	13:01	13:39	ДЗТ	Обесточены 1,2сш-6кВ. (1Т в ремонте). Повреждение ОПН-110 2Т. Устранено, схема восстановлена	1Т	2:28	02.08.2016 1:50	52138чел / 12,5МВт	30833	+23, обл
Ам СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		01.08.16	23:46	01.08.16	23:46	0:00	ДЗ 1з, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, гроза
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	80	02.08.16	0:56	02.08.16	1:01	0:05	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Выделен поврежденный КЛ-6кВ от ТП-200 до ТП-201, без нагрузки. Устранено 16.8.16 15:00	ф.280	0:05		больница, д/с, водозабор / 1650чел / 8ТП / 0,48МВт	40	+24, обл
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	76	02.08.16	0:57	02.08.16	3:26	2:29	МТО, АПВ выв, РПВ ну	Выделен поврежденный КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-2 без нагрузки.	ф.93	2:12	02.08.2016 3:09	школа, КНС / 1200чел / 4ТП / 0,38МВт	835	+24, обл
Ам ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	02.08.16	2:25	02.08.16	2:25	0:00	НЗНП 3ст, АПВ усп.	ИМФ ф.В 75км		0:00		нет	0	+22, гроза
Ам ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	02.08.16	2:40	02.08.16	2:40	0:00	НЗНП 3ст, АПВ усп.	ИМФ ф.С 88,8км		0:00		нет	0	+22, гроза
Ам ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1,2	02.08.16	2:51	02.08.16	2:51	0:00	ДЗ 2з, АПВ усп.	ИМФ ф.В,С 116,4км.		0:00		нет	0	+22, гроза
Ам ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1,2	02.08.16	3:29	02.08.16	3:29	0:00	ДЗ 2з, АПВ усп.	ИМФ ф.А,В,С 146,7км. Произведен обход участка 143-165км, замечаний нет.		0:00		нет	0	+22, гроза
Ам ЗЭС	35	Новокиевка - Белоярово		02.08.16	6:25	02.08.16	6:25	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, гроза
Ам ЦЭС	10	Узловая	4	02.08.16	7:56	02.08.16	7:58	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:02		нет / 109 чел / 3ТП / 0,06 МВт	2	+22, пасм
Ам ЦЭС	10	Дачная	15	02.08.16	10:30	02.08.16	10:50	0:20	МТО, АПВ ну, РПВ не произ	Повреждение резервной КЛ, исключена из схемы.		0:20		нет / 500 чел / 12ТП	103	+22, ясно
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	14	02.08.16	12:00	02.08.16	12:00	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+22, ясно
Хаб ЭС	10	Бычиха	14	02.08.16	16:42	02.08.16	18:20	1:38	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Запитано 12 ТП по ф.11 Бычиха ч/з 8 мин. В 18:20 включено все. Повреждение на вед.уч-ке	ф.11 Бычиха	0:08	02.08.2016 16:50	19 ТП /	83	+25, ясно
Прим ЭС	10	Чугуевка	1	02.08.16	16:45	02.08.16	16:51	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:06		1465 чел / 0,6 МВт / 18ТП	60	+25, ясно
Хаб ЭС	10	Пивань	8	02.08.16	17:46	02.08.16	19:14	1:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	ТП 601 перекрытие по 0,4 кв. /Устранено в 21:38, произв чистка изоляции, заменены предохранители 0,4 кв./		1:28		скваж, насос/0,4МВт/1720 чел / 3ТП	742	+22, дождь
Хаб ЭС	10	Картель	17	02.08.16	18:13	02.08.16	18:13	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+22, дождь
Хаб ЭС	110	Амурская ТЭЦ - Эльбан	С-87	02.08.16	18:59	02.08.16	18:59	0:00	2 ст НЗНП, АПВ усп			0:00		нет	0	+22, гроза

Хаб ЭС	110	Амурская ТЭЦ - Хурба	С-72	02.08.16	19:17	02.08.16	19:17	0:00	НЗНП 1 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+22, гроза
Хаб ЭС	110	Комсомольская - Хурба	С-94	02.08.16	19:17	02.08.16	19:17	0:00	ВЧБ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, гроза
Хаб ЭС	35	Амурская ТЭЦ - АГМК	№1 (Т-228)	02.08.16	19:30	02.08.16	19:31	0:01	МТО, ДЗ1з, АПВ выв, РПВ усп	С обесточиванием 1/2 ПС АГМК.		0:01		1,2 МВт/ быта нет	20	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	02.08.16	20:38	02.08.16	21:10	0:32	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:32		школа, насосн/0,1 МВт/ 950 чел/ 9ТП	61	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово	16	02.08.16	20:38	02.08.16	21:10	0:32	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:32		школа/0,3 МВт/1950 чел/ 8ТП	174	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Ленинск - Бабстово		02.08.16	20:45	02.08.16	20:45	0:00	ДЗ 2з, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Хурба	9	02.08.16	22:00	02.08.16	22:46	0:46	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:46		нет/0,01 МВт/ 2ТП/ быта нет	13	+24, гроза
Прим ЭС	10	Иман	3	02.08.16	23:53	03.08.16	1:08	1:15	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Оп 883 сбита сторонним а/м. Сообщено СБ, ОВД. Вкл с выделенным поврежденным уч. (ост. пост ГИБДД). 13:56 устранено, схема восстановлена		1:15		школа, д/с, интернат/ 0,5 МВт/ 1217 чел/27 ТП	510	+20, облачно
Хаб ЭС	10	ЦРП-9	11	03.08.16	0:10	03.08.16	3:06	2:56	Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	ТП32 повреждение оп.изолятора 2 сш 10 кВ. Устранено.		2:56		нет/ 0,38 МВт/ 560 чел/ 3ТП	1140	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	03.08.16	1:55	03.08.16	3:14	1:19	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным уч. (ост.20 ч. домов). КТП-406 (вед) на шинах 10 кВ обнаружен кот. Устранено и все включено 18:47		1:19		нет/ 0,1 МВт/ 200 чел/ 7ТП	62	+18, пасмурно
Прим ЭС	35	Посьет	Т1	03.08.16	3:25	03.08.16	8:30	5:05	без блинк	Стр=4МВА. С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ. Осмотр: по Т1 перегорел предохранитель 35 кВ фВ; откл положение В-10 Т1 (без блинк), ф15 (вед). Заменен перегоревший предохранитель 35 кВ.	Т2	0:22	03.08.2016 3:47	1,5 МВт/1124 чел	550	+18, облачно
Прим ЭС	10	Лесозаводск	13	03.08.16	8:12	03.08.16	8:12	0:00	МТЗ, АПВ усп	На оп.126/14 следы перекрытия на изоляторах.		0:00		нет	0	+21, пасмурно
Ам ВЭС	6	Новорайчиха	21	03.08.16	9:53	03.08.16	12:15	2:22	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен после осмотра. Замечаний нет.		2:22		школа / 5ТП / 163 чел	20	+25, ясно
Прим ЭС	10	Красный кут	4	03.08.16	12:43	03.08.16	20:20	7:37	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение кабельной воронки на оп. №1 (участок РСК), устранено; повреждение на вед.уч.ке.	ф.1 Вишневка	0:49	03.08.2016 13:32	школа, очистные / 0,2 МВт / 19ТП / 970 чел	163	+26, пасмурно
Прим ЭС	10	Осиновка	4	03.08.16	16:12	03.08.16	16:14	0:02	МТЗ, РПВ усп.			0:02		55 чел / нет / 1ТП / 0,15 МВт	5	+32, гроза
Хаб ЭС	10	Сукпай	В-10 2Т	03.08.16	20:38	03.08.16	21:32	0:54	МТЗ-10	По окончании работ по плановой заявке на ПС Сита, при подаче У на ПС Сукпай, произошло отключение В-10 2Т ПС Сукпай: перекрытие в яч.ф.25 (вед): повреждение выкатных эл-ов В-10 кВ, прох.опорн.изоляторов, РШ, перекрытие в релейном отсеке.; обесточены потребб 1,2 сш; в 21:23 (ч/з 54 мин) запитана 1сш 10 кВ, в 1:00 (ч/з 4:22) запитана 2 сш 10 кВ. (кроме вед.ф.25, нагрузка переведена по сетям потребителя).В 22:50 подготовлена резерв.ячейка для монтажа ф.25. 5.8.16 монтаж ф.25 в резер.ячейку		0:54		школа, д/с, насосн/ 1,68 МВт/1191 чел	7336	+24, пасмурно
Прим ЭС	6	Партизан	9	03.08.16	22:21	03.08.16	22:26	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:05		школа/ 1,6 МВт/ 2856 чел/22ТП	80	+26, облачно
Прим ЭС	110	Спасск - Мучная		04.08.16	3:20	04.08.16	3:20	0:00	Спасск: ТЗНП-1ст., АПВ усп. Мучная:НЗЗ-1ст., АПВ усп.	ИМФ 23,9 км, фА. На оп.73, 83, 85, 87, 93, 101, 102, 103, 106, 107, 108 гнездование аистов.		0:00		нет	0	+20, облачно
Ам ЗЭС	10	Шимановск	26	04.08.16	4:44	04.08.16	4:44	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+18, пасмурно
Ам ВЭС	10	Касаткино	10	04.08.16	4:46	04.08.16	4:46	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+18, гроза
Прим ЭС	10	Тимирязевка	2	04.08.16	6:14	04.08.16	6:19	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп	Обход на 5.8.16.		0:05		нет/ 0,2 МВт/ 50 чел/ 6ТП	1	+20, облачно
Прим ЭС	10	Тимирязевка	9	04.08.16	6:14	04.08.16	6:41	0:27	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Произведена регулировка привода В-10 ф9. Обход на 5.8.16.		0:27		нет/ 0,1 МВт/ 3ТП/ быта нет	56	+20, облачно
Ам ВЭС	10	Архара	1	04.08.16	6:18	04.08.16	6:18	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	04.08.16	7:14	04.08.16	7:14	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун	СВ-10	04.08.16	7:14	04.08.16	7:15	0:01	Дуг.защита. РПВ усп			0:01		школа, насосн, кот/ 0,15 МВт/ 1715 чел	2	+18, дождь

Прим ЭС	10	Иман	3	04.08.16	8:17	04.08.16	8:20	0:03	КУ, земля	Вкл до оп145 (запитано 23 ТП из 33). В 9:15 включен полностью. "земля" самоустранилась, обход без замечаний. Повреждение на вед. отпайке.		0:03		кот, школа, д/с, интернат / 0,5 МВт/1217 чел/33ТП	22	+20, облачно
Прим ЭС	10	Тимирязевка	2	04.08.16	10:05	04.08.16	10:14	0:09	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с.Тимирязевка, 50чел.		0:09		нет / 6ТП / 0,2МВт	3	+20, облачно
Прим ЭС	10	Тимирязевка	6	04.08.16	10:05	04.08.16	10:14	0:09	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с.Тимирязевка, 400чел.		0:09		школа / 5ТП / 0,1МВт	3	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	04.08.16	10:43	04.08.16	10:43	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	04.08.16	10:44	04.08.16	11:06	0:22	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:22		нет / 0,05МВт	18	+22, гроза
Прим ЭС	10	Игнатьевка	6	04.08.16	14:41	04.08.16	14:42	0:01	ТМ, РПВ усл.	с. Ласточка, с.Емельяновка, 301чел.		0:01		водокачка / 8ТП / 0,1МВт	1	+21, гроза
Прим ЭС	10	Коммунар	1	04.08.16	16:15	04.08.16	16:20	0:05	ав.откл., РПВ усл.	теплицы		0:05		нет	1	+31, ясно
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	3	04.08.16	18:16	04.08.16	18:16	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+31, гроза
Прим ЭС	10	Уссури	5	04.08.16	18:38	04.08.16	19:24	0:46	МТЗ, АПВ усл, "земля", от КУ	П/з "Черная речка", 25чел. Повреждение на вед. участке.		0:46		насосная / 2ТП / 0,01МВт	15	+31, гроза
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	04.08.16	19:06	04.08.16	19:07	0:01	МТО, АПВ ну, РПВ усл.	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел		0:01		насосная / 20ТП / 0,8МВт	1	+22, обл
Прим ЭС	10	Ракитное	4	04.08.16	19:49	05.08.16	0:05	4:16	МТЗ, После АПВ шум в баке, от КУ.	с.Ракитное с.Орехово. Повреждение ТТ ф.А в яч.4. Устранено	ф.3	0:39	04.08.2016 20:28	нет / 3ТП / 0,18МВт	130	+28, гроза
Прим ЭС	10	Чугуевка	0	04.08.16	19:06	04.08.16	19:06	0:00	МТО, АПВ усл.	На вводе ТП-3095 отгорел шлейф.		0:00		нет	0	+22, обл
Прим ЭС	10	Анучино	17	05.08.16	0:25	05.08.16	0:27	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	В 16-23 включили ТП-5040 быт, заменили ТР-Р.		0:02		871 чел / 0,2 МВт / 20ТП / школа-2	7	+25, ясно
Хаб ЭС	10	Корфовская	22	05.08.16	1:41	05.08.16	2:57	1:16	"земля" от КУ	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		1:16		быта нет / 0,4 МВт / 11ТП	507	+25, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	05.08.16	5:29	05.08.16	5:29	0:00	НЗНП 2 ст АПВ усл			0:00		нет	0	+20, пасмурно
Ам ЦЭС	10	Архара	1	05.08.16	5:44	05.08.16	5:44	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, пасмурно
Прим ЭС	6	Новицкое	8	05.08.16	4:58	05.08.16	5:03	0:05	МТЗ, РПВ усл.			0:05		школа, дс / 11ТП / 515 чел / 0,4 МВт	2	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	Валдейм	255	05.08.16	7:56	05.08.16	7:57	0:01	МТЗ, АПВ не раб. РПВ усл			0:01		нет	3	+20, пасмурно
ЮЯ ЭС	6	Алдан	Алдан-3	05.08.16	9:41	05.08.16	9:41	0:00	МТЗ, АПВ усл	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп..		0:00		нет	0	+17, ясно
Прим ЭС	6	Партизан	9	05.08.16	15:15	05.08.16	15:21	0:06	МТЗ, РПВ усл.			0:06		ТНС-6, школа / 0,7МВт / 2856 чел	70	+30, ясно
Ам ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		05.08.16	14:24	05.08.16	14:24	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+25, облачно
Ам ЦЭС	10	Моховая	12	05.08.16	16:44	05.08.16	16:44	0:00	ав. Откл. АПВ усл			0:00		нет	0	+25, ясно
Прим ЭС	110	Екатериновка	В-110/бкВ-Т1	05.08.16	21:41	06.08.16	0:53	3:12	ГЗ	Одновременно отключилась ВЛ-110 ПаГРЭС-Екатериновка и СВ-110 ПС Екатериновка (разрыв транзита, обесточены 1,2сш-6 кВ Екатериновка (Т1 в работе на 6 кВ, Т2 в работе на 35 кВ). В 22:20 включены в работу ВЛ-110 ПаГРЭС-Екатериновка и СВ-110, в 22:27 все запитано от Т2. Включен после осмотра. 9.8.16 проверка РЗА без замечаний, включен по норм.схеме.	Т2	0:46	05.08.2016 22:27	1,7 МВт / 1780 чел	300	+25, ясно
Прим ЭС	10	Покровка	12	05.08.16	23:10	05.08.16	23:16	0:06	МТЗ, РПВ усл.			0:06		школа / 0,1 МВт / 400 чел	30	+23, ясно
Ам ЦЭС	10	Ивановка	4	06.08.16	4:58	06.08.16	4:58	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	норма
Прим ЭС	10	Спасск	по ф-4 откл. СП16	06.08.16	11:20	06.08.16	12:18	0:58	МТЗ, РПВ не усл.	Повреждение в сетях потребителя.		0:58		300чел / 19ТП / 0,5 МВт	580	+28, ясно
Хаб ЭС	6	Амурская ТЭЦ	по ф-6А в ЦРП-1 откл ф-3	06.08.16	11:29	06.08.16	11:46	0:17	МТЗ, РПВ не усл.	Вкл без выделенного участка, повреждение КЛ-6 от ТП-20 до ТП-48. (без потребителя).		0:17		нет / 0,6МВт	161	+26, ясно
Ам СЭС	10	Джалинда	11	06.08.16	11:36	06.08.16	11:49	0:13	МТО, АПВ нет, РПВ усл.			0:13		нет / 0,3МВт / 7ТП	78	+26, ясно
Прим ЭС	10	Камень-Рыболов	3	06.08.16	13:23	06.08.16	15:25	2:02	Земля, от КУ.	Из схемы выведен участок КЛ 10 кВ без нагрузки от РС 382 до оп.55.	ф. 5	2:53	06.08.2016 16:16	1500чел / 13 ТП / 1,2 Мвт	2030	+26, ясно
Хаб ЭС	6	Амурская ТЭЦ	по ф-6А в ЦРП-1 откл ф-7	06.08.16	14:27	07.08.16	13:50	23:23	МТЗ, РПВ не усл.	На ХХ. Повреждена КЛ-6кВ от ЦРП-1 до яч.1 ТП-43. Устранено.		0:00		нет	0	+25, облачно

Хаб ЭС	6	Амурская ТЭЦ	по ф-6А в ЦРП-1 откл ф-8	06.08.16	14:27	09.08.16	18:30	76:03	МТЗ, РПВ не усп.	Повреждена КЛ-6кВ от ЦРП-1 до яч.5 ТП-43. 8.8.16 откопан, смуфтирован. 9.8.16 в 18:30 испытанан, вкл в работу.	ф.7	23:23	07.08.2016 13:50	насосная / 1ТП / населения нет / 0,1МВт	2371	+25, облачно
Прим ЭС	10	Чугуевка	10	06.08.16	17:18	06.08.16	18:29	1:11	МТЗ, АПВ. РПВ не усп.	Повреждение в сетях потребителя.		1:11		2270чел / 27 ТП / 0,7 МВт	830	+25, гроза
Ам ВЭС	6	Энергетик	1	06.08.16	18:44	06.08.16	18:46	0:02	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп.	Заменён прох. изолятор ТП-17.		0:02		насосная / 12ТП / 2500 чел / 0,15МВт	5	+26, гроза
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	2 (реклоузер)	06.08.16	19:48	06.08.16	19:54	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:06		200чел / 5 ТП / 0.1 МВт	3	+26, гроза
Прим ЭС	10	Уссурй	4	06.08.16	20:04	06.08.16	20:04	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		650чел / 7ТП / 0,1 МВт	0	+26, гроза
Прим ЭС	35	Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая		06.08.16	20:14	06.08.16	20:14	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+26, гроза
Прим ЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Заря - Александровка - Чкаловка		06.08.16	20:14	06.08.16	20:14	0:00	ЗЗ 1ст, АПВ усп.			0:00		нет	0	+26, гроза
Прим ЭС	10	Лесозаводск	7	06.08.16	20:43	06.08.16	20:43	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+24, гроза, дождь
Прим ЭС	10	Лесозаводск	по ф-15 откл. СП-5	06.08.16	20:54	06.08.16	20:57	0:03	МТЗ. РПВ усп	с.Урожайное, 1021чел.		0:03		насосная / 8ТП / 0,04МВт	2	+24, гроза, дождь
Прим ЭС	10	Промысловка	7	06.08.16	21:48	06.08.16	22:34	0:46	КУ "земля"	часть г.Фокино, 820чел. Выведен воздушный участок от ТП-82001 до ТП-81014 без потребителя. В 11:40 включено полностью. Осмотр без замечаний.		0:46		нет / 11ТП / 0,2МВт	450	+24, ясно
Прим ЭС	10	Осиновка	4	06.08.16	23:11	06.08.16	23:12	0:01	ав.откл. РПВ усп	часть с.Каленовка, 55чел.		0:01		нет / 0,1МВт / 1ТП	2	+24, гроза
Прим ЭС	10	Полевая	16	06.08.16	23:20	06.08.16	23:59	0:39	МТЗ. РПВ усп	с.Галенки с.Дзержинец, 1000чел.		0:39		нет / 0,7МВт / 16ТП	325	+24, гроза
Прим ЭС	10	Полевая	21	06.08.16	23:20	06.08.16	23:59	0:39	МТЗ. РПВ усп	с.Займок, Старореченск, 360чел.		0:39		нет / 0,1МВт / 6ТП	52	+24, гроза
Прим ЭС	110	Приозёрная - Липовцы		06.08.16	23:27	06.08.16	23:27	0:00	Приоз: СВ-110 кВ ТНЗНП 2ст АПВ усп. Липовцы: НЗЗ 2ст АПВ усп, ИМФ Ф"А" -9,7 км, Лвл=20,2 км	Одновременно ВЛ-110 Хороль-Приозёрная (ДЗ 3ст, АПВ усп).		0:00		нет	0	+24, гроза
Прим ЭС	110	Хороль - Петровичи		06.08.16	23:43	06.08.16	23:43	0:00	Хор: ДЗ 3ст, АПВ усп. ИМФ Ф"В" 9,9. км. Лвл=21,1 км Петр: НЗЗ 2ст, АПВ усп.			0:00		нет	0	+24, гроза
Прим ЭС	10	Манзовка	16	06.08.16	23:50	07.08.16	0:01	0:11	МТЗ. РПВ усп	На хх.		0:00		нет	0	+24, гроза
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	1	06.08.16	23:48	07.08.16	0:03	0:15	МТЗ. РПВ усп	часть с. Алексееинкольск с. Пуциловка с. Улитовка, 1500чел.		0:15		нет / 0,3МВт / 12ТП	66	+24, гроза
Прим ЭС	10	Россия	3	07.08.16	0:05	07.08.16	0:35	0:30	ав. откл. РПВ усп	Абрамовка, 700чел.		0:30		нет / 0,1МВт / 7ТП	14	+24, гроза
Прим ЭС	10	Россия	6	07.08.16	0:05	07.08.16	1:09	1:04	ав. откл. РПВ усп	Григорьевка, 900чел.		1:04		нет / 0,13МВт / 13ТП	120	+24, гроза
Прим ЭС	10	Россия	7	07.08.16	0:05	07.08.16	0:27	0:22	ав. откл. РПВ усп	Новожатково, 450чел.		0:22		нет / 0,1МВт / 7ТП	6	+24, гроза
Прим ЭС	10	Россия	8	07.08.16	0:05	07.08.16	0:30	0:25	ав. откл. РПВ усп	Степное, 250чел.		0:25		нет / 5ТП / 0,15МВт	66	+24, гроза
Прим ЭС	10	Губерово	8	07.08.16	0:24	07.08.16	0:27	0:03	МТЗ. РПВ усп	с.Знаменка, 224чел.		0:03		нет / 4ТП / 0,06МВт	3	+20, гроза
Прим ЭС	10	Луговая	3	07.08.16	0:58	07.08.16	0:58	0:00	МТЗ. АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, дождь
Прим ЭС	10	Дружба	4	07.08.16	0:52	07.08.16	0:56	0:04	ав. откл. РПВ усп	с.Сергеевка с.Садовое, 50чел.		0:04		нет / 3ТП / 0,05МВт	3	+22, дождь
Прим ЭС	10	Ново-Георгиевка	2	07.08.16	0:55	07.08.16	1:00	0:05	ав. откл. РПВ усп	часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, с.Байкал., 330чел.		0:05		нет / 0,1МВт / 9ТП	11	+22, дождь
Прим ЭС	10	Приозёрная	6	07.08.16	1:04	07.08.16	1:06	0:02	МТЗ. РПВ усп	с.Прилуки, 220чел.		0:02		нет / 0,1МВт / 6ТП	6	+22, дождь
Прим ЭС	10	Жариково	10	07.08.16	1:10	07.08.16	2:18	1:08	МТЗ. РПВ ну	с.Рубиновка с.Барабаш, Левада, 560чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		1:08		скваж / 0,1МВт / 8ТП	113	+20, гроза
Прим ЭС	35	Кировка - Руновка		07.08.16	1:15	07.08.16	1:22	0:07	МТО. РПВ усп. ИМФ Ф"А,В,С," 29,7 км.			0:07		480 чел / 0,25МВт	30	+22, дождь
Прим ЭС	10	Манзовка	6	07.08.16	1:12	07.08.16	1:24	0:12	МТО. РПВ усп	Монастырище, 2619чел.		0:12		нет / 0,4МВт / 12ТП	83	+22, дождь
Прим ЭС	10	Шмаковка	10	07.08.16	1:16	07.08.16	1:16	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	22, гроза
Прим ЭС	10	Чкаловка	7	07.08.16	1:37	07.08.16	1:37	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	22, гроза

Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	2 (реклоузер)	07.08.16	1:30	07.08.16	2:10	0:40	ав. Откл. РПВ у	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. в/ч Корсовка		0:40		200чел / 5 ТП / 0,1 МВт	19	+22, дождь
Прим ЭС	10	Лесозаводск	15	07.08.16	2:28	07.08.16	2:31	0:03	МТО. РПВ усп			0:03		нет	30	+22, дождь
Прим ЭС	10	Барано-Оренбургская	1	07.08.16	2:26	07.08.16	2:30	0:04	ав. откл. РПВ усп	с.С-Алексеевск, с.Байкал, 165чел.		0:04		нет / 0,1МВт / 6ТП	1	+22, дождь
Прим ЭС	10	Барано-Оренбургская	6	07.08.16	2:26	07.08.16	2:30	0:04	ав. откл. РПВ усп	с.Барановка с.Богуславка, 1500чел.		0:04		детприют / 0,3МВт / 13ТП	18	+22, дождь
Прим ЭС	10	Малиново	В-10 Т1	07.08.16	2:56	07.08.16	3:24	0:28	МТО. РПВ ну	Обесточивалась ПС Малиново. Произведена регулировка.		0:28		1640 чел / 0,4МВт	200	+22, дождь
Прим ЭС	10	Малиново	4	07.08.16	2:56	07.08.16	5:40	2:44	МТО. РПВ ну	с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 1291чел. Включен частями успешно.		2:44		нет / 0,1МВт / 13ТП	270	+22, дождь
Прим ЭС	10	Малиново	1	07.08.16	3:27	07.08.16	4:50	1:23	МТЗ. АПВ, РПВ ну	с.Вербное с.Симники, 403чел. Вкл. без КТП-5100. В 8:22 включено, произведена чистка изоляции.		1:23		нет / 0,1МВт / 7ТП	150	+20, дождь
Прим ЭС	10	Павло-Федоровка	2	07.08.16	3:38	07.08.16	5:37	1:59	МТЗ. РПВ не произв.	Заменяли проходной изолятор в яч. КРУН.		1:59		нет / 1ТП / 0,1МВт	200	+20, дождь
Прим ЭС	10	Шмаковка	10	07.08.16	4:22	07.08.16	4:22	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+20, дождь
Прим ЭС	10	Ново-Георгиевка	4	07.08.16	4:48	07.08.16	4:56	0:08	ав. откл. РПВ усп	часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка, 700чел.		0:08		Шк интернат / 0,4МВт / 13ТП	41	+20, дождь
Прим ЭС	10	Чернышевка	14	07.08.16	4:57	07.08.16	5:08	0:11	КУ "земля"	Корниловка,Шекляево, 446чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		0:11		нет / 0,1МВт / 6ТП	8	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Воскресеновка	116	07.08.16	5:08	07.08.16	6:37	1:29	МТЗ. АПВ нет. РПВ ну	Повреждение изоляции ВН на КТП-101, устранено. Повреждение на вед ТП-300		1:29		насосная / 5ТП / 450 чел /	153	+16, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	07.08.16	5:15	07.08.16	5:52	0:37	КУ "земля"	Приамурский, 3450 чел. На оп.156-00/23 повреждение изоляции ф.С. Устранено.	ф.173	3:15	07.08.2016 8:30	водозабор, скважина / 10ТП / 0,38МВт	1224	+16, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	07.08.16	6:32	07.08.16	6:33	0:01	МТО. АПВ ну. РПВ усп	п.им.Тельмана, 1100 чел.		0:01		нет / 0,25МВт / 6ТП	4	+16, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная	154	07.08.16	6:32	07.08.16	7:36	1:04	МТО. АПВ не раб. РПВ ну	Приамурский, 2350 чел. Повреждение на вед. отпайке.		1:04		КНС / 8ТП / 0,2МВт	347	+16, дождь
Прим ЭС	10	Барано-Оренбургская	1	07.08.16	7:14	07.08.16	9:42	2:28	КУ "земля"	с.С-Алексеевск, с.Байкал, 165чел. Произведен обход, замеч.нет, "земля" самоустранилась.		2:28		нет / 0,1МВт / 6ТП	115	+22, ясно
Хаб ЭС	110	Вознесенская - Иннокентьевка		07.08.16	7:00	07.08.16	7:16	0:16	НЗНП 4ст, АПВ ну. РПВ усп	Запланирована проверка РЗА СВ-110 на ПС Вознесенская. (Обход уч. ВЛ 110 "Иннок-Троицкая с отп.Лидога без замечаний)		0:16		9 насел. пунктов: 8500чел / 3,4МВт	892	+16, дождь
Ам ЦЭС	10	Петровка	11	07.08.16	6:22	07.08.16	7:52	1:30	МТЗ-2. АПВ, РПВ ну	Наталино, 137 чел.(+ 300 чел л/л Колосок). Вкл. без 4-х ТП. В 13:57 включен полностью. На оп.182 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов.		1:30		л/л Колосок, больница / 0,15МВт / 16ТП	48	+16, дождь
Прим ЭС	10	Лесозаводск	15	07.08.16	8:31	07.08.16	8:37	0:06	МТО. РПВ усп.	с.Урожайное, 1021чел. В ТП-1073 заменены 2 проходных изолятора.		0:06		насосная / 8ТП / 0,06МВт	8	+25, дождь
ЭС ЕАО	6	Кульдур	240	07.08.16	8:40	07.08.16	12:04	3:24	"земля" от КУ	Выделен участок без нагрузки, повреждение на вед.уч-ке		3:24		водоводы / 220чел / 0,06МВт	201	+22, дождь
Ам ВЭС	10	Городская	3	07.08.16	10:48	07.08.16	10:50	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	г.Завитинск, 4190чел		0:02		школа, скважина / 14ТП / 0,42МВт	14	+24, дождь
Ам ВЭС	10	Городская	5	07.08.16	10:50	07.08.16	12:48	1:58	"земля" от КУ	г.Завитинск, 4190чел. На оп.29 заменен поврежденный изолятор.		1:58		школа, скважина / 20ТП / 0,48МВт	952	+24, дождь
Ам ВЭС	10	Городская	3	07.08.16	11:10	07.08.16	11:43	0:33	"земля" от КУ	На оп.26 срыв изолятора. Устранено.		0:33		школа, скважина / 14ТП / 0,42МВт	201	+24, дождь
Хаб ЭС	10	Ракитное	1	07.08.16	13:20	07.08.16	13:46	0:26	МТЗ	Повреждение на вед. отпайке НК Альянс.		0:26		нет / 0,56МВт	243	+25, пасм
Прим ЭС	10	В.Перевал	1	07.08.16	17:48	07.08.16	17:49	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Верхний перевал, 1673чел.		0:01		нет / 8ТП / 0,01МВт	6	+26, гроза
Прим ЭС	10	Манзовка	6	07.08.16	18:12	07.08.16	18:16	0:04	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Монастырище, 2619чел.		0:04		школа / 12ТП / 0,4МВт	41	+25, дождь
Прим ЭС	10	Манзовка	6	07.08.16	18:58	07.08.16	19:03	0:05	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Монастырище, 2619чел.		0:05		школа / 12ТП / 0,4МВт	46	+25, дождь
Хаб ЭС	6	Чегдомын	7	07.08.16	19:00	07.08.16	19:16	0:16	"земля" от КУ	п.Чегдомын, 2500 чел. Включен без отпайки на п. Средний Ургал (4 ТП, 521 чел). В 03:31 включена без КЛ-6кВ от оп. №7А-04/8 в сторону ТП-83 (обесточен "лесхоз", ремонт КЛ-6 с утра). 8.8.16 в 20:40 включено полностью.		0:16		нет / 2500чел / 22ТП / 0,6МВт	682	+24, дождь
ЭС ЕАО	6	Облучье	136	07.08.16	13:45	07.08.16	16:32	2:47	"земля" от КУ	На оп.136-00/8 срыв изолятора. Устранено.	ф.124	0:33	07.08.2016 14:18	больница, насосная / 3ТП / 220чел / 0,48МВт	266	+24, пасмурно

Хаб ЭС	10	Фёдоровка	11	07.08.16	19:55	07.08.16	22:05	2:10	ав. откл. РПВ ну.	с.Виноградовка, 198 чел. Перезапитан от резерва. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.	ф-5	1:10	07.08.2016 21:05	нет / 17ТП / 0,8МВт	420	+19, облач
Прим ЭС	10	Владими́ро-Александровское	5	07.08.16	21:55	07.08.16	22:25	0:30	КУ "земля"	с.Вл.-Алексан., 900чел. Оп №.3 заменили изолятор.		0:30		больница / 9ТП / 0,9МВт	450	+25, пасм
Хаб ЭС	10	Корфовская	22	08.08.16	3:31	08.08.16	4:58	1:27	МТЗ. РПВ ну.	Повреждение в сетях потребителя на вед. уч.		1:27		быта нет / 11ТП / 0,55МВт	783	+17, ветер
Ам ЦЭС	10	Ивановка	26	08.08.16	0:34	08.08.16	1:02	0:28	МТО. АПВ запрет. РПВ усп			0:28		ГИБДД, больница, д/дом №14 / 14ТП / 0,2МВт	100	+20, пасмурно
Хаб ЭС	10	Ильинка	3	08.08.16	6:50	08.08.16	7:20	0:30	МТЗ. РПВ ну	Ильинка, 600 чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. уч. лыжная база, объект Оборонэнерго.		0:30		психдисп., очистные, школа, д/сад, КНС, скважина / 0,88МВт	440	+17, пасм
Прим ЭС	10	Манзовка	6	08.08.16	6:58	08.08.16	7:03	0:05	МТО. РПВ усп	Монастырище, 2619 чел.		0:05		нет / 0,5МВт / 12ТП	40	+20, ясно
Прим ЭС	10	Борисовка	6	08.08.16	9:16	08.08.16	14:07	4:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл в 9:51 до оп 51 (ост 7 ТП), вкл в 14:07. Пр.оп 52-53 устранен обрыв провода, фв.		4:51		кот, д/с/ 0,35 МВт/ 1200 чел/ 8ТП	1455	+21, облачно
Прим ЭС	10	Борисовка	3	08.08.16	9:24	08.08.16	10:21	0:57	КУ, земля	Вкл до оп 28 (ост 2ТП), вкл в 12:47. Оп. 30 устранен обрыв вязки, фв.		0:57		школа/0,1 МВт/ 200 чел/ 6ТП	40	+21, облачно
Прим ЭС	6	Силикатная	28	08.08.16	10:12	08.08.16	10:16	0:04	МТО, АПВ нет, РПВ усп			0:04		нет/0,1 МВт/ 80 чел/5ТП	10	+24, облачно
Прим ЭС	6	Суражевка	12	08.08.16	10:29	08.08.16	13:51	3:22	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Находился на ХХ. Повреждение на ведомственном участке.	ф8	0:00	08.08.2016 10:29	нет	0	+25, облачно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	08.08.16	13:10	08.08.16	13:52	0:42	МТО, АПВ выв, РПВ ну	Оп 156-02/8 поврежден ЛР-10 кв. Устранено.		0:42		скваж/ 0,4 МВт/ 3456/ 10ТП	102	+27, облачно
Хаб ЭС	110	СМР	2Т	08.08.16	21:52	09.08.16	12:16	14:24	ДЗТ	АВР-6 успешно, В-35 2Т отключен по режиму, потребители не обесточивались. Повреждение ОПН-110 2Т ф.А, произведена замена, тр-р 2Т введен в работу.	1Т	0:00		нет	0	+19, ясно
Хаб ЭС	10	Анастасьевка	16	08.08.16	23:05	08.08.16	23:50	0:45	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с.Малышево, Сикачи-Алян, 1460чел.		0:45		детдом, школа, д/с / 0,38МВт	285	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	Хороль	16	09.08.16	7:15	09.08.16	7:20	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с.Благодатное, Новобильмановка, 482чел.		0:05		школа, водозабор / 18ТП / 0,2МВт	23	+20, ясно
Ам ЭЭС	10	Саскаль	6	09.08.16	10:00	09.08.16	10:00	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, дождь
Ам ЭЭС	10	Саскаль	10	09.08.16	10:00	09.08.16	10:00	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, дождь
Прим ЭС	10	Родина	6	09.08.16	10:19	09.08.16	10:25	0:06	ав.откл, АПВ нет, РПВ усл.			0:06		нет/ 0,1 МВт/ 360 чел/ 6ТП	5	+22, облачно
Хаб ЭС	6	Городская	В-6 2Т	09.08.16	10:45	09.08.16	11:30	0:45	МТЗ, РПВ усл.	С обесточиванием потребителей 2 сш бкв. Осмотр: на вед. ф.8 (не откл, бл.МТО, МТЗ). Включено без ф.8.		0:45		5,5 МВт/ 5431 чел/ г.Хабаровск	4125	+26, облачно
Ам ВЭС	10	Успеновка	1	09.08.16	13:43	09.08.16	13:43	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, пасмурно
Прим ЭС	6	Надеждинская	9	09.08.16	15:02	09.08.16	15:30	0:28	Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	Вкл до ТП-5089 (ост 6ТП), вкл в 17:00 с выделенным поврежд.уч (без нагрузки). Пр оп 75-76 повреждение КЛ в переходе ч/з жд (при проведение работ на жд путях). Сообщено СБ, ОВД. 10.8.16 0:30 КЛ-6 восстановлена, включена до оп.76. Восстановление схемы днем.	ф20	1:58	09.08.2016 17:00	нет/ 0,4 МВт/ 154 чел/ 12ТП	786	+25, облачно
Прим ЭС	10	Корсаковка	3	09.08.16	16:00	09.08.16	19:37	3:37	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Потребителю обеспечен резерв. Оп 113 (дерев) сгнила, срыв изоляторов, схлест. проводов. Устранено (оп восстановлена)	ф1	2:10	09.08.2016 18:10	нет/ 0,1 МВт/ 250 чел/ 7ТП	216	+25, облачно
Прим ЭС	6	Раздольное2	2	09.08.16	16:29	09.08.16	20:00	3:31	КУ, земля	В 17:49 вкл головной уч., в 20:00 ВЛ вкл на ХХ, вкл в 20:24 без ТП507, повреждение опорного изолятора. В 21:16 включено полностью.		3:31		нет/ 0,1 МВт/60 чел/4ТП	120	+25, облачно
Прим ЭС	6	Силикатная	28	09.08.16	19:02	09.08.16	19:29	0:27	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до оп 119 (вкл основная нагрузка, ост 3ТП), вкл в 19:53 без ТП-5009. В 22:19 включен полностью, снята ветка с портала ТП-5009.		0:27		кот/ 0,1 МВт/ 80 чел/ 5ТП	20	+25, облачно
Ам ЦЭС	10	Дачная	14	09.08.16	20:20	09.08.16	21:04	0:44	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с. Чигири, 500чел. В пр.оп.10-11 схлест проводов. Устранено.		0:44		пож.часть, скорая помощь / 14ТП / 0,09МВт	110	+25, пасм

Ам ЭЭС	10	Уландочка	4	09.08.16	23:53	10.08.16	10:45	10:52	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	п.Норск, 450чел. Обход с утра (закрыта переправа ч/з р.Селемджа до 6:00). С потребителями согласовано. Оп.239/4 заменен поврежд. изолятор ф.А (обслуж. бригада расположена в пос.Ивановский)		10:52		школа, больница / 5ТП / 0,05МВт	798	+24, гроза
Ам ЭЭС	10	Свободный	5	10.08.16	0:16	10.08.16	0:16	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, гроза
Ам ЭЭС	10	Свободный	7	10.08.16	0:16	10.08.16	0:16	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, гроза
ЭС ЕАО	6	БВС	190	10.08.16	8:26	10.08.16	8:39	0:13	"земля" от КУ	Включен без ТП-34, поврежден проход. изолятор ф.А. Устранено, все включено в 15:29		0:13		школа, насосная / 16ТП / 2500 чел / 0,2 МВт	43	+20, ясно
Прим ЭС	10	Ивановка	3	10.08.16	12:40	10.08.16	13:36	0:56	МТЗ, РПВ ну	Включен без КТП-6787, сгорел ПК-10. Заменен, все включено в 14:00		0:56		0,2 МВт / 880 чел / 15ТП / школа	187	+26, пасмурно
ЮЯ ЭС	6	Нижний Куранах	Дражный	10.08.16	14:52	10.08.16	16:56	2:04	ТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед.уч-ке		2:04		1478 чел / жд станция, водоканал / 2ТП	1000	+20, ясно
Прим ЭС	10	Верхний перевал	1	10.08.16	16:02	10.08.16	16:03	0:01	МТЗ, РПВ усл.			0:01		нет / 1673 чел / 0,01 МВт / 8ТП	1	+27, ясно
Хаб ЭС	10	Литовко	16	10.08.16	17:43	10.08.16	18:25	0:42	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп.23 (дерево) срыв изолятора. Устранено		0:42		1122 чел / 0,34 МВт / 5ТП	189	+25, ясно
Прим ЭС	10	Александровка	1	10.08.16	18:30	10.08.16	19:44	1:14	"земля" от КУ ф.А	КТП-3342 поврежден разрядник ф.А. Устранено (заменен)		1:14		0,2 МВт / 1563 чел / 10ТП / школа	250	+20, пасмурно
Прим ЭС	110	Тимофеевка	Т2	10.08.16	22:15	11.08.16	16:05	17:50	ДЭТ	Собесчотиванием потребителей ПС Тимофеевка. Ч/з 7 мин обеспечен резерв от Т1. 11.8.16 испытания и проверка РЗА без замечаний, введен в работу по норм.схеме	Т1	0:07	10.08.2016 22:22	кот/ 0,39 МВт/ 1280 чел/ 8ТП	46	+21, облачно
Хаб ЭС	110	Корфовская - Ос.речка	С-40	11.08.16	2:14	11.08.16	2:14	0:00	НЗЗ 1ст, АПВ усл.	Пр.оп.157-167 запланирована чистка просеки на 12.8.16		0:00		нет	0	+18, облачно
Ам ЭЭС	10	Шимановск	8	11.08.16	2:55	11.08.16	2:55	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	Тимирязевка	9	11.08.16	6:26	11.08.16	6:34	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:08		нет/ 0,2 МВт/ 50 чел/ 3ТП	30	+22, облачно
ЭС ЕАО	10	Известковая	73	11.08.16	9:13	11.08.16	9:13	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, ясно
Прим ЭС	35	Орлиная	В-35-Т1	11.08.16	10:35	11.08.16	14:29	3:54	ДЭШ	Обесточены 1сш-35,6 кв ПС Телецентр, обеспечен резерв от Т2. ПС Орлиная: обнаружены следы перекрытия между РС-35 1С и СВ-35, участок выведен из схемы; произведен ремонт шторок СВ-35. /Одновременно отключилась ВЛ-35 Залив-Орлиная с отп Телецентр, вкл в 14:46/ ПС И.завод положение ПС, согласованное. Отключили в 1:22, включили в 5:58, 8МВт, 8220 чел.. Вывод 2С-35 для БВР ПС Орлиная ремонт шторок СВ35. Ремонт произведен).	Т2 ПС Телецентр	0:12	11.08.2016 10:47	5,5 МВт / 4450 чел / 32 ТП	1100	+20, пасмурно
Ам ЭЭС	10	Саскаль	10	11.08.16	10:50	11.08.16	10:50	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Завитая	20	11.08.16	12:43	11.08.16	12:43	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Сергеевка	12	11.08.16	12:52	11.08.16	12:52	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Сергеевка	6	11.08.16	12:52	11.08.16	12:57	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:05		нет / 1100 чел / 12ТП / 0,06 МВт	5	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Свободный	2	11.08.16	13:16	11.08.16	13:16	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Совхозная	6	11.08.16	13:25	11.08.16	13:34	0:09	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:09		353 чел / 3ТП / 0,1МВт	13	+25, гроза
Ам ЦЭС	35	Благовещенская - Марково		11.08.16	13:36	11.08.16	16:34	2:58	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Обесточена ПС Марково. Пр.оп.7-8 обрыв провода (удар молнии). Устранено	по 35 кв от ПС Сергеевка	0:23	11.08.2016 13:59	0,26 МВт / 1430 чел	99	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Полевая	1	11.08.16	13:46	11.08.16	13:46	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Полевая	19	11.08.16	13:46	11.08.16	13:46	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Кооперативная	10	11.08.16	13:49	11.08.16	14:06	0:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:17		БТЭЦ освещение воды, ОРТПЦ / 50 чел / 0,3 МВт	97	+25, гроза
Ам ЭЭС	10	Новокиевка	10	11.08.16	13:50	11.08.16	14:38	0:48	МТО, АПВ ну, РПВ не произ (информ о поврежден)	Оп.16/2 убрана ветка		0:48		2600 чел / 14ТП / больница, дс-2, школа - 2	325	+25, гроза
Ам ЦЭС	110	Благовещенская - Силикатная		11.08.16	13:57	11.08.16	14:10	0:13	1,2 ст НЭП, АПВ ну, РПВ усл	Обесточены ПС-110 Силикатная, ПС-35 Новотроицкая		0:13		4 МВт / 3840 чел	450	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Ивановка	26	11.08.16	14:35	11.08.16	14:35	0:00	МТО, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Ивановка	10	11.08.16	14:35	11.08.16	14:35	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Ивановка	16	11.08.16	14:35	11.08.16	14:35	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза

Ам ЦЭС	10	Ивановка	20	11.08.16	14:35	11.08.16	14:35	0:00	МТЗ, АПВ усп		0:00		нет	0	+25, гроза	
Прим ЭС	110	1Р	T1	11.08.16	14:53	11.08.16	20:27	5:34	струйное реле ГЗ РПН (16МВА)	Обесточены 1,2,3,4 сш-6 кВ 1Р (Т2 в ремонте по заявке для покраски ШМ-6 кВ). Включен в работу после в/в испытаний и проверки РЗА, без замечаний	T2 ПС 1Р	0:50	11.08.2016 15:43	10920 чел / 14 МВт / 114 ТП	11600	+25, пасмурно
Ам ЦЭС	10	Белогорская	14	11.08.16	15:00	11.08.16	15:18	0:18	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Включен без ТП-32, сгорели ПК-10. Заменены ПК, протирка изоляции. Все включено в 17:42		0:18		школа / 11ТП / 2500 чел	116	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Ромны	1	11.08.16	15:07	11.08.16	15:07	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Ромны	6	11.08.16	15:07	11.08.16	15:07	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Ромны	7	11.08.16	15:07	11.08.16	15:07	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Варваровка	25	11.08.16	15:12	12.08.16	10:40	19:28	МТО, АПВ запрет, РПВ ну	Лвл=7км. Включен без 2-х ТП. ТП284 повреждение каб.муфты (устранено в 12:54), ТП285 повреждены разрядники (устранено в 12:26).		19:28		школа, больн/ 0,3 МВт/ 2400 чел / 6ТП	6980	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Варваровка	26	11.08.16	15:12	11.08.16	15:43	0:31	МТО, АПВ запрет, РПВ усп			0:31		нет / 700 чел / 11ТП	51	+25, гроза
Прим ЭС	10	Владими́ро-Петровка	4	11.08.16	15:20	11.08.16	17:32	2:12	МТЗ, РПВну	Оп 23 заменен поврежденный изолятор.		2:12		нет / 325 чел / 2ТП / 0,01 МВт	220	+30, ясно
Прим ЭС	6	Арсеньев-1	В-6-T1	11.08.16	15:23	11.08.16	15:52	0:29	Дуг.защита. РПВ усп	Обесточены 1,2 сш-6 кВ (Т2 в резерве). Повреждение каб.воронки в яч.ф.11 (вед. обеспечен резерв, поврежд. устраняет потребитель).		0:29		2,2 МВт / 52 ТП / 2974 чел	1000	+30, ясно
Ам ВЭС	110	Озерная	T1	11.08.16	15:42	11.08.16	16:43	1:01	ДЭТ	Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т2 в резерве). Включен в работу после испытаний и проверки РЗА, без замечаний (бриг.испытат была на ПС)		1:01		0,25 МВт / 1396 чел	208	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Березовка	1	11.08.16	16:00	11.08.16	16:01	0:01	МТЗ-1, АПВ ну, РПВ усп			0:01		школа / 11ТП / 793 чел / 0,18 МВт	3	+25, гроза
Ам ВЭС	35	Хвойная - Смелое		11.08.16	16:03	11.08.16	16:03	0:00	МТЗ-1, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Ивановка	14	11.08.16	17:00	11.08.16	17:00	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Городская	5	11.08.16	17:05	11.08.16	20:47	3:42	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп 29 заменены поврежденные изоляторы.		3:42		4190 чел / 20 ТП / школа	1600	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Городская	10	11.08.16	17:05	11.08.16	18:20	1:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			1:15		418 чел / 9ТП /	191	+25, гроза
Ам ВЭС	35	Александровка	В-35 "Степная"	11.08.16	17:05	11.08.16	17:18	0:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Обесточивались ПС Александровка, Черемушки		0:13		скваж, школа, д/с, адм/ 0,4 МВт/ 1120 чел	44	+25, гроза
Ам СЭС	10	Светлая	7	11.08.16	17:07	11.08.16	17:45	0:38	"земля" от КУ ф.В	Включен до ЛР 5 (без 2ТП), вкл в 19:53. Осмотр без замечаний.		0:38		локатор (на ДГ)/0,2 МВт/8ТП/	13	+25, дождь, ветер
Ам ВЭС	10	Белый Яр	6	11.08.16	17:12	11.08.16	17:12	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	35	Полевая - Ерковцы		11.08.16	17:21	11.08.16	17:21	0:00	МТЗ-2, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Полевая	19	11.08.16	17:21	11.08.16	17:21	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	35	Завитая - Успеновка		11.08.16	17:23	11.08.16	17:23	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	10	Сергеевка	12	11.08.16	17:32	11.08.16	20:18	2:46	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп 3/4 заменен поврежденный изолятор, устранен склест проводов.		2:46		скваж/ 0,1 МВт/590 чел / 10 ТП /	300	+25, ливень
Ам ВЭС	35	Завитая - Болдыревка		11.08.16	17:32	11.08.16	17:32	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Завитая	7	11.08.16	17:32	11.08.16	17:32	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Завитая	21	11.08.16	17:32	11.08.16	17:32	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Завитая	6	11.08.16	17:38	11.08.16	17:38	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Завитая	15	11.08.16	17:38	11.08.16	17:38	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		11.08.16	17:40	11.08.16	17:40	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Болдыревка	10	11.08.16	17:43	11.08.16	17:48	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		школа, дс, адм-я / 472 чел / 7ТП / 0,06 МВт	5	+25, гроза
Ам ВЭС	35	РГРЭС - Широкий		11.08.16	18:58	11.08.16	18:58	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	35	РГРЭС - Новорайчиха		11.08.16	18:58	11.08.16	18:58	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	35	РГРЭС - Прогресс		11.08.16	18:58	11.08.16	18:58	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	35	РГРЭС - А		11.08.16	18:58	11.08.16	18:58	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	ТЭЦ Центральная	РП-1 ф.206	11.08.16	19:55	11.08.16	23:31	3:36	МТЗ	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-10 ТП1105-ТП1106, ф А, С.Устранено, схема восстановлена 13.8.16	Ф106	0:51	11.08.2016 20:46	2ТП / гост.комплекс Северный/ быта нет	55	+25, пасмурно
Ам ЭЭС	35	Белогорская - Державинка		11.08.16	20:32	11.08.16	20:32	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Ам ВЭС	6	Прогресс	В-6 Т1,Т2	11.08.16	20:44	11.08.16	20:56	0:12	Дуг.защита, РПВ усп	Повреждение В-6 кВ в яч.ф11. (устр. и вкл. в 22:21).		0:12		1,8 МВт/12500 чел/ пос.Прогресс	350	+20, гроза

Ам ВЭС	6	Прогресс	11	11.08.16	20:44	11.08.16	22:21	1:37	Дуг.защита	Повреждение В-6 кВ в яч.ф11. (разрушение 3 полюсов В-6 кВ, тип ВМГ). Полюса заменены (взяты с резервн.яч), произв.чистка изоляции.		1:37		нет/ 0,1 МВт/ 2ТП/ быга нет	150	+20, гроза
Ам ВЭС	10	Винниково	14	11.08.16	22:03	12.08.16	3:37	5:34	КУ, земля	Лвл=8км. Вкл до ЛР304 (ост уч. без нагрузки). В 14:49 заменён изолятор оп. №292.		5:34		школа, д/с, свквж/0,1 МВт/ 507 чел/ 10ТП	540	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	86	11.08.16	23:23	12.08.16	2:40	3:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	При РПВ земля, включен с землей. Повреждён изолятор оп. №86-00/6. Устранено в 16:40.		3:17		нет/ 0,01 МВт/ 112 чел/ 2ТП	54	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	Хасанская	3	11.08.16	23:33	11.08.16	23:34	0:01	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.			0:01		школа/ 0,1 МВт/ 150 чел/ 7ТП	5	+22, облачно
Прим ЭС	10	Лесозаводск	7	12.08.16	3:07	12.08.16	3:12	0:05	МТО, АПВ ну, РПВ усп.			0:05		кот/0,1 МВт/ 325 чел/ 11ТП	12	+23, гроза
Прим ЭС	10	Лесозаводск	15	12.08.16	3:07	12.08.16	3:15	0:08	МТО, АПВ ну, РПВ усп.			0:08		насосн/0,6 МВт/1021 чел/8ТП	70	+23, гроза
Прим ЭС	10	Лесозаводск	7	12.08.16	3:50	12.08.16	3:50	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		кот/0,1 МВт/ 325 чел/ 11ТП	0	+23, гроза
Прим ЭС	10	Раздольное-1	7	12.08.16	4:15	12.08.16	5:36	1:21	КУ, земля	Оп. 56/15 заменен поврежденный изолятор		1:21		школа, кот, больн/0,5 МВт/ 783 чел/29ТП	675	+23,пасмурно
Прим ЭС	10	Раздольное-1	11	12.08.16	5:26	12.08.16	8:08	2:42	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну.	Запитана большая часть нагрузки. Повреждена концевая кабельная воронка в ТП-5169. Устранено в 15:44.	φ13	2:42	12.08.2016 8:08	школа, кот/0,2 МВт/184 чел/ 11ТП	540	+23,пасмурно
Прим ЭС	10	Манзовка	3	12.08.16	8:10	12.08.16	8:14	0:04	МТЗ, АПВну, РПВ усп			0:04		кот, школа/ 0,3 МВт/ 1293 чел/ 21ТП	20	+30, облачно
Ам СЭС	10	Светлая	7	12.08.16	7:12	12.08.16	8:29	1:17	КУ, земля	Вкл. без 2-х ТП. Повреждение изолятора оп. №170/1, устранено в 10:18.		1:17		локатор (на ДГ)/0,02 МВт/8ТП /населения нет	27	+18, дождь
Ам ЭЭС	10	Южная	4	12.08.16	9:28	12.08.16	9:28	0:00	МТЗ. АПВ усп	Осмотр, замечаний нет.		0:00		нет	0	+26, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	12.08.16	11:27	12.08.16	12:33	1:06	МТЗ. АПВ ну, РПВ ну	Включен частями.		1:06		в/нап.башня / 7ТП / 900 чел / 0,1МВт	96	+26, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	12.08.16	11:38	12.08.16	11:38	0:00	МТЗ. АПВ усп	Произведен обход. Оп 9-00/26-27 снята ветка.		0:00		нет	0	+26, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	12.08.16	12:22	12.08.16	13:32	1:10	КУ, земля	Лузино, 967 чел. Снята ветка прол. оп. №16-00/112 - 16-03/01.		1:10		школа, д/сад / 10ТП / 0,15МВт	133	+26, дождь, гроза
Ам ВЭС	10	Городская	10	12.08.16	12:14	12.08.16	12:14	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+28, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	3	12.08.16	12:55	12.08.16	13:46	0:51	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Озерная, 360 чел. Оп 3-00/84 поврежден разрядник. Заменен.		0:51		детсад / 4ТП / 0,02МВт	32	+26, дождь, гроза
Ам ЦЭС	10	Белогорская	14	12.08.16	12:47	12.08.16	13:31	0:44	МТО. АПВ ну. РПВ не произв.	Белогорск, 2500 чел. Снята ветка оп. №2/1, 2/2.		0:44		Школа, Приют, КНС / 11ТП / 0,3МВт	230	+30, облачно
Прим ЭС	6	Новицкое	6	12.08.16	16:12	12.08.16	16:16	0:04	КУ, земля	с.Николаевка, часть с.Новицкое, 231чел. Вкл. без с.Николаевка (СТП). На оп.№42 устранили срыв вязки, вкл. В 17:46.		0:04		нет / 0,3МВт / 13ТП	20	+30, облачно
Хаб ЭС	110	Бикин - Лермонтовка		12.08.16	16:28	12.08.16	16:28	0:00	НЗЗ 3ст., АПВ усп			0:00		нет	0	+26, гроза
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	18	12.08.16	16:36	12.08.16	18:43	2:07	МТО. АПВ ну, РПВ ну	Вкл. до анкерной оп. №212, потребитель запитан полностью. Далее участок без потребителя.		2:07		нет / 7ТП / 0,1МВт / 390 чел	169	+26, гроза
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	14	12.08.16	16:40	12.08.16	21:21	4:41	МТО. АПВ, РПВ ну	с.Лермонтовка, с.Лончаково, с.Козловка, Покровка, 827 чел. Оп.48 повреждение изолятора ф.В, ТП-8018(связь) повреждени ЛР-10В. В 21:21 устранено, включён без с.Лончаково (3ТП). Вкл. Полностью в 12:17 13.8.16, заменён изол. оп. №59.		4:41		школа, д/сад / 15ТП / 0,3МВт	1405	+26, гроза
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	5	12.08.16	16:43	12.08.16	18:28	1:45	КУ, земля	Вкл. 75% нагрузки. В 19:08 включён до Р-46, обесточено с. Дальний Восток (БТП). В 15:14 вкл. Успешно. Самоустранилось.		1:45		школа, котельная, д/сад с эл.котлом, ВНС.школа, д/сад / 22ТП / 0,4МВт / 804 чел	490	+26, гроза
Ам СЭС	110	Светлая - Мехзавод	№1	12.08.16	15:41	12.08.16	15:41	0:00	2ст. ТЭНП. АПВ усп			0:00		нет	0	+26, гроза
Ам СЭС	110	Светлая - Мехзавод	№2	12.08.16	15:41	12.08.16	15:57	0:16	2ст. ТЭНП. АПВ ну РПВ усп			0:16		1000 чел / 2МВт	551	+26, гроза
Прим ЭС	6	Надеждинская	15	12.08.16	17:05	12.08.16	20:35	3:30	МТЗ РПВ ну	Лвл=4,7км, Лбаза=18км. 1273чел. Устранен схлест проводов на оп 27, схлест произошел между проводом основной линии и шлейфом отпайки.		3:30		нет / 1,1МВт / 15ТП / 1273 чел	2750	+28, облачно
Ам ВЭС	10	Михайловка	15	12.08.16	16:17	12.08.16	16:17	0:00	МТО. АПВ усп			0:00		нет	0	+26, гроза

Ам ВЭС	35	Михайловка - Поярково		12.08.16	16:18	12.08.16	16:21	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Обесточивались ПС Чесноково, Прибрежная.		0:03		2026 чел / 0,2МВт	10	+26, гроза
Ам ЗЭС	10	Новокиевка	6	12.08.16	16:33	12.08.16	16:33	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+26, гроза
Ам СЭС	110	Светлая - Мехзавод	№1,2	12.08.16	16:50	12.08.16	16:50	0:00	1зДЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+26, гроза
Ам СЭС	6	Невер	12	12.08.16	16:49	12.08.16	16:50	0:01	МТО, РПВ усп			0:01		больница / 4ТП / 936 чел / 0,4МВт	7	+26, гроза
Ам ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		12.08.16	16:58	12.08.16	16:58	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+26, гроза
Ам ВЭС	35	Завитая - Успеновка		12.08.16	16:58	12.08.16	16:58	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+26, гроза
Ам ЦЭС	35	Сергеевка - Петровка		12.08.16	17:20	12.08.16	17:20	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+26, гроза
Ам ВЭС	6	Бурейск	26	12.08.16	17:51	12.08.16	19:15	1:24	КУ, земля	с.Долдыкан, 428 чел. Выделен участок от ЛР-261 до ЛР-228 без потребителя.	ф-15	1:24		нет / 0,02МВт / 6ТП	63	+26, гроза
Ам ВЭС	35	Бурейск - Родионовка		12.08.16	17:31	12.08.16	19:15	1:44	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Лвл=27км. Обесточена ПС Родионовка. ВЛ включена на хх. Многочисленные повреждения в сети 0,4 кВ (падение опор-12шт, 52 обрыва пров.). 13.8.16 11:00 продолжены работы (осталось: опор-10шт, 36 обр. пров.). 16:00 осталось 8 опор, 26 обрывов пров. на вечер 14.8.16 в 23:10 включены все потетители.		53:39	14.08.2016 23:10	с.Родионовка, Семёновка: 574 чел / 0,05МВт	82	+26, гроза
Хаб ЭС	10	Бикин	15	12.08.16	20:15	12.08.16	22:29	2:14	МТО, АПВ, РПВ ну	с.Оренбургское, Покровка, 280 чел. В 22:29 включен без трех ТП (повреждения по 0,4 кВ). 13.8.16 установл. 4 опоры с пасынком. На 19:00 остаются 3 фид, 0,4кв в с.Оренбургское. В 21:10 устранено и все запитано		2:14		школа, детсад / 10ТП / 0,4МВт	177	+24, гроза, ветер
Ам ЗЭС	10	Свободный	5	12.08.16	19:30	12.08.16	19:30	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, ветер
Ам СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		12.08.16	22:05	12.08.16	22:05	0:00	2 ст НЗНП, АПВ усп	ИМФ 122,9 км ф.А		0:00		нет	0	+25, гроза
Ам СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		12.08.16	22:07	12.08.16	22:07	0:00	2 ст НЗНП, АПВ усп	ИМФ 135 км ф.А		0:00		нет	0	+25, гроза
Ам СЭС	6	Энергия	513	12.08.16	22:13	12.08.16	22:13	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам СЭС	10	Энергия	13	12.08.16	22:13	12.08.16	22:13	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам СЭС	6	Энергия	514	12.08.16	22:13	12.08.16	22:15	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:02		нет / 8ТП / 0,3МВт	10	+25, гроза
Ам СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		12.08.16	22:37	12.08.16	22:37	0:00	1 ст ДЗ, АПВ усп	ИМФ 135,9 км ф.А,В,С		0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЦЭС	35	Белогорская - Бочкаревка		12.08.16	22:42	12.08.16	22:42	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЗЭС	35	Коболдо - Златоустовск		12.08.16	23:34	12.08.16	23:34	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Уссури	4	13.08.16	0:53	13.08.16	0:53	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Уссури	4	13.08.16	1:11	13.08.16	1:11	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Уссури	5	13.08.16	1:11	13.08.16	1:11	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Преображение	В-10-Т2	13.08.16	1:18	13.08.16	10:15	8:57	МТЗ	Обесточена 1,2сш-10 кВ (Т1 в резерве). На 2сш-10 повреждены два проход. изолятора ф.В, С (необходима чистка изол на секции). Ч/з 2 мин 1сш-10 запитана от Т1. Обесточена 2сш-10 (один вед. ф.11, нагрузка переведена по сетям потребителя). Устранено. В 10:13 2С 10 взяли под напряжение, в 10 :29 схема приведена в исходное состояние, запитаны все потребители.	Т1	0:04	13.08.2016 1:22	4000 чел / 2,3МВт	720	+25, гроза
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	3	13.08.16	1:24	13.08.16	1:24	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	6	13.08.16	1:28	13.08.16	1:44	0:16	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну			0:16		621 чел / 0,2 МВт / 16ТП / школа, дс	50	+25, гроза
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	3	13.08.16	1:33	13.08.16	1:33	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	35	Лесозаводск - Пантелеймоновка		13.08.16	1:41	13.08.16	1:41	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	35	Кировка - Руновка		13.08.16	1:47	13.08.16	1:57	0:10	МТО, АПВ ну, РПВ усп	Обесточивалась 2сш-35 кВ ПС Руновка.		0:10		790 чел / 0,12 МВт	20	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чкаловка	7	13.08.16	1:57	13.08.16	1:57	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чкаловка	13	13.08.16	1:57	13.08.16	1:57	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	35	Иман - Веденка		13.08.16	2:03	13.08.16	2:03	0:00	ДЗ 2 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Лесозаводск	по ф.15 СП-5	13.08.16	2:05	13.08.16	2:12	0:07	МТЗ, РПВ усп			0:07		нет / 0,05МВт	5	+25, гроза
Прим ЭС	10	Луговая	5	13.08.16	2:17	13.08.16	2:17	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза

Хаб ЭС	10	Бикин	5	13.08.16	2:20	13.08.16	3:21	1:01	"земля" от КУ	Включен без ТП-8115. Вкл. в 17:10, выделен уч-к от Р-9 до Р-10 без потребителя.		1:01		хоспис / 2623 чел / 11ТП / 0,3МВт	447	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Лермонтовка	4	13.08.16	2:34	13.08.16	3:05	0:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:31		коррекц. школа / 11ТП / 860 чел / 0,3МВт	145	+25, гроза
Прим ЭС	10	Ракитное	5	13.08.16	3:06	13.08.16	3:08	0:02	МТО, РПВ усп			0:02		475 чел / 0,1 МВт / 12ТП / школа	2	+25, гроза
Прим ЭС	10	Ракитное	2	13.08.16	3:06	13.08.16	3:06	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Малиново	4	13.08.16	3:18	13.08.16	3:20	0:02	МТО, РПВ усп			0:02		дс-3, школа-2 / 13ТП / 1291 чел	3	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	Кульдур	239	12.08.16	21:08	12.08.16	22:47	1:39	"земля" от КУ ф.В	Включен без двух ТП. Все включено в 8:25. СКТП-221 РУ-6 поврежден РВП-6 ф.В, демонтирован		1:39		1000 чел / очистные, дс / 0,1 МВт	162	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	Кульдур	240	12.08.16	21:20	12.08.16	23:57	2:37	"земля" от КУ ф.С	Включен без одного ТП. Обрыв провода ф "С" в пр.оп.240-00/35-36. Устранено в 7:10.	ф.239 Кульдур	3:31	13.08.2016 0:51	50 чел / 3ТП / 0,13 МВт	346	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	Кульдур	238	12.08.16	22:07	12.08.16	22:24	0:17	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:17		100 чел / 7ТП / 0,07 МВт	22	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	Лондоко	29	12.08.16	22:10	12.08.16	22:10	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	МК	5	13.08.16	00:17	13.08.16	00:18	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ у			0:01		500 чел / 3ТП / 0,07 МВт	1	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Валдгейм - Пронькино	Т-132	13.08.16	00:39	13.08.16	9:12	8:33	"земля" от КУ	Предварительно потребителю был обеспечен резерв. Повреждение изоляции оп. №46. Устранено.	по 35 кВ	0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	171	13.08.16	00:05	13.08.16	00:48	0:43	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:43		50 чел / 4ТП / 0,1 МВт	82	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	Двуречье	201	13.08.16	00:43	13.08.16	00:47	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:04		50 чел / 2ТП / 0,1 МВт	7	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Дубовое - Найфельд	Т-130	13.08.16	01:03	13.08.16	01:43	0:40	МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп	Обесточивались ПС Найфельд, Пронькино		0:40		0,56 МВт / 3100 чел	374	+25, гроза
Прим ЭС	10	Уссури	4	13.08.16	1:23	13.08.16	1:23	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Павло-Фёдоровка	7	13.08.16	2:05	13.08.16	2:05	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	255	13.08.16	00:30	13.08.16	4:01	3:31	МТЗ., АПВ ну, РПВ ну	Запитана большая часть нагрузки. Убрана ветка оп. №45-46. Обрыв 5-и фидеров 0,4кВ. Устранено в 15:40.		3:31		1500 чел / 8ТП / дс / 0,15МВт	518	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	264	13.08.16	00:30	13.08.16	3:36	3:06	МТЗ., АПВ ну, РПВ ну	Запитана большая часть нагрузки. Обрыв 2-х фидеров 0,4кВ. В 12:00 устранено.		3:06		464 чел / 6ТП / 0,4МВт	1269	+25, гроза
Прим ЭС	10	Веденка	1	13.08.16	3:32	13.08.16	4:06	0:34	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл. без КТП-5015 Хутор затекание воды по проходным изоляторам. Устранено в 13:58.		0:34		школа-3, дс-3 / 1848 чел / 0,2 МВт / 13ТП	113	+25, гроза
Хаб ЭС	35	Балтика - Р	Т-113	13.08.16	2:31	13.08.16	3:29	0:58	ТМ, АПВ нет, РПВ усп (по прибытию персон)		АВР-35 ПС Р	0:00		нет	0	+25, гроза
Хаб ЭС	110	Хехцир - Сита	С-24	13.08.16	3:34	13.08.16	3:34	0:00	ДЗ 1 ст, АПВ усп	ИМФ ф-А, В-0 20-км.		0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	ДСК - Ключевое		13.08.16	2:13	13.08.16	3:04	0:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Обесточивались ПС Ключевое, Камышовка		0:51		4750 чел / 41ТП / 1,3 МВт	1086	+25, гроза
Прим ЭС	10	Роцино	2	13.08.16	3:47	13.08.16	3:55	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:08		3750 чел / 0,7 МВт / 16ТП / школа-2, дс	70	+25, гроза
Прим ЭС	10	Роцино	6	13.08.16	3:47	13.08.16	3:53	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:06		1227 чел / 0,6 МВт / 13ТП / школа, дс	50	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Смирновка	2	13.08.16	4:10	13.08.16	5:11	1:01	МТЗ, РПВ ну	В 5:11 включен до ТП-258, без с.Константиновка. В 11:34 заменён изол. оп. №97.		1:01		нет / 737 чел / 0,5МВт	549	+25, гроза
Прим ЭС	10	Хасанская	3	13.08.16	4:20	13.08.16	4:23	0:03	МТЗ, РПВ усп.			0:03		150 чел / 7ТП / 0,1 МВт / школа	5	+22, облачно
Прим ЭС	10	Роцино	3	13.08.16	4:04	13.08.16	6:00	1:56	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл. без КТПН-МТС и КТПН 4096 Хутор. Опоры №119-122 поросль. Разрушена опорная изоляция плавких вставок от КТПН МТС фазы-А,С в сторону ВЛ. В 12:15 устранено, потребитель запитан полностью.		1:56		0,2 МВт / 11ТП / 2052 чел / школа, дс	703	+25, гроза
Прим ЭС	10	Роцино	2	13.08.16	4:04	13.08.16	6:14	2:10	МТО, РПВ ну	Включен без 2-х ТП (4043,4069). 09:55 всё включено, в 3ТП 4043 Школа заменён прох. изолятор 10 кВ ф."А".		2:10		3750 чел / 0,7 МВт / 16ТП / школа-2, дс	1516	+25, гроза
Прим ЭС	10	Малиново	4	13.08.16	4:22	13.08.16	4:26	0:04	МТО, РПВ усп			0:04		дс-3, школа-2 / 13ТП / 1291 чел	4	+25, гроза
Прим ЭС	10	Малиново	2	13.08.16	4:22	13.08.16	4:32	0:10	МТО, РПВ усп			0:10		831 чел / 0,1 МВт / 10 ТП школа, дс	10	+25, гроза

Прим ЭС	10	Новопокровка	1	13.08.16	4:22	13.08.16	8:04	3:42	"земля" от КУ ф.С	Выделен уч-к от РЛ-07 оп.156 до РК-27 опоры №272 - без нагрузки, все запитано		3:42	0,2 МВт / ЗТП / быта нет	600	+25, гроза
Прим ЭС	10	Малиново	4	13.08.16	4:36	13.08.16	4:42	0:06	МТО, РПВ усп			0:06	дс-3, школа-2 / 13ТП / 1291 чел	10	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Будукан	105	13.08.16	00:43	13.08.16	03:57	3:14	МТЗ., АПВ ну, РПВ ну	Оп.105-00/7 разрушен изол.ф.В. Устранено		3:14	УИН / 2ТП / 0,08 МВт	265	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Пронькино	93	13.08.16	03:02	13.08.16	6:40	3:38	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	оп.93-00/41 сорван изолятор (схлёт провода)		3:38	нет / 150 чел / 4ТП	42	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан	46	13.08.16	00:30	13.08.16	4:37	4:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл. без ТП-80. Вкл. В 11:28, заменён прох. изолятор.		4:07	2050 чел / 12ТП / школа, дс	337	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Левобережная - ДСК	Т-101	13.08.16	02:28	13.08.16	02:28	0:00	ДЗ, АПВ усп			0:00	нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чкаловка	9	13.08.16	5:40	13.08.16	5:42	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:02	656 чел / школа, дс / 0,2 МВт	6	+25, гроза
Прим ЭС	10	Тимирязевка	2	13.08.16	6:00	13.08.16	6:11	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:11	50 чел / 0,2 МВт / 6ТП	3	+25, гроза
Прим ЭС	10	Тимирязевка	3	13.08.16	6:00	13.08.16	6:14	0:14	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:14	700 чел / 0,4 МВт / 8ТП / школа	103	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чкаловка	2	13.08.16	6:23	13.08.16	6:23	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00	нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чкаловка	7	13.08.16	6:21	13.08.16	6:21	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00	нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чкаловка	13	13.08.16	6:21	13.08.16	6:21	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00	нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чкаловка	9	13.08.16	6:18	13.08.16	6:20	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:02	656 чел / школа, дс / 0,2 МВт	6	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Осиновая речка	10	13.08.16	5:55	13.08.16	6:50	0:55	МТЗ, РПВ ну	Повреждение на вед.ТП		0:55	нет / 470 чел	46	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Осиновая речка	12	13.08.16	5:55	13.08.16	7:15	1:20	МТЗ, РПВ ну	Пр.оп.14-15 убрана ветка тополя		1:20	нет / 50 чел	293	+25, гроза
Прим ЭС	6	Волчанец	15	13.08.16	6:37	13.08.16	7:28	0:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	включен в работу, после отыскания "земли" на 2С бкВ(на Ф-14)		0:51	300 чел / 0,3 МВт / 10ТП / школа	345	+25, гроза
Прим ЭС	10	Рождественка	7	13.08.16	6:49	13.08.16	6:53	0:04	МТО, РПВ усп			0:04	школа, дс / 728 чел / 0,1 МВт / 6ТП	5	+25, гроза
Прим ЭС	10	Рождественка	В-10-Т1	13.08.16	6:49	13.08.16	6:53	0:04	МТО, РПВ усп			0:04	950 чел / 0,1 МВт	15	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Корфовская	22	13.08.16	3:40	13.08.16	4:48	1:08	МТЗ, РПВ ну	Выделен уч-к пр.оп.76-134, все запитано. В 18-39 убрано дерево в пролете опор 93-94, замена изоляторов Ф"А,В" на опоре 103.		1:08	нет / 0,5МВт	612	+25, гроза
Ам ЗЭС	35	Коболдо - Огоджа	№1	13.08.16	5:03	13.08.16	5:03	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00	нет	0	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Ильинка	6	13.08.16	6:20	13.08.16	13:58	7:38	МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну	При РПВ повреждение шлейфов заход в КРУН-6, деревья в пролете опор №14-15, 32-33, 54/5-54/6. Устранено.		7:38	нет / 306 чел / 5ТП / 0,1МВт	1603	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Анастасьевка	по ф.16 РК	13.08.16	5:05	13.08.16	6:49	1:44	МТЗ, РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП-2174.		1:44	1460 чел / школа / 10 ТП	347	+25, гроза
Хаб ЭС	35	Майская ГРЭС - Центральная с отп Городская	Т2Ф	13.08.16	7:36	13.08.16	7:36	0:00	ДЗ 1 ст, АПВ усп			0:00	нет	0	+25, гроза
Ам ЗЭС	10	Свободный	5	13.08.16	6:25	13.08.16	10:25	4:00	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		4:00	быта нет / ЗТП / 0,03МВт	110	+25, норм
Хаб ЭС	10	Ракитное	2	13.08.16	6:45	13.08.16	7:01	0:16	КУ, земля	Выделен участок, в ТП-0124 протекание воды. Устранено 9:43.		0:16	нет / 6ТП / 392 чел / 0,02МВт	40	+26, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Хасанская	3	13.08.16	8:02	13.08.16	8:03	0:01	МТЗ, РПВ усп.			0:01	150 чел / 7ТП / 0,1 МВт / школа	5	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Ракитное	16	13.08.16	8:34	13.08.16	18:12	9:38	КУ, земля	Обрыв пров в пролёте оп. №55-60 ф.-В (болото). Восстановлено, перетянут провод. Отрегулирован привод В-10.		9:38	100 чел / 1ТП / 0,2МВт	2601	+26, дождь, ветер
Прим ЭС	6	Угольная	6	13.08.16	9:08	13.08.16	9:08	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00	нет	0	+25, дождь
Прим ЭС	10	Лесозаводск	15	13.08.16	9:08	13.08.16	9:18	0:10	МТО. РПВ усп			0:10	насосная / 0,5МВт / 8ТП / 1021 чел	100	+26, пасмурно
Хаб ЭС	10	Корфовская	9	13.08.16	8:52	13.08.16	12:39	3:47	МТЗ. РПВ ну	с.Зоевка, Чирки, Владимировка, 368чел. Выделен участок от Р-9 до Р-85 без потребителя.	ф-15	3:47	нет / 0,2МВт	757	+26, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Пластун	6	13.08.16	9:23	13.08.16	9:23	0:00	МТЗ. АПВ усп	Оп.19 заменен опорный изолятор ШС-10.		0:00	нет	0	+26, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Хороль	16	13.08.16	9:35	13.08.16	10:55	1:20	КУ, земля	Вкл. без 5-ти ТП, на оп.219 ф."В" разрушен изолятор, провод лежит на траверсе. Устранено в 12:02.		1:20	,водозабор / 0,2МВт / 18ТП / 482 чел	266	+24, дождь
Хаб ЭС	10	Георгиевка	11	13.08.16	9:23	13.08.16	9:48	0:25	МТЗ. РПВ ну	Вкл.без 4-х ТП. В 11:21 вкл. полностью, убрана ветка пр.оп. 94-95.		0:25	насосная / 15ТП / 0.4МВт / 1124 чел	175	+24, дождь
Хаб ЭС	6	БН	27	13.08.16	9:49	13.08.16	10:34	0:45	МТО. РПВ не произв.	На хх. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП ПНС-813.		0:00	нет	0	+23, пасм

ХабЭС	10	Осиновая речка	12	13.08.16	10:00	13.08.16	10:15	0:15	МТЗ. РПВ ну	Убрана ветка пр.оп.117-118.		0:15		нет / 170 чел / 8ТП / 0,2МВт	55	+23, пасм
ПримЭС	10	Славянка	26	13.08.16	10:20	13.08.16	10:22	0:02	МТЗ. РПВ усп			0:02		водонасосная / 5ТП / 0,03МВт / 60 чел	12	+25, дождь
ПримЭС	10	Россия	6	13.08.16	11:40	13.08.16	11:49	0:09	ав. откл. РПВ усп			0:09		школа / 0,1МВт / 13ТП / 900 чел	25	+28, дождь
ПримЭС	10	Россия	7	13.08.16	11:40	13.08.16	11:57	0:17	ав. откл. РПВ усп			0:17		нет / 0,1МВт / 7ТП / 450 чел	10	+28, дождь
ПримЭС	10	Россия	8	13.08.16	11:40	13.08.16	12:07	0:27	ав. откл. РПВ усп			0:27		школа, д/с / 5ТП / 0,1МВт / 250 чел	73	+28, дождь
ПримЭС	10	Тереховка	17	13.08.16	12:55	13.08.16	13:58	1:03	МТО. РПВ усп			1:03		школа / 0,05МВт / 1ТП / 70 чел	55	+25, пасм
ПримЭС	10	Тереховка	27	13.08.16	12:55	13.08.16	18:58	6:03	МТО. РПВ ну	Выделен кабельный головной участок 10кВ без потребителя. 13.8.16 кабель испытан, замеч. нет, вкл. 18:58.	ф-11	3:16	13.08.2016 16:11	нет / 0,1МВт / 2ТП / 50 чел	240	+25, пасм
ПримЭС	10	Рощино	6	13.08.16	13:17	13.08.16	14:03	0:46	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Вкл.без 3-х ТП. В пр.оп.274-275 убрали дерево без повреждения провода.		0:46		школа, дс / 0,6МВт / 13ТП / 1227 чел	460	+23, пасм
ПримЭС	10	Рощино	3	13.08.16	13:19	13.08.16	14:34	1:15	МТО. РПВ ну	В пр. оп. 104-105 сняли ветку с проводов.		1:15		школа, дс / 0,2МВт / 13ТП / 2052 чел	250	+23, пасм
Ам ВЭС	10	Поярково	4	13.08.16	14:34	13.08.16	17:19	2:45	МТО. МТЗ. АПВ, РПВ ну	Пр.оп.35-52 снято 8 веток. Заменён прох. изол. ТП-25.		2:45		вн башня-3шт, школа, школа-интернат, суд, ГИБДД / 9ТП / 0,3МВт / 2630 чел	800	+23, гроза
Ам ВЭС	10	Винниково	14	13.08.16	15:19	13.08.16	19:37	4:18	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Вкл. до отпайки без потребителя. Устранен схлест проводов		4:18		детсад, скважина, школа / 10ТП / 507 чел / 0,1МВт	442	+21, гроза
Ам ВЭС	35	РайГРЭС - Усть-Кивда		13.08.16	15:26	13.08.16	18:52	3:26	МТЗ-3. АПВ ну. РПВ ну	Обесточены ПС Усть-Кивда, вед. Пионерская. Вкл. без вед. Пионерская, повреждение в сетях потребителя..		3:26		292 чел / 0,1МВт	393	+21, гроза, ветер
Ам ВЭС	35	Набережная - Спасск		13.08.16	15:34	13.08.16	20:55	5:21	МТЗ-2. АПВ ну.	Обесточены ПС Спасск (10 насел. пунктов), Ярцево (4 насел. пункта). На ПС Спасск падение метал. пасынка с конд. связи. Устранено. ПС Ярцево запитана по ф-10 Иннокентьевка в 16:04. ВЛ-35 включена на х.х, под нагрузку 14.8.16 в 12:43. Повреждена ВЛ-35 Спасск-Ярцево, прол. оп. №10-16 обрывы проводов (7шт), падение 2-х опор. 15.8.16 в 19:32 ВЛ-35 включена, повреждения устранены. В 5-ти нас. пунктах остаются многочисл.повреждения по 0,4 кВ. В 22:00 остаются частично обесточены п.Новоспасск, Новодомикан, Гуликовка (230чел). 16.8.16 все потребители запитаны полностью.		5:21		15 населённых пунктов: 0,15МВт / 1946 чел	426	+21, гроза, ветер
Ам ЦЭС	10	Волково	16	13.08.16	15:53	13.08.16	15:53	0:00	МТЗ-1. АПВ усп			0:00		нет	0	+21, гроза
Ам ЦЭС	10	Волково	12	13.08.16	15:56	13.08.16	16:18	0:22	МТЗ-1. АПВ ну, РПВ усп			0:22		интернат, больница, скважина / 33ТП / 0,2МВт / 1700 чел	70	+21, гроза
Ам ВЭС	6	Бурейск	18	13.08.16	15:56	13.08.16	17:16	1:20	МТЗ-2. АПВ, РПВ ну	Вкл. до РЛ-245 (50% нагрузки). Оп.131/1 заменен изол, устранен схлест.		1:20		"Водоканал" Очистные сооружения, МЧС ГУ №7, в/н башня / 21ТП / 0,5МВт / 2061 чел	77	+21, гроза
Ам ВЭС	6	Прогресс	1	13.08.16	16:43	14.08.16	20:30	27:47	МТО. АПВ ну, РПВ не произ	Замена оп. №6.		27:47		нет / 4ТП / 0,01МВт / 150 чел	245	+21, гроза
Ам ВЭС	6	Прогресс	4	13.08.16	16:43	14.08.16	10:27	17:44	МТЗ. АПВ ну, РПВ не произ	Падение провода связи на ВЛ-6 оп. №42-43, без повреждения, устранено.		17:44		водозабор, насовая / 22ТП / 1МВт / 2500 чел	8646	+21, гроза
Ам ВЭС	6	Прогресс	6	13.08.16	16:43	14.08.16	0:20	7:37	МТЗ. АПВ ну, РПВ не произ	Убраны деревья с проводов по всей длине линии L=2,37 км		7:37		больн, водозабор, администр. / 13ТП / 1МВт / 5500 чел	4500	+21, гроза
Ам ВЭС	6	Прогресс	7	13.08.16	16:43	13.08.16	21:42	4:59	МТЗ. АПВ ну, РПВ не произ	Запитано 50 % нагрузки. В 0:55 включен полностью. Убраны деревья с линии без повреждения провода		4:59		МЧС, КНС / 18ТП / 0,7МВт / 4150 чел	356	+21, гроза
Ам ВЭС	6	Прогресс	10	13.08.16	16:43	14.08.16	20:30	27:47	МТО. АПВ ну, РПВ не произ	Падение дерева на ВЛ-6 оп. №6-7, без повреждения, устранено.		27:47		нет / 3ТП / 0,15МВт / 200 чел	532	+21, гроза

Ам ЦЭС	10	Ивановка	6	13.08.16	16:51	13.08.16	18:54	2:03	МТО. АПВ, РПВ ну	Ивановка, 350 чел. Вкл. без 3-х ТП. В 21:08 заменен проход. изоля ТП-0432, все включено.		2:03		больница / 6ТП / 0,1МВт	126	+21, гроза
Ам ЗЭС	6	Саскаль	1	13.08.16	16:58	13.08.16	16:58	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+21, гроза
Ам ЦЭС	10	Среднебелая	28	13.08.16	17:03	13.08.16	17:03	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+21, гроза
Ам ЦЭС	10	Среднебелая	26	13.08.16	17:03	13.08.16	17:04	0:01	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп			0:01		нет / 2ТП / 51 чел / 0,06МВт	1	+21, гроза
Ам ЦЭС	10	Астрахановка	18	13.08.16	17:13	13.08.16	19:20	2:07	МТЗ-1. АПВ, РПВ ну	Заменён изолятор оп. №7.		2:07		нет / 100 чел / 14ТП / 0,3МВт	280	+21, гроза
Ам ЗЭС	35	Амурская - Костюковка	№1	13.08.16	17:20	13.08.16	17:23	0:03	МТЗ-3. АПВ ну, РПВ усп			0:03		1180 чел / 0,2МВт	11	+21, гроза
Ам ЗЭС	35	Костюковка - Сычёвка		13.08.16	17:20	13.08.16	17:20	0:00	МТО. АПВ усп			0:00		нет	0	+21, гроза
Ам ЗЭС	10	Климауцы	2	13.08.16	17:25	13.08.16	17:25	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+21, гроза
Ам ЗЭС	35	Сычёвка - Гуран		13.08.16	17:38	13.08.16	17:38	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+21, гроза
Ам ЦЭС	35	Сергеевка - Петровка		13.08.16	17:40	13.08.16	17:40	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+21, гроза
Ам ЦЭС	10	Сергеевка	14	13.08.16	17:40	13.08.16	17:45	0:05	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп			0:05		нет / 0,06МВт	5	+21, гроза
Ам ВЭС	6	Новорайчиха	18	13.08.16	17:48	13.08.16	20:45	2:57	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Включен без пяти ТП-245. В 2:14 включен без ТП-245 (15 част. домов). Упала оп.99/3 (2 обрыва пров). 15.8.16 в 14:48 включено полностью, повреждение устранено.		2:57		дом престарелых. водозабор, насосная / 16ТП / 0,5МВт / 2900 чел	125	+21, гроза
Ам ЗЭС	35	Амурская - Лесная		13.08.16	18:15	13.08.16	18:15	0:00	МТЗ-2. АПВ усп			0:00		нет	0	+21, гроза
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	13.08.16	18:58	13.08.16	19:19	0:21	МТО. АПВ нет. РПВ усп			0:21		больница / 12ТП / 2300 чел / 0,7МВт	241	+21, гроза, ветер
Ам ЗЭС	10	Северная	15	13.08.16	18:26	13.08.16	18:26	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Ам ВЭС	10	Малиновка	12	13.08.16	18:39	13.08.16	21:30	2:51	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Включен без ТП-248, повреждение проход. изоля. В 7:52 устрнено, включено полностью.		2:51		Дом-интернат, "Водозабор" в/н башня / 7ТП / 0,1МВт / 342 чел	258	+20, гроза
Ам ЦЭС	10	Алексеевка	2	13.08.16	18:34	13.08.16	20:31	1:57	МТЗ. АПВ ну, РПВ не произв.	Без одного ТП-1516 (поврежден проход. изоля). В 21:30 устранено и все включено		1:57		насосная / 6ТП / 0,2МВт / 186 чел	150	+20, гроза
Ам ЦЭС	35	Желтоярово	В-35кВ Бузули	13.08.16	19:16	13.08.16	19:38	0:22	МТО. АПВ не раб. РПВ усп	Обесточивалась ПС Желтоярово		0:22		2210чел / 0,3МВт	94	+20, гроза
Ам ЗЭС	10	Шимановск	20	13.08.16	19:45	13.08.16	19:45	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ЗЭС	10	Шимановск	26	13.08.16	19:45	13.08.16	19:45	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Усть - Кивда	1	13.08.16	20:50	14.08.16	2:36	5:46	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ	Убраны деревья с проводов по всей длине линии		5:46		школа / 212 чел / 3ТП	84	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Усть - Кивда	2	13.08.16	20:50	14.08.16	2:36	5:46	"земля" от КУ	Убраны деревья с проводов по всей длине линии		5:46		30 чел / 5ТП	169	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Усть - Кивда	7	13.08.16	20:50	14.08.16	2:36	5:46	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Убраны деревья с проводов по всей длине линии		5:46		быта нет / 2ТП	169	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Усть - Кивда	11	13.08.16	20:50	14.08.16	2:36	5:46	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Убраны деревья с проводов по всей длине линии		5:46		50 чел / 3ТП	169	+25, гроза
Ам ВЭС	10	Усть - Кивда	12	13.08.16	20:50	14.08.16	18:21	21:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без ТП-236 сторожка. Падение дерева на ВЛ. Устранено 19.8.16 в 16:34.		21:31		лагерь Белые горы / 3ТП / 0,02МВт	240	+25, гроза
Ам ЗЭС	10	Бузули	22	13.08.16	21:37	13.08.16	22:11	0:34	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Запитано 50 % нагрузки. В пр.оп.90-92 падение 3-х деревьев, обрыв проводов. Устранено и включен полностью 14.8.16 в 0:37		0:34		412 чел / 11ТП / школа	32	+25, гроза
Прим ЭС	10	К	по ф.7 РП-8	13.08.16	23:10	14.08.16	3:02	3:52	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без ТП-2023, повреждена воронка кабеля от оп.57до ТП. 14.8.16 15:46 восстановлено, включен полностью.		3:52		нет / 0,05 МВт	276	+25, гроза
Прим ЭС	10	Уссури	4	13.08.16	23:54	14.08.16	8:45	8:51	"земля" от КУ	На оп.38 заменен разрушенный изолятор ф.В.	ф.15 Лесозаводск	1:04	14.08.2016 0:58	7ТП / 0,1 МВт / 646 чел / дс, школа	106	+26, ясно
Ам ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольное		14.08.16	0:35	14.08.16	0:35	0:00	1 ст ТЗНП, АПВ усп	ИМФ ф.А 9,9 км. Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+25, ясно
Ам ЗЭС	6	10/70	27	14.08.16	2:18	14.08.16	4:38	2:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп.60-61, 106-107 сняты деревья		2:20		нет	148	+25, гроза
Прим ЭС	6	Угольная	6	14.08.16	3:24	14.08.16	12:28	9:04	МТЗ, РПВ ну	В 10:36 включен до оп.21 без нагрузки. В 12:28 включен без 4-х ТП. В 13:08 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.		9:04		544 чел / 0,3 МВт / 9ТП	1800	+25, гроза
Прим ЭС	10	Барано-Оренбургская	1	14.08.16	3:40	14.08.16	5:54	2:14	МТЗ, при РПВ "земля" от КУ	Включен без ТП-5388, поврежден проходной изолятор. Устранено и все включено в 8:18		2:14		школа, 165 чел / 0,1 МВт / 6ТП	75	+25, гроза
Прим ЭС	10	Вишневка	1	14.08.16	4:01	14.08.16	4:01	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Вишневка	3	14.08.16	4:01	14.08.16	4:01	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза

Прим ЭС	10	Черниговка	1	14.08.16	4:17	14.08.16	4:22	0:05	МТЗ, РПВ усп			0:05		нет	7	+25, гроза
Прим ЭС	10	Черниговка	6	14.08.16	4:17	14.08.16	4:22	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		489 чел / 0,2 МВт / 7ТП	4	+25, гроза
Прим ЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		14.08.16	4:29	14.08.16	4:29	0:00	НЗЗ 1ст, АПВ усп.	ИМФ Ф"В"- 12,6 км (L=70,5 км участок ЦЭС 55 км)		0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чугуевка	7	14.08.16	4:33	14.08.16	4:33	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	14.08.16	4:33	14.08.16	4:34	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:01		0,8 МВт / 20ТП / школа / 1511 чел	1	+25, гроза
Прим ЭС	10	Евгеньевка	по ф.4 СП-16	14.08.16	4:24	14.08.16	5:25	1:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			1:01		дс / 733 чел / 11ТП	100	+25, гроза
Прим ЭС	10	Петровичи	4	14.08.16	4:50	14.08.16	16:11	11:21	МТЗ, АПВ ну,	Выброс масла из бака Ф"С". Потребители запитаны от резерва кроме ТП-2803, повреждение кабеля. В 15:52 восстановлен кабель и запитано КТП-2803. На В-10 заменен полюс В-10, включен, схема восстановлена.	ф.11 Петровичи	2:41	14.08.2016 7:31	482 чел / 0,1 МВт / 5ТП	268	+25, гроза
Прим ЭС	10	Черниговка	1	14.08.16	5:22	14.08.16	5:33	0:11	МТЗ, РПВ усп.			0:11		233 чел / 0,9 МВт / 4ТП	7	+25, гроза
Прим ЭС	10	Черниговка	4	14.08.16	5:22	14.08.16	5:33	0:11	МТЗ, РПВ усп.			0:11		нет / 429 чел / 0,1 МВт / 3ТП	18	+25, гроза
Прим ЭС	10	Черниговка	6	14.08.16	5:22	14.08.16	5:33	0:11	МТЗ, РПВ усп.			0:11		нет / 0,2 МВт / 489 чел / 7ТП	37	+25, гроза
Прим ЭС	10	Вишневка	7	14.08.16	5:42	14.08.16	5:45	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:03		нет / 119 чел / 0,1 МВт / 4ТП	1	+25, гроза
Прим ЭС	10	Вишневка	7	14.08.16	6:18	14.08.16	6:18	0:00	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:00		нет / 119 чел / 0,1 МВт / 4ТП	1	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чкаловка	7	14.08.16	6:09	14.08.16	6:09	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	35	Н.Сысоевка-В-2-Ворфоломеевка - Яковлевка		14.08.16	6:30	14.08.16	6:53	0:23	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:23		2,9 МВт / 7515 чел	1112	+25, гроза
Прим ЭС	35	Петровичи - Сиваковка-насосная - Сиваковка - Новодевица		14.08.16	6:17	14.08.16	6:17	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	6	Сокольчи	2	14.08.16	6:35	14.08.16	11:45	5:10	МТЗ, РПВ ну	Включен без п.Черноручье.12-32 ЮЭС Сокольчи по ф-2 обнаружено повреждение на ТП-7151 (п.черноручье) повреждены проходные изоляторы ф.А и ф.В. В 14:36 устранено, включен полностью.		5:10		569 чел / 0,5 МВт / 15ТП / школа	2400	+25, гроза
Прим ЭС	10	Дмитриевка	8	14.08.16	7:03	14.08.16	10:54	3:51	МТЗ, РПВ ну	В 8:05 включен на х.х. В 10:54 включен без 2-х ТП. В 11:52 включено полностью, замеч. Не выявлено.		3:51		906 чел / 0,2 МВт / 5ТП, школа, дс	172	+25, гроза
Прим ЭС	10	Дмитриевка	2	14.08.16	7:03	14.08.16	10:15	3:12	МТЗ, РПВ ну	В 7:21 запитано ЗТП из 12. В 10:15 включен без 2-х ТП. В 13:42 включен полностью. В ТП-7096 заменены 3 предохранителя.		3:12		831 чел / 0,2 МВт / 12 ТП / школа, дс	630	+25, гроза
Прим ЭС	10	Дмитриевка	9	14.08.16	7:03	14.08.16	12:29	5:26	МТЗ, РПВ ну	На РТП-7165 заменены два изолятора по ф.А и Ф.В.		5:26		908 чел / 0,2 МВт / 7ТП	366	+25, гроза
Прим ЭС	10	Яковлевка	6	14.08.16	7:33	14.08.16	8:43	1:10	МТЗ, АПВ ну	Включен без ТП-6013. В 9:43 ТП-6013 запитано от резерва, повреждение КЛ-10 от РЛ-19 до ЗТП-6013.		1:10		650 чел / 0,5 МВт / 16ТП	583	+25, гроза
Прим ЭС	10	Яковлевка	1	14.08.16	7:33	14.08.16	10:27	2:54	МТЗ, АПВ ну	Повреждение на вед. Оттайке.		2:54		480 чел / 0,3 МВт / 6ТП	870	+25, гроза
Прим ЭС	35	Петровичи - Сиваковка-насосная - Сиваковка - Новодевица		14.08.16	7:20	14.08.16	8:59	1:39	КУ Перекос	Обесточены ПС Сиваковка, Сиваковка-насос. В 8:59 включена ВЛ-35 без ПС Сиваковка (720чел/0,3МВт), на ПС Сиваковка по Т1 (единств) разрушен нижний опорный изолятор на ПСН-35 Т1 ф.В. В 9:40 запитана ПС Сиваковка по ф.2 ПС Петровичи. В 12:10 повреждение устранено, схема восстановлена.		1:39		860 чел / 31 ТП / 1,6 МВт	699	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Литовко	16	14.08.16	7:45	14.08.16	11:22	3:37	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В пр.оп.120-121 падение дерева, без повреждения проводов, на оп.121 был вырван крюк изолятора. Устранено.		3:37		нет / 1122 чел /	917	+25, гроза
Прим ЭС	6	Сергеевка	10	14.08.16	8:04	14.08.16	11:35	3:31	МТЗ, РПВ ну	Включен без РТП-7094, повреждение каб. муфты. В 16:45 повреждение устранено, запитано КТП-7094.		3:31		школа / 7ТП / 414 чел / 0,2 МВт	140	+22, пасмурно

Прим ЭС	6	Сергеевка	12	14.08.16	8:04	14.08.16	14:52	6:48	"земля" от КУ	В 9:27 включен до оп.67, запитано 2 ТП. В 12:17 включен до РЛ-1. В 13:41 запитано 3 ТП. Погашено 12 ТП. В 14:52 включен до ТП-7134, запитано с.Сергеевка. На оп. 69/74 снята ветка с проводов, провода целые, включен РЛ-2 запитано с.Манакино. В 17:38 включен полностью, в пр.оп.476-477 убрано дерево с провода ф.А, без повреждения.		6:48		410 чел / 0,2 МВт / 15ТП	300	+22, пасмурно
Прим ЭС	10	Варфоломеевка	В-10-Т1	14.08.16	8:00	14.08.16	8:19	0:19	МТЗ	Обесточены 1,2 сш-10 кВ (Т2 в резерве). Одновременно откл-ся ф.7. По ф.15 (РСК, на ХХ) повреждены проходные изоляторы на РШ-10 в сторону В-10.		0:19		1665 чел / 1МВт	215	+25, гроза
Прим ЭС	10	Варфоломеевка	7	14.08.16	8:19	14.08.16	14:16	5:57	МТЗ, АПВ ну	В 11:28 включен до оп.66 РЛ-37, запитано 5-ТП. В 13:56 запитаны ещё 2 ТП. В 14:16 запитано ещё 3 ТП. Осталось погашено 6 ТП. В 14:55 включен полностью. В ЗТП-6056 заменены предохранит 10кВ.		5:57		620 чел / 0,3 МВт / 16ТП	1880	+25, гроза
Прим ЭС	10	Малиново	4	14.08.16	8:31	14.08.16	8:33	0:02	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 1291чел. Проведен обход, в КТП-5118 устранено повреждение опорного изолятора ф.В в креплении предохранителя.		0:02		школа, д/с / 13ТП / 0,1МВт	7	+22, пасмурно
Прим ЭС	10	Чернышевка	2	14.08.16	8:51	14.08.16	9:17	0:26	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Чернышевка, 130чел. Повреждение на вед. отпайке.		0:26		насосная / 4ТП / 0,2МВт	86	+22, пасмурно
Прим ЭС	10	Чернышевка	9	14.08.16	8:51	14.08.16	8:51	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, пасмурно
Прим ЭС	10	Чернышевка	14	14.08.16	8:51	14.08.16	8:51	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, пасмурно
Прим ЭС	10	Чернышевка	20	14.08.16	8:51	14.08.16	8:51	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+22, пасмурно
Прим ЭС	110	Раздольное-1	Т1	14.08.16	9:17	14.08.16	11:12	1:55	ДЗТ	Обесточены ПС Раздольное1, ПС 35/10 Силикатное, Оленевод. По ф.7 и ф.19 (РСК, бл. ав.откл, не отключались). В 9:49 запитана ПС Раздольное-1 от резерва кроме ф.7, ф.19. В 11:12 (ч/з 1:55) запитаны ПС Оленевод и ПС Силикатная от ПС Пушкинская. Проведен осмотр зоны ДЗТ, замеч. нет, Т-1 включен на х.х. В 11:37 Т1 включен под нагрузку. В 11:46 при включении ф.7 "земля", откл. КУ. По ф.19 долило масло в бак В-10 и в 13:00 включен. В 14:32 схема восстановлена.	ф.8 ПС Раздольное2, ПС Пушкинская	0:32	14.08.2016 9:49	3045чел / 4,7МВт	2506	+22, пасмурно
Прим ЭС	10	Россия	7	14.08.16	9:20	14.08.16	9:25	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Новожатково, 450чел.		0:05		нет / 7ТП / 0,1МВт	5	+24, пасмурно
Прим ЭС	110	К - Богополь - Плазавод		14.08.16	9:25	14.08.16	9:25	0:00	ДЗ 3ст, ТЗНП 2ст, АПВ усп.	ИМФ ф.С 13км. Обход оп. №24-60, замечаний нет.		0:00		нет	0	+24, дождь
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отп. Рябиновый		14.08.16	7:56	14.08.16	8:04	0:08	Н.Куранах: НЗНП 4ст, АПВ выв, РПВ усп.			0:08		быга нет / 1МВт	107	+20, ясно
Ам ВЭС	6	Бурейск	21	14.08.16	8:37	14.08.16	9:10	0:33	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	п.Новобурейский, 1625 чел.Включен до ТП-37 (запитано 50%). Падение оп.29 (дерево, стгила). В 11:32 потребители запитаны полностью от ф.30.	ф.30	0:33		школа, больница / 11ТП / 1,6МВт	901	+24, дождь
Прим ЭС	10	Плазавод	20	14.08.16	10:03	14.08.16	10:03	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+24, дождь
Ам СЭС	10	Светлая	7	14.08.16	9:55	14.08.16	9:57	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:02		нет	1	+24, ветер
Прим ЭС	10	Раздольное1	7	14.08.16	11:46	14.08.16	14:06	2:20	"земля" от КУ	с.Раздольное, п.Тихий, Нежино, 783чел. На оп.62/2 устранен срыв изолятора.		2:20		больница, школа / 29ТП / 0,5МВт	200	+22, пасмурно
Прим ЭС	10	Тимирязевка	8	14.08.16	13:03	14.08.16	13:08	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Воздвиженка, 1500чел.		0:05		нет / 11Тп / 0,4МВт	42	+29, обл
Прим ЭС	10	Бреевка	7	14.08.16	12:50	14.08.16	12:55	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Бреевка, 98чел.		0:05		нет / 4ТП / 0,1МВт	10	+25, пасм
Прим ЭС	6	Авангард	3	14.08.16	13:53	14.08.16	13:56	0:03	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Залесье, Мельники, 183чел.		0:03		нет / 7ТП / 0,1МВт	5	+25, пасм

Прим ЭС	6	Горная	17	14.08.16	14:07	14.08.16	14:11	0:04	ав.откл, АПВ нет, РПВ усл.	п.Тигровый, 143чел.		0:04		нет / 4ТП / 0,1МВт	5	+25, пасм
Ам ЭЭС	10	Угловая	14	14.08.16	13:50	14.08.16	13:50	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+25, пасм
Ам ЭЭС	10	Угловая	10	14.08.16	13:50	14.08.16	13:50	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+25, пасм
Ам ЭЭС	35	Новокиевка - Угловая		14.08.16	15:41	14.08.16	15:41	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, гроза
Прим ЭС	6	Горная	17	14.08.16	17:36	14.08.16	17:50	0:14	ав.откл, АПВ нет, РПВ усл.	п.Тигровый, 143чел.		0:14		нет / 4ТП / 0,1МВт	17	+25, пасм
Прим ЭС	10	Хороль	В-10 Т2	14.08.16	17:25	14.08.16	17:41	0:16	МТЗ	Повреждение ОПН 2СШ-10, исключён из схемы.		0:16		1200 чел / 0,35МВт	910	+25, пасм
ЭС ЕАО	10	Дубовое	116	14.08.16	17:06	14.08.16	18:13	1:07	"земля" от КУ	Включен без ТП-228, перекрытие в щите 0.4кВ. Обесточ. 2 2-х эт. дома и 5 част. домов. 15.8.16 в 15:04 включено полностью, повреждения устранены.		1:07		скважина, КНС / 1200 чел / 11ТП / 0,16МВт	181	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	14.08.16	14:09	14.08.16	15:01	0:52	КУ "земля"	Оп. 16-00/88 ф.-В повр. изолятор.		0:52		нет / 10ТП / 900 чел / 0,1МВт	71	+25, облачно
ЭС ЕАО	6	Кульдур	257	14.08.16	14:27	14.08.16	14:27	0:00	МТЗ. АПВ усл			0:00		нет	0	+23, гроза
ЭС ЕАО	6	МК	6	14.08.16	14:52	14.08.16	14:52	0:00	МТЗ. АПВ усл			0:00		нет	0	+25, облачно
ЭС ЕАО	6	МК	5	14.08.16	16:53	14.08.16	17:12	0:19	РПВ усл			0:19		нет / 3ТП / 500 чел / 0,3МВт	32	+24, дождь
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	14.08.16	16:55	14.08.16	16:55	0:00	МТЗ. АПВ усл			0:00		нет	0	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое	116	14.08.16	16:56	14.08.16	16:58	0:02	МТЗ. АПВ ну. РПВ усл			0:02		болн / 11ТП / 1200 чел / 0,3МВт	5	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово	16	14.08.16	17:12	14.08.16	19:35	2:23	КУ "земля"	Вкл. без 3-х ТП. В 23:10 вкл. Без ТП-38 (30 частных домов). Включен 15.8.16 в 14:58 полностью. На оп.16-04/6 устранен излом траверсы	ф-15 Бабстово	2:23		нет / 1950 чел / 8ТП / 0,3МВт	591	+23, гроза
ЭС ЕАО	6	Центр	275	14.08.16	17:27	14.08.16	17:46	0:19	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Выделен участок оп. №275-00/1 до ТП-31 яч.3. без потребителя.	ЧТФ ф-72	0:58	14.08.2016 18:25	0,02МВт / 500 чел /	173	+23, гроза
ЭС ЕАО	6	БВС	190	14.08.16	17:47	14.08.16	18:28	0:41	МТЗ. АПВ ну. РПВ усл			0:41		нет / 500 чел / 5ТП / 0,02МВт	334	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	204	14.08.16	18:10	14.08.16	18:51	0:41	МТЗ. АПВ ну. РПВ усл			0:41		насосная / 204 чел / 0,1МВт / 5ТП	56	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	14.08.16	18:10	14.08.16	19:39	1:29	КУ "земля"	Калинино, 500чел. Выделен уч-к без пот. Оп. №5-00/87 - 224.		1:29		насосная / 0,1МВт / 7ТП	121	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	153	14.08.16	18:00	15.08.16	15:50	21:50	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Алексеевка, 250 чел. Произведена регулировка привода В-10.	ф.167	1:01	14.08.2016 19:01	нет / 4ТП / 0,02МВт	83	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	77	14.08.16	18:10	14.08.16	19:06	0:56	КУ "земля"	Ленинское, 2100 чел Повр. КЛ в ПТ -327 1Т и ВН ТП-184 яч.2. Выделен повреждённый участок без потребителя.		0:56		больница, КНС / 11ТП / 0,5МВт	764	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Ин-тяговая	7	14.08.16	19:14	14.08.16	19:40	0:26	МТЗ. АПВ ну. РПВ усл	Смидовичи, 900 чел.		0:26		водоз, больн / 14ТП / 0,5МВт	213	+25, обл
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп. Победа		14.08.16	19:14	14.08.16	19:14	0:00	ДЗ. АПВ выв. РПВ усл			0:00		нет	0	+23, гроза
ЭС ЕАО	35	ДСК - Ключевое		14.08.16	19:17	14.08.16	20:51	1:34	ДЗ. АПВ выв. РПВ ну	Обесточены ПС Ключевое, Камышовка, ПТФ. Выведена в ремонт ВЛ-35 Камышовка-Ключевое, повреждение гирлянды изоляторов на оп.36. Устранено и схема восстановлена 15.8.16 в 13:26.		1:34		4750чел / 0,95МВт	2052	+23, гроза
Прим ЭС	10	Хороль	16	14.08.16	19:41	14.08.16	19:50	0:09	МТО, АПВ нет, РПВ усл.			0:09		водозабор / 18ТП / 482 чел / 0,2МВт	30	+28, ясно
Ам ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		14.08.16	19:42	14.08.16	22:31	2:49	Иван: ВЧТО, АПВ ну, РПВ ну. Полевая: ТНЗНП Эст, АПВ ну.	ИМФ 32,9км ф.А от ПС Ивановки. Разрыв транзита. Вкл. до оп. №76 (разобраны шлейфа). Повреждение изоляции оп. №122 ф.-А (совмест. с ВЛ-110 Полевая-Озёрная). Устранено, схема восстановлена в 9:22.		0:00		нет	0	+25, обл
Хаб ЭС	110	Бикин - Лермонтовка	С-32	14.08.16	21:41	14.08.16	21:41	0:00	НЗЗ 2ст. АПВ усл			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	6	Горная	17	14.08.16	21:47	15.08.16	0:02	2:15	ав. откл. РПВ ну	2з/с Тигровый, 143чел. Запитаны все потребители, из работы выведен участок ВЛ пр.оп. №12-45.	ф-11 Партизан	4:21	15.08.2016 2:08	нет / 0,1МВт / 6ТП	400	+27, облач

Хаб ЭС	110	Красицкая	СВ-110 Хор	14.08.16	22:20	15.08.16	0:57	2:37	НЗ3-2ст. АПВ ну	Обесточена ПС Дорминдонтовка, потребитель запитан от резерва. На ПС Дорминдонтовка: работа Диф Защ 1Т, ОД-КЗ-110. Перекрытие проходных изоляторов на вводе 10кВ в КРУН-10 из-за попадания дождевой воды (старая уплотнительная резинка). ВЛ-110 включена со стороны ПС Хор. 15.8.16 в 17:35 включен Т1 на ПС Дорминдонтовка. На ПС Красицкая выведен в ремонт СВ-110 (ремонт привода, заявка до 19.8.16). Устранено и все включено по нормаль.схеме 17.8.16	от ПС Дорминдонтовка тяг (по сетям РЖД)	1:34	14.08.2016 23:54	с. Дорминдонтовка, Кукелево 1844 чел / 0,77МВт	1206	+20, гроза
Прим ЭС	10	Луговая	5	14.08.16	23:02	14.08.16	23:02	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+25, дождь
Прим ЭС	35	Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая		14.08.16	23:02	14.08.16	23:02	0:00	ДЗ-1ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, дождь
Прим ЭС	10	Лучегорск	2	14.08.16	23:40	14.08.16	23:45	0:05	МТО. РПВ усп			0:05		нет / 11ТП / 2017 чел / 0,5МВт	46	+25, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Иман	по ф-3 в СП-2 откл ф-3	14.08.16	23:53	14.08.16	23:54	0:01	МТО. РПВ усп			0:01		нет / 150 чел / 4ТП	1	+25, дождь, ветер
Прим ЭС	35	Новосельская	В-35/10 Т4	14.08.16	23:53	15.08.16	1:53	2:00	МТЗ. РПВ В-35 Т4 усп	В 0:00 В-10кВ Т4 РПВ неуспешно, обесточена 1СШ-10кВ. На 1СШ-10 обнаружено: по РШ 10 Ф-4 следы перекрытия проходных изоляторов всех трех фаз в результате попадания влаги, в яч. ТСН-1 перекрытие РТ-10 всех трех фаз с перегоранием Пр-10 ТСН-1. Устранено, 1СШ-10 и потребители включены в 2:00.		2:07	15.08.2016 2:00	1078 чел / 0,3МВт / 12ТП	635	+25, дождь, ветер
Прим ЭС	35	Спасск - Межзаводская	№1	14.08.16	23:54	14.08.16	23:54	0:00	МТО. АПВ усп			0:00		нет	0	+25, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Малиново	3	15.08.16	1:48	15.08.16	1:50	0:02	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:02		нет / 150 чел / 4ТП	2	+22, гроза
Прим ЭС	10	Малиново	4	15.08.16	1:48	15.08.16	1:50	0:02	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:02		нет / 250 чел / 3ТП	6	+22, гроза
Прим ЭС	10	Пластун	5	15.08.16	1:52	15.08.16	1:52	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Пластун	12	15.08.16	1:52	15.08.16	1:55	0:03	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	На ТП-1030 следы перекрытия изоляции, перегорание предопр. 10кВ. Устранено.		0:03		нет / 1ТП / 0,02МВт	1	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	14.08.16	22:07	14.08.16	23:29	1:22	КУ "земля"	Выделен участок оп. № 234-00/62 - 108, обесточены 2ТП дачи. 15.8.16 в 17:30 включено с "землей". Продолжение осмотра 16.8.16, вкл в 13:19. Оп 243/25/4 заменен поврежденный изолятор.		1:22		больница, очистные / 33ТП / 3000чел / 0,3МВт	433	+21, гроза
Прим ЭС	10	Манзовка	6	15.08.16	4:37	15.08.16	4:47	0:10	МТО. РПВ усп			0:10		нет	74	облач
Прим ЭС	10	Манзовка	15	15.08.16	4:37	15.08.16	4:47	0:10	МТО. РПВ усп			0:10		нет	42	облач
Прим ЭС	10	Черниговка	6	15.08.16	7:25	15.08.16	7:33	0:08	ав. откл. РПВ усп	часть с.Черниговки, с.Грибное, Горный Хутор, 489чел.		0:08		Санаторий, в/ч / 7ТП / 0,2МВт	6	+20, облач
Ам ЦЭС	10	Ивановка	16	15.08.16	7:17	15.08.16	7:17	0:00	МТО. АПВ усп			0:00		нет	0	+15, пасм
Ам ЦЭС	10	Тамбовка	6	15.08.16	9:08	15.08.16	10:59	1:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Резервный, на XX. Ударена а/м оп.62 (ж/б), опора целая, срыв вазок. Виновник установлен, сообщено в СБ, полицию.		0:00		нет	0	+22, пасмурно
Прим ЭС	6	А	по ф.3 ЦРП ф.8	15.08.16	9:20	15.08.16	9:28	0:08	ав.откл., РПВ усп.	Отключился В-6 Ф-8 (Ввод 6 кВ на 2С ЦРП), при этом на ЦРП отключился вед. ф.9 (ЗАО Мангут). Обесточилась 2сш-6 ЦРП (1 вед.фидер). Повреждение в сетях потребителя.		0:08		населения нет / 0,15МВт	20	+27, ясно
Прим ЭС	10	Лесозаводск	по ф.15 СП-5	15.08.16	10:16	15.08.16	10:17	0:01	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Урожайное, 1021чел.		0:01		насосная / 8ТП / 0,6МВт	2	+23, ясно
Прим ЭС	6	Разрез	3	15.08.16	10:30	15.08.16	15:10	4:40	"земля" от КУ	с.Федосьевка, Бурлит, 498чел. На оп.70 разрушен изолятор ф.С. Устранено.		4:40		школа / 16ТП / 0,2МВт	500	+23, пасм
Ам ВЭС	6	Широкий	6	15.08.16	14:09	15.08.16	14:12	0:03	МТЗ, РПВ усп.			0:03		нет	9	+23, дождь
Хаб ЭС	10	Анастасьевка	16	15.08.16	15:25	15.08.16	16:35	1:10	"земля" от КУ	с.Малышево, Сикачи-Алян, 1460 чел. Включен до Р-13, потребители запитаны полностью. В 18:22 включен полностью, на оп. № 109 убрана ветка.		1:10		д/дом, школа, д/с / 11ТП / 0,4МВт	443	+30, ясно

Прим ЭС	10	Коммунар	2	15.08.16	16:06	15.08.16	19:35	3:29	ав.откл, АПВ нет, при РПВ "земля", от КУ	с.Новоникольск, 150чел. В 18:55 включен до РЛ на оп.58, запитано 2 ТП. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП.		3:29		нет / 7ТП / 0,1МВт	154	+30, гроза
Прим ЭС	10	Тимирязевка	3	16.08.16	6:03	16.08.16	6:06	0:03	МТЗ, РПВ усп	с.Воздвиженка, 700чел.		0:03		нет / 0,6МВт / 8ТП	26	+20, ясно
Прим ЭС	10	Рощино	2	16.08.16	6:42	16.08.16	7:16	0:34	МТЗ, РПВ ну	часть с.Рощино, 3750чел. Вкл. без ТП 4043, вкл в 8:45. ТП 4043 заменены поврежденные изоляторы.		0:34		Школа-2, Дет.сад-1, Водозабор-2 / 0,7МВт / 16ТП	396	+20, пасмурно
Хаб ЭС	10	Литовко	9	16.08.16	9:10	16.08.16	9:10	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+19, облачно
Прим ЭС	10	Липовцы	10	16.08.16	9:51	16.08.16	9:53	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:02		школа, кот/0,2 МВт/608 чел/9ТП	3	+23, дождь
Прим ЭС	10	Рощино	6	16.08.16	13:45	16.08.16	13:45	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза, ветер
Прим ЭС	10	Рощино	3	16.08.16	14:18	16.08.16	18:40	4:22	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Падение оп 48/9, 48/10, наклон оп 48/11, 48/1 (сильный ветер). Устранено. (произв.ремонт опор).		4:22		школа, д/с, кот, насосн/0,2 МВт/ 2052 чел/11ТП	606	+25, гроза, ветер
Прим ЭС	10	Игнатьевка	6	16.08.16	14:43	16.08.16	20:33	5:50	Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	Пр.оп.47-48 обрыв провода (падение 2 деревьев), оп 1 отгорание шлейфа. Устранено.		5:50		вн.башня, п/з/ 0,1 МВт/ 309 чел/ 6ТП	650	+25, гроза
Прим ЭС	6	Горная	17	16.08.16	14:52	16.08.16	17:15	2:23	Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 19:16. Пр.оп. 30-31 снята ветка.		2:23		кот/ 0,1 МВт/ 143 чел/ 4ТП	226	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	16.08.16	14:57	16.08.16	14:59	0:02	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:02		жд, насосн, школа/ 0,8 МВт/ 1511 чел/ 20 ТП	26	+25, гроза
Прим ЭС	6	Сокольчи	6	16.08.16	15:10	16.08.16	16:14	1:04	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без 3 ТП, вкл в 16:49. Обход без замечаний.		1:04		школа, д/с, кот/0,1 МВт/ 143 чел/ 6ТП	90	+25, гроза
Прим ЭС	35	Чернышевка - Анучино		16.08.16	15:20	16.08.16	16:00	0:40	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	35	Арсеньев1 - Анучино		16.08.16	15:40	16.08.16	15:40	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+24, гроза
Прим ЭС	35	Арсеньев1 - Анучино		16.08.16	15:45	16.08.16	15:45	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+24, гроза
Прим ЭС	10	Бревка	1	16.08.16	16:10	16.08.16	18:38	2:28	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл в 16:17, запитано 2ТП, вкл в 18:38. Повреждение на ведомственной отпайке.		2:28		школа, д/с, насосн/0,1 МВт/164 чел/6ТП	40	+24, гроза
Прим ЭС	35	Чернышевка - Анучино		16.08.16	17:21	16.08.16	18:13	0:52	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Находилась на ХХ. Произведен частичный обход, замеч нет.		0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Чернышевка	4	16.08.16	17:39	16.08.16	17:39	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Прим ЭС	10	Сокольчи	2	16.08.16	17:47	16.08.16	20:35	2:48	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп. 69-70 снята ветка с проводов.		2:48		школа, больн, скваж/0,5 МВт/569 чел/15 ТП	1120	+25, гроза
Прим ЭС	10	Дружба	4	16.08.16	18:10	16.08.16	18:19	0:09	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:09		нет / 0,01 МВт/ 50 чел/3ТП	5	+25, гроза
Прим ЭС	10	Осиновка	2	16.08.16	19:42	16.08.16	19:44	0:02	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:02		УИН/ 0,1 МВт/600 чел/ 2ТП	6	+24, гроза
Прим ЭС	10	Осиновка	8	16.08.16	19:42	16.08.16	19:48	0:06	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:06		школа, кот/ 0,1 МВт/ 790 чел/ 10 ТП	25	+24, гроза
Прим ЭС	10	Ивановка	13	16.08.16	20:40	16.08.16	21:10	0:30	КУ, земля	Включен до РС-631/94/1 без с.Горбатка. В 23:02 включен полностью, замеч. не выявлено.		0:30		кот/ 0,2 МВт/ 821 чел/ 5 ТП	50	+22, пасмурно
Прим ЭС	10	Ново-Георгиевка	2	16.08.16	21:47	17.08.16	1:55	4:08	ав.откл., при РПВ "земля", от КУ	с.Ново-Георгиевка, Фадеевка, Байкал, 330чел. Включен с "землей", вкл 10:45 по норм.сх. оп 13 заменен поврежденный изолятор.	ф.1	4:08		нет / 9ТП / 0,1МВт	1643	+17, гроза
Прим ЭС	35	Липовцы - Дружба		16.08.16	22:14	16.08.16	22:14	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+17, гроза
Прим ЭС	10	Троица	24	16.08.16	23:58	17.08.16	2:58	3:00	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Андреевка, 595чел. Включен частями полностью, Замеч.нет.		3:00		школа, водонасосная / 10ТП / 0,5МВт	2000	+20, облачно
Прим ЭС	10	Сокольчи	2	17.08.16	0:08	17.08.16	2:27	2:19	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	п.Черноручье, Валентин, 569чел. В пр.оп.80-81 убрана ветка с проводов.		2:19		школа, больница, скважина / 15ТП / 0,5МВт	920	+20, облачно
Прим ЭС	10	Приозерная	6	17.08.16	0:36	17.08.16	0:38	0:02	МТЗ, МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Прилуки, 220чел.		0:02		школа / 6ТП / 0,1МВт	2	+18, гроза
Прим ЭС	110	Уссурийск2 - Полевая		17.08.16	5:34	17.08.16	5:34	0:00	Уссурийск2: НЗЗ 2ст, АПВ усп. Полевая: 2-й ком. 1ст, АПВ усп.	ИМФ ф.В 33,3км от ПС Уссурийск2. Обход пр оп 103-151 без замечаний.		0:00		нет	0	+22, обл
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	17.08.16	6:38	17.08.16	8:45	2:07	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел. В пр.оп.66-67 убрана ветка с проводов.		2:07		насосная, школа / 20ТП / 0,8МВт	1690	+17, пасм
Прим ЭС	10	Ильинка	9	17.08.16	7:15	17.08.16	9:58	2:43	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	Вкл до РС 346, вкл в 12:46. РТП 3215 устранен обрыв шлейфа.		2:43		школа / 16ТП / 0,1МВт/ 730 чел	462	+20, гроза

Прим ЭС	10	Россия	7	17.08.16	8:44	17.08.16	8:48	0:04	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:04		нет/ 0,1 МВт/ 450 чел/ 7ТП	3	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Дубовое	116	17.08.16	11:13	17.08.16	11:16	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:03		больн, кнс, д/с/ 0,3 МВт/953 чел/ 11ТП	12	+22, облачно
Хаб ЭС	10	Городская	24	17.08.16	11:35	17.08.16	11:52	0:17	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным поврежд. уч КЛ (без нагрузки).		0:17		нет/ 0,25 МВт/ 2266 чел/ 14ТП	72	+26, облачно
Прим ЭС	6	Береговая2	9	17.08.16	14:35	17.08.16	15:15	0:40	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ ТП80018-ТП81013 (без нагрузки). Устранено и схема восстановлена в 21:30		0:40		школа, д/с/ 1,4 МВт/ 250 чел/ 11ТП	735	+30, облачно
Ам ВЭС	10	Касаткино	7	17.08.16	14:54	17.08.16	14:54	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+23, гроза
Ам ЦЭС	110	Волково - Ивановка		17.08.16	16:07	17.08.16	16:07	0:00	Иван: ТЗНП ЭстаПВ усп. Волк: 1,3 ст ТЗНП, ВЧТО, МТО	Произведен осмотр. Пр оп 11-12 следы перекрытия (работает сторонняя с/х техника). Сообщено СБ.		0:00		нет	0	+24, облачно
ЭС ЕАО	10	Найфельд	131	17.08.16	16:50	17.08.16	18:10	1:20	КУ, земля	Земля самоустранилась.		1:20		д/с, больн, насос/ 0,2 МВт/ 630 чел/ 9ТП	107	+22, облачно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	86	17.08.16	18:06	17.08.16	18:38	0:32	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном уч.	ф72	0:52	17.08.2016 18:58	школа, д/с, насос, кнс/ 0,7 МВт/ 3000 чел/ 9ТП	367	+24, облачно
Прим ЭС	10	Вишневка	2	18.08.16	6:53	18.08.16	6:54	0:01	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Прохоры, Малые Ключи, 1260чел.		0:01		школа, насосная / 17ТП / 0,3МВт	5	+18, ясно
Прим ЭС	10	Вишневка	3	18.08.16	6:53	18.08.16	6:55	0:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Евсеевка, 140чел.		0:02		насосная / 9ТП / 0,1МВт	3	+18, ясно
Прим ЭС	10	Вишневка	4	18.08.16	6:53	18.08.16	6:53	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, ясно
Прим ЭС	10	Манзовка	3	18.08.16	8:12	18.08.16	8:16	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Халкидон, Светлое, 1293чел.		0:04		школа / 21ТП / 0,8МВт	221	+20, облачно
Прим ЭС	10	Манзовка	6	18.08.16	8:12	18.08.16	8:16	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Монастырище, 2619чел.		0:04		школа / 12ТП / 0,4МВт	335	+20, облачно
Прим ЭС	10	Манзовка	15	18.08.16	8:12	18.08.16	8:16	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Сибирцево, 422чел.		0:04		нет / 11ТП / 0,1МВт	221	+20, облачно
Хаб ЭС	110	К - Кедровая	С-73	18.08.16	14:28	18.08.16	14:28	0:00	МТО, АПВ усп	Гроза		0:00		нет	0	+25, гроза
Хаб ЭС	6	Северная	1	18.08.16	14:36	18.08.16	14:59	0:23	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп			0:23		нет / 4ТП / 30 чел / 0,02 МВт	8	+25, гроза
Хаб ЭС	10	КСК	20	18.08.16	15:25	18.08.16	15:31	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	Гроза.		0:06		нет / 750 чел /	35	+25, гроза
Ам СЭС	10	Магдагачи	1	18.08.16	15:30	18.08.16	15:30	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, ветер
Хаб ЭС	110	Т - НПЗ с отп Байкальская	С-98	18.08.16	15:50	18.08.16	16:01	0:11	ВЧБ, 1 ст НЗНП, АПВ ну, РПВ усп		АВР-110 ПС НПЗ	0:00		нет	0	+25, гроза
Хаб ЭС	35	СРЗ	2Т	19.08.16	1:50	19.08.16	2:00	0:10	МТЗ, РПВ усп.	Повреждение на ф16 (вед, не откл, блинк.нет).		0:10		3МВт/ 8707 чел/ г.Хабаровск.	517	+17, облачно
Прим ЭС	10	Покровка	7	19.08.16	2:20	19.08.16	2:24	0:04	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп.			0:04		кот/ 0,4 МВт/550 чел/13 ТП	33	+17, облачно
Прим ЭС	10	Тимирязевка	2	19.08.16	4:20	19.08.16	4:24	0:04	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп.			0:04		нет/ 0,2 МВт/50 чел/ 6ТП	18	+17, облачно
Прим ЭС	10	Тимирязевка	3	19.08.16	4:20	19.08.16	4:24	0:04	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп.			0:04		школа, кот/ 0,4 МВт/700 чел/ 8ТП	11	+17, облачно
Прим ЭС	10	Барабаш	5	19.08.16	5:28	19.08.16	6:33	1:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл. без отпайки на п/з Овчинникова. В 11-55 включили полностью, пр.оп. 93-94 убрали ветку с проводов.		1:05		п/з/ 0,1 МВт/370 чел/ 7ТП	175	+17, облачно
Прим ЭС	10	Чугуевка	5	19.08.16	9:26	19.08.16	9:26	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+21, пасмурно
Прим ЭС	10	Тимирязевка	3	19.08.16	10:58	19.08.16	11:02	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:04		нет / 0,16 МВт / 700 чел / школа	11	+22, дождь
Прим ЭС	10	Тимирязевка	2	19.08.16	10:58	19.08.16	11:36	0:38	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед.ТП		0:38		нет/ 0,2 МВт/50 чел/ 6ТП	18	+22, дождь
Прим ЭС	10	Рошино	6	19.08.16	14:32	19.08.16	14:32	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
Хаб ЭС	110	РЦ - НПЗ с отп НПЗ-2	С-15	19.08.16	14:41	19.08.16	16:32	1:51	ДФЗ, АПВ ну	В пр.оп.27-28 работа сторонней техники, следы перекрытия на землю, распушение верхнего провода. Пострадавших нет. Сообщено в СБ. Проведение устранения замечаний по согласованию РДУ.	АВР-6 ПС НПЗ, НПЗ-2	0:00		нет	0	+25, ясно
Прим ЭС	10	Осиновка	2	19.08.16	14:46	19.08.16	18:17	3:31	"земля" от КУ	На РС680/202 устранено повреждение подвижного изолятора ф.С		3:31		600 чел / 0,1 МВт / 2ТП /	254	+20, пасмурно

Хаб ЭС	10	Бикин	5	19.08.16	16:07	19.08.16	17:04	0:57	от КУ	По запросу пожарных для тушения ТП-8093 (возгорание в результате попадания молнии). Включен без ТП-8093 (обесточено 30 ч.д), перекрытие в РУ-0,4кВ (250 кВА). 20.8.16 в 16:49 устранено.		0:57		хоспис, школа / 11ТП / 2623 чел / 0,4 МВт	418	+25, гроза
Прим ЭС	6	Екатериновка	23	19.08.16	16:31	19.08.16	19:30	2:59	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп. 17-18 убрана ветка с проводов.		2:59		355 чел / 0,2 МВт / 6ТП	596	+20, ясно
Прим ЭС	35	Новопокровка - Лукьяновка		19.08.16	18:00	19.08.16	18:05	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	с обесточиванием ПС Лукьяновка		0:05		356 чел / 5ТП / 0,18 МВт	15	+25, гроза
Хаб ЭС	10	Бикин	В-10-Т2	19.08.16	19:08	19.08.16	20:14	1:06	МТЗ	Обесточена 2сш-10 кВ. Осмотр: откл. полож ф19 (вед., МТО), ф17 (вед., МТО). В 20:14 включена 2сш-10 кВ.		1:06		1,5 МВт / Бикин	1650	+25, гроза
Прим ЭС	6	Авангард	3	20.08.16	4:52	20.08.16	7:28	2:36	Ав.откл, АПВ выв	Пр оп 63-64 снята ветка.		2:36		нет / 0,1 МВт / 183 чел / 7ТП	220	+15, дождь
Прим ЭС	10	Иман	6	20.08.16	6:49	20.08.16	6:49	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+14, туман
Прим ЭС	10	Пластун	10	20.08.16	8:02	20.08.16	11:19	3:17	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл. без ТП 1022, повреждена каб муфта на оп.6/12 в сторону ТП 1022. Устранено и вкл. в 14:38.		3:17		школа, д/с / 0,4 МВт / 360 чел / 4ТП	920	+19, облачно
Прим ЭС	6	Гвоздево	7	20.08.16	9:14	20.08.16	9:16	0:02	МТЗ. РПВ усп.	часть с.Гвоздево, 310чел.		0:02		ФАП / 0,1МВт / 7ТП	5	+20, пасмурно
Прим ЭС	6	Троица	25	20.08.16	9:28	20.08.16	9:29	0:01	МТО. РПВ усп	п.Витязь, п.Рисовая падь, 140чел.		0:01		Школа, водонасосная, водонасосная в/ч / 37ТП / 0,6МВт	27	+20, пасмурно
Хаб ЭС	10	Корфовская	15	20.08.16	14:00	20.08.16	14:06	0:06	ав. откл. РПВ усп			0:06		нет / 0,25МВт	26	+24, облачно
Хаб ЭС	6	Городская	В-6 Т1	20.08.16	14:32	20.08.16	16:30	1:58	Дуг. защита	Осмотр: откл. вед. ф-5 (дуг. защита). Обесточена 1СШ-6кВ. Вкл. без вед. ф-5, повреждение в сетях потребителя каб. муфты в яч. (запитан от резерва).	сети потребителя	0:40	20.08.2016 15:12	8836 чел / 4МВт	7867	+27, облач
Прим ЭС	6	Владимиرو-Александровское	16	20.08.16	18:28	20.08.16	18:59	0:31	КУ, земля	часть с.Вл.-Алексан., 100чел. Самоустранилась.		0:31		нет / 0,4МВт / 5ТП	208	+25, дождь
Ам СЭС	6	Невер	4	20.08.16	19:50	20.08.16	20:48	0:58	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Упали дер.оп.14/7а, оп.14/8 (выдавило в болот.местн-ти). Выделен уч-к, включен до оп.14/7, обесточен быт 4ТП. Восстановлена оп. 14/8, второе повреждение выполнено кабелям. Всё вкл. в 14:17.		0:58		школа / 9ТП / 0,3 МВт	300	+20, ясно
Прим ЭС	110	ПаГРЭС - Южная		20.08.16	19:57	20.08.16	19:57	0:00	33 3 ст АПВ усп.	Произведен осмотр ПС Тайфун, ПС Преображение, Южная, Новицкое, ОРУ 110 ПаГРЭС замечаний нет. Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+20, дождь
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101, Л-102	20.08.16	19:58	20.08.16	19:58	0:00	ЧТЭЦ: В-101 ТО, АПВ усп, В-102 НЗЗ 1,2 ст, АПВ усп; Лебединый: В-133 ДЗ 2 ст, АПВ выв, РПВ усп по ТМ	Одновременно на ПС М.Нимныр откл-ся В-20, РПВ усп. ИМФ ПС Лебединый 114,2 км ф.А,В,С		0:00		нет	0	+20, гроза
Ам СЭС	6	Энергия	9	21.08.16	0:42	21.08.16	0:42	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, ясно
Прим ЭС	6	Северная	19	21.08.16	1:10	21.08.16	14:07	12:57	"земля" от КУ	Повреждение гол. каб. уч-ка. Устранено.	ф.2 Северная	3:50	21.08.2016 5:00	134 чел / 0,1 МВт / 4ТП /	383	+20, облачно
Прим ЭС	10	Осиновка	2	21.08.16	1:11	21.08.16	10:25	9:14	МТЗ, РПВ ну	Обеспечен резерв, кроме одного ТП (МТС). Заменён изолятор на оп. 81.	ф.13 Ивановка	1:11	21.08.2016 2:22	600 чел / 2ТП / 0,1 МВт	99	+20, облачно
Прим ЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	21.08.16	5:57	21.08.16	6:30	0:33	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:33		школа, насосная / 11ТП / 0,5МВт / 644 чел	210	+20, дождь
Ам ВЭС	10	Михайловка	18	21.08.16	7:02	21.08.16	7:09	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:07		нет	3	+20, ясно
Прим ЭС	35	Манзовка - Черниговка		21.08.16	8:19	21.08.16	11:44	3:25	МТО, АПВ выв	На х.х. Включена после обхода, замечаний нет.		0:00		нет	0	+20, дождь
Прим ЭС	10	Корсаковка	3	21.08.16	8:28	21.08.16	10:03	1:35	МТЗ, РПВ ну	Включен без 2ТП. Вкл. полностью в 10-37, на оп. 370 сняли сороку.		1:35		нет / 250 чел / 0,1 МВт / 7 ТП	8	+20, дождь
Прим ЭС	10	Анучино	12	21.08.16	9:11	21.08.16	9:16	0:05	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп	Под РТП 5012 оп. 23/7 обнаружена ворона, повреждения оборудования нет.		0:05		нет / 4ТП / 0,18МВт / 1250 чел	66	+18, пасм
Хаб ЭС	10	Корфовская	15	21.08.16	9:40	21.08.16	10:15	0:35	МТЗ. РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		0:35		нет / 0,25МВт	14	+20, ясно
Прим ЭС	10	РП Пуциловка	5	21.08.16	13:10	21.08.16	17:24	4:14	МТЗ, РПВ ну	На оп. 15 устранили обрыв вазки.		4:14		нет / 5 ТП / 0,03 МВт / 150 чел	122	+20, дождь

Прим ЭС	10	РП Пуциловка	4	21.08.16	13:29	21.08.16	13:38	0:09	МТЗ, РПВ усп			0:09		нет / 3ТП / 0,02МВт / 100 чел	3	+20, дождь
Прим ЭС	6	Безверхово	2	21.08.16	13:43	21.08.16	13:50	0:07	МТЗ, РПВ усп			0:07		нет / 0,2МВт / 6ТП / 540 чел	25	+20, дождь
Прим ЭС	10	Россия	3	21.08.16	14:31	21.08.16	14:34	0:03	МТЗ, РПВ усп	Абрамовка, 700чел.		0:03		нет / 0,1МВт / 7ТП	11	+20, дождь
Ам ВЭС	6	Бурейск	26	21.08.16	17:03	21.08.16	18:04	1:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен уч-к, все запитано. Убрано дерево пр.оп.138-139 . Схема восстановлена	ф-15	0:31	21.08.2016 17:34	в/н башня / 5ТП / 0,07 МВт / 198 чел	36	+26, облачно
Прим ЭС	6	Соловей Ключ	13	21.08.16	17:05	21.08.16	17:10	0:05	МТЗ, РПВ усп			0:05		нет / 0,3МВт / 5ТП / 200 чел	110	+23, дождь
Прим ЭС	10	Евгеньевка	4	21.08.16	17:08	21.08.16	17:10	0:02	МТЗ, РПВ усп	КТП 3008 перегорание двух предохранителей 10 кВ, устранено.		0:02		нет / 0,2МВт / 11ТП / 733 чел	3	+24, дождь
Прим ЭС	10	Барабаш	5	21.08.16	17:12	21.08.16	18:35	1:23	МТЗ, РПВ ну	Вкл. без ПЗ Овчинникова (на ДГ). Лотп= 8км. 22.8.16 обход не закончен, продолжение 23.8.16 в 13:32 включен полностью. В пр.оп.32-33, 96-97 сняли ветки с проводов.		1:23		АТС, п/з / 7ТП / 0,1МВт / 370 чел	260	+20, дождь
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	по ф-2 реклоузер оп.276	21.08.16	17:51	23.08.16	13:40	43:49	МТЗ, РПВ ну	Не управляется по месту реклоузер. 23.8.16 в 13:40 включен, схема восстановлена.	ф.3	2:13	21.08.2016 20:04	ПЗ / 2ТП / 0,1МВт / 120 чел	233	+20, дождь
Прим ЭС	35	Угловая	В-35-Т2	21.08.16	19:55	22.08.16	3:57	8:02	МТЗ	По сообщению очевидцев задымление ЗРУ-6 ПС Угловая (Т1 на реконструкции) , вызвана команда МЧС (не допускалась), по ТМ отключен В 35 Западная-Заводская №2 (включен в 20:20 (ч/з 25 мин). Обесточена ПС Угловая. Одновременно отключились ф.10 (РСК, МТО), вед.ф.17 (МТО). Повреждение РШ 6 Т-2 ф.6 (полностью оплавилась) , В 6 Т-2 не отключался блинкеров нет. Смонтированы жесткие шины от В-6-Т2 к 2сш-6 кВ, испытаны без замечаний. Введены в работу Т2, 1,2 сш-6 кВ без ф.10 (РСК, включен в 4:33), ф.17 (вед.Оборонэнерго)		8:02		4,5 МВт / 4340 чел	36150	+19, дождь
Прим ЭС	10	Тимирязевка	3	21.08.16	21:27	21.08.16	22:17	0:50	МТЗ, РПВ ну	Включен без ТП-1103. В 22-58 включен в работу после окончания дождя, коронация прох.изолят ф.А в ТП-1103		0:50		школа / 8ТП / 0,4 МВт / 700 чел	333	+19, дождь
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		22.08.16	0:55	22.08.16	0:55	0:00	Биробиджан: 1 ст НЗНП, АПВ усп; Биджан 1ст НЗНП, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Чугуевка	10	22.08.16	2:15	22.08.16	2:16	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:01		нет / 0,3 МВт / 7ТП / 760 чел	5	+19, дождь
Прим ЭС	10	Чугуевка	11	22.08.16	2:15	22.08.16	2:15	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+19, дождь
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	22.08.16	2:15	22.08.16	4:12	1:57	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП.		1:57		школа / 0,8 МВт / 20ТП / 1511 чел	1500	+19, дождь
Ам ЦЭС	10	Ивановка	26	22.08.16	5:03	22.08.16	5:04	0:01	МТО, АПВ нет, РПВ усп			0:01		7003 чел / 14ТП / 0,3 МВт	5	+15, пасмурно
ЭС ЕАО	6	МК	118	22.08.16	5:42	22.08.16	6:04	0:22	МТО, АПВ выв, РПВ ну	Запитан основн.потребитель. В 7:36 запитано все. Повреждение КЛ-6 от ТП-70 до ТП-56		0:22		1000 чел / дс / 9ТП / 0,4 МВт	146	+15, дождь
Прим ЭС	10	Баневур	по ф.6 РП Кондратен овка ф.1	22.08.16	10:05	22.08.16	10:07	0:02	ав.откл., АПВ нет, РПВ усп.	с.Каймановка, Каменушка, 100чел.		0:02		школа / 7ТП / 0,1МВт	3	+25, обл
Прим ЭС	10	Новопокровка	1	22.08.16	11:30	22.08.16	12:06	0:36	МТЗ, АПВ ну, при РПВ "земля", от КУ	с.Новопокровка, чел. Самоустроилась.		0:36		нет / 3ТП / 0,2МВт	46	+25, ясно
Прим ЭС	10	Лесозаводск	15	22.08.16	12:35	22.08.16	13:37	1:02	"земля" от КУ	с.Урожайное, 1021чел. Включен до сп5, запитано 9 из 11ТП. В 14:45 запитаны все потребители, выведен участок без потребителей. В 19:00 включен полностью после обхода, замечаний нет.		1:02		насосная / 8ТП / 0,6МВт	80	+22, обл
Прим ЭС	6	Шкотово	6	22.08.16	13:05	22.08.16	20:51	7:46	ав.откл.	Повреждение концевой воронки КЛ-6 на оп.1. Выведен из работы один из спаренных кабелей головного участка.	ф.16	0:55	22.08.2016 14:00	котельня, больница / 50чел / 2ТП / 0,1МВт	91	+24, облачно
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отп Угольная		22.08.16	13:39	22.08.16	13:39	0:00	АПВ усп.			0:00		нет	0	+23, гроза

Прим ЭС	10	Новопокровка	4	22.08.16	15:40	22.08.16	16:54	1:14	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Гончаровка, 245чел. В пр.оп.123-124 убрали ветку с проводов.		1:14		школа / 3ТП / 0,35МВт	427	+24, облачно
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	22.08.16	15:45	22.08.16	15:54	0:09	МТО. АПВ не раб. РПВ усп	Облучье, 2300 чел. На оп.140-00/99 отгорел шлейф ф"В". Устранено в 19:47.		0:09		больница / 12ТП / 0,8МВт	121	+23, дождь, гроза
Прим ЭС	110	ПаГРЭС - Находка/тяга		22.08.16	17:02	23.08.16	3:01	9:59	Находка/т: ТНЗНП 4ст, АПВ ну.	Разрыв транзита. По ВЛ зафиксирован неполнофазный режим Ф-А-120кВ, Ф-В-67кВ. Ф-С-65кВ. ВЛ-110 выведена в ремонт. Оп. 51 обнаружен обрыв шлейфа нижнего провода. Устранено, в 03:01 взяли под напряжение, в 03:07 вкл. в транзит, замечаний нет.		0:00		нет	0	+24, пасмурно
Прим ЭС	10	Славянка	4	22.08.16	19:33	22.08.16	21:30	1:57	"земля" от КУ	с.Рязановка, Ромашка, 84чел. Вкл. без 4-х ТП. В 03:05 включен полностью по нормальной схеме. На оп. 266 заменен разрушенный изолятор верхнего провода.		1:57		нет / 8ТП / 0,1МВт	100	+24, пасмурно
Хаб ЭС	6	РЦ	34	22.08.16	20:59	22.08.16	22:02	1:03	МТЗ. РПВ не произв.	Работа сторонней техники (КАМАЗ) в охранной зоне ВЛ-6кВ прол. оп. №2-3. Повреждения провода нет. Вкл. после осмотра.		1:03		насосная ТС / 2ТП / 0,03МВт / 3 коттеджа	32	+18, ясно
Хаб ЭС	110	Старт - Т с отпайками на ПС КСК, Байкальская	С-97	22.08.16	23:11	22.08.16	23:11	0:00	МТО, НЗНП 1ст. АПВ усп	ОМП 3,5км от ПС Старт. Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+18, дождь
Прим ЭС	6	Западная	13	23.08.16	0:18	23.08.16	1:15	0:57	МТЗ. АПВ ну	часть п.Трудовое, 680чел. Вкл. без КТП 5050, повреждена концевая кабельная муфта вводного кабеля. 23.8.16 в 11:15 восстановлено, все включено по норм схеме.		0:57		нет / 0,7МВт / 14ТП	265	+21, ясно
Прим ЭС	10	Манзовка	6	23.08.16	8:26	23.08.16	8:30	0:04	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Монастырище, 2619чел.		0:04		школа / 12ТП / 0,4МВт	33	+23, облачно
Прим ЭС	10	Манзовка	15	23.08.16	8:26	23.08.16	8:33	0:07	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Сибирцево, 422чел.		0:07		поликлиника / 11ТП / 0,1МВт	22	+23, облачно
Прим ЭС	6	Соловей Ключ	6	23.08.16	12:21	23.08.16	13:02	0:41	ав.откл.	с.Соловей Ключ, 200чел. Включен после осмотра, на РТП-5054 обнаружены следы перекрытия, повреждений нет.		0:41		больница, насосная / 11ТП / 0,5МВт	667	+25, ясно
Ам ЦЭС	10	Томь	11	23.08.16	12:58	23.08.16	12:58	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+24, облачно
Ам ЦЭС	10	Петровка	5	23.08.16	13:15	23.08.16	16:02	2:47	"земля" от КУ	На оп.7/5 обрыв вязки. Устранено.		2:47		нет / 0,03МВт / 570 чел	77	+24, облачно
Ам ЦЭС	10	Кирпичная	1	23.08.16	15:34	23.08.16	15:52	0:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение на вед. ТП.		0:18		нет / 0,09МВт / 500 чел	26	+24, облачно
Ам СЭС	35	Невер - Соловьёвская		23.08.16	20:38	23.08.16	20:42	0:04	1зд3. АПВ нет. РПВ усп	Обесточивались ПС Урман, Соловьёвская, Инагли.		0:04		4200 чел / 3,2МВт	216	+20, гроза
Ам СЭС	6	Невер	12	23.08.16	21:58	23.08.16	21:59	0:01	МТЗ. РПВ усп	п. Невер, л. Встречный (936 чел.)		0:01		больница / 4ТП / 0,06МВт	1	+20, гроза
Прим ЭС	10	Чугуевка	5	24.08.16	2:15	24.08.16	2:15	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+16, ясно
Прим ЭС	6	Владими́ро-Александровское	1	24.08.16	8:31	24.08.16	8:52	0:21	КУ, земля	Повреждение на ведомственной отпайке.		0:21		нет/ 0,2 МВт/ 240 чел/4ТП	91	+20, пасмурно
Прим ЭС	6	Раздольное1	19	24.08.16	8:45	24.08.16	10:04	1:19	КУ, земля	Вкл до оп 61 (ост 3ТП), вкл в 13:08. Пр.оп 94-95 спилена угрожающая ветка (касалась ВЛ).		1:19		насосная/ 0,3 МВт/7ТП/ быта нет	130	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Хороль	16	24.08.16	8:58	24.08.16	10:32	1:34	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до РС433/204/1 (ост 6ТП), вкл в 11:17. Повреждение на ведомственной отпайке.		1:34		насосн, школа, кот/ 0,2 МВт/ 482 чел/ 18ТП	312	+20, пасмурно
Хаб ЭС	10	Азимут	13	24.08.16	9:00	24.08.16	9:13	0:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Произведен обход. Пр.оп 55-56, под ВЛ, упавшее дерево.		0:13		нет/0,1 МВт/ 2ТП/ быта нет	35	+18, облачно
Ам СЭС	10	Светлая	7	24.08.16	10:27	24.08.16	10:30	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Гроза.		0:03		локатор, насосная/ 0,1 МВт/ 7ТП/ быта ент	7	+20, гроза
Прим ЭС	10	Россия	6	24.08.16	11:48	24.08.16	11:57	0:09	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход		0:09		школа, кот/ 0,1 МВт/ 900 чел/13ТП	25	+24, пасмурно
Прим ЭС	10	Россия	7	24.08.16	11:48	24.08.16	11:51	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход		0:03		нет/ 0,1 МВт/ 450 чел/ 7ТП	8	+24, пасмурно
Прим ЭС	6	Гвоздево	7	24.08.16	12:24	24.08.16	12:30	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	Планируется обход		0:06		телеф.ст/0,1 МВт/ 310 чел/ 7ТП	8	+22, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	24.08.16	12:49	24.08.16	14:31	1:42	КУ, земля	Осмотр без замечаний. Земля самоустранилась.		1:42		школа, д/с/ 0,02 МВт/ 300 чел/ 2ТП	27	+24, облачно

Прим ЭС	110	Казармы	T1	24.08.16	13:41	24.08.16	14:41	1:00	ДЗТ	С обесточиванием 1 сш 10 кВ (без нагрузки). Осмотр оборудования без замечаний, (в 14:41 Т1 вкл на ХХ, в 14:44 по норм.сх).	T2 (СВ-10)	0:00		нет	0	+22, пасмурно
Хаб ЭС	6	ЮМР	13	24.08.16	13:49	24.08.16	14:55	1:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Находился на ХХ. Повреждение на ведомственном уч.		0:00		нет	0	+27, облачно
Прим ЭС	10	Покровка	7	24.08.16	13:54	24.08.16	14:37	0:43	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	При РПВ земля. В 14:37 вкл до РС5234 (ост 2ТП), вкл в 16:30. Земля самоустранилась.		0:43		кот/ 0,4 МВт/ 550 чел/ 13ТП	236	+24, пасмурно
Прим ЭС	10	Чкаловка	2	24.08.16	14:28	24.08.16	14:28	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+24, пасмурно
Ам ЦЭС	10	Ромны	7	24.08.16	14:55	24.08.16	17:15	2:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп 129,130 заменены поврежденные изоляторы.		2:20		нет/ 0,1 МВт/ 160 чел/ 6ТП	70	+24, дождь
Ам ЦЭС	35	Ср.Белая - Лохвицы		24.08.16	15:00	24.08.16	15:00	0:00	МТЗ, АПВ усп	Гроза.		0:00		нет	0	+20, гроза
Ам ВЭС	10	Спасск	8	24.08.16	17:08	24.08.16	17:54	0:46	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Повреждение на ведомственной отпайке.		0:46		кот, школа, насосн, сот.связь/ 0,1 МВт/ 143 чел/ 7ТП	38	+20, гроза
Ам ВЭС	35	Бурейск - Родионовка		24.08.16	18:24	24.08.16	18:28	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	С обесточиванием ПС Родионовка.		0:04		школа, адм, насосн, кот/ 0,1 МВт/ 407 чел	3	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	МК	6	24.08.16	19:04	24.08.16	20:17	1:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Выделены 2 поврежденных участка КЛ-6 от ТП-305 до ТП-306 и от ТП-305 до ТП-44, без нагрузки.	ф.119	1:00	24.08.2016 20:04	нет / 900чел / 27ТП / 0,68МВт	688	+20, облачно
Ам ЦЭС	10	Западная	38	24.08.16	21:50	24.08.16	21:56	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:06		нет / 26ТП / 0,25МВт	25	+24, пасм
Ам ВЭС	10	Поярково	5	24.08.16	22:05	24.08.16	23:06	1:01	"земля" от КУ	Поярково, 2957 чел. Самоустранилось.		1:01		в/н башня, больница / 15ТП / 0,4МВт	464	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	25.08.16	0:51	25.08.16	3:40	2:49	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение на вед.отпайке ТП-151	ф.12	1:10	25.08.2016 2:01	больница, КНС / 1300чел / 15ТП / 0,07МВт	80	+21, дождь
Ам ЭЭС	10	Шимановск	8	25.08.16	7:51	25.08.16	8:04	0:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход		0:13		кот, насосн/ 0,6 МВт/ 13ТП/2000 чел	17	+18, пасмурно
Ам ЭЭС	10	Шимановск	10	25.08.16	7:51	25.08.16	10:49	2:58	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ЗТП, вкл 11:50. Повреждение на ведомственной отпайке. (вкл в 18:22).		2:58		больн, насосн/0,5 МВт/ 450 чел/ 7ТП	494	+18, пасмурно
Ам ЦЭС	10	Волково	12	25.08.16	8:00	25.08.16	8:17	0:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход		0:17		больн, насосн/0,5 МВт/ 450 чел/ 7ТП	77	+18, пасмурно
Ам ВЭС	10	Поярково	5	25.08.16	8:55	25.08.16	9:28	0:33	КУ, земля	Вкл до РТП630 (ост 1ТП), вкл в 14:00. ТП 630 заменены поврежденные изоляторы.		0:33		в/н башня, больница / 15ТП / 0,4МВт/ 2975 чел	291	+20, дождь
Прим ЭС	6	Штыково	2	25.08.16	10:00	25.08.16	10:31	0:31	Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	Вкл до оп.54 (ост 5ТП), вкл в 13:16. Пр.оп 190-191 убрано дерево.		0:31		нет/ 0,1 МВт/20 чел/ 13ТП	50	+23, дождь
Прим ЭС	6	Слоловой ключ	13	25.08.16	10:13	25.08.16	10:24	0:11	Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке		0:11		нет/ 0,3 МВт/200 чел/ 5ТП	150	+23, дождь
Прим ЭС	10	Корсаковка	10	25.08.16	10:21	25.08.16	10:24	0:03	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход		0:03		нет/ 0,1 МВт/ 250 чел/ 3ТП	7	+24, дождь
Прим ЭС	10	Чкаловка	7	25.08.16	11:35	25.08.16	11:35	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Планируется обход		0:00		нет	0	+21, дождь
Прим ЭС	10	Новогеоргиевка	3	25.08.16	13:05	25.08.16	14:21	1:16	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до РС 5304 (взято 80% нагрузки), вкл в 15:53 без ТП5177, вкл в 18:32. ТП 5177 заменены поврежденные изоляторы.		1:16		кот/ 0,3 МВт/ 760 чел/ 7ТП	212	+20, дождь
Хаб ЭС	10	Вознесенская	13	25.08.16	13:30	25.08.16	13:37	0:07	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:07		больн, насосн/ 0,1 МВт/ 200 чел/ 7ТП	10	+20, дождь
Прим ЭС	110	Океан - Горностай		25.08.16	13:37	26.08.16	2:05	12:28	НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну	ИМФ 21,7км, фВ. Лвл=25км. Произведен обход. Пр.оп.67-68 дерево на проводах. Устранено.	ПС Горностай Т1	0:47	25.08.2016 14:24	1,4 МВт/ 110 чел/ г.Владивосток	1096	+23, дождь
Прим ЭС	6	Суражевка	8	25.08.16	13:46	25.08.16	13:58	0:12	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	Планируется обход	ф12	0:00	25.08.2016 13:46	птицефаб/ 0,8 МВт/4 ТП/ быта нет	0	+20, дождь
Хаб ЭС	6	НТЭЦ	9	25.08.16	14:10	29.08.16	16:58	98:48	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Повреждение головного уч.КЛ (определено ИП: 220 метров от НикТЭЦ). Устранено.	ф6, ф27	0:25	25.08.2016 14:35	больн, насосн/ 0,8 МВт/ 2254 чел/ 12 ТП	330	+18, дождь
Прим ЭС	10	Восток	9	25.08.16	14:36	25.08.16	19:22	4:46	КУ, земля	Оп 42 заменены поврежденные изоляторы.		4:46		нет/0,3 МВт/ 1200 чел/ 18ТП	1400	+17, дождь
Прим ЭС	10	Малиново	по ф.4 СП-21	25.08.16	14:55	25.08.16	21:23	6:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В пр.оп.245-246 падение дерева, срыв вязок ф.А и ф.В в пр.оп.244-247. Устранено. Повреждение на вед. отпайке.		6:28		школа, д/с, кот/ 0,1 МВт/ 1291 чел/ 13ТП	780	+18, дождь
Прим ЭС	10	Лукьяновка	3	25.08.16	15:02	25.08.16	15:23	0:21	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП4037, в РУ-0,4 кВ повреждены ТТ ф.А,В,С, АВ-0,4 кВ ф.1, АВ 0,4 кВ ф.2. В РУ-10 заменены ПК-10 ф.А,В, очищена опорная изоляция. В 1:04 включен полностью.		0:21		школа, кот/ 0,05 МВт/ 430 чел/ 5ТП	10	+17, дождь
Прим ЭС	10	Полевая	16	25.08.16	15:17	25.08.16	15:23	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход		0:06		школа, кот, д/с/ 0,7 МВт/ 1000 чел/ 16ТП	53	+15, дождь

Прим ЭС	6	Птицефабрика	20	25.08.16	15:28	25.08.16	16:37	1:09	Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	Повреждение на ведомственном ТП.		1:09		школа, теплоснабж/ 0,5 МВт/ 470 чел/ 8ТП	575	+22, дождь
ЭС ЕАО	6	МК	5	25.08.16	16:03	25.08.16	16:05	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:02		нет/ 0,1 МВт/ 500 чел/ 3ТП	1	+18, ветер
Хаб ЭС	110	ХТЭЦ1 - РЦ с отп Городская, Ц	С-8	25.08.16	16:06	25.08.16	16:06	0:00	ДЗ 1з, ВЧБ, АПВ усп.	После АПВ возник неполнофазный режим. Произведен обход ВЛ. Оп 21 обрыв шлейфа, фВ. С 19:28 до 23:01 ВЛ выведена в ремонт (без ограничения потребителя).		0:00		нет	0	+20, дождь
Прим ЭС	6	Тайфун	6	25.08.16	16:10	25.08.16	16:15	0:05	МТО, АПВ нет, РПВ усп	Планируется обход		0:05		нет/ 0,1 МВт/ 70 чел/ 6ТП	8	+22, дождь
Прим ЭС	6	Тайфун	7	25.08.16	16:10	25.08.16	16:13	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп	Планируется обход		0:03		нет/ 0,1 МВт/ 115 чел/ 6ТП	5	+22, дождь
Прим ЭС	6	Суражевка	5	25.08.16	17:37	25.08.16	18:03	0:26	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		0:26		насосн, дальний привод аэропорт/ 0,1 МВт/ 3ТП/ быта нет	50	+19, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	25.08.16	18:00	25.08.16	18:03	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:03		школа, насосн, вч/ 0,3 МВт/ 1300 чел/ 9ТП	2	+18, дождь
Прим ЭС	10	Ивановка	1	25.08.16	18:05	25.08.16	18:20	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без отпайки на с Отрадное, вкл в 19:40. Оп 350 заменен поврежденный изолятор.		0:15		школа, кот/ 0,2 МВт/ 1036 чел/ 14ТП	42	+16, пасмурно
Прим ЭС	6	Верхняя	14	25.08.16	19:05	25.08.16	19:11	0:06	Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	Планируется обход		0:06		нет/ 0,1 МВт/ 70 чел/ 5ТП	10	+18, дождь
Прим ЭС	35	Факел - Шкотовский В.Забор		25.08.16	19:13	26.08.16	12:01	16:48	ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ не произв	Обесточены ПС Шкотовский водозабор, Депо, Пристань, Верхняя (в 19:33 на ПС Верхняя отключен В 35 "Шкотовский ВЗ, запитаны ПС Депо, Пристань, Вехняя , ост.Шкотовский В.З без нагрузки. В 23:33 все ПС запитаны. Сошедшим оползнем наклонило оп.14 (двухцепная ВЛ 35 Факел-Шкотовский водозабор и ВЛ 35 Факел-Шкотово) наклонилась на 45 градусов и потянула оп. 15 наклон 50 градусов. Устранено	ВЛ-35 Смолянин-тяг-Депо	0:20	25.08.2016 19:33	насосн, вч, кот, скваж/3 МВт/ 823 чел	1000	+18, дождь
Прим ЭС	10	Вишневка	2	25.08.16	19:34	25.08.16	19:39	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход		0:05		школа, насосн, кот/ 0,3 МВт/ 1260 чел/ 17ТП	16	+18, дождь
Прим ЭС	10	Рожино	2	25.08.16	19:35	25.08.16	20:48	1:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	В пр.оп.24-25 убрана ветка с проводов.		1:13		школа, д/с, кот/ 0,7 МВт/ 3750 чел/ 16ТП	850	+18, дождь
Прим ЭС	35	Факел - Шкотово		25.08.16	20:08	26.08.16	11:55	15:47	КУ, земля	Обесточенного потребителя нет. Сошедшим оползнем наклонило оп.14 (двухцепная ВЛ 35 Факел-Шкотовский водозабор и ВЛ 35 Факел-Шкотово) наклонилась на 45 градусов и потянула оп. 15 наклон 50 градусов. Устранено	ВЛ-35 АТЭЦ - Шкотово	0:00		нет	0	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	Тихменево	3	25.08.16	20:13	25.08.16	20:13	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход		0:00		нет	0	+15, пасмурно
Прим ЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	4-й участок	25.08.16	21:00	25.08.16	23:36	2:36	ав.откл, АПВ ну.	п.Лозовый, 541чел. Запитано от резерва кроме ТП-7311. В пр.оп.7-8 убрана ветка с проводов.	ф.Несвоевка	0:35	25.08.2016 21:35	больница / 8ТП / 0,4МВт	233	+18, дождь
Прим ЭС	6	Северная	19	25.08.16	22:36	26.08.16	4:22	5:46	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	с.Казанка, 134чел. Включен полностью после обхода, замечаний нет.		5:46		нет / 3ТП / 0,2МВт	120	+15, облачно
Прим ЭС	10	Анучино	17	25.08.16	23:57	26.08.16	0:00	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаковка, 871чел.		0:03		школа / 20ТП / 0,7МВт	15	+14, ясно
Прим ЭС	6	Партизан	9	26.08.16	6:33	26.08.16	7:02	0:29	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	г.Партизанск, 2856чел. Включен до ТП-7447, без 3-х ТП. Устранен обрыв провода в пр оп 51/23/1-51/23/2. Фид включен по нормальной схеме в 13-45		0:29		школа / 22ТП / 1МВт	490	+12, пасм
Хаб ЭС	6	Эльбан	24	26.08.16	6:51	26.08.16	14:11	7:20	"земля" от КУ	п.Омми, 450 чел. Наклонилась ОП №220. Выправлена		7:20		водозабор / 5ТП / 0,06МВт	595	+20, дождь
Прим ЭС	6	Сергеевка	12	26.08.16	8:28	26.08.16	12:51	4:23	"земля" от КУ	с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, Романовский, 410чел. В 12:51 включен до КТП 74-34 (запитано 13ТП) Оп.49/1 устранили излом траверсы, в пролете ОП 353-354 убрали дерево. Все включено в 14:45(ч/з 6ч17мин.)		4:23		школа, скважина / 15ТП / 0,4МВт	1742	+15, пасм

Прим ЭС	6	Сергеевка	16	26.08.16	8:29	26.08.16	9:00	0:31	"земля" от КУ	с.Сергеевка, Ястребовка, Южная, 281чел. Включен до оп.87, запитано 12 ТП. В 10:50 включено все, в пролете ОП 106-107 убрано дерево. Провод цел.		0:31		нет / 15ТП / 0,4МВт	103	+15, пасм
Прим ЭС	10	Соловей Ключ	13	26.08.16	10:47	26.08.16	10:51	0:04	Ав. Откл., РПВ усп.	часть с.Соловей Ключ, 200чел		0:04		нет/0,5 МВт/5ТП	60	+26, ясно
Хаб ЭС	110	Привокзальная	T1	26.08.16	11:55	26.08.16	12:06	0:11	газовая защита РПН, РПВ усп. (по ТУ)	T2 в ремонте, обесточена ПС Привокзальная. С 12:50 до 16:54 T1 выводится в ремонт. Залита водой клемная коробка ГЗ РПН T1. Замечание устранено		0:11		11 МВт/59700чел.	2000	+20, обл.
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	26.08.16	14:42	26.08.16	14:55	0:13	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	Облучье, 2300 чел.		0:13		больница / 12ТП / 0,8МВт	160	+20, ветер
Прим ЭС	10	Краскино	СВ10	27.08.16	7:36	27.08.16	7:42	0:06	МТЗ, РПВ усп	Осмотр: откл.положение ф10 (вед., МТО, вкл в 8:10).		0:06		жд/ 0,3 МВт/ 153 чел	50	+13, облачно
Прим ЭС	10	Россия	6	27.08.16	8:37	27.08.16	8:40	0:03	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход		0:03		школа, кот/ 0,1 МВт/ 120 чел/ 7ТП	6	+13, облачно
Прим ЭС	10	Борисовка	B10 T2	27.08.16	10:31	27.08.16	10:47	0:16	МТЗ	Обесточена ПС Борисовка (в работе один тр-р., с.Линевичи, с.Борисовка, с. Кугуки, 2890чел). Одновременно с ф.6 (РСК, МТЗ). Включено без ф.6		0:16		нет/0,9 МВт/2890 ч./35 Тп	297	+18, ясно
Прим ЭС	10	Борисовка	6	27.08.16	10:31	27.08.16	16:40	6:09	МТЗ, АПВ ну.	часть с.Борисовка, 1200чел. В ячейке ф.6 произведена замена бака выключателя Ф-"С", по Ф-"А-В" чистка изоляции.	ф.7	1:37	27.08.2016 12:08	д.сад/8ТП/0,3 Мвт	250	+18, ясно
Ам ЦЭС	35	Ивановка - Алексеевка		27.08.16	14:27	27.08.16	14:27	0:00	МТЗ, АПВ у			0:00		нет	0	+24, ясно
Прим ЭС	10	Западная	32	27.08.16	14:58	27.08.16	19:47	4:49	МТО, АПВ ну., РПВ ну	Красные казармы, 120чел. В пр оп. 2-3 убрали ветку с проводов.		4:49		нет/0,4 МВт/10Тп	1450	+25, ясно
Ам ЦЭС	35	Алексеевка - Среднебелая		27.08.16	15:08	27.08.16	16:28	1:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	ВЛ находилась на Х.Х. Грузовым автомобилем (принадлежит ООО"Негуна") сбита ж/б опора №29. Пострадавших нет. Сообщено в с.б., полицию. В 16:28 ВЛ включена до ОП №8. Устранено 29.08.16		0:00		нет	0	+25, ясно
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах	ф."Котельняк2"	27.08.16	17:20	27.08.16	18:24	1:04	МТО, АПВ ну., РПВ не произв.	быта нет. Повреждение на вед. участке		1:04		нет	160	+8, обл.
ЭС ЕАО	10	МК	7	27.08.16	17:25	27.08.16	18:17	0:52	МТО, АПВ ну., РПВ ну	Повреждение на вед. отпайке		0:52		нет	220	+22, ясно
Ам СЭС	10	Речная	7	27.08.16	21:26	27.08.16	21:28	0:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:00		больн, школа, д/с/ 0,3 МВт/ 400 чел/ 19ТП	25	+15, ветер
Ам СЭС	6	Базовая	11	28.08.16	7:27	28.08.16	7:33	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:06		д/с/ 0,4 МВт/ 250 чел/13ТП	20	+11, облачно
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	28.08.16	9:26	28.08.16	9:32	0:06	МТЗ. АПВ нет. РПВ усп			0:06		водозабор / 17ТП / 0,5МВт / 290 чел	49	+20, ясно
Прим ЭС	10	Яковлевка	1	28.08.16	9:49	28.08.16	9:59	0:10	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	часть с.Яковлевка, 480чел.		0:10		нет / 6ТП / 0,5МВт	76	+15, ясно
Хаб ЭС	6	НТЭЦ	36	28.08.16	17:23	28.08.16	17:40	0:17	МТО. РПВ ну	п. Николаевск 2368 чел. Включена без ТП 84 (3-и 5-ти этажных общежития), наклонена оп № 27-03/7. В 22:20 опора выправлена, ТП-84 вкл.		0:17		очистные сооружения / 0,7МВт / 14ТП	300	+25, сильн. ветер
Прим ЭС	10	Ольга	12	29.08.16	5:06	29.08.16	5:13	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. (по ТМ)	с.Серафимовка, 182чел		0:07		школа, д.сад/0,1 МВт/6ТП	12	+8, дождь
Прим ЭС	10	Пластун	6	29.08.16	6:41	29.08.16	6:48	0:07	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	часть п.Пластун, 800чел.				больница/0,1 МВт/8ТП	20	+10, дождь
Прим ЭС	10	Пластун	5	29.08.16	6:46	29.08.16	10:14	3:28	Откл. КУ"Земля"	часть п.Пластун, 1350чел. 7:40 включен до РЛ-3 (запитали 6 ТП). Включили полностью в 10-14, опора № 28, заменили изолятор по фазе А.				больница/1,6 МВт/15 ТП	2450	+10, дождь
Прим ЭС	10	Пластун	6	29.08.16	6:57	29.08.16	10:42	3:45	Откл. КУ"Земля"	часть п.Пластун, 800чел. Вкл. без 3-х ТП. В 12:46 включен полностью, замечаний нет.				больница/0,1 МВт/8ТП	750	+10, дождь
Хаб ЭС	10	Приусадебная	24	29.08.16	7:00	29.08.16	11:20	4:20	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	п.Ачан, 450ч. В пролете опор 279-280 убрано упавшее дерево, повреждения проводов нет.		4:20		нет/0,1 МВт	439	+16, ветер
Прим ЭС	10	Мучная	5	29.08.16	7:59	29.08.16	8:00	0:01	МТО, АПВ выв., РПВ усп.	с.Алтыновка, 276чел		0:01		школа/0,1 МВт/2ТП	1	+13, пасм.
Ам ВЭС	6	Энергетик	2	29.08.16	8:47	29.08.16	8:51	0:04	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:04		горгаз / 5ТП / 500 чел / 0.02МВт	1	+10, ясно

ЭС ЕАО	6	ДСК	216	29.08.16	8:57	29.08.16	9:22	0:25	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Схлёт пров. оп. №216-00/8 - 9. Устранено.		0:25		школа, КНС / 3500 чел / 17ТП / 0,7МВт	471	+18, ветер
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	29.08.16	9:15	29.08.16	12:33	3:18	МТЗ. АПВ не раб. РПВ ну	Осиновка, Владимировка, дачн.поселок. 290 чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		3:18		водозабор / 17ТП / 0,5МВт	424	+18, пасм
Прим ЭС	10	Ольга	СВ-10	29.08.16	9:59	29.08.16	10:00	0:01	МТЗ. РПВ усп по ТМ	Обесточивалась 2С 10кВ. Не откл. вед. Ф-11 (Кавалеровская эл.сеть) выпал блинкер МТЗ. Всё включено.		0:01		300 чел / 1МВт	17	+15 дождь, ветер
Хаб ЭС	10	Литовко	15	29.08.16	11:33	29.08.16	11:42	0:09	МТО. АПВ ну. РПВ усп	п.Украинка 20 чел.		0:09		нет / 2ТП / 0,05МВт	20	+20, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	29.08.16	12:19	29.08.16	12:50	0:31	КУ "земля"	Выделен повреждённый участок оп. №5-00/87 - 224 без потребителя.		0:31		школа. д/сад, насосная / 7ТП / 650 чел / 0,1МВт	59	+20, ветер
Хаб ЭС	35	Шахта – Карьер с отпайками на ПС Северная, ПС Шурвалах	Т-316	29.08.16	12:45	29.08.16	13:00	0:15	2ст ДЗ. АПВ ну. РПВ усп	Обесточивались ПС Шурвалах, Карьер (на ДГ). Обход в пролетах 1-15 и 33-53 (уч-ки РСК), без замечаний.		0:15		населения нет / 0,7МВт	177	+20, облачно
Прим ЭС	10	Ольга	СВ-10	29.08.16	13:16	29.08.16	13:19	0:03	МТЗ. РПВ усп	Обесточивалась 2С 10кВ. Одновременно откл. ф-12.		0:03		300 чел / 1МВт	51	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Ольга	12	29.08.16	13:16	29.08.16	19:00	5:44	МТЗ. РПВ не произв.	с.Серафимовка, 182чел. Заменяли ТТ по фазе А.		5:44		школа, детсад / 6ТП / 0,1МВт	1720	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Ракушка	12	29.08.16	13:28	29.08.16	13:28	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Уборка	4	29.08.16	13:38	29.08.16	13:39	0:01	ав. откл. РПВ усп			0:01		3 школы, связь, детсад / 17ТП / 0,6МВт / 2236 чел	5	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	6	Штыково	2	29.08.16	13:42	29.08.16	14:58	1:16	МТЗ. РПВ ну	часть п.Кучелиново, 20чел. Вкл. без 4-х ТП. В 15:48 включен полностью. Касание деревом проводов в пр.оп.156-157.		1:16		нет / 0,2МВт / 7ТП	125	+18, дождь, ветер
Хаб ЭС	10	Селихино	14	29.08.16	13:56	29.08.16	14:00	0:04	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	п. Селихино, 2300 чел.		0:04		школа, детсад / 11ТП / 0,2МВт	14	+20, ветер
Прим ЭС	10	Пластун	5	29.08.16	14:39	29.08.16	14:39	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Пластун	6	29.08.16	14:39	29.08.16	14:39	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	6	Владими́ро-Александровское	В-6 Т1	29.08.16	14:49	29.08.16	15:01	0:12	выпавших блинкеров нет	Обесточена 1СШ-6кВ. Вкл. без Ф-1 (не отключался), в яч-ке повреждение 2-х опорных изоляторов. Устранено и Ф-1 включили в 18-35.		0:12		1140 чел / 1,1МВт	220	+18, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Пластун	5	29.08.16	15:04	29.08.16	18:35	3:31	МТЗ. АПВ ну. РПВ ну	часть п.Пластун, 1350чел. Вкл. без 2-х включено все в 22-01, в пр.оп. 23/9-23/10 произвели перетяжку провода всех трех фаз.		3:31		больница / 1,6МВт / 15ТП	3516	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Чугуевка	5	29.08.16	15:45	29.08.16	15:46	0:01	МТЗ. РПВ усп	часть с.Чугуевка, 450чел.		0:01		насосная / 12ТП / 0,9МВт	15	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Чугуевка	7	29.08.16	15:45	29.08.16	15:46	0:01	МТЗ. РПВ усп	часть с.Чугуевка, 560чел.		0:01		насосная / 15ТП / 0,9МВт	15	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Чугуевка	10	29.08.16	15:45	29.08.16	15:46	0:01	МТЗ. РПВ усп	часть с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел.		0:01		насосная / 27ТП / 1,5МВт	20	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Чугуевка	11	29.08.16	15:45	29.08.16	15:46	0:01	МТЗ. РПВ усп	часть с.Чугуевка, 680чел.		0:01		детсад, насосная / 6ТП / 0,9МВт	15	+17, дождь, ветер
Хаб ЭС	10	Сергеевка	15	29.08.16	16:00	29.08.16	16:59	0:59	МТЗ. РПВ ну	с. Сергеевка, 19 км. (130чел.). Убрано дерево в прол опор 72-73.		0:59		детсад / 0,27МВт / 15ТП	266	+13, ветер
Прим ЭС	10	В.Перевал	1	29.08.16	16:16	29.08.16	16:17	0:01	ав. Откл. РПВ усп по ТМ	В.Перевал, 1673чел.		0:01		школа / 0,35МВт / 8ТП	6	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Чкаловка	7	29.08.16	16:30	29.08.16	16:30	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+14, сильный дождь
Прим ЭС	10	Россия	3	29.08.16	16:37	29.08.16	17:49	1:12	ав. откл. РПВ ну	Абрамовка, 700чел. Включили без КТП-20867. На ошиновке 0,4кВ ветром занесло металлическую полосу. Устранено. В 22:21 включено.		1:12		школа / 0,2МВт / 7ТП	103	+14, сильный дождь
Прим ЭС	10	Ракушка	12	29.08.16	16:37	29.08.16	18:44	2:07	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Включен после обхода, замечаний нет.		2:07		нет / 3ТП / 0,05МВт / 50 чел	106	+17, сильный дождь

Прим ЭС	10	Занадворовка	3	29.08.16	16:42	29.08.16	18:17	1:35	МТЗ. РПВ ну	с.Береговое, п.Рыбачий, 631чел. В пр.78-79 сняли ветку с проводов.		1:35		насосная, школа / 5ТП / 0,3МВт	475	+20, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Богополь	7	29.08.16	17:03	29.08.16	17:33	0:30	ав. откл. РПВ усп	с.Зеркальное, 50чел.		0:30		школа / 0,1МВт / 3ТП	50	+17, сильный дождь
Прим ЭС	10	Ольга	РП-10 ф.9	29.08.16	17:50	29.08.16	17:55	0:05	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:05		п/з / 400 чел / 0,2МВт	17	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Ольга	РП-10 ф.5	29.08.16	17:50	29.08.16	17:55	0:05	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:05		частн. больн. / 11ТП / 0,1МВт	8	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Россия	4	29.08.16	17:58	29.08.16	18:00	0:02	ав. откл. РПВ усп	Павловка 500 чел.		0:02		нет / 0,3МВт / 7ТП	2	+14, сильный ветер
Прим ЭС	10	Губерово	8	29.08.16	18:00	29.08.16	19:13	1:13	Ав. откл. РПВ ну	с.Знаменка, 224чел. Повреждение в сетях потребителя на вед.отпайки Газпром.		1:13		нет / 0,1МВт / 4ТП	60	+16, сильный дождь
Прим ЭС	35	Лучегорск - Верхний перевал		29.08.16	18:04	29.08.16	18:04	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Полевая	21	29.08.16	18:20	30.08.16	19:43	25:23	МТЗ. РПВ не произв.	с.Заимок, Старореченс., 360чел. В 23:36 включен до ОП 52 (запитаны все потребители). 30.8.16 в 19:43 включен полностью.	ПС Покровка ф7	1:57	29.08.2016 20:17	школа / 0,6МВт / 6ТП	195	+14, дождь, ветер
Прим ЭС	6	ПаГРЭС	ф-Строительство	29.08.16	18:20	29.08.16	19:47	1:27	МТЗ. АПВ ну.	часть п.Лозовый, 759чел. В пр.оп.№1/5-1/6 устранили обрыв провода.		1:27		дом-интернат, школа / 1МВт / 14ТП	1305	+20, дождь
Прим ЭС	10	Луговая	5	29.08.16	18:28	29.08.16	18:28	0:00	ав. откл. АПВ усп			0:00		нет	0	+14, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Россия	6	29.08.16	18:31	29.08.16	18:34	0:03	ав. откл. РПВ усп	Григорьевка, 900чел.		0:03		школа / 0,4МВт / 13ТП	8	+14, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Плавазавод	20	29.08.16	18:35	29.08.16	18:44	0:09	МТЗ. РПВ усп	Лидовка, 750чел.		0:09		нет / 0,1МВт / 3ТП	50	+16, дождь, ветер
Прим ЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	29.08.16	18:42	30.08.16	4:39	9:57	ТЗНП. РПВ ну	Обесточена 1/2 ПС Эгершельд, вед. ПС Зеленая. ПС Эгершельд нагрузка 2С-6кВ переведена на Т1. В 19:49 (ч/з 1ч 07мин) на ПС Эгершельд включена в работу 2С-35кВ и запитана вед. ПС Зеленая. По цепи №1 КЛ 35 Бурная-Эгершельд №2. обнаружено МП (480 метров от ПС Эгершельд повреждены все три фазы). В 4:39 выделена поврежденная цепь №1 и КЛ-35 цепь №2 включена.30.08.16 в 19:12 смонтировано 3 вставки по 2 м, испытан успешно. Не включается В-35 Т2 на ПС Бурная. 31.8.16 производится чистка, сушка изоляции 1сш-35кВ ПС Бурная. В 22:41 цепь №1 вкл. на ХХ, в 22:47 под нагрузку.	КЛ-35 Бурная-Эгершельд №1	0:23	29.08.2016 19:05	4000 чел / 3,2МВт	1227	+15, дождь
Прим ЭС	10	Лучегорск	6	29.08.16	18:52	29.08.16	18:52	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+16, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Россия	3	29.08.16	18:58	29.08.16	21:07	2:09	МТЗ. РПВ ну	Абрамовка, 700чел. В 21:07 запитано 4 ТП. В 22:21 включено 1 ТП. 30.8.16 в 15:00 включен полностью. В КТП-20864 произведена замена проходных изоляторов 10 кВ.		2:09		школа / 0,2МВт / 7ТП	215	+16, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Россия	7	29.08.16	19:10	29.08.16	19:15	0:05	ав. откл. РПВ усп	Новожатково, 450чел.		0:05		нет / 0,1МВт / 7ТП	7	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Россия	8	29.08.16	19:10	29.08.16	19:13	0:03	ав. откл. РПВ усп	Степное, 250чел.		0:03		школа, д/с / 0,3МВт / 5ТП	1	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Россия	6	29.08.16	19:10	30.08.16	0:53	5:43	ав. Откл.	Григорьевка, 900чел. На оп.114 устранили обрыв шлейфа.		5:43		школа / 0,4МВт / 13ТП	625	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Губерово	8	29.08.16	19:28	29.08.16	19:30	0:02	ав. откл. РПВ усп	с.Знаменка, 224чел. В ТП-2052 заменили В/В-предохранители.		0:02		нет / 0,1МВт / 4ТП	2	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Ольга	15	29.08.16	19:30	29.08.16	20:23	0:53	ку "земля"	Предварительно нагрузку перезапитали от резерва без ТП-2020 и ТП-2097. Повреждение на абонетском ТП	ф-5	0:00		нет / 2ТП /	22	+17, дождь, ветер

Прим ЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№2	29.08.16	19:40	30.08.16	9:45	14:05	АТЭЦ: ДЗ 1ст,АПВ ну. Западная: ДЗ 1ст, АПВ ну, ИМФ фаза В и С 41,5 км	Обесточена 2СШ-6кВ ПС Кролевцы. В 20:20 (ч/з 40 мин) нагрузка переведена на Т1. ПС Штыково осмотр ОРУ 110: на РЛ 110 ВЛ АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 ф.С обнаружен отгоревший шлейф в сторону ВЛ В 02:37 восстановлен шлейф ф.С. 04:27 на ПС Западная при включении В-110 ВЛ АТЭЦ- Западная-Кролевцы-Штыково№2 отключился выключатель. В пролете оп.168-169 обнаружено упавшее дерево на нижний и средний провод. Провод не поврежден. Устранено.	ВЛ-110 №1	0:40	29.08.2016 20:20	3040 чел / 2,5МВт	1730	+15, дождь
Прим ЭС	10	Хороль	16	29.08.16	19:40	30.08.16	2:38	6:58	МТЗ. АПВ, РПВ ну	с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел. В 2:38 запитано 15ТП, в 7:03 включено без 1 ТП. В 7:42 включены все потребители. Замечаний нет.		6:58		школа, водозабор / 0.5МВт / 18ТП	1346	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	6	Горная	6	29.08.16	20:27	29.08.16	23:00	2:33	ав. откл. РПВ ну	часть г.Партизанск, 1289чел. Выделен участок от ТП-7403 до ТП-7442, (без нагрузки).		2:33		школа, связь / 11ТП / 2,3МВт	843	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Ольга	12	29.08.16	20:34	29.08.16	20:48	0:14	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	с.Серафимовка, 180ч.		0:14		нет	22	+17, дождь, ветер
Хаб ЭС	10	Анастасьевка	по ф.16 отключался РК	29.08.16	20:43	29.08.16	20:58	0:15	Ав. Откл.	п. Сикачи-Алян 350чел. Повреждение на ведомственной оттайке.		0:15		нет	50	+12, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Верхний перевал	1	29.08.16	21:05	30.08.16	7:03	9:58	Ав. Откл., АПВ ну, РПВ ну	с.Верхний перевал, 1673чел. Заменены т.т. фаза А,С, заменен проходной изолятор фаза В, заменен опорный изолятор РШ 10 Т-1, заменены шины от проходного изолятора до т.т.		9:58		нет/0,2 МВт/8Тп	3787	+14, дождь
Прим ЭС	10	Шкотово	8	29.08.16	21:09	30.08.16	2:00	4:51	Ав. Откл.	часть п.Шкотово, 140чел. В пр.оп. 12-13 убрали дерево с проводов.	ф.17 ПС Шкотово	1:41	29.08.2016 22:50	насосная/0,4 МВт/4ТП	168	+18, морось
Прим ЭС	10	Шкотово	14	29.08.16	21:09	30.08.16	2:10	5:01	Ав. Откл.	часть п.Шкотово 240чел. В 02:10 запитано 6-ТП. 30.8.16 в 16:20 включен полностью. Выборочно в пр.оп. 51-105 выполнена чистка просеки.		5:01		нет/0,6 МВт/11ТП	3010	+18, морось
Прим ЭС	10	Шкотово	17	29.08.16	21:09	29.08.16	21:46	0:37	Ав. Откл.	часть п.Шкотово, 220чел. В 21:46 включен без ТП 86068. В 22-03 включен все. В ТП 83068 повреждение в сети 0,4кВ		0:37		нет/0,7 МВт/5ТП	430	+18, морось
Прим ЭС	10	Ивановка	1	29.08.16	21:16	29.08.16	22:30	1:14	ав. Откл, АПВ ну., РПВ ну	часть с.Ивановка, Николаевка, Отрадное, 1036чел. В 22:30 включен без 1 ТП.		1:14		нет/0,5 МВт/14ТП	247	+16, дождь, ветер
Прим ЭС	35	Барабаш - Приморская		29.08.16	21:20	29.08.16	21:33	0:13	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	ПС Приморская		0:13		800ч./0,69МВт	20	+12, дождь
Прим ЭС	10	Чкаловка	13	29.08.16	21:24	29.08.16	21:24	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Чкаловское, 2300ч.		0:00		нет	0	+14, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Россия	4	29.08.16	21:27	29.08.16	21:30	0:03	Ав. Откл., РПВ усп.	с.Павловка, 300ч.		0:03		нет	3	+14, дождь, ветер
Хаб ЭС	10	Бычиха	11	29.08.16	21:35	29.08.16	22:05	0:30	МТО, АПВ ну., РПВ ну	с.Бычиха 305чел. Выведен участок от ТП-0049 до ТП-471 (обесточ. 6 часов домов,дачи). 30.8.16 в 15:05 включен полностью. На оп.27 обрыв двух вязок ф.В,С. Устранено.		0:30		нет	330	+12, ветер
Прим ЭС	10	Игнатьевка	6	29.08.16	21:46	29.08.16	21:47	0:01	МТЗ, РПВ усп.	с.Ласточка, 300ч.		0:01		нет/8ТП	5	+14, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Баневур	3	29.08.16	21:51	29.08.16	23:34	1:43	Ав. Откл., АПВ ну, РПВ ну	Баневурово, 284чел В 23:34 включен при отключенном автомате заводки пружины.		1:43		нет/0,2 МВт/5Тп	126	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Ильинка	10	29.08.16	22:28	30.08.16	1:43	3:15	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Троицкое, 1552чел. В яч ф.10 заменили ТТ-10 Фаза-"С".		3:15		школа/13Тп/0,5 МВт	325	+15, дождь, ветер
Хаб ЭС	10	Тепличный комбинат	В 10 1Т	29.08.16	22:30	29.08.16	22:42	0:12	МТЗ, РПВ усп.	Осмотр без замечаний.		0:12		птицабр./1,2 МВт	240	+13, дождь, ветер

Прим ЭС	10	Веденка	В 10 Т	29.08.16	22:43	29.08.16	22:47	0:04	МТО, РПВ усп.	с.Соловьевка, с.Веденка, с.Речное, с.Звенигородка, 2700чел. При осмотре: по Ф-4 выпал бл.МТЗ, В 10 не отключился. В 22:47 включено все успешно. При обходе ф.4 на ОП 86 заменили изолятор (ремонт производили по заявке)	0:04	школа, д. сад/25 ТП/0,6 МВт	40	+14, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Веденка	3	29.08.16	23:09	29.08.16	23:19	0:10	МТЗ, АПВ ну., РПВ у.	с.Речное, с.Звенигородка, 308чел. При обходе обнаружен обрыв провода в пр.оп.67-69 у оп.68. Устранено	0:10	нет/0,1 МВт/5ТП	8	+14, дождь
Прим ЭС	10	Баневур	по ф.6 в РП"Кондратеновка" откл. ф.3	30.08.16	0:07	30.08.16	1:04	0:57	Ав. Откл., РПВ ну.	с.Каймановка, 150чел. В 1:04 включен без отпайки на ТП-1117 (без нагрузки)	0:57	нет/0,2 Мвт/7ТП	251	+15, дождь
Хаб ЭС	10	Сита	4	30.08.16	0:31	30.08.16	1:37	1:06	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с.Сита, 34км 75чел. Дождь, ветер. В 1:37 вкл. до Р-3. Запитана большая часть нагрузки. В 14:46 все включено. В пр.оп.149-150 падение дерева, без повреждения.	1:06	0,06МВт / 75 чел / 5ТП	44	+13, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Полевая	В 10 ТЗ	30.08.16	1:15	30.08.16	1:28	0:13	МТЗ	обесточена 4 СШ 10кВ (500чел, с.Степное, часть с.Галёнки, КЭЧ). Одновременно с ф.20 (РСК). Включен без ф.20	0:13	нет/0,9 Мвт/13 ТП	134	+15, дождь
Прим ЭС	10	Полевая	20	30.08.16	1:15	30.08.16	5:31	4:16	Ав. Откл., РПВ ну.	с.Степное., 400чел. В 3:19 включен головной участок до оп 187. В 05:50 включили полностью, в ТП-5560 в вводном коробе 10кВ убрано гнездо.	4:16	школа/11 ТП/0,33 МВт	120	+15, дождь
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	1	30.08.16	6:23	30.08.16	6:26	0:03	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	п.Алексее-Никольск, 1500ч.	0:03	школа/19ТП	7	+16, дождь, ветер
Хаб ЭС	6	Осиновая речка	12	30.08.16	6:23	30.08.16	6:59	0:36	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Выделен уч. от ТП-0154 до ТП-478 (обесточено с.Восход 50 чел.). В 07:29 вкл. полностью. Повреждение на ведомственном уч. ВЛ.	0:36	нет	132	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Богополь	по ф.2 отключился РК№3	30.08.16	7:33	30.08.16	7:34	0:01	МТЗ, РПВ усп.	база отдыха	0:01	нет/0,3 МВт	5	+16, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Россия	7	30.08.16	7:36	30.08.16	7:38	0:02	МТЗ, РПВ усп.	с.Новожатково, 450чел.	0:02	нет	3	+17, пасм.
Прим ЭС	10	Богополь	по ф.2 отключился РК№3	30.08.16	7:38	30.08.16	9:00	1:22	МТЗ, РПВ усп.	база отдыха.	1:22	нет/0,3 МВт	129	+16, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Сокольчи	1	30.08.16	8:19	30.08.16	17:51	9:32	Ав. Откл., АПВ нет, РПВ ну.	с.Данильченково, 4бчел. В пр.оп.91-92, упало дерево, устранили обрыв провода, устранено. В 14:47 включение не успешно. В пр.оп.118-119 падение дерева, обрыв проводов по всем фазам. В 17:51 устранено и включен.	9:32	нет/2ТП/0,1 МВт	280	+19, дождь
Хаб ЭС	10	Смирновка	2	30.08.16	8:20	30.08.16	8:35	0:15	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	Включен без уч-ка от ТП-258 до ТП-1463 (с.Константиновка, 342 чел). В 12:35 все включено. На ТП-1463 перекрытие опорных изоляторов под ПК-10 ф.А,В. Устранено.	0:15	школа, водонасосная / 16ТП / 475чел / 0,2МВт	135	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Краскино	СВ-10	30.08.16	8:21	30.08.16	8:25	0:04	МТЗ, РПВ усп.	Погашение 2сш-10кВ. Одновременно откл. ф.11 (МТЗ). Включено без ф.11.	0:04	153чел / 0,3МВт	50	+17, дождь
Прим ЭС	10	Краскино	11	30.08.16	8:21	30.08.16	8:31	0:10	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	п.Краскино, 25чел.	0:10	насосая / 4ТП / 0,1МВт	50	+17, дождь
Хаб ЭС	10	Елабуга	14	30.08.16	8:27	30.08.16	9:20	0:53	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Елабуга, 100 чел. Включен без ТП-1365 (5 част.домов). В 11:35 включен полностью. На Р-20 повреждение опорной изоляции. Устранено.	0:53	нет / 5ТП / 0,04МВт	35	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	6	Сергеевка	12	30.08.16	8:40	30.08.16	9:10	0:30	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Сергеевка, Слинкино, Манакрино, Молчановка, Романовский, 410чел. Включен до РЛ-2, без 4-х ТП из 15 (с. Монаконо). В 11:09 вкл. полностью. В пр.оп.69/74-69/75 убрано дерево, без повреждения.	0:30	школа, скважина / 15ТП / 0,4МВт	70	+19, дождь
Прим ЭС	6	Лазо	4	30.08.16	9:00	30.08.16	16:43	7:43	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	п.Лазо, 297чел. В 14:34 включен без нагрузки. В пр.оп.54-55 убрано дерево, устранен обрыв провода.	7:43	нет / 12ТП / 0,4МВт	960	+17, дождь

Прим ЭС	10	Сокольчи	В-10 Т1	30.08.16	9:10	30.08.16	10:24	1:14	ав.откл	Погашение 1сш-10кВ. Повреждение проходного изолятора ф.В на вводе в КРУН-10, заменен. В 10-32 запитали Ф-2.		1:14		843чел / 0,8МВт	420	+19, дождь
Прим ЭС	10	Анучино	12	30.08.16	9:15	30.08.16	9:15	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+19, пасм
Ам ВЭС	10	Набережная	1	30.08.16	9:18	30.08.16	9:21	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	п.Архара, 1800чел.		0:03		д/с, скважина, скважина / 0,38МВт	19	+19, дождь
Ам ВЭС	10	Усть-Кивда	12	30.08.16	9:56	30.08.16	11:28	1:32	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Включен до ЛР-258, без ТП (дачи). 31.8.16 в 15:39 включен полностью после осмотра, замечаний нет.		1:32		в/н башня / ЗТП / 0,01МВт	22	+18, дождь
ЭС ЕАО	6	Центр	280	30.08.16	9:56	30.08.16	10:20	0:24	"земля" от КУ	В пр.оп.80-00/28- 80-00/29 обрыв провода. Устранено.	ф.72	1:35	30.08.2016 11:31	д/с, школа, больница, КНС / 8ТП / 0,65МВт	1027	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Ольга	15	30.08.16	10:30	30.08.16	20:21	9:51	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	Обесточено ТП-2020 Ретранслятор. Включен после обхода, замеч нет		0:00		быта нет / 1ТП /	0	+17, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово	16	30.08.16	10:37	30.08.16	12:10	1:33	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Бабстово, 1950чел. Включен по частям, замечаний нет.		1:33		школа, техникум / 8ТП / 0,4МВт	635	+19, дождь
Прим ЭС	10	Сокольчи	6	30.08.16	10:45	30.08.16	15:25	4:40	ав.откл	с.Сокольчи, 143чел. Включен после осмотра без нагрузки. В 15:25 включено без 2-х ТП. В 15:53 включен полностью.		4:40		нет / 6ТП / 0,2МВт	466	+19, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	157	30.08.16	10:56	30.08.16	11:45	0:49	"земля" от КУ	Повреждение на вед. отпайке оп.157-04/1.		0:49		насосная / 2ТП / 0,02МВт	13	+19, пасм
Прим ЭС	110	Арсеньев-2 - Молодежная		30.08.16	11:38	30.08.16	11:38	0:00	ДЗ Зз, АПВ усп.			0:00		нет	0	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	6	Молодежная	В-6 Т1	30.08.16	11:38	02.09.16	23:02	83:24	МТЗ	11-38 СЭС Молодежная отключился В-6 Т-1, с задымлением в ячейке выключателя (погашение 1,2С-6, часть г.Арсеньев. 32000 чел, 7,2 МВт.) в 11:59 запитали 2С-6 от Т-2. (остается погашено 1С-6, 12700 чел, 3,1МВт). В 13:30 (ч/з 1:52) нагрузка 1сш-6кВ переведена по сетям горсети. Повреждение опорных изоляторов на вводе В-6 Т1 в сторону 1сш-6кВ. В-6 Т1 расшинован с сторону шин. Устранено	Т2	1:52	30.08.2016 13:30	32000чел / 7,2МВт	6613	+19, дождь
Прим ЭС	110	К - Богополь - Ракушка		30.08.16	12:02	30.08.16	15:03	3:01	ТЗНП 2ст, АПВ ну., РПВ ну.	Обесточились ПС: Р, Тимофеевка, Ольга, Богополь. ИМФ ф.В 41,2 км. В 14:39 (ч/з 2:36) ПС Богополь запитана от ВЛ 110 К-Богополь-Плавзавод. В 15:03 ВЛ-110 вкл. в НФР по ф.А,С, запитаны все потребители (у потребителя Уа,в,с=6,3кВ). 17-39 СЭС обход ВЛ 110 К-Богополь-Р не выполнен. Из-за разлива ключей, не смогли проехать к предполагаемому месту повреждения.		3:01		8825 чел / 4,2МВт	12600	+21, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Корсаковка	1	30.08.16	12:02	30.08.16	12:21	0:19	ав.откл., АПВ нет, РПВ усп.			0:19		быта нет / 2ТП / 0,1МВт	4	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Корсаковка	3	30.08.16	12:02	30.08.16	12:20	0:18	ав.откл., АПВ нет, РПВ усп.	с.Монакино, Богатырка, 250чел.		0:18		нет / 7ТП / 0,2МВт	14	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Корсаковка	10	30.08.16	12:02	30.08.16	12:18	0:16	ав.откл., АПВ нет, РПВ усп.	с.Яконовка, 250чел.		0:16		нет / 3ТП / 0,1МВт	18	+20, пасмурно
Прим ЭС	6	Партизан	21	30.08.16	12:06	30.08.16	13:20	1:14	МТО, АПВ выв.	г.Партизанск, 1308чел. На оп.7 заменен изолятор верхнего провода.		1:14		нет / 11ТП / 1,5МВт	410	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	ПТФ	128	30.08.16	12:16	30.08.16	12:38	0:22	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.		ф.19	0:29	30.08.2016 12:45	п/з / 0,1МВт	39	+18, ветер
Прим ЭС	10	Беневское	В-10 Т1	30.08.16	12:38	30.08.16	21:45	9:07	ав.откл.	Обесточились 1,2сш-10кВ. По Т1 разрушение опорн. изолятора на ПР-35 ф.В. Устранено.	Т2	0:05	30.08.2016 12:43	193чел / 0,2МВт	40	+18, дождь
Прим ЭС	6	Лучегорск	5	30.08.16	13:05	30.08.16	13:20	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	п. Лучегорск, 120чел. Включен до РЛ-12 (оп.12), без ТП 2069 "Шлюзы". В 14:32 включен полностью. В пр.оп.96/6-96/7 под проводами обнаружено упавшее дерево, без повреждения.		0:15		водозабор / 5ТП / 0,1МВт	25	+25, пасм
Хаб ЭС	10	Черняево	6	30.08.16	13:18	30.08.16	13:40	0:22	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Черняево, п/з: Чирки, Невельское, Аргунск. Включен до Р-4, без п/з Чирки, Невельское (есть ДГ). 1.9.16 в 19:10 запитана п/з Чирки. 2.9.16 обход, пр.оп 87-90 повреждение проводов, требуется замена. (тайга). Устранено. 3.09.16 в 15:03 включен полностью		0:22		п/з / 8ТП / 0,15МВт	33	+19, дождь, ветер

Прим ЭС	110	Ярославка	T2	30.08.16	13:22	30.08.16	19:47	6:25	ГЗ	Обесточены 2,4сш-бкВ. В 19:47 Т2 включен в работу после испытания и чистки клемника газового реле.	T1	0:03	30.08.2016 13:25	4559чел / 1,3МВт	65	+25, пасм
Прим ЭС	10	Беневское	13	30.08.16	13:31	30.08.16	20:35	7:04	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Свободное, Беневское, 63чел. Включен до оп.78, без 2-х ТП. В Лазовском районе из-за большого количества осадков размыва дорожка Лазо-Беневское-Киевка. нет возможности проезда для АВР.		7:04		нет / 3ТП / 0,1МВт	350	+19, дождь, ветер
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	68	30.08.16	13:47	30.08.16	13:58	0:11	"земля" от КУ	На оп.68-00/10 повреждение изолятора. Выделен участок без нагрузки.		0:11		школа / 8ТП / 1500чел / 1МВт	198	+18, ветер
Прим ЭС	10	Занадворовка	3	30.08.16	14:05	30.08.16	16:25	2:20	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Береговое, Рыбачий, 631чел. На оп.130 заменен разрушенный изолятор.		2:20		школа, насосная / 5ТП / 0,3МВт	230	+20, ветер, дождь
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	30.08.16	14:45	30.08.16	16:59	2:14	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел. В пр.оп.23-24 убрано дерево, наклонилось на провода.		2:14		насосная, школа / 20ТП / 0,9МВт	1800	+25, пасм
Прим ЭС	6	Лазо	13	30.08.16	15:21	30.08.16	17:41	2:20	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Лазо, 743чел. В пр.оп.5-6 сняли ветку с проводов.		2:20		скважина, больница, д/с / 10ТП / 0,9МВт	440	+22, дождь, ветер
Ам ЦЭС	10	Амурсельмаш	3	30.08.16	15:35	30.08.16	15:57	0:22	"земля" от КУ	г.Белогорск, 11500чел. Включен до ТП-134, запитано 50%. В 17:10 включен полностью. На оп.59 устранен обрыв вязы.		0:22		госпиталь, ВНС / 21ТП / 2,1МВт	450	+19, пасм
Хаб ЭС	10	Бикин	5	30.08.16	15:57	30.08.16	17:04	1:07	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	с.Покровка, Оренбургское, Лесопильный, Перевальное, Бикин, 2623чел. Включен до Р-5, без п.Лесопильный, РРС Перевальное. В 17:43 включен до Р-30, без РРС Перевальное. 31.8.16 в 8:43 включен до Р-6. В пр.оп.106/62-106/63 сняли дерево. В 9:30 включен полностью.		1:07		школа / 11ТП / 0,36МВт	491	+18, ветер
Ам ЦЭС	10	Узловая	4	30.08.16	16:43	30.08.16	16:43	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, дождь
Ам ЦЭС	10	Узловая	8	30.08.16	16:43	30.08.16	16:43	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, дождь
Прим ЭС	10	Занадворовка	В-10 Т2	30.08.16	17:04	30.08.16	17:10	0:06	ав. Откл	Отключился В-10 Т2 при включении вед. ф.9. Погашение 1сш-10кВ. Включено без вед. ф.9. В яч-ке В-6 ф.9 повреждение ТТ-10 по ф.С, по ф.В разрушен опорный изолятор. В 21:40 устранено.		0:06		1230чел / 0,6МВт	100	+18, пасм
Прим ЭС	10	Варфоломеевка	14	30.08.16	17:25	30.08.16	18:30	1:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Покровка, Минеральное, 382чел. Включен до РЛ-28 оп.278, без 3-х ТП.		1:05		нет / 10ТП / 0,4МВт	70	+22, пасмурно
Прим ЭС	10	Чернышевка	7	30.08.16	17:56	30.08.16	17:57	0:01	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Чернышевка, Рисовое, Н.Покровка, 595чел.		0:01		школа, больница, д/с / 18ТП / 0,6МВт	10	+22, пасмурно
Прим ЭС	10	Кировка	3	30.08.16	18:09	30.08.16	18:09	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, обл
Прим ЭС	6	Тайфун	7	30.08.16	18:10	06.09.16	12:50	162:40	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	с.Чистоводное, 115чел. 31.8.16 в 13:24 включен головной участок до оп 127 (без нагрузки) в районе села Монакино размыва насыпь возле моста, нет проезда. Разлив реки Киевка, дорожное покрытие отсутствует в трех местах, в районе села Свободное.		162:40		школа / 6ТП / 0,2МВт	90	+20, ветер
Прим ЭС	10	Краскино	СВ-10	30.08.16	18:38	30.08.16	18:41	0:03	б/б, РПВ усп.	Одновременно отключился вед. ф.10 (МТЗ). Погашение 2сш-10кВ.		0:03		153 чел / 0,5МВт	учтен	+18, дождь
Прим ЭС	10	Краскино	4	30.08.16	18:55	31.08.16	0:36	5:41	от КУ	с.Цуканово, 560чел. По сообщению мастера ХКЭ и местных жителей оп.66 подмыло водой висит на проводах. Оп. 66 исключили из схемы, в пролете 65-67 выполнили перетяжку провода, установили распорки.		5:41		д/с, школа / 6ТП / 0,3МВт	550	+20, дождь
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	1	30.08.16	19:07	30.08.16	20:11	1:04	ав.откл, АПВ нет	с.Алексеевское, Улитовка, РП Пуциловка 1500чел. В 19:11 РП Пуциловка запитано от резерва, остается обесточено 3 ТП из 12. В 20:11 включен без ТП-20836 "Школа". Включен полностью, в ТП 20836 Школа просушили изоляцию.	ф.3 ПС Корсаковка	0:04	30.08.2016 19:11	школа / 12ТП / 0,2МВт	13	+20, пасмурно
Хаб ЭС	10	Литовко	16	30.08.16	19:19	31.08.16	10:05	14:46	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	п.Санболи, 1122 чел. Убраны деревья оп. №297-298, 305-306, 319-320.		14:46		нет / 0,2МВт	1250	+19, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Ольга	РП-10 ф.9	30.08.16	19:52	30.08.16	19:53	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Фурманово, 108 чел.		0:01		нет / 5ТП / 0,1МВт	2	+20, дождь, ветер

Прим ЭС	10	Ольга	РП-10 ф.5	30.08.16	19:52	04.09.16	14:02	114:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Горноводное, 60 чел.		114:10		нет / 4ТП / 0,05МВт	5714	+20, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Чугуевка	1	30.08.16	20:34	30.08.16	21:04	0:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Чугуевка, Цветковка, Пшеницыно, 1465чел. Включен до РЛ-38, без 3-х ТП. Отключился повторно в 0:12.		0:30		насосная / 18ТП / 0,3МВт	85	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Плавазавод	20	30.08.16	20:58	30.08.16	20:59	0:01	МТЗ. РПВ усп			0:01		нет / 0,1МВт / 3ТП	0	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Плавазавод	20	30.08.16	21:04	30.08.16	21:59	0:55	МТЗ. РПВ усп	Лидовка, 750чел.		0:55		нет / 0,1МВт / 3ТП	8	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Ольга	12	30.08.16	21:17	04.09.16	13:54	112:37	МТЗ. АПВ, РПВ ну	с.Серафимовка, 182чел. Трасса Ольга - Милоградovo, в районе села Николаевка размыта дорога. Нет проезда к селу Милоградovo и к селу Горноводное.		112:37		школа, детсад / 6ТП / 0,1МВт	1000	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Анучино	12	30.08.16	21:35	30.08.16	21:38	0:03	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп			0:03		ЦРБ / 4ТП / 1250 чел / 0,9МВт	51	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Ольга	5	30.08.16	22:19	30.08.16	22:19	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+20, сильн. Дождь
Прим ЭС	35	Кавалерово	В-35/6кВ Т2	30.08.16	22:45	30.08.16	23:15	0:30	МТЗ	Обесточена 2С 6 кВ. Не откл. вед. ф-11 (вкл. в 23:31).		0:30		4500 чел / 2,5МВт	1250	+20, сильн. Дождь
Прим ЭС	10	Плавазавод	20	30.08.16	23:10	30.08.16	23:11	0:01	по ТМ. РПВ усп	Лидовка, 750чел.		0:01		нет / 0,1МВт / 3ТП	15	+18, дождь, ветер
Прим ЭС	6	Западная	32	30.08.16	23:25	31.08.16	1:25	2:00	МТО. РПВ ну	Красн.казармы, 120чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		2:00		нет / 0,4МВт / 10ТП	300	+24, пасм
Прим ЭС	10	178-Ф	12	30.08.16	23:26	31.08.16	0:57	1:31	ав. Откл. РПВ ну	Часть п. Дунай, 500 чел. Запитано от резерва без 2-х ТП. В ТП 82056 отключены РС-1, РС-2 С, низкая изоляция. Запитаны все потребители.	ф-31	1:31	31.08.2016 0:57	нет / 11ТП / 0,3МВт	655	+24, пасм
Прим ЭС	10	Ольга	5	30.08.16	23:34	30.08.16	23:36	0:02	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп	с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка, 432чел		0:02		больн / 0,2МВт / 11ТП	17	+18, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Чугуевка	0	30.08.16	23:36	30.08.16	23:36	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+18, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Чугуевка	5	30.08.16	23:36	30.08.16	23:36	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+18, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Самара	75	30.08.16	23:37	31.08.16	0:34	0:57	МТЗ. АПВ ну, РПВ не произв.	Полевое, 700 чел. Вкл. без ТП-201, отгорела шпилька 0,4кВ от тр-ра, обесточены 5 част. домов и школа. Устранено 31.8.16.		0:57		школа, детсад / 9ТП / 0,1МВт	46	+18. дождь
Прим ЭС	10	Чугуевка	0	31.08.16	0:11	31.08.16	0:15	0:04	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп	часть с.Чугуевка, 987чел.		0:04		насосная, детдом, ИТК / 13ТП / 2МВт	15	+18, дождь
Прим ЭС	10	Кировка	3	31.08.16	0:11	31.08.16	4:30	4:19	МТЗ. АПВ, РПВ ну	с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка, 352чел. Включили без вед. отп. ВПО.		4:19		Насосная, Д.дом / 15ТП / 0,05МВт	180	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Чугуевка	1	31.08.16	0:12	31.08.16	0:24	0:12	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Вкл. без п.Цветковка, Пшеницыно, 600 чел/ 0,15 МВт/ 8 ТП. Отсутствует проезд из-за разлива реки.		0:12		насосная, роддом / 20ТП / 0,4МВт / 1465 чел	32	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	35	Самара	В-35/10кВ 2Т	31.08.16	0:15	01.09.16	15:09	38:54	МТЗ. Дуг. защита	Повреждение прох. изол. в яч. В-10 2Т, и опорного изол. в яч. Ф-10. Всё запитано от 1Т.	1Т	0:16	31.08.2016 0:31	950 чел / 0,1МВт	30	+18. дождь

Прим ЭС	10	Пластун	6	31.08.16	0:41	02.09.16	8:51	56:10	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Включен без отп. на ТП-1026 (ферма Кунали, кол-во постоянно проживающих – 1-3 чел. Обеспечены ДГУ 3,3 кВт и 1,5 кВт, топливом обеспечены филиалом.). По результатам осмотра ВЛ 13.09.16 на лодке количество упавших опор – 11 шт. (в т.ч. ж/б: оп. 222, 223, 231, 235, 283; дер.: 229, 230, 252, 253, 254, 255), на 5-и дерев.опорах 237-241 оборваны провода, оп.236 анкер сломана траверса. 22.09.16 работала 1 бригада (9 чел., 6 ед. техники) в пролетах 223-233 выполнены технологические подъезды и площадки для установки опор. 23.09.16 восстановлен участок до оп. 235 (установлено 5 опор, натянуты провода в пр. 221-233), выполнена техн.дорога от оп. 235 до оп. 293 и площадки под оп. 254, 255, 256. 24.9.16 установлено 6 опор (№253-258), смонтированы изоляторы на эти опоры, в пр. 234-293 произведена расчистка дороги бульдозером. 25.9.16 в 19:58 ПС Пластун Ф-6 вкл. полностью, все потребители запитаны.Пр.оп.247-258 произв натяжка проводов, укреплена оп. 253.		56:10	Аэропорт, больница /0,1МВт / 8ТП	8400	+18. дождь, ветер	
Прим ЭС	10	Богополь	8	31.08.16	0:41	31.08.16	0:43	0:02	по ТМ. РПВ усп	с.Суворово, 98чел.		0:02	нет / ЗТП / 0,36Мвт	12	+18. дождь, ветер	
Прим ЭС	110	Горелое - Горбуша		31.08.16	0:45	31.08.16	1:30	0:45	МТЗ-4ст. АПВ ну. РПВ усп	Обесточены ПС-110 вед. Горбуша (ГОК), ПС Пластун, ПС Черемшаны, ПС-35 Промбаза, Фабричная-1. ВЛ-110 Горелое - Горбуша опробовали напряжением, запитана ПС Горбуша, Промбаза, Фабричная-1.		0:45	6000 чел / 10,4 МВт	2066	+18. дождь, ветер	
Прим ЭС	110	Горбуша - Николаевка		31.08.16	0:45	31.08.16	1:55	1:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:00	нет	0	+18. дождь, ветер	
ЭС ЕАО	10	Волочаевка	19	31.08.16	1:10	31.08.16	3:30	2:20	КУ "земля"	Вкл. без 2-х п/з (на ДГ). В 17:11 1.9.16 включен полностью. В пр.оп.19-00/411-412 устранен обрыв провода.		2:20	2 п/з на ДГ/ 5ТП / населения нет	76	+18. дождь	
Прим ЭС	110	Горбуша - Черемшаны - Пластун		31.08.16	1:25	03.09.16	22:58	93:33	НЗЗ, АПВ ну	ПС Пластун, ПС Черемшаны. В 11:51 шины 10кВ ПС Пластун запитаны от ДГУ Терней лес. Размыта в четырех местах дорога Рудная пристань - Пластун, проезда в поселок Пластун нет. Трасса Дальнегорск - Черемшаны так же размыта, проезда нет. Произведен облет до оп. 294. Обнаружено: пролете оп. 203-204, 205-206, 206-207, 214-215, 234-235, 240-241 деревья на проводах, пр. оп. 216-217, 217-218, 219-220 и на оп. 223 обрыв провода в каждом из пролетов, оп. 226 загнута стойка грозотроса, оп. 235, 236 упали (подмыты), обрыв всех проводов. Вкл в 3.9.16 22:58 (с выделенным уч; на оп.157 разобраны шлейфы в сторону ПС Пластун (обеспечен резерв)) , запитана ПС Черемшаны. 9.9.16 установлена плавающая оп.237, демонтирован оборванный грозотрос пр.оп.235-239, произведена чистка просеки от упавших деревьев, убраны ветки с изоляторов пр 235-238, произведен осмотр ВЛ-110 со стороны ПС Черемшаны до оп.186, со стороны ПС Пластун до оп.266. 11.9.16 устранены все выявленные замечания, попытка вкл неуспешная. По ВЛ обнаружено в пр. 330-331 обрыв провода. Устранено.	ПС Пластун от станц. Тернейлес	10:26	31.08.2016 11:51	3000 чел / 1,5МВт	107920	+20, пасмурно

Прим ЭС	10	Пластун	12	31.08.16	1:36	01.09.16	8:30	30:54	МТЗ. АПВ. РПВ ну	В пр.оп.50-51 убрана ветка.		30:54		населения нет / 1ТП	50	+18. дождь, ветер
Прим ЭС	10	Плавазавод	3	31.08.16	1:39	31.08.16	22:16	20:37	по ТМ. РПВ ну	Каменка, 2050чел. Включили в работу, после обхода, повреждений не обнаружено.		20:37		нет / 6ТП / 1,3МВт	11530	+18. дождь, ветер
Прим ЭС	10	Плавазавод	20	31.08.16	1:50	01.09.16	12:41	34:51	МТЗ, РПВ ну.	Лидовка, 750чел. Повреждение на ведомственной отпайке.		34:51		нет / 0,1МВт / 3ТП	980	+18. дождь, ветер
Прим ЭС	10	Лучегорск	2	31.08.16	2:00	31.08.16	2:00	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+22, пасмурно
Прим ЭС	10	Лучегорск	6	31.08.16	2:06	31.08.16	2:06	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+22, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	204	31.08.16	2:15	31.08.16	2:31	0:16	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:16		насосная / 4ТП / 200 чел / 0,03МВт	9	+18. дождь
Прим ЭС	110	К - Богополь - Ракушка		31.08.16	2:25	04.09.16	11:28	105:03	ДЗ-2ст, ТЗНП 2 ст. ИМФ 52,3 В "А", "С". АПВ выв. РПВ ну	ВЛ работала в неполнофазном режиме. Обесточены ПС Ракушка, Тимофеевка, Ольга. До ПС Богополь нет проезда, размыта трасса Кавалерово - Зеркальное. Со стороны ПС Ракушка разлиты ручьи, нет возможности проезда в сторону ПС Богополь и ПС К. 3.09.16 произведен вертолетный облет ВЛ от ПС К до оп.54, видимых замечаний не выявлено. За оп. 54 сильный туман, возможности осмотра нет. В пролете оп. 68-69 обрыв правого нижнего провода, в пр. оп. 69-71 обрыв левого нижнего провода, упавшими деревьями. В 21:10 при включении ВЛ после устранения повреждений, ВЛ отключилась (ДЗ 2з). Продолжение осмотра с утра. 4.9.16 в 09-54 ВЛ опробована напряжением при разобранных шлейфах на оп. 1 от ПС Богополь, в работе удержалась. В 09-57 ВЛ отключена, шлейфа собраны. в 11-28 ВЛ-110 К-Богополь-Р включена на до ПС Р, в 11:28 вся ВЛ включена В 13:38 запитана ПС Ольга, 12:23 запитана ПС Тимофеевка, 11:28 запитана ПС Ракушка. На 16:00 4.09.16 отстает откл. 1 фидер оборонэн.(потребитель не дает согласов.) на ПС Ольга два.ф.РСК (5, 15) и два вед. (7,4)		105:03		8825 чел / 4МВт	456190	+18. дождь, ветер
Прим ЭС	10	Игнатьевка	6	31.08.16	2:26	31.08.16	2:27	0:01	ТМ. РПВ усп	с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова", 309чел.		0:01		Водокачка / 6ТП / 0,1МВт	2	+22, сильный ветер
Прим ЭС	10	Лучегорск	14	31.08.16	2:33	31.08.16	2:33	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+22, сильный ветер
Прим ЭС	6	Орлиная	В-6 Т2	31.08.16	2:35	31.08.16	3:28	0:53	МТЗ-1ст, блок ЛЭШ	Обесточена 2СШ-бкв. Вкл. без вед. ф-17 (вкл в 13:29 2.9.16).		0:53		500 чел / 0,4МВт	546	+20, дождь
Прим ЭС	10	Богополь	2	31.08.16	3:05	31.08.16	3:05	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+18, сильный ветер
Прим ЭС	10	Игнатьевка	6	31.08.16	3:06	31.08.16	4:33	1:27	МТЗ. РПВ ну	Вкл. без П/з "Стрельникова", "Емельянова", "Леонова", на ДГ. Включили по нормальной схеме в 20-06.		1:27		Водокачка, 3 п/з на ДГ / 8ТП / 0,1МВт / 309 чел	150	+18, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	31.08.16	3:10	31.08.16	3:28	0:18	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:18		нет / 400 чел / 7ТП / 0,02МВт	5	+19, сильный ветер
Прим ЭС	10	Богополь	по Ф-2 Реклоузер №3	31.08.16	3:11	04.09.16	18:08	110:57	МТЗ.	с.Зеркальное, 290чел. Смыт мост за селом Зеркально. Нет проезда в село Зеркальное. Включили 4.09.16 18:08, в пр. 317-319 выполнили замену изоляций, перетяжку проводов.		110:57		нет / 0,2МВт / 12ТП	1665	+18, сильный ветер
Прим ЭС	110	К - Богополь - Плавазавод		31.08.16	3:22	31.08.16	3:22	0:00	ТЗНП-2 ст. АПВ усп, ИМФ ф "В"-0 29,3 км.			0:00		нет	0	+18, сильный ветер

Прим ЭС	110	Горелое - Николаевка		31.08.16	3:33	31.08.16	21:43	18:10	МТО, НЗЗ 3 ст. АПВ ну, РПВ ну. ИМФ Ф "С" 15 км.	Разрыв транзита. В пр. 45-46 убрали дерево с проводов. 23:10 выведена в неотложный ремонт по обваловке опоры №25, вкл в 19:31 1.9.16 после устранения замечаний.		0:00		нет	0	+18, сильный ветер
Прим ЭС	10	Богополь	8	31.08.16	3:38	05.09.16	21:20	137:42	МТЗ. РПВ ну	с.Суворово, 98чел. Трасса Кавалерово - Суворово смыта дорога, нет проезда. Включен 5.09.16 в 21:38, в пр. оп. 112-113 убрали дерево, восстановлен переход через реку и установлен новый портал в пр. оп. 191-194		137:42		нет / 0,01МВт / ЗТП	3600	+18, сильный ветер
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	12	31.08.16	3:40	31.08.16	3:48	0:08	МТО. АПВ нет. РПВ усп			0:08		больн / 4ТП / 400 чел / 0,2МВт	26	+19, сильный ветер
Прим ЭС	10	Богополь	7	31.08.16	3:57	06.09.16	17:45	157:48	МТЗ. РПВ ну	с.Зеркальное, 50чел. Запитано от резерва. В пролете ОП 103-104 убрана ветка	ф-2	15:28	31.08.2016 19:25	школа / 0,02МВт / ЗТП	640	+18, сильный ветер
Прим ЭС	35	Вл. Александровское	T2	31.08.16	3:59	31.08.16	7:04	3:05	ДЗТ	Одновременно ВЛ-35 Угольная - Вл. Александровское, АПВ усп. Обесточена 2ССШ-6кВ, запитана от Т1. Т2 включили на Х.Х. без замечаний.	T1	1:09	31.08.2016 5:08	1000 чел / 1МВт	1725	+18, сильный ветер
Прим ЭС	35	Угольная - Вл. Александровское		31.08.16	3:59	31.08.16	3:59	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, сильный ветер
Прим ЭС	110	К - Богополь - Плавазавод		31.08.16	4:00	31.08.16	4:00	0:00	ТЗНП 3 ст, АПВ усп, ИМФ 69,7, Ф "С"			0:00		нет	0	+18, сильный ветер
Прим ЭС	10	Манзовка	6	14.08.2016	05:03	14.08.2016	05:08	0:05	МТО, АПВ нет, РПВ усп			0:05		школа / 2619 чел / 12ТП / 0,4 МВт	33	+18, сильный ветер
Прим ЭС	10	Чугуевка	0	31.08.16	00:11	31.08.16	00:15	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:04		насосная, детдом, ИТК / 13ТП / 1,1 МВт / 987 чел	15	+18, дождь
Прим ЭС	10	Манзовка	6	31.08.16	04:40	31.08.16	05:20	0:40	МТО, АПВ нет, РПВ усп			0:40		школа / 2619 чел / 12ТП / 0,4 МВт	266	+18, дождь
Прим ЭС	10	Борисовка	3	31.08.16	06:45	31.08.16	07:34	0:49	МТЗ, РПВ ну.	07-34 включили Ф-3 при отключенном РС 247/28. 8-12 включен РС247/28 при отключенной ЗТП № 20007 школа, затекание воды в РУ 10/0,4 кв. 17-42 ЗТП 20007 произведено испытание оборудование , замена опорных изоляторов.		0:49		школа / 200 чел / 6ТП / 0,07 МВт	61	+18, дождь
Прим ЭС	10	Иман	3	31.08.16	08:34	31.08.16	08:34	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+18, дождь
Прим ЭС	10	Манзовка	6	31.08.16	10:57	31.08.16	11:54	0:57	МТО, АПВ нет, РПВ ну	Включили без КТП 7137 Брюсово, обрыв проводов на ВЛ-0,4. Устранено 12:15		0:57		школа / 2619 чел / 12ТП / 0,4 МВт	380	+18, дождь
Прим ЭС	10	Новотроицкое	1	31.08.16	11:19	31.08.16	11:21	0:02	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:02		нас.-2, шк-1 Дет.сад-1, кот.-1 / 478 чел / 12ТП 0,1 МВт	1	+18, дождь
Прим ЭС	10	Кировка	3	31.08.16	14:02	31.08.16	14:02	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, дождь
Прим ЭС	110	Горбуша - Плавазавод		31.08.16	4:27	31.08.16	16:56	12:29	НЗЗ-2ст, АПВ ну. РПВ ну	ВЛ стояла на х.х. На оп.74 убрано дерево, без повреждения.		0:00		нет	0	+18, сильный ветер
Прим ЭС	10	Чкаловка	13	31.08.16	4:28	31.08.16	4:28	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+18, сильный ветер
ЭС ЕАО	6	Бира-тяга	4	31.08.16	4:37	31.08.16	18:48	14:11	МТЗ. АПВ нет. РПВ ну.	Бира, 575 чел. Повреждение головного участка КЛ-10, устранено.	ТП-409 по сети 0,4кВ	2:23	31.08.2016 7:00	нет / 1ТП / 0,2МВт	78	+14, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Манзовка	В-10кВ Т1	31.08.16	4:40	31.08.16	5:00	0:20	Дуг. защита	Обесточена 1ССШ-6кВ. Вкл. после осмотра.		0:20		4690 чел / 5МВт	1666	+20, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Манзовка	15	31.08.16	4:40	31.08.16	11:42	7:02	МТЗ. РПВ ну	с.Сибирцево, 422чел.. Оп 84 убрали провод с траверсы, включен без аб. Оп.		7:02		поликлиника / 11ТП / 0,1МВт	1740	+20, одождь, ветер
Прим ЭС	6	Владими́ро-Александровское	5	31.08.16	4:47	31.08.16	8:41	3:54	КУ "земля"	с.Вл.-Алексан., 240чел. На оп.25/3 обрыв ввязок. Устранено.		3:54		мелиорация / 4ТП / 1МВт	3500	+20, одождь, ветер

ЭС ЕАО	10	Бабстово	16	31.08.16	4:50	31.08.16	6:45	1:55	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Бабстово, 1950 чел.		1:55		техникум школа / 8ТП / 0,35МВт	471	+14, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Славянка	26	31.08.16	5:00	31.08.16	8:33	3:33	ав. Откл.	повреждение в сетях потребителя		3:33		50чел, насосная / 5ТП / 0,1МВт	250	+20, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Родина	СВ-10кВ	31.08.16	5:00	31.08.16	5:47	0:47	ав. Откл. РПВ усп	Обесточена 1СШ-10кВ. Осмотр, замечаний нет.		0:47		860 чел / 0,4МВт	313	+20, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Хороль	23	31.08.16	5:10	31.08.16	5:10	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+20, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Ракитное	2	31.08.16	5:30	31.08.16	7:42	2:12	КУ "земля"	Ракитное, с.Орехово, с. Боголюбовка, с.Ясная Поляна, 1323чел. Включен после устранения обрыва вязки на оп 56 фаза В.		2:12		Д/с-2, приют-1 / 0,5МВт / 20ТП	85	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Ракитное	5	31.08.16	5:30	31.08.16	16:41	11:11	МТО. РПВ ну	с.Лобановка с.Междуречье, 475чел. На оп.59 заменен изолятор ф.С.		11:11		нет / 0,2МВт / 12ТП	1100	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Иман	по ф-3 СП-2	31.08.16	5:30	31.08.16	13:20	7:50	МТЗ.	с.Сальское, с.Сухановка, 1217чел. Не установлена причина.		7:50		Школа-1 Дет.сад-1 Интернат / 0,8МВт / 7ТП	670	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Малиново	по ф-4 СП-21	31.08.16	5:30	01.09.16	10:23	28:53	МТЗ.	часть с.Малиново, с.Савиновка с.Любитовка с.Ариадное, с. Пожига, 1291чел. В пр.оп.266-267 устранен обрыв провода. На оп.264 заменен изолятор.		28:53		школы, дет. Сады / 0,4МВт / 15ТП	3480	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Лучегорск	11	31.08.16	5:33	31.08.16	5:33	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Лучегорск	6	31.08.16	5:47	31.08.16	6:04	0:17	МТЗ. РПВ усп	часть п. Лучегорск, 100чел.		0:17		Ст. обезжелезивания-1 / 5ТП / 0,1МВт	34	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	В.Перевал	1	31.08.16	5:53	31.08.16	19:42	13:49	МТЗ. РПВ ну	В.Перевал, 1673чел.		13:49		школа / 0,2МВт / 8ТП	2800	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Барабаш	5	31.08.16	6:15	31.08.16	7:25	1:10	МТЗ. РПВ ну	с.Барабаш, с.Овчинниково, 370чел. Вкл. без п/з Овчинниково (на ДГ), вкл в 10:15 9.9.16. Повреждение на ведомственной отпайке (дерево на ВЛ).		1:10		нет / 0,4МВт / 7ТП	100	+18, одождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	155	31.08.16	6:17	03.09.16	14:42	80:25	МТЗ	Унгун, Целинное, 200 чел. На оп.155-00/26-27-28 обрыв 2-х проводов. Устранено	ф-15 Бабстово; ф-161 Унгун	2:53	31.08.2016 9:10	нет / 5ТП / 0,03МВт	47	+12, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Дружба	4	31.08.16	6:26	31.08.16	6:31	0:05	ав. Откл. РПВ усп	с.Сергеевка с.Садовое, 50чел.		0:05		нет / 3ТП / 0,04МВт	3	+18, одождь, ветер
Ам ЗЭС	10	Свободный	8	31.08.16	6:38	31.08.16	6:38	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+12, дождь
Прим ЭС	10	Хороль	23	31.08.16	6:40	31.08.16	12:05	5:25	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Включен полностью после обхода, замечаний нет.		5:25		345чел / 0,5МВт / 11ТП	196	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Лучегорск	2	31.08.16	6:40	31.08.16	9:17	2:37	МТЗ. АПВ. РПВ у	часть п. Лучегорск, 311чел.		2:37		нет / 0,3МВт / 11ТП	1000	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Роцино	5	31.08.16	6:42	31.08.16	7:20	0:38	МТО. РПВ усп	с.Крутой Яр, 711чел.		0:38		Школа-1 Дет.сад-1 / 0,3МВт / 3ТП	30	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Борисовка	В-10 Т1	31.08.16	6:45	31.08.16	6:50	0:05	МТЗ. РПВ усп	Одновременно отключались Ф-3, Ф-4.		0:05			56	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Лучегорск	14	31.08.16	6:45	31.08.16	6:46	0:01	МТО. РПВ усп	часть п. Лучегорск, 1000чел.		0:01		Школа-1; Д/сад-1 / 7ТП / 0,3МВт	18	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Роцино	7	31.08.16	6:48	31.08.16	7:21	0:33	МТО. РПВ усп	с.Роцино, 1395 чел		0:33		Больница / 5ТП / 0,6МВт	122	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Ново-Георгиевка	4	31.08.16	6:49	31.08.16	8:49	2:00	ав. Откл. РПВ ну	часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка, 700чел. На Тп-508В заменено 2 предохранителя 10кВ		2:00		шк-1, интернат-1 / 0,7МВт / 13ТП	600	+18, одождь, ветер

Хаб ЭС	10	Втормет	20	31.08.16	6:50	31.08.16	8:21	1:31	МТО. РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя на аб. отп. от Р 196.		1:31		ЗТП / 0,1МВт	164	+14, ветер
Прим ЭС	10	Рощино	3	31.08.16	6:54	31.08.16	9:06	2:12	МТО.	с.Вострцево с.Незаметное, 2052чел. Вкл. до ЛР-2.		2:12		Школа-1 Дет.сад / 0,8МВт / 11ТП	440	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Борисовка	6	31.08.16	6:45	31.08.16	7:18	0:33	МТЗ. РПВ усп	часть с.Борисовка, 1200чел.		0:33		дсад / 0,6МВт / 8ТП	183	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Чкаловка	7	31.08.16	6:59	31.08.16	6:59	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+18, ветер
Прим ЭС	10	Чкаловка	13	31.08.16	6:59	31.08.16	6:59	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с. Чкаловка 2345чел.,		0:00		нет / 16ТП / 1МВт	0	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Уборка	4	31.08.16	7:03	31.08.16	7:03	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+18, одождь, ветер
Хаб ЭС	10	Георгиевка	11	31.08.16	7:06	31.08.16	7:30	0:24	МТЗ. РПВ ну	Георгиевка (1 566чел.). ТП-562 сняты ветки с прох. изоляторов.		0:24		Школа, дет.сад, насосная / 15ТП / 0,3МВт	168	+18, одождь, ветер
Прим ЭС	10	Ильинка	9	31.08.16	7:20	31.08.16	7:21	0:01	МТЗ. РПВ усп	с.Комисарово с.Дворянка, 730чел.		0:01		нет / 0,2МВт / 16ТП	1	+14, дождь, ветер
Прим ЭС	35	Камень-Рыболов - Ильинка		31.08.16	7:23	31.08.16	7:23	0:00	ДЗ-1ст АПВ усп			0:00		нет	0	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Камень-Рыболов	7	31.08.16	7:25	31.08.16	7:26	0:01	МТЗ. РПВ усп	с.Пархоменко, 280чел		0:01		нет / 0,3МВт / 10ТП	1	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Новопокровка	1	31.08.16	7:25	31.08.16	7:30	0:05	МТО. РПВ усп	с. Новопокровка, 400чел.		0:05		нет / ЗТП / 0,1МВт	16	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	35	Тайфун - Бенеvское		31.08.16	8:25	31.08.16	8:25	0:00	МТЗ, АПВ усп.	13:30 появился перекос. Ф.А-8кВ, В-34, С-36. 4.9.16 включен в НПФ режим по ф.-В,С. 6.9.16 в 15:39 отключен для устранения обрыва провода в пр.оп.152-153 средней фазы. Обесточены ПС-35 Бенеvское, Лазо, Сокольчи, Сокольчи: 2,5МВт/ 4400 чел. Устранено в 20:35.		0:00		нет	0	+22, ветер, дождь
Ам ЭС	10	РП-2	5	31.08.16	7:30	31.08.16	7:40	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:10		нет	200	+20, дождь
Прим ЭС	10	Россия	4	31.08.16	7:34	31.08.16	12:34	5:00	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Павловка, 500чел. Включен после ремонта шлейфа на оп 104.		5:00		нет / 5ТП / 0,3МВт	367	+20, дождь
Прим ЭС	10	Ракитное	1	31.08.16	7:40	31.08.16	7:40	0:00	МТО. АПВ усп			0:00		нет	0	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Новопокровка	1	31.08.16	7:40	31.08.16	15:18	7:38	МТЗ, АПВ ну.	с.Новопокровка, 400чел. В пр.оп.62-63 убрано дерево.		7:38		нет / ЗТП /	1400	+20, ветер
Прим ЭС	110	К - Богополь - Плазавод		31.08.16	7:42	31.08.16	10:38	2:56	НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ ну	Обесточ. ПС Плазавод. Включено после регулировки привода В-110 на ПС К.		2:56		4650 чел / 1МВт	4110	+17, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Рощино	2	31.08.16	7:42	31.08.16	10:10	2:28	МТЗ, АПВ ну.	с.Рощино, 3750чел. Включен после осмотра		2:28		школа, д/с, водозабор / 16ТП / 2МВт	1750	+20, ветер
Прим ЭС	10	Рощино	6	31.08.16	7:44	31.08.16	7:59	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Богуславец, Таборово, 1227чел.		0:15		школа, д/с / 13ТП / 1МВт	90	+20, ветер
Прим ЭС	35	Ракитное - Малиново		31.08.16	8:00	31.08.16	16:02	8:02	МТО, АПВ, РПВ ну.	Обесточена ПС Малиново. Убрано дерево в пр оп.244-245, устранены обрывы вязок.		8:02		2514чел / 0,42МВт	3169	+20, ветер
Хаб ЭС	10	Гродеково	7	31.08.16	8:12	31.08.16	13:42	5:30	МТЗ	Включен без вед. отпайки.		5:30		приют / 30 чел / ЗТП / 0,03МВт	154	+23, ветер
Прим ЭС	35	Пожарское - Губерово		31.08.16	8:17	31.08.16	10:25	2:08	РПВ ну.	Обесточена ПС Губерово. В пр.оп.54-55 убрано дерево.		2:08		580чел / 2,2МВт	1150	+20, ветер
Прим ЭС	6	Разрез	3	31.08.16	8:18	31.08.16	19:20	11:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Федосьевка, Бурлит, 498чел. Прол. 52-53 ветка, 19-20 дерево.		11:02		школа / 16ТП / 0,5МВт	2200	+20, ветер
Прим ЭС	10	Лесозаводск	13	31.08.16	8:24	31.08.16	16:10	7:46	"земля" от КУ	с.Курское, Глазовка, Орловка, Иннокентьевка, 1890чел. Потребители запитаны от резерва полностью, выделен голоvной участок без нагрузки. Устранен наклон на оп 119/8.	ф.3 ПС Тихменев	0:02	31.08.2016 8:26	насосная, д/с, школа / 17ТП / 0,6МВт	50	+20, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	31.08.16	8:24	31.08.16	9:24	1:00	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Причина не выявлена.		1:00		очистные / 9ТП / 0,12МВт	146	+15, ветер

Прим ЭС	35	Новотроицкое - Ракитное		31.08.16	8:26	02.09.16	20:06	59:40	МТО	Обесточена ПС Ракитное, заитана от резерва Оп 84 заменен поврежд. изолятор, пр. 85-86 убрано дерево, пр. опор 142-143 убрано 5 деревье, в в пр.139-143 произведен ремонт провода.	ВЛ-35 Новопокровка - Ракитное	0:09	31.08.2016 8:35	2929 чел / 0,48 МВт	72	+20, ветер
Прим ЭС	10	Гвоздево	7	31.08.16	8:28	31.08.16	13:03	4:35	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	Без вед. отп. п/з Школьная.		4:35		310 чел / 7ТП / 0,2 МВт	123	+23, дождь
Прим ЭС	6	Вл-Александровское	16	31.08.16	8:31	31.08.16	9:35	1:04	ав.откл.	с.Вл.Александровка, 100чел. Прол. 6/1-6/2 падение дерева.		1:04		нет / 5ТП / 0,7МВт	106	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Сокольчи	1	31.08.16	8:46	04.09.16	18:00	105:14	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Данильченко, Черноручье 46чел. Разлив реки Прохладная, нет проезда по дороге от поселка Сокольчи в сторону села Милоградово. 3.09.16 в 09:12 включен до РСП-2(оп. 199, запитано 2 ТП) , В 09:48 запитано еще 3 ТП (запитано с.Черноручье). 4.09.16 в 18-00 включили по нормальной схеме, в пр. 47-48 устранили обрыв проводов, восстановили опоры 47,48 (были подмыты в воде).		105:14		нет / 2ТП / 0,1МВт	2750	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Сокольчи	2	31.08.16	8:46	03.09.16	19:18	82:32	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	Разлив реки Прохладная и речки Черная, нет проезда по дороге от поселка Сокольчи в сторону села Милоградово. 3.09.16 в 09:12 включен до РСП-2(оп. 199, запитано 2 ТП) N7163. 3.9.16 в 18:00 вкл до оп 199, вкл в 19:18 (без 6ТП, осталась погашено с.Глазковка), вкл в 19:36 по норм.сх. Оп 326 убрано дерево, произв ремонт вязки фв.		82:32		больница, скважина, школа / 18ТП / 0,8МВт/700 чел	57600	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Иман	3	31.08.16	8:53	31.08.16	9:13	0:20	МТО, АПВ нет, РПВ усл			0:20		1220чел / 27ТП / 0,8 Мвт	200	+22, дождь
Прим ЭС	6	Сергеевка	16	31.08.16	9:05	31.08.16	9:54	0:49	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Сергеевка, Ястребовка, Южная, 281чел. 09:54 ЮЭС Сергеевка Ф-16 включен. В пр.оп.93-94 убрано дерево, 14:04 включен 14:04 ЮЭС ПС Сергеевка Ф-16 включен полностью, пр 93-94 убрали дерево. нд-173		0:49		нет / 14ТП / 0,4МВт	173	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	6	Партизан	21	31.08.16	9:09	31.08.16	12:40	3:31	МТО			3:31		г.Партизанск, 1308чел / 11ТП / 1,5 МВт	48	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	35	Вл-Александровское	T1	31.08.16	9:09	31.08.16	11:23	2:14	ДЗТ	Обесточилась 1сш-бкв. Ч/з 10 мин включен СВ-6, потребители запитаны. Включен Т1 на ХХ.	T2	0:10	31.08.2016 9:19	1140чел / 1,25МВт	32	+22, дождь
Прим ЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	31.08.16	9:09	31.08.16	12:20	3:11	МТЗ, АПВ ну.	Прол. 109/28-109/29 убрали дерево.		3:11		650чел. Насосная, школа, интернат, телевизорка / 11ТП / 0,7 МВт	570	+23, дождь
Прим ЭС	6	Горная	6	31.08.16	9:13	31.08.16	18:33	9:20	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	г.Партизанск, 1289чел. Заменена оп.56, произведена перетяжка провода пр.оп.56-57.		9:20		школа / 11ТП / 2,3МВт	1190	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Безверхово	5	31.08.16	9:15	31.08.16	12:50	3:35	МТЗ	с.Безверхово, 260чел. В пр.оп.4-5 убрано дерево.		3:35		насосная / 3ТП / 0,2МВт	358	+22, дождь
ЭС ЕАО	6	МК	7	31.08.16	9:15	31.08.16	10:10	0:55	МТО. АПВ, РПВ ну	Причина не выявлена.		0:55		детсад / 2300 чел / 11ТП / 0,5МВт	225	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Дежнёво	52	31.08.16	9:17	05.09.16	17:18	128:01	КУ "земля"	На оп.52-00/107, 52-00/109, 52-00/115 обрыв вязок.	ф-222 Биджан	15:54	01.09.2016 1:11	д/сад школа / 250 чел / 6ТП / 0,03МВт	521	+15, ветер
ЭС ЕАО	35	Амурзет	В-35/10 1Т	31.08.16	9:19	31.08.16	12:43	3:24	ДЗТ	Поврежд. прох. изол. 10кВ ТСН-1.	2Т по АВР 10кВ	0:00		нет	0	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	3	31.08.16	9:19	31.08.16	9:19	0:00	МТЗ. АПВ усл			0:00		нет	0	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	31.08.16	9:19	31.08.16	12:13	2:54	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Оп. №4-00/53 обрыв шлейфа.		2:54		в/н башны / 8ТП / 400 чел	665	+15, ветер
Прим ЭС	10	Троица	24	31.08.16	9:20	31.08.16	14:50	5:30	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	с.Андреевка, 595чел. В 11:20 включен головной участок без нагрузки. В 12:47 включен без 6 ТП. Выправлена оп.185/17, Повреждение на вед. ТП.		5:30		школа, насосная / 10ТП / 1МВт	1850	+22, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Дежнёво	58	31.08.16	9:27	31.08.16	11:27	2:00	МТЗ. АПВ ну. РПВ усл			2:00		больница / 5ТП / 1000 чел / 0,1МВт	65	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	12	31.08.16	9:29	31.08.16	12:05	2:36	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Обрыв пров. Оп. №12-00/46 - 47.		2:36		больн, интернат / 8ТП / 2250 чел / 0,2МВт	501	+15, ветер
Прим ЭС	10	Родина	6	31.08.16	9:33	31.08.16	9:39	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл	с.Первомайское, 360чел.		0:06		нет / 6ТП / 0,02МВт	2	+20, ясно

Прим ЭС	10	Родина	7	31.08.16	9:33	31.08.16	9:44	0:11	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп	с.Первомайское, 1100чел.		0:11		школа / 7ТП / 0,5МВт	44	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	31.08.16	9:37	31.08.16	11:46	2:09	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Причина не выявлена.		2:09		детсад, насосн / 7ТП / 500 чел / 0,1МВт	704	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Пронькино	93	31.08.16	9:51	31.08.16	14:45	4:54	КУ "земля"	Выделен участок без потребителя.		4:54		нет / 150 чел / 4ТП / 0,05МВт	394	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово	16	31.08.16	10:00	31.08.16	17:14	7:14	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Оп. № 15-00/10 - 16-00/6 обрыв пров, поврежд. ЛР-10. Устранено.		7:14		нет / 5ТП / 500 чел / 0,16МВт	1185	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	6	Новицкое	6	31.08.16	10:09	31.08.16	10:14	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с.Николаевка, Новицкое, 231чел.		0:05		нет / 13ТП / 1МВт	25	+23, дождь, ветер
Прим ЭС	35	Лазо - Солнечная - Сокольчи		31.08.16	10:11	31.08.16	12:42	2:31	б/б, РПВ ну.	Обесточены Пс Сокольчи, Милоградово. Включена при отключенной ВЛ-35 Сокольчи-Милоградово (2000чел, 0,6МВт). Повторно отключилась в 13:34.		2:31		2760чел / 1,2МВт	650	+23, дождь, ветер
Хаб ЭС	110	Красицкая - Хор с отп. Дормидонтовка		31.08.16	10:11	31.08.16	11:39	1:28	НЗ3 2ст	Обесточены ПС Дормидонтовка, 1/2 ПС Красицкая. Ч/з 3 мин 1/2 ПС Красицкая запитана. На ПС Дормидонтовка 1Т откл. от ДЗТ (ОД-КЗ), потребители запитаны от резерва. В 20:04 включен 1Т после осмотра и проверки РЗА.	сети РЖД	1:41	31.08.2016 11:52	2624чел / 1,12МВт	12027	+22, ветер
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	31.08.16	10:13	31.08.16	16:00	5:47	КУ "земля"	Обрыв вязы оп. №233/00/190 ф.А.		5:47		нет / 600 чел / 14ТП / 0,12МВт	826	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Веденка	1	31.08.16	10:19	31.08.16	13:16	2:57	МТО	с.Соловьевка, Веденка, 1848чел. Прол. 6-7 обрыв пров.		2:57		д/с, школа / 13ТП / 0,8МВт	590	+22, ветер
Прим ЭС	10	Веденка	4	31.08.16	10:19	31.08.16	10:29	0:10	МТО. РПВ усп	Птицеферма		0:10		нет / 2ТП /	17	+22, ветер
Прим ЭС	10	Ильинка	9	31.08.16	10:25	31.08.16	11:03	0:38	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Комиссарово, Дворянка, 730чел. Повреждение на вед.отп "Полигон".		0:38		школа / 16ТП / 0,2МВт	63	+22, ветер
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	1	31.08.16	10:31	31.08.16	10:35	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с. Алексеевское, Пуциловка, Улитовка, 1500чел.		0:04		школа / 12ТП / 0,2МВт	51	+26, ветер
Прим ЭС	10	Алексее-Никольск	3	31.08.16	10:36	31.08.16	10:39	0:03	МТО, АПВ нет, РПВ усп	с.Никольское, Корфовка, 400чел.		0:03		школа / 8ТП / 0,2МВт	7	+26, ветер
Прим ЭС	10	Ивановка	1	31.08.16	10:36	31.08.16	16:07	5:31	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Ивановка, Николаевка, Отрадное, 1036чел. На оп.124 восстановлен крюк изолятора верхнего провода, включено 5 ТП (50%) нагрузки. Последн. потреб. вкл. в 16:46		5:31		школа / 14ТП / 0,5МВт	75	+26, ветер
Прим ЭС	35	Чугуевка - Уборка		31.08.16	10:38	31.08.16	12:29	1:51	"земля" от КУ	Обесточены ПС Уборка, Самарка. Включена в работу, при выведенном участке ВЛ 35кВ Уборка-Самарка (385чел, 0,4МВт), в пр.оп.145-146 падение дерева, обрыв провода по ф.А. Устранено и включена в 20:06.		1:51		2444чел / 2,3МВт	2200	+23, ветер
Прим ЭС	10	Новодевица	2	31.08.16	10:42	31.08.16	10:44	0:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп	с.Новодевица, 236чел.		0:02		школа / 6ТП / 0,7МВт	8	+23, ветер
Прим ЭС	10	Чкаловка	5	31.08.16	10:45	31.08.16	11:05	0:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Васильевка, Никитовка, 235чел. Вкл. 60% нагр. Оп 63-64 убрано дерево, вкл. 22:38.		0:20		нет / 7ТП / 0,1МВт	10	+23, ветер
Ам ЗЭС	10	Угловая	10	31.08.16	10:48	31.08.16	10:56	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:08		нет	10	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	31.08.16	10:53	31.08.16	11:26	0:33	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:33		больн / 1800 чел / 15ТП / 0,2МВт	152	+15, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск	66	31.08.16	11:00	31.08.16	17:40	6:40	КУ "земля"	Оп. 66-00/49 обрыв пров. Ф.-А в обе стороны.		6:40		нет / 450 чел / 9ТП / 0,1МВт	546	+15, ветер
Прим ЭС	35	Спасск - Вишневка - Красный Кут		31.08.16	11:03	31.08.16	11:03	0:00	ДЗ 1з, МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+23, ветер
ЭС ЕАО	35	Валдгейм - Пронькино		31.08.16	11:03	31.08.16	21:06	10:03	МТЗ 1ст. АПВ, РПВ ну	Оп. №109-110 упало дерево.	ВЛ-35 Дубовое-Найфельд	1:24	31.08.2016 12:27	ПС Пронькино, Найфельд: 2700 чел / 0,006МВт	629	+15, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	85	31.08.16	11:18	31.08.16	13:20	2:02	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			2:02		3 детсада / 3ТП / 0,05МВт	163	+15, дождь, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	31.08.16	11:20	31.08.16	12:17	0:57	КУ "земля"	Оп. №140-00/97 обрыв шлейфа. Снята ветка оп. №140/00/134 - 135.		0:57		нет / 5ТП / 200 чел / 0,1МВт	934	+15, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Вишневка	2	31.08.16	11:22	31.08.16	22:21	10:59	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Прохоры, Малые Ключи, 1260чел. В пр. 135-137 упало дерево, обрыв проводов		10:59		школа, насосная / 17ТП / 1,1МВт	1575	+23, ветер
Хаб ЭС	10	Гродеково	2	31.08.16	11:22	31.08.16	14:39	3:17	"земля" от КУ	Устранен обрыв шлейфа оп №145/2 к ТП 857.		3:17		0,4МВт	1445	+22, ветер

ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		31.08.16	11:27	31.08.16	11:27	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усл.	ИМФ ф.А 3,7км.		0:00		нет	0	+23, ветер
Прим ЭС	35	Плавзавод - Сержантово		31.08.16	11:28	31.08.16	14:40	3:12	"земля" от КУ	Обесточены ПС Сержантово, Садовая. Включена с откл. ВЛ-35 Сержантово-Садовая, все бытовые потребители запитаны. В 15:56 вкл. ВЛ-35 Сержантово-Садовая, осталась отключенная ВЛ-35 Садовая-Горбуша (на ХХ).		3:12		1432чел / 0,18МВт	524	+23, ветер
Прим ЭС	6	Сергеевка	12	31.08.16	11:35	31.08.16	12:02	0:27	МТЗ, РПВ усл			0:27		410чел, школа, скважина / 15ТП / 0,4 МВт	80	
Прим ЭС	35	Лазо - Солнечная - Сокольчи		31.08.16	11:38	31.08.16	12:42	1:04	МТЗ, АПВ ну.	Обесточены ПС Сокольчи, Милоградово. Включена с откл. ВЛ-35 Сокольчи-Милоградово. Отключилась повторно в 13:34.		1:04		2760чел / 0,87МВт	1386	+23, ветер, дождь
Прим ЭС	10	Хвалынка	1	31.08.16	11:43	31.08.16	16:42	4:59	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Оп. №134 поврежд. изол. схлбст.		4:59		800чел, насосная, д/с, школа / 11ТП / 0,4МВт	996	+20, ветер
ЭС ЕАО	6	Кульдур	257	31.08.16	11:45	31.08.16	13:11	1:26	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Падение оп. №238-00/38 из-за падения дерева.		1:26		нет / 200 чел / 4ТП / 0,1МВт	282	+15, ветер
Прим ЭС	6	Голубовка	19	31.08.16	11:55	31.08.16	11:58	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.			0:03		330чел / 8ТП / 1,2МВт	15	+22, дождь
Прим ЭС	10	Борисовка	3	31.08.16	12:10	31.08.16	12:24	0:14	ав.откл.	с.Борисовка, 200чел. Включен без ТП 20007. Вкл. 17:42, заменили опорн. изолят.		0:14		школа / 2ТП / 0,2МВт	18	+22, ветер
Прим ЭС	10	Борисовка	В-10 Т1	31.08.16	12:10	31.08.16	12:18	0:08	ав.откл, РПВ усл.			0:08		1МВт	225	+22, ветер
Прим ЭС	6	Ново-Сысоевка	9	31.08.16	12:11	31.08.16	23:55	11:44	МТЗ, АПВ ну.	с.Н.Сысоевка, 514чел. Прол. №7-8 убрано дерево. Оп. №7/5 повр. Изолятор.		11:44		д/с / 10ТП / 0,8МВт	2680	+22, ветер, дождь
Прим ЭС	6	Авангард	3	31.08.16	12:15	31.08.16	16:30	4:15	ав.откл.	с.Залесье, Мельники, 183чел. В 14:50 включен до оп.90 запитано 1 ТП из 7. В пр.оп.148-149 убрано 3 дерева, устранен обрыв провода.		4:15		нет / 7ТП / 0,2МВт	325	+22, дождь
Прим ЭС	10	Барабаш	13	31.08.16	12:22	31.08.16	13:25	1:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Филипповка, 415чел. В пр.оп.45-46 убрана ветка.		1:03		школа / 4ТП / 0,2МВт	150	+22, ветер, дождь
Хаб ЭС	110	Гродеково - Хор	СВ-110	31.08.16	12:30	31.08.16	18:40	6:10	ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ не произв.	Погашено Хор, Гродеково, Переясловка. В 12:42 ПС Хор запитана от ВЛ-110 С-29. В 12:50 запитаны все потребители. ВЛ-110 выведена в ремонт. Произведен обход, в месте пересечения с трассой М-60 следы подгара провода, других замечаний нет.	ПС Красицкая	0:20	31.08.2016 12:50	12604чел / 3,86МВт	1287	+22, ветер
ЭС ЕАО	35	Двуречье - Биракан		31.08.16	12:44	31.08.16	14:07	1:23	МТЗ 1ст. АПВ ну. РПВ усл			1:23		2500 чел / 0,8Мвт	1088	+15, ветер
Прим ЭС	10	Самарка	1	31.08.16	12:45	04.09.16	21:17	104:32	МТО, АПВ ну	с.Лесогорье, 127чел. Затоплена дорога от села Самарка до села Лесогорье, нет проезда. Вкл 4.9.16 в 21:17. Пр.оп.216-217 сняли дерево, пр.оп.214-220 восстановили вязки проводов.		104:32		школа / 1ТП / 0,01МВт	6272	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Самарка	5	31.08.16	12:45	31.08.16	20:10	7:25	МТЗ, АПВ ну., РПВ усл.	с.Саратовка, 146чел. Включен после включения ПС Самарка.		7:25		школа / 4ТП / 0,1МВт	38	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Кировка	3	31.08.16	12:51	31.08.16	12:51	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, ветер
ЭС ЕАО	6	Центр	275	31.08.16	12:51	31.08.16	17:57	5:06	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Причина не выявлена.		5:06		зона / 500 чел / 5ТП / 0,17МВт	902	+15, ветер
Прим ЭС	6	Екатериновка	5	31.08.16	12:53	31.08.16	15:56	3:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Золотая долина, 570чел. Оп. №94/48 поврежд. изолятор.		3:03		нет / 9ТП / 2,2МВт	3545	+22, дождь
Прим ЭС	10	Сокольчи	6	31.08.16	13:05	02.09.16	18:58	53:53	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	п.Сокольчи, 143чел. Смыт мост в селе Старая Каменка, нет проезда. 2.9.16 в 18-17 вкл на Х.Х, вкл в 18:58 без 2 ТП (подтоплены включать нельзя), вкл в 7:35 5.9.16		53:53		школа, д/с / 6ТП / 0,2МВт	2700	+22, дождь
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	264	31.08.16	13:08	31.08.16	17:53	4:45	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Причина не выявлена.		4:45		интернат, больн / 464 чел / 6ТП / 0,4МВт	2121	+15, ветер
Хаб ЭС	10	Литовко	10	31.08.16	13:10	31.08.16	13:19	0:09	МТЗ	п.Литовко, 300 чел.		0:09		насосная / 4ТП / 0,14МВт	20	+23, ветер, дождь
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		31.08.16	13:20	31.08.16	13:20	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усл.	Пр оп 20-21 следы перекрытия (при сильном ветре перекрытие с фонарем освещения ВЛ 0,4 кВ)		0:00		нет	0	+23, ветер
ЭС ЕАО	10	КРС	157	31.08.16	13:23	31.08.16	14:37	1:14	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Убрано дерево оп. №157-00/33 - 34.		1:14		насосная / 2ТП / населения нет / 0,1МВт	110	+15, ветер

Прим ЭС	35	Лазо - Солнечная - Сокольчи		31.08.16	13:34	02.09.16	12:05	46:31	МТЗ, АПВ ну.	Обесточены ПС Сокольчи, Милоградovo. Размыты дороги. (повреждение на участке от оп. 205 до оп.302). Продолжение обхода 2.9.16, осталось осмотреть пр.оп.205-218 и 223-229 (всего оп.387). Пр.оп. 211-212 падение 3-х деревьев, обрыв проводов. 2.9.16 в 12:05 вкл на ХХ.			46:31		2760чел / 0,87МВт	61100	+23, ветер, дождь
Прим ЭС	10	Павло-Федоровка	4	31.08.16	13:50	31.08.16	18:24	4:34	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Павло-Федоровка. Обрыв провода пр.оп.98/5-98/7, повреждение изоляторов оп.98/6, устранено.			4:34		п/з / ЗТП / 0,1МВт	457	+20, ветер
Прим ЭС	10	Кировка	3	31.08.16	14:12	31.08.16	14:12	0:00	МТЗ, АПВ усл.				0:00		нет	0	+20, ветер
Ам ВЭС	6	Бурейск	22	31.08.16	14:18	31.08.16	14:18	0:00	МТЗ, АПВ усл.				0:00		нет	0	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Биракан	48	31.08.16	14:19	31.08.16	15:59	1:40	КУ "земля"	оп. №48-00/2 поврежд. изоляции.			1:40		нет / 6ТП / 400 чел / 0,2МВт	54	+15, ветер
Прим ЭС	10	Кипарисово	4	31.08.16	14:30	31.08.16	16:03	1:33	"земля" от КУ	п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово2, 230чел. В пр.оп.73-74 убрано дерево, без повреждения.			1:33		нет / 11ТП / 0,8МВт	150	+22, дождь
ЭС ЕАО	10	Доброе	37	31.08.16	14:30	31.08.16	16:06	1:36	МТЗ. АПВ ну. РПВ усл	Поврежд. изолятора оп. №27-00/15.			1:36		детсад / 50 чел / ЗТП / 0,16МВт	260	+15, ветер
ЭС ЕАО	6	МК	119	31.08.16	14:56	01.09.16	18:53	27:57	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Пр оп 119/00/20-21 убрано упавшее дерево, произв.перетяжка проводов.	ф-6		2:38	31.08.2016 17:34	водозабор / 500 чел / 10ТП / 0,2МВт	776	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Бира	7	31.08.16	15:03	31.08.16	16:18	1:15	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Причина не выявлена.			1:15		зона, л/лагерь / ЗТП / 350 чел / 0,3МВт	406	+15, ветер
Прим ЭС	10	Павло-Федоровка	7	31.08.16	15:07	31.08.16	15:12	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	с.Павло-Федоровка, Авдеевка, 420чел.			0:05		школа, д/с, насосная / 13ТП / 0,6МВт	48	+23, ветер
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	86	31.08.16	15:17	31.08.16	17:29	2:12	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Обрыв вязки оп. №86-00/74.			2:12		нет / 2ТП / 0,02МВт / 100 чел	36	+15, ветер
Прим ЭС	6	Северная	3	31.08.16	15:20	31.08.16	15:25	0:05	ав.откл, АПВ нет, РПВ усл.	п.Углекаменск, 237чел.			0:05		нет / 2ТП /	83	+22, дождь, ветер
Прим ЭС	10	Петровичи	4	31.08.16	15:47	31.08.16	15:50	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл	с.Петровичи, 482чел.			0:03		нет / 5ТП / 0,1МВт	4	+20, ветер
Прим ЭС	10	Малиново	1	31.08.16	16:20	01.09.16	21:37	29:17	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	с.Вербное, Зимники, 403чел.вкл. В 20:23 включен на Х.Х. В 21:37 включен полностью. оп.15 сломана упавшим деревом, восстановлена, в пр.оп.35-36 убрали дерево с проводов.			29:17		нет / 7ТП / 0,1МВт	2928	+20, ветер
Прим ЭС	6	Сергеевка	12	31.08.16	16:26	31.08.16	16:50	0:24	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, Романовский, 410чел. Включен до оп 69, без 4-х ТП. Нет проезда.			0:24		школа, скважина / 15ТП / 0,2МВт	80	+22, дождь
Прим ЭС	10	Малиново	3	31.08.16	16:26	01.09.16	2:13	9:47	"земля" от КУ	с.Малиново, 381чел. Включили для поиска "земли" с прибором, в 02-41 "земля" самоустранилась.			9:47		нет / 4ТП / 0,1МВт	1025	+20, ветер
ЭС ЕАО	6	Кульдур	239	31.08.16	16:50	31.08.16	20:43	3:53	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Вкл. без 2-х ТП, вкл в 12:25 1.9.16. Пр оп 239/00/65-66 убрано упавшее дерево.			3:53		очистные / 6ТП / 1000 чел / 0,3МВт	763	+15, ветер
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	по ф.6 СП-8	31.08.16	17:10	31.08.16	17:13	0:03	ав.откл, РПВ усл.	с.Ружино, Тамга, Елизаветовка, 621чел.			0:03		школа, д/с / 16ТП / 0,3МВт	5	+20, ветер
Прим ЭС	6	Касатка	7	31.08.16	17:25	31.08.16	19:18	1:53	ав.откл.	п.Кневичи, 700чел. Произведена чистка просеки пр.оп.161-162, замена изолятора в ТП 5014.			1:53		нет / 6ТП / 0,2МВт	750	+20, дождь
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	31.08.16	17:46	31.08.16	18:03	0:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел. Включен без ТП-3088.			0:17		насосная, школа / 20ТП / 0,57МВт	219	+20, ветер
Прим ЭС	10	Лесозаводск	13	31.08.16	18:34	31.08.16	18:52	0:18	"земля" от КУ	с.Курское, Глазовка, Орловка, Иннокентьевка, 1890чел. На оп.116, поврежден изолятор.	ф.3 ПС Тихменево		0:04	31.08.2016 18:38	насосная, д/с, школа / 17ТП / 0,6МВт	20	+20, ветер
Прим ЭС	10	Кировка	3	31.08.16	18:38	31.08.16	18:38	0:00	МТЗ, АПВ усл.				0:00		нет	0	+20, ветер
Прим ЭС	10	Кировка	3	31.08.16	18:44	31.08.16	18:44	0:00	МТЗ, АПВ усл.				0:00		нет	0	+20, ветер
Прим ЭС	10	Кировка	3	31.08.16	19:02	31.08.16	19:02	0:00	МТЗ, АПВ усл.				0:00		нет	0	+20, ветер
Ам СЭС	10	Энергия	11	31.08.16	20:09	31.08.16	21:23	1:14	МТО. АПВ, РПВ ну	г.Зея (410 чел.). Убрана ветка оп. №35-36.			1:14		ЦРБ, терапия, детское отделение, ФНС / 9ТП / 0,15МВт	170	+15, ветер
Прим ЭС	10	Барабаш	13	31.08.16	20:12	01.09.16	2:27	6:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Филипповка, 415чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП "МТС".			6:15		школа / 4ТП / 0,2МВт	1300	+18, дождь, ветер
Прим ЭС	10	К	1	31.08.16	20:21	01.09.16	15:08	18:47	МТЗ, АПВ ну,	Вкл без ЗТП. В 16:10 запитаны все от резерва ф.10 ПС Кировка. Выведен участок без нагрузки.(смыто 12 опор)	ф.10 ПС Кировка		18:47		нет / 7ТП / 0,1МВт / 350 чел	1500	+19, дождь, ветер

Прим ЭС	10	Ракитное	2	31.08.16	21:01	31.08.16	21:30	0:29	КУ "земля"	Ракитное, с.Орехово, с. Боголюбовка, с.Ясная Поляна, 1323чел. Вкл. без 4-х ТП. В пр. 286-287 обнаружен обрыв провода ф.-В. Устранено в 00-42.	0:29		Шк-3,Д/с-2, приот-1 / 20ТП / 0,5МВт	100	+21, сильн. Ветер
Прим ЭС	10	Веденка	3	31.08.16	10:23	31.08.16	16:01	5:38	КУ "земля"	Спмоустроилась	5:38		308 чел / 5ТП	275	+21, сильн. Ветер
Прим ЭС	10	Лучегорск	6	31.08.16	10:18	31.08.16	16:30	6:12	МТЗ. РПВ ну	Перетяжка провода оп. 14-15.	6:12		Ст. обезжелезирования-1 / 6ТП / 180 чел / 0,1МВт	620	+21, сильн. Ветер
Прим ЭС	10	Пожарская	5	31.08.16	8:45	31.08.16	10:26	1:41	МТЗ. РПВ ну	Включен после осмотра.	1:41		нет / 2ТП / 108 чел	84	+21, сильн. Ветер
Прим ЭС	10	Уборка	4	31.08.16	21:09	04.09.16	11:49	86:40	КУ "земля"	с.Павловка, п.Изюбриный, часть с.Уборка, с.Антоновка, с.Ленино, п.Шумный, 2236чел. В п. Шумный и с. Антоновка подтопление ТП, Затоплена гос трасса Осиновка - Рудная пристань. Нет проезда. 4.09.16 в 11-49 включили до РКЛ-2(запитано 9ТП, остаются обесточены, с. Ленино, Шумный). включили полностью в 4.09.16 19-47.	86:40		нет / 0,МВт / 19ТП	2160	+18, дождь. Ветер
Прим ЭС	10	Кировка	3	31.08.16	21:23	31.08.16	21:31	0:08	МТЗ. РПВ усп	с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка, 352чел.	0:08		Насосная, Д,дом / 15ТП / 0,2МВт	26	+21, сильн. Ветер
Прим ЭС	10	Кировка	3	31.08.16	21:49	31.08.16	21:55	0:06	МТЗ. АПВ выв. РПВ усп	с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка, 352чел.	0:06		Насосная, Д,дом / 15ТП / 0,2МВт	10	+18, дождь. Ветер
Прим ЭС	10	Кировка	3	31.08.16	22:03	31.08.16	22:09	0:06	МТЗ. АПВ выв. РПВ усп	с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка, 352чел.	0:06		Насосная, Д,дом / 15ТП / 0,2МВт	10	+18, дождь. Ветер
Прим ЭС	10	Кировка	3	31.08.16	22:48	31.08.16	23:04	0:16	МТЗ. АПВ выв.	с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка, 352чел. Включили без отпайки на с. Еленовка. На оп.411 заменена траверса, устранен схлест. Запитаны все.	0:16		Насосная, Д,дом / 15ТП / 0,2МВт	27	+15, ветер
Прим ЭС	6	Новицкое	6	01.09.16	0:56	01.09.16	2:06	1:10	ав. Откл. РПВ ну	с.Николаевка, часть с.Новицкое, 231чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП "Водопадное".	1:10		нет / 11ТП / 0,15МВт	150	+18, дождь
Прим ЭС	10	Анисимовка-тяга	3	01.09.16	1:12	01.09.16	6:49	5:37	МТО.	часть с. Анисимовка,250 чел. В 6:30 включили со всеми отключенными ТП. В 6:49 вкл. без 3-х ТП.	5:37		нет / 6ТП / 0,2МВт	1706	+20, сильный дождь
Прим ЭС	10	Бреевка	1	01.09.16	1:50	10.09.16	17:10	231:20	МТО. АПВ, РПВ ну	с.Архиповка, Тополёвое, Ясное, 164чел. Размыта дорога от села Соколова в сторону села Бреевка, нет проезда. Вкл 10.9.16 в 17:10, пр.оп.3-4 произвели перетяжку проводов всех трех фаз, через р.Уссури.	231:20		школа, детсад / 0,1МВт / 6ТП	учтён	+18, дождь
Прим ЭС	10	Корсаковка	6	01.09.16	2:07	01.09.16	7:13	5:06	ав. Откл. РПВ ну	часть с. Корсаковка, 1800чел. На опоре 14 заменили изолятор включили 1 ТП. Всё вкл. В 7:30.	5:06		нет / 0,1МВт / 2ТП	253	+18, дождь
Прим ЭС	10	Манзовка	В-10 Т1	01.09.16	2:22	01.09.16	2:28	0:06	Дуг. защита	Обесточены 1,2СШ-10кВ. Вкл. без ТСН-1, в яч. повреждение изоляторов по фазе В и С.	0:06		4700 чел / 3МВт	300	+18, дождь
Прим ЭС	10	Манзовка	6	01.09.16	2:22	01.09.16	2:41	0:19	МТО. РПВ усп	Монастырище, 2619чел.	0:19		нет / 11МВт / 12ТП	126	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Камышовка	116	01.09.16	2:35	01.09.16	4:04	1:29	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп		1:29		нет / 250 чел / 3ТП / 0,16МВт	243	+15, облач
Прим ЭС	10	Корсаковка	1	01.09.16	2:51	01.09.16	3:00	0:09	МТЗ. РПВ усп		0:09		0,01 МВт / 2 ТП / быта нет	15	+18, дождь
Прим ЭС	10	Корсаковка	10	01.09.16	2:51	01.09.16	9:28	6:37	МТО. РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	6:37		нет / 0,1МВт / 3ТП / 250 чел	110	+18, дождь
Прим ЭС	6	Новицкое	6	01.09.16	4:03	01.09.16	4:06	0:03	ав. откл. РПВ ну	с.Николаевка, часть с.Новицкое, 231чел.	0:03		нет / 11ТП / 0,1МВт	5	+17, дождь
Прим ЭС	6	Новицкое	6	01.09.16	4:22	01.09.16	5:16	0:54	ав. откл. РПВ ну	с.Николаевка, часть с.Новицкое, 231чел. Вкл. без 5-ти ТП.	0:54		нет / 11ТП / 0,1МВт	90	+17, дождь
Ам ВЭС	6	Энергетик	15	01.09.16	4:38	01.09.16	8:34	3:56	МТЗ. АПВ, РПВ ну	г.Райчихинск (2400 чел.). На оп.3 отгорел провода, на ТП-35 повреждение КЛ-6кВ. Устранено.	3:56		н/с-3 шт / 13ТП / 0,5МВт	4160	+12, облач
Прим ЭС	10	Плавазавод	3	01.09.16	5:08	02.09.16	17:47	36:39	МТЗ. РПВ ну	Каменка, 2050чел. Размыта в четырех местах дорога Рудная пристань - Пластун, проезда в поселок Каменка нет.	36:39		нет / 0,5МВт / 6ТП	20160	+18, ветер

Прим ЭС	6	Новицкое	6	01.09.16	5:50	01.09.16	7:48	1:58	ав. откл.	3.09.16 в пр. оп. 144-145 обнаружено упавшее дерево. 12:41 запитано ТП 7033, ТП в/ч Водопадная, остается погашено ТП 7056 "МТФ" и 4 ТП в/ч(есть ДГ), смыта оп.15/10.		1:58		нет / 14ТП / 0,1МВт/231 чел	90	+17, дождь
Прим ЭС	10	Уборка	15	01.09.16	5:58	01.09.16	9:37	3:39	МТО. АПВ, РПВ ну	Осмотр без замечаний.		3:39		школа / 14ТП / 0,2МВт	680	+16, пасм
Прим ЭС	10	РП Пуциловка	4	01.09.16	5:59	01.09.16	13:40	7:41	ав. откл. РПВ ну	часть с. Пуциловка, 120 чел. Запитан от резерва. Оп 24 заменен поврежденный изолятор.	Ф-1 РП Пуциловка	1:33	01.09.2016 7:32	нет / 3ТП / 0,1МВт	77	+18, дождь
Прим ЭС	35	Фадеева - Извилинка - Бреевка		01.09.16	6:14	01.09.16	8:04	1:50	МТЗ. РПВ усп	Обсточевались ПС Извилинка, Бреевка.		1:50		1620 чел / 0,16МВт	320	+16. пасм
Прим ЭС	6	Занадворовка	3	01.09.16	6:37	01.09.16	6:40	0:03	КУ "земля"	Самоустранилась.		0:03		нас-1, шк-1 / 0,3МВт / 5ТП/ 631 чел	0	+17, ветер
Прим ЭС	6	Северная	9	01.09.16	6:50	01.09.16	7:50	1:00	ав. откл.	Вкл головнойуч, потребителю обеспечен резерв.	ф-17	1:00	01.09.2016 7:50	школа,водозабор / 0,5МВт/ 3ТП	110	+16, дождь
Прим ЭС	10	Сергеевка	12	01.09.16	7:14	04.09.16	19:15	84:01	ав. Откл. РПВ ну	Вкл в 19:14 до оп.67.(Запитаны 2ТП из 18, к оборудованию затруднен подход из-за подтопления). Падение ОП 85, 86, в пролете ОП 86-92 обрыв проводов. Разлив реки Сучан, нет проезда к месту повреждения. Устранено 4.09.16 в 19:15		84:01		скваж / 0,4МВт / 18ТП/ 410 чел	12700	+16, дождь
Прим ЭС	10	Сергеевка	16	01.09.16	7:24	01.09.16	7:50	0:26	ав. Откл	Включен без 4-х ТП. В пр.145-146 дерево. Вкл в 15:17.		0:26			120	+16, облач
Прим ЭС	10	Полевая	13	01.09.16	7:30	01.09.16	7:35	0:05	МТЗ. РПВ усп	Вкл без 1ТП, вкл в 11:08 без замечаний.		0:05		нет / 0,3МВт/90 чел/ 4ТП	3	+16, пасм
Ам СЭС	6	Энергия	513	01.09.16	7:50	01.09.16	9:00	1:10	КУ, земля	Оп 21/2/а заменен поврежденный изолятор.		1:10		д/с/ 0,4 МВт/ 1000 чел/ 8ТП	155	+18, пасмуро
Прим ЭС	10	Полевая	13	01.09.16	7:53	01.09.16	9:01	1:08	МТЗ.	Включен после обхода.		1:08		нет / 0,3МВт / 3ТП	152	+16, облач
Хаб ЭС	10	Бикин	15	01.09.16	8:05	01.09.16	8:50	0:45	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным уч. без нагрузки (болото). Потребителю обеспечен резерв. 2.9.16 в 17:04 пр.оп.182-183 снято дерево с ВЛ, восст.норм.сх.	ф5	1:57	01.09.2016 10:02	насосн, д/с/ 0,15МВт/ 420 чел/ 11ТП	300	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	Жариково	10	01.09.16	8:15	01.09.16	8:45	0:30	КУ, земля	Вкл до РС -3413 оп.147 (ост 4ТП), вкл в 13:15. Пр.оп 437-438 устранен обрыв провода.		0:30		нет/ 0,3 МВт/ 560 чел/ 8ТП	50	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	Полевая	16	01.09.16	8:19	01.09.16	8:53	0:34	КУ, земля	Повреждение на ведомственной отпайке.		0:34		д/с/ школа/1,1 МВт/ 1350 чел/ 19ТП	200	+16, дождь
Хаб ЭС	6	РЦ	34	01.09.16	8:51	01.09.16	10:54	2:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Пр оп 11-12 обрыв 2 проводов стороним а/м. Сообщено СБ.		2:03		насосн/ 0,1 МВт/ 2ТП/ быта нет	205	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	Хороль	23	01.09.16	9:23	01.09.16	9:26	0:03	МТЗ. АПВ нет, РПВ усп			0:03		школа/ 0,5 МВт/ 345 чел/ 11ТП	5	+17,дождь
Прим ЭС	10	Уборка	14	01.09.16	9:34	04.09.16	12:40	75:06	КУ	Откл. от КУ из-за подтопления с.Кокшаровка. Затоплена дорога от села Уборка до села Самарка, нет проезда. 4.9.16 в 12-40 включили до РЛ 64 на оп. 225 (запитано 9) В 13-35 Запитали 15 ТП, осталось обесточено 3 ТП РСк, вкл 11:30 11.9.16.		75:06		школа, мед.пункт/ 0,4 МВт/ 595 чел/18ТП	2900	+17,дождь
Прим ЭС	10	Рошино	6	01.09.16	9:53	01.09.16	10:05	0:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	При РПВ земля, вкл с землей. На оп.169 устранен обрыв вязки ф.С.		0:12		школа, д/с, кот/ 1МВт/ 1227 чел/ 13ТП	120	+18, пасмурно
Прим ЭС	6	Штыково	2	01.09.16	9:58	01.09.16	11:55	1:57	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Вкл без 4ТП, вкл в 12:35. Пр.оп 91-92 убрано упавшее дерево.		1:57		нет/ 0,2 МВт/ 20 чел/ 12ТП	200	+19, облачно
Прим ЭС	6	Партизан	11	01.09.16	10:00	01.09.16	11:10	1:10	КУ, земля	Вкл без 1ТП. В 21:17 включен. На оп.40, 42 заменены траверсы.		1:10		насосн, д/с, кот/ 3МВт/ 1990 чел/ 20ТП	1400	+17, дождь
Прим ЭС	6	Птицефабрика	3	01.09.16	10:07	01.09.16	10:12	0:05	Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп			0:05		нет/ 0,3 МВт/ 1ТП/ быта нет	0	+19, облачно
Прим ЭС	10	Занадворовка	3	01.09.16	10:35	01.09.16	11:31	0:56	КУ, земля	Вкл без отп на п/л Дубки. Обход до оп.280/34. Далее прохода нет, вода. 13.9.16 оп.280/72 разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено, все включено в 13:55		0:56		школа, насосн/0,3 МВт/ 631 чел/ 5ТП	70	+19, облачно
Прим ЭС	10	Раковка	4	01.09.16	11:10	01.09.16	13:46	2:36	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без 2ТП. В 15:44 полностью включен. В пр.оп.85-86 убрано дерево, без повреждения.		2:36		нет/ 0,3 МВт/ 450 чел/ 5ТП	382	+19, пасмурно
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	01.09.16	11:10	01.09.16	11:35	0:25	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		0:25		насосн/ 0,3 МВт/ 289 чел/ 17ТП	134	+18, дождь
Прим ЭС	35	К - Кавалерово		01.09.16	12:01	01.09.16	12:17	0:16	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:16		3,5 МВт/ 17754 чел	933	+20, дождь

Прим ЭС	110	АТЭЦ - Уссурийск1		01.09.16	13:04	01.09.16	19:25	6:21	АТЭЦ: МТО, НЗ3 1ст, ДЗ 3з, АПВ ну, РПВ не произв. Усс1: НЗ3 1ст, АПВ ну	Обесточенного потребителя нет. ИМФ 3,2 км от АТЭЦ, фв.С. Лвл=59,3км Произведен обход. Проп 25-26 обрыв провода. Устранено (18:25), в 19:25 ВЛ введена в работу.		0:00		нет	0	+19, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	157	01.09.16	13:29	01.09.16	13:29	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+18, пасмурно
Прим ЭС	6	Новый мир	4	01.09.16	13:40	01.09.16	14:07	0:27	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	В 14:07 вкл 70% нагрузки, вкл в 16:20 . (взято 80% нагрузки), вкл в 16:36 без замечаний. Повторный осмотр на 05.09.2016.		0:27		школа, кот/ 1,4 МВт/ 18ТП/ 580 чел	135	+20, облачно
ЭС ЕАО	6	Облучье	33	01.09.16	13:54	01.09.16	13:54	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Чугуевка	10	01.09.16	14:19	01.09.16	15:50	1:31	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл в 14:38 доРЛ-69, вкл в 15:50 без ТП-3060, ТП-3128. (подтоплены), вкл 2.9.16 18:49.		1:31		насосн, кот/ 1,5 МВт/ 2268 чел/ 27ТП	500	+20, дождь
Прим ЭС	6	ПаГРЭС	ф"Насосная "	01.09.16	14:40	01.09.16	18:29	3:49	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Насосн обеспечен резерв. Произведен ремонт концевой муфты.	ПС Новичкое ф11	0:55	01.09.2016 15:35	насосн/0,1 МВт/ 324 чел/ 9ТП	200	+20, дождь
Прим ЭС	10	Разрез	3	01.09.16	14:50	01.09.16	14:50	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, дождь
Прим ЭС	10	Россия	8	01.09.16	16:03	01.09.16	16:07	0:04	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:04		школа, д/с/ 0,3 МВт/ 250 чел/ 5ТП	6	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	01.09.16	17:42	01.09.16	17:45	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:03		больн/ 0,7 МВт/ 3400 чел/ 14 ТП	25	+20, дождь
Прим ЭС	6	Горная	17	01.09.16	17:55	01.09.16	21:00	3:05	Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	В 21:00 включен до оп.61, запитано 2 ТП из 6. В 21:32 запитаны оставшиеся потребители от резерва. Выведен участок без нагрузки оп.61-92.	ф.11 ПС Партизан	3:37	01.09.2016 21:32	кот/ 0,3 МВт/ 143 чел/ 6ТП	620	+21, пасмурно
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	01.09.16	18:28	01.09.16	19:06	0:38	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП-3092. 5.9.16 в 16:54 включен полностью со всеми потребителями, пр.оп.91/6-91/7 убрали дерево.		0:38		школа, ж/д, насосн/ 0,9 МВт/ 1511 чел/20 ТП	650	+20, облачно
Прим ЭС	6	Суражевка	7	01.09.16	18:38	01.09.16	18:53	0:15	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп		АВР	0:00		нет	0	+20, облачно
Прим ЭС	10	Плавазавод	20	01.09.16	20:04	02.09.16	20:30	24:26	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Размыта в четырех местах дорога Рудная пристань - Пластун, проезда в село Лидовка нет. 2.9.16 17:06 пр.оп 136-138 убраны ветки. 137-138 ветка на проводах.		24:26		нет/ 0,1 МВт/ 750 чел/ 3ТП	600	+18, пасмурно
Прим ЭС	6	Северная	19	01.09.16	20:51	01.09.16	20:56	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Казанка, 134чел.		0:05		нет / 3ТП / 0,05МВт	3	+18, обл
Хаб ЭС	110	ХЭС	2Т	01.09.16	21:16	01.09.16	23:27	2:11	внешнее отключение	АВР-35, АВР-6 успешно, Одновременно откл. вед. ф.227. Включен после осмотра на ХХ.	Т1	0:00		нет	0	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Камышовка	116	02.09.16	1:16	02.09.16	1:20	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:04		нет	7	+20, обл
Ам ЦЭС	10	Белогорская	6	02.09.16	3:19	02.09.16	3:19	0:00	МТО, МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+19, дождь
Ам ЦЭС	10	Белогорская	14	02.09.16	3:19	02.09.16	3:57	0:38	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:38		нет	55	+19, дождь
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	02.09.16	6:05	02.09.16	6:13	0:08	"земля" от КУ	Самоустранилось		0:08		нет	4	+18, пасм
Прим ЭС	10	Чугуевка	1	02.09.16	6:43	02.09.16	6:44	0:01	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	с.Чугуевка, Цветковка, Пшеницыно, 1465чел.		0:01		больница, насосная / 18ТП / 1,1МВт	3	+17, обл
Прим ЭС	10	Безверхово	2	02.09.16	6:50	02.09.16	10:42	3:52	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	ТП 4015 заменили предохранитель 10кВ Ф-"В", вывели из схемы РВС 10 Ф-"С"		3:52		насосная, д/с / 6ТП / 0,4МВт	800	+20, туман
Прим ЭС	10	Чернышевка	9	02.09.16	7:03	02.09.16	7:03	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, пасм
Прим ЭС	6	Шкотово	14	02.09.16	7:11	02.09.16	7:31	0:20	ав.откл, РПВ усп.			0:20		кот/ 240 чел/ 9ТП/ 0,2 мВт	1030	+20, облачно
Прим ЭС	10	Безверхово	В-10 Т1	02.09.16	7:26	02.09.16	10:29	3:03	МТЗ, РПВ усп	При опробовании ф.2 отключился В 10 Т-1 Погашение ПС Безверхово.		3:03		318чел / 0,5МВт	1030	+21, туман
Ам ВЭС	6	Бурейск	24	02.09.16	9:09	02.09.16	9:36	0:27	КУ, земля	Вкл до ЛР225, вкл в 10:06. Земля самоустранилась.		0:27		нет/ 0,2 МВт/ 9ТП/ 50 чел	24	+18, дождь
Прим ЭС	10	Осиновка	3	02.09.16	9:14	02.09.16	9:47	0:33	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП-7290 ГСМ.		0:33		школа/ 0,1 МВт/ 639 чел/ 8ТП	66	+22, облачно
Ам ВЭС	10	Климауцы	13	02.09.16	9:45	02.09.16	9:45	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+18, дождь
Прим ЭС	10	К	10	02.09.16	10:33	02.09.16	10:40	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:07		нет/ 0,1 МВт/ 350 чел/ 7ТП	12	+21, пасмурно
Прим ЭС	110	Уссурийск-2 - Кожзавод с отп Уссурийск-тяг		02.09.16	11:10	02.09.16	11:10	0:00	НЗ3 2ст, АПВ усп	ИМФ-13,2км. Уссурийск-тяга не обесточивалась. Произведен осмотр . Оп 17 (анк). повреждена гирлянда изоляторов, ВЛ остается в работе с замечанием.		0:00		нет	0	+20, гроза

Прим ЭС	10	Безверхово	2	02.09.16	11:18	02.09.16	11:21	0:03	МТЗ, РПВ ну	Заменён тр-р в КТП-4019 в 13:00		0:03		д/с, кот/ 0,6 МВт/ 240 чел/ 6ТП	10	+23, пасмурно
Прим ЭС	6	Оленевод	9	02.09.16	12:55	02.09.16	13:00	0:05	Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп			0:05		д/с, кот/ 0,6 МВт/ 240 чел/ 6ТП	40	+23, пасмурно
Прим ЭС	10	Чугуевка	по ф-1 реклоузер РКЗ	02.09.16	14:06	03.09.16	14:42	24:36	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Нет возможности проезда. 14:42 РКЛ-3 (оп.54) включен полностью по нормальной схеме.		24:36		насон/0,35 МВт/ 665 чел/ 8ТП	1230	+20, пасмурно
Ам ЦЭС	10	Реммаш	19	02.09.16	14:10	02.09.16	14:16	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:06		пож.часть/ 0,3 МВт/ 4000 чел/ 14ТП	24	+20, дождь
Прим ЭС	35	Екатериновка - Лозовая		02.09.16	15:26	02.09.16	21:22	5:56	ДЗ 1,2з, АПВ ну, РПВ ну	С обесточиванием ПС Соленое озеро (запит ч/з 35 мин., 4МВт) , ПС Бархатная (запит ч/з 1:12, 2,5 МВт). Неисправность в цепях ТН-35 на ПС Лозовая.	ВЛ 35 кВ "Находка-Сол.озеро с отп Бархатная"	0:35	02.09.2016 16:01	6,5 МВт/ 7288 чел/ г.Находка	3791	+21, облачно
Ам СЭС	10	Светлая	36	02.09.16	16:20	02.09.16	16:20	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+18, ветер
Прим ЭС	6	Сокольчи	6	02.09.16	16:24	02.09.16	18:58	2:34	ав. Откл.	Поврежд. На вед. ТП.		2:34		д/с, кот/ 0,6 МВт/ 240 чел/ 6ТП	210	+23, пасмурно
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Биракан		02.09.16	20:08	02.09.16	20:08	0:00	ДЗ 1з, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	3	02.09.16	20:22	02.09.16	20:22	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	35	Славянка - Брюся - Безверхово		02.09.16	20:45	03.09.16	21:07	24:22	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Обесточена ПС Безверхово. В 0:18 ПС Безверхово запитана от резерва. Произведен обход, наклон оп. 240 (металл, анкер, рекой подмыт фундамент, обрыв провода. 3.9.16 в 21:07 повреждения устранены, ВЛ в работе по нормальной сх.	ф.8 ПС Приморская	3:33	03.09.2016 0:18	600чел / 1,6МВт	1950	+19, пасм
Ам ЗЭС	10	РП-2	10	02.09.16	21:11	02.09.16	21:34	0:23	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:23		нет	560	+20, дождь
Прим ЭС	35	Соколовка - Фадеево		03.09.16	1:18	04.09.16	4:51	27:33	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Обесточены ПС Фадеево, Извилинка, Бреевка. В 3:51 ВЛ-35 включена под напряжение. В 4:50 запитана ПС Фадеево (0,2 МВт, 528чел). По информации от местных жителей упала оп.141 в воде, со стороны оп.140 и 142 обрыв проводов 3х фаз, возможности подъезда к месту падения опоры нет. По ВЛ 35 Фадеево-Извилинка-Бреевка на оп.97 разрезаны шлейфы в 16:35 5.9.16 запитана ПС Извилинка. Ост.участок ВЛ-35кВ Извилинка-Бреевка, бесточена ПС Бреевка 469/0,4МВт. Нет возможности переправиться через р.Усури.Обесточена ПС Бреевка. По информации от местных жителей упала оп.141 в воде, со стороны оп.140 и 142 обрыв проводов 3х фаз. Нет возможности переправиться через р.Усури. 9.9.16 произведен ремонт провода пр.оп.140-142, оп.141 исключена из схемы. 10.9.16 12:37 вкл уч.ВЛ 35 кВ "Извилинка-Бреевка", запитана ПС Бреевка (кроме ф1).		27:33	04.09.2016 4:51	997чел / 0,6МВт	15120	+22, пасм
Прим ЭС	35	Фадеева - Извилинка - Бреевка		03.09.16	4:51	05.09.16	16:35	59:44	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Смыта оп 141. (заменена 10.9.16 в 12:37)		59:44		997чел / 0,6МВт	учтён	+22, дождь
Прим ЭС	6	Штыково	2	03.09.16	2:00	03.09.16	2:15	0:15	МТЗ	п.Кучелиново, 20чел. Включен до оп 86, запитано 12 ТП из 16. В 3:27 включен полностью. Повреждение на вед ТП "летний лагерь"		0:15		нет / 16ТП / 0,2МВт	30	+21, пасмурно
Прим ЭС	10	Манзовка	17	03.09.16	2:00	03.09.16	2:11	0:11	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Орехово, 282чел.		0:11		нет / 6ТП / 0,1МВт	9	+20, пасм
Ам ЦЭС	10	Кооперативная	10	03.09.16	6:07	03.09.16	6:07	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Повреждение на ведомственном ТП251.		0:00		нет	0	+20, дождь
Ам ЦЭС	6	Сиваки	20	03.09.16	6:37	03.09.16	6:37	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		03.09.16	7:14	03.09.16	7:14	0:00	Биджан: ДЗ 2з, АПВ усп. Дежнево: ДЗ 1з, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	6	Лазо	15	03.09.16	7:35	03.09.16	7:40	0:05	ав.откл, РПВ усп.	п.Лазо, 312чел		0:05		нет / 4ТП / 0,2МВт	0	+19, дождь

Прим ЭС	10	Ивановка	по ф.9 реклоузер	03.09.16	7:39	03.09.16	9:20	1:41	"земля" от КУ	с.Васияновка.09:20 включен до РС 673 оп.532, запитано 6 ТП. 10:16 включено без ТП 7038 (повреждение проходного изолятора ф.С). Устранено, все включено в 10:40	1:41	нет / 9ТП / 0,05МВт	39	+18, пасм	
Ам ЦЭС	10	Кооперативная	10	03.09.16	8:28	03.09.16	8:28	0:00	МТЗ, АПВ усл.		0:00	нет	0	+20, дождь	
ЭС ЕАО	10	Бира	6	03.09.16	9:50	03.09.16	10:10	0:20	МТЗ, АПВ выв., РПВ усл.	п. Бира	0:20	нет/0,072МВт	6	+21, дождь	
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	03.09.16	10:25	03.09.16	11:15	0:50	КУ, земля	с.Бабстово, 200ч. "Земля" самоустранилась. Установлен шунт на ЛР оп. №5-04/3.	0:50	нет/0,072МВт	68	+21, дождь	
Ам ЭЭС	10	Свободный	9	03.09.16	13:30	03.09.16	13:37	0:07	МТО, АПВ ну., РПВ усл.	п.Дубовка,с.Подгорное, М.Сазанка, 600ч.	0:07	нет	17	+22, ветер	
Ам ЦЭС	10	Среднебелая	23	03.09.16	14:05	03.09.16	16:00	1:55	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну	с.Солнечное, 530ч.В пролете ОП 4-5 экскаватором (принадлежит ЧП Милоков) порвано 2 провода. Виножник установлен, пострадавших нет. Сообщено с.б., полицию. Выделен участок без потребителя оп. №3-41. Устранено 4.9.16 19:38.	ф-1 Березовка	1:55	школа	105	+22, пасм.
Ам ЦЭС	10	Поярково	14	03.09.16	14:26	03.09.16	14:26	0:00	МТЗ, АПВ усл.	гроза	0:00	нет	0	+22, гроза	
Прим ЭС	10	Милоградово	7	03.09.16	15:02	03.09.16	16:08	1:06	Ав. Откл., АПВ ну, РПВ ну	Обесточена отп.на санаторий Евгеньевка с. Щербаковка (ТП-2118). Ж/б оп. 37, 38, 1039 и 1040 смьты. Вместо оп. 37 и 38 выполнена выноска (простых-6 шт. и 1 шт. сложная). К оп. 1039, 1040 нет подъезда. Восстановления после спада воды. 17.9.16 Установлены оп.1039 и 1040, выполнен монтаж 2х пролётов провода. Вкл в 16:45 по норм.ск. Пр.оп.1039-1040 произв. монтаж проводов ф 3 фаз.	1:06	нет/0,3 Мвт/7ТП	330	+21, пасм.	
Прим ЭС	10	Ново-Георгиевка	11	03.09.16	15:09	03.09.16	15:12	0:03	МТЗ, РПВ усл.	с.Ново-Георгиевка, 65чел	0:03	нет/4ТП	3	+22, пасм.	
Прим ЭС	10	Чугуевка	по ф-1 реклоузер РКЗ	03.09.16	16:38	04.09.16	13:05	20:27	Ав. Откл., АПВ ну	Нет возможности проезда. Включен после осмотра (осмотр на лодке)	20:27	насон/0,35 МВт/ 665 чел/ 8ТП	1200	+23, пасм.	
Ам ЭЭС	10	Шимановск	4	03.09.16	21:02	03.09.16	21:02	0:00	МТО, АПВ усл.		0:00	нет	0	+18, дождь	
Прим ЭС	10	Лучегорск	5	03.09.16	23:23	03.09.16	23:23	0:00	МТЗ, АПВ усл.		0:00	нет	0	+20, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	В-10 Т1	04.09.16	7:06	04.09.16	7:06	0:00	Дуг.защ. РПВ по ТС усл.	Произведен осмотр, замечаний не обнаружено.	0:00	кот, школа/ 0,5 МВт/ 3700 чел	0	+18, пасмурно	
Ам СЭС	10	Магдагачи	1	04.09.16	9:21	04.09.16	9:21	0:00	МТО, АПВ усл.		0:00	нет	0	+18, дождь	
Ам СЭС	10	Магдагачи	6	04.09.16	9:21	04.09.16	9:21	0:00	МТО, АПВ усл.		0:00	нет	0	+18, дождь	
ЭС ЕАО	10	Башурово	83	04.09.16	13:19	04.09.16	16:34	3:15	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Оп 83-04/2 заменен поврежденный изолятор.	3:15	нет/ 0,1 МВт/ 120 чел/ 6ТП	366	+22, обл.	
Прим ЭС	10	Чугуевка	1	04.09.16	14:00	04.09.16	14:09	0:09	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	В включен до РЛ 38 (без 3-х ТП).	0:09	больш.насон./18ТП/0,6 МВт/ 1465 чел	учтён	+20, пасм.	
Прим ЭС	10	Чугуевка	по ф-1 откл. РК-3 (оп 54)	04.09.16	14:09	06.09.16	19:32	53:23	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	В включен до РЛ 38 (без 3-х ТП), нет проезда смьт мост в ст.с Пшеницино. Все включено 6.09.16 в 20:01, в пролете ОП 58-59 убрано подмытое дерево	53:23	больш.насон./18ТП/0,6 МВт/ 1465 чел	5338	+20, пасм.	
Прим ЭС	10	Ольга	5	04.09.16	14:07	04.09.16	18:41	4:34	Откл. КУ "Земля"	Вкл. без 2-х ТП в с.Горноводное (43 чел).	4:34	школа, частная больница/0,2 Мвт/11Тп	684	+22, дождь	
Прим ЭС	10	Ольга	15	04.09.16	14:09	04.09.16	18:41	4:32	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен до РЛ №21 оп.104, включено 2ТП, смьты оп.№187-195. Обесточены с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово (122 чел/0,08МВт).	4:32	школа-интернат/0,08 МВт/ 122 чел/ 9ТП	453	+22, дождь	
ЭС ЕАО	10	БВС	185	04.09.16	14:11	04.09.16	14:11	0:00	МТО, АПВ усл.		0:00	нет	0	+22, обл.	
Прим ЭС	10	178-Ф	12	04.09.16	17:32	04.09.16	18:56	1:24	МТО, АПВ выв., РПВ не произв.	Обход без замечаний	1:24	д.сад/11ТП/0,3 Мвт	420	+18, дождь	
Прим ЭС	10	Чкаловка	7	04.09.16	23:17	04.09.16	23:17	0:00	МТЗ, АПВ усл.		0:00	нет	0	+20, дождь	

Прим ЭС	35	К.Рыболов - Жариково с отп Новоселище		04.09.16	23:30	05.09.16	21:27	21:57	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	При РПВ земля. Обесточены ПС Новоселище, Жариково, Богуславка. Ч/з 47 мин обеспечен резерв, кроме ПС Новоселище (запитан ч/з 1:59 от ПС К.Рыболов ф7) Произведен осмотр: пр.оп. 62-63 обрыв провода., пр.оп. 59-63 провод на земле (болото). Устранено.	ВЛ 35 кВ "Пограничная-Богуславка"	0:47	05.09.2016 0:17	скваж, школа, д/с/ 0,9 МВт/ 4188 чел	548	+18, дождь
Ам ЭС	10	Ключевая	8	04.09.16	23:39	04.09.16	23:48	0:09	МТО, АПВ выв, РПВ усп	Планируется обход		0:09		нет/ 0,2 МВт/ 300 чел/ 8ТП	10	+18, туман
Прим ЭС	10	Дружба	4	05.09.16	0:46	05.09.16	0:53	0:07	Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп			0:07		нет/ 0,1 МВт/ 50 чел/ 3ТП	2	+18, дождь
Прим ЭС	6	НСРЗ	В6 Т1	05.09.16	5:05	05.09.16	5:42	0:37	МТЗ	С обесточиванием 1 сш бкв. Осмотр: перекрытие отходящей КЛ в яч.ф14 (вед, откл от МТЗ, обесп.резерв)		0:43	05.09.2016 5:48	1МВт/ 1600 чел/ Находка	720	+18, дождь
Ам ЦЭС	110	Белогорская - Серышево		05.09.16	5:47	05.09.16	5:47	0:00	НЗНП 2ст, АПВ усп	ИМФ 19,3 км, фВ (ВЛ находилась на ХХ, работы на ПС Серышево)		0:00		нет	0	+18, туман
Прим ЭС	10	Луговая	5	05.09.16	6:45	05.09.16	6:45	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, дождь
Прим ЭС	6	Угольная	6	05.09.16	7:05	06.09.16	13:50	30:45	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Опора № 64 с проводами лежит в русле образовавшейся реки. Упавшая оп.64 исключена из схемы. в пр.оп.63-65 соединены провода (переход через реку, габарит нормальный). На оп.61 заменили изолятор.		30:45		нет/ 0,1 МВт/558 чел/ 8ТП	3000	+20, дождь
Прим ЭС	10	Б.Оренбургская	6	05.09.16	7:34	05.09.16	7:39	0:05	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:05		школа/ 0,3 МВт/ 1500 чел/ 10 ТП	27	+21, дождь
Прим ЭС	10	Ивановка	10	05.09.16	7:42	05.09.16	7:45	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:03		вн.башня, д/с/ 0,2 МВт/ 842 чел/ 13ТП	8	+21, дождь
Прим ЭС	10	Б.Оренбургская	СВ10	05.09.16	8:10	05.09.16	8:14	0:04	ав.откл, РПВ усп.	Обесточена 1 сш. Одновременно с вед. ф.7 (МТЗ)		0:04		0,7МВт / 1000 чел	565	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	Плавзавод	3	05.09.16	8:58	05.09.16	18:13	9:15	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Каменка, 2050чел. Включен полностью, в пр.оп. 460-461 убрали дерево.		9:15		школа / 0,8МВт/ 6ТП	4400	+20, дождь
Прим ЭС	10	Чкаловка	4	05.09.16	9:17	05.09.16	9:17	0:00	МТЗ. АПВ усп	Ветки касались проводов оп. №85-87. Устранено.		0:00		нет	0	+18, дождь
Ам ЭЭС	10	Гуран	1	05.09.16	9:49	05.09.16	9:49	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+18, пасм
Прим ЭС	6	Соловей Ключ	6	05.09.16	10:40	05.09.16	10:40	0:00	ав. Откл. РПВ усп	часть с.Соловей Ключ, 200чел.		0:00		больн, насосная / 11ТП / 0,5МВт	73	+18, дождь
Хаб ЭС	6	Восточная	В-6кВ 1Т	05.09.16	12:24	05.09.16	13:05	0:41	МТЗ. РПВ усп	Обесточены 1СШ-6кВ, по прибытию ОВБ РПВ усп. Отходящие фидера не откл., блинкера не выпадали		0:41		10260 чел / 3,8МВт	2597	+18, облач
Прим ЭС	10	Чернышевка	2	05.09.16	13:02	05.09.16	16:24	3:22	МТЗ. АПВ, РПВ ну	часть с.Чернышевка, 130чел. В пр. оп.27-28 убрали дерево.		3:22		насосная / 0,2МВт / 4ТП	673	+20, дождь
Хаб ЭС	10	Литовко	10	05.09.16	13:20	05.09.16	13:33	0:13	МТО. АПВ ну, РПВ усп			0:13		насосная / 4ТП / 0,17МВт / 303 чел	37	+18, облач
Прим ЭС	35	К - Кавалерово		05.09.16	13:35	05.09.16	14:07	0:32	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Обесточена ПС Кавалерово, Центральная, Крутая, Л. ВЛ включена, запитана ПС Кавалерово. ПС Центральная, Крутая, Л запитаны от резерва. Участок ВЛ 35 Кавалерово-Центральная выведена в ремонт, в 18:56 введена в работу. в пр.оп.66-67 убрали дерево.	от ПС Фабричная-2 по 35кВ	1:04	05.09.2016 14:39	17750 чел / 3,5МВт	1866	+20, сильный дождь
Прим ЭС	6	Соловей Ключ	6	05.09.16	13:40	05.09.16	13:47	0:07	ав. Откл. РПВ усп	часть с.Соловей Ключ, 200чел.		0:07		Больн, Нас. / 0,5МВт / 11ТП	116	+20, дождь
Прим ЭС	10	178-Ф	12	05.09.16	13:55	05.09.16	15:05	1:10	МТО. РПВ ну	часть п. Дунай 500 чел. Вкл. без ТП82148, ТП82156. В 16:10 включено все, в ТП 82156 заменили изолятор		1:10		Насосная Д/сад/ 0,3МВт / 11ТП	450	+18, дождь
ЭС ЕАО	6	Двуречье	201	05.09.16	14:11	05.09.16	14:48	0:37	КУ "земля"	Самоустранилась.		0:37		детсад / 50чел / 5ТП / 0,05МВт	29	+20, дождь
Прим ЭС	6	Новицкое	6	05.09.16	14:32	05.09.16	14:33	0:01	ав. Откл. РПВ усп	с.Николаевка, часть с.Новицкое, 231чел.		0:01		нет / 0,3МВт / 13ТП	5	+20, дождь
Прим ЭС	10	Раздольное-1	13	05.09.16	14:56	05.09.16	15:16	0:20	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп	Раздольное Кипарисово1, 508чел.		0:20		водозабор / 16ТП / 0,3МВт	83	+23, пасм

Прим ЭС	10	Корсаковка	1	05.09.16	16:20	05.09.16	22:25	6:05	ав. Откл. РПВ ну	с. Монакино. на РТП 20038 поврежден изолятор с подвижным ножом. Установлен ШУНТ на оп.52/26 РТП 20038 "Молокозавод". 6.9.16 в 19:20 ШУНТ снят, устранено.	ПС Корсаковка ф.3	4:10	05.09.2016 20:30	2ТП / быта нет / 0,02МВт	130	+23, облач
Прим ЭС	10	Корсаковка	5	05.09.16	19:05	05.09.16	20:54	1:49	КУ "земля"	Охот.хоз., фермер, 5чел. Включен после обхода, "земля" самоустранилась.		1:49		нет / 3ТП / 0,01МВт	29	+20, облачно
Прим ЭС	10	Волчанец	15	05.09.16	20:18	05.09.16	20:34	0:16	МТО, РПВ усл.	с.Душкино, 300чел.		0:16		школа/10ТП/0,3 МВт	81	+20, пасм.
Прим ЭС	10	Барабаш	5	05.09.16	23:00	05.09.16	23:53	0:53	МТЗ, РПВ ну.	часть с.Барабаш, с.Овчинниково, 370чел. Повреждение на ведомственной. КТП "Полевая"		0:53		п/з /0,1 МВт/7ТП	90	+20, обл.
Прим ЭС	10	Новицкое	6	06.09.16	1:20	06.09.16	1:25	0:05	Ав. Откл., РПВ усл.	с.Николаевка, часть с.Новицкое, 231чел		0:05		нет/0,9 МВт/13ТП	75	+20, пасм.
Прим ЭС	10	Волчанец	15	06.09.16	4:33	06.09.16	4:50	0:17	Ав. Откл., РПВ усл.	часть с.Душкино, 300чел		0:17		школа/10ТП/0,3 МВт	84	+18, пасм.
Ам ЭЭС	10	Шимановск	8	06.09.16	4:39	06.09.16	4:39	0:00	МТО, АПВ усл.	часть г.Шимановск		0:00		нет	0	+16, обл.
Прим ЭС	10	Манзовка	6	06.09.16	8:01	06.09.16	8:05	0:04	МТО, РПВ усл.	Монастырище, 2619чел		0:04		школа/0,4 МВт/12 Тп	33	+20, пасм.
Ам ЦЭС	10	Дачная	14	06.09.16	8:03	06.09.16	10:31	2:28	МТО. АПВ ну.	Чигири, 500 чел. Повреждение каб. муфты оп. №1, подключен рез. кабель.		2:28		нет / 11ТП / 0,16МВт	400	+18, дождь
Ам ЦЭС	10	Астрахановка	18	06.09.16	8:14	06.09.16	8:14	0:00	МТЗ-1. АПВ усл			0:00		нет	0	+18, дождь
Прим ЭС	6	Северная	17	06.09.16	10:03	06.09.16	10:17	0:14	ав. Откл. РПВ усл	часть п.Углекаменск, 237чел.		0:14		нет / 0,1МВт / 2ТП	20	+22, облачно
Прим ЭС	6	Северная	19	06.09.16	10:17	06.09.16	14:08	3:51	КУ "земля"	часть с.Казанка, 134чел. Пр.оп.55-56 убрали дерево, пр.30-31 выполнили подрезку деревьев		3:51		нет / 3ТП / 0,1МВт	200	+22, облачно
Ам ЦЭС	10	Кооперативная	10	06.09.16	10:42	06.09.16	11:09	0:27	КУ "земля"	г.Благовещенск, 50 чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. отпайке+Н7891		0:27		Дальнеприводная аэропорт (есть ДГ в автом.режиме), БТЭЦ осветление воды, ОРТПЦ, ФСБ(сосна) / 37ТП / 0,5МВт	70	+18, дождь
Прим ЭС	10	Лукьяновка	3	06.09.16	11:10	06.09.16	12:56	1:46	МТЗ. АПВ, РПВ ну. ИМФ ф.А,С-18,4км	Лвл=32км. с.Гоголевка с.Саровка с.Покровка с.Вербовка, 430чел. Вкл. до РЛ12 оп. №205 без 2-х ТП (часть с.Покровка 0,02МВт). Бригада не может добраться - вода. 11.09.16 в 17-53 запитано ТП 4022, ТП 4024 осталось на Х.Х.		1:46		школа / 5ТП / 0,1МВт	40	+17, дождь
Прим ЭС	10	Кировка	9	06.09.16	13:47	06.09.16	13:52	0:05	МТО. РПВ усл	Уссурка, 130чел.		0:05		нет / 0,1МВт / 10ТП	8	+21, пасм
Прим ЭС	110	Хороль - Приозерная		06.09.16	13:56	06.09.16	13:56	0:00	Хор: ДЗ 3ст, ТНЗНП 1ст, АПВ усл. ИМФ ф.В 5,6км Приоз: НЗНП 2ст, АПВ усл			0:00		нет	0	+24, гроза
Прим ЭС	10	Хороль	16	06.09.16	13:56	06.09.16	16:58	3:02	КУ "земля"	с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел. Вкл. до РС-435 оп.208, остается 5ТП. Оп.133 по ф.А разрушился изолятор провод на траверсе. Устранено 18:28.		3:02		школа, водозабор / 18ТП / 0,2МВт	406	+24, гроза
Прим ЭС	35	ПаГРЭС - Партизан	№1	06.09.16	14:18	06.09.16	14:18	0:00	ПаГРЭС: ДЗ 1ст. АПВ усл			0:00		нет	0	+24, гроза
Прим ЭС	35	ПаГРЭС - Партизан	№2	06.09.16	14:27	06.09.16	14:27	0:00	ПаГРЭС: ДЗ 2ст, АПВ усл. Партизан: ДЗ 2ст, АПВ не работало.	Разрыв транзита. В 15-09 после осмотра замкнули в транзит, замечаний нет.		0:00		нет	0	+24, гроза
Прим ЭС	110	ПаГРЭС - ХФЗ	№1	06.09.16	14:35	06.09.16	14:35	0:00	ХФЗ: блинкер откл. от 1го комплекса. АПВ усл			0:00		нет	0	+24, гроза
Прим ЭС	110	ПаГРЭС - ХФЗ	№2	06.09.16	14:35	06.09.16	14:35	0:00	ХФЗ: без бл. защит. АПВ усл			0:00		нет	0	+24, гроза
Прим ЭС	10	Чугуевка	11	06.09.16	15:05	06.09.16	15:05	0:00	МТЗ. АПВ усл			0:00		нет	0	+22, гроза

Прим ЭС	35	Чугуевка - Соколовка - Фадеево - Извилинка - Бреевка		06.09.16	15:15	06.09.16	16:19	1:04	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Обесточены ПС: Соколовка, Фадеево, Извилинка. Выделен участок ВЛ Соколовка-Фадеево, в 16:19 Запитана ПС Соколовка (0,1 МВт). По участку ВЛ 35 Соколовка-Фадеево в пр.оп. №58-59 обрыв провода по ф.А, в пр.оп. №59-63 обрыв проводов всех трех фаз. В результате попадания молнии. 6.09.16 в пролете 58-59 заменили 3-и провода. 7.09.16 в 16:32 повреждения устранены, запитаны ПС Фадеево, Извилинка.			1:04		534 чел / 0,3 МВт	5875	+22, гроза
Прим ЭС	110	Молодежная - Чугуевка		06.09.16	15:33	06.09.16	15:33	0:00	ДЗ 2ст, АПВ усп, ИМФ 54,8 км ф.А,В,С				0:00		нет	0	+22, гроза
Прим ЭС	10	Чернышевка	2	06.09.16	16:20	06.09.16	16:24	0:04	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	часть с.Чернышевка, 130чел.			0:04		насосная / 0,1МВт / 4ТП	10	+24, гроза
Прим ЭС	10	Чернышевка	7	06.09.16	16:20	06.09.16	16:24	0:04	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	часть с.Чернышевка, Рисовое, Н.Покровка, 595чел.			0:04		школа, больн, детсад / 18ТП / 0,2МВт	15	+24, гроза
Прим ЭС	110	ПримГРЭС - Лучегорск - Насосная	№1	06.09.16	16:25	06.09.16	18:54	2:29	МТО. ТЭНП, АПВ ну	Обесточена 2СШ-6кВ ПС Насосная, 2СШ-10кВ на ПС Лучегорск. В 16:33 (ч/з 8 мин) нагрузка ПС Лучегорск переведена на Т1. На ПС Насосная потребитель перезапился по АВР (в собственных сетях; 1,2МВт). Осмотр ПС Насосная: по Т2 отключен В 6 Т-2 (ОД 110 не отключился, КЗ 110 вкл.). Неисправен блок питания привода, сгорела катушка отключения ОД 110 Т2. После осмотра ВЛ включена на Х,Х, 19:15 под нагрузкой. на ПС Насосная повреждения устранены в 3:00	ВЛ-110 №2		0:08	06.09.2016 16:33	18370 чел / 4,8МВт	560	+19, дождь
Прим ЭС	10	Гражданка	10	06.09.16	16:46	06.09.16	16:48	0:02	МТЗ. РПВ усп				0:02		нет	10	+20, гроза
Прим ЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	06.09.16	17:37	06.09.16	17:37	0:00	Дав: НЗЗ 1ст. АПВ усп. ИМФ ф.В -43,3 км. Слав: блинкеров откл. нет				0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	06.09.16	17:37	06.09.16	17:51	0:14	Дав: НЗЗ 1ст, АПВ ну. ИМФ ф.В 26,9км, Слав: КЗ на землю, ПНДЗ, АПВ усп		ВЛ-110 №1		0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Корсаковка	6	06.09.16	17:57	06.09.16	18:25	0:28	МТЗ. РПВ ну	часть Корсаковка, 800чел. Оп.22. убрана птица			0:28		нет / 0,1МВт / 2ТП	14	+20, гроза
Прим ЭС	6	Занадворовка	3	06.09.16	18:07	06.09.16	18:14	0:07	МТЗ. РПВ усп	с.Береговое, п.Рыбачий, 480чел.			0:07		водонасосная, Школа, ФАП / 9ТП / 0,1МВт	15	+20, гроза
Прим ЭС	6	Занадворовка	10	06.09.16	18:07	06.09.16	18:14	0:07	МТЗ. РПВ усп	с.Кравцовка, с.Занадворовка, Нас с. Нежино, 250чел.			0:07		нет / 0,1МВт / 9ТП	25	+20, гроза
Прим ЭС	6	Партизан	7	06.09.16	18:10	06.09.16	18:13	0:03	ав. Откл. РПВ усп	г.Партизанск, 1460чел			0:03		школа, детсад / 15ТП / 1МВт	25	+20, гроза
Прим ЭС	6	Партизан	20	06.09.16	18:20	06.09.16	19:37	1:17	МТО. РПВ ну	г.Партизанск, 1916чел. Включен с выведенным участком без нагрузки между ТП 7344 и ТП 7390, оп. №6 в траверсу попала молния. 8.9.16 оп. №6 заменена, включено по норм. сх. в 13:50.			1:17		Школа, больн / 13ТП / 0,8МВт	80	+20, гроза
Прим ЭС	6	Партизан	8	06.09.16	18:23	06.09.16	18:25	0:02	МТО. РПВ усп	: часть быта г.Партизанск, 112чел.			0:02		нет / 0,1МВт / 2ТП	1	+20, гроза
Прим ЭС	6	Партизан	11	06.09.16	18:52	06.09.16	18:55	0:03	МТЗ. РПВ усп	часть быта г.Партизанск, 1990чел.			0:03		насосная, детсад / 20ТП / 0,2МВт	10	+20, гроза
Прим ЭС	6	Новицкое	6	06.09.16	19:42	06.09.16	22:16	2:34	ав. Откл. РПВ ну	с.Николаевка, часть с.Новицкое, 231чел. Повреждение на вед. отпайке "штурм"			2:34		нет / 13ТП / 0,2МВт	410	+20, пасм
Прим ЭС	6	Д	В-6 Т1	06.09.16	20:10	06.09.16	20:22	0:12	МТЗ. РПВ усп	В момент включения вед.Ф-3 (принадлежит Дальполименталл). В-6 Т-1 включен без. вед. Ф-3.			0:12		7270 чел / 4,6МВт	920	+20, пасм
Прим ЭС	10	Сергеевка	12	06.09.16	21:01	06.09.16	21:58	0:57	Ав. Откл., РПВ ну.	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский, 410чел. В 21-58 включили до РЛ-2 (оп. 69). Осталось обесточено с. Монакино 4 ТП. В 00-05, в пр. 69/93-69/94 убрали дерево, включено все			0:57		школа/15Тп/0,2 МВт	19	+17, пасм.

Прим ЭС	10	Веденка	В 10 Т1	06.09.16	22:00	06.09.16	22:06	0:06	МТЗ	Одновременно с ф.3 (МТЗ, РСК). Обесточена 1 сш 10кВ (0,4 МВт) . В 22-06, включена без ф.3		0:06		2700 чел./25ТП/0,4 МВт	40	+17, дождь, гроза
Прим ЭС	10	Веденка	3	06.09.16	22:00	06.09.16	22:36	0:36	МТЗ, РПВ у	с.Речное, Звенигородка, 320ч.		0:36		нет	30	+17, дождь, гроза
Прим ЭС	10	Барабаш	13	07.09.16	0:20	07.09.16	0:46	0:26	МТЗ, РПВ ну.	с.Филипповка, 415чел. Повреждение на ведомственной отпайке		0:26		школа/4ТП/0,1 МВт	80	+18, пасм.
Прим ЭС	10	Покровка	7	07.09.16	5:16	07.09.16	5:50	0:34	МТЗ, РПВ ну	с.Заречное, часть с.Покровка, 550чел. Включен до ОП 109 (запитано 11 ТП). В 11:42 включен полностью. Повреждение на вед.КТП.		0:34		нет/13ТП/0,4 МВт	235	+18, ясно
Хаб ЭС	10	Тополево	1	07.09.16	7:30	07.09.16	9:05	1:35	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	Повреждение на вед. отпайке.		1:35		нет / 0,04МВт	63	+19, дождь
Прим ЭС	10	Черниговка	5	07.09.16	8:59	07.09.16	9:01	0:02	ав.откл, РПВ усп.	с.Черниговка, 5чел.		0:02		в/ч / 1ТП / 0,1МВт	1	+20, пасм
Прим ЭС	10	Чугуевка	10	07.09.16	10:39	07.09.16	10:41	0:02	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел.		0:02		насосная / 27ТП / 0,7МВт	6	+16, пасм
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	07.09.16	10:39	07.09.16	11:26	0:47	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел. Повреждение на вед. ТП.		0:47		насосная, школа / 20ТП / 0,8МВт	524	+20, пасм
Прим ЭС	6	Силикатная	28	07.09.16	12:56	07.09.16	18:31	5:35	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	с.Алексеевка, 80чел. Падение оп.51 (в болоте), исключена из схемы.	ф.4 ПС Раздольное2	2:05	07.09.2016 15:01	нет / 5ТП / 0,1МВт	205	+25, ясно
Ам СЭС	6	Энергия	56	07.09.16	14:00	07.09.16	14:14	0:14	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:14		нет	80	+20, дождь
Ам ЗЭС	10	Костюковка	2	07.09.16	15:38	07.09.16	15:38	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, дождь
Хаб ЭС	10	Сита	4	07.09.16	19:14	07.09.16	20:17	1:03	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Лвл=24,6км. В 20:17 включен до Р-3 без п.Змейка (15чел, 0,01МВт). 8.09.16 в 14:47 включен полностью. В пр.оп.152-153 убрано дерево с ВЛ, без повреждения.		1:03		0,06МВт / 75 чел / 5ТП	60	+17, обл
Прим ЭС	10	Кипарисово	4	07.09.16	19:25	07.09.16	19:29	0:04	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово2, 230чел.		0:04		нет / 11ТП / 0,1МВт	1	+18, обл
Прим ЭС	10	Гвоздево	7	07.09.16	19:40	07.09.16	19:53	0:13	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Гвоздево, 310чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. П/З Школьная.		0:13		ФАП / 9ТП / 0,1МВт	105	+22, пасм
Ам ЦЭС	10	Лозовое	10	07.09.16	20:15	07.09.16	20:33	0:18	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	с. Толстовка (771 чел.)		0:18		В/н башня, школа, д/сад / 13ТП / 0,35МВт	104	+17, пасм
Прим ЭС	6	Приморская	8	07.09.16	21:08	08.09.16	2:18	5:10	МТЗ. РПВ ну	с.Перевозная, 340чел. В пр. 117-118 убрали дерево с проводов.		5:10		Насосная, Школа, телефонная станция / 0,1МВт / 3ТП	450	+21, пасм
Прим ЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	07.09.16	21:31	07.09.16	22:08	0:37	ТЗНП. РПВ усп	Обесточена 2СШ- 6/ 35кВ ПС Эгершельд, вед.ПС Зеленая. Через 21 мин нагрузка ПС Эгершельд переведена на Т1. КЛ-35 Бурная - Эгершельд №2 включена на х.х, КИ в нормве /в 23:47 под нагрузку/. Отключена для проверки КВЛ-35 Эгершельд-Зелёная-КЭТ, включена в работу в 01:52, замечаний нет. На вед. ПС Зеленая по Т1 поврежден РВС ф.-В, запитана в 01:54 (ч/з 4ч 23м) от КВЛ 35 Русская - Зеленая - КЭТ.	КЛ-35 №1	0:21	07.09.2016 21:52	4150 чел / 3,2МВт	1120	+19. пасм
Хаб ЭС	10	Петровичи	10	07.09.16	22:07	07.09.16	23:18	1:11	МТО. РПВ ну	Лвл=12км. с.Васильевка, 2-ой сплавной (116/73чел.). Вкл. без пос. 2-ой сплавной, 73чел. 8.9.16 в 17:40 включен полностью. Падение дерева на оп.125 в болоте после дождей. Устранено.		1:11		нет / 4ТП / 0,06МВт	59	+16, ветер
Прим ЭС	10	Кипарисово	4	08.09.16	0:48	08.09.16	0:53	0:05	ав. Откл. РПВ усп	часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2, 230чел.		0:05		нет / 0,1МВт / 11ТП	58	+22, пасм
Прим ЭС	10	Кипарисово	6	08.09.16	0:48	08.09.16	3:46	2:58	ав. Откл. РПВ ну	часть п.Кипарисово 1, 30чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП.		2:58		нет / 0,01МВт / 3ТП	590	+22, пасм
Прим ЭС	10	Осиновка	2	08.09.16	1:28	08.09.16	2:40	1:12	ав. Откл. РПВ ну	Каленовка, Горбатка, 600чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП.		1:12		УЦ-10. (жен. зона) / 0,1МВт / 2ТП	10	+18, пасм
ЭС ЕАО	35	Хинганск	В-35 Облучье	08.09.16	5:23	08.09.16	5:49	0:26	без блинkerов защит. АПВ ну. РПВ усп		АВР-6 на ПС Хинганск	0:00		нет	0	+15, дождь
Ам СЭС	10	Сулус-тяга	10	08.09.16	6:25	08.09.16	15:28	9:03	МТЗ. АПВ нет. РПВ ну.	п.Дакуй, 830 чел. На оп.112 заменен поврежденный изолятор ф.С.		9:03		школа / 0,15МВт / 5ТП	500	+14, ветер

Хаб ЭС	110	К - ГПП1 - ГПП2	№1	08.09.16	9:40	08.09.16	9:47	0:07	НЗНП 1ст, АПВ выв, РПВ усл.	На вед. ПС ГПП-1 "Амурметал" падение колонки изоляторов СР-110-2 ф.С в сторону ВЛ.		0:07		быта нет / 3,7МВт	434	+18, пасм
Прим ЭС	6	Тайфун	7	08.09.16	10:30	08.09.16	15:54	5:24	"земля" от КУ	с.Чистоводное, 115чел. В 13:10 включен до РЛ-2 оп.127, без нагрузки. В 15:54 включен полностью. На оп.250 заменен изолятор.		5:24		школа / 6ТП / 0,1МВт	140	+18, облачно
Прим ЭС	10	Речная	5	08.09.16	10:30	08.09.16	10:33	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с.Каленовка, 1019чел.		0:03		нет / 10ТП / 0,1МВт	15	+17, дождь
Прим ЭС	10	Плавазавод	3	08.09.16	11:59	08.09.16	12:07	0:08	МТО, АПВ ну, РПВ усл.	с.Каменка, 2050чел.		0:08		школа / 6ТП / 0,8МВт	80	+20, обл
Ам СЭС	10	Магдагачи	12	08.09.16	13:21	08.09.16	16:20	2:59	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	пгт.Магдагачи, 800 чел. Включен до ЛР-7, запитано 50%. В 19:18 включен полностью после обхода, замечаний нет.		2:59		аэропорт / 10ТП / 0,47МВт	800	+18, пасм
Прим ЭС	6	Новицкое	6	08.09.16	14:38	08.09.16	16:35	1:57	ав.откл. АПВ нет, РПВ ну.	с.Николаевка, Новицкое, 231чел. В 15:10 включен до оп.18, запитано 4ТП из 11. В пр.оп.110-111 убрано дерево, без повреждения.		1:57		нет / 11ТП / 0,3МВт	580	+20, облачно
Прим ЭС	35	Тайфун - Беневское		08.09.16	15:05	09.09.16	17:58	26:53	ДЗ 1,2ст, МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Обесточены ПС Беневское, Лазо, Сокольчи, Милоградное, вед. Солнечная. Падение оп.125 (подмьта р. Киевка), пр.оп.125-126 обрыв проводов. Проведены АВР / оп 125 искл из схемы; в 15:58 ПЮЭС при вкл на ПС Тайфун В 35 "Беневское"посторонний шум в баке фВ, уст.шунт (до 24.09.16 до 17:00), ВЛ вкл в 17:58, потребитель запитан, вкл 12.9.12 в 5:54 по норм.сх. , произведен ремонт В 35 с заменой масла и регулировка привода.		26:53		3562чел / 2,8МВт	67500	+20, облачно
Прим ЭС	10	Корсаковка	1	08.09.16	15:28	08.09.16	15:31	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.			0:03		нет / 2ТП / 0,06МВт	3	+20, обл
Прим ЭС	10	Осиновка	4	08.09.16	16:34	08.09.16	16:37	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с.Каленовка, 55чел. На оп.95 отключался реклоузер, в 16:52 включен по ТУ.		0:03		нет / 1ТП / 0,1МВт	32	+19, дождь
Прим ЭС	10	Корсаковка	1	08.09.16	17:29	08.09.16	17:58	0:29	"земля" от КУ	с.Монакино, быта нет. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		0:29		нет / 2ТП / 0,03МВт	14	+17, обл
Прим ЭС	10	Пограничная	4	08.09.16	20:05	08.09.16	20:14	0:09	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	п.Пограничный, Бойкое, 330чел.		0:09		нет / 9ТП / 0,1МВт	23	+15, дождь
Прим ЭС	10	Осиновка	4	08.09.16	21:10	08.09.16	21:13	0:03	ав. Откл. РПВ усл	часть с.Каленовка, 55чел.		0:03		нет / 0,1МВт / 5ТП	8	+18, дождь
Прим ЭС	10	Осиновка	4	08.09.16	21:42	08.09.16	21:52	0:10	ав. Откл. РПВ ну	часть с.Каленовка, 55чел.. Повреждение в сетях потребителя на вед отп. "Раковский угол. разрез"		0:10		нет / 0,1МВт / 7ТП	13	+18, дождь
Прим ЭС	10	Корсаковка	1	08.09.16	21:54	08.09.16	23:07	1:13	"земля" от КУ	с.Монакино, быта нет. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		1:13		нет / 2ТП / 0,03МВт	24	+15, дождь
Прим ЭС	10	Баневур	по Ф-6 на РП Кондратен овка откл. ввод бкВ	08.09.16	22:08	08.09.16	22:17	0:09	ав. Откл. РПВ усл	с.Каймановка с.Каменушка, 300чел.		0:09		школа / 17ТП / 0,4МВт	45	+17, дождь
Прим ЭС	10	Хороль	16	08.09.16	23:27	09.09.16	0:36	1:09	МТО. АПВ ну, РПВ усл	с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел.		1:09		школа, водозабор / 18ТП / 0,2МВт	253	+15, дождь
Прим ЭС	10	Малиново	4	09.09.16	1:37	09.09.16	1:46	0:09	МТО. АПВ ну. РПВ усл	с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 1291чел.		0:09		Шк-2 Дет.сад-2 / 0,1МВт / 13ТП	30	+16, дождь
Прим ЭС	10	178-Ф	12	09.09.16	1:50	09.09.16	2:53	1:03	МТО. РПВ ну	Дунай, 500 чел. Выделен повреждённый кабель между ТП82156 и ТП82148 без нагрузки.	ф-31	1:03		Насосная Д/сад / 0,3МВт / 11ТП	310	+16, пасм
Прим ЭС	10	Малиново	4	09.09.16	1:58	09.09.16	2:12	0:14	МТЗ. АПВ ну.	с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 1291чел. Вкл. до СП-21 без с.Пожига, 350 чел, вкл в 8:59. Обход без замечаний.		0:14		Шк-2 Дет.сад-2 / 0,1МВт / 13ТП	42	+16, дождь
Прим ЭС	10	Малиново	1	09.09.16	2:56	09.09.16	12:15	9:19	КУ "земля"	с.Вербное с.Зимники, 403чел. Оп.129 заменен поврежденный изолятор.		9:19		кот / 0,04МВт / 5ТП / 296 чел	380	+15, дождь
Прим ЭС	10	Осиновка	2	09.09.16	7:10	09.09.16	7:14	0:04	МТЗ. РПВ усл	Каленовка, Горбатка, 600чел.		0:04		УЦ-10. (жен. зона) / 0,1МВт / 2ТП	6	+18, пасм

Прим ЭС	10	Россия	7	09.09.16	7:58	09.09.16	8:52	0:54	МТЗ, РПВ ну	Новожатково, 450чел., вкл в 8:29 до оп99 (ост 5ТП), вкл в 8:52 до оп 147(взята основн.нагрузка), вкл в 8:58. Обход без замечаний.			0:54		нет / 0,1МВт / 7ТП	73	+15, ясно
Ам ВЭС	10	Озерная	9	09.09.16	8:12	09.09.16	8:47	0:35	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до ЛР79 (взята основн.нагрузка), вкл в 14:40. Трактором (ООО Амурагрокомплекс) сломана оп 289 (жб), погнута траверса, повреждена изоляция.Сообщено СБ, ОВД. Устранено в 14:40 (оп.заменена).			0:35		школа, скваж/ 0,2 МВт/ 730 чел/ 9ТП	17	+15, облачно
Прим ЭС	10	Плавзавод	3	09.09.16	9:00	09.09.16	9:05	0:05	МТО, АПВ ну, РПВ уср				0:05		школа, кот/ 0,8 МВт/ 2050 чел/ 6ТП	20	+15, облачно
Прим ЭС	10	Приозерная	6	09.09.16	9:25	09.09.16	9:27	0:02	МТО, АПВ ну, РПВ усп.				0:02		школа, кот/ 0,1 МВт/220 чел/6ТП	6	+16, пасмурно
Прим ЭС	10	Лесозаводск	15	09.09.16	9:40	09.09.16	10:26	0:46	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП 1033 (повреждены прох.изоляторы). Устранено в 11:44, схема восстановлена.			0:46		насосн/ 0,6 МВт/ 1021 чел/8ТП	61	+16, пасмурно
ЭС ЕАО	10	ЧТФ	98	09.09.16	10:46	09.09.16	11:06	0:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки). Повреждение КЛ ТП43-ТП67			0:20		д/с, больн/ 0,56 МВт/ 1700 чел/ 7ТП	180	+19, пасмурно
Прим ЭС	35	Манзовка - Черниговка		09.09.16	11:12	09.09.16	15:43	4:31	МТО, АПВ нет, РПВ1 ну., РПВ2 усл.	Находилась на ХХ. Осмотр без замечаний.			0:00		нет	0	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Роцино	3	09.09.16	14:46	10.09.16	12:10	21:24	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ЗТП (ТП-4055, 4063, 4038, подтоплены. Ост 0,05 МВт). Занимаются (16р, 2 чел). 12.9.16 в 8:51 устранено, все включено			21:24		школа, д/с, кот, ФАП/ 0,2 МВт/1205 чел/11ТП	4063	+15, пасмурно
Ам СЭС	6	Энергия	514	09.09.16	15:22	09.09.16	17:40	2:18	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до оп 33 (ост 4 ТП), вкл в 18:15. Осмотр без замечаний.			2:18		насосн/ 0,4 МВт/ 10ТП/ быта нет	200	+19, облачно
Прим ЭС	10	Барабаш	5	09.09.16	16:10	09.09.16	17:05	0:55	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без отп. п/з Овчинникова (на ДГ), вкл в 19:05. Пр оп 24-25 снята ветка.			0:55		п/з/ 0,1 МВт/ 370 чел/7ТП	90	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Ал.Никольск	1	09.09.16	16:51	09.09.16	16:53	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп				0:02		школа, кот/0,3 МВт/1500 чел/ 12ТП	5	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Ал.Никольск ф1	в РП Пуциловка откл ф4	09.09.16	17:55	09.09.16	19:08	1:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Обеспечен резерв (кроме ЗТП), вкл в 15:28 без ТП20112 (затекание воды, дождь), вкл в 19:08 (произведена сушка, чистка изоляции).	ф1		0:15	09.09.2016 18:10	нет/ 0,1 МВт/8ТП/ 100 чел	118	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Хороль	16	10.09.16	1:25	10.09.16	9:43	8:18	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Благодатное, Новобильмановка, 482чел. Потребители запитаны от резерва. Отключен головной участок (1 вед. ТП "АЗС"), вкл в 9:43. Оп 92 заменен поврежденный изолятор.	ф.3 ПС Приозерная		4:11	10.09.2016 5:36	школа, водозабор / 18ТП / 0,2МВт	836	+14, дождь
Ам ЦЭС	10	Кооперативная	4	10.09.16	6:57	10.09.16	6:57	0:00	МТЗ, АПВ усп.				0:00		нет	0	+18, пасм
Прим ЭС	6	Береговая2	10	10.09.16	13:53	10.09.16	15:12	1:19	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение на ведомственной отпайке.	ПС Топаз ф31		0:32	10.09.2016 14:25	теплопункт/ 0,4 МВт/ 4ТП/ быта нет	213	+21, облачно
Хаб ЭС	35	Корфовская - Карьер	Т41	10.09.16	14:45	10.09.16	14:45	0:00	МТО, АПВ усп	Планируется обход.			0:00		нет	0	+18, дождь
Прим ЭС	10	Корсаковка	10	10.09.16	17:04	10.09.16	18:07	1:03	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП-20225, вкл в 19:11. ТП20225 поврежден разрядник, фВ. (искл из схемы).			1:03		нет/ 0,04 МВт/ 250 чел/ 3ТП	671	+25, пасмурно
Прим ЭС	10	Варфоломеевка	14	10.09.16	18:04	10.09.16	18:13	0:09	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп				0:09		жд/ 0,12 МВт/382 чел/ 10 ТП	10	+20, облачно
Прим ЭС	10	Силикатная	28	10.09.16	20:35	10.09.16	21:53	1:18	МТО, АПВ, РПВ неусп.	Повреждение в сетях потребителя на вед ТП.			1:18		80 чел / 0,1 МВт	55	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Раздольное-2	4	10.09.16	23:11	10.09.16	23:14	0:03	МТЗ, РПВ усп.				0:03		400чел / 7ТП / 0,3 МВт	10	+18, пасмурно
Ам ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		10.09.16	23:56	10.09.16	23:56	0:00	1ст ТНЗНП, АПВ усп.	Обход без замечаний			0:00		нет	0	+18, облачно
Прим ЭС	10	Ракитное	3	11.09.16	1:39	11.09.16	5:03	3:24	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Наезд а/м на оп.45/2. Оп.целая, наклонилась, погнута травеса, срыв изолятора. Устранено.			3:24		630чел / 5ТП / 0,1 МВт	360	+14, пасмурно
Хаб ЭС	110	Инокентьевка - Троицкая с отп Лидога		11.09.16	4:55	11.09.16	4:55	0:00	3ст ДЗ, 1ст НЗНП, АПВ усп.	Хаб СЭС: 04:55 ПС Инокентьевка откл. СВ 110, АПВ усп. Пр.оп.118-119 обнаружено дерево под линией (падение без сторон.воздействия, касание провода)			0:00		нет	0	+14, облачно
Прим ЭС	10	Кировка	1	11.09.16	8:17	11.09.16	8:17	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Ольховка Комаровка Увальное, 337чел			0:00		нет/0,2 Мвт/12 ТП	0	+12, туман
Прим ЭС	10	Кировка	4	11.09.16	8:17	11.09.16	8:27	0:10	МТО, РПВ усп.	часть п.Кировка			0:10		нет/0,1 Мвт/2Тп	24	+12, туман
Прим ЭС	10	Суражевка	5	11.09.16	9:52	11.09.16	10:35	0:43	Ав. Откл., при РПВ появилась "Земля"	Повреждение на вед отпайке			0:43		очистные/0,1 Мвт/3Тп	62	+17, пасм.

Хаб ЭС	10	Хурба	22	11.09.16	14:55	11.09.16	16:10	1:15	МТЗ, АПВ нет., РПВ ну	Вкл до оп.17. Потребителю обеспечен резерв. Вкл в 19:10. Оп.31 заменен поврежденный изолятор, устранен слхест проводов.	в сетях потребителя	1:40	11.09.2016 16:35	нет/0,068 МВт/ 40 чел	110	+17, пасм.
Прим ЭС	10	Иман	3	11.09.16	16:23	11.09.16	16:23	0:00	МТО, АПВ усл.	с. Сальское, с. Сухановка 1250 чел,		0:00		д.сад/27ТП	0	+17, ясно
Прим ЭС	35	Новоникольск - Борисовка - Корсаковка		12.09.16	10:07	12.09.16	10:14	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:07		5630 ч./0,9 МВт.	233	+20, облачно
Прим ЭС	10	Борисовка	6	12.09.16	10:35	12.09.16	10:42	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:07		нет/8ТП / 1200 чел	30	+20, облачно
Хаб ЭС	10	Корфовская	9	12.09.16	14:05	12.09.16	14:09	0:04	МТО, РПВ усл.			0:04		скваж/ 0,2 МВт/ 220 чел/ 7ТП	13	+23, ясно
Прим ЭС	35	Манзовка - Черниговка		12.09.16	14:15	12.09.16	16:48	2:33	МТО, АПВ выв, РПВ усл.	Находилась на Х.Х. Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+24, ясно
Прим ЭС	10	Чернышевка	7	12.09.16	14:34	12.09.16	15:27	0:53	"земля" от КУ	Вкл до РЛ-75, вкл в 17:12. ТП 5087 заменен поврежденный изолятор.		0:53		больница, д.сад/0,2 МВт/18ТП/595 чел	230	+16, дождь
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	12.09.16	14:46	12.09.16	15:29	0:43	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	В 15:29 включен до РЛ-16, вкл в 17:52. Повреждение на ведомственном ТП.		0:43		школа/20ТП/0,8 МВт/1511 чел	600	+16, дождь
Прим ЭС	10	Уссури	2	12.09.16	14:55	12.09.16	15:36	0:41	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Повреждение на вед.участке		0:41		нет/1ТП/0,12 МВт/ 38 чел	82	+17, обл.
Прим ЭС	10	Ракушка	12	12.09.16	15:23	12.09.16	19:48	4:25	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Лвл=25,4км, Лбаза=50км. Наклон оп 69, выправлена.		4:25		нет/0,05 МВт/1ТП/ быта нет	89	+20, обл.
Прим ЭС	10	Борисовка	1	12.09.16	22:22	12.09.16	22:25	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:03		нет/ 0,05 МВт/ 180 чел/ 1ТП / 180 чел	10	+17, пасмурно
Прим ЭС	10	Борисовка	3	12.09.16	22:22	12.09.16	22:53	0:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до РС247/28 (ост 2ТП), вкл в 23:58 без ТП 20015 (поврежден силовой тр-р 160 кВА). 13.9.16 в 14:50 заменен на той ж мощности		0:31		школа/ 0,04 МВт/ 200 чел/ 6ТП	21	+17, пасмурно
Прим ЭС	10	Лесозаводск	7	13.09.16	0:08	13.09.16	0:08	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+17, пасмурно
Прим ЭС	10	Чкаловка	13	13.09.16	7:25	13.09.16	7:25	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+13, пасмурно
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	3	13.09.16	7:46	13.09.16	7:48	0:02	МТО, АПВ ну, РПВ усл			0:02		нет/ 0,01 МВт/99 чел/6ТП	2	+13, пасмурно
Прим ЭС	6	Сергеевка	12	13.09.16	8:10	13.09.16	8:16	0:06	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усл			0:06		школа, скаж/0,2 МВт/410 чел/15ТП	32	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	12	13.09.16	8:10	13.09.16	8:10	0:00	МТЗ, АПВ усл	ТП-285 возд.ввода перекрыла сорока		0:00		нет	0	+18, ясно
Прим ЭС	10	Игнатьевка	3	13.09.16	9:45	13.09.16	9:47	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:02		556 чел / школа, дс / 0,1 МВт / 3ТП	4	+16, дождь
Прим ЭС	6	Птицефабрика	В-6 Т2	13.09.16	11:17	13.09.16	12:24	1:07	МТЗ,	Обесточена 2сш-6 кв. По ф.22 (РСК, не отключался) повреждение опорных изоляторов на РШ. Введена в работу без ф.22. Устранено, все включено в 17:37		1:07		1,4 МВт / 1140 чел	1563	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	Веденка	3	13.09.16	13:50	13.09.16	15:32	1:42	"земля" от КУ	Включен без ТП-5039. В 16:23 включен полностью, причина не установлена		1:42		308 чел / 0,01 МВт / 5ТП	170	+17, ветер
ЭС ЕАО	6	МК	8	13.09.16	14:48	13.09.16	14:48	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Варфоломеевка	14	13.09.16	15:17	13.09.16	15:57	0:40	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	повреждение на вед. участке.		0:40		382 чел / 0,2 МВт / 10ТП	46	+23, ясно
Ам СЭС	110	Тында - Эльга	№1,2	13.09.16	16:00	13.09.16	16:11	0:11	МТЗ-1, АПВ ну, РПВ усл	Обесточивалась ПС Эльга. Осмотр линии и подстанции без замечаний		0:11		10,7 МВт / г.Тында / 14000 чел	1780	+20, ясно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	95	13.09.16	16:03	14.09.16	19:50	27:47	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение голов.уч-ка. 14.9.16 МП откопано 600 м от ЦРП-1 (длина линии 820 м), установлена муфта.	ф.94 ЧТФ	0:39	13.09.2016 16:42	4000 чел / 2 школы, 2 дс / 9ТП	607	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	35	Хинганск	В-35 Облучье	13.09.16	16:30	13.09.16	17:40	1:10	б/б, РПВ усл по прибытию ОБВ	Обесточена 1/2 ПС ЦЭС-Облучье (АВР-6 нет), на ПС Хинганск АВР бкв успешен. В 16:44 (ч/з 14 мин.) на ПС ЦЭС-Облучье включен СВ бкв, весь потребитель запитан. По прибытию бригада на ПС Хинганск включен В35 кв "Облучье" 14-15.9.16 проверка РЗА, заменен поврежден.уч-к КЛ ШП, ШУ	ПС ЦЭС-Облучье Т2	0:14	13.09.2016 16:44	870 чел / 1,4 МВт / очистные	328	+20, пасмурно
Ам ВЭС	6	Мебельная	3	13.09.16	19:50	13.09.16	19:50	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, ясно
Ам СЭС	35	Светлая - Овсянка	№1	13.09.16	21:29	13.09.16	21:29	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+18, гроза
Ам СЭС	35	Светлая - Овсянка	№1	13.09.16	23:03	13.09.16	23:03	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+18, гроза
Ам СЭС	10	Светлая	7	13.09.16	23:29	13.09.16	23:29	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	+18, гроза

Ам СЭС	10	Энергия	25	13.09.16	23:34	14.09.16	2:05	2:31	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	г.Зая. В 2:05 включен до ЛР 3 (запитано БТП). В 10:27 включен без ТП-90 (перекрытие по 10 кВ, затекание воды). Устранено все включено в 12:58		2:31		насосная/11ТП/0,3 МВт	30	+18, гроза, ливень
Прим ЭС	10	Приозерная	6	14.09.16	0:43	14.09.16	0:45	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:02		школа/6ТП/0,1 МВт / 220 чел	4	+17, пасм.
Ам ЦЭС	10	Раздольное	13	14.09.16	8:28	14.09.16	8:35	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:07		школа / 516 чел / 9ТП / 0,12 МВт	15	+20, ясно
Прим ЭС	35	Манзовка - Черниговка		14.09.16	10:37	14.09.16	12:55	2:18	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	Находилась на Х.Х.. Осмотр ВЛ в пр.оп.1-98 без замечаний		0:00		нет	0	+20, ясно
Прим ЭС	10	Борисовка	В-10-Т1	14.09.16	10:40	14.09.16	10:54	0:14	МТЗ, РПВ усп	Обесточены 1,2 сш-10 кВ (Т2 в резерве). Одновременно откл-ся ф.6 (РСК, МТО). Введены в работу 1,2сш-10, без ф.6 (обеспечен резерв)		0:14		2630 чел / 26 ТП / 0,8 МВт	213	+20, ясно
Прим ЭС	10	Борисовка	6	14.09.16	10:40	14.09.16	19:40	9:00	МТО	Следы перекрытия на баках выключателя. Устранено, схема восстановлена	ф.7 Борисовка	0:39	14.09.2016 11:19	1200 чел / 8ТП	15	+20, ясно
Прим ЭС	35	Рождественка - Пантелеймоновка		14.09.16	10:54	14.09.16	11:06	0:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Находилась на Х.Х.		0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Корсаковка	6	14.09.16	13:57	14.09.16	16:04	2:07	"земля" от КУ	Оп.14. заменили фар.изол по ф.А		2:07		180 чел / 0,05 МВт / 2ТП	114	+24, ясно
Прим ЭС	10	Промысловка	11	14.09.16	14:25	14.09.16	15:10	0:45	МТЗ, АПВ выв	часть г.Фокино. Сторонними лицами при проведении земляных работ повреждены две КЛ 10кВ на участке от ТП80201 до ТП82036 по ф.11 и ф.13 Промысловка. Виновник установлен. Сообщено в СБ. Поврежденный участок выделен из схемы, потребителю обеспечен резерв. 15.9.16 в 19:40 устранено, схема восстановлена.		0:45		нет / 18ТП / 2013 чел / 0,8 МВт	504	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Промысловка	13	14.09.16	14:25	14.09.16	15:17	0:52	МТЗ, АПВ выв	часть г.Фокино. Сторонними лицами при проведении земляных работ повреждены две КЛ 10кВ на участке от ТП80201 до ТП82036 по ф.11 и ф.13 Промысловка. Виновник установлен. Сообщено в СБ. Поврежденный участок выделен из схемы, потребителю обеспечен резерв. 15.9.16 в 19:40 устранено, схема восстановлена.		0:52		520 чел / 12ТП / 0,5 МВт	364	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Барабаш	5	14.09.16	17:52	14.09.16	19:31	1:39	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Включен без отп на П/З Овчинниково (есть дг). 15.9.16 в 13:07 включен полностью. На оп.34 заменен изолятор.		1:39		370 чел / 0,1 МВт / 7ТП	250	+20, гроза
Прим ЭС	10	Крыловка	6	14.09.16	19:15	14.09.16	19:15	0:00	МТЗ, АПВ усп	п.Крыловка		0:00		нет	0	+16, пасмурно
Хаб ЭС	110	Хехцир - Сита	С-24	14.09.16	20:16	14.09.16	20:16	0:00	НЗЗ 2 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Хаб ЭС	110	Хехцир - Сита	С-24	14.09.16	20:17	14.09.16	20:17	0:00	НЗЗ 2 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	178Ф	12	14.09.16	23:35	21.09.16	15:07	159:32	МТО, РПВ не произв.	Поврежден головной участок. МП 350 м от РП-80204. 20.09.16 установлено 3 муфты. (ост. еще 3). Устранено, схема восстановлена	ф.31 ПС 178 Ф	0:55	15.09.2016 0:30	нет / 4100 чел / 11ТП / 0,3 МВт	275	+18, пасм
Хаб ЭС	6	СМ	49	15.09.16	1:53	15.09.16	6:15	4:22	"земля" от КУ	Повреждение в сетях потребителя.	АВР у потребителя успешен	0:00		нет	0	+18, обл.
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	15.09.16	6:20	15.09.16	6:21	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	СКТП-469- на крышке трансформатора обнаружен кот		0:01		нет / 0,12 МВт	2	+21, пасмурно
Прим ЭС	10	Хвалынка	10	15.09.16	7:01	15.09.16	7:02	0:01	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.			0:01		насосная /6ТП/0,2 МВт / 833 чел	2	+17, туман
Прим ЭС	10	Хвалынка	1	15.09.16	7:01	15.09.16	7:02	0:01	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.			0:01		дс, школа / 794 чел / 11ТП / 0,2 МВт	2	+17, туман
Прим ЭС	10	Беневское	13	15.09.16	7:04	15.09.16	9:44	2:40	"земля" от КУ	Включен до оп.78, запитано 2ТП. В 11:43 включен без СТП-2003 (обнаружен выброс масла, тр-р 25кВА (быта нет, КФХ)). Заменен 19.09.16 в 16:59, все включено		2:40		нет / 0,01 МВт / 3ТП	90	+17, пасм.
Ам ЦЭС	10	Астрахановка	3	15.09.16	8:31	15.09.16	8:31	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+14, облачно

Хаб ЭС	10	Переясловка	7	15.09.16	12:50	15.09.16	13:02	0:12	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение в сетях потребителя.		0:12		нет	90	+20, обл
Ам ЦЭС	10	Садовая	5	15.09.16	13:05	15.09.16	15:25	2:20	"земля" от КУ	На оп.6/8 заменен изолятор.		2:20		школа, д/с, в/н башня / 11ТП / 0,42МВт / 703 чел	180	+20, обл
Прим ЭС	6	Шмидтовка	8	15.09.16	13:14	15.09.16	15:04	1:50	МТО	Повреждение в сетях потребителя.	ф-29 Де-Фриз	0:00		нет / 1ТП / 40чел /	0	+20, обл
Ам ВЭС	10	Винниково	14	15.09.16	13:23	15.09.16	16:20	2:57	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Заменена оп.238 (дерево, сгнила).		2:57		д/с, скважина, школа / 10ТП / 0,08МВт / 570 чел	353	+20, обл
ЭС ЕАО	10	БВС	184	15.09.16	13:37	15.09.16	15:58	2:21	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	Повреждение в сетях потребителя.		2:21		нет	192	+18, пасм
Ам ЗЭС	10	Свободный	7	15.09.16	15:06	15.09.16	15:09	0:03	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:03		нет	18	+18, гроза
Ам ЗЭС	10	Свободный	2	15.09.16	15:06	15.09.16	15:06	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, гроза
Хаб ЭС	10	Литовко	16	15.09.16	15:30	15.09.16	16:30	1:00	МТО, АПВ выв, РПВ ну.	На оп.134 вырван крюк, обрыв верхнего провода и склест проводов. Устранено.		1:00		нет / 5ТП / 0,25МВт / 1122 чел	237	+19, ветер
Прим ЭС	10	Корсаковка	6	15.09.16	15:45	15.09.16	16:36	0:51	"земля" от КУ	Включен в работу для поиска "земли" прибором. В 19:00 включен без ТП-20032. В 22:08 включен полностью. Самоустранилось		0:51		нет / 2ТП / 1800 чел	319	+18, дождь
Ам ЗЭС	10	Новокиевка	4	15.09.16	16:17	15.09.16	17:05	0:48	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	на ХХ.		0:00		нет	0	+16, гроза
Ам ЗЭС	10	Климауцы	3	15.09.16	16:50	15.09.16	17:13	0:23	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:23		нет / 0,07 МВт	27	+16, гроза
Ам ЗЭС	10	РП2	10	15.09.16	17:19	15.09.16	17:31	0:12	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:12		1350 чел / 1,7 МВт	350	+16, гроза
Ам ЗЭС	35	Белоярово - Красноярово		15.09.16	17:41	15.09.16	17:52	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:11			140	+16, гроза
Прим ЭС	6	Лучегорск	6	15.09.16	18:35	15.09.16	19:35	1:00	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	В пр.оп.16/20- 16/21 посторонним лицом несанкц спил дерева, без повреждения. Виновник задержан полицией. Сообщено в СБ.		1:00		нет / 5ТП / 0,1МВт / 100 чел	100	+20, обл
Ам СЭС	10	Энергия	16	15.09.16	18:51	15.09.16	19:11	0:20	"земля" от КУ	Повреждение в сетях потребителя.		0:20		нет	185	+18, обл
Прим ЭС	10	Ильинка	по ф.9 РКЛ на оп.629	15.09.16	19:13	15.09.16	19:45	0:32	МТЗ	с.Дворянка, п/з Узкая, Белоберёзовая. Включен без отпайки на П/З Узкая (есть ДГ). Включено в 20:18 включен полностью. Переустановлены упавшие оп. №1352, 1353.		0:32		нет / 0,01МВт	5	+18, обл
ЭС ЕАО	10	Биджан	222	15.09.16	19:15	15.09.16	19:16	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:01		нет / 0,12 МВт	2	+21, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	15.09.16	19:57	15.09.16	20:26	0:29	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:29		нет / 0,03 МВт	16	+21, гроза
Прим ЭС	6	Де-Фриз	29	15.09.16	20:58	15.09.16	21:03	0:05	МТЗ, РПВ усп			0:05		нет / 200 чел / 12ТП / 0,5 МВт	44	+21, пасм
Хаб ЭС	6	СТ	В-6-Т1	15.09.16	22:42	15.09.16	23:29	0:47	МТЗ, РПВ ну	Обесточена 1сш-6 кв (АВР-6 не работал по режиму). Не отключился вед.ф23. Включен в работу без вед.ф.23 (нагрузка переведена по сетям потребителя)		0:47		1277 чел / 1МВт	783	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	КРС	167	15.09.16	23:23	15.09.16	23:28	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		водозабор / 0,03 МВт	3	+18, гроза
Прим ЭС	6	Сергеевка	16	16.09.16	1:27	16.09.16	3:03	1:36	МТЗ, РПВ ну	Включен без 4-х ТП. В 14:09 включен полностью. В пр.оп.175-176 убрано дерево, произведен ремонт проводов двух фаз.		1:36		нет / 281 чел / 0,2 МВт / 15ТП	320	+17, дождь
Хаб ЭС	10	Черняево	3	16.09.16	2:10	16.09.16	7:20	5:10	МТЗ, РПВ ну	Включен без ТП-687 (ПЗ, ч/з 12 мин перешла на ДГ). В 21:30 включен полностью, в пр.оп. 102-103 убрано дерево без повреждений нет.		5:10		п/з (есть дг) / 0,02 МВт / 2ТП	4	+17, гроза, ливень
Прим ЭС	10	Промышленная	16	16.09.16	4:55	16.09.16	22:41	17:46	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Черное масло в В-10 в двух баках. Заменено, схема восстановлена	ф.29 Промышленная	0:48	16.09.2016 5:43	быта нет / 1,2 МВт/3ТП	960	+18, пасмурно
Прим ЭС	6	Новицкое	6	16.09.16	6:49	16.09.16	7:09	0:20	МТЗ, РПВ ну	Включен без трех ТП. В 8:04 включено все. Повреждение в сетях потребителя.		0:20		231 чел / 0,3 МВт / 13 ТП	78	+16, пасмурно
Прим ЭС	10	Чкаловка	13	16.09.16	7:27	16.09.16	7:27	0:00	ТМ, АПВ усп			0:00		нет	0	+16, гроза
Хаб ЭС	110	Гродеково	СВ-110	16.09.16	7:55	16.09.16	7:55	0:00	ДЗ 1 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+16, гроза

Прим ЭС	110	ЛутЭК - Разрез - Надаровская - Ласточка-тяг - Игнатьевка		16.09.16	7:31	16.09.16	7:56	0:25	МТО, ТЭНП 3 ст с ускор, ТЭНП 1 ст, АПВ ну, РПВ усп	С обесточивание вед.ПС Ласточка-тяг. На ПС Разрез разрушен ОПН 110 Т-1 ф."С", от ОПН 110 отгорел шлейф. В 14:50 произведена замена ОПН 110 Т-1 ф.С, схема восстановлена. Обход ВЛ без замечаний.		0:25		РЖД / 0,3 МВт	135	+16, гроза, ветер
Прим ЭС	110	ЛутЭК - Разрез - Надаровская - Игнатьевка		16.09.16	7:31	16.09.16	7:31	0:00	МТО, ТЭНП 1 ст, АПВ усп	Обход ВЛ без замечаний.		0:00		нет	0	+16, гроза, ветер
Ам ЗЭС	10	Базовая	15	16.09.16	7:29	16.09.16	8:45	1:16	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен до ЛР-421543 (ИУ не запитан). Включено полностью в 9:37. Повреждение каб.муфты ТП-161, устранено.		1:16		избир.уч-к №1517 / 0,27МВт	350	+15, морось
Ам ВЭС	10	Смелое	6	16.09.16	7:35	16.09.16	7:40	0:05	МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:05		нет / 0,07 МВт	6	+15, дождь
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		16.09.16	8:48	16.09.16	8:48	0:00	Биробиджан: НЭНП 3ст, АПВ усп. Биджан: НЭНП 1ст, АПВ усп.	ИМФ 136,5км.		0:00		нет	0	+18, гроза
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное		16.09.16	8:48	16.09.16	8:48	0:00	ДЗ 1з, АПВ усп	ИМФ 136,5км.		0:00		нет	0	+18, гроза
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцелево		16.09.16	8:50	16.09.16	8:50	0:00	ДЗ 3з, АПВ усп			0:00		нет	0	+18, гроза
Прим ЭС	10	Россия	6	16.09.16	9:30	16.09.16	9:45	0:15	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Григорьевка, 900чел.		0:15		школа, избир.уч-к №1713 / 13ТП / 0,1МВт	42	+20, пасм
Прим ЭС	10	Россия	8	16.09.16	9:30	16.09.16	9:41	0:11	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Степное, 250чел.		0:11		школа, д/с, избир. Уч-к №1710 / 5ТП / 0,03МВт	15	+20, пасм
Прим ЭС	10	Россия	9	16.09.16	9:30	16.09.16	9:37	0:07	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Дубки, 200чел.		0:07		избир.уч-к №1711 / 3ТП / 0,01МВт	4	+20, пасм
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		16.09.16	9:32	16.09.16	9:32	0:00	Дежнево: НЭНП 3ст, АПВ усп. Ленинск: НЭНП 2ст, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, гроза
Прим ЭС	6	Партизан	13	16.09.16	10:23	16.09.16	11:47	1:24	МТО	Включен без ТП 7348, повреждение предохранителей 6 кв трех фаз, необходима замена трансформатора 400 кВА. В 15:34 включен полностью по нормальной схеме, в ТП 7348 произведена замена трансформатора.		1:24		избир.уч-к №2212 / быта нет / 3ТП / 0,6МВт	320	+20, обл
Прим ЭС	6	Партизан	17	16.09.16	10:24	16.09.16	11:16	0:52	"земля" от КУ	г.Партизанск, 2141чел. В 10:48 включен до ТП-7323, запитано 4 ТП из 16. В 11:16 включен полностью, ТП 7427 запитано от ф.9 ПС Партизан. В ТП-7424 повреждение кабельной муфты в стор. ТП-7427, КЛ 6 между ТП 7424 и ТП 7427 выведена в ремонт.		0:52		ТНС, д/с, избир.уч-к №2209, №2207, №2208 / 16ТП / 0,8МВт	270	+20, обл
Хаб ЭС	110	Корфовская - Гродеково		16.09.16	10:27	16.09.16	10:27	0:00	НЗЗ 2ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	16.09.16	10:36	16.09.16	10:36	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	154	16.09.16	10:40	16.09.16	10:40	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, гроза
Прим ЭС	10	Плавазавод	3	16.09.16	11:04	16.09.16	11:04	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+15, обл
Прим ЭС	10	Луговая	3	16.09.16	12:26	16.09.16	12:26	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, дождь, ветер
Ам ЗЭС	10	Свободный	2	16.09.16	12:40	16.09.16	14:07	1:27	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	п.Дубовка, 800 чел. Включен до ЛР-20212, остаются отп. На дачи. В 14:57 включен полностью. Повреждение в сетях потребителя.		1:27		скважина, ФАП, очистные, избир.уч-к / 18ТП / 0,29МВт	312	+20, дождь
Прим ЭС	6	Луговая	В-6 Т1	16.09.16	12:41	16.09.16	13:01	0:20	б/б, РПВ усп.	Обесточилась 1сш-бкВ (3 вед. фидера). Одновременно отключился вед. ф.2 (ав.откл, вкл. 13:09).		0:20		20чел / 0,65МВт	10	+21, пасм
Прим ЭС	35	Лучегорск - Водозабор - В.Перевал		16.09.16	14:11	16.09.16	14:11	0:00	МТО, АПВ усп.	Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+24, ясно
Прим ЭС	6	Западная	13	16.09.16	15:05	16.09.16	15:19	0:14	"земля" от КУ	п.Трудовое, 680чел. Включен до КТП-5050, запитано 17 ТП из 21. В 16:07 включен полностью. В пр.оп.119/2-119/3 убрано дерево, повреждений оборудования нет.		0:14		нет / 14ТП / 0,7МВт	175	+24, ясно
Прим ЭС	6	Михайловка	9	16.09.16	16:30	16.09.16	22:27	5:57	"земля" от КУ	Резервное питание ПС ЖБИ-130. Заменен изолятор ф.В оп.110		0:00		нет	0	+23, пасм

Прим ЭС	35	Красный кут	В-35 Т1	16.09.16	16:53	16.09.16	18:30	1:37	ДЗТ, РПВ усп.	Одновременно отключился ф.4. Обесточены 1,2щ-10 кв. В 18:30 Т-1 включен на х.х. Осмотрена зона ДЗТ Т-1, замечаний нет.	Т2	0:35	16.09.2016 17:28	4 избир.уч-ка / 1216чел / 21ТП / 0,48МВт	280	+18, дождь
Прим ЭС	10	Красный кут	4	16.09.16	16:53	16.09.16	17:30	0:37	МТЗ, РПВ усп.			0:37		учтено	123	+18, дождь
Прим ЭС	10	Заря	4	16.09.16	17:07	16.09.16	17:25	0:18	МТЗ, РПВ усп.	с.Кронштадка, 417чел.		0:18		школа, насосная, избир.уч-к №3619 / 5ТП / 0,09МВт	27	+18, дождь
Прим ЭС	10	Новоникольск	4	16.09.16	17:22	16.09.16	20:44	3:22	"земля" от КУ	г.Уссурийск, 600чел. Запитаны резерва. Повреждение в сетях потребителя.	ф.2 ПС Промышленная	0:54	16.09.2016 18:16	школа / 6ТП /	57	+22, пасм
Прим ЭС	110	Штыково	ОШСВ-110	16.09.16	17:55	16.09.16	23:19	5:24	неисправность цепей напряжения ДЗ, НЗЗ, МТО, АПВ ну.	На ОШСВ-110 была переведена ВЛ-110 АТЭЦ-ЗПД Кролевцы-Штыково №2. Разрыв транзита без погашения потребителей. На ОСШ 110. отсутствует напряжение по ф.В. По ВЛ 110 АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2 обнаружен обрыв шлейфа на оп.163, линия выведена в ремонт, ОШСВ-110 включен по норм.схеме. В 3:43 повреждение по линии устранено, схема восстановлена		0:00		нет	0	+22, пасм
Прим ЭС	10	Птицефабрика	22	16.09.16	17:57	16.09.16	18:02	0:05	ав.откл, РПВ усп.	на ХХ.	ф.1	0:00		нет	0	+22, пасм
Ам ВЭС	10	Таежная	29	16.09.16	18:28	16.09.16	18:28	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, дождь
Прим ЭС	10	Чугуевка	16	16.09.16	18:34	16.09.16	18:34	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, гроза
Хаб ЭС	10	Черняево	6	17.09.16	7:00	17.09.16	7:40	0:40	"земля" от КУ	Включен без ПЗ Чирки, вкл в 16:40 . Оп 124 снята ветка.		0:40		ПЗ (на ДГ) / 0,18 МВт	120	+12, облач
Прим ЭС	10	Чернышевка	7	17.09.16	7:43	17.09.16	8:08	0:25	МТО, АПВ ну, РПВ ну	с.Чернышевка,Рисовое, Н.Покровка, 595чел. Включен без 9ТП (ост1 изб.уч), вкл в 9:31 до оп 60 (ост 4ТП, изб.уч.запитан). Ведется поиск ИП. (2бр, 4чел, Зед.техн). Оп 136 поврежден изолятор, схлест проводов. Устранено (12:58).		0:25		3 избир.уч-ка / дс, школа / 18ТП / 0,2 МВт	83	+12, туман
Ам ЦЭС	10	Томичи	17	17.09.16	8:02	17.09.16	10:59	2:57	КУ, земля	Оп 41 снята ветка.		2:57		нет/ 0,1 МВт/ 361 чел/ 1ТП	40	+10, облачно
Прим ЭС	10	Реттиховка	12	17.09.16	9:31	17.09.16	13:38	4:07	КУ, земля	Оп.69 устранен обрыв вязки, фА.		4:07		кот/0,1 МВт/ 4ТП/ быта нет	412	+12, пасмурно
Ам ЦЭС	10	Ивановка	4	17.09.16	10:04	17.09.16	10:05	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:01		2 изб.уч/ 0,25 МВт/778 чел/ 12ТП	1	+12, облачно
Прим ЭС	10	Родина	4	17.09.16	11:41	17.09.16	11:43	0:02	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:02		нет/ 0,1 МВт/200 чел/1ТП	25	+14, облачно
Ам ЦЭС	10	Лозовое	7	17.09.16	15:10	17.09.16	16:24	1:14	КУ, земля	Вкл без РТП 32/7 "Зерновой двор", вкл в 19:20 (поврежден тр-р 250 кВА, заменен на 250кВА).		1:14		нет/ 0,1 МВт/ 3ТП/ быта нет	30	+17, облачно
Ам ЦЭС	10	Раздольное	17	17.09.16	18:40	17.09.16	21:24	2:44	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	В пр.оп.33-34 устранен схлест проводов.		2:44		изб.уч, вн.башня/ 0,1 МВт/ 185 чел/ 2ТП	70	+15, облачно
Ам ВЭС	10	Завитая	7	17.09.16	19:29	17.09.16	19:29	0:00	МТО, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+14, облачно
Прим ЭС	6	Северная	17	17.09.16	22:22	17.09.16	22:57	0:35	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	п.Углекаменск, 1603чел. Включен без 3-х ТП (1 избир.уч). В 0:03 запитаны все потребители после осмотра, замеч нет.		0:35		школа, больница, 3 избир.уч. / 7ТП / 0,9МВт	250	+16, облачно
Прим ЭС	10	Лесозаводск	3	18.09.16	6:42	18.09.16	8:01	1:19	МТО	п.Лесозаводск, 146чел. В ТП-1071 перекрытие животным (кот). Устранено		1:19		нет / 2ТП / 0,1МВт	118	+12, обл
Прим ЭС	10	Губерово	18	18.09.16	9:36	18.09.16	11:15	1:39	КУ, земля	Обесточеного потребителя нет. Вкл в 11:15 до оп.134, выделен участок без нагрузки. 19.09.16 в 14-19 включен по нормальной схеме, на оп. 175 по ф"В" заменен изолятор.	сети потребителя (АВР)	0:00	18.09.2016 9:36	нет/ 0,1 МВт/2ТП	0	+12, обл
Прим ЭС	6	Депю	4	18.09.16	16:05	18.09.16	17:21	1:16	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Повреждение вводной КЛ №2 в ТП-83015 (переведено на КЛ №1).		1:16		нет/ 0,05 МВт/520 чел/ 3ТП	63	+23, облачно
Прим ЭС	10	Вишневка	7	19.09.16	2:10	19.09.16	2:11	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Калиновка, 119чел.		0:01		нет / 4ТП / 0,1МВт	1	+9, обл
ЭС ЕАО	6	БВС	193	19.09.16	8:39	19.09.16	8:58	0:19	МТО, АПВ ну., РПВ ну	ТП 551 повреждение концевой каб. муфты в яч. №4. Устранено (15:57).		0:19		д/с, кнс/ 0,3 МВт/ 1200 чел/ 7ТП	81	+15, обл.
Прим ЭС	10	Глубинная	1	19.09.16	11:21	19.09.16	11:24	0:03	Ав. Откл., АПВ ну., РПВ усп.	с.Глубинное		0:03		школа/5ТП/0,2 МВт/616 чел	9	+16, обл.
Ам ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	19.09.16	12:09	19.09.16	12:09	0:00	НЗНП 4ст., АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, гроза

Хаб ЭС	110	Белая Гора - Многовершинная		19.09.16	13:59	19.09.16	13:59	0:00	МТО, НЗНП 1 ст., АПВ усл.			0:00		нет	0	+15, гроза
Ам ЦЭС	10	Томичи	17	19.09.16	16:05	19.09.16	18:55	2:50	МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв	Оп.23, 27 заменены поврежденные изоляторы.		2:50		нет/0,09 МВт/1ТП/ 360 чел	200	+18, обл.
Ам ЦЭС	35	Среднебелая - Алексеевка		19.09.16	17:25	19.09.16	17:43	0:18	МТЗ, АПВ ну., РПВ усл.	С обесточиванием ПС Алексеевка, Правовосточная, Дмитриевка		0:18		3569 чел/0,7 МВт	231	+17, пасм.
Прим ЭС	35	Новоруссановка	T2	19.09.16	17:48	19.09.16	18:00	0:12	ДЗТ	С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кв. (Т1 резерв). Осмотр зоны ДЗТ Т-2 без замечаний. 20.09.16 проверка РЗА без замечаний. (19.9.16 в 18:00 Т2 вкл с последующем выводом по ав.заявке)	T1	0:12	19.09.2016 18:00	нет/0,08 МВт/484 чел	16	+20, обл.
ЭС ЕАО	6	БВС	В-6 ТЗ	19.09.16	17:48	19.09.16	17:51	0:03	МТЗ, РПВ усл.	Обесточена Зсш бкв. Осмотр: отходящие фидера не отключались (выпавших блинк.нет).		0:03		3750ч./33ТП/0,9 МВт	45	+18, обл.
Прим ЭС	10	Осиновка	4	19.09.16	18:05	19.09.16	18:55	0:50	Откл. КУ "Земля"	Повреждение в сетях потребителя.		0:50		нет/0, МВт/7ТП/ 55 чел	13	+18, ясно
Хаб ЭС	35	Ургал - Ургальская ЦЭС с отп. На Чегдомын		19.09.16	18:36	19.09.16	18:36	0:00	ДЗ 1 ст., АПВ усл.			0:00		нет	0	+18, гроза
Хаб ЭС	35	Ургал - Ч с отп. На ПС Северная		19.09.16	18:36	19.09.16	18:36	0:00	ДЗ 1 ст., АПВ усл.			0:00		нет	0	+18, гроза
Прим ЭС	35	Манзовка - Черниговка		20.09.16	2:22	20.09.16	15:47	13:25	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	Находилась на ХХ. Оп.91 (дер) излом траверсы (провод на земле). Устранено в 15:47		0:00		нет	0	+13, облачно
Прим ЭС	10	Ярославка	13	20.09.16	8:08	20.09.16	8:10	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	Планируется обход.		0:02		д.сад/22ТП/0,8 МВт/1781 чел	21	+15, ясно
Ам ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		20.09.16	8:58	20.09.16	8:58	0:00	РайГРЭС: ДФЗ, АПВ усл., ПС Михайловка: ДФЗ, АПВ усл., ИМФ - ф.С, 7,4км.	Планируется обход.		0:00		нет	0	+16, обл.
ЭС ЕАО	10	Дубовое	116	20.09.16	10:08	20.09.16	10:10	0:02	МТЗ, АПВ ну., РПВ усл.	Планируется обход.		0:02		школа, больница, КНС/ 0,3 МВт/ 953 чел/ 11ТП	5	+22, ясно
Ам ВЭС	10	Иннокентьевка	5	20.09.16	11:27	20.09.16	11:29	0:02	Ав. Откл., АПВ ну., РПВ усл.	с.Иннокентьевка, 450ч.		0:02		нет/11ТП/0,09 МВт/ 450 чел	3	+20, ясно
Ам ЦЭС	10	Хохлатская	3	20.09.16	13:20	20.09.16	14:30	1:10	КУ, земля	Обход без замечаний. Земля самоустрилась.		1:10		школа, кот/ 0,1 МВт/350 чел/6ТП	35	+20, ясно
Хаб ЭС	10	Литовко	9	20.09.16	14:24	20.09.16	14:36	0:12	б/б, АПВ ну, РПВ не произв	Вкл без ТП20, вкл в 15:20. ТП20 заменены поврежденные изоляторы.		0:12		школа, д/с, больн/ 0,4 МВт/ 1720 чел/ 12 ТП	68	+22, обл.
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	20.09.16	14:39	22.09.16	14:37	47:58	КУ, перекос	Потребителю обеспечен резерв. Неисправность В-10 кВ (внутреннее повреждение, демонтирован, увезен на базу).	ф233	2:07	20.09.2016 16:46	школа, насос/ 0,3 МВт/ 760 чел/ 9ТП	476	+22, ясно
Прим ЭС	10	Пластун	10	21.09.16	13:19	21.09.16	16:26	3:07	"земля" от КУ	Оп.18 заменили изолятор. Устранено		3:07		360 чел / 0,3 МВт / 4ТП / школа, дс	925	+20, ясно
Ам ВЭС	10	Усть - Кивда	12	21.09.16	14:16	21.09.16	14:22	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	ДОЛ "Белые горы"		0:06		нет / 0,01 МВт	1	+20, ветер
Прим ЭС	6	Стройиндустрия	25	21.09.16	20:55	22.09.16	20:14	23:19	МТЗ, РПВ не произв.	91 м. от ПС повреждение КЛ №1 и №2. Устранено	АВР у потребителя успешен	0:00	21.09.2016 20:55	нет	0	+18, ясно
Прим ЭС	10	Промышленная	В10 Т1	22.09.16	5:04	22.09.16	11:30	6:26	МТЗ	Обесточена 1 СШ 10кВ. При осмотре обнаружено отключенное состояние вед. ф-2 (МТЗ), в ячейке В10Т1 повреждены опорные изоляторы всех трех фаз . Устранено, схема восстановлена	по сетям потребителя	1:41	22.09.2016 6:45	1МВт / 950ч	1750	+13, ясно
Прим ЭС	10	Промышленная	В10 Т2	22.09.16	5:04	22.09.16	5:38	0:34	МТЗ, РПВ усл.	Обесточена 2 СШ 10кВ. Проведен осмотр 2 СШ 10кВ, замечаний нет. В 5:38 включена успешно. 22.09.16 повторный осмотр: в яч.РС-2с-10 кВ повреждение проходн. изоляторов. Устранено		0:34		1МВт/250ч.	570	+13, ясно

Прим ЭС	10	Полевая	16	22.09.16	8:16	22.09.16	10:26	2:10	МТЗ, РПВ ну	с.Галенки с.Дзержинец , 1000чел. Включен без двух ТП. В 13:57 включен полностью. Оп. 132/73 заменили разрушенный изолятор.		2:10		школа, д.сад/16ТП/0,7 МВт	1083	+9, облачно
Прим ЭС	10	Варфоломеевка	1	22.09.16	9:51	22.09.16	10:23	0:32	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без двух ТП. В 15:28 включен полностью. Оп.10/13 заменен разруш. изолятор		0:32		212 чел / 0,2 МВт / 7ТП	107	+12, ясно
ЭС ЕАО	6	Известковое	76	22.09.16	10:54	22.09.16	16:35	5:41	"земля" от КУ	Оп.76-00/50 поврежден изолятор. ТП-123 поврежден опорный изолятор ф.С. Устранено		5:41		нет / 0,05 МВт	270	+20, ясно
Ам ВЭС	10	Завитая	15	22.09.16	13:41	22.09.16	15:17	1:36	"земля" от КУ	На х.х. Оп.198 заменен изолятор		0:00		нет	0	+15, дождь
Ам ВЭС	6	Бурейск	24	22.09.16	17:03	22.09.16	17:30	0:27	"земля" от КУ ф.С	Самоустранилась.		0:27		нет / 9ТП / 0,07 МВт	35	+20, гроза
Ам ВЭС	35	Набережная - Спасск		22.09.16	17:21	22.09.16	17:21	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Ам СЭС	35	Тында - Сети		22.09.16	19:01	22.09.16	19:01	0:00	ДЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Хаб ЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная		22.09.16	20:10	22.09.16	20:10	0:00	НЗНП 3 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Хаб ЭС	110	Белая Гора - Многовершинная		22.09.16	20:10	22.09.16	20:10	0:00	НЗНП 1 ст, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, гроза
Прим ЭС	10	Сиваковка	1	22.09.16	21:42	22.09.16	23:58	2:16	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с. Сиваковка, 320чел. Повреждение в сетях потребителя.		2:16		школа/СТП/0,3 МВт	220	+15, пасм.
Ам СЭС	110	Светлая - Горная		23.09.16	1:10	23.09.16	1:10	0:00	НЗНП 1 ст., АПВ у			0:00		нет	0	+13, гроза
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	23.09.16	4:28	23.09.16	4:38	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:10		нет	14	+12, гроза
Хаб ЭС	10	Черняево	6	23.09.16	5:24	23.09.16	5:44	0:20	"земля" от КУ	Обесточено с.Черняево, 3 п/з (есть ДГ), 270 чел.Лвл=39,7 км. В 5:44 до Р4 (обесточены п/з Чирки, Невельское). В 19:11 включен до Р-5 , без п/з Чирки (на ДГ). В 20:25 включен полностью. Причина не установлена		0:20		3 п/з / 0,09 МВт	30	+11, обл.
Ам ЭЭС	10	Новоивановка	1	23.09.16	8:21	23.09.16	8:27	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:06		нет	7	+18, пасм
Ам ЦЭС	10	Узловая	4	23.09.16	9:09	23.09.16	9:09	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, пасм
Прим ЭС	6	Екатериновка	2	23.09.16	10:21	23.09.16	10:36	0:15	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Екатериновка		0:15		нет / 1ТП / 0,05МВт	12	+19, ясно
Прим ЭС	10	Сокольчи	6	23.09.16	11:03	23.09.16	13:37	2:34	МТЗ	п.Сокольчи, 143чел. Повреждение в сетях потребителя.		2:34		школа, д/с / 6ТП / 0,1МВт	250	+19, ясно
Ам СЭС	35	Невер - Соловьевск		23.09.16	14:10	23.09.16	14:39	0:29	ДЗ, АПВ нет, РПВ ну.	Повреждение на вед. ВЛ-35 Соловьевск-Инагли (бл.МТЗ, В-35 на ПС Соловьевская не откл., неисправность цепей управления, устранено.)		0:29		4122чел / 0,77МВт	373	+17, обл
Прим ЭС	10	Баневур	3	23.09.16	23:56	24.09.16	0:02	0:06	МТЗ, РПВ усп			0:06		0,1 МВт / 5ТП / 284 чел	5	+20, ясно
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	3	24.09.16	1:21	24.09.16	2:05	0:44	ТМ, РПВ ну			0:44		0,1 МВт/ 6ТП / 99 чел	73	+15, ясно
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	8	24.09.16	1:25	24.09.16	3:34	2:09	"земля" от КУ	Включен для поиска прибором. Оп.125 обрыв вязки, провод на траверсе. В 8:00 устранено по заявке		2:09		140 чел / 0,01 МВт / 3ТП	27	+15, ясно
Прим ЭС	10	Пантелеймоновка	СВ-10	24.09.16	1:52	24.09.16	2:01	0:09	МТЗ	Обесточена 1сш-10 кВ (Т2 в работе, Т1 в резерве). Включена в работу без ф.8		0:09		613 чел / 0,29 МВт /17ТП	19	+15, ясно
Ам ЦЭС	10	Ивановка	26	24.09.16	6:05	24.09.16	6:06	0:01	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:01		нет / 0,06 МВт	1	+15, пасмурно
Ам ВЭС	10	Архара	10	24.09.16	7:49	24.09.16	7:49	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	24.09.16	9:36	24.09.16	13:23	3:47	"земля" от КУ	На оп.233-00/138 заменен поврежденный изолятор.		3:47			868	+18, обл
Ам ЦЭС	10	Ивановка	14	24.09.16	9:48	24.09.16	9:48	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, обл
Ам ЦЭС	10	Ивановка	20	24.09.16	9:48	24.09.16	9:48	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, обл
Ам ЦЭС	10	Чигири	7	24.09.16	10:26	24.09.16	10:26	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+20, обл
Хаб ЭС	10	Гродеково	12	24.09.16	10:28	24.09.16	10:28	0:00	МТЗ, АПВ усп.	На ТП-710 перекрытие ПК-10. Погашено ТП-710 (50 чел.15 частн.домов).В 13:00 ТП-710 включено.		0:00		нет	0	+16, обл

Ам СЭС	35	Сковородино - Джалинда		24.09.16	11:18	25.09.16	13:31	26:13	ДЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Обесточена ПС Джалинда. Сбита оп.213 сторонним вездеходом. Виновик скрылся. Сообщено в СБ, полицию. /В 17:39 допуск на поиск МП, определение объема работ. В 20:53 закрыт наряд. В 5:55 бригада выехала с базы (планируется уст-на плавающ. опоры). С адм-й, МЧС согласовано. Есть ДГ на котельную (включают с 4 до 7 утра, запас топливом обеспечена, отопит.сезон в п.Джалинда начался с 22.9.16)/ В 13:31 25.9.16 вместо оп 213 установлена плавающая опора, ВЛ вкл в работу, потребитель запитан.		26:13		1627 чел / 0,3МВт	4047	+18, обл
Ам ЭЭС	10	Шимановск	8	24.09.16	15:17	24.09.16	15:17	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	+19, ветер
Ам ЦЭС	10	Ивановка	10	24.09.16	18:22	24.09.16	18:22	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+18, пасм
Ам ЭЭС	10	Шимановск	8	24.09.16	20:32	24.09.16	20:35	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:03		дс, школа / 2000 чел / 0,4 МВт	22	+20, дождь
Ам ВЭС	10	Слава	9	24.09.16	21:40	25.09.16	0:35	2:55	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Оп.12 заменили два изолятора.		2:55		п/з / 400 чел / 8ТП / 0,1МВт	345	+20, дождь
Ам ВЭС	6	Бурейск	18	24.09.16	21:42	24.09.16	22:17	0:35	"земля" от КУ	Включен до ЛР-245, запитано 60 % нагрузки. Оп.110 заменен изол ф.В. Все включено в 0:18		0:35		очистные / 1900 чел / 21 ТП / 0,7 МВт	344	+20, дождь
Ам ВЭС	10	Успеновка	1	24.09.16	22:40	25.09.16	7:39	8:59	"земля" от КУ ф.С	Оп.189 перекрытие птицей (2 шт). Сняты штангами, почищены изоляторы		8:59		376 чел / 8ТП / школа / 0,05МВт	436	+20, дождь
Хаб ЭС	10	Петровичи	10	24.09.16	23:47	25.09.16	1:15	1:28	"земля" от КУ	В с.Васильевка сбита опора (№ 103, ЖБ) А/М. Сообщено в СБ. Устранено (перетянут провод)		1:28		189 чел / 0,05МВт	73	+20, ясно
Ам ВЭС	10	Болдыревка	6	25.09.16	1:18	25.09.16	4:10	2:52	МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну	Оп.200/3 заменен изолятор. РТП 759 заменены поврежденные изоляторы, в 7:36 схема восстановлена.		2:52		школа / 5ТП / 283 чел	168	+10, дождь
Ам ЦЭС	10	Марково	15	25.09.16	1:24	25.09.16	1:24	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+10, ливень
Ам ВЭС	10	Чесноково	13	25.09.16	1:45	25.09.16	2:39	0:54	"земля" от КУ ф.В	Самоустранилась.		0:54		209 чел / 4ТП	52	+15, гроза
Ам ЦЭС	10	Волково	12	25.09.16	1:54	25.09.16	2:49	0:55	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен уч-к, обеспечен резерв (кроме 6ТП). Оп.71 заменен изолятор. Все включено в 6:12	РП-Усть-Ивановка ф.3	0:51	25.09.2016 2:45	1900 чел / 12ТП	132	+10, ливень
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	25.09.16	04:10	25.09.2016	04:10	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Унгун	155	25.09.16	04:10	25.09.2016	04:10	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, гроза
Ам ВЭС	10	Слава	9	25.09.16	5:08	25.09.16	10:27	5:19	"земля" от КУ ф.В	На вед. ТП 500 поврежден ОПН, фв. (демонтирован).		5:19		п/з / 400 чел / 8ТП	548	+10, дождь
Ам ЦЭС	10	Владимировка	5	25.09.16	5:50	25.09.16	5:50	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	КРС	158	25.09.16	06:08	25.09.2016	06:14	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ у			0:06		нет / 0,08 МВт	8	+15, гроза
Прим ЭС	10	Жариково	10	25.09.16	6:12	25.09.16	6:53	0:41	"земля" от КУ ф.С	Включен без отп.на с.Барабаш-Левада, вкл в 12:10 . Пр.оп 386-387 устранен обрыв провода.		0:41		0,1 МВт / 560 чел / 8ТП / 0,1 МВт	68	+16, дождь
Ам ЭЭС	10	Новокиевка	4	25.09.16	6:28	25.09.16	6:39	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:11		РРС	0	+8, сильный ветер
Ам ЭЭС	10	Новокиевка	10	25.09.16	6:29	25.09.16	6:29	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+8, сильный ветер
Прим ЭС	10	Осиновка	6	25.09.16	6:30	25.09.16	6:32	0:02	МТЗ, РПВ усп			0:02		школа / 11ТП / 0,2 МВт / 909 чел	10	+18, дождь
Ам ВЭС	10	Таежная	29	25.09.16	6:35	25.09.16	6:35	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+8, сильный ветер
Прим ЭС	10	Рошино	2	25.09.16	8:06	25.09.16	8:51	0:45	МТО, АПВ ну	Пр.оп 64-65 снята ветка.		0:45		школа-2, дс / 16ТП / 3750 чел / 0,7 МВт	525	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	Кульдур	239	25.09.16	8:12	25.09.16	8:16	0:04	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:04		насос, очистн, д/с/ 0,3 МВт/ 1300 чел/ 7ТП	16	+17, гроза
Прим ЭС	10	Манзовка	3	25.09.16	8:14	25.09.16	8:16	0:02	МТЗ, РПВ усп			0:02		1293 чел / школа / 21ТП / 0,8 МВт	8	+20, пасмурно
Прим ЭС	10	Манзовка	6	25.09.16	8:14	25.09.16	8:16	0:02	МТЗ, РПВ усп			0:02		школа / 0,4 МВт / 2619 чел / 12ТП	22	+20, пасмурно
Ам ЦЭС	10	Марково	15	25.09.16	8:35	25.09.16	9:06	0:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:31		мегафон/ 0,1 МВт/ 29 чел/ 2ТП	32	+10, ветер

Хаб ЭС	10	Петровичи	10	25.09.16	8:45	25.09.16	9:24	0:39	МТО, АПВ выв, РПВ усп			0:39		нет/ 0,1 МВт/ 115 чел/ 4ТП	33	+10, гроза
Хаб ЭС	10	Петровичи	11	25.09.16	8:45	25.09.16	9:24	0:39	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп			0:39		школа, д/с, насосн/ 0,5 МВт/ 1522 чел/ 20 ТП	650	+10, гроза
Ам ЦЭС	10	Волково	12	25.09.16	8:54	25.09.16	9:02	0:08	МТЗ1, АПВ ну, РПВ усп			0:08		интернат, больш/ 0,8 МВт/ 1150 чел/ 23ТП	10	+10, ветер
ЭС ЕАО	35	МК - Валдгейм		25.09.16	9:29	25.09.16	18:57	9:28	КУ, земля	Потребителю предварительно обеспечен резерв. Оп 46 обрыв вязки. Устранено.	ВЛ-35 "Пронькино-Валдгейм"	0:00	25.09.2016 9:29	нет	0	+17, гроза
Прим ЭС	6	Силикатная	28	25.09.16	9:53	25.09.16	10:30	0:37	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до РЛ-2, вкл в 10:50. Повреждение на ведомственном ТП.		0:37		кот/0,1 МВт/ 80 чел/4ТП	55	+21, облачно
Ам ЭЭС	10	Шимановск	26	25.09.16	9:58	25.09.16	10:11	0:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:13		РРС/ 0,1 МВт/ 280 чел/9 ТП	18	+10, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	25.09.16	12:09	25.09.16	18:34	6:25	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп.152-00/10 устранен обрыв вязки	ф165	4:18	25.09.2016 16:27	кот, школа, насосн/ 0,1 МВт/ 1150 чел/ 6ТП	279	+17, пасмурно
Хаб ЭС	10	Петровичи	11	25.09.16	12:27	25.09.16	16:15	3:48	МТО, АПВ выв, РПВ ну	Лвл=24,5км. В 13:37 вкл до Р1, вкл в 16:15 без ТП 678, повреждение опорн.изоляции. (ост 54 ч.дома). Устранено в 10:40 26.9.16, потребитель запитан.		3:48		школа, д/с, насосн/ 0,7 МВт/ 1522 чел/ 20 ТП	1900	+13, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	25.09.16	13:08	25.09.16	13:26	0:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп 9-00/25 снята ветка.		0:18		кот, школа, вн.башня/ 0,4 МВт/ 3000 чел/ 13 ТП	197	+17, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	25.09.16	13:21	25.09.16	15:04	1:43	КУ, земля	Оп 15-2/7 устранен обрыв вязки.		1:43		школа, кот, насосн/ 0,1 МВт/ 1396 чел/ 9ТП	193	+17, пасмурно
Прим ЭС	10	Кировка	1	25.09.16	13:35	25.09.16	13:35	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+20, дождь
Ам ВЭС	35	Бурейск - Родионовка		25.09.16	14:06	25.09.16	16:52	2:46	КУ, земля	Собесточиванием ПС Родионовка. Пр.оп 101-102 устранен обрыв провода.		2:46		адм, школа, кот, вн.башня/ 0,1 МВт/ 574 чел	137	+14, ветер
ЭС ЕАО	6	МК	5	25.09.16	14:47	25.09.16	15:28	0:41	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:41		нет/ 0,15 МВт/ 800 чел/ 6ТП	13	+19, ветер
Прим ЭС	10	Осиновка	5	25.09.16	16:38	25.09.16	17:55	1:17	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп 53-54 снята ветка.		1:17		нет/ 0,01 МВт/быта нет/ 1ТП	12	+25, облачно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	85	25.09.16	16:50	25.09.16	18:28	1:38	МТЗ, АПВ ну, РПВну	Пр.оп 85-00/41-42 снята ветка.		1:38		нет/ 0,15 МВт/ 800 чел/ 6ТП	107	+19, ветер
Хаб ЭС	6	ГВФ	36	25.09.16	16:53	25.09.16	17:59	1:06	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном ТП.		1:06		нет/ 0,05 МВт/ 400 чел/2ТП	55	+16, ветер
Хаб ЭС	10	Анастасьевка	16	25.09.16	17:02	25.09.16	17:30	0:28	Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп			0:28		детдом, школа, кот/ 0,7 МВт/ 1460 чел/ 11ТП	177	+16, ветер
Ам ЭЭС	10	Свободный	2	25.09.16	17:36	25.09.16	17:45	0:09	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:09		кот, скваж, насос/ 0,3 МВт/ 800 чел/ 18ТП	48	+14, ветер
Ам ВЭС	10	Усть - Кивда	2	25.09.16	17:40	25.09.16	17:53	0:13	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Повреждение на ведомственной отпайке.		0:13		вн.башня/ 0,1 МВт/ 30 чел/ 5ТП	11	+14, ветер
Ам ЦЭС	10	РП Дальневосточное	3	25.09.16	17:58	25.09.16	20:57	2:59	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Трактором повреждена оп №5 (жб). Сообщено СБ, ОВД. Заменена изоляция. Опора заменена 28.8.16		2:59		нет/ 0,05 МВт/ 1ТП/ быта ент	60	+14, ветер
ЭС ЕАО	6	МК	5	25.09.16	17:58	25.09.16	19:04	1:06	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл до оп 5-00/40 (ост 1ТП), вкл в 19:40 без замечаний. Причина не установлена.		1:06		нет/ 0,15 МВт/ 800 чел/ 6ТП	22	+19, ветер
Хаб ЭС	10	Ильинка	3	25.09.16	18:13	25.09.16	18:31	0:18	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	Повреждение на ведомственной отпайке.		0:18		1,4 МВт/ 1000 чел	264	+24, облачно
Хаб ЭС	10	Ос.речка	7	25.09.16	19:25	25.09.16	19:38	0:13	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Лвл=12км. Вкл до Р-103 (ост 50 ч.домов, 6ТП), вкл в 9:33 26.9.16. Пр.оп 84-85 убрано дерево.		0:13		нет/ 0,2 МВт/ 359 чел/ 13ТП	46	+16, ветер
Хаб ЭС	10	Елабуга	14	25.09.16	22:20	26.09.16	2:50	4:30	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Елабуга, 100 чел. Устранен схлест проводов ф.В и С в последнем пролёте ВЛ-10.		4:30		нет / 5ТП / 0,04МВт	180	+12, ветер
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	26.09.16	0:07	26.09.16	0:15	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:08		водозабор / 0,48МВт	64	+15, обл
ЮЯ ЭС	10	Городская	В-10 Т1	26.09.16	2:20	26.09.16	2:57	0:37	Дуг.защита.	Обесточена 1сш-10кв. Включен без вед. ф.6, ф.14 (откл. от ТО, потребители запитаны от резерва). В ячейке ф.6 перекрытие животным (крыса).		0:37		15179чел / 2,6МВт	1233	-4, снег
Ам ЦЭС	10	Белогорская	6	26.09.16	6:09	26.09.16	7:07	0:58	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	г.Белогорск, 1000чел. На оп.41 устранен срыв вязки.		0:58		приют / 15ТП / 0,23МВт	220	+14, обл
Прим ЭС	10	Хороль	по ф.13 СП-4	26.09.16	7:55	26.09.16	7:56	0:01	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:01		водозабор / 4ТП / 0,1МВт	1	+16, обл

Прим ЭС	10	Игнатьевка	6	26.09.16	8:56	26.09.16	14:09	5:13	КУ, земля	Лвл=36,9км, Лбаза =25км. Вкл в 13:55 до оп 134 (ост 4ТП), вкл в 14:09 (без 3ТП), вкл в 15:45. Он 1 устранен обрыв шлейфа.		5:13		п/з, кот, вн.башня/ 0,1 МВт/ 301 чел/6ТП	621	+9, пасмурно
Ам ВЭС	35	Бурейск - Родионовка		26.09.16	12:30	26.09.16	12:30	0:00	МТЗ 2, АПВ усп	28.9.16 на оп.31 заменено 2 повр. изолятора		0:00		нет	0	+10, ветер
Прим ЭС	6	Телецентр	21	26.09.16	13:12	27.09.16	13:37	24:25	Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну	Повреждение головного уч.КЛ, МП 338м от ПС Телецентр. 27.09.16 установлена каб. муфта, схему привели в исходное состояние.	сети потребителя (АВР)	0:00		насосн ТС/ 0,2 МВт/40 чел/ 4ТП	0	+22, облачно
Прим ЭС	6	Волчанец	2	26.09.16	17:40	26.09.16	17:48	0:08	Ав.откл, АВП выв, РПВ усп			0:08		кот/0,9 МВт/ 800 чел/4ТП	67	+12, пасмурно
Ам ЦЭС	10	Дмитриевка	6	26.09.16	20:18	26.09.16	20:22	0:04	ЗЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Дмитриевка, 667чел.		0:04		нет / 7ТП / 0,21МВт	14	+17, обл
Прим ЭС	10	Сокольчи	6	27.09.16	1:25	27.09.16	1:26	0:01	ав.откл., АПВ нет, РПВ усп.	п.Сокольчи, 143чел.		0:01		школа, д/с / 6ТП / 0,1МВт	2	+18, ясно
Прим ЭС	10	Хасанская	3	27.09.16	5:15	27.09.16	6:27	1:12	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Камышовое, 150чел. Включен до РЛ-1 оп.44/1 без отпайки на автопереход, запитано 3ТП из 7ТП. В 11-26 включили полностью, на отп.оп.36 сорван крюк с изолятором. Устранено.		1:12		автопереход, школа / 7ТП / 0,1МВт	250	+18, обл
Хаб ЭС	10	Гродеково	12	27.09.16	8:17	27.09.16	8:55	0:38	КУ, земля	Вкл до Р6 (без 4ТП), вкл в 9:49 без ТП620, вкл в 11:40. ТП 620 заменены поврежденные прох.изоляторы.		0:38		школа, д/с / 1,06 МВт/2300 чел/ 24ТП	433	+8, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	27.09.16	10:12	27.09.16	10:12	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	+10, дождь
Прим ЭС	110	Тимофеевка	T1	27.09.16	12:32	28.09.16	17:34	29:02	Бл. "Неисправность Т1", "Ав. откл" В6 Т1".	Обесточены потребители 1,2 сш бкВ (Т2 резерв). Осмотр без замечаний. 28.09.16 выполнена проверка РЗА и проведены испытания. Замечаний не выявлено.Т-1 включен в работу в 17-34	T2	0:03	27.09.2016 12:35	0,45 МВт/ 1280 чел/8ТП	22	+22, ясно
ЮЯ ЭС	6	Восточная	ф."Алданб"	27.09.16	12:51	27.09.16	13:41	0:50	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Пореждение на ведомственной отпайке "Дачи"		0:50		нет/0,7 МВт/ 670 чел/ 11ТП	583	+2, пасм.
Хаб ЭС	110	Мухен - Сидима		27.09.16	14:20	27.09.16	14:20	0:00	МТЗ, ДЗ Зз., АПВ усп			0:00		нет	0	+5, дождь
ЮЯ ЭС	6	Восточная	ф."Аэропорт"	27.09.16	15:27	27.09.16	16:53	1:26	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Обход без замечаний		1:26		нет/0,35 МВт/ 800 чел/ 4ТП	500	+5, ветер
Прим ЭС	10	Спасск	4	27.09.16	17:15	27.09.16	17:57	0:42	МТЗ, при АПВ земля, откл от КУ.	Обход без замечаний. Земля самоустранилась.		0:42		нет/0,48 МВт/ 60 чел/ 8ТП	336	+15, дождь
Ам ЦЭС	10	Ивановка	4	27.09.16	7:24	27.09.16	7:24	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Вознесеновка		0:00		нет	0	+9, обл.
Прим ЭС	10	Вишневка	4	27.09.16	18:56	27.09.16	18:56	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Вишневка, 260ч.		0:00		нет	0	+7, дождь
Прим ЭС	10	Чернышевка	2	27.09.16	21:18	28.09.16	0:27	3:09	МТО, АПВ ну, при РПВ земля.	Лвл=5,1км. Лбаза=30км. Вкл с землей, вкл в 4:39. Повреждение на ведомственном ТП.		3:09		насосн/0,12 МВт/ 130 чел/ 4ТП	616	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	Чернышевка	9	27.09.16	21:19	27.09.16	22:23	1:04	КУ, земля	Вкл до РЛ 15 (без 4ТП), вкл в 2:17. Земля самоустранилась.		1:04		нет/0,15 МВт/ 711 чел/ 11ТП	300	+18, пасмурно
Прим ЭС	10	Чкаловка	В-10 Т2	27.09.16	22:02	27.09.16	22:02	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+9, дождь
Прим ЭС	10	Чкаловка	4	27.09.16	22:02	27.09.16	22:02	0:00	Ав.откл, АПВ усп			0:00		нет	0	+9, дождь
Прим ЭС	10	Чкаловка	7	27.09.16	22:02	27.09.16	22:02	0:00	Ав.откл, АПВ усп			0:00		нет	0	+9, дождь
Прим ЭС	10	Евгеньевка	2	27.09.16	22:12	27.09.16	22:13	0:01	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:01		нет/ 0,3 МВт/ 42 чел/7ТП	1	+9, дождь
Прим ЭС	35	Пожарское - Губерово		27.09.16	22:17	28.09.16	14:53	16:36	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Лвл=14,85км. Лбаза=35км. С обесточиванием ПС Губерово. Пр.оп 51-52, 52-53 падение 2 деревьев. Устранено. Провод не поврежден, вручную убрать деревья нет возможности. Направлена техника, доставка осложнялась плохими дорогами после паводка.		16:36		насосн,кот, школа/ 0,6 МВт/ 2813 чел	9960	+9, дождь
Прим ЭС	10	Осиновка	по ф.4 реклоузер	27.09.16	23:17	28.09.16	0:35	1:18	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Лвл=6км, Лбаза=22км. Вкл без ТП 6914, вкл в 5:00 без замечаний.		1:18		нет/ 0,1 МВт/ 55 чел/ 3ТП	754	+15, дождь
Прим ЭС	6	Надеждинская	20	27.09.16	22:58	28.09.16	1:12	2:14	КУ, земля	Лвл=17,3км. Лбаза=18км. Вкл в 0:10 до РЛ5 (ост 12 ТП), вкл в 1:12 (без 5 ТП), вкл в 1:38 без 2ТП, вкл в 1:51 с выделенным уч.без нагрузки. (поврежд. КЛ на уч ТП 5105- РТП 5105).		2:14		школа, кот/ 0,6 МВт/ 370 чел/ 17ТП	1150	+16, пасмурно
Прим ЭС	10	Вишневка	1	27.09.16	23:44	27.09.16	23:51	0:07	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:07		школа, кот, насосн/0,1 МВт/ 1534 чел/ 5ТП	11	+9, дождь
Прим ЭС	10	Вишневка	4	27.09.16	23:44	27.09.16	23:44	0:00	Ав.откл, АПВ усп.			0:00		нет	0	+9, дождь
Прим ЭС	10	Вишневка	5	27.09.16	23:44	28.09.16	11:35	11:51	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Лвл=5,5км, Лбаза=20км.Ведется поиск МП. ОП 15 вырвало крюк. Устранено.		11:51		вн.башня/ 0,03 МВт/ быта нет/ 2ТП	1016	+9, дождь

Прим ЭС	6	Хасанская	3	27.09.16	23:55	28.09.16	0:00	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:05		школа, п/з/ 0,1 МВт/ 150 чел/ 7ТП	10	+9, дождь
Прим ЭС	6	Хасанская	3	28.09.16	1:05	28.09.16	2:27	1:22	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Вкл без отп. на п/з Верхняя, Камышевая.		1:22		школа, п/з/ 0,1 МВт/ 150 чел/ 7ТП	10	+9, дождь
Прим ЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Строительство	28.09.16	2:35	28.09.16	13:16	10:41	КУ, земля	Лвл=8,6км, Лбаза=0. без напряжение участок от оп.1. до оп.76 (3ТП РСК, 6аб. ТП) 13-16 включен, без ТП-7317, на оп.1/9 повреждена каб. воронка. В17-43 все включено, повреждение устранено.	ПС Партизан ф9	1:06	28.09.2016 3:41	школа, интернат/ 1,1 МВт/ 759 чел/ 14ТП	330	+14, пасмурно
Прим ЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	4 участок	28.09.16	3:13	28.09.16	4:25	1:12	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Лвл=8,9км, Лбаза=0. Вкл без ЗТП, вкл в 5:26. Пр.оп.32-33 снята ветка.		1:12		больн/ 0,4 МВт/ 541 чел/8ТП	180	+14, пасмурно
Прим ЭС	35	С-55 - Гайдамак		28.09.16	4:44	28.09.16	15:51	11:07	КУ, земля	Потребителю обеспечен резерв. По ВЛ-35 Гайдамак-С-55 проведен обход, обнаружено: в пр.оп.45-46 дерево на нижнем проводе, провода целые. Замечание устранено.	ПС Гайдамак Т2 (вкл СВ-6)	0:15	28.09.2016 4:59	1,5 МВт/ 2030 чел/ г.Находка	375	+10, пасмурно
Прим ЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	4 участок	28.09.16	5:31	28.09.16	5:40	0:09	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Лвл=8,9км, Лбаза=0. Вкл до ТП7313 (взято 50% нагрузки), вкл в 7:14. Пр.оп. 41/1-2 снята ветка.		0:09		больн/ 0,4 МВт/ 541 чел/8ТП	50	+10, ветер
Прим ЭС	10	Реттиховка	12	28.09.16	7:44	28.09.16	12:10	4:26	КУ, земля	повреждение на ведомственном ТП		4:26		нет/ 0,01 МВт/4 ТП/ быта нет	25	+8, пасмурно
Прим ЭС	6	Хасанская	3	28.09.16	7:59	28.09.16	8:02	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп	Ранее был включен без отпайки на п/з Верняя, Камышовка. По отпайке на п/з оп.72 устранен обрыв вязы провода, в 12:16 включено все.		0:03		школа, п/з/ 0,1 МВт/ 150 чел/ 7ТП	5	+17, ветер
Прим ЭС	6	Лазо	2	28.09.16	8:05	28.09.16	8:06	0:01	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп.			0:01		нет/ 0,1 МВт/ 93 чел/4ТП	1	+10, ветер
Прим ЭС	10	Верхняя	14	28.09.16	11:47	28.09.16	12:03	0:16	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Планируется обход.		0:16		нет/0,1 МВт/70 чел/5ТП	25	+15, обл.
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	86	28.09.16	12:20	28.09.16	12:45	0:25	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Повреждение на ведомственном ТП		0:25		школа, КНС/ 0,6 МВт/ 1700 чел/ 8 ТП	248	+14, обл.
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	98	28.09.16	12:20	28.09.16	13:04	0:44	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ, без нагрузки (ТП42- ТП71).		0:44		роддом, д/с/ 0,7 МВт/ 2100 чел/ 11ТП	400	+14, обл.
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	28.09.16	13:17	28.09.16	13:23	0:06	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Планируется обход.		0:06		школа/ 0,2 МВт/ 1300 чел/ 7ТП	2	+14, ясно
Прим ЭС	10	Хороль	18	29.09.16	7:16	29.09.16	7:19	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:03		кот/ 0,1 МВт/ 245 чел/ 9ТП	5	+5, облачно
Прим ЭС	10	Малиново	4	29.09.16	9:10	29.09.16	9:15	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		школа - 2, дс-2 / 1291 чел / 13ТП / 0,1 МВт	50	+2, ясно
Прим ЭС	10	Осиновка	6	29.09.16	9:50	29.09.16	9:53	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:03		школа / 11ТП / 0,2 МВт / 909 чел	7	+4, ясно
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	29.09.16	11:17	29.09.16	11:17	0:00	МТЗ, АПВ усп	с.Горное, 300ч.		0:00		нет	0	+15, ясно
Прим ЭС	110	Тимофеевка	Т2	29.09.16	13:05	29.09.16	17:38	4:33	ДЭТ	Обесточены 1,2сш-6 кв (Т1 в резерве). Обеспечен резерв. Заменяли неисправную плату в блоке ДЭТ Т2 и включили в работу	Т1	0:25	29.09.2016 13:30	1280 чел / 0,45 МВт/8ТП	263	+13, ясно
Прим ЭС	10	Хороль	16	29.09.16	15:06	29.09.16	17:49	2:43	"земля" от КУ	Обеспечен резерв без БТП из 18ти. Оп.343 заменен изолятор ф.С. Включен полностью	ф.3 Приозерная	1:04	29.09.2016 16:10	482 чел / 0,2 МВт / 18 ТП / школа	672	+15, ясно
Прим ЭС	10	Богополь	8	29.09.16	19:11	29.09.16	20:15	1:04	"земля" от КУ	Включен после осмотра. Самоустранилось		1:04		ЗТП / 98 чел / 0,01 МВт	31	+14, ясно
Прим ЭС	10	Иман	по ф.3 в СП2 отключился В 10кВ	30.09.16	1:02	30.09.16	1:03	0:01	Ав. Откл., РПВ усп.	с.Сальское		0:01		нет/0,2 МВт	4	+7, ясно
Прим ЭС	10	Милоградово	7	30.09.16	7:41	30.09.16	7:54	0:13	МТЗ, РПВ усп.	с.Маргаритово, с.Моряк Рыболов, с.Щербаковка, с.Лиственное, с.Бровки, 260чел.		0:13		нет/260чел./0,3 МВт/7ТП	7	+11, обл.
Прим ЭС	10	Троица	по ф.25 реклузер оп.349	30.09.16	8:31	30.09.16	9:54	1:23	МТЗ, РПВ усп			1:23		2 в/ч / 0,17 МВт / 2ТП	100	+10, ясно
Прим ЭС	10	Осиновка	6	30.09.16	9:17	30.09.16	9:22	0:05	МТЗ, РПВ усп			0:05		11ТП / школа / 0,2 МВт / 909 чел	33	+10, ясно
Ам ВЭС	10	Таежная	13	30.09.16	10:51	30.09.16	10:51	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, ясно

Прим ЭС	6	Многоудобное	1	30.09.16	11:41	30.09.16	12:52	1:11	"земля" от КУ	Запитано более 50% нагрузки. В 14:22 включено все. Пр.оп.24/17-24/18 убрано дерево		1:11		190 чел / 0,2 МВт / ЗТП / дс	230	+10, ясно
Прим ЭС	6	Многоудобное	11	30.09.16	11:41	30.09.16	15:12	3:31	"земля" от КУ	В 13:06 включен голов.уч-к без нагрузки. В 15:12 включили 2 абон. ТП. В 16:17 обеспечен резерв полностью от ф.2 Многоудобное. Выделен уч-к без нагрузки. В пр.оп.31-32 убрано дерево, провода целые, схему привели в исходное в 01-23	ф.2 Многоудобное	4:36	30.09.2016 16:17	130 чел / 0,1 МВт / ЗТП	351	+15, ясно
Прим ЭС	10	Новосельская	3	30.09.16	11:52	30.09.16	11:53	0:01	ТМ, РПВ усп			0:01		1251 чел / 0,1 МВт / ЗТП / школа	4	+10, ясно
Хаб ЭС	6	НПЗ	22	30.09.16	15:27	30.09.16	19:33	4:06	"земля" от КУ	Оп.20-00/3 (анкерная, деревянная) вырвало крюк, падение провода на землю. Устранено, схема восстановлена	ф.20 КСК	0:25	30.09.2016 15:52	водоканал / 0,1 МВт	51	+15, ясно
Прим ЭС	10	Тайфун	6	30.09.16	17:53	30.09.16	17:54	0:01	МТО, РПВ усп			0:01		школа / 70 чел / 0,1 МВт / БТП	1	+14, ясно
ЭС ЕАО	10	Облучье	136	30.09.16	19:43	30.09.16	22:03	2:20	Откл. КУ	Облучье, 3200ч. Выделен головной участок, на ОП 136-00/46 обрыв шлейфа на ТП 11. Устранено	ф.124 Облучье	0:12	30.09.2016 19:55	нет/15ТП	120	+15, ясно
Прим ЭС	10	Тайфун	6	30.09.16	21:28	30.09.16	21:29	0:01	МТЗ, РПВ усп.	с.Киевка, 70чел, 0,1 МВт		0:01		школа/0,1 МВт/БТП	1	+14, ясно