

Ф	У. н.в.	ПС, ЛЭП	Принадлежность	Дата отключения	Время откл.	Дата включения	Время вкл.	Время простоя оборудования	Тип защиты	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Замечания от	Время простоя основного потребителя	Дата и время ввода резерва	Обесточены социально значимые объекты (школы, больницы, объекты культуры, здания органов гос. управления, воинские части, ФЭС и т.д.)	Нагрузка ЦЭС	Погодные условия
Ам.ВЭС	6	Прогресс	7	01.10.16	0:47	01.10.16	1:08	0:21	МТЗ, РПВ усл.	п.Прогресс		0:21		нет/18Тп	247	+12, обл.
Ам.ЦЭС	10	Чигири	9	01.10.16	6:54	01.10.16	7:15	0:21	Откл. КУ"Земля"	часть г.Благовещенск. Повреждение на вед. отпайке.		0:21		5000ч., д.сад, 2 школы/11ТП	72	+7, обл.
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	3	01.10.16	8:17	01.10.16	8:20	0:03	МТЗ, РПВ усл	Ширяевка, Тарасовка, 880чел		0:03		школа/0,2 МВт/15 ТП	15	+2, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	3	01.10.16	11:06	01.10.16	11:08	0:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	с.Чернятино, 760чел.		0:02		котельная / 7ТП / 0,3МВт	10	+18, ясно
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ	16	01.10.16	12:01	01.10.16	12:37	0:36	МТО, АПВ выв, РПВ не произв.	Включен без ТП-30 (30 частн.домов), Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП -30 при проведении земляных работ сторонней организацией, сообщено в СБ, полицию. МП разрезано, испытано. Выявлено еще одно МП в сторону ТП-30. 2.10.16 устранено одно повреждение, второе МП определено, раскопано. 3.10.16 в 16:41повреждение устранено, восст.норм.схема.		0:36		800чел / 0,3МВт	280	+10, облачно
Прим.ЦЭС	6	Студгородок	В-6 Т2	01.10.16	13:51	01.10.16	14:36	0:45	Дуг.защита	Обесточены 1,2сш-бкВ (Т1 в резерве). Произведен осмотр, замечаний нет.	Т1	0:07	01.10.2016 13:58	5200чел / 4,5МВт	642	+18, обл
Прим.ЦЭС	35	Студгородок	В-35 Т1, В-6 Т1	01.10.16	14:30	01.10.16	21:27	6:57	МТЗ	Обесточены 1,2сш-бкВ. Через 6 мин 2сш-бкВ запитана от Т2 (5200чел, 4,5МВт). В яч-ке В-6 Т1 повреждение проходных и опорных изоляторов в сторону 1сш-бкВ. В 17:20 (ч/з 2:50) потребители 1сш-бкВ запитаны по сетям Уссур.Эл.сети). Устранено, схема восстановлена. Проверка РЗА 5.10.16, замечаний нет.	Т2	0:06	01.10.2016 14:36	9200чел / 5,5МВт	750	+18, обл
Прим.ЦЭС	6	Студгородок	В-6 Т2	01.10.16	15:21	01.10.16	15:56	0:35	Дуг.защита	Обесточена 2СШ-бкВ. Вкл. без вед. ф-11 (Уссур.эл.сеть, потреб запитаны от резерва). Проверка РЗА 5.10.16, на В-6 вед.ф-11 произведена замена катушки отключения.		0:35		5200чел / 4,5МВт	2554	+18, обл
Ам.ВЭС	10	Чесноково	13	01.10.16	18:31	01.10.16	18:58	0:27	"земля" от КУ	с.Шадрино, 231 чел. На ТП-404 заменен проходной изолятор ф.В.		0:27		скважина / 3ТП / 0,03МВт	26	+12, дождь
Ам.СЭС	10	Речная	5	01.10.16	22:04	02.10.16	0:50	2:46	МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Включен без двух ТП (быта нет). Включены в 11:30 полностью. Произведена чистка изоляции на 2-х ТП.		2:46		250 чел / 13ТП / школа, дс	750	+8, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково	16	01.10.16	22:31	01.10.16	22:31	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+8, ветер
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	26	01.10.16	23:33	01.10.16	23:41	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:08		нет / 0,08 МВт	11	+8, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	11	02.10.16	0:25	02.10.16	0:50	0:25	МТЗ, РПВ ну	Включен без 8ТП (2 РСк, 6 вед), запитано более 50% нагрузкой. В 8:40 включен полностью. В пр.оп.31-32 убрано с проводов упавшее дерево.		0:25		нет / 350 чел / 0,66 МВт / 18ТП	275	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегоorsk	3	02.10.16	1:03	02.10.16	3:08	2:05	"земля" от КУ	Выделен уч-к без нагрузки между оп.4 и КТП-2101, все запитано.	ф.8 Лучегоorsk	0:18	02.10.2016 1:21	нет / 1ТП / 0,2 МВт	60	+8, ветер
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	4	02.10.16	1:27	02.10.16	1:27	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+8, дождь
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	6	02.10.16	1:27	02.10.16	1:27	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+8, дождь
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	02.10.16	1:36	02.10.16	1:36	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+8, ветер
Ам.ВЭС	35	Бурейск - Родионовка		02.10.16	2:46	02.10.16	2:46	0:00	МТЗ, АПВ усл	Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+8, ветер
Ам.ВЭС	35	Бурейск - Родионовка		02.10.16	3:06	02.10.16	3:07	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	С обесточиванием ПС Родионовка.		0:01		нет / 0,06 МВт	1	+8, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	02.10.16	03:15	02.10.16	03:17	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ у			0:02		нет / 0,15 МВт	5	+10, гроза
ЭС ЕАО	6	МК	5	02.10.16	09:59	02.10.16	11:40	1:41	МТО, АПВ не раб, РПВ ну	Включен после осмотра. Причина не установлена		1:41		нет / 3ТП / 500 чел / 0,06 МВт	99	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	02.10.16	11:15	02.10.16	11:59	0:44	ав.откл, АПВ выв, РПВ ну.	дачи. Вкл. до Р-45 без 8 ТП (2РСк, 6 вед.). В 16:27 включен полностью. Убрано дерево с проводов в пр.оп.179-180.		0:44		нет / 15ТП / 0,54МВт	396	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	9	02.10.16	11:18	02.10.16	14:22	3:04	ав.откл, АПВ выв, РПВ ну.	п.Чирки, 368 чел. Убрано дерево с проводов в пр.оп.78-79.		3:04		нет / 0,2МВт	613	+15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка	10	02.10.16	11:57	02.10.16	11:57	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, ветер
Прим.ЗЭС	6	Лучегоorsk	14	02.10.16	12:15	02.10.16	13:00	0:45	МТЗ, АПВ ну., РПВ усл.	п. Лучегоorsk, 1000чел.		0:45		школа, д/с / 7ТП / 1,1МВт	824	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Сита - Обор		02.10.16	12:36	02.10.16	18:55	6:19	НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ ну.	ИМФ ф.С 7км. Обесточены 6 ПС-110кВ. В пр.оп.35-36 убрано дерево с провода ф.С, без повреждения.		6:19		6326чел / 4МВт	25333	+15, ветер
Прим.СЭС	10	Богополь	8	03.10.16	5:10	03.10.16	7:33	2:23	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп.111-112 сняли дерево с проводов		2:23		98 чел / 0,001 МВт / 3ТП	3	+15, ветер

Прим.ЮЭС	6	Западная	13	03.10.16	5:40	03.10.16	9:15	3:35	МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв.	В 6:05 вкл.головной уч. (без нагрузки), вкл в 8:50 вкл до оп 72 (без нагрузки), вкл в 9:15 без 10ТП, вкл в 11:18, повреждение на ведомственной отпайке.		3:35		680 чел / 0,7 МВт / 21ТП	2500	+15, ветер
ЭС ЕАО	35	Ленинск - Воскресеновка		03.10.16	8:07	03.10.16	8:25	0:18	КУ, земля	Обесточены ПС Надеждинск, Воскресеновка. Земля на уч. " Воскресеновка-Надеждинск", выведен из работы, потребителю обеспечен резерв. (ПС Воскресеновка запит в 8:25 от ПС Ленинск; ПС Надеждинск в 8:41 от ПС Дубовое). Оп 127 обрыв провода. Устранено 4.10.16 в 16:10, схема восстановлена.	ПС Воскресеновка от ПС Ленинск; ПС Надеждинск от ПС Дубовое по 35 кВ.	0:34	03.10.2016 8:41	0,1 МВт/ 1120 чел	51	+10, гроза
Хаб.СЭС	10	Приусадебная	24	03.10.16	8:30	03.10.16	12:20	3:50	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Лвл=32,2км, Лбаза=0. Пр.оп 44-45, 71-72, 79-80 убраны упавшие деревья.		3:50		кот, школа /0,24 МВт/ 4ТП / 450 чел	389	+10, ветер
ЭС ЕАО	6	Известковая	76	03.10.16	12:03	03.10.16	19:00	6:57	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Лвл=4,2км, Лбаза=30км. Пр.оп 15-16, 27-28, 46-47 убраны упавшие деревья с проводов, без повреждения.		6:57		нет/ 0,12 МВт/ 25 чел/ 3ТП	137	+6, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко	9	03.10.16	13:20	03.10.16	13:20	0:00	Ав.откл, АПВ усп			0:00		нет	0	+10, облачно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	03.10.16	17:01	03.10.16	18:39	1:38	КУ, земля	Обход без замечаний. Земля самоустраилась.		1:38		нет/ 0,02 МВт/ 250 чел/ 3ТП	80	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	03.10.16	17:16	03.10.16	20:12	2:56	КУ, земля	Вкл с землей. Отключился повторно в 20:30.		2:56		школа, кот/ 0,1 МВт/ 700 чел/ 8ТП	256	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№1	03.10.16	17:22	03.10.16	20:25	3:03	КУ, земля	Потребителю предварительно обеспечен резерв. Повреждение на КЛ "Бурная-Эгершельд №1", цепь№1, МП 69м от ПС Бурная, выведена из работы; введена в работу КЛ №1 цепь №2. /4.10.16 разработка котлована, КЛ откапана, разрезана. 5.10.16 расширение котлована. 6.10.16 смонтированы 3 вставки, 7.10.16 в 5:40 вкл на ХХ, в 6:21 под нагрузку/	цепь №2	0:00		нет	0	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Ильичевка		03.10.16	17:35	03.10.16	17:35	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+12, ветер
Прим.ЦЭС	35	Хороль - К.Рыболов с отп Рыбхоз, Мельгуновка, Вл.Петровка		03.10.16	17:35	03.10.16	17:35	0:00	МТО, АПВ усп			0:00		нет	0	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Уссури	4	03.10.16	18:04	03.10.16	18:04	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	03.10.16	18:05	03.10.16	18:15	0:10	МТО, АПВну, РПВ ну	В ТП-7131 заменены предохранители 10кВ.		0:10		кот/ 0,1 МВт/422 чел/ 11ТП	125	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Новосельская	3	03.10.16	18:13	03.10.16	18:14	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:01		школа, кот/ 0,1 МВт/ 1251 чел/ 5ТП	3	+12, гроза
Прим.ЗЭС	10	Луговая	3	03.10.16	18:17	03.10.16	18:17	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+12, гроза
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	2	03.10.16	18:19	03.10.16	18:26	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:07		д/с, кот/ 0,2 МВт/ 733 чел/ 11ТП	12	+12, гроза
Прим.ЮЭС	6	Хасанская	3	03.10.16	18:23	03.10.16	18:25	0:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:02		школа/ 0,1 МВт/150 чел/ 7ТП	10	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	6	03.10.16	18:36	03.10.16	19:33	0:57	КУ, земля	Вкл после прохождения грозы.		0:57		кот/ 0,1 МВт/ 1800 чел/ 2ТП	41	+17, гроза
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	03.10.16	18:43	03.10.16	18:44	0:01	КУ, земля	Вкл без 2 п/з (на ДГ), вкл в 14:25 4.10.16. Оп.231 снята ветка.		0:01		п/з, скваж, кот/ 0,1 МВт/ 301 чел/ 8ТП	0	+16, гроза
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		03.10.16	18:46	03.10.16	18:46	0:00	НЗ3 1ст, МТО,АПВ усп	Произведен обход (4.10.16). Пр.оп 39-40 подгар провода, требуется замена (работа сторонней спец.техники в охранной зоне ВЛ). Сообщено СБ, ОВД. (Ремонт провода на 11.10.16).		0:00		нет	0	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	6	03.10.16	18:50	03.10.16	21:30	2:40	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Пр.оп 2-3 падение дерева и обрыв проводов. Устранено.		2:40		больн, кот/ 0,1 МВт/ 350 чел/3ТП	85	+14, гроза
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Суражевка		03.10.16	18:54	03.10.16	20:15	1:21	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Находилась на ХХ.		0:00		нет	0	+14, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Шахтовая		03.10.16	18:55	03.10.16	20:12	1:17	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	Обесточены ПС Шахтовая (запит в 19:55), Артемовская (запит в 19:20), 1/2 вед ПС Ключевая (запит в 20:12).	ПС Артемовская от ПС Западная, ПС Шахтовая от ПС Артемовская по 35 кВ	1:17	03.10.2016 20:12	13,7МВт/ 13900 чел/ г.Артем	13140	+14, дождь, гроза

Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляниново-тяг		03.10.16	19:06	04.10.16	22:42	27:36	Смол: 33 1 ст, АПВ ну, РПВ ну; АТЭЦ НЗЗ 1ст, АПВ ну	Обесточенного потребителя нет, разрыв транзита.4.10.16 произведен обход. Оп.14 заменен поврежденный полимерный изолятор (в 15:04). При вкл в 16:17, ВЛ откл (ДЗ 2з). В 19:00: на оп.18 (верхний провод) ослабление крепления в лодочном зажиме, провис провода, касание нижнего провода. (в стор оп.19). В 21:46 на оп.18 заменена натяжная гирлянда и сцепная арматура верхнего провода в сторону оп.19, произведена его перетяжка.			нет	0	+14, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Горностаи	СВ-110	03.10.16	19:06	03.10.16	19:06	0:00	ТО, АПВ усп	Обесточенного потребителя нет, разрыв транзита.			нет	0	+14, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Кролевцы - Многоудобное		03.10.16	19:36	03.10.16	20:44	1:08	МТО, АПВ не раб, РПВ усп	Обесточена ПС Многоудобное. Вкл после прохождения грозы.		1:08	адм, насос, д/с/ 0,5 МВт/ 470 чел	1520	+14, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка	10	03.10.16	19:41	03.10.16	21:32	1:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включили без КТП-6092 в 21-32, поврежден проходной изолятор по фазе С. Устранено и включен полностью в 23:22.		1:51	школа, насос, кот/ 0,1 МВт/ 130 чел/ 6ТП	138	+8, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	15	03.10.16	20:11	03.10.16	20:21	0:10	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:10	насосная / 8ТП / 0,6МВт	2	+8, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Малиново	4	03.10.16	20:25	03.10.16	20:27	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:02	нет/ 0,1 МВт/ 250 чел/ 6ТП	7	+5, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	03.10.16	20:30	04.10.16	0:56	4:26	МТЗ, АПВ нет	с.Кроуновка, 700чел. На оп.66/5 заменены изоляторы по ф.А и С. Включили в работу в 0:56 с "землей" по ф.А. В 3:34 заменен поврежденный изолятор на оп.25 и включен по норм.схеме.		4:26	школа / 8ТП / 0,1МВт	443	+15, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	16	03.10.16	20:35	03.10.16	20:36	0:01	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:01	кот/ 0,2 МВт/ 281чел/ 14ТП	6	+5, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	13	03.10.16	20:57	03.10.16	20:57	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00	нет	0	+6, ветер, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	15	03.10.16	20:57	03.10.16	21:06	0:09	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	с.Урожайное, 1021чел.		0:09	насосная / 8ТП / 0,6МВт	15	+6, ветер, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	03.10.16	21:15	03.10.16	22:20	1:05	"земля" от КУ	с.Яковновка, 250чел. "Земля" самоустранилась.		1:05	нет / 3ТП / 0,01МВт	65	+15, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	2	03.10.16	21:22	03.10.16	21:24	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Ракитно, Орехово, Боголюбовка, Ясная Поляна, 1323чел.		0:02	школа, д/с, приот / 20ТП / 0,2МВт	8	+5, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	03.10.16	21:31	03.10.16	22:03	0:32	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Сосновка, Луговое, Лебединое, 553чел. Повреждение на вед. отпайке		0:32	насосная / 9ТП / 0,2МВт	107	+6, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	03.10.16	21:40	03.10.16	21:50	0:10	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Барабаш, Овчинниково, 370чел.		0:10	нет / 7ТП / 0,1МВт	30	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	03.10.16	21:59	03.10.16	22:15	0:16	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Камышовое, 150чел.		0:16	школа / 7ТП / 0,1МВт	30	15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Родина	1	03.10.16	22:10	03.10.16	22:14	0:04	ав.откл., АПВ нет, РПВ усп.	с.Новое, 200чел.		0:04	нет / 1ТП / 0,01МВт	4	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	03.10.16	23:40	03.10.16	23:40	0:00	ЗЗ, ПНДЗ, АПВ усп.	ИМФ ф.В 70,5 км. Обход без замечаний.		0:00	нет	0	+15, обл	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	15	03.10.16	23:56	04.10.16	0:12	0:16	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	с.Урожайное, 1021чел.		0:16	насосная / 8ТП / 0,6МВт	16	+6, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 В-10 в СП-3	03.10.16	23:46	04.10.16	15:28	15:42	"земля" от КУ	с.Инокентьевка, 562 чел. Потребители запитаны от резерва. Пр.оп п.334-335 падение дерева, обрыв провода фА (пр.оп 334-336 провод на земле). Устранено.	ф.10 ПС Шмаковка	2:24	04.10.2016 2:10	нет / 8ТП / 0,03МВт	72	+6, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Новосельская	3	04.10.16	0:13	04.10.16	2:52	2:39	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Новосельское, 1251чел. На оп.27 (Ж/Б) упало дерево, излом опоры, обрыв проводов. Включен до оп.19 без 3-х ТП, вкл в 13:04 по норм.схеме после устранения повреждений.		2:39	школа / 5ТП / 0,1МВт	380	+7, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Касатка	7	04.10.16	0:35	04.10.16	3:20	2:45	"земля" от КУ	Включен до РЛ-2, запитано 10ТП из 23. В 3:20 включен полностью. В пр.оп.156-157 убрано дерево.		2:45	нет / 23ТП / 0,53МВт	1460	+13, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	04.10.16	1:23	04.10.16	13:05	11:42	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с. Сосновка, Луговое, Лебединое, 553чел. Оп.213 (Ж/Б) сломана трактором, сообщено в полицию, СБ, виновник установлен. Устранено 13:05 (оп.заменена).	ф3	2:49	04.10.2016 4:12	насосная / 9ТП / 0,2МВт	563	+7, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун	6	04.10.16	1:50	04.10.16	3:32	1:42	ав.откл, АПВ ну, РПВ ну.	п.Пластун, 800чел. Включен без отпайки на Кунали, вкл в 10:20. Пр.оп 235-236 устранен схлест проводов.		1:42	аэропорт, больница / 8ТП / 0,2МВт	225	+14, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Северная	2	04.10.16	3:46	04.10.16	4:43	0:57	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Казанка, 294чел. На ТП-7161 повреждение в сети 0.4кВ.		0:57	школа / 6ТП / 0,5МВт	150	+16, ветер	

Прим.СЭС	10	Ольга	5	04.10.16	4:55	04.10.16	7:56	3:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка, 432чел. Включен до РП-10, запитано 8 ТП, вкл в 10:40. Пр.оп 114-115 убрано упавшее дерево.		3:01		школа, больница / 11ТП / 0,2МВт	600	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	04.10.16	7:27	04.10.16	7:28	0:01	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, Романовский, 410чел.		0:01		школа, скважина / 15ТП / 0,3МВт	5	+6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Беневское	1	04.10.16	7:49	04.10.16	7:53	0:04	МТЗ, РПВ усп			0:04		нет / 0,1 МВт/ 250 чел/ 5ТП	2	+6, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	5	04.10.16	8:44	04.10.16	10:15	1:31	КУ, земля	Оп.86 устранен обрыв шлейфа.		1:31		п/з / 0,1 МВт/ 80 чел/ 2ТП	50	+6, облачно
Прим.ЮЭС	10	Троица	по ф25 реклоузер	04.10.16	10:00	04.10.16	13:30	3:30	Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	Лвл=38,2км, Лбаза=50км. Оп 437, 447 заменены поврежденные изоляторы.		3:30		школа, кот, насосн / 0,6 МВт/ 37ТП	7	+10, облачно
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	04.10.16	10:09	04.10.16	10:16	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	Находилась на ХХ. Произведен обход. Пр.оп 152-00/6-8 произведена перетяжка проводов.		0:00		нет	0	+8, облачно
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	31	04.10.16	11:12	04.10.16	11:40	0:28	МТО, АПВ нет, РПВ не произв	Вкл с выделенным поврежденным.уч (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-бкВ (ТП66-ТП108) при проведении земляных работ (ООО ДСК). Сообщено СБ, ОБД. з.10.16 проведены земляные работы. 6.10.16 в 16:45 устранено, вкл. по норм. сх.	ф6	1:58	04.10.2016 13:10	адм/ 0,98 МВт/ 5843 чел/ 12ТП	520	+5, облачно
Ам.СЭС	6	Сиваки	14	04.10.16	14:10	04.10.16	17:05	2:55	КУ, земля	Вкл до ЛР4 (ост 3ТП), вкл в 17:59. Наклон оп.61. Пр.оп 60-61 произв перетяжка провода фА .		2:55		школа, д/с, кот/ 0,6 МВт/ 2000 чел/ 13 ТП	1010	+2, облачно
ЭС ЕАО	6	МК	6	05.10.16	3:54	05.10.16	4:43	0:49	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение на вед. участке.	ф.119	1:15	05.10.2016 5:09	котельн / 25ТП / 3000чел/ 0,6МВт	761	+6, облачно
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	2	05.10.16	12:47	05.10.16	12:48	0:01	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:01		нет / 42 чел / 7ТП / 0,2МВт	3	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	2	05.10.16	13:11	05.10.16	13:13	0:02	Ав.откл. АПВ ну, РПВ усп			0:02		нет / 330 чел / 12ТП / 0,2МВт	7	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Приозёрная	6	05.10.16	13:55	05.10.16	13:58	0:03	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп			0:03		школа / 0,12МВт / 220 чел / 6ТП	6	+8, дождь
Прим.ЗЭС	10	Луговая	3	05.10.16	14:46	05.10.16	14:46	0:00	МТЗ. АПВ усп	Повреждение в сетях потребителя.		0:00		нет	0	+8, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	4	05.10.16	16:52	05.10.16	16:52	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	+3, облачно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	05.10.16	16:55	05.10.16	16:59	0:04	Ав.откл. АПВ ну, РПВ усп			0:04		нет / 7ТП / 500 чел / 0,15МВт	10	+8, морось
Хаб.СЭС	10	Маго	3	05.10.16	18:20	05.10.16	20:48	2:28	МТЗ. АПВ нет, РПВ ну	Лвл=12,2км, Лбаза=42км. Пр.оп 58-59 падение дерева, обрыв провода, фА. Устранено.		2:28		насосн / 0,5МВт / 520 чел/6ТП	1167	+3, облачно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	6	05.10.16	18:22	05.10.16	19:31	1:09	МТЗ. АПВ ну, РПВ ну	Вкл. без ТП-1104 (обеспечен резерв, повреждены оп.изоляторы. 7.10.16 в 15:01 повреждение устранено, все включено	ф3	1:09	05.10.2016 19:31	школа / 0,1 МВт/ 400 чел/ 5ТП	15	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	9	05.10.16	18:22	05.10.16	18:33	0:11	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп			0:11		нет / 3ТП / 0,1МВт / населения нет	15	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	8	06.10.16	7:45	06.10.16	10:37	2:52	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен поврежденный уч.КЛ (ТП2100-ТП2102), без нагрузки. 6.10.16 определено МП 100 м от ТП2100. 7.10.16 кабель восстановлен, в 18:16 схему привели в исх. состояние.	Ф-4 ПС Лучегорск	2:52	06.10.2016 10:37	насосн/0,4 МВт/ 420 чел/4ТП	1000	+3, облачно
Ам.ВЭС	10	Слава	9	06.10.16	8:16	06.10.16	9:07	0:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным.уч.без нагрузки. С/х техникой сбита оп.146 (ж/б), пр.оп 144-148 обрыв проводов. Сообщено в СБ, виновник установлен. Устранено, в 17:02 восстановлена норм.сх.		0:51		кот / 8ТП / 0,1МВт/ быта нет	75	+3, ясно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	13	06.10.16	8:18	06.10.16	11:48	3:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Лвл=12,4км, Лбаза=50км. Пр.оп. 139/1-2 снята ветка + повреждение на ведомственной отпайке.		3:30		школа/ 0,1 МВт/ 415 чел/4ТП	350	+5, облачно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	06.10.16	9:22	06.10.16	9:25	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:03		55 чел / 0,1 МВт / 7ТП	13	+3, ясно
Прим.СЭС	10	Ново - Сысоевка	9	06.10.16	9:47	06.10.16	14:35	4:48	МТЗ. АПВ ну, РПВ ну	Лвл=6,6км, Лбаза=20 км. РЛ-44 заменены поврежденные изоляторы фВ.С.		4:48		д/с, кот/ 0,2 МВт/ 514 чел/ 10ТП	840	+5, ясно
Хаб.СЭС	110	К - Картель с отп. ПС Пивань	С-74	06.10.16	12:46	06.10.16	12:46	0:00	НЭП 1ст, АПВ усп. ИМФ 18км ф.-С.	Осмотр зоны ИМФ без замечаний.		0:00		нет	0	+4, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	17	06.10.16	14:40	06.10.16	14:44	0:04	МТЗ. АПВ выв, РПВ усп			0:04		д/с, насосн/ 0,3МВт / 16ТП / 2140 чел	20	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Тайфун	7	06.10.16	15:00	06.10.16	15:04	0:04	МТЗ. АПВ нет, РПВ усп			0:04		школа / 6ТП / 0,1МВт / 115 чел	5	+10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	06.10.16	18:35	06.10.16	18:40	0:05	МТЗ. АПВ нет, РПВ усп			0:05		школа / 0,1МВт /150 чел/ 7ТП	10	+10, ветер

Хаб.СЭС	35	Ванино - Монгохто	Т-13Ф	06.10.16	20:03	06.10.16	22:56	2:53	Без блинк.	С обесточиванием ПС Монгохто, потребителю обеспечен резерв. /В 20:32 ВЛ успешно опробована напряжением со стороны ПС Монгохто, в 22:56 вкл в работу/	ВЛ-35 Тишкино-Монгохто	0:29	06.10.2016 20:32	3 МВт/ 4710 чел	1400	+1, облачно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	1	06.10.16	21:10	06.10.16	21:44	0:34	КУ, земля	Вкл до оп 78 (ост п/з на ДГ). Подтоплен уч.пр.оп 150-280, осмотр в ночное время не возможен. 7.10.16 на ОП 258 устранили обрыв вязы, в 16:09 включено все.		0:34	п/з/ 0,02 МВт/ 2ТП/быта нет	11	+3, облачно	
Прим.ЮЭС	35	Кролевцы - Многоудобное		07.10.16	5:16	07.10.16	15:38	10:22	КУ, земля	Вкл=14,5км, Лбаза=20км. С обесточиванием ПС Многоудобное. В полете ОП 14-15 обрыв грозотроса. Повреждение устранено. В 9:50 при включении ВЛ появилась "Земля". Проведен обход замеч.не обнаружено, в 12-15 при попытке включить ВЛ под напряжение, "Земля" ф-В, отключили от КУ 12-16. В 13:03 ВЛ включена с "Землей" для поиска прибором. ОП 17 следы перекрытия на фарфоровом изоляторе. Устранено (15:59)		10:43	адм, насос, д/с/ 0,8 МВт/ 470 чел	5325	+3, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкое	5	07.10.16	6:21	07.10.16	6:21	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00	нет	0	+1, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	4	07.10.16	8:44	07.10.16	8:51	0:07	Ав. Откл., РПВ усп.	часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка,с.Полтавка, 700чел		0:07	котельная, школа/0,4 МВт/13 ТП	38	+6, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Промузел	В 6кВ Т2	07.10.16	10:25	07.10.16	10:51	0:26	МТЗ	Обесточена 2 сш 6кВ. Произведен осмотр, отключенных фидеров нет, по ф.30 (вед.) выпал блинкер 33. В 10:40 включен В 6кВ Т2, все фидера в работе. Планируется проверка РЗА.		0:26	4,5 МВт, 4000 чел.	1950	+6, обл	
Прим.ЮЭС	10	Верхняя	14	07.10.16	17:04	07.10.16	17:13	0:09	Ав. Откл., РПВ усп.	п.Смоляниново, 70чел		0:09	нет/СТп/0,1 Мвт	5	+6, обл.	
ЭС ЕАО	6	Центр	275	08.10.16	1:05	08.10.16	1:05	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00	нет	0	норма	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	08.10.16	7:05	08.10.16	7:05	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00	нет	0	+5, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	6	08.10.16	8:38	08.10.16	8:41	0:03	МТЗ, РПВ усп.	с.Корсаковка, 1800чел		0:03	котельная/2Тп	2	+8, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	5	08.10.16	8:43	08.10.16	8:45	0:02	МТЗ, РПВ усп.	охот.хоз., фермер, 5чел		0:02	нет/2ТП	1	+8, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	13	08.10.16	12:07	08.10.16	12:32	0:25	Ав. Откл., АПВ ну., РПВ у	с.Горное, Горбатка, 821чел		0:25	0,2 МВт/5Тп	100	+8, дождь	
Прим.ЮЭС	35	УАМР	Т2	08.10.16	14:38	08.10.16	15:01	0:23	МТЗ	Одновременно с вед. ф.22. Обесточена 1,2 СШ 6кВ (Т1 в резерве, 0,2 МВт). Осмотр без замечаний. Включен успешно в 15:01. Т2 устранен дефект контакта в цепях оперативного тока.		0:23	900 чел./0,2 МВт	200	+11, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Моховая	В 10 Т2	08.10.16	15:36	08.10.16	16:01	0:25	Дуг. Защита, РПВ усп.	Обесточена 1,2 сш 10кВ. (Т1 в резерве). Включено без вед. ф.13 (МТО)		0:25	100 чел., водозабор/0,2 МВт	75	+6, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	0	08.10.16	15:44	08.10.16	16:00	0:16	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	часть с.Чугуевка, 987чел. 16:00 включили до РЛ-9(оп.31, запитано 10ТП). 17:05 включили до РЛ-14 (оп.89, осталось обест 3 абон. ТП). 17:29 включили полностью, повреждение в абон. ТП-3113.		0:16	ИТК, д.дом/1,1 МВт/17 ТП	458	+8, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Партизан	13	08.10.16	18:46	08.10.16	18:54	0:08	МТЗ, РПВ усп.	Часть г.Партизанск, 1400ч.		0:08	нет/0,6 МВт/3 Тп	80	+8, дождь ветер	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	1	09.10.16	1:09	09.10.16	1:11	0:02	ав. Откл. РПВ усп	с. Хвалынка, 794чел.		0:02	Школа-1 Дет.сад-1 Насосная 1 / 0,2МВт / 11ТП	2	+2, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	10	09.10.16	1:09	09.10.16	2:10	1:01	ав. Откл. АПВ ну, РПВ усп	с. Славинка, 833чел.		1:01	Насосная-1, Школа-1 / 6ТП / 0,2МВт	200	+2, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	1	09.10.16	2:03	09.10.16	2:22	0:19	КУ, земля	с. Хвалынка, 794чел. Самоустранилась.		0:19	Школа-1 Дет.сад-1 Насосная 1 / 0,2МВт / 11ТП	63	+2, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	09.10.16	9:25	09.10.16	9:26	0:01	МТЗ, АПВ неуп, РПВ усп.			0:01	150чел / 7ТП / 0,1 МВт	10	+7, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	09.10.16	9:54	09.10.16	10:22	0:28	Славянка: ПНДЗ, АПВ неуп., Давыдовка: НЗЗ 2ст, АПВ неуп., РПВ усп.	Пр. 113-114 обрыв грозотроса. Выводилась в ремонт с 14:25 по 16:35 для демонтажа.	Давыдовка - Барабаш - Славянка №2	0:22	09.10.2016 10:16	1200чел / 1,5МВт	550	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Лозовое	7	09.10.16	10:50	09.10.16	11:41	0:51	МТЗ, АПВ, РПВ неуп.	Повреждение в сетях потребителя на вед ТП.		0:51	4 ТП, 0,1 МВт	52	+1, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	ЮМР	В6 ТТ	09.10.16	14:52	09.10.16	15:22	0:30	МТЗ	Обесточена 2 сш 6кВ. Включена без ф-25 (вед., нагрузка перезапитана в сетях потребителя). При опробовании 2 СШ не отключился КУ ф. 25 (повреждение во вторичных цепях управления.) есть повреждения по фидеру		0:30	2134 чел г. Хабаровск, 3МВт	1500	+3, облачно	

Прим.ЮЭС	10	Птицефабрика	В6 Т1	09.10.16	16:53	09.10.16	16:56	0:03	МТЗ	Обесточена 1 сш бкв. Не отключился В6 ф.5 (вед. МТЗ).		0:03		нет/2,4 МВт	120	+13, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	6	10.10.16	11:17	10.10.16	11:44	0:27	"земля" от КУ	с.Корсаковка. "земля" самоустранилась.		0:27		нет / 2ТП / 0,01МВт	22	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	10.10.16	11:44	10.10.16	11:48	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Халкидон, Светлое, 1293чел.		0:04		школа / 21ТП / 0,8МВт	31	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия	3	10.10.16	19:26	10.10.16	19:31	0:05	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Абрамовка, 700чел.		0:05		школа, котельная / 7ТП / 0,1МВт	8	+8, ясно
Прим.ЮЭС	10	Береговая2	29	11.10.16	3:02	11.10.16	5:14	2:12	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с.Петровка, с. Речица, с.Царевка, 300чел. В 5:14 вкл без 5ТП (обеспечен резерв в 11:45). Оп 165 поврежден изолятор, провис провода, касание веток деревьев. Устранено, в 15:20 восст.норм.сх.	ПС Верхняя ф16	2:12	11.10.2016 5:14	школа/0,3 МВт/11ТП	660	+8 дождь
Прим.ЮЭС	6	Океанская	В 6кВ Т1	11.10.16	3:30	11.10.16	4:00	0:30	МТЗ	Обесточена 1 сш бкв (1,5 МВт). В 4:00 1сш бкв включили без вед. ф.3 (МТЗ)		0:30		быт г.Владивосток 2100ч./1,5 МВт	750	+8, ясно.
Прим.ЮЭС	10	Владимиرو-Александровское	5	11.10.16	4:45	11.10.16	4:48	0:03	Ав. Откл., АПВ ну., РПВ усп.	часть с.Вл.-Алексан., 900чел		0:03		больница/0,9 МВт/9ТП	198	+10, гроза
Прим.ЮЭС	10	Владимиру-Александровское	1	11.10.16	4:51	11.10.16	5:49	0:58	КУ, земля	Повреждение на ведомственном ТП (вкл в 17:10).		0:58		нет/0,2 МВт/240 чел/4ТП	193	+10, гроза
Хаб.СЭС	10	Водозабор	1	11.10.16	5:15	11.10.16	5:38	0:23	Ав. Откл., АПВ ну., РПВ не произв.	п. Новый Мир 1100 человек. Повреждение на вед. ТП 282		0:23		нет	71	+8, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Владимиру-Александровское	5	11.10.16	6:04	11.10.16	9:16	3:12	КУ, земля	часть с.Вл.-Алексан., 900чел. ТП 7514 поврежден разрядник, фС, исключен из сх.		3:12		больница/0,9 МВт/9ТП	2880	+10, гроза
Юя ЭС	110	М.Нимныр	В-20	11.10.16	16:20	12.10.16	18:46	26:26	33 1ст, АПВ выв, РПВ ну	Схема сети 110 кВ ремонтная, выведен уч ВЛ 110 "ЧТЗЦ-М.Нимныр", на ПС Н.Куранах отключен В-110 "Лебединый". Обесточены ПС 110: Алдан, Лебединый, Рябиновая, М.Нимныр, Б. Нимныр, Юхта; ПС 35: Ленинский, Водозабор. В 16:24 на ПС Н.Куранах вкл В-110 "Лебединый", запитан основной потребитель (кроме ПС 110 Юхта, Б.Нимныр, М.Нимныр). На ПС Лебединый откл положение В-133 "Юхта" (НЗЗ 3ст, Лимф=43,1 км, Льв=37,2 км), вкл в 16:56, запитаны ПС Юхта, Б.Нимныр. В 20:22 запитана ПС М.Нимныр. Выделен поврежденный участок ВЛ-110 М.Нимныр-Б.Нимныр (12.1.016 10:36 осмотр, 1бр, 4 чел, 1 ед.техн). Пр.оп 107-108 наливание снега на провод фВ, провис провода, следы перекрытия на дерево. Замечание устранено. Обход продолжен, других замечаний не обнаружено. В 18:46 12.10.16 восст.исходная сх.	ВЛ 110 кВ "Н.Куранах-Лебединый с отп"	0:04	11.10.2016 16:24	17 МВт/ 23867 чел	2220	-6, неб.снег
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1	42	12.10.16	2:00	12.10.16	2:30	0:30	МТО	г.Большой Камень, 800чел. В ТП-81010 следы перекрытия на РТ-10 Т1, произведена чистка изоляции.		0:30		теплопункт / 6ТП / 0,8МВт	400	+3, ясно
Прим.ЦЭС	35	Ярославка - Лузановка		12.10.16	13:48	12.10.16	13:55	0:07	МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп.	С обесточиванием ПС Лузановка, Оз.падь. Планируется обход.		0:07		больн, школа, д/с/ 0,3 МВт/ 3200 чел/	15	+10, ясно
Прим.ЮЭС	35	Краскино - Хасанская	№2	12.10.16	16:43	12.10.16	16:43	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	14	12.10.16	19:01	12.10.16	19:20	0:19	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП6729 (перегорел предохранитель тр-ра). Заменен предохранитель и включено в 20:30.		0:19		больн, школа, д/с/ 0,8 МВт/ 1839 чел/6ТП	222	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Занадворовка	3	12.10.16	19:47	12.10.16	22:03	2:16	КУ, земля	Включен без отпайки на б/о Дубки. Продолжение осмотра 13.10.16. Оп. 280/38 срыв вязки. 12:50 включен по нормальной схеме.		2:16		кот, насосн, школа/ 0,3 МВт/ 480 чел/6ТП	160	+8, ясно
ЭС ЕАО	10	Биджан	В-10 Т1	13.10.16	4:08	13.10.16	5:54	1:46	ав.откл, АПВ ну, РПВ усп.	Обесточена 1сш-10кВ. В 5:09 потребители запитаны от резерва (вкл. СВ-10). После осмотра включен В-10 Т1, замечаний нет.	2Т	1:01	13.10.2016 5:09	3070 чел / 31ТП / 0,57МВт	583	-2, облач
Ам.ВЭС	10	Городская	3	13.10.16	9:48	13.10.16	10:57	1:09	КУ, земля	Оп. 26 заменен поврежденный изолятор.		1:09		школа, кот, скваж, адм/ 0,8 МВт/ 4190 чел/ 12 ТП	880	-6, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	2	13.10.16	11:29	13.10.16	11:29	0:00	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:00		1260чел / 17 ТП / 0,3 МВт	0	+6, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара	13	13.10.16	12:07	13.10.16	12:07	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+3, облачно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	15 СП 5	13.10.16	14:26	13.10.16	14:30	0:04	МТЗ, РПВ усп.			0:04		465чел / 9ТП / 0,15 МВт	10	+16, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	8	13.10.16	17:40	13.10.16	18:45	1:05	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Повреждение в сетях потребителя.		1:05		790чел/10 ТП/ 0,1 МВт	168	+8, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	28	13.10.16	19:08	13.10.16	19:22	0:14	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:14		школа, кот, д/с/ 1000чел / 15ТП / 0,15 МВт	36	-3, облачно
Прим.ЗЭС	10	Заря	7	14.10.16	9:05	14.10.16	9:07	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Константиновка, 145чел. На РК-18 оп.83 обнаружена обгоревшая птица.		0:02		нет / 6ТП / 0,4МВт	15	+2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Лазо	16	14.10.16	9:22	14.10.16	9:23	0:01	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Ст.Каменка, 71чел.		0:01		нет / 5ТП / 0,1МВт	1	+2, ясно

Прим.ЭЭС	10	Игнатьевка	6	14.10.16	11:55	14.10.16	11:58	0:03	ТМ, АПВ нет, РПВ усп.	п.Ласточка, Емельяновка, 301чел.		0:03		п/з / 8ТП / 0,1МВт	5	+5, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи	1	14.10.16	13:38	14.10.16	13:47	0:09	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	п.Магдагачи, 3000чел		0:09		школы, д/с / 9ТП / 1МВт	148	-2, облач
Ам.ВЭС	10	Полярково	4	14.10.16	14:29	14.10.16	14:58	0:29	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	п.Полярково, 2630чел. Включен до ЛР-461, далее участок без нагрузки. На оп.78 устранен слет проводов и включено полностью в 15:32.		0:29		Больница, администрация, котельная, в/н Башня, школа / 19ТП / 0,85МВт	511	+1, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	14	14.10.16	15:58	14.10.16	17:40	1:42	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	с.Васильевка, 50чел. На оп.1 повреждение штыревого изолятора ф.В, устранено.		1:42		очистные, в/ч / 2ТП / 0,1МВт	102	-2, облач
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов	7	14.10.16	16:46	14.10.16	17:16	0:30	"земля" от КУ	с.Пархоменко, 280чел. Включен до РС-906 оп.65, запитано 7 ТП из 10. В 17:45 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке.		0:30		котельн, скважина / 10ТП / 0,1МВт	260	+14, ясно
Прим.ЭЭС	10	Сташевка	8	14.10.16	17:01	14.10.16	17:48	0:47	ав.откл, РПВ усп.	на ХХ.		0:00		нет	0	+14, ясно
Прим.ЭЭС	10	Новосельская	2	14.10.16	17:03	15.10.16	6:08	13:05	ав.откл., АПВ нет, РПВ ну.	с.Новосельское, 80чел. В пр.оп.3-4 обрыв нижнего провода а/м Камаз с поднятым кузовом, на оп.4 по всем фазам срыв вазок. Пострадавших нет, сообщено в полицию, СБ. Виновник установлен. Устранено		13:05		насосная / 2ТП / 0,05МВт	200	+14, ясно
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	12	14.10.16	18:26	14.10.16	20:06	1:40	"земля" от КУ	Вкл с выделенным уч (ЛР258-ЛР221), без нагрузки. Потребителю обеспечен резерв. Ведется поиск МП. 15.10.16 на ОП 92 заменили изолятор, в 12:32 схему привели в исх. состояние.	ПС Винниково ф14	1:40	14.10.2016 20:06	котельная, в/н башня / 3ТП / 0,04МВт/ быта нет	25	+1, облачно
Прим.ЭЭС	110	Ярославка - Спасск с отп Дмитриевка, Черниговка		15.10.16	3:04	15.10.16	3:04	0:00	Спасск: ДЗ 1ст., ТНЗНП 1ст., АПВ усп; Яр: НЗЗ 1ст, АПВ усп	ИМФ 18,6 км, ф.С. В пролете ОП 190-231 произведен обход, замечаний нет. 15.10.16 на ПС Ярославка обнаружена горевшая катушка включения В 110кВ. Устранено по неотложной заявке.		0:00		нет	0	+9, ветер
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	15.10.16	7:17	15.10.16	11:01	3:44	МТЗ, АПВ не работало, РПВ не произв.	Повреждение на ведомственном ТП		3:44		школа, д/с, кот/ 0,2 МВт/ 268 чел/ 7ТП	303	+2, облачно
Хаб.СЭС	10	Чегдомын	34	15.10.16	9:10	15.10.16	9:13	0:03	Ав. Откл., РПВ усп.	п. Чегдомын 900 человек.		0:03		нет/0,4 МВт	20	+2, обл.
ЮЯ ЭС	6	Алдан	11	15.10.16	11:34	15.10.16	14:26	2:52	Откл.КУ "Земля"	часть г.Алдан. ОП 39 повреждена каб. муфта. Устранено		2:52		адм.города. Дет.поликлиника, Скважины ФЭС/12ТП	602	-5, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	16	15.10.16	11:37	15.10.16	13:28	1:51	МТЗ, АПВ выв., РПВ ну	с.Малышево, Сикачи-Алян, 1460ч. В пролёте опор №116-№117 убрано упавшее дерево.	ф.3 Анастасьевка	0:04	15.10.2016 11:41	Детдом, Котельные, Школа, Детсад/11ТП	25	+9, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	15.10.16	11:58	15.10.16	12:33	0:35	МТЗ, АПВ выв., РПВ ну	п.Бычиха, 300ч. В пролёте опор №172-№173 убрана ветка		0:35		нет	712	+9, ветер
Ам.ЦЭС	35	Пригородная	В 35 Т2	15.10.16	13:25	15.10.16	13:30	0:05	МТЗ, РПВ усп.	Обесточена 1,2 сш 10кВ. (Т1 в резерве). Осмотр без замечаний		0:05		1200ч./17Тп/0,4 МВт	37	+7, обл.
Прим.ЦЭС	10	Пограничная	4	15.10.16	14:52	15.10.16	14:56	0:04	МТЗ, РПВ усп.	п.Пограничный. с.Бойкое		0:04		нет/330ч./9Тп	21	+22, ясно
Прим.ЭЭС	10	Пантелеймоновка	3	15.10.16	14:58	15.10.16	16:00	1:02	Откл.КУ "Земля"	с.Прохаско, с.Буссе. В 16:00 включили до оп.96/1 (запитано 4-ТП). На оп.96/33 обрыв вязы верхнего провода. Устранено, все включено в 17:54		1:02		нет/0,06 МВт/6Тп	62	+20, ветер
Прим.ЦЭС	10	Покровка	4	15.10.16	15:36	15.10.16	15:40	0:04	Ав. Откл., РПВ усп.	с.Синельниково		0:04		нет/2Тп/0,07Мвт	9	+22, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	7	15.10.16	17:45	15.10.16	21:42	3:57	Откл.КУ "Земля"	часть с.Ярославка, 309чел. оп.44/8 РТ-КТПН 2789 разрушился изолятор подвижного ножа ф.С. Установлен шунт. срок устранения до 17.10.16 20:00. 17.10.16 в 15:23 17.10.16 дефект устранен, шунт снят, включено по нормальной схеме.		3:57		нет/16Тп/0,4 МВт	198	+10, ветер
Ам.ЦЭС	10	Некрасовка	9	15.10.16	20:23	15.10.16	21:20	0:57	Откл.КУ "Земля"	сбита жб опора №156, требуется замена. Виновник установлен. Вкл. без 1 ТП. 16.10.16 в 13:05 повреждение устранено		0:57		быт, 2ТП / 0,1 МВт	20	+6, облачно
Прим.ЭЭС	10	Верхний перевал	1	15.10.16	22:59	15.10.16	22:59	0:00	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп.			0:00		1670чел / 8ТП / 0,2 МВт	0	+5, облачно
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		16.10.16	18:29	16.10.16	18:29	0:00	ТЗНП 1ст., АПВ усп., ИМФ Ф-В 8,3км	Лвл-22 км. Осмотр ПС без замечаний, обход ВЛ без замечаний.,		0:00		нет	0	+14, обл.
Прим.ЮЭС	10	Береговая1	16	16.10.16	8:30	17.10.16	19:50	35:20	МТО. АПВ ну, РПВ не произв.	часть г.Большой Камень, 600чел. Поврежден головной участок КЛ (290 м. от РП 80005). 17.10.16 в 19:50 включен головной участок на Х.Х., установлено две соединительные муфты. 18.10.16 восстановлена исх. схема.	ф.9 ПС Береговая 2	1:00	16.10.2016 9:30	школа, насосная, котельная/12ТП/600ч./0,6 МВт	300	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Пограничная	4	16.10.16	9:43	16.10.16	9:47	0:04	МТЗ, РПВ усп.	п.Пограничное. с.Бойкое, 330чел.		0:04		нет/0,1 Мвт/9Тп	23	+11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан	21	16.10.16	14:25	16.10.16	14:55	0:30	МТО, РПВ не произв.	г.Партизанск, 1308чел. КТП 7431 убрана ветка		0:30		котельная/11Тп/0,5 МВт	50	+15, пасм.

Хаб.ЦЭС	10	Петровичи	11	16.10.16	16:02	16.10.16	22:21	6:19	МТО, АПВ выв., РПВ ну	с.Петровичи, Полетное, Прудки, 1500ч. Повреждение в сетях потребителя.	Петровичи ф.11	5:56	16.10.2016 21:58	д.сад, школа, котельная /18ТП/0,42 МВт	2324	+6, обл.
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	10	16.10.16	20:25	17.10.16	0:48	4:23	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	22-32 ПЮЭС ПС Занадворовка вкл Ф-10 до РЛ-1 оп.77. Запитано 5 ТП из 10. Оп.88 (промежуточная, ж/б) стоит в болотистой местности. наклонилась на 30 град. провода в пролете 88-89 легли на ветку дерева. Оп.88 выправлена, установлена оттяжка.	Занадворовка ф.10	2:07	16.10.2016 22:32	50чел, дачи, насосная / 10 ТП / 0,1 МВт	212	+15, пасм.
Прим.СЭС	10	Фадеево	5	17.10.16	0:29	17.10.16	5:29	5:00	МТЗ, АПВ, РПВ не усп.	Оп.36 (промежуточная, ж/б) повреждена неустановленным автомобилем, срыв изоляторов, провода лежат на траверсе. Устранено.		5:00		530чел / 12 ТП / 0,3 МВт	1500	+14, пасмурно
Ам.ЦЭС	35	Сергеевка - Петровка		17.10.16	2:56	17.10.16	13:00	10:04	МТО, АПВ запрет	На оп.245 повреждение изолятора ф.В, на оп.256 повреждение изолятора ф.С. Устранено. Включена с "землей" ф.В, продолжен обход. На оп.280 повреждение изолятора ф.В. Устранено и включено по норм схеме в 17:30.	17 ТП от ф.14 ПС Сергеевка	1:15	17.10.2016 4:11	1250 чел / 32 ТП / 0,5 МВт	956	+4, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Поярково	14	17.10.16	4:38	17.10.16	4:38	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+3, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Поярково	5	17.10.16	4:38	17.10.16	4:44	0:06	МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп.			0:06		нет	50	0, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	11	17.10.16	5:26	17.10.16	5:26	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	-1, снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	4	17.10.16	7:12	17.10.16	7:12	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Тамбовка, Орлецк, 300ч.		0:00		нет	0	-2, снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	8	17.10.16	7:12	17.10.16	7:24	0:12	МТЗ, АПВ не усп., РПВ усп.	с.Тамбовка.		0:12		3500чел / 27 ТП / 1МВт	206	-2, снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	12	17.10.16	7:12	17.10.16	7:24	0:12	МТЗ, АПВ не усп., РПВ усп.	с.Тамбовка, Придорожное, Привольное		0:12		1260чел / 18 ТП / 0,3 МВт	75	-2, снег, ветер
Ам.ЗЭС	10	Державинка	3	17.10.16	8:28	17.10.16	11:26	2:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Лиманное, 442чел. Повреждение на вед. ТП.		2:58		Котельная, Школа, В/Башня, д/с / 10ТП / 0,2МВт	218	-2, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	17.10.16	9:10	17.10.16	9:19	0:09	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Лазарево Унгун, 1150чел.		0:09		котел., школа, насосная / 6ТП / 0,1МВт	15	+1, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун	155	17.10.16	9:10	17.10.16	9:10	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Унгун, Целинное, 100ч.		0:00		нет	0	+1, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	17.10.16	9:10	17.10.16	9:20	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Унгун, Красивое, 445чел.		0:10		котельн, школа / 8ТП / 0,12МВт	21	+1, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	17.10.16	9:10	17.10.16	9:10	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Лазарево, 160ч.		0:00		нет	0	+1, дождь
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	17.10.16	11:02	17.10.16	11:12	0:10	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	с.Сальское, с.Сухановка, 1200ч. В 11:12 включили до СП-2 (оп.145, без 4-х ТП). В 11:19 включен полностью. Осмотр без замечаний		0:10		школа, котельн, д/с / 27ТП / 0,5МВт	83	+13, дождь
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	6	17.10.16	11:05	18.10.16	16:28	29:23	МТО, АПВ выв, РПВ не произв.	г.Николаевск-на-Амуре, 2680 чел. Повреждение головного кабеля 200м от НТЭЦ. Устранено.	ф.31	0:41	17.10.2016 11:46	д/дом / 16ТП / 1МВт	623	-3, обл
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	6	17.10.16	12:30	17.10.16	12:42	0:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	г.Шимановск, 600чел.		0:12		нет	26	+2, ветер
ЭС ЕАО	35	Бабстово	17	17.10.16	12:52	17.10.16	19:52	7:00	ДЗТ	Обесточена 1сш-10кВ (2 фидера). В ячейке ТСН-1 повреждение проходных изоляторов ф.А, В. Устранено.	2Т	0:04	17.10.2016 12:56	200чел / 12ТП / 0,2МВт	49	+2, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	8	17.10.16	13:02	17.10.16	13:06	0:04	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Снегуровка, Каленовка, 20чел.		0:04		нет / 5ТП /	4	+16, дождь
Хаб.СЭС	110	НПЗ - Старт с отп. КСК	С-102	17.10.16	13:22	17.10.16	13:33	0:11	Старт: б/б, АПВ выв (по заявке), РПВ усп.	Обесточены ПС НПЗ-110, КСК, Индустриальная. На ПС НПЗ-35 АВР-6 усл. При переключениях на ПС Байкальская излом колонки ЛР-110 ф.С, падение в сторону ВЛ-110 НПЗ-Т с отп. Байкальская, пострадавших нет. Включена после отключения на ПС НПЗ-110 В-110 "Т"		0:11		2486чел, НПЗ / 29,7МВт	5453	-2, облач
Хаб.СЭС	110	Т - НПЗ с отп. Байкальская	С-98	17.10.16	13:22	17.10.16	19:01	5:39	Т: ВЧБ, АПВ не раб, НПЗ 110: ВЧБ, АПВ усп.	При переключениях на ПС Байкальская излом колонки ЛР-110 ф.С, падение в стор. ВЛ-110, пострадавших нет. Устранено и ВЛ-110 включена по норм схеме.		0:00		нет	0	-2, облач
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	17.10.16	13:28	17.10.16	13:31	0:03	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Сибирцево, 422чел.		0:03		котельн, поликл / 11ТП / 0,1МВт	25	+21, ветер

ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	17.10.16	14:25	17.10.16	15:03	0:38	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Надеждинское, Головино, п/з, 806чел. Падение оп.77-00/180, в пролете ОП 77-00/176 -77-00/184 обрыв проводов. Поврежденный участок выделен. Остается откл. п/з (перешла на ДГ). 18.10.16 в 15:20 повреждение устранено, схема восстановлена.	0:38		школа, котельная, погран.застава / 4ТП / 0,03МВт	21	+2, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	17.10.16	16:35	17.10.16	19:26	2:51	"земля" от КУ	с.Биджан, 2227чел. В пролете оп.221-00/31- 221-00/32 при порыве ветра заброс крайнего провода ф.С на вновь установленную не подключенную опору 0,4кВ (установлена рядом в середине пролета). Опора 0,4 кВ демонтирована. Подрядная организация строит ВЛ 0,4кВ для ДРСК	ф.233	0:26	17.10.2016 17:01	д/с, школа, котельн / 15ТП / 0,32МВт	139	+2, дождь, ветер
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	ф.23	17.10.16	17:27	17.10.16	18:20	0:53	ав.откл, АПВ нет, РПВ ну.	с.Красное, Чнырах, 1304 чел. В 17:28 включен до ТП-47(запитано 4-е ТП). В 18:20 выделен участок от ОП 26 до ОП 97 без нагрузки, оставшиеся потребители перезапитаны от ф.5 НТЭЦ. 18.10.16 в 11:38 вкл. по схеме норм. режима. В пр.оп.37-38 убрано дерево с проводов, без повреждения.	ф.5 НТЭЦ	0:53	17.10.2016 18:20	котельная, водозабор / 18ТП	272	-4, обл
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	2	17.10.16	18:05	17.10.16	19:12	1:07	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	с.Ракитное, Орехово, Боголюбовка, Ясная Поляна, 1323чел. В 19:12 включен до оп.247 (запитано 17 ТП). В 20:56 включен полностью, на РТП-5093 устранили обрыв шлейфа ф.В.		1:07		школа, д/с, приют, котельная / 20ТП / 0,2МВт	550	+9, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	17.10.16	18:28	17.10.16	19:43	1:15	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	Дачи Сосновка, дачи Корфовская. В 19:43 включен до оп.165 (запитано 12ТП). В 20:50 включён полностью, в пр.оп.141-142 убрано дерево.		1:15		нет / 15ТП / 0,54МВт	568	+2, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка	7	17.10.16	18:36	17.10.16	19:38	1:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Осиновая речка, с.Новотроицкое, 359чел. Включен до оп.68 (запитано 5 ТП). В 21-40 запитано 3-и ТП. Остается откл. 2 ТП (Дачи). 18.10.16 в 14:00 включен полностью. В пр.оп.93-94 под проводами обнаружена ветка со следами подгара.		1:02		нет / 10ТП / 0,21МВт	217	+2, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Южная	43	17.10.16	18:40	17.10.16	18:48	0:08	МТО, АПВ выв, РПВ усп.	Производственные базы.		0:08		нет / 0,4МВт	53	+2, дождь
Ам.ЗЭС	10	Реммаш	19	17.10.16	19:19	17.10.16	19:19	0:00	МТЗ, АПВ усп.	часть г.Шимановск, 4000ч.		0:00		нет	0	+2, обл
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	13	17.10.16	19:20	17.10.16	19:33	0:13	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.	ж/д округ г.Хабаровска		0:13		нет / 0,68МВт	147	+2, дождь
Прим.ЮЭС	10	ЦРП ПагрЭС	ф."Насосная"	17.10.16	21:20	17.10.16	22:49	1:29	МТЗ, АПВ ну., РПВ у	п.Лазовый, 320ч. Произведен обход, замечаний нет.		1:29		насосная/9ТП	15	+12, ветер
Прим.ЮЭС	10	Партизан	13	17.10.16	21:30	17.10.16	21:35	0:05	МТО, АПВ ну., РПВ усп.	Часть г.Партизанск, 250ч.		0:05		нет/0,6 МВт/3Тп	1	+12, ветер
Прим.ЗЭС	35	Шмаковка	Т1	18.10.16	3:16	18.10.16	3:27	0:11	б/б, РПВ усп.	При попытке включения вед ф.13 (ранее отключался от МТЗ), отключился Т1 (Т2 в резерве). Обесточена 1,2 сш 10кВ (1,5МВт, п.Горные ключи). Произведен осмотр: вед. ф.13 отключился повторно (МТЗ). 18.10.16 проведена послеав. проверка, замечаний нет		0:11		4-санатория, 1-кот, 2-школы,2-д/с./5000чел./1,5 МВт/33 Тп	250	0, пасм.
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		18.10.16	7:09	18.10.16	7:09	0:00	ПС Уссур.2: НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ-ф.А 31,1 км. ПС Павл.1: НЗЗ 1ст.. АПВ усп.	На оп.179 разрушение 1 из 8 стеклянных изолятров.		0:00		нет	0	+2, ясно
Прим.ЮЭС	35	Телецентр	В 35кВ "Залив-Орлиная"	18.10.16	8:21	18.10.16	9:10	0:49	МТЗ-35,6	Схема ремонтная (ВЛ 35 Залив-Голубинка с отп. на ПС Телецентр - чистка просеки, замена изоляции). Обесточена ПС Телецентр (9,6 МВт) . В 8:57 включен Т1 и 1С-6 на ХХ. В 9:10 (ч/з 49мин) включено 5 фидеров по 1сш-6. В 9:53 (ч/з 1:32) включены все фидера кроме вед. ф.15,23 "земля" на КЛ потребителя (0,4МВт).		0:49		8950 чел./9,6 МВт	1700	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково	27	18.10.16	13:05	18.10.16	14:05	1:00	МТЗ, АПВ нет, при РПВ "земля", от КУ	п.Олений, 400чел. В пр.оп.127/13-14 убрана ветка		1:00		школа, котельная / 7ТП / 0,1МВт	100	+5, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.5 СП-15	18.10.16	16:35	18.10.16	16:37	0:02	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Урожайное, 1021чел.		0:02		насосная / 8ТП / 0,6МВт	5	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	8	18.10.16	21:56	18.10.16	22:05	0:09	МТЗ, РПВ усп.	с. Корсаковка, 250чел.		0:09		нет/0,1 Мвт/6ТП	75	+9, ясно

Ам.ЦЭС	10	Западная	38	18.10.16	22:29	18.10.16	22:55	0:26	МТО, АПВ запрет, РПВ усп.	пром. Базы		0:26		нет/0,27 МВт/26ТП	116	0, пасм.
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	14	19.10.16	10:14	19.10.16	13:44	3:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В 11:17 выключен до РЛ-26 оп.229, запитано 3 ТП. Повреждение на аб. участке (РЖД) от опоры 259в в сторону РТП-6157. Выключен полностью после устранения повреждения потребителем		3:30		382 чел / 0,2 МВт / 10ТП	547	+5, ясно
Ам.СЭС	6	Невер	12	19.10.16	13:03	19.10.16	18:41	5:38	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Сбита жб оп.24 бульдозером "Трансгаз". Сообщено в СБ. Устранено, установлена новая		5:38		2 котельные, больница / 4ТП / 936 чел	547	+1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур	4	19.10.16	14:58	19.10.16	15:42	0:44	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	с.Кондратеновка, 250чел.		0:44		250 чел / 0,1 МВт / 5ТП	70	+19, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	19.10.16	15:28	19.10.16	21:40	6:12	"земля" от КУ	Лвл=37,7 км. В 18:47 включили до РЛ-2 оп. 443, запитали 2 ТП. В 21:40 выключен полностью после обхода. В пр.оп.251-252 убрана ветка с провода ф.А.		6:12		115 чел / 0,1 МВт / 7ТП / котельная, школа, связь	565	+19, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Орлиная	В-6-Т2	19.10.16	16:14	19.10.16	17:00	0:46	МТО	Обесточена 2сш-6 кВ. Одновременно откл-ся вед.ф.2 (ВГТРК, повреждение в сетях абонента). Включена в работу без вед.ф.2		0:46		0,3 МВт / нет	219	+15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	1	19.10.16	20:57	19.10.16	20:58	0:01	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Хвалынка, 794чел. При осмотре повреждение проходного изолятора в КТП-3070, устранено.		0:01		котельная, школа, д/с / 11ТП / 0,2МВт	3	+3, дождь
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	10	19.10.16	21:10	19.10.16	21:10	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Перегорание ПК-10 в КТП-3078 ф.А. Устранено.		0:00		нет	0	+3, дождь
Ам.ЦЭС	10	Амурсельмаш	3	19.10.16	22:30	20.10.16	0:52	2:22	МТО, АПВ ну, РПВ не произв.	Повреждение кабеля от яч-ки до оп.1, включен резервный. 24.10.16 схема восстановлена.		2:22		ВНС / 11500чел / 21ТП / 0,5МВт	1200	-3, обл
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	20	20.10.16	1:15	20.10.16	2:10	0:55	"земля" от КУ	с.Проходное, Южный, Шмидтовка, 370чел. В 1:25 запитано от резерва 12ТП, осталось погашено 13 ТП. В 2:10 включен до РЛ оп.53., осталось погашено ТП-5106. В 3:15 запитаны все потребители. Выделен участок оп.53-60 без нагрузки. На оп.55 убрана проволка с проводов и включено по нормальной схеме в 4:50.	ф.9	0:55		школа, котельная / 25ТП / 0,6МВт	250	+2, обл
Прим.ЮЭС	35	С55 - Гайдамак		20.10.16	1:59	20.10.16	12:30	10:31	"земля" от КУ	Потребители предварительно перезапитаны. Пр.оп 106-107, 65-66 обнаружена угрожающая поросль деревьев, при сильном ветре возможно касание проводов. Включена в работу (по заявке произведена чистка просеки)	ВЛ-35 Волчанец-Гайдамак	0:00		нет	0	+5, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Строительство	20.10.16	2:45	20.10.16	4:51	2:06	МТО, АПВ выв	п.Лозовый, 759чел. В 3:22 запитано резерва 8ТП, осталось обесточено 6ТП. В пр.оп.1/6-1/7 обрыв верхнего провода. В ТП-7317 сгорели все три ВВ вставки. Устранено и включено полностью в 4:51.	ф.17 ПС Партизан	0:37	20.10.2016 3:22	школа, интернат / 14ТП / 1,1МВт	860	+8, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	17	20.10.16	4:35	20.10.16	4:40	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	г.Партизанск, 2141 чел.		0:05		ТНС, д/с / 16ТП / 0,8МВт	170	+4, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	17	20.10.16	4:55	20.10.16	14:12	9:17	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	г.Партизанск, 2141чел. Упавшее дерево пр.оп. 48/10-48/11 и пр.оп.25-26, обрыв провода, на оп.24,25,27 повреждены изоляторы. Устранено		9:17		ТНС, д/с / 16ТП / 0,8МВт	7840	+4, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	9	20.10.16	5:10	20.10.16	11:58	6:48	МТЗ, АПВ нет, при РПВ "земля", от КУ	г.Партизанск, 2856 чел. Включен без 3 ТП. В пр.оп. 41/17-41/18 обнаружено упавшее дерево обрыв провода,срыв изоляторов. В 13:32 устранено, все запитано		6:48		ТНС, школа / 22ТП / 1,6МВт	130	+4, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	11	20.10.16	5:15	20.10.16	17:04	11:49	МТО, АПВ нет.	г.Партизанск, 1990чел. Пр.оп. 27-28 упавшее дерево, срыв изоляторов, повреждение траверс, обрыв провода, пр.оп.24-27 обрыв провода ф.С, пр.оп.32-33 упавшее дерево, пр.оп.34-36 обрыв провода ф.А, провис провода пр.оп.28-29. Устранено		11:49		котельная, насосная, д/с / 20ТП / 1,2МВт	13500	+4, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	4-й уч-к	20.10.16	5:32	20.10.16	6:40	1:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	п.Лозовый, 541чел.		1:08		больница / 8ТП / 0,4МВт	10	+3, ветер

Прим.ЮЭС	6	Горная	6	20.10.16	5:42	20.10.16	16:23	10:41	МТЗ, АПВ выв.	г.Партизанск, 1289 чел. В 11:20 убрано дерево и отремонтирован провод пр.оп. 51/2-51/3. При включении земля ф.А, отключен. Обнаружено упавшее дерево пр.оп.43/18-43/19, без повреждения. В 16:23 включено 7 из 11ТП. В 16:37 включен полностью, после снятия в пр.оп.51/12а-51/13а ветки с провода.	10:41	котельная, школа / 11ТП / 1,1МВт	11660	+3, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Горная	16	20.10.16	5:42	20.10.16	15:32	9:50	МТЗ, АПВ выв.	г.Партизанск, 1156чел. В 11:10 включен головной участок (2 ТП из 16-ти). Падение дерева и обрыв провода пр.оп. 58-59. Устранено	9:50	котельная / 13ТП / 0,3МВт	2940	+3, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Горная	17	20.10.16	5:42	20.10.16	7:25	1:43	ав.откл, РПВ усп.	з/с Тигровый, 143чел.	1:43	котельная / 4ТП / 0,1МВт	50	+3, ветер	
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ	3	20.10.16	6:00	20.10.16	23:09	17:09	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	г.Партизанск, 13 чел. В 9:40 обеспечен резерв 2ТП. Остается обесточено одно ТП. В пр.оп.33-34 обрыв провода ф.С, пр.оп.35-36 упало дерево, обрыв проводов, пр.оп.51/26-51/27 упало дерево, провод целый. В 19:03 устранено. При включении "земля", отключен. В 23:09 включен, выделен участок от оп.20 до ТП-7394, без нагрузки.	3:40	20.10.2016 9:40	водоканал / 3ТП / 0,1МВт	366	+3, ветер
Прим.ЦЭС	10	Промышленная	В-10 Т2	20.10.16	6:04	20.10.16	7:10	1:06	МТЗ	Обесточена 2сш-10кВ. В 6:52 2сш-6кВ включена на ХХ. В 7:10 набрали полностью нагрузку 2сш-10кВ, все отходящие фидера включены. При осмотрев ячеек ф.30, ф.29 найдены подгоревшие крысы.	1:06	250чел / 0,8МВт	880	+3, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	20.10.16	6:57	20.10.16	6:58	0:01	МТЗ, РПВ усп.	с.Камышовое, 150чел.	0:01	школа / 7ТП / 0,1МВт	10	+5, ветер	
Прим.СЭС	10	Пластун	6	20.10.16	7:09	20.10.16	7:09	0:00	МТЗ, АПВ усп.		0:00	нет	0	-1, ветер	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	4-й уч-к	20.10.16	7:36	20.10.16	7:43	0:07	МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ	Включен без двух ТП (7309, 7310). В пр.оп.109/17-109/18, 109/29-109/30 сняты деревья с проводов и включено ТП-7310 в 21:58, ТП-7309 "Ретранслятор" отключено, потребитель запитан от ДГ. 21.10.16. в 16:22 вкл. полностью, замечаний нет.	0:07	больница / 8ТП / 0,4МВт	69	+3, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка	2	20.10.16	7:48	20.10.16	7:50	0:02	ав.откл, РПВ усп.	с.Синий гай, Искра, Майское, 831чел.	0:02	школа, д/с, котельн, больн / 12ТП / 0,2МВт	5	+1, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Северная	2	20.10.16	7:51	20.10.16	16:42	8:51	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	с.Казанка, 294чел. В 13:29 включен головной участок (1ТП). В 16:42 включен полностью. Устранен схлест проводов пр.оп.96-97, выправлена оп.97 (наклон был 30 градус)	8:51	школа, котельная / 6ТП / 0,5МВт	450	+4, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	6	20.10.16	8:06	20.10.16	8:07	0:01	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп		0:01	нет / 231 чел / 13 ТП / 0,24 МВт	4	+5, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Артемовская	В-6 Т1	20.10.16	8:16	20.10.16	13:30	5:14	МТЗ	Обесточены 1,2сш-6кВ (от Т2 питается 3сш-6кВ). При осмотре обнаружена отгоревшая шина на РС 1-2 по ф.А в сторону 2сш-6кВ. Устранено	5:14	3600чел / 3,2МВт	16746	+5, ветер	
Прим.СЭС	110	Горбуша - Пластун с отп.Черемшаны		20.10.16	8:25	20.10.16	8:37	0:12	ДЗ 2з, АПВ ну, РПВ усп.	Обесточились ПС Пластун, Черемшаны.	0:12	2330чел / 2,5МВт	816	+2, ветер	
Прим.СЭС	110	Горбуша - Пластун с отп.Черемшаны		20.10.16	8:38	20.10.16	13:17	4:39	МТО	Обесточились ПС Пластун, Черемшаны. ПС Черемшаны (без опер персонала), обнаружен обрыв шлейфа на РЛ 110 в сторону ВЧ заградителя ф.В", и схлест с шлейфом ф.А. Устранено	4:39	2330чел / 2,5МВт	18972	+2, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево	7	20.10.16	10:22	20.10.16	11:06	0:44	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед.уч-ке	0:44	2000 чел / 10ТП / школа, дс / 0,4 МВт	293	+5, сильный ветер	
Ам.ВЭС	35	Бурейск - Родионовка		20.10.16	10:52	20.10.16	10:52	0:00	МТЗ-2, АПВ усп	Оп.126 порывом ветра развернуло траверсу, схлест. Устранено по неотлож.соглас-й заявке	0:00	нет	0	+5, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	2	20.10.16	11:02	20.10.16	18:05	7:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп.26 убрана ветка, повреждены 2 оп.изолятора ф.В,С (изоляторы заменены). Схема восстановлена	1:28	20.10.2016 12:30	дс, школа, котельная / 0,44 МВт / 1200 чел	645	+5, ясно
Хаб.СЭС	110	Гайтер	В-110 Комсомольская, ОВ-110	20.10.16	11:27	21.10.16	14:14	26:47	ДЗШ	Обесточена 2сш-110 кВ (без нагрузки, Т2 в ремонте). При производстве плановых переключений (ввод в работу 2Т) произошёл излом колонки ШР-110 2Т. Пострадавших нет. Выведена в ремонт 2сш-110 для замены колонки ШР-110-2Т. Устранено.	0:00	нет	0	+3, ясно	
Прим.СЭС	10	Богополь	по ф.2 РК-3	20.10.16	11:29	20.10.16	13:48	2:19	МТЗ	Поврежден изолятор оп.171, схлест проводов. Устранено	2:19	6ТП / 0,4 МВт / 50 чел	116	+5, сильный ветер	

ЭС ЕАО	6	ЧТФ	86	20.10.16	11:58	20.10.16	12:47	0:49	"земля" от КУ	Оп.86-02/4 заменен изолятор		0:49		3 котельные, дс, школа, водозабор / 9ТП / 1750 чел / 9ТП	1010	+5, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	1	20.10.16	12:30	20.10.16	12:32	0:02	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:02		1036 чел / школа, котельная / 14ТП	14	+5, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	20.10.16	12:31	20.10.16	14:22	1:51	МТЗ, АПВ выв, при РПВ "земля" ф.А от КУ	Включен без ТП-дачи. В 15-30 включен полностью. Повреждение на вед.уч-ке		1:51		нет / 15ТП / 0,54МВт	999	+5, сильный ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	23	20.10.16	12:44	20.10.16	12:44	0:00	МТЗ-1, АПВ усп			0:00		нет	0	+5, сильный ветер
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Верхняя		20.10.16	12:47	20.10.16	13:08	0:21	ТМ, АПВ ну, РПВ усп	Обесточены ПС Верхняя, Депо, вед.ПС Насосная-1, Пристань. По сообщению персонала ПС Смоляниново/т, с ПС выходят параллельно 2 ВЛ 35кВ, ВЛ Смоляниново/т-Депо-Новоросия(участок находится под напряжением с ПС Депо,) и ВЛ 35кВ Смол/тяга-Скалистая(аб. ВЛ), на ней произошел обрыв грозотроса, с подлестом ВЛ Смоляниново/т-Депо-Новоросия. Представителями Оборонэнерго с ВЛ 35кВ Смол/т-Скалистая оборванный грозотрос демонтирован. (при осмотре ПС Верхняя обнаружен отключившийся В 35кВ Верхняя-Пристань 16:32 РПВ(+))		0:21		1,2 МВт/ 1000 чел	3550	+5, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная	17	20.10.16	13:50	20.10.16	18:22	4:32	МТЗ, РПВ ну	Обнаружено дерево пр.оп.46-47 на проводах. Устранено		4:32		143 чел / 4ТП / котельная, п/з / 0,1 МВт	467	+5, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	6	Южная	43	20.10.16	13:57	20.10.16	14:59	1:02	МТО, АПВ выв, РПВ ну	Включен после осмотра. Причина не установлена		1:02		промбазы / 0,1 МВт	103	+5, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Пластун	6	20.10.16	14:10	20.10.16	14:10	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+5, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	20.10.16	14:28	20.10.16	15:00	0:32	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без 4 вед.ТП. В 19:12 включено все. Повреждение на вед.уч-ке		0:32		1511 чел / 0,8 МВт / 19ТП / насосная, котельная, школа, жд	427	+5, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Пластун	6	20.10.16	14:28	20.10.16	14:28	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+5, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	20.10.16	14:34	20.10.2016	14:39	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		нет / 0,06 МВт	6	+5, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	20.10.16	14:45	20.10.2016	15:42	0:57	"земля" от КУ	оп.61-02/153 обрыв вязки		0:57		школа, котельная / 0,13 МВт / 1900 чел	125	+5, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Пластун	6	20.10.16	14:46	20.10.16	14:46	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+5, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Черняево	7	20.10.16	14:53	20.10.16	14:58	0:05	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп			0:05		нет / 0,1 МВт	15	+5, сильный ветер
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	7	20.10.16	14:55	20.10.16	15:20	0:25	МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Включен без 9ТП. Обнаружено в пр.оп.45-46 спиленное дерево(сторонним лицом). Сообщено в СБ. В 19:05 устранено, все включено		0:25		2500 чел / нет / 1МВт / 22ТП	1300	+5, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Ольга	5	20.10.16	15:02	20.10.16	15:21	0:19	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:19		432 чел / 0,2 МВт / 11ТП / школа с котельной	63	+5, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард	18	20.10.16	15:55	20.10.16	15:58	0:03	МТЗ, РПВ усп			0:03		812 чел / 0,4 МВт / 4ТП / школа	20	+5, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард	7	20.10.16	15:55	20.10.16	16:31	0:36	МТЗ, РПВ не произв (информ о поврежд)	включен после обхода(информация об упавшей опоре не подтвердилась)		0:36		610 чел / 0,1 МВт / 3ТП / котельная	60	+5, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Лазо	2	20.10.16	16:35	20.10.16	18:20	1:45	"земля" от КУ	Вкл. 2ТП. В 20:06 пр.оп.171-172 убрали ветку		1:45		93 чел / 0,02 МВт / 4ТП	200	+5, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	10	20.10.16	17:35	20.10.16	18:56	1:21	МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв (информ о поврежд)	На вед.ТП ИТК-16 перекрытие на вводе 0,4кВ		1:21		290 чел / 0,3 МВт / 4ТП / колония	665	+5, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Пластун	6	20.10.16	18:26	20.10.16	18:26	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+5, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	20.10.16	19:16	20.10.16	19:26	0:10	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:10		нет / 0,1 МВт / 55 чел	35	+5, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	СВ-10	20.10.16	19:16	20.10.16	19:21	0:05	МТЗ, РПВ усп	Обесточена 1сш-10 кВ, одновременно отключился ф.4. Включен в работу без замечаний		0:05		нет / 0,7МВт	60	+5, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	12	20.10.16	19:29	20.10.16	19:29	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+5, ветер
Хаб.СЭС	10	Маго	6	20.10.16	22:56	21.10.16	16:46	17:50	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	п.Маго, 1223 чел. Падение оп.№2,3,4,5,6. Котельная на ДГ. Устранено.		17:50		насосная, котельная (есть ДГ) / 11ТП / 0,4МВт	8456	-3, ветер, снег

Прим.ЮЭС	6	Лазо	2	21.10.16	7:02	21.10.16	8:20	1:18	"земля" от КУ	с.Кишиневка, Лазо, 93чел. ПС Лазо Ф-2, разобраны шлейфа на оп 159 в 08:20 включен В 10 Ф-2 (запитано 2ТП), земля фаза "А". Бригада вышла в обход ВЛ 10 Ф-2 с прибором "КВАНТ" от опоры №159 в сторону опоры №1. В пр. 119-122 обнаружен обрыв провода упавшим деревом. В 14:47 устранено.		1:18		нет / 4ТП / 0,03МВт	22	+2, обл
Ам.ЭС	110	Коболдо - Албын	№2	21.10.16	7:53	21.10.16	10:47	2:54	ТЭМП-2. АПВ ну.	Повреждение КС фаза "В" на ПС Коболдо, обесточена 1/2 вед. ПС Албын. На ПС Коболдо КС исключён из схемы, ВЛ введена в работу. 26.10.16 КС демонтирован. 2.11.16 произведена замена.	ВЛ-110кВ №1	0:27	21.10.2016 8:20	обогатительная фабрика (Албынский рудник) / 6,5МВт	2900	-8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	29	21.10.16	13:45	21.10.16	13:56	0:11	МТЗ. РПВ усп			0:11		котельная, школа / 0,3МВт / 10ТП / 300 чел	55	+12, ясно
Прим.ЮЭС	10	Новороссия	7	21.10.16	16:18	21.10.16	16:20	0:02	ав. откл. РПВ усп			0:02		нет / 0,1МВт / 8ТП / 100 чел	5	+9, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина	6	21.10.16	22:15	21.10.16	22:18	0:03	МТЗ, РПВ усп			0:03		нет / 360 чел / 0,01 МВт / 6ТП	5	+5, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	по ф-9 реклаузер	22.10.16	13:55	22.10.16	14:33	0:38	"земля" от КУ	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		0:38		нет / 0,1МВт / 8ТП / 368 чел	63	+2, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	2	22.10.16	15:40	22.10.16	16:51	1:11	"земля" от КУ	часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, с.Байкал., 330чел. Вкл. без ТП-5195, повреждён изолятор на РТП. В 19:36 устранено.		1:11		котельная / 0,1МВт / 9ТП	395	+5, ясно
Прим.ЮЭС	10	178-Ф	31	22.10.16	18:25	22.10.16	19:55	1:30	МТО. РПВ ну	часть п.Дунай, 2100чел. Вкл. без ТП-82152, 82154. В 21:00 включен полностью. На воздушном участке пр.оп.3-4 была обнаружена проволока.		1:30		Котельная, Насосная, Школа / 0,12 МВт / 12ТП	180	+5, ясно
Прим.СЭС	10	Яковлевка	1	22.10.16	18:31	22.10.16	19:04	0:33	МТЗ. АПВ ну. РПВ ну	часть с.Яковлевка, 1100чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП 6184.		0:33		нет / 0,36 МВт / 8 ТП	210	+2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	13	22.10.16	22:22	23.10.16	0:33	2:11	"земля" от КУ	включен, после устранения обрыва провода пр.оп. 39-40		2:11		нет / 5ТП / 200 чел	650	-1, ясно
ЭС ЕАО	110	Ленинск	1Т	23.10.16	9:32	23.10.16	10:40	1:08	МТЗ	Обесточилась 1сш-10кВ. Ч/з 28 мин включен СВ-10, запитаны все кроме ф.70 (РСК, не отключился, повреждение на вед.участке, 0,26МВт, 150чел, запитан от ф.75 в 10:30). В 10:40 Т1 включен, выведен в ремонт В-10 Т1. В 13:41 включен ф.70 после регулировки привода В-10. 24.10.16 18:41 включено по нормальной схеме, произведена регулировка привода В-10 Т1, проверка РЗА.	2Т	0:28	23.10.2016 10:00	3050чел / 2,96МВт	1245	-3, обл
ЭС ЕАО	110	БВС - КРС - Ленинск		23.10.16	9:32	23.10.16	9:32	0:00	БВС: НЭМП 3ст. АПВ усп. Лен: ДЗ. АПВ усп	Работа ОД-КЗ-110 на ПС Ленинск		0:00		нет	0	-3, обл
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	16	23.10.16	12:49	23.10.16	13:28	0:39	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Мальшево, Сикачи-Алян, 1460чел.		0:39		Детдом, Котельные, Школа, Д/с / 8ТП / 0,38МВт	247	-2, ветер
Хаб.СЭС	10	Селихино	14	23.10.16	14:46	23.10.16	15:58	1:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	п.Селихино, 2300 чел. На оп.14-00/42 разрушение изолятора ф.С, устранено.		1:12		школа, д/с, котельн / 0,6МВт	730	-3, обл
ЭС ЕАО	35	Дубовое - Надеждинск		23.10.16	18:23	23.10.16	18:24	0:01	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп.			0:01		700чел / 0,17МВт	3	-2, облач
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	6	24.10.16	11:06	24.10.16	13:30	2:24	МТО, АПВ выв	г.Большой Камень, 250чел. Обрыв провода в пр.оп. 6-7 ф.С. Устранено.		2:24		котельная / 7ТП / 0,3МВт	720	+7, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	24.10.16	11:10	24.10.16	14:50	3:40	"земля" от КУ	Дачи Сосновка, дачи Корфовская. Включен до Р-45. В 18:41 включен полностью. На оп.147 заменен изолятор ф.С. Повреждение на вед. отпайке.		3:40		нет / 15ТП / 0,54МВт	1800	-2, облач
Прим.ЮЭС	10	Троица	24	24.10.16	11:40	24.10.16	12:15	0:35	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	с.Андреевка, 595чел. Включен без ТП-4016 /быт 30 ч. домов/, сторонними лицами поврежден вводной кабель (виновник установлен), сообщено в полицию, СБ. В 20:25 после устранения повреждения (установлена вставка и 2 муфты) ТП-4016 опробована напряжением - не успешно. Бригадой разобраны муфты, выявлено повреждение конц. муфты на ТП. Оставлено до утра, принято решение о замене части каб. (около 45м).25.10.16 в 14-39 повреждение устранено, ТП запитано		0:35		школа, водонасосная, котельная / 10ТП / 0,5МВт	350	+5, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	24.10.16	13:01	24.10.16	13:07	0:06	без блинк. АПВ ну. РПВ усп	ТП-126 следы перекрытия в РУ-10 по ПК-10.		0:06		котельная, водозабор, сваж / 10ТП / 3450 чел / 0,6МВт	66	+5, облач
Прим.СЭС	10	Пластун	6	24.10.16	14:30	24.10.16	14:30	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	+5, ветер

Прим.ЭЭС	10	Лучегорск	14	24.10.16	17:25	24.10.16	17:25	0:00	МТО, АПВ усп.	Повреждение на вед. ТП.		0:00		нет	0	+5, обл
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск	7	25.10.16	4:41	25.10.16	5:25	0:44	"земля" от КУ	с.Надежда, с.Тургенево, с.Лесное, 400чел. Вкл. 9ТП до РЛ-5 оп.153. В 7:29 запитаны все потребители. Выделен повреждённый участок между РЛ-7 оп.250 и РЛ-74 оп.250/82.12. 25.10.16 12:08 на ОП 250/76 устранили обрыв вязки.		0:44		2 котельн., насосная / 14ТП / 0,1МВт	75	0, ясно
Ам.ЭЭС	10	Угловая	14	25.10.16	7:20	25.10.16	7:20	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	-3, облачно
Прим.ЭЭС	35	Тихменево	СВ-35	25.10.16	10:11	25.10.16	10:50	0:39	Откл. КУ	На ПС Тихменево появилась "Земля". При поиске "Земли" отключили Т1. ПС Тихменево однострансформ-я. В ячейке В 10 Т1 поврежден ТТ. Вся нагрузка переведена на ф.13 ПС Лесозаводск (ф2,3, вед. ф.1). В 10:50 Т1 включен на Х.Х. В 16:02 заменили ТТ в яч. В 10 Т1, схему привели в исх. состояние.	ф.13 ПС Лесозаводск	0:17	25.10.2016 10:28	нет/980ч./0,2 Мвт	133	+3, пасм.
Прим.ЮЭС	35	Сокольчи	T1	25.10.16	10:10	25.10.16	18:20	8:10	отработали ПСН ф. А, С	На ПС Сокольчи отработали ПСН ф.А, С. Обесточена ПС Сокольчи (Т2 в резерве). Через 5 мин. включен Т2, потребитель запитан. Проведены испытания Т1, замечаний нет. На ШМ-10кВ убрана птица, в 18:20 схему привели в исх. состояние	T2	0:05	25.10.2016 10:15	нет/750 чел./0,7 Мвт	60	+4, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	25.10.16	10:49	25.10.16	11:44	0:55	Откл. КУ "Земля"	с.Воздвиженка, 700чел. В 11:22 большую часть нагрузки перезапитали от ф.6 ПС Тимирязевка. (вкл. БТП). В 11:14 фидер включен, повреждение в ведомств. ТП	ф.6 Тимирязевка	0:33	25.10.2016 11:22	котельная, школа/0,4МВт/8ТП	220	+10, пасм.
Хаб.СЭС	35	Хурба - Совхоз Комсомольский		25.10.16	13:12	25.10.16	14:14	1:02	МТО, АПВ ну., РПВ ну	Обесточена ПС С/Х Комсомольский. (п.Молодежный, 735 ч.). В 14:14 включен головной участок ВЛ до ОП 143 на ХХ. Остается отключен кабельный участок, потребители запитаны от резерва. 26.10.16 определено МП - 30 метров от ОП 143 в сторону ПС С/Х Комсом. Участок раскопан, КЛ разрезан, испытан в обе стороны. 27-28.10.16 смонтированы 3 муфты. 29.10.16 смонтированы ещё 3 муфты, в 18:40 введена в работу	ф.16 ПС Хурба	0:43	25.10.2016 13:55	0,480 МВт/735 чел	345	+1, обл.
Прим.ЦЭС	10	Пограничная	4	25.10.16	13:36	25.10.16	13:39	0:03	МТЗ, РПВ усп.	п.Пограничный, с.Бойкое, 330чел		0:03		нет/0,1 Мвт/9ТП	5	+14, обл.
Прим.ЮЭС	10	ЦРП ПаГРЭС	ф."Несвоев ка"	25.10.16	14:18	25.10.16	14:56	0:38	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	часть п.Лозовый, 644чел. В 14-56 включен до ТП-7415 (запитано 16 ТП). В 15:24 запитано все, кроме ТП-7310 (РСК). В 21:15 включен полностью. Падение дерева в пр.оп.109/27-109/28, обрыв проводов, на оп.109/27 излом пасынка. Устранено.		0:38		насосная, интернат/0,5 Мвт/20ТП	440	+10, дождь
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		25.10.16	15:18	25.10.16	15:18	0:00	ДЗ Зз., АПВ усп.			0:00		нет	0	-12, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара	10	25.10.16	17:39	25.10.16	17:39	0:00	МТЗ, АПВ усп.	п.Архара, с.Черноберезовка, с.Грибовка, 900ч.		0:00		школа, котельная/16ТП	0	-3, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	3	25.10.16	21:27	25.10.16	21:27	0:00	МТЗ, АПВ усп.	В КТП-85 перекрытие животным (кот).		0:00		нет	0	-3, обл
Прим.ЭЭС	10	Вишневка	2	25.10.16	21:35	25.10.16	21:37	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Прохоры, Малые Ключи, 1260чел.		0:02		котельная, школа, насосная / 17ТП / 0,01МВт	10	+7, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Партизан	7	25.10.16	22:25	26.10.16	3:55	5:30	МТО, АПВ выв.	г.Партизанск, 1460чел. В 23:57 запитано 9ТП от резерва. Падение оп.13 (дерев. на ж/б пасынке), обрыв проводов в сторону оп.12 и 14, обрыв проводов в пр. оп.5-5/1а. В 2:45 запитаны от резерва кроме 2-х ТП. В 3:55 восстановлен пр.оп.5-5/1а, выделен участок пр.оп.5-15 без нагрузки.	ф.11	1:32	25.10.2016 23:57	школа, д/с / 17ТП / 1МВт	1533	+4, пасм
Прим.СЭС	35	Город	T2	25.10.16	22:51	26.10.16	21:51	23:00	ДЗТ, по В-6: МТЗ "перегруз"	Обесточились 1,2сш-6кВ ПС Город (Т-1 выведен в ремонт). Одновременно откл. вед. ф.10. Ч/з 44 мин включен Т1, запитаны все потребители кроме вед. ф.10 (вкл. в 0:30). Внешний осмотр Т2 без замечаний. В 2:50 Т2 испытан, замечаний нет. 26.10.16 проводилась проверка РЗА, в 21:51 Т2 включен на ХХ. 27.10.16 в 9:04 включен под нагрузку. По Т-2 исправлена схема подключения реле РНТ 562 защиты ДЗТ Т-2.	T1	0:44	25.10.2016 23:35	г.Арсеньев, 26546 чел / 10МВт	7333	+4, обл
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		26.10.16	5:05	26.10.16	17:21	12:16	Вадимовка: НЗЗ 1ст, АПВ ну, Петровичи: НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну.	Разрыв транзита, обесточеных нет. ИМФ ф.В 9,5 км. от ПС Петровичи. Вкл-13,6 км. 26.10.16 в 17:21 включена в работу после замены трёх полимерных изоляторов на оп.27		0:00		нет	0	+5, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан	7	26.10.16	6:30	26.10.16	12:57	6:27	"земля" от КУ	L-9,5 км. Произведен обход, замечаний нет. Включен полностью		6:27		нет / 2ТП / 0,1МВт	1100	+6, пасм

Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	строительст во	26.10.16	6:50	26.10.16	7:20	0:30	МТЗ, АПВ ну.	п.Лозовый, 759чел. Включен до оп.76(запитано 10 ТП). Все включено в 14:20, на ТП 73-17 заменили концевую муфту.		0:30		интернат, школа / 18ТП / 1,1МВт	500	+6, пасм
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	26.10.16	6:58	26.10.16	11:25	4:27	"земля" от КУ	п.Лозовый, 1185чел. (схема ремонтная, на фидер переведена нагрузка ф.4-й участок, В-6 ф.4-й участок в ремонте до 28.10.16). В пролете оп. 40-41 падение дерева на провода, обрыв Ф-"С". Провод восстановлен, на ОП 40 заменена траверса. В 11:25 включили полностью по нормальной схеме.		4:27		насосная, школа, интернат, больница / 19ТП / 0,9МВт	384	+6, пасм
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	26.10.16	7:00	26.10.16	7:00	0:00	МТЗ, АПВ усл.	произведен обход. Повреждение на абонентской отпайке П/застава "заливная"		0:00		нет	0	-3, снег
Прим.ЮЭС	6	Партизан	17	26.10.16	8:45	26.10.16	8:55	0:10	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	г.Партизанск, 2141чел.		0:10		ТНС, д/с / 16ТП / 0,8МВт	37	+4, пасм
Прим.ЮЭС	6	Партизан	21	26.10.16	9:00	26.10.16	9:01	0:01	МТО, АПВ нет, РПВ усл.	г.Партизанск, 1308чел.		0:01		котельная / 11ТП / 0,5МВт	7	+4, пасм
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	26.10.16	9:13	26.10.16	9:13	0:00	МТО, АПВ усл.	п. Магдагачи, 6500ч.		0:00		нет	0	-5, ветер
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	26.10.16	10:45	26.10.16	10:47	0:02	МТЗ, РПВ усл.	с.Камышовое, 150чел		0:02		школа/7ТП/0,1 МВт	10	+8, ветер
Прим.ЮЭС	10	Партизан	21	26.10.16	10:53	26.10.16	10:55	0:02	МТО, РПВ усл.	часть быта г.Партизанск, 1308чел		0:02		котельная/11ТП/0,5 МВт	14	+8, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Кожзавод	1	26.10.16	10:54	26.10.16	11:23	0:29	МТЗ, АПВ ну.	Часть быта г. Уссурийска, 100чел. Повреждение на ведомственной отпайке. 11:23 включили до оп.55 (запитали БТП). В 14:24 включен до РС 129/55 (без вед. отпаяк Газпром и Будунов)		0:29		нет/0,4 Мвт/12Тп	55	+9, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	26.10.16	10:57	26.10.16	12:28	1:31	МТЗ, РПВ ну	с. Сибирцево, 422чел. В 12:28 включен оп.91(запитано 12ТП). В 13:37 включен, повреждение на вед. отпайке		1:31		котельная/0,1 Мвт/17ТП	496	+8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Баневур	по ф.6 РП кондратено вкв	26.10.16	12:47	26.10.16	12:50	0:03	МТЗ, РПВ усл.	с.Каймановка с.Каменушка, 100чел		0:03		школа, котельная/0,1 МВт/7ТП	37	+7, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская	1СШ 35кВ	26.10.16	15:31	26.10.16	17:30	1:59	"земля" от КУ	Обесточена ПС Карьер (часть п. Корфовский 1,7 МВт, 2500ч.). На ПС Корфовская излом и падение опорного изолятора ф.В 1СШ 35кВ. В 17:30 повреждение устранено, схема приведена в исх. состоянии. (между ШР35 ВЛ и ШР ввода 35)		1:59		1,7 МВт/2500ч.	3372	+4 ветер
Прим.ЮЭС	35	Спутник - Угловая		26.10.16	15:32	26.10.16	17:57	2:25	МТЗ, АПВ не работало, РПВ усл	ВЛ на Х.Х. Произведен обход, замечаний нет. 17:57 ВЛ включена успешно		0:00		нет	0	+9, ясно
Прим.ЦЭС	110	Промышленная	T2	26.10.16	16:20	26.10.16	23:33	7:13	ГЗ на откл.	Обесточена 2 сш 10кВ. В 16:31 включен СВ-10кВ, весь потребитель перезапитан. При осмотре обнаружено: разрушен ввод 10кВ Т2 ф.А. Взят газ на пробу: не горюч. В 23:33 Т2 включен на Х.Х. В 23:42 Т2 включен под нагрузку. Сняты векторные диаграммы, без замечаний.	T1	0:11	26.10.2016 16:31	650чел./0,8 Мвт	147	+8, обл.
Ам.СЭС	6	Сиваки	18	26.10.16	16:29	26.10.16	16:29	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+2, ветер
Прим.ЮЭС	10	Волчанец	2	26.10.16	17:48	26.10.16	18:50	1:02	Ав. Откл., АПВ ну., РПВ ну	часть п.Волчанец, 800чел. В пролете опор 19-20 обнаружен обрыв провода ф."В", повреждение устранено		1:02		котельная/0,9 Мвт/4Тп	927	+8, обл.
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	6	26.10.16	18:17	26.10.16	18:19	0:02	МТЗ, РПВ усл.	Прилуки, 220чел		0:02		школа, котельная/БТП/0,1 МВт	4	+5, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	27.10.16	1:48	27.10.16	1:51	0:03	ав.откл, АПВ нет, РПВ усл.			0:03		нет / 0,28МВт	14	-3, пасм
Хаб.ЦЭС	110	Обор - Мухен с отп Дурмин		27.10.16	12:54	27.10.16	13:52	0:58	НЗЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ-1 ну, РПВ-2 усл	Обесточены ПС Мухен, вед.ПС Дурмин.		0:58		2МВт / 4800 чел	1933	-7, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Мухен - Сидима - Золотая		27.10.16	12:54	27.10.16	15:38	2:44	НЗЗ 3 ст, АПВ ну, РПВ ну	Обесточены ПС Сидима, Золотая, Сукпай. На ПС Золотая работа КЗ-110, Од 110 Т1 не отключился (выпавших близеров нет). В 15:38 ВЛ включена без ПС 110кВ Золотая (ПС одностранф-я, 0,09 МВт, 427 чел, школа, котельная (на др)). Повреждение опорного изолятора ф.В на ШМ-10 кВ. Устранено, в 19:00 (ч/з 6 ч 6 мин) все включено, схему привели в исх. состоянии.		2:44		3МВт / 2100 чел	8932	-7, ветер
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	27.10.16	13:06	27.10.2016	13:06	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	-1, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря	7	27.10.16	14:05	27.10.16	14:12	0:07	МТЗ, РПВ усл			0:07		145 чел / 0,04 МВт / БТП	5	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Малиново	1	27.10.16	15:22	27.10.16	15:24	0:02	МТО, РПВ усл			0:02		7ТП / 0,1 МВт / 403 чел / 0,1 МВт	1	-2, ветер

Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	28.10.16	14:12	28.10.16	15:27	1:15	ТЗНП, РПВ усл после отключения ВКЛ 35 Эгершельд-Зеленая-КЭТ	Обесточена 2сш-35 кВ ПС Эгершельд, вед. ПС Зеленая. В 14:28 нагрузка ПС Эгершельд запитана от Т1 (3,5 МВт). По ВКЛ 35кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ "Земля" (отключена КУ в 15:27). Вед. ПС Зеленая запитана от ПС Русская в 15:59 (ч/з 1ч.47 мин.). Обход воздушного участка до ОП 87 (переход в КЛ), замечаний нет. На оп.87 разобраны шлейфа, опробовано напряжением в 23:12, замечаний нет. Остается отключен кабельный участок от ОП 87. 29.10.16 в 4:04 определено МП - 1280 метров от ПС КЭТ ф.В. В 17:50 установлена каб вставка 1,5м (две муфты), успешно испытан. в 20:37 включена в работу	ПС Эгершельд Т1	0:16	28.10.2016 14:28	4150 чел / 4 МВт	1824	+6, пасм
Хаб.СЭС	110	Вознесенская - Иннокентьевка	С-106	28.10.16	14:38	28.10.16	18:00	3:22	НЗНП 2 ст, АПВ ну, РПВ ну	Обесточены ПС Иннокентьевка, Лидога, Троицкое. В пр.оп.309-310 убрано дерево с проводов		3:22		5 МВт / 8504 чел	17000	+2, ветер
Хаб.СЭС	110	К	1СШ-110	28.10.16	15:29	28.10.16	16:14	0:45	ДЗШ	В ремонте: 2сш-110 кВ, 1Т, 2ШР-110 1Т, В-110 1Т. При переключениях по вводу в работу 1Т при включении 1ШР-110 1Т (полос ф.С 2ШР-110 1Т оставался ошибочно включен по окончании ремонта) произошла подача напряжения на включенные ЗН- 2ШР-110 2ТН в сторону 2СШ-110. Пострадавших нет. Оплавились ножи ф.В,С 1ШР-110 1Т. Обесточены ПС-110 К, Пивань, 1/2 ПС Картель, 1/2 ПС Гайтер, вед. ПС Стройдвор, ПС ГПП-1,2. Ч/з 3 мин включен СВ-110 на ПС Гайтер, запитана нагрузка ПС Гайтер, Картель, Пивань(1,2 МВт). В 15:54 подано напряжение на 1,2СШ-110 кВ ПС К, в 16:14 потребитель запитан полностью. 29.10.16 в 13:20 повреждение устранено, Т1 и 2СШ-110 введены в работу		0:45		10 МВт / 3000 чел	4500	+2, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Вяземская - Котиково		28.10.16	16:20	28.10.16	16:29	0:09	ДЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ усл	Обесточивались 5ПС-110 кВ (Гродеково, Хор, Дормидонтовка, Вяземская, 1,2сш-10 кВ ПС Красицкая) и 2 ПС-35 кВ (Переяславка, Черняево) (в ремонте ВЛ-110 Корфовская - Гродеково). 1.11.16 произведен обход ВЛ-110 Вяземская-Котиково: в пр.оп.84-85 обнаружено упавшее дерево со сломанной макушкой, провод не поврежден.		0:09		63496 чел / 20 МВт	3000	+1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	29.10.16	13:52	29.10.16	13:56	0:04	ав. откл. РПВ усл	часть с.Каленовка, 55чел.		0:04		нет / 0,2МВт / 7ТП	16	0, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая	21	29.10.16	21:12	29.10.16	23:41	2:29	"земля" от КУ ф.В-0	Выделен уч-к без нагрузки между ЛР-771 и ЛР-772, все запитано. В 14:00 заменён изол. оп. 77, произв. перетяжка провода оп. 76-78.	ф.5 Городская	1:50	29.10.2016 23:02	нет / 678 чел / 3ТП	269	-10, ветер
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	30.10.16	3:46	30.10.16	3:46	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз	29	30.10.16	5:46	30.10.16	7:33	1:47	МТЗ, РПВ ну	Включен без 7ТП (из 15). Оп.81 повреждение концевой муфты КЛ 6кВ в сторону оп.80. Выделен участок от оп.67 до оп.81, оставшиеся потребители запитаны от ф.8 ПС Шмидтовка в 11:22. Устранено в 16:27.		1:47		15ТП / нет / 0,6МВт	600	-5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	30.10.16	8:42	30.10.16	8:45	0:03	МТЗ, РПВ усл	часть с.Каленовка, 55чел.		0:03		нет / 0,2МВт / 7ТП	8	-8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	30.10.16	10:05	30.10.16	10:08	0:03	МТЗ, РПВ усл	Обход без замечаний		0:03		нет / 0,2МВт / 7ТП	17	-4, ясно
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/г		30.10.16	12:21	30.10.16	12:21	0:00	ПС Нах/г: 1ст.ТЗНП АПВ усл. ПаГРЭС: 33 2ст. АПВ усл	В пр. оп. №112 - 113 обнаружено упавшее дерево, повреждение (распущение) нижнего провода (ф.В). С 17:38 до 19:29 ВЛ выводилась в ремонт для устранения повреждения без ограничения потребителя.		0:00		нет	0	+4, ясно
Хаб.СЭС	10	С/з Комсомольский	В-10 1Т	30.10.16	15:15	30.10.16	16:26	1:11	МТЗ	При осмотре отключен ф-7 без блинкеров, обесточены 1,2сш-10кВ. В 16:26 всё включено, по ф.7 в пр.оп.97-98 несанкционированная вырубка деревьев (виновник не установлен), схлест проводов. Сообщено в СБ. Устранено		1:11		с/з котельная, насосная / 0,48МВт / 735 чел / 15ТП	560	-2, ясно
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка	6	30.10.16	20:12	30.10.16	20:12	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	-13, ясно

Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	30.10.16	21:24	31.10.16	0:42	3:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	13ТП из 18ти запитали по ф.3 Приозерная. В 00:42 включен полностью, на оп.221/3 заменили изолятор ф.В.	ф.3 Приозерная	0:31	30.10.2016 21:55	котельная, школа, водозабор / 0,2 МВт / 18ТП / 482 чел	103	-2, снег
Прим.ЮЭС	10	Владимири-Александровское	1	30.10.16	22:49	30.10.16	23:30	0:41	МТЗ, РПВ ну	Повреждение на вед.ТП		0:41		0,2 МВт / 4ТП / 240 чел	136	0, гроза
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	30.10.16	23:11	30.10.16	23:14	0:03	МТЗ, РПВ усп			0:03		115 чел / 0,1 МВт / 6ТП / котельная, школа, связь	6	-3, гроза
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	20	31.10.16	3:55	31.10.16	5:43	1:48	МТЗ, РПВ ну	Включен без 4ТП из 8и. В 7:26 включен полностью. Причина не установлена		1:48		школа, котельная / 370 чел / 0,6 МВт / 8ТП	1800	+1, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Партизан	7	31.10.16	5:30	31.10.16	6:40	1:10	МТО, РПВ ну	Включен без двух ТП (7350, 7349). В 7:10 ТП-7349 запитано от ф.17 Партизан. На оп.5/25/6 разобрали шлейфа и в 11:55 все потребители запитанны. В пр.оп.5/25/11-5/25/12 убрана ветка с проводов.		1:10		1460 чел / 1МВт / 15ТП / школа, дс	2300	0, пасм.
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ	20	31.10.16	9:31	31.10.16	11:27	1:56	"земля" от КУ	Повреждение в сетях потребителя на вед отпайке		1:56		нет / 0,4МВт	503	-10, обл
Хаб.ЦЭС	6	Втормет	1а	31.10.16	10:31	31.10.16	10:51	0:20	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	Повреждение в сетях потребителя на вед ТП-1116 снята ветка с ввода.		0:20		нет / 4ТП / 0,05МВт	17	-10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Анисимовка тяга	3	31.10.16	11:36	31.10.16	14:55	3:19	МТО. РПВ ну	Повреждение на вед. отпайке оп.31/1 на реклоузере упала ветка отгорели шлейфы двух фаз, устранено.		3:19		школа, котельная, администрация / 7ТП / 250 чел / 0,05МВт	175	0, ветер
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	26	31.10.16	18:55	31.10.16	19:03	0:08	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:08		ГИБДД, котельная №8 (РПРЭО), больница, д/дом №14 / 14ТП / 7000 чел / 0,5МВт	70	-10, обл
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	2	01.11.16	3:55	01.11.16	5:50	1:55	"земля" от КУ	часть с.Прохоры, 100 чел. Ч/з 1 час 19 мин нагрузка переведена на ф.4 ПС Спасск, без напряжения головной участок до РЛ 138 оп. №179. В 5:50 включен головной участок, для поиска "земли" прибором. В 8:00 обнаружено перегорание провода ф.С в пр.оп. №23-24, наклонена оп. №23 (местность болотистая). В 14:29 повреждения устранены. В 17:08 схема восстановлена.	ф-4 Спасск	1:19	01.11.2016 5:14	Кот-3 Шк-1 насос-3 / 2ТП / 0,5МВт	658	-10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	01.11.16	11:52	01.11.16	14:01	2:09	"земля" от КУ	с.Никольвовск, Корфовка, 400чел. Включен с "землей", поиск прибором. В 14:34 включен по норм.схеме. Повреждение на вед. отпайке на В/Ч.		2:09		школа / 8ТП / 0,2МВт	200	-1, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	209	01.11.16	16:16	01.11.16	16:21	0:05	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп			0:05		КНС, 3 котельн./ 1100 чел / 0,3МВт / 10ТП	27	-7, облач
Прим.ЗЭС	10	Рошино	6	01.11.16	18:31	01.11.16	18:31	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	-5, ясно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	33	01.11.16	20:25	01.11.16	20:37	0:12	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп.	Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП-2283.		0:12		832чел / 18ТП / 2,2МВт	440	-8, обл
Ам.ЗЭС	10	Бузули	21	02.11.16	8:43	02.11.16	8:43	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	-12, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	12	02.11.16	13:05	02.11.16	13:05	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	-9 ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	6	02.11.16	16:34	02.11.16	16:34	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Вишневка, 697чел.		0:00		нет	0	0, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	02.11.16	17:18	02.11.16	18:38	1:20	Откл. КУ "Земля"	с.Береговое, п.Рыбачий, 480чел. В 18:38 включен с "землей" для поиска прибором. На ОП 408 обнаружен обрыв вязки. В 22:55 устранено, схема восстановлена.		1:20		котельная, насосная, школа/0,3 МВт/5Тп	400	+4, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	3	03.11.16	10:04	03.11.16	10:10	0:06	МТО, АПВ ну., РПВ усп.	с.Прохаско,с.Буссе, 99чел. Обход, замечаний нет.		0:06		нет/99 чел., 0,1 МВт/6ТП	10	0, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Кожзавод	1	03.11.16	10:27	03.11.16	10:35	0:08	МТЗ, РПВ усп.	Часть быта г. Уссурийска, 100чел.		0:08		нет/12 ТП/0,4 Мвт	80	+3, ясно
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка тяга	3	03.11.16	16:05	03.11.16	16:10	0:05	МТО, РПВ усп.	п.Анисимовка 250чел. Обход планируется на 8.11.16		0:05		школа, котельная/7ТП/250 чел.	5	+7, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	03.11.16	16:34	03.11.16	16:37	0:03	МТЗ, РПВ усп.	часть с.Каленовка, 55чел.		0:03		нет/0,1 МВт/7ТП	18	+1, обл.
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	7	04.11.16	8:47	04.11.16	9:56	1:09	МТО. РПВ не произв	Несанкционированные земляные работы (виновник установлен), поврежден кабель между ТП-82069 и ТП-82012. Сообщено в полицию, СБ. Выделен поврежденный участок без потребителя. В 18:20 устранено.	ф-1	1:33	04.11.2016 10:20	насосная/1430чел / 0,2 МВт / 11ТП	310	-5, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск	18	04.11.16	9:10	04.11.16	9:42	0:32	МТЗ-1. АПВ. РПВ ну	Новобурейский, Буряя, 2061 чел. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		0:32		ООО "Водоканал" Очистные сооружения, ОАО"РЖД", МЧС ГУ №7, ООО"БТК" Котельная-2, в/н башня / 21ТП / 0,8МВт	439	-13, ясно
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая - Новосельская		04.11.16	9:32	04.11.16	9:32	0:00	ДЗ 1ст. АПВ усп. ИМФ 21,6км (длина линии 26,5 км)	Осмотр, замечаний нет.		0:00		нет	0	-8, пасмурно

Ам.ЦЭС	10	Центральная	В-10 Т2	04.11.16	15:37	04.11.16	15:49	0:12	Дуг. защита	Осмотр: отключен вед. ф-45 (МТО, МТЗ). Обесточена 2ЦШ-10кВ. Вкл. без вед. ф-45, на повреждении /вкл. в 17:11/.		0:12		3400 чел / 3МВт	600	-5, пасм.
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	86	04.11.16	15:44	04.11.16	20:10	4:26	МТО, АПВ, РПВ ну	Биробиджан, 1750 чел. Потребитель запитан от резерва, по ВЛ замечаний нет. Сгорела катушка отключения В-6кВ. Устранено, схема приведена в иск. состояние	ф-82 ЧТФ, ф-200 БВС	1:10	04.11.2016 16:54	3 котельн, школа, д/сад, кнс, водозаб / 9ТП / 0,6МВт	802	-3, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	04.11.16	17:48	04.11.16	19:31	1:43	"земля" от КУ	с.Надежда, Тургенево, Лесное, 325чел. Выделен повреждённый участок воздушной линии от РЛ-7 оп.250 до РЛ-74 оп.250/82 без потребителя. 5.11.16 в 10-43 включили по нормальной схеме, на оп. 250/79 устранили обрыв вязы.	ф-6 Пантелеймоновк а	1:43		2 котельных, насосная / 14ТП / 0,1МВт	170	-3, пасм
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка	25	05.11.16	15:45	05.11.16	16:38	0:53	МТЗ. При РПВ "земля"	с.Екатериновка, 155чел. Повреждение на вед.ТП "Лещинский"		0:53		нет / 12ТП / 0,5МВт	441	0, снег
Ам.ВЭС	10	Винниково	14	05.11.16	16:49	05.11.16	21:39	4:50	МТЗ. АПВ ну, РПВ не произв.	с.Асташа, Алексеевка, 507 чел. Излом дер. анк. опоры №10 на ж/б приставках (в следствии старения). Опора заменена, сх. привели в иск. состояние.	ф-12 Усть-Кивда	2:20	05.11.2016 19:09	д/с, котельная, свяжина, школа / 10ТП / 0,03МВт	48	-8, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	14	06.11.16	11:14	06.11.16	13:30	2:16	"земля" от КУ	Лвл=36 км, с.Лончаково, с.Козловка (195чел, в/ч, есть ДГ.). Включен без трех ТП. В 18:58 включен полностью. Оп.302 заменен поврежд.изолятор ф.В		2:16		школа, дс /11ТП / 0,4 МВт	370	-7, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	9	06.11.16	16:25	06.11.16	16:29	0:04	МТЗ, РПВ усп	Обход планируется на 8.11.16		0:04		нет / 3ТП / 0,1 МВт	33	+5, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	06.11.16	20:34	06.11.16	20:47	0:13	МТО. АПВ ну, РПВ усп	с. Камышенка (241 чел.)		0:13		котельн / 0,2МВт / 5ТП	25	-10, ясно
Прим.ЦЭС	6	Известковая	В-6-Т2	07.11.16	15:16	07.11.16	15:29	0:13	МТЗ, РПВ усп			0:13		6000 чел / 14ТП / 1,7 МВт	380	-5, снег
Ам.ЗЭС	10	Базовая	13	07.11.16	17:37	07.11.16	17:47	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без 6ТП. В 18:30 включен без ТП-148, повреждены 3 рубильника 0,4кВ. В 1:42 устранено.		0:10		13ТП / адм-я, школа, дс / 3517 чел / котельная / 1,4 МВт	230	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица	по ф.25 РКЛ оп.349	07.11.16	18:22	07.11.16	20:06	1:44	"земля" от КУ	Обесточены 2 вед.ТП "Маяк, мыс Гамова" (в/ч, есть ДГУ). Вкл. с "землей". Сорван провод ф.-А с изолятора оп. №455, устранено в 0:20.		1:44		в/ч (есть др) / 2ТП / 0,07МВт	120	-2, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка	10	07.11.16	20:28	07.11.16	20:43	0:15	МТО, АПВ ну, РПВ усп			0:15		насосная-3, котельная -2, школа / 23ТП / 544 чел / 0,2 МВт	50	-6, снег
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Н.Никольск - Гранит - Промышленная		07.11.16	20:50	07.11.16	22:44	1:54	Уссурийск-2: ДЗ 3 зона, АПВ ну. Ф "В", "С", ИМФ 131,9 км.	Обесточены ПС-110 Н.Никольск, Гранит, 1сш-110/10 кВ ПС Промышленная, ПС-35 Борисовка, Коммунар, Корсаковка. Ч/з 26 мин запитана ПС Гранит (15 МВт/33000 чел.). Ч/з 50 мин запитаны ПС Н.Никольск, ПС-35 Борисовка, Коммунар, Корсаковка по сети 35 кВ (16МВт/18700 чел). В 22:44 ВЛ-110 включена в работу. На ПС-110 Промышленная: разрушен В-10 Т-1, выгорела ячейка (в ячейке животное /кот/, проник по каналу вторич.цепей), повреждены вторичные цепи В-110/10 кВ Т1 и 1,2 сш-10 кВ. От МТО отключились: по 2сш-10 - 5 фид из 8ми. Обесточены по 1,2 сш-10 кВ ПС Промышленная: 600 чел/5,4МВт. 8.11.16 в 0:37 (ч/з 3ч 47 мин) по 2ЦШ-10 соц-значим.объекты (котельные 2шт) запитаны по сетям ГЭС, в 1:35 (ч/з 4ч 45 мин) потребители 2сш-10 кВ запитаны полностью (3МВт), по 1сш-10 кВ - 1,74 МВт запитаны по сетям ГЭС. Остается обесточено 0,66 МВт (нет возможности перевода по сетям ГЭС). В 6:01 восстановлены цепи управления 2ЦШ-10кВ. В 6:47 на 1сш-10 кВ подано напряжение ч/з СВ-10. В 10:54 (ч/з 14 ч 3 мин) потребитель запитан полностью. 8.11.16 восст-ны вторичные цепи в ячейках В-10 1,2сш-10кВ кроме дистанционного управления. Установлен новый В 10кВ Т1. 10.11.16 16:45 окончены работы на В 10 Т-1, Т-1 введен в работу по нормальной схеме. Остается восстановить цепи управления выключателями присоединений 10кВ (управляются по месту), необходима замена 600 м. кабеля. Заявка до 18.11.16 20:00	ВЛ-110кВ Уссурийск-1 - Промышленная с отп. Студгородок, 3. ВЛ-35кВ Мелькомбинат - Н.Никольск	0:50	07.11.2016 21:40	36,4 МВт / г.Уссурийск, 52300чел	14300	-6, н/б снег
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	08.11.16	2:35	08.11.16	2:46	0:11	МТЗ, РПВ усп	с.Чистоводное, 115чел.		0:11		котельная / 0,1МВт / 6ТП	1	-1, ветер
Прим.ЮЭС	110	Береговая-1 - Промысловка		08.11.16	6:24	08.11.16	10:12	3:48	Берег-1: НЗЗ 2ст. АПВ ну. Пром: НЗЗ 1ст. АПВ ну	Разрыв транзита. Обрыв грозотроса между порталом и оп. №1 ПС Промысловка. Устранено.		0:00		нет	0	-9, пасм

Прим.ЮЭС	10	Промысловка	11	08.11.16	6:35	08.11.16	11:18	4:43	ав. откл.	часть г. Фокино, 2013 чел. После осмотра нагрузка переведена на Ф-13 ПС Промысловка. В 10кВ Ф-11 будет включен после устранения неисправности в цепях РЗА на вед. ПС Промысловка. Устранено	ф-13	1:24	08.11.2016 7:59	Котельная, Насосная / 14ТП / 1,1МВт	1540	-9, пасм
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	08.11.16	7:00	08.11.16	12:55	5:55	МТЗ. РПВ ну	с.Чистоводное, 115чел. В 10:49 включен головной участок без нагрузки до РЛ-1. В 11:59 включен до РЛ-10 оп.443, запитано 2 ТП из б. В 12:55 включен полностью. Налипание мокрого снега на провода.		5:55		котельная / 0,1МВт / 6ТП	600	-1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	9	08.11.16	9:47	08.11.16	9:52	0:05	МТО, АПВ нет, РПВ усп.			0:05		ТНС, школа / 22ТП / 1,6МВт / 2856 чел	130	-3, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	4	08.11.16	10:19	08.11.16	10:19	0:00	МТЗ, АПВ усп.	Обход без замечаний.		0:00		нет	0	-12, обл
Прим.ЮЭС	6	Партизан	9	08.11.16	11:35	08.11.16	11:40	0:05	МТО, АПВ нет, РПВ усп.			0:05		ТНС, школа / 22ТП / 1,6МВт / 2856 чел	130	-5, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково	27	08.11.16	13:10	08.11.16	17:02	3:52	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Ч/з 52 мин запитали 5 ТП от резерва. На оп.4 заменен поврежденный изолятор.	ф.13 ПС Шкотово	0:52	08.11.2016 14:02	школа, котельная / 9ТП / 0,4МВт / 400 чел	260	-3, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи	2	08.11.16	13:35	08.11.16	13:40	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:05		школа, котельная, больница, скважина / 15ТП / 0,5МВт / 569 чел	60	-5, обл
Прим.ЮЭС	6	Анисимовка тяга	3	08.11.16	17:50	08.11.16	23:12	5:22	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Повреждение на вед.отп		5:22		школа, котельная / 7ТП / 0,2МВт / 250 чел	161	-5, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тайфун	7	09.11.16	8:17	09.11.16	8:18	0:01	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	с.Чистоводное, 115чел.		0:01		школа, котельная / 6ТП / 0,1МВт	1	-5, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	7	09.11.16	13:25	09.11.16	13:26	0:01	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	г.Партизанск, 1460чел.		0:01		школа, д/с / 15ТП / 1МВт	28	-5, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	13	09.11.16	15:50	09.11.16	16:21	0:31	МТО	г.Фокино. В 16:42 включен, запитано 5 ТП из 12 (более 70%). В 17:20 включено без 2-х ТП. В 17:45 2 ТП запитаны от резерва. Выведен участок КВЛ 10 кВ от РП-203 до ТП-82025. Повреждена концевая кабельная муфта 10.11.16 повреждение устранено, схема приведена в исх. состоянии.	ф.11	0:31		школа, госпиталь, поликлиника / 12ТП / 0,84МВт	433	-5, ветер
Хаб.СЭС	10	КТЗЦ-2	17	09.11.16	17:20	09.11.16	17:41	0:21	МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв.	Управление СЭС. Повреждение на вед. участке ТП-115.		0:21		управление СЭС / 2,5МВт	858	-15, обл
Прим.СЭС	10	Плавзавод	20	09.11.16	20:29	09.11.16	23:25	2:56	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Лидовка, 750чел. Включен без одного ТП. В 2:44 включен полностью. Оп.144 ф.В устранен обрыв вязки и слхст проводов		2:56		больница / 3ТП / 0,02МВт	229	-9, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка	4	10.11.16	2:44	10.11.16	4:20	1:36	"земля" от КУ	Включен без двух ТП. На оп.355 обрыв вязки. 15:21 устранено		1:36		0,1 МВт / 178 чел / 5ТП	159	-10, ясно
Хаб.СЭС	6	ЛПБ	17	10.11.16	7:02	11.11.16	23:37	40:35	МТЗ	На х.х.. 930м от ПС ЛПБ сторонними лицами поврежден кабель, виновник скрылся. Сообщено в с.б., полицию. 10.11.16 разработка котлован. 11.11.16 устранено.		0:00		нет	0	-12, ясно
ЭС ЕАО	35	Двуречье	В-35 Т2	10.11.16	7:30	10.11.16	18:50	11:20	ГЗ на отключение	Обесточена 2сш-6 кВ, обеспечен резерв. Произведен осмотр, газа нет. Течь масла в районе соединительного сварного шва, трубопровода ВОФ (воздушно-осушительный фильтр) с расширительным баком. Устранено	Т1	0:11	10.11.2016 7:41	нет / 800 чел / 9ТП/0,3 МВт	62	-16, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия	8	10.11.16	8:04	10.11.16	10:26	2:22	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну.	10:26 включен в работу с "землей" ф.В. Бригада приступила к поиску "земли" прибором. На ОП 152 заменили изолятор		2:22		250 чел / 0,3 МВт / 5ТП / школа, дс	473	-20, ясно
Хаб.ЦЭС	6	СМ	СВ 6кВ №2	10.11.16	14:05	10.11.16	14:50	0:45	без блинкеров, РПВ усп.	ТЗ находился на Х.Х. Обесточена 3 сш 6кВ. В 14:05 ТЗ введен в работу. Потребители запитаны. Произведен осмотр, замечаний нет. РПВ усп.	ТЗ	0:06	10.11.2016 14:11	нет/1 МВт/ быта нет	84	-8, ясно

Прим.ЮЭС	110	Шахта-7	T2	10.11.16	19:00	11.11.16	5:20	10:20	ДЗТ, МТЗ	Обесточена 2 сш-бкВ. В 21:38 выведена в ремонт 2сш-бкВ: отгорели шины бкВ м-ду В-6 Т2 и 2сш-бкВ по всем фазам, на тележке В-6 Т2 повреждения верхних и нижних втычных контактов по всем фазам, следы перекрытия. В 21:48 частично переведена нагрузка (3 фидера, 3,4МВт) на 1сш-бкВ по Артемовской горалектростети. В 23:12 на ПС Шахта-7 по 2сш-бкВ работы окончены, 2сш-бкВ от Т1 ч/з СВ-6. В 23:37 все потребители запитаны. В 5:20 повреждения устранены, схема восстановлена. Причина: повреждение контактной группы в момент вкатывания ячейки при сборке схемы, произведенное в 17-49 после ввода в работу Т-2 и 2 секции (выводились для подключения новой ячейки бкВ).	T1	4:37	10.11.2016 23:37	7,7 МВт/4000 чел./43ТП	35548	-2, пасм.
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	11.11.16	3:18	11.11.16	3:27	0:09	МТО, АПВ ну, РПВ усл.	с.Камышенка, 241чел.		0:09	ФАП, котельная / 5ТП / 0,11МВт	17	-15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Анисимовка тяга	5	11.11.16	4:15	11.11.16	15:40	11:25	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	с.Лукьяновка. на оп.95 повреждены 2-е каб. муфты резервного и рабочего кабеля. устранено		11:25	нет / 7ТП / 0,05МВт	570	5, снег, ветер	
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	11.11.16	4:40	11.11.16	7:38	2:58	МТО, АПВ выв, РПВ не произв.	с.Камышенка, 241чел. Потребители запитаны от резерва полностью. Осмотр без замечаний, в 7:38 сх. Привели в исх. состояние	ф.7 ПС Успеновка	1:20	11.11.2016 6:00	ФАП, котельная / 5ТП / 0,11МВт	196	-15, ветер
ЭС ЕАО	10	Дубовое	116	11.11.16	6:00	11.11.16	7:25	1:25	МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну.	с.Дубовое, 1200чел. Включен без 1ТП. На оп.116-05/5А повреждение 3х проводов, пожар под ВЛ-10. В 13:45 включено все, восстановлены провода.		1:25	котельная, больница, скважина, школа, д/с, КНС / 0,16МВт	228	-14, обл	
Хаб.СЭС	110	Б.Гора	1Т	11.11.16	6:50	11.11.16	17:45	10:55	МТЗ	Работа ОДКЗ-110 1Т (отключалась ВЛ-110 НТЭЦ-Б.Гора с отп.Маго, АПВ усл.). Обесточилась 1,2сш-бкВ. Одновременно отключался СВ 110кВ (РПВ усл. в 7:07 (ч/з 17 мин.)). На ПС Многовершинная АВР 6 успешен. По прибытию бригады на ПС обнаружено повреждение ВбкВ 1Т. Заменяли секционным. Выключатель вакуумный. Причина повреждения будет расследоваться созданной комиссией	2Т	0:17	11.11.2016 7:07	634чел / 2МВт	560	-15, обл
Прим.ЮЭС	6	Партизан	11	11.11.16	7:25	11.11.16	8:32	1:07	"земля" от КУ	г.Партизанск, 1990чел. Включен до ТП-7457, запитано 14ТП. 09-35 запитано 2ТП. В 11:15 включено все. На ОП 70/8 заменили изолятор ф.С		1:07	котельная, насосная, д/с / 20ТП / 1,7МВт	1100	+4, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	11.11.16	7:58	11.11.16	8:24	0:26	Давыдовка:3З, НЗЗ 2ст, АПВ ну., РПВ усл. Славянка: ПНДЗ, АПВ ну., РПВ усл.	ИМФ Ф-В=0, 63,4км; Обесточилась 1/2 ПС Барабаш, ПС Занадворовка, Приморская.	цель №1	0:07	11.11.2016 8:05	2520чел / 2,47МВт	300	+4, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	11.11.16	10:16	11.11.16	21:34	11:18	ПС Давыдовка: 3З, АПВ ну., РПВ ну., ИМФ 49,8 км. Ф.В. ПС Славянка: ПНДЗ, АПВ ну., РПВ ну	Обесточены потребители нет. Вся нагрузка ранее была переведена на цель№1. В пр.оп.79-80 обнаружен обрыв грозотроса. По согласованию с потребителем с 18:16 до 21:00 для безопасности работ по демонтажу грозотроса на ВЛ 110 Давыдовка-Барабаш-Славянка№2, выводилась из работы ВЛ 110 Давыдовка-Барабаш-Славянка№1, с погашением Хасанского района Р=33МВт, 32540чел. В 21:34 включена цель №2.	цель №1	0:00		нет	0	+5, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	11.11.16	10:31	11.11.16	10:31	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00	нет	0	0, мокрый снег	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	11.11.16	10:43	11.11.16	10:43	0:00	МТЗ, АПВ усл., ИМФ - 37,4 км., ф.А,С	По согласованию с потребителем с 18:16 до 21:00 для безопасности работ по демонтажу грозотроса на ВЛ 110 Давыдовка-Барабаш-Славянка№2, выводилась из работы ВЛ 110 Давыдовка-Барабаш-Славянка№1, с погашением Хасанского района Р=33МВт, 32540чел.		0:00	нет	0	+5, дождь, ветер	

Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Занадворовка		11.11.16	12:20	11.11.16	22:25	10:05	МТО, АПВ ну., При РПВ появился "Перекус"	Обесточена ПС Занадворовка. Лев-17,5 км, Лбазы- 50км. В 13-23 при попытке РПВ появился "Перекус". В 14-17 ПС Занадворовка запитана от Ф-7 ПС Раздольное-1. В 22:25 ВЛ-35 включена на ХХ. 12.11.16 в 18:50 ВЛ отключена, бригада вышла в обход. Произведен обход. Пр.оп 117-118 обрыв провода. 13.11.16 в 02:54 повреждение устранено, ВЛ включена в работу, схема приведена в нормальное состояние. фазные напряжения А0-28,0кВ,В0-34,0кВ,С0-13,0кВ. Бригада находится на ПС Барабаш, ожидает результаты включения ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка после демон. грозотрасса. Если включение пройдет успешно то выдвигаются в обход. В 00:25 допущена бригада для АВР	ф.7 ПС Раздольное1	1:57	11.11.2016 14:17	0,7 МВт/1330 чел.	1501	-2, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	11.11.16	14:05	11.11.16	17:15	3:10	МТЗ, РПВ ну.	часть с.Барабаш, п/з Овчинниково, 370ч. Лев-19,3 км. Повреждение на ведомственной отпайке В 17-15 включен без п/з-Овчинникова.		3:10		нет/0,4 МВт/7ТП	420	+3, ветер, дождь
Ам.ЦЭС	10	Заречная	4	11.11.16	15:02	11.11.16	17:42	2:40	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с.Заречное, 245 ч. Неизвестным автомобилем сбита ж/б опора № 16. Сообщено в с.б., полицию. Заменяли опору, включили в 17:42		2:40		школа, котельная	52	-8, снег
Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	11.11.16	19:08	11.11.16	19:13	0:05	МТЗ, РПВ усп.	с.Галенкаи, Дзержинск, 1000ч.		0:05		школа, котельная/16 ТП/1 МВт	86	-2, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	11.11.16	23:27	12.11.16	0:37	1:10	Давыдовка: ПНДЗ, АПВ ну., РПВ усп. Славянка: ПНДЗ, КЗ на землю, АПВ ну.	ИМФ ф.А,В 52,4км. Обесточились 1/2 ПС Барабаш, ПС Приморская. Включена на ХХ. В 2:15 включена под нагрузку, замечаний нет. Обход 12.11.16 (пр.оп 1-79, 120-145) без замечаний.	цепь №1	0:08	11.11.2016 23:35	1730чел / 1,45МВт	193	+1, дождь
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/т		12.11.16	2:08	12.11.16	13:21	11:13	ПаГРЭС: НЭЗ 1ст, АПВ ну, Находка/т ТНЭНП 1ст, АПВ ну., РПВ ну.	Разрыв транзита, без ограничения. Произведен осмотр ПС Находка/т и ОРУ-110 ПаГРЭС, замечаний нет. В 6:40 Произведен обход. (1бр, 4 чел, 1 ед.). Оп.60 (анк) разрушена гирлянда изоляторов верхнего провода. Проведены АВР (12:37), в 13:21 ВЛ вкл в работу.		0:00		нет	0	-1, снег
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное		12.11.16	6:09	12.11.16	6:09	0:00	НЭНП 1ст, АПВ усп.	ИМФ ф.А 44,2км. Обход без замечаний.		0:00		нет	0	-14, неб снег
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	34	12.11.16	12:20	12.11.16	17:25	5:05	КУ, земля	Оп 11 поврежден изолятор, перегорел провод (в сторону оп 12). Устранено.		5:05		нет/ 0,3 МВт/ 900 чел/ 6ТП	1500	-7, пасмурно
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	6	12.11.16	14:06	12.11.16	14:08	0:02	МТО, АПВ нет, РПВ усп.			0:02		детдом/ 0,9 МВт/ 2680 чел/ 16ТП	30	-7, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	1Р	1Т	13.11.16	2:26	13.11.16	5:03	2:37	ДЭТ	Обесточена 1С, 3С 6 кВ (часть г.Владивостока, 6500чел,3 МВт). При осмотре обнаружено отключенное состояние вед. ф.8 (Ав. Откл.). В 5:03 включен Т1, запитана 1.3 сш бкВ, кроме вед. ф.8. В 13:20 проведен доп.осмотр: в яч. РТ-6 (в стор. В-6 Т1) заменили опорные изоляторы ф.А,С; на вводах бкВ Т-1 по ф.В,С произведена протирка изоляторов. В (16:00), вост.исходная сх.	2Т	1:13	13.11.2016 3:39	6500ч./3 МВт/46 Тп	3650	0, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	2	13.11.16	9:12	13.11.16	10:21	1:09	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	На ЦРП (яч.ТН-10) поврежден ОПН, демонтирован.		1:09		насосн, кот, больн,адм, прокурат, ОВД/ 1,5 МВт/ 5000 чел/ 36ТП	1500	-18, облачно
Прим.ЮЭС	6	Угловая	10	13.11.16	10:44	13.11.16	16:14	5:30	МТО, АПВ выв, РПВ не произв.	Оп.1 повреждена концевая муфта. Устранено.		5:30		нет/ 1,1 МВт/ 200 чел/ 6ТП	2800	-3, ясно
Хаб.СЭС	10	Падали	2	13.11.16	11:00	14.11.16	18:00	31:00	МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ (330 м от ТП 5 в сторону ПС). 14.11.16 устранено.	ф6	0:20	13.11.2016 11:20	кот, скваж/ 0,3 МВт/ 1000 чел/ 3ТП	100	-6, облачно
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	13.11.16	14:28	13.11.16	14:28	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	-4, ясно

Прим.ЮЭС	35	Академическая	В-35,6 кв Т1	13.11.16	19:11	13.11.16	20:47	1:36	МТЗ	Осмотр ПС Академическая (19:51, по прибытию ОВБ): откл.положение В-35, 6 кв Т1, В-6 кв Т2 (МТЗ); откл фидеров нет. Обесточены потребители ПС Академическая. 20:06- в яч РС 6 1с животное /кот/ на нижних изоляторах, в ячейке СВ 6 1-2с разрушение нижних проходных изоляторов. В 20:47 (ч/з 1:36) на ПС Академическая вкл Т1, запитаны потребители 1сш бкВ (осталась обест. 2 сш бкВ, 3,2 МВт, 1950 чел). В 21:11 2 сш бкВ включен на х.х.В 21:20 весь потребитель запитан. АВР без отключения 1 с.ш. В 7:16 повреждения устранены. (Провели кап. ремонт СВ бкВ, испытали: СВ, РС бкВ, шинный мост между СВ и РС бкВ	1:36	5,2 МВт/ 2450чел/г.Владивосток	7600	+2, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Академическая	В-бкВ Т2	13.11.16	19:11	13.11.16	21:20	2:09	МТЗ, РПВ ну	Осмотр ПС Академическая (19:51, по прибытию ОВБ): откл.положение В-35, 6 кв Т1, В-6 кв Т2 (МТЗ); откл фидеров нет. Обесточены потребители ПС Академическая. 20:06- в яч РС 6 1с кот на нижних изоляторах, в ячейке СВ 6 1-2с разрушение нижних проходных изоляторов. В 20:47 (ч/з 1:36) на ПС Академическая вкл Т1, запитаны потребители 1сш бкВ. В 21:11 2 сш бкВ включен на х.х.В 21:20 весь потребитель запитан.	2:09	2МВт/1950чел./г.Владивосто к	4221	+2, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан	20	13.11.16	20:54	13.11.16	21:00	0:06	МТО, РПВ усл.	Партизанск, 1900ч. Жалобы потребителя, бригада вышла в обход. В 22:12 Выделен участок от ТП7344 до ТП 7390 (без нагрузки, часть фидера перезапитали от ф.8 ПС Партизан в 22:12). В ТП 7390 поврежден вводной кабель. Устранено 14.11.16 в 16:04.	0:06	школа, котельная больница/13ТП/0,9 Мвт	90	-1, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	4	14.11.16	2:02	14.11.16	3:12	1:10	МТЗ, АПВ ну., РПВ усл.	с.Прохоры, с.Малые ключи, ст.Кноринг, 1300чел	1:10	котельная/0,7 МВт/19ТП	1100	-4, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Птицефабрика	3	14.11.16	4:48	14.11.16	5:01	0:13	Ав. Откл., РПВ усл.	п.Суражевка	0:13	нет/0,02 МВт	5	+5, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Полевая	13	14.11.16	5:31	14.11.16	12:05	6:34	МТЗ, РПВ ну.	с.Элитное., 90чел. Запитано КТП-160 от Ф-20 ПС Полевая. Заменен изолятор на опоре №30.	ф-20 Полевая 3:18	14.11.2016 8:49	нет/0,3 МВт/3ТП	656	-3, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	8	14.11.16	12:20	14.11.16	13:09	0:49	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	г.Шимановск, 2000 чел. Осмотр, замечаний нет.	0:49	д/с, кот, п/з/ 0,33 МВт/ 9ТП	255	-10, ветер	
Ам.ВЭС	6	Угольная	3	14.11.16	15:06	14.11.16	16:22	1:16	МТЗ. АПВ, РПВ ну	РТП 75 отгорел шлейф. Устранено.	1:16	насосн, д/с0,7 МВт/ 2700 чел/ 16ТП	852	-10, снег	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	3	14.11.16	15:30	14.11.16	16:12	0:42	МТО, АПВ нет, РПВ ну	Вкл без ТП-82037, повреждение ВН (потребителю обеспечен резерв). Устранено 15.11.16 в 16:45. (заменен).	0:42	д/с, школа/0,7 МВт/ 3250чел /7ТП	490	+3, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	по ф-40 в ЦРП-101 откл. ф-10	14.11.16	18:02	14.11.16	18:27	0:25	МТЗ. АПВ нет, РПВ усл	В ТП-1016 протекание кровли. Устранено 15.11.16.	0:25	1350 чел / 8ТП / 0,3МВт	75	+3, дождь	
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	5	14.11.16	23:00	14.11.16	23:03	0:03	ав.откл, АПВ нет, РПВ усл.	Обход на 18.11.16.	0:03	нет/ 0,1 МВт/ 100 чел/ 2ТП	3	0, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Баневур	5	14.11.16	23:40	15.11.16	0:42	1:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	ф-4	15.11.2016 0:17	нет/ 0,1 МВт/ 150 чел/ 7ТП	123	-1, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Благословенное	118	15.11.16	5:18	15.11.16	5:21	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Обход, замечаний нет.	0:03	кот/ 0,1 МВт/ 500 чел/ 7ТП	7	-8, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Штыково - Вокзальная-т с отп.Фридман-т		15.11.16	7:35	15.11.16	7:35	0:00	Штык: НЗЗ 4ст, МТО, АПВ усл; Вокз-тяг: ЗНЗ 1ст, МТО, АПВ усл.	Одновременно на ПС Фридман-т отключились В-27,5 кв Т1,Т2 от ММТЗ-110 (повторно отключались в 7:46 и в 8:15, на данный момент питание ПС Фридман-т переведено от ВЛ-110 ХФЗ-Анисимовка-т). 18.11.16 произведен обход пр.оп.1-113, замечаний нет.	0:00	нет	0	-5, снег	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	4	15.11.16	8:54	15.11.16	9:09	0:15	МТЗ. АПВ ну. РПВ усл	Обход без замечаний.	0:15	Школа, кот 0,2 МВт/ 335 чел/ 6ТП	58	-4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	9	15.11.16	10:52	15.11.16	12:03	1:11	КУ, земля	Оп.9 устранен обрыв шлейфа.	ф-20	15.11.2016 11:00	нет /0,8 МВт/ 154 чел/ 12ТП	400	-2, ясно
ЭС ЕАО	10	КРС	157	15.11.16	14:26	15.11.16	15:45	1:19	МТЗ. АПВ, РПВ ну	Пр.оп 157-00/18-19 несанц. работа экскаватора сторонней организации, обрыв двух проводов. Сообщено СБ, ОВД. Виновник установлен. Вкл с выделенным поврежденным уч (без нагрузки). Повреждение устранено (18:14), схема восстановлена.	1:19	водонасосная / 2ТП / населения нет / 0,02МВт	22	-7, ясно	

Прим.ЦЭС	10	Мучная	В-10 Т2	15.11.16	20:06	15.11.16	20:13	0:07	МТЗ, РПВ усп	С обесточиванием потребителей 2 сщ-10кВ. Вкл с выведенным ТН 2сщ 10кВ. (по ТН бл."неисправность цепей напряжения"), 16.11.16 в 10:56 схема восстановлена. По ТН 10 2С произведена замена ключа цепей напряжения 10 кВ. 17.11.16 проверка РЗА Т2 без замечаний	0:47	15.11.2016 20:53	котельная / 0,5 МВт/40 чел	390	-5, ясно
Прим.СЭС	10	Пластун	6	15.11.16	23:44	16.11.16	0:34	0:50	КУ	Откл по сообщению потребителя, вспышка в ТП1021. Вкл без ТП 1021, потребителю обеспечен резерв (от ДЛ); с тр-ра (ТМ400) снята обгоревшая кошка. 16.11.16 тр-р в ТП 1021 заменен, потребитель запитан по нормаль.схеме	0:50		больн, аэропорт/0,1 МВт/800 чел/8ТП	200	-8, облачно
ЭС ЕАО	6	Облучье	133	16.11.16	6:37	16.11.16	6:43	0:06	МТО, АПВ не раб, РПВ усп.		0:06		нет/ 0,01 МВт/ 1ТП/ быта нет	1	-29, облачно
ЭС ЕАО	6	Облучье	133	16.11.16	9:27	16.11.16	10:22	0:55	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Оп.133-00/153 заменен изолятор ф.С.	0:55		нет/ 0,01 МВт/ 1ТП/ быта нет	9	-29, облачно
Хаб.СЭС	6	Маго	6	16.11.16	15:12	16.11.16	15:47	0:35	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Убрано дерево с проводов ВЛ-6 в пр.оп.85- №86 без поврежд	0:35		0,6 МВт / 1223 чел / насосная	355	-15, ясно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	25	16.11.16	23:54	17.11.16	19:44	19:50	МТО, РПВ ну	Ж.д округ г. Хабаровска, 1440чел. Потребитель запитан от резерва. Повреждение головного каб. Устранено, схема восстановлена	0:44	17.11.2016 0:38	Школа, д/сад / 1,3МВт	983	-16, облач
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	33	17.11.16	0:26	17.11.16	0:38	0:12	МТЗ, РПВ усп	При переводе нагрузки ф-25.	0:12		нет / 18ТП / 832 чел / 0,3МВт	60	-16, облач
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	13	17.11.16	1:07	17.11.16	1:09	0:02	МТО, РПВ усп	Ж.д округ г. Хабаровска. При переводе нагрузки ф-25.	0:02		нет / 4ТП / коттеджи / 0,6МВт	23	-16, облач
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	13	17.11.16	1:38	17.11.16	1:42	0:04	МТО, РПВ усп	Ж.д округ г. Хабаровска. При переводе нагрузки ф-25.	0:04		нет / 4ТП / коттеджи / 0,6МВт	45	-16, облач
ЭС ЕАО	35	Левобережная - ДСК		17.11.16	6:40	17.11.16	8:50	2:10	КУ "земля" фА=14кВ, фВ=26кВ, фС=23кВ	Самоустранилось. Осмотр ВЛ, замечаний нет.	0:00		нет	0	-17, ясно
ЭС ЕАО	10	ОПП-Волочаевка-2	СБО	17.11.16	15:49	24.11.16	16:42	16:53	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Повреждение головного кабеля. Устранено.	0:16	17.11.2016 23:05	станция биол.очистки / 1ТП / населения нет / 0,02МВт	117	-15, ясно
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	4	17.11.16	19:19	17.11.16	19:35	0:16	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Повреждение в сетях потребителя.	0:16		котельная, погранчасть / 2800 чел	154	-15, обл
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	25	17.11.16	20:58	17.11.16	21:47	0:49	МТО, РПВ не произв.	При переводе нагрузки по норм. сх. (после ремонта головного каб.) произошло перекрытие ВН в ТП 2083. ВН выведен из схемы, потребители запитаны.	0:49		Школа, д/сад / 1,3МВт / 1440 чел	1094	-13, облач
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	15	18.11.16	7:37	18.11.16	7:38	0:01	ав. откл. РПВ усп по ТМ	В-Надеждинское, п.Новый, 1273чел.	0:01		котельн. / 15ТП / 1МВт	18	+2, пасм.
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	13	18.11.16	11:28	18.11.16	11:54	0:26	МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ	Повреждение на вед. ТП-2488.	0:26		нет / 4ТП / 3МВт	1300	-12, обл
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	18.11.16	12:21	18.11.16	12:25	0:04	ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.	с.Осиновка, 55чел.	0:04		нет / 1ТП / 0,3МВт	20	+4, пасм
Ам.ЦЭС	10	Белогорская	14	18.11.16	17:54	19.11.16	1:08	7:14	МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ не произв.	г.Белогорск, 2500чел. Запитано от резерва кроме 2-х ТП (быта нет, гаражи, мясокомбинат). Повреждение на вед.ТП	0:35	18.11.2016 18:29	школа, приот, КНС / 11ТП / 0,88МВт	514	-11, обл
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	18.11.16	22:25	18.11.16	22:53	0:28	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	Устранено западание реле времени.	0:28		нет	240	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1	16	19.11.16	1:20	19.11.16	23:28	22:08	МТО, АПВ нет, РПВ не произв	Поврежден головной кабель от ПС Береговая-1 до РП 80005. В 2:37 запитано БТП из 6. В 3:37 потребитель запитан полностью (по ф.14,9 Береговая-2). 19.11.16 в 18:05 повреждение КЛ-6 устранено.	1:17	19.11.2016 2:37	600 чел / 1,3 МВт / 12ТП / насосная, рыбзавод, школа, котельная, в/ч	770	0, ясно
Прим.ЮЭС	35	Находка - Бархатное - Солёное озеро		19.11.16	6:46	19.11.16	6:46	0:00	бб, АПВ усп	Обход без замечаний.	0:00		нет	0	-10, ясно
Прим.ЮЭС	110	Смоляниново/г - Береговая-1		19.11.16	10:35	19.11.16	22:20	11:45	Смоляниново/г: 33 1ст, АПВ ну, Береговая-1: НЗЗ 2,3ст, АПВ ну, РПВ ну.	ИМФ ф.В-0 L=17,6 км. Разрыв транзита, без ограничения потребителей. В пр.оп.41-42 обнаружено повреждение и обрыв провода ф.В в результате работ экскаватора компании "БДСК". Сообщено в полицию, СБ. Перетянут провод в пр.оп.39-42. Транзит восстановлен	0:00		нет	0	+1, пасм
Прим.ЮЭС	6	Спутник	В-2 6 Т1	19.11.16	14:31	19.11.16	14:36	0:05	МТЗ 2ст, РПВ усп.	Обесточилась 3сщ-6кВ. Включен без вед. ф.31 (бл. МТЗ 1,2ст, В-6 не отключался, включен в 15:03).	0:05		2000чел / 2,5МВт	123	-4, пасм

Ам.ВЭС	35	Бурейск - Родионова		20.11.16	7:15	20.11.16	12:45	5:30	"земля" от КУ	Лвл-26,9 км., L базы-75 км. Обесточена ПС Родионова. Котельная запитана от ДГ. На 12:10 пройдено 50% ВЛ (изоляция на участке фарфор, далее стекло). Обошли 126 опор из 200, замечаний нет. При включении в 12:45 "Земля" исчезла. Полный обход без замечаний		5:30		адм-я, связь, котельная / 574 чел / 0,3 МВт / 9ТП	283	-25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Надеждинская	9	20.11.16	10:40	20.11.16	11:17	0:37	Ав. Откл., РПВ ну	с.Проходное, 154чел. В 11-17 включили до ТП-5089 (запитано 9-ТП). В 14:00 весь потребитель запитан, повреждение на ведом. ТП.		0:37		нет/154 чел/1МВт/15 ТП	500	-5, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Втормет	20	20.11.16	14:17	20.11.16	14:29	0:12	МТО, АПВ выв., РПВ усп.	Промузел. Повреждение на ведомственном участке		0:12		нет	144	-12, ясно
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	23	20.11.16	15:35	20.11.16	15:40	0:05	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп.	с.Солнечное. 550ч.		0:05		школа, котельная/11ТП/0,08 МВт	7	-15, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	20.11.16	17:12	20.11.16	18:46	1:34	МТО, АПВ ну., РПВ не произв.	с.Камышовка, 240ч. На ЛР 729 проведена ревизия контактов		1:34		котельная/3ТП/0,2 МВт	160	-16, обл.
Ам.ЭС	35	Шимановск - Георгиевка		20.11.16	19:51	20.11.16	20:05	0:14	МТО, АПВ ну, РПВ усп.	Обесточивались Пс Георгиевка, Саскаль.		0:14		2208чел / 0,46МВт	108	-15, обл
Прим.ЮЭС	6	Чайка	7	20.11.16	21:46	21.11.16	0:25	2:39	"земля" от КУ	Поврежден головной кабельный участок. Введен в работу резервный кабель. повреждение по кабелю №1 - 1650 м по ф.А от ПС чайка. 22.11.16 16-10 откопан, требуется разрезание и ВВ испытания. 23.11.16 в 05-55, и установлена соединительная муфта, произведены В/В-испытания и фазировка.	ф.13	0:51	20.11.2016 22:37	госдачи, дом переговоров (есть резерв) / 3ТП / 1,2МВт	1020	-3, ясно
Ам.ВЭС	35	Бурейск - Родионова		21.11.16	0:37	21.11.16	14:10	13:33	"земля" от КУ	Лвл-26,9 км., L базы-75 км. Обесточена ПС Родионова. Котельная запитана от ДГ. До оп.23 включение успешное, продолжается осмотр (изоляция фарфор). 9:10 на ОП 78разобраны шлейфа, опробована напряжением, замечаний нет. На ОП 130 в результате тяжения провода приближение изолятора к траверсе. В пролете ОП 130-131 проведена перетяжка провода, на ОП 131 заменили 2-а полимерных изолятора на стеклянные		13:33		адм-я, связь, котельная / 574 чел / 0,3 МВт / 9ТП	697	-25, ясно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		21.11.16	5:10	21.11.16	6:02	0:52	Западная: ДЗ 1з, ТО, АПВ ну, Давыдовка: ДЗ 1з, АПВ ну, РПВ усп.	ИМФ ф.А,В 5,4 км от ПС Западная. Разрыв транзита, без ограничения потребителей. 15-20 обход ВЛ без замечаний		0:00		нет	0	-4, обл
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	21.11.16	7:37	21.11.16	7:42	0:05	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Монастырище, 2619чел.		0:05		школа / 12ТП / 1,2МВт	105	-12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	10	21.11.16	13:05	21.11.16	14:15	1:10	ав. откл, РПВ ну	Каленовка, 842чел. В 14:15 включен до РС681/38 (без 3-х ТП). В 15-15 включено все, с КТП728убрана птица.		1:10		котельная,д.сад / 0,4МВт / 13ТП	84	-10, пасм.
Хаб.ЦЭС	6	Очистные сооружения	15	21.11.16	13:35	21.11.16	13:38	0:03	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.	с. Некрасовка. Под оп.№1 обнаружена ворона		0:03		Насосная хол.воды 3-й подъем, нас.гор.воды ПНС-117 / 0,08МВт	4	-13, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Коммунальная	12	21.11.16	13:38	22.11.16	17:20	27:42	МТО, АПВ выв., РПВ не произв.	Нагрузки нет. резервное питание КНС. Повреждение концевой каб.муфты в ТП-1801. Устранено 22.11.16 в 14:04, в 17:20 восст.норм.сх.		0:00		нет	0	-2, пасм.
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	21.11.16	20:51	21.11.16	20:51	0:00	МТЗ, АПВ усп.			0:00		нет	0	-15, обл
ЭС ЕАО	10	Ленинск	209	22.11.16	5:32	22.11.16	7:12	1:40	"земля" от КУ	с.Ленинск, 100чел. Выделен участок от оп.209-00/1-88, без нагрузки. Потребители запитаны от резерва полностью. На ОП 209-00/43 устранили обрыв вязки.	ф.207	0:58	22.11.2016 6:30	котельная / 4ТП / 0,16МВт	155	-23, обл
Прим.ЮЭС	6	Авангард	3	22.11.16	9:42	22.11.16	9:44	0:02	МТО, АПВ нет, РПВ усп.	с.Залесье,с.Мельники		0:02		нет/ 0,2 МВт/ 183 чел/7ТП	1	-15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Раздольное1	7	22.11.16	13:45	22.11.16	14:51	1:06	КУ, земля	Оп 153 обрыв вязки. Устранено.		1:06		школа, кот, больн/ 0,1 МВт/ 783 чел/29ТП	85	-10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка	25	22.11.16	14:05	22.11.16	14:31	0:26	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ ТП2039-ТП2005 экскаватором сторонней организации. Сообщено СБ, ОВД, виновник установлен. /30.11.16 14:37 смуфтирован, сфазирован, поставлен под напряжение/.	ф24	0:35	22.11.2016 14:40	школа, д/с/ 0,1 МВт/ 180 чел/ 4ТП	44	-16, ветер
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	33	22.11.16	23:07	22.11.16	23:29	0:22	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.	Ж.д округ г. Хабаровска (832чел.)		0:22		пнс/1ТП	110	-20, обл.

Прим.ЮЭС	10	Авангард	3	23.11.16	1:00	23.11.16	1:05	0:05	МТЗ, АПВ выв., РПВ усп.	с.Залесье,с.Мельники. В оп.143 убрана ветка.		0:05		нет/ 0,2 МВт/ 183 чел/7ТП	12	-11, ясно
Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	23.11.16	3:59	23.11.16	4:55	0:56	МТЗ, АПВ выв., РПВ ну	часть с.Галенки, с.Держинец, 1350чел. Повреждение на абонентской отпайке		0:56		школа, котельная/1 МВт/19 ТП	930	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	2	23.11.16	9:29	23.11.16	9:49	0:20	МТО, АПВ выв, РПВ усп			0:20		кот/1,4 МВт/ 800 чел/ 4ТП	157	-11, облачно
Прим.ЮЭС	10	Беневское	13	23.11.16	12:23	23.11.16	12:29	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Обход без замечаний		0:06		нет/ 0,1 МВт/ 3ТП/ быта нет	10	-5, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	10	23.11.16	15:09	23.11.16	15:09	0:00	МТЗ, АПВ усп	Обход без замечаний.		0:00		нет	0	-17, облачно
Прим.ЗЭС	6	Разрез	3	24.11.16	6:35	24.11.16	8:35	2:00	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Наклон оп.265, повреждена траверса, обрыв 2 проводов.. Устранено.		2:00		кот, школа/0,2 Мвт/498 чел/16Тп	400	-24, ясно
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка	3	24.11.16	8:22	24.11.16	11:37	3:15	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Оп.51 поврежден изолятор, пр.оп.51-52 слхест проводов. Устранено.		3:15		кот/0,2 МВт/ 354 чел/ 4ТП	750	-27, ясно
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка	10	24.11.16	8:39	24.11.16	8:39	0:00	МТЗ, АПВ усп	Обход без замечаний.		0:00		нет	0	-25, ясно
Хаб.СЭС	35	Шахта – Карьер с отп. Северная, Шурвалах	(Т-316)	24.11.16	8:53	24.11.16	9:56	1:03	КУ, земля	Вед. ПС Карьер предварительно обеспечен резерв. Повреждение на ведомственной отп. Шурвалах. (на оп.53 откл ЛР, на вед. ПС Шурвалах нагрузки нет, прииск, сезонные работы).	ПС Северная по сети бкВ	1:03		нет	0	-40, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Парк Гайдара	В-6 ТТ	24.11.16	10:21	24.11.16	10:54	0:33	МТЗ, РПВ усп	Обесточена 2СШ-6кВ. Вкл. без вед. ф-44 (откл. от МТЗ, повреждение в сетях потребителя, находился на ХХ). Проверка РЗА: замыкание в разьёме вторичных цепей в яч. вед. ф.-44 /вкл. в 14:03 25.11.16/.		0:33		4,1 МВт/ 3365 чел / г.Хабаровск	2276	-19, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная	15	24.11.16	10:25	24.11.16	11:56	1:31	КУ, земля	Обрыв вязыи оп. №20. Устранено.		1:31		нет / 4ТП / 500 чел / 0,17МВт	258	-19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Суражевка	2	24.11.16	13:52	24.11.16	16:32	2:40	Ав. откл. АПВ ну, РПВ ну	Потребителю обеспечен резерв. В пр. 24-25 обрыв провода; устранено. Повреждение на ведомственном ТП.	ф-15	0:01	24.11.2016 13:53	птицефабрика / 3ТП / 1,5МВт / населения нет	25	-5, ясно
Прим.ЮЭС	110	Находка - Учебная	№2	24.11.16	14:47	24.11.16	14:47	0:00	ДЗ, АПВ усп	Обход без замечаний.		0:00		нет	0	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная	13	25.11.16	18:03	25.11.16	20:46	2:43	КУ, земля	часть п.Трудовое, 680чел. Вкл. без КТП-5410, вкл в 0:05; заменен поврежденный разрядник фА.		2:43		котельная / 1,3МВт / 14ТП	3531	-5, ясно
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	4	26.11.16	1:00	26.11.16	1:00	0:00	МТЗ, АПВ усп	Сгорели ПК-10кВ ТП-3009, повреждение между тр-ом и ШМ 0,4кВ. Устранено 4:00.		0:00		нет	0	-17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ	13	26.11.16	2:02	26.11.16	5:42	3:40	КУ, земля	Лвл=11,8км. В 3:22 вкл головной уч., вкл в в 5:42. Оп.24 обрыв шлейфов фА,В. Устранено. Повреждение на ведомственном уч.		3:40		нет/0,3 МВт/200 чел/ 5ТП	1100	-8, облачно
ЭС ЕАО	10	Башурово	83	26.11.16	12:11	26.11.16	12:17	0:06	МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп.	под ОП 83-00/144 найдена птица.		0:06		7ТП / 450 чел / 4 кот, школа	15	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	КРС	153	26.11.16	12:57	26.11.16	12:57	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	-15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	26.11.16	15:57	26.11.16	17:04	1:07	"земля" от КУ	Включен без трех вед.ТП. В 18:23 включен полностью. Устранен обрыв провода в пр.оп.45-46		1:07		1293 чел / 0,8 МВт / 21ТП, котельная школа	888	0, пасмурно
Ам.СЭС	6	Энергия	56	26.11.16	22:54	26.11.16	22:58	0:04	МТО, АПВ запрет. РПВ усп			0:04		нет / 0,25МВт / 5ТП / 1230 чел.	15	+20, облач
Прим.ЗЭС	10	Глубинная	1	27.11.16	10:15	27.11.16	16:38	6:23	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Лвл=17км. В пр.оп.272-273 дерево высотой 15-18 метров находящееся не в охранной зоне, наклонилось под тяжестью снега и ветками перекрыло провода ВЛ. Устранено		6:23		котельная (есть ДГ) / 0,2 МВт / 250 чел / 3 ТП	1149	-7, снег
Прим.ЮЭС	6	Голдобин	СВ-6	27.11.16	11:13	27.11.16	12:14	1:01	МТЗ	Обесточена 2сш-6 кв. При осмотре:вед.ф.15 (без бл, не отключался) в ячейке неисправен шинный разьём цепей управления, сгорел предохранитель. 2СШ-6 введена в работу без ф.15. (повреждение в сетях потребителя, включен в работу в 14:31)		1:01		9МВт / 8550 чел	11400	-2, облачно
Хаб.СЭС	10	Картель	17	27.11.16	12:34	27.11.16	12:34	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	-20, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	27.11.16	15:20	27.11.16	15:20	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	-20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	10	28.11.16	11:09	28.11.16	11:31	0:22	"земля" от КУ	Включен без вед. ТП. В пр.оп.1/31 - 1/32 провис ВОЛС (с крыш рядомстоящих домов), лег на провода ВЛ. Устранено. /в здании РКЦ было возгорание, модем/.		0:22		котельная,д.сад./13 ТП / 0,4 МВт	160	-13, обл.
Хаб.СЭС	10	Эльбан	6	28.11.16	11:30	28.11.16	13:40	2:10	МТО, АПВ выв., РПВ не произв.	п. Эльбан. При осмотре фидера на ЦРП1 обнаружено отключенное состояние ф.10 (МТО). В 11:50 (ч/з 20 мин.) ф.6 включен, запитано ЦРП1 без ф.10. В 13:40 (ч/з 1 час.50 мин.) в ЦРП1 включен ф.10 с выделенным участком КЛ от ТП "КНСЖ" до ТП 35 (без нагрузки). Устранено 30.11.16 в 16:12, схема приведена в нормальное состояние.		2:10		очистные, туб. Диспансер, КНС, больница/1,2 МВт	470	-17, обл.

Прим.СЭС	10	Чугуевка	0	28.11.16	12:21	28.11.16	12:21	0:00	МТЗ, АПВ усп	Обход без замечаний.		0:00		нет	0	-9, пасм.
Хаб.СЭС	10	Литовко	4	28.11.16	14:48	28.11.16	15:00	0:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:12		нет / 1ТП / 332 чел / 0,12 МВт	25	-17, обл.
Хаб.СЭС	35	Дуки	2Т	28.11.16	16:20	15.12.16	15:25	407:05	ГЗ на отключение	АВР10 успешен. Лбаза=183 км. При осмотре: обнаружено разбитое стекло выхлопной трубы, выброс масла. (СтЗ=4МВА). 29-30.11.16 испытания тр-ра, результаты анализа проб масла . 15.12.16 в 15:25 включен на Х.Х. 22.12.16 14:00 включен по норм схеме.	АВР 10 (Т1)	0:00	нет	0	-20, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	13	29.11.16	13:25	29.11.16	14:10	0:45	МТО, АПВ ну, РПВ ну	В 14:10 запитано 5 ТП (60% нагрузки). Оставшаяся нагрузка запитана от ф.11 ПС Промысловка в 15:31. Повреждение КЛ 70 м от РП 80201 до РП 203. Устранено в 2:05.		0:45	поликилиника, котельная / 12 ТП / 0,5 МВт / 520 чел	375	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	11	29.11.16	16:05	29.11.16	16:34	0:29	"земля" от КУ	В 16-34 запитано 60% нагрузки. В 17:40 оставшаяся нагрузка запитана от ф.7 Промысловка. Выведен участок КЛ от РП 80201 до РП 80202 (без нагрузки) /30.11.16 определено МП: 98 м от РП8020, ведется согласование с АЗС на проведение земл.работ. (2.12.16 20:00 восстановили КЛ-10, взята под напряжение. Смонтирована вставка 25 м.)		0:29	котельная, д.сад / 25 ТП / 2350 ч. / 1,1 МВт	531	-5, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	8	30.11.16	1:35	30.11.16	1:39	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:04		109 чел / 2ТП / 0,03 МВт	2	-15, порывистый ветер
Прим.ЮЭС	10	Троица	24	30.11.16	6:43	30.11.16	10:34	3:51	МТО, РПВ ну	Вкл в 9:03 до оп 173 (ост 12 ТП), вкл в 10:34 без 10 ТП, вкл в 10:54 без 4ТП, вкл в 11:25. Повреждение на ведомств.ТП.		3:51	школа, котельная / 595 чел / 1МВт / 20ТП	3750	-5, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Амурсельмаш	3	30.11.16	13:17	30.11.16	14:08	0:51	МТО, АПВ ну, РПВ не произв.	часть г.Белогорск. Вкл с выделенным участком без нагрузки. (повреждена КЛ от РТП до ТП134).		0:51	госпиталь, насос, в/ч / 1,8 МВт/11500 чел/ 21ТП	1500	-10, снег	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	4	30.11.16	14:53	30.11.16	16:00	1:07	КУ, земля	Тамбовка, Орлецк, 300ч. В 16:27 включен с выделенным участком (без нагрузки). На ОП 2/76 устранен обрыв вязы, в 17:23 схему привели в исходное состояние.		1:07	вн.башня, школа/ 0,4 МВт/ 300 чел/ 12 ТП	64	-10, снег	
Прим.СЭС	110	Молодежная	СВ-110	30.11.16	14:55	30.11.16	16:19	1:24	МТО, НЗЗ, АПВ ну, РПВ усп.	На ПС Молодежная в работе Т1, Т2. Обесточено: 1/2 ПС110 Молодежная (запит ч/з 13 мин, вкл СВ-6), ПС 220/110/35/10 Чугуевка и 6ПС 35 кв. (запит ч/з 5 мин от АТ1 ПС Чугуевка). На ПС Молодежная повреждение контрольного кабеля защит Т-1, работа КЗ 110 Т-1 (ОД 110 Т-1 не отключился). Устранено (19:52), схема восстановлена.	ПС Чугуевка АТ1	0:05	30.11.2016 15:00	17,47 МВт/ 26832 чел/ г.Арсеньев,Чугуевский р-н	1455	-10, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Хохлатская	4	30.11.16	16:07	30.11.16	17:08	1:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Смоляное, Придорожное, 71 ч. Включено без 2-х ТП (до ОП 67).Падение спиленного дерева на оп 3/3 (ж/б), излом опоры. Виножник установлен. (ЧП Трумба). Обесточено 32 ч.дома (с.Смоляное). По согласованию с потребителем устранение на 1.12.16. Сообщено СБ, ОВД. 17:43 оп.заменена, схема восстановлена.		1:01	кот/ 0,08 МВт/ 71 чел/ 6ТП	45	-8, снег	
Ам.ЦЭС	10	Коммунальная	8	30.11.16	17:58	30.11.16	18:01	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Часть г.Белогорск, 2000ч.		0:03	больн, кот/ 1,3 МВт/ 2000 чел/ 12ТП	58	-10, снег	
Ам.СЭС	10	Светлая	36	30.11.16	19:35	30.11.16	20:18	0:43	Откл. КУ "Земля"	с.Гулик, 400ч. Включен до ЛР1. Остается отключено 5ТП (быта нет), вкл 1.12.16 в 9:49 до ЛР5 (ост 3ТП), вкл в 11:22 оп. 293 устранен обрыв вязыки.		0:43	котельная/10Тп/0,73МВт	53	-20, снег	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	6	01.12.16	7:14	01.12.16	10:10	2:56	Откл. КУ "Земля"	Л вл-13 км., Л базы-51 км. Вкл с выделенным уч., без нагрузки. обеспечен резерв. Оп.53 устранен обрыв провода (14:49), в 15:58 восст.норм.сх.	ф28	2:33	01.12.2016 9:47	котельная/8ТП/0,01 Мвт	163	-16, снег
ЭС ЕАО	10	Биджан	222	01.12.16	7:38	01.12.16	7:40	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:02	школа, д/с/ 0,1 МВт/ 300 чел/ 2ТП	5	-12, снег	
ЭС ЕАО	6	Башурово	83	01.12.16	13:51	01.12.16	14:02	0:11	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	Обход на 2.12.16		0:11	школа, кот, скваж/ 0,2 МВ/ 400 чел	9	-10, снег	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	29	01.12.16	14:05	01.12.16	14:56	0:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл без ТП 80084. В ТП заменили предохранитель 6 кв, устранили схлест проводов по 0,4 кв. Все включено в 15:30		0:51	школа, кот/270чел / 12 ТП / 0,3 МВт	255	+2, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Тереховка	33	01.12.16	15:35	01.12.16	15:41	0:06	МТО, АПВ выв, РПВ усп			0:06	д/с/ 0,1 МВт/ 50 чел/4ТП	10	+2, ясно	

Прим.ЮЭС	6	Тереховка	33	01.12.16	16:30	01.12.16	17:35	1:05	МТО, АПВ выв, РПВ ну	Повреждение на ведомственной отпайке "Карьер".	ф17	1:18	01.12.2016 17:48	д/с/ 0,1 МВт/ 50 чел/4ТП	20	0, облачно
Ам.ВЭС	10	Архара	10	01.12.16	19:00	01.12.16	19:00	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	-10, облачно
Прим.ЗЭС	10	Усури	5	02.12.16	0:25	02.12.16	0:25	0:00	Ав. Откл., АПВ усп.	п/з "Черная речка"		0:00		п/з, 25 чел./2ТП	0	-7, обл.
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	02.12.16	1:30	02.12.16	2:09	0:39	МТЗ, РПВ у	с.Заречное с.Покровка, 550чел		0:39		котельная/13ТП/0,4 МВт	260	-10, обл.
Прим.ЗЭС	10	Заря	8	02.12.16	1:50	02.12.16	1:55	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Константиновка, 260ч.		0:05		нет/4ТП/0,012 МВт	1	-7, ясно
Прим.ЮЭС	10	Волчанец	9	02.12.16	2:40	02.12.16	2:49	0:09	МТЗ, РПВ усп.	с.Новолитовск,Васильевка,Кирилловка, 200ч.		0:09		д.сад/10 ТП/0,2 МВт	30	-6, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	02.12.16	2:45	02.12.16	4:30	1:45	Откл. КУ "Земля"	с.Заречное с.Покровка, 550чел. На ОП 13 заменили изолятор.		1:45		котельная/13ТП/0,4 МВт	700	-10, обл.
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	02.12.16	11:15	02.12.16	13:18	2:03	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	Оп.4-00/59 поврежден натяжной изолятор ф.А. Устранено		2:03		котельная / 0,3 МВт	665	-10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	02.12.16	12:55	02.12.16	13:00	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:05		550 чел / 12ТП / котельная / 0,5 МВт	49	0, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Втормет	20	02.12.16	13:16	02.12.16	13:59	0:43	МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ	Повреждение на вед.ТП		0:43		0,25 МВт / быта нет	179	-5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2	4	02.12.16	18:36	02.12.16	18:42	0:06	МТО, АПВ выв, РПВ усп			0:06		нет / 7ТП / 444 чел / 0,7 МВт	30	-5, ясно
Хаб.СЭС	10	Монгохто	д12ф	02.12.16	21:05	02.12.16	21:35	0:30	Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну	Повреждение на ведомственном.уч. (вкл в 0:14)		0:30		больн/ 0,5 МВт/ 850 чел/ 4ТП	1597	-10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	1	02.12.16	22:00	02.12.16	23:01	1:01	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп	РПВ усп по прибытию ОБВ.		1:01		школа, кот, д/с/ 0,8 МВт/ 1470 чел/11ТП	793	-12, облачно
Хаб.СЭС	10	Монгохто	д1ф	02.12.16	23:18	02.12.16	23:22	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.	Планируется обход.		0:04		кот/ 0,5 МВт/ 780 чел/ 3ТП	35	-10, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун	5	03.12.16	9:00	03.12.2016	9:00	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	-10, ясно
Хаб.СЭС	10	Падали	2	03.12.16	11:17	04.12.2016	15:14	27:57	МТЗ, АПВ неусп.	Выведен головной кабель, повреждение 50м от ПС. 4.12.16.устранено.	ф.6	0:47	03.12.2016 12:04	1000 чел/ 0,3 МВт	286	-8, ясно
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2	6	03.12.16	11:54	03.12.2016	14:20	2:26	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	Заменен изолятор на оп 33 по фазе В		2:26		600чел / 13ТП / 0,2 МВт	486	0, ясно
Прим.ЦЭС	10	Павловка 1	1	03.12.16	13:32	03.12.2016	13:35	0:03	МТО, АПВ неусп, РПВ усп.			0:03		52 чел / 6ТП / 0,1 МВт	13	-6, ясно
Хаб.СЭС	10	Болин	23	03.12.16	15:34	03.12.2016	15:47	0:13	МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп.			0:13		нет	48	-8, ветер
Хаб.СЭС	10	Маго	3	03.12.16	15:40	03.12.2016	18:25	2:45	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	Бригада с г.Николаевск-на-Амуре, 2 часа пути. Пр. 107-108 падение дерева, срыв вязык. Устранено.		2:45		520чел / водозабор / 0,2 МВт	692	-8, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	4	03.12.16	23:13	04.12.2016	0:37	1:24	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	ТП2019 попадание талого снега на шины 0.4 кв. Устранено.		1:24		нет/ 0,05 МВт/ 20 чел/ 1ТП	120	-8, ясно
Ам.ЦЭС	10	Астрхановка	25	04.12.16	0:13	04.12.2016	0:13	0:00	МТЗ, АПВ усп	Осмотр, замечаний нет.		0:00		нет	0	-11, ветер
Ам.ВЭС	10	Успеновка	1	04.12.16	3:08	04.12.2016	3:12	0:04	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:04		школа, кот, скваж/ 0,2 МВт/ 376 чел/ 8ТП	8	-11, ветер
Прим.ЦЭС	10	Родина	4	04.12.16	8:20	04.12.2016	8:30	0:10	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп			0:10		школа, кот/0,2 МВт/ 600 чел/ 4ТП	28	+2, туман
Прим.ЦЭС	10	Родина	5	04.12.16	8:20	04.12.2016	10:11	1:51	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Оп.9 сняли ветку.	ф-6	0:41	04.12.2016 9:01	нет / 1ТП / 0,01МВт / населения нет	7	+2, туман
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	04.12.16	10:28	04.12.2016	10:30	0:02	ав. откл. РПВ усп	часть с.Осиновка, 55чел.		0:02		нет / 1ТП / 0,3МВт	10	+2, туман
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	04.12.16	12:52	04.12.2016	12:52	0:00	МТЗ. АПВ усп			0:00		нет	0	-3, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	04.12.16	13:49	04.12.2016	14:14	0:25	МТЗ. АПВ ну, РПВ усп	Унгун, Красивое, 170 чел.		0:25		3 котел., школа, водонасосная / 8ТП / 0,2МВт	82	-3, ветер
Прим.ЦЭС	110	Павловка-2	В-110/35/б/В Т-1	04.12.16	17:57	04.12.2016	20:35	2:38	ДЭТ	Обесточена 1С-35,6 кв, вед. ПС-35 Разрез-4, Отвал-3, Карьер-2. Обеспечен резерв. Осмотр зоны работы ДЭТ, выведен в ремонт В-110 "№3", выброс масла из ввода ф-В со стороны полусекции 110 №3. 5.12.16 произведена замена ввода. 6.12.16 залито масло. 7.12.16 масло не прошло анализ; ведется сушка масла, вкл 8.12.16 в 16:06	Т-2	1:24	04.12.2016 19:21	5МВт / быта нет	7000	+5, пасм
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	06.12.16	2:53	06.12.2016	4:46	1:53	"земля" от КУ	Включен без ТП-Ретранслятор. Выделен уч-к от оп.165-00/61 до 165-00/92 до 165-03/1. На ОП 165-00/85 заменили изолятор. В 15:23 схему привели в исходное состояние.		1:53		нет / 110 чел / 0,06 МВт	123	-15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Свободный	5	06.12.16	9:22	06.12.2016	9:22	0:00	МТО, АПВ усп.			0:00		нет	0	-19, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное	16	06.12.16	12:25	06.12.2016	17:28	5:03	Откл. КУ "Земля"	с.Ракитное. Заменён изол. оп. №58. Повреждение на абонентском ТП-1147.	ф.6 ПС ДВПТФ	0:45	06.12.2016 13:10	нет / 2ТП / 0,27МВт	203	-20, ясно

Прим.ЮЭС	6	Чайка	7	06.12.16	21:15	06.12.2016	23:06	1:51	ав. откл. РПВ не произв.	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ, переведено на резервную КЛ. 7.12.16 выявлено повреждение концевой кабельной муфты в ячейке. 8.12.16 16:20 - обнаружено 2 МП повреждение- КЛ 630м от ПС. 10.12.16 смонтирована соединительная кабельная вставка 1,5 метра и включили по нормальной схеме в 21-30.	ф-13	0:20	06.12.2016 21:35	Гос.дачи, Дом переговоров, Губернатор Приморского края / 1МВт / 3ТП / 600 чел	333	-8, облачно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	20	06.12.16	23:47	07.12.2016	1:30	1:43	МТЗ. РПВ ну	Лвл=17,3км. с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка, 370чел. Вкл. без 5 ТП. В 2:35 включено всё, повреждение в сетях потребителя на вед.. КТП-Шипов.		1:43		школа, котельная / 2,1МВт / 17ТП	1225	-8, облачно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	15	07.12.16	2:34	07.12.2016	2:58	0:24	КУ, земля	В-Надеждинское, Новый, 1273чел, Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП.		0:24		котельн. / 15ТП / 1,8МВт	800	-8, облачно
Прим.ЗЭС	10	Рощино	6	07.12.16	4:45	07.12.2016	4:50	0:05	МТЗ. АПВ ну. РПВ усп	с. Богуславец с.Таборово, 1227чел. Оп.78 обрыв трех фаз в сторону потребителя (следов внешнего воздействия нет). Отключено 3 КТП (15 частных домов), социально-значимых объектов нет. Устранено, схему привели в иск. состояние в 09-11.		0:05		Котельная-3, Школа, Дет.сад / 0,6МВт / 13ТП	50	-28, ясно
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Токур		07.12.16	6:46	07.12.2016	6:46	0:00	МТЗ. АПВ усп	Лвл=37км. ИМФ 150,8 км фА,С. (ПС Токур, Экимчан, Союзная принадлежат РСК). Обход ВЛ без замечаний. Осмотр оборудования ПС Токур, Экимчан без замечаний. Осмотр ПС Союзная: откл полож В-6 ф5 (ведомств, вкл в 11:10, снято дерево с ВЛ персоналом потребителя); планируется проверка РЗА, заявка до 23.12.16		0:00		нет	0	-40, облач
Ам.ВЭС	6	Бурейск	31	07.12.16	7:12	07.12.2016	7:14	0:02	МТЗ-1. АПВ ну. РПВ усп	Новобурейский, 1115чел.		0:02		ГИБДД, Д/сад № 1,5. Адм.пос, Скорая мед. помощь, Вневедомственная охрана / 0,8МВт / 8ТП	25	-30, облач
Прим.ЗЭС	10	Заря	4	07.12.16	13:46	07.12.2016	16:26	2:40	МТЗ, РПВ ну	с. Кронштадка, 409чел В 14:39 включили до опоры 16, (головной участок). Выделен участок от ЛР 65 до РЛ 75 (без нагрузки). Потребитель за ЛР 75 запитан от ф.5 Чкаловка. На ОП 41 обрыв вязки при падении спиленного не установленными лицами дерева. Устранено в 18:31	ф.5 Чкаловка	2:40	07.12.2016 16:26	школа, насосная, котельная/0,1 МВт/6ТП	266	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Надеждинская	15	07.12.16	15:11	07.12.2016	15:26	0:15	Откл. КУ "Земля"	часть с. В-Надеждинское динское, п.Новый, 1273чел. Повреждение на ведомственной отпайке. В 15:26 включен до ОП 41 (запитано 12ТП) В 15:35 включили без вед. отпайки на ТП ветеран.		0:15		котельная/1,8 МВт/15ТП	275	-4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	07.12.16	17:10	07.12.2016	17:38	0:28	МТЗ, РПВ ну	с.Заречное с.Покровка, 550чел. Вкл. без ТП 5226 (60 частных домов), повреждение трансформатора (400кВА). В 23:36 включен, произведена замена тр-ра и проходного изолятора по ф."А"		0:28		котельная/13ТП/0,9 МВт	350	-9, ясно
Прим.ЮЭС	10	Надеждинская	15	07.12.16	18:05	07.12.2016	18:36	0:31	Откл. КУ "Земля"	часть с. В-Надеждинское динское, п.Новый, 1273чел. В 18-36 включили до ОП41 (запитали 12 ТП). В 19:50 включили без 2 абон. ТП ветеран, нефтебаза. Повреждение на ведомственном ТП		0:31		котельная/1,8 МВт/15ТП	550	-6, ясно
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	08.12.16	8:30	08.12.16	8:59	0:29	МТЗ. АПВ нет, РПВ ну	Вкл до РС5316 (ост 10ТП), вкл в 9:36 до РС5236 (ост 3ТП), вкл в 12:12 без замечаний.		0:29		котельная / 550чел / 0,9 МВт / 20 ТП	193	-4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Покровка	В-10 Т1	08.12.2016	11:30	08.12.2016	12:01	0:31	МТЗ	Осмотр: откл положение ф3 (РСК, бл.Ав.откл, вкл в 23:58).		0:31		школа, кот/ 1,3 МВт/ 520 чел/ 22ТП	671	-10, пасмурно

Прим.ЦЭС	10	Покровка	3	08.12.2016	11:30	08.12.2016	23:58	12:28	Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв	Лвл=10,8км, Лбаза=0. Потребителю обеспечен резерв. Перекрытие в яч.ф3; произв.замена дефектной шинки 10кВ от шинного моста до РШ-10 Ф-3, текущий ремонт В-10 Ф-3. В яч.ф.3 поврежден ТТ фс. Повреждения устранены, в 23:58 схема приведена в иск. состоянии.	ф1	4:32	08.12.2016 16:02	школа, кот/ 0,1 МВт/ 270 чел/9ТП	453	-10, пасмурно
Прим.СЭС	10	Богополь	2	08.12.16	11:35	08.12.2016	11:49	0:14	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:14		кот/ 0,2 МВт/ 290 чел/ 12ТП	23	-10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Марково	4	08.12.2016	14:14	08.12.2016	16:15	2:01	КУ, земля	Вкл с выделенным уч.ЛР19-ЛР178 (ост 1 вед ТП), вкл в 17:48 с выделенным уч. ЛР178-оп110 (без нагрузки), вкл 9.12.16 в 14:10. Оп 37 снята ворона (с траверсы), оп. 61 заменен поврежденный изолятор.	ПС Игнатьево ф11	1:45	08.12.2016 15:59	нет/ 0,1 МВт/ 50 чел/ 7ТП	250	-24, облачно
ЭС ЕАО	10	ЖБИ	68	08.12.2016	19:18	08.12.2016	20:41	1:23	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Ведется поиск МП. Выделен поврежденный участок КЛ от ТП 55 до ОП 195 (без нагрузки). 12.12.16 определено МП 472м от ТП-191 под забором част. сект. 13.12.16 разложены пожги. 14-15 .12.16 работы не вели. 16.12.16 17:21 повреждение устранено, вкл в работу.		1:23		кот, школа/ 1,6 МВт/ 1500 чел/ 8ТП	1514	-20, облачно
ЭС ЕАО	10	Бира тяга	4	09.12.2016	0:11	09.12.2016	2:01	1:50	МТО, АПВ нет, РПВ усп	п.Бира. В 2:01 попытка включения успешна. Замечаний нет		1:50		нет/1Тп/60 чел.	75	-23, обл.
Ам.ЦЭС	10	Комсомольская	10	09.12.2016	8:51	09.12.2016	10:12	1:21	КУ, земля	Оп 170 устранен обрыв вязки.		1:21		нет/ 0,12 МВт/ 584 чел/ 9ТП	100	-33, облачно
ЭС ЕАО	10	Бира-тяг	4	09.12.2016	10:10	19.12.2016	17:11	247:01	МТО, АПВ нет, РПВ ну.	Повреждение головного уч.КЛ. Потребителю обеспечен резерв. 10.12.16 определено МП: 47 м от ТП-407 (под ж/д путями, зона ответственности УИИ). 13.12.16 согласовано с собственником. 14-18.12.16 разложены пожги. 19.12.16 смонтирована муфта, испытан, введен в работу	ф7	2:25	09.12.2016 12:35	нет/ 0,1 МВт/ 310 чел/ 1ТП	117	-28, облачно
Ам.ЦЭС	10	Промышленная	10	09.12.2016	17:23	09.12.2016	19:35	2:12	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ (РТП-ТП126), без нагрузки. / В 18:00 запитано 25 ТП (ост 8ТП), в 18:45 запит 30 ТП (ост 3ТП), запит в 19:35/	ПС Коммунальная ф7	0:37	09.12.2016 18:00	кот, интернат, д.дом/ 1,7 МВт/ 14200 чел/ 33 ТП	643	-22, облачно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	26	10.12.2016	6:13	10.12.2016	9:40	3:27	МТЗ, АПВ, РПВ неусп.	Лвл=15км, Лбаза=0. В 8:17 запит 3 ТП (ост. 11ТП), вкл в 9:40 без ТП-129 повреждение тр-ра 250 кВА; заменен в 12:42 (250 кВА), потребитель запитан.		3:27		кот/1,2 МВт/ 7000 чел/ 14 ТП	3825	-25, ясно
Хаб.СЭС	10	Монгохто	Д12Ф	10.12.2016	10:47	10.12.2016	10:59	0:12	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп	Планируется обход.		0:12		больн / 0,5 МВт/850 чел/4 ТП	100	-25, ясно
Прим.СЭС	110	Горбуша - Черемшаны - Пластун		10.12.2016	12:16	10.12.2016	21:35	9:19	НЗЗ 3 ст, АПВ ну, РПВ ну. ИМФ ф.А 59,4 км (Лвл-79 км)	Обесточены ПС Черемшаны, Пластун. (котельные п.Пластун запитаны от ДГ потребителя "ТернейЛес"). Пр.оп.191-192 падение дерева (лиственница), обрыв провода фА; следов стороннего воздействия нет. /В 15:45 допуск, в 20:35 АВР завершены, в 21:35 введена в работу/		9:19		9,3 МВт / 2930 чел / котельные-2 шт п.Пластун	86645	-10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	15	10.12.2016	12:37	10.12.2016	14:10	1:33	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну.	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. 12.12.16 убрано дерево прол. оп. №61-62 в 17:40.	ф.9 Корфовская	1:56	10.12.2016 14:33	нет /0,1 МВт/ 100 чел/ 3ТП	39	-25, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	ф.Насосная	10.12.2016	19:57	11.12.2016	1:41	5:44	МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв	Лвл=7км, Лбаза=0. Потребителю обеспечен резерв. Произведен обход, повреждение на ведомственном ТП "Очистные ПагрЭС" /на ЦРП ПагрЭС по В-6кВ "Насосная"(ДГК) выброс масла, произв.ремонт/	ПС Новицкое ф11	2:36	10.12.2016 22:33	насосн/ 0,2 МВт/ 324 чел/ 7ТП	270	-13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная	6	11.12.2016	9:36	11.12.2016	11:59	2:23	Ав.откл, АПВ нет,РПВ ну	Включен без 5ТП, вкл в 11:59. ТП7366 перегорел ВВ предохранитель фВ, повреждение по 0,4 кВ. Устранено.		2:23		1289 чел / 1,1 МВт / 11ТП	220	-14, ясно
Ам.СЭС	10	Мехзавод	39	11.12.2016	11:39	11.12.2016	13:19	1:40	"земля" от КУ ф.В	Наезд а/м Ниссан на оп.43 (ж/б), виновник скрылся. Сообщено в СБ, ОВД. На оп 43 срыв изолятора, устранено; опора повреждена (1 м от основания. 15.12.16 в 17:09 оп заменена, схема приведена в иск. состоянии..		1:40		школа, д/с / 0,15 МВт/ 850 чел/2ТП	245	-21, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	11.12.2016	12:00	11.12.2016	12:04	0:04	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп	Обход на 13.12.16.		0:04		нет / 55 чел / 0,3 МВт / 1ТП	20	-10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль	23	11.12.2016	12:19	11.12.2016	13:52	1:33	КУ, земля	Вкл. с выделенным поврежденным уч. (ост 2ТП), вкл в 16:25. Оп.182 падение дерева (несанкц.рубка), повреждение изолятора. Устранено. Сообщено в СБ, ОВД.		1:33		школа / 345 чел / 0,5 МВт / 11ТП	387	-11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан	11	11.12.2016	12:46	11.12.2016	12:48	0:02	МТО, АПВ выв, РПВ усп			0:02		котельная, насосная, дс / 3 МВт / 20ТП / 1990 чел	10	-11, ясно

Прим.ЮЭС	6	Партизан	11	11.12.2016	13:09	11.12.2016	13:11	0:02	МТО, АПВ выв, РПВ усп			0:02		котельная, насосная, дс / 3 МВт / 20ТП / 1990 чел	10	-11, ясно
Прим.СЭС	10	Самарка	5	11.12.2016	13:13	11.12.2016	15:08	1:55	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на вед,ТП		1:55		146 чел / 0,1 МВт / 4ТП / школа	200	-16, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Втормет	1а	11.12.2016	13:15	11.12.2016	13:47	0:32	МТО, АПВ выв, РПВ ну	Повреждение на вед,ТП		0:32		нет / 0,05 МВт	27	-18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан	11	11.12.2016	13:18	11.12.2016	16:11	2:53	МТО, АПВ выв, РПВ не произв.	Потребителю обеспечен резерв. Пр.оп.25-26 падение дерева, без повреждения ВЛ. (следов стороннего возд.нет). Устранено.	ф.7	1:17	11.12.2016 14:35	котельная, насосная, дс / 3 МВт / 20ТП / 1990 чел	1540	-11, ясно
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	13.12.2016	0:30	13.12.2016	0:42	0:12	2 ст.НЗНП, при АПВ ну 3 зона ДЗ, 3ст.НЗНП. РПВ усп. ИМФ 49,2км ф.-С, Лвл=170км.	Обесточивались ПС Селемджинск, вед.ПС Драга, вед.ПС Албын. Произведен осмотр: в пр.оп.145-146 охранной зоны ВЛ-110 разместились врем. посёлки (имеется техника) для прокладки строящейся ВЛ-220кВ Февральск-Рудный на расстоянии 48,2км от начала ВЛ-110кВ. Следов повреждения не обнаружено, сообщено в СВ..		0:12		8,7 МВт / п.Селемджинск (23 чел), Албынский рудник (700 чел)	1746	-30, ясно
Ам.СЭС	10	Мехзавод	39	13.12.2016	9:18	13.12.2016	9:23	0:05	МТО, АПВ ну, РПВ усп	Произведена перетяжка провода в прол. оп. №42-44.		0:05		школа, детсад / 0,3МВт / 2ТП / 850 чел	23	-25, ветер
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	13.12.2016	13:01	13.12.2016	13:35	0:34	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Вкл. без 3-х ТП. Повреждение каб. 10кВ между ТП-83 и ТП-22 при проведении несанкционированных земляных работ сторонней организацией ("Водоканал"). В 14:03 (ч/з 1:02) кабель выведен из ск., потребитель запитан полностью. Сообщено в полицию, СВ. Восстанавливать КЛ будет виновник.		0:34		Ст. обезжелезивания / 10ТП / г.Свободный, 350 чел / 1МВт	760	-15, облач
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	13.12.2016	15:28	13.12.2016	15:44	0:16	МТЗ, РПВ усп	с. Нововладимировка с. Нахимовка с. Татьянаовка, 765чел. Произведен обход, повреждений на ВЛ не обнаружено. В пролетах 24-26 обнаружена валка леса неустановленными лицами вне охранной зоны ВЛ.		0:16		Котельная-2 Школа-1 Насосная-2 / 0,2МВт / 11ТП	60	-12, ясно
Ам.ЗЭС	10	Воскресеновка	4	13.12.2016	19:55	13.12.2016	19:55	0:00	МТЗ, АПВ усп	Повреждения по 0,4 кВ ТП-3607 (ф.1, возле оп.5 обнаружены следы трансп.ср-ва, на оп.№5 следы механ.воздействия, пр.оп. №5-6 схлест проводов).Виновник скрылся.Сообщено в СВ. Повреждения устранены		0:00		нет	0	-15, ясно
Прим.ЮЭС	35	Чайка - Океанская		14.12.2016	1:13	14.12.2016	8:15	7:02	МТО	В 00-49 ПС Чайка по ТМ появилась "земля" в сети 35кВ, в 1-15 отключилась КВЛ Чайка-Океанская. Обесточены ПС Океанская и 2С-35/6 ПС Сахарный ключ. На ПС Океанская обнаружено повреждение концевых каб. муфт по двум фазам КЛ-35 Океанская-Сахарный Ключ, на ПС Чайка поврежден В-35 Океанская. В 1:38 2сщ-35,6 кВ Сахарный ключ запитана (включен СВ-35). Остается обесточена ПС Океанская, 6МВт, 3000 чел. В 7:57 на ПС Чайка на В-35 "Чайка-Океанская" по вводам 3-х фаз установлены ШУНТЫ В 8:15 на ПС Чайка 1 сщ 35кВ запитана от Т2 через СВ-35 и запитана ПС Океанская. По КЛ-35 Океанская-Сах.ключ смонтированы 4 муфты, 2 вставки в 23:54 включена под нагрузку. На ПС Чайка: выведен в ремонт В-35 Океанская, произведена замена контакт. группы ф.-А,В,С, обоих вводов ф.-В. 15.12.16 проведены испытания, замечаний нет. В 19:04 В-35 Океанская включен в работу		7:02		8 МВт / 5500 чел / г.Владивосток	44000	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Насосная	14.12.2016	2:38	14.12.2016	5:09	2:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без вед,ТП Очистные		2:31		324 чел / 7ТП / 0,15 МВт	400	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Насосная	14.12.2016	5:54	14.12.2016	5:59	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		324 чел / 7ТП / 0,15 МВт	5	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Насосная	14.12.2016	7:02	14.12.2016	7:07	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:05		324 чел / 7ТП / 0,15 МВт	5	-10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Черняево	1	14.12.2016	7:20	14.12.2016	10:13	2:53	"земля" от КУ	В 7:52 включен до Р-1, без нагрузки. В 10:13 все потребители запитаны, выделен участок от оп. №109 до оп. №112.. В пролете ОП 109-112 устранили 6 обрывов, заменили 4 изолятора (самовольная валка деревьев, виновника на месте не обнаружено).		2:53		612 чел / дс, школа / 0,12МВт	346	-25, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Насосная	14.12.2016	7:47	14.12.2016	12:34	4:47	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Лвл=6,6км. В пр.оп. 18-19 вырубил 3 угрожающих дерева, включили в работу без двух абонентских ТП.		4:47		324 чел / 7ТП / 0,15 МВт	487	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Насосная	14.12.2016	13:04	14.12.2016	20:48	7:44	МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв.	Лвл=6,6км. 14:55 включен до оп.11/1 (без нагрузки). В 20:48 включен без КТП-7050 (быт, поврежден питающий каб. 6кВ) и вед ТП. В 6:01 кабель восстановлен и КТП-7050 включен без вед. ТП Костер (нет списка ответ.).		7:44		325 чел / 7ТП / 0,15 МВт	1546	-10, ясно

Прим.ЮЭС	35	Чайка	В-35кВ Т2	14.12.2016	16:48	14.12.2016	19:14	2:26	Откл.КУ	16-30 на ПС Чайка кратковременная "земля" в сети 35 кВ. При осмотре обнаружено по В-35кВ "Чайка - Океанская" (зашунтирован по вводам) из бака фаза "В" идет дым. КУ отключен В-35 Т2. Обесточена ПС Океанская. Питание 1 сш 35 кВ через СВ 35 объясняют наличием защит на СВ 35кВ (на В-35 Т1 нет защит линейных и МТЗ-35) и меньшей нагрузкой по стороне 6кВ на Т2. Принято решение демонтировать шунт по ф.В и включить ее через "Землю" с помощью ПЗ. В 17:30 отказались от включения ф.В через "Землю", принято решение зашунтировать ф.В минуя ввода . В 18:45(ч/з 1ч.57 мин.) часть нагрузки (1.5 МВт) переведено по сетям ВПЭС на ПС Спутник. На поврежденном В-35кВ "Чайка - Океанская" в 19:14 по ф."В" установлена жесткая шунтирующая перемычка между РШ-35 и РЛ-35 кВ /по ф.-А,С сохраняется перемычка по вводам/, включен В-35 Т2, потребитель запитан полностью.	2:26	5МВт/3000ч.	12000	-11, ясно		
Прим.ЮЭС	10	Занаворковка	3	14.12.2016	23:56	15.12.2016	3:53	3:57	ав. откл. РПВ ну	Лвл=41,7км. с.Береговое, п.Рыбачий, 631чел. Вкл. без отайки на базу отдыха "Дубки". В 11:14 включено все, на оп 280/10 заменили изолятор	3:57	Кот-1, нас-1, шк-1 / 5ТП / 0,17МВт	680	-10, ясно		
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	20	15.12.2016	0:50	15.12.2016	3:14	2:24	ав.откл. РПВ ну	с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка, 370чел. Запитано 4ТП. В 3:14 включили всё, повреждение на вед. ТП.	0:31	15.12.2016 1:21	котельная / 8ТП / 1МВт	300	-18, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Славянка	26	15.12.2016	2:02	15.12.2016	2:10	0:08	МТО. РПВ усп		0:08		Котельная, Насосная / ТП / 0,1МВт / 60чел	20	-10, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	15.12.2016	2:19	15.12.2016	6:10	3:51	МТО. РПВ ну	с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел. Запитали 12ТП от ПС Приозерная Ф-3. Опора №128 Ф-В срыв изолятора, провод на земле. Повреждение устранено, включили по нормальной схеме.	ф-3 Приозёрная	1:14	15.12.2016 3:33	котельная, школа, водозабор / 0,5МВт / 18ТП	362	-23, ясно
Хаб.ЦЭС	35	Георгиевка	В-35/10кВ Т2	15.12.2016	4:08	15.12.2016	17:25	13:17	МТЗ-10 (других выпавших блинкеров нет)	Обесточена 2СШ-10кВ. Масло на верхней крышке трансформатора, падение уровня масла в расширительном баке (масла в газ. реле нет). Устранили: течь масла из под изолятора нейтрали, повреждение в цепях ГЗ (со слов дисп.ХЭС персонал РЗА устранил неправильноподключение к шинам ШС указательного реле в цепях ГЗ)	1Т (вкл СВ-10кВ)	0:52	15.12.2016 5:00	котельная, насосная / 1566 чел / 0,8МВт	693	-23, облачно
Прим.ЗЭС	10	Вишнёвка	В-10 Т-1	15.12.2016	8:08	15.12.2016	8:11	0:03	ав. откл. РПВ усп	Обесточивались 1,2СШ-10кВ. При осмотре: отключен ф-2 (МТЗ), вкл. в 8:16. 16.12.16 проведена проверка РЗА, замечаний нет.		0:03		3750 чел / 1,35 МВт	70	-19, пасм
Прим.ЗЭС	10	Вишнёвка	2	15.12.2016	8:08	15.12.2016	8:16	0:08	МТЗ. РПВ успешно	с.Прохоры с. Малые Ключи, 1260чел. Вырубка деревьев прол. оп. №145-146 внеохранный зоны неустановленными лицами. Повреждение провода не обнаружено.		0:08		Котельная-3 Школа-1 насосная-3 / 17ТП / 0,5МВт	70	-19, пасм
Ам.ЗЭС	10	Южная	3	15.12.2016	9:43	15.12.2016	12:27	2:44	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	г.Свободный, 1500ч. В 10:25 часть нагрузки (7 ТП) запитано от ф.6 ПС Пера (котельная запитана). Выделен участок кл от ОП 11 до ОП12 (переход под ж/д, без нагрузки.). Повреждение КЛ-10кВ "ООО ДЭМ" при проведении несанкционированных земляных работ (установка опоры).	ПС Пера ф.6	0:42	15.12.2016 10:25	котельная / 13ТП / 1,7МВт	1205	-25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 в СП-3 отключился в 10кВ	15.12.2016	13:36	15.12.2016	19:10	5:34	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	В 14:37 вкл с выделенным уч. (оп302-оп373), потребителю обеспечен резерв. На СП-4 заменен полюс В-10 кВ , фА, восст.норм.сх. /15.12.16 в 19:10 восст.норм.сх/	ф.10 Шмаковка	1:01	15.12.2016 14:37	нет /0,2 МВт/ 562 чел/ 6ТП	200	-10, ясно
Ам.ЗЭС	10	Климауцы	3	15.12.2016	14:40	15.12.2016	17:45	3:05	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Семеновка, Сукромли, Маркучи, 940ч. В полете ОП 185-186 обрыв провода фаза "С", ОП 184 повреждена траверса при падении спиленного сторонними лицами дерева. Виновник скрылся, сообщено в с.б., полицию. Повреждения устранены.		3:05		нет/12ТП/0,3 МВт	529	-20, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Втормет	1А	16.12.2016	0:30	16.12.2016	1:23	0:53	МТО. РПВ усп			0:53		нет / 3ТП / населения нет / 0,03МВт	27	-20, облач
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	17	16.12.2016	7:37	16.12.2016	7:44	0:07	МТО. РПВ усп	с.Орехово, 282чел.		0:07		нет / 0,18МВт / 6ТП	9	-23, ясно

Хаб.СЭС	110	Падали	1Т	16.12.2016	11:50	16.12.2016	12:20	0:30	Без блинк, РПВ усп	ПС однотр-ая. Жалобы потребителя на отсутствие ЭЭ. Тр-р 1Т вкл по прибытию ОБВ (откл положение ОД-110; КЗ-110 не включался). Произведена проверка РЗА, самопроизвольное отключение ОД-110 1Т. 24.12.16 проверка РЗА без замечаний		0:30		кот, скваж, школа, д/с/ 1,1 МВт/ 1536 чел	550	-25, облачно
Хаб.СЭС	35	Объект-10	1Т	16.12.2016	17:55	21.12.2016	11:28	113:33	ГЗ (на откл)	ПС однотр-ая, Стр=4МВА. Тр-р 1Т откл от ГЗ, выброс масла из выхлопной трубы (в реле масло, газ, газ горюч). Организована замена тр-ра. / 17.12.16 трал из Комсомольска прибыл в Хабаровск, на трал погружен тр-р (4МВА). 18.12.16 тр-р доставлен в Комсомольск. 19.12.16 смонтирован, произв. ошиновку, заливку масла, смонтированы вторичные цепи. 20.12.16 устранен негабарит между вводом 35кВ и расшир. баком, протирка тр-ра, подготовка к включению. 21.12.16 11:28 включен на ХХ. 23.12.16 в 14:00 включен под нагрузку.	сети потребителя	0:59	16.12.2016 18:54	нет/ 0,04 МВт/550 чел	40	-23, облачно
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ	13	16.12.2016	18:34	16.12.2016	18:41	0:07	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:07		нет/ 200 чел/ 1,4 МВт/5ТП	170	-13, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	17.12.2016	9:04	17.12.2016	11:19	2:15	КУ, земля	Лвл=29км, Лбаза=50км. Произведен осмотр. РС 435, фА, снята сорока.		2:15		вн.башня, школа, кот/ 0,5 МВт/482 чел/ 18ТП	440	-18, ясно
ЮЯЭС	10	Лебединый	Орбита1	17.12.2016	10:41	18.12.2016	17:12	30:31	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Лвл=1,2 км, Лбаза=30 км. Обесточенного потребителя нет. Произведен обход. Произведена перетяжка проводов по всей длине ВЛ, устранены склесты проводов.	ф"ПоселокЗ"	0:00	17.12.2016 10:41	телецентр/ 0,1 МВт/ 1ТП/ быта нет	0	-22, ветер, снег
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	17.12.2016	11:13	17.12.2016	11:16	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:03		нет/ 0,3 МВт/ 55 чел/ 1ТП	17	-17, ясно
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый		17.12.2016	11:32	17.12.2016	11:32	0:00	ЧТЭЦ: НЗЗ 3ст, АПВ усп; Лебед:ТНЗНП 1ст, АПВ выв, РПВ усп (в 11:36); М.Нимырь 3З, РПВ усп (11:37)	ИМФ 32км от ПС Лебединый. 17.12.16 частичный обход без замечаний. 19.12.16 обход без замечаний		0:00		нет	0	-22, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	17.12.2016	15:02	17.12.2016	15:26	0:24	МТЗ, АПВ выв, РПВ усп	Повреждение на ведомственном ТП.		0:24		вн.башня/ 0,5 МВт/ 289 чел/ 17 ТП	225	-17, облачно
ЮЯЭС	10	Лебединый	ПоселокЗ	17.12.2016	19:18	17.12.2016	20:21	1:03	Ав.откл, АПВ ну, РПВ у	В 1:03 включение на ПС Лебединый успешное		1:03		почта, адм/ 0,4 МВт/ 100 чел/ 5ТП	630	-22, ветер, снег
Хаб.СЭС	10	Пивань	9	17.12.2016	22:40	17.12.2016	23:28	0:48	МТЗ, РПВ ну	п.Верхняя Эконь 520 чел. Повреждение на вед. отпайке		0:48		нет/520ч./6ТП	320	-20, обл.
Прим.СЭС	10	Богополь	2	18.12.2016	11:09	18.12.2016	11:22	0:13	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп.			0:13		котельная / 290 чел / 12ТП / 0,2 МВт	20	+1, ветер
Прим.СЭС	10	Богополь	2	18.12.2016	11:33	18.12.2016	17:04	5:31	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Лвл=34,3км, Лбаза=35км. В 14:41 выделен поврежденным уч (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв; вкл в 17:04. Оп.132 заменен поврежденный изолятор.	ф.7 Богополь	2:57	18.12.2016 14:30	котельная / 290 чел / 12ТП / 0,2 МВт	295	+1, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	33	18.12.2016	12:48	18.12.2016	12:49	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Обход без замечаний		0:01		2321 чел / школа, дс, адм-я, котельные-4 шт / 16ТП / 1,1 МВт	19	-10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	5	18.12.2016	13:18	18.12.2016	13:18	0:00	МТЗ, АПВ усп	Планируется обход.		0:00		нет	0	-4, ясно
Хаб.СЭС	10	Литовко	9	18.12.2016	14:18	18.12.2016	14:20	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:02		1720 чел / кот, насосн, школа, д/с / 1,1 МВт/ 1720 чел/ 12ТП	38	-10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	2	18.12.2016	14:24	19.12.2016	1:49	11:25	КУ, земля	Лвл=17,9 км, Лбаза=20 км. Потребителю обеспечен резерв. Оп.131 заменены поврежденные изоляторы. Устранено. (к опоре нет подъездных путей, тайга, носят оснастку)	ф.4 Спасск	2:40	18.12.2016 17:04	17ТП / школа, котельная - 3шт, насосная / 1260 чел / 1,1 МВт	186	-4, ясно
Хаб.СЭС	35	КТЭЦ-1 - Городская	№1	19.12.2016	4:12	27.12.2016	23:16	211:04	МТО, АПВ нет, РПВ не произв	Лкл=3800м. С обесточиванием 1/2 ПС Городская. Через 8 мин потребителю обеспечен резерв. На ПС Городская повреждена конц.муфта кабеля ф.А, заменена 20.12.16. Определено 2 МП- 3000 м от ПС Городская. 21.12.16 разложены пожого. 22.12.16 МП откопано, кабель разрезан, испытан, определено 3-е МП 1740м от ПС Городская. 23.12.16 установлена вставка и 1 муфта 3000 м от ПС Городская. На 3-м МП 1740 м от ПС Городская разложен пожог. 25-26.12.16 МП откопано, кабель разрезан, испытан (произв.расширение котлолана с переносов пожогов). 27.12.16 муфта установлена, в 23-16 КЛ включена	ПС Городская 2Т (СВ-бкВ)	0:08	19.12.2016 4:20	4МВт/14700 чел/ г.Комсомольск	540	-18, облачно

ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		19.12.2016	11:13	19.12.2016	11:50	0:37	КРС: 3 ст НЗНП, АПВ ну, РПВ усл; Ленинск: 3 ст НЗНП, АПВ не раб (по режиму), РПВ усл	С обесточиванием потребителей ПС КРС, 1/2 ПС Ленинск. Произведен обход. Несанкционированные работы организации ООО "СК Моствосток" в пр.оп.262-263 по прокладке СИП 10кВ, следы перекрытия ф.-С в результате подлеста. Ремонт провода ВЛ-110 не требуется. Сообщено СБ.	ПС Ленинск 2Т, ПС КРС 1Т.	0:03	19.12.2016 11:16	5450 чел / 41 ТП / 1,75 МВт	87	-11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Чайка	13	20.12.2016	10:27	20.12.2016	12:20	1:53	КУ, земля	Резервное питание Гос.дачи, Дом переговоров. Повреждение каб. в вед. сетях РП-23.		0:00		нет	0	+2, пасм
Прим.ЮЭС	35	Волчанец - Гайдамак		20.12.2016	18:10	20.12.2016	18:59	0:49	МТЗ. АПВ не сработало. РПВ усл.	На ПС Гайдамак при включении вед.ф.18, фидер отключился от МТЗ. Т2 отключился от ДЗТ (работа КЗ-ОД-35кВ), обесточена 2СШ-6кВ. Через 49 мин включили ВЛ-35, в 19:25 при наборе нагрузки и включении вед. ф-25 произошло повторное отключение.		1:01	20.12.2016 19:11	часть п.Гайдамак, Ливадия, 2000 чел./ 4МВт.	4375	+1, пасм
Прим.ЮЭС	35	Волчанец - Гайдамак		20.12.2016	19:25	20.12.2016	20:37	1:12	МТЗ.	На ПС Гайдамак при включении вед. ф-25 отключился Т2 от ДЗТ (работа КЗ-35, не отошел ОД-35кВ), обесточена 2СШ-6кВ. В 20:37 2сш-6 кВ включена на х.х. В 20:54 запитаны потребители без вед.ф.18,25 (по ф.18, 25 обеспечен резерв по сетям потребителя). ф-25 вкл. 21.12.16 в 18:40. 21.12.16 проведена проверка РЗА Т2, выявлен небаланс ф.А в цепях ДЗТ, планируется замена ТТ-35кВ (Т2 оставлен в работе из-за роста нагрузки).		1:29	20.12.2016 20:54	часть п.Гайдамак, Ливадия, 2000 чел/ 4МВт.	5180	+1, пасм
Ам.ЦЭС	10	Полевая	19	20.12.2016	19:50	20.12.2016	19:50	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	-12, снег
Прим.ЮЭС	10	Славянка	14	21.12.2016	12:00	21.12.2016	14:10	2:10	МТЗ. РПВ с "землей", откл. КУ	п.Славянка-4, 530чел. Повреждение в сетях потребителя на вед.ТП Коттедж.		2:10		насосная / 9ТП / 0,8МВт	650	-5, пасм
ЭС ЕАО	6	МК	118	21.12.2016	16:49	21.12.2016	16:49	0:00	МТО. АПВ усл			0:00		нет	0	-6, облач
Прим.ЗЭС	10	Кировка	2	21.12.2016	18:12	21.12.2016	18:22	0:10	МТО. РПВ усл	ТП-6112 сгорели ПК-10 ф.А,В, перекрытие блочн.предохранителя 0,4 кВ ф.Уличное освещение. Устранено и все включено в 21:25		0:10		Котельная-2шт, Насосная-3шт., Школа / 9ТП / 0,1МВт / 342 чел	3	-6, пасм
Прим.ЮЭС	10	Краскино	4	21.12.2016	21:15	21.12.2016	21:30	0:15	МТО, РПВ усл			0:15			20	-1, ветер
Прим.ЮЭС	10	Славянка	В-10-Т1	21.12.2016	21:50	21.12.2016	22:43	0:53	МТЗ.	Обесточена 1сш-10 кВ. В ячейке СВ 10 (был в резерве) перекрытие крысой, оплавление верхнего и среднего опорных изоляторов бака Ф-"С". По ф-"А-В" пробой баков с выбросом масла. 22.12.16 повреждения устранены.		0:53		3,5 МВт / 613 чел / котельная	6200	-1, пасм
Прим.ЮЭС	10	Славянка	В-10-Т2	21.12.2016	21:50	21.12.2016	22:34	0:44	МТЗ.	Обесточена 2сш-10 кВ. Повреждение СВ-10кВ.		0:44		4 МВт / 725 чел / котельная	6700	-1, пасм
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	68	22.12.2016	2:07	26.12.16	16:19	110:12	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение головного кабеля. МП отрезделено, 120м от ПС ЖБИ. Устранено 26.12.16 в 16:19.	ф.52 ЖБИ	0:51	22.12.2016 2:58	школа, дс / 1500 чел / 1,2 МВт	1066	-15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица	по ф.25 реклоузер оп.218	22.12.2016	11:46	22.12.2016	15:29	3:43	ав.откл.	п.Витязь, в/ч Радиопост Гамов, в/ч Маяк Гамов. Повреждение на вед. ТП.		3:43		нет / 23ТП / 0,2МВт	750	-5, снег
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	10	22.12.2016	17:50	22.12.2016	18:00	0:10	ав.откл. АПВ нет, РПВ усл.	с.Кравцовка, Занадворовка, 10чел.		0:10		насосная / 9ТП / 0,2МВт	16	-5, снег
Прим.ЦЭС	10	Павловка-1	1	22.12.2016	18:03	22.12.2016	18:22	0:19	МТО, АПВ нет, РПВ усл.	с.Некруглое, Зеленый яр, 459чел. По результатам обхода: на РТП-20080 устранили обрыв шлейфа ф.А, на ТП-20080 поврежден тр-р (320 кВА, часть. с.Некруглое, частный сектор). 23.12.16 в 5:39 произведена замена тр-ра на 400кВА, потребитель запитан.		0:19		котельная / 6ТП / 0,2МВт	70	-11, снег
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	10	22.12.2016	18:25	22.12.2016	20:15	1:50	ав.откл. РПВ не произв	с.Кравцовка, Занадворовка, 10чел. Вкл до рекл. на оп.202. остается отключен участок оп. №202-284 без потребителя. 23.12.16 в 15:51 включен полностью. В пр.оп.185-186 убрано дерево, без повреждения.		1:50		насосная / 9ТП / 0,2МВт	228	-5, снег
Прим.ЮЭС	6	А	3	22.12.2016	22:10	23.12.16	2:15	4:05	ав. откл. РПВ не произв.	Обесточена 2СШ-6кВ в ЦРП. Вкл. СВ-6, потребитель запитан В 2:15 вкл. головной участок, в РП-2 убрали кота (касался шинок ф.А,В).	ф-12 Мингородок	0:52	22.12.2016 23:02	быта нет / 0,3МВт / 8ТП	280	-9, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	22.12.2016	22:20	22.12.16	22:33	0:13	МТЗ. РПВ усл	с.Береговое, Рыбачий, 631чел		0:13		Кот-1, нас-1, шк-1 / 0,3МВт / 5ТП	5	-9, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	2	23.12.2016	6:30	23.12.2016	7:39	1:09	ав.откл. АПВ нет, РПВ усл.			1:09		нет / 2ТП / 0,2МВт	200	-5, ветер
Ам.ВЭС	10	Максимовка	3	23.12.2016	14:03	23.12.2016	14:03	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	-22, облачно
Ам.ЦЭС	10	Береговая	3	23.12.2016	15:45	23.12.2016	16:32	0:47	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	с.Константиновка, 70 чел. Повреждение изолятора на линейном портале, перекрытие. Устранено.		0:47		нет / 6ТП / 0,09МВт	72	-22, облачно

Хаб.СЭС	10	Литовко	9	23.12.2016	17:05	23.12.2016	17:10	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	п.Литовко, 1720 чел.		0:05		котельная, школа, насосная, больница, д/с / 1МВт	85	-20, обл
ЭС ЕАО	35	Левобережная - ДСК	Т-101	23.12.2016	19:01	24.12.16	11:20	16:19	"земля" от КУ	Лвл=12,2км. Обесточивались ПС ДСК, Ключевое, Камышовка, ПТФ. ОП 25 отгорел шлейф ф.С. (ослабление контакта в плащечном зажиме). Устранено.	ВЛ-35 Волочаевка тага-Камышовка	0:08	23.12.2016 19:09	11 насел. пунктов: 24 котельн, 5 водозаборов, 5 КНС, 2 больницы, 14900 чел / 121ТП / 9МВт	1208	-25, облачно
Ам.ЦЭС	10	Белогорская	14	23.12.2016	19:47	23.12.2016	22:47	3:00	МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв.	г.Белогорск, 3500 чел. От резерва запитано 8ТП. Повреждение В-10кВ на ПС Белогорская (МЭС), после устранения появилась "земля". На оп. №1 повреждение концевой кабельной муфты резервного кабеля. В 22:47 (ч/з 3:00) резервный кабель отключен (персоналом ДРСК) фидер включен и запитан оставшийся потребитель (100 чел, быт). 24.12.16 в 10:39 повреждение устранено	Ф-3 Сельмаш	0:45	23.12.2016 20:32	Школа №11, Приют, КНС / 11ТП / 0,4МВт	282	-22, ясно
Хаб.СЭС	10	Чегодомын	12	24.12.2016	11:12	24.12.16	11:16	0:04	МТЗ, РПВ усп.	п. Чегодомын 2000		0:04		котельная / 2000ч. / 2,2МВт	149	-25, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая	6	24.12.2016	11:54	24.12.16	11:54	0:00	МТО, АПВ усп.	с.Преображенково, 300ч.		0:00		нет	0	-26, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири	9	24.12.2016	19:22	24.12.16	20:26	1:04	МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв.	часть г. Благовещенск. Повреждение на вед. участке.		1:04		5000ч. / 11ТП / 0,35МВт	370	-21, обл.
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка - Мучная		24.12.2016	22:31	25.12.2016	0:07	1:36	Вадимовка: НЗЗ 2,3ст, АПВ ну. Мучная: МТЗ 1,2ст, 3З, АПВ ну.	На Пс Вадимовка разрушение изолятора ф.АТ ТН-110 2С. Обесточены 1,2сш-10кВ ПС Вадимовка, 1/2 ПС Мучная. Ч/з 37 мин потребители Вадимовка запитаны от Т1 (924чел, 0,5МВт). В 23:25 (ч/з 54 мин) на ПС Мучная все потребители запитаны от Т2. В 0:07 выведен в ремонт ТН-110 2С, цепи напряжения переведены на ТН 110 1С и включена ВЛ-110. 26.12.16 ТН фА заменен, вкл на ХХ (20:17), 23:28 схема приведена в исходное состояние.		0:54	24.12.2016 23:25	1024чел / 1,6МВт	925	-5, пасм
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	16	25.12.2016	11:58	25.12.16	12:30	0:32	Ав. Откл., РПВ усп.	часть с.Сергеевка, Ястребовка, Южная, 281чел		0:32		нет / 0,4МВт / 14ТП	46	-17, ясно
Ам.ЦЭС	10	Белогорская	4	25.12.2016	14:03	25.12.16	15:06	1:03	МТО, АПВ ну., РПВ не произв.	цементный завод "моноклит". В 15:06 включен успешно. Повреждение на вед. участке. Фидер включали частями, включился успешно, замечаний нет		1:03		нет / 2ТП / 0,14МВт	15	-22, снег
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	26.12.2016	12:01	26.12.16	12:01	0:00	МТЗ, АПВ усп	с. Нововладимирова с. Нахимовка с. Татьянавока, 770ч.		0:00		нет/11ТП	0	-8, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	207	26.12.2016	22:17	26.12.2016	22:17	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Ленинское, 1000ч. Оп. №78-00/86 наклон траверсы, провис провода ф.-В. Устранено.		0:00		4 котельных, КНС/8ТП	0	-18, обл.
Прим.ЮЭС	110	ХФЗ	Т2	27.12.2016	3:30	27.12.16	11:25	7:55	МТЗ 110	Обесточена 1,2 сш 6кВ (Т1 находился в резерве). В 04:50 включен Т1 весь потребитель запитан. Осмотр без замечаний (откл. фидеров и выпавших блинк.нет). В 11:25 вкл на ХХ, в 11:40 под нагрузку. 29.12.16 проверка РЗА: залипание конт. реле МТЗ, неисправность МТЗ по ф-26.	Т1	1:20	27.12.2016 4:50	1317ч./1МВт/26ТП	1200	-14, обл.
Прим.СЭС	10	Ольга	12	27.12.2016	7:45	27.12.16	7:45	0:00	МТЗ, АПВ усп.	с.Серафимовка, 182чел		0:00		школа, д.сад, котельная/0,3 МВт/6ТП	0	-16, обл.
Прим.ЮЭС	6	Новороссия	3	27.12.2016	14:27	27.12.16	15:03	0:36	КУ, земля	Вкл до оп. 84 (ост 2ТП), вкл в 15:52. Оп 84 заменен поврежденный изолятор.		0:36		школа / 0,2 МВт / 414 чел/4ТП	110	-13, ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	28.12.2016	8:45	28.12.16	9:26	0:41	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп	Обход без замечаний.		0:41		нет/55 чел / 0,3 МВт / 1ТП	285	-30, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	2	28.12.2016	9:48	28.12.16	13:51	4:03	КУ, земля	Лвл=10км, Лбаза=35км. На РПТ (ТП-2119) заменен поврежденный изолятор, фА.		4:03		нет/5ТП / 0,1 МВт / 327 чел	324	-24, ясно
Прим.ЗЭС	10	Рощино	5	28.12.2016	15:04	28.12.16	15:15	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп	Планируется обход.		0:11		кот, школа, д/с / 711 чел / 0,3 МВт / 3ТП	15	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Чайка	7	28.12.2016	15:10	28.12.16	18:03	2:53	КУ, земля	Повреждение головного уч.КЛ (цепь№1), исключена из схемы. Переведено на резервную КЛ. /29.12.16 в 1:15 определено МП : 1650 м от ПС Чайка; смонтирована каб. вставка 2м; 30.12.16 в 0:09 вкл по нормальной сх/	ф.13	0:52	28.12.2016 16:02	600 чел / 3ТП / 1,2 МВт	433	-7, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	28.12.2016	15:53	28.12.16	15:53	0:00	МТЗ, АПВ усп	Частичный осмотр без замечаний. 29.12.16 обход без замечаний		0:00		нет	0	-15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	31.12.2016	13:20	31.12.16	15:34	2:14	ав. откл. АПВ выв. РПВ ну.	Дачи Сосновка, дачи Корфовская. Повреждение в сетях потребителя на вед. участке.		2:14		нет / 13ТП / 0,6МВт	1206	-14, ясно
Прим.ЦЭС	6	Павловка-2	В-6-Т2	31.12.2016	20:36	31.12.16	20:46	0:10	МТЗ, РПВ усп.	Обесточивалась 2сш-6 кВ. Повреждение в вед.сетях. (в яч. вед.ф.226 перекрытие животным (хорек), отключился от МТЗ, аб.Новошахтинский карьер, на ПС трансформаторы РСК, шины 6 кВ - абонентские)		0:10		Новошахтинский карьер / 0,4 МВт	110	-15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	31.12.2016	20:48	31.12.16	20:52	0:04	МТЗ, РПВ усп	КТП20195 перегорели в/в вставки и поврежден АВ 0,4 кВ ф.1. Устранено		0:04		школа, котельная / 700 чел / 0,7 МВт / 8ТП	48	-11, ясно