

## Отчет о работе САОН по ПЭС "04" апреля 2016 года.

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства САОН							Примечание	
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключения	время включения		
<b>СП ПЮЭС</b>											
1	А	Ф-1	да	2,10	1295				12:03	12:40	от КУ
2	А	Ф-2	да	2,40	1480				12:03	12:40	от КУ
3	А	Ф-3	нет		0						откл по заявке
4	А	Ф-4	да	1,40	1120				11:53	12:41	от КУ
5	А	Ф-5	да	0,40	347				11:50	12:42	от КУ
6	А	Ф-6	да	0,60	480				11:53	12:41	от КУ
7	А	Ф-7	да	3,00	2400				11:53	12:41	от КУ
8	А	Ф-8	да	0,70	595				11:50	12:41	от КУ
9	А	Ф-9	да	1,20	980				11:53	12:42	от КУ
10	А	Ф-10	да	1,50	1225				11:53	12:42	от КУ
11	А	Ф-11	да	2,20	1760				11:53	12:41	от КУ
12	А	Ф-12	да	2,00	1567				11:53	12:40	от КУ
13	А	Ф-13	да	1,00	817				11:53	12:42	от КУ
14	А	Ф-14	да	0,00	0				11:53	12:42	от КУ
15	А	Ф-15	да	0,00	0				11:53	12:41	от КУ
итого по фид.				18,5	14 065						
итого по ВЛ											
итого по ПС				18,50	14 065						
итого по ПЮЭС				18,50	14 065						
<b>СП ПЦЭС</b>											
1	Уссурийск-1	Ф-1	да	1,50	200				11:46	11:54	от КДУ
2	фидера I гр	Ф-2	нет		0						откл
3		Ф-3	да	0,00	0				11:46	11:54	от КДУ
4		Ф-11	да	1,60	213				11:46	11:54	от КДУ
5	фидера II гр	Ф-4	да	1,30	173				11:46	11:54	от КДУ
6		Ф-5	да	1,00	133				11:46	11:54	от КДУ
7		Ф-6	да	1,00	133				11:46	11:54	от КДУ
8		Ф-10			0						демонтирован
9		Ф-12			0						демонтирован
10		ВЛ-35 Барановский Полигон	да	2,10	140				11:46	11:50	от ЧАПВ
11		ВЛ-35 Мелькомбинат	да	1,90	127				11:46	11:50	от ЧАПВ
12		ВЛ-35 МЖК	да	5,70	380				11:46	11:50	от ЧАПВ
13		ВЛ-35 Студгородок	да	2,50	167				11:46	11:50	от ЧАПВ
итого по фид.				6,4	853						
итого по ВЛ				12,20	813						
итого по ПС				18,60	1667						
итого по ПЦЭС				18,60	1667						
<b>СП ПСЭС</b>											
1	Арсеньев-1	Ф-1	да	0,60	60				11:46	11:52	от КУ
2		Ф-9	да	0,30	30				11:46	11:52	от КУ
3		Ф-11	да	0,50	50				11:46	11:52	от КУ
4		Ф-15	да	0,30	30				11:46	11:52	от КУ
5		Ф-17	да	0,40	40				11:46	11:52	от КУ
6		Ф-21	да	0,50	50				11:46	11:52	от КУ
7		Ф-27	да	1,20	120				11:46	11:52	от КУ
8		Ф-29	да	2,60	260				11:46	11:52	от КУ
9		ВЛ-110 Прогресс	да	0,00					11:46	11:52	ЧАПВ
10		ВЛ-35 Город	да	6,15	615				11:46	11:52	ЧАПВ
11		ВЛ-35 Гражданка	да	1,80	180				11:46	11:52	ЧАПВ
12		ВЛ-35 Анучино	да	1,40	140				11:46	11:52	ЧАПВ
13		ВЛ-35 Аскольд	да	4,20	420				11:46	11:52	ЧАПВ
14		ВЛ-35 Молодежная	да	0,00					11:46	11:52	ЧАПВ
итого по фид.				6,40	640						
итого по ВЛ				13,55	1 355						
итого по ПС				19,95	1 995						
1	Молодежная	Ф-1	да	0,62	62				11:46	11:52	ЧАПВ
2		Ф-5	да	0,10	10				11:46	11:52	ЧАПВ
3		Ф-6	да	0,92	92				11:46	11:52	ЧАПВ
4		Ф-7	да	0,80	80				11:46	11:52	ЧАПВ
5		Ф-8	да	0,78	78				11:46	11:52	ЧАПВ
6		Ф-11	да	0,79	79				11:46	11:52	ЧАПВ
7		Ф-12	да	1,15	115				11:46	11:52	ЧАПВ
8		Ф-13	да	0,65	65				11:46	11:52	ЧАПВ
9		Ф-14	да	0,56	56				11:46	11:52	ЧАПВ
10		Ф-18	да	0,60	60				11:46	11:52	ЧАПВ
11		Ф-19	да	0,51	51				11:46	11:52	ЧАПВ
12		Ф-20	да	1,04	104				11:46	11:52	ЧАПВ
13		ВЛ-35 Лесн.- Н.Сыс	да	5,40	540				11:46	11:52	ЧАПВ
итого по фид.				9	852						
итого по ВЛ				5,40	540						
итого по ПС				13,92	1392						
итого по ПСЭС				33,87	3387						
<b>итого по ПЭС</b>				<b>70,97</b>	<b>19118,67</b>						

Составил: Начальник ОДИАС

Е.В. Юрченко

Подписал: Заместитель главного инженера по управлению сетями

В.А. Гниломёдов

Отчет о работе САОН по ПЭС "04" июля 2016 года. 13-07

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства АЧР						Примечание	
			отрабо тало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключен ия		время включения
<b>СП ПЭС</b>										
1	<b>Арсеньев-1</b>	Ф-1	да	0,40	167				от КУ	
2		Ф-9	да	0,24	100				от КУ	
3		Ф-11	да	0,28	117				от КУ	
4		Ф-15	да	0,10	42				от КУ	
5		Ф-17	да	0,04	17				от КУ	
6		Ф-21	да	0,45	187				от КУ	
7		Ф-27	да	0,51	212				от КУ	
8		Ф-29	да	0,47	196			13:07	13:32	от КУ
9		ВЛ-110 Прогресс	да	0,00						ЧАПВ, нагрузка с ПС Арсеньев-2
10		ВЛ-35 Город	да	6,17	2570					ЧАПВ
11		ВЛ-35 Гражданка	да	1,37	571					ЧАПВ
12		ВЛ-35 Анучино	да	1,61	671					ЧАПВ
13		ВЛ-35 Аскольд	да	3,56	1483					ЧАПВ
14		ВЛ-35 Молодежная	да	0,00						ЧАПВ
15	<b>Итого:</b>			<b>15,20</b>	<b>6333,00</b>					
16	<b>Молодежная</b>	Ф-1	да	0,43	251					ЧАПВ
17		Ф-5	да	0,09	52					ЧАПВ
18		Ф-6	да	0,71	414					ЧАПВ
19		Ф-7	да	0,72	420					ЧАПВ
20		Ф-8	да	0,85	495					ЧАПВ
21		Ф-11	да	0,47	274					ЧАПВ
22		Ф-12	да	0,80	466			13:07	13:42	ЧАПВ
23		Ф-13	да	0,47	274					ЧАПВ
24		Ф-14	да	0,80	466					ЧАПВ
25		Ф-18	да	0,15	87					ЧАПВ
26		Ф-19	да	0,04	23					ЧАПВ
27		Ф-20	да	0,47	274					ЧАПВ
28		ВЛ-35 Лесн.- Н.Сыс	да	4,50	2623					ЧАПВ
29	<b>Итого:</b>			<b>10,50</b>	<b>6119</b>					
30	<b>Итого по ПЭС:</b>			<b>25,70</b>	<b>12452</b>					

Отключено 85802 человек

Подписал: Заместитель главного инженера по управлению сетями

В.А. Гниломёдов



№ п/п	Принадлежность	Подстанция	Наименование	АЧР - 1				Недоотп., кВт.ч	АЧР - 2				Недоотп., кВт.ч	ЧАПВ				Спец. Очередь				время отключения				Примечание				
				Уставки		отработало			Уставки		отработало			Уставки		отработало		Уставки		отработало		отключения		включения						
				f, Гц	t, с	факт	P, МВт		f, Гц	t, с	факт	P, МВт		f, Гц	t, с	факт	P, МВт	f, Гц	t, с	факт	P, МВт	факт	P, МВт	Недоотп., кВт.ч	факт		P, МВт	Недоотп., кВт.ч		
75	ЦЭС	ЖБИ-130	Все фид. 6кВ	48,3	0,3	да	0,45	585,00	48,9	30	нет		49,8	30	нет									13	7	14	25	вкл.вручную		
76	ЦЭС	Борисовка	Все фид. 10кВ	48,7	0,3	да	1,50	450,0	49,0	15	нет		49,8	75	нет									13	7	13	25	вкл.вручную		
77	ЦЭС	Михайловка	Все фид. 6кВ	48,6	0,3	да	2,8	0,0					49,8	50	нет									13	7	13	7	ЧАПВ		
78	ЦЭС	Михайловка	ВЛ 35кВ Родина	48,6	0,3	да	0,2	403,33																13	7	15	8	вкл.вручную		
79	ЦЭС	Михайловка	ВЛ 35кВ Тимирязевка	48,6	0,3	нет	0,0	0,00																				отключен		
80	ЦЭС	Михайловка	ВЛ 35кВ Россия	48,6	0,3	да	0,1	201,67					49,8	50	нет									13	7	15	8	вкл.вручную		
81	ЦЭС	итого по ПС					3,05	605,00																						
82	ЦЭС	Завод	1 с. фид. 6кВ	48,6	0,3	да	1,5	2779,17	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	15	2	вкл.вручную		
83	ЦЭС	Завод	2 с. фид. 6кВ	48,6	0,3	да	0,9	1629,17	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	15	2	вкл.вручную		
84	ЦЭС	итого по ПС					2,30	4408,33																						
85	ЦЭС	Павловка 1	ВЛ 35кВ Карьерная-1	48,7	0,3	да	0,3	125,00					49,8	70	нет									13	7	13	32	вкл.вручную		
86	ЦЭС	Павловка 1	ВЛ 35кВ Оз.ладь н.р.	48,7	0,3	да	0,0	0,00					49,8	70	нет									13	7	13	32	вкл.вручную		
87	ЦЭС	Павловка 1	ВЛ 35кВ Осин.-Ивановка	48,7	0,3	да	2,6	1083,33					49,8	70	нет									13	7	13	32	вкл.вручную		
88	ЦЭС	Павловка 1	Фид. 6кВ, кроме 11	48,7	0,3	да	1,2	860,00					49,8	70	нет									13	7	13	50	вкл.вручную		
89	ЦЭС	итого по ПС					4,10	2068,33																						
90	ЦЭС	Междуречье	ф-1 УМПЭС	48,6	0,3	да	0,65	0,00	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	13	7	ЧАПВ		
91	ЦЭС	Междуречье	ф-2 УМПЭС	48,6	0,3	да	0,10	238,33	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	15	30	вкл.вручную		
92	ЦЭС	Междуречье	ф-3 УМПЭС	48,6	0,3	да	1,05	0,00	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	13	7	ЧАПВ		
93	ЦЭС	Междуречье	ф-5 УМПЭС	48,6	0,3	да	0,12	0,00	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	13	7	ЧАПВ		
94	ЦЭС	Междуречье	ф-6 УМПЭС	48,6	0,3	да	0,52	0,00	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	13	7	ЧАПВ		
95	ЦЭС	Междуречье	ф-8 УМПЭС	48,6	0,3	да	0,14	0,00	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	13	7	ЧАПВ		
96	ЦЭС	Междуречье	ф-9 УМПЭС	48,6	0,3	да	0,50	0,00	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	13	7	ЧАПВ		
97	ЦЭС	Междуречье	ф-10 УМПЭС	48,6	0,3	да	0,18	429,00	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	15	30	вкл.вручную		
98	ЦЭС	Междуречье	ф-12 УМПЭС	48,6	0,3	да	0,00	0,00	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	15	30	вкл.вручную		
99	ЦЭС	Междуречье	ф-13 УМПЭС	48,6	0,3	да	0,52	0,00	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	13	7	ЧАПВ		
100	ЦЭС	Междуречье	ф-14 УМПЭС	48,6	0,3	да	0,61	1453,83	48,9	20	нет		49,8	50	нет									13	7	15	30	вкл.вручную		
101	ЦЭС	итого по ПС					4,39	2121,17																						
102	ЦЭС	Полевая	МВ 35 кВ Т-3	48,3	0,3	да	4,3	0,00	48,9	30	нет		49,8	30	нет									13	7	13	7	ЧАПВ		
103	ЦЭС	Полевая	МВ 10 кВ Т-3	48,3	0,3	да	2,1	0,00	48,9	30	нет		49,8	30	нет									13	7	13	7	ЧАПВ		
104	ЦЭС	Полевая	2с 35 кВ ВЛ Покровка	48,3	0,3	нет	0,0	0,00	48,9	30	нет		49,8	30	нет													отключен		
105	ЦЭС	итого по ПС					6,4	0,0																						
106	ЦЭС	Уссурийск 1	ВЛ 35кВ Студгородок	48,2	0,3	да	0,0	0,00	48,9	35	нет		49,8	10	нет									13	7	13	7	ЧАПВ		
107	ЦЭС	Уссурийск 1	ВЛ 35кВ Б.Полигон										49,8	10	нет			49,2	0,3	да	1,70	0		13	7	13	7	ЧАПВ		
108	ЦЭС	Уссурийск 1	ВЛ 35кВ Мелькомбинат - Ново-Никольск										49,8	10	нет			49,2	0,3	да	1,20	0,0		13	7	13	7	ЧАПВ		
109	ЦЭС	Уссурийск 1	ВЛ 35кВ МЖК	48,2	0,3	да	4,60	0,00	48,9	35	нет		49,8	10	нет									13	7	13	7	ЧАПВ		
110	ЦЭС	Уссурийск 1	Фид.6кВ 1 гр.1,11															49,2	0,3	да	2,5	420,00		13	-	7	13	-	29	вкл.вручную
111	ЦЭС	Уссурийск 1	Фид.6кВ 2 гр.4,5,6															49,2	0,3	да	2,0	1050,00		13	-	7	13	-	29	вкл.вручную
112		итого по ПС					4,6	0,0										7,4												
113																														
114	ЦЭС	ИТОГО ПО ПСЦЭС					32,82	15612,33										7,4												

**ИТОГО**  
Итого с учётом спецочереди

**107,72 76965,50**  
**115,12 78435,50**

**7,4 1470,0**

Отчет о работе САОН по ПЭС "04" июля 2016 года. 15-37

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства АЧР						Примечание	
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключения		время включения
<b>СП ПЭС</b>										
1	Арсеньев-1	Ф-1	да	0,40	133					от КУ
2		Ф-9	да	0,24	80					от КУ
3		Ф-11	да	0,28	93					от КУ
4		Ф-15	да	0,10	33					от КУ
5		Ф-17	да	0,04	13					от КУ
6		Ф-21	да	0,45	150					от КУ
7		Ф-27	да	0,51	170					от КУ
8		Ф-29	да	0,47	157					от КУ
9		ВЛ-110 Прогресс	да	0,00						ЧАПВ, нагрузка с ПС Арсеньев-2
10		ВЛ-35 Город	да	6,17	2055					ЧАПВ
11		ВЛ-35 Гражданка	да	1,37	456					ЧАПВ
12		ВЛ-35 Анучино	да	1,61	536					ЧАПВ
13		ВЛ-35 Аскольд	да	3,56	1185					ЧАПВ
14		ВЛ-35 Молодежная	да	0,00						ЧАПВ
15	<b>Итого:</b>			<b>15,20</b>	<b>5061,00</b>					
16	Молодежная	Ф-1	да	0,43	150					ЧАПВ
17		Ф-5	да	0,09	32					ЧАПВ
18		Ф-6	да	0,71	248					ЧАПВ
19		Ф-7	да	0,72	252					ЧАПВ
20		Ф-8	да	0,85	298					ЧАПВ
21		Ф-11	да	0,47	165					ЧАПВ
22		Ф-12	да	0,80	280					ЧАПВ
23		Ф-13	да	0,47	164					ЧАПВ
24		Ф-14	да	0,80	280					ЧАПВ
25		Ф-18	да	0,15	52					ЧАПВ
26		Ф-19	да	0,04	14					ЧАПВ
27		Ф-20	да	0,47	165					ЧАПВ
28		ВЛ-35 Лесн.- Н.Сыс	да	4,50	1575					ЧАПВ
29	<b>Итого:</b>			<b>10,50</b>	<b>3675</b>					
30	<b>Итого по ПЭС:</b>			<b>25,70</b>	<b>8736,00</b>					

Отключено 85802 человек

<b>СП ПЭС</b>										
1	УССУРИЙСК-1	ф-1 Горсеть	да	1,20	320				15:53	от КУ
2	фидера I гр	ф-2 В/ч 96576	нет	0,00	0					отключен
3		ф-3 ЛРЗ	да	0,10	27				15:53	от КУ
4		ф-11 Ж/д	да	1,20	320				15:53	от КУ
5	фидера II гр	ф-4 Горсеть	нет	0,00	0				15:53	аварийно отключен
6		ф-5 Горсеть	да	1,20	320				15:53	от КУ
7		ф-6 Горсеть	да	0,80	213				15:53	от КУ
8		ф-10 Горсеть								Демонтирован
9		ф-12 Сахзавод								Демонтирован
10	<b>итого по ПС:</b>			<b>4,50</b>	<b>1200</b>					
11	УССУРИЙСК-1	ВЛ-35 Студгород.	да	0,00	0				15:52	ЧАПВ
12		ВЛ-35 Б.Полигон	да	1,70	425				15:52	ЧАПВ
13		ВЛ-35 Мелькомб.	да	1,20	300				15:52	ЧАПВ
14		ВЛ-35 МЖК	да	4,60	1150				15:52	ЧАПВ
15	<b>итого по ВЛ:</b>			<b>7,50</b>	<b>1875</b>		0,0			
16	<b>Итого по ПЭС:</b>			<b>12,00</b>	<b>3075</b>		0,0			

Численность населения 103870 чел.

<b>СП ПЮЭС</b>										
1	Западная	В35кВ ВЛ Западная-Артемовская	да	0	0			15:37	16:00	от КУ
2		В35кВ ВЛ Западная-Заводская №1	да	0,8	307			15:37	16:00	от КУ
3		В35кВ ВЛ Западная-Заводская №2	да	7	2683			15:37	16:00	от КУ
4		В35кВ ВЛ Западная-Надеждинская	да	6,5	2492			15:37	16:00	от КУ
5		2	да	0,7	280			15:37	16:01	от КУ
6		4	да	0,7	280			15:37	16:01	от КУ
7		8	да	0,2	80			15:37	16:01	от КУ
8		10	да	0,2	80			15:37	16:01	от КУ
9		12	да	1	400			15:37	16:01	от КУ
10		13	да	0,6	240			15:37	16:01	от КУ
11		16	да	1,6	640			15:37	16:01	от КУ
12		18	да	0	0			15:37	16:01	от КУ
13		19	да	0,6	240			15:37	16:01	от КУ
14		20	да	0,1	40			15:37	16:01	от КУ
15		22	да	1,2	480			15:37	16:01	от КУ
16		28	да	0,8	320			15:37	16:01	от КУ
17		30	да	0	0			15:37	16:01	от КУ
18		32	да	0,3	120			15:37	16:01	от КУ
19	<b>итого по фид.</b>			<b>8,0</b>	<b>3200,0</b>					
20	<b>итого по ВЛ</b>			<b>14,3</b>	<b>5481,7</b>					
21	<b>итого по ПС</b>			<b>22,30</b>	<b>8 682</b>					

Итого по ПЭС 60,0 20492,7

Подписал: Заместитель главного инженера по управлению сетями

В.А. Гниломёдов

Отчет о работе САОН по ПЭС "04" июля 2016 года. 17-03

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства АЧР						Примечание
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключения	
<b>СП ПЭС</b>									
1	Арсеньев-1	Ф-1	нет	0,00			в ремонте		нагрузка переведена на 2С-6, 1С выведена в ремонт
2		Ф-9	нет	0,00			в ремонте		нагрузка переведена на 2С-6, 1С выведена в ремонт
3		Ф-11	нет	0,00			в ремонте		нагрузка переведена на 2С-6, 1С выведена в ремонт
4		Ф-15	нет	0,00			в ремонте	17:03	нагрузка переведена на 2С-6, 1С выведена в ремонт
5		Ф-17	да	0,44	132				от КУ
6		Ф-21	да	0,69	207				от КУ
7		Ф-27	да	0,79	237				от КУ
8		Ф-29	да	0,57	171				от КУ
9		ВЛ-110 Прогресс	да	0,00					ЧАПВ нагрузка с ПС-Арсеньев-2
10		ВЛ-35 Город	да	6,17	1851				ЧАПВ
11		ВЛ-35 Гражданка	да	1,37	411				ЧАПВ
12		ВЛ-35 Анучино	да	1,61	483				ЧАПВ
13		ВЛ-35 Аскольд	да	3,56	1068				ЧАПВ
14		ВЛ-35 Молодежная	да	0,00					ЧАПВ
15	<b>Итого:</b>			<b>15,20</b>	<b>4560,00</b>				
16	Молодежная	Ф-1	да	0,43	301				ЧАПВ
17		Ф-5	да	0,09	63				ЧАПВ
18		Ф-6	да	0,71	497				ЧАПВ
19		Ф-7	да	0,72	504				ЧАПВ
20		Ф-8	да	0,85	595				ЧАПВ
21		Ф-11	да	0,47	329				ЧАПВ
22		Ф-12	да	0,80	560				ЧАПВ
23		Ф-13	да	0,47	329				ЧАПВ
24		Ф-14	да	0,80	560				ЧАПВ
25		Ф-18	да	0,15	105				ЧАПВ
26		Ф-19	да	0,04	28				ЧАПВ
27		Ф-20	да	0,47	329				ЧАПВ
28		ВЛ-35 Лесн.- Н.Сыс	да	4,50	3150				ЧАПВ
29	<b>Итого:</b>			<b>10,50</b>	<b>7350</b>				
30	<b>Итого по ПЭС:</b>			<b>25,70</b>	<b>11910</b>				

Отключено 85802 человек

<b>СП ПЭС</b>									
1	УССУРИЙСК-1	ф-1 Горсеть	да	1,20	280			17:16	от КУ
2	фидера I гр	ф-2 В/ч 96576	нет	0,00	0				отключен
3		ф-3 ЛРЗ	да	0,10	23			17:16	от КУ
4		ф-11 Ж/д	да	1,20	280			17:16	от КУ
5	фидера II гр	ф-4 Горсеть	нет	0,00	0			17:16	аварийно отключен
6		ф-5 Горсеть	да	1,20	280			17:16	от КУ
7		ф-6 Горсеть	да	0,80	187			17:16	от КУ
8		ф-10 Горсеть							Демонтирован
9		ф-12 Сахзавод							Демонтирован
10	<b>итого по ПС:</b>			<b>4,50</b>	<b>1050</b>				
11	УССУРИЙСК-1	ВЛ-35 Студгород.	да	0,00	0			17:15	ЧАПВ
12		ВЛ-35 Б.Полигон	да	1,70	368			17:15	ЧАПВ
13		ВЛ-35 Мелькомб.	да	1,20	260			17:15	ЧАПВ
14		ВЛ-35 МЖК	да	4,60	997			17:15	ЧАПВ
15	<b>итого по ВЛ:</b>			<b>7,50</b>	<b>1625</b>		0,0		
16	<b>Итого по ПЭС:</b>			<b>12,00</b>	<b>2675</b>		0,0		

Численность населения 103870 чел.

**СП ПЮЭС**

1	Западная	В35кВ ВЛ Западная- Артемовская	да	0	0			17:03	17:40	от КУ
2		В35кВ ВЛ Западная- Заводская №1	да	1	617			17:03	17:40	от КУ
3		В35кВ ВЛ Западная- Заводская №2	да	7,2	4440			17:03	17:40	от КУ
4		В35кВ ВЛ Западная- Надеждинская	да	6,5	0			17:03	17:03	ЧАПВ
5		2	да	0,7	455			17:03	17:42	от КУ
6		4	да	0,9	585			17:03	17:42	от КУ
7		8	да	0,2	130			17:03	17:42	от КУ
8		10	да	0,2	130			17:03	17:42	от КУ
9		12	да	0,9	585			17:03	17:42	от КУ
10		13	да	0,6	390			17:03	17:42	от КУ
11		16	да	1,5	975			17:03	17:42	от КУ
12		18	да	0	0			17:03	17:42	от КУ
13		19	да	0,6	390			17:03	17:42	от КУ
14		20	да	0	0			17:03	17:42	от КУ
15		22	да	1,3	845			17:03	17:42	от КУ
16		28	да	0,5	325			17:03	17:42	от КУ
17		30	да	0,1	65			17:03	17:42	от КУ
18		32	да	0,3	195			17:03	17:42	от КУ
19	<b>итого по фид.</b>			<b>7,8</b>	<b>5070,0</b>					
20	<b>итого по ВЛ</b>			<b>14,7</b>	<b>5056,7</b>					
21	<b>итого по ПС</b>			<b>22,50</b>	<b>10 127</b>					

**Итого по ПЭС**
**60,2 24711,7**

Подписал: Заместитель главного инженера по управлению сетями

В.А. Гниломёдов