

Справка об объемах отключений потребителей, вызванных работой АЧР по ЭС ЕАО 01.08.2017

Филиал	ПС	Присоединение	Время отключения	Время включения	Мощность, МВт	Недоотпуск, кВт*ч
ЭС ЕАО	СК	ВЛ 35кВ СК-МК с отпайками (Т-135)	21:07	21:27	1,30	528,00
ЭС ЕАО	СК	Ф-403	21:07	23:06	0,00	0,00
ЭС ЕАО	СК	Ф-413	21:07	23:06	0,00	0,00
ЭС ЕАО	СК	Ф-416	21:07	23:06	0,00	0,00
ЭС ЕАО	СК	Ф-414	21:07	23:06	0,3	570,00
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-80	21:07	21:27	0,5	198,00
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-72	21:07	21:27	0,1	50,00
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-86	21:07	21:27	0,5	198,00
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-92	21:07	21:27	0,2	147,00
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-74	21:07	22:15	42795,00	1471,00
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-75	21:07	22:15	0,2	226,30
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-78	21:07	22:15	0,00	0,00
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-82	21:07	22:15	0,35	340,30
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-83	21:07	22:15	0,00	0,00
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-94	21:07	22:15	0,7	792,00
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-76	21:07	22:15	0,6	565,90
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-88	21:07	22:15	0,20	56,60
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-89	21:07	22:15	0,1	56,60
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-90	21:07	22:15	0,4	452,60
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-93	21:07	22:15	0,3	236,30
ЭС ЕАО	ЧТФ	Ф-95	21:07	22:15	42795,00	1471,00
ЭС ЕАО	ТЭЦ	Ф-2	21:07	21:56	0,20	226,30
ЭС ЕАО	Левобережная	Ф-156	21:07	21:27	1,40	102,00
ЭС ЕАО	Левобережная	Ф-167	21:07	22:08	0,10	32,00
ЭС ЕАО	Левобережная	ВЛ 35кВ Т-99	21:07	22:08	0,30	590,00
ЭС ЕАО	Левобережная	ВЛ 35кВ Т-100	21:07	22:08	0,10	32,00
ЭС ЕАО	Левобережная	ВЛ 35кВ Т-101	21:07	22:08	3,10	5568,00
ЭС ЕАО	Кульдур	ВЛ 35кВ Т-148	21:07	22:08	1,20	2158,00
Итого по ЭС ЕАО:					85597,9	16067,9

**Заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому управлению -
начальник департамента**

Ю.Б. Кантовский