

Филиал	У. кв.	ПС, ЛЭП	Принадлежность	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, социальные объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Прим.ЮЭС	110	Западная - Надеждинская/г - Уссурийск/г		01.07.17 0:13	01.07.17 0:13	0:00	01.07.17 0:13	0:00	Западная: ДЗ 1 ст, Усс/г: 33 Зст, ПС ЗПД: ТНЭНП 2ст.	у		На ПС Надеждинская/г включена рем.перемычка. Сбоя движения поездов не было. ИМФ=11,9 км ф.В. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	29	01.07.17 0:17	01.07.17 1:17	1:00	01.07.17 1:17	1:00	МТЗ	ну	у			нет / 300 чел	300	0,3	10	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№1	01.07.17 0:19	01.07.17 0:19	0:00	01.07.17 0:19	0:00	АТЭЦ: НЗЗ Зст, Западная: ТНЭНП 1 ст, Штыково: не откл.	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№2	01.07.17 0:19	01.07.17 0:19	0:00	01.07.17 1:07	0:48	АТЭЦ: НЗЗ Зст, Западная: ТНЭНП 1 ст, Штыково: ПНДЗ			Разрыв транзита. Замкнут в 1.07. Произведен обход повреждений не обнаружено.		нет	0	0	0	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	35	01.07.17 0:31	01.07.17 1:36	1:05	01.07.17 8:39	8:08	"земля" от КУ			Включен до ТП 8030, без 2-х ТП. В 2:42 включен без ТП-81028, затекание воды на сборные шины 1,2сш-бкВ. Включен полностью в 8:39.		нет / 550 чел	550	0,6	5	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		01.07.17 0:32	01.07.17 0:32	0:00	01.07.17 0:32	0:00	ДЗ 1ст	у		ИМФ ф.С 15,6км. Обход 3.7.17, замечаний нет.		нет	0	0	0	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Западная	14	01.07.17 0:37	01.07.17 4:06	3:29	01.07.17 4:06	3:29	МТО			В РП "Западное" повреждение ТН-6 1С, выведен из схемы. В 11:58 включен ТН-6 2С, заменен ТН-6 ф.С.		нет	0	0,3	2	+18, гроза
Прим.ЮЭС	110	Западная - Надеждинская/г - Уссурийск/г		01.07.17 0:52	01.07.17 0:52	0:00	01.07.17 0:52	0:00	Западная: ТЭНП 2ст Уссурийск/г: 33 Зст	у		На ПС Надеждинская/г включена рем.перемычка. Сбоя движения поездов не было. ИМФ=11,9 км ф.В. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		01.07.17 1:00	01.07.17 1:00	0:00	01.07.17 1:00	0:00	Западная: ТНЭНП 1 ст	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		01.07.17 1:22	01.07.17 1:22	0:00	01.07.17 1:22	0:00	Спасск: ТНЭНП Зст, Ярославка: НЗЗ 1ст, ДЗ Зз, МТО	у		ИМФ=11,5 ф.А от ПС Ярославка. Произведен обход пр.оп.1-73, на оп.16, оп.50 гнезда аиста, загрязнение на изоляции от деятельности птиц.		нет	0	0	0	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№2	01.07.17 1:23	01.07.17 1:23	0:00	01.07.17 1:23	0:00	АТЭЦ: НЗЗ 1ст, Западная: ТНЭНП 1,2 ст, Штыково: ПНДЗ	у		ИМФ ф.А,С 19,6км от ПС Западная. Произведен обход повреждений не обнаружено.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы	21	01.07.17 1:25	01.07.17 2:25	1:00	01.07.17 2:25	1:00	МТЗ		у			нет / 480 чел	480	0,5	15	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	1	01.07.17 1:39	01.07.17 1:55	0:16	01.07.17 1:55	0:16	МТЗ		у			нет / 1500 чел	1500	0,3	12	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	1	01.07.17 2:31	01.07.17 4:30	1:59	01.07.17 4:30	1:59	МТЗ		у			нет / 1500 чел	1500	0,3	12	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	01.07.17 2:31	01.07.17 4:20	1:49	01.07.17 4:20	1:49	МТЗ		у			нет / 200 чел	200	0,1	2	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	6	01.07.17 2:50	01.07.17 3:26	0:36	01.07.17 3:26	0:36	Ав.откл		у			насосная/200ч.	200	0,5	34	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	13	01.07.17 2:50	01.07.17 7:39	4:49	01.07.17 9:10	6:20	Ав.откл		ну	Включен до РЛ оп.119, запитано 25 ТП из 48. На оп.77/13 заменен изолятор среднего провода.		нет / 100 чел	100	0,3	48	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	40	01.07.17 3:11	01.07.17 3:44	0:33	01.07.17 19:51	16:40	"земля" от КУ			На оп.11 повреждение концевой муфты. Устранено.	ф.9 Береговая-2	нет / 600 чел	600	0,3	4	+18, дождь
Прим.ЦЭС	35	Полевая - Покровка		01.07.17 3:22	01.07.17 3:44	0:22	01.07.17 3:44	0:22	МТЗ	ну	у	Обесточены ПС Покровка, ПС Алексее-Никольск. Обход без замечаний.		нет / 6000 чел	6000	2,82	116	+15, гроза
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130		01.07.17 3:24	01.07.17 3:24	0:00	01.07.17 3:24	0:00	Уссур-2: НЗЗ 1 ст ЖБИ-130: НЗЗ 1ст.	у		ИМФ ф.В 9,4 км от ПС Уссур-2. Произведен обход пр.оп.30-65, замечаний нет.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		01.07.17 3:25	01.07.17 3:25	0:00	01.07.17 3:25	0:00	ПС Усс-2 НЗЗ 1ст ПС Павловка-1: НЗЗ 1ст.	у		Произведен обход пр.оп.1-27, замечаний нет.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЮЭС	6	Горная	17	01.07.17 3:42	01.07.17 10:01	6:19	01.07.17 12:29	8:47	"земля" от КУ			Потребители запитаны от резерва полностью. В пр.оп.49-50 при порывах ветра ветки деревьев касаются проводов, оп.50 наклонена. Произведена выправка оп.50 и чистка просеки в пр.оп.49-50.	ф.11	нет / 143 чел	143	0,1	5	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	11	01.07.17 3:53	01.07.17 4:00	0:07	01.07.17 4:00	0:07	ав.откл	нет	у			нет / 184 чел	184	0,2	11	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	19	01.07.17 3:53	01.07.17 4:00	0:07	01.07.17 4:00	0:07	ав.откл	нет	у			водозабор / быта нет	0	0,3	4	+18, гроза
Прим.ЦЭС	6	Михайловка	2	01.07.17 3:59	01.07.17 4:03	0:04	01.07.17 4:03	0:04	МТЗ	нет	у			нет / 300 чел	300	0,08	4	+18, гроза
Прим.ЦЭС	6	Михайловка	9	01.07.17 3:59	01.07.17 3:59	0:00	01.07.17 3:59	0:00	МТЗ	нет	у	Резервное питание ПС ЖБИ-130.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЮЭС	35	Тимирязевка	В-35 Уссурийск-2	01.07.17 4:00	01.07.17 4:16	0:16	01.07.17 4:16	0:16	МТЗ	нет	у	С обесточиванием ПС Тимирязевка, Воздвиженка. Обход без замечаний.		школа / 2950чел	2950	5,2	49	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	2	01.07.17 4:24	01.07.17 4:40	0:16	01.07.17 4:40	0:16	Ав.откл	нет	у			нет / 50 чел	50	0,02	6	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	01.07.17 4:24	01.07.17 4:40	0:16	01.07.17 4:40	0:16	Ав.откл	нет	у			школа / 700 чел	700	0,44	8	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	8	01.07.17 4:24	01.07.17 4:40	0:16	01.07.17 4:40	0:16	Ав.откл	нет	у			нет / 1500чел	1500	0,44	11	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	3	01.07.17 4:46	01.07.17 4:56	0:10	01.07.17 4:56	0:10	Ав.откл	нет	у			нет / 880 чел	880	0,2	15	+20, ливень, гроза
Ам.ЦЭС	10	Николаевка	1	01.07.17 5:10	01.07.17 5:58	0:48	01.07.17 5:58	0:48	МТЗ	ну	у			нет	0	0,12	8	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	20	01.07.17 5:22	01.07.17 9:29	4:07	01.07.17 12:01	6:39	МТЗ	нет		Потребители запитаны от резерва полностью. Неисправность цепей управления В-6, заменен штепсельный разъем оперативных цепей.	ф.9	нет / 370 чел	370	0,6	8	+20, гроза

Прим.ЦЭС	10	Михайловка	7	01.07.17 5:36	01.07.17 5:46	0:10	01.07.17 5:46	0:10	Ав.откл	нет	у	При обходе: на оп.20/2 обрыв шлейфа ф.А,С, устранено.	нет / 500 чел	500	0,1	3	+20, ливень, гроза	
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	6	01.07.17 5:58	01.07.17 10:07	4:09	01.07.17 10:07	4:09	МТО, МТЗ	ну	ну	Накренился оп.178 (в болоте). Произведена перетяжка проводов.	нет / 283 чел	283	0,07	5	+19, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	2	01.07.17 6:10	01.07.17 10:09	3:59	01.07.17 10:09	3:59	МТЗ	нет		Обход без замечаний. На В-10 ф.2 по всем трем фазам черное масло, заменено.	нет / 50 чел	50	0,2	6	+20, ливень, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	01.07.17 6:10	01.07.17 6:25	0:15	01.07.17 6:25	0:15	МТЗ	нет	у		школа / 700 чел	700	0,4	8	+17, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	5	01.07.17 6:10	01.07.17 6:25	0:15	01.07.17 6:25	0:15	МТЗ	нет	у		нет / 300 чел	300	0,1	11	+17, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	9	01.07.17 6:10	01.07.17 6:25	0:15	01.07.17 6:25	0:15	МТЗ	нет	у		нет	0	0,1	3	+17, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал	1	01.07.17 6:28	01.07.17 11:49	5:21	01.07.17 11:49	5:21	МТЗ	ну	ну	На оп.33 ф.А срыв изолятора, провод на траверсе. На оп.10/1 ф.В перекрытие птицей. Устранено.	школа / 1422 ч	1422	0,2	8	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Горная	16	01.07.17 6:44	01.07.17 7:11	0:27	01.07.17 7:11	0:27	Ав.откл		у	При обходе: на оп.10 оторел шлейф ф.А. Устранено.	нет / 1156 чел	1156	0,3	13	+20, ливень, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица	8	01.07.17 6:55	01.07.17 6:55	0:00	01.07.17 8:49	1:54	МТЗ	нет	у	На XX.	насосная	0	0,01	1	+17, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	01.07.17 7:10	01.07.17 10:00	2:50	02.07.17 2:20	19:10	МТЗ	нет	ну	Включен до РЛ-2 оп.280 без отпайки на Б/о Дубки (1 ТП). Повреждение на вед.ТП	насосная / 480 чел	480	0,3	5	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	35	Коммунар	СВ-35	01.07.17 7:12	01.07.17 7:22	0:10	01.07.17 7:22	0:10	МТО		у	С обесточиванием ПС Коммунар.	3850 чел	3850	2,3	30	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	10	01.07.17 7:15	01.07.17 11:14	3:59	01.07.17 15:20	8:05	"земля" от КУ			Включен до РЛ-2 оп.111, без 3-х вед. ТП. На оп.171 срыв вязы верхнего провода. Устранено.	нет / 5 чел	5	0,1	9	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	29	01.07.17 7:19	01.07.17 10:00	2:41	01.07.17 10:00	2:41	МТЗ	нет	ну	В пр.оп.81-82 обнаружена ветка под проводами со следами перекрытия.	нет / 270 чел	270	0,3	8	+19, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	01.07.17 7:25	01.07.17 7:45	0:20	02.07.17 0:24	16:59	МТЗ		ну	Включен до РЛ-1 оп. 65, без 3-х ТП (с.Овчинниково, п/з). В 23-58 включен без отп. на П/З Овчинникова. В 00-24 включен полностью после обхода. Причина не установлена	п/з / 370 чел	370	0,4	7	+19, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	01.07.17 7:53	01.07.17 8:04	0:11	01.07.17 8:04	0:11	МТЗ	нет	у		нет / 200 чел	200	0,04	2	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	по ф.1 РП Пущыловка ф.1	01.07.17 8:10	01.07.17 9:30	1:20	01.07.17 9:30	1:20	МТЗ	нет	у		нет		0,16		+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан	17	01.07.17 8:37	01.07.17 8:45	0:08	01.07.17 8:45	0:08	МТЗ	нет	у		ТНС, д/с / 2141чел	2141	1,6	16	+19, обл	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица	В-10 Т1	01.07.17 8:51	01.07.17 8:59	0:08	01.07.17 8:59	0:08	МТЗ	нет	у	Обесточивалась 1сш-10кв.	школа / 296чел	296	0,46	9	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное	11	01.07.17 9:15	01.07.17 9:44	0:29	01.07.17 9:44	0:29	ав.откл.	нет	у	с.Многоудобное, Кучелиново.	нет / 130чел	130	0,3	7	+20, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка	7	01.07.17 10:00	01.07.17 12:16	2:16	01.07.17 13:33	3:33	ав.откл.		ну	с.Тавричанка. Запитано от резерва без 2-х ТП. Включен полностью после обхода, причина не установлена	ф.16	больница, насосная / 50чел	50	0,07	5	+20, обл
Ам.ЗЭС	10	Пера	6	01.07.17 10:02	01.07.17 10:58	0:56	01.07.17 10:58	0:56	МТЗ	ну	у	В пр.оп.102-103 ветка под проводами.	д/дом, ст.переливания крови, скважина, школа, больница / 7845чел	7845	0,98	25	+22, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2	29	01.07.17 10:13	01.07.17 10:22	0:09	01.07.17 13:22	3:09	МТЗ			с.Петровка, Речица, Царевка. Включен до оп.88 РЛ-82, без 4-х ТП. В пр.оп. 188-189 убрали ветку с проводов.	школа / 300чел	300	0,3	10	+20, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.5 реклоузер оп.207	01.07.17 10:42	01.07.17 11:00	0:18	01.07.17 11:00	0:18	ав.откл	нет	у	с.Орловка, Тигровый.	нет / 36чел	36	0,03		+20, пасм	
Хаб.ЦЭС	110	Котиково - Лермонтовка		01.07.17 11:12	01.07.17 11:35	0:23	01.07.17 12:13	1:01	Лермонтовка: ДЗ 2з Котиково: НЗ3 2ст	ну	у	ИМФ ф.С 29,1км. Обесточено 5 ПС-110кВ, 2 ПС-35кВ. В 11:18 от ПС Хор запитаны: 4 ПС-110кВ, 1 ПС-35кВ. В 11:22 запитана ПС-110 Лермонтовка. В 11:35 Потребители запитаны полностью. В 12:35 восстановлена исх. схема. 3.7.17 произведен обход, прол. №67-68 ф.-С следы перекрытия (предполагит. от удара молнией). 06.07.2017 15:42 устранено по заявке.	ПС Хор	31049чел	31049	7,6		+20, обл
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	01.07.17 11:46	01.07.17 11:49	0:03	01.07.17 11:49	0:03	МТЗ	нет	у	с.Халидон, Светлое.	школа / 1293чел	1293	0,8	21	+22, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Уссури	5	01.07.17 12:22	01.07.17 14:58	2:36	01.07.17 14:58	2:36	При АПВ "земля" от КУ			В КТП-1077 разрушение проходного изолятора ф.В, устранено. Повреждение на вед. отпайке ПЗ "Черная Речка".	п/з, насосная / 25чел	25	0,02	2	+25, обл	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	2	01.07.17 12:34	01.07.17 13:09	0:35	01.07.17 14:20	1:46	"земля" от КУ			с.Ивановка. Включен без КТП-100 №7288, разрушение разрядника 10кВ. Устранено.	нет / 1000 чел	1000	0,2	8	+25, обл	
Прим.ЮЭС	6	Касатка	7	01.07.17 12:46	01.07.17 15:05	2:19	01.07.17 21:05	8:19	ав.откл.			с.Кневичи, Ясное. В 15:05 запитано от резерва 14ТП. В 15:31 включен без 2-х ТП от резерва. В 16:47 запитаны все потребители от резерва. В ТП-5001 произведена сушка оборудования. Все включено (по прибытии персонала ПС Касатка (оборонэнерго)	ф.21 ПС Кролевцы	нет / 700чел	700	0,2	24	+26, пасм
Прим.ЗЭС	6	Разрез	3	01.07.17 12:53	01.07.17 12:53	0:00	01.07.17 12:53	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+21, гроза	
Ам.ВЭС	6	Бурейск	21	01.07.17 13:26	01.07.17 13:26	0:00	01.07.17 13:26	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+26, обл	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	2	01.07.17 13:30	01.07.17 13:34	0:04	01.07.17 13:34	0:04	МТЗ	ну	у	п.Лучегорск. При обходе: в пр.оп.43/3-43/4 требуется обрезка крон деревьев.	нет / 311чел	311	0,4	9	+21, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	8	01.07.17 13:40	01.07.17 13:40	0:00	01.07.17 13:40	0:00	МТЗ	у		При обходе: в пр.оп.11-13 требуется обрезка крон деревьев.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	12	01.07.17 13:40	01.07.17 13:40	0:00	01.07.17 13:40	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+20, гроза	

Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	14	01.07.17 13:40	01.07.17 13:45	0:05	01.07.17 13:45	0:05	МТЗ	ну	у	п.Лучегорск. При обходе: в пр.оп.1-3, 6-10, 15-17, 21-22 требуется обрезка крои деревьев.	школа, д/с / 1000чел	1000	1,1	7	+20, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	по ф.14 в РП-2090 КЛ-10 ЗТП-2086	01.07.17 13:58	01.07.17 14:00	0:02	01.07.17 14:00	0:02	ав.откл.	нет	у	Обход без замечаний.	нет / 500чел	500	0,54		+28, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	01.07.17 14:05	01.07.17 14:05	0:00	01.07.17 14:05	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+28, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Хороль	18	01.07.17 14:16	01.07.17 14:16	0:00	01.07.17 14:16	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+28, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		01.07.17 15:13	01.07.17 15:13	0:00	01.07.17 15:13	0:00	Уссур-2: НЗЗ 1ст Павловка-1: НЗЗ 1ст	у		ИМФ ф.А 15,6 км от Павловка-1. L=37,4 км. Произведен обход пр.оп.51-110, замечаний нет.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	01.07.17 15:45	01.07.17 16:05	0:20	01.07.17 16:05	0:20	МТЗ	нет	у	с.Григорьевка.	школа / 900чел	900	0,1	13	+22, гроза	
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		01.07.17 15:52	01.07.17 15:52	0:00	01.07.17 15:52	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая	20	01.07.17 15:57	01.07.17 15:57	0:00	01.07.17 15:57	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ВЭС	35	Белый яр	СВ-35	01.07.17 16:05	01.07.17 16:31	0:26	01.07.17 16:31	0:26	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС Романовка, Н.Михайловка.	1687чел	1687	0,19		+26, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	01.07.17 16:13	01.07.17 16:13	0:00	01.07.17 16:13	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	1	01.07.17 16:30	01.07.17 16:30	0:00	01.07.17 16:30	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+26, гроза	
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	6	01.07.17 16:30	01.07.17 16:30	0:00	01.07.17 16:30	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+26, гроза	
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	10	01.07.17 16:30	01.07.17 16:30	0:00	01.07.17 16:30	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+26, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	01.07.17 16:32	01.07.17 16:35	0:03	01.07.17 16:35	0:03	МТЗ	ну	у	с.Знаменка. Обход без замечаний.	нет / 224чел	224	0,2	4	+25, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	01.07.17 16:44	01.07.17 17:00	0:16	01.07.17 17:00	0:16	МТЗ	ну	не прои зв.	Повреждение на вед. отайке Газпром.	нет / 224чел	224	0,2	4	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	13	01.07.17 16:53	01.07.17 17:55	1:02	01.07.17 17:55	1:02	ав.откл.			с.Соловей Ключ. Повреждение на вед. ТП.	нет / 200чел	200	0,5	5	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Хороль	18	01.07.17 17:12	01.07.17 17:12	0:00	01.07.17 17:12	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя	16	01.07.17 17:37	01.07.17 20:51	3:14	01.07.17 20:51	3:14	ав.откл.	нет	ну	Включен после осмотра, замечаний нет.	поликлиника / 400чел	400	0,3	5	+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	01.07.17 17:46	01.07.17 18:35	0:49	01.07.17 18:35	0:49	"земля" от КУ			При обходе в пролетах ОП : 208-12/19-208-12/20; 208-00/214-208-00/215; 208-00/242-208-00/243. обнаружены подгоревшие макушки деревьев. 05.07.2017 проведена чистка просеки.	нет / 600 чел	600	0,25	8	+20, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	21	01.07.17 17:48	01.07.17 19:07	1:19	01.07.17 19:07	1:19	МТО	ну	ну	В пр.оп.16/2-16/3 падение дерева, без повреждения.	д/дом / 158чел	158	0,12	3	+25, обл	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	4-й участок	01.07.17 17:55	01.07.17 18:25	0:30	01.07.17 19:25	1:30	МТЗ	ну	ну	п.Лозовый. В 18-25 вкл. 4 ТП. В 19:25 включен полностью после обхода, повреждений не обнаружено.	большница / 541чел	541	0,4	8	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	01.07.17 18:18	01.07.17 21:05	2:47	02.07.17 4:04	9:46	МТЗ	нет	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В пр.оп.234-235 с провода убрали три дерева	школа / 115чел	115	0,1	6	+28, гроза	
Прим.СЭС	10	К	1	01.07.17 18:21	01.07.17 18:21	0:00	01.07.17 18:21	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.СЭС	10	К	10	01.07.17 18:21	01.07.17 18:21	0:00	01.07.17 18:21	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазавод		01.07.17 18:28	01.07.17 18:28	0:00	01.07.17 18:28	0:00	ТЭНП 1ст	у		ФПМ ф.В 2,8 км. 2.7.17 произведен обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Северная	В-35,6 Т1	01.07.17 18:30	01.07.17 19:00	0:30	01.07.17 19:00	0:30	МТЗ		у	Обесточена 1/2 ПС Северная. ПС Северная все фидера 6 кВ включены 19-12. 4.7.17 проверка РЗА, замечаний нет	1136чел	1136	1	27	+28, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Голдобин	В-35 Т2	01.07.17 18:40	01.07.17 20:18	1:38	02.07.17 13:52	19:12	МТЗ Зст			Обесточено 1/2 ПС Рыбный порт. В 19:20 произведен осмотр ПС Голдобин: возгорание В-35 КВЛ "Голдобин-РП-4 -Рыбный порт" (попадание молнии). В 19:28 возгорание В-35 локализовано силами ОВБ. В 20:18 запитаны потребители ПС Рыбпорт (вкл. СВ-6). Произведена замена поврежденного В-35, КВЛ-35 введена в работу.	ПС Рыбный порт Т1 (вкл. СВ-6)	4570чел	4570	0,9	34	+25, гроза
Прим.ЮЭС	35	Тайфун	В-35 Т1	01.07.17 18:45	01.07.17 18:45	0:00	01.07.17 18:45	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	01.07.17 19:08	01.07.17 23:35	4:27	02.07.17 2:20	7:12	МТЗ	нет	ну	Пр.оп. 339-340 падение дерева на провода, обрыв проводов трех фаз + повреждение в сетях потребителя.	насосная, школа / 480чел	480	0,3	5	+22, пасм.	
Прим.СЭС	10	Сержантово	16	01.07.17 19:21	01.07.17 22:44	3:23	01.07.17 22:44	3:23	МТЗ	ну	ну	Пр.оп. 1-2 убран ветка с проводов	нет / 50чел	50	0,1	1	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Академическая - Ипподром		01.07.17 19:36	01.07.17 20:18	0:42	02.07.17 6:45	11:09	"земля" от КУ			Обесточена ПС Ипподром. В 20:17 отключена КВЛ-35 Ипподром-Чайка с отп.Седанка, вкл. ВЛ-35 Академическая-Ипподром, потребители запитаны. На КВЛ-35 Чайка - Ипподром с отп. на ПС Седанка: оп. 15 отгорел верхний провод в ст. оп.14 (Предположительно из-за удара молнии). Устранено.	3150чел	3150	1,85	19	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	по ф.4 Реклоузер оп.95	01.07.17 19:40	01.07.17 21:05	1:25	01.07.17 21:05	1:25	МТЗ		у	с.Песчаное.	нет / 325чел	325	0,1	3	+22, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка	13	01.07.17 20:15	01.07.17 20:35	0:20	02.07.17 11:18	15:03	МТО	ну	ну	Повреждение концевой муфты яч.№6 в ТП-3554 (выведен уч-к от ТП 3557 до ТП-3554, погашенных порт.нет). Устранено.	дс, школа / 4069 чел	4069	0,6	9	+22, ясно	
ЭС ЕАО	10	Бира	6	01.07.17 20:41	02.07.17 0:40	3:59	02.07.17 0:40	3:59	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 750 чел	750	0,1	4	+25, гроза, сильный дождь	
ЭС ЕАО	10	Бира	7	01.07.17 20:41	02.07.17 12:55	16:14	02.07.17 12:55	16:14	МТЗ	ну	ну	Повреждена ж/б оп.7-00/5 из-за падения дерева. Произведена замена опоры.	нет / 350 чел	350	0,1	3	+25, гроза, сильный дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	4-й участок	01.07.17 21:15	01.07.17 21:18	0:03	01.07.17 22:12	0:57	Ав.откл.	ну	ну	Включен без Зх ТП. В 22:12 включен полностью, в пр. опер 67-68 убрали ветку.	нет / 541 чел	541	0,4	8	+21, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка	11	01.07.17 21:55	01.07.17 22:22	0:27	01.07.17 22:22	0:27	6/6		у		школа, дс / 1124 чел	1124	0,4	15	+20, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	по ф.4 Реклоузер оп.95	01.07.17 22:24	01.07.17 23:59	1:35	01.07.17 23:59	1:35	МТЗ			Повреждение на вед.ТП	нет / 325 ч	325	0,1	3	+23, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	10	01.07.17 23:12	01.07.17 23:13	0:01	01.07.17 23:13	0:01	ав.откл.	ну	у	На КТП-3081 перегорели предохранители. Устранено.	школа, насосная / 833 чел	833	0,2	6	+22, облачно	

Прим.СЭС	10	Анучино	1	02.07.17 0:47	02.07.17 0:48	0:01	02.07.17 0:48	0:01	Ав.откл	ну	у	Обход без замечаний.		школа / 782 чел	782	0,4	17	+18, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	02.07.17 5:33	02.07.17 5:33	0:00	02.07.17 5:33	0:00	ТС	у			нет	0	0	0	+16, туман	
Ам.ВЭС	10	Архара	10	02.07.17 6:05	02.07.17 8:32	2:27	02.07.17 13:12	7:07	"земля" от КУ			Вкл. без 4-х ТП. В 9:56 вкл. все потребители, выделен уч-к без потребителя. Произведена замена изолятора оп. №343, 320/19, 320/24.	дс / 904 чел	904	0,1	16	+20, туман	
Прим.ЮЭС	10	Многоудобное	11	02.07.17 6:30	02.07.17 8:07	1:37	02.07.17 8:07	1:37	МТЗ		у		нет / 130чел	130	0,1	5	+19, туман	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	02.07.17 7:44	02.07.17 14:07	6:23	02.07.17 14:07	6:23	МТЗ		ну	Пр. №493-494 с проводов сняли ветку.	нет / 115 чел	115	0,1	6	+18, туман	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	8	02.07.17 8:25	02.07.17 11:07	2:42	02.07.17 12:47	4:22	МТЗ		ну	Вкл. без ТП20031 повреждены прох. изол ф.А,В. Устранено.	нет / 250 чел	250 чел	0,1	7	+20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	5	02.07.17 8:32	02.07.17 8:38	0:06	02.07.17 8:38	0:06	МТЗ		у		нет / 5 чел	5	0,1	2	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	13	02.07.17 9:02	02.07.17 11:21	2:19	02.07.17 11:21	2:19	Ав. откл.		ну	часть с.Соловей Ключ. 10:46 вкл. 12ТП, в пр.оп.90-91 убрали ветку. Всё вкл. в 11:21, повреждение на вед. отп. "Голубая нива".	нет / 200 чел	200	0,5	48	+20, облач	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка	В-10 Т1	02.07.17 9:10	02.07.17 9:27	0:17	02.07.17 9:27	0:17	МТЗ			Обесточены 1,2СШ-10кВ. Вкл. без Ф-4, ("земля в сети 10кВ"), вкл. в 16:24.	939 чел	939	0,26		+20, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка	4	02.07.17 9:27	02.07.17 16:24	6:57	02.07.17 16:24	6:57	КУ "земля"			с.Гончаровка. Оп. №85 ф.В разрушен изолятор, провод лежит на траверсе. Второе повреждение: в пр. №118-119 обрыв провода ф.В (без внешнего воздействия). Устранено.	нет / 245 чел	245	0,04	3	+25, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Сита	4	02.07.17 9:30	02.07.17 10:41	1:11	02.07.17 10:41	1:11	КУ "земля"			с.Сита, 34 км, Змейка. Вкл. без ведомственного уч-ка.	нет / 70 чел	70	0,1	3	+25, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	02.07.17 9:46	02.07.17 10:37	0:51	02.07.17 10:37	0:51	Ав. откл.			Повреждение в сетях потребителей.	нет / 325 чел	325	0,2	8	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Троица	25	02.07.17 10:05	02.07.17 12:30	2:25	02.07.17 17:27	7:22	МТО		ну	п.Витязь п.Рисовая падь. Запитано от резерва. Повреждение РЛ-2 оп.152 (требуется замена ножей). Произведена замена РЛ-2 оп.152	ф-24 насосная / 140 чел	140	0,6	50	+25, ясно	
ЭС ЕАО	6	БВС	171	02.07.17 11:08	02.07.17 11:09	0:01	02.07.17 11:09	0:01	МТО		нет	у	нет / 300 чел	300	0,06	3	+32, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Тихменево	3	02.07.17 12:57	02.07.17 12:57	0:00	02.07.17 12:57	0:00	Ав. откл.		у	отключался повторно.	нет	0	0	0	+24, облач	
Ам.ЦЭС	10	Томь	26	02.07.17 13:18	02.07.17 16:38	3:20	02.07.17 16:38	3:20	МТО		ну	не прои зв.	больница / 897 чел	897	0,6	8	+32, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Тихменево	3	02.07.17 13:55	02.07.17 13:55	0:00	02.07.17 13:55	0:00	Ав. откл.		у	В пр.оп.106-107 обнаружено спяленное дерево. Сообщено в СБ, полицию.	нет	0	0	0	+28, облач	
Прим.ЮЭС	6	Горная	6	02.07.17 15:00	02.07.17 19:13	4:13	04.07.17 1:02	34:02	Ав. откл.		ну	часть Партизанска. 15:39 запитали 6 ТП. В проходном КТП-7396 перекрытие в яч. вводного В-6 (требуется замена прох. и опорных изол, чистка изоляции). В 19:13 на оп.66 отданы шлейфа в сторону КТП7396, включено без 5ТП. В 23:28 потребители запитаны полностью, установлена перемычка между оп.66 и оп.77. 4.7.17 в 1:02 повреждение устранено, схема восстановлена.	нет / 1289 чел	1289	1	16	+23, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Горная	17	02.07.17 15:22	02.07.17 16:02	0:40	02.07.17 16:02	0:40	КУ "земля"			з/с Тигровый. Повреждение на вед. КТП "Мегафон"	нет / 143 чел	143	0,1	4	+23, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	02.07.17 15:40	02.07.17 20:20	4:40	02.07.17 20:20	4:40	КУ "земля"			Лвл=37,7км. с.Чистоводное. Оп. 152 заменен изолятор Ф"С".	нет / 115 чел	115	0,1	6	+20, ясно	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Озерная	С-96	02.07.17 16:05	02.07.17 16:05	0:00	02.07.17 16:05	0:00	НЗНП 1ст и МТО		у	ИМФ Ф-А 4,3км. Осмотр 3.7.1.7, замечаний нет.	нет	0	0	0	+23, облачно	
Ам.ЗЭС	10	Бочкарёвка	6	02.07.17 16:25	02.07.17 16:36	0:11	02.07.17 16:36	0:11	МТЗ, МТО		ну	у	Повреждение на вед. ТП 27-17.	нет / 1857 чел	1357	0,5	18	+32, ясно
Ам.ВЭС	6	Энергетик	15	02.07.17 16:29	02.07.17 18:37	2:08	02.07.17 18:53	2:24	КУ "земля"			Вкл. без ТП 131. Снят наброс проволоки с прох. изоляторов.	насосная / 2400 чел	2400	0,6	13	+32, ясно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	02.07.17 16:49	02.07.17 16:55	0:06	02.07.17 16:55	0:06	МТЗ		ну	у	насосная / 650 чел	650	0,08	5	+32, ясно	
Хаб.СЭС	35	Центральная - ЛПБ с отп КЖБК	Т-168	02.07.17 18:10	02.07.17 18:20	0:10	02.07.17 18:20	0:10	МТЗ		нет	у	Обесточивались ПС КЖБК, 1/2 ПС ЛПБ (основная нагрузка - промышленная). Осмотр 3.7.1.7, замечаний нет.	180 чел	180	3		+32, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард	3	02.07.17 20:45	03.07.17 1:06	4:21	03.07.17 1:06	4:21	ав.откл.		нет	ну	с.Залесье, Мельники. В пр.оп.178-179 сняли ветку.	нет / 183 чел	183	0,1	7	+20, облачно
Хаб.СЭС	10	Хурба	18	02.07.17 21:20	02.07.17 21:53	0:33	02.07.17 21:53	0:33	МТЗ		выв	ну	Повреждение на вед. участке.	аэропорт / 3700чел	3700	0,68	9	+26, обл
ЭС ЕАО	10	Ленинск	77	02.07.17 21:52	02.07.17 22:07	0:15	02.07.17 23:18	1:26	"земля" от КУ			На ТП-327 повреждение резервной КЛ-10 2Т. В 23:18 исключена из ск.	больница, д/с, КНС / 2100чел	2100	0,49	11	+32, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Зеленый угол - А	№1	02.07.17 23:22	02.07.17 23:22	0:00	03.07.17 7:51	8:29	ЗУ: ДЗЛ, ДЗ 1ст А: ДЗЛ ф.А, ДЗ 2ст.		ну	Разрыв транзита. На оп.10 перекрытие подвесной изоляции ф.А. Устранено.	нет	0	0	0	+23, облачно	
Ам.ВЭС	10	Городская	3	03.07.17 3:39	03.07.17 6:32	2:53	03.07.17 6:32	2:53	МТО, МТЗ		ну	ну	г.Завитинск. На оп.32 заменен изолятор.	школа, скважина, полиция / 4190чел	4190	0,44	12	+24, туман
Ам.ВЭС	10	Городская	5	03.07.17 3:39	03.07.17 7:35	3:56	03.07.17 7:35	3:56	МТО, МТЗ		ну	ну	г.Завитинск. На оп.41 повреждение 2-х изоляторов.	школа, скважина, администр / 4190чел	4190	0,4	20	+24, туман
Прим.ЮЭС	6	Горная	6	03.07.17 3:45	03.07.17 4:16	0:31	03.07.17 4:16	0:31	ав.откл.		нет	у	г.Партизанск.	школа / 1289чел	1289	1,1	11	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Горная	17	03.07.17 4:11	03.07.17 4:47	0:36	03.07.17 4:47	0:36	"земля" от КУ				Самоустранилась.	нет / 143чел	143	0,1	4	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы	25	03.07.17 4:41	03.07.17 7:00	2:19	03.07.17 7:33	2:52	"земля" от КУ				с.Суражевка. На оп.21 убрана мертвая сороку. Включен без ТП-5250. В 7:33 включен полностью. На оп.66А/4 убрана ветка с провода ф.В.	нет / 70чел	70	0,1	9	+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	03.07.17 4:51	03.07.17 4:51	0:00	03.07.17 4:51	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+15, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	7	03.07.17 5:43	03.07.17 6:20	0:37	03.07.17 7:49	2:06	МТО				г. Фокино. Включен до ТП-82001, без 4ТП. В 7:17 выведен из работы уч-к, обесточено 1 вед.ТП. В 7:49 откл. повторно.	нет / 1340чел	1430	0,16	10	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	1	03.07.17 5:43	03.07.17 6:54	1:11	03.07.17 6:54	1:11	МТО				нет / 160чел	160	0,01	5	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	03.07.17 5:45	03.07.17 6:50	1:05	03.07.17 9:20	3:35	МТЗ		нет		с.Кроуновка. Включен до РС-275/85, без 1ТП. 09:20 включен полностью, после замены опорного изолятора фаза "С" в ТП 20229	школа / 700 чел	700	0,14	8	+17, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково	16	03.07.17 6:08	03.07.17 6:08	0:00	03.07.17 6:08	0:00	МТЗ		у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+24, облач
Ам.ЦЭС	10	Волково	12	03.07.17 6:18	03.07.17 6:18	0:00	03.07.17 6:18	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+24, облач	

Ам.ЭЭС	10	Белоярово	15	03.07.17 6:27	03.07.17 7:50	1:23	03.07.17 11:15	4:48	"земля" от КУ			с.Мазаново. Запитано от резерва. Заменён изолятор ф.-С оп. №38.	ф-8 Новокиевка	нет / 691чел	691	0,02	3	+24, облач
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	03.07.17 7:00	03.07.17 13:27	6:27	03.07.17 15:17	8:17	МТЗ	ну		с.Покровка, Оренбургское, Лесопильный, г.Бикин. 08:40 включено СТП. 13:27 вкл. без 2-х ТП. В 15:17 всё успешно включено, причина не установлена.	школа, хоспис / 2623чел	2623	0,36	15	+24, облач	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	7	03.07.17 7:14	03.07.17 11:48	4:34	03.07.17 11:48	4:34	МТЗ	нет	ну	с.Гвоздево. 10:19 включен без 4-х ТП. 11:48 включен полностью, пр №65/20/12-65/20/13 убрана ветка с проводов.	нет / 310чел	310	0,1	7	+15, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	7	03.07.17 7:49	03.07.17 8:20	0:31	03.07.17 19:02	11:13	МТО			Включено 6 ТП, 70% нагрузки, без 4 ТП. В 9-39 без 1 ТП. 19:02 включен полностью, после ремонта ВН в ТП-80201 в сторону РП-203	нет / 1340чел	1430	0,16	10	+16, дождь	
Прим.ЭЭС	10	Веденка	1	03.07.17 8:15	03.07.17 8:17	0:02	03.07.17 8:17	0:02	МТЗ		у		нет / 1812 чел	1812	0,15	13	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Гайдамак - С-55		03.07.17 8:26	03.07.17 8:26	0:00	03.07.17 14:23	5:57	КУ "земля"			Предварительно потребитель запитан от резерва. Разрушена гирлянда изоляторов оп. №99 (средняя фаза). Произведена замена гирлянды.	ВЛ-35 Волчанец-Гайдамак	нет	0	0	0	+16, дождь
Прим.ЮЭС	6	Лазо	16	03.07.17 8:43	03.07.17 8:46	0:03	03.07.17 8:46	0:03	МТЗ		у		нет / 71 чел	71	0,01	5	+16, дождь	
Прим.ЭЭС	10	Спасск	4	03.07.17 8:54	03.07.17 8:54	0:00	03.07.17 8:54	0:00	МТЗ		у	Обнаружены перегоревшие предохранители 10кв в ТП 3019, произведена замена.	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское	10	03.07.17 8:55	03.07.17 17:00	8:05	03.07.17 17:29	8:34	КУ "земля"			Убрана ветка в пр №18-19, при опробовании фидера В 6кв - отключился, повреждение вторичных цепей ТТ. В 14:15 при попытке запитать от ф-5, отключился Т1 (ДЗТ). В 17:00 в яч. Ф-10 заменён ТТ, включено без 6-ти ТП. В 17:29 вкл. полностью.	нет / 900 чел	900	0,9	16	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Горная	6	03.07.17 13:28	03.07.17 13:41	0:13	03.07.17 13:41	0:13	Ав. откл.		у	часть Партизанска. При РПВ-1, появилась "земля". При РПВ-2 "земля" устранилась.	нет / 1289 чел	1289	1	16	+17, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Куропатино	5	03.07.17 13:35	03.07.17 14:12	0:37	03.07.17 14:12	0:37	МТЗ	выв	у	На ТП 7-9 обнаружено перекрытие птиц, в ТП заменили ПК-10кв	в/ч / 462 чел	462	0,6	12	+33, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Горная	17	03.07.17 13:37	03.07.17 16:37	3:00	03.07.17 16:37	3:00	КУ "земля"			з/с Тигровый. Повреждение изолятора оп №83.	нет / 143чел	143	0,2	4	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Владими́ро-Александровское	Т1	03.07.17 14:15	03.07.17 14:34	0:19	03.07.17 15:51	1:36	ДЗТ			При включении ф-5 (объединённый с ф-10). Работа КЗ 35кВ, ОД не отключился, В-6 Т1 не отключился. Отключилась ВЛ-35 Екатериновка - Вл.-Александровское (ДЗЛ, АПВ ну). Обесточена 1СШ 6кВ ПС Вл.-Александровское, запитана от Т2. В 15:51 всё включено по норм. сх. 6.7.17 устранен обрыв провода вторичной коммутации.	Т2 (вкл. СВ-6)	1140 чел	1140	1		+16, дождь
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	03.07.17 14:25	03.07.17 14:32	0:07	03.07.17 14:32	0:07	Ав. откл.		у	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Макино, с.Молчановка, п.Романовский.	школа, скважина / 410 чел	410	0,6	15	+19, дождь	
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Горький	№1	03.07.17 15:29	03.07.17 15:29	0:00	03.07.17 15:29	0:00	ДЗ 1ст		у	Одностороннее откл. на ХТЭЦ-1. Осмотр ПС Горький, замечаний нет. 5.7.17 обход с 1 до 16 обход без замечаний, 07.07.17 обход без замечаний	нет	0	0	0	+32, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Горная	6	03.07.17 15:40	03.07.17 15:45	0:05	03.07.17 15:45	0:05	Ав. откл.		у		нет / 1289 чел	1289	1	16	+18, морось	
Ам.ЦЭС	10	Коммунальная	17	03.07.17 16:45	03.07.17 17:21	0:36	03.07.17 17:21	0:36	МТО	ну	у	При ообходе обнаружено: в ТП 54 повреждение концевой каб. муфты КЛ (между Т2 и ПК 10кВ.). В 19:42 повреждение устранено (перерезали каб. муфту)	нет / 360 чел	360	0,1	1	+33, ясно	
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	16	03.07.17 17:15	03.07.17 17:17	0:02	03.07.17 17:17	0:02	МТЗ		у		нет / 2000 чел	2000	2	21	+32, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Чернореченская	5	03.07.17 18:24	03.07.17 18:24	0:00	04.07.17 17:55	23:31	МТЗ			Повреждение каб. разделки оп.16, кабельный ввод на ПНС-315.	АВР ф-10	Теплонасосная ПНС-315 / быта нет	0	0	1	+30, ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье	133	03.07.17 20:37	04.07.17 12:30	15:53	04.07.17 12:30	15:53	МТЗ	ну	ну	Вл=16,3км. Обесточено 1ТП (сот связь, есть ДГ). В пролете ОП 133-00/209-133/00210 падение дерева. ОП 133-00/210 излом траверсы, ОП 133-00/209 повреждение изолятора, в пролетах 133-00/208-133-00/210 обрыв проводов. Устранено	нет / быта нет	0	0,01	1	+25, обл	
Прим.ЮЭС	6	Авангард	3	03.07.17 23:05	03.07.17 23:38	0:33	03.07.17 23:38	0:33	ав.откл.	нет	у	с.Залесье, Мельники.	нет / 183чел	183	0,1	7	+15, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Штыково	27	04.07.17 2:36	04.07.17 4:01	1:25	04.07.17 4:47	2:11	ав.откл.		ну	п.Олений. Включен без 3-х ТП. На оп.121 заменен изолятор ф.С.	нет / 400чел.	400	0,4	7	+16, пасм	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	04.07.17 5:16	04.07.17 5:16	0:00	04.07.17 5:16	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+20, обл	
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	04.07.17 7:58	04.07.17 8:03	0:05	04.07.17 16:33	8:35	МТЗ		у	Схема ремонтная: (по заявке МЭС отключен В 35кВ Облучье-Пашково), ПС Пашково запитана по ф.21 с ПС Ядрин тяго , ПС Башурово планировалось запитать от ПС Пашково обратной трансформацией по ВЛ 35кВ. На ПС Пашково произошло разрушение опорного изолятора ШМ-10кВ Т1. Отключен В-10кВ Т1, фидер 21 включен успешно. В 16:33 повреждение устранено	нет / 360	360	0,64	16	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	04.07.17 8:10	04.07.17 9:04	0:54	04.07.17 15:12	7:02	ав.откл.			с.Яконовка. В яч-ке В-10 разрушение опорного изолятора по ф.А, следы перекрытия ТТ ф.А. В 9:04 нагрузка переведена на Ф-2 ПС Корсаковка. Устранено	ф.2 ПС Корсаковка	нет / 250чел	250	0,01	3	+20, ясно

Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная		04.07.17 8:17	04.07.17 8:34	0:17	04.07.17 9:54	1:37	ДЗ 3ст.	ну	у	Схема ремонтная: выведена в ремонт ВЛ-110 ВТЭЦ-2-Голдобин с отп. ПС Загородная, Улисс (замена изоляции, АГ-2часа). Обесточена ПС Загородная. Ч/з 17 мин вкл. ВЛ-110 ВТЭЦ-2-Патрокл с отп. Загородная со стороны ПС Патрокл		15840чел	15840	17,5		+20, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп. Улисс		04.07.17 8:17	04.07.17 8:44	0:27	04.07.17 8:44	0:27	ДЗЛ		у	ВЛ отключилась одновременно с ВЛ ВТЭЦ2-Патрокл с отп. Загородная. Обесточены ПС Улисс, Голдобин, Чуркин, Рыбпорт. По ф. В нет нагрузки, ВЛ в НФР. (На опоре №88/1 обрыв шлейфа в плащемом зажиме по фазе "В"). С 14:08 до 22:26 ВЛ -110 выводилась в ремонт (без ограничения потребителя).		50010 чел.	50010	18,5		+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Лозовое	10	04.07.17 9:24	04.07.17 10:28	1:04	04.07.17 10:28	1:04	МТЗ	ну	у	с.Толстовка. Осмотр без замечаний		нет/ 771ч	771	0,2	13	+30, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка	2	04.07.17 10:02	04.07.17 12:30	2:28	04.07.17 13:48	3:46	Откл.КУ"Земля"			с. Вадимовка. В 12:30 включили без ТП-2746. В ТП заменили опорный изолятор		нет/ 367ч.	367	0,01	7	+24, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	5	04.07.17 10:10	04.07.17 10:10	0:00	04.07.17 10:10	0:00	МТЗ		у	с.Васильювка с. Никитовка		нет/235ч.	235	0,1	7	+22, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка	2	04.07.17 10:25	04.07.17 10:35	0:10	04.07.17 10:35	0:10	Ав. Откл.		у	п.Переяславка		больница/ 1000ч.	1000	1,2	10	+31, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2	4	04.07.17 10:44	04.07.17 11:17	0:33	04.07.17 11:17	0:33	МТО	ну	у	с. Раздольное Алексеевка.		нет/ 444ч.	444	0,3	12	+19, обл.	
Ам.ЗЭС	35	Бузули - Северная		04.07.17 14:48	04.07.17 14:48	0:00	04.07.17 14:48	0:00	МТО		у	При обходе в пролете ОП 92-93 следы перекрытия на нижних проводах. Проходит рядом с нефтепроводом, под ВЛ следы волокуши. Провод поврежден необходим ремонт. Виновика на месте нет. 12.7.17 в 16:08 повреждение устранено		нет	0	0	0	+30, ясно	
Ам.ВЭС	6	А	6	04.07.17 15:23	04.07.17 15:55	0:32	04.07.17 16:14	0:51	МТЗ	ну	ну	п.Зельвин. Включен до РК9 (без 3-х ТП). Повреждение в сетях потребителя.		школа/1500ч.	1500		11	+31, ясно	
Прим.ЮЭС	6	А	3	04.07.17 15:32	04.07.17 16:10	0:38	05.07.17 10:37	19:05	Откл.КУ"Земля"			Определено МП 537 м от ТП-4 (Лил-2370 м до ТП-4). Смонтировано 2 муфты и кабельная вставка 3 метра.	ф 12 ПС Мингородек	нет / быта нет	0	0,6	8	+27, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Чегдомын	12	04.07.17 15:46	04.07.17 16:15	0:29	04.07.17 16:15	0:29	МТЗ. 3з		нет	не прои зв.	п.Чегдомын. Повреждение в сетях потребителя.		нет/ 200ч.	200	1,47		+27, ясно
Ам.ВЭС	6	Хвойная	9	04.07.17 16:18	04.07.17 16:18	0:00	04.07.17 16:18	0:00	МТЗ		у			нет				+31, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1	по ф.16 на проходном ТП 81027 отключился В- бкВ	04.07.17 18:30	04.07.17 19:00	0:30	04.07.17 21:40	3:10	Ав. Откл.		ну		часть быта г.Большой Камень. 19-00 более 60% нагрузки перевели на Ф-14 ПС Береговая-1, без 4-х ТП. В 21:40 запитаны все потребители. Повреждение в сетях потребителя.	ф-14	школа/600ч.	600	0,6	12	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи	2	04.07.17 20:28	04.07.17 23:38	3:10	04.07.17 23:38	3:10	Ав. Откл.		ну		п.Черноручье, п.Валентин. В пр.оп. №164-165 падение дерева на провода, без повреждения провода.		школа, больница/569 ч.	569	0,5	15	+20, ясно
ЮЯ ЭС	110	М.Нимныр - Б.Нимныр - Юхта-Лебединый		04.07.17 21:10	04.07.17 21:31	0:21	04.07.17 21:32	0:22	Лебед: ТНЗНП 3.4ст. М.Нимныр: В-20 МТЗ 1ст.		выв	у	Ремонтная схема: на ЧТЭЦ 1СШ-110 в ремонте, отключен В-110 М.Нимныр. На ПС Лебединый по режиму отключен В-110 Н.Куранах. ВЛ отключились из-за проезда под ВЛ-110 Юхта-Лебединый прол. оп. №115-116 грузового а/м (ООО "Нова") с поднятым кузовом и касанием ф.-С (район дорожных работ, по звонку очевидца), ремонт не требуется, пострадавших нет. Обесточены СПС-110кВ: М.Нимныр, Б.Нимныр, Юхта, Лебединый, Алдан; 6ПС-35кВ: МПС, Якут, Водозабор, Белая Гора, Ленинский, Селигдар. Через 11 мин на ПС Лебединый включен В-110 Н.Куранах, запитаны ПС-110 Лебединый, Алдан и все ПС 35кВ. Через 21 мин вкл. ВЛ-110 Юхта-Лебединый, запитаны все потребители. В 21:32 замкнут транзит (вкл. В-20 на ПС М.Нимныр).		27220 чел		8		+26, облач
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		04.07.17 21:50	04.07.17 21:50	0:00	04.07.17 21:50	0:00	3з ДЗ		у		Повреждение в сетях потребителя.		нет	0	0	0	+28, ясно
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	6	05.07.17 1:50	05.07.17 8:48	6:58	05.07.17 8:48	6:58	МТО	ну	ну		с.Верхнеильдиновка. На оп. №129, 183 заменены 3 изолятора, перетянули провод, выправили ОП 179		скважина / 283 чел	283	0,05	5	28, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	4	05.07.17 5:26	05.07.17 5:26	0:00	05.07.17 5:26	0:00	МТЗ		у				нет	0	0	0	+28, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	05.07.17 5:32	05.07.17 5:32	0:00	05.07.17 5:32	0:00	МТЗ		у				нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.СЭС	35	Новососиевка	СВ 35	21.07.17 6:17	21.07.17 6:17	0:00	21.07.17 6:17	0:00	МТЗ		у		Откл. При вкл. ВЛ 35 Варфоломеевка-Яковлевка по ТУ.		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Партизан	17	05.07.17 10:58	05.07.17 11:56	0:58	05.07.17 18:40	7:42	МТЗ		ну		часть быта г.Партизанск. Включили без ТП469, повреждение В-бкВ (кольцующий участок с ф.5 ПС Партизан) Устранено		ТНС, д.сад/ 2141 ч.	2141	0,8	16	+23, ясно
Прим.ЮЭС	10	Партизан	5	05.07.17 10:58	05.07.17 11:40	0:42	05.07.17 18:40	7:42	МТЗ		ну		часть быта г.Партизанск В 11:40 включен без ТП 7423 (кольцующий участок с ф.17 Партизан, отключен). В 18:40 схему привели в исходное состояние после устранения повреждения по ф.17		больница, школа/ 1473ч.	1473	1,8	11	+23, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	05.07.17 11:05	05.07.17 12:15	1:10	05.07.17 15:40	4:35	Откл.КУ"Земля"				с.Береговое, п.Рыбачий. В 12:15 включили для поиска земли прибором. На оп.423 устранили обрыв вязки провода		школа/480ч.	480	0,3	6	+25, ясно
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		05.07.17 11:15	05.07.17 11:15	0:00	05.07.17 11:15	0:00	ДЗ 3з.		у		Откл. при запусках шагающего экскаватора. ПС Сковородино (МЭС) выведена 3 зона ДЗ, до 22.07.17 планируется перевод РЗА на новые панели защит "Сириус"		нет	0	0	0	+30, ясно

Прим.ЗЭС	10	Кировка	10	05.07.17 12:31	05.07.17 12:31	0:00	05.07.17 12:31	0:00	МТЗ	у		с.Луговое, Шамакова Авдеева, часть с.Кировка		нет/ 544ч.	544	0,2	23	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Екатериновка	2	05.07.17 12:45	05.07.17 16:28	3:43	05.07.17 16:28	3:43	Откл.КУ"Земля"			с.Екатериновка. В пр.оп.30-31 обрыв провода ф.А. Следов внешнего воя, нет. Повреждение устранено		нет/ 250ч.	250	0,1	4	+33, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино	17	05.07.17 14:16	05.07.17 14:26	0:10	05.07.17 14:26	0:10	Откл.КУ"Земля"			с.Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградова, Скворцова, Ил ьмакова. При включении фидера для поиска прибором земля самоустранилась.		нет/ 871ч.	871	0,2	22	+31, ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	цель№1	05.07.17 14:27	05.07.17 14:43	0:16	05.07.17 15:04	0:37	ПС Западная: ДЗ 1ст., АПВ ну, РПВ усл. ИМФ-33,4км., ф.А,В. АТЭЦ; МТО, ДЗ 1з., АПВ ну, ПС Штыково: ПНДЗ, АПВ ну, отключался ШСВ 110 (МТЗ, АПВ усл.)	ну	у	Обесточены: ПС Многоудобное; Кролевцы (1СШ110кВ, 6 и 1,2СШ35кВ); ПС Суражевка (2 СШ 35, 6кВ); ПС Касатка, Ключевая(1СШ-35кВ); ПС Щебенка; ПС Владивосток (2СШ-35кВ). Обход без замечаний		2650ч.	2650	3,8		+30, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	3	05.07.17 14:35	05.07.17 14:40	0:05	05.07.17 14:40	0:05	МТЗ	не раб.	у	с.Озерное. При обходе на разряднике ф.В оп. № 3-00/84 обнаружен оторвавшийся шлейф. Демонтирован шлейф.		нет/120	120	0,02	4	+30, ясно
Прим.ЮЭС	10	Западная	32	05.07.17 15:25	05.07.17 17:22	1:57	05.07.17 20:55	5:30	МТЗ			п.Красные казармы. Наклон оп.25/37 (болотистая местность) - опора исключена из схемы, удлинен пролет. 6-11.7.17 не работали, нет возможности подбехать.		нет/ 120ч.	120	0,1	14	+32, ясно
Прим.СЭС	35	Уборка - Самарка		05.07.17 15:26	05.07.17 16:43	1:17	05.07.17 16:43	1:17	МТО		у	На ПС Самарка, разрушение опорного изолятора ПСН-35кВ Ф"В" Т2 В 18:25 повреждение устранено		нет, 385ч.	385	0,1	15	+32, ясно
Ам.СЭС	35	Сквородино - Невер		05.07.17 15:46	05.07.17 15:46	0:00	05.07.17 15:46	0:00	ДЗ 3з.		у	Откл. при запусках шагающего экскаватора. ПС Сквородино (МЭС) выведена Зона ДЗ, до 22.07.17 планируется перевод РЗА на новые панели защиты "Сириус"		нет	0	0	0	+30, ясно
Ам.ВЭС	10	Михайловка	18	05.07.17 15:58	05.07.17 16:32	0:34	05.07.17 16:32	0:34	МТО	ну	у	с.Н.Георгиевка		нет/211ч.	211	0,05	3	+30, ясно
Ам.ВЭС	10	Прогресс	4	05.07.17 17:40	05.07.17 18:02	0:22	05.07.17 18:02	0:22	МТО, МТЗ	ну	у	п.Прогресс		2500ч.	2500	0,7	22	+28, ясно
Прим.ЗЭС	35	Крыловка - Марьяновка		05.07.17 18:23	05.07.17 18:23	0:00	05.07.17 18:23	0:00	МТЗ		у	Осмотр ПС Крыловка, замечаний нет. На ПС Марьяновка повреждение ТН-35-2С ф.А (НОМ-35). С 19:21 до 22:42 демонтированы шлейфа ТН-35 2С на ПС Марьяновка (ТН выведен из схемы) без ограничения потребителя. По ВЛ произведен обход, замечаний нет. Устранено 13.07.17		нет	0	0	0	+25, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи	1	05.07.17 19:54	05.07.17 20:01	0:07	05.07.17 20:01	0:07	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		3 детства / 3000 чел	3000	0,9	11	+30, ясно
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	05.07.17 20:55	05.07.17 20:55	0:00	07.07.17 6:58	34:03	ТЭНП			Отключилась при вводе в работу после планового ремонта (демонтаж ВЧ-заградителя на ПС Эгершельд) без ограничения потребителя. ПС Эгершельд на В-35 Бурная №2 обрыв тяги ф.А. 6.7.17 6:23 работы по В-35 на ПС Эгершельд закончены. 6.07.17 определено место повреждения КЛ - 405м. от ПС Бурная ф.С. цепь№1. В 14:45 КЛ 35 Бурная-Эгершельд №2 цепь №2 включена в работу. По цепи№1: смонтирована вставка 2 метра, две соединительные муфты, КЛ испытание выдержала, в 6:58 введена в работу		нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Нефтебаза - Парус - Астафьева		05.07.17 21:28	05.07.17 22:04	0:36	06.07.17 21:21	23:53	КУ "земля"			Обесточены ПС Нефтебаза, Парус, Астафьева. 22:04 ПС Нефтебаза, Парус (5,5МВт) запитаны от резерва. В 23:02 (ч/з 1ч 34 мин) запитана ПС Астафьева. По ВЛ-35 произведен обход, замечаний нет. На ПС Широкая (МЭС) дуг. перекрытие в яч. ТНЗ5 2СШ, устранено. ВЛ включена в 10:46 (ч/з 13ч 18м.). В 21:21 после устранения повреждения на ПС Астафьева восстановлена нормальная схема	ВЛ-35 Широкая- Нефтебаза-Парус-УАМР	часть г. Находка, 6693 чел		7,7		+25, ясно
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах	В-110кВ Лебединый	06.07.17 1:36	06.07.17 1:36	0:00	06.07.17 1:36	0:00	2ст НЭНП		у			нет	0	0	0	+18, гроза
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах	В-110кВ Лебединый	06.07.17 2:02	06.07.17 2:07	0:05	06.07.17 2:07	0:05	1ст НЭНП	ну	у	На ПС Лебединый В-110 Н.Куранах отключен по режиму. Обесточивалась ПС Рябиновая.		быта нет	0	2		+18, гроза
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах	В-110кВ Лебединый	06.07.17 2:10	06.07.17 2:10	0:00	06.07.17 2:10	0:00	3ст НЭНП		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Нефтебаза - Парус - УАМР		06.07.17 2:24	06.07.17 2:59	0:35	06.07.17 2:59	0:35	КУ "земля"			Обесточены ПС Нефтебаза, Парус, Астафьева, УАМР. 02:59 включили ВЛ 35 Широкая-Нефтебаза-Парус-УАМР и ВЛ 35 УАМР-Астафьева. Обесточена ПС Астафьева (3000 чел/1,7МВт), неисправен В-35 УАМР (завис в среднем положении при отключении, обрыв тяги ф.А. тип ВМ-35 600А). 8:14 ВЛ 35 Широкая-Нефтебаза-Парус-Астафьева опробована напряжением со стороны вед. ПС Нефтебаза, 8:23 (ч/з 5ч 59 мин) запитана ПС Астафьева. 6.07.17 на ПС Астафьева по В 35 Т-2 ввод ф.А в сторону Т-2 не прошёл испытания. В 21:21 заменили ввод ф.А В-35 Т2, устранили обрыв тяги по В-35 "УАМР", схему привели в исходное состояние.		часть г. Находка, 7593чел		9,1		+25, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	06.07.17 5:57	06.07.17 6:07	0:10	06.07.17 6:07	0:10	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.		нас, школа, ж/д / 1511 чел	1511	0,8	20	+19, ясно
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах	В-110кВ Лебединый	06.07.17 6:47	06.07.17 6:47	0:00	06.07.17 6:47	0:00	НЭНП 3ст.		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+18, гроза

Прим.СЭС	10	Самарка	2	06.07.17 6:54	06.07.17 10:30	3:36	06.07.17 13:44	6:50	МТЗ			10:30 ПСЭС ПС Самарка Ф-2 включен в работу с "землей". 11:28 на оп.3 обнаружен поврежденный изолятор. Устранено.	нет / 112 чел	112	0,2	10	+20, ясно	
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - ТДЭС с отп. ПС Нижнеякокитская		06.07.17 7:32	06.07.17 7:32	0:00	06.07.17 7:32	0:00	ДЗ 2ст	у		07.07 2017 обход пр.225-278 без замечаний.	нет	0	0		+18, гроза	
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - ТДЭС с отп. ПС Нижнеякокитская		06.07.17 7:33	06.07.17 7:33	0:00	06.07.17 7:33	0:00	ДЗ 2ст	у			нет	0	0		+18, гроза	
Хаб.СЭС	10	Амурская ТЭЦ	6	06.07.17 10:45	06.07.17 10:45	0:00	07.07.17 14:10	27:25	Земля, от КУ			откл.по "земле" и выведен в ремонт уч.-к от ТП-47(Ф-5) до ТП-44, погашенных потр.нет. Повреждение КЛ, устранено 07.07.2017	нет	0	0	0	+24, ясно	
ЭС ЕАО	10	КРС	157	06.07.17 12:23	06.07.17 12:35	0:12	06.07.17 16:49	4:26	Откл.КУ"Земля"			п.Бирофельд. Оп.157-00/35 заменили изолятор	нет/ 50ч.	50	0,02	2	+30, ясно	
Прим.ЮЭС	10	178Ф	ф.12 В10 РП80204	06.07.17 12:43	06.07.17 15:01	2:18	06.07.17 20:26	7:43	Земля, от КУ			ТП82129 заменен изолятор.	нет		0,53	1	+25, ясно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	06.07.17 13:07	06.07.17 13:07	0:00	06.07.17 13:07	0:00	МТЗ	у		с.Кукелево	школа/900ч.	900	0	8	+30, ясно	
Хаб.СЭС	10	Монгохто	Д1ф	06.07.17 13:16	06.07.17 18:20	5:04	06.07.17 18:20	5:04	МТЗ	нет	ну	Бригада ехала из Ванино в Монгохто (около 4 часов пути), резерва нет. Обход на вездеходе. Оп.156 разрушение изолятора, обрыв провода, падение на нижний провод. Устранено.	больница	780	0,7		+25, ясно	
Прим.ЗЭС	110	ЛутЭК - Лучегорск - Насосная	цепь№1	06.07.17 13:38	06.07.17 13:58	0:20	06.07.17 23:57	10:19	МТО, ЗНЗ		ну	Погашение 2С 110, Т-2, 2С 6 на ПС Насосная. АВР на СВ 6 выведен по режиму, работа АВР у абонента. Перекрытие между ВЛ 110кВ ЛутЭК Насосная-Лучегорск-1 в пр.10-11 и ф.4. По ВЛ 110 отгорание шлейфа на оп.1, распушение провода в пр.10-11. Для БВР С 20:43 до 23:57 выводилась в ремонт ВЛ ЛутЭК-Лучегорск - Насосная цепь 2 (6,2 Мвт, 17000ч.). Повреждения устранены. Послеаварийный обход других замечаний не выявил.	Т1	18371ч.	18371	5,4	+33, ясно	
Прим.ЗЭС	110	Лучегорск	Т1	06.07.17 13:38	06.07.17 13:58	0:20	06.07.17 13:58	0:20	Дуговая защита			Запитаны все потребители кроме ф.4 (вкл. 23:20), ф.6 (вкл. 16:12).	5240 чел	5240	1,4		+33, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	4	06.07.17 13:38	06.07.17 16:36	2:58	06.07.17 23:20	9:42	Дуговая защита			Перекрытие с пересекаемой ВЛ 110кВ ЛутЭК-Лучегорск-Насосная-№1 в пролете ОП22-23. В ТП2098 повреждение кабельной муфты и В10кВ, в пролете ОП 22-23 обрыв провода Устранено	ф.8 Лучегорск	насосная, школа	1900	0,3	5	+33, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	6	06.07.17 14:25	06.07.17 16:12	1:47	06.07.17 16:12	1:47	МТЗ		ну	ТП-2113 с приёмного портала сняли птицу	ст. обезжелезивания / 100чел	100	0,1	5	+33, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Баневур	7	06.07.17 15:00	06.07.17 21:27	6:27	06.07.17 21:27	6:27	Земля, от КУ.			Демонтирована опора №60 (разрушение бетона верхней части тела опоры, опора находится внизу между сопками), удлинен пролет, габариты соблюдены	нет	240	0,1	3	+35, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Дим	15	06.07.17 15:00	06.07.17 15:00	0:00	06.07.17 15:00	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+35, ясно	
Ам.ВЭС	10	Городская	3	06.07.17 15:32	06.07.17 17:41	2:09	06.07.17 17:41	2:09	МТЗ	ну	ну	Оп. 13 и 34 заменены изоляторы разных фаз.	школа	4200	0,6	12	+35, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	13	06.07.17 15:48	06.07.17 16:13	0:25	06.07.17 18:01	2:13	Земля, от КУ.			Повреждение в сетях потребителя.	водозабор	508	1	15	+32, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Плавзавод	20	06.07.17 15:59	06.07.17 15:59	0:00	06.07.17 15:59	0:00	МТЗ	у		с.Лидовка.	нет	0	0	0	+33, ясно	
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		06.07.17 15:59	06.07.17 16:05	0:06	06.07.17 16:05	0:06	НЗЗ 2ст	ну	у	погашение ПС Роцино, ПС Новопокровка, ПС Глубинная, ПС Восток. 07.07.2017 14:27-15:50 выводилась по заявке для чистки просеки в пр.327-328. (7Мвт, 14870чел)	14000 чел	13998	8,6	130	+33, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Баневур	ф.6 РП Кондратеновка	06.07.17 16:10	06.07.17 17:40	1:30	07.07.17 23:13	31:03	Земля, от КУ.			17:40 ПЦЭС ПС Баневур по Ф-6 РП Кондратеновка Ф-1 потребители запитаны от ф.3 РП Кондратеновка. В 21-25, выделен участок без потребителей от оп.17 до оп.82. 07.07.2017 19:44 выявлен участок с землей по Ф-«С» в пролете опор 58-82. На оп.72 заменили изолятор	Ф.3 РП Кондратеновка			10	+35, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка	8	06.07.17 16:15	06.07.17 16:57	0:42	06.07.17 16:57	0:42	МТО		ну	По звонку потребителя устранен наброс магнитофонной ленты на оп.88	нет	500	0,1	5	+35, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	06.07.17 18:08	06.07.17 18:39	0:31	07.07.17 14:10	20:02	МТО		ну	Повреждение КЛ. Устранено.	Ф.13 ПС Лесозаводск	насосная	250	0,1	14	+33, ясно
Прим.ЗЭС	10	Алексее-Никольск	3	06.07.17 18:30	06.07.17 18:40	0:10	06.07.17 18:40	0:10	МТЗ		ну	у	школа	200	0,1	2	+33, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Алексее-Никольск	1	06.07.17 18:40	06.07.17 19:15	0:35	06.07.17 21:48	3:08	Земля, КУ.			19:15 включен до РП Пуциловка(запитано 10ТП). На оп.97 заменили изолятор	школа	1500	0,3	12	+33, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1 - МЖК		06.07.17 19:48	06.07.17 19:48	0:00	06.07.17 19:48	0:00	МТО		у		нет	0	0	0	+34, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	7	06.07.17 20:33	07.07.17 1:17	4:44	07.07.17 11:39	15:06	МТО		ну	часть п. Раздольное, Тихий, Нежино. В 21:14 включили до оп. 59(запитали 4 ТП). Выделен участок от оп. 59 до оп. 60, на опоре 60 повреждение концевой кабельной муфты. Устранено	ф.10 ПС Занадворовка	больница, школа/783ч.	783	0,5	32	+28, ясно
Прим.ЗЭС	10	Водозабор	4	07.07.17 1:52	07.07.17 8:26	6:34	07.07.17 8:26	6:34	Откл.КУ"Земля"			резервное питание скважины №6. Восстановлена кабельная муфта в ячейке Ф-4 ПС Водозабор.	нет	0	0,01	1	+24, ясно	
Прим.СЭС	110	Арсеньев1 - Прогресс		07.07.17 2:01	07.07.17 2:01	0:00	07.07.17 14:20	12:19	ПС Арсеньев1: ЗЗ 1ст., АПВ ну. ПС Прогресс: НЗЗ 1ст., АПВ ну.	ну	не прои. зв.	Разрыв транзита. На ПС Арсеньев-1 устранено повреждение КС	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	3	07.07.17 2:14	07.07.17 2:14	0:00	07.07.17 2:14	0:00	МТЗ		у	с.Ебсеевка	нет/140ч.	140	0,1	9	+26, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	07.07.17 7:00	07.07.17 9:11	2:11	07.07.17 9:11	2:11	Откл.КУ"Земля"			Повреждение в сетях потребителя.	хоспис, школа/2623ч.	2623	0,36	11	+28, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	07.07.17 7:35	07.07.17 7:38	0:03	07.07.17 7:38	0:03	Ав. Откл.		у	с.Григорьевка	школа/ 900ч.	900	0,1	13	+20, ясно	
Прим.ЗЭС	110	Надаровская	Т2	07.07.17 9:19	07.07.17 9:44	0:25	07.07.17 19:19	10:00	КУ			Повреждение ТТ-35 Т-2 (выброс масла). Заменен.	Т1	Лучегорский угольный разрез	0	1,68		+27, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	173	07.07.17 9:30	07.07.17 9:30	0:00	07.07.17 9:30	0:00	МТЗ		у	п.им.Тельмана	нет/450ч.	450	0,4	3	+30, ясно	

Ам.ЦЭС	10	Бузули	18	07.07.17 9:46	07.07.17 10:05	0:19	07.07.17 13:42	3:56	МТЗ	ну	ну	Неустановленным транспортом оборван провод в пр.60-65, повреждена траверса. Устранено.		нет	260	0,1	3	+32, ясно
Хаб.СЭС	110	Гайтер	1СШ	07.07.17 9:51	07.07.17 9:54	0:03	07.07.17 17:58	8:07	ДЗШ			При выводе в ремонт В110 Гайтер-Картель произошел излом ОСИ ф.А.ШР. Повреждения устранены.	2Т	в/ч	0	0,62	7	+33, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка	15	07.07.17 9:53	07.07.17 11:12	1:19	07.07.17 15:09	5:16	МТЗ	ну	ну	Оп. 278 устранен срыв изолятора по Ф "В", сдвиг проводов.	школа / 530чел	527	0,1	14	+23, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	07.07.17 10:43	07.07.17 10:49	0:06	08.07.17 12:58	26:15	ТЭНП			КЛ-35 кВ Бурная - Эгершельд№2 повреждена КЛ№1 , проводятся работы по отсоединению поврежденной КЛ. В 16:45 КЛ-35 Бурная - Эгершельд №2 введена в работу при отсоединенной КЛ №1. Обнаружено повреждение КЛ-35 ф.В 405 метров от ПС Бурная. смонтированы две вставки по 2 метра, 4-е соединительные муфты по ф.А,В, произведены В/В испытания и в 12:59 КЛ-35 включена в работу, схема восстановлена.	Т1	4150чел	4150	4,3	21	+21. пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	2	07.07.17 11:50	07.07.17 13:26	1:36	07.07.17 16:47	4:57	МТО	ну	ну	Лучегорск. Повреждение в сетях потребителя.	нет/311ч.	311	0,4	9	+30, ясно	
Прим.ЗЭС	110	Новолокровка - Роцино		07.07.17 13:27	07.07.17 13:27	0:00	07.07.17 13:27	0:00	ЭНЗ 2ст	у		В пролетах 123-124 следы перекрытия на поросль, габарит до поросли 0,7м.	нет	0	0	0	+35, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	Котиково - Лермонтовка		07.07.17 14:53	07.07.17 14:53	0:00	07.07.17 14:53	0:00	НЗЗ 3ст	у		В пролете опор 112-113 обнаружено дерево с обгоревшей веткой	нет	0	0	0	+35, ясно	
Ам.ВЭС	10	А	7	07.07.17 15:38	07.07.17 15:38	0:00	07.07.17 15:38	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+36, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	ф.15 СП5	07.07.17 17:54	07.07.17 18:52	0:58	08.07.17 2:19	8:25	Ав. Откл.			Оп.105/12 заменили изолятор.	нет	646	0,2	10	+37, ясно	
Ам.ВЭС	10	Таежная	29	07.07.17 19:47	07.07.17 21:18	1:31	07.07.17 21:18	1:31	Откл.КУ"Земля"			Екатеринославка. Повреждение на вед. отпайке	нет/350ч.	350	0,26	4	+30, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Штыново	по ф.2 откл. РК (ОП86)	07.07.17 22:46	07.07.17 23:57	1:11	07.07.17 23:57	1:11	Ав. Откл.	у		часть п.Кучелиново. Запланирован обход на 08.07.17	нет/30ч.	30	0,03	5	+26, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	3	07.07.17 23:20	08.07.17 0:25	1:05	08.07.17 0:25	1:05	Ав. Откл.	у		с.Черятино.	нет/760ч.	760	0,3	7	+18, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	4	07.07.17 23:20	08.07.17 0:25	1:05	08.07.17 0:25	1:05	Ав. Откл.	у		часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка, с.Полтавка.	нет/700ч.	700	0,4	15	+18, ясно	
Ам.ВЭС	10	Набережная	1	08.07.17 0:23	08.07.17 2:28	2:05	08.07.17 2:28	2:05	Откл.КУ"Земля"			п.Архара. На ТП 32 отсоединен резервный вводной кабель	нет/1800ч.	1800	0,7	15	+24, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	13	08.07.17 2:18	08.07.17 2:18	0:00	08.07.17 2:18	0:00	МТЗ	у		п.Чкаловка. Обход с 08.07.17 по 10.07.17	нет	0	0	0	+18, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	5	08.07.17 2:18	08.07.17 2:19	0:01	08.07.17 2:19	0:01	МТЗ	ну	у	с.Васильковка с. Нинитовка. Обход с 08.07.17 по 10.07.17	нет/235ч.	235	0,1	7	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	08.07.17 4:00	08.07.17 6:55	2:55	08.07.17 6:55	2:55	МТО		ну	Повреждение на вед. отпайке	нет/84ч.	84	0,1	12	+17, морось	
Ам.ЦЭС	10	Куропатно	5	08.07.17 5:50	08.07.17 7:10	1:20	08.07.17 7:10	1:20	МТЗ	выв	у	с.Куропатно. По прибытию ОВБ РПВ усп. При осмотре с РТП 7-11 убрана сорока	нет/462ч.	462	0,037	12	+22, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	08.07.17 6:18	08.07.17 6:35	0:17	08.07.17 6:35	0:17	МТЗ	нет	у	с.Николольовск.	нет/200ч.	200	0,1	8	+21, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Марково	13	08.07.17 7:12	08.07.17 9:25	2:13	08.07.17 9:25	2:13	Откл.КУ"Земля"			с.Марково. Устранен обрыв шлейфа на РТП-22/5.	нет/200ч.	200	0,03	3	+22, ясно	
Ам.ЗЭС	110	Белогорск - Серышево110		08.07.17 7:20	08.07.17 7:29	0:09	08.07.17 7:29	0:09	МТО, ДЗ 2з, НЗНП 2ст.	ну	у	Обесточены: одна ПС 110кВ (Серышево 110), четыре ПС 35кВ (Казанка, Украина, Верное, Поляна). Обход без замечаний.	24640чел	24640	4,3		+22, ясно	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	4	08.07.17 8:34	08.07.17 9:15	0:41	08.07.17 9:15	0:41	МТЗ	ну	у	с.Варфоломеевка. Обход без замечаний.	школа / 335чел	335	0,2	6	+24, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Петровка	по ф.1 СП-11	08.07.17 10:00	08.07.17 12:44	2:44	08.07.17 12:44	2:44	Ав. откл.	ну	ну	На оп.39 снята ветка.	нет			2	+20, обл	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	08.07.17 13:17	08.07.17 13:43	0:26	08.07.17 15:05	1:48	"земля" от КУ			с.Барабаш, Овчинниково. Включен с "землей". Срыв вязы провода на оп.11 (бесхозной отпайки от оп.215). Устранено.	нет / 370 чел	370	0,1	7	+24, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	08.07.17 14:17	08.07.17 15:08	0:51	08.07.17 15:08	0:51	ав.откл.	нет	у	с.Голубовка.	нет / 330чел	330	0,3	8	+23, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Марково	4	08.07.17 17:04	08.07.17 17:19	0:15	08.07.17 18:01	0:57	"земля" от КУ			запитано от резерва кроме 1 вед. ТП. На оп.127 перекрытие птицей, повреждение изолятора. Устранено.	ф.11 ПС Игнатьево	нет / 50чел	50	0,14	7	+30, обл
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево	12	08.07.17 17:37	08.07.17 17:37	0:00	08.07.17 17:37	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+30, обл	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.5 реклузер оп.207	08.07.17 19:45	08.07.17 20:00	0:15	08.07.17 20:00	0:15	ав.откл.	нет	у	с.Орловка, Тигровый.	нет / 47чел	47	0,03	3	+33, пасм	
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконская - Елабуга		08.07.17 19:59	08.07.17 19:59	0:00	08.07.17 19:59	0:00	НЗЗ 1ст	у		ОМП ф.В 13,7км. В пр.оп.77-78 падение дерева, без повреждения.	нет	0	0	0	+29, обл	
Хаб.СЭС	110	Солнечная	В-110 "Старт"	08.07.17 20:16	08.07.17 20:16	0:00	08.07.17 20:16	0:00	спецускорение НЗЗ параллельных линий	у		На ПС Старт В-110 не отключался.	нет	0	0	0	+25, обл	
Хаб.СЭС	110	Солнечная	В-110 "Старт-Ручей"	08.07.17 20:16	08.07.17 20:16	0:00	08.07.17 20:16	0:00	спецускорение НЗ параллельных линий	у		На ПС Старт В-110 не отключался.	нет	0	0	0	+25, обл	
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Горная	№1	08.07.17 20:16	08.07.17 20:16	0:00	08.07.17 20:27	0:11	ДЗ 1з	ну	у	На ПС Горная АВР-110 усп. Обход 10.7.17: в пролете опор 70-71 с края просеки подгоревшие ветви дерева.	цель №2	нет	0	0	0	+25, обл
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - М. Нимныр		08.07.17 23:18	08.07.17 23:21	0:03	09.07.17 19:37	20:19	ДЗ, НЗЗ.	ну		Вкл с выделенным участком ЧТЭЦ - РЛ345. Ограничивалось 5 ПС 110кВ, 5 ПС 35кВ. На оп.202 излом траверсы. Восстановлено.	ПС Б.Нимныр	24000 чел	24000	9	193	+18, облачно
Ам.ВЭС	10	Поярково	5	08.07.17 23:30	08.07.17 23:30	0:00	08.07.17 23:30	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+23, дождь	
Ам.ВЭС	10	Поярково	18	08.07.17 23:40	09.07.17 0:58	1:18	09.07.17 2:23	2:43	Земля, КУ.			Оп. 146 заменен изолятор.	224 чел	224	0,15	7	+23, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Разрез	3	09.07.17 0:03	09.07.17 0:04	0:01	09.07.17 22:19	22:16	Земля, от КУ.			Включен (по ТУ) при отключенном РЛВ на оп.124/13. В 1:16 при осмотре обнаружен недопустимый наклон оп.124/21/5(анкер) и сорванный изолятор по ф.А. Устранено. Продолжен обход. Оп. 124/37 сорван изолятор ф.В. Устранено.	нет	10	0,01	2	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2	6	09.07.17 0:06	09.07.17 0:23	0:17	09.07.17 0:23	0:17	МТО	ну	у	Обнаружены точки КЗ в пр. 10-11 над дорогой.	нет	250	0,3	7	+20, пасмурно	

Прим.ЮЭС	10	Береговая-2	29	09.07.17 0:09	09.07.17 2:57	2:48	09.07.17 16:10	16:01	МТО			По ф.С в пр.оп.7-8 обрыв провода; погнуты траверсы на оп.1, 8; сорван провод с оп.2, 3, 4; На ВЛ 0,4 ул.Колхозная от КТП80056 по ф.3 ПС Береговая-2 обнаружен обрыв проводов в пр.4-5. На место вызвана полиция. Устранено.	ПС Верхняя ф.16	нет	1070	0,2	11	+20, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	5	09.07.17 2:41	09.07.17 2:41	0:00	09.07.17 2:41	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	09.07.17 2:41	09.07.17 2:41	0:00	09.07.17 2:41	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	1	09.07.17 2:50	09.07.17 8:42	5:52	09.07.17 8:42	5:52	ав.откл.			На оп.104 заменен поврежденный изолятор ф.С.		464чел	464	0,2	9	+25, гроза
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Хурба		09.07.17 5:19	09.07.17 5:19	0:00	09.07.17 5:19	0:00	ВЧБ	у		Отключился 2Т на ПС Хурба		нет	0	0	0	+21, ясно
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Хурба		09.07.17 5:19	09.07.17 5:19	0:00	09.07.17 5:19	0:00	ВЧБ	у		Отключился 2Т на ПС Хурба		нет	0	0	0	+21, ясно
Хаб.СЭС	110	Хурба	2Т	09.07.17 5:19	09.07.17 6:45	1:26	09.07.17 14:43	9:24	ДЗТ			В 06:43 ОБВ прибыла на ПС Хурба. Повреждение концевой муфты КЛ-10 2ТСН-10. Устранено.	1Т	4610чел	4610	3,3	45	+21, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	09.07.17 5:53	09.07.17 5:53	0:00	09.07.17 13:26	7:33	Земля, КУ.			Резервное питание ф.3 Иман. На оп.55 устранен обрыв провода ф.А в обе стороны из-за срыва провода с изолятора.		ретранслятор	0	0,1	2	+21, пасмурно
Прим.СЭС	10	Ольга	15	09.07.17 6:14	09.07.17 10:31	4:17	09.07.17 17:59	11:45	Земля, КУ.			с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. Запитано от резерва кроме 2-х ТП. В 11:50 включен без ТП. На оп.215 заменили изолятор среднего провода.	ф.5	122 чел	122	0,1	7	+21, ясно
ЭС ЕАО	10	Камышовка	СВ 10	09.07.17 6:29	09.07.17 6:31	0:02	09.07.17 6:31	0:02	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.		1250чел	1250	0,3	9	+24, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	ф.13 СП-3	09.07.17 6:43	09.07.17 8:58	2:15	09.07.17 8:58	2:15	ав.откл.			На оп.415/15/7 заменен изолятор по ф.А.		562чел / скважина	462	0,15	8	+25, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	8	09.07.17 6:47	09.07.17 7:28	0:41	09.07.17 8:42	1:55	Земля, КУ.			Повреждение муфты резервного кабеля на оп.1. Отключен.	ПС Тамбовка ф.20	3500	3500	0,75	27	+24, ясно
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	09.07.17 6:57	09.07.17 7:15	0:18	09.07.17 7:15	0:18	МТО	ну	ну	Повреждение в сетях потребителя.		84чел	84	0,1	12	+21, туман
Прим.ЗЭС	10	Малиново	4	09.07.17 7:18	09.07.17 11:52	4:34	09.07.17 11:52	4:34	МТО	ну	ну	с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с.Пожига. Включен после обхода, замечаний нет.		1291чел	1291	0,1	15	+25, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное1	11	09.07.17 7:38	09.07.17 7:38	0:00	09.07.17 7:38	0:00	МТЗ	у				184чел	184	0,2	11	+22, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное	11	09.07.17 7:59	09.07.17 10:25	2:26	09.07.17 10:25	2:26	ав.откл.	нет	ну	с.Кучелиново. В пр.оп.70-71 убрали ветку с проводов, без повреждения.		нет / 130чел	130	0,1	5	+22, пасм
Хаб.СЭС	10	Хурба	13	09.07.17 8:00	09.07.17 8:05	0:05	09.07.17 15:58	7:58	Земля, КУ.			Повреждение в сетях потребителя.		250чел	250	0,9	22	+24, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	4	09.07.17 8:18	09.07.17 9:32	1:14	09.07.17 9:32	1:14	МТЗ	нет	у	с.Ново-Георгиевка, Константиновка, Полтавка.	школа / 700 чел	700	0,4	13	+25, обл	
ЭС ЕАО	110	Ундун - Биджан		09.07.17 10:30	09.07.17 10:30	0:00	09.07.17 10:30	0:00	НЗНП 1ст	у		10.07.2017 обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+26, обл
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	09.07.17 10:35	09.07.17 10:35	0:00	09.07.17 10:35	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+26, обл
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	09.07.17 10:54	09.07.17 10:54	0:00	09.07.17 10:54	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+26, обл
Хаб.ЦЭС	110	Обор - Мужен с отп. Дурмин		09.07.17 11:49	09.07.17 12:08	0:19	09.07.17 12:08	0:19	НЗЗ 1ст	ну	у	Обесточилось 5 ПС-110кВ.		7300чел	7300	4		+28, облач
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	8	09.07.17 11:55	09.07.17 12:33	0:38	09.07.17 12:33	0:38	МТО	ну	у	с.Анастасьевка.		нет / 385чел	385	0,16	6	+28, облач
Ам.ЦЭС	10	Западная	42	09.07.17 12:37	09.07.17 13:32	0:55	09.07.17 13:32	0:55	МТО	запрет	у			БТЭЦ освещение воды / 200чел	200	0,28	12	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Западная	38	09.07.17 12:40	09.07.17 13:32	0:52	09.07.17 13:32	0:52	МТО	запрет	у			нет	0	0,3	26	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	9	09.07.17 12:41	09.07.17 12:41	0:00	09.07.17 12:41	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	10	09.07.17 12:41	09.07.17 12:41	0:00	09.07.17 12:41	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	8	09.07.17 12:53	09.07.17 14:29	1:36	09.07.17 16:25	3:32	МТО	ну	ну	с.Анастасьевка. В пр.оп.30-31 с проводов убрана ветка.	ф.11	нет / 385чел	385	0,16	6	+28, облач
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новолокровка		09.07.17 13:06	09.07.17 13:14	0:08	09.07.17 13:14	0:08	НЗЗ 2ст	ну	у	ИМФ ф.С 117,6км. погашение ПС Роцино, ПС Новолокровка, ПС Глубинная, ПС Восток. Повреждение на ВЛ 110 Новолокровка - Роцино, не откл. СВ110 на ПС Новолокровка		14871 чел	14871	5,6	130	+32, пасм
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкое	по ф.1 СП-51	09.07.17 13:22	09.07.17 13:28	0:06	09.07.17 13:28	0:06	МТЗ	выв	у					0,09		+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Петровка	11	09.07.17 13:34	09.07.17 17:01	3:27	09.07.17 17:01	3:27	МТЗ	ну	ну	с.Новинка, Егорьевка, Новопетровка (д/л "колоськ" запитан от резерва 15.03). На оп.4/6 устранен срыв изолятора.		больница, о/л "Колосок" / 130чел	130	0,19	10	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Михайловка	15	09.07.17 13:37	09.07.17 13:37	0:00	09.07.17 13:37	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, обл
Ам.ВЭС	10	Михайловка	16	09.07.17 13:37	09.07.17 16:04	2:27	09.07.17 19:30	5:53	МТО	ну	ну	с.Воскресеновка, Шумиловка, Кавказ, Шурино. Оп.227/75, 277/35 заменено по изолятору.		в/н башня, д/с, школа, администр, скважина / 697чел	697	0,14	20	+25, обл
Ам.ЦЭС	10	Петровка	5	09.07.17 13:52	09.07.17 13:52	0:00	09.07.17 13:52	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	35	ГВФ - Заозерная		09.07.17 14:09	09.07.17 14:09	0:00	09.07.17 14:09	0:00	ДЗ 3ст.	у				нет	0	0	0	+24, гроза
Прим.ЗЭС	110	Новолокровка - Роцино		09.07.17 14:17	09.07.17 14:34	0:17	09.07.17 14:34	0:17	НЗЗ 2ст, НЗЗ 4ст	ну	у	Обесточены ПС Роцино, Глубинная, Восток. ИМФ ф.С 13,2км в сторону ПС Роцино. 14-40 ПЗЭС ПС Роцино, ПС Восток. Осмотр без замечаний.		10934чел	10934	3,7		+32, пасм
Прим.ЗЭС	10	Новолокровка	4	09.07.17 14:53	09.07.17 18:26	3:33	09.07.17 18:26	3:33	МТЗ	ну	ну	с.Гончаровка. В пр.оп.100-101 убрали ветку с проводов, без повреждения.		школа / 245чел	245	0,04	3	+32, пасм
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка	по ф.14 РК-31	09.07.17 15:05	09.07.17 17:31	2:26	09.07.17 17:31	2:26	МТЗ	ну		На ТП-13-2 убрана ветка.				0,12		+25, дождь
Ам.ЗЭС	10	Северная	12	09.07.17 15:34	09.07.17 16:07	0:33	09.07.17 18:07	2:33	МТО	ну	ну	п.Аэропорт. Включен без 6 ТП. В пр.оп.73/27-73/28 падение дерева, без повреждения.		скважина, аэродром / 230чел	230	0,36	15	+24, гроза

Прим.ЗЭС	110	Новопокровка - Роцино		09.07.17 15:37	09.07.17 15:42	0:05	09.07.17 15:42	0:05	НЗЗ 2ст	ну	у	Обесточены ПС Роцино, Глубинная, Восток. ИМФ ф.С 11,2км в сторону ПС Роцино. В пр.оп.36-37, 45-50 обнаружены следы перекрытия на поросль. С 17:19 до 18:49 ВЛ-110 выводилась в ремонт по согласованной НО заявке для чистки просеки в пр.оп.36-37, 45-50 (P=3,7МВт, 10934чел).	10934чел	10934	3,7		+32, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2	29	09.07.17 16:15	09.07.17 16:20	0:05	09.07.17 19:05	2:50	"земля" от КУ			с.Петровка, Речица, Царевка. Включен без 5 ТП. На оп.268 заменен опорный изолятор ф.В.	школа / 300чел	300	0,3	11	+28, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Свободный	2	09.07.17 16:29	09.07.17 18:39	2:10	09.07.17 19:17	2:48	МТЗ	ну	ну	п.Дубовка. Выделен участок без нагрузки. На оп.81 убрана ветка.	скважина, очистные / 800чел	800	0,3	18	+24, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Свободный	9	09.07.17 16:31	09.07.17 20:25	3:54	09.07.17 20:25	3:54	МТО	ну	ну	п.Дубовка. Оп.3 заменен изолятор.	скважина, д/с / 200чел	200	0,1	5	+24, гроза	
Ам.ВЭС	10	Смелое	6	09.07.17 16:42	09.07.17 16:42	0:00	09.07.17 16:42	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ВЭС	6	Бурейск	23	09.07.17 16:54	09.07.17 17:13	0:19	09.07.17 21:01	4:07	"земля" от КУ			п.Новобурейск. На оп.48/15 повреждение изолятора. Устранено.	школа, водозабор, в/н башня, д/с / 3640чел	3640	0,6	25	+23, пасмурно, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Северная	15	09.07.17 16:56	09.07.17 17:19	0:23	09.07.17 17:19	0:23	МТО	ну	у	г.Свободный	скважина, интернат / 5158чел	5158	1	15	+24, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Северная	3	09.07.17 16:56	09.07.17 17:20	0:24	09.07.17 17:20	0:24	МТЗ	ну	у	г.Свободный	ТУСМ / быта нет	0	0,02	2	+24, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Северная	12	09.07.17 16:56	09.07.17 17:16	0:20	09.07.17 17:16	0:20	МТЗ	ну	у	п.Аэропорт.	скважина, аэродром / 230чел	230	0,36	15	+24, гроза	
Ам.СЭС	10	Светлая	7	09.07.17 17:19	09.07.17 19:37	2:18	09.07.17 19:37	2:18	МТЗ	ну	ну	г.Зая. В пр.оп.80-81 падение дерева, без повреждения, заменили изолятор.	аэропорт, локопатор	0	0,03	7	+24, гроза	
Ам.ВЭС	10	Городская	3	09.07.17 17:20	09.07.17 19:56	2:36	09.07.17 19:56	2:36	МТО, МТЗ	ну	не прои зв.	г.Завитинск. На оп.2 и оп.53 заменено по 1 изолятору.	школа, скважина, администр / 4190чел	4190	0,57	12	+24, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Восточная	16	09.07.17 17:21	09.07.17 18:28	1:07	09.07.17 21:18	3:57	МТО	ну	ну	г.Свободный. Оп. 14/8-14/9 убрана ветка.	больница, д/с, КНС, скважина / 3750чел	3750	0,72	12	+24, гроза	
Ам.ЦЭС	35	Возжаевка - Ромны		09.07.17 17:22	09.07.17 17:22	0:00	09.07.17 17:38	0:16	МТЗ	ну	у	На хх.	нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.СЭС	10	Светлая	10	09.07.17 17:38	09.07.17 22:14	4:36	09.07.17 22:14	4:36	"земля" от КУ			г.Зая. Оп.53 заменен изолятор.	радиоцентр	0	0,2	7	+24, гроза	
Ам.ВЭС	10	Городская	5	09.07.17 17:54	09.07.17 18:33	0:39	09.07.17 19:20	1:26	"земля" от КУ			г.Завитинск. Включен без 7 ТП. На оп.39/4 заменен изолятор.	школа, скважина, администр / 4190чел	4190	0,7	20	+24, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Комсомольская	3	09.07.17 18:06	09.07.17 23:31	5:25	09.07.17 23:31	5:25	МТЗ	ну	ну	Оп.91-92 обрван провод, оп.91 сломан крюк. Устранено.	дет.приют	2	0,04	2	+24, гроза	
Ам.ВЭС	6	Прогресс	7	09.07.17 18:12	09.07.17 18:12	0:00	09.07.17 18:12	0:00	МТЗ		у	п. Прогресс	нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Бузули	21	09.07.17 18:21	09.07.17 19:06	0:45	09.07.17 22:47	4:26	МТЗ	ну	ну	Оп. 57/53 сорван изолятор, 57/54 обрыв провода, 57/55 обрваны 2 провода, погнута траверса, 57/56 обрваны 3 провода, погнута траверса. Устранено.	больница, санаторий, школа / 2394чел	2394чел	0,68	42	+24, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	4	09.07.17 18:22	09.07.17 18:22	0:00	09.07.17 18:22	0:00	МТЗ	у		п. Пионерский	нет	0	0	0	+24, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Партизан	11	09.07.17 18:25	09.07.17 19:45	1:20	09.07.17 23:02	4:37	МТО	ну	у	г.Партизанск. Устранен набор проволоки на оп.1 возле кабельной разделки.	ф.7	насосная, д/с / 1990чел	1990	1,2	20	+28, ясно
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловая		09.07.17 18:54	09.07.17 18:54	0:00	09.07.17 18:54	0:00	МТО		у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		09.07.17 19:18	09.07.17 19:18	0:00	09.07.17 19:18	0:00	ДЗ 2з		у		нет	0	0	0	+24, гроза	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	09.07.17 22:18	10.07.17 2:01	3:43	10.07.17 17:05	18:47	МТЗ	ну		поврежден МВ-10кВ, оп.4-00/72-73 обрыв провода. Устранено.	Амурзет ф.12	3000чел / в/н башня	3000	0,25	13	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	09.07.17 22:20	09.07.17 23:29	1:09	10.07.17 2:52	4:32	МТЗ	ну		оп.15-00/97 повр.разрядник ф-А	134 чел	134	0,1	9	+22, гроза	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	1	09.07.17 22:50	10.07.17 0:58	2:08	10.07.17 2:01	3:11	Земля, КУ.			Оп.12-00/48 заменен изолятор	2600	2600	0,5	8	+22, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Лесная	4	09.07.17 23:17	09.07.17 23:52	0:35	09.07.17 23:52	0:35	Земля, КУ.			Оп.105 устранен обрыв вязки.	скважина / 680чел	680	0,1	6	+26, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	4	09.07.17 23:54	09.07.17 23:54	0:00	09.07.17 23:54	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+26, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Дим	18	10.07.17 0:47	10.07.17 3:01	2:14	10.07.17 4:29	3:42	МТЗ			1ТП. Оп.34 заменен изолятор, восстановлена вязка провода.	нет / 205чел	205	0,03	7	+26, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	ГВФ	3Т	10.07.17 1:40	10.07.17 1:43	0:03	10.07.17 16:27	14:47	ДЗТ			Обесточивалась 2СШ 10кВ. ЗТ - вновь смонтированное оборудование (введен в работу 07.07.2017). Причина отключения: неисправность терминала основных защит трансформатора. Введен в работу в 16:27.	св 6	14000 чел	14047	2,6		+26, облачно
Ам.ЦЭС	10	Береговая	12	10.07.17 1:42	10.07.17 1:49	0:07	10.07.17 1:49	0:07	МТО	ну	у		МЧС, Администр, школа, д/с, в/н башня / 3250 чел	3250	0,2	25	+22, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Волково	16	10.07.17 2:12	10.07.17 4:10	1:58	10.07.17 7:03	4:51	МТЗ	ну	ну	Повреждение в сетях потребителя.	613 чел	613	0,1	7	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	10.07.17 2:35	10.07.17 4:52	2:17	10.07.17 6:06	3:31	МТЗ	ну	ну	При осмотре обнаружено на оп.235 (ж/б, промежут) разбит изолятор ф.С (стекло), провод лежит на траверсе	в. Забор / 482 чел	482	0,2	18	+22, туман	
Ам.ЦЭС	10	Узловая	8	10.07.17 5:16	10.07.17 5:35	0:19	10.07.17 7:20	2:04	КУ "земля"			Выделен участок без потребителя. В 7:20 заменён изолятор оп. №150.	800 чел	800		8	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	6	10.07.17 5:26	10.07.17 6:18	0:52	10.07.17 12:03	6:37	МТЗ	ну	ну	с. Черниговка, Грибное, Горный Хутор. Вкл. без 2-х ТП. Заменили изоляторы на оп 60/112 по фазе А и на оп 60/111 по фазе В фарфор на стекло и включили полностью в 12:03.	санаторий, в/ч / 489 чел	489	0,2	7	+23, ясно	

Прим.ЦЭС	10	Россия	6	10.07.17 6:26	10.07.17 6:51	0:25	10.07.17 6:51	0:25	МТЗ	ну	у	с. Григорьевка	нет / 900 чел	900	0,1	13	+20, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	10.07.17 6:26	10.07.17 6:57	0:31	10.07.17 6:57	0:31	МТЗ	ну	у	с. Мошкино	нет / 250 чел	250	0,1	7	+20, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	10.07.17 6:30	10.07.17 6:30	0:00	10.07.17 6:30	0:00	МТЗ	ну	у	с.Надежда, с.Тургенево, с.Лесное	325 чел	325	0,1	11	+24, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	17	10.07.17 6:33	10.07.17 6:45	0:12	10.07.17 6:45	0:12	МТО	ну	у	с.Полевое	насосная / 1130 чел	1130	0,8	7	+24, облачно	
Хаб.ЦЭС	110	Сита - Петровичи		10.07.17 10:26	10.07.17 10:49	0:23	10.07.17 10:49	0:23	НЗЗ 1ст,НЗЗ Эст,МТО	ну	у	Обесточивались ПС-110 Петровичи, ПС-35 Святогорье. Осмотр подстанций, замечаний нет.	5223 чел	5223	1		+30, облач	
Прим.ЮЭС	6	Топаз	12	10.07.17 11:32	10.07.17 11:45	0:13	10.07.17 14:55	3:23	Ав. откл.	не прои зв.		г.Б.Камень. В пр. оп. №22-23 грузовой автомобиль "Хендай" с поднятым кузовом зацепил провода Ф"А" и "С", (повреждены изоляторы на оп. №22,23 по Ф"А" и "С" и оп. №22 полнута траверса). Запитан от резерва. Устранено в 14:55.	ф-30	нет / 100 чел	100	0,2	3	+23, пасм
Ам.ЦЭС	10	Николаевка	5	10.07.17 11:38	10.07.17 12:23	0:45	10.07.17 12:23	0:45	КУ "земля"			Повреждение в сетях потребителя.	нет	0	0,08	3	+31, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири	1	10.07.17 12:05	10.07.17 12:10	0:05	10.07.17 12:10	0:05	МТО	запр ет	у		нет / 100 чел	100	0,15	7	+29, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Свободный	5	10.07.17 12:51	10.07.17 13:56	1:05	10.07.17 13:56	1:05	КУ "земля"			Повреждение в сетях потребителя.	нет / быта нет	0	0,05	3	+31, ясно	
Ам.ВЭС	10	Городская	10	10.07.17 13:48	10.07.17 13:48	0:00	10.07.17 13:48	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+32, ветер	
Ам.СЭС	35	Магдагачи - Толбузино		10.07.17 13:55	10.07.17 13:55	0:00	10.07.17 13:55	0:00	МТЗ-3	у			нет	0	0	0	+28, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Красноярово	3	10.07.17 14:05	10.07.17 14:08	0:03	10.07.17 14:08	0:03	МТО	ну	у	В прол. оп. №33-34 под ВЛ упавшее дерево (без повреждения провода).	больница / 1094 чел	1094	0,06	7	гроза	
Ам.СЭС	35	Ключевая - Черняево		10.07.17 14:38	10.07.17 14:38	0:00	10.07.17 14:38	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+28, дождь, гроза	
ЭС ЕАО	6	СК	414	10.07.17 14:50	10.07.17 14:58	0:08	10.07.17 14:58	0:08	МТЗ	ну	у		нет / 100 чел	100	0,2	17	+28, гроза	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	10.07.17 14:53	10.07.17 14:57	0:04	10.07.17 14:57	0:04	МТЗ	ну	у		больн / 500 чел	500	0,16	15	+28, гроза	
Ам.СЭС	10	Ключевая	8	10.07.17 14:58	10.07.17 15:02	0:04	10.07.17 15:02	0:04	МТО	выв	у		нет / 300 чел	300	0,1	9	+28, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	10.07.17 15:25	10.07.17 15:52	0:27	10.07.17 15:52	0:27	МТЗ		ну	Повреждение в сетях потребителя.	ст.обезжелезован ия/ быта нет	0	0,8	3	+32, ветер	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	72	10.07.17 15:44	10.07.17 15:55	0:11	11.07.17 11:31	19:47	КУ "земля"			Повреждение ЛР на оп. №72-00/8 (повреждены ножи), ЛР отключили (находится под напряжением с обеих сторон). 11.7.17 устранено..	ф-86	детсад, КНС / 5000 чел	5000	0,7	13	+28, гроза
Ам.СЭС	110	Светлая - Мехзавод	№1	10.07.17 15:48	10.07.17 15:48	0:00	10.07.17 15:48	0:00	1ст ДЗ	у			нет	0	0	0	+28, дождь, гроза	
Ам.СЭС	110	Светлая - Мехзавод	№2	10.07.17 15:48	10.07.17 15:48	0:00	10.07.17 15:48	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+28, дождь, гроза	
Ам.ВЭС	6	Прогресс	7	10.07.17 16:07	10.07.17 16:07	0:00	10.07.17 16:07	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+28, дождь, гроза	
Ам.СЭС	10	Ключевая	4	10.07.17 16:57	10.07.17 18:48	1:51	10.07.17 18:48	1:51	МТО	выв	ну	На оп. №22 заменены 2 поврежденных изолятора.	Больница, д/с, водозабор / 2200 чел	2200	0,14	15	+28, дождь, гроза	
Ам.СЭС	10	Ключевая	8	10.07.17 16:57	10.07.17 17:56	0:59	10.07.17 17:56	0:59	МТО	выв	у		нет / 300 чел	300	0,1	9	+28, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Троица	25	10.07.17 17:15	10.07.17 17:16	0:01	10.07.17 17:16	0:01	МТО		у		водонасосная-3, школа, в/ч / 140 чел	140	0,6	50	+20, дождь	
Ам.ВЭС	6	Энергетик	1	10.07.17 17:17	10.07.17 20:32	3:15	10.07.17 20:32	3:15	МТО, МТЗ	ну	у	РПВ-1 ну. Включен после осмотра, замечаний нет.	насосная / 2500 чел	2500	0,4	13	+28, гроза, ветер	
Ам.ВЭС	6	Энергетик	2	10.07.17 17:17	10.07.17 21:15	3:58	10.07.17 21:15	3:58	МТО, МТЗ	ну		Повреждение в сетях потребителя.	нет / 500 чел	500	0,1	5	+28, гроза, ветер	
Ам.ВЭС	6	Энергетик	15	10.07.17 17:17	10.07.17 21:43	4:26	10.07.17 21:43	4:26	МТО, МТЗ	ну		В пр. оп.17/5-6 убрано дерево, без повреждения.	насосная / 2400 чел	2400	0,6	13	+28, гроза, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Троица	25	10.07.17 17:20	10.07.17 17:45	0:25	10.07.17 19:43	2:23	МТО	не прои зв.		Запитано от резерва без 10 ТП. На оп 75 устранили обрыв вязки верхнего провода.	ф-24	водонасосная-3, школа, в/ч / 140 чел	140	0,6	50	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье	11	10.07.17 17:30	10.07.17 18:45	1:15	10.07.17 18:45	1:15	МТО	выв	у		больн, д.сад, казармы / 2025 чел	2025	18		+31, облач	
ЭС ЕАО	35	Найфельд - Дубовое		10.07.17 17:33	10.07.17 17:33	0:00	10.07.17 17:33	0:00	МТЗ 1,2ст	у			нет	0	0	0	+28, гроза	
Ам.ВЭС	10	Куприяновка	1	10.07.17 17:40	10.07.17 22:31	4:51	10.07.17 22:31	4:51	КУ "земля"			Убраны многочисленные ветки с проводов оп. №163-163/9, 172-185..	скважина, интернат / 607 чел	607	0,1	9	+28, гроза, ветер	
Ам.ЗЭС	35	Белогорск - Бочкарёвка		10.07.17 18:08	10.07.17 18:08	0:00	10.07.17 18:08	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+28, гроза, ветер	
Ам.ВЭС	10	Городская	3	10.07.17 18:12	10.07.17 20:50	2:38	10.07.17 20:50	2:38	МТО	ну		На оп.54, 55 заменено по 1 изолятору.	школа, скваж, полиция / 4190 чел	4190	0,5	12	+28, гроза, ветер	
Ам.ВЭС	6	Обуная	3	10.07.17 18:15	10.07.17 18:19	0:04	10.07.17 18:19	0:04	МТЗ	ну	у		горбольница / 1800 чел	1800	1	11	+28, гроза, ветер	
Ам.ВЭС	6	Обуная	10	10.07.17 18:25	10.07.17 22:14	3:49	10.07.17 22:14	3:49	МТЗ	ну	ну	На оп.15 заменен изолятор, пр.оп.14-15 устранен схлест.	в/ч / 600 чел	600	0,2	4	+28, гроза, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Белогорская	6	10.07.17 18:34	10.07.17 23:30	4:56	10.07.17 23:30	4:56	МТЗ, МТО	ну		Повреждение в сетях потребителя.	ф.10 ПС Промышленная	приют / 1000 чел	1000	1	15	+28, гроза, ветер
Ам.ЦЭС	10	Белогорская	14	10.07.17 18:34	10.07.17 20:50	2:16	10.07.17 20:50	2:16	МТЗ, МТО	ну	у		приют, КНС / 3500 чел	3500	1	11	+28, гроза, ветер	

Ам.ВЭС	6	А	6	10.07.17 18:38	10.07.17 21:09	2:31	10.07.17 21:09	2:31	МТЗ	ну		В пр.оп.73-74 обрыв провода. Устранено.		насосная / 1500 чел	1500	0,3	11	+28, гроза, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Сита	3	10.07.17 18:46	10.07.17 18:48	0:02	10.07.17 18:48	0:02	МТЗ	ну	у	Повреждение в сетях потребителя.		нет	0	0,06	1	+31, облач	
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	10	10.07.17 18:51	10.07.17 18:53	0:02	10.07.17 18:53	0:02	МТЗ	ну	у	с.Болдыревка		школа, д/с, скважина, администр / 472чел	472	0,11	7	+28, гроза, ветер	
Ам.ЗЭС	110	Белогорск - Серышево		10.07.17 18:55	10.07.17 18:55	0:00	10.07.17 18:55	0:00	2стНЭМП	у				нет	0	0	0	+28, гроза, ветер	
Ам.ЗЭС	35	Белогорск - Державинка		10.07.17 19:00	10.07.17 19:00	0:00	10.07.17 19:00	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+28, гроза, ветер	
ЭС ЕАО	10	ОПП-Бира	Водокачка	10.07.17 19:03	10.07.17 19:32	0:29	10.07.17 19:32	0:29	МТЗ	нет	у	Повреждение в сетях потребителя.		нет / 1200 чел	1200	0,08	5	+28, гроза, ветер	
Ам.ЦЭС	35	Белогорск - Нагорная		10.07.17 19:05	11.07.17 0:53	5:48	11.07.17 0:53	5:48	МТО	ну	ну	Обесточены 4 ПС-35кВ, Ч/з 46 мин залитаны 2 ПС-35кВ (2МВт, 2576чел) от резерва. На оп.№2 заменили гтрлянды изоляторов ф.В, ф.С.	часть г.Белогорск: 40547 чел	40547	9			+28, гроза, ветер	
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Возжаевка		10.07.17 19:05	10.07.17 19:23	0:18	10.07.17 19:23	0:18	2стНЭМП	ну	у	12.07.17 обход без замечаний		11681чел	11681	2			+28, гроза, ветер
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	10.07.17 19:31	10.07.17 20:45	1:14	12.07.17 21:23	49:52	"земля" от КУ			Выделен участок оп. №114-00/46 - 92 без нагрузки. 12.7.17 заменили по одному изолятору оп. №114-00/66; 73.		нет / 303чел	303	0,02	3	+25, гроза	
Ам.ВЭС	10	Набережная	1	10.07.17 19:41	10.07.17 19:41	0:00	10.07.17 19:41	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+28, гроза, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Степная	1	10.07.17 19:50	10.07.17 20:33	0:43	10.07.17 20:33	0:43	МТЗ	ну	ну	На оп.1/3 убрана ветка.		скважина, в/н башня / 397чел	397	0,08	8	+28, гроза, ветер	
Ам.ВЭС	6	А	13	10.07.17 19:52	10.07.17 23:25	3:33	10.07.17 23:25	3:33	МТЗ	ну		г.Райчихинск, п.Зельвино. На оп.33 заменен изолятор, устранен склст пров.		нет / 240чел	240	0,17	4	+28, гроза, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	10	10.07.17 19:53	10.07.17 20:31	0:38	10.07.17 20:31	0:38	МТО	ну	у	с.Н-Увал.		больница, МЧС / 2309чел	2309	0,6	14	+28, гроза, ветер	
Ам.ВЭС	6	Старая Райчиха	10	10.07.17 19:55	10.07.17 20:18	0:23	10.07.17 20:18	0:23	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.1-2 снята ветка.		администр / 250чел	250	0,02	4	+28, гроза, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	6	10.07.17 20:01	10.07.17 20:56	0:55	11.07.17 1:36	5:35	"земля" от КУ			На оп.89 заменен изолятор.	ф.16 ПС Угловая	школа / 1963чел	1963	0,3	15	+28, гроза, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	4	10.07.17 20:07	10.07.17 20:07	0:00	10.07.17 20:07	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+28, гроза, ветер	
Ам.ВЭС	6	А	11	10.07.17 20:12	10.07.17 23:00	2:48	11.07.17 1:06	4:54	"земля" от КУ			г.Райчихинск. Включен без 4-х ТП. На оп.58/13 заменен изолятор.		школа, д/с / 2200чел	2200	0,5	13	+28, гроза, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Приморская		10.07.17 20:18	10.07.17 20:28	0:10	10.07.17 20:28	0:10	МТЗ	ну	у	Обесточивалась ПС Приморская.		796 чел	796	0,7	15	+18, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	База	3	10.07.17 20:28	10.07.17 20:29	0:01	10.07.17 20:29	0:01	МТЗ	ну	у			насосная / 400чел	400	0,07	9	+24, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Горная	6	10.07.17 20:30	10.07.17 22:48	2:18	10.07.17 22:48	2:18	МТЗ			Партизанск. Сторонним а/м ударена оп.69, срыв 2-х изоляторов, провода на траверсе. Виножник установлен. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.		нет / 1289 чел	1289	1,1	11	+23, пасм	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	4-й участок	10.07.17 20:42	10.07.17 21:05	0:23	10.07.17 21:28	0:46	"земля" от КУ			п.Лозовый. В 21:05 включен без 4-х ТП. Самоустранилась.		больница / 541чел	541	0,4	8	+21, пасмурно	
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Приморская		10.07.17 21:20	10.07.17 21:23	0:03	10.07.17 21:23	0:03	МТЗ	ну	у			796чел	796	0,7	15	+18, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	4	10.07.17 21:43	10.07.17 22:17	0:34	10.07.17 22:17	0:34	МТЗ	ну	у	п.Норск		школа, больница, РРС / 450чел	450	0,05	5	+24, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	3	10.07.17 21:43	11.07.17 4:11	6:28	11.07.17 4:11	6:28	МТЗ			Повреждение разрядника ф.В 10кВ в ячейке. Исключен из сх.		школа, больница / 595чел	595	0,2	8	+24, гроза	
Прим.СЭС	10	Уборка	14	10.07.17 22:00	10.07.17 22:03	0:03	10.07.17 22:03	0:03	ав.откл.	нет	у	с.Кокшаровка, Польшиха.		школа / 595чел	595	0,3	17	+25, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	35	Племрепродуктор - Федоровка	№1	10.07.17 22:04	10.07.17 22:04	0:00	10.07.17 22:45	0:41	МТЗ	ну	у	На ПС Федоровка, на вед. ПС НОВ АВР-10 успешен.	цепь №2	нет	0	0	0	+25, пасмурно	
Ам.ВЭС	6	Бурейск	26	10.07.17 22:16	10.07.17 22:59	0:43	10.07.17 22:59	0:43	МТЗ	ну	ну	с.Долдыкан. В пр.оп.20-21 убрана ветка.		в/н башня / 198чел	198	0,1	5	+24, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Белогорская	14	10.07.17 22:41	10.07.17 23:31	0:50	10.07.17 23:31	0:50	МТЗ	ну	у			школа, приют, КНС		0,04		+24, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Сокольни	2	10.07.17 22:45	10.07.17 23:05	0:20	10.07.17 23:05	0:20	МТЗ	нет	у	п.Черноручье, Валентин.		школа, больница, скважина / 569чел	569	0,39	15	+23, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	11.07.17 0:20	11.07.17 3:13	2:53	11.07.17 4:08	3:48	ав.откл.	ну		п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово2. Включен без ТП-5118, повреждение разрядника. Устранено.		нет / 230чел	230	0,1	11	+23, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	6	11.07.17 1:10	11.07.17 1:23	0:13	11.07.17 1:23	0:13	ав.откл.	нет	у			нет / 30чел	30	0,01	3	+23, пасм	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	3	11.07.17 1:19	11.07.17 1:19	0:00	11.07.17 1:19	0:00	МТЗ	у		17:30 в ЗТП-81 заменены 3 прох. изолятора.		нет	0	0	0	+23, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	23	11.07.17 1:32	11.07.17 4:50	3:18	11.07.17 4:50	3:18	"земля" от КУ			В пр.оп.4-5 обрыв провода. Устранено.		школа, насосная / 528чел	528	0,09	11	+23, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Березовка	2	11.07.17 1:43	11.07.17 1:43	0:00	11.07.17 1:43	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+23, ветер	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	11.07.17 3:19	11.07.17 4:40	1:21	11.07.17 13:05	9:46	"земля" от КУ			Включен без СКТП-181, на оп.208-08/6 ЛР-10 повреждение изолятора ф.В. Устранено.		д/с, школа, насосная / 600чел	600	0,25	10	+24, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	66	11.07.17 3:19	11.07.17 3:23	0:04	11.07.17 3:23	0:04	МТЗ	ну	у			нет / 450чел	450	0,14	9	+24, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	70	11.07.17 3:19	11.07.17 3:25	0:06	11.07.17 3:25	0:06	МТЗ	ну	у	Заменены предопр. 10кВ ф.-А,В,С в СКТП-337.		нет / 150чел	150	0,08	4	+24, гроза	
Ам.ВЭС	6	Прогресс	6	11.07.17 3:25	11.07.17 3:25	0:00	11.07.17 3:25	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, дождь	
Ам.ВЭС	10	Набережная	9	11.07.17 3:37	11.07.17 3:37	0:00	11.07.17 3:37	0:00	МТЗ-2	у				нет	0	0	0	+24, дождь	

Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	11.07.17 4:12	11.07.17 4:40	0:28	11.07.17 4:40	0:28	МТЗ	нет	ну	Повреждение в сетях потребителя.		школа, д/с / 1000чел	1000	0,7	16	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Иман	3	11.07.17 4:50	11.07.17 4:50	0:00	11.07.17 4:50	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, пасм
ЭС ЕАО	10	Дубовое	111	11.07.17 5:50	11.07.17 11:00	5:10	11.07.17 11:00	5:10	МТЗ	ну	ну	с.Казанка. Убрали дерево прол. оп. №111-00/16 - 17 без повреждения провода.		д/с / 200чел	200	0,02	5	+24, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка	15	11.07.17 6:06	11.07.17 6:06	0:00	11.07.17 6:06	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка	14	11.07.17 6:20	11.07.17 7:07	0:47	11.07.17 7:07	0:47	МТО	нет	у	с.Кокшаровка, Польшиха.		медпункт, школа / 595чел	595	0,3	17	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	5	11.07.17 6:22	11.07.17 6:22	0:00	11.07.17 6:22	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	11.07.17 6:46	11.07.17 6:46	0:00	11.07.17 6:46	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, пасм
Ам.ЗЭС	10	Северная	15	11.07.17 7:01	11.07.17 7:32	0:31	11.07.17 10:50	3:49	МТО	ну	ну	г.Свободный. Запитано 50%. Прол. оп. №85-86 убрана ветка.		скважина, интернат / 5158чел	5158	1	15	+22, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка	4	11.07.17 7:07	11.07.17 9:20	2:13	11.07.17 10:57	3:50	"земля" от КУ			с.Павловка, п.Изюбриный, Уборка, Антоновка, Ленино, п.Шумный. Вкл. без 9ТП. 10:57 включили полностью, на ТП3215 поврежден разрядник ф.В (разрядник вывели из схемы).		школа, д/с / 2236чел	2236	0,3	20	+22, пасм
Прим.СЭС	10	Чернышевка	2	11.07.17 7:20	11.07.17 7:29	0:09	11.07.17 7:29	0:09	МТЗ	нет	у	с.Чернышевка.		насосная / 130чел	130	0,2	4	+22, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино	1	11.07.17 7:23	11.07.17 7:30	0:07	11.07.17 7:30	0:07	ав.откл.		у	с.Н.Гордеевка, Ст.Гордеевка, Анучино.		школа, д/дом / 782чел	782	0,4	17	+22, дождь
Прим.ЗЭС	10	Малиново	4	11.07.17 7:30	11.07.17 7:35	0:05	11.07.17 7:35	0:05	МТЗ		у			нет / 1152 чел	1152	0,2	15	гроза
Прим.СЭС	10	Самарка	5	11.07.17 7:56	11.07.17 10:31	2:35	11.07.17 18:31	10:35	МТЗ	нет	ну	с.Саратовка. Запитан от резерва. Заменяли поврежденные изоляторы на оп.55 ф.С. оп.85 ф.А.	ф-14 Уборка	школа / 146чел	146	0,1	4	+22, дождь
Ам.ЗЭС	10	Лесная	4	11.07.17 8:45	11.07.17 12:43	3:58	11.07.17 12:43	3:58	МТЗ	ну	ну	с.Москвитино, Источный. Падение дерева пр.оп.70-71, без повреждения провода.		скваж, дет.сад, школа / 680 чел	680	0,06	6	+22, дождь
ЭС ЕАО	10	Камышовка	114	11.07.17 9:20	11.07.17 9:22	0:02	11.07.17 9:22	0:02	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр, замечаний нет.		водозабор, КНС / 1000 чел	1000	0,15	6	+20, н/б дождь
Ам.ЗЭС	10	Узловая	14	11.07.17 9:29	11.07.17 9:29	0:00	11.07.17 9:29	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	гроза
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		11.07.17 9:58	11.07.17 12:20	2:22	11.07.17 12:20	2:22	ЗНЗ 1,2 ст	ну	ну	ИМФ 48,2 км ф.А. Обесточена ПС Восток. Вкл. в работу в неполнофазном режиме (без ф.А). 11.7.17 произведен обход в пр.оп.122-174, поврежденный не обнаружено. В пролете 257-258 касание поросли ф.А. С 11:00 до 14:18 ВЛ выводилась в ремонт (с ограничением потребителя). Замечание устранено		3969 чел	3969	3,2		+25, дождь
Прим.ЦЭС	6	Новороссия	2	11.07.17 10:04	11.07.17 13:33	3:29	11.07.17 13:33	3:29	ав.откл.		у	РПВ-1 ну, Включен после обхода, замечаний нет.		насосная / 40 чел	40	0,03	2	+22, дождь
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	52	11.07.17 11:15	11.07.17 11:59	0:44	20.07.17 14:00	218:45	МТО	выв	ну	Повреждён каб. между яч.-1 ТП-56 и яч.-8 ТП-195, повреждённый участок выделен из сх, потребитель запитан. 11-12.7.17 не работали. 13.7.17 земляные работы. 20.7.17 в 14:00 устранено, восст.ном.сх.		КНС / 500 чел	500	0,05	3	+22, дождь
Ам.ЗЭС	10	Северная	12	11.07.17 11:23	11.07.17 12:22	0:59	11.07.17 12:22	0:59	ав.откл.	ну	ну	Повреждение в сетях потребителя.		скважина, 3 в/ч, аэродром / 230 чел	230	0,3	15	+20, пасм
Ам.ЦЭС	10	Куропатино	9	11.07.17 13:12	11.07.17 13:45	0:33	11.07.17 13:45	0:33	КУ "земля"			Самоустранилась.		в/н башня, школа, д.сад / 566 чел	566	0,07	11	+22, дождь
Ам.ЦЭС	35	Благовещенск - Марково		11.07.17 15:16	11.07.17 15:16	0:00	11.07.17 15:16	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.ВЭС	35	Завятая - Куприяновка		11.07.17 15:55	11.07.17 15:55	0:00	11.07.17 15:55	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Степная	7	11.07.17 16:04	11.07.17 16:04	0:00	11.07.17 16:04	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	35	Уст-Кивда - Спасск		11.07.17 16:10	11.07.17 16:13	0:03	11.07.17 16:13	0:03	МТЗ	ну	у			1097 чел	1097	0,25		+20, гроза
Ам.ВЭС	35	Завятая - Успеновка		11.07.17 16:14	11.07.17 16:14	0:00	11.07.17 16:14	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская	3	11.07.17 16:25	11.07.17 18:05	1:40	11.07.17 18:05	1:40	КУ "земля"			Заменяли поврежденный изолятор оп.54.		школа, скваж, полиция / 4190 чел	4190	0,5	12	+20, гроза
Ам.ВЭС	6	Бурейск	23	11.07.17 16:30	11.07.17 16:30	0:00	11.07.17 16:30	0:00	МТЗ-2		у			нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	6	Бурейск	15	11.07.17 16:33	11.07.17 16:33	0:00	11.07.17 16:33	0:00	МТЗ-1		у			нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Ольга	по ф-15 РП-10 откл. ф-9	11.07.17 17:05	11.07.17 17:46	0:41	11.07.17 17:46	0:41	МТЗ		у	с.Михайловка, Фурманово.		нет / 258 чел	258	0,1	5	+20, дождь
Ам.ВЭС	10	Снялое	3	11.07.17 17:34	11.07.17 17:34	0:00	11.07.17 17:34	0:00	МТО, МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Архара	10	11.07.17 17:45	11.07.17 17:45	0:00	11.07.17 17:45	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	4	11.07.17 18:24	11.07.17 18:30	0:06	11.07.17 18:30	0:06	МТЗ	ну	у	п.Норск		школа, больница, РРС / 450чел	450	0,05	5	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	3	11.07.17 18:28	11.07.17 20:26	1:58	11.07.17 20:58	2:30	КУ "земля"			Повреждение в сетях потребителя.		школа, больница / 595чел	595	0,2	8	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	6	ОПХ	7	11.07.17 18:34	11.07.17 19:04	0:30	11.07.17 19:04	0:30	б/б		у	ТП-2090 выведена из работы сек. перемычка, заливает водой с крыши ЗРУ-10. Потребитель запитан.		нет / 174 чел	174	0,01	5	+22, дождь
Ам.СЭС	10	Магдагачи	12	11.07.17 19:52	12.07.17 16:42	20:50	12.07.17 16:42	20:50	МТО	ну	проеи. зав.	Падение оп.21, 23 (ж/б, в болоте). Устранено		аэропорт / 800чел	800	0,47	10	+24, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	9	11.07.17 20:19	11.07.17 20:26	0:07	11.07.17 22:15	1:56	КУ "земля"			Вкл. без отпайки на с.Васильевка. Устранен обрыв провода на оп.159.		нет / 200 чел	200	0,2	10	+24, ясно

Прим.ЮЭС	6	Лазо	13	11.07.17 20:29	11.07.17 21:12	0:43	11.07.17 21:45	1:16	МТЗ			Включен без ТП-7083, повреждение опорного изолятора с предохранителем. Устранено.	больница, свкажина / 743 чел	743	0,6	10	+24, ясно	
Ам.СЭС	10	Энергия	9	11.07.17 20:58	11.07.17 20:58	0:00	11.07.17 20:58	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+24, ветер, дождь	
Ам.СЭС	10	Энергия	13	11.07.17 20:58	11.07.17 21:19	0:21	11.07.17 21:19	0:21	МТО	ну	у		школа, д/с	0	0,58	14	+24, ветер, дождь	
Ам.ВЭС	10	Архара	10	11.07.17 21:38	11.07.17 21:38	0:00	11.07.17 21:38	0:00	МТЗ-1	у			нет	0	0	0	+24, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. АК, МЖК	№1	11.07.17 23:13	11.07.17 23:16	0:03	11.07.17 23:16	0:03	Корфовская: НЗЭ 1,3ст, ВЧБ ХТЭЦ1: ВЧБ	ну	у	ОМП ф.А, 12,2 км. Обесточивались ПС АК, Горка, СРЗ. На ПС МЖК АВР-6 усл.В прелете опор 93-94 обнаружено угрожающее дерево с отгоревшей веткой	51043чел	51043	17,2		+24, гроза	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	29	12.07.17 1:19	12.07.17 5:38	4:19	28.07.17 14:02	396:43	МТО	ну	ну	На оп.29-00/13 отгорел шлейф ф.С в сторону ПС Биробиджан, повреждение концевой кабельной муфты в ТП-133 яч.3 - ТП-595 яч.4; Обесточено 3-и ТП (450чел, 0,05МВт). В 8:45 все ТП перезапитаны, восстановлен шлейф ф.-С. 13.7.17 отыскали МП, под автодорогой. 15-25.7.17 на согласовании. 26.7.17 начаты земляные работы. 27.7.17 установл. соед.муфты. 28.7.17 в 14:02 включен.	ф.18	водозабор / 1400чел	1400	0,1	6	+22, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка	14	12.07.17 2:34	12.07.17 2:34	0:00	12.07.17 2:34	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.СЭС	10	Уборка	15	12.07.17 2:34	12.07.17 3:27	0:53	12.07.17 3:27	0:53	МТЗ	ну	у	с.Уборка, Варпаховка, Каменка, Заметное.	школа / 527чел	527	0,17	14	+20, ясно	
Прим.СЭС	10	Уборка	4	12.07.17 3:14	12.07.17 13:59	10:45	12.07.17 13:59	10:45	"земля" от КУ			с.Павловка, п.Изыбринный, Уборка, Антоновка, Ленино, п.Шумный. ОП 364 заменили изолятор	школа, д/с / 2236чел	2236	0,3	17	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Волчанец	Т2	12.07.17 3:40	12.07.17 4:08	0:28	12.07.17 6:05	2:25	МТЗ			На ПС Волчанец при включении ф.15 (был выведен по план.заявке) откл. Т2 (работа ОД-КЗ-110 Т2 (отключалась ВЛ-110 Нахлдка-Волчанец-С-55 с усл. АПВ), В-6 Т2 не отключился (бл.МТЗ). Обесточились 1/2 ПС Волчанец, 1/2 ПС Связь. 4/3 28 мин запитана ПС Связь (0,5МВт, 110чел). Повреждение В-6 в ячейке ф.15 (бл.МТО,МТЗ), требуется чистка шин 2ш-6кВ (3 фидера: вед. ф.14 переведен на ДГ (300чел, 0,4МВт), ф.15, ф.16). В 6:05 2ш-6кВ включена в работу, запитаны все потребители.	Т1	960чел	960	1,5	32	+22, ясно
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	7	12.07.17 5:11	12.07.17 5:16	0:05	12.07.17 5:16	0:05	МТЗ	нет	у	с.Передовое, Удобное, Грибское	нет	0	0,12	10	+18, ясно	
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	6	12.07.17 5:11	12.07.17 6:23	1:12	12.07.17 6:23	1:12	МТО	нет	у	с. Грибское	нет / 964чел	964	0,02	4	+18, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	3	12.07.17 5:25	12.07.17 5:25	0:00	12.07.17 5:25	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	12.07.17 6:01	12.07.17 6:12	0:11	12.07.17 6:12	0:11	МТЗ	нет	у	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.	насосная, школа / 1511чел	1511	0,8	20	+18, ясно	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	12.07.17 6:21	12.07.17 6:21	0:00	12.07.17 6:21	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, обл	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	1	12.07.17 6:35	12.07.17 7:48	1:13	12.07.17 8:32	1:57	МТЗ	нет	ну	Повреждение в сетях потребителя.	школа / 1500чел	1500	0,3	12	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	6	12.07.17 6:45	12.07.17 10:34	3:49	12.07.17 10:34	3:49	МТЗ			с.Прилуки. В ячейке ф.6 обнаружено перекрытие на землю В-10 бак фаза "С", тележка заменена на резервную. При обходе по ВЛ в прелете опор 157/15/2А-157/15/3А обнаружено падение дерева. Провод не поврежден	школа / 220чел	220	0,1	6	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	1	12.07.17 6:45	12.07.17 6:45	0:00	12.07.17 6:45	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+21, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	12.07.17 7:06	12.07.17 7:06	0:00	12.07.17 7:06	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+23, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	12.07.17 7:30	12.07.17 7:30	0:00	12.07.17 7:30	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+23, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево	11	12.07.17 8:01	12.07.17 8:21	0:20	12.07.17 8:21	0:20	МТО	ну	у	с.Игнатьево	нет/150	150	0,07	4	+25, ясно	
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная - Полевая		12.07.17 8:06	12.07.17 8:06	0:00	12.07.17 8:06	0:00	ПС Хвойная: НЗНП Зст. ИМФ-68,8км. ф.В. ПС Полевая: ТНЗНП 1ст.	у		Схема ремонтная: на ПС Озерная включена рем. перемычка. Транзит. ОП 66 следы жизнедеятельности зистов	нет	0	0	0	+25, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	14	12.07.17 8:15	12.07.17 19:15	11:00	12.07.17 19:15	11:00	Откл.КУ"Земля"			с.Васильевка. На опоре №102 заменили изолятор	очистные, в/ч		0,03	2	+28, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Кульдур	234	12.07.17 8:22	12.07.17 12:13	3:51	12.07.17 12:13	3:51	МТО	ну	ну	п.Кульдур. В прелете ОП 234-00/13 - 234-00/14 убрана ветка	нет/100ч.	100	0,01	1	+27, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	12.07.17 10:04	12.07.17 16:20	6:16	12.07.17 16:20	6:16	Откл.КУ"Земля"			с.Сальское, с.Сухановка. На оп 751 заменили изолятор	школа, д.сад/1217ч.	1217	0,5	27	+26, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	2	12.07.17 10:18	12.07.17 12:19	2:01	12.07.17 12:19	2:01	МТЗ	ну	ну	с.Дрофа ОП №122 убрана ветка	школа, д.сад/1168	1168	0,4	12	+26, ветер	
Хаб.ЦЭС	110	Сита - Петровичи		12.07.17 10:34	12.07.17 11:13	0:39	12.07.17 11:13	0:39	НЗЭ1 ст. ОМП- 18,9 км.Ф.А	ну	у	ПС Петровичи	4974ч.	4974	1,3		+26, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Березовка	6	12.07.17 10:45	12.07.17 11:27	0:42	12.07.17 11:27	0:42	МТЗ	выв	у	с.Березовка	школа/ 3650ч.	3650	1	14	+30, обл.	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	12.07.17 11:47	12.07.17 11:47	0:00	12.07.17 11:47	0:00	МТЗ, ИМФ- 49,8км. ф.В,С	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+23, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Уссури	4	12.07.17 13:41	12.07.17 13:49	0:08	12.07.17 13:49	0:08	Откл.КУ"Земля"			с.Марково. В 13:49 после прохождения грозового фронта при попытке включения "Земля" исчезла	нет/ 646ч.	646	0,1	7	+30, гроза	
Хаб.СЭС	10	Вознесенская	4	12.07.17 14:43	12.07.17 14:44	0:01	12.07.17 14:44	0:01	МТЗ	у		рыб.завод	нет	0,06	0	1	+28, гроза	
Хаб.СЭС	10	Вознесенская	10	12.07.17 14:43	12.07.17 14:44	0:01	12.07.17 14:44	0:01	МТЗ	у			796 чел	50			+27, гроза	
Хаб.СЭС	10	Картель	17	12.07.17 14:59	12.07.17 15:09	0:10	12.07.17 15:09	0:10	МТЗ	ну	у	п.Гайтер	нет/2000ч.	2000	0,1	3	+28, гроза	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	12.07.17 15:20	12.07.17 15:43	0:23	21.07.17 13:50	214:30	Откл.КУ"Земля"			часть г.Биробиджан. Выделен участок КЛ 6кВ от ТП 592 до ТП165 (без нагрузки). 17.7.17 определено МП, 579м от ТП-165. 18.7.17 откопан, МП не найдено. 19.7.17 не работала.20- выноса трассы, 21.7.17 в 13:50 вкл в работу.	школа, КНС/ 5550ч.	5550		15	+26, гроза	
ЭС ЕАО	10	Пашково	26	12.07.17 15:32	12.07.17 15:32	0:00	12.07.17 15:32	0:00	МТЗ	у		с.Пашково	нет	0	0,02	1	+26, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	16	12.07.17 15:49	12.07.17 19:46	3:57	12.07.17 19:46	3:57	МТЗ	ну		с.Мальшево, Сикочи-Аляна. ОП 114 поврежден изолятор.	ф.3 ПС Анастасьевка	школа/ 1460ч.	1460		11	+28, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Дружба	10	12.07.17 16:25	12.07.17 16:42	0:17	12.07.17 18:57	2:32	МТЗ	ну		с.Дружба.В прелете опор № 13-14упавшим деревом оборвано 3-и провода. Устранено	ф.4 ПС Дружба	школа/ 572ч.	572	0,2	3	+29, ветер

Прим.ЗЭС	10	Малиново	по ф.4 откл. СП21	12.07.17 16:53	13.07.17 20:43	27:50	13.07.17 20:43	27:50	МТЗ				с.Савиновка, с.Ариадное, с. Пожига. В пр. оп. №266-270 оборваны провода, оп. №268 ж/б излом траверсы, деревья на проводах . Оп. №275-279 обрыв проводов, оп. №244 излом анк., №242-247 провода на земле (245-246 дерево). Устранено	школа,д.сад/500ч.	500	0,1	7	+29, гроза, шквальный ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 откл. СП2	12.07.17 16:55	12.07.17 16:55	0:00	12.07.17 16:55	0:00	МТЗ	у			с Орловка	нет/41ч.	41			+29,гроза	
Прим.ЗЭС	10	Уссури	5	12.07.17 16:59	12.07.17 16:59	0:00	12.07.17 16:59	0:00	МТЗ	у			П/з "Черная речка"	нет/25ч.	25	0,01	2	+29, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Уссури	4	12.07.17 17:00	12.07.17 17:12	0:12	12.07.17 17:12	0:12	Откл.КУ"Земля"				с.Марково.	школа,д.сад/649ч.	649	0,1	7	+29, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	12	12.07.17 17:07	12.07.17 17:07	0:00	12.07.17 17:07	0:00	Ав. откл.	у			Гродеково, Перясловка	школа/ 2350ч.	2350	1,2	24	+28, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	12.07.17 17:17	12.07.17 17:17	0:00	12.07.17 17:17	0:00	МТЗ	у			с.Надежда, с.Тургенево, с.Лесное. в КТП-1070 заменили высоковольтные вставки	нет/ 325ч.	325	0,1	11	+29, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи	7	12.07.17 17:18	12.07.17 23:24	6:06	13.07.17 0:06	6:48	МТЗ	выв	ну		с.Соколовка, с.Марусино. Вкл. без 5ТП. Восстановлены провода прол. оп. №17-18 после падения дерева.	школа/862ч.	862	0,3	11	+29, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Уссури	6	12.07.17 17:33	12.07.17 17:33	0:00	12.07.17 17:33	0:00	МТЗ	у			с.Донское	нет/300ч.	300	0,01	2	+29, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Уссури	4	12.07.17 17:34	12.07.17 18:38	1:04	13.07.17 21:32	27:58	Откл.КУ"Земля"				с.Марково. Включен без ТП 1075 (п/з Уссури на ДП), на РТП повреждён изол. ф.-А. Устранено.	школа,д.сад/649ч.	649	0,1	7	+29, гроза	
Хаб.СЭС	10	Приусадебная	21	12.07.17 17:35	12.07.17 17:58	0:23	12.07.17 17:58	0:23	МТЗ	ну	ну		повреждение в сетях потребителя	нет/200ч.	200	0,3	5	+28, гроза	
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Бира		12.07.17 17:47	12.07.17 17:47	0:00	12.07.17 17:47	0:00	ДЗ 2з.	у				нет	0	0	0	+27, гроза	
ЭС ЕАО	10	Биджан	232	12.07.17 17:50	12.07.17 17:53	0:03	12.07.17 17:53	0:03	МТЗ	ну	у		п.Биджан	нет/4ч.	4	0,04	1	+27, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Уссури	5	12.07.17 17:51	12.07.17 18:26	0:35	12.07.17 18:26	0:35	МТЗ	у			П/з "Черная речка"	нет/25ч.	25	0,01	2	+29, гроза	
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		12.07.17 17:55	12.07.17 20:12	2:17	12.07.17 20:12	2:17	ЭНЗ 2ст., ИМФ - 29,7 км., ф.А	ну	ну		Обесточена ПС Восток. Включена в неполнофазном режиме без ф"А". В пр. 269-271 касание поросли по фазе А. В 15:18 ВЛ по согласованию с потребителями выводилась в ремонт. После устранения замечаний при попытке включить ВЛ 110кВ в 18:59 отключился от ЭНЗ 2ст. ф.А. В 20:05 ВЛ включена в неполнофазном режиме без ф.А. 14.7.17 в 02:31 ВЛ 110 Глубинная - Восток включена в полнофазном режиме.	3969ч.	3969	3,2		+29, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Славянка	14	12.07.17 17:56	12.07.17 20:50	2:54	12.07.17 20:50	2:54	Откл.КУ"Земля"				Оп.182/14 заменили изолятор.	нет /530ч.	530	0,3	14	+25, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 откл. СП3	12.07.17 17:56	12.07.17 22:28	4:32	12.07.17 22:28	4:32	Ав. откл.				часть с Инокентьевка. Повреждение изоляции ф.В РЛ-72 оп. №374/1. Устранено.	нет/50ч.	50	0,1	6	+29, гроза	
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		12.07.17 18:31	12.07.17 19:17	0:46	12.07.17 19:17	0:46	ТНЭП 2,3ст., ИМФ ф.В, 85,8км.	ну	ну		Обесточена ПС Октябрьская. Включена в неполнофазном режиме без ф.В. ОП 373 (дерев., анкерная) излом траверсы (попадание молнии), провод на земле. С 9:40 до 13:02 ВЛ выводилась в ремонт. Повреждение устранено	2945ч.	2945	3,1		+25, гроза	
ЭС ЕАО	35	Найфельд - Дубовое		12.07.17 18:39	12.07.17 18:57	0:18	13.07.17 15:49	21:10	МТЗ	ну	ну		Обесточена ПС Дубовое, обеспечен резерв. Падение ж/б оп. №36 (болот). Опора восстановлена, схема приведена в иск. состоянии	ВЛ 35кВ Биробиджан-Валдгейм	водозабор, кнс/4660ч.	4660	0,63		+25, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	185	12.07.17 18:50	12.07.17 20:32	1:42	12.07.17 20:32	1:42	Откл.КУ"Земля"				повреждение в сетях потребителя	1500ч.	1500	0,24		+25, гроза	
Прим.ЗЭС	35	Шмаковка	T2	12.07.17 18:52	12.07.17 19:30	0:38	13.07.17 2:38	7:46	ДЗТ				Обесточена ПС Шмаковка (Т1 в резерве), обеспечен резерв. При осмотре обнаружен поврежденный изолятор фазы С в ячейке В-10 Т2. Устранено, Т2 поставлен в резерв.	T1	9000ч.	9000	2,64		+28, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка	1	12.07.17 19:26	12.07.17 19:26	0:00	12.07.17 19:26	0:00	МТЗ	у			с. Ольховка Комаровка Увальное	нет/337ч.	337	0,2	12	+22, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Уссури	5	12.07.17 19:50	12.07.17 19:50	0:00	12.07.17 19:50	0:00	МТЗ	у			П/з "Черная речка"	нет/25ч.	25	0,01	2	+22, гроза, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Кировка	10	12.07.17 19:56	12.07.17 20:07	0:11	12.07.17 20:07	0:11	МТО		у		с.Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка	нет/ 544ч.	544	0,2	23	+22, гроза, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка	10	12.07.17 20:25	12.07.17 23:37	3:12	12.07.17 23:37	3:12	Откл.КУ"Земля"				с.Уссурия. В КТП-6089 заменили проходной изолятор по ф"А".	нет/130ч.	130	0,1	6	+22, гроза, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	12	12.07.17 20:35	13.07.17 0:38	4:03	13.07.17 5:08	8:33	МТО	ну	ну		В пролете оп.№57-58 с проводов убрана ветка. Запитано без 11 ТП. В 05:08 все потреб. запитаны. Восстановлен сорванный изолятор на оп.№61/1 ведомственной оттайке к ТП-58.	нет / 2350 чел	2350	1	24	+22, гроза, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	19	12.07.17 20:38	13.07.17 2:38	6:00	13.07.17 2:38	6:00	МТО	ну	ну		22:35 вкл. 5ТП. В пролете оп.№17-18 обрыв проводов от падения дерева. В 02:38 все потреб. запитаны. Повреждение на вед. ТП-854.	скваж / 1298 чел	1298	0,6	16	+22, гроза, ветер	
Хаб.ЦЭС	110	Обор - Мухен с отп. Дурмин	С-35	12.07.17 21:05	13.07.17 15:05	18:00	13.07.17 15:05	18:00	НЗЗ 2ст	ну	ну		Лвл=44,5км. Обесточены ПС-110: Дурмин, Мухен, Сидима, Золотая, Суклай. В пролете опор №138-№139 по ф.А с провода убрана макушка дерева, провода не повреждены.	7300 чел	7300	4		+22, гроза, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Узловая	8	12.07.17 21:05	12.07.17 21:22	0:17	12.07.17 22:33	1:28	КУ "земля"				Оп. №121 поврежден изолятор, выделен участок без потребителя. Устранено.	пож. Часть / 800 чел	800	0,04	8	+21, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	15	12.07.17 21:57	12.07.17 22:51	0:54	12.07.17 23:15	1:18	МТЗ	выв	ну		В пролете оп.№96/2-96/3 с проводов убрана ветка.	ф-9	нет / 75 чел	75	0,03	2	+22, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Перясловка	3	12.07.17 22:10	12.07.17 23:52	1:42	12.07.17 23:52	1:42	КУ "земля"				п.Перясловка. Оп.№26/9 с проводов убрана ветка.	скваж. в/ч башня / 5221 чел	5221	1,5	16	+22, гроза, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	4	12.07.17 23:21	12.07.17 23:32	0:11	12.07.17 23:32	0:11	МТЗ	ну	у		с. Воскресенка.	нет / 733 чел	733	0,2	11	+28, пасм	
Ам.ВЭС	10	Городская	10	12.07.17 23:50	13.07.17 0:08	0:18	13.07.17 0:08	0:18	МТЗ	ну	у			скважина / 418 чел	418	0,35	9	+20, дождь	
Ам.ВЭС	10	Городская	3	13.07.17 0:08	13.07.17 1:30	1:22	13.07.17 1:30	1:22	КУ "земля"				Оп. №21 заменён изолятор.	школа, скваж, полиция / 4190 чел	4190	0,5	12	+20, дождь	

Ам.ЦЭС	35	Томь	T1	13.07.17 2:22	13.07.17 3:08	0:46	13.07.17 4:35	2:13	ДЗТ			T2 в резерве. Обесточены 1,2СШ-10кВ. Повреждена каб. перемычка 10кВ между СР-10 и СВ-10 - перемычка выведена из сх. Запитали 1СШ-10 от Т1, 2СШ-10 от Т2. В 4:35 на каб. перемычке 10кВ отключен повреждённый каб. (второй в работе). Проведена проверка РЗА-замечаний нет	г.Белогорск: 15400 чел	15400	6,6		+20, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	7	13.07.17 3:13	13.07.17 4:06	0:53	13.07.17 4:06	0:53	МТО		у	часть с.Павло-Федоровка, часть с.Авдеевка.	МТФ Реал база-1, РЖД / 420 чел	420	0,6	13	+22, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	2	13.07.17 3:13	13.07.17 4:16	1:03	13.07.17 4:16	1:03	МТО		у	часть с.Авдеевка.	РЖД / быта нет	0	0,1	1	+22, ветер	
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка - Мучная		13.07.17 4:57	13.07.17 5:20	0:23	13.07.17 5:24	0:27	ПС Вадимовка СВ-110 бл. НЗЗ 2ст. ПС Мучная СВ-110 бл. НЗЗ 2ст	ну	у	Лвл =16,9км. ПС Вадимовка ИМФ Ф.-С-0 11,9 км.; ПС Мучная ИМФ Ф."А"-0 16,6км. Обесточены 1/2 ПС Вадимовка, 1/2 ПС Мучная. Вл включена со стороны ПС Мучная, потребитель запитан полностью. В 5:24 замкнут транзит. Произведен обход зоны действия ИМФ от оп. №34 до оп №59 замечаний нет.	4424 чел	4424	1,64		+25, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Раздольная	18	13.07.17 5:10	13.07.17 5:10	0:00	13.07.17 5:10	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+19, облач	
Ам.ВЭС	10	Городская	3	13.07.17 5:52	13.07.17 7:05	1:13	13.07.17 7:05	1:13	КУ "земля"			г.Завитинск. Заменён изолятор оп. №35.	школа, скваж, полиция / 4190 чел	4190	0,5	12	+19, облач	
Ам.ЦЭС	10	Куропатино	9	13.07.17 6:08	13.07.17 7:14	1:06	13.07.17 7:14	1:06	МТЗ		ну	у	в/н башня / 566 чел	566	0,06	11	+19, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	13.07.17 6:15	13.07.17 6:47	0:32	13.07.17 6:47	0:32	Ав. откл.		у		хоспис / 2623 чел	2623	0,4	11	+18, ветер, гроза	
Прим.СЭС	10	Ольга	5	13.07.17 6:30	13.07.17 6:30	0:00	13.07.17 6:30	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга	15	13.07.17 6:42	13.07.17 12:09	5:27	13.07.17 12:09	5:27	КУ "земля"			с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. В 8:30 включили до РП-10 (запитали 2 ТП). В 12:09 включили полностью, "земля" самоустранилась.	школа-интернат / 122 чел	122	0,1	9	+18, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	13.07.17 7:00	13.07.17 12:15	5:15	13.07.17 12:15	5:15	МТЗ		ну	ну	В пролете опор № 106/155 - № 106/156 убрано дерево, провод не поврежден.	хоспис / 2623 чел	2623	0,4	11	+18, ветер, гроза
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	7	13.07.17 7:11	13.07.17 7:48	0:37	13.07.17 7:48	0:37	ав. Откл.		у	Ранее на фидер переведена нагрузка Ф-2 и Ф-10 ПС Кировка.	МТФ Реал база-1, РЖД / 420 чел	420	0,6	13	+23, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Куропатино	5	13.07.17 7:14	13.07.17 8:24	1:10	13.07.17 8:24	1:10	КУ "земля"			с.Куропатино, Красное. На ОП 62 заменили изолятор	в/ч, школа, детсад, в/н башня / 462 чел	462	0,13	12	+19, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	1	13.07.17 7:40	13.07.17 10:59	3:19	13.07.17 11:25	3:45	ав. Откл.		ну	В пр. оп 314-315 следы подгара на ветках деревьев. 14.07.17 проведена чистка просеки	школа / 1036 чел	1036	0,2	14	+24, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка	3	13.07.17 8:05	13.07.17 9:45	1:40	13.07.17 9:45	1:40	МТЗ		ну	ну	с.Рогозовка. Произведен осмотр, замечаний нет. В 9:45 включен успешно	школа / 307ч.	307	0,07	5	+23, пасм.
Прим.СЭС	10	Чугуевка	1	13.07.17 10:45	13.07.17 10:45	0:00	13.07.17 10:45	0:00	МТО		у	часть с.Чугуевка, Цветковка, Пшеницыно	роддом/1465ч.	1465	0,6	18	+30, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	7	13.07.17 10:45	13.07.17 10:56	0:11	13.07.17 10:56	0:11	МТО		ну	у	часть с.Чугуевка	нет/560ч.	560	0,9	15	+30, ясно
Ам.ВЭС	10	Городская	5	13.07.17 11:43	13.07.17 12:17	0:34	13.07.17 13:18	1:35	МТО, МТЗ		ну	ну	часть г.Завитинск. Включен до ЛР 775 (запитано 90 процентов нагрузки). ОП 94 заменили изолятор, с РТП 33 убраны ветки	школа / 4190ч.	4190	0,65	20	+25, ветер
Хаб.СЭС	35	Хурба - Болин		13.07.17 13:33	13.07.17 13:37	0:04	13.07.17 13:37	0:04	МТО		ну	у	Обесточена ПС Болин	нет		0,48		+28, гроза, дождь
Хаб.СЭС	10	Пивань	9	13.07.17 13:37	13.07.17 13:54	0:17	13.07.17 13:54	0:17	МТЗ		ну	у	п. Верхняя Эюнь	нет/ 520ч.	520	0,176	5	+28, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	5	13.07.17 13:42	13.07.17 17:02	3:20	14.07.17 20:34	30:52	МТО		ну	ну	Устранено повреждение концевой муфты в ТП-8011	школа, д.сад/ 804ч.	804	0,32	17	+28, дождь
Прим.ЮЭС	35	Залив	2СШ-35	13.07.17 14:32	13.07.17 14:34	0:02	13.07.17 16:31	1:59	ДЗШ		у	На ПС Залив отключился: В-35кВ "Залив-Голубинка с отп. Телецентр (блинкер Ав. откл.) и В-35кВ "ВТЭЦ1-Залив №2 (блинкер Дуг. защита, находилась на Х.Х.). В-35кВ Т2 не отключился (выпал блинкер ДЗШ, 2СШ 35кВ ПС Залив осталась под напряжением). Обесточена 2 СШ 35,6 кВ ПС Телецентр . В 14:34 на ПС Телецентр включен СВ 6кВ, все потребители запитаны. После осмотра на ПС Залив в 16:31 включена ВКЛ 35кВ Залив-Голубинка с отп.Телецентр успешно. В 16:43 на ПС Залив включена ВКЛ 35 "ВТЭЦ1-Залив цепь№2" успешно. Проведена проверка РЗА, замечаний нет.	Т1 ПС Телецентр	4500ч.	4500	6		+30, обл.
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая	1	13.07.17 14:32	13.07.17 14:36	0:04	13.07.17 14:36	0:04	МТЗ		ну	у	с.Белогорье	ДОЛ / 100ч	100	0,4	12	+27, ветер
Прим.СЭС	10	Яблонька	14	13.07.17 16:12	13.07.17 16:17	0:05	13.07.17 16:17	0:05	МТО		ну	у	с. Загорное, Н.Михайловка, Краснаяровка	школа/ 238 ч.	238	0,1	4	+29, гроза
ЭС ЕАО	10	Горки	4	13.07.17 16:15	13.07.17 18:06	1:51	13.07.17 18:06	1:51	КУ "земля"				Повреждение ОПН ТП-405. Устранено.	нет	0	0,02	1	+22, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	13.07.17 16:20	13.07.17 18:36	2:16	13.07.17 22:20	6:00	МТЗ		ну	ну	с.Покровка, с.Оренбургское, п.Лесопильный, г.Бикин. Включен до ЛР 72 (запитано БТП). В 22-20 убрано дерево с края просеки в пролете опор 106/190-106/191.	хоспис / 2623 чел	2623	0,4	11	+25, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	12	13.07.17 16:58	13.07.17 17:09	0:11	13.07.17 17:09	0:11	МТЗ		ну	у	с.Лермонтовка, Пушкино	школа, д.сад/ 792ч.	792	0,09	11	+25, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	4	13.07.17 16:59	13.07.17 16:59	0:00	13.07.17 16:59	0:00	МТЗ		у		с.Лермонтовка	школа, д.сад/ 861ч.	861	0,36	11	+25, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	13.07.17 17:10	13.07.17 17:57	0:47	13.07.17 17:57	0:47	МТЗ		у		.Камышовое	школа/ 150ч.	150	0,1	7	+26, гроза
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	13.07.17 17:20	13.07.17 19:18	1:58	14.07.17 23:05	29:45	МТЗ		ну		с.Барабаш, с.Овчинниково. Включен без оттайки на п/з Овчинниково (на ДП). В пр.оп.235-236 убрали дерево, провода целые	п/з /370ч.	370	0,1	7	+26, гроза
Прим.ЮЭС	10	Славянка	14	13.07.17 17:25	14.07.17 2:25	9:00	14.07.17 2:25	9:00	МТО		ну		п.Славянка-4. Пр.оп.50/3 - 50/4 обрыв провода, оп.38 и оп.69 повреждены изолятор.	нет/ 350ч.	350	0,3	9	+26, гроза

Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	по ф.7 на ОП 98/99 откл. реклоузер	13.07.17 17:29	13.07.17 21:47	4:18	14.07.17 2:20	8:51	МТЗ		ну	Вкл. без 2-х ТП. Просушено ТП-5194, вкл. в 1:26. Просушен ТП-5176, вкл. в 2:20.		нет / 200 чел	200	0,1	18	+26, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	2	13.07.17 17:30	13.07.17 17:46	0:16	13.07.17 17:46	0:16	Ав. Откл.		у	часть с.Корфовка часть с. Алексее-Никольск, п/з Орлиха. Включен после прохождения грозы		п/з Орлиха /200ч.	200	0,1	4	+23, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	2	13.07.17 17:35	13.07.17 19:51	2:16	14.07.17 2:50	9:15	Ав. Откл.		ну	с.Новоникольск. Вкл. большая часть нагрузки. В пр.оп.62-63 по ф"В" расслеплась одна жила провода и перекрыла на ф"А". Выполнили перетяжку провода по ф.В		нет/150ч.	150	0,1	5	+23, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Дефриз - Казармы	цепь №2	13.07.17 17:37	13.07.17 17:37	0:00	13.07.17 17:37	0:00	ТЭП 1ст.		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+26, гроза	
Прим.СЭС	35	К - Фабричная-2	№2	13.07.17 17:40	13.07.17 17:48	0:08	14.07.17 18:20	24:40	ДЗ 3ст.			На ПС К (МЭС) одновременно откл. СВ 35кВ (МТЗ). Обесточены: 5 ПС 35кВ. ПС К (МЭС) В-35 Фабричная-2 №2 неисправен, произведена регулировка привода.	К-Фабричная2 №1, СВ 35	20892 чел		5,8		+26, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	13.07.17 17:40	13.07.17 20:20	2:40	15.07.17 13:43	44:03	МТЗ		ну	Повреждение в сетях потребителя.		школа/ 480ч.	480	0,3	5	+23, гроза, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия	4	13.07.17 17:50	13.07.17 23:39	5:49	13.07.17 23:39	5:49	Ав. Откл.			с.Павловка. В пр.оп.128/3 - 128/4 обрыв провода.		нет /500ч	500	0,01	5	+23, гроза	
Прим.СЭС	10	К	1	13.07.17 17:59	14.07.17 0:43	6:44	14.07.17 0:43	6:44	МТЗ		ну	с. Устиновка. пр.оп.239-240 упавшее дерево обрыв трех проводов.		нет/300ч.	300	0,1	5	+23, гроза, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	13.07.17 18:02	13.07.17 18:45	0:43	13.07.17 18:45	0:43	Откл.КУ"Земля"			Повреждение в сетях потребителя.		школа д.сад/ 1000ч.	1000	0,7	16	+23, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	4	13.07.17 18:04	13.07.17 19:52	1:48	15.07.2017 14:00	43:56	МТЗ		выв	ну	с.Лермонтовка. Включали по частям.		школа,д.сад/ 861ч.	861	0,36	11	+25, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	13.07.17 18:05	13.07.17 19:15	1:10	13.07.17 19:15	1:10	МТЗ		у	часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2.		нет/230ч.	230	0,1	11	+26, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Покровка	4	13.07.17 18:05	13.07.17 21:44	3:39	13.07.17 21:44	3:39	Ав. Откл.			с.Синельниково -1. Оп.97 обрыв вязки провода.		нет/790ч.	790	0,01	3	+23, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Штыково	по ф.2 откл. РК (ОП98)	13.07.17 18:05	13.07.17 19:35	1:30	13.07.17 19:35	1:30	Ав. откл.		у			нет / 150 чел	150	0,1	5	+25, гроза, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	2	13.07.17 18:12	13.07.17 19:45	1:33	13.07.17 21:14	3:02	МТЗ		ну	ну	с.Тамбовка. Сняли ветку оп. №31-32. Запитано 50% нагрузки. 21:14 всё вкл, убраны ветки оп. №7/12-7/15, натяжка провода.		2500ч.	2500	1	19	+25, ливень
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	13.07.17 18:14	13.07.17 18:32	0:18	13.07.17 18:32	0:18	Откл.КУ"Земля"				Григорьевка. Включили в 18-32, "земля" самоустранилась		нет/900ч.	900	0,1	13	+23, гроза
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	13.07.17 18:15	13.07.17 19:50	1:35	14.07.17 14:10	19:55	МТЗ			Пр. 219-226 срыв проводов, в пр.оп.222-223 упало дерево. Устранено.		нет/ 84ч.	84	0,1	12	+25, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	13.07.17 18:28	13.07.17 19:43	1:15	13.07.17 19:43	1:15	Откл.КУ"Земля"				Новоожатково. На опоре 215 заменили разрушенный изолятор		нет/450ч.	450	0,1	7	+23, гроза
Прим.ЮЭС	10	Партизан	7	13.07.17 18:40	13.07.17 18:43	0:03	13.07.17 18:43	0:03	МТЗ		у	часть бьта г.Партизанск		1460ч.	1460	1	15	+29, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Партизан	9	13.07.17 18:42	13.07.17 20:25	1:43	13.07.17 22:25	3:43	МТЗ		ну	часть бьта г.Партизанск. В 20:25 запитано 16ТП. Включили полностью в 22-25 пр.оп.95-96 убрали дерево.		2856ч.	2856	1,6	22	+29, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Касатка	7	13.07.17 18:48	13.07.17 21:05	2:17	13.07.17 22:07	3:19	Ав. Откл.		ну	ну	п Заводской. Вкл. без 11ТП. Включили в 22-07 после обхода замечаний нет		нет/150ч.	150		17	+26, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Партизан	11	13.07.17 18:48	13.07.17 20:09	1:21	14.07.17 11:06	16:18	МТО		ну	Пр. 8-9 убрано дерево с проводов.	ф.7 ПС Партизан	д.сад/1990ч.	1990	1,2	20	+29, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Приморская	8	13.07.17 18:50	13.07.17 19:00	0:10	13.07.17 19:00	0:10	МТЗ		у	с.Перевозная		нет / 340ч.	340	0,1	3	+26, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Горная	6	13.07.17 19:10	13.07.17 20:34	1:24	13.07.17 23:07	3:57	Ав. Откл.				Партизанск. Включен без 6 ТП. В пр.оп. 84 - 85 убрали ветку и включили в 23-07.		школа/1289ч.	1289	1,1	11	+29, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	12	13.07.17 19:12	14.07.17 1:46	6:34	14.07.17 1:46	6:34	Ав. Откл.				с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский. Включили в 23-40, запитано 7 ТП. Включили полностью в 01-46, пр.оп.202-203 убрали 3 дерева (без повреждения пров.)		школа/410ч.	410	0,2	18	+29, ветер
Прим.ЮЭС	10	Авангард	18	13.07.17 19:18	13.07.17 22:08	2:50	13.07.17 22:08	2:50	Ав. Откл.		ну	часть п.Авангард. ТП-7383 по Ф-2, 0,4 кВ дерево на проводах.		школа, больница/ 812ч.	812	0,4	4	+29, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Многодубное	11	13.07.17 19:30	14.07.17 2:34	7:04	14.07.17 2:34	7:04	МТЗ			с.Кучелиново. Оп.69 убрали ветку с двух проводов.		нет/130ч.	130	0,1	5	+23, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка тяга	5	13.07.17 19:42	13.07.17 22:37	2:55	13.07.17 22:37	2:55	МТЗ		ну	п.Лукьяновка . Пр.оп. №52-53 обгоревшая ветка под проводами.		1400ч.	1400	0,3	6	+24, гроза	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	7	13.07.17 19:46	13.07.17 20:01	0:15	13.07.17 20:01	0:15	Мто		ну	у	часть с.Чугуевка		нет/ 560ч.	560	0,9	15	+22, гроза, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	13.07.17 19:47	13.07.17 20:01	0:14	13.07.17 20:01	0:14	МТЗ		ну	у	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка		1511 ч.	1511	0,8	20	+22, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	13.07.17 20:07	13.07.17 20:11	0:04	13.07.17 20:11	0:04	МТЗ		у		с. Монастырище		нет / 2619ч.	2619	0,4	12	+24, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка	4	13.07.17 20:15	13.07.17 20:15	0:00	13.07.17 20:15	0:00	Ав. откл.		у		часть с.Уборка, с.Антоновка, с.Ленино, п.Шумный		нет/ 2236ч.	2236	0,3	17	+21, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	10	Многодубное	5	13.07.17 20:41	14.07.17 0:33	3:52	14.07.17 0:33	3:52	Откл.КУ"Земля"				с.Многодубное. В пр. 8/3-8/4 провод ф. "В" зацепился за крюк рядом стоящей опоры связи.		нет/100ч.	100	0,1	2	+23, пасм.
Прим.СЭС	10	Самарка	2	13.07.17 20:50	13.07.17 20:50	0:00	13.07.17 20:50	0:00	МТЗ		у				нет	0	0	0	+21, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	21	13.07.17 21:08	13.07.17 23:01	1:53	13.07.17 23:01	1:53	МТЗ		ну	ну	Выведен уч-к от Р-14 до Р-42 без потребителей.	ф-6 Котиково	детдом / 158 чел	156	0,15	2	+21, шторм, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	4	13.07.17 21:10	13.07.17 21:42	0:32	13.07.17 21:42	0:32	МТЗ		ну	у			нет / 3806 чел	3806	1,4	11	+21, шторм, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	10а	13.07.17 21:10	13.07.17 21:42	0:32	13.07.17 21:42	0:32	МТЗ		ну	у			нет / 2422 чел	2422	0,4	10	+21, шторм, гроза
Прим.СЭС	10	Самарка	2	13.07.17 21:18	14.07.17 10:03	12:45	14.07.17 10:03	12:45	МТЗ		ну	Оп.№ 44 ф"В", оп.№ 43 ф"А" - заменены поврежденные изоляторы.		нет / 112 чел	112	0,2	10	+21, гроза, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	13.07.17 21:27	13.07.17 22:29	1:02	13.07.17 22:29	1:02	МТЗ		у	часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2.		нет / 230 чел	230	0,1	11	+21, гроза, ветер	

Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	В-10 1Т	13.07.17 21:47	13.07.17 21:54	0:07	13.07.17 21:54	0:07	МТЗ		у	АВР-10 не работал.		9323 чел	9323	2,2		+21, шторм, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Ерковцы	1	13.07.17 22:14	13.07.17 23:52	1:38	13.07.17 23:52	1:38	МТЗ	ну	ну	Обрыв пров. Оп. №2/1-2/2.			1209	0,03	12	+22, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Малиново	4	13.07.17 22:24	13.07.17 22:28	0:04	14.07.17 4:42	6:18	МТЗ		ну	с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожига. Запитано 8ТП. Пр.оп.327-328 убрали дерево без повреждения провода.		нет / 1291 чел	1291	0,1	16	+21, гроза, ветер	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	14	13.07.17 22:34	13.07.17 23:20	0:46	13.07.17 23:20	0:46	МТЗ		у	Покровка, Минеральное.		нет / 382 чел	382	0,2	10	+20, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	9	13.07.17 23:38	14.07.17 1:26	1:48	14.07.17 16:24	16:46	МТО	выв	ну	Пр.оп.№71-72 упавшее дерево, повреждён провод Ф"В", для устранения повр. привлечен вездеход и трал (болотистая местность, подъем на опоры запрещен). Устранено.	ф-15	нет / 370чел	370	0,2		+22, гроза	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	13.07.17 23:49	13.07.17 23:49	0:00	13.07.17 23:49	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+23, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	11	13.07.17 23:49	13.07.17 23:49	0:00	13.07.17 23:49	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+23, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	13.07.17 23:49	13.07.17 23:58	0:09	13.07.17 23:58	0:09	МТЗ		ну	у	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.	насосн. / 1511 чел	1511	0,8	20	+23, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	17	13.07.17 23:59	14.07.17 0:07	0:08	14.07.17 0:07	0:08	МТО		у	с.Полеево. В КТП-1047 перегорели В\В вставки, произведена замена в 7:31.	насосн / 1130 чел	1130	0,8	7	+23, пасм		
Прим.СЭС	10	Ново-Сысовка	9	14.07.17 0:05	14.07.17 3:39	3:34	14.07.17 4:34	4:29	КУ "земля"			Н.Сысовка. Вкл. без 4-х ТП. Под оп. №35 обнаружена сова, Вкл. полностью.		нет / 514 чел	514	0,2	11	+23, ветер	
Ам.ВЭС	10	Поярково	4	14.07.17 1:18	14.07.17 1:18	0:00	14.07.17 1:18	0:00	МТЗ-2		у			нет	0	0	0	гроза	
Прим.СЭС	10	Ольга	по Ф-15 РП-10 Ф-9	14.07.17 1:20	14.07.17 2:53	1:33	14.07.17 12:06	10:46	КУ "земля"			Заменен разрушенный изолятор ф"С" на оп.537.	школа-интернат / 122 чел	122	0,1	5	+23, ветер		
Ам.ЦЭС	110	Полевая - Озёрная		14.07.17 3:51	14.07.17 3:51	0:00	14.07.17 3:51	0:00	Пол: 1стНЭП, Оз: 3стНЭП		у	ИМФ 15км ф.-А.		нет	0	0	0	+20, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Марково	13	14.07.17 5:02	14.07.17 5:02	0:00	14.07.17 5:02	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Марково	4	14.07.17 5:02	14.07.17 5:02	0:00	14.07.17 5:02	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	35	Благовещенск - Марково		14.07.17 5:11	14.07.17 5:11	0:00	14.07.17 5:11	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	гроза	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	4-й участок	14.07.17 5:28	14.07.17 6:25	0:57	14.07.17 6:25	0:57	МТЗ		ну	ну	п.Лозовый. В 5:53 кл. 3ТП. 06-25 пр.оп.41/1-41/2 сняли ветку.	больница / 541чел	541	0,4	8	+29, облач	
Ам.ЦЭС	10	Лозовое	1	14.07.17 5:50	14.07.17 6:24	0:34	14.07.17 10:53	5:03	КУ "земля"			Пр.10-11 устранен обрыв провода.	ф-15	школа / 100чел	100	0,05	7	+20, облачно	
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	14.07.17 5:55	14.07.17 5:55	0:00	14.07.17 5:55	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+20, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	14.07.17 7:05	14.07.17 10:19	3:14	14.07.17 10:19	3:14	МТЗ		ну	Произведена регулировка привода (не включался в 10).	нет / 230 чел	230	1	11	+22, ясно		
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		14.07.17 7:11	14.07.17 7:11	0:00	14.07.17 7:11	0:00	МТО. 2стНЭП		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	гроза	
Ам.ВЭС	6	Прогресс	11	14.07.17 7:25	14.07.17 11:41	4:16	14.07.17 11:41	4:16	МТЗ		ну	ну	Осмотр без замечаний. Произведена регулировка привода В-6.	нет / быта нет	0	0,1	1	+20, облачно	
Ам.ЗЭС	10	Угловая	10	14.07.17 7:50	14.07.17 7:50	0:00	14.07.17 7:50	0:00	МТЗ		у		с.Угловое	нет	980	0	0	+24, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Угловая	14	14.07.17 7:53	14.07.17 7:54	0:01	14.07.17 7:54	0:01	МТЗ		ну	у	с.Ульяма	нет	170	0,02	1	+24, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка	2	14.07.17 8:02	14.07.17 13:29	5:27	14.07.17 13:47	5:45	Ав. Откл.		нет	ну	На оп.33 заменены два изолятора.	нет / 367 чел	367	0,2	7	+24, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка	2	14.07.17 8:10	14.07.17 8:10	0:00	14.07.17 8:10	0:00	МТЗ		у		с.Покровка	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка	3	14.07.17 8:10	14.07.17 8:15	0:05	14.07.17 8:15	0:05	МТЗ		ну	у	с.Алексеевка.	нет / 860чел	860	0,02	2	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	4	14.07.17 8:11	14.07.17 11:39	3:28	14.07.17 11:39	3:28	КУ, земля				Оп. 229/7 заменен разрушенный изолятор.	школа / 450чел	450	0,05	5	+24, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка	4	14.07.17 8:15	14.07.17 13:46	5:31	14.07.17 13:46	5:31	КУ "земля"				КРУН-10 Ф-4 заменили проходной изолятор фазы "В"	скваж / 33 чел	33	0,1	1	+24, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка	3	14.07.17 8:59	14.07.17 9:02	0:03	14.07.17 9:02	0:03	МТЗ		нет	у		нет	96	0,1	1	+22, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	6	14.07.17 10:36	14.07.17 10:36	0:00	14.07.17 10:36	0:00	МТЗ		у		ст.Среднебелая	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	23	14.07.17 10:36	14.07.17 10:36	0:00	14.07.17 10:36	0:00	МТЗ		у		с.Солнечное	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	26	14.07.17 10:36	14.07.17 10:36	0:00	14.07.17 10:36	0:00	МТЗ		у		с.Семиозерка	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	28	14.07.17 10:36	14.07.17 10:36	0:00	14.07.17 10:36	0:00	МТЗ		у		с.Приозерное	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Бузули	18	14.07.17 11:18	14.07.17 12:28	1:10	14.07.17 18:11	6:53	МТЗ		ну	ну	Пр.76 ф.В срыв изолятора, пр. 78-79 обрыв 2-х проводов. Стороннее воздействие, виновник "Газрегион". Устранено.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.СЭС	35	Тында - Строительная1		14.07.17 12:35	14.07.17 12:35	0:00	14.07.17 12:35	0:00	ДЗ 1з.		у			нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Береговая	14	14.07.17 12:42	14.07.17 14:20	1:38	14.07.17 14:20	1:38	МТЗ, МТО		ну	ну	Пр. 11/2-11/3 обрыв провода.	ддом, школа / 2500чел	2500	0,7	25	+25, гроза, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Новороссия	3	14.07.17 13:49	14.07.17 16:00	2:11	14.07.17 16:00	2:11	МТЗ		ну		Заменен изолятор фазы В на портале КТП-5312.	школа / 414 чел	414	0,2	4	+24,пасмурно	
Ам.ВЭС	35	Бурейск - Родионовока		14.07.17 15:04	14.07.17 15:05	0:01	14.07.17 15:05	0:01	МТЗ		ну	у	18.7.17 осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.СЭС	35	Кавалерово	Т2	14.07.17 15:06	14.07.17 15:14	0:08	14.07.17 15:25	0:19	МТЗ 35, 6		нет	у	Погашена 2С-6кВ. Вкл. без вед. Ф.11. Осмотр без замечаний. 17.07.2017 произведена проверка РЗА, замечаний нет.	СВ-6	4500чел	4500	3,9	54	+25, ясно
Ам.СЭС	10	Сковородино	18	14.07.17 15:16	14.07.17 15:16	0:00	14.07.17 15:16	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	14.07.17 15:17	14.07.17 15:45	0:28	14.07.17 15:45	0:28	МТЗ		нет	у	с.Каленовка	нет	55	0,1	8	+33,ясно	
Ам.СЭС	35	Сковородино - Джалинда		14.07.17 15:22	14.07.17 15:22	0:00	14.07.17 15:22	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ВЭС	10	Спасск	6	14.07.17 15:31	14.07.17 16:11	0:40	14.07.17 17:41	2:10	МТЗ		ну	ну	Оп. 243/4 заменены 3 изолятора.	школа, АТС	315	0,1	9	+22, гроза	
Ам.ВЭС	10	Малиновка	9	14.07.17 15:38	14.07.17 18:30	2:52	14.07.17 18:30	2:52	Земля, КУ.				Оп. 20/3 заменено 4 изолятора.	д.сад / 395 чел	395	0,2	6	+22, гроза	
Хаб.СЭС	10	Городская	22	14.07.17 15:53	14.07.17 16:22	0:29	14.07.17 16:22	0:29	МТЗ		нет	ну	повреждение в сетях потребителя	нет	0	0,03	3	+22, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Озерная	СП77	14.07.17 16:15	14.07.17 16:27	0:12	14.07.17 20:53	4:38	МТЗ		нет	ну	Включен с отключенным ЛР 109. В 20:53 все включено, повреждение самоустранилось	нет	335	0,1	8	+22, гроза	
Ам.ВЭС	10	Хвойная	1	14.07.17 16:30	14.07.17 16:30	0:00	14.07.17 16:30	0:00	МТО		у		с.Прибрежное	скважина / 182 чел	182	0,01	5	+22, гроза	
Ам.ВЭС	10	Варваровка	26	14.07.17 16:52	14.07.17 18:23	1:31	14.07.17 18:23	1:31	Земля, КУ.				Самоустранилось.	нет / 700чел	700	0,1	11	+22, гроза	
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Биракан		14.07.17 17:16	14.07.17 17:21	0:05	14.07.17 17:21	0:05	МТЗ		ну	у		5250 чел	5250	1,4	42	+25, гроза	
ЭС ЕАО	10	Лондоко	29	14.07.17 17:23	14.07.17 22:15	4:52	14.07.17 22:15	4:52	МТЗ		ну	ну	В пролете ОП 29-00/57-29-00/58 при падении дерева обрыв одного провода. Устранено	нет / 100чел	100	0,1	3	+25, гроза	
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	1	14.07.17 17:30	14.07.17 18:06	0:36	14.07.17 18:06	0:36	МТЗ		ну	у		ФАП	252	0,1	5	+25, гроза	
ЭС ЕАО	10	ГЗУ	483	14.07.17 18:51	14.07.17 23:15	4:24	14.07.17 23:44	4:53	ТУ				Повреждение на вед. оттайке	2000чел	2000	0,5	7	+25, гроза	

ЭС ЕАО	35	Лондоко - Бира с отп. Буджан		14.07.17 19:08	14.07.17 20:33	1:25	15.07.17 17:22	22:14	Земля, КУ.			Оп.194 пережог верхнего провода. Устранено,	ОПП Бира	550чел	550	0,34	5	+25, гроза
Прим.СЭС	10	Самарка	2	14.07.17 19:30	14.07.17 20:58	1:28	14.07.17 23:48	4:18	Земля, КУ.			с.Самарка. Включен для поиска "земли" прибором. на оп 37/2 заменили изолятор		112 чел	112	0,2	10	+30, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное		14.07.17 19:33	14.07.17 19:33	0:00	14.07.17 19:33	0:00	НЗНП 1ст	у		Оп 37 повреждены 2-а изолятора в гирлянде ф.в		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп. Турбаза		14.07.17 19:40	14.07.17 19:40	0:00	14.07.17 19:40	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	14.07.17 19:45	14.07.17 19:48	0:03	14.07.17 19:48	0:03	МТЗ	ну	у	с.Биджан, Степное		600чел	600	0,1	14	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	14.07.17 19:56	14.07.17 21:21	1:25	14.07.17 21:32	1:36	Откл.КУ"Земля"			с.Биджан, Степное. При поиске "Земля" самоустранилась		600чел	600	0,1	14	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	5	14.07.17 20:24	14.07.17 20:24	0:00	14.07.17 20:24	0:00	МТЗ	у		с.Васильковка		нет / 235чел	235	0,1	7	+28, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы	21	14.07.17 21:21	15.07.17 0:53	3:32	15.07.17 13:28	16:07	Ав. откл.	нет	ну	В ТП 5014 заменен поврежденный трансформатор (100кВ).		нет/ 480ч.	480	0,5	28	+25, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Осиновая речка		14.07.17 23:06	14.07.17 23:06	0:00	14.07.17 23:06	0:00	НЗЗ 1ст.	у				0	0	0	0	+22, гроза
Хаб.СЭС	10	Литовко	9	15.07.17 0:16	15.07.17 0:16	0:00	15.07.17 0:16	0:00	МТЗ	у		п.Литовко		нет/ 1720	1720	0,6	12	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	13	15.07.17 0:54	15.07.17 1:35	0:41	15.07.17 6:01	5:07	МТЗ	ну	ну	с. Курское, с. Глазовка, с. Орловка, с. Иннокентьевка. ОП 124 заменили изолятор	ф.3 АСТИХМЕНЕВО	школа/ 1890ч.	1890	0,3	17	+23, ясно
Прим.ЮЭС	10	Лесозаводск	7	15.07.17 1:01	15.07.17 1:01	0:00	15.07.17 1:01	0:00	МТЗ	у		с.Надежда, с. Тургенево, с. Лесное		нет/ 325ч.	325	0,1	11	+23, ясно
Ам.ВЭС	10	Винниково	14	15.07.17 1:54	15.07.17 3:53	1:59	15.07.17 12:47	10:53	МТО, МТЗ	ну	ну	Оп.272 заменено 2 изолятора.		нет/ 507ч.	507	0,37	10	+18, ясно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка2		15.07.17 4:45	15.07.17 4:45	0:00	15.07.17 4:45	0:00	ПС Ярославка: НЗЗ 1ст. ИМФ ф.С -9,1 км.	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+22, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	15.07.17 6:10	15.07.17 7:32	1:22	15.07.17 7:32	1:22	МТЗ	у		часть п.Кипарисово-1, часть п.Кипарисово 2, п.Мирный		нет/ 230ч.	230	0,1	50	+21, ясно
Ам.ЗЭС	35	Стройдетали	T1	15.07.17 8:50	15.07.17 9:02	0:12	15.07.17 9:27	0:37	ДЗТ			Убрана белка с ШМ 10кВ	T2	нет	0	0,02	2	+25, облачно
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ	15	15.07.17 9:25	15.07.17 10:15	0:50	15.07.17 11:14	1:49	МТЗ	ну	ну	повреждение в сетях потребителя		3150чел	3150	0,5	11	+24, облачно
Хаб.СЭС	10	Кирзавод	2	15.07.17 10:46	15.07.17 12:26	1:40	15.07.17 12:26	1:40	Земля, КУ.			Оп.49 заменен поврежденный изолятор.		400чел	400	0,2	23	+30, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	8	15.07.17 10:47	15.07.17 13:07	2:20	18.07.17 22:46	83:59	МТЗ	ну		Повреждение на КЛ 10 ЭТП2100 - ЭТП 2102. Устранено.	ПС Лучегорск ф.4	420чел	420	0,4	4	+30, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	9	15.07.17 10:55	15.07.17 11:44	0:49	15.07.17 11:44	0:49	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		660чел	660	0,7	4	+30, пасмурно
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		15.07.17 12:01	15.07.17 12:01	0:00	15.07.17 12:01	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+26, ливень
Ам.ВЭС	10	Завитая	21	15.07.17 12:34	15.07.17 13:19	0:45	15.07.17 13:19	0:45	МТО	нет	у			нет	0	0,1	4	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая	6	15.07.17 12:36	15.07.17 12:36	0:00	15.07.17 12:36	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		15.07.17 12:39	15.07.17 12:39	0:00	15.07.17 12:39	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая	6	15.07.17 12:47	15.07.17 12:47	0:00	15.07.17 12:47	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая	15	15.07.17 12:47	15.07.17 12:47	0:00	15.07.17 12:47	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая	15	15.07.17 13:04	15.07.17 13:04	0:00	15.07.17 13:04	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская	В10 T2	15.07.17 13:20	15.07.17 13:35	0:15	15.07.17 13:35	0:15	МТЗ, ЗДЗ	нет	у			8800чел	8800	5,5	46	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская	10	15.07.17 13:20	15.07.17 15:55	2:35	15.07.17 15:55	2:35	МТЗ	ну		Устранено повреждение 2-х проходных изоляторов в ачейке.		418 чел	418		7	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская	3	15.07.17 13:35	15.07.17 14:46	1:11	15.07.17 14:46	1:11	Земля, КУ.			Оп.27 заменен изолятор.		4200 чел	4200	0,6	12	+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Северная	2	15.07.17 13:39	15.07.17 14:36	0:57	15.07.17 14:36	0:57	Земля, КУ.			повреждение в сетях потребителя		2000чел	2000		15	+26, ясно
Ам.ЦЭС	35	Дмитриевка	T1	15.07.17 14:10	15.07.17 15:23	1:13	15.07.17 17:09	2:59	ДЗТ			Перекрытие птиц в вводах 10кВ. Проведена чистка.	T2	2060 чел	2060	0,3	24	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Рошино	3	15.07.17 14:19	15.07.17 14:51	0:32	15.07.17 14:51	0:32	МТЗ	ну	ну	пр.оп.65-66 под ВЛ дерево, провод и элементы ВЛ не повреждены.		2000чел	2000	0,2	11	+32, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка	7	15.07.17 14:57	15.07.17 16:33	1:36	15.07.17 18:00	3:03	МТЗ	ну	ну	повреждение в сетях потребителя		600чел	600	0,2	18	+31, облачно
Ам.ВЭС	10	Успеновка	1	15.07.17 14:58	15.07.17 15:08	0:10	15.07.17 15:08	0:10	МТО	ну	у			376 чел	376	0,1	8	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	1	15.07.17 15:18	15.07.17 15:18	0:00	15.07.17 15:18	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	7	15.07.17 15:18	15.07.17 15:18	0:00	15.07.17 15:18	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	2	15.07.17 15:18	15.07.17 18:46	3:28	15.07.17 18:46	3:28	МТЗ	ну	ну	Пр. 13-14 убрано дерево		нет	30	0,1	5	+25, гроза
Хаб.СЭС	6	Многовершинная	18	15.07.17 15:28	15.07.17 21:25	5:57	18.07.17 19:37	76:09	МТЗ	ну	ну	Выделен участок КЛ от ОП 28 до ТП 4 (без нагрузки). 18.7.17 определено МП 290м от ТП-4. Устранено.	ф.1 ПС Многовершинная	нет / 787 чел	787	0,72	6	+20, облачно
Ам.ВЭС	10	Панино	15	15.07.17 15:35	15.07.17 15:35	0:00	15.07.17 15:35	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка	В10 T2	15.07.17 15:45	15.07.17 15:48	0:03	15.07.17 15:48	0:03	МТЗ	у	у	Откл при попытке включения В10 ф-7		2412 чел	2412	1	77	+31, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка-тяга - Штыково		15.07.17 16:12	15.07.17 16:12	0:00	15.07.17 17:33	1:21	Анисимовка: ДЗ1,2, Зст Штыково: МТО, НЗЗ	ну	у	Разрыв транзита. На ПС Анисимовка-тяга (РЖД) откл. Т1, Т2. Т2 включен, сбоя подвижных составов не зафиксировано. По ВЛ произведен обход пр 398-399 обнаружены следы подгаров на нижнем проводе.		нет	0	0	0	+30, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	5	15.07.17 17:48	15.07.17 21:05	3:17	15.07.17 21:05	3:17	Земля, КУ.			на оп 13 заменили изолятор		280чел	280	0,1	3	+26, ясно
ЭС ЕАО	10	Лондоко	29	15.07.17 18:25	15.07.17 18:25	0:00	15.07.17 18:25	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Винниково	14	15.07.17 18:31	15.07.17 21:58	3:27	15.07.17 21:58	3:27	МТО	ну	ну	Оп. 160 заменены 2 изолятора.		500чел	500	0,1	10	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	234	15.07.17 20:47	15.07.17 21:10	0:23	18.09.17 16:59	0:00	МТЗ	ну	ну	Выделен участок от ОП 234-02/1 до 234-03/3 (без нагрузки). Падение оп.234-02/103 (ж/б), разлив р.Биджан, в воде оп.234-02/101-104. 1.9.17 вода спала, 8-14.9.17 не работали. 15.9.17 опора восстановлена, ВЛ готова и включено. Доп.осмотр 18.9.17 без замечаний. Время не учитывается по письму филиала		100чел	100	0,1	2	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Центр	280	15.07.17 22:45	15.07.17 22:48	0:03	15.07.17 22:48	0:03	МТО, МТЗ	ну	у	Биробиджан		2400ч.	2400	0,7	10	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	МК	8	15.07.17 23:23	15.07.17 23:23	0:00	15.07.17 23:23	0:00	МТЗ	у		Биробиджан		школа, КНС/2300ч.	2300	0,6	13	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	МК	7	15.07.17 23:23	15.07.17 23:28	0:05	15.07.17 23:28	0:05	МТО	запрет	у	Биробиджан		д.сад/ 2300ч	2300	0,5	11	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	16.07.17 0:22	16.07.17 0:35	0:13	16.07.17 0:35	0:13	МТО, МТЗ	ну	у	с.Сальское, с.Сухановка		школа.д.сад/ 1217ч.	1217	0,5	27	+24, гроза

ЭС ЕАО	10	Биджан	233	16.07.17 0:31	16.07.17 1:57	1:26	16.07.17 10:04	9:33	МТЗ	ну	ну	с.Биджан, Степное. На оп.233-00/154 повреждение изолятора, на оп.233-00/136 повреждение 2-х изоляторов. Устранено.		школа/600ч.	600	0,2	14	+20, гроза	
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан		16.07.17 0:58	16.07.17 0:58	0:00	16.07.17 0:58	0:00	ДЗ 1а	у				нет	0	0	0	+20, гроза	
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		16.07.17 0:58	16.07.17 0:58	0:00	16.07.17 0:58	0:00	ДЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное1	19	16.07.17 1:15	16.07.17 2:43	1:28	16.07.17 2:43	1:28	Откл.КУ"Земля"			с.Тимофеевка. При поиске "земля" самоустранилась		нет	0	0,3	7	+23, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	16.07.17 1:42	16.07.17 4:29	2:47	16.07.17 18:54	17:12	Откл.КУ"Земля"			с.Дежнево. На оп.50-00/269 устранен обрыв провода, заменен изолятор, на оп.50-00/373 заменен изолятор.		школа/800ч.	800	0,06	15	+20, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	15	16.07.17 1:43	16.07.17 2:16	0:33	16.07.17 6:39	4:56	МТЗ	ну	ну	с.Урожайное. 02:16 включен, появилась земля. На опоре 70 заменили изолятор		нет / 1021ч.	1021	0,6	8	+23, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Бузули	18	16.07.17 1:50	16.07.17 1:50	0:00	16.07.17 1:50	0:00	МТЗ	у		с.Черновка		школа/563ч.	563	0,05	5	+20, обл.	
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	16.07.17 2:28	16.07.17 2:28	0:00	16.07.17 2:28	0:00	МТЗ	у				нет/100ч.	100	0,1	2	+22, гроза	
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	16.07.17 2:59	16.07.17 3:13	0:14	16.07.17 3:13	0:14	МТЗ	ну	у	с.Унгун		нет/170ч.	170	0,07	8	+20, ясно	
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	16.07.17 2:59	16.07.17 3:09	0:10	16.07.17 3:09	0:10	МТЗ	ну	у	с.Лазарево		нет/400ч.	400	0,03	7	+20, ясно	
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	16.07.17 2:59	16.07.17 3:05	0:06	16.07.17 3:05	0:06	МТЗ	ну	у	с.Лазарево		нет/400ч.	400	0,02	6	+20, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. АК, МЖК	№1	16.07.17 4:05	16.07.17 4:08	0:03	18.07.17 23:47	67:42	Корфовская:НЗЗ 1ст, ВЧБ при КЗ на землю. ХТЭЦ1: НЗНП 1ст., ВЧБ при КЗ на землю, ОМП-18,4км ф.А.	ну		ПС МЖК - АВР б\в усл., на ПС АК - включен СВ-б\в в 4:08 На ПС АК, обнаружено повреждение ОПН-110 1с ф.С. На оп.114 разрушение полимерной изоляции ф.А. Опора проходная. В 18:28 при опробовании ВЛ-110 аварийное отключение от МТО. ОМП ф.В-С 7.9 км от ПС Корфовская. 17.7.17 в пр.оп.129-130 обнаружено 3 дерева на проводах. Устранено.	МЖК- АВР 6 усл., АК включен СВ 6	6800ч.	6800	1,8		+22, гроза	
Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево		16.07.17 4:41	16.07.17 5:53	1:12	16.07.17 18:45	14:04	МТЗ., при АПВ появилась"Земля"			Обесточена ПС Черняево. На оп.37 заменен изолятор ф.В.		ф.1 ПС Гродеково	1510ч.	1510	0,2		+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Веденка	1	16.07.17 5:50	16.07.17 6:10	0:20	16.07.17 6:10	0:20	МТЗ	ну	у	с.Речное, с.Звенигородка		нет/308ч.	308	0,05	5	+19, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	19	16.07.17 5:58	16.07.17 19:18	13:20	16.07.17 19:56	13:58	МТО	нет	ну	Лвл=10,5км. п.Могилевка. Включен без ТП-601, повреждение опорного изолятора. Устранено.		нет/1402ч.	1402	0,1		+22, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	3	16.07.17 6:13	16.07.17 6:18	0:05	16.07.17 6:18	0:05	МТЗ	ну	у	часть г.Благовещенск		нет/500ч.	500	0,17	9	+18, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	15	16.07.17 6:43	16.07.17 7:20	0:37	16.07.17 12:29	5:46	МТО	нет	ну	с.Урожайное. включен без ТП-1073, повреждение шлейфа от ТРП до ТП. Устранено.		нет / 1021ч.	1021	0,6	8	+21, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	17	16.07.17 7:21	16.07.17 7:23	0:02	16.07.17 7:23	0:02	МТО	ну	у	с.Полевое		нет / 1130ч.	1130	0,8	7	+22, ясно	
ЭС ЕАО	10	Венцелово	145	16.07.17 7:31	16.07.17 7:31	0:00	16.07.17 12:50	29:19	МТЗ	ну	у	На ХХ, резервный. На оп.145-00/34, 145-00/50 заменены поврежденные изоляторы.		нет	0	0	0	+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	Благословенное	118	16.07.17 8:26	16.07.17 9:28	1:02	16.07.17 9:28	1:02	МТЗ	не раб	ну	с.Доброе, Нагибово, Садовое. Включен после регулировки привода В-10.		школа, д/с / 870чел	870	0,06	7	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	6	16.07.17 9:03	16.07.17 9:03	0:00	16.07.17 9:03	0:00	МТЗ	у		Сторонним а/м повреждена оп.1 (ж/б, излом у основания). Провода не повреждены. Виновник установлен, сообщено в СБ, полицию.		нет	0	0	0	+20, обл	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	7	16.07.17 9:55	16.07.17 11:34	1:39	17.07.17 15:13	29:18	МТО			г.Фокино. Повреждение КЛ-10 ТП82069-ТП82012 при проведении земляных работ экскаватором частного лица, виновник установлен, сообщено в СБ, полицию. Устранено.	ф.1	нет / 1430чел	1430	1	10	+22, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	15	16.07.17 10:10	16.07.17 10:42	0:32	16.07.17 10:42	0:32	б/б	нет	у	с.Сергеевка, 19 км.		д/с / 130чел	130	0,27	3	+22, облачно	
Ам.ЗЭС	10	Северная	15	16.07.17 10:11	16.07.17 10:11	0:00	16.07.17 10:11	0:00	МТЗ-1	у				нет	0	0	0	+23, обл	
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье	11	16.07.17 10:58	16.07.17 12:50	1:52	16.07.17 12:50	1:52	МТЗ	нет	у	с.Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кугузовка, 3-й сплавной.		школа, больница, д/с / 2025чел	2025	0,65	18	+25, обл	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	16	16.07.17 11:18	16.07.17 11:18	0:00	16.07.17 11:18	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+25, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Полевая	4	16.07.17 11:21	16.07.17 11:21	0:00	16.07.17 11:21	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+26, обл	
Ам.ЦЭС	10	Полевая	19	16.07.17 11:21	16.07.17 11:21	0:00	16.07.17 11:21	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+26, обл	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	11	16.07.17 11:22	16.07.17 11:44	0:22	16.07.17 16:06	4:44	"земля" от КУ			с.Нагорное. Выделен участок без потребителей от РЛ-16 оп.55 до РТП-2091 оп.152. Включен по нормальной схеме после обхода, без замечаний.	ф.6	школа, д/с / 870чел	870	0,5	14	+28, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	16.07.17 12:06	16.07.17 12:06	0:00	16.07.17 12:06	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+27, ясно	
Ам.ЦЭС	35	Петровка	Т2	16.07.17 12:16	16.07.17 12:43	0:27	16.07.17 15:38	3:22	ДЗТ			Обесточились 1,2сш-10кВ (Т1 в резерве). Включен после осмотра и проверки РЗА.	Т1	3722 чел	3722	0,5		+20, обл	
ЮЯ ЭС	6	Алдан	Алдан-5	16.07.17 12:39	16.07.17 16:08	3:29	16.07.17 16:08	3:29	МТЗ	ну	ну	г.Алдан. На портале ТП-70 срыв изолятора. Устранено.		водозабор, дет/дом / 1845чел	1845	0,45	6	+23, гроза	
Прим.СЭС	35	Красноярченск	Т2	16.07.17 13:37	16.07.17 14:40	1:03	16.07.17 19:46	6:09	ДЗТ			Обесточились 1,2сш-10кВ. (Т1 в резерве). Испытания и проверка РЗА без замечаний, введен в работу.	Т1	1700чел	1700	0,68	14	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	26	16.07.17 13:44	16.07.17 13:44	0:00	16.07.17 13:44	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, гроза	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимнаыр		16.07.17 13:56	16.07.17 13:56	0:00	16.07.17 13:56	0:00	ЧТЭЦ: ТО	у		ИМФ ф.АВС 21,зкм. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+23, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	6	16.07.17 14:30	16.07.17 16:51	2:21	16.07.17 16:51	2:21	МТЗ	нет	у	с.Прилуки.		школа / 220чел	220	0,1	6	+35, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Петровичи	СВ-10	16.07.17 14:36	16.07.17 15:30	0:54	17.07.17 14:25	23:49	МТЗ		ну	Обесточена 1сш-10кВ. Неисправность цепей управления. Устранено.	Т1			0,3		+25, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Петровичи	4	16.07.17 14:52	16.07.17 15:02	0:10	16.07.17 15:02	0:10	МТЗ	ну	у	с.Петровичи.		нет / 482чел	482	0,1	5	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	35	Петровичи - Сиваковка/насосная - Сиваковка - Новодевница		16.07.17 15:07	16.07.17 15:07	0:00	16.07.17 15:07	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+24, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Новолопровка	1	16.07.17 15:23	16.07.17 15:56	0:33	16.07.17 15:56	0:33	МТЗ	ну		с.Новолопровка. В пр.оп.93-94 падение дерева, провод не поврежден.		нет / 205чел	205	0,2	3	+27, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Сиваковка	2	16.07.17 15:35	16.07.17 15:38	0:03	16.07.17 15:38	0:03	ав.откл.	нет	у	с.Вадимовка.		нет / 367 чел	367	0,1	7	+24, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	8	16.07.17 15:55	16.07.17 16:19	0:24	16.07.17 16:19	0:24	ав.откл.	нет	у	с.Каленовка.		школа / 790чел	790	0,1	10	+28, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	16.07.17 17:00	16.07.17 17:03	0:03	16.07.17 17:03	0:03	ав.откл.	нет	у	с.Кроуновка.		школа / 700чел	700	0,1	8	+28, гроза	

Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	8	16.07.17 17:01	16.07.17 17:45	0:44	16.07.17 17:45	0:44	МТЗ	нет	у	с.Воздвиженка.		нет / 1500чел	1500	0,4	11	+28, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур	по ф.6 РП кондратенюв на ф.1	16.07.17 18:20	16.07.17 18:40	0:20	16.07.17 18:40	0:20	МТЗ	нет	у	с.Каменушка.		школа / 100 чел	100	0,1	5	+28, обл
Прим.ЦЭС	35	Покровка - Корсаковка - Алексее-никольск		16.07.17 18:21	16.07.17 18:32	0:11	16.07.17 18:32	0:11	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС Корсаковка, Алексее-Никольск.		5155чел	5155	0,82	57	+28, пасм
Прим.ЮЭС	35	Залив	2сш-35	16.07.17 18:38	16.07.17 19:06	0:28	16.07.17 23:14	4:36	ДЗШ-35 (см доп информацию)			Работа защит: По Кл 35 ВТЭЦ-1 - Залив: Авар. откл., ЗДЗ, по КВЛ 35 Залив - Голубинка с отп. на ПС ТЦ: Авар. откл., ЗДЗ, по В 35 Т-2: Авар. откл., ДЗШ, по ТН 2С 35: ЗДЗ, уск., Авар. откл. Погашение 1/2 ПС Телецентр. Задымление в КРУН-35 кв. В яч-ке Кл 35 ВТЭЦ-1 - Залив №2 повреждение проходных изоляторов в сторону 2С 35. Устранено.	Т1 ПС Телецентр	4500чел	4500	7,15	53	+30, ясно
Прим.СЭС	10	Самарка	2	16.07.17 18:41	16.07.17 18:42	0:01	16.07.17 18:42	0:01	МТЗ	нет	у	с.Самарка.		школа / 112чел	112	0,2	10	+27, пасм
Прим.СЭС	10	Самарка	5	16.07.17 19:10	16.07.17 21:20	2:10	17.07.17 12:13	17:03	"земля" от КУ			с.Саратовка. На оп.55 заменен дефектный изолятор.	ПС Уборка ф.14	школа / 146чел	146	0,1	6	+30, ясно
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	3	16.07.17 19:49	16.07.17 19:53	0:04	16.07.17 19:53	0:04	МТЗ	ну	у	с.Ракитное.		школа, д/с / 632чел	632	0,1	5	+26, обл
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	4	16.07.17 19:49	16.07.17 19:53	0:04	16.07.17 19:53	0:04	МТО	нет	у	с.Ракитное.		больница, интернат, д/с / 776чел	776	0,2	5	+26, обл
Ам.СЭС	10	Магдагачи	12	16.07.17 20:04	16.07.17 20:04	0:00	16.07.17 20:04	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+25, облачно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	1 РП Пуциловка ф.1	16.07.17 20:39	16.07.17 21:06	0:27	16.07.17 21:06	0:27	МТЗ		у			нет / 600чел	600	0,1	7	+26, обл
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	1 РП Пуциловка ф.5	16.07.17 20:39	16.07.17 21:10	0:31	16.07.17 21:10	0:31	МТЗ		у			нет / 200чел	200	0,1	2	+26, обл
Прим.ЦЭС	10	Известковая	4	16.07.17 21:50	16.07.17 22:22	0:32	16.07.17 22:22	0:32	МТЗ	ну	у			нет / 100чел	100	0,1	8	+26, обл
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр	ЧТЭЦ - М.Нимныр	17.07.17 0:29	17.07.17 0:29	0:00	17.07.17 0:29	0:00	ЧТЭЦ: ТО, ДЗ		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр - Б.Нимныр Юкта - Лебединый		17.07.17 0:59	17.07.17 0:59	0:00	17.07.17 0:59	0:00	ЧТЭЦ: ТО, НЗЗ 2ст		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Михайловка	16	17.07.17 4:49	17.07.17 4:49	0:00	17.07.17 4:49	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+26, туман
Прим.ЦЭС	10	М	6	17.07.17 5:42	17.07.17 6:33	0:51	17.07.17 6:33	0:51	МТЗ	ну	у	с. Монастырище		нет / 2619чел	2619	0,4	12	+26, обл
Ам.ЦЭС	10	Усть-Ивановка	1	17.07.17 5:44	17.07.17 5:44	0:00	17.07.17 5:44	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+26, туман
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	17.07.17 6:12	17.07.17 11:20	5:08	17.07.17 11:20	5:08	Ав.откл.	ну	ну	с. Чистоводное. В пр.оп.151-152 убрана ветка с проводов.		школа / 115 чел	115	0,1	6	+24, туман
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	1	17.07.17 6:23	17.07.17 6:37	0:14	17.07.17 6:37	0:14	МТЗ	ну	у			нет / 622чел	622	0,1	4	+26, обл
Прим.ЦЭС	10	Хороль	23	17.07.17 7:00	17.07.17 9:53	2:53	17.07.17 9:53	2:53	Земля, КУ.			с. Поповка. Обрыв провода на оп.139. Устранено.		школа / 345чел	345	0,1	7	+22, ясно
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка	13	17.07.17 7:45	17.07.17 7:50	0:05	17.07.17 7:50	0:05	МТЗ	ну	у			школа, в/н башня	0	0,01	11	+18, обл
ЭС ЕАО	6	Известковая	78	17.07.17 10:38	17.07.17 10:38	0:00	17.07.17 10:38	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+24, облачно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	6	17.07.17 11:22	17.07.17 12:02	0:40	17.07.17 18:35	7:13	ав.откл.		ну	с.Тимирязевка. Включен без ТП-1101, повреждение вводного кабеля. В 12:34 ТП-1101 запитано от резерва. Устранено.	ф.3	школа / 400чел	400	0,1	5	+26, ясно
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка	24	17.07.17 11:31	17.07.17 14:22	2:51	17.07.17 14:22	2:51	МТЗ	ну	не прои. зв.	повреждение в сетях потребителя.		нет	0	0,04	2	+22, облачно
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка	26	17.07.17 11:46	17.07.17 12:41	0:55	17.07.17 12:41	0:55	"земля" от КУ			с.Мостовое, Луговое. Самоустранилась. Произведен осмотр. Оп 157 заменен поврежденный изолятор.		скважина / 323чел	323	0,03	7	+22, облачно
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор	В-35 "Факел", СВ-35, В-6 Т1.	17.07.17 12:20	17.07.17 12:53	0:33	17.07.17 16:35	4:15	бл. "земля"			На ПС Верхняя отключился В-35 "Пристань" (без блинкеров). Обесточились ПС Дедо, Васильки, Пристань, Верхняя, Насосная1, Шкотовский водозабор. Ч/з 13 мин запитаны от резерва ПС Дедо, Пристань, Васильки (1,1 МВт). В 14:41 (ч/з 2:21) запитана ПС Верхняя (0,1МВт) со стороны ПС Пристань. В 15:22 потребители запитаны полностью. Осмотр ПС Шкотовский водозабор, опробование Т1, замеч. нет. Обход Пристань-Верхняя-Шкот. водозабор, замеч. нет. На ПС Верхняя проверка РЗА по ВЛ Пристань-Верхняя, замеч. нет. Вкл. по норм. сх.	ПС Смоляниново/г	1500чел	1500	1,3		+25, обл
Ам.ЦЭС	10	Чигири	2	17.07.17 13:05	17.07.17 13:13	0:08	17.07.17 13:13	0:08	МТЗ	ну	у	с.Чигири		насосная / 200чел	200	0,19	11	+20, обл
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	17.07.17 13:17	17.07.17 13:17	0:00	17.07.17 13:17	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+35, ясно
Ам.СЭС	10	Энергия	9	17.07.17 13:41	17.07.17 13:41	0:00	17.07.17 13:41	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+22, облачно
Ам.СЭС	10	Речная	В-10 Т1	17.07.17 15:07	17.07.17 18:06	2:59	17.07.17 18:06	2:59	"земля" от КУ			Обесточена 1сш-10кВ (3 фидера). В яч.5 повреждение опорного изолятора ф.А в сторону шин. Устранено.		школа, д/с, администр. водозащита, больница / 850чел	850	0,95	35	+23, гроза
Ам.ЗЭС	10	Северная	14	17.07.17 15:20	17.07.17 17:21	2:01	17.07.17 17:21	2:01	"земля" от КУ			На оп.6 заменен поврежденный изолятор.		очистные / 1500чел	1500	0,5	5	+24, облачно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		17.07.17 15:29	17.07.17 15:29	0:00	17.07.17 15:29	0:00	Западная: ТНЭП 2ст, БНН Давыдовка: НЗЗ 1ст		у	ИМФ ф.А 17,9км от ПС Западная. 18.7.18 произведен обход: повреждение восьми изоляторов из девяти на оп. № 91 нижний провод. Устранено.		нет	0	0	0	+20, гроза

Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ3 - НПЗ с отп. НПЗ-2		17.07.17 15:57	17.07.17 15:57	0:00	17.07.17 21:45	5:48	ХТЭЦ3: ДФЗ, МТО, НПЗ: ДФЗ	ну	ну	На ПС НПЗ, НПЗ-2 АВР-6 усл. В пр.оп.81-82 приближение на недопустимое расстояние автовышки стороной организации к проводу, без пострадавших, без повреждения ВЛ. Сообщено в СБ, полицию. На ХТЭЦ3 В-110 не включается, схема восстановлена после устранения неисправности персоналом ХТЭЦ3	ВЛ-110 РЦ - НПЗ с отп. НПЗ-2	нет	0	0	0	+23, обл
Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	17.07.17 16:55	17.07.17 18:05	1:10	17.07.17 19:16	2:21	МТЗ	ну	ну	с.Благодатное, Новобельмановка. Включен с выделенным участком без потребителей. На оп.204/21/12 заменен разрушенный изолятор ф.С		школа, водозабор / 482чел	482	0,2	18	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Хороль	23	17.07.17 16:55	17.07.17 17:12	0:17	17.07.17 17:12	0:17	МТЗ	ну	у	с.Поповка.		школа	345	0,1	7	+25, гроза
Прим.СЭС	10	Анучино	19	17.07.17 17:17	17.07.17 19:45	2:28	17.07.17 19:53	2:36	"земля" от КУ			Включен после обхода, самоустраиволься.		нет / 97чел	97	0,2	9	+27, пасм
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	1	17.07.17 18:07	17.07.17 18:12	0:05	17.07.17 18:12	0:05	ав.откл.	нет	у	с.Ивановка, Николаевка, Отрадное.		школа / 1036чел	1036	0,2	14	+32, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	1	17.07.17 18:53	17.07.17 19:30	0:37	18.07.17 16:59	22:06	ав.откл.	выв	ну	с.Ровное, Сергеевка. Оп.16 повреждена концевая муфта. Устранено.	ф.12	д/с, школа / 1470чел	1470	0,39		+25, обл
Хаб.ЦЭС	6	Южная	37	17.07.17 19:03	17.07.17 22:15	3:12	17.07.17 22:15	3:12	МТО	выв	ну	Вкл. участками без замечаний.		тепловые сети / быта нет	0	0,6		+25, обл
Хаб.ЦЭС	6	Южная	23	17.07.17 19:34	17.07.17 19:41	0:07	17.07.17 19:41	0:07	МТЗ	выв	у			тепловые сети / быта нет	0			+25, обл
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	2	17.07.17 19:39	17.07.17 19:39	0:00	17.07.17 19:39	0:00	МТЗ	у		После осмотра заменили изолятор оп. №104.		школа, насосная / 1260чел	1260	0,42	17	+25, дождь
Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	17.07.17 20:38	18.07.17 0:32	3:54	18.07.17 12:53	16:15	"земля" от КУ			на оп.156 заменен изолятор.	Приозерная ф.3	школа, водозабор / 482чел	482	0,2	18	+26, дождь
Прим.ЦЭС	10	М	15	18.07.17 0:12	18.07.17 0:14	0:02	18.07.17 0:14	0:02	МТО	ну	у			нет / 422 чел	422	0,1	11	+26, ясно
ЮЯ ЭС	10	Лебединий	ф. Поселок Э	18.07.17 3:26	18.07.17 4:01	0:35	18.07.2017 5:40	2:14	Земля, КУ.			Повреждение вводного кабеля в ТП "Столовая". Устранено.		нет	0	0,2	6	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		18.07.17 5:43	18.07.17 5:43	0:00	18.07.17 5:43	0:00	НЗНП 2ст	у				нет	0	0	0	+24, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	18.07.17 6:06	18.07.17 6:06	0:00	18.07.17 6:06	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, ясно
Ам.ВЭС	35	Виноградовка - А		18.07.17 7:01	18.07.17 8:02	1:01	18.07.17 8:02	1:01	МТЗ	ну	у	Обесточивалась ПС Ст.Райчиха. Обход 25.7.17, замечаний нет.		1764 чел	1764	0,2		+23, облач
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	18.07.17 7:30	18.07.17 8:34	1:04	18.07.17 8:34	1:04	МТЗ	ну	у	часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2		нет / 230чел	230	0,1	11	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица	24	18.07.17 7:32	18.07.17 10:30	2:58	18.07.17 14:09	6:37	МТЗ	ну	ну	с.Андреевка. Включен до оп.172 (55% нагрузки). Всё включено в 14-09. Повреждение в сетях потребителя.		нет / 600чел	600	0,5	10	+18, дождь
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		18.07.17 8:34	18.07.17 8:34	0:00	18.07.17 8:34	0:00	2ст НЗНП	у		ИМФ 48км ф.-В - Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+23, облач
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	18.07.17 8:59	18.07.17 9:02	0:03	18.07.17 9:02	0:03	Ав. откл.		у			школа / 900 чел	900	0,14	13	+21, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	6	18.07.17 9:30	18.07.17 9:58	0:28	18.07.17 9:58	0:28	МТЗ		у			нет / 30 чел	30	0,03	3	+21, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга	по ф-5 РП-10 ф-5	18.07.17 9:38	18.07.17 13:38	4:00	18.07.17 13:38	4:00	МТЗ		ну	с.Горноводное. Включен частями.		нет / 60 чел	60	0,01	2	+20, ясно
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	18.07.17 12:22	18.07.17 12:30	0:08	18.07.17 12:30	0:08	МТО	ну	у	В КТП-712 попытка включения 3Н в яч.-6 (следы перекрытия 3Н - ремонт не требуется), при осмотре: замок дверной сбит (на земле). Стороннее воздействие. Пострадавших нет. Сообщено в полицию. СБ.		школа, КНС / 2700 чел	2700	0,6	13	+25, ясно
Прим.ЦЭС	6	Речная	2	18.07.17 13:15	18.07.17 13:50	0:35	18.07.17 13:50	0:35	МТЗ		у	часть с.Каленовка.		нет / 300 чел	300	0,1	5	+30, пасм
Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Державинка		18.07.17 14:21	18.07.17 14:21	0:00	18.07.17 14:21	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+24, ветер
Ам.ЗЭС	10	Саскаль	В-10 Т2	18.07.17 14:35	18.07.17 14:47	0:12	18.07.17 15:52	1:17	МТЗ			Не отключился ф-1 (МТЗ). Обесточены 1СШ-10. Включено без ф-1 (150 чел/0,03МВт), вкл. успешно в 15:52.		1383 чел	1383	0,23		+23, гроза
Ам.ЦЭС	10	Березовка	2	18.07.17 15:25	18.07.17 18:03	2:38	18.07.17 18:03	2:38	МТЗ	ну	ну	повреждение в сетях потребителя.		больница / 3539 чел	3539	0,2	8	+23, гроза, дождь
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	12	18.07.17 16:03	18.07.17 16:03	0:00	18.07.17 16:03	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+25, дождь
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	12	18.07.17 16:10	18.07.17 16:10	0:00	18.07.17 16:10	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+25, дождь
Ам.СЭС	6	Сиваки	14	18.07.17 16:15	18.07.17 19:48	3:33	18.07.17 21:42	5:27	МТЗ-1	ну	ну	Сиваки. Вкл. без 3-х ТП. Повреждение кабельной муфты на оп.44 (переход через ж/д), включен резервный кабель.		школа, детсад / 2000 чел	2000	0,43	13	+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	8	18.07.17 17:17	18.07.17 17:46	0:29	18.07.17 17:46	0:29	МТЗ	ну	у	Обгоревшая ветка на земле в прол. оп. №39-7/1 на оттайке.		полиция, администр. дет. Сад / 3500 чел	3500	0,5	27	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия	4	18.07.17 17:20	18.07.17 17:25	0:05	18.07.17 17:25	0:05	Ав. откл.		у			нет / 500 чел	500	0,1	5	+22, ветер
Ам.ЦЭС	10	Узловая	4	18.07.17 19:40	18.07.17 20:40	1:00	18.07.17 21:55	2:15	КУ "земля"			с.Октябрьское. Запитаны от резерва полностью. На оп.38 повреждение изолятора.	ф.9 ПС Таежная	скважина, застава / 109чел	109	0,03	3	+29, ясно
Ам.ЗЭС	6	Токур	В-6 Т2	18.07.17 20:17	18.07.17 20:30	0:13	18.07.17 23:58	3:41	МТЗ			Обесточились 1,2сш-бвб. Повреждение КЛ-6 от 2сш-6 до ТСН-2. Запитана 1сш-6 от Т1. Обесточена 2сш-бвб (1 фидер, 370чел, 0,1МВт). Устранено.	Т1	1064чел	1064	0,17	8	+25, обл
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловая		19.07.17 0:34	19.07.17 2:15	1:41	20.07.17 1:24	24:50	МТЗ	ну	ну	Обесточилась ПС Угловая. Запитана по сети 10кВ от резерва. Падение оп.416 (ж/б, в болоте), обрыв 1 провода. Устранено в 16:30. Включить не удалось. На оп.61 обрыв вязы и провода, на оп.67 обрыв провода. Устранено	ф.6 ПС Новокиевка	2775чел	2775	0,23	21	+23, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	3	19.07.17 1:08	19.07.17 1:45	0:37	19.07.17 6:56	5:48	МТЗ			с.Прохаско, Буссе. Устранена неисправность привода В-10.	ф.5	нет / 99чел	99	0,1	6	+23, гроза
Прим.ЗЭС	35	Лесозаводск - Пантелеймоновка		19.07.17 1:17	19.07.17 1:21	0:04	19.07.17 1:21	0:04	МТО		у			нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЗЭС	10	Усури	5	19.07.17 1:20	19.07.17 1:20	0:00	19.07.17 1:20	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЗЭС	10	Веденка	1	19.07.17 1:22	19.07.17 1:49	0:27	19.07.17 1:49	0:27	МТО	нет	у	с.Соловьевка, Веденка.		школа, д/с / 1848чел	1848	0,2	13	+21, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	17	19.07.17 1:28	19.07.17 1:32	0:04	19.07.17 1:32	0:04	МТО	нет	у	с.Полеево. При обходе обнаружено на оп. 4 поврежден изолятор по ф"А", в КТП-1118 разрушен разрядник по ф"А". Устранено.		насосная / 38чел	38	0,04	7	+23, гроза

Прим.ЭЭС	35	Спасск - Луговая		19.07.17 1:39	19.07.17 1:39	0:00	19.07.17 1:39	0:00	МТО	у					нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка	2	19.07.17 1:46	19.07.17 1:46	0:00	19.07.17 1:46	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+21, гроза
Прим.ЭЭС	35	Спасск - Чкаловка		19.07.17 1:47	19.07.17 1:47	0:00	19.07.17 1:47	0:00	ДЗ 1а	у					нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск	7	19.07.17 1:47	19.07.17 1:47	0:00	19.07.17 1:47	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЭЭС	10	Спасск	4	19.07.17 1:50	19.07.17 1:50	0:00	19.07.17 1:50	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+21, гроза
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка	9	19.07.17 2:09	19.07.17 2:09	0:00	19.07.17 2:09	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+21, гроза
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка	В-10 Т1	19.07.17 2:17	19.07.17 2:32	0:15	19.07.17 2:32	0:15	МТЗ	у	у		Обесточились 1,2сш-10кВ (Т-2 в резерве). По В-10 ф.5 (бл.МТЗ, не отключился), включено без ф.5.	6511чел	6511	1,3	62	+23, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка	5	19.07.17 2:32	19.07.17 3:06	0:34	19.07.17 15:27	12:55	от КУ				Включен без 2-х ТП. Пр.оп.280-281 обрыв провода, упавшее дерево. Устранено.	нет / 195чел	195	0,1	4	+23, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Павло-Федоровка	СВ-10	19.07.17 2:55	19.07.17 3:05	0:10	19.07.17 3:05	0:10	МТЗ	у	у			420чел	420	0,25		+22, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Павло-Федоровка	2	19.07.17 2:55	19.07.17 2:55	0:00	19.07.17 2:55	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Павло-Федоровка	4	19.07.17 2:55	19.07.17 2:55	0:00	19.07.17 2:55	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Заря	1	19.07.17 3:00	19.07.17 3:00	0:00	19.07.17 3:00	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+21, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Заря	3	19.07.17 3:05	19.07.17 3:05	0:00	19.07.17 3:05	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+21, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Заря	4	19.07.17 3:05	19.07.17 3:33	0:28	19.07.17 3:33	0:28	МТЗ	ну	у		с.Кронштадта.	школа, насосная / 409чел	409	0,1	6	+21, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Заря	7	19.07.17 3:05	19.07.17 3:38	0:33	19.07.17 3:38	0:33	МТЗ	ну	у		с.Константиновка.	нет / 145чел	145	0,1	6	+21, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка	4	19.07.17 3:09	19.07.17 3:09	0:00	19.07.17 3:09	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+21, гроза	
Ам.ЭС	10	Светлая	7	19.07.17 3:15	19.07.17 3:26	0:11	19.07.17 3:26	0:11	МТЗ	ну	у			аэропорт, локатор	0	0,06	7	+23, гроза	
Ам.ЭС	10	Светлая	7	19.07.17 3:41	19.07.17 3:41	0:00	19.07.17 3:41	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Западная	13	19.07.17 4:10	19.07.17 9:48	5:38	19.07.17 10:47	6:37	МТО		ну		повреждение в сетях потребителя.	нет / 680чел	680	0,7	14	+20, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Вишневка	по ф.2 СП-3	19.07.17 4:33	19.07.17 12:07	7:34	19.07.17 12:07	7:34	МТЗ	ну	ну		с.Малые Ключи. Повреждены изоляторы: оп.302 по Ф"В", оп.303 по Ф"С", оп.347 по Ф"В". Устранено.	школа, насосная / 500чел	500	0,1	10	+21, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	19.07.17 4:55	19.07.17 5:16	0:21	19.07.17 5:16	0:21	МТЗ	нет	у		с.Григорьевка.	школа / 900чел	900	0,1	13	+21, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Луговая	5	19.07.17 5:56	19.07.17 5:56	0:00	19.07.17 5:56	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, дождь	
Ам.ВЭС	10	Завитая	13	19.07.17 5:58	19.07.17 8:52	2:54	19.07.17 8:52	2:54	МТЗ	ну	ну		Повреждение на ведомственном участке.	школа, скважина / 194чел	194	0,1	5	+23, обл	
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	19.07.17 5:59	19.07.17 5:59	0:00	19.07.17 5:59	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, обл	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	19.07.17 6:20	19.07.17 6:50	0:30	19.07.17 6:50	0:30	ав.откл.	нет	у		с.Николаевовск.	школа / 200чел	200	0,1	8	+20, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	6	19.07.17 6:30	19.07.17 7:46	1:16	19.07.17 9:00	2:30	МТЗ		ну		с.Тимирязевка. Включен без 2-х Тп. Включен полностью в 09-00, замечаний нет.	нет / 400чел	400	0,1	5	+20, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	3	19.07.17 6:45	19.07.17 6:52	0:07	19.07.17 6:52	0:07	МТЗ	нет	у		с.Чернятино.	нет / 760чел	760	0,08	7	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	2	19.07.17 6:50	19.07.17 7:00	0:10	19.07.17 7:00	0:10	МТЗ	нет	у		с.Корфовка, Алексее-Никольск.	школа, п/з / 200чел	200	0,1	4	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Покровка	СВ-10	19.07.17 7:08	19.07.17 7:32	0:24	19.07.17 7:32	0:24	ав.откл.		у		Включен без вед. ф.8	1500	1500	1		+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия	9	19.07.17 7:20	19.07.17 7:46	0:26	19.07.17 7:46	0:26	МТЗ	нет	у		с.Дубки.	нет / 200чел	200	0,25	3	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	19.07.17 7:20	19.07.17 7:46	0:26	19.07.17 7:46	0:26	МТЗ	нет	у		с.Новожатково.	нет / 450чел	450	0,1	7	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	19.07.17 7:20	19.07.17 7:45	0:25	19.07.17 7:45	0:25	МТЗ	нет	у		с.Григорьевка.	школа / 900чел	900	0,1	13	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия	3	19.07.17 7:20	19.07.17 7:45	0:25	19.07.17 7:45	0:25	МТЗ	нет	у		с.Абрамовка.	школа / 700чел	700	0,1	7	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск	СВ-10	19.07.17 7:20	19.07.17 7:34	0:14	19.07.17 7:34	0:14	б/б				Обесточилась 1сш-10кВ (3 фидера), при осмотре обнаружено по ф.2 (бл. ав.откл., не отключился В-10), отключен вручную. В 7:34 включена 1сш-10 без ф.2..	теплопункт / 680чел	680	0,86	11	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск	2	19.07.17 7:20	19.07.17 10:35	3:15	19.07.17 11:20	4:00	от КУ				повреждение в сетях потребителя	теплопункт / 150чел	150	0,17	7	+18, пасмурно	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		19.07.17 7:38	19.07.17 7:38	0:00	19.07.17 7:38	0:00	Ярославка: НЗЗ 1ст, Хороль: ТНЗП 2ст	у			ИМФ ф.В 5,2 км. От ПС Ярославка.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	1	19.07.17 7:38	19.07.17 8:17	0:39	19.07.17 8:17	0:39	МТЗ		у		с.Алексеевский, Пуциловка, Улитовка.	школа / 1500чел	1500	0,3	12	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	19.07.17 7:38	19.07.17 8:23	0:45	19.07.17 8:23	0:45	МТЗ		у		Николаевовск.	школа / 200чел	200	0,1	8	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	7	19.07.17 7:40	19.07.17 7:40	0:00	19.07.17 7:40	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Шмаковка	10	19.07.17 7:48	19.07.17 7:48	0:00	19.07.17 7:48	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	6	19.07.17 7:50	19.07.17 8:35	0:45	19.07.17 8:35	0:45	МТЗ		у		п.Кипарисово-1.	нет / 30чел	30	0,01	3	+20, пасм	
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	7	19.07.17 8:00	19.07.17 8:03	0:03	19.07.17 8:03	0:03	ав.откл.		у			нет / 2500чел	2500	0,4	22	+20, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	19.07.17 8:06	19.07.17 8:30	0:24	19.07.17 8:30	0:24	ав.откл.		у		Монакино.	нет / 250чел	250	0,1	7	+20, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	19.07.17 8:06	19.07.17 8:35	0:29	19.07.17 8:35	0:29	ав.откл.		у		Яноновка.	нет / 250чел	250	0,1	3	+20, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	19.07.17 8:07	19.07.17 8:12	0:05	19.07.17 8:12	0:05	ав.откл.		у		Воздвиженка.	школа / 700чел	0,4	8		+20, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	1	19.07.17 8:15	19.07.17 9:05	0:50	19.07.17 9:05	0:50	ав.откл.		у		с.Линевичи, часть с.Борисовка.	нет / 440чел	440	0,2	17	+20, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Камышовка	114	19.07.17 8:29	19.07.17 8:32	0:03	19.07.17 8:32	0:03	МТЗ	ну	у			водозабор, КНС / 1000чел	1000	0,1	6	+24, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Шмаковка	10	19.07.17 8:30	19.07.17 15:03	6:33	19.07.17 15:03	6:33	МТО		ну		Заменяли проходные изоляторы по Ф"А,В,С," в яч Ф-10.	школа, насосн/ 130чел	130	0,1	6	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	19.07.17 8:40	19.07.17 10:09	1:29	19.07.17 16:20	7:40	ав.откл.		ну		Повреждение в сетях потребителя.	школа, д/с/ 1000чел	1000	0,7	16	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	6	19.07.17 8:41	19.07.17 10:32	1:51	19.07.17 10:32	1:51	ав.откл.		у			школа/ 220чел	200	0,1	6	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ал.Никольск	3	19.07.17 8:43	19.07.17 9:55	1:12	19.07.17 9:55	1:12	ав.откл.		у			школа/ 200чел	100	0,1	8	+20, гроза	

Прим.ЦЭС	10	Ал.Никольск	1	19.07.17 8:43	19.07.17 9:55	1:12	19.07.17 9:55	1:12	ав.откл.		у			школа / 1500 чел	1500	0,3	12	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия	8	19.07.17 8:50	19.07.17 9:23	0:33	19.07.17 9:23	0:33	ав.откл.		у			школа, детсад / 250 чел	250	0,1	5	+20, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	19.07.17 8:50	19.07.17 9:21	0:31	19.07.17 9:21	0:31	ав.откл.		у	Новожатково.		нет / 450 чел	450	0,1	7	+20, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	19.07.17 8:50	19.07.17 9:21	0:31	19.07.17 9:21	0:31	ав.откл.		у			школа/900 чел	900	0,1	13	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия	9	19.07.17 8:50	19.07.17 9:23	0:33	19.07.17 9:23	0:33	МТЗ		у			нет / 200 чел	200	0,04	3	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	по Ф-1 РП-Пуциловка Ф-2	19.07.17 9:05	19.07.17 10:05	1:00	19.07.17 10:05	1:00	ав.откл.		у	часть с. Алексеевский		школа / 500 чел	500	0,03	12	+20, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	35	Покровка - Ал.Никольск - Корсаковка		19.07.17 9:23	19.07.17 9:23	0:00	19.07.17 9:23	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Родина	1	19.07.17 9:31	19.07.17 10:10	0:39	19.07.17 10:10	0:39	ав.откл.		у			нет / 200 чел	200	0,01	3	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Родина	6	19.07.17 9:31	19.07.17 10:10	0:39	19.07.17 10:10	0:39	Ав.откл		у			нет / 360 чел	360	0,01	6	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	3	19.07.17 9:48	19.07.17 10:20	0:32	19.07.17 10:20	0:32	МТЗ		у	с Даниловка.		школа / 639 чел	639	0,2	7	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Мельгуновка	5	19.07.17 9:55	19.07.17 10:25	0:30	19.07.17 10:25	0:30	МТЗ		у	часть с.Мельгуновка.		нет / 345 чел	345	0,1	1	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Новоселище	1	19.07.17 9:56	19.07.17 11:11	1:15	19.07.17 11:11	1:15	Ав.откл		у			нет	0	0,1	2	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Новоселище	2	19.07.17 9:56	19.07.17 11:13	1:17	19.07.17 11:13	1:17	Ав.откл		у	Новоселище.		нет	0	0,1	1	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Родина	4	19.07.17 10:00	19.07.17 10:10	0:10	19.07.17 10:10	0:10	Ав.откл		у			школа / 600 чел	600	0,1	4	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	19.07.17 10:03	19.07.17 10:04	0:01	19.07.17 10:04	0:01	МТО		у	Монастырище.		школа / 2619 чел	2619	0,4	12	+23, гроза
Хаб.ЦЭС	6	ОПХ	7	19.07.17 10:13	19.07.17 11:50	1:37	19.07.17 11:50	1:37	б/б		ну	ТП-2090, протекание кровли на сборные шины 10 кв. Устранено.		нет	0	0,01	1	+28, пасм
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	1	19.07.17 10:20	19.07.17 13:36	3:16	19.07.17 13:36	3:16	Ав.откл		у	часть с. Алексеевский, Пуциловка, Улитовка. Вкл после замены масла в В-10.		школа / 1500 чел	1500	0,3	12	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Родина	1	19.07.17 10:35	19.07.17 11:54	1:19	19.07.17 11:54	1:19	Ав.откл		у	с.Новое.		нет / 200 чел	200	0,05	3	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Родина	4	19.07.17 10:35	19.07.17 11:54	1:19	19.07.17 11:54	1:19	Ав.откл		у	с.Первомайское.		школа / 600 чел	600	0,1	4	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Родина	6	19.07.17 10:35	19.07.17 11:54	1:19	19.07.17 11:54	1:19	Ав.откл		у			нет / 360 чел	360	0,01	6	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Кипарисово	6	19.07.17 10:54	19.07.17 12:16	1:22	19.07.17 12:16	1:22	МТЗ		у	часть п. Кипарисово 1.		нет / 30 чел	30	0,01	3	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	19.07.17 11:05	19.07.17 11:05	0:00	19.07.17 11:05	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+23, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	13	19.07.17 11:07	19.07.17 11:25	0:18	19.07.17 14:53	3:46	МТЗ		ну	с. Курское, с. Глазловка, с. Орловка, с. Иннокентьевка. Вкл. от резерва без 3-х ТП. Повреждение на оп №125 двух изоляторов. Устранено.	Ф-3 ПС Тихменев	Насосная-2, Дет.сад-1, Школа 3 / 1890 чел	1890	0,3	17	+23, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	2	19.07.17 11:09	19.07.17 14:39	3:30	19.07.17 17:05	5:56	МТО		ну	с. Ивановка. Вкл. без 3-х ТП. Вкл. все. Повреждение в сетях потребителя		нет / 1000 чел	1000	0,2	8	+23, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	7	19.07.17 11:25	19.07.17 13:15	1:50	19.07.17 13:15	1:50	МТЗ		ну	Ивановка. Заменяли Т.Т. по Ф"А".		РОСТЕЛЕКОМ / быта нет	0	0,03	1	+23, дождь
Прим.ЦЭС	35	Полевая - Покровка		19.07.17 12:12	19.07.17 12:27	0:15	19.07.17 12:27	0:15	МТЗ		ну	Обесточивались ПС Покровка, Новогеоргиевка, Алексее-Никольск.		6290 чел	6290	5	116	+23, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Втормет	13	19.07.17 12:21	19.07.17 12:21	0:00	19.07.17 19:51	7:30	МТЗ		ну	На ХХ. Обрыв проводов в пролёте оп. 9-10 деревом. Устранено.		нет	0	0	0	+22, пасм
Ам.ЗЭС	10	Северная	3	19.07.17 12:30	19.07.17 13:41	1:11	19.07.17 13:41	1:11	КУ "земля"			оп. 18 ф.-А снят наброс (небольшой отрезок проволоки).		нет / быта нет	0	0,02	2	+25, ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	19.07.17 12:42	19.07.17 13:10	0:28	19.07.17 13:10	0:28	Ав.откл		у	с Кроуновка.		школа / 700 чел	700	0,1	8	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	19.07.17 12:42	19.07.17 13:11	0:29	19.07.17 13:11	0:29	Ав.откл		у	Монакино.		нет / 250 чел	250	0,1	7	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	19.07.17 12:53	19.07.17 14:52	1:59	19.07.17 14:52	1:59	Ав.откл		у	с.Николювск. Вкл после замены масла в В-10.		школа / 20 чел	200	0,1	8	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	6	19.07.17 13:28	19.07.17 14:34	1:06	19.07.17 14:34	1:06	МТЗ		у	часть с.Соловей Ключ, Ключевое.		больница, насосная / 200 чел	200	0,5	34	+22, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Михайловка	16	19.07.17 13:34	19.07.17 13:34	0:00	19.07.17 13:34	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	по Ф-1 РКЛ оп.230	19.07.17 13:46	19.07.17 14:10	0:24	19.07.17 14:10	0:24	МТЗ		у			в/ч / быта нет	0	0,06	1	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур	по Ф-6 РП-Кондратенков Ф-3	19.07.17 14:26	19.07.17 15:05	0:39	19.07.17 15:05	0:39	МТЗ		у	с.Кайманова с.Каменушка.		школа / 300 чел	300	0,15	17	+22, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка	26	19.07.17 15:12	19.07.17 16:39	1:27	19.07.17 16:39	1:27	КУ "земля"			Заменяли изолятор оп. №157.		скважина / 323 чел	323	0,02	7	+27, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	19.07.17 15:19	19.07.17 15:24	0:05	19.07.17 15:24	0:05	МТО		у	Монастырище.		школа / 2619 чел	2619	0,4	12	+25, ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	19.07.17 15:44	19.07.17 15:52	0:08	19.07.17 15:52	0:08	Ав.откл		у	Монакино.		нет / 250 чел	250	0,1	7	+22, пасм
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	19.07.17 15:44	19.07.17 19:02	3:18	19.07.17 19:02	3:18	Ав.откл		ну	Кроуновка. В яч. повреждены опорные изоляторы трех фаз.		школа / 700 чел	700	0,1	8	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Лесная	4	19.07.17 15:45	19.07.17 17:22	1:37	19.07.17 17:22	1:37	МТЗ		ну	Слест проводов оп. №101-102 упавшим подгоревшим деревом. Устранено.		скваж, детсад, школа / 680 чел	680	0	6	+27, ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	В-10 Т1	19.07.17 16:10	19.07.17 17:42	1:32	19.07.17 17:42	1:32	МТЗ		у	Обесточены 1,2СШ-10кВ.		3255 чел	3255	0,67	33	+22, пасм
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	8	19.07.17 16:58	19.07.17 16:59	0:01	19.07.17 16:59	0:01	ав.откл.		у	с.Новая Сила, с.Перетино. Повреждение на участке пр.оп 114-140, без нагрузки. Отключился повторно в 23:37		нет / 231 чел	231	0,7	13	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	11	19.07.17 17:01	19.07.17 19:48	2:47	19.07.17 23:39	6:38	КУ "земля"			с.Поляна. Убрана сосна в прол. оп. 67-68 без повреждения провода.		школа / 494 чел	494	0,25	11	+20, дождь
Ам.ЗЭС	10	Серышево-110	17	19.07.17 17:08	19.07.17 18:22	1:14	19.07.17 18:22	1:14	КУ "земля"					в/н башня / 984 чел	984	0,4	9	+27, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	19.07.17 17:31	19.07.17 17:36	0:05	19.07.17 17:36	0:05	МТО		у	Монастырище.		школа / 2619 чел	2619	12	0,4	+22, пасм
Прим.ЮЭС	35	Краскино - Хасанская	№2	19.07.17 17:50	19.07.17 17:50	0:00	19.07.17 17:50	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	19.07.17 18:45	19.07.17 19:24	0:39	19.07.17 19:24	0:39	ав.откл.		у	с. Яковновка.		нет / 250 чел	250	0,06	3	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	19.07.17 18:45	19.07.17 19:21	0:36	19.07.17 19:21	0:36	ав.откл.		у	Монакино.		нет / 250 чел	250	0,1	7	+22, гроза

Ам.ЦЭС	110	Полевая - Озёрная - Хвойная		19.07.17 18:48	19.07.17 18:48	0:00	19.07.17 18:48	0:00	Полев: 1стНЭП Озёрн: 3ст НЭП	у		Рем. схема: на ПС Озёрная включена рем. перемычка. ИМФ 14,7км, ф.-А.		нет	0	0	0	+29, ясно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	1	19.07.17 18:57	19.07.17 19:28	0:31	19.07.17 19:28	0:31	ав.откл.	у		часть с. Алексее-Никольск, Пуциловка, Улитовка.	школа / 1500 чел	1500	0,3	12	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	19.07.17 19:00	19.07.17 19:25	0:25	19.07.17 19:25	0:25	ав.откл.	у		с.Николаевовск.	школа / 20 чел	200	0,1	8	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	2	19.07.17 19:00	19.07.17 19:28	0:28	19.07.17 19:28	0:28	ав.откл.	у		часть с.Корфовка часть с. Алексее-Никольск.	п/з Орлика / 200 чел	200	0,1	4	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Приозёрная	6	19.07.17 19:03	19.07.17 20:37	1:34	19.07.17 20:37	1:34	МТЗ	у		Прилуки.	нет / 220 чел	220	0,1	6	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Волна - Чайка		19.07.17 19:33	19.07.17 19:42	0:09	19.07.17 19:42	0:09	Волна: МТО, ДЗ 2ст Спутник: МТО	ну	у	На ПС Чайка СВ-110 не отключался. Обесточены: ПС-110 Чайка, ПС-35 Океанская, 1/2 ПС-35 Сахарный ключ. Через 9 мин включена ВЛ-110, потребитель запитан. Обход без замечаний.	11520чел	11520	5,6		+22, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Чайка - Спутник		19.07.17 19:33	19.07.17 19:33	0:00	19.07.17 21:33	2:00	Спутник: МТО	ну	у	Разрыв транзита. На ПС Чайка СВ-110 не отключался. Обход ВЛ без замечаний.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Чайка - Седанка		19.07.17 19:33	19.07.17 20:30	0:57	19.07.17 22:03	2:30	ДЗ 2,5з.	у		Обесточилась 1/2 ПС Седанка. В 22:03 ПС Седанка восстановлена исходная схема. Обход без замечаний.	КВЛ-35 Чайка-Ипподром с отп.Седанка	3480чел	3480	2,8		+22, гроза
Прим.ЮЭС	110	2Р	В-110 Волна	19.07.17 19:33	19.07.17 19:33	0:00	19.07.17 19:33	0:00	ДЗ 2з	у		На ПС Волна В-110 не отключался.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-1 - Орлиная		19.07.17 19:37	19.07.17 19:37	0:00	19.07.17 19:37	0:00	Орлиная: ДЗЛ ф.В, ВЧТО ВТЭЦ1; ДЗЛ ф.В, ВЧТО №3	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	19.07.17 19:41	19.07.17 19:41	0:00	19.07.17 19:41	0:00	ПНДЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	19.07.17 19:52	19.07.17 20:17	0:25	19.07.17 20:17	0:25	ав.откл.	у		Яконова.	нет / 250 чел	250	0,1	3	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	19.07.17 19:52	19.07.17 23:06	3:14	19.07.17 23:06	3:14	ав.откл.	у		Монакино.	нет / 250 чел	250	0,1	7	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	19.07.17 19:52	19.07.17 20:14	0:22	19.07.17 20:14	0:22	ав.откл.	у		Круновка.	школа / 700 чел	700	0,1	8	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	19.07.17 19:56	19.07.17 20:00	0:04	19.07.17 20:00	0:04	ав.откл.	у		Новожаатово.	нет / 450 чел	450	0,1	3	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия	9	19.07.17 19:56	19.07.17 20:00	0:04	19.07.17 20:00	0:04	ав.откл.	у		Дубки.	нет / 200 чел	200	0,03	3	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Краскино	В-110 Т1	19.07.17 20:00	19.07.17 20:06	0:06	19.07.17 22:26	2:26	ДЗТ			В-10 не отключился, В-35 отключен по режиму. Обесточена 1С-110/10 , на грузку перевели на Т2. В 22:10 Т1 включен после осмотра зоны ДЗТ, замеч нет.	Т2	892чел	892	0,6		+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур	5	19.07.17 20:12	19.07.17 21:37	1:25	19.07.17 21:37	1:25	МТЗ	нет	у	Долины, Дуб Ключ.	нет / 150 чел	150	0,2	7	+22, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	19.07.17 20:30	19.07.17 20:47	0:17	19.07.17 20:47	0:17	МТЗ	у		с.Надежда, с.Тургенево, с.Лесное.	насосн / 325 чел	325	0,1	11	+18, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	19.07.17 21:02	19.07.17 22:03	1:01	19.07.17 22:03	1:01	ав.откл.	нет	у	с.Круновка.	школа / 700чел	700	0,1	8	+19, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	19.07.17 21:02	19.07.17 22:04	1:02	19.07.17 22:04	1:02	ав.откл.	нет	у	с.Яконова.	нет / 250чел	250	0,02	3	+19, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Петровичи	В-10 Т2	19.07.17 21:08	19.07.17 21:13	0:05	19.07.17 21:13	0:05	МТЗ	у		Обесточились 1,2сш-10кВ. Включен после осмотра, замечаний нет.			0,15		+19, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	19.07.17 21:10	19.07.17 22:47	1:37	20.07.17 16:50	19:40	МТЗ	нет	ну	с.Барабаш, Овчинниково. Включен без отп. на П/З Овчинникова, вкл в 16:50.Пр.он.72-73 (безхозный уч) убрано упавшее дерево.	нет / 370чел	370	0,1	7	+19, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	6	19.07.17 21:16	20.07.17 3:45	6:29	20.07.17 3:45	6:29	ав.откл.	ну		с.Соловей Ключ, Ключевое. Повреждение в сетях потребителя.	насосная, больница / 200чел	200	0,5	34	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Кипарисово	4	19.07.17 21:16	20.07.17 3:10	5:54	20.07.17 3:10	5:54	ав.откл.	нет	ну	п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово2. Повреждение в сетях потребителя.	нет / 230чел	230	0,1	42	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы	21	19.07.17 21:31	19.07.17 22:32	1:01	19.07.17 22:32	1:01	ав.откл.	нет	у	п.Кролевцы, Ясное.	нет / 480чел	480	0,5	15	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия	3	19.07.17 21:32	19.07.17 21:36	0:04	19.07.17 21:36	0:04	ав.откл.	нет	у	с.Абрамовка.	школа / 700чел	700	0,1	7	+19, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	19.07.17 21:32	19.07.17 21:36	0:04	19.07.17 21:36	0:04	ав.откл.	нет	у	с.Новожаатово.	нет / 450чел	450	0,1	7	+19, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное1	11	19.07.17 21:38	19.07.17 21:39	0:01	19.07.17 21:39	0:01	МТЗ	нет	у	п.Кипарисово1.	школа / 184чел	184	0,2	11	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное1	13	19.07.17 21:38	19.07.17 21:39	0:01	19.07.17 21:39	0:01	МТЗ	нет	у	с.Раздольное, Кипарисово1.	водозабор / 508чел	508	1	16	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное1	19	19.07.17 21:38	19.07.17 21:39	0:01	19.07.17 21:39	0:01	МТЗ	нет	у	с.Тимофеевка.	водозабор	0	0,3	4	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	по ф.1 РП Пуциловка ф.4	19.07.17 21:47	19.07.17 22:43	0:56	19.07.17 22:43	0:56	ав.откл.	нет	у	с.Пуциловка.	нет / 200чел	200	0,07	3	+19, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	В-10 Т1	19.07.17 22:00	19.07.17 22:17	0:17	19.07.17 22:17	0:17	МТЗ	у		Одновременно отключались ф.7 (РПВ усл.), вед. ф.2 (РПВ усл.).			0,1		+18, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	7	19.07.17 22:00	19.07.17 22:19	0:19	19.07.17 22:19	0:19	МТЗ	нет	у	с.Гвоздево.	ФАП / 310чел	310	0,1	7	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Баневур	6	19.07.17 22:01	19.07.17 22:10	0:09	19.07.17 22:10	0:09	МТЗ	нет	у	с.Каймановка, Каменушка.	школа / 300 чел	300	0,4	17	+18, гроза	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	25	19.07.17 23:00	19.07.17 23:25	0:25	09.08.17 20:02	501:02	МТЗ	нет	ну	Повреждение головного участка КЛ-6. Определено МП (111 метров от ПС). Ведутся земляные работы. 30.7-2.8. не занимались. 3.8.17-определено 2 МП, 1209м от ПС. 4.8.17 на первом повреждении установлена муфта, для раскопки 2-го повреждения ведется согласование. 8.08.17 кабель откопан, видимого МП нет.9.08.17 устранено, схема восстановлена	ф.15	правительство / 2000чел	2000	0,8	7	+23, обл
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	8	19.07.17 23:06	19.07.17 23:13	0:07	19.07.17 23:13	0:07	МТЗ	нет	у	с.Новицкое.	школа, д/с, насосная / 515чел	515	0,4	11	+20, обл	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	11	19.07.17 23:37	20.07.17 0:38	1:01	20.07.17 10:18	10:41	МТЗ	ну		с.Новая Сила, Перетино. Включен с "землей". Оп.136/4 обрывь вязки ф.В Устранено 20.7.17 в 10:18, восст.норм.сх.	школа / 243чел	243	0,4	11	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы	25	20.07.17 0:25	20.07.17 7:57	7:32	20.07.17 7:57	7:32	МТЗ	ну		с.Суражевка. Повреждение в сетях потребителя.	нет / 70чел	70	0,1	9	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	20.07.17 1:22	20.07.17 1:29	0:07	20.07.17 1:29	0:07	МТО	нет	у	с.Халкидон, Светлое.	школа / 1293чел	1293	0,8	21	+17, ясно	

Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	20.07.17 1:22	20.07.17 1:29	0:07	20.07.17 1:29	0:07	МТО	нет	у	с.Монастырище.	школа / 2619 чел	2619	0,4	12	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск2 - Воздвиженка - Тимирязевка		20.07.17 1:52	20.07.17 1:52	0:00	20.07.17 1:52	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	35	Баневур - Раковка		20.07.17 1:53	20.07.17 3:20	1:27	20.07.17 3:20	1:27	МТЗ		у	Обесточена 1сш-35,6кВ ПС Раковка.	1400чел	1400	0,4	14	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка по ф.9 СП-3		20.07.17 5:15	20.07.17 5:19	0:04	20.07.17 5:19	0:04	МТЗ	ну	у		нет		0,03		+23, обл	
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Мучная		20.07.17 5:51	20.07.17 5:51	0:00	20.07.17 5:51	0:00	Спасск: ДЗ 1з, Мучная: НЗЗ 1ст	у		ИМФ ф.В 39кв. От ПС Спасск. Обход зоны ИМФ без замечаний.	нет	0	0	0	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Горная	6	20.07.17 6:04	20.07.17 6:12	0:08	20.07.17 9:45	3:41	ав.откл.		ну	г.Партизанск. Включен без 4-х ТП, вкл в 9:45. Пр.оп.85-86 убрано упавшее дерево.	школа / 1289чел	1289	1,1	11	+18, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная	7	20.07.17 6:15	20.07.17 6:15	0:00	20.07.17 6:15	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+23, обл		
Прим.ЮЭС	10	Раздольное2	4	20.07.17 7:17	20.07.17 7:19	0:02	20.07.17 7:19	0:02	ав.откл.	нет	у	с.Раздольное, Алексеевка.	нет / 444чел	444	0,3	12	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	13	20.07.17 7:37	20.07.17 7:45	0:08	20.07.17 15:43	8:06	МТЗ	ну		с. Курское, Глазовка, Орловка, Иннокентьевка. Запитано от резерва без 10 ТП. оп.121 заменен поврежденный изолятор, вкл в 11:01 без 4 ТП, вкл в 15:43, оп.126/55 заменен поврежденный изолятор.	ф.3 ПС Тихменеве насосная, д/с, школа / 1890чел	1890	0,3	24	+19, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Силикатная	28	20.07.17 7:56	20.07.17 8:04	0:08	20.07.17 8:04	0:08	МТО		у	с.Алексеевка.	нет / 80чел	80	0,1	5	+20, пасм	
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал	1	20.07.17 8:27	20.07.17 8:28	0:01	20.07.17 8:28	0:01	МТЗ	ну	у	с.Верхний перевал.	нет / 1673чел	1673	0,2	8	+23, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ал.Никольск	1	20.07.17 8:45	20.07.17 8:49	0:04	20.07.17 8:49	0:04	МТЗ		у		школа, / 1500 чел	1500	0,3	12	+23, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	20.07.17 9:01	20.07.17 10:15	1:14	20.07.17 11:09	2:08	Ав.откл		ну	Вкл без 6 ТП, вкл в 11:09. Повреждение на ведомственном ТП.	нет/550 чел	550	0,4	13	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	6	20.07.17 9:23	20.07.17 10:43	1:20	20.07.17 10:43	1:20	Ав.откл		у		больш, насосн/200 чел	200	0,5	34	+21, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	20.07.17 9:28	20.07.17 9:32	0:04	20.07.17 9:32	0:04	МТЗ		у		школа, / 700 чел	700	0,1	8	+23, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	5	20.07.17 9:28	20.07.17 9:42	0:14	20.07.17 9:42	0:14	Ав.откл		у		нет/ 5 чел	5	0,01	2	+23, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	20.07.17 9:28	20.07.17 10:00	0:32	20.07.17 10:00	0:32	Ав.откл		у		нет/ 250 чел	250	0,05	3	+23, дождь	
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	36	20.07.17 9:40	20.07.17 10:18	0:38	20.07.17 17:45	8:05	МТО	нет	не прои зв.	Вкл с выделенным уч (без нагрузки). Повреждение КЛ-6 м/ду ТП56-ТП34. Устранено. В 17:45 вкл по нормальной сх.	насосн/ 2368 чел	2368	1,4	14	+24, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Ал.Никольск	1	20.07.17 10:09	20.07.17 10:17	0:08	20.07.17 10:17	0:08	Ав.откл		у		школа, / 1500 чел	1500	0,3	12	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	1	20.07.17 10:38	20.07.17 10:49	0:11	20.07.17 10:49	0:11	Ав.откл		у		нет/ быта нет	0	0,01	1	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	1	20.07.17 11:01	20.07.17 11:23	0:22	20.07.17 13:30	2:29	Ав.откл		у	Произведена замена масла в В-10.	РП Пуциловка ф3	нет/ 300 чел	300	0,17	7	+25, дождь
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	4	20.07.17 11:01	20.07.17 13:35	2:34	20.07.17 13:35	2:34	Ав.откл		у	Произведена замена масла в В-10.	нет/ 150 чел	150	0,1	3	+25, дождь	
Прим.ЗЭС	35	Уссури	СВ-35	20.07.17 11:18	20.07.17 11:18	0:00	20.07.17 11:22	0:04	МТЗ		у	Обесточеного потребителя нет. (работа сети 35 кВ в кольцевом режиме).	нет	0	0	0	+25, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	20.07.17 11:55	20.07.17 12:40	0:45	20.07.17 12:40	0:45	Ав.откл		ну	ТП20226 заменены перегоревшие ВВ предохранители.	нет/ 250 чел	250	0,1	3	+23, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	20.07.17 13:21	20.07.17 13:57	0:36	20.07.17 13:57	0:36	Ав.откл		у		нет/ 55 чел	55	0,1	1	+25, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Кипарисово	4	20.07.17 13:23	20.07.17 15:45	2:22	20.07.17 15:45	2:22	ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/230 чел	230	0,1	11	+22, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	20.07.17 13:50	20.07.17 13:58	0:08	20.07.17 13:58	0:08	Ав.откл		у		нет/ 250 чел	250	0,1	3	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	5	20.07.17 13:50	20.07.17 13:53	0:03	20.07.17 13:53	0:03	Ав.откл		у		нет/5 чел	5	0,01	2	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	20.07.17 13:50	20.07.17 13:55	0:05	20.07.17 13:55	0:05	Ав.откл		у		школа, кот/ 700 чел	700	0,1	8	+20, дождь	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	1	20.07.17 15:50	20.07.17 16:59	1:09	20.07.17 16:59	1:09	МТЗ		ну	у	нет/ 212 чел	212	0,2	6	+20, дождь	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	4	20.07.17 15:50	20.07.17 17:02	1:12	20.07.17 17:02	1:12	МТЗ		ну	у	школа, кот/ 335 чел	335	0,2	6	+20, дождь	
Хаб.СЭС	10	Литовко	16	20.07.17 16:05	20.07.17 21:26	5:21	20.07.17 21:26	5:21	МТЗ		ну	оп.141 заменен поврежденный изолятор (17:57). Оп. № 161 (деревянная) сорван крюк Ф-А, схлест провода. Повреждение устранено.	нет/ 1122 чел	1122	0,27	5	+25, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-1	по ф-7 реклоузер	20.07.17 16:41	20.07.17 18:10	1:29	20.07.17 20:55	4:14	КУ, земля			Вкл до оп.294 (без 7ТП). Повреждение в сетях потребителя.	нет/ 200 чел	200	0,1	18	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка ф5	реклоузер	20.07.17 17:05	20.07.17 17:58	0:53	20.07.17 17:58	0:53	Ав.откл		у		нет/ 45 чел	45	0,1	2	+25, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	7	20.07.17 18:30	20.07.17 18:30	0:00	20.07.17 18:30	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+23, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	20.07.17 18:30	20.07.17 18:39	0:09	20.07.17 18:39	0:09	МТЗ		ну	у	насосн, жд, школа, кот/1511 чел	1511	0,8	20	+23, дождь	
Прим.СЭС	10	Яковлевка	1	20.07.17 18:50	20.07.17 22:48	3:58	20.07.17 22:48	3:58	МТЗ		ну	Вкл. без 4-х ТП. В 23:20 без 1ТП. В 01:18 включили полностью, в ТП-6005 вывели из работы Т1, вся нагрузка на Т2. В пр.оп.44-45 под проводами обнаружено упавшее дерево.	нет/ 480 чел	480	0,3	6	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	20.07.17 19:25	20.07.17 20:35	1:10	20.07.17 20:35	1:10	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет / 550 чел	550	0,4	13	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	20.07.17 19:32	20.07.17 19:40	0:08	20.07.17 19:40	0:08	МТО		у		школа, / 1293 чел	1293	0,8	21	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	20.07.17 19:32	20.07.17 19:43	0:11	20.07.17 19:43	0:11	МТО		у		школа, / 2619 чел	2619	0,4	12	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	20.07.17 19:32	21.07.17 3:10	7:38	21.07.17 4:28	8:56	КУ, земля			оп. 9 заменили изолятор Ф-"В"(верхний провод). В 03-10 запитаны 6 ТП. В 4:28 вкл. без вед. отпайки.	нет / 422 чел	422	0,1	11	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	16	20.07.17 19:32	20.07.17 19:32	0:00	20.07.17 19:45	0:13	МТО		у	Находился на ХХ.	нет	0	0	0	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Мучная	Т1	20.07.17 21:06	20.07.17 21:22	0:16	21.07.17 3:58	6:52	ДЗТ			Т2 в резерве. Обесточена ПС Мучная. Включен в работу Т2, запитаны потребители 2С-10, производится осмотр 1С-10кВ (276 чел/0,6МВт). В 21:31 (ч/з 25 мин) включена в работу 1С-10, запитаны все потребители. В ячейке В 10 Т1 повреждены верхние втычные контакты Ф-"А-С" и следы перекрытия на баках выключателя Ф-"А-С" и на ТТ 10 в сторону Т1. В 3:58 устранено.	Т2 316 чел	316	0,9		+21, дождь	

Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	20.07.17 22:24	20.07.17 22:25	0:01	20.07.17 22:25	0:01	МТО	у			школа/ 2619 чел	2619	0,4	12	+21, дождь
Хаб.ЦЭС	6	Южная	43	20.07.17 22:30	20.07.17 22:35	0:45	21.07.17 15:01	16:31	МТЗ	ну	повреждение на ведомственном ТП.	ф-23	быта нет	0	0,1	3	+23, облач
Прим.ЭЭС	6	В.Перевал	1	20.07.17 22:33	20.07.17 22:34	0:01	20.07.17 22:34	0:01	МТЗ	у			нет / 1144 чел	1144	0,3	8	+24, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	20.07.17 22:40	20.07.17 22:52	0:12	20.07.17 22:52	0:12	МТЗ	у			нет / 900 чел	900	0,15	13	+22, дождь
Прим.СЭС	35	Арсеньев-1 - Город		21.07.17 0:04	21.07.17 1:54	1:50	21.07.17 16:53	16:49	КУ, земля		На ПС Город: Т2 в плановом ремонте, в ЗРУ-35 поврежден проходной изолятор ВЛ "Арсеньев1" Обесточена ПС Город, включен Т2, потребитель запитан. ВЛ-35 Арсеньев-1 -Город включили в 02-26 на Х.Х.. В 16:53 на ПС Город повреждение устранено, схема восстановлена.	ВЛ 35 Город-Аскольд.	г.Арсеньев: 26546 чел	26546	5,9		+21, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино	12	21.07.17 0:06	21.07.17 0:09	0:03	21.07.17 0:09	0:03	МТЗ	у			больница / 1250 чел	1250	0,08	4	+23, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино	17	21.07.17 0:06	21.07.17 0:11	0:05	21.07.17 0:11	0:05	МТЗ	у			насосная / 871 чел	871	0,03	20	+23, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино	19	21.07.17 0:06	21.07.17 0:12	0:06	21.07.17 0:12	0:06	МТЗ	у			нет / 97 чел	97	0,1	9	+23, дождь
Прим.СЭС	10	Пластун	6	21.07.17 0:58	21.07.17 1:47	0:49	21.07.17 1:47	0:49	МТЗ	у	часть п.Пластун.		Аэропорт, больница / 800 чел	800	0,2	8	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	0	21.07.17 1:18	21.07.17 1:29	0:11	21.07.17 1:29	0:11	МТО	ну	часть с.Чугуевка.		насосная, детдом, ИТК / 987 чел	987	0,8	13	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	21.07.17 1:18	21.07.17 1:30	0:12	21.07.17 1:30	0:12	МТО	ну	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.		насосная, ж/д / 1511 чел	1511	0,8	20	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино	17	21.07.17 1:57	21.07.17 2:12	0:15	21.07.17 2:12	0:15	МТЗ	у			насосная / 871 чел	871	0,03	20	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино	12	21.07.17 1:57	21.07.17 2:13	0:16	21.07.17 2:13	0:16	МТЗ	у			больница / 1250 чел	1250	0,08	4	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино	14	21.07.17 1:57	21.07.17 12:41	10:44	21.07.17 23:38	21:41	МТЗ	ну	В 3:23 вкл. 7ТП, вкл в 12:41 до РЛЗ9 оп 467(без ЗТП). В 21:50 запитали ТП-5231. Осталось погашено два ТП. Включен полностью в 23:38, оп.806 убрали ветку с проводов.		нет / 518 чел	518	0,1	18	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Пластун	6	21.07.17 2:37	21.07.17 10:29	7:52	21.07.17 10:29	7:52	КУ, земля		часть п.Пластун. Оп. №13 разрушен опорный изолятор ф-А. Устранено.		Аэропорт, больница / 800 чел	800	0,2	8	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	21.07.17 3:50	21.07.17 4:06	0:16	21.07.17 4:06	0:16	МТЗ	у			нет / 700 чел	700	0,5	8	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	21.07.17 4:00	21.07.17 8:47	4:47	21.07.17 13:44	9:44	Ав. откл.	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 9:46 без ТП20071, вкл в 13:44. после замены поврежденных прох.изоляторов.		нет / 900 чел	900	0,1	13	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	21.07.17 4:00	21.07.17 5:45	1:45	21.07.17 5:45	1:45	Ав. откл.	у	Новожатково.		нет / 450 чел	450	0,1	7	+19, дождь
Прим.ЦЭС	35	Ново-Сысоевка		21.07.17 4:18	21.07.17 4:18	0:00	21.07.17 4:18	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.СЭС	35	В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка		21.07.17 4:20	21.07.17 5:40	1:20	21.07.17 19:45	15:25	МТЗ	ну	Обесточены ПС Варфоломеевка, ПС Яковлевка, ПС Андреевка, ПС Яблоновка, ПС Марьяновка, ПС Крыловка. В 05:40 включена в работу ВЛ 35 Кировка -Крыловка запитаны все, кроме ПС Варфоломеевка (1665 чел/0,1МВт), вкл в 10:37. (при отключенном РЛ в РП-3, все потребители запитаны, без напряжения участок ВЛ от ПС В-12 до РП-3). Пр. 31-32, 38-39 убраны упавшие деревья. В 19:45 восст.норм.схема.	ВЛ 35 Кировка - Крыловка	4380 чел	4380	2,3		+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Родина	4	21.07.17 4:30	21.07.17 4:45	0:15	21.07.17 4:45	0:15	Ав. откл.	у			нет / 600 чел	600	0,04	4	+19, дождь
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Возжаевка		21.07.17 4:42	21.07.17 4:42	0:00	21.07.17 4:42	0:00	ЗстНЗМП	у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино	17	21.07.17 4:45	21.07.17 10:40	5:55	21.07.17 19:42	14:57	МТО	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 19:42. Обход без замечаний.		насосная / 871 чел	871	0,03	20	+19, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино	19	21.07.17 4:45	21.07.17 17:55	13:10	21.07.17 17:55	13:10	МТО	ну	Наклон оп. 35,36,37. Устранено. (оп.36 переустановлена, оп.35,37 выравнены, проиэв.перетяжка проводов).		нет / 97 чел	97	0,2	9	+19, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	21.07.17 4:59	21.07.17 10:05	5:06	27.07.17 20:39	159:40	МТЗ	ну	Нет подъезда, разлив р.Борисовка и р.Крауновка, обеспечиваются плаводства МЧС. Вкл в 10:05 без ЗТП, вкл в 10:50. Падение оп. 130. Выделен уч. (без нагрузки); связь с ф10, демонтированы шлейфа на оп.127, 143). Устранено.		нет / 700 чел	700	0,1	8	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	21.07.17 4:59	21.07.17 19:15	14:16	21.07.17 19:15	14:16	МТЗ	ну	Нет подъезда, разлив р.Борисовка и р.Крауновка, обеспечиваются плаводства МЧС. Падение оп. 130. Выделен уч. (без нагрузки); связь с ф2, демонтированы шлейфа на оп.127, 143). Фидер вкл. после демонт. шлейфов. Это норм.сх.с разрывом.		нет / 250 чел	250	0,01	3	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Кролевцы	21	21.07.17 5:30	21.07.17 11:04	5:34	21.07.17 15:56	10:26	МТЗ	ну	п. Кролевцы, с. Ясное. В 7:46 вкл без 9, вкл в 11:04 без 7ТП, вкл в 15:56. Пр.оп.64/1-2 снята ветка.		нет / 480 чел	480	0,5	14	+22, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур	по Ф-6 в РП-Кондратенов ка Ф-3	21.07.17 5:55	21.07.17 7:39	1:44	21.07.17 12:26	6:31	Ав. откл.	ну	с.Каймановка. Запитано от резерва без 4-х ТП, вкл в 11:54. Пр.оп 12-13 убрана ветка, оп 46 заменен разрушенный изолятор.	Ф-1 РП "Кондратеновка"	нет / 300 чел	300	0,1	13	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Касатка	7	21.07.17 6:28	21.07.17 6:58	0:30	24.07.17 16:38	82:10	Ав. откл.	ну	часть Кневичи. Включен до оп.72 (50% нагрузки). В пр.оп.77-78 убрали дерево из под проводов. В 22:40 от ф-21 без 3-х вед. ТП. В 23:40 вкл. без вед. ТП, выведен участок пр.оп.76-118 без потребителей. В пр.оп. 79-80 сняли ветку с проводов.		нет / 700 чел	700	0,2	6	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Занадворовка	3	21.07.17 6:30	21.07.17 10:24	3:54	21.07.17 10:24	3:54	МТЗ	ну	Подмьта ручьем и упала оп.114. обрыв провода. Оп.114 вывели из схемы, в пр.оп.113-115 смонтированы распорки между проводами.	водонасосная / 480 чел	480	3	5	+22, пасм	

Прим.ЗЭС	10	Малиново	по Ф-4 СП-21	21.07.17 6:30	21.07.17 8:57	2:27	21.07.17 8:57	2:27	Ав. откл.		ну	Пр.оп. 349-350 убрана ветка.		Школа-1 Дет.сад-1 / 450 чел	450	0,01	7	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	21.07.17 6:45	21.07.17 9:56	3:11	21.07.17 9:56	3:11	МТЗ		у	Вкл после прохождения дождя.		нет/ 450 чел	450	0,1	7	+19, дождь
Прим.ЮЭС	35	Океанариум	В-35 КВЛ-35 ТЭЦ Центральная Океанариум-Коммунальная №1,	21.07.17 6:56	21.07.17 6:56	0:00	21.07.17 11:50	4:54	Ав.отк		у	Обесточенного потребителя нет. Осмотр без замечаний, РПВ усл.	АВР-35	нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная	17	21.07.17 7:11	21.07.17 7:14	0:03	21.07.17 7:14	0:03	Ав. откл.		у	часть п.Углекаменск.		школа, больница / 1603 чел	1603	0,9	7	+19, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Лазо	15	21.07.17 7:29	21.07.17 7:31	0:02	21.07.17 7:31	0:02	Ав. откл.		у	Лазо.		нет / 312 чел	312	0,02	4	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	Лазо	4	21.07.17 7:29	21.07.17 7:30	0:01	21.07.17 7:30	0:01	Ав. откл.		у	Лазо.		нет / 297 чел	297	0,2	12	+19, дождь
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	264	21.07.17 7:34	21.07.17 8:50	1:16	21.07.17 12:14	4:40	МТЗ		ну	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки), вкл в 12:14. Оп.264-00/23 заменен поврежденный изолятор.		интернат / 464 чел	464	0,14	6	+20, облачно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	21.07.17 8:12	21.07.17 8:27	0:15	21.07.17 8:27	0:15	Ав.откл		у			школа, скваж/410 чел	410	0,2	15	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Ольга	5	21.07.17 8:27	21.07.17 8:27	0:00	21.07.17 8:27	0:00	МТЗ		у	Произведен обход. Повреждение на ведомственном ТП.		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Рошино	2	21.07.17 8:37	21.07.17 8:48	0:11	21.07.17 8:48	0:11	МТО		у			школа, д/с, насосы/3750 чел	3750	0,7	16	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Рошино	2	21.07.17 8:53	21.07.17 12:11	3:18	21.07.17 15:48	6:55	МТО		ну	ТП4015 заменены поврежденные изоляторы.		школа, д/с, насосы/3750 чел	3750	0,7	16	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	13	21.07.17 9:10	21.07.17 10:00	0:50	21.07.17 10:00	0:50	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		школа, атс/ 415 чел	415	0,1	4	+22, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	10	21.07.17 9:16	21.07.17 9:20	0:04	21.07.17 9:20	0:04	Ав.откл		у			хлебозавод, вн.башня, д/с/ 842 чел	842	0,2	13	+17, дождь
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	3	21.07.17 9:20	21.07.17 9:20	0:00	21.07.17 9:20	0:00	Ав.откл		у			нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	6	21.07.17 9:20	21.07.17 15:19	5:59	21.07.17 15:19	5:59	Ав.откл		ну	Оп.79 (ж/б) сняли ворону (перекрытие на траверсу по ф.С)		школа, кот/ 220 чел	220	0,1	6	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	6	21.07.17 9:30	21.07.17 9:30	0:00	21.07.17 9:30	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Западная	28	21.07.17 9:48	21.07.17 11:28	1:40	21.07.17 17:50	8:02	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном уч. Оп. 78 снята проволока;		нет/ 131 чел	131	0,1	12	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка	4	21.07.17 10:13	21.07.17 11:20	1:07	21.07.17 20:07	9:54	Ав.откл		ну	Вкл до оп488 (без ВТП), вкл в 12:12 без ВТП. Падение оп. 670 (подмыло), при падение потянуло оп 671, 672. Оп.перустановлены (20:07), схема восстановлена.		школа, кот, д/с/ 2236 чел	2236	0,3	17	+21, ясно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	13	21.07.17 10:25	21.07.17 14:15	3:50	21.07.17 14:15	3:50	МТЗ		у	Вкл после обхода. Под РТП4078 обнаружена обгоревшая проволока.		школа, атс/ 415 чел	415	0,1	4	+23, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рошино	6	21.07.17 10:41	21.07.17 10:46	0:05	21.07.17 15:51	5:10	КУ, земля			Вкл без 3 ТП, вкл в 15:51. Оп.264 заменен поврежденный изолятор.		школа, д/с, кот/ 1227 чел	1227	0,6	13	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово	17	21.07.17 11:10	21.07.17 13:17	2:07	21.07.17 13:17	2:07	Ав.откл		ну	Пр.оп.1-2 сняли ветку с проводов.		нет/220 чел	220	0,2	5	+23, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	3	21.07.17 12:12	21.07.17 13:51	1:39	21.07.17 13:51	1:39	КУ, земля			Земля самоустранилась.		нет/ 230 чел	230	0,1	5	+23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Угловая	10	21.07.17 12:30	21.07.17 13:06	0:36	21.07.17 13:06	0:36	Ав.откл		у			нет/ 200 чел	200	0,2	6	+23, облачно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы	25	21.07.17 12:57	21.07.17 13:01	0:04	21.07.17 13:01	0:04	Ав.откл		нет	у		нет/ 700 чел	700	0,1	9	+23, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	20	21.07.17 13:43	21.07.17 14:41	0:58	21.07.17 19:19	5:36	КУ, земля			Потребителю обеспечен резер (кроме СТП), вкл в 19:19. Оп.50 снята ворона.	ф9	школа, кот/370 чел	370	0,6	18	+23, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	ф-5 реклоузер	21.07.17 13:43	21.07.17 13:50	0:07	21.07.17 13:50	0:07	Ав.откл		у			нет/ 20 чел	20	0,1	2	+22, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	4 участок	21.07.17 13:45	21.07.17 15:27	1:42	21.07.17 16:55	3:10	МТЗ		ну	Вкл без 2 ТП, вкл в 16:55. Пр.оп.109/17-18 убрано упавшее дерево.		больн/ 541 чел	541	0,4	8	+24, облачно
ЭС ЕАО	6	Кульдур	234	21.07.17 13:45	21.07.17 16:22	2:37	21.07.17 16:22	2:37	МТО		ну	Пр.оп.234-00/15-16 убрано упавшее дерево.		сейсмостанция/ 2 чел	2	0,02	1	+24, ветер
Прим.ЮЭС	6	Верхняя	14	21.07.17 13:50	21.07.17 17:23	3:33	21.07.17 17:23	3:33	Ав.откл		ну	Наклон оп.37 (подмыло) срыв изолятора. Устранено. (оп.выправлена).		нет/ 700 чел	700	0,1	5	+25, облачно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз	30	21.07.17 14:03	21.07.17 16:03	2:00	21.07.17 16:03	2:00	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном ТП		нет/ быта нет	0	0,1	3	+23, ветер
ЭС ЕАО	35	БВС	В-35 2Т	21.07.17 14:40	21.07.17 14:50	0:10	25.07.17 18:50	100:10	КУ, земля			Обесточивалась 2 сш 35 кв. Повреждение ТН-35 ф.-С 2СШ-35. Устранено.	1Т	госп, насосы, школа/ 1250 чел	1250	0,85	31	+26, облачно
Прим.ЮЭС	6	Угловая	10	21.07.17 16:33	21.07.17 16:47	0:14	21.07.17 16:47	0:14	Ав.откл		у			нет/ 200 чел	200	0,2	6	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	21.07.17 18:54	21.07.17 18:54	0:00	21.07.17 18:54	0:00	Ав.откл		у			ретранслятор/ быта нет	0	0,1	2	+29, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	13	22.07.17 1:21	22.07.17 1:33	0:12	22.07.17 1:33	0:12	МТЗ		у	Горная, Горбатка.		нет / 821 чел	821	0,2	5	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Баневур	Ф-6 РП Кандротенов ка Ф-3	22.07.17 5:55	22.07.17 5:57	0:02	22.07.17 5:57	0:02	Ав.откл		у	с.Каймановка с.Каменишка.		нет / 300 чел	300	0,4	17	+15, пасм
Прим.ЗЭС	10	Хвальинка	1	22.07.17 6:14	22.07.17 6:14	0:00	22.07.17 6:14	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+21, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	1	22.07.17 6:59	22.07.17 6:59	0:00	22.07.17 6:59	0:00	Ав.откл		у			нет	0	0	0	+21, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	3	22.07.17 6:59	22.07.17 7:00	0:01	22.07.17 7:00	0:01	Ав.откл		ну	с. Евсеевка.		Насосная-1 / 140 чел	140	0,1	9	+21, ясно

Прим.ЭЭС	10	Ново-Георгиевка	4	22.07.17 8:12	23.07.17 18:20	34:08	23.07.17 18:20	34:08	Ав.откл			Наклон оп.43. Пр.оп 42-43 (переход через р. Раздольное, пролет 300 метров) провод фА касается воды. Оп.41 произведена замена изолятор, подвешен провод. Произведена выправка оп.43, пр.оп.42 43 произведена перетяжка провода.	школа интернат / 700 чел	700	0,4	15	+20, пасм	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	22.07.17 8:55	22.07.17 9:01	0:06	22.07.17 9:01	0:06	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка	школа/ 1511ч.	1511	0,8	20	+16, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.5 откл. РК (оп 207)	22.07.17 9:10	22.07.17 9:40	0:30	22.07.17 9:40	0:30	Ав. Откл.		у	с. Орловка, Тигровый	нет/45ч.	45	0,1	2	+20, обл.	
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка	5	22.07.17 12:07	22.07.17 12:07	0:00	22.07.17 12:07	0:00	МТЗ		у	с.Васильковка с. Никитовка	нет/235ч.	235	0,1	7	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Троица	24	22.07.17 12:30	22.07.17 15:43	3:13	22.07.17 15:43	3:13	Ав. откл.			с.Андреевка. Повреждение в аб. ТП Борисенко	школа/ 595ч.	595	0,5	17	+25, обл.	
Ам.СЭС	10	Светлая	7	22.07.17 13:04	22.07.17 13:04	0:00	22.07.17 13:04	0:00	МТЗ		у	г.Зяя	аэропорт	0	0,1	7	+21, гроза	
Хаб.ЦЭС	6	Южная	23	22.07.17 14:06	22.07.17 16:01	1:55	22.07.17 16:01	1:55	МТО, ЗЗ	выв	не прои зв.	Повреждение на вед.участке.	нет	0	0,2	1	+27, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное1	по ф.7 откл.РК (оп 294)	22.07.17 14:22	22.07.17 19:52	5:30	25.07.17 9:45	67:23	Ав. Откл.			Потребителю обеспечен резерв. Реклоузер (на оп.194) поврежден (вздутие бака). Заменен на РЛ. 25.7.17 9:45 схема восстановлена.	ф.10 ПС Занадворовка	нет/100ч.	100	0,2	7	+24, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	11	22.07.17 14:49	22.07.17 14:55	0:06	22.07.17 14:55	0:06	МТО	ну	у	с.Камышовка	нет/ 61ч.	61	0,3	2	+24, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	22.07.17 15:35	22.07.17 15:49	0:14	22.07.17 15:49	0:14	Ав. Откл.		у	часть с.Каленовка	школа/ 910ч.	910	0,2	11	+27, ясно	
Ам.ЭЭС	35	Ледяная - Бузули		22.07.17 16:08	22.07.17 18:28	2:20	22.07.17 18:28	2:20	МТО	ну	у	Обесточена ПС Бузули, Желтоярво. В 16:59 ПС Желтоярво перезапитана от ПС Красноярво (0,25 МВт, 2150ч.). Произведен обход ВЛ, замечаний нет. В 18:28 попытка включения успешна.	8109ч.	8109	1,3		+24, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Силикатная	26	22.07.17 16:20	22.07.17 18:05	1:45	22.07.17 18:05	1:45	МТЗ		у	часть с.Раздольное. Повреждение в сетях абонента	школа/ 250ч.	250	0,3	15	+26, ясно	
Ам.ВЭС	10	Максимовка	14	22.07.17 17:42	22.07.17 17:42	0:00	22.07.17 17:42	0:00	МТЗ		у	с.Увальное	нет/110ч.	110	0,01	3	+22, гроза	
Ам.ВЭС	35	Трудовое - Максимовка		22.07.17 17:46	22.07.17 18:05	0:19	22.07.17 18:05	0:19	МТЗ	ну	у	обесточены: ПС Максимока, Панино, Таежная	12665ч	12665	1,4		+22, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Океанариум	7	22.07.17 17:47	22.07.17 17:47	0:00	22.07.17 20:36	2:49	МТЗ		ну	На балансе ДРСК головной участок. Повреждение на вед. участке	АВР в сетях абонента		0,03		+26, ясно	
Хаб.СЭС	10	Чегдомын	6	22.07.17 18:12	22.07.17 18:14	0:02	22.07.17 18:14	0:02	МТЗ		у	п.Чегдомын	кнс/ 2500ч.	2500	0,75	22	+22, дождь	
Ам.ВЭС	6	А	6	22.07.17 19:20	22.07.17 20:29	1:09	22.07.17 20:29	1:09	МТЗ-2	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке.	школа, насосн/1500 чел	1500	0,3	11	+23, гроза	
Ам.ВЭС	10	Ст.Райчиха	1	22.07.17 19:35	22.07.17 19:40	0:05	22.07.17 19:40	0:05	МТЗ	ну	у		кот/100 чел	100	0,05	2	+23, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Пантелеймоновка	1	22.07.17 20:12	23.07.17 0:37	4:25	23.07.17 1:11	4:59	КУ, земля			Вкл в 0:03 на ХХ, вкл в 0:37 без 4ТП, вкл в 1:11. Повреждение на ведомственной отпайке.	школа, насосн/ 464 чел	464	0,2	9	+25, ясно	
Ам.ВЭС	6	Новорайчиха	18	22.07.17 20:18	22.07.17 21:46	1:28	22.07.17 23:10	2:52	МТЗ	ну	ну	Вкл без 6ТП, вкл в 23:10. Пр.оп 102/8-102/9 снята ветка.	школа, д/с интернат/ 2900 чел	2900	0,5	17	+23, гроза	
Ам.ВЭС	35	Бурейск - Родионовка		22.07.17 20:42	22.07.17 20:42	0:00	22.07.17 20:42	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+23, гроза	
Ам.ВЭС	6	Бурейск	26	22.07.17 20:46	22.07.17 20:46	0:00	22.07.17 20:46	0:00	МТЗ-2		у		нет	0	0	0	+23, гроза	
Ам.ВЭС	10	Архара	10	22.07.17 21:15	22.07.17 21:15	0:00	22.07.17 21:15	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+23, гроза	
Ам.ВЭС	10	Спасск	8	22.07.17 21:20	22.07.17 22:22	1:02	23.07.17 11:24	14:04	КУ, земля			Вкл до ЛР845 (ост. База сотовой связи). В пролете оп 209/105-209/154 заменили изоляторы, ОП 209/237 убрана ветка	школа, насосн/ 143 чел	143	0,1	7	+23, гроза	
Ам.ЭЭС	35	Амурская - Костюковка	№1,2	22.07.17 21:24	22.07.17 21:24	0:00	22.07.17 21:24	0:00	МТЗ-2		у		нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Ср.Белая	8	22.07.17 21:31	23.07.17 2:31	5:00	23.07.17 2:31	5:00	Ав.откл	ну	ну	Оп. 7 устранен обрыв вязы, заменен поврежденный изолятор.	нет/ 100 чел	100	0,05	2	+23, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Ср.Белая	11	22.07.17 21:31	22.07.17 21:31	0:00	22.07.17 21:31	0:00	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+23, гроза	
Ам.ВЭС	6	Бурейск	22	22.07.17 21:49	22.07.17 21:49	0:00	22.07.17 21:49	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+23, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Климауцы	2	22.07.17 21:58	22.07.17 21:58	0:00	22.07.17 21:58	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+23, гроза	
Ам.ВЭС	10	Родионовка	2	22.07.17 22:00	22.07.17 22:04	0:04	22.07.17 22:04	0:04	МТЗ	ну	у		школа, адм/274 чел	274	0,1	6	+23, гроза	
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	2	22.07.17 22:05	22.07.17 23:38	1:33	23.07.17 0:19	2:14	МТЗ	ну	ну	Вкл до ЛР237, вкл в 0:19. Повреждение на ведомственном участке.	нет/ 30 чел	30	0,02	5	+23, гроза	
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	12	22.07.17 22:05	22.07.17 23:02	0:57	22.07.17 23:02	0:57	МТЗ	ну	у		кот, вн.башня/ быта ент	0	0,1	3	+23, гроза	
Ам.ВЭС	10	Малиновка	7	22.07.17 22:21	22.07.17 22:55	0:34	22.07.17 22:55	0:34	МТЗ, МТО	ну	у		нет/ 250 чел	250	0,03	3	+23, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	1	23.07.17 0:20	23.07.17 2:40	2:20	23.07.17 2:40	2:20	МТЗ	ну	ну	Оп.119 заменен поврежденный изолятор, устранен склест проводов.	ррс/быта нет	0	0,02	1	+23, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	10	23.07.17 0:25	23.07.17 3:22	2:57	23.07.17 4:08	3:43	КУ, земля			Вкл до ЛР1412, вкл в 4:08. Оп.93 заменен поврежденный изолятор.	ррс/171 чел	171	0,05	3	+23, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная	12	23.07.17 1:40	23.07.17 2:33	0:53	23.07.17 2:33	0:53	КУ, земля			Осмотр без замечаний. Земля самоустранилась.	нет/120 чел	120	0,1	4	+20, пасмурно,	
ЭС ЕАО	10	Лондоко-тяг	3	23.07.17 1:50	23.07.17 13:25	11:35	23.07.17 13:25	11:35	МТЗ		нет	При обходе на ЛР ОП 3-00/1 обнаружено отгорание шлейфов трех фаз со стороны КЛ, повреждение опорного изолятора. Устранено	нет/ 430 чел	430	0,08	2	+20, гроза	
ЭС ЕАО	35	Валдейм - Пронькино		23.07.17 3:14	23.07.17 3:14	0:00	23.07.17 3:14	0:00	МТЗ		у	ОП 23 убрано гнездо	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		23.07.17 5:04	23.07.17 5:04	0:00	23.07.17 5:04	0:00	ТНЭПП 1ст		у		нет	0	0	0	+20, облачно	

ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	23.07.17 5:11	23.07.17 5:11	0:00	23.07.17 5:11	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+20, пасмурно.
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	23.07.17 5:55	23.07.17 6:04	0:09	23.07.17 6:04	0:09	МТО	у					школа/ 2619 чел	2619	0,4	12	+14, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	17	23.07.17 5:55	23.07.17 7:48	1:53	26.07.17 13:09	79:14	МТО	ну			Вкл без отайки "МТЗ" (обесточенного потребителя нет, повреждение КЛ-10. Устранено 26.7.17.		нет/ 282 чел	282	0,1	6	+14, ясно
Прим.СЭС	10	Гражданка	10	23.07.17 6:04	23.07.17 6:14	0:10	23.07.17 6:14	0:10	Ав.откл	у					д/с / 502 чел	502	0,12	8	+14, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	5	23.07.17 6:15	23.07.17 6:32	0:17	23.07.17 6:32	0:17	МТО	у					школа, кот, д/с/ 1002 чел	1002	0,2	8	+17, ясно
Ам.ВЭС	10	Городская	10	23.07.17 7:42	23.07.17 10:12	2:30	23.07.17 10:12	2:30	МТО	ну	ну		повреждение в сетях потребителя		нет/ 418ч.	418	0,3	9	+24, ясно
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	12	23.07.17 8:55	23.07.17 12:54	3:59	23.07.17 15:17	6:22	МТЗ	ну	ну		Вкл без 7 ТП, вкл в 15:17. Пр.оп.176-178, 193-194 убраны ветки.		нет/410ч.	410	0,2	15	+21, ясно
Ам.ЦЭС	10	Раздольная	17	23.07.17 10:04	23.07.17 10:18	0:14	23.07.17 10:18	0:14	МТЗ	ну	у			с.Роцино	нет/185ч.	185	0,03	2	+24, ясно
Ам.ЦЭС	10	Раздольная	18	23.07.17 10:32	23.07.17 11:39	1:07	23.07.17 12:15	1:43	Откл.КУ"Земля"					с.Раздольное. Включен до ЛР2, вкл в 12:15. Оп.36 устранен обрыв вязы.	нет/450ч.	450	0,34	10	+24, ясно
ЭС ЕАО	10	Известковая	78	23.07.17 11:10	23.07.17 12:08	0:58	23.07.17 12:08	0:58	МТЗ	не раб	у		Произведена регулировка привода В-10 ф78 (по мех.части).		нет/200ч.	200	0,2	5	+24, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		23.07.17 12:10	23.07.17 12:10	0:00	23.07.17 12:10	0:00	ПС Тамбовка: ДФЗ, НЗНП 1ст. ПС Михайловка: ДФЗ, НЗНП 1ст	у			Произведен обход. Оп.143 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+22, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Прим.ГРЭС - Бикин		23.07.17 14:11	23.07.17 14:14	0:03	23.07.17 14:30	0:19	ПС Бикин: НЗЗ 1 ст., Прим.ГРЭС: НЗЗ 2ст.	ну	у		Обесточено: 6 ПС 110кВ (Бикин, Лермонтовка, Котиково, Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка), 2 ПС 35кВ (Шереметьево, Капитновка) На ПС Хор включен В-110 "Красицкая", (14-14) запитаны ПС110 Дормидонтовка, Красицкая, Вяземская, ПС 35 Капитновка. / (ост.ПС 110: Котиково, Лермонтовка, Бикин и ПС 35 Шереметьево (8 МВт)). В 14:30 РПВ ВЛ 110 Бикин-ПримГРЭС успешно, схема приведена в исх. состоянии. Произведен осмотр участков: от оп №221 - №214 , оп.№200-201 и оп.№188-189, замечаний нет. 24.07.17 обход 0-6 км от ПС Бикин - замечаний нет. Вторая зона обхода 11-21 км от ПС Бикин (оп 160-104)- требуется вездеход.	47685ч.	47685	12,6	+20, ясно		
ЭС ЕАО	10	Левобережная	154	23.07.17 15:09	23.07.17 15:09	0:00	23.07.17 15:09	0:00	б/б	у			п.Приамурский		2100ч.	2100	0,3	10	+22, дождь
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	25	23.07.17 16:28	23.07.17 16:49	0:21	23.07.17 20:48	4:20	МТЗ	ну	ну		Вкл без 5 ТП, вкл в 20:48. Следы наезда сторонней техники на оп. 24 (жб), обрыв верхнего провода (два нижних на траверсе). Вивоник скрылся. Сообщено СБ, ОВД. Устранено (20:48), сх.восстановлена.	школа, д.сад/ 1440ч.	1440	1	11	+22, ясно	
ЭС ЕАО	10	Пашково	26	23.07.17 16:30	23.07.17 16:30	0:00	23.07.17 16:30	0:00	МТЗ	у					нет	0	0,02	1	+22, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Береговая 2	8	23.07.17 17:02	23.07.17 17:02	0:00	23.07.17 18:02	1:00	МТО	ну	ну		резервный фидер. Повреждение на вел. участке	очистные	0	0	1	+22, ясно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	23.07.17 18:03	23.07.17 18:59	0:56	24.07.17 17:35	23:32	МТО	ну	ну		Вкл с выделенным.уч. (без нагрузки). Повреждение КЛ-6кВ сторонними лицами (ЦРП2- оп.127-00/1). Сообщено СБ, ОВД. Устранено.	нет/1500ч.	1500		10	+23, обл.	
Ам.ВЭС	10	Завитая	5	23.07.17 18:15	23.07.17 23:27	5:12	23.07.17 23:27	5:12	МТО	ну	не прои зв.		Повреждение головной КЛ на оп.1, восстановлен.	МТС, компрессорная/ быта нет	0	0,01	1	+23, пасм.	
Хаб.СЭС	35	Приусадебная - Менгон		23.07.17 18:20	23.07.17 18:20	0:00	23.07.17 18:20	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	1	23.07.17 20:22	23.07.17 21:07	0:45	23.07.17 21:07	0:45	КУ, земля				Повреждение на ведомственной отайке.	Школа, кот, насон/ 464 чел	464	0,2	4	+25, ясно	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	23.07.17 20:23	23.07.17 20:23	0:00	23.07.17 20:23	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	23.07.17 20:23	23.07.17 20:23	0:00	23.07.17 20:23	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	153	23.07.17 20:27	23.07.17 20:31	0:04	23.07.17 20:31	0:04	МТО	ну	у				нет/ 264 чел	264	0,02	4	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Карьер	Т41	23.07.17 20:44	24.07.17 3:07	6:23	24.07.17 3:07	6:23	МТО	ну			С обесточиванием ПС Карьер. На ПС Карьер повреждение изоляции на линейном портале ВЛ-35 "Корфовская". Устранено (3:07), потребитель запитан.	школа, кот, д/с/ 2500	2500	0,9		+25, дождь	
ЭС ЕАО	6	Биджан	233	23.07.17 20:54	23.07.17 23:23	2:29	24.07.17 0:59	4:05	МТЗ	не раб	ну		Повреждение на ведомственной отайке.	школа, д/с/ 600 чел	600	0,1	14	+25, гроза	
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцелово		23.07.17 21:55	23.07.17 21:55	0:00	23.07.17 21:55	0:00	ДЗ 2з	у					нет	0	0	0	+25, гроза
Хаб.СЭС	10	Литовко	9	23.07.17 23:15	23.07.17 23:15	0:00	23.07.17 23:15	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	24.07.17 4:00	24.07.17 4:16	0:16	24.07.17 4:16	0:16	МТЗ	у	у				школа, кот/ 700 чел	700	0,4	8	+19, ясно
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ3 - РЦ с отп.СМР, Березовка, КПУ	С-18	24.07.17 4:43	24.07.17 4:43	0:00	24.07.17 4:43	0:00	ВЧБ	у			Осмотр ПС Березовка, СМР, КПУ без замечаний. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	5	24.07.17 6:30	24.07.17 6:30	0:00	24.07.17 6:30	0:00	Ав.откл	у					нет	0	0	0	+17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Суражевка	15	24.07.17 8:07	24.07.17 8:36	0:29	24.07.17 8:36	0:29	Ав.откл				с.Суражевка. Повреждение в сетях потребителя.	птицефабр/ быта нет	0	0,1	3	+21, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка	1	24.07.17 8:23	24.07.17 8:23	0:00	24.07.17 8:23	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+22, облачно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка	2	24.07.17 8:37	24.07.17 11:08	2:31	24.07.17 11:08	2:31	"земля" от КУ				с.Екатериновка. Заменен проходной изолятор ф.А на ТП-7147.	нет / 250чел	250	0,1	6	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	22	24.07.17 9:56	24.07.17 9:56	0:00	24.07.17 9:56	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+22, ветер
Ам.ЗЭС	10	Костюковка	1	24.07.17 10:31	24.07.17 12:15	1:44	24.07.17 12:15	1:44	"земля" от КУ				На оп.123 заменен изолятор.	нет / 1000 чел	100	0,02	3	+22, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	24.07.17 12:20	24.07.17 12:20	0:00	24.07.17 12:20	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+22, гроза

Ам.БЭС	6	А	6	24.07.17 12:34	24.07.17 13:48	1:14	24.07.17 14:30	1:56	МТЗ	ну	ну	п.Зельвино. Включен без 2-х ТП. На оп.11/1 ЛР-47 перекрытие птицей, устранено.	насосная, школа / 1500чел	1500	0,3	11	+22, ветер
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	3	24.07.17 12:36	24.07.17 12:36	0:00	24.07.17 12:36	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЗЭС	35	Лучегорск - Игнатьевка - Пожарское		24.07.17 12:40	24.07.17 12:40	0:00	24.07.17 12:40	0:00	МТЗ	у		Обход 26.07.17, замечаний нет.	нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи	2	24.07.17 13:10	24.07.17 15:33	2:23	24.07.17 19:07	5:57	"земля" от КУ			п.Черноручье, Валентин. Заменен проходной изолятора в КТП-"ДВУХТАЖКИ".	школа, больница, скважина / 569чел	569	0,5	18	+25, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка	14	24.07.17 13:18	24.07.17 13:18	0:00	24.07.17 13:18	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+22, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	1	24.07.17 13:48	24.07.17 15:43	1:55	24.07.17 15:43	1:55	"земля" от КУ			На оп.53 заменен изолятор ф.В.	РРС / быта нет	0	0,02	1	+22, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	1	24.07.17 14:57	24.07.17 15:07	0:10	24.07.17 15:07	0:10	"земля" от КУ			с.Невское. Повреждение на вед. оттайке	школа, насосная / 464чел	464	0,2	9	+28, пасм
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	по ф.6 СП-8	24.07.17 15:15	24.07.17 16:15	1:00	24.07.17 16:15	1:00	МТЗ	нет	у		ФАП, д/с / 111чел	111	0,03	3	+18, гроза
Хаб.СЭС	10	Селихино	5	24.07.17 16:36	24.07.17 21:30	4:54	24.07.17 21:30	4:54	МТО	ну	ну	Повреждение КЛ-10, на повреждении 2 жилы. Определено МП КЛ - 45 м от ПС Селихино. В 21:30 повреждение устранено	нет / 50чел	50	0,02	2	+24, облачно
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	2	24.07.17 16:45	24.07.17 18:12	1:27	24.07.17 20:40	3:55	МТЗ	ну	ну	с.Ракитное, Орехово, Боголюбовка, Ясная Поляна. Включен без 7 ТП. На оп.232 сняли ветку с проводов.	д/с, школа, приют / 1323чел	1323	0,2	20	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	24.07.17 16:52	24.07.17 16:59	0:07	24.07.17 16:59	0:07	МТЗ	нет	у	Халидон, Светлое.	школа / 1293чел	1293	0,8	21	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	24.07.17 16:55	24.07.17 16:55	0:00	24.07.17 16:55	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Приморская		24.07.17 16:55	24.07.17 17:03	0:08	24.07.17 17:03	0:08	МТО	ну	у		1570чел	1570	0,43	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	8	24.07.17 17:05	24.07.17 17:16	0:11	24.07.17 17:16	0:11	МТЗ	нет	у	с.Каленовка. П	школа / 790чел	790	0,1	10	+25, гроза
Прим.ЦЭС	35	Хороль - РП-2 - РП-1 - РП-4 - Камень-Рыболов		24.07.17 17:13	24.07.17 17:13	0:00	24.07.17 17:13	0:00	МТО	у		Обход 25.07.17, замечаний нет.	нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Спасск	4	24.07.17 17:33	24.07.17 17:33	0:00	24.07.17 17:33	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Красный кут	4	24.07.17 17:36	24.07.17 17:56	0:20	24.07.17 17:56	0:20	МТЗ	ну	у	с.Дубовское.	очистные, насосная, школа / 970чел	970	0,2	19	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	24.07.17 17:45	24.07.17 17:45	0:00	24.07.17 17:45	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Заря	3	24.07.17 17:47	24.07.17 17:47	0:00	24.07.17 17:47	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		24.07.17 17:49	24.07.17 17:49	0:00	24.07.17 17:49	0:00	Ярославка: НЗЗ 1ст, Хороль: ТНЗНП 1,2ст	у		ИМФ ф.В L=19.4км от ПС Ярославка.	нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		24.07.17 17:55	24.07.17 17:55	0:00	24.07.17 17:55	0:00	Ярославка: НЗЗ 1ст, Хороль: ТНЗНП 1ст	у		ИМФ ф.В L=16.2км от ПС Ярославка. При обходе на ОП 155 следы перекрытия на трассе ф.В. Провод и изоляция без повреждений. Других замечаний нет	нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	24.07.17 18:05	24.07.17 18:18	0:13	24.07.17 18:18	0:13	МТЗ	нет	у	с.Никольское.	школа / 200чел	200	0,1	8	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	по ф.6 СП-8	24.07.17 18:14	24.07.17 18:42	0:28	24.07.17 18:42	0:28	МТЗ	нет	у	с.Елизаветовка. Обход без замечаний.	ФАП, д/с / 111чел	111	0,03	3	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	17	24.07.17 18:16	24.07.17 18:29	0:13	24.07.17 18:29	0:13	МТО	нет	у	с.Орехово.	нет / 282чел	282	0,1	6	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка	4	24.07.17 18:34	24.07.17 18:34	0:00	24.07.17 18:34	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+18, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка	1	24.07.17 18:40	24.07.17 21:04	2:24	24.07.17 21:04	2:24	МТО	нет	ну	с.Меркушевка, Дмитриевка. Повреждение на ведомственной оттайке	школа, д/с / 717чел	717	0,2	7	+20, обл
Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	24.07.17 18:47	24.07.17 19:56	1:09	24.07.17 21:07	2:20	"земля" от КУ			с.Благодатное, Новобильмановка. Включен без 5 ТП. На опоре 263 заменили изолятор	школа, водозабор / 482чел	482	0,2	18	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	4	24.07.17 18:50	24.07.17 19:13	0:23	24.07.17 19:13	0:23	МТЗ		у	п.Новоникольск.	школа / 1000чел	1000	0,6	11	+23, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	1	24.07.17 18:58	24.07.17 19:44	0:46	24.07.17 19:44	0:46	МТЗ		у	с.Достоевка.	нет / 212чел	212	0,2	6	+18, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка	1	24.07.17 19:05	24.07.17 19:05	0:00	24.07.17 19:05	0:00	МТО	у		нет	0	0	0	+18, дождь	
Прим.СЭС	10	Уборка	6	24.07.17 19:11	24.07.17 19:19	0:08	24.07.17 19:19	0:08	МТЗ		у	РРС. Обход без замечаний.	РРС / быта нет	0	0,01	1	+24, гроза
Прим.ЦЭС	10	Раковка	3	24.07.17 19:13	24.07.17 19:30	0:17	24.07.17 19:30	0:17	МТЗ	нет	у	с.Глуховка.	нет / 350чел	350	0,3	7	+23, обл
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	24.07.17 19:22	24.07.17 22:28	3:06	25.07.17 1:14	5:52	МТЗ			с.Каленовка. В 22:28 выключили без двух ТП-7356 и ТП-7029. На РТП-7029 повреждение подвижного изолятора фаза В. В 23:17 по распоряжению с.о.б. Гр. инж. ПЭС Тихомирова В. Установлен ШУНТ, на РТП 10 ТП-7356 устранили обрыв шлейфа по ф.В. 25.7.17 в 15:14 повреждение устранено, снят шунт.	нет / 55чел	55	0,1	8	+28, гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	24.07.17 19:30	25.07.17 11:59	16:29	25.07.17 11:59	16:29	МТО	нет	ну	с.Нововладимировка, Нахимовка, Татьянавка. В пр.оп.99-100 обрыв провода ф.В в середине пролета, перекрытие на ф.С. Устранено.	школа, насосная / 765чел	765	0,1	11	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.5 РКЛ оп.207	24.07.17 20:05	24.07.17 21:30	1:25	24.07.17 21:30	1:25	ав.откл.		у	с.Орловка, Тигровый.	нет / 45чел	45	0,02	2	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия	8	24.07.17 21:37	24.07.17 21:57	0:20	24.07.17 21:57	0:20	Ав. Откл.		у	с.Степное.	нет / 250ч.	250	0,01	5	+28, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина	2	24.07.17 21:37	25.07.17 0:50	3:13	25.07.17 0:50	3:13	Откл.КУ"земля"			с.Первомайское. В ян-ке перекрытие ТТ по фазе С. Заменяли ТТ	нет / 60ч.	60	0,01	2	+24, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга	по ф.15 в РП 10 откл.Ф9	24.07.17 22:13	25.07.17 7:08	8:55	25.07.17 7:08	8:55	Ав. Откл.		ну	с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. ПЭС ПС Ольга. На опоре 189 сняли ветки с проводов	нет / 122ч.	122	0,1	5	+18, ветер, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	4	25.07.17 2:26	25.07.17 2:32	0:06	25.07.17 2:32	0:06	МТЗ		у	Варфоломеевка.	школа / 335ч.	335	0,2	6	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Восток	2	25.07.17 2:58	25.07.17 3:42	0:44	25.07.17 3:42	0:44	Ав. Откл.		у	ПГТ Восток. Необходима чистка просеки в пр.оп.58-59	больница / 2700ч.	2700	0,8	14	+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	9	25.07.17 6:56	25.07.17 6:56	0:00	25.07.17 6:56	0:00	Ав. Откл.		у	нет	0	0	0	+18, ясно	

Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	6	25.07.17 8:05	25.07.17 8:59	0:54	25.07.17 17:46	9:41	"земля" от КУ			с.Барановка, Богуславка. Включен без 6ТП. Сбита оп. 326 неизвестным а/м, заменена. Сообщено СБ, полицию. Потребители запитаны от резерва.	ф.4	школа, детприют / 1500чел	1500	0,3	13	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Восток	2	25.07.17 8:08	25.07.17 8:23	0:15	25.07.17 8:23	0:15	МТЗ	ну	у	ПГТ Восток. Необходимо чистка просеки в пр.оп.58-59		больница/ 2700ч.	2700	0,8	14	+15, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Южная	23	25.07.17 9:49	25.07.17 9:52	0:03	25.07.17 9:52	0:03	МТЗ	выв	у	Повреждение в сетях потребителя.		тепловые сети / быта нет	0	0,54		+24, облачно
Хаб.ЦЭС	6	Втормет	20	25.07.17 11:15	25.07.17 11:47	0:32	25.07.17 11:47	0:32	МТО	выв		Повреждение в сетях потребителя.		нет		0,7		+25, обл
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	25.07.17 11:36	25.07.17 11:47	0:11	25.07.17 11:47	0:11	МТО			с.Халкидон, Светлое. Повреждение на вед. КТП.		школа / 1293чел	1293	0,8	21	+28, ясно
Прим.ЮЭС	6	Тайфун	7	25.07.17 12:10	25.07.17 16:29	4:19	25.07.17 16:29	4:19	МТЗ	нет	ну	с.Чистоводное. КТП7194 под РТП10 обнаружена обгоревшая птица.		школа / 115 чел	115	0,1	6	+22, ветер
Прим.ЮЭС	6	Касатка	7	25.07.17 13:04	25.07.17 14:20	1:16	25.07.17 18:06	5:02	ав.откл.			с.Киевчи. Запитано от резерва без 8ТП. Повреждение на вед. участке.	ф.21 ПС Кролевцы	нет / 700 чел	700	0,2	24	+26, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	25.07.17 13:47	25.07.17 14:08	0:21	25.07.17 14:08	0:21	МТЗ	ну		с.Чугуевка, Соколовка. Повреждение на вед. участке.		насосная / 2268чел	2268	0,7	27	+30, обл
Ам.ЗЭС	10	Бузули	18	25.07.17 13:53	25.07.17 14:23	0:30	25.07.17 16:20	2:27	МТЗ	ну	ну	Включен без 1 ТП. В пр.оп.77-78 падение дерева (несанци. Слил.), без повреждения ВЛ. Сообщено в СБ, полицию.		школа / 563чел	563	0,05	5	+28, обл
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	25.07.17 15:17	25.07.17 16:25	1:08	25.07.17 16:25	1:08	ав.откл.		у	с.Камышовое. Обход без замечаний		школа / 150чел	150	0,1	7	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	1	25.07.17 15:30	25.07.17 15:30	0:00	25.07.17 15:30	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+24, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга	14	25.07.17 15:55	25.07.17 16:51	0:56	25.07.17 16:51	0:56	ав.откл.	ну		Повреждение концевой кабел. муфты на оп.1. Переведено на резервный кабель.		нет / 54чел	54	0,04		+25, обл
Хаб.ЦЭС	6	Южная	43	25.07.17 16:01	25.07.17 17:25	1:24	25.07.17 17:25	1:24	МТО	выв	ну	Повреждение на вед. ТП-2485.		нет		0,19		+25, обл
Хаб.СЭС	6	Многовершинная	18	25.07.17 16:55	25.07.17 18:17	1:22	25.07.17 20:18	3:23	МТЗ	ну		п.Многовершинный. Включен без КТП №3 (3 трех этажа дома), повреждение каб. муфты. Устранено.		нет / 782чел	782	0,4	6	+25, обл
Хаб.ЦЭС	10	Тополово	1	25.07.17 18:25	25.07.17 18:33	0:08	25.07.17 18:33	0:08	МТЗ	выв	у			КНС / быта нет	0	0,04	3	+25, обл
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-1	11	26.07.17 8:53	26.07.17 8:58	0:05	26.07.17 8:58	0:05	МТО		у			школа / 184 чел	184	0,36	11	+18, ясно
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	по ф-23 КТП-5 ф-3	26.07.17 9:22	26.07.17 10:50	1:28	26.07.17 15:15	5:53	МТЗ		ну	Вкл. без ТП-42 (дачи), повреждена кабельная муфта бкВ. Устранено.		рыбзавод, нефтебаза / 900 чел	900	0,7	9	+18, пасм
ЭС ЕАО	6	МК	8	26.07.17 9:31	26.07.17 9:31	0:00	26.07.17 9:31	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+19, ясно
ЭС ЕАО	6	МК	6	26.07.17 9:37	26.07.17 10:01	0:24	26.07.17 15:38	6:01	КУ, земля			г.Биробиджан. Вкл. без ТП-58, повреждён резервный вводной каб. Повреждённый кабель исключен из сх.		нет / 900 чел	900	0,5	27	+19, ясно
Прим.ЮЭС	35	А	В-35 Т2	26.07.17 10:30	26.07.17 10:44	0:14	26.07.17 13:37	3:07	без блинkers		у	Обесточены: 2СШ-35 ПС А, ВЛ-35 А-3-Луговая-Соллерс №1,2 (по режиму ВЛ-35 №1,2 питаются от 2СШ-35 ПС А; 1СШ-35 ПС А находится под напряжением); ПС Луговая, ПС Соллерс, ПС 3, 1СШ-35/6 ПС Ц, в 10:44 на ПС А включен ШСВ-35, запитаны все потребители. В 13:37 включен В-35 Т2 успешно. Причина: кратковременное появление "земли" в цепях постоянного тока.	Т1	9000 чел	9000	8,5		+22, ясно
Прим.ЮЭС	110	А	В-110 ВТЭЦ2 №1	26.07.17 10:30	26.07.17 10:30	0:00	26.07.17 10:57	0:27	А: без блинkers		у	Отключение одностороннее на ПС А. В 10:57 транзит замкнут. Причина: возникновение кратковременного наведённого импульса на входе терминалов защит.		нет	0	0	0	+22, ясно
Прим.ЮЭС	110	А	В-110 ВТЭЦ2 №2	26.07.17 10:30	26.07.17 10:30	0:00	26.07.17 10:57	0:27	А: без блинkers		у	Отключение одностороннее на ПС А. В 10:57 транзит замкнут. Причина: возникновение кратковременного наведённого импульса на входе терминалов защит.		нет	0	0	0	+22, ясно
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		26.07.17 11:53	26.07.17 12:12	0:19	26.07.17 12:12	0:19	МТЗ-2	ну	у	Обесточивались ПС-110 Сергеевка, ПС-35 Петровка, Совхозная, Марково. 27.7.17 осмотр, замечаний нет.		4538 чел	4538	1,2		+27, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково	12	26.07.17 13:51	26.07.17 13:51	0:00	26.07.17 13:51	0:00	МТЗ-1		у	Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+28, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная	16	26.07.17 14:19	26.07.17 14:23	0:04	26.07.17 14:23	0:04	Ав. откл.		у			нет / 1156 чел	1156	0,3	13	+25, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина	1	26.07.17 15:11	26.07.17 16:23	1:12	26.07.17 16:23	1:12	КУ, земля			с.Новое. Повреждение в сетях потребителя.		нет / 200 чел	200	0,02	3	+28, ясно
Хаб.ЦЭС	35	Тополово	1Т	26.07.17 15:50	26.07.17 16:40	0:50	26.07.17 17:08	1:18	ДЗТ			Под ШМ-10 1Т обнаружена птица (сорoka), без повреждения оборудования. АВР-10 не работал. 16:40 включен СВ-10. В 17:08 вкл. 1Т.	2Т	4320 чел	4320	1		+28, ясно
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	26.07.17 17:45	26.07.17 17:52	0:07	26.07.17 17:52	0:07	Ав. откл.		у			нет / 550 чел	55	0,4	13	+28, ясно
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		26.07.17 18:29	26.07.17 18:29	0:00	26.07.17 18:29	0:00	13ДЗ, МТО		у			нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЗЭС	10	Чаловка	1	27.07.17 0:31	27.07.17 0:31	0:00	27.07.17 0:31	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+23, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Князе-Волконская	2	27.07.17 1:38	27.07.17 3:12	1:34	27.07.17 3:12	1:34	МТЗ	нет	ну	с.Мальшево, Сикачи-Алян. Повреждение в сетях потребителя.		детдом, школа, д/с / 1460чел	1460	0,38		+23, обл
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	3	27.07.17 1:58	27.07.17 2:14	0:16	27.07.17 2:14	0:16	МТЗ	нет	у	с.Святское, Мальшево, Сикачи-Алян. Произведен обход. Оп. 166-167 обнаружено упавшее, обгоревшее дерево (без повреждения провода).		нет / 1497чел	1497	0,34	13	+23, обл
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	3	27.07.17 7:01	27.07.17 7:35	0:34	27.07.17 7:35	0:34	МТЗ	нет	у	с.Святское, Мальшево, Сикачи-Алян. Произведен обход. Оп. 166-167 обнаружено упавшее, обгоревшее дерево (без повреждения провода).		нет / 1497чел	1497	0,34	13	+22, облачно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	26	27.07.17 7:34	27.07.17 7:34	0:00	27.07.17 7:34	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	27.07.17 8:04	27.07.17 10:37	2:33	27.07.17 10:37	2:33	"земля" от КУ			с.Благодатное, Новобильмановка. Оп.221/3 заменили изолятор Ф-"А".		водозабор / 482чел	482	0,2	18	+16, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Петровичи	11	27.07.17 8:26	27.07.17 8:29	0:03	27.07.17 8:29	0:03	МТЗ	нет	у			нет		0,02	20	+16, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	11	27.07.17 9:10	27.07.17 9:12	0:02	27.07.17 9:12	0:02	МТЗ	ну	у			скважина / 61 чел	61	0,03	2	+17, пасм
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	26	27.07.17 9:17	27.07.17 9:17	0:00	27.07.17 9:17	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+19, пасм
Ам.ЦЭС	10	Раздольная	13	27.07.17 10:40	27.07.17 10:40	0:00	27.07.17 10:40	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+19, пасм
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка	8	27.07.17 15:31	27.07.17 15:33	0:02	27.07.17 15:33	0:02	ав.откл.		у			нет / 40 чел	40	0,01	1	+24, пасм
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	27.07.17 16:05	27.07.17 16:05	0:00	27.07.17 16:05	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+23, облач

ЭС ЕАО	10	Валдгейм	255	27.07.17 17:15	27.07.17 18:13	0:58	27.07.17 19:48	2:33	МТО	ну	ну	Выделен участок без потребителя. Снята птица с проводов пр. оп. 255-00/17 - 255-06/1 на оттайке.	ф-264	больница интернат школа / 1500 чел	1500	0,15	8	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Ольга	по Ф-5 в РП 10 Ф-5	27.07.17 18:38	27.07.17 23:48	5:10	28.07.17 16:30	21:52	ав.откл.		ну	с.Горноводное, с.Николаевка. Включен с землей, все потребители запитаны. Продолжение обхода с утра 28.7.17. Оп.133 срыв изолятора по Ф"В". Наклон оп. 135 (болото), провод касается земли. Устранено (16:30), восст.норм.схема.		нет / 210 чел	210	0,01	3	+20, пасм
Ам.ЗЭС	10	Климауцы	2	27.07.17 19:38	27.07.17 19:38	0:00	27.07.17 19:38	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Петровичи	4	28.07.17 2:27	28.07.17 3:00	0:33	28.07.17 3:00	0:33	МТЗ	ну	у			нет / 482чел	482	0,1	5	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Веденка	3	28.07.17 2:43	28.07.17 3:02	0:19	28.07.17 3:02	0:19	МТЗ	нет	у			нет / 308чел	308	0,02	5	+19, дождь
Прим.ЗЭС	10	Веденка	5	28.07.17 2:48	28.07.17 3:01	0:13	28.07.17 3:01	0:13	МТЗ	нет	у			нет / 306чел	306	0,02	2	+19, дождь
ЮЯ ЭС	10	Укулан	База	28.07.17 2:58	28.07.17 3:02	0:04	28.07.17 3:02	0:04	МТЗ	нет	у	г.Томмот		водозабор / 1625чел	1625	0,03	5	+22, облачно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	5	28.07.17 3:44	28.07.17 4:15	0:31	28.07.17 4:15	0:31	МТЗ	нет	у			нет / 300чел	300	0,4	11	+17, пасм
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	28.07.17 3:55	28.07.17 4:15	0:20	28.07.17 4:15	0:20	МТЗ	нет	у			школа / 700чел	700	0,4	8	+17, пасм
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	9	28.07.17 3:55	28.07.17 4:15	0:20	28.07.17 4:15	0:20	МТЗ	нет	у			нет	0	0,1	3	+17, пасм
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное		28.07.17 4:46	28.07.17 4:46	0:00	28.07.17 4:46	0:00	НЗНП 1ст	у		ИМФ 8.7км. Оп 25 ф.С повреждение изолятора в гирлянде		нет	0	0	0	+22, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	7	28.07.17 4:49	28.07.17 4:49	0:00	28.07.17 4:49	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+17, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково	12	28.07.17 6:47	28.07.17 6:47	0:00	28.07.17 6:47	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+23, обл
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	28.07.17 7:29	28.07.17 7:54	0:25	28.07.17 7:54	0:25	МТЗ	нет	у	с.Каленовка.		школа, ФАП / 909чел	909	0,2	11	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур	по ф-6 РП Кондратенов ка фб	28.07.17 8:01	28.07.17 9:14	1:13	28.07.17 9:14	1:13	МТЗ	нет	у			школа / 300 чел	300	0,4	17	+19, пасм
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	28.07.17 8:08	28.07.17 8:19	0:11	28.07.17 8:19	0:11	МТЗ	нет	у	с.Халкидон, Светлое.		школа / 1293чел	1293	0,8	21	+19, пасм
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	28.07.17 8:08	28.07.17 8:17	0:09	28.07.17 8:17	0:09	МТО	нет	у	с.Сибирцево.		поликлиника / 422чел	422	0,1	11	+19, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	28.07.17 8:22	28.07.17 8:22	0:00	28.07.17 8:22	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, пасм
Прим.ЦЭС	10	Баневур	3	28.07.17 8:32	28.07.17 10:14	1:42	28.07.17 10:45	2:13	ав.откл.	нет	у	Вкл до РС 181/79, вкл в 10:45 без замечаний.		нет / 284чел	284	0,1	5	+20, пасм
Прим.ЦЭС	6	Раздольное-1	11	28.07.17 8:40	28.07.17 9:29	0:49	28.07.17 9:29	0:49	МТО		у			школа, кот/ 184 чел	184	0,2	11	+20 пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Раздольное-1	T1	28.07.17 8:40	28.07.17 8:51	0:11	28.07.17 11:50	3:10	ДЗТ			Потребителю обеспечен резерв. Осмотр зоны ДЗТ- в ЗРУ-10 следы перекрытия на проходных изоляторах ШМ. Произведена чистка изоляторов ШМ-10кВ, в 11:50 T1 вкл в работу.	ПС Раздольное 2 по 10 кВ	3 МВт/ 2445 чел	2445	3		+20, пасмурно,
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		28.07.17 8:49	28.07.17 8:49	0:00	28.07.17 8:49	0:00	ТНЗНП, ДЗ 1з	у		ИМФ 31,6 км. Льл=53,04 км. Произведен обход. Оп 93 гнездо аиста, следы жизнедеятельности птицы		нет	0	0	0	+20, пасмурно,
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	13	28.07.17 8:54	28.07.17 11:03	2:09	28.07.17 14:53	5:59	КУ, земля			Вкл без 1 ТП, вкл в 14:26 до РЛ1, вкл в 14:53. Оп 10 заменен поврежденный изолятор.	ф11	кот, насосн/508 чел	508	1	16	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	28.07.17 8:55	28.07.17 9:24	0:29	28.07.17 9:24	0:29	Ав.откл		у			школа, кот, атс/ 909 чел	909	0,2	11	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Раздольное2	4	28.07.17 9:12	28.07.17 9:40	0:28	28.07.17 9:40	0:28	Ав.откл		у			нет/444 чел	444	0,3	12	+20, пасмурно,
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	28.07.17 9:22	28.07.17 9:28	0:06	28.07.17 9:28	0:06	Ав.откл		у			школа, кот/ 900 чел	900	0,1	13	+20, пасмурно,
Прим.ЮЭС	35	Екатериновка - Вл.Александровское		28.07.17 9:58	28.07.17 9:58	0:00	28.07.17 9:58	0:00	ДЗ 1,2з	у		Произведен осмотр. На ПС Вл.Александровское (ОД-КЗ не отработал) по ТСН1 разрушение 3 проходных изоляторов (КРУН-6кВ), под изоляторами 2 воробья со следами перекрытия. (ТСН1 висит на оттайке ШМ) Т1 выведен в ремонт, проверки устранили, произведена ревизия ОД-КЗ. 29.7.17 проверка РЗА без замечаний, в 12:54 Т1 вкл в работу.		нет	0	0	0	+21, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Силикатная	26	28.07.17 10:33	28.07.17 10:34	0:01	28.07.17 10:34	0:01	Ав.откл		у			школа, кнс/ 250 чел	250	0,3	15	+21, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка	9	28.07.17 10:39	28.07.17 11:05	0:26	28.07.17 11:05	0:26	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/295 чел	295	0,25	10	+22, облачно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	5	28.07.17 12:09	28.07.17 12:09	0:00	28.07.17 12:09	0:00	Ав.откл		у			нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	28.07.17 12:17	28.07.17 12:17	0:00	28.07.17 12:17	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, пасмурно,
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	3	28.07.17 12:32	28.07.17 12:49	0:17	28.07.17 12:49	0:17	Ав.откл		у			нет/ 99 чел	99	0,1	6	+21, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	28.07.17 12:45	28.07.17 12:49	0:04	28.07.17 12:49	0:04	Ав.откл		у			школа, кот, д/с/ 621 чел	621	0,2	16	+21, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф-15 в СП-5 В-10 кВ	28.07.17 12:49	28.07.17 12:49	0:00	28.07.17 12:49	0:00	Ав.откл		у			нет	0	0	0	+21, гроза
Прим.ЗЭС	10	Уссури	2	28.07.17 13:02	28.07.17 13:02	0:00	28.07.17 13:02	0:00	Ав.откл		у			нет	0	0	0	+21, гроза
Прим.ЮЭС	6	Новороссия	2	28.07.17 13:41	28.07.17 15:32	1:51	28.07.17 15:32	1:51	Ав.откл		у			насосн. кот/ 40 чел	40	0,04	2	+23, пасмурно
Прим.СЭС	10	Анучино	17	28.07.17 15:00	28.07.17 15:17	0:17	28.07.17 15:17	0:17	Ав.откл		у			школа, ко/ 871 чел	871	0,2	20	+25, пасмурно
Прим.СЭС	10	Плавазод	3	28.07.17 15:07	28.07.17 15:07	0:00	28.07.17 15:07	0:00	Ав.откл		у			нет	0	0	0	+25, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Пограничная	СВ-10	28.07.17 15:10	28.07.17 15:36	0:26	28.07.17 15:36	0:26	МТЗ		у	С обесточиванием потребителей 2сш 10 кв. (Отключенных фидеров нет, выпавших бл.нет).		нет/330 чел	330	0,2	9	+23, гроза
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	СВ-10	28.07.17 15:16	28.07.17 15:38	0:22	28.07.17 15:38	0:22	ББ		у	С обесточиванием 2 сш 10 кв. Осмотр: ф7 не откл, бл.МТЗ.		насосн, кот/ 1306 чел	1306	0,5	41	+22, гроза

Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	7	28.07.17 15:16	28.07.17 16:36	1:20	28.07.17 19:48	4:32	КУ			Вкл до РЛ-19 (без 13 ТП), вкл в 17:58 до РЛ52 (устранено повреждение на ведомственном ТП), при включении земля, работа с землей, поиск МП прибором. Оп.99/43 заменен поврежденный изолятор. В 19:48 вост.норм.сх.		насосн, кот/1306 чел	1306	0,5	41	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Новогеоргиевка	4	28.07.17 17:35	28.07.17 18:02	0:27	28.07.17 18:02	0:27	Ав.откл		у			школа, кот/700 чел	700	0,4	15	+23, дождь
Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево	Т-71	28.07.17 21:02	28.07.17 22:02	1:00	29.07.17 17:23	20:21	МТЗ	ну	ну	Лвл=25,8км. Обесточена ПС Черняево, потребитель запитан по сети 10кВ. Осмотр подстанций, замечаний нет. 29.07.17 в 9:24 осмотр на вездеходе, 13:30 - пр.оп.76-77 падение дерева, обрыв провода, ф.С, устранено (14:35), обход продолжен - без замечаний (16:44). В 17:03 ВЛ вкл на ХХ, в 17:23 по нормальной сх.	Ф-1 ПС Гродеково	1959 чел	1959	0,5		+22, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Гродеково - Хор		28.07.17 21:20	28.07.17 21:20	0:00	28.07.17 21:20	0:00	НЗЗ 2ст		у	ОМП 5 км от ПС Гродеково, Ф"В. 31.07.17 произведен обход, замечаний нет		нет	0	0	0	+22, дождь, гроза
Ам.ЗЭС	10	Белярово	15	29.07.17 1:50	29.07.17 2:59	1:09	29.07.17 6:40	4:50	КУ "земля"			с.Мазаново. Вкл. без ТП-3215, повреждён тр-р 250кВА. В 6:40 произведена замена тр-ра (250 кВА), схема восстановлена.		нет / 690 чел	690	0,03	3	+24, пасм
Ам.ЗЭС	110	Полевая - Озёрная - Хвойная		29.07.17 2:23	29.07.17 2:23	0:00	29.07.17 2:23	0:00	Пол: 1стНЗНП. Хвойн: 3стНЗНП		у	ИМФ Полев: 15км ф.-А; Хвойн: 69,3км ф.-В. Рем. схема: на ПС Озёрная включена рем. перемычка. Произвели осмотр, опора 66 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+24, пасм
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	29.07.17 5:40	29.07.17 5:53	0:13	29.07.17 5:53	0:13	МТЗ		у			быта нет	0	0,25	2	+15, пасм
Прим.ЮЭС	6	Топаз	29	29.07.17 6:05	29.07.17 6:54	0:49	29.07.17 11:22	5:17	Ав.откл		ну	Вкл до ТП 81063, вкл в 11:22. Оп 23 заменены поврежденные изоляторы. (пересечение с ВЛ 110" Смоляниново/- Береговая1", для БВР выводилась ВЛ110), находился с нагрузкой Ф-13. В 06:54 вкл до ТП 81063 (запитано более 60 % нагрузки). На участке Ф-13 повреждены два изолятора на оп. 23 (пр. 23-24 находится на пересечении с ВЛ 110 Смоляниново/- Береговая-1, для БВР выводилась ВЛ110, вкл в 11:22)/		нет / г.Б.Камень, 600 чел	600	0,5	11	+18, ясно
Прим.ЮЭС	10	Баррабаш	5	29.07.17 7:36	29.07.17 7:55	0:19	29.07.17 7:55	0:19	Ав.откл		у	с Баррабаш, с Овчинниково.		нет / 370 чел	370	0,1	7	+18, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	3	29.07.17 8:10	29.07.17 8:36	0:26	29.07.17 8:36	0:26	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной оттайке.		школа / 890 чел	890	0,2	15	+18, обл
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	29.07.17 8:18	29.07.17 9:30	1:12	29.07.17 14:02	5:44	КУ "земля"			Обеспечен резерв (без 4ТП), вкл в 14:02. Оп.44 заменен поврежденный изолятор.	ПС Пантелеймоновк а фб	насосная / 325 чел	325	0,1	11	+18, обл
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	29.07.17 9:50	29.07.17 9:56	0:06	29.07.17 12:07	2:17	МТЗ			Повреждение предохранителей в ТП 7336. Устранено.		школа, кот/1293 чел	1293	0,8	21	+28, ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляниново-тяг		29.07.17 9:52	29.07.17 9:59	0:07	29.07.17 9:59	0:07	АТЭЦ; НЗЗ 1ст		ну	В ремонте ВЛ-110 Береговая-1 - Смоляниново-тяг. Обесточена ПС Смоляниново-тяг. Сбой в работе подвижного состава (3 груза состава).		жд/2184 чел	2184	0,7	31	+25, ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляниново-тяг		29.07.17 10:29	29.07.17 10:37	0:08	29.07.17 10:37	0:08	АТЭЦ; НЗЗ 1ст		ну	В ремонте ВЛ-110 Береговая-1 - Смоляниново-тяг. Обесточена ПС Смоляниново-тяг. Сбой в графике движения поездов. Произведен обход. Пр.оп. 27-28 подгоровшая ветка дерева. /Расстояние до нижнего провода 1,5-2 м.при нормальной схеме; в ремонтной схеме при отключенной ВЛ Береговая-1-Смол/т. произошло опускание провода(М-70) из-за увеличения нагрузки, Планируется подача неплановой заявки на след.неделе./.		жд/2184 чел	2184	0,7	31	+25, ясно
Ам.ВЭС	10	Ст.Райчиха	4	29.07.17 10:59	29.07.17 10:59	0:00	29.07.17 10:59	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+24, облачно
Прим.ЦЭС	10	Б.Оренбургская	1	29.07.17 11:31	29.07.17 12:11	0:40	29.07.17 12:11	0:40	Ав.откл		у			школа, кот/165 чел	165	0,1	6	+28, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая1	16	29.07.17 11:53	29.07.17 12:58	1:05	29.07.17 15:18	3:25	КУ, земля			Вкл в 12:58 до ТП81027, потребителю обеспечен резерв, вкл в 15:18. Повреждение на ведомственном участке.	Ф14	насосн, школа. Рыбзавод	600	0,6	12	+25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Птицефабрика	16	29.07.17 14:19	29.07.17 14:19	0:00	29.07.17 15:04	0:45	МТЗ-1	запрет	у	Находился на ХХ.		нет	0	0	0	+27, гроза
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	2а	29.07.17 14:21	29.07.17 14:46	0:25	29.07.17 14:46	0:25	МТЗ-1	запрет	у			нет/ 327 чел	327	0,2	7	+24, гроза
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	18	29.07.17 14:28	29.07.17 14:46	0:18	29.07.17 14:46	0:18	МТЗ-1	запрет	у			нет/ 100 чел	100	0,3	14	+24, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми		29.07.17 14:49	29.07.17 14:49	0:00	29.07.17 14:49	0:00	ТО		у	31.7.17 произведён обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+19, гроза
Прим.ЮЭС	110	Смоляниново-тяг - Береговая-1		29.07.17 15:45	29.07.17 15:45	0:00	30.07.17 2:58	11:13	Смол.т. НЗЗ 3ст, Бер1.НЗЗ 1,2ст		ну	Лвл=28км. ИМФ 14,7м, ф.С от ПС Берег1. Обесточенного потребителя нет. Разрыв транзита. (на ПС Смол.т АВР 27,5 кВ уст). Сбой в работе подвижного состава нет. Произведен обход. Пр.оп.65-66 обрыв нижнего провода строит.техникой (экскаватор). Сообщено СБ, ОВД. Устранено в 02:58 30.7.17..		нет	0	0	0	+29, ясно
Ам.ВЭС	10	Набережная	10	29.07.17 15:55	29.07.17 16:39	0:44	29.07.17 19:12	3:17	МТЗ-1		ну	Вкл до ЛР 987, вкл в 19:12 Повреждение головного уч.КЛ в переходе ч/з ж/д, переведено на резервную КЛ.	Ф11	атс, свкаж/600 чел	600	0,1	3	+27, облачно
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Трудовое		29.07.17 17:07	29.07.17 17:36	0:29	29.07.17 17:36	0:29	МТЗ-2		ну	С обесточиванием ПС Трудовое, Максимова, Панино, Таежная. 31.7.17 осмотр ВЛ, замечаний нет.		1,6 МВт/8203 чел	8203	1,6		+27, облачно
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		29.07.17 17:29	29.07.17 17:29	0:00	29.07.17 17:29	0:00	НЗНП2ст		у	ИМФ 70,7км, фА		нет	0	0	0	+24, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга	14	29.07.17 20:34	29.07.17 22:25	1:51	29.07.17 22:25	1:51	МТЗ		не дел	Повреждение в сетях потребителя.		нет / 54 чел	54	0,04	5	+24, облачно
Ам.ЗЭС	110	Полевая - Озёрная - Хвойная		30.07.17 0:45	30.07.17 0:45	0:00	30.07.17 0:45	0:00	Пол: 1стНЗНП. Хвойн: 3стНЗНП		у	ИМФ Полев: 15,1км ф.-А; Хвойн: 69,3км ф.-В. Рем. схема: на ПС Озёрная включена рем. перемычка.		нет	0	0	0	+20, дождь

Ам.ЭЭС	110	Полевая - Озёрная - Хвойная		30.07.17 4:40	30.07.17 4:40	0:00	30.07.17 4:40	0:00	Пол: 1стНЭП. Хвойн: 3стНЭП	у			нет	0	0	0	+17, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка	12	30.07.17 6:17	30.07.17 9:10	2:53	30.07.17 9:10	2:53	Ав.откл	ну	ну	с.Сергеевка, Бибиово. Повреждение в вед. ТП 47	нет / 590 чел	590	0,1	10	+17, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Куропатино	9	30.07.17 6:52	30.07.17 7:24	0:32	30.07.17 8:37	1:45	МТЗ	ну	ну	с.Куропатино. В ТП 7-6 заменены проходной изолятор	в/н Башня / 566 чел	566	0,07	11	+17, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	11	30.07.17 8:00	30.07.17 8:37	0:37	30.07.17 8:37	0:37	МТО		ну	Повреждение в сетях потребителя.	нет / 1125 чел	1125	0,17	8	+25, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	30.07.17 8:28	30.07.17 8:47	0:19	30.07.17 8:47	0:19	МТЗ		у	п.Рыбачий	нет/ 480ч.	480	0,3	5	+20, пасм.	
Ам.ЭЭС	10	РП 2	5	30.07.17 8:32	30.07.17 8:49	0:17	30.07.17 8:49	0:17	МТЗ		ну	часть г.Свободный. Повреждение в вед. ТП 192	нет/ 350ч.	350		2	+16, пасм.	
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск	13	30.07.17 12:07	30.07.17 12:13	0:06	30.07.17 15:56	3:49	МЗ		ну	Потребителю обеспечен резерв. Оп.121,125 заменены поврежденные изоляторы.	ф.3 ПС Тихменево	нет/ 1890ч.	1890	0,3	24	+26, обл.
Прим.ЮЭС	10	Раздольное1	11	30.07.17 13:14	30.07.17 13:16	0:02	30.07.17 13:16	0:02	Ав. Откл.		у	часть Кипарисово 1	школа/ 184ч.	184	0,2	11	+21, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Северная	17	30.07.17 14:12	30.07.17 14:22	0:10	30.07.17 14:22	0:10	Ав. Откл.		у	часть п.Углекаменск	нет/ 1603ч.	1603	0,5	7	+25, ясно	
Прим.СЭС	110	Чугуевка	Т2	30.07.17 15:37	30.07.17 15:40	0:03	30.07.17 23:17	7:40	ДЗТ			Обесточена 1,2 сш35,10кВ. (Т1 в резерве). В 15:40 введен в работу Т1, потребитель запитан. . Осмотр зоны ДЗТ без замечаний. Испытания без замечаний. (22:08), в 23:17 восстановлена исходная сс.	Т1	22900ч.	22900	7		+30, ясно
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	26	30.07.17 16:40	30.07.17 18:40	2:00	30.07.17 18:40	2:00	КУ,земля			Оп. 207 заменен поврежденный изолятор.	нет	0	0,02	2	+20, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Дим	18	30.07.17 17:19	30.07.17 19:31	2:12	30.07.17 19:31	2:12	МТЗ		ну	Оп. 4,43 заменены поврежденные изоляторы.	нет/ 205ч.	205	0,07	7	+20, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Тополеево	10	30.07.17 17:30	30.07.17 18:59	1:29	30.07.17 18:59	1:29	Ав. Откл.		у	Произведен осмотр. Пр.оп.39-40 (под ВЛ) обгоревшая птица.	222ч.	222	0,3	7	+20, пасм.	
Ам.ЦЭС	35	Степная - Александровка		30.07.17 17:45	30.07.17 18:12	0:27	30.07.17 18:12	0:27	МТЗ 2		ну	Обесточены ПС Александровка, Черемушки	2368ч.	2368	0,46		+18, гроза	
Ам.ВЭС	10	Варваровка	26	30.07.17 18:24	30.07.17 20:09	1:45	30.07.17 20:09	1:45	МТЗ		ну	Оп 96/2, 96/3 заменены поврежденные изоляторы.	нет/ 700ч.	700	0,2	11	+20, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск	13	30.07.17 21:05	30.07.17 21:05	0:00	30.07.17 21:05	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+24, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск	13	30.07.17 21:22	30.07.17 21:22	0:00	31.07.17 0:18	2:56	КУ			Отключен по сообщениям местных жителей, вспышка на ТП 1008. Потребителю обеспечен резерв (без Т1П), вкл в 21:54 без БТП, вкл в 0:18. РТП 1008 перекрытие шлейфов 10кВ 2 фаз, перегорели; шлейфа восстановлены. Причина выясняется.	ПС Тихменево ф3	школа, д/с, насосы/1614 чел	1614	0,2	17	+24, ясно
Ам.ЭЭС	10	Сапрново	2	30.07.17 21:28	31.07.17 2:30	5:02	31.07.17 2:30	5:02	МТЗ		ну	Цвл=9.9км. Оп.17 снята ветка.	нет/221 чел	221	0,02	2	+22, гроза	
Ам.ВЭС	6	А	13	31.07.17 0:05	31.07.17 2:59	2:54	31.07.17 2:59	2:54	КУ,земля			Оп.37 заменен поврежденный изолятор.	кот, кислородн.ст/ 240 чел	240	0,15	4	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	31.07.17 2:45	31.07.17 3:07	0:22	31.07.17 3:07	0:22	Ав.откл		у	с. Григорьевка.	школа, кот/ 900 чел	900	0,1	13	+20, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Баневур	5	31.07.17 6:57	31.07.17 7:39	0:42	31.07.17 7:39	0:42	Ав.откл		у		кот/150 чел	150	0,2	7	+19, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	3	31.07.17 6:57	31.07.17 7:37	0:40	31.07.17 10:06	3:09	Ав.откл		ну	Вкл без 4ТП. 10:01 запитано 14ТП. 10:06 включили полностью, повреждение не обнаружено.	школа, кот/880 чел	880	0,2	15	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	31.07.17 7:27	31.07.17 8:05	0:38	31.07.17 8:05	0:38	Ав.откл		у		п/з, атс/370 чел	370	0,13	7	+21, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	13	31.07.17 7:55	31.07.17 8:05	0:10	31.07.17 8:05	0:10	Ав.откл		у	с.Филипповка	школа, атс/ 415 чел	415	0,1	4	+21, пасмурно	
Ам.ЭЭС	10	Шимановск	26	31.07.17 7:55	31.07.17 7:55	0:00	31.07.17 7:55	0:00	МТЗ		у	Раздольное, Малиновка.	нет	270	0,24	9	+19, пасм.	
Ам.ЭЭС	10	Шимановск	28	31.07.17 7:55	31.07.17 7:55	0:00	31.07.17 7:55	0:00	МТЗ		у	Петруши, Базисное.	нет	1000	0,21	15	+19, пасм.	
Ам.ЭЭС	10	Базовая	16	31.07.17 11:27	31.07.17 11:27	0:00	31.07.17 11:27	0:00	МТЗ		у	часть г.Свободный	5600ч.	5600	1,9	6	+24, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Северная	15	31.07.17 11:53	31.07.17 11:53	0:00	31.07.17 11:53	0:00	МТЗ		у	часть г.Свободный	5158ч.	5158	1,02	15	+24, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Северная	14	31.07.17 11:53	31.07.17 11:53	0:00	31.07.17 11:53	0:00	МТЗ		у	часть г.Свободный	1500ч.	1500	0,5	5	+24, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Северная	12	31.07.17 11:53	31.07.17 12:08	0:15	31.07.17 12:08	0:15	МТЗ		у	часть г.Свободный	в/ч, аэропорт/ 230ч.	230	0,58	15	+24, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Северная	7	31.07.17 11:59	31.07.17 12:21	0:22	31.07.17 16:55	4:56	КУ,земля			Вкл без 3 ТП, вкл в 12:36 без 1 ТП, вкл в 16:55. Пр.оп. 46-47 падение дерева (тополь), обрыв провода. Устранено.	нет /10190	10190	0,4	22	+24, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	12	31.07.17 13:30	31.07.17 14:02	0:32	31.07.17 14:02	0:32	МТЗ		ну	Пр.оп. 75-76 убрана ветка.	школа/ 410ч.	410	0,2	15	+26, ясно	
Ам.ВЭС	10	Ст.Райчиха	2	31.07.17 15:20	31.07.17 15:20	0:00	31.07.17 15:20	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Знаменка	11	31.07.17 18:33	31.07.17 18:43	0:10	31.07.17 18:43	0:10	МТЗ		ну	с.Знаменка	школа/ 300ч.	300	0,36	13	+20, гроза	
Хаб.ЦЭС	6	Южная	В 6 Т2	31.07.17 18:51	31.07.17 19:51	1:00	01.08.17 14:20	19:29	МТЗ			Обесточена 2 сш 6кВ, вкл в 19:51 без ф54. (вед., не откл, бл.МТО, ООО ДВМ Хабаровск), Повреждение в яч.ф54-повреждены ТТ, втычные контакты, оп. изоляторы, концевая каб.муфта, баки выключателя (ВМПЭ-10). Устранено	нет	0	3,9		+25, ясно	
Ам.ЭЭС	10	Чагоян	13	31.07.17 20:00	31.07.17 20:33	0:33	31.07.17 20:33	0:33	МТЗ		ну	Осмотр без замечаний.	школа, атс/ 470 чел	470	0,05	2	+20, дождь	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	01.08.17 0:05	01.08.17 0:05	0:00	01.08.17 0:05	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+20, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.5 РКЛ оп.207	01.08.17 12:07	01.08.17 15:36	3:29	01.08.17 17:34	5:27	Ав.откл			В 15:36 включен без 1 ТП. В пр.оп.335-336 падение сухого дерева и обрыв провода ф.А,С. Устранено, все включено	нет / 65 чел	65	0,1	3	+25, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	01.08.17 12:46	01.08.17 14:00	1:14	01.08.17 14:00	1:14	Ав.откл		ну	Повреждение на вед.участке.	нет / 55 чел	55	0,1	1	+27, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное	1	01.08.17 15:17	01.08.17 15:40	0:23	01.08.17 15:40	0:23	МТЗ		ну		нет / 120 чел	120	0,4	13	+25, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное	2	01.08.17 15:38	01.08.17 16:08	0:30	01.08.17 17:29	1:51	"земля" от КУ			Включен без 3 ТП. Оп. 26/2 заменили изолятор	дс / 392 чел	392	0,1	6	+25, ясно	
Ам.ВЭС	10	Успенковка	7	01.08.17 16:21	01.08.17 17:51	1:30	01.08.17 17:51	1:30	МТЗ		ну	Оп.8 перекрытие птицей (коршун).	быта нет	0	0,07	1	+25, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи	7	01.08.17 19:31	01.08.17 20:07	0:36	01.08.17 22:16	2:45	МТО		ну	Включен без 5ТП. В пролете ОП 225-226 убрано дерево, провод не поврежден	школа / 862 чел	862	0,3	11	+25, гроза	

Ам.ЦЭС	110	Центральная - Благовещенская с отп. ПС Северная	№2	01.08.17 22:13	01.08.17 22:13	0:00			ПС Центральная: ДЗ Зэ, ТНЭП Зст, ДЗЛф.А, АПВ не раб. ПС Благов.: ДЗЛ ф.А, ТНЭП Зст., ВЧТО, АПВ ну.	ну	ну	фидера 10кВ на ПС Северная ранее были отключены действием АЧР, при этом работа АВР 10кВ успешно. В 23:30 ПС Северная запитана от цепи №1. В 4:31 на ОП 20 отсоединили КЛ 110 на ПС Северная, ВЛ110 включена без оттайки на ПС Северная. 2.8.17 испытания, повреждение ф.А.	цель№1	0	0	0	+18, обл.		
ЭС ЕАО	10	Лондоко тяга	3	01.08.17 23:27	02.08.17 6:51	7:24	02.08.17 13:17	13:50	Откл.КУ"Земля"			п.Лондоко. На ЛР оп3-00/1 отгорел шлейф ф.В, в ТП 34 поврежден тр-р 250кВа. Устранено, все включено 2.8.17 в 13:17, тр-р заменен	нет /430ч.	430	0,1	2	+20, ясно		
Прим.СЭС	35	Тайга	Т1	02.08.17 0:04	02.08.17 1:03	0:59	02.08.17 1:03	0:59	Дуг.защита		у	обесточена ПС Тайга (ПС одностранф). Включен после осмотра, замечаний нет	нет/ 535ч.	535	0,6		+16, пасм.		
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	10	02.08.17 5:41	02.08.17 5:41	0:00	02.08.17 5:41	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, ясно		
ЭС ЕАО	10	Ин-тяга	7	02.08.17 7:30	02.08.17 7:37	0:07	02.08.17 7:37	0:07	МТЗ		ывв	у	нет / 1120 чел	1120	0,4	15	+22, пасмурно		
Прим.СЭС	10	Уссури	6	02.08.17 7:34	02.08.17 7:34	0:00	02.08.17 7:34	0:00	Ав.откл		у		нет	0	0	0	+22, пасмурно		
Прим.СЭС	10	Уссури	2	02.08.17 7:34	02.08.17 7:34	0:00	02.08.17 7:34	0:00	Ав.откл		у		нет	0	0	0	+22, пасмурно		
Ам.ЦЭС	10	Климауцы	2	02.08.17 7:43	02.08.17 7:47	0:04	02.08.17 7:47	0:04	МТЗ		ну	у	нет / 578 чел	578	0,45	11	+22, пасмурно		
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	19	02.08.17 8:52	02.08.17 8:54	0:02	02.08.17 8:54	0:02	Ав.откл			у	быта нет	0	0,1	4	+22, пасмурно		
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	по ф.7 РКЛ оп.98	02.08.17 10:33	02.08.17 12:31	1:58	02.08.17 12:53	2:20	Ав.откл		ну	у	Включен без 15 ТП. В 12:53 включен полностью. Обход без замечаний	нет / 782чел	782	0,3	30	+22, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Павло-Федоровка	7	02.08.17 12:11	02.08.17 12:11	0:00	02.08.17 12:11	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+20, дождь		
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	6	02.08.17 12:32	02.08.17 14:43	2:11	02.08.17 14:43	2:11	ТМ		ну	у	школа / 220 чел	220	0,1	6	+21, дождь		
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		02.08.17 12:42	02.08.17 12:42	0:00	02.08.17 20:45	8:03	МТО		ывв	у	Находилась на ХХ. Оп. 68 по ф."А" разрушение деревянной трассеры, обрыв провода. Устранено	нет	0	0	0	+22, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	02.08.17 12:45	02.08.17 12:58	0:13	02.08.17 12:58	0:13	МТЗ		ывв	у	школа / 1293чел	1293	0,8	21	+24, пасм		
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	16	02.08.17 12:45	02.08.17 12:45	0:00	02.08.17 18:36	5:51	МТЗ		ывв	ну	Резервное питание ПС Дальневосточная. Оп. 71 ф."С" разрушение изолятора ШС-10, провод упал на трассеру, рядом с изолятором обнаружена ворона. Устранено	нет	0	0	0	+24, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	02.08.17 12:45	02.08.17 12:58	0:13	02.08.17 12:58	0:13	МТЗ		ывв	у	школа / 2619 чел	2619	0,4	12	+24, пасм		
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	02.08.17 14:15	02.08.17 14:15	0:00	02.08.17 14:15	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+22, пасмурно		
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	02.08.17 14:15	02.08.17 14:15	0:00	02.08.17 14:15	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+22, пасмурно		
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	02.08.17 14:20	02.08.17 14:22	0:02	02.08.17 14:22	0:02	МТО		ывв	у	нет / 422 чел	422	0,1	11	+24, пасм		
Ам.СЭС	10	Новоивановка	1	02.08.17 14:42	02.08.17 17:44	3:02	02.08.17 17:44	3:02	"земля" от КУ				устрашили излом трассеры на Оп.12	нет / 618 чел	618	0,1	4	+25, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	02.08.17 14:50	02.08.17 14:53	0:03	02.08.17 14:53	0:03	МТО		ывв	у	нет / 422 чел	422	0,1	11	+24, пасм		
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	02.08.17 15:10	02.08.17 16:18	1:08	02.08.17 16:18	1:08	МТО		ывв		Повреждение на вед.участке.	нет / 422 чел	422	0,1	11	+24, пасм	
Прим.ЮЭС	35	Бурная	В-35-Т1, В- 35-Т2	02.08.17 19:30	02.08.17 21:00	1:30	03.08.17 6:20	10:50	В-35-Т1: ЛЗШ, ЗДЗ, В-35-Т2: ЗДЗ, ЗОФ				Обесточены ПС Эгершельд, Зеленая, вед.ПС Торговый порт. В 20:53 перезапитана ПС Зеленая (0,5 МВт) на ПС КЭТ включен В35 Эгершельд с отп. на ПС Зелёная, . 21:00 перезапитана ПС Эгершельд (6,85 МВт) включена 2С 35, Т-2, включен СВ 6кВ 21:57 на ПС Русская включен В35 КВЛг "Эгершельд,"22:27 (ч/з 2ч.57 м.) перезапитана ПС Торговый порт (2МВт). При осмотре ячейки СВ 35 на выкатном элементе обнаружено закорочение втычных контактов, в ячейке следы перекрытия между шинами и проходными изоляторами. Произведена чистка, испытания 1,2 сш 35. В 6:20 включены В35кВ Т1, Т2.	Вкл 35 Русская- КЭТ с отп. Зеленая, Вкл 35 Русская- Эгершельд	7910 чел, г.Владивосток	7910	9,35		+25, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	по ф.16 откл. реклоузер	02.08.17 21:35	03.08.17 0:55	3:20	03.08.17 5:49	8:14	Ав. Откл.		ну	В 00:55 вкл. до ЛР 60 (запитано 6ТП). В пр.оп.78-79 убрано дерево (повреждений проводов нет). При осмотре в ТП 2071 поврежден тр- р. В 17:25 в ТП-2071, тр-р выв в ремонт, нулевой ввод (шпилька)0,4 кВ, требует замены. Погашено с Синичи-Алян 20 частных домов. Бр.СРЭС выехала (6 чел., 2 ед. техники). 07.08.17 ЦЭС 20:56 по ф-16 Анастасьевка ТП-2071 введена в работу. Карев	нет/1500ч.	1500	0,38	10	+18, пасм.		
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ	1	03.08.17 3:30	03.08.17 6:42	3:12	03.08.17 6:42	3:12	Ав. Откл.		ну	Повреждение на ведомственном ТП.	нет/ 114ч.	114	0,2	9	+23, обл.		
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ	2	03.08.17 3:30	03.08.17 7:29	3:59	03.08.17 7:29	3:59	Ав. Откл.		ну	Повреждение на ведомственном ТП.	д.сад/1500ч.	1500	0,37	5	+23, обл.		
Прим.ЮЭС	6	Чайка	7	03.08.17 3:40	03.08.17 4:30	0:50	03.08.17 6:51	3:11	"земля" от КУ				Повреждение на головном участке КЛ. Вся нагрузка переведена на Ф-13. В 6:51 введен в работу резервный кабель. Устранено в 0:07 5.8.17, схема восстановлена	дом переговоров/600ч	600	0,5	3	+21, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Унгун	155	03.08.17 3:53	03.08.17 4:15	0:22	03.08.17 4:15	0:22	МТЗ		ну	у	нет / 200ч.	200	0,03	5	+22, туман		
Прим.ЮЭС	10	Краскино	11	03.08.17 6:15	03.08.17 6:25	0:10	03.08.17 6:25	0:10	МТЗ		у	у	нет/ 25ч.	25	0,1	4	+20, дождь		
ЭС ЕАО	10	Унгун	155	03.08.17 12:25	03.08.17 12:25	0:00	03.08.17 12:25	0:00	МТЗ		у		Повреждение на ведомственном ТП.	нет	0	0	0	+24, морось	
Ам.ВЭС	10	Завитая	13	03.08.17 13:18	03.08.17 13:58	0:40	03.08.17 13:58	0:40	МТО		ну	у	Вкл.после прохождения грозы.	школа, скваж/ 194 чел	194	0,05	5	+24, гроза	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	11	03.08.17 13:43	03.08.17 14:34	0:51	03.08.17 17:23	3:40	МТО		ну	ну	Вкл без ТП 3120, вкл в 17:23. ТП3120 заменены поврежденные прох.изоляторы.	д/с, насосн/680 чел	6810	680	0,7	+24, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Городская	5	03.08.17 13:51	03.08.17 15:23	1:32	03.08.17 15:23	1:32	КУ, земля				Оп.37 заменен поврежденный изолятор, фВ.	школа, скваж, адм/ 4190 чел	4190	0,9	20	+24, гроза	
ЮЯ ЭС	35	ТДЭС - Алексеевск		03.08.17 14:13	03.08.17 14:14	0:01	03.08.17 14:14	0:01	МТЗ		нет	у	С обесточиванием ПС Алексеевск, Укулан, Левобережная	2,7 МВт/ 11300 чел	11300	2,7	74	+18, гроза	
Прим.СЭС	10	Веденка	1	03.08.17 15:16	03.08.17 16:13	0:57	03.08.17 16:13	0:57	Ав.откл		у		школа, д/с/ 1848 чел	1848	0,2	13	+19, пасмурно		
Ам.ЦЭС	35	Семидомка	Т1	03.08.17 17:15	03.08.17 18:44	1:29	03.08.17 19:22	2:07	ДЗТ				КРУН-10: птица на проходных изоляторах 1ТСН-10. Птица снята	школа, д/с, кот/ 448 чел	448	0,1		+24, облачно	

Хаб.ЦЭС	10	ОПХ	2	03.08.17 18:54	03.08.17 19:17	0:23	04.08.17 18:04	23:10	МТЗ	ну	ну	Включен без вед.ТП-2491 (ферма). Повреждение кабеля от ТП-2082 до оп.9 ТП-2491. В 22:10 ТП-2491 запитано ч/з перемычку между оп8 и оп9. Устранено 4.8.17.		д/с/ 2114 чел	2114	0,3	5	+24, облачно
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый		03.08.17 19:26	03.08.17 19:27	0:01	03.08.17 19:28	0:02	ЧТЭЦ: В-101 НЗ3 3 ст, АПВ усл, В-102 ДЗ 3 ст АПВ усл; М.Нимныр, Лебединый, АПВ выв (по заявке), РПВ усл	у	у	С обесточиванием БПС 110 и СПС 35. Со стороны ЧТЭЦ АПВ успешно, на ПС Лебединый АПВ выведено по заявке. Ч/з 1 мин по ТУ был включен В-110 Юхта на ПС Лебединый, ч/з 2 мин по ТУ включен В-20 на ПС М.Нимныр, все запитано. Произведен осмотр, замечаний не обнаружено.		24 000 чел / 12,5 МВт	24000	12,5		+18, гроза
ЮЯ ЭС	10	Укулан	Карьер	03.08.17 21:49	03.08.17 22:05	0:16	03.08.17 22:05	0:16	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственном ТП.		водозабор, связь / 560 чел	560	0,1	6	+21, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегоorsk	11	03.08.17 22:08	03.08.17 23:12	1:04	04.08.17 7:21	9:13	"земля" от КУ			Обеспечен резерв (без 4ТП). Оп.3 разрушен изолятор ф.С. Устранено, все включено	ф.6 Лучегоorsk	школа, дс / 870 чел	870	0,5	14	+20, дождь
Прим.ЮЭС	35	Залив	СВ-35	03.08.17 22:42	03.08.17 23:22	0:40	04.08.17 3:03	4:21	ЛЭШ			Обесточены 2сш-35 кВ ПС Залив (Т2 в ремонте), КВЛ-35 Залив-Голубинка с отп Телецентр, КВЛ Залив - ВТЗЦ-1 №2 (линейный выкл не отключился), 2сш-35, 6 кВ ПС Телецентр, обеспечен резерв. В 0:07 включен СВ-35 ПС Залив, запитана 2сш-35 кВ. После осмотра ПС и обхода линии все включено в работу	КВЛ-35 Залив - Орлиная с отп Телецентр	2760 чел, г.Владивосток	2760	3	37	+22, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	03.08.17 23:40	03.08.17 23:40	0:00	03.08.17 23:40	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Опытная	64	04.08.17 2:45	04.08.17 2:45	0:00	04.08.17 2:45	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	04.08.17 5:47	04.08.17 9:25	3:38	04.08.17 9:25	3:38	МТЗ	ну	у			нет / 200 чел	200	0,06	7	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Бабстово	В-10 1Т	04.08.17 5:47	04.08.17 6:02	0:15	04.08.17 6:02	0:15	МТЗ	выв	у	С обесточиванием 1сш-10 кВ.		нет / 500 чел	500	0,14		+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Бабстово	В-10 2Т	04.08.17 5:47	04.08.17 6:01	0:14	04.08.17 6:01	0:14	МТЗ	выв	у	С обесточиванием 2сш-10 кВ.		нет / 2900 чел	2900	0,54		+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	04.08.17 6:37	04.08.17 6:43	0:06	04.08.17 6:43	0:06	МТЗ		у			школа / 1293чел	1293	0,8	21	+20, пасмурно,
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	04.08.17 6:37	04.08.17 6:43	0:06	04.08.17 6:43	0:06	МТО		у			школа / 2619 чел	2619	0,4	12	+20, пасмурно,
Ам.ЦЭС	10	Дим	18	04.08.17 7:22	04.08.17 8:55	1:33	04.08.17 10:16	2:54	"земля" от КУ			Вкл. без ТП 40-1 (быт). Заменяли изолятор оп. №7. В 10:16 все включено.		дс / 205 чел	205	0,07	7	+19, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	04.08.17 7:53	04.08.17 10:06	2:13	04.08.17 18:54	11:01	МТЗ	ну	ну	При РПВ "земля", отключен от КУ в 8:09 Выведен участок ВЛ от оп.153 РЛ-5, до оп.247 РЛ-6 (обесточена аб.отпайка Газпром - есть резерв.). Оп. №223 сорван провод Ф."С" перегорел на траверсе, лежит на земле, на оп.222 сорван изолятор Ф."С". Устранено в 18:54.	ф-6 ПС Пантелеймоновк а	насосная / 325 чел	325	0,1	11	+19, дождь
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	18	04.08.17 9:17	04.08.17 10:48	1:31	04.08.17 15:42	6:25	МТО	запрет		Вкл. без ТП 16-10. Замены прох. изоляторы.		нет / 100 чел	100	0,3	14	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	Биджан	233	04.08.17 10:18	04.08.17 10:18	0:00	04.08.17 10:18	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	Биджан	234	04.08.17 10:18	04.08.17 10:34	0:16	04.08.17 10:34	0:16	б/б	не раб	у			нет / 50 чел	50	0,01	2	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	13	04.08.17 11:13	04.08.17 11:19	0:06	04.08.17 18:28	7:15	МТЗ			Откл.от МТЗ в 11:13 при вкл. "земля" ф-С. Запитали 13 ТП (60% нагрузки) от ф-3 Техменево. В 11:21 ф-13 отключен от КУ (обесточены 8ТП). Оп. №123 разрушен изолятор, провод на траверсе. Оп.116 разрушенный изолятор. Устранено и вкл. в 18:28.	ф-3 Техменево	2 насосн, дет.сад, 3 школы/ 1890 чел	1890	0,3	21	+20, пасм
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		04.08.17 11:50	04.08.17 11:50	0:00	04.08.17 11:50	0:00	2стНЗНП	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.ЗЭС	10	Северная	по ф-10 в РП-2 откл. ввод 10кВ, СВ-10кВ	04.08.17 12:17	04.08.17 12:40	0:23	04.08.17 15:50	3:33	Дуг.защита	запрет		Обесточена 2СШ-10 РП-2. Вкл. СВ-10, потребитель запитан. Заменены прох. изоляторы РП-2 со стороны ввода.	1СШ-10 РП-2	нет / 45 чел	45	0,03	1	+20, дождь
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	04.08.17 12:51	04.08.17 14:25	1:34	04.08.17 15:50	2:59	МТЗ	ну		п.Магдагачи. Вкл. без 4-х ТП. Оп. №102-103 убрано дерево без повреждения провода.		нет / 6524 чел	6525	0,9	21	+20, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино	17	04.08.17 12:52	04.08.17 14:16	1:24	04.08.17 20:33	7:41	МТЗ	ну	ну	Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаковка. Вкл. без 3-х ТП. 20:33 вкл. по нормальной схеме. На оп.751 убрано дерево, провода и опоры без повреждений.		школа / 871чел	871	0,2	20	+26, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	4	04.08.17 13:40	04.08.17 14:05	0:25	04.08.17 17:38	3:58	МТЗ	ну	ну	с. Лермонтовка. Вкл. без 4-х ТП. В пролёте оп.208-209 убрано дерево без повреждения провода.		дет.сад, дет.дом, коррекционная школа / 259 чел	259	0,3	11	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	04.08.17 14:22	04.08.17 15:38	1:16	04.08.17 15:38	1:16	МТО		ну	Повреждение на вед.участке.		нет / быта нет	0	0,6	15	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Камышовка	116	04.08.17 14:59	04.08.17 15:00	0:01	04.08.17 15:00	0:01	МТЗ	ну	у			нет / 250 чел	250	0,01	3	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная	154	04.08.17 15:00	04.08.17 15:00	0:00	04.08.17 15:00	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	04.08.17 15:07	04.08.17 15:18	0:11	04.08.17 15:18	0:11	МТЗ	ну	у			школа, насосная, детсад / 170 чел	170	0,08	8	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун	155	04.08.17 15:07	04.08.17 15:07	0:00	04.08.17 15:07	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	04.08.17 15:07	04.08.17 15:07	0:00	04.08.17 15:07	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	СК	414	04.08.17 16:26	04.08.17 16:26	0:00	04.08.17 16:26	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	4	04.08.17 16:27	04.08.17 16:27	0:00	04.08.17 16:27	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, пасм
ЮЯ ЭС	35	РПСосновый - Якокут		04.08.17 16:32	04.08.17 23:38	7:06	05.08.17 15:50	23:18	КУ,земля			Вкл=17,2км. Обесточена ПС Якокут. Оп.5 (дерево) излом траверсы. В 23:38 все потребители запитаны от ДГ (250 кВА). /5.8.17 11:24 допуск, 16р, 5 чел, Зед,техн/. Устранено в 15:50: на оп.5 заменена поврежденная траверса, ВЛ в работу.	ДГ	водозабор, котельная, интернат / 120 чел	120	0,1	1	+20, гроза

ЭС ЕАО	6	МК	6	04.08.17 17:09	04.08.17 17:09	0:00	04.08.17 17:09	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+20, дождь	
ЭС ЕАО	6	МК	6	04.08.17 18:31	04.08.17 19:03	0:32	04.08.17 21:17	2:46	КУ, земля			Вкл. без 5 ТП. Оборван провод в пр оп 6-00/31 - 6-06/1 (поврежден соед.контакт на ЛР оп.6-06/1). Устранено	нет / 3000 чел	3000	0,7	25	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Полевая	16	04.08.17 19:22	04.08.17 19:27	0:05	04.08.17 19:27	0:05	МТЗ	у		с.Галеники с.Держинец.	нет / 1000 чел	1000	0,7	16	+21, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	СВ-10	04.08.17 20:03	04.08.17 20:22	0:19	04.08.17 20:22	0:19	МТЗ	у		Обесточена 2СШ-10. Успешно вкл. после осмотра.	3777 чел	3777	0,7	42	+23, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	1	04.08.17 20:17	04.08.17 20:19	0:02	04.08.17 20:19	0:02	МТЗ	у		с. Хвалынка. Вкл. по ТМ.	насосная / 794 чел	794	0,2	11	+24, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	10	Верхний Перевал	1	05.08.17 0:10	05.08.17 0:12	0:02	05.08.17 0:12	0:02	ТМ	ну	у		нет / 1673 чел	1673	0,2	8	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Верхний Перевал	1	05.08.17 0:21	05.08.17 0:22	0:01	05.08.17 0:22	0:01	МТЗ	ну	у		нет / 1673 чел	1673	0,2	8	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Верхний Перевал	В-10-Т1	05.08.17 0:21	05.08.17 0:22	0:01	05.08.17 0:22	0:01	МТЗ	у		С обесточиванием 1,2 сш-10 кВ (питают только один ф.1). Осмотр: блнкеров выпавших нет	нет / 1673 чел	1673	0,2	8	+20, дождь	
ЭС ЕАО	10	Левобережная	154	05.08.17 1:03	05.08.17 1:03	0:00	05.08.17 1:03	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Троица	25	05.08.17 6:04	05.08.17 6:22	0:18	05.08.17 6:22	0:18	МТЗ		ну	Повреждение на вед.ТП.	школа, насосная, в/ч / 140 чел	140	0,6	50	+22, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Петропавловка	1	05.08.17 7:11	05.08.17 7:53	0:42	05.08.17 7:53	0:42	Ав.откл	ну	у		школа / 535 чел	535	0,1	9	+22, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	05.08.17 7:28	05.08.17 8:59	1:31	05.08.17 8:59	1:31	МТЗ	ну		ТП 3/35 снята птица.	дс, школа / населения нет	0	0,02	12	+22, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	4	05.08.17 8:05	05.08.17 9:55	1:50	05.08.17 10:25	2:20	МТЗ	ну	ну	Вкл без РТП 9/27, вкл в 10:25. Осмотр без замечаний.	сбербанк/быта нет	0	0,1	5	+24, облачно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	8	05.08.17 8:05	05.08.17 8:05	0:00	05.08.17 8:05	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+24, облачно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	12	05.08.17 8:05	05.08.17 8:05	0:00	05.08.17 8:05	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-1	7	05.08.17 9:30	05.08.17 9:35	0:05	05.08.17 9:35	0:05	Ав.откл		у		школа, больн, /783 чел	783	0,5	29	+23, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-1	19	05.08.17 9:33	05.08.17 9:33	0:00	05.08.17 9:33	0:00	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+23, пасмурно	
Прим.ЗЭС	35	Заря	Т1	05.08.17 9:47	05.08.17 10:39	0:52	05.08.17 10:39	0:52	ББ		у	С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ. Осмотр: ф1 не откл, блнк МТЗ. Т1 включен без ф1, вкл в 12:55.	школа, кот, насосн/ 2355 чел	2355	0,43	36	+22, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	05.08.17 10:39	05.08.17 11:53	1:14	05.08.17 12:55	2:16	КУ			Вкл без 2ТП, вкл в 12:55. Пр.оп.270-271 падение дерева на ВЛ (без повреждения проводов). Устранено.	школа, насосн/ 765 чел	765	0,1	11	+22, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	1	05.08.17 10:44	05.08.17 10:44	0:00	05.08.17 10:44	0:00	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+23, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	05.08.17 11:28	05.08.17 11:28	0:00	05.08.17 11:28	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+24, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	05.08.17 11:28	05.08.17 12:23	0:55	05.08.17 12:23	0:55	ББ	ну	у	Осмотр без замечаний.	скваж/ 3450 чел	3450	0,49	13	+24, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Анучино	12	05.08.17 15:08	05.08.17 15:30	0:22	05.08.17 15:30	0:22	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет / 1200 чел	1200	0,4	11	+30 ясно	
Прим.СЭС	10	Анучино	СВ-10	05.08.17 15:08	05.08.17 15:25	0:17	05.08.17 15:25	0:17	МТЗ	у		С обесточиванием потребителей 2 сш 10 кВ. Осмотр: ф12 отключался от МТЗ, АПВ усп.	больн, школа, д/с, скваж/ 2736 чел	2736	1	63	+30 ясно	
Юя ЭС	35	Обогатительная фабрика - РМЗ	№1,2	05.08.17 16:55	05.08.17 16:55	0:00	05.08.17 16:55	0:00	Ав.откл	у		Повреждение в сетях потребителя.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.СЭС	35	Тында - Строительная	№1	05.08.17 17:08	05.08.17 17:08	0:00	05.08.17 17:08	0:00	ДЗ 2з	у			нет	0	0	0	+23, гроза	
Ам.ЦЭС	35	Западная - ПРП		05.08.17 18:09	05.08.17 18:09	0:00	05.08.17 18:09	0:00	МТЗ-3	у		Обход: по ВЛ-35 ПРП-Амур в районе захода на ПС Амур посетители ресторана запустили феерверки, бумажные фонари (следы обгоревшего серпантина) без повреждения провода.	нет	0	0	0	+25, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Уссури	4	05.08.17 20:46	05.08.17 21:20	0:34	05.08.17 21:20	0:34	МТЗ	ну	у	с.Марково.	Насосная-2 Школа 1 Дет.сад-1, / 646 чел	646	0,1	7	+26, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Александровка	1	05.08.17 23:53	06.08.17 0:02	0:09	06.08.17 0:02	0:09	МТЗ	ну	у	с. Александровка. В КТП 3303 заменили предохранители 10 кВ трех фаз.	больница / 1563 чел	1563	0,2	10	+27, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Александровка	В-10 Т1	05.08.17 23:53	05.08.17 23:57	0:04	05.08.17 23:57	0:04	МТЗ			Обесточена 1СШ-10. Вкл. без ф-2 (МТЗ), вкл в 0:02.	1691 чел	1691	0,25		+27, пасм	
ЭС ЕАО	10	Унгун	155	06.08.17 2:41	06.08.17 2:41	0:00	06.08.17 2:41	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. ТП29 заменены ВВ предохран, поврежд.прох.изоляторы.	нет	0	0	0	+22, облачно	
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	06.08.17 2:41	06.08.17 2:41	0:00	06.08.17 2:41	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, облачно	
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	06.08.17 2:41	06.08.17 4:20	1:39	06.08.17 4:20	1:39	МТЗ	не раб	у	Произведено осмотр. Пр.оп. 165-00/1-2 следы перекрытия на деревьях. Деревья спилены. ТП7, ТП19 заменены поврежд. прох.изоляторы.	нет / 110 чел	110	0,07	7	+22, облачно	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	06.08.17 3:39	06.08.17 3:39	0:00	06.08.17 3:39	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, облачно	
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	06.08.17 6:39	06.08.17 6:39	0:00	06.08.17 6:39	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, облачно	
ЭС ЕАО	10	Дубовое	116	06.08.17 6:39	06.08.17 6:40	0:01	06.08.17 6:40	0:01	МТЗ	ну	у	с.Дубовое.	больн, скваж. КНС / 953 чел	953	0,13	11	+22, облачно	
Прим.СЭС	10	Анучино	17	06.08.17 7:36	06.08.17 7:36	0:00	06.08.17 7:36	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, морось	
Прим.ЮЭС	6	Силикатная	26	06.08.17 7:50	06.08.17 9:55	2:05	06.08.17 9:55	2:05	Ав.откл			Произведен осмотр. ТП-5179 следы перекрытия (на ВН 10 в сторону Ф-4 ПС Раздольное-2)	школа, КНС / 250 чел	250	0,3	11	+22, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	6	06.08.17 8:15	06.08.17 8:42	0:27	06.08.17 8:42	0:27	МТЗ		у		д/с, кот/ 1200 чел	1200	0,01	8	+24, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	06.08.17 8:44	06.08.17 9:04	0:20	06.08.17 9:04	0:20	Ав.откл		у		атс/370 чел	370	0,1	7	+23, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2	4	06.08.17 9:12	06.08.17 12:44	3:32	06.08.17 21:42	12:30	Ав.откл		ну	Повреждение каб.воронки в яч.выключателя, следы перекрытия на ТТ-10 и нижних втычных контактах в тележке выключателя. Обеспечен резерв (без 6 ТП), запитаны в 15:15. Устранено в 21:42.	ПС Силикатная ф26,28	нет/444 чел	444	0,3	12	+24, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал	1	06.08.17 9:58	06.08.17 9:59	0:01	06.08.17 9:59	0:01	Ав.откл		у		нет/ 1673 чел	1673	0,2	8	+25, дождь	
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№1	06.08.17 10:29	06.08.17 10:29	0:00	06.08.17 10:29	0:00	ДЗ 1з	у		7.08.17 осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+21, пасмурно	

Прим.ЮЭС	6	Силикатная	28	06.08.17 10:43	06.08.17 11:58	1:15	06.08.17 11:58	1:15	Ав.откл		у			нет/ 80 чел	80	0,1	5	+25, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Хвальнка	1	06.08.17 11:36	06.08.17 11:37	0:01	06.08.17 11:37	0:01	Ав.откл	ну	у	Произведен осмтр. ТП 3073 замены перегоревшие ВВ предохранители.		нет/ 370 чел	370	0,2	11	+25, дождь
ЭС ЕАО	35	Волочаевка-тяг - Новокуровка с отп.Турбаза		06.08.17 12:10	06.08.17 12:32	0:22	06.08.17 20:00	7:50	КУ, земля			На ПС Новокуровка поврежден опорный изолятор ВЧЗ ВЛ-35кВ "Новокуровка - Победа". Ч/з 22 мин выделен поврежденный уч, ВЛ включена без вед.ПС Победа (0,1 МВУ/ 700 чел). В 20:00 повреждение устранено, ВЛ вкл в работу по нормальной сх, потребитель запитан. на подде, ок. 3 часов добираться. 17:50		больн, интернат, в/ч/ 1200 чел	1200	0,29	9	+25, облачно
Прим.ЮЭС	6	Безверхово	5	06.08.17 16:45	06.08.17 18:41	1:56	06.08.17 19:31	2:46	МТЗ		ну	При РПВ земля. Вкл в 18:41, без 10 ТП. (на 3 запитанных ТП основная нагрузка), вкл в 19:31. Повреждение в сетях потребителя, Все включено 9.8.17 в 11:35		насосн/ 260 чел	260	0,1	13	+25, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	06.08.17 17:40	06.08.17 21:44	4:04	07.08.17 14:23	20:43	КУ, земля			Вкл. без ТП-214 (быт, 30 чел). Поврежден ЛР на оп. №50-08/11. Устранено		школа, д/с/ 800 чел	800	0,1	15	+24, облачно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	1	06.08.17 18:32	06.08.17 18:32	0:00	06.08.17 18:32	0:00	Ав.откл		у			нет	0	0	0	+26, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	14	06.08.17 20:40	07.08.17 6:40	10:00	07.08.17 7:10	10:30	МТО		ну	с.Бычиха, Казакевичево. Запитано без БТП. В 7:10 всё вкл. Повреждение на вед.уч-ке		водозабор / 1425 чел	1425	0,5	23	+21, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Сокольни	1	06.08.17 21:55	07.08.17 0:22	2:27	07.08.17 0:22	2:27	Ав.откл		ну	с.Данильченко. В пролете опор 77-78 убрали ветку.		нет / 46 чел	46	0,02	2	+23, н/б дождь
Прим.ЦЭС	10	Промышленная	29	06.08.17 22:34	06.08.17 23:01	0:27	06.08.17 23:01	0:27	Ав.откл		у	часть Уссурийск.		Птицефабрика / 50 чел	50	0,1	2	+25, пасмурно
Ам.СЭС	10	Сковородино	5	06.08.17 23:43	06.08.17 23:43	0:00	06.08.17 23:54	0:11	МТО, МТЗ		ну	у		водозабор / 2000 чел	2000	0,5	5	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Черняево	1	07.08.17 0:05	07.08.17 1:12	1:07	07.08.17 16:25	16:20	МТО		ну	п.Киинск. Потребитель запитан от резерва. Произведен обход ВЛ, замечаний не обнаружено. В 16:25 вкл.в работу	ф-19 Гродеково	нет / 612 чел	612	0,12	10	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное	10	07.08.17 0:25	07.08.17 4:10	3:45	07.08.17 4:10	3:45	МТО		у	с.Ракитное.		насосная, КНС/ 1960 чел	1960	0,6	7	+20, сильн. дождь
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ - Корфовская с отп. МЖК, АК	№2	07.08.17 0:44	07.08.17 0:44	0:00	07.08.17 13:25	12:41	НЗЗ 1ст. МТО		ну	Обесточенного потребителя нет. На ХТЭЦ-1 отторел спуск от ВЧЗ фаза А в сторону проходного изолятора. В пр.оп.№4-5 касание крон деревьев фазных проводов, повреждений проводов нет. В 13:25 произведена подрезка крон деревьев.	АВР-6 ПС МЖК, АВР-35 ПС АК	нет	0	0	0	+20, сильн. дождь
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - РЦ с отп. Городская, Ц	№2	07.08.17 0:44	07.08.17 0:44	0:00	07.08.17 0:44	0:00	ВЧБ		у	Повреждение на вед.участке.		нет	0	0	0	+20, сильн. дождь
Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЮМР с отп. ДВПФ, Бройлерная 2	С-11	07.08.17 0:51	07.08.17 0:53	0:02	07.08.17 0:53	0:02	МТО		ну	у	Обесточивалась ПС ДВПФ. При обходе обнаружено: оттаечный анкер оп.№18 обрыв шлейфа Ф"В". В 16:34 ВЛ 110 кВ выведена в ремонт без ограничения потребителей. В 19:25 работы закончены	быта нет / дачи	0	0,1		+20, сильн. дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная	173	07.08.17 2:50	07.08.17 2:50	0:00	07.08.17 2:50	0:00	б/б		у			нет	0	0	0	+20, сильн. дождь
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	07.08.17 3:10	07.08.17 3:10	0:00	07.08.17 3:10	0:00	ПНДЗ		у			нет	0	0	0	+23, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	Барабаш	ОД-КЗ-110 Т1	07.08.17 3:32	07.08.17 4:55	1:23	07.08.17 8:26	4:54	блинкер: защита от перегруза			Откл. ВЛ-110 Давыдовка - Барабаш - Славянка №1 (ПНДЗ, АПВ усл). Отключился В-10 Т1 (МТЗ). Обесточена 1СШ-10. Вкл. СВ-10 кВ, потребитель запитан без Ф-4 (МТЗ). Т1 включен после осмотра. Запланирована проверка РЗА 21-25.08.17	T2	2245 чел	2245	1,77		+23, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Промышленная	16	07.08.17 4:38	08.08.17 16:24	35:46	08.08.17 16:24	35:46	Ав.откл			г.Уссурийск повреждение на абонентском участке.		быта нет	0	1,2	3	+23, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	1	07.08.17 4:40	07.08.17 16:18	11:38	07.08.17 16:18	11:38	Ав.откл			с.Линевичи, часть с.Борисовка. "смыта" абоненская оттайка от оп 154, нет доступа к РЛ 10кВ, 16:18 включено, запитано с.Борисовка, более 50% нагрузки. 8.08.17 в 17:14 включили без абон. оттайки "Фермер" и "Орхидея". В 17:30 включили абон. оттайку "Орхидея". Повреждение на абонентской оттайке "Фермер" от опоры 160. Абон. оттайка вместе с ТП находится в зоне подтопления, абоненту сообщено.		нет / 440 чел	440	0,2	17	+23, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	1	07.08.17 4:48	07.08.17 5:53	1:05	07.08.17 8:05	3:17	Ав.откл		ну	часть с.Каленовка. Включен, без КТП 6771. Включен полностью, после замены проходного изолятора.		нет / 622 чел	622	0,1	4	+23, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	4	07.08.17 4:55	07.08.17 6:05	1:10	08.08.17 13:10	32:15	МТЗ		ну	часть с.Барабаш. Подтоплено 4 ТП (ТП4023, ТП4089, ТП4086, ТП4020). В 18:20 вкл до оп 4 (без 4ТП). После устранения обрыва шлейфа на ТП 4086 и снижения воды включен в 10:31 без ТП 4023(подтоплено). В 13:10 включено ТП 4023(после снижения уровня воды).	водонасосная / 520 чел	520	0,17	5	+23, дождь, гроза	
Прим.ЦЭС	6	Студгородок	10	07.08.17 5:16	07.08.17 5:55	0:39	07.08.17 5:55	0:39	Ав.откл		у	с.Утесное.		нет / 480 чел	480	0,1	9	+23, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	6	Уссурийск-1	9	07.08.17 5:47	07.08.17 12:55	7:08	08.08.17 15:48	34:01	МТЗ			Уссурийск. Вкл без ТП 1155, залито сточными водами. 8.08.17 включили полностью в 15:48 после монтажа муфты КЛ 6 кВ в ТП 1155: "Боленая", все потребители запитаны.		нет / 150 чел	150	0,01	2	+23, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-1	19	07.08.17 6:04	07.08.17 6:04	0:00	07.08.17 6:04	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+23, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Тимирязевка	3	07.08.17 6:20	07.08.17 12:05	5:45	07.08.17 18:48	12:28	МТЗ		ну	с.Воздвиженка. Вкл. без БТП. В 11:55 вкл без ЗТП. См.отключение ниже 7.8.17 в 12:20		нет / 700 чел	700	0,4	11	+23, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	2	07.08.17 6:40	07.08.17 6:40	0:00	07.08.17 6:40	0:00	МТЗ		у	с. Спаское.		нет / 92 чел	92	0,05	7	+23, дождь, гроза

Прим.ЮЭС	6	Силикатная	26	07.08.17 6:42	07.08.17 7:28	0:46	07.08.17 15:15	8:33	Ав.откл		ну	часть с.Раздольное. Вкл. без КТП 5202 (быт). 15-15 вкл. полностью, просушили КТП-5202.		КНС / 250 чел	250	0,3	15	+24, дождь		
Прим.ЮЭС	6	Гвоздево	7	07.08.17 6:43	07.08.17 7:45	1:02	07.08.17 7:45	1:02	МТЗ		у	часть с.Гвоздево.		Телефонная станция / 310 чел	310	0,1	7	+22, морось		
ЭС ЕАО	10	Камышовка	114	07.08.17 6:44	07.08.17 6:45	0:01	07.08.17 6:45	0:01	МТЗ		ну			водозабор / 1000 чел	1000	0,2	6	+20, дождь		
Прим.ЮЭС	110	Подъяпольск	T2	07.08.17 6:50	07.08.17 7:19	0:29	07.08.17 12:36	5:46	МТЗ-110, МТЗ-10			По звонкам потребителей осмотр ПС, работа ОД-КЗ-110 Т2 (Т1 в резерве). Обесточены 1,2 СШ-10 кВ ПС Подъяпольск, запитаны от Т1. В 12-36 Т2 включен в работу после осмотра, замечаний нет. На ПС Подъяпольск блинкера защит по СВ 110кВ не выпадали, блинкера АПВ нет. На ПС Новый Мир: по СВ 110 выпали блинкера: НЗ3 1ст., АПВ усл. По ВЛ-110 Подъяпольск - 178Ф оп.16 обрыв шлейфа ф.С, 3750 метров от ПС 178Ф. длина ВЛ 13,8 км. Устранено в 19:35 9.8.17	T1	680 чел	680	3,4		+23, дождь, гроза		
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка	7	07.08.17 7:15	07.08.17 7:45	0:30	07.08.17 7:45	0:30	Ав.откл		у	Тавричанка.		бол-ца,насосная / 50 чел	50	0,1	7	+24, дождь		
Прим.ЮЭС	6	Безверхово	2	07.08.17 7:26	07.08.17 7:40	0:14	07.08.17 7:40	0:14	Ав.откл		у	часть с.Безверхово.		водонасосные, детсад / 540 чел	540	0,2	6	+22, морось		
Прим.ЮЭС	6	Сокольчи	1	07.08.17 7:30	07.08.17 13:34	6:04	07.08.17 13:34	6:04	Ав.откл			с.Данильченково. В пролете.128-129 убрала ветку с проводов.		нет / 46 чел	46	0,02	2	+24, пасм		
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	2	07.08.17 8:07	07.08.17 11:04	2:57	07.08.17 12:09	4:02	МТЗ		ну	с. Спасское. 11:04 включен без ТП 3058,3048. В ТП 3048 заменили прох. изолятор		нет / 42ч.	42	0	7ТП	+22, дождь		
Прим.ЮЭС	10	Ивановка	В10кВ Т2	07.08.17 8:10	07.08.17 8:29	0:19	07.08.17 8:29	0:19	МТЗ		у	Обесточена ПС Ивановка. (Т1 в резерве). В 8:29 включен без ф.9 (РСК, откл от МТЗ, вкл в 11:32).		7090ч.	7090	1,4		+23, дождь		
Прим.ЮЭС	10	Ивановка	9	07.08.17 8:10	07.08.17 11:32	3:22	07.08.17 15:59	7:49	МТЗ		ну	с.Каленовка. В 11:32включен без отпайки на с Снегуровка, запитано 16ТП В 13:28 вкл без ТП-7447, вкл в 15:59 после замены перегоревших предохранителей 10кВ.		1650ч.	1650	0,5	23	+23, дождь		
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	6	07.08.17 8:15	07.08.17 9:30	1:15	07.08.17 16:35	8:20	Откл.КУ"Земля"			с.Лучки, с.Березовое. В 09:30 включен без КТП №2668, вкл в 16:35. В ТП 2668 заменены все проходные изоляторы, разрушенные разрядники, произведена ревизия РУ-6, заменен поврежденный трансформатор.		школа/ 1039ч.	1039	0,4	17	+22, дождь, гроза		
Хаб.ЦЭС	6	ДВПФ	4	07.08.17 8:20	07.08.17 11:50	3:30	07.08.17 11:50	3:30	МТЗ		выв	ну	Пр.оп.33-34 убрана ветка		нет	0	0,03	1	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Барабаш	4	07.08.17 8:23	08.08.17 10:31	2:08	08.08.17 13:10	28:47	МТЗ				часть с.Барабаш. Подтоплено 4 ТП (ТП4023, ТП4089, ТП4086, ТП4020). В 18:20 вкл до оп.4 (без 4ТП). После устранения обрыва шлейфа на ТП 4086 и снижения воды включен в 10:31 без ТП 4023(подтоплено). В 13:10 включено ТП 4023(после снижения уровня воды).		нет /520ч.	520	0,3	5	+23, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Барабаш	5	07.08.17 8:23	07.08.17 11:08	2:45	13.08.17 15:30	151:07	МТЗ				11:08 включен до ОП 65 (запитано 60 % нагрузки). 8.08.17 в 14:42 включен до оп 215, запитан с.Овчинниково, дальше нет проезда, ост вед ТП п/з Овчинниково (на ДГ), вкл 13.8.17 в 15:30 после обхода по норм.сх.		нет/ 370 ч.	370	0,1	7	+23, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная	2	07.08.17 8:50	07.08.17 9:07	0:17	07.08.17 9:07	0:17	МТО		запр	ет	у	п.Чигири		нет/100ч.	100	0,067	13	+22, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новорусановка	6	07.08.17 8:58	07.08.17 9:52	0:54	07.08.17 9:52	0:54	МТЗ		ну	у	станция сотовой связи		нет	0	0,1	1	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	13	07.08.17 9:00	08.08.17 18:05	33:05	11.08.17 19:07	106:07	МТЗ				с.Филиповка. При обходе обнаружено: слома на Оп 158/2, повреждены оп.155, 158/1, смьты опоры: 39, 40, 156, 157, 158. Размыты дороги. 8.08.17 в 18:05 на ОП 50 разрезаны шлейфа в сторону оп 49, на оп 154, в сторону 155, установлена перемычка на оп 51 с ф7 ПС Барабаш (Оборонэнерго), в 18:50 запитано 5 ТП из 7, 9.8.17 07:00 заменили оп.158,158/1,158/2., в 21:55 включены в работу ТП4080, ТП4107. Весь потребитель запитан. Восстановлены оп.39, 40 11.08.2017 в 19:07, фидер вкл. по норм. сх..	Барабаш ф.7	школа/ 415ч.	415	0,1	7	+23, дождь	
ЭС ЕАО	10	Камышовка	В10 Т1	07.08.17 9:17	07.08.17 9:22	0:05	07.08.17 9:22	0:05	МТЗ		выв	у	Обесточена 1 СШ 10кВ. Включена в 9:22, повреждение на ведомств. ф.117.		2350ч.	2350	0,12	33	+23, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	2	07.08.17 9:23	07.08.17 12:15	2:52	07.08.17 12:15	2:52	МТЗ		ну		с.Тимирязевка. Повреждение в сетях потребителя. Устранено в 11:30 9.08.17		нет/50ч.	50		6	+24, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	5	07.08.17 9:23	07.08.17 11:50	2:27	07.08.17 17:50	8:27	МТЗ		ну		с.Воздвиженка. В 15:15 включен без ТП 1082, в 17:50 включен по нормальной схеме. В КТП 1082 заменены проходные изоляторы.		нет/300ч.	300	0,11	11	+24, дождь	
Прим.ЦЭС	35	УМЗ	T2	07.08.17 9:40	07.08.17 10:24	0:44	09.08.17 18:30	56:50	ДЗТ				Обесточена 2 сш 6кВ (В6-Т2 не отключался). Одновременно с вед. ф 3, б. (бл.МТЗ). Испытан, заменены ТТ-6 кВ Т2, схема восстановлена	СВ-6 кВ	4800ч.	4800	1,1		+23, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Полевая	В10 Т2 3 с	07.08.17 10:12	07.08.17 10:31	0:19	09.08.17 18:35	56:23	МТЗ				Обесточена 2С 10кВ. В 10:31 включен СВ 10кВ, потребители запитаны. Повреждение В-10 Т2-3с (поврежден, следы перекрытия). Произведен ремонт, заменили изоляторы.	T3	в/ч		0,16	1	+26, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	07.08.17 10:45	07.08.17 11:08	0:23	07.08.17 12:59	2:14	МТЗ		ну	ну	Повреждение на вед. уч.-ке		хospic, школа/100ч.	100	0,4	11	+24, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Заря	3	07.08.17 10:57	07.08.17 10:57	0:00	07.08.17 10:57	0:00	МТЗ		у		с. Славинна с.Зеленовка		насосная / 320ч.	320	0,1	4	+24, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Приморская	8	07.08.17 11:00	07.08.17 11:49	0:49	07.08.17 11:49	0:49	Ав. Откл.		у		с.Перевозная		школа, водонасосная/340 ч.	340	0,1	3	+25, дождь	

Прим.ЮЭС	10	Троица	24	07.08.17 11:15	07.08.17 22:10	10:55	07.08.17 22:10	10:55	МТО		ну	с.Андреевка. 15-07 вкл. до оп.172 (без 2ТП), вкл в 21:30 Повреждение на ведомственном ТП.	школа, водонасосная/595ч.	595	0,5	10	+25, гроза		
Прим.ЮЭС	10	Троица	25	07.08.17 11:15	07.08.17 18:06	6:51	07.08.17 23:20	12:05	МТО		ну	п.Витязь п.Рисовая падь. В 11-42 вкл. оп.161 (запитано 11 ТП). В 18-06 вкл 39 ТП, в 18:30 вкл без 4 ТП, вкл в 23:20, ТП 4067 поврежден разрядник (демонтирован), повреждение на ведомственном ТП.	школа/ 140ч.	140	0,6	50	+25, гроза		
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	07.08.17 11:19	07.08.17 15:28	4:09	07.08.17 15:28	4:09	МТЗ		у	с. Монакино. Осмотр без замечаний.	нет/250ч.	250	0,1	7	+25, дождь		
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	07.08.17 11:19	07.08.17 19:29	8:10	07.08.17 19:29	8:10	МТЗ			с.Яконовка Повреждение на вед. отпайке	нет/250ч.	250	0,01	3	+25, дождь		
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	07.08.17 11:19	07.08.17 20:33	9:14	08.08.17 14:24	27:05	МТЗ			Вкл без ЗТП . 8.08.17 в 14:24 включили по нормальной схеме после восстановления вазки провода на оп.136.	нет/700ч.	700	0,1	8	+25, дождь		
Прим.СЭС	10	Уборка	14	07.08.17 11:26	07.08.17 11:27	0:01	07.08.17 11:27	0:01	МТЗ		ну	у	с.Уборка, Варпаховка, Каменка, Заметное. Обход 8.08.17 без замеч.	нет/527ч.	527	0,1	14	+25, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	4	07.08.17 11:31	07.08.17 11:33	0:02	07.08.17 11:33	0:02	МТЗ			у	часть п.Новоникольск.	школа/1000ч.	1000	0,6	11	+25, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	В-10 Т1	07.08.17 11:40	07.08.17 13:00	1:20	07.08.17 13:00	1:20	МТЗ			у	Обесточена ПС Занадворовка (Т2 в резерв) . Одновременно с Ф3, 7, 10 (МТЗ). Включен без вед.Ф3,7 (повреждение у потребителя)	1074ч.	1074	0,5		+25, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	07.08.17 11:40	10.08.17 6:40	67:00	10.08.17 13:40	74:00	МТЗ		ну		с.Береговое, п.Рыбачий. Размыта а/дорога, нет проезда. 9.8.17 в 1:30 вкл до оп.62 (на х.х.). Оп.114 подмыло, лежит в реке, сверху повалены деревья. 10.08.17 5-24 установлена временная опора, в пролете оп 120-121 убрано дерево (касало ветками провода), в 06:40 включен без вед. отпайки на базу отдыха "Дубки". В 13:40 включен полностью	школа/ 480ч.	480	0,25	6	+25, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	10	07.08.17 11:40	08.08.17 23:35	35:55	13.08.17 14:20	146:40	МТЗ				с.Кравцовка, с.Занадворовка. Смыты оп.120-133. 8.8.17 в 23:35 вкл до РЛ-2 (оп.111), запитано 7 ТП. Отключены 5ТП: ТП 5223 (поврежд шлейфа в сторону РТП, поврежд. в РУ 0,4), ТП Перепелицын (излом траверсы оп.1 абонентская отпайка), подмыты аб. КТП Оленевод (подмыты), ТП Князьков, аб.ТП Шульженко. в 15:16 включено ТП-5223. 11.8.17 установлено: 8 пром.жб опор, 2 А-образные опоры, 3 траверсы на промж. опоры. 12.8.17 в 22:02 установлены все опоры (выноска: 23шт), произведена натяжка провода. 13- осмотр, пр.оп.153-154 дерево на проводах, устранено; вкл в 14:20, без 3-х вед. ТП Князьков (подтоплено), ТП Оленевод (подтоплено), Перепелицын (изол траверсы на вед.отп).	нет/5ч.	5	0,05	12	+25, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	07.08.17 12:20	07.08.17 13:13	0:53	07.08.17 18:48	6:28	Ав. Откл.				с.Воздвиженка. В 13:13 запитано 4 ТП от ф.6 Тимирязевка. Включен, без ТП 1098. В ТП заменены поврежденные прох. изоляторы	ф.6 Тимирязевка школа/700ч.	700	0,4	8	+25, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	18	07.08.17 12:40	07.08.17 14:31	1:51	07.08.17 14:31	1:51	МТО		не прои-зв.	запрет	часть г.Благовещенск. На ЛР 202 устранили обрыв шлейфа ф.С	нет/100ч.	100	0,3	14	+25, дождь	
Прим.ЮЭС	6	НСРЗ	В6кв Т1	07.08.17 13:06	07.08.17 13:27	0:21	07.08.17 18:04	4:58	МТЗ				Обесточена 1С 10. Потребителю обеспечен резерв. В 18:04 вкл В-6 Т1, устранена неисправность в цепях МТЗ	СВ-6 кв	1600ч.	1600	0,3	38	+23, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Барановский полигон	10	07.08.17 13:06	07.08.17 20:26	7:20	07.08.17 20:26	7:20	МТЗ				Произведена регулировку привода В-10 кв..	нет/450ч.	450	0,1	7	+23, пасм.	
Прим.СЭС	10	Анучино	17	07.08.17 13:25	07.08.17 15:05	1:40	07.08.17 15:05	1:40	МТЗ		ну	ну	Н.Варваровка,Анучино,Ст.Варваровка,Виноградовка,Скворцово,Ильмаковка. В 14:22 включен до ЛР 28 (запитано 6ТП). В пролете оп 426-427 обнаружена подгаревшая ветка под проводами	школа/ 871ч.	871	0,2	20	+28, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	4	07.08.17 14:09	07.08.17 17:27	3:18	07.08.17 17:27	3:18	МТЗ		ну		часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Поплавка В 15:34 включен до РС 53-05/113(включено 6ТП). Включен после чистки изоляции в ТП 5153	школа/700ч.	700	0,4	13	+21, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	07.08.17 14:17	07.08.17 14:47	0:30	07.08.17 15:48	1:31	Ав. Откл.		ну		с.Заречное с.Покровка В 14:43 включено без ЗТП, вкл в 15:48 без замечаний. Осмотр до 18.7.17.	нет/550ч.	550	0,4	13	+21, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Красный кут	4	07.08.17 14:39	07.08.17 14:40	0:01	07.08.17 14:40	0:01	МТЗ		ну	у	с. Дубовское.	нет/970ч.	970	0,2	19	+22, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Алексее-Никольск	1	07.08.17 14:41	07.08.17 14:54	0:13	07.08.17 14:54	0:13	МТЗ			у	часть с. Алексеевское. Пущиловка с. Улитовка	школа/1500ч.	1500	0,3	12	+25, дождь	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	07.08.17 16:20	07.08.17 16:20	0:00	07.08.17 16:20	0:00	МТЗ			у	п.Амурзет	3000ч.	3000	1	13	+24, дождь, гроза	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	7	07.08.17 16:20	07.08.17 16:54	0:34	07.08.17 18:20	2:00	МТЗ		ну	ну	п.Амурзет. Включен без ТП 289. Поврежден проходной изолятор. Устранено	200ч.	200	0,05	3	+24, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	07.08.17 16:58	07.08.17 21:45	4:47	11.08.17 17:33	96:35	Откл.КУ"Земля"		ну		с.Разановка п.Ромашка Вкл до оп.194 (без 5 ТП), возможности проезда нет. Обнаружена смытая оп №211, обрыв 2-х проводов от оп 212. 8.08.17 в 13:10 выполнена перегатка провода пр 210-212, оп 211 исключена из схемы. В 15:45 включен без абонентской отпайки на п/з "Разановка"(3-аб ТП) запитаны ТП 4039 и 4038. В 17:33 11.8.17 все повреждения устранены.	нет/84ч.	84	0,1	12	+24, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Студгородок	10	07.08.17 17:16	07.08.17 19:35	2:19	07.08.17 19:35	2:19	МТЗ			у	с.Утесное.	нет/480ч.	480	0,1	4	+22, пасм.	

Прим.ЭС	10	Губерово	6	07.08.17 17:25	07.08.17 17:25	0:00	07.08.17 17:25	0:00	МТЗ	у		П/з "Тарташевка". Обход без замечаний		п/з Тарташевка/20ч.	20	0,01	4	+24, дождь, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая	6	07.08.17 18:16	07.08.17 18:16	0:00	07.08.17 18:16	0:00	МТО	у		с.Преображенка	нет/300ч.	300		6	+22, дождь	
Ам.ВЭС	10	Завитая	7	07.08.17 18:16	07.08.17 18:16	0:00	07.08.17 18:16	0:00	МТЗ	у		часть г.Завитинск	3000ч.	3000		18	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Приморская		07.08.17 19:15	07.08.17 23:30	4:15	09.08.17 19:34	48:19	МТО	ну	ну	Обесточена ПС Приморская. Размыта а/дорога "Раздольное-Хасан", в 23:30 потребителю обеспечен резерв. 9.08.17 по оп.44-45 дерево упало на провода, оборван провод, оп.44 погнута траверса. Устранено, схема восстановлена	ПС Барабаш ф10	нет/796ч.	796	0,65		+24, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Насосная-2	1	07.08.17 20:15	07.08.17 21:33	1:18	07.08.17 21:33	1:18	МТЗ		у	с.Стеклануха. Осмотр без замечаний.	нет/270ч.	270	0,1	3	+25, пасм.	
Хаб.ЦЭС	6	Эмальзавод	В6 1Т, 2Т	07.08.17 20:38	08.08.17 2:48	6:10	08.08.17 2:48	6:10	МТЗ			Подтопление ЗРУ-6 в результате выпадения осадков 40см.(сильный дождь), замыкание ЗРУ. Произведена откачка воды (помощь МЧС), чистка изоляции. В 2:48 В-6 1Т, 2Т вкл в работу, потребитель запитан, кроме вед.ф 5,20 (быта нет, склады). Повреждение В-6 кВ ф-20, ф-5 (перекрытие баков, повреждение конц.муфт в яч. и и ТТ). 9.08.17 в 15:20 устранено повреждение по ф.5, в 23:34 устранено повреждение по Ф-20	г.Хабаровск/37171 ч.	37171	7,59		+20, дождь	
Ам.ЭС	10	Новокиевка	6	07.08.17 21:40	07.08.17 21:40	0:00	07.08.17 21:40	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, дождь	
Ам.ЭС	10	Новокиевка	10	07.08.17 21:40	07.08.17 21:40	0:00	07.08.17 21:40	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	В-10 Т2	07.08.17 22:07	07.08.17 22:12	0:05	07.08.17 22:12	0:05	МТЗ		у	Произведена проверка РЗА 8.08.17, замечаний нет	школа, больн, д/с/ 5500	5500	1,4		+20, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	08.08.17 0:38	08.08.17 0:46	0:08	08.08.17 0:46	0:08	МТО		у		нет / быта нет	0	0,5	15	+20, дождь	
Ам.ВЭС	10	Варваровка	25	08.08.17 2:38	08.08.17 2:49	0:11	08.08.17 2:49	0:11	МТО	ну	у		школа, атс, больн/ 2400 чел	2400	0,3	6	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	9	08.08.17 3:15	08.08.17 3:20	0:05	08.08.17 3:20	0:05	Ав.откл.		у		нет/154 чел	154	0,36	12	+21, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	8	08.08.17 3:15	08.08.17 5:18	2:03	08.08.17 13:09	9:54	Ав.откл.		ну	При РПВ земля, ведется поиск МП. Потребителю обеспечен резерв Следы перекрытия ТТ. Включен после замены ТТ	ф15	д.дом/390 чел	390	1	5	+21, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	В-10 Т2	08.08.17 3:22	08.08.17 3:28	0:06	08.08.17 3:28	0:06	МТЗ		у	Осмотр: ф9 не откл (РСК, бл.МТЗ)	7090ч.	7090	1,4		+20, пасмурно,	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	9	08.08.17 3:22	08.08.17 6:35	3:13	08.08.17 11:58	8:36	КУ			Вкл в 5:18 без 17 ТП. ТП-7447 повреждены проходные изоляторы. Устранено	1650ч.	1650	0,5	23	+20, пасмурно,	
Прим.ЦЭС	10	Хороль	В-10 Т2	08.08.17 3:28	08.08.17 5:30	2:02	08.08.17 5:30	2:02	Дуг.защита		у	С обесточиванием 2 сш 10 кВ. с.Благодатное, с.Н.бельмановка, Ст.бельмановка, Ленинское, Поповка). Осмотр без замечаний.	2,2 МВт/ 1147 чел	1147	2,2	38	+20, пасмурно,	
Прим.СЭС	10	Анучино	1	08.08.17 5:07	08.08.17 5:10	0:03	08.08.17 5:10	0:03	Ав.откл.		у		насосн/782 чел	782	0,2	17	+20, пасмурно,	
Прим.СЭС	10	Анучино	17	08.08.17 5:07	08.08.17 5:54	0:47	08.08.17 5:54	0:47	Ав.откл.	ну	у	Н.Варваровка, с.Анучино, Ст.Варваровка, Виноградова, Скворцова, Ильмаковка	школа/ 871 чел	871	0,2	20	+20, пасмурно,	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		08.08.17 5:36	08.08.17 5:36	0:00	08.08.17 5:36	0:00	Яр: НЗЗ 1ст; Хор:ТЭНП 2ст		у	Лвл=40,1км, ИМФ10,3км от ПС Ярославка. Произведен обход, оп.57 в гирлянде разрушен 1 изолятор из 9 Ф-"Д"	нет	0	0	0	+20, дождь	
Прим.СЭС	10	Анучино	14	08.08.17 5:53	08.08.17 9:08	3:15	08.08.17 17:27	11:34	КУ, земля			Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка Вкл в 7:44 до РЛ-24 (без 13ТП). В 9:08 включили до оп.350, запитано 12ТП, в 09:30 включен до оп 467 (запитано 15ТП). В В 12:16 включили без 2х Тп. В 17:27 в ТП-5231 после заменили проходной изолятор, осталось обесточ. абон. ТП-5149. (азаронавигация). Все включено в 14:11 9.8.17	школа, кот/ 518 чел	518	0,1	21	+20, дождь	
Прим.СЭС	10	Анучино	1	08.08.17 5:57	08.08.17 6:00	0:03	08.08.17 6:00	0:03	МТЗ	ну	у		насосн, школа, д.дом/782 чел	782	0,2	17	+20, дождь	
Прим.СЭС	10	Анучино	17	08.08.17 6:00	08.08.17 9:58	3:58	08.08.17 12:17	6:17	КУ, земля			Н.Варваровка, с.Анучино, Ст.Варваровка, Виноградова, Скворцова, Ильмаковка. Включили в 9:01 оп.520, (запитано 6ТП). В 9:58 включили до оп.310 (запитано 12ТП).В 11:48 включили без ТП-5031, в Тп разрушен проходной изолятор. Устранено	школа/ 871 чел	871	0,2	22	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Хороль	23	08.08.17 6:13	08.08.17 7:47	1:34	08.08.17 15:57	9:44	МТЗ			с.Поповка. Вкл в 7:47 без 2ТП. оп.209 акер. разрушен изолятор Ф-"С", провод на земле. Устранено 8.8.17 в 15:57 по норм.сх.	школа/ 345 чел	345	0,1	7	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Хасанская	3	08.08.17 7:58	08.08.17 9:50	1:52	08.08.17 9:50	1:52	Ав.откл.		у	с.Камышовое. В 09:50 РПВ усп. по прибытию оперативного персонала на ПС.	школа/ 150 чел	150	0,1	7	+20, пасмурно,	
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	08.08.17 8:59	08.08.17 9:02	0:03	08.08.17 9:02	0:03	МТЗ		у	Новожатково.	нет/450ч.	450	0,1	7	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Силикатная	26	08.08.17 14:12	08.08.17 14:42	0:30	08.08.17 14:42	0:30	Ав. Откл.		ну	часть с.Раздольное. Повреждение КЛ на вед.участке.	школа/ 250ч.	250	0,3	11	+26, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Штыково	2	08.08.17 14:15	08.08.17 14:19	0:04	08.08.17 16:42	2:27	Откл.КУ"Земля"			часть п.Кучелиново. В 14:19 вкл до оп 81, вкл в 14:32 (без 3ТП), вкл в 15:29. Оп 301/10 устранен обрыв вазы	нет/ 20ч.	20	0,1	14	+26, ясно	
Ам.СЭС	10	Невер	4	08.08.17 16:25	08.08.17 16:40	0:15	08.08.17 16:40	0:15	МТЗ	нет	у	п.Невер	нет	0	0,4	9	+24, пасм.	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	08.08.17 17:18	08.08.17 17:18	0:00	08.08.17 17:18	0:00	ПНДЗ, ИМФ-51 км., ф.В,С		у	Осмотр ПС Барабаш без замечаний.	нет	0	0	0	+22, пасм.	
Прим.СЭС	10	Ольга	12	08.08.17 17:27	08.08.17 18:10	0:43	08.08.17 21:33	4:06	Откл.КУ"Земля"			с.Серафимовка. В 18:10 вкл до оп.210, без 2ТП, вкл в 21:33. Оп.240 заменен поврежденный изолятор.	школа,д.сад/ 182ч.	182	0,3	7	+20, дождь	
Ам.ЭС	10	Шимановск	28	08.08.17 19:53	08.08.17 19:53	0:00	08.08.17 19:53	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая	15	08.08.17 20:15	08.08.17 20:15	0:00	08.08.17 20:15	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая	20	08.08.17 20:15	08.08.17 20:15	0:00	08.08.17 20:15	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	08.08.17 22:08	08.08.17 22:36	0:28	08.08.17 22:36	0:28	МТО		у	с.Каленовка	школа, атс/ 909 чел	909	0,2	11	+23, пасмурно	

ЭС ЕАО	10	Биджан	232	08.08.17 22:28	08.08.17 22:31	0:03	08.08.17 22:31	0:03	МТЗ	ну	у	Пр.оп.232-00-1-3 следы проезда бронетехники и перекрытия антенной по проводам. Сообщено в СБ	нет / 2 чел	2	0,03	2	+18, дождь	
ЭС ЕАО	10	Биджан	234	08.08.17 22:28	08.08.17 22:32	0:04	08.08.17 22:32	0:04	МТЗ	ну	у	Пр.оп.234-00-1-3 следы проезда бронетехники и перекрытия антенной по проводам. Сообщено в СБ	нет / 100 чел	100	0,03	2	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Краскино	4	09.08.17 4:25	09.08.17 10:13	5:48	09.08.17 12:46	8:21	КУ, земля			Включен без трех ТП. В 10:55 включен без КТП-4005. В 12:46 включили полностью, в КТП-4005 произведен ремонт шлейфа Ф-"В" между ПР-10 и тр-м	атс, школа, д/с/560 чел	560	0,1	6	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	09.08.17 6:24	09.08.17 6:24	0:00	09.08.17 6:24	0:00	Ав.откл		у		нет	0	0	0	+19, пасмурно	
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	7	09.08.17 6:54	09.08.17 7:16	0:22	09.08.17 11:05	4:11	Ав.откл		ну	Вкл без оттайки" 7А" (ост. быт, 500 чел). Пр.оп.13-00-14 обрыв провода ф.С из-за падения на него дерева. Устранено	кот/ 2500 чел	2500	0,3	22	+18, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка	2	09.08.17 8:01	09.08.17 8:30	0:29	09.08.17 8:30	0:29	МТЗ	ну	у	с.Покровка	нет / 186 чел	186	0,1	6	+20, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка	3	09.08.17 8:01	09.08.17 8:36	0:35	09.08.17 8:36	0:35	МТЗ	ну	у	с.Алексеевка	нет / 862 чел	862	0,05	2	+20, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Кирличная	Т1	09.08.17 9:09	09.08.17 9:30	0:21	09.08.17 9:09	0:21	ДЗТ		у	Одновременно на ПС Благовещенская отключился В110кВ ВЛ "Благовещенская - Центральная с отп Кирличная, Северная №1" (ДЗЛ АПВ усл.) в 9:53 по заявке РДУ защита ДЗЛ выведена для перенастройки, ложная работа1.08.17 в 9:40 ДЗЛ введена в работу). Обесточена 1,2 сш-10 кВ ПС Кирличная (Т2 на реконструкции). При КЗ на вед. ф12 не отключила выкл-ль, из-за электродинамических усилий произошел слест проводов на ШМ-10 кВ Т1. (по ф.12 заменили катушку отключения)	нет / 759 чел	759	0,4		+20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	09.08.17 14:12	09.08.17 14:39	0:27	09.08.17 20:12	6:00	Ав.откл		ну	с.Заречное, Покровка. В 14:39 включен без ЗТП. В 15:51 включен без одного ТП. В 20:12 включен полностью, в пр.оп.108/155- 108/156 убрано упавшее сухое дерево, устранен обрыв провода по фазе В.	нет / 550 чел	550	0,4	13	+20, пасмурно,	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	15	09.08.17 16:02	09.08.17 17:05	1:03	09.08.17 17:05	1:03	МТЗ		у	с.Сергеевка	дс / 130 чел	130	0,2	3	+20, пасмурно,	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка	1	09.08.17 17:43	09.08.17 18:32	0:49	09.08.17 18:32	0:49	Ав.откл		ну	с.Гордечное. Повреждение на вед. оттайке.	нет / 141 чел	141	0,1	13	+20, пасмурно,	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	11	09.08.17 18:30	09.08.17 20:39	2:09	09.08.17 20:39	2:09	МТЗ		ну	с.Анастасьевка. Повреждение на вед.оттайке	нет / 1125 чел	1125	0,5	12	+20, пасмурно,	
Хаб.ЦЭС	10	Городская	22	09.08.17 21:50	09.08.17 22:02	0:12	09.08.17 22:02	0:12	МТЗ		у	дачи	нет	0	0,5	2	+20,пасм	
Прим.ЮЭС	10	Надеждинская	20	10.08.17 2:02	10.08.17 4:24	2:22	10.08.17 17:35	15:33	МТЗ		ну	с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка. В 04-24 запитано 14 ТП от Ф-9 Надеждинская. В 07-58 (ч/з 5ч.56м.) выделен участок от оп.1 до 20 (без нагрузки), весь потребитель запитан. В пр.оп.5-6 выведен из работы повреждённый КЛ№1, введён в работу резервный КЛ№2	ф.9 ПС Надеждинская школа/ 370ч.	370	0,6	27	+20, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	10.08.17 2:50	10.08.17 2:50	0:00	10.08.17 2:50	0:00	МТЗ		у	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое.	нет/ 553ч.	553	0,2	9	+20, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Камышовка	116	10.08.17 7:21	10.08.17 7:22	0:01	10.08.17 7:22	0:01	МТЗ	ну	у	с.Камышовка	д.сад/ 250ч.	250	0,01	3	+20, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Николюк	1	10.08.17 9:09	10.08.17 9:21	0:12	10.08.17 9:21	0:12	Ав.откл		у		школа / 1500 чел	1500	0,3	12	+22, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Веденка	4	10.08.17 12:17	10.08.17 12:49	0:32	10.08.17 12:49	0:32	ТМ		ну	Повреждение на вед.отп "Газпром" (упало дерево на провода)	насосная / 350 чел	350	0,1	3	+22, ясно	
Ам.ЗЭС	10	РП-2	15	10.08.17 12:17	10.08.17 12:29	0:12	10.08.17 15:58	3:41	МТЗ			Включен без одного ТП, обеспечен резерв по ф.5 РП-2 в 12:53 Повреждение каб.муфты на оп.10. Устранено, схема восстановлена	ф.5 РП-2 дс, интернат / 6452 чел	6452		22	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Хороль	23	10.08.17 15:41	10.08.17 15:41	0:00	10.08.17 15:41	0:00	МТО		у		нет	0	0	0	+22, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Луговая	СВ-10	10.08.17 16:07	10.08.17 16:12	0:05	10.08.17 16:12	0:05	бб		ну	Обесточена 2сш-10 кВ (питает один ф.5).	насосная / 553 чел	553	0,2	9	+25, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск	15	10.08.17 16:28	10.08.17 16:31	0:03	10.08.17 16:31	0:03	Ав.откл		у		нет / 530 чел	530	0,5	11	+23, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Волчанец	15	10.08.17 16:35	10.08.17 16:47	0:12	10.08.17 16:47	0:12	Ав.откл		у		школа / 300 чел	300	0,3	10	+25, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	11.08.17 6:42	11.08.17 7:06	0:24	11.08.17 7:06	0:24	Ав.Откл.		у	часть с.Каленовкаок, АТС, почта.)	школа/ 909ч.	909	0,2	11	+19, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	1	11.08.17 7:00	11.08.17 8:08	1:08	11.08.17 8:08	1:08	Откл.КУ"Земля"			часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка. В ТП 5139 демонтирован разрядник	школа/ 285ч.	285	0,1	6	+19, дождь	
Прим.СЭС	10	Ольга	15	11.08.17 11:07	11.08.17 13:16	2:09	11.08.17 17:50	6:43	МТЗ		ну	с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. Поврежден ТТ-10 Ф "А" в чейлке. Устранено.	ф-5 школа-интернат / 122 чел	122	0,1	9	+24, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-2	2	11.08.17 12:28	11.08.17 13:52	1:24	12.08.17 17:00	28:32	Ав.откл			Садоводческое общество, б/о Чайка. Повреждение на вед.уч-ке	насосная / 60 чел	60	0,1	4	+23, облач	
Прим.СЭС	10	Уборка	4	11.08.17 14:36	11.08.17 14:50	0:14	11.08.17 14:50	0:14	Ав.откл		ну	с.Павловка, п.Изюбринный, часть с.Уборка, с.Антоновка, с.Ленино, п.Шумный. Повреждение на ведомственном ТП.	3 школы, связь, детсад / 2236 чел	2236	0,3	17	+27, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Чайка	13	11.08.17 22:19	11.08.17 23:03	0:44	12.08.17 0:22	2:03	"земля" от КУ			повреждение на КЛ-6 №1, вывели из схемы,КЛ-6 №2 подсоединен. Включен в работу. /13.8.17 11:49 восст.норм.сх/	ф.7 Чайка нет / 900 чел	900	0,6	3	+20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	3	12.08.17 0:00	12.08.17 0:08	0:08	12.08.17 0:08	0:08	Ав.откл		у		школа / 880 чел	880	0,2	15	+20, пасмурно,	
Прим.ЗЭС	10	Веденка	1	12.08.17 0:05	12.08.17 1:06	1:01	12.08.17 1:06	1:01	МТЗ		ну	у	Осмотр без замечаний.	школа, дс / 1848 чел	1848	0,2	13	+20, пасмурно,
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	8	12.08.17 1:50	12.08.17 2:04	0:14	12.08.17 2:04	0:14	МТЗ		ну	у	нет / 140 чел	140	0,01	3	+22, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	12.08.17 1:50	12.08.17 1:50	0:00	12.08.17 1:50	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+22, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	12.08.17 1:51	12.08.17 2:53	1:02	12.08.17 8:31	6:40	МТЗ с "землей"		ну	ну	Оп.46 разрушен ШС-10 Ф-"В". Устранено, включение неуспешно, "земля" ф.В. Оп.73 разрушен ШС-10 Ф-"В" Устранено, схема восстановлена	ф.7 Лесозаводск школа, дс / 621 чел	621	0,2	16	+22, облачно
Прим.ЦЭС	10	Родина	6	12.08.17 9:15	12.08.17 9:28	0:13	12.08.17 9:28	0:13	Ав.откл		у	с.Первомайское.	нет / 360 чел	360	0,05	6	+24, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кирличная	2	12.08.17 11:25	12.08.17 12:36	1:11	12.08.17 12:36	1:11	КУ "земля"			Повреждение на вед.участке.	нет / 100 чел	100	0,08	13	+26, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Тололево	11	12.08.17 15:23	12.08.17 17:06	1:43	12.08.17 17:06	1:43	Ав.откл		ну	Повреждение на вед.участке.	нет / 1112 чел	1112	0,2	17	+26, ясно	

Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	29	12.08.17 19:30	12.08.17 20:17	0:47	13.08.17 6:38	11:08	МТЗ	нет	не прои зв.	Выделен участок от Р-29-48/113 до Р-29-48/7 без потребителя. Падение деревянной оп. на деревянную пасьнуке №29-48/96 (сгнила). Устранено, схема восстановлена	ф-16	водозабор / 1433 чел	1433	0,3	17	+26, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	9	13.08.17 2:34	13.08.17 2:34	0:00	13.08.17 2:34	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ин-тяга	7	13.08.17 3:48	13.08.17 3:51	0:03	13.08.17 3:51	0:03	МТЗ	нет	у			нет / 1120 чел	1120	0,1	15	+19, ясно
Прим.ЗЭС	10	Хвальинка	1	13.08.17 7:42	13.08.17 7:42	0:00	13.08.17 7:42	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, ясно
Прим.ЮЭС	110	Береговая-1 - Смоляниново-тяга		13.08.17 8:33	13.08.17 8:33	0:00	13.08.17 8:33	0:00	Смолян: НЗЗ 1 ст ; Бер1: НЗЗ 2ст	у		Сбоя в движении подвижного состава не было. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Родина	7	13.08.17 10:00	13.08.17 10:39	0:39	13.08.17 10:39	0:39	Ав.откл		у			школа, кот/ 1100 чел	1100	0,2	7	+23, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Родина	6	13.08.17 11:00	13.08.17 12:30	1:30	13.08.17 12:30	1:30	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 360 чел	360	0,01	6	+23, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	2	13.08.17 11:09	13.08.17 11:39	0:30	13.08.17 15:11	4:02	МТЗ	ну	не прои зв.	Повреждение резервной КЛ на головном уч, исключена из схемы.	ф20	школа, больн, Обвд/5000 чел	5000	1,3	36	+25, облачно
Ам.ЦЭС	10	Центральная	39	13.08.17 12:20	13.08.17 13:08	0:48	13.08.17 13:27	1:07	Ав.откл	МТЗ-1	ну	Вкл до Р403, вкл в 13:27. Повреждение на ведомственном уч.		нет/ 200 чел	200	0,2	7	+25, облачно
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	13.08.17 15:51	13.08.17 16:20	0:29	13.08.17 16:20	0:29	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.		школа, кот/900 чел	900	0,1	13	+26, ясно
ЮЯЭС	6	Ленинский	ф-Поселок	13.08.17 15:56	13.08.17 18:38	2:42	13.08.17 18:38	2:42	Ав.откл	ну		Пр.оп.20-20/1 обрыв провода без внешнего воздействия. Устранено.		адм, школа, д/с, насос/ 1510 чел	1510	0,5	12	+23, облачно
Ам.ЗЭС	10	Нововановка	7	13.08.17 16:20	13.08.17 16:28	0:08	13.08.17 16:28	0:08	МТЗ		не раб	у		кот, скваж, птичник/ быта нет	0	0,1	2	+28, облачно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	2а	13.08.17 17:47	13.08.17 18:43	0:56	13.08.17 18:43	0:56	МТЗ-1	запрет	у	Осмотр без замечаний.		нет/327 чел	327	0,2	9	+28, облачно
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	8	13.08.17 18:02	13.08.17 19:26	1:24	13.08.17 19:26	1:24	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 109 чел	109	0,1	2	+27, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	3	14.08.17 3:30	14.08.17 4:03	0:33	14.08.17 4:03	0:33	МТЗ	ну	ну	Ширяевка Тарасовка. Повреждение на вед.уч.ке		в/ч / 880 чел	880	0,2	15	+20, пасм
Ам.СЭС	10	Энергия	13	14.08.17 4:48	14.08.17 8:19	3:31	14.08.17 15:51	11:03	КУ "земля"			Вкл без ТП72, вкл в 15:51. Повреждение КЛ (спуск с оп.7/2 в сторону ТП72), произведена замена.		школа, детсад, администр / 1500 чел	1500	0,5	15	+20, туман
Прим.ЮЭС	10	Безверхово	5	14.08.17 6:40	14.08.17 7:20	0:40	16.08.17 14:15	55:35	МТЗ	нет	ну	Лвл=16км. часть С.Безверхово. Вкл до РЛ-2 оп.11, запитано ЗТП (0,07 МВт, запитано население и соц.знач.) без 9ТП, вкл в 10:59 без 8 ТП (базы отдыха). Повреждение КЛ в пр.оп 91/15-91/16 (песчанная коса, болото; Лвл=120 м). 15.8.17 производится выноса поврежд.уч. уст. 1 анк и 2 пром. опоры, ведется монтаж провода. 16.08.17 в 14:15 провода смонтированы, все потребители запитаны, участок с КЛ исключен из схемы.		Водонасосная / 260 чел	260	0,1	12	+19, морось
Хаб.СЭС	10	Городская	22	14.08.17 8:04	14.08.17 12:22	4:18	14.08.17 12:22	4:18	МТЗ	нет	ну	Оп.22-00/53 заменен поврежденный изолятор фА, устранен слкст проводов..		нет/ 400 чел	400	0,08	3	+22, облач
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	14.08.17 9:33	14.08.17 9:33	0:00	14.08.17 9:33	0:00	МТЗ	у		В ТП 76 убрана змея		нет	0	0	0	+25, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	6	14.08.17 9:59	14.08.17 11:04	1:05	14.08.17 13:25	3:26	КУ, земля			с.Лучки, с.Березовое. Вкл без 4ТП, вкл в 13:25. ТП2684 заменен поврежденный прох изолятор ф.В.		скваж, школа/ 1039 чел	1039	0,4	17	+22, пасмурно
ЮЯЭС	6	Алдан	ф.Аям	14.08.17 14:32	14.08.17 14:32	0:00	14.08.17 14:32	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. Работа стороннего а/крана, обрыв провода (СИП) пр.оп 53а/1-2 (виновник скрылся). Сообщено СБ, Обвд. /15:57 ВЛ выведена,в ремонт в 19:19 повреждение устранено, ВЛ вкл в работу/		школа, д/с / 980 чел	980	0,5	15	+22, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	3	15.08.17 3:53	15.08.17 4:05	0:12	15.08.17 4:05	0:12	Ав.откл		у	с.Ширяевка, Тарасовка.		нет / 880 чел	880	0,2	15	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	6	15.08.17 7:58	15.08.17 10:08	2:10	15.08.17 10:08	2:10	Ав.откл		ну	часть Черниговки, Грибное, Горный Хутор. В КТП 7201 заменили проходные изоляторы		Санаторий / 489 чел	489	0,2	7	+22, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Хурба	8	15.08.17 9:07	15.08.17 9:30	0:23	15.08.17 19:39	10:32	МТЗ	нет	ну	Оп.1 повр.концевой каб.муфты. Вкл с выделенным поврежденным уч, потребителю обеспечен резерв. Произведен ремонт (19:39), схема восстановлена.	ф.17 ПС Хурба	нет/быта нет	0	0	1	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Заря	3	15.08.17 9:12	15.08.17 9:12	0:00	15.08.17 9:12	0:00	МТЗ	у		с.Славинка с. Зеленовка		нет/320ч.	320	0,1	4	+19,ясно
Прим.ЗЭС	10	Заря	8	15.08.17 9:12	15.08.17 9:24	0:12	15.08.17 9:24	0:12	МТЗ	ну	у	с.Хвальинка		нет/ 50ч.	50	0,01	4	+19,ясно
Прим.ЮЭС	10	Сидликатная	28	15.08.17 9:25	15.08.17 12:02	2:37	15.08.17 12:02	2:37	Откл.КУ"земля"			с.Алексеевка. Повреждение на вед. отпайке		нет/ 80ч.	80	0,1	5	+20, пасм.
Ам.ВЭС	10	Завитая	21	15.08.17 10:46	15.08.17 10:57	0:11	15.08.17 10:57	0:11	МТЗ	выв	у	часть с.Завитинск		нет	нет	0,04	4	+28, ясно
Прим.ЮЭС	10	Владими́ро-Александровское	5	15.08.17 13:17	15.08.17 13:30	0:13	15.08.17 13:30	0:13	Ав. Откл.		у	часть с.Вл.-Алексан.		больница/900ч.	900	0,9	9	+25, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара	10	15.08.17 13:17	15.08.17 13:17	0:00	15.08.17 13:17	0:00	МТЗ	у		п.Архара		школа, интернат/ 900ч.	900	0	16	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Бурейск	22	15.08.17 14:14	15.08.17 15:05	0:51	15.08.17 16:11	1:57	МТЗ	ну	ну	с.Николаевка. Вкл до ЛР 223, вкл в 16:11. Пр.оп.75-75/1 снята ветка.		нет/859ч	859	0,27	13	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Желтяорово	1	15.08.17 14:32	15.08.17 14:40	0:08	15.08.17 14:40	0:08	МТЗ	ну	у	с.Черниговка		школа/730ч.	730	0,1	11	+26, ясно
Ам.ВЭС	6	Новорайчиха	21	15.08.17 14:43	15.08.17 15:38	0:55	15.08.17 19:19	4:36	МТЗ	ну	ну	с.Муравка. Вкл до ЛР 203 (без 1ТП), вкл в 15:38. Пр.оп 166-167 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждения).		школа/ 120ч.	120	0,01	5	+24, гроза

Прим.ЭЭС	110	ЛутЭК - Лучегорск с отп. Насосная	№1	15.08.17 14:46	15.08.17 14:57	0:11	15.08.17 17:22	2:36	ЭНЗ	ну	не прои. зв.	С обесточиванием 1/2 ПС Лучегорск, 1/2 ПС Насосная. Осмотр оборудования ПС Лучегорск, ПС Насосная без замечаний. Осмотр ВЛ - пр оп 35-36 убрано упавшее дерево, (провода ВЛ без повреждения), следов стороннего везд. нет.	цель№2	15045ч.	15045	3,6			+25, ясно
Ам.ВЭС	10	Городская	5	15.08.17 14:50	15.08.17 18:03	3:13	15.08.17 20:03	5:13	КУ, земля			Вл=15 км, Лбаза=3 км. Вкл до ЛР 776 (без 8 ТП), вкл в 20:03. Пр.оп. 114-116 убрано упавшее дерево. (провода ВЛ без повреждения).		школа/4100ч.	4100	0,7	20		+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская	10	15.08.17 14:50	15.08.17 16:59	2:09	15.08.17 16:59	2:09	МТЗ	ну	у	с.Валуево, РПВ усл. после прохождения грозы		нет/180ч.	180	0,24	9		+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Широкий	6	15.08.17 15:14	15.08.17 16:35	1:21	15.08.17 16:35	1:21	МТЗ	ну	у	п.Широкий. РПВ усл. после прохождения грозы		д.сад/900ч.	900	0,1	6		+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Энергетик	1	15.08.17 15:24	15.08.17 16:09	0:45	15.08.17 16:09	0:45	МТО	ну	у	часть г.Райчихинск		школа/2500ч.	2500	0,8	13		+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Болдырева	6	15.08.17 15:27	15.08.17 15:27	0:00	15.08.17 15:27	0:00	МТЗ	у		с.Верхнейлиновка		школа/283ч.	283	0,1	5		+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая	6	15.08.17 15:30	15.08.17 15:30	0:00	15.08.17 15:30	0:00	МТО	у		с.Преображенка		школа/300ч.	300	0,05	6		+24, гроза
Ам.ВЭС	110	Рай.ГРЭС - Михайловка		15.08.17 15:31	15.08.17 15:31	0:00	15.08.17 15:31	0:00	ДФЭ, НЭП 1 ст. ИМФ ф.А-38,8 км.	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0		+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая	15	15.08.17 15:32	15.08.17 15:32	0:00	15.08.17 15:32	0:00	МТО	у		с.Валуево		нет	0	0	1		+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Куприяновка	1	15.08.17 15:36	16.08.17 0:18	8:42	16.08.17 0:18	8:42	МТЗ	ну	ну	Вл=16 км, Лбаза=0, с.Антоновка. Падение ж/б оп.142 (болото), перегорание 2-х проводов, поврежд. 3-х изоляторов. Оп.142 исключена из схемы (увеличен пролет), провод отремонтирован; в 0:18 вкл в работу.		школа/600ч.	600	0,09	9		+24, гроза
Ам.ВЭС	6	Прогресс	1	15.08.17 16:47	15.08.17 20:41	3:54	16.08.17 16:30	23:43	МТО	ну	не прои. зв.	Вл=3,5 км, Лбаза=1км. Потребителю обеспечен резерв. В ячейке ф.1 заменили 3-и оп. и 3-х прох.изолятора, заменили выключатель бкВ	ф4	нет/150ч.	150	0,01	4		+24, гроза
Ам.ВЭС	6	Прогресс	В6кв Т1	15.08.17 16:47	15.08.17 16:58	0:11	15.08.17 16:58	0:11	Дуг.защита			С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кВ. Вкл без ф.1 (РСК, МТО, потребителю обеспечен резерв)		12500ч.	12500	3,3			+24, гроза
Ам.СЭС	10	Ключевая	8	15.08.17 16:48	15.08.17 17:22	0:34	15.08.17 17:22	0:34	МТО	нет	у	п.Тыгда		нет/300ч.	300	0,14	9		+23, гроза
Ам.ВЭС	6	Прогресс	7	15.08.17 17:20	15.08.17 19:04	1:44	15.08.17 21:29	4:09	МТЗ	ну	ну	п.Прогресс. Включен без ТП275, вкл в 21:29. ТП 275 повреждена вводная КЛ бкВ, произведена замена.		кнс, МЧС/4150 чел	4150	0,4	18		+24, гроза
Ам.СЭС	35	Сквородио - Невер		15.08.17 17:25	15.08.17 17:25	0:00	15.08.17 17:25	0:00	ДЗ	у				нет	0	0	0		+23, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	6	15.08.17 17:26	15.08.17 17:32	0:06	15.08.17 17:32	0:06	МТЗ	ну	у	с.Тамбовка, Лермонтовка		школа/635ч.	635	0,1	10		+26, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	10	15.08.17 18:12	15.08.17 18:47	0:35	15.08.17 18:47	0:35	МТЗ			часть г.Благовещенск. Повреждение на вед. участке		Дальнеприводная аэропорт (есть ДГ в автом.режиме), БТЭЦ осветление воды, ОРТПЦ,ФСБ(сосна) /50ч.	50	0,3	37		+26, ветер
Ам.ВЭС	10	Таежная	29	15.08.17 19:13	15.08.17 19:53	0:40	15.08.17 19:53	0:40	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном уч.		нет/380ч.	380	0,1	4		+24, гроза
Ам.ЭЭС	35	Серышево-110 - Украина		16.08.17 4:00	16.08.17 7:05	3:05	16.08.17 7:05	3:05	КУ, земля			С обесточиванием ПС Украина. Осмотр ВЛ без замечаний (в 5:38 вкл на ХХ). На ПС Украина замен поврежденный ОПН-35 кВ Т2.		Авиабаза/быта нет	0	1,6	28		+20, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Хвойная	2	16.08.17 6:10	16.08.17 6:10	0:00	16.08.17 6:10	0:00	МТО	у				нет	0	0	0		+18, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Хвойная	6	16.08.17 6:10	16.08.17 6:10	0:00	16.08.17 6:10	0:00	МТО	у				нет	0	0	0		+18, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Куропатино	11	16.08.17 7:45	16.08.17 10:42	2:57	16.08.17 10:42	2:57	МТЗ	ну	ну	Находился на Х.Х. Произведен осмотр. Оп. 46 заменены 2 поврежденных изолятора.		нет	0	0	0		+20, пасм.
Прим.ЭЭС	10	Губерово	18	16.08.17 9:56	16.08.17 9:56	0:00	16.08.17 9:56	0:00	Ав. Откл.	у		с.Сальское		нет/100ч.	100	0,1	2		+22, ясно
Ам.ВЭС	10	Поярково	15	16.08.17 15:29	16.08.17 17:54	2:25	16.08.17 17:54	2:25	КУ, земля			с.Дубовое. Оп 158/25 замен поврежденный изолятор.		нет/344ч.	344	0,08	7		+29, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2	В-10-Т1	16.08.17 17:23	16.08.17 20:19	2:56	17.08.17 6:48	13:25	6/6			Обесточены однотрансфор-е ПС Раздольное-2 (0,4МВт), ПС Раздольное-1 (3,23 МВт). Схема сети ремонтная, на ПС Раздольное-1 Т1 выведен в ремонт (капрем В-110 Т1), запитана от ф.8 ПС Раздольное-2). Осмотр ПС Раздольное-2: откл полож. В-10 Т1, откл фидеров нет (выпавших бл.нет). В 19:42 на ПС Разд.2 вкл В 10кВ Т1; в 20:00 вкл ф.8, подано U на шины 10 кВ ПС Разд1; в 20:19 на ПС Разд.1 набрана нагрузка без вед.ф.7 (бл.МТЗ, В-10 не откл, РПВ усл в 21:18). В 22:20 набрана нагрузка ПС Разд-2 (без ф.4(РСК), ф.7(вед), обеспечен резерв) В ячейке ф.4 следы перекрытия на верхних втычных контактах в сторону 1СШ-10 кВ. / В 6:05 в ячейке ф 4, 7 заменены изоляторы верх.втычных контактов, произведена чистка изоляции 1сш-10 и ВВ-испытания. Схема восстановлена. 18.8.17 проверка РЗА без замечаний	ПС Силикатная ф.26,28	3,63 МВт/2895 чел	2895	3,63		+26, ясно	
Ам.ВЭС	6	А	11	16.08.17 20:13	16.08.17 21:15	1:02	16.08.17 22:47	2:34	КУ, земля			Вкл до СП56, вкл в 22:47. Оп.64 замен поврежденный изолятор.		школа, д/с, насос/2200 чел	2200	0,4	13		+26, облачно
Прим.ЮЭС	110	Краскино	Т1	17.08.17 7:32	17.08.17 7:45	0:13	17.08.17 8:55	1:23	ДЗТ			С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кВ. Ч/з 13 мин потребителю обеспечен резерв. Осмотр Т1: под ШМ-10 на крыше КРУН-10 обнаружена сорока; повреждения оборудования нет. В 9:22 включен под нагрузку	Т2 (СВ-10)	0,6 МВт/ 892 чел	892	0,6			+18, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	15	17.08.17 7:35	17.08.17 8:23	0:48	17.08.17 8:23	0:48	Ав.откл.	у				дс / 120 чел	120	0,21	3		+18, облачно

Прим.ЭЭС	10	Чкаловка	13	17.08.17 8:07	17.08.17 8:07	0:00	17.08.17 8:07	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+22, ясно
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	17.08.17 8:08	17.08.17 10:20	2:12	17.08.17 12:40	4:32	КУ, земля				Включен без одного ТП. В 12:40 включен полностью после осмотра, причина не установлена		кот/ 550 чел	550	0,4	13	+18, туман
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка	3	17.08.17 8:16	17.08.17 9:51	1:35	17.08.17 9:51	1:35	МТЗ	ну	у				нет / 862 чел	862	0,1	2	+18, ясно
ЮАЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	17.08.17 14:13	17.08.17 14:13	0:00	17.08.17 14:13	0:00	ДЗ	у					нет	0	0	0	+20, гроза
ЮАЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый		17.08.17 15:35	17.08.17 15:37	0:02	17.08.17 15:37	0:02	ПС Лебединый: ДЗ 2ст. ИМФ-185км.	ну	у		При ремонт.схеме сети (в ремонте уч-к ВЛ-110 Хатыми-М.Нимыр, на ЧТЭЦ в ремонт В-110 НГРЭС №1) на ПС Лебединый отключался В-110 Юкта, на ЧТЭЦ отключался В-110 Нерюнгр.ГРЭС №2 (ДЗ), на Нерюнгр.ГРЭС отключались В-110 ЧульмТЭЦ №1.2 с усп АПВ (ДФЗ) Обесточивались 1,2сш-110 кв Чульм.ТЭЦ (на ЧТЭЦ идут ремонтные работы по замене паропроводов, генерации нет), РСК: 6ПС-110 кв, 1ПС-35 кв. Через 2 минуты все включено, потребитель запитан. Запланирован обход		450 чел	450 чел	2,5		+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Тополево	1	17.08.17 16:20	17.08.17 17:33	1:13	17.08.17 17:33	1:13	б/б	выв	не прои.зв.		Повреждение на вед.ТП		КНС / 160 чел	160	0,04	3	+22, ясно
Хаб.СЭС	10	Чегдомын	12	17.08.17 21:38	17.08.17 22:00	0:22	17.08.17 22:00	0:22	МТЗ	нет	ну		п.Чегдомын В 22:00 включен без 4-х ведомственных ТП . Повреждение на ведомственной отпайке.		2000ч	2000	1,1	21	+20, гроза
Хаб.СЭС	35	Шахта - Карьер с отп. Шурвалах		17.08.17 21:48	17.08.17 22:00	0:12	17.08.17 22:00	0:12	ДЗ 1ст.	ну	у		обесточены ведомственные ПС Карьер,ПС Шурвалах		нет			0,7	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Ин тяга	8	18.08.17 6:50	18.08.17 9:21	2:31	18.08.17 17:53	11:03	МТЗ	нет	ну		Выделен участок, включен в работу без двух ТП. Поврежден ЛР на оп.3-00/95, на ПС повреждены проходные изоляторы. Устранено, схема восстановлена	ф.7 ПС Ин-тяги	нет/200ч.	200	0,2	6	+22, гроза
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск	7	18.08.17 6:58	18.08.17 7:07	0:09	18.08.17 7:07	0:09	МТЗ	ну	у		с.Надежда, с.Тургенево, с.Лесное.		насосная/ 325ч.	325	0,1	11	+18, туман
ЭС ЕАО	10	Ин тяга	7	18.08.17 7:24	18.08.17 7:47	0:23	18.08.17 11:20	3:56	"земля" от КУ				Включен без СКТП-644, повреждены проход.изоляторы. Устранено, все включено		нет/ 250ч.	250	0,3	6	+22, гроза
Прим.ЭЭС	10	Лаза	4	18.08.17 9:15	18.08.17 9:19	0:04	18.08.17 9:19	0:04	ТМ		у				дс / 350 чел	350	0,1	5	+21, ясно
Ам.ЭЭС	10	Новоивановка	7	18.08.17 13:59	18.08.17 16:31	2:32	18.08.17 16:31	2:32	"земля" от КУ				Оп.14 обрыв вязы, падение провода. Устранено		нет / 300 чел	300	0,07	2	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	6	18.08.17 16:05	18.08.17 17:09	1:04	18.08.17 17:39	1:34	МТО				Включен до КТП-80035,запитана большая часть нагрузки. В 17:39 включена полностью. Причина не установлена		нет / 250 чел	250	0,3	7	+27, ясно
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		18.08.17 16:19	18.08.17 16:19	0:00	18.08.17 16:19	0:00	ДЗ 1 зона	у			ИМФ ф.В.С 80 км		нет	0	0	0	+27, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	15	18.08.17 18:33	18.08.17 19:15	0:42	18.08.17 19:15	0:42	б/б		у				дс / 130 чел	130	0,2	3	+25, ясно
Ам.ЭЭС	35	Новокиевка - Мазаново		18.08.17 19:06	18.08.17 19:06	0:00	18.08.17 19:06	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+27, гроза
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		18.08.17 19:28	18.08.17 19:28	0:00	18.08.17 19:28	0:00	ДЗ 1 зона	у					нет	0	0	0	+27, гроза
Ам.СЭС	10	Светлая	7	18.08.17 19:58	18.08.17 19:58	0:00	18.08.17 19:58	0:00	МТО	у			часть г.Зая		локатор, аэропорт	0	0,1	7	+27, гроза
Ам.СЭС	10	Светлая	26	18.08.17 19:58	18.08.17 19:58	0:00	18.08.17 19:58	0:00	МТО	у			с.Сосновый бор		школа/ 775ч.	775	0,2	5	+27, гроза
Прим.СЭС	10	Андреевка	СВ 10кВ	18.08.17 20:15	18.08.17 22:31	2:16	18.08.17 22:31	2:16	МТЗ	у			Обесточена 2 сш 10кВ (Т2 в резерве, с.Андреевка, п/з). По прибытию ОВБ на ПС обнаружено: Ф-5 блинкер МТО АПВусп., выключатель во включенном положении. СВ 10кВ повторно включен успешно, замечаний нет. 22.08.17 проведена проверка РЗА-замечаний нет, произведена регулировка привода ф.5		нет/93ч.	93	0,3		+24, обл.
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	19.08.17 1:10	19.08.17 1:18	0:08	19.08.17 1:18	0:08	МТЗ	у			с.Халкидон,Светлое. ТП 7236 замены предохранители.		школа/ 1293ч.	1293	0,8	21	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	19.08.17 1:10	19.08.17 1:18	0:08	19.08.17 1:18	0:08	МТО	у			с.Монастырище. Перегорание предохранителей 10 в РУ-10 КТП-7142		школа/ 2619ч.	2619	0,4	12	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	17	19.08.17 1:10	19.08.17 1:18	0:08	19.08.17 1:18	0:08	МТО	у			КТПН-7306 РУ-10 отсек предохранителей: перекрытие на шинах 10 кв крысой.		нет/ 282ч.	282	0,1	6	+20, ясно
Прим.ЭЭС	10	Руновка	8	19.08.17 5:10	19.08.17 5:10	0:00	19.08.17 5:10	0:00	МТО	у			При успешном АПВ появилась "Земля". Обрыв вязы на оп.173. В 7:08 повреждение устранено		нет	0	0	0	+17, пасм.
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун		19.08.17 5:48	19.08.17 5:48	0:00	19.08.17 5:48	0:00	НЗНП 1ст.	у			Оп.461 падение гнезда.		нет				+23, ясно
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - С55		19.08.17 6:20	19.08.17 6:20	0:00	19.08.17 6:20	0:00	НЗЗ 2ст.	у			Следы перекрытия на макушках деревьев на территории военно-морской базы от оп. 77 до ПС С-55. Направлено письмо на разрешение допуска бригады РСК на устранение. Обрыв грозотроса на ПС Промысловка от линейн.портала до оп.1. Устранено по заявке 20.08.17 с 12:16 до 14:10		нет	0	0	0	+19, пасм.
Хаб.СЭС	35	Ургал - УргальскаяЦЭС		19.08.17 6:50	19.08.17 6:50	0:00	19.08.17 6:50	0:00	ДЗ 1ст.	у					нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЭЭС	10	Вишневка	В10 Т1	19.08.17 7:05	19.08.17 7:55	0:50	19.08.17 11:00	3:55	МТЗ				Обесточена 1,2 сш-10 (Т2 в резерве). Включен в работу без ф.5 (РСК, МТЗ, выкл-ль не отключался, 0,16 МВт, 150 ч, 2ТП). В 9:37 включен без КТП 3260, в 11:00 включен полностью. Причина не установлена		нет/ 1751ч.	1751	0,69		+20, ясно
Прим.ЭЭС	10	Веденка	3	19.08.17 7:51	19.08.17 7:51	0:00	19.08.17 7:51	0:00	МТЗ	у			с.Речное, с.Звенигородка		нет	0	0	0	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	23	19.08.17 7:55	19.08.17 7:55	0:00	19.08.17 7:55	0:00	МТЗ	у			Оп. 1/5 ветка на 2-х ф.закх, под опорой сокола. Устранено по заявке.		нет/ 500чел	500	0,1	11	+24, ясно
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск	13	19.08.17 11:57	19.08.17 12:01	0:04	19.08.17 16:49	4:52	"земля" от КУ				Оп. 126/16 разрушен изолятор, провод перегорел и лежит на земле в обе стороны. Устранено.	ф.3 ПС Тихменево	насосная/1890 чел.	1890	0,2	21	+27, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	15	19.08.17 14:04	19.08.17 14:47	0:43	19.08.17 14:47	0:43	б/б		у		Повреждение на вед.ТП		нет / 130 чел	130	0,2	3	+30, ясно
Прим.ЭЭС	10	Уссури	4	19.08.17 20:30	19.08.17 20:38	0:08	19.08.17 20:38	0:08	МТЗ	ну	у		Осмотр без замечаний.		нет / 650 чел	650	0,1	7	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	ОПП Волочаевка-2	ф.ТПМ	19.08.17 20:30	19.08.17 21:29	0:59	25.08.17 14:46	138:16	МТО	нет	ну		Повреждена голов.КЛ. Выделен уч-к без потребителя, все запитано. Устранено.	ф.Поселок ОПП Волочаевка-2					+25, ясно

Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Георгиевка		19.08.17 23:57	20.08.17 0:17	0:20	20.08.17 0:17	0:20	МТО	ну	у	С обесточиванием ПС Георгиевка, Саскаль. Пр.156-157 следы КЗ на ф.А.		школь-3, д/с / 2258 чел	2258	0,35	32	+25, гроза
Ам.ЭЭС	110	Февральск - Коболдо	№1,2	20.08.17 2:43	20.08.17 2:43	0:00	20.08.17 2:43	0:00	ДЗ 3 ст, НЭМП 2 ст	у	у		нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск	7	20.08.17 7:40	20.08.17 7:40	0:00	20.08.17 7:40	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+25, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Чернышевка	7	20.08.17 8:37	20.08.17 8:37	0:00	20.08.17 8:37	0:00	МТЗ	у	у	с.Чернышевка,Рисовое, Н.Покровка. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+22, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	3	20.08.17 9:06	20.08.17 9:32	0:26	20.08.17 11:52	2:46	Земля, КУ.			оп.194 разрушен изолятор, обрыв провода в стор.оп.195	нет/880 чел	880	0,2	15	+22, ясно	
Ам.ВЭС	10	Завитая	6	20.08.17 9:27	20.08.17 13:27	4:00	20.08.17 13:27	4:00	МТО	ну	нд	Экксаватор ООО "ГЭМ", (строит ВЛ 220кВ, водитель на месте отсутствует) оборвал провод ф. А,С в пр. 2-3. Сообщено в СБ. Восстановлено.	нет / 300 чел	300	0,1	6	+25, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Чугуевка	16	20.08.17 10:46	20.08.17 15:52	5:06	20.08.17 15:52	5:06	Земля, КУ.			Оп.76/54 повреждение изолятора. Устранено.	насосная / 1500чел	1500	0,8	20	+22, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	20.08.17 12:14	20.08.17 13:46	1:32	20.08.17 13:46	1:32	МТЗ		у		нет / 700чел	700	0,4	8	+22, ясно	
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/тяги		20.08.17 13:28	20.08.17 13:28	0:00	20.08.17 23:37	10:09	ПаГРЭС: ДЗ 2з, Нах.т.: ДЗ 3з.	ну	ну	Схема сети: в ремонте ВЛ-110 Промысловка-С-55. Пр. 21-22, 24-25 обрыв грозотроса, в пр.оп.29-30 лежит дерево на проводах. (стояло в 20м от крайнего провода вверх по склону). Сбои в движении поездов не было. Устранено, схема восстановлена	ВЛ-110 Находка - Находка-тяги	нет	0	0	0	+22, ясно
Прим.ЭЭС	10	Чернышевка	2	20.08.17 17:30	20.08.17 17:30	0:00	20.08.17 17:30	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+22, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	20.08.17 17:51	20.08.17 17:55	0:04	20.08.17 17:55	0:04	МТЗ	нет	у	с.Каленовка	нет	909	0,2	11	+22, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Лазо	Т2	20.08.17 19:50	20.08.17 20:34	0:44	21.08.17 2:33	6:43	Ав.откл			Перегорели предохранители 35 кВ Т2. Обесточена 2сш-10 кВ, обеспечен резерв (в 20:34 основ.потреб, в 20:40 полностью). На КРУН-10 обнаружены две мертвые птицы на ШМ-10 между ф.А-В. Заменены ПР-35. Схема восстановлена	СВ-10	больница / 1126 чел	1126	0,9	19	+22, ясно
ЭС ЕАО	10	ОПП Бира	ф.Водоканка	21.08.17 7:47	21.08.17 7:50	0:03	21.08.17 7:50	0:03	МТЗ	нет	у		нет / 1200 чел	1200	0,08	5	+20, ясно	
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	10	21.08.17 7:52	21.08.17 9:42	1:50	21.08.17 9:42	1:50	МТО, МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.	скваж, д/с, адм, школа/ 472 чел	472	0,1	7	+25, облачно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	70	21.08.17 8:44	21.08.17 9:18	0:34	21.08.17 12:02	3:18	МТЗ	ну	у	Повреждение резервного уч.головной КЛ (подрядной организац. при производстве буровых работ), исключен из схемы.	ф75	нет / 661 чел	661	0,2	4	+25, ясно
Ам.ЭЭС	6	Базовая	11	21.08.17 10:00	21.08.17 10:00	0:00	21.08.17 10:00	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+24, дождь	
ЭС ЕАО	10	ПТФ	123	21.08.17 10:05	21.08.17 10:43	0:38			МТО, МТЗ	ну	ну	Падение ж/б оп.123/00/24 (подтоплена р.Тунгуской). Выделен поврежденный уч. потребителю обеспечен резерв. (нет возможности проезда, до спада воды)	ф133	д/с/ 90 чел	90	0,01	1	+25, облачно
Ам.ЭЭС	10	Саскаль	10	21.08.17 12:55	21.08.17 12:55	0:00	21.08.17 12:55	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Ключевая	8	21.08.17 14:04	21.08.17 14:29	0:25	21.08.17 14:29	0:25	МТО	нет	у		нет/ 300 чел	300	0,14	9	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Ключевая	10	21.08.17 14:04	21.08.17 14:29	0:25	21.08.17 14:29	0:25	МТО	нет	у		прс/быта ент	0	0,01	1	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	35	Амурская - Северная	№1,2	21.08.17 14:21	21.08.17 14:25	0:04	21.08.17 14:25	0:04	МТЗ-з	нет	у	С обесточиванием ПС Северная, Пера.	4,9 МВт/ 24845 чел	36613	4,9		+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Базовая	15	21.08.17 14:24	21.08.17 14:54	0:30	21.08.17 14:54	0:30	МТЗ-1	ну	у		скваж, ОБД, интернат/ 7200 чел	7200	1,2	21	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	35	Амурская - Северная	№1	21.08.17 14:30	21.08.17 14:30	0:00	22.08.17 12:07	21:37	КУ,земля			Обесточенного потребителя нет. Оп.5 заменены 3 поврежд. Изолятор в гирлянде..	цепь №2	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Береговая	12	21.08.17 15:00	21.08.17 16:05	1:05	21.08.17 16:05	1:05	МТО	ну	ну	Оп.4 снята ветка тополя, устранен обрыв провода.	нет/ 3128 чел	3128	0,7	25	+24, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Береговая	14	21.08.17 15:00	21.08.17 15:43	0:43	21.08.17 16:47	1:47	МТО	ну	ну	Вкл до ЛР17 (без 9ТП), вкл в 16:47. Пр.оп.11/1-2 снята ветка тополя, устранен обрыв провода.	нет/ 2500 чел	2500	0,5	25	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Светлая	36	21.08.17 15:14	21.08.17 15:14	0:00	21.08.17 15:14	0:00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Светлая	19	21.08.17 15:15	21.08.17 15:15	0:00	21.08.17 15:15	0:00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Сиваки - Октябрьская		21.08.17 15:26	21.08.17 15:26	0:00	21.08.17 15:26	0:00	ТНЭМП 1ст	у	у	ИМФ 61км, ф.С.	нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Магдагачи	37	21.08.17 15:32	21.08.17 15:32	0:00	21.08.17 15:32	0:00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Магдагачи	6	21.08.17 15:32	21.08.17 15:32	0:00	21.08.17 15:32	0:00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Чалбачи	8	21.08.17 15:45	21.08.17 15:55	0:10	21.08.17 15:55	0:10	МТО	нет	у		атс/ 125 чел	125	0,1	3	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Магдагачи	6	21.08.17 15:55	21.08.17 15:55	0:00	21.08.17 15:55	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Магдагачи	1	21.08.17 15:55	21.08.17 15:55	0:00	21.08.17 15:55	0:00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Магдагачи	12	21.08.17 15:55	21.08.17 15:55	0:00	21.08.17 15:55	0:00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Магдагачи	37	21.08.17 15:55	21.08.17 15:55	0:00	21.08.17 15:55	0:00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Светлая	36	21.08.17 16:16	21.08.17 16:16	0:00	21.08.17 16:16	0:00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Светлая	7	21.08.17 16:20	21.08.17 16:20	0:00	21.08.17 16:20	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Светлая	26	21.08.17 16:20	21.08.17 16:20	0:00	21.08.17 16:20	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Светлая	36	21.08.17 16:20	21.08.17 16:20	0:00	21.08.17 16:20	0:00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Мурино	7	21.08.17 16:22	21.08.17 16:31	0:09	21.08.17 16:31	0:09	МТЗ	ну	у		школа, д/с/ 1137 чел	1137	0,1	5	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Георгиевка		21.08.17 16:27	21.08.17 16:27	0:00	21.08.17 16:27	0:00	ДЗ 1з	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Барановский полигон	10	21.08.17 16:30	21.08.17 17:07	0:37	21.08.17 17:07	0:37	Ав.откл		у	РПВ усп по прибытию ОБВ.	кот/ 450 чел	450	0,1	7	+23, пасмурно	
Ам.ЭЭС	35	Амурская - Костюковка	№1,2	21.08.17 16:52	21.08.17 16:52	0:00	21.08.17 16:52	0:00	МТЗ-2	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Магдагачи	6	21.08.17 16:53	21.08.17 16:53	0:00	21.08.17 16:53	0:00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Широкий лог	1	21.08.17 16:57	21.08.17 16:59	0:02	21.08.17 16:59	0:02	МТЗ	ну	у		нет/ 192 чел	192	0,1	3	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Шимановск	26	21.08.17 17:03	21.08.17 17:03	0:00	21.08.17 17:03	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	35	Амурская - Северная	№2	21.08.17 17:37	21.08.17 17:42	0:05	21.08.17 17:42	0:05	МТЗ-з	нет	у	С обесточиванием ПС Северная, Пера.	4,9 МВт/ 24845 чел	24845	4,9		+24, гроза	

Ам.ЭЭС	35	Свободный - Южная	№1	21.08.17 17:50	21.08.17 19:10	1:20	22.08.17 18:54	25:04	КУ, земля			С обесточиванием 1/2 ПС Южная, 1/2 ПС Восточная, ПС Стройматериалы. В 19:10 ВЛ включена, запитан основной потребитель. Повреждение ввода В35 Т2 на ПС Стройматериалы / потребитель (0,1 МВт) запитан в 21:01 от Т1/, заменен 22.8.17 в 18:54, схема восстановлена.	6,2 МВт/ 12684 чел	12684	6,2	79	+24, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка	СВ-10	21.08.17 17:54	21.08.17 18:20	0:26	21.08.17 18:20	0:26	Ав.откл	ну	у	С обесточиванием потребителей 1сш 10 кв. Осмотр: ф7 (РСК) не откл, бл МТЗ. (Проведена проверка РЗА, устранено залипание токового реле).	школа, д/с, насос, больн/ 5387 чел	5387	0,7	49	+27, облачно	
Ам.ЭЭС	10	Базовая	13	21.08.17 18:03	21.08.17 18:33	0:30	21.08.17 18:33	0:30	МТЗ-1	ну	у		тубдисп/ 3517 чел	3517	1,8	6	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Базовая	15	21.08.17 18:03	21.08.17 20:38	2:35	22.08.17 9:09	15:06	МТЗ-1	ну	ну	ТП 157 заменены 2 проходных, 1 опорный изолятор.	ф.11 ПС Северная	школа, интернат, ОБД, скваж//7200 чел	7200	1,4	21	+24, гроза
Ам.ЭЭС	10	Базовая	16	21.08.17 18:03	21.08.17 18:34	0:31	21.08.17 18:34	0:31	МТЗ-1	ну	у	часть г.Свободный.	д/с, школа/ 5600 чел	5600	1,7	6	+24, гроза	
Ам.ЦЭС	35	Сергеевка - Петровка		21.08.17 18:48	21.08.17 18:48	0:00	21.08.17 18:48	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	35	Амурская - Костоюковка	№2	21.08.17 18:48	21.08.17 18:48	0:00	21.08.17 18:48	0:00	МТЗ-2	у			нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ЭЭС	110	Серышево-110	Т1	21.08.17 19:32	21.08.17 19:54	0:22	21.08.17 22:11	2:39	ДЗТ			Т2 находился в резерве. В 19:54 введен в работу Т2. Произведен осмотр зоны действия ДЗТ, замечаний нет. В 22:11 Т1 включен успешно	Т2	18000чел	17983	4,6		+22, гроза
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Возжаевка		21.08.17 19:44	21.08.17 19:44	0:00	21.08.17 19:44	0:00	МТО, НЭНП 1ст	у			нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ЭЭС	35	Новокиевка - Мазаново		21.08.17 20:22	22.08.17 0:57	4:35	22.08.17 0:57	4:35	КУ, земля			Раздельное, Романкауды. Оп. 102 разрушен изолятор. Устранено.	нет/ 450чел	450	0,2	4	+24, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Троица	25 (реклоузер)	21.08.17 21:08	21.08.17 23:59	2:51	22.08.17 1:30	4:22	КУ, земля		ну	Вкл без 5 ТП, вкл в 1:30. Оп.337 заменен поврежденный изолятор.	нет/ 100чел	100	0,2	23	+20, дождь	
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	1	21.08.17 21:22	22.08.17 17:00	19:38	22.08.17 17:00	19:38	МТЗ	ну	ну	Пр. 53-54 (место пересечения с вед.ВЛ Болдыревка ф.15), падение вед опоры на фидер ДРСК, склест проводов, без повреждения проводов). Оп.убрана, ВЛ вкл в работу.	нет / 252 чел	252	0,1	2	+23, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Водозабор	11	21.08.17 21:25	22.08.17 0:22	2:57	22.08.17 0:22	2:57	Земля, КУ,			Повреждение в сетях потребителя.	нет / 500чел	500	0,3	15	+22, дождь	
Ам.ВЭС	10	Завитая	20	21.08.17 21:28	21.08.17 21:28	0:00	21.08.17 21:28	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+23, гроза	
Ам.ВЭС	10	Новоивановка	1	21.08.17 21:46	22.08.17 12:08	14:22	22.08.17 12:08	14:22	МТЗ	ну	у	Лвл=3,6км, Лбаз=10км. Обход без замечаний.	нет / 300чел	300	0,1	4	+22, гроза	
Ам.ВЭС	10	Новоивановка	7	21.08.17 21:46	22.08.17 12:06	14:20	22.08.17 12:06	14:20	МТЗ	ну	ну	Лвл=3,1км, Лбаз=10км. Оп.2 заменены 2 поврежденных изолятора.	нет / 300чел	300	0,1	2	+22, гроза	
Ам.ВЭС	6	Бурейск	18	21.08.17 22:22	21.08.17 22:22	0:00	21.08.17 22:22	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ВЭС	6	Прогресс	7	21.08.17 22:30	21.08.17 23:05	0:35	21.08.17 23:05	0:35	МТЗ	ну	у		нет/4150	4150	0,6	18	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	10	ПаГРЭС	ф. Несвоевка	22.08.17 0:10	22.08.17 0:44	0:34	22.08.17 4:17	4:07	МТЗ	ну	ну	Пр. оп. №109/17-109/18 убрали ветку с проводов.	нет / 640 чел	644	0,5	12	+20, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Никольская	15	22.08.17 1:09	22.08.17 5:21	4:12	22.08.17 5:21	4:12	МТЗ	ну	нд	Поврежден ПКУ 1 (пункт коммерч.учета), произведен демонтаж.	военный городок	0	0,1	2	+20, дождь	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	77	22.08.17 5:12	22.08.17 5:58	0:46	22.08.17 11:05	5:53	Земля, КУ,			Повреждение резервного уч.головной КЛ (подрядной организац при производстве буровых работ), исключен из схемы.	ф. 208	больница, КНС / 2500 чел	2500	0,5	11	+21, пасмурно
Прим.ЭЭС	10	Веденна	5	22.08.17 6:45	22.08.17 7:23	0:38	22.08.17 7:23	0:38	МТЗ	ну	у	с Веденна	нет / 300чел	300	0,02	2	+18, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Веденна	2	22.08.17 6:45	22.08.17 6:45	0:00	22.08.17 6:45	0:00	МТЗ	у		Птицеферма. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+18, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Веденна	3	22.08.17 6:48	22.08.17 7:23	0:35	22.08.17 7:23	0:35	МТЗ	у	у	с.Звенигородка. Осмотр без замечаний.	нет / 300чел	300	0	5	+18, ясно	
ЭС ЕАО	10	Башурово	71	22.08.17 8:05	22.08.17 8:45	0:40	22.08.17 8:45	0:40	МТЗ	не раб	у		нет/ быта нет	0	0,08	1	+18, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф-5 реклоузер	22.08.17 9:36	22.08.17 9:42	0:06	22.08.17 9:42	0:06	Ав.откл		у	см.откл 23.8.17 8:32	нет/ 250 чел	250	0,1	5	+25, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Возжаевка		22.08.17 11:31	22.08.17 11:31	0:00	22.08.17 11:31	0:00	МТО	у		ИМФ 22,8км	нет	0	0	0	+25, облачно	
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск	по ф-11 в РП 2091 ф1	22.08.17 13:35	22.08.17 14:05	0:30	22.08.17 14:05	0:30	МТЗ		у	Произведен осмотр. Пр.оп 31-32 ветка (под ВЛ).	школа, д/с/ 798 чел	798	0,2	16	+28, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Западная	28	22.08.17 15:20	22.08.17 15:28	0:08	22.08.17 15:28	0:08	МТО	ну	не прои зв.	Повреждение на вед.уч-ке	нет/ 131 чел	131	0,1	11	+30, ясно	
ЮЯ ЭС	6	Алдан	Алдан-11	22.08.17 19:01	22.08.17 21:06	2:05	22.08.17 21:06	2:05	КУ, земля			Повреждение каб.лукфы на спуске к ТП85. Устранено.	д/с, адм, ОБД,теплпункт/ быта нет	0	0,7	12	+18, дождь	
Прим.ЭЭС	10	Пожарское	5	22.08.17 20:02	23.08.17 3:38	7:36	23.08.17 3:38	7:36	Ав.откл	ну	ну	пр.64-65 упало дерево (осина), обрыв провода ф"А" в пр.оп.65-66 обрыв двух проводов ф"В" и ф"С", устранено. Заменены поврежденные ТТ ф.яч.ф5.	нет/ 189 чел	189	0,1	2	+22, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Пожарское	В-10 Т2	22.08.17 20:03	22.08.17 20:05	0:02	22.08.17 20:05	0:02	Ав.откл		у	С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кв. Осмотр без замечаний.	школа, кот/ 666 чел	666	0,32	12	+22, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Пожарское	СВ-10	22.08.17 20:03	22.08.17 21:26	1:23	22.08.17 21:26	1:23	Ав.откл		у	С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кв. Осмотр без замечаний.	школа, кот/ 477 чел	477	0,29	7	+22, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Пожарское	2	22.08.17 20:05	22.08.17 21:36	1:31	22.08.17 21:36	1:31	Ав.откл	ну	у	с.Центральная усадьба. Обход ВЛ без замечаний.	нет/ 327 чел	327	0,1	5	+22, гроза	
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	22.08.17 20:25	22.08.17 21:20	0:55	23.08.17 15:14	18:49	МТЗ	ну	ну	Оп. 233-00/32 сбита военной техникой (район полигона). Техника скрылась. Устранено	ф. 221	школа, д/с/ 600 чел	600	0,1	14	+24, облачно
Ам.СЭС	10	Светлая	7	23.08.17 1:44	23.08.17 2:44	1:00	23.08.17 12:55	11:11	МТЗ	ну	ну	ОП 54 устранен обрыв вязки	аэропорт	0	0,05	7	+22, пасмурно	
Ам.СЭС	10	Светлая	10	23.08.17 1:44	23.08.17 2:04	0:20	23.08.17 2:04	0:20	МТЗ	ну	у		ВЧ, АТС	0	0,1	7	+22, пасмурно	
Ам.СЭС	10	Светлая	26	23.08.17 2:04	23.08.17 5:15	3:11	23.08.17 5:45	3:41	Земля, КУ,			Самоустранилась	нет / 775чел	775	0,1	5	+22, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Силикатная	28	23.08.17 2:09	23.08.17 4:57	2:48	23.08.17 4:57	2:48	Земля, КУ,			Наклон оп.28, выравнена. Пр. 27-28 устранен обрыв провода.	нет / 80 чел	80	0,1	5	+22, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	4	23.08.17 6:08	23.08.17 6:08	0:00	23.08.17 6:08	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	22	23.08.17 6:08	23.08.17 6:08	0:00	23.08.17 6:08	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, пасмурно	

Прим.СЭС	10	Чернышевка	7	23.08.17 7:17	23.08.17 7:23	0:06	23.08.17 7:23	0:06	ТМ	ну	у	с.Чернышевка,Рисовое, Н.Покровка. Обход: под оп. 134 обнаружена птица.		нет / 595 чел	595	0,2	18	+19, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	23.08.17 7:49	23.08.17 7:58	0:09	23.08.17 7:58	0:09	МТЗ	нет	у	Биджан		1800ч.	1800	0,3	15	+15, обл.
Прим.ЦЭС	10	Ивановка ф5	реклоузер	23.08.17 8:32	23.08.17 13:02	4:30	23.08.17 13:02	4:30	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Оп.257, 259, 233 заменены поврежд.изоляторы.		нет/ 53ч.	53	0,1	3	+22, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	1	23.08.17 8:34	23.08.17 8:34	0:00	23.08.17 8:34	0:00	Ав.Откл.	у	у	с. Красный Кур. Обход без замечаний.		насосная, школа	1534	0,1	5	+20, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	3	23.08.17 8:34	23.08.17 8:35	0:01	23.08.17 8:35	0:01	МТЗ	ну	у	с.Евсеевка. Произведен осмотр. ТП 3126 заменены перегоревшие ВВ предохранители		нет/140ч.	140	0,1	9	+20, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Чигири	9	23.08.17 10:38	23.08.17 11:20	0:42	23.08.17 11:20	0:42	МТЗ	ну	ну	часть г.Благовещенск. Повреждение на вед. участке		5000ч.	5000	0,87	11	+22, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири	7	23.08.17 10:47	23.08.17 12:28	1:41	23.08.17 12:39	1:52	Откл.КУ"Земля"			с.Чигири. Вклн до ЛР 227, вкл в 12:39. Земля самоустранилась.		нет/ 500ч.	500	0,37	17	+22, ясно
Ам.ЗЭС	35	Лесная	Т3	23.08.17 12:00	23.08.17 12:21	0:21	23.08.17 13:53	1:53	МТЗ		у	Обесточена Зсш 10кВ. В яч.ТН 10кВ повреждение ОПН фС (заменен в 13:53); повреждение у потребителя (на вед ф17).		нет/1080ч.	1080	0,07	11	+23, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	23.08.17 17:53	23.08.17 22:15	4:22	23.08.17 22:15	4:22	МТО	ну	ну	с.Ружино, с.Тамга, с.Елизаветовка. Оп.61 поврежден изолятор фВ, перегорание провода (провод лег на траверсу, перегорел). Устранено (22:15).		д.сад, школа/ 621ч.	621	0,2	16	+20, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	23.08.17 19:03	23.08.17 19:03	0:00	23.08.17 19:03	0:00	МТЗ	у	у	Повреждение на ведомственной оттайке.		д.сад/1217ч.	1217	0,5	27	+20, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Александровка	3	23.08.17 21:10	24.08.17 1:10	4:00	24.08.17 1:10	4:00	МТЗ	ну	ну	Лвл=5км, Лбаз=25км. Оп. 41 заменен поврежденный изолятор.		больн/459 чел	459	0,05	8	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	11	24.08.17 2:50	24.08.17 2:50	0:00	24.08.17 2:50	0:00	МТЗ	у	у			нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка	8	24.08.17 6:30	24.08.17 7:32	1:02	24.08.17 7:32	1:02	КУ, земля			Повреждение на ведомственной оттайке.		нет/ 40 чел	40	0,01	1	+19, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	3	24.08.17 7:47	24.08.17 7:48	0:01	24.08.17 7:48	0:01	Ав.откл	ну	у	с. Евсеевка. ТП 3126 заменены перегоревшие ВВ предохранители. Осмотр ВЛ без замечаний.		насосн/140 чел	140	0,1	9	+19, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	24.08.17 8:39	24.08.17 8:44	0:05	24.08.17 8:44	0:05	МТЗ	у	у	с.Каленовка. Обход на 25.8.17.		школа, кот, фап/909 чел	909	0,2	11	+17, пасмурно
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		24.08.17 11:44	24.08.17 11:44	0:00	24.08.17 11:44	0:00	НЗНП Эст.	у	у			нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Волково	6	24.08.17 12:08	24.08.17 12:08	0:00	24.08.17 12:08	0:00	МТЗ	у	у	с.Волково		нет	0	0	0	+22, дождь
Ам.ВЭС	10	Успеновка	1	24.08.17 13:11	24.08.17 13:11	0:00	24.08.17 13:11	0:00	МТО, МТЗ	у	у	с.Алабзинка		школа/ 318ч.	318	0,03	8	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская	1	24.08.17 13:28	24.08.17 13:28	0:00	24.08.17 13:28	0:00	МТО	у	у	часть г.Завитинск		больница/ 21ч.	21	0,09	5	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Романовка	4	24.08.17 13:42	24.08.17 13:42	0:00	24.08.17 13:42	0:00	МТЗ	у	у	с.Марьяновка		нет/300ч.	300	0,03	6	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Озерная	9	24.08.17 13:56	24.08.17 13:59	0:03	24.08.17 13:59	0:03	МТЗ	ну	у	с.Переясловка		нет/365ч.	365	0,04	8	+22, гроза
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		24.08.17 14:02	24.08.17 20:23	6:21	24.08.17 20:23	6:21	Откл.КУ"Земля"			Лвл=50км. С обесточиванием ПС Георгиевка, Саскаль. Оп.191 заменен поврежденный изолятор.		шкoль-3, д/с / 2258 чел	2258	0,3	32	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская	10	24.08.17 14:18	24.08.17 14:18	0:00	24.08.17 14:18	0:00	МТО	у	у	с.Валуево		нет/ 180 ч.	180ч.	0,24	9	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	Мингородок	12	24.08.17 14:27	24.08.17 16:02	1:35	25.08.17 2:26	11:59	Ав.Откл.	не при зв.		Вкл с выделенным поврежденным уч. (ТП2 повреждена концевая каб. муфта), потребителю обеспечен резерв. Смонтирована муфта, сделана вставка 2 метра. В 2:26 восст.норм.сх.	ф.3 ПС А	пож.часть/ быта нет	0	0,2	3	+22, пасм.
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	1	24.08.17 14:34	24.08.17 14:59	0:25	24.08.17 14:59	0:25	МТЗ, МТО	ну	у	с.Верхнейльновка		нет/ 252 ч.	252	0,084	5	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	6	24.08.17 14:34	24.08.17 14:59	0:25	24.08.17 14:59	0:25	МТЗ, МТО	ну	у	с.Верхнейльновка		школа/ 283 ч.	283	0,086	5	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	9	24.08.17 14:40	24.08.17 15:34	0:54	25.08.17 9:21	18:41	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч. Береговая2 ЦРП10. Устранено.	ф.40	д.сад/ 250ч.	250	1,1	11	+22, пасм.
Хаб.СЭС	10	Чегдомын	33	24.08.17 15:35	24.08.17 16:27	0:52	24.08.17 16:27	0:52	МТЗ	выв	ну	Повреждение на ведомственном участке		нет/900ч.	900	0,5	6	+23, пасм.
ЭС ЕАО	35	Облучье - ЦЭС Облучье	T150	24.08.17 17:48	24.08.17 20:10	2:22	06.09.17 14:01	0:00	МТЗ 2ст.	ну	ну	Обесточена 2сш 35,6 кВ ПС ЦЭС Облучье. Излом метал. оп. №33 (на высоте 2м, похищены 12 уголков), №34 (на высоте около 8м) совместный подвес с ВЛ 35 Т-152. 29-30.8.17 работы не велись. 31.8.17-разобрана оп.33, снят гр.трос.; 1-2.9.17- демонтирована оп.34. 3.9.17 земляные работы для установки опор, оп. и траверсы доставлены к месту установки, вывезены демонтированные оп.4.09.17 установлены жб опоры 33,34. 5.9.17 смонтирован провод и подвесн.изоляция по всем трем фазам. 6.9.17 смонтированы виброгасители, ВОЛС, включена. Время простоя учтено в Т152	ВЛ 35кВ Облучье-Хинганск (Т157)	жд/ 1150 чел	1150	0,45	11	+23, гроза
ЭС ЕАО	35	Облучье - Хинганск	T152	24.08.17 17:48	24.08.17 20:10	2:22	08.09.17 16:59	359:11	МТЗ	ну	ну	Обесточена 1 сш 35,6 кВ ПС ЦЭС Облучье, на ПС Хинганск АВР бкВ успешен. Излом метал. оп. №33, 34 (совместный подвес с ВЛ 35 Т-150). Устранено. Включена 8.9.17 в 16:59.	ВЛ 35кВ Облучье-Хинганск (Т157)	жд/ 2850 чел	2850	0,29	10	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	24.08.17 19:20	24.08.17 19:35	0:15	24.08.17 19:35	0:15	МТЗ	ну	у	п.Амурзет		нет/ 250ч.	250	0,12	9	+23, гроза
ЭС ЕАО	6	Хинганск	310	24.08.17 20:44	24.08.17 22:40	1:56	25.08.17 2:45	6:01	КУ,земля			Вкл с выделенным поврежд.уч., потребителю обеспечен резерв. Оп. 310-00/22 обрыв ввязи, фА. Устранено (2:45).	ф.303	насосн/ 750 чел	750	0,12	6	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Бира с отп Лесоучасток, Будукан		24.08.17 21:57	24.08.17 21:57	0:00	24.08.17 21:57	0:00	ДЗ 2з	у	у			нет	0	0	0	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	85	24.08.17 22:38	24.08.17 22:44	0:06	24.08.17 22:44	0:06	МТЗ	не раб	у			д/с, кот/ 600 чел	600	0,05	6	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	158	24.08.17 22:40	24.08.17 22:44	0:04	24.08.17 22:44	0:04	МТЗ	ну	у			больн, кот/ 1150 чел	1150	0,1	5	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	24.08.17 22:44	24.08.17 23:30	0:46	25.08.17 15:26	16:42	КУ,земля			Вкл с выделенным поврежд.уч (без нагрузки, пр.оп.77-00/49-152), потребителю обеспечен резерв. 25.8.17 заменен изол. оп. №77-00/105.	ф85	школа, кот/ 50 чел	50	0,02	4	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	3	24.08.17 22:45	24.08.17 23:09	0:24	24.08.17 23:09	0:24	Ав.откл		у	с.Прохоско, с.Буссе. Обход на 25.8.17.		нет/ 99 чел	99	0,1	6	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	24.08.17 23:12	24.08.17 23:12	0:00	24.08.17 23:12	0:00	МТЗ	у	у			нет	0	0	0	+18, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	9	24.08.17 23:20	24.08.17 23:20	0:00	24.08.17 23:25	0:05	Ав.откл	выв	у	Находился на ХХ.		нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	15	24.08.17 23:20	24.08.17 23:25	0:05	24.08.17 23:25	0:05	Ав.откл	выв	у			нет/ быта нет	0	0,02	2	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Веденка	5	24.08.17 23:41	25.08.17 0:05	0:24	25.08.17 0:05	0:24	Ав.откл		у	с.Веденка.Обход на 25.8.17.		нет/ 306 чел	306	0,04	2	+18, гроза

Прим.ЗЭС	10	Веденка	3	24.08.17 23:48	24.08.17 23:48	0:00	24.08.17 23:48	0:00	Ав.откл	у		Обход на 25.8.17.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	4	24.08.17 23:55	24.08.17 23:55	0:00	24.08.17 23:55	0:00	МТЗ	у		Обход на 25.8.17.		нет	0	0	0	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	25.08.17 0:36	25.08.17 2:02	1:26	25.08.17 2:02	1:26	КУ, земля			Повреждение на ведомственном участке.		нет/ 1000 чел	1000	0,2	13	+18, гроза
Хаб.ЦЭС	35	Дубки - Благодарное		25.08.17 1:49	25.08.17 2:23	0:34	25.08.17 2:23	0:34	МТО	у		С обесточиванием ПС Благодарное.		0,45 МВт/ 969 чел	969	0,45		+18, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное	7	25.08.17 2:45	25.08.17 5:58	3:13	25.08.17 13:48	11:03	Ав.откл	ну		Вкл до ТП 1388 (без 3 вед.ТП). Убрано дерево прол. оп. №18-19 без повреждения провода.		школа, кот/546 чел	546	0,2	7	+18, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	3	25.08.17 3:14	25.08.17 4:35	1:21	25.08.17 4:35	1:21	Ав.откл	у		с.Вятское.		вч/ 450 чел	450	0,4	13	+18, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное	1	25.08.17 3:25	25.08.17 3:48	0:23	25.08.17 6:58	3:33	Ав.откл	ну		Вкл в 4:48 до Р214, вкл в 6:58. Пр.оп. 38-39 убрано упавшее дерево.		нет/ 120 чел	120	0,3	11	+18, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Сита - Петровичи		25.08.17 4:30	25.08.17 12:22	7:52	25.08.17 12:22	7:52	ДЗ 2з	ну	ну	С обесточиванием ПС Петровичи, Святогорье. В пролете 111-112 убрано дерево (без повреждения провода), все потребители запитаны.		3,17 МВт/ 5223 чел	5223	3,17		+18, гроза
Хаб.ЦЭС	35	Благодатное	1Т	25.08.17 4:48	25.08.17 5:58	1:10	25.08.17 6:51	2:03	ДЗТ, МТЗ			Потребителю обеспечен резерв. Осмотр 1Т без замечаний, включен в работу.	2Т	0,4 МВт/ 969 чел	969	0,4	15	+18, гроза
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Приморская		25.08.17 4:55	25.08.17 6:48	1:53	25.08.17 11:53	6:58	МТО	ну		С обесточиванием ПС Приморская, обеспечен резерв. Обнаружена упавшая ветка пр. №45-46. Устранено.	ПС Барабаш ф10	0,6 МВт/ 1286 чел	1286	0,6	15	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		25.08.17 5:41	25.08.17 5:41	0:00	25.08.17 5:41	0:00	Пром: НЗ3 1ст.; Берег1: НЗ3 2ст	у		Обрыв гр.трса на уч. ПС Промысловка (приемн.портал)-оп. №91. Грозотрос вырезан. На оп. №77 обрыв шлейфа нижнего провода. Устранено в 18:03.		нет	0	0	0	+17, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Краснореченская	7	25.08.17 6:51	25.08.17 10:40	3:49	25.08.17 14:55	8:04	Ав.откл	ну		Вкл. без 3-х ТП. Устранен обрыв провода 2-х фаз оп. №28-30.		нет/ 1538 чел	1538	0,5	8	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	7	25.08.17 7:35	25.08.17 8:00	0:25	25.08.17 8:00	0:25	Ав.откл	у		с.Гвоздево.		атс/310 чел	310	0,1	7	+17, ясно
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	В-10 Т1	25.08.17 7:35	25.08.17 8:00	0:25	25.08.17 8:00	0:25	Ав.откл	у		Осмотр: откл полож ф7 (РСК, РПВ усп).		насосн, атс/ 433 чел	433	0,3	17	+17, ясно
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	25.08.17 8:06	25.08.17 8:06	0:00	25.08.17 8:06	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза
ЭС ЕАО	35	Дубовое	СВ-35	25.08.17 9:20	25.08.17 9:20	0:00	25.08.17 9:20	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтоака	14	25.08.17 10:07	25.08.17 10:32	0:25	25.08.17 18:11	8:04	КУ, земля			с.Лончаково, Лермонтовка, Козловка. Вкл. без 2 ТП (1 ТП РСК с. Козловка, 1 вед. ТП погран застава на ДЛ). Оп. №397 на изоляторе ф. В перегорание провода. Устранено.		п/з, школа, д/сад/ 823 чел	823	0,3	15	+18, облачно
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Центральная с отп. Сетевая, Новая	№1	25.08.17 11:13	25.08.17 11:18	0:05	25.08.17 11:18	0:05	без блинкеров	запр ет	у	Одностороннее отключение на БТЭЦ (в ремонте В-110 на ПС Центральная) при попытке обмена сигналами ВЧТО по ВОЛС. На ПС Новая обесточивались СШ-10кВ 1БК, 2БК.		7806 чел	7806	5,5		+27, ясно
Прим.ЗЭС	10	Веденка	3	25.08.17 12:26	25.08.17 14:31	2:05	25.08.17 14:31	2:05	КУ, земля			с.Речное, Звенигородка. Оп.36 разрушение изолятора.		нет / 244 чел	244	0,05	5	+27, ясно
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		25.08.17 13:17	25.08.17 13:32	0:15	25.08.17 13:32	0:15	МТО	ну	у	Следы перекрытия провода прол. оп. №156-157, работа экскаватора ОАО "Вектор" по отсыпке дороги, пострадавших нет.		школы-3, д/с / 2258 чел	2258	0,26	32	+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	9	25.08.17 13:28	25.08.17 13:28	0:00	25.08.17 13:28	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+27, ясно
Ам.СЭС	10	Светлая	7	25.08.17 13:45	25.08.17 14:14	0:29	25.08.17 16:39	2:54	МТЗ	ну	ну	Вкл. 60% нагрузки. Срыв изолятора оп.№170. Устранено.		аэропорт, лагерь, локатор / быта нет	0	0,03	7	+17, дождь
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	25.08.17 14:16	25.08.17 14:26	0:10	25.08.17 14:26	0:10	МТЗ-2ст, НЗ3-2ст., ИМФ-Ф"А"-0 36,4км.	выв	у	Цель №1 в ремонте (чистка просеки). Обесточивались 4ПС-110кВ, 9ПС-35кВ. Отключение произошло в момент сборки схемы РШ 110 Т-2 на ПС Барабаш, сработал КЗ 110 Т-2 (Т-2 выводится из ремонта: профконтроль РЗА). Произведена послеаварийная проверка РЗА Т-2, обнаружена неисправность выходного реле ГЗ, произведена замена реле.		Хасанский р-н: 32500 чел	32500	16,3		+26, ясно
Прим.ЗЭС	10	Спасск	4	25.08.17 14:31	25.08.17 14:31	0:00	25.08.17 14:31	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, ветер
ЭС ЕАО	6	Хабаровская	4	25.08.17 14:35	25.08.17 14:35	0:00	25.08.17 14:35	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	10	25.08.17 15:31	25.08.17 17:16	1:45	26.08.17 0:34	9:03	МТО	ну	ну	Вкл. без 4-х ТП. В 21:10 выделен участок от ЛР 9/10/01 до ТП 12 (без нагрузки). Повреждение каб. на ТП 12, включен резервный		очистные, больница / 500 чел	500	0,2	7	+21, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	14	25.08.17 16:16	25.08.17 16:31	0:15	25.08.17 16:31	0:15	КУ, земля			Повреждение на вед.уч-ке		п/л / быта нет	0	0,16	2	+20, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	15	25.08.17 16:34	25.08.17 16:44	0:10	25.08.17 16:44	0:10	МТО, МТЗ	у		с.Чирки.		нет / 43 чел	43	0,02	2	+20, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	по Ф-1 РП Пуцилова Ф-1	25.08.17 18:26	25.08.17 20:50	2:24	25.08.17 20:50	2:24	Ав.откл	у		часть с. Пуцилова.		нет / 300 чел	300	0,17	7	+15, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Кожзавод	1	25.08.17 18:28	25.08.17 21:48	3:20	25.08.17 21:48	3:20	МТЗ	ну	ну	часть быта г. Уссурийска. Оп.46 обрыв вязы верхнего провода Ф-"В", провод упал на нижний провод. Устранено		зона / 100 чел	100	0,4	6	+15, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур	по Ф-6 РП Кондратенков ка Ф-3	25.08.17 19:03	26.08.17 0:00	4:57	26.08.17 0:00	4:57	МТЗ	ну	ну	с.Каймановка с.Каменюшка.		школа / 300 чел	300	0,4	17	+15, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по Ф-5 откл. РКЛ оп.207	25.08.17 19:38	26.08.17 0:05	4:27	26.08.17 0:54	5:16	МТЗ	ну	ну	Орловка, Тигровый. В 00-05 вкл. Без отайки на Тигровый Запитали 2 ТП.		нет / 52 чел	52	0,1	3	+15, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Штыково	по Ф-2 РКЛ-4 оп 86	25.08.17 19:45	25.08.17 21:18	1:33	25.08.17 21:18	1:33	МТЗ	у		п Кучиново.		база отдыха / 20 чел	20	0,02	5	+26, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино	14	25.08.17 19:48	25.08.17 22:22	2:34	26.08.17 2:51	7:03	МТЗ			При успешном АПВ появилась "земля", откл. КУ. Ауровка,Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка,Еловка. 20-59 включен до оп.188. запитано 7 ТП. В 22-22 включена без отайки на с.Ясная поляна). запитали 19 ТП. В пр.оп.815-816 убрали дерево с проводов		нет / 518 чел	518	0,1	21	+16, гроза

Прим.СЭС	10	Чугуевка	СВ-10	25.08.17 20:20	25.08.17 20:54	0:34	25.08.17 21:24	1:04	МТЗ	ну	Обесточена 2ЩУ-10 кВ: часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, Соколовка. В 20:54 запитана 2ЩУ-10 без Ф-10(РСК, без блинкеров, вкл. в 23:23). 26.8.17 произведена проверка РЗА СВ-10 и В-10 ф-10, замечаний нет.	4694 чел	4694	2,3	53	+16, гроза	
Прим.СЭС	10	Яковлевка	6	25.08.17 20:23	25.08.17 20:27	0:04	25.08.17 20:27	0:04	МТЗ	ну	часть с.Яковлевка.	нет / 650 чел	650	0,5	16	+16, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Энергия	513	25.08.17 20:27	25.08.17 21:17	0:50	25.08.17 21:17	0:50	МТО	ну	часть г.Зая. В пролете ОП 2-3 устранен склест проводов	нет/ 513ч.	513		8	+16, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное	7	25.08.17 20:40	25.08.17 21:41	1:01	25.08.17 21:41	1:01	б/б	у	с.Благодатное, Лесное	нет/ 270ч.	270	2,2	7	+16, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	25.08.17 20:41	25.08.17 22:01	1:20	25.08.17 23:23	2:42	б/б	не прои зв.	с.Чугуевка, Соколовка. 22-01 включили до оп.98 (запитано 24ТП). Оп.104 убраны ветки	насосная / 2268ч.	2268	0,7	35	+16, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита		25.08.17 21:32	26.08.17 6:39	9:07	26.08.17 6:39	9:07	ДЗ 1ст. ИМФ - 24,1 км. Ф.А,В	ну	Обесточено 8 ПС 110кВ (Сита, Петровичи, Дурмин, Мухен, Сидима, Золотая, Сукпай) и ПС 35кВ Святогорье. Льв.-27,9 км. Осмотр ПС Сита без замечаний. Для производства обхода необходим вездеход (труднопроход. местность). В 01-23 ПС35кВ Святогорье запитано с ПС Георгиевка по сети 35кВ. (0,69МВт, 2937 чел.). Доставлен вездеход, в 04-16 бригада вышла в обход по ВЛ. В пролете ОП 119-120 убрано дерево, провод не поврежден	12660ч.	12660	2,8		+17, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	25.08.17 21:40	25.08.17 23:38	1:58	25.08.17 23:38	1:58	МТЗ	ну	с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова"), Повреждение на вед.уч-ке	три п/з / 301ч.	301	0,1	8	+18, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Губерово	6	25.08.17 22:01	25.08.17 22:01	0:00	25.08.17 22:01	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+18, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Партизан	17	25.08.17 22:23	25.08.17 23:20	0:57	26.08.17 7:11	8:48	МТЗ	ну	часть бита г.Партизанск. В 23:20 включен до Тп 7425 (запитано 8ТП). В 00-18 запитаны 4 ТП от Ф-Строительство ЦРП ПагрЭС. В 01-45 запитаны 2ТП. ОП 61 повреждение изолятора ф.-В, провод на траверсе. Устранено.	ф."Строительство " ЦРП ПагрЭС	ТНС, д.сад/ 2141ч.	2141	0,8	16	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал	В-10 Т1	25.08.17 23:14	25.08.17 23:18	0:04	25.08.17 23:18	0:04	Ав. Откл.	у	ПС однострансформаторная, одновременно с Ф-1 (на секции 1 фидер), с.Верхний перевал. РПВ по ТМ успешно	нет / 1673	1673	0,2	8	+18, гроза	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	25	26.08.17 5:01	26.08.17 6:02	1:01	26.08.17 13:09	8:08	МТЗ	выв	южный округ г.Хабаровска. Вкл. без 2-х ТП. Повреждение КЛ-6 м/у ТП-2083 и ТП-287. Поключен резервный каб., все потреб. запитаны.	школа/ 1440ч.	1440	1,34	14	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	15	26.08.17 6:00	26.08.17 7:06	1:06	26.08.17 7:06	1:06	МТО	ну	часть г.Фокино. в 06-38 запитано ТП-82010. Повреждение на вед. ТП	2200ч.	2200	0,4	8	+17, ясно	
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	26.08.17 8:50	26.08.17 8:50	0:00	26.08.17 8:50	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+15, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	26.08.17 8:50	26.08.17 8:50	0:00	26.08.17 8:50	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	26.08.17 11:32	26.08.17 11:57	0:25	26.08.17 11:57	0:25	МТЗ	у	с.Камышовое.	п/з / 150 чел	150	0,15	7	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Топаз	29	26.08.17 12:25	26.08.17 13:10	0:45	26.08.17 13:10	0:45	МТО	у	Обход, замечаний нет.	г.Б.Камень, 200чел.	200	0,5	3	+24, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	26.08.17 14:16	26.08.17 15:46	1:30	26.08.17 21:40	7:24	МТЗ	ну	Льв=30,1км. с.Камышовое. В 15:46 вкл. ЗТП (60% нагрузки). В 18:38 вкл. без отлажи на ТП П/З Верхняя (на ДГ). В 21-40 включили полностью после обхода, замечаний нет	п/з / 150 чел	150	0,15	7	+20, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	26.08.17 14:18	26.08.17 14:18	0:00	26.08.17 14:18	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+22, гроза, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан	20	26.08.17 15:05	26.08.17 15:12	0:07	26.08.17 15:12	0:07	МТО	у	г.Партизанск.	больница / 1916 чел	1916	0,8	13	+23, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	26.08.17 15:39	26.08.17 15:50	0:11	26.08.17 15:50	0:11	МТЗ	у	с.Григорьевка.	нет / 900 чел	900	0,1	13	+24, пасм	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	26.08.17 16:30	26.08.17 16:35	0:05	26.08.17 17:45	1:15	КУ, земля	у	с.Чугуевка, Соколовка. Вкл. без 11 ТП. Убрана ветка оп. №107, вкл. полностью..	насосная / 2268ч.	2268	0,7	35	+24, пасм	
Ам.ВЭС	6	Бурейск	18	27.08.17 0:29	27.08.17 2:16	1:47	27.08.17 4:43	4:14	Откл.КУ"Земля"	у	п.Новобурейск. В 2:16 запитана большая часть нагрузки. На ОП 89 заменили изолятор	очистные/2061ч.	2061	0,5	21	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Малиново	4	27.08.17 5:01	27.08.17 5:11	0:10	27.08.17 5:11	0:10	МТО	у	В пр.оп.218/5-218/6 ветка на проводе, при ветре касалась второго провода, устранено.	школа/1291ч.	1291	0,1	13	+15, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Малиново	4	27.08.17 8:19	27.08.17 8:30	0:11	27.08.17 8:30	0:11	МТО	у	с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожига	школа/1291ч.	1291	0,2	13	+17, обл.	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2	4	27.08.17 9:17	27.08.17 11:36	2:19	27.08.17 11:36	2:19	МТО	у	Оп.34/29 обнаружена обгоревшая птица под проводами	нет / 444 чел	444	0,3	12	+17, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	15	27.08.17 11:59	27.08.17 13:55	1:56	27.08.17 14:12	2:13	Ав. Откл.	у	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 1273 чел	1273	1,1	25	+24, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Новоиевка	10	27.08.17 18:37	27.08.17 20:01	1:24	27.08.17 21:25	2:48	МТО	ну	Ж/б оп.16 излом траверсы из-за падения дерева (ель). Включено без 6ТП. Устранено в 21:25.	школа-2, дс-2 / 2600 чел	2600	0,9	14	+15, дождь, ветер	
Ам.ВЭС	10	Смелое	6	27.08.17 20:40	27.08.17 20:47	0:07	27.08.17 20:47	0:07	МТО	ну		НПС-27 / бита нет	0	0,1	1	15, гроза	
ЮЯ ЭС	10	Алексеевск	Алексеевск	28.08.17 1:52	28.08.17 2:09	0:17	28.08.17 2:09	0:17	МТЗ	у		Водозабор (3 шт) / 1940 чел/1940		0,5	16	+10, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Малиново	4	28.08.17 5:24	28.08.17 5:31	0:07	28.08.17 5:31	0:07	МТЗ	у	с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожига	школа/1291ч.	1291	0,2	13	+18, пасм	
Ам.СЭС	10	Светлая	10	28.08.17 5:30	28.08.17 6:16	0:46	28.08.17 6:16	0:46	КУ, земля	у	Повреждение на вед.уч-ке	радиоцентр, в/ч / населения нет	0	0,2	7	+10, дождь	
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	28.08.17 8:29	28.08.17 8:29	0:00	28.08.17 8:29	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+15, гроза	
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп Победа	Т-104	28.08.17 8:33	28.08.17 8:33	0:00	28.08.17 8:33	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+15, гроза	
ЭС ЕАО	35	ЦЭС-Облучье - Хинганск	Т-158	28.08.17 9:34	28.08.17 9:34	0:00	28.08.17 9:34	0:00	МТО	у	Обход без замечаний	нет	0	0	0	+15, гроза	
Хаб.СЭС	10	Литовко	9	28.08.17 11:27	28.08.17 11:27	0:00	28.08.17 11:27	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	13	28.08.17 13:56	28.08.17 14:07	0:11	28.08.17 16:32	2:36	"земля" от КУ	у	Включен без 7ТП. Оп.119 разрушение изолятора ф.В (стержневой). Устранено, схема восстановлена	ф.3 Тихменево	школа-3, дс-1, насосная-2 / 1890 чел	1890	0,3	24	+20, пасмурно

Прим.ЭЭС	10	Иман	3	28.08.17 15:46	28.08.17 15:46	0:00	28.08.17 15:46	0:00	МТО	у		повреждение на вед.уч-ке		нет	0	0	0	+18, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко	9	28.08.17 16:51	28.08.17 16:51	0:00	28.08.17 16:51	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЭЭС	10	Малиново	4	28.08.17 22:32	28.08.17 23:06	0:34	28.08.17 23:06	0:34	МТО	у		с.Савиновка, с.Лобитовка, с.Ариадное, с.Пожига. Обход без замечаний.	школа/1291ч.	1291	0,2	13	+15, дождь	
Прим.ЭЭС	10	В.Перевал	1	28.08.17 23:33	28.08.17 23:34	0:01	28.08.17 23:34	0:01	МТЗ	у		с.Верхний перевал. Вкл. по ТУ. Обход без замечаний.	нет / 1673 чел	1673	0,2	8	+15, дождь	
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ с отп. СМР, Березовка, КПУ	№2 (С-18)	29.08.17 3:05	29.08.17 4:09	1:04	29.08.17 12:19	9:14	ВЧБ, ДЗ 2 ст.	ну	ну	Цель №1 (С-17) Лвл=17,38км. Обесточены ПС Березовка 1СШ-6кВ (0,8МВт), вед. ПС КПУ 1СШ-6кВ (0,2МВт, населения нет). На ПС СМР работа АВР 110кВ усп. В 3:30 на вед. ПС КПУ переведена нагрузка (собственником). В 4:09 на ПС Березовка вкл. СВ-6 (АВР не работал), потребитель запитан. В пр.оп.30-31 убрано дерево с проводов, без повреждения.	часть г.Хабаровск: 4182 чел	4182	1		+15, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	29.08.17 6:14	29.08.17 7:38	1:24	29.08.17 7:38	1:24	МТЗ	у		Лвл=30,1км. с.Камышовое.	2 п/з (на ДГ) / 150 чел	150	0,15	7	+15, сильный ветер	
Хаб.СЭС	10	ОПП Болонь	2	29.08.17 9:00	29.08.17 9:47	0:47	29.08.17 9:47	0:47	ав.откл.	нет	ну	п.Джунен. В пр.оп.67-68 убрано дерево, без повреждения.	нет / 458чел	458	0,14		+14, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	29.08.17 10:05	29.08.17 10:20	0:15	29.08.17 10:20	0:15	ав.откл.	нет	у	с.Камышовое.	школа / 150чел	150	0,1	7	+18, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	29.08.17 11:00	29.08.17 11:55	0:55	29.08.17 11:55	0:55	ав.откл.	нет	у	Произведен осмотр. На оп.44/244 РТП-4017 срыв вязы, провис шлейфа. Устранено в 19:10	школа / 150чел	150	0,1	7	+18, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир	4	29.08.17 11:10	29.08.17 12:08	0:58	29.08.17 22:10	11:00	ав.откл.	нет		п.Новый Мир. Повреждение резервной КЛ-10 ТП81097-оп.31 №2. В 22:10 устранено, схема восстановлена	школа / 580чел	580	0,5	18	+24, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	16	29.08.17 12:45	29.08.17 12:53	0:08	29.08.17 12:53	0:08	ав.откл.	нет	у	с.Сергеевка, Ястребовка, Южная, Обход 1.9.17 без замечаний.	нет / 281чел	281	0,28	14	+18, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	Ц	В-110 1Т	29.08.17 14:06	29.08.17 14:09	0:03	29.08.17 18:52	4:46	НЗНП	ну	ну	В ремоте 2Т. Обесточивались ПС Ц, Парк Гайдара, Ханайская. Не включается В-110 1Т, обеспечен резерв по 35 кв. В 14:52 включен 2Т. (в 10:35 сообщено ДЭМом ПС РЦ по ВЛ-110 ХТЭЦ1-РЦ с отп.Ц, Городская №1, на оп.115 обрыв шлейфа ф.А изза старения, повреждение устранено по неотл.заявке с 18:07 до 22:37). Причины отключения выясняются	ПС ХЭС	г.Хабаровск / 29469чел.	29469	17,5		+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	29.08.17 14:20	29.08.17 14:25	0:05	29.08.17 14:25	0:05	МТЗ	нет	у	с.Никольовск. Планируется обход.	школа / 200чел	200	0,1	8	+19, ветер	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	12	29.08.17 14:30	29.08.17 14:34	0:04	29.08.17 14:34	0:04	МТО	запрет	у	Наклон оп. 12-00/9, схлест проводов в пр.оп.12-00/9-10 . Устранено.	больница / 400чел	400		4	+12, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	11	29.08.17 15:35	29.08.17 16:55	1:20	29.08.17 16:55	1:20	МТЗ	выв	ну	с.Петропавловка. В пр.оп.118-119 с проводов убрана сухая ветка.	нет / 1125чел	1125	0,16	6	+12, пасм	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная		29.08.17 15:40	29.08.17 15:40	0:00	29.08.17 15:40	0:00	НЗНП 1ст, МТО	у		Обход пр.оп.522-551, замечаний не обнаружено.	нет	0	0	0	+12, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Славянка	14	29.08.17 18:40	29.08.17 18:47	0:07	29.08.17 18:47	0:07	МТЗ	нет	у	п.Славянка-4. Планируется обход.	водонасосная / 530чел	530	0,22	9	+19, ясно	
Ам.ЭЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	29.08.17 22:15	29.08.17 22:15	0:00	29.08.17 22:15	0:00	ДЗ 2 зона	у		Обход после 18.9.17.	нет	0	0	0	+5, сильный снег с дождем	
Ам.ЭЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	29.08.17 23:47	29.08.17 23:47	0:00	29.08.17 23:47	0:00	ДЗ 2 зона	у		ИМФ 186 км ф.А,В.Обход после 18.9.17.	нет	0	0	0	+5, сильный снег с дождем	
Ам.ЭЭС	35	Коболдо - Златоустовск		30.08.17 5:22	31.08.17 13:26	32:04	31.08.17 13:37	32:15	МТО	ну	ну	Лвл=97,7 км. Обесточены ПС Златоустовск, Ольгинск, ХЭС (драга). В пр.оп.161-162 ветка на проводах (МП расположено за р.Унерикан, из-за большого уровня воды нет возможности бригаде подъехать к МП). В 6:00 в п.Златоустовск доставлен ДГ-400 кВт, запитаны школа, больница, дс, адм-я, население 294 чел. В п.Ольгинск, п.Ивановский (Ульен) проживает 421 чел, соц.знач.нет. В 12:16 31.8.17 снята ветка в пр.оп.161-162. При включенном РЛ «Половинка» ВЛ отключилась. В 13:11 ВЛ вкл до ПС Златоустовск. В 13:26 вкл ПС Златоустовск; в 13:37 вкл ПС Ольгинск. Все потребители запитаны. /31.8.17 в 11:07 вертолет вылетел из г.Свободный, летит в пгт.Февральск (дозаправка), далее в пос.Коболдо (14:00); в 14:20 осмотр ВЛ на вертолете. В 15:46 завершен вертолетный осмотр ВЛ По выявленным замечаниям составляется график устранения/		1245 чел	1245	3,3	14	+5, сильный снег с дождем
Ам.ЭЭС	35	Коболдо - Токур		30.08.17 5:22	30.08.17 20:05	14:43	31.08.17 8:34	27:12	МТЗ	ну	ну	Лвл=31 км. Обесточены ПС Токур, Экимчан, Союзная. В пр.оп.158-159 убрано дерево с проводов, без повреждения. На оп.77 срыв изолятора ф.А упавшим деревом, в пр.оп.76-78 обрыв провода ф.А, на земле. В 19:00 устранено. В 20:05 включен до отп на ПС Токур, запитаны ПС Экимчан, ПС Союзная (0,79 МВт). В 23:20 пр.оп.136-137 обрыв провода ф.С (26р), устранено 31.8.17 в 8:34./31.8.17 в 11:07 вертолет вылетел из г.Свободный, летит в пгт.Февральск (дозаправка), далее в пос.Коболдо (14:00); в 14:20 осмотр ВЛ на вертолете (нач.РЭС+мастер; осмотр без замечаний (15:46)/.		2289 чел	2289	1,2	9	+5, сильный снег с дождем
Ам.СЭС	6	Энергия	513	30.08.17 5:23	30.08.17 6:05	0:42	30.08.17 6:05	0:42	МТО	запрет	нд	Устранен схлест проводов в пр.оп.1-2	дс / 1000 чел	1000	0,5	8	+12, мокрый снег	
Ам.ЭЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	30.08.17 7:59	30.08.17 7:59	0:00	30.08.17 7:59	0:00	ДЗ 2з	у		ИМФ ф.А,В 182,2км. Планируется обход.	нет	0	0	0	+10, пасм	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	34	30.08.17 8:24	30.08.17 9:20	0:56	30.08.17 9:20	0:56	МТЗ			повреждение в сетях потребителя.	ПНС / быта нет	0	0,03	2	+12, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Зандворовка	3	30.08.17 10:32	30.08.17 12:35	2:03	30.08.17 12:35	2:03	МТЗ	нет		В КТП-4045 по ф.2 ВЛ-0,4кв обрыв проводов двух фаз в пр.оп. 1-2. Устранено.	школа / 200чел	200	0,1	8	+20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	30.08.17 11:03	30.08.17 11:14	0:11	30.08.17 11:14	0:11	МТЗ	ну	у	с.Никольовск. Планируется обход.	школа / 200чел	200	0,08	2	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Студгородок	10	30.08.17 11:55	30.08.17 13:34	1:39	30.08.17 13:34	1:39	"земля" от КУ			повреждение на ведомственной отпайке.	нет / 480чел	480	0,1	9	+18, ветер	

Прим.СЭС	10	Ольга	по ф.5 РП-10 ф.5	30.08.17 12:35	30.08.17 13:36	1:01	30.08.17 13:36	1:01	ав.откл.	нет	у	Обход без замечаний.		нет / 210чел	210	0,15	4	+17, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - С55		30.08.17 15:01	30.08.17 15:01	0:00	30.08.17 15:01	0:00	6/6	у		На ПС Находка: выпали бл.НЗЗ 4ст, "Неисправность цепей управления" и "Работа АПВ" по ВЛ-110 Находка-Волчанец-С55 ИМФ 42,8 км. На ПС Промысловка бл. "АПВ", на ПС С-55 бл. "Неисправность дистанционной защиты" На ПС Находка проведена проверка РЗА, устранена неисправность указательного реле , /Пр.оп.76-78 (рядом с ПС С-55) заросли ветками. Военное лесничество не допускает бригаду ДРСК на территорию воинской части для производства работ/.	нет	0	0	0	+18, ясно		
Прим.СЭС	10	Ольга	по ф.5 РП-10 ф.5	30.08.17 15:43	30.08.17 16:46	1:03	30.08.17 16:46	1:03	ав.откл.	нет	у	Обход без замечаний.		нет / 210чел	210	0,15	4	+17, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Реммаш	19	30.08.17 16:58	30.08.17 18:29	1:31	30.08.17 18:29	1:31	МТЗ	ну	не прои.зв.	На оп.5 отгорел шлейф, перекрытие. Устранено.		школа, д/с, поликлиника / 4000чел	4000	0,76	8	+12, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	5	30.08.17 17:20	30.08.17 17:20	0:00	30.08.17 17:20	0:00	МТЗ	у		Повреждение на ведомственном участке.		нет	0	0	0	+12, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Лазо	2	30.08.17 23:26	31.08.17 3:34	4:08	31.08.17 3:34	4:08	Ав.откл		ну	Повреждение на вед.ТП		нет / 93 чел	93	0,01	4	+10, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	17	30.08.17 23:50	30.08.17 23:59	0:09	30.08.17 23:59	0:09	МТО	у	у	Планируется обход.		нет / 282 чел	282	0,08	6	+17, пасмурно	
ЮЯЭС	6	Электрокотельная	Алдан-4	31.08.17 0:05	31.08.17 0:28	0:23	31.08.17 0:28	0:23	МТЗ	ну	у			дс, больница / 450 чел	450	0,25	6	+10, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Лазо	2	31.08.17 7:52	31.08.17 9:57	2:05	31.08.17 9:57	2:05	"земля" от КУ			Оп.15 заменен поврежденный изолятор.		нет / 93 чел	93	0,01	4	+10, ясно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	31.08.17 9:24	31.08.17 10:17	0:53	31.08.17 10:17	0:53	МТО	ну	не прои.зв.	Произведен осмтр. Пр.оп. 94-94/1 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждения).		д/с, насосн, адм, пожар.часть/6525 чел	6525	0,4	21	+10, облачно	
Ам.ЗЭС	10	ЦРП1	2	31.08.17 9:25	31.08.17 9:25	0:00	31.08.17 9:25	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+12, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Кипарисово	4	31.08.17 9:50	31.08.17 10:36	0:46	31.08.17 10:36	0:46	Ав.откл		у	пос.Кипарисово1,2, п.Мирный. Планируется обход.		кот/230 чел	230	0,1	11	+14, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга		31.08.17 9:50	31.08.17 10:10	0:20	31.08.17 10:10	0:20	ДЗ 2з, НЗЗ 2ст	ну	у	ИМФ 20,4км. С обесточиванием ПС Елабуга, Маяк. Произведен осмтр. В пр.оп 136-137 (под ВЛ) упавшее дерево (осина), при падении задела провода ВЛ (без повреждения).		2,4 МВт/ 3574 чел	3574	2,2		+10, облачно	
Хаб.ЦЭС	110	Б.Гора - Многовершинная		31.08.17 13:50	31.08.17 13:50	0:00	31.08.17 13:50	0:00	НЗЗ 1ст	у		1.9.17 осмтр без замечаний.		нет	0	0	0	+15, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Тополово	10	31.08.17 19:26	31.08.17 21:00	1:34	31.08.17 21:00	1:34	МТЗ	нет	у	Планируется обход.		нет / 2224чел	2224		7	+14, обл	
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	31.08.17 20:30	31.08.17 20:30	0:00	31.08.17 20:30	0:00	МТО, МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, облачно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	01.09.17 3:11	01.09.17 3:37	0:26	01.09.17 3:37	0:26	МТО	ну	у	пгт.Магдагачи.		д/с, насосн, адм, пожар.часть/6525 чел	6525	0,76	21	+14, пасмурно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи	12	01.09.17 3:11	01.09.17 14:50	11:39	01.09.17 15:40	12:29	МТО	ну		В пр.оп.23-24 в месте пересечения с ВЛ-27,5кВ из-за наклона опоры ВЛ-27,5кВ произошло перекрытие: 2 провода отгорели, 1 провод касается ВЛ-27,5кВ. (в 11:17 произв.ремонт проводов, на оп.23,24 опущены траверсы; габарит с ВЛ 27,5 кВ и землей выдержан); пр.оп.62-63, 62-62/1-62-62/1а перегорание провода фВ (следов стороннего возд.нет), произв.ремонт (14:10). При вкл земля. В 14:50 вкл до ЛР7 (без 4ТП), вкл в 15:40. ТП 26 поврежден ОПН фВ, демонтирован.		аэропорт / 800чел	800	0,29	10	+14, пасмурно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи	6	01.09.17 3:11	01.09.17 3:11	0:00	01.09.17 3:11	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+14, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное	15	01.09.17 5:06	01.09.17 6:22	1:16	01.09.17 6:22	1:16	МТЗ	нет	ну	Повреждение на вед.уч-ке		нет / 400чел.	400	0,2	5	+12, туман	
Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	01.09.17 8:31	01.09.17 8:31	0:00	01.09.17 8:31	0:00	МТЗ	у		Произведен осмтр. Оп.161 устранен обрыв провода (11:07).		нет	0	0	0	+13, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск	В-10 Т2	01.09.17 10:04	01.09.17 10:35	0:31	01.09.17 10:35	0:31	Ав.откл			С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кв. Осмтр: откл положение В-10 Т2; ф15 (РСК, бл.Ав.откл); вкл без ф15, потребителю обеспечен резерв, вкл 2.9.17 в 11:15.		теплопункт/ 680 чел	680	1	14	+12, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск	15	01.09.17 10:04	01.09.17 12:05	2:01	02.09.17 11:15	25:11	Ав.откл		не прои.зв.	Потребителю обеспечен резерв. На В-10 в яч.ф15 следы перекрытия нижних втчных контактов. Устранено.		ф7	теплопункт/ 530 чел	530	0,5	12	+12, облачно
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		01.09.17 13:34	01.09.17 13:34	0:00	01.09.17 15:57	2:23	МТО			Лвл=28км, ИМФ бкм. Находилась на ХХ. Осмтр без замечаний.		нет	0	0	0	+18, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Дачная	14	01.09.17 13:58	01.09.17 14:46	0:48	01.09.17 14:46	0:48	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет/ 500 чел	500	0,2	11	+17, облачно	
ЭС ЕАО	10	Лесоучасток	204	01.09.17 16:55	01.09.17 20:18	3:23	01.09.17 20:18	3:23	МТЗ	ну	ну	Сторонним а/м допущен наезд на ж/б оп.204-00/17, оп.повреждена (треснула, осыпался бетон). Сообщено СБ, ОВД. Виновик на месте. Опора укреплена (уст.укос), ВЛ вкл в работу (20:18).		нет/ 340 чел	340	0,02	4	+15, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	11	01.09.17 19:24	01.09.17 21:36	2:12	05.09.17 15:10	91:46	МТО	ну	ну	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ ТПО123-ТП448 (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. 4.09.17 повреждение КЛ в 10 метрах от ТП-405 (проходит под дорогой). Устранено, схема восстановлена		ф.7	нет/ 305 чел	305	0,2	15	+17, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	15	01.09.17 19:32	01.09.17 20:00	0:28	01.09.17 20:00	0:28	МТЗ		у	с.Бычиха.		нет/ 272 чел	272	0,1	8	+17, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка	15	01.09.17 21:14	01.09.17 23:15	2:01	02.09.17 0:07	2:53	МТЗ	ну	ну	Оп.84 снята птица.		ф.6 ПС Дмитриевка	насосная / быта нет	0	0,02	1	+17, обл
Ам.ЦЭС	10	Дим	18	01.09.17 22:44	02.09.17 0:31	1:47	02.09.17 1:02	2:18	МТЗ	ну	ну	Выделен участок без нагрузки. На оп.117 устранен слест, накренилась вследствие удара сторонней техники в поле. Виновик не установлен. Сообщено в полицию, СБ.		д/с, в/н башня / 205чел	205	0,05	7	+17, обл	

Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	4	02.09.17 2:56	02.09.17 3:57	1:01	02.09.17 3:57	1:01	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной оттайке.	в/н башня, школа / 300чел	300	0,05	12	+12, облачно	
Хаб.ЦЭС	35	ХТЭЦ1 - СМ с отп. Хабаровская2		02.09.17 6:35	02.09.17 6:35	0:00	02.09.17 6:35	0:00	Бл.двойное замыкание на землю	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+12, обл	
Хаб.ЦЭС	35	ХТЭЦ1 - СМ		02.09.17 6:35	02.09.17 6:35	0:00	02.09.17 6:35	0:00	ДЗ 2з.	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+12, обл	
Хаб.ЦЭС	35	ХТЭЦ1 - БН с отп. СДВ, Прибрежная	Т4	02.09.17 6:35	02.09.17 6:35	0:00	02.09.17 6:35	0:00	ДЗ 2з.	у		Произведен осмотр оборудования ПС. На ПС БН (2ш 35) повреждены: по присоед. «ХТЭЦ1» - прох.изол м/ду ЛР-35 и МВ-35 ф.С. по присоед. «ХЭС» прох. изол м/ду ШР-35 и 2 ш 35 фА, оп. изол фВ, С. 2.9.17 с 7:20 до 18:40 выводилась в ремонт 2ш-35кв, повреждения устранены, время простоя оборудования 11 ч 20 мин. При осмотре ВЛ-35 на оп.38 обрыв шлейфа. Выводилась в ремонт с 7:30 2.9.17 до 11:07 3.9.17, устранено. Время простоя - 27ч 37 мин.	нет	0	0	0	+12, обл	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	8	02.09.17 6:43	02.09.17 6:43	0:00	02.09.17 6:43	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+12, обл	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	10	02.09.17 6:43	02.09.17 6:43	0:00	02.09.17 6:43	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+12, обл	
Хаб.ЦЭС	6	Горький	1	02.09.17 6:55	02.09.17 8:03	1:08	02.09.17 15:45	8:50	МТО	выв	ну	Потребителю обеспечен резерв. Произведен осмотр. Оп.10 поврежден изол.фА, срыв провода, слеслет проводов. Устранено. (Персонал был занят на переключениях по ВЛ 35 Индустриальная-Протока№2)	ф.33	КНС, школа, д/с / 3568чел	3568	0,96	18	+12, обл
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	02.09.17 6:56	02.09.17 6:56	0:00	02.09.17 6:56	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, пасм	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	02.09.17 6:58	02.09.17 6:59	0:01	02.09.17 6:59	0:01	МТЗ	нет	у	с.Лузино	школа, д/с / 900чел	900	0,12	10	+14, обл	
Хаб.ЦЭС	35	Индустриальная - Протока	№2	02.09.17 7:38	02.09.17 7:38	0:00	02.09.17 22:30	14:52	"земля" от КУ			Потребителю предварительно обеспечен резерв. Испытания КЛ без замечаний. В 18:20 вкл на Х,Х, в 22:30 в работу.	цель №1	нет	0	0	0	+12, обл
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	02.09.17 8:08	02.09.17 8:08	0:00	02.09.17 8:08	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+13, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	2	02.09.17 8:40	02.09.17 10:26	1:46	02.09.17 13:45	5:05	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным поврежд.уч. Оп.262 заменен поврежденный изол. фВ, устранен обрыв провода в пр.оп.262-263 фВ. (13:45)	школа, д/с, приют / 1323чел	1323	0,2	20	+14, пасмурно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи	6	02.09.17 8:47	02.09.17 8:53	0:06	02.09.17 8:53	0:06	МТЗ	ну	у		нет/ 700 чел	700	0,4	12	+22, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	1	02.09.17 10:40	02.09.17 14:23	3:43	02.09.17 20:06	9:26	Земля, КУ.			Лвл=12,8км, Лбазз=0. В 14:23 вкл без 2ТП, вкл в 20:06. Оп.69 заменен поврежденный изолятор фВ, пр.оп. 68-70 устранен обрыв провода фВ.	нет/ 2 чел	2	0,1	3	+14, пасмурно	
Прим.ЗЭС	35	Иман - Вединка		02.09.17 11:26	02.09.17 11:26	0:00	02.09.17 11:26	0:00	ДЗ 3ст	у			нет	0	0	0	+14, гроза	
Прим.ЗЭС	35	Иман - Вединка		02.09.17 11:28	02.09.17 11:28	0:00	02.09.17 11:28	0:00	ДЗ 3ст	у			нет	0	0	0	+14, гроза	
Прим.ЗЭС	35	Иман - Вединка		02.09.17 11:30	02.09.17 11:49	0:19	02.09.17 17:52	6:22	ДЗ 3ст	ну	ну	. С обесточиванием ПС Вединка, Новотроицкое, Ракитное, Малиново. Потребителю обеспечен резерв. Произведен осмотр - Оп. 49, 50 заменены поврежденные изоляторы (фА,В).	ВЛ 35 "Н.Покровка-Ракитное"	1,2 МВт/ 5850 чел	5850	1,2		+14, гроза
Прим.ЦЭС	10	Покровка	12	02.09.17 11:38	02.09.17 14:11	2:33	02.09.17 14:11	2:33	Земля, КУ.			Оп.199 заменен поврежденный изолятор.	школа, кот/ 400 чел	400	0,1	6	+20, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Вединка	5	02.09.17 12:43	02.09.17 12:51	0:08	02.09.17 12:51	0:08	Ав.откл	ну	у	Обход без замечаний	нет /300чел	300	0,04	2	+14, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	РП 2	5	02.09.17 15:50	02.09.17 16:01	0:11	03.09.2017 1:16	9:26	МТЗ	ну		Вкл до РТП-111(без 1ТП), вкл в 1:16. Повреждение концевой каб.муфта на опоре с опоры, произведен ремонт.	ст.обезжелезован ия/ 350ч.	350	0,01	2	+16, пасм.	
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ1 - Корфовская с отп.МЖК, АК		02.09.17 16:05	02.09.17 16:06	0:01	03.09.17 13:02	20:57	ДЗ 1з., МТО	ну	ну	пр.оп. 127-128 упавшее дерево (провода ВЛ без повреждения). Устранено.	ПС МЖК АВР усп, ПС АК СВ бкВ	14500чел г. Хабаровск	14500	6,2		+20, облачно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	02.09.17 16:43	02.09.17 16:54	0:11	02.09.17 16:54	0:11	МТО	ну	у		нет / 200чел	200	0,1	8	+24, гроза	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ- Шахта7 - Западная		02.09.17 18:21	02.09.17 18:21	0:00	02.09.17 18:21	0:00	Зап: ДЗ 1ст., АТЭЦ ДЗ 1ст., НЗЗ 1ст, ИМФ 17,5 км	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		02.09.17 19:18	02.09.17 19:18	0:00	02.09.17 19:18	0:00	2ст НЗНП	у		Оп.198, 201 гнезда аистов.	нет	0	0	0	+22, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Дачная	14	02.09.17 19:27	02.09.17 19:27	0:00	02.09.17 19:27	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+22, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	3	03.09.17 1:32	03.09.17 2:12	0:40	03.09.17 2:12	0:40	МТЗ		у	с.Вятское.	вч/ 450 чел	450	0,5	13	+15, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	14	03.09.17 2:24	03.09.17 2:26	0:02	03.09.17 2:26	0:02	ЗЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.	школа, д/с/ 1000 чел	1000	1,1	8	+14, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	12	03.09.17 2:24	03.09.17 6:05	3:41	04.09.17 0:15	21:51	ЗЗ	ну	не прои зв.	Лвл=3,4 км, Лбазз=0. При РПВ земля, откл от КУ (2:27). Поврежден головной уч.КЛ (от ПС -до оп.1), потребителю обеспечен резерв. Устранено 4.9.17 в 0:15 (смонтирована соедин. муфта (на расстоянии от оп.1), проведены ВВ испытания).	ф2	нет/ 660 чел	660	0,7	8	+14, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	11	03.09.17 5:20	03.09.17 6:30	1:10	03.09.17 6:30	1:10	Ав.откл	у		с.Анастасьевка, Петропавловка, Чичаговка.	нет/ 1125 чел	1125	0,16	12	+12, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	13	03.09.17 8:30	03.09.17 8:35	0:05	03.09.17 8:35	0:05	МТЗ	у		с.Горная, Горбатка. Обход до 7.9.17	кот/821 чел	821	0,2	5	+16, туман	
Ам.ЦЭС	10	Моховая	8	03.09.17 10:34	03.09.17 13:28	2:54	03.09.17 12:28	1:54	МТЗ	ну	не прои зв.	Пр.оп 42-43 обрыв 3 проводов при производстве погрузочных работ. Сообщено СВ. Виновикн установлен. Устранено.	нет	0	0,18	5	+20, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	4	03.09.17 13:27	03.09.17 13:27	0:00	03.09.17 13:27	0:00	МТЗ	у		с. Воскресенка. Обход до 6.9.17	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное1	11	03.09.17 22:59	04.09.17 1:24	2:25	04.09.17 3:47	4:48	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. В 1:42 вкл с выделенным уч.РЛ1-РЛ2 (без нагрузки), вкл в 3:47. Оп.107 устранен обрыв вязы.	ПС Кипарисово ф4	школа, кот/184 чел	184	0,2	11	+18, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Мухен - Сидима		04.09.17 5:59	04.09.17 5:59	0:00	04.09.17 5:59	0:00	ДЗ 3з	у		Запланирован обход	нет	0	0	0	+12, гроза	

Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	04.09.17 8:22	04.09.17 10:27	2:05	04.09.17 12:30	4:08	КУ,земля			Включен для поиска земли прибором. В 12:30 схема восстановлена после устранения поджигания шлейфа к телу опоры 114		насос, школа, фап, атс/480 чел	480	0,3	5	+16, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Дачная	14	04.09.17 10:45	04.09.17 13:08	2:23	04.09.17 13:08	2:23	МТО	запрет	не прои зв.	Пр.оп.19-20 обрыв провода, оп.19 повреждена вязка		нет / 500 чел	500	0,3	11	+15, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор	7	04.09.17 11:00	04.09.17 19:00	8:00	04.09.17 19:00	8:00	МТЗ		ну	Пр.оп.11-12 убрано дерево с проводов без повреждений (осина 30 м спиля внутри). Заменена пружина завода привода.		быта нет	0	0,02	2	+17, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор	В-10 Т1	04.09.17 12:00	04.09.17 12:23	0:23	04.09.17 12:23	0:23	МТЗ		у	При РПВ ф.7 (выкл-ль фидера не отключился). Обесточена 1сш-10 кв. Включена в работу без ф.7.		быта нет, очистные водоканала	0	1,5	15	+17, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Втормет	39	04.09.17 13:09	04.09.17 13:10	0:01	04.09.17 13:10	0:01	МТО		у			быта нет	0	0,05	3	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Промысловка	7	04.09.17 15:30	04.09.17 16:00	0:30	04.09.17 23:30	8:00	Ав.откл	выв		Устранено повреждение каб.воронки в ТП-82001 яч.№1 в сторону ТП-82035.	ф.11 Промысловка	нет / 1430 чел	1430	1	10	+20, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Втормет	39	04.09.17 16:00	05.09.17 22:43	30:43	05.09.17 22:43	30:43	МТО		не прои зв.	Повреждение кабеля 860 м от ПС Втормет сторон орг-й "Успехстрой" (работа в охр.зоне КЛ без согласования). Сообщено в СБ. Устранено		быта нет	0	0,05	3	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Петровка	11	04.09.17 19:59	04.09.17 20:16	0:17	04.09.17 21:45	1:46	Земля, КУ.			Вкл без 2-х ТП. Оп. 234 заменен изолятор.		больница	10	0,15	10	+18, дождь	
ЮА ЭС	10	В.Куранах	ф. Поселок	04.09.17 22:03	05.09.17 0:03	2:00	05.09.17 0:03	2:00	Земля, КУ.			ТП-33 заменен поврежденный опорный изолятор		нет	0	0	0	+12, дождь	
Прим.ЦЭС	10	М	6	05.09.17 4:20	05.09.17 4:27	0:07	05.09.17 4:27	0:07	МТО		ну	у		нет / 2600	2600	0,4	12	+16, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Дачная	6	05.09.17 7:03	05.09.17 7:21	0:18	05.09.17 7:21	0:18	МТЗ		ну	у		нет / 500 чел	500	0,2	11	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	3	05.09.17 7:12	05.09.17 7:32	0:20	05.09.17 10:20	3:08	Земля, КУ.			В ТП-6787 поврежден проходной изолятор. Устранено, все включено		нет / 880чел	880	0,2	15	+16, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	8	05.09.17 7:50	05.09.17 9:27	1:37	05.09.17 9:27	1:37	Земля, КУ.			Повреждение на вед.уч-ке		нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляниново-тяг		05.09.17 12:31	05.09.17 12:31	0:00	05.09.17 12:31	0:00	АТЭЦ: НЗЗ 1 ст, АПВ усп, Смолянин-т. ДЗ 2 зона, АПВ усп		у	На ПС Смоляниново тяг.: по Т-1 отключились В-35, В-27.5 кв, выпавших блинкеров нет. АТЭЦ:ИМФ ф.А 11,5 км, Лвл-24,99 км. Обход без замечаний. Сбоя в движении подвижного состава не было.		нет	0	0	0	+20, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	4	05.09.17 16:31	05.09.17 17:10	0:39	05.09.17 17:55	1:24	МТЗ		ну	Включен без трех ТП. В 17:33 включен без ТП-15-2, поврежден проход. изолятор ф.С, перекрытие сорокой. Устранено, схема восстановлена	ф.13 Дачная	погранчасть / 500 чел	500	0,6	23	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	05.09.17 16:33	05.09.17 16:38	0:05	05.09.17 16:38	0:05	МТО		у	Повреждение на вед.уч-ке		нет / 422 чел	422	0,1	11	+25, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	05.09.17 19:01	05.09.17 22:12	3:11	05.09.17 22:12	3:11	МТЗ		ну	ну	Оп.10 анкер, угловая срыв изолятора средней фазы, перекрытие. Устранено.	нет / 330 чел	330	0,3	8	+22, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	13	06.09.17 0:17	06.09.17 4:48	4:31	06.09.17 17:53	17:36	МТЗ		ну	ну	Оп.139/11 (ранее была подмыта)лежит на земле, произошел обрыв проводов в пр. 139/10-139/14. Разъединитель РТП КТП-4078 излом изолятора крайняя фаза. (Вкл 7 ТП из 8). Исключена из схемы опора 139/11, произведена перетяжка проводов в пр. оп. 139/10-139/14, произведена замена РТП КТП 4078 оп. 139/14.	Барабаш ф.13	нет / 415чел	415	0,1	8	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	3	06.09.17 7:25	06.09.17 7:40	0:15	06.09.17 11:40	4:15	МТЗ			Включен с "землей" по ф."С" для поиска места повреждения. На оп.110 разрушение изолятора ф.С. Устранено.		школа / 639 чел	639	0,01	7	+19, пасмурно	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	06.09.17 8:15	06.09.17 10:56	2:41	06.09.17 10:56	2:41	"земля" от КУ			п.Санболи. На оп.297 (дерева) вырван крюк ф.В. Устранено.		нет / 1122чел	1122	0,2	5	+15, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика	22	06.09.17 8:29	06.09.17 8:29	0:00	06.09.17 16:26	7:57	ав.откл.			На ХХ. Повреждение кабельной муфты 6 кв в ТП-18. Устранено.	ф.1	нет	0	0	0	+21, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	4	06.09.17 9:02	06.09.17 9:08	0:06	06.09.17 9:08	0:06	МТО		нет	у		насосная / быта нет	0	0,01	1	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика	19	06.09.17 9:47	06.09.17 10:14	0:27	06.09.17 12:40	2:53	"земля" от КУ			Запитано от резерва кроме 1 вед ТП. На оп.11/1/3 поврежден изолятор, провод упал на траверсу. Устранено.	ф.25 ПС Кролевцы.	теплица / быта нет	0	0,1	2	+23, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Веденка	1	06.09.17 10:16	06.09.17 10:17	0:01	06.09.17 10:17	0:01	ав.откл.		нет	у	Обход без замечаний	нет / 1848чел	1848	0,2	13	+18, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Веденка	5	06.09.17 10:16	06.09.17 10:17	0:01	06.09.17 10:17	0:01	ав.откл.		нет	у	Обход без замечаний	нет / 306чел	306	0,01	2	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Волна	44	06.09.17 10:23	06.09.17 11:05	0:42	06.09.17 16:28	6:05	"земля" от КУ			Повреждение головного кабельного участка. Выведен из схемы поврежденный кабель №1, в работе кабель №2. В 30 м от МП КЛ№1 расположена передвижная бытовка, 2 экскаватора без госномеров и грузовой г/н е101вк/125 с логотипом "БАСКО" (Балтийская строительная компания). Сообщено в СБ. Устранено (по заявке 7.09.17), схема восстановлена	ф.45	нет / 960чел	960	1,1		+24, обл	
Хаб.ЦЭС	6	Трампарк	31	06.09.17 10:38	06.09.17 11:07	0:29	06.09.17 11:07	0:29	ав.откл.			Повреждение на вед.уч-ке		нет		0,07		+18, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	В-10 Т1	06.09.17 11:48	06.09.17 12:00	0:12	06.09.17 12:00	0:12	ав.откл.		у			нет / 433чел	433	0,43	17	+26, ясно	
ЮА ЭС	6	Электростельная	Алдан-4	06.09.17 13:45	06.09.17 15:49	2:04	06.09.17 15:49	2:04	МТЗ		нет	ну	Повреждение кабельной муфты на ТП-54. Устранено.	дс, больница / 450 чел	450	0,25	6	+10, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	25	06.09.17 15:17	06.09.17 16:55	1:38	06.09.17 16:55	1:38	"земля" от КУ			На оп.2/16 заменен изолятор.		нет / 708чел	708	0,2	6	+22, облачно	
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1,2	06.09.17 17:40	06.09.17 17:40	0:00	06.09.17 17:40	0:00	НЗНП Зст.		у		ИМФ ф.С 144,5км.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1,2	06.09.17 17:48	06.09.17 17:48	0:00	06.09.17 17:48	0:00	1 цель: НЗНП Зст., 2 цель: ДЗ 2с, НЗНП 4ст.		у		ИМФ 1 цель: ф.С 156,9км., ИМФ 2цель: ф.В,С 144,9км.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Верхний перевал	1	06.09.17 22:15	06.09.17 22:16	0:01	06.09.17 22:16	0:01	Ав.откл		у		Повреждение на вед.оттайках	нет / 1673 чел	1673	0,2	8	+20, ясно	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	07.09.17 0:35	07.09.17 0:35	0:00	07.09.17 0:35	0:00	Биджан: НЗНП 1ст, АПВ усп		у	Одновременно на ПС Дежнево отключился СВ-110 от 1 з ДЗ АПВ усп. 8.9.17 проивз.осмотр ВЛ 110 С-62. Пр.оп.32-33 следы перекрытия на проводе ф.С. (рядом следы танковой трассы).		нет	0	0	0	+20, ясно	
ЮА ЭС	6	Лебединий	Поселок-2	07.09.17 0:47	07.09.17 2:48	2:01	07.09.17 2:48	2:01	МТЗ		ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 100 чел	100	0,42	5	+5, мокрый снег	

ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый		07.09.17 3:04	07.09.17 3:04	0:00	07.09.17 3:09	0:05	ЧТЭЦ: ДЗ 3 ст, АПВ усп, Лебединый: ДЗ 1 ст, АПВ выв по режиму, РПВ усп	у			нет	0	0	0	+5, мокрый снег	
ЮЯ ЭС	6	Лебединый	Поселок-3	07.09.17 3:15	07.09.17 6:54	3:39	07.09.17 6:54	3:39	МТЗ	ну	ну	Падение (излом) оп.13/8, 13/9 (дерев.). Восстановлено.	дс, школа, больница / 527 чел	527	0,23	6	+5, мокрый снег, ветер	
ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Алдан		07.09.17 5:42	07.09.17 5:47	0:05	07.09.17 12:27	6:45	НЗЗ 2 ст	ну	ну	С обесточиванием ПС Алдан. Включена после обхода, замечаний нет.	по 35 кв со стороны ПС В.Куранах	г.Алдан, 21894 чел	21894	6	+5, мокрый снег	
ЮЯ ЭС	110	Лебединый	В-110 Юхта	07.09.17 6:00	07.09.17 6:00	0:00	07.09.17 6:07	0:07	НЗНП 1 ст	выв	у	Одностороннее отключение транзитной ВЛ-110 ЧТЭЦ-Лебединый со стороны ПС Лебединой без обесточивания потребителя.		нет	0	0	0	+5, мокрый снег
ЮЯ ЭС	110	Лебединый	В-110 Юхта	07.09.17 6:17	07.09.17 6:17	0:00	07.09.17 6:22	0:05	НЗНП 1 ст	выв	у	Одностороннее отключение транзитной ВЛ-110 ЧТЭЦ-Лебединый со стороны ПС Лебединой без обесточивания потребителя. В 6:22 по команде РДУ введено АПВ на ПС Лебединый		нет	0	0	0	+5, мокрый снег
ЭС ЕАО	10	Дежнево	46	07.09.17 8:36	07.09.17 8:36	0:00	07.09.17 8:36	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед.уч-ке		нет	0	0	0	+18, облачно
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	07.09.17 8:40	07.09.17 8:40	0:00	07.09.17 8:40	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Краснореченская	16	07.09.17 8:45	07.09.17 9:06	0:21	07.09.17 9:06	0:21	МТЗ	выв	ну	Повреждение на вед.уч-ке		нет / 850 чел	850	1		+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан	9	07.09.17 11:10	07.09.17 11:45	0:35	07.09.17 16:29	5:19	МТО, при РПВ "земля" от КУ	нет	ну	г.Партизанск. Включен без 1 ТП. На оп.41/5 заменен поврежденный штыревой изолятор.	ф.5	ТНС, школа / 2856чел	2856	1,6	22	+20, ясно
ЭС ЕАО	6	МК	7	07.09.17 11:15	07.09.17 11:52	0:37	13.09.17 11:00	143:45	МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв. 8.9.17 - повреждение уч.КЛ пр.6-7 (переход ж/д); оп7-00/1 повреждена концевая каб.муфта. 11.09.17 определено еще МП-уч.КЛ от ПС до оп.1. 12.9.17 кабель заменен, смонтирована муфта, поднят на опору, 13.9.17 по итогам испытаний поврежд-е в пр.оп.6-7 не подтвердилось, фидер включен в работу, схема восстановлена	ф.5	д/с / 2300чел	2300		11	+18, облачно
Прим.ЮЭС	6	Партизан	7	07.09.17 11:20	07.09.17 12:27	1:07	07.09.17 16:15	4:55	"земля" от КУ			г.Партизанск. Включено без 1 ТП. Включен полностью после обхода, замечаний не обнаружено.	ф.1	школа, д/с / 1460чел	1460	1	15	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	2	07.09.17 12:05	07.09.17 13:02	0:57	07.09.17 13:02	0:57	МТЗ	нет	у	п.Волчанец.		ЦТК / 800чел	800	0,9	4	+19, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	2	07.09.17 12:12	07.09.17 12:42	0:30	07.09.17 13:05	0:53	МТЗ	ну	не прои.зв.	Включен после осмотра, замечаний нет.	ф.20	школа, больница, насосная, администр. полиция / 5000чел	5000	1,5	36	+20, обл
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка	10	07.09.17 12:17	07.09.17 12:21	0:04	07.09.17 12:21	0:04	МТО	нет	у	Повреждение на вед.ТП		нет / 69чел	69	0,03	11	+27, ясно
Прим.ЮЭС	10	Приморская	8	07.09.17 12:48	07.09.17 15:58	3:10	07.09.17 15:58	3:10	МТЗ	нет	ну	с.Перевозная. В пр.оп.14-15 падение дерева на провода, в пролетах опор 14-15, 15-16 обрыв двух проводов. Устранено.		насосная, школа / 340чел	340	0,1	3	+26, ясно
Ам.ЗЭС	10	Базовая	16	07.09.17 14:14	07.09.17 15:07	0:53	07.09.17 16:37	2:23	МТЗ1	ну	ну	На ТП-3 повреждение опорных изоляторов ВЛ ф.А.С. Устранено.	ф.15	поликлиника, скважина, д/с, школа / 5600чел	5600	1,28	6	+20, обл
Прим.ЮЭС	10	Приморская	8	07.09.17 16:35	07.09.17 18:07	1:32	07.09.17 18:07	1:32	МТЗ	нет		с.Перевозная. Срыв вязки верхнего провода на оп.19. Устранено.		насосная, школа / 340чел	340	0,1	3	+26, ясно
ЭС ЕАО	6	БВС	190	07.09.17 16:56	07.09.17 17:51	0:55	08.09.17 18:00	25:04	МТЗ	ну	ну	Повреждение участка КЛ-6 от ТП-25 до оп.190-05/1 сторонним неустановленным лицом. Обесточенного потребителя нет. Сообщено в СБ, полицию. Устранено 8.9.17 в 18:00 (уст.соед.муфта, концевая муфта)		школа, КНС / 2500чел	2500	0,46	18	+20, обл
Прим.ЮЭС	6	Шкотово	9	07.09.17 17:55	07.09.17 20:10	2:15	07.09.17 20:49	2:54	ав.откл.	нет	ну	с.Шкотово. В 18:55 запитано 2 ТП от ф.14. В 20:10 включен головной участок, без 3-х ТП. Повреждение на вед. ТП.		нет / 470чел	470	0,5	6	+24, ясно
Ам.ЦЭС	35	Березовка - Петропавловка		07.09.17 18:05	07.09.17 18:32	0:27	07.09.17 19:22	1:17	МТЗ	ну	не прои.зв.	Включена после обхода, замечаний нет.	ф.12 Березовка	школа / 535чел	535	0,3	9	+20, обл
Прим.ЗЭС	10	Верхний перевал	1	07.09.17 21:39	07.09.17 21:39	0:00	07.09.17 21:39	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	11	08.09.17 0:01	08.09.17 1:15	1:14	08.09.17 1:15	1:14	"земля" от КУ			Оп.8 заменили изолятор.		дс, насосная / 680 чел	680	0,7	6	+13, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	08.09.17 0:04	08.09.17 0:05	0:01	08.09.17 0:05	0:01	ТМ	ну	у			быта нет	0	0,1	2	+19, ясно
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	08.09.17 3:06	08.09.17 3:12	0:06	08.09.17 3:12	0:06	МТЗ	ну	у			дс / 52 чел	52	0,06	6	+15, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка	7	08.09.17 3:40	08.09.17 3:40	0:00	08.09.17 3:40	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	08.09.17 5:04	08.09.17 8:10	3:06	08.09.17 10:36	5:32	МТО	выв	ну	Включен до Р-45, вкл в 10:36. Пр.оп 139-140 снята ветка; повреждение на ведомственной отпайке.		нет / быта нет	0	0,5	15	+15, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	12	08.09.17 5:59	08.09.17 7:30	1:31	08.09.17 13:20	7:21	МТЗ		ну	Вкл с выделенным поврежд.уч (без нагрузки). Произведен осмотр. Пр.оп 12-13 падение дерева, слесл проводов. Оп 12 поврежден изолятор. Устранено (13:20).	ф.15	нет / 25чел	25	0,39	15	+15, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	15	08.09.17 5:59	08.09.17 6:49	0:50	08.09.17 6:49	0:50	МТЗ		у			дс / 130 чел	130	0,2	3	+15, гроза
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	08.09.17 7:03	08.09.17 8:35	1:32	08.09.17 8:35	1:32	Ав.откл	ну	у	Обход без замечаний.		школа-2, дс-2,	0,12	12		+15, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка	7	08.09.17 7:05	08.09.17 7:05	0:00	08.09.17 7:05	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка	9	08.09.17 7:05	08.09.17 7:05	0:00	08.09.17 7:05	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	08.09.17 8:06	08.09.17 8:06	0:00	08.09.17 8:06	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Веденка	5	08.09.17 8:33	08.09.17 8:35	0:02	08.09.17 8:35	0:02	Ав.откл		у	с.Веденка. Обход без замечаний.		нет / 306 чел	306	0,1	2	+15, облачно
Прим.ЗЭС	10	Веденка	3	08.09.17 8:58	08.09.17 9:01	0:03	08.09.17 9:01	0:03	Ав.откл		у	с.Речное, с.Звенигородка.		нет / 208 чел	208	0,01	5	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Иман	3 СП 2	08.09.17 9:37	08.09.17 9:37	0:00	08.09.17 9:37	0:00	Ав.откл	у		с.Сальское, с.Сухановка.Обход на 12.9.17		нет	0	0	0	+15, гроза

Ам.ЦЭС	10	Коммунальная	8	08.09.17 9:40	08.09.17 11:22	1:42	08.09.17 11:22	1:42	МТО	ну	не прои. зв.	Пр.оп.37-38 снята ветка.		больн, кот/2000 чел	2000	1,1	12	+14, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Малиново	4	08.09.17 10:59	08.09.17 11:00	0:01	08.09.17 11:00	0:01	МТО		у	с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожига	школа, д/с, кот, кот/ 1291 чел	1291	0,1	13	+18, гроза		
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал	1	08.09.17 11:30	08.09.17 11:33	0:03	08.09.17 11:33	0:03	КУ, земля			Повреждение на ведомственной оттайке. на оп.1 откл. зв. от ЛПЭС, вкл в 3:43:11.	нет/ 1673 чел	1673	0,2	8	+25, гроза		
Ам.ВЭС	6	Бурейск	31	08.09.17 12:25	08.09.17 13:41	1:16	08.09.17 16:51	4:26	МТЗ-2		ну	не прои. зв.	Вкл без ТПЗ0,вкл в 16:51. Повреждение КЛ, произведен ремонт (уст.соед.муфта)	ГИБДД, д/с, адм, ст.с.к.помощи/ 1115 чел	1115	0,7	8	+18, облачно	
Ам.ВЭС	6	Бурейск	22	08.09.17 12:25	08.09.17 12:50	0:25	08.09.17 12:50	0:25	КУ, земля				Земля самоустранилась.	Дальсвязь/859 чел	859	0,3	12	+18, облачно	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп.Маго		08.09.17 14:16	08.09.17 14:16	0:00	08.09.17 14:16	0:00	МТО		у		Гроза	нет	0	0	0	+18, гроза	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	255	08.09.17 14:29	08.09.17 15:19	0:50	14.09.17 16:06	145:37	МТЗ		ну	ну	Вкл с выделенным поврежд.уч. (ТП346-ТП347, без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. КЛ повреждена сторонами лицами при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. Устранено.	ф264	д/с, кот/ 1500 чел	1500	0,2	8	+18, облачно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольное		08.09.17 14:57	08.09.17 14:57	0:00	08.09.17 14:57	0:00	МТЗ-1		у		ИМФ 1,7км, ф.С. Осмотр зоны ИМФ без замечаний.	нет	0	0	0	+18, облачно	
Хаб.СЭС	6	Маго	6	08.09.17 16:37	09.09.17 0:10	7:33	09.09.17 0:10	7:33	МТЗ		ну		Лвл=10,4км, Лбаза=42км. Падение 5 дерев. опор (6-00/62-6-00/66). Устранено (оп.установлены на дерев.пасынки, оп.6-00/63,64 заменены поврежденные изоляторы,произв.перетяжка проводов).	насосн/1223 чел	1223	0,4	13	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ал.Никольск	1	08.09.17 18:05	08.09.17 18:13	0:08	08.09.17 18:13	0:08	Ав.откл		у			школа, кот/1500 чел	1500	0,3	12	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ал.Никольск	2	08.09.17 18:05	08.09.17 18:18	0:13	08.09.17 18:18	0:13	Ав.откл		у			школа, п/з, кот/200 чел	200	0,1	4	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ал.Никольск	3	08.09.17 18:05	08.09.17 18:25	0:20	08.09.17 18:25	0:20	Ав.откл		у			школа/200 чел	200	0,1	8	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	08.09.17 18:30	08.09.17 19:10	0:40	08.09.17 19:10	0:40	Ав.откл		у			насосн, школа, изб.уч-к/480 чел	480	0,3	5	+23, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Славянка	14	08.09.17 18:45	08.09.17 19:25	0:40	08.09.17 19:25	0:40	МТО		ну		п.Славянка. Повреждение на вед.уч-ке	насосн, атс/530 чел	530	0,3	9	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка-тяг		08.09.17 18:48	08.09.17 18:48	0:00	09.09.17 5:53	11:05	Нах-тяг: ДЗ 1з, 3з Зст.; ПаГРЭС: ДЗ		ну		С погашением 2 ш 110 ПС Находка-тяг (обесточенного потребителя нет, нагрузка была на Т1). Сбоя в работе жд транспорта нет. Обход без замечаний.	ПС Находка-тяг тр-р Т1	нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	Приморская	8	08.09.17 19:00	08.09.17 19:10	0:10	08.09.17 19:10	0:10	МТЗ		у		с.Перевозное	насосн, атс, школа/340 чел	340	0,1	3	+24, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	3	08.09.17 19:16	08.09.17 19:43	0:27	08.09.17 21:40	2:24	Ав.откл		ну		Вкл без ТП 20011, вкл в 21:40. На РТП-20011 (оп. 26/8) снят наброс проволоки (ф.А,В).	школа/ 200 чел	200	0,1	2	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	8	08.09.17 19:16	08.09.17 21:07	1:51	08.09.17 21:57	2:41	Ав.откл		ну		с.Борисовка. Включен без 2-х ТП. Повреждение на вед.уч-ке.	нет/ 100 чел	100	0,1	5	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	6	08.09.17 19:47	08.09.17 20:37	0:50	08.09.17 20:37	0:50	Ав.откл		у		с.Николаевка, с.Новицкое.	нет/ 231 чел	231	0,3	13	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		08.09.17 19:55	08.09.17 20:03	0:08	08.09.17 20:03	0:08	НЗЗ 1ст		ну	у	С обесточиванием ПС 110 Троица, Краскино; ПС 35 Хасанская, Хасан, Посьет, Гвоздево, ЖД,станция. Обход без замечаний.	7,2 МВт/ 10810 чел	10810	7,2		+20, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Краскино	T2	08.09.17 21:47	08.09.17 22:23	0:36	08.09.17 23:16	1:29	ДЗТ				Исх.схема: Т1 в работе по стороне 110/10 кВ, Т2 по 110/35/10. Обесточились 1/2ПС 110 Краскино и 5 ПС-35кВ. В 23:05 Т2 включен на ХХ после осмотра, без замечаний; в 23:16 под нагрузку.	T1	1949чел	1949	3	+17, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	1	08.09.17 21:49	08.09.17 22:05	0:16	09.09.17 1:23	3:34	"земля" от КУ				с.Линевичи, Борисовка. Включен без 5 ТП, вкл в 1:23. ТП-20206 поврежден разрядник ф.А; заменен.	нет / 440чел	440	0,2	17	+21, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Краскино	T1	08.09.17 22:42	08.09.17 23:16	0:34	09.09.17 5:02	6:20	ДЗТ				Обесточились ПС 110 Краскино, 5 ПС-35кВ. В 23:45 вкл на ХХ после осмотра, в 5:02 в работу. (В-10 Т1 не включался, произведена регулировка привода В-10 Т1 по мех.части). Проверка РЗА и ВВ испытания без замечаний.	T2	2841чел	2841	3,5	+17, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	3	08.09.17 23:18	08.09.17 23:19	0:01	08.09.17 23:19	0:01	МТЗ		ну	у		насосная / 140чел	140	0,1	9	+17, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Краскино - Хасанская	№2	08.09.17 23:18	08.09.17 23:57	0:39	08.09.17 23:57	0:39	МТО		ну		Обесточилась вед. ПС Хасан (перезапитали по ф10 Краскино). Повреждение на вед.ВЛ35 "Хасанская-Хасан". 13.09.17 в 11:52 ПС Хасанская включен в 35 Хасанская-Хасан. На оп.155 заменили изоляцию ф.С (об.РЖД).	жд	0	0,2		+18, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2 220/110/6	29	09.09.17 0:48	09.09.17 2:21	1:33	09.09.17 4:43	3:55	МТЗ		выв	нд	с.Петровка, Реница, Царевка. Включен без 4 ТП, вкл в 4:00 без 3 ТП, вкл в 4:43, осмотр без замечаний.	школа / 300 чел	300	0,3	11	+18, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	по ф.9 СП-3	09.09.17 1:40	09.09.17 1:58	0:18	09.09.17 5:47	4:07	МТЗ		нет		Включен без 2-х ТП (избир. участок). Сторонним з/м Камаз ударена оп.121 (ж/б), срыв изоляторов, погнута траверса. Виножник установлен, сообщено в СБ, полицию. Устранено.	избир.уч-к / 150чел	150	0,03	7	+18, облачно	
Прим.ЮЭС	35	Краскино - Гвоздево - Ж/Д - Посьет		09.09.17 2:22	09.09.17 3:02	0:40	09.09.17 3:02	0:40	МТО		ну	у	Обесточивались ПС Гвоздево, Посьет, вед. ПС ж/д Станция. Обход без замечаний.	1617чел	1617	2,1		+18, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Краскино	T2	09.09.17 2:22	09.09.17 2:56	0:34	09.09.17 2:56	0:34	ДЗТ				Обесточились ПС110 Краскино, 5 ПС-35кВ. В 2:44 Т2 включен на ХХ. В 2:46 (ч/з 24 мин) запитана 1,2сш-10кВ ПС Краскино. Ч/з 34 мин потребители запитаны полностью. Планируется проверка РЗА.	2841чел	2841	3,5		+18, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ3 - Племрепродуктор с отп.Водозабор	С-43	09.09.17 10:26	09.09.17 10:26	0:00	09.09.17 16:55	6:29	НЗЗ 1ст, МТЗ 1ст		ну	у	Лвл=13,3км. Обесточенного потребителя нет (находилась на ХХ). Осмотр без замечаний. (26р, 5 чел, 2ед.техн), вкл в 16:55.	нет	0	0	0	+10, облачно	

Ам.ВЭС	6	Бурейск	18	09.09.17 12:37	09.09.17 12:55	0:18	09.09.17 12:55	0:18	МТЗ-1	ну	ну	Повреждение на ведомственной оттайке.		жд. очистные, м/с, избир.уч./3000 чел	3000	0,6	21	+15, облачно
Прим.ЦЭС	10	Промышленная	29	09.09.17 13:23	09.09.17 16:20	2:57	09.09.17 19:15	5:52	Ав.откл		ну	Лвл=2,1км, Лбаза=0км. Вкл с выделенным уч (РС-128/15- оп.24), потребителю обеспечен резерв, вкл в 19:15. Оп.22 заменены поврежденные изоляторы ф.В.С.	ф.16	птицефабр/ 50 чел	50	0,1	2	+21, пасмурно
Хаб.СЭС	6	Маго	6	09.09.17 13:35	09.09.17 17:07	3:32	09.09.17 19:51	6:16	МТЗ		ну	Лвл=10,4км, Лбаза=42км. Вкл в 15:35 без 7ТП; повреждение КЛ на уч. оп. 6-1/28-ТП11 (Лкл=15м, заменена); оп. 6-00/75 (дерево) излом траверсы (произв.ремонт); вкл в 17:07 без 3ТП. Повреждение каб.муфты на уч.оп.6-136/6-ТП14 (произв ремонт); в 19:51 схема восстановлена.		насосн/ 1223 чел	1223	0,4	13	+13, дождь
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	7	09.09.17 15:17	09.09.17 15:20	0:03	09.09.17 15:20	0:03	Ав.откл		у			детдом/1181 чел	1181	0,8	22	+18, пасмурно
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		09.09.17 17:38	09.09.17 17:38	0:00	09.09.17 17:38	0:00	ТНЭП 1ст	у		Планируется обход до 10.10.17		нет	0	0	0	+12, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	11	09.09.17 21:20	09.09.17 22:01	0:41	09.09.17 22:01	0:41	МТО	выв	у	Планируется обход.		нет / 133чел	133	0,17	6	+12, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	152	09.09.17 22:17	10.09.17 0:32	2:15	10.09.17 1:22	3:05	"земля" от КУ			с.Лазарево, Унгун. Повреждение на вед. ТП.	ф.165	школа, насосная / 450чел	450	0,1	6	+16, обл
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	3	09.09.17 22:18	09.09.17 22:36	0:18	09.09.17 22:36	0:18	МТО	выв	у	Планируется обход.		в/ч / 450чел	450	0,34	13	+12, ветер
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	25	10.09.17 3:59	10.09.17 5:50	1:51	10.09.17 19:49	15:50	МТО	выв	ну	Запитано от резерва кроме 2-х ТП. В 6:36 запитаны все потребители. Устранено повреждение КЛ-6 от ТП-2083 до ТП-1439.	ф.13	школа, д/с / 1440чел	1440	0,5	5	+8, обл
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	33	10.09.17 5:24	10.09.17 5:28	0:04	10.09.17 5:28	0:04	МТО	выв	у	Отключался при переводе нагрузки с ф.25 на ф.33		нет / 832чел	832	0,3	18	+8, обл
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	11	10.09.17 6:50	10.09.17 11:23	4:33	10.09.17 14:44	7:54	МТО	выв	ну	с.Анастасьевка, Петропаловка. В 11:23 включен полностью с "землей". На оп. № 160 заменен изолятор фазы "А".		нет / 133чел	133	0,17	6	+10, облачно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	10.09.17 7:10	10.09.17 7:10	0:00	10.09.17 7:10	0:00	МТЗ	у		Произведен осмтр . ТП 1162 заменены перегоревшие ВВ предопр.		нет	0	0	0	+10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	18	10.09.17 10:55	10.09.17 10:55	0:00	10.09.17 10:55	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+17, ясно
ЮЯ ЭС	110	ЧуТЭЦ - Лебединый		10.09.17 14:11	10.09.17 15:01	0:50	10.09.17 15:51	1:40	ЧТЭЦ: НЗЗ Эст; Леб; НЭНП1 ст.	выв	у	С обесточиванием ПС Юкта, Б.Нимырь, М.Нимырь, Угольная. ИМФ 11км от ПС Лебединый. Пр.оп.187-188 следы подгорания поросли	ВЛ 110 "ЧТЭЦ-Хатыми"; ПС Инаглинская АВР 6 усп.	кот, насосн, школа, д/сад/ 150 чел	150	0,5	10	+14, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Березовка	6	10.09.17 15:00	10.09.17 16:27	1:27	10.09.17 16:27	1:27	КУ			Откл от КУ по сообщению очевидца о повреждении на ВЛ. Произведен осмтр. Пр.оп.13/3-4 обрыв нижнего провода, следы сторонней техники. Сообщено СБ, ОВД. Устранено (16:27).		школа/ 3650 чел	3650	0,8	14	+23, облачно
Ам.ЦЭС	10	Томь	11	10.09.17 20:10	10.09.17 20:10	0:00	10.09.17 20:10	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+14, облачно
Ам.ЦЭС	10	Томь	11	10.09.17 20:25	10.09.17 20:55	0:30	10.09.17 22:55	2:30	КУ, земля			/Обесточивалась центр.часть г.Белогорск: 4 изб.уч и мэрия.г.Белогорск (в 20:55 запитаны мэрия и изб.уч.№203, 204, 206; в 21:05 изб.уч.№202)/. В 20:55 обесточен резерв кроме 8ТП (быт, 658 чел), вкл в 22:55. Оп.41 (дер.анкер) устранен обрыв верхнего провода (в месте крепления к КЛ) . /В 20:29 от охраны ж/д.моста г.Белогорск на дисп.Белог.РЭС поступила первичная инф. - падение изолятора, возгорание травы/.	ПС Коммунальнаяф 8	4 изб.уч., мэрия.г.Белогорск а, кнс, школа, д/с, насосная, пож.часть/ 15400 чел.	15400	2,7	25	+14, облачно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 СПЗ	10.09.17 23:26	11.09.17 2:41	3:15	11.09.17 2:41	3:15	КУ, земля			Лвл=13,2км. Лбаза=0. Произведен осмтр. Оп.415-15/1 заменен поврежденный изол.		школа, кот, скваж/562 чел	562	0,15	8	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка	10	11.09.17 4:55	11.09.17 6:37	1:42	11.09.17 7:10	2:15	МТЗ		ну	Вкл без 9ТП, вкл в 7:10. При вкл перекос. На КТП6066 устранили - обрыв шлейфа Ф.А. и заменили прох. изолятор. КТП6112 заменены ПК-10 (следы перекрытия)		насос, школа, кот/ 544 чел	544	0,2	26	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	1	11.09.17 6:52	11.09.17 7:35	0:43	11.09.17 7:35	0:43	Ав.откл		у	КТП 7297 заменены сгоревшие предохранители, следы перекрытия.		нет/ 622 чел	622	0,1	4	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Малиново	4	11.09.17 6:55	11.09.17 9:26	2:31	11.09.17 9:37	2:42	МТО	ну	ну	Вкл до Р/98 оп.284. запитано 8ТП из 16 (более 50% нагрузки), 09:37 вкл. полностью.		школа, д/с, кот/1291 чел	1291	0,1	13	+12, гроза
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	11.09.17 8:26	11.09.17 8:26	0:00	11.09.17 8:26	0:00	МТЗ	у		с.Сосновка, Луговое,Лебединое. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+12, дождь
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая	5	11.09.17 8:53	11.09.17 14:12	5:19	11.09.17 15:35	6:42	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке		нет	80	0,05	14	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Партизан	7	11.09.17 9:55	11.09.17 11:15	1:20	11.09.17 17:08	7:13	Земля, КУ.			часть бита г.Партизанск. Вкл без ТП -7484, вкл в 17:08. ТП 7484 заменен поврежденный прох.изолятор.		школа, д/сад / 1460чел	1460	1	15	+18, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	1	11.09.17 9:59	11.09.17 11:10	1:11	11.09.17 11:10	1:11	МТО	ну	ну	Оп.57 сняли ветку		нет	212	0,2	6	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Малиново	4	11.09.17 10:36	11.09.17 10:38	0:02	11.09.17 10:38	0:02	МТО	нет	у	Произведен осмтр. В ТП5079 заменили предохранители 10кВ Ф.А.С.		нет / 1291 чел	1291	0,1	16	+16, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Желтяорово	1	11.09.17 13:11	11.09.17 13:11	0:00	11.09.17 13:11	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	10	Восточная	16	11.09.17 13:53	11.09.17 14:24	0:31	11.09.17 14:58	1:05	МТО	ну	не прои зв.	. Вкл без 4ТП, вкл в 14:58. Пр. 14/11-14/12 снята ветка тополя.		больница, д.сад / 3750чел	3750	0,7	12	+16, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	35	Борисовка - Корсаковка		11.09.17 16:15	11.09.17 16:26	0:11	11.09.17 17:22	1:07	МТО	нет	у	С обесточиванием ПС Корсаковка. Потребителю обеспечен резерв. Осмотр ПС Корсаковка: откл.положение откл.В10 Т1 (МТЗ), Ф-2 (РСК, МТЗ) и Ф-3 (РСК, МТЗ); Р/В усп в 16:26. В 17:22 вост.норм.схема. Проверка РЗА без замечаний, обход ВЛ без замечаний	ВЛ 35 Покровка - Ал.Николюк - Корсаковка	школа, кот / 3200чел	3255	0,88	29	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	В-10 Т1	11.09.17 16:15	11.09.17 16:26	0:11	11.09.17 16:26	0:11	МТЗ	у		Проверка РЗА без замечаний		школа, кот / 3200чел	3255	0,88	29	+20, дождь

Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	11.09.17 16:15	11.09.17 16:26	0:11	11.09.17 16:26	0:11	МТЗ		у	Проверка РЗА без замечаний. Запланирован обход линии до 19.09.17	школа / 700чел	700	0,3	8	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	11.09.17 16:15	11.09.17 16:26	0:11	11.09.17 16:26	0:11	МТЗ		у	Проверка РЗА без замечаний. Запланирован обход линии до 19.09.17	нет/быта нет	0	0,03	7	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	4	11.09.17 16:34	11.09.17 16:34	0:00	11.09.17 16:34	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+22, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	11.09.17 16:49	11.09.17 16:51	0:02	11.09.17 16:51	0:02	МТЗ		нет	у	ТП-2064 поврежден тр-р (100 кВА), заменен	водокачка / 300чел	300	0,1	8	+22, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ	15	11.09.17 21:35	11.09.17 22:33	0:58	11.09.17 22:33	0:58	Ав.откл		ну	у		д/с, насос/ 3050 чел	3050	0,5	14	+13, ветер
Ам.ЦЭС	10	Томь	18	12.09.17 3:16	12.09.17 9:13	5:57	12.09.17 9:13	5:57	МТЗ		ну	ну	Оп. 32 поврежден изолятор. Пр.оп.31-32, 32-33 обрыв провода. Устранено	кот/ 2000 чел	2000	0,2	3	+12, дождь
Ам.ЦЭС	10	Томь	30	12.09.17 3:20	12.09.17 3:21	0:01	12.09.17 3:21	0:01	МТЗ		ну	у		школа, кот/1700 чел	1700	0,1	8	+12, дождь
Ам.ЦЭС	10	РП Низинное	7	12.09.17 4:42	12.09.17 6:24	1:42	12.09.17 6:24	1:42	МТЗ		ну	у	Планируется обход.	нет/400 чел	400	0,1	3	+12, дождь
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал	1	12.09.17 5:07	12.09.17 5:10	0:03	12.09.17 5:10	0:03	Ав.откл		нет	у	Оп.36 произведен ремонт траверсы, заменен изолятор ф.А. Требуется чистка вед отп	нет/ 1673 чел	1673	0,1	8	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	4	12.09.17 5:32	12.09.17 5:32	0:00	12.09.17 5:32	0:00	Ав.откл		у		ТП-3135 перегорели РК, устранено	нет	0	0	0	+16, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	3	12.09.17 5:32	12.09.17 5:33	0:01	12.09.17 5:33	0:01	Ав.откл		ну	у	с. Евсеевка	нет/насласн/ 140 чел	140	0,1	9	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	12.09.17 7:05	12.09.17 7:45	0:40	12.09.17 7:45	0:40	Ав.откл		нет	у	Повреждение на вед.уч-ке	кот/422 чел	422	0,1	11	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	5	12.09.17 7:09	12.09.17 7:09	0:00	12.09.17 7:09	0:00	Ав.откл		у		Васильовка с. Никитовка	нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал	1	12.09.17 7:09	12.09.17 7:10	0:01	12.09.17 7:10	0:01	Ав.откл		нет	у	с.Верхний перевал.	нет/ 1673 чел	1673	0,1	8	+16, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга	7	12.09.17 8:25	12.09.17 8:31	0:06	12.09.17 8:31	0:06	МТЗ		выв	у		нет / 850 чел	850	0,5	3	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	2	12.09.17 9:10	12.09.17 9:18	0:08	12.09.17 9:18	0:08	Ав.откл		нет	у		школа, угольный разрез, п/з / 200 чел	200	0,1	4	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	12.09.17 9:10	12.09.17 9:18	0:08	12.09.17 9:18	0:08	Ав.откл		нет	у		нет / 200 чел	200	0,1	8	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	12.09.17 10:27	12.09.17 10:27	0:00	12.09.17 10:27	0:00	МТЗ		у		нет	нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Спасск	4	12.09.17 11:21	12.09.17 11:21	0:00	12.09.17 11:21	0:00	МТЗ		у		На РЛ-13 отгорел шлейф ф.В в сторону РК-14. Устранено по заявке	нет	0	0	0	+17, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	12.09.17 11:26	12.09.17 11:26	0:00	12.09.17 11:26	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+17, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Арга	1	12.09.17 12:47	12.09.17 14:21	1:34	12.09.17 14:21	1:34	"земля" от КУ				Оп.43 заменен изолятор	школа, дс / 919 чел	919	0,23	10	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	5	12.09.17 14:40	12.09.17 15:31	0:51	12.09.17 16:57	2:17	МТО		ну	ну	Включен без ЗТЛ. В 16:20 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Убрано дерево с проводов без поврежд в пр.оп.173-174	дс-3, школа / 804 чел	804	0,28	17	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Родина	6	12.09.17 14:59	12.09.17 15:45	0:46	12.09.17 17:58	2:59	"земля" от КУ				Включен до оп.170, запитано более 50%. В 17:17 включен без ТП-20048, поврежден опор.изолятор ф.В. Устранено и все включен в 17:58	нет / 360 чел	360	0,1	6	+23, ясно
Ам.ЗЭС	10	Желтоврово	1	12.09.17 17:35	12.09.17 17:47	0:12	12.09.17 17:47	0:12	МТЗ		ну	у		школа / 703 чел	730	0,01	11	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	10	12.09.17 17:45	12.09.17 18:00	0:15	12.09.17 18:00	0:15	Ав.откл		выв	у	Повреждение на вед.уч-ке	быта нет	0	0,02	5	+15, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Северная	12	12.09.17 20:35	12.09.17 20:35	0:00	12.09.17 20:35	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+12, дождь
Прим.ЮЭС	110	Смоляниново-тяги - Береговая 1.		13.09.17 7:23	13.09.17 7:23	0:00	13.09.17 19:03	11:40	Смолянин-т.: ДЗ 1зона, ЗЗ 1ст; ПС Береговая-1 ТО, НЗЗ 3ст.		ну	ну	Разрыв транзита. При посадке напряжения на жд/ст.Анисимовка - сбой в движении поездов. Пр.оп.39-40 обрыв верхнего провода в середине пролета (оп.40 анкер, оп 39 промез, провод М-70). МП находится на территории ограниченного доступа(военные учения) доступ временно не возможен. В 17:40 повреждение устранено. В 19:03 включена в работу, транзит восстановлен	нет	0	0	0	+12, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	3	13.09.17 8:06	13.09.17 10:23	2:17	13.09.17 10:23	2:17	Ав.откл		ну		Включен после частич.осмотра. Причина не установлена	в/ч / 450чел	450	0,5	13	+8, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	11	13.09.17 8:06	13.09.17 9:15	1:09	13.09.17 9:15	1:09	Ав.откл		у			нет / 1125чел	1125	0,17	6	+8, пасмурно
Хаб.СЭС	110	Белая Гора - Многовершинная	С-174	13.09.17 8:09	13.09.17 8:09	0:00	13.09.17 8:09	0:00	1 ст НЗНП, МТО		у		ОМП ф-С от Белой Горы, 9-15км.Сброс нагрузки НикТЭЦ на 12МВт. Обход зоны ИМФ без замечаний	нет	0	0	0	+8, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Раздольная	11	13.09.17 8:35	13.09.17 8:43	0:08	13.09.17 8:43	0:08	МТЗ		ну	у		школа, дс / 630 чел	630	0,2	9	+8, дождь
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		13.09.17 11:23	13.09.17 11:23	0:00	13.09.17 13:55	2:32	МТО		выв		На Х.Х. ИМФ-Ф"В,С"-0; 7,4км, L=28км. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+19, ясно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	13.09.17 12:13	13.09.17 12:20	0:07	13.09.17 12:20	0:07	МТЗ		у			школа / 150чел	150	0,1	7	+15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	13.09.17 14:44	13.09.17 14:50	0:06	13.09.17 14:50	0:06	МТЗ		у		Обход пр.оп.44/157-44/244, 18 пролетов безхоз.уч-ка. Обход полностью до 19.09.17	школа / 150чел	150	0,1	7	+15, ветер
Хаб.СЭС	6	Приусадбная	24	13.09.17 18:05	13.09.17 18:05	0:00	13.09.17 18:05	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+15, дожде
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - ХФЗ	№2	13.09.17 19:05	13.09.17 19:05	0:00	13.09.17 19:05	0:00	ПаГРЭС: ВЧБ; ХФЗ ДЗ 2з, НЗЗ 1ст.		у		На оп.30 перекрытия на проводах по ф.А и С, под опорой обгоревшая Большая ворона.	нет	0	0	0	+19, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица	24	13.09.17 20:29	13.09.17 20:45	0:16	13.09.17 20:45	0:16	МТО		у			нет / 595 чел	595	0,7	10	+18, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	13.09.17 21:58	13.09.17 21:58	0:00	13.09.17 21:58	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+14, пасмурно

Хаб.ЦЭС	10	Бикин	СВ 10	13.09.17 23:27	14.09.17 0:07	0:40	14.09.17 1:23	1:56	ЗДЗ (Дуг.защита)			Одновременно с Ф-13 (МТЗ, РЖД). В 0:07 ф-13,16,17,19,21,23,24 (вед., 2,98 МВт) перезапитаны по сети 10 кВ. На выкатной тележке В 10 Ф-13 перекрытие выключателя, следы внешнего перекрытия. Схема восстановлена, кроме вед. ф.13 (перезапитан по распределителям РЖД в 09:49 до оп.1, ВЛ и оборудование осмотрено потребителем, повреждений не выявлено, планируется испытание кабеля.). 14.9.17 В-10 ф.13 восстановлен, испытан. На 15.09.17 запланированы работы по замене изоляции в каб. отсеке. Потребитель проверил мегаомметром КЛ-10, изоляция в норме.	сети потребителя	10292чел	10292	3,5	54	+15, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Бурейск	22	14.09.17 2:10	14.09.17 3:19	1:09	14.09.17 5:46	3:36	Земля, КУ.			Вкл. 6 из 12ТП (более 50% нагрузки), В ТП 293 заменен проходной изолятор, все включено в 5:46		нет / 860чел	860	0,3	12	+9, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	2	14.09.17 4:18	14.09.17 4:18	0:00	14.09.17 4:18	0:00	МТЗ	у				нет	42	0,05	7	+13, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	10	14.09.17 7:18	14.09.17 7:18	0:00	14.09.17 7:18	0:00	МТО	у		Под оп.9-10/01 подгоревшая птица.		нет	0	0	0	+9, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Верхняя Полтавка	1	14.09.17 7:21	14.09.17 8:44	1:23	14.09.17 10:20	2:59	МТЗ	ну	ну	Оп.1/1 заменен изолятор, схема восстановлена	РП Зеньковка	школа, д/с, скважина / 877чел	877	0,1	16	+9, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	6	14.09.17 7:40	14.09.17 7:52	0:12	14.09.17 10:09	2:29	Земля, КУ.			Запитано от резерва кроме 1 ТП. На оп.81 заменен поврежденный изолятор.	РП Лермонтовка	в/н башня, школа / 635чел	635	0,04	10	+9, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	2	14.09.17 8:43	14.09.17 9:58	1:15	14.09.17 18:46	10:03	МТЗ	ну		Включен без 2-х ТП. В пр.оп.262-263 обрыв провода ф.С, в КТП-5092 повреждение проходных изоляторов 3х фаз, повреждение бти опорных изоляторов и по Т-1 (160 кВ) повреждение ввода 10 кВ ф.А. В 13:54 включен без ТП-5092. В 18:46 включен полностью, повреждения устранены.		3 школы, 2 д/с / 1322чел	1323	0,2	20	+6, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	5	14.09.17 8:43	14.09.17 8:43	0:00	14.09.17 8:43	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+6, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	14.09.17 13:43	14.09.17 13:48	0:05	14.09.17 13:48	0:05	МТЗ	нет	у			школа / 150чел	150	0,1	7	+22, ветер
Ам.ЗЭС	10	Бочкаревка	16	14.09.17 19:15	14.09.17 20:18	1:03	14.09.17 21:12	1:57	МТЗ	ну	ну	Включен без 4ТП. В 21:12 включен полностью. В РТ-85 "МТЗ" сбился уставка, устранено. (при РПВ фидер отключается от МТЗ, после восстановления уставки - включен успешно)		школа / 1945чел	1945	0,6	11	+15, обл
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	7	14.09.17 19:52	14.09.17 20:07	0:15	14.09.17 21:47	1:55	"земля" от КУ			Включен без ТП-20101, разрушение опорного изолятора крепления ПК-10 по ф.А. Устранено, все включено		нет / 450чел	450	0,1	2	+16, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 РКЛ оп.129	14.09.17 22:02	15.09.17 0:16	2:14	15.09.17 1:56	3:54	"земля" от КУ			Оп.290 разрушен изолятор ф.А (ШС10, верхний), провод лежит на траверсе. Включен без 5ТП. Устранено, все включено		нет / 373 чел	373	0,2	13	+16, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	22	15.09.17 5:37	15.09.17 5:37	0:00	15.09.17 5:37	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	15.09.17 7:38	15.09.17 7:38	0:00	15.09.17 7:38	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+11, туман
Хаб.СЭС	10	Хурба	13	15.09.17 8:12	15.09.17 8:19	0:07	15.09.17 8:19	0:07	МТЗ	нет	у			нет / 250 чел	250	0,7	22	+10, ясно
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	по ф.23 В-6 в КТП-5	15.09.17 12:10	15.09.17 12:10	0:00	15.09.17 17:45	5:35	"земля" от КУ			Отключен участок КЛ-6 от КТП-5 до ТП-68, обесточенных потребителей нет. Повреждение КЛ-6, устранено.		нет	0	0	0	+12, обл
Прим.ЦЭС	10	Петровици	В-10 Т2	15.09.17 13:18	15.09.17 14:47	1:29	15.09.17 14:50	1:32	МТЗ		у	Обесточились 1,2 сш-10кВ. В 14:17 включены 1,2сш-10кВ на ХХ. В 14:47 после осмотра ячеек запитаны все потребители. В 14:50 схема восстановлена.		нет / 906чел	906	0,2	13	+20, ясно
Ам.ЗЭС	35	Огоджа - Софийск		15.09.17 14:00	15.09.17 14:08	0:08	15.09.17 14:08	0:08	МТО, МТЗ	не раб	у					0,76		+15, обл
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	15.09.17 14:40	15.09.17 14:40	0:00	15.09.17 14:40	0:00	МТО	у		На оп.3-00/13 перекрытие птицей.		нет	0	0	0	+14, обл
Ам.СЭС	10	Промежуточная	1	15.09.17 14:45	15.09.17 17:26	2:41	15.09.17 17:26	2:41	"земля" от КУ			В пр.оп.71-72 обрыв провода ф.А сторонним транспортом, в пр.оп.69-74 срыв провода с изоляторов, на оп.72 погнута траверса. Виновник скрылся. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.		БСС / быта нет	0	0,01		+15, обл
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная	2	15.09.17 15:01	15.09.17 15:43	0:42	15.09.17 15:43	0:42	"земля" от КУ			Повреждение в сетях потребителя.		нет / 100чел	100	0,08	13	+15, обл
Прим.ЮЭС	6	Авангард	18	15.09.17 15:02	15.09.17 16:21	1:19	16.09.17 15:55	24:53	"земля" от КУ			В 18:50 включен в работу с "землей" ф.А для поиска МП прибором. Повреждение КЛ-6 от по.19 до ТП7404 (ААБ 3х120 L=200м), призыв.ремонт. В 15:55 16.9.17 восст.норм.сх.	ф.7	школа, больница / 812чел	812	0,4	4	+18, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	15.09.17 15:47	15.09.17 16:27	0:40	19.09.17 15:54	96:07	"земля" от КУ			Повреждение головного участка КЛ-10 сторонним экскаватором при проведении земляных работ. Виновник установлен, пострадавших нет. Потребители запитаны от резерва. Устранено.	ф.70	школа, д/с, насосная / 500чел	500	0,16	7	+14, обл
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	14	15.09.17 17:16	15.09.17 18:20	1:04	15.09.17 21:17	4:01	МТО			г.Большой Камень.Потребители полностью запитаны от резерва. На оп.6 разрушены 2 изолятора. Устранено	ф.28	нет / 1120чел	1120	0,2	6	+20, ясно

ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый		15.09.17 17:57	15.09.17 17:59	0:02	16.09.17 21:37	27:40	ЧТЭЦ; ДЗ, НЗЗ 1,2ст. Ускорение НЗЗ Лебединый: ТЗНП 3,4ст	ну	ну	Схема ремонтная: на ПС Н.Куранах отключен В.110кВ "Лебединый" по режиму, в ремоте ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимныр с отп (Л-101). Обесточены ПС 110: Инаглинская, Угольная, Хатыми, М.Нимныр, Б.Нимныр, Юхта, Лебединый, Алдан, Рябиновая. ПС 35: МПС, Ленинский, В.Забор, Якокут, Б.Гора. Ч/з 2 мин запитаны ПС-110 Лебединый, Алдан, Рябиновая и все ПС 35кВ от ПС Н.Куранах. В 18:11 (ч/з 14 мин) включен участок ВЛ-110 Лебединый-Б.Нимныр* запитаны ПС Юхта, Б.Нимныр. В 19:02 включена ВЛ-110 Л-101 от ЧТЭЦ до РЛ-345 на ХХ. В 19:40 (ч/з 1:43) запитана ПС Инаглинская (1МВт). В 21:42 (ч/з 3 ч 45 мин) запитаны ПС Угольная, М.Нимныр, Хатыми от Л-101 (информация о запитывании ПС Угольная, Хатыми, М.Нимныр поступила в ЦДИАС в 22:12). Выделен уч-к Л-102 от Р-156 до ПС Хатыми. 16.9.17- обход (10:08, 16р, 6 чел, 1ед.техники), пр.оп.296-297 обрыв провода (провод в эксплуатации 54 года, виброгас нет, коррозия на стальн.жил). Восстановлено в 18:37.		27219чел	27219	18	168	+5, дождь
Прим.ЦЭС	6	Коммунар	4	15.09.17 19:34	15.09.17 20:52	1:18	15.09.17 20:52	1:18	ав.откл.			п.Новоникольск. В пр.оп.11-12 убран наброс проволоки с проводов.		школа / 1000чел	1000	0,6	11	+17, ясно
Прим.ЦЭС	6	Коммунар	СВ-6	15.09.17 20:14	15.09.17 20:22	0:08	15.09.17 20:22	0:08	ав.откл	нет	у	Обесточивалась 1сш-бкв.		нет / 750чел	750	0,3	13	+15, обл
Прим.ЮЭС	6	Топаз	12	15.09.17 23:55	15.09.17 23:55	0:00	16.09.17 19:45	19:50	МТЗ			На х.х. Неустовленным а/м в основании повреждена оп.24, опора завалена, оборваны 2 ниж.провода, погнута траверса, разбито 6 изоляторов. Сообщено в СБ. 16.09.17- уст опора, проивз.перетяжка проводов.18:45 16.9.17 вкл по норм.сх.		нет	0	0	0	+15, облачно
ЭС ЕАО	10	Камышовка	116	16.09.17 3:13	16.09.17 3:24	0:11	16.09.17 3:24	0:11	МТО	ну	у			дс / 250 чел	250	0,3	3	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	8	16.09.17 9:10	16.09.17 9:10	0:00	17.09.17 5:32	20:22	МТЗ			г.Большой Камень. Находился на ХХ. Определено МП- повреждение КЛ 907м от ЦРП 104, устранено.	ф27	очистные/ быта нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	16.09.17 9:10	16.09.17 10:25	1:15	16.09.17 13:31	4:21	МТЗ			г.Большой Камень. В 9:45 запит ЗТП (от ф10). В 10:25 вкл до РП6 (без 19 ТП), вкл в 13:31. Повреждение в сетях потребителя.	ф10	кот/450 чел	450	0,9	40	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	28	16.09.17 9:19	16.09.17 11:18	1:59	17.09.17 1:43	16:24	МТО			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение в ЦРП-103 на концевой кабельной муфте. Устранено.	ф14	нет/1240 чел	1240	1,4	5	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	70	16.09.17 12:33	16.09.17 12:52	0:19	16.09.17 12:52	0:19	МТЗ	ну	не прои зв.	Повреждение в сетях потребителя.		кот/ 150 чел	150	0,2	4	+15, облачно
Ам.ВЭС	6	Бурейск	21	16.09.17 13:32	16.09.17 13:33	0:01	16.09.17 13:33	0:01	МТЗ-1	ну	у	п.Н.Бурейск. Осмотр без замечаний.		школа, болн, насосн/ 1625 чел	1625	0,7	11	+15, облачно
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	17.09.17 7:24	17.09.17 7:24	0:00	17.09.17 7:24	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+13, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Дубки	12	17.09.17 10:12	17.09.17 10:37	0:25	17.09.17 11:00	0:48	МТЗ		ну	Вкл до ТП-1389, вкл в 11:00. Повреждение в сетях потребителя.		школа, д/с, больн/ 1783 чел	1783	0,2	10	+14, облачно
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		17.09.17 16:58	17.09.17 16:58	0:00	17.09.17 16:58	0:00	МТЗ		у	Планируется обход на 22.09.2017		нет	0	0	0	+12, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловая		17.09.17 17:10	17.09.17 17:10	0:00	17.09.17 17:10	0:00	МТО		у	Планируется обход на 22.09.2017		нет	0	0	0	+12, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		17.09.17 17:16	17.09.17 17:16	0:00	17.09.17 17:16	0:00	МТЗ		у	Планируется обход на 22.09.2017		нет	0	0	0	+12, гроза
Ам.ЦЭС	10	Чигири	по ф.2 реклоузер (РК9)	17.09.17 17:45	17.09.17 19:33	1:48	17.09.17 19:33	1:48	Ав.откл		запр ет	Повреждение в сетях потребителя.		нет/ 200 чел	200	0,1	6	+14, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха	2	17.09.17 17:58	17.09.17 18:08	0:10	17.09.17 18:08	0:10	МТО	ну	у	Произведен осмотр. Следы перекрытия на изоляторах: оп.14/1, 75/2., оп.76/2, оп.179/2, ЛР 339.		школа, вн.башня, адм/ 482 чел	482	0,07	9	+12, гроза
Прим.ЮЭС	10	Хасанская	3	17.09.17 20:30	17.09.17 22:20	1:50	18.09.17 16:39	20:09	МТЗ		ну	с.Камышовое. Включен без 4-х ТП (3-вед, 1-дрск), запитано более 50% нагрузки. Продолжение осмотра с утра. (нужно оформление пропуска в погранзону). На опоре 44/239 (безхозный участок) заменен изолятор.		школа/150 чел	150	0,1	7	+17, облачно
Ам.ЦЭС	110	Полевая - Озерная, Хвойная - Озерная		18.09.17 6:00	18.09.17 6:00	0:00	18.09.17 6:00	0:00	Хвойная: НЗНП 3ст Полевая: ТНЗНП 1ст		у	ИМФ ф.А 18,9км от ПС Полевая. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+12, дождь
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	18.09.17 7:12	18.09.17 7:12	0:00	18.09.17 7:12	0:00	МТО		у	Повреждение на вед. участке.		нет	0	0	0	+12, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 35/10	13	18.09.17 9:28	18.09.17 9:35	0:07	18.09.17 9:35	0:07	МТО		ну	у	Произведен обход. Под оп.126/7 обнаружена птица.	нет/ 1614 чел	1614	0,25	23	+20, пасмурно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	18.09.17 15:10	18.09.17 19:24	4:14	18.09.17 19:24	4:14	КУ, земля			у	Произведен осмотр. Оп.18 заменен поврежденный изолятор.	нет/ 480 чел	480	0,3	9	+22, гроза
Прим.ЮЭС	110	Орлиная 110/35/6	СВ-110, В35,6 Т1	18.09.17 15:28	18.09.17 15:32	0:04	18.09.17 18:00	2:32	панель рез. защит ДЗО ф В, С, панель Т1 УРОВ, неисп целей напряжения защит 110.		у	Сх.сети ремонтная (выведена ВЛ 110кВ ВТЭЦ1-Орлиная). На ПС Орлиная отключение СВ-110; В- 35 и В-6 Т1. Обесточены 1/2 ПС 110 Орлиная (запит в 16:02, 0,7 МВт); 1/2 ПС 35 Телецктр (запит в 15:32, 3,24 МВт). Осмотр ПС Орлиная без замечаний. РЗА: На панели резервных защит ДЗО нарушена маркировка контактов при строительстве ПС, отключение произошло при установке шунтирующей перемычки.	ПС Орлиная Т2 (СВ-6); ПС ТЦ Т2 (СВ-6)	4450чел	4450	3,94		+23, облачно
Прим.ЗЭС	35	Тихменев 35/10	СВ 35	18.09.17 15:42	18.09.17 15:48	0:06	18.09.17 16:53	1:11	МТЗ		у	С обесточиванием ПС Тихменев. Потребителю обеспечен резерв. По прибытию ОБВ РПВ усл. . Осмотр без замечаний.	ВЛ 35 Лесозаводск - Тихменев	1500чел	1500	0,15	11	+19, гроза
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	18.09.17 20:13	18.09.17 20:44	0:31	18.09.17 20:44	0:31	Ав.откл		у	с Даниловка	школа/639 чел	639	0,1	7	+13, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 110/35/10	5	18.09.17 20:49	18.09.17 20:49	0:00	18.09.17 20:49	0:00	МТЗ		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+12, пасмурно

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	19.09.17 1:26	19.09.17 2:44	1:18	19.09.17 17:20	15:54	МТЗ		ну	Вкл в 2:23 без 13ТП, вкл в 2:44 без 7ТП, вкл в 3:19 без 5ТП, вкл в 3:37 с выделенным уч. (без нагрузки). Оп.76 повреждение КЛ на спуске к ТП7498, произведен ремонт.	ЦРП ПаГРЭС Фстроительство	д/с, насос/2141 чел	2141	0,8	16	+16, гроза
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	19.09.17 1:47	19.09.17 1:47	0:00	19.09.17 1:47	0:00	Ав.откл		у	Перегорели ПК на ТП-3259. Устранено		нет	0	0	0	+12, пасмурно
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	В-10 Т1	19.09.17 1:54	19.09.17 8:42	1:48	19.09.17 3:42	1:48	Дуг.защита		у	С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кв. (Т2 в резерве). Осмотр: в яч.ф1 следы перекрытия на ТТ 10 ф.А.С..		школа, д/с, кот/1608чел	1608	0,2	14	+12, дождь
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	1	19.09.17 1:54	19.09.17 8:59	7:05	20.09.17 15:53	37:59	КУ			В яч.ф1 следы перекрытия на ТТ 10 ф.А.С, демонтированы. Устранено, схема восстановлена	ф5	школа, д/с, кот/752 чел	752	0,1	6	+12, дождь
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Южная		19.09.17 2:00	19.09.17 2:00	0:00	19.09.17 2:00	0:00	НЗЗ 2ст		у			нет	0	0	0	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 220/110/10	4	19.09.17 3:50	19.09.17 3:50	0:00	19.09.17 3:50	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	19.09.17 6:20	19.09.17 6:56	0:36	19.09.17 6:56	0:36	Ав.откл		у	Перегорели ПК на ТП-7141. Устранено		школа/2619 чел	2619	0,4	12	+14, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 220/110/10	4	19.09.17 6:31	19.09.17 7:39	1:08	19.09.17 7:39	1:08	КУ, земля			ТП 657 заменен поврежденный оп.изолятор.		кнс, больн/ 1120 чел	1120	0,48	15	+10, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	19.09.17 7:50	19.09.17 7:50	0:00	19.09.17 7:50	0:00	МТЗ		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+16, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	23	19.09.17 10:14	19.09.17 10:18	0:04	19.09.17 10:18	0:04	МТЗ		ну	у		школа/ 530 чел	530	0,09	11	+16, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	19.09.17 11:19	19.09.17 11:19	0:00	19.09.17 11:19	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+16, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	19.09.17 12:28	19.09.17 12:28	0:00	19.09.17 12:28	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+17, ясно
Ам.ВЭС	10	Бурейск 110/35/6	26	19.09.17 12:34	19.09.17 12:34	0:00	19.09.17 12:34	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЮЭС	110	ХФЗ - Анисимовка-т с отп. Фридман-т		19.09.17 15:13	19.09.17 15:13	0:00	19.09.17 16:46	1:33	ХФЗ: УРОВ, Анисимовка-т СВ 110 не откл.		у	Схема ремонтн: В-110 ПаГРЭС – ХФЗ №1 выведен в ремонт: 19.09.17 9:00 до 20:00 для изменене уставки Одновременно откл. ШСВ-110. Разрыв транзита, обесточивалась 1СШ 110 (без нагрузки). В 16:39 все вкл, 16:46 замкнут транзит. При изменении уставки ДЗ не были выведены накладки "Пуск УРОВ" на панели ВЧБ, которые имеют общие логическ.цепи		нет	0	0	0	+22, ясно
Прим.ЮЭС	110	Штыково - Анисимовка-т		19.09.17 15:54	19.09.17 16:35	0:41	19.09.17 16:46	0:52	Штыково: ДЗ Эз, Анисимовка-т: НЗЗ 1ст в сторону Штыково СВ 110 не откл.		у	Обесточены ПС Анисимовка/т и ПС Фридман/т. Нарушение движения 4-х подвижных составов. 16:35 ВЛ вкл, потребитель запитан. 16:46 замкнут транзит Осмотр ВЛ без замечаний.		3,8 МВт/ быта нет	0	3,8	0	+22, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	19.09.17 17:46	19.09.17 17:48	0:02	19.09.17 17:48	0:02	МТЗ		ну	у		насосная, школа / 480 чел	480	0,45	5	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 35/10	7	19.09.17 17:54	19.09.17 17:54	0:00	19.09.17 17:54	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+18, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	19.09.17 18:58	19.09.17 19:21	0:23	19.09.17 19:21	0:23	МТЗ		ну	у		нет	250	0,1	3	+19, гроза
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	11	19.09.17 19:01	19.09.17 19:13	0:12	19.09.17 19:13	0:12	МТЗ		ну	у	Включали частями.	насосн / 300чел	300	0,1	3	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	19.09.17 19:13	19.09.17 19:31	0:18	19.09.17 19:31	0:18	МТЗ		ну	у		школа / 150чел	150	0,1	7	+19, гроза
Прим.ЮЭС	10	Сигилкатная 35/6	28	19.09.17 19:34	19.09.17 19:45	0:11	19.09.17 19:45	0:11	МТО		ну	у		нет/ 80 чел	80	0,1	5	+19, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	19.09.17 19:54	19.09.17 20:03	0:09	19.09.17 20:03	0:09	МТО		ну	у		школа/ 200 чел	200	0,1	4	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	19.09.17 19:54	19.09.17 20:03	0:09	19.09.17 20:03	0:09	МТО		ну	у		школа/ 200 чел	200	0,1	8	+16, гроза
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	19.09.17 20:19	19.09.17 20:25	0:06	19.09.17 20:25	0:06	МТЗ		ну	у		школа / 150чел	150	0,1	7	+17, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	19.09.17 20:29	19.09.17 20:38	0:09	19.09.17 20:38	0:09	Ав.откл		у		с.Степное	школа, д/с/ 250 чел	250	0,1	5	+16, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка 110/35/10	12	19.09.17 20:46	19.09.17 20:46	0:00	19.09.17 20:46	0:00	МТО		у		часть с Чугуевка.	нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	19.09.17 21:15	19.09.17 21:22	0:07	19.09.17 21:22	0:07	МТО		у		с.Никольцовск.	школа/ 200 чел	200	0,1	8	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	19.09.17 21:32	19.09.17 21:37	0:05	19.09.17 21:37	0:05	МТО		у		с. Ал.Никольск	кот, школа, п/с/ 200 чел	200	0,1	4	+16, гроза
Прим.СЭС	35	Чернышевка - Анучино		19.09.17 23:01	19.09.17 23:01	0:00	19.09.17 23:08	0:07	МТЗ		ну	у	Находилась на ХХ.	0	0	0	0	+11, гроза
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	20.09.17 7:13	20.09.17 7:19	0:06	20.09.17 7:19	0:06	МТЗ		ну	у	Планируется осмотр.	кот/ 245 чел	245	0,1	9	+12, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	20.09.17 8:26	20.09.17 11:01	2:35	20.09.17 18:12	9:46	КУ, земля				Включен без ЗТ. СКТП-54 поврежден ОПН-10 ф.С, повреждение на вед.отп. Устранено	школа, д/с/ 268 чел	268	0,08	8	+12, облачно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	93	20.09.17 9:17	20.09.17 10:45	1:28	22.09.17 14:53	53:36	МТО		выв		Повреждение головного кабеля. 21.9.17 определено МП 215 м от ТП-210, устранено	ф.76 школа / 700 чел	700	0,1	3	+12, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	20.09.17 9:36	20.09.17 10:50	1:14	20.09.17 10:50	1:14	МТЗ				Повреждение в сетях потребителя.	нет	0	0,3	4	+16, пасмурно
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		20.09.17 17:44	20.09.17 18:59	1:15	20.09.17 18:59	1:15	"земля" от КУ				Обесточены ПС Георгиевка, Саскаль. Включена после частичного осмотра, причина не установлена	школьн-3, д/с / 2258 чел	2258	0,35	32	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	20.09.17 18:25	20.09.17 22:36	4:11	20.09.17 22:36	4:11	МТО		ну		Падение оп.27, стоит в болоте, промежуточная, провода целые. Устранено.	нет / 250 чел	250	0,1	1	+20, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	21.09.17 1:01	21.09.17 1:01	0:00	21.09.17 1:01	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+12, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Реттиховка 110/6	12	21.09.17 3:19	21.09.17 3:25	0:06	21.09.17 3:25	0:06	МТО		ну	у		нет	50	0	1	+12, ясно
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	21.09.17 6:42	21.09.17 6:42	0:00	21.09.17 6:42	0:00	ДЗ 3з		у		Цель №1 в ремонте.	нет	0	0	0	+8, облачно
Прим.ЦЭС	6	Реттиховка 110/6	12	21.09.17 9:58	21.09.17 13:51	3:53	21.09.17 13:51	3:53	"земля" от КУ				Оп. 62(анкер, дерево на ж/б приставке) излом траверсы, провод касается псынка.	нет / 2 чел	2	0,01	1	+20, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	21.09.17 11:01	21.09.17 14:40	3:39	21.09.17 19:20	8:19	МТЗ		ну	ну	Лвл-50 км. Выделен уч-к без нагрузки от РЛ-20 оп.237 до РП-10 оп.397, все запитано. Включен по нормальной схеме, после замены изолятора на оп 383 и устранения склеста проводов.	ф.5 Ольга школа / 122 чел	122	0,1	9	+21, ясно
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ 110/6	по ф.5 в ТП-34 ф.4	21.09.17 15:55	21.09.17 16:34	0:39	21.09.17 16:34	0:39	МТЗ				Повреждение на вед.уч-ке	роддом, насосная / 1347 чел	1347	0,6	1	+20, ясно
Прим.ЦЭС	6	Известковая 35/6	4	21.09.17 16:35	21.09.17 16:59	0:24	21.09.17 16:59	0:24	МТО		у		Обход без замечаний	медсклады / 100 чел	100	0,1	8	+25, ясно
Прим.ЦЭС	35	Михайловка - Россия		22.09.17 8:24	22.09.17 8:24	0:00	22.09.17 8:24	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+16, туман
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	5	22.09.17 8:35	22.09.17 8:36	0:01	22.09.17 8:36	0:01	МТЗ		у			нет/306 чел.	306	0	2	+5, ясно

Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по ф.6 в РП "Кондратено вка" откл. вводной В бкв	22.09.17 10:15	22.09.17 11:06	0:51	22.09.17 11:06	0:51	МТЗ		у	с.Каймановка с.Каменушка		школа/300ч.	300	0,4	17	+15, ясно
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск1 - Тереховка - Раздольное2		22.09.17 13:31	22.09.17 15:56	2:25	22.09.17 15:59	2:28	ПС Уссурийск1: НЗ3 1ст., АПВ ну, ИМФ-5км ф.С; ПС Тереховка: СВ 110кВ не отключался; ПС Раздольное2: ЗНЗ 3ст.	ну	не прои зв.	Обесточена 1,2 сш 10кВ ПС Тереховка. L вл-19,1 км. На ПС Тереховка СВ 110кВ не отключался (выпали блинкера-неисправность цепей напряжения ДЗ, неисправность выпрямленного опер. тока, других блинкеров нет). В 15:56 на ПС Раздольное2 включен В 110кВ, запитана ПС Тереховка. Произведен осмотр зоны ИМФ, по ВЛ 110кВ Уссурийск-1-Тереховка. В пролете оп 26а-27 (в районе пересечения с полевой дорогой) в середине пролета подгар на нижнем проводе, техники на месте не обнаружено. ПС Тереховка обнаружена неисправность ключа перевода цепей напряжения ТН 110 IC по ф.А повлекшая неселективную работу РЗА при КЗ на ВЛ 110 Уссурийск-1 - Тереховка	ВЛ 110 Раздольное2-Тереховка	нет/446ч.	446	0,5	19	+18, пасм.
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		22.09.17 14:31	22.09.17 14:51	0:20	22.09.17 14:51	0:20	МТЗ, ИМФ- 39,4км, ф.В,С	ну	у	Обесточены ПС Георгиевка, Саскаль.		школы-3, д/с / 2258 чел	2258	0,35	32	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	22.09.17 14:45	22.09.17 14:56	0:11	22.09.17 14:56	0:11	МТЗ		у	с.Мичуринское		нет/980ч.	980		5	+20, обл.
Хаб.ЦЭС	6	Городская 110/6	В-6 Т2	22.09.17 15:26	22.09.17 16:02	0:36	22.09.17 16:02	0:36	МТЗ	запр ет	у	Обесточена 2 СШ 6кВ ЦЭС. ПС Городская В-6 2Т откл. авар. в 15:29, РПВ не успешно, погашено 5.4 МВт. В 16:02 включен без вед.ф.8 (ХЭС)	правительство края, больница/10862ч.	10862	5,4			+20, обл.
Хаб.СЭС	10	Чегдомын 35/6	7	22.09.17 15:34	22.09.17 15:40	0:06	22.09.17 15:40	0:06	МТЗ		у	п.Чегдомын. Повреждение на вед. участке		нет/600ч.	600	0,6	7	+20, обл.
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		22.09.17 16:54	22.09.17 17:21	0:27	22.09.17 21:24	4:30	"земля" от КУ	ну	у	Обесточены ПС Георгиевка, Саскаль. Лвл- 50км. В 17:21 выделен участок ВЛ 35 Георгиевка-Саскаль, запитана ПС Георгиевка (0,21 МВт). ОП 73 разрушен изолятор ф.С. При обходе линии на оп.42 обнаружены следы перекрытия на изоляторе ф.А. Устранено, все запитано	школы-3, д/с / 2258 чел	2258	0,35	32	+20, дождь	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	22.09.17 18:17	22.09.17 18:41	0:24	22.09.17 18:41	0:24	МТО	нет	у	п.Тыгда		нет/ 300ч.	300	0,2	9	+16, гроза
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Биракан	Т-144	23.09.17 2:25	23.09.17 2:25	0:00	23.09.17 2:25	0:00	ДЗ	у	у	гроза		нет	0	0	0	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	23.09.17 2:30	23.09.17 2:33	0:03	23.09.17 2:33	0:03	МТЗ	ну	у	Екатерино-Никольское. РПВ успешное ТУ		нет / 400 чел	400	0,06	8	+16, гроза
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	23.09.17 3:11	23.09.17 3:11	0:00	23.09.17 3:11	0:00	МТЗ	у	у	п.Теплое озеро		нет	0	0	0	+16, гроза
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	1	23.09.17 3:11	23.09.17 6:00	2:49	23.09.17 13:30	10:19	МТО	ну	ну	п.теплое Озеро. При РПВ появилась "земля". Обеспечен резерв без 4ТП. В пролете ОП 1-00/25 - 1-00/26 обрыв провода, в ТП-4 повреждены 2 опор.изолятора. Повреждения устранены	ф.39 Лондоко	школа, роддом / 1650 чел	1650	0,3	6	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	23.09.17 3:31	23.09.17 3:31	0:00	23.09.17 3:31	0:00	МТЗ	у	у	с.Биджан, Степное		нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	23.09.17 4:15	23.09.17 7:17	3:02	23.09.17 13:33	9:18	Ав.откл		у	с.Безверхово, Лвл-16 км. В 7-17 включен до РЛ-2, запитан быт п.Безверхово (0,06МВт, осталось откл 10ТП - базы отдыха). В 10:19 включен до опоры 99/46 (запитано 2 ТП). В 11:22 после преодоления водной преграды обход продолжен. Повреждение на вед. ТП	нет / 260 чел	260	0,1	13	+16, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Занаводорка 35/10	3	23.09.17 4:32	23.09.17 4:40	0:08	23.09.17 4:40	0:08	Ав.откл		у	с.Белогорье, п.Рыбачий		нет / 480 чел	480	0,3	5	+16, гроза
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-2 - Раковка		23.09.17 4:43	23.09.17 4:43	0:00	23.09.17 4:43	0:00	МТО	у	у	Обход без замечаний		нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	23.09.17 4:45	23.09.17 4:58	0:13	23.09.17 4:58	0:13	МТЗ		у	с.Каленовка		нет / 55 чел	55	0,1	1	+16, гроза
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	23.09.17 5:20	23.09.17 6:30	1:10	23.09.17 6:30	1:10	ТМ		у	нет		нет		0,15	17	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/6	3	23.09.17 5:28	23.09.17 5:39	0:11	23.09.17 5:39	0:11	Ав. Откл		у	п.Баневур		нет	284	0,1	5	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	23.09.17 5:49	23.09.17 6:00	0:11	23.09.17 6:00	0:11	Ав.откл		у	с.Григорьевка		школа / 900 чел	900	0,1	13	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	23.09.17 5:49	23.09.17 6:00	0:11	23.09.17 6:00	0:11	Ав.откл		у	с.Новожатково		нет / 450чел	450	0,1	7	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	23.09.17 5:58	23.09.17 6:05	0:07	23.09.17 6:05	0:07	Ав.откл		у	с.Дубки		нет / 200 чел	200	0,02	3	+16, гроза
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	2	23.09.17 6:01	23.09.17 6:23	0:22	23.09.17 6:23	0:22	Ав.откл		у	с.Новоникольск		нет / 150 чел	150	0,1	5	+16, гроза
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	9	23.09.17 6:01	23.09.17 6:23	0:22	23.09.17 6:23	0:22	Ав.откл		у	с.Новоникольск		нет	0	0,01	1	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	23.09.17 6:34	23.09.17 6:36	0:02	23.09.17 6:36	0:02	Ав.откл		у	с.Григорьевка		школа / 900 чел	900	0,1	13	+16, гроза
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		23.09.17 6:38	23.09.17 6:38	0:00	23.09.17 6:38	0:00	ДЗ 1ст, ТЗНП 1ст, ИМФ 4,3 км ф.В,С.	у	у	Произведен обход ВЛ замечаний нет		нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	23.09.17 6:41	23.09.17 6:58	0:17	23.09.17 6:58	0:17	МТЗ		у	г.Большой Камень		школа / 300 чел	300	0,3	12	+16, гроза
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	23.09.17 6:42	23.09.17 7:19	0:37	23.09.17 7:19	0:37	Ав.откл		у	с.Каленовка		вч, жд станция, КЗЧ / 1019 чел	1019	0,1	10	+16, гроза
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	23.09.17 6:45	23.09.17 11:28	4:43	23.09.17 15:50	9:05	Ав.откл		ну	Лвл-20км. В 7-35 включен до РЛ-2, запитано 10 ТП из 24. В 11:28 запитано 9 ТП от ф.21 ПС Кролевец, запитана большая часть нагрузки. В пр.оп. 193/45/20 - 193/45/21 убрана ветка, на оп.193/35 заменили изолятор, на РЛ-3 отгорел шлейф ф.В. Устранено, схема восстановлена 23.9.17 в 21:22	ф.21 ПС Кролевец	нет / 700 чел	700	0,2	24	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	23.09.17 6:49	23.09.17 7:55	1:06	23.09.17 7:55	1:06	МТЗ		у	с.Халидон, Сетлое		школа / 1293 чел	1293	0,8	21	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	23.09.17 6:51	23.09.17 7:55	1:04	23.09.17 7:55	1:04	МТЗ		у	с.Монстырище		школа / 2619чел	2619	0,4	12	+16, гроза
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	23.09.17 7:01	23.09.17 7:08	0:07	23.09.17 7:08	0:07	МТЗ	ну	у	с.Наталино, Прудино.		нет / 570 чел	570	0,1	10	+16, туман
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	В-10-Т1	23.09.17 7:05	23.09.17 7:25	0:20	23.09.17 7:25	0:20	МТЗ	выв	у	Обесточена 1,2 сш 10кв (Т2 в резерве). РПВ успешное						+16, гроза

ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	48	23.09.17 7:05	23.09.17 7:48	0:43	23.09.17 7:48	0:43	МТЗ	ну	у	с/з Известковский	нет / 400 чел	400	0,08	6	+16, гроза
ЭС ЕАО	35	Двуречье - Биракан	Т-146	23.09.17 7:05	23.09.17 7:05	0:00	23.09.17 7:05	0:00	МТЗ	у	у	гроза	нет	0	0	0	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	46	23.09.17 7:05	23.09.17 7:44	0:39	23.09.17 7:44	0:39	МТЗ	ну	у	п.Биракан	школа, больница/2050ч.	2050	0,3	12	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	60	23.09.17 7:05	23.09.17 7:39	0:34	23.09.17 7:39	0:34	МТЗ	ну	у	п.Биракан	нет/500ч.	50	0,05	1	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	СВ-10	23.09.17 7:18	23.09.17 7:25	0:07	23.09.17 7:25	0:07	МТО		у	Обесточена 2сш-10 кВ одновременно с вед.19,20, 21(МТО) и ф.24 (РСК,МТО). При наборе нагрузки по Ф-25 отключился РКЛ на оп.165	нет / 1227 чел	1227		67	+16, гроза
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	23.09.17 7:18	23.09.17 12:38	5:20	23.09.17 19:28	12:10	МТО		ну	с.Андреевка. Лев-16,7 км. В 10:58 включили до РЛ-1 оп.120(запитано 2 ТП). 12:38 включен без двух ТП. Поврежден разьединитель наТП-4099 (РСК) (выгорел, прямое попадание молнии), заменен 23.9.17 в 19:28; аб. ТП "Фаскиева" повреждены 2 разрядника. /ЛР доставлен с базы п.Славянка (60км.). Бригада выехала из Славянки в 9:00 (60км). Приняли решение заменить на ТП 4099 разьединитель, поехали в п.Славянка (60км) за разьед.	школа, насосная / 595 чел	595	0,5	21	+16, гроза
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.165	23.09.17 7:25	23.09.17 11:27	4:02	23.09.17 14:46	7:21	МТЗ		ну	п.Рисовая падь, Лев-38км. В 11:27 включен без 3-х ТП. В 13:46 включено без 2-х абон. Повреждение на вед. ТП	нет /70ч.	70	0,05	7	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	117	23.09.17 8:00	23.09.17 11:47	3:47	23.09.17 11:47	3:47	МТЗ	ну	ну	с.Нагибовое, Садовое. Лев-17км. ОП 117-03/8 заменили изолятор	нет / 300 чел	300	0,05	5	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	118	23.09.17 8:05	23.09.17 10:46	2:41	23.09.17 11:57	3:52	МТЗ	ну	ну	с.Доброе, Нагибово. Лев-35км. В 10:46 включен до ОП 118-02-15, весь потребитель запитан. В 11:57 включено все, повреждение на ведомственном ТП.	школа / 500 чел	500	0,1	7	+16, гроза
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	ф.Несоевка	23.09.17 8:10	23.09.17 8:57	0:47	23.09.17 15:15	7:05	"земля" от КУ			ТП-7309 "Ретронслатор" повреждена концевая муфта. В 8:57 включили без ТП(быта нет) Повреждение устранено	школа, насосная / 644 чел	644	0,5	11	+15, гроза
Прим.ЮЭС	35	ПагрЭС - Партизан	№2	23.09.17 8:10	23.09.17 8:10	0:00	23.09.17 8:10	0:00	ДЗ		у		нет	0	0	0	+16, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	10А	23.09.17 8:10	23.09.17 8:20	0:10	23.09.17 10:26	2:16	"земля" от КУ			Включен без 10ТП. В 08:32 вкл.5ТП, осталось обесточено 5ТП. На ОП 93/3 разрушен изолятор, провод на земле. Повреждение устранено	школа / 2422 чел	2422	0,4	20	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	1	23.09.17 8:38	23.09.17 11:33	2:55	23.09.17 11:33	2:55	Откл.КУ "Земля"			с.Семозерка. Оп 160 заменили изолятор	школа/ 790ч.	790	0,2	11	+18, пасм.
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по ф.6 в РП "Кондратено вка" откл. ф.3	23.09.17 9:00	23.09.17 9:32	0:32	23.09.17 9:32	0:32	МТЗ		у	с.Каймановка.	нет/400ч.	400	0,15	12	+15, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	23.09.17 9:15	23.09.17 9:20	0:05	23.09.17 9:20	0:05	МТЗ		у	п.Павловка	нет/500ч.	500	0,03	5	+15, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	цель№1	23.09.17 10:37	23.09.17 10:37	0:00	23.09.17 10:37	0:00	ПС Давыдовка: без блинкеров, ИМФ-24км. Ф.А,В. ПС Славянка: ПНДЗ		у	Произведен обход зоны показания приборов, замечаний нет	нет	0	0	0	+16, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	23.09.17 10:52	23.09.17 11:29	0:37	23.09.17 11:29	0:37	МТЗ		у	с.Степное.	нет/250ч.	250	0,03	5	+17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	23.09.17 11:16	23.09.17 11:29	0:13	23.09.17 11:29	0:13	ав. Откл.		у	с.Новожатово	нет/450ч.	450	0,1	7	+17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	23.09.17 11:16	23.09.17 11:22	0:06	23.09.17 11:22	0:06	МТЗ		у	с.Варфоломеевка	школа/ 335ч.	335	0,2	6	+14, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Степная 35/10	1	23.09.17 11:27	23.09.17 12:00	0:33	23.09.17 12:00	0:33	Откл.КУ "Земля"			с.Липовка, Чувка. ОП 32 обрыв вазки	нет/400ч.	400	0,1	8	+20, обл.
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	23.09.17 12:48	23.09.17 13:42	0:54	23.09.17 16:39	3:51	МТЗ	ну	ну	с.Натальино, Прядчино. В 13:42 включен до ЛР 12 (без 3-х ТП). ОП 296 заменили изолятор	нет/570ч.	570	0,2	10	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Речная 35/6	2	23.09.17 13:12	23.09.17 13:32	0:20	23.09.17 13:32	0:20	МТЗ		у	часть с.Ляличи	нет/300ч.	300	0,01	5	+20, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	23.09.17 13:31	23.09.17 13:31	0:00	23.09.17 13:31	0:00	МТО		у	г.Свободный	7200	7200	1,46	21	+22, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	23.09.17 14:25	23.09.17 15:20	0:55	23.09.17 15:20	0:55	МТЗ		у	с.Чистополье	нет/260ч.	260	0,12	7	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	223	23.09.17 15:16	23.09.17 15:16	0:00	23.09.17 15:16	0:00	МТЗ		у	с.Новотроицкое	школа/300ч.	300	0,03	2	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	26	24.09.17 6:25	24.09.17 6:25	0:00	24.09.17 6:25	0:00	МТЗ		у	нет	0	0	0	+12, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	24.09.17 6:45	24.09.17 6:50	0:05	24.09.17 6:50	0:05	МТЗ	ну	у	нет	нет / 245 чел	245	0,1	9	+12, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	24.09.17 7:49	24.09.17 9:16	1:27	24.09.17 9:16	1:27	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. ТП.	нет / 200чел	200	0,2	8	+12, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	24.09.17 7:49	24.09.17 7:53	0:04	24.09.17 7:53	0:04	МТЗ	ну	у	часть г.Благовещенск, РПВ успешное ТУ	Далепривод аэропорт, БТЭЦ осветление воды / 50чел	50	0,5	37	+12, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	24.09.17 8:54	24.09.17 9:45	0:51	24.09.17 9:45	0:51	ав.откл.	нет	у		КНС / нет	0	0,04	3	+12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	по ф.16 ТП-7159 В-6	24.09.17 9:30	24.09.17 10:45	1:15	24.09.17 10:45	1:15	ав.откл.			Повреждение на вед. ТП.	нет / 200чел	200	0,2	7	+10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Береговая 35/10	14	24.09.17 11:38	24.09.17 12:01	0:23	24.09.17 13:24	1:46	МТЗ	ну	ну	Включен без 9 ТП. В 12:43 включен без ТП-1-54, повреждение опорных изоляторов ф.В,С. Устранено.	детдом, школа, в/н башня / 2500чел	2500	0,26	25	+12, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	24.09.17 11:46	24.09.17 13:19	1:33	24.09.17 13:19	1:33	ав.откл.	нет	ну	Дачи Сосновка, дачи Корфовская. Убрано дерево в пр.оп.63-64, без повреждения.	нет		0,15		+18, ветер
Прим.ЦЭС	10	Богуславка 35/10	2	24.09.17 12:20	24.09.17 14:50	2:30	24.09.17 14:50	2:30	МТЗ	нет	ну	с.Богуславка. На оп. 78 заменен изолятор.	нет / 50чел	50	0,12	3	+22, ясно
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	26	24.09.17 12:20	24.09.17 12:27	0:07	24.09.17 12:27	0:07	МТЗ	выв	у	с.Варваровка.	насосная, скважина / 700чел	700	0,36	11	+14, дождь
Ам.ВЭС	10	Озерная 110/35/10	9	24.09.17 12:39	24.09.17 14:37	1:58	24.09.17 15:12	2:33	МТЗ	ну	ну	с.Переясловка, Преображенковка. Включен без ТП-153, повреждение опорных изоляторов ф.А,В. Устранено.	школа, скважина / 365чел	365	0,05	8	+12, дождь

Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	24.09.17 14:15	24.09.17 14:19	0:04	24.09.17 14:19	0:04	МТЗ	нет	у	с.Новожатково.	школа / 450чел	450	0,1	7	+22, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	24.09.17 14:18	24.09.17 14:18	0:00	24.09.17 14:18	0:00	МТЗ	у		перегорание предохранителей 10 кВ в КТП 3318, устранено	нет	0	0	0	+20, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	24.09.17 14:36	24.09.17 15:33	0:57	24.09.17 15:33	0:57	МТЗ	нет	у	с.Мальшево, Сихачи-Алиа.	детдом, школа, д/с / 1460чел	1460	0,38	8	+18, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	3	24.09.17 14:46	24.09.17 14:49	0:03	24.09.17 14:49	0:03	ав.откл.	нет	у	с.Глуховка.	нет / 350чел	350	0,3	7	+23, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	24.09.17 15:02	24.09.17 15:30	0:28	24.09.17 15:30	0:28	МТЗ			п.Пограничи, с.Бойкое. Повреждение на вед. оттайке.	нет / 330чел	330	0,12	9	+23, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	3	24.09.17 15:05	24.09.17 18:50	3:45	24.09.17 18:50	3:45	ав.откл.			с.Приозёрное. На оп.99 устранен обрыв вязы.	школа / 230чел	230	0,1	5	+23, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	10	24.09.17 15:24	24.09.17 15:52	0:28	24.09.17 15:52	0:28	"земля" от КУ			повреждение в сетях потребителя	нет	0	0,02	5	+14, пасм	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	114	24.09.17 17:06	24.09.17 17:40	0:34	26.09.17 13:25	44:19	"земля" от КУ			с.Дубовое. Выделен участок без нагрузки, 25.9.17 частичный обход без замечаний, 26.9.17 продолжен осмотр, - оп.114/00/124 заменен поврежденный изолятор.	нет / 250 чел	250	0,02	3	+14, гроза	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	24.09.17 17:58	24.09.17 18:02	0:04	24.09.17 18:02	0:04	МТЗ	ну	у	с.Кирово.	школа, д/с / 250чел	250	0,03	6	+14, ветер	
Хаб.СЭС	35	Эрге 35/10	2Т	24.09.17 18:24	24.09.17 19:16	0:52	24.09.17 19:16	0:52	МТЗ		у	Одновременно отключился вед. ф.ДЗФ. Обесточились 1,2см-10кВ (1Т выведен в ремонт под реконструкцию). В 18:40 2Т включен на ХХ. В 19:16 запитаны все потребители	800чел	800	0,9		+14, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	24.09.17 18:25	25.09.17 11:19	16:54	25.09.17 11:19	16:54	МТО	нет	ну	с.Петропавловка. Льл-22км Из-за плохой видимости и труднопроходимой местности принято решение о возобновлении обхода с утра 25.09.17. Возможности перезапитать потребителя нет. В пр.оп.120-121 падение дерева на провода, без повреждения.	нет / 133чел	133	0,16	6	+14, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	24.09.17 18:59	24.09.17 19:03	0:04	24.09.17 19:03	0:04	МТЗ	нет	у	с.Тимирязевка.	школа / 400чел	400	0,1	5	+20, ветер	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	24.09.17 19:58	24.09.17 20:04	0:06	24.09.17 20:04	0:06	МТЗ	выв	у	с.Кирово.	школа, д/с / 250чел	250	0,03	6	+14, гроза	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	24.09.17 20:00	24.09.17 20:05	0:05	24.09.17 20:05	0:05	МТЗ	ну	у	с.Смидович.	школа, д/с / 400чел	400	0,1	10	+14, гроза	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	16	24.09.17 20:09	24.09.17 20:16	0:07	24.09.17 20:16	0:07	МТЗ	не раб	у	с.Бабстово. Убрана ветка на оттайке 16/07 оп. №1-2.	школа / 1950чел	1950	0,3	8	+14, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10	29	24.09.17 20:48	24.09.17 21:30	0:42	24.09.17 21:30	0:42	МТЗ		у	часть г.Уссурийск	нет/500ч.	50	0,1	2	+18,ветер	
Прим.ЗЭС	10	Верхний перевал 35/10	1	24.09.17 21:21	24.09.17 21:23	0:02	24.09.17 21:23	0:02	МТЗ		у	с.Верхний перевал	нет/1673ч.	1673	0,2	8	+18, гроза	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/35/6	23	24.09.17 21:23	24.09.17 21:56	0:33	24.09.17 21:56	0:33	МТЗ		у	с.Березовка	школа / 3450ч.	3450	0,6	9	+16, гроза	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	94	24.09.17 23:54	25.09.17 0:20	0:26			Откл.КУ "Земля"			часть.Гбирибиджан. Выделен участок КЛ от ТП 402 до ЦРП1 (без нагрузки). 25.9.17 определено МП КЛ - 354 м. от ТП402. Ведется согласование с адм. на произв.земельных работ.	нет/650ч.	650	0,45	2	+10, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	25.09.17 8:16	25.09.17 9:42	1:26	26.09.17 17:21	33:05	Откл.КУ "Перекус"			с.Калинино. Выделен участок без потребителя, вкл 17:21 26.9.17. Пр.оп 5-00/132-133 устранен обрыв провода (падение дерева).	школа, д.сад / 500ч.	500	0,12	7	+12, обл.	
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	1	25.09.17 8:32	25.09.17 8:32	0:00	25.09.17 8:32	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+8, обл	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	8	25.09.17 11:50	25.09.17 11:53	0:03	25.09.17 19:58	8:08	"земля" от КУ			п.Лучегорск. Выделен поврежденный участок КЛ-10 от ТП-2100 до ТП-2102. Смонтирована соединительная муфта, концевая муфта и кабельная вставка бм.	ф.4	насосная / 420чел	420	0,4	4	+19, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 35/10	по ф.13 реклоузер	25.09.17 23:05	25.09.17 23:08	0:03	26.09.17 4:46	5:41	"земля" от КУ			В 20:43 по ф.13 появилась "Земля". Поиск осуществляли прибором. Выделен участок от оп. 138 до оп. 281 (ТП-1013 с. Тараща, 20 чел, 0,01 МВт). В пр.оп.231-232 обрыв провода фС (следов внешнего возд. нет). Устранено.	ф.13 ПС Техменево	нет/1614ч.	1614	0,7	24	+12, ясно
Хаб.СЭС	10	Северная 110/35/6	1	25.09.17 23:50	26.09.17 0:19	0:29	26.09.17 0:19	0:29	МТЗ	ну	у	п.Северный	нет/30ч.	30	0,02	4	+10, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Птицефабрика 110/35/10	16	26.09.17 3:28	26.09.17 4:58	1:30	26.09.17 4:58	1:30	МТО	ну	у	Находился на ХХ.	нет	0	0	0	+10, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		26.09.17 3:34	26.09.17 3:34	0:00	26.09.17 3:34	0:00	ДЗ 1 ст, МТО	у		ИМФ 9,7км, ф А,В,С. Произведен осмотр, оп 50 повреждены 2 изолятора в гирлянде (из 7).	нет	0	0	0	+10, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	по ф.9 в СПЗ В-10кВ	26.09.17 3:40	26.09.17 4:46	1:06	26.09.17 4:46	1:06	МТЗ	нет	у	часть с.Владимировка	нет/50ч.	50	0,15	2	+10, гроза	
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	14	26.09.17 4:30	26.09.17 8:44	4:14	26.09.17 8:44	4:14	Откл.КУ "Земля"			Лвл=16,2км, лБаза=3км. Оп.117 заменен поврежденный изолятор. (полимер)	2 д.сада/1600ч.	1600	0,9	13	+10, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	26.09.17 6:58	26.09.17 7:02	0:04	26.09.17 7:02	0:04	МТЗ	ну	у	с.Старобельмановка, Ленинское. Осмотр без замечаний.	нет/ 245ч.	245	0,1	9	+12, ясно	
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	1	26.09.17 7:05	26.09.17 7:17	0:12	26.09.17 7:17	0:12	МТО	нет	у	с.Алексаидровка	школа/920ч.	920	0,15	12	+14, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	24	26.09.17 9:54	26.09.17 12:49	2:55	26.09.17 12:49	2:55	МТЗ	ну	не прои зв.	Оп.5/2 устранен обрыв вязы	д/с/ 1500 чел	1500	0,4	5	+12, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	26.09.17 10:07	26.09.17 10:37	0:30	26.09.17 13:04	2:57	КУ, земля			Вкл без 6ТП, вкл в 11:44 без 1ТП, вкл в 13:04. ТП9/47 заменен поврежден прох.изолятор.	кот, школа/ 1000 чел	1000	0,2	15	+12, дождь	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	26.09.17 10:35	26.09.17 10:35	0:00	26.09.17 10:35	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+10, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	5	26.09.17 11:01	26.09.17 11:01	0:00	26.09.17 11:01	0:00	Ав.откл.	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	9	26.09.17 14:40	26.09.17 21:42	7:02	27.09.17 16:58	26:18	МТЗ	ну	ну	Вкл в 15:23 (без 3 ТП), вкл в 21:42. Повреждение КЛ №1, №2 (ТП2043 -ТП2044) стороной организацией при проведении буровых работ. (ИП Бигматов). Сообщено СБ, ОВД. /поврежд КЛ №1 устранено в 7:02, нагрузка переведена на КЛ №1.; 27.9.17 в 16:58 произв.ремонт КЛ №2 (смонтирована соед. муфта) восстановлена норм.схема./	школа. д/с/ 660 чел	660	0,66	4	+20, облачно	

Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково		26.09.17 19:01	26.09.17 19:42	0:41	27.09.17 22:23	27:22	НЗЗ, МТО	ну	ну	ОМП 26 км от ПС Корфовская, Вл=28км. Схема сети ремонтная, выведена ВЛ-110кВ Прим.ГРЭС-Бикин. С обесточиванием ПС 110: Гродеково, Хор, Дормидонтовка, Красицкая, Вяземская, Котиково, Лермонтова, Бикин, вед. Малахит; ПС 35: Черняево, Капитоновка, Шереметьево. Ч/з 41 мин потребителю обеспечен резерв. ВЛ-110 Корфовская-Гродеково выведена в ремонт. 26.9.17 произведен обход пр.оп.110-121, замечаний нет. 27.9.17 9:28 продолжен обход, оп.97 обрыв провода, фВ (перетерся в поддерживающем зажиме). Устранено.	ВЛ 110 "ПримГРЭС-Бикин"	29,5 МВт/ 79874 чел	79874	29,5		+14, дождь
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	26.09.17 20:37	26.09.17 22:40	2:03	26.09.17 22:40	2:03	МТЗ	ну	не прои зв.	п.Угловое. Повреждение на вед.участке.		нет/ 131 чел	131	0,1	11	+19, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	26.09.17 22:05	26.09.17 22:06	0:01	26.09.17 22:06	0:01	ав.откл.	ну	у	п. Лучегорск.Обход на 29.9.17		нет / 311чел	311	0,4	9	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Хвальнянка 35/10	10	26.09.17 23:02	26.09.17 23:05	0:03	27.09.17 4:55	5:53	Ав.откл.		у	Произведен осмотр. ТП 3275 заменены перегоревшие ВВ предохранители, заменены 3 повред.оп.изолятора и 1 прох.изол. (в 4:55 27.9.17).		школа, насосная / 833чел	833	0,2	6	+12, дождь
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	26.09.17 23:08	26.09.17 23:35	0:27	27.09.17 2:20	3:12	"земля" от КУ			Вкл.с выделенным уч (запит. 60% нагрузки), вкл в 2:20, земля самоустранилась. Осмотр без замечаний.		школа, скважина / 309чел	309	0,4	16	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	26.09.17 23:41	26.09.17 23:46	0:05	26.09.17 23:46	0:05	ав.откл.	нет	у	с.Павлова. Обход на 29.9.17.		нет / 500чел	500	0,1	5	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	26.09.17 23:41	26.09.17 23:46	0:05	26.09.17 23:46	0:05	ав.откл.	нет	у	с.Степное. Обход на 29.9.17.		школа, д/с / 250чел	250	0,1	5	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	27.09.17 0:07	27.09.17 0:15	0:08	27.09.17 0:15	0:08	МТО	нет	у	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет / 84чел	84	0,1	12	+16, дождь
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	27.09.17 2:52	27.09.17 3:25	0:33	27.09.17 3:25	0:33	МТЗ	нет	у	с.Ильинка		очистные, школа, д/с, ВНС, скважина / 600чел	600	0,88	5	+6, дождь
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	27.09.17 7:07	27.09.17 7:09	0:02	27.09.17 7:09	0:02	МТО	ну	у	п.Ярославка, п.Дальзавод, п.Вознесенка. Обход без замечаний.		д/с, скважина / 1781чел	1781	0,8	22	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	27.09.17 9:57	27.09.17 11:05	1:08	27.09.17 11:05	1:08	МТЗ		ну	Самовольное включение потребителем ведомственной ТП-Присяжнюк.		нет/ 131 чел	131	0,1	11	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/6	по ф6 РП Кондратенюв ка ф3	27.09.17 11:45	27.09.17 12:13	0:28	27.09.17 12:13	0:28	Ав.откл.		у	с.Каменушка, Каймановка. Обход на 29.9.17.		нет/ 400 чел	400	0,3	12	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Коммунальная 35/10	8	27.09.17 10:58	27.09.17 11:27	0:29	27.09.17 11:27	0:29	МТО	ну	у	Откл при переводе нагрузки (на ПС Коммунальная ф8 от ПС Толь ф11). Проверка РЗА на 4.10.17		больн, кот/2000 чел	2000	1,7	12	+15, облачно
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	27.09.17 12:30	27.09.17 13:39	1:09	28.09.17 16:20	27:50	МТЗ	ну	ну	Вкл.с выделенным головным уч (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Пр.оп.52-00/27-28 устранен провис провода ф.В (предполож дефект при замене анкер.оп.27 подрядчиком)	Биджан ф222	д/с, школа, кот/ 212 чел	212	0,05	6	+15, облачно
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	по ф4 СП 21	27.09.17 12:54	27.09.17 15:11	2:17	27.09.17 15:11	2:17	Ав.откл		у	с.Ариадное, с. Пожига. Осмотр до 29.9.17		нет/ 742 чел	742	0,1	8	+14, ветер
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	27.09.17 14:56	27.09.17 15:58	1:02	28.09.17 16:05	25:09	МТЗ		ну	Вкл без отп на п/з Верхняя (РСК). Продолжение осмотра с утра 28.9.17. (необходимо оформление пропуска в погранзону). 28.9.17 в 16-05 вкл. полностью, упала дерев.оп.155 (подняла), срыв проводов. Опора выведена из схемы, в полете опор 154-156 установлены изолирующие распорки		п/з на ДГ, школа/150 чел	150	0,1	7	+18, ветер
Ам.ЗЭС	35	Ледяная - №37		27.09.17 14:00	28.09.17 0:14	10:14	28.09.17 0:14	10:14	МТО	ну	ну	Вл=19,9 км.Лбаза=45км. Пр.оп.17-18 обрыв провода, фА (трубоуладчик, строительство газопровода). Сообщено СБ, ОВД. Виновник установлен. Устранено.		нет/ быта нет	0	0,05		+12, облачно
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	13	27.09.17 15:35	27.09.17 15:44	0:09	27.09.17 15:44	0:09	МТЗ	нет	у	п.Вознесенское.		нет/ 200 чел	200	0,05	5	+13, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	по ф.9 РК	27.09.17 20:10	27.09.17 22:50	2:40	27.09.17 22:50	2:40	МТЗ		ну	с.Зоевка, Чирки, Владимировка. В пр.оп. 49-50 убрана ветка.		нет/ 368 чел	368	0,1		+12, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	37	27.09.17 19:55	27.09.17 21:48	1:53	27.09.17 21:48	1:53	МТО			Повреждение в сетях потребителя.	сети потребителя	нет / быта нет	0	0,3		+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	27.09.17 21:02	27.09.17 21:10	0:08	27.09.17 21:10	0:08	ав.откл.	нет	у	с.Даниловка. Обход на 1.10.17		школа / 639чел	639	0,1	7	+11, ясно
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	8	27.09.17 21:53	27.09.17 22:09	0:16	27.09.17 22:09	0:16	МТЗ	ну	у	с.Полевоое.		нет / 109чел	109	0,01	2	+10, пасм
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	28.09.17 0:37	28.09.17 0:42	0:05	28.09.17 0:42	0:05	МТЗ	нет	у	п.Ярославка, п.Дальзавод, п.Вознесенка. ТП 2725 заменены перегоревшие ВВ предохр.		д/с, скважина / 1781чел	1781	0,8	22	+10, ясно
Хаб.СЭС	6	Приусадбная 35/6	24	28.09.17 2:45	28.09.17 8:36	5:51	28.09.17 8:36	5:51	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.232-233 упало дерево с края просеки, обрыв верхнего провода. Устранено		школа / 450чел	450	0,16	4	+8, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	Смоляниново/г- Береговая.1		28.09.17 3:30	28.09.17 3:30	0:00	28.09.17 15:56	12:26	Смоляниново/г: НЗЗ 1ст, ДЗ 1з Береговая-1: МТО, НЗЗ 3ст		ну	Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет, сбоев в движении поездов нет. Оп.1 обрыв гр.троса; пр.оп.1-2 обрыв верхнего провода ф.В (в 2м. от оп.№1), следы перекрестки провода фА (переход ч/з а/дорогу " Владивосток - Находка"), Устранено в 15:56 (по проводам фА,В сделаны вставки 12 м).		нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	28.09.17 6:05	28.09.17 6:55	0:50	28.09.17 13:29	7:24	МТЗ	нет	ну	с.Безверхово. Включен до РЛ-2, вкл в 13:29. Повреждение на вед.ТП		насосная / 260чел	260	0,1	13	+4, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	по ф.9 РК	28.09.17 8:14	28.09.17 10:11	1:57	28.09.17 12:57	4:43	МТЗ		не прои зв.	Включен до Р-4, вкл в 12:57. Повреждение на вед.уч-ке		нет/ 368 чел	368	0,1	9	+8, ветер
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по ф.6 РП-Кондратенюв ка ф.1	28.09.17 8:43	28.09.17 10:07	1:24	28.09.17 10:07	1:24	Ав.откл		у	Обход на 6.10.17		нет / 180 чел	180	0,1	5	+1, ясно

Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	7	28.09.17 8:43	28.09.17 9:45	1:02	28.09.17 9:45	1:02	Ав.откл		у	Обход без замечаний		быта нет	0	0,1	3	+1, ясно		
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	2	28.09.17 11:10	28.09.17 16:07	4:57	28.09.17 16:07	4:57	МТЗ		ну	Лвл=2км, Лбаза=65км. Оп.145 заменены поврежденные изоляторы ф.А.С.		нет / 93 чел	93	0,04	4	+8, ветер		
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	18	28.09.17 14:26	28.09.17 16:38	2:12	28.09.17 17:01	2:35	МТЗ		ну	Вкл с выделенным уч от Р-4 до Р-17 (без нагрузки), вкл в 17:01. Осмотр без замечаний.	ф.9 Шереметьево	нет / 390 чел	390	0,2	7	+10, ветер		
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	238	28.09.17 14:37	28.09.17 15:00	0:23	28.09.17 15:00	0:23	МТО		ну	Обход без замечаний		нет / 100 чел	100	0,2	7	+10, ветер		
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	10а	28.09.17 15:18	28.09.17 15:20	0:02	28.09.17 15:20	0:02	МТЗ		ну	у	Произведен осмотр. ТП19 заменены перегоревшие ВВ предохран.	школа / 2400 чел	2400	0,6	10	+10, ветер		
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	2	28.09.17 16:15	28.09.17 16:22	0:07	28.09.17 16:55	0:40	Ав.откл		ну	Вкл до РЛ39, вкл в 16:55. С портала ТП5012 снята ворона.		быта нет	0	0,04	2	+15, ясно		
Прим.ЮЭС	110	Уссурийск-тяг - Надеждинск-тяг - Западная		28.09.17 16:41	28.09.17 17:54	1:13	28.09.17 17:55	1:14	Уссур-т. НЗЗ 3 ст, Западная: ТНЭП 2 ст, ИМФ=6,2км, ф.А;		ну	у	Схема сети 110 кВ ремонтная (на ПС Надеждинск-тяг реконструкция, вкл рем.перемычка). Обесточена ПС Надеждинск-тяг, сбой в движении 8 пассажир.сост. Произведен осмотр: пр.оп.44-45 распушение нижнего провода, следы подгара (середина пролета). Сообщено в СБ, ОВД. / по сообщению очевидцев на месте повреждения нах-ся а/м "бетономешалка" со спущенными колёсами, виновник и а/м скрылись/. Устранено замечание 29.9.17 (по согласованию с РЖД)	жда/2МВт	0	2	+14, пасмурно			
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская 110/35/10	В-110 "Хехцир"	28.09.17 16:41	28.09.17 16:41	0:00	28.09.17 16:41	0:00	МТО		у	Обесточенного потребителя нет. Схема сети 110 кВ ремонтная (на ПС Хехцир отключен В-110 Корфовская, заявка МЭС). / в 16:46 на ПС Корфовская В-110 "Хехцир" откл от КУ, во вводе В-110 Хехцир ф."А" в старну ВЛ низкий уровень масла, на выключателе следы подтеков масла: 1.10.17 произведена замена ввода.		0	0	0	+10, ветер			
Прим.СЭС	10	Чугуека 110/35/10	1	28.09.17 17:56	28.09.17 17:56	0:00	28.09.17 17:56	0:00	МТО		у	Обход на 29.9.17		нет	0	0	0	+9, пасмурно		
ЮЯ ЭС	10	Укулан 35/10	7	28.09.17 17:00	28.09.17 18:09	1:09	28.09.17 18:09	1:09	МТЗ		ну	В яч.ф7 заменен поврежденный ТТ ф.А (ТП-10) .		насосн, кот/ 1460 чел	1460	0,3	3	+8, пасмурно		
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	13	28.09.17 16:12	28.09.17 16:20	0:08	28.09.17 17:40	1:28	МТЗ-1		ну	не прои зв.	Обеспечен резерв, кроме 5ТП, вкл в 17:40. Повреждение резервной КЛ-10 м/ду ТП25-ТП49 сторонними лицами при производстве земляных работ, исключен из схемы. Сообщено в СБ, ОВД.	РП-2 ф.10	дс, адм, кот / 3517 чел	3517	2	20	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	28.09.17 23:32	29.09.17 2:00	2:28	29.09.17 3:30	3:58	МТО		у	Вкл без 3 ТП, вкл в 3:30. Обход без замечаний.		насосн, кот/2000 чел	2000	0,8	17	+5, облачно		
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	6	29.09.17 1:40	29.09.17 1:40	0:00	29.09.17 1:40	0:00	Ав.откл		у	Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+10, ветер		
ЮЯ ЭС	110	Лебединский - Н.Куранах с отп.Рябиновая		29.09.17 1:40	29.09.17 1:43	0:03	29.09.17 1:43	0:03	ТМ		ну	у	С обесточиванием вед.ПС Рябиновая (а/с Селигдар). Повреждение на вед.отпайке "Рябиновая"	1МВт/ быта нет	0	1		-2, снег		
ЮЯ ЭС	110	Лебединский - Н.Куранах с отп.Рябиновая		29.09.17 1:49	29.09.17 4:48	2:59	29.09.17 4:48	2:59	ТМ		ну	не прои зв.	С обесточиванием вед.ПС Рябиновая (а/с Селигдар). Повреждение на вед.отпайке "Рябиновая". Отпайка включена в работу после устранения повреждения собственником 30.9.17 в 20:48	1МВт/ быта нет	0	1		-2, снег		
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский		29.09.17 4:16	29.09.17 4:28	0:12	29.09.17 23:42	19:26	НЗЗ 3ст		ну	ну	Схема сети 110 кВ ремонтная: отключена ВЛ "Лебединский-Н.Куранах с отп.Рябиновая", в ремонте "Хатыми-М.Нимнырь". Обесточены ПС 110: Инаглинская, Угольная, Хатыми, М.Нимнырь, Б.Нимнырь, Юхта, Лебединский, Алдан, Рябиновая. ПС 35: МПС, Ленинский, В.Забор, Якокут, Б.Гора. Обеспечен резерв кроме ПС Б.Нимнырь, М.Нимнырь, Юхта. В 5:06 вкл уч.ВЛ до РЛ-110 Б.Нимнырь, запитана ПС М.Нимнырь. (без ПС Б.Нимнырь, Юхта, 0,8 МВт 150 чел). В 21:47 уч."Б.Нимнырь-М.Нимнырь" поставлен под U (со стор ЧТЭЦ); 23:39 подано U на ПС Лебединский (от ЧТЭЦ).	ВЛ 110 "Лебединский-Н.Куранах с отп.Рябиновая"; ПС В.Куранах по сети 35 кВ.	27219 чел/ 18 МВт	27219	18		-2, снег	
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	по ф4 СП 21	29.09.17 6:25	29.09.17 8:54	2:29	29.09.17 14:20	7:55	МТО		ну	Вкл в 7:52 до РЛ96 (ост.9ТП). В 8:54 включен без КТП-5121 (повреждены проход, изоляторы). В 14:20 устранено, все включено		школа, д/с, кот/ 1291 чел	1291	0,1	16	+3, пасмурно		
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	29.09.17 8:02	29.09.17 10:35	2:33	29.09.17 10:35	2:33	Ав.откл			Включили полностью после обхода, повреждений не обнаружено		школа, кот/ 494 чел	494	0,4	9	+3, пасмурно		
ЮЯ ЭС	110	Лебединский - Н.Куранах с отп.Рябиновая	Л-104	29.09.17 8:27	29.09.17 23:42	15:15	01.10.17 13:52	53:25	НЭП 2ст		ну	ну	Схема сети 110 ремонтная: выведена ВЛ-110 "Хатыми-М.Нимнырь", откл уч. "М.Нимнырь - Б.Нимнырь", Обесточены 5ПС-110 Лебединский, Алдан, Б.Нимнырь, Юхта, вед.РП-Рябиновая (на ДГ); 5ПС-35 кВ: МПС, Ленинский, В.Забор, Якокут, Б.Гора. В 21:47 уч."Б.Нимнырь-М.Нимнырь" поставлен под U (со стор ЧТЭЦ); 23:39 подано U на ПС Лебединский (от ЧТЭЦ); в 23:42 запитан основной потребитель /ост.обесточены ПС 35 Восточная, Эл.котельная. (5 МВт/3600 чел)/ Обход уч. "Лебединский-РП Рябиновский" без замечаний; в 0:29 30.9.17 вкл на ХХ. (разрыв на РП Рябиновский). В 2:58 закончен осмотр уч. "РП.Рябиновский-Н.Куранах" (лвл=22км), выборочно удалена наледь с проводов, произв.подрезка поросли. Включение неуспешно. В 21:49 после повторного осмотра включение неуспешно (НЭП 3ст, ИМФ ф.С 15,6 км). 1.10.17 прол. оп. 227-229 сбита наледь с проводов (сильный провис). В 12:40 опробован уч-к "РП.Рябиновский-Н.Куранах" со стороны Н.Куранах успешно. В 13:52 вкл. по норм. сз со стороны РП Рябиновский.	ВЛ-110 кВ ЧТЭЦ-Лебединский	Алданский р-н 27000 чел	27000	15,2	280		-2, снег

ЮЯЭС	110	Н.Куранах - В.Куранах	Л-111	29.09.17 8:25	29.09.17 13:55	5:30	29.09.17 13:55	5:30	НЭП1 ст	ну	ну	Обесточены ПС-110 В.Куранах, ПС-35 Восточная, Эл.котельная, Селигдар. Пр.оп.35-36,62-63 налипание мокрого снега на провода, перекрытие на поросль. Устранено. Включен до ПС В.Куранах, остаются обесточены ПС-35 Восточная, Эл.котельная (в 13:55 при включении ВЛ-35 В.Куранах-Восточная, В.Куранах - Алдан линии отключаются от защиты)	4300 чел / 6 МВт	4300	6	87	-2, снег		
ЮЯЭС	35	В.Куранах - Восточная	Л-5	29.09.17 13:55	30.09.17 16:31	26:36	01.10.17 18:29	52:34	ДЗ	ну	ну	Лвл=14,7км.Обесточены ПС 35 Восточная, Эл.котельная. (5 МВт/3600 чел) Оп.67 (дер) вырвало спецболт, провод на шлейфе (устранено 6:00); продолжен осмотр- падение анк.оп. №104 (3 км от ПС В.Куранах). В 10:29 30.9.17 на ПС Восточная вкл. ф- Алдан-2 (центр. котельная) и ф-Аэропорт через СШ-бкВ от ф-9 ПС Алдан. В 14:41 на ПС Электрокотельная вкл. ф-Жилпосёлок и ф-Алдан4 через СШ-бкВ от ф-Алдан-3 ПС Алдан. В 16:31 вкл. ф-Алдан-6 на ПС Восточная. На ограничении ф.-РПБ-3 на ПС Восточная (500 чел/0,6МВт). 1.10.17 0:26 (ч/з 34ч 31 мин) ф.РПБ-3 ПС Восточная запитан по ф.6 Хлебозавод ПС Алдан, обесточенных потребителей нет. 1.10.17 в 18:29 после восстановления опоры 104 ВЛ-35 включена в работу, схема восстановлена	по сети 6 кв от ПС Алдан	3600 чел	3600	5		-2, снег	
ЮЯЭС	35	В.Куранах - Алдан	Л-6	29.09.17 13:55					ДЗ	ну	ну	Обрыв проводов двух фаз на анкер.оп.15 в сторону оп.11, в пр.оп.11 15 провода двух фаз на земле	учтено	учтено	учтено	учтено	-2, снег		
ЮЯЭС	35	Восточная - РП Сосновый	Л-4	29.09.17 13:55					КУ			ВЛ от защит не отключалась, откл от КУ (13:55). Падение оп. 21, 42. 30.9.17 подготовлена площадка под опоры № 21, 42. 1.10.17 опоры собраны, лежат на земле	учтено	учтено	учтено	учтено	-2, снег		
Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	39	29.09.17 11:19	29.09.17 18:35	7:16	29.09.17 18:35	7:16	МТО			Повреждение КЛ-6 на расстоянии 350м от ПС Втормет из-за провала грунта. Устранено	быта нет	0	0,18	3	+8, ясно		
Прим.ЭЭС	10	Разрез 110/10/6	3	29.09.17 11:53	29.09.17 11:54	0:01	29.09.17 11:54	0:01	ав.откл		у		школа / 498 чел	498	0,2	16	+10, ветер		
Прим.ЭЭС	10	Игнатъевка 35/10	6	29.09.17 11:58	29.09.17 17:04	5:06	29.09.17 19:13	7:15	ав.откл		ну	Включен без ЗТП, вкл в 19:13. Пр.оп.311-312 снята ветка с проводов.	3 п/з / 301 чел	301	0,1	8	+12, облачно		
Прим.ЭЭС	10	Верхний перевал 35/10	1	29.09.17 12:07	29.09.17 12:08	0:01	29.09.17 12:08	0:01	ав.откл		у		нет / 1673 чел	1673	0,2	8	+12, облачно		
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	29.09.17 12:04	29.09.17 12:05	0:01	29.09.17 12:05	0:01	ав.откл		у		школа / 146 чел	146	0,1	6	+12, облачно		
Прим.ЭЭС	10	Разрез 110/10/6	3	29.09.17 12:39	29.09.17 15:37	2:58	29.09.17 15:37	2:58	Ав.откл		ну	Оп.79 сняли ветку с траверсы.	школа / 498 чел	498	0,2	16	+10, ветер		
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	29.09.17 13:06	29.09.17 13:35	0:29	29.09.17 13:35	0:29	Ав.откл		у		школа / 150 чел	150	0,1	7	+15, ясно		
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	29.09.17 14:26	29.09.17 14:33	0:07	29.09.17 14:33	0:07	МТО		у	Обход 2.10.17	нет / 330 чел	330	0,3	8	+13, ясно		
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	29.09.17 14:06	29.09.17 14:09	0:03	29.09.17 14:09	0:03	Ав.откл		у		школа / 150 чел	150	0,1	7	+15, ясно		
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	29.09.17 14:49	29.09.17 15:07	0:18	29.09.17 17:46	2:57	"земля" от КУ			Выделен уч-к, потребителю обеспечен резерв. Оп.26 заменен поврежденный изолятор.	ф.14 Уборка	школа / 146 чел	146	0,1	6	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	29.09.17 15:06	29.09.17 15:09	0:03	29.09.17 15:09	0:03	МТО		у		нет / 250 чел	250	0,1	1	+13, ясно		
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	29.09.17 15:15	29.09.17 16:08	0:53	29.09.17 16:48	1:33	Ав.откл			Включен без ЗТП, вкл в 16:48. Осмотр без замечаний.	школа, больница / 1603 чел	1603	0,9	7	+15, ясно		
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		29.09.17 10:56	29.09.17 10:56	0:00	29.09.17 10:56	0:00	ТЭП 1 ст		у	ИМФ 52 км, ф.С	нет	0	0	0	-2, снег, ветер		
Хаб.ЦЭС	6	Племрепродуктор 35/6	5	29.09.17 16:08	29.09.17 16:17	0:09	29.09.17 16:17	0:09	МТЗ		у		быта нет	0	0,03	3	+15, ясно		
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.5 РП-10 ф.5	29.09.17 16:03	29.09.17 18:52	2:49	29.09.17 18:52	2:49	МТЗ		ну	В 16:18 вкл без ЗТП, вкл в 18:52. Оп.465 устранен обрыв шлейфа.	нет / 132 чел	132	0,1	4	+15, ясно		
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	8	29.09.17 22:22	30.09.17 0:32	2:10	30.09.17 15:47	17:25	МТО		ну	Потребителю обеспечен резерв. В пролёте опор № 23-24 убрано дерево, без повреждения проводов.	ф11	вч/ 385 чел	385	0,2	6	+4, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	30.09.17 4:44	30.09.17 4:45	0:01	30.09.17 4:45	0:01	МТЗ		у	с.Пашково.	школа, д/с, кот/268 чел	268	0,1	8	+4, облачно		
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	30.09.17 6:29	30.09.17 10:38	4:09	30.09.17 10:38	4:09	КУ, земля			Вкл в 8:25 до оп.127 (уч.без нагрузки). Оп 231 разрушен изолятор. Устранено.	школа, кот/ 115 чел	115	0,1	7	+3, ясно		
Хаб.СЭС	6	Племрепродуктор 35/6	22	30.09.17 6:52	30.09.17 18:27	11:35	30.09.17 18:27	11:35	МТЗ		ну	Лвл=5,3км. Труднопроходимая местность (лесные овраги). Срыв изолятора оп. 47. После устранения включению не поддался, повреждение на вед. отп.	нет/ быта нет	0	0,1	2	+3, облачно		
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	15	30.09.17 11:09	30.09.17 11:18	0:09	30.09.17 11:18	0:09	МТО		у	с.Украинка.	нет / 20 чел	20	0,02	2	+5, ветер		
Ам.СЭС	35	Магдагачи - Толбузино		30.09.17 13:12	30.09.17 19:14	6:02	30.09.17 19:14	6:02	МТО		ну	Лвл=46,7км. Обесточена ПС Толбузино. Падение ж/б оп. №114,115 в болотистой местности. Вкл. по временной сх., установлены 3 дер. плавающие стойки (по одной на каждую фазу) вместо 2-х упавших опор, пролёт увеличен (габарит до земли не нарушен). 1.10.17 по заявке с 7:58 до 16:18 восстановлена ж/б оп. №144. Заявка до 4.10.17.	школа, детсад / 308 чел	308	0,2	6	+5, ясно		
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	30.09.17 15:00	30.09.17 15:54	0:54	30.09.17 15:54	0:54	МТЗ		у	с.Камышовое. Обход, замечаний нет.	школа / 150 чел	150	0,1	7	+15, ясно		
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	285	30.09.17 16:10	30.09.17 16:52	0:42	02.10.17 20:05	51:55	МТЗ		не раб	ну	Биробиджан. Повреждён каб. бкВ от оп. №285-00/6 до ТП-74 яч. 1 стороной организацией при проведении буральных работ. Сообщено в СБ, полицию. Устранено	ф-98 ЧТФ	больница, школа, детсад / 500 чел	500	0,2	5	+14, облач