

Филиал	У. кв.	ПС, ЛЭП	Принадлежность	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, социальные объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Ам.ВЭС	10	Михайловка 110/35/10	18	01.10.17 9:24	01.10.17 9:33	0:33	01.10.17 9:33	0:33	МТЗ	ну	у	Н.Георгиевка, Красный Яр.		скважина / 211 чел	211	0,04	3	+2, гроза
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	01.10.17 9:44	01.10.17 12:00		01.10.17 14:09		КУ "земля"			п.Усть-Ивановка. Вкл. без ТП 3-35, повреждён изолятор ВН. Устранено и вкл. в 14:09.		котельная школы и детсад / 132 чел	132	0,16	12	+2, дождь
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	8	01.10.17 9:57	01.10.17 9:57	0:07	01.10.17 9:57	0:07	МТЗ	у				нет	0	0	0	0 снег
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	1	01.10.17 11:08	01.10.17 11:08	0:23	01.10.17 11:08	0:23	МТО	у				нет	0	0	0	+2, ветер
Ам.ВЭС	6	Новорайчика 35/6	21	01.10.17 11:15	01.10.17 11:44	0:05	01.10.17 11:44	0:05	МТО	ну	у	с.Муравка, Кивдо-Тюкан.		школа / 160 чел	160	0,03	5	+1, ветер, снег
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	01.10.17 11:23	01.10.17 11:47	0:00	01.10.17 11:47	0:00	МТО		у	Обход до 6.10.17		школа, котельная / 700 чел	700	0,4	8	+18, пасм
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Романовка		01.10.17 11:33	01.10.17 20:35	1:02	03.10.17 13:48	1:02	КУ "земля"			Лвл=15,3км. Обесточены ПС Романовка, Ново-Михайловка. Обрыв провода оп. №42-43 ф.-С, излом траверсы на обоих опорах. На ПС Белый Яр установили рем. перемычку 35кВ (т.к. в ремонте СШ-35кВ) и в 20:35 подано напряжение по ВЛ-35 Белый Яр-Новомихайловка. Романовка, все запитано. 2.10.17 в 17:45 повреждения устранены. Приведение схемы в иск. состояние. 3.10.17 (после полного обхода)	ВЛ-35 Новомихайловка Романовка	2 школы, 3 котельн, 4 скважины / 2365чел	2365	0,3		+1, ветер, снег
Ам.ВЭС	10	Болдыревка 35/10	6	01.10.17 11:36	01.10.17 14:40	9:10	01.10.17 14:40	9:10	МТО, МТЗ	ну	ну	с. Верхнеильиновка. Приближение на недопустимое расстояние веток деревьев (налипание снега) к проводам прол. оп. №46-47.		школа, котельн, скаж. / 283 чел	283	0,1	5	+1, ветер, снег
Прим.ЮЭС	35	Спутник - Угловая		01.10.17 11:37	01.10.17 11:37	1:45	01.10.17 22:05	1:45	МТЗ 2ст	ну	ну	ВЛ находилась по напряжением, без нагрузки. В пролете 68-69 упало сухое дерево, лежит на проводе, пр 66-67 обрыв провода 1 фазы, пр 67-69 обрыв провода 2 фаз.Устранено		нет	0	0	0	+17, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	01.10.17 11:40	01.10.17 11:47	0:43	01.10.17 11:47	0:43	МТЗ		у	Обход до 6.10.17		нет / 250 чел	250	0,15	7	+18, ветер
Ам.ВЭС	35	Завитая - Болдыревка		01.10.17 12:05	01.10.17 21:54	1:33	01.10.17 21:54	1:33	КУ "земля"			Лвл=24,7км. Обесточена ПС Болдыревка. Пр.оп.163-164 обрыв провода (налипание снега на провода). Устранено		школа, котельн, скваж, детсад / 724 чел	724	0,3		+1, ветер, снег
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		01.10.17 12:14	01.10.17 12:43	0:06	01.10.17 18:41	0:06	МТЗ-1	ну	ну	Лвл=28,4км. Обесточена ПС Смелое, запитана от резерва.. Убрано дерево в прол. оп. №100-101 без повреждения провода.	ВЛ-35 Смелое-Знаменка	школа, 2 скважины / 213 чел	213	0,1		+1, ветер, снег
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	01.10.17 12:18	01.10.17 13:36	27:39	01.10.17 13:36	27:39	КУ "земля"			с.Монастырище. Оп.47 срыв вязки.		школа / 2619 чел	2619	0,4	12	+16, ветер
Ам.ЦЭС	10	Муравьёвка 35/10	10	01.10.17 13:04	01.10.17 14:17	2:26	01.10.17 14:17	2:26	КУ "земля"			Оп. №140 обрыв вязки.		котельн, в/н башня, детсад / 500 чел	500	0,04	7	+2, дождь
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	01.10.17 13:10	01.10.17 13:10	0:29	01.10.17 13:10	0:29	МТЗ		у	Обесточена 2СШ-6кВ. На 2СШ-6кВ разрушены ОПН-6 кВ трех фаз. После чистки изоляции в 14:44 2СШ-6 вкл. под напряжение, в 14:53 под нагрузку (без ОПН). В 19:10 произведена замена ОПН, вкл. по норм. сх.		нет	0	0	0	+5, облачно
Прим.ЮЭС	6	Ярославка 110/35/6	8-6 Т2	01.10.17 13:14	01.10.17 14:53	1:00	01.10.17 14:53	1:00	МТЗ			Дачи Сосновка, дачи Корфовская.		3681 чел	3681	1,8	31	+14. гроза
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	01.10.17 13:28	01.10.17 13:38	1:08	01.10.17 13:38	1:08	МТЗ		у	Сх. ремонтная: на ПС Озёрная рем. перемычка. Отключение одностороннее на ПС Хвойная, разрыв транзита. В 14:23 транзит замкнут.		нет / быта нет	0	0,5	15	+2, гроза, ветер
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озёрная		01.10.17 13:56	01.10.17 13:56	0:54	01.10.17 14:23	0:54	МТО	ну	у	При обходе обнаружено на РЛ-12 оп.76 обрыв шлейфа по Ф"А" в сторону ПС Евгеньевка, устранено по заявке		нет	0	0	0	0, снег. Ветер
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	01.10.17 14:30	01.10.17 16:00	2:08	01.10.17 17:28	0:14	МТЗ		ну	с.Тополево. Вкл. без 2-х ТП. В 17:28 вкл.полностью. Повреждение на вед.ТП-2434.		больница, школа, детсад / 2100 чел	2100	0,4	10	+12, гроза
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	01.10.17 14:45	01.10.17 14:45	0:19	01.10.17 14:45	4:27	МТЗ		у	с.Монастырище. Вкл. до РС-767/75, запитано без 6 ТП. В 17:18 вкл. полностью после обхода, без замечаний		нет	0	0	0	+15, сильн. ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	01.10.17 15:08	01.10.17 15:30	0:54	01.10.17 17:18	4:38	МТО		не прои зв.	Обсточивалась 1СШ-10кВ.		школа / 2619 чел	2619	0,4	12	+15, сильн. ветер
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	01.10.17 15:24	01.10.17 15:24	0:04	01.10.17 15:24	0:04	МТЗ		у			нет	0	0	0	+15, сильн. ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	СВ-10	01.10.17 15:44	01.10.17 16:25	0:00	01.10.17 16:25	0:38	ав. откл.		у			2860 чел	2860	1,5		+15, сильн. ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	7	01.10.17 15:51	01.10.17 15:51	0:06	01.10.17 15:51	0:06	МТЗ		у			нет	0	0	0	+8, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	17	01.10.17 16:03	01.10.17 18:20	0:21	01.10.17 18:20	0:21	КУ "земля"			с.Калиновка. Произведена перетяжкапровода, восстановлен шлейфа ф.-В в СП-9 (между СП и ЛР).		школа, котельн. / 264 чел	264	0,04	5	+1, мокр. снег, вете
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	19	01.10.17 16:20	01.10.17 18:45	1:11	02.10.17 18:45	1:11	МТЗ	ну	ну	с.Аван, Отрадное, Венюково. В 18:45 вкл. до Р-33. без 5ТП с.Венюково. ОП 239-240 убрано дерево		д/сад,котельная,школа с эл.котлом, застава / 2233 чел	2233	0,36	12	+12, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	01.10.17 16:20	01.10.17 18:00	2:56	01.10.17 18:00	2:56	ав. Откл.		у	с.Сергеевка.		детсад / 120 чел	120	0,27	3	+12, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	8	01.10.17 16:25	01.10.17 16:25	0:56	01.10.17 16:25	11:05	МТЗ		у			нет	0	0	0	+15, сильн. ветер

ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	77	01.10.17 16:41	01.10.17 18:36	0:28	02.10.17 20:29	0:28	КУ "земля"			Выделен уч-к от пр.оп.77-00/2-82, все запитано. ОП 77-01/54 разрушен изолятор, Оп.77-06/17 отгорел шлейф. Устранено		больница, КНС / 2500 чел	2500	0,6	11	+12, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	01.10.17 16:41	01.10.17 16:48	1:02	01.10.17 16:48	1:02	МТЗ	ну	у			нет / 1280 чел	1280 чел	0,5	8	+12, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	15	01.10.17 16:42	01.10.17 16:57	0:53	01.10.17 16:57	0:53	МТЗ	ну	у	Амурзет.		очистные, в/н башня / 250 чел	250	0,1	9	+12, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	01.10.17 16:48	01.10.17 18:55	0:00	01.10.17 22:01	0:00	КУ "земля"			Вкл с выделенным уч, вкл в 22:01. Пр.оп.9-00/35-36 наброс Кл связи.		5 котельни, школа / 3000 чел	3000	0,6	13	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по Ф-5 РКЛ оп.207	01.10.17 16:56	01.10.17 17:04	0:00	01.10.17 17:04	0:00	ав. Откл.		у			нет / 250 чел	250	0,03	5	+12, сильн. ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	7	01.10.17 17:02	01.10.17 17:56	0:00	01.10.17 23:50	0:00	МТЗ	ну	ну	Включен без 1 ТП. Оп.7-00/58 поврежден изолятор. Устранено, все включено		нет / 300 чел	300	0,08	3	+12, ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	01.10.17 17:08	01.10.17 18:05	0:00	01.10.17 18:05	0:00	МТЗ		у			нет / 212 чел	212	0,2	6	+19, сильн. ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	01.10.17 17:23	01.10.17 17:28	1:04	01.10.17 17:28	1:04	ав. Откл.		у			школа, котельная / 900 чел	900	0,3	13	+12, сильн. ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	01.10.17 17:31	01.10.17 19:04	0:00	01.10.17 20:59	0:00	КУ "земля"			Включен без СКТП-277, повреждены ПК-10 ф.А. Устранено, все включено в 20:59		в/н башня / 900 чел	900	0,03	7	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Николевка 35/10	3	01.10.17 17:33	01.10.17 17:43	341:24	01.10.17 17:43	341:24	МТЗ		у			школа / 200 чел	200	0,1	8	+12, сильн. ветер
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	2	01.10.17 17:33	01.10.17 17:33		01.10.17 17:33		МТЗ		у			нет	0	0	0	+12, сильн. ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка	9	01.10.17 17:35	01.10.17 17:35	0:35	01.10.17 17:35	0:35	МТЗ		у			нет	0	0	0	+18, сильн. ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	01.10.17 17:59	01.10.17 21:27	0:58	01.10.17 22:35	20:54	МТЗ	ну	ну	Включен без 8ТП. В 22:35 включен полностью, Повреждение на вед.ТП		в/ч,ж/д переезд / 382 чел	382	0,2	16	+19, сильн. ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	4	01.10.17 18:15	01.10.17 20:09	0:46	02.10.17 12:35	58:19	ЗЗ		ну	Повреждена концевая каб.муфта на Оп1. Устранено	ф.8 Лучегорск	Насосная-1, Школа-1 / 300чел	300	0,3	4	+12, сильн. ветер
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	01.10.17 18:51	02.10.17 0:33	0:30	02.10.17 5:00	0:30	"земля" от КУ			Включен без 6ТП. Оп.50-00/166 обрыв вязки . Устранено, все включено		дс, школа / 800 чел	800	0,2	15	+10, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	207	01.10.17 18:57	01.10.17 20:29	0:38	01.10.17 20:29	0:38	МТЗ		ну	Включен после частич.осмотра. Причина не установлена		КНС, насосная / 2000 чел	2000	1,2	8	+10, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	01.10.17 19:11	01.10.17 19:16	1:16	01.10.17 19:16	1:16	МТЗ		у	с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова").		Водокачка-1,Котельная-3 / 300 чел	300	0,1	8	+11, сильн. ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	В-10-Т1	01.10.17 19:18	01.10.17 19:27	0:00	01.10.17 19:27	0:00	МТЗ		у	Обесточена 1сш-10 кв. При осмотре: не откл-ся ф.208 (МТЗ), включен без ф.208		насосная, КНС / 4050 чел	4050	1,56	45	+10, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	01.10.17 19:18	01.10.17 22:57	0:26	01.10.17 22:57	0:26	МТЗ		ну	Оп.208-00/83 разрушен опор.изолятор на ЛР-10. Устранено		2 дс, школа, насосная / 900 чел	900	0,3	10	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Бычиха - Корейский посёлок	Т-37	01.10.17 19:20	01.10.17 19:38	0:05	02.10.17 10:43		б/б		ну	Обесточены ПС Кор. посёлок, 1СШ-10кВ ПС Бычиха (АВР-10 не работал), ПС Краснореченская работа АВР-6 успешно. В 19:28 на ПС Бычиха включен СВ-10, запитана 1сш-10 кв. Выделен уч-к. ПС Корейский посёлок запитана по сети 35 кв от ПС Краснореченская. 2.10.17 в 10:43 ВЛ включена. В полете ОП 40-41 падение двух деревьев, провод не поврежден	ПС Бычиха СВ-10, ПС Кор.поселок по сети 35 кв	школа, дс, насосная / 2998 чел	2998	0,7		+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Черняево	7	01.10.17 19:20	01.10.17 20:45	0:36	01.10.17 20:45	0:36	Ав.откл	выв	у			дс, школа / 1068 чел	1068	0,4	7	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	01.10.17 19:20	01.10.17 21:30		02.10.17 16:15		МТЗ		ну	Включен до Р-10, запитано 50% нагрузки.Оп 371 заменили изолятор		хоспис, школа / 2623 чел	2623	0,8	11	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	12	01.10.17 19:20	02.10.17 3:38	2:07	02.10.17 3:38	2:07	МТЗ	выв	не прои-зв.	с.Садовое, часть г.Вяземск. Поиск МП осуществляли делением. Все включено успешно		нет/2595ч.	2595	0,42	1	+10, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	01.10.17 19:21	01.10.17 23:04	1:09	02.10.17 4:35	173:44	Ав.откл		ну	Включили до РЛ-3 оп.214, запитано 4ТП из 6-ти. Обесточены две П/З (есть дизеля). В 4:35 включен, повреждены на вед отп. на п/з "леонова" ОП.324 падение дерева, повреждена траверса		Водокачка-1,Котельная-3, П/З 3 / 300 чел	300	0,1	6	+11, сильн. ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	70	01.10.17 19:27	01.10.17 22:03	0:03	02.10.17 14:18	0:03	"земля" от КУ			Выделен уч-к, обеспечен резерв. ОП 70-00/18 убрана ветка	ф.75 Ленинск	нет / 661 чел	661	0,2	4	+10, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	4	01.10.17 19:33	01.10.17 19:55	0:20	01.10.17 21:31	0:20	МТЗ		ну	Включен без 3ТП. В 21:31 полностью, Повреждение на вед.уч-ке		погранчасть / 2800 чел	2800	0,6	20	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	01.10.17 19:35	01.10.17 22:34	0:41	02.10.17 15:55	0:41	МТЗ		ну	Включен до Р-21 В пролетах опор 364/1-364/2 падение дерева и обрыв 3-х проводов. Устранено		школа 2, дс / 279 чел	279	0,4	10	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп. МЖК, АК		01.10.17 19:36	01.10.17 19:36	0:00	01.10.17 19:36	0:00	ХТЭЦ-1: ВЧБ, Корф: МТО,ДЗ 1ст, ВЧБ		у			нет	0	0	0	+10, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	35	Пожарская - Губерово		01.10.17 19:41	01.10.17 20:23	1:16	01.10.17 20:23	1:16	Ав.откл		у	Обесточивалась ПС Губерово.		2755 чел	2755	1		+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп. МЖК, АК		01.10.17 19:44	01.10.17 19:44	0:21	01.10.17 19:44	0:21	ХТЭЦ-1: ВЧБ, Корф: МТО,ДЗ 1ст, ВЧБ		у	2.10.14 произведен обход. В пролетах опор 135-137 обнаружены 4 упавших дерева, поврежденный провода нет.		нет	0	0	0	+10, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	14	01.10.17 19:45	01.10.17 22:08	0:33	01.10.17 22:08	0:33	МТЗ		ну	Включен после частич.осмотра. Причина не установлена		Школа-1, Д/сад / 1000 чел	1000	1,1	7	+10, сильный ветер

Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	01.10.17 19:48	01.10.17 23:59	2:10	01.10.17 23:59	2:10	КУ "земля"			Пр.оп.24-25 убрали ветку с проводов, произведён ремонт провода ф.С		д.сад / 660 чел	660	0,7	8	+10, сильный ветер
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	01.10.17 19:51	02.10.17 0:25	0:00	02.10.17 20:24	0:42	МТЗ	ну	ну	Включен без одного ТП 12:00 выделен участок ВЛ оп.12 оп. 82 (без нагрузки). На оп.24 поврежден изолятор Устранено	в сетях потребителя	Водозабор-1, ст. обезжелезивания 1, / 120 чел	120	0,1	5	+10, сильный ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	01.10.17 19:52	02.10.17 0:55	0:00	02.10.17 0:55	0:00	МТЗ	ну		Повреждение на вед.уч-ке		быта нет	0	0,2		+10, сильный ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	01.10.17 19:52	01.10.17 23:34	2:59	01.10.17 23:34	2:59	МТЗ	ну	ну	ТП-0125 заменен изолятор.		быта нет	0	0,02	1	+10, сильный ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	01.10.17 19:52	02.10.17 16:18	5:10	05.10.17 21:20	6:23	МТЗ			Вкл в 05-13 до СМЛ-4.. В 16:18 запитано все от ф.11 ПС Петровичи без вед. ТП-829 (0,015 МВт, база отдыха,быта нет). 3.10.17 частичный обход без замечаний. 5.10.17 в полете ОП 108-109 убрана ветка, все включено	ф.11 ПС Петровичи	школа, дс / 2025 чел	2025	0,9	18	+10, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Березовка 110/35/6	23	01.10.17 19:53	01.10.17 19:53	0:38	01.10.17 19:53	0:38	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, сильный ветер, дождь
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	3	01.10.17 19:55	01.10.17 20:20	0:50	01.10.17 21:19	0:50	МТЗ	ну	ну	часть п.К-Рыболов. Запитали от резерва без бТП. В 21:19 полностью.Пр.оп 48-49 сняли ветку с проводов.	ф.5 Камень-Рыболов	Шк, кот.д/с / 1500 чел	1500	1,2	13	+10, сильный ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	01.10.17 20:00	02.10.17 2:28	0:00	02.10.17 17:42	0:00	МТЗ	ну	ну	включен до Р-37. повреждение на ведомственной отпайке ООТ Таежный		дс, школа / 861 чел	861	0,5	11	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	10а	01.10.17 20:00	02.10.17 5:16	1:33	02.10.17 10:27	1:33	МТЗ	выв	ну	Выделен уч-к от Р-1 до Р-2, осталось бТП. В полете оп 93/2-93/2/1 устранен склест проводов		нет / 2422 чел	2422	0,5	21	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Сита - Петровичи	С-51	01.10.17 20:02	01.10.17 23:39	0:07	02.10.17 13:21	0:07	ДЗ 1, 2 ст	ну	ну	Обесточены ПС-110 Петровичи, ПС-35 Святогорье. В полете опор 100-101 убрано упавшее дерево. Провод не поврежден.	по 35 кв от ПС Георгиевка	5228 чел / 3,17 МВт	5228	3,17		+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	19	01.10.17 20:26	02.10.17 13:39	0:43	02.10.17 13:39	75:38	МТЗ	ну	ну	В 21:21 включен без 9 ТП. На опоре 58/2 убрана ветка.		школа, дс / 1298 чел	1298	0,8	16	+10, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	01.10.17 20:36	01.10.17 21:39	0:20	01.10.17 22:29	0:20	"земля" от КУ			Выделен участок без нагрузки. Оп.320/95 заменен изолятор		школа / 748 чел	748	0,3	8	+10, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 35/10	13	01.10.17 21:06	02.10.17 1:30	0:45	02.10.17 3:41	23:21	МТЗ	ну	ну	Включен без 1ТП. Оп.40 отгорел шлейф. ОП.55,56 поврежд изолятор. Устранено, все запитано		школа	0	0,4	4	+10, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 35/10	11	01.10.17 21:06	02.10.17 1:39	0:00	02.10.17 1:39	0:00	"земля" от КУ			РТП-719 отгорел шлейф, устранено		нет / 241 чел	241	0,2	5	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	20	01.10.17 21:30	02.10.17 3:40	6:45	02.10.17 3:40	6:45	МТЗ	выв	ну	Включен после частич.осмотра. Причина не установлена		нет / 2768 чел	2768	0,1	17	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	12	01.10.17 21:31	02.10.17 13:05	16:04	02.10.17 13:05	16:04	МТЗ	выв	ну	Включен без 8ТП в 21:39. В полете опор 58-59 и 73-74 убраны деревья		нет / 170 чел	170	0,8	12	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сита 110/10	4	01.10.17 21:44	02.10.17 15:57	0:16	02.10.17 15:57	0:16	МТЗ	выв	ну	п.Земля. Опора 166 убрана ветка		нет / 78 чел	78	0,1	3	+10, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	01.10.17 21:49	02.10.17 1:06	0:00	11.10.17 16:12	0:00	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к пр.оп.52-00/167-242 (без нагрузки). Обнаружено падение ж/б опор № 52-00/184А, 52-00/185, 52-00/185А в болотистой местности. 11.10.17 установлены временные опоры.		дс, школа / 250 чел	250	0,07	6	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево	Т-71	01.10.17 22:23	02.10.17 3:01	14:13	02.10.17 3:01	14:13	МТО	ну	ну	Оп.20 обрыв провода ф.В, разрушение натяжного изолятора. Устранено		1959 чел / 1,53 МВт	1959	1,53		+10, дождь, ветер
Прим.СЭС	35	Горбуша - Промбаза		01.10.17 22:24	01.10.17 22:24	0:00	01.10.17 22:24	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+17, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	12	01.10.17 22:24	02.10.17 4:16	1:36	02.10.17 4:16	1:36	МТЗ	ну	ну	Отгорел шлейф на Р-59.НО=880кВт*ч		школа, дс / 792 чел	792	0,4	11	+10, дождь, ветер
Прим.СЭС	35	Горбуша - Промбаза		01.10.17 22:28	01.10.17 22:28	0:00	01.10.17 22:28	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+17, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	01.10.17 22:28	02.10.17 6:00	0:05	02.10.17 11:24	0:05	"земля" от КУ			Выделены без нагрузки от ПС до Р-172 и между Р-8 и ТП-2163, все запитано. В 11:24 включено все, "земля" самоустранилась	ф.1 Сергеевка	нет / 25 чел	25	0,1	1	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Котиково 110/10	6	01.10.17 22:53	02.10.17 11:35	0:06	02.10.17 11:35	0:06	МТЗ	ну	ну	ХЭС ЦЭС Котиково ф-6 включен. В полете опор 143-144 убрано дерево.		дс, школа / 512 чел	512	0,2	2	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	11	01.10.17 22:54	02.10.17 14:50	1:53	02.10.17 14:50	76:45	МТЗ	ну	ну	Включали частями. В 14:50 включено все успешно.		нет / 500 чел	500	0,2	5	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Котиково 110/10	11	01.10.17 22:55	02.10.17 9:50	4:00	02.10.17 9:50	4:00	МТЗ	ну	ну	В 09:50 включен успешно после обхода, причина не установлена		школа / 572 чел	572	0,1	2	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	01.10.17 23:12	02.10.17 14:45	0:00	02.10.17 14:45	11:24	МТЗ	выв	ну	в 01-14 вкл до ТП-1406. В полете опор 100-101 убрано дерево		школа / 475 чел	475	0,8	16	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	01.10.17 23:34	02.10.17 9:58	0:20	02.10.17 9:58	0:20	МТЗ	выв	ну	Повреждение на вед отпайке		в/ч / 399 чел	399	0,9	3	+10, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	116	01.10.17 23:45	02.10.17 0:33	1:17	02.10.17 2:02	1:17	МТЗ	ну	ну	Включен без 4ТП. Пр.оп.116-00/46-47 падение дерева без поврежд. Устранено		школа дс / 1200 чел	1200	0,4	11	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	10	01.10.17 23:50	02.10.17 18:00		02.10.17 18:00		МТЗ	ну		В пр.оп.№61-62 убрано дерево		нет / 115	115	0,18	4	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	01.10.17 23:50	02.10.17 15:45	2:55	02.10.17 15:45	5:30	МТЗ	ну		с.Полетное, Прутки. В пролетах: оп 40-41 убрано 2 дерева, оп 42-43 убраны ветки, оп 62-63 убрано 2 дерева, в пр.оп 231-232 убрано дерево.		дс, школа, насосная / 1569 чел	1569	0,8	20	+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	по ф.9 РК	02.10.17 0:22	02.10.17 20:05	2:05	02.10.17 20:05	2:05	Ав.откл	выв	ну	Повреждение на ведомственной отпайке на с. Зоевка		нет				+10, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	02.10.17 2:10	02.10.17 2:32	0:06	02.10.17 2:32	0:06	МТО	выв	ну	Повреждение на вед.уч-ке		очистные / 599 чел	599	0,8	5	+10, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	02.10.17 7:11	02.10.17 7:18	1:52	02.10.17 7:18	1:52	МТЗ		у			нет	71	0,01	5	+10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	1	02.10.17 7:17	02.10.17 7:45	0:01	02.10.17 7:45	15:55	МТО	ну	ну	В полете ОП 20-21 убрана ветка		нет / 100 чел	200	0,1	3	+10, сильный ветер

Прим.СЭС	6	Ново-Сысоевка 35/10	9	02.10.17 7:49	02.10.17 10:56	0:12	02.10.17 10:56	0:12	"земля" от КУ			Н.Сысоевка. В 09:39 включен до РЛ-43 оп.4 (запитано 4 ТП). В пролете ОП 33-34 убрана ветка		дс / 514 чел	514	0,2	10	+3, ясно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	85	02.10.17 8:05	02.10.17 8:05	0:04	02.10.17 8:05	0:04	МТЗ	у		с.Головино	д.сад, 3 котельных/ 600ч.	600	0,1	6	+4, ясно	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	232	02.10.17 8:15	02.10.17 8:15		02.10.17 8:15		МТЗ	у		Биджан	котельная	нет	0,1	1	+4, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	02.10.17 8:36	02.10.17 14:14	0:00	02.10.17 14:14	0:00	ТМ	ну		с.Глубинное. 1 вл-17 км. В пр. оп. 268-269 упала деревянная аб. опора 0,4 кВ на провода ф."А,С", схлест проводов ф."А,В". Устранено	школа / 616 чел	616	0,2	5	+3, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Пожарская 35/10	5	02.10.17 9:50	02.10.17 18:05	0:07	02.10.17 18:05	0:07	Откл. КУ"Земля"			с.Никитовка. 1вл-5км Оп. 45 поврежден изолятор (фарфоровый). Не было видно с низу.	нет/ 189ч.	189	0,03	2	+10, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	02.10.17 11:29	02.10.17 12:35	0:05	02.10.17 12:35	0:05	Ав. Откл.		ну	Ст.Каменка В пр.оп.240-241 убрали ветку	нет/71ч.	71	0,01	5	+12, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Красицкая 110/35/10	6	02.10.17 11:50	02.10.17 16:20	1:57	02.10.17 17:25	2:06	МТЗ		ну	с.Красицкое. 1вл-18км. Выделен головной участок до ЛР 59, весь потребитель перезапитан. В пролете опор 8-9 убрано дерево	ПС Красицкая ф.9	школа,д.сад/ 765ч.	765	0,3	5	+12, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Красицкая 110/35/10	11	02.10.17 11:50	02.10.17 12:44		02.10.17 12:44		МТЗ		ну	, с.Дормидонтовка. В пр.оп.№120-121 убрано дерево	школа/618ч.	618	0,4	6	+12, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Дормидонтовка 110/10	1	02.10.17 12:25	02.10.17 15:15	0:00	02.10.17 15:15	0:00	МТЗ		ну	КФХ. Опора 122 убраны ветки.	нет		0,02	1	+12, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/6	по ф.3 в РП Кондратенков ка отключился ф.3	02.10.17 12:50	02.10.17 13:53	0:00	02.10.17 13:53	0:00	Ав. Откл.		у	с.Каймановка.	нет/ 150ч.	150	0,1	13	+23, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	В-6 Т1	02.10.17 19:15	02.10.17 20:15	2:18	02.10.17 20:15	10:25	6/6			Обесточена 1С-6 кВ Одновременно с вед.ф.8 (6/6). В ячейке вед.ф.2 повреждение выключателя. В 20:15 1СШ включена без вед. ф.8, 2. (повреждение на линии). Нагрузка Ф-2 переведена на Ф-12 ПС Чайка, нагрузка Ф-8 переведена на Ф-11 ПС Чайка. В 2:31 по Ф-2 на В-6кВ произведена замена масла 3-х баков, заменены втычные контакты, проведены испытания выключателя. В-6 Ф-2 готов к включению	дом переговоров/ 1370ч.	1370	0,63		+20, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	Парк Гайдара 35/6	1Т	02.10.17 20:51	03.10.17 0:57	3:35	25.10.17 17:32	8:17	ДЗТ			По прибытии ОВБ на ПС обнаружено возгорание В-6кВ 1Т, СВ-6кВ, вызван пожарный расчёт. В 21:40 откл. КУ 2Т, ПС обесточена полностью. В 22:30 возгорание ликвидировано, на повреждении 1СШ-6кВ (силовое оборудование, вторичные цепи), по 2СШ-6кВ повреждены вторичные цепи. Потребитель перезапитан, кроме 5-ти абонентов, на ограничении 1,5МВт в том числе 25-ти этажный дом. В 9-45 25 этажное здание(240кВт) и офисное здание по ул.Льва Толстого(120кВт) перезапитано по сетям хабаровских гор.сетей (от ф.9 ПС Городская). В 9-00 строй объект ООО "ЮИТ" перезапитан по сетям Ж/Д. В 10-00 торговый центр "Магазин радость" запитан от собственного ДГ "Катарпиллер" 200 кВт. В 10-10 запитаны холодильные установки ООО Центральный продовольственный рынок.(ПС Городская ф.60,по сетям ГЭС). Обесточенных потребителей нет. 3.10.17 успешно испытаны 1Т,2Т; по 2СШ-6 чистка изоляции, испытана, не прошёл исп. ТТ-6 и В-6 в яч. №15; не прошёл исп. В-6 2Т. 4.10.17 6:20 по 2СШ-6 заменены вторичные цепи; произведена замена ТТ-6 и В-6 в яч.15; замена В-6 2Т. 4.10.17 в 10:28 2Т и 2сш-6кВ введены в работу, запитано 4,8МВт. 5.10.17 в 2:30 ХГЭС завершили перевод нагрузки на 2 сш на 2 МВт. 5.10.17 вывезены все выкатные элементы на базу ГорРЭС, демонтирован короб ШМ-6, убраны споревшие контрольные кабели из лотков. 25.10.17 В-6 1Т и 1сек. 6кВ введены в работу по программе, без замечаний. 31.10.17 включены все потребители.	ГорЭлектросети г.Хабаровска	часть г.Хабаровска: 11800 чел	11800	9,5		+4, облачно
Прим.ЦЭС	6	Павловка-2 110/35/6	В-6 Т2	03.10.17 5:30	03.10.17 5:30	0:09	03.10.17 13:58	0:09	МТЗ			В ячейке В 6 Т2 разрушение проходных изоляторов фаз А,В,С, в сторону шин. Заменяли изоляторы по заявке с 10:05 до 13:58, схему привели в иск. состояние	Т1 (АВР 6кВ успешен)	нет	0	0	0	+3, ясно
Ам.ЦЭС	35	Алексеевка - Среднебелая		03.10.17 8:18	03.10.17 8:18	4:20	03.10.17 11:16	4:20	МТЗ	ну	ну	ВЛ находилась на Х.Х. Сторонней техникой удара ОП 29 (ж/б), виновника на месте нет. Повреждение трех изоляторов. Сообщено в с.б., полицию. Устранено	нет	0	0	0	+6, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	10	03.10.17 8:24	03.10.17 8:24	0:18	03.10.17 8:24	8:13	МТЗ	у		г.Завитинск. В 15:39 включен до ЛР 782 (запитано 1 ТП). В 17:22 включено все. Повреждение самоустранилось.	нет	0	0	0	+3, ясно	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	03.10.17 13:14	03.10.17 15:39	3:04	03.10.17 17:22	3:04	МТЗ	ну	ну	г.Завитинск. В 15:39 включен до ЛР 782 (запитано 1 ТП). В 17:22 включено все. Повреждение самоустранилось.	школа/нет	0	0,47	2	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	03.10.17 14:50	03.10.17 16:45	2:03	03.10.17 19:05	2:03	МТЗ		ну	часть с.Камышовое. 16:45 включен без оттайки на п/з Верхняя. В 19:05 попытка включения успешна. При дальнейшем обходе в пр. оп. 80/9-80/10 обнаружен провис проводов и следы перекрытия на проводах. Устранено 4.10.17.	школа/150ч.	150	0,1	7	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	03.10.17 15:16	03.10.17 15:20	0:00	03.10.17 15:20	0:00	Ав. Откл.		у	с. Григорьевка	школа, котельная/900ч.	900	0,1	13	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	16	03.10.17 22:41	04.10.17 0:04	0:00	05.10.17 1:53	0:00	МТО		ну	г.Большой Камень. Обеспечен резерв. Повреждение КЛ-6 563 м. от ЦРП 102. Устранено	ф-35	детсад, школа, пождено / 2500 чел	2500	0,6	5	+5, ясно

Прим.ЦЭС	10	Приозёрная 110/10	6	04.10.17 0:58	04.10.17 3:03	0:00	04.10.17 3:03	0:00	МТЗ		у	Прилуки.		школа / 220 чел	220	0,1	6	+4,ясно
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	18	04.10.17 10:00	04.10.17 10:28	0:00	04.10.17 14:25	0:00	МТЗ	ну	ну	Включен без 1ТП. В пр.оп.63-64 (над а/дорогой вдоль газопровода, проложенной без согласования) обрыв 2-х проводов неустановленной техникой. Виночник скрылся, сообщено в СБ, полицию. Устранено.	школа / 563чел	563	0,1	5	+9, обл	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	26	04.10.17 10:50	04.10.17 10:57	0:19	04.10.17 10:57	0:19	МТЗ	ну	у	с.Ивановка.	больница, д/дом, котельная / 700чел	700	0,4	14	+9, обл	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	04.10.17 16:47	04.10.17 17:44	0:00	04.10.17 18:06	0:00	ав.откл.			с. Кневичи, с. Ясно. Включен частями успешно	королевы ф.21		0,7	24	+15, ясно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	17	04.10.17 17:41	04.10.17 17:41	0:00	05.10.17 15:36	0:00	б/б	ну	не прои.зв.	г.Биробиджан. Лвл-3 км..Произведен полный осмотр, замечаний нет. 5.10.17 испытан головной участок КЛ до ОП1, замечаний нет. В 18:58 головной участок КЛ поставлен под напряжение до ОП1. Испытание КЛ, осмотр возд.уч без замечаний. Включен в работу по норм. сх.	ф.29	водозабор	0	1	+10, обл.	
Ам.ЗЭС	35	Бузули - Заводская		04.10.17 17:48	04.10.17 17:48	2:02	04.10.17 22:28	2:02	МТО	ну	ну	Обесточена ПС Заводская (на ХХ). В пр.оп.31-32 обрыв провода ф.С сторонней техникой ("Ленгазспецстрой"). Виночник установлен, сообщено в СБ, полицию. Устранено ПС Заводская только построена для нужд газоперераб. завода	нет	0	0	0	+5, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	11	04.10.17 18:10	04.10.17 21:02	1:02	04.10.17 21:02	5:37	"земля" от КУ			г.Белогорск. На ЛР-10 оторел шлейф ф.В, под ЛР обнаружена птица. Устранено	котельная, школа, д/с, водоканал / 15400чел	15400	2,5		+6, облачно	
Хаб.ЦЭС	110	ПримГРЭС - Бикин		04.10.17 19:54	04.10.17 19:54	0:16	04.10.17 19:54	0:16	Прим.ГРЭС: ТЭНП 1ст Бикин: НЗ3 1ст	у		ОМП: ф.А L=37 км от ПримГРЭС. 5.10.17 произведен частичный обход пр.оп.151-178 и 59-65. Замечаний нет. Продолжен 6.10.17 (пр.оп.65-90), без замечаний.	нет	0	0	0	+7, обл	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	05.10.17 10:38	05.10.17 10:56	0:08	05.10.17 11:21	0:08	"земля" от КУ			п.Ярославка, п.Дальзавод, п.Вознесенка. В ТП-7069 перекрытие ОПН-6 Т-1, демонтирован.	д/с, котельная, скважина / 1781чел	1781	0,8	22	+6, облачно	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Королевы - Штыково	№2	05.10.17 15:48	05.10.17 15:55	0:46	06.10.17 0:50	0:46	АТЭЦ: НЗ3 2ст. Западная: ТЭНП 1ст, ДЗ 1з Штыково: НЗ3 2ст, 3з 1ст, НЗ3, МТО	ну	ну	ИМФ ф.В, с 69,7 км от ПС Западная. Обесточилась 1/2 ПС Королевы. В пр.оп.27-28 (пересечение с проселочной дорогой) обрыв нижнего и верхнего провода, в 200-х метрах от повреждения самосвал SCANIA (25тонн, водит. Суранов В.Г., гос.номер К562ХХ125) с поврежденными колесами, на кузове следы перекрытия, пострадавших нет. Под ВЛ идет пал, вызваны пожарные. Сообщено в полицию, СБ. В 18:53 выведена в ремонт. В 23:38 повреждения устранены. В 0-50 ВЛ включена по норм. схеме	Цепь №1	3000чел	3000	2,9	42	+17, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	05.10.17 16:00	05.10.17 16:26	0:00	05.10.17 16:26	0:00	ав.откл.	нет	у	п. Раздольное, Тихий, Нежино.	больница, школа / 783чел	783	0,5	29	+17, ясно	
Прим.ЦЭС	110	УКФ - Уссурийск-1		05.10.17 16:03	05.10.17 16:03	0:04	05.10.17 16:03	0:04	Уссурийск-1: ДЗ 1з	у		ИМФ ф.В,С 177,1км, Лвл=7,62км. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+17, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	2	05.10.17 16:50	05.10.17 17:03	0:45	05.10.17 17:03	0:45	МТЗ	ну	у	г.Шимановск	школа, больница, котельная, насосная, администр / 5000чел	5000	1,2	36	+5, облачно	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	05.10.17 17:32	05.10.17 18:01	0:01	05.10.17 18:01	0:01	МТЗ	ну	у	с.Покровка, Минеральное.	нет / 382чел	382	0,2	10	+14, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	26	06.10.17 6:29	06.10.17 7:45	2:13	06.10.17 7:45	2:13	МТО	ну	ну	с.Ивановка. Обход уч.РСК без замечаний. Повреждение на ведомственной оттайке.	больница, д.дом	700	0,5	14	+7, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Ерковцы 35/10	7	06.10.17 7:05	06.10.17 7:48	0:07	06.10.17 7:48	0:07	МТЗ	ну	ну	с.Ерковцы. Оп.1/3 убрана птица	нет	0	0,05		+7, дождь	
Ам.ВЭС	10	Максимовка 35/10	6	06.10.17 10:45	06.10.17 15:38	0:02	06.10.17 15:38	0:02	МТЗ	ну	ну	Лвл=28,5км, Лбаза=0. В 15:06 вкл до оп.27 (без 7ТП), вкл в 15:38 без замечаний.	школа, кот, скваж / 339 чел	339	0,1	10	+7, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Комсомольская 35/10	7	06.10.17 11:03	06.10.17 12:37	0:00	06.10.17 12:37	108:50	МТЗ	ну	не прои.зв.	Произведен осмотр. Пр.оп.7-8 снята лента (фольга).	школа, кот / 247 чел	247	0,05	4	+7, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-1 110/35/10	7	06.10.17 12:16	06.10.17 14:17	0:00	06.10.17 14:17	17:11	КУ, земля			Вкл в 13:15 (без 24 ТП), вкл в 14:17. Повреждение на ведомственной оттайке.	школа, кот, больн / 783 чел	783	0,5	32	+17, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	06.10.17 12:25	06.10.17 13:29	0:03	06.10.17 22:28	10:56	МТО	ну	ну	Вкл до РЛ-38 (без ЗТП), вкл в 13:57 без ЗТП. Падение оп.239 (дерев, подгорела в момент прохождения прошлых палов). Опора заменена.	насос, роддом, кот / 1465 чел	1465	0,6	20	+15, ясно	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	по ф2 реклоузер	06.10.17 12:33	06.10.17 21:12	0:19	06.10.17 21:12	0:19	Ав.откл		ну	Лвл=34,3км, Лбаза=35. Вкл в 14:43 до РЛ8 (без 6ТП). базы отдыха, охот.хоз-во. Наезд а/м Сузуки Эскудо на оп.350 (ж/б),оп.повреждена. Сообщено СБ, ОВД. Водитель скрылся, а/м на месте. Опора заменена.	нет/ быта нет	0	0,1	7	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	06.10.17 16:16	06.10.17 17:10	0:10	06.10.17 18:23	0:10	КУ, земля			Вкл до ТП-80070 (без 8ТП), вкл в 18:23. Повреждение на ведомственном ТП.	кот/860 чел	860	0,9	30	+19, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	06.10.17 16:50	06.10.17 18:26	4:42	06.10.17 18:26	4:42	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном ТП.	кот/240 чел	240	0,2	9	+19, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	11	06.10.17 17:10	06.10.17 18:09		06.10.17 19:14		КУ, земля			Вкл до ЛР 45 (без ЗТП). В ТП-17-1 заменен опорный изолятор.	жд/ быта нет	0	0,3	11	+5, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	06.10.17 18:50	06.10.17 18:50	0:16	06.10.17 18:50	0:16	МТО	у			нет	0	0	0	0, снег	

Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	06.10.17 18:50	06.10.17 20:35	1:32	06.10.17 20:35	1:32	МТО	ну	ну	Повреждение в сетях потребителя.	школа, кот, скваж / 470 чел	470	0,3	14	0, снег	
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	11	06.10.17 21:04	06.10.17 21:40	2:41	06.10.17 21:48	3:45	МТО	ну	ну	г.Свободный. Включен без БТП. В 21:48 выключен полностью без замечаний.	очистные, котельная /		1	20	0, снег	
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	16	06.10.17 21:04	06.10.17 22:21	0:06	07.10.17 1:20	0:06	МТО	ну	ну	г.Свободный. Включен без БТП, вкл в 1:20. В пр.оп.14/14-14/18 сняты ветки с проводов.	больница, д/с, котельная, КНС, скважина / 3750чел	3750	0,55	19	0, снег	
Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	2	06.10.17 21:23	06.10.17 22:22	0:31	06.10.17 22:22	0:31	МТЗ	ну	ну	с.Талали, Новостепановка. В пр.оп.52-53 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждения).	котельная, скважина / 578чел	578	0,1	11	0, снег	
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	11	06.10.17 22:31	06.10.17 23:48	0:01	06.10.17 23:48	0:01	МТО	ну	ну	г.Свободный. В пр.оп.4/45-4/46 снята ветка с проводов.	очистные, котельная /		1	20	0, снег	
Ам.ВЭС	10	Коршуновка 35/10	15	07.10.17 9:04	07.10.17 9:18	1:11	07.10.17 9:18	1:11	МТЗ	ну	у	с.Коршуновка.	кот, школа, д/с, адм/ 504 чел	504	0,2	10	+3, облачно	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		07.10.17 9:17	07.10.17 9:30		07.10.17 9:30		ДЗ 1з	ну	у	ИМФ 17,7км, ф.А.В. Произведен осмотр. Пр.оп. 156-160 следы перекрытия (рядом техника, строительство газопровода). Сообщено СБ, ОВД.	0,1 МВт/ 2258 чел	2258	0,1	32	+3, облачно	
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	37	07.10.17 14:52	07.10.17 16:14	20:57	07.10.17 16:14	20:57	МТО		ну	Повреждение на ведомственном участке.	тепловые сети / быта нет	0	0,55	3	+12, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	08.10.17 5:50	08.10.17 5:50	1:52	08.10.17 5:50	3:43	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+5, пасмурно	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		08.10.17 7:10	08.10.17 7:10	0:27	08.10.17 7:10	0:27	КРС: НЗНП Зст.		у	Схема ремонтная: выведена ВЛ-110 Биробиджан-Унгун с отп. Оп.205 гнездо аиста (заброшенное), следы перекрытия на грозотросе ф.С, под линией ветки	нет	0	0	0	+6, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	08.10.17 10:54	08.10.17 15:23	0:58	08.10.17 15:23	0:58	МТЗ		ну	В 13:19 вкл без БТП, вкл в 15:23. Оп.187 заменен поврежденный изолятор.	нет / 450чел	450	0,1	10	+5, облачно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	08.10.17 11:07	08.10.17 13:35	109:56	08.10.17 16:25	109:56	МТЗ	ну	ну	Трактором сбита жб.оп.169/1 (с.Петруши, ул.Новая,16). Сообщено в СБ, ОВД. Виновики установлен. Вкл без ТП-9-04, вкл в 16:25; поврежденная оп.заменена, схема восстановлена.	котельная, школа, дс, скважина / 1000 чел	1000	0,3	15	+5, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	8	08.10.17 12:35	08.10.17 13:12	15:32	08.10.17 18:46	15:32	МТЗ	выв	ну	Вкл с выделенным уч.(без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Пр.оп.7-8 падение дерева, обрыв 3-х проводов (несанкц.спил, сообщено в СБ, ОВД). Устранено, схема восстановлена (18:46)	ф.11 Анастасьевка в/ч / 2154 чел	2154	0,2	6	+10, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	1	08.10.17 12:46	08.10.17 13:15	1:02	08.10.17 13:15	13:47	МТЗ		у	Произведен осмотр. ТП7467 заменены перегоревшие ВВ предохранители ф.А.В.	нет / 622 чел	622	0,1	4	+10, ясно	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	08.10.17 14:53	08.10.17 15:50	1:24	08.10.17 19:27	1:24	"земля" от КУ			Вкл с выделенным уч.(без нагрузки), потребителю обеспечен резерв, вкл в 19:27. Оп.185/01/2 заменен поврежденный изолятор.	ф.171 БВС котельная / 1500 чел	1500	0,1	12	+10, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	СВ-10	09.10.17 0:06	09.10.17 0:06	2:06	09.10.17 0:41	5:24	МТЗ		у	В работе Т1, Т2. Обесточеного потребителя нет; отходящие присоед.не отключались, вылавших бл.нет.	нет	0	0	0	+8, облачно	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	09.10.17 6:16	09.10.17 8:06	2:14	09.10.17 12:13	2:14	МТО	ну	ну	При РПВ земля, в работе с землей. Осмотр ПС ПС Самарка: повреждение резервных ячеек сторонними лицами, демонтированы шлейфа между Т-2 и ПСН 35 Т 2 (Т-2 находился в резерве), сообщено СБ, ОВД. В 12:13 все запитано, оп 271 снята ветка	школа/ 127 чел	127	0,1	1	+13, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	09.10.17 10:09	09.10.17 10:09		09.10.17 10:09		МТЗ		у		нет	0	0	0	+9, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Птицефабрика 35/6	Т2	09.10.17 10:20	09.10.17 11:00	0:00	09.10.17 11:12	16:30	ДЗТ			Обесточена 2щ-6 кв, обеспечен резерв. Обнаружена ворона под ШМ Т2. Схема восстановлена	СВ-6	нет	0	1,3		+9, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	09.10.17 10:48	09.10.17 13:08	0:00	09.10.17 13:08	17:18	"земля" от КУ			Оп.218 заменен разрушенный изолятор	котельная / 245 чел	245	0,1	9	+10, пасмурно	
Ам.ВЭС	35	Бурейск - Родионовка		09.10.17 10:59	09.10.17 13:16	2:04	09.10.17 13:16	2:04	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Родионовка. Падение дерева на провода в пр.оп.125-126 в результате несанкц. работ в охр.зоне ВЛ стороной орг-й (Энергосоюз) без повреждений. Сообщено в СБ. Дерево убрано	адм-я, школа, котельная / 407 чел	407	0,2	10	+10, ясно	
Хаб.СЭС	6	Падали 110/6	6	09.10.17 12:23	09.10.17 12:30	0:05	13.10.17 15:40	0:05	"земля" от КУ			Выделен уч-к без нагрузки, потребителю обеспечен резерв. Поврежден головной уч.КЛ: 310м от ПС. Устранено.	ф.2 Падали котельная / 700 чел	700	0,2	2	+10, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	09.10.17 12:31	09.10.17 13:02	3:11	09.10.17 13:02	3:11	МТЗ	ну	ну	Оп.12/9 снята ветка	нет / 2345 чел	2345	1	16	+10, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Обор 110/10	В-10-Т1	09.10.17 16:00	09.10.17 16:20	2:09	09.10.17 16:20	3:46	ЗЗ		у	Обесточена 1щ-10 (однотрансф.ПС). Отходящ.присоед.не отключались, блинк.нет. Осмотр без замечаний. Причина не установлена	нет / 913 чел	913	0,3	8	+10, ясно	
ЭС ЕАО	6	Двуречье 35/6	201	09.10.17 16:19	09.10.17 16:25	0:05	09.10.17 16:25	0:05	МТЗ		у		котельная, дс / 50 чел	50	0,1	5	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	09.10.17 17:22	09.10.17 17:32	0:03	09.10.17 17:32	0:03	Ав.откл		у		школа / 639 чел	639	0,01	7	+10, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	по ф.3 СП-402	09.10.17 17:26	09.10.17 20:25	0:00	09.10.17 20:25	0:00	Ав.откл		у	Осмотр: срыв вязки оп. №433. Устранено по заявке 10.10.17..	нет		0,1	2	+10, пасмурно	
Прим.ЦЭС	35	Михайловка - Россия		09.10.17 18:38	09.10.17 18:38	1:24	09.10.17 18:38	1:24	МТЗ		у	10.10.17 обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	+10, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	09.10.17 20:33	09.10.17 22:51	1:18	09.10.17 22:51	2:48	КУ, земля			С траверсы оп.264 снята макушка подгоревшего кедра.	школа/ 127 чел	127	0,1	1	+7, пасмурно	

Прим.ЮЭС	110	Находка - Находка-тяг		09.10.17 23:47	09.10.17 23:48	1:52	10.10.17 9:32	1:52	Находка:НЗЗ 2ст, Нах/т: ТЗНП 1ст	ну	у	Лвл=13,3км, ИМФ- 12,2км, фВ. Сх.сети 110 ремонтная, выведены ВЛ 110 "Находка-Волчанец-С55", "Угольная-Восточная-тяг". Сбоя в движении подвижного состава нет. Произведен осмотр ВЛ, пр.оп.6-7 обрыв грозотроса (в середине пролета). /В 5:34 выведена в ремонт ВЛ 110 "Находка-Находка-тяг; для БВР в 7:31 выведена ВЛ 110 кв "ПаГРЭС-Находка-тяг"; введены в работу ВЛ 110 "Находка-Волчанец-С55" (5:09), "Угольная-Восточная-тяг" (4:09), нагрузка ПС Находка-тяг переведена по сети 27,5 кВ на ПС Восточная-тяг/. Вл включена после демонтажа грозотроса.	ПС Находка-тяг Т2	жд	0	7,4	+10, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	10.10.17 3:13	10.10.17 3:14	0:28	10.10.17 3:14	20:30	Ав.откл	ну	у	с. Евсевка. В КТП-3125 заменили предохранитель 10кВ.		насос, кот/ 140 чел	140	0,1	9	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	10.10.17 3:13	10.10.17 3:14	0:02	10.10.17 3:14	0:02	Ав.откл	ну	у			нет/ 119 чел	119	0,1	4	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	10.10.17 4:16	10.10.17 5:37	20:22	10.10.17 5:37	20:22	КУ, земля			В 5:28 вкл до оп.195 (без нагрузки), вкл в 5:37. Повреждение на ведомственной отпайке.		кот, школа, насос/ 1260 чел	1260	0,5	17	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	СВ-10	10.10.17 4:47	10.10.17 5:13	0:00	10.10.17 5:13	8:11	Ав.откл		у	Проверка РЗА, замеч. нет.		кот, школа, насос/ 1674 чел	1674	0,28	17	+6, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	10.10.17 7:15	10.10.17 7:15	2:04	10.10.17 7:15	6:35	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	0, облачно
Хаб.ЦЭС	6	СТ 35/6	В-6 1Т	10.10.17 9:00	10.10.17 9:53	0:01	10.10.17 9:53	0:01	МТЗ-35			Обесточена 1СШ-6. Включено без вед. ф-6 (не отключение от МТО). Устранен дефект во вторич. цепях ф-6, включен 12:00.		часть г.Хабаровск: 1247 чел	1247	2,4		+4, облачно
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	10.10.17 12:05	10.10.17 12:43	0:32	10.10.17 12:43	27:37	МТО		у	Осмотр, замечаний нет.		нет / 200 чел	200	0,8	6	+10, пасм
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	8	10.10.17 15:15	10.10.17 15:15	0:49	10.10.17 15:15	0:49	МТО	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+8, ясно
ЭС ЕАО	10	Опытная 35/10	52	10.10.17 15:44	10.10.17 16:40	0:15	10.10.17 16:40		МТЗ	ну	ну	с.Опытное поле. В ТП-65 поврежден автомат и каб. 0,4кВ. Устранено.		2 котельные, д.сад, водонасосная / 400 чел	400	0,04	3	+8, облачно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	10.10.17 18:19	10.10.17 18:29	0:31	10.10.17 19:31	0:31	МТО		у	На КТП-7128 перегорание предохранитель 10кВ.		котельная, поликлиника / 422 чел	422	0,1	11	+9, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		10.10.17 20:26	10.10.17 20:26		10.10.17 20:26		Яросл.: НЗЗ-1ст. Хороль: ТНЗНП	у				нет	0	0	0	+12, пасм
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		10.10.17 20:28	10.10.17 20:28	23:47	10.10.17 20:28	23:47	Яросл.: НЗЗ-1ст. Хороль: ТНЗНП	у				нет	0	0	0	+12, пасм
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		10.10.17 21:13	10.10.17 21:13	0:06	10.10.17 21:13	0:06	Яросл.: НЗЗ-1ст. Хороль: ТНЗНП	у				нет	0	0	0	+12, пасм
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		10.10.17 21:27	10.10.17 21:27		10.10.17 21:27		Яросл.: НЗЗ-1ст. Хороль: ТНЗНП	у		С 21:35 10.10.17 до 17:27 11.10.17 выведена в ремонт для верхового осмотра. На оп.46 по ф-С заменен поврежденный полимерный изолятор (на стеклянную изоляцию).		нет	0	0	0	+12, пасм
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	5	11.10.17 6:32	11.10.17 6:58	0:06	11.10.17 11:12	0:06	"земля" от КУ			Включен без ЗТП. Оп.243, 260 разрушен стеклянный изолятор ф-В. Устранено и вкл.		нет / 250 чел	250	0,01	5	+6, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	11.10.17 11:09	11.10.17 11:24	2:10	11.10.17 11:24	2:10	МТЗ		у	Кипарисово 1.		школа / 184 чел	184	0,2	11	+9, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	11.10.17 15:00	11.10.17 15:31	0:19	11.10.17 22:03	0:19	Ав.откл	ну		Лвл=16км. часть с.Безверхово. Включили до РЛ-2, запитано более 60% нагрузки. В 20:30 появилась "земля", поиск прибором. В 21:30 "земля" самоустранилась		Водонасосная/ 260 чел	260	0,1	11	+8, дождь
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	11.10.17 15:33	11.10.17 16:01	0:43	11.10.17 17:36	0:43	КУ "земля"			часть п.Ярославка, п.Дальзавод, п.Вознесенка. Вкл. без ТП-6745. 17:36 заменен проходной изолятор.		д/сад, скважины / 1781 чел	1781	0,8	22	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	11.10.17 19:50	11.10.17 21:31	0:43	11.10.17 23:34	0:43	КУ "земля"			Включен без ЗТП. В 23:14 включен без ТП-7192 (поврежден проходной изолятор ф.В). Устранено, все включено		насосная, д/сад, / 1990 чел	1990	1,2	20	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	5	11.10.17 20:16	11.10.17 20:28	0:32	11.10.17 20:28	2:16	МТЗ		у	сЛубянка Орловка Тигровый.		нет / 250 чел	250	0,05	5	+4, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	10	11.10.17 20:16	11.10.17 20:28	0:39	11.10.17 20:28	0:39	МТЗ		у	Каленовка. Вед. ТП-3078 перегорание предохранитель по 3-м фазам (попадание крысы).		Котельная, д/сад, в/н башня / 842 чел	842	0,2	13	+4, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	В-10 Т2	11.10.17 20:16	11.10.17 20:25	0:03	11.10.17 20:25	0:03	МТЗ		у	Обесточивались 1,2 сш-10 кВ (Т1 в резерве). Проверка РЗА 12.10.17, замечаний нет.		7649 чел	7649	2,4	93	+4, дождь
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	11.10.17 20:20	11.10.17 20:21	0:08	11.10.17 20:21	0:08	МТЗ	ну	у	с. Хвалынка. Включено по ТМ.		Котельная Школа Дет.сад Насосная / 794 чел	794	0,2	11	+4, дождь
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	11.10.17 20:20	11.10.17 20:21	0:17	11.10.17 20:21	2:17	МТЗ	ну	у	с. Славинка. Включено по ТМ.		Насосная-1, Школа-1 / 833 чел	833	0,2	6	+4, дождь
Ам.ЦЭС	10	Амурсельмаш 35/10	3	11.10.17 20:20	11.10.17 22:54	0:00	11.10.17 22:54	0:00	"земля" от КУ			Обрыв провода СИП ф.В оп.30 в сторону оп.29 без сторон.воздействия. Устранено		госпиталь, в/ч, ВНС / 11 500 чел	11500	2	21	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Самарка 35/10	1	11.10.17 20:40	11.10.17 22:43	0:00	12.10.17 2:22	0:00	МТЗ			При включении в 22:43 появилась "земля" ф.С, включен в работу для поиска. В пр.287-288 обнаружена под проводами обгоревшая ветка дерева со следами перекрытия, следы также на проводах Ф-"С" и "В".		школа / 127 чел	127	0,1	1	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	12.10.17 3:47	12.10.17 4:53	0:32	12.10.17 4:53	0:32	"земля" от КУ			Повреждение на вед. отпайке.		школа, насосная / 1260чел	1260	0,1	17	+4, пасмурно

Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	12.10.17 8:00	12.10.17 11:39		12.10.17 11:39		МТЗ	не раб	не прои. зав.		Включен частями.		нет / 0,1 МВт	141	0,1	4	+1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Турый-Рог 35/10	7	12.10.17 9:00	12.10.17 9:03	0:52	12.10.17 9:03	9:03	Ав.откл.	ну	у		Предположительно повреждение концевой каб. муфты на РТП ЗТП-10 (есть следы перекрытия), ЗТП-10 в работе. 13:19 на РТП заменена концевая муфта.		нет/162 чел	162	0,03	4	+1, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	12.10.17 11:53	12.10.17 11:53	0:35	12.10.17 11:53	0:35	МТО	у					нет	0	0	0	-2, облачно
Прим.ЗЭС	110	Восток 110/6	T2	12.10.17 16:51	12.10.17 17:53	0:29	13.10.17 11:10	0:29	МТЗ 110, МТЗ 6				Работа ОД КЗ-110 (отключалась ВЛ-110 Глубинная-Восток, МТЗ, АПВ усл.) в 17:53 введен в работу Т1, запитана 1С 6 кВ (3МВт/2730 чел). Повреждение верхних-нижних втычных контактов В6 Т2, проходных изолятора (попадание крысы в яч). 2СШ-6кВ выведена в ремонт. По 2СШ-6кВ ПС Восток в 18:39 Ф-6, Ф-7, Ф-8 запитана по сетям абонента Приморский ГОК, в 19:26 (ч/з 2ч 36мин) Ф-9, Ф-10 запитаны от Ф-2 ПС Восток, обесточенных потребителей нет. Устранено, схема восстановлена.	T1	ГОК / 4000чел	4000	4		+4, пасмурно
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	1	13.10.17 2:40	13.10.17 2:51	0:13	13.10.17 2:51	0:13	МТО	нет	у		Повреждение в сетях потребителя. 15:38 вкл полностью.	школа / 920 чел	920	0,02	12	+4, облачно	
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	29	13.10.17 8:32	13.10.17 9:42		13.10.17 9:42		МТЗ	ну	ну		Включен до ТП-258, включено 14 ТП. В 17:33 включен до Р-250, обесточено 6 ТП. В 19:29 вкл. полностью, повреждение на вед. оттайке.	скваж / 380 чел	380	0,02	4	+5, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	13.10.17 16:15	13.10.17 17:09	0:00	13.10.17 19:29	0:00	Ав. Откл.	ну			В ТП-2054 поврежден ОПН-10 фаза А. Демонтирован.	нет / 475 чел	475	0,2	24	+10, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	13.10.17 16:56	13.10.17 18:27	0:16	13.10.17 19:07	0:16	КУ, земля				часть г. Фокино. ТП-82072 под ШМ-10кВ тр-ра обнаружена крыса, есть следы перекрытия, повреждений нет.	нет / 262 чел	262	0,3	7	+10, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	21	13.10.17 22:33	13.10.17 23:35	1395:52	13.10.17 23:35	1395:52	МТО				ИМФ Ф-С 0,2км. Осмотр ВЛ 110 Волково-Ивановка без замечаний. На ПС Ивановка по В 110кВ "Волково" заменили выключающую катушку; в цепях управления выключателем заменили реле (реле 2-го комплекта К1)	нет / 3650 чел	3650	2,9	6	+6, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Волково - Ивановка - Полевая		14.10.17 6:40	14.10.17 6:40	0:00	14.10.17 6:40	50:07	Волк: 1ст ТНЭМП. Иван: 3ст ТНЭМП. Полевая: ТЭМП 3ст.	у				нет	0	0	0	+1, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Серышево 110/35/10	12	14.10.17 8:35	14.10.17 8:40	0:00	14.10.17 8:40	0:00	МТЗ	ну	у		с.Ударное	нет/416ч.	416	1	12	+7, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	16	14.10.17 9:40	14.10.17 10:12	1:46	14.10.17 14:28	1:46	МТО	ну	ну		часть г.Свободный. В 10:12 включен без ТП 55 (РСК, 30 частных домов, котельная№9). Сторонней техникой поврежден кабель от РТП до ТП. Повреждение устранено.(при чистке бульдозером угольного поля рядом с котельной порван рабочий кабельный ввод от РТП до ТП55 находящийся в земле, резервный слетел с изоляторов. Восстановили оба кабеля)	больница, д.сад/3750ч.	3750	0,7	12	+7, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	14.10.17 11:17	14.10.17 11:20	0:02	14.10.17 11:20	0:02	МТЗ	нет	у		с.Проходное	нет/154ч.	154	0,7	12	+10, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	1	14.10.17 11:59	14.10.17 12:22		14.10.17 12:22		Ав. Откл.	нет	у		Водозабор	нет / 475 чел	475	0,2	24	+6, ясно	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	1	14.10.17 13:10	14.10.17 13:13	0:00	14.10.17 13:13	0:00	МТЗ	нет	у		часть п.Пластун	котельная/270ч.	270	0,1	4	+10, ветер	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	1	14.10.17 14:10	14.10.17 14:49	0:01	14.10.17 20:02	0:01	МТЗ				часть п.Пластун. Включили без ТП-1014. В КТП 1014 заменены опорные изоляторы по ф."В", "С".	котельная/270ч.	270	0,1	4	+10, ветер	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	10	14.10.17 14:10	14.10.17 18:48	1:15	20.10.17 14:28	1:15	МТЗ		ну		часть п.Пластун. В 15:43 запитано 1ТП от ф.5 ПС Пластун. На опоре №6/8 устранили обрыв шлейфа . В 18:48 выделен участок КЛ от ТП-1022 до ТП-1004 (без нагрузки). 15.10.17 подтверждено повреждение кабеля. 16-18.10.17 поиск МП: 1е - 37 м от ТП-1022 в сторону ТП-1004, 2е - 101 м от ТП-1004 в сторону ТП-1022, 3е - 109 м от ТП-1004. 19.10.17 смонтированы две вставки и 4 муфты (1е МП 5 м вставки, 2е МП 8 м вставки). 20.10.17 14:28 кабель восстановлен, включен по нормальной схеме.	ф.5 ПС Пластун	школа,д.сада/360ч.	360	0,4	4	+10, ветер
Прим.СЭС	10	Ново-Сысоевка 35/10	13	14.10.17 14:45	14.10.17 20:19	11:59	14.10.17 20:19	11:59	МТЗ		ну		с. Н.Сысоевка. На РТП-6098 устранен обрыв шлейфов ф."А,С".	больница, котельная/362ч.	362	0,01	4	+9, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	14.10.17 15:18	14.10.17 15:38	3:30	14.10.17 19:20	3:30	откл.КУ"Земля"				с.Галкино. В 15:38 включен до ЛР-250 (запитано 10ТП). ОП №84 с изолятора снята проволока.	нет / 475 чел	475	0,2	24	+6, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	ХЭС - БН с отп. Интурист		14.10.17 20:52	14.10.17 20:52	0:01	14.10.17 20:52	4:15	ДЗ 1ст	у			16.10.17 обход без замечаний.	нет				+6, ясно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	15.10.17 1:11	15.10.17 7:15	0:06	15.10.17 7:15	0:06	Земля, от КУ.				Пр. 31-32 обрыв провода А-50 (старение). Болотистая местность. Устранили.	аэропорт на ДГ	аэропорт	800	0,5	10	+2, ясно
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	15.10.17 10:40	15.10.17 10:45	1:06	15.10.17 10:45	1:06	МТЗ		у		с.Перевозное. При обходе обнаружено: сторонним автомобилем повреждение стойки ж/б опоры №2 (трехстоечная, ж/б, анкерная), опора наклонена, в пролете Оп 2-3 слетел провод. Виновик скрылся, сообщено в с.б., полицию	школа, котельная/340ч.	340	0,16	3	+5, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	6	15.10.17 11:22	15.10.17 11:22	1:05	15.10.17 11:22	170:05	МТЗ	у			с.Донское	нет/195ч.	195	0,06	2	+12, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	15.10.17 11:39	15.10.17 12:25	59:50	16.10.17 14:29	59:50	МТО	выв	ну		с.Галкино. 12:25включили до ЛР-250. (остаются обесточено БТП дачи). В 20:19 включено с выделенным участком за оп.88, без вед ТП-2265 (Горизонт). 16.10.17 в 14:29 включен полностью. Повреждение на вед.ТП-2392 (попадание животного), на оп.88 заменен поврежденный изолятор ф.В.	нет / 475 чел	475	0,2	24	+7, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	1	15.10.17 13:31	15.10.17 14:15	1:47	15.10.17 14:15	5:50	МТО	ну	у		с.Семиозерка.	школа/793ч.	793	0,06	11	+10, ясно	
ЭС ЕАО	10	Кульдар 220/35/6	238	15.10.17 14:09	15.10.17 14:09	0:06	15.10.17 14:09	0:06	МТО	у			Пр.оп.238/00/20-21, 25-26 следы схлеста проводов (опоры выпучило из грунта, стоят на растяжках)	нет/100ч.	100	0,3	7	+7, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Приозёрная 110/10	1	15.10.17 14:29	15.10.17 14:29	0:26	15.10.17 15:57	0:26	МТЗ		у		РРС	АВР усп Россия ф.7	нет	нет	0	0	+14, ясно
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	4	15.10.17 14:59	15.10.17 15:00	0:09	15.10.17 15:00	0:09	Ав. Откл.	ну	у		с.Маржово	нет/460ч.	465	0,27	7	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	5	15.10.17 15:31	15.10.17 17:26	0:21	15.10.17 17:26	0:21	МТЗ		ну		с.Суражевка. На опоре №7 убрали ветку с проводов	очистные	0	0,1	3	+14, ясно	



Хаб.ЦЭС	6	Тепличный комбинат 35/6	В6 Т1	15.10.17 19:58	15.10.17 22:48	0:05	16.10.17 17:50	0:05	МТЗ			В 19:58 жалобы по Ф-16 и Ф-7. При осмотре В-6 Т1 откл. отходящие фидера все вкл. 22:48 все вкл, кроме Ф-16 (резервный для ф.7). Крыса на В-6 Ф-16, повреждены проходные изоляторы между В-6 и ШР-6. Устранено.	нет / 777чел	777	1,3	5	+5, облачно	
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	2	16.10.17 11:13	16.10.17 11:46		16.10.17 11:46		ав.откл.	нет	у	с.Ляличи. Осмотр без замечаний.	нет / 300 чел	300	0,1	5	+7, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	16.10.17 11:37	16.10.17 11:53	0:17	16.10.17 14:29	0:17	МТЗ	нет		с.Галкино. Включен до оп.88 без 1 вед. ТП. Повреждение на вед.ТП-2392 (попадание животного), на оп.88 заменен поврежденный изолятор ф.В.	школа, котельная, ВНС / 475чел	475	0,54	16	+3, облачно	
Ам.ЦЭС	35	Михайловка - Поярково		17.10.17 5:59	17.10.17 6:42	0:08	17.10.17 16:42	2:29	МТО	ну	не прои зв.	Обесточены ПС35кВ: Зеленый бор, Коршуновка. В 6:42 ПС Зеленый бор (0,43МВТ) перезапитана от ф.9 ПС Слава. В 8:11 ПС Коршуновка запитана от ф.18 ПС Михайловка. (на ПС Поярково норм. разрыв). Сбита оп.299 (ж/б) трактором К-700 (ООО "Михайловское") в поле. Виновик установлен, сообщено в СБ, полицию. Опора заменена.	ф.9 ПС Слава, ф.18 ПС Михайловка	1611ч.	1611	0,57	25	-4, ясно
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	17.10.17 8:03	17.10.17 9:07	1:48	17.10.17 9:07	1:48	МТЗ-1	запр ет	у	Включен после осмотра. Повреждение на вед. ТП.	нет		0,36	18	-3, обл	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	17.10.17 9:37	17.10.17 9:41	0:40	17.10.17 9:41	0:40	МТЗ	нет	у	г.Биробиджан. В СКТП-692 перекрытие животным в РУ-6 (белка)	котельная / 50чел	50	0,42	4	+1, обл	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	17.10.17 9:58	17.10.17 9:58	479:12	17.10.17 9:58	479:12	МТЗ		у	Перегорание ПК-10 в КТП-3337.	нет	0	0	0	+5, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	17.10.17 10:30	17.10.17 10:39	0:09	17.10.17 10:39	0:09	ав.откл.	нет	у		школа, котельная / 900чел	900	0,1	13	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	17.10.17 11:03	17.10.17 12:54		17.10.17 17:15		"земля" от КУ			с.Раздольное, Кипарисово1. Включен без ТТП. Устранен обрыв провода ф.С на оп.97/22.	котельная, водозабор / 508чел	508	1	16	+7, ветер	
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	17.10.17 11:37	17.10.17 11:37	0:36	17.10.17 11:37	0:36	ДЗ 2з		у	ИМФ ф.А,С 179км. Осмотр зоны ИМФ без замечаний.	нет	0	0	0	-2, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	17.10.17 12:27	17.10.17 12:47	4:57	17.10.17 12:47	4:57	МТО	нет	у	с.Голубовка. Обход без замечаний.	АБЗ / 330 чел	330	0,3	8	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Восток 110/6	СВ-6	17.10.17 13:26	17.10.17 13:32	2:03	17.10.17 13:32	5:59	ав.откл.		у	Обесточивалась 2сш-6кВ (Ф-6,7,8,9,10). Пропуск защит В 6 Ф-9, по причине обрыва провода в цепях отключения выключателя: токовая катушка ф.С, втычной разъем "XS-1", контакт №8. Замечание устранено.	ГОК / 69чел	69	1,17	10	+5, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	17.10.17 13:36	17.10.17 13:40	2:59	17.10.17 13:40	78:15	МТО	нет	у	п.Трудовое.	нет / 200 чел	200	0,9	6	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	5	17.10.17 15:24	17.10.17 15:37	0:04	17.10.17 15:37	0:04	ав.откл.	нет	у	с.Сергеевка. Обход на 20.10.17.	котельная, больница / 639чел	639	0,3	7	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	17.10.17 17:52	17.10.17 17:57	0:00	17.10.17 17:57	0:00	МТЗ	нет	у		нет / 84чел	84	0,1	12	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	17.10.17 18:10	17.10.17 18:50	0:06	17.10.17 18:50	23:35	"земля" от КУ			с.Ст.Каменка. В пр.оп.131-132 сняли ветку с проводов.	нет / 71чел	71	0,1	5	+7, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	21	17.10.17 19:03	17.10.17 19:59	0:57	17.10.17 21:44	0:57	МТЗ	ну	не прои зв.	В 19:59 включен до ЛР 8-21/06 (без 2-х ТП). ТП 8-39 убрана птица. В 21:44 включено все	котельная, больница, санаторий, спецшкола / 2394чел	2394	0,8	42	-2, облачно	
Прим.СЭС	35	Яковлевка 35/10	T2	17.10.17 22:39	17.10.17 22:56	0:55	18.10.17 2:27	0:55	МТЗ			Обесточена ПС Яковлевка (Т1 в резерве). Произведен осмотр: В 10 Т2 откл.от МТЗ, по стороне 35кВ сработал ПСН-35 Ф-"А". В ячейке ф.2 обнаружена кошка (фидер не откл-ся, блинkers нет). В 22:56 включен в работу Т1, весь потребитель запитан. В 02-27 заменили ПСН-35 Ф-"А", Т2 включен.	Т1	котельная, д.сад, школа / 1725ч.	1725	1	39	+2, обл.
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В10 Т2	18.10.17 0:07	18.10.17 3:22	0:05	18.10.17 3:22	0:05	Дуг.защита			обесточена 2 сш 10кВ. В ячейке Ф-23 обнаружены следы перекрытия крысой. В 2:17 включен Т2 на Х.Х. В 3:22 все включено без вед. ф.17 (включен в 3:58)	котельная, больница, водозабор/1147ч.	1147	2,2	38	0, ясно	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	18.10.17 1:13	18.10.17 2:21	2:00	18.10.17 2:21	2:00	МТЗ	ну	у	с.Яковлевка. Обход на 20.10.17.	нет/480ч.	480	0,3	9	-5, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск2 - Михайловка - ЖБИ 130		18.10.17 1:48	18.10.17 1:48	0:05	18.10.17 1:48	1:17	ПС Уссур.2: ЗНЗ 1ст., ИМФ ф.С-14,6км. ПС ЖБИ 130: НЗЗ 1ст.		у	Произведен осмотр: ПС ЖБИ 130 - НЗЗ1ст., АПВ усл., ПС Михайловка замечаний нет. Оп.75 разрушен 1 из 9-ти изоляторов по ф.С.	нет	0	0	0	0, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск1 - УКФ		18.10.17 1:48	18.10.17 1:48	1:08	18.10.17 1:48	1:08	ПС Уссур.1: ДЗ		у	Произведен осмотр ПС УКФ - замечаний нет, выпавших блинkers нет.	нет	0	0	0	0, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	18.10.17 2:05	18.10.17 3:25	1:18	18.10.17 5:45	2:52	МТЗ	ну	ну	с.Наталино, Прядчино. Льв- 24,6км.В 3:25 включен до ЛР 12 (запитано 5ТП). Оп 233 обрыв ввязи Устранено	нет/ 570ч.	570	0,3	9	-2, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		18.10.17 7:14	18.10.17 7:14	2:21	18.10.17 7:14	2:21	ТНЗНП 1ст.		у	ИМФ -37,3км. Ф.В. Обход 20.10.17 без замечаний.	нет	0	0	0	-2, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево	(Т-71)	18.10.17 8:17	18.10.17 9:27	2:35	18.10.17 13:40	2:35	"земля" от КУ			Обесточена ПС Черняево. В пр.оп.23-24 с проводов убрано упавшее, подгоревшее дерево без повреждений	ф.1 Гродеково	школа, КНС, больница,д.сад, 2-е П/В, 1535ч.	1535	0,65		-5, обл.
Ам.ЗЭС	10	РП-Дмитриевка	19	18.10.17 9:10	18.10.17 10:20	0:43	18.10.17 10:20	10:38	"земля" от КУ			Оп.31 обрыв ввязи. Устранено	нет / 354 чел	354	0,1	10	-4, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	18.10.17 12:30	18.10.17 13:35	0:07	18.10.17 13:35	0:07	МТЗ		у		школа / 150 чел	150	0,1	7	+8, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	18.10.17 12:43	18.10.17 14:47	2:02	18.10.17 19:33	2:02	МТЗ		ну	Выведен участок между РП-333 и ТП-1333, погашено ТП-2281 вед.(АЗС). Оп.68 наклон (повреждена растяжка), касание веток дерева. Устранено, все включено.	очистные, дс-2 / 3050 чел	3050	0,9	11	+8, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Полевая	20	18.10.17 20:00	18.10.17 20:07	1:01	18.10.17 20:07	1:01	МТЗ		у		школа, дс / 400 чел	400	0,3	11	+4, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	4	19.10.17 10:55	19.10.17 13:17	2:35	19.10.17 13:17	2:35	"земля" от КУ			Обрыв ввязи на жб оп.26, провод на траверсе. Устранено	школа / 648 чел	648	0,2	7	+4, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	19.10.17 15:16	19.10.17 15:57	0:32	19.10.17 15:57	0:32	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке	школа, котельная / 783 чел	783	0,5	30	+4, ветер	

Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	19.10.17 15:50	19.10.17 16:10	0:00	19.10.17 16:10	0:00	ав.откл.		у			детдом / 1181 чел	1181	0,8	22	+4, ветер
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	19.10.17 17:40	19.10.17 22:20	0:05	19.10.17 22:30	0:05	"земля" от КУ			Оп 123 разрушен стеклянный изолятор, шлейф лежит на траверсе. Устранено.	школа, насосная-3, котельная-4, в/ч / 140чел	140	0,6	50	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 РКЛ оп.98	19.10.17 22:30	19.10.17 23:59	0:02	19.10.17 23:59	0:02	ав.откл.	нет	у	п.Тихий, Нежино. Обход 23.10.17	нет / 783чел	783	0,3	17	+10, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	19.10.17 23:57	20.10.17 1:22	0:03	20.10.17 5:45	0:03	"земля" от КУ			с.Кипарисово 1. В 1:22 включен до ТП5169, запитано 9ТП из 15. В КТП-5220 перекрыты опорного изолятора ф.С, отключено РТП5220. В 4:39 включен без ТП-5220 и вед. ТП Ферма (поврежден прох. изол. ф.С, устранено и вкл 1.11.17 11:00). В 5:46 включено КТП-5220, заменён поврежденный опорный изолятор.	школа, котельная / 184чел	184	0,2	15	+10, дождь	
Прим.ЮЭС	35	ТЭЦ Центральная - Коммунальная с отп. Океанариум	№1	20.10.17 0:50	20.10.17 0:50	0:00	22.10.17 0:42	0:00	ДЗ 1з			ИМФ=0,9 ф.А,С. На ПС Океанариум и ПС Коммунальная работа АВР-35 усп. Одновременно на ПС Океанариум отключились ф.5,7 блинкер РПО (питание 1сш-10кВ ТЭЦ Океанариум, находилась на ХХ, вкл в 2:07). В 0:52 отключен от КУ "Земля" СВ-35 на ПС Коммунальная (обесточилась 1сш-35кВ ПС Коммунальная, на ХХ). В 3:29 СВ-35 включен, перегорел предохранитель ТН-35 1С ф.А (при испытании выявлено повреждение изоляции НН) ПС Коммунальная, выведен из схемы (нет запчастей). По КВЛ 35 кВ ТЭЦ Центральная-Коммунальная с отп. на ПС Океанариум №1 при верховом осмотре на оп №1 (переход с участка КЛ на воздушный участок) обнаружено повреждение конц.муфты ф."А". 19:30 порезание каб. ф.-А устранено. Не прошёл испытание каб. ф.-С. МП: 734м от ТЭЦ Центральная ф.С. В 1:49 21.10.17 допущена бригада для разработки котлована и монтажа соединительных муфт. 22.10.17 0:42 под напряжением со стороны ТЭЦ Центральной, в 1:21 под нагрузкой	цель №2	нет	0	0	0	+6, обл
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/6	по ф.6 РП Кондратеню ка ф.3	20.10.17 3:40	20.10.17 4:15		20.10.17 6:47		"земля" от КУ			с.Каймановка. Включен до РС168/98/16, без 1ТП. На оп.98/55 устранен обрыв вязы по ф.С.	нет / 150чел	150	0,3	14	+11, пасм	
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		20.10.17 4:30	20.10.17 4:30	2:48	20.10.17 4:30	2:19	НЗЗ 1ст		у	Обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	+9, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	20.10.17 4:58	20.10.17 11:04	2:57	21.10.17 18:30	22:22	МТЗ	нет	ну	п.Славянка-4. Вкл. без ТП 4104, разрушен разрядник ф.-А, разрядник демонтировали. ТП-4081 поврежд. вводной кабель, заменён на резервный. Выведен из схемы поврежденный участок КЛ от РК оп 56/16 до ТП 4081, все потребители запитаны. Устранено 21.10.17 18:30.	водонасосная / 530чел	530	0,3	16	+9, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	8	20.10.17 5:53	20.10.17 7:15	0:18	20.10.17 7:37	5:52	МТО	нет	ну	с.Степановка. Включен без 4-х ТП. Повреждение на вед. отпайке.	насосная, школа / 88чел	88	0,04	12	+8, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	20.10.17 8:16	20.10.17 8:20	1:45	20.10.17 8:20	1:45	МТЗ	нет	у	с.Андреевка.	котельная, школа, насосная / 595чел	595	0,5	21	+10, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	8	20.10.17 8:35	20.10.17 15:40	0:18	20.10.17 15:40	0:18	ав.откл.		не прои зв.	Обесточен свинокмплекс Дальневосточный. Сторонним а/м ИСУДУ (находится на месте происшествия с водителем, пострадавших нет) сбита оп. №71 (оборваны провода 3-х фаз), повреждён РЛ2 установленный на оп №71 (требуется замена), вызвана полиция. Устранено.	нет / быта нет	0	0,01	5	+10, дождь	
Хаб.ЦЭС	35	Восточная - СВ	Т-18	20.10.17 14:29	20.10.17 15:44	0:20	20.10.17 21:29	0:20	КУ "земля"			Обесточена ПС СВ. Осмотр ВЛ без замечаний. На ПС Восточная выведен из работы ТН-35 (повреждение фазы В), ВЛ-35 введена в работу. Устранено, схема восстановлена	часть г.Хабаровск: 33330 чел	33330	8,5		+5, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	20.10.17 15:20	20.10.17 16:18	0:13	25.10.17 20:25	0:13	МТЗ		ну	Вкл. без 4 ТП. Повреждение 2-х парал. кабелей. Оп 38/68 повреждение кабельной концевой муфты - 1-й кабель. На КЛ-6 между оп.38/67 -38/68 смонтировано 2 концевые муфты. Все включено 21.10.17 5:50 (ч/з 14ч 30м). 2-й каб. под ж/д дорогой выведен в ремонт. На 24.10.17 договор с ж/д о проведении работ. ПЮЭС ПС Береговая-2 в 20:25 по Ф-3 схема приведена в исходное состояние. По КЛ6 38/67 - 38/68 смонтирована кабельная вставка 60м, соединительная и концевая кабельные муфты.	5 котельных / 860 чел	860	0,9	40	+8, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	20.10.17 15:29	20.10.17 16:20	0:04	20.10.17 16:20	0:04	МТЗ		у	с.Монакино.	нет / 250 чел	250	0,1	7	+16, облач	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	20.10.17 15:30	20.10.17 16:02	0:08	21.10.17 14:05	0:08	КУ "земля"			Вл=54км. с.Покровка, с.Оренбургское, п.Лесопильный, г.Бикин. Вкл. без вед. 2-х ТП ( кафе- есть ДГ, РРС). 21.10.17 оп. 106/172/112 обнаружено повреждение изолятора фазы А. Устранено и включено.	хоспис, школа, котельная / 2623 чел	2623	0,8	11	+5, облачно	
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	20.10.17 15:57	20.10.17 16:07	0:04	20.10.17 16:07	0:04	МТЗ		у		Поликлиника №8, насосная / 510 чел	510	6	1,5	+5, облачно	

ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	95	20.10.17 16:51	20.10.17 17:58	0:04	02.11.17 16:43	0:04	МТО	ну	ну	Биробиджан. Обеспечен резерв. Повреждение головного каб. бкВ до ЦРП-1 яч.16. 23-26.10.2017 не работали. 27.10.17 определено МП 682 м. от ЦРП1. 28-29.10.17 работы не велись. Определяли МП с обратной стороны. 31.10.17 МП откопано, повреждение не видно. 1.11.17 определено МП, разрезано. 2.11.17 восстановлено.	ф-37 Биробиджан	2 школы, 2 детсада / 4000 чел	4000	1,5	9	+9, ясно
Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	12	20.10.17 17:45	20.10.17 17:56	3:56	20.10.17 17:56	20:44	МТО	ну	у			школа, котельн, насосная / 777 чел	777	12	0,2	-3, снег, метель
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	8	20.10.17 17:47	20.10.17 17:47	0:04	20.10.17 17:47	0:04	МТЗ	у				нет	0	0	0	-3, снег, метель
Ам.ЦЭС	10	РП Придородное	8	20.10.17 19:08	20.10.17 20:15	4:17	20.10.17 20:15	4:17	МТЗ	ну	ну	Включен после осмотра. Причина не установлена		нет / 250 чел	250	0,1	3	-3, снег, метель
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	6	20.10.17 21:32	20.10.17 22:54	0:05	20.10.17 22:54	0:05	МТО	ну	ну	ТП-2014 заменены два опор.изолят.под ПК-10, заменены вставки в предохран.		больница, школа, котельная, дс / 5000 чел	5000	0,6	21	-3, снег, метель
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	119	21.10.17 2:15	21.10.17 5:37		21.10.17 5:37		"земля" от КУ			КТП-301 заменен изолятор ф.С в яч.4		нет / быта нет	0	0,02	1	+8, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	21.10.17 3:17	21.10.17 3:23	0:00	21.10.17 3:23	0:00	МТО		у			3 котельн, детсад, насосная, школа / 420 чел	420	0,6	13	+8, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	21.10.17 3:45	21.10.17 4:04	0:52	21.10.17 4:04	191:14	МТО	ну	у	ТП-6122 заменён предохран. Ф.-в.		нет / 250 чел	250	0,1	3	+8, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	21.10.17 4:32	21.10.17 5:22	0:56	21.10.17 5:22	0:56	Ав.откл		у			нет / 250 чел	250	0,01	3	+8, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Веденка	3	21.10.17 8:42	21.10.17 8:59	0:13	21.10.17 8:59	0:13	МТЗ		у	Включен по ТУ.		нет / 308 чел	308	0,01	5	+4, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Серышево-110 110/35/10	9	21.10.17 9:18	21.10.17 11:05	4:54	21.10.17 11:05	4:54	МТЗ-1	ну	ну	с.Серышево. Наклон сосны (под тяжестью снега) на недопустимое расстояние прол. оп. №21-22. Сосна спилена.		Котельные №1,3 больница, школа, д/сад, я/башня-3шт / 3500 чел	3500	0,5	12	-5, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	21.10.17 10:25	21.10.17 10:25	1:54	21.10.17 10:25	1:54	МТЗ	у		Обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+9, гроза
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	СВ-10	21.10.17 10:25	21.10.17 10:58	0:00	21.10.17 10:58	0:00	МТЗ		у	В работе Т2, в ремонте Т1. Обесточена 1СШ-10кВ, по ф-7 бл.МТЗ, во включенном положении. Всё успешно включено. 21.10.17 проверка РЗА, замечаний нет.		2860 чел	2860	0,67	33	+9, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	21.10.17 10:42	21.10.17 10:42	1:56	21.10.17 10:42	3:13	МТО		у			нет	0	0	0	+8, ясно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	21.10.17 10:53	21.10.17 13:01	2:48	21.10.17 16:32	2:48	МТЗ	ну	ну	часть с.Павло-Федоровка, часть с.Авдеевка. На КТП 6071 разрушен разрядник 10 Ф-"А" -заменён, повреждение на вед. отпайке МТС. Устранено в 16:32.	ф-1 Кировка	3 котельн, детсад, насосная, школа / 420 чел	420	0,6	13	+9, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	110	Промышленная 110/10	В-110 и 10кВ Т2	21.10.17 11:50	21.10.17 13:14	0:37	21.10.17 17:21	0:37	МТЗ		не прои зв.	Обесточена 2СШ-10кВ. По вед.ф-20 поврежден В-10 (баки ф-А и В-С, опорный изолятор ф-В). Включено без вед. ф-20, потребителю обеспечен резерв. В 17:21 В-10 вед. ф.-20 отремонтирован, готов к включению (повреждение каб. у потребителя).		650 чел	650	2	16	+15, гроза, ветер
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная - РП-3	№1	21.10.17 11:51	21.10.17 11:51	0:14	22.10.17 2:11	0:14	КУ "земля"			Обесточенных потребителей нет. Повреждение каб. ф.С в ходе разработки котлована КЛ-35 ТЭЦ Центральная - Коммунальная с отп. Океанариум №1. В 18-47 допущена бригада для монтажа муфты ТЭЦ Центральная - РП-3 №1. В 2:11 устранено.	КЛ-10 №2	нет	0	0	0	+15, облачно
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	238	21.10.17 12:35	21.10.17 12:35	0:12	21.10.17 12:35	5:55	МТО	у				нет	0	0	0	+1, ветер
Прим.ЗЭС	35	Шмаковка - Тихменево		21.10.17 12:51	21.10.17 12:51	0:50	21.10.17 12:51	0:50	МТО	у				нет	0	0	0	+11, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	6	21.10.17 12:59	21.10.17 12:59	0:11	21.10.17 12:59	10:42	МТЗ	у		Обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+11, дождь, гроза
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	6	21.10.17 13:09	21.10.17 13:09	0:11	22.10.17 0:29	0:11	МТО	ну	ну	Повреждена каб. муфта 10кВ к ЗТП 3008. Включен полностью, после установки муфты на КЛ-10 на оп.21 к ЗТП-3008.	ф-9	РРС (на ДГ) быта нет	0	0,01	1	+8, гроза
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	21.10.17 13:35	21.10.17 13:35	0:00	21.10.17 13:35	6:59	МТО	у				нет	0	0	0	+8, гроза
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	21.10.17 13:39	21.10.17 16:56	1:03	22.10.17 16:38	1:03	КУ "земля"			с.Кокшаровка, Польшиха. Выведен из работы кольцующий участок с ф-5 ПС Самарка, все потребители запитаны. Оп. 420 заменен изолятор по ф."А".	ф-9	котельная медпункт, школа / 595 чел	595	0,3	17	+8, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	21.10.17 13:49	21.10.17 14:50	0:22	22.10.17 0:11	0:22	МТО	ну	ну	часть с.Чугуевка. Вкл. без 3-х ТП. В 15:28 без ЗТП. Заменена кабельная муфта на оп. 23/3/9 к ТП-3083 включен полностью		насосная, котельная, детдом, ИТК / 987 чел	987	1,1	13	+9, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	21.10.17 14:13	21.10.17 14:31	0:13	22.10.17 11:15	0:13	КУ "земля"			часть с.Чугуевка. Вкл. без 5-ти ТП, запитан от ф-10 Чугуева 16:23.. Повреждение на вед.ТП. В 11:15 22.10.17 по норм. ск.		насосная, котельная / 450 чел	450	0,3	12	+12, гроза
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	21.10.17 15:10	21.10.17 16:40	1:43	21.10.17 16:40	72:29	МТЗ		у	часть п.Кипарисово-1.		нет / 30 чел	30	0,01	3	+17, гроза
ЮЯ ЭС	6	МПС 35/6	МПС-2	21.10.17 16:35	21.10.17 18:51	2:18	21.10.17 18:51	2:18	КУ			Отключен по звонку очевидцев. Обрыв провода ф.-В оп. №35 (без стороннего воздействия). Устранено.		ж/д вокзал. Ж/д станция Котельные(2) / 856 чел	856	1	23	-13, облач
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	21.10.17 17:30	21.10.17 18:02	1:32	21.10.17 19:48	1:32	КУ "земля"			часть быта г.Партизанск. Вкл. без 9 ТП. В 18:50 без ЗТП. В 19:48 вкл. полностью, повреждение самоустранилось.		котельная, насосная я,д/сад / 1990 чел	1990	1,2	20	+14, дождь

Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	1	21.10.17 17:52	21.10.17 19:03	1:14	21.10.17 22:22	1:14	КУ "земля"			п.Архара. Вкл. без 5 ТП. Поврежден КЛ (один из двух) от ЛР-996 до оп.46. Поврежденный каб. выведен из работы, включен резервный	ф-6 Архара	водоканал, МЧС котельная №6,9; детсад, скважина / 1800 чел	1800	0,7	15	-1, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	22	22.10.17 11:26	22.10.17 11:34	0:04	22.10.17 11:34	0:04	МТЗ	ну	у	Несанкционированная работа (ТитанЭнергоРесурс) по подвеске ВОЛС на ВЛ 35кВ Бузули-Желтоярво, падение ВОЛС в месте пересечения с ф.22 пр.2-3 (схлст проводов).	нет		400	0,05	11	-3, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	4	22.10.17 12:09	22.10.17 12:09	1:23	22.10.17 12:09	1:23	МТЗ	у		ТП-3040 заменили предохранит. 10кВ.	нет		0	0	0	+4, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкалова 35/10	4	22.10.17 12:17	22.10.17 12:17	0:42	22.10.17 12:17	0:42	МТЗ	у		Обход, замечаний нет.	нет		0	0	0	+4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	22.10.17 12:20	22.10.17 12:56	0:10	22.10.17 12:56	0:10	Ав. Откл.	ну	у		нет		200	0,2	6	+7, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	22.10.17 13:36	22.10.17 14:17	0:37	22.10.17 14:17	8:30	Ав. Откл.	ну	у		школа, котельная / 180 чел		180	0,2	11	+4, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	22.10.17 14:25	22.10.17 16:45	0:30	22.10.17 16:45		Ав. Откл.	ну	у		котельная/ 230 чел		230	0,1	11	+4, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по ф-6 РП Кондратенюка ф.1	22.10.17 14:33	22.10.17 15:59	0:03	22.10.17 19:16	0:03	Ав. Откл.		ну	Запитано от резерва без 2-х ТП. Пр. оп 91-92 сторонними лицами (виновники установлены) повалено дерево на провода, схлст проводов, на оп. 91 срыв изоляторов 3-х фаз.	по ф-6 РП Кондратенюка ф.3	нет / 180 чел	180	0,1	9	+10, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	6 РП Кондратенюка ф.6	22.10.17 14:33	22.10.17 15:08	0:21	22.10.17 15:08	4:48	Ав. Откл.		у	Откл. вместе с ф-6 РП Кондратенюка ф.1.	котельная / 120 чел		120	0,1	8	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	22.10.17 14:45	22.10.17 15:44	4:51	22.10.17 15:44	4:51	Ав. Откл.	ну	у		нет / 200чел		200	0,2	6	+7, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лугегорск 110/35/10	4	22.10.17 14:55	22.10.17 15:55	0:00	23.10.17 15:04	0:00	Ав. Откл.		ну	Запитано 2-ТП (55% нагрузки), без 2ТП. Поврежден каб. 10кВ между ТП-2103 и 2102, кабель выведен из сх. подключен резервный. Устранено.	насосная		300	0,3	4	+8, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	22.10.17 17:02	22.10.17 17:04	0:00	22.10.17 17:04	0:00	Ав. Откл.	ну	у		нет / 180чел		180	0,2	11	+4, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	22.10.17 17:10	22.10.17 19:16	0:04	22.10.17 19:16	0:04	Ав. Откл.	ну	ну	оп.66 устранен обрыв шлейфа	котельная		230	0,1	11	+4, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	23.10.17 5:30	23.10.17 9:12	1:48	23.10.17 18:20	1:48	Ав. Откл.	ну	не делала	с.Новолитовск, Васильевка Кирилловка. Сбита оп.11 (ж/б) легковым автомобилем без номеров, водитель с места происшествия скрылся, на место вызван наряд полиции. Обеспечен резерв, осталось погашено 3 ТП из 10 ТП. После замены оп.11 в 16:36 при включении в работу появилась "земля" по Ф "А", на оп. 1 заменен поврежденный штыревой изолятор.	Ф-8 ПС Волчанец детсад / 200 чел		200	0,2	10	+1, сильный ветер	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	23.10.17 6:11	23.10.17 6:11	0:09	23.10.17 6:11	0:09	НЭП 1ст	у		Осмотр, замечаний нет.	нет		0	0	0	-3, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	14	23.10.17 8:59	23.10.17 8:59	0:00	23.10.17 8:59	0:22	МТЗ-1	у			нет		0	0	0	+1, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	16	23.10.17 9:30	23.10.17 9:55	0:36	23.10.17 9:55	7:49	МТЗ	ну	у	На оп.№ 1 отгорел наконечник на шлейфе фазы "А" в сторону ВЛ. Следы перекрытия на изоляция. Устранено.	нет		450	0,6	5	+1, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Дубки 35/10		23.10.17 11:05	23.10.17 12:29	0:04	23.10.17 12:29	0:04	МТЗ	выв	у	с. Князе-Волконка. Повреждение на вед. ТП.	школа, д/сад, котельная, РРС / 1783 чел		1783	0,36	10	+5, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	В-10 Т1	23.10.17 12:03	23.10.17 12:05	0:00	23.10.17 12:05	0:00	Ав. Откл.	ну	у	с. Нововладимировка с. Нахимовка с. Татьянавка с. Бусевка с. Славинка с. Зеленовка с. Кронштадта с. Константиновка с.Хвалынка. Низкая изоляция жил кабеля связи между релейным шкафом Т1 и ячейкой ввода Т1. Задействованы свободные жилы.	нет/2405чел		2405	0,5	37	+2, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Океанская 35/6	В-6 Т1	23.10.17 12:15	23.10.17 13:21	0:41	23.10.17 13:21	0:41	Ав. Откл.	нет		13:14 отключены отходящие фидера, включен В6 Т1, 1С 6кВ под напряжением. 13:21 вкл. все фидера 1С 6кВ, кроме вед.ф.2 ВПЭС (повреждение в сетях потребителя). Осмотр без замечаний.	нет / 2110чел		2110	1,97	17	+4, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф-15 РП-10 ф-9	23.10.17 21:44	24.10.17 0:25	0:00	24.10.17 0:25	0:00	МТЗ		у	с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. Обход без замечаний.	школа-интернат с котельной / 122 чел		122	0,3	9	0, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	24.10.17 9:08	24.10.17 10:06	0:00	24.10.17 17:30	0:00	"земля" от КУ			с.Перимское. Ветка, Горноводное, Николаевка. Включен с откл ф.5 на РП-10 (с.Гоноводное, 4ТП). В 10:35 запитано ТП-2034 от резерва. На оп.465 заменен изолятор по ф.В и С, произведен ремонт спусков к ТП-2049.	школа, больница / 432чел		432	0,2	11	-6, ясно	
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	В-10 Т2	24.10.17 15:35	24.10.17 15:47	0:07	24.10.17 15:47	0:07	МТО	нет	у	с.Гражданка,Лугохутор. Произведен осмотр оборудования, повреждений не обнаружено.	школа, котельная, д/с / 620чел		620	0,6		+12, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	43	24.10.17 15:41	24.10.17 17:51	0:52	24.10.17 20:58	0:52	"земля" от КУ			Производственные базы. Бригада работала в с.Сергеевка (около 30км до Хабаровска). 17:51 (ч/з 2:10) переведена нагрузка, произведен обход, в 20:06 (ч/з 4:25) бригада допустилась на замену изолятора на опоре №1. 20:46 Н.Д. закрыт, повреждение устранено.	ПС Южная ф.37	нет / быта нет		0	0,37	9	+8, облачно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	24.10.17 17:00	24.10.17 19:55	0:02	24.10.17 19:55	0:02	"земля" от КУ			с.Камышовое. Устранен срыв вязы на оп.29.	школа / 150чел		150	0,1	7	+10, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольс 35/10	по ф.1 РП Пучиловка ф.4	25.10.17 4:25	25.10.17 6:42	0:08	25.10.17 6:42	0:08	Ав. Откл.	ну		В РП КРУН-10 повреждение изолятора ШС-10 ф."В", схлст. Устранено.	котельная		150	0,08	3	-3, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Дим		25.10.17 9:12	25.10.17 9:12	0:00	25.10.17 9:12	0:00	МТЗ	у		ИМФ 20.4км. В пр.оп.76-77 возгорание мусора под ВЛ, повреждений нет.	нет		0	0	0	0, облачно	

Хаб.СЭС	6	Падали 110/6	2	25.10.17 9:50	25.10.17 10:05	0:00	26.10.17 15:16	0:00	МТЗ	нет	ну	п.Известковский. Повреждение КЛ-6кВ 250м от ТП-5. 26.10.17 повреждение устранено	ф.6	скважина, котельная / 1000чел	1000	0,3	3	-2, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	5	25.10.17 10:07	25.10.17 16:30	0:01	25.10.17 16:30	0:01	ав.откл.	нет	ну	дачи. Повреждение концевой муфты на оп.1 к ТП-17. Устранено.	нет	0	0,03	1	0, облачно	
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	10	25.10.17 11:37	25.10.17 11:41	0:18	25.10.17 11:41	0:18	МТЗ	нет	у	с.Матвеевка. Планируется обход.	нет / 110чел	110	0,25	1	0, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	17	25.10.17 13:05	25.10.17 13:20	0:20	25.10.17 13:20	0:20	ав.откл.	нет	у	п. Шкотово. Обход без замечаний.	нет / 1000чел	1000	0,5	6	+19, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	25.10.17 13:18	25.10.17 14:36	0:36	25.10.17 15:55	0:36	МТЗ-2	ну	не прои зв.	Включен без ТП (быта нет, стройплощадка). Повреждение КЛ-10 экскаватором сторонней организации ООО "Мост-восток", пострадавших нет. Сообщено в СБ, полицию. Включен резервный кабель. 31.10.17 устранено силами виновника	погранотряд / 613чел	613	0,12	7	+2, обл	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	25.10.17 13:28	25.10.17 14:12	0:54	25.10.17 15:12	0:54	ав.откл.	нет	не прои зв.	п.Углекаменск. Включен без 2-х ТП. После обхода включен полностью, повреждений не обнаружено.	школа, котельная, больница / 1603чел	1603	0,9	7	+5, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	13	25.10.17 14:46	25.10.17 15:14	0:49	30.10.17 20:25	0:49	МТЗ-1	ну	не прои зв.	Повреждение КЛ-10 экскаватором сторонней организации ООО "Аква", пострадавших нет. Сообщено в СБ, полицию. 26-27.10.17 повреждение не устранялось, по КЛ есть второе МП. 30.10.17 определено 2МП, устранено, схема восстановлена	РП2 ф.5	больница, д/с, котельная, администрация / 3517чел	3517	1	6	0, облачно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	26.10.17 9:00	26.10.17 9:00	0:41	26.10.17 9:00	2:24	МТО	у		пгт Магдагачи . Обход без замечаний	нет/800ч.	800	0,5	10	+1, ясно	
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	37	26.10.17 16:04	26.10.17 16:07	0:14	26.10.17 16:07	0:14	МТЗ		у	п.Новый Мир. Планируется обход.	нет	0	0,2	6	+7, обл.	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Николевский 35/10	2	26.10.17 16:59	26.10.17 17:05	0:30	26.10.17 17:05	10:28	МТЗ		у	часть с.Корфовка часть с. Алексее-Николевский. Планируется обход до 3.11.17.	котельная, п/з/200ч.	200	0,1	4	+13, пасм.	
Ам.ЗЭС	10	ЦРП1	3	26.10.17 17:25	26.10.17 17:37	2:08	26.10.17 17:37	2:08	МТЗ	ну	у	часть г.Шимановск. Обход без замечаний	5000ч.	5000	0,86	36	+5, обл.	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	26.10.17 17:50	26.10.17 18:51	0:28	26.10.17 18:51	0:28	МТО	запр ет	ну	часть г.Благовещенск. Повреждение на вед.ТП281	нет		0,6	26	+5, обл.	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	с58	27.10.17 9:20	27.10.17 9:30	0:25	27.10.17 9:30	0:25	ПС КРС: нЗНП 2ст., АПВ усл.ИМФ-33,7кМ ф.В. На ПС Дежнево: ДЗ 1з., АПВ ну.		у	При ремонтной схеме (отключена ВЛ 110 Биробиджан - Унгун чистка просеки) одновременно на ПС Дежнево отключился СВ 110кВ (ДЗ 1з.). Обесточены ПС 110/35/10 Благословенное, ПС 35/10 Самара, ПС 35/10 Столбовое, ПС 110/35/10 Дежнево 2сш 10кВ. Через 10 мин. все включено успешно. Обход зоны показания приборов ВЛ 110 КРС-Ленинск без замечаний. 30.10.17 на ПС Дежнево начата проверка РЗА, устранён деф. реле "U индикации сочетания С-А", излишняя работа вых реле 1 комплекса. При осмотре на оп.139 обнаружены следы перекрытия шлейфа ф.В на опору.	12012 чел	12012	7,051		+5, ясно	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	6	27.10.17 17:20	27.10.17 17:20	0:07	27.10.17 19:49	0:07	МТЗ	ну	ну	резервное питание РРС, обесточенных потребителей нет. В пр.оп.19-20 убрали ветку с проводов.	нет	0	0	1	+14, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Партизан 35/6	11	27.10.17 20:32	27.10.17 21:28		27.10.17 21:28		откл.КУ"земля"			часть быта г.Партизанск. Включен после обхода, "земля" самоустранилась, замечаний нет.	котельная,д.сад/1990ч.	1990	1,2	20	+12, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	27.10.17 22:40	27.10.17 23:15	0:01	27.10.17 23:15	0:01	ав.откл.	нет	у	с Сергеевка.	д/с / 120чел	120	0,27	3	+1, обл	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	28.10.17 3:04	28.10.17 3:04	0:00	28.10.17 3:04	1:04	МТЗ		у	Повреждение на вед. ТП-1/70. Вкл в 10:30.	нет	0	0	0	-2, обл	
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	28.10.17 6:46	28.10.17 9:40	0:30	28.10.17 18:36	964:58	"земля" от КУ			Включен без 2ТП (п/з, есть дг). Оп.19-00/287 заменена изоляция, все включено	котельная / 150чел	150	0,12	5	+1, обл	
Ам.СЭС	10	Джалинда 35/10	3	28.10.17 8:18	28.10.17 8:18	2:53	28.10.17 8:18	2:53	МТЗ	у	у	Обход без замечаний	нет	0	0	0	+8, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1 - МЖК		28.10.17 8:45	28.10.17 8:45	0:12	28.10.17 8:45	3:18	МТО	у	у	Обход без замечаний	нет	0	0	0	+13, пасм	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	33	28.10.17 11:11	28.10.17 11:11	1:23	28.10.17 11:11	1:23	МТЗ-2	у	у	Повреждение на вед.ТП	нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	10	28.10.17 12:35	28.10.17 12:50	0:39	28.10.17 12:50	0:39	МТЗ		ну	Повреждение на вед.ТП	котельная, дс, вн башня / 842 чел	842	0,2	13	+13, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	8	28.10.17 12:39	28.10.17 13:06	0:50	28.10.17 13:06	7:12	МТЗ	ну		Повреждение на вед.уч-ке Мегафон	нет	0	0	0	+15, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	В-10-Т1	28.10.17 14:25	28.10.17 14:55	0:50	28.10.17 15:15	0:50	МТЗ			Обесточена 1сш-10 кв. Введена в работу без вед.ф.7 (неисправность привода). Устранено, все включено в 15:15	нет / 5240 чел	5240	1	26	+10, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	28.10.17 14:33	28.10.17 14:40	1:00	28.10.17 14:40	1:00	МТО	ну	у	30.10.17 осмотр, замечаний нет.	насосная, котельная, роддом / 1465 чел	1465	0,6	18	+15, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	3	28.10.17 15:55	28.10.17 15:55	0:01	28.10.17 15:55	0:01	МТЗ		у		нет	0	0	0	+13, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	28.10.17 16:50	28.10.17 17:28	0:41	28.10.17 18:03	1:24	"земля" от КУ			Схема сети рем: на фидере нагрузка ф.10 Архара. Включен в работу до РЛ, без нагрузки ф.10. В 18:03 включен до ЛР-919, уч-к без потребителя. 15:07 30.10.17 вкл полностью.	школа / 748 чел	748	0,2	8	+10, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Уссури	5	28.10.17 17:05	28.10.17 17:10	0:55	28.10.17 18:28	4:35	МТЗ	ну	ну	В 17:10 П/З запитана от ДГ. В 18:28 включен по норм.схеме. На вед.уч-ке прохождение пала, без повреждений	П/З, котельная, насосная / 25 чел	25	0,01	2	+13, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Опытная 35/10	52	28.10.17 21:57	28.10.17 21:57	1:52	28.10.17 21:57	1:52	МТЗ	у	у	с.Обытное поле.	нет/400	400	0,03	3	+5, дождь	
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково		28.10.17 23:56	28.10.17 23:56	2:23	28.10.17 23:56	2:23	ДЗ 2 ст., ИМФ- 23 км. Ф.ВС	у	у	Осмотр ПС Гродеково без замечаний. 30.10.17 произведен обход, обнаружены следы прошедшего пала в пролете оп№98-101, других замечаний не обнаружено.	нет	0	0	0	+3, ветер, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Березовка 110/35/6	6	29.10.17 0:20	29.10.17 0:20	0:12	29.10.17 0:20	0:12	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+3, обл.	

Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ2 - Патрокл с отп. Загородная		29.10.17 6:09	29.10.17 6:39	0:38	29.10.17 14:07	0:38	ЭНЭ 1 ст.	ну	Обесточены: 3С,4С-6 ПС Загородная, 2С,4С-6 Пс Улисс, 2С-6/35 Пс Голдобин, 2С-6 ПС Чуркин, 2С-6 Рыб порт). В 06-39 перезапитаны ПС Улисс, Пс Голдобин, Рыбпорт, Чуркин. (12,1 МВт, 25930ч.). В 06-44 на ПС Загородная включен СВ 6кВ,запитаны все потребители. На ПС Загородная повреждение сварного шва крепления конструкции опорного изолятора. При падении отгнание шлейфа ф.-В ЛР-110 в сторону В-110. Обход ВЛ без замечаний. На ВТЭЦ2 по В110кВ "Патрокл" ф.В выброс масла (ремонт не производился, включен успешно в 14:07) Повреждение на ПС Загородная устранено, схема восстановлена	ВЛ110 Патрокл-Голдобин с отп. Улисс	33000ч	33000	19	+4, порывистый ветер	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	29.10.17 6:15	29.10.17 6:16	0:59	29.10.17 6:16	0:59	Ав. Откл.	ну	РПВ усл. по ТУ. Заменены ПК-10 в КТП-3077		школа/833ч.	833	0,2	6	+4, дождь
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	29.10.17 6:16	29.10.17 6:24	0:16	29.10.17 6:24	0:16	Ав. Откл.	у	с. Хвалынка. Осмотр без замечаний		школа, котельная,д.сад/794ч.	794	0,2	11	+4,дождь
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	29.10.17 6:37	29.10.17 7:06	0:35	29.10.17 7:06	22:41	МТЗ	ну	часть с.Безверхово. В 07-06 вкл. до оп. 11 (запитано ЗТП, большая часть нагрузки, более57%). В 18:10 включен полностью. Повреждение на вед.уч-ке		котельная/70ч.	70	0,1	12	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	29.10.17 6:56	29.10.17 7:49	0:20	29.10.17 7:49	4:05	МТО	у			нет/200ч.	200	0,2	6	+9, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	по ф.6 СП-8	29.10.17 8:30	29.10.17 9:01	0:01	29.10.17 9:01	0:01	МТЗ	у			нет / 120 чел.	120	0,06	3	+4, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	70	29.10.17 9:07	29.10.17 9:46	0:55	29.10.17 9:46	0:55	МТЗ	ну	Повреждение на вед.ТП		котельная / 150 чел	150	0,17	4	+8, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	29.10.17 15:45	29.10.17 16:04	1:27	29.10.17 16:04	1:27	МТО	ну	Под оп 133/6 обнаружена обгорелая птица		насосная, котельная / 2268 чел	2268	0,7	35	+7, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	4	29.10.17 19:03	29.10.17 21:36	0:00	30.10.17 15:15	0:05	МТЗ	ну	с.Турий-рог. В 21:36 включен до оп.44, запитаны все потребители. Падение ОП 185 (промеж., деревянная на ж/б прист.) при прохождении пала. 30.10.17 устранено.		нет	0	0,01	2	+3, облачно
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита	С-24	29.10.17 20:17	29.10.17 20:17	0:43	29.10.17 20:17	0:43	НЗЗ 1ст, ИМФ-4,1 км., ф.А	у			нет	0	0	0	+1, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита	С-24	29.10.17 20:31	29.10.17 20:31	0:35	29.10.17 20:31	0:35	НЗЗ 1ст, ИМФ-4,6км., ф.А	у	30.10.17 при производстве обхода обнаружены следы перекрытия проводов в пролете оп.№25-26 от сторонней техники (техника на месте не обнаружена), ремонт провода не требуется..		нет	0	0	0	+1, ветер
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.15 в РП 10 откл.ф.9	29.10.17 21:56	29.10.17 23:29	18:01	29.10.17 23:29	18:01	МТЗ	у	с.Михайловка.		нет/158ч.	158	0,1	5	0, ветер
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	13	29.10.17 22:45	29.10.17 22:50	0:00	29.10.17 22:50	0:00	Ав. Откл.	у	часть Лазо.		котельная, больница, д.сад/743ч.	743	0,6	11	+3, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	29.10.17 23:00	29.10.17 23:04	0:09	29.10.17 23:04	0:09	МТЗ	ну	часть с.Чугуевка, Новомихайловка, Каменка. Повреждение в абонентском ТП 3188. Перегорели ПР-10 кВ, затекание воды в РУ-10 кВ.		котельная, школа/1511ч.	1511	0,8	20	-1. пасм.
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	2	30.10.17 0:10	30.10.17 0:50	0:49	30.10.17 0:50	3:03	МТЗ	ну	ПГТ Восток. Осмотр, замечаний нет.		больница, котельная/2700ч	2700	0,8	14	-6, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.15 в РП 10 откл.ф.9	30.10.17 2:54	30.10.17 5:05	0:31	30.10.17 5:05	0:31	МТЗ	у	с.Михайловка.		нет/158ч.	158	0,1	5	0,ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	21	30.10.17 3:18	30.10.17 5:43	0:04	30.10.17 5:43	0:04	МТЗ		часть г.Партизанск. На КТП7364 от приемного портала до опоры устранили склест проводов ф.В,С, выполнили ремонт и перетяжку провода по ф.С		нет/1308ч.	1308	0,5	11	+4, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	30.10.17 5:40	30.10.17 6:35	0:18	30.10.17 6:35	20:09	Ав. Откл.	у	часть п.Трудовое.		нет/200ч.	200	0,2	6	+1, ветер
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.15 в РП 10 откл.ф.9	30.10.17 6:00	30.10.17 6:50	3:20	30.10.17 6:50		МТЗ	у	с.Михайловка.		нет/158ч.	158	0,1	5	-1,ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	30.10.17 8:11	30.10.17 8:20	0:06	30.10.17 8:20	0:06	Ав. Откл.	у	с.Серебряное, Бровнички, Хмельницкое		нет/205ч.	205	0,3	9	-10, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф-15 РП10 ф-9	30.10.17 8:38	30.10.17 9:45	0:06	30.10.17 9:45	0:06	МТЗ	у	с.Михайловка. 31.10.17 обход, провис проводов оп. №198-199, 3.11.17 произведена перетяжка проводов		нет/158ч.	158	0,1	5	+1, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/35/6	16	30.10.17 10:18	30.10.17 12:54	1:32	30.10.17 19:45	7:07	"земля" от КУ		с.Березовка. Запитано от резерва, выведен из работы участок КВЛ-6 от ПС Березовка до РП ДЭМ. Обрыв пров. Ф.-А в прол. оп. №8-9 (без внешнего воздействия). Устранено.	ф-6,8	нет / 450 чел	450	0,6	5	+2, облач
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	1	30.10.17 12:26	30.10.17 14:00	0:54	30.10.17 16:57	0:54	КУ "земля"		часть с.Суражевка. Обеспечен резерв. Повреждение в сетях потребителя на вед ТП.	ф-22	нет / быта нет	0	0,01	2	+8. ясно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	30.10.17 14:08	30.10.17 14:14	0:25	30.10.17 14:14	0:25	МТЗ	ну	с. Нововладимирова с. Нахимовка с. Татьянавка. Заменяли предохр. в КТП-3293.		Котельная-2 Школа-1 Насосная 2 / 765 чел	765	0,1	11	+13, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	30.10.17 14:20	30.10.17 14:23	0:22	30.10.17 14:23	0:22	Ав.откл	у	с.Григорьевка.		школа, котельная / 900 чел	900	0,1	13	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	30.10.17 15:54	30.10.17 16:08	1:06	30.10.17 16:08	3:41	Ав.откл	у	с.Центральное, с. Новая Москва, с. Смялички. Обход 1.11.17, замечаний нет.		нет / 100 чел	100	0,1	10	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	30.10.17 16:18	30.10.17 16:51	0:37	30.10.17 16:51	0:37	Ав.откл	у	часть п.Трудовое.		нет / 200 чел	200	1	6	+10, ветер

Прим.ЭС	10	Восток 110/6	2	30.10.17 19:32	30.10.17 19:53	2:32	30.10.17 19:53	2:32	Ав.откл.	ну	у	31.10.17 произведена подрезка крон деревьев оп. №60-64.		Котельная, Больница, Школа, Дет.сад, Очистные / 4600 чел	4600	0,8	14	0, ясно
ЭС ЕАО	110	Благословенное 110/35/10	1Т	30.10.17 20:58	30.10.17 21:31	2:12	31.10.17 16:22	2:12	ДЗТ			Работа ОД КЗ-110 (отключалась ВЛ-110 Биджан - Благословенное с усп АПВ), Обесточены ПС-110 Благословенное, ПС-35 Амурзет, Самара, Столбовое, Добро. Обеспечен резерв. В 16:22 31.10.17 1Т вкл. под нагрузку. 1.11.17 произведена проверка, устранена неисправность в токовых цепях 1Т.	по 35 кв от ПС Дежнево	11920 чел, Октябрьский район	11920	2	92	+1, ветер
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп Турбаза, Победа	Т-104	31.10.17 0:35	31.10.17 1:50	0:05	31.10.17 9:46	0:05	МТЗ	ну	ну	Обесточены ПС Новокуровка, Турбаза (вед), Победа (вед). Включен в работу с выделен.уч-м от ПС Новокуровка до ПС Победа, обесточена вед.ПС Победа (0,1 МВт, 700 чел). По ВЛ-35 поврежденный нет. На вед. ПС Победа повреждение на ф-"пасака" 10кВ, не работали защиты 10кВ и 35кВ. Потребитель полностью запитан по ВЛ-35 в 9:46	школа, дс / 1200 чел	1200	0,3	9	+1, ветер	
ЮЯЭС	6	Алдан 110/35/6	ф-Хлебозавод	31.10.17 7:29	31.10.17 7:51	2:38	31.10.17 7:51	2:38	МТЗ	ну	не прои зв.	Повреждение в сетях потребителя на вед ТП-169.	котельная, водозабор, детдом / 3467 чел	3467	0,8	9	-8, снег	
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп Турбаза, Победа	Т-104	31.10.17 12:25	31.10.17 12:34	0:05	31.10.17 12:34	0:05	МТЗ	ну	у	откл. при попытке включения ф-"пасака" 10кВ на вед. ПС Победа.	школа, дс / 1200 чел	1200	0,3	9	+3, ветер	
Хаб.ЭС	6	НТЭЦ 110/6	9	31.10.17 13:45	31.10.17 13:46	0:29	31.10.17 13:46	0:29	МТЗ		у	г. Николаевск. Обход, замечаний нет.	больница, водозабор / 2254 чел	2254	0,6	13	-1, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	ф.З ЦРП яч.8 РП2	31.10.17 21:18	31.10.17 21:45	2:58	01.11.17 22:21	20:44	Ав. Откл.		ну	Выделен участок КВЛ 6 ТП-1 - ТП-2. Погашенных потребителей нет. Повреждение на участке КЛ-6 ТП-1-КТПН-2. от КТПН-2 в стор. оп.12. 1.11.17 определено МП КЛ-6 КТПН-2- оп.12: 205м от КТПН-2 (вся длина КЛ -298м). В 20:05 смонтирована муфта и испытан, замеч нет.	нет	0	0,5	2	+2, ясно	
Ам.ЗЭС	110	Белогорск - Среднебелая		01.11.17 7:06	01.11.17 7:19		01.11.17 7:19		2ст.НЭМП	ну	у	Обход ВЛ без замечаний.		14285чел	14285	5	-2, облачно	
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Благовещенская с отп. Чигири	№2	01.11.17 9:00	01.11.17 9:28	0:49	01.11.17 9:53	0:49	ВЧБ	ну	не прои зв.	Обесточено 1/2 ПС Чигири. На ПС Чигири излом в месте крепления (по сварному шву) и падение жесткой ошиновки 2сш-110кВ ф.В. В 9:53 ВЛ-110 включена с откл. ЛР-110 на ПС Чигири. В 17:37 повреждение на ПС Чигири устранено, схема восстановлена.	Цель №1	6667чел	6667	3,5	50	-6, обл
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	16	01.11.17 14:54	01.11.17 14:58	0:50	01.11.17 14:58	0:50	МТЗ	ну	у	В пр.оп.14-26/4-5 снята ветка с провода.	больница, д/с, КНС, скважина, котельная / 3750чел	3750	0,67	12	+2, обл	
Прим.ЦЭС	6	Карьерная-1 35/6	В-6 Т2	01.11.17 16:42	01.11.17 17:35	0:01	01.11.17 17:35	0:01	ав.откл.		у	Погашено: 1,2сш-6 кв (3 вед. фидера, ООО "Германий-Приложений" (горные работы). Включено после осмотра, замечаний нет. 3.11.17 заменили реле времени в цепях РЗА	карьер / быта нет	0	0,2		+15, облачно	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		02.11.17 7:19	02.11.17 7:19	0:05	02.11.17 7:19	0:05	1ст.ТНЭМП		у	ИМФ ф.-А 9,9км. На оп.44 обнаружено гнездо	нет	0	0	0	-3, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10	29	02.11.17 7:29	02.11.17 10:26	72:34	02.11.17 10:26	72:34	МТЗ	нет	ну	В пр.оп.29-30 обрыв двух проводов по ф.А и В. Устранено.	птицефабрика / 50чел	50	0,1	2	0, ясно	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	02.11.17 7:43	02.11.17 7:43	0:42	02.11.17 7:43	0:42	1ст.НЭМП		у	Произведен обход пр.оп.41-120, замечаний нет.	нет	0	0	0	-4, облачно	
Прим.ЮЭС	110	Промузел 110/6	Т2	02.11.17 16:25	02.11.17 16:27	1:46	03.11.17 1:34	1:46	ГЗ РПН Т2			При вводе в работу Т2 после замены масла в РПН (работа ОД-КЗ-110), отключился В-110 "Спутник" (АПВ выв на время переключений). Схема сети ремонтная: выведена ВЛ-110 АТЭЦ-Промузел, чистка просеки. Обесточилась ПС Промузел. Ч/з 2 мин включен В-110 "Спутник" при отключенном ОД-110 Т2, запитаны все потребители. В 1:00 3.11.17 проведены ВВ испытания Т2, замечаний нет. Т2 введен в работу. Излишняя работа струйного реле Т2.	Т1	12320чел	12320	14	96	+5, обл
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	02.11.17 23:05	02.11.17 23:48	0:19	02.11.17 23:48	0:19	ав.откл.		у	часть п.Трудовое.	нет / 200 чел	200	1	6	+7, пасмурно	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	по Ф-22 в РП-Норки откл. вводной бкВ	02.11.17 23:25	02.11.17 23:48	2:10	02.11.17 23:48	2:10	ав.откл.		у	Устранили неисправность микропроцессорного устр-ва	нет / быта нет	0	0,3	5	+6, пасмурно	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	по Ф-22 в РП-Норки откл. ф-3	02.11.17 23:25	02.11.17 23:53	0:00	02.11.17 23:53	1:51	ав.откл.		у		Холодильники / быта нет	0	0,07	2	+6, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Залив 110/35/6	В-110/35/6кВ Т2	03.11.17 0:26	03.11.17 0:48	0:08	04.11.17 18:24	0:08	В-110: МТЗ. В-35: откл-е от ДЗЭ или ДЗШ. В-6: защита шин, дуговая защита.			Обесточена 2С-35/6 Залив и 2С 35/6 Телецентр. В 00:48 (ч/з 22 мин) на ПС Залив по ТМ включен СВ-35, запитана 2С 35/6 ПС Телецентр (3,2МВт). В 01:09 (ч/з 43 мин) на ПС Залив включен СВ-6, запитана 2С 6, запитаны все потребители. В ячейке В-6кВ Т2 "В" (на момент аварии норм. отключен во включенном положении) повреждение прох. изоляторов ф.-А,В,С в сторону Т2. 4.11.17 проведена проверка РЗА, заменили неисправное выходное реле защит Т2, проведены испытания Т2, шинных мостов 6 и 35 кв. В 18-24 Т-2 включили на Х.Х., в 18-57 схему ПС привели в иск. состояние	Т1 ПС Залив	г.Владивосток: 9450 чел	9450	6		+7, пасм

Хаб.ЦЭС	10	Чернореченская 35/6	9	03.11.17 8:15	03.11.17 9:20	2:06	03.11.17 9:20	52:51	МТО		у	повреждение на введом ТП-2329		нет/183	183	0,43	1	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	03.11.17 12:21	03.11.17 12:44	0:24	03.11.17 12:44	0:24	МТО			часть с.Трудовое. Повреждение на аб. оттайки "Металлобаза"	нет/200ч.	200	1	6	+4, ветер	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	12	03.11.17 14:51	03.11.17 14:51	0:07	03.11.17 17:36	0:56	откл.КУ"Земля"			резервное питание РРС. При поиске "Земля" самоустранилась	нет	0	0	0	-5, ясно	
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ 110/6	6	03.11.17 21:46	03.11.17 23:06	0:32	03.11.17 23:40	0:32	МТО	нет	не прои. зв.	г.Николаевск-на-Амуре. В 23:06 включен без 6 ТП. В 23:40 включен полностью. На ТП-15 перекрыты ПК ТМ-1. Устранено. РПВ не производили так как перед отключением прошла "Земля"	детдом / 2680чел	2680	0,69	13	-8, снег	
Прим.ЗЭС	6	Чкаловка 35/10	5	04.11.17 12:23	04.11.17 12:23	0:25	04.11.17 12:23	23:30	МТЗ	у		с.Васильковка с. Никитовка. Повреждение в КТП3407 перегорели предохранители 10 кВ ф.А,В, повреждение в распределительном щита 0,4кВ	нет/235ч.	235	0,1	7	+1, ясно	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	04.11.17 16:16	04.11.17 17:18	5:20	04.11.17 18:20	6:56	откл.КУ"Земля"			п.Архара. Включен до ЛР 919 оставшейся участок без нагрузки. На ОП 320/64 заменили изолятор	школа,д.сад/904ч.	904	0,2	16	+5, ясно	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	05.11.17 8:28	05.11.17 9:16	2:59	05.11.17 9:16	2:59	МТО	ну	у	ТП 6055 проникновение kota в РУ-10кВ	школа / 212чел	212	0,2	6	-4, ясно	
Ам.ВЭС	10	Смелое 35/10	6	05.11.17 8:39	05.11.17 10:16	0:03	05.11.17 10:16	353:13	Земля, от КУ.			с. Смирновка, Новогеоргиевка, Короли, 930 чел. Оп.77 заменен изолятор.	нет	930	0,19	6	-3, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Голдобин 110/35/6	1С 110	05.11.17 15:06	05.11.17 15:49	0:55	05.11.17 22:38	0:55	ПС Голдобин: В 110 Т-1 ДЗШ, В 110 КЛ Голд-Чур№1 ДЗ 5зона., ТНЭП 1ст., В110 Голдобин-ВТЭЦ2 - отключение. На ПС Чуркин: В 110 Чурк. Голдобин - ДЗТ Т1			на ПС Голдобин отключен: В 110 Т-1, В 110 КЛ Голдобин-Чуркин №1, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-Голдобин с отп на ПС Загородная. (Обесточена: ПС Голдобин 1СШ 110,35,6 кВ, ПС Рыбный порт 1СШ 35,6кВ, ПС Чуркин 1СШ 110, 6кВ). На ПС Чуркин отключен: В 110кВ Чуркин-Голдобин. В 15:47(ч/з41мин.) на ПС Голдобин включен СВ6, в 15:49 (ч/з 43мин.) включен СВ35 запитана ПС Рыбный порт. ПС Чуркин 15:49(ч/з 43мин.) включен СВ 6. Все потребители запитаны. ПС Чуркин: на ШМ 110 между РШ 110 Т-1 и Т-1 обнаружены остатки полимерной ленты. Остатки ленты убраны, произведена чистка изоляц. ОПН 110Т1 ф.С. Испытания без замечаний. На ПС Голдобин: в 16:57(ч/з 1ч.45м.) включена 1СШ 110кВ, в 17:14 (ч/з2ч.8м.) Т-1 включен под нагрузку. Осмотр КВЛ Голдобин - Чуркин без замечаний, 20:35 вкл под напряжение. В 22:38 на ПС Чуркин Т-1 включен по нормальной схеме под нагрузку.	Т2	г. Владивосток, 14950чел	14950	13	127	+11, ясно
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	157	05.11.17 18:57	05.11.17 18:57	1:17	05.11.17 18:57	1:17	МТЗ	у		п.Бирофельд	нет	0	0	0	-2, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Центральная 110/35/10	39	05.11.17 21:18	05.11.17 22:39	0:04	06.11.17 0:11	0:04	МТЗ, "Земля"	запр. ет	ну	часть г.Благовещенск. В 22:39 включен до ЛР 402 (запитана большая часть нагрузки). Между ЛР402 и ЛР403 поврежден резервный участок КЛ	нет/200ч.	200	0,5	7	0, ясно	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	92	06.11.17 17:11	06.11.17 18:18		08.11.17 8:53		МТО	выв.	ну	Выделен участок без нагрузки, все запитано. Выделен участок КЛ от ТП-149 до ТП144 (без нагрузки). Отключен поврежденный каб, подключен резервный.	ф.37 Биробиджан	дс / 2150 чел	2150	0,8	5	-1, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучгорск 110/35/10	4	06.11.17 20:48	06.11.17 20:48	0:31	06.11.17 20:48	0:31	МТЗ	у		Лучгорск	нет	0	0	0	+5, ясно	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	В 10кВ Т2	06.11.17 21:10	06.11.17 21:48	0:34	06.11.17 21:48	0:34	МТЗ		у	Обесточены 1,2С-10кВ (Т1 в резерве). В ячейке вед. ф. 17: заключение ТТ, выключатель не отключался, блинкеров нет. В 21-48 включен В 10 Т-2, запитаны все потребители, кроме вед. Ф-17 (ОАО Терней лес, перешел на ТГ). В яч. вед. Ф.17 произведена чистка ТТ и испытания, замечаний нет (повреждение на линии у потребителя).	2780ч.	2780	2,8		+2, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	07.11.17 15:52	07.11.17 15:56	0:57	07.11.17 15:56	0:57	МТЗ	нет	у	с.Безверхово. Обход на 10.11.17	Водонасосная, электрокотельная / 260 чел	260	0,2	13	+8, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	4	07.11.17 17:31	07.11.17 19:13	0:14	07.11.17 19:13	0:14	КУ "земля"			с.Октябрьское Люблино Н.Николаевка. Оп 120 разрушение фарфорового изолятора фаза В.	школа, котельная / 648 чел	648	0,3	7	+10, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	07.11.17 19:50	07.11.17 23:12	0:11	08.11.17 12:17	0:11	КУ "земля"			Выделен уч-к от Р-15 до Р-161 без нагрузки, все запитано. Заменён изолятор фазы "А" на оп.87.	ф.16 Анастасьевка	нет / 450 чел	450	0,6	10	+2, облач
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	07.11.17 22:06	07.11.17 22:18	2:27	07.11.17 22:18	14:55	МТО	ну	у	Обход, замечаний нет.	котельная / 130 чел	130	0,1	10	+6, пасмурно	
Прим.ЦЭС	110	Манзовка - Ретиховка		08.11.17 0:00	08.11.17 0:00	0:20	08.11.17 0:00	0:20	М: ДЗ, ИМФ ф.А,В,С 22,2км; Ретиховка - ДЗ 13., ИМФ ф.А,В,С 12,1км.	у		Обход опоры №80-105, на оп.87 ф.-В (стекло) разрушен 1 изолятор из 9.	нет	0	0	0	+6, дождь	
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	08.11.17 0:02	08.11.17 0:35	1:09	08.11.17 0:35	1:09	ав.откл.		у	Обход на 10.11.17	школа / 500 чел	500	0,04	3	+6, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	08.11.17 1:05	08.11.17 1:08	0:10	08.11.17 1:08	0:10	МТЗ	нет	у	Обход на 10.11.17	котельная, школа / 1293 чел	1293	0,8	21	+9, дождь, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	6	08.11.17 7:27	08.11.17 9:28	0:09	08.11.17 9:28	0:09	"земля" от КУ			"Земля" самоустранилась. Обход, замечаний нет.	нет / 105 чел	105	0,02	2	+1, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	08.11.17 8:15	08.11.17 8:25	2:47	08.11.17 14:35	5:15	"земля" от КУ			Включен без 3 ТП (обесточена П/З Овчинниково). Обрыв провода оп 197 (без стороннего воздействия). Устранено.	п/з / 370 чел	370	0,09	8	+3, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	08.11.17 9:30	08.11.17 11:15	0:16	08.11.17 11:15	0:16	Ав.откл.	нет	не прои. зв.	часть п.Кипарисово-1. Дерево на проводах пр. оп. №3-4 (без стороннего воздействия), провод целый. Устранено.	нет / 30 чел	30	0,1	3	+7, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	6	08.11.17 10:25	08.11.17 12:59	0:24	08.11.17 12:59	0:24	КУ "земля"			Вл.-Петровка. Оп. №5 обрыв провода около изолятора в сторону оп. №4 (без стороннего воздействия).	нет / 140 чел	140	0,6	5	+6, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	14	08.11.17 11:19	08.11.17 12:02	2:54	08.11.17 12:02	2:54	КУ "земля"			с.Губерово. Повреждение на введ. отп.	котельная, школа / 356 чел	356	0,1	4	+2, дождь, снег	



Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	36	08.11.17 23:12	08.11.17 23:46	0:55	09.11.17 0:15	0:55	МТЗ		ну	Включен без ЗТП. В 0:15 полностью. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 400 чел	400	0,6	6	-5, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	204	09.11.17 11:46	09.11.17 12:29	0:23	10.11.17 17:48	6:44	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение каб.муфты в яч.ф204. Устранено 10.11.17 в 17:48, ост.норм.сх.	ф75	кот, насосн/ 299 чел	299	0,08	4	0, облачно
Прим.ЗЭС	10	Лукьяновка 35/10	3	09.11.17 14:31	09.11.17 14:31		09.11.17 14:31		МТЗ	у		Повреждение на вед.участке. (на оп. 205/69 отключен РЛ на аб.отпайку пасека)		школа, кот/430 чел	430	0,1	5	+2, ясно
Прим.ЦЭС	35	Дружба - Б.Оренбургская		09.11.17 17:05	09.11.17 17:25	0:08	09.11.17 17:25	0:08	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Б.Оренбургская, Пограничная. Осмотр оборудования ПС без замечаний. Осмотр ВЛ без замечаний.		5 МВт/2805 чел	2805	5		+3, ясно
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Южная		10.11.17 8:01	10.11.17 10:46	6:18	10.11.17 10:46	6:18	ДЗ 1ст, 33 1ст	ну	не призв	Обесточены: ПС-110 Южная, Новицкое, Тайфун, Преображение, ПС-35 Беневоское, Лазо, Сокольчи, вед. Солнечная, Сокольчи, Милоградово. Пр.оп.7-8 обрыв грозотроса (демонтирован в 10:09); продолжен осмотр отключенной радиальной ВЛ 110 кВ «ПаГРЭС-Южная», найден второй обрыв гр.троса на уч. «Южная-Новицкое» в пр.оп.4-5 (налипание мокрого снега), демонтирован в 10:26. В 10:46 обе ВЛ включены в работу, потребитель запитан. /Обрыв гр.троса ВЛ-110 ПаГРЭС-Южная оп №7-8 произошел в месте пересечения с Ф 6кВ "Насосная" от ЦРП-6, пережег проводов всех фаз (устранено в 11:35). Одновременно на ПаГРЭС откл. В-6 Т-4, обесточено ЦРП-6 (3,4 МВт, 2268 чел./вкл. в 11:50.	Лазовский район, часть Партизанского р-на: 9130 чел	9130	11,2		+3, снег	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП-6	Строительство	10.11.17 8:01	10.11.17 12:15	0:00	10.11.17 20:35	0:00	Ав.откл.		не проиэв	Повреждение каб. наконечников 6 кВ трех фаз в яч.ф"Строительство". Потребителю обеспечен резерв. Устранено, включен в работу по нормальной схеме в 20:35.	ПС Партизан ф9	школа, интернат/759 чел	759	0,8	14	+3, снег
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	10.11.17 12:10	10.11.17 14:37	0:06	10.11.17 14:37	0:06	МТЗ		ну	Вкл в 14:15 до РЛ-1 (без 10 ТП), вкл в 14:37. Повреждение на ведомственной отпайке. (ост 2 вед ТП)		нет/ 46 чел	46	0,2	12	+3, дождь
Прим.ЗЭС	10	Спасск 110/35/10	4	10.11.17 12:15	10.11.17 12:15	0:00	10.11.17 12:15	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	0, дождь
Прим.ЦЭС	35	К.Рыболов - Жариково с отп Новоселище		10.11.17 13:00	10.11.17 13:00	0:26	10.11.17 13:00	5:29	МТО	у		Лвл=29,4км, Лимф=4км. После АПВ отсутств нагрузка по фА. ВЛ оставалась в работе. Произведен осмотр, оп 13 обрыв шлейфа фА. Проведены АВР (ВЛ выводилась в ремонт 14:35- 15:49), потребителю предварительно обеспечен резерв. В 15:49 ВЛ в работе по норм.сх.	ПС Жариков по 10 кВ от ПС Липовцы; ПС Новоселище по 10 кВ от ПС К.Рыболов.	нет	0	0	0	0, ветер
Прим.ЗЭС	10	Спасск 110/35/10	4	10.11.17 13:17	10.11.17 13:57	3:00	10.11.17 14:24	4:45	МТЗ	ну	у	Прохоры, Известковский. Потребителю обеспечен резерв. Осмотр без замечаний, в 14:24 схема восстановлена.	ПС Евгеньевка ф4	нет/ 157 чел	157	0,2	5	+1, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	10.11.17 14:49	10.11.17 17:19	0:48	10.11.17 18:25	0:48	МТО		ну	Вкл в 15:23 (головной уч), вкл в 17:19 без ТП-6630, повреждение опорного изол. ф.-А (касание шин ф.-А-В). Устранено.		школа/639 чел	639	0,1	8	+3, дождь
Прим.ЗЭС	10	Спасск 110/35/10	4	10.11.17 14:51	10.11.17 14:56	1:23	10.11.17 14:56	1:23	МТЗ	ну	у	Прохоры, Известковский.		нет/ 157 чел	157	0,2	5	+1, дождь
Прим.ЗЭС	10	Спасск 110/35/10	4	10.11.17 18:58	10.11.17 19:20	0:13	10.11.17 19:20	0:13	МТЗ	ну		Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 157 чел	157	0,2	5	+3, дождь
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	4	10.11.17 20:23	10.11.17 20:23	2158:18	10.11.17 20:23	2158:18	МТЗ	у		с.Кондратенковка.		нет	0	0	0	+4, дождь
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	10.11.17 20:55	10.11.17 21:45	0:50	10.11.17 21:45	1:58	МТО		у	часть с.Трудовое.		нет/200ч.	200	0,5	6	+5, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 откл. В-10 в ст.КТП82047	10.11.17 22:54	11.11.17 1:50	0:49	11.11.17 15:48	0:49	Ав.откл.		ну	Вкл. без КТП 82047. В 10:55 потребители запитаны полностью. Выведен из работы КЛ-10 от ТП 82048 до оп.30, повреждение концевой муфты. Заменен кабель.	Ф-2 ПС Подъяпольск	нет / 450 чел	450	0,1	4	+2, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	10.11.17 23:05	10.11.17 23:30	1:23	11.11.17 0:52	1:23	Давыд: НЗЗ 2ст, ИМФ -64,4, фаза В-0. Славян: ПНДЗ	ну	у	Обесточена 1С 110/10кВ на ПС Барабаш. В 23:30 вкл. СВ-10 на ПС Барабаш, потребитель запитан от Т2.	ВЛ-110 Давыдовка-Барабаш-Славянка №2	1242 чел	1242	1,36		+3, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	10.11.17 23:44	10.11.17 23:45	0:11	10.11.17 23:45	0:11	ав.откл.	ну	у	с.Прохоры, с. Малые Ключи.		Котельная-3 Школа-1 насосная 3 / 1260 чел	1260	1,1	17	-2, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	11.11.17 1:12	11.11.17 1:12	0:00	11.11.17 1:12	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	-2, снег, ветер
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	11.11.17 1:52	11.11.17 1:55	0:00	11.11.17 1:55	25:57	МТЗ	ну	у	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое.		котельн-2, насосная / 553 чел	553	0,5	9	-4, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	11.11.17 1:57	11.11.17 1:57	783:40	11.11.17 1:57	783:40	ав.откл.	у				нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	11.11.17 1:58	11.11.17 2:02	0:35	11.11.17 2:02	0:35	ав.откл.	ну	у	с.Дубовское.		Котельная-3 Школа-1 Насосная 1, Очистные / 570 чел	570	0,6	19	-4, снег, ветер
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	11.11.17 2:02	11.11.17 3:41	0:34	11.11.17 3:41	0:34	МТЗ	ну	у	с.Лесогорье.		школа / 127 чел	127	0,01	1	-2, снег
Прим.ЗЭС	10	Пожарская 35/10	5	11.11.17 2:10	11.11.17 2:11	0:13	11.11.17 2:11	0:13	ав.откл.	ну	у	с.Никитовка.		нет / 189 чел	189	0,1	2	-4, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	11.11.17 2:13	11.11.17 2:13	2:06	11.11.17 2:13	2:06	ав.откл.	у				нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	11.11.17 2:23	11.11.17 2:28	3:28	11.11.17 2:28	3:28	МТЗ	ну	у	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое.		котельн-2, насосная / 553 чел	553	0,5	9	-4, снег, ветер
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	11.11.17 2:27	11.11.17 2:27	0:15	11.11.17 4:08	7:05	Давыд: НЗЗ 2ст, ИМФ -64 фаза В-0. Славян: ПНДЗ	ну	у	Обесточенных потребителей нет.	ВЛ-110 Давыдовка-Барабаш-Славянка №2	нет	0	0	0	0, ветер

Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	11.11.17 2:27	11.11.17 2:28	7:27	11.11.17 2:28	7:27	ав.откл.	ну	у	с. Воскресенка.	Котельная-1 Дет.сад / 733 чел	733	0,5	11	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	11.11.17 2:37	11.11.17 2:37	0:05	11.11.17 2:37	4:50	ав.откл.	у			нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	6	Луговая 35/6	5	11.11.17 2:41	11.11.17 3:41	3:11	11.11.17 3:41	3:11	МТЗ	ну	ну	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое. Повреждение на вед. отп.	котельн-2, насосная / 553 чел	553	0,5	9	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Вишнёвка 35/10	2	11.11.17 2:46	11.11.17 2:47	0:43	11.11.17 2:47	1:59	ав.откл.	ну	у	с.Прохоры, с. Малые Ключи.	Котельная-3 Школа-1 насосная 3 / 1260 чел	1260	1,1	17	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	4	11.11.17 2:46	11.11.17 2:47	0:43	11.11.17 2:47	4:03	ав.откл.	ну	у	с. Свягино.	Котельная-1 Школа-1 Дет.сад-1 Насосная / 1271 чел	1271	0,4	11	-7, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Бреевка 35/10	1	11.11.17 2:47	11.11.17 2:47	0:53	11.11.17 2:47	0:53	ав.откл.	у			нет	0	0	0	-2, снег
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	11.11.17 2:55	11.11.17 2:56	1:33	11.11.17 2:56	1:33	ав.откл.	ну	у	с. Воскресенка.	Котельная-1 Дет.сад / 733 чел	733	0,5	11	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Красный Кут 35/10	4	11.11.17 2:57	11.11.17 2:58	0:12	11.11.17 2:58	1:27	ав.откл.	ну	у	с.Дубовское.	Котельная-3 Школа-1 Насосная 1, Очистные / 570 чел	570	0,6	19	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Спасск 110/35/10	4	11.11.17 2:58	11.11.17 2:58	1:21	11.11.17 2:58	3:15	МТЗ	у			нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	11.11.17 2:59	11.11.17 3:00	0:06	11.11.17 3:00	0:06	ав.откл.	ну	у	с. Воскресенка.	Котельная-1 Дет.сад / 733 чел	733	0,5	11	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Спасск 110/35/10	4	11.11.17 3:02	11.11.17 3:02	0:07	11.11.17 3:02	0:07	МТЗ	у			нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	11.11.17 3:04	11.11.17 6:53	1:00	11.11.17 6:53	710:47	ав.откл.	ну	ну	с. Воскресенка. Повреждение на вед. отпайки Оборонэнерго.	Котельная-1 Дет.сад / 733 чел	733	0,5	11	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Вишневка 35/10	2	11.11.17 3:06	11.11.17 3:07	0:30	11.11.17 3:07	0:30	Ав.откл.	ну	у		кот, школа, насосн/ 1512 чел	1512	0,2	22	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Спасск 110/35/10	4	11.11.17 3:14	11.11.17 3:14	0:12	11.11.17 3:14	0:12	МТЗ	у			нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Спасск 110/35/10	4	11.11.17 3:29	11.11.17 5:27	0:31	11.11.17 21:18	0:31	МТЗ	вывоз		п.Прохоры, Известковский. Запитано от резерва без вед. отпайки на вч. /В 21:18 установлен шунт на РКЛ оп. 257/29, запитана вед.отпайка. Срок до 18:20 14.11.17/. 14.11.17 16:25 РКЛ заменен. Схему привели в иск. состояние.	Ф-4 Красный Кут нет/ 157 чел	157	0,2	5	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Вишнёвка 35/10	CB-10, B-10 T1	11.11.17 3:30	11.11.17 4:25	0:00	11.11.17 4:41	0:00	ав.откл.		у	Обесточены 1,2ЦШ-10кВ. В 04-25 вкл. В-10Т1, запитана 1ЦШ-10кВ. В 4:41 вкл. CB-10, запитана 2ЦШ-10кВ. P3A до 17	1751 чел	1751	0,7	34	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	6	Луговая 35/6	5	11.11.17 3:47	11.11.17 4:22	0:37	11.11.17 4:36	2:30	МТЗ	ну	ну	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое. Вкл. без КТП-3333. Повторно фидер отключился в 4:36.	котельн-2, насосная / 553 чел	553	0,5	9	-4, снег, ветер
Прим.ЭЭС	10	Красный Кут 35/10	4	11.11.17 4:10	11.11.17 4:11	1:24	11.11.17 4:11	1:24	ав.откл.	ну	у	с.Дубовское.	Котельная-3 Школа-1 Насосная 1, Очистные / 570 чел	570	0,6	19	-4, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	11.11.17 4:30	11.11.17 8:12	0:00	11.11.17 8:12	0:00	МТО		ну	с.Меркушевка, Дмитриевка. Оп.56 обрыв вязыки провода.	школа, сад, котельная / 717 чел	717	0,2	7	-2, снег, ветер
Прим.ЭЭС	6	Луговая 35/6	5	11.11.17 4:36	11.11.17 8:06	0:13	11.11.17 12:22	0:13	МТЗ	ну	ну	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое. На РТП-10 КТП-3033 произведена ревизия шлейфа по ф.В.	котельн-2, насосная / 553 чел	553	0,5	9	-4, снег, ветер
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		11.11.17 4:38	11.11.17 4:38	3:36	11.11.17 17:07	3:36	Промысловка: НЗ 1, 2ст. Береговая-1: НЗ3 2ст, ускорение МТО	ну	не прои зв.	Разрыв транзита. В пр.оп.86-87 обрыв провода ф.С. На оп.85 обрыв грозотроса в сторону оп.86. Устранено.	нет	0	0	0	0, ветер
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	11.11.17 5:06	11.11.17 5:06		11.11.17 13:02		Давыдовка: НЗ3 2ст, ИМФ-67,1км, фаза В Славянка: ПНДЗ	ну	не прои зв.	Лвл=85,6км. Обрыв грозотроса оп. №246-247. С 10:19 до 12:49 выводилась в ремонт цепь №2 по неотложной заявке (Хасанский р-н, 23600 чел., 25 МВт). Устранено.	нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	11.11.17 5:30	11.11.17 6:38		11.11.17 6:38		МТО		у	часть с.Трудовое.	нет/200ч.	200	0,5	6	+1, ветер
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	5	11.11.17 5:45	11.11.17 11:43	2:05	11.11.17 11:43	2:05	КУ "земля"			с.Бреевка. В ячейке ф.5 заменен ТТ по ф.А.	насосная, котельная, школа / 123 чел	123	0,04	2	-2, снег, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	11.11.17 6:35	11.11.17 6:38	0:00	11.11.17 6:38	0:00	ав.откл.	ну	у	с.Кокшаровка, Польшника. Обход на 13.11.17.	котельная медпункт, школа / 595 чел	595	0,4	17	-4, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по Ф-15 РП- 10 Ф-9	11.11.17 6:41	11.11.17 16:20	0:00	11.11.17 16:20	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. Включен после обхода, повреждений не обнаружено.	школа-интернат с котельной / 258 чел	258	0,1	5	-4, сильный ветер

Прим.ЮЭС	10	Зандавровка 35/10	3	11.11.17 6:55	11.11.17 15:37	1:24	11.11.17 15:37	1:24	МТЗ	ну	с.Береговое, п.Рыбачий. Включен полностью после обхода. Обнаружена ветка со следами перекрытия в пр.оп.47-48.	Кот-1, нас-1, шк-1 / 630 чел	630	0,3	5	0, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	11.11.17 6:58	11.11.17 7:02	0:32	11.11.17 7:02	0:32	Ав.откл	у	часть с.Казанка.	котельная, школа / 294 чел	294	0,5	6	-1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	11.11.17 7:37	11.11.17 7:42	0:04	11.11.17 7:42	0:04	Ав.откл	у	з/с Тигровый.	котельная / 143 чел	143	0,3	4	-1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	1	11.11.17 7:50	11.11.17 11:15	0:15	11.11.17 11:40	0:15	ав.откл.		часть с.Многоудобное. В 11:40 включен полностью после обхода, при обходе замечаний не выявлено.	котельные, детсад / 190 чел	190	0,3	6	+1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	11.11.17 7:52	11.11.17 8:44	0:00	11.11.17 8:44	0:00	МТЗ	у	часть с.Голубовка.	нет / 330 чел	330	1,2	19	0, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	11.11.17 7:53	11.11.17 19:10	0:00	11.11.17 23:16	0:00	ав.откл.	ну	В 18:50 вкл без 13 ТП, вкл в 19:10 без 4ТП, вкл 23:16. Оп.154 заменен поврежденный изолятор.	2 школы, 2 котельные, больница, скважи на / 700 чел	700	0,8	18	-5, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	11.11.17 8:03	11.11.17 8:07	0:56	11.11.17 8:07	0:56	МТЗ	у	часть быта г.Партизанск.	ТНС д/сад / 2141 чел	2141	1,2	16	-1, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	11.11.17 8:03	11.11.17 11:17	0:00	11.11.17 16:43	0:00	ав.откл.	ну	часть быта г.Партизанск. Включен до ТП-7354, без 5 ТП. В 11:53 потребители запитаны полностью. Выведенный участок от ТП-7353 до ТП-7463 без нагрузки. В пр.оп.49-50 падение дерева, обрыв провода. Устранено.	школа, д/сад / 1460 чел	1460	2	15	-1, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	11.11.17 8:07	11.11.17 8:08	0:12	11.11.17 8:08	0:12	МТЗ	ну	с.Дубовское.	Котельная-3 Школа-1 Насосная 1, Очистные / 570 чел	570	0,6	19	-6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	11.11.17 8:19	11.11.17 9:30	0:00	11.11.17 12:55	0:00	МТЗ		г.Партизанск. Включен до ТП 7425, запитано 9 ТП. В 11:05 запитано от резерва, кроме 3-х ТП. В пр.оп.76/1-76/2 устранен склест проводов, произведена перетяжка проводов.	ф.9 ТНС, д/с / 2141чел	2141	1,2	16	-1, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	11.11.17 8:37	11.11.17 10:26	0:00	11.11.17 16:50	0:00	ав.откл.	ну	п.Лозовый. Включен без КТП-7310. В пр.оп.109/2-109/3 устранен обрыв провода ф.В, в пр.оп.109/16-109/17 падение дерева, обрыв двух проводов ф.А,В. Устранено.	насосная, школа, интернат / 644чел	644	0,7	11	+2, ветер
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	11.11.17 8:38	11.11.17 8:55	0:30	11.11.17 8:55	0:30	МТО	ну	с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово.	школа-интернат / 122чел	122	0,1		-1, ветер
Прим.ЮЭС	35	Лазо - Сокольчи		11.11.17 8:56	11.11.17 16:35	0:10	11.11.17 16:35	0:10	"земля" от КУ		Обесточены ПС Сокольчи, Солнечная, Милоградово. На оп.240 обрыв вязки по ф.В, провод на траверсе, на оп.245 по ф.А обрыв вязки. Устранено.	1949 чел	1949	2,5		-5, ветер
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	2	11.11.17 9:05	11.11.17 9:06	1:22	11.11.17 9:06	1:22	МТО	нет	пгт.Восток.	нет / 4600чел	4600	0,8	14	-7, снег
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	11.11.17 9:05	11.11.17 12:48	0:00	11.11.17 12:48	0:00	"земля" от КУ		п.Пластун. На оп.73 заменен изолятор по ф.В.	аэропорт, больница / 800чел	800	0,1	8	-1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	11.11.17 9:22	11.11.17 9:26	0:00	11.11.17 9:26	0:00	ав.откл.	нет	п.Тигровый.	котельная / 143чел	143	0,3	4	-1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	11.11.17 10:00	11.11.17 10:02	2:07	11.11.17 10:02	2:07	ав.откл.	нет	с.Суражкевка.	нет / 70чел	70	0,3	9	+3, ветер
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	2	11.11.17 10:04	11.11.17 10:05	1:37	11.11.17 10:05	1:37	МТО	нет	пгт.Восток.	нет / 4600чел	4600	0,6	14	-7, снег
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	2	11.11.17 10:10	11.11.17 12:21	0:05	11.11.17 12:21	0:05	МТО	нет	пгт.Восток. На оп.76/1 срыв подставного изолятора по ф.С, устранено.	нет / 4600чел	4600	0,6	14	-7, снег
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	11.11.17 10:33	11.11.17 10:33	0:19	11.11.17 10:33	0:19	МТО	у		нет	0	0	0	-1, ветер
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	12	11.11.17 10:44	11.11.17 10:48		11.11.17 10:48		ав.откл.	ну	с.Серафимовка.	школа, д/с, котельная / 182чел	182	0,3	6	0, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	11.11.17 11:00	11.11.17 13:04	0:00	11.11.17 13:04	0:00	ав.откл.	у	4-е отдел. с/х.	нет / 200чел	200	1,1	15	+3, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	11.11.17 11:23	11.11.17 11:25	0:25	11.11.17 11:25	0:25	МТО	ну	с.Чугуевка.	насосная, котельная / 235чел	235	0,7	3	-1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	11.11.17 11:25	11.11.17 12:39	0:59	11.11.17 12:39	17:59	ав.откл.	у	с.Суражкевка.	школа, теплопункт / 470чел	470	1	8	+3, ветер
Прим.ЗЭС	10	Тихменево 35/10	2	11.11.17 11:34	11.11.17 11:36	2:18	11.11.17 11:36	2:18	ав.откл.	ну	с.Тихменево.	котельная, насосная, д/с / 1014чел	1014	0,06	4	-1, ясно
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2 220/110/6	10	11.11.17 12:14	11.11.17 14:05	1:18	11.11.17 14:05	1:18	МТЗ	нет	г.Большой Камень. На оп.44 снята ветка с проводов.	нет		0,4	4	+4, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	по ф.1 РП Пуциловка ф.5	11.11.17 12:26	11.11.17 12:43	1:02	11.11.17 12:43	17:03	ав.откл.	нет	с.Улитовка.	нет / 200чел	200	0,1	2	0, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	11.11.17 12:30	11.11.17 13:02	0:03	11.11.17 13:02	0:03	МТО	нет	с.Анастасьевка, Петропаловка.	нет / 133чел	133	0,17		-2, обл
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	1	11.11.17 12:44	11.11.17 12:44	0:25	11.11.17 14:05	0:25	"земля" от КУ		Резервное питание ПТФ, без потребителей. На оп.34 сняли ветку с проводов.	нет	0	0	0	+2, ветер
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Южная		11.11.17 13:15	11.11.17 13:15	1:25	11.11.17 13:15	2:11	ЗЗ 1ст	у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+2, ветер
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	11.11.17 13:30	11.11.17 15:26	0:00	11.11.17 15:26	3:00	ав.откл.	у	п.Кипарисово-1.	нет / 30чел	30	0,1	14	+4, ветер
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	11.11.17 13:37	11.11.17 14:07	0:40	11.11.17 14:07	3:52	МТЗ	у	с.Голубовка.	нет / 330чел	330	1,5	8	+3, ветер
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	11.11.17 14:06	11.11.17 14:42	0:32	11.11.17 20:50	0:32	МТЗ	ну	Вкл без 3-х ТП, вкл в 16:37 вкл без 2 ТП, вкл в 20:50. Оп 74 срыв изолятора, склест проводов. Устранено.	школа / 125чел	125	0,1	7	+5, ветер
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	В-10 Т1	11.11.17 17:48	11.11.17 18:15	0:28	11.11.17 18:15	0:28	МТЗ	у	Обесточились 1,2сш-10кВ. Произведен осмотр: отходящие фидера не откл, бл.нет. Планируется проверка РЗА,	4463чел	4463	2,5		0, облачно

Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.15 в РП 10 откл.ф.9	11.11.17 19:44	12.11.17 8:20	7:51	12.11.17 8:20	7:51	МТЗ	нет	ну	с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. Произведена частичная чистка просеки пр.оп.279-290.		школа-интернат / 258чел	258	0,1	5	-2, ветер
Прим.ЮЭС	35	Безверхово 35/10	T1	11.11.17 19:50	11.11.17 22:15	0:03	11.11.17 23:49	0:03	Ав.откл			На ПС Безверхово по Т1 разрушен ПСН по ф.А и сработал ПСН по ф.В, под оборудованием обнаружена обгорелая кошка. (Одновременно отключалась ВЛ-35 Славянка-Брусня-Безверхово с усп. АПВ, МТЗ Зст). В 23:49 заменен ПСН ф.А, вост.норм.схема.	ПС Приморская ф8	насосн, д/с / 890 чел	890	0,5		+2, обл
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха 35/10	2	12.11.17 17:24	12.11.17 20:07	0:00	12.11.17 20:07	1:23	КУ, земля			Оп.56 заменен поврежденный изолятор.		кот, в/н башня, школа, адм / 517чел	517	0,16	9	-5, обл
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	по ф.16 РП Норки ф.3	12.11.17 17:44	12.11.17 17:56	0:33	12.11.17 17:56	2:28	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр		нет / быта нет	0	0,3	2	+2, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	13.11.17 8:30	13.11.17 9:07	1:02	13.11.17 9:07	1:02	Ав.откл		у	часть с.Каленовка.		школа, кот/909 чел	909	0,2	11	-4, облачно
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Среднебелая с отп. ПС Некрасовка		13.11.17 9:21	13.11.17 9:21	0:20	13.11.17 10:11	0:20	МТО, НЗНП 2ст, ИМФ- 39км. Ф.С	ну	у	ВЛ находилась на Х.Х, обесточенных потребителей нет. РПВ успешно. На ПС Некрасовка под КС ф.С обнаружена оплавленная проволока. На ОП 1 гнездо птиц		нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	13.11.17 10:25	13.11.17 10:30	0:00	13.11.17 10:30	0:12	МТО		у	с.Монастырище.		школа / 2619ч.	2619	1,08	12	+7, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	13.11.17 10:47	13.11.17 12:24	3:00	13.11.17 12:24	10:16	откл.КУ"Земля"			часть с.Соловей Ключ. Повреждение на аб.отп. Аралия-2		нет/ 200ч.	200	0,3	5	+3, пасм.
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	6	13.11.17 11:32	13.11.17 11:50	0:50	13.11.17 19:20	4:34	МТО, ЗЗ			Часть г.Николаевск на Амуре. В 13-50 включен без участка КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-77 (обесточено 1 ТП "Автобаза") Повреждение КЛ стороной техникой при земляных работах (ремонт дороги). В 19:20 повреждение устранено, схема приведена в исх. состояние		2680ч.	2680	0,649	16	-4, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	13.11.17 12:52	13.11.17 14:47	0:31	13.11.17 14:47	0:31	откл.КУ"Земля"			часть с.Соловей Ключ, в 13:27 включен до ОП 38 (запитано 6 ТП). Повреждение на вед. оттайке		больница, насосная/200ч.	200	1,2	16	+5, ясно
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	13.11.17 13:12	13.11.17 13:14	0:50	13.11.17 13:14	1:03	МТЗ	ну	у	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое. РПВ усп. по ТУ		котельная, насосная/553ч.	553	0,2	9	+3, ясно
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	13.11.17 16:48	13.11.17 17:10	3:05	13.11.17 17:10	3:05	МТО		у	часть с.Каленовка.		котельная/ 119ч.	119	0,45	10	+4, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	13.11.17 22:49	13.11.17 23:06	0:10	13.11.17 23:06	18:31	МТО		у	с.Голубовка.		нет / 330чел	330	0,3	28	+5, гроза
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	20	13.11.17 23:02	14.11.17 0:35	2:30	14.11.17 0:35	2:30	"земля" от КУ			с.Степное. "земля" самоустранилась.		школа, котельная, д/с / 400чел	400	0,4	11	+3, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	14.11.17 0:44	14.11.17 2:05	0:30	14.11.17 2:05	0:30	"земля" от КУ			с.Пузино. "Земля" самоустранилась.		котельная, школа, д/с / 900чел	900	0,26	10	-3, снег
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	14.11.17 0:45	14.11.17 3:39	0:54	14.11.17 3:39	0:54	МТЗ			с.Екатериновка. На оп.114/1 РТП-7063 обнаружено повреждение изолятора. Устранено.		нет / 155чел	155	0,5	18	+5, дождь
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	14.11.17 1:32	14.11.17 2:58	0:30	14.11.17 2:58	0:30	"земля" от КУ			с.Барабаш, Овинниково. Повреждение на вед. оттайке.		нет / 370чел	370	0,4	7	+4, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	14.11.17 2:24	14.11.17 4:01	0:41	14.11.17 15:20	0:41	МТЗ			г.Большой Камен. Включен без 15 ТП из 40. В 5:33 включен с выделенным участком от РЛ оп.60/82/1 до ТП-81156, без 2-х ТП. В 15:20 включен по нормальной схеме после замены концевой каб. муфты на оп.60/82		котельные / 860чел	860	0,9	40	0, дождь
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	14.11.17 3:41	14.11.17 3:42	0:43	14.11.17 3:42	7:46	ав.откл.		у	п.В-Надеждинское, Ключевое, Новый.		котельная, детдом / 1181чел	1181	2,5	22	+2, ясно
Прим.ЗЭС	35	Роцино - Незаметное - Измайлиха		14.11.17 7:38	14.11.17 10:13	0:05	14.11.17 10:13	0:05	"земля" от КУ			Обесточены ПС Незаметное, Измайлиха. В пр.оп.50-51 провод Ф-"А" провис по причине обледенения и приблизился на недопустимое расстояние к перекрестной ВЛ-0,4кВ (Ф-1 от КТП 35/0,4кВ Незаметное(быт) с повреждением провода 0,4кВ. После восстановления провода и восстановления габарита все включено		нет / 100чел	100	0,2	6	-2, снег
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	14.11.17 8:26	14.11.17 9:23	0:40	14.11.17 13:50	0:40	"земля" от КУ			п.Тигровый. В 9:23 включен без ТП-7192. Заменен опорный изолятор в ТП-7192.		котельная / 143чел	143	0,3	4	-2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Владимири-Александровское 35/6	В 6кВ Т2	14.11.17 11:20	14.11.17 11:52	0:00	14.11.17 11:59	0:00	Ав. Откл.		у	Обесточены 1,2 СШ 6кВ (Т1 в резерве. С.Владимири-Александровское, 2140ч.). В 11:59 РПВ успешно 17.11.17 произведена проверка РЗА- замечаний нет. Произведена ревизия В 6 Т2.		2140ч.	2140	5	32	+3, ясно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	17	14.11.17 12:09	14.11.17 12:48	0:08	14.11.17 12:48	0:08	откл.КУ"Земля"			часть г.Хабаровск. Повреждение на вед. ТП-2359.		нет/150ч.	150	0,6	1	-4, снег
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	14.11.17 13:30	14.11.17 13:34		14.11.17 13:34		Ав. Откл.		у	с.Степное		нет/ 250ч.	250	0,3	5	+3, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	14.11.17 14:17	14.11.17 15:24	0:34	14.11.17 21:01	0:34	откл.КУ"Земля"			часть г.Биробиджан. На оп.18-00/1 отгорел шлейф ф-А. Устранено. Повреждение на вед. оттайке.	ПС СК ф.14	больница, КНС/ 525ч.	525	0,5	15	-4, снег
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.15 в РП 10 откл.ф.9	14.11.17 15:19	14.11.17 17:13	3:43	14.11.17 17:13	3:43	МТЗ		у	с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово.		школа/122ч.	122	0,01	11	+2, обл.
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Межзаводская	№2	14.11.17 23:23	14.11.17 23:23	3433:15	14.11.17 23:23	3433:15	ДЗ Зст		у	На вед. ПС Межзаводская обнаружено повреждение ТСН-2.		нет	0	0	0	-3, пасм
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ 110/6	по ф.9 ТП-51 яч.5	15.11.17 4:50	15.11.17 5:47	2:31	15.11.17 14:15	2:31	МТЗ	нет	ну	г.Николаевск-на-Амуре. Включен без 5-ти ТП (быт, 250чел). Падение оп.16-1/2, 16-1/3, на оп.16-1/4 обрыв проводов (опоры деревянные на деревянных пасынках). Выделен поврежд.уч-к, потреб запитан полностью в 9:44. Устранено, схема восстановлена	ТП-25 ф.9 НТЭЦ	водозабор, больница / 2254чел	2254	0,63	13	-6, снег, ветер

Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп Улисс		15.11.17 11:53	15.11.17 12:32	0:00	16.11.17 0:15	0:00	ДЗ 3 ст	ну	Обесточены: 2сш-110,6 кВ ПС Улисс и ПС Чуркин, 2сш-110/35/6 кВ ПС Голдобин, 2сш-35/6 кВ ПС Рыбпорт. В 12:15(ч/з 22м.) запитаны ПС Голдобин (Включен СВ35,6кВ, АВР нет, 11 МВт) и ПС Рыбпорт (1,6 МВт), 12:32(ч/з 39м.) запитаны ПС Чуркин (Включен СВ 6кВ, АВР не отработал, 6 МВт). В 12:54 (ч/з 1ч.01м.) включена в работу ВЛ-110 Патрокл-Голдобин с отп Улисс, запитана ПС Улисс (АВР 6кВ нет). На ПС Голдобин отключений и выпавших блинкеров нет. По КЛ 110 Голдобин-Чуркин №2, ул Харьковская (170м. от ПС Чуркин) компанией Строй ДВ, рядом с кабельной трассой проводились несанкционированные работы по установке дорожного ограждения. Повреждена рядом проходящая вед. КЛ 6кВ ф.18 ПС Чуркин (ВПЭС), КЛ 110кВ не повреждена 21:30 проведены высоковольтные испытания КЛ 110кВ Голдобин-Чуркин цепь№2, замечаний нет. В 0:15 КЛ включена, схема приведена в исходное состояние. Причина отказа в отключении выключателей на ПС Чуркин - неисправность источника питания цепей оперативного тока (АКБ), замечание устранено (заменены элементы АКБ). На ПС Голдобин запланирована проверка РЗА с 20.11.17	ПС Голдобин Т1, ПС Чуркин Т1	г.Владивосток, 16630 чел	16630	28	-1, ясно		
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	15.11.17 16:30	15.11.17 16:37	1:25	15.11.17 16:37	1:25	МТЗ	у	часть г.Находка	нет / 330 чел	330	1,2	8	-1, ясно		
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	13	15.11.17 16:39	15.11.17 17:09	0:02	15.11.17 17:09	0:02	"земля" от КУ		Повреждение на вед.уч-ке	нет / 900 чел	900	1,5	3	-1, ясно		
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		15.11.17 21:15	15.11.17 22:22	0:00	16.11.17 17:39	0:00	НЗНП 1ст., ИМФ 15,6км ф.А	ну	ну	Схема ремонтная (выведена в ремонт ВЛ 110кВ Биробиджан-Унгун, заявка с 26.10.17 до 26.11.17, чистка просеки). Обесточено 4ПС 110кВ (ПС Унгун,Биджан,Дежнево,Благословенное) и 8 ПС 35кВ (ПС Бабстovo,Венцелeво,Воскресеново,Надеждинск,Доброe,Амурзет,Самара,Столбовое). В 22:22 введена в работу ВЛ110кВ Биробиджан-Унгун, все ПС запитаны. В пр.оп.57-58 обрыв провода ф.А (следов внешнего воздействия нет). провод поврежден в соединительном зажиме СОАС. Устранено	ВЛ110 Биробиджан-Унгун	25125ч.	25125	8,46	300	-13, обл.
ЭС ЕАО	10	КРС110/35/10	157	16.11.17 1:15	16.11.17 10:02	0:13	16.11.17 12:26	0:13	"земля" от КУ		п.Унгун. L вл-11км. Сгорела катушка включения. ТП 62 на приемной трассе устрaнен обрыв вьязки. Заменена катушка, при включении "земля", оставлен в работе с "землей". Оп.157/00/13 заменен изолятор (по вьязке), схема восстановлена в 12:26	нет	0	0,03	2	-13, обл.		
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	8	16.11.17 4:17	16.11.17 5:51	3:05	16.11.17 5:51	3:59	"земля" от КУ		с.Новопетровка. В пролете ОП 4-5 устрaнен обрыв провода.	котельная/200ч.	200	0,4	6	-28, обл.		
ЭС ЕАО	10	КРС110/35/10	153	16.11.17 4:20	16.11.17 6:50	0:37	16.11.17 19:07	0:37	"земля" от КУ		с.Алексеевка. Цвл-10км. Выделен кольцующий участок с ф.65 ПС Опытная от ОП 65-00-83 (без нагрузки). Оп.65/00/53 обрыв провода на опоре, пр.оп.65/00/52-65/00/42 обрыв вьязок. Устранено, схема восстановлена	нет/250ч.	250	0,02	4	-13, обл.		
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	16.11.17 9:10	16.11.17 13:50	6:19	16.11.17 13:50	6:19	"земля" от КУ		Включено ТП 4009, 4002, без напряжения 1 ТП РСК и 8 аб. ТП, запитано более 50 % нагрузки. В 14:30 влючен полностью. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 310 чел	310	0,2	11	-6, ясно		
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	16.11.17 10:36	16.11.17 11:37	0:17	16.11.17 11:37	0:17	МТЗ	ну	В пр.оп. 97-98 убрана ветка с проводов, провода целые.	школа / 1036 чел	1036	0,5	14	-2, ясно		
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	16.11.17 14:48	16.11.17 15:00	0:23	16.11.17 15:00	1:55	Ав.откл	у		школа, котельная / 700 чел	700	0,7	13	-3, ясно		
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	2	16.11.17 18:02	16.11.17 18:22	0:00	16.11.17 20:20	0:00	"земля" от КУ		Оп.9 обрыв провода ф.В в плашечном зажиме. В 18:22 запитано 24 ТП. Повреждение устранено. Повреждение в соединительном плашечном зажиме (соединение СИП с проводом)	ф.20 Шимановск	школа, котельная, админ / 5000 чел	5000	36	-15, ясно		
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.15 РП-10 ф.9	16.11.17 18:06	16.11.17 19:40	1:10	16.11.17 19:40	2:05	МТЗ	у		школа с котельной / 122 чел	122	0,1	11	-8, ясно		
Прим.ЗЭС	10	Роцино 110/35/10	5	16.11.17 22:11	17.11.17 1:26	1:16	17.11.17 1:26	1:16	МТО	ну	с.Крутой Яр. Цвл-7км. В 01:26 на ОП 45 заменили изолятор, при включении появилась "Земля". Продолжен поиск "Земли" прибором. С3:30 до 3:58 отключали для устранения обрыва вьязки на ОП52	шкля,д.сад/711ч.	711	0,3	3	-3, ясно		
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	1	16.11.17 23:50	17.11.17 0:36	1:05	17.11.17 1:28	1:05	Ав. Откл.	нет	ну	п.Кийнск. В 0:36 выведен кольцующий участок с ф.19 ПС Гродеково от РЛ-2 (без нагрузки). В пролёте опор №123 - №124 убрана ветка	котельная, школа/ 580ч.	580	0,22	10	-13, обл.	
Прим.ЗЭС	10	Иман 110/35/10	3	17.11.17 9:10	17.11.17 9:10	3:17	17.11.17 9:10	17:01	МТЗ	у	Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	-18, ясно		
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	17.11.17 14:53	17.11.17 15:27	0:00	17.11.17 17:08	0:00	МТЗ	ну	с.Халжидон, Светлое. Включили без оттайки на с.Высокое (3 аб.ТП). В 17:08 вкл. полностью, повреждение на вед. оттайке.	котельная, школа / 1293 чел	1293	0,8	21	0, пасм		

Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	20	18.11.17 4:50	18.11.17 8:51	0:59	18.11.17 10:54	406:40	МТО	ну	ну	После попытки АПВ сгорела катушка включения, предположительно в этот момент выбило авт. питания щита постоянного тока от аккумуляторной батареи (оставалось питание щита от зарядно-выпрямительного устройства). В 5:10 соц. знач потребители запитаны по ф.-4, 17 Вяземская. Заменена катушка, в 5:38 РПВ ну, из-за падения напряжения в цепях постоянного тока (авт. питания ЩПТ от АВ оставался отключен) произошёл пропуск защит В-10 ф.-20 и В-10/110 2Т, что привело к работе рез. защит на ПС Бикин. Произведена проверка РЗА 2Т. В 8:51 включен без 5ТП. 10:54 потребитель запитан полностью. На оп. №65 погнута траверса, негабарит ф. В-С (старое повреждение, на снегу свежих следов техники нет). Траверса восстановлена с 16:11 до 17:45.	школа, котельная / 2768 чел	2768	1	17	-18, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	110	Бикин 110/10	В-110 Прим ГРЭС	18.11.17 5:38	18.11.17 5:43	2:02	18.11.17 5:43	2:02	БРЭ (блок реле сопротивлений электронный)	ну	у	Обесточивались 7 ПС - 110 кВ (Бикин, Малахит, Лермонтовка, Котиково, Вяземский, Красицкая, Дормидонтовка), 2 ПС-35 кВ (Шереметьево, Капитоновка). Одновременно отключался В-110 Лермонтовка от ДЗ 3 ст, НЗ3 1ст, АПВ усп, на ПС Лермонтовка отключался СВ-110 от ДЗ 3ст, АПВ усп. На ПС Вяземская проведена проверка РЗА, обнаружен отключенный авт. питания щита постоянного тока от аккумуляторной батареи (оставалось питание щита от зарядно-выпрямительного устройства) при включении на повреждённый участок ф.-20 на ПС Вяземская из-за падения напряжения в цепях постоянного тока произошёл пропуск защит В-10кВ ф.-20 и В-10/110кВ 2Т. При этом на ПС Бикин работа БРЭ-2801 (дальнее резервирование защиты тр-ров). Проведена послеав. проверка РЗА- замечаний нет	Бикинский, Вяземский район, 47685 чел	47685	19,8		-18, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	18.11.17 9:25	18.11.17 10:56	0:00	18.11.17 10:56	0:00	КУ, земля			часть Монакино. Обрыв шлейфа на РС 260/52 по фазе "В", лежит на траверсе. Устранено.	соц. знач. и быта нет	0	2	0,03	-10, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по Ф-15 в РП-10 Ф-9	18.11.17 11:13	18.11.17 12:16	4:44	18.11.17 12:16	4:44	ав.откл.		у	с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово.	школа, котельная / 218 чел	218	0,1	5	-6, ветер	
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная - ТЭЦ Северная	№2	18.11.17 14:05	18.11.17 14:56	0:58	19.11.17 3:26	0:58	МТЗ	нет	не прои зв.	Обесточены: 2С 10 ТЭЦ Северная (аб.), 2С 10 РП-5, 2С 10 РП-6. На ТЭЦ Северная вкл. СВ-10кВ, потребитель запитан. При визуальном осмотре КВЛ-10кВ обнаружено повреждение концевой кабельной разделки на оп. №4. Устранено, схема восстановлена	1СШ-10кВ ТЭЦ Северная (вкл. СВ-10кВ)	УСК Мост, ООО Вэст / быта нет	0	0,3	3	-6, ясно
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	16	18.11.17 15:30	18.11.17 15:43	0:59	18.11.17 17:54	0:59	МТО	ну	не прои зв.	часть г.Свободный. Вкл. без 5 ТП (быт). Устранён обрыв виазы ф.-В оп. №14/26 (касание ф.-С). Потребитель запитан полностью.	больн, детсад, котельн, КНС, скваж. / 3750 чел	3750	1	12	-17, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	18	18.11.17 18:05	18.11.17 18:07	1:13	18.11.17 18:07	1:13	ав.откл.		у	часть п Штыково, вкл. по ТМ.	школа / 430 чел	430	0,7	5	-7, облач	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по Ф-15 в РП-10 Ф-9	18.11.17 18:58	18.11.17 19:00	0:05	18.11.17 19:00	0:05	МТЗ		у	с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. Вкл. персоналом ОББ (находился в РП).	школа, котельная / 218 чел	218	0,1	5	-6, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	18.11.17 23:29	18.11.17 23:59	1:28	18.11.17 23:59	1:28	ав.откл.		у	Планируется осмотр.	нет / 159 чел	155	0,2	8	-10, снег	
Прим.ЦЭС	10	Жариково	8	18.11.17 23:34	19.11.17 4:01	1:03	19.11.17 4:01	1:03	"земля" от КУ			Оп.97 обрыв виазы ф.-В	быта нет	0	0,1	1	-10, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по Ф-15 в РП-10 Ф-9	19.11.17 1:20	19.11.17 1:24	0:51	19.11.17 1:24	0:51	МТЗ		у	Вкл. персоналом ОББ (находился в РП).	школа, котельная / 218 чел	218	0,1	5	-16, ветер	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	19.11.17 3:21	19.11.17 4:55	0:06	19.11.17 9:37	0:06	"перекос" от КУ			Включен с "перекосом". Оп.16-00/35-37 обрыв провода (поврежд-е на оп.16-00/36 с падением в обе стороны). Устранено (с 7:00 до 9:37).	3 котель, школа, дс / 900 чел	900	0,2	10	-16, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Речная 35/6	5	19.11.17 3:54	19.11.17 6:32	1:30	19.11.17 10:14	1:30	Ав.откл.		ну	Выделен уч-к, обеспечен резерв 2 вед ТП, вкл в 10:14. Оп.88 устранен обрыв виазы.	ф.8 Осиновка	вч. жд, котельная, КЭЧ / 1019 чел	1019	0,6	10	-16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	4	19.11.17 4:09	19.11.17 12:13	0:12	19.11.17 12:20	0:12	МТО		ну	В пересечение ВЛ 6 кВ ф.4 (пр.оп 14-15) с ВЛ 110 АТЭЦ-Смоляниново/т ( пр.оп.105-107) обрыв грозотроса с падением на провода 6 кВ, отключения ВЛ 110 не было, /по неотл.завке ВЛ 110 выводилась в ремонт для демонтажа гр.троса (8:35-11:06) без ограничения/. По ВЛ 6кВ восстановлены провода двух фаз (1 провод пережег; 2-й провод- распушение); вкл в 12:13 без ТП, вкл в 12:20 по норм.ск.	нет / 800 чел	800	0,2	15	+13, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Кульдур 220/35/6	239	19.11.17 6:53	19.11.17 17:20	0:41	19.11.17 17:20	0:41	МТО	ну	ну	На оп 23 заменены 3 поврежд.изолятора (срыв штыря крепления изолятора ФВ)	очистные, дс / 1300 чел	1300	0,5	6	-30, ясно	
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	10	19.11.17 8:45	19.11.17 13:46	0:36	19.11.17 19:49	0:36	МТЗ	ну	ну	Вкл в 13:05 до оп.65 (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Срыв изолятора ф.-С оп. №131 (схлёт). Устранено.	ф14	школа / 220 чел	220	0,1	11	-19, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	19.11.17 12:30	19.11.17 14:05	24:49	19.11.17 14:05	24:49	Ав.откл.		у	Планируется обход.	нет/ 30 чел	30	0,1	13	-8, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф15 РП10 ф9	19.11.17 13:58	19.11.17 19:25	0:03	19.11.17 19:25	0:41	МТЗ		ну	Оп.125 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов.	школа, котельная / 218 чел	218	0,1	5	-11, ветер	

Прим.СЭС	35	Город 35/6	T2	19.11.17 18:43	19.11.17 19:09	1:37	20.11.17 13:27	1:37	ДЗТ			Осмотр Т2: повреждение прох. изоляторов ф.А,В между выкатными яч. РТ 6 Т2 и В 6 Т2. Проведены АВР, в 13:27 20.11.17 Т2 вл в работу.	T1	11 МВт/ 24944 чел/ г.Арсеньев	24944	11	51	-11, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	20.11.17 7:23	20.11.17 11:19	0:00	20.11.17 11:19	90:18	КУ, земля			РТП 5213 заменены 2 поврежд.изолятора.		насосная / 130 чел	130	0,07	4	-25 ветер
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	157	20.11.17 8:20	20.11.17 8:20	1:15	20.11.17 8:20	19:32	МТЗ	у				нет	0	0	0	-20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федорова 35/10	4	20.11.17 10:09	20.11.17 10:33	6:53	20.11.17 10:33	6:53	МТО	ну	у	Обход без замечаний.		п/з быта нет	0	0,1	3	-17, ясно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федорова 35/10	1	20.11.17 11:32	20.11.17 18:34	2:07	20.11.17 18:34	9:22	КУ, земля			В 11:38 вкл до РЛ-47 (уч.без нагрузки). Наклон оп.268, обрыв вьзки ф.А. Устранено, вкл в 18:34 по норм.сх.		п/з на ДГ/ быта нет	0	0,02	1	-14, ясно
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп МЖК, АК	№2 (С-6)	20.11.17 11:39	20.11.17 12:20	0:22	20.11.17 19:29	0:22	ХТЭЦ1: МТО, АПВ ну; Корф: МТО, НЗ3 1стр, АПВ усп	ну		С обесточиванием ПС МЖК (обеспечен резерв ч/з 41 мин). /На ПС МЖК в работе Т1, Т2 раздельно, АВР 6 нВ усп, ав.откл В-6 Т2 с усп.РПВ ч/з 41 мин (питание по ВЛ-110 №1), пропуск КЗ вед.ф31 (затянул, выпавших бл.нет)/. Оп.49 отгорание шлейфа фВ в оттаечном зажиме. Проведены АВР, ВЛ включена 19:29.	ПС МЖК тр-р 2Т	7МВт/ 3117/ г.Хабаровск	3116	7		-15, облачно
Хаб.ЦЭС	6	МЖК 110/6	В-6 1Т	20.11.17 11:39	20.11.17 12:20	0:09	20.11.17 12:20	0:09	Ав.откл		у	Пропуск КЗ вед. ф31 (затянул, выпавших бл.нет).		учтен	учтен			-15, облачно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	3	20.11.17 11:57	20.11.17 11:57	0:20	20.11.17 11:57	0:20	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+13, облачно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	15	20.11.17 14:18	20.11.17 15:02	0:43	22.11.17 13:36	6:13	МТО	нет	ну	Вкл с выделенным поврежд.уч.КЛ (ТП261-ТП263), потребителю обеспечен резерв. 21.11.17 откопано, разрезан, испытано. 22.11.17 восстановлено.	ф25	нет/ 1000 чел	1000	0,4	3	-12, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	20.11.17 14:51	20.11.17 16:31	0:10	20.11.17 23:12	0:10	МТО			Пр.оп.29-32 обрыв проводов ( по сообщению очевидцев грузовым а/м с поднятым кузовом, с места скрылся, сообщено СБ, ОБД). Устранено.	ПС Верхняя ф16	насосн/ 1070 чел	1070	0,2	11	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	21.11.17 7:35	21.11.17 10:09	4:53	21.11.17 13:48	4:53	КУ, земля			с.Цуканово. Включен без отп. на п/з (1 ТП). На оп.147/62 срыв изолятора ф.А. Устранено.		Котельная, детсад, школа, телефонная станция / 560 чел	560	0,3	6	-10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	10а	21.11.17 10:01	21.11.17 10:19	1:16	21.11.17 17:07	1:16	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 11:48 без 1ТП, вкл в 17:07. в ТП-1939 восстановлена поврежденная вводная КЛ-10.		школа, кот / 2422чел	2422	1,2	21	-15, обл
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	21.11.17 13:42	21.11.17 13:42	0:24	21.11.17 13:42	0:24	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	-15, пасм
ЮЯЭС	10	Укулан 35/10	Синегорье	21.11.17 17:30	21.11.17 17:30		21.11.17 17:30		ТО	у		Произведен осмотр. На уч.РТП-ТП38 падение дерева, обрыв шлейфа. (спил деревьев стороной организацией, виновник скрылся, сообщено СБ, ОБД). Устранено (21:00-21:55).		нет	0	0	0	-20, обл
Хаб.ЦЭС	110	Вяземская - Красицкая		21.11.17 19:42	21.11.17 19:47	0:57	23.11.17 21:43	4:43	МТО, НЗ3 2ст	ну	ну	С обесточиванием ПС 110 Красицкая, Дормидонтовка, 1/2 Вяземская и ПС 35 Капитоновка. В 19:47 (ч/з 5 мин) на ПС Вяземская вкл СВ-10, запитаны потребители ПС Вяземская (основной потребитель, 4 МВт/11745 чел); в 20:50 (ч/з 1:08) оставшийся потребитель (3 МВт/3897 чел). А/м Камаз сбита ж/б оп.84 (тип СК-1, провода на земле). Виновник установлен, сообщено в СБ, ОБД. /4:38 убрана сломанная оп.; установлена временная оп. 10кВ, на которую подняты провода для обеспечения проезда транспорта по дороге. 23.11.17 установлена опора из двух ж/б опор 10кВ, ВЛ включена.	ВЛ 110 "Хор-Красицкая; ПС Вяземская от тра 2Т	15642чел/ 7МВт/ Вяземский р-н	15642	7		-15, обл
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	22.11.17 0:18	22.11.17 0:26	1:10	22.11.17 0:26	3:41	МТО		у	с.Монастырище. Планируется обход 28.11.17.		школа/2619 чел	2619	1,2	12	+1, ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	22.11.17 10:31	22.11.17 10:39	0:04	22.11.17 10:39	6:42	МТЗ	нет	у	с.Кравцовка, Занадворовка. Отключался при переводе нагрузки ф.7 ПС Раздольное1.		нет/ 46чел	46	0,1	12	0, ясно
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	по ф.4 СП-21	22.11.17 13:45	22.11.17 13:45	0:17	22.11.17 13:45	5:20	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-5, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	1а	22.11.17 20:40	22.11.17 22:07	0:31	22.11.17 22:07	0:31	МТО		у	Дачи, уч-ки под строительство. Планируется осмотр.		нет/ быта нет	0	0,05	4	-9, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	13	22.11.17 21:58	22.11.17 21:58	1:00	22.11.17 23:02	1:00	КУ, земля			Находился на ХХ. Повреждение на ведомственной оттайке.		нет	0	0	0	-9, ветер
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	14	22.11.17 22:10	23.11.17 0:58	403:11	23.11.17 0:58	403:11	МТО, МТЗ	ну	не прои зав.	Повреждение в сетях потребителя.		школа, кнс/3500 чел	3500	1,2	11	-14, облачно
ЭС ЕАО	10	Известковая	78	23.11.17 4:02	23.11.17 5:59	0:00	23.11.17 5:59	0:00	КУ, земля			Повреждение на ведомственной оттайке.		кот/ 280 чел	280	0,3	5	-15, облачно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	23.11.17 6:36	23.11.17 9:05	0:08	23.11.17 9:05	0:08	КУ, земля			Оп.115 устранили обрыв вьзки ф.С.		кот/245 чел	245	0,4	9	-8, ясно
ЭС ЕАО	10	Башурово 35/10	71	23.11.17 12:45	23.11.17 13:42	0:24	23.11.17 17:56	0:24	откл.КУ"Земля"			п.Пашкрово. Выделен головной участок до ОП 71-00/94 (без нагрузки). ОП 71-00/138 заменили изолятор	ф.83 ПС Башурово	нет	0	0,11	6	-9, обл.
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	23.11.17 13:19	23.11.17 13:32	0:00	23.11.17 13:32	0:00	МТЗ		у	п.Краскино. Планируется обход 27.11.17.		нет/25ч.	25	0,2	4	-2, ясно
Хаб.СЭС	10	Чегдомын 35/6	7	23.11.17 13:25	23.11.17 13:55	0:20	23.11.17 17:59	0:20	МТЗ	нет	ну	п.Чегдомын. В 13:55 включен без оттайки 7А(РСК), запитано 17ТП. В пролёте опор 00/32-00/33 сторонними лицами спилено дерево, обрыв трёх проводов, виновника на месте не обнаружено. Устранено. Сообщено в СБ, полицию.		котельная / 2500ч.	2500	1,5	22	-16, обл.
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	23.11.17 13:30	23.11.17 13:30	1:54	23.11.17 13:30	1:54	МТЗ	у				нет	0	0	0	-6, ветер
Прим.ЦЭС	10	Богуславка 35/10	2	23.11.17 19:10	24.11.17 0:33	1:28	24.11.17 0:33	1:28	откл.КУ"Земля"			с.Богуславка. Легковым автомобилем сбита ж/б оп.50, обрыв провода ф.А. Виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. Заменена оп.50, произведена перетяжка проводов в пр.оп.49-51, на оп.49 заменен изолятор ф.С.		нет/50ч.	50	0,2	3	-9, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	24	24.11.17 2:53	24.11.17 2:55	116:33	24.11.17 2:55	116:33	МТЗ-2	нет	у	с.Николаевка. Планируется осмотр.		котельные / 17бчел	176	0,57	10	-20, обл
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	24.11.17 6:55	24.11.17 7:51	0:00	24.11.17 8:43	0:00	МТЗ	нет	ну	с.Борисовка. Включен без 2-х ТП. В 8:15 запитано ТП-20007 Школа от резерва. В 8:43 включено все, замечаний не обнаружено	ф.1	школа / 200чел	200	0,2	6	-14, ясно

Прим.ЮЭС	6	Тайфун 35/6	7	24.11.17 11:05	24.11.17 14:42	0:13	24.11.17 14:42	1:48	МТО, при РПВ появилась "Земля"		ну	с.Чистоводное. 12:06 включили до РЛ-1 (оп.127). В пролете оп.156-157 сторонними лицами сплено дерево, при падении, оп.156 сорван изолятор. Устранено	котельная, школа/115ч.	115	0,2	6	-2, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	24.11.17 12:20	24.11.17 12:20	5:12	24.11.17 12:20	5:12	МТЗ	у		часть г.Благовещенск. При обходе под ЛР 195 обнаружена сорока.	нет	0	0	0	-16, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	24.11.17 12:45	24.11.17 17:55	0:05	24.11.17 17:55	0:05	МТО, при РПВ появилась "Земля"		ну	п.Витязь п.Рисовая падь, выделен участок от ОП 161 до ОП218 (запитано 16ТП,д.сад). В пр.оп.82-83 обрыв провода ф. А (следов внешнего возд. нет), пр.оп.90-91 схлест проводов. В 17:40 включили до оп.152. В пр.оп.82-83 произвели ремонт провода ф-"А", пр.оп.90-91 произведена перетяжка проводов	ф.24 ПС Троица	школа,д.сад./140ч.	140	1,2	37	-8, ветер
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	24.11.17 15:10	24.11.17 17:23	0:06	24.11.17 19:00	0:06	Ав. откл., при РПВ появилась "Земля"		ну	с.Кишиневка Лазо. В 17:23 включили до оп.96 (запитано 2ТП). На оп 148 разрушен изолятор. Устранено.	нет/93ч.	93	0,1	4	-7, пасм.	
Хаб.ЦЭС	35	Индустриальная - Протока	цель№1	24.11.17 18:37	24.11.17 18:37	0:10	25.11.17 3:23	789:13	МТО		выв	На ПС Протока АВР-6 усл.(обесточенных потребителей нет). При осмотре ПС 35 кВ Протока обнаружено повреждение ТН -35кВ КЛ-35 цепи №1. (предназначен для контроля напряжения на КЛ-35). ТН-35кВ КЛ цепи №1 демонтирован, КЛ-35 кВ Индустр.-Протока цель№1 испытана -замечаний нет. Проведена чистка изоляция 1сш 35кВ, испытана - замечаний нет. В 3:23 все включено	цель №2	нет	0	0	0	-16, обл.
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	276	25.11.17 10:24	25.11.17 11:59		04.12.17 16:50		МТЗ, МТО			Перекрытие на нижних неподвижных контактах выключателя ф.В,С (повреждение камер); повреждение на участке КЛ-6 от ТП-49 до ТП-51. Весь потребитель перезапитан от резерва. Выключатель демонтирован и доставлен на базу. 26.11.17 выключатель отремонтирован, 27.11.17 в 15:41 В-6 введён в работу. 28.11.17 по КЛ-6 обнаружено МП 15м от ТП-49. 29.11-1.12.17 велись земляные работы. 2-3.12- не работали. 4.12.17 в 16:50 повреждение устранено	ф.1 ПС ТЭЦ, ф.65 ПС ЖБИ	кожвендисп / 650 чел	650	0,7	8	-20, ясно
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	285	25.11.17 10:29	25.11.17 11:02	0:00	25.11.17 11:02	5:56	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке	шкля, дс, КНС / 200 чел	200		5	-20, ясно	
ЭС ЕАО	35	Центр 35/6	Т1	25.11.17 10:36	25.11.17 10:56	192:29	25.11.17 10:56	192:29	Дуговая защита			Обесточены 1 сш-35, 6 кВ. В 10:56 Т1 включен, запитана 1 СШ 6кВ без ф.276	г.Биробиджан / 1150 чел / 3 котельных	1150	1,2	13	-20, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Лесная 35/6	5	25.11.17 12:19	25.11.17 13:51	0:03	25.11.17 13:51	0:03	"земля" от КУ			Оп.54 наброс проволоки (предполож птицей), перегорел шлейф. Устранено	котельная / 400 чел	400	0,2	4	-25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая2 220/110/6	6	25.11.17 12:48	25.11.17 13:18	0:22	25.11.17 13:18	15:36	МТЗ	у			котельная / 600 чел	600	0,4	13	-6, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	25.11.17 15:14	25.11.17 16:33	4:18	25.11.17 16:33	89:35	ав.откл.	у			школа, котельная / 220 чел	220	0,2	6	-5, пасмурно	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	23	26.11.17 7:01	26.11.17 8:08	0:03	26.11.17 8:08	0:03	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.48/13-48/14 устранен схлест проводов из-за обрыва и падения на фидер не действующей ВЛ в/ч связи (в габарите 35кВ, принадлежит МЭС) на пересечении с ф-23.	школа,д.сад, котельная/3640 чел	3640	1,3	25	-25, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	В-10-Т2	26.11.17 10:35	26.11.17 10:45	7:17	26.11.17 11:37	7:17	без блинкеров			Обесточены 2,3 сш-10 кВ. В 10:45 обеспечен резерв от Т-3 (включен СВ-10 №3-4). При осмотре 3сш-10 кВ обнаружено отключенное положение Ф.13 (РСК, МТЗ). В 11-37 включен В-10-Т2. 28.11.17 проведена проверка РЗА: устранена неисправность блинкера В-10 Т2, заменена катушка отключения В-10 ф.-13.	Т3 (СВ-10 №3-4, СВ-10 №2-3)	Октябрьский район / 2250 чел / 3 шк, 2 дс, 3 котель	2250	2,6	37	-13, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	13	26.11.17 10:35	26.11.17 13:23	0:11	26.11.17 15:17	21:49	МТЗ	ну	ну	Не включается выкл-ль. Оп.84 разрежали шлейфа и запитали всю нагрузку от ф-20. Обход линии без замечаний. Проведена регулировка привода. В ячейке заменены проходные изоляторы ф.А,В	ф.20 Полевая	нет / 90 чел	90	0,08	3	-13, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	26.11.17 11:43	26.11.17 12:47	0:00	26.11.17 15:35	0:00	Ав.откл.	ну	ну	ПС Касатка (вед Оборонэнерго) при осмотре персоналом Оборонэнерго, отключен В-6 Т-2, погашена 1 и 2С-6, отключены все фидеры, включен Т-2,при включении Ф-7 отключился В-6 Т-2, Ф-7 отключен от КУ, включен Т-2 и все фидера кроме Ф-7 в 12-27. В 12:47 часть нагрузки (13 ТП) запитана по ф.21 Кролевцы, в 13:02 еще одно ТП запитано по ф.8 Ключевая. В 15:35 включен полностью. Повреждение на вед.ТП	ф.21 Кролевцы, ф.8 Ключевая	нет / 700 чел	700	0,9	23	-6, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	26.11.17 14:15	26.11.17 16:35	0:09	27.11.17 16:45	0:09	МТО, МТЗ		ну	с. Галкино,с.Константиновка,с. Смирновка. 10 ТП из 16ти запитано по ф.1. Выделен уч-к, все запитано в 17:20. Повреждение на вед.уч-ке. Повреждение ВН-10 ТП-2035 в стор ф.2 Смирновка. 27.11.17 устранено.	ф.1 Смирновка	школа, котельная / 977 чел	977	0,54	16	-10, ветер
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка 35/10	13	26.11.17 17:30	26.11.17 17:51	0:33	26.11.17 17:51	0:33	МТЗ	ну	у		школа, котельная, вн башня / 500 чел	500	0,3	11	-15, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка 35/10	13	26.11.17 19:05	26.11.17 23:20		26.11.17 23:20		МТЗ	ну	ну	с.Алексеевка. Льл-5,5км. Котельная перешла на ДГ. ОП 3/10 сорван изолятор. Устранено	школа, котельная, вн башня / 500 чел	500	0,3	11	-15, ветер	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	27.11.17 7:05	27.11.17 9:45	0:56	27.11.17 9:45	0:56	МТЗ	ну	ну	п.Санболи. Спилены два дерева в пролете опор 16-00/10 - 16-00/11 сторонними лицами, повисли на проводах (без повреждения провода). Устранено.	нет/1122ч.	1122	0,8	5	-20, снег, ветер	



Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	8	27.11.17 7:35	27.11.17 7:36	0:36	27.11.17 7:36	2:32	МТЗ	ну	у	п.Пивань	котельная/1720ч.	1720	1	3	-17, ветер
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	8	27.11.17 10:47	27.11.17 10:47	0:15	27.11.17 10:47	0:15	МТЗ	у		Провис провода (ослабление вязки) ф.-А оп. №20-21. Устранено с 17:05 до 18:02 без ограничения потребителя.	нет	0	0	0	-20, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	27.11.17 18:05	27.11.17 18:27	0:00	27.11.17 18:27	0:00	МТЗ	ну	у	часть с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное, Каменка, Красноречье. 28.11.17 осмотр, замечаний нет.	нет / 711 чел	711	0,2	13	-6, ясно
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	14	27.11.17 21:34	27.11.17 21:34	0:23	27.11.17 21:34	30:03	МТЗ-1	у		28.11.17 произведен обход, снята птица оп. №36/13.	нет	0	0	0	-15, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	27.11.17 22:15	28.11.17 0:16	0:13	28.11.17 0:16	0:13	"земля" от КУ			Оп.41 поврежден изолятор ф.С. Устранено.	школа, дс, котельная / 827 чел	827	0,5	15	-15, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.5 РКЛ оп.207	27.11.17 23:50	28.11.17 0:35	0:32	28.11.17 0:35	9:02	МТЗ		у		нет / 250 чел	250	0,02	3	-15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	28.11.17 13:23	28.11.17 13:27	3:19	28.11.17 13:27	3:19	МТЗ	ну	у	с.Васильковка, с. Никитовка. Осмор, замечаний нет.	котельная / 235 чел	235	0,1	7	+3, пасм
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	10	28.11.17 17:55	28.11.17 18:21	1:19	28.11.17 19:50	1:19	МТЗ	нет	ну	п.Вознесенское. Вкл. без 2-х КТП. Повреждение опорного изолятора в КТП-11 Ф"А", следы перекрытия Ф"А", "В". Устранено и вкл. в 19:50.	больница,насосная, водозабор / 796 чел	796	0,4	8	-11, облач
Прим.ЗЭС	10	Спасск 110/35/10	по Ф-4 откл. СП-3	28.11.17 18:35	28.11.17 19:15	0:11	28.11.17 19:15	0:11	МТЗ		у	с.Малые ключи.	ФАП / 110 чел	110	0,04	3	+1. пасм
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	6	29.11.17 2:54	29.11.17 3:15	1:16	29.11.17 18:36	1:16	"земля" от КУ			Включен до Р-4, без 3 ТП (п/з на ДГ), вкл в 16:37 до Р-5 (без п/з Чирки), вкл в 18:36. Пр.оп. 111-112 снята ветка.	п/з - 2 / 467 чел	467	0,2	8	-10, ветер, снег
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	29.11.17 5:20	29.11.17 5:21	2:18	29.11.17 5:21	3:33	ав.откл.	ну	у	После обхода устранён обрыв шлейфа ф.-С на РТП-3247.	котельная-3, школа, насосная, очистные / 970 чел	970	0,2	19	-4, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	29.11.17 5:34	29.11.17 5:40	0:26	29.11.17 5:40	232:24	МТО		у		котель, школа / 1293 чел	1293	0,8	21	-4, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	29.11.17 6:42	29.11.17 6:57	0:00	29.11.17 6:57	0:00	МТЗ		у		нет / 250 чел	250	0,1	3	-8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.9 РКЛ оп.421	29.11.17 6:52	29.11.17 7:27	0:00	29.11.17 7:27		Ав.откл.		у	Заменены предохран. 10кВ КТП-6805.	котельная-2, школа-2, дс-2 / 1650 чел	1650	0,3	23	-4, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Хохлатская 35/10	4	29.11.17 7:04	29.11.17 8:48	0:00	29.11.17 8:48	0:00	"земля" от КУ			Оп.28 устранен обрыв вязки ф.С.	котельная / 71 чел	71	0,05	6	-15, снег, ветер
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	29.11.17 7:09	29.11.17 8:35	0:53	29.11.17 8:35	5:51	"земля" от КУ			Повреждение на ведомственной опталке.	котельная / 600 чел	600	0,6	18	-10, ветер, снег
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	29.11.17 7:15	29.11.17 8:39	0:16	29.11.17 8:39	0:16	Ав.откл.		у	п.Кипарисово-1.	нет / 30 чел	30	0,1	3	-4, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 35/10	по ф.15 СП-5 В-10 Марково	29.11.17 7:16	29.11.17 7:23	3:26	29.11.17 7:23	3:41	ав.откл.		у		насосная / 1021 чел	1021	0,6	8	-4, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 35/10	по ф.15 СП-5 В-10 Марково	29.11.17 7:29	29.11.17 7:31		29.11.17 7:31		ав.откл.		у		насосная / 1021 чел	1021	0,6	8	-4, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	6	29.11.17 7:29	29.11.17 7:51	0:48	29.11.17 11:15	0:48	МТЗ		у	Обеспечен резерв без 4ТП, вкл в 11:15. Осмотр без замечаний.	ф.4 Переяславка школа, дс, котельная / 1263 чел	1263	0,8	12	-10, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	2	29.11.17 7:35	29.11.17 7:41	0:41	29.11.17 7:41	0:41	МТЗ	ну	у	Обледенение ф.-В (провис) провода в прол. оп. №17-18. Устранено 1.12.17.	котельная, школа-2, дс, водозабор-2 / 3750 чел	3750	0,7	16	-4, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 35/10	по ф.15 СП-5 В-10 Марково	29.11.17 7:44	29.11.17 9:50	0:27	29.11.17 9:50	135:19	ав.откл.			Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Причина ниже.	насосная / 1021 чел	1021	0,6	8	-4, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	по ф.4 СП-21	29.11.17 8:35	29.11.17 8:39	1:30	29.11.17 8:39	1:30	МТО		у		нет / 742 чел	742	0,045	4	-10, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	по ф.4 СП-21	29.11.17 8:40	29.11.17 8:41	1:32	29.11.17 8:41	2:05	Ав.откл.		у	Обход, замечаний нет.	нет / 742 чел	742	0,045	4	-10, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	29.11.17 9:40	29.11.17 9:40	0:00	29.11.17 9:40	0:00	МТЗ	у		Обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	-10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 35/10	по ф.15 СП-5 В-10 Марково	29.11.17 9:55	29.11.17 15:45	0:08	29.11.17 17:59	0:08	ав.откл.			Вкл в 13:26 до оп.128 (без потребителя), заменены предохран. 10кВ ф. А,В,С КТП-1084. Вкл в 15:45 с выделенным уч.без нагрузки (оп. 128-оп. 209), вкл в 17:59. 30.11.17 частичный обход, замечаний нет.	насосная / 1021 чел	1021	0,6	8	-10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	29.11.17 10:40	29.11.17 10:45	1:04	29.11.17 10:45	1:04	МТО		у	с.Угловое.	нет/ 200 чел	200	1,2	15	-7, ясно
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	29.11.17 10:44	29.11.17 10:44	1:53	29.11.17 10:44	1:53	МТЗ	у		п.Пластун. Обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	-9, ветер
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	В-10 1Т	29.11.17 11:09	29.11.17 11:14	0:33	29.11.17 11:14	0:33	МТЗ		у	Осмотр: ф85 не откл, бл.МТЗ, вкл в 12:27. Устранено замечание по мех. части В-10 1Т.	д/с, кот, мед.пункт/ 750 чел	750	0,19	12	-14, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	6	29.11.17 11:30	29.11.17 12:10	6:21	29.11.17 12:10	6:21	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственном ТП.	ПС Переяславка ф4 школа, дс, кот / 1263 чел	1263	0,8	12	-13, ветер
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	29.11.17 11:55	29.11.17 11:55	0:00	29.11.17 11:55	0:00	Ав.откл.		у		нет	0	0	0	-8, ветер
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	85	29.11.17 12:06	29.11.17 12:27	1:37	29.11.17 12:27	1:37	КУ		у	Наклон СКТП-250, ослабление шлейфов (схлст проводов). Произведена перетяжка.	д/с, кот/ 40 чел	40	0,13	6	-14, ветер

Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	6	29.11.17 13:43	29.11.17 17:10	0:43	29.11.17 18:05	0:43	МТЗ		ну	Обеспечен резерв без 4ТП, вкл в 18:05. На уч. ТП533-оп.9/24 снята ветка.	ПС Переяславка ф4	школа, дс, кот / 1263 чел	1263	0,8	12	-13, ветер
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	28	29.11.17 15:49	29.11.17 16:40	0:04	01.12.17 18:00	0:04	МТЗ	нет	не прои зв.	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ №1 (ТП65-ЦРП5), в работе ост. КЛ№2. 30.11.17 определено МП, 150 м от ЦРП5, выполнена трассировка КЛ. 1.12.17 повреждение устранено.		нет/ 6644 чел	6644	1,4	10	-12, ветер
Хаб.СЭС	35	КТЭЦ-1 - Городская	№1 (Т-164)	29.11.17 16:20	29.11.17 16:45	190:29	02.12.17 20:50	190:29	МТО	нет	не прои зв.	С обесточиванием 1/2 ПС Городская. Потребителю обеспечен резерв. Осмотр оборудования ПС Городская без замечаний. По КЛ-35 найдено повреждение 90 метров от ПС Городская 30.11.17 КЛ откопана, разрезана, испытана в обе стороны. Определено второе повреждение кабеля 3000 метров в сторону КомТЭЦ-1. 1.12.17 на первом месте повреждения установлена муфта. 2.12.17 установлено 2 муфты на втором МП. Включена в 20:50 (в 21:05 отключена (заявка) до завершения земляных работ).	ВЛ 35 кв "Т165" (цель №2); сети потребителя	8 МВт/ 14 тыс.чел.Комсомо льск	14000	8		-12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	29.11.17 17:22	29.11.17 17:24	1:20	29.11.17 17:24	1:20	Ав.откл		у	п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый.		детдом, кот/ 1181 чел	1181	0,8	22	-6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	29.11.17 20:55	29.11.17 20:58	1:20	29.11.17 20:58	1:20	МТЗ		у	п.Кучелиново. Вкл. по ТМ.		нет / 20 чел	20	0,2	7	-9, ясно
Прим.ЗЭС	10	Хвальинка 35/10	10	30.11.17 0:09	30.11.17 0:09	0:32	30.11.17 0:09	0:32	ав.откл.		у			нет	0	0	0	-14, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	30.11.17 6:27	30.11.17 6:31	0:39	30.11.17 8:28	0:39	КУ "земля"			часть с.Чугуевка, Цветковка, Пшеницыно. Вкл. до РКЛ-3 оп.54, без 8 ТП (быт). В 8:28 включен с "землей", поиск МП прибором. Оп. 93 заменен поврежден изолятор по фВ, в 11:49 вост.норм.ск.		насосная, котельная, больн / 1465 чел	1465	0,9	20	-15, пасм
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	30.11.17 11:44	30.11.17 11:45	2:51	30.11.17 11:45	2:51	Ав.откл		у	Планируется осмотр.		нет/ быта нет	0	0,05	4	-9, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	30.11.17 12:03	30.11.17 12:47	0:39	30.11.17 21:28	3:53	МТО	ну	ну	Вкл до РЛ-10 (без 2ТП), вкл в 16:00 до РЛ-64 без 1ТП (быта нет, лесозагот.пункт). Бульдозером (заготовка леса) сбита ж/б оп. №505., обрыв 2 проводов. Сообщено СБ, ОВД, Устранено, потребитель запитан полностью..		нет/ 178 чел	178	0,1	5	-15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	12	30.11.17 23:05	30.11.17 23:05	0:20	30.11.17 23:05	4:05	Ав.откл		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-22, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	1	01.12.17 9:10	01.12.17 9:10	0:25	01.12.17 10:25	4:05	МТЗ	нет	у	Находился на Х.Х.	ф.13	нет	0	0	0	-18, ясно
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	21	01.12.17 10:27	01.12.17 11:06	0:04	04.12.17 6:34	0:04	"земля" от КУ			п.Эльбан. Включен без ТП "Росток" (32 ч.дома +4 двухэтажн; 246 чел). Определено МП 120 м от ТП-701 до ТП Росток. 2.12.17 МП раскопано, испытано, выявлено второе МП, 80м от ТП-701. 3.12.17 из. г.Комсомольск доставлен ДГ (200кВт), в 13:54 ТП"Росток" запитана от ДГ. 4.12.17 в 6:34 КЛ-6 восстановлена и введена в работу.		КНС / 246чел	246	0,5	5	-25, обл
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	01.12.17 16:08	01.12.17 16:48	7:10	01.12.17 18:42	7:10	МТО	ну	ну	Включен без 6 ТП. Включен полностью после частичного осмотра, повреждений не обнаружено. 4.12.17 обход без замечаний		нет / 650чел	650	0,7	22	-13, обл.
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	01.12.17 17:10	01.12.17 18:03	2:20	01.12.17 18:03	2:20	МТЗ	ну	ну	с.Пухово. В ТП-5242 отгорел шлейф ОПН-10 ф.В. Устранено.		школа, котельная / 352чел	352	0,2	8	-13, обл.
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	02.12.17 0:20	02.12.17 1:17	0:00	02.12.17 4:39	0:00	Ав.откл	нет	ну	Вкл до РЛ оп.74, без 13ТП, в 1:35 вкл без 12 ТП, вкл в 1:49 без 3ТП, вкл в 4:39. Повреждение на ведомственном ТП.	ф.9, ф.15	школа, кот/ 370 чел	370	2,1	27	-15, ясно
Хаб.СЭС	6	Бриакан 35/6	5	02.12.17 8:50	02.12.17 9:40	2:23	02.12.17 9:40	2:23	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр.		котельная / 1170чел	1170	0,4	10	-37, обл
Ам.ЗЭС	10	Саскаль 35/10	1	02.12.17 10:41	02.12.17 10:41	4:31	02.12.17 10:41	11:42	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-28, обл.
Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/6	6	02.12.17 23:06	02.12.17 23:06	1:00	02.12.17 23:06	1:00	МТО		у	При осмотре в ТП-7125 повреждение разрядников на вводе бкВ, демонтированы.		нет	0	0	0	-3, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	03.12.17 0:56	03.12.17 1:05	0:01	03.12.17 1:05	2:48	МТО		у	с.Монастырище. При осмотре на КТП-7138 перегорели предохранители 10кВ, заменены.		школа/ 2619 чел	2619	1,2	12	-4, снег
Прим.ЮЭС	6	Океанская 35/6	В-6 Т1	03.12.17 6:20	03.12.17 7:01	0:33	03.12.17 7:11	0:33	б/б			С обесточиванием 1/2 ПС Океанская. В 7:01 В-6 Т1 вкл без ф.2 (вед. 0,7 МВт/ 700 чел/ не откл, выпавших бл.нет, откл от КУ в 7:01/. В 7:11 нагрузка ф.2 переведена на ф.9. По ф.2 произведена регулировка привода. 4.12.17 проверка РЗА без замечаний		5,9 МВт/2110 чел/г.Владивосток	2110	5,9		-3, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	14	03.12.17 8:40	03.12.17 9:35	0:33	03.12.17 9:35	0:33	ЗЗ		ыв	с.Николаевка		нет/305ч.	305	0,02	3	-23, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	03.12.17 15:00	03.12.17 15:00	0:58	03.12.17 15:00	1:56	МТЗ		у	п.Приамурский. Срыв изоля. ф.-А с приёмной траверсы КТП-132.		нет/200ч.	200		13	-20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	03.12.17 18:21	03.12.17 18:21	0:12	03.12.17 18:21	0:36	МТЗ		у	с.Половка. В ТП-2532 перегорели предохранители 3-х фаз. Заменено в 21:50.		нет	0	0	0	-14, ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	по ф.1 реклоузер	03.12.17 21:55	03.12.17 23:20	0:43	03.12.17 23:20	377:35	ав.откл.		у	Повреждение на вед.уч-ке		нет		0,03		-15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	В-10 Т1	04.12.17 0:39	04.12.17 0:57	0:42	04.12.17 1:00	0:42	МТО, МТЗ			Обесточилась 1сш-10кВ. При осмотре обнаружено по ф.4 бл. РСК, МТО, МТЗ, В-10 ф.4 не отключался. Включен без ф.4. В 1:00 включен ф.4. 4.12.17 проверка РЗА без замечаний, произведена ревизия привода ф.4.		2512чел	2512	0,38	36	-15, ясно
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	219	04.12.17 10:30	04.12.17 10:36	0:05	04.12.17 10:36	0:05	МТЗ	ну	у	с.Николаевка. Сторонней организацией при проведении согласованных земляных работ поврежден участок КЛ бкВ от ОП219-00/1 до ТП430 (потребитель перезапитан от резерва). В 11:30 участок КЛ выведен в ремонт. 7.12.17 в 17:33 устранено и вкл. по норм. ск.		котельная,д.сад/1 800ч.	1800	1,9	11	-23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	04.12.17 11:50	04.12.17 16:14	4:18	04.12.17 16:14	4:18	"земля" от КУ			с.Золотая долина. Лвл-17 км. На оп.94/65 ф.С разрушение монтажного коллачка и изолятора. Устранено		нет/570ч.	570	0,64	9	-9, ясно

Прим.СЭС	6	Тимофеевка 110/6	В-6-T2	04.12.17 12:41	04.12.17 13:14	0:37	04.12.17 13:14	0:37	Ав.откл.			Одновременно с вед.ф.8 (повреждение КЛ у потреб). Обесточена 1,2 сш 6кВ (Т1 в резерве, с. Тимофеевка), 5.12.17 проверка РЗА без замечаний		котельная/600ч.	600	0,75	8	-10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	04.12.17 13:27	04.12.17 15:38	0:30	04.12.17 17:38	0:30	Ав. откл., при АПВ появилась "Земля"			с.Глубинное. В 15:38 включен для отыскания "Земли" прибором. С 15:55 до 17:37 выводился в ремонт. На оп 269/2 устранили обрыв вьзки ф.С		нет/ 594ч.	594	0,12	5	-16, ясно
Ам.ЗЭС	10	Загорная 35/10	1	04.12.17 19:02	04.12.17 19:09	4:08	04.12.17 19:09	4:08	МТЗ	ну	у	Под РТП-6/77 обнаружена обгоревшая птица		нет		0,13		-30, ясно
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	8	05.12.17 4:08	05.12.17 4:08	0:38	05.12.17 4:08	10:50	МТО	у		На ТП-1708 перегорели предохранители 10 кВ всех фаз. На отходящей ВЛ-0,4кВ в пр.оп.3-4 повреждение трех проводов от бытового пожара под ВЛ.		нет	0	0	0	-20, обл
Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево		05.12.17 7:11	05.12.17 8:45	0:12	05.12.17 18:20	0:12	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Черняево. Пр.оп.92-93 падение дерева, обрыв двух проводов (без стороннего воздействия). Устранено, схема восстановлена	ф.1 ПС Гродеково	1959чел	1959	0,9	28	-25, обл
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	05.12.17 14:04	05.12.17 14:04	0:03	05.12.17 14:04	0:03	МТО	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	05.12.17 20:13	05.12.17 20:17	9:27	05.12.17 20:17	9:27	МТЗ		у	с.Прохладное, п.Южный. Обрыв шлейфа ф.С на оп.18. Устранено. с 21:54 до 23:43 ВЛ выводилась в ремонт		школа, котельная / 1500 чел	1500	2,1	8	-13, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	06.12.17 7:03	06.12.17 7:03	4:42	06.12.17 7:03	4:42	МТО	у		ТП-3078 поврежден РТ-0,4 кВ Т1. Устранено		нет	0	0	0	-28,ясно
Хаб.ЦЭС	110	Вяземская - Котиково	С-26	06.12.17 8:12	06.12.17 8:26	1:06	09.12.17 21:15	1:06	На ПС Котиково: НЗЗ 3,4 ст	ну	ну	Одновременно на ПС Лермонтовка откл-ся СВ-110 (НЗЗ 4 ст, АПВ усп), на ПС Бикин откл-ся В-110 Лермонтовка (НЗЗ 4 ст, АПВ усп). Обесточены: 3-и ПС 110кВ (Вяземская,Красицкая,Дормидонтовка), 1 ПС 35кВ(Капитоновка) и 1,2 сш 10кВ ПС Котиково. В 8:26 (ч/з 14мин.) основная нагрузка ПС Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка, Капитоновка (10,7МВт) перезапитаны от ПС Хор. На ПС Котиково по ТУ не отключается В10кВ Т1. В 09:00 по прибытию ОВБ на ПС Котиково произведена регулировка привода, установлен дополнительный обогрев В-10 Т1. В 9:37 (ч/з 1 ч 25 мин) ПС Котиково 1,2сш-10 кВ запитаны от Т2 (включен В-10-Т2), потребитель запитан полностью. На время проведения государственного итогового сочинения потребитель был с электроэнергией, т.к.задания(темы сочинений, изложений) были выданы в 09:45. В 16:22 обнаружен обрыв провода ф.-В в пролете оп. №81-82, повреждение траверсы ф.-В оп. №82. 7.12.17 опущены провода ф.-В,С оп. №80-85. 08.12.17 оп. №82 заменена траверса ф.-В, демонтирована траверса ф.-А (мешает для подъёма провода), сращен провод ф.-В на земле. 9.12.17- в 20:40 произв.монтаж проводов на оп.81-85. В 21:15 заявка закрыта, ВЛ включена под напряжение со ст. ПС 110 кВ Вяземская. В 21:43 ВЛ вкл. по норм. сх.	ВЛ 110 Хор-Красицкая, ПС Котиково Т2 (В-10-Т2)	22703 чел (Вяземский р-н) /11,2 МВт, школы (ЕГЭ), котельные	22703	11,2		-30, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	06.12.17 17:11	06.12.17 17:18	1:08	06.12.17 17:18	1:08	МТЗ		у	Оп.111 ф.А разрушен изолятор. Устранено		школа с котельной / 432 чел	432	0,2	11	-14, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 35/10	по ф.13 в СП-3 откл. В10кВ	07.12.17 7:34	07.12.17 7:37	1:41	07.12.17 9:13	1:41	Ав.откл.			Обеспечен резерв по ТУ. В 09:13 вкл. СП-3 оп.302. схему привели к нормальной. Произведён осмотр, замечаний нет.	по ф.3 СП-9 ПС Техменево	нет / 562 чел	562	0,2	7	-17, ясно
Прим.ЦЭС	6	Михайловка 110/35/6	1	07.12.17 7:46	07.12.17 8:30	4:47	07.12.17 8:30	4:47	МТЗ		у	Обход до 15.12.17		нет/500ч.	500	0,2	6	-23, ясно
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Кожзавод - Уссурийск/г		07.12.17 16:25	07.12.17 16:25	0:00	08.12.2017 18:35	0:00	Усс-2: НЗЗ 2ст. Усс/г: по СВ 110, НЗЗ 1ст	ну		На ПС Кожзавод разрушен полюс ф.А В-110Т-1 (ВМТ, маломасляный), Т-1 работал в неполнофазном режиме, 16:47 нагрузка переведена на Т-2. Нарушений в движении подвижного состава нет. По ВЛ произведён обход, замечаний нет. Поврежденный полюс выкл-ля заменен, залито масло. 8.12.17 регулировка привода, отбор проб масла, включен в работу.		нет	0	0	0	-11, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	07.12.17 19:45	07.12.17 21:29	1:13	07.12.17 22:01	11:08	МТЗ		ну	Включен без 4ТП. В 22:01 включен полностью. Повреждение на вед.ТП		нет / 76 чел	76	0,2	9	-26, облач
Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	16	08.12.17 13:10	08.12.17 13:18	0:36	08.12.17 13:18	0:36	МТЗ	ну	у	с.Березовка. При осмотре на оп.26 снят наброс.		элеватор / быта нет	0	0,5	2	-22, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	08.12.17 15:04	08.12.17 16:48	0:32	08.12.17 17:23	0:32	МТЗ	ну	ну	часть ф.Благовещенск. В 15:35 (ч/з 31 мин) запитано 5 ТП (в т.ч. ТП15-18) от ф.-13 Дачная. В 16:48 фидер включен без 3-х ТП (в т.ч. Погранчасть на ДГ). В 17:23 вкл. полностью, повреждение на вед. ТП324.	ф.13 Дачная	Погранчасть на ДГ, котельная / 500 чел	500	0,5	23	-22, ясно
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	3	08.12.17 19:08	08.12.17 19:17	0:45	08.12.17 19:17	0:45	МТЗ	выв	у	г.Биробиджан. Китайскими фонариками перекрыты двух фаз, самоустранилось.		котельная, вокзал, 2 детсада / 5000 чел	5000	1,7	7	-24, ясно
Прим. ЦЭС	6	Коммунар 35/6	2	09.12.17 2:19	09.12.17 3:26	0:41	09.12.17 3:26	0:41	МТЗ, при РПВ "земля" от КУ			Повреждение на вед.ТП		нет / 150 чел	150	0,1	5	-20, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	1а	09.12.17 8:40	09.12.17 9:06	4:43	09.12.17 9:06	5:52	Ав.откл.		у	Осмотр, замечаний нет.		нет/ быта нет	0	0,1	4	-34, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	10.12.17 1:37	10.12.17 6:28	1:13	10.12.17 6:28	1:13	МТО	выв	ну	с.Гаровка-1. В пр.оп.№27-28 неустановленным а/м обрыв проводов ф.-"А", "В" (переход через дорогу). Устранено.		поликлиника, насосная / 510 чел	510	0,25	6	-19, облач

Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	10.12.17 2:38	10.12.17 6:28	0:28	10.12.17 12:10	0:28	КУ			с.Гаровка-1, с.Гаровка-2. При попытке запитать ф-33 от ф-1 видели вспышку по ф-1 на головном участке. Запитан полностью от ф-33 (после устранения повреждения). Выведен из с.х. головной участок от ПС до ТП-3584 без нагрузки, вкл в 12:10. На оп. № 24 (внк) заменены поврежденные изоляторы фА,С; восстановлены отгоревшие перемычки ф А,С.	ф-33	3538 чел	3538	1,8	18	-19, облач
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп Турбаза, Победа	Т-104	10.12.17 5:44	10.12.17 6:24	1:39	10.12.17 6:24	1:39	МТО	ну	у	Обесточивались ПС Новокуровка, Победа. Вкл. после замены предохран. ШП В-35 ПС Волочаевка/. Осмотр оп.1-46 без замечаний. (с 11.12.17 продолжение с Триколом).		школа, дс / 500 чел	500	0,5	9	-27, облач
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	8	10.12.17 11:12	10.12.17 17:56	2:11	10.12.17 19:48	3:54	КУ, земля			Лвл=14км, Лбаз=35км. В 11:33 вкл до РЛ-42 (без потребителей), вкл в 15:38 без ЗТП, вкл в 17:56 без ТП-2010, вкл в 19:48. ТП2010 заменен поврежден оп.изолятор ф.С (под предохран. 10кВ).		нет/ 98 чел	98	0,04	4	-18, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	10.12.17 12:30	10.12.17 12:30	0:30	10.12.17 12:30	22:40	Ав.откл	у		с.Свягино. Обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	-12, снг
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	6	10.12.17 12:49	10.12.17 13:51	3:08	10.12.17 14:59	3:08	КУ, земля			Вкл без ТП-20036, вкл в 14:59. ТП-20036 заменен перегоревший предохран. фА (с замыканием на корпус).		кот/ 180 чел	180	0,1	2	-8, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	23	10.12.17 14:40	10.12.17 15:21	0:19	10.12.17 15:21	0:19	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственном участке.		тепловые сети/ быта нет	0	0,5	3	-18, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	10.12.17 18:05	10.12.17 18:50	0:35	10.12.17 18:50	4:32	Ав.откл	у		с.Камышовое. Обход на 12.12.17.		школа/ 125 чел	125	0,1	7	-3, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	11.12.17 0:10	11.12.17 1:12	0:00	11.12.17 1:12	22:36	МТО		у	часть Трудовое.		нет / 200 чел	200	0,9	16	-12, пасм, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	11.12.17 1:25	11.12.17 2:10	70:57	11.12.17 2:10	70:57	МТО		ну	часть Трудовое. Повреждение в сетях потребителя.		нет / 200 чел	200	0,9	16	-12, пасм, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	11.12.17 3:16	11.12.17 6:05	3:28	11.12.17 6:05	3:28	МТО			часть Трудовое. Повреждение в сетях потребителя.		нет / 200 чел	200	0,9	16	-12, пасм, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	11.12.17 8:24	11.12.17 12:50	4:05	11.12.17 12:50	4:05	"земля" от КУ			Лвл=11км, Лбаз=7км. Оп.83 заменен поврежденный изолятор ф.В.		котельная / 143чел	143	0,3	4	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	2Р 110/6	103	11.12.17 10:54	11.12.17 10:54	4:42	11.12.17 12:18	4:42	ав.откл.		не прои зв.	Находился на ХХ. Повреждение в сетях потребителя.		нет	0	0	0	-11, пасмурно
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп Турбаза, Победа	Т-104	11.12.17 11:49	11.12.17 11:51	0:54	11.12.17 11:51	0:54	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр ВЛ-35 Волочаевка-Новокуровка и участка ВЛ-35 Новокуровка-Победа частично, замечаний нет. 12.12.17 обход ВЛ без замечаний. Повреждение на вед. ПС Победа		школа, дс / 500 чел	500	0,5	9	-22, пасм
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	11.12.17 12:10	11.12.17 12:12	0:27	11.12.17 12:12	13:35	МТЗ	нет	у	Произведен осмотр. На РС 407/72 отгорел шлейф фА. Устранено.		котельная, скважина / 1781чел	1781	1,3	22	-15, снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	11.12.17 12:18	11.12.17 12:18	8:26	11.12.17 12:18	8:26	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	-25, ветер
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	116	11.12.17 12:23	11.12.17 12:27	1:28	11.12.17 12:27	1:37	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. На ТП-310 произведен ремонт ВН-10.		котельная, больница, школа, КНС, скважина, д/с / 1200чел	1200	0,33	11	-24, облачно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 РКЛ оп.129	11.12.17 13:15	11.12.17 13:15	0:55	11.12.17 13:15	25:12	МТЗ	у				нет	0	0	0	-12, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-3	11.12.17 13:47	11.12.17 13:47	0:46	11.12.17 13:47		ав.откл.	ну	у	Причина ниже.		нет	0	0	0	-12, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Турий-Рог 35/10	6	11.12.17 14:04	11.12.17 15:25	0:00	11.12.17 15:25	80:33	МТЗ	нет	у	с.Турий-рог. Обход без замечаний.		школа, скважина / 460чел	460	0,3	7	-20, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-3	11.12.17 14:19	11.12.17 14:20	0:24	11.12.17 14:20	0:24	ав.откл.	ну	у	Причина ниже.		нет / 562 чел	562	0,1	6	-12, снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	11.12.17 14:35	11.12.17 14:38	1:00	11.12.17 14:38	1:00	МТЗ	выв	у	Планируется обход.		котельная, насосная, больница, школа, д/с / 1720чел	1720	1	12	-25, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	11.12.17 15:10	11.12.17 16:45	1:12	11.12.17 16:45	1:12	МТЗ	ну	ну	Оп.157 срыв изолятора, склест проводов. Устранено.		нет / 1122чел	1122	0,5	5	-18, ветер
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	11.12.17 15:17	11.12.17 17:39	0:29	11.12.17 17:39	0:29	"земля" от КУ			Оп.3-00/21 снята ветка.		котельная, школа, д/с / 400чел	400	0,1	10	-15, ветер, снег
Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево		11.12.17 15:53	11.12.17 16:05	0:27	11.12.17 16:05	0:27	МТО	ну	у			1959чел	1959	1	28	-18, ветер
Хаб.СЭС	6	ЭТЗ 35/6	24	11.12.17 15:53	11.12.17 15:53	0:56	12.12.17 18:10	4:03	"земля" от КУ			Находился на ХХ. Повреждение КЛ, 350 метров от ЦРП-36. Разложены пожеги.12.12.17 МП откопано, смонтирована муфта.		нет	0	0	0	-24, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	11.12.17 15:56	11.12.17 16:31	0:00	11.12.17 16:31	0:00	МТЗ	выв	у	РПВ усп после стихания ветра. Планируется обход.		котельная, насосная, больница, школа, д/с / 1720чел	1720	1	12	-18, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	11.12.17 17:00	12.12.17 1:13	1:44	12.12.17 1:13	1:44	МТЗ	нет	ну	Лвл=22км, Лбаз=51км. В 0:09 вкл до Р39 (уч.без нагрузки), вкл в 1:13. Повреждение на ведомственной отпайке.		нет / 133чел	133	0,2	6	-15, ветер, снег
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	6	11.12.17 17:05	11.12.17 18:35	1:11	11.12.17 18:35	1:11	КУ, земля			с.Первомайское, Рассказово. Пр.оп.111-112 устранен обрыв провода ф.А.		школа, реаб.центр / 842чел	842	0,3	9	-20, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	ЗОСП 35/10	19	11.12.17 17:30	11.12.17 18:01	0:00	11.12.17 18:01	0:00	МТЗ	нет	у	п.Мирный. Планируется обход.		насосная / 1599чел	1599	0,1	7	-15, ветер, снег

Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	11.12.17 17:30	11.12.17 18:43	0:25	11.12.17 18:43	9:24	МТЗ	выв	у	с.Сергеевка. Планируется обход.		д/с, котельная / 130чел	130	0,27	10	-15, ветер, снег
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	11.12.17 17:30	11.12.17 20:02	3:32	11.12.17 20:02	11:36	МТЗ	выв	ну	Повреждение на вед. оттайке.		нет / 25чел	25	0,06	1	-15, ветер, снег
Прим.ЮЭС	10	Сокольни 35/10	1	11.12.17 18:43	12.12.17 2:04	0:15	12.12.17 2:04	14:53	ав.откл.	нет	ну	Лвл=19км, Лбаз=50км. Вкл в 1:43 до РЛ10 (уч. без нагрузки), вкл в 2:04. Пр.оп. 114-115 убрана ветка.		нет/ 46чел	46	0,05	2	-16, пасм
Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево		11.12.17 18:50	11.12.17 21:15	7:04	12.12.17 13:13	7:04	МТЗ, при РПВ земля, откл от КУ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв. Падение дерева в пр.оп.135-136, без повреждения ВЛ.	ПС Гродеково ф1	1 Мвт/1959	1959	1	28	-15, ветер, снег
Хаб.ЦЭС	10	Федорова	2	11.12.17 20:17	11.12.17 20:29	0:00	11.12.17 20:29	0:00	МТЗ	выв	у	с.Федорова. Планируется обход.		нет / 532чел	532	0,08	5	-15, ветер, снег
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	2	11.12.17 21:00	11.12.17 21:01	2:21	11.12.17 21:01	2:21	Ав.откл.	ну	у	с.Новосельское. Планируется обход.		школа, кот / 868 чел	868	0,3	5	-15, снег
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	11.12.17 22:17	11.12.17 22:35	3:22	11.12.17 22:35	3:22	МТЗ	нет	у	Планируется обход.		школа, кот, почта / 631 чел	631	0,3	6	-15, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	11.12.17 22:29	11.12.17 23:05	0:10	11.12.17 23:05	0:10	МТЗ	выв	у	с.Сергеевка. Планируется обход.		нет / 25чел	25	0,06	1	-15, ветер, снег
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	11.12.17 22:50	11.12.17 23:15	1:56	11.12.17 23:15	1:56	МТЗ	выв	у	с.Благодатное. Планируется обход.		котельная, школа / 569чел	569	0,3	7	-15, ветер, снег
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	11.12.17 23:25	12.12.17 2:31	2:41	12.12.17 2:31	2:41	МТЗ	нет	ну	Вкл в 1:56 без ЗТП, Повреждение на вед. ТП.		насосн/ 25 чел	25	0,2	4	-15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	11.12.17 23:26	11.12.17 23:31	0:38	11.12.17 23:31	0:38	МТЗ	нет	у	Планируется обход.		школа, кот, почта / 631 чел	631	0,3	6	-15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	11.12.17 23:26	12.12.17 5:33	0:30	12.12.17 5:33	0:30	МТЗ		ну	Пр. оп. 169-169/1. обрыв верхнего провода. Устранено.		д/с, школа, кот/560 чел	560	0,3	6	-15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	11.12.17 23:35	11.12.17 23:54	2:59	11.12.17 23:54	2:59	Ав.откл.		у	Планируется обход.		насосн, кот, школа/340 чел	340	0,16	3	-15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Кипарисово 110/10	6	11.12.17 23:57	12.12.17 1:30	0:10	12.12.17 1:30	0:10	Ав.откл.		у	п.Кипарисово1. Планируется обход.		нет/ 30 чел	30	0,1	14	-13, ветер
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	12.12.17 1:03	12.12.17 4:31	0:13	12.12.17 4:31	0:13	КУ, земля			Оп.35 Устранен срыв верхнего изолятора.		школа, кот, насосн/140 чел	140	1,2	37	-15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	В-10 кВ в СП-3 по ф13	12.12.17 1:32	12.12.17 1:47	1:04	12.12.17 1:47	1:04	МТЗ		ну	Потребителю обеспечен резерв. Произведен осмотр. Пр. 351-352 провис верхнего провода. Устранено.	ПС Тихменево ф3	школа, кот, насосн/562 чел	562	0,2	8	-17, снег
Хаб.СЭС	35	НП3-35 35/6	2Т	12.12.17 1:50	12.12.17 1:50	0:17	12.12.17 1:56	0:17	ДЗТ		у	Ветром сорвало кровельный отлив, в падении задел ШМ-бкв. Повреждений нет.	1Т (АВР-6 усп)	нет	0	0	0	-17, ветер, снег
Прим.ЗЭС	10	Тихменево 35/10	В-10 кВ в СП9 по ф3	12.12.17 2:05	12.12.17 2:08	0:04	12.12.17 2:08	0:04	Ав.откл.		у	с.Иннокентьевка. Причина ниже		школа, кот, насосн/ 562 чел	562	0,2	8	-17, снег
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	12.12.17 2:10	12.12.17 3:00	0:00	12.12.17 3:00	4:35	Ав.откл.		у	с.Камышовое. Планируется обход.		школа / 125 чел	125	0,1	7	-15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	12.12.17 2:12	12.12.17 2:41	0:35	12.12.17 15:17	0:35	МТЗ		ну	Вкл до оп65 (без ЗТП), вкл в 4:30 без ЗТП (п/з на ДГ). На безхозном участке убрали ветки с провода в пр.оп.45-46, 78-79, 94-95		п/з/ 370 чел	370	0,4	7	-15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Тихменево 35/10	В-10 кВ в СП9 по ф3	12.12.17 2:32	12.12.17 2:34	116:04	12.12.17 2:34	116:04	Ав.откл.		у	с.Иннокентьевка. Причина ниже		школа, кот, насосн/ 562 чел	562	0,2	8	-17, снег
Прим.ЗЭС	10	Тихменево 35/10	В-10 кВ в СП9 по ф3	12.12.17 3:24	12.12.17 3:25	0:00	12.12.17 3:25	1:34	Ав.откл.		у	с.Иннокентьевка. Причина ниже		школа, кот, насосн/ 562 чел	562	0,2	8	-17, снег
Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	19	12.12.17 4:39	12.12.17 5:15	0:22	12.12.17 5:15	0:22	МТО	нет	у	Повреждение в сетях потребителя.		нет				-16, ветер
Прим.ЗЭС	10	Тихменево 35/10	В-10 кВ в СП9 по ф3	12.12.17 4:50	12.12.17 4:52	1:20	12.12.17 4:52	1:20	Ав.откл.		у	с.Иннокентьевка. При обходе в пр.оп.351-352 провис верхнего провода ф.В до уровня ф.А.С. Устранено.		школа, кот, насосн/ 562 чел	562	0,2	8	-17, снег
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	9	12.12.17 7:30	12.12.17 8:17	3:52	12.12.17 8:17	3:52	МТЗ			Повреждение на ведомственной оттайке.		школа, кот/ 730 чел	730	0,2	16	-21, ветер
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	12.12.17 7:33	12.12.17 9:05	0:17	12.12.17 11:19	0:17	Ав.откл.		ну	с.Линевичи, Борисовка, Кугуки. Включен до РС-2/105, без ЗТП. В 11:19 запитаны все потребители. Обход ВЛ без замечаний.		нет/ 440 чел	440	0,5	17	-17, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	В-10 в СП3 по ф13	12.12.17 8:10	12.12.17 8:10	3:24	12.12.17 8:10	3:24	Ав.откл.		у	Произведен осмотр. Пр. 351-352 провис верхнего провода, произведена перетяжка.		нет	0	0	0	-17, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	12.12.17 9:18	12.12.17 9:32	1:06	12.12.17 9:32	4:30	МТЗ	нет	у	Обход до 22.12.17.		школа, котельная / 700чел	700	0,5	8	-15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	10	12.12.17 12:35	12.12.17 12:40	1:22	12.12.17 12:40	1:22	МТЗ	ну	у	с.Уссурка. Причина ниже.		котельная, школа, насосная, д/с / 130чел	130	0,4	6	-14, снег
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	10	12.12.17 14:32	12.12.17 15:15	1:22	12.12.17 15:15	1:22	МТЗ	ну	не прои зв.	Схема сети ремонтная (ф.10 ПС Шмаковка нес нагрузку ф.13 ПС Лесозаводск). По ф.13 ПС Лесозаводск в пр.оп.415-16/5-415-16/6 провис верхнего провода ф.В, произведена перетяжка.		котельная, школа, насосная, д/с / 130чел	130	0,4	6	-14, пасм
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	12.12.17 16:33	12.12.17 16:37	2:10	12.12.17 16:37	10:26	МТЗ	нет	у	Обход до 22.12.17.		котельная, насосная, школа / 631чел	631	0,3	5	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	13.12.17 7:24	13.12.17 9:03	0:54	13.12.17 9:03	43:40	Ав.откл.		у	п.Золотая долина. Причина ниже.		нет/570 чел	570	0,7	13	-16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	13.12.17 9:10	13.12.17 12:18	1:12	13.12.17 13:22	1:12	Ав.откл.			п.Золотая долина. В 12:18 запитано 7 ТП. В ТП 7256 повреждение ВН-бкв. Устранено		нет/570 чел	570	0,7	13	-16, ясно
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	14	13.12.17 10:25	13.12.17 11:18	0:24	13.12.17 11:18	0:24	МТЗ	выв	у	с.Николаевка. В ТП 8-13 повреждение в цепях 0,4кВ (заменяли рубильник)		нет/305ч.	305	0,028	3	-15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	12	13.12.17 12:34	13.12.17 12:34	0:16	13.12.17 12:34	0:16	Ав.Откл		у	с.Сергеевка. Обход без замечаний		нет/590ч.	590	0,3	10	-14, ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	13.12.17 16:31	13.12.17 17:27	3:15	13.12.17 18:31	3:15	откл.КУ "Земля"			с.Поповка. 17:27 включен до оп 158, запитано 8ТП. ОП 206 обрыв вязы. Устранено		школа/345ч.	345	0,5	10	-10, ясно
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Бочнаревка		13.12.17 19:57	13.12.17 19:57	1:11	13.12.17 19:57	1:11	МТЗ		у	14.12.17 обход без замечаний		нет	0	0	0	-18, облачно

Ам.ЦЭС	10	Полтавка 35/10	9	14.12.17 9:03	14.12.17 10:26	0:00	14.12.17 16:14	8:25	МТО, МТЗ	ну	не прои зв.	с.Н.Полтавка. Автомобилем КАМАЗ сбита ж/б опора № 47. Виночник установлен. Сообщено в с.б., полицию. В 10:26 выделен участок ВЛ от ОП 41 до ОП50 (без нагрузки). В 16:14 установлена новая опора, схему привели в иск. состояние	ф.5 ПС Луговая	школа, администрация/120ч.	120	0,4	8	-16, ясно
Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	19	14.12.17 9:31	14.12.17 19:50	2:37	14.12.17 19:50	2:37	МТЗ		ну	ДОЛ Буревестник. Выделен участок КЛ от ОП 19-00/6 до ОП 19-00/7. Населения нет (сторож ДОЛ Буревестник). Определено МП КЛ бкв-3400м. от ОП 19-00/6. Проведены земляные работы, установлена каб. муфта.	ДОЛ / быта нет	0	0,02	2	-16, обл.	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	14.12.17 10:02	14.12.17 10:04	0:40	14.12.17 10:04	2:00	МТЗ		у	п.Лазо. Обход без замечаний	нет/297ч.	297	0,4	12	-15, ясно	
Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	11	14.12.17 11:19	14.12.17 14:55	0:00	14.12.17 14:55	0:00	МТО, МТЗ	нет	ну	с.Березовка. В пролете ОП 133-134 неустановленными лицами оборван провод свежеспилленным деревом, срыв провода с изоляции в пр.оп.132-135. Устранено.	школа/300ч.	300	0,1	4	-20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	8	14.12.17 17:25	14.12.17 18:07	0:00	14.12.17 18:07	0:00	МТЗ		у	с. Раковка. Планируется обход.	котельная	0	0,1	3	-11, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Тавричанка - Шмидтовка		15.12.17 2:09	15.12.17 10:00	0:00	15.12.17 10:27	0:00	"земля" от КУ			В пр.оп.104-105 обрыв верхнего провода ф.А. Потребители предварительно запитаны от резерва кроме ф.19 ПС Надеждинская, ф.8, ф.16 ПС Шмидтовка: 4,2МВт, 1200чел. (отключены по согласованию с потребителями для исключения перегруза ВЛ-35 Западная-Надеждинская-Шмидтовка). В 3:15 допущена бригада. ВЛ 35 включили в 10-00, схема приведена в исходное в 10-27, все потребители запитаны.	ВЛ-35 Западная-Надеждинская-Шмидтовка	1200чел	1200	4,2	14	-14, обл
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	1	15.12.17 3:25	15.12.17 4:29	0:02	15.12.17 18:46	0:02	МТЗ	ну		с.Соловьёвка, Веденка. Включен без ТП-5004 (быт), повреждён щит 0,4кв. Произведена замена щита.	школа, котельная, д/с / 1848чел	1848	0,8	13	-20, обл	
Прим.ЗЭС	10	Новотроицкое	1	15.12.17 8:47	15.12.17 9:58	0:00	15.12.17 9:58	0:00	МТЗ	ну	у	с.Новотроицкое, Стретенка.	Насосная-2, школа, дет.сад, котельная / 478 чел	478	0,1	3	-30, ясно	
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	1	15.12.17 10:10	15.12.17 10:10	3:00	15.12.17 10:10	3:00	МТЗ		у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	-19, снег	
Прим.ЦЭС	10	Ярославка 110/35/6	13	15.12.17 11:43	15.12.17 11:45	0:52	15.12.17 11:45	2:15	МТЗ		у	часть п.Ярославка, часть п.Дальзавад, в.Познесенка. Осмотр 16.12.17 без заечаний.	д/сад,котельная, скважины / 1780 чел	1780	1,3	22	-15, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	15.12.17 16:58	15.12.17 16:58	0:55	15.12.17 16:58	1:55	МТЗ		у	Повреждение на вед. участке оборонэнерго.	нет	0	0	0	-18, пасмурно	
Ам.ВЭС	6	Угольная 35/6	3	16.12.17 1:15	16.12.17 3:41	0:00	16.12.17 3:41	0:00	МТЗ	ну	ну	ТП 75 срыв изолятора, сдвиг проводов. Устранено.	д.сад/2700ч.	2700	1	16	-20, ясно	
ЮЯЭС	6	Серебряный Бор 110/6	25	16.12.17 12:20	16.12.17 13:17	0:38	16.12.17 13:17	0:38	МТЗ		ну	Повреждение на вед. участке.	нет / 300чел	300	0,1	4	-28, обл.	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	16.12.17 12:43	16.12.17 12:46	45:27	16.12.17 12:46	45:27	МТО	нет	у	п.Краскино.	насосная / 25чел	25	0,2	4	-8, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	2	16.12.17 14:45	16.12.17 15:20	1:11	17.12.17 3:30	1:11	ав.откл.	нет	ну	Вкл с выделенным уч, повреждение КЛ "ТП 2082-оп.9" (ост вед ТП-2491 (фермер). 1бр 3 чел, 1 ед. техники в 16:20 в обходе по ВЛ от ТП-2082 (бригада ОВБ производил осмотр ВЛ от вед. ТП-2491, участок протяжённостью 54 опоры). В 3:30 поврежденная КЛ исключена из схемы, смонтирована возд.перемычка м/ду оп.8-оп.9, ТП 2491 запитано.	д/с / 1500чел	1500	0,7	5	-22, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	5	17.12.17 7:51	17.12.17 8:42	0:00	17.12.17 13:09	28:15	МТЗ		ну	часть с.Черниговка, с.Дмитриевка. Схема ремонтная. ПС Дмитриевка запитана по ф.5 ПС Черниговка. В 08:37 включен Ф-5 ПС Черниговка без фидеров ПС Дмитриевка. 08:42 на ПС Дмитриевка включено всё, кроме Ф-2. В 11:13 на ПС Дмитриевка включен Ф-2 без ТП-7092.(разрушены опорные изоляторы ф."В,С" под предохранителями 10 кВ). Устранено и вкл. в 13:09.	школа, котельная, в/ч / 3359ч.	3359	1	32	-22, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	17.12.17 8:06	17.12.17 9:13		17.12.17 9:13		МТЗ		у	с.Боец-Кузнецово.	котельная, школа/355ч.	355	0,5	10	-14, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	В-6Т2	17.12.17 13:45	17.12.17 14:06	2:06	17.12.17 15:58	5:09	МТЗ 1 ст		у	С обесточиванием потребителей 2СШ-6кВ. Осмотр: Ф-28 не отключался, бл. "неисправность ТОР" (микропроцессорный блок РЗА), произведен перезапуск терминала ТОР; проверка РЗА без замечаний. /повреждение на вед.участке ф28, краном оборваны провода, вкл в 15:58/.	ф-15 Де-Фриз (1СШ-6кВ)	Примводоканал г.Артем / быта нет	0	0,8		-8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	22	17.12.17 16:26	17.12.17 16:26	1:53	17.12.17 17:32	1:53	МТЗ		у	Обход без замечаний	АВР у потребителя	Птицефабрика / быта нет	0	0	2	-7, ясно
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр	Л-102	18.12.17 0:19	18.12.17 0:19	3:18	18.12.17 0:19	3:18	НЗЗ 2ст		у		нет	0	0	0	-39, облачно	
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр	Л-102	18.12.17 0:27	18.12.17 0:27	0:21	18.12.17 0:27	1:18	НЗЗ 2ст		у		нет	0	0	0	-39, облачно	
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр	Л-102	18.12.17 0:27	18.12.17 0:27	0:32	18.12.17 0:27	25:40	НЗЗ 2ст		у	В 1:22 на ПС Хатыми отключили РЛ 102а (разорван транзит), организован поиск поврежденного уч.ВЛ.	нет	0	0	0	-39, облачно	
ЮЯЭС	10	Алексеевск 35/10	Алексеевск	18.12.17 4:25	18.12.17 4:43	2:37	18.12.17 4:43	4:06	Ав.откл		у		школа, кот, д/с, больн/ 1940 чел	1940	16	1,3	-35, ветер	

ЮЯ ЭС	110	Хатыми - М.Нимныр		18.12.17 9:25	18.12.17 9:25	25:25	22.12.17 16:32	25:25	ТЭНП 1ст	выв	ВЛ-110 Хатыми - М.Нимныр выведена в ремонт (Лвл=48км, 224 опоры, ) / 18.12.17 бр.выехала из Мерюнгри, 10:30 прибытие в Хатыми, 10:59 допуск, 16:54 завершение, дошли до оп.74 (15км); 19.12.17- 8:01 допуск, 12:01 до оп.131 (25км), в 16:45 пройдена вся ВЛ, без замечаний, в 18:01 поставлена под У со стороны М.Нимныр; в 18:58 ВЛ отключилась (ТЭНП 1ст), выведена в ремонт. 20.12.17 16р допуск 9:36, в 12:02 на оп.119 (24 км) разобраны шлейфа, уч.ВЛ «М.Нимныр-оп119» поставлен под У, осмотр уч. «оп.119-Хатыми» без замечаний. ( 2 бр допуск в 14:00, от ПС Хатыми до оп.119). 18:00 на оп.119 собраны шлейфа, на оп.69 (14 км) разобраны шлейфа, опробование уч "М-Нимныр-оп.69 ну (ДЗ 1з, ТЭНП 1ст., фА, С). На оп.69 повреждение изолятора ф.А,С (полимер, тип ЛК 70/110). /ИМФ 99,4 км, фА,С от ПС Б.Нимныр/. 21.12.17 8:15 допуск бр. на оп.69 на замену изолятора. В 11:27 включен участок ВЛ-110 М.Нимныр-оп.69, заменены изоляторы на "стекло" 3-х фах (на 2-х ф.А,С следы перекрытия). В 13:42 ВЛ-110 отключена для сборки шлейфов на оп.69. В 15:05 работы закончены, наряд закрыт. В 15:33 ВЛ-110 включена под напряжение со стороны ПС М.Нимныр. В 18:23 ВЛ-110 отключилась (ТЭНП 1ст, фА.) 22.12.17 оп.214 заменен полимерный изолятор ф.А. Линия включена на холостой ход. 23.12.17 в 9:27 ВЛ включена в работу, транзит замкнут		нет	0	0	0	-30, н/б снег
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	18.12.17 10:22	18.12.17 10:22	0:22	18.12.17 10:22	0:22	МТО	у	Повреждение на ведомственном уч.		нет	0	0	0	-25, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	30	19.12.17 7:43	19.12.17 7:43	1:08	19.12.17 7:43	1:08	МТЗ	у	Произведен осмотр. ТП17 заменены ВВ предохранители; на рубильнике 0,4 кВ отгорела шина ф.С, устранено (11:38).		нет	0	0	0	-25, облачно
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1 - МЖК		19.12.17 9:25	19.12.17 9:25		19.12.17 9:25		МТО	у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-22, ясно
Прим.ЦЭС	6	Новицкое 110/6	по ф-11 откл. реклоузер оп. №140	19.12.17 16:00	19.12.17 21:00		19.12.17 21:00		МТЗ	ну	В 16:48 запитано 2 ТП в т.ч. Котельная (от ЦРП ПаГРС ф"Насосная"), вкл в 21:00 . Пр.оп 158-159 снята ветка с проводов.	котельная/ 450 чел	450	0,3	5	-9, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	14	19.12.17 20:29	19.12.17 21:54	2:53	20.12.17 6:45	275:54	МТЗ	ну	Вкл. без ТП-1359 (15 ч. домов), вкл в 6:45. Повреждение каб. муфты на опоре №31, произведен ремонт.	нет / 100 чел	100	0,04	4	-20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	20.12.17 7:41	20.12.17 9:05	2:10	20.12.17 12:21	37:10	КУ "земля"		Вкл в 8:34 без 8 ТП (котельная запитана), вкл в 9:05 без 4ТП, вкл в 11:30 без 2ТП, вкл в 12:21. Пр.оп.167-168 снята ветка.	кот / 281 чел	281	0,4	15	-30, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	43	20.12.17 10:16	20.12.17 10:22	0:00	20.12.17 10:22	0:00	МТО	у	Планируется осмотр.	нет/ быта нет	0	0,4	9	-23, облачно	
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	3	20.12.17 10:39	20.12.17 11:16	2:22	20.12.17 11:16	2:22	МТЗ	ну	Повреждение на ведомственной отпайке. (откл ЛР41/03/06 на вед.ТП112, вкл в 16:06)	д/с/ 1568 чел	1568	0,9	12	-22, облачно	
Ам.ЗЭС	10	Завитая 220/35/10	11	20.12.17 13:54	20.12.17 17:15	1:05	20.12.17 17:15	1:05	МТО	ну	Цвл=11,8км, Лбзаа=3.км. Оп.87 поврежден изолятор, обрыв провода, фВ (под опорой сорока). Устранено. (занятость персонала МЭС на переключениях, кот на ДЛ)	кот (на ДЛ), фап/241 чел	241	0,2	5	-18, облачно	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	24	21.12.17 0:43	21.12.17 0:43	0:32	21.12.17 0:43	4:06	МТЗ-2	у		нет	0	0	0	-16, ветер	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	21.12.17 3:01	21.12.17 3:08	1:22	21.12.17 3:08	750:32	МТО	ну	п. им.Тельмана. Повреждение на вед. участке.	нет / 1100 чел	1100	1,3	12	-20, облач	
Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	16	21.12.17 8:17	21.12.17 8:25	0:00	21.12.17 8:25	0:00	МТЗ	ну	Осмотр без замечаний.	нет / быта нет	0	0,3	2	-16, обл.	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	21.12.17 12:14	21.12.17 14:01	1:00	21.12.17 16:10	8:21	МТЗ	ну	Вкл до СП 402, вкл в 16:10. Оп.378 срыв изолятора. Устранено.	кот, насосн, школа / 631чел	631	0,3	5	-12, обл	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	8	21.12.17 13:21	21.12.17 13:47	0:30	23.12.17 18:20	0:30	МТО	не прои зв.	Потребителю обеспечен резерв. повреждение КЛ 1014м от ЦРП 104. 23.12.17 в 18:20 включен в работу , после установки 2-х муфт на участке КЛ	ф.27 кнс	0	0,2	2	-6, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Новоникольск 110/35/6	4	22.12.17 0:09	22.12.17 0:25		22.12.17 0:25		МТО	у	Осмотр до 29.12.17.	школа/ 600 чел	600	0,5	6	-5, ясно	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	22.12.17 22:06	22.12.17 22:12	1:30	22.12.17 22:12	19:27	МТЗ	ну	Планируется осмотр.	школа, кот, насосн/1300 чел	1300	0,13	7	-20, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	22.12.17 22:59	22.12.17 23:53	2:02	23.12.17 1:45	2:02	МТЗ	ну	Вкл без 11ТП, вкл в 0:16 без 6ТП, вкл в 1:45. Повреждение на ведомственном ТП.	кот/ 860 чел	860	0,9	30	-8, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Мингоророк 110/6	12	23.12.17 13:51	23.12.17 14:57	1:46	26.12.17 3:58	1:46	МТЗ		часть г.Владивосток. В 18:03 выделен поврежденный участок КЛ-6 от ТП3 до ТП4 ф.В,С, без нагрузки. 24.12.17 МП найдено, 305 метров от ТП-4 в сторону ТП-3 (вдоль дороги). Ведутся земляные работы. 26.12.17 3:58 включен в работу, после установки кабельной вставки и монтажа 2-х муфт	ф.3 ПС А	нет/180ч.	180	0,45	5	0, ясно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	5	23.12.17 14:45	23.12.17 14:45	4:37	23.12.17 14:45	4:37	МТЗ	у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	23.12.17 18:50	23.12.17 20:51	3:09	25.12.17 17:29	3:09	Ав. Откл.	ну	п.Олений. Потребители запитаны от резерва полностью. В 1:07 включен до оп.50. Выведен из схемы КЛ-бкВ (ААБ 3х70 L=90м, проходит под жел. дорогой оп.50-51), 24.12.17 определено МП 3 - 4 метра от ОП 50, возле насыпи ж/д. 25.12.17 установлена соединительная муфта в пр. 50-51 и включили по нормальной схеме	ф.27 ПС Штыково	котельная/360ч.	360	0,3	3	-7, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	23.12.17 19:00	23.12.17 21:36	0:36	24.12.17 0:30	5:48	откл.КУ "Земля"		часть п. Шкотово. На оп.8 разрушение изолятора ф.В. Устранено	ф.14 ВТЭЦ1	котельная/470ч.	470	0,5	7	-7, ясно
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная - ТЭЦ Северная	№1	23.12.17 21:30	23.12.17 21:30	0:00	24.12.17 6:52	0:11	МТЗ 1ст		На ТЭЦ Северная В-10кВ не отключился. В 21:36 на ТЭЦ Северная отключен В-10кВ КВЛ ТЭЦ Центральная-ТЭЦ Северная № 1, включен СВ10кВ. На РП-5, РП-6 работа АВР успешно, потребители не обесточивались. В 22:10 КВЛ-10 выведена в ремонт. В 6:52 после осмотра и испытания КВЛ-10 включена в работу по нормальной схеме.	АРВ-6	нет	0	0	0	-7, ясно

Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	24.12.17 6:49	24.12.17 7:35	0:01	24.12.17 7:35	0:01	"земля" от КУ			г.Благовещенск. Повреждение на вед. оттайке.	насосная, школа, д/с / 5000чел	5000	0,9	11	-19, облач		
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	24.12.17 7:13	24.12.17 9:40	0:13	24.12.17 9:40	0:13	"земля" от КУ			устранили обрыв шлефа на оп. 52	в/ч / быта нет	0	0,03	2	-10, ясно		
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/6	3	25.12.17 9:33	25.12.17 9:46	1:44	25.12.17 9:46	5:39	Ав.откл		у	п.Каменка. Осмотр без замечаний.	школа, котельная / 2050 чел	2050	1,3	6	-11, сильный ветер		
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	25.12.17 9:38	25.12.17 9:45	1:03	25.12.17 9:45	1:03	Ав.откл		у	с.Береговое, п.Рыбачий	нет / 631 чел	631	0,3	5	-11, сильный ветер		
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	25.12.17 9:45	25.12.17 10:03	0:46	25.12.17 10:03	0:46	Ав.откл		у	с.Екатериновка. Осмотр без замечаний.	быта нет	0	0,3	1	-11, сильный ветер		
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	25.12.17 10:04	25.12.17 13:27	0:04	25.12.17 13:27	0:04	"земля" от КУ			Оп.22 устранен обрыв вязы. Льв-9км.(провод на траверсе)	нет / 154 чел	154	1,2	12	-9, ветер		
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	25.12.17 10:12	25.12.17 10:12	0:16	25.12.17 10:12	0:16	МТЗ		у	с.Хвалынка	нет	0	0	0	-11, сильный ветер		
Хаб.ЦЭС	110	Южная – ЮМР отп Бройлерная	№2	25.12.17 11:08	25.12.17 11:08	136:59	25.12.17 11:08	136:59	НЗЗ 1 ст, МТО		у	27.12.17 с 6:00 до 15:08 в прол. оп. №11-12 убрано дерево со следами перекртыя ф.-А (без повреждения провода) без ограничения потребителя..	нет	0	0	0	-15, ясно		
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	25.12.17 11:41	25.12.17 12:12	0:48	25.12.17 12:12	15:58	МТЗ		у	с.Кипарисово-1. Осмотр без замечаний.	школа, котельная / 184 чел	184	0,5	11	-11, сильный ветер		
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 отключился реклузер (оп.98)	25.12.17 11:51	25.12.17 15:37	0:23	25.12.17 18:47	0:23	МТЗ		ну	В 15:37 запитали 13 ТП из 19 от ф.10 ПС Занадворовка. Льв-38 км. В 15:46 включен с "землей" для поиска МП. Оп.155 перекрытие сорокой по ф.А	ф.10 Занадворовка	нет / 1400 чел	1400	0,4	19	-11, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	25.12.17 11:58	25.12.17 14:24	0:07	25.12.17 16:53	0:07	"земля" от КУ			В 14:24 включен с "землей" для поиска МП. Оп. 7/3 поврежден изолятор ф "В" (стекл). Устранено	котельная, детдом / 460 чел	460	1,3	12	-11, сильный ветер		
Ам.ВЭС	35	Куприяновка - Комплекс		25.12.17 13:06	25.12.17 13:06	0:17	25.12.17 15:31	0:17	"земля" от КУ			Предварительно потребителю обеспечен резерв. ОП.44 заменен изолятор ф.С	ф.7 Куприяновка	нет	0	0	0	-25, ясно	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	25.12.17 16:55	25.12.17 16:57	0:01	25.12.17 16:57	0:01	МТЗ		ну	у	с.Николаевка	5 котель, больница, школа, очистные / 3000 чел	3000	1,98	33	-15, ясно	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	25.12.17 17:30	25.12.17 18:43	3:15	25.12.17 18:43	3:15	МТО		у	п.Пластун	аэропорт, больница / 800чел	800	0,1	8	-11, сильный ветер		
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	5	25.12.17 19:08	25.12.17 21:06	5:50	25.12.17 21:06	5:50	"земля" от КУ			п.Пластун. При поиске "Земля" самоустранилась	нет / 1350 чел	1350	1,6	15	-11, сильный ветер		
Прим.ЗЭС	10	Новотроицкое 35/10	1	26.12.17 5:24	26.12.17 7:08	2:09	26.12.17 7:08	2:09	МТЗ		у	с.Новотроицкое,с.Стретенка. Осмотр без замечаний.	школа, котельная, д.сад/478ч.	478	0,1	3	-22, ясно		
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	9	26.12.17 6:40	26.12.17 6:51	0:00	30.12.17 2:19	0:00	МТО		ну	ну	В 6:51 ТП перезапитано от ф.6 Ник.ТЭЦ (запитаны больница, водозабор). В 19:00 1 ТП перезапитано по сетям ГЭС, без 5 ТП. При обходе в 21:30 сломался "Буран". Планируется разрезание ВЛ в пр.оп.№22-№23 для запитывания ТП 53,ТП 58. Сломанный "Буран" на УРАЛЕ увезли на базу. 28.12.17 в 11:32 вкл с выделенным поврежденным уч. обесточено ТП-58 (150 чел/0,09МВт). падение оп. 9-22/17 и 9-22/18 (дер на жб пасынке с укосом); бульдозер чистит подъездные пути и раб.место. 29.12.17 оп.доставлены на место, 30.12.17 произведена замена опор, ТП-58 запитано.	ф.6 Ник.ТЭЦ	больница, водозабор/2254ч.	2254	0,63	13	-26, снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	29	26.12.17 7:01	26.12.17 7:32	0:02	26.12.17 12:30	0:02	МТО		ну	ну	Включен без 7ТП. В 9:28 включен без одного ТП (частный сектор). Отключился повторно в 12:30.	водозабор/1100ч.	1100	1	14	-26, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	Б.Гора - Многовершинная		26.12.17 8:16	26.12.17 8:16	1:47	26.12.17 8:16	1:47	ТЭМП 1 ст, ИМФ- 1,2 км.ф.С от ПС Б.Гора		у		нет	0	0	0	-23, снег, ветер		
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д1Ф	26.12.17 9:34	26.12.17 10:10	1:42	26.12.17 10:10	1:42	МТЗ		выв	ну	Повреждение на вед.оттайке	котельная, больница / 780 чел	780	0,5	1	-23, снег, ветер	
Хаб.СЭС	6	Многовершинная 110/6	1	26.12.17 9:55	26.12.17 10:04	1:03	26.12.17 10:04	1:03	МТЗ		у		п.Многовершинный	насосная, котельная / 1530 чел	1530	0,9	5	-23, снег, ветер	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф.5 ТП-36 ян.4	26.12.17 11:13	26.12.17 20:55	0:49	26.12.17 20:55	0:49	МТЗ		нет		В 12:00 перезапитано 3 ТП. В 20:55 включен успешно	водозабор/560 ч.	560	0,3	7	-23, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	Б.Гора - Многовершинная	С-174	26.12.17 11:13	26.12.17 11:13	0:29	26.12.17 11:13	0:29	ТЭМП 1 ст, МТО		у		нет	0	0	0	-23, снег, ветер		
Хаб.СЭС	110	Б.Гора - Многовершинная	С-174	26.12.17 11:19	26.12.17 11:19	0:36	26.12.17 11:19	2:54	ТЭМП 1 ст, МТО		у		нет	0	0	0	-23, снег, ветер		
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	26.12.17 11:21	26.12.17 11:21	0:04	26.12.17 11:21	10:02	МТЗ		у		с.Михайловка, Молдовановка	нет	0	0	0	-15, сильный ветер	
Хаб.СЭС	110	Б.Гора - Многовершинная	С-174	26.12.17 11:27	26.12.17 11:27	0:30	26.12.17 11:27	0:30	ТЭМП 1 ст		у		в 11:52 дана команда на вывод С-174.	нет	0	0	0	-23, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	С-171	26.12.17 11:27	26.12.17 11:27	1:45	26.12.17 11:27	1:45	ТЭМП 3 ст		у		ОМП 93.4 км от НикТЭЦ.Фаза "А"-0.	нет	0	0	0	-23, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	С-171	26.12.17 11:55	26.12.17 11:55	126:49	26.12.17 11:55	126:49	ТЭМП 1 ст, МТО		у		ОМП 69.9 км от НикТЭЦ.Фаза "С"-0	нет	0	0	0	-23, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	С-171	26.12.17 14:55	26.12.17 14:55		26.12.17 14:55		ТЭМП 1 ст, МТО		у		нет	0	0	0	-23, снег, ветер		
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	С-171	26.12.17 14:36	26.12.17 14:36	0:00	26.12.17 14:36	0:00	ТЭМП 1 ст, МТО		у		нет	0	0	0	-23, снег, ветер		



Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	26.12.17 12:15	26.12.17 13:28	0:00	26.12.17 13:28	270:28	МТЗ		у		п.Кипарисово-1.		нет / 500 чел	500	1	16	-13, ясно
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	26.12.17 12:24	26.12.17 12:24	0:58	26.12.17 12:24	0:58	МТЗ	у			п.Литовко		котельная/1720ч.	1720	1,3	12	-22, снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	29	26.12.17 12:30	26.12.17 12:40	0:07	26.12.17 20:09	0:07	МТЗ	ну			часть г. Николаевск н/А, с.Чныррах. Был в работе без одного ТП (частный сектор, ранее отключался в 7:01). В 12:40 включен без 7ТП. Оп.29-00/52 обрыв вязы. В 20:29 устранено, все включено с выделенным участком без потребителя. Второе повреждение: излом оп. 29-48/13, устранено в 18:43.	водозабор/1100ч.	1100	1	14	-26, снег, ветер	
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д1Ф	26.12.17 12:40	26.12.17 12:50		26.12.17 12:50		МТЗ	выв	у		п.Орочи	котельная, больница / 780 чел	780	0,5	1	-23, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	С-171	26.12.17 12:46	26.12.17 12:46	93:13	26.12.17 12:46	93:13	ТЭНП 3 ст	у			ОМП 122.6 км.фаза "А"-0	нет	0	0	0	-23, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	26.12.17 12:56	26.12.17 14:20	2:10	26.12.17 14:20	5:08	МТЗ		у		п.Новолитовск. Осмотр без замечаний.	нет / 250 чел	250	0,8	11	-11, ветер	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	С-171	26.12.17 13:01	26.12.17 13:44	0:00	27.12.17 16:05	0:00	ТЭНП 1 ст	ну	ну		Схема сети: отключена ВЛ-110 Белая Гора - Многовершинная. Обесточена ПС Многовершинная, введена в работу Б.Гора-Многовершинная, все запитано. Пр.оп. №1-2 (совместный подвес с ВЛ-110 Ник ТЭЦ-Белая гора с отп Маго) обнаружено перекрытие кровельным листом железа, сорванного ветром. С 15:40 до 18:16 по согласованию с потребителем отключали ВЛ 110 Николаевская ТЭЦ-Белая Гора с отп Маго для безопасн.выполнения работ с обесточиванием ПС Маго,Б.Гора.Многовершинная, 9 МВт, 4700 чел. По ВЛ-110 Ник ТЭЦ - Многовершинная из-за шквалистого ветра наброс снять не удалось. 27.12.17 с 11:50 до 12:57 по согласованию с потребителем отключали ВЛ 110 Николаевская ТЭЦ-Белая Гора с отп Маго (С-172) с ограничением потребителя. Из-за смены направления ветра лист железа самоустранился, ВЛ 110 С-172 введена в работу, потребитель запитан. В 15:25 ВЛ 110 С-171 опробована напряжением и введена в работу в 16:05..	ВЛ-110 Б.Гора - Многовершинная	п.Многовершинный, 2312 чел, горно-обог.комбинат	2312	6	17	-23, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	Б.Гора - Многовершинная	С-174	26.12.17 13:51	26.12.17 13:51	0:38	26.12.17 13:51	0:38	ТЭНП 1 ст	у			ОМП -2.4 км, ф.С в сторону НТЭЦ..	нет	0	0	0	-23, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	Б.Гора - Многовершинная	С-174	26.12.17 14:13	26.12.17 14:13		26.12.17 14:13		ТЭНП 1 ст	у			ОМП 16 км в сторону ПС Многовершинной.	нет	0	0	0	-23, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	26.12.17 14:22	26.12.17 14:40		26.12.17 14:40		МТЗ		у		с.Барабаш, Овчинниково.	п/з-2 / 370 чел	370	0,4	10	-12, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	26.12.17 14:47	26.12.17 15:35	101:20	26.12.17 15:35	101:20	МТЗ		у		п.Кипарисово-1.	нет / 500 чел	500	1	16	-13, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	26.12.17 15:03	26.12.17 15:10	3:05	26.12.17 15:10	3:05	МТЗ	ну	у		с.Михайловка, Молдовановка. После обхода устранён обрыв шлефа ф.-С РЛ-20 (оп. №237).	школа с котельной / 122 чел	122	0,1	11	-13, сильный ветер	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	26.12.17 15:07	26.12.17 15:07	0:55	26.12.17 15:07	0:55	МТО		у		п.Пластун	нет	0	0	0	-13, сильный ветер	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	5	26.12.17 15:08	26.12.17 16:55	0:00	26.12.17 16:55	0:00	"земля" от КУ				п.Пластун. в 15-34 включен до РЛ-3, запитали 6 ТП. ОП 41 снят наброс ветки	нет / 1350 чел	1350	1,6	15	-13, сильный ветер	
Прим.СЭС	6	Р 110/6	12	26.12.17 15:40	26.12.17 15:55	2:35	26.12.17 15:55	2:35	МТЗ	ну	у		с.Туманово	нет / 50 чел	50	0,1	3	-13, сильный ветер	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	6	26.12.17 15:40	26.12.17 19:14	43:51	28.12.17 20:38	43:51	МТО	ну			часть г.Николаевск на Амуре. В 16:03 включен до ОП40, запитали 3 ТП. В 19:14 запитали 8ТП. В 23:30 запитано 3ТП. В 01:55 запитано без ТП№92 (42 частных дома). Бригада из 2х человек на лыжах обнаружила на ОП.№ 6-01/4 вырван крюк верхнего провода,провод упал на нижний, оп.№ 6-01/5 упала (жб). 28.12.17- расчистили раб место, оп.6-01/4 (жб) установлен изолятор + обнаружено оп.6-01/6-повреждена у основания (жб), требуется замена. Оп.доставлены, установлены (19:25). В 20:38 ТП-91 запитана, Ф-6 включен полностью .	детдом / 2680 чел	2680	0,8	16	-23, снег, ветер	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	26.12.17 16:30	26.12.17 16:30	0:00	26.12.17 16:30	0:00	МТЗ		у		п.Пластун	аэропорт, больница / 800чел	800	0,1	8	-13, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	26.12.17 17:15	26.12.17 17:25	1:23	26.12.17 17:25	2:24	МТЗ		у		п.Касатка	нет / 700 чел	700	0,2	24	-13, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	26.12.17 17:21	26.12.17 17:31	0:47	26.12.17 17:31	54:03	МТЗ		у		с.Даниличиково. Осмотр без замечаний.	нет / 46 чел	46	0,1	2	-13, сильный ветер	
Хаб.СЭС	10	Ванино 220/35/10	Д3Ф	26.12.17 17:41	26.12.17 17:45	0:00	26.12.17 17:45	0:00	МТЗ		у		п.Токи	водозабор / 1078 чел	1078	0,6	2	-23, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	4	26.12.17 18:00	26.12.17 18:02	0:59	26.12.17 18:02	62:54	МТО		у		Осмотр без замечаний.	котельн, насосн / 350 чел	350	0,1	3	-13, сильный ветер	
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д1Ф	26.12.17 18:00	26.12.17 18:05	1:10	26.12.17 18:05	1:10	МТЗ		у		п.Орочи	котельная, больница / 780 чел	780	0,5	1	-23, снег, ветер	
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д12Ф	26.12.17 18:08	26.12.17 18:10	0:17	26.12.17 18:10	0:17	МТЗ		у		п.Датта	нет / 850 чел	850	0,5	4	-23, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	26.12.17 18:12	26.12.17 18:29	1:15	26.12.17 18:29	1:15	МТЗ		у		с.Береговое, п.Рыбачий	котельная, школа / 631 чел	631	0,3	6	-13, сильный ветер	
Прим.СЭС	6	Р 110/6	12	26.12.17 18:25	26.12.17 18:58	216:39	26.12.17 18:58	216:39	МТЗ		у		с.Туманово	нет / 50 чел	50	0,1	3	-13, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	26.12.17 18:38	26.12.17 18:38	2:46	26.12.17 18:38	28:01	МТО		у		Луговое, Шмаковка,Андреевка	нет	0	0	0	-20, сильный ветер	

Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	1А	26.12.17 19:43	26.12.17 21:12	0:03	26.12.17 21:12	4:40	МТЗ		у	часть г.Хабаровск		нет	0	0,1	4	-17, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	26.12.17 19:47	26.12.17 19:56	0:58	26.12.17 19:56	0:58	МТЗ		у	Касатка		нет / 700 чел	700	0,2	6	-13, сильный ветер	
Хаб.СЭС	10	Ванино 220/35/10	ДЭФ	26.12.17 20:05	26.12.17 23:40	3:17	28.12.17 13:36	3:17	"земля" от КУ			п.Мучка . Водозабор перезапитан от ф-Д9Ф ПС Ванино, обесточено 20 чел. Частичный обход без замечаний, при включении "земля", отключен. 28.12.17 продолжен осмотр (1бр, 5 чел, 2 ед.техн), в 12:14 на оп.5 устранен обрыв вязки ф-А вкл в 13:36	Д9Ф ПС Ванино	водозабор / 20ч.	20	0,03	5	-15, сильный ветер	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	1	26.12.17 21:23	26.12.17 21:42	23:10	26.12.17 21:42	23:10	МТЗ		у	с.Богополь.		котельная/117ч.	117	0,1	2	-20, ветер	
Прим.СЭС	6	Р 110/6	12	26.12.17 22:28	26.12.17 22:58	3897:55	26.12.17 22:58	3897:55	МТЗ		у	с.Туманово.		нет/50ч.	50	0,01	3	-18, ветер	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	26.12.17 22:29	26.12.17 22:29	0:05	26.12.17 22:29	0:05	МТЗ		у	часть п.Пластун		аэропорт, больница / 800чел	800	0,1	8	-18, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	26.12.17 23:00	27.12.17 2:50	1:00	27.12.17 14:26	235:18	МТЗ		ну	с.Барабаш, п/з .Овчинниково (перешла на ДГ). В 02:50 включен без отпайки на П/З Овчинниково. Включен полностью в 14:26. На оп.108 (бесхозный участок) заменён натяжной изолятор		п/з / 370 чел	370	0,4	10	-13, ветер	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	1	26.12.17 23:24	26.12.17 23:46	0:05	26.12.17 23:46	0:05	МТЗ		у	с.Богополь. Склст пров. В промежутке между порталом и оп. №1. Самоустранился.		котельная/117ч.	117	0,1	2	-18, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Сокольми 35/10	2	26.12.17 23:43	26.12.17 23:48	8:03	26.12.17 23:48	8:03	МТЗ		у	п.Черноручье, п.Валентин, с. Глазовка. Осмотр без замечаний.		2школы, 2 кот., больница/700ч.	700	0,8	18	-22, ветер	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	9	27.12.17 2:40	27.12.17 2:59	0:05	27.12.17 2:59	0:16	МТЗ		у	КФХ		нет/3ч.	3	0,01	2	-22, ветер, снег	
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д12Ф	27.12.17 5:46	27.12.17 17:42	0:00	27.12.17 17:42	0:00	МТЗ		ну	п. Датта. В пролетах опор №149-150 убрано упавшее дерево (без повреждения провода). Устранено.		нет/850ч.	850	0,43	4	-12, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	27.12.17 6:08	27.12.17 7:10	0:51	27.12.17 9:32	4:26	МТЗ		ну	с.Новая Сила, с.Перетино. В 6:25 включили головной участок до ТП-7064 без нагрузки. В 7:10 ТПП перезапитано от ф."Насосная" ЦРП ГРЭС На оп.118/5 обрыв вязки. Устранено.	ф."Насосная" ЦРП ГРЭС	котельная, школа/ 243ч.	243	0,8	11	-18, ветер	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	5	27.12.17 7:47	27.12.17 7:47	0:01	27.12.17 7:47	0:01	МТО		у	часть п.Пластун		больница/ 1350чел.	1350	1,6	15	-20, ветер	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	27.12.17 8:22	27.12.17 8:22	1:25	27.12.17 8:22	1:25	МТЗ		у			нет	0	0	0	-24, ветер	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	27.12.17 8:14	27.12.17 9:12	2:44	27.12.17 17:59	2:44	откл.КУ "Земля"			с.Калинино. Выделен участок оп. №75-00/87 - 224 без потребителя. Срвы изолятора с проводом ф"С" на оп.5-00/216. Устранено.		школа, котельная, д.сад/500ч.	500	0,34	7	-22, обл.	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	27.12.17 9:05	27.12.17 9:07	2:28	27.12.17 9:07	2:28	МТЗ		у	с.Степное, 250чел. Обход без замечаний.		школа, д/с / 250 чел	250	0,3	5	-25, ясно	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	27.12.17 9:21	27.12.17 9:21	0:51	27.12.17 9:21	0:51	МТО		у	Обнаружен обрыв шлейфа ф.-В на РТП 1015. Устранено.		нет	0	0	0	-24, ветер	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	23	27.12.17 9:35	28.12.17 5:30	1:09		1:09	МТЗ		ну	с Половинка, с.Чнырах, часть с.Красное. Включен в 09:45 до КТП-47 без 12 ТП (котельные запитаны). Оп.№ 23-00/97 сорван изолятор (склст проводов). Повреждение ЛР оп.23-00/97 (погнут нож). В 23-15 на ЛР оп.№ 23-00/97 установлен ШУНТ. 28.12.17 в 01:00 при обходе падение анкерной оп.№ 23-00/149, обрыв проводов в сторону оп.№ 148. В 05:30 включен до оп. № 148. Обесточены ТП 112,117,116 в с. Чнырах, и ТП 81 в с.Красное. В 23:36 ТП-81, ТП-116, ТП-117 выключены от Ф-5 НТЭЦ. Остаётся обесточена вед. ТП -112 (Восточный рыбокомбинат) из-за повреждения ведомственной отпайки (шлейфа обрезаны на опоре №5-00/237), вкл в 5:00 31.12.17, ТП 112 запитано. (персонал РСК помогал потребителю в устранении). Проведение АВР запланировано на 10.01.18.	ф.5	очистные, котельн 2, водокачка, психинтернат / 4354 чел	4354	1,5	18	-23, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	27.12.17 13:40	27.12.17 14:47		27.12.17 14:47		ав. откл.		у	с.Новолитовск Васильевка Кирилловка. Осмотр, замечаний нет.		детсад / 200 чел	200	0,4	10	-12, ясно	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	5	27.12.17 16:24	27.12.17 16:24	0:00	27.12.17 16:24	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	-15, облач	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	27.12.17 23:06	28.12.17 11:40	4:48	28.12.17 17:09	4:48	МТО		ну	ну	В 23-48 ЗТП-1031 Больница запитана по ф.5 ПС Пластун. Оп. 55 устранен срвы изолятора, вкл в 11:40 (без ТП1026, х.Кунали (ферма)), вкл в 17:09. Пр.оп. 242-243 снята ветка.	ф.5 ПС Пластун	аэропорт (дальнеприводная ), больница / 800чел	800	0,1	8	-20, сильный ветер
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	3	28.12.17 9:10	28.12.17 10:36	1:05	28.12.17 10:36	1:05	МТЗ		у	п. Иннокентьевка, п. Сахаровка		кот, скваж/ 521 чел	521	0,3	6	-8, ветер	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	28.12.17 12:05	28.12.17 14:43	0:08	28.12.17 19:29	0:08	КУ, земля			Вкл до оп. 167 (без СТП), вкл в 14:43 без 2 ТП, вкл в 15:08 с выделенным уч. без нагрузки. Оп. 277 срвы изолятора ф. В, устранено в 0:23/ В 19:29 фидер отключился защитой..	ф15	школа, кот, больн/ 400 чел	400	0,2	8	-13, ветер	
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	3	28.12.17 16:10	30.12.17 0:55	0:51	30.12.17 0:55	3:41	МТЗ		ну	Лвл=12км. п. Иннокентьевка, Сахаровка. Ведется поиск МП (2бр, на Буранах, на встречч друг другу, оба застряли). В 19:45 разорвались на ТП-5С, в 19:47 РПВ ну. 29.12.17 в 6:10 бригада на вездеходе выехала в обход; В 16:10 обнаружено падение оп.110 (дерев). Устранено и включено.		котельная на печном отоплении, скваж/ 521 чел	521	0,3	6	-8, ветер	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	28.12.17 19:29	28.12.17 23:58	3:10	29.12.17 14:19	3:10	МТЗ		ну	ну	с.Пермское, Ветка, Горноводное. 21-05 вкл. без 5 ТП (с.Пермское). В 23-58 вкл без ТП2029 "школа" (11 частных домов), повреждение тр-ра (250кВА), заменен 29.12.17 14:19		школа, кот, больн/ 400 чел	400	0,2	8	-13, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	28.12.17 20:13	28.12.17 23:40	1:49	28.12.17 23:40	3:29	МТЗ		ну	ну	с.Чугуевка. В 21:26 запитано 4ТП. Повреждение на вед. ТП ИТК. Устранено абонентом.		ИТК-31, насосн, кот/235 чел	235	0,1	11	-25, ясно

Хаб.ЦЭС	10	Чернореченская 35/6	10	29.12.17 6:49	29.12.17 6:49	0:38	29.12.17 7:19	1:08	МТО	нет	у		АВР у потребителя	ПНС-316 / быта нет	0	0	0	-19, облач
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	29.12.17 10:31	29.12.17 10:32	0:07	29.12.17 10:32	27:06	Ав.откл	ну	у	Произведен осмотр. ТП 3318 разрушение прох.изолятора фА, перекрытие ПК-10 фВ, повреждение в сети 0,4 кв. Устранено.		нет/ быта нет	0	0,3	7	-16, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	10	29.12.17 11:01	29.12.17 11:01	0:47	29.12.17 21:06	2:57	МТО		не прои зв.	Обрыв проводов от оп.№7 до оп.№14 сторонней техникой. Сообщено СБ, ОБД. Устранено (19:48), в 21:06 Ф-10 включен по готовности персонала ХТС.	АВР у потребителя	ПНС-316 / быта нет	0	0	1	-20, облачно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	29.12.17 12:15	29.12.17 13:20	3:05	29.12.17 13:20	51:24	Ав.откл		у	с.Душино. Осмотр, замечаний нет.		школа, радиоцентр/300 чел	300	0,7	14	-7, ясно
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	29.12.17 12:24	29.12.17 12:32	2:48	29.12.17 12:32	2:48	Ав.откл		у	с.Данильченко. Осмотр, замечаний нет.		нет/46 чел	46	0,1	2	-14, ветер
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	18	29.12.17 12:58	29.12.17 13:46	0:00	29.12.17 15:30	0:00	КУ, земля			Вкл до ЛР20 (ост.уч.без нагрузки), вкл в 15:30. Оп.44,65 заменены поврежденные изоляторы ф.С.		вн башня, кот/450 чел	450	0,4	10	-17, облачно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	29.12.17 16:45	29.12.17 17:21	0:02	29.12.17 21:22	0:02	КУ, земля			Вкл в 17:21 до ТП7425 (без 8ТП), вкл в 17:47 (без 5ТП), вкл в 18:21 без 3ТП, вкл в 19:12 без 2ТП Оп.84 обрыв виаки фА. Устранено и всё включено..		д/с, насосн/ 2141 чел	2141	1,2	17	-10, ветер
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	14	30.12.17 7:03	30.12.17 7:30	0:45	30.12.17 7:30	0:45	ЗЗ		у	Повреждение на ф-7 (заведена защита на откл. ф-14 при повреждении на любом другом фидере). Фидер №7 отключен КУ.		нет / 305 чел	305	0,15	3	-19, ясно
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	7	30.12.17 7:30	30.12.17 8:02	0:20	30.12.17 10:02	0:20	"земля" от КУ			с.Лермонтовка. Оп. №19 обрыв виаки, падение и перегорание провода. Устранено. Вопрос МАВ к селектору- несоответствие повреждения времени устранения. Диспетчер Половинки подтвердил время включения по норм. схеме 1.1.18 8:55. Бригада возвращаясь с АВР по ф.14 ПС Николаевка обнаружила повреждение в 7:35	ф.5 РП Лермонтовка	котельная, в/н башня / 237 чел	237	0,04	3	-19, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	30.12.17 10:25	30.12.17 10:25	0:11	30.12.17 10:25	4:12	МТО		у	При обходе обнаружено на РК-5 оп.152 отгорел шлейф ф.В. 16р, 2 чел, 1ед.техн. В 15:45 устранено.		нет	0	0	0	-15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	30.12.17 15:34	30.12.17 15:37	0:11	30.12.17 16:21	0:11	ав.откл.	нет	у	31.12.17 15:42 при осмотре в пр.оп.102-103 падение дерева, на оп.103 срыв изолятора ф.В. В 16:12 работы по монтажу изолятора ф"В" оп.№103 завершены. В 16:21 восстановлена схема нормального режима.	ф.3	детдом, котельная, школа, д/с / 1460чел	1460	2	8	-10, облачно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	31.12.17 9:05	31.12.17 9:17	0:00	01.01.18 4:58	8:45	МТЗ	нет	ну	Включен с перекосом. Повреждение кабельного участка РЛ-2 - РЛ-3. / в 12:35 выведен в ремонт, нагрузка переведена на ф.24 ПС Троица, запитано 2ТП из 50; в 15:50 запитан оставш.потребитель от ф25 ПС Троица/. Произведена замена поврежденного уч.КЛ воздушным.уч., в 4:58 1.1.18 вкл в работу.	ф.24	школа, насосная, котельная / 140чел	140	1,2	50	-7, снег
Ам.ВЭС	10	Зеленый Бор 35/10	10	31.12.17 10:24	31.12.17 13:12	0:10	31.12.17 13:12	0:10	"земля" от КУ			с.Зеленый бор, Черемисино. На оп.19/37 заменен поврежденный изолятор.		котельная, в/н башня, д/с, школа, администрация / 737чел	737	0,3	9	-14, снег
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Центральная с отп. Новая, Сетевая	№2	31.12.17 16:47	31.12.17 17:01	1:06	01.01.18 3:09	1:06	ВЧБ	ну	не прои зв.	На ПС Сетевая АВР-35, АВР-10кВ успешно. На ПС Новая обесточены сш 10 кв 1а и 2а. Ч/з 14 мин. потребителю обеспечен резерв. Оп.№6 обрыв шлейфа фС в стор. БТЭЦ (тяжение, замечание по работе подрядчика). В 20:24 ВЛ выведена в ремонт. 21:33 допуск, 23:30 работы завершены, в 3:09 ВЛ поставлена под U (со стороны ПС Центральная), в 4:43 в работе по норм.сх (транзит замкнут)	цепь №1	4800чел	4800	4,2		-15, снег
Ам.ВЭС	10	Михайловка 110/35/10	16	31.12.17 22:46	31.12.17 23:33	0:00	31.12.17 23:57	0:00	КУ, земля			Вкл без 2 ТП (быт), вкл в 23:57. Оп. 227/49 заменен поврежденный изолятор фВ.		скваж, кот, адм, д/с/697 чел	697	0,3	20	-14, снег