

Отчет о работе САОН по ПЭС "26" октября 2017 года

| N п/п | Наименование подстанции | Присоединения (фидера, линии) | Работа устройства САОН | | | | | | | | Примечание |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|-----|------------------|-----------------|------------------------------|------------|
| | | | отработало | МВт | недоотпуск, кВтч | не отработало | МВт | время отключения | время включения | время включения потребителей | |
| СП ПЮЭС | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бурная | В 35кВ ВЛ Бурная-Эгершельд №1 | да | 4,91 | 3027 | | | 18:55 | 20:37 | 19:32 | вкл от КУ |
| 2 | | В 35кВ ВЛ Бурная-Эгершельд №2 | да | 4,42 | 2360 | | | 18:55 | 20:37 | 19:27 | вкл от КУ |
| 3 | | 103 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 4 | | 105 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 5 | | 106 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 6 | | 107 | да | 0,52 | 884 | | | 18:55 | 20:37 | 20:37 | вкл от КУ |
| 7 | | 108 | да | 0,25 | 425 | | | 18:55 | 20:37 | 20:37 | вкл от КУ |
| 8 | | 109 | да | 0,27 | 459 | | | 18:55 | 20:37 | 20:37 | вкл от КУ |
| 9 | | 110 | да | 0,50 | 1058 | | | 18:55 | 21:02 | 21:02 | вкл от КУ |
| 10 | | 111 | да | 0,01 | 17 | | | 18:55 | 20:37 | 20:37 | вкл от КУ |
| 11 | | 201 | да | 1,15 | 1955 | | | 18:55 | 20:37 | 20:37 | вкл от КУ |
| 12 | | 204 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 13 | | 205 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 14 | | 206 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 15 | | 207 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 16 | | 209 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 17 | | 211 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 18 | | 303 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 19 | | 305 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 20 | | 306 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 21 | | 307 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 22 | | 309 | да | 0,02 | 34 | | | 18:55 | 20:37 | 20:37 | вкл от КУ |
| 23 | | 310 | да | 0,48 | 809 | | | 18:55 | 20:37 | 20:37 | вкл от КУ |
| 24 | | 311 | да | 0,01 | 17 | | | 18:55 | 20:37 | 20:37 | вкл от КУ |
| 25 | | 312 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 26 | | 401 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 27 | | 402 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 28 | | 404 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 29 | | 405 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 30 | | 406 | да | 0,76 | 1602 | | | 18:55 | 21:02 | 21:02 | вкл от КУ |
| 31 | | 407 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 32 | | 408 | да | 0,46 | 777 | | | 18:55 | 20:37 | 20:37 | вкл от КУ |
| 33 | | 409 | нет | 0,00 | 0 | | | | | | отключен |
| 34 | | 411 | да | 1,61 | 3408 | | | 18:55 | 21:02 | 21:02 | вкл от КУ |
| | | итого по фид. | | 6,0 | 11 445,6 | | | | | | |
| | | итого по ВЛ | | 9,3 | 5 386,9 | | | | | | |
| | | итого по ПС | | 15,36 | 16 832,45 | | | | | | |

Итого по ПЭС

15,36 16 832

Подписал: Заместитель главного инженера по управлению сетями

В.А. Гниломёдов