

Филиал	У. кб.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц.значимые объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия	Недоотпуск, кВт*час
Прим.ЦЭС	10	Речная 35/10	3	01.04.18 5:10	01.04.18 6:00	0:50	01.04.18 6:00	0:50	МТЗ		у	Обход, прол. 10/6-10/7 треб. чистка просеки.		нет / 330 чел	330	0,1	5	+3, дождь	58
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	01.04.18 6:56	01.04.18 6:56	0:00	01.04.18 6:56	0:00	1 ст НЗНП	у		Предположительно в пролете ОП 21-22 проезд военной техники (провода не повреждены).		нет	0	0	0	+5, ясно	0
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		01.04.18 7:47	01.04.18 7:47	0:00	01.04.18 7:47	0:00	Ярославка: НЗЗ 1,2ст. ИМФ Ф-"В" 9,2 км, Павловка-1: НЗЗ 1 ст, ИМФ Ф.В 9,5 км	у		Лвл=18,9км. Осмотр зоны показания приборов без замечаний		нет	0	0	0	+5, пасмурно	0
ЮЯЭС	6	Алдан 110/35/6	ф."прогресс"	01.04.18 10:13	01.04.18 10:14	0:01	01.04.18 10:14	0:01	МТЗ		у	часть г.Алдан		котельная, водозабор/820ч.	820	2	10	-5, сильный ветер	27
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	01.04.18 11:13	01.04.18 11:56	0:43	01.04.18 11:56	0:43	Откл.КУ "Земля"			часть с.Тамбовка. При поиске "Земля" самоустранилась		школа, котельная/635ч.	635	0,4	10	+15, ветер	206
Прим.СЭС	10	Уборка	14	01.04.18 11:38	01.04.18 11:50	0:12	01.04.18 11:50	0:12	МТЗ		у	с.Кожаровка, Польшиха. Осмотр, замечаний нет.		Школа, котельная/ 595ч.	595	0,4	17	+11, пасм.	18
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	20	01.04.18 12:05	01.04.18 12:05	0:00	01.04.18 14:55	2:50	МТЗ	не раб	ну	РРС (резервное питание)в пролете ОП 13-14 убрана ветка		нет	нет	0,01	2	+6, ветер	0
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	01.04.18 12:45	01.04.18 12:45	0:00	01.04.18 12:45	0:00	МТЗ	у		часть г.Благовещенск		нет	0	0	+12, ветер	0	
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	13	01.04.18 13:06	01.04.18 15:45	2:39	04.04.18 17:52	76:46	МТО		не прои зв.	с.Некрасовка. Выделе участок КЛ от оп.№13 до ТП-0090 (без нагрузки), повреждена КЛ.. (потребитель не согласовывает отключение ф-13). Устранено 4.4.18 в 17:52, схема восстановлена.		д.сад, школа, поликлиника/469 ч.	469	0,62	13	-10, обл.	1643
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		01.04.18 13:14	01.04.18 13:14	0:00	01.04.18 18:49	5:35	МТО			ВЛ на х.х., отключенных потребителей нет. ИМФ ф.А-С 21 км. На оп.203 излом деревянной траверсы. Заменяли траверсу, ВЛ включена		нет	0	0	0	+14, пасм.	0
Ам.СЭС	35	Чалбачи - Юбилейная		01.04.18 15:01	01.04.18 16:52	1:51	01.04.18 16:52	1:51	МТО	нет	ну	ПС Юбилейная. В 16:52 попытка включения успешная. При осмотре обнаружено: оп. №73 (тип СК-35) повреждена верхняя траверса из-за порывов ветра. Устранено с 17:05 до 19:46 (с ограничением потребителя).		котельная, фанп/ 940ч.	940	0,1	7	+12, ветер	215
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	14	01.04.18 15:04	01.04.18 15:04	0:00	01.04.18 15:04	0:00	МТЗ	у		часть г.Свободный		4500ч.	4500	1	12	+12, ветер	0
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	01.04.18 15:17	01.04.18 16:30	1:13	03.04.18 10:56	43:39	Ав. Откл.	выв	ну	п.Восточный, с.Черная речка. В 16-30 включен до ТП-1333 (запитано 8 ТП). В 17-40 включен до ТП-257 (запитано 3 ТП). В 20:26 вкл. полностью, выделен повреждённый уч-к - КЛ-6 от ТП-257 выход на опору №95, кабель на опоре отдан (в стор. Ф-1 Сергеевка). 2.04.18 место повреждения откопано, кабель разрезан и испытан, замечаний нет. Повреждение устранено в 19:10. 03.04.18 в 10:56 восст.норм.схема.		д.сад/3149ч.	3149	0,53	14	+12, обл.	1060
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		01.04.18 15:42	01.04.18 16:47	1:05	01.04.18 19:30	3:48	ДЗ 1з., ТНЗНП 1ст.	ну	у	Обесточена 2СШ 110, 10кВ ПС Мучная. ИМФ 34,2 км ф.В. В 16:47 на ПС Мучная включен СВ 10кВ. На оп 67, 68, 69 строительство гнезд аистами. В 19:11 ВЛ включена, в 19:30 замкнута в транзит (на Оп 69 ф.В следы перекрытия, ремонт провода не требуется) Данная ВЛ включена в перечень ВЛ по которым РПВ делается после осмотра	на ПС Мучная вкл. СВ 10кВ	2 котельных, котельная, в/ч/ 40ч.	40	1,8	6	+14, пасм.	1950
Ам.СЭС	10	Магдачи 220/35/27,5/10	1	01.04.18 16:03	01.04.18 16:12	0:09	01.04.18 16:12	0:09	МТО	ну	у	пгт Магдачи		3 школы, 2д.сада/3000ч.	3000	2	11	+12, ветер	152
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	01.04.18 16:45	01.04.18 18:40	1:55	02.04.18 12:49	20:04	Ав. откл.	выв	ну	п.Мирный. В 19:40 запитано без 3-х ТП (дачи, производственная база, 1 частный дом). На оп. №72 поврежден изолятор. Устранено		школа/159ч.	159	0,2	8	+12, обл.	583
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	01.04.18 18:05	01.04.18 18:25	0:20	01.04.18 18:25	0:20	Ав. Откл.	выв	ну	с.Благодатное, с.Лесное. Повреждение вед. ТП		школа, котельная/ 546ч.	546	0,36	7	+12, пасм.	120
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	5	01.04.18 19:40	01.04.18 21:07	1:27	01.04.18 22:05	2:25	МТО	ну	ну	г.Завитинск. Вкл. без 2-х ТП. Наклон оп. №26/8/1 (болото), произведена перетяжка провода прол. оп. №26/8-26/8/1. Потребитель запитан.		котельн, скваж. / 4190 чел	4190	1	20	+10, ветер	1172

Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	6	01.04.18 20:09	01.04.18 20:26	0:17	02.04.18 13:33	17:24	МТО	выв	ну	Вкл. без 2-х ТП (15 частных домов). Повреждена концевая каб. муфта на оп.27 (спуск к ТП-2089). Устранено		нет / 3650 чел	3650	1	14	+8, облач	283
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	5	01.04.18 20:44	02.04.18 0:56	4:12	02.04.18 0:56	4:12	МТО		ну	с.Крутой Яр. Пр оп. №51-52 обрыв двух проводов, пересечение с грунтовой авто-дорогой, сломана ж/б опора №51 (мзлом опоры в верхней части) не установленными лицами, вызвана полиция.	Котельная / 711 чел	711	0,1	3	+6, ясно	420	
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		01.04.18 22:13	01.04.18 22:13	0:00	01.04.18 22:13	0:00	ДЗ 1з ИМФ ф.-В,С 100,9км	у			нет	0	0	0	+8, ветер	0	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	01.04.18 22:46	01.04.18 22:46	0:00	01.04.18 22:46	0:00	1стНЭП	у			нет	0	0	0	+8, пасм	0	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	01.04.18 23:01	01.04.18 23:01	0:00	01.04.18 23:01	0:00	1стНЭП	у		При обходе обнаружен ОП 158, 183, 195 негабарит шлейфа ф.В с ветками. Замечаний устранены	нет	0	0	0	+8, пасм	0	
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		01.04.18 23:04	01.04.18 23:04	0:00	01.04.18 23:04	0:00	ТНЭП 2ст. ИМФ ф.-В 73,17км	у		Лвл=142км.	нет	0	0	0	+8, ветер	0	
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		01.04.18 23:27	03.04.18 12:22	36:55	03.04.18 12:22	36:55	ТНЭП 2ст. ИМФ ф.-В 78,1км	ну	ну	Обесточена ПС Октябрьская. Попытка включить в неполнофазном режиме не успешна (повреждены ф.-В,С). При прохождении низового пожара повреждены оп. №379,380,381 (деревянные). Установлено 3-и ДЭС (№1 ДЭС установлен в школе- 40кВА, №2 ДЭС установлена на водозаборе- 60кВА, №3- администрация-100кВА), в пути ДЭС на 120 кВА. На 18:00 установлена оп. №379. В 23:00 установлены оп. №380,381. Попытка включить ВЛ-110 неуспешна (ДЗ 2з, ИМФ ф.-А,С 101км). С 6:20 3.4.18 продолжен осмотр. Повреждена оп.395, у оп. 413 повреждена стойка. В 11:22 3.4.18 повреждения устранены, ВЛ включена в работу.	2945 чел	2945	0,6	17	+6, ветер	19804	
Юя ЭС	110	Обогатительная фабрика 110/35/6	Т1	02.04.18 3:58	02.04.18 5:55	1:57	05.04.18 11:22	79:24	ГЗ			Обесточена 1,3СШ-6кВ (10,4МВт); 1/2 ПС РМЗ (1,6МВт). В 4:21 (ч/з 23мин) запитана ПС РМЗ (вкл. СВ-6). Бригада ОВБ добиралась с базы Серебряный бор (по гравийке 30км, метель) Введен из резерва ТЗ, потребитель запитан полностью. 2.04.16 проведена послев. проверка. Повреждение газового реле (тип РГЧЗ, замыкание отключающих контактов на корпус Т1). Устранено, схема восстановлена	ТЗ	быта нет	0	12	-9, ветер, снег	23400	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	23	02.04.18 5:51	02.04.18 5:51	0:00	02.04.18 5:51	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+8, ветер	0	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	02.04.18 8:17	02.04.18 9:22	1:05	02.04.18 9:50	1:33	Откл.КУ "Земля"			г.Большой Камень, Стройплощадка. В 9:22 включен до КТП 81164 (запитана большая часть нагрузки). В ТП 81165 повреждение каб. муфты резервной КЛ 6кВ (КЛ исключена из схемы). В 17:37 повреждение устранено	нет	0	0,1	3	+1, туман	108	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	02.04.18 8:23	02.04.18 8:30	0:07	02.04.18 8:30	0:07	МТЗ		у	с.Кроуновка.	школа, котельная / 700 чел	700	0,4	8	+3, пасм	49	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	10	02.04.18 9:46	02.04.18 9:50	0:04	02.04.18 9:50	0:04	Ав. Откл.		у	Каленовка. Произведен обход в пр.оп.35-36 обнаружен провис верхнего провода. Произведена перетяжка провода.	котельная,д.сад/ 842ч.	842	0,4	13	+6, пасм.	13	
Ам.ВЭС	10	Зеленый бор 35/10	10	02.04.18 11:20	02.04.18 17:36	6:16	02.04.18 20:28	9:08	Откл.КУ "Земля"			с.Зеленый бор, Черемисино. На оп.49 разобрали шлейфа. Обесточено 4ТП. В 19:29 собрали шлейфа с откл. ТП 471, ТП 456. ТП-471 включена 20:03, ТП-456 включена 20:28. Произведен верховой осмотр 3.04.18 - заменили на оп.58 фаза С ШС-10 (трещина сверху), ТП-454 разрядник ф-В (следы К.З под хомутом), РТП-428 ШФ-10 ф-В на поддерживающей эл/траверсе перед РТП-428, РТП-465 ШФ-10 ф-С на продерживающей эл/траверсе перед РТП-465; 6.04.18 - заменили на оп.29 ШФ-10 ф-С и на оп.28 ШС-10 ф-В.	котельная, школа,д.сад, администрация/700ч.	700	0,3	8	+5, дождь, ветер	552	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	02.04.18 11:54	02.04.18 13:02	1:08	02.04.18 14:30	2:36	МТЗ		ну	с.Кроуновка. Произведена ревизия привода, в 14:30 включен успешно.	ф.10 ПС Корсаковка	школа, котельная / 700 чел	700	0,4	8	+5, пасм.	465
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	6	02.04.18 13:34	02.04.18 13:35	0:01	02.04.18 13:35	0:01	МТЗ	ну	у	с.Правовосточное	школа, котельная/398ч.	398	0,12	12	+5, ветер	2	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	6	02.04.18 13:49	02.04.18 13:49	0:00	02.04.18 13:49	0:00	МТЗ	у		с.Правовосточное	школа, котельная/398ч.	398	0,12	12	+5, ветер	0	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	02.04.18 14:35	02.04.18 14:35	0:00	02.04.18 14:35	0:00	МТЗ	у		РРС	нет	0	0	0	+6, ветер	0	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	7	02.04.18 14:54	02.04.18 16:38	1:44	02.04.18 17:51	2:57	Откл.КУ "Земля"			с. Первомайское. В 16-38 включили для поиска земли с прибором. В 17:51 включен по нормальной схеме, при обходе обнаружено в РТП-20117 оп.3/2 шлейф фаза "С" касается траверсы, замечание устранено	котельная, школа/1100ч.	1100	0,2	4	+5, ветер	261	
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	02.04.18 15:10	02.04.18 16:30	1:20	02.04.18 16:30	1:20	Откл.КУ "Земля"			часть г.Белогорск. В 15:22 включен до РК6 (запитано 4 Тп). Повреждение на вед. ТП	приют/ 1000ч.	1000	0,139	9	+6, ветер	185	
Ам.СЭС	10	Магдачи 220/35/27,5/10	37	02.04.18 15:17	02.04.18 15:29	0:12	02.04.18 15:29	0:12	МТЗ	ну	у	осмотр: под линией обнаружены многочисленные ветки тополей	нет		0,1		+6, ветер	200	
Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	15	02.04.18 16:04	02.04.18 16:04	0:00	02.04.18 16:04	0:00	МТЗ	у		часть г.Райчихинск	котельная/ 2000ч.	2000	0,7	13	+7, ветер	0	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	02.04.18 16:06	02.04.18 16:13	0:07	02.04.18 16:13	0:07	МТО	ну	у	с.Старобельмановка, с.Ленинское	котельная/ 245ч.	245	0,4	9	+7, ветер	12	
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	02.04.18 16:15	02.04.18 16:24	0:09	02.04.18 16:24	0:09	МТЗ	выв	у	с.Заречная слобода	школ/ 753ч.	753	0,25	11	+6, ветер	37	

Ам.ЭЭС	10	Лесная 35/10/6	4	02.04.18 16:22	02.04.18 16:37	0:15	02.04.18 16:37	0:15	МТЗ	ну	не прои зв.	с.Москвитино, Источный. ОП 97-98 убрана ветка		котельная/ 680ч.	680	0,05	6	+6, ветер	13
Ам.СЭС	10	Исток 35/10	9	02.04.18 16:29	02.04.18 16:55	0:26	02.04.18 16:55	0:26	МТЗ	ну	у			школа, кот/ 100 чел	100	0,5	22	+3, ветер	765
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	02.04.18 16:45	02.04.18 16:50	0:05	02.04.18 16:50	0:05	Ав. Откл.		у	с.Заречное, Покровка, 550ч.		котельная	550	0,5	12	+7, пасм.	48
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	02.04.18 17:10	02.04.18 17:15	0:05	02.04.18 17:15	0:05	МТЗ		у	МТФ		нет/0	0	0,09	3	+6, ветер	8
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	02.04.18 17:33	02.04.18 17:51	0:18	02.04.18 17:51	0:18	МТО	выв	не прои зв.	с.Заречная слобода. Повреждение на вед. оттайке		школ/ 753ч.	753	0,25	11	+6, ветер	91
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	31	02.04.18 17:37	02.04.18 17:39	0:02	02.04.18 17:39	0:02	МТО	ну	у	п.Новобурейский. Обход 3.4.18: пр.оп.19-19/1 снята ветка		д.сад/ 1115ч.	1115		8	+4, ветер	12
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	02.04.18 18:12	02.04.18 18:12	0:00	02.04.18 18:12	0:00	МТЗ		у	РРС		нет	0	0	0	+6, ветер	0
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	02.04.18 18:23	02.04.18 20:20	1:57	02.04.18 20:20	1:57	МТО	выв	не прои зв.	с.Заречная слобода. Пр.оп.127-128 снята ветка.		школ/ 753ч.	753	0,25	11	+6, ветер	363
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	6	02.04.18 18:30	02.04.18 19:00	0:30	03.04.18 9:30	15:00	Откл.КУ "Земля"			п/заставы: Невельское, Чирки, Аргунское; п. Черняево. В 19-00 включен до Р-4. Обесточен п.Невельское (69 чел) п/з Чирки (3 ТП) всё на ДГ. Оставлено до утра по согласованию с потребителем (погранзона Луцастка-12км). Вкл в 9:30 3.4.18 пр.оп. 26/71-26/72 убрано упавшее дерево.		п/з (есть ДГ) /467ч.	467	0,19	7	+4, ветер	45
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	02.04.18 18:50	02.04.18 19:34	0:44	03.04.18 13:54	19:04	Откл.КУ "Земля"			с.Калинино. Выделен участок оп. №5-00/87 до 5-00/224 без потребителя, вкл в 13:54. Оп.75-00/93 заменен поврежденный изолятор.	ф.5 Бабстово	школа, котельная, сад/500ч.	500	0,3	7	+5, ветер	118
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	02.04.18 18:50	02.04.18 18:50	0:00	02.04.18 19:13	0:23	МТЗ	ну	у	РРС (резервное питание)		нет	0	0	0	+6, ветер, снег	0
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6		02.04.18 20:04	02.04.18 20:48	0:44	02.04.18 20:48	0:44	МТЗ		ну	вг. Большая камень. Повреждение на вед. участке.		нет / 150 чел	150	0,1	5	+4, пасм.	80
Прим.ЮЭС	110	Раздольное-2 - Тереховка		02.04.18 20:10	02.04.18 20:10	0:00	02.04.18 20:10	0:00	Разд2: без блинк. Терех: "ТНЗ от КЗ на землю 2 ст".		у	3.04.18 произведен осмотр. Оп.64 разрушена гирлянда изоляции среднего провода, провод весит в 4-х метрах над землей. 18:38 допуск, в 18:58 устранено. В 19:35 ВЛ включена в работу.		нет	0	0	0	+4, пасм.	0
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	02.04.18 22:02	02.04.18 23:32	1:30	02.04.18 23:32	1:30	МТО	ну	ну	п.г.т.Магдагачи. Повреждение на вед. оттайке.		2 школы, 3 д.сада / 3000 чел	3000	1	10	+5, ветер	761
Прим.ЮЭС	110	Западная - Кипарисово - Раздольное-1		02.04.18 22:07	03.04.18 0:10	2:03	03.04.18 16:35	18:28	ПС Западная: ТЭП 2ст, ИМФ ф.А 15,5 км ПС Разд-1: ТЭП 2ст	ну	ну	Лвл= 29,2 км. Обесточена ПС Кипарисово, запитана по сети 10кВ. Произведен осмотр ВЛ, оп.95 разрушена гирлянда изоляции (фарфор) верхнего провода. В 10:55 гирлянда заменена, в 15:50 на ПС Западная по В 110 "ЭПД-Кип-Разд-1" заменен предохранитель соленоида включения, произведена регулировку привода. В 16:35 ВЛ вкл в работу.	ф-11 10кВ Раздольное-1	п.Мирный, Кипарисово-1,2 (540 чел)	540	1,2		+4, пасм.	1200
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ 110/6	29	02.04.18 22:35	03.04.18 1:42	3:07	03.04.18 1:42	3:07	КУ, земля			Лвл=31,7км. г. Ник. на Амуре. "Земля" самоустранилась.		Водозабор, котельная / 1433чел	1100	0,9	16	-5, ветер, снег	3050
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	02.04.18 22:40	02.04.18 22:40	0:00	02.04.18 22:40	0:00	Ав. откл.		у			нет	0	0	0	+1, снег, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	02.04.18 22:50	03.04.18 2:08	3:18	03.04.18 13:52	15:02	Ав. откл.	ну	ну	с.Духовское. Заменён изол. ф.-А РТП-3382. Выделен учток оп. №35-172 без потребителя, вкл в 13:52. Оп.32 заменен поврежденный изолятор.	Ф-6 ПС Новорусановка	Котельная-2 Насосная / 656 чел	656	0,6	9	+1, снег, дождь	160
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	10А	02.04.18 23:23	02.04.18 23:41	0:18	02.04.18 23:41	0:18	КУ, земля			г. Вяземский. Включен без ТП 1942. Фидер отключен в 23:55.		котельная / 2422 чел	2422	0,4	17	+5, дождь	132
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	02.04.18 23:36	03.04.18 1:13	1:37	03.04.18 1:13	1:37	МТЗ	ну	ну	Николаевка. Повреждение на вед. ТП.		5 котельн., больш. школа, очистн. / 4250 чел	4250	1	31	+3, ветер	2701
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	10А	02.04.18 23:55	03.04.18 0:55	1:00	03.04.18 17:11	17:16	КУ, земля			г. Вяземский. Вкл. без 7 ТП (частный сектор, 500 чел). На опоре № 53 (деревянная А-образная на ж/б пьсьнике) сорвана траверса (от старости), опора подгорела (из-за замыкания на "землю"); в 9:55 допуск на замену оп., в 16:01 оп. установлена; ТП 1942(РУ-10) залито дождём, заменены поврежд.прох.изоляторы (17:11).		котельная / 2422 чел	2422	0,4	17	+5, дождь	382
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	03.04.18 0:54	03.04.18 0:54	0:00	03.04.18 0:54	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+4, пасм.	0
Прим.СЭС	110	Штыково - Анисимовка тяга		03.04.18 1:59	03.04.18 2:35	0:36	03.04.18 22:18	20:19	Штык: НЗЗ 1ст, МТО, ДЗ. Анисит: НЗЗ 2ст.	ну	ну	ИМФ ф.А 33.1 км (Лвл= 55км). Обесточена 1СШ-110кВ (Т1) ПС Анисимовка/г, вкл СВ-110, потребитель запитан. Нарушений движения подвижного состава нет. Обыкод без замечаний. В 16:57 РПВ ну., в 18:12 выведена в ремонт. На оп.276 заменили изоляторы ф.А,В (полимер). В 21:35 ВЛ включена. 22:18 транзит замкнут	ВЛ-110 Анисит/г-Фридман/г-ХФЗ	п.Анисимовка, 250 чел	250	0,4		+4, пасм.	300
ЮЯ ЭС	6	Восточная 35/6	Алдан-2	03.04.18 2:04	03.04.18 3:46	1:42	03.04.18 3:46	1:42	МТО	ну	у	г.Алдан. РПВ-1 ну. Включен после осмотра (стихания ветра), замечаний нет. РПВ-2 усл		Котельная / 340 чел	340	1,1	10	-11, снег, ветер	1870

Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	03.04.18 3:14	03.04.18 3:18	0:04	03.04.18 13:03	9:49	КУ, земля			часть с Чугуевка, Соколовка. Вкл. до РЛ13 оп.98. запитано без 10ТП. Оп. №133/5 (деревянная, анкер трехстоечный). повреждение траверсы - треб. замена. В 06:14 разобраны шлейфа на оп.133 в сторону оп.133/1. и запитано дополнительно 8 ТП. Остается обесточено 2ТП (Соколовка, 40 чел), вкл в 13:03. Произведен перемонтаж проводов с оп.133/5 на вновь установленную опору.	насосная, котельная / 2268 чел	2268	1,5	34	+5, н/б дождь	46	
Юя ЭС	110	Юхта - Лебединый		03.04.18 4:14	03.04.18 4:14	0:00	03.04.18 4:14	0:00	ТЭНП 2ст	у		ИМФ 132,6 км, фв.	нет	0	0	0	-12, снег, ветер	0	
Юя ЭС	110	Хатыми - М.Нимыр		03.04.18 4:14	03.04.18 4:18	0:04	03.04.18 4:18	0:04	ТС	выв	у	Обесточивалась ПС Хатыми.	400 чел	400	0,3	5	-12, снег, ветер	20	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	03.04.18 4:47	03.04.18 4:48	0:01	03.04.18 4:48	0:01	МТЗ		у	Вкл.. по ТМ.	1500 чел	1500	1,5	29	+4, н/б дождь	25	
Ам.ЗЭС	10	Реммаш 35/10	19	03.04.18 6:15	03.04.18 7:37	1:22	03.04.18 7:37	1:22	МТЗ	ну	не прои зв.	Шимановск. Срыв изолятора оп. №1 (схлест проводов).	ПЧ-9 МЧС, Школа, 2 Д/сада, полилиника / 4000 чел	4000	0,9	8	-3, ветер	1202	
Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Раздольное-1		03.04.18 7:36	03.04.18 7:46	0:10	03.04.18 7:46	0:10	ТЭНП 1,2 ст	ну	у	Откл при опробовании находящейся на повреждении ВЛ 110 "Западная-Кипарисово- Раздольное1". Обесточены ПС 110 Раздольное1,Раздольное2, Кипарисово; ПС35 Силикатная, Оленевод.	3600 чел	3600	9		+4, пасм.	1500	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	232	03.04.18 7:42	03.04.18 14:59	7:17	03.04.18 14:59	7:17	МТО	ну	ну	Пр.оп.232-00/56-57 падение дерева (несанкц.спил). Провода ВЛ без повреждения. Сообщено СБ, ОВД. Устранено.	котельн / быта нет	0	0,02	1	+7, пасм.	117	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	03.04.18 8:35	03.04.18 8:35	0:00	03.04.18 8:35	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+6, ветер	0	
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	03.04.18 8:52	03.04.18 12:55	4:03	03.04.18 12:55	4:03	МТО	выв	у	Включен по стиханию ветра. 4.04.18 перетянут провод в пр.оп.11/2 11/3	д/с, сваж, атс/753 чел	753	0,3	11	0, ветер	1370	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	21	03.04.18 8:53	03.04.18 8:53	0:00	03.04.18 8:53	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+6, ветер	0	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	03.04.18 9:01	03.04.18 9:01	0:00	03.04.18 9:01	0:00	МТО	у		осмотр: под линией обнаружены многочисленные ветки тополей	нет	0	0	0	0, ветер	0	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	03.04.18 9:05	03.04.18 9:05	0:00	03.04.18 9:05	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	0, ветер	0	
Ам.СЭС	10	Исток 35/10	9	03.04.18 10:20	03.04.18 10:49	0:29	03.04.18 12:07	1:47	МТО	ну	ну	Вкл до ЛР31 (ост 10ТП), вкл в 12:07. Пр.оп.46-47 произведена перетяжка проводов.	школа, кот/ 100 чел	100	0,5	22	+3, ветер	409	
Прим.ЮЭС	110	Мингородок - 1Р		03.04.18 10:46	03.04.18 10:59	0:13	03.04.18 10:59	0:13	ПС 1Р МТО; ПС МГ: ДЗЛ ф.С, ДЗ 1з, ТЭНП1ст			В 10:46 откл ВЛ 110 кВ «Мингородок-1Речка», АПВ усл. На ПС 1Речка отключился В-110 Т2, произошло обесточивание потребителей 2,4 сч 6 вб. Через 13 мин потребителю обеспечен резерв. В 12:22 Т2 вкл по норм.схеме без замечаний/. Произведен осмотр ВЛ: под оп.14 обгоревшая ворона, фрагмент проволоки. Согласно логике работы линейных защит на ПС 1Речка В-110 Т2 отключился правильно.	Т1 (вкл СВ-6)	4820 чел/ 7МВт/ г.Владивосток	4820	7		+5, ветер	700
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	03.04.18 10:54	03.04.18 11:50	0:56	03.04.18 11:50	0:56	МТО		у		нет/ 378 чел	378	0,2	10	+2, ветер	187	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	03.04.18 10:54	03.04.18 10:56	0:02	03.04.18 10:56	0:02	МТО		у	Зюевка, Чирки, Владимировка.	нет/376	376	0,3	6	+2, ветер	3	
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	3	03.04.18 11:00	03.04.18 18:00	7:00	03.04.18 18:00	7:00	МТЗ		ну	Опора 3-00/29 устранили обрыв вязы	кот, насосн/ 520 чел	520	0,34	8	-3, ветер	1156	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	26	03.04.18 11:44	03.04.18 11:45	0:01	03.04.18 11:45	0:01	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Оп. 168/1 произв.перетяжка провода.	вн.башня, кот/ 198 чел	198	0,3	5	+5, ветер	1	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	03.04.18 12:25	03.04.18 12:25	0:00	03.04.18 12:25	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+5, ветер	0	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	03.04.18 12:27	03.04.18 13:45	1:18	03.04.18 13:45	1:18	МТО		у		нет/ 378 чел	378	0,2	10	+2, ветер	260	
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	18	03.04.18 12:52	03.04.18 12:52	0:00	03.04.18 12:52	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+2, ветер	0	
Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	1	03.04.18 12:55	03.04.18 16:42	3:47	03.04.18 16:42	3:47	КУ, земля			Оп.76 заменен поврежденный изолятор.	школа, насосн/793 чел	793	0,3	11	+2, ветер	247	
Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	6	03.04.18 12:55	03.04.18 15:25	2:30	03.04.18 15:25	2:30	МТЗ	ну	ну	Оп.7 заменен поврежденный изолятор.	кот/ быта нет	0	0,3	12	+2, ветер	721	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	03.04.18 13:01	03.04.18 13:08	0:07	03.04.18 13:08	0:07	МТЗ	ну	у		нет/ быта ент	0	0,6	26	+2, ветер	12	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	03.04.18 13:08	03.04.18 14:06	0:58	03.04.18 16:21	3:13	МТЗ	ну	ну	Оп.255-00/03 заменен поврежденный изолятор.	кот, д/с/ 1500	1500	0,3	8	+5, ветер	228	
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка 110/35/10	6	03.04.18 13:16	03.04.18 13:17	0:01	03.04.18 13:17	0:01	МТО	ну	у		школа, кот, в.забор/651 чел	651	0,6	5	+2, ветр	10	
ЭС ЕАО	10	ДСК 35/6	219	03.04.18 13:32	03.04.18 14:25	0:53	03.04.18 16:33	3:01	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Оп.219-00/32 отгорел шлейф. Устранено (16:33), схема восстановлена.	ф234	кот, д/с/ 1800 чел	1800	0,8	11	+5, ветр	1323
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	В-10 ТТ	03.04.18 13:50	03.04.18 14:13	0:23	03.04.18 14:13	0:23	Ав.откл			С обесточиванием потребителей 1 сч 10 кВ. Включен без вед.ф.5.	школа, кот/ 2907 чел	2907	0,7		+2, ветер	258	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	21	03.04.18 14:10	03.04.18 14:10	0:00	03.04.18 14:10	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+2, ветер	0	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	03.04.18 14:30	03.04.18 17:37	3:07	03.04.18 17:37	3:07	МТО	ну	не прои зв.	Повреждение на ведомственной отпайке.	резерв РРС/ быта нет	0	0,02	1	0, ветер	63	
Ам.ЦЭС	10	Садовое 35/10	5	03.04.18 14:37	03.04.18 15:07	0:30	03.04.18 16:53	2:16	МТЗ	ну	не прои зв.	Вкл без 1ТП, вкл в 16:53. Оп.84 заменен поврежденный изолятор.	школа, д/с, кот/ 703 чел	703	0,7	11	+2, ветер	232	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	03.04.18 14:43	03.04.18 14:43	0:00	03.04.18 14:43	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+2, ветер	0	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	03.04.18 14:52	03.04.18 14:56	0:04	03.04.18 14:56	0:04	Ав.откл		у		фан, атс/ 310 чел	310	0,2	7	+6, пасмурно	10	
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	10	03.04.18 15:01	03.04.18 15:54	0:53	03.04.18 15:54	0:53	МТЗ		у		насосн/ быта нет	0	1,7	1	+2, ветер	1500	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	03.04.18 15:14	03.04.18 15:14	0:00	03.04.18 15:14	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+2, ветер	0	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	03.04.18 16:07	03.04.18 17:04	0:57	03.04.18 17:04	0:57	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/ 378 чел	378	0,2	10	+2, ветер	190	

Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	В-10 1Т	03.04.18 16:25	03.04.18 16:32	0:07	03.04.18 16:32	0:07	МТЗ		у	Обесточена 1сш-10 кв. Не откл В-10 ф10а,блнкер МТЗ.	ЗМВ/ 11700 чел/ г.Вяземский	11700	3		+2, ветер	373	
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	10А	03.04.18 16:25	03.04.18 18:07	1:42	03.04.18 18:07	1:42	КУ			В-10 ф10а не откл,бл.МТЗ.Откл от КУ. РТП1942 отгорел шлейф фв. Устранено. (продолжение, первое отключение было 2.4.18 в 23:55)	кот / 2422 чел	2422	0,4	17	+2, ветер	711	
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	1	03.04.18 16:53	03.04.18 17:56	1:03	03.04.18 17:56	1:03	Ав.откл		у	В 17:20 вкл с землей (поиск МП прибором), земля самоустранилась. Осмотр без замечаний.	школа, д/с, кот/ 580 чел	580	0,12	10	+2, ветер	126	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	03.04.18 16:55	03.04.18 17:20	0:25	03.04.18 17:20	0:25	КУ, земля			В 17:20 вкл с землей (поиск МП прибором), земля самоустранилась. Осмотр без замечаний.	кот, д/с/ 733 чел	733	0,2	11	+7, ветер	83	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	03.04.18 17:02	03.04.18 19:09	2:07	03.04.18 19:09	2:07	Ав.откл		ну	При РПВ земля. Пр.оп.77-78 убрано упавшее дерево.	школа, кот/ 546 чел	546	0,3	7	+2, ветер	1193	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	03.04.18 17:05	03.04.18 17:05	0:00	03.04.18 17:05	0:00	МТЗ		у	с.Старобельмановка, с.Ленинское.	нет	0	0	0	+6, пасмурно	0	
Ам.ЦЭС	10	Никольская 35/10	13	03.04.18 17:09	03.04.18 17:50	0:41	03.04.18 17:50	0:41	МТЗ		у		кот/ 1626 чел	1626	0,2	10	+2, ветер	150	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	2	03.04.18 17:46	03.04.18 18:07	0:21	03.04.18 18:07	0:21	МТЗ		у		школа, д/с, кот/ 1168 чел	1168	0,7	12	+2, ветер	245	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	03.04.18 19:54	03.04.18 20:57	1:03	03.04.18 20:57	1:03	КУ, земля			Повреждение на ведомственном ТП (отгорел шлейф).	школа, д/с, кот/ 2350 чел	2350	1,4	24	+2, ветер	1113	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	19	03.04.18 20:20	03.04.18 21:53	1:33	03.04.18 21:53	1:33	Откл.КУ "Земля"			с. Могилевка. В 21-53 включен успешно. НаТП 635 переключили разъединитель (плохой контакт)	школа, котельная/ 1402чел	1402	0,6	13	+2, ветер	481	
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	15	04.04.18 0:27	04.04.18 5:04	4:37	04.04.18 16:19	15:52	Ав. откл.		не прои зв.	Вкл с выделенным поврежденным уч, потребителю обеспечен резерв (кроме 1ТП, 30 ч. домов, запитано в 13:50, вкл в 16:19). Повреждение концевой кабельной муфты на опоре 1. Устранено.	ф.7 Подьяпольск теплопункт/530ч.	530	0,5	2	+5, пасм.	2400	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	23	04.04.18 6:58	04.04.18 8:04	1:06	04.04.18 10:30	3:32	Ав. Откл.		ну	Вкл в 7:30 до ТП47 (без 13ТП), вкл в 8:04 до оп.123 (без 4ТП), вкл в 10:30. Пр.оп.149-150 ветка на ВЛ (сдуло ветром, не снимали).	котельная, туб.диспансер/ 3000ч.	3000	0,9	17	0, снег, ветер	669	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	04.04.18 7:52	04.04.18 8:24	0:32	04.04.18 10:29	2:37	Откл.КУ "Земля"			Вкл до РС-407/72 (без 7ТП), вкл в 10:29. Оп.80 заменен поврежденный изолятор фв.	котельная,д.сад/1 781ч.	1781	0,8	22	-1, ясно	139	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	С-171	04.04.18 10:55	04.04.18 10:55	0:00	04.04.18 10:55	0:00	ТЭНП 1ст		у	Пр.оп.9-10 падение КЛС на провода ВЛ; КЛС перегорел, повреждения проводов ВЛ нет (КЛС сорвало ветром с крыши рядомстоящего многоэт.здания).	нет	0	0	0	-5, ветер	0	
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	2	04.04.18 11:11	04.04.18 11:12	0:01	04.04.18 11:12	0:01	МТЗ		ну	пг.Восток.	насосн, д/с, школа, больн/ 2700 чел	2700	0,8	14	-3, ветер	13	
Ам.ЦЭС	10	Силикатная 110/35/10	2	04.04.18 11:13	04.04.18 14:23	3:10	04.04.18 15:51	4:38	КУ, земля			Оп.4 разрушен разрядник (заменен); в месте пересечения с ф 11 ПС Силикатная (оп.68) негабарит (по ф11 срыв изолятора, провис провода, устранено по ав.заявке 13:04-15:40).	ПС Силикатная ф6, ПС Н.Троицкое ф1	нет/ 120 чел	120	0,1	5	-4, ветер	180
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	2	04.04.18 11:17	04.04.18 13:08	1:51	04.04.18 13:08	1:51	МТЗ		ну	Оп.76 срыв изолятора фА, схлест проводов. Устранено.	насосн, д/с, школа, больн/ 2700 чел	2700	0,8	14	-3, ветер	1480	
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	4	04.04.18 11:18	04.04.18 11:45	0:27	04.04.18 11:45	0:27	Ав.откл		у	с.Кондратеновка.	нет/ 250 чел	250	0,1	5	+6, ясно	396	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	04.04.18 11:50	04.04.18 11:51	0:01	04.04.18 11:51	0:01	МТЗ		ну	с.Гончаровка.	школа, кот/ 245 чел	245	0,01	3	0, ветер	1	
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	2	04.04.18 12:13	04.04.18 12:16	0:03	04.04.18 12:16	0:03	Ав.откл		у	с.Центральна усадьба.	нет/ 327 чел	327	0,01	5	0, ветер	2	
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	04.04.18 13:04	04.04.18 16:40	3:36	04.04.18 18:00	4:56	КУ, земля			Вкл до ЛР442 (ост.отпайка РСк на 1 вед.), вкл 18:00. ЛР529 снята ветка.	нет/ 80 чел	80	0,2	14	-1, ветер	310	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	04.04.18 13:08	04.04.18 13:13	0:05	04.04.18 13:13	0:05	Ав.откл		у	з/с Тигровый.	кот/ 143 чел	143	0,3	4	+7, ясно	17	
Прим.ЦЭС	10	Пожарское 35/10	2	04.04.18 13:13	04.04.18 13:14	0:01	04.04.18 13:14	0:01	Ав.откл		у	с.Центральна усадьба.	нет/ 327 чел	327	0,01	5	0, ветер	1	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	04.04.18 13:13	04.04.18 14:58	1:45	04.04.18 14:58	1:45	МТЗ		ну	с.Гончаровка. Пр.138-139 падение дерева. Устранено.	школа, кот/ 245 чел	245	0,01	3	0, ветер	105	
Прим.ЦЭС	10	Пожарское 35/10	2	04.04.18 13:37	04.04.18 13:38	0:01	04.04.18 13:38	0:01	Ав.откл		у	с.Центральна усадьба.	нет/ 327 чел	327	0,01	5	0, ветер	1	
Прим.ЦЭС	10	Пожарское 35/10	2	04.04.18 13:45	04.04.18 13:46	0:01	04.04.18 13:46	0:01	Ав.откл		у	с.Центральна усадьба.	нет/ 327 чел	327	0,01	5	0, ветер	1	
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	4	04.04.18 13:58	04.04.18 14:05	0:07	04.04.18 14:05	0:07	Ав.откл		у	с.Кондратеновка.	нет/ 250 чел	250	0,1	5	+6, ясно	97	
Прим.ЦЭС	10	Пожарское 35/10	2	04.04.18 14:04	04.04.18 14:05	0:01	04.04.18 14:05	0:01	Ав.откл		у	с.Центральна усадьба.	нет/ 327 чел	327	0,01	5	0, ветер	1	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	04.04.18 14:43	04.04.18 15:53	1:10	04.04.18 15:53	1:10	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/ 444 чел	444	0,7	7	+9, ясно	200	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	04.04.18 15:04	04.04.18 15:12	0:08	04.04.18 15:04	0:00	МТО		ывв	у	Осмотр до 20.05.18 инженерный осмотр	резерв РРС/ быта нет	0	0,02	1	0, ветер	14
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка 35/10	15	04.04.18 15:08	04.04.18 15:59	0:51	04.04.18 17:03	1:55	КУ, земля			Вкл до РТП1440, вкл в 17:03. ТП1440 заменен разрушенный разрядник.	нет/ 630 чел	630	0,1	3	+2, ветер	90	
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка 35/10	13	04.04.18 15:14	04.04.18 19:25	4:11	05.04.18 1:00	9:46	КУ, земля			Лвл-14,Экм. Вкл до оп.76 (ост.2 ТП). На ОП 141, 156, 159 заменили 3 и изолятора (фарфор)	школа, кот/ 384 чел	384	0,1	7	+2, ветер	136	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	СВ-10	04.04.18 15:52	04.04.18 16:11	0:19	04.04.18 16:11	0:19	МТЗ		у	Погашены потребители 1сш 10кв. Осмотр: ф2 РСк, не откл, блинк.нет (при наборе нагрузки не включается), вкл без ф2, вкл в 17:48. 06.04.18 проверка РЗА: по результатам проверки откорректированы уставки по ф.2	п/з, ж/д/ быта нет	0	0,9	6	+3, ветер	285	

Хаб.СЭС	6	НТЭЦ 110/6	по ф5 В-6 в ТП36	04.04.18 15:58	04.04.18 17:53	1:55	09.04.18 19:26	123:28	Ав.откл	нет	ну	Вкл в 16:18 до оп.63 (ост 9ТП/760 чел). Падение 5 дерев.оп. (№500/198-202), требуется замена; оп.500/197 повреждена траверса (на замену) в 17:53 вкл до оп 500/167 (ост 3 ТП: ТП 112, 116, 117; 30 чел), запитаны в 19:15. (установлена перемычка от НТЭЦ ф23 (оп23-00/15) к оп.№500/203 НТЭЦф5). 5.04.18 15:00 допущена бр.на установку оп.198 и замены траверсы, замены оп.199 на жб. На 18:40 установлены три опоры 198, 199, 200, расчищены подьезды к опоре №202. 6.4.18. смонтированы опоры № 200, 201, 202. Для перетяжки проводов требуется отклонение с погашением потр. п.Чныры, на 07-08.04.18 погашение потр. администрация не согласовывает в связи с праздником Повреждения устранены 09.04.18 схему привели в иск. состояние	ф.23 НТЭЦ	больн, интернат/980 чел	980	0,66	16	-2, ветер	1283
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	04.04.18 16:07	04.04.18 16:48	0:41	04.04.18 16:48	0:41	Ав.откл		у	с.Сергеевка, Ястребовка, Южная.	кот/281 чел	281	0,4	14	+9, ясно	212	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	04.04.18 16:10	04.04.18 17:43	1:33	04.04.18 17:43	1:33	КУ, земля			Падение дерева на оп.82, убрано./ВЛ без повреждений, следов стор.возд.нет/.	школа, кот, больн/ 595 чел	595	0,2	8	+2, ветер	163	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	2	04.04.18 16:11	04.04.18 17:48	1:37	04.04.18 17:48	1:37	КУ			Оп.31 устранен обрыв вьзки, фВ.	ж/д/ быта нет	0	0,01	1	+3, ветер	193	
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-1 110/35/10	7	04.04.18 16:38	04.04.18 16:45	0:07	04.04.18 16:45	0:07	МТЗ		у	п.Раздольное, Тихий,Нежино.	школа, кот, больн/ 783 чел	783	1,1	29	+9, ветер	105	
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	10	04.04.18 18:00	04.04.18 18:31	0:31	04.04.18 18:31	0:31	МТЗ		ну	у	тнс/ быта нет	0	0,6	1	-2 ветер	222	
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	1	04.04.18 18:54	04.04.18 21:20	2:26	04.04.18 21:20	2:26	КУ, земля			/теплицы/Оп.21 срыв изолятора, фС. Устранено	нет/ быта нет	0	0,01	1	+4, ветер	24	
Прим.ЮЭС	10	Новицкое 110/6	6	05.04.18 4:52	05.04.18 6:12	1:20	05.04.18 10:15	5:23	МТЗ		ну	В 5:49 включен до РЛ-2(запитано 6ТП), вкл в 6:12 без 5 ТП, вкл 10:15. . Оп.27 заменен поврежд.изолятор ф.С. Повреждение на вед.уч-ке (оборонэнерго)	нет/231ч.	231	1	13	-2, ясно	394	
Хаб.ЦЭС	6	СМ 35/6	СВ-6-2	05.04.18 9:18	05.04.18 12:54	3:36	12.04.18 16:04	174:46	МТЗ			Обесточена Зсш-6 кВ (питалась от Т2 ч/з СВ-6-2). /Вызвана пож.команда. В 11:11 возгорание Зсш-6кВ ликвидировано собственными силами без привлечения пожар.команды/. В 12:54 потребитель Зсш-6 кВ запитан по сети 6 кВ. Причина откл-я: при отключении КЗ на вед.ф.48 произошло разрушение бака выключателя ф.В с возгоранием, закорочение сборных шин ячекс с 37 по 49 (13 шт), повреждение шкафов РЗА ячекс с 41 по 49(9шт). 12.04.18 устранено. Велись АРВ / 15-49 3 сек. выведена в ремонт. 15-51 допущена бригада СРЗА(4чел) демонтаж цепей РЗА в РШ яч: с 37 по 49. В 16:46 допущена бр.на чистку изоляции. ; 6.4.18 в 6:11 завершена чистка изоляции 3 сш 6кВ/, в 6:48 подано У/. 6.04.18 в 7:10 вкл Ф-50 ; в 7:29 вкл ф41; в 7:43 вкл ф43/. 6.04.18 силовое оборудование готово к включению (почищена изоляция, испытаны), кроме яч.48 (замена выключателя). Ведется монтаж вторичных цепей РЗА.	по сети 6 кВ (ГЭС Хабаровск)	быта нет	0	0,6		-5, ветер	2160
Прим.ЦЭС	110	АТЭЦ - Уссурийск-1		05.04.18 9:52	05.04.18 9:52	0:00	05.04.18 9:52	0:00	АТЭЦ: НЗЗ 1 ст, ДЗ 1 ст, ИМФ ф.В 9,76 км; Уссурийск-1: НЗЗ 1 ст, ИМФ ф.В 50 км		у	Цвл-59,3 км. Произведен обход пр.оп.38-52 (8-11км от АТЭЦ) повреждений не выявлено, обильное гнездование птиц на опорах.	нет	0	0	0	+5, ясно	0	
Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	6	05.04.18 16:39	05.04.18 17:05	0:26	05.04.18 21:51	5:12	"земля" от КУ			Включен без ТП, вкл в 21:51. Оп.231 зам енен поврежденный изолятор.	котельная школы / 349 чел	349	0,1	11	-1, ветер	98	
Хаб.ЦЭС	6	Горка 35/6	В-6-Т1	05.04.18 16:45	05.04.18 16:52	0:07	05.04.18 16:52	0:07	Ав.откл		у	Обесточена 1сш-6 кВ. Осмотр: не откл вед.ф.1А, бл.Ав.откл. (горсть, падение опоры). Включен без вед.ф.1А (обеспечен резерв)	юж.округ г.Хабаровск / 1348 чел	1348	2,5	12	-1, ясно	292	
ЭС ЕАО	35	Пронькино - Найфельд		05.04.18 23:31	05.04.18 23:39	0:08	06.04.18 16:19	16:48	КУ, земля			С обесточиванием ПС Найфельд. Пр.оп.57-58 обрыв провода ф.А (150 м, АС-50) в середине пролета. Устранено, схема восстановлена	ВЛ 35 "Дубовое-Найфельд"	школа, д/с, больн, насосн/ 1450 чел	1450	0,22	12	0, облачно	30
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	06.04.18 2:50	06.04.18 5:21	2:31	06.04.18 11:20	8:30	КУ, земля			Вкл до оп..48/12 (без 4ТП), вкл в 7:48 с землей для поиска земли прибором. Оп.48 (анкерная) разрушен изолятор Ф-"В"(подставной, стекло). Устранено с 9:27 до 11:20	в.забор/ быта нет	0	0,3	8	0, снег	800	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 РКЛ-10 оп.98	06.04.18 9:00	06.04.18 9:11	0:11	06.04.18 9:11	0:11	МТЗ		у	Обход без замечаний.	нет / 300 чел	300	0,25	18	0, пасмурно	45	
ЭС ЕАО	35	Биракан - Двуречье	Т-146	06.04.18 15:42	06.04.18 15:52	0:10	07.04.18 1:34	9:52	"земля" от КУ			Обесточены ПС-35 Двуречье (схема:в работе Т2, Т1 в резерве), ПС-35 Известковая (питалась от ПС Двуречье: СВ-35 включен, на ПС Кимкан В-35 Двуречье отключен). 4 насл.пункта: Двуречье, Известковое, Рудное, Заречье. В 15:52 на ПС Кимкан включен В-35 Двуречье, запитана ПС Известковая. Остается обесточена ПС Двуречье, 0,06 МВт, 529 чел, 9ТП. Запитали от ПС Кимкан в 17:02 (по прибытии ОВБ на ПС). Пр.оп.15-16 обрыв провода ф.С деревом, сплненным сторонним лицом. Сообщено в СБ. Устранено (1:34), ВЛ вкл в работу.	от ПС Кимкан по 35 кВ	котельных-9, дс, школа-2 / 2400 чел	2400	0,4	26	+5, ясно	94
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ с отп СМР, Березовка, КПУ	№1	06.04.18 18:55	06.04.18 18:55	0:00	06.04.18 18:55	0:00	ВЧБ		у	ИМФ Ф "А"2 км. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+4, ясно	0	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	16	06.04.18 19:40	06.04.18 20:10	0:30	06.04.18 20:10	0:30	"земля" от КУ			Повреждение на ведомств.уч-ке	нет / 450 чел	450	0,1	5	+5, ясно	325	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	06.04.18 19:55	06.04.18 19:55	0:00	06.04.18 19:55	0:00	МТЗ		у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+3, пасм	0	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	06.04.18 21:06	06.04.18 21:06	0:00	06.04.18 21:06	0:00	Ав.откл		у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+2, пасмурно	0	

Прим.ЗЭС	10	Лукьяновка 35/10	2	06.04.18 21:45	07.04.18 0:00	2:15	07.04.18 0:00	2:15	МТЗ	ну	ну	Пр.оп. 10-11 убрано упавшее дерево. Провода ВЛ без повреждений.	школа, кот/470 чел	470	0,1	3	+3, пасмурно	225	
Ам.СЭС	10	Юбилейная 35/10	3	07.04.18 8:40	07.04.18 11:00	2:20	07.04.18 11:00	2:20	МТО	ну	ну	п.Поляковский. Прол. оп. №251-252 убрано подгоревшее дерево в результате пала (провод не повреждён).	котельн, насосн / 368 чел	368	0,02	3	0, облачно	39	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	07.04.18 12:51	07.04.18 20:47	7:56	07.04.18 20:47	7:56	МТЗ		ну	с.Залесье,с.Мельники. 13:38 включен до оп.90, запитано 1 КТП. В пр. оп. 137-138 упало дерево на провода (спилено сторонними лицами), в пр. оп. 132-138 срыв проводов трех фаз, провода упали на землю (обрыва проводов нет). Виновника на месте не оказалось. Сообщено в полицию. Устранено и всё включено.	нет / 183 чел	183	0,2	7	+9, пасм	1600	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	07.04.18 13:10	07.04.18 16:05	2:55	07.04.18 17:05	3:55	КУ "земля"			Вкл. без 3-ТП с.Серебряное. 17-05 включен полностью. Повреждение в сетях потребителя.	нет / 205 чел	205	0,7	9	+9, пасм	500	
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	5	07.04.18 15:44	07.04.18 15:44	0:00	07.04.18 15:44	0:00	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+12, ветер	0	
Прим.ЮЭС	35	ТЭЦ Центральная - Коммунальная с отп.ПС Окенаариум	№1	07.04.18 16:58	07.04.18 16:58	0:00	08.04.18 5:35	12:37	КУ "земля"			Предварительно потребитель запитан от резерва. На оп.№1 повреждена концевая муфта ф.С. Устранено, схема восстановлена	КВЛ-35кВ цепь №2	нет	0	0	0	+9, пасм	0
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	4	07.04.18 18:14	07.04.18 18:44	0:30	07.04.18 18:44	0:30	МТЗ		у		нет / 250 чел	250	0,1	5	+8, пасм	36	
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по Ф-6 в РП Кондратенов ка вводной В-6	07.04.18 18:55	07.04.18 19:21	0:26	07.04.18 19:21	0:26	МТЗ		у		котельная, школа / 300 чел	300	0,6	17	+8, ясно	271	
Прим.ЦЭС	110	Манзовка - Реттиховка		08.04.18 6:29	08.04.18 6:29	0:00	08.04.18 6:29	0:00	М: НЗЗ 2 ст, ф.А ИМФ 20 км, Реттиховка: НЗЗ 2 ст, ИМФ ф.А 14,4 км		у	Лвл=33,78 км Оп. №87 один разрушенный изолятор из 9 (стекло) по ф"А".	нет	0	0	0	+8, ясно	0	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	08.04.18 11:10	08.04.18 12:03	0:53	08.04.18 15:28	4:18	МТЗ	ну	ну	часть с.Чугуевка, Соколовка. Вкл. до оп. 98, запитано 24 ТП. На РТП -3046 обрыв шлейфа. Устранено.	насосная, котельная / 2268 чел	2268	1,5	34	+7, ясно	618	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	8	08.04.18 14:10	08.04.18 16:05	1:55	08.04.18 16:05	1:55	Ав.откл		у	часть п. Шкотово. Осмотр, замечаний нет.	насосная / 140 чел	140	0,3	4	+9, пасм	575	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	80	08.04.18 15:39	08.04.18 15:54	0:15	08.04.18 18:13	2:34	КУ "земля"			г.Биробиджан. Вкл. без 2-х ТП. Срыв изолятора оп. №80-00/18. Устранено.	больница школа 2 д/сад водозаб 2 котельн / 1650 чел	1650	0,4	8	0, снег	100	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	08.04.18 17:56	08.04.18 23:08	5:12	08.04.18 23:08	5:12	МТО	ну	ну	п.Приамурский. Оп. №156-00/23 повреждение 2-х фаз натяжной изоляции. Устранено	2 котельн, скважина / 200 чел	200	0,3	17	0, мокрый снег	1253	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	08.04.18 19:00	08.04.18 20:37	1:37	08.04.18 20:37	1:37	МТО	ну	ну	Лвл=8,4км. п. им. Тельмана. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 1000 чел	1000	0,7	18	0, мокрый снег	1117	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		08.04.18 19:38	08.04.18 19:38	0:00	08.04.18 19:38	0:00	Тамб: 1ст ТНЗП, ДФЗ. Мик: 1ст ТНЗП, ДФЗ, ИМФ ф.В, 46,1 км		у	Оп.191 под ВЛ обнаружена споровшая ветка. Оп.196 строящееся гнездо птицы, ОП 194, 196 ветки на траверсах	нет	0	0	0	+2, облачно	0	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф-13 оп. 129 РКЛ	08.04.18 19:40	08.04.18 21:11	1:31	09.04.18 1:31	5:51	КУ "земля"			Включен без КТП-1013. Оп. 268 разрушен изолятор (ШС). Устранено	Котельная / 373 чел	373	0,1	7	+3, пасм	100	
Ам.ЦЭС	110	Полевая - Озерная		09.04.18 5:01	09.04.18 5:01	0:00	09.04.18 5:01	0:00	Полевая: 1 ТЗНП, ВЧТО, фА 0, ИМФ ф.А, 19 км; Озерная: 1 ст ТЗНП, ВЧТО, ИМФ ф.В, 21,2 км		у		нет	0	0	0	+1, ясно	0	
Ам.ЦЭС	110	Полевая - Озерная		09.04.18 5:09	09.04.18 5:09	0:00	09.04.18 5:09	0:00	Полевая: 1 ТЗНП, ВЧТО, фА 0, ИМФ ф.А, 19 км; Озерная: 1 ст ТЗНП, ВЧТО, ИМФ ф.В, 20,9 км		у	ОП 66,109, 114 гнезда аистов	нет	0	0	0	+1, ясно	0	
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	4	09.04.18 9:35	09.04.18 10:56	1:21	09.04.18 10:56	1:21	МЗ		у	с.Кондратенова. Обход без замечаний	нет/ 250ч.	250	0,1	5	+4, ясно	99	
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	11	09.04.18 11:04	09.04.18 11:52	0:48	09.04.18 12:48	1:44	МТЗ	ну	ну	с.Николаевка. Вкл без ЗТП. В 12:48 включено все успешно. Осмотр без замечаний	котельная/802ч.	802	0,4	4	+11, ясно	180	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	09.04.18 11:24	09.04.18 16:25	5:01	09.04.18 21:58	10:34	Ав. Откл.		ну	с. Мичуринское. В 13:56 запитано 2 ТП. Выделен участок от ЛР 284 до ТП2183 (без нагрузки, ТП находилось под охранным У). В пролете ОП 28, 29, 30 обрыв провода (СИП). Виновника на месте нет. Сообщено в с.б., полицию. Устранено в 21:58.	ф.11 ПС Федоровка	школа/987ч.	987	0,33	5	+10, ясно	1605

ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	173	09.04.18 12:48	09.04.18 15:13	2:25	11.04.18 17:27	52:39	б/б	ну	ну	п. им.Тельмана. ТП 118 (РСК) повреждение двух концевых муфт. ТП 118 перезапитан от ф.154. 11.04.18 в 17:27 повреждения устранены, все включено	ф.154 ПС Левобережная	нет/450ч.	450	0,4	3	+11, ясно	1178	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	8	09.04.18 13:47	09.04.18 16:25	2:38	09.04.18 16:25	2:38	Откл.КУ "Земля"			При обходе обнаружено в прол. опор №6-7 ветки дерева касаются провода. Дерево спилено		насосная/ 140ч.	140	0,3	4	+8, ветер	817	
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	14	09.04.18 15:12	09.04.18 17:15	2:03	09.04.18 18:02	2:50	МТЗ	ну	не прои зв.	с.Сергеевка. В пролете ОП 145-146 техникой "Ленгазспецстрой" оборваны два провода, в пролетах ОП146-148 необходима перетяжка. Сообщено в с.б, полицию. В 16:02 включен до ЛР4, запитано 1 ТП. В 17:15 выделен поврежденный участок от ЛР4 до РК34 (без нагрузки). В 18:02 повреждения устранены		нет/50ч.	500	0,03	8	+11, ясно	207	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	5	09.04.18 18:12	09.04.18 19:13	1:01	09.04.18 19:23	1:11	МТЗ		ну	с. Лубянка Орловка Тигровый. 19:13 включено ЗТП. В 19-23 включен полностью успешно, запитаны все ТП. Произведен обход, замечаний нет.		нет/250ч.	250	0,1	6	+8, ясно	59	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	10.04.18 1:58	10.04.18 3:56	1:58	10.04.18 9:55	7:57	КУ "земля"			г.Большой Камень. Часть нагрузки (21 ТП) запитано от резерва. Повреждение на вед. отпайке	ф-10 ПС Береговая-2; ф-31 ПС Топаз,	5 котельных / 860 чел	860	0,9	30	0, ясно	1770	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	10.04.18 4:22	10.04.18 4:30	0:08	10.04.18 4:30	0:08	МТЗ		у	с.Новолитовск, Васильевка, Кирилловка. Осмотр: под ЛР-2 (оп. 159) 2 мёртвые вороны, ремонт ЛР не требуется.		нет / 200 чел	200	0,4	10	0, ясно	100	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	10.04.18 6:05	10.04.18 6:58	0:53	10.04.18 16:15	10:10	МТЗ		ну	часть г.Партизанск. В 16:58 вкл. без 4-х ТП. При осмотре обнаружено повреждение оп. №66 (дерев., промех, срочного ремонта не требуется), №67 (анкер, дерев. на ж/б приставке, требуется замена) при прохождении пала. В 10-09 выделен участок от ТП7457 до ТП7458 (отключены 2 ТП). В 16:15 включен полностью после установки анкерной оп №67 и ремонта оп №66.		котельная, насосная / 1990 чел	1990	1,2	20	0, ясно	960	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	34	10.04.18 14:35	10.04.18 14:35	0:00	10.04.18 19:24	4:49	Откл.КУ "Земля"			Ж.д. округ г.Хабаровска. Предварительно нагрузка переведена на ф.17 ПС РЦ. В пролете ОП 4-5 убрано три дерева	ф.17 ПС РЦ	нет	0	0,5	2	+12, ясно	0	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	10.04.18 14:50	10.04.18 16:16	1:26	10.04.18 16:36	1:46	МТЗ		ну	часть Первомайское. В 16-16 запитали 2 ТП. В 16-36 фидер вкл. полностью успешно, замечаний нет.		школа/600ч.	600	0,2	4	+3, дождь	110	
Прим.ЦЭС	10	Ярославка 110/35/6	6	10.04.18 15:19	10.04.18 16:37	1:18	10.04.18 17:47	2:28	Откл.КУ "Земля"			с.Лучки, с.Березовое. В 16-37включен до РС-402/127(запитано 14 ТП). В 17-47 включено все. ОП133 убрали гнездо птиц		школа/1039ч.	1039	0,4	19	+11, дождь	520	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	7	10.04.18 15:27	10.04.18 15:27	0:00	10.04.18 15:27	0:00	МТЗ		у	г.Зяя		аэропорт, ФНС	нет	0	7	+11, ветер	0	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	10.04.18 15:39	10.04.18 17:15	1:36	10.04.18 18:31	2:52	МТЗ		ну	с.Воздвиженка МТФ. В 17-15 включен без ТП1071. Обрыв ввода от РТП в ст. ТП фаза "В". Устранено		нет	0	0,2	3	+3, дождь, ветер	661	
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	10.04.18 16:07	10.04.18 16:43	0:36	10.04.18 16:43	0:36	МТЗ		ну	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое. Повреждение на вед. отпайке		котельная/553ч.	553	0,5	9	+4, дождь, ветер	120	
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	5	10.04.18 17:45	10.04.18 17:58	0:13	10.04.18 17:58	0:13	Откл.КУ "Земля"			П/з "Черная речка" (есть ДГ). Повреждение на вед. отпайке		п/з		0,05	2	+6, пасм.	15	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	10.04.18 17:48	10.04.18 17:48	0:00	10.04.18 17:48	0:00	Ав. Откл.		у			нет	0	0	0	+10, дождь, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Белая Гора с отп. на ПС Маго	с-172	10.04.18 19:57	10.04.18 19:57	0:00	10.04.18 19:57	0:00	ТЭМП 1ст., МТО		у	ИМФ 17 км от НТЭЦ, фаза "А". Следы перекрытия на кронах деревьев в пр. 31-33. Заявка на 13.04 с 9:00 до 17:00 на чистку просеки.		нет	0	0	0	+6, пасм.	0	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	10.04.18 23:10	11.04.18 2:42	3:32	12.04.18 13:14	38:04	КУ "земля"			Биджан, Степное. Вкл. без ТП-146 (7 част. домов), ТП-134 фермер. Течь в ТП-146 по проходному изолятору. В 9:07 ТП-146 запитано, ост. ТП-134 без нагрузки, повреждён нож ЛР ф-А оп. №233-09/2. Устранено.		котельная / 600 чел	600	0,1	14	+6, дождь, ветер	752	
ЭС ЕАО	35	Благословенное - Самара	Т-115	10.04.18 23:40	11.04.18 0:03	0:23	11.04.18 0:03	0:23	МТЗ		у	Обесточивались ПС Самара, Столбовое. Оп.53 гнездо аиста.		2600 чел	2600	0,6	34	+6, дождь, ветер	218	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	11.04.18 0:08	11.04.18 1:34	1:26	11.04.18 1:34	1:26	МТЗ		у	с.Новолитовск, Васильевка, Кирилловка.		нет / 200 чел	200	0,2	10	+5, н/б дождь	300	
Хаб.СЭС	35	Центральная - ЛПБ с отп. ПС КЖБК	Т-168	11.04.18 0:10	11.04.18 0:23	0:13	11.04.18 0:23	0:13	МТЗ		нет	у	Обесточивались ПС КЖБК, 1/2 ЛПБ. На вед. ПС Центральная (авиазавод) отгорел шлейф ТН-35 2СШ.		180 чел	180	0,6		+7, облач	121
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	11.04.18 0:26	11.04.18 0:30	0:04	11.04.18 0:30	0:04	Лен: 2ст НЗНП. Дежи: 3ст НЗНП		ну	у	ИМФ ф"В" 12,8км; Обесточивались 2СШ-110 и 10кВ ПС -110 Ленинск, ПС-35 Бабстово, Воскресеновка, Надеждинск. Оп.64, 65, 66 гнезда аистов, под опорой обгоревшие ветки.		6222 чел	6222	0,9	79	+6, дождь, ветер	59
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	11.04.18 0:27	11.04.18 2:08	1:41	11.04.18 9:44	9:17	КУ "земля"			п.Славянка-4. Включено без 1 ТП. В 06:38 включен полностью с "землей" для поиска с прибором. 9:44 вкл после замены изолятор ф.С на оп.48/11.		Водонасосная, телефонная станц. / 530 чел	530	0,3	9	+5, дождь	500	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	11.04.18 1:04	11.04.18 1:08	0:04	11.04.18 1:08	0:04	МТО		у	с.Андреевка.		Котельная, водонасосная / 596 чел	596	0,5	10	+5, дождь	115	
Прим.ЮЭС	10	Краскино	11	11.04.18 1:16	11.04.18 1:25	0:09	11.04.18 1:25	0:09	МТО		у	п.Краскино.		Водонасосная / 25 чел	25	0,2	4	+5, дождь	20	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	11.04.18 1:37	11.04.18 1:42	0:05	11.04.18 1:42	0:05	1ст НЗНП		ну	у	ИМФ ф"В" 38,6км. Обесточивались ПС-110 Благословенное, ПС-35 Столбовое, Самара, Амурзет. Оп. 176 падение гнезда аиста с грозотроса.		11570 чел	11570	2,13	113	+5, дождь, ветер	178
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	25	11.04.18 2:40	11.04.18 4:36	1:56	11.04.18 4:36	1:56	МТЗ		у	часть п.Штыково. Включен после обхода.		котельная / 200 чел	200	0,2	1	+8, дождь, ветер	385	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	11.04.18 2:53	11.04.18 4:50	1:57	11.04.18 4:50	1:57	МТЗ		ну	часть с.Воздвиженка. Повреждение на вед. ТП "Геворгян".		МТФ / быта нет	0	0,2	3	+8, дождь	195	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	18	11.04.18 3:48	11.04.18 3:50	0:02	11.04.18 3:50	0:02	МТЗ		у	часть п.Штыково.		нет / 430 чел	430	0,7	5	+8, пасм	13	

Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	11.04.18 6:40	11.04.18 8:56	2:16	11.04.18 16:25	9:45	МТЗ	не прои зв.	с.Новолитовск, Васильевка, Кирилловка. вкл в 08:56 до РЛ-2 на оп.159, на оп.203 повреждение траверсы. Обесточено ЗТП. вкл по нормальной схеме в 16:25 после замены оп.203	нет / 200 чел	200	0,2	10	+4, дождь	454	
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	36	11.04.18 7:43	11.04.18 7:51	0:08	11.04.18 7:51	0:08	МТЗ	выв	Пригород.Хабаровска (дачи).	быта нет	0	0,5	8	+4, облачно	75	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	11.04.18 8:59	11.04.18 9:04	0:05	11.04.18 9:04	0:05	МТЗ	ну	с. Новожатково	нет / 450чел	450	0,1	7	+10, ясно	8	
Хаб.СЭС	6	Присудебная 35/6	24	11.04.18 9:57	11.04.18 12:19	2:22	11.04.18 12:19	2:22	МТЗ	ну	Падение дерева пр. оп.78-79 без повреждения провода.	школа, котельная / 450 чел	450	0,18	6	+2, ветер	432	
Прим.ЗЭС	10	Лукьяновка 35/10	8 10 Т-2	11.04.18 10:47	11.04.18 14:25	3:38	11.04.18 17:27	6:40	ГЗ		Газ в реле нет, осмотр без замечаний (ПСНЗ5 не работало). Попадание влаги в клеммную коробку ГЗ	900 чел / нет	900	0,1	8	+4, дождь	1055	
Прим.ЮЭС	110	Голдобин - Чуркин	цепь№1	11.04.18 10:54	11.04.18 11:30	0:36	11.04.18 17:53	6:59	МТО, УРОВ		Осмотр трассы КЛ и концовых муфт, испытание - без замечаний. Излишняя работа защит при отключении вед. ф.9 на ПС Чуркин. Защита МТО выведена из работы на резерв.терминале. Ведется расследование.	ПС Чуркин СВ бкВ	часть г.Владивосток, 7200чел	7200	4,5	46	+10, пасмурно	2700
Хаб.ЦЭС	6	СМ 35/6	49	11.04.18 10:55	11.04.18 10:55	0:00	11.04.18 13:57	3:02	МТЗ, ЗЗ	выв	Южный округ г.Хабаровск. Повреждение в сетях потребителя.	ф.4 ЮМР (АВР успешен)	быта нет	0,27	1	+2, облачно	0	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	11.04.18 11:19	11.04.18 11:23	0:04	11.04.18 11:23	0:04	МТЗ	ну	часть с.Кневичи	700чел	700	0,9	26	+10, пасмурно	200	
Хаб.СЭС	6	Привокзальная 110/6	5	11.04.18 12:14	11.04.18 12:16	0:02	11.04.18 12:16	0:02	МТЗ	выв	п. Мальный Халсоля	300чел	300	0,1	1	+3, ветер	3	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	11.04.18 12:19	11.04.18 12:20	0:01	11.04.18 12:20	0:01	МТЗ	ну	с. Бусевка	716чел / кот., школа, д.сад, насосная	716	0,3	6	+5, дождь	2	
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	11.04.18 12:59	11.04.18 13:02	0:03	11.04.18 13:02	0:03	МТЗ	выв	Южный округ г.Хабаровск	нет	0	1,51	8	+2, снег, ветер	76	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	11.04.18 14:31	11.04.18 14:31	0:00	11.04.18 15:11	0:40	НЗЗ 1ст		отключение на ПС Давыдовка, ИМФ ф.А 15,9км, АПВ не работало. ВЛ осталась под напряжением со стороны ПС Славянка. На момент отключения на ПС Давыдовка и ПС Славянка была выведена ПНДЗ для опробования приводов В 110 на ПС Славянка.	цель 2	нет	0	0	0	+14, ясно	0
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	11.04.18 14:31	11.04.18 14:31	0:00	11.04.18 14:31	0:00	МТЗ 2ст, АПВ	у	отключение на ПС Давыдовка, АПВ усл., ИМФ ф.А 110,7км. На момент отключения на ПС Давыдовка и ПС Славянка была выведена ПНДЗ для опробования приводов В 110 на ПС Славянка.	нет	0	0	0	+14, ясно	0	
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп. Турбаза	Т-104	11.04.18 14:45	11.04.18 14:45	0:00	11.04.18 14:45	0:00	МТЗ	у	Повреждение на вед. ПС Победа (питается от ПС Новокуровка)	нет	0	0	0	+2, ветер, снег	0	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	11.04.18 15:09	11.04.18 18:15	3:06	11.04.18 18:15	3:06	Земля, КУ		п.Витязь п.Рисовая падь. (База в с.Славянка). Оп.2 сорван изолятор. Устранено	школа, насосная, 140 чел	140	1,2	37	+14, пасмурно	1500	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	11.04.18 15:18	11.04.18 15:58	0:40	11.04.18 15:58	0:40	МТЗ	ну	Повреждение в сетях потребителя.	1000 чел	1000	0,3	13	+2, ветер, снег	428	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	11.04.18 15:37	11.04.18 15:37	0:00	11.04.18 16:22	0:45	ПС Давыдовка НЗЗ 1ст, АПВ нераб, ПС Славянка ПНДЗ, АПВ	у	ИМФ ф.А L=16,3км. На ПС Давыдовка в 15:50 при включении В110 ВЛ "Давыдовка-Барабаш-Славянка №1" на ПС Славянка отключился в В110 ВЛ "Давыдовка -Барабаш-Славянка №1" от ПНДЗ, АПВ- (включен в 16:22). На ПС Давыдовка по ВЛ 110 Давыдовка - Барабаш - Славянка №2 работа ИМФ ф.А 113км. При обходе на оп.60 обнаружен обрыв грозотроса с сторону оп.59, оп.61 в результате КЗ по продуктам горения из-за проходящего вниз пала. В 17:43 выведена в ремонт цепь №1. В 19:31 выведена цепь №2 для БВР с погашением Хасанского района (32500 чел, 23МВт). 21:23 ВЛ 110 Давыдовка-Барабаш-Славянка №2 введена в работу, потребители запитаны. В 22:23 включена цепь №1	цель 2	нет	0	0	0	+14, ясно	0
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп. Турбаза	Т-104	11.04.18 17:28	11.04.18 17:28	0:00	11.04.18 17:28	0:00	МТЗ	у	Повреждение на вед. ПС Победа (питается от ПС Новокуровка)	нет	0	0	0	+2, ветер, снег	0	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	11.04.18 17:32	11.04.18 18:32	1:00	11.04.18 19:50	2:18	Земля, КУ		с.Пузино. КТП 357 заменен разрядник.	900 чел / нет	900	0,2	10	+2, ветер, снег	171	
Прим.ЗЭС	110	ЛУТЭК - Лучегорск - Насосная 1		11.04.18 18:48	11.04.18 18:53	0:05	12.04.18 12:20	17:32	МТО	ну	Обесточена ПС Лучегорск, на ПС Насосная1 (АВР успешен). Оп. №10 обнаружены следы перекрытия от наброса проволоки по фазе А и В.	Лучегорск Т1, Насосная АВР	7150чел, часть Лучегорска	7150	2,2	43	+4, ветер, дождь	183
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	11.04.18 19:01	11.04.18 19:01	0:00	11.04.18 19:01	0:00	МТЗ	у	КТП 5092 на крыше мертвый кот	нет	0	0	0	+5, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	11.04.18 19:07	11.04.18 20:23	1:16	11.04.18 20:40	1:33	МТЗ	ну	В 20:23 включен без КТП 20116. На спусках между РТП и ТП 20116 убрана ветка, включено все в 20:40	600чел	600	0,1	4	8, пасмурно	110	
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	142	11.04.18 22:46	12.04.18 0:02	1:16	12.04.18 13:36	14:50	МТЗ	ну	с.Петровка, Найфельд, включен в 0:02 без отпайки на ТП №206 (частный сектор, 140ч.). Пр. 142-00/162-163, 142-00/165-166 наледы на проводах, провис. Устранено.	нет/550ч.	550	0,1	4	+2, дождь, ветер	83	
Прим.ЗЭС	10	Роцино 110/35/10	2	12.04.18 1:58	12.04.18 8:50	6:52	12.04.18 13:55	11:57	МТЗ	ну	часть с Роцино. Лвл-5км. В 6:16 отключены все ТП, опробована напряжение - неуспешно, на фидере нет разьединителей для деления участками. Оп. 32 разобраны шлейфа, запитано 50% оп.71/1 повреждение изолятора ШС-10 Ф-"А", оп.40/2 повреждение изолятора ШФ-10 Ф-"А", повреждение на вед ТП. Устранено.	д.сад, школа, котельная/3750ч.	3750	0,7	22	+2, снег	4809	
Прим.ЗЭС	10	Роцино 110/35/10	6	12.04.18 1:58	12.04.18 1:58	0:00	12.04.18 1:58	0:00	МТЗ	у	с.Богуславец с.Таборово	котельная, школа, д.сад/ 1227ч.	1227	0,6	13	+2, снег	0	

Прим.ЗЭС	110	Рощино 110/35/10	T2	12.04.18 2:50	12.04.18 3:42	0:52	12.04.18 16:07	13:17	МТЗ			В 2:50 на ПС Рощино работа ОД КЗ (Т1 находился в резерве). Обесточены: ПС 110/35/10 Рощино, ПС 35/10 ПС Незаметное "быт", "Незаметное" производство", Измайлиха. В 3:42 включен Т1, весь потребитель запитан. В яч.В 10 Т-2 заменили 2 проходных изолятора Ф-"А-В2, 2 опорных изолятора Ф-"А-В". Восстановили герметичность ячейки.	T1	6764ч.	6764	3,8		+2, снег	3302
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	158	12.04.18 4:43	12.04.18 4:49	0:06	12.04.18 4:49	0:06	МТЗ	ну	у	п.Бирофельд Оп. 158-00/19, под оп. ветка тополя со следями перекрытия.		больница, котельная/ 1150ч.	1150	0,25	5	+2, ветер	25
ЭС ЕАО	10	ПФ 35/10	128	12.04.18 8:05	12.04.18 13:28	5:23	12.04.18 13:28	5:23	МТЗ	ну		п.Спасск, Забелово. Оп.19-00/134 обрыв вязы. Устранено.		3 котельных/150ч.	150	0,1	3	+4, обл.	260
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	12.04.18 14:49	12.04.18 14:49	0:00	12.04.18 14:49	0:00	МТО	у		На ТП1 групп птицы.		нет	0	0	0	+6, облачно	0
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	12.04.18 16:24	12.04.18 19:47	3:23	12.04.18 19:47	3:23	Земля, КУ			в 16-35, запитано 3 ТП. Оп. 45 срыв вязы. Устранено.		2000чел	2000	0,6	9	+8, пасмурно	1800
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	12.04.18 21:18	12.04.18 22:04	0:46	13.04.18 14:05	16:47	Ав. Откл.		ну	с.Барабаш, п/з. Овчинниково. Включен до ОП 65 (запитано 5ТП). В 23:05 включено без оттайки на П/З Овчинниково (есть ДГ). Обход без замечаний. Причина не установлена, включен по норм.схеме		п/з /370ч.	370	0,4	7	+6, обл.	306
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	13.04.18 6:37	13.04.18 6:37	0:00	13.04.18 6:37	0:00	НЗНП 1ст.	у		Пр.оп.43-70 обнаружены следы обледенения на траверсах опор		нет	0	0	0	+1, снег с дождем	0
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	13.04.18 17:24	13.04.18 18:37	1:13	13.04.18 18:37	1:13	МТЗ	ну	ну	Убрана ветка в пр.оп.34/13-14.		котельные - 2/ 7200 чел	7200	1,6	21	+10, ясно	2120
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		14.04.18 2:39	14.04.18 2:39	0:00	14.04.18 2:39	0:00	НЗНП 2ст	у				нет	0	0	0	+2, ясно	0
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		14.04.18 4:59	14.04.18 4:59	0:00	14.04.18 4:59	0:00	НЗНП 2ст	у		Оп.147 (П-обр) обнаружено гнездо аиста, на траверсе ветка на ф.С.		нет	0	0	0	+2, ясно	0
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Серышево		14.04.18 5:14	14.04.18 5:14	0:00	14.04.18 5:14	0:00	НЗНП 2ст	у		Пр.оп.91-98 под линией следы пала. Повреждения оборудования нет		нет	0	0	0	0, пасмурно	0
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		14.04.18 7:15	14.04.18 7:15	0:00	14.04.18 7:15	0:00	НЗНП 1, 2ст	у		Оп.95 (с ПЗУ) на ф.С строящееся гнездо птицы. Оп.109 на стойке прозотроса (с ПЗУ) гнездо птицы, под опорой обгоревшие ветки		нет	0	0	0	+2, ясно	0
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по ф.6 РП-Кондратенков на ф.1	14.04.18 7:55	14.04.18 10:45	2:50	14.04.18 16:10	8:15	Ав.откл		ну	Включен без трех ТП. В 11:55 включен без ТП 1118 Вепрь (База отдыха). В 16:10 полностью. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 180 чел	180	0,2	10	+6, пасмурно	566
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	14.04.18 8:47	14.04.18 13:51	5:04	14.04.18 15:57	7:10	"земля" от КУ			ОП.277 заменен изолятор ф.В. Включен до ЛР-702, запитано 5 ТП (из 9). Оп.317 заменен изолятор. Все включено в 15:57 (длина фидера 25 км, 343 опоры, изоляция фарфор)		связь / 418 чел	418	0,2	9	+1, облачно	1192
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	13	14.04.18 9:29	14.04.18 11:05	1:36	14.04.18 11:05	1:36	"земля" от КУ			Оп. 13-1/36 обрыв вязы ф.А. Устранено.		нет / 200 чел	200	0,1	5	+6, пасмурно	54
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	14.04.18 9:43	14.04.18 12:36	2:53	14.04.18 12:36	2:53	"земля" от КУ			Оп. 43 заменили разрушенный изолятор по фазе "С"		котельная, школа, связь / 309 чел	309	0,7	16	+4, дождь	760
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	В-10-Т1	14.04.18 10:01	14.04.18 10:37	0:36	14.04.18 10:37	0:36	МТЗ		у	Обесточена сш-10 кв (Т1 и Т2 работают на одну секцию шин 10 кв). Одновременно откл-ся В-10 ф.1, блинкер Ав.откл. Введена в работу без ф.1.		нет / 889 чел	889	0,9		+3, пасмурно	498
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	14.04.18 10:01	14.04.18 17:08	7:07	14.04.18 17:08	7:07	Ав.откл	ну	ну	В пр.оп. 67-68 из-за охранной зоны ВЛ в следствии пала упали деревья на провода, обрыв верхнего провода. Устранено. Пр.оп.51-52 убрали ветку с проводов.		нет / 46 чел	46	0,02	2	+3, пасмурно	236
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	14.04.18 11:57	14.04.18 17:37	5:40	15.04.18 1:18	13:21	МТЗ			Включен без 4ТП (из 10), в 21:12 запитано 1аб.ТП, осталось погашено 3 ТП. оп.381/1 разрушен колпачок на изоляторе Ф-"С", провод на траверсе. В 01:12 запитано +2ТП, осталось 1 ТП. 01:18 устранено, запитаны все потребители.		школа, котельная / 220 чел	220	0,3	10	+4, дождь	1303
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	77	15.04.18 1:50	15.04.18 3:08	1:18	15.04.18 5:43	3:53	Земля, КУ			Вкл 9 ТП из 11. ТП 68 поврежден ОПН. Устранено.		2500 чел	2500	0,64	11	+4, пасмурно	836
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		15.04.18 3:32	15.04.18 3:32	0:00	15.04.18 3:32	0:00	Иман: ТНЗНП-2ст, Новопокровка: 6/6	у		Иман: ИМФ Ф-"С"-63,4км, Новопокровка: ИМФ Ф-"С"=(-)28км. Длина ВЛ 80км. Обход пр.оп.233-290, повреждений не выявлено. 17.04.2018 продолжение обхода оп.290-333, замечаний нет..		нет	0	0	0	+2, мелкий дождь	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	15.04.18 9:50	15.04.18 9:50	0:00	15.04.18 9:50	0:00	МТО	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+2, пасм	0
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	15.04.18 11:30	15.04.18 12:10	0:40	15.04.18 19:33	8:03	"земля" от КУ			В 12:10 запитано от резерва кроме 1 ТП. В 13:35 все потребители запитаны. Повреждение КЛ-в между ТП-1 и ТП-2, 20м от ТП-2, восстановлено. В 19:33 включен по нормальной схеме.	ф.3 ПС А	теплицы / быта нет	0	0,5	5	+8, пасм	247
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	20	15.04.18 11:46	15.04.18 12:34	0:48	15.04.18 12:44	0:58	"земля" от КУ			Повреждение на вед. ТП.		база УКФ, база УТЭЦ / 100чел	100	0,2	5	+5, пасм	35
Хаб.ЦЭС	35	ХЭС - БН с отп. ПС Интурист	№1	15.04.18 12:58	15.04.18 12:58	0:00	15.04.18 12:58	0:00	ДЭ 2з	у		Произведен осмотр ПС и заходов ВЛ на ПС, без замечаний. В пр.оп.9-10 на проводах ф.А.В повреждение верхнего повива провода. Выводить ВЛ не требуется.		нет	0	0	0	+8, облач	0
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	15.04.18 13:58	15.04.18 13:58	0:00	15.04.18 13:58	0:00	МТЗ-2	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+10, обл.	0
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	15.04.18 18:49	15.04.18 18:51	0:02	15.04.18 18:51	0:02	МТЗ	выв	у			поликлиника, насосная / 120чел	120	0,39	7	+9, облачно	13
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	15.04.18 20:20	15.04.18 21:12	0:52	15.04.18 21:12	0:52	МТЗ	ну	у			школа, котельная / 335чел	335	0,2	6	+2, дождь	173

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-2		16.04.18 6:10	16.04.18 6:10	0:00	16.04.18 6:10	0:00	Ярославка: НЗЗ 2 ст, Павловка-2 НЗЗ-1ст	у			ИМФ-В-6,4км, длина ВЛ 23,5км от ПС Павловка-2. Обрыв грозотросса на оп.32, грозотросс упал в сторону оп.31 и оп.33 на вед. ВЛ-35 Павловка-2-Отвал-3-Карьер-2. 16.4.18 демонтирован грозотросс пр.оп.31-34		нет	0	0	0	+1, пасмурно	0
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	16.04.18 8:01	16.04.18 10:17	2:16	16.04.18 16:41	8:40	МТЗ		ну		с.Галкино, Константиновка, Смирновка. В 10:17 включен без 6 ТП. В 10:42 включен без участка на 1 вед. ТП. Заменен изолятор на оп.№124/70 на отпайке от Р-9 до ТП 2087.	школа, котельная, радиоцентр / 977чел	475	0,54	16	+8, обл	1224	
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		16.04.18 9:11	16.04.18 9:11	0:00	16.04.18 9:11	0:00	Озерная: ТНЗНП 3ст, ВЧТО-3 Полевая: ТНЗНП 1ст, ВЧТО-3	у			ИМФ ф.С 19 км от ПС Полевая. На оп.66, 114, 115, 117 строительство гнезд.		нет	0	0	0	+8, обл	0
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	16.04.18 10:14	16.04.18 10:14	0:00	16.04.18 10:14	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+8, обл	0
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	6	16.04.18 10:14	16.04.18 12:06	1:52	16.04.18 13:35	3:21	МТЗ		ну	ну	п.Прогресс. Включен без 5 ТП. В 13:35 все потребители запитаны. Повреждение КЛ-6 от ТП-247 до ТП-204. Включен резервный кабель.	ф.4	5500	0,66	14	+8, обл	1235	
Хаб.СЭС	10	МайГРЭС	Д8Ф	16.04.18 11:50	16.04.18 12:10	0:20	16.04.18 18:10	6:20	МТЗ		нет	ну	Выделен участок ТП 2-ТП-3 без нагрузки, повреждение концевой муфты на оп.24 ввод в ТП-3. Восстановлена.	Д4Ф	больница, школа, д/с / 2000чел	2000	0,67		+6, обл	225
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	16.04.18 15:34	16.04.18 16:18	0:44	16.04.18 17:46	2:12	"земля" от КУ				с.Лучки, Березовое. Включен без 3-х ТП. На оп.163 снято гнездо птицы		котельная, школа, скважина / 1039чел	1039	0,9	17	+15, ясно	296
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		16.04.18 16:05	16.04.18 16:05	0:00	16.04.18 16:05	0:00	ДЗ 2з	у			Одновременно на ПС Биджан откл. СВ-110 (1з ДЗ, АПВ усп., излишняя работа защиты). Обход ВЛ без замечаний.		нет	0	0	0	+8, обл	0
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	17.04.18 6:58	17.04.18 7:00	0:02	17.04.18 7:00	0:02	МТЗ		ну	у			котельная, школа, водозабор / 482чел	482	0,5	18	+6, ясно	7
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	17.04.18 10:45	17.04.18 11:35	0:50	17.04.18 17:04	6:19	МТО			ну	с.Ильинка. Вкл. без ТП-378 (КНС, быт), повреждение концевой муфты на оп 70/1 к ТП 378. Устранено.		котельная, психдисп., очистные, школа, д/сад, КНС, скважина / 1344 чел	1344	0,5	9	+14, ясно	924
Прим.ЦЭС	35	Хороль - РП-2 - РП-1 - РП-4 - Камень Рыболов		17.04.18 10:52	17.04.18 10:52	0:00	17.04.18 10:52	0:00	МТО	у			ИМФ-38,6км ф."А,В"-0. Обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+15, ветер	0
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	10	17.04.18 10:56	17.04.18 12:40	1:44	17.04.18 12:40	1:44	МТЗ		ну	ну	с.Владимировка. Убрано гнездо сороки оп. №4/1.		нет / 300 чел	300	0,2	22	+14, ясно	1270
Ам.ЦЭС	10	Садовое 35/10	5	17.04.18 11:55	17.04.18 14:50	2:55	17.04.18 18:38	6:43	Ав.откл		ну	ну	с.Садовое. Вкл. без 7 ТП. В 16:23 все потребители запитаны. Повреждён тр-р в ТП 10-2 (630кВА). В 18:38 произведена замена тр ра.		котельн, школа, д.сад, в/н башня / 703 чел	703	0,4	16	+17, ясно	490
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	17.04.18 13:17	17.04.18 13:18	0:01	17.04.18 13:18	0:01	МТО		у		с.Монастырище.		школа / 2619 чел	2619	0,8	12	+18, сильный ветер	14
Прим.ЗЭС	10	Иман 110/35/10	3	17.04.18 13:18	17.04.18 13:29	0:11	17.04.18 13:29	0:11	МТЗ		ну	у	с.Сальское, с.Сухановка. Обход, замечаний нет.		Котельная-2, Школа, Дет.сад, Интернет / 1217 чел	1217	0,5	27	+11, сильный ветер	92
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	3	17.04.18 13:37	17.04.18 13:39	0:02	17.04.18 13:39	0:02	МТО		у		часть п.Вадимовка.		школа, д.сад, котельная / 372 чел	372	0,2	6	+18, сильный ветер	3
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	17.04.18 13:38	17.04.18 16:03	2:25	17.04.18 16:03	2:25	КУ "земля"				часть с.Первомайское. На оп.41 заменен разрушенный изолятор ф-С.		Котельная, школа / 600 чел	600	0,01	4	+10, сильный ветер	367
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	17.04.18 13:50	17.04.18 13:54	0:04	17.04.18 13:54	0:04	Ав.откл		у		с.Григорьевка.		школа, котельная / 900 чел	900	0,1	13	+10, сильный ветер	15
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	8	17.04.18 13:52	17.04.18 13:52	0:00	17.04.18 13:52	0:00	Ав.откл	у					нет	0	0	0	+10, сильный ветер	0
Прим.ЦЭС	6	Липовцы 110/35/6	10	17.04.18 13:57	17.04.18 14:30	0:33	17.04.18 19:25	5:28	МТЗ		ну		с.Липовцы, Владимировка, Поселовка, Галенки. Запитано от резерва без 1 ТП. На оп. 1/60/151 сняли птичье гнездо.	Ф-4 ПС Липовцы	школа, котельная / 608 чел	608	0,2	9	+15, ветер	82
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	4	17.04.18 14:06	17.04.18 14:09	0:03	17.04.18 14:09	0:03	МТО		у		с.Грушевое. Обход, замечаний нет.		Котельная-2, Дет.сад / 350 чел	350	0,4	5	+10, сильный ветер	14
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	17.04.18 14:06	17.04.18 15:08	1:02	17.04.18 15:08	1:02	КУ "земля"				с.Покровка, с.Оренбургское, п.Лесопильный, г.Бикин. "Земля" самоустранилась.		хоспис, школа, котельная, Мегафон / 2623 чел	2623	0,4	11	+17, ветер	455
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал 35/10	1	17.04.18 14:09	17.04.18 17:18	3:09	17.04.18 17:18	3:09	Ав.откл		не прои в		п.В.Перевал. В пр. оп. 64-65 сняли ветку с проводов.		Котельная-4, Школа-1 / 1673 чел	1673	0,4	8	+10, сильный ветер	1302

Прим.ЦЭС	10	Речная 35/10	5	17.04.18 14:11	17.04.18 14:31	0:20	17.04.18 14:31	0:20	Ав.откл		у	с.Кремово.	нефтебаза ВЧ, Ж/Д станция, котельная / 1019 чел	1019	0,1	10	+16, сильный ветер	101	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	17.04.18 14:27	17.04.18 18:04	3:37	17.04.18 18:04	3:37	МТО	ну	ну	с.Покровка, Минеральное. Оп. 58 срыв изолятора по ф."С". Устранено.	в/ч, ж/д переезд / 382 чел	382	0,4	10	+18, сильный ветер	723	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	17.04.18 14:39	17.04.18 15:07	0:28	17.04.18 15:07	0:28	Ав.откл	ну	у	с.Свягино.	Котельная Школа Дет.сад Насосная / 1271 чел	1271	0,2	11	+18, сильный ветер	93	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	8	17.04.18 14:41	17.04.18 15:10	0:29	17.04.18 15:10	0:29	МТЗ		у	часть с.Кремово	школа, котельная / 790 чел	790	0,1	10	+16, сильный ветер	82	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 110/35/10	4	17.04.18 15:23	17.04.18 15:23	0:00	17.04.18 15:23	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, сильный ветер	0	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	17.04.18 15:26	17.04.18 15:30	0:04	17.04.18 15:30	0:04	Ав.откл		у	с.Григорьевка.	школа, котельная / 900 чел	900	0,1	13	+18, сильный ветер	15	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	17.04.18 15:31	17.04.18 15:31	0:00	17.04.18 15:31	0:00	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+18, сильный ветер	0	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	13	17.04.18 16:00	17.04.18 19:09	3:09	17.04.18 19:09	3:09	МТЗ		ну	с.Элитное. На РТП-10 оп 92/4 КТПН-5580 "Село" оборваны провода всех фаз металло-конструкцией сорванной с птичника абонента при сильном ветре. Устранено.	нет / 90 чел	90	0,1	3	+18, сильный ветер	157	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	17.04.18 16:01	17.04.18 19:20	3:19	17.04.18 19:20	3:19	МТЗ		ну	с.Струговка. Обрыв шлейфа на оп. №3. Устранено.	Школа.Котельная. Д-Сад / 800 чел	800	0,6	12	+18, сильный ветер	1658	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	6	17.04.18 16:10	17.04.18 17:06	0:56	17.04.18 18:53	2:43	МТЗ		не прои зв.	с.Ружино, с.Тамга, с.Елизаветовка. Включено без 5-ти ТП. На вводе в СП-7 разрушение опорн. изолятора ф."А" (провод упал на металлическую рамку). Устранено и всё включено.	Кот.-2, Школа, Дет.сад-2, ФАП / 621 чел	621	0,2	16	+18, сильный ветер	355	
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	10	17.04.18 16:34	17.04.18 17:35	1:01	17.04.18 17:35	1:01	Ав.откл	нет	у	часть п.Новоникольск.	Котельная / 600 чел	600	0,1	8	+14, сильный ветер	735	
Хаб.СЭС	6	Амурская ТЭЦ 110/35/6	по ф.ба ВН-6 в ТП-47	17.04.18 16:45	17.04.18 16:45	0:00	18.04.18 20:15	27:30	КУ "земля"			на ХХ. Отключен повреждённый участок кл-б от ТП-47 яч.2 до ТП-19, определено МП: 195м от ТП-19. 18.4.18 проведена разработка котлована, установлена муфта. Вкл. по норм. сх.	нет	0	0	0	+18, ясно	0	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	8	17.04.18 16:46	17.04.18 16:58	0:12	17.04.18 16:58	0:12	МТЗ	нет	у	часть с.Кремово.	школа, котельная / 790 чел	790	0,1	10	+16, сильный ветер	35	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	17.04.18 17:14	17.04.18 17:26	0:12	17.04.18 17:26	0:12	Ав.откл		у	часть с.Ново-Георгиевка, с.Константиновка, с.Полтавка.	котельная школа интернат / 700 чел	700	0,4	15	+15, сильный ветер	60	
Ам.ЗЭС	10	Мазаново 35/10	7	17.04.18 17:31	17.04.18 20:00	2:29	17.04.18 20:00	2:29	МТО	ну	ну	с.Романкуцы. Повреждён 2 изолятора оп. №31/2, склёт проводов. Устранено.	д. сад / 190 чел	190	0,04	2	+15, ветер	42	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	17.04.18 17:36	17.04.18 17:39	0:03	17.04.18 17:39	0:03	Ав.откл		у	п.Павловка.	нет / 500 чел	500	0,3	5	+14, сильный ветер	9	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	17.04.18 17:36	17.04.18 17:39	0:03	17.04.18 17:39	0:03	Ав.откл		у	с.Григорьевка.	школа, котельная / 900 чел	900	0,4	13	+14, сильный ветер	5	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	В-10 Т1	17.04.18 17:55	17.04.18 18:01	0:06	17.04.18 18:01	0:06	МТЗ		у	Обсточивалась 1СШ-10кВ. Выполнена проверка РЗА, замечаний нет.	2945 чел	2945	1,2	34	+11, ветер	120	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	17.04.18 18:01	17.04.18 18:06	0:05	17.04.18 18:06	0:05	МТЗ		у	с.Воздвиженка.	нет / 1500 чел	1500	0,4	11	+14, сильный ветер	82	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	17.04.18 18:27	17.04.18 20:00	1:33	17.04.18 20:00	1:33	Ав.откл		не прои зв.	с.Григорьевка. Включен после осмотра, замечаний нет.	школа, котельная / 900 чел	900	0,4	13	+14, сильный ветер	246	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		17.04.18 18:54	17.04.18 18:54	0:00	17.04.18 18:54	0:00	Бироб: 2ст НЗНП. Бидж: 1ст НЗНП	у		ИМФ 25,3км ф.-С. Повреждение на участке Унгун-Биджан. Осмотр 18.4.18, ветки на траверсах оп. №147,148,149 в результате гнездования птиц. 19.4.18 замечания устранены	нет	0	0	0	+15, ясно	0	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	17.04.18 19:47	17.04.18 20:29	0:42	17.04.18 20:29	0:42	Ав.откл		у	часть с.Первомайское.	нет / 360 чел	360	0,01	9	+10, сильный ветер	88	
Прим.ЦЭС	6	Михайловка 110/35/6	2	17.04.18 19:54	17.04.18 21:24	1:30	17.04.18 21:24	1:30	Ав.откл		ну	часть с.Васильевка. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 600 чел	600	0,2	7	+10, сильный ветер	155	
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Восток	№1	17.04.18 20:30	17.04.18 20:30	0:00	17.04.18 23:10	2:40	КУ "земля"			Включена после обхода, замечаний нет, "земля" самоустранилась.	цепь №2	нет	0	0	0	+10, сильный ветер	0
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	17.04.18 21:25	17.04.18 22:02	0:37	17.04.18 22:02	0:37	ав.откл.	ну	у	с.Сосновка, Луговое, Лебединое.	котельная, насосная / 553чел	553	0,5	9	+11, ветер	157	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	17.04.18 22:36	18.04.18 1:52	3:16	18.04.18 1:52	3:16	"земля" от КУ			с.Поповка. На оп.122 обрыв вязы, провод на крюке, устранено.	школа / 345чел	345	0,18	11	+8, ветер	577	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	18.04.18 8:15	18.04.18 9:18	1:03	18.04.18 9:18	1:03	Ав.откл		у	с.Калёновка.	школа / 639 чел	639	0,1	8	+5, облак	105	
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	2	18.04.18 9:41	18.04.18 13:30	3:49	18.04.18 13:30	3:49	МТЗ	нет	не прои зв.	п.Чигири. Повреждение изол. ф.-В оп. №10, провод упал ниже на отпаечный провод и перегорел. Устранено. Рем. бригада и техника находились на учёбе (день ТБ) - вывели в ремонт ф.-1,2 совместной подвески.	нет / 100 чел	100	0,2	13	+10, ясно	696	

Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	6	18.04.18 11:45	18.04.18 11:50	0:05	18.04.18 11:50	0:05	Ав.откл		у	с.Ивановка. ТП-7516, произведена замена ПК-10.	больница, котельная / 350 чел	350	0,2	3	+18, ясно	6	
Прим.ЦЭС	6	Михайловка 110/35/6	1	18.04.18 13:03	18.04.18 13:26	0:23	18.04.18 13:26	0:23	Ав.откл		у	Васильевка.	котельная / 500 чел	500	0,1	2	+18, ясно	100	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	18.04.18 13:04	18.04.18 14:10	1:06	18.04.18 17:10	4:06	Ав.откл	нет	ну	часть с.Сергеевка, Ястребовка, Южная. Вкл. до РЛ-2 оп. 87, без 4-х ТП. В пролёте опор №99-100 неизвестными лицами спилено дерево (осина), обрыв вязыи Ф "В", сообщено в полицию, Сб. Устранено.	котельная / 281 чел	281	0,2	14	+18, ясно	270	
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	7	18.04.18 13:24	18.04.18 13:26	0:02	18.04.18 13:26	0:02	МТЗ	нет	у	п.Чегдомын.	котельная / 2500 чел	2500	0,7	22	+15, ясно	25	
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	18.04.18 17:20	18.04.18 20:56	3:36	18.04.18 20:56	3:36	МТО	не прои зв.	ну	п.Лесной. Повреждение концевой каб. муфты на оп. №1. Включен резервный кабель. 19.4.18 устранено.	котельная / 360 чел	360	0,49	4	+15, ясно	1770	
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	7	18.04.18 18:18	18.04.18 19:49	1:31	18.04.18 19:49	1:31	МТЗ	нет	ну	п.Чегдомын. В пролетах оп. №7В/0036-7В/0037 падение сухого дерева на ВЛ, схлест проводов. Устранено.	котельная / 2500 чел	2500	0,7	22	+15, ясно	388	
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	133	18.04.18 20:01	18.04.18 20:11	0:10	18.04.18 20:11	0:10	МТЗ	ну	у	п.Партизанский. В пролете ОП 133-00/10 - 133-00/11 падение дерева, провод не поврежден	нет / 400 чел	400	0,3	2	+16, облач	52	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	18.04.18 21:05	18.04.18 22:55	1:50	18.04.18 22:55	1:50	"земля" от КУ			п.Горный, Большие Ключи, Хвищанка. Обрыв провода в пролёте опор 125-127 из-за разрушения изолятора на опоре 126. Устранено.	котельная, школа / 322чел	322	0,1	7	+15, ясно	183	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	18.04.18 22:37	18.04.18 22:37	0:00	18.04.18 22:37	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, ясно	0	
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	2	18.04.18 22:57	18.04.18 23:39	0:42	18.04.18 23:39	0:42	ав.откл.	не прои зв.	ну	Повреждение на вед. отпайке.	котельная / 38чел	38	0,2	1	+15, ясно	300	
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Мучная		18.04.18 23:00	18.04.18 23:00	0:00	18.04.18 23:00	0:00	Спасск: ДЗ 1з, ТЭМП 1ст Мучная: НЗЗ 1ст	у		ИМФ ф.В 23,1км от ПС Спасск. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+15, ясно	0	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	18.04.18 23:02	18.04.18 23:02	0:00	18.04.18 23:02	0:00	МТЗ	у		В РУ-10 КТПН-3314 перекрытие животным, обнаружен обгорелый живой кот.	нет	0	0	0	+15, ясно	0	
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	19.04.18 0:50	19.04.18 3:45	2:55	19.04.18 3:45	2:55	"земля" от КУ			с.С-Алексеевск, с.Байкал. На оп.85 снято гнездо птицы.	школа, котельная / 165чел	165	0,1	6	+4, пасм	330	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	19.04.18 4:56	19.04.18 5:56	1:00	19.04.18 18:46	13:50	ав.откл	ну	ну	с.Хвалынка. В 5:56 все потребители запитаны от резерва. Выделен головной участок без нагрузки. В 18:46 включено все. Упавшим деревом оборвано 2 провода в пролете ОП 66-67. Устранено	ф.1	быта нет	0	0,1	3	+6, обл	50
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	19.04.18 8:33	19.04.18 9:03	0:30	19.04.18 13:01	4:28	Откл.КУ "Земля"			часть с.Гвоздево. В 09-03 включен до оп.86 (запитано 7 ТП). ОП 13:01 заменили изолятор	нет/310ч.	310	0,2	11	+4, пасм.	45	
Прим.ЮЭС	35	Краскино - Гвоздево		19.04.18 8:53	19.04.18 8:53	0:00	19.04.18 8:53	0:00	Ав. Откл.	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+4, пасм.	0	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	19.04.18 9:02	19.04.18 9:02	0:00	19.04.18 9:02	0:00	МТЗ	у		п.Тельмана	нет	0	0	13	+6, туман	0	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	19.04.18 10:02	19.04.18 14:56	4:54	19.04.18 17:10	7:08	Откл.КУ "Земля"			с.Галкино,с.Константиновка,с.Смирновка. В 13:42 включен до ТП 2035. Выделен участок от ТП-2035 до ТП-1409. (запитано 22ТП). ОП34 разрушение изолятора. В пролете опор 33-34 обрыв провода. (следов внешнего возд. нет). Устранено	ф.1 Смирновка	школа, котельная/342ч.	342	0,54	24	+10, обл.	2646
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	19.04.18 15:35	19.04.18 15:49	0:14	19.04.18 15:49	0:14	МТЗ		у	с.Кроуновка.	школа, котельная/700ч	700	0,1	8	+15, пасм.	36	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	19.04.18 16:40	19.04.18 17:20	0:40	19.04.18 18:54	2:14	Откл.КУ "Земля"			с.Кроуновка. Включен до РС 275/85 (запитано 5 ТП). ОП 111 заменили изолятор	школа, котельная/700ч	700	0,1	8	+15, пасм.	66	
Ам.ЦЭС	10	Ерковцы 35/10	6	19.04.18 19:08	19.04.18 19:11	0:03	19.04.18 19:11	0:03	ЗЗ	запр ет	у	с.Ерковцы.	нет/0	0	0,08	5	+12, обл.	4	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	8	19.04.18 20:42	19.04.18 23:27	2:45	19.04.18 23:27	2:45	Ав.откл	не прои зв.	ну	часть п.Шкотово. Включен после обхода, по результатам обхода замеч.нет.	насосная / 140 чел	140	0,4	5	+8, пасм	275	
Ам.ЦЭС	10	Садовое 35/10	5	20.04.18 2:13	20.04.18 3:06	0:53	20.04.18 3:06	0:53	Ав.откл	ну	ну	Садовое. Включен после осмотра, замечаний нет.	Котельная, школа, д/сад, в/башня - 2 / 703 чел	703	0,2	11	+10, облач	140	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	20.04.18 5:45	20.04.18 5:55	0:10	20.04.18 5:55	0:10	МТЗ		у	п.Халкидон, Светлое.	котельная, школа / 1293 чел	1293	0,5	21	+5, туман	85	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	20.04.18 8:02	20.04.18 10:36	2:34	20.04.18 10:36	2:34	Ав. Откл.		ну	с.Степное. Повреждение на вед. отпайке	школа, д.сад./250ч.	250	0,1	5	+7, ясно	184	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	20.04.18 11:30	20.04.18 12:42	1:12	20.04.18 18:30	7:00	МТО			часть г Большой камень. Сторонней организацией порыв головного участка КЛ. Сообщено в с.б., полицию. Пострадавших нет, виновник установлен (ООО ДНС). В 18:30 включен по нормальной схеме, после ремонта КЛ, установлена вставка 5м.	ф.13 ПС Топаз	нет/ быта нет	0	0,1	3	+8, ясно	120
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	22	20.04.18 12:06	20.04.18 13:04	0:58	20.04.18 13:04	0:58	Откл.КУ "Земля"			с.Большезерка. ОП 145 убрано гнездо	нет/243ч.	243	0,11	3	+16, пасм.	140	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	20.04.18 15:51	20.04.18 16:49	0:58	20.04.18 19:28	3:37	Откл.КУ "Земля"			п.Оринбургское, Бикин, Покровка, с.Лесопильное. Включен до Р-8(запитано 15). В 17:32 выделен участок от Р-8 до Р-9, ОП 228 заменили изолятор	ф.15 ПС Бикин	школа, котельная/2623ч.	2623	0,44	11	+17, обл.	425

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	20.04.18 16:15	20.04.18 18:20	2:05	20.04.18 19:10	2:55	МТО			В 18:20 включен до ТП 80202 (запитано 11 ТП). В 18:36 включен без 2-х ТП. Повреждение на вед. ТП 2042	школа, насосная/ч/ 2000ч	2000	0,4	17	+8, ясно	833	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	20.04.18 22:43	21.04.18 0:47	2:04	21.04.18 12:29	13:46	Ав. откл.	ну		п.Оринбургское, Бикин, Покровка, с.Лесопильное. Вкл. без отпайки на с.Лесопильное (ост. отключены 4 ТП/250 чел). На оп. 106/185/6 и 106/185/5 повреждены изоляторы всех фаз. 21.04.18 в 12:29 устранено, введен в работу, все потребители запитаны.	ф.15 ПС Бикин, котельная/2623ч.	2623	0,44	11	+13, пасм.	924	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	21.04.18 10:20	21.04.18 14:44	4:24	21.04.18 14:44	4:24	"земля" от КУ			с.Старобельмановка, Ленинское. На оп.117 разрушение изолятора ф.А, обрыв провода в сторону оп.116,118. Устранено.	котельная / 245чел	245	0,2	9	+14, ветер	908	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	21.04.18 10:22	21.04.18 12:08	1:46	21.04.18 18:41	8:19	"земля" от КУ			с.Благодатное, Новобильмановка. Включен до РС-424 оп.21/11, все потребители запитаны, выделен участок без нагрузки. На оп.204/21/111 разрушение изолятора ф.А. Устранено.	котельная, школа, водозабор / 482чел	482	0,2	11	+14, ветер	390	
Прим.ЮЭС	10	Мингородок 110/6	12	21.04.18 11:04	21.04.18 11:48	0:44	21.04.18 11:48	0:44	"земля" от КУ			Повреждение разделки вед. кабеля на ТП "ИП Яичков".	ф.3 ПС А теплицы / 180чел	180	0,2	3	+15, ясно	146	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	21.04.18 11:25	21.04.18 11:36	0:11	21.04.18 11:36	0:11	МТЗ	нет	у	с.Халкидон, Светлое.	котельная, школа / 1293 чел	1293	0,29	21	+17, ветер	53	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	21.04.18 12:06	21.04.18 18:58	6:52	21.04.18 18:58	6:52	"земля" от КУ			с.Первомайское, 360чел. Неизвестным а/м сбита оп.134 (ЖБ-промеж), излом у основания, висит на проводах, виновник не установлен. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.	нет / 360 чел	360	0,1	9	+17, ветер	686	
Прим.ЦЭС	6	Ивановка 35/10	3	21.04.18 12:50	21.04.18 12:58	0:08	21.04.18 12:58	0:08	МТЗ		у	с.Ширяевка, Тарасовка	школа/880ч.	880	0,2	15	+15, ясно	15	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	21.04.18 13:40	21.04.18 15:05	1:25	21.04.18 15:05	1:25	ав.откл.			с.Киевичи, Ясное. В ТП-5017 по ф.1,0,4кВ устранен склест проводов между ТП и оп.1.	ф.21 ПС Кролевцы	700	0,9	26	+23, ветер	300	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	по ф.16 в РП Норки ф.3	21.04.18 13:54	21.04.18 13:58	0:04	21.04.18 13:58	0:04	МТЗ		у	Уссурийск	нет	0	0,7	1	+15, ясно	18	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	21.04.18 14:42	21.04.18 15:23	0:41	21.04.18 16:20	1:38	"земля" от КУ			с.Воздвиженка. Включен до РС-179 оп.46, без 3-х ТП. С разъединителя ТП-1069 убран кусок проволоки.	нет / 1500чел	1500	0,4	11	+15, ветер	272	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.15 в РП-10 ф.9	21.04.18 14:57	21.04.18 19:04	4:07	21.04.18 19:04	4:07	МТО, МТЗ	нет		с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. В пр.оп.59-60 падение дерева на провода, без повреждения. Устранено.	школа-интернат с котельной / 122чел	122	0,1	5	+21, ветер	412	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	21.04.18 15:05	21.04.18 15:05	0:00	21.04.18 16:18	1:13	"земля" от КУ			Нагрузка предварительно переведена на ф.5. Устранен обрыв вьзки на оп.33	ф.5	нет	0	0	0	+18, ветер	0
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	21.04.18 16:20	21.04.18 18:00	1:40	21.04.18 19:30	3:10	"земля" от КУ			с.Береговое, Рыбачий. В 18:00 включен для поиска земли с прибором Квант. На оп.71 повреждение изолятора. Устранено.	насосная, школа, котельная / 631чел	631	0,3	6	+18, ветер	240	
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	16	21.04.18 20:58	21.04.18 21:11	0:13	21.04.18 21:11	0:13	Ав. Откл.			с.Ракитное. Повреждение на вед.ТП	нет/30ч.	30	0,02	1	+12, обл.	59	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С62	22.04.18 0:49	22.04.18 0:49	0:00	22.04.18 0:49	0:00	НЗНП 1ст.	у		23.4.18 произведен осмотр. На оп.158 проволока (уронили птицы). Устранено (13:00-18:00)	нет	0	0	0	+8, ветер	0	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		22.04.18 5:26	22.04.18 5:26	0:00	22.04.18 5:26	0:00	ТНЗНП 1ст	у		ИМФ-36,6 км.ф.В. При осмотре: на оп.218 гнездо, следы перекрытия.	нет	0	0	0	+10, ясно	0	
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	22.04.18 5:30	22.04.18 10:21	4:51	22.04.18 10:21	4:51	мто			с.Усть-Ивановка. На РТП МТП-3/3 снят наброс (проволка).	школа, д.сад		0,03	12	+10, ясно	135	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	18	22.04.18 5:58	22.04.18 6:55	0:57	22.04.18 9:33	3:35	Откл.КУ "Земля"			с.Косицино, Жариково. В 6:55 вкл. без 2-х ТП. ОП 83 разрушен изолятор. Устранено.	котельная/534ч.	534	0,2	16	+10, ясно	135	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	22.04.18 10:24	22.04.18 11:06	0:42	22.04.18 20:44	10:20	ав.откл.	нет	ну	п.Новый. В ТП-5131, обнаружены следы перекрытия на вводе 6кВ Т-2, нагрузка переведена на Т-1, все потребители запитаны. Заменен Т2 на ТП-5131.	детдом / 390чел	390	1	5	+13, ясно	700	
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	по ф.8 в РП-8 ф.7	22.04.18 11:53	22.04.18 15:07	3:14	22.04.18 15:07	3:14	"земля" от КУ			п.Горнореченский. На оп.9 вырван крюк, устранено.	нет		0,05	2	+14, ясно	161	
Хаб.ЦЭС	6	Заозерная 35/6	17	22.04.18 12:45	22.04.18 13:50	1:05	22.04.18 22:55	10:10	ав.откл.	нет	ну	с.Заозерное. В 13:50 включен до ТП 1325(запитано 8 ТП). Произвели испытание участка КЛ 6кВ от ТП 1325 до ОП 20, замечаний нет. На опоре №30, 20 заменили два изолятора. В 22:55 все включено	школа, д/с, исправит.учреждение / 808чел	808		12	+12, ветер	1278	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф."Несвоевек а"	22.04.18 19:25	22.04.18 20:00	0:35	22.04.18 23:58	4:33	МТЗ	ну		п.Лозовый. Включен без отпайки на ТП-7310. При обходе обнаружено пр 109/26-109/27, под проводами БУ упавшее обгоревшее дерево, провода целые.	насосная, школа, интернат / 644чел	644	0,5	11	+15, обл.	25	
ЭС ЕАО	10	Интяга 220/35/10	7	23.04.18 0:14	23.04.18 0:36	0:22	23.04.18 0:36	0:22	МТЗ	нет	у	п.Смидовичи	нет/500ч.	500	0,08	6	+10, ясно	30	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	23.04.18 1:17	23.04.18 2:52	1:35	23.04.18 4:56	3:39	Откл.КУ "Земля"			быт г. Большой Камень. ОП 30 убрана ветка	ф.31 ПС Топаз	котельная / 860ч.	860	0,9	43	+10, пасм.	1425
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	10	23.04.18 1:30	23.04.18 2:30	1:00	23.04.18 2:30	1:00	МТЗ	ну	у	с.Толстовка	нет/ 770ч.	770	0,386	13	+6, обл.	386	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	23.04.18 3:18	23.04.18 6:32	3:14	23.04.18 6:32	3:14	МТО	ну		часть быта п.Угловое. Повреждение на вед. отпайке	нет/131ч.	131	0,5	19	+4, пасм.	96	
Ам.ЦЭС	110	Полевая - Озерная		23.04.18 5:14	23.04.18 5:14	0:00	23.04.18 5:14	0:00	ПС Полевая: ТНЗНП 1 ст. ПС Озерная: ТЗНП 3ст.	у		ИМФ - 19км ф.С Произведен осмотр: оп 66, 114, 115, 117 гнезда аистов.	нет	0	0	0	+10, ясно	0	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Николюк 35/10	по ф.1 в РП"Пуцилов на" откл. ф.4	23.04.18 6:25	23.04.18 7:05	0:40	23.04.18 7:05	0:40	МТЗ		у	с. Пуциловка	нет/ 40ч.	40	0,07	3	+6, пасм.	47	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	23.04.18 10:30	23.04.18 12:03	1:33	23.04.18 13:31	3:01	КУ, земля			Вкл до ЛР519 (без 2ТП), вкл в 13:31 Оп.2/12 снята проволока (сорока, строительство гнезда).	нет/ 708 чел	708	0,2	6	+11, облачно	200	

Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	12	23.04.18 13:18	23.04.18 13:38	0:20	23.04.18 13:38	0:20	МТО	ну	у	Произведен осмотр, под РТП29-10 мертвая птица (сорока)	нет/ 337 чел	337	0,01	1	+17, облачно	5	
Прим.ЦЭС	10	Павловка-1 110/35/6	1	23.04.18 16:26	23.04.18 17:29	1:03	23.04.18 17:29	1:03	МТО	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке "Карьер".	кот/52 чел	52	0,01	6	+23, ясно	44	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	24.04.18 2:25	24.04.18 2:34	0:09	24.04.18 2:34	0:09	МТО	ну	у	Осмотр уч.РСК без замечаний.	насосная, котельная / 235чел	235	0,1	3	+2, ясно	75	
Ам.ЦЭС	110	Полевая - Озерная		24.04.18 3:31	24.04.18 3:31	0:00	24.04.18 3:31	0:00	Полевая: ТНЗНП 1 ст, ВЧТО-3, Озерная: ТНЗНП Эст, ВЧТО-3	у		ИМФ ф.А 14,6км от ПС Полевая. Осмотр пр.оп.50-89, на оп.66 генздо аиста.	нет	0	0	0	+5, обл	0	
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	1	24.04.18 5:32	24.04.18 5:49	0:17	24.04.18 5:49	0:17	МТО	ну	у	с.Александровка, Алексеевка, Николаевка. Произведен осмотр, пр.оп.72-73 упавшее дерево (под ВЛ).	ФАП, школа / 920чел	920	0,04	12	+8, обл	5	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	24.04.18 7:12	24.04.18 7:14	0:02	24.04.18 7:14	0:02	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.	котельная / 245чел	245	0,1	9	+5, ясно	5	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	24.04.18 7:59	24.04.18 8:44	0:45	24.04.18 14:10	6:11	"земля" от КУ			Вкл до оп.96 (без 3 ТП), вкл в 11:00 с выделенным уч.без нагрузки, потребителю обеспечен резерв, вкл в 14:10. Оп. 111, 112, 113 срыв изоляторов ф.С (дерева на ж/б приставке), пр.оп. 111-112 обрыв провода ф.С. Следов стороннего воздействия нет. Устранено (14:10).	ПС Осиновка ф2	кот / 821чел	821	0,2	8	+5, облачно	75
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	24.04.18 11:17	24.04.18 11:25	0:08	24.04.18 11:25	0:08	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственном ТП.	школа, больн, кот/ 595 чел	595	0,2	8	+12, облачно	9	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	24.04.18 11:40	24.04.18 15:44	4:04	24.04.18 19:30	7:50	МТЗ		ну	При опробовании в контрольном пол.В-10 Ф-7 не включается; в 15:54; произведена регулировка привода по мех.части, вкл в 16:09 до Р266 (без 2ТП), вкл в 15:44 до Р82 (без 1ТП), вкл в 19:30. Пр.оп. 106-107 убрано упавшее дерево. (провода ВЛ без повреждений).	кот, насос, вч/ 850 чел	850	0,5	3	+9, ветер	1140	
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	В-6 Т1	24.04.18 14:47	24.04.18 15:18	0:31	24.04.18 15:18	0:31	Ав.откл		у	С обесточиванием потребителей 1 сш 6 кв. Осмотр: разрушение опорных изоляторов СВ-6кВ; заменены в 2:00 25.4.18, схема восстановлена.	очистные, дальний привод аэропорт, птицефаб/ быта нет	0	2,4		+16, ясно	110	
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	В-6 Т2	24.04.18 14:47	24.04.18 15:55	1:08	24.04.18 16:17	1:30	Ав.откл		у	С обесточиванием потребителей 1 сш 6 кв. Осмотр: разрушение опорных изоляторов СВ-6кВ; заменены в 2:00 25.4.18, схема восстановлена.	Т1 птицефабрика/ быта нет	0	0,4		+16, ясно	453	
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	6	24.04.18 16:03	24.04.18 16:03	0:00	24.04.18 16:03	0:00	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+20, ясно	0	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф15 в РП9 ф10	24.04.18 16:30	24.04.18 19:57	3:27	24.04.18 19:57	3:27	Ав.откл	ну	ну	Пр.оп. 155-156 падение подгоревшего дерева на ВЛ в результате прохождения пала; провода ВЛ без повреждения. /оп.ж/б, пож.расчет не вызывался, дерево само упало с ВЛ/.	школа, кот/ 122 чел	122	0,1	5	+14, облачно	345	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	24.04.18 16:35	24.04.18 16:58	0:23	24.04.18 16:58	0:23	Ав.откл	ну	у	Осмотр без замечаний.	школа, кот, больн/ 432 чел	432	0,2	11	+14, облачно	77	
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	24.04.18 16:37	24.04.18 17:46	1:09	24.04.18 17:46	1:09	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/ 130 чел	130	0,1	5	+16, ясно	110	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	24.04.18 17:25	24.04.18 17:26	0:01	24.04.18 17:26	0:01	Ав.откл	ну	у	Осмотр без замечаний.	школа, кот, больн/ 432 чел	432	0,2	11	+14, облачно	3	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф5 в РП 10 ф5	24.04.18 19:01	24.04.18 19:24	0:23	24.04.18 19:24	0:23	МТЗ	ну	у	Пр.118-119 падение подгоревшего дерева на ВЛ в результате прохождения пала; провода ВЛ без повреждения. /оп.ж/б, пож.расчет не вызывался, дерево само упало с ВЛ/.	школа, кот, больн/ 108 чел	108	0,1	4	+14, облачно	38	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	24.04.18 20:31	24.04.18 21:23	0:52	25.04.18 11:15	14:44	Ав.откл		у	Вкл до оп. 72, запитано 11 ТП. В 21:23 оставшуюся нагрузку запитали от ф.21 ПС Кролевцы, все потребители запитаны. РПВ не стали делать оборонэнерго.	ф.21 ПС Кролевцы	нет/ 700 чел	700	0,2	25	+10, пасмурно	500
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	24.04.18 23:30	25.04.18 2:11	2:41	25.04.18 2:11	2:41	"земля" от КУ			с.К.Комуна. На оп.182 заменен изолятор ф.В.	нет / 80чел	80	0,1	14	+14, облачно	55	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	25.04.18 5:25	25.04.18 6:20	0:55	25.04.18 9:05	3:40	МТЗ		не прои зв.	г.Большой Камень. В 6:20 включен без 6 ТП. В 9:05 полностью. Повреждение на вед.уч-ке	котельная / 860чел	860	0,9	43	+6, пасм	825	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	25.04.18 6:26	25.04.18 7:20	0:54	25.04.18 8:30	2:04	"земля" от КУ			с.Тамбовка, Лермонтовка. Включен с отключенным ф.9 на РП Лермонтовка (3 ТП). В 8:30 включен полностью. Оп.2/2 устранен обрыв вязы	в/н башня, котельная, д/с / 635чел	635	0,2	10	+9, облачно	455	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	12	25.04.18 6:36	25.04.18 6:36	0:00	25.04.18 6:36	0:00	МТО	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+8, обл	0	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	25.04.18 6:55	25.04.18 7:01	0:06	25.04.18 7:01	0:06	МТЗ	ну	у		котельная, школа, водозабор / 482чел	482	0,2	18	+5, ясно	22	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	25.04.18 7:19	25.04.18 7:23	0:04	25.04.18 7:23	0:04	МТЗ		у		водонасосная, котельная / 260чел	260	0,2	3	0, пасмурно	15	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	25.04.18 7:34	25.04.18 7:40	0:06	25.04.18 7:40	0:06	МТЗ	ну	у	Произведён обход, под оп.134 мертвая птица, повреждения оборудования нет.	котельная / 245чел	245	0,4	9	+4, ясно	11	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	25.04.18 8:15	25.04.18 12:09	3:54	25.04.18 12:09	3:54	Ав.откл		не прои зв.	Лвл=5км, Лбаза=7км. Оп.16 заменен поврежденный изолятор.	нет / 36 чел	36	0,01	1	+7, ясно	20	
Ам.ЗЭС	35	Стройдетали 35/10	Т1	25.04.18 8:16	25.04.18 8:26	0:10	25.04.18 8:47	0:31	ДЗТ			Обесточена 1,2 сш-10 кв (Т2 в резерве). На КРУН-10 перекрытие сорокой между ф.В и ф.С (на ошиновке). Птица убрана, схема восстановлена	Т2 кот / быта нет	0	0,15		+8, ясно	23	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	7	25.04.18 11:11	25.04.18 11:11	0:00	25.04.18 11:11	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+8, ясно	0	

Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	8	25.04.18 11:19	25.04.18 12:00	0:41	25.04.18 16:58	5:39	МТО	ну		Вкл с выделенным уч (без нагрузки), вкл в 16:58. На оп.6/3 повреждение кабельной муфты, произведен ремонт, схема восстановлена.	насосная / 420 чел	420	0,4	4	+20, ясно	266	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	6	25.04.18 12:05	25.04.18 17:50	5:45	25.04.18 17:50	5:45	МТЗ, МТО с 33	выв	не прои зв.	Лвл=6км, Лбаз=34км. Повреждение концевой каб. муфты на оп.№1, устранено. (проведена замена масла в выключателе)	нет/ быта нет	0	0,6	5	+20, ясно	1208	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	25.04.18 12:12	25.04.18 13:15	1:03	25.04.18 19:05	6:53	"земля" от КУ			Вкл с выделенным уч (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв, вкл в 19:05. Оп.54 заменен поврежденный изолятор.	ф.9 Ильинка	кот, школа, дс, кнс / 1344 чел	1344	0,88	11	+20, ясно	924
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	25.04.18 13:55	25.04.18 16:31	2:36	25.04.18 16:31	2:36	МТЗ, МТО	ну	не прои зв.	Оп.43/3 повреждение КЛ на спуске к ТП-242; искл.из схемы, переведено на резервную КЛ.	дс-2, школа / 2500 чел	2500	1	13	+20, ветер	1491	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	25.04.18 14:50	25.04.18 14:50	0:00	25.04.18 14:50	0:00	МТО с 33	у			нет	0	0	0	+20, ясно	0	
Ам.ВЭС	10	Болдыревка 35/10	6	25.04.18 15:12	25.04.18 16:50	1:38	25.04.18 16:50	1:38	МТО, МТЗ	ну	ну	Пр.оп.180-181 убрана ветка.	школа, котельная / 283 чел	283	0,1	5	+20, ветер	96	
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	16	25.04.18 16:53	25.04.18 16:56	0:03	25.04.18 16:56	0:03	МТЗ	нет	у		котельная / 2000 чел	2000	1	5	+17, ветер	76	
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	1	25.04.18 16:55	25.04.18 21:50	4:55	25.04.18 21:50	4:55	МТО	ну	не прои зв.	Оп.17/5 (дерев на ж/б пасынке) подгорела на 50% (пасынок цельный), произведена замена (при прохождении пала загорелся дачный домик, пожар с которого перешел на опору)	нет / 150 чел	150	0,01	4	+20, ветер	43	
Ам.ЦЭС	10	Куропатино 35/10	9	25.04.18 19:45	25.04.18 20:32	0:47	25.04.18 20:32	0:47	МТЗ	ну	у		кот, вн.башня / 566 чел	566	0,2	11	+14, ветер	116	
Ам.ЭЭС	10	Костюковка 35/10	1	25.04.18 22:00	26.04.18 2:09	4:09	26.04.18 2:09	4:09	МТО	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	кот/100 чел	100	0,02	3	+14, ветер	70	
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка 35/10	13	25.04.18 23:04	25.04.18 23:28	0:24	26.04.18 1:29	2:25	КУ, земля			Вкл до ЛР 9-30, вкл в 1:29. Оп.12 устранен обрыв вязы.	школа, кот/384 чел	384	0,1	7	+14, ветер	64	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	26.04.18 0:37	26.04.18 2:16	1:39	26.04.18 6:29	5:52	Ав.откл	ну	ну	Вкл до оп.222 (без ТП), вкл в 6:29. Пр.оп.229-230, 262-263 убраны упавшие деревья (подгорели при прохождении пала).	школа, кот/ 527 чел	527	0,2	15	+2, ясно	495	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп.Маго		26.04.18 1:45	26.04.18 1:45	0:00	26.04.18 1:45	0:00	НЗНП 2 ст	у		Пр.оп 376-377 под линией обнаружена береза с обгоревшей кроной. Береза спиlena	нет	0	0	0	-2, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп.Маго		26.04.18 2:10	26.04.18 2:42	0:32	26.04.18 2:42	0:32	НЗНП 2ст	ну	у	Собесточиванием ПС Маго, Б.Гора, 1/2 ПС Многовершинная.	кот, насос, скваж/ 2373 чел	2737	8		-2, ветер	4263	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	26.04.18 2:34	26.04.18 3:28	0:54	26.04.18 12:44	10:10	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Оп 185-00/24 поврежден изолятор фВ; пр.оп.185-01/15-17 обрыв провода фВ. Следов стороннего возд.нет. Устранено, схема восстановлена	ф171	кот/ 1500 чел	1500	0,16	11	+12, ветер	147
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		26.04.18 3:05	26.04.18 3:05	0:00	26.04.18 3:05	0:00	МТЗ	у		Оп. №1а срыв изолятора с грозотросом. Устранено с 9:17 до 15:15.	нет	0	0	0	+14, ветер	0	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	22	26.04.18 5:22	26.04.18 5:43	0:21	26.04.18 5:43	0:21	МТЗ-2	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	д/с, кот, ГИБДД/ 859 чел	859	0,4	13	+4, ветер	133	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	26.04.18 5:36	26.04.18 5:45	0:09	26.04.18 5:45	0:09	МТО		у		школа, кот, вн.башня, атс/595 чел	595	1	10	+2, ясно	190	
Прим.ЮЭС	6	Океанариум 35/6	11	26.04.18 6:27	26.04.18 6:27	0:00	26.04.18 23:34	17:07	Ав.откл		ну	Находился на ХХ. Определено МП на расстоянии 173 м от ПС Океанариум в сторону РТП-8. Установлена 1 соединительная муфта, сфазирован, испытан, вкл в 23:34.	нет	0	0	0	+7, ясно	0	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	26.04.18 7:01	26.04.18 7:01	0:00	26.04.18 7:01	0:00	МТО	у		Повреждение на вед.уч-ке	нет	0	0	0	+2, ветер	0	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	26.04.18 8:04	26.04.18 8:04	0:00	26.04.18 8:04	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед.уч-ке	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп.Маго		26.04.18 8:23	26.04.18 8:23	0:00	26.04.18 8:23	0:00	ТЗНП 2ст	у		Произведено осмотр. Пр.оп 376-377 наклонившееся дерево со следами подгоревшей кроны; спилено.	нет	0	0	0	-2, ветер	0	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	1	26.04.18 8:32	26.04.18 9:18	0:46	26.04.18 10:54	2:22	МТЗ		ну	Вкл без ТП, вкл в 10:54. Наклон оп.207 (дер), слхст проводов (подгорела во время прохождения пала; заменена).	школа, кот/ 1036 чел	1036	0,5	14	+8, ясно	153	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	26.04.18 9:30	26.04.18 10:17	0:47	26.04.18 21:05	11:35	МТЗ		ну	Включен без ТП 4062 "Фермер". В результате прошедшего пала подгорели дер. оп.185, 186, 187; произведена замена.	котельная, дс, школа / 560 чел	560	0,3	6	+6, ясно	146	
Ам.ЭЭС	10	Уландочка 220/10	4	26.04.18 9:40	26.04.18 9:40	0:00	26.04.18 9:40	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, ветер	0	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	26.04.18 9:50	26.04.18 10:32	0:42	26.04.18 10:32	0:42	"земля" от КУ			Повреждение на вед.ТП	школа, кот / 475 чел	475	1	16	+15, ветер	700	
Хаб.СЭС	35	Приусадебная - Тейсин		26.04.18 10:14	26.04.18 10:14	0:00	26.04.18 10:14	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, ветер	0	
Ам.ЭЭС	10	Бузулы 35/10	21	26.04.18 10:48	26.04.18 10:48	0:00	26.04.18 10:48	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Ам.ЭЭС	10	Желтоярво 35/10	4	26.04.18 11:20	26.04.18 12:06	0:46	26.04.18 13:48	2:28	"земля" от КУ			Вкл без ТП, вкл в 13:48. Оп.381 устранен обрыв вязы.	школа, дс, кот / 882 чел	882	0,1	10	+10, ветер	39	
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	4	26.04.18 11:40	26.04.18 11:53	0:13	26.04.18 11:53	0:13	МТО	ну	у		котельная / 50 чел	50	0,1	4	+10, ветер	19	
Прим.ЭЭС	10	Руновка 35/10	6	26.04.18 12:12	26.04.18 12:12	0:00	26.04.18 12:12	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+20, ясно	0	
Прим.ЭЭС	10	Руновка 35/10	1	26.04.18 12:12	26.04.18 12:12	0:00	26.04.18 12:12	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+20, ясно	0	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	26.04.18 12:16	26.04.18 12:26	0:10	26.04.18 12:26	0:10	МТЗ	ну	у		быта нет	0	0,45	26	+10, ветер	77	
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	2	26.04.18 12:45	26.04.18 12:50	0:05	26.04.18 12:50	0:05	МТО	ну	у		котельные - 2, очистные / 800 чел	800	0,2	18	+10, ветер	19	
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	26.04.18 13:38	26.04.18 14:35	0:57	26.04.18 22:21	8:43	МТЗ		ну	Вкл без 3 ТП, вкл в 22:21. Падение оп. 138 (дер на жб приставке)- подгорела во время прохождения пала; падение оп 134/4, 134/5, 134/6 (подгнивание); произведена замена опор, схема восстановлена.	котельная / 52 чел	52	0,01	6	+20, ясно	44	

Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	26.04.18 13:49	26.04.18 14:26	0:37	26.04.18 14:26	0:37	МТЗ	ну	не прои. зв.	РТП-24 убран лист железа (наброс порывом ветра).	школа	0	0,02	4	+10, ветер	27	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	26.04.18 13:53	26.04.18 13:53	0:00	26.04.18 13:53	0:00	МТО	у		нет	0	0	0	+10, ветер	0		
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	29	26.04.18 14:05	26.04.18 14:08	0:03	26.04.18 14:08	0:03	МТЗ	у		водозабор-2, котельная-2 / 1433 чел	143	1	17	+15, ветер	51		
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	21	26.04.18 14:50	26.04.18 14:50	0:00	26.04.18 14:50	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+10, ветер	0		
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	21	26.04.18 14:59	26.04.18 15:17	0:18	26.04.18 17:17	2:18	МТЗ	ну	не прои. зв.	Вкл без 15 ТП, вкл в 17:17 без замечаний.	котельная, больница / 2394 чел	2394	0,9	42	+10, ветер	101	
Хаб.СЭС	35	Ам.ТЭЦ - Городская с отп. на ПС КТПН-1		26.04.18 15:08	26.04.18 15:08	0:00	26.04.18 15:08	0:00	МТО	у		нет	0	0	0	+15, ветер	0		
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6		по ф.5 в ТП-36 ф.4	26.04.18 15:08	26.04.18 15:18	0:10	26.04.18 15:18	0:10	МТЗ	у					+15, ветер	135		
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	17	26.04.18 15:19	26.04.18 16:48	1:29	26.04.18 20:28	5:09	МТО	ну		Вкл с выделенным уч. (без нагрузки), вкл в 20:28. Пр.оп.36-37 убрано упавшее дерево.	ПНС / быта нет	0	0,2	9	+15, ветер	1579	
Ам.ВЭС	10	Городская 110/10	1	26.04.18 15:43	26.04.18 15:57	0:14	26.04.18 15:57	0:14	МТО, МТЗ	ну	у	нет				+10, ветер	17		
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	26.04.18 16:42	26.04.18 16:55	0:13	26.04.18 16:55	0:13	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.	школа, 400чел	400	0,2	8	+20, ветер	16	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	26.04.18 17:20	26.04.18 17:53	0:33	26.04.18 17:53	0:33	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.	школа, 400чел	400	0,2	8	+20, ветер	40	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	26.04.18 19:05	26.04.18 19:50	0:45	26.04.18 20:18	1:13	МТЗ	ну		Включен без ЗТП, вкл в 20:18. Пр.оп. 106/185/9/3 -4 устранен схлест проводов.	школа, котельная / 2623 чел	2623	0,7	11	+15, ветер	359	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	26.04.18 19:32	26.04.18 19:50	0:18	26.04.18 22:15	2:43	МТО	ну	ну	Вкл без 4 ТП, вкл в 22:15. Пр.оп. 33/19-20 убрано упавшее дерево (подгорело во время прохождения пала).	дс, школа, котельная / 1569 чел	1569	0,4	18	+22, ясно	75	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	26.04.18 20:24	26.04.18 20:30	0:06	26.04.18 20:30	0:06	МТО	у		Обход 27.4.18, следы пала прол. оп. №15-46.	котельная - 2, насосная / 325 чел	325	0,2	11	+15, ясно	10	
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	8	26.04.18 20:31	26.04.18 20:40	0:09	26.04.18 20:40	0:09	"земля" от КУ			Повреждение на вед.ТП	школа, насосная / 88 чел	88	0,01	4	+12, ветер	15	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10		по ф5 реклоузер	26.04.18 20:42	26.04.18 21:35	0:53	26.04.18 21:35	0:53	Ав.откл	ну	С РТП-10 снята птица. Повреждения оборудования нет.	нет/ 150 чел	150	0,1	3	+18, ветер	33	
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	3	26.04.18 21:40	26.04.18 22:02	0:22	26.04.18 22:02	0:22	МТЗ	ну	у	27.4.18 произведена чистка просеки прол. оп. №48/32-48/33.	школа, кот, д/с/ 2052 чел	2052	0,8	11	+10, ветер	73	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	26.04.18 23:42	27.04.18 4:15	4:33	27.04.18 10:09	10:27	МТЗ	ну	ну	Вкл в 2:14 до РЛ37 (без 19 ТП), вкл в 4:15 до РЛ29 (без 9ТП: н/з на ДТ, промзона, быта нет). Оп.10 (дер на жб приставке) подгорела; пр.оп.19-20 два сторевших дерева на ВЛ. После замены оп.10 на жб, и снятия деревьев пр 19-20 фидер включен полностью.	насосн, школа, кот, ж/д/ 1511 чел	1511	0,9	26	+10, пасмрно	3640	
Прим.ЮЭС	10	Новый мир 110/10	4	27.04.18 1:10	27.04.18 2:42	1:32	27.04.18 2:42	1:32	Ав.откл	ну		Вкл в 2:32 до ТП81097 (без 12 ТП), вкл в 2:42. Повреждение на ведомственной отпайке.	школа, кот/ 580 чел	580	1,4	19	+13, ветер	766	
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		27.04.18 1:35	27.04.18 1:35	0:00	27.04.18 1:35	0:00	НЗЗ 1ст, МТО	у		Осмотр ВЛ, замечаний нет.	нет	0	0	0	+11, ветер	0	
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		27.04.18 1:45	27.04.18 1:45	0:00	27.04.18 1:45	0:00	НЗЗ 1ст, МТО	у		Осмотр ВЛ, замечаний нет.	нет	0	0	0	+11, ветер	0	
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		27.04.18 5:15	27.04.18 5:15	0:00	27.04.18 5:47	0:32	РГРЭС; МТО; Микс: 1ст ТНЗНП	ну	у	Разрыв транзита. В 5:29 ВЛ вкл со стороны РайГРЭС, в 5:47 транзит замкнут. Произведен осмотр, оп. №181 подвесной полимерный изолятор ф.-С изменил цвет, требуется верховой осмотр. Других замечаний нет.	нет	0	0	0	+6, облачно	0	
Хаб.ЦЭС	35	Чернореченская 35/6	2Т	27.04.18 5:55	27.04.18 6:52	0:57	27.04.18 6:52	0:57	ДЗТ	у		Обесточена ПС Чернореченская (1Т в ремонте). Осмотр без замечаний, в 6:52 вкл в работу. В 16:18 выведен в ремонт по неотложной заявке для послеварийной проверки. Проведена проверка РЗА, ВВ испытания, замечаний нет. Причина отключения: перекрытие на птицу между шлейфами фазы А и С от 2сек 35 в сторону СВ-35 (зона работы ДЗТ). 29.4.18 в 15:28 2Т введен в работу по нормальной схеме.	насосная ТС/ 2313чел	2313	4		+4, облачно	1995	
Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	27	27.04.18 6:20	27.04.18 6:20	0:00	28.04.18 17:09	34:49	МТО	ну	ну	Повреждение головного кабеля бкВ в 5 метрах от опоры №1 и концевая разделка на оп. №1. 28.4.18. устранено.	ф13	ПНС / быта нет	0	0	0	+4, облачно	0
Прим.ЮЭС	10	Корсаковка 35/10	10	27.04.18 9:07	27.04.18 9:10	0:03	27.04.18 9:10	0:03	МТЗ	у		нет / 250 чел	250	0,04	3	+10, ясно	2		
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	27.04.18 9:15	27.04.18 9:19	0:04	27.04.18 9:19	0:04	Ав.откл	у		с.Серебряное, Бровинчи, Хмельницкое.	нет / 209 чел	205	0,3	9	+10, ясно	20	
Хаб.СЭС	6	ЦРП-1	13	27.04.18 9:23	27.04.18 9:33	0:10	28.04.18 16:25	31:02	Ав.откл	у		г.Амурск. Выделена поврежденная КЛ-6 без нагрузки между ТП-58 и ТП-42. Место повреждения в 135 метрах от ТП-58. 28.4.18 установлена кабельная муфта.	нет / 100 чел	100	0,3	5	+1, облачно	54	
Хаб.ЦЭС	6	СМ 35/6	49	27.04.18 12:39	27.04.18 13:03	0:24	27.04.18 13:03	0:24	МТЗ	у		насосная ТС / быта нет	0	0,15	1	+10, облач	60		
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	27.04.18 18:10	28.04.18 0:50	6:40	28.04.18 0:50	6:40	Ав.откл	ну		Оп.38 ф.С поврежден изолятор, провод лег на траверсу. Оп.30 сорела нижняя часть опоры в результате пала, поврежден изолятор ф.С провод лег на траверсу, верхняя часть опоры висит на проводах. Оп.30 временно исключена из схемы (габарит в норме), потребитель запитан.	нет / 209 чел	209	0,3	9	+16, ясно	2000	
Ам.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	4	27.04.18 18:52	27.04.18 21:55	3:03	28.04.18 0:05	5:13	КУ, земля			Выделен участок без нагрузки, все запитано. ОП.108 убрана проволока. Схема восстановлена	ф.2 Алексеевка	Д/сад, школа, котельная / 425 чел	425	0,1	7	+15, ясно	290

ЮЯ ЭС	10	Левобережная 35/10	ф.Город	28.04.18 2:15	28.04.18 6:18	4:03	28.04.18 6:18	4:03	МТЗ	ну	не прои зв.	Пр.оп.5/2-5/3 провис провода из-за наклона угловой анкер.оп.5/3 (переход ч/з дорогу, таяние грунта) и перекрытие с СИП 0,4 кВ линии освещения. Устранено (сделана перетяжка)	котельная, дс, школа, водозабор / 2635 чел	2635	1	9	0, снег, дождь	1620	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	28.04.18 3:13	28.04.18 4:20	1:07	29.04.18 2:45	23:32	"земля" от КУ			Включен без 12 ТП (из 25). В 7:30 часть нагрузки запитана по ф.17 Горная, без 2-х ТП. В 15:05 все потребители запитаны. Выведен участок КЛ от оп.70 до ТП 7458, МП 25м от оп.70 (в 2 м от ЖД полотна). Произведена разработка котлована, обнаружено МП, смонтирована каб. вставка 30м и две каб. муфты. Включен в работу, схема восстановлена	ф.17 Горная	котельная, насосная / 1990 чел	1990	3	25	+5, ясно	875
Ам.ЦЭС	110	РГРС - Михайловка		28.04.18 4:48	28.04.18 4:48	0:00	28.04.18 4:48	0:00	ДФЗ	у		В 11:01 по команде РДУ выведена ДФЗ, введено опер. ускорение защит	нет	0	0	0	0, ясно	0	
Ам.ЦЭС	110	Михайловка - Поярково		28.04.18 4:48	28.04.18 4:48	0:00	28.04.18 4:48	0:00	ТЗНП 1 ст	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	0, ясно	0	
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	28.04.18 4:49	28.04.18 6:50	2:01	28.04.18 7:35	2:46	МТО	ну	ну	Включен без 11 ТП (из 24х). В 7:00 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Обход без замечаний, схема восстановлена	нет / 40 чел	40	0,5	24	+4, ясно	1008	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	28.04.18 7:11	28.04.18 8:00	0:49	28.04.18 14:58	7:47	МТЗ	ну	не прои зв.	Выделен уч-к, 6 ТП (из 9) запитаны по ф.12 Лучегорск. Оп.1 укос вышел из хомута и упал на землю с касанием кабельного спуска, потянул КЛ, шлейф провода между изолятором и переходным плащечным зажимом лег на траверзу.(ф А, С). В 12:24 (ч/з 5ч 13 мин, устранено падение укоса из хомута на землю) запитали оставшихся потребителей. Вводной кабель испытание выдержал, ремонт не потребовался. В 14:58 вкл по норм.сх. Причина не установлена	ф.12 Лучегорск	нет / 411 чел	311	0,4	9	+6, ясно	327
ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Алдан		28.04.18 9:20	28.04.18 9:20	0:00	28.04.18 9:20	0:00	НМТЗ	не раб	у	РПВ усп по ТМ (в течении неск. секунд). Одновременно на ПС Алдан по ОИК зафиксировано отключение ф.Дражный бкв с успешным АПВ (без блинкеров). По фидеру обнаружено повреждение каб. муфты оп. №1. Причина: излишняя работа защит из-за залипания якоря катушки реле РПУ (ускорение защит, тип РП-250) на ПС Лебединый, обход по ВЛ не требуется.	нет	0	0	0	+4, пасм	0	
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	4	28.04.18 10:48	28.04.18 10:48	0:00	28.04.18 10:48	0:00	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+16, ясно	0	
ЮЯ ЭС	6	Алдан 110/35/6	Дражный	28.04.18 11:13	28.04.18 16:48	5:35	04.05.18 16:00	148:47	КУ			Отключен по звонкам потребителей. Обнаружено повреждение каб. муфты ф.-А оп. №1. Проложена каб. перемычка от рез. фидера оп. №2, потребитель запитан. Повреждение устранено, 4,5.18 в 16:00 восст.норм.сх.	ф.-Аэропорт	дет.больница, водозабор, дет.сад. / 860 чел	860	0,3	4	+4, пасм	1675
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	28.04.18 14:13	28.04.18 14:13	0:00	28.04.18 14:13	0:00	МТЗ	у		Оп. №193 начало строительства гнезда сороки (вокруг опоры ветки).	нет	0	0	0	+16, ясно	0	
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	6	28.04.18 15:45	28.04.18 18:54	3:09	28.04.18 21:09	5:24	МТЗ	ну	ну	часть с.Соловей Ключ. В 17:52 вкл 10ТП. В 18:54 частично нагрузка переведена на Ф-7 ПС Надежденская, без 10 ТП. Схлест проводов пр оп. №59-60 в следствии наклона оп №60. Устранено.	ф-7 ПС Надежденская	больница, насосная / 200 чел	200	1,2	38	+18, ясно	3000
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по Ф-6 РП Кондратенков на Ф-1	28.04.18 20:15	28.04.18 21:24	1:09	28.04.18 21:24	1:09	МТЗ		у		нет / 180 чел	180	0,2	9	+17, ясно	230	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	28.04.18 21:29	28.04.18 23:00	1:31	28.04.18 23:00	1:31	"земля" от КУ			Оп.16 разрушен штыревой изолятор ф."С"	дс / 120 чел	120	0,8	15	+15, ясно	1417	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	7	29.04.18 1:10	29.04.18 1:10	0:00	29.04.18 1:10	0:00	Ав. Откл.	у		Повреждение у потребителя.	нет	330	0	7	+6, обл.	0	
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	18	29.04.18 6:51	29.04.18 6:51	0:00	29.04.18 6:51	0:00	МТО	у		Осмотр без замечаний.	2000ч.	2000	0	3	+6, обл.	0	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	29.04.18 13:48	29.04.18 14:30	0:42	29.04.18 14:30	0:42	Ав. Отл.		у	с.Капелновка.	школа, котельная/909ч.	909	0,2	11	+22, ясно	243	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	29.04.18 13:56	29.04.18 14:01	0:05	29.04.18 14:01	0:05	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка	насосная, школа/ 1511ч.	1511	0,8	20	+20, ветер	67	
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	10	29.04.18 14:30	29.04.18 14:58	0:28	30.04.18 17:02	26:32	МТЗ			часть с.Гражданка, с.Лугохутор. В 14-58 включен без ТП-5242. в ТП разрушен ОПН-10 Ф-"А" Включен полностью в 22:05 в ТП 5242 демонтирован ОПН по фазе "А", ОП 141 заменили изолятор.	д.сад./502ч.	502	0,2	8	+23, ветер	93	
Прим.ЦЭС	10	Речная 35/10	5	29.04.18 14:40	29.04.18 15:15	0:35	29.04.18 15:15	0:35	Ав. Откл.		у	часть с.Кремово.	нет/ 1019ч.	1019	0,4	12	+22, ветер	179	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	29.04.18 14:40	29.04.18 15:20	0:40	29.04.18 15:20	0:40	МТЗ		у	с.Первомайское.	нет/360ч.	360	0,01	9	+22, ветер	66	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.5 отключился РК на ОП 207	29.04.18 15:04	29.04.18 15:12	0:08	29.04.18 15:12	0:08	МТЗ		у	с.Лубянка, с.Орловка, с.Тигровый	нет/ 48ч.	48	0,01	3	+18, ветер	2	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	29.04.18 15:43	29.04.18 15:48	0:05	29.04.18 15:48	0:05	Ав. Откл.		у	с.Григорьевка	школа/900ч.	900	0,15	13	+24, ветер	13	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	29.04.18 16:18	29.04.18 18:47	2:29	29.04.18 18:47	2:29	ав. Откл.		ну	с.Дубки. На оп.1 сорван изолятор. Устранено	нет/200ч.	200	0,01	4	+24, ветер	229	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	29.04.18 16:23	29.04.18 21:02	4:39	29.04.18 21:02	4:39	МТЗ	ну	ну	с.Покровка, с.Минеральное. Повреждение на вед. отпайки.	нет/382ч.	382	0,2	10	+23, ветер	276	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	29.04.18 16:47	29.04.18 18:06	1:19	30.04.18 18:02	11:15	МТЗ	ну	ну	с.Достоевка. В 18-06 включен без ТП-6068. В ТП повреждение концевой кабельной муфты. Устранено и включено.	нет/ 212ч.	212	0,2	6	+23, ветер	263	
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	5	29.04.18 16:51	29.04.18 18:55	2:04	29.04.18 18:55	2:04	Откл.КУ "Земля"			п.5 километр. ОП 56 обрыв вязы	д.сад, школа/2000ч.	2000	0,3	5	+15, ветер.	524	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	19	29.04.18 17:48	29.04.18 19:49	2:01	29.04.18 19:49	2:01	МТО		ну	п.Могилевка. В пролете ОП 44-45 обнаружено упавшее дерево, провод не поврежден	школа, д.сад/1400ч.	1400	0,7	16	+18, обл.	508	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	29.04.18 18:11	29.04.18 18:35	0:24	29.04.18 18:35	0:24	МТЗ		у	часть с.Осиновка, с.Песчанное.	нет/ 380ч.	380	0,3	7	+22, ветер	88	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	29.04.18 18:12	29.04.18 18:14	0:02	29.04.18 18:14	0:02	МТЗ		у	часть п.Ярославка, п.Дальзавод, п.Вознесенка	д.сад/1781ч.	1781	0,8	22	+22, ветер	10	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	29.04.18 18:26	29.04.18 18:26	0:00	29.04.18 18:26	0:00	Ав. Откл.	у		Водозабор	нет	0	0,1	2	+21, ветер	0	

Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	29.04.18 18:29	29.04.18 18:32	0:03	29.04.18 18:32	0:03	МТЗ	ну	у	часть с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное,Каменка,Красноречье		нет/711ч.	711	0,2	13	+20, ветер	10
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	29.04.18 18:31	29.04.18 19:15	0:44	29.04.18 19:15	0:44	МТЗ	ну	ну	с.Сосновка с.Луговое с. Лебединое. Повреждение на вед.отпайке Стройтехнология	насосная, котельная/553ч.	553	0,2	9	+21, ветер	167	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	29.04.18 18:42	29.04.18 18:46	0:04	29.04.18 18:46	0:04	МТЗ		у	п.Яковлевка	д.сад/ 480ч.	480	0,4	6	+20, ветер	20	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	В10 Т1	29.04.18 18:42	29.04.18 18:46	0:04	29.04.18 18:46	0:04	МТЗ		у	Обесточена ПС Яковлевка (Т2 в резерве). Одновременно с ф.1 (РСК, МТЗ)	1725ч.	1725	1	39	+20, ветер	67	
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		29.04.18 22:24	29.04.18 22:24	0:00	29.04.18 22:24	0:00	ДЗ 1ст. ИМФ 45,9, фазы В	у		Лвл= 80км. Произведен осмотр, замечаний нет	нет	0	0	0	+13, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	29.04.18 23:29	29.04.18 23:29	0:00	29.04.18 23:29	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+12, ветер до 20м/с	0	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	29.04.18 23:40	30.04.18 0:14	0:34	30.04.18 12:42	13:02	КУ "земля"			с.Прохоры. Выведен участок без нагрузки от ПС Вишневка до РЛ-138 оп. 179. В пролете ОП 124/5 - 124/6 обнаружено упавшее дерево, провод не поврежден.	ф-4 Спасск	нет / 309 чел	309	0,12	3	+12, ветер до 20м/с	68
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	30.04.18 2:37	30.04.18 2:37	0:00	30.04.18 2:37	0:00	МТЗ	у		В ТП-3337 повреждение прох. изолятора. Устранено.	нет	0	0	0	+8, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	30.04.18 3:14	30.04.18 5:26	2:12	30.04.18 15:10	11:56	МТЗ		ну	с. Свягино. Включено без 3-х ТП быт. Фидер отключился в 9:10 повторно. Повреждение на ведомственной отпайке "Мегафон"	котельн, насосн. / 1271 чел	1271	0,2	11	+8, дождь	440	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	30.04.18 9:10	30.04.18 15:10	6:00	30.04.18 15:10	6:00	Ав. Откл.		ну	с. Свягино.Ранее фидер включен без 3-х ТП. Повреждение на ведомственной отпайке "Мегафон"	школа, котельная/1271ч.	1271	0,2	11	+15, обл.	1200	
Хаб.ЦЭС	6	Племрепродуктор 110/35/10	7	30.04.18 11:47	30.04.18 17:26	5:39	30.04.18 17:26	5:39	Откл.КУ "Земля"			Дачи. На опоре №56 заменили изолятор, на опоре №36 убрана проволока, лежащая на траверсе и проводе(предположительно птицей)	нет	0		2	+14, ветр	2712	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	30.04.18 13:07	30.04.18 14:02	0:55	30.04.18 17:48	4:41	МТЗ			часть с.Проходное, часть с.Шмидтова. В 14-02 включен до РЛ оп.103 запитано 20-ТП. На оп.129/4 погнута траверса, в пр.оп.129/4-129/5 сильный провис провода. ВЛ проходит вдоль дороги, рядом идет строительство коттеджей и отсыпка грунта. На месте повреждения виновника нет. Повреждение устранено.	школа,д.сад, котельная/ 1500ч.	1500	1	28	+15, облачно	910	
Прим.ЦЭС	10	Павловка-1 110/35/6	1	30.04.18 15:21	30.04.18 15:28	0:07	30.04.18 15:28	0:07	МТО		у	с. Некруглово	нет/ 52ч.	52	0,01	6	+20, ясно	4	
Ам.ЦЭС	10	Куропатино 35/10	5	30.04.18 16:30	30.04.18 17:29	0:59	30.04.18 19:21	2:51	МТЗ	выв	ну	с.Куропатино, Красное. В пролете ОП 1/16 - 1/17 обрыв двух проводов в середине пролета. Со слов очевидцев стая птиц подклестнула нижний провод с верхним, в результате чего произошло перегорание верхнего и нижнего провода. Провод А-50. Устранено.	ф.10 ПС Муравьевка	школа,д.сад/462ч	462	0,16	12	+18, ясно	45
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	30.04.18 16:44	30.04.18 18:10	1:26	30.04.18 21:16	4:32	Откл.КУ "Земля"			с.Песчаное, Смидовичи. Выделен головной участок до ОП 65 (без нагрузки), обрыв виазы оп. №4-00/15 ф.-В. Устранено.	ф.7 Ин тяга, ф.3 Хабаровская	больница, водозабор/900ч.	900	0,4	14	+18, ясно	345
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 отключился РК на ОП 161	30.04.18 18:54	30.04.18 19:55	1:01	30.04.18 19:55	1:01	Ав. Откл.		у	п.Витязь п.Рисовая падь.	нет/ 140ч.	140	0,9	41	+16, ветер	1030	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	6	01.05.18 7:35	01.05.18 8:13	0:38	01.05.18 11:19	3:44	МТО		ну	с. Березовка. 8:13 включен без 4 ТП (760 чел). В пролетах оп.32-33 убрана ветка. Схема восстановлена.	нет/ 3650 чел	3650	1	14	+3, облач	633	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	01.05.18 7:46	01.05.18 9:45	1:59	01.05.18 12:58	5:12	Ав. откл.		ну	с.Лесогорье. 9:45 вкл с землей. На опору 129 упало подгоревшее дерево, сорван изолятор по фазе А, провод на траверсе. Схема восстановлена.	нет / 127 чел	127	0,1	1	+5, облач	40	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	01.05.18 12:03	01.05.18 13:05	1:02	01.05.18 13:05	1:02	МТЗ		у	с.Кипарисово	230чел	230	0,8	49	+8, дождь	700	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	01.05.18 12:20	01.05.18 13:07	0:47	01.05.18 13:27	1:07	Ав. Откл.			часть г.Партизанск. В 13:07 запитано 13ТП В ТП 7366 заменены перегоревшие ВВ предохранители. Схема восстановлена.	1289 чел	1289	0,1	16	11, пасмурно	861	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	01.05.18 13:00	01.05.18 14:40	1:40	01.05.18 14:40	1:40	Земля, от КУ			Повреждение в сетях потребителя.	30 чел	30	0,1	14	+8, дождь	2000	
Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	1	01.05.18 14:04	01.05.18 14:04	0:00	01.05.18 14:04	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+14, облачно	0	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	01.05.18 15:20	01.05.18 18:12	2:52	01.05.18 18:12	2:52	МТЗ	ну	ну	16-44 включен до оп. 90, запитано 1 ТП. В КТП 7176 повреждены разрядники трех фаз (исключены из схемы), на оп. 139 устранен срыв изолятора.	183 чел	183	0,2	7	+13, пасмурно	450	
Прим.ЮЭС	110	Факел 110/35/6	Т2	01.05.18 16:06	01.05.18 16:33	0:27	01.05.18 21:16	5:10	Блинкера: Неисправность Т2, КИ 2С 35кВ			На ПС Факел работа Од КЗ, отключение Т2 по стороне 110,35,6 кВ.(ВЛ 110кВ Штыково-Факел №2, НЗ3 1ст, МТО, АПВ усп) Обесточено: 2СШ 35, бкВ. (5 ПС 35 кВ - Шкотовский водозабор, Насосная-1, Верхняя, Пристань, Депо). В 16:33 все ПС перезапитаны по ВЛ35кВ от ПС Смоляниново тяга, кроме 2С бкВ ПС Факел. В 18:01 на ПС Факел вкл СВ бкВ, весь потребитель запитан. В 18:01 на ПС Факел включен СВ35кВ. Проведена проверка РЗА, замечаний нет в 21-16 Т-2 включен в работу.	ВЛ 35кВ Смоляниново-тяга-Депо-Новороссия	2243 чел часть г.Артем	2243	2,3		+13, пасмурно	1100
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	01.05.18 16:18	01.05.18 16:18	0:00	01.05.18 16:18	0:00	МТО	у		с.Новосельское	нет	0	0	0	+14, пасмурно	0	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	01.05.18 18:33	01.05.18 19:42	1:09	01.05.18 19:42	1:09	Ав. Откл.			РТП 5031 убрано гнездо.	1500 чел	1500	1	28	10, пасмурно	1200	

Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Верхняя		01.05.18 19:31	01.05.18 20:45	1:14	02.05.18 0:00	4:29	ав.откл.			Обесточены: ПС 35кВ Верхняя, Пристань, Дено. На ПС Верхняя разрушен опорный изолятор предохранителя 35 кВ Т-2 по ф.В. Предохранитель с шиной упали на землю, при падении произошло перекрытие с ф.С. В 20:45 на ПС Верхняя Т2 выведен в ремонт, ВЛ 35кВ Шкотовский водозабор-Верхняя включена, весь потребитель запитан. На ПС Верхняя заменили опорный изолятор предоох.35кВ Т2, в 00:00 Т2 включен в работу, схему привели в исходное состояние.		2000 чел часть г.Артем	2000	2,1 МВт	13, пасмурно	2625	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		02.05.18 5:24	02.05.18 5:24	0:00	02.05.18 5:24	0:00	Тамбовка: ТНЭП 1ст., ДФЗ, ПС Михайловка: ТНЭП 1ст, ДФЗ	у		Тамбовка ИМФ 3,7 км. Обход оп. 168-240, оп. 220 гнездо аиста, 224 строящееся гнездо.	нет	0	0	0	+3, ясно	0	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		02.05.18 5:55	02.05.18 5:55	0:00	02.05.18 5:55	0:00	ПС Ярославка: НЗЗ 1ст., АПВ усл. ИМФ ф.В - 52,5км. ПС Спасск: ТНЭП 1ст., ДЗ 1ст., АПВ усл. ИМФ-19,7 км. Ф.В	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+10, пасм.	0	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	02.05.18 7:04	02.05.18 9:31	2:27	02.05.18 9:31	2:27	Ав. Откл.	ну	у	с. Кишиневка, часть Лазо. пр. 21-22 сняли ветку с проводов	нет/ 93ч.	93	0,1	4	+8, туман	180	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	02.05.18 7:54	02.05.18 7:56	0:02	02.05.18 7:56	0:02	МТЗ	ну	у	с.Благодатное, с.Новобильмановка	водозабор/482ч.	482	0,2	18	+10, пасм.	11	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	02.05.18 8:51	02.05.18 12:25	3:34	02.05.18 12:25	3:34	Земля, от КУ			с.Курское, Глазовка, Орловка. Оп.126/11 заменен изолятор. Нагрузка переведена в 11:11. Ф.105 включили с выведенным участком КЛ 10 от ТП-1402 до ТП-1403 в 14:46. Повреждение в 16 метрах от ТП-1403. В 06-03 повреждение устранено, все включено	890 чел	890	0,1	8	+11, ясно	350	
Прим.ЮЭС	10	РП-4	105	02.05.18 10:39	02.05.18 11:11	0:32	03.05.18 6:03	19:24	Земля, от КУ			РП-4 ф.205	нет		0,1	3	+10, пасмурно	53	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		02.05.18 11:57	02.05.18 11:57	0:00	02.05.18 11:57	0:00	Биробиджан: 1ст НЭП	у			нет	0	0	0	+14, ясно	0	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		02.05.18 12:53	02.05.18 12:53	0:00	02.05.18 12:53	0:00	Тамбовка: ТНЭП 1ст., ДФЗ, Михайловка: ТНЭП 1ст, ДФЗ	у		Тамбовка ИМФ 3,6 км. Обход оп. 168-240, оп. 220 гнездо аиста, 224 строящееся гнездо, под опорой подгоревшие ветки.	нет	0	0	0	+3, ясно	0	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	02.05.18 14:55	02.05.18 15:15	0:20	02.05.18 15:15	0:20	МТЗ	ну	у		1460 чел	1460	0,5	8	+12, пасмурно	160	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	02.05.18 16:55	02.05.18 17:00	0:05	02.05.18 17:00	0:05	Ав. Откл.	нет	у		250 чел	250	0,3	5	+11, дождь	26	
Прим.ЮЭС	6	Ключевая 35/6	8	02.05.18 18:30	02.05.18 20:28	1:58	02.05.18 20:28	1:58	Ав. Откл.			оп.19 устранен обрыв шлейфа	250 чел	250	0,5	2	+9, дождь	200	
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	10	02.05.18 18:43	03.05.18 2:36	7:53	03.05.18 13:52	19:09	МТЗ	ну	ну	часть с.Гражданка, с.Лугохотор. Вл-11,6км, Лдо базы- 35км. В 02-36 выделен участок от ОП20 до ОП66 (запитано 6 ТП), вкл в 13:37 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 13:52. без замечаний.	д.сад/500чел	500	0,2	9	+12, пасмурно	1567	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	02.05.18 20:36	02.05.18 22:38	2:02	02.05.18 22:38	2:02	МТЗ		ну	с.Ясновка. Повреждение на вед. отпайке "Полигон"	нет/250 чел	250		3	8, дождь	102	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	02.05.18 20:39	02.05.18 21:23	0:44	02.05.18 21:23	0:44	МТЗ		у	с.Воздвиженка	нет	0	0,1	3	+9, дождь	305	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	5	02.05.18 21:36	02.05.18 21:41	0:05	02.05.18 21:41	0:05	Ав. Откл.		у	с.Лубянка Орловка Тигровый	нет/ 250ч.	250	0,04	5	+7, дождь	3	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	02.05.18 22:01	03.05.18 0:11	2:10	03.05.18 0:11	2:10	МТЗ		у	часть с.Первомайское часть с.Ленинское.	нет/360ч.	360	0,1	9	+9, дождь	205	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	СВ 10кВ	02.05.18 22:35	02.05.18 22:45	0:10	02.05.18 22:45	0:10	МТЗ		у	22:35 отключился СВ 10 (МТЗ, Т2 в резерве). Обесточена 2СШ 10кВ.(часть п.Зарубино, с.Андреевка, п.Витязь п.Рисовая падь, в/ч Радиопост Гамов, в/ч Маяк Гамов). При осмотре обнаружено: отключенное положение аб.Ф7(МТО), аб.Ф19(МТЗ). В 22:45 все включено без вед. ф.7, 19	2300ч.	2300	2,72	69	+6, ветер, дождь	450	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	02.05.18 23:45	02.05.18 23:52	0:07	02.05.18 23:52	0:07	МТЗ	ну	у	с. Курское,с. Глазовка, с. Орловка, с.Инокентьевка	д.сад, школа/1890ч.	1890	0,3	24	+10, пасм.	35	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	03.05.18 0:00	03.05.18 0:01	0:01	03.05.18 3:29	3:29	МТЗ	ну		В 00-01 часть нагрузки переведена на Ф-3 ПС Тихменеве (по ТМ), осталась обесточена 8 ТП. В 00-35(ч/з 35м.) оставшаяся нагрузка переведена на Ф-3 ПС Тихменеве. Все потребители запитаны. В 00:40 отключился СП-2 "Орловка" (обесточена с. Орловка, 4 ТП). В 03-29 включен полностью, повреждение на абон. отпайке	ф.3 ПС Тихменеве	д.сад, школа/1890ч.	1890	0,3	24	+10, пасм.	5
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		03.05.18 0:17	03.05.18 0:23	0:06	03.05.18 0:23	0:06	МТО, ИМФ-68,9км ф.С	ну	у	Обесточены: 110кВ ПС Троица, Краскино, ПС 35кВ Хасанская, Хасан, Гвоздево, Посыет, ЖД.станция (часть Хасанского р-на), Вл-52,5 км. Осмотр ПС Троица, Краскино без замечаний	10810ч.	10810	7,6		+6, дождь	720	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	В10 Т2	03.05.18 1:14	03.05.18 1:32	0:18	03.05.18 1:32	0:18	МТЗ		у	Обесточена 2 ШС 10кВ (с. Борисовка).	д.сад, школа/1750ч.	1750	0,43		+3, дождь	286	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	03.05.18 2:00	03.05.18 2:00	0:00	03.05.18 2:00	0:00	МТЗ		у	с.Пухово	нет/352ч.	352	0,1	6	+3, дождь	0	
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		03.05.18 2:20	03.05.18 2:20	0:00	03.05.18 2:20	0:00	НЗЗ 1ст, ИМФ-66,6 км. Ф.С		у		нет	0	0	0	+6, ветер, дождь	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	03.05.18 2:40	03.05.18 2:40	0:00	03.05.18 2:40	0:00	МТЗ		у	часть с.Чернышевка	нет/ 178ч.	178	0,1	5	+3, дождь	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	03.05.18 2:40	03.05.18 2:40	0:00	03.05.18 2:40	0:00	МТЗ		у	часть с.Чернышевка,Рисовое, Н.Покровка	д.сад, больница/595ч.	595	0,2	18	+3, дождь	0	

Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	03.05.18 2:45	03.05.18 3:15	0:30	03.05.18 3:15	0:30	МТЗ		у	у	часть с.Лазо.		нет/297ч.	297	0,4	12	+5, дождь	100
Прим.ЗЭС	10	Хвальинка 35/10	10	03.05.18 2:52	03.05.18 2:52	0:00	03.05.18 2:52	0:00	МТЗ		у		с. Славинка		школа, насосная/833ч.	833	0,2	6	+5, пасм.	0
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	03.05.18 3:20	03.05.18 8:52	5:32	03.05.18 8:52	5:32	Откл.КУ "Земля"				Оп.36 срыв изолятора.		котельная/680ч.	680	2	33	+6, дождь	9000
Прим.ЗЭС	10	Хвальинка 35/10	10	03.05.18 3:20	03.05.18 3:20	0:00	03.05.18 3:20	0:00	МТЗ		у		с. Славинка		котельная, школа/833ч.	833	0,2	6	+7, пасм.	0
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	16	03.05.18 3:36	03.05.18 4:00	0:24	03.05.18 4:00	0:24	МТО		у		фидер резервный.		нет	0	0	1	+6, ветер	7
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	03.05.18 3:37	03.05.18 4:46	1:09	03.05.18 4:46	1:09	Откл.КУ "Земля"				часть с.Чернышевка,Рисовое, Н.Покровка. Повреждение на вед. отпайки Мегафон		больница, д.сад/595ч.	595	0,2	18	+3, дождь	233
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	03.05.18 3:40	03.05.18 8:15	4:35	03.05.18 8:15	4:35	МТЗ		ну		часть с.Павло-Федоровка, Застава "Кабарга", Оп. 67 восстановлена вязка.		п/з / 100 чел	100	0,1	3	+6, ветер	30
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	03.05.18 4:45	03.05.18 11:39	6:54	03.05.18 11:39	6:54	МТЗ		ну		п.Черноручье, п.Валентин, с. Глазковка. В 7:02 включен до оп.199 (запитано 6-ТП). пр. оп. 507-508 дерево упало на провода, обрыв проводов 3х фаз., устранено в 11:39/		школа, больница/700ч.	700	0,8	18	+5, дождь, ветер	4844
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	03.05.18 4:58	03.05.18 7:13	2:15	03.05.18 7:13	2:15	МТО		ну		Пр.оп.61/9-10 устранен слесет проводов.		школа/619ч.	619	0,4	12	+5, дождь, ветер	2475
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	16	03.05.18 5:05	03.05.18 5:05	0:00	04.05.18 21:08	40:03	МТО				Находился на ХХ. В яч.ф.16 повреждены проходные изоляторы трех фаз. течь кровли. Устранено.		нет	0	0	0	+5, дождь, ветер	0
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	03.05.18 5:06	03.05.18 5:06	0:00	03.05.18 5:06	0:00	МТЗ		у		с. Евсеевка		нет/ 140ч.	140	0,1	9	+3, дождь, ветер	0
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	03.05.18 5:06	03.05.18 5:06	0:00	03.05.18 5:06	0:00	МТЗ		у		Водозабор-1		нет/0	0	0,1	3	+3, дождь, ветер	0
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	03.05.18 5:08	03.05.18 7:23	2:15	03.05.18 7:23	2:15	Откл.КУ "Земля"				с.Прохоры повреждение на абон отп. на Элеватор		котельная, насосная, школа/390ч.	390	0,1	3	+3, дождь, ветер	450
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	СВ 10кВ	03.05.18 5:08	03.05.18 5:44	0:36	03.05.18 5:44	0:36	МТЗ		у		Обесточена 2СШ 10кВ(с. Красный Кут, Прохоры, Евсеевка)		водозабор, котельная, насосная/ 2064ч.	2064	0,41		+6, ветер, дождь	276
Прим.ЦЭС	35	Ярославка - Лузановка		03.05.18 5:09	03.05.18 9:05	3:56	03.05.18 9:05	3:56	МТО, МТЗ		ну		Повреждение на вед.ПС Лузановка.		нет/500ч.	500	0,3		+5, ветер, дождь	1967
Прим.ЗЭС	10	Хвальинка 35/10	1	03.05.18 5:14	03.05.18 5:23	0:09	03.05.18 5:23	0:09	МТЗ		ну	у	с. Хвальинка		д.сад, котельная, школа/794ч.	794	0,2	11	+3, дождь, ветер	31
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	16	03.05.18 5:18	03.05.18 6:08	0:50	03.05.18 11:58	6:40	Ав. Откл.		ну		часть с.Галеник с.Держинец. Включен до РС 563/131/63(запитано19ТП). Повреждение разрядников 10кВ на КТПН-5605. Демонтированы.		школа, котельная, д.сад./1350ч.	1350	1,1	21	+6, ветер, дождь	625
Прим.ЦЭС	35	Павловка-1 110/35/6	T2	03.05.18 5:20	03.05.18 5:30	0:10	03.05.18 5:30	0:10	МТЗ		у		Обесточены 1,2 сш 35кВ. В 05-30 В-35 Т-2 включен при отключенных ВЛ-35 кВ. Включен В-35 Павловка1 - Карьер1 (МТЗ) и ВЛ-35 Павловка-1 - Озерная Падь (откл.по "Земле").		2школы/2045ч.	2045	0,75		+5, дождь, ветер	594
Прим.ЦЭС	35	Павловка1 - Карьерная-1		03.05.18 5:20	03.05.18 8:08	2:48	03.05.18 8:08	2:48	МТЗ		у		Вкл после осмотра, без замечаний.		нет/0	0	0,1		+5, дождь, ветер	1647
Прим.ЦЭС	35	Павловка-1 - Озерная падь		03.05.18 5:20	03.05.18 5:20	0:00	03.05.18 19:56	14:36	"земля" от КУ				На ХХ. Пр.оп. 22-23 обрыв провода, фВ. Устранено (19:56).	ВЛ 35 Лузановка-Оз.падь	нет/0	0	0,15		+5, дождь, ветер	0
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	4	03.05.18 5:30	03.05.18 6:15	0:45	03.05.18 6:15	0:45	МТЗ		ну	у	с. Воскресенка.		д.сад/733ч.	733	0,2	11	+5, дождь, ветер	15
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	03.05.18 5:33	03.05.18 5:37	0:04	03.05.18 5:37	0:04	МТЗ		у		п.Халкидон, Светлое		школа/1293ч.	1293	0,8	21	+5, дождь, ветер	18
Прим.ЦЭС	10	Павловка-1 110/35/6	1	03.05.18 5:41	03.05.18 5:48	0:07	03.05.18 5:48	0:07	МТЗ		у		с. Некруглово		нет/52ч.	52	0	6	+3, дождь, ветер	4
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		03.05.18 5:46	03.05.18 5:46	0:00	03.05.18 5:46	0:00	ДФЭ		у		ИМФ 3.6 км от ПС Тамбовка. Оп.224 строящееся гнездо.		нет				+12, ясно	0
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		03.05.18 5:47	03.05.18 5:47	0:00	03.05.18 5:47	0:00	ТНЭНП 1ст.		у		ИМФ 30.7 км от ПС Ивановка. Под опорами и на траверсах 146, 147 следы жизнедеятельности аиста.		нет				+12, ясно	0
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	03.05.18 5:48	03.05.18 5:50	0:02	03.05.18 5:50	0:02	МТЗ		у		с. Халкидон,Светлое		нет/1291	1291	0,8		+3, дождь, ветер	12
Прим.ЦЭС	10	Мелькомбинат 35/6	8	03.05.18 5:51	03.05.18 14:41	8:50	03.05.18 14:41	8:50	МТЗ		ну		с.Загородное. На оп.17 заменен изолятор.		нет/150ч.	150	0,1	2	+3, дождь, ветер	661
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		03.05.18 6:05	04.05.18 2:04	19:59	04.05.18 4:10	22:05	НЗЗ 1ст., ИМФ-66,6 км., ф.С		ну	ну	Обесточены: 110кВ ПС Троица, Краскино, ПС 35кВ Хасанская, Хасан, Гвоздево, Посыет, ЖД.станция (часть Хасанского р-на). Произведен обход, РПВ(-) в 15:16. 01:36 включена на Х.Х. при разобранных шлейфах на оп. 141 в сторону ПС Троица. 2:04 набрана нагрузка, осталось 3,1 МВт, 1730чел. 2:08 выведена в ремонт, для подсоединения шлейфов на опоре 141 в сторону ПС Троица. 4:10 введена в работу. При обходе замечания не выявлены.		Хасанский р-н/10810ч.	10810	7,6		+6, дождь, ветер	107000
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	03.05.18 6:14	03.05.18 14:20	8:06	04.05.18 1:07	18:53	МТЗ		ну		с. Воздвиженка На РС-105/23 устранили обрыв провода по фазе В	ф.5	1500ч.	1500	17		+3, дождь, ветер	3240
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольное		03.05.18 6:14	03.05.18 6:14	0:00	03.05.18 6:14	0:00	МТЗ		у		ИМФ фВ-0 8 км.Под оп. 38 (анкер) подгоревшая ветка (гнезда нет).		нет	0	0		+12, ясно	0
Прим.СЭС	10	Р	12	03.05.18 6:20	03.05.18 6:24	0:04	03.05.18 6:24	0:04	МТЗ		у		Производство, чел.		нет/0	0	0,01	1	+3, дождь, ветер	10
Прим.ЦЭС	10	Раковка	3	03.05.18 6:22	03.05.18 9:44	3:22	03.05.18 9:44	3:22	МТЗ		у		с.Глуковка.		нет/350ч.	350	0,3	7	+3, дождь, ветер	264

Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.5 отключился РК на ОП 207	03.05.18 6:31	03.05.18 12:12	5:41	03.05.18 12:12	5:41	МТЗ	ну	ну	Пр. 333-334 снята ветка с проводов. Убрали дерево в пр. 328\133-328\134.	нет/48ч.	48	0,01	3	+3, дождь, ветер	167	
Прим.ЦЭС	10	Коммунар 35/6	2	03.05.18 6:35	03.05.18 9:03	2:28	03.05.18 9:03	2:28	МТЗ	ну	ну	с.Новоникольск. Повреждение на вед. участке.	нет/150ч.	150	0,1	5	+5, дождь, ветер	246	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	03.05.18 6:40	03.05.18 8:40	2:00	03.05.18 8:40	2:00	МТЗ	ну	ну	с.Каленовка,Горбатка. Повреждение на вед. отпайке.	нет/600ч.	600	0,1	2	+5, дождь, ветер	295	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	03.05.18 6:40	03.05.18 11:58	5:18	03.05.18 11:58	5:18	МТЗ	ну	ну	КТП 7356 - затекание воды в РУ- 10. Устранено.	нет/380ч.	380	0,3	7	+3, дождь, ветер	780	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	3	03.05.18 6:40	03.05.18 6:42	0:02	03.05.18 6:42	0:02	МТО	ну	у		нет/354ч.	354	0,01	4	+5, ветер, дождь	1	
Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Раздольное1		03.05.18 6:45	03.05.18 6:45	0:00	03.05.18 10:34	3:49	ПС Раздольное1: ТНЗНП 1ст., ИМФ- 8,5км., ф.А	ну	ну	Разрыв транзита, отключенных потребителей нет. РПВ(+) со стороны ПС Пушкинская в 8:11., в 10:34 транзит замкнут.	нет	0	0	0	+6, дождь, ветер	0	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	3	03.05.18 6:47	03.05.18 10:26	3:39	03.05.18 10:26	3:39	МТО	ну	ну	оп. 144 разрушение ШС-10 ф."В", провод упал на землю. Устранено.	нет/354ч.	354	0,01	4	+5, ветер, дождь	146	
Прим.ЦЭС	10	Лазо 35/10	2	03.05.18 6:50	03.05.18 10:08	3:18	03.05.18 14:15	7:25	МТЗ	ну	ну	10:08 вкл. 2 из 4 ТП, 11:59 вкл 3 из 4 ТП. Дерево под ВЛ, срыв вязок ф А в пр оп 206-207. Устранено.	78 чел	93	0,1	4	+5, дождь, ветер	260	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	03.05.18 6:51	03.05.18 7:50	0:59	03.05.18 7:50	0:59	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/260ч.	260	0,2	3	+4, дождь, ветер	170	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск1 - УКФ		03.05.18 7:00	03.05.18 7:00	0:00	03.05.18 10:39	3:39	ДЗ 1,2 з	ну	у	ПЦЭС произведен осмотр ПС УКФ, замечаний нет, отключений не было. На ПС Уссурийск-1 включен в 110 ВЛ Уссурийск-1-УКФ (РПВ+), ВЛ 110 включена в транзит.	нет	0	0	0	+6, дождь, ветер	0	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск2 - Кожзавод - Уссурийск тяга		03.05.18 7:00	03.05.18 9:50	2:50	03.05.18 19:07	12:07	ДЗ	ну	ну	По ВЛ-110 Усс-2 - Кожзавод-Усс/Г в пролетах опор 20-21 провод лежит на земле. /В10:43 ВЛотключена и заземлена, выведена в ремонт/. Устранено в 19:07, ВЛ вкл в работу.	по 35 кВ от ПС Известковоя	7100чел	7100	7,8	26	+6, дождь, ветер	13260
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	4	03.05.18 7:01	03.05.18 7:01	0:00	03.05.18 7:01	0:00	МТЗ	у	у	с. Воскресенка	д.сад/733ч.	733	0,2	11	+5, дождь, ветер	0	
Прим.ЮЭС	10	Занадворковка 35/10	3	03.05.18 7:07	03.05.18 18:42	11:35	03.05.18 20:15	13:08	МТЗ	ну	ну	п.Рыбачий. В районе оп. 114 размыта дорога от Занадворки в сторону с.Береговое, размыт 5-7 метров, возможности проезда нет. Готовится переправа. Вкл в 18:42 без 2 ТП. 20:15, на опоре 403 устранили срыв вязы верхнего провода.	школа, кот, насосн/ 631 чел	631	0,3	6	+5, дождь	930	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск1 - Кожзавод		03.05.18 7:08	03.05.18 9:50	2:42	03.05.18 14:37	7:29	НЗЗ 1ст	ну	ну	Обесточена ПС Кожзавод. На ПС Кожзавод сломаны изоляторы ВЧЗ фазы А,В, на линейном РЛ ВЛ Усс-1-КЗ излом изолятора фаза А в сторону ВЛ 110. Обеспечен резерв (кроме Ф-1, 4, запит в 9:50). Устранено в 14:37, ВЛ вкл в работу.	ВЛ-35 Раковка-Баневур	предварительно 8500ч.	8500	5,5		+6, дождь, ветер	6157
Прим.ЗЭС	10	Спаск 110/35/10	5	03.05.18 7:10	03.05.18 7:22	0:12	03.05.18 7:22	0:12	Ав.откл	ну	у		нет	250	0,2	4	+5, дождь	72	
Прим.ЗЭС	10	Хвальинка 35/10	10	03.05.18 7:13	03.05.18 8:25	1:12	03.05.18 8:25	1:12	Ав.откл	ну	у	с. Славинка	школа, кот, насосн/ 833 чел	833	0,2	6	+5, дождь	240	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	03.05.18 7:14	03.05.18 7:14	0:00	03.05.18 7:14	0:00	Ав.откл	у	у	с. Красный Кут	нет	0	0	0	+5, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Ярославка 110/35/6	13	03.05.18 7:26	03.05.18 8:58	1:32	03.05.18 8:58	1:32	Ав.откл	ну	ну	Замена изолятора на оп. 59.	1781 чел	1781	0,8	22	+5, дождь	1212	
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/6	3	03.05.18 7:27	03.05.18 7:29	0:02	03.05.18 7:29	0:02	Ав.откл	ну	у	Каменка.	школа, кот/ 2050 чел	2050	0,8	6	+5, дождь	0	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	СВ 10кВ	03.05.18 7:30	03.05.18 7:44	0:14	03.05.18 7:44	0:14	МТО	у	у	Обесточена 2С 10 кВ (1,5 МВт, 614 чел., 23 ТП), в 07:44 СВ 10 включен при отключенных Ф-11, 12. Проверка РЗА 04.05.2018	нет/614ч.	614	1,5		+5, ветер, дождь	350	
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-1 110/35/10	11	03.05.18 7:31	03.05.18 8:52	1:21	03.05.18 8:52	1:21	МТО	у	у	Кипарисово.	школа, кот/184 чел	184	0,5	11	+5, дождь	800	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	03.05.18 7:33	03.05.18 9:20	1:47	03.05.18 14:40	7:07	Ав. Откл.	у	у	Вкл до ТП-5110, произведена замена изолятора ф.-В на портале ПС. Все потребители запитаны.	нет/154ч.	154	1	15	+5, ветер, дождь	200	
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	03.05.18 7:43	03.05.18 9:59	2:16	03.05.18 20:19	12:36	Ав.откл	ну	у	Вкл до РЛ-101 (без 10 ТП). Всё включено успешно, замечаний нет.	кот, школа, насосн/ 970 чел	970	0,2	20	+3, дождь	453	
Прим.ЮЭС	35	Тавричанка - Шмидтовка		03.05.18 8:03	03.05.18 8:03	0:00	03.05.18 8:03	0:00	ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст	у	у		нет	0	0	0	+7, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	7	03.05.18 8:05	03.05.18 19:56	11:51	03.05.18 19:56	11:51	МТО	у	у	Оп.5 заменен изолятор.	483 чел	483	0,1	5	+3, дождь, ветер	2014	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	03.05.18 8:11	03.05.18 8:52	0:41	03.05.18 8:52	0:41	МТЗ	ну	ну	На вед КТП№2772 "АБЗ" разрушен ввод 6 тр-ра фаза "В". Устранено.	котельная, школа, связь / 309 чел	309	0,7	16	+3, дождь, ветер	120	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	03.05.18 8:12	03.05.18 8:12	0:00	03.05.18 8:12	0:00	Ав.откл	у	у	с. Чкаловское.	нет	0	0	0	+3, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	03.05.18 8:12	03.05.18 8:13	0:01	03.05.18 8:13	0:01	Ав.откл	ну	у	с. Свягино.	школа, кот, д/с/ 1271 чел	1271	0,2	11	+3, дождь	3	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	03.05.18 8:18	03.05.18 8:23	0:05	03.05.18 8:23	0:05	Ав.откл	ну	у	с. Спаское.	нет/42 чел	42	0,1	7	+3, дождь	8	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	В10 Т2	03.05.18 8:20	03.05.18 9:33	1:13	03.05.18 9:33	1:13	МТЗ	у	у		нет		0,5		8, ветер	608	

Прим.ЦЭС	110	Вадимовка - Мучная		03.05.18 8:28	03.05.18 17:15	8:47	04.05.18 22:41	38:13	Вад: НЗЗ 2ст, МТО. Мучн: МТЗ, ДЗ	ну		Упала опора промежуточная металлическая №11, обрыв проводов 3 фаз. Погашена ПС Вадимовка (запит в 17:15 На ПС Вадимовка включен в работу Т-1). 04.05.18 13:20 допуск на уст.оп. (26р, 6 чел, 3 ед.техн). Опора СК. ЦЭС ВЛ 110 Вадимовка - Мучная 21:08 работы по установке опоры закончены. 22:41 схема восстановлена. Несимметрия нагрузки по фазам 48,49,2А. Несимметрия самоустранилась. Возможно дефект амперметра.	Т1	0,4 МВт/ 2400 чел	2400	0,4		+7, ветер, дождь	809
Прим.ЦЭС	35	Павловка-1 - Карьерная-1		03.05.18 8:28	03.05.18 9:38	1:10	03.05.18 11:23	2:55	КУ, земля			С погашением 2С 35, 10 кВ ПС Карьер-1. Оп.3 гнездо, касание траверсы. Устранено.	по сети 35 кВ от ВЛ Павловка-1-Осиновка-Карьер-1.	школа, д/с/ 1200 чел	1200	0,9		+7, ветер, дождь	598
Прим.ЮЭС	110	2Р - Бурун		03.05.18 8:35	03.05.18 8:35	0:00	03.05.18 8:35	0:00	ДЗ 1з.	у		ПЮЭС 8:35 ВЛ110 2Р-Бурун отключение по ТМ АПВ(+), работа защит уточняется.	нет	0	0	0	+7, ветер, дождь	0	
Прим.ЗЭС	6	Хвальинка 35/10	10	03.05.18 8:39	03.05.18 8:40	0:01	03.05.18 8:40	0:01	Ав.откл	ну	у		кот, насосн/ 833 чел	833	0,2	6	+5, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Спаск 110/35/10	4	03.05.18 8:43	03.05.18 8:43	0:00	03.05.18 8:43	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+3, дождь	0	
Прим.ЦЭС	110	Павловка2 110/35/10	Т2	03.05.18 8:44	03.05.18 9:38	0:54	03.05.18 14:17	5:33	ДЗТ			Обесточена 1/2 ПС Павловка (запит в 9:20 от Т1), ПС35 Россия, ПС Родина.	Т1	0,8 МВт/ 5320 чел	5320	0,8		+7, ветер, дождь	2340
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		03.05.18 8:48	03.05.18 8:48	0:00	03.05.18 9:17	0:29	НЗЗ 2ст.	ну	у	Пр.оп. 32-34 ветром поднимает провода с изоляцией к телу опоры, изоляция полимерная. Разрыв транзита.	нет	0	0	0	+7, ветер, дождь	0	
Прим.ЮЭС	110	2Р - Бурун		03.05.18 8:53	03.05.18 8:53	0:00	03.05.18 8:53	0:00	ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст	у		Пр.оп.1-2 произв. обрезка крон деревьев.	нет	0	0	0	+7, ветер, дождь	0	
Прим.ЮЭС	110	2Р - Бурун		03.05.18 8:53	03.05.18 9:16	0:23	03.05.18 14:18	5:25	ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст	ну		С обесточиванием 1/2 ПС Бурун. 9:16 ПС Бурун включен СВ110, все потребители запитаны. Пр.оп.1-2 произв. обрезка крон деревьев.	ПС Бурун СВ-110	7,42 МВт/ 9300/ г.Владивосток	9300	7,42		+7, ветер, дождь	2800
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	03.05.18 8:54	03.05.18 8:55	0:01	03.05.18 8:55	0:01	Ав.откл		у	с. Спасское.	нет/ 42 чел	42	0,4	7	+3, дождь	3	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	03.05.18 8:54	03.05.18 8:55	0:01	03.05.18 8:55	0:01	Ав.откл		у	с. Воскресенка.	школа, д/с, кот/ 733 чел	733	0,5	11	+3, дождь	3	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	03.05.18 9:02	03.05.18 17:47	8:45	03.05.18 17:47	8:45	Земля, КУ			Повреждение в сетях потребителя.	422 чел	422	0,35	11	+3, дождь, ветер	2940	
Прим.ЦЭС	10	Дружба 35/10	3	03.05.18 9:03	03.05.18 14:40	5:37	03.05.18 16:53	7:50	КУ, земля			Оп. 84 заменен изолятор.	школа, кот/ 560 чел	560	0,3	6	+5, дождь	1680	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	03.05.18 9:05	03.05.18 15:37	6:32	03.05.18 15:37	6:32	Ав.откл		ну	Пр. 174-175 обрыв провода. Устранено.	1300 чел	1300	0,3	21	+3, дождь, ветер	1698	
Прим.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	03.05.18 9:06	03.05.18 14:32	5:26	03.05.18 14:32	5:26	Ав.откл	ну		Пр. 2-3 обрыв провода. Устранено.	нет		0,01	3	+3, дождь, ветер	163	
Прим.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	4	03.05.18 9:06	03.05.18 14:40	5:34	03.05.18 14:40	5:34	Ав.откл			Пр. 3-4 обрыв провода. Устранено.	482 чел	482	0,1	5	+3, дождь, ветер	655	
Прим.ЦЭС	6	Липовцы 110/35/6	3	03.05.18 9:10	03.05.18 11:20	2:10	03.05.18 11:20	2:10	КУ, земля			Земля самоустранилась	нет/ 228 чел	228	0,1	6	+5, дождь	536	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	03.05.18 9:16	03.05.18 10:11	0:55	03.05.18 10:11	0:55	МТЗ	ну	ну	Повреждение в сетях потребителя.	насосн, кот, школа/ 1511 чел	1511	0,9	20	+3, дождь	733	
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		03.05.18 9:19	03.05.18 9:19	0:00	03.05.18 17:05	7:46	НЗЗ 2ст.	ну	у	Пр.оп. 32-34 ветром поднимает провода с изоляцией к телу опоры, изоляция полимерная. Разрыв транзита.	нет	0	0	0	+7, ветер, дождь	0	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Де-Фриз - Казармы	№1	03.05.18 9:23	03.05.18 9:23	0:00	03.05.18 9:23	0:00	ТНЗНП 1ст.	у		Оп 50/66 шлейф (средний провод), при боковом ветре касается тела опоры. Установлена распорка.	нет	0	0	0	+3, дождь	0	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	03.05.18 9:24	03.05.18 9:36	0:12	03.05.18 9:36	0:12	Ав.откл		у	с.Шмидтовка.	1500 чел	1500	1	28	+7, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Хвальинка 35/10	10	03.05.18 9:28	03.05.18 9:29	0:01	03.05.18 9:29	0:01	Ав.откл	ну	у	с.Славинка.	кот, насосн/ 833 чел	833	0,2	6	+10, дождь	3	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	03.05.18 9:35	03.05.18 9:35	0:00	03.05.18 9:35	0:00	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	26	03.05.18 9:40	03.05.18 18:51	9:11	03.05.18 18:51	9:11	МТО		ну	Пр. 17-18 снята ветка.	кот, насосн/ 60 чел	60	0,1	5	+7, дождь	1356	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Де-Фриз - Казармы	№1	03.05.18 9:41	03.05.18 9:41	0:00	03.05.18 9:41	0:00	ТНЗНП 1ст.	у		Оп 50/66 шлейф (средний провод), при боковом ветре касается тела опоры. Установлена распорка.	нет	0	0	0	+7, дождь	0	
Прим.ЦЭС	110	Манзовка - Сибирцево-тяг		03.05.18 9:45	03.05.18 9:45	0:00	03.05.18 12:31	2:46	ДЗ 1з	ну		Разрыв транзита.По сообщению от РЖД: на ПС Сибирцево-тяг Т-2 отключился от ДЗТ, обрыв шлейфа по аппаратному зажиму на ОПН 110 в сторону Т-2. В 11:44 ВЛ успешно опробовано от ПС М, в 12:31 включена в транзит.	нет	0	0	0	+7, ветер, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	03.05.18 9:46	03.05.18 9:56	0:10	03.05.18 9:56	0:10	Ав.откл	ну	у		насосн/20 чел	20	0,1	4	+5, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Хвальинка 35/10	10	03.05.18 9:47	03.05.18 9:48	0:01	03.05.18 9:48	0:01	ав.откл		у	с. Славинка	кот, школа/ 833 чел	833	0,8	6	+7, дождь	0	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	03.05.18 9:47	03.05.18 9:47	0:00	03.05.18 9:47	0:00	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+5, дождь, ветер	0	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	14	03.05.18 9:54	03.05.18 9:54	0:00	03.05.18 9:54	0:00	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+5, дождь	0	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	03.05.18 9:56	03.05.18 9:57	0:01	03.05.18 9:57	0:01	Ав.откл		у	с.Шмидтовка.	1500 чел	1500	1	28	+3, дождь, ветер	0	
Прим.ЗЭС	10	Хвальинка 35/10	10	03.05.18 9:57	03.05.18 9:58	0:01	03.05.18 9:58	0:01	Ав.откл	ну	у	с. Славинка	школа, насосн, кот/ 833 чел	833	0,8	6	+10, ветер	3	
Прим.ЮЭС	35	Тавричанка - Шмидтовка		03.05.18 10:02	03.05.18 10:02	0:00	03.05.18 10:02	0:00	ДЗ 1з	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+7, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	03.05.18 10:04	03.05.18 12:16	2:12	03.05.18 12:16	2:12	Ав. Откл.			Обрыв вязы на оп.105. Устранено.	500 чел	500	0,1	5	+5, ветер	25	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	03.05.18 10:06	03.05.18 10:06	0:00	03.05.18 10:06	0:00	Ав.откл	у		с. Красный Кут.	нет	0	0	0	+5, ветер, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	03.05.18 10:06	03.05.18 10:06	0:00	03.05.18 10:06	0:00	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+5, ветер, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Хвальинка 35/10	10	03.05.18 10:08	03.05.18 10:09	0:01	03.05.18 10:09	0:01	Ав.откл	ну	у	с. Славинка	школа, насосн, кот/ 833 чел	833	0,8	6	+10, ветер	3	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	03.05.18 10:23	03.05.18 10:24	0:01	03.05.18 10:24	0:01	Ав.откл	ну	у	с. Спасское.	нет/ 42 чел	42	0,1	7	+4, дождь	5	

Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	03.05.18 10:25	03.05.18 10:27	0:02	03.05.18 10:27	0:02	Ав.откл		у				насос/ 20 чел	20	0,1	4	+10, ветер	1
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	03.05.18 10:26	03.05.18 15:22	4:56	03.05.18 15:22	4:56	Ав.откл			с.С-Алексеевк, с.Байкал. Повреждение кабельной муфты в ячейке. Устранено.			школа, кот/ 165 чел	165	0,1	6	+7, дождь	250
Прим.ЮЭС	6	Промысловка 110/35/10	7	03.05.18 10:27	03.05.18 11:27	1:00	03.05.18 11:40	1:13	МТЗ			Вкл без 4ТП., вкл в 11:40 без замечаний.			пож.частичности, в.канал/ 1400 чел	1400	0,7	10	+7, дождь	500
Прим.ЮЭС	110	Западная - Де-Фриз - Казармы	№1	03.05.18 10:31	03.05.18 10:31	0:00	03.05.18 10:31	0:00	ТНЗНП 1ст, МТО		у	Оп 50/66 шлейф (средний провод), при боковом ветре касается тела опоры. Установлена распорка.			нет	0	0	0	+7, дождь	0
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 35/10	23	03.05.18 10:31	03.05.18 11:21	0:50	03.05.18 11:21	0:50	Ав.откл		у	с.Боец-Кузнецово.			кот/ 355 чел	355	0,5	6	+7, дождь	166
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	14	03.05.18 10:35	03.05.18 14:12	3:37	03.05.18 14:12	3:37	МТО		ну	Оп14 разрушен изолятор Ф-В. Устранено 14:12.			школа, д/с/1000 чел	1000	1,6	7	+7, дождь	385
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	118	03.05.18 10:35	03.05.18 11:54	1:19	03.05.18 14:15	3:40	МТЗ		ну	Оп. 118-00/277 заменен изолятор, устранен слест.			870 чел	870	0,08	7	+10, ветер	106
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	03.05.18 10:36	03.05.18 12:21	1:45	03.05.18 15:40	5:04	МТО		ну	Повреждение на вед ТП.			школа, д/с/870 чел	870	0,6	14	+7, дождь	875
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	03.05.18 10:36	03.05.18 10:36	0:00	03.05.18 10:36	0:00	МТЗ		у	часть п. Лучегорск.			нет	0	0	0	+7, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	03.05.18 10:39	03.05.18 10:40	0:01	03.05.18 10:40	0:01	Ав.откл		ну	с. Спасское.			нет/ 42 чел	42	0,1	7	+7, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	03.05.18 10:43	03.05.18 10:44	0:01	03.05.18 10:44	0:01	Ав.откл		ну	с. Красный Кут.			школа, насос, кот/ 1534 чел	1534	0,1	5	+7, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	03.05.18 10:51	03.05.18 10:51	0:00	03.05.18 10:51	0:00	Ав.откл		у	с. Красный Кут.			нет	0	0	0	+6, дождь, ветер	0
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	03.05.18 10:54	03.05.18 10:54	0:00	03.05.18 10:54	0:00	Ав.откл		у				нет	0	0	0	+6, дождь, ветер	0
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	03.05.18 10:56	03.05.18 10:57	0:01	03.05.18 10:57	0:01	Ав.откл		у	с.Шмидтовка.			1500 чел	1500	1	28	+7, дождь	0
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	03.05.18 10:58	03.05.18 15:41	4:43	03.05.18 17:02	6:04	МТЗ			Оп. 32 заменен изолятор.			600 чел	600	0,1	4	+5, ветер	141
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	5	03.05.18 10:58	03.05.18 10:58	0:00	03.05.18 11:19	0:21	МТЗ		у	на ХХ			нет	0	0	0	+5, ветер	0
Прим.ЮЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	03.05.18 11:02	03.05.18 11:08	0:06	03.05.18 11:08	0:06	Ав.откл		ну	с. Спасское.			нет/ 42 чел	42	0,1	7	+7, дождь	30
Прим.ЮЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	03.05.18 11:02	03.05.18 11:08	0:06	03.05.18 11:08	0:06	Ав.откл		ну	с. Воскресенка			кот, д/с/ 833 чел	833	0,2	11	+7, дождь	19
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	03.05.18 11:14	03.05.18 12:15	1:01	03.05.18 13:34	2:20	МТЗ		ну	г.Большой Камень. Вкл без 3 ТП, вкл в 13:34. Повреждение на вед.ТП.			насос, кот, рыб.завода/ 600 чел	600	1,3	17	+7, дождь	500
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	03.05.18 11:21	03.05.18 11:21	0:00	03.05.18 11:21	0:00	Ав.откл		у				нет	0	0	0	+7, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	03.05.18 11:23	03.05.18 11:27	0:04	03.05.18 11:27	0:04	МТЗ		ну	у			нет/ 0 чел	0	0,1	2	+10, дождь	8
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/35/10	3	03.05.18 11:25	03.05.18 11:25	0:00	03.05.18 11:25	0:00	МТО		у	с.Сальское, с.Сухановка			нет	0	0	0	+10, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	03.05.18 11:27	03.05.18 11:27	0:00	03.05.18 11:27	0:00	Ав.откл		у				нет	0	0	0	+10, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	03.05.18 11:27	03.05.18 11:28	0:01	03.05.18 11:28	0:01	Ав.откл		ну	с. Красный Кут.			школа, кот, насос/ 1534 чел	1534	0,3	5	+10, дождь	1
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/35/10	3	03.05.18 11:28	03.05.18 11:28	0:00	03.05.18 11:28	0:00	МТО		у				нет	0	0	0	+10, дождь	0
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	03.05.18 11:30	03.05.18 11:36	0:06	03.05.18 11:36	0:06	МТЗ		у	часть с.Лазо.			нет/297ч.	297	0,4	12	+5, дождь	315
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	03.05.18 11:30	03.05.18 11:54	0:24	03.05.18 11:54	0:24	Ав.откл		у	Воздвиженка			нет/ 300 чел	300	0,4	11	+4, дождь	220
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	03.05.18 11:30	03.05.18 17:40	6:10	03.05.18 17:40	6:10	Ав.откл			Пр. оп. 1-2 обрыв провода. Устранено.			нет/ быта нет	0	0,1	3	+10, дождь	882
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	03.05.18 11:33	04.05.18 0:35	13:02	04.05.18 2:06	14:33	МТЗ		ну	с.Прохоры с. Малые Ключи. Пр. оп. 145-146 дерево упало на провода, обрыв проводов 3х фаз. Оп.35 включили 2 ТП из 3. Пр 145-146 обрыв проводов Ф.А,В,С. упавшим деревом. Отгорел шлейф Ф-"А" ст. КТП-3284. Обрыв Ф-"А,В,С" ВЛ в прол.оп: 186-187 упавшим деревом. Устранено.			школа, кот, насос/ 1260 чел	1260	1,1	17	+10, дождь	2600
Прим.ЮЭС	10	Хороль 110/35/10	18	03.05.18 11:39	03.05.18 16:45	5:06	03.05.18 16:45	5:06	МТЗ		ну	Повреждение в сетях потребителя.			245 чел	245	0,1	9	+5, ветер	750
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	03.05.18 11:43	03.05.18 11:44	0:01	03.05.18 11:44	0:01	Ав.откл		ну	с. Славинка.			кот, школа, насос/ 833 чел	833	0,8	6	+10, дождь	3
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	03.05.18 11:55	03.05.18 12:13	0:18	03.05.18 12:13	0:18	МТЗ		ну	с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка.			школа, кот, больн/ 432 чел	432	0,2	11	+4, дождь	59
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/35/10	по ф3 В-10 в СПЗ	03.05.18 11:56	03.05.18 12:45	0:49	03.05.18 21:05	9:09	Ав.откл		ну	Вкл до СП-2 (без 6 ТП). оп.594 заменен изолятор, ЗТП 5062 исключен из схемы поврежденный ОПН 10			школа, д/с/ 417 чел	417	0,3	20	+5, дождь	146
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	19	03.05.18 11:58	03.05.18 12:02	0:04	03.05.18 12:02	0:04	МТЗ		у	пЧегдомын.			1000 чел	1000	1	8	+10, облачно	68
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	3	03.05.18 12:00	03.05.18 12:01	0:01	03.05.18 12:01	0:01	МТЗ		у	п.К-Рыболов.			школа, кот/ 1506 чел	1506	1,2	13	+5, дождь	22
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	03.05.18 12:02	03.05.18 12:19	0:17	03.05.18 15:20	3:18	Ав.откл		ну	Включен без 2 ТП. Пр. оп.84/З-84/4 слест провода. Устранено.			школа, кот, насос/ 833 чел	833	0,8	6	+5, дождь	56
Прим.ЮЭС	10	Сокольни 35/10	1	03.05.18 12:27	03.05.18 16:25	3:58	03.05.18 16:25	3:58	КУ, земля			Оп.201 заменили изолятор Ф-"С"			нет/ 46 чел	46	0,1	2	+7, дождь	60
Прим.ЮЭС	10	Хороль 110/35/10	16	03.05.18 12:28	03.05.18 16:31	4:03	04.05.18 16:03	27:35	КУ, земля			Включен без 2-х ТП. Оп.193 заменен изолятор.			482 чел	482	0,3	18	+5, ветер	1190
Прим.ЮЭС	10	Иман 110/35/10	3	03.05.18 12:30	03.05.18 12:45	0:15	03.05.18 14:09	1:39	МТО		ну	Повреждение на участке потребителя.			1217 чел	1217	0,5	30	+5, ветер	125
Прим.ЮЭС	110	Западная - Де-Фриз - Казармы	№2	03.05.18 12:46	03.05.18 12:46	0:00	03.05.18 12:46	0:00	ПС Запад; ТЗНП, МТО		у				нет	0	0	0	+5, дождь	0
Прим.ЦЭС	110	Манзовка - Сибирцево-тяг		03.05.18 12:48	03.05.18 12:48	0:00	03.05.18 20:20	7:32	Манз: без блинк			Разрыв транзита, погашенных потребителей нет. В шкафу привода В 110 залит водой клеммный ряд (цепей отключения В 110 и цепей питания соленоидов включения). В клеммном ряду исключены цепи отключения. На ПС Манзовка В 110 ВЛ 110 Сибирцево/ не включается, вывед в ремонт, произведена регулировка привода., вкл в 20:20.			нет	0	0	0	+5, дождь	0
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	03.05.18 12:48	03.05.18 18:52	6:04	03.05.18 18:52	6:04	МТЗ		ну	Повреждение в сетях потребителя			кот, насос, атс/ 340 чел	340	0,1	3	+5, дождь	2063
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп. Турбаза	Т-104	03.05.18 12:52	03.05.18 12:52	0:00	03.05.18 12:52	0:00	МТЗ		у				нет	0	0	0	+10, ветер	0
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	03.05.18 12:53	03.05.18 14:33	1:40	03.05.18 17:22	4:29	Земля, от КУ			Оп. 04-00/67 заменен изолятор.			школа, д.сад, 800чел	800	0,4	10	+10, ветер	663

Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	03.05.18 12:56	03.05.18 15:15	2:19	03.05.18 21:26	8:30	Ав.откл			Обеспечен резерв (без 11 ТП), в 15:57 запит без 1ТП. 21:26 вкл полностью.	ПС Кролевыц ф 21	нет/ 700 чел	700	0,2	26	+5, дождь	1400
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	8	03.05.18 12:57	03.05.18 14:14	1:17	03.05.18 14:14	1:17	Земля, от КУ			На оп. 140 заменен изолятор.		нет	0,15		+4, ветер	188	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	03.05.18 13:10	03.05.18 13:23	0:13	03.05.18 13:23	0:13	МТЗ	ну	у	с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка.		школа, кот, больн/ 432 чел	432	0,2	11	+5, дождь	43
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	6	03.05.18 13:16	03.05.18 13:16	0:00	03.05.18 13:16	0:00	Ав.откл	у				нет	0	0	0	+7, дождь	0
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	2	03.05.18 13:20	03.05.18 13:23	0:03	03.05.18 13:23	0:03	Ав.откл	ну	у	с.Самарка.		школа, кот/ 112 чел	112	0,3	10	+5, ветер, дождь	10
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	03.05.18 13:22	03.05.18 18:00	4:38	03.05.18 18:00	4:38	МТЗ	ну	ну	п. Лучегорск.Пр.оп.16/17-16/18 провис провода, Произведена перетяжка провода.		ст.обезжелез/100 чел	100	0,1	5	+7, дождь	450
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	03.05.18 13:35	03.05.18 17:43	4:08	03.05.18 17:43	4:08	Ав. Откл.			Пр. 101-102 наклон опоры вед ВЛ в месте пересечения, схлест.		500 чел	500	0,1	5	+5, ветер	294
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	03.05.18 14:08	03.05.18 22:09	8:01	03.05.18 22:09	8:01	МТО		не прои зв.	Вкл в 15:51 до Р1 (без 18 ТП). Повреждение в сетях потребителя.		школа, д/с, кот/ 2028 чел	2025	0,8	18	+15, ветер	3239
Прим.ЗЭС	10	Спасск 110/35/10	4	03.05.18 14:10	03.05.18 14:10	0:00	03.05.18 14:10	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	03.05.18 14:12	03.05.18 14:12	0:00	03.05.18 14:12	0:00	Ав.откл	у		Новосельское		нет	0	0	0	+10, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	03.05.18 14:13	03.05.18 14:14	0:01	03.05.18 14:14	0:01	Ав.откл	ну	у	с. Воскресенка.		школа, д/с, кот/ 733 чел	733	0,2	11	+10, дождь	3
Прим.ЗЭС	10	Хвальинка 35/10	1	03.05.18 14:16	03.05.18 14:17	0:01	03.05.18 14:17	0:01	Ав.откл	ну	у	с. Хвальинка.		школа, д/с, насосн/794 чел	794	0,2	11	+10, дождь	3
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	03.05.18 14:18	03.05.18 14:23	0:05	03.05.18 14:23	0:05	МТЗ	не раб	у			котельная / 100 чел	100	0,25	17	+12, ветер	21
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/6	3	03.05.18 14:19	03.05.18 14:26	0:07	03.05.18 14:26	0:07	Ав.откл	ну	у	Каменка.		школа, кот/ 2050 чел	2050	0,8	6	+5, дождь	93
Прим.ЦЭС	35	Мелькомбинат 35/6	T2	03.05.18 14:19	03.05.18 14:34	0:15	03.05.18 21:35	7:16	ГЗ			В 17:00 Т-2 включен на холостой ход, ГЗ выведена на сигнал. Заменен контрольный кабель от газового реле до клемного шкафа.	T1	нет/ 150 чел	150	0,5		+5, дождь	125
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/6	10	03.05.18 14:25	03.05.18 14:28	0:03	03.05.18 14:28	0:03	МТЗ	у		Троицкое.		школа/ 1552 чел	1552	0,1	13	+5, дождь	17
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	3	03.05.18 14:30	03.05.18 21:09	6:39	03.05.18 21:09	6:39	МТЗ	ну		Оп.20 устранен срыв вьзки, схлест проводов.		230 чел	230	0,1	5	+4, ветер	1173
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	по ф1 реклоузер	03.05.18 14:40	03.05.18 15:01	0:21	03.05.18 15:01	0:21	Ав.откл	у				нет	0,01	4	-25, ясно	24	
Прим.СЭС	10	Ракушка 110/10	12	03.05.18 14:51	03.05.18 15:05	0:14	03.05.18 15:05	0:14	МТО	ну	у			нет/ быта нет	0	0,03		+5, дождь	7
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	03.05.18 15:05	03.05.18 15:51	0:46	03.05.18 15:51	0:46	Ав.откл	ну	ну	с. Свьягино. На оп.52 заменен изолятор.		кот, школа, д/с/ 1271 чел	1271	0,2	11	+11, дождь	153
Прим.ЦЭС	10	Павловка-1 110/35/6	1	03.05.18 15:19	03.05.18 22:07	6:48	04.05.18 0:05	8:46	МТО			с. Некруглово. 22:07 запитали 3 ТП из б. Оп. 124 заменен изолятор по фазе В.		кот/ 52 чел	52	0,01	6	+4, дождь	264
Прим.ЦЭС	110	Мучная 110/10	T2	03.05.18 15:23	03.05.18 15:55	0:32	04.05.18 14:14	22:51	ДЗТ			С погашением 2С 10кВ. в ячейке В-10 Т-2 заменили поврежденные проходные изоляторы по фазе А и С.	T1	1,47 МВт/ 1089 чел /	1089	1,47		+5, дождь	784
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	03.05.18 15:27	03.05.18 15:28	0:01	03.05.18 15:28	0:01	Ав.откл	ну	у	с.Хвальинка.		нет/ 50 чел	50	0,01	4	+11, дождь	1
Прим.СЭС	10	Ракушка 110/10	12	03.05.18 15:40	03.05.18 19:20	3:40	03.05.18 19:20	3:40	МТО	ну	у			нет/ быта нет	0	0,03		+6, дождь	320
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	03.05.18 15:41	03.05.18 23:41	8:00	03.05.18 23:41	8:00	МТО		ну	16:01 вкл без 8 ТП. Оп. 51 восстановлена вьзка. Все вкл.		школа, дс, котельная / 831чел	831	0,2	12	0, снег, ветер	561
Прим.ЦЭС	6	Липовцы 110/35/6	10	03.05.18 15:50	03.05.18 16:14	0:24	03.05.18 17:13	1:23	КУ, земля			Вкл без 1 ТП (17:13 запитано от другой отпайки). Падение оп. 1-60/11, обрыв проводов 3 фаз. Опора демонтирована, будет восстановлена по заявке.		школа/ 860 чел	860	0,2	9	+6, дождь	80
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	03.05.18 15:57	03.05.18 16:38	0:41	03.05.18 19:35	3:38	МТО			г.Фокино. Вкл в 16:26 без 13 ТП., вкл в 16:38 без ТП-82008 (течь кровли, устранено), вкл в 19:35.		3500 чел	3500	0,8	17	+5, дождь	546
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	6	03.05.18 16:10	03.05.18 16:23	0:13	03.05.18 16:23	0:13	Ав.откл		у	с.Соловей Ключ.		больн, насосн/ 200 чел	200	1,2	38	+5, дождь	495
Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/6	3	03.05.18 16:12	03.05.18 16:18	0:06	03.05.18 16:18	0:06	МТЗ	ну	у	Каменка.		школа, кот/ 2050 чел	2050	1,3	6	+4, дождь	80
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	3	03.05.18 16:20	03.05.18 16:25	0:05	03.05.18 16:25	0:05	МТЗ	у		с.Глуховка.		нет/ 350 чел	350	0,3	7	+4, дождь	80
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	8	03.05.18 16:20	03.05.18 16:31	0:11	03.05.18 16:31	0:11	МТЗ	у		с.Раковка.		нет/ быта нет	0	0,01	3	+4, дождь	10
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	4	03.05.18 16:20	03.05.18 16:28	0:08	03.05.18 16:28	0:08	МТЗ	у		Боголюбовка, с. Раковка.		нет/ 450 чел	450	0,1	5	+4, дождь	47
Прим.ЮЭС	6	Мингоророк 110/6	12	03.05.18 16:26	03.05.18 17:45	1:19	03.05.18 17:45	1:19	Ав.откл			Теплицы. ПС Мингоророк Ф-12 срыв оголовника в пролете пересечения ВЛ 6 Ф-12 ПС МГ подхлест провода, устранили, включили в 17:45		нет/ быта нет	0	0,5	5	+7, дождь	263
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	1	03.05.18 16:30	03.05.18 17:25	0:55	03.05.18 17:25	0:55	КУ			Отключен для безопасности в связи с падением оп. 0,4 кв на жилой дом.		школа, кот/ 1036 чел	1036	0,5	14	+8, ясно	303
Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево		03.05.18 16:47	03.05.18 18:27	1:40	03.05.18 23:39	6:52	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Оп 14 заменен изолятор.	ПС Гродеково ф1	1,5 МВт/ 1490 чел	1490	1,5		+12, ветер	2500
Прим.ЗЭС	10	Разрез 110/10/6	3	03.05.18 16:54	03.05.18 16:54	0:00	03.05.18 16:54	0:00	МТЗ	у		с.Федосьевка с.Бурлит.		нет	0	0	0	+5, дождь	0
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	03.05.18 17:05	03.05.18 19:11	2:06	03.05.18 19:11	2:06	Ав.откл	ну		Пр.оп №84-№85 снята упавшая макушка дерева .		школа, д/с/ 1569 чел	1569	0,6	20	+10, ветер	508
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	1	03.05.18 17:08	03.05.18 19:18	2:10	03.05.18 19:18	2:10	КУ, земля			Оп.103 заменен поврежденный изолятор.		нет/ 340 чел	340	0,1	2	+6, дождь	174
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	10	03.05.18 17:15	04.05.18 0:32	7:17	04.05.18 0:32	7:17	МТЗ	ну		Оп.57 устранен обрыв вьзки.		нет/ 69 чел	69	0,01	11	+4, дождь	730
Прим.ЦЭС	10	Лазо 35/10	2	03.05.18 17:15	03.05.18 19:28	2:13	03.05.18 20:57	3:42	ав.откл	ну		В 19:28 вкл с землей (обход с прибором) опора 91 разрушен изолятор. Устранено.		78 чел	78	0,1	4	+5, дождь, ветер	90
Прим.ЦЭС	10	Кожзавод 110/35/6	16	03.05.18 17:16	03.05.18 17:48	0:32	03.05.18 17:48	0:32	Ав.откл	у		г.Уссурийск. Повреждение в сетях потребителя.		нет/ быта нет	0	0,6	1	+6, дождь	320
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	03.05.18 17:43	03.05.18 19:01	1:18	03.05.18 19:01	1:18	МТЗ	у				насон/ 510 чел	510	0,3	6	+12, ветер	1963
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	03.05.18 17:43	03.05.18 19:19	1:36	03.05.18 19:19	1:36	Ав.откл	ну	у			нет/ быта нет	0	0,1		+12, ветер	864
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	03.05.18 17:43	03.05.18 19:19	1:36	03.05.18 19:19	1:36	МТЗ	выв	у			Дачи	0	0,5	13	+10, ветер	864
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	1	03.05.18 17:45	03.05.18 21:22	3:37	03.05.18 21:22	3:37	Ав.откл			Пр. 46-47 дерево с края просеки, повреждения проводов нет. Устранено.		нет/ 120 чел	120	0,3	11	+12, ветер	1447

Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	36	03.05.18 17:46	03.05.18 19:14	1:28	03.05.18 19:14	1:28	МТЗ		у			нет/ быта нет	0	0,5		+12, ветер	220	
Прим.ЦЭС	10	Кожзавод 110/35/6	16	03.05.18 18:11	03.05.18 20:46	2:35	03.05.18 20:46	2:35	МТЗ		ну		г.Уссурийск Повреждение в сетях потребителя.	нет/ быта нет	0	0,6	1	+6, дождь	320	
Прим.СЭС	6	Плавазавд 110/35/6	3	03.05.18 18:12	03.05.18 18:29	0:17	03.05.18 18:29	0:17	Ав.откл		у		Каменка.	школа, кот/ 2050 чел	2050	1,3	6	+4, дождь	226	
ЮЯ ЭС	10	Укулан 35/10	ф База	03.05.18 18:25	03.05.18 18:33	0:08	03.05.18 18:33	0:08	МТЗ		у		В ТП-11 повреждён тр-р 400кВА, произведена замена на 630кВА.	кот, насос, вд/ 1625	1625	0,4	5	+2, облачно	27	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	7	03.05.18 18:39	03.05.18 21:45	3:06	04.05.18 0:03	5:24	Ав.откл		ну		Ост. Обесточено Строительство домов. Оп. 16 убрана ветка, схема восстановлена.	ф.11	нет/ 279 чел	279	0,2	2	+12, ветер	1767
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	1	03.05.18 18:43	03.05.18 22:37	3:54	03.05.18 22:37	3:54	Ав.откл		ну		В пролёте опор 16-17 убрано дерево с края просеки, повреждения проводов небыло	нет/ 216 чел	216	0,2	3	+12, ветер	207	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	2	03.05.18 19:20	03.05.18 20:00	0:40	03.05.18 20:00	0:40	Ав.откл		ну		В 19:34 вкл до ТП-2082 . Осмотр без замечаний.	д/с/ 1500 чел	1500	0,5	4	+10, ветер	86	
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	142	03.05.18 19:26	03.05.18 19:55	0:29	03.05.18 22:06	2:40	Земля, от КУ				с.Петровка, Найфельд, Оп 142-00/141 устранен обрыв вязы.	нет/550ч.	550	0,1	4	+4, ветер	39	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	03.05.18 19:45	03.05.18 19:45	0:00	03.05.18 19:45	0:00	МТЗ		у			школа, д.сад, 800чел	800	0,4	10	+10, ветер	0	
Хаб.ЦЭС	10	Очистные сооружения 35/10	11	03.05.18 20:00	03.05.18 20:31	0:31	03.05.18 20:31	0:31	МТЗ		выв	у		свинарники	0	0,35	2	+5, ветер, дождь	181	
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	03.05.18 20:03	03.05.18 20:42	0:39	03.05.18 20:42	0:39	МТЗ		ну	у		котельная / 100 чел	100	0,4	17	+10, ветер	319	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	207	03.05.18 20:15	03.05.18 21:29	1:14	04.05.18 0:49	4:34	Земля, КУ				Оп. 207-00/65 заменена вязка.	1040 чел	1040	0,7	8	+10, ветер	808	
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	29	03.05.18 20:50	03.05.18 23:12	2:22	03.05.18 23:12	2:22	Ав. Откл.				Оп 17 устранен обрыв вязы по фазе С.	50 чел, птицефабрика	50	0,1	2	+3, ветер, дождь	236	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	03.05.18 21:10	03.05.18 23:15	2:05	04.05.18 15:03	17:53	Земля, от КУ				с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка 23:15 вкл, запитали 8 ТП из 11. 23:56 запитали всех потребителей, остается участок ВЛ без потребителей, вкл в 15:03. Оп.289 заменен поврежденный изолятор ф.С.	432 чел	432	0,2	11	+4, дождь	417	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	119	03.05.18 21:25	04.05.18 0:25	3:00	04.05.2018 13:29	16:04	Земля, от КУ				Ост. Обесточено 1 ТП без нагрузки, вкл в 13:27 оп.119-00/10 отгорание шлейфа. Устранено.	ПС Дубовое ф. 116				+8, ветер	49	
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	275	03.05.18 21:31	03.05.18 22:46	1:15	03.05.18 22:46	1:15	МТЗ		ну	у		1200чел, 4 котельные	1200	0,2	5	+8, ветер	254	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	03.05.18 21:34	04.05.18 0:37	3:03	04.05.18 12:08	14:34	МТЗ		ну		Вкл с выделенным, вкл в 12:08. Оп. 6-05/1 разрушен изолятор., негабарит с ВЛ 0,4 от ТП 58 (оп.58-2-00/4-5), устранено.	5 котельн. / 3000 чел	3000	0,8	23	+8, ветер	2436	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	03.05.18 21:35	03.05.18 21:35	0:00	03.05.18 21:35	0:00	МТО		у		Произведен осмтр. ТП16 повреждена каб.муфта 10 кв. Устранено (17:30 4.5.18).	нет	0	0	0	+12, ясно	0	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	03.05.18 21:43	04.05.18 0:44	3:01	04.05.18 1:16	3:33	МТЗ		ну		Оп 7-00/11 отгорел шлейф, устранено.	ПС ГЗУ ф.483	4 котельн. / 2500 чел	2500	0,5	11	+8, ветер	1506
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	03.05.18 22:32	04.05.18 1:03	2:31	04.05.18 4:16	5:44	МТЗ		ну		Оп. 8-00/27 разрушен изолятор. Устранено.	ПС МК ф.119	5 котельн. / 3000 чел	3000	0,5	13	+8, ветер	1979
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	03.05.18 22:40	04.05.18 1:03	2:23	04.05.18 1:03	2:23	МТЗ		ну	ну		котельная / 100 чел	100	0,4	17	+7, ветер	1171	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	21	03.05.18 23:26	04.05.18 0:40	1:14	04.05.18 0:40	1:14	МТЗ		выв	у		2500чел	2500	1,1	7	+5, ветер, дождь	1357	
Прим.СЭС	10	Фадеево 35/10	5	04.05.18 1:20	04.05.18 2:35	1:15	04.05.18 2:35	1:15	МТЗ		ну	ну		Вкл после обхода.	528 чел	528	0,3	12	+2, дождь	375
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	04.05.18 2:01	04.05.18 2:55	0:54	04.05.18 19:04	17:03	Земля, КУ				Потребитель запитан, кроме вышки сотовой связи, есть АКБ. Оп. 185-14/1-4 упало дерево, обрыв 2-х проводов. Устранено (19:04)	1500 чел	1500	0,3	11	+7, ветер	260	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	04.05.18 3:20	04.05.18 3:25	0:05	04.05.18 3:25	0:05	Ав. Откл.		ну	у		600 чел	600	0,1	4	+2, дождь, ветер	6	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	04.05.18 3:20	04.05.18 3:25	0:05	04.05.18 3:25	0:05	Ав. Откл.		ну	у		200 чел	200	0,01	3	+2, дождь, ветер	2	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	04.05.18 3:39	04.05.18 5:11	1:32	04.05.18 5:11	1:32	Ав. Откл.		ну	ну		Повреждение на ведомственном участке.	450 чел	450	0,1	7	+3, ветер, дождь	201
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	04.05.18 4:35	04.05.18 10:52	6:17	04.05.18 10:52	6:17	Земля, КУ				Оп.99 обрыв провода, устранено.	500 чел	500	0,01	3	+3, ветер, дождь	484	
Прим.СЭС	10	Фадеево 35/10	5	04.05.18 5:20	04.05.18 9:07	3:47	04.05.18 9:07	3:47	МТЗ		ну	ну		В яч. В 10 кв заменили проходные изоляторы 3-х фаз.	528 чел	528	0,3	12	+2, пасмурно	643
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	по ф4 РК 95	04.05.18 6:25	04.05.18 10:17	3:52	04.05.18 10:17	3:52	МТЗ				Оп.202/23срыв изолятора вырван крюк по Ф"А" провод на фазе "В", оп.202/24 срыв вязы провода провод лежит на траверсе. Устранено.	нет	0	0,3	3	+2, дождь	1120	
Хаб.ЦЭС	10	ЗОСП 35/10	19	04.05.18 7:00	04.05.18 10:02	3:02	04.05.18 22:19	15:19	МТЗ		ну	ну		с.Мирное. Вкл до Р2 (без 4 ТП), вкл в 13:49 без 2ТП. Повреждение на КЛ между оп.78 и ТП-251 устранено	насосн	1574	0,3	7	+5, ветер, дождь	1001
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	04.05.18 8:02	04.05.18 9:51	1:49	04.05.18 13:10	5:08	КУ, земля				Включен с "землей" для поиска прибором. Оп.17 заменен поврежденный изолятор (13:10).	кот/ 52 чел	52	0,1	6	+5, дождь	88	
Хаб.ЦЭС	10	Красицкая 110/35/10	6	04.05.18 8:55	04.05.18 12:14	3:19	04.05.18 12:14	3:19	МТЗ		ну		Пр.оп. 25-26 убрано упавшее дерево.	школа, д/с/ 765 чел	765	0,2	5	+4, пасмурно	498	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф25 реклоузер	04.05.18 9:18	04.05.18 14:41	5:23	04.05.18 14:41	5:23	Ав.откл		ну		п.Витязь п.Рисовая падь.Вкл в 14:14 (без 27 ТП), вкл в 14:41. Оп. 183 срыв изолятора верхнего провода, схлест проводов.	школа, свваж, кот/140 чел	140	0,5	42	+10, пасмурно	1900	
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/35/6	16	04.05.18 9:57	04.05.18 10:23	0:26	04.05.18 10:23	0:26	МТЗ		у		Повреждение на ведомственном участке.	нет/ быта нет	0	1,2	3	+5, дождь	5	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	04.05.18 10:35	04.05.18 10:36	0:01	04.05.18 10:36	0:01	Ав.откл		у			школа/ 200 чел	200	0,01	2	+5, дождь	3	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	7	04.05.18 10:35	04.05.18 10:40	0:05	04.05.18 10:40	0:05	МТЗ		у			нет/ 450 чел	450	0,1	6	+5, дождь	10	
Прим.ЮЭС	35	Инструментальный завод 35/6	T1	04.05.18 10:37	04.05.18 11:21	0:44	04.05.18 11:21	0:44	МТЗ		у		Произведен осмтр, Ф-3 (вед) и В-6 Т-1 отключились без блинкеров, В-35 Т-1 отключился от МТЗ, вкл в 11:21 без вед ф3 (находился на ХХ). /проверка РЗА- перегорел предохранитель цепей управления Т1, в результате чего выдержка времени В-35 Т1 стала равно 0. (пропал опертон); при отключении ф3 отключился В-35 Т1/	4 МВт/ 3200 чел	3200	4	22	+9, пасмурно	2900	

Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Тишкино с отп.Капитуль	ТЗФ	04.05.18 11:32	04.05.18 14:00	2:28	05.05.18 20:55	33:23	ДЗ 1з, МТО	выв	ну	Лвл=21км. Обесточена вед.ПС Капитуль. Через 2ч 28 мин В/ч запитана от ДГ. Произведен осмотр, пр.оп. 43-44 обрыв верхнего провода (наличие мокрого снега, многочисленные повреждения провода по всей длине пролета, ремонту не подлежит, требуется замена), /в 22:00 работы приостановлены; возобновлены в 9:15 5.5.18/; в 12:21 работы по замене верхнего провода в пролёте оп. 43-44 завершены. В 13:26 при включении земля, продолжен поиск МП. Пр.оп.28-29 обрыв провода средней фазы /15:56 допуск, в 20:55 устранено, ВЛ вл в работу по нормальной схеме./ /использование топлива в/ч на ДГ : израсходовано 1710 л., остаток 1000 л., пополнение запасов в начале июня/	потребитель запитан от ДГ	вч (на ДГ)/ быта нет	0	0,15	0	0, снег	1975
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ 110/6	36	04.05.18 12:27	04.05.18 13:05	0:38	05.05.18 18:34	30:07	МТО		ну	Лвл=8км. Вкл без ЗТП (в 17:10 установлен ДГ, потребитель запитан). Повреждение КЛ на уч ТП84-ТП101 (100 м от ТП101), КЛ в 100 м. 05.05.18 установлены три опоры и смонтирована ВЛ между ТП-84 и ТП-101 вместо повреждённой КЛ, смонтирована конц.муфта на каб.выход от ТП-8 на вновь монтируемый участок ВЛ, подключен каб.спуск. Все включено		насос/ 2368 чел	2368	0,2	11	0, снег	1100
Хаб.СЭС	35	Ванино - Тишкино	Т9Ф	04.05.18 12:31	04.05.18 12:31	0:00	04.05.18 12:49	0:18	ДЗ 4з	выв	у	Лвл=1,4 км. Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	0, снег	0
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	04.05.18 13:54	04.05.18 14:55	1:01	04.05.18 14:55	1:01	Ав.откл		у			нет/ 200 чел	200	0,01	3	+8, дождь	147
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	04.05.18 13:54	04.05.18 14:57	1:03	04.05.18 14:57	1:03	Ав.откл		у			школа, кот/ 600 чел	600	0,1	4	+8, дождь	74
Прим.ЦЭС	35	Михайловка - Россия		04.05.18 14:07	04.05.18 14:07	0:00	04.05.18 14:09	0:02	МТЗ	нет	у	Находилась на ХХ.		нет	0	0	0	+8, дождь	0
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	04.05.18 14:31	04.05.18 16:20	1:49	04.05.18 17:50	3:19	Ав.откл		ну	Потребителю обеспечен резерв, вкл в 17:50. Оп. 9/1 заменен поврежденный изолятор фс.	ф15	д.дом/390 чел	390	0,9	5	+9, пасмурно	1725
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Эрге	Т15Ф	04.05.18 14:50	04.05.18 14:57	0:07	04.05.18 14:57	0:07	ДЗ 2з	ну	у	Лвл=7,8км. С обесточиванием ПС Центральная, Строительная, ПС Эрге. 8.5.18 произведён обход, замечаний нет.		8,2 МВт/ 10310 чел	10310	8		0, снег	966
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	04.05.18 16:26	04.05.18 16:26	0:00	04.05.18 16:26	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+7, пасмурно	0
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		04.05.18 17:59	04.05.18 17:59	0:00	04.05.18 17:59	0:00	ТНЗНП 1ст		у	Лвл=19,45км, ИМФ фА, 1км. Осмотр ПС Западная, Давыдовка без замечаний. Обход ВЛ без замечаний.		нет	0	0	0	+7, пасмурно	0
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Эрге	Т2Ф	04.05.18 18:29	04.05.18 18:29	0:00	04.05.18 18:47	0:18	ДЗ 1з	ну	у	7.5.18 произведён осмотр ВЛ, замечаний нет.		нет	0	0	0	0, снег	0
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	по ф2 реклоузер	04.05.18 18:50	04.05.18 23:09	4:19	04.05.18 23:58	5:08	Ав.откл		у	/базы отдыха быта нет/. Включили до РЛ-8 без БТП, вкл в 23:09 без ЗТП, вкл в 23:58 без замечаний.		нет/ быта нет	0	0,1	7	+5, дождь	200
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	04.05.18 19:20	04.05.18 20:42	1:22	04.05.18 23:27	4:07	МТЗ		ну	Вкл без ЗТП, вкл в 23:27. Пр. 205-206 снята ветка с проводов.		нет/ 93 чел	93	0,03	5	+7, дождь	86
Хаб.СЭС	6	Приусадбная 35/6	24	04.05.18 19:35	04.05.18 21:47	2:12	04.05.18 21:47	2:12	МТЗ	ну	ну	п.Ачан Убрано дерево в пролёте опор.№71-72		школа, кот/ 450 чел	450	0,18	4	+6, дождь	379
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	04.05.18 20:41	04.05.18 21:55	1:14	04.05.18 21:55	1:14	КУ, земля			Повреждение на вед.ТП		нет/ 200 чел	200	0,01	4	+7, пасмурно	66
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	25	04.05.18 20:56	04.05.18 22:00	1:04	15.05.18 16:22	259:26	МТО	нет		Включен без ЗТП. Повреждена КЛ-6 от ТП-170 яч. 2 до ТП-146 яч.5. Выделен уч-к, все запитано в 22:22. 7.5.18 определено МП: 20м от ТП-146 (район гор. двора). Устранено, схема восстановлена	ф.37 Биробиджан	нет / 2000 чел	2000	0,69	6	+7, дождь	734
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д1Ф	04.05.18 21:25	04.05.18 21:33	0:08	04.05.18 21:33	0:08	МТЗ	нет	у			больн/кот/780 чел	780	0,01	3	+3, ветер	34
Хаб.ЦЭС	10	Бычича 35/10	11	05.05.18 1:10	05.05.18 1:25	0:15	05.05.18 11:30	10:20	ЗЗ	выв	ну	В 01-25 включен без ЗТП (водозобор, б/отдыха). В 11:30 полностью. Повреждение на вед.ТП		в/забор, б/о	0	0,66	18	+4, облачно	165
Прим.СЭС	10	Фадеево 35/10	5	05.05.18 5:41	05.05.18 5:42	0:01	05.05.18 5:42	0:01	МТЗ	ну	у			школа, кот, д.дом/ 528 чел	528	0,3	12	+4, пасмурно	5
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	05.05.18 6:00	05.05.18 6:57	0:57	05.05.18 6:57	0:57	МТО	ну		Повреждение на вед.ТП	ф.7	2200 чел	2200	0,2	8	+8, пасмурно	190
Прим.СЭС	10	Фадеево 35/10	5	05.05.18 6:15	05.05.18 6:41	0:26	05.05.18 6:41	0:26	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Под РТП3115 обнаружена обгоревшая ворона.		школа, кот, д.дом/ 528 чел	528	0,3	12	+4, пасмурно	130
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	05.05.18 9:01	05.05.18 10:55	1:54	05.05.18 16:08	7:07	МТЗ	ну	ну	Включен без ЗТП, вкл в 16:08. Пр.оп.747-748 убрано упавшее дерево.		школа, кот / 871 чел	871	0,2	22	+5, пасмурно	380
Ам.ВЭС	10	Максимовка 35/10	6	05.05.18 10:15	05.05.18 11:55	1:40	05.05.18 14:36	4:21	МТЗ	ну	не прои зв.	Оп.76 ж/б сбита с/х техникой, обрыв проводов двух фаз, виновник установлен. Сообщено в СБ. Включен без ЗТП, вкл в 14:36. после устранения повреждения (оп.заменена, ж/б)		котельная, школа, скважина / 339чел	339		10	+14, ясно	123
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	05.05.18 13:23	05.05.18 14:39	1:16	05.05.18 14:39	1:16	Ав.откл		у			котельная, школа / 200 чел	200	0,22	7	+14, ясно	253
Прим.ЮЭС	35	Орлиная - Залив с отп ПС Телецентр		05.05.18 13:27	05.05.18 13:51	0:24	05.05.18 15:50	2:23	МТЗ-1		не прои зв.	Обесточена 1сш-6 кв Телецентр. Ч/з 24 мин потребителю обеспечен резерв. Пр. 6-7 обнаружен перегоревший кабель связи (лежит на территории стройки). Следы перекрытия на проводах ВЛ двух фаз, ремонт провода не требуется. В 15:50 ВЛ вкл в работу по нормальной сх.	Т2 (СВ-6)	часть г.Владивосток / 4450 чел	4450	3,5		+14, ясно	1400
Прим.СЭС	6	Чугуевка 220/110/35/10	16	05.05.18 16:32	05.05.18 17:03	0:31	05.05.18 17:03	0:31	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.ТП		насосная, котельная, школа / 1511 чел	1511	0,8	26	+12, облачно	413
Прим.ЦЭС	35	Павловка-1 - Озерная падь		05.05.18 17:24	05.05.18 17:24	0:00	06.05.18 4:04	10:40	МТЗ	ну	ну	Находилась на ХХ. Оп.24 устранен излом провода в зажиме, фВ. (ПНГ)		нет	0	0	0	+21, ясно	0
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	3	05.05.18 18:18	05.05.18 19:08	0:50	05.05.18 19:08	0:50	МТО	ну	у	Произведен осмотр. В ТП-2101 под РС 2 мертвая кошка.		нет / 500 чел	500	0,2	1	+9, пасмурно	166
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	05.05.18 19:19	05.05.18 19:19	0:00	05.05.18 19:19	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+10, дождь	0

Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	18	05.05.18 19:33	06.05.18 0:59	5:26	06.05.18 0:59	5:26	"земля" от КУ			Вкл=23 км, Лбза=3км. Повреждение на ведомственной отпайке.	нет / 224 чел	224	0,2	7	+10, дождь	1278	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	05.05.18 19:42	05.05.18 19:54	0:12	05.05.18 19:54	0:12	МТО	ну	у		интернат, больница / 1700 чел	1700	0,75	33	+10, дождь	150	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	05.05.18 19:48	05.05.18 20:50	1:02	05.05.18 20:50	1:02	"земля" от КУ			Оп. №20 заменён изолятор.	нет/708 чел	708	0,15	6	+10, дождь	150	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	05.05.18 20:07	05.05.18 20:39	0:32	05.05.18 20:39	0:32	МТЗ-1	ну	у	Оп.19 снято гнездо сороки (торчали ветки, гнездо снято штангой)	адм, сваяж, кот/500 чел	500	0,1	9	+10, дождь	110	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	05.05.18 22:28	06.05.18 0:01	1:33	06.05.18 0:01	1:33	МТЗ	ну	не прои зв.	Оп.2/7 снято гнездо сороки.	больн, сваяж, интернат/ 1700 чел	1700	0,9	33	+7, дождь	770	
Ам.ЦЭС	35	Полевая-Ерковцы		05.05.18 23:08	06.05.18 1:18	2:10	06.05.18 2:01	2:53	МТЗ	ну	ну	С обесточиванием ПС Ерковцы (запит в 1:18), Рогозовка (запит в 0:55). Оп.92 снято разрушенное гнездо. (сорока)	ПС Полевая ф13; ПС Поздеевка ф16	0,3 МВт/ 1973 чел	1973	0,7		+7, дождь	780
Ам.ЦЭС	35	Ромны - Хохлатская		06.05.18 1:23	06.05.18 2:05	0:42	06.05.18 5:30	4:07	МТЗ	ну	ну	С обесточиванием ПС Хохлатская (запит в 2:05). Оп.6 повреждены изоляторы 3 фаз, заменены (ПС-70).	ПС Ромны ф1	0,1 МВт/ 846 чел	846	0,1		+7, дождь	80
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	3	06.05.18 2:51	06.05.18 3:09	0:18	06.05.18 3:09	0:18	МТО		у	с. Прохаско, с. Буссе. Осмотр уч.РСК без замечаний.	нет/ 118 чел	118	0,1	6	+6, пасмурно	30	
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	7	06.05.18 4:40	06.05.18 4:41	0:01	06.05.18 4:41	0:01	МТЗ	нет	у		зона/ 2400 чел	2400	0,4	3	+6, пасмурно	7	
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	7	06.05.18 7:59	06.05.18 8:29	0:30	06.05.18 11:02	3:03	МТЗ	нет		Вкл в 8:29 до оп.7-00/18 (соц.объект запитан). В 11:02 полностью. Пр.оп.31-32 следы перекрытия на ветки деревьев (подрезаны). Схема восстановлена	УИН (зона)/ 2400 чел	2400	0,4	3	+6, пасмурно	201	
Ам.ЗЭС	35	Арга - Краснояррово		06.05.18 8:13	06.05.18 8:13	0:00	06.05.18 9:54	1:41	МТО	ну	ну	Находилось на ХХ. Произведен осмотр. На оп.73 разрушенное гнездо аиста.	нет	0	0	0	+6, пасмурно	0	
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	8	06.05.18 14:20	06.05.18 15:33	1:13	06.05.18 17:30	3:10	Ав.откл		ну	Вкл с выделенным уч., без нагрузки, вкл в 17:30. Наклон оп.23 (таяние грунта), касание проводов веток деревьев. Оп укреплены оттяжками; произведена чистка просеки в пр.оп. 22-24.	ф.12 Суражевка птицефабрика	0	0,8	4	+13, ясно	490	
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	12	06.05.18 14:20	06.05.18 15:33	1:13	06.05.18 15:33	1:13	Ав.откл		у	Отключился при переводе нагрузки с ф.8 ПС Суражевка персоналом потребителя.(кольцующие фидера).	птицефабрика	0	0,1	5	+13, ясно	490	
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/6	20	06.05.18 15:36	06.05.18 17:31	1:55	06.05.18 17:31	1:55	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.	больница / 750 чел	750	0,02	4	+12, ясно	115	
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Костюковка	№2	06.05.18 16:20	06.05.18 16:22	0:02	06.05.18 16:22	0:02	МТЗ-3	нет	у	С обесточиванием ПС Климауцы. Осмотр 8.5.18, оп. №122 следы оплавления полимерной изоляции.	котельная, школа- 2 / 2376 чел	2376	0,15	32	+15, гроза, град	5	
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	5	06.05.18 16:21	06.05.18 17:14	0:53	06.05.18 17:14	0:53	МТО	ну	у	Осмотр без замечаний.	нет / 306 чел	306	0,15	3	+16, ясно	87	
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	06.05.18 16:46	06.05.18 17:25	0:39	06.05.18 18:33	1:47	"земля" от КУ			Обеспечен резерв, кроме одного вед.ТП. В 18:33 включен полностью. Повреждение на вед.уч-ке	ф.1 Павловка-1 школа / 500 чел	500	0,02	4	+20, ясно	65	
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/6	21	06.05.18 17:27	06.05.18 17:27	0:00	06.05.18 17:27	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+15, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	06.05.18 17:33	06.05.18 17:57	0:24	06.05.18 17:57	0:24	МТЗ	ну	у		школа, котельная / 2623 чел	2623		11	+15, гроза	176	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		07.05.18 7:05	07.05.18 7:05	0:00	07.05.18 7:05	0:00	Тамб: ДФЗ; Мих: ДФЗ,ТНЗНП 1ст		у	ИМФ 15 км, фА. От ПС Тамбовка. Строящееся гнездо на оп. №181.	нет	0	0	0	+5, облачно	0	
Хаб.СЭС	10	Центральная 35/6	по ф-3 в ТП-50 ф-4	07.05.18 10:30	07.05.18 19:11	8:41	07.05.18 19:11	8:41	Ав.откл	не прои зв.	выв	Обесточена лодочная станция. Повреждена КЛ-10кВ 260 метров от ТП-50. Устранено.	нет / быта нет	0	0,01	1	+10, ясно	88	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		07.05.18 11:57	07.05.18 11:57	0:00	07.05.18 11:57	0:00	Спасск: ТНЗНП-2ст. Ярослав МТО, НЗЗ-1ст.		у	От ПС Ярославка: ИМФ-Ф-"А" = 3,6км. Произведен обход, на оп. №19 обнаружено новое гнездо аиста и обгоревшие ветки.	нет	0	0	0	+8, пасм	0	
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	07.05.18 12:47	07.05.18 12:47	0:00	07.05.18 19:43	6:56	Ав.откл	не прои зв.		На ХХ. Повреждена КЛ-6 №1, выведена в ремонт. КЛ-6 №2 вкл. в работу. Определено место повреждение 1355м от ПС Чайка вся длина кабеля 1890м. 8.5.18 16-20 установлена кабельная вставка 2м, смонтированы две соединительные муфты.	нет	0	0	0	+7, пасм	0	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	по Ф-2 РКЛ-3 оп.166	07.05.18 14:28	07.05.18 16:02	1:34	07.05.18 17:52	3:24	КУ "земля"			Обесточены базы отдыха, охот.хоз-во. Заменён изолятор оп.476, запитано 5-ТП. В 17:52 вкл. все потребители.	базы отдыха / быта нет	0	0,1	7	+8, дождь	150	
Прим.ЗЭС	110	ЛУТЭК - Разрез - Надаровская - Ласточка/г		07.05.18 16:06	07.05.18 16:06	0:00	07.05.18 16:06	0:00	МТО, ТЗНП-1ст		у	Ограничения подвижного состава небыло. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+10, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	07.05.18 16:38	07.05.18 21:22	4:44	07.05.18 21:22	4:44	МТЗ	ну	не прои зв.	В 19:24 включен на х.х. В 21:22 полностью после осмотра. Причина не установлена.	нет / 311 чел	311	0,4	9	+10, гроза	1893	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	07.05.18 16:38	07.05.18 18:40	2:02	07.05.18 20:28	3:50	МТЗ	ну	не прои зв.	часть п.Лучегорск (3-й мкрн). Вкл. без 3-х ТП. Всё вкл. в 20:28, повреждение на вед. ТП.	нет / 660 чел	660	0,7	8	+10, гроза	1613	
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	В-10-Т1	08.05.18 5:38	08.05.18 6:57	1:19	08.05.18 6:57	1:19	МТЗ	нет	не прои зв.	Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т2 в резерве). В раяке СВ-10 повреждена концевая муфта резервной каб. перемычки между СР-10 и СВ-10. Отключен СВ-10, введены в работу Т1 и Т2, все запитано. Отключена резервная каб. перемычка между СР-10 и СВ-10, подключена основная. В 16:25 повреждение устранено.	Т2 г.Белогорск, 13500 чел	13500	5,6	64	+3, ясно	6970	
Прим.ЗЭС	6	Разрез 110/10/6	3	08.05.18 7:52	08.05.18 7:52	0:00	08.05.18 7:52	0:00	МТЗ		у	Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+6, пасмурно	0	
ЮЯ ЭС	6	Алдан 110/35/6	Прогресс	08.05.18 10:46	08.05.18 10:46	0:00	08.05.18 10:46	0:00	МТО		у	Срыв изолятора оп. №54/4 на вед. отпайке.	нет	0	0	0	+7, ветер	0	

Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		08.05.18 17:29	08.05.18 17:29	0:00	08.05.18 17:29	0:00	Тамб: ДФЗ, 1ст ТНЭНП. Мих: ДФЗ, 1ст ТНЭНП	у		Оп.224 гнездо аистов	нет	0	0	0	+22, ясно	0	
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	86	08.05.18 17:40	08.05.18 17:50	0:10	08.05.18 17:50	0:10	КУ "земля"			п.Русская поляна. Повреждение на вед ТП.	нет / 100 чел	100	0,01	2	+21, ясно	1	
Прим.ЮЭС	110	Краскино 110/35/10	T2	08.05.18 18:30	08.05.18 18:45	0:15	09.05.18 5:35	11:05	ДЭТ			Сх. сету: Т2 питает 1,2СШ-35 и 2СШ-10, Т1 питает 1СШ-10. Обесточены: 2СШ-10 Краскино, ПС-35 Хасанская, вед. ПС Хасан. На ПС Краскино повреждение ТН-35 2С, выведен в ремонт. В 18:45 (ч/з 15 мин) вкл. Т2, все запитано. В 5:35 поврежденный ТН заменен, схема восстановлена. Проверка РЗА без замечаний.	часть Хасанского района / 396 чел	396	1,9	23	+8, пасм	485	
Прим.ЮЭС	35	Краскино - Гвоздево - ЖД ст. - Посьет		08.05.18 18:30	09.05.18 1:05	6:35	09.05.18 1:05	6:35	"земля" от КУ			Обесточены: ПС Гвоздево, ПС Посьет, вед. ПС ЖД станция. Оп. №42/5 (ж/б) наклонилась, на оп. №42/3 (ж/б) верхний провод касается траверсы. Устранено, все включено	водозабор / 1557 чел	1557	1,36	47	+8, пасмурно	8800	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	11	08.05.18 18:41	08.05.18 20:02	1:21	08.05.18 20:32	1:51	КУ "земля"			Включен без 3 ТП. Оп.54 убрано гнездо сороки. Все включено	ст.переначки, больница / быта нет	0	0,3	11	+20, ясно	368	
Хаб.ЦЭС	35	Индустриальная - Протока	№2 (Т-84)	08.05.18 19:52	08.05.18 19:52	0:00	09.05.18 6:59	11:07	МТО	выв		На ПС Протока АВР-6 успешно, обесточенных потребителей нет. На ПС Протока КЛ-35 Т-84 повреждение концевой муфты Ф-А. Устранено, схема восстановлена	цепь №1 (Т-85)	нет	0	0	0	+18, ясно	0
Хаб.СЭС	6	Кирзавод 35/6	2	08.05.18 21:24	08.05.18 22:04	0:40	08.05.18 22:04	0:40	МТЗ		у	п.Хабсоль	котельная / 400 чел	400	0,2	23	+12, ясно	108	
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	2	09.05.18 5:32	09.05.18 5:33	0:01	09.05.18 5:33	0:01	МТО		у	В ЗТП 4053 перекрытие на шинах 10 кВ Т-2 по причине проникновения животного (белка). Ремонт не требуется, заменили ВВ предохр.	нет/214	214	0,8	18	+4, ясно	13	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	09.05.18 6:52	09.05.18 9:22	2:30	09.05.18 12:17	5:25	МТЗ		ну	с.Кипарисово1, Мирный. В 09-22 включили до оп. 147 (запитали 18 ТП, 0,85 МВт). Задействована 1бр. (2чел, 1 ед. техники). В 11-18 запитано 25 ТП.	котельные / 230 чел	230	1	49	+3, облачно	2125	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	09.05.18 8:50	09.05.18 9:35	0:45	09.05.18 9:35	0:45	МТО, МТЗ	выв	у	В 11-45 запитали 33 ТП. Повреждение на вед. оттайке с.Петровичи. Пр. 53-54 и 55-56 падение сухостоя в результате пала травы, поврежденный проводов нет	1570ч.	1570	1,3	20	+14, обл.	975	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф.9 в ТП 51 отключился ф.5 6кВ	09.05.18 9:05	09.05.18 12:52	3:47	09.05.18 19:45	10:40	Ав. Откл.			часть г.Николаевск-на-Амуре. ОП 9-00/1 (оттайка на ТП 25) повреждена концевая каб муфта. В 11:50 в ТП 25 отсоединили КЛ 6кВ, в ТП 51 включен ф.5. (запитано ЗТП). В 12-52 все потребители перезапитаны. В 19:45 повреждение устранено	водозабор/700ч.	700	0,6	12	+14, обл.	628	
Ам.СЭС	10	Речная 35/10	5	09.05.18 10:13	09.05.18 11:38	1:25	09.05.18 16:53	6:40	МТО, МТЗ	нет	ну	часть г.Зая. В 11:38 включено без ТП 4 (в ТП повреждена концевая каб. муфта). Устранено	школа, д.сд, администрация/ 250ч.	250	0,5	13	+18, обл.	719	
Юя ЭС	110	Нерюнгринская ГРЭС - Чувльманская ТЭЦ с оттайками	№1,2	09.05.18 10:54	09.05.18 11:19	0:25	09.05.18 11:19	0:25	ЧТЭЦ: МТО, НГРЭС: ДФЗ, МТО, 33	ну	у	Обесточены ПС Дежневская, Денисовская (нагрузка производственная- шахты)	нет/0	0	9,8		+6, ветер	4083	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	09.05.18 12:48	09.05.18 13:05	0:17	09.05.18 15:43	2:55	Откл.КУ "Земля"			пгт.Магдагачи. В 13:05 включен до ЛР №2 (запитано 15 ТП). ОП 103 заменили изолятор	д.сад / 1000ч.	1000	1	21	+13, ветер	359	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		09.05.18 12:56	09.05.18 12:56	0:00	09.05.18 12:56	0:00	ДФЗ, 2ст ТНЭНП	у		ОП 129, 130,131,132 гнезда птиц, в пролетах 139-156 на опорах строительство гнезд	нет				+23, ясно	0	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	09.05.18 13:19	09.05.18 14:20	1:01	09.05.18 15:31	2:12	МТЗ		ну	п.Воздвиженка. Задействована 1 бр.(2ч., 1 ед. техники). В 14:20 включили до ТП-1088 (запитано 7ТП). Повреждение на вед. оттайке	нет/300ч.	300	0,4	11	+16, ясно	147	
Юя ЭС	110	Нерюнгринская ГРЭС - Чувльманская ТЭЦ с оттайками	№1,2	09.05.18 13:36	09.05.18 13:36	0:00	09.05.18 13:43	0:07	ЧТЭЦ: МТО, АПВ ну НГРЭС: ДФЗ, МТО, 33, АПВ усп.	у		ВЛ остались под напряжением со стороны НГРЭС (АПВ усп). На ЧТЭЦ РПВ усп. В 13:43	нет	0	0		+6, ветер	0	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 в РП 80202 отключился ф.№6	09.05.18 13:50	09.05.18 16:16	2:26	09.05.18 16:45	2:55	Ав. Откл.		не приз в	часть быта г. Фокино. В 16-16 включен до ТП-82048 (запитано 2 ТП). В 16-45 включили полностью после полного обхода, замечаний нет	нет/300ч.	300	0,1	4	+10, ясно	250	
Юя ЭС	110	Нерюнгринская ГРЭС - Чувльманская ТЭЦ с оттайками	№1,2	09.05.18 14:00	09.05.18 14:00	0:00	09.05.18 14:12	0:12	ЧТЭЦ: МТО, АПВ ну НГРЭС: ДФЗ, МТО, 33, АПВ усп.	у		ВЛ остались под напряжением со стороны НГРЭС (АПВ усп). На ЧТЭЦ РПВ усп. В 14:12. При осмотре ВЛ ЧТЭЦ - НГРЭС №1 на ведомственной ПС 110/6 ВГК (водогрейная котельная, принадлежит ДГК) обнаружено: на линейном спуске от портала до ЛР№125 по ф.С распушение шлейфа при ветре приближение к portalу. Видны следы подгара. Гл. Инженером НГРЭС Суриным Э.Г. принято решение о устранении повреждения 10.05.18. С 10-38 до 14-22 10.05.18 ВЛ выводилась в ремонт для устранения повреждения.Граница раздела балансовой принадлежности по линейному portalу	нет	0	0		+6, ветер	0	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	09.05.18 14:05	09.05.18 15:45	1:40	09.05.18 15:45	1:40	МТЗ		не прои зв.	с.Кипарисово1, Мирный. Повреждение на вед. оттайке	котельные / 230 чел	230	1	49	+3, облачно	1130	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	16	09.05.18 15:51	09.05.18 16:07	0:16	09.05.18 16:07	0:16	Ав. Откл.		у	быт п. Шкотово.	нет/20ч.	20	0,01	3	+10, обл.	50	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	09.05.18 16:10	09.05.18 16:20	0:10	09.05.18 16:20	0:10	МТЗ		у	п.Яковновка	нет/250 чел	250	0,1	3	+22, ясно	8	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	09.05.18 16:28	09.05.18 17:30	1:02	09.05.18 17:30	1:02	МТО	ну	ну	п.Тыгда. Повреждение на вед. ТП 16	нет/300ч.	300	0,2	9	+18, ветер	35	
ЭС ЕАО	10	ПФ 35/10	131	09.05.18 16:55	09.05.18 16:55	0:00	09.05.18 16:55	0:00	МТЗ		у	КТП-734 следы перекрытия на приемной траверсе 10кВ.	нет	0	0	0	+20, обл.	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	09.05.18 17:51	09.05.18 17:51	0:00	09.05.18 17:51	0:00	МТЗ		у	10.5.18 обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	+17, гроза	0	

Прим.ЦЭС	10	Речная 35/10	5	09.05.18 20:10	09.05.18 20:49	0:39	09.05.18 20:49	0:39	МТЗ		у		с.Кремово.		нет/1019ч.	1019	0,6	10	+10, гроза	330
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	6	09.05.18 20:24	09.05.18 20:24	0:00	09.05.18 20:24	0:00	МТЗ-2		у		Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	+21, ясно	0
Прим.ЮЭС	6	Берговая-2 220/110/6	3	09.05.18 20:34	09.05.18 21:31	0:57	10.05.18 17:19	20:45	МТЗ		не прои зв.		часть г.Большой Камень. Вкл. без 4 ТП. 22:57 вкл. до ТП 80045, без напряжения участок ВЛ и 2 аб. ТП. В 2:30 запитаны все потребители, повреждена КЛ оп 38/67-38/68 переход через ж/д переезд - кабель отключен, подключен резервный. 10.05.в 16:15 установлено две соед. муфты и кабельная вставка 2 метра, кабель испытание выдержал.		нет/860ч.	860	0,9	30	+6, пасм.	855
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	264	09.05.18 20:53	09.05.18 21:04	0:11	09.05.18 23:39	2:46	КУ "земля"				с.Валдгейм. Вкл. без ТП-140 быт. Срыв изолятора оп. №264-00/3. Устранено в 23:39.		больн, интернат, школа / 464 чел	464	0,5	6	+20, ясно	57
Прим.ЗЭС	35	Веденка - Новотроицкое		09.05.18 21:29	09.05.18 21:52	0:23	09.05.18 22:23	0:54	МТО		запр ет	у	Обесточены ПС Новотроицкая, Ракитное, Малиново. В 21:52 запитаны ПС Ракитное, ПС Малиново от ПС Новопокровка. Обесточена ПС Новотроицкое, Р= 0,1МВт, 518 чел. По приезду ОВБ на ПС Веденка РПВ успешно. В 23:40 по норм. сх. Обход без замечаний	ВЛ-35 Новопокровка-Ракитное	5892чел	5892	1,1	85	+14, н/б дождь	422
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	5	09.05.18 22:03	09.05.18 22:03	0:00	09.05.18 22:03	0:00	МТЗ		у		Обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+14, гроза	0
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	10.05.18 2:08	10.05.18 2:11	0:03	10.05.18 2:11	0:03	МТЗ		у	у	с.Коншаровка, Польника.		нет / 595 чел	595	0,1	17	+6, пасм	5
Прим.ЮЭС	110	Новицкое - Тайфун		10.05.18 4:53	10.05.18 5:45	0:52	10.05.18 5:45	0:52	НЗЗ 2ст. ИМФ Ф-В 63км		не работало	у	Лвл=66,37км. Обесточены ПС-110 Тайфун, Преображение, ПС-35 Бевевское, Лазо, Солнечная, Сокольши, Милоградово. Осмотр ПС-110 Новицкое, Тайфун, Преображение - замечаний нет. В 5:42 ВЛ-110 вкл. без нагрузки успешно, 5:45 все потребители запитаны. Обход без замечаний. На ПС Новицкое произведена ревизия вторичных цепей включения СВ110 без замечаний.	Лазовский, часть Ольгинского района: 8600 чел	8600	5,4		+5, пасм	4410	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	14	10.05.18 7:28	10.05.18 7:31	0:03	10.05.18 7:31	0:03	МТО		ну	у	часть с.Ярославка.		больница / 1839 чел	1839	0,7	6	+6, ясно	35
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	238	10.05.18 7:37	10.05.18 10:04	2:27	10.05.18 12:04	4:27	КУ "земля"				п.Кульдур. ОП 238-00/33 устранили обрыв шлейфа	ф.258 ПС Кульдур	санаторий / 100 чел	100	0,2	7	+4, ясно	481,6
Прим.ЮЭС	110	Факел 110/35/6	Т2	10.05.18 11:47	10.05.18 11:48	0:01	10.05.18 13:30	1:43	Блинкер: "Отключение ОД 110кВ от защит"				В 11:47 отключалась ВЛ 110кВ Штыково-Факел №2(НЗЗ 1ст., МТО, АПВ усп.) На ПС Факел действием ОД КЗ отключился Т-2 по стороне 110/35/6кВ, Обесточены: ПС Факел (Т1 выведен по заявке для опробования приводов), 9 ПС35кВ (Шкотовский водозабор, Насосная-1, Верхняя, Пристань, Дило, Васильки, Шкотово, Насосная-2, Новороссия). В 11:48 На ПС Шкотово включен В35 ВЛ АТЭЦ-Шкотово (запитаны ПС Шкотово, Насосная-2, Новороссия), 11:51 ПС Смоляниново/г включен В35 ВЛ Смоляниново/г -Дило- Васельки-Новороссия (запитаны ПС Шкотовский водозабор, Насосная-1, Верхняя, Пристань, Дило, Васильки). Обесточена ПС Факел (0,1 МВт, быта нет). В 12:27 нагрузка ПС Факел перезапитана от ф.4 Шкотово. Осмотр без замечаний в 13:30 Т2 включен успешно. Произведена проверка РЗА, замечаний нет.	по ВЛ-35 АТЭЦ-Шкотово; ВЛ-35 Смоляниново/г - Дило- Васельки-Новороссия, ф.4 ПС Шкотово	Шкотовский р-н 3000ч.	3000	8		+15, ясно	530
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		10.05.18 12:35	10.05.18 14:11	1:36	10.05.18 17:24	4:49	Откл.КУ "Земля"				Обесточена ПС Угловое, с.Угловое, Абакан, Слава, Ульма, Богословка, Козловка. В 14:11 весь потребитель перезапитан от ф.6 ПС Новокиевка. В полете ОП 147-148 убрано сухое дерево, провод не поврежден.Обход двумя бригадами Лвл-50км.	ф.6 ПС Новокиевка	больница/ 1238ч.	1328	0,2	21	+20, ветер	283
Прим.ЦЭС	10	Речная 35/10	5	10.05.18 13:22	10.05.18 14:10	0:48	10.05.18 14:10	0:48	Ав. Откл.		у		Повреждение на вед. ТП.		нет/1019ч.	1019	0,4	12	+18, ясно	166
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	10.05.18 14:30	10.05.18 14:37	0:07	10.05.18 14:37	0:07	МТЗ		ну	у	п.Советский, Подгорный, Барадагон. Прол. оп. №87-88 поваленные стогоршие берёзы.		школа/470ч.	470	0,4	14	+18, ветер	49
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	10.05.18 14:30	10.05.18 14:37	0:07	10.05.18 14:37	0:07	МТЗ		ну	у	Работал в параллели с ф-7. п.Советский, Подгорный, Барадагон. Из за повреждения по ф-7.		школа/670ч.	470	0,4	7	+18, ветер	49
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	10	10.05.18 14:46	10.05.18 14:51	0:05	10.05.18 14:51	0:05	МТЗ		ну	у	с.Толстовка		школа,д.сад/771ч	771	0,3	13	+20, ветер, дождь	30
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	10.05.18 15:16	10.05.18 15:43	0:27	10.05.18 16:49	1:33	Откл.КУ "Земля"				часть г.Благовеценск. В 15:43 включен без 2-х ТП. ОП 15 заменили изолятор, ОП 8 убрана птица	ф.25 ПС Астрахановка	нет/500ч.	500	0,3	9	+20, ветер, дождь	64
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	26	10.05.18 15:19	10.05.18 16:17	0:58	10.05.18 18:29	3:10	Откл.КУ "Земля"				с.Ивановка. В 16:17 включен до ЛР14 (запитано 10ТП). ОП67 заменили изолятор		больница,д.дом/1000	1000	0,7	14	+20, дождь, ветер	780
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	10.05.18 19:05	10.05.18 20:16	1:11	10.05.18 20:16	1:11	МТЗ		у		с.Покровка, Минеральное		нет/382ч.	382	0,2	10	+22, ясно	236
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	10.05.18 19:10	10.05.18 19:22	0:12	10.05.18 19:22	0:12	МТЗ 2ст		ну	у	РРС		нет	0	0,04	1	+18, ветер	8
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	10.05.18 20:27	10.05.18 22:33	2:06	10.05.18 22:33	2:06	КУ "земля"				с.Достоевка. На ТП-6080 сняли ветку с проходного изолятора.		нет / 212 чел	212	0,2	6	+15, ясно	420
Хаб.ЦЭС	10	Бройлерная 110/35/10	2	11.05.18 8:18	11.05.18 8:55	0:37	11.05.18 10:40	2:22	МТЗ, 33		выв	нд	Выделен участок без потребителя. В пр. 36-37 под ВЛ ветка со следами перекрытия, повреждения провода нет.	ф. 20	200 чел	200		6	+15, ветер	167
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	11.05.18 14:27	11.05.18 17:38	3:11	11.05.18 18:42	4:15	МТЗ		ну	ну	Запитано в ТП из 10. Пр. 108-109 упавшее дерево, провода без повреждений. Схема восстановлена.	Яковлевка ф.4	в/ч / 382 чел	382	0,2	10	+22, ясно	636
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 - УкФ		11.05.18 15:43	11.05.18 15:43	0:00	11.05.18 15:43	0:00	Б/б		у		ИМФ по ф "С" 60,0 км (L=7,62 км). Одновременно на ПС Уссурийск 2 (МЭС) отключился АТ1 (разрушение ввода 220 кВ). Проверка РЗА без замечаний		нет	0	0	0	+25, ясно	0
ЮЯ ЭС	35	В.Куранах - Восточная		11.05.18 17:03	11.05.18 17:07	0:04	11.05.18 17:07	0:04	На ПС В.Куранах: ДЗ 1ст		выв	у	АПВ выв по режиму. Обесточены 2 ПС 35 кВ (Восточная, Электротельная). Нормальный разрыв на ПС МПС, защиты на ПС Восточная направлены.		3616 чел, часть г. Алдан	3616	5,5	56	0, мокрый снег	367
ЭС ЕАО	6	Пашково 35/6	26	11.05.18 17:54	11.05.18 20:45	2:51	11.05.18 20:45	2:51	Земля, КУ				Оп. 92 заменили изолятор		ретранслятор		1		+23, ясно	0

ЮЯЭС	35	В.Куранах - Восточная		11.05.18 19:38	11.05.18 19:40	0:02	12.05.18 1:56	6:18	На ПС В.Куранах: ДЗ 1 ст., ПС Восточная: ДЗ 2,3 ст	выв		АПВ выв по режиму. После отключения в 17:03 был перенесен разрыв на ПС Лебединный для более оперативного запитывания потребителя (в случае погашения ПС Восточная В 35кВ по ТМ не управляется). Обесточены 4 ПС 35 кВ (Восточная, Электрокотельная, МПС, Якокут). (время прибытия бригады ОБС с г.Алдан на ПС Восточная около 20 мин.). В пролете ОП 83-84 убрано дерево, провод не поврежден	ВЛ 35 Лебединный - МПС	5600 чел, часть г. Алдан	5600	7,4	0, мокрый снег	247
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	11.05.18 21:05	11.05.18 21:30	0:25	11.05.18 21:30	0:25	Откл.КУ "Земля"			часть п.Кучелиново Повреждение на вед. отпайке	нет/20чел.	20	0,1	7	+18, ясно	42
Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	5	12.05.18 8:59	12.05.18 10:40	1:41	12.05.18 10:40	1:41	МТО	нет	ну	с.Крутой Яр. В пр.оп.48-49 падение сухого дерева на провода, без повреждения. Устранено.	котельная, школа, д/с / 711чел	711	0,1	5	+11, обл	168
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	8	12.05.18 11:53	12.05.18 13:49	1:56	12.05.18 13:49	1:56	МТЗ	ну		п.Анастасьевка. Устранён схлест проводов в пролёте оп.60-61.	в/ч / 385чел	385	0,16	6	+15, ветер	309
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	12.05.18 12:17	12.05.18 12:21	0:04	12.05.18 12:21	0:04	МТЗ	ну	у	п.Норск.	школа, больница, РРС / 450чел	450	0,09	5	+15, ветер	6
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	12.05.18 12:33	12.05.18 12:39	0:06	12.05.18 12:39	0:06	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. Повреждение на вед. ТП.	насосная, котельная, школа / 1511 чел	1511	0,8	20	+24, ясно	80
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	12.05.18 12:40	12.05.18 14:13	1:33	12.05.18 14:13	1:33	ав.откл.			с.Кневичи. Повреждение на вед. ТП.	нет / 700чел	700	0,2	26	+24, ясно	870
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	12.05.18 13:34	12.05.18 16:50	3:16	12.05.18 16:50	3:16	МТЗ	нет		п.Шкотово. Наклонилась оп.38, в пр.оп.37-38 касание проводами веток дерева. На оп.38 установлена оттажка и произведена чистка пр.оп.37-38.	нет / 470чел	470	0,5	7	+23, пасм	1633
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		12.05.18 14:17	12.05.18 14:17	0:00	12.05.18 14:17	0:00	МТЗ	у		Обсмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+15, гроза	0
Ам.ЦЭС	35	Узловая - Муравьевка		12.05.18 14:38	12.05.18 15:16	0:38	12.05.18 15:16	0:38	МТЗ	ну	у	Обсточивалась ПС Уртуй. Гнёзда: оп. №86,87, 106, 109, 119, 122, 124, 125.	1636чел	1636чел	0,2	24	+15, гроза	130
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	12.05.18 16:08	12.05.18 17:28	1:20	13.05.18 5:49	13:41	МТО	нет	ну	с.Орехово. Включен до РС 762(122)1, без ТП-7308 (МТС), повреждение КЛ-10. Устранено	нет / 282чел	282	0,1	6	+24, неб дождь	327
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	16	12.05.18 16:41	12.05.18 18:04	1:23	12.05.18 18:04	1:23	ав.откл.		у	п. Шкотово. Обход без замечаний	нет / 20чел	20	0,1	3	+23, пасм	138
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	18	12.05.18 19:05	12.05.18 19:05	0:00	12.05.18 19:05	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+18, обл.	0
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	14	12.05.18 19:06	12.05.18 19:43	0:37	12.05.18 20:20	1:14	"земля" от КУ			с.Косицино. Включен без ТП-12-4, повреждение проходного изолятора. Устранено	в/н башня, котельная / 577чел	577	0,08	7	+14, дождь	52
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	12.05.18 19:07	12.05.18 20:50	1:43	12.05.18 20:50	1:43	ав.откл.			п.Кипарисово-1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2. Повреждение на вед. участке.	котельная / 230чел	230	0,1	49	+17, пасм	1720
Ам.ЦЭС	10	Садовое 35/10	5	12.05.18 19:15	12.05.18 20:07	0:52	12.05.18 20:07	0:52	МТЗ	ну	ну	с.Садовое, Дроново. На оп.10/1 снято гнездо.	школа, д/с, в/н башня / 703чел	703	0,1	11	+20, дождь	85
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда 35/10	7	12.05.18 22:56	13.05.18 1:41	2:45	13.05.18 1:41	2:45	Откл.КУ "Земля"			с.Гомелевка. ОП 32 заменили изолятор	нет/30ч.	30	0,02	5	+15, дождь	27
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	13.05.18 7:11	13.05.18 9:02	1:51	13.05.18 9:02	1:51	Откл.КУ "Земля"			Оп.57 снято гнездо (сорока).	школа, д/с/ быта нет	0	0,2	12	+16, ясно	400
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	12	13.05.18 8:51	13.05.18 8:51	0:00	13.05.18 8:51	0:00	МТЗ	у		Обсмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+12, облачно	0
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	по ф.1 В-10 ф4	13.05.18 12:30	13.05.18 13:00	0:30	13.05.18 13:00	0:30	Ав.откл		у	Обход без замечаний.	нет/ 40 чел	40	0,1	3	+20, ясно	35
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	13.05.18 13:01	13.05.18 13:02	0:01	13.05.18 13:02	0:01	Ав.откл	ну	у	С. Дубовское. Обход без замечаний.	школа, насосн, кот/970 чел	970	0,2	19	+15, ясно	3
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	по ф1 В-10 ф4	13.05.18 14:40	13.05.18 15:07	0:27	13.05.18 15:07	0:27	Ав.откл		у	Обход без замечаний.	нет/ 40 чел	40	0,1	3	+21, ясно	31
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	13.05.18 20:54	13.05.18 21:37	0:43	13.05.18 22:32	1:38	ав.откл.	нет	ну	с.Залесье,с.Мельники. Включен без 2-х ТП. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 183чел	183	0,1	7	+14, ясно	60
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		14.05.18 4:35	14.05.18 4:35	0:00	14.05.18 4:35	0:00	Тамбовка:ДФЗ Михайловка:ДФЗ, ТНЭП 1ст.	у		ИМФ ф.С 3,7км от ПС Михайловка. Осмотр: оп.16 строящееся гнездо (аист), под оп.12 ветка.	нет	0	0	0	+10, обл	0
Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЮМР с отпайками	№1	14.05.18 4:55	14.05.18 4:55	0:00	14.05.18 4:55	0:00	МТО ф.С	у		Произведен осмотр. Отпайка на Бройлерную-2 (оп №18) гнездование птиц.	нет	0	0	0	+9, обл	0
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	14.05.18 5:02	14.05.18 6:31	1:29	14.05.18 6:31	1:29	МТО	нет	ну	с.Яковновка. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 250чел	250	0,04	3	+12, ясно	66
Прим.СЭС	110	Чугуевка 220/110/35/10	В-110 АТ-1	14.05.18 6:44	14.05.18 6:50	0:06	14.05.18 6:50	0:06	НЗЗ 3ст В-220 АТ-1	не прои зв.		Схема сети 110 кВ ремонтная: на ПС Чугуевка АТ-1 включен (6:19) для вывода 2С-110 кВ на ПС Арсеньев-2.; на ПС Чугуевка откл В-110 АТ-1, В-220 АТ-1 не отключался. Выпали блинкера: П.34 В 110 Т-1 "неисправность ТН", "неисправность В 110 Т-1", П.35 В 110 Т-2 "неисправность ТН", "неисправность В 110 Т-2", П.20 В 110 ВЛ Молодежная РУ-2 "неисправность блока питания ДЗ 2. Обесточились ПС220 Чугуевка, ПС 110 Молодежная и 14 ПС-35кВ. Ч/з 6 мин все потепители запитаны от ПС Арсеньев-2. 14.5.18 выполнена проверка РЗА по В 220 АТ-1: не отключение ф.В В 220 АТ-1 произошло по причине разрегулировки привода КСА на приводе. Не отключение двух включенных фаз от неполнофазного режима произошло по причине разрегулировки схемы контроля переключения фаз в автоматике управления В 220 АТ-1 на П.№ 22.	ВЛ-110 Арсеньев 2-Молодежная	56476чел	56476	21	+18, ясно	2100

Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	14.05.18 8:08	14.05.18 8:12	0:04	14.05.18 8:35	0:27	МТО	нет	у	Произведен осмотр. Пр.оп. 153-154 (под ВЛ) упавшее дерево; провода ВЛ без повреждения.	ф.3	детдом, котельная, школа, д/с / 1460чел	1460	0,37	8	+10, обл	25
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	14.05.18 8:50	14.05.18 8:53	0:03	14.05.18 8:53	0:03	МТЗ		у	Обход без замечаний.		школа, кот/ 236 чел	236	0,3	6	+16, ясно	26
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	14.05.18 10:05	14.05.18 11:59	1:54	14.05.18 18:10	8:05	Ав.откл		ну	Лвл=2,2км.Лбаза=18км. Выделен поврежденный уч. (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Повреждение каб.муфты на оп.9/7, устранено (18:10).	ф15	детдом/390 чел	390	1	4	+16, ясно	700
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	14.05.18 10:44	14.05.18 11:57	1:13	16.05.18 18:18	55:34	Ав.откл		ну	Лвл=6км.Лбаза=28км. Потребителю обеспечен резерв. Повреждение на КЛ-6 в пр.оп.50-51, под ж/д. (30-40 м от оп.51 в сторону оп.50. КЛ проходит под ЖД и грунтовой Авто-дорогой, из-за регулярной отсыпки дороги в пр.оп.50-51 увеличился слой грунта над КЛ). В пр. 50-51 смонтировали 40 метров КЛ, соединительную и концевую муфты. Включили по нормальной схеме	ПС Штыково ф27	кот/ 360 чел	360	0,3	4	+16, ясно	365
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	14.05.18 11:42	14.05.18 12:58	1:16	14.05.18 12:58	1:16	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		кот/ 230 чел	230	0,1	49	+20, ясно	550
Ам.ВЭС	10	Ст.Райчиха 35/10	1	14.05.18 12:08	14.05.18 13:06	0:58	14.05.18 15:08	3:00	КУ, земля			Выделен уч. без нагрузки (ПС-ЛР306), потребителю обеспечен резерв. Вкл в 15:08. Оп.8 заменен поврежденный изолятор.	ф.8	кот/ 100 чел	100	0,03	2	+14, дождь	42
Прим.ЮЭС	110	Чугуевка	В-110 "Молодежная"	14.05.18 12:40	14.05.18 12:42	0:02	14.05.18 12:42	0:02	ПС Чугуевка: бл "Работа защит 2 компл", "Неисп блока ДЗ-2".		у	Откл при опробовании В 220 АТ-1 на ПС Чугуевка. Обесточивались потребители ПС 220 Чугуевка и 7 ПС 35 кВ. /Устранена неисправность блока 2-го комплекса защит ЭПЗ 1636 на П.№.20/: пробит диод в цепях реле-времени РВ4 (19:33),/		24937 чел / Чугуевский р-н	24937	8,2		+25, ясно	273
ЮЯ ЭС	10	Б.Нимыр 110/10	ф1	14.05.18 13:09	14.05.18 17:52	4:43	14.05.18 17:52	4:43	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		школа, д/с, кот/ 150 чел	150	0,1	2	+5, пасмурно	472
Прим.ЮЭС	6	Анисимовка-тяг 110/27,5/6	5	14.05.18 13:10	14.05.18 19:10	6:00	14.05.18 22:05	8:55	МТО		ну	Лвл=9,6км. Повреждение КЛ на уч.пр.оп 94-95; искл.из схемы; переведено на резервную КЛ. /в 19:10 вкл без ЗТП, вкл в 19:46/. В 22:05 КЛ-6 восстановлена и включена по нормальной схеме		нет/ 300 чел	300	0,2	8	+17, ясно	1200
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	14.05.18 13:35	14.05.18 14:25	0:50	14.05.18 14:25	0:50	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		кот/ 230 чел	230	0,1	49	+20, ясно	415
ЮЯ ЭС	6	РПБ 35/6	ф.РПБ	14.05.18 13:45	14.05.18 14:06	0:21	14.05.18 14:06	0:21	Ав.откл		не прои.зв.	Техником сторонней организации допущено падение дерева на ВЛ (пр.оп 4-5). Провода ВЛ без повреждения. Сообщено СБ, ОВД. Виножник установлен. (Дерево убрано).		нет/ быта нет	0	0,5	2	+5, пасмурно	175
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	10	14.05.18 15:47	14.05.18 16:40	0:53	14.05.18 16:40	0:53	Ав.откл		ну	Пр.оп. 22-23 убрано упавшее дерево. (следов стороннего возд.нет).		нет/2295 чел	2295	0,5	7	+21, облачно	406
Ам.ЦЭС	35	Полевая - Ерковцы		14.05.18 16:30	14.05.18 16:30	0:00	14.05.18 16:30	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, гроза	0
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	14.05.18 16:40	14.05.18 17:14	0:34	14.05.18 17:14	0:34	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 250 чел	250	0,01	3	+24, ясно	6
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	14.05.18 16:40	14.05.18 18:16	1:36	14.05.18 18:16	1:36	КУ, земля			Вкл после прохождения грозы. Осмотр без замечаний.		школа, д/с/ быта нет	0	0,2	12	+20, гроза	464
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	22	14.05.18 17:04	14.05.18 21:51	4:47	14.05.18 21:51	4:47	МТЗ		ну	Вкл в 17:48 (без ЗТП). Пр.оп.95-105 ветки на ВЛ, пр.оп.101-102 обрыв провода. Устранено.		школа, атс, д/о Бузули/ 412 чел	412	0,3	11	+20, гроза	405
Ам.ЦЭС	35	Полевая - Ерковцы		14.05.18 17:16	14.05.18 18:11	0:55	14.05.18 21:54	4:38	МТЗ		ну	С обесточиванием ПС Ерковцы, Рогозовка. В 18:11 запитана ПС Ерковцы (0,3МВт, 1185чел). На оп.30, оп.73 заменено по 1 изолятору. ПС Рогозовка неболю возможности запитать от резерва: по ф.16 ПС Поздеевка обнаружено повреждение.	ПС Полевая ф11	0,5 МВт/ 2311 чел	2311	0,5		+20, гроза	128
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	6	14.05.18 17:27	14.05.18 18:12	0:45	14.05.18 22:28	5:01	КУ, земля			Вкл без ЗТП, разрушение 2-х проходных изоляторов на ТП-1523. Устранено.		нет/ 105 чел	105	0,01	2	+20, гроза	58
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	14.05.18 17:44	14.05.18 17:44	0:00	14.05.18 17:44	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+20, дождь	0
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	6	14.05.18 18:08	14.05.18 22:54	4:46	14.05.18 22:54	4:46	КУ, земля			с.Правосточное. На оп.122 заменен поврежденный изолятор.		школа, кот/ 398 чел	398	0,1	12	+18, дождь	147
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	12	14.05.18 18:30	14.05.18 19:12	0:42	14.05.18 20:49	2:19	МТО		ну	После АПВ земля, откл от КУ. Вкл в 19:12 без ЗТП. Оп.91 обрыв вязки фс., пр.оп. 91-92 ветка на проводах. Устранено. /схема ремонтная, ф12 несет нагрузку ф10/		больш, МНС/ 2309 чел	2309	0,5	29	+18, дождь	272
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		14.05.18 20:04	14.05.18 20:04	0:00	14.05.18 20:04	0:00	МТЗ		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза	0
Ам.ВЭС	10	Белый Яр 35/10	1	14.05.18 20:07	14.05.18 22:47	2:40	14.05.18 22:47	2:40	"земля" от КУ			с.Абрамовка, Новоалексеевка. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 252чел	252	0,03	6	+20, гроза	78
Ам.ВЭС	35	А - Старая Райчиха		14.05.18 20:10	14.05.18 23:20	3:10	14.05.18 23:20	3:10	"земля" от КУ			Обесточилась ПС Ст.Райчиха. На оп.140 заменен поврежденный изолятор.		1754 чел	1754	0,37		+20, гроза	1164
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	29	14.05.18 20:15	14.05.18 20:28	0:13	14.05.18 20:28	0:13	МТЗ		у			скважина / 380чел	380	0,05	4	+20, гроза	10
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	14.05.18 20:24	14.05.18 20:24	0:00	14.05.18 20:24	0:00	МТО		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза	0
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	240	14.05.18 22:05	14.05.18 22:05	0:00	14.05.18 22:05	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+20, гроза	0
Хаб.СЭС	35	Шахта - Карьер с отп. на ПС Северная, ПС Шурвалах	Т-316	14.05.18 22:40	14.05.18 22:43	0:03	14.05.18 22:43	0:03	ДЗ 2з		не раб	Обесточивались вед ПС 35кВ Карьер, вед. ПС 35кВ Шурвалах. Попадание в провод молнии в пр.оп.6-7 без повреждений. Накладка АПВ на В 35 Т-316 введена, причина отказа в УРЗА.		нет		0,6		+10, гроза	30
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	15.05.18 1:11	15.05.18 1:40	0:29	15.05.18 1:40	0:29	МТО		у	г.Биробиджан		д/с, котельн / 2500чел	2500	0,25	11	+14, гроза	119
ЭС ЕАО	35	Дубовое 35/10	СВ-35	15.05.18 1:36	15.05.18 1:36	0:00	15.05.18 1:36	0:00	МТЗ 1ст		у			нет	0	0	0	+12, гроза	0
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	15.05.18 2:18	15.05.18 2:20	0:02	15.05.18 2:20	0:02	МТЗ		у	с.Кирово		д/с, школа / 250чел	250	0,03	6	+14, гроза	1

ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	58	15.05.18 2:28	15.05.18 2:31	0:03	15.05.18 2:31	0:03	МТЗ	ну	у	с. Дежнево	больница / 1000чел	1000	0,08	5	+14, гроза	4	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	15.05.18 4:08	15.05.18 4:08	0:00	15.05.18 4:08	0:00	МТЗ-2	у		РТП-16/5 обнаружена птица мертвая	нет	0	0	0	+6, обл	0	
Хаб.ЦЭС	35	Гродеково - Переясловка с отд. Георгиевка		15.05.18 4:17	15.05.18 4:33	0:16	15.05.18 4:33	0:16	МТО	ну	у	Обесточивалась ПС Переяславка. 15.5.18 выполнен до оп.№60, без замечаний.	7121чел	7121	2,95		+11, гроза, ветер	787	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	9	15.05.18 4:35	15.05.18 5:15	0:40	15.05.18 5:15	0:40	ав.откл.	нет	у	с.Ильинка. Перенесена точка раздела сети на ТП-411, на РП-3515 включен В-6 яч.16. Обход без замечаний	котельная / 990чел	990	0,1	7	+12, гроза	67	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	15.05.18 5:01	15.05.18 5:38	0:37	15.05.18 5:38	0:37	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке.	школа, ПНС / 5000чел	5000	0,07	11	+6, обл	45	
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - ГВФ		15.05.18 5:51	15.05.18 5:51	0:00	15.05.18 5:51	0:00	РЦ: ТЭНП 1ст	у		Перекрытие изоляции в результате жизнедеятельности птиц на оп.№21, без повреждения провода.	нет	0	0	0	+8, обл	0	
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	240	15.05.18 12:36	15.05.18 16:28	3:52	15.05.18 16:28	3:52	МТО	ну	ну	Оп.240-00/39 по ф.В перекрытие на ворону. Оп.240-00/38 поврежден полюс ЛР ф.С. Устранено	нет / 50 чел	50	0,1	3	+15, ясно	76	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	15.05.18 13:03	15.05.18 15:05	2:02	16.05.18 0:45	11:42	МТЗ			В пр.оп.94/38, 94/39, 94/40, 94/41 в болотистой местности прошел пал, оп.94/41(дер) подгорела ушла, потянула за собой оп.94/38, 94/39, 94/40 (ЖБ с укосом), опоры сломались у основания, разрушена изоляция, обрыв провода. Запитали 15 ТП (из 27) по ф.5 Владимиро-Александровка. В 21:57 АВР завершены (оп.переустановлены). При включении земля, оп.94/52 (ж/б, промежуточная) срыв изолятора среднего провода. Устранено (0:45).	ф.5 Владимиро-Александровка	нет / 570 чел	570	0,7	27	+13, пасмурно	1423
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	15.05.18 14:16	15.05.18 14:27	0:11	17.05.18 2:56	36:40	"земля" от КУ			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ. (1230м от ПС Чайка). Устранено, включен в работу в 02:56 17.5.18	ф.13 Чайка	нет / 600 чел	600	0,2	3	+23, облачно	36
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/6	3	15.05.18 15:17	15.05.18 15:17	0:00	15.05.18 15:17	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+25, пасмурно	0	
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	15.05.18 21:03	15.05.18 21:46	0:43	15.05.18 21:46	0:43	КУ, земля			В ТП 3-21 заменён опорный изолятор.	школа, д/с/ быта нет	0	0,2	12	+15, дождь	150	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	19	15.05.18 23:05	16.05.18 0:30	1:25	16.05.18 17:06	18:01	МТО	ну	ну	Вкл без ТП-601(быт, 100 чел.),обеспечен резерв. Наклон опоры №70. В 17:06 устранено, схема восстановлена	ф1	скваж, школа, д/с/ 1402 чел	1402	0,31	16	+17, облачно	429
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	6	16.05.18 0:25	16.05.18 1:29	1:04	16.05.18 2:54	2:29	КУ, земля			Вкл до ЛР19 (без ЗТП), вкл в 2:54. Оп.6/24 снято гнездо.	школа/ 398 чел	398	0,1	12	+10, дождь	58	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	20	16.05.18 0:25	16.05.18 3:35	3:10	16.05.18 3:35	3:10	МТЗ	ну	ну	Оп. 3/3 снят вета.	нет/ быта нет	0	0,03	4	+10, дождь	90	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	по ф9 В-10 в СПЗ	16.05.18 2:31	16.05.18 5:01	2:30	16.05.18 5:01	2:30	Ав.откл	ну	не прои зв.	Оп.6/33 заменен поврежденный изолятор.	нет/ 230 чел	230	0,2	5	+8, дождь	156	
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	16.05.18 4:09	16.05.18 6:40	2:31	16.05.18 12:40	8:31	КУ, земля			Вкл без 1 вед ТП. Оп.6-00/73 заменен поврежденный изолятор ф.В, все включено	нет/ 268 чел	268	0,13	8	+7, дождь	328	
Прим.ЗЭС	10	Разрез 110/10/6	3	16.05.18 5:48	16.05.18 7:06	1:18	16.05.18 11:22	5:34	Ав.откл		ну	Вкл без ТП 2012, повреждение проход.из.ф.В. Устранено, все включено	школа, кот/ 498 чел	498	0,2	16	+18, дождь	259	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	16.05.18 9:48	16.05.18 11:47	1:59	16.05.18 11:47	1:59	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на вед. участке.	школа, дс / 250 чел	250	0,02	5	+18, ясно	51	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	16.05.18 9:54	16.05.18 10:50	0:56	21.05.18 16:36	126:42	МТО, МТЗ	ну	ну	Повреждение КЛ от оп.7-00/26 до ТП-91 яч.4. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 17-18.5.18 определено МП: 154м (в болоте) от ТП-91. Восстановлено.	дс / 2300 чел	2300	0,9	11	+15, дождь	367	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	16.05.18 10:45	16.05.18 11:13	0:28	16.05.18 11:13	0:28	МТЗ	нет	у		больница, дс / 2000 чел	2000	0,3	10	+15, дождь	140	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	16.05.18 15:02	16.05.18 19:45	4:43	16.05.18 19:45	4:43	"земля" от КУ			В 17:04 вкл без 12ТП (от ПС Бикин ф15), вкл в 19:45. Оп.106 заменен поврежденный натаж.изол.верхн.провода.	ф15	нет/ 2623 чел	2623	0,3	14	+18, гроза	1415
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	5	16.05.18 18:42	16.05.18 18:42	0:00	16.05.18 18:42	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	6	16.05.18 18:56	16.05.18 18:56	0:00	16.05.18 18:56	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	16.05.18 19:40	16.05.18 20:44	1:04	16.05.18 20:44	1:04	"земля" от КУ			Повреждение на вед. участке.	нет / 40 чел	40	0,09	15	+18, ясно	100	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	16.05.18 19:41	16.05.18 19:42	0:01	16.05.18 19:42	0:01	МТЗ	ну	у		насосная / 320 чел	320	0,1	9	+25, гроза, ветер	2	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	16.05.18 19:42	16.05.18 19:43	0:01	16.05.18 19:43	0:01	МТЗ	ну	у		школа, насосная 2 / 765 чел	765	0,1	11	+25, гроза, ветер	2	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	16.05.18 20:01	16.05.18 20:01	0:00	16.05.18 20:01	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза, ветер	0	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	16.05.18 20:01	16.05.18 20:01	0:00	16.05.18 20:01	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза, ветер	0	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	16.05.18 20:11	16.05.18 20:28	0:17	16.05.18 20:28	0:17	МТЗ	выв	у		насосная / 320 чел	320	0,1	4	+25, гроза, ветер	25	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	16.05.18 20:54	16.05.18 23:54	3:00	17.05.18 15:19	18:25	МТЗ	выв	не прои зв.	Вкл в 21:52 (без ЗТП), вкл в 23:54 с выделенным уч.без нагрузки (РЛ7-РЛ72). На оп.157 заменены поврежденные изоляторы ф-В,С.	ф10	насосная / 320 чел	320	0,1	9	+25, гроза, ветер	300
Прим.ЗЭС	10	Марьяновка 35/10	3	16.05.18 21:04	16.05.18 21:04	0:00	16.05.18 21:04	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+21, гроза	0	

Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток	СВ-110	16.05.18 23:05	17.05.18 5:25	6:20	17.05.18 5:25	6:20	ББ	не раб		Обесточена ПС Восток. В 5:14 ВЛ вкл на XX, в 5:25 под нагрузку. (на ПС Глубинная на СВ-110 выведены защиты; защита ВЛ осуществляется с ПС Рошино). ПС Восток при включении В 6 Т-1 под нагрузку появился перекоп по напряжению 1С 6: Ф-"А"-1,7кв, Ф-"В"-4,3кв, Ф-"С"-2,9кВ; 2С 6: Ф-"А"-1,5кв, Ф-"В"-3,9кв, Ф-"С"-1,5кВ. /в 0:53 по прибытию ОВБ на ПС Глубинная СВ 110 не включается (привод не фиксируется во включенном положении; бл защит не выпадают. При вкл ч/з РП 110 (от В 110 Т-2 с линейными защитами) ситуация та же/. 17.5.18 ПС Глубинная по СВ 110 проведена проверка РЗАИ: обнаружено залило реле повторителя РПО, проведена регулировка реле, замеч. нет в 11-44 защиты на СВ 110 введены. По ВЛ произведён обход, замечаний не выявлено.	3853 чел/ Красноарм.р-н	3853	4,6		+10, гроза	29006	
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	17.05.18 0:29	17.05.18 0:30	0:01	17.05.18 0:30	0:01	Ав.откл	ну	у		кнс, школа/ 970 чел	970	0,2	19	+16, ветер	2	
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	17.05.18 3:14	17.05.18 3:15	0:01	17.05.18 3:15	0:01	Ав.откл	ну	у		кнс, школа/ 970 чел	970	0,2	19	+14, ветер	2	
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		17.05.18 8:25	17.05.18 8:25	0:00	17.05.18 8:25	0:00	НЗЗ 1ст, МТО	у		Оп. 66 разрушение гирлянд изоляторов Ф-"А", "С", требуется замена. По согласованию с потребителем с 18:00 до 20:45 ВЛ-110 отключалась для устранения повреждений (был обесточен Хасанский р-н 5,5МВт/11518 чел).	нет	0	0	0	+15, сильный ветер	0	
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	12	17.05.18 10:38	17.05.18 13:10	2:32	17.05.18 13:54	3:16	КУ "земля"			с.Осиновая речка, с. Восход. Включен после осмотра, "земля" самоустранилась.	ф-5	нет / 170 чел	170	0,2	8	+20, ясно	557
Хаб.ЦЭС	35	ХТЭЦ-1 - СМ с отп. Хабаровск-2	Т-1	17.05.18 11:51	17.05.18 12:00	0:09	17.05.18 14:05	2:14	ДЭ 1 ст.	ну	не прои зв.	Обесточивалась 2СШ6В вед. ПС Хабаровск-2, потребитель перевёл нагрузку на 1Т. Осмотр на всех ПС, замечаний нет. В 14:05 ВЛ включена без вед. отп. на ПС Хабаровск-2 (падение деревьев на ВЛ).	ВЛ-35 Тепличный комбинат- Хабаровск-2	РЖД / быта нет	0	1,8		+20, ясно	265
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	3	17.05.18 11:56	17.05.18 12:00	0:04	17.05.18 12:00	0:04	КУ "земля"			с.Игнатьевка, 556чел. Повреждение на вед. отпайки ООО Газпром Трансгаз Томск.	школа; д/сад / 556 чел	556	0,1	3	+20, ясно	5	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	17.05.18 12:15	17.05.18 14:41	2:26	17.05.18 14:41	2:26	Ав.откл		не прои зв.	п.Шкотово. Вкл. после замены изолятора Ф-"С" на оп.31/17 (разбит слхст).	нет / 470 чел	470	0,5	6	+14, пасм	1216	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	17.05.18 12:37	17.05.18 12:37	0:00	17.05.18 12:37	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, ясно	0	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	17.05.18 12:50	17.05.18 14:11	1:21	17.05.18 14:55	2:05	МТЗ		не прои зв.	часть быта п.Угловое (Совхоз). Повреждение на вед. ТП.	нет / 131 чел	131	0,1	20	+14, пасм	260	
Ам.ВЭС	35	Спасск - Ярцево		17.05.18 13:02	17.05.18 13:18	0:16	17.05.18 18:04	5:02	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Ярцево, запитана по сети 10кВ. Вкл. по норм. сх. после осмотра, замечаний нет.	ф-3 10кВ Спасск	школа, д.сад, администрация / 398 чел	398	0,05	9	+20, ясно	13
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	24	17.05.18 16:31	17.05.18 16:31	0:00	18.05.18 18:09	25:38	МТЗ	нет	не прои зв.	В 04-42 участок КЛ 10 Ф24-ЩКП Ф-"В-С" В/В-испытания не выдержал. В 07-00 обнаружено повреждение 30 метров от ПС Океанариум на территории МницТЭЦ Океанариум. 18.5.18 установлена каб. вставка 2м и 2 муфты.	ф-23 АВР у потребителя	КНС	0	0	0	+14, пасм	0
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	5	17.05.18 16:50	17.05.18 17:17	0:27	17.05.18 19:29	2:39	КУ "земля"			п.Пантелеймоновка. Вкл. без ТП 1104 (поврежден проходной изолятор ф-В). Устранено.	Школа-1, Дет.сад 1, Дом престарелых / 1002 чел	1002	0,2	8	+25, ясно	90	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	8	17.05.18 16:54	17.05.18 22:28	5:34	17.05.18 22:28	5:34	КУ "земля"			Оп.148,149 упали (стоят в болоте), оп.147 имеет наклон, изоляция и провода целые. Устранено (опоры восстановлены)	нет / 140 чел	140	0,01	3	+25, ясно	111	
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	32а	17.05.18 19:10	17.05.18 19:55	0:45	17.05.18 23:11	4:01	МТО		не прои зв.	Производственная база. Повреждение питающего кабеля 6кВ 150 м. от ТП-1099 при проведении несанкционированных земляных работ сторонней организацией. Устранено, схема восстановлена	ДГ у потребителя	быта нет	0	0,05	1	+18, ясно	30
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	17.05.18 20:20	17.05.18 23:20	3:00	17.05.18 23:20	3:00	Ав.откл		ну	Вкл-33,32 км. Оп.203(ЖБ) повреждение стеклянной изоляции всех трех фаз от возгорания сеновала в поле (предположительно поджег). Сообщено в СБ	школа, больница,скважи на / 569 чел	569	0,7	23	+15, пасм	2000	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	18.05.18 3:50	18.05.18 3:52	0:02	18.05.18 3:52	0:02	Ав.откл		у		школа / 909 чел	909	0,2	11	+12, дождь	8	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	18.05.18 5:15	18.05.18 5:21	0:06	18.05.18 5:21	0:06	Ав.откл		у		нет / 700чел	700	0,7	26	+10, пасмурно	70	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	18.05.18 8:14	18.05.18 8:44	0:30	18.05.18 8:44	0:30	Ав.откл		у	Обнаружено в КТП-6878 (зерноток) затекание воды через резиновые прокладки прох. изол., следы перекрытия в РУ-10. В 13:25 замечание устранено.	школа / 909 чел	909	0,2	11	+9, дождь	221	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	18.05.18 9:12	18.05.18 12:30	3:18	18.05.18 15:44	6:32	Ав.откл	ну	ну	Вкл=21,3км. с. Славинка с. Зеленювка. В 9:56 запитано 4 ТП, в 12:30 остальные 5 ТП переведены на Ф-10 ПС Хвальника. В 15:44 по норм. схеме. В 17:04 под оп. 221 обнаружена ветка со следами перекрытия.	Ф-10 ПС Хвальника	насосная / 320 чел	320	0,1	9	+10, дождь	330
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	18.05.18 10:43	18.05.18 14:28	3:45	18.05.18 14:28	3:45	КУ "земля"			Вкл=12,7км. часть с. Чкаловское. Оп. №4/7 ф.-А обрыв вязи провода.	нет / 2345 чел	2345	0,3	16	+11, пасм	1125	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	18.05.18 11:25	18.05.18 11:25	0:00	18.05.18 11:25	0:00	МТЗ	у		ТП-347 вч-4 проникновение kota, повреждения оборудования нет.	нет	0	0	0	+22, ясно	0	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	6	18.05.18 13:04	18.05.18 13:47	0:43	18.05.18 13:47	0:43	КУ "земля"			п.Чигири. Повреждение изолятора ф.-С оп. №3/ЗА.	нет / 500 чел	500	0,18	11	+22, гроза	129	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф-7 откл. РК-20	18.05.18 13:07	18.05.18 17:44	4:37	18.05.18 17:44	4:37	МТО	нет	ну	Оп. №4/6 обрыв одной фазы, слхст (без стороннего воздействия).	нет / 100 чел	100	0,03	13	+22, гроза	156	
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	20	18.05.18 13:58	18.05.18 13:58	0:00	18.05.18 13:58	0:00	МТО	у		на оп.121 наклон траверсы.	нет	0	0	0	+22, ветер	0	
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	26	18.05.18 13:58	18.05.18 13:58	0:00	18.05.18 13:58	0:00	МТО	у		Под оп.17 гнездо.	нет	0	0	0	+22, ветер	0	

Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	18.05.18 14:03	18.05.18 14:07	0:04	18.05.18 14:07	0:04	Ав.откл		у	с.Павловка.		нет / 500 чел	500	0,1	6	+15, пасм	1
Ам.ВЭС	10	Родионова 35/10	2	18.05.18 16:53	18.05.18 18:31	1:38	18.05.18 19:14	2:21	МТЗ-1	ну	ну	с.Родионова. Вкл. без ТП-251. На РТП заменили опорный изолятор.	в/н башня / 274 чел	274	0,07	6	+22, гроза	120	
Ам.ЦЭС	110	Благовецкая - Игнатьево		18.05.18 16:58	18.05.18 16:58	0:00	18.05.18 16:58	0:00	Зз ДЗ	у		Лвл=22,5км. ИМФ 66,8км ф.-А.В.С. Обход. оп. №123 повреждение 2-х изол. ф.-А. оп. №124 один изолятор ф.-В.	нет	0	0	0	+22, гроза	0	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	18.05.18 17:40	18.05.18 18:32	0:52	18.05.18 20:15	2:35	МТО		не прои зв.	г.Фокино. Выделен участок от ПС до РП-203 без нагрузки. Оп. №8 сняли ветку с траверсы.	ф-13	нет / 160 чел	160	0,5	5	+12, пасм.	433
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	18.05.18 17:52	18.05.18 19:48	1:56	18.05.18 22:49	4:57	МТЗ	ну	ну	Лвл=50км. Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка. В 19:48 включен до РЛ-38 оп.350 (запитано 12 ТП). В 20:28 включен до РЛ-39 оп.467 (без 5-ти ТП), оп.505 наклонилась, схлст проводов. Устранено (выправлена), все включено	насосная, ст.обезжелезован ия / 518 чел	518	0,1	20	+13, пасм	233	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	16	18.05.18 18:04	18.05.18 18:43	0:39	18.05.18 23:06	5:02	МТО		ну	Выделен без потребителя, все запитано. Упавшее дерево в пр.оп.58-59, схлст проводов (без повреждений). Устранено, схема восстановлена	ф-21	школа, д. сад / 450 чел	450	0,65	5	+22, облач	423
Прим.ЮЭС	110	Залив - Амурская		19.05.18 3:29	19.05.18 3:29	0:00	19.05.18 3:29	0:00	Залив: ДЗЛ, ф.А,В, ускорение ВЧТО-2, Амурская: ДЗЛ ф.А,В, ускорение ВЧТО	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+15, ясно	0	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	19.05.18 7:18	19.05.18 8:05	0:47	19.05.18 14:17	6:59	"земля" от КУ			Выделен участок от ЛР245 до ЛР 249 (обесточ.ЗТП). Падение ж/б опоры №120 (в болотистой местности). В 14:17 заменили ОП 119, 120, в пролетах 118-121 прозвели пережатку проводов. Все потребители запитаны.	ф.33 ПС Бурейск	очистные, топливный склад / 2061 чел	2061	0,9	21	+15, ясно	642
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	12	19.05.18 7:52	19.05.18 8:37	0:45	21.05.18 18:50	58:58	МТЗ	нет	ну	Включен без 4 ТП. В 09:35 выделен участок КЛ6 кВ от ТП-16 до опоры № 12-06/1(без нагрузки). 19.05.18 определено МП: 150 метров от опоры № 12-06/1. 20.05.18 проведены земляные работы, место повреждения откопано. 21.05.18 устранено.	ф.19 ПС Чегдомын	нет / 2000 чел	2000	1	21	+5, ясно	855
Прим.ЮЭС	10	Птицефабрика 35/6	22	19.05.18 10:59	19.05.18 12:11	1:12	19.05.18 12:11	1:12	Ав. Откл.		ну	часть с.Суражевка. В ТП- птицефабрика обнаружен харёк (без повреждения оборудования)	нет/ быта нет	0	0,2	2	+17, ясно	60	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	19.05.18 12:25	19.05.18 12:28	0:03	19.05.18 15:03	2:38	МТЗ	выв	ну	с.Зюевка, Владимировка, Круликово. В 12:28 включен до РК1. Повреждение на ведомственной отпайке	нет/ 310ч.	310	0,5	15	+22,ясно	12	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	19.05.18 13:42	19.05.18 15:10	1:28	19.05.18 15:25	1:43	Откл.КУ "Земля"			с.Павловка. В 15-10, запитано 5 ТП. В 15-25 включен полностью причина не обнаружена.	нет/500ч.	500	0,1	6	+21, ясно	147	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	19.05.18 15:08	19.05.18 15:47	0:39	22.05.18 19:13	76:05	МТЗ		ну	часть с.Суражевка. В15:30 запитано 3 ТП от ф.3 Птицефабрика. 15:47 включен, при отключенном РЛ 2 (без 2-х ТП, быта нет). Выделен участок КЛ 6кВ от оп. 1/17/1 до оп. 1/17/2. Участок КЛ на гарантийном обслуживании (ОАО Техцентр). Устранено 22.05.18.	ф.3 Птицефабрика	школа/ 470ч.	470	0,5	8	+24, ясно	183
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	19.05.18 15:12	19.05.18 17:30	2:18	19.05.18 19:43	4:31	МТЗ	выв	ну	с. Гаровка. Выделен участок от опоры №1 до опоры №32 (без нагрузки). Наклон ОП № 2 (сорвалась оттяжка), на ОП№1 сорван изолятор. Выправлена ОП №2, заменили изолятор на ОП 1.	ф.1 ПС Горький	школа/ 510ч.	510	0,79	6	+23, ясно	3473
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	19.05.18 15:55	19.05.18 18:17	2:22	21.05.18 5:15	37:20	МТЗ	нет	ну	п. Хурба. Выделен участок КЛ-10 между оп.№13-00/112 - 13-00/113 (проходит под Ж/Д). Обесточены 2 вед. ТП. 20.05.18 найдено МП: 5 м от оп. 13-00/112. 21.5.18 кабель смуфтирован, испытан. В 5:15 вкл. по норм. сх.	нет/ 250ч.	250	0,36	22	+16, ясно	1150	
Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	13	19.05.18 16:06	19.05.18 18:46	2:40	19.05.18 18:46	2:40	МТЗ	ну	ну	с.Климауцы. В пролете ОП 20-21 упавшим деревом оборваны провода. Устранено	школа/ 856ч.	856	0,3	9	+28, гроза, ветер	361	
Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	10	19.05.18 16:53	19.05.18 17:03	0:10	19.05.18 17:37	0:44	МТО	ну	не прои зв.	часть г.Белогорск. В 17:05 перезапитано 13 ТП от ф.22 ПС Амурсельмаш. Повреждение на вед. ТП	ф.22 ПС Амурсельмаш	нет /4240ч.	4240	1,5	25	+28, ветер	445
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№1	19.05.18 17:34	19.05.18 17:34	0:00	19.05.18 17:34	0:00	МТЗ 1 ст.	у			нет	0	0	0	+20, дождь, ветер	0	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	22	19.05.18 18:05	19.05.18 18:05	0:00	19.05.18 21:16	3:11	Откл.КУ "Земля"			находился на Х.Х. Оп.65 произведена замена изолятора. Ф-"С".	нет	0	0	2	+25, ясно	0	
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	20.05.18 9:15	20.05.18 11:37	2:22	20.05.18 11:37	2:22	МТЗ	ну	ну	В ячейке фидера повреждение кабельной разделки резервного кабеля. В 11:30 резервный кабель отключен	нет/ быта нет	нет	0,1	2	+18, ясно	237	
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	153	20.05.18 10:30	20.05.18 12:26	1:56	20.05.18 15:09	4:39	Откл.КУ "Земля"			с.Алексеевка. Выделен участок от ОП 153-00/62 до ТП 52 (без нагрузки). ОП 153-00/85 заменили изолятор	ф.65 ПС Опытная	нет/250ч.	250	0,1	4	+25, ясно	47
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	20.05.18 11:13	20.05.18 11:13	0:00	20.05.18 11:13	0:00	МТЗ	у		часть г.Благовецкая. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+25, ветер	0	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	20.05.18 12:53	20.05.18 12:59	0:06	20.05.18 12:59	0:06	МТО	ну	у	часть с.Чугуевка. В ТП3168 обнаружена змея (без повреждения оборудования).	насосная/ 560ч.	560	0,5	15	+29, ясно	55	
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	114	20.05.18 19:32	20.05.18 20:58	1:26	20.05.18 20:58	1:26	Откл.КУ "Земля"			с.Волочаевка-2. Повреждение на вед. отпайке.	водозабр/160ч.	160	0,17	7	+19, обл.	237	

Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	21.05.18 9:07	21.05.18 9:08	0:01	21.05.18 15:46	6:39	"земля" от КУ			с.Воскресенка. Включен до ЛР40 оп.134 (без 1 вед. ТП, ТП переэапитано от резерва). Сбита оп.167 (ж/б) сельхозтехники, в полете ОП 165-168 обрыв провода. Виножник установлен. Сообщено в СБ, полицию. Произвели замену опоры, монтаж провода	д/с / 733чел	733	0,2	11	+19, ясно	3	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	21.05.18 9:46	21.05.18 9:46	0:00	21.05.18 9:46	0:00	МТЗ	у		п.Ивановский, Майский. Осмотр без замечаний.	нет/ 595ч.	595	0	8	+18, обл	0	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	21.05.18 11:35	21.05.18 11:35	0:00	21.05.18 11:35	0:00	МТЗ	у		Произведен обход: в ТП-3326 (однотрасформаторная), поврежден Т-1 (250кВа). В 19:14 Т-1 заменен, все включено.	нет	0	0	0	+23, ясно	0	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	21.05.18 15:12	21.05.18 16:20	1:08	21.05.18 16:20	1:08	МТЗ			с.Прохоры. Повреждение на вед. оттайке.	школа, насосная / 390чел	390	0,1	3	+25, ясно	173	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	СВ-10	21.05.18 15:12	21.05.18 15:13	0:01	21.05.18 15:13	0:01	МТО	у	у	Обесточена 1сш-10кВ. Одновременно отключился ф.2 (РСК, МТЗ, включен в 15:13). Проверка РЗА без замечаний.	1674чел	1674	0,46		+25, ясно	8	
ЮЯЭС	6	Восточная 35/6	ф."Алдан2"	21.05.18 20:01	21.05.18 20:01	0:00	21.05.18 20:01	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+12, пасм.	0	
Прим.ЗЭС	10	Спаск 110/35/10	5	21.05.18 21:20	21.05.18 21:36	0:16	21.05.18 21:36	0:16	МТО		у		нет	0	0,36	4	+16, ясно	96	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	21.05.18 21:22	21.05.18 22:11	0:49	21.05.18 22:11	0:49	МТЗ		ну	с.Ильинка. Повреждение на вед. оттайке	д.сад, школа/600ч.	600	0,8	9	+18, обл.	719	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		22.05.18 2:12	22.05.18 2:23	0:11	22.05.18 2:23	0:11	ДЗ 2э., НЭНП 2ст.	ну	у	Обесточено 2 ПС 110кВ (Среднебелая, Некрасовка), 4 ПС 35кВ (Заречная, Петропавловка, Березовка, Лохвицы). 22.05.18 произведен обход, на оп.84 строящееся гнездо.	14285ч.	14285	2,5		+15, обл.	415	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	22.05.18 4:40	22.05.18 6:05	1:25	22.05.18 6:05	1:25	Откл.КУ "Земля"			с. Первомайское. На оп.20 заменили изолятор	школа/ 600ч.	600	0,1	4	+15, ветер	110	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	22.05.18 8:22	22.05.18 8:46	0:24	22.05.18 20:30	12:08	МТО			Повреждение головного участка до КТП-81164. Смонтировано 2 каб вставки по 5 м.	ф.13 ПС Топаз	быта нет	0	0,1	3	+9, ясно	40
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	12	22.05.18 9:32	22.05.18 10:23	0:51	22.05.18 10:23	0:51	МТЗ	ну	ну	с.Надеждинское. На ТП-14-1 снята ветка с ввода.	больница / 123чел	123	0,05	2	+20, ветер	43	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	42	22.05.18 10:01	22.05.18 10:04	0:03	22.05.18 10:04	0:03	МТЗ	ну	у	часть г.Благовещенск. После осмотра в пр.оп.14-3/1 произведена перетяжка провода.	БТЭС освещение воды / 200чел	200	0,28		+20, ветер	14	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	26	22.05.18 10:19	22.05.18 11:59	1:40	22.05.18 11:59	1:40	"земля" от КУ			с.Семиозерка. На оп.76 снята ветка.	нет / быта нет	0	0,02	2	+20, ветер	21	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	42	22.05.18 10:38	22.05.18 10:39	0:01	22.05.18 10:39	0:01	МТЗ	ну	у	часть г.Благовещенск. После осмотра в пр.оп.14-3/1 произведена перетяжка провода.	БТЭС освещение воды / 200чел	200	0,28		+20, ветер	6	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	4	22.05.18 10:48	22.05.18 10:48	0:00	22.05.18 10:48	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. Оп.195 гнездо сороки. (снятие на 25.5.18)	в/н башня, школа, ФАП, котельная, летний лагерь	300		14	ветер	0	0
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	10	22.05.18 11:15	22.05.18 13:01	1:46	22.05.18 13:01	1:46	МТЗ	ну	ну	с.Григорьевка, Дальневосточное, Высокое. В пр.оп.7-8 произведена перетяжка провода.	школа / 588чел	588	0,02	2	+22, ветер	37	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	14	22.05.18 11:20	22.05.18 13:28	2:08	22.05.18 13:28	2:08	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. В пр.оп.41/10-41/11 снята ветка с проводов.	д/ч, лаборатория / 4500чел	4500	0,67	12	+22, ветер	1443	
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		22.05.18 11:20	22.05.18 11:41	0:21	22.05.18 14:02	2:42	"земля" от КУ			Обесточена ПС Смелое. На оп.230 срыв изолятора.	ПС Знаменка	школа, скважина / 213чел	213	0,16		+22, ветер	57
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	21	22.05.18 11:26	22.05.18 12:03	0:37	22.05.18 12:46	1:20	МТЗ	ну	ну	с.Н.Бузули, Н.Острополь, Юхта, Дмитриевка, Усть-Пера. Включен до ЛР-8-21-13. В пр.оп.57/80-57/81 падение дерева, без повреждения провода.	больница, санаторий, спешшкола / 2394чел	2394	0,68	42	+22, ветер	417	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	22.05.18 11:30	22.05.18 14:25	2:55	22.05.18 14:25	2:55	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.63-64 падение дерева на провода, без повреждения.	школа, больница / 450чел	450	0,05	5	+22, ветер	247	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	22.05.18 11:55	22.05.18 12:09	0:14	22.05.18 13:55	2:00	ав.откл	нет	ну	с.Осиновка. На РТП-7322 отгорел шлейф ф.В в сторону ТП-7322. Устранено.	школа / 909 чел	909	0,2	11	+25, ветер	65	
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	7	22.05.18 12:59	22.05.18 15:00	2:01	22.05.18 16:35	3:36	"земля" от КУ			Включен до ЛР-94. На оп.6/2 заменен изолятор.	нет		0,18	10	+24, ветер	368	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	В-10 ТЗ	22.05.18 13:52	22.05.18 14:26	0:34	22.05.18 17:30	3:38	дуг.защита			Обесточена 4С 10 кВ (с.Степное, Галеники, Покровка). В яч.ф.22 перекрытие на РШ 10 по ф.А, разрушены два опорных изолятора подвижного и неподвижного контактов. В 14:26 ф.20 (0,29МВт) запитан от резерва. Устранено.	ф.13	800чел	800	0,3	12	+24, ветер	170
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	22.05.18 13:53	22.05.18 13:53	0:00	22.05.18 13:53	0:00	МТЗ	у		часть г.Благовещенск. Произведен осмотр. Необходима перетяжка провода на ведомств.оттайках.	нет	0	0	0	+24, ветер	0	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	22.05.18 13:56	22.05.18 13:56	0:00	22.05.18 13:56	0:00	МТО	у		Падение тополя в прол. оп. №28/30-77-78, без повреждения провода.	нет	0	0	0	+24, ветер	0	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	22.05.18 13:57	22.05.18 13:57	0:00	22.05.18 13:57	0:00	МТЗ	у		Повреждение на ведомств.оттайках.	нет	0	0	0	+24, ветер	0	
Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	1	22.05.18 14:08	22.05.18 16:41	2:33	22.05.18 16:41	2:33	"земля" от КУ			с.Антоновка. На оп.149 заменен изолятор.	школа, д/с, скважина, администрация, интернат / 607чел	607	0,1	9	+24, ветер	187	
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	14	22.05.18 14:12	22.05.18 16:23	2:11	22.05.18 16:23	2:11	МТО, МТЗ	ну		г.Белогорск. В пр.оп.1/6-1/7 снята ветка с проводов.	ф.3 ПС Амурсельмаш	школа, приют, КНС / 3981чел	3981	0,1	11	+24, ветер	230
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	22.05.18 14:15	22.05.18 14:16	0:01	22.05.18 14:16	0:01	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск. Произведен осмотр. Пр.3-4 необ.чистка просеки на вед. оттайке; ТП507 необ.перетяжка провода.	нет	100	0,1	26	+24, ветер	6	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	14	22.05.18 14:22	22.05.18 14:57	0:35	22.05.18 17:53	3:31	КУ "земля"			с.Чигири. Включен до ЛР-352. На ТП-3-66 срыв крыши ветром, повреждение ввода в ТП. Восстановлено.	нет / 500чел	500	0,23	11	+24, ветер	78	

Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	42	22.05.18 14:25	22.05.18 14:38	0:13	22.05.18 14:38	0:13	МТЗ	ну	у	часть г.Благовещенск. После осмотра в пр.оп.14-3/1 произведена перетяжка провода.	БТЭЦ освещение воды / 200чел	200	0,82	12	+24, ветер	80	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	22.05.18 14:28	22.05.18 14:31	0:03	22.05.18 14:31	0:03	МТЗ	ну	у	часть г.Благовещенск. Повреждение на веждств.отпайка.	дальнепривод аэропорт / 50чел	50	0,5	37	+24, ветер	15	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	22.05.18 14:34	22.05.18 15:21	0:47	22.05.18 17:05	2:31	МТЗ	ну	не прои зв.	с.Чигири. Включен без ТП-13-20. На ТП 13-20 падение дерева . В 17:05 дерево убрано, все включено	администрация / 500чел	500	0,8	17	+24, ветер	232	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	25	22.05.18 14:55	22.05.18 14:58	0:03	22.05.18 14:58	0:03	МТО	нет	у	с.Ярославка. Обход без замечаний.	д/дом / 878чел	878	0,3	6	+19, ветер	15	
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	22.05.18 15:21	22.05.18 16:34	1:13	22.05.18 16:34	1:13	МТО	ну	ну	Повреждение на вед. участке.	нет / 80чел	80	0,15	14	+24, ветер	179	
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	5	22.05.18 15:35	22.05.18 16:10	0:35	23.05.18 0:09	8:34	МТЗ	нет	ну	с Астраханка. Запитано от резерва 24 ТП из 29. Наклон оп.11 (ЖБ), стоит в поле, стороннего воздействия нет, слест проводов в пр.оп.10-11. В 19:29 запитано еще 2 ТП. Переустановили оп 11, все включили в 0:09	ф.3 школа, д/с / 3890чел	3890	0,5	29	+26, ветер	291	
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		22.05.18 16:01	22.05.18 16:01	0:00	22.05.18 16:01	0:00	Озерная: ВЧТО-3 Полевая: ВЧТО-3, ТНЭНП Зст.	у		На оп.66 гнездо аиста, под опорой обнаружена обгоревшая ветка	нет	0	0	0	+24, ветер	0	
Прим.ЦЭС	35	Камень-Рыболов - РП-3 - Жариково		22.05.18 16:28	22.05.18 18:35	2:07	22.05.18 20:52	4:24	МТО 2ст.	ну	не прои зв.	Обесточены ПС Жариково, Новоселище, Богуславка. В 18:35 ПС Жариково, Богуславка запитаны от ПС Пограничная. В 18:45 ПС Новоселище запитана от Ф-5 ПС Камень-Рыболов. На ПС Новоселище на РЛ-35 обрыв шлейфа ф.В в сторону ВЛ. Устранено.	ВЛ-35 Пограничная-Богуславка, ф.5 ПС Камень-Рыболов.	3000чел	3000	0,86	46	+26, ветер	1820
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	7	22.05.18 16:35	22.05.18 17:07	0:32	22.05.18 17:07	0:32	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. участке.	зона-лагерь / 350чел	350	0,3	3	+24, ветер	218	
Ам.ЦЭС	35	Сергеевка - Петровка		22.05.18 16:41	22.05.18 20:41	4:00	22.05.18 20:41	4:00	"земля" от КУ			Вл=40км, Лбазы=63км. Обесточена ПС Петровка (4 фидера 10кВ). В 17:17 (ч/з 36 мин) запитаны от резерва ф.8, ф.11 ПС Петровка (0,29МВт, 330чел). На ОП 188 устранили обрыв вязки ф.С	ф.1 ПС Новотроицкая	1228чел	1228	0,64	37	+24, ветер	832
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	9	22.05.18 17:28	22.05.18 18:49	1:21	22.05.18 18:49	1:21	"земля" от КУ			с.Комисарово, Дворянка. Повреждение на вед. отпайке.	школа / 730чел	730	0,1	16	+26, ветер	171	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	9	22.05.18 17:28	22.05.18 19:08	1:40	22.05.18 19:08	1:40	"земля" от КУ			с.Платоновка. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 50чел	50	0,1	8	+26, ветер	50	
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка 110/35/10	26	22.05.18 18:33	22.05.18 20:44	2:11	22.05.18 20:44	2:11	Откл.КУ "Земля"			с.Мостовое, Луговое. На ОП 92 устранили обрыв вязки	фалп/323ч.	323	0,04	7	+18, ветер	84	
Прим.ЦЭС	10	Богуславка 35/10	2	22.05.18 19:38	23.05.18 6:17	10:39	23.05.18 6:17	10:39	ав.откл.	нет	ну	с.Богуславка. Падение ОП 142 (деревянная, анкерная). Следов внешнего возд. Нет. Установлена Ж/б , все включено	нет / 50чел	50	0,05	3	+14, ветер	875	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	22.05.18 21:15	22.05.18 21:15	0:00	22.05.18 21:15	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, пасм.	0	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	22	22.05.18 23:34	23.05.18 2:27	2:53	23.05.18 2:27	2:53	МТЗ	ну	ну	с.Большоеозерка. В 0:27 включен до ЛР 16 (запитано 3 ТП). Полный обход без замечаний	нет/ 243ч.	243	0,11	9	+16, дождь	240	
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Бычиха - Корейский поселок	Т60	23.05.18 1:46	23.05.18 3:28	1:42	23.05.18 21:06	19:20	МТО, МТЗ, ИМО - 23,2 км.	ну	ну	обесточена ПС 35 кВ Бычиха, Корейский поселок. В 03-28 ПС 35 кВ Корейский Посёлок и ПС 35 кВ Бычиха запитаны от ПС АК. Пр.оп.138-139 убрано упавшее дерево (13:02), РПВ ну, пр.оп 180-181 убрано упавшее дерево (16:00), РПВ ну, продолжен осмотр на вездеходе. Пр.оп. 118-119 дерево на ВЛ; убрано в 20:36. В 21:06 включена.	по ВЛ 35кВ от ПС АК	3563ч.	3563	3,2		+11, ветер	5500
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Осиновая речка	С40	23.05.18 1:46	23.05.18 1:46	0:00	23.05.18 1:46	0:00	НЭЗ 1ст.	у		ИМФ-23,2 км. Причина см. ВЛ 35 Корфовская - Бычиха - Корейский поселок	нет	0	0	0	+11, ветер	0	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	23.05.18 4:15	23.05.18 5:57	1:42	23.05.18 16:08	11:53	МТЗ	нет	ну	Пр.оп 63-64 обнаружено упавшее дерево, обрыв провода фазы "В"; оп.63 срыв 3-х изоляторов (пр.оп.62-64 провод на земле). / В 5:57 вкл до ЛР36 (без 15 ТП), вкл в запитано 2 ТП); в 5:57 вкл с выделенным уч ЛР36- ТП471 (без БТП), вкл в 7:50 до оп.44 (ост.выделенный уч. без нагрузки), устранено в 14:50, в 16:08 схема восстановлена./	ф.1А Бычиха	школа, водозабр/1571ч.	1571	0,8	17	+11, ветер	1050
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	23.05.18 4:57	23.05.18 5:06	0:09	23.05.18 5:06	0:09	МТЗ	у		с.Халкидон, Светлое.	нет/ 1293ч.	1293	0,8	21	+13, дождь	25	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	23.05.18 4:57	23.05.18 5:06	0:09	23.05.18 5:06	0:09	МТО	у		с.Орехово.	нет/282ч.	282	0,1	6	+13, дождь	15	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	23.05.18 4:57	23.05.18 6:06	1:09	23.05.18 8:59	4:02	МТО	у		с.Монастырище. В 06-06 включен до РС 763/75(запитано БТП), вкл в 8:59. Осмотр без замечаний.	школа/ 2619ч.	2619	0,4	12	+13, дождь	380	
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	23.05.18 5:10	23.05.18 5:58	0:48	23.05.18 5:58	0:48	МТО	у		с.Дубовское. На КТП-3114 перегородки предохранители 3-х фаз. Устранено.	школа, очистные/970ч.	970	0,2	19	+12, дождь	160	
Прим.ЦЭС	10	Вл.Петровка 35/10	4	23.05.18 6:59	23.05.18 9:35	2:36	23.05.18 9:35	2:36	Откл.КУ "Земля"			часть Вл.Петровка. Оп.122 срыв изолятора. Устранено.	нет/325ч.	325	0,1	2	+8, дождь	208	
ЭС ЕАО	35	ЦЭС Облучье - Хинганск		23.05.18 7:37	23.05.18 7:37	0:00	23.05.18 20:21	12:44	Откл.КУ "Земля"			Предварительно ПС Хинганск перезапитана от резерва. Пр.оп. 47-48 падение дерева на ВЛ, обрыв провода. Устранено (20:21). (дерево подмыто р.Хинган)	по ВЛ 35кВ с ПС Облучье	нет	0	0	0	0, снег	0
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	23.05.18 8:48	23.05.18 9:00	0:12	23.05.18 10:52	2:04	МТЗ	ну		с.Новодевица. Вкл в 9:00 до РС-480/36 (без БТП), вкл в 10:52. Оп.36/34/5 устранен обрыв вязки ф.С.	школа, кот/ 236 чел	236	0,3	6	+10, дождь	20	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	23.05.18 9:58	23.05.18 10:03	0:05	23.05.18 10:03	0:05	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.	нет/ 480 чел	480	0,3	9	+5, дождь	55	
Прим.ЗЭС	10	Восток 110/6	2	23.05.18 10:07	23.05.18 11:53	1:46	23.05.18 11:53	1:46	МТЗ	ну	ну	пт.Восток. Оп.83 заменен поврежденный изолятор, фВ.	школа, д/с, больн, кнс/2700 чел	2700	0,8	14	+16, дождь	1413	
Хаб.ЦЭС	110	Комсомольская - Ам.ТЭЦ	С71	23.05.18 10:15	23.05.18 10:15	0:00	24.05.18 0:29	14:14	ТЭНП 4 ст	ну	ну	Обесточенного потребителя нет. Разрыв транзита. /Ам.ТЭЦ выдвинулась на изолированную работу, синхронизирована 12:48/. Осмотр ВЛ без замечаний. На Ам.ТЭЦ оторвал шлейф от ВЧ-заградителя в сторону ВЛ. фА. Устранено.	нет	0	0	0	+8, ветер	0	

Прим.ЮЭС	6	2Р 110/6	203	23.05.18 11:22	23.05.18 11:25	0:03	23.05.18 13:02	1:40	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном участке.	ПС Бурун ф 104	кнс/ быта нет	0	0,1	1	+14, ясно	5	
Прим.ЮЭС	110	Кипарисово 110/10	T1	23.05.18 11:25	23.05.18 11:25	0:00	23.05.18 11:52	0:27	ДЗТ			На ПС Кипарисово схема ОД-КЗ./Отключалась ВЛ 110 кВ "Западная-Раздольная1 с отп.Кипарисово, ДЗ 1з, АГВ усл/. На ПС Кипарисово перекрытие ШМ-1 (ветром занесло магнитную пленку, пленка перегорела). Обесточенного потребителя нет (Т1 находился на ХХ).	нет	0	0	0	+14, ветер	0		
Прим.ЮЭС	6	Бурун 110/35/6	304	23.05.18 11:25	23.05.18 11:25	0:00	23.05.18 11:58	0:33	МТЗ		у	Находился на ХХ.	нет	0	0	0	+14, ясно	0		
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	23.05.18 12:10	23.05.18 12:22	0:12	23.05.18 12:22	0:12	МТЗ		у	с.Борисовка.	школа/ 200 чел	200	0,1	2	+16, ясно	20		
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	23.05.18 12:10	23.05.18 13:34	1:24	23.05.18 15:42	3:32	МТЗ		ну	Вкл до РС-435/208 (без ШТП), вкл в 15:42. . Оп.241 заменен поврежденный изолятор, устранен склест проводов.	школа, вн.башня/ 482 чел	482	0,2	15	+15, ясно	308		
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	23.05.18 12:25	23.05.18 12:31	0:06	24.05.18 6:33	18:08	Ав.откл		ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение Кл./определено МП- 1460м от ПС Чайка/. Устранено.	ф13	дом переговоров, адм.Прим.края/ 600 чел	600	0,2	3	+15, ясно	50	
Прим.ЮЭС	6	Волна 220/110/6	69	23.05.18 13:58	23.05.18 15:05	1:07	23.05.18 15:05	1:07	МТЗ			Повреждение на ведомственном участке.	кот/ 210 чел	210	0,2	1	+15, ясно	223		
Хаб.ЦЭС	6	Многовершинная 110/6	1	23.05.18 15:32	24.05.18 0:05	8:33	24.05.18 0:05	8:33	МТЗ		не прои зв.	Падение оп.1-00/38 (дер). (2 бр, 6 чел, 2 ед.техн, ЦБаза=130км, тпути=5час) ./котельная и насосная залитаны от ф18 в 18:35/ Установлена дерев. оп.1-00/38 на ж/б пасынок с ж/б укосиной.	ф18	кот, насосн/ 1530 чел	1530	0,5	5	+10, ветер	4335	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	23.05.18 16:50	23.05.18 19:36	2:46	23.05.18 19:36	2:46	КУ, земля			Пр.оп.1/2-1/3 а/м Камаз обгораны 2 провода. Сообщение СБ. Виновник установлен. Провод заменен, схема восстановлена (19:36)	нет/ 100 чел	100	0,1	7	+15, облачно	680		
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	23.05.18 16:52	23.05.18 17:38	0:46	23.05.18 19:35	2:43	Ав.откл		ну	В 17:16 вкл без ШТП, вкл в 17:38 без ШТП, вкл в 18:08 без ШТП. Повреждение на вед. ТП.	кнс, д/с/ 3050 чел	3050	0,7	18	+15, облачно	371		
Прим.ЦЭС	6	Новоникольск 110/35/6	6	23.05.18 17:03	23.05.18 17:36	0:33	23.05.18 17:36	0:33	Ав.откл		у		нет/ 800 чел	800	0,3	10	+15, ясно	264		
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	12	24.05.18 7:00	24.05.18 10:13	3:13	24.05.18 10:13	3:13	МТЗ		нет	у	В 9:45 запитаны без ШТП, вкл в 10:13 без замечаний.	ПС Чегдомын ф19, ПС ЧФ66	котельная / 2000чел	2000	0,85	20	+1, снег	2140
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	7	24.05.18 7:59	24.05.18 8:18	0:19	24.05.18 8:18	0:19	ав.откл.		нет	ну	п.Чегдомын. Повреждение на вед. отпайке.		котельная / 2500чел	2500	0,55	22	+1, снег	173
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	34	24.05.18 8:05	24.05.18 9:03	0:58	24.05.18 9:03	0:58	ав.откл.		нет	у			нет / 900чел	900	0,2	6	+1, снег	196
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	24.05.18 12:34	24.05.18 13:09	0:35	24.05.18 13:09	0:35	Ав.откл		у	с.Павловка.	нет/ 500 чел	500	0,1	6	+14, пасмурно	2		
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	24.05.18 16:20	24.05.18 16:49	0:29	24.05.18 16:49	0:29	Ав.откл		у	с.Дубки. Вкл после прохождения грозы.	нет/ 200 чел	200	0,1	4	+13, гроза	5		
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	24.05.18 16:20	24.05.18 16:46	0:26	24.05.18 16:46	0:26	Ав.откл		у	с.Павловка. Вкл после прохождения грозы.	нет/ 500 чел	500	0,1	6	+13, гроза	43		
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	24.05.18 18:40	24.05.18 19:01	0:21	24.05.18 22:49	4:09	МТЗ		ну	Оп.118/1 обрыв вьзок ф А.С. Вкл в 19:01 до РС 5316/106. Устранено.	школа/ 550 чел	550	0,4	25	+16, дождь	30		
Прим.ЗЭС	35	Александровка 35/10	В 35 Т-1	24.05.18 23:45	25.05.18 0:11	0:26	25.05.18 0:11	0:26	дуг.защита		у	Обесточена 1сш-10кВ ПС Александровка. В 10 Т-1 не отключался. Одновременно отключился ф.4 (следы перекрытия прох. изол. в чейке). На крыше КРУН-10 разрушение разрядника РВО 10 ф.В, демонтирован. В 0:08 Т-1 включен на Х.Х. В 0:11 все потребители запитаны.	школа, больница / 1691чел	1691	0,2	19	+11, гроза	86		
Прим.ЗЭС	10	Александровка 35/10	4	24.05.18 23:45	24.05.18 23:45	0:00	25.05.18 0:54	1:09	МТО			На ХХ. На крыше КРУН-10 разрушение разрядника РВО 10 ф.В. Демонтирован.	нет	0	0	0	+11, гроза	0		
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	25.05.18 1:30	25.05.18 2:53	1:23	25.05.18 2:53	1:23	ав.откл.		нет	у	с.Соловей Ключ, Ключевое.		насосная, больница / 200чел	200	0,5	36	+10, пасм	2100
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	25.05.18 3:01	25.05.18 3:54	0:53	25.05.18 10:25	7:24	ав.откл.		нет	у	с.Соловей Ключ, Ключевое. Запитано от резерва 27ТП из 36. В 4:16 включен без ШТП. В 9:23 восстановлен шлейф оп. №27, в 10:25 вкл. по норм. ск.	ф.7 ПС Надеждинская	насосная, больница / 200чел	200	0,5	36	+10, пасм	1100
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Серьшево		25.05.18 4:02	25.05.18 4:02	0:00	25.05.18 4:02	0:00	МТО, НЗНП 1ст.		у	Обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+16, ветер	0	
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	1	25.05.18 5:08	25.05.18 6:25	1:17	25.05.18 7:05	1:57	МТЗ		ну	ну	с.Гродеково. Сбита оп.71 (ж/б) сельхозтехником, виновник скрылся. Сообщено в СБ, полицию. Опора исключена из схемы, удлинен пролет.	ф.16 ПС Волково	котельная / быта нет	0	0,35	8	+8, обл	450
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	14	25.05.18 5:09	25.05.18 6:09	1:00	25.05.18 6:09	1:00	МТЗ		ну	ну	с.Николаевка. Повреждение на вед. участке.	нет/ 305чел	305	0,06	3	+8, обл	60	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	25.05.18 14:23	25.05.18 19:44	5:21	25.05.18 19:44	5:21	МТЗ		ну	ну	Лвл=17км. Дачи Сосновка, дачи Корфовская. В 17:40 запитано 4ТП. Всё включено в 18:52, устранено касание веток двух деревьев в пролете оп.№114-115 (одно ф.А, второе ф.В) и касание веток на вед. ТП-0069.	нет/ быта нет	0	0,6	32	+10, дождь	2889	
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	по ф-3 в ЦРП откл. ввод №2(РП-2)	25.05.18 15:10	25.05.18 15:40	0:30	25.05.18 17:50	2:40	Ав.откл		нет	не прои зв.	Запитано ЗТП, обесточен КТПН-2 (стройплощадка). Вкл. в 17:50, Осмотр, прозвонка всех кабелей квВ, без замечаний.		быта нет	0	0,05	4	+20, облачно	20
Прим.ЮЭС	6	Ключевая 35/6	8	25.05.18 16:50	25.05.18 17:00	0:10	25.05.18 17:00	0:10	Ав.откл		у	с.Кневичи. Осмотр, замечаний нет.	нет / 250 чел	250	0,4	3	+18, ясно	65		
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	25.05.18 16:57	25.05.18 16:57	0:00	25.05.18 16:57	0:00	МТО		у		нет	0	0	0	+18, ветер	0		
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	25.05.18 18:34	25.05.18 18:36	0:02	25.05.18 18:36	0:02	МТЗ		у	с.Береговое, п.Рыбачий. Осмотр на 28.5.18		водонасосная, школа / 480 чел	480	0,2	5	+16, ясно	4	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	20	25.05.18 19:54	25.05.18 21:42	1:48	25.05.18 22:35	2:41	КУ, земля			Обеспечен резерв, без ШТП, вкл в22:35. Оп.9 заменен поврежденный изолятор.	ф1	нет/ 100 чел	100	0,1	5	+15, дождь	529	
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	2	25.05.18 22:40	26.05.18 11:00	12:20	26.05.18 11:00	12:20	Ав.откл		ну	Падение оп.24 (ж/б, подмыта ручьем),наклон оп.21, 22,23, 25, срыв проводов. Устранено. (оп.перустановлены). Ручей разлился от дождей, подмыл оп; вода ушла, оп.не подтоплены	нет/ 68 чел	68	0,03	2	+8, ясно	370		
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	26.05.18 0:58	26.05.18 1:40	0:42	26.05.18 1:40	0:42	Ав.откл		у	с.Павловка. Осмотр на 28.5.18	нет/ 500 чел	500	0,1	6	+10, ясно	70		
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	26.05.18 0:58	26.05.18 1:45	0:47	26.05.18 1:45	0:47	Ав.откл		у	с.Григорьевка. Повреждение на вед.отпайки (обслуживает ДРСК).	школа/ 900 чел	900	0,2	13	+10, ясно	78		

Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	26.05.18 1:35	26.05.18 1:50	0:15	26.05.18 1:50	0:15	МТЗ	ну	у	Осмотр: обнаружена обгоревшая ветка под ВЛ между ЛР-198 и ТП-497.		адм/500 чел	500	0,3	17	+8, дождь	74	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	22	26.05.18 7:11	26.05.18 7:11	0:00	26.05.18 7:11	0:00	МТЗ	у		Сняли ветку оп. №123.	нет	0	0	0	0	+7, дождь, ветер	0	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	26.05.18 8:20	26.05.18 8:20	0:00	26.05.18 8:20	0:00	МТЗ	у		Под РУ-10 СКТП-194 обнаружен обгоревший фазан	нет	0	0	0	0	+13, пасм	0	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	8	26.05.18 8:29	26.05.18 10:45	2:16	26.05.18 12:22	3:53	МТЗ	ну	ну	с.Снегуровка, Каленовка. Вкл. без КТП-7516, повреждены 2 проходных изолятора. Устранено и вкл. в 12:22.	нет/ 644 чел	644	0,1	14	+6, ясно	226		
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	26.05.18 9:30	26.05.18 10:52	1:22	26.05.18 10:52	1:22	Ав.откл		ну	с.Григорьевка. Включен без вед. отпайки (обслуживает ДРСК). Повреждение на вед.отпайки ТОР Михайловский, на оп.1/95 был замкнут искровой промежутком ОПН, устранено и отпайка включена в 12:35	школа/ 900 чел	900	0,2	13	+16, ясно	220		
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	26.05.18 19:01	26.05.18 19:01	0:00	26.05.18 19:01	0:00	МТЗ	у		Под РТП-2025 обнаружена обгоревшая проволока	нет	0	0	0	0	+17, ясно	0	
Хаб.ЦЭС	35	ХЭС - БН с отп. ПС Интурист	№1 (Т-7)	26.05.18 22:28	26.05.18 22:28	0:00	28.05.18 18:12	43:44	"земля" от КУ			В 23:34 ПС 35/6 Интурист:возгорание в ЗРУ 35 кВ 1 сш. Повреждение КВЛ 35 кВ «ХЭС-БН с отп Интурист» (Т7) всех трех фаз. Вызван пом. расчет. Обесточ. потребителя нет, в 22:38 нагрузка КВЛ-35 «Т7» предварительно была переведена (по ТУ, земля в сети 35 кВ). В 0:20 ликвидировано возгорание кровли. В 0:34 КВЛ 35 "Т-7" выведена в ремонт. Терминалы защит ВЛ-35 «Т7» и СВ-35 залиты водой,повреждение яч. цепей В-35 «Т7» и СВ-35. Необходима чистка изоляции втр. цепей В-35 «Т7» с ревизией выключателя, испытание 1 Сек 35кВ. 27.5.18 21:10 закончен монтаж соед. и конц муфт КЛ 35 кВ Т-7. 22:50 В-35 Т-7, ТТ-35, КЛ 35 кВ Т-7 испытаны, без замечаний. 28.5.18 07:20 восстановлены основные контрол. кабели РЗА, цепи учета, СДТУ В 35 Т-7; 1Т; СВ-35. В 17:00 все работы окончены. В 18:12 введена в работу КВЛ 35кВ Т7 на XX (на 24 часа). В 20:43 1СШ-35кВ ПС Интурист включена ч/з СВ-35.	цепь №2 (Т-8)	нет	0	0	0	0	+10, облачно	0
Ам.ЦЭС	110	Возжаевка - Ромны		27.05.18 0:17	27.05.18 0:17	0:00	27.05.18 0:17	0:00	МТЗ-1	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	0	+8, облачно	0	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	по ф.12 РП-6	27.05.18 16:53	27.05.18 18:58	2:05	27.05.18 18:58	2:05	"земля" от КУ			Повреждение на вед. участке.	быта нет	0	0,3	17	+12, дождь	460		
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	27.05.18 19:50	27.05.18 20:03	0:13	27.05.18 20:03	0:13	МТЗ	нет	у	Осмотр 1.6.18.	быта нет	0	0,1	3	+10, дождь	64		
Ам.ЭС	10	Базовая 35/10	15	28.05.18 1:10	28.05.18 1:36	0:26	28.05.18 4:20	3:10	МТО	ну	не прои зв.	часть г.Свободный. Оп. №27/1 повреждение изолятора ф.С. слкст. Запитано без 8-ми ТП от резерва. Устранено и вкл. в 4:20.	ф-15 Северная	школа-интернат, мед.вытрезвитель, 2 скважины / 7200 чел	7200	1,4	23	+10, ясно	601	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	28.05.18 5:31	28.05.18 5:31	0:00	28.05.18 5:31	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	0	+10, ясно	0	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	22	28.05.18 8:02	28.05.18 8:02	0:00	28.05.18 8:02	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	0	+10, ясно	0	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	28.05.18 9:04	28.05.18 10:00	0:56	28.05.18 13:06	4:02	МТЗ	ну	ну	Включен без 2ТП. В 13:06 включен полностью. Повреждение на вед.уч-ке	школа-2 / 518 чел	518	0,1	18	+11, пасм	90		
ЮЯЭС	6	Алдан 110/35/6	Прогресс	28.05.18 10:01	28.05.18 12:16	2:15	28.05.18 18:49	8:48	ТО	ну	ну	В 12:16 включен без 5ТП, запитано 50 % нагрузкой. РЛ-19 повреждены фарфор.из.ф.В.С. (обнаружено верхов.осмотром) Устранено	водозабор-2шт, котельная - 2 шт / 820 чел	820	0,2	10	+20, ясно	450		
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	по ф.12 РП-6	28.05.18 12:28	28.05.18 13:02	0:34	28.05.18 13:02	0:34	"земля" от КУ			Повреждение на вед. участке (самовольное включение абонентом ТП "Освещение автодороги")	быта нет	0	0,3	17	+15, пасм	200		
Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	1	29.05.18 5:51	29.05.18 6:27	0:36	29.05.18 6:27	0:36	МТЗ		не прои зв.	п.Северный. Повреждение на вед. отпайке.	мусорный полигон, мед.склады / 30 чел	30	0,02	4	+13, облач	12		
Хаб.ЦЭС	35	ЮМР - АК с отп. СТ		29.05.18 9:32	29.05.18 9:32	0:00	29.05.18 9:32	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	0	+22, ясно	0	
Хаб.ЦЭС	6	СТ 35/6	В-6 Т1	29.05.18 9:32	29.05.18 9:54	0:22	29.05.18 9:54	0:22	МТЗ		у	Обесточены 1,2 сш-6 кВ (Т2 в ремонте). По вед. фид.10, 24 выпали блинкера МТЗ (выкл-ли не отключались). В 9:54 (ч/з 22 мин.) В 6кВ Т1 включен, запитаны 1и 2 сш 6кВ, кроме вед. ф. 10,24. По ф.10 (повреждение КЛ, нагрузка переведена в сети потребителя), по ф.24 - испытан, замечаний нет, включен в 16:38. Планирование послеав. проверки после окончания работ по Т2	Юж.округ г.Хабаровск / 6405 чел	6405	4	29	+22, ясно	3000		
ЮЯЭС	6	Восточная 35/6	ф."Алданб"	29.05.18 13:40	29.05.18 21:02	7:22	29.05.18 21:02	7:22	МТЗ		ну	Устранен слкст проводов в пр.оп.18-18/1	нет/ 670ч.	670	0,6	11	+8, ветер	2947		
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	2	29.05.18 14:21	29.05.18 15:03	0:42	31.05.18 17:18	50:57	МТЗ	ну	ну	часть с.Чигири. При производстве земляных работ организацией "Благ-Строй" повреждена КЛ 10кВ. Вывонок установлен. Выделен участок КЛ от ОП 2/1 до ТП 81 (обесточена вед. ТП"Гаражи"). Повреждение устранено 31.05.18 в 17:18	нет/200ч.	200	0,2	11	+27, ясно	147		
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр		29.05.18 14:47	29.05.18 14:57	0:10	29.05.18 14:59	0:12	ЧТЭЦ; ДЭ 2з.	выв	у	При ремонтной схеме (отключена ВЛ 110 ЧТЭЦ-Хатыми, замена П-обр опор №307-314, №87-92 заявка с 28.5 по 1.06). АПВ выведено согласно заявке. На ЧТЭЦ отключился В101. Обесточено 9 ПС 110 кВ (Инаглинская, Угольная, Хатыми, М.Нимныр, Б.Нимныр, Юхта, Лебединый, Рябиновая, Алдан) и 4 ПС 35 кВ (Б.Гора, Ленинский, Водозабор, Селигдар). В 14:57 включена ВЛ 110 Н.Куранах-Лебединый, весь потребитель запитан. В 14:59 на ЧТЭЦ включен В110 "М.Нимныр"	ВЛ 110 Н.Куранах-Лебединый	Алданский район, 21584 чел / 4 пункта ЕГЭ	21584	18	128	+25, ветер	3000	

ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый		29.05.18 15:00	29.05.18 15:16	0:16	30.05.18 14:22	23:22	ЧТЭЦ: ДЗ 2 зона, ПС Лебединый; ДЗ 1ст. ИМФ на ПС 110 кВ Большой Нимныр - 29,2км в сторону ПС Лебединый	выв		Схема: при отключенной ВЛ 110кВ ЧТЭЦ:Хатыми и включенной ВЛ 110кВ Н.Куранах-Лебединый. Обесточено 6 ПС 110кВ (Инаглинская, Угольная, Хатыми, М.Нимныр, Б.Нимныр, Юхта). В 15:16 выделен участок ВЛ-110 Б.Нимныр-Лебединый, линия включена в работу, потребитель запитан кроме ПС Юхта (0,3 МВт; быта нет, артель старателей). В 18:04 выделен участок ВЛ 110 кВ Б.Нимныр-Юхта (Лвл-19км.), все запитано. 30.05.18 произведен полный обход ВЛ, замечаний не выявлено. В 13:25 ВЛ 110кВ Б.Нимныр-Юхта поставлена под напряжение со стороны ПС Лебединый. В 14:22 схему привели в исходное состояние. (на ПС Н.Куранах отключили В 104)		нет/550ч.	550	1	8	+25, ветер	267
Ам.ЭС	10	Серышево-110 110/35/10	9	29.05.18 15:50	29.05.18 16:04	0:14	29.05.18 16:42	0:52	МТЗ	ну	не прои зв.	Включен без ТП 21/64. На РТП убрана ветка. Все включено в 16:42	школа, больница / 3500 чел	3500	0,73	12	+27, ясно	138	
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Ф."Дражный "	29.05.18 16:02	29.05.18 18:04	2:02	29.05.18 18:04	2:02	МТО			часть п.Н.Куранах. Повреждение на вед. отпайке	нет/147ч.	147	0,2	1	+8, ветер	407	
ЮЯ ЭС	6	Алдан 110/35/6	Алдан-5	29.05.18 16:32	29.05.18 18:00	1:28	29.05.18 18:00	1:28	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний	водозабор, школа / 3456ч.	3456		15	+25, ветер	293	
ЮЯ ЭС	6	Алдан 110/35/6	Прогресс	29.05.18 16:33	29.05.18 18:00	1:27	29.05.18 18:00	1:27	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний	нет/820ч.	820		10	+25, ветер	293	
ЮЯ ЭС	35	Восточная 35/6	Т1	29.05.18 16:45	29.05.18 21:25	4:40	29.05.18 21:25	4:40	МТЗ 35			Обесточена 1,2 сш бкВ (Т2 в резерве). Перекрытие проводов ВЛ 6 кВ на портале КРУН-6 металлическими листами кровли, сорванными со здания ОПУ порывистым ветром Устранено	г.Алдан / 2770 чел	2770	1,5	50	+26, ветер	7000	
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	275	29.05.18 17:30	29.05.18 18:03	0:33	29.05.18 22:16	4:46	"земля" от КУ			ОП 295-00/1 на расстоянии 1 м от опоры повреждение резервной КЛ бкВ сторонними лицами (пытались рубить топором выходящий из земли кабель.) Виновник скрылся. Сообщено в с.б., полицию. В 22:16 резервный кабель исключен из схемы.	ф. 280 Центр	нет/500ч.	500	0,6	5	+26, ясно	81
Прим.ЮЭС	35	Лазо - Сокольчи - Милоградово с отп <u>Солнечная</u>		30.05.18 5:07	30.05.18 10:42	5:35	30.05.18 10:42	5:35	МТО	ну	ну	Обесточены ПС Сокольчи, Милоградово, вед.Солнечная. Лвл -30 км. Обесточен 1-пункт проведения ЕГЭ в п.Маргаритово, ул.Школьная 13. Включен генератор РСК в 9-35). В пр. 184-185 падение дерева, на ОП 185 сорван изолятор. (провод не поврежден). Замечания устранены, в 10:42 ВЛ включена в работу	школа (1 пункт ЕГЭ в п.Маргаритово)/ 3251 чел	3251	1	54	+13, пасм	5583	
Ам.ЦЭС	10	Хохлатская 35/10	4	30.05.18 8:29	30.05.18 10:53	2:24	30.05.18 10:53	2:24	"земля" от КУ			с.Придорожное. ОП 66 заменили изолятор	пункта ЕГЭ нет/70ч.	70	0,05	6	+24, ясно	85	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	30.05.18 9:01	30.05.18 9:01	0:00	30.05.18 9:01	0:00	МТЗ	у		с.Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка	школа/518ч.	518	0,1	18	+11, дождь	0	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	29	30.05.18 9:28	30.05.18 10:20	0:52	30.05.18 15:09	5:41	МТЗ		ну	В 10:20 включен до оп. 29-48/7 (запитано ЗТП). В 12:12 запитано 2. Включен полностью в 15:09 после осмотра и испытан в ТП-30 и ТП-92. Причина не установлена.	водозабор пункта ЕГЭ нет./1433ч	1433	0,2	7	+22, ветер	2993	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	23	30.05.18 9:28	30.05.18 9:43	0:15	30.05.18 16:01	6:33	МТЗ		ну	часть г. Ник. на Амуре, с.Красное. В 9:43 включен до ТП-47 (запитано 4ТП). В 11-26 все потребители запитаны, кроме ТП67. На отпайке к ТП67 падение деревьев. опоры 23-116/5. Повреждение устранено	водозабор пункта ЕГЭ нет./1500ч.	1500	0,7	12	+22, ветер	1914	
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	124	30.05.18 12:00	30.05.18 12:15	0:15	01.06.18 14:08	50:08	МТЗ	ну	не прои зв.	п.Облучье. Выделен участок КЛ бкВ от ОП 124-00/127 до ТП8. Экскаватором сторонней организации ОАО "Восток инвест" повреждена КЛ бкВ. Виновник установлен, сообщено в с.б., полицию. 31.5.18 КЛ-6 восстановлен. 1.6.18 испытан и включен в 14:08.	больница, пункта ЕГЭ нет/2300ч.	2300	0,8	12	+24, ясно	197	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	30.05.18 12:32	30.05.18 14:46	2:14	30.05.18 18:35	6:03	МТО			часть г.Партизанск в ТП-7401 повреждение тр-ра (S- 250кВа), на вводной оп.5/1А повреждение проводов 3-х фаз (при динамических усилиях) В 14:46 запитано 8-ТП от Ф-17 ПС Партизан. В 18-10 запитано 5 ТП от Ф-11 ПС Партизан. В ТП заменили тр-р, устранили повреждения проводов	ф. 17, 11 ПС Партизан	школа,д.сад, пункта ЕГЭ нет/1460ч.	1460	1	15	+14, пасм.	1900
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	18	30.05.18 13:55	30.05.18 19:45	5:50	30.05.18 19:45	5:50	МТЗ		ну	п. Хурба. На момент отключения в школе экзамен закончился, в результате отключения возникли задержки с передачей результатов в Москву, ОП 18-00/15 повреждение 3-х изоляторов, повреждена на ведомственных отпайках. Устранено после прохождения грозы (повреждение на отпайке потребителя с опоры №18-04/01,повреждение концевой муфты КЛ-10 к КТП-333(Вед.))	аэропорт, школа, 1 пункт ЕГЭ/3770ч	3770	0,7	9	+20, гроза	4535	
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д1Ф	30.05.18 15:40	30.05.18 15:44	0:04	30.05.18 15:44	0:04	МТЗ		у	п.Орочи	пункта ЕГЭ нет/780ч.	780	0,255	1	+20, дождь, гроза	17	
Хаб.СЭС	35	Эльбан - Дальняя	Т190	30.05.18 15:45	30.05.18 15:45	0:00	30.05.18 15:45	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, гроза, дождь	0	
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	8	30.05.18 16:03	30.05.18 21:30	5:27	30.05.18 21:30	5:27	"земля" от КУ			п.Эльбан. ОП 1 повреждение изолятора.	пункта ЕГЭ нет/590ч.	590	0,02	1	+20, гроза, дождь	100	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	22	30.05.18 16:57	30.05.18 17:04	0:07	30.05.18 17:04	0:07	МТЗ		у	п.Хурба	пункта ЕГЭ нет/40ч.	40	0,08	1	+20, гроза	14	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	9	30.05.18 17:16	30.05.18 17:30	0:14	30.05.18 17:30	0:14	МТЗ	нет	у	КФХ	нет/3ч.	3	0,02	2	+16, гроза, дождь	12	

Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Гайтер	С123	30.05.18 17:19	30.05.18 17:19	0:00	30.05.18 18:07	0:48	ПС Комсомольская : ВЧБ на Землю, НЗНП 1ст., АПВ усп., ПС Гайтер: ВЧБ, АПВ ну.	ну	у	На ПС Гайтер АПВ ну. ВЛ осталась под напряжением со стороны ПС Комсомольская. Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. Осмотр без замечаний, в 18-07 транзит замкнут.	нет	0	0	0	+16, гроза	0	
Прим.ЮЭС	110	Краскино	В-110 Т2	30.05.18 17:20	30.05.18 17:30	0:10	30.05.18 18:03	0:43	ДЗТ		у	Обесточено: на ПС Краскино 2 сш 10 кВ 1, 2 сш 35кВ; 5 ПС 35кВ (Хасанская, Хасан, Гвоздево, ЖД, Посет). В 17:30 вся нагрузка переведена на Т1. Произведен осмотр зоны действия ДЗТ, замечаний нет. В 18-03 включили в работу	Т1	5540ч.	5540	3,3	+16, гроза, дождь	550	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная	с105	30.05.18 19:30	30.05.18 19:30	0:00	30.05.18 19:30	0:00	НЗНП 2ст.	у			нет	0	0	0	+16, гроза	0	
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	13	30.05.18 23:15	30.05.18 23:35	0:20	30.05.18 23:35	0:20	МТЗ	нет	у		нет / 200 чел	200	0,05	5	+15, гроза	10	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	22	31.05.18 6:17	31.05.18 6:43	0:26	31.05.18 8:38	2:21	МТЗ	ну	ну	В 6:43 включен без БТП. На оп.151 обрыв провода, стороннего воздействие нет. Устранено и включен в 8:38.	нет / 412 чел	412	0,3	12	+15, ясно	37	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	31.05.18 8:20	31.05.18 9:57	1:37	31.05.18 9:57	1:37	Ав.откл.	нет	у		нет / 30 чел	30	0,02	3	+14, пасмурно	980	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	31.05.18 10:30	31.05.18 11:28	0:58	31.05.18 11:28	0:58	МТЗ	нет	у	В 11:01 ТП-1323 (школа, проводится ОГЭ) переведена на ф.12. Проблем с проведением экзамена не возникло со слов директора школы.	ф.12	д/с, школа, 1 пункт ЕГЭ / 1470чел	1740	0,18	11	+15, обл	754
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	31.05.18 12:00	31.05.18 12:52	0:52	31.05.18 12:52	0:52	ав.откл.	нет	у	с.Линевичи, Борисовка. Обход без замечаний	нет / 440чел	440	0,2	17	+21, ясно	173	
Прим.ЮЭС	110	Краскино 110/35/10	В-110 Т2	31.05.18 15:17	31.05.18 15:29	0:12	31.05.18 15:35	0:18	ДЗТ			Обесточено: на ПС Краскино 2 сш 10 кВ 1, 2 сш 35кВ; 5 ПС 35кВ (Хасанская, Хасан, Гвоздево, ЖД, Посет). В 15:29 вся нагрузка переведена на Т1. В 15:35 Т2 включен на ХХ и выведен в ремонт. 04.06.18 заменены ТТ, 5-9.06.18 монтаж вторичных цепей.	Т1	5540чел	5540	3,3	+18, ясно	550	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	31.05.18 16:53	31.05.18 17:17	0:24	31.05.18 17:17	0:24	МТО	ну	ну	с.Чугуевка. Повреждение на вед. отпайке.	д/с, насосная / 680чел	680	0,7	3	+15, пасм	280	
Ам.СЭС	35	Невер - Соловьевск		31.05.18 19:40	31.05.18 19:46	0:06	31.05.18 19:46	0:06	МТО		у		нет		2,38		+20, гроза	238	
Прим.ЮЭС	10	Соколычи 35/10	1	31.05.18 20:07	31.05.18 21:38	1:31	31.05.18 21:38	1:31	Ав. Откл.		ну	с.Данильченко. В пр.оп.69-70 обнаружено упавшее дерево (провод не поврежден)	нет/ 46ч.	46	0,01	2	+20, облачно	20	
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	31.05.18 20:48	31.05.18 22:34	1:46	31.05.18 22:34	1:46	МТЗ			с.Кучелиново. Повреждение на вед. отпайке	нет/ 130ч.	130	0,1	7	+20, облачно	265	
Ам.СЭС	110	Горная - Дамбуки		31.05.18 22:03	31.05.18 22:03	0:00	31.05.18 22:03	0:00	МТО		у	Гроза	нет	0	0	0	+15, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	35	Горка 35/6	1Т	31.05.18 22:29	31.05.18 22:54	0:25	01.06.18 21:12	22:43	ДЗТ			На ПС Горка отключился В35кВ, 6кВ 1Т. Обесточена ПС Горка. В 22:54 вся нагрузка перезапитана от Т2. При осмотре обнаружено повреждение вводов В35кВ 1Т ф.А,В в сторону СШ 35кВ. с выбросом масла и возгоранием. В 22:39 возгорание устранено силами ОВБ. 1.6.18 с 13:00 до 14:30 отключали 1сш-35 для чистки изоляции (5МВт, 15395чел). На ШР-35 в 1Т заменено 3 изолятора в сторону В-35 1Т и произведена чистка изоляторов в сторону сш-35кВ, произведена регулировка разъединителя и ЗН в обе стороны. На В-35 1Т заменены всех 6 вводов. Проведено испытание В-35 1Т, ОПН-35, 1Т, ТСН 1Т, ТТ-6 В-6 1Т, ШМ-6 1Т. Произведено опробование В-35/6 1Т от ДЗТ, снятие векторных диаграмм. В 20:46 работы окончены. В 21:12 введен в работу 1Т.	Т2	15395ч.	15395	5	+18, обл.	2083	
Хаб.ЦЭС	35	АК - Горка		31.05.18 22:29	31.05.18 22:29	0:00	31.05.18 22:48	0:19	ДЗ 1ст.	ну	у	АПВ выв при поиске "Земли"	нет	0	0	0	+18, обл.	0	
ЮЯ ЭС	35	ТДЭС - Алексеевск		01.06.18 2:29	01.06.18 2:31	0:02	01.06.18 2:31	0:02	МТЗ		у	Обесточены 4 ПС 35кВ (Алексеевск, Левобережная, Укулан, РПБ). При осмотре ПС Алексеевск обнаружен отключенным В 10кВ Т1 (РПВ усп. в 3:21)	10368ч.	10368	2,6		+7, обл.	123	
ЮЯ ЭС	10	Алексеевск 35/10	В10кВ Т1	01.06.18 2:29	01.06.18 3:21	0:52	01.06.18 3:21	0:52	6/6		у	Обесточена 1,2 сш 10кВ (Т2 в резерве, два фидера №7(РСК), №1(вед.)). Выпавших блинkers нет, отходящие фидера не отключались. В 3:21 РПВ В10кВ Т1 успешное.	нет/ 1900ч.	1900	0,5	16	+7, обл.	433	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	01.06.18 7:45	01.06.18 7:45	0:00	01.06.18 7:45	0:00	МТЗ		у	с.Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка. Произведен осмтр: обнаружена птица на нижнем проводе, рядом с оп.99/82/4.	нет/544ч.	544	0,2	23	+11, ясно	0	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	12	01.06.18 10:22	01.06.18 10:22	0:00	01.06.18 10:22	0:00	МТО		у		нет	0	0	0	+19, ясно	0	
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	01.06.18 11:50	01.06.18 13:36	1:46	01.06.18 13:36	1:46	МТЗ	нет	ну	с.Голубовка. Включен без 8 ТП. Отключился повторно в 19:28. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 330чел	330	0,3	28	+13, ясно	531	
Хаб.СЭС	6	Приусадбная 35/6	17	01.06.18 12:51	01.06.18 12:54	0:03	01.06.18 12:54	0:03	МТЗ	ну	у	п.Эльбан. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 200чел	200	0,04	3	+18, обл	2	
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	11	01.06.18 14:44	01.06.18 14:48	0:04	01.06.18 14:48	0:04	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке.	нет		0,73		+22, облач	49	
Ам.ВЭС	6	А 35/6	4	01.06.18 17:59	01.06.18 17:59	0:00	01.06.18 17:59	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+19, обл	0	
Прим.СЭС	110	Чугуевка 220/110/35/10	В-110 Т2	01.06.18 19:03	01.06.18 19:12	0:09	01.06.18 20:31	1:28	МТЗ, МТЗ-2, внешнее отключение		у	Т1 в резерве. Обесточены 1,2сш-35кВ, 1,2сш-10кВ, 7 ПС-35кВ. В 19:13 включен в работу Т1, запитаны все потребители. Осмотр Т2 без замечаний, в 20:31 включен успешно. 2.06.18 04:21 проведена проверка РЗА Т-2 и Ф-10, замечаний не выявлено.	Т1	24937чел	24937	8,2	+19, ясно	136	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	СВ-10	01.06.18 19:13	01.06.18 19:47	0:34	01.06.18 20:10	0:57	МТЗ			Обесточилась 2сш-10кВ. В 19:47 включено кроме ф.10 (блинкер МТО, не отключался, 2268чел, 0,7МВт). В ячейке ф.10 обнаружено две змеи, перекрытие на изоляторах тележки В-10кВ. Произведена чистка изоляции и в 20:10 ф.10 включен в работу. 2.06.18 04-21 проведена проверка В-10 Ф-10, замечаний не выявлено.		4694чел	4694	2	+19, ясно	1133	
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	01.06.18 19:28	01.06.18 20:28	1:00	01.06.18 20:28	1:00	МТЗ			с.Голубовка. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 330чел	330	0,3	28	+13, ясно	900	
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	11	01.06.18 20:38	01.06.18 22:12	1:34	01.06.18 22:12	1:34	МТО	ну	у	РПВ усп. После прохождения грозы	нет		0,54		+18, гроза, ветер	853	

Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	01.06.18 20:49	01.06.18 20:49	0:00	01.06.18 20:49	0:00	МТЗ	у		часть г.Благовещенск	нет/500ч.	500	0,6	23	+18, ветер, гроза	0	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		01.06.18 21:28	01.06.18 21:36	0:08	01.06.18 21:36	0:08	ТНЭП 1ст., МТО	ну	у	Обесточены: ПС 110кВ Узловая и 10 ПС 35кВ (Береговая, Комплекс Орловка, Луговая, Ключи, Полтавка, В.Полтавка, Коврижка, Семидомка, Уртуй). Осмотр без замечаний.	14568ч.	14568	2,75		+18, гроза, ветер	366	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	01.06.18 21:36	01.06.18 23:26	1:50	01.06.18 23:26	1:50	МТЗ	не при зв.		часть с.Тамбовка. РПВ успешно после прохождения грозы	в/н башня / 2500ч.	2500	0,7	19	+18, гроза, ветер	920	
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	6	01.06.18 21:41	01.06.18 22:16	0:35	01.06.18 22:16	0:35	МТЗ	ну	у	с.Раздольное. РПВ усп. После прохождения грозы	295ч.	295	0,1	1	+18, гроза, ветер	15	
Прим.ЮЭС	110	Шахта7 110/6	T2	01.06.18 22:07	02.06.18 4:02	5:55	02.06.18 11:15	13:08	МТЗ			Обесточена 2СШ 6кВ ПС Шахта-7 (часть г. Артем. 3600 чел, 5 МВт). В 22-40 1МВт нагрузки переведен по сетям горсети г.Артема. При осмотре обнаружено: в ячейке В6кВ Т2 перекрытие верхних неподвижных контактов всех трех фаз и повреждение проходных изоляторов в сторону 2СШ 6кВ всех трех фаз. Выгорел контакт средней фазы. На тележке В6кВ Т2 повреждены опорные изоляторы всех трех фаз. В 4:02 В 6кВ Т2 исключен из схемы (демонтирована часть ошиновки от В6кВ Т2 до СШ 6кВ) включен СВ . (2СШ 6кВ выводилась в ремонт для БВР с 4:14 до 9:23, 2,6 МВт) 9:53 АВР закончены, 11:15 схема восстановлена.	T1	3600ч.	3600	5		+14, обл.	29500
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	01.06.18 22:53	01.06.18 22:53	0:00	01.06.18 22:53	0:00	МТО	у		Осмотр 4.6.18	нет	0	0	0	+20, ясно	0	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	02.06.18 0:15	02.06.18 0:49	0:34	02.06.18 6:26	6:11	ЗЗ	ну		часть п. Лучегорск. В 00:49 включен до оп. 22, все потребители запитаны, остался без напряжения участок без потребителей. В 6:26 после полного обхода фидер включен успешно, замечаний нет	нет/ 100ч.	100	0,1	5	+21, гроза	50	
Прим.ЗЭС	35	Веденка - Новотроицкое		02.06.18 0:54	02.06.18 1:26	0:32	02.06.18 1:41	0:47	МТО		у	обесточены: ПС Новотроицкое, Ракитное, Малиново. В 1:26 ПС Ракитное и Малиново (0,86 МВт) перезапитаны от ПС Новопокровка. В 1:41 ВЛ Веденка-Новотроицкое включена успешно. В 3-25 схему привели в исх. состояние. Обход без замечаний.	по сети 35кВ от ПС Новопокровка	4968ч	4968	0,92		+21, гроза	490
Прим.ЦЭС	6	Известковая 35/6	4	02.06.18 4:49	02.06.18 5:16	0:27	02.06.18 7:12	2:23	Откл.КУ "Земля"			п.Минеральный. В 05-16 включен для отыскания "земли" прибором. На оп 40 обрыв ввязи Ф "А", провод лежит на траверсе. Повреждение устранено	нет/100ч.	100	0,1	8	+12, ветер	45	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	221	02.06.18 5:49	02.06.18 6:54	1:05	02.06.18 8:39	2:50	МТЗ	ну	ну	п.Биджан. В 6:54 включен без ТП 452 повреждение АВ 0,4кВ, повреждены предопр. 10кВ трех фаз). Устранено, вкл полностью.	3 школы, д.сад., больница/1800ч	1800	0,5	15	+17, гроза	139	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	209	02.06.18 8:25	02.06.18 10:12	1:47	02.06.18 10:12	1:47	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственно уч (ТП70 поврежден прох.изолятор, следы КЗ спуске с оп.до ТП)	нет / 400чел	400	0,1	4	+28, дождь	146	
Ам.ЗЭС	10	Реммаш 35/10	6	02.06.18 10:45	02.06.18 10:58	0:13	02.06.18 10:58	0:13	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний	школа, д/с / 395чел	395	0,12	4	+26, облачно	26	
Прим.ЮЭС	35	Славянка - Брусья - Безверхово		02.06.18 13:01	02.06.18 13:21	0:20	03.06.18 0:30	11:29	МТЗ	ну	ну	Погашено: ПС Брусья, ПС Безверхово. Нагрузка ПС Безверхово переведена на ПС Приморская Ф-8, все потребители запитаны. ПС Брусья без нагрузки. Падение дерева на оп.59, касается проводов и траверсы. Устранено.	ПС Приморская ф.8	с. Безверхово, 1325 чел	1325	0,5		+22, облачно	167
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	22	02.06.18 17:21	02.06.18 21:14	3:53	02.06.18 21:14	3:53	МТЗ	ну	ну	Накреннась оп.100, схлест проводов. Устранено.	д/о Бузули, школа / 400чел	400	0,05	11	+31, облачно	328	
Ам.ЗЭС	10	Костюковка 35/10	1	02.06.18 17:46	02.06.18 19:19	1:33	02.06.18 19:19	1:33	МТЗ	ну	ну	Оп. 134-135 падение подгоревшей березы на ВЛ без повреждения провода. Устранено.	нет / 100чел	100	0,05	3	+31, ясно	26	
Хаб.ЦЭС	6	Краснореченская 35/6	16	02.06.18 17:51	02.06.18 18:02	0:11	02.06.18 18:02	0:11	МТЗ	нет	у	Обход без замечаний	скважина / 254чел	254	0,8	2	+26, облачно	147	
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	б РП Кондратенков на ф.3	02.06.18 18:43	02.06.18 19:55	1:12	02.06.18 19:55	1:12	ав.откл	нет	у	В пр.оп105-106 подхлест проводов ВЛ-0,4кВ.	нет / 150чел	150	0,2	14	+25, ясно	317	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	02.06.18 19:28	02.06.18 21:02	1:34	02.06.18 21:30	2:02	Земля, КУ			В 21:02 включен с выделенным участком между ТП 82026 и ТП 82020, без вед. ТП-2042. В 21:30 включен полностью, на оп.1/3В снята ветка.	нет / 2000чел	2000	0,8	17	+24, ясно	1253	
Юя ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭС с отп.	№1,2	02.06.18 21:52	02.06.18 21:52	0:00	02.06.18 21:52	0:00	ДФЗ	у			нет	0	0	0	+12, гроза	0	
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	5	03.06.18 8:05	03.06.18 9:38	1:33	03.06.18 9:38	1:33	МТЗ	ну	у	с.Новоалександровка. Вкл после осмотра.	нет / 420 чел	420	0,1	4	+20, облачно	110	
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	6	03.06.18 8:26	03.06.18 8:32	0:06	03.06.18 8:32	0:06	МТО	нет	у	с. Овсянка.	школа, больница / 3200чел	3200	0,3	15	+20, гроза	5	
Прим.СЭС	6	Молодежная 110/6	СВ-6	03.06.18 10:23	03.06.18 10:44	0:21	03.06.18 10:44	0:21	ав.откл.		у	Схема: Т-1 работал 110/35, Т2 110/6. Одновременно откл: вед Ф.7 (МТО, в 14:40 нагрузка переведена на ф.13), вед Ф.18 (МТО, вкл. 12:32).	17320 чел	17320	3,7	27	+22, ясно	1295	
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Эгге	T2ф	03.06.18 10:24	03.06.18 10:24	0:00	03.06.18 10:41	0:17	Земля, КУ			Обсточились вед ПС Восток, ТП Гатка. Повреждение на вед ВЛ 35кВ Эгге - Восток с отп. Гатка (вкл. в 16:23). Сообщено собственнику.	T15Ф	нет	0,18		+20, облачно	0	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	03.06.18 11:36	03.06.18 11:45	0:09	03.06.18 11:45	0:09	Земля, КУ			с. Красный кут. КТП-3002 поврежден разрядник РВО-10 по ф.А, демонтирован.	школа, насосная / 1530 чел	1530	0,1	5	+24, ясно	15	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	03.06.18 12:07	03.06.18 12:19	0:12	03.06.18 12:19	0:12	МТЗ		у	с. Павловка, обход до 09.06.2018	нет / 500чел	500	0,1	6	+22, ясно	23	

Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	03.06.18 13:42	03.06.18 16:23	2:41	05.06.18 0:20	34:38	МТЗ			с. Монакино. Оп. 46 заменен поврежденный изолятор. После замены изолятора на оп.46 появилась "земля", повреждение в ячейке №1 на ПС Корсаковка, разобрана схема РЛ и РШ по Ф-1 и потребители запитаны от ПС Корсаковка по ф.3. 4.06.18 испытанная ячейки без замечаний. 5.6.18 схема восстановлена	ф.3	нет / 200чел	200	0,1	5	+27, ясно	268
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	03.06.18 13:58	03.06.18 17:09	3:11	03.06.18 20:07	6:09	МТЗ	ну	ну	с. Славинка, Зеленовка. Включили до РЛ-7 оп. 31 в 14:40 запитано 4 ТП из 9, 17:09 оставшиеся 5 ТП запитаны от резерва. Пр. 200-201 упало сухое дерево, слхест проводов. Устранено.	Хвалынка ф.10	насосная / 320 чел	320	0,1	9	+30, ясно	318
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	03.06.18 14:50	03.06.18 20:56	6:06	03.06.18 20:56	6:06	МТЗ	ну	ну	с. Валдгейм. В 16:20 запитано 2ТП. Оп.255-00/55 повреждена концевая муфта.	д/с / 1500чел	1500	0,4	7	+28, ясно	1499	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	03.06.18 16:18	03.06.18 16:18	0:00	03.06.18 16:18	0:00	МТЗ	у		Повреждение изолятора оп.99/82/4 ф.В, устранено.	нет	0	0	0	+31, ясно	0	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	13	03.06.18 16:47	03.06.18 19:34	2:47	03.06.18 19:34	2:47	МТЗ	ну		часть п. Лучегорск. На оп. №1 повреждена концевая муфта. Устранено	больница / 240 чел	240	0,2	3	+30, ясно	570	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	03.06.18 16:49	03.06.18 16:50	0:01	03.06.18 16:50	0:01	МТЗ	ну	у	с. Екатеринбургское.	в/н башня / 400 чел	400	0,1	8	+29, ясно	1	
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	03.06.18 17:26	03.06.18 19:24	1:58	03.06.18 19:24	1:58	МТО			с. Дубовское. На оп.50 угловая срыв изолятора по ф"В" и слхест проводов трех фаз в пр. оп. 49-50,50-51. Устранено.	школа, насосная, очистные / 970 чел	970	0,2	19	+30, ясно	400	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	18	03.06.18 17:59	03.06.18 18:50	0:51	03.06.18 21:21	3:22	МТЗ	ну	ну	с. Черниговка, Чудиновка. Включен без 1ТП. В пр.оп.78-79 обрыв 2-х проводов сторонней техникой, виновник скрылся. Сообщено в полицию, СБ. Устранено.	школа / 560 чел	560	0,2	5	+33, ветер	86	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	03.06.18 18:35	03.06.18 18:35	0:00	03.06.18 18:35	0:00	МТЗ	у		В результате обхода обнаружен разрушенный изолятор оп. 99/82/4, устранено.	нет	0	0	0	+32, ясно	0	
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	03.06.18 18:35	03.06.18 23:55	5:20	03.06.18 23:55	5:20	МТЗ	ну	не прои зв.	п.Аэропорт. На оп.13 обрыв 3-х проводов. Устранено.	нет / 500чел	500	0,2	8	+33, ветер	393	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	03.06.18 20:08	03.06.18 20:13	0:05	03.06.18 20:13	0:05	ав.откл.		у		нет		0,1	4	+22, ясно	3	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	03.06.18 22:09	03.06.18 22:14	0:05	03.06.18 22:14	0:05	ав.откл.	нет	у	п.Новожатково.	нет / 450чел	450	0,1	7	+17, ясно	6	
Ам.СЭС	35	Сковородино - Джалинда		03.06.18 22:37	03.06.18 22:37	0:00	03.06.18 22:37	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10		по ф.5 РКЛ оп.207	03.06.18 22:50	03.06.18 23:45	0:55	03.06.18 23:45	0:55	ав.откл.	у	с.Орловка, Тигровый.	нет / 27чел	27	0,01	3	+21, ясно	50	
Ам.СЭС	10	Речная 35/10	7	03.06.18 23:13	03.06.18 23:26	0:13	03.06.18 23:26	0:13	МТЗ	нет	у	г.Зая.	больница, школа, д/с, водоканка / 400чел	400	1,1	19	+20, гроза	238	
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	04.06.18 0:45	04.06.18 0:45	0:00	04.06.18 0:45	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, гроза	0	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	04.06.18 7:27	04.06.18 8:35	1:08	04.06.18 9:02	1:35	МТО	нет		г.Биробиджан. Запитан от резерва кроме 3-х ТП. В 9:02 включен полностью. Повреждение на вед.ТП	ф.12	больница, КНС / 1300чел	1300	0,18	15	+20, обл	223
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	04.06.18 8:06	04.06.18 8:06	0:00	04.06.18 8:06	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+21, ясно	0	
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6		по ф.8 РП-8 ф.5	04.06.18 8:30	04.06.18 16:17	7:47	04.06.18 16:17	7:47	МТЗ	ну	ну	Оп.9 повреждена конц.муфта. Устранено	АБЗ / быта нет	0	0,1	2	+20, ясно	399
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	04.06.18 12:02	04.06.18 13:30	1:28	04.06.18 16:12	4:10	МТЗ		ну	По фидеру запитана ПС-35 Безверхово. Включен без 8ТП. В 16:12 включен полностью. Повреждение на вед.ТП	школа / 1198 чел	1198	0,6	26	+20, ясно	880	
Ам.СЭС	6	Сивани 220/110/6	18	04.06.18 13:22	04.06.18 13:22	0:00	04.06.18 13:22	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	33	04.06.18 13:41	04.06.18 13:41	0:00	04.06.18 13:41	0:00	МТЗ-2	у			нет	0	0	0	+20, ветер	0	
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	5	04.06.18 14:58	04.06.18 15:08	0:10	04.06.18 15:08	0:10	МТО	ну	у		дс, школа / 2000 чел	2000	0,4	5	+20, гроза	62	
Ам.ВЭС	6	Новорайчиха 35/6	21	04.06.18 15:05	04.06.18 15:07	0:02	04.06.18 15:07	0:02	МТЗ	ну	у		нет / 159 чел	159	0,03	5	+20, гроза	1	
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	26	04.06.18 15:32	04.06.18 16:08	0:36	04.06.18 16:08	0:36	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке (КЛ-10 между ТП-4 и ТП-202, Оборозмерго)	школа, больница, КНС / 3081 чел	3081	0,8	26	+20, гроза	78	
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	04.06.18 15:41	04.06.18 15:52	0:11	04.06.18 18:04	2:23	"земля" от КУ			п.Теплозерск. Сбита оп.39/00/9 (жб, анкер) погрузчиком, повреждены два изолятора. Сообщено в СБ. Обеспечен резерв по ф.1 ПС Лондоко, кроме одного ТП (школа запитана). Устранено, схема восстановлена.	ф.1 Лондоко	школа (пункт ЕРЭ) / 2000 чел	2000	0,8	14	+20, ясно	81
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	04.06.18 17:50	04.06.18 19:44	1:54	04.06.18 21:48	3:58	Ав.откл			В пр.оп.31-32 обрыв нижнего провода. следы автомобиля под проводами, автомобиль скрылся. Сообщено в СБ, полицию. Обеспечен резерв без одного ТП-Зерноток. Устранено, схема восстановлена.	ф.1 Борисовка	школа/ 200 чел	200	0,1	6	+22, облачно	220
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10		В-10-Т1	04.06.18 17:50	04.06.18 18:45	0:55	04.06.18 18:45	0:55	Ав.откл			Обесточена 1,2сш-10 кв (Т2 в резерве). По прибытии ОБВ включены в работу без ф.3 (РСК).	нет / 2890 чел	2890	0,5		+22, облачно	467
Ам.СЭС	6	Октябрьская 110/6	3	04.06.18 18:45	04.06.18 18:51	0:06	04.06.18 18:51	0:06	МТЗ	нет	у		нет / 543 чел	543	0,05	4	+22, гроза	26	
Ам.СЭС	6	Октябрьская 110/6	4	04.06.18 18:45	04.06.18 18:53	0:08	04.06.18 18:53	0:08	МТО	нет	у		школа, дс / 2402 чел	2402	0,8	13	+22, гроза	28	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	04.06.18 18:47	04.06.18 18:49	0:02	04.06.18 18:49	0:02	МТЗ	ну	у		нет / 400чел	400	0,06	8	+22, ветер	2	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	04.06.18 18:48	04.06.18 21:22	2:34	04.06.18 21:22	2:34	"земля" от КУ			ОП.142 поврежден изол ф.А. Устранено.	нет / 205 чел	205	0,3	9	+20, пасм.	765	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10		ф.15 РП-10 ф.9	04.06.18 19:22	05.06.18 11:06	15:44	05.06.18 11:06	15:44	Ав.откл	ну	ну	22:41 включен до оп.290, запитано 1 ТП из 5. Оп.344 и оп.345 сильный наклон в болоте, провода касаются веток деревьев, подъезд затруднен. Устранено, опоры выправлены	с.Фурманово, Михайловка / 250 чел	250	0,1	5	+28, ясно	1884

ЭС ЕАО	35	Облучье - Хинганск	№1 (Т-152)	04.06.18 19:30	04.06.18 19:30	0:00	05.06.18 18:53	23:23	"земля" от КУ			ф.С-0. Предварительно обеспечен резерв. ОП.29 разрушена гирлянда изоляторов ф.С. Устранено, схема восстановлена	ВЛ-35 Облучье - Хинганск №2 (Т-157), ВЛ-35 Облучье - ЦЭС-Облучье (Т-150)	нет	0	0	0	+22, гроза	0	
ЭС ЕАО	35	МК - Валдейм	Т-133	04.06.18 22:25	04.06.18 22:25	0:00	05.06.18 17:56	19:31	МТЗ	нр	ну	Упали в болоте опоры 42, 44, 45 (жб, промж, СВ-10,5, шквалистый ветер). Устранено		нет	0	0	0	+23, гроза	0	
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	8	05.06.18 4:25	05.06.18 4:28	0:03	05.06.18 4:28	0:03	Ав. Откл.	ну	у			нет	200	0,3	6	+12, гроза	18	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	05.06.18 4:28	05.06.18 4:29	0:01	05.06.18 7:17	2:49	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке		п. Чирки, 368 чел	368	0,1	2	+16, гроза	282	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	05.06.18 5:01	05.06.18 6:03	1:02	05.06.18 6:03	1:02	Ав. Откл.	выв	у			п. Мирный 1574 чел	1574	0,9	5	+15, гроза	930	
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	05.06.18 5:45	05.06.18 6:42	0:57	05.06.18 11:37	5:52	МТЗ			Сбита оп. 82 (жб) трактором, виновник на месте. Запитано от резерва 10 из 12 ТП. Устранено, все включено	Осиновка ф.8	с. Кремово 1019 чел	1019	0,4	12	+15, пасмурно	400	
Хаб.СЭС	110	Старт - Солнечная с отп. на ПС Ручей	С-103	05.06.18 6:12	05.06.18 6:12	0:00	05.06.18 6:12	0:00	ВЧБ	у		Осмотр на 13.6.18.		нет	0	0	0	+15, гроза	0	
Хаб.СЭС	110	Старт - Солнечная	С-104	05.06.18 6:12	05.06.18 6:12	0:00	05.06.18 6:12	0:00	ВЧБ	у		Осмотр на 13.6.18.		нет	0	0	0	+15, гроза	0	
Хаб.СЭС	110	Т - НПЗ с отп на ПС Байкальская	С-98	05.06.18 6:20	05.06.18 6:20	0:00	05.06.18 6:20	0:00	ВЧБ	у		Откл. ОВ-110 на ПС Т, защита ВЛ 110кВ Т-НПЗ с отп. Байкальская.		нет	0	0	0	+15, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	05.06.18 6:37	05.06.18 7:50	1:13	05.06.18 19:05	12:28	Ав. Откл.	ну	ну	Повреждение КЛ от оп.№40 до ТП-1323, потребитель запитан от резерва.Устранено	ОПХ ф.15, Сергеевка ф.1	Содовод. Общ-во, коттеджи / 25 чел	25	0,16	2	+15, гроза	195	
Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево	Т-71	05.06.18 6:59	05.06.18 8:40	1:41	05.06.18 16:38	9:39	МТЗ	ну	ну	При РПВ перегорание включающей катушки привода В-35. Устранено, схема восстановлена. 6.6.18 произведён обход, замечаний нет.	ф.1 Черняево	с. Киинск, Новосоветское, Черняево. Чирки, Невельское, Аргунск / 1959 чел	1959	0,35	28	+16, гроза	594	
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Бычиха	Т-60	05.06.18 7:05	05.06.18 7:05	0:00	05.06.18 7:05	0:00	МТЗ	у		Обход: в пролете опор 170-171 упавшее дерево (вывернутая корневая система) с края просеки, повреждения проводов нет.		нет	0	0	0	+16, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	05.06.18 7:51	05.06.18 10:08	2:17	05.06.18 15:52	8:01	Ав.откл	выв	ну	В 8:00 школа запитана от ДГ. Включен без одного ТП. В 12:09 все запитано по ф.11 Тополево (питание школы переведено от сети) В 15:52 включен. Повреждение на вед.ТП	ф.11 Тополево	школа (пункт ОГЭ), насосная / 1574 чел	1574	0,3	5	+16, гроза	457	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	по ф.9 РК	05.06.18 8:23	05.06.18 8:32	0:09	05.06.18 8:32	0:09	Ав.откл	выв	у			нет	0	2	5	+16, гроза	30	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	по ф.16 РК	05.06.18 9:45	05.06.18 12:53	3:08	05.06.18 12:53	3:08	Ав.откл	выв	ну	Повреждение на вед.уч-ке		дс / 853 чел	853	0,3	0	0	+16, гроза	1347
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	12	05.06.18 10:55	05.06.18 12:25	1:30	05.06.18 17:32	6:37	Ав.откл	выв	ну	Включен без двух ТП. Обнаружено два повреждения: одно на вед.отпайке ТП-Амурская; второе РСК КЛ от оп.№112 до ТП-2016 (потребитель фермерское хоз.). Устранено.		нет / 170 чел	170	0,1	14	+18, пасмурно	750	
Хаб.СЭС	10	Селихино 110/35/10	14	05.06.18 11:04	05.06.18 11:04	0:00	05.06.18 11:04	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, гроза	0	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	05.06.18 11:47	05.06.18 11:47	0:00	05.06.18 11:47	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза	0	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	05.06.18 11:47	05.06.18 15:03	3:16	05.06.18 20:00	8:13	МТЗ	ну	ну	При РПВ "земля", от КУ. Оп.4/00/64 поврежден изолятор из-за повреждения вед. СИП МТС (стороннее воздействие). Устранено	ф.7 Ин-тяга	водозабор / 900 чел	900	0,3	14	+18, гроза	525	
Ам.СЭС	10	Юбилейная 35/10	3	05.06.18 13:01	05.06.18 15:45	2:44	05.06.18 15:45	2:44	"земля" от КУ			Оп.101 заменен поврежд.изол.В. Пр.оп.101-102 под линией убран упавший тополь		нет / 368 чел	368	0,03	3	+20, ветер	400	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	05.06.18 15:14	05.06.18 15:43	0:29	05.06.18 15:43	0:29	МТО	выв	у			быта нет	0	0,2	2	+22, пасмурно	97	
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		05.06.18 15:41	05.06.18 15:41	0:00	05.06.18 15:41	0:00	ДЭ 1ст.	у		ИМФ 8,7 км		нет	0	0	0	+20, гроза, град	0	
Ам.СЭС	10	Джалинда 35/10	3	05.06.18 15:58	05.06.18 16:05	0:07	05.06.18 16:05	0:07	МТЗ-2	ну	у			школа, админ / 422 чел	422	0,3	9	+20, гроза	10	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	14	05.06.18 17:53	05.06.18 18:30	0:37	05.06.18 18:30	0:37	МТЗ	ну	у			нет / 577 чел	577	0,1	7	+20, гроза	40	
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	5	05.06.18 20:54	05.06.18 21:26	0:32	05.06.18 21:26	0:32	МТЗ	ну	у			нет	0	0	0	+20, гроза	6	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	05.06.18 21:57	05.06.18 22:07	0:10	05.06.18 22:07	0:10	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.участке.		нет	0	0	0	+20, пасмурно	39	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	5	06.06.18 1:41	06.06.18 4:30	2:49	06.06.18 4:30	2:49	Земля, КУ			На приемном портале заменили изолятор.		часть с. Черниговка / 5 чел	5	0,1	1	+18, дождь	28	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	06.06.18 3:53	06.06.18 3:58	0:05	06.06.18 3:58	0:05	Ав. Откл.	ну	у			часть с. Корсаковка / 250 чел	250	0,1	6	+15, дождь	27	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	06.06.18 4:10	06.06.18 4:50	0:40	06.06.18 4:50	0:40	Ав. Откл.	нет	у	Включили после осмотра ТП, замечаний нет.		скважина	0	0	1	+15, дождь	2	
ЭС ЕАО	35	Биробиджан - ЖБИ с отпайками		06.06.18 4:10	06.06.18 4:10	0:00	06.06.18 4:10	0:00	ДЭ 1ст.	у				нет	0	0	0	+18, гроза	0	
Ам.ЦЭС	10	Знаменка 35/10	1	06.06.18 6:15	06.06.18 8:27	2:12	06.06.18 8:27	2:12	Земля, КУ			Повреждение на вед. отп.		с. Знаменка 165 чел	165	0,01	5	+18, пасмурно	64	
Ам.ВЭС	10	Малиновка 35/10	12	06.06.18 6:33	06.06.18 7:27	0:54	06.06.18 7:27	0:54	МТО	ну	ну	Вкл после прохождения грозы. МТП-348 заменены 3 ПК-10		с. Малиновка / 340 чел	340	0,1	5	+15, гроза	66	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	06.06.18 6:39	06.06.18 6:42	0:03	06.06.18 6:42	0:03	МТЗ	нет	у			с. Береговое, п. Рыбачий / 480 чел	480	0,3	5	+15, пасмурно	10	
Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	1	06.06.18 6:42	06.06.18 11:15	4:33	06.06.18 12:15	5:33	Земля, КУ			Вкл. без ТП-73. Вкл. в 12:15, заменён изолятор на РТП.		с. Антоновка / 600чел	600	0,1	9	+15, гроза	200	
Ам.ВЭС	35	Завитая - Болдыревка		06.06.18 6:51	06.06.18 6:51	0:00	06.06.18 6:51	0:00	МТЗ	у		Обход на 18.6.18.		нет	0	0	0	+15, гроза	0	

Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	06.06.18 6:56	06.06.18 6:57	0:01	06.06.18 6:57	0:01	МТЗ	ну	у		с.Нахимовка Татьяновка, Нововладимиров ка / 765 чел	765	0,1	11	+18, ясно	2	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	22	06.06.18 7:03	06.06.18 7:03	0:00	06.06.18 7:03	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, пасм	0	
Хаб.ЦЭС	6	Краснореченская 35/6	17	06.06.18 13:25	06.06.18 14:10	0:45	06.06.18 14:10	0:45	МТЗ		ну	Дачи, \сектор. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 189 чел	189	0,05	2	+17, пасм	23	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Белоярово		06.06.18 14:21	06.06.18 14:32	0:11	06.06.18 14:32	0:11	МТО	ну	у	Обесточивались ПС Белоярово, Красноярово, Арга. Осмотр на 14.6.18.	3691 чел / в школах ЕГЭ не проводились	3691	0,85		+20, гроза, дождь	159	
Ам.ЗЭС	10	Красноярово 35/10	9	06.06.18 14:52	06.06.18 16:53	2:01	06.06.18 16:53	2:01	МТЗ	не прое з	ну	с.Леонтьевка, Антоновка. Заменены изоляторы ф.-В,С оп. №28.	нет / 160 чел	160	0,02	2	+20, гроза	76	
Ам.ЗЭС	35	Костоюковка - Климауцы		06.06.18 15:31	06.06.18 15:50	0:19	06.06.18 15:50	0:19	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС Климауцы. Произведен осмотр 9.6.18, оп.36 разрушены 2 изолятора в гирлянде верхнего провода.	2376 чел / в школах ЕГЭ не проводились	2376	0,3	32	+20, гроза, дождь	110	
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Петровичи		06.06.18 16:15	06.06.18 16:15	0:00	06.06.18 23:01	6:46	Хороль: ТНЭНП- 1ст. Петровичи: НЗЗ-2ст	ну	у	ИМФ-Ф-В, 8,9км, длина ВЛ=21км, Разрыв транзита. В 16:51 ВЛ включена. На ПС Петровичи не включается В-110 Хороль (сторела катушка включения). Устранено, транзит восстановлен. По ВЛ произведен обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	+20, гроза, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	06.06.18 16:37	06.06.18 17:39	1:02	06.06.18 17:39	1:02	МТЗ		ну	с.Яковновка. Повреждение на вед. .отп. Оборонэнерго.	нет / 250 чел	250	0,01	3	+20, гроза, дождь	102	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		06.06.18 16:44	06.06.18 17:36	0:52	06.06.18 17:52	1:08	ДЗ 1ст	ну	у	Обесточивались ПС Мучная, Вадимовка, Петровичи, ПС-35 Сиваковка, Сиваковка насосная, вед. Петровичи насосная. Произведен осмотр всех ПС-110, замечаний нет. Произведен обход по ВЛ пр.оп. 55-72 (ЗЗ-38км от ПС Спасск) - зона работы ИМФ, замечаний нет.	2146 чел	2146	3		+20, гроза, дождь	1730	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	06.06.18 16:45	06.06.18 17:30	0:45	06.06.18 17:30	0:45	КУ "земля"			с. Монакино. Вкл. в 17:30 для поиска земли с прибором КВАНТ.В 18:28 самоустранилась	нет / 250 чел	250	0,1	7	+20, гроза, дождь	75	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Кожзавод - Уссурийск/г		06.06.18 16:48	06.06.18 16:48	0:00	06.06.18 16:48	0:00	НЗЗ-2ст	у		ИМФ-Ф-В, 13-3км, длина ВЛ-15,5км. Произведен обход: на оп.16 по Ф-В обнаружен разрушенный 5-ый изолятор (фарфор) в гирлянде.	нет	0	0	0	+20, гроза, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	06.06.18 16:59	06.06.18 17:04	0:05	06.06.18 17:04	0:05	МТЗ		у	Сибирцево.	поликлиника / 422 чел	422	0,1	11	+20, гроза, дождь	33	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Красный Кут - Вишневка		06.06.18 17:09	06.06.18 17:09	0:00	06.06.18 17:09	0:00	ДЗ 1ст, МТО	у			нет	0	0	0	+21, гроза, дождь	0	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Красный Кут - Вишневка		06.06.18 17:17	06.06.18 20:10	2:53	07.06.18 20:34	27:17	КУ "земля"			Обесточены ПС Красный Кут, Вишневка. В 19:54 ВЛ вкл. через рем. перемычку на ПС Красный-Кут, запитана ПС Вишневка. В 20:10 на ПС Красный-Кут запитаны все потребители от Т-1. Осмотр 2С 35 ПС Красный-Кут (при включении появляется земля в сети 35кВ). В 6:18 допущена бригада для испытания. В-35 Вишневка низкая изоляция ввода ф "С" в сторону шин. Произведена замена 2-х вводов ф."С", в.20:34 В-35 Вишневка включен в работу, схема ПС нормальная.	Рем.перемычка 35 кв ПС Красный Кут, Т1 ПС Вишневка	Спасский р-н: 5322 чел	5322	3,6		+21, гроза, дождь	1047
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	2	06.06.18 17:27	06.06.18 17:40	0:13	06.06.18 18:50	1:23	Ав. откл.	ну		п.Суражевка, производство. Запитан от резерва. Повреждение на вед. ТП, запитан по норм. сх.	ф-15	быта нет / птицефабрика	0	1,5	2	+21, пасм	108
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	10	06.06.18 17:41	06.06.18 18:16	0:35	06.06.18 18:16	0:35	МТЗ	у		с.Гражданка, Лугогур.	детсад / 502 чел	502	0,2	8	+24, гроза	116	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	06.06.18 17:55	06.06.18 20:21	2:26	06.06.18 22:50	4:55	МТЗ	ну	ну	Включен без ЗТП. Пр.оп. 4/00/151-152 обрыв двух проводов (ветхой). Устранено, все включено	в/н башня / 400 чел	400	0,1	8	+20, сильный ветер	196	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	06.06.18 18:02	06.06.18 18:30	0:28	07.06.18 2:48	8:46	МТЗ	ну	ну	Включен без ЗТП. В 22:31 включен без ЗТП. На ТП-3037 повреждены разрядники, ф.А,В (демонтированы). Все включено в 2:48	насосная роддом / 1465 чел	1465	0,6	21	+26, гроза	934	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	06.06.18 18:10	06.06.18 18:10	0:00	06.06.18 18:10	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+24, гроза	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	06.06.18 18:10	06.06.18 18:17	0:07	06.06.18 18:17	0:07	МТО	ну	у	часть с.Чернышевка,Рисовое, Н.Покровка.	больница, детсад / 595 чел	595	0,2	18	+24, гроза	23	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	06.06.18 18:12	06.06.18 21:16	3:04	06.06.18 21:16	3:04	МТЗ		ну	Повреждение на вед.уч-ке	насосная / 235 чел	235	0,1	3	+26, гроза	294	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	06.06.18 18:12	06.06.18 19:34	1:22	06.06.18 20:30	2:18	МТЗ		ну	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. Вкл. до РЛ-16 оп.76/1, запитано без 2-х ТП. В 20:30 вкл полностью, пр.оп. 76/36/8/29 - 76/36/8/30 сняли ветку	насосная / 1511 чел	1511	0,8	26	+26, гроза	1093	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	06.06.18 18:13	06.06.18 18:28	0:15	06.06.18 18:28	0:15	МТЗ	ну	у		насосная / 2268 чел	2268	0,7	27	+26, гроза	175	
Прим.ЗЭС	35	Марьяновка 35/10	СВ-35кВ	06.06.18 18:17	06.06.18 18:30	0:13	06.06.18 18:30	0:13	МТО	нет	у	Обесточивались 1С 35 на ПС Марьяновка.	с.Марьяновка, с.Владимировка, 354чел.	354	0,05	7	+24, гроза	11	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	4	06.06.18 18:45	06.06.18 19:08	0:23	06.06.18 19:08	0:23	МТЗ	ну	у	с.Павловка, п.Изюбриный, часть с.Уборка, с.Антоновка, с.Ленино, п.Шумный.	связь, детсад / 2236 чел	2236	0,3	25	+26, сильн. ветер	115	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	9	06.06.18 18:46	06.06.18 19:08	0:22	06.06.18 19:08	0:22	МТЗ	ну	у		РРС / быта нет	0	0,01	1	+26, сильн. ветер	110	
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	14	06.06.18 18:50	06.06.18 18:53	0:03	06.06.18 18:53	0:03	МТО	ну	у	с. Загорное,Н.Михайловка,Красноярковка.	нет / 238 чел	238	0,1	4	+26, сильн. ветер	5	
Прим.СЭС	10	Новосысоевка 35/10	13	06.06.18 18:58	06.06.18 18:58	0:00	06.06.18 18:58	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+26, сильн. ветер	0	
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка 35/10	1	06.06.18 19:15	06.06.18 19:36	0:21	06.06.18 19:36	0:21	МТЗ	ну	у	7.6.18 обход: оп. №24 деф. изолятор, оп. №23-24 следы перекрытия веткой тополя.	нет / 779 чел	779	0,1	13	+18, гроза	10	
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Поярково		06.06.18 19:15	06.06.18 19:15	0:00	06.06.18 19:15	0:00	МТЗ	у		ИМФ 12,6 км, ф.А,В,С. 7.6.18 обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	+18, гроза	0	
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		06.06.18 19:19	06.06.18 19:19	0:00	06.06.18 19:19	0:00	1ст НЭНП	у		ИМФ 13,4 ф.С-0. 7.6.18 обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	+18, гроза	0	

ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	223	06.06.18 20:01	07.06.18 2:00	5:59	07.06.18 18:51	22:50	МТЗ	ну	у	с.Новотроицкое. Вл=35,7 км. Бригада выехала на осмотр с п.Ленинское. Потребитель запитан, выделен участок. 7.6.18 в 15:30 обнаружен обрыв пров. Ф-А оп. 223-00/95 - 96. Устранено и включено в 18:51.	ф-234	нет / 300 чел	300	0,02	2	+20, пасм	96
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	В-10-Т1, СВ-10	06.06.18 20:09	06.06.18 22:03	1:54	06.06.18 22:03	1:54	Ав. откл.		у	В 21-35 прибитые персонала на ПС, осмотр: отключены - СВ 10, В 10 Т-1, вед. ф.б, вед. ф.7 (на ПС Т1 в работе, Т2 в резерве). Обесточены 1,2ш-10 кВ. Включены в работу без вед.ф.5.		часть с.Пограничный, 4400 чел	4400	3	24	+20, гроза	5700
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	06.06.18 20:47	06.06.18 22:30	1:43	06.06.18 22:30	1:43	МТЗ		у	РПВ усп после прохождения грозы		нет / 220 чел	220	0,1	6	+20, гроза	303
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	06.06.18 21:08	06.06.18 21:08	0:00	06.06.18 21:08	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+16, гроза	0
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	06.06.18 21:25	06.06.18 22:12	0:47	07.06.18 15:47	18:22	МТЗ			Выделен уч-к, все запитано. В пролете опор 53-54 упало дерево, оборван провод Ф "В", лежит на проводе Ф "А". Устранено в 15-47 и включен по нормальной схеме	ф.4 Спасск	школа, насосная-3 / 390 чел	390	0,1	3	+24, гроза	78
Прим.ЦЭС	10	Петровини 110/35/10	4	06.06.18 21:25	07.06.18 0:50	3:25	07.06.18 0:50	3:25	МТЗ	ну		Повреждение бака выключателя по ф.В. Заменяли тележку выключателя на резервную. В 0:50 включен без ТП-2803, течь кровли. В 2-07 Ц в ТП2803 заменили ПР-10 и опорный изолятор ф."В", все включено.		нет / 482 чел	482	0,1	5	+20, гроза	341
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	06.06.18 21:42	06.06.18 21:48	0:06	06.06.18 21:48	0:06	МТЗ		у			школа / 700 чел	700	0,1	7	+20, гроза	8
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	06.06.18 21:42	06.06.18 21:48	0:06	06.06.18 21:48	0:06	МТЗ		у			нет / 500 чел	500	0,1	6	+20, гроза	8
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	06.06.18 21:42	06.06.18 21:48	0:06	06.06.18 21:48	0:06	МТЗ		у			школа / 450 чел	450	0,1	7	+20, гроза	8
Прим.ЦЭС	6	Кролецы 110/35/6	21	06.06.18 21:53	06.06.18 23:04	1:11	06.06.18 23:04	1:11	МТЗ		у	РПВ усп после прохождения грозы		нет / 480 чел	480	0,5	15	+17, пасм	580
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	06.06.18 22:08	06.06.18 22:11	0:03	06.06.18 22:11	0:03	МТЗ		у			насосная / 130 чел	130	0,2	4	+18, гроза	6
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	06.06.18 22:15	06.06.18 22:15	0:00	06.06.18 22:15	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, гроза	0
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	06.06.18 22:20	06.06.18 22:29	0:09	06.06.18 22:29	0:09	МТЗ		у			школа / 909 чел	909	0,2	11	+20, гроза	45
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	06.06.18 22:36	06.06.18 22:42	0:06	06.06.18 22:42	0:06	МТЗ	ну	у			школа-2 / 871 чел	871	0,2	20	+20, гроза	20
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	2	06.06.18 22:38	06.06.18 22:39	0:01	06.06.18 23:46	1:08	МТЗ		у	Обеспечен резерв по ТУ. РПВ успешно	ф.15 Суражевка	птицефабрика	0	1,5	2	+20, гроза	25
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	06.06.18 23:00	06.06.18 23:07	0:07	06.06.18 23:07	0:07	МТО	ну	у			насосная / 56 чел	560	0,9	15	+20, гроза	105
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	06.06.18 23:10	06.06.18 23:16	0:06	06.06.18 23:16	0:06	МТЗ		у			школа / 909 чел	909	0,2	11	+20, гроза	30
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	06.06.18 23:29	06.06.18 23:48	0:19	06.06.18 23:48	0:19	МТЗ	ну	у			нет / 620 чел	620	0,3	15	+18, гроза	63
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	06.06.18 23:29	06.06.18 23:48	0:19	06.06.18 23:48	0:19	МТО	ну	у			нет / 382 чел	382	0,2	10	+18, гроза	95
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	1	07.06.18 0:25	07.06.18 6:30	6:05	07.06.18 12:56	12:31	Ав.откл		ну	с.Ново-Георгиевка, Фадеевка. Включен без 2-х ТП. Заменены 2 прох. изолятора в ячейке. Потреб. запитан.		школа / 285 чел	285	0,1	7	+13, пасмурно	183
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	07.06.18 0:25	07.06.18 10:15	9:50	07.06.18 16:35	16:10	Ав.откл		ну	Включен без 2-х ТП. В 16:35 включен полностью, на оп. 4/19/6 убрали ветку.		школа / 700 чел	700	0,4	13	+13, пасмурно	3933
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	1	07.06.18 0:30	07.06.18 2:16	1:46	07.06.18 2:16	1:46	МТЗ			на оп.5/10 повреждены РВТ10 ф.В,С (демантированы)		школа / 427 чел	427	0,2	5	+15, гроза	486
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	3	07.06.18 1:07	07.06.18 11:54	10:47	07.06.18 11:54	10:47	"земля" от КУ			Оп. 130 поврежден изолятор, провод лежит на траверсе. Устранено.		нет / 760 чел	760	0,3	7	+13, пасмурно	854
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	07.06.18 4:46	07.06.18 4:46	0:00	07.06.18 5:31	0:45	МТЗ	ну	у	НА ХХ.		нет	0	0	0	+10, дождь	0
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	07.06.18 6:00	07.06.18 8:42	2:42	07.06.18 8:42	2:42	МТЗ		ну	Включен без отп. Б/О-Дубки, появилась "земля" по Ф-С, приступили к отысканию повреждения с помощью прибора КВАНТ. Повторно откл. в 10:05.		школа / 480 чел	480	0,3	5	+15, пасмурно	160
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	по ф.4 РК	07.06.18 7:07	07.06.18 14:50	7:43	07.06.18 14:50	7:43	МТЗ		не прои зв.	В пр.оп.394-395 упало дерево из не охранной зоны, на оп.394 сорван изолятор Ф-"А" провод лежит на траверсе. Устранено.		нет / 2000 чел	2000	0,3	20	+15, пасмурно	2335
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	07.06.18 7:50	07.06.18 7:52	0:02	07.06.18 7:52	0:02	МТЗ		у			школа-2 / 783 чел	783	0,5	29	+17, пасмурно	25
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	07.06.18 7:50	07.06.18 8:32	0:42	07.06.18 8:32	0:42	МТЗ		у			школа / 184 чел	184	0,2	16	+17, пасмурно	250
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	07.06.18 7:52	07.06.18 9:53	2:01	07.06.18 11:43	3:51	МТЗ		ну	Вкл. без 5-ти ТП. В 11:43 вкл. полностью, оп.97/23 устранили срыв изолятора нижнего провода.		нет / 508 чел	508	1	12	+17, пасмурно	600
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	07.06.18 8:01	07.06.18 8:06	0:05	07.06.18 8:06	0:05	МТЗ		ну	у		нет / 620 чел	620	0,3	15	+15, ясно	25
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	07.06.18 10:05	07.06.18 15:02	4:57	07.06.18 15:02	4:57	МТЗ		ну	с.Береговое, п.Рыбачий. Падение ж/б оп. 337 (болото). Оп.337 демонтирована, удлинен пр.оп. 336-338 (габарит в норме).		школа / 480 чел	480	0,3	5	+14, пасм	1500
Хаб.СЭС	10	Приусадебная 35/6	15	07.06.18 10:21	07.06.18 11:01	0:40	07.06.18 18:30	8:09	МТЗ		не прои зв.	п.Эльбан 200 чел. Повреждение головного кабеля, потребитель перзапитан. Устранено и вкл. по норм. сх. В 18:30.	ф-21 Приусадебная	нет / 200 чел	200	0,05	1	+11, ветер, дождь	68
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	12	07.06.18 10:39	07.06.18 14:03	3:24	07.06.18 18:41	8:02	МТЗ		ну	п.Елабуга. В школе ОГЭ приостановлен.. В 13:37 (ч/з 2ч 58м) школа запитана от генератора. В 14:03 фидер включен без отпайки на ТП-1357. В 18:41 вкл. полностью, в пролете опор 61-62 убрано дерево упавшее с края просеки (без повреждения оборудования).		школа, д.сад / 493 чел	493	0,03	6	+11, ветер	306
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	11	07.06.18 11:05	07.06.18 14:40	3:35	07.06.18 14:40	3:35	Ав. откл.		ну	с.Ново-Георгиевка. Повреждены 2 изолятора оп. №40. Устранено.		нет / 65 чел	65	0,1	4	+23, ясно	162
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатьмы	Л-102	07.06.18 11:12	07.06.18 11:18	0:06	07.06.18 11:26	0:14	ДЭ 1ст. ИМФ 81,9км.	выв	у	При ремонтной схеме (отключена ВЛ 110 ЧТЭЦ-М.Нимыр, замена П-обр опор). Обесточены 9 ПС 110 кВ (Инаглинская, Угольная, Хатьмы, М.Нимыр, Б.Нимыр, Юхта, Лебединский, Алдан, вед. Рябиновая) и 4 ПС 35 кВ (Б.Гора, Ленинский, Водозабор, Селигдар). В 11:18 по команде РДУ включена ВЛ 110 Н.Куранах-Лебединский, весь потребитель запитан. В 11:26 ВЛ-110 ЧТЭЦ - Хатьмы успешно включена. Обход без замечаний.	ВЛ 110 Н.Куранах-Лебединский	Алданский район, 21584 чел	21584	18	128	+25, гроза	1800
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	07.06.18 11:36	07.06.18 13:05	1:29	07.06.18 14:06	2:30	МТЗ		ну	с.Барабаш, с.Овчинниково. Вкл. без 2-х ТП. В 14:06 всё вкл., повреждение на вед. отп. на П/З-Овчинникова.		АТС / 370 чел	370	0,1	5	+16, пасм.	150

Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	4	07.06.18 11:54	07.06.18 11:56	0:02	07.06.18 11:56	0:02	МТЗ		у						нет / 50 чел	50	0,03	1	+12, ветер	1
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	СВ-10кВ	07.06.18 13:01	07.06.18 13:49	0:48	07.06.18 13:49	0:48	Дуг. защита			Обесточена 2С-10кВ, одновременно от дуговой защиты отключился вед. Ф-9 (в яч. замечаний нет). Вкл. без вед. Ф-9 (повреждение в сетях потребителя), /вкл. 16:00/.					800 чел	800	1		+28, ясно	800
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	07.06.18 15:05	07.06.18 16:00	0:55	07.06.18 16:00	0:55	Ав. откл.		у	часть с.Суражевка.					школа / 470 чел	470	0,5	8	+23, пасм	460
Ам.СЭС	35	Тында - Сети		07.06.18 15:44	07.06.18 16:00	0:16	07.06.18 16:00	0:16	1з ДЗ		ну						быта нет / база нефтяников	0	0,06		+16, дождь, ветер	15
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	07.06.18 19:38	07.06.18 21:06	1:28	07.06.18 21:06	1:28	Ав. откл.		у	Обход без замечаний					детсад / 240 чел	240	0,2	6	+19, морось	300
Прим.ЮЭС	6	Амурская 110/6	В-6-Т2	08.06.18 0:10	08.06.18 0:49	0:39	08.06.18 0:49	0:39	МТЗ		у	При включении вед.ф.27(по запросу собственника, В-6 не отключился). Обесточена 2сш-6кВ. Включена в работу без вед.ф.27 (течь мастики в каб.отсеке) 8.06.18 произведен проф.контроль терминала РЗА В 6 Ф-27 , устранена неисправность выходных реле.				г.Владивосток / 5300 чел	5300	3,7		+14, дождь	2836	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	08.06.18 6:10	08.06.18 6:10	0:00	08.06.18 6:10	0:00	МТЗ		у						нет	0	0	0	+15, пасмурно	0
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	08.06.18 6:17	08.06.18 7:12	0:55	08.06.18 7:12	0:55	Ав.откл		у						нет / 250 чел	250	0,1	6	+15, дождь	92
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	08.06.18 6:30	08.06.18 6:53	0:23	08.06.18 7:08	0:38	Ав.откл		у	Включен без ЗТП. В 7:08 полностью без замечаний					школа / 1603 чел	1603	0,9	7	+15, дождь	115
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	08.06.18 6:36	08.06.18 6:47	0:11	08.06.18 6:47	0:11	МТЗ		у						школа, дс / 1511 чел	1511	0,8	20	+15, гроза	146
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	08.06.18 7:10	08.06.18 7:43	0:33	08.06.18 14:25	7:15	МТЗ		ну	В ячейке разрушение изолятора по ф.В, следы перекрытия на ТТ. Выделен уч-к, потребитель запитан. Устранено (14:25).	ф.2 Корсаковка			нет / 5 чел	5	0,01	2	+15, дождь	5	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	08.06.18 9:05	08.06.18 9:35	0:30	08.06.18 19:38	10:33	МТО		ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ (570 м. от ТП 82010). Устранено (смонтир.каб.вставка установлены 2 соед.муфты).	ф17			пож.часть, бойлерная/ 2200 чел	2200	0,5	8	+15, дождь	216	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	по ф.6 В-10 в СП8	08.06.18 9:41	08.06.18 9:56	0:15	08.06.18 9:56	0:15	Ав.откл		у	с.Елизаветовка. Обход без замечаний.				нет/ 111 чел	111	0,01	3	+15, пасмурно	4	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	08.06.18 16:04	08.06.18 16:06	0:02	08.06.18 16:06	0:02	МТЗ		у	Обход без замечаний.				нет/ быта нет	0	0,1	5	+13, пасмурно	10	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	08.06.18 16:08	08.06.18 16:09	0:01	08.06.18 16:09	0:01	МТЗ		у	Планируется обход до 20.6.18				школа, кот/ 370 чел	370	0,6	8	+13, пасмурно	1	
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	5	08.06.18 17:30	08.06.18 20:11	2:41	08.06.18 20:11	2:41	КУ, земля			Заменён изол. оп. 19, пр.оп.24-25 убрано упавшее дерево (гнилая осина). Провода ВЛ без повреждений.				д/с, школа/ 2000 чел	2000	0,15	5	+15, дождь, ветер	363	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	09.06.18 1:56	09.06.18 4:43	2:47	09.06.18 4:43	2:47	МТЗ		у	с.Лесогорье. Обход без замечаний.				нет / 127чел	127	0,03	1	+12, пасм.	84	
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	3	09.06.18 5:30	09.06.18 6:58	1:28	09.06.18 12:14	6:44	МТЗ		ну	Партизанск. ТП водоканал (более 50% нагрузки) переведено на ф-9 ПС Партизан. Обесточен част. дом, пож. часть. Оп.20 обрыв верхнего провода, наклон оп.21,24 (дер на жб приставке) Следов стороннего возд.нет. Устранено (12:14).	ф-9 ПС Партизан			водоканал / 13 чел	13	0,1	2	+10, пасм	146	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	09.06.18 9:20	09.06.18 11:00	1:40	09.06.18 11:42	2:22	Ав.откл		ну	с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка. Обеспечен резерв Повреждение на ведомственной отпайке. Вкл в 11:42. Произведена регулировка привода выключателя.	ф-29 ПС Де-Фриз			школа / 370 чел	370	0,6	8	+13, пасмурно	1100	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	09.06.18 19:05	09.06.18 21:36	2:31	09.06.18 21:36	2:31	Ав.откл		ну	Вкл в 20:02 без ЗТП. Оп. 105 обрыв вязы, в пролете опор 104-105 слхлет проводов. Устранено и всё включено.				насосн / 320 чел	320	0,1	9	+20, ясно	235	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	09.06.18 19:05	09.06.18 19:19	0:14	09.06.18 19:19	0:14	МТЗ		ну						д/с, школа/ 600 чел	600	0,2	14	+15, пасмурно	40
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	7	09.06.18 19:25	09.06.18 19:42	0:17	09.06.18 22:44	3:19	Ав.откл		ну	Вкл без ТП-3288, разрушен проходной изолятор Ф "А", перегорели предохранители 10 кВ. Устранено и ТП-3288 вкл.				нет/ 145 чел	145	0,1	6	+20, ясно	11	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	09.06.18 21:19	09.06.18 23:35	2:16	09.06.18 23:35	2:16	КУ, земля			с.Луговое, Шмаковка, Авдеевка, часть с.Кировка. В 21:43 запитано 11 ТП. Оп. 182 разрушен изолятор, провод лежит на траверсе. Устранено и вкл.				Нефтебаза Роснефть, 3 насосн / 544 чел	544	0,2	23	+15, ясно	453	
ЮЯ ЭС	6	Электрокотельная 35/6	Жилпоселок	09.06.18 22:28	09.06.18 23:17	0:49	09.06.18 23:17	0:49	КУ "земля"			г.Алдан. Оп. 39 сорван изолятор (сторон. воздействия нет). Устранено.				нет / 846 чел	846	0,3	6	+18, ясно	106	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	по ф-4 СП-3	10.06.18 2:12	10.06.18 2:26	0:14	10.06.18 2:26	0:14	МТЗ		у	Обход без замечаний.				нет / 120 чел	120	0,01	4	+10, ясно	3	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	10.06.18 3:44	10.06.18 3:58	0:14	10.06.18 3:58	0:14	КУ "земля"			Повреждение на ведомственном ТП485				нет / 500 чел	500	0,17	9	+12, дождь	39	
Хаб.ЦЭС	10	Бикии 110/10	14	10.06.18 7:54	10.06.18 7:54	0:00	10.06.18 7:54	0:00	МТЗ		у					нет	0	0	0	+15, ясно	0	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	10.06.18 9:17	10.06.18 9:27	0:10	10.06.18 9:27	0:10	МТО		у	с.Надежда, с.Тургенево, с.Лесное. На вед. отпайке следы подгара на деревьях.				нет/325ч.	325	0,1	11	+15, ясно	50	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	10.06.18 11:27	10.06.18 12:20	0:53	10.06.18 13:31	2:04	Откл.КУ "Земля"			Новобурейск, Буря. Выделен участок от ЛР 245 до ЛР 249 (запитано 17ТП). ОП 104 заменили изолятор и включен полностью в 13:31.	ф.33 ПС Бурейск			очистные / 2061ч.	2061	0,8	21	+15, дождь	389	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	10.06.18 13:13	10.06.18 13:14	0:01	10.06.18 13:14	0:01	МТЗ		у	с. Калиновка. Обход без замечаний				нет / 119ч.	119	0,1	4	+17, ясно	2	
ЭС ЕАО	10	Биробиджан 220/110/35/6	25	10.06.18 16:55	10.06.18 17:49	0:54	15.06.18 21:35	124:40	МТО		нет	часть г.Биробиджан. Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ, без нагрузки (ТП264-ТП544). 12.06.18 определено МП- 264м. от ТП 264. Устранено.	ф20			правительство ЕАО / 2000ч.	2000	1,5	7	+22, обл.	619	
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка 35/10	12	10.06.18 17:12	11.06.18 0:32	7:20	11.06.18 0:32	7:20	МТЗ		ну	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Мананино, с.Молчановка, п.Романовский. В 21:14 выключен до оп. 67 (без 13 ТП), вкл в 22:12 до оп.167 (без 8 ТП), вкл в 0:32 полностью. Пр.оп 197-198 снята ветка.				нет / 410ч.	410	0,2	15	+20, ясно	1460	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	10.06.18 20:00	10.06.18 21:25	1:25	10.06.18 21:25	1:25	МТЗ		у	Планируется осмотр до 15.6.18				нет/ 230ч.	230	0,1	49	+14, обл.	1400	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	11.06.18 11:04	11.06.18 11:08	0:04	11.06.18 11:08	0:04	МТЗ		ну	часть с.Чугуевка. Повреждение на вед. участке.				нет / 235ч.	235	0,1	3	+18, ясно	7	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	11.06.18 14:30	11.06.18 15:26	0:56	11.06.18 15:26	0:56	МТО		у	часть г.Фокино. В АВР задействована 1 бр. (2чел., 1 ед. техники). В 14:59 включили до ТП-82008 (запитано 4ТП). В 15:26 фидер включен полностью без замечаний. Планируется протворный осмотр.				нет / 1200ч.	1200	0,5	17	+18, обл.	466	
Хаб.СЭС	6	Ургальская ЦЭС 35/6	29	11.06.18 18:45	11.06.18 18:49	0:04	11.06.18 18:49	0:04	Ав. Откл.		у	п.ЦЭС. Обход без замечаний.				школа/600ч.	600	0,15	5	+20, дождь	10	

Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	11.06.18 21:29	11.06.18 23:50	2:21	11.06.18 23:50	2:21	КУ, земля			Вкл в 22:42 до оп.99 (без 11 ТП), вкл в 23:50. Оп.153 заменен поврежденный изолятор.		насосная, телеф.ст/530 чел	530	0,3	15	+13, дождь	710
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 35/10/6	25	11.06.18 23:52	12.06.18 1:23	1:31	12.06.18 17:50	17:58	МТО		ну	Поврежден кабель 10кВ от ячейки ф-25 до согласующего трансформатора. 12.6.18 смонтирована новая концевая муфта со стороны согласующего тр-ра, испытан согл. тр-р. В 17:50 исходная схема восстановлена.	ПС Н.Николюк ф4	нет/ 630 чел	630	0,4	4	+13, пасмурно	606
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	12.06.18 10:25	12.06.18 10:54	0:29	12.06.18 10:54	0:29	ав.откл.	нет	у	с.Ильинка. Частичный обход без замечаний. Полный обход запланирован на 19.06.18.		очистные, психидис, ВНС, скважина / 599чел	599	0,7	5	+20, обл	338
Прим.ЗЭС	10	Рождино 110/35/10	5	12.06.18 14:26	12.06.18 14:52	0:26	12.06.18 20:02	5:36	МТО	нет		с.Крутой Яр. В 14:52 включен, при включении появилась "земля". Оставили включенным с "землей" для отыскания повреждения прибором. В пр.14-15 провисание верхнего провода (ф.А) схлест с проводом (ф.В), и обрыв в месте контакта. По ф.А оп.15 заменили изолятор, в пр.оп.14-15 смонтирована вставка 8 м.		школа, д/с / 711чел	711	0,1	3	+18, обл	43
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	12.06.18 20:03	12.06.18 20:10	0:07	12.06.18 20:10	0:07	МТЗ	ну	у	с.Кохшаровка, Польнишка. Обход без замечаний.		школа / 595чел	595	0,1	17	+20, обл	12
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	12.06.18 21:01	12.06.18 21:36	0:35	12.06.18 21:36	0:35	МТЗ	ну		с. Чапаево. Повреждение на вед. отпайке.		нет/ 820ч.	820	0,8	9	+13, пасм.	60
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Ильичевка		12.06.18 22:54	12.06.18 23:30	0:36	13.06.18 2:26	3:32	Откл.КУ "Земля"			Обсточена вед. ПС Ильичевка, ПС Новогеоргиевка. В 23:30 ПС Новогеоргиевка перезапитана от ПС Покровка Отключена вед. ПС Ильичевка(2 частных дома, 0,01Мвт). На вед. ПС Ильичевка разрушение опорного изолятора 35кВ (между РШ 35кВ и Т1 ф.С, устранение силики собственника "Ариуэл"). В 1:40 ВЛ опробована напряжением, замечаний нет. В 02:26 на ПС Ильичевка повреждение устранено, ВЛ 35 Липовцы - Ильичевка включена	от ПС Покровка по сети 35кВ	школа/1440ч.	1440	3,8	46	+15, ясно	2280
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	13.06.18 8:00	13.06.18 9:15	1:15	13.06.18 9:15	1:15	ав.откл.	нет		с.Чапаево. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 820чел	820	0,8	9	+12, пасм.	1000
ЭС ЕАО	6	Хинганск 35/6	303	13.06.18 11:49	13.06.18 13:10	1:21	13.06.18 17:44	5:55	МТО	ну	ну	п.Хинганск. Повреждение КЛ-6кВ в пр.оп.303/10-11 сторонним экскаватором. Виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. Включен без 1 вед. ТП. В 17:44 включены все потребители. Отключен поврежденный резервный кабель. 14.6.18 смонтирована муфта.		очистные, КНС / 120чел	120	0,05	2	+20, обл	66
Хаб.СЭС	6	НПЗ-35 35/6	20	13.06.18 15:22	13.06.18 15:22	0:00	13.06.18 15:23	0:01	МТЗ	выв	у	На ХХ. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+20, обл	0
Ам.ЗЭС	10	Казанка 35/10	8	13.06.18 15:46	13.06.18 17:17	1:31	13.06.18 17:17	1:31	МТЗ	ну	ну	с.Казанка. На оп.72 заменен изолятор ф.В, устранен схлест проводов.		нет / 710чел	710	0,02	1	+18, пасмурно	26
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	4	13.06.18 15:50	13.06.18 15:50	0:00	13.06.18 15:50	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, пасм	0
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	13	13.06.18 20:40	13.06.18 21:09	0:29	14.06.18 0:53	4:13	ав.откл.			г.Владивосток. ДРСК принадлежит головной участок. Поврежден один из двух параллельных кабелей головного участка. В 00:53 введен в работу кабель №1, кабель №2 исключен из схемы. 14.6.18 определено МП - 705 м. от ПС Чайка, смонтирована кабельная вставка, испытан.	ф.7	губернатор прим края, годачи / 900чел	900	0,6	3	+12, пасм.	290
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	14.06.18 0:16	14.06.18 0:44	0:28	14.06.18 2:31	2:15	МТО	ну	ну	часть г.Свободный. В 0:44 включен до ЛР 42-15-03 (запитано 12ТП), В КТП 95 заменили 2-а проходных изолятора и включен полностью в 2:31.		школа, интернат, ГУ ОВД/ 2200ч.	2200	1,5	20	+17, дождь	300
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	14.06.18 2:49	14.06.18 7:25	4:36	14.06.18 7:25	4:36	МТО	ну	ну	п.Дубовка. L-8,4мм. В 3:43 фидер включен до ЛР 2-02-06 (запитано 2 ТП). В пр.оп.ОП27/10-27/11 падение дерева на провода. Устранено, все включено		очистные/800ч.	800	0,3	18	+17, дождь	934
ЮЯЭС	6	МПС 35/6	ф."МПС2"	14.06.18 6:05	14.06.18 6:39	0:34	14.06.18 6:39	0:34	МТЗ		у	часть г.Алдан. Планируется обход.		нет / 1856ч.	1856	1,8	23	+8, пасм.	1020
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	6	14.06.18 7:07	14.06.18 8:16	1:09	14.06.18 8:16	1:09	МТЗ		у	с.Корсаковка. Планируется обход до 22.6.18		нет / 180ч.	180	0,033	2	+10, обл.	38
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	14.06.18 8:11	14.06.18 8:18	0:07	14.06.18 8:18	0:07	МТЗ		у	с.Яконова. Планируется обход до 22.6.18		нет/250ч.	250	0,069	3	+11, ясно	8
Ам.ЗЭС	10	Бочкаревка 35/10	1	14.06.18 8:32	14.06.18 10:22	1:50	14.06.18 10:53	2:21	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП-2759. Заменены ПК ф.А,В, проход.из.ф.А. Все включено		очистные / 200 чел	200	0,03	5	+15, дождь	31
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	12	14.06.18 11:37	14.06.18 12:38	1:01	14.06.18 12:40	1:03	МТЗ	ну	ну	Включен без одного ТП. ТП 2087 было перекрытие через змею на участке между РТП и предохранителями 10 кВ. (Мертвая змея лежит под ошиновкой). В 12:40 включен полностью		дс, школа (пункта ЕГЭ нет) / 182 чел	182	0,3	6	+15, пасмурно	310
Прим.ЮЭС	35	3 35/6	т2	14.06.18 14:30	14.06.18 14:37	0:07	14.06.18 15:44	1:14	ДЗТ			Обсточена 2ш-6, обеспечен резерв. Под ШМ 6 кВ обнаружена обгоревшая проволока, на ШМ ф.А,В следы перекрытия. Повреждения оборудования нет. Схема восстановлена	Т1	часть г.Владивосток / 3430 чел	3430	2,2		+15, ясно	230
Прим.ЮЭС	6	Мингоророк 110/6	12	14.06.18 15:46	14.06.18 18:11	2:25	15.06.18 5:38	13:52	Ав.откл			Повреждение двух КЛ бкВ ТП-3-КТПН-2 и ТП-1-КТПН 5, неизвестными лицами при производстве земляных работ.Сообщено в СБ. Более 50 % нагрузки (ЗТП) запитано по ф.3 ПС А. В 3:51 по КЛ-6 КТПН5-ТП-1 смонтирована вставка, кабель испытан и включен в работу. В 5:38 по КЛ-6 КТПН2-ТП-3 смонтирована соед муфта, кабель испытан и включен в работу. Все потребители запитаны.	ф.3 ПС А	быта нет	0	0,1	4	+15, ясно	375
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	14.06.18 19:49	14.06.18 19:53	0:04	14.06.18 19:53	0:04	Ав.откл	ну	у	с.Кохшаровка, Польнишка. Повреждение на вед. ТП.		нет / 595 чел	595	0,3	17	+18, пасмурно	7
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	14.06.18 20:14	14.06.18 20:17	0:03	14.06.18 20:17	0:03	МТЗ	ну	у	с.Кохшаровка, Польнишка. Повреждение на вед. ТП.		нет / 595 чел	595	0,3	17	+18, пасмурно	5
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		15.06.18 0:28	15.06.18 0:28	0:00	15.06.18 0:28	0:00	МТО		у	Обход без замечаний		нет	0	0	0	+15, пасм	0
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	15.06.18 10:38	15.06.18 11:35	0:57	15.06.18 11:35	0:57	"земля" от КУ			оп. 49 обнаружен наброс металлической проволоки, лежит на траверсе. Устранено		школа / 294 чел	294 чел	0,5	6	+20, ясно	475
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	15.06.18 14:14	15.06.18 14:18	0:04	15.06.18 14:18	0:04	МТО с ЗЗ					нет		0,7	1	+15, ветер	53
Ам.ЦЭС	35	Узловая - Муравьевка с отп Уртуй		15.06.18 15:56	15.06.18 16:43	0:47	15.06.18 19:23	3:27	"земля" от КУ			Обсточена ПС Уртуй. Пр.оп.83-84 устранен обрыв провода ф.В. Схема восстановлена	ф.12 Узловая	школа, дс / 236 чел	236	0,1		+15, дождь	12

Прим.ЮЭС	110	Новый Мир 110/10	T2	15.06.18 17:54	15.06.18 18:06	0:12	15.06.18 19:44	1:50	ДЗТ			Работа ОД-К3-110 Т2. Одновременно на ПС Подьяпольск отключался СВ-110 от НЗ3 1 ст с усп АПВ. Обесточены 1,2 ш-10 кВ (Т1 в резерве). Обеспечен резерв от Т1. На ШМ-10-Т2 между ТСН-2 и проход.изоляторами лежит проволока, наброс сторонними лицами. Устранено. Схема восстановлена	T1	г.Большой Камень / 580 чел	580	0,8		+15, пасмурно	160
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	2	15.06.18 19:25	15.06.18 20:32	1:07	15.06.18 20:32	1:07	МТЗ-2	ну	ну	Повреждение резервного кабеля от ТП-24, отключен.		нет / 200 чел	200	0,3	4	+15, дождь	76
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	15.06.18 23:39	15.06.18 23:39	0:00	15.06.18 23:39	0:00	МТО	нет	у			нет	0	0	0	+15, пасм	0
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	12	16.06.18 0:51	16.06.18 1:12	0:21	16.06.18 1:12	0:21	ав.откл.	ну	у	с.Михайловка		нет / 337чел	337	0,01	1	+15, пасм	5
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск, Ленинск - Дежнево		16.06.18 4:37	16.06.18 4:37	0:00	16.06.18 4:37	0:00	КРС: НЗНП Зст Дежнево: НЗНП 4ст	у				нет	0	0	0	+15, пасм	0
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	20	16.06.18 7:21	16.06.18 8:14	0:53	16.06.18 8:14	0:53	МТЗ	ну	у	с.Чигири		нет / 100чел	100	0,15	5	+14, дождь	193
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	16.06.18 7:22	16.06.18 8:41	1:19	16.06.18 12:41	5:19	МТЗ	ну	ну	с.Чигири. Запитано от резерва, без 10-ти ТП. В ТП-1341 заменены 3 прох. изолятора, устранён обрыв вязки оп. №13 (из-за динамич.усилия вследствие протекание токов к.з.), повреждение на вед. ТП-604 (расположено за оп.13). Все потребители запитаны.	ф-6 Дачная	администрация / 500чел	500	0,8	25	+14, дождь	252
Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	1	16.06.18 11:22	16.06.18 13:57	2:35	16.06.18 13:57	2:35	МТЗ	ну	не прои зв.	с.Антоновка. Повреждение прох. изолятора ф.-А в яч.(следы перекрытия). Устранено.		детсад, скважина, интернат, администра-я / 607 чел	607	0,1	9	+12, дождь	228
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	16.06.18 13:01	16.06.18 13:15	0:14	16.06.18 13:15	0:14	МТЗ	ну	у	часть г.Благовещенск. Через 12 мин. 4ТП (в т.ч. ТП 15-18 ген. директоа ДРСК) запитано от ф-13 Дачная (бригада ОББ находилась рядом). После этого попытка РПВ усп. Осмотр, повреждение не обнаружено.		погранчасть / 500 чел.	500	0,15	23	+13, дождь	32
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф-13 откл. РК-17	16.06.18 14:10	16.06.18 14:21	0:11	16.06.18 14:21	0:11	МТЗ	ну	у			плодопитомник / 50 чел	50	0,1	12	+13, дождь	22
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	16.06.18 14:26	16.06.18 14:26	0:00	16.06.18 14:26	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+13, дождь	0
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф-13 откл. РК-17	16.06.18 14:28	16.06.18 14:30	0:02	16.06.18 14:30	0:02	МТЗ	ну	у			плодопитомник / 50 чел	50	0,1	12	+13, дождь	3
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	по ф-2 откл. РК-9	16.06.18 15:40	16.06.18 15:56	0:16	16.06.18 15:56	0:16	МТЗ	ну	ну	с.Чигири.Повреждение на вед. оттайки.		Насосная водоканала в п.Аэропорт / 240 чел	240	0,5	8	+13, дождь	124
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф-13 откл. РК-17	16.06.18 15:50	16.06.18 15:53	0:03	16.06.18 15:53	0:03	МТЗ	ну	у			плодопитомник / 50 чел	50	0,1	12	+13, дождь	2
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф-13 откл. РК-17	16.06.18 16:03	16.06.18 16:05	0:02	16.06.18 16:05	0:02	МТЗ	ну	у	В 16:32 ТП 15-18 (ген. директоа ДРСК) перевели на ф-4 Кооперативная. На 2СШ-10кВ ТП 15-18 повреждены 2 прох. изолятора, 2СШ-10 выведена в ремонт (без ограничения потребителя). В 18:15 устранено и вкл. по норм. сх.		плодопитомник / 50 чел	50	0,1	12	+13, дождь	2
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	16.06.18 16:17	16.06.18 17:06	0:49	16.06.18 17:06	0:49	МТЗ	ну	у			нет / 100 чел	100	0,3	14	+13, дождь	68
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	5	16.06.18 17:10	16.06.18 17:15	0:05	16.06.18 17:15	0:05	МТО	ну	у	с.Екатеринославка.		1200 чел	1200	0,5		+13, дождь	39
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	по ф-2 откл. РК-9	16.06.18 17:26	16.06.18 18:00	0:34	16.06.18 18:00	0:34	МТЗ	ну	у	с.Чигири.		Насосная водоканала в п.Аэропорт / 240 чел	240	0,5	8	+13, дождь	90
Ам.ВЭС	10	Успеновка 35/10	1	16.06.18 17:45	16.06.18 20:37	2:52	16.06.18 20:37	2:52	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.204-205 убрана ветка		скважина / 376 чел	376	0,05	8	+13, дождь	210
Прим.ЮЭС	35	Тайфун 110/35/10	В-35 Т1	16.06.18 18:06	16.06.18 18:06	0:00	17.06.18 0:05	5:59	МТЗ	ну	ну	Не отключился В-35 Преображение. Обесточена 1С-35кВ ПС Тайфун, ВЛ35 Тайфун-Преображение-Петрова (ПС 35/0,4 Петрова без нагрузки). В 18:46 на ПС Тайфун В 35 Т-1 включен в работу, запитана 1С-35кВ. При включении ВЛ-35 Тайфун-Преображение-Петрова, появилась земля ф.А-0, ВЛ выведена в ремонт. в пр 56-57 падение дерева из вне охранной зоны, оборван правый провод. Устранено, схема восстановлена. Проверка РЗА 22.6.18.		нет	0	0	0	+12, пасм.	0
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	16.06.18 19:26	16.06.18 19:30	0:04	16.06.18 19:30	0:04	МТЗ	ну	у	Через 4 мин (по ТУ) запитали от ф-13 Дачная. Схема восстановлена по ТУ	ф.13 Дачная	погранчасть / 500 чел.	500	0,15	23	+13, дождь	20
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	16.06.18 19:58	16.06.18 20:06	0:08	16.06.18 20:06	0:08	МТО	ну	у			школа, ОБД / 7200 чел	7200	1,5	21	+13, дождь	190
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	13	16.06.18 20:17	16.06.18 20:27	0:10	16.06.18 20:27	0:10	МТЗ	ну	у			г.Свободный, адм. дс, больница / 3517 чел	3517	1,2	6	+13, дождь	197
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	16.06.18 20:17	16.06.18 22:42	2:25	16.06.18 22:42	2:25	МТО	ну	ну	Повреждение резервной КЛ-10 между ТП-29 и ТП-14. Отсоединен, фидер включен в работу		г.Свободный, школа, ОБД / 7200 чел	7200	1,2	21	+13, дождь	3050
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	16	16.06.18 20:17	16.06.18 20:27	0:10	16.06.18 20:27	0:10	МТЗ	ну	у			г.Свободный, больница, школа, дс / 5600 чел	5600	0,7	6	+13, дождь	113
Ам.ВЭС	6	Обувная 35/6	14	16.06.18 21:50	17.06.18 0:05	2:15	17.06.18 9:11	11:21	Ав.откл	ну	ну	Включен до оп.24 без одного ТП. Оп. 49 (жб) смыло дождем, установлена дер. плавающая. Потребитель запитан.		очистные, КНС, ВЧ / 950 чел	950	0,2	7	+13, дождь, ветер	198

Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	16.06.18 22:03	16.06.18 23:11	1:08	16.06.18 23:11	1:08	Ав.откл		у	РПВ усп по прибытии бригады	больница, насосная / 200 чел	200	0,5	35	+11, пасмурно	500	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	16.06.18 22:17	16.06.18 22:17	0:00	16.06.18 22:17	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+13, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	В-10-Т2	17.06.18 0:14	17.06.18 0:42	0:28	17.06.18 0:42	0:28	Ав.откл		у	Обесточена 1,2 сш-10 кВ (Т1 в резерве). Включены в работу без ф.4 (РСК, не откл-ся). Проверка РЗА 22.6.8.	дс / 215 чел	215	0,48	31	+15, пасмурно	196	
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	4	17.06.18 0:14	17.06.18 5:12	4:58	17.06.18 5:12	4:58	Ав.откл			Поврежден изолятор на анкер.оп.2, склест проводов в пр.оп.1-2, 2-3. Устранено	дс / 215 чел	215	0,1	5	+15, пасмурно	270	
Прим.ЦЭС	10	Мучная 110/10	5	17.06.18 5:52	17.06.18 6:28	0:36	17.06.18 11:35	5:43	"земля" от КУ			(на момент отключения была ремонтная схема: нагрузка Ф-4 ПС Черниговка переведена на Ф-5 ПС Мучная). В 6:28 включен без 2ТП 11-35 включили полностью, на опоре 197/4 заменили изолятор по фазе А.	школа, дс / 276 чел	276	0,2	5	+12, дождь	48	
Хаб.СЭС	6	Ургальская ЦЭС 35/6	29	17.06.18 6:35	17.06.18 10:58	4:23	17.06.18 10:58	4:23	"земля" от КУ			Заменён изолятор ф.-С оп. №29/00-8.	нет / 600 чел	600	0,2	4	+12, дождь	889	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	18	17.06.18 6:53	17.06.18 14:27	7:34	17.06.18 14:27	7:34	МТЗ			Устранено отгорание шлейфа в плащечном зажиме ф.С оп.№18-00/1 (место соедин. ВЛ и КЛ). В прол. оп. №18-00/31 - 32 лежит упавшее дерево с подгоревшими ветками (провод не повреждён).	нет / 3777 чел	3777	0,7	9	+12, дождь	4476	
Прим.ЦЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	17.06.18 7:30	17.06.18 8:20	0:50	17.06.18 8:20	0:50	МТЗ	ну	ну	Включен без ПЗ Овчинниково (на ДГ). В 13:50 проведен обход, по участку РСК оп.118-271 замеч.нет. (ост. Не осмотренным безхозный участок ВЛ, осмотрен 18.6.18, без замечаний (15:46)).	2ПЗ / 370 чел	370	0,1	7	+12, дождь	150	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	17.06.18 11:22	17.06.18 11:48	0:26	17.06.18 11:48	0:26	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. ТП-621.	быта нет	0	0,01	8	+20, облач	5	
Прим.ЮЭС	35	Надеждинская - Соловей Ключ		17.06.18 12:30	17.06.18 12:31	0:01	17.06.18 12:31	0:01	МТЗ	не раб	у	Вкл. по ТМ, обесточивалась ПС Соловей ключ. Осмотр ВЛ, замечаний нет. При осмотре ПС Соловей ключ: отключен ф-6 (МТЗ), РПВ усп. в 13:38.	п.Новый, Соловей ключ, Ключевое: 400 чел	400	2,2		+12, пасм.	50	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	17.06.18 12:30	17.06.18 13:38	1:08	17.06.18 13:38	1:08	МТЗ		у	часть с.Соловей Ключ, Ключевое. Осмотр на 18.6.18.	больница, насосная / 200 чел	200	0,5	11	+12, пасм.	558	
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	6	17.06.18 17:05	17.06.18 18:08	1:03	17.06.18 18:08	1:03	КУ "земля"			Самоустранилась.	нет / 750 чел	750	0,04	4	+20, пасм	43	
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	1	17.06.18 19:15	17.06.18 21:32	2:17	18.06.18 3:36	8:21	ав.откл			с.Многоудобное. При осмотре Т-2 на ПС: выявлено перегорание ПСН-35 ф.А (в работе Т-2, в резерве Т-1, "земля"). В 20:34 нагрузка Т-2 переведена на Т-1 (без ограничения потр.). Включен ф.1 в работу без КТП-5357, поврежден кабель между оп.7/5 и оп.7/5/1. Устранено, все запитано	нет / 190 чел	190	0,2	3	+15, пасм	500	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	17.06.18 19:43	17.06.18 21:31	1:48	18.06.18 13:36	17:53	МТО	ну	ну	Обеспечен резерв без двух вед.ТП. В 0:42 выделен уч-к, все запитано. Осмотр 18.6.18, оп.оп.58 Ф"А" и оп.59 Ф"В" устранен обрыв ввязок.	ф.10 Гражданка	нет / 352 чел	352	0,1	6	+21, ясно	180
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	17.06.18 20:02	17.06.18 20:05	0:03	17.06.18 22:39	2:37	КУ "земля"			с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова"). Вкл. без 4-х ТП. Оп.160 обрыв ввязи ф.С, провод лег на траверсу. Устранено, все включено	Водокачка, 3 п/з / 301 чел	301	0,08	9	+19, ясно	4	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	14	18.06.18 0:39	18.06.18 3:59	3:20	18.06.18 13:52	13:13	МТЗ	ну	ну	Включен без 2 ТП, вкл в 13:52. ТП-2026 "Мастерские" поврежден тр-р (250 кВА), заменен (в 13:52, на 250 кВА), схема восстановлена.	школа / 356 чел	356	0,1	4	+15, ясно	100	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	12	18.06.18 2:17	18.06.18 2:39	0:22	18.06.18 2:39	0:22	МТЗ	ну	у		нет / 337чел	337	0,03	1	+15, ясно	1	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	18.06.18 10:57	18.06.18 12:36	1:39	18.06.18 12:36	1:39	Ав.откл			Повреждение на ведомственной отпайке.	телопункт/ 600чел	600	0,15	8	+12, пасмурно	257	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	18.06.18 11:01	18.06.18 11:15	0:14	18.06.18 13:31	2:30	КУ, земля			Вкл с выделенным поврежд.уч (ост 2ТП), вкл в 13:31.Оп.182-00/46 срыв изолятора, устранено.	нет / 50 чел	50	0,1	4	+14, пасмурно	102	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	18.06.18 13:10	18.06.18 16:15	3:05	18.06.18 19:26	6:16	МТЗ		ну	Вкл до Р-40 (без 4ТП), вкл в 19:26. Повреждение на ведомственном ТП.	дс/ 120 чел	130	0,2	10	+14, пасмурно	833	
Ам.СЭС	35	Тында - Шахтаум		18.06.18 13:16	18.06.18 14:38	1:22	18.06.18 20:40	7:24	КУ, земля			С обесточиванием ПС Шахтаум, Аэропорт. / в 14:38 потребителям ПС Шахтаум обеспечен резерв (ПС Эльга ф21,40), потребители ПС Аэропорт на ДГ/. Произведён осмтр ВЛ, повреждений не выявлено, "земля" самоустранилась. Потребитель запитан по норм. сх	ПС Эльга ф21, 40	аэропорт/ 5000 чел	5000	0,7		+14, гроза	130
Хаб.СЭС	110	К - Кедровая	С-73	18.06.18 13:25	18.06.18 13:25	0:00	19.06.18 17:22	27:57	НЭМП 1ст	ну	ну	Вл=41км. Обесточенных потребителей нет (на ПС Кедровая АВР-10 кВ усп). Произведен осмтр. Пр.оп.101-102 обрыв провода ф.-С. /21:38 установлены ПЗ по месту работ,продолжение 19.06.18; 11:15 допуск, 16:25 н/д закрыт, в 17:12 поставлена под У, в 17:22 вкл по норм.сх./ Подъём отремонтированного провода осуществлялся с помощью лебёдки (труднодоступное место, вездеход на ремонте).	ПС Кедровая АВР-10	нет	0	0	0	+14, гроза	0
Хаб.СЭС	6	Многовершинная 110/6	18	18.06.18 14:17	18.06.18 20:40	6:23	18.06.18 20:40	6:23	МТЗ		ну	Пр.оп.18-00/3-4 обрыв провода. / 18:59 допуск, устранено в 20:40/.	школа/ 782 чел	782	0,5	6	+14, гроза	3236	
Ам.ЦЭС	10	Береговая 35/10	14	18.06.18 15:15	18.06.18 15:34	0:19	18.06.18 16:45	1:30	КУ, земля			Вкл до ЛР15 (без 4ТП)/, вкл в 16:45 Оп.2/17 заменен повреждённый изолятор.	школа, д/дом/ 2500 чел	2500	0,6	25	+18, дождь	70	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	18.06.18 16:26	18.06.18 17:33	1:07	18.06.18 19:21	2:55	МТО	запр ет	ну	При РПВ земля. Вкл в 17:33 до РТ8/10, вкл в 19:21. ТП 8/10 заменены 3 поврежд.прох.изолятора.	п/з/ 513 чел	513	0,1	7	+16, пасмурно	83	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	15	18.06.18 16:34	18.06.18 16:42	0:08	18.06.18 16:42	0:08	МТЗ	ну	у	Планируется осмтр.	очистные, вн.башня/ 250 чел	250	0,1	9	+12, гроза	17	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	6	18.06.18 16:49	18.06.18 16:49	0:00	18.06.18 18:05	1:16	КУ, земля			Находился на ХХ. Оп.3 снята фольгированная лента.	нет	0	0	0	+16, пасмурно	0	

ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	6	18.06.18 22:36	19.06.18 0:20	1:44	19.06.18 11:29	12:53	КУ "земля"			п.Бира. Вкл. без ТП-406 (ретранслятор), вкл в 11:29; ТП 406 заменены 2 поврежденных прох. изолятора ф А,С.	нет / 750 чел	750	0,02	4	+17, дождь	71	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	19.06.18 0:01	19.06.18 0:15	0:14	19.06.18 0:15	0:14	МТЗ	ну	у	Кирово.	нет / 250 чел	250	0,08	6	+17, гроза	8	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	58	19.06.18 0:01	19.06.18 0:15	0:14	19.06.18 0:15	0:14	МТЗ	ну	у	Дежнево.	больница / 1000 чел	1000	0,3	5	+17, гроза	27	
ЭС ЕАО	35	Дубовое - Надеждинск		19.06.18 0:07	19.06.18 0:09	0:02	19.06.18 0:09	0:02	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.	1405 чел	1405	0,2		+17, гроза	7	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	116	19.06.18 1:07	19.06.18 1:10	0:03	19.06.18 1:10	0:03	МТЗ	ну	у		больн, скваж. / 1200 чел	1200	0,14	11	+17, гроза	7	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	по ф-9 откл. реклоузер	19.06.18 1:27	19.06.18 2:09	0:42	19.06.18 2:09	0:42	КУ "земля"			дачи, п. Чирки. Повреждение на вед, оттайке.	нет	0	0,2	5	+15, ливень, гроза	120	
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	4	19.06.18 1:50	19.06.18 6:04	4:14	19.06.18 21:50	20:00	МТЗ	ну		часть с.Смоляниново. Падение ж/б оп. №12, 13 в болоте. Вкл. при разобранных шлейфах на оп.№7 в сторону оп.№8, запитано без КТП-83016 быт. В 8:01 КТП-83016 переведено на ф-14 ПС Верхняя./11:47 допуск. Уст.новые оп, подвешены провода/. В 21:50 включен по норм. схеме.	нет / 520 чел	520	0,3	4	+15, пасм	1060	
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Бычиха	Т-60	19.06.18 3:21	19.06.18 4:58	1:37	19.06.18 13:05	9:44	МТЗ ИМФ 18,2км ф.-А,В	ну	ну	Вл=28,2км. Обесточена ПС Бычиха, 2с 10кВ ПС Краснореченская, ПС Корейский поселок. В 3:45 (ч/з 24 мин) 2с 10кВ ПС Краснореченская (621 чел/1МВт) запитана от Т1. В 4:58 вкл. ВЛ-35 Краснореченская-Бычиха, запитаны ПС Корейский поселок, ПС Бычиха./ В 7:10 организован обход, 9:53 в пр.оп.101-102 обнаружено дерево на проводах ф "АВ", повреждений проводов нет; 10:51 допуск, 11:20 н/д закрыт, в 11:35 усп опробована U, вкл в 13:05 по норм.сх./	ВЛ-35 Горка - Краснореченская я; Краснореченская я - Бычиха	4184 чел	4184	3,1		+15, дождь	3395
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	19.06.18 4:58	19.06.18 5:40	0:42	19.06.18 5:40	0:42	МТЗ		ну	Произведен осмотр (18:20). ТП3601 похищены метал. двери РУ-10, РУ-0,4, камеры 1Т, сообщено СБ, ОВД. Повреждение на ведомственной оттайке. В 22:48 произведены восстановительные работы в ТП3601.	д/с/ 120 чел	130	0,2	10	+17, ветер	189	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	19.06.18 6:34	19.06.18 6:47	0:13	19.06.18 6:47	0:13	МТО		у	с.Надежда, с.Тургенево, с.Лесное. Осмотр без замечаний.	насосная / 325 чел	325	0,17	11	+16, облач	37	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	19.06.18 9:38	19.06.18 12:05	2:27	19.06.18 15:07	5:29	МТЗ	ну	ну	Пр.оп. 109-110 обрыв 3 проводов столбами газопровода. Сообщено СБ, ОВД. Виножник установлен. Устранено (15:07)	ПС Сергеевка ф14	нет/ 357 чел	357	0,04	3	+14, облачно	37
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	по ф10 РК20	19.06.18 9:46	19.06.18 10:43	0:57	19.06.18 12:26	2:40	МТЗ	нет	ну	Вкл до ЛР341, вкл в 12:26. На ЛР342 заменен поврежденный изолятор.	дальнеприв. Аэроп, связь ФСБ / быта нет	0	0,1	16	+14, пасмурно	115	
Ам.ЗЭС	35	Бузули 35/10	Т1	19.06.18 9:54	19.06.18 10:18	0:24	19.06.18 14:17	4:23	ДЗТ			Потребителю обеспечен резерв. Визуальный осмотр Т1 без замечаний. ВВ испытания без замечаний. Произведена проверка РЗА, устранена неисправность реле РНТ	Т2	3749 чел	3749	1,1		+14, пасмурно	470
Хаб.СЭС	6	НПЗ-35 35/6	20	19.06.18 10:10	19.06.18 10:10	0:00	19.06.18 18:20	8:10	КУ, земля			Выделен поврежденный уч, потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ (на уч. оп.20-00/11-ЦРП18), устранено./14:15 допуск,раскопан, разрезан, смонтир соед,муфт, испытан, вкл в 18:20/	ПС Т ф29	нет/ быта нет	0	0,01	1	+10, пасмурно	0
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	6	19.06.18 10:38	19.06.18 12:02	1:24	19.06.18 12:02	1:24	Ав.откл	выв	ну	с.Ильинка. Повреждение на ведомственной оттайке.	нет/ 306 чел	306	0,21	5	+20, ветер	294	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	159	19.06.18 21:11	19.06.18 21:12	0:01	19.06.18 21:12	0:01	МТЗ	нет	у	Вкл. по ТМ.	очистные / быта нет	0	0,06	2	+20, ясно	1	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	20.06.18 5:16	20.06.18 8:20	3:04	20.06.18 14:44	9:28	МТЗ		ну	Вл=5км. часть с.Новодевица. В 8:20 включен до РС 400/71 оп 36 (запитано 7 ТП). 9:40 включен без ТП 5896. В ТП поврежден опорный изолятор, крепления предохранителей, по фазе "В". Устранено, включен полностью в 14:44	школа/ 236 чел	236	0,2	13	+15, дождь	135	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	20.06.18 6:05	20.06.18 6:20	0:15	20.06.18 11:44	5:39	КУ "земля"			Бычиха. Вкл. без 7 ТП дачи.В пролёте №82-83 убрано дерево	нет / 300 чел	300	0,1	16	+18, дождь		
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	20.06.18 7:08	20.06.18 7:50	0:42	20.06.18 7:50	0:42	Ав.откл		у	п.Монакино.	нет / 250 чел	250	0,1	7	+16, дождь	82	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	2	20.06.18 7:38	20.06.18 7:38	0:00	20.06.18 7:38	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+16, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	2	20.06.18 7:45	20.06.18 7:45	0:00	20.06.18 7:45	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+16, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	4	20.06.18 7:46	20.06.18 7:54	0:08	20.06.18 7:54	0:08	МТЗ		у		скважина / быта нет	0	0,07	2	+16, дождь	9	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	9	20.06.18 7:46	20.06.18 7:58	0:12	20.06.18 7:58	0:12	МТЗ		у		Усс. РЭС, Корсаковский мастерский участок	0	0,01	1	+16, дождь	1	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	20.06.18 11:47	20.06.18 11:51	0:04	20.06.18 11:51	0:04	МТЗ	не ра.	у	п.им.Тельмана	нет/1000ч. (пунктов ЕФЗ нет)	1000	0,7	13	+20, дождь		
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	20.06.18 13:50	20.06.18 15:12	1:22	20.06.18 15:12	1:22	МТЗ		у	РПВ усп по прибытию ОВБ.	нет/220ч. (пунктов ЕФЗ нет)	220	0,1	6	+18, пасмурно	181	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	В10 Т1	20.06.18 14:58	20.06.18 15:49	0:51	20.06.18 17:32	2:34	Ав. Откл.			Обесточена 1 сш 10кВ. Осмотр: отключенных фидеров нет, выпавших блинк.нет. Произведена регулировка привода В10 Т1, в 17:32 схема восстановлена.	Т2	нет/1200ч.(пункто в ЕФЗ нет)	1200	0,5		+28, гроза	425
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	20.06.18 15:17	20.06.18 17:29	2:12	20.06.18 17:29	2:12	МТЗ		у	с.Линевичи, часть с.Борисовка, с. Кугуки. Обход 29.6.18.	нет/440ч.(пунктов ЕФЗ нет)	440	0,2	17	+28, гроза	1100	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	20.06.18 15:43	20.06.18 16:03	0:20	20.06.18 16:03	0:20	МТЗ		у	с. Воздвиженка.Обход 29.6.18.	школа/700ч.(пунктов ЕФЗ нет)	700	0,4	8	+28, гроза	136	

Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	22	20.06.18 16:04	20.06.18 18:42	2:38	20.06.18 18:42	2:38	Ав. Откл.		ну	коттеджный посёлок в р-не с.Мичуринское. В пролёте опор № 6-7 убито упавшее дерево, повреждена проводка нет.	нет/60ч(пунктов ЕФЗ нет)	60	0,2	2	+18, дождь		
Ам.ЗЭС	10	РП2	15	20.06.18 16:10	20.06.18 16:38	0:28	20.06.18 16:38	0:28	МТЗ		ну	Повреждение резервной КЛ (на уч. ТП 154 -ТП176), исключена из схемы. (КЛ находилась на Х.Х., отключили в ТП 154 отключены ВН). ТП 154 повреждена концевая каб. муфта. Устранение на 21.06.18	нет/350ч.	350	0,9	4	+20, обл.	434	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	В10 Т1	20.06.18 16:48	20.06.18 17:26	0:38	20.06.18 17:26	0:38	Ав. Откл.		у	Обесточена 1 и 2С 10кВ (Т2 в резерв). РПВ усп по прибытию ОБВ. Осмотр: отключенных фидеров нет, вышедших блинк.нет.	2890ч.(пунктов ЕФЗ нет)	2890ч.	1,3	42	+18, гроза	1022	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	20.06.18 18:18	20.06.18 18:18	0:00	20.06.18 18:18	0:00	МТЗ		у	с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова"). При осмотре: в пр.оп.214/27-28 необходима чистка просеки.	нет/300ч.	300	0,1	8	+22, пасм.	0	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	20.06.18 18:19	20.06.18 18:19	0:00	20.06.18 18:19	0:00	МТЗ		у	с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова").	нет/300ч.	300	0,1	8	+22, пасм.		
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	20.06.18 18:34	20.06.18 19:07	0:33	20.06.18 22:45	4:11	Ав.откл.		выв	Вкл в 19:07 без 4 ТП, вкл в 20:00 без 2ТП, вкл в 22:45. Пр.оп.56-57 убито упавшее дерево. (провода ВЛ без повреждений)	ф.1 ПС Смирновка	школа/ 977ч.	977	0,5	24	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	20.06.18 18:35	20.06.18 18:53	0:18	20.06.18 18:53	0:18	МТЗ		у	часть с.Корфовка часть с. Алексее-Никольск, п/з Орлика. Обход 29.6.18.	школа/200ч.	200	0,1	4	+20, гроза	38	
Прим.ЗЭС	10	Марьяновка 35/10	3	20.06.18 18:36	20.06.18 18:36	0:00	20.06.18 18:36	0:00	МТЗ		у	с.Марьяновка Владимировка	школа/354ч.	354	0,1	7	+20, гроза	0	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	9	20.06.18 19:01	20.06.18 19:43	0:42	20.06.18 19:43	0:42	Ав. Откл.		у	с.Корсаковка.	нет/ 10ч.	10	0,017	2	+20, гроза	17	
Прим.СЭС	35	Чугуевка - Соколовка с отп Октябрьская		20.06.18 19:38	21.06.18 1:08	5:30	21.06.18 1:08	5:30	Откл.КУ "Земля"			Обесточено 5 ПС 35кВ (Октябрьская, Соколова, Фадеева, Извилена, Бреевка). Оп 54 заменена поврежденная гирлянда изоляторов ФВ (попадание молнии) /23:59 допуск после прохождения грозы, устранено в 1:08, ВЛ вкл в работу/	2873ч.	2873	0,4МВт		+20, гроза	2178	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	В10 Т1	20.06.18 19:43	20.06.18 21:03	1:20	20.06.18 21:03	1:20	Ав. Откл.		у	Обесточена 1, 2 сш 10кВ (Т2 резерв). Осмотр: откл положение ф3 (МТЗ, РСК, вкл в 21:10). По В-10 Т1 РПВ усп после прохождения грозы.	2890ч.	2890	1,3	42	+18, гроза	1740	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	20.06.18 19:43	20.06.18 21:10	1:27	20.06.18 21:10	1:27	МТЗ		у	РПВ усп после прохождения грозы. Проверка РЗА- провели регулировку червячного привода реле времени РТ- 85 фС	нет/ 200ч.	200	0,1	6	+18, гроза	58	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	по ф1 реклоузер	20.06.18 20:51	20.06.18 23:05	2:14	20.06.18 23:05	2:14	Ав.откл		у	Вкл после прохождения грозы. Обход 29.6.18.	нет/ быта нет	0	0,01	2	+18, гроза	174	
Прим.ЮЭС	6	Штыново 110/6	18	21.06.18 4:25	21.06.18 6:19	1:54	21.06.18 11:10	6:45	Ав.откл		ну	Обеспечен резерв, кроме 1ТП. Пр. 24-25 убрана ветка, в 11:10 восстановлена норм.сх.	ф2	школа/ 430 чел	430	0,4	5	+15, дождь	760
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	21.06.18 5:00	21.06.18 5:11	0:11	21.06.18 5:11	0:11	Ав.откл		у	Обход 29.6.18.	школа, кот/ 700 чел	700	0,1	7	+15, дождь	14	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	21.06.18 5:00	21.06.18 5:11	0:11	21.06.18 5:11	0:11	Ав.откл		у	Обход 29.6.18.	нет/ 500 чел	500	0,1	6	+15, дождь	14	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	21.06.18 5:49	21.06.18 6:45	0:56	21.06.18 7:35	1:46	Ав.откл		ну	Вкл до Р-45, вкл в 7:35. Повреждение на ведомственной оттайке.	нет/ быта нет	0	0,54	33	+14, дождь		
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	21.06.18 6:45	21.06.18 10:56	4:11	21.06.18 10:56	4:11	Ав.откл		ну	Лвл=37км, Лбаза=50км. Вкл в 8:32 головной уч (без нагрузки), вкл в 10:56. В пр оп 185-186 убрана ветка.	школа, атс/ 115 чел	115	0,1	6	+14, дождь	120	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	21.06.18 7:25	21.06.18 11:51	4:26	21.06.18 11:51	4:26	Ав.откл		ну	Лвл=3км, Лбаза=70км. Пр.оп.35-36 убито упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений.	нет/ 93 чел	93	0,02	4	+14, дождь	105	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	21.06.18 7:51	21.06.18 7:51	0:00	21.06.18 7:51	0:00	МТЗ		у	Произведен осмотр. ТП3136 заменены перегоревшие ВВ предохранители (12:51)	нет	0	0	0	+16, дождь		
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	8	21.06.18 9:24	21.06.18 11:03	1:39	21.06.18 14:53	5:29	МТЗ		ну	Вкл в 10:16 без 9 ТП, вкл в 11:03 без 3ТП., вкл 12:39. без ТП7038, вкл в 14:53. ТП7038 следы перекрытия на шинах 10 кВ (змея), заменен поврежденный прох.изолятор ФВ.	нет/20ч.	20	0,04	15	+15, дождь	163	
Прим.ЗЭС	10	Роцино 110/35/10	6	21.06.18 10:19	21.06.18 10:30	0:11	21.06.18 14:06	3:47	МТЗ		ну	Вкл без 4 ТП, вкл в 14:06. Повреждение на вед. ТП.	школа, д.сад/1227ч.	1227	0,6	13	+17, пасм.	88	
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	6	21.06.18 11:35	21.06.18 12:19	0:44	21.06.18 12:23	0:48	МТО		не прои. зв.	Повреждение резервной КЛ (на уч ТП331-ТП241), экскаватором сторонней организации. Поврежденная КЛ исключена из схемы. Сообщено СБ, ОВД. Виночки установлен. Восстановление на 22.06.18	5500ч.	5500	1,3	13	+24, ясно	970	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	21.06.18 13:30	21.06.18 14:19	0:49	21.06.18 18:25	4:55	КУ, земля			Вкл в 14:19 до ЛР119, вкл в 18:25. Оп. 26/12 заменен поврежденный изолятор (на изоляторе обнаружена металлическая нить от воздушных шаров)	погранотряд/ 513ч.	513	0,3	19	+24, ясно	250	
ЭС ЕАО	10	Кульдеро 220/35/6	234	21.06.18 13:44	21.06.18 13:44	0:00	21.06.18 22:23	8:39	МТЗ		ну	Падение оп.56 (ж/б, болото). В 22:23 оп.перустановлена. (выпрямить будут 22.6.18)	АВР у потребителя	сейсмостанц/2 чел	2	0,03	1	+24, ветер	
Ам.ЦЭС	110	Тында - Эльга	№2	21.06.18 14:06	21.06.18 14:06	0:00	21.06.18 14:06	0:00	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	21.06.18 14:08	21.06.18 16:45	2:37	21.06.18 21:46	7:38	МТЗ		выв	Вкл в 16:04 без 12 ТП, вкл в 16:45 без 5ТП. Пр.оп.№290/9-10 падение дерева, обрыв проводов ф.А,С; устранено (19:31); РПВ уч, продолжен осмотр, без замечаний. В 21:46 восстановлена иск.схема.	нет/450ч.	450	0,5	13	+15, дождь.	890	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	21.06.18 14:45	21.06.18 14:48	0:03	21.06.18 14:48	0:03	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.	нет/236ч.	236	0,3	6	+20, пасм.	20	
Ам.СЭС	35	Сквородино - Джалинда		21.06.18 16:06	21.06.18 16:06	0:00	21.06.18 16:06	0:00	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+20, гроза		
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - Фабрика	№1	21.06.18 16:45	21.06.18 16:45	0:00	21.06.18 16:45	0:00	НЗЗ 2 ст, ДЗЛ ф.А		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+9, гроза, ветер	0	
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - Фабрика	№2	21.06.18 16:45	21.06.18 16:45	0:00	21.06.18 16:45	0:00	НЗЗ 2 ст, ДЗЛ ф.А,С		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+9, гроза, ветер		
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	21.06.18 19:22	21.06.18 19:35	0:13	21.06.18 19:35	0:13	МТЗ		у	Осмотр 29.6.18.	нет/500ч.	500	0,1	6	+17, пасм.	16	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	21.06.18 20:13	21.06.18 20:13	0:00	21.06.18 20:13	0:00	ПНДЗ		у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+18, гроза	0	

Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	10	22.06.18 5:02	22.06.18 9:15	4:13	22.06.18 9:15	4:13	МТЗ	ну	ну	Пр.оп. 14-15 дерево на ВЛ, провода ВЛ без повреждений.		вн.башня/ 303 чел	303	0,1	4	+10, облачно	1000
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	22.06.18 8:07	22.06.18 8:08	0:01	22.06.18 8:08	0:01	Ав.откл.		у	Устранено		школа / 352 чел	352	0,1	6	+20, ясно	2
Прим.ЮЭС	110	Западная	В-110 Шахта-7	22.06.18 9:14	22.06.18 9:14	0:00	22.06.18 9:14	0:00	Западная: ТНЭП 1 ст	у		ВЛ-110 АТЭЦ-Шахта-7-Западная работает в радиальном режиме (на АТЭЦ в ремонте В-110 Шахта-7). В пролете от линейного портала АТЭЦ до оп.1 на а/м дороге обнаружены следы от шин на асфальте и следы перекрытия на проводах, провода без повреждений. Техники на месте не обнаружено.Сообщено в СБ.	нет	0	0	0	+15, ясно		
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	22.06.18 9:41	22.06.18 9:44	0:03	22.06.18 9:44	0:03	Ав.откл.		у	Оп.239 обгоревшая птица, поврежден неподвижный нож Ф.С. Устранено	школа / 352 чел	352	0,1	6	+20, ясно	5	
Прим.ЗЭС	110	ЛУТЭК - Лучегорск с отп Насосная	№2	22.06.18 10:52	22.06.18 11:00	0:08	22.06.18 14:09	3:17	ТО, ЗНЗ 1ст, Ускорение 3 ст.ЗНЗ	ну		Обесточены 1сш-110,10 кВ ПС Лучегорск (АВР-10 нет), 1сш-110,6 кВ ПС Насосная (АВР в сетях потребителя не успешно). В 11:00 1сш-10 ПС Лучегорск запитана от Т2. В 12:15 нагрузка ПС Насосная переведена по сетям потребителя. Под опорой №35 (в 7м. от опоры) обнаружена проволока со следами перекрытия. Пр.оп.36-37,37-38 залпанирована чистка просеки.	Т2 Лучегорск, сети потребителя	г.Лучегорск / 5240 чел	5240	2		+20, ясно	2766
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	118	22.06.18 11:00	22.06.18 11:01	0:01	22.06.18 11:01	0:01	МТЗ	ну	у	РПВ по ТУ. Под оп.118/02-12 обнаружена мертвая птица	дс / 1000 чел	1000	0,6	9	+20, ясно	10	
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга		22.06.18 13:38	22.06.18 13:38	0:00	22.06.18 13:38	0:00	НЗЗ 1ст	у		фаза В-0, L=13,7 км. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+18, ясно		
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	22.06.18 14:11	22.06.18 14:11	0:00	22.06.18 14:11	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед.отп	нет	0	0	0	+26, гроза		
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	22.06.18 14:13	22.06.18 14:13	0:00	22.06.18 14:13	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+26, гроза		
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	по ф.2 РК-9	22.06.18 14:40	22.06.18 14:47	0:07	22.06.18 14:52	0:12	МТЗ	нет	у	Включен без 8ТП. Оп.38 снят наброс фольг.лента. Повреждение на вед.ТП	нет				16	+26, гроза	40
Ам.ЦЭС	10	Амурсельмаш 35/10	22	22.06.18 14:45	22.06.18 14:45	0:00	22.06.18 14:45	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+26, гроза		
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		22.06.18 15:03	22.06.18 15:09	0:06	22.06.18 15:09	0:06	МТО	ну	у	С обесточиванием ПС-110 Узловая, 10 ПС-35 кВ. Обход без замечаний	Константиновский район / 14 500 чел	14500	2			+26, гроза	226
Ам.СЭС	35	Светлая - Овсянка	№1	22.06.18 15:14	22.06.18 15:14	0:00	22.06.18 15:14	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+26, гроза		
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	18	22.06.18 15:32	22.06.18 16:07	0:35	22.06.18 16:07	0:35	МТЗ	ну	не прои зв.	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 2000 чел	2000	0,2	3	+26, гроза	171	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	22.06.18 15:38	22.06.18 16:05	0:27	22.06.18 16:05	0:27	МТО	ну	не прои зв.	Оп.2 убрана ветка	школа, интернат / 7200 чел	7200	0,8	21	+26, гроза	647	
Ам.ВЭС	10	Городская	5	22.06.18 15:52	22.06.18 15:52	0:00	22.06.18 15:52	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+26, гроза		
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Поярково		22.06.18 16:02	22.06.18 16:05	0:03	22.06.18 16:05	0:03	МТО	ну	у	С обесточиванием ПС Коршуновка, Зеленый Бор	нет / 1611 чел	1611	0,5	0	+26, гроза	25	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	22.06.18 16:03	22.06.18 16:50	0:47	22.06.18 16:50	0:47	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	связь / 418 чел	418	0,2	9	+26, гроза	44	
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	4	22.06.18 16:06	22.06.18 17:03	0:57	22.06.18 17:03	0:57	МТЗ	ну	ну	Убраны ветки в пр.оп.24/6-7, 24/14-15	связь / 2630 чел	2630	0,9	19	+26, гроза	970	
Ам.ВЭС	10	Болдыровка 35/10	6	22.06.18 16:08	22.06.18 16:29	0:21	22.06.18 16:29	0:21	МТО, МТЗ	ну	у		школа / 283 чел	283	0,13	5	+26, гроза	44	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	22.06.18 16:11	22.06.18 16:13	0:02	22.06.18 16:13	0:02	МТЗ	у		обход без замечаний	нет/ быта нет	0	0,54	33	+18, ясно		
Ам.ВЭС	35	Панино 35/10	Т1	22.06.18 16:14	22.06.18 16:32	0:18	23.06.18 16:01	23:47	ДЗТ, Газовая защита			Обесточены 1,2 сш-10 кВ (Т2 в резерве). Обеспечен резерв. Отбор проб газа из Т1 (2,5 МВА) - газ горюч. Проведены испытания, трансформатор поврежден. Заменен на новый 1,8 МВА, включен в работу	Т2	с.Максимовка / 533 чел	533	0,07	9	+26, гроза	22
Ам.ВЭС	110	РГРЭС - Михайловка		22.06.18 16:18	22.06.18 16:18	0:00	22.06.18 16:18	0:00	ДФЗ, ДЗ 1 зона	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+26, гроза		
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	22.06.18 18:03	22.06.18 20:10	2:07	22.06.18 20:10	2:07	МТЗ		ну	Оп. 181 погнута траверса (из-за тяжения провода), между фазами "А" и "В" нет габарита. Устранено	школа / 1036 чел	1036	0,2	14	+25, ясно	365	
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	1	22.06.18 19:15	22.06.18 19:20	0:05	22.06.18 19:20	0:05	МТО	ну	у		школа, роддом / 1650 чел	1650	0,4	6	+26, гроза	33	
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	22.06.18 19:15	22.06.18 20:30	1:15	23.06.18 1:10	5:55	МТЗ	ну	ну	В пролете ОП 1-00/30 - 1-00/31 упало дерево, оборван 1 провод. Выделен поврежденный участок, весь потребитель запитан. Устранено	школа, насосная / 2000 чел	2000	0,8	14	+26, гроза	1106	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	22.06.18 19:55	22.06.18 22:05	2:10	23.06.18 1:25	5:30	МТЗ	не раб	ну	При РПВ земля, от КУ. ОП 233-00/158 на ЛР повреждение опорного изолятора ф.С. Устранено	школа, дс / 600 чел	600	0,4	14	+26, гроза	348	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	234	22.06.18 20:03	22.06.18 20:17	0:14	22.06.18 20:17	0:14	МТЗ	ну	у		нет / 50 чел	50	0,01	2	+26, гроза		
Прим.ЮЭС	35	Голдобин - Рыбный Порт	№1	22.06.18 20:09	22.06.18 20:59	0:50	23.06.18 7:36	11:27	МТЗ			Обесточена 1сш-6 кВ ПС Рыб.порт. В 20:59 вся нагрузка 1 СШ 6кВ ПС Рыб.порт запитана от резерва по сетям абонентов. При осмотре ПС Рыбный порт обнаружено: по Т1 выпал блинкер ДЗТ, при этом В6, 35 кВ не отключались. 21-58 КЛ 35 Голдобин-Рыб.порт включили на Х.Х.успешно. ПС Рыб порт в ячейке предохранителей бвч ТСН1 перекрытие крысой. Повреждены: на выкатной тележке опорный изолятор верхнего втычного контакта ф.С., верхние контакты крепления предохранителей трех фаз; концевая кабельная муфта 6 кВ на ТСН-1. В 22:35 включен СВ бвч. В 7-36 повреждения устранены, Т1 и ТСН 1 включены в работу. По заключению персонала РЗА при пропадании собственных нужд (в работе был ТСН1) в 6, 35кВ Т1 отключаться не должны	нагрузка перезапитана по сетям абонента	часть г.Владивосток / 3200 чел	3200	2		+23, ясно	1666
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	23.06.18 0:53	23.06.18 0:56	0:03	23.06.18 0:56	0:03	Ав. Откл.		у	с.Гаровка	школа, д.сад/3000ч.	3000ч.	1,1	23	+18, гроза	55	
Ам.ЗЭС	10	Бочкаревка 35/10	6	23.06.18 7:02	23.06.18 7:46	0:44	23.06.18 7:46	0:44	Откл.КУ "Земля"			с.Бочкаревка, Хитровка. Повреждение на вед. участке	нет/1357	1357	0,5	18	+20, ясно		
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	9	23.06.18 7:28	23.06.18 7:38	0:10	23.06.18 7:38	0:10	Ав. Откл.		у	КФХ	нет	0	0,054	2	+17, дождь	9	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	23.06.18 7:51	23.06.18 8:25	0:34	23.06.18 8:25	0:34	Ав. Откл.			с.Сергеевка. Повреждение на абонентской отпайке	д.сад/120ч.	1200	0,27	3	+17, дождь	77	

Ам.ЦЭС	35	Березовка - Петропавловка		23.06.18 8:46	23.06.18 9:44	0:58	23.06.18 9:44	0:58	МТЗ	ну	у	Обесточена ПС Петропавловка. По прибытии ОБВ РПВ усп. Ёбаза=29 км (с.Ивановка). Обход без замечаний		школа / 1331 чел	1331	0,06	9	+15, ветер	55
Хаб.СЭС	35	Ц - ЛПБ с отп КЖБК	Т-168	23.06.18 8:59	23.06.18 9:10	0:11	23.06.18 13:01	4:02	"земля" от КУ			Предварительно нагрузка ПС-35 ЛПБ с Т2 переведена на Т1, нагрузка ПС-35 КЖБК (водоканал г.Комсомольск-на-Амуре) через 11 мин переведена по сетям потребителя. Оп.25 повреждение изолятора ф.С. Устранено, схема восстановлена	ПС ЛПБ Т2, сети потребителя	водоканал / быта нет	0	0,1		+17, дождь	20
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	23.06.18 9:55	23.06.18 17:26	7:31	23.06.18 17:26	7:31	"земля" от КУ			Сильный наклон жб оп.145 (местность болотистая), обрыв одного провода. Устранено	водозабор / 450 чел	450		5	+8, дождь	726	
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	23.06.18 10:06	23.06.18 12:57	2:51	23.06.18 12:57	2:51	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	водозабор / 700 чел	700	0,5	19	+15, дождь	1374	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	23.06.18 10:50	23.06.18 11:02	0:12	23.06.18 11:02	0:12	Ав.откл		у		нет / 450 чел	450	0,1	7	+22, пасмурно	17	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ	по ф.5 ТП-36 яч.4	23.06.18 11:43	23.06.18 11:56	0:13	23.06.18 11:56	0:13	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.	нет	945	1,2		+15, дождь	264	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	23.06.18 13:45	23.06.18 16:09	2:24	23.06.18 16:09	2:24	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	связь / 310 чел	310	0,1	7	+17, пасмурно	253	
Прим.СЭС	35	Арсеньев-1 - Анучино		23.06.18 14:39	23.06.18 14:39	0:00	23.06.18 14:39	0:00	МТЗ 1 ст	у			нет	0	0	0	+24, гроза		
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	23.06.18 15:39	23.06.18 15:39	0:00	23.06.18 15:39	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, гроза		
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	В-10-Т1	23.06.18 15:43	23.06.18 15:51	0:08	23.06.18 15:51	0:08	МТЗ		у	С обесточиванием 1сш-10 кВ	нет / 240 чел	240	0,15	14	+24, гроза	20	
Прим.ЦЭС	6	ЛРЗ 110/6	В-6-Т1	23.06.18 15:45	23.06.18 16:54	1:09	23.06.18 16:54	1:09	МТЗ		у	Обесточена 1сш-6 кВ. При осмотре: не отключился вед.ф.1 (МТЗ). Включена в работу без вед.ф.1	часть г.Уссурийск / 4000 чел	4000	2,2	12	+24, гроза	2530	
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	2	23.06.18 15:53	23.06.18 18:53	3:00	23.06.18 18:53	3:00	МТО	ну		Пр.оп.1-2 при сильном ветре падение ветки на провода, перехлст. Устранено	нет / 68 чел	68	0,01	2	+24, гроза	30	
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	2	23.06.18 16:07	23.06.18 17:05	0:58	23.06.18 17:05	0:58	МТЗ		у		нет / 300 чел	300	0,01	5	+24, гроза	85	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	23.06.18 16:35	23.06.18 16:41	0:06	23.06.18 16:41	0:06	Ав.откл		у		школа, дс / 250 чел	250	0,01	5	+24, гроза	15	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	23.06.18 16:39	23.06.18 18:34	1:55	23.06.18 18:59	2:20	"земля" от КУ			Включен без одного ТП. В 18:59 полностью. ТП-20086 перекрытие проходных изоляторов при сильном дожде.	нет / 500 чел	500	0,1	6	+24, гроза	147	
Прим.ЮЭС	35	Беневское - Лазо		23.06.18 17:34	24.06.18 2:20	8:46	24.06.18 2:20	8:46	МТЗ	ну		Обесточены ПС Лазо, Сокольни, Солнечная, Милоградво. В пр. оп.249-250 обрыв проводов двух фаз (попадание молнии). Повреждения устранены (разлив реки, перетажка производилась вручную).	Лазовский район / 4319 чел	4319	3,1		+24, гроза	21150	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	23.06.18 18:07	23.06.18 22:46	4:39	23.06.18 22:46	4:39	Ав.откл			В пр 200-201 убрана ветка с проводов.	нет / 100 чел	100	0,1	8	+24, гроза	570	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	23.06.18 18:37	23.06.18 19:29	0:52	23.06.18 19:29	0:52	МТЗ		у		школа / 1473 чел	1473	1,8	11	+20, гроза, град	900	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	23.06.18 18:37	24.06.18 1:32	6:55	24.06.18 4:03	9:26	МТЗ			Партизанск. В 22:06 включен до ТП 7343 (запитано 10 ТП). В 1:32 включено 19ТП. 04:03 включен полностью, замечаний нет	школа / 2856 чел	2856	1,6	22	+20, гроза, град	3500	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	23.06.18 18:37	23.06.18 23:00	4:23	24.06.18 0:17	5:40	МТЗ			Включен без 3 ТП. В 00:17 включен полностью, замечаний нет	дс / 2141 чел	2141	0,8	16	+20, гроза, град	3506	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	23.06.18 18:37	23.06.18 19:29	0:52	23.06.18 19:29	0:52	МТЗ		у		школа / 1916 чел	1916	0,8	13	+20, гроза, град	693	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	23.06.18 19:02	24.06.18 6:20	11:18	24.06.18 6:20	11:18	Ав.откл			В пр 14-15 убрано упавшее дерево.	школа / 404 чел	404	0,3	16	+20, гроза, град	3100	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС 35/6	ф.4 й участок	23.06.18 19:48	24.06.18 0:38	4:50	24.06.18 0:38	4:50	МТЗ	ну	ну	В пролете оп 19-20 убрана ветка	больница / 541 чел	541	0,4	8	+21, ветер	2000	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	23.06.18 20:05	23.06.18 20:15	0:10	23.06.18 20:15	0:10	Ав.откл		у		школа, дс / 515 чел	515	0,4	11	+18, пасмурно	24	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	23.06.18 20:05	24.06.18 0:42	4:37	24.06.18 15:10	19:05	Ав.откл		ну	При РПВ "земля", отключен КУ. В 0:42 все потребители запитаны от ЦРП ПаГРЭС ф."Насосная". В пр.оп.91-92 обрыв провода ф.С, на оп.9 повреждение изолятора ф.В, устранено. В 15:10 включен в работу.	ЦРП ПаГРЭС ф"насосная"	школа / 243 чел	243	0,4	11	+18, пасмурно	1846
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	23.06.18 20:40	24.06.18 7:50	11:10	24.06.18 15:55	19:15	"земля" от КУ			с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Мананино, с.Молчановка, п.Романовский. В 7:50 включено до реклоузера на оп.207, (запитано 8ТП). В 8:15 включено до реклоузера на оп.395, без 3-х ТП. В пр.оп.524-525 снята ветка с проводов. В 15:55 включили полностью по нормальной схеме.	школа / 410 чел	410	0,2	15	+17, пасмурно	230	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	23.06.18 20:40	23.06.18 22:16	1:36	24.06.18 17:55	21:15	Ав.откл			часть с.Сергеевка, Ястребовка, Южная В 22:16 запитано 10ТП. На оп.90 снята ветка с проводов. В 17:55 включен по нормальной схеме.	нет / 281 чел	281	0,2	14	+17, пасмурно	230	
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	3	23.06.18 21:39	23.06.18 21:46	0:07	23.06.18 21:46	0:07	МТЗ		у	Партизанск	водоканал/13ч.	13	0,1	2	+16, пасм.	80	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	23.06.18 23:35	24.06.18 2:30	2:55	24.06.18 2:30	2:55	Ав. Откл.			с.Кишиневка, Лазо. В пролете ОП 99-100 обнаружен обрыв 3-х проводов (попадание молнии).	нет/93ч.	93	0,03	4	+16, гроза	50	
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	2	23.06.18 23:40	23.06.18 23:45	0:05	23.06.18 23:45	0:05	МТЗ		у	часть с.Ляличи	нет/300ч.	300	0,01	5	+18, ясно	8	
Прим.СЭС	110	Иман - Новопокровка		24.06.18 1:49	24.06.18 1:49	0:00	24.06.18 1:49	0:00	ТНЭНП 2ст.	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+16, пасм.		
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	24.06.18 7:47	24.06.18 9:14	1:27	24.06.18 9:14	1:27	МТЗ		у	с. Прилуки	школа/220ч.	220	0,1	6	+14, ясно	192	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	24.06.18 7:57	24.06.18 7:58	0:01	24.06.18 7:58	0:01	МТЗ		у	часть с.Кипарисово 1. РПВ успешное по ТМ	школа/184ч.	184	0,2	16	+17, ясно	6	
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	3	24.06.18 10:50	24.06.18 12:08	1:18	24.06.18 12:08	1:18	ав.откл.	нет		г.Партизанск. В пр.оп.1/6-1/7 сняли ветку.	водоканал / 13 чел	13	0,1	2	+22, пасмурно	130	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	24.06.18 11:30	24.06.18 12:36	1:06	24.06.18 15:22	3:52	ав.откл.	нет	ну	с.Дубки. В 12:36 включен без 3-х вед. ТП. В пр.оп.30-31 обрыв двух проводов (СИП), переход через дорогу, сообщено в полицию. В 15:22 устранено, включено по нормальной схеме.	нет / 200чел	200	0,01	4	+20, ясно	24	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	24.06.18 13:37	24.06.18 13:40	0:03	24.06.18 13:40	0:03	ав.откл.	нет	у	с.Новодевица.	школа / 236чел	236	0,3	6	+25, ясно	22	
Прим.ЮЭС	6	Анисимова/г	5	24.06.18 17:18	24.06.18 22:07	4:49	24.06.18 22:17	4:59	"земля" от КУ			В пр. оп. 14-15 сняли ветку с провода ф."С". В 22:07 включено 3ТП, в 22:17 полностью	нет / 300чел	300	0,2	6	+22, пасм	481	

Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	1	24.06.18 22:37	25.06.18 1:03	2:26	25.06.18 3:29	4:52	МТЗ	ну	ну	Включен без 4ТП. В 3:29 полностью. ТП-9-146 заменены два проход. изолятора		нет / 531 чел	531	0,1	9	+24, ясно	147
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	25.06.18 5:57	25.06.18 9:06	3:09	25.06.18 17:44	11:47	"земля" от КУ			Включен до РК-6, оп.231, без 4-х ТП. В 12:52 включен без 3-х ТП. На оп.445 по ф.С разрушение изолятора, провод на траверсе перегорел. Устранено и включен полностью в 17:44.	школа / 432 чел	432	0,2	11	+11, пасмурно	617	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	25.06.18 6:03	25.06.18 11:23	5:20	25.06.18 15:15	9:12	"земля" от КУ			Запитано от резерва кроме ТП-2020 "Ретранслятор". В яче В-10 заменен ТП по ф.С и на о.152 заменен изолятор по ф.В. Включен полностью в 15:15.	ф.5 школа / 122 ел	122	0,1	9	+11, пасмурно	538	
Прим.ЮЭС	6	Сокольчи 35/10	2	25.06.18 7:39	25.06.18 11:18	3:39	25.06.18 12:45	5:06	"земля" от КУ			Включен без ТП-7182, повреждение проходного изолятора ф.А. В 12:45 устранено, включен полностью.	школа - 2 / 569 чел	569	0,5	23	+12, облачно	2000	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	25.06.18 9:23	25.06.18 9:23	0:00	25.06.18 9:23	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+18, ясно	0	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	4	25.06.18 11:25	25.06.18 11:54	0:29	25.06.18 11:54	0:29	ав.откл.	нет	у	Осмотр без замечаний.	скважина / быта нет	0	0,01	2	+19, пасм.	38	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	9	25.06.18 11:50	25.06.18 11:57	0:07	25.06.18 11:57	0:07	ав.откл.	нет	у	Обход на 29.6.18.	нет	0	0,01	1	+19, пасм.	1	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	25.06.18 14:20	25.06.18 14:33	0:13	25.06.18 19:03	4:43	МТЗ	ну	ну	Вкл в 14:33 без 7ТП, вкл в 15:18 без 4ТП, вкл в 19:03. Оп.758 снята ветка.	школа / 871чел	871	0,2	23	+21, пасм	43	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	25.06.18 14:22	25.06.18 14:26	0:04	25.06.18 14:26	0:04	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.	нет / 480чел	480	0,3	9	+21, пасм	20	
Ам.ЗЭС	10	Реммаш 35/10	6	25.06.18 16:15	25.06.18 18:50	2:35	25.06.18 18:50	2:35	МТЗ	ну	ну	с.Светильное, Селиткан. Падение оп.37 (ж/б, в болоте). Установлена плавающая опора.	школа, д/с / 395чел	395	0,07	4	+18, дождь	175	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	25.06.18 16:20	25.06.18 16:20	0:00	25.06.18 16:20	0:00	МТЗ	у			нет				+16, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	25.06.18 17:12	25.06.18 17:38	0:26	25.06.18 17:38	0:26	ав.откл.	нет	у	Обход на 29.6.18.	школа, д/с / 250чел	250	0,01	5	+19, дождь	40	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	25.06.18 17:12	25.06.18 18:27	1:15	26.06.18 3:37	10:25	ав.откл.	нет	ну	Вкл без 4ТП, оп.2/1 заменен поврежденный изолятор (0:04), РПВ ну. На оп.2/41 в 3:37 отседа, поврежденная КЛ (КЛ без нагрузки, проходит под а/дорогой), все потребители включены.	нет / 200чел	200	0,03	6	+19, дождь	37	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	25.06.18 17:12	25.06.18 17:24	0:12	25.06.18 17:24	0:12	ав.откл.	нет	у	с.Григорьевка. Планируется обход.	школа / 900чел	900	0,2	13	+19, дождь	20	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	СВ-10	25.06.18 17:12	25.06.18 17:24	0:12	25.06.18 17:24	0:12	ав.откл.	нет	у	Обесточивалась 1сш-10кВ.Проверка РЗА без замечаний.	нет	1200	0,29	9	+19, дождь	58	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	25.06.18 19:13	25.06.18 19:15	0:02	25.06.18 19:15	0:02	МТЗ	нет	у	Обход на 29.6.18.	школа / 236чел	236	0,3	6	+15, дождь	15	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	25.06.18 22:06	25.06.18 23:06	1:00	25.06.18 23:06	1:00	МТО	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	дс, водозабор, школа, адм / 6525 чел	6525		21	+16, дождь	1269	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	18	26.06.18 3:17	26.06.18 11:04	7:47	26.06.18 11:04	7:47	МТЗ	ну	ну	Лвл=33км, Лбаза 70км. В 7:07 вкл до РЗ (без 5 ТП), вкл в 11:04. Оп.363, 364 заменены поврежденные изоляторы (10:30). В 11:04 схема восстановлена.	нет / 390чел	390	0,12	7	+10, дождь, ветер		
Ам.ВЭС	35	А - Ст.Райчиха		26.06.18 3:20	26.06.18 8:03	4:43	26.06.18 8:03	4:43	"земля" от КУ			С обесточиванием ПС Ст.Райчиха. Оп.154, 155 заменены поврежденные изоляторы ф.А.	5 нас.пунктов / 1754 чел	1754	0,3	32	+10, дождь	416	
Прим.ЮЭС	10	Занаворонка 35/10	10	26.06.18 4:37	26.06.18 6:14	1:37	26.06.18 6:14	1:37	МТЗ		ну	Повреждение на вед.уч-ке	насосная / 5 чел	5	0,1	3	+12, морось	170	
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	10	26.06.18 5:07	26.06.18 6:11	1:04	26.06.18 6:11	1:04	"земля" от КУ			Убрана ветка между ТП-4-20 и РТП	нет / 200 чел	200	0,05	6	+15, дождь	55	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	1	26.06.18 7:01	26.06.18 7:45	0:44	26.06.18 9:37	2:36	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 9:37. Повреждение на ведомственном ТП. (вкл в 11:42)	нет / 0,19 МВт	328	0,19	11	+15, дождь	110	
ЭС ЕАО	10	Облучье 220/35/6	136	26.06.18 7:12	26.06.18 9:55	2:43	27.06.18 13:08	29:56	"земля" от КУ			Выделен поврежденный уч., потребителю обеспечен резерв. Оп.136-00/45 устранен обрыв шлейфа; оп 140-00/126 повреждение концевой каб.муфты. /27.6.18 смонтирована муфта, испытан, в 13:08 схема восстановлена/.	ПС Облучье ф124 скважина / 3250 чел	3250	0,4	15	+15, дождь		
Хаб.СЭС	6	Приусадбена 35/6	24	26.06.18 7:40	26.06.18 14:45	7:05	26.06.18 14:45	7:05	МТЗ	ну	ну	Лвл=32км. Пр.оп.35-36 падение дерева, наклон оп.34. /12:55 допуск, устранено в 14:45, восст.норм.схема/.	школа / 450 чел	450	0,15	4	+16, дождь	1077	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	В-10 Т1	26.06.18 9:06	26.06.18 9:15	0:09	26.06.18 9:15	0:09	Ав.откл		у	С обесточиванием ПС Сокольчи. Осмотр: ф2 не откл (рск, бл.Ав.откл, вкл в 11:36).	школа, кот, скваж, д/с / 758 чел	758	1,7	38	+14, пасмурно	255	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	26.06.18 9:15	26.06.18 11:36	2:21	26.06.18 11:36	2:21	КУ			Произведена регулировка привода В-10 ф2; повреждение на ведомственной отпайке..	школа, больн,кот, скваж, /569 чел	569	0,4	23	+14, пасмурно	1000	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 реклоузер	26.06.18 9:35	26.06.18 9:35	0:00	26.06.18 9:35	0:00	Ав.откл	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+16, дождь	0	
Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	21	26.06.18 12:50	26.06.18 12:51	0:01	26.06.18 12:51	0:01	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	нет / 480 чел	480	0,5	15	+18, ветер	8	
Ам.СЭС	110	Светлая - Мехзавод с отп. Пионер	№1	26.06.18 15:47	26.06.18 16:18	0:31	26.06.18 16:18	0:31	МТО	ну	у	Обесточена ПС 110 Мехзавод, 1/2 вед ПС110 Пионер. /Лвл=73км, 8 ИМФ 77км, Л.уч.РСК=4км, /вед.уч=69км/. Осмотр участка РСК без замечаний.	14 МВт/ 1440 чел/ г.Зоя	1440	14		+18, пасмурно	6685	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	по ф6 СП1	26.06.18 16:39	26.06.18 16:48	0:09	26.06.18 16:48	0:09	Ав.откл		у	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет / 72 чел	72	0,1	2	+20, дождь	15	
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	7	26.06.18 17:10	26.06.18 17:53	0:43	26.06.18 18:20	1:10	КУ, земля			Вкл до РПТ2215, вкл в 18:20. ТП 2215 поврежден разрядник, демонтирован.	п/з / 1100 чел	1100	0,2	6	+18, пасмурно	53	
ЮЯЭС	6	Ленинский 35/6	ф"Поселок"	26.06.18 17:20	26.06.18 18:00	0:40	26.06.18 18:00	0:40	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном ТП.	школа, д/с, адм, кот / 1510 чел	1510	0,5	11	+18, гроза	333	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	26.06.18 19:10	26.06.18 19:44	0:34	26.06.18 19:44	0:34	Ав.откл		у	Осмотр 29.6.18.	нет / 250 чел	250	0,1	7	+18, пасмурно	48	
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	3	26.06.18 20:55	26.06.18 21:28	0:33	26.06.18 21:57	1:02	МТЗ-2	ну	ну	г.Свободный. Включен до РК 41-40, вкл в 21:57. В пр.оп.109-110 снята ветка.	д/с / 1568чел	1568	0,5	12	+18, дождь	279	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		26.06.18 21:27	26.06.18 21:27	0:00	26.06.18 21:27	0:00	НЗНП Зст	у		Оп.95 гнездование птиц	нет	0	0	0	+18, пасм	0	
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		26.06.18 23:08	26.06.18 23:08	0:00	26.06.18 23:08	0:00	Центральная: ТНЗНП 1ст, Волково: ТНЗНП 1ст.	у		ИМФ ф.А 13км от ПС Центральная. Гнездование аистов на оп.47, 55.	нет	0	0	0	+19, пасм.	0	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	27.06.18 5:52	27.06.18 10:45	4:53	27.06.18 10:45	4:53	МТЗ	нет	у	Лвл=16,14км. В 8:40 вкл до оп.95, вкл в 10:45 без замечаний.	нет / 93чел	93	0,01	4	+17, пасм	399	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	27.06.18 5:52	27.06.18 10:30	4:38	27.06.18 11:07	5:15	МТЗ	нет	ну	В 9:52 вкл без 10ТП, вкл в 10:30 без 6ТП, вкл в 11:07. Повреждение на ведомственной отпайке.	нет / 297чел	297	0,2	12	+17, пасм	650	

Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	В-10 Т1	27.06.18 8:05	27.06.18 8:31	0:26	27.06.18 8:31	0:26	МТЗ		у	С обесточиванием ПС Сокольчи. Осмотр: отходящие фидера не отключались, выпавших бл.нет. /В 8:20 сш вкл на XX, в 8:31 под нагрузку, кроме ф2 (вкл в 13:54) и ф6 (вкл в 11:10)/.	школа, кот, больн, скваж/ 758 чел	758	0,6	31	+14, пасмурно	260
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	27.06.18 8:05	27.06.18 8:30	0:25	27.06.18 8:30	0:25	МТЗ		у	с Данильченково	нет/ 46 чел	46	0,1	2	+14, пасмурно	7
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	27.06.18 8:20	27.06.18 13:54	5:34	27.06.18 13:54	5:34	МТЗ		ну	Лвл=43,25км. Откл при наборе нагрузки. Пр.оп.94-95 убрано упавшее дерево.	школа, больн, скваж/ 569 чел	569	0,8	18	+14, пасмурно	2500
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	6	27.06.18 8:20	27.06.18 11:10	2:50	27.06.18 11:10	2:50	МТЗ		ну	Откл при наборе нагрузки, РПВ усл. Осмотр без замечаний.	д/с, школа, кот/ 143 чел	143	0,1	6	+14, пасмурно	500
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	27.06.18 8:47	27.06.18 11:00	2:13	27.06.18 11:22	2:35	МТЗ		ну	Вкл в 10:39 без 7ТП, вкл в 11:00 без 5ТП, вкл в 11:22. Повреждение на ведомственном ТП.	насосн, кот/ 450 чел	450	0,3	12	+16, пасмурно	560
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	27.06.18 9:33	27.06.18 10:02	0:29	27.06.18 10:02	0:29	Ав.откл		у	Осмотр 6.7.18	школа, кот/ 700 чел	700	0,1	8	+21, ясно	150
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	2	27.06.18 10:20	27.06.18 13:34	3:14	27.06.18 14:17	3:57	Ав.откл		не прои зв	Лвл=10,8км. Вкл в 13:34 без 3ТП, вкл в 14:17. Повреждение на ведомственной отпайке.	насосн/60 чел	60	0,1	4	+17, пасмурно	323
Ам.ВЭС	35	Трудовое - Максимовка		27.06.18 11:10	27.06.18 11:10	0:00	27.06.18 11:10	0:00	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+16, пасмурно	0
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	27.06.18 12:01	27.06.18 12:02	0:01	27.06.18 12:02	0:01	Ав.откл		ну	Осмотр без замечаний.	школа, насосн, кнс/ 970 чел	970	0,2	19	+20, пасмурно	3
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	27.06.18 13:48	27.06.18 14:32	0:44	27.06.18 14:32	0:44	Ав.откл		у	Осмотр 6.7.18	нет/ 360 чел	360	0,1	9	+22, ветер	51
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	27.06.18 13:59	27.06.18 18:02	4:03	27.06.18 23:24	9:25	МТЗ		ну	Вкл с выделенным поврежденным уч. (ост 1 вед. ТП). Падение оп.6-00/12 (жб, болотистая местность). Восстановлена опора.	школа, д/с/ 150 чел	150	0,1	8	+20, пасмурно	128
ЭС ЕАО	6	Хинганск 35/6	303	27.06.18 14:38	27.06.18 17:01	2:23	27.06.18 17:01	2:23	МТО		не прои зв	Повреждение КЛ на уч.оп.303-00/10-303-00/11 экскаватором сторонней организации при проведении земляных работ (КЛ без нагрузки, на XX). Сообщено СБ, ОВД, виновник установлен. Поврежденная КЛ исключена из схемы.	кнс/ 120 чел	120	0,02	2	+20, пасмурно	48
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	27.06.18 15:33	27.06.18 18:13	2:40	27.06.18 18:13	2:40	МТО		не прои зв	РТП12, ЛР10/1 сняты ветки.	школа, пож.часть, кот, адм, насосная/ 6525 чел	6525	0,5	21	+18, ветер	1218
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	27.06.18 19:50	27.06.18 19:54	0:04	27.06.18 19:54	0:04	Ав.откл		ну	Осмотр без замечаний.	школа, д/с, насосн, кот/ 1271 чел	1271	0,2	11	+20, пасмурно	13
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	15	27.06.18 20:14	27.06.18 20:20	0:06	27.06.18 20:20	0:06	МТО		у	В ТП-263 перегорели предохранители. Устранено в 22:27.	нет/ 1000 чел	1000	0,3	3	+19, облачно	30
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	27.06.18 20:50	27.06.18 21:00	0:10	27.06.18 21:00	0:10	МТЗ		у	Произведен обход. ТП-4072 повреждение по 0,4 кВ /отгорели шлейфа м/ду ШМ и шпильками тр-ра фВ,С, заменены. Испытания Т1 без замечаний/.	д/с, школа / 560чел	560	0,1	6	+18, гроза	25
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	27.06.18 21:56	27.06.18 22:05	0:09	27.06.18 22:05	0:09	МТО		ну	Осмотр на 29.6.18.	насосная / 2268 чел	2268	0,7	35	+21, гроза	90
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	27.06.18 21:56	27.06.18 22:05	0:09	27.06.18 22:05	0:09	МТО		ну	Осмотр без замечаний.	насосная / 450чел	450	0,3	12	+21, гроза	45
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	27.06.18 21:56	27.06.18 22:05	0:09	27.06.18 22:05	0:09	МТО		ну	Осмотр на 29.6.18	насосная / 235чел	235	0,1	3	+21, гроза	20
Ам.СЭС	10	Речная 35/10	5	28.06.18 2:25	28.06.18 4:17	1:52	28.06.18 4:17	1:52	МТО		не прои зв	Сторонним з/м ударена оп.31/6а (ж/б, не повредилась), обрыв провода в пр.оп.31/5а-31/6а. Виновник скрылся, з/м на месте. Сообщено в полицию, СБ. Устранено.	школа, администрация, д/с, прокуратура / 250чел	250	0,48	13	+19, пасм	360
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	28.06.18 4:06	28.06.18 4:19	0:13	28.06.18 4:19	0:13	МТО		у	Осмотр без замечаний.	насосная / 325чел	325	0,1	11	+18, дождь	39
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Полярково		28.06.18 5:00	28.06.18 5:00	0:00	28.06.18 5:00	0:00	МТЗ-2		у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+19, обл	0
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	116	28.06.18 5:18	28.06.18 5:20	0:02	28.06.18 5:20	0:02	МТЗ		у	с Дубовое.	больница, школа, д/с, скважина / 1200чел	1200	0,15	11	+18, обл	5
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Верхняя		28.06.18 6:57	28.06.18 7:10	0:13	28.06.18 9:34	2:37	без блинкеров		у	Обесточивались ПС Насосная-1 (вед.), Верхняя, Дено,Васильки Пристань(вед.).Через 13 мин потребителю обеспечен резерв. Осмотр ВЛ и ПС без замечаний. Схема восстановлена (9:34).	ВЛ-35 ВЛ Смол.т-Новороссия-Дено-Васильки	2000чел	2000	2,9	+18, обл	580
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3	28.06.18 9:18	28.06.18 9:25	0:07	28.06.18 9:25	0:07	Ав.откл		у	Обход на 29.6.18.	нет / 237 чел	237	0,1	2	+16, дождь	16
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	28.06.18 9:18	28.06.18 9:29	0:11	28.06.18 9:29	0:11	Ав.откл		у	Обход на 29.6.18.	школа / 404 чел	404	0,3	16	+16, дождь	108
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	В-10-Т1	28.06.18 9:27	28.06.18 9:38	0:11	28.06.18 9:38	0:11	без блинкеров		у	Обесточна СШ-10 кВ. Включена в работу без ф.3 (РСК, вкл в 13:57). Произведена проверкаРЗА: по ф3 в реле прямого действия фС заменена катушка реле.	нет / 1074чел	1074	0,4	20	+16, дождь	86
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	28.06.18 9:38	28.06.18 13:57	4:19	28.06.18 13:57	4:19	"земля" от КУ		у	На РЛ-3 поврежден нож (произведен ремонт), заменен поврежденный изолятор. Произведена проверкаРЗА: по ф3 в реле прямого действия фС заменена катушка реле.	школа / 480 чел	480	0,3	5	+16, дождь	360
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	28.06.18 11:22	28.06.18 11:22	0:00	28.06.18 11:22	0:00	Ав.откл		у	Произведен осмотр. На проводе от РТП-3279 до линейного портала 10 КТП-3279 снята ветка.	нет	0	0	0	+20, дождь	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	28.06.18 13:12	28.06.18 13:12	0:00	28.06.18 13:12	0:00	МТЗ		у	Произведена проверка РЗА, в яч.ТН-6кВ №1 неисправен концевой выключатель; устранено.	нет	0	0	0	+25, гроза	
ЭС ЕАО	6	ДСК	В-6-Т1	28.06.18 13:14	28.06.18 13:14	0:00	28.06.18 13:14	0:00	Дуговая защита		у	Произведена проверка РЗА, в яч.ТН-6кВ №1 неисправен концевой выключатель; устранено.	нет	0	0	0	+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	28.06.18 13:53	28.06.18 13:57	0:04	28.06.18 13:57	0:04	МТЗ		у	Произведена проверка РЗА, в яч.ТН-6кВ №1 неисправен концевой выключатель; устранено.	нет / 1000 чел	1000	0,3	13	+25, гроза	22

ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	46	28.06.18 13:55	28.06.18 15:26	1:31	28.06.18 15:26	1:31	"земля" от КУ			Оп.46/00/5 разрушен изолятор ф.В. Устранено	школа, больница, дс / 2050 чел	2050	0,16	12	+20, гроза	244	
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	48	28.06.18 13:55	28.06.18 16:38	2:43	28.06.18 16:38	2:43	"земля" от КУ			Оп.48/00/75 разрушен изолятор ф.В. Устранено	дс / 400 чел	400	0,08	6	+20, гроза	218	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	28.06.18 15:51	28.06.18 15:55	0:04	28.06.18 15:55	0:04	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Оп.4/3 срыв изолятора; устранено (21:41).	нет / 130 чел	130	0,05	10	+25, ясно	3	
Прим.ЮЭС	110	Смоляниново-тяг - Береговая-1		28.06.18 16:31	28.06.18 16:31	0:00	28.06.18 16:31	0:00	Смол-т: 33 2 ст Берег-1: НЗ3 1ст		у	Пр.136-137, в охранной зоне ВЛ производились несанкц. работы автокраном (на базе а/м Камаз), организация «Примтехстрой». /Машинист автокрана Сорокин Е.М. при работе приблизил стрелу на недопустимое расстояние к токоведущим частям. В результате ток был поражен стропальщик Кваша К.В. 1978 г.р. Пострадавший живым доставлен ск.помощью в больницу г. Б.Камень/. Сбоя в движении подвижного состава не было.	нет	0	0	0	+25, ясно		
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	28.06.18 17:10	28.06.18 17:30	0:20	28.06.18 17:30	0:20	Ав.откл		у	Осмотр 1.7.18	школа / 639 чел	639	0,1	7	+22, ясно	27	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	1	28.06.18 17:36	28.06.18 18:36	1:00	28.06.18 18:36	1:00	Ав.откл	ну	у	РПВ усп по прибытию ОБВ. Произведен осмотр, под оп.11 обнаружена обгоревшая ворона	школа / 427 чел	427	0,2	5	+21, пасмурно	200	
Хаб.ЦЭС	6	Тепличный комбинат 35/6	В-6-Т2	28.06.18 17:39	28.06.18 18:20	0:41	28.06.18 18:20	0:41	без блинкеров		у	Обесточена 2сш-6 кв. Осмотр: отключенных фидеров нет, выпавш бл.нет.	быта нет, РЖД	0	1		+20, дождь	708	
Прим.ЗЭС	10	Лесозавод 220/35/10	по ф.13 РКЛ-10 оп.129	28.06.18 19:37	28.06.18 20:44	1:07	29.06.18 3:02	7:25	"земля" от КУ			Обеспечен резерв без 2ТП, вкл в 2:12 без 1ТП, вкл в 3:02. Оп.153 поврежден изолятор фА (ШС-10), провод траверсе, перегорел, упал на землю. Устранено.	ПС Тихменево ф3	нет / 373 чел	373	0,1	7	+20, пасмурно	111
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	20	28.06.18 20:00	28.06.18 22:49	2:49	29.06.18 2:53	6:53	Ав.откл			Вкл до РЛ107 без 3 ТП, вкл в 2:53. Оп. 64/20 срыв изолятора, слест проводов фА,С, устранено.	нет / быта нет	0	0,1	6	+20, ясно	281	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	28.06.18 20:35	28.06.18 21:06	0:31	28.06.18 21:41	1:06	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным поврежд.уч (до ЛР501), без 4ТП, вкл в 21:41. Оп.4/3 срыв изолятора, слест проводов; устранено.	нет / 130 чел	130	0,05	10	+22, ветер	77	
ЭС ЕАО	110	Биджан-Благословенное		28.06.18 23:52	28.06.18 23:52	0:00	28.06.18 23:52	0:00	НЗНП 1ст		у		нет	0	0	0	+23, облачно	0	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	29.06.18 1:04	29.06.18 1:26	0:22	29.06.18 1:26	0:22	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	школа, кот, фап/909 чел	909	0,2	11	+17, ясно	64	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	29.06.18 6:38	29.06.18 6:41	0:03	29.06.18 6:41	0:03	МТО	ну	у	Планируется осмотр.	насос, кот/ 450 чел	450	0,3	12	+16, пасмурно	15	
Прим.ЗЭС	6	Пожарское 35/6	2	29.06.18 7:35	29.06.18 7:36	0:01	29.06.18 7:36	0:01	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	нет/ 327 чел	327	0,1	5	+19, пасмурно	1	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	29.06.18 8:12	29.06.18 10:35	2:23	29.06.18 10:35	2:23	МТЗ	ну	не прои з	Повреждена КЛ-10 на приемном портале (одна из двух). Остоеднена. Все запитано	школа, дс, вн башня / 635 чел	635	0,5	10	+15, ливень	281	
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	29.06.18 8:13	29.06.18 9:16	1:03	29.06.18 9:16	1:03	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном ТП.	ДОЛ/ 520 чел	520	0,1	5	+17, пасмурно	302	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	29.06.18 8:15	29.06.18 11:02	2:47	29.06.18 11:02	2:47	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке	вн школа, школа / 300 чел	300	0,15	12	+15, ливень	127	
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	1	29.06.18 9:37	29.06.18 10:12	0:35	29.06.18 12:12	2:35	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП-32/3. Повреждены 3 опор. изолятора, 1 проходной. Устранено, все включено	школа / 100 чел	100	0,03	4	+21, дождь	19	
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	60	29.06.18 9:49	29.06.18 10:44	0:55			"земля" от КУ			Поврежден голов.КЛ от ПС до ТП-92 (143м от ТП-92). Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Заявка до 9.07.18	ф.64 ЖБИ д/дом / 1000 чел	1000	0,4	4	+15, пасмурно	205	
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	22	29.06.18 10:10	29.06.18 17:14	7:04	29.06.18 17:14	7:04	Ав.откл		ну	Оп.17 срыв изолятора. В пр.оп 18-19 два упавших дерева. Повреждения провода нет. Устранено	быта нет	0	0,02	2	+21, дождь	141	
Юя ЭС	6	Восточная 35/6	Алдан - 6	29.06.18 10:20	29.06.18 10:33	0:13	29.06.18 13:22	3:02	МТЗ			Включен без трех ТП. Повреждение на вед.уч-ке. Все включено в 13:22	нет / 670 чел	670	0,5	11	+20, ясно	87	
Прим.СЭС	10	Ново-Сысоевка 35/10	14	29.06.18 10:50	29.06.18 10:52	0:02	29.06.18 10:52	0:02	Ав.откл		у	РПВ усп по ТУ. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 653 чел	653	0,6	17	+22, ясно	20	
Прим.ЮЭС	6	Кролевыц 110/35/6	21	29.06.18 11:15	29.06.18 12:36	1:21	29.06.18 12:36	1:21	Ав.откл			ТП5022 между проходными изоляторами перекрытие вороной. Устранено, все включено	нет	0	0	0	+17, пасмурно	550	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	29.06.18 13:45	29.06.18 13:45	0:00	29.06.18 13:45	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+25, гроза, ливень		
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	4	29.06.18 13:50	29.06.18 13:50	0:00	29.06.18 13:50	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+25, ливень		
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	29.06.18 13:57	29.06.18 14:15	0:18	29.06.18 14:15	0:18	МТЗ		у	Обход 2.07.18	школа / 236 чел	236	0,3	6	+27, ясно	123	
Прим.ЦЭС	35	Новодевица 35/10	В-35-Т1	29.06.18 14:38	29.06.18 14:44	0:06	29.06.18 22:48	8:10	ДЗТ			Обесточена 1сш-10 кв, обеспечен резерв от Т2. Осмотр зоны ДЗТ без замечаний. Испытания В 35 Т-1, В 10 Т-1,тр-ра Т-1 без замечаний; проверка РЗА Т-1 без замечаний; в 22:48 восст.норм.сх/	Т2 (СВ-10) школа / 296 чел	296	0,3	9	+27, ясно	50	
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	1	29.06.18 14:43	29.06.18 14:44	0:01	29.06.18 14:44	0:01	МТЗ	ну	у	РПВ усп по ТУ	школа-3, дс-2 / 1848 чел	1848	0,2	13	+25, ясно	2	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		29.06.18 14:58	29.06.18 14:58	0:00	29.06.18 14:58	0:00	ДЗ 1 зона		у		нет	0	0	0	+24, гроза		
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	29.06.18 15:14	29.06.18 18:45	3:31	29.06.18 18:45	3:31	МТЗ		ну	Наклонилась оп.376, стоит в болотистой местности. Устранено (выправлена)	школа / 115 чел	115	0,1	7	+15, дождь	160	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	29.06.18 15:24	29.06.18 15:24	0:00	29.06.18 15:24	0:00	МТЗ		у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+20, гроза		
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	29.06.18 16:25	29.06.18 16:25	0:00	29.06.18 16:25	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+24, ясно		
Ам.ЗЭС	10	Красноярво 35/10	1	29.06.18 16:43	29.06.18 16:43	0:00	29.06.18 16:43	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+24, гроза		
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная		29.06.18 16:47	29.06.18 16:47	0:00	29.06.18 16:47	0:00	НЗ3 1 ст		у	На ПС Гранит (расположена в центре г.Уссурийск) ребенок залез на козырек ШР-110-Т2, приблизился на недопустимое расстояние к оголовнику разъединителя ф.В и был поражен эл.током. /Пострадавший Санаров Вадим Олегович, 2006 г.р. (12 лет), пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, в искусственной коме,подключен к аппаратам жизнеобеспечения (21:30). На данный момент находится в ожоговом центре г.Владивосток	нет	0	0	0	+24, ясно		
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	29.06.18 17:27	29.06.18 20:48	3:21	29.06.18 20:48	3:21	МТЗ	ну	ну	Обрыв провода пр 63-64 (в середине пролета). Устранено. Следов стороннего воздействия нет.	школа, насосная / 352 чел	352	0,1	15	+24, гроза	335	

ЭС ЕАО	35	Хинганск 35/6	В-35 ЦЭС-Облучье	29.06.18 17:29	29.06.18 18:38	1:09	30.06.18 16:27	22:58	ДЗ 1 зона	не раб	ну	Обесточена 1сш-35/6 кв ПС ЦЭС-Облучье. Обеспечен резерв. На ПС Хинганск произведена регулировка привода В-35 "ЦЭС Облучье", РПВ. На оп.39 разрушение 3-х изоляторов ф.С. Устранено.	Т2 ПС ЦЭС-Облучье	нет / 1352 чел	1352	0,63	11	+24, гроза	726
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	29.06.18 19:27	29.06.18 19:51	0:24	29.06.18 19:51	0:24	"земля" от КУ			Повреждение на вед. ТП.		школа / 977 чел	977	0,5	16	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	29.06.18 19:43	29.06.18 20:28	0:45	29.06.18 22:39	2:56	МТЗ	нет	ну	Включен без ЗТП, вкл в 20:39 без ТП, вкл в 22:39. Пр.оп.47-48 снята ветка.		школа, дс / 1460 чел	1460	1	15	+22, ясно	700
Прим.ЗЭС	10	Роцино 110/35/10	6	29.06.18 20:08	29.06.18 20:52	0:44	29.06.18 20:52	0:44	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний		школа, дс / 1227 чел	1227	0,6	13	+19, гроза	450
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	3	29.06.18 20:57	30.06.18 3:14	6:17	30.06.18 3:14	6:17	МТЗ		ну	Вкл в 0:37 без ЗТП, вкл в 3:14. Оп.130 устранен склест шлейфов ф В.С.		нет / 308 чел	308	0,1	5	+16, облач	315
Хаб.ЦЭС	10	Березовка 110/6	6	29.06.18 21:24	29.06.18 22:55	1:31	30.06.18 12:10	14:46	МТО		ну	Вкл с выделенным поврежд.уч (оп.16 повреждена концевая каб.муфта), без ЗТП; в 1:17 обеспечен резерв (от ф21). 30.06.18 в 12:10 устранено, включен полностью.	ф21	школа/ 3650 чел	3650	0,7	14	+18, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	17	29.06.18 23:48	30.06.18 1:42	1:54	30.06.18 13:03	13:15	МТО			Вкл с выделенным поврежденным уч, потребителю обеспечен резерв. В пр.оп.47-48 убрана ветка с проводов. Схема восстановлена	ф34	пис/ 538 чел	538	0,2	9	+18, пасмурно	1957
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	4	30.06.18 0:03	30.06.18 0:35	0:32	30.06.18 0:35	0:32	МТЗ	ну	у	При осмотре на оп. 10, 38, 40 гнезда.		нет/50 чел	50	0,1	7	+15, дождь	40
Ам.ВЭС	6	А 35/6	6	30.06.18 2:07	30.06.18 3:27	1:20	30.06.18 3:27	1:20	МТЗ	ну	ну	На оп.38/3/152 заменено 2 поврежденных изолятора.		школа, насос/ 1500 чел	1500	0,2	11	+15, гроза	235
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	30.06.18 3:36	30.06.18 3:36	0:00	30.06.18 3:36	0:00	МТЗ	у		Планируется осмтр.		нет	0	0	0	+15, гроза	0
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	30.06.18 3:36	30.06.18 3:36	0:00	30.06.18 3:36	0:00	МТЗ	у		Планируется осмтр.		нет	0	0	0	+15, гроза	0
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	30.06.18 3:36	30.06.18 3:45	0:09	30.06.18 3:45	0:09	МТЗ	ну	у	Планируется осмтр.		ретранслятор/ быта нет	0	0,01	1	+15, гроза	0
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	21	30.06.18 3:36	30.06.18 3:45	0:09	30.06.18 3:45	0:09	МТЗ	ну	у	Планируется осмтр.		кот/ быта нет	0	0,2	4	+15, гроза	11
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	10	30.06.18 4:40	30.06.18 4:53	0:13	30.06.18 4:53	0:13	МТЗ	ну	у	Планируется осмтр.		нет/ 300 чел	300	0,3	22	+15, туман	23
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск1	2 сш 110	30.06.18 5:21	30.06.18 5:21	0:00	30.06.18 6:44	1:23	ДЗШ	не раб	у	Откл-сь В-110 "АТЭЦ" (АПВ усп), В-110 "Промышленная" (вкл в 6:44), ШСВ-110 (вкл в 6:40). Обесточенных потребителей нет. Разрыв транзита. На ПС Уссурийск1 осмтр ОРУ 110: под РШ 110 2СШ обгоревшие фрагменты обожженного пакета (предполож китайск.фонарик), поврежденный оборудования нет.		нет	0	0	0	+17, пасмурно	0
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	30.06.18 5:54	30.06.18 6:07	0:13	30.06.18 6:07	0:13	МТО		у	Обход без замечаний		насос, кот/ 2026 чел	2026	1	32	+18, ясно	217
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	30.06.18 6:06	30.06.18 7:47	1:41	30.06.18 11:14	5:08	Ав.откл		ну	Вкл с выделеннымуч, потребителю обеспечен резерв (без ЗТП). Включен полностью в 11:14. Повреждение на вед. ТП.	ПС Партизан ф11	нет/ 143 чел	143	0,1	4	+18, туман	140
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	30.06.18 6:33	30.06.18 6:33	0:00	30.06.18 6:33	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед.уч-ке		нет	0	0	0	+18, пасмурно	0
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по фб РП Кондратенов на фб	30.06.18 6:40	30.06.18 8:06	1:26	30.06.18 8:06	1:26	МТЗ		у	Планируется осмтр.		нет/ 180 чел	180	0,1	5	+17, пасмурно	114
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка-Белоярово		30.06.18 7:01	30.06.18 7:01	0:00	30.06.18 7:01	0:00	МТО	у		Планируется осмтр.		нет	0	0	0	+15, гроза	0
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	26	30.06.18 9:35	30.06.18 9:35	0:00	30.06.18 9:35	0:00	МТЗ	у		Планируется осмтр.		нет	0	0	0	+18, ветер	0
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	30.06.18 10:23	30.06.18 10:33	0:10	30.06.18 10:33	0:10	НЗНП 2ст	ну	у	Цель №1 в ремонте. Обесточивались 6 ПС-110кВ, 7 ПС-35кВ. При отключении ВЛ-110 работа АЧР на ПС Коболдо (ф.3,4,5,6). На ПС Токур В-6 Т1. На ПС Златоустовск В-6 Т2 (1,8МВт). В 11:07 включены все отключенные по АЧР.		4860чел	4860	42		+16, пасм	7009
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	30.06.18 11:28	30.06.18 12:38	1:10	30.06.18 12:38	1:10	НЗНП 2ст	ну		Цель №1 в ремонте. Обесточивались 6 ПС-110кВ, 7 ПС-35кВ. При отключении ВЛ-110 работа АЧР на ПС Токур В-6 Т1 (0,25МВт). В 13:00 включены все отключенные по АЧР. В пр.оп.17-18 перекрытие на нижестоящие деревья из-за недопустимого провиса провода (после разрезания шлейфов на оп.15 и демонтажа провода в пр.оп.16-17 по цели №1). Произведена чистка просеки в пр.оп.17-18.		4860чел	4860	27,5		+16, пасм	32081
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	30.06.18 12:16	30.06.18 18:10	5:54	30.06.18 18:10	5:54	МТЗ	нет	ну	Лвл=26,1км. Лбазы=51км. с.Вятское. Повреждение на вед.ТП.		в/ч / 450чел	450	0,14	13	+18, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	16	30.06.18 13:50	30.06.18 15:55	2:05	30.06.18 15:55	2:05	"земля" от КУ			Повреждение штыревого изолятора ф.В.на Р-123 опора №56. В 15:55 устранено.		нет / 30чел	30	0,02	1	+22, обл	563
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	72	30.06.18 14:31	30.06.18 15:03	0:32	30.06.18 20:04	5:33	МТЗ	ну	не про	Сторонним а/м сбита оп.72-00/50 (ж/б). Включено кроме 2-х ТП. Опора восстановлена и включен в 20:04.		насосная / 250чел	250	0,17	10	+20, обл	
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - ГВФ		30.06.18 15:45	30.06.18 15:45	0:00	30.06.18 15:45	0:00	ТЗНП 1ст	у		Осмотр до оп.12 (2,2 км) без замечаний, зона строительства коттеджей, сторонней техники в охранной зоне не обнаружено.		нет	0	0	0	+22, обл	0
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	19	30.06.18 15:45	30.06.18 16:27	0:42	01.07.18 0:38	8:53	МТЗ	выв	ну	Экскаватором сторонней организации поврежден КЛ-6. Сообщено в СБ, полицию. В 16:27 включен без ТП-26 (5 многоквартирных домов). в 19:57 бригада допущена для ремонта КЛ. Каб. восстановлен		нет / 1000 чел	1000	1,3	16	+20, обл	980
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	30.06.18 15:56	30.06.18 15:56	0:00	30.06.18 15:56	0:00	ДЗ 2з, НЗНП 4ст	у		ИМФ ф.В.С 126,6км. На ПС Коболдо отключался СВ-110 (попадание молнии). Обесточивались ПС Коболдо (в работе Т1), 7 ПС-35кВ, вед. ВЛ-110 Коболдо-Альбин №1 (6МВт, 4860чел). После осмотра в 16:10 СВ-110 включен, все потребители запитаны.		нет	0	0	0	+18, гроза	1396
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	20	30.06.18 19:01	30.06.18 19:03	0:02	30.06.18 19:03	0:02	МТЗ	ну	у	Планируется осмтр.		нет / 100чел	100	0,15	5	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	35	Благовещенская - Марково		30.06.18 19:08	30.06.18 19:08	0:00	30.06.18 19:08	0:00	МТЗ	у		Планируется осмтр.		нет	0	0	0	+25, гроза	0
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	30.06.18 19:25	30.06.18 19:32	0:07	30.06.18 19:32	0:07	МТЗ	нет	у	Обход 4.07.18		школа / 415чел	415	0,1	8	+17, пасм	37
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	4	30.06.18 20:05	30.06.18 22:18	2:13	30.06.18 22:18	2:13	КУ, земля			Повреждение на вед.уч-ке		с. Игнатьево, 50 чел	50	0,07	2	+22, гроза	164

Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	7	30.06.18 20:20	30.06.18 21:02	0:42	30.06.18 21:02	0:42	КУ, земля			Повреждение на вед.уч-ке		с. Михайловка, 330 чел	330	0,1	7	+19, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	по ф.16 реклоузер	30.06.18 20:32	01.07.18 11:43	15:11	01.07.18 11:43	15:11	МТЗ	ну	у	В 21:36 откл. Р-76, вкл. успешно головной уч-к. Поиск места повреждения ночью был прекращён в связи с тем, что ВЛ-10 проходит по лесному массиву, где был замечен медведь, обход был продолжен с рассвета. Включен до Р-60 в 9:58, запитано с.Малышево. В 11:43 включен полностью. В пр.оп.85-86 убрано дерево с проводов, без повреждения.	с. Малышево, Сисачалин 1460чел	1460	0,2	8	+20, облачно	5770	
Ам.ВЭС	10	Южная 35/10	3	30.06.18 20:50	30.06.18 21:05	0:15	30.06.18 21:05	0:15	МТЗ	ну	у		часть г.Свободный 1570 чел	1570	0,3	12	+18, гроза		
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	B10 T2	30.06.18 21:34	30.06.18 22:10	0:36	30.06.18 22:10	0:36	МТЗ	ну	у	Обесточена 2сш-10 кВ. В яч. 18 обнаружено повреждение изоляции. Включена в работу без ф.18 (ф.18 РСК, на время заявки перезапитали от ПС Никольская ф.16, устранено в 23:50)	г.Белогорск / 9000 чел	9000	0,4	89	+18, гроза	220	
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	26	30.06.18 22:26	01.07.18 13:21	14:55	01.07.18 13:21	14:55	МТЗ			На оп.26-00/342 заменен поврежденный изолятор.	ДГ	ретранслятор/ быта нет				+19, гроза	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	30.06.18 22:38	30.06.18 22:58	0:20	30.06.18 22:58	0:20	МТЗ	ну	у		нет	400	0,2	1	+18, гроза	68	
Ам.ВЭС	10	Белый Яр 35/10	1	30.06.18 22:58	30.06.18 22:58	0:00	30.06.18 22:58	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, гроза	0	
Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	14	30.06.18 22:59	30.06.18 22:59	0:00	30.06.18 22:59	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, гроза	0	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	30.06.18 23:07	30.06.18 23:07	0:00	30.06.18 23:07	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, гроза	0	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	30.06.18 23:36	01.07.18 0:17	0:41	01.07.18 0:17	0:41	МТЗ	ну	у	Обход 6.07.18		с.Баневурово 284 чел	284	0,1	5	+19, пасмурно	49
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	ф.6 РП-10 кондратенов ка	30.06.18 23:36	01.07.18 1:07	1:31	01.07.18 3:03	3:27	МТЗ			Включен без трех ТП. В 3:03 полностью. РП-10 Кондратеновка по Ф-4 возле КТП1017 под вводом 10 кВ обнаружен обгоревший лоскут ткани.	с. Каменушка, Каймановка 300чел	300	0,4	17	+19, пасмурно	374	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		30.06.18 23:46	30.06.18 23:46	0:00	30.06.18 23:46	0:00	НЗНП 1ст	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+18, гроза	0	