

Филиал	У, нв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, социальные объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия	Недоотпуск, кВт*час
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	122	01.07.18 0:37	01.07.18 0:37	1:05	01.07.18 0:37	1:05	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза	0
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	124	01.07.18 1:30	01.07.18 1:30	1:35	01.07.18 1:30	1:51	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза	0
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	01.07.18 3:10	01.07.18 3:22	0:40	01.07.18 3:22	0:40	МТЗ		у			с.Баневурово 284 чел	284	0,1	5	+19, пасмурно	15
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	10А	01.07.18 5:50	01.07.18 6:58	0:00	01.07.18 6:58	0:00	Ав.откл.	ну	ну	Повреждение на вед. ТП.		часть г.Вяземский 2400чел	2400	0,3	10	+18, пасмурно	499
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	01.07.18 6:45	01.07.18 8:49	0:16	01.07.18 8:49	0:16	ав. Откл	нет	у	Обход без замечаний		нет / 230 чел	230	1,5	49	+18, пасмурно	3100
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	01.07.18 6:54	01.07.18 7:04	0:00	01.07.18 7:04	0:00	МТЗ		у			с.Николольовск 200чел	200	0,1	8	+16, пасмурно	12
Прим.ЗЭС	10	Крылова 35/10	6	01.07.18 7:47	01.07.18 7:47	0:45	01.07.18 7:47	0:45	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+19, ясно	0
Прим.ЮЭС	6	Новороссио 35/6	7	01.07.18 8:06	01.07.18 8:18	2:00	01.07.18 8:18	2:00	ав.откл	нет	у			нет / 100чел	100	0,1	8	+16, пасм	31
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	11	01.07.18 8:25	01.07.18 9:30	0:30	01.07.18 9:30	0:30	МТО	нет	у			нет / 80чел	80	0,1	5	+23, гроза	2167
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	28	01.07.18 8:30	01.07.18 8:53	0:18	01.07.18 8:53	0:18	ав.откл	нет	у	Обход без замечаний		нет / 80чел	80	0,1	5	+16, пасм	26
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	16	01.07.18 9:30	01.07.18 11:47	0:52	01.07.18 11:47	0:52	"земля" от КУ			Повреждение на вед. ТП.		нет / 200чел	200			+23, гроза	457
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	14	01.07.18 9:35	01.07.18 11:20	0:20	01.07.18 12:45	1:15	МТЗ	ну	ну	Включен до ЛР-4 без 4-х ТП. В 12:45 включен полностью. На ТП-8 заменен поврежденный изолятор ф.С, устранен склест.		школа, дс / 2000 чел	2000	0,3	13	+20, ясно	497
Хаб.СЭС	6	КТЭЦ-2	17	01.07.18 10:04	01.07.18 10:18	2:37	03.07.18 2:21	4:58	МТЗ	ну	ну	Повреждение головного кабеля (устранено 23:00); есть 2 МП (210м от ТП-32), 2.7.18- земляные работы. 3.07.18 в 2:21 устранено, введен в работу.	ф.27	5000чел	5000	1,52		+20, пасм	355
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	01.07.18 10:27	01.07.18 11:04	6095:37	01.07.18 12:20	6095:37	МТЗ	ну	ну	Включен до СП-53 без 4-х ТП. В 12:20 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.		в/ч / 100 чел	100	0,16	12	+20, ясно	100
Хаб.СЭС	10	Селихино 110/35/10	14	01.07.18 11:20	01.07.18 11:20	0:40	01.07.18 11:20	1:18	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза	0
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	01.07.18 11:30	01.07.18 12:45	0:12	01.07.18 12:45	1:25	МТО	нет	у			школа / 569чел	569	0,9	7	+20, обл	2813
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	01.07.18 14:05	01.07.18 18:02	2:27	01.07.18 18:02	14:27	ав.откл.		ну	В пр.оп.143-144 сняли ветку с проводов. В 18:02 включен полностью.		школа, скважина / 410чел	410	0,2	15	+27, пасм	680
Хаб.СЭС	110	К - Солнечная	№1	01.07.18 15:05	01.07.18 15:05	1:10	01.07.18 15:05	1:10	К; ДЗ 1з	у		На ПС Солнечная не отключался.		нет	0	0	0	+20, гроза	0
Хаб.СЭС	110	К - Солнечная	№2	01.07.18 15:05	01.07.18 15:05		01.07.18 15:19		К: ВЧБ Солнечная; ДЗ 1з	ну	у	Разрыв транзита.		нет	0	0	0	+20, гроза	0
Хаб.СЭС	110	Старт - Азимут с отп. Лиан		01.07.18 15:31	01.07.18 15:31		01.07.18 15:31		НЗНП 1ст	у				нет	0	0	0	+20, гроза	0
Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	1	01.07.18 15:39	01.07.18 15:52	513:46	01.07.18 15:52	513:46	МТЗ	нет	у			п.Северный.	30	0,02	4	+20, гроза	7
Хаб.СЭС	110	К - Картель с отп. Пивань		01.07.18 16:23	01.07.18 16:23	0:53	01.07.18 16:23	0:53	НЗНП 1ст	у				нет	0	0	0	+20, гроза	0
Прим.ЮЭС	35	Тайфун - Преображение с отп. Петрова		01.07.18 17:12	01.07.18 17:12	0:26	01.07.18 17:12	11:04	ДЗ	у		Осмотр 2.07.18		нет	0	0	0	+25, пасмурно	0
Хаб.СЭС	10	Березовая 220/35/10	25	01.07.18 19:25	01.07.18 19:25	0:35	01.07.18 19:25	2:43	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза	0
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	01.07.18 19:59	01.07.18 19:59	0:00	01.07.18 19:59	0:00	МТЗ	у				нет				+25, гроза	0
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	01.07.18 20:14	01.07.18 21:14	0:05	02.07.18 5:50	0:05	"земля" от КУ			Включен без СТП. Оп.1/09/4 разрушен изолятор ф.С. Устранено, все включено .		больница, школа, насосная / 2000чел	2000	0,85	14	+25, гроза	580
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	01.07.18 21:47	01.07.18 22:27	0:31	01.07.18 22:27	0:31	"земля" от КУ			В 22:27 пр 5/27-5/28 убрана ветка.		насосная / 450 чел	450	0,3	12	+24, гроза	200
ЭС ЕАО	35	МК - Валдгейм		01.07.18 22:09	01.07.18 22:09	0:00	01.07.18 22:37	0:00	МТО	не раб	у	На х.х. Оп.79 разрушен изолятор ф.В, оп.81 ветки от гнезда на трассе. Устранено 5.07.18		нет	0	0	0	+24, гроза	0
Ам.ЦЭС	110	Полевая - Озерная		01.07.18 22:53	01.07.18 22:53	0:09	01.07.18 22:53	0:09	Озерная: ВЧТО-3, ТЗНП, Полевая: ТЗНП-1 ст	у		ИМФ: Озерная: ф.В 31,7 км, Полевая: ф.А, 15 км. На оп.66 гнездо аиста, следы перекрытия.		нет	0	0	0	+25, пасмурно	0
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	116	02.07.18 0:55	02.07.18 2:18	0:04	02.07.18 2:18	0:04	МТЗ		у			дс / 250 чел	250	0,25	3	+15, гроза	340
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	02.07.18 2:10	02.07.18 3:02	1:05	02.07.18 3:02	1:05	МТЗ		у	РПВ усп по прибытию ОБВ		нет / 150 чел	150	0,2	7	+18, пасмурно	174
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Залив с отп Голубинка		02.07.18 2:57	02.07.18 3:55	0:28	02.07.18 11:36	0:28	ВТЭЦ-2: ДЗЛ ф.В, Залив: ДЗЛ ф.В	ну	ну	Обесточены 2сш-110/35/6 кв Голубинка (АВР-35 работает по факту откл-я В-35, АВР-6 нет), 2сш-35/6 кв Ц (АВР-6 нет). В 2:59 на ПС Ц включен ШСВ 35 запитана 1С 35/6кВ (1,7 МВт). В 3:55 на ПС Голубинка включены СВ-35, СВ-6, все запитано. Оп.18 повреждение полимерн.изолятора, следы перекрытия на трассе. Устранено (11:36).	ПС Ц ШСВ-35, ПС Голубинка Т1 (СВ 35, СВ-6)	часть г.Владивосток / 10 460 чел	10460	6,7		+18, пасмурно	4889
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.л РП-Кондрат	02.07.18 3:10	02.07.18 3:30	1:17	02.07.18 3:30	1:17	МТЗ		у			нет / 180 чел	180	0,2	9	+20, дождь	66
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.л РП-Кондрат	02.07.18 4:40	02.07.18 6:15	5:25	02.07.18 6:15		Ав.откл		у			нет / 180 чел	180	0,2	9	+20, дождь	116
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	02.07.18 4:40	02.07.18 5:30	0:22	02.07.18 5:30		МТЗ		у			нет / 150 чел	150	0,2	7	+20, дождь	166
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	02.07.18 4:52	02.07.18 7:48	0:50	02.07.18 7:48	0:50	Ав.откл		ну	Включен после обхода, причина не установлена		нет / 5 чел	5	0,01	2	+20, дождь	29

Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	02.07.18 5:28	02.07.18 7:24	0:22	02.07.18 9:33	0:22	"земля" от КУ			Включен без ТП-1063, вкл в 9:33. ТП1063 заменен поврежденный прох. изолятор ф.в.		нет / 284 чел	284	0,1	5	+20, дождь	193
ЮЯ ЭС	6	Лебединый 110/35/6	ф.Орбит а-1	02.07.18 5:32	02.07.18 5:32	0:38	02.07.18 16:20	1:41	МТЗ			Обрыв провода на уч."оп1/4-ТП Телецентр"; произведен ремонт поврежд.каб.муфты на оп.1 (16:20)	АВР у потребителя	быта нет, телецентр	0	0,01	1	+15, ясно	0
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.в РП-Кондрат	02.07.18 5:55	02.07.18 6:10	0:06	02.07.18 6:10	0:06	МТЗ		у			школа / 300 чел	300	0,4	17	+19, дождь	100
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.в РП-Кондрат	02.07.18 5:55	02.07.18 7:55	0:02	02.07.18 12:30	3:07	МТЗ		ну	Включен без ТП-1017, вкл в 12:30. ТП1017 заменен поврежденный оп. изолятор ф.а.		нет / 150 чел	150		200	+19, дождь	200
Прим.ЮЭС	10	Знадворовка 35/10	3	02.07.18 8:25	02.07.18 18:57	0:00	02.07.18 18:57	3:26	Ав.откл		у	Лвл=34,3км, Лбаза=75км. Вкл.частями, без замечаний.		школа, насосная / 480 чел	480	0,3	500	+20, дождь	500
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	02.07.18 8:35	02.07.18 9:35		02.07.18 9:35		МТЗ		у			нет / 1500 чел	1500	0,4	11	+21, дождь	400
Хаб.СЭС	110	Ам.ТЭЦ - Эльбан с отп.Падали	С-88	02.07.18 10:39	02.07.18 12:45	3:56	02.07.18 18:55	3:56	НЭНП 2ст		ну	не прои.зв.	Обесточены ПС 110 Эльбан, Падали; ПС 35 Приусадебная, Менгон, Тейсин, Дальняя. (сх.сети 110 кВ ремонтная, выведена ВЛ 110 кВ "Ам.ТЭЦ-Эльбан" по заявке). На ПС Эльбан падение колонки изоляторов ШР 110 РП ф.С в стор 2 сек. 110 Эльбан (в ходе плановых переключений по выводу в ремонт ОСШ-110 (кап.ремонт ЛР 110 С-87, ОШР 110 С-87, ОШР 110 РП)). /11:48 на ПС Эльбан В-110 С-88 переведен под защиту ОВ-110; на Ам.ТЭЦ В-110 С88 не идет на включение (заменена катушка включения); в 12:41 ВЛ включена, в 12:45 все потребители запитаны. /АВР- 17:30 допуск, в 19:05 завершен демонтаж поврежденных изоляторов; в 15:45 3.7.18 АВР завершены (произведена замена), в 18:55 ШР 110 РП и 2С 110 введены в работу./ По сообщению персонала Ам.ТЭЦ сброса нагрузки не было.	5,9 МВт/ 18269 чел/ Эльбанский р н	18035	5,9		+17, пасмурно	12001
ЭС ЕАО	10	Денево 110/10	46	02.07.18 13:08	02.07.18 14:08	1:50	02.07.18 14:44	137:12	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственном ТП.		кот/ быта нет	0	0,03	2	+18, облачно	16
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	02.07.18 13:38	02.07.18 13:38	0:00	02.07.18 13:38	0:00	МТЗ		у	Повреждение на ведомственном участке.		нет	0	0	0	+25, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	02.07.18 13:44	02.07.18 15:09	3:05	02.07.18 19:15	3:05	КУ, земля			Вкл в 14:29 до РЛ-13 (без 20 ТП), вкл в 15:09 (резерв от ПС Вишневка ф2). Повреждение на ведомственном участке.	ПС Вишневка ф2	скваж, фал/ 956 чел	956	0,5	22	+25, дождь	736
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	26	02.07.18 15:29	02.07.18 15:34	1:03	02.07.18 15:34	17:57	МТО		у	Планируется осмотр.		насосн, кот/ 60 чел	60	0,15	5	+18, дождь	15
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	02.07.18 15:35	02.07.18 15:42	4:45	02.07.18 15:42	5:01	МТЗ		у	Осмотр: пр оп.9/4-5; 136/47-48; 213-214, 327/7-8 угрожающие ветки деревьев. (замечание остается)		школа, кот/ 880 чел	880	0,2	15	+19, дождь	25
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	по ф.в ЦРП11	02.07.18 16:01	02.07.18 16:31	0:00	02.07.18 16:31	0:00	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном участке.		вч, аэропорт/ 50 чел	50	0,4	203	+20, пасмурно	203
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	02.07.18 16:21	02.07.18 16:22	10:37	02.07.18 16:22	10:37	Ав.откл		у	Осмотр 6.7.18		нет/ 141 чел	141	0,1	4	+23, дождь	1
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	02.07.18 16:30	02.07.18 17:23	0:08	02.07.18 17:23	0:08	МТЗ		ну	у	Осмотр без замечаний.	нет/ 382 чел	382	0,2	166	+22, дождь	166
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	02.07.18 16:47	02.07.18 16:51	1:52	02.07.18 16:51	12:13	МТО		у	Планируется осмотр.		нет/0	0	0,5	6	+23, пасмурно	36
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	по ф7 в ЦРПЗ ф2	02.07.18 17:25	02.07.18 17:45	0:51	03.07.18 18:56	0:51	МТЗ		ну	Обеспечен резерв (без 5ТП), в 18:02 вкл без 3ТП, вкл в 19:20 без 2ТП. В 20:15 запитаны все потребители. Повреждение КЛ-6 м/ду ТП 58 и ЦРП-1. / 3.7.18 МП откопано, произведена установка каб.муфт, в 18:56 вкл в работу по норм.сх./	ЦРПЗ ф1	больн, насосн/1300 чел	1300	0,5	14	+23, облачно	2011
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	02.07.18 17:49	02.07.18 19:15	0:48	02.07.18 19:15	0:48	КУ, земля			Повторно отключился .сх.сети ремонтная (был вкл до РЛ13), обесточено 2ТП/ 0,2 МВт/143 чел. Повреждение на ведомственном участке.	ПС Вишневка ф2	скваж, фал/ 956 чел	956	0,5	22	+25, дождь	286
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	20	02.07.18 18:39	02.07.18 21:25	0:00	02.07.18 21:25	0:00	МТЗ		ну	На оп.223/1 поврежден подвижный изолятор РТП 5558. Устранено.		школа, д/с, кот/ 400 чел	400	0,3	8	+20, дождь	261
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	02.07.18 19:21	02.07.18 19:26	8:24	02.07.18 19:26	8:24	МТО		ну	у	Осмотр без замечаний.	школа, насосн, кот, жд/ 1511 чел	1511	0,8	20	+20, дождь	67
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	02.07.18 19:51	02.07.18 21:10	1:16	02.07.18 22:33	1:16	МТЗ		ну	не дел	Включен без ТП-3010, повреждение двух проходных изоляторов. Устранено и включен полностью в 22:33.	школа, кот/ 595 чел	595	0,3	17	+20, дождь	132
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	02.07.18 20:12	02.07.18 21:48	0:41	03.07.18 5:56	0:41	МТЗ		ну	ну	Вкл без 5 ТП. В ТП-6013, затекание воды на сборные шины 10 кВ. На РТП-6008 оп.32/35/1 излом неподвижного опорного изолятора, изолятор упал на землю вместе с проводом. В 5:56 устранено, включен полностью.	нет/ 650 чел	650	0,5	22	+20, дождь	800
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	02.07.18 20:32	02.07.18 21:14	0:20	02.07.18 21:14	4:59	МТЗ		у		Осмотр на 7.7.18	школа, фал, почта, атс/ 909 чел	909	0,2	11	+21, дождь	180
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	02.07.18 20:55	02.07.18 20:55	9:03	02.07.18 20:55	9:03	МТЗ		у	Произведен осмотр. Пр.175-180 следы перекрытия на поросль, ТП 5130 следы перекрытия на проходном изоляторе 10 кВ ф.В. (устранено)		нет	0	0	0	+20, дождь	0
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	02.07.18 20:55	02.07.18 20:55	0:03	02.07.18 20:55	0:03	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+20, дождь	0
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	02.07.18 21:35	02.07.18 23:10	0:44	02.07.18 23:10	0:44	МТЗ		у	у	Произведен осмотр. ТП-5715 заменены перегоревшие предохранители 10 кВ ф.А.С. (23:27)	школа / 220чел	220	0,1	6	+19, дождь	232
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	02.07.18 21:49	02.07.18 22:30	0:22	02.07.18 22:30	8:15	МТЗ		нет	ну	с.Яконовка. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 250чел	250	0,01	3	+22, дождь	60
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	02.07.18 21:57	02.07.18 22:12	3:20	02.07.18 22:12	3:20	МТЗ		ну	у	Осмотр без замечаний.	нет / 480чел	480	0,3	9	+20, дождь	75
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	2	02.07.18 22:01	02.07.18 22:50	0:00	02.07.18 22:50	0:00	ав.откл.		ну	ну	г.Лесозаводск. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 38чел	38	0,04	2	+22, дождь	74
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.в РП-10	02.07.18 22:11	03.07.18 0:30	0:35	03.07.18 0:30	0:35	МТЗ		нет	у	Осмотр без замечаний.	нет / 122чел	122	0,1	5	+20, дождь	232

Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	02.07.18 22:17	03.07.18 1:40	1:13	03.07.18 2:46	1:13	МТЗ	ну	ну	с.Даниловка. Включена без 3-х ТП. В 2:46 включен полностью. В КТПН-7465 затекание воды в РУ-10, произведена сушка.	школа / 639чел	639	0,01	7	+21, дождь	323	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	5	02.07.18 22:17	03.07.18 1:26	0:13	03.07.18 1:31	0:13	МТЗ	нет	ну	Вкл до РС690/69, вкл в1:31. На оп.109 разрушение изолятора по ф.С. Устранено.	быта нет	0	0,01	2	+21, дождь	31	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	02.07.18 22:18	03.07.18 0:08	0:58	03.07.18 2:51	0:58	ав.откл.	нет	ну	с.Кишиневка, Лазо. В 0:08 включен без 2-х ТП. В 2:51 включен полностью. В пр.оп.221/4-221/5 сняли ветку с проводов.	нет / 93чел	93	0,02	4	+18, дождь	30	
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	116	02.07.18 22:20	02.07.18 22:34	0:13	02.07.18 22:34	0:13	МТЗ	ну	у	с.Камышовка	школа / 250чел	250	0,23	3	+22, обл	53	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	02.07.18 22:31	02.07.18 23:10	0:38	03.07.18 23:10	0:38	МТЗ	ну	ну	с.Яковлевка. Включен без 6ТП. В 23:28 включен без ТП-6013, затекание воды на сборные шины 10 кВ. На РТП-6008 оп.32/35/1 излом неподвижного опорного изолятора, изолятор упал на землю вместе с проводом. В 23:10 устранено, включен полностью.	нет / 650чел	650	0,5	22	+20, дождь	325	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	02.07.18 22:40	02.07.18 23:07	0:00	02.07.18 23:07	0:00	ав.откл	не дел		Повреждение на вед. отпайке.	нет / 550чел	550	0,4	13	+20, дождь	375	
Прим.ЦЭС	6	Ретиховка 110/6	12	02.07.18 22:56	02.07.18 23:18	0:03	02.07.18 23:18	0:03	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.	кот/ быта нет	0	0,01	4	+18, пасмурно	3	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	В-10 Т1	03.07.18 0:05	03.07.18 1:24	0:37	03.07.18 1:24	0:37	МТЗ		у	Обесточились 1,2сш-10кВ. В 0:13 включен В-10 Т1, в 1:24 включены все отключенные фидера 10 кВ,Проверка РЗА без замечаний.	1665чел	1665	0,61	39	+20, пасм	803	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		03.07.18 3:40	03.07.18 3:40	0:32	03.07.18 3:40	0:32	МТО		у	ИМФ ф.С 12,7км. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+18, пасм	0	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	03.07.18 6:39	03.07.18 7:08	1:50	03.07.18 7:08	1:50	МТЗ		у		нет / 1500 чел	1500	0,4	11	+19, пасм	330	
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	03.07.18 6:53	03.07.18 6:54	0:36	03.07.18 6:54	150:44	Ав.откл	ну	у		насосная / 553чел	553	0,2	9	+19, пасм	3	
Прим.ЮЭС	10	Соколычи 35/10	1	03.07.18 7:12	03.07.18 7:53	0:34	03.07.18 7:53	6:45	ав.откл.		у	Осмотр без замечаний.	нет / 46чел	46	0,03	2	+18, пасмурно	20	
Прим.СЭС	10	Милорадово 35/10	7	03.07.18 8:49	03.07.18 9:59	1:07	03.07.18 15:00	1:07	КУ, земля			Вкл без 4ТП, вкл в 11:27 без 1 ТП, вкл в 15:00. Оп.1053 заменен поврежденный изолятор фВ.	нет/ 1260 чел	1260	0,3	13	+20, пасмурно	350	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	03.07.18 9:23	03.07.18 10:50	2:02	03.07.18 10:50	2:02	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном ТП.	нет/ 200 чел	200	0,3	5	+21, пасмурно	1820	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	03.07.18 9:35	03.07.18 10:24	0:35	03.07.18 10:24	0:35	Ав.откл		у		школа, кот/ 700 чел	700	0,1	8	+20, пасмурно	246	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	25	03.07.18 9:43	03.07.18 10:01	1:04	03.07.18 10:01	2:48	МТО	выв	у	Планируется осмотр.	школа, д/с/ 1440 чел	1440	1	9	+22, облачно	300	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	03.07.18 9:52	03.07.18 9:59	1:02	03.07.18 10:07	1:02	МТО		у	Вкл без 7 ТП, вкл в 10:07 без замечаний.	насосн, кот/ 2026 чел	2026	1	25	+20, дождь	117	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		03.07.18 10:08	03.07.18 10:08		03.07.18 10:08		ДФЗ, нЗНП 1ст		у	Произведен осмотр. Оп.222 гнездо аиста, на изолят.фВ следы перекрытия.	нет	0	0	0	+25, облачно	0	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	14	03.07.18 10:52	03.07.18 10:52	0:03	03.07.18 10:52	0:03	МТО		у	Произведен осмотр. ТП-2027 заменены перегоревшие ВВ фА,В.	нет	0	0	0	+20, дождь	0	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	03.07.18 11:16	03.07.18 12:15	0:00	03.07.18 16:50	0:00	МТО	ну	ну	При РПВ земля. В 12:15 вкл без 4ТП, вкл в 16:50. Оп.130 заменен поврежденный изолятор.	школа, д/с, насосн/ 804 чел	804	0,28	21	+22, дождь	275	
Прим.ЮЭС	110	А 110/35/6	Т2	03.07.18 12:16	03.07.18 12:49	0:59	20.07.18 16:03	0:59	ГЗ на сигнал; УРОВ "на себя В-110"; МТЗ 2ст-35,6кВ (В110кВ Т-2 откл, В35кВ Т-2 откл, В6кВ не откл).			Обесточены ½ ПС А, ПС35 Луговая, вед ПС35 Соллерс. В 12:23 на ПС А вкл СВ-6кВ, запитана 2С-6кВ. (3,9 МВт 5000 чел), в 12:49 на ПС А переведены присоединения 2сш-35 на 1сш-35, запитаны ПС Луговая, Соллерс. На ПС А повреждение ТН-2С-35кВ (заменен); по Т2 (40 МВА) отбор газа- газ горюч, цвет прозрачный. Произведено ВВ испытание: выявлено высокое омическое сопротивление ПБВ ф.В. 4.07.18 в 14:30 ТН-2С-35 включен в работу, замечаний нет. Т2 выведен в ремонт, ведутся работы в соответствии с программой ремонта Т2. 9.7.18 произведен ремонт переключателя с шунтированием и замером омического R; заменен уплотнитель бака; опущен колокол; залито масло. 10.7.18 в 4:20 наряд закрыт. 20.7.18 включен в работу	ПС А СВ-35, СВ-6 (от Т1)	13,3 МВт/ 6035 чел/ г.Владивосток	6035	13,3		+20, пасмурно	12375
Прим.ЮЭС	35	Чайка - Океанская		03.07.18 12:22	03.07.18 13:04	1:06	03.07.18 20:06	1:06	МТО			Обесточены ПС Океанская, ½ ПС Сах.ключ. На ПС Чайка повреждение изолятора концевой муфты фА. /в 19:36 произведена замена изолятора каб.муфты, КЛ испытана, вкл в 20:06 на ХХ, в 20:23 под нагрузку/. В 13:04 на Сах.ключ вкл СВ-35кВ, запитана 1/2 ПС Сах.Ключ. (на ПС Сах.ключ при включении СВ-35 земля в сети 35кВ, отключен В35 " Океанская", КИ в норме, осталась обесточена ПС Океанская (2,2 МВт/ 3000 чел)). На ПС Океанская на СВ-35 перекрытие полимерной изоляции фВ в стор 2сш. (произведена замена 23:20) в 14:07 на ПС Сах. ключ вкл В-35 "Океанская", запитана 2С 35, 6 ПС Океанская (ост 1/2 ПС Океанская 1 МВт/ 2100 чел., вкл в 14:35 (на ПС Океанская вкл СВ-6).	ПС Сах.ключ СВ 35, КЛ 35 "Сах.Ключ-Океанская", ПС Океанская СВ-6	4,8 МВт / 5500 чел/	5500	4,8		+20, пасмурно	3360
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС 35/6	4	03.07.18 12:22	03.07.18 12:23	0:29	03.07.18 12:23	0:29	МТЗ	ну	у	Осмотр на 6.7.18.	больш/ 541 чел	541	0,4	8	+23, пасмурно	4	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	03.07.18 14:30	03.07.18 15:26	0:02	03.07.18 15:26	0:02	Ав.откл		ну	Повреждение на вед.ТП. Самовольное включение абонента.	нет/ 200 чел	200	0,3	5	+24, пасмурно	800	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	03.07.18 17:37	03.07.18 18:27		03.07.18 21:17		МТЗ	ну		Вкл без 6ТП. Оп.447, 448, 450 повреждены изоляторы фА, пр.оп. 447, 449 провод на земле (цельный), попадание молнии. В 21:17 устранено, включен полностью.	школа, кот/ 518 чел	518	0,1	18	+26, гроза	83	
Ам.ВЭС	10	Белый Яр 35/10	1	03.07.18 17:44	03.07.18 17:44	1:13	03.07.18 17:44	1:13	МТЗ		у	Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+27, ветер	0	

Ам.ЭЭС	35	Амурская - Костюковка	№1	03.07.18 17:58	03.07.18 17:58	0:38	03.07.18 17:58	0:38	МТЗ-2	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+27, гроза	0
Ам.ЭЭС	35	Амурская - Костюковка	№2	03.07.18 17:58	03.07.18 18:02	0:10	03.07.18 18:02	0:10	МТЗ-3	ну	у	С обесточиванием ПС Костюковка, Климауцы. Осмотр без замечаний.		школа, д/с, больн, скваж/ 3557 чел	3557	0,5		+27, гроза	35
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	169	03.07.18 18:19	03.07.18 23:49	0:47	03.07.18 23:49	2:01	КУ, земля			На оп.169-00/29 срыв изолятора ф.С, провод на траверсе. Устранено.		нет/ быта нет	0	0,1	5	+25, облачно	180
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	03.07.18 18:56	03.07.18 18:56	0:28	03.07.18 18:56	0:28	МТЗ-2	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+29, гроза	0
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	25	03.07.18 19:58	03.07.18 20:07	0:45	03.07.18 20:07	49:39	МТО	ну	у	г.Зяя. В пр.оп.23-24 падение дерева, без повреждения.		больница /	0	0,2	11	+25, пасмурно	30
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	03.07.18 22:08	03.07.18 23:15	0:07	03.07.18 23:15	0:07	ав.откл.		у	Повреждение на ведомственном участке.		нет/ 200 чел	200	0,3	5	+20, пасм	980
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	1	03.07.18 23:42	03.07.18 23:58	0:09	03.07.18 23:58	0:09	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		школа, д/с / 1848чел	1848	0,2	13	+20, гроза	54
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	2	03.07.18 23:42	03.07.18 23:59	0:12	03.07.18 23:59	0:12	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		быта нет	0	0,1	2	+20, гроза	2
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	5	03.07.18 23:42	04.07.18 0:00	0:00	04.07.18 0:00	0:00	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет / 306чел	306	0,04	2	+20, гроза	6
Хаб.ЦЭС	110	Южная - Хехцир	№1	04.07.18 0:22	04.07.18 0:22	0:00	04.07.18 0:22	10:36	Южная: НЗЗ 1ст Хехцир: ВЧБ	у		ОМП ф.С 10,8 км от ПС Хехцир.		нет	0	0	0	+20, пасм	0
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	04.07.18 7:15	04.07.18 7:15	3:43	04.07.18 7:15	3:43	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+20, пасм	0
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	04.07.18 7:24	04.07.18 8:01	5:38	04.07.18 8:01	5:38	МТО		у	обход 9.7.18 без замечаний		школа, д/с / 1460чел	1460	0,9	15	+17, морось	555
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	04.07.18 7:24	04.07.18 8:01	4:30	04.07.18 8:01	4:30	МТЗ		у	обход 10.7.18 без замечаний		ТНС, школа / 2856чел	2856	0,6	22	+17, морось	370
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	В-6 Т1	04.07.18 7:30	04.07.18 8:01	14:35	04.07.18 8:05		"земля" от КУ			Отключили для осмотра ячеек. Обесточена 1сш-6кВ. В 8:01 (ч/з 31 мин) потребители запитаны от Т2 (вкл. СВ-6). В 8:05 включен В-6 Т1, схема восстановлена. "земля" самоустранилась.	Т2	7779чел	7779	2	75	+17, морось	1033
Прим.ЭЭС	10	Шмаковка 35/10	10	04.07.18 9:36	04.07.18 9:36	5:23	04.07.18 9:36	30:18	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+18, дождь	0
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	04.07.18 11:00	04.07.18 12:20	0:08	04.07.18 16:57	0:08	МТЗ		ну	Вкл без отпайки на ТП-4090, вкл в 16:56. ТП 4090 заменен поврежденный прох.изолятор ф.С.		нет / 150 чел	150	0,1	7	+18, дождь	100
ЮЯ ЭС	6	Алдан 110/35/6	Алдан	04.07.18 11:09	04.07.18 11:09	0:55	04.07.18 11:09	0:55	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, ветер	0
ЮЯ ЭС	35	Ленинский 35/6	В-35-Т1	04.07.18 11:20	04.07.18 17:32	0:00	04.07.18 17:32	0:34	ЗЗ			ПС однотр-я. Обесточена СШ-6 кВ. Осмотр ПС без замечаний (от сш-6 кВ питается всего один фидер №1, действие ЗЗ отходящего фидера заведено на В-35-Т1). Повреждение на ф.1 (рск, Лвл=2,5 км), перекрытие на порось, произведена чистка просеки в пр.оп. 27-36/2		школа, дс / 1510 чел / п.Ленинский	1510	1	11	+25, ветер	1612
ЮЯ ЭС	6	Алдан 110/35/6	Алдан	04.07.18 12:08	04.07.18 12:08	0:20	04.07.18 12:08	0:20	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, ветер	0
Ам.ЭЭС	10	Базовая 35/10	13	04.07.18 14:00	04.07.18 14:53	2:08	04.07.18 16:35	2:08	МТЗ	ну	ну	Повреждение резервной КЛ на уч. ПС-ТП 11 при производстве земляных работ техникой сторонней организации. Поврежденная резервная КЛ искл из схемы (устранено 5.7.18 16:50). Виновник скрылся. Сообщено СБ, ОВД.		дс, больница / 3517 чел / часть г.Свободный	3517	2,3	6	+25, ясно	2047
Прим.ЭЭС	10	Тихменево 35/10	по ф.3 СП-9	04.07.18 16:15	04.07.18 20:00	0:21	04.07.18 20:00	9:26	МТЗ	ну	ну	При РПВ земля. В пр.оп.334-335 падение дерева, обрыв провода ф.А. Следов стороннего воздействия нет. Устранено.		нет / 500 чел	500	0,1	6	+20, пасмурно	375
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	04.07.18 16:48	04.07.18 18:24	1:43	04.07.18 18:24	1:43	МТЗ	ну	ну	Повреждение каб.муфты резервной КЛ на уч.оп.49-ТП204. Устранено		дс-2, школа - 2 / п.Прогресс, 2500 чел	2500	1,1	22	+25, ясно	1764
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	04.07.18 19:38	04.07.18 23:00	26:09	04.07.18 23:00	26:09	Ав.откл		ну	Лвл-18,9 км. Пр.оп.145-146 убрано упавшее дерево. Провода ВЛ без повреждений. Следов стороннего возд.нет.		нет / 46 чел	46	0,01	2	+20, пасмурно	83
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск - Дежнево		04.07.18 21:26	04.07.18 21:26	0:00	04.07.18 21:26	31:21	КРС: НЗНП Зст; Дежн:НЗНП Зст	у		ПС Ленинск реконструкция, вкл. рем. перемычка. Оп.62 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+20, облачно	0
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Лермонтовка		05.07.18 2:00	05.07.18 2:00	1:49	05.07.18 2:00	2:09	НЗЗ 2ст	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+14, облачно	0
Прим.ЮЭС	10	Занадворка 35/10	10	05.07.18 6:53	05.07.18 7:10	1:06	05.07.18 7:10	4:20	Ав.откл		у	Демонтирован привод ЛР оп.37/1 в сторону КТП-НТК. Проверка РЗА без замеч.		насосн/ 5 чел	5	0,1	3	+15, дождь	30
Прим.ЮЭС	10	Занадворка 35/10	В-10 Т2	05.07.18 6:53	05.07.18 7:02	0:19	05.07.18 7:02	0:19	Бл.перегруз		у	Осмотр: откл полож ф10 (рск.). В 6:56 В-10 Т2 вкл на ХХ, в 7:02 под нагрузку без ф10 (вкл в 7:10). Затекание воды в ЗРУ-10. Проверка РЗА без замеч.		д/с, насосн, атс, фан/1120 чел	1120	0,3	26	+15, дождь	90
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	05.07.18 14:45	05.07.18 14:45	1:42	05.07.18 14:45	2:55	МТЗ	у		Обход без замеч		нет	0	0	0	+18, дождь	0
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	05.07.18 14:45	05.07.18 14:45	1:47	05.07.18 14:45	5:26	МТЗ	у		Обход без замеч		нет	0	0	0	+18, дождь	0
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	05.07.18 15:26	05.07.18 16:42	9:33	05.07.18 22:15	9:33	"земля" от КУ			Включен без 1 ТП, вкл в 22:15 оп. 424 срыв изолятора ф.С, устранено (22:15).		нет / 178 чел	178	0,1	5	+18, гроза	126
Ам.ЦЭС	35	Центральная - Астрахановка		05.07.18 16:46	05.07.18 16:48	0:10	05.07.18 16:48	32:18	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Астрахановка. Произведен осмотр. Оп 15 разрушенное гнездо (сорока), под оп.проволака. (провода ВЛ и изоляция без повреждений).		часть г.Благовещенск / 5880 чел	5880	5,3	123	+25, ясно	189
Прим.ЮЭС	10	Занадворка 35/10	10	05.07.18 17:15	05.07.18 17:27	0:38	05.07.18 17:27	2:31	Ав.откл		у			нет / 5 чел	5	0,1	3	+15, морось	18
Прим.ЮЭС	10	Занадворка 35/10	5	05.07.18 17:25	05.07.18 20:03	1:56	05.07.18 21:22	1:56	"земля" от КУ			Вкл с землей (поиск МП прибором). 20:25 обнаружено МП: ТП-4033 разрушение опорного изоля. предохранителя 10кВ ф.А; устранено (21:22).		дс / 280 чел	280	0,1	3	+15, морось	150
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	05.07.18 22:55	06.07.18 0:40	3:54	06.07.18 6:15	3:54	МТЗ		ну	Вкл без СТ, вкл в 6:15. Пр.оп.217-218 убрано упавшее дерево.		нет/ 84 чел	84	0,1	12	+14, пасмурно	300
Ам.ЦЭС	110	Полевая - Озерная		06.07.18 3:07	06.07.18 3:07	0:29	06.07.18 3:07	4:07	Полев: ТНЭНП 1ст, Озерн: НЗНП	у		На оп.66 гнездо аиста, на проводах ВЛ следы перекрытия (повреждения оборудования нет).		нет	0	0	0	+15, облачно	0

ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		06.07.18 5:10	06.07.18 5:10	1:00	06.07.18 5:10	1:00	Бидж: НЭНП 1ст; Бироб: НЭНП 2ст	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+14, облачно	0	
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	1	06.07.18 5:20	06.07.18 7:17	7:47	06.07.18 17:11	7:47	Ав.откл	ну	ну	Вкл без ЗТП. В пр.оп.24/9-24/10 сняли ветку с провода, в 11:33 включен без ТП5321 (быт), неисправность Т-1 (160кВА). В 17:11 включено ТП-5321, произведена замена Т-1.	д/с, кот/ 190 чел	190	0,2	6	+13, морось	400	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	8	06.07.18 8:04	06.07.18 8:07	2:57	06.07.18 8:07	2:57	МТЗ		у	Обход без зам	насосн/ быт а нет	0	0,08		+12, пасмурно	4	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	В-10 Т1, СВ-10	06.07.18 9:56	06.07.18 10:04	0:14	11.07.18 18:17	0:14	ТЭШ			Обесточивались 1,2сш-10кВ. Ч/з 8 мин включен В-10 Т2, запитана 2сш-10кВ (265Зчел); через 5:08 запитана 1сш-10кВ (322чел). В яч.ф171 поврежден верхний втычной контакт. /9.7.18 зап.части найдены в резервных яч (ПС Ленинск), организация по доставке 10.7.18/. Устранено, схема восстановлена.	Т2	2975 чел	2975	0,8	43	+18, обл	118
Прим.ЮЭС	110	Преображение	Т2	06.07.18 13:35	06.07.18 14:09	5:41	06.07.18 17:10	5:41	ав.откл		у	На ПС Преображение работа ОД-КЗ-110 Т-2 (отключалась ВЛ-110 Тайфун-Преображение от ЗЗ 1ст, МТО, АПВ усл). Выполнен осмотр Т2, ШМ-110, ШМ-10 без замечаний, замечаний не обнаружено. Повреждение на вед ф7 (отк, бл.Ав.откл; вкл в 15:07). Проверка РЗА без замеч	Т1	3295чел	3295	3,1	35	+18, обл	1770
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ с отп Дежневская, Денисовская	№1	06.07.18 20:10	06.07.18 20:10	0:05	06.07.18 20:10	0:05	НГРЭС: ДФЗ, АПВ усл; ЧТЭЦ; ДФЗ, АПВ усл	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+24, облачно	0	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	06.07.18 20:10	06.07.18 20:18	4:22	06.07.18 20:23	4:22	ЧТЭЦ: ТНЭНП 1ст, АПВ выв; М.Нимныр: В-20 уточняются, АПВ нет	выв	у	Обесточены ПС Угольная, ПС Хатыми. В 20:18 ПС Угольная запитана по ТУ от Л-101 (0,2 МВт, быта нет). В 20:23 ПС Хатыми запитана от Л-101 (на ПС М.Нимныр включен В-20). В 20:26 на ЧТЭЦ включен В-102. Обход без замечаний.	ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимныр (Л-101)	п.Хатыми, 400 чел, угольный разрез	400	0,4		+24, облачно	69
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	07.07.18 8:15	07.07.18 9:01	1:29	07.07.18 9:01	5:16	МТЗ	выв		Повреждение на вед. участке.	часть с. Чигири / 150чел	150	0,01	11	с	56	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	24	07.07.18 9:44	07.07.18 10:14	0:00	07.07.18 12:43	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Николаевка. Запитано от резерва кроме 4-х ТП. На оп.30 заменены разрушенные изоляторы ф.В.С.	ф.22	нет / 17чел	176	0,14	10	+20, обл	73
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	25	07.07.18 14:57	07.07.18 16:11	0:34	10.07.18 15:30	0:34	от КУ			с.Пашково. На ЛР оп.25-02/4 повреждение опорного изолятора ф.В. Установлен ШУНТ по решению ГИ. /10.7.18 в 15:30 шунт снят, ЛР заменен, сх.восстановлена./	школа, д/с / 700чел	700	0,3	7	+20, обл	396	
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	07.07.18 16:20	07.07.18 17:15	1:45	07.07.18 17:15	1:45	МТЗ	ну	не прои зв	Повреждение на вед. ТП.	нет / 500 чел	500	0,1	8	+24, обл	103	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	07.07.18 17:30	07.07.18 18:08	3:20	07.07.18 18:08	3:20	ав.откл			п.Авангард, В пр.оп.24-25 сняли ветку с проводов.	школа, больница / 812чел	812	0,3	4	+21, ясно	210	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	6	07.07.18 22:06	07.07.18 23:08	4:24	08.07.18 0:00	4:24	Земля, КУ			23:08 запитано 10ТП. Повреждение на отп. Потребителя.	с. Ружино, Тамга, Елизаветовка 620 чел	620	0,2	16	+20, ясно	206	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	07.07.18 22:42	08.07.18 0:26	0:14	08.07.18 0:26	0:14	МТЗ	ну	у	Оп.236 обнаружена мертв птица	п. Кипарисово 1, 2, Мирный / 230чел	230	0,1	49	+14, облачно	650	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск2 - Павловка1		08.07.18 3:23	08.07.18 3:23	0:00	08.07.18 3:23	0:00	Усс: НЗЗ 2ст, Павл: НЗЗ 1ст	у		ПС Уссурийск-2: ИМФ=23,7км, ф.А; ПС Павловка-1: ИМФ=7,6км, ф.А; Лвл=37,5км. Осмотр ПС без замечаний. Осмотр ВЛ: оп 161 на верхней траверсе гнездо аиста, в гирлянде разрушен 1 изолятор (из 8), других замечаний нет.	нет	0	0	0	+22, облачно	0	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	08.07.18 5:08	08.07.18 5:08	458:30	08.07.18 5:08	458:30	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+14, ясно	0	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск - Дежнево		08.07.18 7:25	08.07.18 7:25	2:49	08.07.18 7:25	2:49	НЭНП 3ст с обеих сторон	у		ПС Ленинск реконструкция (СВ 110 в ремонт, вкл рем перемычка). ПС КРС ИМФ-88.1км ф.В, ПС Дежнево ИМФ-25.1 км ф.В. Обход: на оп.101 Гнездо аиста.	нет	0	0	0	+23, облачно	0	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	16	08.07.18 8:05	08.07.18 9:06	2:14	08.07.18 9:06	2:14	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний.	п. Молодежный 100чел	100	0,03	3	+18, облачно	34	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	22	08.07.18 8:05	08.07.18 9:06	0:57	08.07.18 9:06	0:57	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний.	п. Западный 40 чел	40	0,07	1	+18, облачно	71	
Прим.ЗЭС	10	Ведена 35/10	2	08.07.18 10:05	08.07.18 10:06	0:21	08.07.18 10:06	0:21	МТО		у	Произведен осмотр. Оп 71 срыв изолятора. Устранено.	нет/ быта нет	0	0,1	2	+18, ясно	2	
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	5	08.07.18 12:04	08.07.18 12:12	2:59	08.07.18 12:12	5:21	МТЗ, МТО	ну	у	11.7.18 выполнена выправка оп. 20, перетяжка пров. 20-21.	д/с, школа/ 2000 чел	2000	0,5	8	+15, ветер	68	
ЮЯ ЭС	10	Укулан 35/10	ф.Синег орье	08.07.18 14:46	08.07.18 15:48	0:00	08.07.18 15:48	0:00	Ав.откл			Повреждение на ведомственной отпайке.	д/с, школа, кот/ 1370 чел	1370	0,6	10	+16, облачно	517	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	08.07.18 21:22	08.07.18 23:02	0:40	08.07.18 23:02	0:40	ав.откл.		ну	с.Шмидтовка. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 50чел	50	0,2	5	+15, пасм	83	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	09.07.18 1:09	09.07.18 2:30	4:46	09.07.18 16:03	4:46	"земля" от КУ			Вкл с выделенным уч (без БТП), вкл в 16:03. Оп.185-00/71, оп.185-02/25 заменены поврежденные изоляторы ф.С.	нет / 1000 чел	1000	0,18	16	+20, обл	434	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязева 35/10	3	09.07.18 3:30	09.07.18 4:04	1:28	09.07.18 4:04	2:37	МТЗ	нет	у		школа / 700чел	700	0,4	8	+14, морось	283	
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	18	09.07.18 3:40	09.07.18 4:04	1:16	09.07.18 4:04	10:16	МТЗ	ну	у	с.Раздольное.	в/н башня / 450чел	450	0,07	10	+18, дождь	29	

Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	09.07.18 5:17	09.07.18 5:25	2:49	09.07.18 5:25	2:49	МТЗ	нет	у			нет / 300чел	300	0,4	11	+14, дождь	20		
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	09.07.18 5:51	09.07.18 5:51	0:05	09.07.18 5:51	0:05	МТЗ	у	у			нет	0	0	0	+16, дождь	0		
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	09.07.18 5:59	09.07.18 6:21	0:16	09.07.18 6:21	0:16	МТО		у			нет / 250чел	250	0,02	3	+14, дождь	18		
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	5	09.07.18 6:09	09.07.18 6:09	1:15	09.07.18 6:09	1:15	МТЗ	у	у		ТП-48 убрана ветка с тр-ра.	нет	0	0	0	+20, дождь	0		
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	15	09.07.18 6:09	09.07.18 6:09	3:00	09.07.18 6:09	3:00	МТЗ	у	у		Оп. 164 заменили изоляторы.	нет	0	0	0	+20, дождь	0		
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	по ф.1	09.07.18 6:22	09.07.18 7:38	0:11	09.07.18 7:38	0:11	ав.откл.		у		Повреждение на вед. отпайке.	нет / 150чел	150	0,01	5	+14, дождь	71		
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	6	09.07.18 6:25	09.07.18 6:25	1:09	09.07.18 6:25	8:47	МТЗ	у	у		Обход без замеч.	нет	0	0	0	+16, пасм	0		
Прим.ЗЭС	10	Верхний перевал 35/10	2	09.07.18 9:05	09.07.18 9:06	0:00	09.07.18 9:06	0:00	МТЗ		у		Осмотр без замечаний.	школа, д/с/1673 чел	1673	0,2	6	+20, пасмурно	2		
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	70	09.07.18 10:36	09.07.18 10:42	0:00	09.07.18 10:42	0:00	МТЗ	ну	у		Планируется осмотр.	кот/150 чел	150	0,2	4	+14, дождь	16		
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	207	09.07.18 10:36	09.07.18 10:42	0:00	09.07.18 10:42	38:06	МТЗ	ну	у		Планируется осмотр.	кнс, насос/2000 чел	2000	0,5	8	+14, дождь	71		
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск2 - ЛРЗ	№1	09.07.18 13:16	09.07.18 13:55	0:57	09.07.18 18:27	0:57	НЗЗ 1ст, МТЗ	ну	у		С обесточиванием 1/2 ПС ЛРЗ, Ч/з 39 мин потребителю обеспечен резерв. Осмотр ПС ЛРЗ без замечаний. Осмотр ВЛ: пр. оп. 11-12 работа стороннего а/м с поднятым кузовом (выгрузка грунта), приближение на недопустимое расстояние к нижнему проводу фА; а/м с места происшествия скрылся, заказчик техники на месте; постадавших нет. Сообщено СБ, ОВД, /нижний провод фА распушен; 16:25-18:27 произведен ремонт провода (наложен бандаж), ВЛ вкл в работу).	ПС ЛРЗ СВ-6 кВ	4,5 МВт/3000 чел/г.Уссурийск	3000	4,5		+18, облачно	2925	
Ам.ЦЭС	10	Петропавловка 35/10	1	09.07.18 18:30	09.07.18 19:35	0:43	09.07.18 19:35	0:43	МТЗ	ну	у		Планируется осмотр.	школа, кот/ 535 чел	535	0,1	9	+18, дождь	156		
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	09.07.18 19:47	10.07.18 7:23	39:08	10.07.18 7:23	39:08	"земля" от КУ		у		лвл=13,6км. В 21:09 вкл без 5ТП, вкл в7:23. Оп.131 заменен поврежденный изолятор фС (фарфор). /ночной осмотр без результата, прибором не пользовались, повреждение определено утром при верховом осмотре/	ретранслятор, скваж / 418чел	418	0,24	7	+20, гроза	2046		
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	по ф.6 СП-8	09.07.18 21:10	10.07.18 3:00	0:48	10.07.18 3:00	0:48	МТЗ	нет	ну		с.Елизаветовка. На оп.126/89 по ф.А срыв вязки, провод упал на траверсу и перегорел в месте касания. Устранено.	нет / 111чел	111	0,01	3	+20, обл	60		
Ам.ВЭС	35	Усть-Кивда - Спасск		09.07.18 21:24	09.07.18 21:57	3:15	09.07.18 21:57	135:18	МТЗ	ну	у		Обесточивалась ПС Усть-Кивда. Обход, замечаний нет.	292чел	292	0,24		+18, гроза	133		
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	5	09.07.18 21:54	09.07.18 22:23	1:14	09.07.18 22:23	1:14	МТЗ	ну	у		г.Завитинск. Обход, замечаний нет.	школа, скважина / 4190чел	4190	0,73	20	+18, гроза	355		
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	09.07.18 22:01	09.07.18 22:09	2:08	09.07.18 22:09	2:16	МТО	ну	у		г.Завитинск. Обход, замечаний нет.	нет / 1609чел	1609	0,77	8	+18, гроза	103		
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	09.07.18 22:47	09.07.18 22:47	0:26	09.07.18 22:47	0:26	МТО	у	у		На оп.15/77 устранен обрыв шлейфа по ф.А.	нет	0	0	0	+22, обл	0		
Ам.ВЭС	6	А 35/6	4	09.07.18 22:48	10.07.18 0:33	0:54	10.07.18 0:33	3:58	МТЗ-2	ну	ну		На оп.36 сняли ветку.	нет / 476 чел	476	0,13	6	+18, гроза	229		
Ам.ВЭС	110	Поярково 110/35/10	Т1	10.07.18 5:48	10.07.18 6:42	0:38	10.07.18 10:54	92:12	ДЭТ		у		/В работе Т1; Т2 в ремонте (ревизия ввода 10кВ ф.С)/. С обесточиванием ПС-110кВ Поярково, ПС-35кВ Слава. На ПС Поярково по Т1 на ШМ-35кВ перекрытие 2-х оп.изоляторов. Ч/з 52 мин потребителю обеспечен резерв; через 5:06 схема восстановлена (поврежденные оп.изоляторы заменены)	Т2	5791 чел	5791	3		+19, град, гроза	2658	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	10.07.18 6:18	10.07.18 6:56	1:30	10.07.18 6:56	1:30	ав.откл.	нет	у			д/с / 1200чел	1200	0,4	8	+14, пасм	206		
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	116	10.07.18 6:50	10.07.18 7:06	0:00	10.07.18 7:06	0:00	МТЗ	не раб	у			д/с / 250чел	250	0,12	3	+18, обл	31		
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	10.07.18 7:23	10.07.18 14:14	0:13	10.07.18 14:14	9:12	"земля" от КУ		у		с.Лончаково, Козловка. Оп.90 разрушение изолятора (стекло). 10:11 Включено до Р-66. Включено одно ТП. В 14:14 устранено, все включено	школа, д/с / 195чел	195	0,18	15	+20, обл	685		
Прим.ЦЭС	10	Ярославка 110/35/6	11	10.07.18 12:38	10.07.18 12:41	1:22	10.07.18 12:41	6:09	МТЗ	ну	у		Осмотр на 13.7.18	нет / 61 чел	61	0,02	2	+18, пасмурно	11		
Хаб.СЭС	6	Ч 35/6	68	10.07.18 16:06	10.07.18 16:18	0:07	10.07.18 23:00	0:07	"земля" от КУ		у		Вкл с выделенным поврежденным уч (без 1ТП), вкл в 23:00. Повреждение КЛ-6кВ на уч ТП64-ТП105. /поврежден ком.сегментами при производстве земл.работ, повреждение устранено виновником/	кот/ 3000 чел	3000	0,8	19	+20, ясно	222		
Хаб.ЦЭС	110	Хор 110/35/6	Т1	10.07.18 16:10	10.07.18 20:22	0:59	13.07.18 21:01	0:59	МТЗ-110/35/6		у		При операт.переключениях на ПС Хор по вводу в работу 1Т (пл.заявка: тек.ремонт 1Т, ТТ 110 1Т отбор проб масла) при включении В-6 1Т отключился тр-р 1Т (с работой ОД-КЗ 110 1Т). Одновременно откл ВЛ-110 "Корфовская-Гродеково" (ДЗ 3 з, АПВ усл), "Гродеково-Хор" (НЗЗ 3 ст, АПВ усл). Обесточена 1сш-6 кВ. В яч.В-6 Т1 повреждены нижние контакты 3-х фаз со стороны сш, заочление изоляции; на выкатном элементе В-6 Т1 (тип ВМПЭ-10) повреждение ниж.губок контактов 3 фаз, заочление изоляции 1сш-6кВ. /В 20:22 демонтированы поврежденные контакты со стороны сш, произведена чистка изоляции 1сш-6 кВ, вкл СВ-6 кВ, потребитель запитан; в 20:46 1Т вкл по стороне 110/35 кВ. 12.7.18 восстановлена выкатная ячейка В-6 1Т. 13.7.18 18:36 устранено повреждение на 1сш-6кВ, устранена неисправность во вторичных цепях В-6 Т1 и включено по норм схеме.	Т2 (СВ-6)	0,6 МВт/ 1060 чел	1060	0,6	10		+20, ясно	2688
ЭС ЕАО	35	Пашково 35/10	Т1	10.07.18 16:52	10.07.18 17:55	0:00	10.07.18 17:55	2:17	МТЗ		у		Обесточена сш-10 кВ (ПС однотр-я). Осмотр: не откл ф.21 (РСК, бл.МТЗ, вкл ч/з 1:22, произв.регулировка привода по мех.части)	ф.6 ПС Ядрино	0,6 МВт/ 850 чел	850	0,6	20	+25, гроза	614	

Ам.ВЭС	35	Новокиевка - Белоярово		10.07.18 17:00	10.07.18 17:18	0:33	10.07.18 17:56	6:53	МТО	ну	у	Обесточены ПС Белоярово (вкл ч/з 18 мин), ПС Красноярово (вкл ч/з 56 мин). / Включены после прохождения грозы./	0,9 МВт/ 6900 чел	6900	0,9		+25, гроза	628	
ЭС ЕАО	35	Пашково - Башурово		10.07.18 17:02	10.07.18 17:55	0:24	10.07.18 17:55	0:24	МТЗ 1 ст	не раб	у	АПВ не работало из-за отсут-я собст.нужд на ПС, при появлении СН линия включилась по АПВ	нет / 586 чел	586	0,15	11	+25, гроза	135	
Ам.ВЭС	10	Александровка 35/10	1	10.07.18 17:30	10.07.18 17:52		10.07.18 17:52		МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	нет / 463 чел	463	0,06		+25, гроза	22	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	10.07.18 17:48	10.07.18 19:05		10.07.18 21:35		КУ, земля			Вкл без ТП 4103, вкл в 21:35. ТП4103 заменены 2 поврежд.оп.изолятора, ф.А.	школа, насосная / 595 чел	595	0,5	10	+20, пасмурно	300	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	10.07.18 18:26	10.07.18 20:30	0:00	11.07.18 0:36	0:00	МТО	ну	ну	На ф.20 была нагрузка ф.7. Вкл без 2ТП, вкл ч/з 6:10. Оп.117, оп 107/8 заменены поврежденные изоляторы.	нет / 1609чел	1609	0,8	8	+25, гроза, град	1853	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	10.07.18 18:26	10.07.18 18:40	1:33	10.07.18 18:40	15:14	МТО	ну	у		0	0	0	0	+25, гроза, град	4	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	10.07.18 18:26	10.07.18 18:26	5:17	10.07.18 18:40	5:17	МТО	ну	у	На ХХ,	нет / 241 чел	241	0,1	5	+25, гроза, град	0	
Ам.ВЭС	10	Александровка 35/10	1	10.07.18 18:35	10.07.18 18:40	16:19	10.07.18 18:40	16:19	МТЗ	ну	у	ТП 37-2 снята ветка на проводе между ТП1 и ТП2.	нет / 463 чел	463	0,06		+25, гроза	5	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	10.07.18 18:54	10.07.18 18:59	0:54	10.07.18 18:59	0:54	МТО, МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	ретранслятор, скважина / 418чел	418	0,2	9	+25, гроза	20	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	3	10.07.18 18:54	10.07.18 19:31	0:30	10.07.18 19:31	0:30	МТО, МТЗ	ну	ну	Снята ветка с РТП ТП-1	школа, скважина / 4190 чел	4190	0,6	12	+25, гроза	272	
Ам.ВЭС	35	РГЭС - Широкий		10.07.18 19:05	10.07.18 19:05	30:14	10.07.18 19:05	30:14	ДЗ 2 зона	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Ам.ВЭС	35	РГЭС - А		10.07.18 19:05	10.07.18 19:05	27:33	10.07.18 19:05	27:33	ДЗ 2 зона	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+25, гроза	0	
ЭС ЕАО	10	Проньино 35/10	94	10.07.18 19:34	10.07.18 19:34	27:42	10.07.18 19:34	27:42	МТЗ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+25, гроза	0	
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцелево		10.07.18 19:38	10.07.18 19:38	1:59	10.07.18 19:38	6:14	ДЗ 1з	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+25, гроза	0	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	57	10.07.18 19:41	11.07.18 0:01	0:02	11.07.18 1:19	0:02	МТЗ	ну	ну	Лвл=5,9км, Лбаза 3км. ТП 262 заменен поврежденный оп.изолятор, ТП 162 заменены перегоревшие ВВ предохранители.	д/с/ 200 чел	200	0,05	4	+25, гроза	142	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		10.07.18 19:57	10.07.18 19:57	1:17	10.07.18 19:57	55:24	ДЗ 2з	у			нет	0	0	0	+25, гроза	0	
ЭС ЕАО	35	Воскресеновка-Надеждинское		10.07.18 20:31	10.07.18 20:31	0:46	10.07.18 20:31	0:46	МТЗ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+25, гроза	0	
ЭС ЕАО	10	Ин-тяг 220/35/10	8	10.07.18 21:07	10.07.18 23:43	1:39	11.07.18 14:11	1:39	КУ, земля			Вкл с выделенным уч. пр.оп.3-00/95-232 (без нагрузки). Оп.3/00/105 повреждение стек.изоляции. Устранено, схема восстановлена	нет/ 200 чел	200	0,2	6	+20, гроза	295	
Хаб.СЭС	35	Березовая-Бриакан с отп Гл.Стан		10.07.18 22:59	10.07.18 22:59	1:27	10.07.18 22:59	1:27	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	35	Бройлерная2-Некрасовка		10.07.18 23:33	11.07.18 0:06	0:26	11.07.18 1:16	0:26	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Некрасовка (АВР 10 усл), 1/2 ПС Оч.Сооружения (запит ч/з 33 мин). Осмотр оборудования ПС без замечаний. На ПС Бройлерная2 фл.33, выключатель не отключился; фидерные оп.изоляторы отключены БЛ	ПС Некрасовка СВ-35 насосн/0,18 МВт/быта нет	0	0,18		+20, гроза	99	
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	10	10.07.18 23:35	11.07.18 3:20	2:12	11.07.18 16:02	2:12	Ав.откл		ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. На уч.ТП0021-ТП380 на ВЛ упавший кабель связи. Устранено, схема восстановлена	ф2 школа, насосн/ 500 чел	500	0,46	7	+18, гроза	1725	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	11.07.18 0:11	11.07.18 2:48	3:23	11.07.18 2:48	9:49	Ав.откл	выв	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	нет/ 200 чел	200	0,76	32	+20, гроза	1989	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	11.07.18 0:11	11.07.18 2:13	0:39	11.07.18 2:13	0:39	Ав.откл		ну	Планируется осмотр.	школа/ 300 чел	300	0,2	8	+18, гроза	203	
Хаб.ЦЭС	6	Заозерная 35/6	17	11.07.18 0:20	11.07.18 0:46	45:40	11.07.18 0:46	45:40	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	школа, д/с/ 2808 чел	2808	0,6	11	+18, гроза	173	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	11.07.18 0:50	11.07.18 0:50	0:12	11.07.18 2:54	2:16	КУ, земля			Находился на ХХ. Пр.оп.2-3 снята ветка.	нет	0	0	0	+18, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	11.07.18 6:19	11.07.18 7:16	3:09	11.07.18 7:16	6:28	Ав.откл	выв	проез	Повреждение на вед.отпайке. поврежден фл.Р-6 на вед. отпайке.	нет/ 200 чел	200	0,68	32	+18, облачно	513	
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	3	11.07.18 6:23	11.07.18 7:32	0:02	11.07.18 7:32	0:02	МТЗ	ну	ну	Оп.66 снята ветка (тополь)	почта, насосн, фсб/ 3300 чел	3300	0,4	17	+17, облачно	584	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	11.07.18 6:41	11.07.18 8:31	0:30	11.07.18 11:28	0:30	МТО	ну	ну	Включен без 3ТП. ТП-814 поврежден резерв.кабель, отсоединен. Все включено в 11:28	д/с, п/з/ 2000 чел	2000	0,3	13	+17,облачно	744	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	11.07.18 7:08	11.07.18 7:55	0:49	11.07.18 7:55	5:39	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	нет/ 262 чел	262	0,12	7	+18, облачно	94	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	11.07.18 8:49	11.07.18 8:49	0:01	11.07.18 8:49	0:01	МТЗ	у		Пр.оп.1/3-1/4 обрыв двух проводов а/м Камас.Пострадавших нет. Сообщено в Сб. Устранено по заявке в 11:55	нет	0	0	0	+18, ясно	0	
Ам.СЭС	35	Магдагачи - Толбузино		11.07.18 9:01	11.07.18 11:53	1:27	11.07.18 11:53	1:27	"земля" от КУ			Обесточена ПС Толбузино. Оп.135 устраним обрыв вязы.	нет / 308 чел	308	0,05	4	+20, ясно	166	
Хаб.СЭС	6	Т 35/6	29	11.07.18 9:11	11.07.18 10:10	37:30	11.07.18 23:03	37:30	МТЗ			Низкая изоляция опорных изоляторов ЛР в яч.5 ЦРП-12 всех трёх фаз. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 23:03 изоляторы заменены.	ф.20 НПЗ	нет / 400 чел	400	1,2	1	+18, пасмурно	1197
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	111	11.07.18 9:46	11.07.18 9:46	0:08	11.07.18 9:46	0:08	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, ясно	0	
Прим.ЦЭС	35	Новодевица 35/10	В-35-Т1	11.07.18 12:37	11.07.18 12:55	0:08	11.07.18 14:26	0:08	МТЗ		у	Обесточена 1сш-10 кВ (В-10 Т1 и отход-фидера не отключались, блинкеров нет). Обесточена 1сш-10 кВ, обеспечен резерв от Т2. Осмотр Т1 без замечаний, включен на х.х. 12.7.18 проверка РЗА отход-фидеров. 13.7.18 проведена проверка РЗА: на блоке питания БПЗ-401 устраним обрыв резистора цепи управления зарядом конденсатора.	Т2 (СВ-10)	нет / 296 чел	296	0,2	9	+25, ясно	90
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	8	11.07.18 12:55	11.07.18 15:29	4:02	11.07.18 15:29	4:02	МТЗ			На х.х. При подаче напряжения на 1сш-10 кВ, отключился от МТЗ. Убрана ветка с ошиновки тр-ра ТП-Насосная (на фидере одно ТП, без нагрузки)	нет	0	0	1	+25, ясно	0	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	23	11.07.18 13:17	11.07.18 15:02	0:00	11.07.18 20:00	0:00	МТО с 33			Повреждение на кабельном спуске от оп. 23-00-1 до ТП-68. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено, схема восстановлена	ф.5 НТЭЦ очистные, водозабор / 7704 чел	7704	1,3	17	+20, ясно	1659	

Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	11.07.18 15:03	11.07.18 19:21	0:20	13.07.18 11:58	0:20	"земля" от КУ			Запитано 4ТП из 7 по ф.7 Тереховка. Остоеднина поврежд КЛ между оп.21 и оп.22 (переход под жд дорогой) , все включено в 20:35. 13.7.18 смонтирована конц.каб.муфта, каб.вставка и две соед.каб. муфты.	ф.7 Тереховка	дс / 50 чел	50	0,1	7	+25, ясно	250
Прим.ЮЭС	110	Западная - Раздольное1 с отп. Кипарисово		12.07.18 1:25	12.07.18 4:44	0:03	12.07.18 10:27	0:03	Западная: ТЭНП 2ст, АПВ ну, Раздольное1: ДЭ1ст, ТЭНП 1ст, АПВ нераб	ну	ну	Погашение ПС Кипарисово. Осмотр ПС Западная и Раздольное1 без замечаний. ИМФ 28,5км от ПС Западная. 2:58 начало обхода, 4:14 запитано 0,35 МВт, 5:25 запитан весь потребитель. Оп. 148 разрушение гирлянды, провод на земле. Устранено.	ПС Раздольное1 ф.11	п. Кипарисово 1, 2, Мирный / 280 чел	280	0,46		+15, пасмурно	1525
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	12.07.18 3:03	12.07.18 3:03	0:05	12.07.18 3:03	0:05	МТЗ	у			нет	0	0	0	+17, пасмурно	0	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	12.07.18 6:21	12.07.18 9:17	0:00	12.07.18 14:31	4:44	Земля, КУ			На оп.6 разрушение изолятора фВ. В 9:17 запитано 5 ТП из 8 от резерва. В 12:20 запитано еще 1 ТП. На опоре 215 обрыв провода по фазе С, устранено.	ф.5	122 чел	122	0,1	8	+16, ясно	293
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	3	12.07.18 6:59	12.07.18 6:59	2:06	12.07.18 6:59	2:06	МТЗ	у			нет	0	0	0	+17, туман	0	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	15	12.07.18 6:59	12.07.18 7:01	0:00	12.07.18 7:01	2:27	МТЗ	ну	у		нет	0	0	0	+17, туман	4	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	12.07.18 7:16	12.07.18 7:40	0:05	12.07.18 7:40	0:05	Б/б	нр	у		465 чел	465	0,02	6	+17, туман	7	
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	46	12.07.18 9:18	12.07.18 9:32	2:47	12.07.18 9:32	2:47	МТЗ	ну	у	п.Биракан	школа, больница, д/с / 2050чел	2050	0,27	12	+19, обл	19	
Хаб.СЭС	110	КТЭЦ - Т		12.07.18 10:05	12.07.18 10:05	0:54	12.07.18 10:05	0:54	КТЭЦ2: ДЭ 2з ПСТ: ВЧБ	у		При работе СМО в охранной зоне на газопроводе (без отключения) падение дерева в пр.оп.59-60, касание нижнего провода без повреждения. Сообщено в СБ, полицию.	нет	0	0	0	+18, обл	0	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	12.07.18 11:26	12.07.18 11:35	2:23	12.07.18 11:35	2:23	ав.откл.	нет	у	с.Кроуновка.	школа / 700чел	700	0,1	8	+17, дождь	44	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	по ф.1	12.07.18 12:01	12.07.18 13:43	0:00	12.07.18 13:43	0:00	ав.откл.			с. Монакино. Повреждение на вед. оттайке.	нет / 150чел	150		5	+17, дождь	51	
Хаб.СЭС	110	Картель	В-110 "к"	12.07.18 12:17	12.07.18 12:17	0:03	12.07.18 12:17	0:03	б/б	у		На ПС К В-110 не отключался. Проведена проверка РЗА: обнаружена неисправность РЗА В-110 "К": залипание контактов МЭР (магнито электрическое реле) в блоке ДЭ фаз "А", "В", устранено.	нет	0	0	0	+20, обл	0	
Хаб.СЭС	110	Гайтер 110/10	В-110 "Картел", В-110/10 1Т	12.07.18 12:33	12.07.18 12:53	1:36	12.07.18 12:53	2:55	б/б			При ремонтной схеме (выведена ВЛ-110 Гайтер-Комсомольская, ОСШ-110, СОВ-110 ПС Гайтер) при опробовании ОСШ включением СОВ подано напряжение на включенные ЗН ОСШ-110 1Т в сторону ОСШ. Отключился В-110 Картель, обесточилась ПС Гайтер.	в/ч / 55чел	55	0,96		+19, обл	322	
Хаб.СЭС	110	Картель	В-110 "к"	12.07.18 12:33	12.07.18 12:33	0:32	12.07.18 12:33	0:32	б/б	у		На ПС К В-110 не отключался. Проведена проверка РЗА: обнаружена неисправность РЗА В-110 "К": залипание контактов МЭР (магнито электрическое реле) в блоке ДЭ фаз "А", "В", устранено.	нет	0	0	0	+20, обл	0	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	12.07.18 12:44	12.07.18 13:30	0:31	12.07.18 18:10	3:08	ав.откл.		ну	Включен без ТП-7540 (излом изолятора неподвиж.ножа ф.С на РТП оп.33/13). Устранено, все включено в 18:10	школа, ФАП / 909чел	909	0,2	11	+21, дождь	303	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	12.07.18 12:50	12.07.18 12:53	1:51	12.07.18 17:46	1:51	МТЗ			с.Курское, Глазовка, Орловка, Иннокентьевка. В 12:53 запитано 16 из 24 ТП от резерва. В 13:07 включен без 4-х ТП. На оп.126/22 заменен разрушенный изолятор по ф.С.	ф.3 ПС Тихменево	насосная, д/с, школа / 1890чел	1890	0,3	24	+22, дождь	50
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	7	12.07.18 13:02	12.07.18 17:08	0:19	12.07.18 17:08	0:19	"земля" от КУ			В пр.оп.9-9/1 касание провода по ф.В веток дерева. Устранено.	д/с / быта нет	0	0,02	1	+20, дождь	294	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	12.07.18 13:32	12.07.18 13:35	2:25	12.07.18 13:35	2:25	МТО	нет	у	с.Кроуновка.	школа / 700чел	700	0,1	8	+20, дождь	13	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	12.07.18 13:45	12.07.18 14:38	1:25	12.07.18 15:35	1:25	ав.откл.		ну	с.Заречное, Покровка. Включен без ТП-5028. В 15:35 после осмотра включен полностью, повреждений не обнаружено.	нет / 550чел	550	0,4	13	+19, дождь	515	
Прим.ЦЭС	35	Родина 35/10	В-35 Т2	12.07.18 14:32	12.07.18 16:02	0:08	12.07.18 23:16	0:08	ДЭТ			Обесточились 1,2сш-10кВ (Т1 в резерве). Следы перекрытия на ТТ 10 кВ ф.С В-10 Т2. Заменен ТТ-10 ф.С в яч В-10 Т-2, и заменены прох.изоляторы 10 кВ между Т-2 и В-10 Т-2. Схема восстановлена	Т1	нет / 360чел	2320	0,42	9	+20, дождь	630
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	по ф.2	12.07.18 14:55	12.07.18 15:09	1:39	12.07.18 15:09	1:39	МТЗ	ну	у	Включен без РТП оп.33/15 на КТП-7540, повреждение неподвижного изолятора по ф.С. Устранено, все включено	школа, ФАП / 909чел	909	0,2	11	+20, дождь	303	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	12.07.18 15:00	12.07.18 16:31	0:00	12.07.18 18:10		ав.откл.			с.Дубовое. Выделен участок без нагрузки, все запитаны. На оп.114-00/57 заменен поврежденный изолятор	нет / 250чел	250	0,02	3	+24, обл	14	
Ам.ЗЭС	10	Серышево-110 110/35/10	9	12.07.18 15:50	12.07.18 17:41	0:47	12.07.18 17:41	0:47	МТЗ-2	ну	у	п.Серышево. После прохождения грозы РПВ усп.	больница, школа, д/с, в/н башня / 3500чел	3500	0,73	12	+23, дождь, гроза	780	
Ам.ЗЭС	10	Серышево-110 110/35/10	17	12.07.18 16:00	12.07.18 18:57	0:05	12.07.18 19:49	0:05	МТЗ-2	ну	ну	с.Поляна. Включен без 5 ТП. В 19:49 включен полностью. Повреждение на вед.учке	школа, д/с, в/н башня / 984чел	984	0,38	12	+23, дождь, гроза	940	
Ам.ЗЭС	10	Серышево-110 110/35/10	18	12.07.18 16:00	12.07.18 16:00	3:10	12.07.18 16:00	3:10	МТЗ-2	у			нет	0	0	0	+23, дождь, гроза	0	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	12.07.18 16:02	12.07.18 16:56	3:25	12.07.18 16:56	12:43	ав.откл.			с.Новое. Повреждение на вед. оттайке.	нет / 200чел	200	0,01	3	+20, дождь	72	
Прим.ЗЭС	10	Спаск 220/110/35/10	4	12.07.18 17:10	12.07.18 17:10	1:57	12.07.18 17:10	1:57	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	12.07.18 17:14	12.07.18 18:04	0:48	12.07.18 18:04	0:48	ав.откл.		у	с.Воздвиженка.	школа / 700чел	700	0,4	8	+17, дождь	610	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	12.07.18 17:22	12.07.18 18:55	1:11	12.07.18 19:51	1:11	МТЗ-1	ну	ну	Включен без 3-х ТП. В 19:51 включен полностью. Причина не установлена	ФАП, РРС / 270чел	270	0,18	9	+20, дождь, ветер	97	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	12.07.18 17:23	12.07.18 20:03	0:00	12.07.18 20:03	0:00	"земля" от КУ			г.Усуйский. Повреждение на вед. оттайке.	нет / 100чел	100	0,4	6	+18, дождь	880	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	12.07.18 18:45	12.07.18 18:53	1:24	12.07.18 18:53	2:16	МТЗ	нет	у		школа / 1293чел	1293	0,8	21	+23, пасмурно	22	

Ам.СЭС	35	Магдагачи - Толбузино		12.07.18 19:08	12.07.18 19:08	0:00	12.07.18 19:08	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, дождь, ветер	0
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	12.07.18 19:10	12.07.18 23:43	1:24	13.07.18 0:50	13:08	ав.откл.			Включен без трех ТП. В 0:50 полностью. Причина не установлена		нет / 284чел	284	0,1	5	+20, дождь	455
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	16	12.07.18 19:20	12.07.18 19:35	1:27	12.07.18 19:35	1:27	МТЗ	ну	у			больница, д/с, КНС / 3750чел	3750	0,72	12	+22, дождь, ветер	350
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/6	4	12.07.18 19:34	12.07.18 21:00	2:13	12.07.18 21:00	7:30	ав.откл.		у			нет / 250чел	250	0,1	5	+20, дождь	110
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/6	по ф.15 РП Кондрат	12.07.18 19:34	12.07.18 21:44	0:01	12.07.18 21:44	0:01	ав.откл.		у			нет / 180чел	180	0,1	5	+20, дождь	147
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	12.07.18 20:18	12.07.18 20:29	1:22	12.07.18 20:29	9:05	МТЗ, МТО	ну	у			школа, больница / 700 чел	700	0,4	12	+20, гроза	81
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	12.07.18 20:18	12.07.18 20:46	1:14	13.07.18 0:18	6:36	МТО	ну	не прои з	Включен без ТП-8 (повреждение по 0,4 кВ, разрушен ПК-10). Устранено, все включено		нет / 800 чел	800	0,5	10	+20, гроза	260
Прим.ЮЭС	35	Бурун - Академическая		12.07.18 23:27	12.07.18 23:50	0:04	12.07.18 23:58	0:04	"земля" от КУ			Обесточены ПС Академическая, Ипподром. В 23:50 на ПС Академическая отключен В-35 Ипподром; включена ВЛ-35 Бурун-Академическая без замечаний, запитана ПС Академическая, в 23:58 ПС Ипподром запитана по 35 кВ со стороны ПС Чайка. Осмотр ПС и обход ВЛ-35 без замечаний	КВЛ-35 Чайка-Ипподром	часть г.Владивосток / 7550 чел	7550	6,2		+20, пасмурно	2376
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	6	13.07.18 2:07	13.07.18 2:07	0:52	13.07.18 2:07	3:40	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза	0
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	13.07.18 2:07	13.07.18 2:07	4:42	13.07.18 2:07	4:42	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза	0
Ам.ЗЭС	10	РП-1	1	13.07.18 2:07	13.07.18 2:07	1:49	13.07.18 2:07	1:49	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза	0
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	5	13.07.18 3:24	13.07.18 3:24	0:02	13.07.18 3:24	0:02	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, пасмурно	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	13.07.18 3:31	13.07.18 3:44	0:57	13.07.18 3:44	0:57	МТО	ну	у			нет / 450 чел	450	0,3	12	+18, пасмурно	150
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	13.07.18 3:31	13.07.18 4:32	0:45	13.07.18 12:00	2:31	МТО	ну	ну	Включен без ТП-3178, повреждение опорных изоляторов 10 кВ. Устранено.		детдом, ИТР / 987 чел	987	1,1	13	+18, пасмурно	1100
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	13.07.18 3:31	13.07.18 3:44	0:11	13.07.18 3:44	0:11	МТО	ну	у	Повреждение на вед. ТП.		нет / 235 чел	235	0,1	3	+18, пасмурно	150
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	13.07.18 5:42	13.07.18 5:42	2:12	13.07.18 5:42	2:12	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, пасмурно	0
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	13.07.18 6:00	13.07.18 8:34	0:00	13.07.18 8:34	1:20	МТО	ну		В пр. 98-99 убрали дерево с проводов.		школа / 115 чел	115	0,1	6	+18, ясно	210
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	116	13.07.18 6:15	13.07.18 6:17	1:07	13.07.18 6:17	1:07	МТЗ	ну	у			школа, дс / 1200 чел	1200	0,18	11	+18, гроза	6
Прим.ЦЭС	35	Усурийск-1 - МЖК		13.07.18 7:14	13.07.18 7:14	0:00	13.07.18 7:14	0:00	МТО 2ст	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+20, ясно	0
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	94	13.07.18 7:51	13.07.18 7:51	0:00	13.07.18 7:51	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, дождь	0
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/6	5	13.07.18 8:38	13.07.18 9:45	0:21	13.07.18 9:45	2:05	ав.откл.	у	у	с.Долины, Дуб Ключ.		нет / 150чел	150	0,2	7	+19, ясно	185
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		13.07.18 9:07	13.07.18 9:07	4:30	13.07.18 9:07	15:53	ДФЗ	у		ИМФ ф.С 16,9км от ПС Тамбовка. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+22, дождь	0
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	13.07.18 9:44	13.07.18 14:00	1:42	13.07.18 14:00	1:42	МТЗ, ЗЗ	нет		с.Бычиха, Казакевичево. На оп.74 повреждение изолятора ф.В. Устранено.		водозабор, школа / 1425чел	1425	0,47	22	+22, пасм	2005
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	13.07.18 10:33	13.07.18 10:38	0:09	13.07.18 10:38	0:09	ав.откл	у	у	с.Алексеевское, Пуциловка, Улитовка.		школа / 1500чел	1500	0,3	12	+20, ясно	32
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	2	13.07.18 10:33	13.07.18 10:33	0:00	13.07.18 10:33	0:00	МТО	у		Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	+22, пасм	0
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	13.07.18 11:04	13.07.18 13:25	2:19	13.07.18 13:25	2:19	МТЗ			с.Гаровка-1, с.Гаровка-2. В пр.оп.32-33 дерево на проводах.		КНС, насосная, школа, д/с / 3538чел	3538	0,96	18	+20, обл	585
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.15 РП-10 ф.9	13.07.18 13:02	13.07.18 15:19	2:35	13.07.18 15:19	2:35	МТЗ		у	с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. Проведен обход, под оп.8 обнаружена мертвая птица. Повреждений оборудования нет.		нет / 122чел	122	0,1	5	+25, ясно	228
Ам.ЦЭС	35	Волково - Николаевка		13.07.18 13:52	13.07.18 13:52	0:00	13.07.18 13:52	0:00	МТЗ	у		На оп.12 повреждение 1 из 3 изоляторов в гирлянде.		нет	0	0	0	+20, гроза	0
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	13.07.18 14:30	13.07.18 19:05	0:06	14.07.18 1:52	0:06	ав.откл	нет	ну	с.Барабаш, Овчинниково. Повреждение кабельной муфты на оп.1. Устранено, схема восстановлена	ф.7	нет / 370чел	370	0,1	7	+25, ясно	835
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		13.07.18 15:07	13.07.18 15:07	1:07	13.07.18 15:26	1:07	Ивановка: ТНЭП 1ст	ну	у	Разрыв транзита. ИМФ ф.А 14,8км от ПС Ивановка. При осмотре: В пр.оп.76-95 гнезда аиста.		нет	0	0	0	+20, гроза	0
Ам.ЦЭС	110	Полевая - Озерная		13.07.18 15:19	13.07.18 15:26	0:07	13.07.18 15:37	0:07	Озерная: ДЗ 1з	не раб	у	При разорванном транзите обесточивались ПС 110кВ Полевая, Анновка, ПС 35кВ Рогозовка, Ерковцы. Ч/з 7 мин включена ВЛ-110 Ивановка-Полевая, запитаны все кроме ПС Анновка (608чел, 0,04МВт), Ч/з 18 мин включены все (РПВ усл.). ИМЗ1,5км от ПС Озерная. ОП 161, 166,169,171, 182 гнезда птиц	ВЛ-110 Ивановка Полевая	4268чел	4268	0,7		+20, гроза	194
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	1	13.07.18 15:55	13.07.18 18:25	0:00	13.07.18 18:25	0:00	"земля" от КУ			с.Лозовое. На оп.34 заменено 2 изолятора.		школа / 100чел	100	0,1		+20, гроза	260
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	2	13.07.18 15:55	13.07.18 17:03	0:16	13.07.18 18:02	7:09	МТЗ	ну	ну	с.Лозовое. Включен без ТП-32-6, повреждение 2-х опорных изоляторов м/ду ПК и РТП. Устранено.		д/с / 660чел	660	0,17	6	+20, гроза	200
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	13.07.18 16:32	13.07.18 17:20	0:15	14.07.18 2:40	0:15	МТО			г.Фокино. Включен без уч-ка КЛ-10 от ТП-82001 до РП-203 без нагрузки, на оп.№6/1 повреждение концевой муфты. Устранено		нет / 3250чел	3250	0,3	7	+23, ясно	240
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	2	13.07.18 16:36	13.07.18 18:02	0:43	13.07.18 19:47	1:03	МТЗ	нет	ну	с.Ивановка. Включен без КТП 7851, разрушен опорный изолятор ф.В предохранителя 10 кВ, перекрытие на ф.А. Устранено.		нет / 1000 чел	1000	0,2	8	+33, ясно	241
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	13.07.18 18:01	13.07.18 18:17	2:36	13.07.18 18:17		МТО	ну	у	с.Петруши, Базисное, Берея.		школа, д/с, скважина / 1000чел	1000	0,3	15	+23, гроза	81
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	4	13.07.18 18:57	13.07.18 19:04	2:51	13.07.18 19:04	2:51	ав.откл.	нет	у	с.Марково. КТП-1042 под РТП птица.		насосная, школа, д/с / 646чел	646	0,1	7	+25, обл	12
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	4	13.07.18 19:01	13.07.18 19:06	0:26	13.07.18 19:06	0:26	МТЗ	ну	у			нет				+23, гроза	21

ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		13.07.18 19:40	13.07.18 19:40	1:02	13.07.18 19:40	1:02	НЭП Эст	у		17.07.18 произведен обход . Оп.109, 95А гнезда аистов		нет	0	0	0	+20, гроза	0
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	221	13.07.18 20:10	13.07.18 20:46	94:06	13.07.18 20:46	94:06	МТЗ	ну	у			школа, дс / 2227 чел	2227	0,32	15	+23, гроза	194,7
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	13.07.18 20:10	13.07.18 20:45	0:39	13.07.18 20:45	0:39	МТЗ	ну	у			школа, дс / 600 чел	930	0,2	14	+23, гроза	113,6
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	224	13.07.18 20:10	13.07.18 20:10	0:17	13.07.18 20:10	0:54	МТЗ	у				школа, дс / 598 чел	598	0,08	5	+23, гроза	0
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	223	13.07.18 20:10	13.07.18 20:10	0:16	13.07.18 20:10	0:16	МТЗ	у				школа, дс / 300 чел	466	0,03	2	+23, гроза	0
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	13.07.18 20:16	13.07.18 20:48	1:02	14.07.18 15:30	1:02	МТЗ	ну	ну	Включен без одного ТП, вкл в 15:30 Оп.152-00/17 устранил обрыв провода фв.	ф.165 Унгун	школа/ 1300 чел	1300	0,08	7	+23, гроза	43,3
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	85	13.07.18 20:20	13.07.18 20:34	0:00	13.07.18 20:34	0:00	МТЗ	ну	у			дс / 401 чел	401	0,06	6	+23, гроза	14,6
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	13.07.18 21:00	13.07.18 22:32	0:27	13.07.18 22:32	1:35	МТЗ	ну	ну	повреждение на вед.ТП.		нет / 800 чел	800	0,2	9	+23, гроза	373
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	207	13.07.18 21:00	13.07.18 22:02	0:08	14.07.18 15:08	0:08	МТЗ	ну	ну	Обеспечен резерв без ТП-334, залило дождевой водой, устранили. (произв.сушка; под прох.изоляторами заменены резиновые уплотнители)	ф.77, Ленинск	нет / 2000 чел	2000	0,6	8	+23, гроза	592
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	13.07.18 21:00	14.07.18 2:07	1:26	16.07.18 16:09	1:26	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к оп.5-00/224-5-00/89 без нагрузки, все запитано. 16.07.18 полный обход без замечаний.		школа, дс / 500 чел	500	0,09	7	+23, гроза	262
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	72	13.07.18 21:00	13.07.18 22:18	3:29	14.07.18 19:26	3:29	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП-329, вкл в 19:26. ТП 329 заменены 3 поврежденных прох.изолятора.		нет / 250 чел	250	0,17	10	+23, гроза	256
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	209	13.07.18 21:00	14.07.18 16:42	0:33	14.07.18 16:42	0:33	МТЗ	ну	ну	повреждение на ведомственном уч.		нет / 100 чел	100	0,09	4	+23, гроза	1613
Прим.ЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-2	13.07.18 21:42	13.07.18 21:42	1:29	13.07.18 21:42	2:20	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, ясно	0
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	13.07.18 22:02	13.07.18 22:56	0:00	13.07.18 22:56	0:00	МТЗ	ну	у			дс, школа / 600 чел	600	0,16	8	+23, ясно	147
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	13.07.18 23:00	14.07.18 3:51	0:00	14.07.18 3:51	0:00	МТО	ну	ну	Убрано дерево в пр.оп.27-28 без повреждения провода.		школа, дс / 804 чел	804	0,3	17	+23, гроза	1078
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	13.07.18 23:00	14.07.18 16:51	1:07	15.07.18 19:57	2921:22	МТО	ну	ну	Обеспечен резерв без 4 вед ТП, вкл 15.7.18 в 19:57. Пр.оп.2-3, 5-6 убраны упавшие деревья; повреждение ТТ в яч.ф4 (заменены); пр.оп. 141-142 убрано 3 упавших дерева. Оп.142 (жб, надломлена), укреплена оттяжками, заменена траверса, изоляция, пр.оп.142-143 произв.ремонт провода	ф.12	дс, школа / 861 чел	861	0,3	11	+23, гроза	4998
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	12	13.07.18 23:00	14.07.18 16:51	0:14	14.07.18 16:51	3:13	МТЗ	ну	ну	В 5:17 включён до Р-67 запитано одно ТП. Пр.оп.51-58 убраны упавшие деревья, РПВ ну, пр.оп.67/3-4 убрано упавшее дерево.		школа, дс / 792 чел	792	0,09	11	+23, гроза	2678
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	13.07.18 23:00	14.07.18 9:09	0:44	14.07.18 9:09	12:43	МТО	ну	ну	Вкл в 8:09 (без 14 ТП), вкл в 9:09. Пр.оп. 103-104 убрано упавшее дерево.		нет / 827 чел	827	0,18	15	+23, гроза	3045
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	18	13.07.18 23:00	14.07.18 12:32	1:34	14.07.18 12:32	1:34	МТО	ну	ну	Оп.100 заменены 2 поврежденных изолятора.		нет / 390чел	390	0,12	7	+23, гроза	1083
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	13.07.18 23:02	14.07.18 4:16	1:26	14.07.18 6:00	6:50	"земля" от КУ			Включен без трех ТП. В 6:03 включён полностью. Повреждение на вед.отп.		школа / 2623 чел	2623	0,3	11	+23, гроза	2303
Хаб.ЦЭС	110	Котиково - Лермонтовка		13.07.18 23:21	13.07.18 23:21	3:27	13.07.18 23:21	3:27	Котиково: уточняется; Лермонтовка: ДЗ 2 ст	у				нет	0	0	0	+23, гроза	0
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	14.07.18 0:48	14.07.18 4:39	0:11	14.07.18 14:22	0:11	МТО	ну	ну	Обеспечен резерв без 2ТП. ТП 8081 повреждены прох.изоляторы. (в 9:50 запитан от ф19); пр.оп.43-44 сняты провода (место пересечения с ф19); устранили (14:22), схема восстановлена.	ф.5 Бикин	школа, дс / 279 чел	279	0,2	10	+23, гроза	1540
Прим.ЭС	10	Верхний перевал 35/10	2	14.07.18 1:48	14.07.18 8:39	2:17	14.07.18 8:39	2:17	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.27-28 обнаружен наброс цепи (предположительно посторонними лицами). Сообщено в СБ, полицию. Повреждение на ведомственном уч.		школа, дс / 1422 чел	1422	0,2	6	+24, гроза	1370
Прим.ЭС	6	Восток 110/6	2	14.07.18 4:50	14.07.18 6:00	0:04	14.07.18 6:00	0:04	Ав.откл	ну	ну	Включен после осмотра. В пр.оп.68-69 под проводами обгоревшая ветка		школа, дс, очистные / 2700 чел	2700	0,8	14	+19, гроза	933
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	14.07.18 9:07	14.07.18 10:36	0:00	14.07.18 10:36	0:00	КУ, земля			Вкл в 9:33 без 11ТП, вкл в 10:36. Повреждение на вед. ТП.		насосн, школа, ж/д/ кот/1511 чел	1511	0,8	20	+25, ясно	1186
Ам.СЭС	10	Джалинда 35/10	3	14.07.18 9:25	14.07.18 9:33	0:31	14.07.18 9:33	0:31	МТЗ	запрет	у	ТП№2 убрана ворона		адм, скваж, д/с, школа/ 422 чел	422	0,2	9	+20, гроза	15
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	по ф.13 реклоуз	14.07.18 9:35	14.07.18 11:58	2:01	14.07.18 11:58	2:01	Ав.откл		ну	повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ быта нет	0	0,1	2	+22, пасмурно	183
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Николевск 35/10	1	14.07.18 11:50	14.07.18 12:33	0:07	14.07.18 14:46	0:07	Ав.откл		ну	Обеспечен резерв (без СТП), вкл в 13:13 без ТП20836, вкл в 14:46; заменены перегоревшие ВВ предохранители.	Корсаковка ф3	школа, кот/1500 чел	1500	0,3	12	+22, дождь	215
ЭС ЕАО	10	Благоденное 110/35/10	117	14.07.18 13:00	14.07.18 15:10	0:37	14.07.18 15:10	0:37	МТЗ	ну	ну	Оп.117-02/9 поврежден изолятор фА, оп. 117-02/10 поврежден изолятор фВ. Устранено.		кот / 300 чел	300	0,03	5	+22, ветер	107
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	14.07.18 13:37	14.07.18 20:10	2:24	14.07.18 20:10	2:24	КУ, земля			Оп.25 заменен поврежденный изолятор.		кот/ 470 чел	470	0,5	5	+18, дождь	3275
Ам.СЭС	35	Овсянка - Чалбачи		14.07.18 15:05	14.07.18 15:07	3:24	14.07.18 15:07	3:24	МТЗ	нет	у	С обесточиванием ПС Чалбачи, Юбилейная. Осмотр, замечаний нет.		школа, д/с, больн/ 2888 чел	2888	0,3		+20, гроза	10
Ам.ЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	14.07.18 15:31	14.07.18 18:27	0:31	14.07.18 19:01	0:31	КУ, земля			Вкл без 6ТП, вкл в 19:01. Повреждение на вед.отпайке.		школа, д/с, скваж/ 1000 чел	1000	0,3	15	+26, гроза	1600
Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	3	14.07.18 15:34	14.07.18 15:43	3:24	14.07.18 15:43	3:24	МТО	нет	у	Планируется осмотр.		школа, д/с, фап/ 518 чел	518	0,1	5	+20, гроза	10

Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	20	14.07.18 15:51	14.07.18 16:21		14.07.18 16:21		МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.		нет/ 100 чел	100	0,1	5	+25, гроза	232	
Ам.СЭС	35	Светлая - Овсянка	№1	14.07.18 16:00	14.07.18 16:00	0:24	14.07.18 16:00	0:24	МТЗ-3	у	у	Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Мужино		14.07.18 17:01	14.07.18 17:01	0:44	14.07.18 17:01	0:44	ДЗ 1з	у	у	Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф7	14.07.18 17:04	14.07.18 19:26	0:00	14.07.18 20:03	0:00	МТЗ	нет	ну	Вкл без 9ТП. Повреждение на вед. ТП		нет/ 100 чел	100	0,1	30	+25, гроза	77	
Ам.ВЭС	110	РГРЭС - Михайловка		14.07.18 17:09	14.07.18 17:09	0:46	14.07.18 17:09	0:46	ДФЭ. 1ст ТНЭП	у	у	Обход без замечаний		нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Ам.ЗЭС	10	Климацы 35/10	13	14.07.18 17:18	14.07.18 17:38	0:03	14.07.18 17:38	0:03	МТЗ	ну	у			школа, скваж, кот/ 856 чел	856	0,1	9	+25, гроза	17	
Ам.ЦЭС	35	Полевая - Ерковцы		14.07.18 17:44	14.07.18 17:44	2:21	14.07.18 17:44	2:21	МТЗ	у	у	Планируется осмотр. При обходе 16.07.18 на ОП 16,69, 73 заменили изоляторы		нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Ам.СЭС	10	Речная 35/10	5	14.07.18 17:45	14.07.18 17:57	4:12	14.07.18 17:57	4:12	МТЗ, МТО	нет	у	Планируется осмотр.		адм, овад/ 250 чел	250	0,3	13	+20, гроза	372	
Ам.СЭС	10	Речная 35/10	7	14.07.18 17:45	14.07.18 17:59	1:05	14.07.18 17:59	9:34	МТЗ, МТО	нет	у	Планируется осмотр.		больн, школа,ю скваж/ 400 чел	400	0,4	19	+20, гроза	395	
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	2	14.07.18 18:13	14.07.18 18:13	0:00	14.07.18 18:13		МТЗ-2	у	у			нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	13	14.07.18 18:14	14.07.18 18:14	0:38	14.07.18 18:14	0:38	МТЗ	у	у	Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	14	14.07.18 18:14	14.07.18 18:14	0:12	14.07.18 18:14	0:12	МТЗ	у	у	Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	4	14.07.18 18:42	14.07.18 19:20	0:28	14.07.18 21:13	5:51	МТЗ	ну	ну	Вкл без 7 ТП. ТП 4-16 заменены 2 проходных изолятора		почта, насосн, фсб/ 3300 чел	3300	0,8	15	+17, облачно	321	
Ам.СЭС	110	Сиваки-Октябрьская		14.07.18 18:54	14.07.18 18:54	0:19	14.07.18 18:54	4:30	ДЗ 2з	у	у	Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	1	14.07.18 18:56	14.07.18 18:57	0:02	14.07.18 18:57	0:02	Ав.откл		у	Планируется осмотр.		школа, д/с/ 1848 чел	1848	0,2	17	+24, дождь	4	
Ам.ЦЭС	35	Нагорная - Томь		14.07.18 18:58	14.07.18 19:28	0:59	14.07.18 19:28	0:59	МТЗ	ну	у			5 МВт/ 12000чел/ г.Белогорск	12000	5		+25, гроза	2135	
Ам.ЦЭС	35	Томь - Никольская		14.07.18 18:58	14.07.18 20:26	0:32	14.07.18 21:51	23:43	МТЗ	ну	ну	При РПВ вспышка на оп.96 (2 оп. от ПС Никольская), поврежден штыревой изолятор, сближение проводов. Устранено.	ВЛ 35кВ Князевка - Киселеозерка	кот, скваж, д/с, школа/ 1907 чел	1907	0,7		+25, гроза	2150	
Ам.СЭС	110	Сиваки-Октябрьская		14.07.18 19:12	14.07.18 19:12	0:00	14.07.18 19:12	0:00	ДЗ 2з	у	у	Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	6	14.07.18 19:24	14.07.18 21:26	0:13	14.07.18 21:26	0:13	КУ, земля			Оп. 40 убрана ветка.		нет/ 105 чел	105	0,05	2	+25, гроза	46	
Ам.ВЭС	35	РайГРЭС - Усть-Кивда		14.07.18 19:58	14.07.18 19:58	0:12	14.07.18 19:58	0:12	МТЗ	у	у	Обход без замечаний		нет	0	0	0	+20, дождь, гроза, ветер	0	
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	14.07.18 20:05	14.07.18 21:36	1:24	14.07.18 23:50	1:24	МТО		ну	с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожиг. Запитано 8 ТП.		школа, д/с, кот/1291 чел	1291	0,1	16	+25, гроза	150	
Прим.ЮЭС	10	Славанка 110/35/10	по ф 24 реклоуз	14.07.18 20:10	14.07.18 23:45	0:00	15.07.18 2:39	0:00	МТЗ		ну	23:45 запитано 7ТП из 11-ти. Демонтирован поврежденный разрядник Ф-"В" в ТП-4024.		насосн, атс/ 500 чел	500	0,2	11	+17, дождь	716	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	14.07.18 20:19	14.07.18 20:28	0:21	14.07.18 20:28	5:08	МТЗ, МТО	ну	у	Пр.оп.152-153 убрано дерево		нет	0	0	0	+20, дождь, гроза, ветер	15	
Ам.ВЭС	35	Новорайчиха - Угольная 1, 2		14.07.18 20:30	14.07.18 20:30	0:30	14.07.18 20:30	0:30	МТЗ	у	у	Обход без замечаний		нет	0	0	0	+21, дождь, гроза, ветер	0	
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	3	14.07.18 20:40	14.07.18 22:34	6:09	14.07.18 22:34	6:09	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.3/5-3/6 убрана ветка.		с. Рогозовка 307 чел	307	0,07	5	+21, дождь, гроза, ветер	129	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	15.07.18 0:33	15.07.18 2:28	0:26	15.07.18 16:13	0:26	Ав.откл.	ну	ну	Оп.№47 заменен поврежденный изолятор.	ф.3 ПС Анастасьевка	с. Вятское / 450чел	450	0,5	13	+21, пасмурно	652	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	15.07.18 0:55	15.07.18 1:54	0:13	15.07.18 1:54	0:13	Ав.откл.	ну	у	Повреждение на вед. участке.		с. Покровка, Минеральное / 382 чел	382	0,2	10	+20, дождь	197	
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	3	15.07.18 1:07	15.07.18 3:04	4:14	15.07.18 3:04	4:14	МТО	ну	ну	Пр. 38-39 из-за наклона опоры ф.18 ПС Шимановск (РЖД) произошел подхлест. Персонал РЖД демонтировал провода.		нет	0	0	0	+19, пасмурно	792	
Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	10	15.07.18 1:56	15.07.18 3:08	0:30	15.07.18 4:00	2000:17	Ав. Откл.	ну		Вкл. частями. Произведен осомтр. ТП-20168 заменены перегоревшие ВВ предохранители. (7:55).	ПС Барановский полигон ф.10	с. Утесное / 480 чел	480	0,1	9	+18, пасмурно	120	
Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	В-6 Т-2	15.07.18 1:56	15.07.18 2:56	1:09	15.07.18 3:31	1:09	МТЗ			Одновременно откл. СВ-6 от дуговой защиты. 1СШ запитали от Т-1 (1,4 МВт). Перекрытие в лч. вед. ф.8 по нижним шинам выключателя в сторону КЛ.	Т-1	часть г.Уссурийск / 1385 чел		1,9		+18, пасмурно	1450	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	15.07.18 2:03	15.07.18 2:07	0:51	15.07.18 2:07	0:51	МТО	ну	у			с.Кроуновка 700чел	700	0,1	8	+18, пасмурно	22	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	15.07.18 2:03	15.07.18 2:14	0:44	15.07.18 2:14	0:44	МТО	ну	у			с. Яконовка / 250чел	250	0,01	3	+18, пасмурно	6	
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	15.07.18 3:07	15.07.18 3:08	0:40	15.07.18 3:08	0:40	МТЗ	ну	у			с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое.	553 чел	553	0,2	9	+20, дождь, гроза	3
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	5	15.07.18 3:19	15.07.18 4:09	0:03	15.07.18 4:09	0:03	МТО	ну	у	Произведен осмотр. Отгорел шлейф 10 кВ по фС от оп. 28 до ТП-47, устранено		в/ч, консервный завод	0	0,2	4	+20, дождь, гроза	200	
Прим.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	4	15.07.18 3:42	15.07.18 3:53	0:06	15.07.18 3:53	0:06	МТЗ	ну	у			с. Петровичи, 482 чел	482	0,1	5	+20, дождь	13	
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	15.07.18 3:50	15.07.18 8:33	1:52	15.07.18 8:33	1:52	Ав.откл.	ну	ну	Наклон оп.12, приближение проводов на недопустимое расстояние к поросли, перекрытие. Опора выправлена.		с/х 200 чел	200	0,1	15	+18, пасмурно	920	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	20	15.07.18 4:00	15.07.18 6:46	21:43	15.07.18 7:53	21:43	МТЗ	ну		Включен без 2-х ТП. После осмотра включен полностью, без замечаний.		100 чел	100	0,1	5	+18, дождь	270	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	15.07.18 4:36	15.07.18 4:36	0:00	15.07.18 4:36	0:00	МТЗ	у	у	Произведен осмотр. РЛ-12 отгорел шлейф, устранено (10:08).		нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	0	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	15.07.18 4:40	15.07.18 5:47	5:15	15.07.18 5:47	5:15	МТЗ	ну	у	Осмотр уч. РСК без замечаний; на вед.уч. Пр.оп.324 - 325 следы перекрытия на листьях деревьев.		382 чел	382	0,2	10	+20, дождь, гроза	223	

Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	15.07.18 5:15	15.07.18 5:20	1:39	15.07.18 5:20	1:39	Ав.откл.	ну	у	с. Каленовка, Горбатка.	600 чел / зона	600	0,1	2	+20, дождь, гроза	8	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	15.07.18 5:20	15.07.18 5:26	4:15	15.07.18 5:26	4:15	Ав.откл.	ну	у		880 чел	880	0,2	15	+20, дождь, гроза	9	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	6	15.07.18 5:20	15.07.18 6:43	0:57	15.07.18 6:59	0:57	МТЗ	ну	ну	В 06:43 запитали 4 ТП из 5. Пр. 3/2 - 3/3 убрали ветку с проводов.	350 чел	350	0,1	3	+20, дождь, гроза	138	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	по ф.1	15.07.18 6:00	15.07.18 6:11	2:31	15.07.18 6:11	2:31	Ав.откл.	ну	у		нет	0	0,08	1	+18, пасмурно	15	
Прим.ЮЭС	10	Надеждинск 35/10	7	15.07.18 7:18	15.07.18 7:19	0:17	15.07.18 7:19	0:17	МТЗ	ну	у	В-Надеждинское, Ключевое, Новый.	1181 чел	1181	0,8	22	+19, пасмурно	12	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	15.07.18 7:22	15.07.18 8:05	2:02	15.07.18 12:57	2:02	Ав.откл.	ну	ну	Вкл без 6ТП, вкл в 9:46 без 2ТП, вкл в 12:57. Пр.оп.92-93 снята ветка.	281 чел	281	0,2	14	+21, пасмурно	66	
Хаб.СЭС	10	Сергеевка 35/10	1	15.07.18 7:28	15.07.18 8:48	1:34	15.07.18 8:48	1:34	Ав.откл.		у	Планируется осмотр.	школа, д/с/ 1470 чел	1470	0,6	11	+24, облачно	880	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	1	15.07.18 9:05	15.07.18 11:24	5:02	15.07.18 11:24	37:42	КУ, земля			Оп.2/2 заменен поврежденный изолятор.	ДОЛ/328 чел	328	0,2	11	+23, облачно	58	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	15.07.18 10:18	15.07.18 10:18	0:34	15.07.18 10:18	0:34	МТЗ		у	В пролете ОП 8-9 произвели чистку просени	нет	0	0	0	+25, облачно	0	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	114	15.07.18 12:40	15.07.18 14:31	0:32	19.07.18 16:37	5:19	КУ, земля			Выделен участок от ОП 95 до ОП149 без нагрузки. Оп.114/00/124 заменен полимерный изолятор ф.А, схема восстановлена	нет/ 250 чел	250	0,02	3	+25, гроза	119	
ЭС ЕАО	35	Воскресеновка-Надеждинское		15.07.18 12:40	15.07.18 12:40	1:14	15.07.18 12:40	1:14	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	12	15.07.18 12:54	15.07.18 12:56	47:12	15.07.18 12:56	47:12	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственном ТП.	школа, д/с, кот/ 182 чел	182	0,3	6	+28, ветер	10	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	15.07.18 13:01	15.07.18 17:23	0:44	15.07.18 21:42	0:44	МТЗ	ну	ну	В 16:01 4 ТП запитана от ф15.(ост 8ТП), вкл в 17:23 без ТП-2032, повреждена каб. муфта 10 кВ (на уч.от приемной траверсы ТП до предохранителей). Устранено.	ф15	школа, больн/ 432 чел	432	0,2	11	+28, ветер	873
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	11	15.07.18 13:09	15.07.18 13:16	2:16	15.07.18 13:16	3:42	Ав.откл	выв	у	Планируется осмотр.	школа, д.дом/ 198 чел	198	0,7	17	+25, гроза	89	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	15.07.18 13:24	15.07.18 16:11	0:50	15.07.18 16:25	0:50	Ав.откл		у	Включен без 9 ТП. В 16:25 включен полностью.	школа, кот/ 184 чел	184	0,2	18	+28, ясно	550	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	154	15.07.18 14:59	15.07.18 16:48	0:40	15.07.18 18:24	0:40	МТО	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	кнс, д/с, кот/ 2100 чел	2100	0,2	10	+27, гроза	642	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	15.07.18 15:06	15.07.18 15:06	0:57	15.07.18 15:06	0:57	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+28, облачно	0	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	15.07.18 15:20	15.07.18 18:21	0:31	15.07.18 21:52	0:31	Ав.откл		ну	Выделен уч РСК(без нагрузки), оп.234-04/32 обрыв провода (в середине пролета, фБ, следов стороннего возд.нет), устранено; повреждение на вед.отпайке.	школа, кнс, больн/ 4250 чел	4250	0,6	31	+25, гроза	1482	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	15.07.18 15:33	15.07.18 16:38	1:04	15.07.18 16:38	4:37	Ав.откл	выв	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/200 чел	200	0,5	33	+25, ветер	1248	
Ам.ВЭС	110	Полевая - Озерная		15.07.18 16:35	15.07.18 16:35	0:05	15.07.18 16:35	0:05	ДЗ 1з, ТНЭНП 1ст, ВЧТО		у		нет	0	0	0	+28, гроза	0	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	15.07.18 16:38	15.07.18 19:52	50:54	15.07.18 19:52	50:54	МТЗ		ну	Оп.139 срыв изолятора фВ, устранено.	в.забор/ быта нет	0	0,3	4	+30, ясно	500	
Хаб.ЦЭС	35	ХТЭЦ1 - БН с отпайками		15.07.18 16:38	15.07.18 16:38	0:01	15.07.18 16:38	0:01	ДЗ 2з		у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	В-6 1Т	15.07.18 16:47	15.07.18 16:48	1:34	15.07.18 16:48	1:34	МТЗ		у	Одновременно с ф1, АПВ усл.	аэропорт, кнс, насосн. вч/ 27020	27020	2,7		+20, гроза	26	
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч с отп Шахта		15.07.18 16:59	15.07.18 16:59	1:34	15.07.18 16:59	228:21	ДЗ 1з		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Хаб.СЭС	35	Ургал - Чегдомын с отп Северная		15.07.18 16:59	15.07.18 16:59		15.07.18 16:59		ДЗ 1з		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	35	Ургал-Ургальская ЦЭС с отп.Чегдомын		15.07.18 17:06	15.07.18 17:06	1:09	15.07.18 17:06	6:00	ДЗ 1з		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	10	ЗОСП 35/10	14	15.07.18 17:22	15.07.18 18:01	1:21	15.07.18 18:01	2:03	Ав.откл	выв	у	Планируется осмотр.	нет/ быта нет	0	0,1	2	+20, гроза	65	
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	15.07.18 17:48	15.07.18 19:48	3:02	15.07.18 22:53	3:02	МТЗ		ну	Повреждение в яч. В-6 ф1 обрыв тяги ф.В. Повреждение на вед. уч.ке. Устранено.	ф33	школа, д/с, кнс, насосн/ 3568 чел	3568	0,8	18	+20, гроза	800
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	15.07.18 18:01	15.07.18 18:39	0:01	15.07.18 18:39	0:01	Ав.откл	выв	у	Планируется осмотр.	школа, кот/ 596 чел	569	0,2	7	+20, гроза	127	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	15.07.18 18:03	15.07.18 18:03	0:37	15.07.18 18:03	0:37	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+30, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	15.07.18 18:04	15.07.18 22:34	1:34	16.07.18 12:30	1:34	Ав.откл	ну	ну	В 22:34 включен без 7 ТП. На оп.253/12 обрыв вязки провода ф.В, устранено. В 4:48 все оставшиеся потребители запитаны от резерва. Повреждение устранено, в 12:30 схему привели в исх. состояние	ф.4 ПС Евгеньевка	нет/ 956 чел	956	0,3	20	+30, гроза	900
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	15.07.18 18:04	15.07.18 18:04	1:09	15.07.18 18:04	3:34	Ав.откл		у	Планируется осмотр на 16.7.18.	нет	0	0	0	+30, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	4	15.07.18 18:05	15.07.18 18:13	0:07	16.07.18 23:00	0:07	МТО	выв	ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение 2-х концевых муфт (на ОП 1 и в ячейке). Устранено.	ф17	школа, д/с/ 3806 чел	3806	1,2	11	+20, гроза	160
Хаб.СЭС	6	Ургальская ЦЭС	39	15.07.18 18:07	15.07.18 22:42	0:27	15.07.18 22:42	2:58	КУ, земля			Оп.3902/2 заменен поврежденный изолятор. Повреждение на вед.отпайке.	скваж/ 200 чел	200	0,1	3	+30, гроза, ветер	325	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	15.07.18 18:08	15.07.18 18:08	0:26	15.07.18 18:08	0:26	Ав.откл		у		нет	0	0	0	+30, гроза, ветер	0	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	СВ-10	15.07.18 18:08	15.07.18 18:11	0:09	15.07.18 18:11	7:56	Ав.откл		у	С обесточиванием 1 сш 10 кВ.	школа, насосн/ 2669 чел	2669	0,3		+30, гроза, ветер	15	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	15.07.18 18:20	15.07.18 18:20	0:00	15.07.18 18:20	0:00	Ав.откл		у		нет	0	0	0	+30, гроза, ветер	0	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	15.07.18 18:22	15.07.18 18:22	0:34	15.07.18 18:22	0:34	Ав.откл		у		нет	0	0	0	+30, гроза, ветер	0	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	15.07.18 18:29	16.07.18 4:05	0:00	16.07.18 16:35	4:37	Ав.откл		ну	Запитано от резерва кроме 1ТП. В 4:31 включены все потребители. На ПС Вишневка заменили блок управления выключателя. (22:54)	ф.4 ПС Красный Кут	школа, насосн/ 1534 чел	1534	0,1	5	+30, гроза, ветер	793

Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	15.07.18 18:29	16.07.18 0:59	2:13	16.07.18 0:59	2:13	Ав.откл	ну		Оп.12,13 (жб) сломаны у основания, лежат на земле. (погнуты траверсы, сорваны провода). Устранено.	ф.4 ПС Евгеньевка	насосн/140 чел	140	0,1	9	+30, гроза, ветер	648
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	15.07.18 18:29	16.07.18 5:53	0:00	16.07.18 7:11	0:00	Ав.откл	ну		с.Прохоры, М.Ключи. Потребители запитаны от резерва все. В пр.оп.22-23 убрано дерево, провод не поврежден	ф.4 ПС Евгеньевка	насосн/390 чел	390	0,1	3	+30, гроза, ветер	684
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	СВ-10	15.07.18 18:29	15.07.18 19:08	2:31	15.07.18 19:08		Ав.откл	у		С обесточиванием 1 сш-10 кВ.	школа, насосн/2669 чел	2669	0,3		+30, гроза, ветер	15	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	15.07.18 18:30	15.07.18 19:59	1:22	15.07.18 19:59	4:13	Ав.откл	выв	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/200 чел	200	0,4	33	+20, гроза	801	
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	15.07.18 18:38	15.07.18 21:30	0:00	15.07.18 21:30	0:00	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.212-213 дерево на ВЛ, падение оп.212, 213 (дерев.) Упавшие опоры установили на оттяжки.	насосн/450 чел	450	0,1	5	+20, гроза	203	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	15.07.18 20:13	15.07.18 21:22	0:14	16.07.18 15:30	0:14	ав.откл.	нет	ну	с.Бычиха. При падении дерева повреждение провода и изоляторов в пролётах опор.№12/14-12/14/1-12/14/2-12/14/3-12/14/4. В 21:22 включен с выделенным участком без вед. ТП-397 (2 ч.дома). Повреждения устранены, все включено	нет / 235чел	235	0,27	14	+20, гроза	759	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	27	15.07.18 22:59	15.07.18 23:53	0:49	19.07.18 18:44	0:49	МТО			Потребители запитаны от резерва. Повреждение КЛ-6 ТП 43-ТП 51, без нагрузки. Устранено, схема восстановлена	ф.36	больница / 5210чел	5210	0,97	10	+22, дождь	876
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	16.07.18 0:34	16.07.18 0:34	0:36	16.07.18 0:34	0:36	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	16.07.18 0:34	16.07.18 0:34	3:59	16.07.18 0:34	3:59	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза	0	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	16.07.18 1:39	16.07.18 1:56	1:48	16.07.18 1:56	7:52	МТЗ	нет	у	с. Алексеевское, с. Пуциловка, с. Улитовка.	школа / 1500чел	1500	0,3	12	+22, пасм	85	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	16.07.18 2:35	16.07.18 5:47	3:41	16.07.18 17:03	7:52	"земля" от КУ			с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. Ч/з 3:12 запитано от резерва кроме 3-х ТП. ОП 152 на РК 5 брв шлейфа ф.В, в ТП2031 повреждены прох. изолятор ф.А, ТП2033 повреждены прох. изоляторы ф.А,В,С. В 14-48 включен без ТП-2033. В 17:03 включен полностью	ф.15	школа, больница / 432чел	432	0,2	11	+18, дождь	640
Хаб.ЦЭС	35	Сергеевка	В-35 Дружба	16.07.18 2:57	16.07.18 4:02	4:16	16.07.18 5:11	4:16	6/6	у		Обесточилась 2сш-10кВ ПС Сергеевка. Ч/з 1:05 потребители запитаны от резерва (вкл СВ-10). В 5:11 после осмотра включено по норм схеме, замечаний нет.	ПС Сергеевка Т1 (вкл. СВ-10)	2661чел	2661	1,3		+20, пасм	1408
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловая		16.07.18 3:55	16.07.18 6:25	0:38	16.07.18 10:36	0:38	"земля" от КУ			Обесточена ПС Угловая. Потребители запитаны от резерва все. ОП 155 разрушен изолятор. Устранено	ф.6 Пс Новокиевка	1238чел	1238	0,17		+20, пасм	444
Ам.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	16.07.18 4:53	16.07.18 4:53	0:23	16.07.18 4:53		МТЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+20, пасм	0	
Прим.ЦЭС	6	Новокиевское 110/35/6	СВ-6	16.07.18 6:20	16.07.18 7:14	0:00	16.07.18 20:35	18:27:57	ав.откл.			Обесточена 1сш-6кВ (Т1 в резерве). Через 54 мин все запитаны от Т1. В релейном шкафу произв.ремонт штепсельной вилки цепей управления; замена блока управления РЗА.	Т1	7200чел	7200	1,3		+18, пасм	1197
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	16.07.18 6:45	16.07.18 6:49		16.07.18 6:49		МТО	не раб	у	с.Биджан, Степное.	школа, д/с / 600чел	600	0,2	14	+20, пасм	13	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	16.07.18 7:00	16.07.18 7:10		16.07.18 7:10		МТО	нет	у	с.Монастырище.	школа / 2619чел	2619	0,4	12	+23, облачно	86	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	В-10 Т1	16.07.18 7:01	16.07.18 7:50	0:07	16.07.18 12:05	0:07	МТЗ			Обесточилась 1сш-10кВ. Повреждение В-10 кВ в яч.ф4 /РСК, откл от МТЗ, обеспечен резерв от ф9; поврежден полюс фА, В-10 демонтирован, увезен на базу/. Ч/з 49 мин включен СВ-10, все потребители запитаны. В 12:05 В10 Т1 включен. /но ф.4 на оп. 53 устранили обрыв шлейфа/. 17.07.18 работы по В.10кВ ф.4 не проводили, ожидают зап.части с другого района	Т2 (вкл. СВ-10)	3720чел	3720	0,8	26	+20, пасм	663
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	3	16.07.18 7:01	16.07.18 12:05	6:18	16.07.18 12:05	6:18	"земля" от КУ			с.Озерное. ОП 3-00/83 заменили изолятор	нет / 120чел	120	0,05	4	+20, пасм	662	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	16.07.18 7:06	16.07.18 7:06	0:01	16.07.18 7:06	0:01	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, обл	0	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	16.07.18 8:01	16.07.18 8:07	0:30	16.07.18 8:07	0:30	ав.откл.	нет	у		нет / 250чел	250	0,01	3	+25, ясно	5	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	16.07.18 8:01	16.07.18 8:12	0:29	16.07.18 8:12	3:52	ав.откл.	нет	у		школа / 700чел	700	0,1	8	+25, ясно	61	
Ам.СЭС	35	Тында - Сети		16.07.18 8:09	16.07.18 8:09	1:30	16.07.18 8:09	1:30	МТЗ	у		Заменена изоляция оп.47, оп.52	нет	0	0	0	+20, туман	0	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	5	16.07.18 8:27	16.07.18 15:22	0:21	16.07.18 15:22	0:21	ав.откл.	ну	ну	В яч.ф5 заменен поврежденный ТТ 10 кВ ф.С.	нет / была нет	0	0,2	3	+25, ясно	1400	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	3	16.07.18 8:42	16.07.18 8:42	0:28	16.07.18 8:42	0:28	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+24, пасмурно	0	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		16.07.18 9:35	16.07.18 10:26	0:00	16.07.18 10:26	2:20	"земля" от КУ			С обесточиванием ПС Мазаново. Земля самоустранилась. Произведен осмотр, оп. 127 заменен поврежденный изолятор .	нет/444ч.	444	0,2	6	+25, обл.	59	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	3	16.07.18 10:09	16.07.18 10:15	0:08	16.07.18 10:15	0:08	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.	нет/90ч.	90	0,1	6	+24, пасм.	10	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	16.07.18 10:13	16.07.18 11:14	0:00	16.07.18 11:14	0:00	Откл. ку"Земля"			Повреждение на ведомственной отпайке.	школа/464ч.	464	0,2	9	+24, пасм.	200	
Прим.ЦЭС	6	Промышленная 35/10/6	В-10 Т2	16.07.18 12:25	16.07.18 14:28	1:30	16.07.18 14:28	3:32:10	Дуговая защита	у		С обесточиванием 1,2 сш 10 кВ (Т1 резерв). Осмотр без замечаний (отходящие присоед не откл, бл.нет).Ч/з 0:57 вкл В-10 Т2, запитана 2 сш 10 кВ (1,3 МВт), ч/з 2:03 вкл 1сш. (от СВ-10). /При повторном осмотре обнаружено в яч. ф.16 (вед) повреждение ТТ ф.С.; обеспечен резерв; ТТ заменен/	нет/950ч.	950	4,7	25	+29, ясно	5250	
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	115	16.07.18 13:38	16.07.18 14:47	0:22	16.07.18 16:46	0:53	МТЗ	ну	ну	Вкл без 1 ТП, вкл ч/з 3:08. Оп. 115-03/12 заменен поврежденный изолятор.	нет/550ч.	550	0,19	7	+27, обл.	94	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	16.07.18 14:41	16.07.18 14:56	8:29	16.07.18 14:56	8:29	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.	нет/224ч.	224	0,1	4	+32, пасм.	5	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	16.07.18 14:55	16.07.18 14:55	0:56	17.07.18 14:31	0:56	Откл. ку"Земля"			Находился на ХХ. В 22:14 вкл до Р99. ОП 143 убрана ветка	нет	0	0	0	+32, ясно	0	
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	16.07.18 18:18	16.07.18 19:45	1:02	17.07.18 1:03	1:46	МТЗ		ну	ТПЗ проникла змея на ВН-16 Т2, устранено.	ПС А ф.3	нет/ 180ч.	180	0,2	7	+23, облачно	290

ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск - Дежнево		16.07.18 18:44	16.07.18 18:56	3:29	16.07.18 18:56	3:29	НЭП 3ст	не раб.	у	С обесточиванием 3 ПС 110кВ (КРС, Дежнево, Ленинск), 6 ПС 35кВ (Дубовое, Надеждинск, Найфельд, Пронькино, Волдгейм, Опытная. /схема сети 110 кВ ремонтная: на ПС Ленинск реконструкция, вкл рем.перемычка 110; на ПС КРС тр-р 1Т текущий ремонт (до 20.7.18)/. Планируется осмотр. под эти заявки по ремонту оставлен заказ на КРС (включение со стороны ПС Дежнево). 17.07.2018 обход не производили (осматривали ВЛ Биджан Дежнево). 18.07.18 обход не производили (ожидают безвыхода). Обход 20.7.18	ПС Дежнево СВ-110	23804ч.	23804	4,5		+24, пасмурно	897
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	16.07.18 19:28	16.07.18 19:28	0:55	16.07.18 19:28	0:55	Ав. Откл.	у		Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/733ч.	733	0,2	11	+24, гроза	0	
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	16.07.18 21:46	16.07.18 23:27	0:25	17.07.18 1:03	4:40	Ав.откл	ну		В ТП3 проникла змея на ВН-16 Т2, устранено.	нет/ быта нет	0	0,6	8	+19, пасмурно	560	
Ам.ЭЭС	110	Серышево110 110/35/10	T2	16.07.18 22:31	16.07.18 22:36	0:48	16.07.18 23:42	0:48	МТЗ	у		С обесточиванием ПС 110 Серышево110 и 8 ПС 35 кВ. Через 5 мин обеспечен резерв, кроме ПС Бочкаревка (запит ч/з 0:55), Томь, Нагорная (запит ч/з 0:59) /сх сети 35 кВ ремонтная, заявка МЭС на ПС Белогорская (работы на св 35 кВ); на ПС Серышево 110 передана нагрузка ПС Томь, Нагорная/ Т2 поставлен под U в 23:42, без замечаний. 17.7.18 проведена проверка РЗА. Выявлено несоответствие соединения вторичных цепей с установленной логикой терминала защит. Устранено	ПС Серышево110 Т1; ПС Томь и ПС Нагорная по ВЛ-35 "Белогорская Нагорная"; ПС Бочкаревка по ВЛ 35 "Белогорская-Бочкаревка"	6,89 МВт/ 38800 чел	38800	6,89		+23,облачно	447
Ам.ЭЭС	35	Серышево110-Верное		16.07.18 22:31	16.07.18 22:40	1:10	16.07.18 22:40	22:24	МТЗ-3	ну	у	С обесточиванием ПС Верное. 17.7.18 обход без замечаний	0,1 МВт/ 983 чел	983	0,1		+23,облачно	139	
Ам.ЭЭС	35	Поляна-Бочкаревка		16.07.18 22:31	16.07.18 23:26	2:45	16.07.18 23:26	2:45	ББ	ну	у	С обесточиванием ПС Бочкаревка. 17.7.18 обход без замечаний	ВЛ 35 "Белогорская-Бочкаревка" 1,4 МВт/ 4300 чел	4300	1,4		+23,облачно	904	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	16.07.18 22:52	17.07.18 3:50	0:04	17.07.18 15:35	0:04	Ав.откл		у	В 3:15 вкл без 7ТП, вкл в 6:39 без ТП-4070 (РСК) и 4 вед.ТП, вкл 15:35. Повреждение на ведомственном ТП.	школа, насосн, атс/595 чел	595	0,5	22	+18, дождь	2441	
ЭС ЕАО	35	Волочаевка-Новоуровка с отп.Победа		16.07.18 22:59	16.07.18 22:59	0:01	16.07.18 22:59	0:01	МТО	у		17.07.18 обход не производили (ожидают безвыхода)	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Ам.ЭЭС	110	Серышево110 110/35/10	T1	16.07.18 23:05	16.07.18 23:07	0:03	16.07.18 23:07	13:47	МТЗ	у		При включении на ПС Бочкаревка В-35 "Поляна", на ПС Серышево 110 откл Т1. С обесточиванием ПС 110 Серышево110 и 6 ПС 35 кВ. (без нагрузки ПС Томь, Нагорная) 17.7.18 проведена проверка РЗА. Выявлено несоответствие соединения вторичных цепей с установленной логикой терминала защит. Устранено	5,49 МВт/ 19100 чел	19100	5,49		+23,облачно	179	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 реклоуз	16.07.18 23:40	17.07.18 1:14	0:04	17.07.18 1:14	0:04	Ав.откл		у		школа, больн, кот/783 чел	783	0,2	17	+19, дождь	220	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	16.07.18 23:41	17.07.18 2:37	1:30	17.07.18 4:12	1:30	Ав.откл		ну	Вкл без ТП-5167, вкл в 4:12; заменен поврежденный прох. изолятор ф.А.	школа, кот/ 184 чел	184	0,2	16	+19, дождь	440	
Прим.ЦЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	17.07.18 0:41	17.07.18 0:51	2:23	17.07.18 0:51	2:23	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	насосн/ быт а нет	0	0,3	4	+19, дождь	15	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	17.07.18 0:54	17.07.18 1:27	5:38	17.07.18 1:27	5:38	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет/ 440 чел	440	0,2	17	+20, дождь	161	
Прим.ЦЭС	6	Барановский полигон 35/6	10	17.07.18 0:59	17.07.18 1:16	0:46	17.07.18 1:16	3:56	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	кот/ 450 чел	450	0,1	7	+20, дождь	41	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	17.07.18 1:18	17.07.18 1:27	2:16	17.07.18 1:27	2:16	МТЗ		у	Планируется осмотр.	школа/ 200 чел	200	0,1	6	+19, дождь	11	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	17.07.18 1:18	17.07.18 1:27	1:35	17.07.18 1:27	1:49	МТЗ		у	Планируется осмотр.	д/с, кот/ 1200 чел	1200	0,2	8	+19, дождь	16	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	17.07.18 2:55	17.07.18 2:55	0:10	17.07.18 2:55	0:55	МТО		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+23, дождь	0	
Прим.ЭЭС	10	Хвалынка 35/10	1	17.07.18 4:57	17.07.18 4:57	0:18	17.07.18 4:57	3:24	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	нет	0	с	0	+18, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	8	17.07.18 5:32	17.07.18 6:15	0:59	17.07.18 8:04	1:58	МТЗ		ну	В 6:15 вкл без ЗТП, вкл в 8:04. Оп.248 срыв изолятора фВ, устранено.	нет/ 20 чел	20	0,1	5	+19, дождь	100	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	17.07.18 6:28	17.07.18 6:28	0:24	17.07.18 6:28	0:58	МТО		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+23, дождь	0	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	1	17.07.18 6:29	17.07.18 12:28	0:34	17.07.18 17:09	2:53	Ав.откл		ну	Выделен участок от РЛ 60 до РЛ 67(обесточен 2ТП). В 15:35 включен без ТП 5045. В ТП 5045 заменили проходной изолятор ф.В	Арсеньев2 ф.15 школа, д.дом/ 782 чел	782	0,4	17	+21, дождь	2393	
Прим.ЮЭС	6	Луговая 35/6	12	17.07.18 6:58	17.07.18 7:45	0:02	18.07.18 0:06	0:02	МТЗ		ну	Выделен поврежденный уч.без нагрузки, потребителю обеспечен резерв. Повреждение Кл 6 кВ (22м. от ПС Луговая на территории парковки). Разработан котлован, обнаружен фрагмент бетона, который продавил оболочку Кл. Повреждение устранено, схема восстановлена (18.7.18 0:06).	насосная ТС/ быта нет	0	0,01	6	+18, пасмурно	78	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	17.07.18 6:58	17.07.18 7:24	1:40	17.07.18 7:24	9:40	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	нет/ 440 чел	440	0,2	17	+19, дождь	126	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	9	17.07.18 7:01	17.07.18 7:01	1:24	17.07.18 7:01	5:11	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+21, пасмурно	0	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	17.07.18 7:04	17.07.18 8:41	0:00	17.07.18 8:41	0:35	Ав.откл		у	В КТП 7704 заменили 3-и предохранителя 10кВ	школа, кот/ 220 чел	220	0,1	6	+20, дождь	166	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	17.07.18 7:19	17.07.18 7:34	0:58	17.07.18 9:28	0:58	МТЗ		ну	Вкл без 2 ТП. Включен полностью в 09:28, в ТП 2007 заменен проходной изолятор фаза "А"	школа/ 200 чел	200	0,1	6	+21, дождь	21	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	17.07.18 7:19	17.07.18 7:24	0:00	17.07.18 7:24	0:00	МТЗ		у	Планируется осмотр.	д/с, кот/ 1200 чел	1200	0,1	8	+21, дождь	15	
Прим.ЭЭС	10	Спаск 220/110/35/10	4	17.07.18 7:50	17.07.18 11:40	2:03	17.07.18 19:14	2:03	МТЗ		ну	В 11:40 15 ТП перезапитано от ф.2 ПС Вишнева. На оп 302 разрушение изолятора верхнего провода, провод лег на траверсу и перегорел, с падением в сторону опор 301 и 303. Устранено	ф.2 ПС Вишнева насосн/ 1430 чел	1430	1,1	23	+18, дождь	800	
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	17.07.18 7:52	17.07.18 7:52	0:38	17.07.18 7:52	0:38	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	нет	5687	0,4	16	+24, дождь	0	

Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	17.07.18 7:54	17.07.18 7:54	0:11	17.07.18 7:54	0:11	Ав.откл	у		Планируется осмотр.	нет	5687	0,4	16	+24, дождь	0
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	17.07.18 7:55	17.07.18 8:03	6:03	17.07.18 8:03	6:03	КУ, земля			Ведется поиск МП. В 08:03 включен для поиска "земли" прибором "Поиск". В 10:20 фидер отключился от МТЗ (в КТП5039 демонтирован разрядник ф.с)	школа/ 871 чел	871	0,2	20	+18, дождь	106
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	17.07.18 7:57	17.07.18 9:20	1:25	17.07.18 10:00	1:25	КУ, земля			Включен до РК-6, оп 231 (запитано 7 ТП). 10:00 выделен участок от РП10 до ОП 396 (без нагрузки). В 11:34 включено все, "Земля" самоустранилась	больн, школа/ 432 чел	432	0,2	12	+18, дождь	231
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	17.07.18 7:58	17.07.18 7:59	0:47	17.07.18 7:59	0:47	Ав.откл	у		Планируется осмотр.	школа, кот/ 595 чел	595	0,3	17	+23, дождь	5
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	17.07.18 7:59	17.07.18 8:03	0:11	17.07.18 8:03	0:11	Ав.откл	у		Планируется осмотр.	школа, кот/ 527 чел	527	0,1	14	+23, дождь	5
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	17.07.18 8:27	17.07.18 9:37	0:11	17.07.18 9:37	0:11	МТЗ	у		Повреждение на вед. участке	нет/25ч.	25	0,06	17	+24, обл.	70
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	17.07.18 9:09	17.07.18 9:27	0:14	17.07.18 9:27	0:14	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП	школа, больница, д.сад/ 2100ч.	2100	0,4		+24, обл.	120
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	17.07.18 9:34	17.07.18 9:34	0:33	17.07.18 9:34	1:39	МТЗ	у		Планируется осмотр.	нет/ 42ч.	42	0,01	7	+24, дождь	0
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	17.07.18 9:34	17.07.18 9:35	0:00	17.07.18 9:35	0:00	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. ТП	д.сад/733ч.	733	0,2	11	+24, дождь	0
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	17.07.18 10:20	17.07.18 10:30	1:50	17.07.18 11:08	1:50	МТЗ	ну		Вкл без ТП 5039, вкл в 11:08. ТП 5039 разрушен разрядник 10кВ ф.С (демонтирован)	школа/871ч.	871	0,2	20	+18, дождь	33
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.13 в РП10	17.07.18 10:23	17.07.18 10:30	0:35	17.07.18 10:30	0:35	МТЗ	у		Планируется осмотр	нет/40ч.	40	0,1		+18, дождь	12
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	17.07.18 10:37	17.07.18 11:54	0:00	17.07.18 11:54	0:00	МТО	ну		Повреждение на вед. ТП	д.сад/733ч.	733	0,2	11	+24, дождь	256
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	17.07.18 12:30	17.07.18 12:38	0:01	17.07.18 12:38	0:01	МТЗ	у		Осмотр уч.РСК без замечаний.	нет/382ч.	382	0,2	10	+20, дождь	27
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	17.07.18 12:49	17.07.18 16:04	0:29	17.07.18 22:35	0:29	МТЗ	ну	ну	Обеспечен резерв, кроме ЗТП, вкл ч/з 3:15. Оп 61-00/83 срыв изолятора, схлест проводов; устранено.	ф.165 ПС Унгун	170	0,1	8	+22, обл.	209
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	12	17.07.18 13:43	17.07.18 17:04	1:23	17.07.18 17:04	23:19	Откл. КУ"Земля"			Лвл=24,6км, Лбаза=70км. Пр.оп. 171-172 убрано упавшее дерево. (провода ВЛ без повреждений).	школа, д.сад/182ч.	182	0,3	6	+18, дождь	1055
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.5 в РП№10 откл.	17.07.18 13:59	17.07.18 15:10	0:02	17.07.18 17:06	0:02	МТЗ	ну		Повреждение в ведомственном ТП	нет/200ч.	200	0,1		+18, дождь	153
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	20	17.07.18 14:16	17.07.18 15:21	0:34	17.07.18 15:21	0:34	МТЗ	ну	не прои	В пролете опор 15-16 негабарит с пересекаемой ВЛ 0,4кВ (ВЛ 0,4кВ находилась на XX, демонтирован пролет ВЛ 0,4кВ) (ф-з от ТП 1007 пролет опор 6/1-6/1/1)	2768ч.	2768	1,17	17	+29, пасм.	1235
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	по ф.2	17.07.18 16:09	17.07.18 17:37	109:19	17.07.18 17:37	109:19	МТЗ	нет	у	п.Чигири. Обход без замечаний	нет/200ч.	200	0,55	6	+22, дождь	156
ЮЯ ЭС	35	В.Куранах	В-35-Т1	17.07.18 17:58	17.07.18 17:58		17.07.18 18:09		МТЗ-35	у		На ПС В.Куранах разрушение ввода ф.С на В-35 Селигдар в сторону линии (был отключен по режиму; Т2 в резерве), следы перекрытия на вводах ф.А,В,С в сторону 1сш-35 кВ. Одновременно отключалась ВЛ-35 В.Куранах - Восточная с усл АПВ от ДЗ ст. Обесточивания потребителя не было, 1сш-35 на ХХ, включен успешно в работу в 18:09. 20.7.18 В-35 "Селигдар" восстановлен.	нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	0
ЮЯ ЭС	110	Алдан 110/35/6	Т1	17.07.18 17:58	17.07.18 18:11	97:23	17.07.18 18:11	97:23	Действие резервной защиты МТЗ 35	у		На ПС В.Куранах разрушение ввода ф.С на В-35 Селигдар в сторону линии (был отключен по режиму), следы перекрытия на вводах ф.А,В,С в сторону 1сш-35 кВ. На ПС Алдан не отключился В-35 Селигдар (выпал бл.ДЗ 2 ст, при этом действием резерв.защит откл-ся Т1. Обесточена 1,2 ст 35,6кВ (Т2 в резерве), вед.ПС Селигдар, вед.ПС Фермер. Включено все успешно.	15926ч.	15926	6,3		+20, дождь, гроза	1380
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	17.07.18 18:32	17.07.18 19:10	0:10	17.07.18 19:10	0:10	Ав. Откл.	ну		Повреждение на ведомственном ТП.	нет/297ч.	297	0,2	12	+20, пасм.	100
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	17.07.18 18:57	17.07.18 19:21	0:00	17.07.18 19:21	5177:35	Откл. КУ"Земля"			Земля самоустранилась.	нет/93ч.	93	0,1	4	+20, пасм.	30
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	17.07.18 21:15	17.07.18 22:03	0:33	17.07.18 23:35	2:37	МТЗ	ну		Вкл без ЗТП, вкл в 23:35. Под РТП ТП-7092 обнаружена птица со следами электроудового перекрытия.	нет/ 93 чел	93	0,1	4	+20, пасмурно	45
Прим.ЭЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	17.07.18 23:52	18.07.18 0:06	0:13	18.07.18 0:06	0:13	МТО	ну	у	Планируется осмотр.	школа, кот/ 1248 чел	1248	0,8	27	+24, ясно	115
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	18.07.18 0:23	18.07.18 0:23	2:20	18.07.18 0:23	8:48	МТЗ	у		Планируется осмотр	нет	0	0	0	+18, дождь	0
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	18.07.18 1:10	18.07.18 2:45	0:45	18.07.18 2:45	0:45	МТЗ	ну	ну	Сторонним а/м допущен наезд на оп.№59 (жб), обрыв вязки, схлест проводов. Устранено. Сообщено СБ, ОВД. Виножник установлен.	школа, кот, вн.башня/ 635 чел	635	0,1	10	+18, облачно	105
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	14	18.07.18 1:10	18.07.18 1:18	0:26	18.07.18 1:18	7:12	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	скваж/ 577 чел	577	0,1	7	+18, облачно	26
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	5	18.07.18 4:25	18.07.18 4:25	1:44	18.07.18 4:25	1:44	Ав.откл	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+22, пасмурно	0
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	1	18.07.18 5:46	18.07.18 5:46	0:46	18.07.18 5:46	0:50	МТЗ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+22, пасмурно	0
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	2	18.07.18 5:46	18.07.18 5:46	0:00	18.07.18 5:46	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+22, пасмурно	0
Ам.СЭС	35	Невер -Соловьевск с отп.Промежуточная		18.07.18 7:02	18.07.18 9:40	13:29	18.07.18 9:40	13:29	КУ, земля			С обесточиванием ПС 35 Соловьевск, Промежуточная и вед ПС 35 Инагли, Урман. Повреждение на вед.ТП-35/0,4 кВ	7 МВт/4000 чел	4000	7		+18, дождь	3090
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	18.07.18 7:17	18.07.18 7:17	0:08	18.07.18 7:17	0:08	МТЗ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+18, дождь	0
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		18.07.18 7:30	18.07.18 7:30	1:16	18.07.18 7:30	1:16	НЭНП 1ст	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+18, облачно	0
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	11	18.07.18 10:27	18.07.18 10:31	1:24	18.07.18 10:31	1:24	Ав.откл	у		с.Камышовка	нет / 61 чел	61	0,04	2	+21, пасмурно	3
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	11	18.07.18 10:56	18.07.18 11:12	0:23	18.07.18 11:12	0:23	Ав.откл	у		Произведен профконтроль РЗА, обнаружено не срабатывает РУ "МТЗ", требуется замена РПВ-58.	нет / 61 чел	61	0,04	2	+21, пасмурно	3
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	13	18.07.18 11:55	18.07.18 11:57	0:37	18.07.18 11:57	0:37	МТЗ	у		с.Вознесенское	нет / 200 чел	0,1	200	5	+20, ясно	6
Хаб.СЭС	110	КТЭЦ-3 - К с отп ГПП-5	С-18	18.07.18 13:35	18.07.18 13:35	0:34	18.07.18 13:35	0:34	КТЭЦ-3: ВЧБ, К: ВЧБ	у		Обход зоны ИМФ оп.1-12 без замечаний	нет	0	0	0	+20, ясно	0
ЭС ЕАО	35	Благословенное - Амурзет		18.07.18 14:54	18.07.18 14:54	5:08	18.07.18 14:54	5:08	МТЗ	у		Оп 65 разрушены два из трех изол по ф.А. Устранено	нет	0	0	0	+25, гроза	0

Прим.ЭЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	18.07.18 16:21	18.07.18 16:21	0:06	18.07.18 16:21	0:06	Ав.откл		у		с.Ласточка, Емельяновка РПВ по ТМ		З П/З / 301 чел	301	0,1	8	+26, пасмурно	5
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	2	18.07.18 16:37	18.07.18 16:48	0:33	18.07.18 16:48	0:33	МТО	ну	у		п.Дубовка		очистные / 800 чел	800	0,48	18	+25, гроза	20
Хаб.СЭС	10	ЦРП-12	11	18.07.18 16:40	18.07.18 16:51	0:13	18.07.18 17:25	0:13	МТЗ		у		Обеспечен резерв. По прибытии РПВ усп	ф.26 НПЗ-35	быта нет	0	0,2		+24, пасмурно	53
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	18.07.18 17:08	18.07.18 17:14	0:38	18.07.18 17:14	577:25	МТЗ		у		В-Надеждинское, Ключевое, Новый.		детдом / 1181 чел	1181	0,8	22	+21, облачно	60
Ам.ЭЭС	35	Новокиевка - Белоярово		18.07.18 17:33	18.07.18 17:33	0:00	18.07.18 17:33	0:00	ДЗ 1 ст		у				нет	0	0	0	+25, гроза	0
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	18.07.18 17:59	18.07.18 17:59	4:23	18.07.18 17:59	4:23	МТЗ		у		с.Белогорье		нет	0	0	0	+25, гроза	0
Ам.ЭЭС	10	РП - Семеновка	3	18.07.18 18:17	18.07.18 18:56	1:17	18.07.18 18:56		МТЗ	нет	у		Семеновка		школа / 400 чел	400	0,06		+25, дождь	39
Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	4	18.07.18 18:29	18.07.18 18:29	0:39	18.07.18 18:29	0:39	МТО	у			п.Лионерский		нет	0	0	0	+25, гроза	0
Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	10	18.07.18 19:42	18.07.18 21:37	6:27	18.07.18 21:37	6:27	"земля" от КУ				с.Н-Увал. ОП 16 заменили изолятор		больница / 2600 чел	2600	0,5	14	+25, дождь	1621
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Мухино		18.07.18 20:46	18.07.18 20:46	1:35	18.07.18 20:46	1:35	ДЗ 1з.		у				нет	0	0	0	+23, гроза	0
Ам.ЭЭС	10	Сапроново 35/10	9	18.07.18 21:00	18.07.18 21:15	1:34	18.07.18 21:15	1:34	МТО	ну	у		с.Сапроново		больница/696ч.	696	0,05		+23, гроза	13
Ам.ЭЭС	10	Сапроново 35/10	13	18.07.18 21:00	18.07.18 21:15	0:13	18.07.18 21:15	0:13	МТО	ну	у		с.Христинерка, Юбилейное		больница/198ч.	198	0,02		+23, гроза	4
Ам.ЭЭС	35	Новокиевка - Угловая		18.07.18 21:20	18.07.18 21:20	0:00	18.07.18 21:20	0:00	МТО		у		Произведен осмотр, составлена дефект. ведомость		нет	0	0	0	+23, гроза	0
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	26	18.07.18 22:15	18.07.18 22:35	0:38	18.07.18 22:35	0:38	МТЗ	ну	у		с.Ивановка		больница, д.дом/7000ч.	7000	0,44	14	+20, дождь	145
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	18.07.18 22:31	18.07.18 22:36	0:10	18.07.18 22:36		МТЗ		у		с.Тимофеевка		водозабор/ быта нет	0	0,3	4	+17, пасм.	21
ЭС ЕАО	110	БВС - КРС		18.07.18 22:55	18.07.18 22:55	1:10	18.07.18 22:55	13:40	НЗП 3ст.		у				нет	0	0	0	+19, пасм.	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	18.07.18 23:36	18.07.18 23:36	2:38	18.07.18 23:36	23:17	МТО		у		часть с.Чугуевка, Цветковка, Пшеницыно		больница/1465ч.	1465	0,6	20	+20, пасм.	0
ЭС ЕАО	110	БВС - КРС		19.07.18 0:11	19.07.18 0:11	0:25	19.07.18 0:11	6:22	НЗП 3ст.		у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+19, туман	0
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		19.07.18 0:15	19.07.18 0:16	0:36	19.07.18 0:16	11:05	ЗНЗ 1ст., ИМФ-54,3 км, ф.С		у		Обход зоны ИМФ без замечаний.		4447ч.	4447	2,7		+20, пасм.	45
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/6	5	19.07.18 3:38	19.07.18 4:26	3:30	19.07.18 4:26	3:30	МТЗ		у		с.Долина		нет/150ч.	150	0,2	7	+17, пасм.	61
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	19.07.18 4:28	19.07.18 4:52	0:33	19.07.18 4:52	2:14	Откл. КУ"Земля"				с.Невское. При поиске "Земля" самоустранилась		нет/464ч.	464	0,2	9	+20, пасм.	24
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	114	19.07.18 5:09	19.07.18 6:23	1:57	19.07.18 6:23	1:57	МТЗ		у		п.Волочаевка2		водозабор, КНС/1000ч.	1000	0,5	6	+20, дождь	200
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	19.07.18 5:45	19.07.18 5:45	0:00	19.07.18 5:45	0:00	МТЗ		у		п.Дежнево		д.сад/800ч.	800	0,2	15	+20, дождь	0
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	19.07.18 5:46	19.07.18 5:46	0:29	19.07.18 5:46	0:29	МТЗ		у		с.Кирово		д.сад/250ч.	250	0,1	6	+20, дождь	0
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	19.07.18 6:02	19.07.18 10:45	0:20	19.07.18 11:12	0:20	Откл. КУ"Земля"				Обеспечен резерв без ЗТП. Все включено в 11:12. Повреждение на вед.уч-ке	ф.131 Найфельд	школа, д.сад/800ч.	800	0,2	11	+20, дождь	303
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	19.07.18 6:10	19.07.18 6:10	0:31	19.07.18 6:10	0:31	Ав.откл		у		с.Нововладимировка с.Нахимовка с.Татьяновка		школа/765ч.	765	0,1	11	+21, пасм.	0
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	19.07.18 6:18	19.07.18 6:18	0:08	20.07.18 15:31	0:08	МТЗ	ну	ну		Резервный фидер ретранслятора. Выделен уч-к до РЛ-9 оп134 без нагрузки, все запитано. Заменены два изолятора ф.А,В на оп.178.		нет/быта нет	0	0	1	+22, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	СВ 10кВ	19.07.18 6:42	19.07.18 6:43	1:32	19.07.18 6:43	124:36	МТЗ		у		Обесточена 2С 10кВ (Т2 в резерве). с.Кронштадта, Константиновка, Хвалынка. Выпавших блиннеров, отключ. выключателей по отходящим присоед. Нет. Проверка РЗА без замечаний		нет/547ч.	547	0,16	14	+21, пасм.	3
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	19.07.18 7:29	19.07.18 7:31	0:00	19.07.18 7:31	0:00	МТЗ		у		с.Тимофеевка		нет	0	0,3	4	+19, пасм.	10
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск1 - ММК		19.07.18 8:18	19.07.18 8:18	0:01	19.07.18 8:18	0:01	МТО		у				нет	0	0	0	+20, пасм.	0
Ам.ЭЭС	10	Саскаль 35/10	В-10-Т2	19.07.18 8:27	19.07.18 8:30	1:45	19.07.18 8:30	19:53	6/6	не раб	у		Обесточивались 1,2сш-10 кВ (Т1 в резерве). Осмотр без замечаний, выпавших блиннеров по фидерам нет. Проверка РЗА 23.7.18		6 нас.пункт / 1278 чел	1278		20	+25, пасмурно	10
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	19.07.18 8:38	19.07.18 8:38	0:00	19.07.18 8:38	0:00	МТЗ		у				нет	0	0	0	+24, ясно	0
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	5	19.07.18 9:27	19.07.18 9:32	0:00	19.07.18 9:32	0:00	МТЗ		у				2 П/З / 80 чел	80	0,1	2	+27, пасмурно	2
Ам.ЦЭС	10	Комсомольская 35/10	10	19.07.18 10:54	19.07.18 12:18	0:42	19.07.18 12:18	0:42	МТЗ	ну	не прои		Повреждены ТТ на СП-3. Исключен из схемы, фидер включен в работу		школа / 575 чел	575	0,03	2	+25, облачно	50
Хаб.СЭС	10	ОПХ 35/10	15	19.07.18 11:58	19.07.18 13:09	1:50	19.07.18 14:25	556:40	Ав.откл				Включен без 9 ТП. В 14:25 полностью. Повреждение на вед.ТП		очистные, дс / 3050 чел	3050	0,8	18	+25, пасмурно	627
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	РП-10	19.07.18 12:41	19.07.18 15:16	1:16	19.07.18 15:16	5:42	МТЗ	небыло	ну		В пр. 115-116 убрана ветка с провода.		школа / 122 чел	122	0,1	9	+30, ясно	258
Хаб.СЭС	35	БН 35/6	В-35-Т1, В-6-Т1	19.07.18 13:49	19.07.18 15:15	0:22	21.07.18 22:52	0:22	МТЗ-35, МТЗ-6				Обесточена 1сш-6 кВ (АВР-6 неуспешен). При осмотре обнаружено отключение вед. ф.1, 3 (МТО). В ячейке В 6кВ Т1 повреждены: В6кВ, ШР 6кВ1Т, опорные и проходные изоляторы, повреждены цепи управления вторичной комутации. В 15:15 ЗМВТ запитано по сетям потребителя, в 16:21 введена в работу резервная сш-6 кВ, все запитано. В 01-10 работы окончены. Демонтировано поврежденное оборудование, произведена чистка, заменена изоляция ШР 6кВ 1Т, опорная изоляция, заменены 3 проходных изолятора. 20.07.18 заменен В-6 Т1, в 20:38 1сек.6кВ испытана успешно. 21.7.18 восстановлены цепи РЗА В-6 1Т, проведены ВВ испытания. Схема восстановлена	сети потребителя, ПС БН резерв.сш-6кВ	часть г.Хабаровск / 8139 чел	8139	5		+25, пасмурно	7167
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	19.07.18 15:03	19.07.18 16:28	0:33	19.07.18 16:28	11:52	"земля" от КУ				Повреждение на вед.уч-ке		нет / 150 чел	150	0,02	3	+25, гроза	46
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	19.07.18 16:01	19.07.18 16:40	1:57	19.07.18 16:40	6:37	"земля" от КУ				Разрушен разрядник ф.В на ЛР-442, исключен из схемы.		нет / 80 чел	80	0,1	14	+25, пасмурно	96
ЭС ЕАО	35	Биракан 35кВ	В-35 Брусит	19.07.18 18:01	19.07.18 18:03	1:27	19.07.18 18:03	38:58	МТЗ	не раб	у		С обесточиванием вед.ПС Брусит		нет	0	0,4		+25, гроза	13
Хаб.СЭС	110	Котиково - Вяземская		19.07.18 18:44	19.07.18 18:44	0:00	19.07.18 18:44	0:00	НЗЗ 3ст.		у				нет	0	0	0	+25, гроза	0

Хаб.СЭС	10	Селихино 110/35/10	14	20.07.18 0:04	20.07.18 0:52	1:01	20.07.18 0:52	6:03	Откл. ку"Земля"				с. Селихино. Повреждение на вед. ТП	д.сад, школа/2300ч.	2300	0,17	11	+17, гроза	270	
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	2	20.07.18 0:15	20.07.18 2:02	0:31	20.07.18 8:46	0:31	Откл. ку"Земля"				п. Переясловка В 00:32 включен до Р-2 (запитано 4 ТП), 2:02 включен без 2-х ТП(52 част.дома, 70ч.). Повреждение на вед. ТП 596.	больница/1000ч.	1000	0,9	10	+25, гроза, дождь, ветер	2140	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	26	20.07.18 5:17	20.07.18 5:23	0:37	20.07.18 5:23	0:37	МТЗ		у		п. Славянка-2	водонасосная/60ч.	60	0,1	5	+18, туман	7	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	20.07.18 5:30	20.07.18 5:32	0:00	20.07.18 5:32	0:00	Ав. Откл.		у		часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка	школа/700ч.	700	0,4	15	+20, пасм.	11	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	26	20.07.18 5:58	20.07.18 5:58	1:32	20.07.18 5:58	6:26	МТО		у		с.Ивановка	нет/7000ч.	7000	0,5	14	+20, туман	0	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	14	20.07.18 6:14	20.07.18 6:14	0:17	20.07.18 6:14	0:17	МТЗ		у		с.Косицино	нет/577ч.	577	0,13	7	+20, туман	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	20.07.18 7:10	20.07.18 7:10	0:34	20.07.18 7:10	0:34	МТЗ		у		часть с.Чернышевка	нет/130ч.	130	0,2	4	+22, ясно	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	20.07.18 7:10	20.07.18 7:10	0:46	20.07.18 7:10	3:00	МТЗ		у		часть с.Чернышевка	нет/178ч.	178	0,1	5	+22, ясно	0	
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	5	20.07.18 7:51	20.07.18 8:31	3:24	20.07.18 8:31	7:08	МТЗ		ну	ну	П/з "Черная речка". Повреждение на вед. отпайке.	п/з/25ч.	25	0,01	2	+25, дождь, гроза	14	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	20.07.18 8:12	20.07.18 8:12	0:01	20.07.18 8:12	0:01	МТЗ		у			школа, д.сад/1890 ч.	1890	0,3	24	+25, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.3 на Сп-2 откл.	20.07.18 8:14	20.07.18 8:14	0:26	20.07.18 8:14	0:26	МТЗ		у			школа, д.сад/1890 ч.	1890	0,3	24	+25, гроза	0	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	20.07.18 8:21	20.07.18 8:21	0:26	20.07.18 8:21	0:26	МТЗ		у			нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.3 на Сп2 откл.	20.07.18 8:23	20.07.18 8:23	2:25	20.07.18 8:23	4:23	МТЗ		у			школа, д.сад/1890 ч.	1890	0,3	24	+25, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	20.07.18 8:30	20.07.18 8:38	0:50	20.07.18 17:02	0:50	Откл. ку"Земля"				с. Курское, с. Глазкова, с. Орловка, с. Иннокентьевка. Запитано от резерва 13 ТП. В 9:42 включен без 3-х ТП (с.Орловка). Разрушение изолятора на оп.32 ф.С и на оп.33 ф.В. Устранено.	ф.3 ПС Тихменево	школа, д.сад/1890 ч.	1890	0,3	21	+25, гроза	40
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	20.07.18 8:46	20.07.18 8:46	75:45	20.07.18 8:46	75:45	МТЗ		у			нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	11	20.07.18 8:46	20.07.18 10:31	2:55	20.07.18 10:31	2:55	МТО		у		с.Георгиевка. Включен после осмотра, замечаний нет.	школа, д/с, насосная / 1566чел	1566	0,46	15	+26, облачно	735	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	20.07.18 9:11	20.07.18 11:50	3:31	20.07.18 14:36	3:31	"земля" от КУ				с.Невское. В 11:50 включен без 4-х ТП. В 12:24 включен без КТП-1152, повреждение проходного изолятора ф.В. Устранено.	насосная, школа / 464чел	464	0,2	9	+25, гроза	550	
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	7	20.07.18 10:55	20.07.18 10:57	0:22	20.07.18 10:57	0:22	МТО		у			больница / 1380чел	1380	0,4	5	+25, гроза	10	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	по ф.3 реклоуз	20.07.18 11:28	20.07.18 22:29		20.07.18 22:29		МТЗ				с.Зоевка, Чирки, Владимировка. В пр.оп.145-146 падение дерева, обрыв 1 провода. Устранено	368чел	368	0,1		+25, обл	2203	
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д1Ф	20.07.18 11:37	20.07.18 16:57	74:48	20.07.18 16:57	74:48	"земля" от КУ				п.Орочи. На оп.15 разрушен изолятор, провод на крюке. Устранено.	больница / 230чел	230	0,5	1	+29, обл	1262	
Прим.ЗЭС	35	Иман - ДОК - ЛДК	№1	20.07.18 11:58	20.07.18 11:58	0:51	20.07.18 11:58	2:50	МТЗ 1ст		у		Планируется осмотр на 23.7.18	нет	0	0	0	+24, гроза	0	
Прим.ЗЭС	35	Иман - ДОК - ЛДК	№2	20.07.18 11:58	20.07.18 11:58	5:10	20.07.18 11:58	5:10	МТО		у		Планируется осмотр на 23.7.18	нет	0	0	0	+24, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	20.07.18 12:05	20.07.18 12:19	0:54	20.07.18 12:19	0:54	МТО, ЗЗ		нет	у	с.Покровка, Оренбургское, п.Лесопильный, с.Перевальное, г.Бикин. Планируется обход.	школаЮ, хоспис / 2623чел	2623	0,44	11	+24, гроза	103	
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	3	20.07.18 12:13	20.07.18 12:13	2438:48	20.07.18 12:13	2438:48	МТЗ		у			нет	0	0	0	+24, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	20.07.18 12:24	20.07.18 13:42	16:35	20.07.18 17:27	16:35	МТЗ				с.Лермонтовка, Пушкино. В 13:42 включен без 3-х ТП. В 17:27 включен полностью по нормальной схеме. В пр.оп.202-203 падение дерева, обрыв 1 провода. Устранено.	д/с, д/дом, школа / 259чел	259	0,28	9	+24, гроза	364	
Прим.ЗЭС	35	Иман - ДОК - ЛДК	№2	20.07.18 12:26	20.07.18 12:26	2:43	20.07.18 12:26	4:44	МТО		у		Планируется осмотр на 23.7.18	нет	0	0	0	+24, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	2	20.07.18 12:47	20.07.18 12:47	0:09	20.07.18 12:47	0:09	МТЗ		у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+24, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	6	20.07.18 13:20	20.07.18 13:21	0:01	20.07.18 13:21	2:20	МТЗ		ну	у	с.Богуславец, Таборово. Обход без замечаний.	школа, д/с / 1227чел	1227	0,6	13	+24, гроза	8	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	20.07.18 13:24	20.07.18 20:05	0:13	20.07.18 20:05	0:13	МТЗ		ну	ну	с.Гончаровка. В пр.оп.43-44, 46-47 убранны упавшие деревья, поврежденный оборудования нет.	школа / 245чел	245	0,01	3	+24, гроза	134	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	20.07.18 14:42	20.07.18 16:15	0:05	20.07.18 16:15	0:05	МТО		нет	ну	с.Осиновка, Песчанное. Включен без 3-х ТП. В 16:15 включен полностью. Повреждение на вед. участке.	нет / 380чел	380	0,3	7	+36, ясно	395	
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/тяга 110/10	3	20.07.18 15:23	20.07.18 20:57	0:00	21.07.18 3:17	0:48	МТО				п.Анисимовка. Повреждение КЛ-10 кВ между оп.1 и оп.2 вследствие наезда строительной техники. Вывонок скрылся. Сообщено в СБ, полицию. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено, схема восстановлена	нет / 300чел	300	0,1	5	+21, пасм	556	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	95	20.07.18 15:29	20.07.18 15:54	0:00	26.07.18 16:33	0:43	МТО		ну		Повреждение гол кабеля. Потребители все запитаны от резерва. Устранено	ф.94	школа, д/с / 4000чел	4000		9	+24, обл	491
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	92	20.07.18 15:29	20.07.18 15:29	0:20	20.07.18 15:29	0:20	МТО		у			нет	0	0	0	+24, обл	0	
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	10	20.07.18 21:29	20.07.18 21:29	0:47	20.07.18 21:29	0:47	МТЗ		у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Лукьяновка 35/10	В-10-Т2	20.07.18 21:52	21.07.18 0:25	0:04	21.07.18 12:20	0:04	МТЗ				Обесточена 1,2сш-10 кВ (Т1 в резерве). В ячейке В10 Т-2 повреждены ТТ 10 кВ ф."А,С". Обеспечен резерв от Т1, кроме ф.3 (неисправность во вторич. цепях). В 6:20 Ф-3 запитан от Ф-2 ч/з перемычку между опорами №1 Ф-2 и Ф-3. В 12:20 заменены ТТ и включено по норм. схеме.	Т1	нет / 723 чел	723	0,12	8	+25, гроза	306
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	20.07.18 22:34	20.07.18 22:34	3:40	20.07.18 22:34	9:01	МТО		у		Оп. 12 заменили разрушенный изолятор ф."А"	нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	СВ-10	20.07.18 22:34	21.07.18 0:40	1:14	21.07.18 0:40	3:11	Ав.откл				Обесточена 2сш-10 кВ (питает один ф.7). Включена в работу без ф.7. Оп. 12 заменили разрушенный изолятор ф."А", все включено	нет / 420 чел	420	0,6	13	+25, гроза	546	

Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	20.07.18 22:56	21.07.18 18:03	0:59	21.07.18 18:03	0:59	МТО	ну	ну	Пр.оп.128-129 обнаружено упавшее дерево, обрыв трех проводов, 3 провода слетели с изоляторов; пр.оп.№127-128 обрыв 2-х проводов, 3 провода слетели с изоляторов; оп.№128 согнута траверса; пр.оп.129-130 оборваны вязы с 3-х проводов, провода лежат на траверсе; пр.оп.№130-131 3 провода слетели с изоляторов. В 17:22 устранено, включен до Р-257 (оп.№166), запитано 7ТП. пр.оп.113-114, 138-139, 148-149 убраны 3 упавших дерева. В 18:03 включен полностью. Повреждение на вед. участке.	нет/200 чел	200	0,5	33	+25, гроза	10323	
Прим.ЭЭС	10	Крыловка 35/10	6	20.07.18 23:11	20.07.18 23:11	2:35	20.07.18 23:11	2:35	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+25, гроза	0	
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч с отп Шахта	Т-305	21.07.18 0:05	21.07.18 1:26	2:00	03.08.18 23:26	2:35	ДЗ 2ст.	ну	ну	Обесточивались ПС Шахта, ПС Карьер. В 1:08 ПС Карьер (0,7МВт), перезапитана от вед. ПС Северная, в 1:26 ПС Шахта запитана от ПС Чегдомын. В 10:52 (ч/з 10:47) включен участок ВЛ-35 Шахта-Ч, запитана ПС Ч (на оп.№140 разрезаны шлейфа). Падение двухцеп.металл.опоры №113 (опора подмыта вышедшей из русла р.Чегдомынка). 25.7.18- смонтирована временная конструкция для 1 фазы, 26.07.18 работы не велись. Из-за высокого уровня воды не могут доставить технику к месту проведения работ. Ожидают спад воды. 27.07.18 в 11:15 бригада допущена, сооружена одна Г-образная конструкция для подвески провода. 28.7.18 сооружена 2-я Г-образная конструкция. 29-31.7.18 производилась чистка просеки под натяжку проводов в пр.оп.№112-114. 1.8.18 сооружение 3-й Г-образн. конструкции (монтаж пров), пролёт оп 114-115 демонтаж грозотроса.2.8.18 сооружена врем.конструкция полностью, провода подвешены, по ф.А в пр.оп.113-114 не габарит из-за возвышенности (4 м), 03.08.18 в 16:17 в пролете ОП 113-114 установлена промежуточная деревянная опора по ф.А (для устранения негабарита). В 23:26 ВЛ-35 Т-305 введена в работу.	ВЛ-35 Чегдомын Шахта, ВЛ-35 Северная-Карьер	быта нет	0	0,87	+25, пасмурно	1177	
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч с отп Северная	Т-306	21.07.18 0:05	21.07.18 10:52	0:32	14.08.18 19:55	0:32	ДЗ 1ст.	ну	ну	Обесточены ПС Ч. В 10:52 (ч/з 10:47) включен участок ВЛ-35 Шахта-Ч, запитана ПС Ч (на оп.№140 разрезаны шлейфа). Падение двухцеп.металл.опоры №113. Установлены две дерев.опоры с уклоном для монтажа перемычки с ВЛ-35 Шахта - Карьер (Т-316). 1.8.18 разрезаны шлейфа оп.118 и подготовка к временному подключению к ВЛ 35 кВ Т-316 для подачи второго питания на ПС Ч (2СШ-35кВ). 2.8.18 установлена перемычка с ВЛ-35 кВ Т-306 опоры №140 на ВЛ-35 кВ Т-316 опоры №17А. 3.08.16 на ОП 106 разрезаны шлейфа, ВЛ поставлена под напряжение до ОП 106 со стороны ПС Ургал. На ПС Ч не совпала фазировка. 14.8.18 произведен перемонтаж шлейфов на оп.№140 (Т-318 оп.№17А), фазировка совпала. В 19:55 ВЛ-35 введена в работу.	уч-к ВЛ-35 Шахта-Ч	п.Чегдомын / 3300чел	3300	1,01	+25, пасмурно	6677	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	21.07.18 0:38	21.07.18 1:34	0:36	21.07.18 1:34	0:36	"земля" от КУ			На оп.91 касание веткой провода, устранено.	нет / быта нет	0	0,02		+25, гроза	19	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	21.07.18 0:55	21.07.18 1:05	0:01	21.07.18 1:05	0:01	МТЗ	у	у	с.Гвоздево.	нет / 310 чел	310	0,1	7	+25, туман	15	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	п.ч.з реклоуз	21.07.18 1:05	21.07.18 3:07	0:07	21.07.18 3:07	0:07	МТЗ			Повреждение на вед.ТП	368чел	368	0,1		+25, гроза	407	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	21.07.18 2:35	21.07.18 3:45	0:21	21.07.18 3:45	0:21	Ав.откл	у	у	с.Н.Георгиевка, Константиновка, Полтавка.	школа / 400 чел	700	0,4	15	+22, пасмурно	390	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	2	21.07.18 4:48	21.07.18 5:57	0:23	21.07.18 17:35	0:23	Ав.откл		ну	Включено кроме вед. ТП "Тепличный комплекс", повреждение КЛ-6. В 17:35 устранено, включен по нормальной схеме.	ф.25 Кролевцы	быта нет	0	0,1	2	+22, пасмурно	115
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	21.07.18 6:12	21.07.18 9:46	0:02	21.07.18 10:45	9:16	МТЗ		ну	Выделен участок от оп.100 до оп.№72 (ТП-0102, фермер). В пр.оп.84-85 обгорела ветка под проводами, без повреждения. В 10:45 восстановлена схема нормального режима.	нет / 510 чел	510	0,1	6	+19, пасмурно	5386	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	21.07.18 6:17	21.07.18 6:17	0:35	21.07.18 6:17	1:50	МТО	у	у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0		+25, ясно	0	
Ам.ЦЭС	10	РП-Усть-Ивановка	17	21.07.18 6:47	21.07.18 7:46	5:02	21.07.18 7:46	5:02	МТЗ	ну	ну	РТП-3-35 снята птица	школа, д/с / быта нет	0	0,2	12	+25, ясно	147	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	9	21.07.18 7:42	21.07.18 7:42	1:42	21.07.18 7:42	1:42	МТО	у	у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+25, ясно	0	
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	9	21.07.18 8:11	21.07.18 10:12		21.07.18 10:12		Ав.откл		у	Обход без замечаний.	нет / 60 чел	60	0,1	3	+20, пасмурно	201	
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	21.07.18 9:47	21.07.18 10:45	1:50	21.07.18 10:45	1:50	"земля" от КУ			с.Петруши, Базисное, Беряя. "земля" самоустранилась. Обход без замечаний.	школа, д/с, скважина / 1000чел	1000	0,7	15	+24, обл	703	
Прим.ЮЭС	35	Гайдамак 35/6	Т1	21.07.18 11:22	21.07.18 12:33	1:33	21.07.18 14:14	7:19	ав.откл.		у	Обесточилась 1сш-6кВ. В-6 Т1 не отключался, отключенное положение В-6 ф.10 (вед., авар. откл). Ч/з 1:11 мин включен СВ-6, запитаны все потребители кроме вед. ф.10. Произведен осмотр Т1: повреждений не обнаружено, газа в газовом реле нет. В 14:14 Т1 включен в работу. Произведена проверка РЗА: неисправность реле времени в цепях МТЗ; реле заменено.	Т2	1800чел	1800	2	32	+25, обл	2366

Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	21.07.18 11:53	21.07.18 17:44		22.07.18 2:20		"земля" от КУ			с.Курское. На оп.126/11 разрушение изолятора, в пр.оп 126/11 - 126/12 провод перегорел, на земле. В 17:53 включен до СП-3, запитано 15 ТП из 21. В 19:45 оставших потребителей запитали от резерва. Выведено оборудование СП-3, не прошли испытания 5 прох.изоляторов и ф.В,с выключателя 10 кв. Установлен ШУНТ в 10 кв, СП-3 включен в работу. 22.7.18 в 21:11 повреждения устранены, снят шунт В10кВ.	ф.З ПС Тихменево	нет / 638чел	638	0,1	21	+26, облачно	1755
Прим.ЭЭС	10	Тихменево 35/10	по ф.З СП-3	21.07.18 12:04	21.07.18 12:25	1:46	21.07.18 12:25	1:46	"земля" от КУ			с. Глазовка. На оп.303 разрушение изолятора ф.В. Устранено.		нет / 373чел	373	0,1	7	+26, пасмурно	35
Прим.ЭЭС	10	Тихменево 35/10	В-10 Т1	21.07.18 12:25	21.07.18 14:10	0:00	21.07.18 14:10	2:40	ав.откл.	нет	у	Обесточилась 1сш-10кВ. Проведена проверка РЗА: по ф.З завышена временная уставка. Устранено.		1290чел	1290	0,5	15	+26, пасмурно	1041
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	21.07.18 13:15	21.07.18 16:51	2277:08	21.07.18 16:51	2277:08	ав.откл.	нет		п.Шкотово. Повреждение на вед. участке.		нет / 470чел	470	0,5	8	+25, ясно	1800
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	21.07.18 13:24	21.07.18 13:50	1:35	21.07.18 13:50	5:22	ав.откл.	нет	у	п.Олений.		нет / 360чел	360	0,3	3	+25, ясно	115
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	21.07.18 13:30	21.07.18 13:52	0:31	21.07.18 13:52	0:31	МТО	нет	у	с.Осиновка, песчанное. Самовольное включение вед. отпайки абонентом.		нет / 380чел	380	0,3	7	+34, ясно	54
Хаб.СЭС	10	К 110/6	18	21.07.18 15:26	21.07.18 15:29	0:02	21.07.18 15:29	2:03	МТО	нет	у	п.Б.Халсьоль. Планируется осмтр.		нет / 460чел	460	0,1	5	+24, обл	5
Прим.ЭЭС	10	Рощино 110/35/10	6	21.07.18 19:17	21.07.18 19:17	0:02	21.07.18 19:17	0:02	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+26, облачно	0
Прим.ЭЭС	6	Луговая 35/6	5	21.07.18 23:33	21.07.18 23:33	1:13	21.07.18 23:33	4:53	МТЗ	у				нет	0	0	0	+29, ясно	0
Прим.СЭС	10	Ново-Сысоевка 35/10	13	22.07.18 1:18	22.07.18 6:15	0:01	22.07.18 19:10	0:01	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП-6098 (ферма) (на РТП 6098 оп.1/3 повреждены контакты всех фаз, отгорели шлейфа фазы В,С в сторону ВЛ и фазы А,С в сторону ТП, устранено (15:20): при включении на в ТП 6098 перегорели предохранители 6 кв фАВС, заменены, в 19:10 вкл под нагрузку.		школа / 362 чел	362	0,04	4	+24, ясно	490
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	3	22.07.18 2:17	22.07.18 4:11	0:03	22.07.18 4:11	0:03	МТЗ	у		с.Баневурово.		нет / 284 чел	284	0,1	5	+23, ясно	154
Прим.ЭЭС	110	Глубинная	СВ-110	22.07.18 3:38	22.07.18 3:39	1:42	22.07.18 3:39	1:42	ЭНЗ 1ст	ну	у	Произведен обход. Пр.оп.254-256 деревья (расстояние до проводов 0,5м). Произведена чистка.		Красноарм.р-н / 4447 чел	4447	5,2		+22, пасмурно	91
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ургальская ЦЭС с отп Чегдомын	№2 (Т-302)	22.07.18 4:21	22.07.18 4:25	1:09	26.07.18 18:38	8:18	ДЗ	ну	ну	Обесточена ПС Чегдомын, обеспечен резерв (Ургальская ЦЭС питалась по цепи №1). Упала жб оп.44/65 на отп.на ПС Чегдомын (подмыта р.Чегдомынка), /22.7.18 в 11:26 на оп.44/63 разобраны шлейфа, ВЛ вкл. без отпайки на ПС Чегдомын/. (В 13:07 22.7.18 Т-301 выведена в ремонт (спил угрожающего дерева, подмыло водой, в пролёте опор №45/27-45/28, ПС Чегдомын запитан от ВЛ-35 Т-315: 15:48 допуск, устранено в 16:46. ВЛ-35 Т-301 остаётся выведенной для БВР на ВЛ-35 Т-302. На 20:12 выполнены работы по подъёму из воды оп.№ 44/65, изоляции и проводов. 24.7.18. в 15:02 оп. установлена, 25.7.18 провод поднят. 26.07.18 17:58 работы завершены. В 18:38 введена в работу	цепь №1 (Т-301)	п.Чегдомын / 1000 чел	1000	1,5		+23, ясно	101
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	по ф.2	22.07.18 4:32	22.07.18 4:46	1:28	22.07.18 4:46	1:28	МТЗ	выв	у			нет/200ч.	200	0,1	6	+20, гроза	24
Ам.СЭС	35	Сковородино - Джалинда		22.07.18 4:42	22.07.18 18:09	4:00	22.07.18 18:09	4:00	МТЗ	ну	ну	Обесточены ПС Джалинда, ПС-35/0,4 кв Таежная, Ср.Рейново. Падение ж/б оп.170 (в болоте). Проведены АВР, уст.плавающая оп, произведен ремонт проводов /11:08 допуск на АВР, завершены 18:09/, ВЛ вкл в работу.		п.Джалинда,с.Албазино,с.Ср.Рейновский / 1825 чел	1825	1,6	18	+20, дождь, ветер	5460
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В-10-Т2	22.07.18 7:40	22.07.18 9:11	0:13	22.07.18 9:11	0:13	Дуг.защита			Обесточена 2сш-10 кв. Произведен осмтр яч. В 10 Т-2 замеч. не выявлено, В 10 Т-2 включен на ХХ 08-42, в 9:11 под нагрузку, кроме вед.ф8 (повреждение у потребителя, вкл в 15:40. /ВВ испытания 2 сш 10 кв без замечаний (14:45-15:40)/.		4 нас.пункта / 1147 чел	1147	4,5		+25, пасмурно	5460
Прим.ЭЭС	10	Шмаковка 35/10	10	22.07.18 8:07	22.07.18 8:07	1:04	22.07.18 8:07	1:04	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+22, пасмурно	0
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	5	22.07.18 8:40	22.07.18 8:48	7:37	22.07.18 8:48	7:37	МТЗ	ну	у			школа, адм, скваж/ 4190 чел	4190	0,7	20	+23, гроза	94
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	22.07.18 9:17	22.07.18 11:35	1:14	22.07.18 11:35	2:33	МТЗ		ну	Оп.19 срыв изолятора, схлест проводов. Устранено.		атс/ 370 чел	370	0,1	7	+25, ясно	200
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	22.07.18 9:30	22.07.18 12:18	0:50	22.07.18 16:37	3:15	КУ, земля			Обеспечен резерв без АТП, вкл в 13:06 с выделенным уч (без нагрузки). Оп. 275 перегорел провод (в плащенном зажиме) в обе стороны. Устранено.	ф5	школа-интернат/ 122 чел	122	0,1	9	+21, ясно	280
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	22.07.18 9:35	22.07.18 10:40	0:20	22.07.18 10:53	0:20	МТО		у	Вкл без АТП, вкл в 10:53 без замечаний.		кот/ 250 чел	250	0,3	11	+24, ясно	325
Ам.ЭЭС	10	Желтоярво 35/10	1	22.07.18 9:45	22.07.18 9:45	0:04	22.07.18 9:45	0:04	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, дождь	0
Прим.ЮЭС	6	Шахта-7 110/6	0	22.07.18 10:00	22.07.18 12:52	1:24	22.07.18 12:52	1:24	Ав.откл			Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ быта нет	0	0,1	3	+28, ясно	286
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка 35/10	10	22.07.18 11:26	22.07.18 11:28	0:00	22.07.18 11:28	0:00	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.		школа, саж/ 124 чел	124	0,3	5	+25, пасмурно	10
Прим.ЮЭС	6	Шахта-7 110/6	22	22.07.18 12:20	22.07.18 12:27	2:13	22.07.18 12:27	2:13	Ав.откл		у	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ быта нет	0	0,1	3	+28, ясно	12
Ам.ВЭС	10	Ст.Райчиха 35/10	2	22.07.18 12:32	22.07.18 12:43	0:00	22.07.18 12:43	0:00	МТЗ	ну	у	Планируется осмтр на 23.7.18		школа, адм, скваж/ 482 чел	482	0,1	9	+27, дождь	13
Прим.ЮЭС	6	Бурун 110/35/6	В-6 Т2 №2 по ф7 реклоуз	22.07.18 13:37	22.07.18 14:50	0:52	22.07.18 14:50	0:52	Дуг.защита		у	С обесточиванием потребителей 4 сш бвВ. Осмтр: откл.положение ф108 (вед. бл.дуг.заш. обеспечен резерв).		700 чел	700	0,8	12	+29, ясно	973
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10		22.07.18 14:19	22.07.18 16:39	1:01	22.07.18 16:39	1:01	Ав.откл		у	Планируется осмтр на 25.7.18.		школа/ 283 чел	283	0,2	17	+34, ясно	580
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	22.07.18 15:11	22.07.18 16:08	1:49	22.07.18 16:08	1:49	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП.		насосн, атс, школа, д/с/ 5000 чел	5000	0,8	11	+30, облачно	897
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	22.07.18 15:35	22.07.18 15:44	0:56	22.07.18 15:44	0:56	Ав.откл		у	Планируется осмтр на 23.7.18		школа, скваж/ 410 чел	410	0,2	15	+32, ясно	22

Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп Гл.Стан			22.07.18 15:51	22.07.18 15:51	0:07	22.07.18 15:51	0:07	ТЭНП 2ст	у			Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+26, пасмурно	0
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29		22.07.18 16:29	22.07.18 16:30	1:44	22.07.18 16:30	1:44	Ав.откл	у			Планируется осмотр до 27.7.18.		нет/ 1500 чел	1500	1	28	+32, облачно	7
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18		22.07.18 19:10	22.07.18 21:51	0:51	22.07.18 21:51	2:39	КУ, земля				п.Авангард. На оп.14 обрыв провода ф.В в соединителе сторону оп.13 и оп.15. Устранено.		школа, больн/812 чел	812	0,4	4	+28, ясно	697
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1		22.07.18 20:29	22.07.18 20:29	2:37	22.07.18 20:29	3:26	МТО	у					нет	0	0	0	+29, ясно	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1		22.07.18 20:53	22.07.18 20:53	0:00	22.07.18 20:53	0:00	МТО	у			Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+29, ясно	0
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	9		22.07.18 21:55	22.07.18 22:05	0:18	22.07.18 22:05	0:18	МТО	ну	у				нет / 200чел	200	0,3	1	+27, ясно	50
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3		23.07.18 0:00	23.07.18 0:00	0:13	23.07.18 3:35	0:13	"земля" от КУ				с.Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, часть п.Кировка. Включен без 7 ТП. На оп.184/14 заменен поврежденный изолятор ф.В.		школа, насосная, детдом / 369чел	369	0,1	15	+26, дождь	47
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	3		23.07.18 0:48	23.07.18 1:50	0:00	23.07.18 1:50	0:00	МТЗ	нет	у		с.Баневурово.		нет / 284чел	284	0,1	5	+21, ясно	34
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6		23.07.18 0:50	23.07.18 1:16	1:26	23.07.18 1:16	1:26	МТЗ	ну	у		п.Горный, Большие Ключи, Хвощанка.		школа / 322чел	322	0,02	7	+26, пасмурно	87
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/6	по ф.о РП Кондрат		23.07.18 1:58	23.07.18 2:16	0:12	23.07.18 2:16	0:12	ав.откл.	нет	у		с.Кондротеновка, Каменушка.		нет / 180чел	180	0,1	5	+21, ясно	18
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	159		23.07.18 5:53	23.07.18 5:54	0:16	23.07.18 5:54	0:16	МТО	нет	у		Планируется осмотр.		очистные / быта нет	0	0,18	2	+23, облачно	1
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	8		23.07.18 7:08	23.07.18 7:24	3:07	23.07.18 7:24	3:07	МТО	ну	у		Осмотр без замечаний.		нет / 140чел	140	0,01	3	+24, пасм	2
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7		23.07.18 9:10	23.07.18 11:43	0:35	23.07.18 11:43	0:35	КУ, земля				Повреждение на ведомственном ТП.		больн, школа, кот/783 чел	783	0,5	29	+22, пасмурно	1000
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка 35/6	по ф.из реклоуз		23.07.18 11:17	23.07.18 13:35	5:00	23.07.18 20:00	5:00	Ав.откл		ну		Вкл без ШТП, вкл в 16:30 без ШТП. Включен полностью в 20:00. В пр.оп.485-486 устранен обрыв провода.		школа, скваж/ 150 чел	150	0,2	11	+24, ясно	230
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8		23.07.18 11:53	23.07.18 14:34	1:17	23.07.18 14:34	4:23	МТО	ну	ну		Вкл с выделенным уч (без нагрузки), потребитель обеспечен резерв; вкл в 14:39. Повреждение на ведомственной отпайке.	ПС Хвалынка ф1	нет/ 50 чел	50	0,01	4	+27, пасмурно	26
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка			23.07.18 12:48	23.07.18 12:48	0:00	23.07.18 12:48	0:00	МТЗ	у			Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+28, облачно	0
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/35/6	Бойлерная		23.07.18 13:45	23.07.18 15:03	4:01	23.07.18 20:03	4:01	МТО	ну	ну		Вкл до ЛР38 (без 4ТП). На ЛР 38 поврежден полюс, устранено.		д/с, школа, атс/ 1290 чел	1290	0,5	15	+18, пасмурно	650
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7		23.07.18 16:34	23.07.18 17:40	0:24	23.07.18 23:34	0:24	Ав.откл		ну		Обеспечен резерв, кроме 10 ТП, вкл в 20:43. Оп.34/1 поврежден изолятор ф.А. Устранено.	ПС Кролевцы ф21	нет/ 700 чел	700	0,7	26	+28, ясно	450
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка			23.07.18 17:26	23.07.18 17:26	0:16	23.07.18 17:26	0:16	ДЗ 1з	у			Осмотр 26.7.18., повалены деревья в пр.оп. 249-250 (без повреждения провода).		нет	0	0	0	+28, гроза	0
ЭС ЕАО	35	Облучье - Пашково			23.07.18 17:29	23.07.18 17:29	0:00	23.07.18 17:29	0:00	МТЗ	у			Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+28, гроза	0
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Приозерная			23.07.18 19:18	23.07.18 19:18	0:00	23.07.18 19:18	31:05	Липовцы:НЗ 2ст Приозерная: НЗНП 2ст.	у			Лвл=20,2км, Лимф=19,1км ф.А. Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+32, гроза	0	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В-10 Т2		23.07.18 19:23	23.07.18 19:45	0:12	23.07.18 19:45	0:12	Дуг.защита	у			С обесточиванием 2 ш 10 кВ. Осмотр: вед. ф7 (не откл, повреждение каб. муфты у потребителя). В-10 Т2 вкл в 19:45 без вед.ф7.		3,6 МВт/ 1147 чел	1147	3,6		+32, гроза	734
Хаб.СЭС	10	Бикин 110/10	14		23.07.18 19:34	24.07.18 11:57	0:06	24.07.18 11:57	4:09	КУ, земля				Обход ВЛ оп.52 до оп.1 без замечаний. В 9:45 24.7.18 обнаружено повреждение на вед. отпайке: опора №32/16 разрушен штыревой изолятор, провод на крюке, под опорой обнаружены мёртвые птицы. Потребитель уведомлен о повреждении. В 11:12 повреждение на опоре №32/16 устранено. В 11:57 фидер включен, погашенных потребителей нет		в/ч на ДГ, очист. сооруж./ 50 чел	50	0,06	4	+24, облачно	983
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	3		23.07.18 20:46	23.07.18 21:27	0:07	23.07.18 21:27	6:58	МТО	ну	у		с.Прохаско, с.Буссе.		нет/ 116 чел	116	0,04	6	+27, гроза	27
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1		23.07.18 20:55	23.07.18 20:55	0:34	23.07.18 20:55	0:34	МТЗ	у					нет	0	0	0	+27, гроза	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1		23.07.18 21:11	23.07.18 21:11	0:20	23.07.18 21:11	0:20	МТО	у					нет	0	0	0	+29, ясно	0
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	8		23.07.18 21:19	23.07.18 21:19	0:44	23.07.18 21:19	27:07	МТЗ	у					нет	0	0	0	+27, гроза	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1		23.07.18 21:51	23.07.18 21:51	0:59	23.07.18 21:51	7:25	МТО	у					нет	0	0	0	+29, ясно	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12		23.07.18 21:51	23.07.18 21:51	0:47	23.07.18 21:51	4:01	МТЗ	у					нет	0	0	0	+29, ясно	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1		23.07.18 22:59	23.07.18 22:59	0:14	23.07.18 22:59	0:14	МТО	у					нет	0	0	0	+29, ясно	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5		23.07.18 23:02	24.07.18 4:01	0:11	24.07.18 4:01	0:11	МТО	ну	ну		с.Чугуевка. На оп.5 разрушение изолятора, обрыв провода в пр.оп.5-5/1, устранено.		насосная / 450чел	450	0,3	12	+29, ясно	1495
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4		23.07.18 23:14	24.07.18 0:40	0:11	24.07.18 3:42	0:11	"земля" от КУ				с.Рязановка п.Ромашка. Включен с "землей" для поиска ИП. В пр.оп.215-216 убрана ветка с провода. В 3:42 включен полностью по норм. Схеме.		нет / 84чел	84	0,1	12	+20, ясно	250
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/6	3		23.07.18 23:53	24.07.18 1:11	0:00	24.07.18 1:11	0:00	МТЗ		у		с.Баневурово.		нет / 284чел	284	0,06	5	+24, пасм	85
Прим.ЮЭС	35	З - Ц			23.07.18 23:57	24.07.18 0:03	0:25	24.07.18 7:18	3:00	МТЗ	нет	не прои зв		На ПС Ц обесточились 1сш-35кВ, 1сш-6кВ. Ч/з 6 мин включен ШСВ-6кВ, все запитаны. На ПС Ц повреждение опорного изолятора разъединителя ОПН-35кВ КВЛ 3-Ц ф.В в сторону КВЛ; В-35 КВЛ 3-Ц ф.А,С в сторону шин 35кВ выброс мастики. Устранено.	ТЗ на ПС Ц	3460чел	3460	2		+22, обл	380
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1		24.07.18 1:44	24.07.18 1:45	1:03	24.07.18 1:45	1:03	МТЗ	ну	у		с.Хвалынка.		школа, д/с, насосная / 794чел	794	0,12	11	+30, пасм	2
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10		24.07.18 1:44	24.07.18 1:45	0:16	24.07.18 1:45	0:16	МТЗ	ну	у		с.Славинка.		насосная, школа / 833чел	833	0,2	6	+30, пасм	4
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка			24.07.18 1:53	24.07.18 1:53	0:00	24.07.18 1:53	6:30	Спасск: ТЭНП, Ярославка: НЗ3 1ст, МТО	у			ИМФ ф.А 3,9км от ПС Ярославка.		нет	0	0	0	+23, облачно	0

Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		24.07.18 3:55	24.07.18 3:55	4:18	24.07.18 3:55	4:18	Спасск: ТЭНП, Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО	у		ИМФ ф.А 7,2км от ПС Ярославка.		нет	0	0	0	+23, облачно	0
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		24.07.18 4:37	24.07.18 4:37	1:08	24.07.18 4:37	12:20	НЗЗ 2ст.	у		ИМФ ф.А 24,8 км. Произведен осмотр ВЛ, оп. № 161 гнездо аиста на верхней траверсе, по фазе А следы жизнедеятельности, следы эл. дугового перекрытия.		нет	0	0	0	+23, ясно	0
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		24.07.18 5:02	24.07.18 5:02	0:00	24.07.18 5:02	0:30	Спасск: ТЭНП, Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО	у		ИМФ ф.А 3,9км от ПС Ярославка. Произведен осмотр ВЛ, оп. № 19, ф.А, гнездо аиста на траверсе, видны следы эл. дугового перекрытия на траверсе и проводе, под опорой обожженные ветки.		нет	0	0	0	+23, облачно	0
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	24.07.18 6:37	24.07.18 7:40	0:06	24.07.18 7:40	0:06	МТО	ну	у	с.Покровка, Минеральное. Обход, замечаний нет.		нет / 382чел	382	0,2	10	+22, пасм	210
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	24.07.18 7:37	24.07.18 7:37	1:33	24.07.18 7:37	1:33	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, обл	0
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	24.07.18 7:40	24.07.18 7:54	4:40	24.07.18 7:54	4:40	ав.откл.		у	с.Гвоздево. Планируется осмотр.		нет / 310чел	310	0,1	7	+22, пасм	50
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	3	24.07.18 9:14	24.07.18 9:28	0:42	25.07.18 15:43	0:42	МТЗ	нет	ну	Вкл с выделенным поврежд.уч. потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч.ТП46-ТП-73. (120 м от ТП 46; ведутся АВР-уст.1 муфта. 25.7.18 установлена вторая муфта. Фидер включен.	ПС ГЗУ ф477	2 детсада / 5000 чел	5000	1,3	7	+22, пасм	298
Ам.СЭС	10	Скворородино 220/110/35/10	18	24.07.18 9:17	24.07.18 9:17	0:00	24.07.18 9:17	15:44	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+23, облач	0
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	5	24.07.18 11:14	24.07.18 14:08	1:49	24.07.18 14:08	12:07	МТЗ	ну	ну	Осмотр без замечаний.		школа / 340 чел	340	0,04	3	+36, ясно	117
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	16	24.07.18 11:51	24.07.18 12:06	0:00	24.07.18 12:06	0:00	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп.24-25 падение дерева (тополь, кроной задел провода ВЛ). Повреждения оборудования нет.		больница, д. сад, скваж. / 3750 чел	3750	0,7	12	+24, пасм	169
Прим.ЮЭС	6	Береговая -2 220/110/6	6	24.07.18 11:56	24.07.18 12:36	5:30	24.07.18 12:36	5:30	МТО		у	Осмотр без замечаний.		нет / 700 чел	700	0,2	11	+29, ясно	133
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	24.07.18 12:07	24.07.18 15:52	3:08	24.07.18 15:52	3:08	МТЗ	выв	ну	Повреждение на вед. ТП.		нет / 378 чел	378	0,2	10	+28, ясно	750
Прим.ЗЭС	10	Родина 35/10	6	24.07.18 13:30	24.07.18 13:52	4:13	24.07.18 13:52	4:13	ав.откл.		у	Осмотр 3.8.18		нет / 360 чел	360	0,1	9	+28, ясно	36
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	24.07.18 14:09	24.07.18 14:09	0:15	24.07.18 14:09	5:39	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, облачно	0
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	24.07.18 15:17	24.07.18 15:17	9:10	24.07.18 15:17	9:10	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+31, ясно	0
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ1 - РЦ с отп Ц, Городская	С-7	24.07.18 15:54	24.07.18 16:02		24.07.18 16:02		ВЧБ	ну	у	С обесточиванием 1/2 ПС Ц. (на ПС Городская АВР-110 усл). 25.7.18 по результатам обхода ВЛ-110 ХТЭЦ1 - РЦ С-7 и С-8, в пролетах опор 88-89 угрожающие деревья (прослеживается коронация). 26.07.18 в 12:18 КВЛ 110 ХТЭЦ1-РЦ с отп(С-7)выведена в ремонт (ПС Ц перазалитана по сети 35кВ, по ВЛ 110 С-7 в 15-46 на ОП 79 разрезаны шлейфа, выделен участок от ПС РЦ до ОП 79). В 21-30 работы по ВЛ 110 кВ ХТЭЦ1 - РЦ с отп. №1 (С-7) закончены, убраны угрожающие деревья в пролёте оп.№88-89. 27.07.18 12:47 работы по вырубке угрожающих деревьев по ВЛ 110 С-7 завершены, после сборки шлейфов в 23:46 ВЛ введена в работу..		4,6 МВт/ 14100 чел	14100	4,6		+28, ясно	учтен
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ1 - РЦ с отп Ц, Городская	С-8	24.07.18 15:58	24.07.18 15:58		24.07.18 15:58		ВЧБ	у		в пролетах опор 88-89 угрожающие деревья (прослеживается коронация). 26.07.18 в 18:12 ВЛ введена в ремонт. 27.07.18 15:01 ВЛ 110 кВ С-8 введена в работу.		нет	0	0	0	+28, ясно	0
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	24.07.18 16:27	24.07.18 17:14	5:43	25.07.18 2:23	5:43	МТО		ну	При проведении земляных работ экскаватором сторонней организации повреждена КЛ на уч.ПС-ТП81164. Потребителю обеспечен резерв. Виновины установлен (ООО "БДР"). Устранено.	ф-14	1800 чел	1800	0,9	11	+30, ясно	705
Хаб.СЭС	35	Берёзовая - Бриакан	Т-198	24.07.18 17:17	24.07.18 17:17	1:43	24.07.18 17:17	1:43	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+22, облач	0
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	24.07.18 17:36	24.07.18 17:56	0:40	24.07.18 20:26	4:42	МТЗ	ну	ну	Вкл в 17:56 до оп.161, вкл в 20:04 до РЛ7, вкл в 20:26 без замечаний.		нет / 290 чел	290	0,1	12	+34, ясно	33
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	154	24.07.18 18:17	24.07.18 19:21	1:14	24.07.18 19:21	5:16	МТО	ну	ну	Повреждение на вед. отпайке.		д. сад, КНС / 2100 чел	2100	0,4	10	+25. облач	429
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	В-10 Т2	24.07.18 19:41	24.07.18 20:07	0:52	24.07.18 22:56	0:52	Ав.откл.			С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ. /После выполнения план.работ по чистке контактных соединений на ТТ 10 Ф-3, при включении РШ 10 ф3 сгорела губка фА в сторону сш; устранено (22:56/. В 20:07 вкл потребители 2 сш 10 кВ, без 1 сш 10 кВ (на сш 2 фидера: ф2 обеспечен резерв (ф8), ф3 (0,14 МВт/ 280 чел), вкл в 22:56.после устранения я замечания.		школа, кот, больн/ 1500 чел	1500	0,8		+27, ясно	189
Ам.ЦЭС	110	Возжаевка 110/35/10	Т1	24.07.18 20:13	24.07.18 21:25	1:34	24.07.18 22:06	144:14	ДЭТ			С обесточиванием ПС Возжаевка, Поздеевка, Тупиковая, Индустрия. Осмотр: на ШМ 10кВ (на вводе в ЗРУ) следы перекрытия на прох.изоляторах птицей (сорока); в 22:06 Т1 вкл в работу по норм.сх.	Т2	4070/1,3 МВт/ Белогорский р-н	4070	1,3		+22, дождь	2050
Прим.ЮЭС	10	Знадворовка 35/10	В-10 Т1	25.07.18 0:00	25.07.18 1:20	0:39	25.07.18 1:55	6:09	Ав.откл			С обесточиванием потребителей ПС Знадворовка. Отходящие фидера не откл, бл.нет. Обеспечен резерв, кроме ф3 (при вкл отключился от МТЗ, вкл. в 10:06). В-10 Т1 вкл в 1:55 (устранена неисправность эл.двигателя звзвода пружин) .	Т2	0,43 МВт/ 835 чел	835	0,43		+23, ясно	573
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	7	25.07.18 1:10	25.07.18 3:44	0:39	25.07.18 3:44	0:39	КУ, земля			Земля самоустранилась.		школа, кот/ 50 чел	50	0,1	3	+25, пасмурно	243
Прим.ЮЭС	10	Знадворовка 35/10	3	25.07.18 1:20	25.07.18 4:03		25.07.18 10:06		МТЗ		ну	Прим наборе нагрузки откл от МТЗ. Вкл без отпайки "Дубки", оп.79 разрушен изолятор верхнего провода. Устранено и включен полностью в 10-06		школа, атс, скваж/835 чел	835	0,43	5	+23, ясно	255

ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	477	25.07.18 1:43	25.07.18 3:22	0:38	30.07.18 16:29	0:38	МТЗ	ну	ну	Вкл в 3:22 без 4ТП, вкл в 3:41 с выделенным уч. без агрузки. Повреждение КЛ-6 кВ на уч. оп.477-03/3-ТП83. 26.7.18 обнаружено МП - в ТП 83 повреждена каб. муфта. 27.07.18 повреждение устранено, при испытаниях обнаружено 2-е МП, 21 м. от ТП 83. Устранено, схема восстановлена	в/ч, кот/ 1500 чел	1500	0,3	11	+22, пасмурно	502	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	25.07.18 2:16	25.07.18 6:14	4:59	25.07.18 11:35	4:59	КУ, земля			В 6:14 4 ТП запитано от ф7. Пр.оп.115-116 падение дерева, обрыв провода. В 11:35 устранено, вкл. полностью.	ф7	нет/ 290 чел	290	0,1	12	+23, облачно	396
Ам.ЭС	10	Бузули 35/10	21	25.07.18 2:41	25.07.18 2:56	0:00	25.07.18 2:56	0:00	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	школа, больн, атс, кот/ 2394 чел	2394	0,7	25	+22, дождь	182	
Прим.ЮЭС	10	Знарядовка 35/10	В-10 Т2	25.07.18 4:20	25.07.18 4:28	0:00	25.07.18 4:34	0:00	Ав.откл	небыло	у	Отключился при вкл рекулера по ф3 ПС Знарядовка.	0,43 МВт/ 835 чел	835	0,43		+23, пасмурно	10	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	25.07.18 5:14	25.07.18 5:14	0:11	25.07.18 5:14	2:02	МТО		у	нет	0	0	0	+23, ясно	0		
Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	19	25.07.18 6:03	25.07.18 11:56	0:19	25.07.18 11:56	0:19	Ав.откл		ну	Оп.25 излом деревянной траверсы. В 09:45 допуск бригады. Устранено и включен по нормальной схеме в 11:56.	скваж, ДОЛ/ 90 чел	90	0,1	2	+20 пасмурно	356	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2а	25.07.18 6:31	25.07.18 6:37	0:48	25.07.18 6:37	71:15	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке.	кот/ быта нет	0	0,1	9	+16, дождь	3	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	В-10 Т1	25.07.18 6:47	25.07.18 8:00	1:13	25.07.18 18:45	2:39	ГЗ			С обесточиванием 1,2 сш 10 кВ. Обеспечен резерв (Т2). Осмотр: откл.положение ф6 (РСК, бл.Ав.откл / РПВ усп 7:54). 25.7.18 в 15:18 по Т1 выполнили ревизию и чистку клемного ящика газовой защиты, по В/В испытаниям и работе защит замечаний нет. Вкл. в 18:45.	Т2	школа нет/ 750 чел	750	0,3		+23, пасмурно	541
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	25.07.18 6:47	25.07.18 7:54	3:03	25.07.18 7:54	3:03	Ав.откл		у	нет	школа/250 чел	250	0,1	5	+23, пасмурно	37	
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	25.07.18 7:10	25.07.18 7:10	0:37	25.07.18 7:10	0:37	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+16, дождь	0	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	25.07.18 7:23	25.07.18 7:23	0:42	25.07.18 7:23	0:42	МТО		у	В ТП-3030 заменили изолятор ВН-10 Т1 ф-А, произведена чистка изоляции.	нет	0	0	0	+23, ясно	0	
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	11	25.07.18 7:57	25.07.18 9:30	0:50	25.07.18 9:30	1:45	Ав.откл		у	Повреждение в сетях потребителя.	нет / 300 чел	300	0,2	10	+23, дождь	310	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	5	25.07.18 8:22	25.07.18 8:24	0:41	25.07.18 8:24	0:41	МТЗ	ну	у	с.Новокрещенка.	школа / 340 чел	340	0,03	5	+26, ясно	1	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	2	25.07.18 8:58	25.07.18 9:25	0:00	25.07.18 9:25	0:00	МТЗ	ну	не прои зв	Повреждение на вед. участке.	насосная / 200 чел	200	0,2	11	+17, пасм.	90	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	25.07.18 9:34	25.07.18 10:53	0:23	25.07.18 10:53	0:23	МТЗ		ну	Анастасьевка, Петропавловка. Повреждение на ведомственной отпайке от р-б.	нет / 133 чел	133	0,2	12	+23, дождь	224	
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	3	25.07.18 10:01	25.07.18 10:07	2:03	25.07.18 10:07	5:11	МТЗ		у	с.Переясловка.	скваж, насосная, школа-интернат / 5221 чел	5221	0,5	15	+24, дождь	164	
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	4	25.07.18 10:01	25.07.18 10:07	0:13	25.07.18 10:07	0:13	МТЗ		у	с.Переясловка.	д.дом, дом ветеранов / 500 чел	500	0,2	15	+24, дождь	96	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	17	25.07.18 10:32	25.07.18 10:38	1:49	25.07.18 10:38	26:09	МТО		у	Ж/Д округ г.Хабаровска.	ПНС-324 / быта нет	0	1	9	+25, дождь	103	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	25.07.18 11:05	25.07.18 13:00	0:07	25.07.18 13:00	0:07	Ав.откл		ну	с. Благодатное с. Лесное. Повреждение на вед. отпайке.	школа / 546 чел	546	0,7	7	+27, дождь	4313	
Хаб.ЦЭС	10	Бройлерная 110/35/10	20	25.07.18 11:10	25.07.18 11:45	0:14	25.07.18 13:58	0:14	МТЗ		ну	Обеспечен резерв, без 2ТП, вкл в 13:58. Пр.оп. 27-28 убрано упавшее дерево (без повреждения провода).	ф-2	нет / 50 чел	50	0,28	12	+25, дождь	215
Ам.ЭС	10	Восточная 35/10	16	25.07.18 11:49	25.07.18 12:24	0:45	25.07.18 12:24	51:15	МТЗ	ну	не прои зв	С ЛР 19-16-02 снято гнездо.	больн, д.сад, КНС, скваж. / 3750 чел	3750	0,7	12	+25, облачно	343	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	25.07.18 12:02	25.07.18 12:11	4:09	25.07.18 12:11	6:29	МТЗ	ну	у	п. им. Тельмана.	нет / 1000 чел	1000	0,3	13	+25, дождь	49	
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	11	25.07.18 12:30	25.07.18 12:45	1:32	25.07.18 12:45	17:11	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	нет / 300 чел	300	0,2	10	+27, дождь	50	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	11	25.07.18 13:21	25.07.18 13:35	3:30	25.07.18 13:35	3:30	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	школа, д. сад / 200 чел	200	0,8	17	+28, дождь	187	
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	25.07.18 14:27	25.07.18 14:38	0:28	25.07.18 15:31	0:28	ТЗНП			Обесточена 1/2 ПС Эгершельд (1,8 МВт/ 4150 чел; запит ч/з 11 мин); и вед. ПС Зелёная (запит ч/з 53 мин). На ПС Эгершельд обнаружена обгоревшая соорока под РЛ-2 (повреждения оборудования нет). В 15:31 КЛ-35 включена, схема восстановлена.	цепь №1; ПС Эгершельд СВ-35	г.Владивосток: 4750 чел	4750	3		+25, ясно	550
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	7	25.07.18 14:45	25.07.18 16:19	0:50	25.07.18 16:19	0:50	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	в/ч, школа / 174 чел	174	0,01	2	+29, дождь	16	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	25.07.18 14:57	25.07.18 16:15	0:00	25.07.18 16:15	0:00	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	школа, насосная / 1574 чел	1574	0,2	5	+29, дождь	260	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/6	по ф3 РП Кондрат	25.07.18 15:46	25.07.18 18:01	0:00	25.07.18 23:09	0:00	Ав.откл		ну	Вкл с выделенным поврежденным уч (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв, вкл в 23:09 по нормальной сх, без замечаний.	Ф-3 РП Кондратеновка	нет / 300 чел	300	0,1	9	+30, ясно	562
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отп. Угольная, Иагагинская	Л-102	25.07.18 16:01	25.07.18 18:43	12:01	26.07.18 23:25	12:01	ДЗ опер. ускор. ТЗНП 1ст	ну	ну	Откл при ремонтной схеме сети 110 кВ (выведена ВЛ 110кВ "М.Нимныр-Хатыми "). О бесточена ПС Хатыми (запит ч/з 2:42). Осмотр ВЛ без замечаний, РПВ ну (22:44) Выделен участок от ЛР 156 до ПС Хатыми. 26.7.18 на 14:40 пройдено по выделенному участку 15км (до ОП 264), замечаний нет. Труднопроход, местность (участок заболочен). 20:30 обход закончен полностью, замечаний нет. В 21:23 вкл. ВЛ-110 ЧТЭЦ - Хатыми на ХХ (со стороны Хатыми), в 23:25 под нагрузкой (по норм. сх.).	ВЛ-110 М.Нимныр-Хатыми	400 чел	400	0,4		+15, ясно	1080
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	77	25.07.18 16:06	25.07.18 18:24	1:32	25.07.18 18:24	1:32	МТЗ	ну	ну	Снята птица с ЛР-77-01/1.	школа / 806 чел	806		4	+29, облач	55	

ЭС ЕАО	35	Найфельд - Дубовое	Т-130	25.07.18 16:36	25.07.18 16:36	10:26	25.07.18 20:36	10:26	КУ "земля"			Предварительно потребителю обеспечен резерв. Оп.2 заменен поврежденный изолятор.	ВЛ-35 Пронькино- Найфельд	нет	0	0	0	+29, облач	0
Прим.ЦЭС	35	Новодевица 35/10	В-35 Т1	25.07.18 17:18	25.07.18 17:35	1:16	25.07.18 17:35	1:16	МТЗ	у	у	Обесточена 1С10В (отключенных фидеров нет. блинк нет). Проверка РЗА на 26.7.18		0,3 МВт/ 296 чел	296	0,3		+30, ясно	100
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	154	25.07.18 17:21	25.07.18 17:21	2:38	25.07.18 17:21	2:38	МТО	у	у	Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+29, дождь	0
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	25.07.18 17:21	25.07.18 17:35	0:05	25.07.18 17:35	8:15	МТО	ну	у	Планируется осмотр.		скважина / 200 чел	200	0,04	13	+29, дождь	9
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	25.07.18 17:21	25.07.18 17:29	1:18	25.07.18 17:29	1:18	МТО	ну	у	Планируется осмотр.		нет / 1000 чел	1000	0,3	13	+29, дождь	12
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	221	25.07.18 17:28	25.07.18 20:15	0:00	25.07.18 20:15	0:00	МТЗ	ну	ну	ТП-721 повреждена КЛ 6кВ, переведено на резервную КЛ.		нет / 86 чел	86	0,02	1	+29, дождь	55
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ с отп. СМР, КПУ, Березовка	№1 (С-17)	25.07.18 17:41	25.07.18 17:41	0:34	25.07.18 17:41	0:34	РЦ ВЧ6 (АПВ по отсут. напряжения); ХТЭЦ-3: ВЧ6, 33 (АПВ КС)	у	у	Со стороны ХТЭЦ-3 АПВ КС, транзит замкнулся ч/з 6,5 сек. 3.08.18 произведен обход от оп.1 до оп.51 в 16-39-замечаний нет.		нет	0	0	0	+29, дождь	0
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ с отп. СМР, КПУ, Березовка	№2 (С-18)	25.07.18 17:41	25.07.18 17:41	0:28	25.07.18 17:41	4:08	РЦ ВЧ6 (АПВ по отсут. напряжения); ХТЭЦ-3: ВЧ6, 33 (АПВ КС)	у	у	Со стороны ХТЭЦ-3 АПВ КС, транзит замкнулся ч/з 3,7сек. 3.08.18 произведен обход от оп.1 до оп.51 в 16-39-замечаний нет.		нет	0	0	0	+29, дождь	0
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	25.07.18 18:20	25.07.18 22:05	0:41	27.07.18 10:35	0:41	КУ "земля"			Вкл без ТП в/ч (на ДГ), ОП 19-00-406 заменили изолятор.		п/з (на ДГ)/ 150 чел	150	0,02	3	+29, дождь	184
Ам.ЗЭС	10	Реммаш 35/10	6	25.07.18 19:35	25.07.18 21:28	3:28	25.07.18 21:28	3:28	КУ "земля"			Пр.оп.50-51 падение дерева, обрыв провода. Устранено.		нет / 395 чел	395	0,08	4	+25, облачно	159
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	17	25.07.18 21:11	25.07.18 22:26	1:14	25.07.18 22:26	1:14	МТО	ну	ну	Вкл в 22:15 до Р-3, вкл в 22:26. Повреждение на ведомственном ТП.		ПНС / быта нет	0	0,1	11	+24, дождь	1099
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	25.07.18 21:41	25.07.18 21:48	1:17	25.07.18 21:48	1:17	МТЗ	ну	у			нет/ 289 чел	289	0,4	17	+24, дождь	56
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	25.07.18 21:49	25.07.18 21:55	0:43	25.07.18 21:55	4:19	МТЗ	у	у			насос, школа, больн/ 1720 чел	1720	0,4	12	+23, дождь	1031
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	25.07.18 21:56	25.07.18 23:02	0:11	25.07.18 23:02	0:11	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 1000 чел	1000	0,2	13	+24, дождь	324
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	25.07.18 22:44	26.07.18 3:25	4:55	26.07.18 18:11	4:55	Ав.откл	ну	ну	Вкл с выделенным уч, потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-10 между ТП1449 и ТП249, ТП1449 и ТП-2112. В ТП 2212 устранили повреждение концевой каб. муфты	ПС Сергеевка ф12	кнс, д/с/ 3149 чел	3149	0,9	18	+23, гроза	2482
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	25.07.18 23:18	26.07.18 0:55	2:24	26.07.18 0:55	5:21	Ав.откл	у	у			школа/ 475 чел	475	0,2	16	+20, гроза	873
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	26.07.18 2:49	26.07.18 2:49	3:35	26.07.18 2:49	3:35	МТЗ	у	у			нет	0	0	0	+25, ветер	0
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	5	26.07.18 3:40	26.07.18 3:40	0:41	26.07.18 3:40	0:41	МТЗ	у	у	Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+25, ветер	0
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	26.07.18 3:58	26.07.18 4:54	0:00	26.07.18 4:54	0:00	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		адм/ 500 чел	500	0,3	17	+22, облачно	454
ЭС ЕАО	35	Левобережная - ДМ с отп. СОТ	Т100	26.07.18 4:01	26.07.18 5:12	0:42	26.07.18 5:12	0:42	КУ, земля			С обесточиванием ПС ДМ. Повреждение на ведомственной отпайке.		насосн/ 700 чел	700	0,2		+20, дождь	67
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	по ф.то реклоуз	26.07.18 4:03	26.07.18 7:10	1:07	26.07.18 7:10	1:17	Ав.откл	ну	ну	Пр.оп. 84-85 обрыв провода. Устранено		школа, д/с/1460 чел	1460	0,3	11	+20, гроза	935
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	7	26.07.18 7:27	26.07.18 9:01	0:20	26.07.18 14:17	0:20	МТО	ну	ну	Включен в 09-01 без ТП-565(РСК,овощехранилище). В ТП заменили проходной изолятор		приют/ 30 чел	30	0,1	3	+18, дождь	78
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	16	26.07.18 7:32	26.07.18 7:50	0:27	26.07.18 10:09	4:20	МТЗ	ну	ну	Вкл без СТП. ОП 14/2 заменили два изолятора		больн, д/с, кнс, скваж/ 3750	3750	0,7	12	+17, облачно	101
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	26.07.18 7:37	26.07.18 7:37	0:43	26.07.18 7:37	8:13	МТЗ	у	у	Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+14, ветер	0
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	24	26.07.18 8:23	26.07.18 13:38	0:00	26.07.18 13:38	10:49	МТЗ	ну	ну	Тралом из г. Комсомольска доставлен вездеход В прол.опор 255-256 убрано дерево, провод не поврежден		школа, кот/ 450 чел	450	0,15	4	+15, ветер	799
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	6	26.07.18 9:00	26.07.18 9:10	3:47	27.07.18 17:43	8:07	Откл. КУ"Земля"			с.Черняево, п/з Невельская, Чигири. В 09-10 вкл без п/з (перешли на ДГ). В пролете ОП 26/92- 26/93 убрано дерево, в пролёте оп. 26/113/118-26/113/119 устранён обрыв провода		п/з (на ДГ)/ 467чел	467	0,2	8	+20, пасм.	20
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	12	26.07.18 10:02	26.07.18 11:04	2:16	26.07.18 14:31	2:16	МТЗ	ну	ну	с.Елабуга. В 11-04 вкл без ТП-1357(10 част домов). В пролете ОП 59-60 убрано дерево (провода не поврежден)		школа,д.сад/493ч.	493	0,3	6	+20, пасм.	93
Ам.ЗЭС	10	РП "Дмитриевка"	19	26.07.18 13:00	26.07.18 16:32	7:45	26.07.18 16:32	7:45	МТЗ	ну	не проеи зв	ОП 61, 62 заменили 2 изолятора		нет		0,23		+29, ясно	835
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	26.07.18 13:10	26.07.18 13:10	1:00	26.07.18 13:10	1:00	МТЗ	у	у	часть п.Трудовое. часть Фокино.		нет/680ч.	680	0,7	14	+31, ясно	0
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	26.07.18 14:47	26.07.18 17:44	0:41	27.07.18 5:20	3:25	МТЗ	ну	ну	В 17:44 включен до ТП82040 (запитано без 8 ТП). На ОП 46/1 повреждение концевой заделки в сторону ТП82040 и обрыв провода ф.А в пр.оп.92-93 (следов внешнего возд. нет). Устранён обрыв провода в пр.оп.92-93, в 0:58 запитано без 4-х ТП. В 5:20 восстановлена конц. заделка оп. 46/1, потребитель запитан полностью.		3900ч.	3900	0,8	16	+28, ясно	2360

Прим.ЮЭС	35	Находка - Рыбники		26.07.18 15:02	26.07.18 18:19	1:03	27.07.18 23:31	3:42	Ав.откл			обесточена ПС Рыбники. На ПС Находка поврежден В 35кВ "Рыбники". При осмотре ПС Находка обнаружено разрушение вводов ф,В,С В-35кВ "Рыбники". Для локализации повреждения отключали В35кВ Т1,Т2 с обесточением 1,2 сш 35кВ (часть г.Находка, 9,5 МВт,76008., в 17:07 (ч/з 2ч.05 мин.) все включено). ПС Рыбники запитана от ПС Широкая в 18:19. Сито мало поврежденного В-35 (тип С-35), произведен демонтаж. 27.7.18 произведена замена В-35, ВЛ-35 введена в работу.	В 35кВ Широкая-Рыбники	6540ч.	6540	4,2	+34, ясно	13790	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	26.07.18 18:05	26.07.18 18:05	0:05	26.07.18 18:05	0:05	МТЗ	у		с.Лазарево	нет/400ч.	400	0,03	7	+25, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	26.07.18 18:17	26.07.18 20:27	1:08	26.07.18 22:17	1:08	Откл. КУ"Земля"			с.Благодатное, с.Новобильмановка. Вкл. без 5-ти ТП. Оп. 285 ф.-В поврежд. изолятора, провод на крюке (труп сороки). Устранено и вкл. полностью в 22-17.	водозабор/482ч.	482	0,2	18	+31, ясно	574	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В10 Т2	26.07.18 19:05	26.07.18 19:07	1:36	26.07.18 19:07	1:36	Дугзащита	у		Обесточена 2 сш 10кВ. В 19:07 В 10кВ Т2 включен успешно, 2 сш10кВ запитана без вед. Ф11(МТО). В яч. Ф.11 повреждена концевая муфта (вед.)	1147ч.	1147	6,3	+31, ясно	88		
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	26.07.18 19:52	26.07.18 22:02	0:27	27.07.18 15:02	2:31	Откл. КУ"Земля"			с.Васильевка, в/ч, застава. Отключен участок от ЛР-32 до ЛР-33, остаются обесточены 2 ТП в/ч, застава (на ДГ). Продолжение осмотра на утро. 27.07.18 в 15:02 на оп.102 заменили изолятор, устранили обрыв провода	в/ч,застава / 20ч.	20	0,01	4	+22, пасмурно	130	
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	2	26.07.18 20:18	27.07.18 1:22	1:35	27.07.18 1:22	1:35	МТЗ, при включении "Земля"	ну	ну	с.Центральная усадьба. В пр. оп.21-22 переход через дорогу, обрыв провода сторонним не известным а/м, виновник скрылся, сообщено в полицию. Устранено.	нет/327ч.	327	0,04	5	+28, ясно	182	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	12	26.07.18 21:40	26.07.18 23:58	0:54	26.07.18 23:58	0:54	КУ"земля"			с.Поречье с.Ильичёвка. Включили в 23-58 для поиска "земли" прибором.	нет / 400 чел	400	0,3	6	+25, дождь	115	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	26.07.18 22:01	26.07.18 23:01	1:20	26.07.18 23:01	1:20	КУ "земля"			Дубки. "Земля" самоустранилась.	нет / 200 чел	200	0,1	3	+25, гроза	73	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	26.07.18 22:20	26.07.18 22:28	1:03	26.07.18 22:28	1:03	МТЗ	у		Никольковский часть с.Корфовка.	нет / 400 чел	400	0,2	8	+25, дождь	4	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	26.07.18 23:22	26.07.18 23:25	1:09	26.07.18 23:25	1:09	Ав.откл.	у		с. Григорьевка.	нет / 900 чел	900	0,4	13	+25, дождь	4	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	26.07.18 23:22	27.07.18 1:59	0:25	27.07.18 1:59		Ав.откл.	ну		Дубки. Поврежд. изол. ф.-А оп. 62.	нет / 200 чел	200	0,1	3	+25, дождь	75	
Прим.ЗЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	по ф.1 РП Пуцило	26.07.18 23:36	26.07.18 23:44	0:00	26.07.18 23:44	0:00	Ав.откл.	у		с. Пуцилка	нет/ 40ч.	40	0,07	3	+25, дождь	9	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	12	27.07.18 0:21	27.07.18 0:37	0:28	27.07.18 3:52	4:40	Ав.откл.			с.Поречье с.Ильичёвка. Вкл. без 2 КТП. Оп.272/28 разрушен изолятор, заменили и включили в 03-52	нет / 400 чел	400	0,3	6	+24, дождь	23	
Прим.ЮЭС	6	Горная 110/6	6	27.07.18 0:35	27.07.18 1:21	3:11	27.07.18 1:21	9:15	Ав.откл.	у	у	часть г.Партизанск.	не / 1289 чел	1289	0,8	11	+24, ясно	640	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	27.07.18 0:47	27.07.18 0:47	0:27	27.07.18 0:47	0:27	МТЗ	у		нет	нет	0	0	0	+25, ясно	0	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	Ф-7 РКЛ оп.98	27.07.18 0:47	27.07.18 0:52	0:23	27.07.18 0:52	0:23	Ав.откл.	у		Тихий, Нежино. Вкл. по ТУ.	нет / 283 чел	283	0,2	17	+25, ясно	12	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	27.07.18 0:47	27.07.18 0:47	0:11	27.07.18 0:47	3:51	МТЗ	у		нет	нет	0	0	0	+25, ясно	0	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	27.07.18 0:47	27.07.18 0:50	2:05	27.07.18 12:45	7:10	Откл. КУ"Земля"			с.Кипарисово1. В пролете ОП 62-63 обрыв провода (без следов внешнего возд.). Выделен поврежденный участок (остались обесточ.2 ТП). В 3:53 весь потребитель запитан. Устранено	ф.13 ПС Раздольное1	нет/184ч.	184	0,2	19	+22, пасм.	10
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		27.07.18 2:15	27.07.18 2:15		27.07.18 2:15		Уссур: НЗ3 1ст; Павл-1: НЗ3 2ст.	у		ИМФ Ф"С" -0; 7,4 км от ПС Павловка-1; Влв=37,45км. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+24, пасм	0	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	6	27.07.18 4:18	27.07.18 4:21	9:11	27.07.18 4:21	9:11	Ав.откл.	у		с. Григорьевка.	нет / 900 чел	900	0,4	13	+25, дождь	7	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	27.07.18 5:02	27.07.18 5:08	3:17	27.07.18 5:08	3:17	МТЗ	у		п.Витязь п.Рисовая падь.	водонасосная / 140 чел	140	0,6	5	+23, пасм	138	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	27.07.18 6:00	27.07.18 6:18	1:47	27.07.18 6:18	1:47	МТЗ	у		часть с.Ивановка, Николаевка, Отрадное.	школа / 1036 чел	1036	0,5	14	+23, туман	60	
Прим.СЭС	110	Горбуша- Черемшаны - Пластун		27.07.18 6:21	27.07.18 6:21	0:15	27.07.18 6:21	0:15	ДЗ 2ст	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+18, гроза	0	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	27.07.18 6:35	27.07.18 6:45	0:00	27.07.18 6:45	0:00	МТЗ	ну	у	часть с.Павло-Федоровка, часть с.Авдеевка.	Насосная-2 Школа-1, Дет.сад-1 / 420 чел	420	0,6	13	+23, дождь	100	
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	27.07.18 7:33	27.07.18 7:34	0:00	27.07.18 7:34	0:00	Ав.откл	ну	у	с.Дубовское.	Школа-1 Насосная 1, Очистные / 970 чел	970	0,6	19	+24, пасм	3	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	5	27.07.18 7:58	27.07.18 11:39	3:10	27.07.18 11:39		МТЗ	ну	ну	с.Новокрещенка. Повреждение на вед. ТП	школа / 450 чел	450	0,1	3	+23, дождь	147	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	27.07.18 8:10	27.07.18 8:35	0:00	27.07.18 8:35	888:08	Ав.Откл.	у		п.Тополево. Повреждение на вед. участке	нет/500ч.	500ч.	0,8	7	+25, пасм.	333	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	1	27.07.18 10:05	27.07.18 10:18	1:32	27.07.18 10:18	2:49	Ав.откл.	у		часть с.Фадеевка	школа/285	285	0,1	6	+24, пасм.	10	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	2	27.07.18 10:05	27.07.18 10:18	0:42	27.07.18 10:18	0:42	Ав.Откл.	у		часть с.Фадеевка, с.Байкал	нет/330ч.	330	0,1	9	+24, пасм.	47	
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ1 - РЦ с отп Ц, Городская	С7	27.07.18 10:26	27.07.18 10:26	0:00	27.07.18 10:26	45:42	ДЗ 1ст., ИМФ-ф.В,С -4км	у		В пр.оп.24-25 следы КЗ на проводах и земле, предположительно работа сторонней техники, виновника не месте нет	нет	0	0	0	+22, пасм.	0	
Хаб.ЦЭС	35	Парк Гайдара	1Т	27.07.18 10:26	27.07.18 10:26	1:36	27.07.18 10:59	1:45	Блинкер U min, "внешнее отключение"	у		АВР бкВ успешен. Осмотр без замечаний.	2сш бкВ	0	0	0	+22, пасм.	0	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	27.07.18 12:08	27.07.18 12:35	0:16	27.07.18 12:35	0:16	МТО	у		Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградков, Скворцово, Ильмаковка	школа/871ч.	871	0,2	20	+28, дождь	90	

Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	27.07.18 12:28	27.07.18 12:28	0:13	27.07.18 12:28	0:13	МТЗ	у		с.Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка		нет/518ч.	518	0,1	18	+28, дождь	0
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	27.07.18 12:52	27.07.18 15:55	0:00	27.07.18 15:55	27.07.18 15:55	МТЗ	ну	ну	п. Санболи. В пролёте оп. 147-148 убрано дерево, провод не поврежден		нет/1122ч.	1122	0,3		+24, пасм.	1031
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	1	27.07.18 13:03	27.07.18 13:08	0:00	27.07.18 13:08	0:00	МТЗ	ну	у	с.Н.Гордеевка, Ст.Гордеевка, Анучино		школа/ 782ч.	782	0,4	17	+28, дождь, гроза	33
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		27.07.18 13:44	27.07.18 13:44	3:10	27.07.18 13:44	3:10	ПС Уссур2: НЗЗ, АПВ усл. 1ст., ПС Павл.1: НЗЗ 1ст., АПВ усл.	у		ИМФ ф."А", 5,1 км. Обход пр.оп.9-48, замечаний нет.		нет	0	0	0	+28, пасм.	0
Прим.СЭС	35	Фабричная1 35/6	T2	27.07.18 16:01	27.07.18 16:07		27.07.18 17:26		В 35 Т2: МТЗ, В 6 Т2: МТО		у	Одновременно откл-ся В-6-Т2. обесточена 1,2 сш бкВ (Т1 в резерве). 16:07 весь потребитель перезапитан в сетях абонента ("Дальнегорский ГОК"). В 17:26 Т2 поставлен на Х.Х. после осмотра. В-6-Т1,2 принадлежат ГОК, В35кВ Т1,2 принадлежат РСК. 17:38 Т2 включен в работу, схему привели в исх. состояние. Персоналом "Дальнегорского ГОК" запланирована проверка РЗА на 20.08.18.	по сетям абонента	нет/850ч.	0	0,1		+26, гроза, дождь	10
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	27.07.18 16:12	27.07.18 16:12	0:01	27.07.18 16:12	0:01	Ав. откл.	у		с. Славинка с. Зеленовка		нет/320ч.	320	0,1	9	+30, обл.	0
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка 35/6	12	27.07.18 17:45	28.07.18 21:17	0:06	28.07.18 21:17	0:06	Ав. откл.		ну	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский. 18:45 включен до РЛ-1(оп 67), запитано 2 ТП. 20:50 включили до оп.167 РЛ-3 запитано без 8-ми ТП Во время сильного дождя (около 5 часов) потоком воды подмыто дерево. При падении дерева в пролете ОП 196-197 обрыв проводов, излом ОП 196 (анкерная, ж/б). Размыло дорогу, ждали восстановление проезда. 28.7.18 удлинен пролет, оп.196 исключена из схемы.		школа/410ч.	410	0,2	15	+27, гроза	6700
Прим.ЮЭС	35	Тайфун - Беневокское		27.07.18 18:04	27.07.18 18:04	0:28	27.07.18 18:04	0:28	ДЗ Эст.	у		г. Николаевск на Амуре 3350 чел. с Красное 4354 чел. Повреждение на вед. ТП-59.		нет	0	0	0	+28, гроза	0
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ		27.07.18 21:03	27.07.18 23:58	0:15	27.07.18 23:58	0:15	МТЗ		ну	г. Николаевск на Амуре 3350 чел. с Красное 4354 чел. Повреждение на вед. ТП-59.		7704 чел	7704	0,9	15	+21, облачно	2662
Прим.СЭС	6	К 110/6		27.07.18 21:36	27.07.18 21:36	0:40	27.07.18 21:36	0:40	МТЗ	у				нет	0	0	0	+21, пасм.	0
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	27.07.18 23:36	28.07.18 1:26	0:00	28.07.18 1:26	0:00	Ав. откл.		у	п. Оленевод.		нет / 240 чел	240	0,2	6	+23, ясно	380
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	244	28.07.18 0:14	28.07.18 6:18	0:11	28.07.18 6:18	0:11	МТО	ну	ну	Падение анкер ж/б оп. №257-00/16 с ЛР (в болоте). Разрезаны шлейфа оп. №249-00/14, все потребители запитаны с головы. Выделен участок без потребителя. 31.07.18 чистка просеки, подготовка подъездов для техники. 1.8.18 не работали. 1.8.18 опора поднята из воды. 3.08.18 повреждение устранено, схема приведена в исх. состояние		школа / 320 чел	320	0,1	3	+23, ясно	308
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	257	28.07.18 0:14	28.07.18 6:30	0:18	03.08.18 18:00	2:05	МТО	ну	ну	Падение анкер ж/б оп. №257-00/16 с ЛР (в болоте, кольцо с ф-244 совмест.подвес). Разрезаны шлейфа оп. №257-00/19, потребитель запитан от резерва. Головной участок без потребителя. 31.07.18 чистка просеки, подготовка подъездов для техники. 1.8.18 не работали. 2.8.18 опора поднята из воды. 3.08.18 повреждение устранено, схема приведена в исх. состояние	ф-238	нет / 200 чел	200	0,1	4	+23, ясно	358
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.07.18 0:36	28.07.18 0:36	0:16	28.07.18 0:41	0:16	ЧТЭЦ: 2ст.ТЗНП, АПВ усл; Лебединый: 2ст ТЗНП, АПВ выв, РПВ усл	у		Разрыв транзита. В 0:41 транзит восстановлен 1-2.8.18 частичный обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+12, гроза	0
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр	Л-102	28.07.18 0:36	28.07.18 0:36	4:20	28.07.18 0:41	4:20	ЧТЭЦ: 1ст.ДЗ, АПВ усл, М.Нимныр: В-20 (Хатыми) ДЗ 1 ст, ТНЗНП 1,2 ст, АПВ выв, РПВ усл	у		Разрыв транзита. В 0:41 транзит восстановлен 1-3.8.18 произведён обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+12, гроза	0
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		28.07.18 0:40	28.07.18 0:40	0:06	28.07.18 0:40	0:06	ТНЗНП 1ст, МТО	у		ИМФ ф.С-21,6 км (длина ВЛ 80 км). Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+22, ясно	0
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	28.07.18 1:10	28.07.18 1:10	1:21	28.07.18 1:10	5:01	Ав. откл.	у				нет	0	0	0	+22, пасм	0
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	28.07.18 4:23	28.07.18 4:23	0:00	28.07.18 4:23	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, туман	0

Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	28.07.18 6:55	28.07.18 7:52	1:06	28.07.18 20:55	1:06	Славянка: ПНДЗ, "КЗ на землю". Давыд: ДЗ, Ускор. МТЗ 2ст	ну	ну	Обесточена ПС-110 Барабаш, ПС-35 Западворка, ПС Приморская. 07:52 на ПС Барабаш нагрузка переведена на Т1, все потребители запитаны. Произведен обход, на оп.329 по ф.А разрушен один из 7 изоляторов в подвесной гирлянде (замечание не устраняли). На ПС Славянка заменили полимерный изолятор на рем. перемычке с ВЛ-110 Славянка-Троица-Краскино. При отключении вся нагрузка ПС Барабаш была на Т2, по 1 секции было завышенное напряжение, что бы не крутить РПН всю нагрузку перевели на Т2. При включении ВЛ, вся нагрузка ПС Барабаш осталась на Т1	цепь №1	часть Хасанского р-на: 4974 чел	4974	2,3		+20, туман	2185
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	28.07.18 8:29	28.07.18 9:15	0:00	28.07.18 9:15	0:00	МТЗ	ну	у	с.Покровка, Минеральное.	нет / 382чел	382	0,2	10	+24, ясно	153	
Ам.ЦЭС	110	Полевая - Озерная		28.07.18 8:33	28.07.18 8:33	0:00	28.07.18 8:33	0:00	Озерная: ТНЭНП Полевая: ТНЭНП 1ст	у		ИМФ ф.В 28,2км от ПС Озерная. На оп.66 гнездо аиста.	нет	0	0	0	+24, обл	0	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	СВ-10	28.07.18 11:53	28.07.18 13:14	0:11	28.07.18 13:34	0:11	Дуг.защита			Обесточилась 2сш-10кВ. В 13:14 включены все кроме вед. ф.10, в ячейке повреждение концевой каб. муфты следы перекрестия на болтовых соединениях ф.А, В. отсоединен кабель (устранение повреждение собственником)		4194чел	4194	3,63		+35, ясно	4233
Ам.СЭС	110	Горная - Дамбуки		28.07.18 13:50	28.07.18 14:28	2:29	28.07.18 14:28	5:59	МТО, МТЗ	ну	у	Обесточены ПС-110 Дамбуки, Ульдегит, ПС-35 Сухой лог. 3.08.18 произведен обход. В пролете ОП 174-175 следы работы экскаватора сторонней организации. На проводах следы подгара. Виночника на месте нет.		2135чел	2135	2		+25, дождь, гроза	340
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	1	28.07.18 17:36	28.07.18 18:18	0:20	28.07.18 21:14	0:20	"земля" от КУ			На оп.2 заменен изолятор ф.А.	ф.13	нет / быта нет	0	0,1	1	+29, ясно	30
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	16	28.07.18 17:38	28.07.18 17:43	0:07	28.07.18 17:43	0:07	ав.откл		у	резервное питание ПС Дальневосточная.	нет / быта нет	0	0	1	+32, ясно	32	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	28.07.18 17:45	28.07.18 19:14	0:21	28.07.18 19:14	0:21	ав.откл		у	п.Кипарисово 1, п.Мирный часть п.Кипарисово 2.	нет / 230чел	230	0,1		+35, ясно	1900	
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	28.07.18 19:40	28.07.18 21:07	0:00	28.07.18 21:07	0:00	МТО	выв	у	Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кутузовка	Школа, больница, дет.сад/2025 ч.	2025	0,65	17	+22, ясно	943	
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	133	28.07.18 20:20	28.07.18 20:20	0:00	28.07.18 20:20	0:00	МТЗ	у		п. Партизанский	нет	0	0	0	+25, обл	0	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	28.07.18 20:20	28.07.18 21:05	0:00	28.07.18 21:05	0:00	МТЗ	ну	у	с.Покровка, Минеральное.	нет / 382чел	382	0,2	10	+26, ясно	150	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун		28.07.18 23:12	28.07.18 23:12	0:00	28.07.18 23:12	0:00	НЭНП 1ст., ИМФ 41,6 км., ф.В	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+27, обл.	0	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	29.07.18 0:10	29.07.18 0:10	0:00	29.07.18 0:10	0:00	МТЗ	у		с.Сальское, с.Сухановка	школ/1160ч.	1160	0,5	32	+24, ясно	0	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	29.07.18 0:33	29.07.18 0:33	0:05	29.07.18 0:33	0:05	МТЗ	у		с.Раздольное, Малиновка	нет/270ч.	270	0,3	9	+22, гроза	0	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	на ОП 207 откл.	29.07.18 4:47	29.07.18 5:23	1:57	29.07.18 7:45	1:57	Откл. ку"Земля"			с.Орловка Тигровый. В 5:23 включен до РС 655 (запитано 2 ТП). На оп. 335 убрана ветка	нет/47ч.	47	0,03	3	+21, пасм.	18	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	29.07.18 5:25	29.07.18 7:34	0:55	29.07.18 7:34	0:55	МТО	ну	ну	п.Приамурский. В 7:34 включен без ТП 113 (поврежден ввод в ТП). Устранено и включено	школа/200ч.	200	0,4	13	+20, обл.	1605	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	29.07.18 5:25	29.07.18 5:33	0:00	29.07.18 5:33	0:00	МТЗ	ну	у	п.им.Тельмана. Повреждение на вед. ТП.	нет/1000ч.	1000	0,3	13	+20, обл.	39	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	29.07.18 5:35	29.07.18 5:35	0:16	29.07.18 23:04	38:54	Славянка: ПНДЗ, Давыдовка блинера: "Ускорение МТЗ 2ст", "ЛЭП2 от земляной защиты"	ну	ну	ИМФ ф.А=0,86,6 км. Обесточенных потребителей нет. Вл-85,6 км. (После отключения 28.07.18 ПС Барабаш оставили запитаной от цепи№1). При осмотре обнаружено: оп.306 по ф "А" повреждены 3 изолятора из 7 (фарфор), заменили гирлянду. На ОП 322 демонтированы шлейфа, в 20:17 ВЛ опробована напряжением успешно. В 23:04 ВЛ включена. В 23:47 транзит замкнут	нет	0	0	0	+20, туман	0	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	29.07.18 5:37	29.07.18 5:37	0:15	29.07.18 5:37	0:15	МТЗ	у		с.Тамбовка, Орлецк	нет/300ч.	300	0,2	12	+23, обл.	0	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	21	29.07.18 5:57	29.07.18 6:30	0:06	29.07.18 8:41	0:06	МТЗ	ну	ну	с.Н.Бузули, Острополь, Юхта, Дмитриевка. В 6:30 включен до ЛР 8-21-11 (запитано 25 ТП). На оп.57/63 заменен изолятор, на оп.57/64 заменено 2 изолятора.	больница, санаторий, школа/2394ч.	2394	0,7	41	+23, гроза, дождь	242	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	9	29.07.18 6:13	29.07.18 7:00	0:00	29.07.18 8:33	28:13	МТЗ	ну	ну	с.Владимировка. В 7:00 включен до СПЗ (запитано 13 ТП). В 8:33 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.	нет/300ч.	300	0,6	20	+23, пасм.	123	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		29.07.18 6:42	29.07.18 6:42	0:39	29.07.18 6:42	0:39	НЭНП 3ст.	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+23, обл.	0	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	29.07.18 7:38	29.07.18 8:04	0:00	29.07.18 8:04	0:00	Ав. откл.		у	Ст.Каменка	нет/71ч.	71	0,03	5	+23, ясно	13	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		29.07.18 8:05	29.07.18 8:05	0:08	29.07.18 8:05	0:08	ПС Спасск: ДЗ 1ст., ТНЭНП 1ст. ПС Мучная: МТЗ-1ст., АПВ усп.	у		ИМФ 23,3 ф.В. Произведен обход пр.оп.74-109, повреждений не обнаружено, оп.98 и 102 изоляторы загрязнены помётом аистов, так же обнаружены гнезда аистов на опорах.	нет	0	0	0	+25, ясно	0	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	29.07.18 8:10	29.07.18 9:35	0:00	29.07.18 9:35	0:00	Ав. откл.		у	с.Новое	нет/200ч.	200	0,01	3	+25, ясно	70	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	СВ-10	29.07.18 8:10	29.07.18 9:33	0:03	29.07.18 9:33	0:03	ав.откл.		у	Обесточилась 1сш-10кВ. Одновременно отключился ф.1.	школа / 600чел	600	0,01	4	+25, ясно	82	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	29.07.18 9:16	29.07.18 9:21	0:12	29.07.18 9:21	0:12	МТО	ну	у	с.Чугуевка.	насосная / 235чел	235	0,1	3	+25, ясно	8	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	В-10 ТЗ	29.07.18 9:46	29.07.18 10:16	0:08	29.07.18 10:16	0:08	Дуг.защита		у	Обесточилась 4сш-10кВ. Включено после осмотра.	720чел	720	0,45	11	+27, ясно	225	

Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	20	29.07.18 9:46	29.07.18 11:03	0:55	29.07.18 17:45	39:19	ав.откл.			с.Степное. Все потребители запитаны от резерва. Заменены проходные изоляторы в ячейке выключателя со стороны ВЛ.	ф.13	школа, д/с / 400чел	400	0,16	8	+27, ясно	214
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	6	29.07.18 13:41	29.07.18 13:43	0:15	29.07.18 13:43	0:15	МТЗ	нет	у	г. Николаевск на Амуре		детдом / 2680чел	2680	1	16	+24, обл	34
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	9	29.07.18 14:03	29.07.18 22:08	2:20	29.07.18 22:08	2:20	ав.откл.			п.Углекамensk. Цбазы-15км. При осмотре выявлено: в ячейке фидера повреждение полюса В6 кВ ф.В.С.; повреждена концевая кабельная муфта одного из 2-х отходящих КЛ. В 22:08 включен после ремонта выключателя и отсоединения одной из 2-х отходящих КЛ. 3.08.18 в яч. ф.9 по КЛ №2 выполнили перемонтаж концевой воронки		нет / 201чел	201	0,1	2	+32, ясно	350
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	29.07.18 14:18	29.07.18 14:36	1:55	29.07.18 14:36	1:55	МТЗ	ну	у	с.Грязнушка.		нет / 357чел	357	0,09	3	+25, дождь	26
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	29.07.18 15:09	29.07.18 18:42	1:12	29.07.18 20:06	2:23	"земля" от КУ			с.Фроловока. Вл.-19 км. Включен без 6 ТП. В 18:56 включен без 1 ТП. В 20:06 включен полностью. На оп.95/12а заменен изолятор ф.А.		школа / 404чел	404	0,3	16	+32, ясно	400
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.10 РП-10	29.07.18 16:50	29.07.18 17:54	0:24	29.07.18 17:54	6:25	мтз		у	с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово.		нет / 122чел	122	0,1	5	+32, ясно	106
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Верхняя		29.07.18 16:52	29.07.18 17:00	1:02	29.07.18 20:29	1:02	МТЗ		у	Обесточились ПС Верхняя, Насосная-1, Пристань, Депо. В 17:00 ВЛ-35 Шкотовский водозабор-Верхняя включена успешно. При осмотре ПС Верхняя обнаружено: отключенное положение В-35 Пристань (МТЗ), обесточивались ПС Депо, вед. ПС Пристань (0,8МВт). В 20:00 (ч/з 3:08) выделен участок ВЛ 35кВ Верхняя-Пристань; ПС Пристань, Депо запитаны от ПС Смоляниново/г. По ВЛ-35 Верхняя-Пристань обход без замечаний. В 20:29 на ПС Верхняя включен В35кВ Пристань. В 20:48 восстановлена исходная схема.	ПС Смоляниново/г	2000чел	2000	3	+32, ясно	300	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	29.07.18 20:37	29.07.18 21:10	0:00	29.07.18 21:10	0:00	ав.откл.	ну	у	с.Покровка, Минеральное.		нет / 382чел	382	0,2	10	+29, ясно	110
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	29.07.18 21:08	30.07.18 2:20	2:39	30.07.18 2:20	2:52	"земля" от КУ			часть с.Варфоломеевка. Вл.-5.бкм. ОП 4 заменили изолятор		школа/335ч.	335	0,2	6	+25, обл	1040
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	29.07.18 22:04	29.07.18 23:46	1:07	29.07.18 23:46	6:26	Ав.откл.		у	часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2		нет/230ч.	230	0,1	51	+24, ясно	884
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		30.07.18 0:31	30.07.18 0:31	0:00	30.07.18 0:31	0:00	ПС Спасск: ТЭНП, ИМФ-93,9км. Ф.А ПС Ярославка: НЗЗ 1ст., МТО		у	пр.оп. 3-39 (8,6км) на оп.19 гнездо птицы, следы жизни деятельности на траверсе и изоляции фаза А.		нет	0	0	0	+20, пасм.	0
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	1	30.07.18 8:19	30.07.18 9:14	1:33	30.07.18 11:12	1:33	МТЗ	ну	ну	Оп.2 заменен изолятор ф.А, схема восстановлена	ф.13 Чкаловка	школа / 3881 чел	3881	0,1	27	+25, ясно	9
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	по ф.10 ТП-7159	30.07.18 8:40	30.07.18 13:15	0:04	30.07.18 13:15	0:04	Ав.откл.			Повреждение на вед.ТП		нет / 100 чел	100	0,3	7	+18, ясно	1456
Прим.ЮЭС	6	Залив 110/35/6	В-6-Т1 "А"	30.07.18 12:09	30.07.18 18:23	1:56	30.07.18 18:23	1:56	Внешнее отключение			Обесточена 1сш-6 кВ (на ПС два ввода. выкл-ля на секцию шин) Не отключился В-6 вед.ф.6; по вед. ф.1, ф.6 выброс мастики концевых кабельных муфт. В 13:44 включен В-6-Т1"А", подано напряжение на 1сш-6 кВ, запитан вед.ф.3 (650 чел, 0,6МВт), вед.ф.2,4 при включении отключаются от "Перегрузки". Проведены испытания кабеля вед. ф.1,6, без замечаний. В 16:47 включены вед.ф.1, ф.4. В 17:21 включен вед.ф.2. В 18:23 включен вед.ф.6. Проведена проверка РЗА, устранено замечание в цепях управления В-6 ф.6 (механическое затирание штока блокировки).	часть г.Владивосток / 3620 чел	3620	6	+30, ясно	37400		
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	30.07.18 14:53	30.07.18 16:01	3:03	30.07.18 17:27	3:03	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение резерв.кабеля. Отсоединен	ф.9 Владимировка	ЗДМ-я, погранотряд / 513 чел	513	0,6	7	+30, ясно	98
Хаб.СЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	30.07.18 18:57	30.07.18 19:39	0:13	30.07.18 19:39	0:13	"земля" от КУ			ТП-46 (без нагрузки) поврежден проход. изолятор. Устранено, все включено		дс, школа / 1522 чел	1522	0,4	16	+30, ясно	108
Ам.ЗЭС	35	Серышево-110 - Арга		30.07.18 19:58	30.07.18 20:35	0:37	30.07.18 23:48	2:30	МТЗ-3	ну	ну	Обесточена ПС Арга. В пр.оп.129-130 обрыв верхнего провода ф.В мотодельталаперистом, пострадавших нет. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.	ВЛ-35 Краснояроро - Арга	2449чел	2449	0,31	25	+24, обл	190
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	30.07.18 20:04	30.07.18 20:06	0:13	30.07.18 20:06	0:13	МТЗ		у			нет / 71 чел	71	0,03	5	+27, ясно	2
Ам.ЗЭС	10	Арга 35/10	1	30.07.18 20:35	30.07.18 23:07	0:36	30.07.18 23:07	0:36	Ав.откл.		у	Включен после обхода, без замечаний.		школа, б/башня, д/с / 919чел	919	0,15	10	+24, обл	376
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево/г - Манзовка		31.07.18 0:03	31.07.18 0:17	0:00	31.07.18 1:02	0:00	Ярославка: НЗЗ 2ст, МТО Манзовка: НЗЗ 2ст.	ну	у	Обесточились ПС Сибирцево/г. ИМФ ф.А 5,8 км от ПС Ярославка. В 0:17 ВЛ-110 включен со стороны ПС Ярославка, ПС Сибирцево/г запитана. В 1:02 ВЛ-110 включена в транзит. Сбоя в движении поездов не зафиксировано. В пр. 20-40, на оп. 32 гнездо аиста, следы жизни деятельности на изоляции.	РЖД	0	9	+25, обл	2100		
Ам.ЦЭС	10	РП Толстовка	7	31.07.18 5:30	31.07.18 6:18	95:45	31.07.18 6:18	95:45	МТЗ	ну	у			нет		0,05		+23, пасм	40

Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	1	31.07.18 6:54	31.07.18 6:55	1:42	31.07.18 6:55	1:42	МТО		у	Обход без замечаний	школа, д/с / 1848чел	1848	0,2	13	+25, ясно	2
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	5	31.07.18 6:54	31.07.18 6:54	0:27	31.07.18 6:54	0:27	мто	у		нет	0	0	0	0	+25, ясно	0
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	по ф.3 РК	31.07.18 9:18	31.07.18 11:28	0:00	31.07.18 12:53	0:00	"земля" от КУ			Включен до Р-17, запитано более 50%. В 12:53 полностью. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 760 чел	760	0,34	11	+22, пасмурно	727
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	31.07.18 12:17	31.07.18 12:25	1:12	31.07.18 12:25	4:03	МТО	нет	у		нет / 300 чел	300	0,15	9	+28, гроза	20
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Мухино		31.07.18 12:42	31.07.18 12:42	0:10	31.07.18 12:42	0:10	ДЗ 2 ст	у			нет	0	0	0	+28, гроза	0
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	9	31.07.18 13:34	31.07.18 14:37	0:02	31.07.18 16:22	0:02	МТЗ	ну	ну	на фидере была нагрузка ф.3 Владимировка. Включен без 17ТП. В 16:22 полностью. Повреждение на вед.ТП	погранотряд / 823 чел	823	0,3	38	+28, гроза	309
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф.13 РК-17	31.07.18 13:38	31.07.18 13:49	0:20	31.07.18 13:49	0:20	МТЗ		у	Повреждение на вед.ТП	нет / 50 чел	50	0,1	17	+28, гроза	20
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	31.07.18 13:40	31.07.18 14:48	1:07	31.07.18 14:48	1:07	МТЗ	ну	у	Оп. 368 ф.А заменили изолятор, чистка просеки оп. 366-371.	нет / 178 чел	178	0,1	5	+33, ясно	113
Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	31.07.18 14:14	31.07.18 14:14	0:02	31.07.18 14:14	0:02	МТЗ	у			нет	0	0	0	+28, гроза	0
Ам.ЭЭС	35	Новокиевка - Угловая		31.07.18 14:30	31.07.18 14:30	0:00	31.07.18 14:30	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+28, гроза	0
Ам.ЭЭС	35	Белогорская - Державинка		31.07.18 14:31	31.07.18 14:59	1:39	31.07.18 14:59	1:00:22	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Державинка. Планируется обход	школа, дс / 1171 чел	1171	0,3	31	+28, гроза	135
Прим.ЭЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	6	31.07.18 15:00	31.07.18 15:00	0:01	31.07.18 15:00	0:01	мтз	у		Обход, замеч. нет.	нет	0	0	0	+29, пасмурно	0
Ам.СЭС	35	Тында - Шахтаум		31.07.18 15:22	31.07.18 15:22	0:31	31.07.18 15:22	0:31	МТЗ	у			нет	0	0	0	+28, гроза	0
Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	31.07.18 15:30	31.07.18 15:30	6:50	31.07.18 15:30	6:50	МТЗ	у			нет	0	0	0	+28, гроза	0
Ам.ЦЭС	10	Коммунальная 35/10	7	31.07.18 15:50	31.07.18 16:07	0:00	31.07.18 16:55	0:00	МТЗ	ну	ну	Включен без 6ТП. В 16:55 включен полностью.Причина не установлена	школа, КНС, водоканал / 3500 чел	3500	2,6	12	+28, гроза	731
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка 35/10	1	31.07.18 16:27	31.07.18 16:43	0:06	31.07.18 16:43	0:06	МТЗ	ну	у		быта нет	0	0,02	1	+28, гроза	2
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка 35/10	10	31.07.18 16:27	31.07.18 17:20	0:06	31.07.18 17:20	0:06	МТЗ	ну		Включен после обхода, без замечаний.	РРС / 171 чел	171	0,05	3	+28, гроза	29
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка 35/10	13	31.07.18 16:27	31.07.18 20:45	0:00	31.07.18 20:45	1:36	МТЗ	ну		В пр.оп.14-15 падение дерева, обрыв двух проводов. Устранено.	школа-2 / 384 чел	384	0,18	7	+28, гроза	560
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	31.07.18 18:48	31.07.18 20:26	0:31	31.07.18 20:26	1:40	Ав.откл	у		под РЛ оп.235 обнаружена обгоревшая ворона	нет / 230 чел	230	0,1	34	+28, пасмурно	150
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	31.07.18 18:58	31.07.18 19:12	0:13	31.07.18 19:12	0:13	Ав.откл	у			нет / 530 чел	530	0,5	12	+26, ясно	24
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	31.07.18 19:12	31.07.18 21:08	0:00	31.07.18 21:08	0:00	"земля" от КУ			На КТП 81302 на вводе 10 поврежден изолятор. Устранено.	нет / 150 чел	150	0,2	7	+26, ясно	196
Прим.ЭЭС	35	Кировка - Руновка		31.07.18 19:26	31.07.18 19:38	0:45	31.07.18 19:38	0:45	МТО		у	С обесточиванием ПС Руновка. Обход, замеч. нет.	нет / 777 чел	777	0,1	16	+29, дождь, ветер	20
Прим.ЭЭС	10	Сташевка 35/10	7	31.07.18 19:42	31.07.18 21:58	0:00	31.07.18 21:58	0:00	МТЗ	ну		В ТП-3418 в яч.ВН Т-2 заменены 9 опорных изоляторов (протекание воды), заменены ПР10 Т-2.	нет / 473 чел	473	0,1	6	+30, гроза	225
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	СВ-10	31.07.18 20:21	31.07.18 20:49	0:00	31.07.18 20:49	0:00	Ав.откл.	ну	ну	Обесточена 2сш-10 кВ (Т1 в работе, Т2 в резерве). Проверка РЗА: неисправность РТ-85 ф.С вед.ф.11 (не откл-ся). Устранено	нет / 656 чел	656	0,54	13	+28, гроза	198
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	1	31.07.18 20:42	31.07.18 20:52	2:42	31.07.18 20:52	4:24:06	"земля" от КУ			На х.х. Включен после обхода, замечаний нет.	нет	0	0	0	+28, гроза	0
ЭС ЕАО	35	ЧТФ 35/6	Т2	31.07.18 21:48	31.07.18 22:04	0:04	31.07.18 23:46	0:04	ДЗТ			Обесточилась 2сш-бкв. Ч/з 16 мин включен СВ-6, все запитаны. На ШМ-бкв перекрытие ф.В,С алюминиевой фольгой от китайского фонарика. Устранено.	Т1 водозабор, КНС, больница / 20715чел	20715	2,3	43	+25, дождь, ветер	599
Ам.СЭС	10	Сквородино 220/110/35/10	18	01.08.18 0:10	01.08.18 0:10	0:40	01.08.18 0:10	0:40	МТО	у			нет	0	0	0	+24, ветер	0
Прим.ЭЭС	10	Малиново 35/10	по ф.4 СП-22	01.08.18 0:33	01.08.18 3:19	2:32	01.08.18 3:19	21:21	ав.откл.			с.Ариадное, Пожиг. На КТП-5122 с ввода 10кВ снята ветка.	нет / 742чел	742	0,08	6	+20, пасм	221
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	10	01.08.18 1:00	01.08.18 2:00	0:08	01.08.18 2:00	0:08	ав.откл.	у		с.Сергеевка. Повреждение на вед. отпайке	нет / быта нет	0	0,02	5	+24, дождь	20
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	01.08.18 1:00	01.08.18 3:35	0:10	01.08.18 3:35		ав.откл.	у		с.Сергеевка. Повреждение на вед. отпайке.	д/с / 120чел	120	0,27	3	+24, дождь	698
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Эльбан		01.08.18 2:46	01.08.18 2:46	0:14	01.08.18 2:46	1:38	ДЗ 1з, НЭП 1ст	у		3.08.18 обход без замечаний	нет	0	0	0	+17, гроза	0
Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	01.08.18 2:55	01.08.18 2:55	0:00	01.08.18 2:55	0:30	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, пасм	0
Хаб.СЭС	110	Старт - Солнечная с отп. Ручей		01.08.18 3:12	01.08.18 3:12	0:01	01.08.18 3:12	7:40	Старт: НЭП 1ст, ВЧБ Солнечная: НЭП 1ст	у		6.08.18 обход без замечаний	нет	0	0	0	+17, гроза	0
Хаб.СЭС	110	К - Картель с отп. Пивань		01.08.18 3:54	01.08.18 3:54	0:11	01.08.18 3:54	0:11	К: НЭЗ-1, МТО. Картель: НЭЗ-1	у		3.08.18 обход без замечаний	нет	0	0	0	+17, гроза	0
Хаб.СЭС	110	К - Картель с отп. Пивань		01.08.18 4:06	01.08.18 4:15	0:18	01.08.18 4:15	11:02	К: ДЗ 1ст. Гайтер: В-110 Картель: ДЗ 3з, АПВ усл. ОСВ-110: МТЗ 2ст АПВ выв	ну	у	На ПС Картель В-110 б/б, не отключался. На ПС Гайтер отключился В-110 Картель (АПВ усл) и ОСВ-110 (РПВ усл). На ПС Селихино не откл-ся В-110 в сторону ПС Картель, откл.В-110 1АТ от МТЗ. Уставки РЗА заданы ХРДУ. Обесточены: ПС Селихино, 5 ПС-110кВ, 1/2 ПС Гайтер, 2 ПС-35кВ. Ч/з 9 мин на ПС К включен В-110 Картель, все потребители запитаны. Проверка РЗА на ПС Картель: неправильное подключение цепей ДЗ В-110. Произведено переподключение. 3.08.18 обход без замечаний	15889чел	15889	6,5		+17, гроза	976
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	6	01.08.18 5:30	01.08.18 5:30	0:21	01.08.18 5:30	0:21	МТО	у		ТП 2041 следы перекрытия по прох. изоляторам, произведена протирка золы.	нет	0	0	0	+25, пасм	0
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	01.08.18 7:45	01.08.18 7:53	0:00	01.08.18 7:53	0:00	МТО	у		с.Яковнка. Планируется осмотр 3.8.18..	нет / 250чел	250	0,02	3	+25, ясно	9
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	01.08.18 11:33	01.08.18 15:26	0:01	01.08.18 15:26	0:01	МТО	ну		Лвл=16,7км. с.Андреевка. В 13:41 запитали 9 ТП. В 15:26 включен полностью после обхода, видимых повреждений не обнаружено.	школа, водонасосная / 595 чел	595	1,2	21	+30, ясно	4800
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная	С-105	01.08.18 14:55	01.08.18 14:55	0:03	01.08.18 14:55	3:19	НЭП 1ст	у		Селихино: ОМП - фаза В-0 16,9 км.(Лвл=67,9км). 2.8.18 произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.	нет	0	0	0	+26, облачно	0
Хаб.СЭС	110	Старт - Азимут с отп. Лян	С-95	01.08.18 17:56	01.08.18 17:56	1:21	01.08.18 17:56	1:21	НЭП 2ст	у		ОМП фаза В-0 11,7 км (Лвл=41,4км). Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+21, гроза	0

Хаб.ЦЭС	35	БН 35/6	В-6 и 35кВ 2Т	01.08.18 19:37	01.08.18 20:42	0:05	01.08.18 20:42	0:05	МТЗ-35	ну	ну	АВР СВ-6 не успешно ,РПВ СВ-6 не успешно. Обесточена 2СШ-6кВ. В 20:25 отключены отходящие фидера. В 20:33 вкл. В-35 и 6кВ 2Т успешно. В 20:42 включены все фидера, кроме вед. ф-28 (ГЭС, блинк. МТЗ, не отключался, нагрузка запитана по сетям потр). 2.8.18 роверка РЗА: причина неотключения В-6 вед. ф-28 сгоревшая катушка выходного реле. Произведена замена катушки вых. реле.	часть г.Хабаровск: 4700 чел	4700	6			+24, ясно	5800
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		01.08.18 22:27	01.08.18 22:27	0:56	01.08.18 22:27	0:56	Спасск: ускорение ТЭМП, Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО, ускорение	у			нет	0	0	0	+25, ясно	0	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	01.08.18 22:55	01.08.18 23:05	0:18	02.08.18 14:20	0:18	МТО	ну	ну	Включен без ТП-82020 (в 0:03 1с-10 ТП-82020 запитана по ф.15 Промысловка). Повреждение КЛ между ТП-82020 и оп.20 в результате проведения земляных работ сторонней организацией (ЖКО-2 г.Фокино, филиал ФГБУ ЦЖКУ Министерства обороны России). Установлена муфта на повреждённой КЛ, фидер вкл. по норм. ск.	ф.15	нет / 160 чел	160	0,06	4	+22, ясно	83
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	02.08.18 1:10	02.08.18 3:01	0:04	02.08.18 21:09	0:04	"земля" от КУ			Обеспечен резерв, повреждена головная КЛ-6кВ сторонней техникой компании "Уфа Нефтемаши" при установке ограждения (на расстоянии 257м от ПС Береговая-1). Сообщено в полицию. Устранено, схема восстановлена	ф.13 Топаз	быта нет	0	0,1	3	+19, ясно	185
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		02.08.18 1:23	02.08.18 1:23	0:00	02.08.18 1:23	0:00	Спасск: ускорение ТЭМП, Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО, ускорение	у		оп.17 по ф-В на трассе обнаружена мертвая птица. Устранено 2.8.18 без ограничения потребителя.	нет	0	0	0	+25, ясно	0	
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга	С-50	02.08.18 4:08	02.08.18 4:08	14:08	02.08.18 4:08	14:08	НЗЗ 1 ст	у		ИМФ 14 км ф.В от ПС Кн.Волк. Обход 9.8.18, на оп. 59 гнездо аиста (следы жизнедеятельности).	нет	0	0	0	+17, ясно	0	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	02.08.18 7:31	02.08.18 7:31	0:00	02.08.18 7:31	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, ясно	0	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	02.08.18 7:35	02.08.18 7:35	0:12	02.08.18 7:35	0:12	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, ясно	0	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	02.08.18 8:09	02.08.18 8:09	1:06	02.08.18 8:09	1:06	МТО	у		Обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	+20, ясно	0	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	02.08.18 8:56	02.08.18 9:04	0:00	02.08.18 9:04	0:00	МТЗ		у		нет / 250 чел	250	0,02	3	+20, ясно	9	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	5	02.08.18 9:45	02.08.18 15:12	173:48	02.08.18 15:12	173:48	Ав.откл		ну	часть с.Сергеевка. В 11:12 запитано ЗТП. Оп. 51 срыв штыревого изолятор по ф.В из-за разрушения колпачка.	больница / 639 чел	639	0,3	7	+26, ясно	2400	
ЮЯ ЭС	10	ПС Городская 110/10	ф-2,4,9,10,14,16,18,19,23,24,28,30,32	02.08.18 10:20	02.08.18 10:20	1:21	02.08.18 10:20	1:21	АЧР-1	у		Из-за неисправности реле частоты (ложное срабатывание) отключились 13 фидеров 10кВ. Всё включилось по ЧАПВ. Частота на ПС колебалась 49,97 - 50,02Гц (по карте уставок АЧР, ЧАПВ: 48Гц на отключение, 48,9Гц на включение). На время работы ЧАПВ обесточивались 4,67 МВт, 20000 чел. С 13:16 до 17:06 выведена накладка АЧР, ЧАПВ для послеаварийной проверки, произведена замена РЧ-1, выполнена настройка реле.	нет	0	0	0	+14, облач	0	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	02.08.18 10:45	02.08.18 12:24	1:01	02.08.18 12:24	1:01	Ав.откл		у		школа, больница, скважина / 569 чел	569	0,5	23	+27, ясно	1080	
Прим.СЭС	10	Арсеньев-2 220/110/10	15	02.08.18 14:54	02.08.18 15:07	1:32	02.08.18 15:07	1:32	МТО	ну	у	Обход, замечаний нет.	нет / 265 чел	265	0,1	6	+35, ясно	22	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	02.08.18 19:51	02.08.18 21:54	3:11	09.08.18 16:26	3:11	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждена КЛ-6кВот ТП-30бач.1 до оп.6-00/27. Устранено.	часть г.Биробиджан / 3000 чел	3000	0,6	27	+21, облачно	1209	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	02.08.18 19:56	02.08.18 20:03	0:16	02.08.18 20:03	0:16	МТЗ	ну	у	часть г.Биробиджан.	д. сад, школа, КНС / 2300 чел	2300	0,4	13	+21, облачно	63	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	02.08.18 20:00	02.08.18 21:27	18:24	02.08.18 23:56	18:24	КУ "земля"			Включен без 4ТП. Поврежден изолятор на приемной трассе СКТП-807. Устранено, все включено	д. сад / 2500 чел	2500	0,2	11	+21, облачно	285	
Прим.ЦЭС	110	Уссурйск-2 - Павловка-1		03.08.18 4:29	03.08.18 4:29	0:24	03.08.18 4:29	0:24	Усс-2:: НЗЗ 2 ст, Павловка-1: НЗЗ 1ст	у		обход в пр.оп.120-181 (18-30 км) - без замечаний	нет	0	0	0	+20, ясно	0	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	03.08.18 5:16	03.08.18 7:35	0:31	03.08.18 12:08	7:17	МТО		ну	В пролете ОП 7-8 убрано дерево.	ф.15 Корфовская	нет / 368 чел	368	0,2	5	+16, ясно	463
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	4	03.08.18 7:07	03.08.18 7:09	0:00	03.08.18 7:09	0:00	МТЗ		у		школа, дс, насосная / 646 чел	646	0,1	7	+17, ясно	4	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		03.08.18 8:20	03.08.18 8:20	0:31	03.08.18 8:20	0:31	Биробиджан: НЗНП 1ст, Биджан: НЗНП 1 ст	у		Произведен обход: на оп.153 на трассе ф.С ветка.	нет	0	0	0	+20, ясно	0	
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранх - Лебединый с отп.Рябиновая		03.08.18 11:10	03.08.18 11:15	1:02	03.08.18 11:15	1:02	ТНЗНП 2ст.	выв	у	На вед. отпайке на ПС Рябиновая в пролете ОП 132-133 падение дерева, провод не поврежден.	2,3МВт/быта нет	0	2,3		+13, ясно	192	
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранх 220/110/6	Жилпос елок	03.08.18 13:53	03.08.18 17:33	0:43	03.08.18 17:33	0:43	МТО		ну	п. Н.Куранх. ОП 15 заменили изолятор	2160ч.	2160	1		+15, ясно	2200	

Прим.ЮЭС	10	Новицкое 110/6	6	03.08.18 18:09	03.08.18 20:28	0:02	03.08.18 20:28	0:02	МТЗ			с.Николаевка, часть с.Новицкое. база ПРРС. В пр.оп.15/21 -15/22 убрана ветка.		нет/230ч.	230	0,3	13	+30, ясно	1050
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	03.08.18 18:27	03.08.18 18:33	0:05	03.08.18 18:33	0:05	МТО	не раб.	у	п.Приамурский.		нет/200ч.	200	0,4	13	+28, ясно	66
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	03.08.18 18:27	03.08.18 18:27	0:22	03.08.18 18:27	0:22	МТО	у				нет	0	0	0	+28, ясно	0
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	03.08.18 18:44	03.08.18 18:44	0:00	03.08.18 18:44	0:03	МТЗ	у		ктп 1004 заменили предох.		нет	0	0	0	+20, пасм.	0
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	03.08.18 19:22	04.08.18 0:56	3:28	04.08.18 0:56	3:28	МТЗ	ну	ну	с.Раздольное, Малиновка. Повреждение на вед. участке.		нет/270ч.	270	0,04	9	+22, пасм.	410
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	4	03.08.18 20:04	03.08.18 20:07	0:10	03.08.18 20:07	0:10	МТЗ		у	с.Марково.		д.сад/646ч.	646	0,1	7	+20, дождь	5
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	4	03.08.18 20:13	03.08.18 20:14	0:39	03.08.18 20:14	0:39	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, дождь	2
Прим.ЦЭС	110	Павловка 2- 110/35/6	ЗВ-110кВ	03.08.18 21:56	03.08.18 21:56	1:13	03.08.18 22:52	1:13	без блинкеров		у	На ПС схема 110кВ четырёхугольник.. Осмотр ПС Павловка-2: отключен ЗВ-110кВ, выпавших блинкеров нет. Успешно включен.		нет	0	0	0	+24, ясно	0
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14 по фэ реклоуз	03.08.18 21:57	03.08.18 21:59	2:15	03.08.18 21:59	2:15	МТЗ		у	с.Покровка, Минеральное.		нет / 382 чел	382	0,2	10	+22, пасм	6
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10		03.08.18 23:58	04.08.18 0:45		04.08.18 0:45		Ав. откл.		ну	с.Зюевка, Чирки, Владимировка. Повреждение на вед. отпайке (Мухенские сети).		368 чел	368	0,1	10	+18, облач	157
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	6	04.08.18 2:20	04.08.18 2:27	1:33	04.08.18 2:27	4:22	МТО	запр ет	у			болн, скваж / 5000 чел	5000	0,3	21	+20, облачно	36
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	04.08.18 3:59	04.08.18 4:00	1:13	04.08.18 4:00	4:02	Ав. откл.		у	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое.		насосная / 533 чел	533	0,2	9	+23, дождь	3
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	4	04.08.18 4:11	04.08.18 4:12	1:18	04.08.18 4:12	1:18	Ав. откл.		у	часть с.Новосельское.		нет / 375 чел	375	0,1	5	+23, дождь	2
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	4	04.08.18 4:47	04.08.18 4:47	4:36	04.08.18 4:47	4:36	Ав. откл.		у			нет	0	0	0	+23, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	04.08.18 5:04	04.08.18 5:05	1:57	04.08.18 5:05	3:33	МТЗ		у	с. Спасское.		нет / 42 чел	42	0,2	7	+23, гроза	23
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	4	04.08.18 5:10	04.08.18 7:50	8:31	04.08.18 7:50	8:31	МТЗ		ну	с.Барабаш. На опоре №2заменяли изолятор		насосная / 520 чел	520	0,3	5	+25, пасм	210
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	04.08.18 5:12	04.08.18 5:13	0:17	04.08.18 5:13	0:17	Ав. откл.		у	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое.		насосная / 533 чел	533	0,2	9	+23, дождь	3
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	04.08.18 5:26	04.08.18 5:26	879:28	04.08.18 5:26	879:28	Ав. откл.		у			нет	0	0	0	+23, гроза	0
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	04.08.18 5:26	04.08.18 5:26		04.08.18 5:26		Ав. откл.		у	Обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+23, гроза	0
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	04.08.18 5:26	04.08.18 5:26		04.08.18 5:26		МТЗ		у			нет	0	0	0	+23, гроза	0
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	2	04.08.18 5:26	04.08.18 5:26	2:05	04.08.18 5:26	2:05	Ав. откл.		у	Обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+23, гроза	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	04.08.18 6:09	04.08.18 6:09	0:00	04.08.18 6:09	0:00	Ав. откл.		у			нет	0	0	0	+14, гроза	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	04.08.18 6:09	04.08.18 6:25	0:17	04.08.18 6:25	0:17	МТО		у	часть с.Чугуевка.		насосная, дет.дом, ИТК / 987 чел	987	0,9	13	+14, гроза	249
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	04.08.18 6:09	04.08.18 6:26	0:00	04.08.18 6:26	0:00	МТО		у	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.		школа, ж/д, насосная / 1511 чел	1511	0,8	20	+14, гроза	186
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	04.08.18 6:34	04.08.18 7:18	0:03	04.08.18 7:18	0:03	МТО		у	с.Кокшаровка, с.Польниха.		медпункт, школа / 595 чел	595	0,3	17	+14, гроза	117
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	20	04.08.18 7:06	04.08.18 7:09	97:03	04.08.18 7:09	97:03	МТЗ		у	При осмотре в ТП-1-3 повреждение ОПН-10кВ фв.С. Устранено.		больница, администр. / 3000 чел	3000	0,2	19	+17, ясно	10
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	04.08.18 7:15	04.08.18 10:12	8:12	04.08.18 10:40	8:38	МТО		ну	с.Андреевка. В 10-12 запитано 17 ТП. В 10:40 фидер включен успешно, замечаний нет		школа, водонасосная / 595 чел	595	0,3	21	+25, ветер	2860
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	04.08.18 7:18	04.08.18 7:24	0:37	04.08.18 7:24	0:37	МТО		у	с.Старобельмановка, с.Ленинское.		нет / 245 чел	245	0,1	9	+21, дождь	25
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	4	04.08.18 7:18	04.08.18 9:45	135:54	04.08.18 9:45	135:54	КУ "земля"			с.Павловка, п.Изюбриный, часть с.Уборка, с.Антоновка, с.Ленино, п.Шумный. В 07:59 включен до оп.132 (запитано 1 ТП). В 09:45 включен полностью по нормальной схеме, "земля" самоустранилась		школы, связь, детсад / 2236 чел	2236	0,3	20	+14, гроза	740
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	по фэ реклоуз	04.08.18 7:28	04.08.18 9:42	12:56	04.08.18 9:42	12:56	Ав. откл.		ну	с.Зюевка, Чирки, Владимировка. Повреждение на вед. отпайке		нет / 368 чел	368	0,1	10	+15, ясно	447
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	04.08.18 7:28	04.08.18 10:13	0:36	04.08.18 19:30	0:36	МТЗ		ну	часть с.Яковлевка, Покровка. В 10:14 включен до оп.71, (запитано 6 ТП). Выделен участок от ОП76 до ОП 165 (без нагрузки). В пр. оп. 112-113 произведена чистка поросли	ф.14 ПС Варфоломеевка	нет / 595 чел	595	0,2	12	+14, дождь	565
Прим.ЗЭС	35	Александровка 35/10	Т1	04.08.18 8:54	04.08.18 9:00	0:00	04.08.18 15:35	0:00	Дуг.защита			Обесточена ПС Александровка (однотрансф.-н). В яч. Ф.3 (РСК) повреждение ТТ 10 кВ ф."С" (с.Александровка, с.Анненка). В 09:00 Т-1 включен, запитана ПС Александровка при отключенном Ф3 (РСК, в 10:16 вся нагрузка фидера переведена на ф.7 ПС Заря). В 15:35 ПС Ф-3 включен, заменили ТТ 10 кВ ф."С".		1441ч.	1441	0,6	19	+15, дождь	60
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	2	04.08.18 9:35	04.08.18 10:25	0:00	04.08.18 10:25	0:00	ав. Откл.		ну	часть с.Н-Качалинск. Повреждение на вед. ТП		школа/1552ч.	1552	0,1	16	+19, дождь, гроза	249
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	04.08.18 9:46	04.08.18 11:28	1486:42	04.08.18 11:28	1486:42	МТО		у	с.Петровичи, Полетное, Прутки. РПВ успешно по прибытию ОВБ		д.сад, школа/1569	1569	0,25	20	+20, ясно	425
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	04.08.18 10:23	04.08.18 13:42	1:14	04.08.18 18:25	2:19	МТО		ну	с.Мальшево, Сикачи-Алян. Включен в 13-42 без ТП 1337(РСК, частный сектор). В ТП повреждение концевой каб. муфты В 18-25 повреждение устранено, схему привели в иск. состояние		школа,д.сад/1460 ч.	1460		11	+25, обл.	1260
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	04.08.18 11:13	04.08.18 12:51	1:20	04.08.18 12:51	1:20	МТО		ну	часть с.Чугуевка. Повреждение на вед. отпайке		нет/235ч.	235	0,1	3	+16, дождь, гроза	163

Ам.ЦЭС	10	Сетевая 110/35/10	В-10 Т2	04.08.18 11:46	04.08.18 12:13	0:00	04.08.18 12:13	0:00	Дуг.защита	АПВ запр ет	у	Обесточна 2 СШ 10кВ. В 12:13 В10 Т2 включен, запитана 2СШ 10кВ без вед. ф.-8 (АКС, в ячейке повреждена концевая каб. муфта). Проверка РЗА: из-за работы дуг. защиты (В-10 Т2 отключился без выдержки времени).	30600ч.	30600	10,6	5	+26, ясно	4770	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	04.08.18 12:05	04.08.18 12:16	1:17	04.08.18 12:16	1:17	МТО	ну	у	часть с.Чернышевка.	нет/178ч.	178	0,1	5	+16, дождь, гроза	20	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	04.08.18 12:05	04.08.18 12:16	1:17	04.08.18 12:16	2:25	МТЗ	ну	у	часть с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное,Каменка,Красноречье	нет/711ч.	711	0,2	13	+16, дождь, гроза	40	
Прим.ЦЭС	35	Павловка-2 - Россия		04.08.18 12:50	04.08.18 12:50	2:03	04.08.18 12:50	2:03	МТО		у		нет	0	0	0	+20, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	1	04.08.18 13:18	04.08.18 13:53	0:01	04.08.18 13:53	0:01	Ав. Откл.		у	часть с.Каленовка	нет/622ч.	622	0,1	4	+21, дождь	38	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	04.08.18 13:45	04.08.18 13:51	0:58	04.08.18 13:51	0:58	МТЗ		у	с.Новожатково	нет/450ч.	450	0,1	7	+20, дождь	7	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	04.08.18 16:01	04.08.18 17:11	0:35	04.08.18 20:30	0:35	МТЗ		ну	часть с.Ивановка, Николаевка, Отрядное. В 17:14 включен до РС 660/188 (запитано 8 ТП) В 17:55 включен до РС 662/337, (осталось отключено ТП 7056 "КФХ"). Оп.369 вырван крюк, устранено	школа/ 1036ч.	1036	0,2	14	+21, дождь	233	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	21	04.08.18 16:51	04.08.18 17:29	1:38	04.08.18 19:28	1:38	МТЗ	ну	ну	п.Новобурейский. В 17:29 7 ТП перезапитаны от ф.30 Пс Бурейск. Оп 27 повреждение концевой разделки. Повреждение устранено	ф.30 ПС Бурейск	школа/1625ч.	1625	0,5	11	+26, ясно	178
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	04.08.18 17:04	04.08.18 17:20	0:00	04.08.18 17:20	0:00	Ав. Откл.		у	с.Центральное, Новая Москва, Смяличи.	нет/100ч.	100	0,1	8	+22, гроза	25	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	04.08.18 17:14	04.08.18 18:04	0:00	05.08.18 5:00	0:00	Откл. ку"Земля"			часть быта г.Партизанск. В 18-04 включен оп.100 (запитано 18ТП). В 19-45 включен без ТП7462. В ТП7462 поврежден рубильник 0,4кВ. Устранено в 05:00	1990ч.	1990	1,2	20	+22, гроза	870	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	1	04.08.18 17:50	05.08.18 5:58	0:25	05.08.18 5:58	9:35	ав. Откл.		ну	с.Абрамовка. Поврежден трансформатор в КТП-20870 (250кВА). Произведена замена.	нет/50ч.	50	0,08	1	+21, дождь	121	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	36	04.08.18 18:31	04.08.18 19:01	1:17	06.08.18 16:00	1:17	МТЗ			часть г.Николаевск на Амуре. В 19-01 запитано 10ТП. В 19-37 все ТП перезапитаны. В ТП-48. повреждение кабельного ввода бкв. 6.8.18 устранено.	ф.-23	очистные/2368	2368	0,9	14	+23, дождь, гроза	163
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	04.08.18 19:45	04.08.18 20:27	0:54	04.08.18 20:27	0:54	МТО		у	с.Кроуновка.	нет/700ч.	700	0,1	8	+18, дождь, гроза	70	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	25	04.08.18 19:45	04.08.18 21:10	55:09	05.08.18 5:30	55:09	МТЗ		ну	часть п.Штыково. КТП-5302 запитано от резерва. Обесточено 1 аб. ТП. Оп.18 повреждён изолятор ф.С. Устранено в 5:30.	ф-18	нет/200ч.	200	0,2	2	+22, дождь, гроза	283
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	9	04.08.18 19:52	04.08.18 20:30	1:03	05.08.18 16:50	2:14	МТО	выв	не прои зв.	часть г.Николаевск на Амуре. Вкл. без 6-ти ТП. В 23:56 все потребители запитаны. Повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ ввод ТП-69. 6.8.18 в 11:30 повреждение устранено, в 16:50 включено.	2254ч.	2254	0,8	16	+20, гроза	650	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	04.08.18 20:35	04.08.18 22:50	1:28	04.08.18 22:50	1:28	Ав. откл.		ну	с.Заречное с.Покровка. Повреждение на вед. оттайке.	нет/550ч.	550	0,4	13	+18, дождь	750	
Прим.ЮЭС	10	Партизан 35/6	5	04.08.18 20:55	04.08.18 21:00	1:03	04.08.18 21:00	4:41	МТЗ		у	часть быта г.Партизанск.	больницы, школа / 1473 чел	1473	1,8	11	+20, дождь	80	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	31	04.08.18 21:01	04.08.18 22:30	0:00	09.08.18 17:57	0:00	МТЗ	выв	не прои зв	г.Николаевск на Амуре. Все потребители запитаны. Повреждена КЛ-6кВ между ТП-13 и ТП-103. Определено место повреждения, разрезан. 9.8.18 найдено 2-е место повреждения : в 3-х метрах от первого М.П. 9.8.18 в 17:57 установлена общая кабельная вставка, фидер вкл. по норм. сх.	нет / 5843 чел	5843	0,7	4	+19, дождь	1023	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	8	04.08.18 21:06	04.08.18 23:39	2:06	04.08.18 23:39	2:06	МТЗ		ну	с.Снегуровка, Каленовка. Оп.119/12 РС-625 обрыв шлейфа Ф"В". Устранено.	нет / 20 чел	20	0,05	5	+19, дождь	343	
Прим.ЮЭС	6	ХФ3 110/6	26	04.08.18 21:40	04.08.18 23:44		05.08.18 3:14		МТО		ну	Партизанск. Включен без ТП-7444, повреждение РС-0,4 (попадание молнии). Устранено и включено в 03:14	д/сад / 1004 чел	1004	0,4	12	+20, гроза	600	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	04.08.18 22:08	04.08.18 22:11	1:04	04.08.18 22:11	1:04	МТО		у	с.Монастырище.	нет / 2619чел	2619	0,4	12	+20, гроза	23	
Прим.ЦЭС	6	Михайловка 110/35/6	2	04.08.18 22:14	04.08.18 23:16	1:29	04.10.18 23:42	1:29	Ав. откл.		ну	с.Васильевка. Запитано от резерва без 3-х аб. ТП. В 5:11 вкл. с головы, запитаны все потребители. Выделен участок без нагрузки (оп. 57 до РЛ-205). В пр.оп.70-71 повреждение кабельной вставки - переход под ж/д, работы согласованы. Высокие грунтовые воды, котлован наполняется водой. Повреждение устранено, фидер включен по нормальной схеме в 4.10.18 в 23:42.	ф-1	нет / 600 чел	600	0,3	7	+20, дождь	100
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	04.08.18 22:26	04.08.18 23:50	0:19	04.08.18 23:50	0:19	ку "земля"			часть п.Олений. В 23:50 включен до РЛ-2 на оп.113, запитано более 50% нагрузки, без 5ТП. В 3:23 вкл. все потребители.. В ТП-5204 обнаружено повреждение концевой заделки КЛ между ВН и ТМ-2, нагрузка переведена на ТМ-1	нет / 400 чел	400	0,4	7	+20, дождь	580	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	04.08.18 22:37	04.08.18 23:46	0:23	05.08.18 9:41	24:43	Ав. откл.		ну	Партизанск. Запитано без 5 ТП. Повреждена траверса и стойка А-образной дер. оп. 14/4 (без сторон. воздействия). Устранено.	ф-6	нет / 1156 чел	1156	0,3	13	+20, дождь	345
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	04.08.18 23:34	05.08.18 1:07	2:46	05.08.18 4:40	2:46	Ав. откл.		ну	п.Новый. Вкл. без ТП-5131, заливае РУ-6. Вкл. в 4:40.	детдом / 390 чел	390	1	5	+20, дождь	1550	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	04.08.18 23:38	05.08.18 1:32	2:02	05.08.18 1:32	2:02	Ав. откл.		у	часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2.	нет / 230 чел	230	0,1	34	+20, дождь	1380	
Прим.ЮЭС	10	Занадворка 35/10	3	04.08.18 23:45	05.08.18 0:07	1:34	05.08.18 0:07	1:34	Ав. откл.		у	с.Береговое, п.Рыбачий.	водонасосная / 480 чел	480	0,3	5	+23, дождь	20	

Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	04.08.18 23:51	05.08.18 0:44	0:26	05.08.18 0:44		Ав. откл.		у	с. Монастырище.		нет / 2619чел	2619	0,4	12	+20, дождь	644	
Прим.ЮЭС	10	Знадворовка 35/10	10	05.08.18 0:03	05.08.18 0:14	0:04	05.08.18 0:14	0:04	Ав. откл.		у	с.Кравцовка, с.Знадворовка, насосная с. Нежино, с.Кравцовка.		нет / 300 чел	300	0,1	3	+23, дождь	15	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		05.08.18 0:03	05.08.18 0:03	1:46	05.08.18 0:03	1:46	Ярославка: НЗЭ 1ст,МТО. ПС Спасск: ТЗНП паралельных ВЛ		у	ИМФ Ф"А"; 92 км от ПС Спасск, Лвл=70,5 км. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+20, дождь	0	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	05.08.18 1:19	05.08.18 1:46	0:06	05.08.18 1:46	0:06	МТЗ		у	часть п.Кипарисово 1.		нет / 30 чел	30	0,1	3	+20, дождь	170	
Прим.ЮЭС	35	Краскино - Гвоздево - Ж/Д станция - Посыет		05.08.18 1:32	05.08.18 1:32	2:44	05.08.18 1:32	4:19	МТЗ		у	ПСН 35 Т1 перегорание по ф.С на ПС Гвоздево		нет	0	0	0	+21, гроза	0	
Прим.ЮЭС	35	Гвоздево 35/10	Т1	05.08.18 2:05	05.08.18 2:57	0:02	05.08.18 2:57	0:02	перегорание ПСН-35			ПСН 35 Т1 перегорание по ф.С. Вкл. после замены ПСН.		555 чел	555	0,8		+21, гроза	680	
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	05.08.18 3:31	05.08.18 3:56	0:23	05.08.18 3:56	0:46	МТЗ		у	часть с.Кремово.		Ж/Д станция / 1019 чел	1019	0,4	12	+18, дождь	116	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	05.08.18 3:42	05.08.18 3:49	2:21	05.08.18 3:49	3:44	Ав. откл.		у	часть с. Алексееинкольск, с. Пуциловка, с. Улитовка.		нет / 1500 чел	1500	0,3	12	+18, дождь	36	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	05.08.18 3:42	05.08.18 3:53	0:15	05.08.18 3:53	0:15	Ав. откл.		у	часть с.Корфовка часть с. Алексее-Никольск.		п/з Орлиха / 200чел	200	0,1	4	+18, дождь	18	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	05.08.18 3:42	05.08.18 4:00	1:02	05.08.18 4:00	1:02	Ав. откл.		у	Никольцовск.		нет / 200 чел	200	0,1	8	+18, дождь	30	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	05.08.18 4:12	05.08.18 8:09	2:47	05.08.18 10:35	2:47	Ав. откл.		ну	Никольцовск. Включили без участка ВЛ от оп. 51 до оп. 221 (без потребителей). После обхода включен полностью, замечаний нет.		нет / 200 чел	200	0,1	8	+18, дождь	294	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	05.08.18 4:20	05.08.18 7:22	0:18	05.08.18 7:22	0:18	Ав. откл.		ну	часть с. Алексееинкольск, с. Пуциловка, с. Улитовка. Повреждение на вед. участке.		нет / 1500 чел	1500	0,3	12	+18, дождь	441	
Прим.ЦЭС	6	Михайловка 110/35/6	1	05.08.18 4:55	05.08.18 11:52	0:41	05.08.18 11:52	0:41	КУ "земля"			с.Васильевка. На оп.20 заменен разрушенный изолятор по ф.А.		нет / 500 чел	500	0,2	2	+18, дождь	1056	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		05.08.18 4:55	05.08.18 4:55	2:06	05.08.18 4:55	2:06	1ст ТЗНП		у	ИМФ ф.-В=0.215км. Обход 7.8.18 без замечаний		нет	0	0	0	+17, пасм	0	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	05.08.18 5:47	05.08.18 15:59	0:00	07.08.18 19:47	0:00	Ав. откл.			с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое. Падение дерева на оп.33 (без повреждения), дерево убрано. В ТП-7171 повреждение вводного ВкВ, установлена перемычка между оп.184-185 (ТП-7171 зашунтировано). При попытке включения появилась "Земля". Выделен головной участок без нагрузки. Обход затруднен разлившейся р.Сучан. Для перезапитывания потребителя установлена перемычка между оп.№53 Ф19 и оп.№40 Ф3 ПС Авангард. 6.8.18 в 19:58 включен головной участок до оп.16. (оп.16 разобраны шлейфа), без напряжения остался участок оп.16-53 (подтоплено водой). Оп. 23 заменен поврежденный изолятор.	ф.3	нет / 205 чел	205	0,3	9	+18, дождь	1020	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		05.08.18 6:16	05.08.18 6:16	0:22	05.08.18 6:16	0:36	НЗНП 3 ст		у	ИМФ ф.А=0.13,6км. Произведен осмотр, На оп.52, 53, 61 гнезда аиста.		нет	0	0	0	+17, пасм	0	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10		05.08.18 7:22	05.08.18 13:09	1:39	05.08.18 14:18	1:39	МТЗ		ну	п.Витязь п.Рисовая падь. Включен без 5 ТП. В 14:18 включен полностью. Повреждение на вед. участке.		нет / 100 чел	100	0,3	25	+21, дождь, гроза	2450	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	05.08.18 7:30	05.08.18 14:01	0:07	05.08.18 14:01	2:16	Ав. откл.		ну	п.Варфоломеевка. В пр.оп.27/7-27/10 произведена чистка просеки.		нет / 335 чел	335	0,26	6	+15, пасм	1303	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	05.08.18 7:34	05.08.18 8:50	0:16	05.08.18 8:50	0:16	Ав. откл.		у	часть п.Углекаменск.		больница / 1603 чел	1603	0,5	7	+19, дождь	100	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	15	05.08.18 8:10	05.08.18 11:38	4:39	05.08.18 11:38	4:39	МТЗ		нет	ну	с.Лазо. На оп.60 срыв крюка с изолятором, верхний провод упал на нижний. Устранено.		нет / 312чел	312	0,2	4	+20, пасм	1300
Прим.ЗЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	05.08.18 8:27	05.08.18 10:21	1:15	05.08.18 19:22	1:15	МТЗ		ну	ну	с.Покровка, Минеральное. Включен до РЛ-28 без 3-х ТП. В 19:22 включен полностью. Повреждение на вед. оттайке.		нет / 382чел	382	0,2	10	+16, дождь	380
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	05.08.18 9:00	05.08.18 9:10	0:00	05.08.18 9:52	0:00	ав.откл.			с.Алексееинкольск, Пуциловка, Улитовка. Включен без ТП-20836. В 14:06 включен полностью. В ТП-20836 заменены два высоковольтных предохранителя, произведен ремонт РС-0,4 кВ.		школа / 1500чел	1500	0,3	12	+20, дождь	50	
Прим.ЮЭС	10	Знадворовка 35/10		по ф.3 СП-402	05.08.18 9:03	05.08.18 13:47	0:36	05.08.18 13:47	3:02	ав.откл		ну	п.Рыбачий. На оп.438 повреждение изолятора ф.А. Устранено.		нет / 50чел	50	0,01	2	+20, гроза	475
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		05.08.18 9:16	05.08.18 9:16	0:22	05.08.18 9:16	0:22	Хвойная: НЗНП 1ст Озерная: не отключ.		у	ИМФ ф.А 10км от ПС Хвойная.		нет	0	0	0	+20, обл	0	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	05.08.18 10:50	05.08.18 11:15	0:00	05.08.18 11:15	0:00	МТО		у	с.Монакино.		нет / 250чел	250	0,1	7	+20, пасм	21	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10		СВ-10	05.08.18 10:50	05.08.18 11:10	4:06	05.08.18 11:10	4:06	ав.откл		у	Обесточилась 1сш-10кВ.				0,34	+20, пасм	113	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10		РП Пуцило	05.08.18 11:22	05.08.18 12:02	2:52	05.08.18 12:02	2:52	ав.откл.		у	с. Пуциловка.		нет	0	0,01	3	+20, пасм	9
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	1	05.08.18 11:40	05.08.18 11:53	2:08	05.08.18 11:53	2:08	ав.откл.		у	.Многоудобное.		нет / 190чел	190	0,2	3	+20, пасм	40	
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	142	05.08.18 11:56	05.08.18 12:04	1:17	05.08.18 12:04	10:08	МТЗ		нет	у						+20, обл	11	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	05.08.18 12:43	05.08.18 13:29	0:29	05.08.18 13:29	0:29	ав.откл		у	с.Воздвиженка.		нет / 300 чел	300	0,4	11	+20, пасм	149	
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	4	05.08.18 19:17	05.08.18 19:29	0:43	05.08.18 19:29	0:43	МТЗ		ну	у	На ТП-87 перекрыты животным (кошка).					+20, обл	10	

Прим.ЮЭС	6	Горная 110/6	6	05.08.18 20:48	05.08.18 21:29	0:08	06.08.18 12:05	5:10	ав.откл.			г.Партизанск. В 21-29 включен до ТП-7396 (запитано 7 ТП). В 23:14 включен без ТП 7464 (21 частный дом). В ТП-7464 поврежден кабель от РТП до ТП. Устранено.	школа / 1289чел	1289	1,1	11	+20, пасм	800	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск2 - Павловка1		06.08.18 2:36	06.08.18 2:36	4:30	06.08.18 2:36	4:30	НЗ3 1 ст	у			нет	0	0	0	+18, облач	0	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		06.08.18 3:01	06.08.18 3:01	0:55	06.08.18 3:01	5:26	Спасск:ТЭНП, ИМФ-69,бкм.ф.А; Ярославка:НЗ3 1ст.	у			нет	0	0	0	+17, ясно	0	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	06.08.18 7:15	06.08.18 11:19	0:34	06.08.18 11:19	0:34	Откл. КУ"Земля"	у		с.Благодатное, с.Новобильмановка. На оп.91 разрушение изолятора ф.В, провод на траверсе, под опорой обгоревшая сорока. Устранено.	школа, водозабор/482ч.	482	0,2	18	+17, ясно	895	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	06.08.18 7:27	06.08.18 7:39	0:54	06.08.18 7:39	0:54	Ав. откл.	у		с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смляичи	нет/100ч.	100	0,1	8	+18, пасм.	40	
Прим.ЗЭС	6	Новосельская 35/10/6	2	06.08.18 8:02	06.08.18 11:48	0:01	06.08.18 14:30	0:01	МТЗ	ну		часть с.Новосельское. Включен без КТП-3044, перегорание предохранителей 10 кВ, поврежден АВ-0,4кВ ф.2. Устранено	нет / 80чел.	80	0,1	2	+17, ясно	207	
Прим.ЮЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	06.08.18 8:25	06.08.18 9:36	2:32	06.08.18 9:36	4:24	ав.откл	у		с.Покровка, Минеральное. Повреждение на вед участке	нет/382ч.	382	0,2	10	+16, ясно	237	
Хаб.СЭС	10	ЦРП-12	4	06.08.18 9:17	06.08.18 9:17	0:40	06.08.18 20:36	0:40	"земля" от КУ			Потребитель перезапитан ранее от резерва. Выделен участок КЛ от ЦРП-18 до ЦРП-1. Определено МП КЛ - 150 м от ЦРП-18. Устранено.	ф.20 ПС НПЗ	нет	0	0	0	+18, облач	0
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		06.08.18 9:22	06.08.18 9:22		06.08.18 9:22		Озерная: НЭНП 1ст	у		ИМФ ф.А 23,1км от ПС Озерная. Оп.122, 135, 156 гнезда аиста. Следов перекрытия не обнаружено.	нет	0	0	0	+25, обл	0	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	06.08.18 9:23	06.08.18 9:23	0:00	06.08.18 9:23	0:00	МТЗ	у		7.8.18 осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+22, ясно	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	06.08.18 11:32	06.08.18 13:03	1:24	06.08.18 13:03	2:07	МТЗ	ну		с.Пухово. Повреждение в вед ТП	школа / 352чел	352	0,1	6	+23, ясно	303	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	06.08.18 11:32	06.08.18 12:54	0:07	06.08.18 12:54	0:07	ав.откл.	ну		с.Проходное, п.Южный, с.Шмидтовка. Повреждение на вед. отпайке.	школа / 370чел	370	0,6	6	+22, пасмурно	680	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	22	06.08.18 15:39	06.08.18 15:39	0:20	06.08.18 16:06	0:20	ав.откл	у		Находился на ХХ.	нет	0	0	0	+26, ясно	0	
Прим.СЭС	10	Милорадово 35/10	В-10 Т1	06.08.18 15:50	06.08.18 16:09	3:34	06.08.18 16:09		ав.откл.			С обесточиванием 1сш-10кВ. При осмотре: повреждение концевой кабельной муфты ф.8 (БСК, В-10 ф.8 не отключался). В 16:09 включено кроме ф.8 (БСК). В 5:52 ф.8 включен после замены каб. муфты. По ф.8 снижены уставки срабатывания по времени. Устранено.	2433чел	2433	1,33		+25, обл	253	
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	6	06.08.18 17:55	06.08.18 18:05	0:00	06.08.18 18:05	0:00	МТО	нет	у	п.Маго.	насосная / 1223чел	1223	0,15	11	+20, гроза	25	
Прим.ЦЭС	6	Михайловка 110/35/6	1	06.08.18 18:18	06.08.18 19:22		06.08.18 19:22		ав.откл.	у		с.Васильевка. Произведен осмотр. На РК 207/64 следы перекрытия, заменены опорные изоляторы трех фаз.	нет / 500чел	500	0,2	2	+25, ясно	220	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная		06.08.18 19:26	06.08.18 19:26	0:02	06.08.18 19:26	0:02	ДЗ 1з	у		8.8.18 произведен обход, замечаний нет	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго		06.08.18 19:26	06.08.18 19:26	0:00	06.08.18 19:26	2:26	ТЭНП 1ст	у		8.8.18 произведен обход, замечаний нет	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная		06.08.18 19:30	06.08.18 19:30	0:02	06.08.18 19:30	0:02	ТЭНП 1ст	у		8.8.18 произведен обход, замечаний нет	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		06.08.18 20:38	06.08.18 20:38	5:06	06.08.18 20:38	5:06	Спасск: ТЭНП, Ярославка: НЗ3 1ст	у		ИМФ ф.В 4,1 км от ПС Ярославка. Обход 07.08.18 - в пролете опор № 17-25 большое скопление аистов. Следов перекрытия не обнаружено.	нет	0	0	0	+25, ясно	0	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	29	06.08.18 20:55	06.08.18 21:30	0:03	07.08.18 14:31	0:03	МТЗ	ну		г.Николаевск на Амуре. В 21:30 выделен участок от ЛР 29-00/1 до РП2, осталось обесточ. быт 600ч. Пр. оп. №29-00/52 - 29-52/1 устранен слхлст проводов	ф.27 НТЭЦ	водозабор/ 1440ч.	1440	0,384	15	+20, гроза	1890
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф.5 в СП №36 отключился В6кВ ф.4	07.08.18 0:05	07.08.18 2:04	0:28	07.08.18 17:34	0:28	ав. Откл.			часть г.Николаевск на Амуре. На ОП 5-00/64 повреждена концевая каб. муфта КЛ 6кВ к ТП 107, после отсоединения КЛ обнаружено 2-е повреждение: на оп.№5-62/3 повреждена концевая каб. муфта КЛ 6кВ к ТП12. В 2:04 включен без ТП 107 (психоневролог. интернат, ест ДГ), ТП 12 (быт 25 чел.). Устранено.	нет/300ч.	300	0,6	6	+18, гроза, ветер	1560	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	07.08.18 3:41	07.08.18 3:57	0:15	07.08.18 3:57	0:15	МТЗ	ну	у	с.Сальское, с.Сухановка. Обход без замечаний.	д.сад/1217ч.	1217	0,5	27	+19, ясно	130	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	07.08.18 4:40	07.08.18 6:24	0:00	07.08.18 12:43	0:00	Ав. откл.	ну		часть п.Углекаменск В 06-24 включен до ТП7374.(Запитано 4ТП). В ТП 7375 испытания трансформатора без замечаний.	больница/1603ч.	1603	0,9	7	+17, пасм.	600	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	07.08.18 6:05	07.08.18 6:42	0:47	07.08.18 6:42	7:00	МТЗ	ну		с.Ильинка. Повреждение на вед. отпайке	нет/ 600ч.	600	0,8	9	+20, обл.	543	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	21	07.08.18 7:04	07.08.18 7:06	0:00	07.08.18 7:06	0:00	Ав. откл.	у		с.Займок. с.Старореченск.	школа/ 360ч.	360	0,1	6	+16, ясно	3	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	07.08.18 8:53	07.08.18 8:53	4:34	07.08.18 8:53	4:34	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, ясно	0	
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	6	07.08.18 9:05	07.08.18 18:00	0:24	07.08.18 18:00	0:24	МТЗ	ну	ну	Падение 5 деревянных опор -загнивание. (№6-00/27, №6-00/28, №6-00/29, №6-00/146, №6-00/147) . Опоры №6-00/146 и 6-00/147 заменены на ж/б, остальные установлены на оттяжки.	п. Маго / насосная / 1200 чел	1200	0,4	11	+18, дождь	1840	
Хаб.СЭС	10	Селихино 110/35/10	14	07.08.18 14:58	07.08.18 15:22	0:00	07.08.18 15:22	0:00	Земля, КУ			Повреждение на вед отп.	п.Селихино, 2300чел, д.сад	2300	0,3	11	+27, облачно	270	
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - СХК с отп. Серебрянный бор		07.08.18 15:38	07.08.18 15:38	0:00	07.08.18 15:38	0:00	ДЗЛ	у		Без нагрузки.	нет	0	0	0	+20, облачно	0	
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - СХК с отп. Серебрянный бор		07.08.18 15:39	07.08.18 15:39	0:00	07.08.18 15:44	0:00	ДЗЛ	у		Без нагрузки. Промежутка времени между откл. недостаточно для зарядки конденсаторной батареи, МВ 110 кВ по АПВ не включался. 8.8.18 обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	+20, облачно	0	
Ам.ЦЭС	10	Базовая 35/10	13	07.08.18 16:18	07.08.18 16:47	0:15	07.08.18 16:58	0:15	МТЗ	ну	ну	Вкл без одного ТП. Повреждение КЛ, ТП переведено на резервный кабель.	часть г.Свободный 3500чел	3500	1,1	8	+30, ясно	1144	

Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	07.08.18 16:30	07.08.18 16:34	3:32	07.08.18 16:34	3:32	МТО	ну	ну	Повреждение вед. ТП		часть с.Чугуевка 680 чел	680	0,7	3	+26, ясно	47
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	07.08.18 17:15	07.08.18 17:43	10:27	07.08.18 17:43	10:27	МТЗ	нет	у	Обход без замечаний.		с.Центральное, Смяличи, 100чел	100	0,1	8	+26, облачно	58
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	07.08.18 19:00	07.08.18 21:10	0:00	07.08.18 21:10	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Сергеевка. Повреждение на РП-2072 в яч. 2 ВН-10 дугогасящие камеры ф.В.С. 2 ТП перезапитаны от ф.15 ПС ОПХ.	ф.15 ПС ОПХ	д/с / 130 чел	130	0,2	3	+28, ясно	585
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловая		08.08.18 0:00	08.08.18 0:00	0:15	08.08.18 0:00	0:15	МТО	у				нет	0	0	0	+22, гроза	0
Ам.СЭС	6	Энергия 220/35/10/6	56	08.08.18 1:16	08.08.18 2:21	0:15	08.08.18 2:21	0:15	МТЗ	ну	ну	г.Зая. Сбита оп.43 (ж/б) легковым а/м, виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. Опора исключена, удлинен пролет и включено. Опора восстановлена.		д/с, школа / 1320чел	1320	0,27	5	+24, пасм	297
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	08.08.18 6:53	08.08.18 7:21	2:42	08.08.18 7:21	2:42	ав.откл.		у			нет / быта нет	0	0,15	3	+18, пасм.	69
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	08.08.18 7:03	08.08.18 7:03	3:42	08.08.18 7:03	3:42	МТЗ	у	у			нет	0	0	0	+19, обл	0
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	08.08.18 7:04	08.08.18 7:21	0:00	08.08.18 7:21	0:00	ав.откл.		у	с.Воздвиженка. Обход без замечаний.		нет / 300чел	300	0,14	11	+18, пасм.	41
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-2	08.08.18 7:43	08.08.18 13:24	0:00	08.08.18 13:24	0:00	"земля" от КУ			Оп. 126/201 разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено.		нет / 41чел	41	0,1	2	+18, облач	228
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	08.08.18 7:48	08.08.18 8:02	1:34	08.08.18 8:02	1:34	ав.откл.		у	с.Дубки. Оп.№12 разрушение изолятора Ф А, провод лежит на траверсе. Устранено.		нет / 200чел	200	0,03	4	+19, дождь	8
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	08.08.18 8:22	08.08.18 15:27	1:34	08.08.18 15:27	1:34	"земля" от КУ			с.Дубки. Оп.№12 разрушение изолятора Ф А, провод лежит на траверсе. Устранено.		нет / 200чел	200	0,03	4	+19, дождь	236
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	2	08.08.18 8:24	08.08.18 9:02	1:34	08.08.18 9:02	1:34	ав.откл.		у	п.Тимирязевка.		нет / 50чел	50	0,2	6	+18, дождь	21
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 реклоуз	08.08.18 8:25	08.08.18 10:05	0:37	08.08.18 11:27	0:37	МТЗ		ну	п.Тихий, Нежино. 10:05 запитано 13 ТП, 10:25 запитано 15 ТП. Повреждение на вед отпайке		школа / 283чел	283	0,2	18	+18, дождь	160
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	08.08.18 8:40	08.08.18 8:55	0:52	08.08.18 8:55	0:52	МТО	нет	у	Оп. 40 разрушен изолятор верхнего провода. Следы перекрытия. Устранено		школа, насосная, базы отдыха / 140чел	140	0,6	50	+18, дождь	60
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка	4	08.08.18 8:55	08.08.18 10:33	8:54	08.08.18 16:16	8:54	МТЗ	нет	ну	10:33 ПЦЭС ПС Сиваковка Ф-4 включен без 2-х ТП (1-ТП РСК и аб. ТП), запитана основная нагрузка. КТП-6461 повреждены проходные изоляторы 3-х фаз. Устранено.		скважина / 33 чел	33	0,1	3	+17, дождь	163
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	08.08.18 9:00	08.08.18 9:04	2:03	08.08.18 9:04	2:03	МТЗ	ну	у			нет / быта нет	0	0,15	3	+18, дождь	6
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	08.08.18 9:37	08.08.18 9:39	2:03	08.08.18 9:39	2:03	МТО	ну	у	Оп. 40 разрушен изолятор верхнего провода. Следы перекрытия. Устранено		школа, насосная, базы отдыха / 140чел	140	0,6	50	+18, дождь	20
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	08.08.18 13:13	08.08.18 13:13	2:03	08.08.18 13:13	2:03	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, пасмурно	0
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	08.08.18 13:27	08.08.18 15:00	0:00	08.08.18 15:40	0:00	МТЗ		ну	15:00 запитано 7ТП из 10-ти. Повреждение на вед ТП.		школа / 470 чел	470	0,5	10	+20, пасмурно	750
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	08.08.18 14:15	08.08.18 15:09	8:46	08.08.18 17:44	8:46	Земля, КУ			с.Благодатное, с.Новобильманова 15-09 включен без 1-ТП. Устранен обрыв вязы на оп. 204/21/17.		школа / 480 чел	480	0,2	18	+20, дождь	264
Ам.ЗЭС	10	Желтоярково 35/10	1	08.08.18 15:57	08.08.18 16:30	13:25	08.08.18 17:55	13:25	МТЗ	ну	ну	Вкл без 8 ТП. Оп.142/10 заменен изолятор и перетянут провод (межфазное перекрытие).		школа / 730 чел	730	0,1	17	+25, облачно	47
ЮЯ ЭС	6	Восточная 35/6	РПБ - 3	08.08.18 16:29	08.08.18 19:17	0:16	08.08.18 19:17	0:16	МТЗ	ну	ну	При РПВ земля, обрыв провода неустановленной техникой, сообщено в СБ, полицию. Устранено.		д.сад, школа, твдодозбор / 500 чел	500	0,73	15	+20, облачно	2050
ЭС ЕАО	10	Ин-тяги	8	08.08.18 17:15	08.08.18 18:25	11:45	10.08.18 13:56	11:45	МТО	ну	ну	с.Белгородское. Повреждение головного кабеля в яч. 10.8.18 в 13:56 установлена каб. муфта в ячейке, кабель готов к включению. Обнаружены повреждение ТТ в чейке (на балансе РЖД)	ПС Хабаровская ф.3	нет / 3000 чел	3000	0,16	10	+27, облачно	182
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	14	08.08.18 17:37	08.08.18 17:40	0:00	08.08.18 17:40	10:19	МТЗ	ну	у	Загорное,Н.Михайловка,Красноярковка. Обход без замечаний.		нет / 240 чел	240	0,1	4	+20, пасмурно	5
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	В10 Т-2	08.08.18 17:50	08.08.18 19:58	7:13	08.08.18 20:14	7:13	Дуг. Защ.			Погашены 1С, 2С 10 кВ и 1С 6 кВ. Ф-2 МТЗ В-10 откл., Ф-29 МТО В-10 откл. Проводится осмотр ячеек. 19:27 В-10 Т-2 включен, 19:33 СВ-10 включен, запитана 1,2 СШ 10кВ. Ф-2 (вед), Ф-4 (вед) перекрытие ТТ-10, Ф-29 (РСК) РПВ усл. Вкл все кроме вед. ф.2, 4.		950 чел / 2 МВт	950	2	25	+22, дождь	4260
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	08.08.18 19:01	08.08.18 19:15	14:13	08.08.18 19:15	14:13	МТЗ	ну	у			700 чел	700	0,1	8	+21, дождь	23
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	08.08.18 19:12	08.08.18 19:22	4:17	08.08.18 19:22	4:17	МТЗ	ну	у			250 чел	250	0,1	3	+21, дождь	8
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	2	08.08.18 19:54	09.08.18 0:35	0:08	09.08.18 0:35	0:08	МТЗ		ну	с.Новокиевск. В пр.оп.11-12 падение провода с пересекающей действующей ВЛ-6 ф.9 от ПС Коммунар (РСК) - сгнившая траверза оп.12, без повреждения. Устранено.		150 чел	150	0,05	5	+18, дождь	247
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	1	08.08.18 19:54	09.08.18 0:43	2:47	09.08.18 0:43	2:47	МТЗ			В пр.оп.11-12 падение провода с пересекающей действующей ВЛ-6 ф.9 от ПС Коммунар (РСК) - сгнившая траверза оп.12, без повреждения. Устранено.		Теплицы	0	0	1	+18, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	08.08.18 20:13	08.08.18 20:22	0:42	08.08.18 20:22	0:42	Земля, КУ			Повреждение на вед. участке.		730 чел	733	0,2	11	+20, пасмурно	30
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Возжаевка		08.08.18 21:04	08.08.18 21:04	0:42	08.08.18 21:04	10:02	МТЗ	у		При осмотре на оп.56 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+20, обл	0
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	3	08.08.18 21:24	08.08.18 21:51	0:00	08.08.18 21:51	0:42	"земля" от КУ			с.Мегорье. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 96чел	96	0,1	3	+20, пасм	4
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	08.08.18 21:48	08.08.18 21:50	0:00	08.08.18 21:50	0:33	МТЗ	нет	у	с.Ширяевка, Тарасовка.		школа / 880чел	880	0,2	15	+20, обл	44
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	4	08.08.18 22:00	08.08.18 22:00	18:40	08.08.18 22:00	18:40	МТО	у				нет	0	0	0	+23, гроза, дождь	0
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	28	08.08.18 22:21	08.08.18 22:21	18:40	08.08.18 22:21	18:40	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, гроза, дождь	0
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	08.08.18 22:30	08.08.18 22:50	0:05	08.08.18 22:50	0:05	МТЗ-1	выв	у			нет / 100чел	100	0,29	14	+23, гроза, дождь	98

Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	08.08.18 22:30	08.08.18 23:32	6:25	09.08.18 2:46	6:25	МТЗ-2	ну	ну	Включен до ЛР-149, без 5ТП. На оп.3/3 обрыв 2-х проводов, повреждение изоляторов. Устранено и включен полностью в 2:46	нет / 708чел	708	0,2	12	+23, гроза, дождь	95	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск - Дежнево		08.08.18 22:39	08.08.18 22:39	2:42	08.08.18 22:39	8:54	КРС: НЗНП 2ст Дежнево: НЗНП 4ст.	у		ИМФ ф.А 50,5км от ПС КРС. ИМФ ф.А 50,5км от ПС КРС. 9.8.18 обход: оп. 205 разрушенное гнездо, под опорой обгоревший труп птицы.	нет	0	0	0	+24, обл	0	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	28	09.08.18 2:07	09.08.18 4:35	3:54	11.08.18 14:24	3:54	МТЗ		ф.14	д/с, теплупункт / 210чел	210	0,3	10	+20, пасм	860		
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	РП-10	09.08.18 3:27	09.08.18 6:02	2:39	09.08.18 6:02	2:39	"земля" от КУ			с.Николаевка, Горноводное. Включен после осмотра, "земля" устранилась.	нет / 192чел	192	0,13	5	+17, пасм	335	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	09.08.18 7:02	09.08.18 7:02	0:35	09.08.18 7:02	0:35	МТО	у		Осмотр: в пр.оп.11/1-11/2, 17-18, 40-41 требуется вырубка деревьев угрожающих падением на провода.	нет	0	0	0	+20, пасм	0	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	7	09.08.18 8:04	09.08.18 8:04	2:05	09.08.18 8:04	2:05	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+19, пасм.	0	
Ам.ЦЭС	35	Марково - Совхозная		09.08.18 9:51	09.08.18 10:01	0:43	09.08.18 10:01	0:43	МТЗ	ну	у	Обсточивались ПС Совхозная, Сергеевка, Петровка, Игнатьево.	6372 чел	6372	1,6		+21, гроза	257	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	09.08.18 9:55	09.08.18 9:55	2:29	09.08.18 9:55	2:29	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+21, гроза	0	
Ам.ЗЭС	35	Серышево - Казанка		09.08.18 12:00	09.08.18 12:00	0:22	09.08.18 12:00	0:22	МТЗ1	у		нет	0	0	0	0	+21, гроза	0	
Ам.ЗЭС	35	Серышево - Поляна		09.08.18 12:30	09.08.18 12:33	1:31	09.08.18 12:33	1:31	МТЗ1	ну	у	Обсточивались ПС Поляна, Серышево-35.	3100 чел	3100	0,3		+21, гроза	25	
Ам.СЭС	35	Невер - Соловьёвск		09.08.18 14:55	09.08.18 17:09		10.08.18 22:05		1з ДЗ	ну	ну	ИМФ ф.-А,С 8км (Лвл=34,66к). Обсточены ПС Промежуточная, Соловьёвская, вед. Урман, Инагли. ВЛ успешно включена без ПС 35/10кВ Промежуточная (базовая станция МТС, освещение развязки федеральной дороги/0,05МВ). Не прошёл ВВ испытания трансформатор 35/10 (1000кВА). Заменен	п.Урман, Соловьёвск, Инагли: 4128 чел	4128	5,4		+21, облачно	12951	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	09.08.18 17:10	09.08.18 18:35		09.08.18 20:25		КУ "земля"			17:50 включен до РП-80201 без 11 ТП. В 18:35 вкл. без 3-х ТП. 20:25 включен полностью.	насос, 2 школы, в/ч / 2030 чел	2030	0,3	17	+20, пасм	566	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	по ф.24 в ТП-81008 откл. В-6 в	09.08.18 18:27	09.08.18 19:40	6:07	10.08.18 10:15	6:07	МТЗ			г.Большой камень. Запитан от резерва. Повреждение концевой муфты в ТП-81008. Устранено.	Ф-9 ПС Береговая-2	нет / 3550 чел	3550	0,7	6	+20, пасм	1211
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	09.08.18 18:50	09.08.18 19:09	3:33	09.08.18 19:09	3:33	МТЗ	ну	у	п.Каникурган, Зазейский.	погранотряд / 513 чел	513	0,2	7	+18, гроза	58	
Ам.ЦЭС	35	Благовещенская - Марково		09.08.18 19:20	09.08.18 19:20	3:33	09.08.18 19:20	3:33	МТО	у		нет	0	0	0	+17, гроза	0		
Ам.ВЭС	35	Амурская - Лесная		09.08.18 23:45	09.08.18 23:45	13:22	09.08.18 23:45	13:22	МТЗ	у		ИМФ 19,9 км	нет	0	0	0	+22, гроза	0	
Ам.ВЭС	35	Амурская - Лесная		10.08.18 0:11	10.08.18 0:11	14:46	10.08.18 0:11	14:46	МТЗ	запр	у	ИМФ 19,9 км	2500 чел	2500	0,3	35	+22, гроза	6	
ЮАЭС	10	Укулан 35/10	ф. АГРЭ	10.08.18 2:41	10.08.18 6:45	5:59	10.08.18 6:45	5:59	МТЗ	ну	ну	Следы перекрытия на ТТ. Устранено.	быт / 1460 чел	1460			+15, дождь	81	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	6	10.08.18 2:46	10.08.18 2:46	13:38	10.08.18 2:46	13:38	МТЗ	у		нет	0	0	0	+21, гроза	0		
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	6	10.08.18 3:28	10.08.18 3:28	6:51	10.08.18 3:28	6:51	МТЗ	у		нет	0	0	0	+21, гроза	0		
Ам.ВЭС	10	Романовка	4	10.08.18 3:52	10.08.18 3:52	1:49	10.08.18 3:52	3:20	МТЗ	у		нет	0	0	0	+21, гроза	0		
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	3	10.08.18 4:50	10.08.18 5:05	0:37	10.08.18 5:05	0:37	МТЗ	ну	у	Повреждение изолятора (Ф-С) на опоре №219.	быт 1560 чел	1560	0,5	12	+20, гроза	127	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	10.08.18 6:56	10.08.18 11:41	0:39	10.08.18 11:41	0:39	Ав.откл.	ну	ну	Погашена 1С-10кВ, Ф-1,2,3,4,5,6,7 . При вкл. СВ-10 отключился ф.3 (РСК) от МТЗ.	быт 133 чел	133	0,05	3	+23, облачно	808	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	СВ-10	10.08.18 7:08	10.08.18 7:25	4:01	10.08.18 7:25	4:01	Ав.откл.			Осмотр, замечаний нет.	3 села, 2945 чел	2945	0,5	33	+19, пасмурно	141	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	3	10.08.18 7:26	10.08.18 9:07	4:01	10.08.18 9:07	4:01	МТЗ	у		нет	0	0,09	1	+19, пасмурно	17		
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	В-10 Т2	10.08.18 7:38	10.08.18 7:40	3:58	10.08.18 7:40	3:58	Ав.откл.	у		Погашена 1С-10кВ, 2С-10кВ. Одноврем. откл. Ф-9. Т2 включен в работу под нагрузку без Ф-3, 9 (РСК). Ф.-3 вкл 9:07, ф.-9 вкл. 9:13	5 сел, 6046 чел	6046	1,2	59	+19, пасмурно	40	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	10.08.18 7:38	10.08.18 9:13	6:10	10.08.18 9:13	6:10	МТЗ	ну		Повреждение на вед. КТП ВЧ Бармин	841 чел	841	0,5	10	+19, пасмурно	317	
Прим.ЗЭС	110	Глубинная 110/10	В-110 и 10кВ Т2	10.08.18 8:33	10.08.18 11:10	5:48	10.08.18 22:18	5:48	ДЗТ			Т1 на х.х. Обсточена 1,2СШ-10кВ. В вч. В 10 Т2 электроудровое перекрытие по Т.Т. всех трех фаз. Включен В-10 Т1 и СВ-10, потребитель запитан. 22.18 Т2 включен в работу (замены ТТ-10 ф.А,В,С).	Т1 с.Глубинное: 594 чел	594	0,16	5	+19, пасмурно	419	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		10.08.18 14:26	10.08.18 14:26	9:15	10.08.18 16:04	9:15	МТО	выв	у	На хх. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+19, пасм	0	
Хаб.СЭС	6	НПЗ-35 35/6	20	10.08.18 14:59	10.08.18 15:30	0:23	10.08.18 22:45	0:23	МТЗ	не прои	зв	Повреждена КЛ-6 между оп. №20-00/11 и ЦРП-1 при проведении работ сторонней техникой (экскаватор) агрокомплекса "Восток". Устранено.	ф-29 ПС "Т" теплица / быта нет	0	0,1	1	+25, облачно	21	
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Дружба		10.08.18 15:17	10.08.18 15:17	1:02	10.08.18 15:17	23:17	МТО	у		ИМФ Ф"В", "С" 6,3 км; (Лвл = 22,68км).	нет	0	0	0	+28, гроза	0	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	10.08.18 15:22	10.08.18 15:29	1:23	10.08.18 15:29	1:23	МТО		у	п.Витязь п.Рисовая падь.	Школа, водонасосная / 140 чел	140	0,6	50	+23, пасм	200	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	10.08.18 15:25	10.08.18 15:26	1:23	10.08.18 15:26	1:23	МТЗ	у		с.Прохладное. Вкл. по ТУ.	нет / 154 чел.	154	0,4	12	+22, пасм	7	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	10.08.18 16:31	10.08.18 16:31	5:36	10.08.18 16:31	5:36	МТЗ	у		нет	0	0	0	+20, дождь	0		
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	10.08.18 16:35	10.08.18 17:08	0:00	10.08.18 22:00	12:35	МТЗ		ну	с.Барабаш, с.Овчинниково. Вкл. до РЛ-1 на оп.65, запитано ЗТП (более 50% нагрузки). В 17:42 запитано без 3-х ТП. Включен полностью в 22:00.	АТС / 370 чел	370	0,1	7	+24, облачно	65	

Прим.ЭЭС	110	Иман - Новопокровка		10.08.18 16:40	10.08.18 20:57	4:50	11.08.18 0:04	4:50	ТЭМП 2ст	ну	ну	ИМФ по Ф "А"-0; 92,6км (Лвл=80км). Обесточены ПС-110 Новопокровка, Рошино, Глубинная, Восток; ПС-35 Лукьяновка, Измайлиха, Незаметное (производство), Незаметное (быт). 18:06 (ч/з 1ч 26 мин) по сети 35кВ обратной трансформацией через Т2 ПС Новопокровка запитана ПС Новопокровка (без ф-3,4,5) и ПС Лукьяновка (3700чел/1,7МВт). В 19:40 (ч/з 3ч) запитана ПС Рошино (без ф-5,6,7), ПС Глубинная и ПС Восток (всего вкл. 11800 чел/4,6 МВт). В 20:09 (ч/з 3ч 29 мин) взята нагрузка 5,3 МВт. 20:57 (ч/з 4ч 17 мин) на ПС Восток откл. 7 фидеров ГОК (есть ДГ). Вся остальная нагрузка запитана, включено 6,3 МВт из 7. 21:53 по ВЛ-110 Иман-Новопокровка при обходе обнаружено в пр.324-325 дерево на проводе ф-А, (ясень), спилен неустановленными лицами, провода целые. Устранено	ВЛ-35 Новопокровка-Ракитное	Дальнереченский р-н (Приморский ГОК): 16578 чел	16578	7			+25, пасм	29983
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-2 - Воздвиженка - Тимирязевка	РКЛ оп. 1/21	10.08.18 17:07	10.08.18 17:16	0:00	10.08.18 17:29	14:06	МТЗ	ну	у	Обесточена вед. ПС Воздвиженка (оборонэнерго), переведена на ПС Коммунар. В 17:29 ВЛ-35 РПВ усп. Обход в пролете ОП 21-70 без замечаний.	ВЛ-35 Коммунар-Воздвиженка	2000 чел	2000	2	21	+28, гроза	300	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	10.08.18 17:22	10.08.18 18:03	12:15	10.08.18 18:03	12:15	МТЗ		у	часть с. Алексеевское, Пуцулово, Улитовка. Осмотр на 17.08.18		школа / 1500 чел	1500	0,3	12	+28, гроза	204	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	10.08.18 17:22	10.08.18 17:58	4:50	10.08.18 17:58	4:50	МТЗ		у	Николюковск. Осмотр на 17.08.18		школа / 200 чел	200	0,1	2	+28, гроза	36	
Прим.ЦЭС	35	Новониколевск - Борисовка - Корсаковка		10.08.18 17:35	10.08.18 18:27	15:01	10.08.18 18:27	15:01	Ав.откл.	нет	у	Обесточены ПС Борисовка, Корсаковка.		5630 чел	5630	1,1		+28, гроза	971	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	В-10 Т1	10.08.18 17:45	10.08.18 17:50	8:22	10.08.18 17:50	8:22	Ав.откл.		у	с Алексее-Никольск, Николаево-Львовск, Корфовка.		1900 чел	1900	0,4	26	+28, гроза	32	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	10.08.18 18:01	10.08.18 19:10	8:24	10.08.18 19:10	8:24	Ав.откл.		у	с.Павловка.		нет / 500 чел	500	0,03	5	+28, гроза	92	
ЭС ЕАО	35	Воскресеновка - Надеждинск		10.08.18 18:03	10.08.18 18:03	6:24	10.08.18 18:03	6:24	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	10.08.18 18:11	10.08.18 19:01	4:42	10.08.18 19:19	4:42	МТО	нет	ну	п.Тыгда. Вкл. без 3-х ТП. Все вкл. в 19:19. Повреждение на вед. ТП.		нет / 300 чел	300	0,1	9	+25, облачно	169	
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	6	10.08.18 18:20	10.08.18 19:41	8:06	10.08.18 19:41	8:06	Ав.откл.		у	часть с.Соловей Ключ, Ключевое.		больница, насосная / 200 чел	200	0,5	36	+22, гроза	650	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	10.08.18 18:21	10.08.18 18:26	8:06	10.08.18 18:26	8:06	МТЗ		у	Осмотр на 17.08.18		1500 чел	1500	0,4	11	+20, гроза	32	
Прим.ЮЭС	35	Артемовская - Западная		10.08.18 18:36	10.08.18 18:36	5:44	10.08.18 18:36	5:44	ДЗ 3ст		у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+21, гроза	0	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		10.08.18 18:38	10.08.18 18:38	5:50	10.08.18 18:38	5:50	НЗЗ 1ст		у	ИМФ Ф"С"-0 ;9,86 км . Произведе обход в пролете ОП 22-44, замечаний нет		нет	0	0	0	+21, гроза	0	
Прим.ЦЭС	10	Коммунар 35/6	10	10.08.18 18:58	10.08.18 19:00	3:23	10.08.18 19:00	19:23	Ав.откл.		у	часть п.Новониколевск. Осмотр на 17.08.18		нет / 600 чел	600	0,1	8	+20, дождь	3	
Прим.ЦЭС	10	Усури 35/10	4	10.08.18 19:04	10.08.18 19:04	5:45	10.08.18 19:04	15:40	Ав.откл.		у	Подрезка крон дер. оп. №167/13-167/14		нет	0	0	0	+24, пасм	0	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	10.08.18 19:17	10.08.18 19:50	4:07	10.08.18 19:50	9:40	Ав.откл.		у	с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смлячки. Осмотр на 17.8.18		нет / 100 чел	100	0,1	8	+20, дождь	50	
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	8	10.08.18 19:34	10.08.18 22:06	3:49	11.08.18 5:51	3:49	Ав.откл.		ну	Оп 12 ф.С слетела вязка, провод лежит на траверсе. Устранено.	ф.13	быта нет	0	0,1	1	+21, ветер	200	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	ПОЧЕТ в РП Пуцуло	10.08.18 19:46	10.08.18 20:13	10:36	10.08.18 20:13	10:36	Ав.откл.		у	часть с. Алексеевское,с. Пуцулово,с. Улитовка. Осмотр, замечаний нет.		школа / 1500 чел	1500	0,3	12	+20, гроза	3	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	10.08.18 19:59	10.08.18 22:20	4:20	10.08.18 22:20	4:20	МТЗ		ну	Повреждение на вед отпайке		нет / 600 чел	600	0,7	17	+20, гроза	1650	
Хаб.ЦЭС	10	Шереметьево	9	10.08.18 20:03	10.08.18 20:51	0:00	10.08.18 20:51	12:25	МТЗ	выв	у	Обход без замечаний		быт 150 чел	150	0,04	3	+24, гроза	32	
Прим.СЭС	35	Ново-Сысоевка - В2		10.08.18 21:01	10.08.18 21:01	10:30	10.08.18 21:01	10:30	МТЗ		у	Прим осмотре ПС В2 по В-35кВ "В2 - Яковлевка"обнаружен блинкер МТЗ, выключатель включен, блинкер АПВ не выпадал. 11.08.18: произведен обход по ВЛ В2-Яковлевка, в пролете ОП 65-66 следы подгара ф.А,С, 86-87 подгар по ф.А. На ПС В2 проведена проверка РЗА , замечаний нет. 12.08.18 произведен обход ВЛ Н.Сысоевка-В2, замечаний нет.		нет	0	0	0	+23, пасмурно	0	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	10.08.18 22:24	10.08.18 22:26	3:05	10.08.18 22:26	3:05	МТЗ	ну	у			быт 140 чел	140	0,05	4	+20, пасмурно	3	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	10.08.18 22:55	11.08.18 1:14	0:08	11.08.18 1:14	6:46	МТЗ	ну	ну	перекрытие фаз РЛ2 оп 39 из-за недоключенного состояния.		быт 140 чел	140	0,05	4	+20, пасмурно	220	
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Среднебелая		11.08.18 0:58	11.08.18 0:58	12:03	11.08.18 0:58	12:03	НЭМП 1ст, МТО		у	ИМФ 12,8км, ф.С-0. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+18, облачно	0	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	8	11.08.18 1:00	11.08.18 1:00	6:31	11.08.18 1:00	6:31	МТЗ		у			нет	0	0	0	+18, пасмурно	0	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	8	11.08.18 1:55	11.08.18 3:28	6:35	11.08.18 13:28	6:35	Земля, КУ			В 3:55 включен без 2-х ТП (запитана большая часть нагрузки). В пролете ОП 45-46 устранили обрыв провода ф.В, на ОП 45 заменили изолятор (Следов внешнего возд. нет).	с.Суворово 98 чел	98	0,01	4	+18, пасмурно	155		
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	12	11.08.18 4:34	11.08.18 14:09	15:21	11.08.18 14:09	15:21	Земля, КУ			. На опоре 155 заменили изолятор, в пролете ОП 151-152 убрано дерево	с.Серафимовка 182 чел	182	0,3	6	+18, пасмурно	2825		
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15 РП-10 ф.9	11.08.18 4:43	11.08.18 7:07	4:20	11.08.18 9:28	4:20	Земля, КУ			с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. Вкл. без 2-х ТП. В пр. 565 566 сняли ветку с проводов		нет / 122чел	122	0,1	9	+18, пасмурно	240	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		11.08.18 4:58	11.08.18 4:58	4:20	11.08.18 4:58	4:20	Яросл.: НЭМП1ст, МТО, Спасск: ТЭМП		у	ПС Ярославка ИМФ Ф"А"-0; 5,4км. ПС Спасск: ИМФ Ф"А"-0; 92,2 км (вся длина ВЛ 70,5 км). Произведен обход в пролете оп.8 - оп.37 , замечаний нет		нет	0	0	0	+16, пасмурно	0	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	11.08.18 7:01	11.08.18 7:01	2:00	11.08.18 7:01	2:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+17, ясно	0	
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	3	11.08.18 7:21	11.08.18 7:21	1:07	11.08.18 7:21	1:07	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, ясно	0	
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	5	11.08.18 7:22	11.08.18 8:30	15:19	11.08.18 8:30	15:19	МТО		у	Осмотр, замечаний нет.		быт 306 чел	306	0,01	2	+20, ясно	11	

Прим.ЮЭС	110	Песчаная 110/10	T2	11.08.18 10:00	11.08.18 13:42	1:07	11.08.18 19:25	1:07	ДЗТ			С успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Береговая2 - Топаз - Песчаная. На ПС Песчаная при осмотре обнаружено: работа ОД КЗ 110 от защит Т2 (ДЗТ). В ячейке В10 кВ Т2 повреждены прох. изоляторы по ф.В,С в сторону Т2. Обесточена ПС Песчаная (Т1 находился в резерве). В 13:42 введен в работу Т1. Повреждение устранено, схему привели в исходное состояние	T1	2800ч.	2800	0,8	0	+22, ясно	2960
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	11.08.18 12:44	11.08.18 15:03	7:17	11.08.18 15:03	7:17	Откл. ку"Земля"			с.Анастасьевка, Петропаловка. Повреждение на вед. оттайке		нет/133ч.	133	0,17	12	+25, ясно	394
Хаб.СЭС	35	Приусадебная - Меггон		11.08.18 18:06	11.08.18 18:06	1:07	11.08.18 18:06	1:07	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза	0
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольная		12.08.18 4:23	12.08.18 4:23	12:18	12.08.18 4:23	12:18	1ст ТЗНП	у		ИМФ ф.-А 13км. Осмотр, в прол оп. 61,62, 68 гнезда аистов.		нет	0	0	0	+17, ясно	0
Хаб.ЦЭС	6	Хор 110/35/6	В-6 Т1	12.08.18 5:40	12.08.18 7:29	2:18	12.08.18 8:18	2:18	неисправность цепей отключения	у		АВР-6 нет. Обесточена 1СШ-6кВ (вед. ф-15,17). Произведен осмотр: отключенных присоед. по 1СШ 6кВ нет, выпавших блиннеров нет. Вкл. без ф.15 (ф.17 несет основную нагрузку, население запитано). В 8:18 вкл. вед. ф-15 успешно. 12.08.18 проведена проверка РЗА, замечаний нет. 13.08.18 проведено опробование ОД КЗ, замечаний нет.		насосная / 1062 чел	1062	0,3		+18, облач	545
Хаб.ЦЭС	110	Гродеково - Хор		12.08.18 5:40	12.08.18 5:40	5:11	12.08.18 5:40	5:11	НЗЗ 3 ст., МТО	у		12.08.18 полный обход ВЛ без замечаний		нет	0	0	0	+18, облач	0
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	12.08.18 7:10	12.08.18 8:56	5:24	12.08.18 8:56	5:59	МТО	запрет	ну	п.Магдагачи. В ТП 41 на опорных изоляторах ВН 10кВ следы перекрытия. (ночью прошел дождь). Произведена чистка.		больница, школа / 700 чел	700	0,4	12	+17, ясно	340
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	12.08.18 7:51	12.08.18 7:51	35:25	12.08.18 7:51	35:25	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, пасм	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	12.08.18 8:22	12.08.18 8:28	1:57	12.08.18 8:28	1:57	МТО	ну	у	часть с.Чугуевка, Цветковка, Пшеницино. Под оп. 92 обгоревшая ворона.		насосная, роддом / 1465 чел	1465	0,6	20	+19, морось	60
Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/35/6	6	12.08.18 8:37	12.08.18 8:37	1:57	12.08.18 8:37	1:57	МТО	у		п. Хмыловка		нет/300ч.	300	0,3	10	+20, пасм.	0
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	12.08.18 8:45	12.08.18 11:14	7:41	12.08.18 12:25	7:41	МТЗ	ну		часть Сибирицево. В 11-14 включен до РС 704/91 (запитано 6 ТП). На оп.133 заменили изолятор		нет/ 422ч.	422	0,1	11	+20, пасм.	1116
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	12.08.18 9:01	12.08.18 9:04	7:36	12.08.18 9:04	7:36	МТО	ну	у	часть с.Чугуевка, Соколовка		насосная/ 2268ч.	2268	0,7	35	+22, ясно	55
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	12.08.18 9:08	12.08.18 9:29	3:40	12.08.18 10:17	3:40	МТО	ну	у	часть с.Чугуевка, Соколовка.		насосная/ 2268ч.	2268	0,7	35	+22, ясно	385
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	12.08.18 9:18	12.08.18 11:02	1:09	12.08.18 11:02	1:09	МТЗ	у		часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка, с.Полтавка.		школа/ 700ч.	700	0,4	15	+21, пасм.	565
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	12.08.18 12:37	12.08.18 14:22	1:09	12.08.18 18:16	1:09	МТЗ	ну		часть с.Барабаш, п/з Овчинниково. В 14-22 включили до оп. 65 (запитано 4ТП) В 15-57 включили без оттайки на П/з Овчинникова. В пр.оп.72-73 убрано дерево (участок безхозный). Всё включено.		п/з/370ч.	370	0,1	6	+23, мелкий дождь	220
ЭС ЕАО	10	Горки 35/10	4	12.08.18 15:14	12.08.18 15:14	1:09	13.08.18 15:25	1:09	МТЗ	ну	ну	мегафон. На ж/б оп. № 4-00/48 повреждены изоляторы (опора находится в низине под наклоном), требуется техника. Устранено.	ДГ у потребителя	нет	0		1	+26, ясно	0
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.15 в РП 10 отключился ф.9	12.08.18 18:02	12.08.18 20:16	1:16	12.08.18 20:16	1:16	МТЗ	нет	у	с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово.		школа/269ч.	269	0,1	5	+20, пасм.	223
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	12.08.18 23:34	12.08.18 23:45	1:09	12.08.18 23:45	1:09	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка, Соколовка.		насосная / 2268 чел	2268	0,7	35	+19, дождь	128
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	12.08.18 23:34	12.08.18 23:45	12:59	12.08.18 23:45	12:59	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.		насосная / 1511 чел	1511	0,8	20	+19, дождь	110
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		13.08.18 1:50	13.08.18 1:50	4:57	13.08.18 1:50	15:48	Волк: ДФЗ, 1ст ТНЗНП.Тамб: ДФЗ	у		ИМФ ф.-А 3,2км. При осмотре на оп.83 гнездо аиста, следы перекрытия.		нет	0	0	0	+22, облач	0
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	13.08.18 5:08	13.08.18 5:52	9:38	13.08.18 5:52	9:38	МТЗ		у	с.Барановка с.Богуславка.		детприют, / 1500 чел	1500	0,3	13	+19, пасм	244
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	13.08.18 5:45	13.08.18 12:18	3:55	13.08.18 12:18	3:55	МТЗ		ну	с.Камышовое. На оп.74 разрушение изолятора ф.В (верхн.пров.) в сторону оп.75. Устранено.		п/з на ДГ, автопереход, , школа / 150 чел	150	0,1	7	+22, дождь	374
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		13.08.18 6:12	13.08.18 6:12	11:52	13.08.18 6:12	11:52	Спасск:ТЗНП параллельной ВЛ. Ярослав: НЗЗ 1ст,МТО	у		ИМФ по ф"А"-0: 79,3 км ;(Лвл=70,5 км). Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+22, пасм	0
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	13.08.18 6:48	13.08.18 6:50	0:50	13.08.18 6:50	0:50	МТО	ну	у	часть п. Лучегорск.		Ст. обезжелезивания-1 / 100 чел	100	0,1	5	+14, пасм	1
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	13.08.18 6:55	13.08.18 7:47	6:20	13.08.18 7:47	6:20	МТЗ		у	часть с.Первомайское часть с.Ленинское.		нет / 360 чел	360	0,1	9	+22, дождь	86
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	13.08.18 7:03	13.08.18 8:06	0:58	13.08.18 8:06	0:58	МТО	ну	ну	часть с.Чугуевка. Повреждение на вед. участке.		насосная / 235 чел	235	0,1	3	+19, дождь	100
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	13.08.18 7:09	13.08.18 7:09	7:31	13.08.18 7:09	7:31	МТО	у				нет	0	0	0	+19, дождь	0
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	13.08.18 7:09	13.08.18 7:22	6:20	13.08.18 7:22	6:20	МТО	ну	у	часть с.Чугуевка, Соколовка.		насосная / 2268 чел	2268	0,7	35	+19, дождь	151
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	В-10 Т2	13.08.18 7:37	13.08.18 7:44	6:20	13.08.18 7:44	6:20	Ав. откл.		у	Обесточена 1С и 2С 10 кВ. В 07:47 включены все фидера 10 кВ. запитаны все потребители.		с. Новое, с. Первомайское, Ленинское / 2320 чел	2320	0,5	20	+22, дождь	58
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	13.08.18 8:13	13.08.18 8:17		13.08.18 8:17		МТЗ	ну	у	с.Старобельмановка, Ленинское. Произведен обход: пр.оп 39-40, 166-167, 167/3-167/4 деревья 0,5м до провода.		нет / 245чел	245	0,1	9	+22, дождь	7

Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/6	по ф.о РП Кондрат	13.08.18 8:32	13.08.18 8:37	3:00	13.08.18 8:37	3:00	ав.откл.	нет	у	с.Кондротеновка, Каменушка. Произведен обход. Выявленные замечания оформлены в листке обхода.	нет / 180чел	180	0,2	5	+22, дождь	16		
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	13.08.18 8:43	13.08.18 9:55	11:34	13.08.18 9:55	11:34	ав.откл.		у	п.Шкотово. Обход без замечаний.	нет / 850чел	850	0,5	8	+23, дождь	600		
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	13.08.18 8:47	13.08.18 8:47	13:32	13.08.18 8:47	13:32	МТЗ		у	с.Старобельмановка, Ленинское. Произведен обход: пр.оп 39-40, 166-167, 167/3-167/4 деревья 0,5м до провода.	нет	0	0	0	+22, дождь	0		
ЮЯ ЭС	10	Укулан 35/10	Синегорье	13.08.18 9:08	13.08.18 12:03	3:52	13.08.18 12:03	3:52	МТЗ		нет	Обрыв провода в пр.оп.5-6 траверсой уташей опоры рядом проходящей недействующей ВЛ (РСК). Устранено.	д/с, школа, ВДЗ / 1370чел	1370	0,5	10	+23, обл	1458		
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	13.08.18 9:41	13.08.18 11:05	1:54	13.08.18 11:05	1:54	МТЗ		у	п.Волчанец.	ЦТК-22 / 800чел	800	0,9	4	+25, дождь	1260		
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	13.08.18 9:45	13.08.18 9:48	16:46	13.08.18 9:48	16:46	МТО		у	с.Яковновка.	нет / 250чел	250	0,01	3	+22, дождь	3		
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	13.08.18 10:47	13.08.18 11:28	9:29	13.08.18 11:28	9:29	ав.откл.		у	с.Новолитовск, Васильевка, Кирилловка.	д/с / 200чел	200	0,2	10	+23, дождь	136		
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	13.08.18 10:55	13.08.18 13:14	2:51	13.08.18 13:14	2:51	МТО		ну	г.Большой камень. Повреждение КЛ-6кВ №2 отТН81001 до ТН81002, введена в работу КЛ №1.	нет / 1120чел	1120	0,5	10	+23, дождь	1160		
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		13.08.18 11:28	13.08.18 11:28	2:51	13.08.18 14:04	2:51	МТО		у	На ХХ. ИМФ ф.В,С 7,3км. Включена после обхода в пр.оп.1-62.	нет	0	0	0	+22, дождь	0		
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	13.08.18 11:33	13.08.18 13:53	2:51	13.08.18 13:53	2:51	ав.откл.	нет	у	с.Прилуки. Обход без замечаний.	школа / 220чел	220	0,1	6	+22, дождь	389		
ЭС ЕАО	35	Новокуровка - Победа		13.08.18 11:33	13.08.18 15:40	4:59	13.08.18 15:40	4:59	Откл. ку"Земля"			С 8.8.18 9:30 работа ВЛ 35кВ с "землей". 13.8.18 с 11:33 до 15:40 ВЛ отключили для замены изолятора на ОП 89 (с обесточиванием ПС Победа). 9.8.18 обход до оп.122, сломался Тренол. 10.09.18 обход закончен полностью, повреждение не выявлено. При отключении ВЛ на ПС Победа земля сохранилась. 11.08.18 с 8:52 ВЛ выведена в ремонт, обесточена ПС Победа (0,2 Мвт, 1100ч.). Демонтированы шлейфа на ОП 64, при включении "Земля" исчезла. В 13:39 (ч/з 4ч.47м.) ВЛ включена с "землей" 12.08.18 бригада вышла на лодке из Новокуровки по р.Кур к ОП 112 для демонтажа шлейфа. В 8-57 ВЛ отключили для демонтажа шлейфа на Оп 112 (с обесточиванием ПС Победа), при включении ВЛ "Земля" не исчезла. Поврежденный участок от ОП 64 до ОП112. В 13:10 (ч/з 4ч.13м.) ВЛ включена с "землей" (ПС Победа запитана). По поврежденному участку 13.08.18 планируется обход. Место труднопроходимое, необходимо использование лодки.	1100чел	1100	0,2		+24, обл	825		
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	13.08.18 12:10	13.08.18 12:10	3:13	13.08.18 12:10	3:13	МТЗ		у	с.Старобельмановка, Ленинское. Произведен обход: пр.оп 39-40, 166-167, 167/3-167/4 деревья 0,5м до провода.	нет	0	0	0	+22, дождь	0		
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	26	13.08.18 13:22	13.08.18 15:21	12:58	13.08.18 15:21	12:58	МТО		ну	г.Белогорск. Повреждение кабельной муфты на оп.1. Включен резервный кабель.	больница, школа, КНС / 3081чел	3081	0,26	26	+25, обл	510		
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.о РП Кондрат	13.08.18 14:55	13.08.18 15:14	27:40	13.08.18 15:14	27:40	ав.откл.		у	с.Каймановка. Произведен обход. Выявленные замечания оформлены в листке обхода.	нет / 150чел	150	0,2	14	+22, дождь	10		
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	13.08.18 15:02	13.08.18 16:22	0:00	14.08.18 0:04	13:08	ав.откл.		ну	п.Олений. На оп.51 повреждение концевой кабельной муфты, потребители запитаны от резерва полностью. Устранено	ф.27 ПС Штыково	нет / 360 чел	360	0,3	3	+25, пасм	400	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	13.08.18 15:05	13.08.18 15:16	9:20	13.08.18 15:16	9:20	МТЗ		выв	у	В пр.оп.№107-108 убрано угрожающее дерево(извне охранной зоны).	нет	0	0,2		+24, обл	37	
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая1		13.08.18 15:38	13.08.18 18:24	3:25	13.08.18 22:20	3:25	ПС Береговая1: НЗЗ 3,4ст, АПВ ну.		ну	Обесточились вед. ПС Промысловка. Прибой, 178-Ф, С-100. Ч/з 2:11 запитаны ПС 178-Ф, Прибой. Ч/з 2:46 запитаны все потребители. На ПС Смоляниново/г отключался В-110 Береговая1 с усл.АПВ (ДЗ 1ст.). На ПС Промысловка на оп.91 обрыв шлейфа ф.А. Устранено	ВЛ-110 Подьяпольск-178-Ф	30000чел	30000	6,3		+25, пасм	18536	
Прим.ЮЭС	110	Спутник - Промузел		13.08.18 15:38	13.08.18 15:38	5:55	13.08.18 16:50	5:55	ПС Спутник: ДЗ 2 з.		ну	у	На ПС Промузел В-110 Спутник не отключался. Планируется проверка РЗА.	нет	0	0	0	+25, пасм	0	
Прим.ЮЭС	110	Береговая2 - Береговая1		13.08.18 15:38	13.08.18 15:38	9:04	13.08.18 15:38	9:04	Береговая2: ДЗ 4ст.		у		На ПС Береговая1 В-110 не отключался. Планируется проверка РЗА.	нет	0	0	0	+25, пасм	0	
Прим.ЮЭС	110	Широкая - Находка		13.08.18 15:38	13.08.18 15:38	1:16	13.08.18 15:38	7:15	Широкая: ДЗ 3ст.		у		На ПС Находка В-110 не отключался. Планируется проверка РЗА.	нет	0	0	0	+25, пасм	0	
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		13.08.18 15:38	13.08.18 15:38	3:45	13.08.18 15:38	3:45	Находка: ДЗ 3з., АПВ усл.		у		Планируется проверка РЗА.	нет	0	0	0	+25, пасм	0	
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - С-55		13.08.18 15:38	13.08.18 15:38	0:04	13.08.18 20:48	0:04	Промысловка: ДЗ 2з, АПВ ну. С 55: НЗЗ 3,4ст, АПВ ну		ну		На оп.1 обрыв шлейфа ф.А, между приемным порталом и оп.1 обрыв грозотроса. В 17:58 ВЛ-110 выведена в ремонт. Устранено.	нет	0	0	0	+25, пасм	0	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	2	13.08.18 16:11	13.08.18 17:16	0:40	13.08.18 19:35	0:40	МТО		запр ет		с.Грибское. Сбита оп.30 (ж/б) трактором. Виновик установлен. Сообщено в СБ, полицию. Восстановлено.	ф.4	администрация / 964чел	964	0,4	17	+24, обл	414
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	13.08.18 16:59	13.08.18 16:59	1:32	13.08.18 16:59	6:26	МТЗ		у	с.Старобельмановка, Ленинское. Произведен обход: пр.оп 39-40, 166-167, 167/3-167/4 деревья 0,5м до провода.	нет	0	0	0	+24, обл	0		
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	13.08.18 17:33	13.08.18 18:15	0:12	13.08.18 18:15	0:12	ав.откл.		у	с.Новое.	нет / 200чел	200	0,04	3	+22, пасм	35		
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Возжаевка		13.08.18 21:13	13.08.18 21:13	8:32	13.08.18 21:13	9:46	НЗНП 3ст.		у		При осмотре на оп.56 гнездо аиста.	нет	0	0	0	+24, обл.	0	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	13.08.18 23:24	14.08.18 1:03	1:04	14.08.18 1:03	5:41	МТО		ну	ну	часть с.Чугуевка повреждение на вед. отпайке	нет/235ч.	235	0,1	3	+20, дождь	165	

Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	14.08.18 2:55	14.08.18 4:45	1:59	14.08.18 5:40	1:59	Ав. откл.		ну	с.Николаевка, часть с.Новицкое В 04-02 включен до ТП-7056 (запитано 4 ТП). В 04-45 (запитано всего 10 ТП). Повреждение на вед. ТП	нет/ 231ч.	231	0,3	13	+24, пасм.	300	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	14.08.18 2:56	14.08.18 2:56	0:04	14.08.18 2:56	0:04	МТЗ	у		п.им.Тельмана. Повреждение на вед ТП	нет/1000ч.	1000	0,5	13	+20, обл	0	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	12	14.08.18 6:43	14.08.18 16:01	3:17	14.08.18 16:01	3:17	Откл. КУ"Земля"			Лвл=24,бкм. с.Серафимовка. На оп.34 поврежден изолятор и перегоревший провод. Устранено.	д.сад./182ч.	182	0,3	6	+18, пасм.	2790	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	14.08.18 6:45	14.08.18 8:01	3:17	14.08.18 15:55	3:17	Откл. КУ"Земля"			с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. В 6:51 4 ТП перезапитано от Ф-15 (включены с.Горноводное, Николаевка). В 8:01 перезапитано еще 3 ТП. В 9:42 включен до РЛ-15 оп.167 без 1ТП. В 15:55 включен полностью. На оп.124 и оп.156 заменены поврежденные изоляторы по ф.С.	ф.15 ПС Ольга школа, больница/432ч.	432	0,2	11	+18, пасм.	253	
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	13	14.08.18 7:22	14.08.18 8:20	0:22	14.08.18 8:20	3:35	МТЗ	ну	у	с.Гражданка. Обход без замечаний.	школа/118ч.	118	0,2	6	+18, пасм.	193	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	14.08.18 9:02	14.08.18 9:05	0:06	14.08.18 9:05	0:06	МТЗ	нет	у	с.Кроуновка. Повреждение на вед. ТП.	школа / 700чел	700	0,1	8	+23, дожде	5	
Прим.ЮЭС	110	Береговая-1 - Промысловка		14.08.18 9:41	14.08.18 10:44	0:29	14.08.18 10:44	0:29	Береговая-1: ДЗ 2з.	ну	у	ИМФ 49,3км. Обесточились вед. ПС Промысловка, Прибой, 178-Ф, С-100. В 10:44 включена ВЛ-110 Береговая1-Промысловка, запитана вед. ПС Промысловка, С-100 (4,2МВт, 22400чел). В 13:32 (ч/з 3:51) включена ВЛ-110 Промысловка-Прибой-178-Ф при отключенной ремонтной перемычке на ПС 178-Ф, запитана вед. ПС Прибой (0,09МВт). На ПС 178-Ф в ремонте В-110 Промысловка. В 18:57 (ч/з 9:16) запитана ПС 178-Ф (2,18МВт, 7600чел), на ПС 178-Ф на лин.портале разобраны шлейфа ВЛ-110 Подъяпольск-178-Ф. По ВЛ-110 проведён обход, замечаний нет. ВЛ 110 Промысловка-Прибой 178Ф и ВЛ 110 Подъяпольск-178Ф ведомственные.	30680чел	30680	7,4	+21, дожде	7400		
Прим.ЮЭС	110	Новый Мир - Подъяпольск		14.08.18 9:41	14.08.18 10:52	1:45	14.08.18 10:52	1:45	НЗЗ 2ст	ну		Обесточилась ПС Подъяпольск. Включено с отключенной рем.перемычкой на ПС Подъяпольск, потребители запитаны. Повреждение на вед. ВЛ-110 Подъяпольск-178-Ф.	680чел	680	0,95	+21, дожде	1100		
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - С-55		14.08.18 9:41	14.08.18 9:41	1:36	14.08.18 11:32	1:36	Промысловка: ДЗ 1,2з, НЗЗ 3ст	ну	у	11:32 на ПС Промысловка включен В 110 ВЛ Промысловка-С-55, ВЛ 110 включена в транзит. 14.08.18 при обходе ВЛ: на оп.77 обрыв шлейфа ф.А, в 15:00 ВЛ выведена в ремонт, обрыв устранен. Выявлены участки пр.1-78 где необходимо произвести чистку просеки. Включена 8.09.18 в 10:11	м	0	0	0	+21, дожде	0	
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково		14.08.18 9:47	14.08.18 10:02	1:07	15.08.18 15:12	1:07	Штыково: НЗЗ 1ст, МТО Вокзальная/т: ДЗ 2з	ну	ну	Обесточилась ПС Фридман/т. Ч/з 15 мин ПС Фридман/т запитана от резерва, сбоя движения поездов не было. Произведен обход: на оп.270 разрушение гирлянды изоляторов среднего провода ф.В (3 из 7 изоляторов повреждены). Устранено. В 21:10 при включении ИМФ в работе не удержалась (Штыково: МТО, ускорение ДЗ, ИМФ В,С 39,4 км). 15.08.18 обнаружено: оп. 259 разрушена гирлянда верхнего провода, провод лежит на средней фазе. Устранено.	ВЛ-110 Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ	быта нет	0	20	+21, дожде	5000	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	14.08.18 10:59	14.08.18 11:09	6:17	14.08.18 11:09	6:17	МТО	нет	у	п.Краскино.	насосная / 25чел	25	0,1	4	+21, дожде	15	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.в РП Кондрат	14.08.18 11:30	14.08.18 11:57	22:41	14.08.18 11:57	22:41	ав.откл.		у	с.Каймановка, Кондротеновка, Каменушка. Планируется проверка РЗА до 17.8.18.	нет / 330чел	330	0,25	19	+22, дожде	225	
Прим.ЮЭС	6	Горная 110/6	6	14.08.18 12:32	14.08.18 14:38	0:52	14.08.18 16:47	0:52	ав.откл.		ну	г.Партизанск. В 14:38 запитано от резерва кроме 2-х ТП. В 16:47 включено все, замечаний не выявлено	ф.16	школа / 1289чел	1289	1,1	11	+24, дожде	2310
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	5	14.08.18 13:37	14.08.18 13:51	1:00	14.08.18 13:51	1:00	МТЗ	нет	у	п/з Сенная и Золотая. Обход без замечаний.	п/з / 80чел	80	0,1	2	+21, дожде	19	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	14.08.18 14:00	14.08.18 16:15	1:14	15.08.18 1:12	12:53	МТЗ	нет	ну	с.Новодевица. Включен до РС 477 без 6 ТП. В ТП2801 перегорели предохранители 10кВ 3-х фаз, с шин 0,4кВ убрали ката	школа / 236чел	236	0,3	12	+21, дожде	675	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		14.08.18 14:03	14.08.18 14:03	1:17	14.08.18 17:02	1:17	МТО		у	На ХХ. Включена в работу после осмотра, замеч нет	нет	0	0	0	+21, дожде	0	
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	4	14.08.18 14:42	14.08.18 14:42	1:19	14.08.18 14:42	5:21	МТЗ		у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+24, дожде	0	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	14.08.18 14:55	14.08.18 17:12	0:14	14.08.18 17:12	0:14	МТО	ну		с.Старобельмановка, Ленинское. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 245чел	245	0,1	9	+21, дожде	228	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	14.08.18 16:12	14.08.18 16:35	0:13	14.08.18 16:35	0:13	МТЗ	нет	у	с.Сибирцево.	поликлиника / 422чел	422	0,1	11	+21, дожде	192	
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	1	14.08.18 16:18	14.08.18 18:50	6:23	14.08.18 18:50	6:23	ав.откл.			В ТП 7237 заменен проходной изолятор на вводе ф.В.	нет	0	0,1	3	+24, дожде	86	
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	13	14.08.18 16:18	14.08.18 19:01	7:30	14.08.18 19:01	7:30	ав.откл.		у	с.Свободное, Беневское. Обход без замечаний.	нет / 63чел	63	0,03	3	+24, дожде	91	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	14.08.18 17:37	14.08.18 17:37	0:00	14.08.18 17:37	0:00	МТЗ	у		нет	нет	0	0	0	+23, пасм	0	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	14.08.18 17:37	14.08.18 17:44	1:06	14.08.18 17:44	1:06	МТО	ну	у	с.Чугуевка, Соколовка.	насосная / 2268 чел	2268	0,7	35	+23, пасм	81	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	14.08.18 17:37	14.08.18 17:44	0:23	14.08.18 17:44	0:23	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.	насосная, школа / 1511чел	1511	0,8	20	+23, пасм	93	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	5	14.08.18 20:39	14.08.18 20:53	1:06	14.08.18 20:53	1:06	МТЗ		у	п.Новодевица. Обход без замечаний.	нет/178ч.	178	0,07	12	+21, дожде	16	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	по ф.7 В 6 в ТП-7022	14.08.18 21:43	14.08.18 22:18	0:30	15.08.18 2:04	0:30	Ав. Откл.			00:10 включили до СП-703(осталось откл. ЗТП). В пр.95/23/5 - 95/23/6 убрали дерево с проводов (провод не поврежден).	нет/400ч.	400	0,3	16	+20, дожде	280	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	15.08.18 1:32	15.08.18 2:34	8:45	15.08.18 2:34	8:45	Ав. откл.		у	с.Покровка, Минеральное. Повреждение на вед. участке.	нет/382ч.	382	0,2	10	+18, дожде	206	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	15.08.18 3:50	15.08.18 4:04	1:07	15.08.18 4:04	1:07	МТО	ну	у	часть Варфоломеевка. Обход без замечаний.	школа/335ч.	335	0,2	6	+17, дожде	46	

Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	15.08.18 4:06	15.08.18 4:10	6:55	15.08.18 4:10	6:55	МТЗ		у	с.Старобельмановка, Ленинское. Произведен обход: пр.оп 39-40, 166-167, 167/3-167/4 деревья 0,5м до провода.	нет/245ч.	245	0,1	9	+18, дождь	7	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	15.08.18 4:10	15.08.18 6:30	0:57	15.08.18 10:24	0:57	Откл. ку"Земля"			с.Благодатное, с.Новобельмановка. В 06:30 включено 13ТП. Опора №361 обрыв провода с падением в обе стороны. Устранено.	школа, водозабор/482ч.	482	0,2	18	+18, дождь	342	
Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	СВ-6	15.08.18 4:50	15.08.18 5:23	1:10	15.08.18 5:23	1:10	МТЗ		у	Обесточена 1 СШ 6кВ (Т1 в резерве). В 5:23 СВ 6кВ включен, запитана 1 СШ 6кВ без вед. ф. 6 (МТЗ)	4960ч.	4960	1,9	24	+20, дождь	1045	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	15.08.18 5:06	15.08.18 6:55	1:19	15.08.18 6:55	1:19	МТЗ		ну	с.Шмидтовка. Повреждение на вед. ТП.	нет/50ч.	50	0,2	5	+21, дождь	75	
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка 110/10	T1	15.08.18 5:58	15.08.18 6:50	7:07	15.08.18 16:03	7:07	МТЗ 110			На ПС Вадимовка отработал ОД КЗ 110кВ от защит Т1. (При этом с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Петровичи-Вадимовка НЗ3 1ст.). Обесточена ПС Вадимовка (Т2 в резерве). В 6:50 включен Т2. По отходящим фидерам отключений нет, блинкера не выпадали. Т-1 проверка РЗА без замечаний - выведен в резерв.	T2 школа/924ч.	924	0,13		+20, дождь	112	
Прим.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	4	15.08.18 6:14	15.08.18 10:32	0:11	15.08.18 13:40	0:11	МТЗ			10:32 вкл 3 ТП. ТП№2803 перегорели ПР-10 3шт, затекание воды на ВН-10 РТ-10. Заменены ПР-10	нет/482ч.	482	0,1	5	+18, дождь	379	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	15.08.18 6:58	15.08.18 7:31	0:06	15.08.18 16:46	0:06	Откл. ку"Земля"			часть бьта г.Партизанск. В 07-31 включено до ТП7395 (запитано 11 ТП). В полете 32/1/14-32/1/15 обрыв провода упавшим деревом. Устранено.	1990ч.	1990	0,7	20	+19, дождь	600	
Прим.ЮЭС	35	А - 3 с отп. Соллерс, Луговая	№2	15.08.18 7:00	15.08.18 7:09	2:28	15.08.18 17:22	2:28	Откл. ку"Земля"			Обесточена: 2СШ-6кВ ПС Луговая., ПС Соллерс, 2СШ-6кВ ПС 3. В 7:07 перезапитана ПС Соллерс, в 07-09 на ПС 3 потребители перезапитаны от Т-1 (1,8МВт, 4000 чел). В 7:24 перезапитана ПС Луговая. Все потребители запитаны. На ПС 3 замен поврежденный опорный изолятор по ф.А на 2СШ 35 между РШ-35 2СШ Т-2 и ОПН 35. ВЛ введена в работу по нормальной схеме.	цель№1 часть г.Владивосток/4100ч.	4100	2		+20, дождь	300	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	7	15.08.18 8:00	15.08.18 8:55	0:00	15.08.18 8:55	6:24	МТО		ну		480 чел	480	0,1	5	+20, дождь	91	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	3	15.08.18 8:03	15.08.18 8:58	0:34	15.08.18 8:58	0:34	Земля, КУ			Самоустранилась.	372 чел	372	0,1	6	+20, дождь	91	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	10	15.08.18 8:05	15.08.18 11:42	0:08	15.08.18 11:42	0:08	Земля, КУ			Заменен поврежденный изолятор оп.№ 10 ф-С	69чел	69	0,01	11	+20, дождь	72	
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	15.08.18 8:15	15.08.18 9:23	0:38	15.08.18 9:23	0:38	МТЗ		у	Повреждение на вед. участке.	ж/д станция, 1019 чел	1019	0,1	10	+18, дождь	399	
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	15.08.18 9:45	15.08.18 11:32	0:21	15.08.18 11:32	0:21	МТЗ			Повреждение на вед отпайке	ж/д станция, 1019 чел	1019	0,1	10	+18, дождь	437	
Прим.ЦЭС	6	Реттиховка 110/6	12	15.08.18 10:13	15.08.18 11:10	0:06	15.08.18 11:10	16:21	Земля, КУ				ИТК	0	0,01	4	+18, дождь	2	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	ф.15 РП-10 ф.9	15.08.18 10:16	15.08.18 13:20	3:30	15.08.18 17:06	3:30	МТЗ		ну	ну	13:20 запитано ЗТП из 5-ти. В пр. 464-465 убрана ветка	быт 269 чел	269	0,1	5	+19, дождь, ветер	306
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	15.08.18 10:38	15.08.18 10:47	7:34	15.08.18 10:47	11:08	МТЗ		ну	ну	Самовольное включение аб. ТП "Лысенко" (повреждение на вед. ТП)	дачи. 50 чел	50	0,1	5	+20, дождь	10
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Комсомольская	С-71	15.08.18 10:43	15.08.18 10:43	0:55	15.08.18 10:43	5:52	Комс.: ВЧБ, НЭНП 1ст, ф.С-0, АТЭЦ Комс.: ВЧБ, ф.С-0		у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+18, облачно	0
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	ф.5 РК	15.08.18 10:50	15.08.18 13:12	0:41	15.08.18 14:25	0:41	МТЗ		ну	Включен без одного ТП. Пр.оп.328/11-328/12 убрали ветку с проводов. Устранено, включен полностью	быт 27 чел	27	0,01	3	+18, дождь	71	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	15.08.18 11:32	15.08.18 13:05	6:14	15.08.18 13:05	6:14	МТО		ну	у	Перегорание предохранителей на КТП-250. Устранено.	2600 чел	2600	0,08	12	+20, дождь	126
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	15.08.18 11:32	15.08.18 13:03	0:58	15.08.18 13:03	0:58	МТЗ		ну	у		500 чел	500	0,4	6	+20, дождь	659
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	15.08.18 11:41	15.08.18 15:06	68:28	15.08.18 17:15	68:28	Земля, КУ				15:06 вкл с землей для поиска МП. Повреждение на вед. отпайке.	КФХ, 200чел	200	0,2	15	+21, дождь	683
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		15.08.18 11:52	15.08.18 11:52	0:00	15.08.18 13:26	0:00	МТО		ну	у	ВЛ на х.х. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+20, дождь	0
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	15.08.18 12:18	15.08.18 13:22	1:16	15.08.18 13:22	1:16	МТЗ		ну	у		250 чел	250	0,01	3	+20, дождь	36
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	15.08.18 12:44	15.08.18 14:14	2:51	15.08.18 14:14	2:51	МТЗ		ну	у	Обход без замечаний	школа, 220 чел	220	0,1	6	+20, пасмурно	241
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	15.08.18 13:13	15.08.18 13:22	2:06	15.08.18 13:22	2:06	МТО		ну	у		250 чел	250	0,1	7	+20, дождь	15
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	ф.16 ТП8102 7 В-10	15.08.18 14:10	15.08.18 16:52	0:00	16.08.18 4:50	0:00	Ав. откл.		ну		ТП 81027 отключился В-6 в сторону ТП 1092. ТП 81027 подтоплено дождевой водой. 16:52 9 ТП запитано от резерва. 19:10 запитана вся нагрузка, кроме ТП 81027 (2 офисных здания). В 4:50 включен полностью, в ТП81027 откачали воду, просушили, ввели в работу.	ф.14 часть г.Б.Камень, 600 чел	600	0,6	16	+19, дождь	1620
Прим.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	4	15.08.18 14:47	15.08.18 15:18	0:00	15.08.18 22:40	0:00	МТЗ				В 15:18 включен без 1ТП. В 22:40 включен полностью. В ТП2793 повреждение Т1, выведен из работы.	482 чел	482	0,1	5	+22, пасмурно	50
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	15.08.18 15:20	15.08.18 16:10	0:42	15.08.18 16:10	0:42	МТЗ		ну	у	Обход без замечаний.	620 чел	620	0,3	15	+19, пасмурно	250
Хаб.СЭС	110	К - ГПП-1 с отп. ГПП-2	С-77	15.08.18 15:26	15.08.18 16:01	6:10	15.08.18 16:01	11:05	НЗЗ 2ст		выв		Погашение вед ПС ГПП1 и ГПП2 (С-78 в ремонте). На вед ПС 110 кВ ГПП-1 при переключениях персоналом "Амурметал" произошло падение колонки изоляторов СР-110 2СШ в сторону 2 СШ. Без пострадавших.	Амурметал	0	3		+24, облачно	1735
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	7	15.08.18 16:09	15.08.18 18:28	0:20	15.08.18 18:28	0:20	Земля, КУ				Оп. 6 заменен разрушенный изолятор ф-"В".	1380 чел	1380	0,4	5	+20, сильный дождь	927
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	15.08.18 19:47	15.08.18 19:47	0:00	15.08.18 19:47	120:31	МТЗ		у			нет	0	0	0	+18, гроза, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	15.08.18 19:50	15.08.18 19:51	7:28	15.08.18 19:51	7:28	МТЗ		ну	у		с. Бусеевка 716 чел	716	0,1	6	+18, гроза, дождь	2
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	15.08.18 19:50	15.08.18 19:51	2:10	15.08.18 19:51	4:41	МТЗ		ну	у		быт 50 чел	50	0,01	4	+18, гроза, дождь	1
Прим.ЮЭС	35	Краскино - Хасанская	№2	15.08.18 19:53	15.08.18 19:53	1:49	15.08.18 19:53	1:49	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, гроза	0

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	15.08.18 19:57	15.08.18 21:17	0:00	19.08.18 9:15	0:00	МТЗ			Включен до РП8006, запитано 22ТП (70% нагрузки). В 21:46 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.		часть г. Б.Камень, 860 чел	860	0,9	43	+20, дождь	1200	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	15.08.18 19:59	15.08.18 20:00	2:16	15.08.18 20:00	2:16	МТЗ	ну	у			с. Бусеевка 716 чел	716	0,1	6	+18, гроза, дождь	2	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	15.08.18 19:59	15.08.18 20:00	1:14	15.08.18 20:00	1:14	МТЗ	ну	у			быт 50 чел	50	0,01	4	+18, гроза, дождь	9	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	15.08.18 20:06	15.08.18 20:23	0:00	15.08.18 20:23	0:00	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. ТП		быт 140 чел	140	0,6	50	+20, дождь	480	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	15.08.18 20:14	15.08.18 20:15	3:08	15.08.18 20:15	3:08	МТЗ	ну	у			насосная, 794 чел	794	0,2	11	+18, гроза, дождь, ветер	3	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	СВ-10	15.08.18 20:15	15.08.18 20:46	3:46	15.08.18 20:46	6:48	МТЗ		у	Обесточилась 2сш-10кВ (ф.4,7). Одновременное замыкание в сети 10кВ на разных секциях шин.		с. Летно-Хвалынского 1356 чел	1356	0,17		+18, гроза, дождь, ветер	88	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	15.08.18 20:34	15.08.18 23:36	0:25	16.08.18 0:13	1:26	Земля, от КУ			В 23:36 включен без 2-х ТП. В 0:13 включен полностью.		с. Бусеевка 716 чел	716	0,1	6	+18, гроза, дождь, ветер	203	
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	6	15.08.18 21:37	15.08.18 21:37	3:20	15.08.18 21:37	3:20	МТЗ	у		На КТПН-4036 загрязненные проходные изоляторы, перегорание ПК-10 ф.А,В,С. Устранено.		нет	0	0	0	+17, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	СВ-10	15.08.18 21:44	15.08.18 22:13	0:29	15.08.18 22:13	0:29	МТЗ		у	Обесточилась 2сш-10кВ (ф.4,7,8). Одновременное замыкание в сети 10кВ на разных секциях шин.		с. Летно-Хвалынского 1356 чел	1356	0,17		+18, дождь, гроза	250	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	15.08.18 22:06	16.08.18 0:32	1:09	17.08.18 0:40	1:09	ав.откл.	нет	ну		ф.13	с.Кипарисово-1. Ч/з 2:26 потребители запитаны от резерва. Отключен гол.участок: 1 вед. ТП. Повреждение головной КЛ-10. Устранено: смонтирована кабельная вставка 25 м и две кабельные муфты.	школа / 184чел	184	0,2	16	+21, пасм	486
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	15.08.18 22:10	15.08.18 22:22	1:24	15.08.18 22:22	1:24	МТЗ	нет	у			с.Осиновка, Владимировка.	водозабор / 700чел	700	0,49	19	+22, обл	98
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	В-10 Т1	15.08.18 22:25	15.08.18 23:57	0:00	15.08.18 23:57	4:02	МТЗ		у	Отключился В-10 Т1 при РПВ по ф.11. Обесточилась 1сш-10кВ. Планируется проверка РЗА.		2738чел	2738	2,3		+21, пасм	3526	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	15.08.18 22:43	15.08.18 23:15	3:26	16.08.18 3:42	3:26	ав.откл		ну	с.Черниговка, Грибное, Горный Хутор. В 23:15 включен без 2-х ТП. В пр.оп.60/121-60/122 подмытое дерево упало на провода, обрыв провода одной фазы. Подтопления оборудования нет. Устранено.		санаторий / 489чел	489	0,2	7	+19, дождь	43	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	13	15.08.18 23:40	16.08.18 7:16	0:52	16.08.18 13:09	0:52	ав.откл.	нет	ну	с.Лазо. Повреждение ТТ-10 ф.С в ячейке. Запитано через временную перемычку от ф.15. 13:09 устранено, включен по нормальной схеме.	ф.15	больница, скважина, д/с / 743чел	743	0,6	10	+18, дождь	4560	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	15	15.08.18 23:40	15.08.18 23:42	0:00	15.08.18 23:42	0:00	ав.откл.	нет	у			с.Лазо.	нет / 312чел	312	0,2	4	+18, дождь	9
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	16.08.18 0:18	16.08.18 1:03	0:02	16.08.18 1:03	0:02	МТЗ	ну	у			с.Покровка, Минеральное. Повреждение на вед. участке.	нет / 382чел	382	0,2	10	+17, пасм	149
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	16.08.18 0:42	16.08.18 15:38	0:00	16.08.18 15:53	0:00	ав.откл.	нет	ну	с.Фроловка. Повреждение на участке оп.30-53 - нет возможности выполнить обход, разлив р.Партизанская (подъем уровня воды на 1,5 м), возможности резерва нет. Пр. оп.42-43 дерево на проводах. 15:15 убрано дерево, включен участок без нагрузки до оп.61. 15:38 заптано 11 ТП из 17-ти. 15:53 включен полностью.		школа / 404чел	404	0,3	17	+18, дождь	12000	
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	по ф.4 СП-21	16.08.18 4:14	16.08.18 8:45	0:23	16.08.18 8:45	0:23	ав.откл.	нет	ну	с.Ариадное, Пожиа. В пр. 231-232 убрано упавшее дерево со следами пожаров, ВЛ без повреждений.		нет / 366чел	366	0,1	8	+17, дождь	1129	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	16.08.18 4:35	16.08.18 4:35	0:00	16.08.18 4:35	0:00	МТЗ	у		Повреждение трансформатора в ТП-2040.		нет	0	0	0	+16, пасмурно	0	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка	2	16.08.18 5:58	16.08.18 8:41	0:43	16.08.18 8:41	0:43	МТЗ	ну	у			быт 367 чел	367	0,1	7	+18, пасм	400	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	16.08.18 6:02	16.08.18 6:23	1:43	16.08.18 13:02	1:43	ав.откл		ну	В пр.оп. 60/73-60/75 проведена чистка просеки		санаторий / 489чел	489	0,2	7	+19, пасм	43	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	по ф.14 в РП-2090 В-10	16.08.18 6:15	16.08.18 6:52	1:11	16.08.18 14:09	3:50	ав.откл.	нет	ну	п.Лучегорск. В ЗТП-2087 повреждение концевой кабельной муфты в сторону ЗТП-2089. В 6:52 включен без ЗТП-2089. 14:09 в ЗТП-2087 заменена кабельная разделка КЛ 10, схема восстановлена.		нет / 2300чел	2300	0,4	3	+16, пасмурно	230	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	16.08.18 6:18	16.08.18 6:18	0:11	16.08.18 6:18	0:11	МТЗ	у		Повреждение трансформатора в ТП-2040.		нет	0	0	0	+16, пасмурно	0	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		16.08.18 7:31	16.08.18 7:31	0:04	16.08.18 7:31	0:04	Биджан: НЗНП 2ст.		у			нет	0	0	0	+20, обл	0	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	16.08.18 7:35	16.08.18 7:35	1:29	16.08.18 7:35	1:29	МТЗ	у		с.Сальское, с.Сухановка. Повреждение на вед. отпайке.		нет	0	0	0	+18, обл	0	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	2	16.08.18 7:43	16.08.18 7:49	0:03	16.08.18 7:49	0:03	МТЗ	нет	у			школа / 112чел	112	0,2	10	+15, дождь	20	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1 РП Пуцило вка ф.4	16.08.18 9:12	16.08.18 10:28	2:46	16.08.18 10:28	2:46	МТЗ	ну	у			быт 100чел	100	0,03	3	+18, ясно	42	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	16.08.18 11:29	16.08.18 11:30	0:32	16.08.18 11:30	0:32	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		1500 чел	1500	1	28	+20, ясно	10	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	16.08.18 13:07	16.08.18 14:13	0:00	16.08.18 15:00	0:00	МТЗ	ну	ну	В 14:13 включили до ТП-7375, запитано ЗТП. 15:00 включен полностью. Обход без замечаний.		1600 чел	1600	0,9	7	+20, облачно	54	
Прим.ЮЭС	110	Краскино 110/35/10	Т-2	16.08.18 13:10	16.08.18 13:29	0:19	17.08.18 16:56	0:19	МТЗ			Т-2 отключился от МТЗ в 110кВ, в 35кВ. По ВЛ 35кВ Краскино - Хасанская-2 перекрытие бака В-35 ф."А". Обесточились: ПС Краскино 2С-10кВ, ПС: Посьет, Гвоздево, ЖД станция, Хасанская, Хасан. 13:29 все потребители запитаны от Т-1, появилась земля в сети 35кВ ф.А-0. 14:59 Т-2 включен под нагрузку. 15:09 откл. вед ВЛ 35кВ Хасанская-Хасан, вкл. в 13:29. В 16:56 Краскино В-35 ВЛ Хасанская №2 включен под напряжение, в 18:09 под нагрузку..	Т-1	3900чел	3900	2,5		+23, облачно	791	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	11	16.08.18 13:15	16.08.18 14:14	0:00	16.08.18 14:14	0:00	МТЗ	ну	у	В пр.оп.39-40 провис провода ф.В. Планируется устранение.		быт 65 чел	65	0,1	4	+24, ясно	30	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	16.08.18 13:21	16.08.18 13:21	1:04	16.08.18 13:21	4:53	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, пасмурно	0	

Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	12	16.08.18 14:30	16.08.18 16:56	3:37	17.08.18 13:03	101:23	МТЗ	ну	ну	15:45 включен , при отключенной нагрузке (без всех ТП). 16:56 вкл. 7 ТП из 11. 17:08 запитано 9 ТП из 11. 17:36 еще 1ТП запитано от ф.14. 18:05 ТП 5115 запитано от Ф.14 ПС Анучино (все ТП запитаны). Повреждена КЛ 10кВ от ТП 5115 до оп.42 (200м). Устранено.	ф.14	1250 чел	1250	0,8	11	+19, ясно, ветер	1946
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	11	16.08.18 15:55	16.08.18 16:50		16.08.18 16:50		МТЗ	ну	у	В пр.оп.39-40 провис провода ф.В. Планируется устранение.		быт 65 чел	65	0,1	4	+24, ясно	28
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	3	16.08.18 16:43	16.08.18 16:49	0:04	16.08.18 16:49	0:04	МТЗ	ну	у			водоканал, 31 чел	13	0,1	2	+23, ясно	48
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	16.08.18 18:43	17.08.18 6:38	0:31	17.08.18 6:38	0:31	МТЗ	выв	ну	В 19:54 Ф-22 ПС Корфовская включен до Р-43. На оп.87 соронней техникой оборвана оттяжка, излом оп.87 (упала на дерево), в пр.оп.86-88 опоры наклонились, провода легли на деревья. Виновник на месте. Устранено. Сообщено в СБ, полицию.		дачи		0,54	33	+21, облачно	6435
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	16.08.18 20:26	17.08.18 1:58	0:01	17.08.18 1:58	0:01	МТЗ		не прои зв	с.Чирки, Зоевка, Владимировка. Перенесена точка разрыва с Р-63 на Р-61.	ф.15	п/з Чирки / 368чел	368	0,2	1	+21, облачно	1107
Хаб.ЦЭС	35	Южная - Ракитное		17.08.18 2:45	17.08.18 2:45	3:30	17.08.18 2:45	3:30	ав.откл.		у	При АПВ появилась "Земля" ф.В. В 5:59 после перевода нагрузки ВЛ-35 выведена в ремонт по заявке. В пролете опор № 15-16 оборван провод ф.-В техникой соронней организации ООО "Вудмастер ДВ", лежит на ВЛ 10 кВ вед. Ф-5 "СКИФ". Устранено и ВЛ-35 включена в 17:53. Вед. ф-5 вкл. в 17:03.		нет	0	0	0	+21, облачно	0
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	17.08.18 3:35	17.08.18 4:42	0:00	17.08.18 4:42	0:41	ав.откл.			с.Кучелиново. Повреждение на вед. оттайке.		нет / 130чел	130	0,1	5	+13, ясно	216
Прим.ЗЭС	10	Хвальinka 35/10	10	17.08.18 3:59	17.08.18 4:00	0:54	17.08.18 4:00	0:54	ав.откл.	ну	у	с.Славинка.		насосная, школа / 833чел	833	0,2	6	+11, пасм	3
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№2	17.08.18 5:56	17.08.18 5:56	0:35	17.08.18 5:56	0:35	Западная: ТНЗНП 1ст АТЭЦ; НЗЗ 2ст Штыково: ПНДЗ		у	ИМФ ф.А,В 91,2 км от ПС Западная. Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+11, пасм	0
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	СП-2 В-11	17.08.18 6:31	17.08.18 12:27	2:43	17.08.18 12:27	2:43	"земля" от КУ			с.Орловка. На оп.126/198 разрушение изолятора ф.А, провод лежит на траверсе. Устранено.		нет / 41чел	41	0,1	2	+14, ясно	240
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	17.08.18 7:27	17.08.18 7:27	11:48	17.08.18 7:27	11:48	МТЗ		у			нет	0	0	0	+14, ясно	0
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	17.08.18 7:27	17.08.18 7:38	0:47	17.08.18 7:38	0:47	МТО	ну	у	с.Полеево.		насосная / 1130чел	1130	0,7	7	+14, ясно	140
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	17.08.18 7:35	17.08.18 7:35	1:39	17.08.18 7:35	1:39	МТЗ		у			нет	0	0	0	+12, ясно	0
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1 - МЖК		17.08.18 8:28	17.08.18 8:41	0:22	17.08.18 11:33	0:22	МТО		не работало	Обесточилась вед. ПС МЖК, запитана от резерва. Выполнен послезаварийный осмотр ВЛ, замечаний не обнаружено. В 11:06 вкл. на ХХ, в 11:33 по норм. сх. 21.08.18 проведена проверка РЗА, заменено реле РПО (реле положения отключено).	ВЛ-35 Молокозавод-МЖК	нет	0	6,7		+16, ясно	955
Прим.ЮЭС	10	Соколычи 35/10	1	17.08.18 9:06	17.08.18 9:07	0:31	17.08.18 9:07	0:31	ав.откл.		у	с.Данильченково.		нет / 46 чел	46	0,01	2	+14, ясно	1
Прим.ЮЭС	10	Соколычи 35/10	2	17.08.18 9:06	17.08.18 9:12	0:43	17.08.18 9:12	0:43	ав.откл.		у	п.Черноручье, п.Валентин,с.Глазовка.		школа, больница, скважина / 569 чел	569	0,5	23	+14, ясно	60
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	17.08.18 9:28	17.08.18 9:28	1:42	17.08.18 9:28	1:42	МТЗ		у	повреждение на вед.ТП "Общежитие".		нет	0	0	0	+16, ясно	0
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	17.08.18 10:51	17.08.18 14:56	0:01	17.08.18 14:56	0:01	ку "земля"			п.Халдидон, Светлое. В 11:55, запитано 5ТП. На оп.140/27 срыв изолятора. Устранено и всё включено.		школа / 1293 чел	1293	0,8	21	+25, ясно	1021
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	17.08.18 12:23	17.08.18 12:27	1:32	17.08.18 12:27	3:42	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.		насосная, котельная, школа, ж/д / 1511 чел	1511	0,8	20	+25, ясно	33
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	17.08.18 13:03	17.08.18 13:07	0:00	17.08.18 13:07	0:00	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.		насосная, котельная, школа, ж/д / 1511 чел	1511	0,8	20	+25, ясно	33
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	17.08.18 13:20	17.08.18 13:38	0:00	17.08.18 13:38	0:00	ав.откл.		ну	с.Шмидтовка, дачи. Повреждение на вед. оттайке.		нет / 50 чел	50	0,1	5	+25, ясно	6
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	17.08.18 13:54	17.08.18 19:21	0:30	17.08.18 19:21	0:30	МТЗ	ну	ну	с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. В 17:23 запитано 5ТП. В пр.оп.152/4 - 152/5 падение дерева на провода, на оп.152/4 сорваны изоляторы всех фаз. Включен по нормальной схеме в 19:21 после устранения замечаний.		частная больница, / 432 чел	432	0,2	11	+24, ясно	1090
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	17.08.18 14:25	17.08.18 15:08	1:14	17.08.18 19:40	7:00	МТЗ	ну	не прои зв	В 15:08 включен с "землей" для поиска замыкания прибором без ТП 5037 (повреждение проходного изолятора ф.В) - устранено в 17:24. В 15:49 отключен РЛ-36 на оп.634 дальнейший проезд затруднен из-за разлива илона "Золотой". Остаются обесточены п.Весёлый (15 чел.), и п.Сворцовка (10 чел.). В 19:40 отключен по "земле"		школа / 871 чел	871	0,2	23	+21, ясно	143

Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Южная		17.08.18 14:57	17.08.18 22:58	0:00	17.08.18 22:58	0:00	ДЗ, 33-2ст. ФПМ 8,3км	ну	не прои зв	Вл=2км. Обесточены ПС-110 Южная,Новицкое,Тайфун, Преображение, ПС-35 Беневское, Лазо,Солнечная,Сокольчи, Милоградово. В 15:54 (ч/з 57 мин) ВЛ-110 ПАГРЭС- Южная включена (после осмотра), запитана ПС Южная: 805 чел/0,8МВт. По ВЛ-110 Южная - Новицкое метал. оп. №22 подмыта р.Партизанская, имеет наклон, провода в пр.оп.21-22 касаются макушек деревьев. В 16:45 по сети бивв потребитель ПС Новицкое запитан от ПС Шторм и ЦРП ПаГРЭС (1000 чел/1МВт) без ТП 7217, 7259, 7054 по ф-8 Новицкое. 22:58 ВЛ-110 Южная-Новицкое введена в работу, оп.22 установлены 3 оттяжки. Весь потребитель запитан.	Лазовский, часть Ольгинского района: 13000 чел	13000	7		+25, ясно	53366	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	17.08.18 15:05	17.08.18 16:22	0:42	17.08.18 20:26	0:42	МТЗ		ну	с.Камышово, Вкл. без отп. Автопереход и ПЗ Крайнова. Оп.44/179 убрана ветка с проводов. Схема восстановлена.	п/з на ДГ, автопереход на ДГ / 150 чел	150	0,1	7	+24, ясно	360	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	17.08.18 15:23	17.08.18 16:17	0:23	17.08.18 16:17	0:23	ав.откл.		ну	с.Шмидтовка, дачи. Повреждение на вед. ТП.	нет / 50 чел	50	0,1	5	+25, ясно	23	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	В-10 Т1	17.08.18 17:05	17.08.18 17:29	0:00	17.08.18 17:29	0:00	ав.откл.		у	Одновременно откл. ф-2. Обесточена 1СШ-10кВ. В 17:29 всё включено без ф-2 /вкл. в 17:57/.	Абрамовка, Павловка, Григорьевка, 2100 чел,	2100	0,5	25	+24, ясно	80	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	17.08.18 17:05	17.08.18 17:57	2:34	17.08.18 17:57	2:34	ав.откл.		не прои зв	с.Григорьевка. Повреждение на вед. ТП.	нет / 900 чел	900	0,2	13	+24, ясно	87	
Ам.ЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	17.08.18 17:14	17.08.18 17:37	105:37	17.08.18 17:37	105:37	МТЗ		ну	с.Раздольное, Малиновка. 18.8.18 в 13:44 заменили прох. изоляторы ф.-В,С в ТП 9-29.	нет / 270 чел	270	0,15	9	+20, дождь	26	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	17.08.18 19:36	17.08.18 19:40		17.08.18 19:40		МТЗ		ну	у	Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка.	школа / 518 чел	518	0,1	18	+18, ясно	10
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	17.08.18 19:40	18.08.18 11:45	0:06	18.08.18 23:45	0:06	КУ "земля"				Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаковка. 21:16 (ч/з 1ч 36м) включен, запитано 10ТП из 23-х. В 11:45 запитано 12 ТП (более 50% нагрузки). Упала ж/б оп. 364,365 в болотистой местности. В 12-36 допущена бригада для монтажа плавающей опоры В 23-45 фидер включен полностью, (пр.оп.364-365) установлена временная опора	школа / 871 чел	871	0,2	23	+18, ясно	4016
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	17.08.18 21:21	17.08.18 23:28	0:00	18.08.18 1:05	0:00	Земля, КУ				часть с.Кипарисово 1. 22:44 включен до РЛ-1 в 22:45, запитано 3 ТП, 23:28, запитано 10ТП из 18-ти. В 01:05 включен по нормальной схеме, на опоре 213/24 птиц перекрыло изоляцию Ф "А"	187 чел	187	0,2	18	+20, ясно	423
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	3	17.08.18 22:54	18.08.18 0:12		18.08.18 0:12		МТЗ		у		284 чел	284	0,1	5	+17, ясно	57	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	18.08.18 1:23	18.08.18 8:05	0:04	18.08.18 8:05	0:04	МТЗ		ну	ну	6:46 включили до РЛ-9 оп.108, запитано 4ТП из 11-ти. В 08:05 вкл. повреждение на вед. участке.	быт 235 чел	235	0,1	11	+13, ясно	2010
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	4	18.08.18 2:04	18.08.18 3:04	4:27	18.08.18 3:04	4:27	МТЗ		у		быт 250 чел	250	0,1	5	+15, ясно	29	
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	Ф.Б.РП Кондрат еновка	18.08.18 2:53	18.08.18 3:53	0:00	18.08.18 3:53	0:00	ав.откл.		у		быт 150 чел	150	0,2	14	+15, ясно	147	
Ам.ЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	18.08.18 3:58	18.08.18 3:58	72:54	18.08.18 3:58	72:54	МТЗ		у		В 13:44 заменили прох. изоляторы ф.-В,С в ТП 9-29..	нет	0	0	0	+18, дождь	0
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	18.08.18 7:55	18.08.18 8:14	0:00	18.08.18 8:14	0:00	МТЗ		у		быт 200 чел	200	0,1	8	+16, пасмурно	9	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	18.08.18 8:03	18.08.18 8:21	0:00	18.08.18 8:21	0:00	ав.откл.		у		быт 200 чел, п/з	200	0,1	4	+16, пасмурно	13	
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	11	18.08.18 8:10	18.08.18 8:51	0:00	18.08.18 10:00	0:00	МТЗ		ну	не прои зв	с.Раздольное. Вкл. без ТП зерновой двор, повреждены верхние контакты ПК-10 ф.-А,В.. Вкл. в 10:00, произведена замена контактов.	Школа, д/сад / 630 чел	630	0,2	9	+18, дождь	155
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	18.08.18 9:02	18.08.18 9:11	3:11	18.08.18 9:11	3:11	МТЗ		у		с.Барабаш, с.Овчинниково.	нет / 370 чел	370	0,1	7	+20, пасм	30
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	6	18.08.18 9:08	18.08.18 9:17	0:49	18.08.18 14:06	0:49	МТЗ		ну		с.Ивановка. в яч.В 10 Ф-6 поврежден Т.Т.по Ф"А", нагрузка переведена на Ф-10. Произведена замена Т.Т.	ф-10 больница / 350 чел	350	0,1	3	+16, пасм	15
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	18.08.18 9:32	18.08.18 10:33	0:00	18.08.18 10:33	0:00	МТЗ		ну	у	с.Варфоломеевка. Обход, замечаний нет.	школа / 335 чел	335	0,2	6	+18, ясно	203
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	18.08.18 10:21	18.08.18 10:21	0:09	18.08.18 10:21	0:09	Бироб: 2ст НЭП. Бидж: 1ст НЭП		у		20.08.18 произведен обход от ОП 170 до ОП 220, замечаний нет	нет	0	0	0	+18, дождь	0
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Южная		18.08.18 11:05	18.08.18 11:05	0:00	18.08.18 11:05	0:00	33 2ст		у		По ВЛ-110 Южная - Новицкое в прол. оп. 21-22 (над р.Партизанская) касание проводом подытого рекой дерева расположенного на острове в русле реки. С 12:10 до 13:56 (в течении 1ч 46 мин) по неотложной заявке отключали ВЛ 110 Южная - Новицкое с погашением потребителей Лазовского и части Ольгинского района (7 МВт, 13000 чел), произведена чистка просеки. 19.8.18 с 6:34 до 21:49 по заявке откл. ВЛ 110 Южная - Новицкое, демонтирована оп. 22, установлена метал. быстровозводимая V-образная опора (в 20м от демонтированной).	нет	0	0	0	+23, ясно	0
Хаб.СЭС	10	Картель 110/10	17	18.08.18 13:06	18.08.18 13:51	0:28	18.08.18 20:25		МТЗ		ну	ну	п.Гайтер. Вкл. без КТП-611, повреждён вводной каб. 10кВ.. Произведена замена каб. 40 метров от опоры №17-05/5 до ТП-611.	нет / 2000 чел	2000	0,3	4	+20, дождь	480
Ам.ЦЭС	35	Благовещенская - Марково		18.08.18 14:44	18.08.18 14:44	160:13	18.08.18 14:44	160:13	МТО		у		нет	0	0	0	+24, гроза	0	

Хаб.СЭС	110	Иннокетьевка - Троицкая с отп. Лидога	С-110	18.08.18 15:19	18.08.18 16:30	2:00	18.08.18 16:30	4:05	2ст ТНЭП.	ну	у	ИМФ 71,4км. Обесточивались ПС Троицкая, Лидога. Падение дерева прол. оп 293-294 скользом при производстве работ по чистке просеки подрядчиком Дальпромсервис (пострадавших нет).		Нанайский район: 6087 чел	6087	2,7		+22 дождь	3300
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	2	18.08.18 16:22	18.08.18 20:43	0:16	18.08.18 20:43	0:16	МТЗ	ну	ну	с.Центральная усадьба. Излом оп. №8 (ж/б промежуточная) 0,5 метра от поверхности земли в грунте (без внешнего воздействия), провода целые, поврежден один изолятор. Оп. №8 заменена- установлена временная железная.		нет / 327 чел	327	0,03	3	+27, ясно	87
ЮЯ ЭС	6	Фабрика 110/35/6	В-6 Т2-4С	18.08.18 17:55	18.08.18 17:57	0:07	18.08.18 17:57	26:56	Дуг. защита	ну	у	Одновременно откл. вед. ф-38 (МТО). Обесточивалась 4СШ-6кВ. Включен без вед. ф-38, в яч. следы дуг. перекрытия каб. муфты (рядом с яч. В-6 Т2-4С) /наб. восстановлен, Ф-38 вкл. в 19.8.18 15:42/.		Обогатит. фабрика / быта нет	0	7,6		+12, гроза	253
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	18.08.18 19:19	18.08.18 19:32	20:10	21.08.18 16:19	20:10	МТО	ну	ну	Включено без 8-ми ТП (с. Цветковка-445 чел, Пшеничное 330чел/соц. знач. потребителей нет). Участок ВЛ в пр.54-69 затоплен (разлив реки Уссури). 06:50 обнаружено повреждение: пр.оп. 55-56 упало дерево (подмыло водой) обрыв проводов 2-х фаз, падение оп 57,58. 19.08.18 монтируется перемычка между оп.96 (Ф-10 ПС Чугуевка) и оп.92/30 Ф-1 ПС Чугуев (Лперемычки=1,7 км./37 опор). Заявка до 21.8.18. 20.8.18 в 4:32 от ДГ (принадл. ДРСК, Р=100кВт) запитаны потребители с.Пшеничное. 20.8.18 в 14:45 от ДГ (принадл. Притеплоэнерго, Р=100кВт) запитаны потребители с.Цветковка (445 чел), в 19:10 ДГ сломался. Установлена все опоры, производится натяжка проводов. 21.8.18 в 16:19 (ч/з 69 часов) смонтирована резервная ВЛ-10 от оп.97/4 ф.10 до оп.92/30 ф.1 и запитаны все потребители.	ф.10	насосная, роддом / 1465 чел	1465	0,6	21	+22, пасм	130
Ам.ЗЭС	10	Саскаль 35/10	1	18.08.18 19:25	18.08.18 22:05	0:08	19.08.18 14:36	0:08	МТЗ	ну	ну	с.Симоново. Запитано 4 ТП. Труднопроходимая местность, п/з запитана от ДГ. ОП 104/36 заменили 2 изолятора		п/застава на ДГ / 257 чел.	257	0,03	5	+20, гроза	135
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	18.08.18 20:36	18.08.18 20:45	0:08	18.08.18 20:45	0:08	МТЗ	ну	у			быт 270 чел	270	0,1	9	+20, гроза	20
Ам.ЗЭС	35	Бузули - Желтоврово		18.08.18 22:02	18.08.18 22:12	0:08	18.08.18 22:12	0:08	МТО	ну	у			2210 чел	2210	0,9	27	+20, гроза	162
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	19.08.18 2:15	19.08.18 3:25	0:06	19.08.18 3:25	0:06	Земля, КУ			Самоустранилась		с.Нагорное 870 чел	870	0,5	14	+19, пасмурно	310
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	19.08.18 6:26	19.08.18 6:26	0:00	19.08.18 6:26	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+21, пасмурно	0
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	19	19.08.18 6:44	19.08.18 11:33	2:10	19.08.18 11:33	2:10	МТО	ну	не прои зв	Оп. 4 устранили излом траверсы		радиоцентр	0	0,01	3	+18, дождь	407
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	19.08.18 6:52	19.08.18 7:33	3:20	19.08.18 7:33	3:20	МТЗ		у	с.Халкидон, Светлое		с.Халкидон, Светлое, 1300чел	1300	0,8	21	+18, ясно	114
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	19.08.18 6:52	19.08.18 7:35	0:41	19.08.18 7:35		МТО		у	с.Сибирцево		с.Сибирцево 422 чел	422	0,1	11	+18, ясно	299
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	3	19.08.18 7:00	19.08.18 7:57	1:23	19.08.18 7:57	1:23	МТЗ		у	с. Баневур		с. Баневур 280 чел	280	0,1	5	+18, ясно	95
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловая		19.08.18 7:02	19.08.18 8:35	0:47	19.08.18 16:03	101:39	Откл. КУ"Земля"			ОП 342 заменили изолятор. В пролете ОП 341-342 устранили пережог провода (молния попала 40см от оп. 342, грозотрос отсутствует).	ф.6 ПС Новокиевка	7 сел, 2780 чел	2780	0,2	21	+19, гроза	270
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	19.08.18 7:10	19.08.18 8:55	0:13	19.08.18 12:52	0:13	МТЗ	ну	ну	Вкл. до РП2091 (запитано 7 ТП). В пр.оп.22-22/11 наклонилось дерево, касается ветками проводов. Устранено		с.Нагорное 870 чел	870	0,5	14	+19, пасмурно	575
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	Кондрат еновка	19.08.18 7:15	19.08.18 8:23	0:22	19.08.18 8:23	4:00	МТЗ		у	Баневур		300 чел	300	0,4	14	+18, ясно	384
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		19.08.18 7:49	19.08.18 7:49	0:08	19.08.18 8:02	0:08	МТО	выв	у	Была на х.х.		нет	0	0	0	+19, ясно	0
Прим.СЭС	10	Черниговка 110/35/10	4	19.08.18 9:26	19.08.18 9:26	1:52	19.08.18 9:26	7:52	МТЗ		у	часть с.Чернышевка		нет/178ч.	178	0,1	5	+18, ясно	0
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	19.08.18 10:51	19.08.18 12:22	5:18	19.08.18 13:57	5:18	МТО	ну	ну	п. им.Тельмана. В 12:22 включен без ТП 125. В ТП заменили 3-и проходных изолятора		1000ч.	1000	0,7	13	+18, гроза, дождь	565
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	10	19.08.18 13:05	19.08.18 14:11	1:28	19.08.18 20:58	1:28	МТЗ			часть п.Новониольск. В 14:11 включен без ТП 20147, повреждение в РУ 0,4кВ (повреждены ТТ, щит учета). Устранено в 20:58.		нет/600ч.	600	0,1	8	+28, ясно	110
Хаб.ЦЭС	10	Сита 110/10	4	19.08.18 13:30	19.08.18 13:50	0:00	19.08.18 20:14	0:02	МТЗ	ну		п.Сита В 15-54 вкл до Р-3. В пролетах 145-146, 155-156 убраны деревья. (без повреждения провода)		нет/ 78ч.	78	0,01	3	+27, гроза	96
Хаб.СЭС	110	Иннокетьевка - Троицкая с отп. Лидога	С-110	19.08.18 15:58	19.08.18 15:58	0:10	19.08.18 15:58	0:10	ТНЭП 2ст.	у		Падение дерева прол. оп 286-287 скользом при производстве работ по чистке просеки подрядчиком Дальпромсервис (пострадавших нет).		нет	0	0	0	+25, дождь	0

Прим.ЮЭС	110	A	В-110 ВТЭЦ-2 №2	19.08.18 16:02	19.08.18 16:02	0:00	20.08.18 16:50	0:00	ПС А: "блнкр неисправность цепей управления"			На ВТЭЦ-2 отключений не было. Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. 19.08.18 проведена проверка РЗА - неисправен терминал защит "Бреслер", В-110 вводить в работу нельзя. 20.08.18 продолжена проверка РЗА. Обнаружен дефект токового датчика электромагнитного отключения (контроль тока в цепи ЭМО2) . Датчик программно выведен из работы, согласно рекомендациям завода изготовителя. В 16-50 на ПС А включен В 110 ВТЭЦ2 №2	нет	0	0	0	+27, ясно	0	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	19.08.18 16:25	19.08.18 17:05	0:50	19.08.18 17:05	0:50	МТЗ		ну	с.Тополево Повреждение на ведомственном участке	2000ч.	2000	0,46	10	+25, обл.	307	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	19.08.18 18:35	19.08.18 19:10		19.08.18 20:15		МТЗ		ну	с. Березовка. В 19:10 вкл. до ТП-2142 (запитано 6 ТП), в 20:15 перезапитали всех потребителей. На опоре 38 повреждение концевой муфты , подключен резервный кабель.	ф.б ПС Березовка	школа/345ч	345	0,6	14	+25, обл.	382
Хаб.СЭС	10	Селихино 110/35/10	14	20.08.18 0:05	20.08.18 10:21	0:00	20.08.18 10:21	0:00	КУ "земля"			п.Селихино. Сильный туман, проводов не видно. На ОП 20 заменили изолятор	школа, детсад / 2300 чел	2300	0,3	11	+19, туман	2600	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	1	20.08.18 0:56	20.08.18 0:57	1:36	20.08.18 0:57	1:36	МТЗ		ну	с. Чернышевка. Вкл. по ТМ.	нет / быта нет	0	0,2	14	+14, пасм	3	
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		20.08.18 3:10	20.08.18 3:10	0:00	20.08.18 3:10	0:00	2ст НЗНП		у		нет	0	0	0	+16, гроза	0	
Ам.СЭС	110	Горная - Дамбуки		20.08.18 3:10	20.08.18 3:10	0:00	20.08.18 3:10	0:00	НЗНП		у		нет	0	0	0	+16, гроза	0	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	21	20.08.18 5:39	20.08.18 5:43	0:01	20.08.18 5:43	0:01	МТЗ		у	с.Федоровка. Вкл. по ТМ.	нет / 532 чел	532	0,08	5	+16, гроза	5	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	20.08.18 6:46	20.08.18 6:46	0:00	20.08.18 6:46	0:00	МТЗ		у	с.Духовское	нет	0	0	0	+18, пасм	0	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	20.08.18 7:45	20.08.18 7:45	0:43	20.08.18 7:45	0:43	МТЗ		у	с.Валдгейм	1500ч.	1500	0,3	8	+18, пасм.	0	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	264	20.08.18 7:45	20.08.18 7:45	0:12	20.08.18 7:45	0:12	МТЗ		у	с.Валдгейм	464	464	0,3	6	+18, пасм.	0	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	20.08.18 15:18	20.08.18 17:43	0:00	20.08.18 22:07	2:50	МТЗ		ну	с.Камышовое, п/з, автопереход. Включен до оп. 44/1. без п/з Крайнова и Автопереход (питаются от ДГ). В 20:05 повторно отключился от МТЗ. Повреждение на вед. ТП.	школа/ 150ч.	150	0,1	7	+25, дождь	166	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	20.08.18 16:38	20.08.18 18:42	1:35	20.08.18 21:23	1:35	МТЗ		ну	с.Горное, Бабстово. Гусеничной техникой сбита ж/б опора 15-00/26, обрвы двух фаз. Виновника на месте нет. Рядом находится В/Ч. Сообщено в с.б., полицию. В 18:42 от резерва запитано 5ТП. В 21:23 повреждения устранены, фидер включен полностью.	ф.155 ПС Унгу	школа/950ч.	950	0,1	9	+22, ясно	168
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		20.08.18 18:17	20.08.18 18:17	0:00	20.08.18 18:17	0:00	ТНЗНП 1ст.		у	ИМФ ф.В-88.1км.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		20.08.18 18:39	20.08.18 18:39	2:39	20.08.18 18:39	76:46	ДЗ 3з.		у	ИМФ ф.В-76км.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	20.08.18 20:05	20.08.18 20:14	0:00	20.08.18 20:14	5:35	МТЗ		у	с.Камышовое. Вкл. без п/з Крайнова и Автопереход (на ДГ). Ф-3 включен полностью без п/з "Крайнова". Вкл. в 22:07, повреждение на вед. ТП.	школа/ 150ч.	150	0,1	7	+22, дождь	20	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	20.08.18 22:15	20.08.18 22:45	0:00	21.08.18 17:35	63:10	МТО		ну	г. Фокино. Вкл. без ТП-82035. В 1:31 запитаны все потребители. Повреждение КЛ-6 между оп.12 и РП-203. Устранено.	пож.депо / 1430чел	1430	0,3	6	+19, дождь	90	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	20.08.18 22:56	21.08.18 0:18	3:24	24.08.18 15:05	3:24	МТО		нет	часть г.Большой Камень. Вкл. без 6-ти ТП. В 2:35 запитаны все потребители. 21.8.18 отремонтирован привод В-6 в ТП 81027, выявлено повреждение КЛ-6 от РП-80005 в сторону ТП-81027 (150 м от РП-80005), кабель проходит по территории завода "Звезда" на глубине бм. 22.8.18 кабель откопан, участок КЛ в плохом состоянии. 24.08.18 завершена выноска КЛ.	Ф-14	насосная, рыбзавод, школа / 600 чел	600	0,6	14	+19, дождь	820
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	10	21.08.18 1:43	21.08.18 1:43	1:51	21.08.18 15:26	1:51	ав.откл.			На хх. Включен после обхода полностью, замечаний нет.	нет	0	0	0	+18, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	21.08.18 3:57	21.08.18 3:58	0:00	21.08.18 3:58	0:00	МТЗ		у	с. Бусевка. Вкл. по ТМ. Обход без замечаний.	Насосная-1 Интернат / 716 чел	716	0,1	6	+18, дождь	2	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	7	21.08.18 3:57	21.08.18 3:59	1:13	21.08.18 3:59	43:39	МТЗ		у	с.Константиновка. Вкл. по ТМ.	нет / 145 чел	145	0,1	6	+18, дождь	2	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	21.08.18 4:28	21.08.18 5:46	1:05	21.08.18 5:46	3:48	МТЗ		у	часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка,с.Полтавка.	школа интернат / 700 чел	700	0,4	15	+16, сильн. дождь	390	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	21.08.18 4:38	21.08.18 6:34	0:09	21.08.18 6:44	0:09	КУ "земля"			с.Сальское, с.Сухановка. Вкл. 19 ТП. В 6:44 вкл. полностью. Повреждение на вед. участке.	Интернат / 1217 чел	1217	0,3	27	+19, пасм	967	
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	6	21.08.18 4:41	21.08.18 5:53	1:55	21.08.18 5:53	20:04	КУ "земля"			с.Сергеевка. ТП 2023 заменен проходной изолятором.	нет / 1100 чел	1100	0,08	12	+16, дождь	96	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	10	21.08.18 4:53	21.08.18 4:53	0:20	21.08.18 4:53	0:20	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, дождь	0	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	21.08.18 4:53	21.08.18 4:53	1:27	21.08.18 4:53	2:25	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	11	21.08.18 5:41	21.08.18 10:58	0:17	21.08.18 10:58	17:24	ав.откл.		ну	с.Ново-Георгиевка. В пр.оп.38-39 ветка на проводах. Устранено.	нет / 65 чел	65	0,05	4	+16, сильн. дождь	264	
Прим.ЮЭС	35	Чайка - Ипподром с отп. на ПС Седанка		21.08.18 5:45	21.08.18 7:16	4:12	21.08.18 9:27	4:12	МТЗ		не прои зв	ВЛ-35 Бурун - Академическая в ремонте. Обесточены ПС Академическая, ПС Ипподром, 2С-бкВ ПС Седанка. В 5:51 (ч/з 11 мин) ПС Седанка 2С-бкВ запитана по ТМ от Т1 (1810 чел/2МВт). В 7:16 (ч/з 1ч 32 мин) введена в работу ВЛ-35 Бурун - Академическая, запитана ПС Академическая 4400 чел/4 МВт. Обесточена ПС Ипподром (3150 чел/1МВт). По ВЛ-35 Академическая - Ипподром в пр.оп.16-17 падение дерева на провода, провода и изоляция не повреждены. В 9:27 дерево убрано, ВЛ-35 включена. Запитаны все потребители.	ВЛ-35 Бурун - Академическая	г.Владивосток: 9360 чел	9360	7		+20, дождь, ветер	10010
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	В-10 Т2	21.08.18 6:00	21.08.18 6:18	0:00	21.08.18 6:18	0:00	МТЗ		у	Одновременно ф-10 (МТЗ). Обесточивалась 1СШ-10кВ. Проведена проверка РЗА, изменены уставки.	1120 чел	1120	0,5	26	+18, дождь, ветер	140	

Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	21.08.18 6:00	21.08.18 11:55	0:00	22.08.18 19:22	0:00	МТЗ	ну	с.Кравцовка, с.Занадворовка. Включен без 3-х ТП. В 19:32 запитаны все потребители, выведен участок пр.оп. 202-284 (без нагрузки). На оп.215 и оп.272 срыв вазок по всем фазам. Устранено и включен полностью 22.8.18 19:22.	насосная / 46 чел	46	0,1	9	+18, дождь, ветер	450	
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	21.08.18 6:10	21.08.18 12:04	0:00	21.08.18 16:33	0:00	МТЗ	ну	с.Перевозная. Все потребители запитаны от резерва, выведен головной участок без нагрузки. На оп.123 устранен обрыв шлейфа среднего провода, включен полностью от ф.5 ПС Безверхово.	ф.5 ПС Безверхово водонасосная / 340 чел	340	0,1	3	+18, дождь	590	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	21.08.18 6:19	21.08.18 13:30	0:00	24.08.18 16:30	0:00	МТЗ	ну	с.Береговое, п.Рыбачий. Включен без отл. на б/о Дубки (есть ДГ). 22.08.18 дошли до р. Амба. Разлив реки. 24.8.18 обход закончен на лодке, без замечаний.	водонасосная / 480 чел	480	0,3	5	+18, дождь	1190	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	21.08.18 6:30	21.08.18 6:30	36:55	21.08.18 6:30	36:55	МТЗ	у		нет	0	0	0	+18, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	21.08.18 7:07	21.08.18 7:18		21.08.18 12:07		КУ "земля"		с.Нагорное. Запитано без 7 ТП. В 12:07 включен полностью. В РП-2091 заменен поврежденный проходной изолятор ф.А.	Школа-1 Д/сад-1 / 870 чел	870	0,5	14	+19, дождь	92	
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Приморская		21.08.18 7:42	21.08.18 17:16	2:44	21.08.18 20:56	2:44	МТО	ну	Обесточена ПС Приморская. В пр.оп.45-46 обрыв верхнего провода в результате падения дерева. Запитана от резерва после восстановления резервной схемы (ф.8 ПС Приморская). В 20:56 ВЛ-35 включена. В 21:30 восстановлена нормальная схема	ф.5 ПС Безверхово. с.Перевозная: 796 чел	796	0,7	15	+18, дождь, ветер	6696	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	21.08.18 7:56	21.08.18 7:56	3:38	21.08.18 17:20	3:38	МТЗ 2ст., ускорение 2ст. МТЗ, ПНДЗ	ну	На хх, обесточенных потребителей нет. ИМФ ф.А, В 44,4 км. (Лвл=85,9км). В 9:36 ВЛ выведена в ремонт. В пр.оп.158-159 падение дерева на провода, без повреждений. Устранено.	ВЛ-110 №2	нет	0	0	0	+18, дождь, ветер	0
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	21.08.18 7:56	21.08.18 8:54		21.08.18 8:54		МТО	у	Обход без замечаний.	школа, д/сад, тамояня / 279 чел	279	0,4	10	+18, облач	290	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	21.08.18 8:03	21.08.18 9:51	1:57	21.08.18 19:54	79:24	ав.откл.	ну	п.Олений. Все потребители запитаны от резерва. Выведен головной участок без нагрузки, повреждение КЛ-6 между оп. 50 и 51, переход через ЖД. Устранено.	ф.27 ПС Штыково	нет / 360 чел	360	0,3	3	+21, дождь	450
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка 35/10	2	21.08.18 8:08	21.08.18 11:02	0:00	21.08.18 12:24	0:00	МТЗ	ну	с.Покровка. Включен без ТП-1516. В ТП заменили предох. 10кВ ф.А	насосная, школа / 186чел	186	0,02	6	+20, гроза	88	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	21.08.18 8:10	21.08.18 8:43	1:36	21.08.18 8:43	1:36	ав.откл.	у	с.Вятское. В пр.оп.141-142 под ВЛ ветка.	с. Вятское / 450чел	450	0,5	13	+18, облач	187	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	СВ-10кВ	21.08.18 8:22	21.08.18 8:37		21.08.18 8:37		МТЗ	у	Обесточивалась 1сш-10. Одновременно с ф.2 ПС Заря. 22.08.18 заменен СВ 10 на вакуумный выключатель и заменена панель РЗА.	1800 яел	1800	0,17		+17, дождь	42	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	21.08.18 8:22	21.08.18 8:22	0:00	21.08.18 8:22	0:00	ав.откл.	у	с.Бусевка. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+17, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	4	21.08.18 8:59	21.08.18 9:48	0:30	21.08.18 9:48	0:30	ав.откл.	у	п.Лучегорск. Повреждение на вед. ТП	насосная, школа / 1938чел	1938	0,18	4	+20, дождь	147	
Прим.СЭС	35	Горелое - Д		21.08.18 9:45	21.08.18 9:45	1:05	21.08.18 9:45	1:33	МТЗ	у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+18, дождь	0	
Прим.ЮЭС	6	РП Западное	12	21.08.18 10:17	21.08.18 10:25	0:07	21.08.18 10:25	0:07	МТЗ	у	п.Угловое.	нет / быта нет	0	0,25		+22, пасм	33	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	15	21.08.18 10:18	21.08.18 12:21	0:22	21.08.18 12:21	0:22	МТЗ	ну	г.Свободный. Повреждение резервной КЛ-10 от ТП-84 до ТП-95. Исключена из схемы	скважина, интернат / 5158чел	5158	1	15	+22, дождь	3121	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	21.08.18 10:40	21.08.18 12:26	0:04	21.08.18 12:26	0:04	ав.откл.		с.Новицкое. На оп.16/1 отгорел шлейф по ф.В, устранено.	школа, д/с, насосная / 515чел	515	0,4	11	+22, дождь	700	
Ам.ЗЭС	10	РП2	15	21.08.18 10:51	21.08.18 11:32	0:00	21.08.18 11:32	0:00	МТЗ	ну	ТП 44 повреждение резервного кабельного ввода 10кВ, исключили из схемы. Между ТП-127 и ТП-93 повреждение резервной КЛ 10кВ, исключена из схемы	скважина, д/с, интернат / 6452чел	6452		22	+22, дождь	1329	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	2	21.08.18 11:35	21.08.18 11:43	10:47	21.08.18 11:43	10:47	ав.откл.	нет	с.Безверхово.	насосная, д/с / 540чел	540	0,075	6	+22, дождь, ветер	10	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	В-10 Т1	21.08.18 11:35	21.08.18 11:40	10:48	21.08.18 11:40	10:48	МТЗ	нет	Обесточилась 1сш-10кВ. Планируется проверка РЗА.	858чел	858	0,84	13	+22, дождь, ветер	70	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	21.08.18 11:43	21.08.18 15:08	1:10	21.08.18 15:08	1:10	ав.откл.	нет	п.Черноручье, Валентин, Глазковка. Повреждение на вед. отпайке.	больница, скважина, школа / 569чел	569	0,5	23	+21, дождь	1600	
Прим.ЮЭС	35	Находка - Рыбники		21.08.18 11:58	21.08.18 12:52	6:16	21.08.18 23:32	9:08	МТО	ну	Обесточена 1сш-35,6кВ ПС Рыбники. Ч/з 54 мин на ПС Рыбники включен СВ-6, все потребители запитаны. Обход без замечаний. При включении ВЛ 35 появилась земля ф.А. В 17:57 опробована с разобранной схемой ЛР на ПС Рыбники, контроль изоляции в норме. На ПС Рыбники по 1СШ 35 заменили опорный изолятор. В 23:09 включили 1СШ 35 на Х.Х., в 23-32 схему привели в иск. состояние	Т2 ПС Рыбники 6000чел	6000	2		+22, дождь	1860	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	2	21.08.18 12:30	21.08.18 12:32	3:19	21.08.18 12:32	3:19	ав.откл.	нет	с.Безверхово.	насосная, д/с / 540чел	540	0,075	6	+22, дождь	6	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	21.08.18 12:30	21.08.18 12:34	1:08	21.08.18 12:34	2:36	МТЗ	нет	с.Безверхово. В пр.оп.19-20 перекрытие веткой по ф.8 ПС Приморская (кольцо).	насосная / 260чел	260	0,09	3	+22, дождь	18	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	21.08.18 12:34	21.08.18 13:15	0:30	21.08.18 13:15	0:30	МТЗ	у	п.Трудовое.	нет / 680чел	680	0,7	14	+22, дождь	500	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	21.08.18 12:40	21.08.18 12:46		21.08.18 12:46		ав.откл.	нет	с. Прохладное, Южный, Шмидтовка.	школа / 370чел	370	0,3	8	+22, дождь, ветер	50	

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф.11 РКЛ	21.08.18 13:14	21.08.18 13:45	0:01	21.08.18 18:14	0:01	МТЗ	ну	ну	г.Партизанск. Включен без 2-х ТП. В 18:14 включен полностью. В пр.оп.154-155 падение дерева, обрыв проводов ф.В,С. Устранено.	нет / 1000чел	1000	0,5	12	+22, дождь, ветер	258
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	21.08.18 13:17	21.08.18 14:17	0:00	21.08.18 18:16	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаковка. Включен до оп.403(запитано 14 ТП). В 14:48 включен без 4-х ТП. В 18:16 включен полностью. В пр.оп.749-750 убрано дерево с проводов (без повреждений)	школа / 871 чел	871	0,2	24	+20, ветер	200
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	4	21.08.18 14:02	21.08.18 15:31	1:26	21.08.18 19:42	1:26	МТО			п.Лучегорск. Включен без ТП-2098, поврежден Т1 (400кВа), произведена замена, включили полностью в 19:42	насосная, школа / 1938чел	1938	0,3	4	+17, дождь	445
Прим.ЮЭС	35	Западная - Заводская	№2	21.08.18 14:40	21.08.18 14:40	0:00	21.08.18 14:40	0:00	ДЗ 1з	у		Произведен осмотр. На ПС Заводская с ТН-35 2С убрана ветка в 15:17.	нет	0	0	0	+22, дождь, ветер	0
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		21.08.18 14:41	21.08.18 14:41	0:00	21.08.18 14:41	0:00	Биробиджан: не откл. Биджан: НЭМП 1,2ст	у			нет	0	0	0	+22, дождь	0
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	21.08.18 14:50	21.08.18 15:35	0:27	21.08.18 15:35	0:27	МТЗ	нет	ну	с.Барабаш, Овчинниково. Включен без отпайки п/з "Овчинникова". По отпайке 118 пролетов безозный участок. На П/З включен ДГ 28.8.18 в 13:49 включена отпайка п/з Овчинникова. При обходе замечаний не выявлено.	нет / 370 чел	370	0,1	7	+20, ветер	75
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	21.08.18 15:36	21.08.18 17:20	0:00	21.08.18 17:20	0:00	ав.откл		у	с.Прилуки, Усачевка. В ТП-5715 заменили предохранители бкв	школа / 220чел	220	0,1	6	+17, дождь	203
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	21.08.18 15:44	21.08.18 15:51	1:44	21.08.18 15:51	2:57	МТЗ	ну	у	с.Варфоломеевка. Обход без замечаний.	школа / 335чел	335	0,2	6	+18, ветер	23
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	21.08.18 16:04	21.08.18 18:18	1:20	21.08.18 18:18	1:20	ав.откл.			с.Новицкое. В пр.оп.13/4-13/5 убрали дерево с проводов.	школа, д/с, насосная / 515чел	515	0,4	11	+20, дождь	800
Прим.ЦЭС	35	Покровка - Корсаковка - Алексее-Никольск		21.08.18 17:10	21.08.18 18:04	0:12	22.08.18 2:24	0:12	"земля" от КУ			Обесточена ПС Алексее-Никольск. На ПС Алексее-Никольск выведен в ремонт В-35 Т-2, повреждение ввода ф.В в сторону ШР 35 Т-2. Заменили ввод, в 02:24 схему привели в иск. состояние	5 н.п. / 2100чел	2100	0,6		+22, пасм	450
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	21.08.18 17:32	22.08.18 0:05	0:25	22.08.18 3:54	0:25	МТЗ	ну		п. Лучегорск. На РЛ 26 устранили обрыв шлейфа ф.А. В 0:05 включен без ТП2113. На оп.1 отгорел шлейф ф.А, устранено. В ТП-2113 заменили проход, изолятор ф.В,С и 3 опорных изолятора на ВН-10. В 3:54 включено все.	нет / 100чел	100	0,1	5	+17, дождь	2620
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	21.08.18 17:52	21.08.18 20:33	0:00	21.08.18 20:33	0:00	МТЗ			На ф.5 была нагрузка ПС Приморская. На участке ВЛ-10 ф.8 ПС Приморская в пр.оп.19-20 ветка на проводах. Устранено.	1056чел	1056	0,8	28	+23, ясно	500
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	21.08.18 19:04	21.08.18 19:04	0:07	21.08.18 19:04	0:07	МТЗ	у		с.Бусевка. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+20, пасм	0
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	21.08.18 19:04	21.08.18 19:04	0:09	21.08.18 19:04	0:09	МТЗ	у		с.Хвалынка.	нет	0	0	0	+20, пасм	0
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	21.08.18 19:04	21.08.18 19:04	0:13	21.08.18 19:04	26:49	МТЗ	у		с.Хвалынка. В КТП-3071 заменили предохранители и опорный изолятор ф.А.	нет	0	0	0	+20, пасм	0
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	21.08.18 19:04	21.08.18 19:04	0:15	21.08.18 19:04	0:15	МТЗ	у		с.Славинка. В КТП-3080 перегорели предохранители.	нет	0	0	0	+20, пасм	0
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	21.08.18 19:04	21.08.18 19:04	0:26	21.08.18 19:04	0:26	МТЗ	у		с.Нововладимировка.	нет	0	0	0	+20, пасм	0
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	21.08.18 19:18	21.08.18 19:23		21.08.18 19:23		ав.откл.	ну	у	с. Славинка. 22.8.18 произведен обход: на оп.164 заменен изолятор , в ТП 30-80 заменили предох. 10кВ	насосная, школа / 833чел	833	0,2	6	+20, пасм	20
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	21.08.18 19:48	21.08.18 19:48	0:00	21.08.18 19:48	0:00	ав.откл	у		с.Бусевка. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+20, пасм	0
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	по ф.11 на РТП-2091	21.08.18 20:05	22.08.18 3:25		22.08.18 3:25		ав.откл.			с.Нагорное. Заменили поврежденные ТТ 10 в яч. В-10 ф.А,С	нет		0,3	6	+16, дождь	2200
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	21.08.18 20:31	21.08.18 23:36	0:05	22.08.18 14:39	0:05	МТЗ	ну	ну	п.Горная. В 23:36 включен без ТП 497 (15 частных домов). В ТП повреждены проходные изоляторы. Устранено.	нет/200ч.	200	0,01	5	+22, дождь	196
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка 35/10	2	21.08.18 20:47	21.08.18 22:43	0:05	21.08.18 23:40	0:05	МТЗ	ну	ну	с.Покровка. В 22:43 включен без ТП 15-16. В ТП заменены 2 проходных изолятора	школа/ 186ч.	186	0,2	6	+18, дождь	68
Прим.ЦЭС	10	Жариково 35/10	8	21.08.18 23:25	22.08.18 9:33	0:00	22.08.18 9:33	0:00	Ав. Откл.		ну	с.Духовское. При обходе обнаружено повреждение оп.197 (анкер, ж/б, трехтоочный) подмыта в результате разлива р.Студеная, висит на проводах. На оп.197 убраны угосы, установлены растяжки.	нет/ 219ч.	219	0,1	3	+18, обл.	700
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	СВ10	21.08.18 23:32	21.08.18 23:36	0:18	21.08.18 23:36	0:18	МТЗ		у	Т2 в резерве. Обесточена 2С 10кВ часть Чугуевки. Одновременно отключались Ф-1(МТО),Ф-12 (МТЗ), Ф-7(МТО). Планируется проверка РЗА до 31.8.18	4360ч.	4360	2		+18, ясно	133
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	21.08.18 23:32	21.08.18 23:47	0:02	21.08.18 23:47	0:02	МТО	ну	у	часть с.Чугуевка, Цветковка, Пшеницыно.	1465ч.	1465	0,6	20	+18, ясно	150
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	21.08.18 23:32	21.08.18 23:47	0:00	21.08.18 23:47	5:58	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка.	нет/235ч.	235	0,1	3	+18, ясно	25
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	21.08.18 23:32	21.08.18 23:32	0:00	21.08.18 23:32	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+18, ясно	0
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		22.08.18 0:37	22.08.18 0:37	1:57	22.08.18 0:56	1:57	МТО		у	ВЛ находилась на Х.ИМФ В,С-17,5 км.	нет	0	0	0	+22, ясно	0
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	10	22.08.18 1:01	22.08.18 1:52	0:00	22.08.18 1:52	43:42	МТЗ		у	часть п.Новоникольск. В КТП-20147 перегорели предохранители 3-х фаз. Устранено.	нет /600ч.	600	0,1	8	+21, ясно	85
Прим.ЦЭС	35	Кожзавод - Известковая		22.08.18 1:14	22.08.18 1:14	0:30	28.08.18 0:41	15:00	МТЗ	нет	ну	ВЛ находилась на Х.Х. На ПС Известковая неисправность выходящего реле В-35. 28.8.18 в 0:41 произв.перемонтаж защит.	нет	0	0	0	+21, ясно	0
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	14	22.08.18 4:24	22.08.18 5:16	0:44	22.08.18 5:16	19:04	МТЗ, МТО	ну	у	часть г.Белогорск. Отгорел шлейф на РТП 110 ф.С, планируют выводить участок по заявке. В 10:40 повреждение устранено.	3980ч.	3980	1,2	11	+17, дождь	155
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	13	22.08.18 4:24	22.08.18 5:16	0:00	22.08.18 5:16	0:23	МТЗ, МТО		у		нет / 45чел	45	0,01	1	+17, дождь	10
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Падали - Эльбан	С-88	22.08.18 5:23	22.08.18 5:23	0:44	22.08.18 5:23	0:44	НЭМП 2 ст.	у		ИМФ - 28 км Ф-В. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+18, пасм.	0

Прим.ЮЭС	6	РП Западное	17	22.08.18 5:47	22.08.18 6:02	0:00	22.08.18 6:02	0:00	МТО		у	п.Трудовое. Проверка РЗА без замечаний.		нет /680ч.	680	0,6	14	+16, ясно	90	
Прим.ЮЭС	6	РП Западное	16	22.08.18 5:47	23.08.18 19:36	5:03	25.08.18 4:40	5:03	МТО		ну	Хладокомбинат (есть ДГ). Повреждение КЛ-6. 22-23.08.18 МП не определено. ТП "Невский хладокомбинат" запитан по временной схеме от Ф-12 РП Западное в 19:36, подключение временной КЛ к ВЛ на оп.15. Устранено.	Ф.12	нет/ быта нет	0	0,3	1	+16, ясно	3100	
Хаб.СЭС	35	Городская 35/6	T1	22.08.18 5:58	22.08.18 6:02	1:30	23.08.18 17:22	1:30	ДЭТ			Обесточена 1 ШШ бкв. В 6:02 включен СВ6. В ячейке В-6 Т1 перекрытие животным (обгоревшая кошка), повреждение ТТ-бкв. Заменен ТТ-бкв, произведена чистка изоляции 1СШ-6.	T2	14700ч.	14700	3,4		+18, обл.	203	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	2	22.08.18 6:11	22.08.18 13:24	2:03	22.08.18 13:24	18:28	Откл. ку"Земля"			с.Федоровка. При обходе обнаружен обрыв провода к ТП-2154 Ф-В. Устранено.		нет/516ч.	516	0,3	5	+18, дождь	577	
Прим.ЮЭС	10	Знадворовка 35/10	10	22.08.18 6:32	22.08.18 11:43	3:07	22.08.18 12:42	3:07	МТЗ		ну	с.Кравцовка. Включен без 2-х ТП. В 12:42 включен полностью. В пр 16-17 убрана ветка с проводов.		насосная / 46 чел	46	0,1	9	+18, ясно	430	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	22.08.18 7:06	22.08.18 7:06	0:00	22.08.18 7:06	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+17, ясно	0	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		22.08.18 7:42	22.08.18 7:42	3:18	22.08.18 8:20	15:02	МТО		выв	у	ВЛ находилась на Х.Х. ИМФ В,С-7,1 км. Произведен обход - на оп.168 сломалась траверса, провода ф.В и ф.С близко друг к другу. С 12:03 до 16:13 ВЛ-35 выводилась в ремонт по заявке, заменена траверса.		нет	0	0	0	+20, ясно	0
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	22.08.18 7:50	22.08.18 7:53	0:18	22.08.18 7:53	0:18	МТЗ		у	с.Халидон,Светлое. В КТП-7264 перегорели предохранители. Устранено.		1293ч.	1293	0,8	21	+21, ясно	8	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	22.08.18 7:50	22.08.18 7:55	1:37	22.08.18 7:55	1:37	МТЗ		у	с.Сибирцево.		поликлиника / 422чел	422	0,1	11	+21, ясно	20	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	22.08.18 7:55	22.08.18 8:03	10:04	22.08.18 8:03	10:04	МТЗ		у	с.Монахино		нет/250ч.	250	0,1	7	+21, ясно	13	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	22.08.18 7:55	22.08.18 8:07	1:00	22.08.18 8:07	17:16	МТЗ		у	часть с. Корсаковка		нет/250ч.	250	0,1	6	+21, ясно	40	
Прим.ЮЭС	10	Знадворовка 35/10	В-10 Т2	22.08.18 8:42	22.08.18 8:42	0:00	22.08.18 8:42	0:00	ав.откл		у	Произведена проверка РЗА, изменены уставки.		нет	0	0	0	+21, ясно	0	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	22.08.18 9:58	22.08.18 9:58	1:02	22.08.18 9:58	1:02	МТЗ		у	с.Свиaggiно.		1402ч.	1402	0,5	8	+20, ветер	0	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	22.08.18 9:58	22.08.18 9:58	0:36	22.08.18 9:58	20:19	МТЗ		у	с.Свиaggiно.		1263ч.	1263	0,5	13	+20, ветер	0	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	22.08.18 10:15	22.08.18 10:35	1:42	22.08.18 10:35	1:42	ав.откл.		выв	у	Повреждение на вед. ТП-2489.		школа / 569чел	569	0,46	7	+20, дождь	153
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	1	22.08.18 10:47	22.08.18 15:06	1:03	22.08.18 15:06	1:03	МТЗ		нет	ну	п.Киниск. Повреждение на вед. оттайке.		д/с, школа / 612чел	612	0,12	10	+20, дождь	518
Хаб.ЦЭС	10	Анастасевка 35/10	8	22.08.18 10:58	22.08.18 11:14	0:00	22.08.18 11:14	0:00	МТЗ		нет	у	Обход без замечаний.		нет / 2154чел	2154	0,16	6	+20, дождь	43
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	22.08.18 10:58	22.08.18 11:03	0:04	22.08.18 11:03	9:49	МТЗ		ну	у	п.Ивановский, Майский. На РТП-1402 следы перекрытия, под РТП птица (ворона).		школа, больница / 595чел	595	0,27	8	+20, пасм	23
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 РКЛ	22.08.18 11:08	22.08.18 11:40	0:00	22.08.18 16:30	0:00	МТЗ		нет	ну	с.Слинкино, Молчановка, п.Романовский. Включен без 3-х ТП. В 16:30 включен полностью. В пр.оп.499-500 сняли ветку с проводов.		нет / 150чел	150	0,2	11	+24, обл	120
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	22.08.18 11:28	22.08.18 11:28	0:04	22.08.18 11:28	0:04	МТЗ		у	с.Луговое, Шамаковка, Андреевка. При осмотре на оп.99/60 заменен изолятор ф.В.		школа/677ч.	677	0,6	22	+20, ясно	0	
Прим.ЮЭС	110	Береговая-1 - Промысловка		22.08.18 11:29	22.08.18 11:29	0:17	22.08.18 11:29	0:17	ДЭЗ		у	ИМФ ф.В.106 км. На ПС Промысловка В-110 не отключался.		нет	0	0	0	+22, ясно	0	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	22.08.18 11:45	22.08.18 11:45	0:01	22.08.18 11:45	0:01	МТЗ		у			нет	0	0	0	+20, ясно	0	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	В-10 Т1	22.08.18 11:46	22.08.18 12:10	0:20	22.08.18 12:10	0:20	МТЗ		у	Обесточились 1,2сш-10кВ (Т2 в резерве). Включено все, кроме ф.4 (РСК, по фидеру устранили обрыв 2-х проводов).		2880чел	2880	0,64	30	+22, ясно	200	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	22.08.18 11:46	22.08.18 13:08	1:22	22.08.18 18:00	1:22	МТЗ		ну	нд	с.Вишневка. 13:08 вкл 5 ТП из 7. В пр.оп.35-36 упавшим деревом, оборваны провода ф.А,В. Повреждения устранены		водозабор / 258чел	258	0,04	7	+20, ясно	287
Хаб.ЦЭС	10	Бычка 35/10	11	22.08.18 12:30	22.08.18 13:02	0:10	22.08.18 13:02	0:10	МТЗ		ну	у	Обход без замечаний.		нет / 235чел	235	0,66	8	+22, дождь	352
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	22.08.18 12:34	22.08.18 12:40	7:17	22.08.18 15:57	7:17	"земля" от КУ				Включен без 5 ТП. На оп.99/60 заменили изолятор		насосная, школа / 544чел	544	0,2	23	+20, ясно	10
Прим.ЮЭС	6	РП Западное	12	22.08.18 12:41	22.08.18 13:10	0:00	22.08.18 13:10	0:00	МТЗ		ну		с.Красн.казармы. Повреждение на вед. оттайке.		нет / 120чел	120	0,1	10	+23, ясно	150
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Молодежная с отп. ПС ЦОФ		22.08.18 13:07	22.08.18 13:07	4:03	22.08.18 13:07	4:03	ТЭНП 2ст		у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+22, дождь	0
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	77	22.08.18 13:59	22.08.18 13:59	0:00	22.08.18 13:59	0:00	МТЗ		у		с.Головино, Надежденское		школа/50ч.	50	0,03	4	+21, дождь	0
Прим.ЦЭС	10	Турий-Рог 35/10	6	22.08.18 14:48	22.08.18 15:22	0:00	22.08.18 15:22	0:00	"земля" от КУ				п.Турий-Рог. Повреждение на вед. оттайке.		школа, скважина / 460чел	460	0,1	7	+25, ясно	63
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	22.08.18 15:15	22.08.18 16:00	0:00	23.08.18 1:12	0:00	МТЗ		ну		с.Васильковка, Никитовка. Включен без 2-х ТП. В пр.оп.169-171 падение дерева, обрыв проводов трех фаз. Устранено		нет / 235чел	235	0,1	7	+24, ясно	75
Ам.ЦЭС	10	Нагорная 35/10	13	22.08.18 15:53	22.08.18 16:37	87:02	22.08.18 16:37	87:02	МТО		ну	у	г.Белогорск.		школа, д/с / 800чел	800	0,64	8	+22, дождь	470
ЭС ЕАО	10	Столбовое 35/10	61	22.08.18 15:56	22.08.18 18:02	1:40	22.08.18 19:03	1:40	МТЗ		ну	ну	Все потребители запитаны от резерва. В пр.оп.61-02/7-8 падение дерева на провода, без повреждения.	ф.4 ПС Амурзет	больница, школа, д/с / 1350чел	1350	0,14	12	+22, дождь, ветер	852
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная		22.08.18 17:16	22.08.18 17:16	3:32	22.08.18 17:16	3:32	ТЭНП 1ст		у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+22, дождь	0
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	22.08.18 17:21	22.08.18 18:45	0:18	24.08.18 3:25	0:18	ав.откл				с.Кипарисово 1. Запитано от резерва кроме 1 вед. ТП. В 21:16 все потребители запитаны, выведен в ремонт головной КЛ-10 без нагрузки. 23.08 обнаружено место повреждения 20м от ПЗ, Устранено.	ф.13	школа / 184чел	184	0,2	11	+22, пасм	280
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	В-10 Т1	22.08.18 17:21	22.08.18 17:49	0:29	22.08.18 17:49	1:47	ав.откл		у	Обесточивалась 1сш-10кВ. Планируется проверка РЗА до 31.8.18.		1100чел	1100	2,5	11	+22, пасм	1100	

Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	25	22.08.18 17:32	22.08.18 17:53	0:13	22.08.18 21:05	0:13	МТО	выв		В 17:53 включен без 10ТП (400чел). В 18:51 включен без 7 ТП (100 чел). В пр.оп.6-7 сторним а/м Камаз оборваны 2 провода. Виновик установлен, сообщено в полицию, СБ. Устранено.	школа, д/с / 1440чел	1440	0,9	20	+22, дождь	259		
ЮЯ ЭС	35	Канавное - Якоцит		22.08.18 17:47	22.08.18 22:03	0:56	22.08.18 22:03	0:56	МТЗ	ну		Обесточена ПС Якоцит. Повреждение на вед. отпайке РРС	д/с, школа, ВДЗ / 150чел	150	0,02		+21, облачно	85		
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	22.08.18 18:23	22.08.18 18:50	0:02	22.08.18 18:50	0:02	МТЗ	нет	у	с.Нежино, Кравцовка. В пр.оп.16-17 снята ветка с проводов.	нет / 46 чел	46	0,1	11	+23, пасм	45		
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	22.08.18 18:24	22.08.18 20:35	7:00	22.08.18 20:35	7:00	"земля" от КУ			с.Киевичи, Ясное. В 19:18 включили до оп.72 (запитали 11 ТП). На оп.143 заменили изолятор	нет / 700чел	700	0,4	26	+23, пасм	873		
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	22.08.18 19:54	22.08.18 21:47	1:17	22.08.18 21:47	1:17	МТЗ	нет	у	с.Осиновка, Владимировка.	водозабор / 700ч.	700	0,15	19	+21, пасм.	150		
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	3	23.08.18 1:35	23.08.18 2:36	7:59	23.08.18 2:36	7:59	МТЗ		у	с.Баневурово.	нет/284ч.	284	0,1	5	+20, пасм.	100		
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по ф. в РП "Кондратеновка"	23.08.18 2:40	23.08.18 3:05	3:54	23.08.18 3:05	3:54	Ав. Откл.		у	с.Каймановка.	нет/150ч.	150	0,2	14	+20, пасм.	72		
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	7	23.08.18 6:48	23.08.18 7:33	0:01	23.08.18 7:33	0:01	МТЗ		у	часть с.Борисовка.	нет/450ч.	450	0,1	6	+20, пасм.	110		
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	23.08.18 7:47	23.08.18 11:09	0:00	23.08.18 16:27	0:00	МТЗ		ну	с.Камышовое В 11:09 вкл до РЛ-1 оп.44/1, запитано 4ТП из 7-ми, более 50% потребителей. 16:27 запитаны все потребители. Оп.44/228 срыв изолятора верхнего провода, повреждение устранено. Повреждение в сетях потребителя.	школа / 150ч.	150	0,1	7	+18, пасм.	280		
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	23.08.18 8:07	23.08.18 8:07	1:18	23.08.18 8:07	1:18	МТО		у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+23, ясно	0		
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	15	23.08.18 11:01	23.08.18 11:14	2:48	23.08.18 11:14	2:48	МТЗ		у	При обходе обнаружено на оп. 67 вылетел крюк из теля опоры, висит на проводе. Подъем на опору запрещен. Устранено по заявке в 19:11 24.08.18	нет / 290чел	290	0,1	4	+22, облачно	15		
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	12	23.08.18 11:25	23.08.18 12:01	0:00	23.08.18 16:40	0:00	МТО		ну	Вкл 8 из 15 ТП. ТП 1705 заменены 2-а опорных изолятора	2300 чел	2300	0,6	14	+21, облачно	166		
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		23.08.18 12:32	23.08.18 12:32	3:47	23.08.18 15:31	3:47	МТО	выв	у	ИМФ ф-В С-7,4км, Льл-28км. Погашенных потребителей нет. ВЛ находилась под напряжением без нагрузки. Включена после обхода оп.29-113. Повреждений не найдено.	нет	0	0	0	+20, пасмурно	0		
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	Кондратеновка	23.08.18 12:44	23.08.18 13:32	2:30	23.08.18 13:32	2:30	МТЗ		ну	у		нет / 180 чел	180	0,1	5	+20, пасмурно	125	
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	Кондратеновка	23.08.18 12:44	23.08.18 13:34	0:07	23.08.18 13:34	0:07	МТЗ		ну	у	13:34 включен без КТП-1119. Заменены поврежденные проходные изоляторы 3-х фаз.	нет / 150 чел	150	0,2	14	+20, пасмурно	125	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		23.08.18 15:40	23.08.18 15:40	0:58	23.08.18 17:23	3:13	МТО	выв	у	ИМФ ф-В С-7,4км, Льл-28км. Погашенных потребителей нет. ВЛ находилась под напряжением без нагрузки.	нет	0	0	0	+22, пасмурно	0		
Прим.ЮЭС	6	Океанская 35/6	Т-2	23.08.18 15:43	23.08.18 17:02	0:01	23.08.18 17:02	0:01	МТЗ			у	Погашены Ф-8,9,10 2С-10кВ. Ф.8 не отключается В-6, отключены РШ-6 и РЛ-6. ф.8 вкл в 19:19, произведена регулировка привода.	890 чел	890	1,2	11	+22, пасмурно	1580	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	РП	23.08.18 18:12	23.08.18 19:27	0:53	23.08.18 19:27	3:01	МТЗ		ну	ну	Включен без 4-х ТП. В пр.оп.751-752 падение дерева, обрыв проводов в пр.оп.750-752, излом оп.751 (Ж/Б). Устранено, все включены в 7:06.	школа, д/с, насосная / 870 чел	870	0,2	20	+19, дождь	249	
Прим.СЭС	10	Арсеньев-2 220/110/10	15	23.08.18 20:35	24.08.18 3:13	0:23	24.08.18 20:29	0:23	МТЗ		ну	ну	с.Таежка. Включен без участка от оп.49 до РЛ-50 оп.107 и без 2-х ТП. В ТП-5205 и ТП-5228 повреждены проходные изоляторы по ф.А,С. В 5:24 включено ТП-5205, в 6:36 включено ТП-5205, все потребители запитаны. В пр.оп.60-61 дерево с большим наклоном, макушкой перекрывало провода, устранено.	нет / 260чел	260	0,1	6	+18, дождь	663	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	5	23.08.18 20:36	23.08.18 22:20	0:00	23.08.18 22:20	0:00	"земля" от КУ			у	г.Завитинск. В пр.оп.24-25 обрыв провода сторонним экскаватором, виновик установлен, сообщено в СБ, полицию. Пострадавших нет. Устранено.	школа, скважина / 4190чел	4190	0,44	20	+22, обл	764	
Прим.ЦЭС	35	УМЗ 35/6	В-35 Т2	23.08.18 21:37	23.08.18 23:27	0:00	24.08.18 16:47	0:00	ДЭТ			у	Обесточились 1,2сш-6кВ. В-6 Т2 не отключался. Ч/з 1:50 включен в работу Т1, запитаны 1,2сш-6кВ, кроме 4-х фидеров. В 0:00 включено без вед. ф.1,6 (АО Корит, быта нет, вкл. в 3:10) Осмотр Т2 без замечаний. ТСН-2 не выдержали испытание вводы 6 кВ и обмотка высокого напряжения	Т1	10670чел	10670	3,1		+21, дождь	4400
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	23.08.18 22:58	23.08.18 22:58	21:50	23.08.18 22:58	21:50	МТЗ		у	у		нет	0	0	0	+20, дождь	0	
Прим.ЦЭС	35	Ивановка 35/10	В-35 Т2	23.08.18 23:07	23.08.18 23:20	3:07	23.08.18 23:20	3:07	МТЗ		у	у	Обесточивалась ПС Ивановка. Планируется проверка РЗА	7090чел	7090	1,66	97	+20, дождь	360	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	23.08.18 23:20	23.08.18 23:30	1:00	23.08.18 23:30	1:00	ав.откл		у	у	с.Ширяевка, Тарасовка.	школа / 880чел	880	0,2	15	+20, дождь	33	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	23.08.18 23:20	23.08.18 23:34	0:30	23.08.18 23:34	2:16	ав.откл		у	у	с.Коленовка. Планируется осмотр до 28.8.18	нет / 821чел	821	0,2	5	+20, дождь	46	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	24.08.18 0:03	24.08.18 0:11	0:00	24.08.18 3:25	0:00	"земля" от КУ			у	с.Бусевка. Включен без КТП-3277, повреждение проходного изолятора ф.А. Устранено, все запитаны.	школа, д/с, насосная, интернат / 716чел	716	0,11	6	+20, дождь	15	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	24.08.18 0:26	24.08.18 3:34	0:00	24.08.18 7:24	0:00	ав.откл.		ну	у	с.Прилуки, Усачевка. Включен без отп. на с.Усачевка. Включен полностью после обхода, повреждений не обнаружено.	школа / 220чел	220	0,1	6	+18, дождь	276	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	24.08.18 1:23	24.08.18 3:32	0:04	24.08.18 13:14	0:04	МТЗ	выв	не прои зв	у	Включен без 8ТП, вкл в 13:14. Оп.185-02/27, 185-02/36 устранены обрывы вязык; повреждение на вед.уч. (оп.185-09/8 на ЛР устранен обрыв шлейфа)	нет / 1500чел	1500	0,06	16	+17, облачно	138	
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	24.08.18 5:51	24.08.18 7:27	0:00	24.08.18 7:27	0:00	ав.откл		у	у	с.Голубовка.	нет / 330чел	330	0,3	8	+20, пасм	480	

Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	24.08.18 6:59	24.08.18 7:02	0:53	24.08.18 7:02	0:53	МТЗ	нет	у	с.Чернышевка.	нет / 178чел	178	0,1	5	+18, дождь	5	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	24.08.18 7:10	24.08.18 10:10	3:26	24.08.18 17:59	3:26	ав.откл.			п.Кучелиново. 10:10 включен для поиска земли прибором. Оп.263 убрали ветку с провода	нет / 5чел	5	0,01	5	+19, пасм	30	
Прим.ЦЭС	10	Турый-Рог 35/10	6	24.08.18 7:35	24.08.18 8:04	0:00	24.08.18 8:04	0:00	"земля" от КУ			с.Турый-Рог. Повреждение на вед. ТП.	школа / 460чел	460	0,1	7	+16, дождь	55	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасевка 35/10	3	24.08.18 9:19	24.08.18 9:29	0:00	24.08.18 9:29	0:00	МТЗ	ну	у	Обход до 204 опоры без замечаний, продолжение 27.08.2018	450 чел	450	0,3	13	+19, пасмурно	71	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	6	24.08.18 9:23	24.08.18 9:23	0:00	24.08.18 9:23	0:00	МТЗ-2	у	у		нет	0	0	0	+20, облачно	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	24.08.18 9:34	24.08.18 9:36	0:57	24.08.18 9:36	0:57	МТЗ	ну	у		700 чел	700	0,2	13	+15, дождь	7	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	24.08.18 9:34	24.08.18 9:36	0:07	24.08.18 9:36	0:07	МТЗ	ну	у		нет / 178чел	180	0,1	5	+15, дождь	4	
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	2	24.08.18 11:28	24.08.18 12:47	1:42	24.08.18 18:16	1:42	МТЗ	ну	у	с.Яличи. Включен в 12:47, запитано 2 ТП (более . Оп.42 обнаружено повреждение концевой разделки КЛ к ТП-9766, в 13:32 запитано +1ТП. 18:16 устранено.	нет/ 300 чел	300	0,2	5	+17, дождь	131	
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отп.Рябиновая		24.08.18 11:39	24.08.18 11:52	1:03	24.08.18 11:57	1:03	Н.Кур: МТО, ДЗ 1з		у	С обесточиванием ПС Рябиновая. 11:52 вкл со стороны ПС Н.Куранах. 11:57 транзит замкнут. Падение дерева на вед участке (отп.на ПС Рябиновая пр. 95-96).	артель Селигдар	0	2,3		+20, облачно	498	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	24.08.18 11:40	24.08.18 11:50	0:25	24.08.18 11:50	0:25	Ав.откл		у	Новороссия, с. Центральное.	школа / 414 чел	414	0,2	4	+19, дождь	33	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	24.08.18 11:40	24.08.18 11:50	2:07	24.08.18 11:50	2:07	Ав.откл		у	с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смляичи.	нет/ 100 чел	100	0,1	8	+19, дождь	40	
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	5	24.08.18 13:32	24.08.18 14:36	0:00	24.08.18 14:36	0:00	Ав.откл		у		150 чел	150	0,2	7	+19, дождь	214	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	7	24.08.18 13:39	24.08.18 14:29	0:41	24.08.18 14:29	0:41	Ав.откл		у	часть с.Борисовка	450 чел	450	0,1	6	+19, дождь	167	
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	Ф.В.РПТ Кондрат еновка	24.08.18 13:55	24.08.18 15:03	0:21	24.08.18 15:03	0:21	Ав.откл		у	часть с.Кондратеновка	180 чел	180	0,1	5	+19, дождь	151	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	24.08.18 14:55	24.08.18 15:06	1:11	24.08.18 15:06	1:11	Ав.откл		у	часть с.Борисовка	200 чел	200	0,1	6	+19, дождь	10	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	26	24.08.18 16:28	24.08.18 19:10	0:58	24.08.18 19:10	0:58	МТО			Оп.1 отгорел шлейф. Устранено.	60 чел, насосная	60	0,01	5	+18, пасмурно	150	
Прим.ЮЭС	35	Лазо 35/6	Т-2	24.08.18 19:29	24.08.18 19:38		24.08.18 22:12		ПР 35 ф.В,С			В-10 не отключался. С обесточиванием 2С-10. Под ШМ-10 обнаружена обгоревшая ворона 19:38 включен СВ-10, запитана 2С 10. Погашенных потребителей нет. Устранено.	Т-1	1126чел	1126	0,5	19	+18, пасмурно	94
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	24.08.18 20:15	24.08.18 21:32	1:03	24.08.18 21:32	1:03	Ав.откл		у	с.Линевичи.	нет / 180чел	180	0,2	8	+19, пасм	256	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	24.08.18 21:20	24.08.18 21:55	1:33	25.08.18 0:09	1:33	МТЗ	ну	у	Включен без 2-х ТП. В 22:17 включен без ЗТП-20007, повреждение изоляторов ф.В,С. Устранено.	школа / 200чел	200	0,03	6	+19, пасм	17	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	25.08.18 0:13	25.08.18 1:50	16:47	25.08.18 1:50	16:47	ав.откл.		ну	с. Алексеевское, Пуциловка, Улитовка. (РПВ 2 - усп)	школа / 1500чел	1500	0,3	12	+19, дождь	485	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	25.08.18 3:30	25.08.18 3:32	4:37	25.08.18 3:32	15:52	МТЗ	ну	у	с.Чернышевка.	нет / 178чел	178	0,1	5	+18, дождь	4	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	25.08.18 3:30	25.08.18 3:32	1:06	25.08.18 3:32	3:32	МТЗ	ну	у	с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное,Каменка,Красноярчье.	нет / 711чел	711	0,1	13	+18, дождь	4	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	25.08.18 3:30	25.08.18 3:32	0:32	25.08.18 3:32	2:37	МТЗ	ну	у	с.Пухово.	школа / 352чел	352	0,1	6	+18, дождь	4	
Хаб.СЭС	10	Картель 110/10	17	25.08.18 5:09	25.08.18 10:11		25.08.18 10:11		"земля" от КУ			п.Картель. Оп.42 заменен поврежденный изолятор ф.В.	нет / 2000 чел	2000	0,12	3	+20, пасм	595	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	26	25.08.18 6:56	25.08.18 7:04	0:17	25.08.18 7:04	0:17	МТО	ну	у	Проведен осмотр. Пр.оп. 51-6/1 снята ворона.	больница, д/дом / 7000чел	7000	0,27	14	+21, пасм	36	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	25.08.18 7:50	25.08.18 10:10	0:00	25.08.18 15:25	0:00	"земля" от КУ			с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. В 10:10 обеспечен разрез (без 4ТП), вкл в 12:01 без 1ТП, вкл в 15:25. Пр.оп.31-32 сняты ветки с проводов.	ф5	школа / 122чел	122	0,1	9	+17, дождь, ветер	210
Прим.ЮЭС	10	Угольная 110/6	6	25.08.18 7:50	25.08.18 20:08	31:30	25.08.18 20:08	31:30	МТЗ	ну	ну	п. Хмыловка. Наклон ж/б оп.64 (подмыта ручьем), провода касаются деревьев. В 20:08 оп.выправлена, установлена оттяжка; оп.63 выправлена, подсыпана грунтом.	нет / 300чел	300	0,2	10	+19, дождь	2460	
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	25.08.18 8:00	25.08.18 8:37	0:41	25.08.18 8:37	0:41	МТО		у	с.Некруглово.	нет / 52чел	52	0,1	6	+16, дождь	62	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	25.08.18 8:11	25.08.18 10:06	0:01	25.08.18 10:06	0:01	Ав.откл		у	с.Душкино.	школа / 300чел	300	0,3	10	+19, дождь	576	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	25.08.18 10:07	25.08.18 10:08	3:10	25.08.18 10:08	4:38	Ав.откл	ну	у	с.Прохоры.	насос, школа, кот/ 390 чел	390	0,1	17	+17, дождь	18	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	25.08.18 11:11	25.08.18 12:05	1:51	25.08.18 12:05	1:51	МТЗ-2	ну	ну	Повреждение на ведомственном уч.	нет/ 100 чел	100	0,2	13	+22, облачно	129	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	25.08.18 11:20	25.08.18 14:17	0:27	25.08.18 18:00	0:27	Ав.откл	ну	ну	с.Прохоры. В 12:47 вкл без 11 ТП, вкл в 14:17 без 8ТП, вкл в 15:42 без ЗТП, вкл в 18:00. Пр.оп. 257/9 - 257/10 снята ветка с проводов; повреждение на ведомственном ТП (вкл в 18:00)	насос, школа, кот/ 390 чел	390	0,14	22	+17, дождь	420	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	25.08.18 12:04	25.08.18 18:18	0:01	25.08.18 18:18	0:01	Ав.откл		нд	Частичный осмотр до оп.85 без замечаний, далее разлив реки.	школа, кот/ 700 чел	700	0,1	8	+16, дождь	623	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	25.08.18 12:16	25.08.18 12:27	0:03	25.08.18 12:27	0:03	МТО	ну	у	Покровка, Минеральное.	нет/ 382 чел	382	0,2	10	+17, дождь	37	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	25.08.18 12:19	25.08.18 14:07	50:07	25.08.18 15:40	50:07	Ав.откл		ну	Потребителю обеспечен резерв. Осмотр без замечаний. Проведена регулировка привода В-10кВ, схема восстановлена.	ф3	школа, кот/ 400 чел	400	0,1	5	+16, дождь	180
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	5	25.08.18 12:55	25.08.18 14:45	3:36	25.08.18 14:45	4:56	МТЗ	ну	у	ТП 3064 заменены поврежденные оп.изоляторы на ШМ-10Т1 ф А,В; устранена течь кровли.	школа, кот, д/с/ 3890 чел	3890	0,5	29	+16, дождь	549	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	25.08.18 13:03	25.08.18 13:06	0:05	25.08.18 13:06	0:05	МТЗ		у	Воздвиженка.	школа, кот/ 700 чел	700	0,4	8	+16, дождь	20	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	25.08.18 13:18	25.08.18 13:23	0:01	25.08.18 13:23	0:01	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка.	насос, кот/ 235 чел	235	0,1	3	+19, пасмурно	9	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	25.08.18 13:18	25.08.18 13:25	1:45	25.08.18 13:25	1:45	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.	школа, жд,насос, кот/ 1511 чел	1511	0,8	20	+19, пасмурно	93	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	25.08.18 14:00	25.08.18 15:29	3:08	19.09.18 17:33	3:08	МТЗ		ну	Вкл до оп.88, вкл в 17:30 с выделенным уч.без нагрузки Падение оп.274 (жб) на дерево, подмыта р.Суходол. 17.09.18 вода спала. Установлены 3 оп (273,274,275), смонтирована арматура, натянуты провода (выноска ВЛ 6 нВ из реки). Все включено	школа, кот/ 300 чел	300	0,3	10	+20, пасмурно	445	

Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	2	25.08.18 14:55	25.08.18 18:17	0:01	25.08.18 18:17	0:01	Ав.откл		ну	с.Анисимовка, Новонезино. Наклон оп.34, ж/б в результате подмыва основания рекой, провода касаются деревьев. Оп.выравнена, укреплена отпжками.	нет/ 10 чел	10	0,1	7	+19, пасмурно	33	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	8	25.08.18 16:00	25.08.18 19:07	0:01	25.08.18 19:40	0:01	МТЗ		ну	Вкл в 16:43 до РС -479/135, вкл в 18:52 до ПС 10/0,4 Девица-Насосная, вкл в 19:40 полностью без замечаний.	насосн/ быта нет	0	0,1	1	+18, дождь	46	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	25.08.18 16:31	25.08.18 16:40	0:34	25.08.18 16:40	0:34	МТО		ну	Варфоломеевка. Произведен осмотр, ТП-6777 перегорели предохранители 10 кВ Устранено.	школа, кот/ 335 чел	335	0,2	6	+19, дождь	30	
Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	19	25.08.18 16:40	26.08.18 6:14	0:07	26.08.18 6:14	0:07	КУ, земля			Повреждение КЛ в 20 м от оп.19-00/7. Устранено.	скваж, ДОЛ/ 90 чел	90	0,1	2	+26, облачно	825	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	193	25.08.18 17:46	25.08.18 19:56	0:01	25.08.18 19:56	0:01	КУ, земля			Повреждение КЛ на уч. ТП604-ТП10. искл из сх, переведено на резервную КЛ.	д/с, кнс/ 1300 чел	1300	0,2	6	+22, пасмурно	1219	
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бризан с отп. Главный стан	Т-198	25.08.18 20:55	25.08.18 21:25	43:12	25.08.18 21:25	43:12	МТЗ		ну	Вкл без вед ПС Главный стан. Повреждение в сетях потребителя	1400 чел	1400	0,35		+24, облачно	177	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	25.08.18 22:18	25.08.18 22:19	0:34	25.08.18 22:19	0:34	МТЗ		ну	часть с.Чернышевка	130 чел	130	0,2	4	+15, пасмурно	3	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	25.08.18 22:18	25.08.18 22:19	0:32	25.08.18 22:19	0:32	МТЗ		ну	часть с.Чернышевка	178 чел	178	0,1	5	+15, пасмурно	2	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	26.08.18 1:40	26.08.18 2:36	1:10	26.08.18 2:36	1:10	МТЗ		у	с. Воздвиженка	1500чел	1500	0,4	11	+19, дождь	360	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	26.08.18 2:30	26.08.18 2:43	0:08	26.08.18 2:43	0:00	МТЗ		у	с. Воздвиженка	100 чел	100	0,1	3	+19, дождь	18	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	26.08.18 3:45	26.08.18 5:36	0:51	26.08.18 6:03	1:55	МТЗ		ну	5:36 включен без ТП 20109, 6:03 включен полностью, повреждений не обнаружено.	с. Ленинское 360 чел	360	0,1	9	+15, дождь	152	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	26.08.18 4:09	26.08.18 4:19	4:11	26.08.18 4:19	9:46	МТЗ		у		с/х	0	0,01	2	+15, дождь	3	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	26.08.18 4:09	26.08.18 4:25	0:11	26.08.18 4:25	0:11	МТЗ		у	с. Монакино	250 чел	250	0,1	7	+15, дождь	27	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	3	26.08.18 4:31	26.08.18 17:23	0:19	03.10.18 18:00	0:19	Ав. Откл.		ну	Закрыт проезд, большой подъем воды в р.Раздольное, организована эвакуация жителей с.Синельниково-2 силами МЧС. В 12:28 вкл с откл. ТП5068, 5069 /ТП подтоплены; жители эвакуированы/. При вкл. нагрузка по фидеру = 0. В 18:15 ф.3 откл. КУ (жалобы на отсутствие напряжения). Обход невозможен, осмотр квадрокоптером МЧС: оп. 37 (анкер) обрыв проводов в сторону оп. 38 (смты 5 опор (оп.38-39(СК-3),оп.40(анкер ж/б), оп.41,42(СВ110 ж/б одностоечные). Возможности подъезда, подхода нет. Падение опор произошло в 4:31 с последующим успешным включением участка без нагрузки до оп. 37. 27.8.18 смонтирована перемычка с ф-1 оп. 54 до ф-3 оп. 53. Запитано 7 ТП от резерва. Остался выведен подтопленный участок ВЛ 10 кВ и подтопленные ТП 5068, 5069 (жители ранее эвакуир.). 29.8.18 10:47 включено ТП-5069, в 17:06 включено ТП-5068. Все потребители запитаны. Повреждения устранены, схема приведена в нормальное состояние ПЦЭС ПС Покровка Ф-3 включен по нормальной схеме 03.10.18 18:00. Установили опоры № 38, 39, 40, 41, 42. Перетянули провода в пролете опор 37-43.	ф-1	с. Синельниково 2, 270 чел	270	0,06	9	+18, пасмурно	629
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	26.08.18 5:29	26.08.18 9:26		26.08.18 9:26		МТЗ		ну	Вкл в 7:36 без 10 ТП, вкл в 9:26. Пр.оп. 106/173-174 убрано упавшее дерево.	хоспис/2633 чел	2633	0,44	16	+17, дождь	200	
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	3	26.08.18 5:50	26.08.18 6:15	1:55	26.08.18 6:15	123:28	МТЗ		ну	Устанавливается. Обход перенесен на 27.08.18 в связи с занятостью персонала на ф-7 ПС Переясловка. Обход произведен замечаний нет.	сваж, школа/5221 чел	5221	0,5	15	+17, дождь	200	
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	7	26.08.18 6:15	26.08.18 13:32	0:29	26.08.18 13:32	0:29	Земля, КУ			часть пгт Переясловка, с. Переясловка-2.В 12:28 на оп.11 заменен повреждённый изолятор фА(стекло); 12:23 ВЛ опробована U, в 13:23 схема восстановлена.	школа/300 чел	300	0,2	6	+17, дождь	1457	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	26.08.18 7:15	26.08.18 7:15	0:41	26.08.18 7:15	0:41	МТЗ		у	с. Прохоры, Малые ключи	нет	0	0	0	+17, пасмурно	0	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	26.08.18 8:25	26.08.18 10:47	1:33	27.08.18 7:25	1:33	МТЗ		ну	Вкл без 11ТП. Падение оп.474 (подмыта при разливе р.Виноградовка) Устранено. 7:25 схема восстановлена.	школа, кот/ 871 чел	871	0,2	23	+17, дождь	473	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	26.08.18 8:30	26.08.18 8:41	1:37	26.08.18 8:41	1:37	МТЗ		у		школа/ 987 чел	987	0,9	5	+18, дождь	61	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	2	26.08.18 8:30	26.08.18 9:08	0:07	26.08.18 9:08	0:07	МТЗ		у		нет/ 516 чел	516	0,1	5	+18, дождь	51	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	26.08.18 9:25	26.08.18 9:27	1:23	26.08.18 9:27	1:23	Ав.откл		ну	у	нет/ 178 чел	178	0,1	5	+17, пасмурно	2	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	26.08.18 10:10	26.08.18 10:14		26.08.18 10:14		Ав.откл		ну	у	с.Кронштадка.	школа, кот, насосн/ 409 чел	409	0,1	6	+20, пасмурно	7
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	СВ-10	26.08.18 10:53	26.08.18 11:17		26.08.18 11:17		МТЗ		у	С обесточиванием потребителей 2 сш 10 кв. Осмотр: ф10, ф11 откл от МТЗ, АПВ усп. Проведена проверка РЗА, замечаний нет.	2 МВт/ 4360 чел	4360	2		+17, пасмурно	800	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	26.08.18 10:53	26.08.18 10:53	0:31	26.08.18 10:53	0:31	МТЗ		у		нет	0	0	0	+17, пасмурно	0	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	26.08.18 10:53	26.08.18 10:53	0:25	26.08.18 10:53	0:25	МТЗ		у		нет	0	0	0	+17, пасмурно	0	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	26.08.18 11:10	26.08.18 11:20	2:26	26.08.18 11:20	2:26	МТЗ		у	Осмотр до 31.8.18	школа, атс/ 415 чел	415	0,1	8	+20, пасмурно	30	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	26.08.18 12:58	26.08.18 13:53	1:20	26.08.18 13:53	5:23	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственном уч.	нет/ 200 чел	200	0,1	32	+18, дождь	495	
Ам.ЦЭС	10	Амурсельмаш 35/10	16	26.08.18 13:47	26.08.18 13:47	3:36	26.08.18 16:32	174:46	МТЗ		выв	ну	Находился на ХХ. В ТП2 заменены 2 поврежденных оп.изолятора	нет	0	0	0	+21, облачно	0
Ам.ЦЭС	10	Амурсельмаш 35/10	по ф3 В-10 кв в РП-10	26.08.18 14:10	26.08.18 14:21	464:28	27.08.18 9:55	464:28	Ав.откл		ну	Вкл без 3 ТП вкл в 16:31 с выделенным уч. без нагрузки. Повреждение каб.муфты КЛ-10 м/у ЛР-48 и РП "Томская" . Устранено 27.8.18.	ПС Коммунальная ф12	Госпиталь, в/ч, насосн/1580 чел	1580	0,4	13	+21, облачно	892
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	7	26.08.18 14:42	26.08.18 14:46	0:00	26.08.18 14:46	0:00	Ав.откл		ну	у	с.Константиновка.	нет/ 145 чел	145	0,1	6	+20, пасмурно	3
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	26.08.18 16:12	26.08.18 16:12	1:52	26.08.18 16:12	1:52	МТЗ		у		нет	0	0	0	+21, облачно	0	
Прим.ЗЭС	10	Сташевка 35/10	7	26.08.18 16:44	26.08.18 17:09		26.08.18 17:09		МТЗ		у		нет/ 473 чел	473	0,1	3	+20, пасмурно	42	

ЭС ЕАО	10	Столбовое 35/10	61	26.08.18 17:10	26.08.18 18:47	0:26	26.08.18 20:44	5:12	МТЗ	ну	ну	Вкл без ЗТП (кфх и стол.цех). Пр.оп. 02-61/222-223 ветка на проходах. Устранено.	больн, школа, д/с/ 1224 чел	1224	0,14	12	+20, дождь	423	
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка 35/10	10	26.08.18 17:38	26.08.18 17:48	0:07	26.08.18 17:48	0:07	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.	вн.башня, школа/ 124 чел	124	0,02	5	+20, гроза	3	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	26.08.18 19:07	26.08.18 19:46	5:46	26.08.18 19:46	5:46	МТЗ	ну	у		нет/ 178 чел	178	0,1	5	+20, дождь	65	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	26.08.18 21:08	26.08.18 21:08	0:38	26.08.18 21:08	0:38	МТО	у			нет	0	0	0	+18, пасмурно	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	26.08.18 21:08	26.08.18 21:08	0:08	26.08.18 21:08	16:48	МТО	у			нет	0	0	0	+18, пасмурно	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	26.08.18 21:54	26.08.18 21:59	2:31	26.08.18 21:59	8:30	МТЗ	ну	у		178 чел	178	0,1	5	+18, пасмурно	8	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	26.08.18 21:54	26.08.18 21:57	38:11	26.08.18 21:57	38:11	МТЗ	ну	у		352 чел	352	0,1	6	+18, пасмурно	5	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	26.08.18 22:19	26.08.18 22:54	0:11	26.08.18 22:54	0:11	МТЗ	ну	у		178 чел	178	0,1	5	+18, пасмурно	58	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	26.08.18 22:23	26.08.18 22:26	0:17	26.08.18 22:26	9:23	МТЗ	ну	у		352 чел	352	0,1	6	+18, пасмурно	5	
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Насосная-1 - Верхняя		26.08.18 22:28	26.08.18 22:31	1:00	27.08.18 0:41	1:00	МТЗ	не раб	у	Одновременно на ПС Верхняя от МТЗ (АПВ не раб) откл в 35 Пристань. Погашены ПС Верхняя, ПС Дено, вед ПС Насосная-1, вед ПС Пристань. 22:31 вкл. В-35 ВЛ Шкотовский Водозабор-Насосная-1-Верхняя. Запитали ПС Верхняя (0,6МВт, 720чел) и вед ПС Насосная-1. 22:38 на ПС Смоляниново тяга включен В-35 ВЛ Новороссия-Дено-Васильки, запитаны ПС Дено (0,9МВт, 2520чел), вед ПС Пристань. Схема восстановлена в 0:41. Осмотр вед. ПС Пристань (аб. Оборонэнерго) СВ-35 в отключенном положении, блинкер по линии Дено "отключение выключателя", осмотр ПС - без замечаний. В 13-38 схему 35 кВ сети привели к нормальной. 30.8.18. обход без замечаний	От ПС Смоляниново тяга	3240 чел	3243	1,5		+19, пасмурно	416
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	26.08.18 22:49	26.08.18 22:49	1:10	26.08.18 22:49	1:10	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, пасмурно	0	
Прим.ЮЭС	10	Беневское	13	26.08.18 23:50	26.08.18 23:51	1:13	26.08.18 23:51	1:13	МТЗ	ну	у		70 чел	70	0,01	3	+18, пасмурно	1	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяги - Манзовка		27.08.18 0:29	27.08.18 0:29	0:12	27.08.18 0:29	0:12	НЗЗ 2ст	у		ИМФ ф.С 6,6кв (длина ВЛ 14,9км) Сбоя в движении составов небыло. Произведен обход в пр.оп. 16-46 (3,2-9,2 км от ПС Ярославка), замечаний не выявлено.	нет	0	0	0	+18, дождь	0	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	7	27.08.18 0:32	27.08.18 1:01	0:00	27.08.18 5:43	0:00	Земля, КУ			1:01 вкл из 9ТП, 1:25 запитано еще 2 ТП от резерва. Осталось вед ТП Локатор на ДГ. Пр. 168-169 падение дерева на ВЛ. Устранено.	ф.36	Аэропорт	0	0,085	10	+23, облачно	41
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-2 - УМЗ		27.08.18 2:00	27.08.18 2:40	4:09	27.08.18 8:37	4:09	МТЗ	ну	у	Обесточено ПС УМЗ, ПС Молокозавод. 2:40 от ПС МЖК запитаны ПС Молокозавод (30300чел, 5,8МВт), шины 35 кВ ПС УМЗ (в ЗРУ-6 задмиление). 3:00 на ПС УМЗ запитана 2СШ 6кВ (3,58МВт, 10670чел) от Т-2. СШ 6кВ остаётся обесточена (ф.1,2,10), яч. ф.10 перекрытие на выкатной тележке, повреждены баки выключателя (потребитель на ДГ). 3:13 РПВ по ВЛ 35 Уссурийск-2 - РМЗ усл. 3:20 нагрузка ф.1 (0,03 МВт) запитана от ф.6. В 05:24 введена в работу 1С 6 кВ, 08:27 включен Ф-1, в 08:29 включен Ф-2. В 16:50 на ПС УМЗ Ф-10 включен в работу после замены В-6кВ, наладки и проверки РЗА.	От ПС МЖК	часть г.Уссурийск 41000 чел	41000	9,46		+20, пасмурно	6306
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	27.08.18 2:30	27.08.18 2:50	0:10	27.08.18 2:50	9:52	МТО	ну	у		52 чел	52	0,1	6	+18, пасмурно	33	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	27.08.18 2:35	27.08.18 2:50	245:13	27.08.18 2:50	245:13	МТЗ	ну	у		489 чел	489	0,2	7	+18, пасмурно	20	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	27.08.18 2:41	27.08.18 2:43	0:00	27.08.18 2:43	0:00	МТЗ	ну	у		352 чел	352	0,1	6	+17, пасмурно	3	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	13	27.08.18 3:41	27.08.18 6:15	0:30	27.08.18 17:43	0:30	МТЗ	ну	не прои зв.	Обеспечен резерв. Повреждён головной кабель до ТП-11. Устранено.	РП 2 ф.5	3500 чел	3500	2	5	+22, облачно	1042
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	27.08.18 3:52	27.08.18 6:35	0:00	27.08.18 15:13	0:00	Ав.откл.		ну	6:35 вкл БТП, 7:06 вкл +1 ТП. В пролете опор №201-202 убрана ветка с проводов.		122 чел	122	0,1	9	+17, дождь	271
Прим.ЮЭС	110	Краскино 110/35/10	Т-2	27.08.18 4:33	27.08.18 5:14	0:00	27.08.18 7:53	0:00	ДЭТ		у	Обесточено: шины 35 кВ и 2С 10 кВ, ПС Псыет, ПС Гвоздево, ПС Хасанская, вед. ПС ЖД/ст, вед. ПС Хасан. 5:14 нагрузка переведена на Т-1. 6:55 Т-2 вкл на ХХ, 7:53 схема восстановлена. Замечаний нет. 28-29.8.18 проведена проверка РЗА, замечаний нет.	Т-1	3900 чел	3900	2,5		+20, пасмурно	1708
Прим.ЮЭС	35	Гвоздево 35/10	В-10 Т-1	27.08.18 5:58	27.08.18 14:05	2:15	27.08.18 14:05	2:15	КУ			ПС одното трансформаторная, перегорание ПСН 35 ф.А,В Т-1. Испытание трансформатора без замечаний. Обнаружены трещины на опорных изоляторах предохранителей 35кВ Т-1 ф.-А,В. Устранено.		533 чел пос. Гвоздево	533	0,9	17	+20, пасмурно	3800
Прим.ЦЭС	35	Хороль - К.Рыболов		27.08.18 6:02	27.08.18 6:02	1:46	27.08.18 6:02	1:46	МТО	у			0	0	0	0	+18, пасмурно	0	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	27.08.18 6:32	27.08.18 6:32	946:47	27.08.18 6:32	946:47	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, туман	0	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	27.08.18 6:40	27.08.18 6:48	0:11	27.08.18 6:48	0:11	МТО		у		422 чел	422	0,1	11	+18, пасмурно	32	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	27.08.18 6:57	27.08.18 6:58	1:33	27.08.18 6:58	1:33	МТЗ	ну	у		833 чел	833	0,2	6	+16, пасмурно	12	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	17	27.08.18 7:50	27.08.18 10:38	2:20	27.08.18 11:18	2:20	МТЗ		у	часть с. Тереховка. Нагрузка переведена на Ф-33 ПС Тереховка. После осмотра включен успешно.	ф-33	70 чел	70	0,1	1	+20, пасмурно	280
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	27.08.18 8:15	27.08.18 9:50	0:21	27.08.18 16:50	0:21	Ав.откл.		ну	Потребителю обеспечен резерв. Оп.51 повреждение каб.муфты (переход через ж/д пр.оп. 50-51); произведен ремонт, схема восстановлена. (16:50)	ф-27	нет / 360 чел	360	0,3	3	+20, пасм	475
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	27.08.18 8:41	27.08.18 9:53	0:22	27.08.18 9:53	0:22	Ав.откл.		у	Осмотр, замечаний нет.	нет / 30 чел	30	0,4	3	+20, пасм	720	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	27.08.18 8:50	27.08.18 8:55	3:39	27.08.18 8:55	314:24	МТЗ		у	Произведен осмотр. Под РТП-7136 обнаружена сорока, поврежденный оборудования нет.	нет / 297 чел	297	0,2	12	+18, пасм	32	

Ам.ЗЭС	10	Белоярово 35/10	4	27.08.18 8:53	27.08.18 8:53	7:56	27.08.18 11:44	7:56	МТЗ	ну	не прои. зв.	Находился на ХХ. Оп. №20 (ж/б) сбита комбайном, виновник установлен. Произведена замена опоры.		нет	0	0	0	+20, облачно	0	
Прим.СЭС	6	Молодежная 110/6	СВ-6кВ	27.08.18 11:20	27.08.18 12:02	2:55	27.08.18 12:02	3:55	МТЗ		ну	Обесточена 1СШ-6кВ (откл.фидеров нет, бл.нет; по инф.от горсети повреждение в сети абонента по Ф-7.) Вкл без вед. ф7 (вкл. в 16:30). По В-6кВ Ф-7 проведена регулировка привода, проверка РЗА (без замечаний).		часть г. Арсеньев: 12732 чел	12732	3,66		+22, ясно	2562	
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	5	27.08.18 11:59	27.08.18 12:03	0:00	27.08.18 12:03	0:00	МТО	ну	у			д/с, водозабор/ 2000 чел	2000	0,4	5	+20, гроза	25	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	8	27.08.18 13:46	27.08.18 13:47	0:00	27.08.18 13:47	0:00	МТЗ		у	часть с.Новодевица. Обход, замечаний нет.		нет	0	0,1	1	+24, ясно	2	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	27.08.18 15:34	27.08.18 16:28	1:40	27.08.18 16:28	1:40	МТО		ну	с.Яконовка. Повреждением на вед. участке.		нет / 250 чел	250	0,01	3	+22, ясно	66	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	25	27.08.18 15:38	27.08.18 18:20	0:00	27.08.18 20:35	0:37	МТО		ну	Обеспечен резерв без ГТП, вкл в 20:35. Обрыв провода сторонней техникой (экскаватор) на уч.ТП1391-ТП235 в результате поврежден головной кабель . Виновник установлен. Повреждение устранено.	Ф-13	Школа, д/сад / 1440 чел	1440	1	19	+25, облач	2440	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	33	27.08.18 15:38	27.08.18 19:00	0:00	28.08.18 20:57	12:37	МТО		ну	Вкл с выделенным поврежденным уч, потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на входе в ТП-2062. 28.8.18 в 20:57 устранено, схема восстановлена.	ф-13	нет / 832 чел	832	0,3	18	+25, облач	920	
Прим.СЭС	6	Молодежная 110/6	СВ-6кВ	27.08.18 16:54	27.08.18 17:44	0:30	27.08.18 17:44	0:30	МТЗ		ну	Обесточена 1СШ-6кВ (откл фидеров нет, блин.нет). По информации от горсети повреждение в сети абонента по Ф-8. Вкл без вед. ф8 (обеспечен резерв). Произведена проверка РЗА: устранено ослабление контакта в цепях управления В-6кВ ф8 на ключе управления; по СВ-6 кВ замечаний не обнаружено. (0:25)		часть г. Арсеньев: 12732 чел	12732	3,66		+23, ясно	3050	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	27.08.18 18:43	27.08.18 19:17	0:26	27.08.18 19:17	0:26	МТО		у			нет / 250 чел	250	0,1	7	+20, ясно	73	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	27.08.18 19:10	27.08.18 19:12	0:20	27.08.18 19:12	0:20	МТО		у	с.Яконовка.		нет / 250 чел	250	0,01	3	+20, ясно	2	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	27.08.18 20:22	27.08.18 20:29	306:14	27.08.18 20:29	306:14	МТЗ		у			нет / 250 чел	250	0,01	3	+19, дождь	10	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		27.08.18 20:55	27.08.18 20:55	0:00	27.08.18 20:55	0:00	МТЗ		у	Обход 30.8.18, замеч. нет.		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь	0	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	17	27.08.18 21:33	27.08.18 21:42	2:06	27.08.18 21:42	2:06	Ав.откл		у			школа/ 70 чел	70	0,1	1	+20, пасмурно	10	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	27.08.18 21:33	27.08.18 21:42	0:11	27.08.18 21:42	0:11	Ав.откл		у			д/с/50 чел	50	0,1	9	+20, пасмурно	15	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	27.08.18 21:42	28.08.18 0:58	0:53	28.08.18 13:20	4:18	КУ, земля			Вкл в 0:36 до РЛ-2 (уч. без нагрузки), вкл в 0:58 без ТП5515 (1ч.дом), вкл в 13:20. Оп. 40/24 демонтированы поврежденные разрядники ф А,Б,С.		нет/ 141 чел	141	0,1	4	+20, пасмурно	326	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	28.08.18 0:02	28.08.18 0:20	0:28	28.08.18 0:20	0:28	МТО	запрет	у	Планируется осмотр.		нет/ 300 чел	300	0,15	9	+16, гроза	46	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	28.08.18 0:02	28.08.18 0:02	0:38	28.08.18 0:02	0:38	МТО		у	Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+16, гроза	0	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	28.08.18 0:39	28.08.18 0:54	1:55	28.08.18 0:54	1:55	МТЗ		у	с.Яконовка.		нет / 250 чел	250	0,01	3	+17, пасмурно	20	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	28.08.18 0:49	28.08.18 9:18	0:15	28.08.18 9:18	2:34	КУ, земля			с. Кроуновка. Дорога подтоплена, проезда нет. Организация переправы силами МЧС (6:43). РС-272/66/13 заменен поврежденный изолятор ф.В. (9:18)		школа / 700 чел	700	0,1	8	+17, пасмурно	848	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	28.08.18 1:19	28.08.18 1:19	0:37	28.08.18 1:19	0:37	МТО		у			нет	0	0	0	+17, дождь	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	28.08.18 2:02	28.08.18 2:02	5:12	28.08.18 2:02	5:12	МТЗ		у			нет	0	0	0	+17, дождь	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	28.08.18 2:02	28.08.18 2:02	1:37	28.08.18 2:02	1:37	МТЗ		у			нет	0	0	0	+17, дождь	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	28.08.18 2:02	28.08.18 2:02	0:00	28.08.18 2:02	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+17, дождь	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	28.08.18 2:02	28.08.18 2:02	1:31	28.08.18 2:02	5:51	МТЗ		у			нет	0	0	0	+17, дождь	0	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	28.08.18 2:18	28.08.18 3:16	0:00	28.08.18 3:16	0:00	КУ, земля			Земля самоустранилась. Повреждение на вед. участке.		кис/ 2623 чел	2623	0,4	11	+18, облачно	166	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	28.08.18 2:24	28.08.18 3:18	0:40	28.08.18 5:42	0:40	Ав.откл		ну	Вкл. 11 ТП. Пр.оп 69/75 - 69/76 снята ветка. Вкл. все.		школа, скваж/ 410 чел	410	0,2	15	+18, облачно	190	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	28.08.18 6:39	28.08.18 7:43	0:00	28.08.18 18:18	41:42	Ав.откл		ну	Вкл без 5ТП, потребителю обеспечен резерв. Выделен участок ВЛ-10 от РЛ-7 оп. 31 до РЛ-72 оп. 199 без потребителя. В 17:10 обнаружено на оп. 146 по фазе В разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено. Заменены прох. изоляторы ф.-А,В ТП-3102 и 3 предохран. 10кВ. Все вкл. в в 18:18.	ф-10 Хвалынка	насосн/320 чел	320	0,1	11	+17, дождь	107	
Прим.ЮЭС	110	Голубовка 110/6	СВ-110	28.08.18 8:35	28.08.18 8:35	2:30	28.08.18 9:00	2:30	МТЗ 2 ст., НТЭП 2ст., УРОВ, откл. от межфазных замыканий ф."А"		нет	у	По приходу на смену ДЭМ ПС Голубовка обнаружил отключенное положение СВ-110 (В-110 "Восточная-тяг не отключался, бл. НЗЭ 1ст.). (сигнализация и ТМ нет). Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. / 28.8.18 по сообщению ПримРДУ на ПС Восточная-т 27.08.18 в 21:47 отключался Т-1 (работа ОД-НЗ), блинн.ТО; СВ 110 (АПВ усл).		нет	0	0	0	+18, пасм	0
ЮЯ ЭС	6	Восточная 35/6	РПБ	28.08.18 9:08	28.08.18 9:50	0:00	28.08.18 9:50		МТЗ		ну	у	Повреждение на ведомственном ТП.		Водозабор(2). Д/сад. Центр подготовки лыжников / 500 чел	500	0,5	15	+12, ясно	350
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	28.08.18 13:09	28.08.18 13:54	83:58	28.08.18 13:54	83:58	КУ "земля"			Земля самоустранилась. Осмотр без замечаний.		в/н башня / 400 чел	400	0,06	8	+25, облач	48	
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	28.08.18 13:30	28.08.18 13:53	0:00	28.08.18 13:53	0:00	МТО, МТЗ		ну	у	К.Комуна. Осмотр, замечаний нет.		нет / 80 чел	80	0,13	14	+25, гроза	50
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	3	28.08.18 14:47	28.08.18 16:05	0:00	29.08.18 10:33	0:00	КУ "земля"			Вл=20км. с.Прохаско, с.Буссе. Вкл. без 2-х ТП. В 10:33 включен полностью. На оп.128 заменен поврежденный изолятор ф.С.		нет / 116 чел	116	0,04	6	+23, пасм	52	

Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	28.08.18 15:22	28.08.18 16:28	13:40	07.09.18 18:10	13:40	МТЗ	не прои зв	Вкл без отпайки п/з "Овчинниково" (на ДГ). /безхозный участок, оп. 92-98 подтоплены, нет возможности осмотра/. 7.9.18 в 18:10 включен полностью. На оп.265 устранен срыв изолятора.	п/з на ДГ / 370 чел	370	0,1	7	+21, пасм	112	
Ам.ЗЭС	10	Серышево-110 110/35/10	12	28.08.18 15:26	28.08.18 16:18	0:00	28.08.18 19:59	0:00	МТЗ-2	ну	Вкл с выделенным уч., без нагрузки. Комбайном сбита ж/б оп. 75/75. Винювик установлен. Оп.заменена (19:59).	в/н башня / 416 чел	416	0,7	12	+23, гроза	557	
Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	12	28.08.18 15:53	28.08.18 16:10	1:21	28.08.18 16:10	1:21	МТЗ	нет	Осмотр, замечаний нет.	школа / 2700 чел	2700	0,4	22	+23, гроза	100	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново	6	28.08.18 16:28	28.08.18 16:28	0:48	28.08.18 16:28	1:44	МТО	у	Планируется осмотр до 7.9.18..	нет	0	0	0	+23, гроза	0	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	28.08.18 17:30	28.08.18 17:30	5:01	28.08.18 17:30	10:34	МТО	у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+23, гроза	0	
ЮЭС	110	Н.Куранак - Лебединый с отп.Рябиновая	2	28.08.18 17:54	28.08.18 17:54	2:25	29.08.18 18:20	52:39	Лебед:ТЗНП 2ст, ИМФ 39,9км.	ну	Вкл=41,2 км. ВЛ отключилась со стороны ПС Лебединый после подачи напряжения (при вводе ВЛ в работу из ремонта). Обесточенных потребителей нет. Частичный осмотр без замечаний; в 20:44 приостановлен. На оп.177 подгнивание пасынка, опора накренилась, негабарит в пр.оп.176-177. Устранено.	нет	0	0	0	+21, ясно	0	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	2	28.08.18 18:00	28.08.18 18:14	2:38	28.08.18 18:14	2:38	МТЗ	ну	Осмотр, замечаний нет.	больн, насос, прокурат. / 5000 чел	5000	1,5	36	+25, облач	367	
Ам.ЦЭС	35	Волково - Николаевка	3	28.08.18 18:23	28.08.18 18:23	2:03	28.08.18 18:23	2:50	МТЗ-1	у	Осмотр: оп. 74 ф.-А повреждён 1 изолятор в гирлянде.	нет	0	0	0	+22, дождь	0	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	28.08.18 18:23	28.08.18 18:23	304:17	28.08.18 18:23	304:17	МТЗ	у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+21, гроза	0	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	28.08.18 19:00	28.08.18 19:07	1:01	28.08.18 19:07	1:11	МТЗ	ну	Планируется осмотр.	больница / 450 чел	450	0,05	5	+21, гроза	6	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	28.08.18 20:22	28.08.18 20:22	1:58	28.08.18 20:22	7:57	МТО	у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+22, гроза	0	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	29.08.18 1:18	29.08.18 11:54	0:08	29.08.18 11:54	0:08	Ав.откл	ну	При осмотре ТП7164, под РТП, обнаружена обгоревшая ворона. Вкл в 5:19 без 14ТП. На оп.303 по ф.А разрушение изолятора, провод на траверсе. Устранено.	школа, больн, скваж/569 чел	569	0,5	22	+18, пасмурно	3240	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	190	29.08.18 3:21	29.08.18 5:38	0:53	06.09.18 15:33	10:10	МТО	ну	Вкл с выделенным уч. без нагрузки, потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-10. 29.8.18 определено МП, 170м от ТП-10. 30.8.18 не занимались. 31.08.18 КЛ откопан, разрезан, испытан, определено 2-е МП. 1-2.9.18 не работали. 3.9.18 определено 2-е МП - 90 м от ТП-10. 4.9.18 не работали. 5.9.18 установлены 2 ссод. муфты. Найдено 2-е повреждение, каб. откопан. 6.9.18 устранено.	ПС Центр ф280	кнс, школа/ 2650 чел	2650	0,7	18	+17, пасмурно	740
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	29.08.18 6:17	29.08.18 13:12	3:05	29.08.18 13:12	3:05	МТЗ	ну	Вкл в 7:04 без 8ТП. Пр.оп. 150-151 падение дерева (подмыло водой), обрыв проводов в пр. 148-151. Устранено.	школа, д/с/ 1291 чел	1291	0,1	16	+19, пасмурно	691	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	29.08.18 7:35	29.08.18 7:37	0:00	29.08.18 8:01	4:49	МТЗ	ну	Осмотр, замечаний нет.	РП Усть-Ивановка	интернат, больн/1700 чел	1700	1,06	33	+17, облачно	12
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	29.08.18 7:40	29.08.18 8:56	1:26	29.08.18 9:13	1:46	КУ, земля		Включен без 1ТП. В 9:13 включен полностью, замечаний нет.	п/з, адм/ 513 чел	513	0,1	7	+17, облачно	170	
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	135	29.08.18 8:15	29.08.18 11:17	1:18	29.08.18 11:17	2:28	КУ, земля		На оп.135-00/16 заменен изолятор ф.С	нет/ быта нет	0	0,1	1	+18, пасмурно	49	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	29.08.18 8:32	29.08.18 8:59	2:23	29.08.18 8:59	2:23	МТО	нет	Повреждение на вед.участке.	нет / 1125чел	1125	0,5	6	+19, дождь	225	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	29.08.18 9:09	29.08.18 9:59		29.08.18 9:59		ав.откл	выв	Повреждение на вед. ТП-2280.	школа, д/с / 1470чел	1470	0,78	11	+21, пасм	650	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	29.08.18 9:40	29.08.18 14:21	0:00	29.08.18 14:21	0:00	МТЗ	ну	с.Гончаровка. После РПВ появилась "земля". На оп.8 разрушение изолятора ф.А. Устранено.	школа / 245чел	245	0,01	3	+17, пасмурно	715	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	29.08.18 11:34	29.08.18 12:28	1:36	29.08.18 13:38	2:52	МТО, МТЗ	ну	Вкл. без 1 ТП. Убрано дер. прол. оп. 228/79-228/80 (без повреждения провода).	скважина / 418чел	418	0,18	9	+20, обл	158	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	2	29.08.18 12:02	29.08.18 13:42	0:36	29.08.18 17:15	0:36	"земля" от КУ		с.Фёдоровка. Включен с "землей". В пр.оп.2/15-2/16 падение дерева на ВЛ, без повреждения. Устранено.	нет / 532чел	532	0,08	5	+21, дождь	133	
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	29.08.18 12:22	29.08.18 12:22	0:04	29.08.18 12:22	0:04	МТЗ	у		нет	0	0	0	+18, дождь	0	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	12	29.08.18 12:35	29.08.18 12:35	0:13	29.08.18 12:35	0:13	МТЗ	у	Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+17, облачно	0	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	29.08.18 17:20	29.08.18 19:46	0:00	29.08.18 20:18	0:00	ав.откл	выв	с.Ильинка. В 18:30 включен без 2-х ТП. В 20:18 запитаны все потребители. Выделен повреждённый участок от ТП-4514 до ТП-3577 без нагрузки. Произведён осмотр, замечаний нет, включен полностью.	очистные, скважина, школа, д/с / 1344чел	1344	0,88	12	+21, дождь	1027	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	4	29.08.18 17:39	29.08.18 17:43		29.08.18 18:22		МТЗ	ну	В17:43 включен без ТП-3005. В 18:22 включен полностью. В ТП-3005 выпал предохранитель 10кВ ф.В с верхнего контакта Устранено.	школа, д/с / 2236чел	2236	0,3	17	+23, пасм	20	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	29.08.18 17:40	29.08.18 17:49	1:08	29.08.18 17:49	1:08	"земля" от КУ		Повреждение на вед. отпайке.	насосная, школа / 1511чел	1511	0,8	20	+22, пасм	160	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	29.08.18 20:59	29.08.18 20:59	0:24	29.08.18 20:59	0:24	ав.откл.	у		нет	0	0	0	+18, дождь	0	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	29.08.18 21:35	29.08.18 22:00	2:05	29.08.18 22:00	2:05	ав.откл.	у	часть с.Подъяпольское.	нет / 150 чел	150	0,2	7	+20, пасм	80	
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	В-10 Т2	29.08.18 21:45	29.08.18 22:01	0:00	29.08.18 22:01	0:00	ав.откл.	у	Обесточена 1,2СШ-10кВ (по фидерам: отключенных нет, бл. нет). Всё успешно включено. Проверка РЗА 30.8.18, замечаний нет...	с.Грушевое: 1390 чел	1390	0,6		+19, дождь	160	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	18	30.08.18 5:40	30.08.18 6:18	0:27	30.08.18 11:19	0:27	МТЗ	ну	с.Глебово с.Видное. Все потребители запитаны. Выделен участок от Р-11 до Р-12. В пр.оп.146-147 убрано дерево с проводов, без повреждения, схема восстановлена.	ф-9 Шереметьево	скважина / 380 чел	380	0,08	9	+15, дождь	51
Прим.ЦЭС	35	Хороль - РП-2 - РП-1 - РП-4 - Камень-Рыболов	30.08.18 6:25	30.08.18 6:25	3:08	30.08.18 6:25	3:08	МТО	у	ИМФ ф."В,С" 8,4км (вся длина 35,6 км). Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+17, дождь	0		

Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	30.08.18 7:15	30.08.18 7:15	3:32	30.08.18 7:15	38:04	ав.откл.	у			нет	0	0	0	+17, пасму	20	
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	30.08.18 7:15	30.08.18 7:16	0:23	30.08.18 7:16	0:23	ав.откл.	ну	у	с. Спасское. Вкл. по ТМ.	нет / 42 чел	42	0,01	7	+17, пасму	3	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	30.08.18 8:12	30.08.18 9:24	1:11	30.08.18 17:02	1:11	КУ "земля"			Ек.-Никольск. На КТП-61 повреждение проходного изолятора ф.С. Устранено.	нет / 400 чел	400	0,1	8	+19, пасм	79	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	30.08.18 8:25	30.08.18 8:28	1:26	30.08.18 8:28	1:26	ав.откл.		у	с.Рязановка, Ромашка. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 84чел	84	0,1	12	+18, дождь	5	
Прим.ЭЭС	10	Заря 35/10	3	30.08.18 8:37	30.08.18 10:49	0:13	30.08.18 17:27	0:13	МТЗ	ну	ну	с.Славинка, Зеленовка. Запитано ШТП из 9 от резерва. На РТП-3089 оп.20/14 повреждение изолятора ф.В, сколы на изоляторах ф.А,В оп.20/9, 20/12. Устранено и включен в 17:27.	ф.10 ПС Хвалынка насосная / 320чел	320	0,1	9	+17, дождь	220	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	30.08.18 9:32	30.08.18 10:04	0:04	30.08.18 11:58	0:04	МТЗ		у	с.Меркушевка, Дмитриевка. В КТП-17171 заменены перегоревшие предохранители 10кВ ф.В,С в 11:58.	школа, д/с / 717чел	717	0,2	7	+20, пасм	54	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	СВ-10 №1-4	30.08.18 9:40	30.08.18 10:28	1:41	30.08.18 19:03	9:17	ав.откл.			Обесточилась 4С-10 (ф.7, вед. ф.8). В яч. СР 4С 10 следы перекрытия. В 10:28 нагрузка ф.7 (РСК) переведена на ф.21 ПС Полевая. В 10:50 нагрузка вед. ф.8 переведена на ф.11 ПС Покровка. В 19:03 включена 4С 10: по секции ф.А заменено 5 опорных изоляторов. В ячейке СР-10 4С заменен проходной изолятор ф.А (попадание воды). Расчинованы 3 проходных изолятора (в сторону 4С 10) в вводной ячейке В-10 Т-2, не прошли ВВ испытания. 31.08.18 устранено, схема восстановлена	ф.21 ПС Полевая, ф.11 ПС Покровка.	нет / 550чел	550	0,5	12	+19, дождь	800
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	12	30.08.18 9:44	30.08.18 12:38	0:54	30.08.18 14:40	0:54	ав.откл.		ну	с.Порече, Ильичёвка. Включен до РС-5268 оп.272/1 без 2-х ТП. В 14:40 включен полностью после обхода, повреждений не обнаружено	школа / 400чел	400	0,1	8	+19, дождь	286	
Прим.ЭЭС	10	Заря 35/10	СВ-10	30.08.18 9:59	30.08.18 10:55	0:04	30.08.18 10:55	0:04	ав.откл.		у	При включении ф.3 отключился СВ-10, обесточилась 2сш-10кВ (ф.4,7,8).	нет / 677чел	677	0,17	13	+17, дождь	150	
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Рыбники		30.08.18 10:03	30.08.18 10:03	0:09	30.08.18 10:03	0:09	ДЗ 1ст		у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+19, дождь	0	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	2	30.08.18 10:07	30.08.18 12:15	0:05	30.08.18 12:15	0:05	"земля" от КУ			с.Федоровка. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 532чел	532	0,08	5	+20, дождь	427	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	9	30.08.18 11:33	30.08.18 15:05	1:02	30.08.18 15:05	1:02	МТЗ	нет	ну	с.Комиссарово, Дворянка. На оп.628 обрыве вязы верхнего провода ф.В, провод упал на ф.А, по ф.А разрушение изолятора. Устранено.	школа / 730чел	730	0,1	16	+17, дождь	352	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	30.08.18 12:22	30.08.18 14:27	1:56	30.08.18 15:05	1:56	МТО	нет	ну	с.Рязановка, Ромашка. Включен до РЛ-2 оп.119, без 4-х ТП. В 15:05 включен полностью с "землей". В 15:05 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 84чел	84	0,1	12	+20, пасм	330	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	по ф.2 РКЛ-3	30.08.18 13:16	30.08.18 13:25	1:57	30.08.18 13:25	1:57	МТЗ	нет	у	Повреждение на вед. участке.	нет	0	0,1	7	+20, дождь	15	
Ам.ВЭС	10	Михайловка 110/35/10	16	30.08.18 16:53	30.08.18 16:57	0:02	30.08.18 16:57	0:02	МТЗ	ну	у	с.Воскресеновка, Воскресеновка, Шумиловка, Кавказ, Шурино.	д/с, школа, в/н башня, скважина / 697чел	697	0,24	20	+23, обл	16	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	30.08.18 17:45	30.08.18 18:27	4:57	30.08.18 18:27	4:57	ав.откл.		у	с.Тимирязевка.	школа / 400чел	400	0,1	5	+23, пасм	70	
Прим.ЭЭС	35	Павло-Федоровка 35/10	В-35 Т2	30.08.18 20:05	30.08.18 21:43	2:16	30.08.18 21:43	9:45	без блинкеров		у	Обесточены 1, 2 СШ 10кВ (по фидерам: отключенных нет, блинк. нет), включено без Ф-7 - вкл. 22:45 (повреждение на вед. отпайке).	с. Авдеевка, с П.- Федоровка: 1242 чел	1242	0,34		+19, пасм	555	
Прим.ЭЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	30.08.18 21:43	30.08.18 22:45	0:08	30.08.18 22:45	0:08	ав.откл.		ну	с.Павло-Федоровка. Повреждение на вед. отпайке МТС (вкл 20:08).	насосная, РЖД / 420 чел	420	0,2	15	+19, пасм	268	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	9	30.08.18 21:57	30.08.18 22:50	0:05	30.08.18 22:50	0:05	ав.откл.		у	часть п.Углекаменск.	водозабор / 201 чел	201	0,2	3	+19, пасм	180	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3	30.08.18 22:54	31.08.18 0:08		31.08.18 0:08		КУ "земля"			часть п.Углекаменск. Включен, при отключенном КТП 7380 (разрушение проходного изолятора ф."А"). Устранено 4:34.	нет / 237 чел	237	0,1	2	+18, дождь	90	
Ам.ЭЭС	10	Таежная 35/10	29	31.08.18 0:05	31.08.18 1:08	2:22	31.08.18 1:08	2:22	МТЗ	ну	ну	с.Екатеринославка, Нагорный. Повреждение на вед. уч.	скваж. / 380 чел	380	0,03	4	+20, облачно	31	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	31.08.18 0:13	31.08.18 0:13	3:38	31.08.18 0:13	6:40	МТО		у		нет	0	0	0	+18, гроза	0	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	31.08.18 5:40	31.08.18 6:49	0:36	31.08.18 14:20	6:59	ав.откл.		ну	с.Центральное, с.Новая Москва, с.Смяличи. Повреждение на вед. ТП "Сотовая связь" (вкл 1.9.18 03:35)	нет / 100 чел	100	0,1	8	+19, пасм	115	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	31.08.18 7:02	31.08.18 8:27	6:15	31.08.18 14:29	6:15	МТО	ну	ну	часть с.Чугуевка. Повреждение на вед. ТП.	насосная / 235 чел	235	0,1	11	+17, пасм	41	
Ам.ВЭС	10	Ярцево 35/10	10	31.08.18 7:14	31.08.18 7:50	0:00	31.08.18 7:50	3:02	КУ "земля"			Повреждение на вед. ТП-1076.	дет.сад, администр, школа / 258 чел	258	0,04	6	+18, ясно	23	
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	31.08.18 7:59	31.08.18 7:59	0:04	31.08.18 7:59	0:04	МТЗ		у		нет	0	0	0	+20, пасм	0	
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	31.08.18 7:59	31.08.18 7:59	4:56:58	31.08.18 7:59	4:56:58	МТЗ		у		нет	0	0	0	+20, пасм	0	
Хаб.ЦЭС	10	Топольево 35/10	1	31.08.18 11:57	31.08.18 12:25	0:02	31.08.18 12:25	0:02	МТЗ		у	п.Горького	нет	0	0,3	3	+19, пасм.	19	
Прим.ЭЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	31.08.18 12:49	31.08.18 14:00	0:01	31.08.18 14:00	0:01	Откл.КУ "земля"			с. Воскресенка. Повреждение на вед. отпайке (вкл. 20:17)	нет/733	733	0,2	11	+20, пасм.	237	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	31.08.18 13:56	31.08.18 14:47	4:19	31.08.18 16:02	4:19	МТЗ	ну	ну	часть с.Благоуещенск. Выделен головной участок до ЛР 346 (запитано 21ТП). Повреждение на вед. отпайке на ТП 409	ф. 4 ПС Кооперативная	нет/ быта нет, базы	0	0,6	26	+22, ясно	196
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		31.08.18 15:25	31.08.18 15:25	7:1:17	31.08.18 15:25	0:00	ТНЭНП 1 ст.		у	ИМФ ф.В -70,2 км.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	31.08.18 17:40	31.08.18 22:50	0:03	31.08.18 22:50	0:03	Ав. Откл.		ну	часть с.Гвоздево. На РЛ-1 оп.65/20 отгорел средний шлейф с касанием крайнего шлейфа в сторону оп.65/20/1. Устранено.	нет/ 310ч.	310	0,1	7	+20, пасм.	835	

Прим.ЮЭС	6	Южная 35/6	1	31.08.18 17:49	01.09.18 2:59		01.09.18 2:59		Ав. Откл.	ну	м/н Солнечный,с/з Лазурный. Пр.оп.20-21 падение дерева на провода, оп.21,22,23 повреждение изоляторов верх.провода. В яч. ф.1 повреждение В бкВ, повреждена задняя стенка и смежная с яч.ф-2. В ячейке демонтирован выключатель, на ОП1 смонтирована перемычка с ф.7, весь потребитель запитан. 2.09.18 произведен монтаж ф.1 в резервную ячейку, в 04:46 схему ф.1 привели в норм. состояние	ф.7	нет/231ч.	231	0,2	3	+24, обл.	1833
Прим.ЮЭС	6	Южная 35/6	В 6 Т2	31.08.18 17:58	01.09.18 2:59	0:05	01.09.18 2:59	0:05	Ав. Откл.	ну	При попытке повторного включения ф.1 отключился В бкВ Т2. Обесточена 1,2 сч бкВ (Т1 в резерве). В яч. ф.1 поврежден В бкВ, повреждена задняя стенка и смежная с яч.ф-2 с перекрытием на 1сч-6 кВ; в яч СР-6 повреждение прох.изолят ф.В,С с перекрытием на 2сч-6 кВ. В 2:59 повреждения устранены, включен В-6 Т2, запитаны 1,2 сч бкВ, кроме ф.1.		805ч.	805	0,85	31	+24, пасм.	300
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отп.Рябиновая		31.08.18 18:44	31.08.18 20:45	0:00	31.08.18 20:45	0:40	ПС Н.Куранах 6 НЗНП Зст., ИМФ ф.В,С - 28,6 км.	ну	При ремонтной схеме (В ремонте ВЛ 110кВ Лебединый-Юхта, в работе кольцо 35кВ В.Куранах-Алдан) Обесточена вед ПС 110кВ Рябиновая (артель Селигдар). На вед отп. Рябиновая (артель Селигдар) в пр.12-13 падение дерева на ВЛ. Устранено и вкл в 0:53 1.9.18	артель /2 Мвт	0	2		+16, обл.	4067	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	ф.13 СП-	01.09.18 2:09	01.09.18 2:10	0:00	01.09.18 2:10	0:00	МТЗ	у	Обход без замечаний.		562 чел	562	0,1	6	+14, пасмурно	10
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по ф.0 в РП Кондратеновка	01.09.18 2:35	01.09.18 4:10	50:46	01.09.18 4:10	50:46	Ав. Откл.	у			250 чел	250	0,1	5	+15, ясно	150
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по ф.0 в РП Кондратеновка	01.09.18 4:26	01.09.18 4:41	0:37	01.09.18 4:41	0:37	Ав. Откл.	у			нет/450ч.	450	0,3	28	+15, ясно	99
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по ф.0 в РП Кондратеновка	01.09.18 4:26	01.09.18 4:44	0:14	01.09.18 4:44	0:14	Ав. Откл.	у			нет/175ч.	175	0,15	14	+15, ясно	42
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	01.09.18 7:47	01.09.18 10:09	0:00	01.09.18 10:09	0:00	МТЗ	ну	Повреждение на абонентской опталке Рыборазводный завод		84 чел	84	0,1	12	+15, ясно	180
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	10	01.09.18 7:59	01.09.18 18:26	3:06	01.09.18 18:26	3:06	МТО	ну	Повреждение концевой каб. муфты на оп.1. В 17-18 произведен ремонт концевой муфты, при испытании выявлено еще одно повреждение кабеля у основания оп.1. Устранено.		290 чел	290	0,3	4	+17, ясно	2090
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	01.09.18 8:15	01.09.18 8:15	0:40	01.09.18 8:15	0:40	МТЗ	у	часть с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное,Каменка,Красноречье		нет/711ч.	711	0,2	13	+12, ясно	0
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	01.09.18 16:05	01.09.18 20:09	0:00	01.09.18 20:09	0:45	МТО	ну	с.Екатериновка. Повреждение на вед. опталке		нет/460ч.	460	0,6	12	+24, ясно	2435
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	16	01.09.18 16:56	01.09.18 18:43	1:57	01.09.18 22:21	1:57	Откл.КУ "Земля"		с.Душкино. В 18-43 включен до ТП-7159 (запитано 3 ТП, более 50%), 22:03 вкл БТП из 10. Под оп. № 173 обнаружены куски обожженной проволоки		нет/300ч.	300	0,4	10	+24, ясно	1267
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	4	01.09.18 22:00	01.09.18 22:02	1:14	01.09.18 22:02	1:14	МТЗ	ну	с.Павловка, п.Изюбриний, часть с.Уборка, с.Антоновка, с.Ленино, п.Шумный		2236 чел	2236	0,3	17	+19, ясно	10
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	5	01.09.18 23:20	02.09.18 0:40	5:11	02.09.18 0:40	5:11	МТЗ	у	с. Долины, Дуб Ключ		150 чел	150	0,2	15	+15, ясно	268
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по ф.0 в РП Кондратеновка	01.09.18 23:35	02.09.18 1:10	2:38	02.09.18 1:10	2:38	Ав.откл.	у	с.Каймановка с.Каменчушка		150 чел	150	0,2	14	+15, ясно	237
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	5	02.09.18 2:34	02.09.18 4:14	0:49	02.09.18 4:14	0:49	Ав.откл.	ну	с. Долины, Дуб Ключ		150 чел	150	0,2	15	+15, ясно	333
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	4	02.09.18 4:11	02.09.18 6:32	0:00	02.09.18 10:58	0:00	Земля, КУ		6:32 включен без КТП-1125, разрушен опорный изолятор ПК-6 ф.В. Устранено, все включено		250 чел	250	0,1	5	+13, ясно	235
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	5	02.09.18 6:47	02.09.18 7:24	1:00	02.09.18 7:24	2:18	Ав.откл.	ну	с. Долины, Дуб Ключ		150 чел	150	0,2	15	+13, ясно	123
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	02.09.18 8:01	02.09.18 8:17		02.09.18 8:17		Ав. Откл.	выв	Повреждение на вед.участке.		нет / 100 чел	100	0,1	10	+15, ясно	24
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	по ф.0 в РП "Кондратеновка"	02.09.18 9:21	02.09.18 12:20	0:05	02.09.18 12:20	17:32	Ав.откл		Одновременно откл.ся вед.ф.2 (бл.Ав.откл). Включен в работу без вед.ф.2		нет / 330чел	330	0,25	19	+16, пасмурно	865
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	4	02.09.18 10:28	02.09.18 10:50		02.09.18 10:50		МТЗ	у			нет / 250 чел	250	0,1	5	+16, пасмурно	8
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	02.09.18 10:44	02.09.18 11:39	0:00	02.09.18 11:39	0:00	МТО	у	Схема ремонтная, нагрузка 10ТП (из 11) была переведена на Ф-13 Разд.-1		нет / 10 чел	10	0,01	1	+19, пасмурно	10
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	4	02.09.18 11:25	02.09.18 11:34	1:16	02.09.18 15:54	1:33	"земля" от КУ		Включен без ТП-1125. Оп.68/6 обрыв вязки ф.В. Устранено, все включено		нет / 250 чел	250	0,1	5	+16, пасмурно	7
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	02.09.18 11:58	02.09.18 13:35	24:58	02.09.18 13:35	24:58	МТЗ	у			школа / 700 чел	700	0,4	8	+16, ясно	600
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	2	02.09.18 13:20	02.09.18 13:32		02.09.18 13:32		МТЗ	у			нет / 50 чел	50	0,2	6	+20, ясно	10
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	02.09.18 13:20	02.09.18 14:29	16:44	02.09.18 22:21	16:44	МТЗ	ну	Произведена регулировка привода	ф.3 Тимирязевка	школа / 400 чел	400	0,1	5	+20, ясно	115
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	02.09.18 13:24	02.09.18 14:11	1:16	02.09.18 21:20	14:50	"земля" от КУ		Включен без ТП-1076, поврежден тр-р (100 кВА). Все включено после замены тр-ра		нет / 1500 чел	1500	0,4	11	+20, ясно	488
Ам.ЗЭС	10	Саскаль 35/10	10	02.09.18 15:18	02.09.18 15:48	0:42	02.09.18 17:41	0:42	МТЗ	ну	Включен без одного ТП (В/ч, ест. дг). Пр.оп.206/71-72 убрано дерево (береза) с проводов, без повреждений, все включено	школа, дс / 513 чел	513	0,1	8	+16, ветер	42	

Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	02.09.18 20:24	02.09.18 22:47	6:52	03.09.18 3:44	11:57	"земля" от КУ			п.Олений, В 21-25 запитано 5 ТП от ф.13. В 22:47 запитано еще 3 ТП. На оп.25 разрушение изолятора. Устранено	ф.13 ПС Штыково	школа / 400 чел	400	0,4	12	+19, пасмурно	400
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		02.09.18 20:53	02.09.18 20:53	0:00	02.09.18 20:53	0:00	ПС Ивановка: ТНЭНП 1ст., АПВ ул. ПС Полевая: ТНЭНП 1 ст.	у		Пр.оп.113-120 следы жизнедеятельности аистов		нет	0	0	0	+20, пасм.	0
Прим.СЭС	10	Андреевка 35/10	4	02.09.18 23:06	03.09.18 0:24	0:52	03.09.18 0:24	13:17	МТЗ		у	с.Андреевка.	нет/93ч.	93	0,01	1	+15, пасм.	13	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	03.09.18 1:31	03.09.18 2:11	0:09	03.09.18 2:11	0:09	Откл.КУ "Земля"			дачи. Повреждение на вед. оттайке	нет	0	0,6	3	+17, обл.	533	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	03.09.18 3:03	03.09.18 3:12	0:06	03.09.18 3:12	0:06	МТО		у	п.Витязь п.Рисовая падь	школа/140ч.	140	0,6	50	+19, обл.	203	
Ам.ВЭС	10	Михайловка 110/35/10	15	03.09.18 6:45	03.09.18 6:45	0:41	03.09.18 6:45	0:41	МТО	у		с.Михайловка, Петропавловка	д.сад, школа/300ч.	300	0,4	15	+18, дождь	0	
Ам.ЦЭС	10	Кирличная 110/10	по ф.1 откл. РК	03.09.18 6:50	03.09.18 10:48	0:15	03.09.18 10:48	0:15	МТЗ	ну	ну	Заменяли три полимер.изолятора на ЛР-253	нет/50ч.	50	0,3	13	+18, дождь	923	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	03.09.18 8:05	03.09.18 8:54	0:00	03.09.18 8:54	0:00	Ав. Откл.		у	с.Воздвиженка	1500ч.	1500	0,4	11	+19, дождь	340	
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 110/35/10	28	03.09.18 8:19	03.09.18 8:27	5:23	03.09.18 8:27	5:23	МТО		у	с.Алексеевка	нет/80ч.	80	0,1	5	+20, дождь	13	
Хаб.СЭС	10	Николаевская ТЭЦ	36	03.09.18 8:19	03.09.18 9:30	0:23	03.09.18 14:18	0:23	МТЗ	не прои зв.		часть г.Ник-на-Амуре. Включен без 2ТП (11:20 запитаны от ДГ). Повреждения КЛ-6 от ТП-8 к ТП-101. Повреждение устранено, схема восстановлена	2368ч.	2368	0,3	18	+19, обл.	617	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	03.09.18 8:43	03.09.18 8:45	0:36	03.09.18 8:45	0:36	МТЗ		у	с.Раздольное, Нежино	школа-2 / 783 чел	783	0,5	29	+20, дождь	16	
Ам.ВЭС	10	Успеновка 35/10	1	03.09.18 8:50	03.09.18 8:54	0:10	03.09.18 8:54	0:10	МТЗ, МТО	ну	у	Осмотр без замечаний.	школа / 376 чел	376	0,1	8	+15, дождь	74	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	2	03.09.18 10:32	03.09.18 10:35	0:00	03.09.18 10:35	0:00	Ав.откл		у	с.Новогеоргиевка, Фадеевка	нет / 330 чел	330	0,1	9	+22, пасмурно	3	
Прим.ЮЭС	35	Кролевыц 110/35/6	В-35 Т2	03.09.18 10:37	03.09.18 11:03	2:20	03.09.18 11:15	2:20	МТЗ		у	Обесточены: 1,2сш-35 ПС Кролевыц , ПС Многоудобное,2сш-35 ПС Суражевка, вед.ПС: Шебенка,Касатка,1/2 Ключевая, 2сш 35кВ ПС Владивосток. В 11:03 1,2 сш 35 кВ ПС Кролевыц запитаны от Т1. При осмотре выявлено на РЩ 35 Т-2 перекрытие фазы А, В, под разъединителем обнаружена проволока. В 11:15 схему привели в исходное состояние. Проверка РЗА не планируется, защиты работали верно.	В-35-Т1 часть Артем.р-на / 1370 чел	1370	4,43		+20, дождь	1845	
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	5	03.09.18 11:03	03.09.18 12:51	0:00	03.09.18 13:12	0:00	МТО		ну	Включен без ТП-4058. В 13:12 выключен полностью после обхода. Замечаний нет	школа, дс / 711 чел	711	0,1	3	+22, пасмурно	190	
Ам.ЦЭС	10	Кирличная 110/10	по ф.1 откл. РК	03.09.18 12:24	03.09.18 12:42		03.09.18 12:42		МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.ТП-654.	нет/50ч.	50	0,3	13	+18, дождь	84	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	2	03.09.18 12:53	03.09.18 13:07	3:23	03.09.18 13:07	3:23	МТЗ	ну	у	часть г.Шимановск	г.Шимановск / 5000 чел	5000	1,8	36	+18, дождь	422	
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	1	03.09.18 12:53	03.09.18 13:56	0:46	03.09.18 13:56	16:47	МТЗ	ну	у	Оп.15 под опорой обнаружена обгоревшая сорока			0,2		+18, дождь	249	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	03.09.18 14:54	03.09.18 15:14	0:00	03.09.18 15:14	0:00	Ав.откл		у	с.Корсаковка	школа / 250 чел	250	0,1	6	+20, дождь	33	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	03.09.18 15:00	03.09.18 15:07	0:07	03.09.18 15:07	0:07	Ав.откл		у	с.Кроуновка	школа / 700 чел	700	0,1	8	+20, дождь	12	
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	03.09.18 15:32	03.09.18 15:57	1:23	03.09.18 19:27	1:23	МТО		ну	Обеспечен резерв без 2ТП. В пр.оп.61-62 неустановленными лицами сплено дерево. При падении дерева в пролете оп 61-62 обрыв 3-х проводов, в пролете 62-63 обрыв одного провода. Сообщено в СБ Устранено, все запитано	ф.11 Петровичи школа, дс / 360 чел	360	0,6	17	+20, ясно	1343	
Ам.ЗЭС	10	Новоивановка 35/10	1	03.09.18 17:55	03.09.18 18:35	0:00	03.09.18 18:35	1:05	МТЗ	ну	у	Осмотр на 7.9.18	нет / 618 чел	618	0,1	4	+19, дождь	79	
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 110/35/10	26	03.09.18 21:13	03.09.18 21:28		03.09.18 21:28		Ав. Откл.		у	часть с.Раздольное. При осмотре обнаружено на РТП-5202 по Ф"А" отсутствие контакта. Произведена ревизия	школа/250ч.	250	0,3	15	+19, дождь	40	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	03.09.18 23:17	04.09.18 1:32	1:13	04.09.18 1:32	1:13	МТЗ			ТП-7195 сгорели ПК-6, повреждение по 0,4 кв. Заменены	нет/355ч.	355	0,2	6	+17, дождь	450	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	03.09.18 23:33	03.09.18 23:33	2:39	03.09.18 23:33	2:39	МТЗ		у	с.Корилювка,Шекляево	нет/446	446	0,1	6	+15, дождь	0	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	03.09.18 23:33	03.09.18 23:33	0:21	03.09.18 23:33	0:21	МТЗ		у	с.Пухово	школа/ 352ч.	352	0,1	6	+15, дождь	0	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	04.09.18 0:14	04.09.18 0:14	0:00	04.09.18 0:14	0:00	МТЗ		у	с.Сальское, с.Сухановка	школа, д.сад/1217ч.	1217	0,5	27	+17, дождь	0	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	04.09.18 0:22	04.09.18 0:23	0:48	04.09.18 0:23	0:48	МТЗ		у	п.Кипарисово 1	школа/ 184ч.	184	0,2	11	+17, дождь	3	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	04.09.18 1:18	04.09.18 2:27	0:00	04.09.18 13:54	0:00	Откл.КУ "Земля"			часть г.Партизанск. Включен без ТП-7440, в пролете оп. 5/50 - 5/54 упавшим деревом оборваны провода (участок ВЛ проходит по частной территории). Устранено и ТП вкл.	школа, д.сад/1460ч.	1460	1	18	+15, дождь	934	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	04.09.18 1:52	04.09.18 2:52	0:00	04.09.18 2:52	0:00	МТЗ		у	с.Воздвиженка.	школа/700ч.	700	0,4	8	+17, дождь	588	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	04.09.18 2:11	04.09.18 3:00	1:57	04.09.18 3:00	1:57	МТЗ		у	с.Воздвиженка МТФ.	нет/ быта нет	0	0,1	3	+17, дождь	241	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	2	04.09.18 2:42	04.09.18 2:49	0:00	04.09.18 2:49	0:00	МТЗ		у	Произведен осмотр. Пр.оп.2-3, оп.35, оп.9/50 сняты ветки.	нет/50ч.	50	0,2	6	+17, дождь	3	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	04.09.18 4:58	04.09.18 5:05	2:50	04.09.18 5:05	8:15	МТЗ		у	повреждение на ведомственном ТП.	1293ч.	1293	0,8	21	+17, дождь	28	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	04.09.18 5:08	04.09.18 5:11	5:04	04.09.18 5:11	7:10	МТЗ		у	Произведен осмотр - ТП250 заменены перегоревшие ВВ предохранители.	2619ч.	2619	0,4	12	+17, дождь	20	
Прим.ЮЭС	110	Тайфун 110/35/10	Т2	04.09.18 5:40	04.09.18 5:40	1:36	04.09.18 12:22	1:36	Откл.КУ			В 4-38 на ПС Тайфун появилась "земля" в сети 35кВ. На шинном мосту 35кВ Т2 обнаружен излом опорного изолятора ф.В. В 5:40 Т2 отключен КУ, вся нагрузка перезапитана от Т1. В 12:28 устранено, Т2 включен в работу.	Т1	нет	0	0	0	+17, дождь	0

Хаб.ЦЭС	6	КАФ 110/35/6	В бкВ Т1	04.09.18 6:00	04.09.18 6:00	2:53	04.09.18 7:28	2:53	Дуг.защита			Одновременно с вед. ф.11 (МТО). Обесточенных потребителей нет, АВР бкВ успешен. На 2 ТН бкВ заменили 1 предохранитель бкВ. В 7-28 включен В бкВ Т1.	Т2	нет	0	0	0	+16, пасм.	0
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	04.09.18 6:45	05.09.18 9:38	0:29	05.09.18 9:38	0:29	МТЗ	ну	ну	п.Черноручье, п.Валентин с.Глазковка. Лвл=33,32 км. В 9:00 бригада доехала до переправы; смыт мост в 6-8 км от с.Сокольчи; выезд спецтехники (вездехода) на трале с п.Новицкое для дальнейш.осмотра (Лбаза=139 км); от перевала до бригады (примерно половина пути) вездеход ехал своим ходом. В 19:38 начал обход на вездеходе. В пр.оп. 96-96/1 упавшее дерево под проводами, провод целый, оп.96 ф.С разрушен изолятор. В 21:01 устранено, включение неуспешно. Пр.оп.139-140 на проводах лежит подмытое дерево, провода целые. В 22:52 дерево убрано, включен до РСР-2 оп.199 запитано 8 ТП из 22. 5.09.18 в 8:00 обнаружено в пр. 325-326 упало дерево, обрыв проводов всех фаз в пр. 324-326. Устранено и фидер включили полностью в 09:38.	больница, школа/700 ч.	700	0,8	22	+16, дождь	28290	
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	13	04.09.18 6:47	04.09.18 6:52	0:36	04.09.18 6:52	0:36	Ав. Откл.		у	с.Свободное, Беневское.	нет	0	0,6	3	+18, дождь	53	
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	10	04.09.18 6:47	04.09.18 6:58	7:07	04.09.18 6:58	7:07	Ав. Откл.		у	с.Свободное, Беневское.	школа, кот/130 чел	130	0,2	5	+18, дождь	11	
ЭС ЕАО	10	Облучье 220/35/6	140	04.09.18 7:03	04.09.18 8:20	0:16	04.09.18 8:20	0:16	Откл.КУ "Земля"			п. Облучье. В 8:20 при включении ВЛ "Земля" исчезла.	больница/50	50	0,2	2	+17, дождь	114	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	04.09.18 7:16	04.09.18 9:58	0:05	04.09.18 15:37	0:05	МТЗ	ну	ну	п.Бабстово. Включено без ТП. Протекание воды ч/з уплотнения прох. изоляторов ТП-381. Устранено.	д.сад/500ч.	500	0,3	7	+17, дождь	174	
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка 35/10	12	04.09.18 7:23	04.09.18 7:30	5:40	04.09.18 7:30	13:21	Ав. Откл.		у	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский	школа/410ч.	410	0,2	15	+15, дождь	14	
Прим.СЭС	110	Горбуша - Черемшаны - Пластун		04.09.18 7:28	04.09.18 19:50	0:34	04.09.18 19:50	0:34	ДЗ 2ст.	ну	не прои зв	ИМФ-20,4км. Обесточены ПС Черемшаны, Пластун. В 9:40 в п. Пластун от ДГ включена школа №1 (проходит ЕГЭ, эл.адрес ПС Пластун Ф-10, ЗТП-1021 Ф-7 0,4 кВ). По ВЛ-110 обнаружен обрыв провода по Ф-"А" в пр.оп.116-117 в результате падения дерева. 16:20 допущена бригада (8 чел) для устранения повреждения. Устранено, все запитано	п. Пластун школа №1 (ЕГЭ) / 5250 чел	5250	5		+18, дождь	60596	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	04.09.18 7:49	04.09.18 8:32		04.09.18 13:40		МТЗ	ну	ну	с. Воскресенка. Повреждение на вед. отпайке Оборонэнерго.	нет/593ч.	593	0,5	11	+16, дождь, ветер	143	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	04.09.18 7:56	04.09.18 12:04	4:28	04.09.18 12:04	4:28	Откл.КУ"Земля"			с.Даниленково. В пр. опор 116-117 восстановлен провод по Ф-"С" поврежденный в результате падения дерева.	нет/46ч.	46	0,03	2	+20, дождь	90	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	6	04.09.18 8:00	04.09.18 11:14	0:47	04.09.18 11:14	0:47	Откл.КУ"Земля"			п.Сокольчи. На КТП 7144 РТП оп.15/8 заменен опорный изолятор по Ф-С.	школа/143ч.	143	0,1	6	+20, дождь	280	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		04.09.18 8:01	04.09.18 8:01	0:00	04.09.18 9:02	0:00	Спасск: ТНЗНП, ДЗ 1ст. АПВ усп. Ярославка: НЗЗ, АПВ ну.		у	Яросл: ИМФ ф.С -38,3км. Разрыв транзита (на ПС Спасск АПВ усп), обесточенных потребителей нет. В 9:02 на ПС Ярославка включен выключатель ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка после регулировки БК КСА, транзит замкнут. По ВЛ-110 произведен обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	+16, дождь	0	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	04.09.18 8:19	04.09.18 8:19	0:19	04.09.18 8:19	0:19	МТЗ		у	с.Лазарев, Унгун	школа/450ч.	450	0,17	6	+17, дождь	0	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	04.09.18 8:19	04.09.18 8:19	10:48	04.09.18 8:19	10:48	МТЗ		у	с.Унгун, Целинное	нет/200ч.	200	0,03	5	+17, дождь	0	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	04.09.18 8:19	04.09.18 8:19	1:18	04.09.18 8:19	3:53	МТЗ		у	с.Унгун	школа/170ч.	170	0,01	8	+17, дождь	0	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф-5 откл. РК оп.207	04.09.18 8:45	04.09.18 9:27	0:00	04.09.18 12:22	0:00	Ав. откл.		ну	с.Тигровое, с.Орловка. Включен до РС 654 оп.328/1 запитано с.Орловка (1ТП). В 12:22 включен полностью, в пр. опор 328/158-328/159 убрано дерево, провода не повреждены.	нет / 47 чел	47	0,1	2	+15, дождь	7	
Прим.ЗЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	04.09.18 8:53	04.09.18 8:58	0:47	04.09.18 8:58	0:47	МТЗ		у	Произведен осмотр. ТП7137 заменены перегоревшие ВВ-предохранители.	школа / 2619 чел	2619	0,4	12	+16, дождь	55	
Прим.СЭС	10	Милоградво 35/10	7	04.09.18 8:58	04.09.18 11:18	0:00	04.09.18 11:18	0:00	КУ "земля"			Повреждение на ведуч-ке	нет / 1260 чел	1260	0,3	10	+20, дождь, ветер	700	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	04.09.18 8:59	04.09.18 13:57	59:35	04.09.18 14:30	59:35	МТЗ	ну	ну	часть п. Лучегорск. Вкл. без ЗТП-2109, поврежден проходной изолятор по Ф-"С". В 14:30 устранено и вкл.	нет / 311 чел	311	0,4	9	+16, дождь	1987	
Прим.ЗЭС	6	Разреза 110/10/6	3	04.09.18 9:03	04.09.18 9:03	0:00	04.09.18 9:03	121:25	МТЗ		у		нет	0	0	0	+16, дождь	0	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	04.09.18 9:28	04.09.18 9:56	0:40	04.09.18 15:53	8:03	МТЗ	ну	ну	с.Достоевка. Вкл. без 2-х ТП. В 11:08 вкл. без ТП 6054 (поврежден проходной изолятор ф.-С, перегорели предох. 10кВ по 3-м фазам). 15:53 устранено и КТП 6054 включен.	нет / 212 чел	212	0,2	7	+16, пасм	93	
Хаб.СЭС	110	Иннокеньевка - Троицкая с отп. Лидога	С-110	04.09.18 9:42	04.09.18 10:31	0:48	04.09.18 10:31	0:58	1ст. ТНЗНП	ну	у	Обесточены ПС Троицкая, Лидога. Представитель подрядной организации Дальпромсервис Рыбаков сообщил, что при расчистке места под бытовку, бригада уронила дерево на ВЛ-110 прол. оп. 225-226, повреждения проводов нет. Бригада выполняла работы самовольно, без инструктажа и допуска.	Нанайский район: 6087 чел	6087	2,7		+16, пасм	2201	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	2	04.09.18 11:44	04.09.18 14:15	0:00	04.09.18 14:15	0:00	МТЗ		ну	с.Федоровка. Повреждение на ведом ТП-2024-заливает водой.	нет / 532 чел	532	0,08	5	+16, дождь	201	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	04.09.18 12:37	04.09.18 12:37	0:00	04.09.18 12:37	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, дождь	0	
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	7	04.09.18 13:15	04.09.18 15:58	0:00	04.09.18 15:58	0:00	КУ "земля"			п.Переясловка, Переясловка-2. Убрана ветка в пролете оп. 31-32.	школа / 300 чел	300	0,2	9	+16, дождь, ветер	1223	

Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	10	04.09.18 13:21	04.09.18 13:25	0:51	04.09.18 13:25	0:51	МТЗ	ну	у	с.Владимировка. В ТП 10-40 заменили 2 опорных изолятора.		нет / 300 чел	300	0,4	22	+15, дождь	26
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	04.09.18 13:58	04.09.18 15:20	0:44	04.09.18 15:20	0:44	КУ "земля"			часть п. Лучегорск. Включен после обхода по ВЛ и осмотра ТП, "земля" самоустранилась.		Ст. обезжелезвания / 100 чел	100	0,1	5	+20, пасм	546
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	04.09.18 14:00	04.09.18 15:46	0:57	04.09.18 15:46	0:57	Ав. откл.		у	Произведен осмотр. ТП-5076 обнаружен кот на трансформаторе.		нет / 230 чел	230	0,1	11	+21, пасм	800
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	04.09.18 14:38	04.09.18 15:07	0:02	04.09.18 19:50	0:02	Ав. откл.		ну	с.Георгиевка. Включен без отпайки (РСК) на объекты ТОР. Обесточены потребители нет. На опоре №1/41 по ВЛ 10 Ф-3 ПС Россия (кольцующий), повреждена конц. каб. муфта. В 19:50 после ремонта кабеля фидер вкл. по норм. сх.		школа / 900 чел	900	0,1	13	+20, пасм	80
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	по ф.1 РП Пуцило	04.09.18 16:15	04.09.18 18:14	0:52	04.09.18 18:14	0:52	Ав. откл.		у	часть с. Пуциловка.		быт 100чел	100	0,03	3	+20, пасм	100
Хаб.ЦЭС	35	Тепличный комбинат	В-35/6кВ 2Т	04.09.18 16:50	04.09.18 17:45	0:00	04.09.18 18:20	0:00	без блинkerов			Затекание воды через крышу в шкаф управления В-6 2Т. При работе АВР-6 заклинил привод СВ-6кВ (по мех. части). Обесточена 2СШ-6кВ. В 17:45 после ревизии СВ-6 включен, потребитель запитан. В 18:20 вкл. 2Т, произведена сушка изоляции в шкафу управления В-6 2Т.	1Т, вкл. СВ-6	промбазы / быта нет	0	2,1		+16, дождь, ветер	1118
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	04.09.18 16:57	04.09.18 17:56	11:24	04.09.18 17:56	11:24	МТЗ	ну	у	мкр-н. Благовеценск. Повреждение в сетях АКС.		подкач.насосная 18кв, 17кв, сш№16, д/сад №67, сш№28 / 5000 чел	5000	0,6	11	+15, дождь	541
Прим.ЦЭС	10	Борисовна 35/10	3	04.09.18 17:33	04.09.18 17:38	2:16	04.09.18 17:38	8:40	МТО		у	часть с.Борисовка.		школа / 200 чел	200	0,1	6	+20, пасм	11
Хаб.ЦЭС	10	Дружба 35/10	7	04.09.18 17:57	04.09.18 19:42	0:00	04.09.18 19:42	0:00	Ав. откл.		ну	п.Дружба. Оп. №2 отгорел шлейф Ф"В" от Р-212. Устранено. Убрана ветка в пролётах оп.№7-8.		нет / 182 чел	182	0,2	1	+15, дождь	420
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	04.09.18 18:59	04.09.18 21:14	0:00	05.09.18 22:19	0:00	Ав. откл.		ну	с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. Включен до РП-10 Николаевка, запитано 7ТП из 12. В РП-10 Николаевка по ф.5 блинker МТЗ, выкл-ль не откл-ся. В 21-31 в РП-10 включен ф.5 до РЛ-54 оп.104, без 3-х ТП (п.Горноводное, 43 чел). По ф.5 РП-10 Николаевка в пр.оп.4685-474 (9 пролетов) разлие р.Минеральная (течение, глубина 1,5м). Повреждение в пр. 4685-471 обрыв проводов всех фаз. Устранено, схема восстановлена		частная больница / 432 чел	432	0,2	12	+17, дождь	337
Хаб.ЦЭС	6	МЖК 110/6	В-6-Т2	04.09.18 21:16	04.09.18 21:16	1:52	05.09.18 16:02	3:21	Ав.откл			Повреждение вкл. катушки В-6-Т2. Устранено.	СВ-6 (АВР-6)	нет	0	0	0	+17, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	04.09.18 23:00	04.09.18 23:00	0:20	04.09.18 23:00	6:20	МТЗ		у			нет	0	0	0	+19, пасмурно	0
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	9	05.09.18 0:16	05.09.18 2:40	0:44	05.09.18 10:33	2:12	Ав.откл		ну	Включен без 3-х ТП. 10:33 всё вкл. Повреждение на вед. ТП-7472 (течь кровли на сборные шины 0,4кВ).		школа, водозабор / 201 чел	201	0,2	6	+18, дождь	460
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	05.09.18 2:05	05.09.18 2:09	0:00	05.09.18 2:09	0:00	Ав.откл	выв	у			дс, школа / 1460 чел	1460	0,4	8	+18, дождь	27
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	05.09.18 2:21	05.09.18 6:02	0:17	05.09.18 15:02	0:17	"земля" от КУ			Включен без 5ТП. В 7:13 включен без 2ТП (разлив р.Приморская). В 15:02 включили полностью, на оп. 95/23/6 заменили изолятор по фазе В.		школа / 404 чел	404	0,3	19	+18, дождь	960
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	6	05.09.18 3:47	05.09.18 3:47	0:46	05.09.18 3:47	0:46	МТЗ		у			нет	0	0	0	+16, дождь	0
Прим.СЭС	35	Плавзавод 110/35/10/6	Т3	05.09.18 3:49	05.09.18 7:37	0:02	05.09.18 7:37	0:02	ДЗТ, Ав.откл		у	Обесточена сш-10 кВ. Осмотр без замечаний, в газ.реле воздуха нет, выпадали блинкера. "ДЗТ" и "Авар.откл.". В 7:26 включен на Х.Х. В 7:37 включен под нагрузку. Проверка РЗА, замечаний нет.		школа / 2050 чел	2050	0,5	6	+16, дождь	2280
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	2	05.09.18 5:09	05.09.18 5:32	2:05	05.09.18 10:25	4:12	"земля" от КУ			Включен без двух ТП. На ТП-4054 поврежден прох. изол. ф.А. Устранено и вкл. полностью в 10-25.		нет / 3750 чел	3750	0,7	16	+16, дождь	268
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	05.09.18 5:53	05.09.18 5:56	0:28	05.09.18 5:56	0:28	МТЗ		у			нет / 382 чел	382	0,2	10	+16, пасмурно	10
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	05.09.18 5:53	05.09.18 9:47	0:21	05.09.18 12:43	0:21	МТЗ		ну	В 7:24 запитано 5 ТП. В 9:47 вкл. без 7-и ТП. В 12:43 включили полностью после обхода, повреждений не обнаружено.		нет / 620 чел	620	0,3	16	+16, пасмурно	1170
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	05.09.18 6:25	05.09.18 6:52	0:50	05.09.18 12:55	6:19	МТЗ	выв	ну	Выделен голов.уч-к, все запитано. Оп. 204 обнаружена подгоревшая ветка, в 12:55 фидер включён по нормальной схеме.	ф.3 Анастасьевка	дс, школа / 1460 чел	1460	0,42	8	+16, дождь	180
Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	по ф.10 в РП	05.09.18 7:03	05.09.18 7:07	0:00	05.09.18 7:07	0:00	Ав.откл		у			нет / 50 чел	50	0,01	3	+17, пасмурно	1
Прим.ЗЭС	35	Крыловка 35/10	Т2	05.09.18 7:30	05.09.18 8:29	1:44	05.09.18 19:50	1:44	ДЗТ			Обесточены 1,2 сш-10 кВ (Т1 в резерве). Нагрузка переведена на Т1. Низкая изоляция прох. изоляторов ф.-А, В в яч. В-10 Т2. Произведена замена изоляторов и Т2 включен.	Т1	нет / 742 чел	742	0,12		+16, пасмурно	118
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	12	05.09.18 8:03	05.09.18 11:11	0:39	05.09.18 14:37	0:39	МТЗ		не прои зв	с.Садовое, г.Вяземский. Включено без 4-х ТП. Повреждение проходных изоляторов на ТП-1005. Устранено, в 14:37 включён полностью		д. сад, в/ч / 2595 чел	2595	0,4	18	+15, сильный дождь	1316
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	05.09.18 8:03	05.09.18 8:06	2:55	05.09.18 8:06	6:43	Ав.откл		у	с.Монакино.		нет / 250 чел	250	0,1	7	+17, пасм	5
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	05.09.18 8:03	05.09.18 8:10	3:42	05.09.18 8:10	3:42	Ав.откл		у	Охот.хоз., фермер.		нет / 5 чел	5	0,01	2	+17, пасм	1
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	05.09.18 8:10	05.09.18 17:18	1:30	05.09.18 17:18	1:30	Ав.откл		ну	часть с.Сергеевка, с.Слинино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский. В 9:23 включен до оп. 67, запитано 2 ТП. В 17:18 вкл. полностью. В пр. 149-150 и 157-158 сняли ветки с проводов.		школа, скважина / 410 чел	410	0,2	16	+19, пасм	1800

Прим.ЗЭС	10	Водозабор 35/10	5	05.09.18 10:16	05.09.18 10:16	0:01	05.09.18 17:02	0:01	КУ "земля"			На хх (резервное питание ф-8 ПС "Лучегорск"). В ТП-2069 (на хх) заменили прох. изол. ф.А.		нет	0	0	0	+19, пасм	0
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф-13 откл. РК-13	05.09.18 10:57	05.09.18 11:21	0:11	05.09.18 11:21	0:11	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке.		нет / быта нет	0	0,08	11	+15, дождь	30
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	124	05.09.18 11:06	05.09.18 11:14	0:02	05.09.18 11:14	0:02	КУ			В 11:05 на дисп. пункт поступила инф-я, что под ВЛ-6кВ производились разгрузочные работы сторонним краном (китайскими строителями) при касании оп. 140-00/127 (на котором находится ЛР-6) разошлись ножи ЛР-6, где отходящая КЛ-6 питает ТП-8 без нагрузки. Виножник установлен, пострадавших нет. Сообщено в СБ, полицию. С 11:06 до 11:14 ф-124 отключали для включения ЛР-6 в безтоковой паузе.	больница / 2300 чел	2300	0,6	12	+18, дождь	84	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	05.09.18 11:20	05.09.18 11:37	2:25	05.09.18 11:37	2:25	МТЗ		у	с.Чистоводное.		школа, связь / 115 чел	115	0,08	6	+19, пасм	1
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	05.09.18 11:50	05.09.18 12:38	24:52	05.09.18 12:38	24:52	МТЗ		ну	с.Барабаш, с.Овчинниково. Вкл. без 1 ТП. В пр. 72-73 сняли ветку с проводов. В 14:05 включили, кроме ранее отключенной отпайки на П/З Овчинникова (на ДГ) /безхозный участок, оп. 92-98 подтоплены, нет возможности осмотра/		нет / 370 чел	370	0,1	7	+20, пасм	128
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	17	05.09.18 12:40	05.09.18 14:43	0:04	05.09.18 14:43	0:04	МТО		ну	Ж/Д округ г.Хабаровска. В пролёте оп. 8/8-8/9 убрano угрожающее дерево (недопустимое расстояние до пров.).	ПНС / 538 чел	538	1	9	+15, сильный дождь	2050	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	05.09.18 12:47	05.09.18 16:33	0:00	05.09.18 16:33	0:00	КУ "земля"			п. Синий гай, Искра, Майское. В 13:05 запитано 3 ТП. В 16:33 всё включено, на опоре 160 устранили обрыв вязы по фазе В.	школа, д.сад, психдиспансер / 831 чел	831	0,2	12	+23, пасм	1050	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	7	05.09.18 12:48	05.09.18 12:48	0:33	05.09.18 12:48	5:28	МТЗ		у			нет	0	0	0	+15, сильный дождь	0
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	10	05.09.18 13:11	05.09.18 13:14	0:03	05.09.18 13:14	0:03	МТЗ		у	п.Вознесенское.	болн, водозаб, щкола, д. сад / 796 чел	796	0,3	5	+15, дождь, ветер	13	
Ам.ВЭС	10	Михайловка 110/35/10	19	05.09.18 13:14	05.09.18 13:21	1:02	05.09.18 13:21	1:02	МТО		ну	с.Ильиновка.	скважина, в/н башня / 210 чел	210	0,13	4	+16, дождь, ветер	15	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	21	05.09.18 13:18	05.09.18 20:48	3:09	05.09.18 20:48	3:09	МТО		ну	часть быта г.Партизанск. В пр. 30/1-30/2 упало дерево, в пр. 30/1-30/3 обрыв проводов по всем фазам. Устранено, все запитано	нет / 1308 чел	1308	0,5	11	+19, пасм	2800	
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д1Ф	05.09.18 13:45	05.09.18 14:13	0:20	05.09.18 14:13	0:20	МТЗ		ну	п. Орочи. Повреждение на вед. отпайке.	больница / 780 чел	780	0,25	1	+15, дождь	118	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	05.09.18 13:48	05.09.18 15:12	1:18	06.09.18 21:31	1:18	МТЗ		ну	с. Кронштадк. 4 ТП запитаны от резерва. В 15:29 запитали всех потребителей, выведен участок от РЛ-65 оп. 16 до РЛ-75 оп.146 без потребителей. В пр.оп.80-81 падение дерева на провода, без повреждения. Устранено (21:31 6.9.18).	Ф-5 ПС Чкаловка	Школа-1 Насосная 1 / 409 чел	409	0,1	6	+17, дождь	140
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф-3 РКЛ оп. 265	05.09.18 13:52	05.09.18 14:23	3:37	05.09.18 14:23	3:37	Ав.откл		у	с. Залесье.		нет / 150 чел	150	0,1	3	+20, дождь	50
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	05.09.18 14:08	05.09.18 15:10	0:28	15.09.18 18:16	0:28	МТО		ну	часть п.Пластун. Включили без отпайки на ТП-1026 (ферм. Хозяйство, подключен ДГ 6.9.18 в 16:22, все потребители включены). Разлив реки Джигитовка - пр.229-231 и пр.278-286 затоплены водой (примерно 1,5м с течением), осмотреть участок от оп.229 до оп.286 нет возможности- до снижения уровня воды. 10.09.18 осмотр с применение бинокля. Упали опоры 257,258,оп.261 сломана траверса,пр.259-262 необходима перетяжка провода,оп.261 ф.А поврежден изолятор. Невозможно проехать в пр.231-285 Поврежденное оборудование находится в воде 1-0,5 метра. 15.9.18 произведена установка опор 257, 258 и перетяжка провода в пр.256-258, включен по нормальной схеме в 18:30.	Аэропорт, больница / 800 чел	800	0,2	8	+20, пасм	207	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	05.09.18 14:27	05.09.18 14:32	0:29	05.09.18 14:32	0:29	Ав.откл		у	с.Новожатково.		нет / 4250 чел	450	0,1	7	+18, дождь	8
Хаб.СЭС	35	РП-4 - Лесозаводская	Т-10Ф	05.09.18 14:36	05.09.18 14:55	0:00	07.09.18 4:55	0:00	Лесозаводская: б/б, РП-4: 2 ст ДЗ		не прои з	ВЛ-35 Южная - Тишкино, ВЛ-35 Южная - Лесозаводская	2000 чел	2000	2		+16, дождь, ветер	656	
Прим.ЮЭС	6	Бурун 110/35/6	В-2 6кВ Т-2	05.09.18 14:53	05.09.18 16:56	0:04	07.09.18 14:51	0:04	Ав.откл			Обесточена 4ЩС- 6кВ. Повреждение ТН-6 4ЩС ф. "С" (тип ВРQ2, пр-ль Италия). Потребитель запитан по сетям ВПЭС 6кВ. В 17:57 включен В-2 6кВ Т-2. 6.9.18 заменен ТН-6 4ЩС ф.С. 7.9.18 произведена замена ф.А,В (не подходили по РЗА, разные типы ТН).	сети абонента (ВПЭС) 6кВ	1200 чел	1200	2		+22, пасм	4100
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	05.09.18 15:37	05.09.18 16:52	2:47	05.09.18 20:50	2:47	МТО		ну	с.Андреевка. Запитано от резерва без 3-х ТП. На оп. 35 срыв изолятора по фазе А. Устранено, все включено	водонасосная / 595 чел	595	0,5	21	+21, ветер	1106	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	4	05.09.18 15:57	05.09.18 16:00	0:00	05.09.18 16:00	0:00	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0,1	12	+16, ветер	5

Прим.ЭЭС	10	Новосельская 35/10/6	2	05.09.18 16:02	05.09.18 16:30	3:09	05.09.18 16:30	3:09	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП.		Насосная / 80 чел	80	0,02	2	+20, дождь	9
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Белая Гора с отп. Маго	С-172	05.09.18 16:40	05.09.18 16:54	3:19	05.09.18 16:54	3:19	1 ст. ТЭМП	ну	у	Обесточивались ПС Маго, Б.Гора.		1600 чел	1600	3,3		+16, дождь, ветер	868
Прим.ЮЭС	110	Южная 110/6	T2	05.09.18 16:57	05.09.18 19:25	0:56	05.09.18 22:02	2:43	ДЭТ			Обесточены 1,2СШ-бкв. Неисправен блок ДЭТ Т2. В 19:25 ПС Южная запитана от резерва по сети бкв. В 20:10 Т1 включен на холостой ход для обеспечения собственных нужд ПС Южная. В 21:05 включен В-6-Т1, нагрузка переведена на Т1. Перегрузили блок ДЭТ Т2, неисправность устранилась. Включен Т2 на Х.Х.	ЦРП ПаГРЭС Фидер бкв 4-ый участок	805 чел	805	0,3		+21, пасм	832
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	5	05.09.18 17:13	05.09.18 17:19		05.09.18 17:19		МТЗ		у	с.Астраханка.	школа, д.сад / 3890 чел	3890	0,5	29	+17, пасм	67	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	05.09.18 17:15	05.09.18 17:42	1:01	05.09.18 17:42	1:01	МТЗ		у	с.Каленовка, Горбатка.	УЦ-10, (жен. зона) / 600 чел	600	0,1	2	+20, сильный дождь	26	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	15	05.09.18 17:15	05.09.18 17:20	0:00	05.09.18 17:20	27:30	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.	нет / 500 чел	500	0,25		+16, ветер	21	
Ам.ЭЭС	10	Реммаш 35/10	6	05.09.18 17:21	05.09.18 18:28	0:12	05.09.18 18:28	0:12	МТЗ	ну	ну	с.Светильное, Селеткан. Убрано сухое дерево в прол. оп. 55-56 без повреждения провода.	школа-2, д. сад-2 / 395 чел	395	0,03	4	+16, ветер	227	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Белая Гора с отп. Маго	С-172	05.09.18 18:51	05.09.18 18:51	2:01	05.09.18 18:51	2:01	1 ст. ТЭМП	у			нет	0	0	0	+16, сильный ветер	0	
Хаб.ЦЭС	35	Дубки - Анастасьевка с отпайкой на ПС Краснознаменка	T-38	05.09.18 19:02	06.09.18 12:23	1:45	06.09.18 12:23	1:45	МТО	выв	ну	Ввл=9км. Обесточены ПС Анастасьевка, Краснознаменка. В 1:58 обнаружено в пр.оп.85-86 обнаружено упавшее дерево и обрыв провода ф-с. Возврат на базу за проводом, его получение на складе. В 5:05 допуск на устранение. В 11:52 работы завершены. В 12:23 ВЛ-35 включена, схема восстановлена.		9965 чел	9965	1,8		+16, дождь	30623
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Белая Гора с отп. Маго	С-172	05.09.18 19:18	05.09.18 20:01	0:12	06.09.18 0:46	0:12	1 ст. ТЭМП	ну	у	Ввл=77км. Обесточены ПС Маго, Б.Гора. В 20:01 ПС Б.Гора запитана от ПС Многовершинная. Остается обесточена ПС Маго (0,6 МВт, 1744 чел). Обход пр.оп.264-286 без замечаний. Включена в работу (по стиханию ветра), все запитано. 6.9.18 обход произведен, замечаний не выявлено.	ПС Многовершинная СВ-110	4 нас.пункта / 1600 чел	1600	3,3		+16, сильный ветер	3557
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	140	05.09.18 20:31	05.09.18 20:58	2:29	05.09.18 20:58	2:29	"земля" от КУ			Самоустранилась	быта нет	0	0,15	1	+16, дождь	40	
Прим.ЭЭС	10	Заря 35/10	1	05.09.18 20:53	05.09.18 20:53	1:49	05.09.18 20:53	1:49	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, пасмурно	0	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	05.09.18 22:05	05.09.18 23:45	0:03	05.09.18 23:45	0:03	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.участке.	нет / 800 чел	800	0,4	10	+16, дождь, ветер	451	
Прим.ЭЭС	10	Малиново 35/10	4	05.09.18 22:34	05.09.18 22:34	0:03	05.09.18 22:34	0:03	МТЗ		у		нет	0	0	0	+16, дождь	0	
Ам.ВЭС	10	Болдыревка 35/10	6	05.09.18 23:02	05.09.18 23:25	67:42	05.09.18 23:25	67:42	МТО	ну	у	Осмотр без замечаний.	школа / 283 чел	283	0,04	5	+16, дождь, ветер	17	
Прим.ЭЭС	10	Малиново 35/10	по ф.4 СП-22	06.09.18 1:00	06.09.18 3:51	0:06	06.09.18 5:38	0:06	Ав.откл		ну	Вкл без ТП123, вкл в 5:38; заменены поврежденные оп. изолятор фВ и прох. изолятор фС (затекание воды)	нет / 742 чел	742	0,08	6	+16, дождь	400	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	06.09.18 1:47	06.09.18 2:56	0:05	08.09.18 10:40	0:05	МТО		ну	8ТП из 15ти запитано по ф.40 ПС Береговая-2. В 6:17 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 6.9.18 обнаружено МП 763 м от ЦРП-101, повреждение под бетонными плитами, планируется выноска КЛ-6 в обход плит. 7.9.18 произведена выноска КЛ бкв, в 12:28 включен головной участок без потребителей до ЦРП-101. 8.09.18 10:40 схему привели в исходное состояние	ф.40, ф.2 Береговая-2	школа, дс / 250 чел	250	1,4	15	+18, облачно	460
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	7	06.09.18 2:50	06.09.18 3:32	1:33	06.09.18 3:32	1:33	Ав.откл		у		школа, дс, больница / 2000 чел	2000	0,6	10	+16, дождь	280	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	15	06.09.18 3:41	06.09.18 4:00	0:00	06.09.18 4:00	0:00	Ав.откл		у		нет / 312 чел	312	0,2	7	+16, морось	30	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	06.09.18 5:06	06.09.18 5:40	0:42	06.09.18 5:40	0:42	Ав.откл				школа, насосная / 1574 чел	1574	0,2	5	+16, дождь	113	
Ам.ЦЭС	35	Степная - Александровка		06.09.18 6:27	06.09.18 6:51	1:30	06.09.18 6:51	1:30	МТЗ	нет	у	С обесточиванием ПС Александровка	школа, дс / 2368 чел	2368	0,4		+16, ветер	176	
Прим.ЭЭС	35	Спаск - ЗСМ - Луговая - Александров - Чкаловка		06.09.18 7:37	06.09.18 7:37	0:00	06.09.18 7:37	2:40	МТО, ДЭ 1 ст		у	При осмотре в пр.оп.25-26 негабарит до ветки дерева. Устранено.	нет	0	0	0	+15, облачно	0	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	06.09.18 8:30	06.09.18 8:35	0:37	06.09.18 8:35	0:37	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	нет / 1221чел	1221	0,12	5	+16, дождь	10	
Хаб.ЦЭС	6	Краснореченская 35/6	16	06.09.18 8:47	06.09.18 9:16	1:56	06.09.18 9:16	1:56	ав.откл.	нет	у	Планируется осмотр.	скважина / 254чел	254	0,76	2	+16, дождь	367	
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	06.09.18 9:02	06.09.18 10:52	3:16	06.09.18 10:52	3:16	КУ, земля			Оп.127-00/7 заменен поврежденный изолятор.	школа, д/с / 350чел	350	0,08	7	+16, пасм	120	
Хаб.СЭС	10	Индустриальная 35/10	4	06.09.18 12:30	06.09.18 12:50	0:24	06.09.18 12:50	0:24	МТЗ	нет	у		нет / 800чел	800	0,04	4	+16, дождь	13	
Хаб.СЭС	10	ЦРП-10	9	06.09.18 14:55	06.09.18 20:48	1:03	06.09.18 20:48	1:03	МТЗ	нет	ну	Пр.оп.37-38 падение дерева, обрыв 3-х проводов, пр.оп.38-39 обрыв 2-х проводов. Устранено. (вкл в 19:30, головной уч.СШ-38 пр.оп.135 оп.вед.15-й) обнаружено МП15038 с разборкой 17:58 от ЦРП-10	нет / быта нет	0	0,3	5	+18, ветер	1790	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	06.09.18 20:58	06.09.18 22:42	3:49	07.09.18 6:12	3:49	КУ, земля			Вкл с выделенным уч. потребителю обеспечен резерв (без 2 вед ТП), вкл в 6:12. Повреждение на ведомственном ТП.	ф5	нет/ 20 чел	20	0,05	4	+18, дождь	104
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	06.09.18 21:05	06.09.18 21:05	0:05	06.09.18 21:05	0:05	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+18, гроза	0	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	06.09.18 21:54	06.09.18 21:54	0:23	06.09.18 21:54	0:23	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+18, ясно	0	
Прим.ЭЭС	10	Руновка 35/10	1	06.09.18 22:55	06.09.18 23:03	1:06	06.09.18 23:03	4:06	МТО		у	Планируется осмотр.	школа, д.дом / 176 чел	176	0,06	4	+18, ветер	9	

Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	1	07.09.18 0:10	07.09.18 2:47	0:02	07.09.18 8:35	0:02	Ав.откл		ну	Вкл до оп.84 (без БТП). В 8:35 включен полностью, все потребители запитаны. На оп.116, 117 заменены поврежденные изоляторы.	нет/520 чел	520	0,2	16	+16, дождь	288
Прим.ЮЭС	6	Береговая 2-220/110/6	40	07.09.18 0:12	07.09.18 5:26	2:11	07.09.18 5:26	2:11	МТО		ну	Повреждение Кл ВВ на уч. оп.11 - ЦРП.101 Произведен ремонт (уст.соед.м.уфта); вкл в работу.	теплопункт, д/дом/ 1200 чел	1200	1,3	8	+18, пасмурно	6800
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	07.09.18 2:50	07.09.18 2:57	3:36	07.09.18 2:57	3:36	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	школа, п/з/ 200 чел	200	0,1	4	+18, пасмурно	11
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	07.09.18 2:50	07.09.18 3:04	1:31	07.09.18 3:04	1:31	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	школа/ 200 чел	200	0,1	8	+18, пасмурно	23
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	07.09.18 4:59	07.09.18 6:36	0:45	07.09.18 6:36	0:45	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном ТП.	нет/ быта нет	0	0,12	5	+18, дождь	180
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	07.09.18 5:56	07.09.18 6:29	0:10	07.09.18 6:29	0:10	Ав.откл		у	Планируется осмотр.	зона/ 600 чел	600	0,1	2	+18, гроза	33
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№1	07.09.18 6:11	07.09.18 6:11	1:25	07.09.18 6:11	1:25	Зап: ТНЗНП 1ст, АТЭЦ: НЗЗ 2ст Штыково: 6/6		у	проведен обход ВЛ 110 АТЭЦ-ЗПД-Крол.-Штык№1 пр.оп. 118-163(25,7-35,5км) видимых повреждений не обнаружено.	нет	0	0	0	+18, гроза	0
Прим.ЮЭС	110	Штыково - Анисимовка-тяг		07.09.18 6:16	07.09.18 6:16	1:50	07.09.18 6:16	1:50	Штыково: МТО, ДЗ, НЗЗ 2ст		у	Обход 11.09.18 без замечаний	нет	0	0	0	+18, гроза	0
Прим.ЮЭС	110	Штыково	В-110 Вокзальная/т	07.09.18 6:20	07.09.18 6:20	0:00	07.09.18 6:20	0:00	НЗЗ, МТО		у	Обход 11.09.18 без замечаний	нет	0	0	0	+18, гроза	0
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	07.09.18 6:36	07.09.18 6:36	0:42	07.09.18 6:36	0:42	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+18, гроза	0
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по фаз реклоуз	07.09.18 6:58	07.09.18 7:04	0:00	07.09.18 7:04	0:00	Ав.откл		у	с. Орловка п. Тигровый.	нет/ 45 чел	45	0,01	3	+17, дождь	2
Прим.СЭС	35	Арсеньев-1 - Гражданка		07.09.18 7:38	07.09.18 7:38	0:00	07.09.18 7:38	0:00	МТЗ		у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+17, гроза	0
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	07.09.18 8:07	07.09.18 8:35	2:55	07.09.18 8:35	2:55	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	кот/ 520 чел	520	0,3	5	+14, облачно	40
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	07.09.18 8:10	07.09.18 9:55	1:00	07.09.18 15:38	13:50	КУ, земля		ну	с.Залесье,с.Мельники. Включен до РЛ-185, без 3-х ТП. В пр.оп.253-254 снята ветка с проводов, схема восстановлена.	нет/ 183 чел	183	0,1	8	+15, дождь	18
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	13	07.09.18 9:07	07.09.18 12:15	2:29	07.09.18 12:15	2:29	ав.откл		ну	с.Свободное, Беневское. В ТП-7236 заменены предохранители 10кВ 2-х фаз.	нет / быта нет	0	0,01	3	+18, гроза, дождь	103
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	07.09.18 9:10	07.09.18 9:11	0:30	07.09.18 9:11	4:28	ав.откл		нет	с.Кишиневка, Лазо.	нет / 93чел	93	0,01	4	+18, гроза, дождь	1
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	15	07.09.18 9:10	07.09.18 9:12	0:00	07.09.18 9:12	0:00	ав.откл		нет	с.Лазо.	нет / 312 чел	312	0,2	4	+18, гроза, дождь	6
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	07.09.18 9:10	07.09.18 9:13	3:14	07.09.18 9:13	3:14	ав.откл		нет	с.Ст.Каменка.	нет / 71чел	71	0,1	5	+18, гроза, дождь	2
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	07.09.18 9:17	07.09.18 9:17	0:24	07.09.18 9:17	0:24	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	07.09.18 9:37	07.09.18 9:42	0:00	07.09.18 9:42	0:00	МТЗ		ну	с.Евсеевка. Обход без замечаний.	насосная / 449чел	449	0,1	9	+18, дождь	9
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	07.09.18 9:41	07.09.18 11:11	4:54	07.09.18 17:25	7:08	МТО		ну	с.Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка. В 11:11 включен до РЛ-38 оп.350, без 9 ТП. На оп.630 разрушение изолятора, на ТП-5021 повреждение опорного изолятора. Устранено, сх.восстановлена.	школа / 518чел	518	0,1	18	+14, дождь	150
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	07.09.18 10:21	07.09.18 19:35	0:29	07.09.18 19:35	0:29	ав.откл		нет	с.Кишиневка, Лазо. В 16:30 включен до оп.89, без 3-х ТП. В 19:35 включен полностью. На СП-2005 заменены ОПН-10 2-х фаз.	нет / 93чел	93	0,01	5	+18, гроза, дождь	923
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	9	07.09.18 10:41	07.09.18 16:10	1:03	07.09.18 16:10	1:29	"земля" от КУ			п.Смоляниново. В пр.оп.7-9 и 13-23 проведена подрезка веток деревьев.	нет / 300чел	300	0,1	3	+20, ясно	548
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	2	07.09.18 10:44	07.09.18 10:47	0:51	07.09.18 10:47	0:51	ав.откл.		нет	с.Суражевка.	нет / быта нет	0	0,1	2	+20, ясно	5
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	10	07.09.18 10:51	07.09.18 17:12	2:30	07.09.18 20:20	7:50	"земля" от КУ			с.Беневское. Повреждение ТТ-10 ф.А в ячейке, заменен. / В 17:12 нагрузка переведена на ф.1 (на оп.1 установлена перемычка)/	ф.1 школа / 130чел	130	0,1	5	+16, гроза, дождь	635
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	15	07.09.18 11:02	07.09.18 11:03	0:15	07.09.18 11:03	0:15	ав.откл		нет	с.Лазо.	нет / 312 чел	312	0,2	4	+16, гроза, дождь	1
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	07.09.18 11:05	07.09.18 11:06	0:14	07.09.18 11:06	0:14	ав.откл		нет	с.Грушевое.	д/с / 350чел	350	0,1	5	+16, гроза, дождь	1
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	07.09.18 11:22	07.09.18 12:05	0:40	07.09.18 12:55	2:14	"земля" от КУ			с.Чкаловское. Включен до РЛ-59, без 5ТП. В 12:55 включен полностью,"земля" самоустранилась. При обходе: на оп.61/17 повреждение изолятора. Устранено.	нет / 300чел	300	0,3	15	+18, дождь	215
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	по фаз РКЛ	07.09.18 11:30	07.09.18 12:01		07.09.18 12:01		ав.откл.			п.Кучелиново. В пр.оп.301/4-301/5 снята ветка с проводов.	нет / 20чел	20	0,1	5	+18, пасм	40
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	07.09.18 12:00	07.09.18 17:40	0:03	10.09.18 14:36	0:03	ав.откл.		нет	п.Черноручье, п.Валентин с.Глазковка. Включен без ТП-2006 (повреждение по 0,4 кВ), нет проезда, дорога размыта (1 ч.дом, подсобное хоз-во, п.Черноручье). 8.09.18 возможности проезда нет. Все включено в 14:36 10.09.18	школа, больница, скважина / 569 чел	569	0,5	15	+16, гроза, дождь	310
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	6	07.09.18 12:00	07.09.18 14:07	1:56	07.09.18 16:45	1:56	ав.откл.		нет	п.Сокольчи. Включен без 2-х ТП. В 16:45 включен полностью. Повреждение на вед. участке.	школа, д/с / 143чел	143	0,1	6	+16, гроза, дождь	102
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	07.09.18 12:05	07.09.18 12:08	2:45	07.09.18 12:08	2:45	МТЗ		нет	с.Воздвиженка.	нет / 1500чел	1500	0,4	11	+18, пасм	20
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	07.09.18 12:26	07.09.18 14:31		07.09.18 20:09		ав.откл		ну	с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. Включен до РЛ-6 оп.231, без 6 ТП. На оп.309, 310, 311 повреждение изоляторов 3-х фаз. Устранено.	школа, больница / 432чел	432	0,2	13	+21, гроза, дождь	417
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	07.09.18 12:29	07.09.18 12:29	0:53	07.09.18 12:29	0:53	МТЗ		у	Планируется осмотр 17.9.18	нет	0	0	0	+18, пасм	0
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	07.09.18 12:50	07.09.18 13:25	0:10	07.09.18 20:23	0:10	ав.откл		нет	Включили до оп.69 РЛ-2, без 5 ТП. В пр.оп.69/80-69/81 обрыв провода ф.В. Устранено.	школа, скважина / 310 чел	310	0,2	15	+20, пасм	211

Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	07.09.18 13:03	07.09.18 19:47	4:57	07.09.18 19:47	4:57	"земля" от КУ			с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. В 14:55 включен, запитано 3 ТП из 9. На оп.325 заменен изолятор ф.С.	интернат / 122чел	122	0,1	9	+21, гроза, дождь	673
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	07.09.18 13:55	07.09.18 14:00	2:34	07.09.18 14:00	2:34	МТЗ	ну	у		нет/200ч.	200	0,1	8	+20, обл	8
Прим.ЮЭС	6	Бурун 110/35/6	В-6 Т2 ввод №2	07.09.18 15:00	07.09.18 15:40	0:46	07.09.18 23:58	0:46	МТО		у	Одновременно отключился вед. ф.108 , Обесточилась 4С-бкв. В 15:40 включен в работу В-6 Т2 ввод №2, запитана 4С-бкв. В 15:58 выведена в ремонт 4С-бкв для высоковольтных испытаний и чистки изоляции. Повреждение ТН-4С-бкв ф.А, перегорание предохранителей бкв ф.А,В (при ремонте ТН-4С-бкв была заменена ф.С). В 20:47 после проведения ВВ испытаний 4С 6 кВ включен в работу В6 Т-2 ввод №2.; в 23:58 ТН6 4С заменен, включен в работу.	нет / 700чел	700	0,1		+20, ясно	66
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	8	07.09.18 15:01	07.09.18 15:05	1:12	07.09.18 15:05	7:00	МТЗ	нет	у	с.Ильинка. В пр.оп.67-68 подхлест проводов из-за падения дерева, без повреждения.	школа, д/с / 1785чел	1785	0,2	10	+20, пасм	13
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	1	07.09.18 15:30	07.09.18 17:08	0:58	07.09.18 19:04	0:58	ав.откл		ну	с.Гранатовка, Синельниково (на ф.1 нагрузка ф.3). Включен без отпайки на с.Синельниково-2 (6 ТП). В 19:04 включен полностью. На оп.117 заменены 2 изолятора ф.С.	школа / 520чел	520	0,2	16	+18, пасм	163
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	07.09.18 15:48	07.09.18 20:00	1:58	07.09.18 20:28	1:58	ав.откл.			В 20:00 включен без 3-х ТП, вкл в 20:28. Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/200ч.	200	0,1	8	+20, обл	420
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	16	07.09.18 16:36	07.09.18 17:25	80:16	07.09.18 17:25	80:16	"земля" от КУ			п.Т.Озеро. Самоустралились.	нет	0	0,05	1	+20, обл	4
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	12	07.09.18 17:50	07.09.18 20:08	0:58	07.09.18 22:47	3:37	"земля" от КУ			с.Елабуга. Включен без отп на ТП-1357, вкл в 22:47. Пр.оп. 56-57 убрано упавшее дерево.	школа, д/с / 463чел	463	0,12	6	+16, дождь	276
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	6	07.09.18 18:35	07.09.18 18:58	2:05	08.09.18 0:15	2:55	"земля" от КУ			с.Ружино, Тамга, Елизаветовка (на ф.6 нагрузка ф.7 ПС Лесоаводск). В 18:56 включен без 9ТП. В 19:12 включен без 4-х ТП, вкл в 20:47 без отпайки на АЗС, вкл в 0:15. Оп.14 заменен поврежденный изолятор ф.С.	нет / 1222чел	1222	0,49	27	+20, обл	200
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	07.09.18 23:43	08.09.18 0:30		08.09.18 0:30		МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет/ 25 чел	25	0,1	1	+10, пасмурно	47
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	08.09.18 0:35	08.09.18 1:00	0:08	08.09.18 1:00	0:08	Ав.откл		у	Планируется осмотр 14.9.18	школа/ 200 чел/ 2 ИУ	200	0,1	6	+12, ясно	42
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	08.09.18 7:20	08.09.18 10:18		08.09.18 10:18		МТЗ		ну	с. Никольвовск. Повреждение на вед. отпайке	школа/ 200 чел/ 2 ИУ	200	0,1	6	+9, ясно	58
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	08.09.18 7:40	08.09.18 8:41	2:04	08.09.18 8:41	13:46	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет/ 25 чел	25	0,1	1	+12, облачно	61
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	08.09.18 8:44	08.09.18 9:28	907:43	08.09.18 9:28	907:43	МТЗ	ну		часть п.Лучегорск. Повреждение на вед. отпайке	д/с/ 660 чел/ 3 ИУ	660	0,7	8	+10, дождь	513
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	08.09.18 10:09	08.09.18 10:11	0:20	08.09.18 10:11	0:20	МТО		у	с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожига. Обход без замечаний.	школа, д.сад/ 1291ч./ 3 ИУ	1291	0,1	16	+10, дождь	7
Прим.ЗЭС	35	Рождественка 35/10	Т1	08.09.18 10:25	08.09.18 12:25	4:24	08.09.18 18:44	4:24	ГЗ			Обесточена ПС Рождественка (однотрансф.-я). В 12:25 шины 10кВ запитаны от ф-5 ПС Веденка, включены все потребители. Газа в газовом реле нет, выполнены испытания Т1 и шинного моста 10 кВ - замечаний нет. В цепях ГЗ Т1 обнаружена повреждённая жила контрольного кабеля, повреждённая жила заменена на резервную. Т-1 включен на х.х. в 18:34, включен под нагрузку 18:44	ф.5 ПС Веденка школа/971ч./ 2 ИУ	971	0,14	8	+14, пасм.	280
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	08.09.18 10:52	08.09.18 11:28	1:46	08.09.18 11:28	8:19	МТЗ			п.Бычиха. дачи Повреждение на вед. отпайке	нет/ быта нет	0	0,54	8	+17, обл.	324
Прим.ЮЭС	6	178Ф 110/35/6	31	08.09.18 11:15	08.09.18 12:37	0:44	09.09.18 22:31	0:44	МТЗ			п.Дунай. В 12:37 запитано 5ТП, в 13:49 запитано еще 3 ТП. В 14:58 весь потребитель перезапитан. В ТП-82146 обнаружено повреждение концевой каб. муфты. Устранено.	школа / 2100ч.	2100	0,1	9	+15, ясно	136
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	08.09.18 12:15	08.09.18 12:57	0:11	08.09.18 14:45	0:11	Ав. Откл.		ну	с. Благодатное, Лесное. В 12-57 фидер включен без отпайки на с.Лесное (остаются откл. 4ТП), ИУ запитан. Повреждение на Вед. отпайке	школа/ 546ч./ 1 ИУ	546	2,2	8	+16, ветер	1575
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	2	08.09.18 12:46	08.09.18 12:58	0:35	08.09.18 12:58	0:35	МТЗ		у	с.Н-Качалинск. Обход: на оп 71 срыв изолятора ф.В. Устранено.	школа/ 1552ч./ 1 ИУ	1552	0,1	16	+17, ясно	60
Хаб.СЭС	10	Амурская ТЭЦ1	68	08.09.18 13:35	08.09.18 14:06	6:52	08.09.18 14:06	6:52	МТЗ		не прои зв.	г.Амурск. Повреждение на вед. отпайке	нет/ 0	0		9	+13, обл.	94
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	10	08.09.18 14:20	08.09.18 17:30	0:08	08.09.18 19:36	0:08	МТЗ		ну	с.Озёрное, Орлиное, Бельцово.В 17:30 включен до оп.187 (более 50% нагрузки). В 19:36 после частичного обхода включен успешно, замечаний нет.	школа/ 220ч./ 2 ИУ	220	0,1	11	+14, ветер	316
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	11	08.09.18 14:20	08.09.18 16:20	1:25	08.09.18 16:20	1:25	МТО		у	с. Яблоновка. По прибытию ОБВ РПВ успешно.	школа/ 234ч./ 1 ИУ	234	0,1	5	+14, ветер	200
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	08.09.18 15:13	08.09.18 15:45	0:04	08.09.18 17:31	0:04	Откл. КУ"Земля"			часть быта г.Партизанск. В 15:45 включен без 2-х ТП. В 17:31 включен полностью, замечаний нет.	школа, д.сад / 1460ч.	1640	1	15	+22, обл.	160
Ам.ЗЭС	10	Реммаш 35/10	6	08.09.18 16:47	08.09.18 18:43	0:41	08.09.18 18:43	1:38	МТЗ	ну	ну	с.Светильное, Селеткан. В пролете Оп 57-58 убрано дерево. Провод не поврежден	нет/395ч./ 2 ИУ	395	0,1	2	+18, ветер	229
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.5 в РП10 откл. ф.5	08.09.18 16:48	09.09.18 11:42	24:45	09.09.18 11:42	24:45	МТЗ	ну	ну	с.Горноводное, Новониколаевка. В 19:42 запитано ТП-2034 (с.Новониколаевка, запитан ИУ). На оп.398 отгорел провод ф.А, лежит на земле. На оп.354 разрушен изолятор ф.С, провод на траверсе. В пр. оп.294-298 падение 2 деревьев (подмыты водой), на оп.295, 296, 297 сорваны провода, излом траверс. Устранено.	нет/192ч./ 1 ИУ	192	0,1	5	+18, ветер	1799
Прим.ЮЭС	35	А - 3 - Луговая - Соллерс	№1	08.09.18 17:38	08.09.18 18:32	4:07	08.09.18 18:32	4:07	МТЗ	ну	у	Обесточена 1СШ-6 ПС Луговая, Р-0,7МВт. В пролётах оп.7 - 8 обнаружены остатки металлизированной ленты под ЛЭП.	нет/3500ч./ 2 ИУ	3500	0,7	12	+22, обл.	600

Хаб.ЦЭС	6	Восточная 110/35/6	20	08.09.18 22:17	08.09.18 22:36	0:55	08.09.18 22:36	0:55	МТО	ну	у	Планируется осмотр.	нет / быта нет	0,65		+20, ветер	206		
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	09.09.18 0:25	09.09.18 0:57	0:38	09.09.18 5:04	0:38	МТЗ-1	ну	ну	Запитано от резерва кроме 16 ТП. На оп.3 повреждение ОПН-10, демонтированы.	ф.2 ПС Чигири	нет / 50чел	50	0,5	37	+10, облачно	94
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	В-10 Т2	09.09.18 1:35	09.09.18 2:30	0:00	09.09.18 3:48	1:13	Дуг.защита			Обесточились 1С-10кВ, 2С-10кВ. В 2:20 включен В-10 Т1, в 2:30 включены все фидера 1С-10кВ. В 3:13 включен в работу В10 Т-2, в 3:23 включены 2 фидера 2С-10кВ. В ячейке ф.21 перекрытие крысой в районе подключения КЛ, видимых повреждений кабеля и кабельной муфты нет. В 3:48 включены все фидера 2С-10кВ кроме ф.21 (не включен по просьбе абонента).		1210чел	1210	2,1	25	+10, ясно	1924
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	6	09.09.18 2:40	09.09.18 6:05	127:02	09.09.18 6:42	127:02	ав.откл.	нет	ну	п.Сокольчи. На оп.2/12 перекрытие птиц (снята сова). В 6:05 включен без 2-х ТП. ПЮЭС ПС Сокольчи Ф-6 6:42 включен полностью, все потребители запитаны.	д/с, школа / 143чел / 1 ИУ	143	0,1	6	+9, ясно	341	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	09.09.18 6:50	09.09.18 7:39	1:40	09.09.18 21:28	3:10	ав.откл.	нет	ну	с.Абраженовка, Снегуровка, Васяновка. В 7:39 включен до РС-629/260, без БТП (запитан 1 ИУ). В 8:38 выделен участок от РС 627 до РС 629, весь потребитель запитан. Произведен обход. Обнаружено: оп. 366, 367 (Ж/Б) падение из-за разрушения бетона у основания (болотистая местность), установлена плавающая оп.366, в пр. опор 360-361 устранен обрыв провода по ФС.	ф.8 ПС Ивановка	школа, д/с / 1650чел / 1 ИУ	1650	0,3	15	+5, ясно	245
Хаб.СЭС	10	Кислородная 35/10	Д16Ф	09.09.18 7:08	09.09.18 8:48	2:33	09.09.18 10:56	2:33	"земля" от КУ			г.Сов. Гавань. На оп.10 разрушен изолятор(верхний провод). Потребители запитаны от резерва. Устранено	ф.Д17Ф	нет / 200чел	200	0,12	1	+8, обл	197
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	В-10 Т1	09.09.18 8:01	09.09.18 8:08	0:13	09.09.18 8:08	0:13	МТЗ	нет	у	Обесточивались 1,2сш-10кВ. Одновременно отключался ф.11 (РПВ усл.).	школа / 458чел / 5 ИУ	458	0,17	15	+6, ясно	20	
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	11	09.09.18 8:01	09.09.18 8:11	0:17	09.09.18 8:11	0:17	МТО	нет	у	с.Яблоновка. Обход без замечаний.	школа / 234чел / 1 ИУ	234	0,1	5	+6, ясно	17	
Хаб.СЭС	110	Вознесенская - Иннокентьевка		09.09.18 8:07	09.09.18 8:07	0:00	09.09.18 8:07	0:00	ТЗНП	у		При обходе в пр.оп. 5-6 обнаружено упавшее дерево, поврежденный проводов нет.	нет	0	0	0	+8, ветер	0	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	09.09.18 8:54	09.09.18 9:22	2:59	09.09.18 9:22	2:59	ав.откл.		у	ИУ №1722 в с. Даниловка.	школа / 639 чел / 1 ИУ	639	0,1	7	+7, ясно	46	
Хаб.ЦЭС	110	Хор - Красицкая с отп. Дормидонтовка		09.09.18 10:12	09.09.18 10:12	393:45	09.09.18 10:12	393:45	НЗЗ 2 ст.	у			0	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.ЦЭС	110	Дормидонтовка 110/10	Т1	09.09.18 10:12	09.09.18 11:39	5:52	09.09.18 11:39	5:52	МТЗ			Одновременно отключалась ВЛ 110кВ Хор - Красицкая с отп. Дормидонтовка (НЗЗ, АПВ усл.). При осмотре ПС Дормидонтовка обнаружена работа ОД КЗ Т1 от МТЗ, обесточена ПС Дормидонтовка(ПС однотр-я). Отключены ИУ №527 и 528 (сбоев в работе изб. участков нет, находятся на бесперебойных блоках питания). Причина отключения: не отключился ф-7 (РСК, выпавших блинkerов нет. На ТП-790 отгорел шлейф в стор ВЛ-10 ф-7). В 11:39(ч/з 1ч,27мин.) Т1 включен, запитаны все потребители и ИУ№ 527, кроме ф-7. По ф-7 ИУ 528 перезапитали от ф.9 ПС Дормидонтовка в 11-39. В 12:48 ф-7 включен без ТП-790. УИК №528 запитан по нормальной схеме. В 13-45 ф.7 включен по нормальной схеме, повреждение устранено		1850ч./ 2 ИУ	1850	1		+10, ветер	1450
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 10:58	09.09.18 10:58	0:00	09.09.18 10:58	0:00	НЗНП 1 ст.	у		ИМФ ФА-17,2км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 11:06	09.09.18 11:06	4:51	09.09.18 11:06	4:51	НЗНП 1 ст.	у		ИМФ ФА -17,1 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Вознесенская - Иннокентьевка		09.09.18 11:19	09.09.18 11:19	0:57	09.09.18 11:19	3:35	НЗНП	у			нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 11:25	09.09.18 11:25		09.09.18 11:25		НЗНП 1ст.	у		ИМФ ФА-17,3 км,	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.ЦЭС	10	Дормидонтовка 110/10	7	09.09.18 11:39	09.09.18 12:48	0:42	09.09.18 13:45	10:20	Откл. КУ			п.Дормидонтовка. Ранее ИУ № 528 был перезапитан от ф.9 ПС Дормидонтовка. В 12:48 включен без ТП-790, УИК №528 запитан по нормальной схеме. На ТП-790 отгорел шлейф в стор ВЛ-10 ф-7. В 13:45 ТП-790 включено, повреждение устранено		1000ч./ 1 ИУ	1000	0,3	6	+10, ветер	345
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 11:50	09.09.18 11:50	3:14	09.09.18 11:50	3:14	НЗНП 1ст.	у		ИМФ А-17,3 км,	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 11:54	09.09.18 11:54	1:05	09.09.18 11:54	10:10	НЗНП 1 ст.	у		ИМФ А-17,3 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 12:03	09.09.18 12:03	1:02	09.09.18 12:03	100:44	НЗНП 1 ст.	у		ИМФ А-17,2 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 12:14	09.09.18 12:14	1:19	09.09.18 12:14	1:19	НЗНП 1 ст.	у		ИМФ А-17,2 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	09.09.18 12:14	09.09.18 12:15	0:35	09.09.18 12:15	4:33	МТЗ		у	с.Горное, Бабстово.	нет / 950ч./ 1 ИУ	950	0,1	9	+17, обл.	2	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 12:16	09.09.18 12:16	139:04	09.09.18 12:16	139:04	НЗНП 1 ст.	у		ИМФ А-17,2 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 12:19	09.09.18 12:19	1:40	09.09.18 12:19	1:40	НЗНП 1 ст.	у		ИМФ А-17,1 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	

Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	09.09.18 12:37	09.09.18 14:07	0:18	09.09.18 14:07	0:18	МТО		у	с.Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кутузовка, 3-й славной.	нет/360ч./ 2 ИУ	360	0,65	18	+15, ветер	975	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 12:50	09.09.18 12:50	0:22	09.09.18 12:50	0:22	НЭНП 1 ст.		у	ИМФ А-17,3 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 12:52	09.09.18 12:52	1:35	09.09.18 12:52	3:39	НЭНП 1 ст.		у	ИМФ А-17,2 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 13:04	09.09.18 13:04	1:00	09.09.18 13:04	1:00	НЭНП 1 ст.		у	ИМФ А-17,1 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Вознесенская - Иннокентьевка		09.09.18 13:07	09.09.18 13:30	11:12	09.09.18 13:30	11:12	НЭНП 1ст.		ну	у	ИМФ ФА- 1,1 км. Обесточены ПС 110кВ: Иннокентьевка, Лидога, Троицкое(3,2 МВт, 8500ч., 13 избирательных участков). В 13-30 (ч/з 23 мин.) РПВ успешное. В 12-50 из г.Комсомольск выехала 1 бригада (3 чел., 1 ед. техники) для производства обхода (до места в дороге 2 часа). В р-не с.Селихино пробили колесо, в 15-50 после замены колеса бригада продолжила движение. В 17-00 бригада прибыла на место. В пролете ОП 5-6 обнаружена ветка на нижнем проводе.	нет/8500ч./ 13 ИУ	8500	3,2	+10, ветер	1233	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 13:21	09.09.18 13:21	3:14	09.09.18 13:21	3:14	НЭНП 1 ст.		у	ИМФ А-17,1 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 13:33	09.09.18 13:33	0:00	09.09.18 13:33	0:00	НЭНП 1ст.		у	ИМФ А-17,1 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 13:53	09.09.18 13:53	0:40	09.09.18 13:53	0:40	НЭНП 1ст.		у	ИМФ А-17,1 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 14:02	09.09.18 14:02	1:45	09.09.18 14:02	1:45	НЭНП 1ст.		у	ИМФ А-17,1 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.ЦЭС	10	Красицкая 110/35/10	9	09.09.18 14:15	09.09.18 14:37	0:03	09.09.18 14:37	0:03	МТЗ		у	с.Красицкое.	нет/162ч./ 1 ИУ	162	0,12	2	+15, ветер	110	
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	10	09.09.18 14:18	09.09.18 14:27	1:33	09.09.18 14:27	3:01	МТЗ		ну	у	с.Григорьевка, Дальневосточное, Высокое. 2 ИУ (418, 419).	нет/ 588ч./ 2 ИУ	588	0,1	2	+15, ветер	50
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 14:26	09.09.18 14:26	0:20	09.09.18 14:26	0:20	НЭНП 1ст.		у	ИМФ А-17,1 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 14:43	09.09.18 14:43	0:44	09.09.18 14:43	0:44	НЭНП 1ст.		у	ИМФ А-17,1 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	09.09.18 14:49	09.09.18 15:04	1:03	09.09.18 15:04	1:03	МТО		выв	у	с.Петровичи, Полетное, Прудки. 4 ИУ(№603,604,605,606).	1569ч. / 4 ИУ	1569	0,3	20	+12, ветер	63
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 15:35	09.09.18 15:35	0:44	09.09.18 15:35	0:44	НЭНП 1ст.		у	ИМФ А-17,1 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 16:08	09.09.18 16:08	1:05	09.09.18 16:08	1:05	НЭНП 1ст.		у	ИМФ А-17,1 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 16:12	09.09.18 16:12	0:45	09.09.18 16:12	0:45	НЭНП 1ст.		у	ИМФ А-17,1 км.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Ам.ВЭС	10	Озерная 110/35/10	3	09.09.18 17:23	09.09.18 18:05	0:09	09.09.18 18:05	0:09	Откл. ку"Земля"				нет/174ч./ 1 ИУ	174	0,1	3	+12, ветер	10	
Хаб.СЭС	110	Вознесенская - Иннокентьевка		09.09.18 18:12	09.09.18 18:12	0:00	09.09.18 18:12	0:00	НЭНП		у	В 18:35 ВЛ 110кВ по согласованию с администрацией Нанайского района выведена в ремонт (в пр. оп 5-6 ветка на нижнем проводе) . Обесточено 3 ПС 110кВ (8500ч., 3,2 Мвт). 13 избирательных участков переведены на резервные источники питания. В 19:25 замечание устранено, ВЛ введена в работу.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		09.09.18 18:19	09.09.18 18:19	0:17	09.09.18 18:19	0:17	НЭНП 1ст.		у	ИМФ А-17,1 км. В 14-20 из г.Комсомольск выехала бригада . В 16:42 обошли участок от ОП 103 до ОП 111, замечаний нет. В 16:30 в помощь на вездеходе выехала бригада МЭС с ПС Комсомольская . В 18:30 бригада СЛЭП ДРСК дошла до оп.№124 (пешком), встретившись с бригадой ХПМЭС, совместно на вездеходе произведен осмотр до оп.150, замечаний нет. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+10, ветер	0	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	10.09.18 6:59	10.09.18 6:59	0:02	10.09.18 6:59	0:02	МТЗ		у		нет	0	0	0	+7, ясно	0	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	10.09.18 8:46	10.09.18 9:17	0:45	10.09.18 11:56	6:11	"земля" от КУ			Оп.132/29 срыв вязки провода по ф.В. Включен без БТП. Устранено, все включено	школа / 880чел	880	0,2	15	+4, ясно	103	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	21	10.09.18 11:12	10.09.18 11:27	10:11	10.09.18 11:27	10:11	МТЗ		ну	у	Пр.оп.57/44-46 следы перекрытия на проводах, ремонт провода не требуется. Рядом идет строительство газопровода	школа, дс / 2394чел	2394	0,9	42	+15, ясно	224
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-3	10.09.18 18:55	11.09.18 3:21	0:30	11.09.18 3:21	3:47	Ав.откл			В пролете ОП 318-319 упавшим деревом оборваны провода трех фаз, на ОП 317 сорван изолятор. Устранено	нет / 560 чел	560	0,1	7	+18, ясно	5	
Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	по ф.10 в ТП 84 отключился ЛЭ	10.09.18 19:59	10.09.18 20:40	1:11	10.09.18 20:40	1:11	МТЗ		у	часть г.Белогорск.	нет/ 390ч.	390	0,6	22	+12, ясно	150	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	10.09.18 23:56	10.09.18 23:56		10.09.18 23:56		МТЗ		у	с.Раздольное, Кипарисово1	нет/508ч.	508	1	16	+12, ясно	0	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	11.09.18 3:09	11.09.18 4:40	0:08	12.09.18 0:17	0:08	МТО			г.Большой Камень. В 4:40 запитано 7 ТП, в 04:53 перезапитаны все потребители. 1 МП: повреждение головного КЛ на расстоянии 5м от ЦРП-101. 2МП: повреждение головного КЛ на расстоянии 709м от ЦРП-101. Производится разработка котлована. Устранено	ф.40, 28 Береговая-2	школа, д.сад/250ч.	250	1,3	11	+8, ясно	2100
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-3	11.09.18 3:35	11.09.18 3:36	0:00	11.09.18 3:36	0:00	Ав. Откл.		у	с.Иннокентьевка. РПВ успешное по ТУ. Заменен поврежд.изолят. ф.С на оп.319	нет / 560 чел	560	0,1	7	+8, ясно	5	

Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	13	11.09.18 7:34	11.09.18 7:34	4:04	11.09.18 7:34	7:50	МТЗ	у			с. Чкаловское		нет/300ч.	300	0,3	15	+8, ясно	0
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	11.09.18 7:54	11.09.18 7:59	0:03	11.09.18 7:59	0:03	МТЗ	у	у		с.Кишиневка, Лазо		нет/93ч.	93	0,03	4	+4, ясно	4
Ам.ЭЭС	10	Саскаль 35/10	1	11.09.18 9:45	11.09.18 9:55	117:29	11.09.18 9:55	117:29	МТЗ	ну	у		с.Симоново		школа, п/з / 257 чел	257	0,03	4	+15, ясно	5
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	10	11.09.18 9:57	11.09.18 10:25	0:05	11.09.18 18:13	0:05	"земля" от КУ				Поврежден головной участок КЛ 3 м от ТП-0031. Устранено	по 0,4 кв	быта нет	0	0,02	1	+14, ясно	744
ЮЯ ЭС	110	Нижний Куранах - Лебединый с отп Рябиновая	Л-104	11.09.18 11:36	11.09.18 13:10	0:31	11.09.18 13:10	0:31	Лебединый: ТЭМП 2 ст	ну	ну		Обесточена вед.ПС Рябиновая ВЛ включена в работу без вед.отп.на РП Рябиновая. В 18:37 включен вед.отп.на РП Рябиновая. Повреждение на вед.отп.		артель Селигдар	0	2		+10, ясно	3167
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	10	11.09.18 19:42	11.09.18 21:46	1:08	11.09.18 21:46	1:30	"земля" от КУ				с.Озёрное, Орлиное, Бельцово. По прибытию бригады при включении ВЛ для поиска земли прибором "земля" самоустранилась.		школа / 220 чел	220	0,1	11	+18, ясно	207
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	11.09.18 20:23	12.09.18 0:09	0:34	12.09.18 0:09	0:34	МТЗ с "землей"	ну	ну		с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. Включили в 20-59 до РП-37 оп.76/19 запитано 7 ТП. На оп.76/21,по Ф"В" обрыв вязы изолятора с падением провода на землю. Устранено		школа, жд, насосная / 1511 чел	1511	0,8	27	+13, ясно	1703
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	37	12.09.18 0:07	12.09.18 0:12	0:00	12.09.18 0:12	0:00	Ав. Откл.	ну	у		п.Новый мир		нет/ 0	0	0,06	3	+13, обл.	5
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	8	12.09.18 3:41	12.09.18 3:50	3:27	12.09.18 3:50	3:27	МТЗ		у		с.Снегуровка		нет/20ч.	20	0,01	5	+10, пасм.	50
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	8	12.09.18 10:10	12.09.18 13:03	0:23	12.09.18 14:26	0:23	Ав.откл	ну	у		Обеспечен резерв, кроме 2ТП, вкл в 14:26. Повреждение на ведомственной отпайке.	ф17	насосн/ 140 чел	140	0,1	6	+18, ясно	288
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	3	12.09.18 10:55	12.09.18 12:53	29:01	12.09.18 12:53	29:01	Ав.откл		у		21.09.18 проверка РЗА		в канал/ 13 чел	13	0,1	2	+20, ясно	780
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	26	12.09.18 10:55	12.09.18 12:56	1:09	12.09.18 12:56	1:09	Ав.откл		у		21.09.18 проверка РЗА		д/с, кот/ 1004 чел	1004	0,4	12	+20, ясно	180
Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	20	12.09.18 11:24	12.09.18 15:44	17:58	12.09.18 15:44	17:58	МТО	ну	у		Пр.оп.1-2 устранен обрыв провода фА (в середине пролета; следов стороннего воздействия нет).		нет/ быта нет	0	0,2		+18, облачно	3120
Хаб.ЦЭС	6	Восточная 110/35/6	20	12.09.18 12:20	12.09.18 12:20	0:01	12.09.18 15:09	0:01	МТО		у		Осмотр без замечаний.	ПС Здоровье ф30	нет/ быта нет/ быта хЭС	0	0,4	1	+18, облачно	1127
Ам.ЭЭС	10	Желтоярво 35/10	4	12.09.18 13:01	12.09.18 13:13	0:23	12.09.18 13:13	0:23	МТЗ	ну	у		Планируется осмтр.		школа, д/с, кот/ 882 чел	882	0,1	10	+15, дождь	26
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	12	12.09.18 13:29	12.09.18 13:31	0:52	12.09.18 13:31	14:44	Ав.откл	ну	у		Планируется осмтр.		нет/ 590 чел	590	0,1	10	+15, дождь	3
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	12.09.18 14:16	12.09.18 14:40	2:41	12.09.18 14:40	2:41	МТЗ		у		Планируется осмтр.		кот/ 422 чел	422	0,1	11	+22, ясно	172
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	12.09.18 15:02	12.09.18 17:36	1:48	12.09.18 17:36	1:48	КУ, земля				оп.92 устранен обрыв вязы.		кот/ 245 чел	245	0,1	9	+20, ясно	191
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	3	12.09.18 18:18	12.09.18 22:42	2:11	12.09.18 22:42	2:11	Ав.откл		ну		Наклон оп. 130/2 (подтоплена, угрозы падения нет, заявка на выpravку на 13.9.18). Оп.130 срыв вязы провода по ф.А, схлест проводов ф.А,В. Устранено		нет/ 308 чел	308	0,04	5	+20, ясно	18
Ам.ЦЭС	10	Коврижка 35/10	5	12.09.18 19:10	12.09.18 19:20	6:04	12.09.18 19:20	6:04	МТЗ	ну	у		Произведен осмтр. Повреждение на вед.ТП 6/18		школа, д/с, адм./ 150 чел	150	0,1	7	+15, облачно	3
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	12.09.18 19:58	12.09.18 21:06	0:55	13.09.18 0:31	3:40	МТЗ		ну		с.Гаровка-1, с.Гаровка-2. В п.Гаровка-1 перекресток ул. Зеленая-Студенческая. Неустанов. а/м сбита оп.132/9, повреждены изоляторы, оборвался провод ф.С в сторону оп.132/8, 132/10. Сообщено в СБ. Включен без 6ТП. Устранено, все включено		кнс, насосн, школа, д/с/ 3538 чел	3538	0,8	18	+17, яоблачно	1247
ЭС ЕАО	35	Благословенное - Амурзет		12.09.18 20:14	12.09.18 20:14	0:54	12.09.18 20:14	2:04	МТЗ		у		Планируется осмтр.		нет	0	0	0	+15, гроза	0
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	140	12.09.18 20:27	12.09.18 20:27	0:00	12.09.18 21:01	0:00	КУ, земля				На х.х. Самоустранилась. Произведен осмтр. Оп 140-00/79 заменен поврежденный изолятор.		нет	0	0	0	+15, гроза	0
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	2	12.09.18 20:51	12.09.18 21:09	0:06	12.09.18 21:09	0:06	МТЗ	ну	у		Повреждение на вед. участке.		нет / 100 чел	100	0,06	13	+15, пасмурно	18
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	1	12.09.18 22:11	12.09.18 22:59	0:04	13.09.18 2:39	0:04	"земля" от КУ				Включен без 6 ти ТП. В 23-02 включен для поиска "земли" с прибором. Оп.110 повред изол по ф.С. Устранено, все включено		школа, дс / 1848 чел	1848	0,2	13	+17, ясно	178
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка	2	12.09.18 22:29	12.09.18 23:07	0:06	12.09.18 23:07	0:06	Ав.откл		у				нет / 367 чел	367	0,1	7	+15, ветер	18
ЭС ЕАО	6	Лесочасток 35/6	204	12.09.18 23:53	13.09.18 0:47	2:02	13.09.18 0:47	62:19	"земля" от КУ				Самоустранилась		нет / 100 чел	100	0,04	4	+15, дождь	9
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	13.09.18 2:30	13.09.18 2:36	3:54	13.09.18 2:36	3:54	МТО		у				нет / 51 чел	51	0,03	2	+15, ясно	3
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	25	13.09.18 3:46	13.09.18 4:04	0:10	13.09.18 4:04	0:31	МТО	запр ет	у				школа / 2400 чел	2400	0,9	6	+15, гроза	287
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	26	13.09.18 3:46	13.09.18 4:04	0:00	13.09.18 4:04	0:00	МТО	запр ет	у				нет / 700чел	700	0,2	11	+15, гроза	79
ЭС ЕАО	35	Пашково - Башурово		13.09.18 3:53	13.09.18 3:54	0:00	13.09.18 3:54	0:00	МТЗ-1	ну	у		С обесточиванием ПС Башурово		школа / 586 чел	586	0,12	12	+15, гроза	2
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	13.09.18 4:12	13.09.18 6:02	0:00	13.09.18 6:02	0:00	"земля" от КУ				оп.107/4а заменен изол ф.В		нет / 3000 чел	3000	0,25	18	+15, гроза	458
Прим.ЭЭС	6	Восток 110/6	9	13.09.18 5:16	13.09.18 5:34	2:23	13.09.18 5:34	2:23	Ав.откл	нет	у				нет / 1200 чел	1200	0,3	18	+12, ясно	90
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10		13.09.18 9:09	13.09.18 9:13	0:41	13.09.18 9:13	5:39	МТЗ		у		Планируется осмтр.		школа/ 320 чел	320	0,3	5	+16, пасмурно	4
Прим.СЭС	10	Плавазвод 110/35/10/6	20	13.09.18 10:01	13.09.18 10:06	0:00	13.09.18 10:06	0:01	Ав.откл		у		Планируется осмтр.		большн/ 750 чел	750	0,1	3	+10, ясно	9
Хаб.СЭС	6	НПЗ 35/6	20	13.09.18 10:02	13.09.18 10:25	0:00	14.09.18 19:45	0:18	Ав.откл	нет	ну		Повреждение КЛ 6 кв от оп.№11 до ЦРП-18. Потребителю обеспечен резерв. 14.9.18 определено МП: 200 м от ЦРП-18. Устранено.	ф.4 ЦРП-12	нет/ быта нет	0	0,1	1	+15, облачно	19
Прим.СЭС	35	Горбуша - Садовая		13.09.18 10:33	13.09.18 12:32	5:45	13.09.18 12:32	5:45	ДЗ 2а		ну		С обесточиванием вед.ПС Садовая. Повреждение на вед.ПС Садовая.		0,1 МВт/ быта нет	0	0,1		+15, ясно	198
Хаб.СЭС	10	ЦРП-5	ф9	13.09.18 11:50	13.09.18 11:50	1:03	13.09.18 17:49	6:53	Ав.откл	нет			КЛ находилась на ХХ. Повреждение КЛ 325 м от ЦРП-5. Устранено, вкл в работу.		нет	0	0	0	+18, облачно	0
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	3	13.09.18 11:54	13.09.18 17:11	0:53	13.09.18 17:11	0:53	КУ, земля				Вкл в 13:46 без 4ТП, вкл в 17:11. Наклон оп. 130/2, пр.оп 129-130 обрыв провода ф.В. Устранено (оп.130/2 выправлена, установлены оттяжки)		нет/ 308 чел	308	0,1	5	+20, пасмурно	211
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	13.09.18 14:27	13.09.18 14:32	1:46	13.09.18 14:32	58:16	МТЗ		у				кот/ 1000 чел	1000	0,1	16	+20, облачно	16

Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 реклоуз	13.09.18 15:30	13.09.18 15:34	0:18	13.09.18 15:34	0:18	МТЗ		у	Планируется осмотр		нет / 150 чел	150	0,2	11	+22, облачно	13
Ам.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	4	13.09.18 15:32	13.09.18 15:47		13.09.18 15:47		МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.	школа, д/с, кот/ 425 чел	425	0,1	7	+16, облачно	18	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	13.09.18 16:02	13.09.18 21:47	0:00	13.09.18 21:47	0:00	Ав.откл		ну	Лвл=52,33 км. Пр.оп.244-245 с проводов сняли ветку	школа, скваж/ 410 чел	410	0,2	15	+22, облачно	960	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	13.09.18 17:15	13.09.18 17:15	0:06	13.09.18 17:15	0:06	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+20, облачно	0	
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	66	13.09.18 19:50	13.09.18 20:37		13.09.18 20:37		Ав.откл	нет	ну	Повреждение на ведомственном уч.	больш/ 200 чел	200	0,13	4	+18, облачно	103	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	13.09.18 20:19	13.09.18 20:19	0:00	13.09.18 20:19	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+15, дождь	0	
Прим.ЦЭС	35	Барано-Оренбургская - Пограничная		13.09.18 20:53	13.09.18 21:31	2:36	13.09.18 21:31	2:36	МТО	не раб	у	С обесточиванием ПС Пограничная. Проведена проверка АПВ, устранена неисправность блока контактов АПВ устранено. 14.09.18 обход без замечаний	нет / 3430 чел	3430	2,44	9	+18, гроза	1748	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	13.09.18 21:51	13.09.18 21:51	0:00	13.09.18 21:51	0:04	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, ясно	0	
Прим.ЦЭС	10	Липовцы 110/35/6	3	13.09.18 22:42	13.09.18 22:44	0:00	13.09.18 22:44	0:00	Ав.откл		у		нет / 228 чел	228	0,1	6	+18, гроза	3	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	13.09.18 22:58	13.09.18 22:58	0:00	13.09.18 22:58	0:05	МТО		у		нет	0	0	0	+18, гроза	0	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	13.09.18 23:24	13.09.18 23:31		13.09.18 23:31		МТЗ		у		школа / 1293 чел	1293	0,1	21	+18, гроза	19	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	10	13.09.18 23:33	13.09.18 23:33	0:00	13.09.18 23:33	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, гроза	0	
ЭС ЕАО	35	Облучье - Хинганск	№2 (Т- 14.09.18 0:36	14.09.18 0:36	14.09.18 0:36	1367:47	14.09.18 0:36	1367:47	МТО		у		нет	0	0	0	+18, гроза	0	
ЭС ЕАО	35	Облучье - Хинганск	№1 (Т- 157)	14.09.18 0:36	14.09.18 3:16	1:38	15.09.18 15:10	1:38	МТЗ-2,3	ну	ну	Обесточена 2ш-35,6 ПС Хинганск. На оп.52 отгорел провод ф.С в сторону оп.51,53, повреждение гирлянды изоляторов ф.С, на оп.89 повреждение изолятора ф.В. Устранено. На оп.93 обрыв провода, падение в сторону оп.92, 94, устранено.	ВЛ-35 Хинганск- ЦЭС-Облучье	нет / 200 чел	200	0,11	5	+18, гроза	447
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	2	14.09.18 0:53	14.09.18 0:54	0:00	14.09.18 0:54	0:04	МТЗ		у	РПВ усп по ТУ	нет / 516 чел	516	0,07	5	+18, гроза	1	
ЭС ЕАО	35	Облучье - Хинганск	№2 (Т- 152)	14.09.18 0:54	14.09.18 1:47	0:00	14.09.18 17:24	0:04	МТЗ-2	ну	ну	Обесточены 1ш-35,6 кв ПС Хинганск, 1ш-35,6 кв ПС ЦЭС-Облучье. В 1:50 запитана ПС ЦЭС-Облучье, в 3:16 запитан ПС Хинганск. На оп.63 повреждение гирлянды изоляторов ф.С. Устранено.	ВЛ-35 Облучье- ЦЭС-Облучье, ВЛ- 35 Хинганск-ЦЭС- Облучье	школа, очистные / 1571 чел	1571	0,73		+18, гроза	1498
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	1	14.09.18 0:59	14.09.18 1:04	0:03	14.09.18 1:04	0:03	МТЗ с ЗЗ		у		быта нет	0	0,1	3	+18, гроза	10	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	14.09.18 2:00	14.09.18 5:25	0:00	15.09.18 16:59	1:27	МТО			Повреждена КЛ-10 между ТП-82069 и ТП-82012. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено.	ф.13 Промысловка	нет / 1500 чел	1500	0,5	9	+15, облачно	1708
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	14.09.18 2:00	14.09.18 4:25	4:55	14.09.18 14:53	4:55	МТЗ			Включен без ТП82010, сторели ПК-10 ф.А,В на вводе Т2, треб-ся регулировка ВН-10 Т2, повреждение концевых муфт КЛ-10 Т-1 и Т-2. Устранено и включено полностью в 14:53.		нет / 2200 чел	220	0,5	5	+15, облачно	800
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	14.09.18 2:00	14.09.18 9:32	0:37	14.09.18 15:53	0:37	МТЗ			В 2:48 запитали 5 ТП из 17. В 9:32 включен без 5 ТП. В 11:02 включен без 2-х ТП. В 15:53 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.		нет / 2030 чел	2030	0,4	17	+15, облачно	3013
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	14.09.18 4:28	14.09.18 5:12	0:00	14.09.18 5:12	0:17	МТЗ		у		школа / 977 чел	977	0,7	16	+18, гроза	396	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	14.09.18 4:44	14.09.18 4:44	0:00	14.09.18 4:44	0:00	Ав.откл		у		нет	0	0	0	+15, облачно	0	
Хаб.ЦЭС	35	РЦ - Р	Т-16	14.09.18 5:00	14.09.18 5:00	0:00	14.09.18 5:00	0:00	ДЗ		у		нет	0	0	0	+18, гроза	0	
Ам.ЦЭС	35	Степная - Александровка		14.09.18 5:33	14.09.18 5:56	0:00	14.09.18 5:56	0:14	МТЗ	нет	у	С обесточиванием ПС Степная	школа, дс / 2368 чел	2368	0,1		+18, ясно	45	
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	14.09.18 9:20	14.09.18 11:20	0:00	14.09.18 12:02	0:13	МТЗ	нет	ну	Повреждение на вед. участке.	водозабор / 700чел	700	0,08	19	+20, обл	164	
Хаб.ЦЭС	110	Елабуга 110/35/10	1Т	14.09.18 10:16	14.09.18 11:50		14.09.18 12:10		ДЭТ			Обесточились ПС Елабуга, Маяк. В 11:39 1Т включен на х.х. после осмотра, замечаний нет. В 11:50 включен по стороне 35 кв, в 12:10 включен по стороне 10 кв. С 16:00 до 20:49 выводился в ремонт по неотложной заявке 1Т для послеварийных испытаний, замечаний нет. (3574чел, 2,11МВт).		3574чел	3574	2,11		+18, гроза	3306
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	16	14.09.18 12:18	14.09.18 14:24	0:00	15.09.18 15:30	0:11	МТЗ	не выв прои зв	у	Вкл с выделенным уч, потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-6 кв от оп.21 до ТП-2064; 15.9.18 в 15:30 произведен ремонт, схема восстановлена.	ф.6	нет / 450чел	450	0,65	14	+20, обл	1365
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	14.09.18 14:45	14.09.18 15:50		14.09.18 15:50		ав.откл	нет	у	с Сергеевка, 19 км. Повреждение на вед. ТП-2191	д/с / 130чел	130	0,27	3	+20, обл	293	
Прим.ЮЭС	6	Де-Физ 110/6	28	14.09.18 15:57	14.09.18 21:40	0:47	14.09.18 21:40	0:47	МТЗ	нет	ну	Оп.12 повреждение концевой муфты. Устранено (21:40), схема восстановлена.	нет / 20 чел.	20	0,02	6	+25, ясно	114	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	15 по ф.12 реклоуз	15.09.18 4:36	15.09.18 5:51	0:03	15.09.18 8:55	0:03	МТЗ	ну	ну	Вкл без 3 ТП. На ТП-1342 заменено 2 проходных изолятора.	нет / 500 чел	500	0,3	15	+14, гроза	144	
Ам.ЗЭС	10	Дачная 110/10		15.09.18 7:53	15.09.18 8:46		15.09.18 8:46		МТЗ		у		нет / 500 чел	500	0,3	6	+10, дождь	309	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	15.09.18 8:03	15.09.18 8:03	0:14	15.09.18 8:03	0:14	Ав.откл		у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+15, ясно	0	
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	1	15.09.18 8:03	15.09.18 9:22	4:09	15.09.18 9:22	4:09	МТЗ	ну	ну	с.Рогозовка. Включен после осмотра, замечаний нет.	нет / 120 чел	120	0,02	2	+12, дождь	130	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	6	15.09.18 10:04	15.09.18 10:09	0:24	15.09.18 10:09	2:25	МТЗ	ну	у	г.Свободный.	детдом, скважина, школа, КНС, водозабор, больница / 7845чел	7845	0,84	25	+18, ветер, дождь	70	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	15.09.18 10:19	15.09.18 14:16	360:50	15.09.18 16:43	360:50	МТЗ	ну	ну	с.Песчаное, Смович. Включен без 6 ТП. На оп.4-00/72 повреждение неподвижного ножа ЛР ф.А. Устранено.	КНС, водозабор, больница / 900чел	900	0,4	14	+20, пасм	647	
Прим.ЮЭС	6	Горная 110/6	4	15.09.18 10:25	15.09.18 12:54	0:00	15.09.18 12:54	0:00	ав.откл	нет	ну	д.Калиновка. В пр.оп.4-5 убрана ветка дерева.	нет / бчел	6	0,01	2	+20, пасм	51	
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка 110/35/10	26	15.09.18 12:01	15.09.18 14:33	1:39	15.09.18 14:33	5:52	МТЗ	ну	ну	с.Мостовое, Луговое. На оп.407 излом traversы. Устранено.	скважина / 323чел	323	0,03	7	+21, ветер	30	

Ам.ЭЭС	10	Лесная 35/10/6	5	15.09.18 12:28	15.09.18 12:55	0:00	15.09.18 12:55	0:00	МТЗ	ну	у	с.Новгородка, М.Сазанка.	скважина / 400чел	400	0,17	4	+19, дождь	76	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	15.09.18 13:19	15.09.18 18:41	0:32	16.09.18 11:35	0:32	ав.откл	ну	ну	В 18:41 включен без 3-х ТП, вкл в 19:30 с выделенным уч. без 1ТП. В ТП 5224 устранили повреждение КЛ	ф.17	нет / 50чел	50	0,1	7	+21, пасм	450
Хаб.СЭС	110	Старт - КНПЗ с отп. КСК	С-102	15.09.18 16:10	15.09.18 16:10	0:54	15.09.18 16:10	10:10	Старт: НЭНП 1ст. КНПЗ: ВЧБ	у		ОМП: 5 км от ПС 220 кВ Старт, ф.А. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+20, обл	0
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	10	15.09.18 17:46	15.09.18 17:46	0:00	15.09.18 17:46	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, ветер, гроза	0
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	10	15.09.18 17:50	15.09.18 21:06	0:21	16.09.18 2:15	0:21	МТЗ	ну	ну	В 19:24 вкл без 10 ТП, вкл в 21:06 вкл без 2ТП, вкл в 2:15. ТП 6045 заменены поврежд.проходные изоляторы ф.А.С, оп. 96 заменен изолятор ф.В.		школа, насосная / 130чел	130	0,1	16	+18, ветер, гроза	427
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	по ф.9 РКЛ	15.09.18 18:28	16.09.18 0:56	0:09	16.09.18 0:56	0:09	ав.откл	нет	ну	Пр.оп.22-23 снята ветка.		нет / 368чел	368	0,26		+17, ветер, дождь	1293
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	15.09.18 18:45	15.09.18 18:45	0:00	15.09.18 18:45	17:07	МТЗ	у				нет	0	0	0	+17, ветер, дождь	0
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 РКЛ	15.09.18 18:45	15.09.18 18:47	0:00	15.09.18 23:15	0:00	"земля" от КУ			с.Глазовка. В 18:47 запитано от резерва кроме ТП-1074, вкл в 23:15 ТП1074 заменен поврежденный прох.изолятор ф.С.	ф.3 ПС Тихменев		0,3	7	+17, ветер, дождь	100	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	15.09.18 19:17	15.09.18 20:40	0:55	15.09.18 20:40	2:13	ав.откл.		у	п.Кипарисово 1.		нет / 130чел	130	0,4	3	+20, пасм	1135
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	15.09.18 22:05	15.09.18 22:05	0:00	15.09.18 22:05	0:00	МТЗ	у		Планируется осмтр.		нет	0	0	0	+18, пасмурно	0
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 В-10 кв	15.09.18 22:05	16.09.18 7:44	0:00	16.09.18 7:44	0:00	Ав.откл		ну	с.Оп. 126/141 поврежден изолятор ф.В. Устранено.		нет/ 41 чел	41	0,02	4	+18, пасмурно	459
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	11	15.09.18 22:52	16.09.18 3:38	0:46	16.09.18 11:15	2:22	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Пр.оп. 239-240 падение дерева, обрыв двух проводов. Устранено		скваж/ 500 чел	500	0,24	5	+15, пасмурно	1144
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	15.09.18 23:00	16.09.18 0:08	1:42	16.09.18 1:11	1:42	МТО	выв	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 1:11. На вводе ТП-630 снята ветка.		школа, д/с/ 1569 чел	1569	0,48	17	+15, гроза	544
Хаб.ЦЭС	10	Красицкая 110/35/10	9	16.09.18 0:08	16.09.18 3:35	0:47	16.09.18 3:35	11:35	КУ, земля			Обход без замечаний.		нет/ 140 чел	140	0,06	2	+14, пасмурно	207
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	16.09.18 3:25	16.09.18 3:38	0:00	16.09.18 3:38	0:00	МТО		у			нет/ 51 чел	51	0,01	2	+12, ясно	6
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	16.09.18 4:20	16.09.18 5:02	5:29	16.09.18 5:02	5:29	Ав.откл	ну	у			нет	100	0,4	6	+11, пасмурно	280
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	16.09.18 6:52	16.09.18 7:23	0:42	16.09.18 7:23	0:42	Ав.откл		у			1 ИУ/ 93 чел	93	0,1	5	+12, ясно	33
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	221	16.09.18 7:06	16.09.18 7:06	372:33	16.09.18 7:06	372:33	МТЗ	у				нет	0	0	0	+8, облачно	0
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	16.09.18 7:45	16.09.18 7:58	0:00	16.09.18 7:58	0:00	Ав.откл		у			1 ИУ, кот, санаторий/489 чел	489	0,2	7	+14, ясно	17
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	16.09.18 9:34	16.09.18 9:35	0:00	16.09.18 9:35	0:00	МТЗ	у		В-Надеждинское		1 ИУ/1273ч.	1273	1,1	15	+14, ясно	18
Прим.ЦЭС	10	Речная 35/10	2	16.09.18 10:42	16.09.18 11:48		16.09.18 19:13		МТЗ		ну	с.Ляличи. В 11:48 включен до РС-63021/28 (запитано 5ТП). На ОП 42 повреждена каб. муфта в сторону КПП 9766. Устранено		нет/ 300ч.	300	0,01	7	+13, ясно	110
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Молодежная с отп. ПС ЦОФ	№1	16.09.18 11:56	16.09.18 11:56	0:46	16.09.18 18:48	2:28	МТО	ну	ну	Обесточенных потребителей нет. ПС Молодежная питалась от цепи №2, на ПС ЦОФ АВР бкв успешен. В пролете ОП 23-24 убрано упавшее дерево из неохранный зоны, провод не поврежден.	Солнечная - Молодежная с отп. ПС ЦОФ №2	нет	0	0	0	+14, ветер	0
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	16.09.18 13:10	16.09.18 13:18	0:07	16.09.18 13:18	0:07	МТЗ	у		с.Вятское.		нет/450ч.	450	0,37	13	+20, ветер	45
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	16.09.18 14:02	16.09.18 16:59	0:13	16.09.18 16:59	0:13	Откл.КУ"Земля"			с.Бабстово, Горное. При поиске "Земля" самоустранилась		школа/950ч.	950	0,3	9	+18, ветер	398
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	16.09.18 14:20	16.09.18 14:35	0:00	16.09.18 14:35	0:00	Ав. Откл.		у	Повреждение на вед.ТП		школа/570ч.	570	0,22	7	+20, ветер	563
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	16.09.18 16:38	16.09.18 17:50	0:00	16.09.18 17:50	0:00	МТЗ	у		с.Петровичи.		д.сад, школа/157ч.	157	0,25	20	+18, ветер	300
ЮЯ ЭС	6	Якоит 35/6	ф."МТФ"	16.09.18 17:32	16.09.18 18:48	0:10	16.09.18 18:48	0:10	МТЗ		у	п.Якоит.		котельная, школа/ быта нет.	0	0,1	1	+3, пасм.	120
Ам.ЭЭС	10	Чагоян 35/10	18	17.09.18 13:58	17.09.18 17:20	0:05	17.09.18 17:20	0:05	МТЗ	ну	ну	п.Чагоян. В пролете ОП 34-35 обрыв провода, в пролетах 32-36 провод слетел с изоляторов. Рядом расположен карьер где проводились взрывные работы. О проведении взрыв. работ заранее получено уведомление		нет/10ч.	10	0,1	1	+18, ясно	57
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	4	17.09.18 14:18	17.09.18 14:19	1:46	17.09.18 14:19	1:46	МТЗ	ну	у			нет / 20 чел.	20	0,3	1	+18, ветер	5
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	17.09.18 15:03	17.09.18 15:04	0:42	17.09.18 15:04	0:42	МТЗ	у	у	с. Ласточка, с.Емельяновка, п/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова")		3-и п/з /300ч.	300	0,1	8	+24, ясно	5
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	17.09.18 15:20	17.09.18 15:48		17.09.18 15:48		МТЗ	у	у	Новоникольск		нет/200ч.	200	0,1	2	+24, ясно	47
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	17.09.18 15:55	17.09.18 22:21	0:57	17.09.18 22:21	8:43	Откл.КУ "земля"			с. Ласточка, с.Емельяновка, п/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова"). В пр.оп.96-97 падение дерева обрыв провода по ф.С. Устранено.		3-и п/з /300ч.	300	0,1	8	+24, ясно	356
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	17.09.18 16:30	17.09.18 17:15	0:37	17.09.18 18:22	0:37	МТЗ	ну	не прои. зв.	п. Прогресс. На участке от ТП 205 до ТП 206 сторонней техникой (экскаватором) повреждена КЛ бкв. Виноник установлен. В 17:15 выделен поврежденный участок, весь потребитель запитан. Сообщено в с.б., полицию. В 18:22 введен в работу резервный кабель. Устранено.	ф.7 Прогресс	д.сад, школа/ 2500ч.	2500	1,3	22	+18, ясно	1191
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	8	18.09.18 0:46	18.09.18 1:36		18.09.18 1:36		ав.откл	выв	у	Повреждение на вед.ТП		КНС / 450чел	450	0,45	3	+9, обл	375
Прим.ЗЭС	10	Самарка 35/10	2	18.09.18 3:33	18.09.18 3:35	0:00	18.09.18 3:35	0:14	МТЗ	ну	у	с.Самарка.		школа / 112чел	112	0,2	10	+12, облачно	7
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	18.09.18 5:20	18.09.18 5:35	0:00	18.09.18 5:35	0:00	ав.откл	нет	у	с.Филипповка.		школа / 415чел	415	0,1	8	+11, пасмурно	70
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	12	18.09.18 6:07	18.09.18 6:08	0:03	18.09.18 6:08	0:03	МТЗ	ну	у	с.Тамбовка, Придорожное.		школа, д/с, в/н башня / 1261чел	1261	0,12	18	+14, облачно	2

Ам.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	4	18.09.18 7:01	18.09.18 7:08	0:00	18.09.18 7:08	0:00	МТЗ		у		с.Николаевка.		школа, д/с / 425чел	425	0,03	7	+10, обл	4
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	18.09.18 8:19	18.09.18 8:20	0:00	18.09.18 8:20	0:00	ав.откл.	нет	у		с.Лазо. Обход без замечаний		нет / 297чел	297	0,2	12	+6, ясно	1
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	18.09.18 8:26	18.09.18 8:26	0:00	18.09.18 21:10	0:00	МТО				На ХХ. Повреждение концевой кабельной муфты в ТП 81027. Устранено		нет	0	0	0	+9, ясно	0
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	18.09.18 8:56	18.09.18 8:56	0:00	18.09.18 8:56	0:30	Ав.откл	у					нет	0	0	0	+11, ясно	0
Ам.ЭЭС	10	Пера 35/10	6	18.09.18 9:21	18.09.18 9:53	0:18	18.09.18 11:02	2:18	МТЗ	ну	ну		Включен без 9ТП. Все включено после осмотра, причина не установлена		детдом / 7845 чел	7845	0,5	19	+18, ясно	361
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Междуречье		18.09.18 12:55	18.09.18 13:29	0:00	18.09.18 18:24	0:00	Уссурийск-2: В110кВ не откл-ся; Междуречье: откл. В110 Т2 блинкер "Внеш.защита", откл. СВ-110 - ДЗ 3ст., НЗЗ 3 ст (АПВ усл)				На ПС Междуречье: обесточивались 1,2сш-6 кВ (Т1 в резерве), в 13:29 (ч/з 34 мин.) потребитель перезапитан (включен СВ6кВ), кроме вед. ф.14 (одновременно отключился от МТО, горсеть г.Уссурийск, 0,7 МВт). Проведена проверка РЗА по Т2, замечаний нет, в 18:24 включен на Х.Х. По вед. ф.14 заменили КСА В6кВ, произвели регулировку привода, ф.14 включен в 16:20. На ПС Уссурийск-2 выключатель не отключался, регистраторы не запускались. На ПС Междуречье проведена проверка РЗА, в шкафу панели ЭПЗ-1636 (В-110 "Уссурийск2") заменено неисправное реле КРС1. По схеме при КЗ на ВЛ защиты отключают СВ110кВ и В110кВ Т2.)	ПС Междуречье Т1	г.Уссурийск / 16730 чел	16730	3,8		+20, ясно	2153
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		18.09.18 15:02	18.09.18 15:02	0:10	18.09.18 16:45	0:10	МТО	выв	у		Лвл-28 км. На х.х. Включена после обхода, причина не установлена		нет	0	0	0	+24, ясно	0
ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	483	18.09.18 15:34	18.09.18 15:34	1:29	18.09.18 15:34	5:09	МТЗ	у			часть г.Биробиджан		нет	0	0	0	+24, ветер	0
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	12	18.09.18 16:09	18.09.18 16:09	0:48	18.09.18 16:09	0:48	МТЗ	у			п.Амурзет		нет	0	0	0	+24, ветер	0
Прим.ЮЭС	6	Южная 110/6	1	18.09.18 19:04	18.09.18 19:45	0:14	18.09.18 19:45	0:14	Ав.откл	у			м/н Солнечный. Планируется осмотр.		дс / 231 чел	231	0,2	3	+16, ясно	180
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	18.09.18 21:30	18.09.18 21:41	0:00	18.09.18 21:41	0:00	Ав. Откл.				часть с.Черниговки, Грибное, Горный Хутор. Планируется осмотр.		нет / 489 ч.	489	0,2	7	+15, ясно	19
Прим.ЮЭС	6	Западная 35/6	13	19.09.18 2:55	19.09.18 3:35	0:00	19.09.18 3:35		МТЗ		у		с.Трудовое. Обход без замечаний.		нет/680ч.	680	0,7	14	+12, ясно	467
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	2	19.09.18 6:15	19.09.18 6:21		19.09.18 6:21		Ав. Откл.		у		с.Самарка		школа/112ч.	112	0,2	10	+7, ясно	20
Хаб.ЦЭС	10	Анастасевка 35/10	16	19.09.18 8:25	19.09.18 8:25	0:13	19.09.18 15:44	0:13	Откл.КУ "Земля"				На х.х. Пр.оп.130-131 падение дерева на провода, повреждены изол.оп.130,131,132. Устранено		нет	0	0	0	+12, ясно	0
Ам.ЦЭС	10	Ключи 35/10	6	19.09.18 9:50	19.09.18 10:57	22:31	19.09.18 10:57	22:31	МТО	ну	ну		Оп.3/1 убрана пища		быта нет	0	0,03	5	+16, ясно	52
Прим.СЭС	35	Фабричная-1 35/6	В-35-Т2	19.09.18 10:12	19.09.18 10:27		19.09.18 10:27		МТЗ		у		Обесточены 1,2 сш-6 кВ (Т1 в резерве). Включен успешно, без вед. ф15 (откл-ся от МТО, вкл в 10:54). Повреждение в сетях потребителя.		нет / 850 чел	850	0,3		+16, ясно	75
Ам.ЭЭС	10	Базовая 35/10	13	19.09.18 10:18	19.09.18 11:13	0:33	19.09.18 15:31	0:33	МТЗ-1	ну	ну		Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждена конц.муфта КЛ между ТП-89 и ТП-90. Устранено, схема восстановлена	РП-2 ф.13	нет / 3517 чел	3517	2,5	10	+16, ясно	2404
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 110/35/6	25	19.09.18 12:29	19.09.18 12:50		19.09.18 16:50		МТЗ				Включен без ЗТП. В пр.оп.23/7/13 и 23/7/14 убрана ветка с проводов. Все включено		школа, дс / 1440 чел	1440	0,8	9	+16, ясно	915
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	20.09.18 8:23	20.09.18 8:23	22:53	20.09.18 8:23	22:53	Ав. Откл.		у		Планируется осмотр.		нет/46ч.	46	0,3	7	+12, ясно	0
ЭС ЕАО	10	Опытная 35/10	64	20.09.18 14:37	20.09.18 19:11	0:19	20.09.18 19:11	0:19	МТЗ	ну	ну		Оп.64-00/38 обрыв вязки ф.В, слхст проводов. Устранено.		скваж/ быта нет	0	0,01	1	+20, облачно	75
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	20.09.18 22:54	20.09.18 22:54		20.09.18 22:54		2 ст НЗНП	у					нет	0	0	0	+16, ясно	0
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	14	21.09.18 9:01	21.09.18 11:00	0:10	21.09.18 11:00	0:10	МТЗ	ну	не прои.зв.		Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 54 чел	54	0,04	5	+15, облачно	79
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	21.09.18 14:20	21.09.18 15:00		21.09.18 15:00		МТО		ну		Повреждение на ведомственной отпайке.		школа, скваж, атс/ 595 чел	595	1	10	+20, ясно	500
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	21.09.18 15:22	21.09.18 16:04	0:45	24.09.18 18:14	1:13	МТЗ	ну	ну		Повреждение КЛ на уч. Оп.7-00/6-оп.7-00/7 (переход под ж/д), потребителю обеспечен резерв. Устранено	ПС ЖБИ ф64	д/с, кот/ 2300 чел	2300	0,3	11	+22, облачно	227
Прим.ЦЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	21.09.18 16:20	21.09.18 16:20	0:18	21.09.18 16:20	2:43	МТЗ	у			Осмотр на 24.9.08.		нет	0	0	0	+20, ясно	0
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	24	21.09.18 20:02	21.09.18 21:50	0:06	21.09.18 21:50	0:06	МТЗ	ну	ну		ТП-26 демонтированы 2 разрушенных разрядника.		дс / 2500 чел	2500	1	7	+19, пасмурно	232
Прим.ЭЭС	10	Заря 35/10	4	21.09.18 20:04	21.09.18 20:04	0:09	21.09.18 20:04	0:09	МТЗ	у			Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+19, пасмурно	0
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	22.09.18 3:58	22.09.18 4:05	0:53	22.09.18 4:05	0:53	МТЗ	ну	у				нет / 100 чел	100	0,3	14	+15, дождь	14
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	22.09.18 4:10	22.09.18 4:17		22.09.18 4:17		МТО		у		Осмотр до 30.9.18		школа / 415чел	415	0,1	8	+11, дождь	20
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	22.09.18 7:18	22.09.18 9:12	0:22	22.09.18 9:12	0:22	МТЗ	ну	ну		Повреждение на вед. участке.		нет / 100 чел	100	0,5	13	+11, дождь, ветер	315
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	14	22.09.18 8:24	22.09.18 12:26	4:33	22.09.18 12:26	10:27	МТЗ	нет	у		По прибытию ОВБ РПВ усп. При осмотре: на ТП-1365 под РУ 10 кВ обнаружена белка, повреждения оборудования нет.		1 ИУ (есть ДГ)	110		4	+13, пасм.	159
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 РКЛ	22.09.18 8:40	22.09.18 11:16	1:32	22.09.18 13:40	1:32	ав.откл	нет	ну		п. Тихий, Нежино. Включен без 3-х ТП, вкл в 13:40. Повреждение на вед. ТП.		больница, школа/ 783чел	783	0,15	13	+14, пасм	380
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	22.09.18 8:51	22.09.18 12:03	0:00	22.09.18 12:03	0:00	МТЗ	нет	ну		При РПВ земля, земля самоустранилась. Обход без замечаний.		нет / 93чел	93	0,03	4	+11, дождь	200
Хаб.ЦЭС	10	Анастасевка 35/10	по ф.16 РКЛ	22.09.18 10:03	22.09.18 15:50	0:00	22.09.18 15:50	0:00	ав.откл.	нет	ну		Лвл=36,бкм, Лбаза=51км. В 10:03 отключился реклоузер по ф.16. В 10:05 при РПВ отключился ф.16 (0,38МВт, 1460чел.). В 10:51 ф.16 включен с отключенным реклоузером. На оп.40 срыв изолятора ф.В и С, слхст проводов ф.В и С в пр.оп.40-41. Устранено.		детдом, школа, д/с / 1460чел / 1 ИУ	1460	0,38		+13, пасм.	1041
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	22.09.18 11:33	22.09.18 11:56	1:45	22.09.18 11:56	1:45	МТЗ	нет	у		Осмотр без замечаний.		школа / 236чел	236	0,3	12	+13, пасм.	195
Ам.ЦЭС	10	Береговая 35/10	1	22.09.18 11:38	22.09.18 11:43	0:00	22.09.18 11:43	0:32	МТО	ну	у		Планируется осмотр.		насосная, п/з / 100чел	100	0,04	7	+12, гроза	3
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	6	22.09.18 12:04	22.09.18 12:04	0:57	22.09.18 12:04	0:57	МТО	у			Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+14, дождь	0
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	232	22.09.18 12:27	22.09.18 12:28	0:00	22.09.18 12:28	34:49	МТЗ	ну	у		Планируется осмотр.		нет / быта нет	0	0,04	1	+12, дождь	1
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Игнатьево		22.09.18 13:01	22.09.18 13:01	32:14	22.09.18 13:01	32:14	НЗНП 2ст	у	зв.		25.09.18 обход без замечаний		нет	0	0	0	+12, пасм	0

Прим.СЭС	10	Яблоница 35/10	14	22.09.18 13:44	22.09.18 13:50		22.09.18 13:50		МТЗ	нет	у	Планируется осмотр.	школа / 238чел	238	0,1	4	+15, дождь	10	
Прим.СЭС	10	Яблоница 35/10	10	22.09.18 13:46	22.09.18 15:28	0:03	22.09.18 15:28	0:03	"земля" от КУ			Земля самоустранилась. Осмотр без замечаний.	школа / 220 чел	220	0,1	11	+15, дождь	173	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	22.09.18 14:15	22.09.18 15:07	0:04	22.09.18 15:07	0:04	"земля" от КУ			с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. В 15:07 включен, "земля" устранилась.	школа / 122чел	122	0,1	9	+12, пасм	43	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.5 РП-10 ф.5	22.09.18 14:43	22.09.18 18:21	9:15	22.09.18 18:21	9:15	"земля" от КУ			с.Горноводное, Новоиколаевка. На оп.469 разрушен изолятор по ф.А, провод перегорел и лежит на земле. Устранено.	нет / 192чел	192	0,1	5	+12, пасм	363	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	В 10 Т-1	22.09.18 19:45	22.09.18 20:14	0:10	22.09.18 20:39	31:02	МТЗ		у	Обесточены 1,2С 10кВ. Осмотр: откл.полож.ф2 (вкл в 20:14). В 20:14 запитана 1С-10кВ (60% нагрузки), в 20:39 включен СВ-10, запитана 2С-10кВ.	2964чел	2964	0,55	41	+13, дождь, гроза	466	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	2	22.09.18 19:45	22.09.18 20:14	1466:10	22.09.18 20:14	1466:10	ав.откл	нет	у	24.09.18 обход без замечаний	школа, скважина / 1552чел	1552	0,1	16	+13, дождь, гроза	145	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	22.09.18 20:41	22.09.18 22:14	0:24	23.09.18 0:19	0:24	МТЗ		ну	Вкл без ТП 5102, вкл в 0:19. ТП 5102 повреждение по 0,4 кВ /отгорел шлейф фС 0,4 кВ от наконечника со стороны трансформатора, упал на бак. Произведен ремонт/	нет / 446чел	446	0,1	6	+12, ясно	156	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	3	22.09.18 21:28	22.09.18 22:32	0:26	23.09.18 2:26	23:02	МТО		ну	Потребителю обеспечен резерв. Произведена регулировка привода В-10 кВ.	ф5	нет/ 99 чел	99	0,1	6	+14, гроза	106
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	2	22.09.18 21:42	22.09.18 21:43	6:40	22.09.18 21:43	6:40	МТЗ		ну	с. Пантелеймоновка. Повреждение на вед. ТП.	насос, кот/ 50 чел	50	0,1	1	+14, гроза	5	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		23.09.18 4:29	23.09.18 4:29	3:03	23.09.18 4:29	5:13	НЗЗ 1ст		у	Обход без замечаний..	нет	0	0	0	+10, ясно	0	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	14	23.09.18 5:14	23.09.18 6:13		24.09.18 0:30		КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-6 (от ПС до РП-400). Устранено	ф25	больн, д/с, школа/ 1839 чел	1839	0,8	6	+10, ясно	178
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	23.09.18 7:46	23.09.18 7:51	0:07	23.09.18 7:51	0:07	МТЗ		у		кот, школа/ 1293 чел	1293	0,2	21	+9, ясно	20	
Прим.ЦЭС	6	ЛРЗ 110/6	В-6 Т2	23.09.18 8:48	23.09.18 9:30	4:03	23.09.18 9:30	4:03	МТЗ, МТО		у	С обесточиванием 2сш-6кВ. Осмотр: вед. ф.6 не откл, бл. МТО, МТЗ. Вкл без вед. ф.6 (обеспечен резерв в 10:06). Произведена регулировка привода В-6 ф.6, схема восстановлена.	3600чел	3600	2,5		+12, пасм	1750	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	23.09.18 9:01	23.09.18 9:01	1:07	23.09.18 9:01	23:32	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+9, пасмурно	0	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	23.09.18 9:17	23.09.18 10:22	0:00	23.09.18 10:22	0:00	ав.откл		у		школа / 700чел	700	0,4	15	+10, ясно	396	
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная/г - ХФЗ		23.09.18 11:06	23.09.18 11:06	0:00	23.09.18 14:18	0:00	ХФЗ; МТЗ 2ст.		ну	у	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. На ПС Вокзальная/г СВ-110 не откл, отключился фидера 27,5 кВ №1 и №2. На ПС ХФЗ В-110 Вокз/г не откл, отключился ШСВ-110. 25.09.18 проведена на ПС ХФЗ по ШСВ 110 проведена послеаварийная проверка РЗА, произведена замена токового реле токовой защиты от междуфазных замыканий 2 ст.	нет	0	0	0	+19, ясно	0
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	23.09.18 11:48	23.09.18 13:03	2:01	23.09.18 16:23	2:46	"земля" от КУ			Вкл с землей для поиска МП прибором. Оп.6 заменен поврежденный изолятор ф.А. (16:23)	нет / 70чел	70	0,1	14	+19, ясно	120	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	23.09.18 15:53	23.09.18 16:50	11:22	23.09.18 16:50	11:22	ав.откл	нет	у		школа / 700чел	700	0,4	15	+21, ясно	348	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная	С-105	23.09.18 16:12	23.09.18 16:12	0:49	23.09.18 16:12	7:47	НЗНП 1ст.		у	ИМФ ф.В 16,9 км от ПС Селихино. 25.09.18 обход ВЛ в пролётах опор №280-320 без замечаний	нет	0	0	0	+14, дождь	0	
Прим.ЦЭС	35	УМЗ 35/6	Т2	23.09.18 16:30	23.09.18 17:23	0:00	23.09.18 23:06	0:00	ДЗТ			Т1	Обесточены 1,2сш-6кВ (Т1 в резерве). В 17:23 введен в работу Т1, все запитаны. В 23:06 вкл тр-рТ2 /после осмотра зоны ДЗТ и проверки газового реле Т2 на наличие газа (газа нет)/.	10670чел	10670	3,4		+18, гроза	1589
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	23.09.18 16:34	23.09.18 16:46	0:03	23.09.18 16:46	0:03	Ав.откл	нет	у		школа / 1500чел	1500	0,3	12	+18, гроза	60	
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	28	23.09.18 16:35	23.09.18 19:55	2:13	23.09.18 19:55	2:13	МТО		у		нет / 80чел	80	0,1	5	+20, гроза	330	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Кипарисово - Раздольное-1		23.09.18 16:46	23.09.18 18:06	0:00	23.09.18 18:06	0:00	Западная: ТНЗНП 2ст		ну	у	Обесточивалась ПС Кипарисово. ИМФ ф.В 26,7 км. Произведен обход, замечаний не обнаружено.	1,5 МВт/280чел	280	1,5		+20, гроза	1900
Прим.ЮЭС	110	Западная 110/35/6	ШСВ-	23.09.18 16:46	23.09.18 16:46	5:35	23.09.18 17:07	148:47	ЗЗ 2ст		у	Разрыв транзита	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	23.09.18 16:53	23.09.18 19:04		23.09.18 19:04		МТО		у	Планируется осмотр.	школа / 184чел	184	0,2	16	+20, гроза	300	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	23.09.18 16:54	23.09.18 16:54	0:00	23.09.18 16:54	0:00	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	23.09.18 16:55	23.09.18 19:52	3:09	23.09.18 19:52	5:24	МТО		нет	у	Планируется осмотр.	больница, школа / 783чел	783	0,5	29	+20, гроза	400
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	23.09.18 16:56	23.09.18 16:56	0:00	23.09.18 16:56	0:00	МТО		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	23.09.18 16:58	23.09.18 16:58	0:37	23.09.18 16:58	0:37	МТЗ		у	24.09.19 при обходе на РЛ-3 оп.130 устранили обрыв шлейфа ф.В	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЮЭС	110	Раздольное-1 - Пушкинская		23.09.18 16:59	23.09.18 16:59	0:00	23.09.18 16:59	0:21	ТНЗНП 1ст		у	24.09.18 выполнили обход пр.1-54 - без замечаний.	нет	0	0	0	+18, гроза	0	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	23.09.18 17:04	23.09.18 21:05	1:09	23.09.18 22:35	1:09	МТЗ		ну	Вкл без ТП, вкл в 22:35. Повреждение на ведомственном ТП.	нет/ 100 чел	100	0,4	14	+16, гроза	1600	
Прим.ЦЭС	35	УМЗ - Молокозавод		23.09.18 17:07	23.09.18 17:07	1:31	23.09.18 17:07	1:31	МТЗ		у	Обход без замечаний	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Надеждинская/г - Уссурийск/г		23.09.18 17:08	23.09.18 17:08	300:27	23.09.18 17:08	300:27	Западная: ТНЗНП 2ст Уссурийск/г; МТЗ 1ст.		у	24.09.18 произведен обход ВЛ 110 Надеждинская/г-Уссурийск/г в пр. оп. 52-97, замечаний не выявлено.	нет	0	0	0	+20, гроза	0	
Прим.ЦЭС	10	РП Пуцилловка	5	23.09.18 17:18	23.09.18 18:25	0:00	23.09.18 18:25	0:00	ав.откл.		у		нет / 200чел	200	0,03	2	+16, гроза	32	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		23.09.18 17:43	23.09.18 17:43	1:02	23.09.18 17:43	1:02	Западная: ТНЗНП 1ст, ТО Давыдовка: НЗЗ 2ст		у	24.09.18 обход пр.60-90 и пр.1-8 - без замечаний.	нет	0	0	0	+16, гроза	0	
Прим.ЮЭС	6	РП Западное	12	23.09.18 18:18	23.09.18 18:22	0:00	23.09.18 18:22	0:00	МТЗ 1ст		нет	у	Планируется осмотр.	нет/быта нет	0	0,2	17	+16, гроза	15
Прим.ЦЭС	110	Манзовка - Реттиховка		23.09.18 18:29	23.09.18 18:29	0:00	23.09.18 18:29	0:00	Ретт: НЗЗ 1ст		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+16, гроза	0	

Прим.ЦЭС	110	Манзовка - Сибирцево/г		23.09.18 18:29	23.09.18 18:29		23.09.18 18:29		Манзовка: НЗЗ 4ст	у			Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+16, гроза	0
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	23.09.18 18:30	23.09.18 19:21	2:15	23.09.18 19:21	2:15	МТО	нет	у		Планируется осмотр.		нет / 200чел	200	0,2	15	+16, гроза	180
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	2	23.09.18 19:27	23.09.18 19:40	0:42	23.09.18 19:40	0:42	МТО		у		Планируется осмотр.		насосная / 60чел	60	0,1	4	+16, гроза	25
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	23.09.18 19:37	23.09.18 19:37	0:05	23.09.18 19:37	0:05	МТО		у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+12, гроза	0
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	26	23.09.18 19:45	23.09.18 20:08	55:23	23.09.18 20:08	55:23	ав.откл		у		Планируется осмотр.		школа, КНС / 250чел	250	0,3	15	+15, дождь	20
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	23.09.18 20:07	23.09.18 20:28	16:01	23.09.18 22:39	22:32	МТЗ		ну		Потребителю обеспечен резерв. Повреждение ТТ в яч.ф13, заменены (22:39).	ПС Осиновка ф2	нет / 821чел	821	0,2	5	+16, дождь	70
Прим.СЭС	110	Р - Тимофеевка		23.09.18 21:36	23.09.18 23:25	0:28	24.09.18 16:55	26:32	МТО, ЭНЗ 1ст	ну	ну		ИМФ 29,4км, Лвл=28км. С обесточиванием ПС Тимофеевка, ПС Ольга. В 23:35 (ч/з 1:49) ВЛ включена в НФНР, запитана ПС Тимофеевка, в 23:33(ч/з 1:57) запитана ПС Ольга. 08:38 по ВЛ 110 Тимофеевка-Ольга произведен обход, замечаний не выявлено. Произведен обход ВЛ 110 Р-Тимофеевка, замечаний при обходе не выявлено. В 11:22 ВЛ 110 Р-Тимофеевка включена успешно в полнофазном режиме. В 12:01 ВЛ 110 Тимофеевка-Ольга в полнофазном режиме не удержалась (на ПС Р: ЭНЗ 1 ст., ЭНЗ 4 ст., МТО, ИМФ-фаза "С"-0, L=32 км). В 12:19 ВЛ 110кВ Тимофеевка-Ольга включена в неполнофазном режиме (откл. ф.С). ОП 84 ф.С разрушение гирлянды изоляторов (фарфор, 7 изоляторов). Повреждение устранено, в 16:55 ВЛ 110 Тимофеевка-Ольга включена в полнофазном режиме.		школа, д/с, больн, насосн, адм/ 6390 чел	6390	2,2		+11, гроза	6160
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	23.09.18 22:42	23.09.18 22:47	1:04	23.09.18 22:47	1:04	МТЗ		ну	у			кот, насосн, школа, жд/ 1511 чел	1511	0,8	20	+11, гроза	66
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	10	23.09.18 22:43	23.09.18 23:11	0:35	23.09.18 23:34	0:35	КУ, земля				Вкл без 2 ТП, вкл в 23:34. Земля самоустранилась.		школа/ 220 чел	220	0,1	11	+11, гроза	100
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Несвоевка	23.09.18 23:45	24.09.18 0:17	0:40	24.09.18 20:49	0:40	МТЗ		ну		После АПВ земля, отключен от КУ. Вкл без 3ТП, вкл в 0:55 без ТП 7309 (телевышка). В ТП7309 повреждена концевая муфта вводного кабеля. Устранено.		школа, насосн, интернат, телевышка/ 644 чел	644	0,5	11	+12, пасмурно	250
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	23.09.18 23:57	24.09.18 0:25		24.09.18 0:25		МТО		у		Планируется осмотр.		насосн, д/с/ 2141 чел	2141	0,8	16	+13, гроза	606
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	24.09.18 0:33	24.09.18 2:02	0:08	24.09.18 16:37	0:08	МТО		ну		Повреждение на головном участке. Потребителю обеспечен резерв, без 6 ТП, в 3:02 вкл без 2ТП. В повреждение на вед. участке	ф9,20,8	насосн, д/с/ 2141 чел	2141	0,8	16	+13, гроза	1928
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	24.09.18 3:23	24.09.18 4:03	0:05	24.09.18 4:03	0:05	МТЗ		ну	у	Планируется осмотр.		нет/ 100 чел	100	0,2	13	+10, пасмурно	117
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	24.09.18 4:12	24.09.18 4:17	2:29	24.09.18 4:17	2:29	МТЗ		ну	у			насосн, жд, школа/ 1511 чел	1511	0,8	20	+12, пасмурно	66
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	24.09.18 4:43	24.09.18 6:03	4:39	24.09.18 13:25	4:39	МТЗ		ну	ну	Вкл до РЛ 52 (уч.без нагрузки), вкл в 6:03 до РЛ54 без 2ТП. В 13:25 включен полностью по нормальной схеме. В пр. оп. 168-169 убрали дерево под проводами, на проводах следы перекрытия.		кот/ 235 чел	235	0,1	7	+10, дождь	133
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	по ф1рекл оузер (нет)	24.09.18 4:50	24.09.18 5:27	1:19	24.09.18 5:27	11:15	Ав.откл	нет	у				нет/ 50 чел	50	0,2	5	+8, пасмурно	135
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	10	24.09.18 5:26	24.09.18 10:13	2:04	24.09.18 21:10	2:04	МТО		ну	ну	В 10:13 перезапитано 9 ТП, в 10:29 все потребители перезапитаны. Верховым осмотром определено повреждение фарфорового изолятора на ОП 123. Устранено. В 18:38 ПС Яблоновка по ф-10 допущена бригада для верхового осмотра оп.123 (по результатам обхода с прибором "Квант", фарф. изоляция).	ф.14 Яблоновка	школа/ 220 чел	220	0,1	11	+10, пасмурно	478
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	2	24.09.18 5:54	24.09.18 6:18	2:01	24.09.18 6:18	2:01	Ав.откл		у		Планируется осмотр.		кот/ 330 яел	330	0,1	9	+8, пасмурно	122
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	24.09.18 6:16	24.09.18 9:56	0:24	24.09.18 9:56	0:24	КУ, земля				Оп.11 заменили изолятор.		кот, школа/ 700 яел	700	0,4	15	+8, пасмурно	1527
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	16	24.09.18 6:42	24.09.18 6:42	0:02	24.09.18 6:48	0:02	МТЗ	ну	у		Находился на ХХ.		нет	0	0	0	+8, туман	0
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка 35/10	3	24.09.18 7:46	24.09.18 9:09	0:00	24.09.18 9:09	0:00	МТЗ	ну	у		с.Алексеевка. Осмотр без замечаний		нет/862ч.	862	0,5	2	+16, ветер	21
Прим.ЮЭС	10	Раздольное1 110/35/10	7	24.09.18 8:45	24.09.18 8:51	0:03	24.09.18 8:51	0:03	Ав. Откл.		у		часть п. Раздольное, Тихий, Нежино.		больница, школа/783ч.	783	0,3	29	+10, ясно	20
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	14	24.09.18 8:55	24.09.18 8:59	0:44	24.09.18 8:59	0:44	МТЗ		у		с.Загорное, Н.Михайловка, Красноярровка		школа/238ч.	238	0,1	4	+10, пасм.	7
Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	10	24.09.18 9:31	24.09.18 11:18	0:04	24.09.18 11:18	0:04	МТЗ, МТО	не прои зв.	у		часть г.Белогорск. На ТП 295 повреждена разервная КЛ 10кВ. Исключена из схемы (27.9.18 в 18:58 произв.ремонт, вост.норм.сх)		4240ч.	4240	1,8	26	+16, пасм.	1800
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	24.09.18 9:54	24.09.18 9:59	0:04	24.09.18 9:59	0:04	МТО	ну	у		с.Биджан, Степно. В пролете ОП 233-00/2А - 233-00/3 (пересечение с дорогой) следы перекрытия. Провод не поврежден		нет/600ч.	600	0,16	14	+12, пасм.	14
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	234	24.09.18 9:54	24.09.18 10:02	0:30	24.09.18 10:02	0:30	МТО	ну	у		с.Биджан. В пролете ОП 234-00/2 - 234-00/3 (пересечение с дорогой) следы перекрытия. Провод не поврежден		нет/ 50ч.	50	0,05	2	+12, пасм.	2
Прим.ЗЭС	10	Лучгорск 110/35/10	4	24.09.18 13:55	24.09.18 14:45	0:59	24.09.18 18:42	0:59	МТЗ	ну			часть п. Лучгорск. Повреждение на вед. ТП		школа/300ч.	300	0,3	4	+13, дождь	250
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	4	24.09.18 16:40	24.09.18 16:45	8:16	24.09.18 16:45	8:16	МТО		у		с.Грушевое		д.сад/250ч.	250	0,02	5	+12, дождь	1
Ам.ЗЭС	10	Мухино 35/10	7	24.09.18 21:25	24.09.18 21:35	0:00	24.09.18 21:35	0:00	МТЗ	ну	у		с.Мухино.		школа, д/с, скважина / 1137чел	1137	0,06	5	+12, облачно	10

Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	25.09.18 1:26	25.09.18 1:32	0:00	25.09.18 1:32	0:00	МТЗ	ну	у	с.Достоевка.		нет / 212чел	212	0,2	6	+5, ясно	20
Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	21	25.09.18 3:08	25.09.18 4:21	0:34	25.09.18 4:21	13:02	ав.откл	нет	у	с.Суражевка.		нет / 480чел	480	0,25	15	+7, ясно	300
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	17	25.09.18 4:18	25.09.18 6:10	0:00	25.09.18 6:10	0:00	ав.откл	ну	у	часть п. Шкотово.		нет/220ч.	220	0,2	4	+6, ясно	180
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	1	25.09.18 7:36	25.09.18 8:48	14:21	25.09.18 8:48	14:21	МТЗ	ну	у	с.Гродеково. Осмотр без замечаний		нет/ была нет	0	0,12	8	+12, обл.	156
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	17	25.09.18 8:42	25.09.18 12:55	2:12	25.09.18 18:12	11:56	ав.откл	ну	у	часть п. Шкотово. В 12:55 включен до ТП 83067 (запитано 3 ТП). В 13:14 выделен участок КЛ 6 кв от оп. 72 до ТП 83046 (без нагрузки, ТП 83046 перезапитали от ф. 8 ПС Шкотово). В ТП 83046 обнаружено повреждение концевой кабельной муфты. Повреждение устранено, в 18:12 схему привели в иск. состояние.		нет/220ч.	220	0,2	5	+6, ясно	843
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	25.09.18 11:42	25.09.18 11:53	1:31	25.09.18 11:53	3:05	МТЗ	ну	у	с.Знаменка.		нет/224ч.	224	0,01	4	+15, ясно	18
Прим.ЗЭС	10	Лучгорск 110/35/10	2	25.09.18 14:20	25.09.18 14:20	13:01	25.09.18 14:20	13:01	МТЗ	у		часть п. Лучгорск. При обходе обнаружено повреждение на вед. ТП		нет/311ч.	311	0,4	9	+21, ясно	0
Прим.ЦЭС	10	РП"Кондратеновка"	3	25.09.18 15:18	25.09.18 15:35	6:00	25.09.18 15:35	6:00	МТЗ		у	с.Каймановка с.Каменушка.		нет/350ч.	350	0,25	14	+18, ясно	70
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	25.09.18 20:40	25.09.18 21:27	1:13	26.09.18 14:12	1:13	МТЗ	нет	ну	с.Барабаш, Овчинниково. В 21:27 включен до РЛ-1 без 2-х ТП. В 23:05 включен без отпайки на вед. КТП П/з Овчинникова (есть ДГ). на бесхозном участке в пр. 56-57 убрали ветку с проводов, схема восстановлена		нет / 370 чел	370	0,1	6	+10, ясно	133
ЭС ЕАО	35	КРС - Дубовое		25.09.18 22:47	26.09.18 0:00	5:39	26.09.18 14:48	5:39	"земля" от КУ			Обесточены ПС Дубовое, Найфельд, Пронькино, Надеждинск. В 23:38 включена ВЛ-35 КРС-Дубовое, запитаны ПС Дубовое, Надеждинск (0,33МВт, 2090чел). В 0:00 оставшиеся потребители запитаны по ВЛ-35 Валдгейм-Пронькино. Остается отключена ВЛ-35 Дубовое-Найфельд, на оп.69 устранен обрыв провода ф.В в стор.оп.68(в плащеч.зажиме) , схема восстановлена	ВЛ-35 Валдгейм-Пронькино	4341чел	4341	0,98		+12, дождь	1393
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	26.09.18 1:51	26.09.18 3:07	0:55	27.09.18 11:07	4:41	МТО	нет	ну	с.Орехово. Включен до РС772/122/1 без 1 ТП (МТС). Повреждение КЛ 10 кв на расстоянии 2672 м от оп.122/2 в сторону КТПН-63 №7308 МТС. Разработан котлован, установлена муфта, испытан, введен в работу		нет / 282чел	282	0,1	6	+8, ясно	148
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	26.09.18 7:54	26.09.18 8:28	4:56	26.09.18 8:28	4:56	МТО	ну	у			нет / 3280	3280	0,2	15	+8, ясно	77
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	4	26.09.18 8:04	26.09.18 8:10	0:07	26.09.18 8:10	0:07	МТЗ	ну	у	с.Марково		нет / 50 чел	50	0,05	7	+8, ясно	5
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	26.09.18 8:39	26.09.18 8:44	0:57	26.09.18 8:44	25:27	МТЗ		у	п.Бычка		нет	0	0,5	3	+8, ясно	45
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	26.09.18 8:52	26.09.18 9:02	0:59	26.09.18 9:22	2:51	МТО	ну	у	Обеспечен резерв по ТУ. Запланирована проверка РЗА	ф.13 Дачная	погранчасть / 500 чел	500	0,7	23	+15, ясно	92
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	8	26.09.18 8:52	26.09.18 9:25	1:26	26.09.18 9:25	4:32	МТО	ну	у	Обход без замечаний.		нет	0	0	2	+15, ясно	33
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	26.09.18 8:52	26.09.18 10:46		26.09.18 11:46		МТО	ну		В 10-46 перезапитано 14 ТП. Оп.1 повреждена конц.муфта. КЛ отсоединена, введена в работу резервная КЛ. 2.10.18 повреждение устранено, схема приведена в иск состояние	ф.38 Западная	нет / 200 чел	200	0,2	20	+15, ясно	312
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	2	26.09.18 9:34	26.09.18 9:37	0:00	26.09.18 9:37	0:00	Ав.откл	ну	у	с.Центральная усадьба		нет / 327 чел	327	0,01	5	+10, пасмурно	2
Прим.ЦЭС	10	Мучная 110/10	5	26.09.18 10:59	26.09.18 12:12	1:01	26.09.18 13:48	1:01	"земля" от КУ			Потребитель перезапитан в 12-12 от резерва. Оп. 91 заменили разрушенный изолятор. Схема восстановлена	ф.4 Черниговка	школа, дс / 276 чел	276	0,2	1	+18, ясно	24
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/110/35/6	10	26.09.18 14:12	26.09.18 14:41	1:43	26.09.18 17:29	1:43	"земля" от КУ			Включен без 10 ТП. Оп.12 поврежден изолятор. Устранено, все включено	школа, насосная-3 / 2899 чел	2899	0,9	43	+14, ясно	435	
ЮЯ ЭС	10	Укулан 35/10	ф.Верм икулит	26.09.18 16:23	26.09.18 16:55	3:42	26.09.18 16:55	3:42	МТЗ	ну		Повреждение на вед.ТП		водозабор / 300чел	300	0,2	6	+15, ясно	106
Прим.СЭС	35	Фабричная-1 35/6	В-35-T2	26.09.18 16:40	26.09.18 18:41	0:00	26.09.18 23:20	0:00	МТЗ			Обесточены 1,2 сш-6 кв (Т1 в резерве), КРУ 6кВ принадлежит абоненту (. В 18:41 включен Т1, весь потребитель перезапитан. Не отключились вед.15 и В-6-T2. Не включается В-35-T2. В 23:20 В35 Т2 включен, произведена замена пружины фиксации защелки привода.	В-35-T1	быта нет	0	0,3	5	+16, ясно	605
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	26.09.18 17:00	26.09.18 20:16		26.09.18 20:16		"земля" от КУ			Оп.52 обрыв вязки провода ф.В". Устранено		школа, дс / 794 чел	794	0,2	11	+20, ясно	600
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	26.09.18 18:55	26.09.18 20:09	2:20	26.09.18 20:09	2:20	МТЗ	ну	ну	п.Аэропорт. Повреждение на вед. отпайке		в/ч / 230 чел	230	0,4	15	+18, ясно	688
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	26.09.18 20:29	26.09.18 20:29		26.09.18 20:29		МТЗ	у		с.Курское, Глазовка		нет	0	0	0	+14, ясно	0
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	26.09.18 23:26	26.09.18 23:26	0:38	26.09.18 23:26	3:44	МТЗ	у		с.Новокиевка, Пионерский.		школа/1543ч.	1543	0,5	15	+12, ясно	0
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	27.09.18 6:26	27.09.18 6:28	1:59	27.09.18 6:28	5:12	МТЗ		у	с.Рязановка п.Ромашка		нет/84ч.	84	0,1	12	+10, ясно	28
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	27.09.18 9:21	27.09.18 10:59	1:07	27.09.18 11:24	1:07	МТЗ-2	ну	ну	Включен без 8ТП. В 11:24 полностью. Повреждение на вед.уч.ке		нет / 1500 чел	1500	0,2	24	+15, ясно	309
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел - Спутник		27.09.18 11:04	27.09.18 16:33	182:29	27.09.18 19:44	182:29	Промузел: В-110 АТЭЦ ТНЭНП, АПВ ну; Спутник: В-110 Промузел ДЗ 3 ст, АПВ ну	ну	не прои зв.	Обесточена ПС-110/6 Промузел. В 11:25 на ПС Промузел отключен СВ110, включен В110 АТЭЦ, запитана 1сш-6 кв, 7МВт, 7000 чел. По ВЛ-110 АТЭЦ-Промузел на оп.18 обнаружен обрыв шлейфа верхнего провода в месте соединения алюминий-медь; на ПС Спутник по В110кВ "Промузел" повреждение привода выкл-лл: оплавленная изоляция на соленоиде включения. 16:33 включена в работу ВЛ-110 АТЭЦ-Промузел, запитана 1сш-110,6 кв ПС Промузел, в 16:45 на ПС Промузел включен СВ-110, потребитель запитан полностью. В 18:55 ПС Спутник произведена замена соленоида включения и регулировка привода. В 19:44 включена в работу ВЛ-110 Спутник-Промузел, транзит восстановлен	п.Трудовое / 12320 чел	12320	12		+17, ясно	65800	

Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЮМР - Бройлерная с отп ДВПТФ, Южная - ЮМР - Бройлерная	С-11, С-12	27.09.18 12:32	27.09.18 12:51	1:02	27.09.18 22:01	1:02	Юж.-ЮМР-Бр-2 с отп ДВПТФ: МТО, ускорение, МТЗ, АПВ ну; Юж.-ЮМР-Бр-2: МТО, НЗ3 1 ст, АПВ ну	ну	ну	Обесточены ПС-110 ЮМР, Бройлерная-2, ДВПТФ, ПС-35 кВ Некрасовка, СТ, Фикстные сооружения (АВР 6кВ успешно), Ильинка, Дружба, 1/2 ПС-35 Сергеевка. В 12:51 запитаны ПС-110 ЮМР, ПС-35 Некрасовка, Фикст.сооружения, СТ, Ильинка по сети 35 кВ (19 МВт). В 14:00 запитаны ПС-110 Бройлерная-2, 1/2 ПС Сергеевка, ПС Дружба (1,2 МВт). В 15:10 запитан ПС-110 ДВПТФ по 10 кВ от ПС Бройлерная-2. В пр.оп.10-11 (двухцепный участок) отпайка на Бройлерная-2 сторонней техникой (трубоукладчик) обрыв нижних проводов (без пострадавших). Сообщено в СБ. В 17:40 допуск на подготовку раб.места. В 18:12 допуск на устранение. В 19:50 устранено. В 22:38 включена ВЛ С-11; в 22:01 вкл. ВЛ С12	по сети 35 кВ от ПС АК, ПС Сергеевка, по 10 кВ от ПС Бройлерная-2	юж.м-н г.Хабаровск, 5 нас.пунктов / 92 800 чел	92800	20,4	+16, ясно	5460
Прим.ЦЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	27.09.18 15:13	27.09.18 15:14	0:47	27.09.18 15:14	1:07	Ав.откл		у	с.Воскресеновка	дс / 733 чел	733	0,2	11	+20, ясно	1
Прим.ЮЭС	110	Чайка - Седанка		28.09.18 0:43	28.09.18 1:44	1:40	28.09.18 2:34	1:40	ДЗ 1ст.	не раб.	у	По звонкам потребителей отсутствует питание с ПС Седанка. В 1:26 по прибытию ОВБ на ПС Седанка обнаружено: не приходит напряжение с ПС Чайка по ВЛ 110кВ Чайка-Седанка. 1:44 ПС Седанка перезапитана по КВЛ 35кВ с ПС Ипподром, весь потребитель запитан. В 2:34 ВЛ Чайка-Седанка включена. Обход 28.09.18 без замечаний, инженерный обход без замечаний. 29.9.18 в 10:15 восстановлена исходная сх.	по сети 35кВ с ПС Ипподром	5170ч.	5170	6	+16, ясно	6060
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	28.09.18 9:37	28.09.18 9:37	0:00	28.09.18 9:37	0:00	МТО	у		Осмотр на 2.10.18.	нет	0	0	0	+10, облачно	0
Ам.ЭС	10	Северная 35/10	15	28.09.18 17:56	28.09.18 18:37	2:52	28.09.18 22:52	2:52	КУ, земля			Вкл до ЛР 4/15/02 (без 7ТП). Включен полностью. На ТП-42 заменен проход,изол	кот/5158 чел	5158	0,9	20	+15, облачно	347
Прим.ЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	28.09.18 18:55	28.09.18 19:00	0:27	28.09.18 19:00	5:10	МТЗ	ну	у		школа, насосн, кот/ 464 чел	464	0,2	9	+16, ясно	16
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	28.09.18 20:47	28.09.18 20:51	0:00	28.09.18 20:51	0:00	МТЗ		у	Планируется осмотр	нет/ быта нет	0	0,5		+10, облачно	36
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	29.09.18 8:41	29.09.18 9:57	0:34	29.09.18 9:57	0:34	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.	школа, кот/ 220 чел	220	0,1	6	+11, ясно	149
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	9	29.09.18 9:43	29.09.18 10:17	172:05	29.09.18 10:17	172:05	МТЗ		у		школа, кот/ 730 чел	730	0,1	16	+11, ясно	58
Ам.ЦЭС	10	Сетевая 110/35/10	В-10 Т1	29.09.18 12:50	29.09.18 12:53	1:09	29.09.18 12:53	1:09	Дуг.защита		у	ПС Сетевая в работе Т1, Т2 разделяет; при вводе в работу вед.ф.№34, от дуг.защиты отключился В-10 Т1. Обесточены потребители 1 сш 10 кВ ПС Сетевая. Ч/з 3 мин вкл В-10 Т1, потребитель запитан. Повреждений РСК в яч.ф.34 нет;. Повреждение КЛ у потребителя, визуально (в пределах видимости ограниченной ячейкой) каб. муфта и кабель целые (Ккл=1км). 3.10.18 в 13:19 устранено собственником.	4,6 МВт/ 18700 чел	18700	4,6	+20, облачно	229	
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Бурейск	№1,2	29.09.18 13:37	29.09.18 14:03		29.09.18 14:03		НЗНП 2ст	ну	у	На ПС Бурейск в работе Т1 (Т2 резерв). Обесточены ПС 110 Бурейск, ПС 35 Родионовка, Кам.карьер и вед ПС 35 Перевалбаза. На ПС Бурейск повреждение ввода В-110 Т2 фВ (в стор.сш). Устранено и включен 9.10.18 в 16:23.	6,2 МВт/ 17900 чел	17900	6,2	+20, облачно	2246	
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/6	5	30.09.18 2:55	30.09.18 4:06	1:14	30.09.18 4:06	4:29	МТЗ		у		нет / 150 ч	150	0,2	7	+15, ясно	230
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	1	30.09.18 6:33	30.09.18 6:35	0:52	30.09.18 6:35	0:52	МТЗ	ну	у		нет / 1123 чел	1123	0,4	9	+7, ясно	13
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	30.09.18 6:40	30.09.18 7:56	0:51	30.09.18 7:56	0:51	"земля" от КУ			Заменён изолятор оп. 12/7.	школа / 300 чел	300	0,1	12	+15, ясно	258
Хаб.ЦЭС	6	СМ 35/6	49	30.09.18 15:28	30.09.18 15:28	430:17	30.09.18 16:05	430:17	МТЗ	выв	у	Находилась на Х.Х. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+17, облач	0
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	7	30.09.18 15:36	30.09.18 17:23	0:00	30.09.18 17:23	0:00	КУ, земля			Оп.54 заменен поврежденный изолятор фА.	С/З Приют / 30 чел	30	0,04	3	+20, облач	89
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	30.09.18 16:24	30.09.18 20:13	0:00	30.09.18 20:13	0:00	МТЗ		ну	Пр.оп.76-77 падение дерева, обрыв 2 проводов (несанкц.спил). Сообщено в СБ. В 17:20 вкл без 2 ТП, вкл в 20:13 после устранения повреждения.	школа / 1036 чел	1036	0,2	14	+20, ясно	1013
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	7	30.09.18 16:55	30.09.18 17:23	1:05	30.09.18 17:23	6:26	без блинкеров		у	с. Тополово.	болн, школа, д. сад / 2100 чел	2100	0,4	10	+20, облач	187
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	25	30.09.18 19:19	30.09.18 22:20	2:27	30.09.18 22:20	2:27	МТЗ	ну	не прои зв.	На ведомственной отпайке оп. 25-02/6 отгорел шлейфа, схлест проводов. Устранено.	школа, д. сад / 700 чел	700	0,25	7	+17, ясно	1141