

Фамилия	У, кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время роста основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, социальные объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Прим.ЮЭС	35	Залив - Орлиная с отп. Телецентр		01.01.19 0:03	01.01.19 0:41	0:38	01.01.19 2:56	2:53	МТЗ 1 ст	выв	у	Обесточилась 1сш 35/6 кв ПС Телецентр. В 0:41 на ПС Телецентр включен СВ-35, запитаны все потребители. Осмотр КВЛ-35 без замечаний. В 2:22 КВЛ-35 включена под напряжение. В 2:56 схема приведена в исходное состояние.	ВЛ 35 Залив-Голубинка с отп.ТЦ	4450чел г.Владивосток	4450	2,8		-10, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	01.01.19 0:07	01.01.19 0:13	0:06	01.01.19 0:13	0:06	МТЗ	ну	у	Осмотр без замеч		аэропорт / 800чел	800	0,32	10	-25, ветер
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	193	01.01.19 0:48	01.01.19 1:38	0:50	01.01.19 1:38	0:50	МТО	выв	у	Осмотр без замеч		КНС / 1000чел	1000	0,8	4	-20, обл
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.4 РП Кондратено вка ф.4	01.01.19 1:56	01.01.19 2:54	0:58	01.01.19 4:45	2:49	МТЗ	нет	не прои зв.	На РП Кондратеновка включено все кроме ф.1 (включен в 4:45, повреждение на вед. отпайке).		котельная / 550чел	550	0,8	28	-15, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	01.01.19 2:30	01.01.19 4:51	2:21	01.01.19 5:18	2:48	"земля" от КУ			. Вкл с откл ЛР-798, без 2-х ТП, вкл в 5:18., земля самоустранилась. Произведен осмотр: стронним а/м допущен наезд на ж/б оп.№5, опора повреждена у основания. Обесточенных потребителей нет. Сообщено СБ, ОВД, (виновник на месте). Заменена в 15:40. / С нагрузкой ф7 ПС Успенровка, нормальная сх.зимнего режима/	ФАП / 241чел	241	0,15	5	-20, обл	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	01.01.19 9:00	01.01.19 9:40	0:40	01.01.19 9:40	0:40	Ав.откл		у	Обход без замечаний.		кот / 550 чел	550	0,4	25	-16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Ключевая 35/6	8	01.01.19 14:50	01.01.19 16:12	1:22	01.01.19 16:20	1:30	Ав.откл			Вкл до ТП5005, вкл в 16:20. Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 200 чел	200	0,4	3	-7, ясно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	02.01.19 7:12	02.01.19 8:12	1:00	02.01.19 12:09	4:57	"земля" от КУ			ф.А-0. Выделен уч-к от оп. 72-00/13 -22, отпайка 72-01/1-10 с КЛ-6 до ТП -641, обесточен СКТП- 213 (пункт приема металла). Оп.72/00-21 обрыв вязки провода фА. Устранено в 12:09, схема восстановлена.	ф.86 ЧТФ	5 кот / 5000 чел	5000	0,8	13	-15, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Сита - Петровичи		02.01.19 11:10	02.01.19 12:35	1:25	02.01.19 12:35	1:25	НЗЗ 1ст	ну	ну	Обесточены ПС 110 Петровичи, ПС35 Святогорье, Георгиевка. Пр.оп. 61-62 убрано упавшее дерево (несанкц.спил, виновник скрылся). Сообщено СБ, ОВД.		8068 чел / 4 котельн.	8068	4		-18, облачно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	02.01.19 15:13	02.01.19 15:14	0:01	02.01.19 15:14	0:01	Ав.откл		у	Произведен обход, на оп.50 недовключен РЛ1, перввключили.		школа, кот/ 400 чел	400	0,4	7	-5, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	03.01.19 12:32	03.01.19 12:51	0:19	03.01.19 12:51	0:19	МТО	ну	у	часть г.Завитинск. ЛР 794 обнаружена сгоревшая ветка.		3000ч.	3000	1,3	18	-18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	03.01.19 12:40	03.01.19 13:53	1:13	03.01.19 14:16	1:36	МТЗ		ну	Вкл до оп.55 (без 6ТП), вкл в 14:16. Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/100ч.	100	0,2	14	-6, ясно
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	1	03.01.19 13:46	03.01.19 13:48	0:02	03.01.19 13:48	0:02	МТЗ		у	Произведен осмотр. ТП 5016 заменены перегоревшие ВВ предохранители, повреждение по 0,4 кв. Устранено в 19:52		д.сад, школа/1958ч.	1958	0,24	13	-8, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	03.01.19 14:05	03.01.19 14:20	0:15	03.01.19 14:20	0:15	МТЗ		у	Обход без замечаний.		котельная/ 480ч.	480	0,2	5	-6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	03.01.19 19:20	03.01.19 20:29	1:09	03.01.19 20:29	1:09	МТЗ		ну	Вкл без ТП7331, вкл в 21:44. ТП7423 заменены перегоревшие ВВ предохранители .	ф.20 ПС Партизан	школа, кот/ 1473ч.	1473	1,5	7	-11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	03.01.19 21:57	03.01.19 22:01	0:04	03.01.19 22:01	0:04	Ав.откл		ну	Вкл без ТП7423, вкл 0:05. Оп.8 устранен обрыв вязки, ТП7423 заменены перегоревшие ВВ предохранители (перегорели вставки, у абонента на ТНС набирали нагрузку),		тнс/3389 чел	3389	2,5	13	-11, ясно
Прим.СЭС	6	Новососоевка 35/6	9	03.01.19 22:13	03.01.19 22:13	0:00	03.01.19 22:13	0:00	МТЗ		у	Произведен осмотр. ТП6087 перегорели ВВ предохранители, повреждена перемычка (от прох.изоляторов до предохранителей бкв ф.А,В). Устранено (2:36)		нет	0	0	0	-18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	13	04.01.19 3:59	04.01.19 5:20	1:21	04.01.19 8:45	4:46	Ав.откл		не прои зв.	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ бкв на уч.ПС-РТП23 (цепь №1), исключен из схемы. /Определено МП: 1581м. от ПС Чайка. 5.01.19 подтверждено МП./ 6.01.19 в 01:07 смонтирована кабельная вставка 5 метров, включен по нормальной схеме.	ф7	дом переговоров, губернатор ПК/900 чел	900	1,5	3	-8, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	04.01.19 11:16	04.01.19 13:18	2:02	04.01.19 13:18	2:02	Откл. КУ"земля"			Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 140ч.	140	0,1	14	-13, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	04.01.19 21:19	04.01.19 22:07	0:48	04.01.19 22:29	1:10	МТО	ну	не прои зв.	Потребителю обеспечен резерв. Осмотр без замечаний, схема восстановлена.	ПС Вишневка ф4	скваж/956 чел	956	1,3	23	-8, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	3	05.01.19 6:17	05.01.19 8:18	2:01	05.01.19 13:44	7:27	МТО		ну	Вкл в 7:34 до РЛ1 (без 10 ТП), вкл в 8:18 без ЗТП. На оп. 48/36 заменены поврежденные изоляторы ф- А,В,С, потребитель запитан полностью.		школа, кот/1347 чел	1347	0,5	11	-12, пасмурно
Хаб.ЦЭС	110	Сита - Петровичи	С-51	05.01.19 15:00	05.01.19 15:58	0:58	05.01.19 15:58	0:58	НЗНП 1ст., ДЗ 3ст.	ну	у	Лвл=27км (ИМФ 12км ф.-А). Петровичи, ПС35 Святогорье, Георгиевка. В пролете опор №34-35 под проводами обнаружено спиленное дерево сторонами лицами (без повреждения провода). Сообщено в СБ.		8068 чел / 4 котельн.	8068	4		-12, облач

Прим.ЮЭС	110	Шахта-7 110/6	T1	06.01.19 4:06	06.01.19 17:59	13:53	08.01.19 20:40	64:34	МТЗ			Обесточена 1СШ-6кВ (6 фидеров, АВР 6кВ нет). В 4:36 на ПС прибыла ОБВ. Задымление в КРУН 6 кВ в результате электродугового перекрытия в яче-Ф-8 (возгорание). В 4:50 на ПС прибыл пожарный расчет. В 5:18 возгорание ликвидировано персоналом ДРСК, пожарный расчет для тушения не допускался. Повреждение релейных отсеков ячеек 6,7,8,9; повреждение 3-х баков В-6кВ яч.6; повреждение изоляции (6 опор., 2 проходн.), из них: в яч.4 (2 опор, 1 прох), яч.5 (2 опор), яч.7 (1опор), яч.8 (1 прох.), яч.9 (1 опор). Всего по ПС Шахта-7 обесточены 13 Фидеров ((соц.знач объектов-2 котельных, 4 ЦТП (из них 1 на ДГ), 1 больница, 1 насос.)). В 5:40 запитана 1 котельная (1 насос.) по сетям ГЭС, в 6-45 запитана больница, в 7:30 2-я котельная запитана от ДГ (0,9МВт). В 8:28 отсоединены повреждённые цепи РЗА. В 9:15 закончена ревизия сборных шин 1С 6кВ. В 11:30 Т1 и 1СШ 6кВ ВВ испытания выдержали. В 13:58 1СШ 6кВ вкл. под напряжение. В 14:18 (ч/з 10ч 12м) вкл. ф-4 (1600 чел/2,4МВт). В 14:30 вкл. ф-0 (нагрузка не просматр., промышленная). В 15:56 (ч/з 11ч 50м) вкл. Ф-1 (аб. Артем.эл.сеть: 400 чел/нагрузка не просматривается). В 16:28 запитаны 3 ЦТП от ф-4 (+0,2МВт). В 17:59 (ч/з 13ч 58м) вкл. ф-7,8 (2000 чел/1,4МВт.) Фидера 7,8 включены под защитой В-6 Т1, запитаны все фидера (суммарно 4000ч./4,9 Мвт) кроме ф-6 (резерв Аэропорта, погр. запитан от ф-9 ПС Ключевая). На 22:50 нагрузка по 1СШ 6кВ- 7,5 МВт. На 6-00 7.1.19 нагрузка 1 СШ 6кВ- 7,3 МВт. 7.1.19 в 19:16 восстановлены вторичн. цепи и включены по нормальной схеме ф.7,ф.8. 8.1.19 в 18:05 окончены работы в яч.6, готов к включению (со стороны абонента не предоставлен перечень мероприятий по восстановлению КЛ 6кВ). В 20:40 на СВ-6	часть г.Артем, 4000ч.	4000	8		-11, ясно
Прим.ЮЭС	110	Шахта-7 110/6	T2	06.01.19 4:41	06.01.19 21:15	16:34	08.01.19 16:50	60:09	МТЗ			Обесточена 2сш 6кВ (7 фидера). В яч. Ф.8 1СШ-6кВ возгорание. Повреждение релейных отсеков ячеек 10,11,12, в яче В-6кВ Т2 повреждение 3 проходных изоляторов верхних втычных контактов в сторону 2СШ 6кВ, повреждение баков В-6 Т2 из-за метал. вкратлений, в яч.11 повреждение 4 проходных, 3 опорн изоляторов. Устранено. В 18:00 2СШ-6кВ испытана, замечаний нет. 20:41 произведена наладка вторичных цепей ТН 2СШ 6кВ (яч.12). В 20:54 2СШ-6 включена под напряжение. 21:15 включен ф.15,18,21, в 21-28 включен ф.20. В 22:03 включен ф.19 (400ч., 0,5 МВт).В 22:16 включен ф.22 (0,03МВт, быта нет). В 22:42 включен Ф-11 (0,03МВт, быта нет, ф.11 включен под защитой В-6 Т2). На 6:00 7.01.19 нагрузка 2СШ- 6кВ - 6,5 МВт. 8.1.19 в 16:50 ф.11 восстановлен и включен в работу. В 20:40 на СВ-6 окончены работы, опробован, замечаний нет. Схема в исходном состоянии.	часть г.Артем, 3600ч.	3600	6		-11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	06.01.19 12:49	06.01.19 13:31	0:42	06.01.19 17:29	4:40	МТЗ			часть г.Большой Камень. Вкл. без 8-ми ТП (быт), оп.26/20 (ж/б) погнута траверса, срыв изоляторов и проводов в результате наезда стороннего самосвала на опору (с места происшествия скрылся). Вызвана полиция. В 17:29 устранено, потребитель запитан полностью.	2 котельных / 860 чел	860	0,9	30	-11, ясно
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	В-10 Т2	06.01.19 16:43	06.01.19 17:03	0:20	06.01.19 17:03	0:20	Дуг. защита	запрет	у	Одновременно с вед. ф-39 (дуг. защ.). Обесточена 2СШ-10кВ. Вкл. без вед. ф-39 (потребитель ЖБИ, повреждение каб. на изгибе в яч.), потребитель перешёл на рез. питание, 7.01.18 в 14:11 устранено.	часть г.Благовещенск: 6978 чел	6978	5,1		-17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	06.01.19 18:47	06.01.19 19:52	1:05	08.01.19 18:57	48:10	КУ "земля"			п.Орехово. Вкл. без вед. ТП МТС (на АКБ), повреждение КЛ в пролете опор №122\2-122\3). Определено МП 1400 м от опоры №122\2. 7.01.19 отогревание грунта, земляные работы, подтверждено МП. 8.1.19 смонтирована вставка 5м, и включен полностью.	нет / 282 чел	282	0,1	6	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	07.01.19 0:46	07.01.19 1:16	0:30	07.01.19 1:16	0:30	МТЗ		у	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манякино, с.Молчановка, п.Романовский. Обход без замечаний.	нет/ 410ч.	410	0,2	15	-18, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	07.01.19 12:58	07.01.19 12:59	0:01	07.01.19 12:59	0:01	МТЗ	нет	у	с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. Обход без замечаний.	школа / 122чел	122	0,2	11	-14, обл
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	07.01.19 13:25	07.01.19 14:49	1:24	07.01.19 14:49	1:24	ав.откл	нет	у	с.Береговое, п.Рыбачий. Обход без замечаний.	котельная, насосная, школа / 631чел	631	0,3	6	-6, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	8	08.01.19 13:36	08.01.19 15:27	1:51	08.01.19 15:27	1:51	"земля" от КУ			с.Снегуровка, Каленовка. На РС 614/420/12 заменен изолятор ф.В.	нет / 650чел	650	0,15	6	-14, ясно
Прим.ЦЭС	10	РП Норки	3	08.01.19 14:28	08.01.19 14:39	0:11	08.01.19 14:39	0:11	МТЗ		у	Обход без замечаний.	нет / 200 чел	200	0,1	2	-7, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шыгово 110/6	27	08.01.19 16:36	08.01.19 17:56	1:20	08.01.19 18:11	1:35	ав.откл	нет	ну	п.Олений. В 17:56 включен до РЛ-2 оп.112, без 5 ТП. В 18:11 включен полностью. Произведен обход, на оп.50 недовключен РЛ 1, перевключили.	школа, котельная / 400чел	400	0,25	12	-8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	08.01.19 17:22	08.01.19 19:30	2:08	08.01.19 19:30	2:08	ав.откл			п.Проходное. В 19:11 ТП5098 (с котельной) запитано от резерва. В 19:20 запитано более 50% нагрузки. В 19:30 включен полностью. Следы дугового перекрытия на РТП КТП-5108 оп №57/3, без повреждения.	ф.29 ПС Де-Фриз котельная / 154чел	154	0,4	15	-5, ясно

Прим.ЭС	10	Рождественка 35/10	7	09.01.19 9:14	09.01.19 9:15	0:01	09.01.19 9:15	0:01	МТО		у	Обход без замечаний.		школа, котельная, дс / 728 чел	728	0,2	6	-15, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	09.01.19 10:26	09.01.19 10:26	0:00	09.01.19 10:26	0:00	МТЗ		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-15, ясно	
Прим.ЮЭС	110	ХФЗ 110/6	ШСВ-110	09.01.19 11:48	09.01.19 11:48	0:00	09.01.19 14:13	2:25	МТЗ 2 ст		ну	Без обесточивания потребителя и разрыва транзита. По сообщению дисп РЖД на ПС Вокз/Г в 11-48 отключался Ф-3 27,5 кВ. Осмотр ШСВ и панелей РЗА без замечаний. 10.01.19 заменено реле времени в панели защит ЭПЗ 1636 (МТЗ 2й ступени).		нет	0	0	0	-10, ясно	
Ам.ЭС	10	Северная 35/10	14	09.01.19 12:30	09.01.19 12:43	0:13	09.01.19 12:43	0:13	МТЗ-1		ну	Обход без замеч		очистные, котельная / 1500 чел	1500	0,7	5	-15, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	09.01.19 14:28	09.01.19 15:04	0:36	09.01.19 17:15	2:47	Ав.откл		ну	Включен без отпа П/З Овчинникова (есть ДГУ). Пр.оп.248-249 убрана обгоревшая ветка с провода, все включено		нет / 370 чел	370	0,4	7	-8, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	09.01.19 15:40	09.01.19 16:11	0:31	09.01.19 16:11	0:31	МТЗ			Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение конц.муфты резервного КЛ 10 кВ №2 в яч. №5 РП 1316., КЛ 10 кВ на гарантии подрядчика ООО Амур-ЭП. 10.01.19 17:30 восстановлено.		быта нет	0	0,27	6	-15, ясно	
ЭС ЕАО	6	Хабаровская 500/220/10	3	09.01.19 16:56	09.01.19 16:56	0:00	09.01.19 16:56	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	09.01.19 17:39	09.01.19 17:42	0:03	09.01.19 17:42	0:03	Ав.откл		у	Планируется обход 11.1.19		нет / 154 чел	154	0,9	12	-4, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	09.01.19 21:54	09.01.19 23:52	1:58	09.01.19 23:52	1:58	"земля" от КУ			с.Цуканово.На оп.94 устранен срыв вязки верхнего провода.		котельная, д/с, школа / 560чел	560	0,3	7	-7, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	10.01.19 1:46	10.01.19 1:48	0:02	10.01.19 1:48	0:02	ав.откл		нет	п.Раздольное, Тихий, Нежино. Планируется обход до 16.1.19		больница, школа, котельная / 783чел	783	1,1	29	-8, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	10.01.19 11:27	10.01.19 13:09	1:42	10.01.19 13:09	1:42	МТЗ		ну	Оп.62 сбита а/м, висит на проводах. Сообщено в СБ. Устранено по неотложн.заявке с 13:36 до 19:05 (опора заменена)		котельная, школа / 569 чел	569	0,9	9	-15, ясно	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	10.01.19 14:44	10.01.19 14:46	0:02	10.01.19 14:46	0:02	МТЗ		ну	Произведен обход. Пр.оп. 72-00/13/14 устранен склест проводов (11.1.19 15:00)		котель - 5, дс, КНС / 700 чел	700	1,2	13	-15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	10.01.19 15:16	10.01.19 15:30	0:14	10.01.19 15:30	0:14	МТЗ		у	10.01.2019 произведен обход, на оп.50 недовключен РЛ 1, переключили.		школа, котельная / 400 чел	400	1,1	7	+2, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		10.01.19 16:11	10.01.19 16:11	0:00	10.01.19 16:11	0:00	Тамбовка: ДФЗ, ТНЗНП 1ст. Михайловка: ДФЗ, ТНЗНП 1ст.		у	ИМФ ф.В, 19,6 км. Осмотр зоны ИМФ без замечаний. 11.1.19-продолжен осмотр, без замечаний (на апрель запланирован верховой осмотр; полимерная изоляция)		нет	0	0	0	-10, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	10.01.19 16:35	10.01.19 18:46	2:11	10.01.19 18:46	2:11	Ав.откл		ну	Оп.20 ф.А обрыв провода, упал на землю в стор.оп.19, 21. Устранено		котельная / 550 чел	550	0,4	27	-5, ясно	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	10.01.19 21:28	10.01.19 21:28	0:00	10.01.19 21:28	0:00	МТЗ		у	Произведен осмотр. Оп.4-00/43 снята птица (11.1.19 15:30)		нет	0	0	0	-20, обл	
Хаб.СЭС	6	Втормет 35/6	1а	11.01.19 8:20	11.01.19 10:25	2:05	11.01.19 10:25	2:05	Ав.откл		у	РПВ усп по прибытию ОБВ (Производственные базы, дачи)		нет/ быта нет	0	0,2	6	-18, облачно	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	80	11.01.19 10:03	11.01.19 12:03	2:00	18.01.19 16:21	174:18	МТО		ну	ну	Вкл с выделенным поврежденным уч, потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч.ТП202-ТП203 организацией АО Стройсервис при производстве земляных работ (виновник на месте). Сообщено СБ, ОБД. Устранено.	ПС Центр ф280	д/с, скваж, школа, больн/ 500 чел	500	0,6	8	-20, облачно
Прим.ЦЭС	35	УМЗ 35/6	Т2	11.01.19 13:45	11.01.19 14:59	1:14	11.01.19 15:22	1:37	ДЗТ			С обесточиванием потребителей 2 сш 6 кв. Осмотр: Т2 откл от ДЗТ; откл полож ф7 (вед, бл Ав.откл). Вкл в 14:59 без вед ф7 (вкл в 15:40, повреждение у потребителя); вед ф6 (не управляется, занимается персонал РЗА, вкл в 15:26). По Т2: осмотр зоны ДЗТ без замечаний, вкл в 15:22. Произведена проверка РЗА Т2- устранен обрыв токовых цепей фс в КЛ м/ду приводом В 35 Т2 и ящичком зажимов (17:04-18:27).	Т1 (СВ-6 кв)	6 МВт/ 10670 чел/ г.Уссурийск	10670	6	14	-4, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	11.01.19 15:11	11.01.19 15:27	0:16	11.01.19 15:27	0:16	Ав.откл		у			школа / 250 чел	250	0,1	6	-4, ясно	
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	10	12.01.19 5:00	12.01.19 5:05	0:05	12.01.19 15:25	10:25	КУ, земля			Вкл в 5:05 с землей, поиск МП прибором. Пр. оп. 49-50 обрыв провода фВ (середина пролета); следов стороннего возд.нет. (Устранено по согласованной заявке 13.35-15:25)		школа / 220 чел	220	0,2	11	-16, ясно	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	1	12.01.19 7:37	12.01.19 7:37	0:00	12.01.19 7:37	0:00	МТЗ		у	14.01.19 обход без замечаний		нет	0	0	0	-25, ясно	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	12.01.19 8:50	12.01.19 8:52	0:02	12.01.19 16:12	7:22	КУ, земля			Вкл в 8:52 с землей, поиск МП прибором. Оп.210/15 заменен поврежденный изолятор фА (13:07), пр.оп. 196-197 устранен обрыв провода (16:12), следов стороннего возд.нет. В 2018 г. при падении дерева произошло повреждение провода, провод не ремонтировали. В последнем отключении при отыскании земли провод перегорел в поврежденном месте		школа, котельная / 527 чел	527	0,2	14	-25, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	6	12.01.19 11:58	12.01.19 11:58	0:00	12.01.19 11:58	0:00	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-16, облачно	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Несвоевна	12.01.19 16:55	12.01.19 18:41	1:46	12.01.19 19:30	2:35	МТЗ		не прои зв.	Вкл в 18:05 без 7ТП, вкл в 18:41 без 3 ТП, вкл в 19:12 без1 ТП, вкл в 19:30 без замечаний.		насос, школа, телевизшка/644 чел	644	0,7	11	+2, ясно	
ЭС ЕАО	10	Воскресеновка	116	13.01.19 5:27	13.01.19 5:51	0:24	13.01.19 5:51	0:24	МТЗ		выв	у	Осмотр 13.01.18 без замечаний	школа насосная / 449 чел	449	0,2	5	-19, ясно	

Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	13.01.19 15:41	13.01.19 16:40	0:59	13.01.19 19:14	3:33	МТЗ		ну	Вкл без ТП 5306, вкл в 19:14. ТП5306 заменены перегоревшие ВВ предохранители; в РУ 0,4 кВ заменены поврежденные ТТ (номинал ТТ 50/5, нагрузка по фидеру 160А)		нет/20ч.	20	0,2	14	-12, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	14.01.19 2:00	14.01.19 2:00	0:00	14.01.19 2:00	0:00	Ав.откл.	у		10.2.19 обход без замечаний		нет	0	0	0	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	93	14.01.19 12:09	14.01.19 15:06	2:57	15.01.19 14:02	25:53	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Пр.оп.93-00/52-53 падение дерева, обрыв 3 проводов (чистка просеки вдоль а/дороги "Валдгейм-Кр.Восток" организацией "Дороги плюс", сообщено СБ, ОВД). Устранено 15.01.19	ф94	нет/267ч.	267	0,2	4	-17, обл.
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	по ф.16 в РП "Норки" откл. ф.3	14.01.19 18:41	14.01.19 18:44	0:03	14.01.19 18:44	0:03	МТЗ		у	Осмотр, замечаний нет.		нет/быта нет	0	0,2	2	-4, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	14.01.19 19:32	14.01.19 20:40	1:08	14.01.19 20:40	1:08	КУ, земля			Оп.76 обрыв шлейфа на спуске к ТП 383, фА. Следов стороннего возд./нет /20:07 допуск, 20:40 повреждение устранено, схема восстановлена/.		школа, КНС, д/с, в/ч/ 3538 чел	3538	1,8	18	-20, обл.
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	94	15.01.19 2:57	15.01.19 2:58	0:01	15.01.19 2:58	0:01	МТЗ	ну	у	Осмотр, замечаний нет.		школа, кот/ 297 чел	297	0,1	3	-22, облачно
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	15.01.19 11:41	15.01.19 11:41	0:00	15.01.19 11:41	0:00	МТЗ		у	В пролете оп. №255-00/31 - 255-00/32 ф.-А,С над дорогой следы перекрытия негабаритным грузом, ремонт провода не требуется. Виновника на месте нет.		нет	0	0	0	-13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	15.01.19 16:36	15.01.19 18:01	1:25	15.01.19 18:01	1:25	Ав.откл.		у	часть с.Голубовка.		нет / 330 чел	330	1,2	8	-4, пасм
Прим.ЮЭС	110	Промысловка 110/35/10	В-110кВ "С-55"	15.01.19 17:39	15.01.19 17:39	0:00	15.01.19 17:53	0:14	ДЗ 1,2 ст, МТО		у	Отключение одностороннее, ВЛ-110 Промысловка-С55 на обслуживании ДРСК (разрыв транзита). Произведен обход ВЛ от оп.1 до оп. 26 замечаний нет		нет	0	0	0	-4, пасм
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	6	15.01.19 19:29	15.01.19 20:32	1:03	15.01.19 20:32	1:03	МТЗ		у	п.Сокольчи. Обход 17.01.19, замечаний нет.		школа,д/сад,котельная / 143 чел	143	0,2	6	-9, пасм
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	10	16.01.19 0:33	16.01.19 0:35	0:02	16.01.19 0:35	0:02	МТЗ	ну	у	с.Матвеевка. Повреждение на вед. ТП 2101		нет /110ч.	110	0,24	1	-18, обл.
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	16	16.01.19 3:12	16.01.19 5:30	2:18	16.01.19 7:41	4:29	Откл. КУ"земля"			часть с.Галени с.Дзержинец. 05:30 включен без ТП 5614. На оп.144/21 устранили повреждение изолятора		школа/1350ч.	1350	1	19	-14, ясно
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка 35/10	1	16.01.19 7:42	16.01.19 8:03	0:21	16.01.19 8:03	0:21	МТЗ	ну	у	с.Муравьевка, Гильчин, Резуновка. 17.01.19 произведен осмотр. ОП 150 заменили изолятор, ОП1/2 заменили изолятор		котельная 2, школа 2, в/н башня, д/сад, приот / 779 чел	778	0,3	13	-25, пасм
Хаб.СЭС	110	Иннокентьевка - Троицкая с отп. ПС Лидога	С-110	16.01.19 10:45	16.01.19 11:17	0:32	16.01.19 11:17	0:32	ТЗНП 2ст	выв	у	Обстечены ПС-110 Лидога, Троицкая. В пр.оп.291-292 при буксировке трактором поваленных деревьев (работал подрядчик Дальпромсервис", чистка просеки) было задело сухое дерево, которое при падении задело провод. Повреждения провода нет. Пострадавших нет, наряд №167 закрыт, бригада удалена. Проведен внеочередной инструктаж бригады, выдан новый наряд-допуск, оформлен акт о наложении штрафа.		Нанайский район: 6087 чел	6087	4,1		-20, облач
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	16.01.19 15:04	16.01.19 15:04	0:00	16.01.19 15:04	0:00	МТО		у	Произведен осмотр. Повреждение на ведомственном участке.		д.сад, котельная, п/з/ 2000ч.	2000	0	0	-15, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	16.01.19 16:00	16.01.19 16:28	0:28	16.01.19 19:33	3:33	КУ "земля"			п.Унгун, Целинное. Спил дерева сторонними лицами, обрыв провода ф.-А прол. оп. №155-00/63 - 64 (виновники на месте не обнаружены). Сообщено в полицию. Устранено в 19:33.	ф-15 Бабстово	котельная / 200 чел	200	0,03	5	-13, облач
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	16.01.19 21:55	16.01.19 21:55	0:00	16.01.19 21:55	0:00	МТЗ		у	Поросль в прол. оп. №72-00/27 - 28. 22.01.19 выполнили подрезку крон деревьев, ОП 72-00/17, 72-01/6 заменили дефектные изоляторы.		нет	0	0	0	-17, облачно
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	17.01.19 5:29	17.01.19 7:46	2:17	17.01.19 7:46	2:17	МТЗ		ну	Отгорел шлейф на отпайке на аб. ТП Фортуна. Устранено.		нет / 550 чел	550	0,8	13	-25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная 110/6	16	17.01.19 6:25	17.01.19 7:00	0:35	17.01.19 7:00	0:35	МТЗ		у			котельная / 1156 чел	1156	0,9	13	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная 110/6	16	17.01.19 7:14	17.01.19 7:43	0:29	17.01.19 7:43	0:29	МТЗ		у			котельная / 1156 чел	1156	0,9	13	-12, ясно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	17.01.19 7:17	17.01.19 11:42	4:25	17.01.19 11:42	4:25	Земля, КУ			Срыв вязки ф.С на оп.73, провод на траверсе. Устранено.		котельная / 420 чел	420	0,6	13	-22, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	5	17.01.19 8:46	17.01.19 8:56	0:10	17.01.19 8:56	0:10	ав.откл.		у	с.Сергеевка. Осмотр, замечаний нет.		котельная, больница / 639чел	639	0,5	7	-12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 110/6	16	17.01.19 9:11	17.01.19 9:37	0:26	17.01.19 10:54	1:43	ав.откл.			г.Партизанск. Запитано от резерва кроме 2-х ТП. В 10:54 включен полностью. При осмотре в пр.оп.14(2-14)3 произведена перетяжка проводов 3-х фаз.	ф.6	котельная / 1156 чел	1156	0,9	13	-12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	17.01.19 12:09	17.01.19 12:23	0:14	17.01.19 12:23	0:14	МТЗ	нет	у	с.Голубовка. Обход, провис провода оп. 51-52, произведена перетяжка.		нет / 330чел	330	1,2	8	-12, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкалова 35/10	7	17.01.19 12:45	17.01.19 12:45	0:00	17.01.19 12:45	0:00	МТЗ		у	Обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	-18, ветер

Прим.ЭЭС	10	Новопокровка 110/35/10	В-10 Т1	17.01.19 13:26	17.01.19 13:39	0:13	17.01.19 13:43	0:17	МТЗ			Обесточились 1,2сш-10кВ. В 13:34 включен В-10 Т1 с отключенными фидерами. В 13:39 включены ф.1,3,4, запитано более 50% нагрузки. В 13:43 запитаны все потребители. При осмотре по ф.4 обнаружен обрыв шлейфа ф.А на РЛ-11 оп.141, в ячейке ф.4 дефект привода В-10. С 17:33 до 18:05 шлейф восстановлен, заменен В-10 ф.4.	котельная, школа / 850чел	850	1,4	17	-15, ясно	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф.5 в ТП-36 яч.4	17.01.19 13:47	17.01.19 14:22	0:35	17.01.19 15:11	1:24	ав.откл.	ну		В 14:22 включено без ТП-62 (3 сторевших предохранителя 6кВ). В 15:11 ТП-62 включено, повреждение в сети 0.4кВ на вед фидере.	нет / 707чел	707	0,4	5	-22, снег, ветер	
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	9	17.01.19 13:53	17.01.19 17:45	3:52	17.01.19 17:45	3:52	"земля" от КУ			с.Духовское. На РЛ-57 оп.36 устранен обрыв шлейфа ф.В.	котельная, школа, д/с, насосная / 656чел	656	0,6	9	-18, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	17.01.19 13:59	17.01.19 14:12	0:13	17.01.19 14:12	0:13	ав.откл	нет	у	с.Екатериновка. Обход на 18.01.19.	нет / 120чел	120	0,3	5	-12, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	17.01.19 15:01	17.01.19 15:25	0:24	17.01.19 15:25	0:24	МТЗ	нет	у	с.Малышево, сикачи-Алян. Обход без замечаний.	детдом, котельная, школа, д/с / 1460чел	1460	0,38	11	-24, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	17.01.19 16:54	17.01.19 16:58	0:04	17.01.19 16:58	0:04	ав.откл	нет	у	с.Данильченко. Обход на 18.01.19.	нет / 46чел	46	0,1	2	-14, ветер	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	В-10 Т2	17.01.19 18:05	17.01.19 18:59	0:54	17.01.19 18:59	0:54	МТЗ		у	Планируется проверка РЗА.	котельная, школа / 555чел	555	0,3	19	-22, ветер	
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	77	17.01.19 19:35	17.01.19 20:25	0:50	18.01.19 12:11	16:36	МТЗ	ну	ну	с.Головино, Надеждинское. Включен без 2-х ТП, в 21:19 вкл. выделен участок ВЛ №77-00/49 - 152 без потребителей. На оп.77-00/135 обрыв провода ф.В в обе стороны. Устранено.	котельная, школа / 806чел	806	0,03	4	-23, обл	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф.5 в ТП-36 яч.4	18.01.19 7:08	18.01.19 13:54	6:46	18.01.19 13:54	6:46	КУ "земля"			На оп.5-57/4 касание фазного провода заземляющего спуска. Устранено.	нет / 707чел	707	0,4	5	-10, н/б снег	
Прим.СЭС	35	Молодежная 110/35/6	В-35/6кВ Т1; В-35 Т2	18.01.19 17:55	18.01.19 18:45	0:50	22.01.19 23:55	102:00	МТЗ-35/6 Т1, МТЗ-35 Т2			11,12 работали в параллели по 35кВ (СВ-6 отключен), при КЗ на 1СШ-6кВ отключился В-6/35 (МТЗ) Т1 и В-35 (МТЗ) Т2 (из-за подпитки места КЗ через 35кВ). Обесточилась 1сш-6кВ и 35кВ: 7 ПС 35 кВ. Ч/з 50 мин запитаны все ПС-35кВ от ПС Кировка (8МВт, 5979чел). В 18:53 для ликвидации возгорания на ПС Молодежная кратковременно (на 7 мин) отключили на ПС Арсеньев-2 В-110 Молодежная (с обесточиванием ПС Молодежная и ПС Чугуевка: 17МВт, 42294 чел, часть г.Арсеньев и Чугуевский р-н). На 19:00 отключено на ПС Молодежная Т1, Т2 и 1,2сш-6кВ (19174 чел. часть г.Арсеньев, 12,8 МВт; соц. знач.: 3 котельн, насосная, больница). В 19:52 допущена пожарная команда. В 20:55 возгорание ликвидировано. В 20:50 ПС Молодежная нагр. ф-6,8,13,19,20 полностью и ф-7 (частично) переведена на ПС Город, Арсеньев-1, Прогресс, Аскольд. Запитано 1,6МВт, 4000 чел. В 21:15 (ч/з 3ч 20м) совместно с АО "Арсеньевэлектросервис" запитаны все соц. значимые объекты, по данным отдела жизнеобеспечения г.Арсеньев с учётом дальнейших переводов нагрузок остаётся обесточено 5400 чел/9МВт. По результатам осмотра на 1СШ-6кВ повреждены релейные отсеки яч.4,5,6,7,8. В этих же яч. (кроме 4) имеются повреждения изоляции. Яч.5 повреждение втч. конт. В-6кВ (тип ВВТЭ-10). По 2СШ-6 повреждения не выявлены. В 22:22 вкл. Т2 на хх. При включении В-6 Т2 выявлено повреждение кабеля цепей управления. 19.01.19 в 8:14 после восстановления цепей управления (без защит ДЗТ, ГЗ Т2), включен В-6 Т2, 2СШ-6 поставлена под напряжение. В 9:04 включены по 2СШ-6 кВ ф.12,13,18,19,20, по сетям электросети г.Арсеньев запитано 5 МВт, 2450 чел. Обесточено обесточено 4 МВт, 1060 чел. Чз 11:00	ПС Кировка	часть г.Арсеньев, Яковлевский р-н / 18711чел	18711	13		-17, обл
Прим.СЭС	6	Арсеньев-1 110/35/6	СВ-6кВ	19.01.19 0:34	19.01.19 0:50	0:16	19.01.19 18:43	18:09	МТЗ			Обесточена 1СШ-6кВ. Вкл. без вед. ф-11 (электросеть г.Арсеньев, блинк. "контроль изоляции", В-6 не отключался), в яч. обнаружено повреждение опорного изолятора ошиновки нижнего втычного контакта ф."В" (в сторону КЛ). В 7:30 устранено. На выкатной тележке ф-11 заменили опорный изолятор втычного контакта ф."В" в сторону КЛ 6. По ф-11 произведены В/В испытание, замечаний нет, В 6 ф-11 можно вводить в работу. Схема восстановлена в 18:43	часть г. Арсеньев , 1080 чел.	1080 чел	4,75	24	-24, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Губерово 35/10	8	19.01.19 5:35	19.01.19 5:37	0:02	19.01.19 5:37	0:02	ав.откл.		у	с.Знаменка. При обходе: пр.оп.37/1-37/2 обрыв провода ф.С со стороны ПС. Устранено.	нет / 224 чел	224	0,1	4	-23, ясно	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	6	19.01.19 8:34	19.01.19 9:17	0:43	19.01.19 13:10	4:36	МТЗ	ну		Включен с землей по ф.С, для поиска поврежд прибором. Оп.10 анкерная, нижний провод касается траверсы. В 13:10 сделана перетяжка провода на оп.10 и включили по нормальной схеме	быта нет	0	0,01	1	-24, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	35	19.01.19 9:11	19.01.19 10:25	1:14	20.01.19 19:24	34:13	МТО			Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. поврежден кабель от оп.11 до ЦРП-102, МП 503 м от ЦРП-102 в сторону оп.11. Смонтирована соединительная муфта и включен по нормальной схеме	нет / 550 чел	550	0,01	5	-15, ясно	

Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	2	19.01.19 9:54	19.01.19 9:54	0:00	20.01.19 0:58	15:04	"земля" от КУ			На х.х. В 12:19 включен в работу с землей для поиска поврежд прибором. В 16-04 на опоре 45 разобраны шлейфа, включен в работу вместе с двумя ТП (без нагрузки). Пр.оп. 129-130 обнаружено повреждение: в месте соединения СИП, обрыв всех трех фаз, провод на земле. Устранено.		быта нет	0	0	2	-18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	19.01.19 11:48	19.01.19 13:40	1:52	21.01.19 1:27	37:39	МТЗ	ну		Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Поврежден кабель от ПС до оп.№1. Устранено.	ф.27 Штыково	котельная / 360 чел	360	0,1	3	-14, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	1	19.01.19 11:50	19.01.19 12:42	0:52	19.01.19 14:15	2:25	"земля" от КУ			Включен до Р-214, запитано более 70% нагрузки. В 14:15 включен полностью. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 120чел	120 чел	0,6	9	-12, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	19.01.19 15:44	19.01.19 16:04	0:20	19.01.19 16:04	0:20	МТО с "землей"	не раб	у	Повреждение на вед. отп		котельная / 2623 чел	2623	0,47	11	-15, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	20.01.19 10:15	20.01.19 10:15	0:00	20.01.19 10:15	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	-14, ясно
Прим.ЦЭС	6	Дружба 35/6	3	20.01.19 12:20	20.01.19 12:24	0:04	20.01.19 12:24	0:04	ав.откл	нет	у	с.Украинка, Нестеровка, Сергеевка. Планируется обход.		школа, котельная / 560чел	560	0,7	6	-10, ясно
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	6	20.01.19 15:10	20.01.19 15:19	0:09	20.01.19 15:19	0:09	МТЗ		у	Планируется обход.		котельная, насосная / 1223 чел	1223	0,6	11	-20, ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	20.01.19 15:37	20.01.19 15:51	0:14	20.01.19 15:51	0:14	МТЗ	ну	у	В КТП-160 №2652 перегорание ПР-10 ф.С. Устранено.		котельная, школа, водозабор / 482 чел	482	0,2	18	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	21.01.19 0:54	21.01.19 1:41	0:47	21.01.19 1:41	0:47	МТЗ			г.Большой Камень. Повреждение на вед. участке. (вкл в 15:47)		котельные / 860чел	860	0,9	30	-14, ясно
Прим.ЮЭС	35	Чайка - Ипподром с отп.Седанка		21.01.19 3:55	21.01.19 4:35	0:40	24.01.19 13:42	81:47	КУ, земля			Обесточена ПС Ипподром. В 4:35 (ч/з 40 мин) включена ВЛ-35 Академическа-Ипподром, запитаны все потребители. Осмотр воздушных уч. без замечаний; повреждение КЛ 450м. от оп.№1 в сторону ПС Чайка/отколоан, смонтирована соедин. муфта/. Определено второе МП 1013 от ПС Чайка /отколоан, смонтирована соедин. муфта/. 24.01.19 КЛ испытана - замечаний нет. В 13-42 опробована напряжением успешно. 25.1.19 в 1:37 сх приведена в исх.сост.	ВЛ35 Академическая-Ипподром	часть г.Владивосток / 3150чел	3150	5,8	19	-9, ясно
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Полярково		21.01.19 11:05	21.01.19 11:05	0:00	21.01.19 11:05	0:00	НЗНП 1ст	у		ИМФ 8,4 км. фв. Осмотр пр.оп. 1-155 без замечаний.		нет/8494ч.	8494	0	0	-18, облачно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	21.01.19 12:21	21.01.19 16:31	4:10	21.01.19 16:31	4:10	МТО	ну		Пр.оп.33-34 убрано упавшее дерево (несанци.спил, виновник скрылся; сообщено СБ, ОВД); оп. 27 заменен поврежденный изолятор; произведена регулировка привода В-10 кВ ф1 (по мех.части)		школа, насос, кот / 464 чел	464	0,2	9	-8, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	21.01.19 18:17	21.01.19 19:34	1:17	21.01.19 21:03	2:46	МТЗ	ну	не прои. ав.	Вкл без 3 ТП (строительство мостового перехода), вкл в 21:03. Повреждение на ведомственном участке. (Повреждена одна из двух КЛ-10 кВ от ЛР-500 до оп. 41/2, искл.из схемы).		п/з, адм / 513 чел	513	0,3	7	-16, облачно
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	16	21.01.19 21:32	21.01.19 23:12	1:40	21.01.19 23:12	1:40	МТЗ		у	Осмотр без замечаний. (Вкл после осмотра)		школа дс котельная / 1350 чел	1350	0,7	21	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	22.01.19 8:42	22.01.19 8:43	0:01	22.01.19 8:43	0:01	МТЗ		у			нет / 46 чел	46	0,4	7	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 110/6	3	22.01.19 10:06	22.01.19 11:05	0:59	22.01.19 13:50	3:44	МТЗ	не прои. ав.		Сторонним з/м Исузу допущен наезд на жб оп.№26/20, погнута траверса, срыв 2 изоляторов и проводов. А/м на месте. Сообщено СБ, ГИБДД. Вкл в 11:05 с выделенным поврежденным уч (без ТП), вкл в 13:50 после устранения повреждений.		кот/860 чел	860	0,9	30	-11, ясно
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка 110/35/10	8	22.01.19 10:44	22.01.19 13:08	2:24	22.01.19 13:08	2:24	МТО	ну	ну	При РПВ земля. На лин.портале ПС Индустрия ф9 заменен поврежденный изолятор ф.С. (Ф8 ПС Возжаевка работал в кольце с Ф9 ПС Индустрия)		больн, насос/500 чел	500	0,3	5	-16, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	22.01.19 12:39	22.01.19 12:55	0:16	22.01.19 12:55	0:16	МТО		у	Повреждение на ведомственном ТП.		школа, кот, хоспис / 2623 чел	2623	0,6	11	-14, облачно
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	д1ф	22.01.19 18:16	22.01.19 18:42	0:26	22.01.19 18:42	0:26	МТО		у	Осмотр без замечаний.		больн, кот/780 чел	780	0,5	1	-14, облачно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	23.01.19 0:20	23.01.19 2:42	2:22	23.01.19 2:42	2:22	"земля" от КУ			Оп 71 обрыв провода по ф"А" в сторону оп.70 и 72; разрушение изолятора на оп.71.. Устранено		котельная-3, насосная-2, школа, дс / 420 чел	420	0,6	13	-9, пасм
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	6	23.01.19 7:04	23.01.19 7:07	0:03	23.01.19 7:07	0:03	МТЗ		у	24.1.19 обход без замечаний		котельная / 280 чел	280	0,3	10	-14, ясно
Прим.ЦЭС	10	Коммунар 35/6	4	23.01.19 14:54	23.01.19 15:43	0:49	23.01.19 15:43	0:49	МТЗ		у			школа/1000ч.	1000	1,2	11	-4, снег
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	23.01.19 15:25	23.01.19 15:27	0:02	23.01.19 15:27	0:02	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		скважина, насосная/500ч.	500	0,5	17	-12, ясно

Ам.ЭЭС	35	Белогорская - Новосергеевка		24.01.19 9:52	24.01.19 11:30	1:38	24.01.19 20:23	10:31	МТО	2-х кратное АПВ ну	ну	С обесточиванием ПС35 Н.Сергеевка, Широкий лог. /На ПС Белогорская наблюдалась посадка напряжения, в связи с чем в г.Белогорск автоматикой на 13 котельных отключалась двигательная нагрузка; все вкл в 10:54, повреждения оборудования котельных нет; перерывов эл.снабжения по сетям ДРСК в г. Белогорске не было/. Ч/з 1:38 потребителю обеспечен резерв. Произведен осмотр ВЛ: пр.оп. 17-18 обрыв верхнего провода ф.В, слесит с ф.А. (в середине пролета, следов стороннего возд.нет; 28.3.18 в данном пролете проводился ремонт провода с наложением бандажа 1,5м./ В 14:12 повреждение устранено, РПВ ну, продолжен осмотр. (отключалась двиг. нагрузка 13 котельных.В 14:55 двигат. нагрузка включена) Пр.оп. 80-81 падение дерева на ВЛ (несанкц.спил; виновник скрылся; сообщено СБ, ОВД). В 18:39 дерево убрано (провода ВЛ без повреждений); при РПВ земля, продолжен осмотр. Оп. 82 устранен обрыв вязки провода ф.В (провод лег на траверсу). /Обрыв провода фВ в пр.оп.17-18 произошел в результате динамического воздействия токов КЗ/. 24.1.19 в 21:14 схема приведена в исходное сост..	ф.2 ПС Державенка	котельные, школы, д.сады/1832ч.	1832	0,46	23	-17, ветер
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	36	24.01.19 11:57	24.01.19 14:36	2:39	24.01.19 17:10	5:13	МТО			В 13:19 вкл без 9ТП, в 14:36 вкл без 5ТП, в 15:07 вкл без 1ТП, вкл в 17:10. В ТП4 (ТП проходная) (в мч.№3) отгорела шина 6 кВ ФВ на ЛР6кВ (в месте болтового соединения); устранено.	ф.8, 5, 27 НТЭЦ	очистные/2368ч.	2368	1,4	16	-18, ясно
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	24.01.19 13:19	24.01.19 13:19	0:00	24.01.19 13:19	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний		котельная, школа, д.сад/870ч.	870	0,6	14	-8, ясно
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	24.01.19 14:40	24.01.19 14:40	0:00	24.01.19 14:40	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп. 1-07/8-9 техникой сторонней организации оборван провод ВЛ (виновник скрылся; сообщено СБ, ОВД). Повреждение устранено (вывод по заявке 15:20-17:50).		больница, школа/3600ч.	3600	1,8	14	-18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	24	24.01.19 18:50	24.01.19 18:50	0:00	24.01.19 18:50	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. участке.		школа, кнс	0	0	0	-20, снег
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	25.01.19 1:49	25.01.19 5:24	3:35	25.01.19 5:24	3:35	КУ, земля			Оп.139 обрыв провода фВ (в сторону оп.140). Следов стороннего возд.нет.		нет/ 360 чел	360	0,3	6	-17, ясно
Хаб.СЭС	10	Городская 110/10	28	25.01.19 8:40	25.01.19 8:40	0:00	25.01.19 17:14	8:34	КУ "земля"			Погашенных потребителей нет. Повреждение головного каб. 10кВ до ТП-65. Определено МП: 1180 м. от ПС Городская (КЛ идет в ж/б лотках). Устранено.	сети 10кВ г.Амурск	нет	0	0	0	-13, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконская - Елабуга	С-50	25.01.19 11:46	25.01.19 11:46	0:00	25.01.19 11:46	0:00	НЗЗ 2ст	у		ИМФ 24км ф.-С=0. Обход ВЛ в пролетах оп. № 112-130 и в пролетах оп.№ 140-157 закончен, замечаний нет. 29.01.19 обход пр.оп.34-90 без замечаний. 30.01.19 в пр.оп.97-98 под проводами упавшее дерево с края просеки, следы гусеничной техники, предположительно дерево сбито танком, повреждения проводов нет		нет	0	0	0	-10, ясно
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	В-6 Т1	25.01.19 13:55	25.01.19 15:05	1:10	25.01.19 15:05	1:10	МТЗ	у		Одновременно откл. ф.4 (МТЗ). Обесточена 1СШ-6кВ. В 15:05 после осмотра включили В-6 Т1 и все отходящие фидера. Проверка РЗА: отрегулировано реле времени В-6 ф.4, по В-6 Т1 замечаний нет.		часть п.Новоникольск, 1700чел,	1700	2,1	29	-7, ясно
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	4	25.01.19 13:55	25.01.19 15:05	1:10	25.01.19 15:05	1:10	МТЗ	у		часть п.Новоникольск. Произведен обход ВЛ, обнаружено в пр оп 20-21 скопление птиц (вороны), видны следы перекрытия ф.А, В		школа / 1000 чел	1000	0,6	11	-7, ясно
Ам.ЭЭС	10	Желтоярво 35/10	1	25.01.19 15:25	25.01.19 15:36	0:11	25.01.19 15:36	0:11	МТЗ	ну	у	с. Черниговка,с.Гащенко. Произведен частичный обход, замеч. нет. 28.01.19 при осмотре в пр.оп.66-67 обнаружено срубленное дерево сторонними лицами ООО "Строй Энергомонтаж Регион", выполняющих работу по вырубке просеки ВЛ220 Амурская-Новокиевка с отп. на ПС Свободненская ТЭС. Повреждений ВЛ нет.		школа / 730 чел	730	0,2	11	-10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	25.01.19 20:43	25.01.19 20:47	0:04	25.01.19 20:47	0:04	Ав. Откл.	у		Б-Оренбургское с.Богуславка. Обход на 28.01.19		школа/1500ч.	1500	0,6	13	-10, ясно
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		26.01.19 4:47	26.01.19 5:53	1:06	26.01.19 5:53	1:06	ПС Находка: НЗЗ 3ст., ДЗ 2ст., АПВ ну., ИМФ-ф.В, 35,2км. ПС С55: ДЗ 2ст., АПВ усп.	ну	у	Обесточены: ПС-110 Волчанец, вед. ПС-110 С55 (оборнэнерго), ПС-35 Гайдамак, 1СШ-35,6кВ ПС Связь. В 5:53 РПВ усп., запитана ПС Волчанец, ПС С55, 1СШ35,6кВ ПС Связь, 2Ш 35,6кВ ПС Гайдамак (9,5 МВт). В 6:00 на ПС Гайдамак запитана 1СШ 35,6кВ (весь потребитель запитан). Повреждение на участке ВЛ-110 Промысловка - С55.	часть г.Находка, п.Душкино, Волчанец/6910ч.	6910	14,2		-10, ясно	

Прим.ЮЭС	110	Промысловка - С55		26.01.19 4:47	26.01.19 4:47	0:00	27.01.19 9:06	28:19	ПС С55: ДЗ 3ст., АПВ усп., ПС Промысловка: НЗ3 2ст., АПВ ну	ну	ну	Разрыв транзита, ВЛ принадлежит оборонэнерго, на обслуживании ДРСК. В пр.56-57 обрыв верхнего провода ф.В (АС-120) в середине пролета вследствие коррозии сердечника провода (со стороны оп.56 провод лежит на нижнем проводе и на земле. со стороны оп.57 верхний провод упал на нижний и перегорел в точке касания). На нижнем проводе смонтировали бандаж 1,5 м, на верхнем проводе смонтировали вставку 25 м на зажимах. В 18:43 ВЛ включена под напряжение со стороны ПС Промысловка. На вед. ПС С-55 В-110 Промысловка при включении не включился. В 21:10 ВЛ выведена в ремонт, бригада вышла в обход повторно. Обнаружено: обрыв средней провода ф.В (тип М-70)) от оп.12 (промежуточная) в сторону оп.13 (промежуточная), 1,5 метра от гирлянды. В 9:06 повреждение устранено, ВЛ-110 включена в работу.		нет	0	0	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	По ф.11 в РП 80202 откл. ф.1	27.01.19 8:18	27.01.19 8:46	0:28	27.01.19 9:07	0:49	Ав. откл.		у	часть быта г. Фокино. Включен без 4 ТП. В 9:07 включен полностью после обхода, замечаний нет.		нет/500чел.	500	0,3	12	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	27.01.19 11:58	27.01.19 12:27	0:29	27.01.19 12:27	0:29	ав.откл	нет	у	с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, п.Романовский. Обход на 28.01.19		школа, скважина / 410чел	410	0,2	14	-9, ясно
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	1	27.01.19 15:25	27.01.19 18:24	2:59	27.01.19 18:24	2:59	МТО	ну	ну	Лвл=11,6км. с.Верное, Зимники. В пр.оп.32-33 упавшее дерево со следами старых пожаров, ВЛ без повреждений.		котельная / 403чел	403	0,1	7	-7, ясно
Прим.ЦЭС	10	Вл.Петровка 35/10	3	27.01.19 21:26	27.01.19 21:58	0:32	27.01.19 21:58	0:32	МТЗ		у	часть п.Вл.Петровка.		Школа, кнс / 445 чел	445	0,2	2	-8, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	6	28.01.19 10:20	28.01.19 11:20	1:00	28.01.19 11:20	1:00	МТЗ	нет	у	Повреждение на вед.уч-ке		нет / 234чел	234	0,27	2	-18, обл
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	31	28.01.19 12:30	28.01.19 13:34	1:04	29.01.19 16:27	27:57	МТО, ЗЗ		не прои зв.	г.Николаевск-на-Амуре. В 12:43 включено 2 ТП из 8. Повреждение КЛ-6 между ТП-71 и ТП-13. В 13:34 оставшиеся БТП запитаны от ф.29. Определено МП КЛ-6, 15 м от ТП-71. Устранено, схема восстановлена	ф.29	нет / 5843чел	5843	0,9	8	-20, обл
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	28.01.19 14:14	28.01.19 14:14	0:00	28.01.19 14:14	0:00	МТЗ		у	Обход пр.оп.1-202 без замечаний.		нет	0	0	0	-3, ясно
ЭСаО	10	Амурзет 35/10	9	28.01.19 22:54	28.01.19 22:54	0:00	28.01.19 22:54	0:00	МТЗ		у	Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	-12, облач
Прим.ЦЭС	110	Мучная 110/10	СВ-110	29.01.19 15:02	29.01.19 15:02	0:00	29.01.19 15:18	0:16	ДЗ 1 зона, ускорение ДЗ	ну	у	Разрыв транзита, на ПС Вадимовка по ВЛ-110 Вадимовка - Мучная отключения не было, ИМФ на ПС Спасск не запустились. Выведена ДЗ 1 з., введено опер.ускорение МТЗ-2. Ложное срабатывание ДЗ. Блок защиты снят на ремонт		нет	0	0	0	-6, ясно
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка 110/35/6	T1	29.01.19 15:19	29.01.19 16:05	0:46	29.01.19 21:24	6:05	ГЗ			Обесточена 1СШ-35 ПС Давыдовка (Т-1 работал 110/35, Т-2 - 110/6), ПС Тавричанка, ПС Шмидтовка, 2С-35/6 Надеждинская. Ч/з 46 мин запитаны 2сш-35/6 кВ ПС Надеждинская (10 МВт, 3089 чел) по сети 35 кВ от ПС Западная. В 16:47 (ч/з 1 ч 28 мин после устранения обрыва кабеля в цепях солепровода) включен В-35-Т2, все запитано. Осмотр газ.реле Т1 без замечаний, газа нет. При проверке РЗА: низкая изоляция контактов струйного реле. Проведена ревизия реле.	ВЛ-35 Западная-Надеждинская, ПС Давыдовка Т2	часть Надежд. р-на / 4979 чел	4979	15,3		-6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	29.01.19 21:25	29.01.19 22:40	1:15	29.01.19 22:40	1:15	МТЗ	ну	ну	п.Шмидтовка. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 500чел	500	0,2	16	-9, ясно
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	6	30.01.19 6:07	30.01.19 6:30	0:23	30.01.19 16:45	10:38	МТО	нет	не прои зв.	В 6:30 запитано 10ТП (из 16). В 7:16 полностью. Выделен участок КЛ-6 от ТП-103 до РП-5, без нагрузки. МП КЛ-6 от ТП-103 до РП-5 на расстоянии 100м от РП-5; устранено, схема восстановлена	ф.29, ф.6	котельная, насосная / 2680чел	2680	0,65	16	-23, обл
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		30.01.19 6:13	30.01.19 6:13	0:00	30.01.19 6:13	0:00	Западная: ДЗ 2з, АПВ усп. АТЭЦ: МТО, АПВ усп.		у	ИМФ ф.В,С 3,4км от АТЭЦ. Обход без замечаний		нет	0	0	0	-9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	30.01.19 11:00	30.01.19 11:20	0:20	30.01.19 11:20	0:20	МТЗ			При включении вед.отп. Повреждение на вед.уч-ке (вкл в 18:36)		нет / 500 чел	500	0,2	16	-5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	30.01.19 13:03	30.01.19 13:08	0:05	30.01.19 13:08	0:05	Ав.откл		у	Обход до 6.02.19		школа, котельная / 165 чел	165	0,1	6	+2, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Обор - Мухен		30.01.19 14:39	30.01.19 15:04	0:25	30.01.19 15:04	0:25	без блинкеров	выв	у	Обесточивались 5 ПС-110 (Мухен, вед Дурмин, Сидима, Золотая, Сукпай). (АПВ выведено по заявке для чистки просеки в пр.оп.21-40, 133-149). В пр.оп.134 -135 (под ВЛ) упавшее дерево (сухой; падение из неохр.зоны после чистки просеки мультчером).		часть Лазовского р-на / 7300 чел	7300	3,9		-4, ветер
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	30.01.19 14:53	30.01.19 16:00	1:07	30.01.19 18:15	3:22	"земля" от КУ			Включен до РЛ-1 оп.44/1, запитано 70% нагрузки. В 18:15 включен полностью, самоустранилось		школа / 125 чел	125	0,1	7	+4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	30.01.19 15:50	30.01.19 15:54	0:04	30.01.19 15:54	0:04	МТЗ		у	Планируется обход.		школа / 400 чел	400	0,2	8	0, ветер
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Ильичевка		30.01.19 16:00	30.01.19 17:12	1:12	30.01.19 20:49	4:49	МТЗ	ну	не прои зв.	Обесточены вед.ПС Ильичёвка, 1сш-35/10 кВ ПС Н-Георгиевка. В 17:12 на ПС Н.Георгиевка включен СВ-10, запитана 1сш-10 кВ (0,46 МВт, 426 чел). По ВЛ35 Ильичёвка - Н-Георгиевка обрыв провода ф.В в пр.оп.47-48, устранено. В 18:29 включена в работу ВЛ-35 Липовцы - Ильичевка, запитана вед.ПС Ильичевка (потреб прибыл на ПС в 18:05 для переключений)	ПС Н.Георгиевка СВ-10	котельная-3, школа-2 / 677 чел	677	0,6		+2, ветер

Хаб.ЦЭС	35	Котиково - Шереметьево		30.01.19 16:26	30.01.19 16:26	0:00	30.01.19 16:26	0:00	МТЗ	у			Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-3, ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	30.01.19 17:30	30.01.19 17:35	0:05	30.01.19 17:35	0:05	МТЗ	у			Планируется обход 1.02.19		нет / 382 чел	382	0,4	10	0, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	30.01.19 17:32	30.01.19 18:31	0:59	30.01.19 21:42	4:10	МТЗ				Выделен уч-к без нагрузки от РЛ-12 оп.91 до РК-3 оп.245, все запитано. В пр.оп.127-128 под проводами оборвавшая ветка, провода без повреждения.		насосная, школа, котельная / 1511 чел	1511	0,9	20	0, ветер
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	30.01.19 18:06	30.01.19 18:06	0:00	30.01.19 18:06	0:00	МТЗ	у			Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-11, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	30.01.19 18:51	30.01.19 18:56	0:05	30.01.19 20:33	1:42	"земля" от КУ				Включен без ШТП. Оп.99/55 обрыв вязки сред.провода. Устранено.		насосная-4, котельная-2, школа-2 / 544 чел	544	0,6	23	0, ветер
Прим.ЦЭС	6	Кожавод 110/35/6	по ф.16 РП "Нюрки"	30.01.19 18:55	30.01.19 19:02	0:07	30.01.19 19:02	0:07	МТЗ	у			Обход без замечаний		быта нет	0	0,37	2	0, ветер
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	30.01.19 20:22	30.01.19 20:23	0:01	30.01.19 20:23	0:01	МТЗ	у			Обход 1.2.19		нет / 70 чел	70	0,1	9	0, ветер
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	30.01.19 21:55	31.01.19 0:54	2:59	31.01.19 15:20	17:25	МТЗ	нет	ну		с.Камышовое. В 22:25 включен до РЛ-1 оп.44/1, без 4-х ТП. В 0:54 отключен РЛ безхозного участка, включен без 2-х ТП ("автопереход", вед. ТП насосная, запитаны от ДГ). Излом и падение оп.44/224/2 (дерев.) безхозного участка линии. Излом выше пасынка на 0,2 м., срыв изолятора верхнего провода, опора висит на двух оставшихся проводах. /31.1.19 в 15:20 оп.заменена на ж/б/		школа / 125 чел	125	0,1	7	-1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	7	30.01.19 22:02	30.01.19 22:25	0:23	30.01.19 22:25	0:23	ав.откл	у			Обход 1.2.19		нет / 100чел	100	0,3	1	-1, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	30.01.19 22:05	30.01.19 22:55	0:50	30.01.19 22:55	0:50	МТЗ	нет	у		с.Благодатное, Лесное.		котельная, школа / 569чел	569	0,54	7	-15, ветер
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Ильичевка		30.01.19 23:00	31.01.19 0:54	1:54	31.01.19 7:48	8:48	МТЗ	ну	не прои.зв.		Обесточена вед. ПС Ильичёвка, 1С-35/10 ПС Новогеоргиевка. В 0:54 на ПС Н.Георгиевка запитана 1С-10 (включен СВ-10). В 1:16 включена ВЛ-35 Липовцы-Ильичевка, запитаны все потребители. На ПС Н.Георгиевка по ТН 35 1С выброс масла, демонтирован. (31.1.19 ТН увезен на базу в г.Усурийск для ремонта)	ПС Н.Георгиевка СВ-10	котельная-3, школа-2 / 677 чел	677	0,6		-9, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	30.01.19 23:20	30.01.19 23:38	0:18	30.01.19 23:38	0:18	МТЗ				Повреждение на вед. участке к ТП-2518.		котельная, школа / 569чел	569	0,54	7	-15, ветер
Прим.СЭС	10	Ново-Сысоевка 35/6	9	30.01.19 23:31	30.01.19 23:31	0:00	30.01.19 23:31	0:00	МТЗ	у			Проведен обход: устранен обрыв шлейфа ф.В на РТП-6087 в сторону ВЛ.		нет	0	0	0	-9, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	2	31.01.19 2:02	31.01.19 3:23	1:21	31.01.19 3:23	1:21	"земля" от КУ				с.Дрофа. Повреждение на вед. отпайке к ТП-842.		д/с, школа, котельная / 1100чел	1100	0,44	12	-16, ветер
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	31.01.19 2:16	31.01.19 3:22	1:06	31.01.19 3:22	1:06	МТЗ	нет	у		с.Суражевка. Обход до 08.02.2019		школа, теплопункт / 470чел	470	0,5	8	-6, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	31.01.19 3:25	31.01.19 4:59	1:34	31.01.19 5:59	2:34	ав.откл				с.Первомайское. Включен без КТП-20116. В 5:59 включен полностью, замечаний нет.		котельная, школа / 600чел	600	0,2	4	-11, ветер
Прим.СЭС	10	Плавазавод 110/35/10/6	3	31.01.19 4:38	31.01.19 7:06	2:28	31.01.19 7:06	2:28	МТЗ	у			Осмотр без замечаний.		школа, котельная / 2050чел	2050	1,3	11	-11, ветер
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	31.01.19 4:59	31.01.19 4:59	0:00	31.01.19 4:59	0:00	МТЗ	у			Произведен осмотр, в пр.оп.214 - 215 провис провода ф.В, произведена перетяжка (1.2.19 в 16:51).		нет	0	0	0	-11, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	31.01.19 5:22	31.01.19 6:41	1:19	31.01.19 6:41	1:19	Ав.откл	нет	у		Планируется осмотр.		нет / 120чел	120	0,3	5	-12, ясно
Прим.СЭС	6	К 220/10/35/6	10	31.01.19 14:40	31.01.19 14:40	0:00	31.01.19 14:40	0:00	МТЗ	у			Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	31.01.19 15:08	31.01.19 17:20	2:12	31.01.19 17:20	2:12	КУ, земля				Оп.8 заменен поврежденный изолятор фА.		д/с, школа, кот/560 чел	560	0,3	6	-6, ясно
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	3	31.01.19 15:29	31.01.19 15:35	0:06	31.01.19 15:35	0:06	МТЗ	у			Осмотр без замечаний.		школа, кот, д/с/ 1506 чел	1506	2	13	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	9	31.01.19 16:05	31.01.19 16:51	0:46	31.01.19 16:51	0:46	Ав.откл	у			Осмотр без замечаний.		школа, насосн/ 201 чел	201	0,5	3	-7, ясно
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	1	31.01.19 22:13	31.01.19 22:28	0:15	31.01.19 22:28	0:15	МТО	ну	у		Осмотр без замечаний.		котельная, школа, дс / 1848 чел	1848	0,68	13	-16, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	01.02.19 10:09	01.02.19 10:57	0:48	01.02.19 10:57	0:48	КУ, земля				Вкл в 10:37 без 10ТП, вкл в 10:57. Земля самоустранилась. Произведен осмотр. Пр.оп. 120-121 убрано упавшее дерево (по заявке 13:09-14:36) /следов стороннего возд.нет; переход ч/з овраг, провод СИП (не поврежден)/.		школа/ 2384 чел	2384	1,4	17	-16, облачно
Прим.ЦЭС	10	Богополь 110/10	2	01.02.19 10:25	01.02.19 10:32	0:07	01.02.19 10:32	0:07	МТЗ	ну	у		Осмотр без замечаний.		кот/ 290 чел	290	0,1	12	-13, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Котиково 110/10	В-10кВ 1Т	01.02.19 12:37	01.02.19 13:20	0:43	01.02.19 14:51	2:14	МТЗ	у			С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ. По прибытию ОВБ: В-10 1Т откл от МТЗ; отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет. Потребителю обеспечен резерв (от тр-ра 2Т), кроме ф9 (РСК, вкл в 15:09).	2Т	д/с, школа, п/з / 1423 чел	1423	1,4 МВт		-18, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Котиково 110/10	9	01.02.19 12:37	01.02.19 15:09	2:32	01.02.19 15:09	2:32	КУ				Откл по сообщению очевидцев (слышен хлопок). Повреждение в ТП-830 по 0,4 кВ (на отходящем фидере 0,4 кВ №2, обрыв проводов 3-х фаз (сторонние лица с крыши здания уронили лист шифера на ВЛ 0,4 кВ; виновники скрылись, сообщено СБ; устранено в 16:17)). /Произведена регулировка привода В-10 кВ 1Т (по мех.части),		д/с/ быта нет	0	0,1	3	-18, облачно

Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	01.02.19 15:35	01.02.19 17:44	2:09	01.02.19 17:44	2:09	КУ, земля			На приемной траверсе СП7 заменен поврежденный изолятор ф.С.		радиоцентр, приют / 3280 чел	3280	0,7	15	-14, облачно
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	3	02.02.19 12:53	02.02.19 12:54	0:01	02.02.19 15:56	3:03	Откл. КУ"Земля"			В 12:54 вкл с землей (поиск МП прибором). Оп.42 устранен обрыв ввязи ф.В. (по заявке 15:15-15:56)	нет/308ч.	308	0,15	5	-7, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	2	02.02.19 13:25	02.02.19 13:50	0:25	02.02.19 13:50	0:25	Ав. Откл.		у		нет/150ч.	150	0,2	8	-6, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	02.02.19 15:07	02.02.19 15:11	0:04	02.02.19 15:11	0:04	МТЗ		у	Обход без замечаний	нет	0	0,54	4	-13, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 110/6	13	03.02.19 3:48	03.02.19 4:21	0:33	04.02.19 19:08	39:20	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ. (381 м от П.С). 4.02.19 в 19:08 смонтирована каб. ставка (3м) и две каб. муфты. схема в исходном.	ф35	больн/ 90 чел	90	0,3	6	-7, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	1	04.02.19 6:06	04.02.19 7:03	0:57	04.02.19 8:57	2:51	МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв. Сняли птицу (сову) с оп. №98, перекрытие 2-х фаз (ремонт не требуется).	ф3	кот, школа, д/с/быта нет	0	0,4	8	-31, облачно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	04.02.19 6:32	04.02.19 7:11	0:39	04.02.19 7:11	0:39	Ав.откл.		у		нет	кот/ 143 чел	143	0,25	4	-11, ветер
Ам.ЦЭС	35	Узловая - Муравьевка		04.02.19 6:55	04.02.19 7:24	0:29	04.02.19 7:24	0:29	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС 35 Муравьевка, Куропатно, Николаевка, Уртур. Осмотр, в прол. 59-60 (над полевой дорогой) следы перекрытия, ремонт не требуется.	1,2 МВт/ 1582 чел	1582	1,2	28	-31, облачно	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	04.02.19 9:25	04.02.19 9:25	0:00	04.02.19 9:25	0:00	МТО	у	у	Лвл=29км. Произведен осмотр 4-6.02.19, замечаний нет.	нет	0	0	0	-9, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	04.02.19 13:04	04.02.19 13:18	0:14	04.02.19 15:45	2:41	КУ "земля"			с.Оренбургское, с.Покровка. Включено без 4-х ТП (с. Покровка). В 15:45 все потребители запитаны, повреждение на вед. отпайке.	котельная, школа, д/сад, таможня / 279 чел	279	0,3	10	-15, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	04.02.19 13:31	04.02.19 13:42	0:11	04.02.19 13:42	0:11	МТЗ		у	с.Благодатное, Лесное. Самовольное включение потребителем вед. участка к ТП-2518 (последнее отключение 30.01.19 из-за плохого состояния вед. участка), повешен замок на привод разъединителя на оп. 92.	котельная, школа / 570 чел	570	1	7	-14, ветер	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	04.02.19 14:01	04.02.19 14:07	0:06	04.02.19 14:07	0:06	МТЗ	ну	у	с.Зеркальное. Вкл. по ТМ. Осмотр, замечаний нет.	котельная / 290 чел	290	0,1	12	-10, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	26	04.02.19 19:15	04.02.19 19:15	0:00	04.02.19 19:15	0:00	МТЗ	у	у	с.Семиозерка. При обходе на ОП 97 обнаружен поврежденный изолятор. С 23:22 до 0:42 ВЛ выводилась в ремонт для замены изолятора и перетяжки провода	нет	0	0	0	-20, облач	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	6	04.02.19 21:12	04.02.19 23:14	2:02	04.02.19 23:14	2:02	Ав. Откл.		не прои. ав.	п.Сокольчи. Включен после обхода. Под РТП-7144 найдена птица. РПВ не делали т.к очевидцы видели вспышку	школа, д.сад, котельная/143ч.	143	0,1	6	-14, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	05.02.19 4:45	05.02.19 4:50	0:05	05.02.19 4:50	0:05	Ав. Откл.		у	п. В-Надеждинское, Новый. Вкл. по ТМ. Обрыв шлейфа ф.-В оп. 7. Устранено в 10:13.	нет/1273ч.	1273	1,8	15	-17, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	05.02.19 8:03	05.02.19 9:25	1:22	05.02.19 12:34	4:31	МТЗ	ну	ну	с.Горбатка, с.Горное. Запитан от резерва без 2-х ТП. В 10:50 (ч/з 2ч 47м) включены все потребители от резерва. В 12:34 произведена ревизия привода, фидер включен по нормальной схеме. (на приводе выключателя 10 кВ заменили сломанную пружину фиксации привода). Обход 6.02.19 без замечаний	ф-13 ПС Иванова	ИТУ /600ч.	600	0,2	4	-25, ясно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	05.02.19 8:09	05.02.19 8:33	0:24	05.02.19 14:16	6:07	МТЗ	ну	ну	При РПВ появилась "земля". Часть г.Биробиджан. В 8-33 (ч/з 24м.) включена большая часть нагрузки (запитано 3 котельных). На ОП 72-01/2 разрушение изолятора ф.В, в пролете оп. №72-01/2 - 72-01/3 провод на земле. В 9:04 (ч/з 55 мин) запитан остальной поребитель от резерва. Устранено и вкл. по норм. сх. в 14:16.	ф-86	часть г.Биробиджан, 5 котельных/ 5000ч.	5000	1	5	-27, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	по ф-4 откл. РКЛ на опоре 95	05.02.19 10:06	05.02.19 10:10	0:04	05.02.19 10:10	0:04	МТЗ		у	часть с.Каленовка. После успешного РПВ появилась "земля" по фазе "В". На ОП 129 обрыв ввязи. С 11:05 до 12:36 ВЛ выводилась в ремонт для устранения повреждения.	нет / 20 чел	20	0,08	2	-20, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	05.02.19 11:07	05.02.19 13:05	1:58	05.02.19 15:43	4:36	МТО	ну	ну	п.Чирки. Запитан от резерва. В пролёте опор №73-74 перекрытие сухой веткой (обломанной сухой веткой дерева с края просеки), повреждения проводов нет. Устранено.	Ф-9 Корфовская	нет / 178 чел	178	0,3	2	-17, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	26	05.02.19 13:02	05.02.19 14:55	1:53	05.02.19 14:55	1:53	КУ "земля"			с.Далдыкан. Заменён изолятор оп. №165.	котельная / 198 чел	198	0,1	5	-17, ясно	
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	85	05.02.19 14:35	05.02.19 15:14	0:39	05.02.19 16:52	2:17	МТЗ	ну	ну	При РПВ появилась "земля". п.Головино, Надеждинское. Вкл. без ТП-214. На ОП 85-00/41 устранили обрыв ввязи ф.В	2 котельн. детсад / 401 чел	401	0,1	6	-17, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	6	05.02.19 15:05	05.02.19 16:36	1:31	05.02.19 19:06	4:01	МТЗ	ну	ну	часть с.Соловей Ключ. В 16:36 включено более 50% потребителей. На Оп.124 заменили 3 изолятора.	больница, насосная / 200 чел	200	1,2	11	0, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	по ф-16 РП-3 Норки откл. Ф-3	05.02.19 18:25	05.02.19 18:58	0:33	05.02.19 18:58	0:33	МТЗ		у	Уссурийск. Обход без замечаний	быта нет	0	0,2	2	-7, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка 35/10	10	06.02.19 6:40	06.02.19 6:58	0:18	06.02.19 6:58	0:18	МТЗ	ну	у	с.Муравьевка, Корфово. При осмотре: на оп.154 заменен поврежденный изолятор.	п/з/124ч.	124	0,03	5	-32, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	Горький - Сергеевка с отп. Водозабор	Т-23	06.02.19 9:02	06.02.19 9:02	0:00	06.02.19 22:45	13:43	"земля" от КУ			Потребители ПС Сергеевка были предварительно перезапитаны от 2Т. На промежуточной оп. №2 подсечение проводом ф.А поддерживающей подвески (приближение к траверсе) из-за натяжения провода в следствии понижения температуры воздуха. В 16:22 восстановлен провод и изоляция, в 22:45 ВЛ введена в работу.	ВЛ-35 Дружба - Сергеевка	нет	0	0	0	-27, обл
Хаб.ЦЭС	35	Тополово 35/10	В-35 1Т	06.02.19 12:17	06.02.19 12:17	0:00	06.02.19 20:50	8:33	"земля" от КУ			Потребители предварительно перезапитаны. Повреждение ввода ф.В В-35 1Т (тип ВТ-35) в сторону 1Т. Произведена замена ввода.	2Т	нет	0	0	0	-27, обл

Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	06.02.19 19:50	06.02.19 21:15	1:25	08.02.19 15:48	43:58	МТО	выв	не прои.зв.	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение каб.муфты (134 м от ПС, Лкл=1016м) Устранено в 8.2.19 в 15:48, сх.восстановлена.	ф-31	нет / 4100чел	4100	0,5	11	-11, снег
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	07.02.19 3:45	07.02.19 3:48	0:03	07.02.19 3:48	0:03	МТЗ		у	с. Прохладное, п. Южный, с.Шмидтовка. Вкл. по ТМ.		школа, котельная / 370 чел	370	0,9	27	-13, ясно
Хаб.ЦЭС	35	ГВФ - Заозёрная	Т-76	07.02.19 5:30	07.02.19 5:30	0:00	15.02.19 17:28	203:58	КУ "земля"			Потребителю предварительно обеспечен резерв. Повреждение КЛ /8.2.19 определена МП-2368м от ПС Заозёрная, разложены пожеги. 11-13.02.19 земляные работы, продолжены пожоги/. 14.02.19 в 15:20 место предполагаемого повреждения раскопано (видимых поврежд. не обнаружено). В 17:17 подтверждено место повреждения КЛ 35 кВ в месте проведения раскопок. 15.02.19 установлены 2 соед. муфты и 5м вставка, включен на хх (24часа). 16.02.19 в 15:58 под нагрузку.	ВЛ-35 Заозёрная-Смирновка	нет	0	0	0	-25, ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	07.02.19 8:00	07.02.19 8:03	0:03	07.02.19 8:03	0:03	МТЗ	ну	у	с.Старобельмановка, Ленинское.		котельная / 245 чел	245	0,26	9	-23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	07.02.19 11:29	07.02.19 11:56	0:27	07.02.19 17:35	6:06	МТЗ	выв	не прои.зв.	г.Большой Камень. Сбита а/м оп26/20 (ж/б), виновник установлен. Сообщено в полицию, СБ. В 11:56 включен без 6 ТП. В 17:35 включен полностью. Выполнена выноса ЛЭП от оп.26/18 до оп.26/23 на ранее подготовленные опоры, нумерация ЛЭП не изменена.		котельные / 860чел	860	1,4	43	-12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	07.02.19 12:04	07.02.19 12:08	0:04	07.02.19 12:08	0:04	МТЗ	ну	у	с.Старобельмановка, Ленинское.		котельная / 245 чел	245	0,26	9	-11, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	07.02.19 12:15	07.02.19 17:11	4:56	07.02.19 17:11	4:56	МТЗ	ну	у	с.Старобельмановка, Ленинское. На оп.178 срыв изолятора ф.В. Устранено.		котельная / 245 чел	245	0,26	9	-11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	07.02.19 13:53	07.02.19 13:56	0:03	07.02.19 13:56	0:03	ав.откл	нет	у	с.Прохладное, Южный, Шмидтовка. Самовольное включение потребителем вед. отпайки Примавтодор.		школа, котельная / 370чел	370	0,9	27	-11, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	2	07.02.19 15:42	07.02.19 19:27	3:45	07.02.19 19:27	3:45	"земля" от КУ			с.Ново-Георгиевка, Фадеевка, Байкал. На оп.69 срыв изолятора, провод лежит на траверсе. Устранено.		котельная / 330чел	330	0,3	12	-12, ветер
ЮЯ ЭС	10	Укулан 35/10	Синегорье	07.02.19 15:58	07.02.19 16:02	0:04	07.02.19 16:02	0:04	ТО	нет	у	г.Томмот.		котельная, д/с, школа, водозабор / 1370чел	1370	0,85	10	-33, обл
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	07.02.19 16:49	07.02.19 18:37	1:48	07.02.19 18:37	1:48	ав.откл		у	с.Первомайское.		котельная, школа / 600чел	600	0,2	4	-12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	1	07.02.19 16:52	07.02.19 18:29	1:37	07.02.19 18:29	1:37	"земля" от КУ			с.Ново-Георгиевка, Фадеевка. Включен после осмотра, без замечаний.		школа, котельная / 285чел	285	0,1	8	-12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	07.02.19 18:46	07.02.19 19:18	0:32	07.02.19 22:23	3:37	ав.откл		не прои.зв.	с.Первомайское. Включен без КТП-20116, на РТП повреждён нож неподвижного конт. ф.-А. В 22:23 устранено и вкл. полностью.		котельная, школа / 600чел	600	0,2	4	-15, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	1	08.02.19 5:14	08.02.19 7:41	2:27	08.02.19 7:41	2:27	МТЗ		ну	п.Киинск. Повреждение на ведомственной отпайке (МУП) от Р-3 до ТП-755. (вкл в 10:25). (Обесточен детсад, котельная детского сада, школа. ДГ подключить не смогли. Отп.вкл в 10:25, котельная запущена, теплоноситель не заморозился).		кот, д/с, школа / 612 чел	612	0,2	10	-30, облач
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	08.02.19 10:23	08.02.19 12:00	1:37	09.02.19 0:23	14:00	Ав.откл		не прои.зв.	Экскаватором сторонней организации (АО ОМБК) при проведении земляных работ повреждена КЛ. Виновник на месте. Сообщено СБ, ОВД. Вкл в 11:40 без 2ТП, вкл в 12:00; поврежденная КЛ на уч. ТП81165-ТП81166 искл из схемы, в работе ост.резервная КЛ. 9.2.19 в 0:23 повреждение устранено, восстановлена норм.сх.		нет/ 350 чел	350	0,3	3	-12, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	08.02.19 12:42	08.02.19 12:42	0:00	08.02.19 12:42	0:00	МТЗ	у		Частичный осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	08.02.19 15:23	08.02.19 16:08	0:45	08.02.19 18:27	3:04	МТО	выв	ну	Вкл с выделенным поврежденным уч, потребителю обеспечен резерв. Оп.7 повреждение каб.воронки (на спуске к ТП7390); произведен ремонт (18:27), схема восстановлена.	ф8	школа, кот, больн/ 1916 чел	1916	0,8	13	-12, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	22	08.02.19 15:47	08.02.19 15:47	0:00	08.02.19 15:47	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. На приемной траверсе ТП-240 заменен поврежденный изолятор, устранен провис провода (по заявке 17:48-18:28)		нет	0	0	0	-14, облачно
Прим.СЭС	35	В2 - Яковлевка с отп.Варфоломеевка		08.02.19 18:20	08.02.19 18:53	0:33	08.02.19 19:12	0:52	МТЗ	ну	у	Лвл=20км. Лбаза=25км. Обесточены ПС 35кВ: Варфоломеевка, Яковлевка, Андреевка, Яблоновка. В 18:53 выделен уч.«В2-Яковлевка», потребителю обеспечен резерв, кроме ПС Варфоломеевка (1,4 МВт/ 1665 чел), вкл в 19:12 (по прибытию ОВБ РПВ по ВЛ успешно). Произведен осмотр. Пр.оп.35-36 убрано упавшее дерево; провода ВЛ без повреждений (несанкц.спил, виновник скрылся, сообщено СБ, ОВД) /устранено по заявке 0:06-1:47, без ограничения потребителей/.	ВЛ 35 кВ "Марьяновка-Яблоновка"	5,25 МВт/ 4775 чел/Яковлевский р-н	4775	5,25	99	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	77	09.02.19 8:44	09.02.19 8:50	0:06	09.02.19 14:12	5:28	"земля" от КУ			Вкл. с выделенным уч (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв, вкл в 14:12. На оп.77-00/142 устранен обрыв провода (в сторону оп. 143; тжжение).	ф85	кот, школа / 806чел	806		5	-25, облачно

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 110/6	29	09.02.19 13:35	09.02.19 14:12	0:37	09.02.19 17:26	3:51	КУ, земля			Вкл в 13:50 без 8 ТП, вкл в 14:12 без 4ТП, вкл в 15:05 без 2ТП, вкл в 17:26. Пр.оп 254-255 убрано упавшее дерево (следов стороннего возд.нет); провода ВЛ без повреждений.	теплопункт, детдом/270 чел	270	0,3	9	-8, ветер	
ЮЛЭС	6	Восточная 35/6	ЛПУ	09.02.19 14:23	09.02.19 14:23	0:00	09.02.19 14:23	0:00	Ав.откл	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	-25, ветер	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	12	09.02.19 15:26	09.02.19 15:30	0:04	09.02.19 15:30	0:04	МТЗ	нет	у	Произведен осмотр, под оп.12-00/40 ветка дерева. Других замечаний нет.	кот, больн/ 400 чел	400	0,2	4	-12, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	13	09.02.19 15:34	09.02.19 17:54	2:20	09.02.19 17:54	2:20	Ав.откл		ну	Лвл=3,62км, Лбаз=25км. Пр.оп. 39/2-3 снята ветка.	кот, больн, скваж, д/с/ 743 чел	743	0,9	10	-7, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Губерова 35/10	6	09.02.19 23:14	09.02.19 23:14	0:00	09.02.19 23:14	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	-14, ясно	
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	10.02.19 13:29	10.02.19 13:29	0:00	10.02.19 13:29	0:00	МТЗ	у		с.Пашково, Заречье. 11.02.19 при обходе в пролете ОП 6-00/166-6-00/168 убраны ветки, присутствую следы несанкционированной рубки деревьев.	котельная/268ч.	268	0,1	8	-14, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	6	10.02.19 14:15	10.02.19 16:15	2:00	11.02.19 17:50	27:35	МТЗ		не прои. зв.	Совместный подвес с ф.№11. Пр.оп.2-3 падение дерева; оп.2,оп.3 срыв изоляторов, провода ВЛ без повреждения; Несанкц.спил. Сообщено СБ, ОВД. Виноник установлен. В 20:15 повреждение устранено, РПВ ну, откл от защит, продолжен поиск МП; в 1:35 выделен поврежденный уч.КЛ (ПС-оп.1), потребитель запитан. /В 16:15 6 ТП запитаны по сети потребителя, ост.6ТП (промзона, быта нет), запитаны в 1:53/ 11.02.19 при испытании обнаружено повреждение концевой каб. муфты на ОП1. 11.02.19 повреждение устранено, схему привели в исх. состояние.	сети потребителя (ПС ГВФ ф14, ПС РЦ ф11)	нет/234ч.	234	0,2	12	-10, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	11	10.02.19 14:15	10.02.19 16:15	2:00	11.02.19 17:50	27:35	МТЗ		не прои. зв.	Совместный подвес с ф.№6. Пр.оп.2-3 падение дерева; оп.2,оп.3 срыв изоляторов (устранено в 20:15), провода ВЛ без повреждения; оп.1 (ж/б, анкер) излом верхней части, держится на арматуре. Несанкц.спил. Сообщено СБ, ОВД. Виноник установлен. В 20:15 повреждение устранено, РПВ ну, потребителю обеспечен резерв. 11.02.18 произведен полный обход, в пр.оп.№1-2 негабарит проводов из-за надлома оп.№1, других замечаний нет. 11.02.19 установлены оттяжки на оп.№1, негабарит устранен. 13-14.02.19 бурение скважины под опору (бетонное основание, возможности переноса нет). В 16:27 произведена замена дефектной опоры.	сети потребителя (ПС ГВФ ф14, ПС РЦ ф11)	нет/354ч.	354	0,27	1	-10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	10.02.19 14:36	10.02.19 14:45	0:09	10.02.19 14:45	0:09	МТО		у	Осмотр без замечаний.	котельная/422ч.	422	0,6	6	-9, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Угловая 35/10	16	11.02.19 4:50	11.02.19 5:00	0:10	11.02.19 5:00	0:10	МТЗ		ну	11.02.19 при обходе обнаружено: в пролете ОП 200-201 обрыв провода ф.С (участок без нагрузки). С 12-36 до 14-15 ВЛ выводилась в ремонт, повреждение устранено. Следов внешнего возд. нет	школа, скваж, атс/ 315 чел	315	0,1	4	-18, облачно	
Прим.ЮЭС	110	Лазурная	В-110 Океан	11.02.19 4:52	11.02.19 4:52	0:00	11.02.19 4:59	0:07	Ав.откл. бл.неиспр. АУВ-110; бл.неиспр.щелей обогрева		у	Разрыв транзита. При осмотре ПС эл.монтажом обнаружен выпавший бл. неисправность обогрева, неисправность АУВ В 110 Океан, при попытке снять сигнал произошло аварийное отключение В 110 Океан. На 18-00 11.2.19 работы РЗА на ПС Лазурная продолжаются, анализируются векторные диаграммы, ведутся переговоры с заводом изготовителем "Экра"	нет	0	0	0	-8, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Кролевцы 110/35/6	31	11.02.19 9:23	11.02.19 12:30	3:07	11.02.19 17:51	8:28	МТЗ		не прои. зв.	Вкл без 2ТП, вкл в 13:11 с выделенным уч. без нагрузки. Оп.8 повреждение концевой каб.муфты (на спуске к ТП16). Устранено, восстановлена норм.сх.	ф.11 ПС Птицефабрика	птицефабрика/ 940 чел	940	1,8	6	-16, ясно
Хаб.СЭС	35	КТЭЦ-1 - Городская	№1 (Т164)	11.02.19 10:33	11.02.19 10:33	0:00	14.02.19 21:12	82:39	КУ, земля			Находилась на ХХ. Определено МП: повреждение КЛ 3 км от ПС Городская, 11-12.02.19 разложены пожоги. 13.02.19 МП КЛ располано, разрезано и испытано в обе стороны - замечаний нет. 14.02.19 установлена муфта, испытан, включен в работу	нет	0	0	0	-16, обл.	
Хаб.СЭС	6	ЦРП1	6	11.02.19 11:14	11.02.19 11:30	0:16	11.02.19 11:30	0:16	МТЗ	нет	у	Произведен осмотр, в ТП 39 (яч.4) убрана крыса.	нет/100 чел	100	0,3	2	-16, обл.	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	12.02.19 1:44	12.02.19 1:45	0:01	12.02.19 11:54	10:10	КУ, земля			Лвл=15,5км, Лбаз=9км. Вкл с землей, поиск МП прибором. Поврежден изолятор на оп.14, устранено	кот, д/с/ 733 чел	733	0,2	11	-18, облачно	
Прим.ЮЭС	110	Лазурная	В-110 Океан	12.02.19 10:21	12.02.19 10:21	0:00	12.02.19 10:23	0:02	Ав.откл		у	Разрыв транзита. Отключился при квитировании бл."Неисправность обогрева". Выявлена неисправность терминала рез.защит В-110 Океан (панель 9Р ШЭ 2607-011 производства НПП Экра 2018 г.в., введена в работу 10.02.2019, закуплена и смонтирована подряд.орг-й АО «ДЭТК»), при снятии сигнала «Неисправность обогрева» более 3 с происходит пуск защит ТЭМП и ДЗ с действием на выключатель. Панель выведена из работы. Организовано взаимодействие с заводом-изготовителем. 13.02.19 в 17:16 по рекомендации завода изменена конфигурации логики терминала резер.защит, защиты введены в работу	нет	0	0	0	-8, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	12.02.19 10:28	12.02.19 10:28	0:00	12.02.19 10:28	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	-1, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	12.02.19 11:16	12.02.19 12:36	1:20	12.02.19 21:17	10:01	Ав.откл			В 12-36 включен без 2х ТП. В 12:51 включен без ТП7241, повреждение тр-ра 630 кВА (собственник адм-я Партиз.р-на, обслуживается РСК, обесточено 125 чел, 2 базы). В ТП заменили тр-р, в 21-17 все включено	котельная, больница / 900 чел	900	2,2	12	-9, ясно	

Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	11	12.02.19 19:42	12.02.19 19:42	0:00	12.02.19 19:42	0:00	МТЗ	у		ст.Среднебелая. Обход без замечаний		больница/нет	0	0	11	-16, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	12.02.19 21:11	12.02.19 21:11	0:00	12.02.19 21:11	0:00	МТО	у		РТП-18 убрана обгоревшая ворона		школа, котельная, больница/ 700ч.	700	0,7	12	-25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	11	13.02.19 13:35	13.02.19 13:35	0:00	13.02.19 13:35	0:00	МТЗ	у		При отключении ВН в ТП-49 задержка привода выкл-я		нет	0	0	0	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	13.02.19 14:28	13.02.19 15:06	0:38	13.02.19 15:06	0:38	Ав.откл.	у		В пр. оп. 93/1-93/2 обнаружена обгоревшая ветка		школа / 414 чел	414	0,3	4	-5, ясно
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	по ф.3 РП-Норки	13.02.19 17:20	13.02.19 18:59	1:39	13.02.19 18:59	1:39	МТЗ	у		Превышение доп.нагрузки потребителем (предпр-я по обработке норки, на выключателе установлены ТТ-50/5 А)		быта нет	0	0,37	2	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	13.02.19 18:59	13.02.19 23:18	4:19	14.02.19 3:08	8:09	Ав.откл.	ну		Лвл-18,5км., Лбазы-40км. с.Ястребовка, Сергеевка. Произведена ревизия привода В6кВ. В 23-01 включен до оп.25 (запитано 4ТП, котельная). В 23-18 включен до ОП 87 (запитано еще 5-ТП). В 03-08 включено все. В пролете оп 98-99 обнаружено упавшее сухое дерево со следами перекрытия на ветках, провода целые.		котельная / 281 чел	281	0,4	14	-10, ясно
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	2	13.02.19 22:30	13.02.19 23:15	0:45	13.02.19 23:15	0:45	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет/300ч.	300	0,1	7	-16, ясно
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	10	13.02.19 22:37	13.02.19 22:52	0:15	13.02.19 22:52	0:15	МТЗ-1	ну	у	с.Владимировка. 14.02.19 произведён осмотр, замечаний нет.		нет/300ч.	300	1,2	22	-18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	14.02.19 10:57	14.02.19 10:57	0:00	14.02.19 10:57	0:00	МТЗ	у		Под ВЛ-10кВ в прол. оп. 48-49 пересекает вед. ВЛ-0,4кВ с оборванным ВОЛС (предположительно похлест ВЛ-10кВ, без повреждения провода).		нет	0	0	0	-13, ясно
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	2	14.02.19 11:53	14.02.19 11:53	0:00	14.02.19 19:21	7:28	КУ "земля"			Обесточенных потребителей нет, 2 ТП на хх. (объекты ТОР, построены под свинокмплекс). В 12:58 фидер включен для поиска "земли" прибором "Квант". Обнаружен обрыв СИП ф.А в пр.оп. №1111 - 112 (внешнего воздействия нет). Устранено		нет	0	0	2	-6, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	15.02.19 4:44	15.02.19 6:59	2:15	15.02.19 6:59	2:15	МТЗ	ну		Включен без ТП-814 (новое, построено подрядчиком для строителей моста). В 15:53 заменён прох. изолятор ф.-А (гарантийный ремонт подрядчика).		адм-я, погранотряд / 513 чел	513	0,6	7	-18, ясно
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д1Ф	15.02.19 13:39	15.02.19 13:53	0:14	15.02.19 13:53	0:14	МТЗ	у		п. Орочи. Повреждение на вед. участке РЖД.		котельная, больница / 780 чел	780	0,6	1	-10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф-13 СП-3	15.02.19 14:14	15.02.19 14:15	0:01	15.02.19 17:21	3:07	КУ "земля"			с. Иннокентьевка. Включили в работу с "землей". Обнаружено на опоре №334 разрушен изолятор ф.-В, провод на траверсе. Устранено с 14:57 до 17:21.		нет / 562 чел	562	0,1	7	-6, ясно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	СВ-10	15.02.19 15:15	15.02.19 15:47	0:32	15.02.19 15:47	0:32	Ав.откл.	у		Одновременно откл. ф-1 (МТЗ). Обесточена 1СШ-10кВ. Всё успешно включено. 18.02.19 проведена проверка РЗА замечаний нет		застава / 30 чел	30	0,12	6	-6, ясно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	1	15.02.19 15:15	15.02.19 15:39	0:24	15.02.19 15:39	0:24	МТЗ	ну	у	с. Павло-Федоровка. Обход оп. 1-136 (всего 285), замеч. нет. 18.02.19 произведена регулировка привода. 19.2.19 устранен провис провода между ТП6136 и ТП6136		застава "красная речка" / быта нет	0	0,02	2	-6, ясно
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	167	15.02.19 22:33	15.02.19 22:33	0:00	15.02.19 22:33	0:00	МТЗ	у		18.02.19 произведен обход. Под Оп 167-00/15 обнаружена птица		нет	0	0	0	-10, ясно
Прим.СЭС	35	Арсеньев-1 - Город		16.02.19 5:15	16.02.19 5:18	0:03	16.02.19 5:18	0:03	МТЗ	ну	у	Отключалась при переключениях на вед.ПС Аскольд (при включении под нагрузку вед.ПС Аскольд со стороны ПС Город). Обесточивалась ПС Город, на ПС Город В-35 Аскольд не отключался. Обход ВЛ-35 Город-Аскольд (ДРСК) без замечаний. Повреждение на вед.ПС Аскольд по фидеру б6В №21 и ТН-6 2СШ-б6В. 16.2.19 на ПС Город по В-35 ВЛ Аскольд произведена послеаварийная проверка РЗА и опробование В-35, замечаний нет. Послеаварийная проверка на вед. ПС Аскольд (со слов собственника) 19.02.19 не проводилась. Подписывается договор на обслуживание между собственником и Прим.филиалом		г.Арсеньев / 24944 чел	24944	6,4	0	-19, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Биикин 110/10	15	16.02.19 11:48	16.02.19 14:14	2:26	16.02.19 18:38	6:50	МТЗ	ну	ну	с.Оренбургское, Покровка. В 14:14 включен до Р-21 без 5 ТП (отп. на с.Покровка). В пр.оп.363/1-363/2 дерево на проводах, несанкц. спил, виновник скрылся. Сообщено в СБ, полицию. Устранено. При включении обнаружено отторание шлейфа на Р-21, устранено.		школа, д/с, котельная / 279чел	279	0,4	11	-10, обл
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединный		17.02.19 2:25	17.02.19 2:25	0:00	17.02.19 2:25	0:00	ЧТЭЦ: ТЗНП Зст. Лебед: ДЗ 2ст.	у		ИМФ с ЧТЭЦ: 27,4км. Ф.-А.В. 18.02.19 без замечаний		нет	0	0	0	-10, ветер, снег
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	2	17.02.19 11:22	17.02.19 11:22	0:00	17.02.19 11:22	0:00	МТО	у		Под РТП 18 обнаружена сорока		нет	0	0	0	-10, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	17.02.19 11:45	17.02.19 12:00	0:15	17.02.19 12:00	0:15	МТО	ну	у	г.Завитинск. На РТП 42 ф.В следы перекрытия проволокой		котельн. / 3000 чел	3000	0,4	18	-10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	17.02.19 15:00	17.02.19 15:10	0:10	17.02.19 15:10	0:10	МТЗ 2ст	ну	у	с.Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, п.Кировка. Обход без замечаний.		котельная, насосная, д/дом / 352чел	352	0,2	15	-1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	17.02.19 16:01	17.02.19 16:32	0:31	17.02.19 16:32	0:31	МТО	нет	у	п.Сибирцево. Обход без замечаний.		котельная, поликлиника / 422чел	422	0,58	6	+2, ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	27	17.02.19 18:01	17.02.19 18:59	0:58	17.02.19 18:59	0:58	МТО	нет	у			нет / 60чел	60	0,03	4	+3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 РКЛ оп. 207	17.02.19 20:10	17.02.19 20:38	0:28	17.02.19 20:38	0:28	МТЗ	у		с.Слинкино, с.Молчановка, п.Романовский.		нет / 350 чел	350	0,3	10	-3, ясно

Хаб.ЦЭС	110	Сукпай 110/10	1Т	18.02.19 8:23	18.02.19 8:23	0:00	18.02.19 19:44	11:21	ГЗ (на сигнал и отключение)			Обесточенных потребителей нет. Отсутствие масла в расширительном баке, течь масла из под крышки РПН (сверху тр.-ра). Тр-р выведен в ремонт в 10:24. Последний осмотр оборудования ПС 15.02.19. Течь масла устранена, долито масло. В 19:44 1Т включен на Х.Х. 21.02.19 в 16:12 введен в работу	2Т (АВР-10 успешно)	нет	0	0	0	-24, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	18.02.19 8:45	18.02.19 11:27	2:42	18.02.19 13:12	4:27	Откл. КУ"Земля"			часть с.Екатериновка. Повреждение на аб. ТП Селенур	нет/120ч.	120	0,3	6	-6, ясно	
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	18.02.19 9:33	18.02.19 11:55	2:22	18.02.19 15:36	6:03	МТО, ИМФ-147км ф.А,С	ну	ну	Обесточены: 4 ПС 110 (Стойба, Коболдо, вед. ПС Маломыр, 1/2 вед. ПС Албын) и 8 ПС 35кв (Ольгинск, Златоустовск, ХЭС, Токур, Огоджа, Союзная, Экимчан, вед. ПС Софийск). В 9:49 на ПС Коболдо вкл. СВ 110кВ. запитана ПС Коболдо и 8 ПС 35кВ, в 9:49 вед. ПС Албын перезапитаны от цепи №2. Остается откл. ПС Стойба, Маломыр (16 МВт, 780ч.). В 11:55 перезапитана ПС Стойба (780ч., 0,3 МВт) и вед. ПС Маломыр (драги). В пролете ОП 423-424 обрыв верхнего провода (ф.С). Организацией "УралЭлектрострой" проводились взрывные работы по строительству ВЛ 220кВ Февральск-Рудная на расстоянии 60 метров. В 14-50 повреждение устранено. В 15:36 ВЛ включена, схему привели в иск. состояние	цепь №2	Селемджинский р-н/ 4127ч., 26МВт	4127	26	-18, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 110/6	6	18.02.19 9:58	18.02.19 11:00	1:02	18.02.19 12:10	2:12	МТЗ			часть г.Большой Камень В 11:00 включен без 1 ТП. В 12-10 включен полностью. Полный обход без замечаний	нет/250ч.	250	0,3	7	-5, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	по ф.16 в РП Норки ф.3	18.02.19 18:28	18.02.19 19:08	0:40	18.02.19 19:08	0:40	МТЗ		у	котилный цех.	быта нет	0	0,37	2	+5, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	7	18.02.19 21:10	18.02.19 21:10	0:00	19.02.19 2:20	5:10	МТО	нет	не произв.	Зафиксировано проникновение в ТП-3542 посторонних лиц (ранее на ТП-3542 персоналом Хаб.ЮРЭС демонтированы оба тра, 17.02.19 закрыта точка учёта), ВЛ была на ХХ, ворота ТП-3542 заварены доступа на ПС нет. Виновники скрылись. Сообщено в полицию. Причиной отключения явилось включение ЗН в сторону ВЛ-10, разграблен СР-10 кВ, часть сборных шин.	нет	0	0	1	-1, обл	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	1	19.02.19 1:33	19.02.19 1:55	0:22	19.02.19 1:55	0:22	МТЗ	ну	у	с.Новопокровка.	нет / 400чел	400	0,1	3	-9, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	19.02.19 1:59	19.02.19 2:01	0:02	19.02.19 2:01	0:02	ав.откл.	нет	у	п.В-Надеждинское, Ключевое, Новый.	котельная, детдом / 1181чел	1181	1,8	22	-7, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	по ф.16 в РП Норки ф.3	19.02.19 6:10	19.02.19 6:45	0:35	19.02.19 6:45	0:35	МТЗ	нет	у	котилный цех.	быта нет	0	0,37	2	-6, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	по ф.16 в РП Норки ф.3	19.02.19 6:50	19.02.19 7:00	0:10	19.02.19 7:00	0:10	МТЗ	нет	у	котилный цех.	быта нет	0	0,37	2	-6, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	19.02.19 9:15	19.02.19 10:13	0:58	21.02.19 19:32	58:17	МТО			часть г.Фокино. Выделен участок КЛ от ТП 82010 до ТП 82015 (запитано 4 ТП). В 10:45 весь потребитель перезапитан. Определено МП 55 м от КТП-82010 (длина КЛ 168м). Разложены пожги. 21- МП откопано, установлена соед. муфта; в 19:32 вкл в работу.	ф.17 ПС Промысловка	нет/400ч.	400	0,17	7	-4, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 на ОП 98 РКЛ	19.02.19 10:17	19.02.19 15:40	5:23	19.02.19 16:34	6:17	Ав. Откл.		ну	п.Тихий, п.Нежино. В 11:03 включен до оп.226 (запитано 5 ТП). В 15:40 перезапитано 13 ТП. На ОП 327/22 заменили изолятор. Повреждение на абон. Отпайке	ф.10 Занадворовка	нет/250ч.	250	0,34	18	-2, пасм.
Ам.ЦЭС	35	Александровка - Степная		19.02.19 12:04	19.02.19 13:02	0:58	19.02.19 13:50	1:46	МТО	не работало	ну	Обесточена ПС Степная. В 13:02 ВЛ 35кВ Александровка-Степная включена с выделенным участком ВЛ 35 Степная-Тамбовка (находился на Х.Х.), весь потребитель запитан. По ВЛ 35 Степная-Тамбовка произведен полный обход, замечаний нет В 13:50 ВЛ Степная-Тамбовка включена успешно на Х.Х. Осмотр ВЛ 35 Александровка-Степная без замечаний.	Тамбовский р-н/ 2368ч.	2368	1,5		-3, ясно	
Ам.ВЭС	10	Михайловка 110/35/10	16	20.02.19 10:09	20.02.19 11:43	1:34	20.02.19 14:09	4:00	МТО	ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 14:09. Оп.266/89 заменен поврежденный изолятор, устранен слесет проводов.	скваж, кот/697 чел	697	0,3	19	-8, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Краснознаменка 35/10	В-10 1Т	20.02.19 13:04	20.02.19 14:17	1:13	20.02.19 14:17	1:13	ББ		у	С обесточиванием потребителей 1 сч 10 кв. По прибытию ОБВ: откл. полож В-10 1Т (без блин); откл. полож ф1 (вед. бл. Ав.откл.). В 14:17 РПВ усп, все потребители запитаны. /21.2.19 проверка РЗА без замечаний; произведена регулировка привода В-10 ф1 (по мех.части)/.	кот/ 345 чел	345	1,1		+2, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	20.02.19 14:27	20.02.19 16:00	1:33	20.02.19 20:40	6:13	МТЗ		у	В 16:00 при включении появилась "Земля". Бригада вышла в обход на поиск МП прибором. В пролете оп.108-109 падение дерева, обрыв провода. (несанкц.спил). Сообщено СБ, ОВД. С 19:05 до 20:40 ВЛ выводилась в ремонт для устранения повреждения	нет/ 250 чел	250	1,5	5	-1, ясно	
Прим.ЮЭС	6	ХФ3 110/6	26	20.02.19 15:00	20.02.19 15:05	0:05	20.02.19 15:05	0:05	Ав.откл.		у	Осмотр без замечаний.	кот/ 1004 чел	1004	0,7	12	+3, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	В-10 Т1	20.02.19 15:40	20.02.19 17:19	1:39	20.02.19 17:19	1:39	Ав.откл.		у	С обесточиванием потребителей 1 сч 10 кв. По прибытию ОБВ: откл. полож В-10 Т1 (Ав.откл.); ф4 (рск, не откл, бл. Ав.откл.). В 17:05 вкл В-10 Т1, в 17:19 набрана нагрузка, без ф4. В 21:15 включили Ф.4	школа, кот/ 1050 чел	1050	1,39	27	+6, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	4	20.02.19 15:40	20.02.19 21:15	5:35	20.02.19 21:15	5:35	Ав.откл.		ну	Осмотр ВЛ без замечаний. В-10 не идет на включение. Произведена регулировка привода. Включен в 21:15.	нет/ быта нет	0	0,1	2	+6, ясно	

Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	20.02.19 17:41	20.02.19 18:43	1:02	21.02.19 0:10	6:29	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП. Стороннее возд (следы неброса) на оп.153/27/5, перегрели шлейфа на спуске к ТП5272; на РС-423/153/13 отгорел шлейф фА на сторону оп. 153/14. Сообщено СБ, ОБС. Повреждения устранены		школа/ 345 чел	345	0,3	9	-1, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	20.02.19 20:42	20.02.19 20:42	0:00	20.02.19 20:42	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	-4, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	В-10 Т1	21.02.19 12:24	21.02.19 13:59	1:35	21.02.19 13:59	1:35	Ав.откл		у	С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кВ. По прибытию ОБС: откл.полож В-10 Т1 (Ав.откл.); ф4 (рск, бл.Ав.откл.). В 13:55 1сш 10 кВ поставлена под У, в 13:59 под нагрузку. 21.02.19 произведена регулировка привода ф.4	СВ-10	школа, кот, интернат/ 1375чел	1375	0,94	27	+4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	21.02.19 12:24	21.02.19 13:59	1:35	21.02.19 13:59	1:35	Ав.откл		у	часть с.Ново-Георгиевка, с.Константиновка, с.Полтавка. 21.02.19 произведена регулировка привода ф.4		школа, кот/ 700чел	700	0,6	13	+4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	21.02.19 19:39	21.02.19 19:39	0:00	21.02.19 19:39	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	0, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	21.02.19 20:50	21.02.19 23:51	3:01	21.02.19 23:51	3:01	Ав. Откл.		ну	часть с.Ново-Георгиевка, с.Константиновка, с.Полтавка. Лвл 12км. Повреждение на вед. оттайке		школа, кот/ 700чел	700	0,6	13	+2, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	21.02.19 21:36	21.02.19 21:53	0:17	22.02.19 3:33	5:57	Откл. КУ"Земля"			с.Сальское, с.Сухановка. Лвл- 67км. В 21:53 включен до СП2 (запитано 21ТП). ОП 22 заменили изолятор		котельная, школа/1200ч.	1200	0,8	27	-1, ясно
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	4	21.02.19 22:06	21.02.19 22:06	0:00	21.02.19 22:06	0:00	Ав.откл		у	Обход без замечаний		школа, котельная, насосная/646ч.	646	0,2	7	-2, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	1	21.02.19 22:06	21.02.19 23:58	1:52	21.02.19 23:58	1:52	"земля" от КУ			часть с.Ново-Георгиевка, часть с.Фадеевка. При поиске "Земля" самоустранилась		нет/ 285ч.	285	0,1	8	-1, ясно
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	26	22.02.19 12:44	22.02.19 13:46	1:02	22.02.19 17:58	5:14	"земля" от КУ			Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.26-00/73 сторонними лицами спилено дерево, упало на верхний провод и сорвало изолятор, провод на траверсе, на ветках видны следы перекрытия. Сообщено в СБ. Устранено, схема восстановлена	ф.76 Башурово	быта нет	0	0,01	1	-5, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Очистные сооружения 35/10	1	22.02.19 15:38	22.02.19 15:38	0:00	22.02.19 15:50	0:12	МТО	ну	у	Под опорой №10 обнаружены обгоревшие останки птицы (ворона).	АВР у потребителя	нет	0	0	0	-2, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	4	23.02.19 0:39	23.02.19 0:39	0:00	23.02.19 0:39	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	-4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ярославка 110/35/6	7	23.02.19 2:08	23.02.19 2:08	0:00	23.02.19 2:08	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	-2, ясно
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	23.02.19 10:32	23.02.19 10:38	0:06	23.02.19 10:38	0:06	МТО		у	по фидеру была запитана нагрузка ф.2 Вишневка. Произведен осмотр. Пр.оп.30-31 перекрытие проводов фольгированной лентой от праздничных воздушных шаров; повреждений нет.		нет / 1561 чел	1561	0,3	22	-4, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	173	23.02.19 13:45	23.02.19 16:12	2:27	23.02.19 16:12	2:27	б/б	не раб		Оп.173-00/36 повреждена конкаб.мудфа резервной КЛ; исключена из сх. Кабель отремонтирован 7.03.19 в 12:38.		нет / 450 чел	450	0,3	3	-4, ясно
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	23.02.19 14:13	23.02.19 14:13	0:00	23.02.19 14:13	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	-2, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	1А	23.02.19 17:12	23.02.19 17:38	0:26	23.02.19 17:38	0:26	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.учке		нет / 349 чел	349	0,4	11	+1, ясно
Прим.ЮЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	24.02.19 3:54	24.02.19 3:54	0:00	24.02.19 3:54	0:00	МТО	у		Осмотр зоны ДРСК, замечаний нет.		нет	0	0	0	+1, ясно
Ам.ВЭС	6	А 35/6	6	24.02.19 4:09	24.02.19 5:00	0:51	24.02.19 10:06	5:57	МТЗ	ну	ну	Вкл без ТП-55 (быт), повреждение вводного каб. Произведена замена кабеля.		насос, школа/ 1500 чел	1500	0,6	11	-6, ветер
Прим.ЮЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	24.02.19 5:06	24.02.19 6:38	1:32	24.02.19 6:38	1:32	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной оттайке.		кот, школа, д/с/ 1271 чел	1271	0,8	27	+1, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	8	24.02.19 9:30	24.02.19 10:11	0:41	24.02.19 10:11	0:41	МТЗ		у			птицефабрика (бойня) / нет	0	0,06	3	+2, ясно
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	24.02.19 12:44	24.02.19 12:45	0:01	24.02.19 12:45	0:01	МТЗ	ну	у	с.Пашково, заречье. Вкл. по ТМ. 25.02.19 произведен осмотр, не санкционированная вырубка деревьев в прол. оп. 21-00/167 - 168 (без повреждения ВЛ).		котельная / 268 чел	268	0,1	8	0, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	24.02.19 15:40	24.02.19 17:00	1:20	24.02.19 17:00	1:20	Ав.откл		у	Самовольное включение потребителем вед. участка к ТП-2518 (ранее отключенного), повешен замок на привод разъединителя на оп.№ 92.		котельная, школа / 570 чел	570	0,8	7	+2, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	24.02.19 15:50	24.02.19 20:28	4:38	24.02.19 21:18	5:28	Ав.откл		ну	Лвл=22,2км. с.Никольвовск,часть с.Корфовка. В 17:23 запитано 2 ТП. В 20:28 включили без ТП-20016 и ТП-20232. В 21:18 полностью. Причина не установлена		школа / 400 чел	400	0,2	7	+9, ясно
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	16	24.02.19 17:20	24.02.19 21:51	4:31	24.02.19 21:51	4:31	Ав.откл		не прои зв.	часть с.Галенки с.Дзержинец. На приёмном портале ПС разрушение опорного стеклянного изолятора ф- С. Устранено. /для БВР исходя из конструктивных особенностей для замены изолятора отключали В-10 Т2 ЗСШ-10кВ (вкл. СВ-10 3-4С) без ограничения потребителей, кроме ф-16/. По ф.16 без повреждение на вед.учке		школа, котельн. детсад /1350 чел	1350	1,1	16	+7, ясно
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	24.02.19 17:20	24.02.19 17:37	0:17	24.02.19 17:37	0:17	Ав.откл		у			школа, котельн. детсад /800 чел	800	0,8	12	+7, ясно
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	24.02.19 17:46	24.02.19 19:28	1:42	24.02.19 19:28	1:42	МТЗ, МТО	ну	ну	с.Валуево, Червоно-Армия. Повреждение на вед. ТП-706 в/ч.		скважина, в/ч с котельной / 418 чел	418	0,3	9	-4, снег
Прим.ЦЭС	35	Ярославка - Лузановка		24.02.19 18:35	24.02.19 18:35	0:00	24.02.19 18:35	0:00	МТО		у	ИМФ ф-В и ф-С 5,8км (вся длина 12км). Обход 24.02.19. произведен обход ВЛ с оп. №40 по №66, в пр. оп № 66-69 низовой пал травы.Участок с опоры №69 по №109 будет осмотрен после прохождения пала.		нет	0	0	0	+7, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнёво	С-60	24.02.19 19:31	24.02.19 19:31	0:00	24.02.19 19:31	0:00	Бидж: 2ст НЗНП. Дежн: 2 ст НЗНП		у	Биджан: ИМФ ф.С 16,6км, Дежнево: ИМФ ф.А, 20,8 км. Лвл=34км. 25.02.19 произведен обход, оп. №95 разрушено гнездо (ветки у опоры).		нет	0	0	0	-2, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	25.02.19 7:28	25.02.19 8:42	1:14	25.02.19 9:09	1:41	МТЗ		у	Запитано от резерва без 5-ти ТП. В 9:09 РПВ успешно. Произведен осмотр: в пр. оп. 22/2-22/3 спиленное дерево лежит под проводами (без повреждения ВЛ).	Ф-3 ПС Курсаковка	школа, котельная / 1500 чел	1500	0,2	12	-7, ясно

Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	25.02.19 7:36	25.02.19 7:37	0:01	25.02.19 9:20	1:44	"земля" от КУ			Включен с "землей" для поиска МП прибором. На вед. участке оп. 239/71 срыв изолятора ф."С", на оп. 239/72 срыв изолятора ф."С", провод упал на трансверсу, в 09:20 отключен СП-1 абонентской отп. на п.Горный (2 ТП), отайка на обслуживании Администрации Кировского района.	котельная-2, школа-3 / 322 чел	322	0,03	7	-7, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	25.02.19 10:31	25.02.19 11:13	0:42	25.02.19 11:13	0:42	КУ "земля"			с.Андреевка. "Земля" самоустранилась. Произведен обход, оп. №23 ф."С" поврежден изолятор. Устранено в 15:53.	котельная, школа, водонасосная / 595 чел	595	0,8	10	-1, ясно
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	5	26.02.19 10:34	26.02.19 11:22	0:48	26.02.19 11:22	0:48	МТО	ну		Консервный з-д. На оп.1 на кабельной муфте перекрытие плитой. Устранено.	нет / быта нет	0	1,6	7	-3, обл
Прим.ЮЭС	110	Лазурная 110/35//6	В-110 Океан	26.02.19 14:28	26.02.19 14:28	0:00	26.02.19 15:36	1:08	ДЗЛ	у		На ПС Океан в ремонте 1СШ-110кВ, включена рем. перемычка 110. Разрыв транзита, без погашения потребителей В 15:36 транзит замкнут, выведена из работы ДЗЛ КВЛ-110 Лазурная-Океан. По КВЛ-110 произведен обход, замечаний нет. (проверка ДЗЛ без замечаний, 1.3.19 в 22:51 ДЗЛ введена в работу). По информации от Прим. РДУ на ВТЭЦ-2 в 14:28 отключился Т-3 от ГЗ (отключился ТГ-3. сброс нагрузки 82МВт), заявка на Т-3 до 27.02.19 (продлена до 9.03.19). 28.2.19 проведена проверка РЗА, сняты осциллограммы, производится анализ.	нет	0	0	0	+5, обл
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ	№2 (Л-115)	26.02.19 17:21	26.02.19 17:50	0:29	26.02.19 17:50	0:29	НГРЭС: ТЗНП 2ст., АПВ не раб. ЧТЭЦ: НЗ3 1ст. АПВ не раб.	у		Обесточивалась 1,3сш-6кВ ПС Дежневская. В 17:50 ВЛ включена с обихи сторон.	Скважина водопонижения, Вентиляционные установки / быта нет	0	5		-11, пасм
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ	№1 (Л-114)	26.02.19 17:21	26.02.19 17:21	0:00	26.02.19 18:04	0:43	НГРЭС: ТО, АПВ усп. ЧТЭЦ: НЗ3 1ст. АПВ не раб	у		Разрыв транзита, без отключения потребителей. В 18:04 замкнут транзит.	нет	0	0	0	-11, пасм
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми - М.Нимныр		26.02.19 17:21	26.02.19 17:45	0:24	26.02.19 18:02	0:41	ЧТЭЦ: не отключ. М.Нимныр: ТЗНП 2 ст., МТЗ 1 ст., АПВ выведено	выб	у	Одновременно на ПС Лебединь отключался В-110 Юкта (ТЗНП 3 ст, ИМФ 130,8км ф.-С) с успешным АПВ. Обесточилась ПС Хатыми. В 17:45 на ПС М.Нимныр включен В-110 "Хатыми", потребители запитаны. В 18:02 на ЧТЭЦ включен В-110 "Хатыми". На ЧТЭЦ повреждение ввода СВ-110 ф.-А в сторону 2СШ-110 (тип. У-110). В 17:21 на ЧТЭЦ в связи с обесточиванием 2СШ-110 произошло отключение 3-х из 4-х ТТ (сброс нагрузки с 15МВт до 5МВт), в 19:35 вышли на график. Работа РЗА: по объектам РСК в соответствии с заданными уставками правильная, замечаний от СО нет.	котельная, школа, д/с, водозабор / 105чел	105	0,6	5	-11, пасм
Прим.ЗЭС	10	Тихменево 35/10	В-10 Т1	26.02.19 19:19	26.02.19 20:24	1:05	26.02.19 20:24	1:05	МТЗ	у		с.Тихменево, Курское, Глазовка. Одновременно отключился ф.3 (МТЗ). В 20:24 все включено, потребители запитаны. На 27.02.19 проведена проверка РЗАИ, произведена регулировка привода В-10 ф.3. Обход по ф.3 без замечаний.	1917чел	1917	1	32	-2, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	26.02.19 20:58	26.02.19 20:59	0:01	27.02.19 2:37	5:39	"земля" от КУ			с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка. В 20:59 включен для отыскания прибором "квант". Обнаружено на оп.285 разрушен изолятор ф.А. Устранено с 0:15 до 2:37.	Котельная-2шт, Школа, Насосная, Д.дом / 352 чел.	352	0,2	15	-2, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по Ф-11 в КТП-80201 отк. В-10 кВ в стор. РП-80202	27.02.19 6:38	27.02.19 7:10	0:32	01.03.19 1:44	43:06	авар. откл.	не прои зв.	у	часть г. Фокино, запитано от резерва. Выведен участок КЛ между РП-80201 и РП-80202 без потребителя. Определено 2 повреждения по КЛ: 432м и 507м от РП-80201 в ст. РП-80202. Разложены пожги. Разработаны котлованы. Симонтировано две кабельные вставки по 5м длиной и 4 соединительных муфты.	Ф-13 ПС Промысловка	200	0,2	12	-4, ясно
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		27.02.19 8:57	27.02.19 8:57	0:00	27.02.19 8:57	0:00	ТЗНП	у		ИМФ-98,8км. А-0. В пр.оп.308-309 (проходит над проезжей частью) а/м Камаз (погрузчик леса) с высокой конструкцией погрузочного механизма, проезжая участок под ВЛ приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, в следствии чего произошло перекрытие на кузов автомашины, без повреждения ВЛ. Пострадавших нет. Сообщено в полицию, СБ.	нет	0	0	0	-10, ясно
Ам.ЗЭС	35	Мужино - Воскресеновка		27.02.19 13:11	27.02.19 13:37	0:26	27.02.19 13:37	0:26	МТО	выб	у	Обесточивалась ПС Воскресеновка. АПВ выб по заявке (чистка просеки). При чистке просеки в пр.оп.296-297 от мульчера отлетела ветка на ВЛ-35.	680чел	680	0,16	12	-5, облачно
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	14	27.02.19 14:31	27.02.19 14:35	0:04	27.02.19 14:35	0:04	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний	школа / 238чел	238	0,2	4	+5, обл
Прим.ЮЭС	110	ПагрЭС - Южная		27.02.19 19:05	27.02.19 19:05	0:00	27.02.19 19:05	0:00	ЗЗ	у		Обход ВЛ без замечаний. На ПС Южная обнаружен дефект изолятора РШ 110 Т-2 Ф-"В" в сторону 2С-110кВ. Под РШ 110 Т-2 обнаружены части обгоревшего аспандера. (за забором ПС расположена спорт.база). Устранено по заявке 28.02.19 с 12:08 до 15:09 с орг потреб 11 МВт, 12885 чел	нет	0	0	0	+3, ясно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	27.02.19 19:14	27.02.19 20:02	0:48	27.02.19 20:02	0:48	МТЗ	нет	у	с.Корфовка, Алексее-Никольск. Обход и проверка РЗА без замечаний.	школа, котельная, п/з / 200чел	200	0,2	4	+1, ясно
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	28.02.19 15:18	28.02.19 16:21	1:03	28.02.19 16:21	1:03	МТО	у		Обход без замечаний	школа / 500 чел	500	0,42	3	+9, ясно

Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 РКЛ оп.129	01.03.19 10:09	01.03.19 10:09	0:00	01.03.19 10:09	0:00	Ав.откл	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	0, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	01.03.19 10:50	01.03.19 12:43	1:53	01.03.19 13:52	3:02	МТО	ну	ну	Включен до Р-53, без трех ТП. В 13:52 полностью. В пр.оп.222-223 падение дерева на провода (сухостой), без повреждения		школа, д/с, котельная / 827 чел	827	0,3	15	+3, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	21	01.03.19 10:57	01.03.19 11:12	0:15	01.03.19 11:12	0:15	"земля" от КУ			Повреждение на вед.ТП		школа, котельная / 1625 чел	1625	0,2	11	+3, ясно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	01.03.19 13:45	01.03.19 14:25	0:40	01.03.19 18:52	5:07	Ав.откл			Включен без п/з Крайнова. Оп.145/184 устранён срыв изолятора.		2 п/з / 125 чел	125	0,02	7	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	9	01.03.19 14:02	01.03.19 17:47	3:45	03.03.19 1:42	35:40	"земля" от КУ			Оп.3 поврежден изолятор, провод на траверсе. Устранено, при включении "земля". В 17:47 обеспечен резерв двум ТП, остается обесточено одно ТП. Выделен уч-к поврежден.КЛ между ТП-83019 и ТП-83023, все запитано. Определено МП: 134 м от ТП 83023 в сторону ТП 83019. Установлена каб.муфта, в 1:42 включен по норм.схеме	ф.10 Депю	нет / 800 чел	800	0,5	3	+7, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	01.03.19 15:10	01.03.19 15:59	0:49	01.03.19 15:59	0:49	МТО		у	осмотр 4.3.19		школа, котельная / 520 чел	520	0,9	14	+5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	01.03.19 15:22	01.03.19 16:00	0:38	01.03.19 18:06	2:44	МТЗ			Включен без отп на п/л Дубки. Оп.278/18 обнаружен срыв вязки изолятора, провод лежит на траверсе. Устранено, все включено		насосная, школа, котельная / 631 чел	631	0,3	5	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	01.03.19 19:17	01.03.19 19:17	0:00	01.03.19 19:17	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+1, ясно
Прим.ЗЭС	10	Рождественка 35/10	7	02.03.19 2:14	02.03.19 3:00	0:46	02.03.19 3:00	0:46	МТО	нет	ну	с.Рождественка. При РПВ "земля", отключен от КУ. Включен после обхода, "земля" самоустранилась". На КТП-5059 повреждение разрядника ф.А, заменен		котельная, школа, д/с / 556 чел	556	0,2	6	-4, ясно
Прим.ЗЭС	10	Рождественка 35/10	8	02.03.19 2:14	02.03.19 3:00	0:46	02.03.19 3:00	0:46	МТО	нет	ну	с.Рождественка, Голубовка. При РПВ "земля", отключен от КУ. Включен после обхода, "земля" самоустранилась		нет / 231 чел	231	0,1	2	-4, ясно
Прим.ЗЭС	10	Рождественка 35/10	8	02.03.19 3:03	02.03.19 3:52	0:49	02.03.19 11:42	8:39	МТО	нет	не прои. зв.	с.Рождественка, Голубовка. Включен до РЛ-29 оп.23, без 1ТП. В 6:30 включен до РЛ-30 оп.150 с "землей" ф.А, производится поиск земли с прибором. Все потребители запитаны. На оп.99 обрыв вязки верхнего провода, провод на траверсе. Устранено в 11:42, восст.норм.схема.		нет / 231 чел	231	0,1	2	-4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	02.03.19 7:17	02.03.19 8:01	0:44	02.03.19 8:01	0:44	ав.откл		у	на оп.62 строится гнездо. Гнездо снято.		нет / 300 чел	300	0,9	11	-7, ясно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	02.03.19 9:32	02.03.19 10:06	0:34	02.03.19 10:06	0:34	МТЗ		у			нет / 440 чел	440	0,2	17	-2, ясно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		02.03.19 9:35	02.03.19 9:35	0:00	02.03.19 9:35	0:00	Спасск: ДЗ 1з, ТНЭП 1ст. Мучная: НЗЗ 1ст	у		Произведен осмотр. Пр.оп. 90-96,110-112, 130-134 следы прохождения пала. Повреждения оборудования нет.		нет	0	0	0	-7, ясно
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	19	02.03.19 10:08	02.03.19 10:13	0:05	02.03.19 10:13	0:05	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.		кот / 1000 чел	1000	1,5	15	-12, облачно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	02.03.19 10:10	02.03.19 10:38	0:28	02.03.19 11:43	1:33	МТЗ		ну	Вкл без 7ТП, вкл в 11:43 без замечаний. Оп.159 заменен поврежденный изолятор (по заявке 16:46-19:31).		нет / 440 чел	440	0,2	17	-2, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	02.03.19 16:12	02.03.19 18:19	2:07	02.03.19 18:19	2:07	МТЗ-2	ну	ну	На траверсе ТП7 заменен поврежденный изолятор.		оч.сооруж, мнс, жд / 2061 чел	2061	0,6	21	0, облачно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	02.03.19 17:35	02.03.19 18:46	1:11	02.03.19 18:46	1:11	Ав.откл		у			школа, кот, п/з / 200 чел	200	0,2	4	+4, облачно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	03.03.19 1:03	03.03.19 1:13	0:10	03.03.19 1:13	0:10	МТО		у			нет / 282 чел	282	0,1	6	0, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	03.03.19 3:05	03.03.19 3:15	0:10	03.03.19 3:15	0:10	МТО		у	Произведен осмотр. В результате ранее прошедшего пала повреждены оп.84, 98 (дерева на ж/б приставке). Заменены в 19:06 на ж/б		нет / 282 чел	282	0,1	6	0, ветер
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ с отп.Березовка, СМР, КПУ	№1	03.03.19 8:54	03.03.19 8:54	0:00	03.03.19 8:54	0:00	ВЧБ	у		Осмотр оборудования ПС СМР, КПУ, Березовка без замечаний. Частичный осмотр без замечаний. 4.03.19 обход без замечаний		нет	0	0	0	-4, облачно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	03.03.19 13:21	03.03.19 14:15	0:54	03.03.19 14:15	0:54	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной отпайке. ТрансГаз., вкл в 17:22		зона/600 чел	600	0,2	5	+10, ясно
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	1	03.03.19 14:50	03.03.19 15:25	0:35	07.03.19 15:12	96:22	МТЗ	выв	ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч.ПС-ТП115 яч.4. 4.03.19 определено МП-16м. от ТП115. 5.03.19 разложены пожги. 7.03.19 установлена муфта, включен в работу.	ПС ЧТФ ф98	д/с, кнс, школа, кот / 3000 чел	3000	0,9	11	+2, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	03.03.19 14:55	03.03.19 18:44	3:49	04.03.19 14:51	23:56	Ав.откл		ну	Лвл=26,1км, Лбаза=51км. В 17:30 вкл до Р15 (запитано 1ТП), вкл в 18:14 (запит 2ТП), вкл в 18:44 без 2ТП (ТП-1368, ТП-2120) Пр.оп.28-29 несанкц.рубка деревьев, падение дерева на провода, обрыв провода трех фаз. Сообщено в СБ. В 0:20 на оп.19 сделан разрез, запитано ТП-2120. Остается обесточено ТП-1368 (8 ч.д.). Повреждение устранено, в 14-51 схему привели в исходное состояние		в/ч / 450 чел	450	0,1	13	+4, облачно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	03.03.19 15:40	03.03.19 17:07	1:27	04.03.19 0:34	8:54	Ав.откл		не прои. зв.	При ранее прошедшем пале подгорели оп. 304, 308, 357 (дер на ж/б приставке). Оп.357 требует замены; оп.195 срыв изолятора. Вкл в 17:07 с выделенным поврежденным уч. (без отпайки на п/з (на ДГ). Устранено, все включено по норм.схеме 00:34		школа, кот, п/з (на ДГ) / 200 чел	200	0,2	4	+13, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	03.03.19 15:54	03.03.19 15:54	0:00	03.03.19 15:54	0:00	МТЗ	у		Повреждение на ведомственной отпайке.		нет	0	0	0	+4, облачно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	03.03.19 16:10	03.03.19 17:49	1:39	03.03.19 20:14	4:04	КУ, земля			Вкл до РЛ1, без 4ТП (из 7), вкл в 19:38 без 2ТП, вкл в 20:14 полностью. Земля самоустранилась.		школа, п/з / 125 чел	125	0,1	7	+8, ветер

Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	4	03.03.19 16:19	03.03.19 16:19	0:00	03.03.19 16:19	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+4, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	04.03.19 9:07	04.03.19 9:22	0:15	04.03.19 9:22	0:15	МТО	у	не прои зв.	с.Раздольное, Алексеевка	нет/444ч.	444	0,3	12	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	04.03.19 9:26	04.03.19 9:49	0:23	04.03.19 11:53	2:27	МТО	у	не прои зв.	Вкл без 6ТП. Пр.оп. 56-57снята ветка с проводов. В 11:53 схему привели в исх. состояние	нет/444ч.	444	0,3	12	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	по ф.12 в РП80204 В-10 кВ	04.03.19 12:11	04.03.19 12:54	0:43	07.03.19 1:03	60:52	Ав. Откл.	у	не прои зв.	Вкл без ТП82117, в 13:15 обеспечен резерв. Выделен уч.КЛ (ТП 82125 -ТП 82117) без нагрузки. Определено МП: 105 м от ТП82125. 5.03.19 произведена разработка котлована, повреждение не подтвердилось, разложен пожар на расстоянии 100 метров от ТП-82125. Кабель откопан, установлено 2 муфты и каб. вставка 15м. 7.03.19 в 1:03 схему привели в исходное состояние	ф.31 ПС 178Ф	нет/400ч.	400	0,2	5	+4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Многоудробное 35/6	11	04.03.19 13:43	04.03.19 14:33	0:50	04.03.19 14:33	0:50	Ав. Откл.	у		Осмотр без замечаний.	нет/130ч.	130	0,2	8	+9, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	04.03.19 15:21	04.03.19 15:33	0:12	04.03.19 15:33	0:12	МТЗ	у		часть с.Кучелиново. Повреждение в сетях потребителя.	нет	20	0,15	7	+9, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		04.03.19 15:24	04.03.19 15:43	0:19	04.03.19 15:43	0:19	ДФЗ	ну	у	Лвл=61,25км, Лимф=9,2км от ПС Тамбовка. Схема сети 110 кВ ремонтная (выведена ВЛ 110 кВ "Центральная-Волково", на ПС Ивановка отключен В-110 "Волково"(по режиму РДУ)). Обесточено: 5 ПС 110кВ (Волково, Тамбовка, Раздольное, Узловая, Дим) и 15 ПС 35кВ (Лазовое, Садовое, Николаевка, Куропатино, Муравьевка, Уругуй, Коврижка, Семидомка, В.Полтавка, Полтавка, Ключи, Комплекс, Береговая, Орловка, Лугавая). Осмотр зоны ИМФ без замечаний (ОП 200-208) замечаний нет (следов пала нет). 5.03.19 произведен полный осмотр ВЛ. На оп. 215, фА (6,3 км от ПС Тамбовка) следы перекрытия полимерного изолятора. Заявка на устранение 25.3.19)	Тамбовский, Констант, часть Благоевщ.р-на/45442ч.	45442	25		+1, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	04.03.19 15:37	04.03.19 15:51	0:14	15.03.19 16:38	265:01	МТЗ	ну	у	Вкл без 2ТП. ТП 289 отгорел шлейф Ф-В (устранено в 18:35), РПВ ну, продолжен осмотр. В 20:55 выделен уч. КЛ без нагрузки (оп.38-ТП1312), потребителю обеспечен резерв. /5.03.19 определено МП: 175 м от ТП-1312. 6.03.19 в 16:40 получено согласование на пожар. 7-11.03.19 разложены пожоги, 12-земляные работы, разложен доп.пожог). 13-14.03.19 работы не велись. 15.03.19 повреждение устранено, схему привели в исх. состояние.	ф.10 Тополево	больница, школа,д.сад/210 0ч	2100	1,2	10	+2, ясно
Ам.СЭС	10	Речная 35/10	5	04.03.19 18:33	04.03.19 18:37	0:04	04.03.19 18:37	0:04	МТЗ	нет	у	Произведен осмотр. Оп.2/11 (под РТП1) мертвая ворона.	администрация, прокуратура. Д.сад/1425ч.	1425	1,1	13	-11, ясно	
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратенювка	1	04.03.19 19:35	04.03.19 20:42	1:07	04.03.19 20:42	1:07	МТЗ	ну	у	5.03.19 осмотр без замечаний	нет/250 чел	250	0,15	8	+6, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	11	05.03.19 8:55	05.03.19 9:05	0:10	05.03.19 9:05	0:10	Ав. Откл.	у	у	Осмотр 7.3.19	школа, котельная/184ч.	184	0,5	18	-2, пасм.	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск2 - Михайловка - ЖБИ 130		05.03.19 11:05	05.03.19 11:05	0:00	05.03.19 11:05	0:00	ПС Усс2: 3НЗ 2ст; ЖБИ130: 3НЗ 1ст.	у	у	Лвл=31,3 км. Лимф=30,3км, ф.С. Обход ВЛ без замечаний. На ОП 115, 117,118 обнаружены гнезда птиц, других замечаний нет	нет	0	0	0	-8, ясно	
Прим.СЭС	35	Молодежная - Лесная - Новосысоевка		05.03.19 13:03	05.03.19 13:30	0:27	05.03.19 13:30	0:27	МТЗ	ну	у	Обесточено 7ПС 35кВ (ПС Лесная, В-2, Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка, Андреевка, Яблоновка, 14 834 ч., 6,3 МВт). Падение отломанной ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны в пр.оп. №48/36-48/37 во время механизированной чистке просеки хоз. способом (повреждения провода нет).	Яковлевский р-н/14834ч.	14834	6,3		+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	ХВЗ 110/6	26	05.03.19 13:25	05.03.19 15:27	2:02	05.03.19 21:59	8:34	Ав. Откл.	ну	у	Потребителю обеспечен резерв. ТП 7444 в яч.вводного В-6кВ заменены поврежденные опорные и тяговые изоляторы. В 21:59 восст.норм.схема.(падение штукатурки с потолка)	ф.3 ПС ХФЗ	нет/748ч.	748	0,1	3	+3, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	4	05.03.19 13:40	05.03.19 14:50	1:10	05.03.19 16:12	2:32	КУ, земля			Вкл без ТП4023, вкл в 16:12 после замены поврежденного оп.изолятора фф.	водоносная, д.сад, котельная/520ч.	520	0,6	5	+4, пасм.	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	93	05.03.19 15:13	05.03.19 15:27	0:14	05.03.19 15:27	0:14	МТО	выв	у	Произведен осмотр. В ТП 2 перекрытие ВН-6кВ (поврежден контакт фА), потребителю обеспечен резерв (ПС ЧТФ ф76). Устранено 7.3.19 в 10:26.	больница, школа/800ч.	800	0,4	3	+2, ясно	
ЮА ЭС	6	МПС 35/6	ф."МПС2"	05.03.19 17:18	05.03.19 17:18	0:00	05.03.19 17:18	0:00	МТЗ	у	у	часть г.Алдан	нет	0	0	0	-6, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	05.03.19 19:10	06.03.19 15:45	20:35	06.03.19 15:45	20:35	МТО	ну	у	Лвл=11,8км, Лбза=90км.В 23:48 вкл до Р107 (уч.без нагрузки). Пр.оп.72-73 падение дерева, обрыв проводов 3-х фаз. (ясен; несанкц.спил). Требуется замена траверс на оп.71,72,73. Сообщено СБ, ОВД. 6.03.19 устранено.	нет/50ч.	50	0,08	6	+2, ясно	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	05.03.19 23:06	05.03.19 23:58	0:52	05.03.19 23:58	0:52	Ав.откл	у	у	Осмотр без замечаний	нет/ 178 чел	178	0,1	5	0, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Береговая-1 - Промысловка		06.03.19 2:36	06.03.19 4:35	1:59	06.03.19 4:45	2:09	МТО, НЗ3 1-ст.	ну	у	На вед.ПС 110 Промысловка (Оборонэнерго) повреждение ввода В-110 Т1 фА (в сторону шин) с возгоранием. Обесточена вед. 110 ПС Промысловка и 2 вед ПС 35 (Штиль и С-100). Возгорание ликвидировано совместно с МЧС (3:35). /В 4:27 запитаны шины 110 кВ (со стор.ПС С55), в 4:35 вкл Т2, все потребители запитаны, в 4:51 транзит замкнут/. / На ПС Промысловка персоналом были отключены В-110 ВЛ Береговая-1, В-110 ВЛ 178 Ф и В-110 ВЛ С-55 от КУ;/	ПС Промысловка Т2	10 МВт/25500 чел/г.Фокино (из них 7 фид РСК: 3 МВт/13490 чел)	25500	10		-2, пасмурно

Прим.ЮЭС	110	Промысловка - С55		06.03.19 2:36	06.03.19 2:36	0:00	06.03.19 2:36	0:00	Пром: ДЗ 2з; С55: НЗЗ 2ст	у		Повреждение на вед.ПС Промысловка	нет	0	0	0	-2, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	06.03.19 4:48	06.03.19 6:01	1:13	08.03.19 1:31	44:43	МТО	ну		Обеспечен резерв (без 6ТП), вкл в 6:57 без 3ТП, вкл в 7:15 без 1 ТП, вкл в 7:25 с выделенным участком (без нагрузки). Обнаружено два МП: 84 метра от РП80201 в сторону ТП 82061 и 72 метра от РП 203 в сторону ТП 82062. Разложены пожари. 7.03.19 в 22:42 по КЛ10 РП 203-ТП82062 (смонтировано две соединительные муфты и кабельная вставка 5м). 01:31 по КЛ РП80201-КТП82061 (смонтировано две соединительные муфты и кабельная вставка 5м). Схема приведена в исходное состояние	ф1	школа, госпит, кот, ск.помощь/500 чел	500	0,5	12	-2, пасмурно
Прим.ЮЭС	35	Бурная 110/35/6	В-35 Т1, СВ-35	06.03.19 10:01	06.03.19 10:26	0:25	06.03.19 13:05	3:04	"внешнее отключение", работа УРОВ			Схема сети ремонтная: на ПС Бурная в ремонте В-35 Т2 (рем. привода), КЛ-35 Эгершельд №1, включен СВ-35 . На ПС Бурная во время проведения работ бригадой РЗА по профвосстановлению РЗА на В-35 Бурная-Эгершельд №1 отключились В-35 Т1, СВ-35. Обесточена ПС-35 Эгершельд, вед. Торговый порт, Зелёная. В 10:26 ПС Эгершельд запитана от ПС Русская. В 10:31 (ч/з 30 мин) от ПС Эгершельд запитана вед. ПС Зелёная (0,5МВт), в 10:39 (ч/з 38 мин) запитана вед. ПС Тоговый порт (1,5МВт). Выявлена неисправность ключа УРОВ В-35 Эгершельд №1 (во всех положениях контакты не размыкаются). В 13:05 на ПС Бурная включены В-35 Т1, СВ-35, 1С 35, 2С 35, КЛ-35 Бурная-Эгершельд №2 под напряжение. В 15:25 вкл. на хх КЛ-35 Бурная-Эгершельд №1 после замены ключа УРОВ. 7.03.19 в 00:10 схему привели в исходное состояние	КВЛ-35 Русская-Эгершельд	часть г.Владивосток: 7910 чел	7910	9,85		0, пасм
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	06.03.19 12:10	06.03.19 13:25	1:15	06.03.19 15:00	2:50	КУ "земля"			п.К.Комунна. Вкл. без 2-х ТП. На оп. 7/34 разрушен изолятор фазы А, провод на траверсе. Устранено.	Скважина / 320чел	320	0,2	14	-4, ясно	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	7	06.03.19 12:20	06.03.19 12:20	0:00	06.03.19 12:20	0:00	МТО	у		г.Зел.	нет	0	0	0	-4, ясно	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	06.03.19 12:57	06.03.19 12:57	0:00	06.03.19 12:57	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний	нет/418ч.	418	0	0	-4, ясно	
ЭС ЕАО	10	ПФ 35/10	128	06.03.19 14:55	06.03.19 14:55	0:00	06.03.19 14:55	0:00	МТО, МТЗ	у		Обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	-1, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	06.03.19 15:58	06.03.19 17:56	1:58	06.03.19 18:41	2:43	МТЗ	ну		часть с.Малиново, с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожига. В 17:56 вкл. без КТП-5120, ворона на шлейфах в сторону РТП без повреждения оборудования. Устранено и включено.	Кот-4 Шк-2 Д/сад-3 / 1089 чел	1089	0,35	15	+4, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	7	06.03.19 19:43	06.03.19 19:45	0:02	06.03.19 19:45	0:02	МТО	у		с.Константиновка. Выполнен послесварийный осмотр, в пр.оп.28-32, 48-58 следы прохождения низового пала. Повреждений нет.	нет / 145 чел	145	0,1	6	+1, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	08.03.19 1:24	08.03.19 2:54	1:30	08.03.19 2:54	1:30	Ав. Откл.	у		часть с.Многоудобное. Обход до 15.3.19.	нет/130ч.	130	0,1	8	-7, ясно	
ЮЯ ЭС	6	Электрокотельная 35/6	Алдан-4	08.03.19 10:55	08.03.19 11:28	0:33	08.03.19 11:28	0:33	"земля" от КУ			В пр.оп.13-14 в пересени с теплотрассой в результате ухудшения изоляционных свойств внешнего покрова СИП и его приближения к металлоконструкции, возникло замыкание на "землю".Наложена дополнительная временная изоляция.	Д\сад,Поликлиника. Котельная,Тепло пункт.	0	0,8	6	-10, пасм	
Прим.ЮЭС	6	РП Западное	12	08.03.19 14:45	08.03.19 14:45	0:00	08.03.19 14:45	0:00	МТЗ	у		Обход до 15.3.19	нет	0	0	0	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Занадворковка 35/10	3	08.03.19 15:42	08.03.19 16:04	0:22	08.03.19 16:04	0:22	МТЗ	нет	у	с.Береговое, Рыбачий. Обход 11.3.19	котельная, школа / 631чел	631	0,3	5	+10, ясно	
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	14	09.03.19 4:38	09.03.19 4:40	0:02	09.03.19 4:40	0:02	МТЗ-2	ну	у	п.Поярково. ВЛ осмотрена, замечаний нет.	детский сад-2, котельная, водонапорная башня / 1600 чел	1600	0,5	13	-9, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	25	09.03.19 5:17	09.03.19 5:17	0:00	09.03.19 5:17	0:00	МТЗ	у		ВЛ осмотрена, замечаний нет.	нет	0	0	0	-9, ветер	
Ам.ВЭС	10	Новомихайловка 35/10	15	09.03.19 7:05	09.03.19 7:23	0:18	09.03.19 7:23	0:18	МТЗ	ну	у	с.Н.-Михайловка. При осмотре в пр.оп.27-28 провис провода, произведена перетяжка в 11:46.	школа, котельн. скважина / 523 чел	523	0,1	6	-9, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	09.03.19 9:01	09.03.19 9:22	0:21	09.03.19 9:22	0:21	МТО	запрет	у	Повреждение на вед.участке ТП-535	быта нет	0	0,2	26	-5, ветер	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	09.03.19 12:04	09.03.19 12:05	0:01	09.03.19 12:05	0:01	МТЗ	ну	у	с.Унгун, Красивое. Произведен осмотр. Пр.оп. 161-00/131-132 (подВЛ) упавшее сухое дерево. Повреждение оборудования нет, следов стор.возд.нет.	котельная, школа, насосная / 445чел	445	0,06	8	-4, обл	
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	09.03.19 13:18	09.03.19 15:37	2:19	10.03.19 2:42	13:24	МТЗ	нет	ну	Ч/з 1 мин по ТМ включен успешно, после включения поступали жалобы на отсут-е напряж. При осмотре на оп.414-00/54 отгорел шлейф ф.В., обесточено 4ТП (70чел, с.Раздольное, 0,05МВт). В 17:56 (ч/з 4:38) шлейф восстановлен, вкл. без ТП-996 был, срыв изолятора ф.-в оп. №414-00/105 (схлст проводов). Устранено в 2:42. Почему так долго искали не смогли объяснить.	ПС Биробиджан ф18	нет / 600чел	600	0,5	18	-5, облачно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	3	09.03.19 14:03	09.03.19 15:05	1:02	09.03.19 18:40	4:37	МТЗ	нет	ну	с.Прохаско, Буссе. Неисправность привода В-10 ф.3. Произведена регулировка привода. Обход без замечаний.	ф.5	нет / 99чел	99	0,1	6	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	6	09.03.19 14:06	09.03.19 14:16	0:10	09.03.19 14:16	0:10	МТЗ	нет	у	с.Первомайское, Рассказово. Обход без замечаний.	школа, реаб.центр / 842чел	842	0,3	9	+5, ясно	

Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	09.03.19 14:31	09.03.19 14:32	0:01	09.03.19 18:56	4:25	"земля" от КУ			с.Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, Кировка. Включен с "землей" для поиска места повреждения. На оп.14/1 обрыв шлейфа ф.В на РТП 6008. Устранено.		котельная, школа, насосная, детдом / 352чел	352	0,2	15	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	09.03.19 14:32	09.03.19 16:52	2:20	09.03.19 16:52	2:20	МТЗ		у	с.Николольвовск, Корфовка. Обход без замечаний.		школа / 400 чел	400	0,2	8	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	09.03.19 16:01	09.03.19 18:55	2:54	09.03.19 18:55	2:54	ав.откл	нет	ну	с.Меркушевка, Дмитриевка. На оп.56 обрыв вязы провода ф.В. Устранено.		школа, д/с, котельная / 717чел	717	0,2	7	+8, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	1	09.03.19 16:15	09.03.19 16:15	0:00	09.03.19 16:15	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	09.03.19 16:35	09.03.19 17:29	0:54	09.03.19 17:29	0:54	ав.откл		у	с.Каленовка. Обход без замечаний.		школа / 639чел	639	0,1	8	+9, ветер
Прим.ЗЭС	10	Роцино 110/35/10	6	09.03.19 16:42	09.03.19 16:52	0:10	09.03.19 16:52	0:10	МТЗ	ну	у	с.Богуславец, Таборово. Планируется обход 11.3.19		котельная, школа, д/с / 1227чел	1227	1	13	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	09.03.19 16:56	09.03.19 17:06	0:10	09.03.19 17:06	0:10	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний		школа, котельная / 245чел	245	0,06	3	+6, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	09.03.19 16:59	09.03.19 18:41	1:42	09.03.19 20:27	3:28	МТЗ	нет	не при зв.	с.Николольвовск, Корфовка. Выделен участок без нагрузки РС-296/51 - РС 295/221. В 20:27 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке.	ф.2	школа / 400 чел	400	0,2	8	+12, ветер
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	09.03.19 17:39	09.03.19 17:39	0:00	09.03.19 17:39	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Спасск 35/10	5	10.03.19 2:48	10.03.19 2:52	0:04	10.03.19 2:52	0:04	МТО		у	Повреждение на вед. отпайке.		консервный з-д, в/ч / быта нет	0	0,2	7	0, ясно
Ам.ЗЭС	10	Желтоторово 35/10	7	10.03.19 5:55	10.03.19 6:02	0:07	10.03.19 6:02	0:07	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний		больн, школа, скваж. / 598 чел	598	0,3	6	-10, облач
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Рыбники		10.03.19 7:40	10.03.19 7:40	0:00	10.03.19 19:08	11:28	КУ "земля"			Вкл=2.3км. Обесточенных потребителей нет (нагрузка предварительно переведена). Разобрана схема ШСВ-35 ПС Рыбники (находился в резерве), опробована линия, "земля" исчезла. Повреждение ввода ф.С в стор 2сш-35 кв ШСВ-35, не прошел испытания ввод ф.В. В 18-50 ввода заменены, схема восстановлена	ВЛ-35 Находка-Рыбники	нет	0	0	0	+2, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	10.03.19 12:04	10.03.19 12:05	0:01	10.03.19 12:05	0:01	Ав.откл	ну	у	Обход без замечаний		дс, школа, котельная, насосная / 1271 чел	1271	0,2	11	+3, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	10.03.19 16:09	10.03.19 16:43	0:34	10.03.19 16:43	0:34	МТЗ	выв	у	Повреждение на вед.уч-ке		котельная, школа / 569 чел	569	0,4	7	-1, ясно
Ам.ЦЭС	10	Васильевка 35/10	6	10.03.19 17:29	10.03.19 18:08	0:39	10.03.19 18:08	0:39	МТЗ	ну	у	с.Междугранка		нет / 287 чел	287	0,04	4	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	11.03.19 15:03	11.03.19 16:23	1:20	12.03.19 23:35	32:32	"земля" от КУ			Выведена из работы одна из параллельных КЛ (ТП-81164-ТП-81166), потребитель запитан. МП 37 метров от КТП-81166, смонтированы каб.вставки и 2 соедин. муфт. В 23:38 схема восстановлена		нет / 350 чел	350	0,1	3	+6, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	11.03.19 18:23	11.03.19 18:30	0:07	11.03.19 18:30	0:07	МТЗ	ну	у	При осмотре: КТП 1064 отгорел шлейф между проходным изолятором и разрядником ф.А, на разряднике ф.А следы перекрытия. Устранено (18:46-19:50). Повторный осмотр ВЛ без замечаний.		котельная-2, насосная / 325 чел	325	0,2	11	+6, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	11.03.19 20:07	11.03.19 20:16	0:09	11.03.19 20:16	0:09	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.		школа / 1500 чел	1500	0,3	13	+5, сильный снег
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	по ф16 В-6 кв в ТП81027	12.03.19 9:03	12.03.19 11:02	1:59	12.03.19 12:52	3:49	Ав.откл	не при зв.		Пр. оп. 12-13 обрыв проводов 3х фаз (автотехникой на территории стройплощадки завода "Звезда"), техники на месте нет. Сообщено СБ, ОВД. В 11:02 обеспечен резерв, кроме 4ТП, вкл в 12:52 после устранения повреждения.	ПС Береговая2 ф 9	насосн, школа, кот, в/ч / 250 чел	250	0,5	10	+1, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	ДВПТФ 110/10	9	12.03.19 11:32	12.03.19 11:32	0:00	12.03.19 11:32	0:00	Ав.откл	не при зв.		Находился на ХХ. (на фидере 1ТП (без нагрузки), в стадии демонтажа). Пр.оп.27-40 похищен провод (АС-70). Сообщено СБ, ОВД. Вкл в 11:50 до оп.27.13.03.19 фидер полностью демонтирован		нет	0	0	0	-2, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	12.03.19 13:46	12.03.19 15:07	1:21	12.03.19 15:07	1:21	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном ТП.		нет / 1500 чел	1500	1	28	+2, снег
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	12.03.19 14:25	12.03.19 16:25	2:00	12.03.19 17:06	2:41	КУ, земля			Вкл с выделенным уч. (ТП81027-ТП1092), потребителю обеспечен резерв, кроме 4ТП, вкл в 17:06 без замечаний, земля самоустранилась.	ПС Береговая2 ф 9	школа, кот, насосн / 300 чел	300	0,6	12	+1, снег
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	12.03.19 14:25	12.03.19 15:10	0:45	12.03.19 15:10	0:45	МТЗ		у	с.Береговое, п.Рыбачий.		насосн, кот, школа / 631 чел	631	0,3	5	+2, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф11 В-10 кв в РП80202	12.03.19 19:05	12.03.19 19:36	0:31	12.03.19 20:27	1:22	Ав.откл		у	Вкл без ЗТП, вкл в 20:27 без замечаний. Повторный осмотр 15.3.19.		насосн / 400 чел	400	0,4	12	-1, снег
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	12.03.19 19:09	12.03.19 23:58	4:49	13.03.19 1:19	6:10	МТЗ	ну	ну	При РПВ "земля". В 22-37 4ТП (из 10) запитано по ф.4 ПС Яковлевка. В 23-58 включен с "землей" для поиска прибором. В 1:19 отключился от МТЗ	ф.4 Яковлевка	нет / 382 чел	382	0,2	10	-2, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Несвоевка	12.03.19 19:40	12.03.19 19:44	0:04	12.03.19 19:44	0:04	МТЗ	ну	у	Налипание снега на провода.		насосн. школа, 644 чел	644	0,7	12	+1, снег
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	12.03.19 20:11	12.03.19 20:14	0:03	12.03.19 20:14	0:03	МТЗ		у	Осмотр без замечаний		д/с, тнс / 2141 чел	2141	1,2	16	-2, снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф17 В-10 кв в ТП82040	12.03.19 20:34	12.03.19 22:13	1:39	13.03.19 12:06	15:32	Ав.откл	не при зв.		В 21-14 включен без 5ТП.. В 22:13 включен без 2ТП, вкл в 12:06. Пр.оп. 35-36 снята ветка с проводов.		насосн, в/ч / 300 чел	300	0,2	9	0, пасмурно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	12.03.19 21:18	12.03.19 21:22	0:04	12.03.19 21:22	0:04	МТЗ	ну	у	14.03.19 осмотр без замечаний		нет / 212 чел	212	0,3	6	-2, снег

Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	12.03.19 21:46	12.03.19 23:58	2:12	13.03.19 3:40	5:54	Ав.откл		у	При РПВ земля. Вкл без 4ТП, вкл в 23:57 с выделенным уч. (без нагрузки), вкл в 3:40 без замечаний. Земля самоустранилась.	ф.16 Чугуевка	школа, котельная / 527 чел	527	0,2	14	-1, снег	
Прим.ЗЭС	10	Новорусановка 35/10	1	12.03.19 21:47	13.03.19 0:50	3:03	13.03.19 0:50	3:03	Ав.откл		ну	В пр.оп. 9/3-4 убрано упавшее дерево (подгорело при ранее прошедшем пале); провода ВЛ без повреждений.		котельная, школа, насосная / 517 чел	517	0,2	7	-1, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	12.03.19 22:34	13.03.19 0:39	2:05	13.03.19 0:39	2:05	МТЗ		не прои.зв.	В пр.оп. 56-57, 58-59 убраны ветки с ВЛ.		быта нет	0	0,2	3	-1, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	ф.Несвоевка	13.03.19 0:30	13.03.19 1:02	0:32	13.03.19 10:36	10:06	Ав.откл		ну	Вкл без 4ТП, вкл в 1:24 без 1ТП, вкл в 10:36. Налипание снега на провода пр.оп. 109/6-22.		насосная, школа / 644 чел	644	0,5	12	0, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	13.03.19 1:19	13.03.19 6:28	5:09	13.03.19 6:28	5:09	МТЗ		ну	ну	Команда МАВ: совместно с откл в 19:09: В базе оставить как 2 откл; в селектор провести как 1. Лвл=24,7км, Лбаза=20км. При РПВ земля. В 22:37 4ТП (из 10) обеспечен резерв. В период 23:58-1:19 (в течение 1:21) фидер вкл с землей для поиска МП прибором. (в 1:19 откл от МТЗ). На оп.113 заменен поврежденный изолятор. Устранено повреждение на вед.отайке. 13.3.19 при повторном осмотре на оп.310 обнаружен обрыв провода в стор.оп.311 (устранено по заявке 12:20-13:45)		нет / 193 чел	193	0,1	6	-3, снег
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	1	13.03.19 7:04	13.03.19 7:09	0:05	13.03.19 7:09	0:05	ав.откл		у	14.03.19 осмотр без замечаний		нет	0	0	0	-6, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	13.03.19 7:40	13.03.19 8:22	0:42	13.03.19 11:53	4:13	Ав.отк		ну	Вкл без 2ТП, вкл в 11:53. Пр.оп. 25-26 снята ветка с проводов. (налипание снега)		школа / 812 чел	812	0,5	4	-5, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	13.03.19 8:23	13.03.19 8:24	0:01	13.03.19 13:14	4:51	"земля" от КУ			Вкл с землей для поиска МП прибором. Обрыв провода (А-35) в пр.оп.329-330 ф.В (в 10 м от оп.329 из-за налипания мокрого снега). Устранено (13:14).		кот, школа, д/с 1291 чел	1291	0,4	15	-3, снег	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	13.03.19 9:36	13.03.19 10:26	0:50	13.03.19 13:06	3:30	КУ, земля			Вкл без 3ТП, вкл в 13:06 без замечаний; земля самоустранилась.		кот/ 800 чел	800	0,9	9	+1, ясно	
ЭС ЕАО	10	Бабствова 35/10	16	13.03.19 10:39	13.03.19 11:05	0:26	13.03.19 13:54	3:15	МТЗ		ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 12:26 без 1ТП, вкл в 13:54. На ТП50 налипание мокрого снега (с крыши ТП) на линейные заходы в ТП. Устранено.		кот/ 1100 чел	1100	0,3	8	-2, облачно
Ам.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	13.03.19 13:11	13.03.19 13:30	0:19	13.03.19 13:30	0:19	МТЗ		у	14.03.19 произведен осмотр. Пр.оп. 3/2-3 (под ВЛ) проволока со следами перекрытия; на проводах ВЛ следы перекрытия (провода без повреждений).		скваж, кот, школа/ 728 чел	728	0,2	10	0, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Малиново 35/10	4	13.03.19 14:31	13.03.19 14:34	0:03	13.03.19 18:20	3:49	КУ, земля			Вкл с землей, поиск МП прибором. Оп.256 устранен обрыв вязки фс (18:20).		кот, школа, д/с 1291 чел	1291	0,4	15	-2, снег	
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ1 - РЦ с отп.Городская, Ц	№1	13.03.19 15:44	13.03.19 16:05	0:21	14.03.19 19:01	27:17	ХТЭЦ1: НЗЗ 1ст, МТО, ДЗ 2з; РЦ: ДЗ 1,2з. РМП 8,5 км ф А,В от ПС РЦ.		ну	С обесточиванием потребителей 1/2 ПС Ц (запит ч/з 20 мин). /на ПС Городская АВР-110 усп; на ПС Парк Гайдара, Ханкайская АВР-6 усп/. Оп. 58, 61 отгорел шлейф фА (в плащечном зажиме), оп.68 отгорел шлейф фВ (в плащечном зажиме). ВЛ выведена в ремонт (18:24), 19:34 допуск.. /на ПС Ц СВ 6 по ТУ и от КУ не вкл, неисправность в приводе (ПС-31), сломан шплинт на защелке фиксирующего механизма, устранено в 17:17/. Заявка до 17:00 14.3.19. В 20:54 устранено повреждение на оп.58. В 22:34 устранено повреждение на о.61. В 23:43 устранено повреждение на оп.68. В 2:57 линия включена в транзит. На ПС РЦ отсутствует нагрузка по ф.А (неполнофаз.режим), в 3:42 линия выведена из работы. В 7:18 бригада вышла на осмотр уч-ка от оп.58 в стор ПС РЦ, 14.03.19 при обходе на ОП 107 ф.А обнаружен обрыв шлейфа (в плащечном зажиме). Причина отключения: на ОП 58 произошло перегорание шлейфа верхнего провода ф.А в плащечном зажиме (в следствии окисления поверхности проводников и увеличением переходного сопротивления, что привело к нагреву и разрушению). При падении произошло перекрытие на ф.В. Часть провода с ОП 58 доставлена в лабораторию на исследование. По ВЛ произведен обход от ОП58 до ПС РЦ - замечаний нет. В 19:01 ОП 107 устранили повреждение, ВЛ введена в работу.		ПС "Ц" Т2 (вкл СВ-35).	14110 чел/г.Хабаровск	14110	2,8		+5, облачно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	13.03.19 18:57	13.03.19 22:20	3:23	13.03.19 22:20	3:23	ТУ		не прои.зв.	Пр. оп. 133-134 обрыв провода фА. (в середине пролета; следов стороннего возд.нет). Износ провода, налипание снега нет.		нет/ быта нет	0	0,3	8	+3, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 110/6	6	13.03.19 19:45	13.03.19 21:35	1:50	13.03.19 21:35	1:50	МТО		ну	При РПВ земля. Пр.оп.23-24 обнаружена обгоревшая ветка под проводами, провода целые, других замечаний нет		кот/600 чел	600	0,3	13	-2, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Жариково 35/10	8	13.03.19 20:07	14.03.19 2:48	6:41	14.03.19 2:48	6:41	КУ, земля			В 1:08 осмотрена линия, замечаний не обнаружили, включена в работу с "землей" для поиска МП прибором. Оп.42 заменили изолятор (ШС) ф.В, включен по норм.схеме		нет/ 230 чел	230	0,05	3	-2, ясно	

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-2		14.03.19 7:31	14.03.19 7:31	0:00	14.03.19 7:31	0:00	Ярославка:НЗЗ 2, АПВ усл, ИМФ ф."В" 20,4км.; Павловка-2: НЗЗ 2ст, АПВ усл, ИМФ ф."В" 20,4км	у		Вл-23,51 км. Осмотр ПС без замечаний. Обход ВЛ от ОП4 до ОП50 (6,7км.), замечаний нет	нет	0	0	0	-1, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	14.03.19 11:35	14.03.19 12:19	0:44	14.03.19 12:19	0:44	МТЗ	у		Обход без замечаний	школа, кот/630 чел	630	0,3	5	+5, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск2 - Михайловка - ЖБИ 130		14.03.19 12:47	14.03.19 12:47	0:00	14.03.19 12:47	0:00	Уссури-2: НЗЗ 1ст. АПВ усл., ИМФ Ф-В 31,1 км. ЖБИ 130: НЗЗ 1ст. АПВ усл.	у		Произведен осмотр ВЛ. На траверсе оп. 129 гнездо сороки, под опорой обгоревшие ветки, на проводе фВ следы перекрытия (провод не поврежден).	нет	0	0	0	+6, ясно	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	36	14.03.19 14:05	14.03.19 14:06	0:01	14.03.19 14:06	0:01	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп. 246-247 убрано упавшее дерево. (заявка 16:55-17:26); несанкц.спил. Провода ВЛ без повреждений.	школа, больн, д/с/470чел.	470	0,15	11	-1, ясно	
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	6	14.03.19 14:45	14.03.19 14:58	0:13	17.03.19 19:09	76:24	МТО	нет	не прои зв.	Повреждение КЛ-6кВ организацией ООО «ДВ СКСС» при проведении земляных работ. Вкл с выделенными поврежд.уч КЛ " ЦРП1 яч.9 - ТП "Стадион" и "ЦРП1-ТП"ИТК" (без потребителя).Сообщено СБ. Проведение земляных работ, испытания КЛ. 15.03.19 на КЛ ЦРП1-ТП "ИТК" смонтирована каб. муфта. На КЛ ЦРП1-"Стадион" велись работы по определению МП. 16.03.19 в 17:47 КЛ-6 ЦРП-1 яч.1 до ИТК введена в работу. По КЛ-6 ЦРП-1 яч.9 - ТП"Стадион" определено МП: 30 м от КТП Гаражи в сторону КТП Стадион. 17.03.19 в 19:09 после устранения повреждения фидер вкл. по норм. сх.	больница/6500ч.	6500	1,2	19	+6, ясно	
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	14.03.19 15:23	14.03.19 16:47	1:24	14.03.19 21:26	6:03	МТЗ	ну	ну	Оп. 44/3 заменен поврежденный изолятор. Вкл с выделенным уч. (без нагрузки), вкл в 21:26. Искл.из схемы поврежденная КЛ на уч. ТП205-ТП206 (нагрузка переведена на резервную КЛ).	ф.7 ПС Прогресс	д.сад, школа, насосная, скорая помощь/2500ч.	2500	0,9	22	-7, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	14.03.19 15:25	14.03.19 15:27	0:02	14.03.19 16:05	0:40	МТЗ	ну	ну	Прм РТВ земля, работа с землей. Повреждение на вед ТП	школа/987 чел.	987	0,3	5	+4, обл.	
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	6	14.03.19 16:47	14.03.19 17:21	0:34	14.03.19 20:18	3:31	МТЗ	ну	не прои зв.	Вкл без ТП 261, вкл в 20:18 после замены поврежденной каб.вставки (м/Дуу РВ-6 и тр-ом). 1 5эт.дом п.Прогресс	2 д.сада, больница, администрация/5500ч.	5500	0,7	13	-7, обл.	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск2 - Михайловка - ЖБИ 130		15.03.19 7:26	15.03.19 7:26	0:00	15.03.19 7:26	0:00	Усс2: НЗЗ 2ст, ИМФ 32,2км, ФА; ЖБИ130: НЗЗ 1ст.	у		15.03.19 по ВЛ произведен обход от ОП 105 (23,7км.) до ПС ЖБИ 130 (ОП138). Так же выполнен частичный обход по ВЛ 110кВ ЖБИ130 - Агрокомплекс в пролете опор 1-25. Замечаний нет	нет	0	0	0	-1, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	15.03.19 11:23	15.03.19 12:03	0:40	15.03.19 12:03	0:40	МТЗ	выв	у	с.Береговое, п.Рыбачий. В пролете ОП 278/43-278/44 устранили провис провода с 11:52 до 16:48	школа, котельная/480ч.	480	0,3	5	+2, ясно	
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	116	15.03.19 11:47	15.03.19 13:10	1:23	15.03.19 14:55	3:08	МТЗ	ну	ну	Вкл без ТП 767, вкл в 14:55. В ТП 767 заменен поврежденный АВ-0,4 кв.	котельная/1065ч.	1065	0,13	3	+3, ясно	
Хаб.СЭС	6	Ч 35/6	74	15.03.19 13:17	15.03.19 13:20	0:03	15.03.19 13:20	0:03	МТЗ	нет	у	п.Чегдомын. (Бригада находилась на ПС Ч с осмотром)	котельная/3000ч.	3000	1,4	8	-4, обл.	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное 2 110/10	4	15.03.19 14:06	15.03.19 14:23	0:17	15.03.19 14:23	0:17	МТО	выв	у	с.Раздольное, с.Алексеевка.	нет/444ч.	444	0,58	7	+5, ясно	
Прим.СЭС	10	РП Новониколаевка	5	15.03.19 19:49	15.03.19 22:24	2:35	16.03.19 2:47	6:58	МТЗ	ну	ну	с.Горноводное, Николаевка. Вкл.до РК7, вкл в 2:47. Пр.оп. 85-86 убрано упавшее дерево (сухая осина; следов.стор.возд.нет; провода ВЛ без повреждений).	РП10 ф9	больн, кот/192ч.	192	0,1	5	+1, снег
Ам.ЦЭС	110	Волково - Ивановка		16.03.19 7:41	16.03.19 7:41	0:00	16.03.19 7:41	0:00	1ст. НЗНП	у		ИМФ ф.-А 6,1км. На ПС Ивановка отключен В-110 Волкова (ВЛ на хх, согласно режима РДУ). Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.	нет	0	0	0	-6, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		16.03.19 8:55	16.03.19 8:55	0:00	16.03.19 8:55	0:00	Павловка-1: НЗЗ 1ст. Уссурийск-2: НЗЗ 1ст	у		ИМФ ф.-В 14,6 км. Произведен осмотр ВЛ в пр.оп. №.66-106 (12,6-20,1 км от ПС Уссурийск-2), повреждений не обнаружено. По линии ведется активное гнездование птиц (вороны). 18.3.19 произведен инженерный обход, без замечаний	нет	0	0	0	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	16.03.19 11:44	16.03.19 12:23	0:39	17.03.19 23:01	35:17	МТО	выв	не прои зв.	г.Партизанск. Запитано без 4-х ТП. В 15:22 запитаны все потребители. Поврежден головной кабель бкВ №2 200м от ПС в сторону ТП-7420. Разломлены пожоги. 17.03.19 МП отколано, установлено две кабельные муфты и вставка 5 метров.	ф-8	школа,котельная, больница / 1916 чел	1916	2	13	+8, облач
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	3	16.03.19 14:53	16.03.19 20:03	5:10	16.03.19 20:03	5:10	МТЗ	ну	не прои зв.	с. Грибское. Спил дерева неустановленными лицами, обрыв проводов 3-х фаз проп. оп. №11/12-11/13. Повреждения устранены, все включено	нет / 60 чел	60	0,2	4	+5, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	8	16.03.19 21:29	16.03.19 22:11	0:42	16.03.19 22:11	0:42	ЗДЗ	запр ет		с.Волково. В ячейки на шинах выкатной тележки обнаружен хорек. Произведена чистка изоляции	нет/3ч.	3	0,07	7	0, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Новоникольск - Борисовка		17.03.19 14:10	17.03.19 14:36	0:26	17.03.19 14:36	0:26	МТО	не рабо тало	у	Обесточены ПС Борисовка, ПС Корсаковка. Произведен осмотр оборудования подстанций и ВЛ, замечаний нет. 18.03.19 проверка РЗА, замечаний нет.	Уссурийский р-н: 5630 чел	5630	3,5	60	+10, ясно	

Хаб.ЦЭС	6	Энергомаш 110/6	В-6кВ 6 секц.	17.03.19 17:40	17.03.19 18:22	0:42	17.03.19 18:22	0:42	МТЗ	нет	у	Обесточена 6-я секц. бкв. На секции 2 вед. фидера ГЭС (По отходящим присоед. В бкв не отключались, блинкеров нет).		2500 чел	2500	0,7		+4, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Энергомаш 110/6	В-6кВ 6 секц.	17.03.19 18:50	17.03.19 18:55	0:05	17.03.19 18:55	0:05	МТЗ	нет	у	Обесточивалась 6-я секц. бкв. Повреждение на вед. Ф-64 ГЭС (В бкв не отключался, блинкеров нет). Нагрузка вед. ф.64 переведена по сетям ГЭС в 19:04. 18.03.19 проверка РЗА яч.64 без замечаний. 19.03.19 проверка РЗА В-6-2В (вводной выкл-ль): заменено сгоревшее сопротивление, цепи реле положения выключателя		2500 чел	2500	0,7		+4, ясно
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	223	18.03.19 9:02	18.03.19 10:43	1:41	18.03.19 10:43	1:41	МТЗ	ну	ну	Повреждение в сетях потребителя.	водозабор, очистные / 120 чел	120	0,3	2	+1, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	18.03.19 9:08	18.03.19 9:48	0:40	18.03.19 9:48	0:40	МТЗ	выв	у	КТП-20009А перегорние предохранителя 10 кВ по причине перекрытия в РУ-0.4 кВ.	котельная / 440 чел	440	0,2	17	+4, ясно	
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	18	18.03.19 9:40	18.03.19 10:29	0:49	18.03.19 13:30	3:50	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП (из 9). На РТП-491 убрали сокола, все включено	котельная п/з / 211 чел	211	0,2	9	+5, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Александровка 35/10	1	18.03.19 11:55	18.03.19 11:57	0:02	18.03.19 11:57	0:02	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний	котельная-3, школа-1 / 1563 чел	1563	0,5	10	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ярославка 110/35/6	11	18.03.19 12:26	18.03.19 14:54	2:28	18.03.19 14:54	2:28	МТО		ну	Пр.оп.13-14 убрали дерево с проводов, без повреждений (сторон.воздействия не было)	нет / 61 чел	61	0,3	2	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	по ф.3 РКЛ СП-2	18.03.19 13:10	18.03.19 13:10	0:00	18.03.19 13:10	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед.уч-ке	нет	0	0	0	+10, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	по ф.3 РКЛ СП-2	18.03.19 13:20	18.03.19 13:20	0:00	18.03.19 13:20	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед.уч-ке	нет	0	0	0	+10, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	18.03.19 13:21	18.03.19 15:01	1:40	18.03.19 16:56	3:35	МТО	выв		Оп.1 убрана птица, схема восстановлена	ф.20 ПС Партизан	нет / 112 чел	112	0,2	2	+10, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Екатеринбург - Угольная		18.03.19 13:33	18.03.19 13:33	0:00	18.03.19 13:33	0:00	ПаГРЭС: ДЗ, Угольная: ДЗ 2 зона; Екатеринбург: 6/6		у	ПС Екатеринбург В-110 не отключались. ИМФ ф.В,С 5,2км. от ПС Екатеринбург в сторону ПаГРЭС (длина ВЛ 110 ПаГРЭС-Екатеринбург 19,9 км). На ПС Екатеринбург. обход. пр.оп. 53-65(4-7км), повреждений не обнаружено. 19.03.19 допол.обход без замечаний. На ПС Екатеринбург по В 110 ПаГРЭС заменен неисправный нуль индикатор ф."В,С" блока КРС (ДЗ) ЭП31636.	нет	0	0	0	+10, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	по ф.3 РКЛ СП-2	18.03.19 13:54	18.03.19 13:54	0:00	18.03.19 13:54	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед.уч-ке	нет	0	0	0	+10, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	18.03.19 13:59	18.03.19 15:01	1:02	19.03.19 21:55	31:56	"земля" от КУ			Включен без 4ТП. В 15:45 включен без ТП-7336. В 15:51 все запитано, выведена поврежденная КЛ-бкв между ТП-7400 и ТП-7336. Установлена каб. вставка 15м, включен в работу.	ф.5 ПС Партизан	школа, котельная / 1916 чел	1916	2,5	13	+10, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	18.03.19 14:00	18.03.19 15:45	1:45	18.03.19 15:45	1:45	Авт.откл	выв	у	Обход 22.3.19	котельная / 100 чел	100	0,4	4	+10, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	20	18.03.19 14:19	18.03.19 18:20	4:01	18.03.19 18:20	4:01	МТО	выв	ну	В 14:51 РПВ ну. Неисправность привода ф.20 (обеспечить резерв потребителю не получилось из-за повреждения на вед. участке между Р-77 и ТП-2242 (перемычка между ф-20 и ф-36 ГВФ)). В 17:02 о бход ВЛ без замечаний. После устранения неисправности привода фидер включен в работу, все запитано	нет / 100 чел	100	0,6	20	+10, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	по ф.13 в СП-622 В-10	18.03.19 15:36	18.03.19 16:35	0:59	18.03.19 16:35	0:59	"земля" от КУ			Оп.95 РС-678 поврежден изолятор по ф.В, провод упал на крюк. Устранено	котельная / 821 чел	821	0,19	8	+10, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконская - Елабуга		18.03.19 15:54	18.03.19 16:03	0:09	18.03.19 16:03	0:09	НЗЗ 2 ст	ну	у	С обесточиванием потребителей ПС-110 Елабуга, ПС-35 Маяк. Осмотр ПС без замечаний. В пролете опор 91-92 следы прохождения военной техники, повреждения ВЛ не обнаружено.	часть Хабаровского района / 3574 чел	3574	3,9		+10, ясно	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	18.03.19 16:18	18.03.19 17:08	0:50	18.03.19 17:08	0:50	"земля" от КУ			Самоустранилась. Оп.717 поврежден изолятор ф.А. Устранено в 19:44.	школа-2, котельные -2 / 518 чел	518	0,1	18	+10, сильный ветер	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	18	18.03.19 17:18	18.03.19 17:57	0:39	19.03.19 12:08	18:50	МТЗ	ну	ну	Вкл до ЛР-8/18/04, без 1 ТП фермер. В пр.оп.43-44 спиленное дерево (сосна). Повреждена траверса на оп.44, срыв проводов с изоляторов прол. оп. 42-45. Сообщено в СБ. Устранено, все включено. Оп.44 выправили траверсу, оп.41-42 восстановили упавший провод, оп.42-43 и оп.45-46 восстановили 2 провода, оп.44-45 восстановили 3 провода, заменили 7 изоляторов	школа / 563 чел	563	0,2	5	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	18.03.19 19:03	18.03.19 19:11	0:08	18.03.19 19:11	0:08	МТО	ну	у	Обход без замечаний	нет / 224 чел	224	0,1	4	+10, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	19.03.19 0:28	19.03.19 0:31	0:03	19.03.19 0:31	0:03	МТЗ		у	с.Зоевка, Чирки, Владимировка. Обход без замечаний.	нет / 368 чел	368	0,2	5	0, ветер	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	19.03.19 6:20	19.03.19 7:09	0:49	19.03.19 7:09	0:49	МТЗ	ну	у	Перегорели ПК-10 ф.А,В,С в ТП-6071 "Клуб", заменены	отельная / 335 чел	335	0,5	6	-1, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево/г - Манзовка		19.03.19 7:01	19.03.19 7:01	0:00	19.03.19 7:01	0:00	ПС Ярославка НЗЗ 2ст. М. НЗЗ 1ст.	у		ИМФ фаза А 28,3 км. Осмотр в пр.оп.75-81 (1,Акм), замечаний нет. Участок ЛЭП в эксплуатации РЖД осматриван 20.03.19 без замечаний.	нет	0	0	0	+1, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	23	19.03.19 13:49	19.03.19 15:36	1:47	19.03.19 15:36	1:47	МТО	выв	не приозв.	РПВ не производилась по причине выведенной АБ, для замены вводного автомата. В 14:54 введена в работу АБ. Повреждение на вед.уч-ке	тепловые сети / быта нет	0	0,53	5	+1, облачно	

Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	10	19.03.19 14:38	19.03.19 16:41	2:03	20.03.19 7:45	17:07	МТЗ		ну	Выделен уч-к, запитано 5ТП (из 8). В 17:58 полностью. Повреждение каб.вставки в пр.оп.7-8. Устранено	ф.10 Барановский полигон	нет / 480 чел	480	0,2	8	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	19.03.19 15:30	19.03.19 16:20	0:50	19.03.19 21:24	5:54	Ав.откл		ну	Включен без трех ТП (из 11). Повреждение конц.муфты на оп.204. Устранено, потребитель запитан полностью.		котельная / 184 чел	184	0,5	11	+14, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Волна - Бурун с отп ПС Котельная 2Р		19.03.19 17:38	19.03.19 17:38	0:00	19.03.19 17:38	0:00	Волна: ДЗ 2 ст		у	ПС Волна: ИМФ 96,2 км, ф. "В.С" (Лвл=4,5км). /На ПС Бурун работа РЗА правильная, проверка РЗА не требуется (МТО туст=0,5 с); МЭС на ПС Волна ДЗ 2з туст=0,5с; решается вопрос (МЭС совместно с РДУ) по изменению туст на ПС Волна/.		нет	0	0	0	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Бурун - Академическая		19.03.19 17:38	19.03.19 17:38	0:00	19.03.19 17:38	0:00	МТО 1 ст		у	На ПС Бурун под РЛ-35 Академическая обнаружен кот, следы перекрытия на РЛ-35 /На ПС Бурун работа РЗА правильная, проверка РЗА не требуется (МТО туст=0,5 с); МЭС на ПС Волна ДЗ 2з туст=0,5с; решается вопрос (МЭС совместно с РДУ) по изменению туст на ПС Волна/.		нет	0	0	0	+10, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	16	19.03.19 18:26	19.03.19 19:27	1:01	19.03.19 21:15	2:49	МТЗ-1		ну	г.Свободный. В 19:27 запитали 5 ТП. В ТП-85 повреждение вводного каб. 10кВ Т-2 (потребитель запитан от Т-1 в 19:33). Повреждение устранено и Т-2 в ТП-85 включен.		поликлиника-2, скважина, детский сад, школа, котельная / 5600 чел	5600	0,9	6	-6, ветер	
Прим.СЭС	10	Плостун 110/35/10	12	19.03.19 19:56	19.03.19 20:41	0:45	19.03.19 20:41	0:45	МТО		у			быта нет	0	0,01	1	+10, ясно	
Ам.ВЭС	10	Максимовка 35/10	6	19.03.19 20:04	19.03.19 20:17	0:13	19.03.19 20:17	0:13	МТЗ		у	Произведен осмотр. Оп.19,26 заменены поврежденные изоляторы. Пр.оп.19-20 следы перекрытия (провода ВЛ без повреждений)		Котельная, скважина, школа, скважина / 328 чел	328	0,2	10	-6, ветер	
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	14	19.03.19 20:10	19.03.19 20:15	0:05	19.03.19 20:15	0:05	МТЗ		у	Произведен осмотр. Пр.оп. 81/3-81/3/1 произведена перетяжка провода.		Д. сад, котельная / 1600 чел	1600	1	15	-6, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	20.03.19 2:39	20.03.19 2:40	0:01	20.03.19 7:54	5:15	КУ, земля			Вкл по ТУ для поиска прибором (ф.С "земля"). В 5:33 обнаружено на оп.144 обрыв вязки ф.С, провод на трассе. Устранено в 7:54.		котельная-2шт, школа, насосная, Д.дом / 352 чел	352	0,2	15	+6, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	20.03.19 9:10	20.03.19 9:10	0:00	20.03.19 9:10	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+11, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	6	20.03.19 11:05	20.03.19 11:32	0:27	20.03.19 11:32	0:27	МТЗ		у	Обход на 21.03.2019		с. Березовка 3650 чел	3650	1	14	-4, ветер, снег	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	20.03.19 15:21	20.03.19 15:21	0:00	20.03.19 15:21	0:00	МТЗ		у	Осмотр без замечаний. В пролете ОП 8-00/9 -8-00/10 организацией Дальнефтепровод ведутся работы по отсыпке дороги, есть следы перекрытия		нет	0	0	0	0, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	20.03.19 16:12	20.03.19 17:32	1:20	20.03.19 18:20	2:08	МТЗ			17:32 запитано 26 ТП. 18:20 вкл без вед. ТП, повреждение в сетях потребителя.		860 чел, 5 котельных	860	0,9	30	+4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	8	20.03.19 16:12	20.03.19 16:12	0:00	20.03.19 17:15	1:03	МТЗ		у	Был на х.х.		нет	0	0	0	+4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	14	20.03.19 20:29	20.03.19 22:18	1:49	20.03.19 22:18	1:49	Ав.откл		нет	у		нет / 70 чел	70	0,1	5	+7, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	21.03.19 2:06	21.03.19 2:50	0:44	21.03.19 18:12	16:06	"земля" от КУ			Включен без 4ТП. В 3:27 включен без одного ТП. Заменен изолятор на оп.15		насосная, котельная / 450 чел	450	0,3	16	+3, дождь	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		21.03.19 3:09	21.03.19 3:09	0:00	21.03.19 10:50	7:41	МТО		выв	На х.х. Оп.205 (дер. на ж/б приставке) разрушение траверсы ф."С", провод упал на землю. Устранено.		нет	0	0	0	+3, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	21.03.19 3:20	21.03.19 9:48	6:28	21.03.19 10:44	7:24	Ав.откл		нет	ну	Включен без 2ТП (из 8). В КТП 20063 заменен перегоревший предохранитель 10 ф.С. В 10:44 включен полностью		школа, котельная / 450 чел	450	0,1	8	+3, дождь
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	21.03.19 5:44	21.03.19 6:43	0:59	21.03.19 16:57	11:13	"земля" от КУ			Оп. 14 заменен поврежденный изолятор.	ф.27 Штыково	нет / 360 чел	360	0,3	3	+1, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	1	21.03.19 6:36	21.03.19 8:35	1:59	21.03.19 8:38	2:02	МТО		ну	ну	Включен без 2ТП. В 8:38 полностью, причина не установлена		котельные-2, школа / 427 чел	427	0,2	5	+2, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	21.03.19 7:26	21.03.19 7:26	0:00	21.03.19 7:26	0:00	Ав.откл		у	При обходе на оп. № 120/2 отпайка на КТП № 20873 обнаружен разрушенный штыревой изолятор фазы "С". Устранено по заявке с 18:13 до 18:45.		нет	0	0	0	+1, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	21.03.19 7:26	21.03.19 7:26	0:00	21.03.19 7:26	0:00	Ав.откл		у			нет	0	0	0	+1, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	21.03.19 7:34	21.03.19 11:51	4:17	21.03.19 13:10	5:36	Ав.откл		нет	ну	Запитано 3 ТП. Вкл. полностью, обход без замечаний.		нет / 200 чел	200	0,01	5	+1, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	21.03.19 8:40	21.03.19 12:45	4:05	21.03.19 12:45	4:05	Земля, от КУ				Оп. 20 заменен поврежденный изолятор.		школа / 700 чел	700	0,5	13	-2, снег
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	21.03.19 9:12	21.03.19 10:12	1:00	21.03.19 10:50	1:38	МТЗ		ну	Вкл без 5ТП. Пр. оп.43-44 убрана ветка с проводов.	ф.20	больница, школа / 1473 чел	1473	2	10	-1, снег	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	21.03.19 9:32	21.03.19 9:32	0:00	21.03.19 9:32	0:00	Ав.откл		у			нет	0	0	0	-2, снег	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	21.03.19 9:40	21.03.19 9:40	0:00	21.03.19 9:40	0:00	Ав.откл		у			нет	0	0	0	-2, снег	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	21.03.19 9:59	21.03.19 16:33	6:34	21.03.19 16:33	6:34	Земля, от КУ.			А/м Honda повреждена анкерная ж/б опора №100/7, оборван провод. Сообщено в СБ. В 11:48 включили ТП 3243 от Ф-4 ПС Красный кут, осталось без напряжения 4 ТП. Устранено.		школа / 1500чел	1534	0,3	5	-2, снег	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	21.03.19 11:23	21.03.19 11:25	0:02	21.03.19 11:25	0:02	МТО		у			нет	0	0,8	1	-5, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	21.03.19 11:42	21.03.19 12:25	0:43	21.03.19 12:25	0:43	Ав.Откл.		нет	у	Повреждение на вед отпайке.		нет	1400	1,4	4	-4, облачно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	21.03.19 12:27	21.03.19 12:37	0:10	21.03.19 12:37	0:10	МТО		у			школа, 140 чел	140	0,84	37	+1, снег	

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		21.03.19 12:42	21.03.19 12:42	0:00	21.03.19 12:42	0:00	Ярославка: МТО, ускорение ПС Ключи: ДЗ 2ст, ТЭНП 1ст, пуск ВЧТО, УРОВ на себя	у			нет	0	0	0	0	0, снег
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		21.03.19 12:43	21.03.19 13:37	0:54	21.03.2019 16:09	3:26	Ярославка: МТО, ускорение ПС Ключи: ДЗ 2ст, ТЭНП 1ст, пуск ВЧТО, УРОВ на себя	ну	не прои.зв.	ИМФ ф.А,В - 7,73 км. Обесточены 1СШ 110/10 ПС Ключи (без нагрузки) и 1СШ 110/10 ПС Дмитриевка. Обход в пр 9-43 без замечаний. Повторный осмотр 22.3.19: пр.оп. 32-33 (7,2 км) следы перекрытия на проводах ф.А,В, ремонт проводов не требуется.	ПС Дмитриевка Т2	нет / 720 чел	720	0,1	7	0, снег
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	21.03.19 16:26	21.03.19 20:23	3:57	21.03.19 20:23	3:57	Земля, от КУ.			в 18:42 включили 4 ТП из 11ТП, на оп 192 устранен обрыв вязки провод на траверсе.	котельная, 245 чел	245	0,4	11	-4, снег	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	21.03.19 18:02	21.03.19 18:02	0:00	21.03.19 18:02	0:00	Ав.откл	у			733 чел	733	0,5	11	-3, снег	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	21.03.19 23:47	21.03.19 23:47	0:00	21.03.19 23:47	0:00	МТЗ	у		Перегорание ПК-10 ф.А,В,С КТП-3008	нет	0	0	0	-5, снег	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	21.03.19 23:47	21.03.19 23:47	0:00	21.03.19 23:47	0:00	Ав.откл	у		Планируется омотр.	нет	0	0	0	-5, снег	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	13	22.03.19 0:59	22.03.19 2:20	1:21	22.03.19 2:20	1:21	МТО	нет	не прои.зв.	Включен после частичного осмотра, причина не установлена. Обход 26.03.19	котельная / 520 чел	520	0,9	14	-3, снег	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	22.03.19 3:49	22.03.19 3:56	0:07	22.03.19 3:56	0:07	МТЗ	нет	у	Повреждение на ведомственном ТП.	школа, насосная, котельная / 1511 чел	1511	0,9	20	-6, снег	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	22.03.19 7:50	22.03.19 7:57	0:07	22.03.19 7:57	0:07	МТЗ	нет	у		нет / 367 чел	367	0,1	7	-5, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Святоторье 35/10	11	22.03.19 13:53	22.03.19 14:45	0:52	22.03.19 14:45	0:52	Ав.откл		у	Частичный осмотр без замечаний. 25.3.19 произведен обход, в пролёте оп. № 5-6 упавшее сухое дерево, повреждения оборудования нет.	школа, кот, д/с/ 368 чел	368	1,2	18	-3, облачно	
Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	15	22.03.19 14:35	22.03.19 15:04	0:29	22.03.19 16:01	1:26	КУ, земля			Вкл без 3 ТП, вкл в 16:01. Восстановлен сорванный изолятор на приемной траверсе ТП-131 (рассохся колпачек).	насос, кот/2400 чел	2400	0,8	13	-3, облачно	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	22.03.19 15:02	22.03.19 15:49	0:47	22.03.19 18:03	3:01	МТЗ	ну		Вкл без ТП 325, вкл в 18:03. Пр.оп. 8/03/3-5 падение дерева, срыв изоляторов. (несанкц.спил; виновника скрылся; сообщено СБ, ОВД). Устранено (18:03)	кнс/ 2000 чел	2000	0,7	10	-1, ветер	
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	22.03.19 15:27	22.03.19 15:58	0:31	22.03.19 15:58	0:31	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственной отпайке.	кот, школа, д/с/ 268 чел	268	0,2	8	-1, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	10	22.03.19 16:50	22.03.19 17:31	0:41	22.03.19 17:31	0:41	Ав.откл		у		нет/ 900 чел	900	2	11	+2, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	13	22.03.19 20:54	22.03.19 21:39	0:45	22.03.19 22:15	1:21	МТЗ		не прои.зв.	Вкл без 6 ТП, вкл в 22:15. Повреждение на ведомственной отпайке.	600 чел	600	1,2	11	-3, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	22.03.19 21:40	22.03.19 21:44	0:04	22.03.19 21:44	0:04	КУ, земля			Вкл с землей, поиск МП прибором. Земля самоустранилась. Произведен осмотр. Под оп.61/12 погибшая птица; в ТП 1048 заменен перегоревший ВВ предохранитель фВ.	38 чел	8	0,1	5	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Заря 35/10	3	23.03.19 13:25	23.03.19 13:25	0:00	23.03.19 13:25	0:00	Ав.откл	у		Произведен осмотр. ТП3256 поврежден АВ-0,4 кВ ф3 (находился на ХХ). 24.03.19 в 15:19 АВ заменен.	нет	0	0	0	+3, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	23.03.19 13:48	23.03.19 14:22	0:34	23.03.19 16:32	2:44	МТЗ	ну	ну	Вкл без 3 ТП, вкл в 15:57 без 2ТП, вкл в 16:13 без 1 ТП, вкл в 16:32 без замечаний.	нет/ 1987 чел	1987	0,5	24	0, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	21	23.03.19 16:35	23.03.19 19:41	3:06	23.03.19 23:58	7:23	МТО		не прои.зв.	Вкл с выделенным уч. (без 1 ТП 7364, 310 чел быт). Падение оп. 24/4 (дерева на ж/б приставках; анкерная трехстоечная); излом балки крепления укоса (следов стороннего возд.нет). Опора заменена на ж/б.	кот/1308 чел	1308	0,8	11	-1, снег	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	23.03.19 17:20	23.03.19 18:02	0:42	24.03.19 22:13	28:53	Ав.откл		не прои.зв.	Повреждение головного уч.КЛ (ПС-ТП81164) экскаватором китайской строительной компании (гос.номер 1931 ВО 25RUS) при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. Выделен поврежденный уч. потребителю обеспечен резерв. 24.03.19 произведена разработка котлована, смонтирована каб. муфта, в 22:13 вкл по нормальной сх.	ПС Топаз ф13	нет/ быта нет	0	0,1	3	+2, пасмурно
Прим.СЭС	6	Плавазавод 110/35/10/6	20	24.03.19 2:41	24.03.19 3:40	0:59	24.03.19 7:23	4:42	КУ, земля			Вкл с землей, земля самоустранилась. Произведен осмотр. Оп.47 заменен поврежденный изолятор (заявка 10.04-10:58).	81 чел	81	0,05	4	-8, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	1	24.03.19 8:19	24.03.19 9:25	1:06	24.03.19 9:25	1:06	МТЗ	ну	ну	Оп.13 устранен наброс проволоки. (птица)	нет/120ч.	120	0,06	3	-8, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	24.03.19 13:10	24.03.19 13:50	0:40	24.03.19 13:50	0:40	Ав. Откл.		у	Осмотр без замечаний	нет/200ч.	200	0,2	6	+3, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	24.03.19 13:56	24.03.19 15:03	1:07	24.03.19 15:03	1:07	Ав. Откл.		у	Осмотр без замечаний.	нет/200ч.	200	0,2	6	+3, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	24.03.19 14:27	24.03.19 14:35	0:08	24.03.19 14:35	0:08	МТЗ		у	Произведен осмотр. Пр.оп. 207-208 провис проводов ф.А,С, на проводах следы перекрытия (ремонт не требуется).	нет/1036ч.	1036	0,2	14	+9, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	21	24.03.19 14:30	24.03.19 14:31	0:01	24.03.19 14:31	0:01	Ав. Откл.		у	Произведен осмотр. На РЛ1 отгорел шлейф фВ. Устранено (заявка 16:50-18:10).	нет/480ч.	480	0,5	13	+5, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	24.03.19 16:37	24.03.19 17:24	0:47	24.03.19 17:24	0:47	Ав. Откл.		у	В пролете ОП 29-30 провис провода, есть следы перекрытия. Устранено 15.04.19	нет/120ч.	120	0,3	6	+7, ясно	

ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	24.03.19 16:37	24.03.19 17:58	1:21	03.04.19 18:10	241:33	МТЗ	не работало	ну	Вкл с выделенным поврежденным уч. (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч. ТП101-ТП118. 25-27.03.19 работы не проводились. 28.3.19 определен МП, разложен пожог. 1-2.4.19- земляные работы, продолжен пожог. 3.4.19 кабель восстановлен.	ф173	школа/200ч.	200	0,9	13	-2, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	24.03.19 16:37	24.03.19 20:12	3:35	24.03.19 20:12	3:35	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке. На ПС Левобережная (МЭС) на В-10 кВ ф160 заменена катушка включения.		школа, скважина/1100ч.	1100	0,9	13	-2, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Федорова 35/10	1	24.03.19 17:17	24.03.19 17:18	0:01	24.03.19 17:18	0:01	МТЗ		у	Осмотр без замечаний		водозабор	0	0,1	3	-2, ясно
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	1	25.03.19 1:27	25.03.19 2:06	0:39	25.03.19 2:06	0:39	МТО, МТЗ	ну	у			больш/ 21 чел	21	0,1	5	-6, облачно
Ам.ВЭС	10	Александровка 35/10	14	25.03.19 5:32	25.03.19 6:02	0:30	25.03.19 6:02	0:30	МТЗ	ну	у	Провис провода прол. №1-2 ф.-С (следов перекрытия нет), других замечаний нет.		нет/ быта нет	0	0,01	1	-9, облачно
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		25.03.19 6:04	25.03.19 6:04	0:00	25.03.19 6:04	0:00	НЗНП 1ст		у	25.04.19 произведен осмотр зоны показания приборов. Выявлены замечания: ОП 111 разрушение 1 изолятора в гирлянде, пролет ОП 110-11 обрыв трех жил в грозотросе (провода не касается), в пролете ОП 139-140 обрыв двух жил грозотроса (провода не касается). 26-27.03.19 верховой осмотр, на оп. №33 ф.-А,С по одному дефектному изолятору в гирлянде.		нет	0	0	0	-9, облачно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		25.03.19 6:47	25.03.19 6:47	0:00	25.03.19 6:47	0:00	НЗНП 1ст, ИМФ 16,9км.		у	Осмотр 26.3.19, замечаний нет.		нет	0	0	0	-5, облачно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	25.03.19 8:33	25.03.19 8:41	0:08	25.03.19 8:41	0:08	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний. (с 1 по 49 опор, уч.РСК)		школа, скваж/1100ч.	1100	0,9	13	-9, облачно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	12	25.03.19 10:08	25.03.19 10:25	0:17	25.03.19 11:19	1:11	КУ, земля			Вкл без ТП 5001, вкл в 11:19. ТП 5001 заменен разрушенный ВВ предохранитель фА.		нет/1250ч.	1250	1,7	11	+4, ясно
Хаб.ЦЭС	10	ДВПТФ 110/10	18	25.03.19 13:42	25.03.19 13:42	0:00	25.03.19 16:27	2:45	Ав. Откл.		не произв.	Фидер находился на Х.Х. (Потребитель птицефабрика закрыта. Фидер на Х.Х. с октября 2017г.). Пр.оп. 2-19 хищение проводов 3х фаз (АС-50). Виножник скрылся. Сообщено в с.б., полицию. Вкл в 16:27 до оп.2. (восстанавливать не будут)		нет/0	0	0	1	+2, облачно
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	25.03.19 14:04	25.03.19 14:08	0:04	25.03.19 14:08	0:04	МТЗ		у	25-26.03.19 произведен осмотр, замечаний нет.		нет/330ч.	330	0,3	9	+10, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	25.03.19 15:37	25.03.19 15:44	0:07	25.03.19 15:44	0:07	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке		школа, скваж/1100ч.	1100	0,9	13	-9, облачно
Прим.ЮЭС	10	Зандворовка 35/10	10	25.03.19 16:34	25.03.19 22:36	6:02	25.03.19 22:36	6:02	МТЗ		ну	Цвл=23км. Повреждение на вед. отпайке(вкл в 22:36)		нет/46ч.	46	0,2	13	+6, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	25.03.19 18:25	25.03.19 18:40	0:15	25.03.19 18:40	0:15	МТО		у	На РТП 5132 (оп.68/11) наблюдали вспышку. Визуальный осмотр без замечаний;		школа, котельная/184ч.	184	0,5	11	+10, ясно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	85	26.03.19 4:10	26.03.19 4:31	0:21	26.03.19 12:11	8:01	КУ, земля			Вкл без ТП, вкл в 6:11 с выделенным уч.(без нагрузки), оп. №85-00/86 обрыв вязки ф.-В. Устранено в 12:11.	ф77	кот, д/с/ 401 чел	401	0,2	6	-5, снег
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	3	26.03.19 4:41	26.03.19 5:48	1:07	26.03.19 7:37	2:56	МТЗ	ну	ну	Вкл без ТП, вкл в 7:37. В пр.оп.3-02/3 - СКТП-88 провисание провода.		кот, д/с/ 360 чел	360	0,1	4	-5, снег
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 110/6	28	26.03.19 5:03	26.03.19 5:24	0:21	28.03.19 0:37	43:34	МТО		не произв.	Вкл.с выделенным уч (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч. оп.8 - ЦРП103, 1513м от ЦРП103. Произведена разработка котлована, кабель разрезан, испытан. Обнаружено второе МП (1725м. От ЦРП 103). Разложены пожог. 27.03.19 разработан котлован, смонтировано 2 каб. вставки, 4 соед. муфты. В 00:37 схему привели в исх. состояние.	ф14	нет/ 1100 чел	1100	0,5	5	+3, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	26	26.03.19 5:08	26.03.19 7:08	2:00	26.03.19 7:08	2:00	МТЗ		у	Рем. схема: ПС Башурово питается по ф-26 10кВ ПС Пашково (в ремонте ВЛ-35 Пашково-Башурово). Обесточивалась ПС Башурово. Осмотр ф-26 замечаний нет.		котельн, школа, скваж. / 585 чел	585	0,16		-5, снег
Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	17	26.03.19 5:24	26.03.19 5:24	0:00	26.03.19 5:24	0:00	МТЗ		у	Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	-7, облачно
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	26.03.19 5:49	26.03.19 6:08	0:19	26.03.19 6:08	0:19	МТЗ		у	Омтр, в прол. оп. 53-54 (над дорогой) следы перекрытия на проводах, ремонт не требуется.		нет/ 150 чел	150	0,1		-3, снег
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	26.03.19 6:10	26.03.19 6:10	0:00	26.03.19 18:10	12:00	КУ, земля			Устранён обрыв вязки ф.-А оп.133-00/79 (труднодоступное место), отрегулирован по мех. части ЛР.	сети потребителя	ретранслятор / быта нет	0	0,01	1	-5, снег
ЭС ЕАО	10	Воскресеновка 35/10	116	26.03.19 6:29	26.03.19 6:36	0:07	26.03.19 6:36	0:07	МТЗ		у	1.4.19 произведен осмотр . ЛР на оп.121/00/10 обломился шлейф, ЛР расчиновили, будет демонтирован.		школа, кот, насосн/ 449 чел	449	0,1	5	-5, снег
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	3	26.03.19 9:19	26.03.19 10:45	1:26	26.03.19 10:45	1:26	МТО	ну	ну	п.Переясловка. В прол. оп. №26-26/1 убрана ветка.		скважина, котельная, школа интернат / 5221 чел	5221	1	15	-3, мокрый снег
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	26.03.19 11:46	26.03.19 12:57	1:11	26.03.19 12:57	1:11	КУ, земля			г. Завитинск. Оп. №107/4А заменён изолятор.		котельная / 3000 чел	3000	0,4	18	-2, ясно
Прим.СЭС	35	Фабричная-1 35/6	В-35 Т2	26.03.19 14:07	26.03.19 15:01	0:54	26.03.19 15:01	0:54	МТЗ		у	Откл. по сообщению аб. Дальнегорский ГОК, граница раздела: ОРУ-35 и Т2 до вводов бкВ принадлежит ДРСК, далее бкВ принадлежит абоненту. Повреждение в сети бкВ у потребителя (поврежд. кабеля бкВ по вед. ф.12, не отключение В-6 ф.12 и В-6 Т2).		Дальнегорский ГОК, часть г. Дальнегорск / быта нет	0	1		+2, пасм
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	26.03.19 14:25	26.03.19 14:26	0:01	26.03.19 14:26	0:01	МТЗ		у	с.Суражевка. Вкл. по ТМ.		нет / 70 чел	70	0,3	9	+7, ясно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	26.03.19 14:30	26.03.19 15:34	1:04	26.03.19 18:25	3:55	МТЗ		ну	с.Барабаш, с.Овчинниково. Вкл. без 3-х ТП. Вкл. полностью, замечаний нет.		нет / 370 чел	370	0,2	7	+8, ветер
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	26.03.19 15:57	26.03.19 15:59	0:02	26.03.19 15:59	0:02	МТЗ		у	с.Суражевка. Вкл. по ТМ.		нет / 70 чел	70	0,3	9	+7, ясно

Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	26	26.03.19 16:06	26.03.19 18:46	2:40	26.03.19 18:46	2:40	МТЗ		не прои. зв.	г.Партизанск. ТП-7444 на РС-6 повреждение опорного изолятора Ф-А. Устранено.		д/сад, котельная / 1004 чел	1004	0,7	12	+7, ясно
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	26.03.19 18:20	26.03.19 20:00	1:40	27.03.19 8:44	14:24	МТО; ИМФ: 140,2 км, ф.А,В		двукратное АПВ ну	ВЛ-110 №2 в ремонте, переустройство ВЛ-110 (подрядчик "Уралэлектрострой"). Обесточены ПС 110: Стойба, Коболдо, Маломыр (вед), Албын (вед), ПС 35 Ольгинск, Элзтоустовск, Токур, Огоджа, Союзная, Экимчан, Софийск, ХЭС (вед). Подрядчик вышел на связь (с их слов: у них происшествий нет), наряд закрыли в 18:48. В 19:34 введена в работу из ремонта ВЛ 110 кВ Февральская - Коболдо №2. В 20:00 весь потребитель перезапитан. По ВЛ-110 №1 в пролете оп. № 427-428 обрыв верхнего провода ф.В (в середине пролета, пролет около 300м.). 27.03.19 в 4:54 бригада приступила к АВР. В 8:44 повреждение устранено, ВЛ-110 №1 введена в работу.	ВЛ-110 Февральск - Коболдо №2	Селемдинский район: 4127 чел	4127	37		-4, облач
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	26.03.19 20:10	26.03.19 22:16	2:06	26.03.19 22:40	2:30	МТЗ		ну	с.Барабаш, с.Овчинниково. В 22-16 включили без оттайки на П/3 Овчинникова (работает на ДГ). Повреждение в абон. ТП.	нет / 370 чел	370	0,2	7	+5, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	26.03.19 22:34	26.03.19 22:35	0:01	27.03.19 1:15	2:41	Откл.КУ"Земля"			В 22-35 включен с "землей" для отыскания МП прибором. (с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка). С 23:16 до 1:15 ВЛ выводилась в ремонт для устранения обрыва вязки на ОП 99/62	школа, насосная/352ч.	352	0,2	15	-1, пасм.	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	В10кВ Т1,Т2	27.03.19 2:57	27.03.19 6:03	3:06	29.03.19 20:22	65:25	В10кВ Т2: ЗДЗ; В10кВ Т1: без блинкеров			2-57 на ПС Бикин по показанию телемеханики отключение В10кВ Т1,Т2. Обесточены 1,2 СШ 10кВ (часть г.Бикин, 7,6 МВт, 19058ч.). По прибытию дежурного персонала обнаружено отключение В10кВ Т1, Т2 .по В110 Т2 выпал блинкер "обрыв цепей управления", В110 Т2 не отключался). АВР 10кВ неуспешен. В 3:41(ч/з 44м.) не включается В10кВ Т1 (не хватает заряда АКБ). В 04:42 В10кВ Т1 включен в ручную, 1 сш 10кВ поставлена под напряжение. В 5:29 на 1сш 10кВ включен ф.5(РСК), ф.10 (вед.) 0,5МВт . В 5:37 включен ф.7 (вед., 0,48МВт). В 6:03 все фидера 1 СШ 10кВ включены (запитано 4,4 МВт, 10067чел.). В 6:05 часть нагрузки 2сш 10кВ (ф.14,25) перезапитаны от 1 сш10кВ (0,1МВт). В 6:33 вся нагрузка 2 сш 10кВ перезапитана от 1 сш10кВ, кроме вед. ф.21 (0,1 МВт, производство, быта нет, не дозвонились). В яч. СВ 10кВ следы перекрытия, повреждены баки (в яч. обнаружена крыса), тебуеться замена (ТИП: ВВУ-СЭЩ Э3-10). В 08:17 допущена бригада на чистку изоляции 2с 10 кВ, 08:50 допущена бригада РЗА на проверку вторичных в цепей РЗА В-110 2Т. Обнаружен обрыв жилы контрольного кабеля, подключен резервный В-110 2Т. В 09:39 АВР по 2с-10кВ закончен. В 09:47 2с 10 кВ поставлена под напряжение со стороны Т2. В 10:31 нагрузка переведена полностью. 28.3.19 тележка СВ-10 собрана, испытан. 29.03.19 перемонтированы цепи РЗА, опробована и отрегулирована тележка СВ-10 на вкат-выкат. Схема восстановлена.	часть г.Бикин/19058ч.	19508	7,6	100	-4, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	27.03.19 8:35	27.03.19 9:00	0:25	27.03.19 11:50	3:15	Откл.КУ"Земля"			с.Кравцовка, с.Занадворовка. В 09:00 включен в работу с "землей" для поиска МП прибором. Оп. 185 повреждение изолятора ф."А". С 9:55 до 11:50 ВЛ выводилась в ремонт для устранения повреждения.	нет/46ч.	46	0,2	13	+2, пасм.	
Ам.СЭС	35	Магдагачи - Толбузино		27.03.19 10:01	27.03.19 10:01	0:00	27.03.19 10:01	0:00	МТО	у		В прол. оп. 37-38 следы перекрытия от падения ранее подгоревшего дерева, повреждения проводов нет.	нет	0	0	0	-7, ветер	
Ам.ВЭС	6	Новорайчика 35/6	21	27.03.19 10:58	27.03.19 10:58	0:00	27.03.19 10:58	0:00	МТЗ	у		В прол. оп. №183-195 провис провода, требуется перетяжка	нет	0	0	0	-7, ветер	
Хаб.СЭС	10	КСК 110/35/10	20	27.03.19 12:52	27.03.19 13:36	0:44	27.03.19 16:50	3:58	МТЗ		не прои. зв.	г.Комсомольск на Амуре. При уборке снега спецтехникой на территории вед. ТП-535 (водоканал) произошло падение дерева на ВЛ в пролете 20-00/3 - 20-00/4 (ВЛ на балансе РСК) с обрывом провода. Сообщено в СБ. В 13:36 вкл. без 2-х ТП. В 16:50 повреждение устранено, потребитель запитан полностью.	нет / 750 чел	750	0,05	6	-2, облачно	
Хаб.ЦЭС	6	СМ 35/6	49	27.03.19 13:36	27.03.19 13:39	0:03	27.03.19 13:39	0:03	МТЗ		у	Осмотр 28.03.19, замечаний нет..	насосная ТС / быта нет	0	0,2	1	-2, облачно	
ЭС ЕАО	6	Двуречье 35/6	201	27.03.19 13:50	27.03.19 14:28	0:38	27.03.19 17:56	4:06	КУ, земля			Лвл=3,4км. п.Двуречье. В 14:28 вкл. для отыскания "земли". В 17:56 на оп 201-00/45 устранен наброс (тонкая алюминевая проволока 1м). (предположительно птицей)	котельная, д/сад / 400 чел	400	0,15	5	+2, ветер	
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	27.03.19 13:55	27.03.19 13:55	0:00	27.03.19 13:55	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. участке 6/03/1 - 2.	нет	0	0	0	+2, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	27.03.19 14:30	27.03.19 14:34	0:04	27.03.19 14:34	0:04	МТЗ		у	с.Новоожатово. Повреждение на вед. ТП.	школа, котельн. / 450 чел	450	0,1	7	+5, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Возжаевка - Ромны		27.03.19 14:40	27.03.19 14:40	0:00	27.03.19 14:40	0:00	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	-3, ветер	
Прим.СЭС	6	Многоудобное 35/6	11	27.03.19 16:01	27.03.19 16:40	0:39	27.03.19 16:40	0:39	МТЗ		у	часть с.Многоудобное. Произведен осмотр: в пр.оп.73-74 ветка обгоревшая, без повреждения.	нет / 130 чел	130	0,1	8	+6, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	10	27.03.19 23:32	27.03.19 23:32	0:00	27.03.19 23:32	0:00	МТЗ		у	с.Уссурка. Произведен осмотр, замечаний нет.	нет/500ч.	500	0,4	7	-2, ясно	

Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		28.03.19 6:41	28.03.19 6:41	0:00	28.03.19 6:41	0:00	ПС Спасск: ДЗ 1ст., ТНЗНП 1ст., ИМФ ф.А-23,6км. ПС Мучная: НЗЗ 1ст	у		Произведен осмотр, на оп.98, 102, 103 строящиеся гнезда аистов.	нет	0	0	0	+1, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	28.03.19 12:11	28.03.19 15:55	3:44	28.03.19 17:20	5:09	Ав. Откл.	ну		с.Залесье, Мельники. В пр.оп.131-132 устранен склест проводов. Включен до оп.240, без 2-х ТП. В 17:20 включен полностью после осмотра. (было сообщение потребителей об обрыве провода, не подтвердилось).	нет / 183чел	183	0,2	7	-2, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	5	28.03.19 12:17	28.03.19 12:18	0:01	28.03.19 12:18	0:01	ав.откл	ну	у	с.Никитовка.	нет / 189чел	189	0,1	2	-4, обл	
Прим.СЭС	6	Сержантово 35/6	СВ-6	28.03.19 12:30	28.03.19 13:44	1:14	28.03.19 13:44	1:14	МТЗ	нет	у	Обесточивалась 1СШ-6кВ (отключенных фидеров и блинкеров нет). Проверка РЗА 29.03.19, замечаний нет.	п.Сержантово: 1000чел	1000	0,4	4	+2, ясно	
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	по ф.28 в ЦРП-5 ф.2	28.03.19 13:25	28.03.19 14:10	0:45	29.03.19 16:30	27:05	ав.откл	не прои ав.		7 5-ти эт. домов г. Амурск. В 14:10 потребители запитаны от резерва. Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-63 до ТП-71, М.П. 2м от ТП-71, положен пожар. 29.03.19 устранено.	ф.24 ПС Городская	нет / 950 чел	950	0,36	1	-8, облачно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		28.03.19 14:42	28.03.19 14:42	0:00	28.03.19 15:47	1:05	Спасск: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст. Мучная:	ну	у	ИМФ ф.С 23,8км от ПС Спасск. На ПС Мучная АПВ ну, разрыв транзита, блинкер неисправность СВ-110, обрыв цепей управления СВ-110, произведена проверка РЗА, замечаний нет. В 15:47 транзит замкнут. Произведен обход, на оп.98,102,103 обнаружены строящиеся гнезда аистов.	нет	0	0	0	+2, обл	
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	10	28.03.19 14:55	28.03.19 14:55	0:00	28.03.19 18:04	3:09	МТЗ	нет	не прои ав.	АВР у потребителя усп. На оп.5 разрушение изолятора, падение провода на траверсу. Устранено.	ф.5	нет	0	0	0	-5, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	28.03.19 16:03	28.03.19 16:06	0:03	28.03.19 16:06	0:03	ав.откл	нет	у	с.Ново-Георгиевка, Константиновка, Полтавка. Планируется обход.	котельная, школа, интернат / 700чел	700	0,7	13	+3, ясно	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	28.03.19 20:53	28.03.19 20:53	0:00	28.03.19 20:53	0:00	МТЗ	у		нет	0	0	0	-4, ясно		
Ам.ЦЭС	10	Пригородная 35/10	6	29.03.19 7:43	29.03.19 10:33	2:50	29.03.19 10:33	2:50	"земля" от КУ			с.Пригородное. На оп.22 заменено 4 изолятора.	котельная, школа / 447чел	447	0,2	3	-10, обл	
Ам.ЗЭС	10	РП-2	15	29.03.19 9:50	29.03.19 10:41	0:51	29.03.19 10:41	0:51	МТЗ	ну	ну	г. Свободный. НаТП-44 повреждение резервного КЛ-10кВ на оп.1 в сторону ТП-5. Исключён из схемы.	скважина, котельная, д/с, интернат / 6452чел	6452	1,3	22	-12, обл	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	29.03.19 12:33	29.03.19 12:33	0:00	29.03.19 12:33	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП-59 (очистные, есть второе питание).	нет	0	0	0	-10, обл	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	29.03.19 15:50	29.03.19 17:45	1:55	29.03.19 19:05	3:15	ав.откл	нет	не прои ав.	г.Большой Камень. В 17:45 запитано 9ТП. В 19:05 включен полностью, обход без замечаний.	насосная, школа, котельная / 600чел	600	1,3	16	+7, ясно	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	по ф.2 РКЛ-3 оп.166	29.03.19 17:05	29.03.19 17:05	0:00	29.03.19 17:05	0:00	ав.откл	у		Обход на 1.4.19	нет	0	0	0	+5, ясно	
Ам.ВЭС	10	Касаткино 35/10	6	30.03.19 5:13	30.03.19 5:13	0:00	30.03.19 5:13	0:00	МТО	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	-11, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		30.03.19 5:48	30.03.19 5:48	0:00	30.03.19 5:48	0:00	1 ст ТНЗНП	у		ИМФ ф.-В 3,8км (Лвл=20,6км). Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	-11, ясно	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	30.03.19 6:41	30.03.19 6:41	0:00	30.03.19 6:41	0:00	1ст НЗНП	у		Произведен осомтр. Оп.80 гнездо аиста (строится)	нет	0	0	0	-9, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	6	30.03.19 10:25	30.03.19 10:59	0:34	30.03.19 13:09	2:44	"земля" от КУ			Включен с выделенным участком без 5ТП (из 11). В 11:13 включен с выделенным участком, без 2-х ТП. Оп.189 заменен поврежд. изолятор ф.С, все включено.	котельная школы / 343 чел	343	0,1	11	-5, ясно	
Прим.ЦЭС	110	ЖБИ-130 110/6	T1	30.03.19 11:18	30.03.19 11:18	0:00	30.03.19 13:11	1:53	МТЗ, ДЗТ, ГЗ, Дуговая защита	у		Отключился одновременно с вед. ф.1 (МТО). Обесточена 1сш-6 кВ (питает один вед. ф.1). Осмотр Т1 (6,3 МВА) без замечаний, включен в работу. Выполнена послеварийная проверка РЗА Т-1, замечаний не обнаружено. 1.4.19 дополнительная проверка РЗА Т-1 обнаружено замечание в релейном отсеке В-6 Т-1 пробой изоляции в клемном ряду между шинками 1ШД-2ШД.	нет	0	0	0	0, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	30.03.19 12:15	30.03.19 12:30	0:15	30.03.19 13:36	1:21	"земля" от КУ			Оп. 299 обрыв вязы по фазе С. Включен без 2ТП (две погранзаств, перешли на ДГ). Устранено, все включено	3 погран.заств / 238 чел	238	0,09	10	+3, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	30.03.19 14:03	30.03.19 15:57	1:54	30.03.19 16:56	2:53	Ав.откл	выв	ну	Включен без трех ТП (из 7). В 16:56 полностью. Причина не установлена	котельная, школа / 1603 чел	1603	0,9	7	+5, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Коммунальная	по ф.7 ТП-9 В-10 в стор ТП-40	30.03.19 15:23	30.03.19 16:24	1:01	30.03.19 16:24	1:01	МТЗ	ну	у	Под РТП-95 обнаружен кусок обгорев.провода(наброс), повреждений оборудования нет	нет / 1276 чел	1276	0,6	6	+1, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Дружба 35/6	4	30.03.19 18:11	31.03.19 0:53	6:42	31.03.19 0:53	6:42	"земля" от КУ			Во время пала подгорание и падение оп.39 (дерев. на ж/б прист), обрыв провода по ф.В в пр.оп.38-39. Устранено.	нет / 50 чел	50	0,05	4	+5, пасмурно	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		30.03.19 23:59	30.03.19 23:59	0:00	30.03.19 23:59	0:00	Спасск: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст. Мучная: НЗЗ 1ст	у		ИМФ=29.8км от ПС Спасск. Произведен осмотр: в пр.оп.57-99 идет активное гнездование птиц.	нет	0	0	0	0, пасм	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		31.03.19 0:35	31.03.19 0:35	0:00	31.03.19 0:35	0:00	Спасск: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст. Мучная: НЗЗ 1ст	у		ИМФ=30км от ПС Спасск. Произведен осмотр: в пр.оп.57-99 идет активное гнездование птиц.	нет	0	0	0	0, пасм	

Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	31.03.19 5:44	31.03.19 5:57	0:13	31.03.19 12:08	6:24	"земля" от КУ			с.Н.Варваровка, Анучино, СтВарваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаково. В 5:57 включен до РЛ-36/634, без 4-х ТП. Излом металлического крюка по ф.А на траверсе РТП 5035 оп.767. Устранено (замена траверса), все включено		школа, котельная / 871чел	871	0,7	20	-2, ясно
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	13	31.03.19 5:50	31.03.19 8:16	2:26	31.03.19 9:15	3:25	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. Выделен уч-к, запитано 5ТП (из 7). В 9:15 выделены уч-ки КЛ (МП1: между ТП-11 и ТП-49, МП2: между ТП-138 и ТП-148), потребитель полностью запитан. Испытан кабель между ТП-11 и ТП-49 - повреждение не подтвердилось, поврежден ВН-16 в ТП-11 в стор ТП-49, устранено. Между ТП-138 и ТП-148 подключен резерв.кабель. Схема восстановлена в 17:20	РП-2 ф.5	больница, д/с, администр, котельная / 3517чел	3517	1,2	7	-10, обл
Ам.ЗЭС	10	Заводская 35/10	В-10-Т1	31.03.19 7:30	31.03.19 7:47	0:17	31.03.19 7:47	0:17	МТЗ	нет	у	Обесточена 1сш-10 кВ		быта нет, объекты АГПЗ	0	0,5		-10, облачно
Ам.ЗЭС	10	Заводская 35/10	В-10-Т1	31.03.19 8:20	31.03.19 9:43	1:23	31.03.19 12:20	4:00	МТЗ	нет		Обесточена 1сш-10 кВ. Неисправен блок управления Т1 "Сириус". Заменен	СВ-10	быта нет, объекты АГПЗ	0	0,5		-10, облачно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		31.03.19 10:07	31.03.19 10:07	0:00	31.03.19 10:07	0:00	Спасск: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст. Мучная: НЗЗ 1ст		у	Оп.102 убраны ветки с провода ф.А, по результатам обходов оп.-57-99, идет активное гнездование птиц. (линия выводилась в ремонт с 11:36 до 16:29)		нет	0	0	0	+1, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	17	31.03.19 12:02	31.03.19 13:58	1:56	31.03.19 13:58	1:56	МТО		не прои ав.	Повреждение на вед.отпайке	АВР у потребителя	ПНС / 538 чел	538	0,7	11	+4, ясно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		31.03.19 21:38	31.03.19 21:38	0:00	31.03.19 21:38	0:00	Спасск: ТНЗНП 1ст Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО, ДЗ 1з.		у	ИМФ ф.А 4 км от ПС Ярославка. Произведен осмотр. Оп. 19, 32 гнезда птиц. (следов перекрытия нет).		нет	0	0	0	-1, пасм
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	31.03.19 21:56	31.03.19 22:33	0:37	31.03.19 22:33	0:37	ав.откл		у	с.Сергеевка, Ястребовка, Южная. Планируется обход.		котельная / 281чел	281	0,34	16	0, снег