

**Отчет о работе САОН по ПЭС "14" февраля 2019 года. 15-07**

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства САОН							Примечание	
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключения	время включения		
<b>СП ПЦЭС</b>											
1	УССУРИЙСК-1	ф-1 Горсеть	да	1,20	700					15:42	от КУ
2	фидера I гр	ф-2 В/ч 96576	да	0,10	58					15:42	от КУ
3		ф-3 ЛРЗ	да	1,60	933					15:42	от КУ
4		ф-11 Ж/д	да	0,50	292					15:42	от КУ
5	фидера II гр	ф-4 Горсеть	да	0,80	467					15:42	от КУ
6		ф-5 Горсеть	да	1,10	642					15:42	от КУ
7		ф-6 Горсеть	да	0,10	58					15:42	от КУ
8		ф-10 Горсеть	нет	0,00	0						Отключен
9		ф-12 Сахзавод	нет	0,00	0						Отключен
10	<b>итого по ПС:</b>			<b>5,40</b>	<b>3150</b>						
11	УССУРИЙСК-1	ВЛ-35 Студгород.	да	4,00	2133					15:39	от КУ
12		ВЛ-35 Б.Полигон	да	1,80	720					15:31	от КУ
13		ВЛ-35 Мелькомб.	да	10,10	4040					15:31	от КУ
14		ВЛ-35 МЖК	да	6,70	4802					15:50	от КУ
15	<b>итого по ВЛ:</b>			<b>22,60</b>	<b>11695</b>						
16	<b>Итого по ПЦЭС:</b>			<b>28,00</b>	<b>14845</b>			<b>0,0</b>			

Отключено 34210 человек

Зам.главного инженера по управлению сетями

В.А. Гниломёдов

**Отчет о работе САОН по ПЭС "14" февраля 2019 года. 16-04**

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства САОН							Примечание	
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключения	время включения		
<b>СП ПЦЭС</b>											
1	УССУРИЙСК-1	ф-1 Горсеть	да	1,20	80					16:08	от КУ
2	фидера I гр	ф-2 В/ч 96576	да	0,10	7					16:08	от КУ
3		ф-3 ЛРЗ	да	1,60	107					16:08	от КУ
4		ф-11 Ж/д	да	0,50	33					16:08	от КУ
5	фидера II гр	ф-4 Горсеть	да	0,80	53					16:08	от КУ
6		ф-5 Горсеть	да	1,10	73					16:08	от КУ
7		ф-6 Горсеть	да	0,30	20					16:08	от КУ
8		ф-10 Горсеть	нет	0,00	0						Отключен
9		ф-12 Сахзавод	нет	0,00	0						Отключен
10	<b>итого по ПС:</b>			<b>5,60</b>	<b>373</b>						
11	УССУРИЙСК-1	ВЛ-35 Студгород.	да	4,30	287					16:08	от КУ
12		ВЛ-35 Б.Полигон	да	1,80	120					16:08	от КУ
13		ВЛ-35 Мелькомб.	да	10,10	673					16:08	от КУ
14		ВЛ-35 МЖК	нет	0,00	0						Нагрузка переведена на ПС Уссурийск-2
15	<b>итого по ВЛ:</b>			<b>16,20</b>	<b>1080,00</b>						
16	<b>Итого по ПЦЭС:</b>			<b>21,80</b>	<b>1453</b>						

Отключено 18490 человек

Зам.главного инженера по управлению сетями

В.А. Гниломёдов