

Филиал	У. кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц.значимые объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	01.07.19 0:23	01.07.19 0:35	0:38	01.07.19 0:35	2:53	МТЗ	ну	у			школа / 527 чел	527	0,2	14	+13, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	по ф.7 в ТП-7022 В-6 в сторону ТП-7025	01.07.19 2:00	01.07.19 5:21	0:06	01.07.19 5:21	0:06	Ав.откл		ну	В 5:00 включен без 13ТП. В 5:27 полностью. Причина не установлена		школа / 404 чел	404	0,6	20	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	01.07.19 3:14	01.07.19 4:29	0:50	01.07.19 10:51	0:50	МТЗ			Обеспечен резерв, кроме ТП-82008, течь кровли залито оборудование 3РУ-10 кВ. Произведена сушка ТП82008, вкл. в работу в 10:51.	Ф.3 Промысловка	нет / 3600 чел	3600	0,8	16	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	01.07.19 3:25	01.07.19 3:25	0:58	01.07.19 3:25	2:49	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	01.07.19 4:39	01.07.19 4:40	2:21	01.07.19 4:40	2:48	Ав.откл	нет	у			нет / 480 чел	480	1,1	15	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	01.07.19 4:53	01.07.19 7:13	0:40	01.07.19 7:13	0:40	Ав.откл	нет		Пр.оп.72-73 убрана ветка с проводов		нет / 480 чел	480	1,1	15	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	01.07.19 5:46	01.07.19 5:46	29:32	01.07.19 5:46	29:32	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	13	01.07.19 6:49	01.07.19 7:00	1:22	01.07.19 7:00	1:30	Ав.откл		у	Осмотр, замечаний нет.		дс / 743 чел	743	0,6	10	+12, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	10	01.07.19 7:31	01.07.19 7:35	1:00	01.07.19 7:35	4:57	МТО		у	Обход без замечаний.		нет / 69 чел	69	0,01	7	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	7	01.07.19 7:31	01.07.19 7:35	1:36	01.07.19 7:35	1:36	МТО		у	на оп. №29 выявлено гнездование птиц		нет / 483 чел	483	0,1	5	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп Дмитриевка		01.07.19 8:34	01.07.19 8:34	1:25	01.07.19 8:34	1:25	Яросл.: НЗЗ 1ст., НЗЗ Зст. Ключи: ТНЗНП 1ст.	у		ИМФ Ф-"В" 11.3км, Обход, на траверсе ф-"А" оп.52 обнаружено гнездование зистов, имеются следы перекрытия по ф-"В".		нет	0	0	0	+16, пасм
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	9	01.07.19 8:48	01.07.19 14:15	0:01	01.07.19 15:31	0:01	КУ "земля"			Рем. схема: дол. питается Ф-2 Восток. ПГТ Восток. В 9:06 запитано 8ТП. Обнаружено повреждение изолятора неподвижного контакта разъединителя РТП 4083 оп. 73 ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Восток. Устранено, в ТП-4086 затекание воды через кровлю, произведена сушка изоляции. В 15:31 всё вкл. по норм. ск. 2.07.19 доставлен материал для ремонта кровли ТП-4086. 5.07.19 работы по ремонту кровли закончены.	очистные / 1200 чел	1200	0,3	22	+13, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	01.07.19 8:57	01.07.19 9:17	1:04	01.07.19 9:17	1:04	МТЗ		у	с.Барабаш, с.Овчинниково. ОП 212/5 РТП обнаружена мертвая птица		нет / 370 чел	370	0,1	7	+16, пасм
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	01.07.19 9:09	01.07.19 9:54	1:39	01.07.19 12:36	1:39	МТО	ну	ну	с. Дубовское. Включен без 6 ТП. В 10:38 включен без ТП-карьер (на обслуживании ДРСК). В 12:36 вкл. полностью. Осмотр, замечаний нет.	насос, очистн. / 970 чел	970	0,2	19	+16, пасм	
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская 110/35/10	1,2СШ-110	01.07.19 11:07	01.07.19 11:31	0:44	01.07.19 18:05	0:44	ДЗШ-110			При план. переключениях по выводу в ремонт ОВ-110 на ПС Корфовская, произошел излом ОСИ ШР-110 ОВ фаза "С" (фарфор) с падением колонки в сторону 2СШ-110, пострадавших нет. Обесточены ПС-110 Корфовская, Гродеково, Хор, Осиновая речка и 7ПС-35кВ (Черняево, Карьер, Бычиха, Корейский пос, НС-1, НС-2, 1/2 Краснореченская). На ПС Корфовская в 11:27 вкл. В-110 Хещир, запитана 1СШ-110, Т1. В 11:31 запитан потребитель без ПС-110 Осиновая речка, ПС-35 НС-1, НС-2: 2210 чел/1,8МВт. В 12:08 (ч/з 1ч 01 мин) по временной схеме ОСШ-110 запитана на прямую от ПС Хещир (под защитой В-110 на ПС Хещир), включена ВЛ-110 Корфовская-Осиновая речка (ч/з ОСШ-110 на ПС Корфовская), потребитель запитан полностью. Точка раздела транзита перенесена с ПС Хор на ПС Корфовская В-110 С-25. В ремонт выведена 2СШ-110 и ОВ-110 ПС Корфовская. Произведена замена всех шести колонок ШР-110 ОВ (полимер). В 18:05 2СШ-110 введена в работу, потребитель запитан по норм. ск.. В 18:52 Точка деления транзита Бикин-Корфовская перенесена на ПС Хор по норм. ск.	Хабаровский район: 37618 чел	37618	19,3		+22, облач	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	01.07.19 11:56	01.07.19 11:56	0:00	01.07.19 11:56	6:24	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+16, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по Ф-13 РКЛ оп 129	01.07.19 12:08	01.07.19 12:08	0:19	01.07.19 20:10	0:19	КУ "земля"			с. Глазовка, с. Иннокентьевка, с. Тараща. В 12:08 запитано 7ТП. В 13:17 вкл.еще 2 ТП. В 14:00 запитаны все потребители, выделен участок ВЛ без потребителей от оп.182 до оп.281. На оп. 229 разрушен изолятор Ф-"А" Устранено	Ф-3 ПС Тихменево	нет / 935 чел	935	0,25	14	+16, пасм
Ам.СЭС	35	Тында - Сети		01.07.19 14:41	01.07.19 14:41	1:13	01.07.19 14:41	1:36	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.СЭС	110	Горная - Дамбуки		01.07.19 15:08	01.07.19 15:08	0:02	01.07.19 15:08	0:02	МТО	у				нет	0	0	0	+22, гроза, дождь, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	136	01.07.19 15:27	01.07.19 17:03	0:15	02.07.19 2:13	0:15	МТЗ	ну	не прои зв.	г.Облучье. В 17:03 вкл. без 2-х ТП. Обрыв провода пр оп 136-05/1-2. Устранено, включение неуспешно. Повреждена резерв.КЛ-6 от оп.136-05/6 до ТП-23, отсоединена.	скважина / 3250 чел	3250	0,5	15	+25, гроза	
ЭС ЕАО	35	Облучье - Хинганск	Т-152	01.07.19 15:34	01.07.19 15:34	1:18	01.07.19 15:34	1:18	ДЗ 1ст. МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	124	01.07.19 15:35	01.07.19 16:05	1:18	01.07.19 18:38	1:18	КУ "земля"			г.Облучье. Пр.оп. 140-00/128-129 обрыв провода из-за падения ветки. Вкл. без 4-х ТП. Устранено и включены все потребители.	больница / 2300 чел	2300	0,7	12	+25, гроза	

ЭС ЕАО	35	ЦЭС-Облучье 35/6	2Т	01.07.19 15:44	01.07.19 16:52	1:09	03.07.19 9:09	1:09	ДЗТ			1Т в ремонте (кап.рем.шин.раз-ля). Обесточена ПС, на 2Т поврежден разрядник 35кВ ф.-В. Введен в работу 1Т, потребитель запитан. Разрядник заменен. 2.07.19 испытан 2Т, ШМ 35кВ, замечаний нет, поврежден разрядник 35кВ ф.А, заменили. 3.07.19 2Т включен в 9:09	1Т	1750 чел	1750	0,77	23	+25, гроза	
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	1	01.07.19 17:20	01.07.19 17:52	0:04	02.07.19 0:03	0:04	МТЗ	ну	ну	п.Новый мир. Включен без одного ТП. Поврежд. концевой кабельной муфты на опоре №01-00/54 -оттяжка в стор. ТП-391, обесточены 4 частных дома, пекарня. Устранено, все запитано		нет / 1123 чел	1123	0,3	9	+27, ясно	
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Гайтер	С-123	01.07.19 17:37	01.07.19 17:37	0:00	01.07.19 17:37	0:00	Гайтер: 1ст НЗНП	у		Одностороннее отключение (со стороны ПС Комсомольская В-110 в ремонте). Обход без замечаний		нет	0	0	0	+27, ясно	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	01.07.19 18:30	01.07.19 18:30	1:21	01.07.19 18:30	4:46	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	01.07.19 18:35	01.07.19 18:35	1:04	01.07.19 18:35	1:04	МТО	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+22, пасм	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	01.07.19 18:38	01.07.19 18:51	2:02	01.07.19 18:51	2:02	МТЗ	ну	у			РРС	0	0,01	1	+22, гроза, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Желтоярское 35/10	1	01.07.19 19:03	01.07.19 19:03	5:46	01.07.19 19:03	5:46	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	01.07.19 21:01	01.07.19 21:01	3307:04	01.07.19 21:01	3307:04	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		01.07.19 21:21	01.07.19 21:21	0:10	01.07.19 21:21	0:10	МТО	у				нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		01.07.19 21:54	01.07.19 21:54	0:48	01.07.19 21:54	1:10	МТО	у				нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	01.07.19 21:59	01.07.19 21:59	2:01	01.07.19 21:59	7:27	МТО	у				нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	02.07.19 0:12	02.07.19 0:12	0:58	02.07.19 0:12	0:58	МТО, МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	02.07.19 0:26	02.07.19 0:26	0:50	02.07.19 0:26	0:50	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	6	02.07.19 2:40	02.07.19 2:40	13:53	02.07.19 2:40	64:34	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ЦЭС	35	Сергеевка - Совхозная		02.07.19 2:40	02.07.19 3:10	16:34	02.07.19 3:10	60:09	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Совхозная	нет / 1020 чел	1020	0,4			+18, гроза	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	02.07.19 3:52	02.07.19 4:45	0:42	02.07.19 4:45	4:40	МТЗ		у	По повреждению на вед. ТП	нет / 711 чел	711	0,2	18		+14, дождь	
Ам.ЦЭС	35	Тамбовка - Степная		02.07.19 4:12	02.07.19 4:12	1:31	02.07.19 4:12	1:31	МТЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0		+18, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Киргичина 110/10	1	02.07.19 5:10	02.07.19 6:15	1:26	02.07.19 8:00	1:26	"земля" от КУ			Включен (запитано 10ТП). Оп.37/17 заменен изолятор.	нет / 50 чел	50	0,4	23		+18, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 в СП-3 В-10	02.07.19 6:04	02.07.19 6:05	3:11	02.07.19 6:05	3:11	Ав.откл		у	обход без замечаний	школа, дс / 1614 чел	1614	0,1	21		+14, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	02.07.19 6:04	02.07.19 6:04	0:20	02.07.19 6:04	0:20	МТЗ 2 ст	у		В пролете ОП 138-139 упавшее дерево, провод не поврежден	нет	0	0	0		+14, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	02.07.19 6:04	02.07.19 6:04	1:05	02.07.19 6:04	48:10	МТЗ 1ст	у		В ТП 1090 заменены предохранители 10кВ	нет	0	0	0		+14, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	02.07.19 6:04	02.07.19 6:04	0:37	02.07.19 6:04	1:05	МТЗ 1 ст	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0		+14, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	02.07.19 6:06	02.07.19 6:06	0:30	02.07.19 6:06	0:30	МТЗ	у			нет	0	0	0		+14, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	02.07.19 6:31	02.07.19 6:50	2:51	02.07.19 6:50	2:51	Ав.откл		у	необходима чистка просеки	нет / 400 чел	400	0,5	8		+14, дождь	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	02.07.19 7:14	02.07.19 8:42	0:01	02.07.19 9:35	0:01	МТЗ	ну	ну	повреждение на вед. ТП 5188	нет / 711 чел	711	0,2	18		+15, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	02.07.19 7:37	02.07.19 8:58	1:24	02.07.19 12:49	1:24	МТЗ	ну	ну	8:34 включен до Р-5.(запитано 6ТП). В 08:58 включен до Р-30 (осталось обесточено 3ТП). В пролете ОП 106/172/21 - 106/172/22 обнаружено упавшее дерево. Провод не поврежден, следов внешнего возд. нет	школа/2623ч.	2623	0,3	16		+15, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	133	02.07.19 8:13	02.07.19 9:33	0:43	03.07.19 16:56	28:08	"земля" от КУ			п.Партизанский. В 9:33 перезаплато 4 ТП. Падение ж/б оп. 15-00/77.(болотистая местность). 15:57 весь потребитель перезаплатан. 3.07.19 в 16:56 опора восстановлена	ф.131 ПС ПТФ	нет / 400 чел	400	0,1	6		+15, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	02.07.19 8:26	02.07.19 8:26	0:14	02.07.19 8:26	0:46	МТЗ	у		с Чернышевка	нет	0	0	0		+15, дождь	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	02.07.19 8:31	02.07.19 10:28	0:56	03.07.19 6:12		"земля" от КУ			с Чернышевка. 10-28 включен до РЛ-10 (оп.66, запитано 7ТП). В 16:44 включен без ТП 5167, на ЛР-63 (оп. 259) отгорание шлейфов ф. В.С. Устранено. В ТП-5167 убрана змея на шинах, заменены предохран. 10кВ, заменен прох. изол. ф.-В. и включено в 6:12..	нет / 178 чел	178	0,1	10		+15, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Горностай - Лазурная		02.07.19 8:55	02.07.19 10:37		02.07.19 10:37		ПС Горностай: отключение СВ110 - ДЗЛ 1ст., ДЗ 1ст, ТЗНП, ИМФ- ф.А 1км.) и в 110 Т1,Т2 (внешнее отключение) с запретом АПВ. В 9:49 включен В110 Т1 (подано напряжение на СН). В 9:53 (ч/з 57 мин.) запитана ПС Горностай (включен СВ-6, 4660кВ, 2,3МВт). На ПС Лазурная произведен осмотр: отключенное положение В110кВ "Горностай" (ДЗЛ ф.А, ИМФ-14 км., АПВ не выпал). включен успешно. На ПС Горностай в 10:37 после включения "автомата целей управления" СВ110кВ включен успешно, весь потребитель запитан. При осмотре ВЛ в пр.оп. 40-42 установлена несанкционированная работа строительной техники подрядной организации по выгрузке фундаментов грибовидной формы для ВЛ 220кВ АТЗЦ-ВТЗЦ2, на ковше экскаватора есть следы перекрытия. Сообщение в полицию.	часть г.Владивосток/ 10830ч.	10830	10,8	113		+14, пасм.				
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	02.07.19 9:30	02.07.19 9:30	0:00	02.07.19 9:30	5:45	МТЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0		+18, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	02.07.19 9:32	02.07.19 10:27	1:51	02.07.19 10:27	1:51	Ав.Откл.		у	с Долины, Дуб Ключ. Пролет оп 17-18, 28-29,38/4-38/5, 44-45 проведена чистка просеки	нет/150ч.	150	0,2	7		+15, пасм.	
ЭС ЕАО	6	Лесозащиток 35/6	204	02.07.19 11:22	02.07.19 11:23	0:11	02.07.19 11:23	0:11	МТО	выв	у	п.Смольный	нет/340ч.	340	0,1	4		+18, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	02.07.19 14:40	02.07.19 17:39	1:20	02.07.19 17:39	1:35	МТЗ		ну	с.Суканово. ОП.177 РЛ №2 обрыв среднего провода, провод на земле. Повреждение устранено	школа/560ч.	560	0,1	6		+22, пасм.	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	02.07.19 15:03	02.07.19 15:52	2:08	02.07.19 18:28	2:08	МТЗ	выв	ну	дачи. В 15-52 запитан основной потребитель (без 2-х ТП). ОП 13-06-03/12 повреждение концевой кабельной муфты. Устранено	нет/250ч.	250	0,5	22		+25, обл.	

Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	по ф.2 откл. реклоузер ОП 86	02.07.19 16:01	02.07.19 19:34	0:13	02.07.19 19:34	0:13	Ав. откл.		ну	хутор Мамонтова. В пролете Оп 105-106 убрана ветка	нет/50ч.	50	0,05	5	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	02.07.19 18:40	02.07.19 18:42	0:37	02.07.19 18:42	0:37	МТЗ		у		водоканал/0	0	0,1	9	+16, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	03.07.19 1:06	03.07.19 1:06	0:01	03.07.19 1:06	0:01	МТЗ		у	КТП 30-45 заменили ПК 10	нет	0	0	0	+16, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	03.07.19 4:17	03.07.19 4:50	5:40	03.07.19 9:46	5:40	МТЗ		ну	с.Ивановка, Николаевка, Отрядное. Вкл. без 6-ти ТП, в 5:52 без 1-го ТП. В пролете оп.№345-346 упало дерево, слхлст 3х проводов, поврежденный оборудование нет.	нет / 1036 чел	1036	0,2	14	+15, ветер	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	12	03.07.19 5:29	03.07.19 7:39	0:00	03.07.19 11:37	0:00	КУ "земля"			с.Серафимовка. С 07:39 работают с "землей", производят поиск "земли" прибором оп. 107-177. ОП 133 разрушение изолятора ф.С, провод, на траверсе. Устранено	дет. сад / 182 чел	182	0,3	6	+12, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	18	03.07.19 6:03	03.07.19 6:03	0:00	03.07.19 6:03	2:25	МТЗ		у		нет	0	0	0	+15, туман	
Прим.ЦЭС	35	Родина 35/10	В-35 Т2	03.07.19 7:05	03.07.19 8:11	0:13	03.07.19 9:17	0:13	ДЭТ			Т1 в резерве. Обесточены 1,2СШ-10кВ. Введен в работу Т1, потребитель запитан. В яч. В10 Т2 перекрытие по поверхности опорных изоляторов. В 9:17 Т2 включен. 3.07.19 с 13-35 до 16-05 Т2 отключали для проведения испытаний, замечаний нет. 4.07.19 проведена проверка РЗА, замечаний нет	Т1	2120 чел	2120	0,8	22	+15, пасм
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	31	03.07.19 7:06	03.07.19 7:43	0:36	03.07.19 14:37	2:47	МТЗ		выв	ну	б/т Ник-на-Амуре. Вкл. без 3-х ТП. Повреждение КЛ от ТП-40 до ТП-61. (150 чел), резерва нет. Определено МП: 50 м. от ТП 61. Установлена каб. вставка 15м., 3 муфты	нет / 5843 чел	5843	0,9	7	+20, облач
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	03.07.19 7:41	03.07.19 7:41	0:31	03.07.19 7:41	0:31	МТЗ		у	ОП 155 ЛР5 разрушение изолятора	нет	0	0	0	+16, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	В10кВ Т2	03.07.19 7:48	03.07.19 9:27	0:37	03.07.19 9:27	0:37	б/б		у	Обесточена 2 СШ 10кВ. По отходящим фидерам отключений нет, блинкера не выпали. В 9:27 В 10 Т2 включен. Запитано все кроме вед. Ф-17. В 11:15 произведена ревизия привода вед. ф.17, готов к включению. По ф.17 повреждена КЛ-Б.	школа/2661ч.	2661	0,6	13	+22, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	03.07.19 8:53	03.07.19 9:03	0:00	03.07.19 9:03	0:00	МТЗ		у	часть с.Монакино	нет/50ч.	50	0,02	3	+18, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	9	03.07.19 8:53	03.07.19 9:08	0:03	03.07.19 9:08	0:03	МТЗ		у	Корсаковский мастерский участок. Осмотр без замечаний	нет/20ч.	20	0,01	1	+18, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	03.07.19 10:51	03.07.19 10:54	1:58	03.07.19 10:54	1:58	МТЗ		у	Фермерские хозяйства с. Крауновка. Требуется чистка просеки	нет/10ч.	10	0,01	3	+18, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	03.07.19 11:33	03.07.19 16:11	1:55	03.07.19 16:11	4:46	МТО		ну	ну	с.Знаменка. В пролете ОП 64/3-64/4 (переход через автотрассу) есть следы перекрытия (распушение ф.С). Произведена перетяжка проводов, ф.С наложен бандаж	нет/224ч.	224	0,04	4	+21, пасм.
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	03.07.19 14:07	03.07.19 16:18	0:02	03.07.19 16:18	0:02	МТО		ну	ну	с.Варфоломеевка. Повреждение на вед. отпайке	школа/335ч.	335	0,2	9	+25, пасм.
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	03.07.19 15:37	03.07.19 18:59	1:42	04.07.19 18:01	1:42	КУ "земля"			с.Покровка, Минеральное. В 18:59 включен с "землей" для поиска повреждения с прибором "Поиск". Обнаружено падение ж/б оп.22 и наклон оп. 21 в болотистой местности. В 21:33 разрезаны шлейфа на оп. 28, в 22:26 все потребители запитаны от Ф-4 ПС Яковлевка. 4.07.19 произведена выправка оп.21, оп 22 исключена из схемы, удлинена пролет	Ф-4 ПС Яковлевка.	в/ч/382ч.	382	0,2	10	+26, пасм.
Хаб.СЭС	10	ЦРП 1	10	03.07.19 16:03	03.07.19 16:13	6:10	03.07.19 16:13	6:10	МТО		нет	не пром зв.	Повреждение на вед. отпайке	насосная / быта нет	0	0,01	2	+22, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Кролевыц 110/35/6	25	03.07.19 16:20	03.07.19 16:56	0:02	03.07.19 16:56	0:02	Ав. Откл.		у	с.Суражевка.	нет/70ч.	70	0,2	14	+20, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	03.07.19 18:05	03.07.19 18:12	1:15	03.07.19 18:12	1:15	МТЗ		у	с.Барабаш, с.Овчинниково	нет/370ч.	370	0,09	9	+19, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	03.07.19 19:29	03.07.19 19:29	0:14	03.07.19 19:29	0:14	МТЗ		у		нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	15	04.07.19 1:10	04.07.19 2:02		04.07.19 2:02		МТЗ		у		нет / 350 чел	530	0,5	2	+17, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	04.07.19 1:25	04.07.19 2:35	0:00	04.07.19 5:04	0:00	МТЗ		ну	с.Барабаш, с.Овчинниково. В 02:35 включен с "землей" для поиска с прибором "Квант", запитано 4ТП. В 05:04 включен полностью, повреждение на вед. отпайке "Тоннель".	нет / 370 чел	370	0,2	7	+14, дождь	
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	04.07.19 3:26	04.07.19 3:57	2:11	04.07.19 3:57	2:11	МТО		ну	у	л.Лесной.	д.дом, больница / 360 чел	360	0,05	4	+17, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	04.07.19 3:58	04.07.19 3:58	1:04	04.07.19 3:58	1:04	МТЗ		у		нет	0	0	0	+17, пасм	
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	04.07.19 4:10	04.07.19 4:10	1:11	04.07.19 4:10	1:11	МТО		у		нет	0	0	0	+17, гроза, дождь	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	04.07.19 5:45	04.07.19 8:15	1:14	04.07.19 13:35	1:14	МТЗ		ну	ну	пгт.Магдагачи. Включен без 4-х ТП. В 10:57 включен без ТП-7, повреждение КЛ-10кВ. Произвели монтаж кабельной муфты.	аэропорт / 800 чел	800	0,4	10	+17, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	04.07.19 6:10	04.07.19 7:26	0:00	04.07.19 7:26	0:00	Ав. откл.		у	часть Соловей Ключ.	нет / 200 чел	200	0,3	5	+16, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	04.07.19 6:20	04.07.19 7:21	3:19	04.07.19 7:21	5:09	МТО		у	часть г. Лучегорск. Обход без замечаний	нет / 2017 чел	2017	0,4	9	+18, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	4	04.07.19 6:45	04.07.19 7:07	0:35	04.07.19 7:07	0:35	Ав. откл.		у	с. Корсаковка.	скважина / быта нет	0	0,02	2	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	6	04.07.19 6:45	04.07.19 6:57	2:05	04.07.19 6:57	2:05	Ав. откл.		у	с. Корсаковка.	нет / 1800 чел	1800	0,2	2	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	04.07.19 6:45	04.07.19 7:11	2:00	04.07.19 7:11	174:18	Ав. откл.		у	Фермерские хозяйства с. Крауновка.	быта нет	0	0,01	3	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	04.07.19 6:45	04.07.19 7:04	2:21	04.07.19 7:04	2:21	Ав. откл.		у	с. Корсаковка.	нет / 250 чел	250	0,2	6	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	9	04.07.19 6:45	04.07.19 7:18	1:18	04.07.19 7:18	1:18	Ав. откл.		у	с. Корсаковка.	быта нет	0	0,1	1	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	04.07.19 7:06	04.07.19 7:58	1:14	04.07.19 7:58	1:37	Ав. откл.		у	с.Долины, Дуб Ключ. ОП 78 заменили изолятор. Пролет оп 17-18, 28-29,38/4-38/5, 44-45 проведена чистка просеки	нет / 150 чел	150	0,1	11	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	04.07.19 7:16	04.07.19 7:16	1:55	04.07.19 7:16	1:55	МТЗ		у		нет	0	0	0	+17, дождь	

Прим.ЮЭС	35	Беневоское 35/10	сработал ПСН 35 Т1; откл. В-10 Т1	04.07.19 7:58	04.07.19 9:26	0:45	04.07.19 12:59	0:45	В-10 Т1 от МТЗ			Т2 в резерве. Обесточены 1,2СШ-10кВ. В 8:41 Т-2 включен под напряжение. В 9:12 1,2сш-10 кВ поставлены под напряжение от Т2. В 9:26 включены ф.1, ф.10. В 9:37 запитаны все потребители. При осмотре КРУН-10 на крыше обнаружена птица под проходными изоляторами ШМ-10 Т-1. В 12:59 включен Т-1, восстановлена нормальная схема.	Т2	часть с Беневоское, 130 чел	130	0,18	11	+15, дождь
Прим.ЦЭС	35	Корсаковка 35/10	Т1	04.07.19 8:05	04.07.19 9:01	0:16	04.07.19 9:27	0:16	МТЗ			Т2 в резерве. Одновременно откл. ф.-9 ("ав. откл.", РСК), ф.8 (РСК, РПВ усп). Обесточены 1,2СШ-10кВ. В яч. Ф-9 разрушение опорных изоляторов 3-х фаз. В 9:01 включен Т2, запитана 2СШ 10кВ. В 9:11 включен Т1. В 9:27 запитаны все потребители, кроме ф.9 (включен в 20:30)	Т2	3000 чел	3000	0,76	39	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	9	04.07.19 8:05	04.07.19 20:30	0:00	04.07.19 20:30	166:02	Ав. откл.	нет	не прои зв.	п.Корсаковка. Разрушение опорных изоляторов 3-х фаз. Устранено.		нет / быта нет	0	0,02	1	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	04.07.19 8:05	04.07.19 9:01	0:37	04.07.19 9:01	0:37	МТО		у	п.Корсаковка.		нет / 250 чел	250	0,2	6	+16, дождь
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	11	04.07.19 9:22	04.07.19 9:22	0:05	04.07.19 9:22	10:25	МТЗ		у			нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	13	04.07.19 9:22	04.07.19 9:22	0:00	04.07.19 9:22	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	04.07.19 10:06	04.07.19 11:06	0:02	07.07.19 2:49	7:22	МТЗ			В 11:06 включено без Т1П. В 12:01 запитаны все потребители. Повреждение на головноом участке КЛ-6кВ от ПС А до ТП-4 по ф.А. 4.07.19 определить МП не смогли. 5.07.19 отколано, разрезан, испытан. 6.07.19 обнаружено повреждение КЛ 290м от ТП-4 в сторону ПС А. Смонтированы 2 кабельные вставки, 4 муфты и включен.	ф.12	нет / быта нет	0	0,4	2	+16, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	04.07.19 10:56	04.07.19 11:00	0:00	04.07.19 11:00	0:00	ав.откл	нет	у	п.Олений.		школа / 400чел	400	0,4	7	+17, дождь
Хаб.СЭС	35	Южная 35/10	В-35 Тишкино (Т6Ф)	04.07.19 12:16	04.07.19 12:16	1:36	04.07.19 12:22	1:36	ДЗ 1з	выв	у	Разрыв транзита, без отключения потребителей. На ПС Тишкино В-35 не отключался. Проверка РЗА без замечаний. 8.7.19 осмотр линии без замечаний		нет	0	0	0	+17, обл.
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	04.07.19 12:23	04.07.19 14:20	0:23	04.07.19 14:20	2:10	ав.откл.			с.Гаровка. Повреждение на вед. оттайке.		поликлиника, насосная / 510чел	510	0,14	6	+17, гроза
Прим.ЦЭС	35	Полевая - Покровка		04.07.19 12:52	04.07.19 13:03	1:46	04.07.19 13:03	2:35	МТЗ	не раб	у	Обесточивались ПС 35кВ: Покровка, Алексее-Никольск, Ново-Георгиевка.		6340чел	6340	5,6		+21, гроза
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	04.07.19 13:25	04.07.19 13:25	0:58	04.07.19 13:25	0:58	МТЗ 2ст		у			нет	0	0	0	+17, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		04.07.19 13:57	04.07.19 13:57	3:57	04.07.19 13:57	307:01	ТНЭП 1ст		у	ИМФ ф.В-0; 5,4 км. Произведен осмотр, замечаний нет		нет	0	0	0	+23, обл.
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		04.07.19 18:30	04.07.19 19:28	0:45	04.07.19 21:25	0:45	ТНЭП 1ст. На ПС Сергеевка: блинкер"ав. откл." В-35, 10кВ Т2	ну	ну	ИМФ 39.6км. Обесточено ПС 110 кВ Сергеевка (Т1 находился в резерве), ПС 35кВ: Петровка, Совхозная, Марково. Произведен осмотр ПС Сергеевка: работа КЗ-110 Т2, ОД-110 Т2 не отключился, отключений походящим фидерам нет, выпавших блинк. нет. На ПС Сергеевка введен в работы Т1, ВЛ 110 Игнатьево-Сергеевка включена успешно в 19:28, весь потребитель запитан. В 21:25 на ПС Сергеевка Т2 включен на Х.Х. 5.07.17 произведена послеаварийная проверка: отрегулирован привод В-35 Т2, отрегулированы контакты КСА ОД-110 Т2.		5522чел	5522	1,75		+22, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	04.07.19 18:30	04.07.19 19:58	0:34	04.07.19 19:58	0:34	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. участке.		нет / 100чел	100	0,3	13	+22, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	Милоградово 35/10	7	04.07.19 19:19	04.07.19 19:22	0:24	04.07.19 19:22	0:24	МТЗ	ну	у	с.Маргаритово,Щербаковка, Лиственное, Бровки. Планируется обход.		нет / 260чел	260	0,3	7	+19, пасм
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	05.07.19 1:27	05.07.19 3:18	6:14	05.07.19 4:29	6:14	МТЗ	ну	ну	с.Кирга, п. Раздольное. В 3:18 включен до ОП 116 (запитано 14 ТП). Повреждение на вед. оттайке		нет/100ч.	100	0,2	17	+16, обл.
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	3	05.07.19 5:33	05.07.19 5:36	0:59	05.07.19 5:36	3:33	МТЗ 2	ну	у	г.Свободный		нет/1568ч.	1568	0,52	12	+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерова 35/10	8	05.07.19 6:21	05.07.19 6:21	18:48	05.07.19 6:21	18:48	МТЗ		у	с.Знаменка		нет/0	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	05.07.19 7:09	05.07.19 10:57	0:00	05.07.19 12:07	0:00	Ав. откл.		ну	с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смлячи. В пр.оп.1-2 падение дерева на провода, срыв изолятора на оп.2. Устранено.	ф.3	нет/100ч.	100	0,1	9	+16, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Владимирова 110/10	3	05.07.19 7:41	05.07.19 7:41	2:57	05.07.19 7:41	25:53	МТЗ		у			нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	05.07.19 8:54	05.07.19 12:21	1:03	05.07.19 12:21	1:03	"земля" от КУ			с.Б.Кузнецово, "Земля" самоустранилась. Обход без замечаний.		нет / 355чел	355	0,3	6	+17, пасм
Прим.ЦЭС	10	Иванова 35/10	1	05.07.19 9:33	05.07.19 9:43	0:03	05.07.19 9:43	0:03	ав.откл		у	с.Ивановка, Николаевка, Отрадное. Обход без замечаний.		школа / 1036чел	1036	0,4	14	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	05.07.19 10:01	05.07.19 10:48	1:08	05.07.19 15:49	1:08	МТЗ	ну	ну	с.Лермонтовка, Пушкино. В 10:48 включен до Р-37, без 4-х ТП. В пр.оп.207-208 падение дерева, обрыв провода. Устранено.		д/с, д/дом, школа / 861чел	861	0,36	10	+19, обл
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	4	05.07.19 11:02	05.07.19 11:04	0:01	05.07.19 11:04	0:01	МТО	ну	у	с.Марково. Частичный осмотр без замечаний.		насосная, школа, д/с / 465чел	465	0,2	8	+22, пасм
Хаб.СЭС	10	Майская ГРЭС	ДЗФ	05.07.19 11:50	05.07.19 12:03	2:10	05.07.19 15:57	12:10	МТЗ	нет	ну	п.Майский. Накренилась оп.19 (в болоте), в пр.оп.19-20 обрыв верхнего провода. Устранено.	ДГ потребителя	нет / быта нет	0	0,08	1	+19, обл
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	05.07.19 14:49	05.07.19 15:45	0:23	06.07.19 4:27	0:23	"земля" от КУ			г.Большой Камень. В 15:37 включен, запитано 8ТП. В 15:45 запитано еще 12ТП. В 16:54 включен без 6ТП. В 17:38 без 4-х ТП. Падение оп.109 (болотистая местность). ОП 109 исключена из схемы, удлинители пролет		нет / 450чел	450	0,9	32	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	РП Западная	12	05.07.19 15:15	05.07.19 16:16	0:07	05.07.19 16:16	0:07	"земля" от КУ			Повреждение на вед. оттайке.		нет		0,2	17	+21, пасм

Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	05.07.19 16:08	05.07.19 17:01	4:48	06.07.19 2:23	4:48	МТЗ			Включен без 3-х ТП. В 18:37 включен без вед. 1ТП (быта нет). При проведении несанкционированных земляных работ сторонними лицами, повреждена КЛ бкВ (500м. от ТП-1). Виновника на месте нет. Сообщено в с.б., полицию. Повреждение устранено	нет / 180чел	180	0,7	7	+17, пасм	
Прим.ЗЭС	110	Ключи - Ярославка с отп. Дмитриевка		05.07.19 16:42	05.07.19 16:42		05.07.19 16:42		Ключи: ТНЭМП 1ст Ярославка: В-110 в ремонте.	у		ИМФ ВЛ-110 Ярославка ф.А 41,6км. На ПС Ярославка В110 "Ключи" в ремонте, отключение одностороннее. Произведен обход в пр.оп.80157, замечаний не выявлено.	нет	0	0	0	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Волна 220/110/6	45	05.07.19 18:39	05.07.19 19:36	0:00	05.07.19 19:36	0:00	МТО			повреждение в сетях потребителя	1200	2	3	+17, пасм		
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Новосергеевка		05.07.19 19:34	05.07.19 21:44	0:48	05.07.19 23:09	0:48	МТЗ, МТО	ну	не прои зв	Обесточены ПС 35 кВ Новосергеевка, Широкий Лог. В пролете ОП 24 25 обрыв верхнего провода (1,м. от ОП 24). Следов внешнего возд. нет. На ПС Белогорская (МЭС) оплавление аппаратных шинимов В-35кВ "Новосергеевка" в сторону ВЛ. ПС Новосергеевка, Широкий лог перезапитаны по сети 10кВ от ф.2 ПС Державинка в 21:44. В 23:09 обрыв провода устранен, по ВЛ других повреждений не выявлено. После устранения замечаний по В-35 на ПС Белогорская (МЭС) в 18:34 ВЛ-35 введена в работу.	ф.2 ПС Державинка	1832	1832	0,3	23	+19, пасм
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Васильевка		05.07.19 20:07	05.07.19 20:34	1:25	05.07.19 20:34	1:25	"земля" от КУ			Обесточены 2 ПС 35 кВ: Васильевка, Комсомольская. При поиске "земля" самоустранилась	3282чел	3282	2	27	+19, пасм	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	05.07.19 20:30	05.07.19 21:24	4:07	11.07.19 15:33	4:07	МТО	ну	не прои зв	г.Биробиджан. В 21-24 выделен головной участок КВЛ бкВ от ПС ЧТФ до ТП8. 6.07.19 определено МП КЛ: от ПС до оп. №872-00/1 на расстоянии 735м. 11.07.19 повреждение устранено	ф.86 ПС ЧТФ д/с, КНС / 5000чел	5000	0,86	11	+19, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 110/10	11	05.07.19 21:44	05.07.19 22:27	1:14	05.07.19 22:27	1:14	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск. Планируется обход.	п/з /500ч.	500	0,59	26	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	05.07.19 22:55	05.07.19 23:04	0:00	05.07.19 23:04	0:14	МТЗ		у	часть с.Ивановка, Николаевка, Отрадное. Обход без замечаний.	школа/1036	1036	0,4	14	+16, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	06.07.19 0:49	06.07.19 0:50	0:47	06.07.19 0:50	0:47	Ав. Откл.	ну	у	с.Дубовское. Обход без замечаний.	очистные, насосная, школа/1458ч.	1458	0,2	11	+17, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	06.07.19 6:25	06.07.19 7:27	4:51	06.07.19 7:27	4:51	МТЗ		у	с.Прилуки. При осмотре в пр.оп.157/27-157/28 касание ветками деревьев проводов. Устранено.	школа/220ч.	220	0,1	6	+16, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	06.07.19 7:40	06.07.19 7:45	1:03	06.07.19 7:45	1:03	МТЗ		у	с.Прилуки. На оп.296 перекрытие птиц, без повреждения.	школа/220ч.	220	0,1	6	+16 ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	06.07.19 8:08	06.07.19 8:54	0:00	06.07.19 18:52	0:00	КУ "земля"			с.Покровка, с.Оренбургское, п.Лесопильный, г.Бикин. В 8:54 вкл. более 50% нагрузки без п.Лесопильный, 740 чел. Опора №106/103 повреждение изолятора Ф-А. Устранено, в 13:08 вкл. без 3-х ТП, "земля" на ВЛ. На оп.106/172/110 перекрытие животным (белка), повреждение изолятора. В 18:52 устранено и включено.	школа, хоспис / 2623чел	2623	0,44	11	+23, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	06.07.19 8:28	06.07.19 8:32	0:02	06.07.19 8:32	0:02	МТЗ	ну	у	с. Чигири. Обход без замечаний.	в/н башня, скважина 2-й км Игатьевского ш / 100 чел	100	0,3	9	+19, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	7	06.07.19 11:22	06.07.19 14:14	2:18	06.07.19 14:14	4:29	МТО	ну	не прои зв.	с.Марково. Перекрытие 2-х проходных изоляторов на вводе в КРУН (из-за вороны).	Пограничная часть / 1100 чел	1100	0,08	6	+19, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	12	06.07.19 11:50	06.07.19 12:10	0:00	06.07.19 12:10	0:00	Ав. откл.	ну	у	с. Бибиково. Планируется обход 12.7.19.	Метеостанция / 590 чел	590	0,08	10	+19, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Нагорная 35/10	7	06.07.19 12:15	06.07.19 12:53	0:34	06.07.19 12:53	0:34	МТЗ	ну	не прои зв.	г. Белогорск. Повреждение на вед ТП-305.	нет / 5150 чел	5150	0,9	10	+19, пасм	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	06.07.19 15:39	06.07.19 17:02	0:21	06.07.19 17:02	0:21	МТЗ	ну	у	с.Лазарево. Планируется обход.	нет / 270 чел	270	0,1	7	+22, дождь	
Прим.ЗЭС	6	Новосельская 35/10/6	4	06.07.19 15:49	06.07.19 15:50	0:32	06.07.19 15:50	0:32	Ав. откл.	ну	у	часть с.Новосельское. Вкл. по ТМ. Обход без замечаний.	нет / 375 чел	375	0,04	5	+20, пасм	
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	9	06.07.19 17:30	06.07.19 21:00	1:14	06.07.19 23:09	1:14	МТЗ	ну	ну	лт Восток. На РЛ-18 оп.30 отгорел шлейф ф.В, следы дугового перекрытия на ф.А. Отгорание шлейфа вызвано от внешнего короткого замыкания из-за повреждения концевой кабельной муфты от опоры 52/5 в сторону ВЛ-6 Т-2 в ТП-4076. В 21:00 включен без отпайки на ТП-4076. Произведена замена кабеля и включено полностью в 23:09.	очистные / 1200 чел	1200	0,3	18	+27, ясно	
Хаб.СЭС	35	Южная 35/10	В-35 Тишкино (Т6Ф)	06.07.19 19:45	06.07.19 19:45	8:32	06.07.19 20:37	8:32	Южная: без блинкеров	выв	у	Одностороннее отключение. Разрыв транзита. Осмотр ВЛ, замечаний нет. 9.07.19 заменили реле в цепях защит	нет	0	0	0	+15, облак	
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	4	06.07.19 21:32	07.07.19 1:24	0:00	07.07.19 1:24	0:00	МТО		ну	с.Грушево. На оп.1 повреждение КЛ-10. Включен резервный кабель.	д/с / 215чел	215	0,1	5	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Улисс 110/6	Т2	07.07.19 5:56	07.07.19 6:40	0:28	07.07.19 7:56	3:33	ДЭТ			Обесточились 2 и 4ш-бкВ. Ч/з 44 мин все потребители запитаны от Т1 (вкл. СВ-6 №1, №2). На баке Т2 обнаружна птица (чайка), перекрытие по вводам 110кВ. В 7:56 Т-2 включен под напряжение, в 8:01 включен под нагрузку.	Т1 часть г.Владивосток, 10200чел	10200	7,4		+13, пасм	
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдбин с отп. Улисс		07.07.19 5:56	07.07.19 5:56	0:15	07.07.19 5:56	0:15	ДЭЛ	у		ИМФ 2,8 км ф."В,С". Повреждение на Т2 ПС Улисс.	нет	0	0	0	+13, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	2	07.07.19 6:12	07.07.19 10:56	0:00	07.07.19 10:56	0:00	"земля" от КУ			с.Рощино. Оп.№1 поврежден разрядник Ф"А". Устранено.	школа, д/с, водозабор / 1958чел	1958	0,8	16	+19, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	07.07.19 6:47	07.07.19 6:47	2:17	07.07.19 6:47	2:17	МТО	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+15, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	07.07.19 7:09	07.07.19 7:49	0:35	07.07.19 7:49	0:35	ав.откл		у	с.Барановка, Богуславка. Планируется осмотр 8.7.19	школа, приют / 1500чел	1500	0,1	10	+16, пасм	

Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	07.07.19 7:42	07.07.19 7:46	0:29	07.07.19 7:46	0:29	ав.откл		у	с.Софье-Алексеевское, Байкал. Планируется осмотр 8.7.19		школа / 165чел	165	0,1	6	+16, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	07.07.19 8:01	07.07.19 9:10	4:25	07.07.19 12:11	4:25	"земля" от КУ		у	с.Надежда, Тургенево, Лесное. В 8:11 включен до РЛ-3 оп.70, запитано 4 ТП. В 9:10 включен без 2-х ТП, в 9:53 запитаны все потребители. На оп.250/78 разрушен изолятор Ф"В", провод упал на траверсу и перегорел, в пр. оп. 250/77 - 250/79 провод на земле. Устранено и вкл. по норм. сх. в 12:11.	насосная / 412чел	412	0,1	11	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	35	Астрахановка 35/10	В-35 Центральная	07.07.19 10:38	07.07.19 11:44	0:10	07.07.19 11:44	0:10	ЗДЗ	запр ет	у	Обесточена ПС Астрахановка. Осмотр ПС Астрахановка, замечаний нет, В-35 включен успешно.	Благовещенский р-н: 17642 чел	17642	5	39	+23, пасм	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	22	07.07.19 10:45	07.07.19 11:36	0:26	07.07.19 13:10	1:43	МТЗ	ну	ну	с.Разливное, Курган, Голубое. Вкл. без 6-ти ТП. Оп. 161 обрыв вазки, схлест проводов (без внешнего воздействия). В 13:10 устранено, потребитель запитан.	д/о Бузули / 412 чел	412	0,1	14	+23, облач	
Хаб.ЦЭС	35	ХЭС - БН с отпайкой ПС Интурист	№2 (Т-8)	07.07.19 12:16	07.07.19 12:16	1:56	07.07.19 12:16	1:56	ДЗ 2ст	у		Осмотр ПС.ХЭС, Интурист , БН, заходы КЛ - замечаний нет. 11.07.19 при обходе на ОП 12 обнаружен кусок металлизированной ленты	нет	0	0	0	+29, облач	
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	6	07.07.19 16:32	07.07.19 16:32	0:56	07.07.19 16:32	0:56	МТЗ	у			нет	0	0	0	+31, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Усурийск-2 - Раковка		07.07.19 16:42	07.07.19 17:10	0:14	08.07.19 2:22	0:14	МТО 1ст.	ну	не прои зв	Обесточена 2ЦШ-6кВ ПС Раковка. Вкл. СВ-6кВ, потребитель запитан. Обрыв верхнего провода в пр.оп.13-14, устранено. На ПС Ус-2 произведен осмотр В-35 Раковка, заменили предохранитель цепей управления.	ВЛ-35 Раковка-Баневур	нет / 100 чел	100	0,3	8	+28, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	07.07.19 18:06	07.07.19 18:39	0:00	07.07.19 23:06	0:00	МТЗ	ну	ну	г.Благовещенск. Вкл. 50% нагрузки. В 19:20 вкл. без 20-ти ТП. На оп.246 слетел изолятор ф.А, провод на траверсе. Устранено.	Дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, ФСБ / 300 чел	300	0,3	50	+29, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	8	07.07.19 18:07	07.07.19 21:28	4:06	07.07.19 21:28	4:06	МТЗ	выв	ну	На оп.1/8 убрали проволоку (наброс).	быта нет	0	0,01	2	+29, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	07.07.19 18:30	07.07.19 20:08	0:00	07.07.19 20:08	0:00	МТЗ	ну	ну	г.Благовещенск. Повреждение на вед. ТП-578.	нет / 100 чел	100	0,3	13	+29, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Светлая 220/110/35/10	10	07.07.19 20:03	07.07.19 20:03	1:07	07.07.19 20:03	1:07	МТО	у			нет	0	0	0	+24, облач	
Прим.ЗЭС	10	Лугегорск 110/35/10	14	07.07.19 20:12	07.07.19 21:06	0:13	08.07.19 4:41	0:17	МТО			п.Лучегорск. Повреждение кабельной муфты оп.1. В 21:06 запитано резерва кроме 2-х ТП. В 23:18 запитаны все потребители. Устранено.	ф.8	нет / 4427 чел	4427	1	8	+28, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	07.07.19 22:37	07.07.19 22:43	0:00	07.07.19 22:43	0:00	МТЗ	у		с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.	насосная, школа / 1511чел	1511	1,3	20	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	07.07.19 23:23	07.07.19 23:23	2:24	07.07.19 23:23	2:24	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, облач	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	14	07.07.19 23:23	07.07.19 23:23	0:35	07.07.19 23:23	1:24	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, облач	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	08.07.19 2:37	08.07.19 2:46	3:52	08.07.19 2:46	3:52	МТО	у		с.Разановка, п.Ромашка. Планируется обход.	нет / 84 чел	84	0,1	14	+17, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	11	08.07.19 5:54	08.07.19 5:57	0:13	08.07.19 5:57	0:13	ав.откл		у	с.Виноградовка. Планируется обход.	школа, д/дом / 198чел	198	0,36	17	+22, обл	
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	08.07.19 6:14	08.07.19 6:14	1:01	08.07.19 6:14	1:01	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	08.07.19 8:07	08.07.19 8:07	0:10	08.07.19 8:07	0:10	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Коммунальная 35/10	по ф.7 в ТП-9 В-10 в ст. ТП-40	08.07.19 8:48	08.07.19 9:21	0:24	08.07.19 9:21	0:24	МТЗ	нет	не прои з	Повреждение на вед.уч-ке	нет		0,15	5	+20, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	08.07.19 9:50	08.07.19 12:23	1:16	08.07.19 14:30	1:16	Ав.откл	ну	ну	В 12-23 включен без 7 ТП из 27. В 14-30 полностью. Убрана ветка с прох.изоляторов вед. ТП-2192, повреждение на вед.уч-ке	нет / 478 чел	478	0,18	27	+25, ясно	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	08.07.19 10:16	08.07.19 11:20	0:04	08.07.19 17:27	0:04	МТЗ	ну	ну	Обеспечен резерв без одного ТП. Повр.конц.муфта головной КЛ-10 на оп.171-00/1. Устранено, схема восстановлена	ф.185 БВС	нет / 300 чел	300	0,24		+25, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Котиково - Лермонтовка	С-31	08.07.19 10:38	08.07.19 10:45	0:54	09.07.19 11:40	0:54	Котиково: СВ-110 без блиннеров защит, обрыв цепей управления; Лермонтовка: НЗЗ 3 ст, АПВ усл	ну	ну	На ПС-110 Лермонтовка отключался СВ-110 от НЗЗ 3 ст с усл АПВ. Обесточивались 1,2сш-10 кВ ПС-110: Котиково (Т1 на 10 кВ, Т-2 на 35 кВ), ПС-110 Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка, ПС-35:Капитоновка. Ч/з 7 мин запитаны ПС-110 Дормидонтовка, Красицкая, Вяземская, ПС-35 Капитоновка по сети 110 кВ со стороны ПС-110/35/6 Хор. В 11:45 (ч/з 1 ч 7 мин) запитаны 1,2 сш-10 кВ ПС Котиково от Т2. В 12:33 ВЛ 110 Котиково-Вяземская под напряжением со стороны ПС 110 Вяземская. ПС Котиково на СВ-110 в цепях управления сгорела катушка пускового контактора солинода включения СВ-110. Обход ВЛ-110 Котиково-Лермонтовка пр.оп.21-22 под линией обнаружено упавшее дерево со следами подгара, провод без повреждений. 9.07.19 11:40 катушка заменена, проведена проверка РЗА, СВ-110 можно вводить в работу.Вырублены угрож.деревья в пр.оп.19-21, руч.чистка просеки в пр.оп.97-99	ВЛ-110 Хор - Красицкая, Т2 Котиково	Вяземский р-н / 23916 чел	23916	6,25		+25, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	12	08.07.19 11:04	08.07.19 12:02	0:38	08.07.19 16:50	0:38	МТО		ну	Запитан от резерва. Оп. 1 повреждение концевой разделки. Устранено	ф-11	нет / 552 чел	552	0,1		+25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	по ф.11 в ТП-49 В-10 в стор ТП-12	08.07.19 12:06	08.07.19 13:22	14:07	08.07.19 13:22	14:07	МТЗ	нет	не прои з	Включен после осмотра, причина не установлена	нет / 3003 чел	3003		15	+25, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	08.07.19 12:09	08.07.19 12:09	0:50	08.07.19 12:09	16:36	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	Хещир - Сита	С-24	08.07.19 12:54	08.07.19 13:22	1:00	08.07.19 13:22	13:47	НЗЗ 1, 2 ст	ну	у	Обесточены 7ПС-110 кВ: Сита, Обор Дурмин, Мухен, Сидима, Золотая, Сукпай. В пролете оп.№47-48 под проводами обнаруж. упавшее дерево (со следами подгара) с края просеки, подмытое ручьем. Провод не поврежден.	15319 чел, р-н им.Лазо	15319	3		+25, ясно	

Ам.ЦЭС	35	Промышленная 35/10	T2	08.07.19 13:03	08.07.19 13:20	0:46	08.07.19 15:46	712:25	ДЭТ			Одновременно с вед.ф.22 (МТО). Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т1 в резерве). Обеспечен резерв от Т1. После осмотра включен Т2 под нагрузку. Проверка РЗА без замечаний.	T1	11770 чел, часть г.Белогорск	11770	3,6			+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	08.07.19 13:50	08.07.19 16:25	1:04	08.07.19 20:30	1:04	МТЗ	ну	ну	На фидере была нагрузка Ф-5 ПС Безверхово. В 15:53 включен без ф.5 Безверхово, без 17-ти ТП. В 16:25 нагрузка ф.8 запитана по ф.5 Безверхово, кроме одного вед.ТП. В 20:30 полностью. Пр.оп.22-23 снята ветка с проводов	ф.5 Безверхово	школа, насосная / 500 чел	500	0,5	31		+22, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	08.07.19 14:10	08.07.19 14:10	0:53	08.07.19 14:10	0:53	МТО	у		Обход до 12.07.19	нет	0	0	0			+25, ясно
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	08.07.19 14:10	08.07.19 14:10	6:46	08.07.19 14:10	6:46	МТЗ	у			нет	0	0	0			+25, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	08.07.19 15:06	08.07.19 17:00	3:12	08.07.19 17:00	3:12	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	в/ч, жд / 382 чел	382	0,1	10			+29, ясно
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	08.07.19 15:55	08.07.19 17:02	0:30	08.07.19 17:02	0:30	Ав.откл	выв	у	Повреждение на вед.уч-ке	школа, насосная / 1574 чел	1574	0,3	5			+25, ясно
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединный	Л-101	08.07.19 16:38	08.07.19 17:13	0:32	08.07.19 20:37	77:02	ЧТЭЦ: ДЗ-1ст. ИМО 96,6км. Лебед.: ДЗ 23, НЭНП 2ст.	выв	ну	Обесточены ПС-110 Б.Нимныр, Юхта, М.Нимныр. Выделен уч-к, запитаны ПС Юхта и ПС Б.Нимныр по сети 110 кВ от ПС Лебединный. Обесточена ПС-110 М.Нимныр (0,05 МВт, быта нет). В 20:37 вкл. ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимныр, потребитель запитан полностью. В 20:56 замкнут транзит на ПС Б.Нимныр. В 21:30 завершён обход на участке ЧТЭЦ-М.Нимныр (от оп. 495 до ПС М.Нимныр оп. 571), на оп.350 следы удара молнии.	ВЛ-110 Лебединный - Юхта - Б.Нимныр	п.Б.Нимныр / 150 чел	150	0,15			+27, гроза, ветер
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	08.07.19 16:38	08.07.19 16:59		08.07.19 16:59		ЧТЭЦ: ДЗ-1ст	выв	у	Обесточены ПС-110 Инаглинская, Угольная, Хатыми	п.Хатыми, 400 чел / промнагрузка	400	2,85				+27, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Котиково 110/10	T2	08.07.19 18:33	08.07.19 18:48		09.07.19 12:38		ДЭТ			На ПС Котиково работа блока ОД-КЗ-110 Т2 без отключения ОД-110. Одновременно отключилась ВЛ-110 Котиково - Лермонтовка (НЗЗ 3 ст, АПВ ну). Обесточены ПС-110 Лермонтовка (Т1 в работе на 1,2сш-10 кВ, Т2 в резерве), ПС-110 Котиково, ПС-35 Шереметьево. Ч/з 8 мин на ПС Лермонтовка введен в работу Т2, запитаны 1,2сш-10 кВ (1,6 МВт, 5942 чел). В 18:48 (ч/з 15 мин) запитаны 1,2 сш-35/10 кВ ПС Котиково и ПС-35 Шереметьево от Т1 ПС Котиково по ВЛ-110 Вяземская-Котиково. В 19:14 включена в работу ВЛ-110 Котиково - Лермонтовка. На ПС-110 Котиково повреждение в/в вводов, выброс масла из расширительного бака (внутрен. повреждение) ТСН-2 (заменен по неотлож.заявке 16-20 11.07.19). 9.07.19 проведена ревизия и проверка РЗА ОД-КЗ-110-Т2, без замечаний, Т2 включен в работу. 9.07.19 в 21:26 разрыв перенесён на ПС Хор (по норм. сх.). 11.07.19 в 17:15 ТСН-2 заменен, включен на Х.Х., Включен по норм. схеме 12.07.19	T2 ПС Лермонтовка, Т1 ПС Котиково	Вяземский р-н / 8378 чел	8378	1,8			+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Лаза 35/10	16	08.07.19 18:51	08.07.19 18:53	1:53	08.07.19 18:53	1:53	Ав.откл	у		Обход без замечаний	нет / 71чел	71	0,1	5			+22, ясно
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	133	08.07.19 20:47	08.07.19 20:54	0:50	08.07.19 20:54	102:00	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний	нет / 400 чел	400	0,1	2			+27, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	08.07.19 21:24	08.07.19 21:24	0:16	08.07.19 21:24	18:09	МТЗ	у			нет	0	0	0			+27, ясно
Ам.ВЭС	6	ЖБИ 35/6	25	08.07.19 21:57	09.07.19 0:33	5:10	09.07.19 0:33	66:49	МТЗ	ну	не прои зв	п.Прогресс. Отключена поврежденная резервная КЛ-6.	Очистные сооружения / быта нет	0	0,03	4			+24, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	09.07.19 0:25	09.07.19 0:31	0:02	09.07.19 0:31	0:02	МТЗ	у		КТП-5097 перекрытие по ПК ф.А,В	больн. / 783 чел	783	0,4	29			+18, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	09.07.19 0:25	09.07.19 0:31	0:43	09.07.19 0:31	4:36	МТЗ	у		Обход до 12.07.19	нет	0	0,01	4			+18, ясно
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	09.07.19 6:50	09.07.19 6:50	1:14	09.07.19 6:50	34:13	МТО	у			нет	0	0	0			+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	09.07.19 7:31	09.07.19 7:34	0:00	09.07.19 7:34	15:04	МТЗ	у	у	с.Чистоводное.	нет / 115 чел	115	0,1	8			+18, туман
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	09.07.19 7:35	09.07.19 7:35	0:28	09.07.19 7:35	0:28	МТЗ	у		с. Красный Кут.	нет	0	0	0			+19, ясно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	09.07.19 8:18	09.07.19 8:36	145:37	09.07.19 8:36	145:37	МТЗ	ну		Повреждение на вед.уч-ке	телефонная станция, ФАП / 415 чел	415	0,1	4			+17, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	09.07.19 9:42	09.07.19 11:47	1:35	09.07.19 14:15	1:35	"земля" от КУ			В пр.оп.32-33 обрыв провода Ф"С". Включен до ТП-258, запитано более 50% нагр. Устранено, все включено	нет / 478 чел	478	0,54	27			+17, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	09.07.19 10:25	09.07.19 11:56	1:52	09.07.19 13:49	37:39	Ав.откл	ну		Включен без 8ТП. В 13:49 полностью. Повреждение на вед.уч-ке	водозабор / 508 чел	508	1,2	18			+20, ясно
Прим.ЮЭС	35	Славянка - Брусья - Безверхово		09.07.19 12:10	09.07.19 12:25	0:52	09.07.19 12:25	2:25	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Брусья, Безверхово. Обход до 16.7.19	нет / 858 чел	858	0,6				+22, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Вяземская - Котиково	С-26	09.07.19 12:43	09.07.19 12:49	76:21	09.07.19 19:23	76:21	МТО, ДЗ 2 ст, НЗЗ 3ст	ну	не прои з	Обесточены 2сш-110/10 кВ ПС Вяземская, ПС-110 Котиково, ПС-35 Шереметьево. Ч/з 6 мин на ПС-110/10 Вяземская включен СВ-10, запитана 2сш-10 кВ (2,45 МВт, 3777 чел). На ПС-110/10 Вяземская повреждение конденсатора связи ф.С по ВЛ-110 Вяземская - Котиково. В 13:39 (ч/з 56 мин) ПС-110 Котиково и ПС-35 Шереметьево запитаны по ВЛ-110 Котиково - Лермонтовка ч/з СВ-110. (в 11:40 на ПС Котиково заменена катушка пускового контактора соленоида включения СВ-110, проведена проверка РЗА). С 16:40 до 18:58 устранено, конденсатор заменен, линия включена в работу	СВ-10 ПС Вяземская, ВЛ-110 Котиково - Лермонтовка	часть Вяземского р-на / 6213 чел	6213	2,8			+25, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	11	09.07.19 13:30	09.07.19 14:20	0:20	09.07.19 14:20	0:20	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед ТП	школа, дс, насосная / 1124 чел	1124	0,4	15			+25, гроза, дождь

Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	09.07.19 13:51	09.07.19 16:23	2:04	09.07.19 16:23	2:04	"земля" от КУ			Пр.оп.58-59 убрана ветка		школа-2, дс-2 / 804 чел	804	0,3	17	+25, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	09.07.19 14:07	09.07.19 14:59	0:00	09.07.19 17:30	0:00	КУ			Падение дерева на ВЛ 0,4 ф-2 ТП-8111 по звонку потребителя. Устранено, все включено		дс, школа / 861 чел	861	0,3	11	+25, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Лермонтовка	С-32	09.07.19 14:16	09.07.19 14:16	0:01	09.07.19 14:16	46:17	ДЗ 1ст	у				нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		09.07.19 14:21	09.07.19 14:21	2:06	09.07.19 14:21	2:06	ТНЗП 1 ст	у		ИМФ ф.А - 11,6 км, Лвл=36,6 км. Обход зоны ИМФ без замечаний		нет	0	0	0	+25, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Лермонтовка	С-32	09.07.19 14:23	09.07.19 14:23	1:44	09.07.19 14:23	1:44	НЗЭЛ 2ст	у				нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	09.07.19 15:14	09.07.19 17:12	0:04	10.07.19 13:50	0:04	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к от оп.115 до оп.154, запитано без 3-х ТП (быта нет). Пр.оп.6-00/135-136 упало дерево на провода ВЛ, обрыв провода и сорваны изоляторы. Устранено	ф.6 Ядрин-тяга	дс / 268 чел	268	0,06	8	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Бабстово 35/10	СВ-35	09.07.19 15:16	09.07.19 16:13	0:00	09.07.19 16:26	0:00	МТЗ	ну	у	Обесточены ПС-35 Воскресеновка, Надеждинск, обеспечен резерв. Включен СВ-35 успешно.	по сети 35 кв от ПС Надеждинск	1405 чел / Ленинский район	1405	0,9		+25, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	4	09.07.19 15:33	09.07.19 16:16	0:04	09.07.19 16:16	0:04	МТЗ		у	Оп.12-13,106-107,124-127 необходима подрезка крон деревьев		нет / 450чел	450	0,1	8	+25, ясно
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	09.07.19 16:04	09.07.19 16:04	0:39	09.07.19 16:04	0:39	НЗЭП 1 ст	у		Выполнен послеаварийный осмотр оп.1-37. Под оп.19 найдено слетевшее гнездо птицы, на траверсе веток не осталось		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
ЭС ЕАО	35	Дубовое	СВ-35	09.07.19 16:40	09.07.19 16:52	3:05	09.07.19 17:06	3:05	МТЗ 2 ст	ну	у	С обесточиванием ПС Пронькино, Найфельд, обеспечен резерв. Включен СВ-35 успешно	по сети 35 кв от ПС Валдгейм	часть Ленинского р-на / 4061 чел	4061	1	46	+25, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	09.07.19 17:01	09.07.19 20:04	4:44	11.07.19 14:31	51:31	"земля" от КУ			Включен без БТП. В 23:12 запитано всё, выделен участок от оп. 77-00/2 до 77-00/82. На оп.77-00/7 ф.С заменили изолятор. Включение неуспешно. На ОП 77-00/13 обрыв провода ф.А. Устранено		школа-2, дс / 800 чел	800	0,25	13	+25, гроза, дождь
ЮЯ ЭС	35	Томмот - Безымянка		09.07.19 17:40	09.07.19 18:09	1:19	09.07.19 18:09	1:19	МТО	не раб	у	Обесточены ПС-35 Безымянка, Ылымак		п.Ылымак / 423 чел	423	0,3		+25, гроза, дождь
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Насосная-2	09.07.19 17:40	09.07.19 18:28	0:09	09.07.19 18:28	0:09	МТО	ну	у			быта нет	0	0,5	2	+25, гроза, дождь
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Дражный	09.07.19 17:40	09.07.19 18:28	0:14	09.07.19 18:28	0:14	МТЗ	ну	у			нет / 1478 чел	1478	0,2	4	+25, гроза, дождь
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Центральный	09.07.19 17:40	09.07.19 18:28	47:15	09.07.19 18:28	47:15	МТЗ	ну	у			нет / 84 чел	84	0,2	1	+25, гроза, дождь
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Бойлерная	09.07.19 17:40	09.07.19 17:40	0:47	09.07.19 17:40	0:47	МТО		у			нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	09.07.19 17:58	09.07.19 19:22	0:40	10.07.19 0:23	81:47	"земля" от КУ			Выделен уч-к, запитан без БТП. Оп.152-00/60 разрушен изол. ф.А на ЛР-10 кв. 10.07.19 в 0:23 включен последний потребитель. Установлен шунт на оп. 152-00/60. Устранено 11.07.19 (шунт снят).	ф.165	насосная / 1300 чел	1300	0,085	7	+25, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	09.07.19 17:58	09.07.19 20:11	1:12	10.07.19 15:39	1:12	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к, запитан без потребителя. ОП 155-00/39, 155-00/74 заменили изолятор, в пролете ОП 155-00/73-155-00/75 перетянули провод	ф.15 Бабстово	нет / 10 чел	10	0,05	5	+25, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	09.07.19 19:42	09.07.19 20:10	1:05	10.07.19 12:30	1:05	МТЗ	выв	ну	Включен без БТП. В 21:18 выделен участок от Р-9 до ТП-2087(обесточено вед. ТП-2087,с. Свечино 113 чел.). Выправлена ОП 123/39, заменен изолятор.		нет / 478 чел	478	0,54	27	+17, ясно
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	1	09.07.19 19:46	09.07.19 22:04	0:00	10.07.19 16:05	0:00	МТО	ну	ну	Запитан от резерва. Повреждение на вед.СТП-20, включен с выделенным участком от оп.1-01/1 до ТП-8. 10.07.19 в 16:05 выделенный участок включен причина самоустранилось.	ф-39	насосная / 1600 чел	1600	0,4	6	+25, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	93	09.07.19 20:02	10.07.19 0:17	4:10	11.07.19 14:55	4:10	МТЗ	ну	ну	Потребитель запитан. Выведен из работы участок без потребителей оп.93-00/41 - 78. 10.07.19 работы не велись. В пр.оп. 93-00/45-46 падение дерева, обрыв провода фаз А,В,С. Следов внешн. возд. нет. Устранено		нет / 267 чел	267	0,01	4	+25, гроза, дождь
ЭС ЕАО	35	МК - Валдгейм	Т-133	09.07.19 20:07	10.07.19 1:25	0:32	10.07.19 21:25	0:32	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Валдгейм, поврежден ТН-35 №1 (ф.А полностью разрушена, ф.В,С частично) (подключен жёстко к 1СШ-35). Потребитель запитан по ф-119 МК. 10.07.19 по ВЛ произведен обход; оп.66 удар молнии, разрушен опор.штыр.изолятор ф.В, в пр.оп. 65-66-67 обрыв провода ф.В, провод на земле. В 21:25 повреждения устранены, линия и ТН (заменены все три фазы) включены в работу, схема восстановлена	ф-119 МК	дс, школа / 1810 чел	1810	0,3		+25, гроза, дождь
ЭС ЕАО	35	КРС - Дубовое	Т-129	09.07.19 20:53	09.07.19 21:50	0:42	09.07.19 23:44	0:42	МТО	ну	ну	Обесточены ПС Надеждинск, Дубовое, Найфельд, Пронькино. В 21:50 ВЛ-35 вкл. без ПС Пронькино. В 23:44 (4/3 2ч 51м) запитана ПС Пронькино (1250 чел/0,14МВт). На ПС Найфельд поврежден РВС-35 1Т (1Т выведен в ремонт), выделен участок ВЛ 35кВ Валдгейм-Пронькино (без нагрузки). 10.07.19 на ПС Найфельд в 14:13 РВС заменен, 1Т включен, по ВЛ-35 Валдгейм-Пронькино на ОП 63 устранили обрыв вязы ф.С (ВЛ включена в 15:10)		4341 чел	4341	0,45	65	+25, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	153	09.07.19 21:55	09.07.19 22:02	1:17	09.07.19 22:02	2:46	МТЗ	ну	у	п.Алексеевка. Под ОП 153-00/54 оборванная ветка		нет / 332 чел	332	0,04	4	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	10.07.19 0:23	10.07.19 3:17	1:40	10.07.19 11:54	1:40	МТЗ		ну	ст.Аэропорт, Жёлтый Яр. Вкл. без ТП-279 (12 част. домов, д.сад, администрация). В КТП заменен опори.изолятор ф.А и прох.изолятор ф.С.	д.сад, Администр. / 800 чел	800	0	11	+24, гроза	
Прим.ЭС	10	Красный Кут 35/10	4	10.07.19 5:33	10.07.19 5:33	0:01	10.07.19 5:33	0:01	Ав.откл		у	Проведена чистка просеки пр.оп.83-90		нет	0	0	0	+15, пасм

Ам.ЭЭС	35	Новокиевка - Белоярово		10.07.19 7:55	10.07.19 7:55	0:59	10.07.19 7:55	3:44	ДЗ 2з.	у				нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	110	Волна - Чайка		10.07.19 8:31	10.07.19 9:51	0:30	10.07.19 9:51	0:30	ПС Волна: ДЗ 2ст. ИМФ-1,9км ф-А и ф-С.	ну	у	Обесточены: 2СШ 110/35/6 Чайка, 1СШ-6 ПС Седанка. В 08:41 (ч/з 10 мин) на ПС Седанка вкл. СВ-6, запитана 1СШ 6кВ (по ТУ, 4МВт/3490 чел). По прибытию ОВБ на ПС Чайка обнаружено: работа ОД КЗ 110 Т1 (ДЗТ). Т1 Выведен в ремонт. В 9:51 ВЛ 110кВ Волна-Чайка включена, запитана 2СШ 110/35/6 Чайка. Произведен осмотр ПС Спутник: отключено положение В 110кВ "Чайка" (НЗЗ 4ст., АПВ ну), других замечаний нет. В 10:32 В110 "Чайка" включен. Осмотр ПС 2Р: с успешным АПВ отключался В110кВ "Волна" (ДЗ 2ст., ВЧТО). В 12:19 на ПС Чайка включен СВ 110 включен (замкнул транзит). По ВЛ 110 Волна-Чайка обход пролетов оп.33-55 (4,2-7,8км) повреждений не обнаружено. 12.7.19 при осмотре в пр.оп.43-44 обнаружено провисание провода ф.С), негабарит с ф.А, требуется перетяжка провода. (устранено по заявке 12.07.19 18:00-01:48).		часть г.Владивосток, 5390 чел	5390	5,45		+15, пасм
Прим.ЮЭС	110	Чайка 110/35/6	T1	10.07.19 8:31	10.07.19 9:55	2:24	11.07.19 1:19	2:24	ДЗТ			Обесточены: 1СШ 110/35/6 Чайка, ПС35/6 Океанская, 2СШ 35/6 Сахарный ключ. На ПС Чайка работа ОД КЗ 110 Т1 (ДЗТ), отключился СВ 110кВ (МТО, МТЗ, АПВ ну, включен в 12-19). На ТСН 1 повреждены проходные изоляторы (перекрытие птицы). Т1 Выведен в ремонт. Осмотр Т2 без замечаний. В 9:51 включена ВЛ 110кВ Волна-Чайка, запитана 2 СШ 6кВ ПС Чайка (1,45 МВт, 2100ч.). В 9:55 включен СВ 6кВ, запитана 1 СШ 6кВ ПС Чайка. В 9:55 ПС Океанская, 2 СШ 35/6 Седанка перезапитаны от ПС Спутник. Устранено.схема восстановлена	T2	часть г.Владивосток/106 20ч.	10620	7,76		+15, пасм.
Ам.ЭЭС	35	Новокиевка - Сапроново		10.07.19 8:53	10.07.19 8:53	0:16	10.07.19 8:53	0:16	МТЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Северная 35/6	2	10.07.19 9:14	10.07.19 9:21	0:26	10.07.19 9:21	0:26	Ав. откл.		у	Обход без замеч	школа/294ч.	294	0,4	6	+18, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	10.07.19 10:43	10.07.19 13:30	0:31	10.07.19 13:30	0:31	Ав. Откл.		ну	4-е отделение с/х. Повреждение на вед. отпайке	нет/200ч.	200	0,6	16	+16, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	2	10.07.19 10:50	10.07.19 12:05	2:22	10.07.19 13:43	2:22	МТЗ	ну	ну	с.Грибское. На ПС Волково поврежден резервный кабель до портала. Исключен из схемы	ф.14 ПС Волково п/ч /964ч.	964	0,4	17	+25, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Костюковка 35/10	2	10.07.19 13:52	10.07.19 15:39	0:51	10.07.19 15:39	0:51	МТЗ	ну	ну	В пролёте опор 49-50 упала подгоревшая берёза. Провод не поврежден	нет/54ч.	54	0,1	5	+28, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	8	10.07.19 15:40	10.07.19 16:14	0:03	12.07.19 8:39	0:03	МТО			г.Большой Камень. Выделен головной участок КЛ 6кВ. Определено МП: 417 м от ЦРП 104. 11.07.19 в 16:00 при проведении испытания КЛ обнаружено 2-е повреждение: 1100м от ЦРП 104. Смонтированы две каб.вставки и 4 каб.муфты, испытан без замечаний	ф.8 ПС Береговая2	очистные, быта нет	0	0,2	5	+17, пасм.
Ам.ЭЭС	10	Уландочка 220/10	3	10.07.19 17:10	10.07.19 17:10	0:46	10.07.19 17:10	0:46	МТЗ	у			нет	0	0	0	+28, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	10.07.19 19:16	10.07.19 19:28	2:32	10.07.19 19:28	2:32	МТЗ	ну	у	с. Тамбовка, Лермонтовка	нет/635ч.	635	0,54	17	+28, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка 35/10	1	10.07.19 19:22	10.07.19 20:09	1:50	10.07.19 20:09	1:50	МТЗ	ну	у	с.Муравьевка, Гильчин, Резуновка	д.сад/779ч.	779	0,4	13	+26, гроза, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка 35/10	4	10.07.19 19:22	10.07.19 20:09	0:28	10.07.19 20:09	0:28	МТЗ	ну	у	с.Муравьевка	д.сад,школа/502ч.	502	0,2	7	+26, гроза, ветер	
Ам.ЭЭС	10	Загорное 35/10	1	10.07.19 19:51	11.07.19 0:15	0:49	11.07.19 0:15	0:49	МТЗ	ну	не прои зв.	Упавшим деревом сломана опора № 27 (жб). Произведена перетяжка провода, опора №27 исключена, увеличен пролёт ВЛ. 12.7.19 установлена опора.	больница/594 ч.	594	0,1	6	+24, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	5	10.07.19 19:58	10.07.19 19:58	0:02	10.07.19 19:58	0:02	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Бузули 35/10	21	10.07.19 20:01	10.07.19 20:01	0:28	10.07.19 20:01	0:28	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	110	РГРЭС - Бурейск	№2	10.07.19 20:01	10.07.19 20:01	0:30	10.07.19 20:01	0:30	НЗНП 1 ст	у			нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Гуран 35/10	1	10.07.19 20:05	10.07.19 21:00	0:17	10.07.19 21:00	0:17	МТЗ	ну	у		п/з / 222 чел	222	0,04	6	+24, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Пера 35/10	13	10.07.19 20:09	10.07.19 20:12	0:50	10.07.19 20:12	0:50	МТЗ	ну	у		быта нет	0	0,1	3	+24, гроза, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	10.07.19 20:12	10.07.19 20:50	1:38	10.07.19 20:50	10:31	"земля" от КУ			Повреждение на вед. отпайке	школа / 300 чел	300	0,2	14	+24, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Новоивановка 35/10	7	10.07.19 20:20	10.07.19 20:20		10.07.19 20:20		МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Новоивановка 35/10	В-10-Т1	10.07.19 20:20	10.07.19 20:42	2:39	10.07.19 20:42	5:13	МТЗ	нет	у	С обесточиванием 1сш-10 кВ. Одновременно откл-ся ф.7 (МТЗ, АПВ у)	нет / 618 чел	618	0,2	6	+24, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Пера 35/10	6	10.07.19 20:26	10.07.19 21:27	0:00	10.07.19 21:27	0:00	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	школа, КНС, насосная, водозаборе / 7845 чел	7845	0,6	25	+24, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	35	Новокиевка - Белоярово		10.07.19 20:37	10.07.19 20:37	0:00	10.07.19 20:37	0:00	ДЗ	у			нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	35	Новокиевка - Белоярово		10.07.19 20:39	10.07.19 20:39		10.07.19 20:39		ДЗ	у		11.07.19 обход без замечаний	нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Желтоярво 35/10	1	10.07.19 20:45	10.07.19 20:45	0:00	10.07.19 20:45	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Желтоярво 35/10	4	10.07.19 20:45	10.07.19 20:45	3:35	10.07.19 20:45	3:35	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	

Ам.ЭЭС	10	Пера 35/10	14	10.07.19 20:48	10.07.19 22:38	0:13	10.07.19 22:38	0:13	МТЗ	ну	не прои з	Включен после осмотра, причина не установлена		дс / 4500 чел	4500	0,3	12	+24, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	10.07.19 20:55	10.07.19 21:16	0:00	10.07.19 21:16	8:34	МТЗ	ну	у			нет / 357 чел	357	0,04	3	+24, гроза, дождь
Ам.ЭЭС	10	Северная 35/10	15	10.07.19 21:01	11.07.19 1:51	0:00	11.07.19 1:51	0:00	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. оттайке		насосные / 5158 чел	5158	0,8	15	+24, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	10.07.19 21:16	10.07.19 21:23	1:10	10.07.19 21:23	1:10	МТЗ	ну	у			нет / 570 чел	570	0,09	10	+24, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Державинка		10.07.19 21:27	11.07.19 0:05	1:10	11.07.19 0:25	1:10	МТЗ	ну	ну	Обесточены ПС Державинка, Верное. После прохождения грозы в 0:05 включена ВЛ-35 Белогорская-Державинка. В 0:25 включена ВЛ-35 Державинка-Верное, все запитано		дс-3, школа-3 / 2254 чел	2254	0,25	31	+24, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	35	Астраханова 35/10	В-35 Центральная	10.07.19 21:49	10.07.19 22:17	0:09	10.07.19 22:17	0:09	МТЗ	выв	у	Обесточена ПС Астраханова.11.07.19 проводилась послеав. проверка РЗА. 12.7.19 произведены испытания СИ-35кВ, не прошла испытания изолирующая плита м/ду 3 и 4 ячейкой, демонтирована. Со стороны Центральной отключения не было, линия была под напряжением. Режим сети 35 ремонтный. На ПС Астраханова ВЛ 35 Астраханова-Марково включена на Х.Х. Предположительно при К.З на ВЛ Астраханова-Марково МТЗ на ПС Астраханова отработала быстрее чем на ПС Ц. не селективная работа защит .	Благовещенский р н: 17642 чел	17642	6,7	123	+24, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	35	Красноярово 35/10	В-35 Белоярово	10.07.19 21:53	10.07.19 22:00	0:11	10.07.19 22:00	0:11	МТЗ	ну	у	Обесточены ПС Красноярово, Арга, Украинка. Обход ВЛ без замечаний	Мазановский р-н / 4551 чел	4551	1,5	55	+24, гроза, дождь	
Прим.ЭЭС	10	Вишневка 35/10	7	11.07.19 0:41	11.07.19 0:41	1:30	11.07.19 0:41	1:30	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет		0	0	+15, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	11.07.19 1:31	11.07.19 1:31	0:11	11.07.19 1:31	0:11	МТО	у				нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	А - Ст.Райчиха		11.07.19 2:09	11.07.19 2:09	1:23	11.07.19 2:09	2:13	МТЗ	у		При обходе обнаружено падение ОП 158 (в болотистой местности). По согласованной заявке 11.07.19 ВЛ выведена в ремонт в 2:17. В 15:31 опора исключена из схемы, удлиннили пролет. 12.7.19 установлена временная плавающая оп. 158.		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		11.07.19 2:33	11.07.19 2:33	0:04	11.07.19 2:33	0:04	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	11.07.19 2:38	11.07.19 2:38	1:06	11.07.19 2:38	1:06	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		11.07.19 2:40	11.07.19 2:40	0:00	11.07.19 2:40	28:19	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	11.07.19 5:41	11.07.19 5:41	0:48	11.07.19 5:41	0:48	МТЗ	у		с.Раздольное		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	11.07.19 5:50	11.07.19 6:42	1:00	13.07.19 12:33	1:00	Ав.откл			Выделен участок КЛ бкВ ПС чайка - РП 23 (без нагрузки). Определено МП КЛ: 1580м от ПС Чайка. Повреждение в 1580 метрах не подтвердилось, определено 2-е МП: 1660 м от ПС Чайка. 13.7.19 устранено, включен полностью.	ф.13 Чайка	нет / 600 чел	600	1,4	3	+15, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	15	11.07.19 8:05	11.07.19 11:00	0:49	11.07.19 11:00	286:44	Откл.КВ"Земля"			с.Марково. ОП 3/3 заменили изолятор		нет/30ч.	30	0,1	7	+22, обл.
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	15	11.07.19 8:21	11.07.19 9:50	0:16	11.07.19 10:49	0:16	Ав.откл	ну		В пролете ОП 29-30 убрана ветка	ф.2 ПС Суражевка	быта нет	0	0,05	4	+16, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Центральная 35/10	6	11.07.19 8:50	11.07.19 9:07	0:28	11.07.19 17:02	0:49	МТЗ	выв	прои зв.	г.Амурск. В 9:07 включен без вед. ТП 29. Выделен участок КЛбкВ от ТП"ЮГ" до ЦРП4 (без нагрузки). Определено МП КЛ: 95 м от ЦРП4 . Устранено		нет/1023ч.	1023	0,051	4	+24, обл.
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ3 - Плепрепродуктор с отп.Водозабор	№1 (С-43)	11.07.19 9:05	11.07.19 9:05	0:29	11.07.19 10:08	0:29	ТЭНП 1ст., ОМП-ф.В, бкм	ну	у	Обесточенных потребителей нет. На ПС 110/35/10 Плепрепродуктор- АВР 35,10 успешен, ПС 110/6 Водозабор- АВР 10 успешен. При обходе обнаружено: в пр.оп.№4-5 при работе сторонней организации произошел подклет провода СИПом (работа велась, без согласования, наряда-допуска). Провод не поврежден	цепь №2	нет	0	0	0	+24, обл.
Ам.ЦЭС	10	Коммунальная 35/10	2	11.07.19 10:58	11.07.19 11:47	1:14	11.07.19 13:56	1:14	МТЗ	ну	ну	часть г.Белогорск. В 11:47 включен до ТП 105 (запитано 8ТП). ООО ЖСК при установке опоры уличного освещения повреждена КЛ-10 между ТП-105 и ТП-103. 13:56 все потребители запитаны. Сообщено в СБ	2560ч.	2560		13	+28, обл.	

Хаб.ЦЭС	35	ХЭС 110/35/6	1,2сш-35кВ	11.07.19 11:26	11.07.19 11:33	2:59	12.07.19 19:40	2:59	ДЗШ 35, Дуэ.защита 1,2 СШ 35			Обесточены ПС-35 Парк Гайдара, Интурист, Ханкайская, вед.ПС СК (собств. нужд. ТЭЦ-2). В 11:31 запитаны ПС Парк Гайдара, Ханкайская от ПС Ц (9,2 МВт), в 11:33 запитана ПС Интурист (12,9 МВт). В 13:16 запитана ПС СК (0,2 МВт). Отключились: В-35 Т1, В-35 Т2, В-35 Т7,Т8, Т9, Т10; ВЛ Т55, Т56 не отключались (отключены КУ в 12:02). Повреждение КВЛ-35 кВ ХЭС-Ц №2 с оттайками (Т10) при проведении несанкционированных земляных работ СК "Спартак". В результате возникшего перенапряжения при однофазном КЗ на ПС ХЭС: по СВ 35 повреждение камеры, по В-35 2Т повреждены втычные контакты в сторону 2 СШ 35, в яч.5 1 сш-35 (ВЛ-35 ХЭС-Ц №1 Т-9) повреждение опорного изолятора ф.С. Сообщено в СБ. В 22:35 включена в работу 2сш-35 после испытания. СВ 35 вывезен на базу ГРЭС для ремонта. В 3:43 по КВЛ 35 кВ ХЭС-Ц №2с отп.(Т-10) смонтировано шесть соедин.муфт. В 5:27 КВЛ 35 кВ ХЭС - Ц с оттайками (Т-10) включена под рабочее напряжение с ПС 110 кВ Ц, без замечаний. В 18:49 все работы закончены, произведено испытание 1сш-35 кВ, замечаний нет. В 19:40 1сш-35 кВ введена в работу, СВ-35 введен в резерв, замечаний нет.	по сети 35 кВ от ПС БН, ПС Ц	часть г.Хабаровска/39601ч.	39601	22,3 МВт	+24, обл.	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	11.07.19 12:20	11.07.19 12:42	0:50	11.07.19 12:42	0:50	Откл.КУ"Земля"			Повреждение на вед. ТП-194	нет/100ч.	100	0,15	13	+28, обл.	
Хаб.СЭС	110	КТЭЦ-3 - К с отп.ГПП 5	№1 с117	11.07.19 12:37	11.07.19 12:37	0:43	11.07.19 12:37	0:43	ВЧБ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Хаб.СЭС	110	КТЭЦ-3 - К с отп.ГПП 5	№1 с117	11.07.19 12:49	11.07.19 12:49	0:40	11.07.19 12:49	0:40	ВЧБ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Хаб.СЭС	110	КТЭЦ-3 - К с отп.ГПП 5	№2 с118	11.07.19 12:49	11.07.19 12:49	0:32	11.07.19 12:49	0:32	ВЧБ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Хаб.СЭС	35	Бам ПТФ - Таежная	Т 222	11.07.19 12:49	11.07.19 13:30	1:00	11.07.19 13:40	1:00	МТЗ	выв	у	Обесточены: ПС Таежная, ПС Кирзавод, вед. 2СШ 35,10 ПС Сортировка. В 13:30 ПС запитаны от резерва. В 13:40 РПВ успешно. Обход без замечаний. АПВ выведено - нет ак. батареи	КТЭЦ1 - Таежная	нет/1300ч.	1300	0,6		+22, гроза
Хаб.СЭС	35	Хурба - Совхоз Комсомольский	Т183	11.07.19 13:38	11.07.19 13:38	1:04	11.07.19 13:38	27:57	МТО	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+22, гроза	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	16	11.07.19 13:38	11.07.19 13:57	2:55	11.07.19 13:57	2:55	МТЗ	у		п.Молодежный. Обход без замечаний	нет/100ч.	100	0,03	3	+22, гроза	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	17	11.07.19 13:38	11.07.19 16:03	0:00	11.07.19 16:03	0:00	МТО	у		аэропорт. РПВ усп. после регулировки привода	нет/50ч.	50	1	2	+22, гроза	
Ам.ВЭС	35	Завитая - Курьяновка		11.07.19 13:40	11.07.19 13:40	0:00	11.07.19 13:40	6573:24	МТЗ	у			нет	0	0	0	+28, гроза, ветер	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	18	11.07.19 13:45	11.07.19 14:38	0:00	11.07.19 14:38	0:00	МТЗ	у		п.Хурба	3770ч.	3770	1	9	+22, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	11.07.19 14:59	11.07.19 14:59	0:00	11.07.19 14:59	0:00	МТЗ	у		г. Завитинск	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ВЭС	35	Курьяновка - Комплекс		11.07.19 15:09	11.07.19 15:30	0:00	11.07.19 15:30	0:00	МТЗ	ну	у	Обесточена Пс Комплекс. В 15:30 РПВ ВЛ успешно	нет/696ч.	696	0,1		+25, гроза	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	20	11.07.19 15:22	11.07.19 18:42	0:00	11.07.19 18:42	0:00	Ав.откл			г.Уссурийск. Повреждение на вед. оттайке "примавтодор"	нет/100ч.	100	0,1	7	+23, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Дмитриевка 35/10	8	11.07.19 16:47	11.07.19 17:17	0:00	11.07.19 19:45	0:16	МТЗ	ну		В 16:47 включен без ТП 8-20, поврежден тр-р 63 кВА. Заменен, все включено	школа, больница/962ч.	962	0,5	9	+23, гроза	
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Поярково		11.07.19 17:07	11.07.19 17:12	0:46	11.07.19 17:12	6:05	МТЗ 1	ну	у	с.Нижняя Завитинка, с.Коршуновка с.Красный Восток с.Черемисино с.Зеленый бор	школа, администрация, п/з/1502ч.	1502	0,24		+23, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	11.07.19 19:44	11.07.19 19:44	0:33	11.07.19 19:44	0:33	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, ясно	
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		12.07.19 0:16	12.07.19 0:16	1:15	12.07.19 0:16	1:15	1ст ТНЗНП	у		ф.А-0 31,2 км	нет	0	0	0	+25, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	12.07.19 1:57	12.07.19 1:57	0:23	12.07.19 1:57	10:38	МТЗ	не	у	Повреждение на вед. ТП	нет / 300 чел	300	0,2	37	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	5	12.07.19 3:15	12.07.19 3:21	0:00	12.07.19 3:21	0:00	Ав.откл		у		нет / 639 чел	639	0,3	7	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	12.07.19 3:17	12.07.19 6:14	0:20	12.07.19 17:10	0:20	МТО		ну	Повреждение РКЛ на опоре 203/1. Выделен ун-к без нагрузки, все запитано. В 17:10 установлен шунт (распоряжение ГИ до 15 сут). Шунт снят 26.07.19 в 6:14	ф.25 Троица	школа, насосная / 595 чел	595	0,5	24	+15, дождь
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	12.07.19 6:15	12.07.19 6:15	0:09	12.07.19 6:15	0:09	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.ЮЭС	35	А - 3 с отп ПС Восточная, Луговая	№1	12.07.19 6:50	12.07.19 6:50	0:05	12.07.19 6:22	0:05	МТЗ 2 ст			Линия работала в "кольце" с цепью №2, потребители на обесточивались. На ПС А отключился В-35 3 с отп Восточная, Луговая №1. На ПС 3 разрушение изоляторов на ШР-1 35 А №2 в ст 1СШ 35 кВ, необходим вывод в ремонт В-35 А №2 и 1СШ-35. В 12:46 введена в ремонт 1сш-35 и В-35 А №2. В 19:04 работы окончены.В 6:22 1СШ 35 введена в работу	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	9	12.07.19 7:14	12.07.19 7:35	6:49	12.07.19 7:35	6:49	МТЗ	нет	у	Планируется обход до 19.7.19	д/с, насосная / 1460 чел	1460	0,2	12	+17, ясно	
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	11	12.07.19 7:14	12.07.19 7:35	4:01	12.07.19 7:35	4:01	МТЗ	нет	у	Планируется обход до 19.7.19	нет / 329 чел	329		7	+17, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 РП Глазковка	12.07.19 7:26	12.07.19 7:26	0:25	12.07.19 7:26	0:25	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+17, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	4	12.07.19 7:57	12.07.19 8:08	1:07	12.07.19 8:08	3:22	МТО		у	Произведен осмотр: в пр.он-2, 3, 2/3-3 требуется подрезка крон деревьев. На оп.3 мертвая птица на траверсе.	быта нет	0	0,02	2	+17, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Луговая 35/6	В-6 Т1	12.07.19 9:26	12.07.19 9:43	29:25	12.07.19 23:43	29:25	от КУ			При включении В-6 Т1 и отключении СВ-6 из ячейки В-6 Т1 пошел дым, отключен от КУ. Обесточена 1сш-6кВ. Ч/з 17 мин включен СВ-6, запитаны все потребители. На В-6 Т1 вырван вал привода, заменено масло в 3х ф. проведены ВВ испытания	Т2 (вкл. СВ-6)	669чел, часть г.Владивосток	669	1,2	23	+19, пасм
Ам.ЗЭС	6	Лесная 35/10/6	4	12.07.19 9:44	12.07.19 10:42	0:04	12.07.19 10:42	0:04	МТЗ	выв	у	с.Москвитино, Источный. Планируется обход.	скважина, д/с, школа / 680чел	680	0,1	7	+19, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	12.07.19 10:06	12.07.19 10:18	3:48	12.07.19 10:18	3:48	МТЗ	ну	у	г. Шимановск, с.Петруши, Базисное, Берея.	школа, д/с, скважина / 1000чел	1000	0,2	18	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Насосная-2 35/6	1	12.07.19 10:21	12.07.19 11:56	1:12	12.07.19 11:56	4:49	ав.откл		у	п.Стеглянуха. Обход без замечаний.	школа / 230чел	230	0,1	3	+17, пасм	

Ам.ЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	12.07.19 10:25	12.07.19 10:25	0:00	12.07.19 10:25	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.ЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	12.07.19 10:28	12.07.19 10:28	0:13	12.07.19 10:28	0:13	МТЗ	у					нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-3 В-10	12.07.19 11:39	12.07.19 15:18	0:05	12.07.19 15:18	0:05	"земля" от КУ				с.Курское, Глазкова, Орловка, Иннокентьевка. На оп.415/15/7 ф.В разрушение изолятора, обрыв провода. Под опорой обнаружена белка. Устранено. Животное	скважина, д/с, школа / 1614чел	1614	0,01	21	+26, ясно	
Ам.ЭС	110	Коболдо 110/35/6	1СШ-110кВ	12.07.19 11:48	12.07.19 11:50	0:59	12.07.19 11:50	4:10	ДЗШ	у			Обесточивались 1сш-110,квВ ПС Коболдо, ВЛ-110 Коболдо-Албын №1. Проведена ревизия контактных соединений ТТ	4127чел	4127	8		+18, гроза	
Ам.ЭС	10	Георгиевка 35/10	1	12.07.19 12:11	12.07.19 12:36	0:00	12.07.19 15:23	0:00	"земля" от КУ				с.Георгиевка. В 12:36 включен без ТП. ТП 37-16 поврежден проходной изолятор ф.В. Устранено.	школа, д/с, больница, скважина / 535чел	535	0,14	8	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		12.07.19 12:12	12.07.19 12:12	0:20	12.07.19 12:12	44:53	ТНЗНП 1ст	у			ИМФ ф.В-0 5.5км. Произведен обход: на оп.32 гнездо аиста, других замечаний нет.	нет	0	0	0	+24, обл	
Ам.ЭС	10	Сапроново 35/10	13	12.07.19 12:26	12.07.19 12:28	0:05	12.07.19 12:28	1:42	МТО	ну	у		с.Христиновка, Юбилейное. Планируется обход.	нет / 198чел	198	0,02	3	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	12.07.19 14:12	12.07.19 14:36	0:07	12.07.19 14:36	0:07	ав.откл	нет	у		п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово 2. Планируется обход 16.7.19	нет / 1519чел	1519	0,8	52	+22, пасм	
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	11	12.07.19 14:12	12.07.19 14:30	1:44	12.07.19 14:30	1:44	МТЗ	нет	у		с.Амуробалтйск. Планируется обход до 19.7.19	д/с / 2329чел	329	0,04	7	+20, гроза	
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	16	12.07.19 14:22	12.07.19 14:30	0:01	12.07.19 14:30	0:01	МТЗ	нет	у		с.Ивановка. Планируется обход до 19.7.19	школа, д/с / 644чел	644	0,04	9	+20, гроза	
Ам.СЭС	35	Овсянка - Чалбачи		12.07.19 14:22	12.07.19 14:28	0:07	12.07.19 14:28	0:07	МТО	нет	у		Обесточивались ПС 35 Чалбачи, Юбилейная.	2888чел	2888	0,48		+20, гроза	
Хаб.СЭС	10	КСК 110/35/10	20	12.07.19 14:55	12.07.19 15:39	0:50	12.07.19 15:20	0:50	МТЗ	нет	ну		г.Комсомольск. В 15:39 включен до реклоузера(оп.53), без 3-х ТП (частично ж.массив г.Комсомольск). В 17:57 все потребители запитаны. Выделен поврежденный кабельный участок от ТП-501 до оп.20-00/74, без нагрузки. Определено МП КЛ: 50м. от ТП 501. 13.07.19 устранено.	нет / 750чел	750	0,27	6	+20, обл	
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	12.07.19 16:48	12.07.19 17:33	0:02	12.07.19 20:43	0:02	МТО				В ЦРП включен СВ-6 в 17:33, запитаны потребители ЦРП, остаётся обесточено РП-2 и ТП-4. В 19:19 все потребители запитаны. Выделен участок без нагрузки. В 20:43 включен полностью, замечаний нет	СВ-6 в ЦРП	нет / быта нет	0	0,4	2	+21, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	12.07.19 17:08	12.07.19 17:15	2:59	12.07.19 17:15	17:25	МТЗ	ну	у		с.Старобельмановка. Обход без замечаний.	нет / 245чел	245	0,1	9	+24, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	12.07.19 17:10	12.07.19 20:05	0:23	15.07.19 19:14	0:23	МТЗ				г.Фокино. В 18:39 включен, запитано 4 ТП. В 20:05 все потребители запитаны от резерва. Выделен участок КЛ: РП80201-РП80202, без нагрузки: 1 МП 323 м от РП-80201 (устранено; смонтир.каб.вставка и соед муфты); 2 МП 373м от РП-80201 (устранено; смонтир.2 каб.вставки, 4 соед муфты). В 19:14 схема восстановлена.	ф.13	насосная, школа / 2030чел	2030	0,4	17	+21, пасм
Хаб.ЦЭС	110	Котиново - Лермонтовка		12.07.19 17:12	12.07.19 17:12	0:50	12.07.19 17:12	0:50	Лермонтовка: НЗЗ 2ст Котиково: НЗЗ 2ст	у			ИМФ 23.4км от ПС 110 кВ Лермонтовка, ф.А-0. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.СЭС	35	Невер - Соловьевск		12.07.19 18:16	12.07.19 18:16		12.07.19 18:16		ДЗ 1з	у			Планируется обход.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Силикатная		12.07.19 18:28	12.07.19 18:28	0:08	12.07.19 18:28	0:08	ТНЗНП 1ст	у			Планируется обход.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	6	Заозерная 35/6	17	12.07.19 19:40	12.07.19 20:53	0:39	12.07.19 20:53	0:39	ав.откл.		у		с.Заозерное. Повреждение в сетях абонента	школа, д/с / 808чел	808	1,2	11	+24, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	12.07.19 21:07	12.07.19 21:10	16:54	12.07.19 21:10	16:54	МТЗ	ну	у		с. Тамбовка, Орлецк. Планируется обход.	школа/300ч.	300	0,1	14	+22, гроза, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		13.07.19 3:36	13.07.19 3:36	1:54	13.07.19 3:36	8:48	ТНЗНП 3ст	у			При обходе: на оп.66 гнездо аиста, отгорел шлейф ф.В. Устранено 13.7.19 в 18:49	нет	0	0	0	+18, туман	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	2	13.07.19 5:30	13.07.19 5:30	0:18	13.07.19 5:30	0:18	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, обл.	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	13.07.19 5:30	13.07.19 5:30	0:00	13.07.19 5:30	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, обл.	
Прим.ЭС	10	Губерово 35/10	8	13.07.19 5:46	13.07.19 5:46	0:53	13.07.19 5:46	21:34	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, пасм.	
Ам.ЭС	10	Бочкаревка 35/10	16	13.07.19 6:00	13.07.19 6:20	1:33	13.07.19 6:20	1:33	МТЗ	ну	у		с. Томское 1. Планируется обход.	школа/ 1945ч.	1945	0,4	141	+20, обл.	
Прим.ЭС	10	Вишневка 35/10	6	13.07.19 8:21	13.07.19 8:21	1:21	13.07.19 8:21	1:21	МТЗ	у			Планируется обход 15-16.7.19.	нет	0	0	0	+18, дождь	
Прим.ЭС	10	Вишневка 35/10	6	13.07.19 9:13	13.07.19 9:15	1:06	13.07.19 9:15	1:06	МТО	нет	у		На ХХ, без нагрузки. Обход 15-16.7.19.	нет	0	0	0	+18, дождь	
Прим.ЭС	10	Вишневка 35/10	1	13.07.19 9:25	13.07.19 9:25	1:34	13.07.19 9:25	2:34	МТЗ	у			Пролеты опор 1/28/11-1/28/15 обнаружены следы перекрытия на порось	нет	0	0	0	+18, дождь	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	13.07.19 9:56	13.07.19 9:59	2:28	13.07.19 9:59	2:28	МТЗ		у		с.Унгун, Красивое.	школа, насосная, д/с / 445чел	445	0,07	8	+18, пасм	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	13.07.19 10:15	13.07.19 10:15	0:00	13.07.19 10:15	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, пасм	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	14	13.07.19 10:23	13.07.19 10:23	1:19	13.07.19 10:23	1:19	МТО	у				нет	0	0	0	+19, дождь, гроза	
Ам.СЭС	35	Сковородино - Джалинда		13.07.19 12:03	13.07.19 12:03	3:14	13.07.19 12:03	3:14	МТЗ	у			Планируется обход.	нет	0	0	0	+18, дождь, гроза	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	223	13.07.19 12:50	13.07.19 12:50	3:54	13.07.19 12:50	3:54	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, гроза	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	224	13.07.19 12:50	13.07.19 12:50	0:10	13.07.19 12:50	6:22	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.13 в РП-203 В-10	13.07.19 12:53	13.07.19 12:59	0:11	13.07.19 12:59	1:06	ав.откл		у		Планируется обход до 19.7.19	СВ-10 в РП-203	нет / 50чел	50	0,1	7	+21, пасм
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	4	13.07.19 12:54	13.07.19 13:01	0:04	13.07.19 13:01	0:04	ав.откл	нет	у		Произведен осмотр: в пр.оп.2-3, 3/2-3/3 требуется подрезка крон деревьев.	скважина / быта нет	0	0,02	2	+20, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	13.07.19 12:54	13.07.19 13:06	0:38	13.07.19 13:06	6:41	ав.откл	нет	у		Произведен обход: в пр.оп.59-65 оттаяка и пр.оп. 4-5 деревья требуется обрезка крон деревьев.	нет / быта нет	0	0,01	3	+20, пасм	
Ам.ЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	13.07.19 14:28	13.07.19 14:28	0:42	13.07.19 14:28	121:39	МТО	у				нет	0	0	0	+24, дождь, гроза	

Ам.ЭЭС	10	ЦРП-1	3	13.07.19 14:30	13.07.19 14:39	0:03	13.07.19 14:39	0:03	МТЗ	выв	у	г.Шимановск. Планируется обход.		насосная / 3300чел	3300	0,5		+24, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	13.07.19 15:08	13.07.19 15:56	0:00	13.07.19 15:56	0:00	ав.откл		у	п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово2. Запланирован обход до 19.07.19.		нет / 1519чел	1519	0,8	52	+22, пасм
Прим.ЮЭС	110	Стройиндустрия 110/6	T2	13.07.19 15:25	13.07.19 17:09	0:00	14.07.19 2:32	0:00	ДЭТ			Обесточились 2,4сш-бкв. В 16:51 (ч/з 1:26) включен СВ-бкв №1 запитана 2сш-бкв кроме вед. ф.39 (на XX, В-6 не включается, неисправность блока управления). В 17:09 включен СВ-бкв №2 запитана 4сш-бкв, кроме вед. ф.19,21 (откл от МТЗ, нагрузка переведена), вед. ф.23 (В-6 не включается, 700чел, 0,7МВт). По вед. ф.4,11,19,21 повреждение КЛ-6 при проведении работ сторонней организации на территории ДВ ЭНЕРГО Сервис. При осмотре ПС обнаружено: в ячейке В-6 Т2 следы перекрытия на втычных контактах в сторону Т2; повреждение опорного изолятора ф.А ШР бкв Т2 ввод №2 в сторону Т-2. В 21:57 4 СШ бкв выведена в ремонт. В 00:40 Т2 испытан, замечаний нет. По вед. Ф-23 проведена ревизия привода; на ШР бкв Т2 ввода№2 заменили опорный изолятор ф.А . В 02:32 Т2 включен в работу, весь потребитель запитан. На повреждении остаются откл. вед. ф.21, 19, 4. (готовы к включению)	T1 (вкл СВ-6 №1,2)	6870чел, часть г.Владивосток	6870	5,3	60	+24, ясно
Ам.ЭЭС	10	Пера 35/10	14	13.07.19 15:28	13.07.19 16:38	2:02	13.07.19 16:38	2:02	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. ТП.		спидлаборатория, д/с / 4500чел	4500	0,67	12	+24, гроза, дождь
Ам.ЭЭС	10	РП-2	5	13.07.19 15:36	13.07.19 15:52	2:12	13.07.19 15:52	2:12	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		нет / 350чел	350	0,59		+24, гроза, дождь
Ам.СЭС	35	Сковородино - Джалинда		13.07.19 15:53	13.07.19 15:53	116:37	13.07.19 15:53	116:37	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		13.07.19 15:54	13.07.19 15:54	2:31	13.07.19 15:54	2:31	ДЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Ам.СЭС	35	Невер - Соловьевск		13.07.19 16:18	13.07.19 16:18	0:06	13.07.19 16:18	0:06	ДЗ 1з	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+23, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Орлиная 110/35/6	2	13.07.19 16:33	13.07.19 16:33	0:46	14.07.19 21:24	0:46	МТЗ			г.Владивосток. Повреждение КЛ-6, 40 м от ПС Орлиная. Устранено.	ф.18 (АВР у потребителя)	нет	0	0	0	+24, ясно
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		13.07.19 17:00	13.07.19 17:00	0:15	13.07.19 17:00	0:15	ДЗ 1з	у				нет	0	0	0	+23, дождь, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыни - М.Нимырь		13.07.19 17:08	13.07.19 17:08	1:10	13.07.19 17:08	423:12	ЧТЭЦ; ТЭНП 2ст.	у		ИМФ 187км от ЧТЭЦ. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	13.07.19 17:16	13.07.19 17:18	0:48	13.07.19 17:18	0:48	МТЗ		у	с.Чистоводное. Планируется обход 15.7.19.	школа / 115чел	115	0,1	8	+23, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	13.07.19 17:16	13.07.19 17:47	0:07	13.07.19 17:47	0:07	МТЗ		у	Планируется обход 15.7.19.	нет / быта нет	0	0,01	3	+23, дождь	
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		13.07.19 17:22	13.07.19 17:22	0:40	13.07.19 17:22	242:15	ДЗ 1з	у				нет	0	0	0	+23, дождь, гроза
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		13.07.19 17:27	13.07.19 17:27	0:43	13.07.19 17:27	2:14	ДЗ 1з	у				нет	0	0	0	+23, дождь, гроза
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	5	13.07.19 17:30	13.07.19 17:36	2:32	13.07.19 17:36	2:32	МТЗ	ну	у	п.5км. Планируется обход.		д/с, школа, водозабор / 2000чел	2000	1,25	5	+23, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	13.07.19 19:13	13.07.19 20:49	2:09	13.07.19 20:49	2:09	ав.откл			п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово2. Повреждение на вед. оттайке		нет / 1519чел	1519	0,8	52	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	13.07.19 19:56	13.07.19 20:26	0:50	13.07.19 20:26	0:50	МТЗ		у	Планируется обход 15.7.19.		школа, больница / 51чел	51	0,05	2	+19, пасм
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	13.07.19 20:10	13.07.19 22:31	0:14	13.07.19 22:31	0:14	Откл.КУ"Земля"			п.Лесной. ОП 187 заменили изолятор		больница, школа / 360ч.	360	0,2	4	+24, гроза
ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Алдан		13.07.19 20:29	13.07.19 20:29	0:01	13.07.19 20:29	3:03	ДЗ 1 ст., ИМФ - 9км.	у		Осмотр от отп. ПС Водозабор до ПС Алдан, замечаний нет. 17.07.19 обход без замечаний		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Державинка		13.07.19 20:34	13.07.19 21:10	0:25	13.07.19 21:10	0:25	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Державинка, Верное. Неисправность привода В-35 кв "Державинка" на ПС Белогорская (МЭС), устранено и включен 14.7.19 в 12:48. Осмотр ВЛ без замечаний.	ВЛ35кВ Сапроново-Державинка	дс-3, школа-3 / 1171 чел	1171	0,51	31	+22, гроза
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	13.07.19 20:49	13.07.19 21:59	0:04	14.07.19 0:29	0:04	От КУ "Земля"			часть г.Биробиджан. В 21:59 выведен из работы участок от ТП-105 до ТП-87 (запитано ТП). На оп.7-05/1 заменили изолятор.		д.сад/1060ч.	1060	0,4	11	+22, обл.
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	13.07.19 21:44	13.07.19 22:16	5:15	13.07.19 22:16	5:15	МТЗ	ну	у	с.Лазарево. Планируется осмотр.		нет/270ч.	270	0,05	7	+23, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	13.07.19 21:45	13.07.19 22:22	1:15	13.07.19 22:22	1:15	МТЗ	ну	у	с.Унгун,Целинное. Произведен осмотр. Оп.155-00/26 срыв изолятора фс. Устранено.		нет/252ч.	252	0,02	5	+23, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	13.07.19 22:12	13.07.19 23:26	0:33	14.07.19 15:26	39:20	Откл.КУ"Земля"			с.Унгун, Красное. Выделен участок без нагрузки. В пролете оп. 161-06/1-161-00/1 обрыв провода фв. Следов внешнего возд. нет. Устранено, схема восстановлена.		школа, насосная, д/с / 445чел	445	0,07	8	+23, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	2	14.07.19 0:37	14.07.19 3:34	3:21	14.07.19 3:34	3:21	МТЗ	ну	ну	с. Чигири. Включен после осмотра, земля самоустранилась		нет/100ч.	100	0,2	13	+19, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	12	14.07.19 1:10	14.07.19 1:17	0:41	14.07.19 1:17	0:41	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		нет/1250ч.	1250	0,4	11	+17, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	12	14.07.19 1:43	14.07.19 1:50	0:02	14.07.19 1:50	0:02	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		нет/1250ч.	1250	0,4	11	+17, ясно
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	14.07.19 1:51	14.07.19 2:16	0:00	14.07.19 2:16	7:16	МТЗ	ну	у	с. Валуево, с. Червона Армия. Планируется обход.		нет/237ч.	237	0,4	9	+18, обл.
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		14.07.19 3:04	14.07.19 3:04	0:57	14.07.19 3:04	2:51	ТНЭПТ 1ст.	у		ИМФ - ф.А, 34,4км.		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	14.07.19 3:24	14.07.19 4:27	28:09	14.07.19 17:36	28:09	Ав. откл.		ну	Включен до РЛ671/411 (запитано 15ТП). В 6:38 вкл. без 3-х ТП, вкл в 17:36. Наклон оп.425 (болото) пр. оп.424-425 обрыв проводов Ф-"А", Ф-"С"; устранено, схема восстановлена. (17:36).		школа/631ч.	631	0,2	24	+17, дождь

Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	В10кВ Т2	14.07.19 4:50	14.07.19 5:00	0:39	14.07.19 5:00	0:39	МТЗ		у	Обесточена 1,2 СШ 10кВ (Т1 в резерве). В 5:00 В10кВ Т2 включен, запитано все, кроме вед. ф.2 (МТЗ). 15.07.19 произведена регулировка привода В-10 кВ ф.2	6300ч	6300	1,9	68	+17, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	14.07.19 4:53	14.07.19 9:41	0:29	14.07.19 10:52	0:29	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 10:52 без замечаний.	нет/80ч.	80	0,1	14	+20, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	7	14.07.19 5:12	14.07.19 7:00	0:00	14.07.19 7:00	0:00	МТЗ	ну	у	с.Марково. Планируется обход.	п/з / 1100ч.	1100	0,13	6	+20, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	116	14.07.19 6:24	14.07.19 6:37	0:14	14.07.19 6:37	2:41	МТЗ	ну	у	Произведен осмтр. На ЛР (оп.116-00/10) отгорел шлейф А; устранено.	нет/250ч.	250	0,17	4	+20, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	6	14.07.19 6:50	14.07.19 8:32	0:11	14.07.19 12:09	0:11	Откл.КУ"Земля"			Вкл без 1ТП, вкл в 12:09. ТП 7516 заменен поврежденный изолятор ф.А.	больница/350ч.	350	0,1	3	+18, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	14.07.19 7:08	14.07.19 9:37	0:06	14.07.19 9:37	0:06	Откл.КУ"Земля"			Земля самоустранилась. Осмтр без замечаний.	нет/357ч.	357	0,2	3	+20, пасм.	
Прим.ЦЭС	35	Корсаковка 35/10	Т2	14.07.19 7:10	14.07.19 8:41	0:00	14.07.19 8:41	0:00	МТЗ		у	Обесточены 1,2 СШ 35,10 кВ Т1 в резерве. При осмтре: по ф.5 (РСК) блинкер МТО при этом выключатель не отключился. В 8:21 Т-2 включен на ХХ, вкл в 8:41 под нагрузку (кроме ф5, вкл в 14:40). Произведена послеварийная проверка РЗА (чистка токового реле, регулировка планки отключения В-10 ф.5).	3000ч.	3000	0,65	29	+16, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	14.07.19 7:10	14.07.19 14:40	0:02	14.07.19 14:40	0:02	МТО		не прои зв	Оп.84 поврежден изолятор ф.А, оп.85 повреждены изоляторы ф.В,С, устранено; повреждение на ведомственном ТП Примавтодор. /Произведена проверка РЗА, отрегулирована планка отключения на приводе В-10 ф5/	нет/80ч.	80	0,1	5	+16, пасм.	
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	14.07.19 7:36	14.07.19 7:36	0:00	14.07.19 7:36	0:00	МТО		у		нет	0	0	0	+17, гроза	
Ам.ВЭС	35	Озерная - Черемушки		14.07.19 8:00	14.07.19 8:00	2:02	14.07.19 8:00	2:02	МТО, МТЗ		у	Планируется осмтр.	нет	0	0	0	+17, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Базовая 35/10	13	14.07.19 8:25	14.07.19 8:52	1:21	14.07.19 13:37	83:17	МТО	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 13:37. ТП143 заменены 2 поврежденных оп.изолятора.	больн, адм, д/с/ 3517 чел	3517	1,5	15	+17, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Базовая 35/10	15	14.07.19 8:25	14.07.19 8:25	0:05	14.07.19 8:25	0:05	МТЗ		у		нет	0	0	0	+17, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		14.07.19 8:31	14.07.19 8:31	1:22	14.07.19 8:31	4:31	ТНЭНП 1ст		у		нет	0	0	0	+17, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	14.07.19 8:45	14.07.19 13:20	0:24	14.07.19 13:20	6:07	МТО			В яч.ф10 перекрытие проходных изоляторов ф.В,С; заменены.	нет/ 250 чел	250	0,1	3	+16, пасмурно	
Ам.ЭЭС	10	Северная 35/10	12	14.07.19 8:54	14.07.19 8:54	1:28	14.07.19 8:54	1:28	МТО		у		нет	0	0	0	+17, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	14.07.19 9:15	14.07.19 10:18	0:04	14.07.19 10:18	0:04	МТО		у	с.Борисовка. Произведен обход: под РТП-20014 оп.35 - птица, в пр.оп.45-46 - ветки деревьев, на оп.53/2 - юбка фарфорового изолятора отколота на половину.	кот/ 1200 чел	1200	0,1	8	+16, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Озерная 110/10	9	14.07.19 9:30	14.07.19 9:52	1:58	14.07.19 9:52	4:36	МТЗ	ну	у	РПВ усн после прохождения грозы. Планируется осмтр.	школа, скаж, кот/ 161 чел	161	0,1	8	+17, гроза	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	14.07.19 9:53	14.07.19 9:53	1:53	14.07.19 9:53	1:53	МТЗ		у	Произведен осмтр. На РТП-5027 оп.946 на ф.В обнаружена птица (ворона). Устранено.	нет	0	0	0	+18, ясно	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгу с отпайками	С-57	14.07.19 10:37	14.07.19 11:08	0:24	14.07.19 12:48	79:29	НЭНП 2ст	ну	у	Обесточены ПС 110 Унгу, ПС 35 Бабство, Воскресеновка. Осмтр ВЛ без замечаний. (на ПС Биробиджан персоналом МЭС устранена неисправность по В-110 С-57 в цепях РЗА)	ВЛ 35 кВ "КРС-Дубовое".	6 МВт/5701 чел	5701	6	84	+22, облачно
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Силикатная		14.07.19 11:21	14.07.19 11:21	1:22	14.07.19 11:21	1:22	НЭНП 1ст		у	Гроза.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Силикатная		14.07.19 11:27	14.07.19 11:27	0:39	14.07.19 11:27	2:17	НЭНП 1ст		у	Произведен осмтр. Оп.50 поврежден один изолятор в гирлянде ф.С, оп. 71 повреждены два изолятора в гирлянде ф.В.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Чагоян 35/10	18	14.07.19 11:35	14.07.19 12:08	1:06	14.07.19 12:08	1:06	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке (с откл ЛР 35/15/03).	нет/ 10 чел	10	0,1	3	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	14.07.19 11:55	14.07.19 12:12	1:31	14.07.19 12:12	4:01	МТЗ	ну	у	с. К.Комунна. Планируется осмтр.	скваж/ 80 чел	80	0,1	14	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		14.07.19 12:25	14.07.19 12:25	0:33	14.07.19 12:25	0:33	Спасск: ТНЭНП 2ст, ИМФ 44 км, фВ; Мучная НЭЗ 1ст		у	Осмтр без замечаний. (На оп.34, 38, 39, 40, 42 гнезда аистов, активность аистов).	нет	0	0	0	+16, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	7	14.07.19 12:28	14.07.19 13:01	0:26	14.07.19 13:01	19:45	МТЗ	ну	у	с. Передовое, с. Удобное, часть с. Грибское. Планируется осмтр.	кот/ 500 чел	500	0,1	10	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	14.07.19 12:44	14.07.19 12:44	1:18	14.07.19 12:44	1:18	МТЗ		у	Произведен обход: обнаружили следы перекрытия на деревьях в пр.оп.39-40, 167/3-167/4.	нет	0	0	0	+20, пасмурно	
Ам.ЦЭС	35	Тамбовка - Степная		14.07.19 12:46	14.07.19 12:46	0:15	14.07.19 12:46	0:15	МТЗ		у	Планируется осмтр.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ЭЭС	35	Новокиевка - Сапроново		14.07.19 13:17	14.07.19 13:17	1:06	14.07.19 13:17	1:06	ДЗ 3з		у	Планируется осмтр.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная-тяг - ХФЗ		14.07.19 13:20	14.07.19 13:20	0:18	14.07.19 13:20	0:18	ХФЗ: НЭЗ 1ст; Вокз-тяг: ББ		у	Сбоя в движении подвижных составов не было. Произведен осмтр. Оп.16 (анкер) обрыв гирлянды изоляторов ф.С, провис провода. В 17:47 ВЛ выведена в ремонт, в 18:52 устранено, В 21:19 введена в работу.	нет	0	0	0	+25, дождь	
Ам.ЦЭС	35	Узловая - Муравьевка		14.07.19 13:45	14.07.19 14:22	0:00	14.07.19 16:40	13:43	КУ, земля			Обесточены ПС 35 Урты, Муравьевка, Николаевка, Куроплатино. Потребителю обеспечен резерв. Оп.97 заменена поврежденная гирлянда изоляторов ф.В. (попадание молнии)	ВЛ 35 кВ "Волково-Николаевка"; ПС Урты по сети 10 кВ.	0,5 МВт/ 1582 чел	1582	0,5		+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	14.07.19 13:45	14.07.19 13:45	0:59	14.07.19 13:45	0:59	МТЗ		у		нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Базовая 35/10	13	14.07.19 13:49	14.07.19 14:19	0:00	14.07.19 23:41	8:33	МТО	ну	ну	Вкл без 2 ТП. ТП 173 повреждение концевой каб.муфты (в сторону ТП 143). Устранено.	больн, д/с, адм, кот/ 3517 чел	3517	0,7	7	+25, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Варваровка 220/35/10	20	14.07.19 14:01	14.07.19 15:49	1:04	14.07.19 15:49	2:36	КУ, земля			Оп.17 заменен поврежденный изолятор ф.А.	ст.биолог.очистки / быта нет	0	0,1	2	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Центральная 110/35/10	39	14.07.19 14:02	14.07.19 14:09	0:27	14.07.19 14:09	0:27	МТО	ну	у	г.Благовещенск. Планируется осмтр.	нет/200 чел	200	0,3	8	+25, пасмурно	
Ам.ЭЭС	35	Новокиевка - Сапроново		14.07.19 14:11	14.07.19 14:11	0:08	14.07.19 14:11	9:48	ДЗ 2з.		у	Планируется осмтр.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	14.07.19 14:29	14.07.19 16:06	0:08	14.07.19 16:06	0:08	МТЗ	ну	у	Вкл после осмотра, без замечаний. Планируется обход.	кнс, жд, мчс/2800 чел	2800	0,9	21	+25, ветер	

Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		14.07.19 14:38	14.07.19 14:38	0:15	14.07.19 14:38	0:15	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Трудовое 35/10	7	14.07.19 14:41	14.07.19 14:41	1:25	14.07.19 14:41	43:58	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Смелое 35/10	6	14.07.19 14:44	14.07.19 14:44	0:03	14.07.19 14:44	0:03	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	8	14.07.19 14:56	14.07.19 20:13	0:00	14.07.19 20:13	203:58	Ав.откл	ну	ну	с.Суворово. В 19:57 вкл до РЛ11, вкл в 20:13. На В-10 кВ ф8 заменён шлейф вторичной коммутации (повреждение жил шлейфа).		нет/98 чел	98	0,03	4	+20, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		14.07.19 15:06	14.07.19 15:06	0:03	14.07.19 15:06	0:03	ТНЗНП 1ст	у		Оп.32 гнездо аиста, следы перекрытия на шлейфе фВ; ремонт не требуется.		нет	0	0	0	+25, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Панино 35/10	15	14.07.19 15:26	14.07.19 15:26	0:00	14.07.19 15:26	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	14.07.19 15:36	14.07.19 15:36	0:00	14.07.19 15:36	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		14.07.19 15:36	14.07.19 15:36		14.07.19 15:36		МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		14.07.19 15:53	14.07.19 15:53	0:27	14.07.19 15:53	6:06	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.СЭС	110	Сковородино - Бам		14.07.19 16:08	14.07.19 16:08	0:04	14.07.19 16:08	0:04	МТО, ДЗ 1з	у				нет	0	0	0	+25, гроза
ЮЯЭС	35	Томмот - Безымянка		14.07.19 16:38	14.07.19 16:46	4:56	14.07.19 16:46	4:56	МТО	у	у	С обесточиванием ПС Ыльмаха. Планируется осмотр.		0,14 МВт/ 300 чел	300	0,14		+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	7	14.07.19 18:00	14.07.19 19:57	0:03	14.07.19 19:57	0:03	МТЗ	ну	ну	с.Морозовка. На оп.167 заменен поврежденный изолятор.		кот/160 чел	160	0,1	7	+22, гроза
Ам.ЦЭС	35	Ромны - Знаменка		14.07.19 18:04	14.07.19 18:16	3:45	14.07.19 20:03	3:45	МТЗ	ну	ну	С обесточиванием ПС Знаменка. Потребителю обеспечен резерв. Оп. 61 повреждены 2 изолятора разных фаз. Устранено.	ПС Поздеевка ф13	0,4 МВт/ 872 чел	872	0,4	86	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	58	14.07.19 18:20	14.07.19 19:08	0:04	14.07.19 19:18	0:04	МТЗ	ну	у	п.Дежнево. Планируется осмотр.	ф46	больн/ 15 чел	15	0,08	5	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	57	14.07.19 18:24	14.07.19 21:29	1:48	14.07.19 21:29	1:48	КУ, земля			с.Квашино. Оп.57-00/24 поврежден изолятор.		нет/ 301 чел	301	0,03	4	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Вишнева 35/10	6	14.07.19 18:27	14.07.19 18:27	1:37	14.07.19 18:27	1:37	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Реммаш 35/10	6	14.07.19 19:15	14.07.19 20:06	0:32	14.07.19 20:06	3:37	МТЗ	ну	ну	с. Селеткан. Повреждение на вед. участке.		школа, кот, д/с/ 395 чел	395	0,2	6	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	14.07.19 19:47	14.07.19 20:57	2:31	14.07.19 20:57	2:31	КУ, земля			п.Витязь п.Рисовая падь. Повреждение на вед. отпайке.		школа, насос, кот, скваж/140 чел	140	0,8	54	+23, ясно
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	133	14.07.19 20:15	14.07.19 20:27	2:27	14.07.19 20:27	2:27	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет/ 400 чел	400	0,1	2	+20, пасмурно
Ам.СЭС	10	Джалинда 35/10	11	14.07.19 20:29	14.07.19 20:39	1:54	14.07.19 20:39	1:54	МТО	нет	у	п.Джалинда. Планируется обход.		школа, д/с, скважина, администрация / 1205чел	1205	0,27	9	+22, дождь, гроза
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	57	15.07.19 3:23	15.07.19 4:34	1:37	17.07.19 16:37	14:00	"земля" от КУ			г.Биробиджан. Повреждение головного КЛ-6. /15.7.19 определено МП- 247м. от ТП-336/ 16.07.19 проведены земляные работы, вырезан поврежденный участок кабеля, успешно испытан. 17.07.19 устранено.	ф.60	нет / 1000чел	1000	0,4	4	+20, обл
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	СВ-10	15.07.19 5:44	15.07.19 6:03	0:00	15.07.19 6:03	0:00	Дуг.защита		у	Обесточена 2сш-10кВ. В 05:57 СВ-10 включен, поставлена под напряжение 2сш-10кВ. В 6:03 запитаны все потребители. При осмотре обнаружен блиннер УДЗ яч.23, яч.24.		5112чел	5112	2,63	47	+18, пасм
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	15.07.19 6:07	15.07.19 7:21	0:36	15.07.19 9:48	0:36	МТЗ	ну	у	с.Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, Кировка. Включен до РЛ-11 без ТП, вкл в 8:35 без 4ТП, вкл в 9:48. Повреждение на ведомственной отпайке.		школа, насосная, д/дом / 534чел	534	0,1	15	+19, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	15.07.19 6:07	15.07.19 6:30	0:45	15.07.19 6:30	3:04	МТЗ	ну	у	с.Луговое, Шмаковка, Авдеевка, Кировка. Планируется обход.		насосная, школа / 1787чел	1787	0,2	21	+19, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	15.07.19 6:23	15.07.19 6:29	0:00	15.07.19 6:29	0:00	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка, Соколовка. 17.07.19 обход, замечаний нет.		насосная / 2268чел	2268	1,4	35	+19, ясно
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	В-10 Т2	15.07.19 7:20	15.07.19 7:47	0:33	15.07.19 7:47	0:52	МТЗ		у	Обесточены потребители 1,2сш 10кВ (Т1 в резерве). Осмотр: ф2 вед. не откл, бл.МТЗ. В 7:41 Т-2 вкл на ХХ, в 7:47 под нагрузку, все потребители запитаны (кроме вед ф2, вкл в 9:04, произведена регулировка привода В-10 кВ).		3000чел	3000	1,84		+19, пасм
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	15.07.19 9:37	15.07.19 10:02	0:18	15.07.19 11:23	0:18	МТЗ		ну	Вкл без 8ТП, вкл в 11:23. Повреждение на ведомственном участке.	ПС ХФЗ ф3	школа, тнс/ 1752 чел	1752	1,3	23	+25, пасмурно
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	26	15.07.19 10:14	15.07.19 15:41	0:06	15.07.19 15:41	5:28	МТО	ну	ну	Обход на вездеходе. Наклон ж/б оп.37 (болото), срыв изоляторов на оп.36,38; устранено. (оп.укреплена оттяжкой)		школа, больн, кот/ 840 чел	840	0,2	4	+22, гроза
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	15.07.19 12:51	15.07.19 12:51	0:00	15.07.19 12:51	0:00	МТО	у	у	Произведен осмотр. Оп. 128 заменены поврежденные изоляторы ф В.С.		нет	0	0	0	+25, облачно
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10	4	15.07.19 13:04	15.07.19 13:04	0:37	15.07.19 13:04	3:51	МТЗ	у		Обход до 18.7.19.		нет	0	0	0	+24, пасм
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	21	15.07.19 14:23	15.07.19 15:31	0:00	15.07.19 15:31	0:00	МТЗ	ну	не прои зв	Пр.оп 33-33/1 снята ветка.		школа, д/с, больн/ 1526 чел	1526	0,7	19	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	15.07.19 14:26	15.07.19 14:26	0:04	15.07.19 14:26	0:04	МТЗ	у		Планируется обход		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	35	Чагоян - Ураловка		15.07.19 14:48	15.07.19 16:30	2:20	15.07.19 16:30	2:20	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Ураловка. РПВ усп по прибытию ОБВ. Планируется осмотр. (передано в ЦДИАС в 16:37).		0,1 МВт/ 420 чел	420	0,1		+25, гроза
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		15.07.19 14:49	15.07.19 14:49	0:00	15.07.19 14:49	0:00	ДЗ 2з.	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Георгиевка 35/10	6	15.07.19 15:45	15.07.19 15:45	0:00	15.07.19 15:45	0:00	МТЗ	у		Планируется обход		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Георгиевка 35/10	4	15.07.19 15:45	15.07.19 15:49	0:32	15.07.19 15:49	0:32	МТЗ	ну	у	с. Актый. Планируется обход.		школа, кот/ 172 чел	172	0,1	2	+25, гроза
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		15.07.19 16:03	15.07.19 16:03	0:00	15.07.19 16:03	0:00	ДЗ 2з.	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	15.07.19 17:18	15.07.19 17:18	2:00	15.07.19 17:18	27:35	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+23, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	10	15.07.19 17:35	15.07.19 21:42	2:00	15.07.19 21:42	27:35	МТЗ		ну	Оп.26 обрыв вязы, срыв изолятора, в пр.оп.33/3-33/4 обрыв провода предположительно крупногабаритной техникой, виновник скрылся. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.		нет/ 2295чел	2295	0,7	7	+25, облачно

Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Державинка		15.07.19 18:05	15.07.19 18:05	0:09	15.07.19 18:05	0:09	МТЗ	у		19.7.19 проведен обход. На ОП 65,69,81,83,115,126,168,180 дефекты изоляции (скольз). Других замечаний нет		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	15.07.19 21:16	15.07.19 21:16	0:00	15.07.19 21:16	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+23, гроза
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		15.07.19 23:34	15.07.19 23:34	0:00	15.07.19 23:34	3787:42	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, гроза
Ам.ЦЭС	10	Центральная 110/35/10	39	16.07.19 2:02	16.07.19 2:08	1:20	16.07.19 2:08	20:13	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.		нет / 200 чел	200	0,24	8	+23, обл
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		16.07.19 3:10	16.07.19 3:10	0:47	16.07.19 3:10	0:47	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, дождь, гроза
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		16.07.2019 3:23	16.07.2019 3:23	2:59	16.07.2019 3:23	2:59	ТНЗНП 1ст	у		ИМФ ф.В-0; 5,5 км. Оп. 32 гнездование аиста, отходы жизнедеятельности на проходе.		нет	0	0	0	+23, обл
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	16	16.07.19 5:25	16.07.19 6:31	0:10	16.07.19 7:57	0:10	МТЗ	ну	ну	с.Тамбовка. Включен без 1ТП. Повторно отключился в 7:57.		нет / быта нет	0	0,03	9	+22, гроза
Ам.ЦЭС	35	Центральная - Астрахановка		16.07.19 5:28	16.07.19 5:28	0:00	16.07.19 5:28	0:07	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	16.07.19 5:51	16.07.19 6:38	0:50	16.07.19 6:38	1:07	МТЗ	ну	у	с.Каникурган, Зазейский.	администр, погранотряд / 613чел	613	0,05	7	+22, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Кирличная 110/10	2	16.07.19 6:20	16.07.19 6:33	1:35	16.07.19 6:33	8:26	"земля" от КУ			с.Чигири. Повреждение на вед. участке.		нет / 100чел	100	0,08	13	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	3	16.07.19 6:29	16.07.19 7:27	3:07	16.07.19 7:27	8:28	МТЗ	ну	у	с.Грибское.	узел связи / быта нет	0		4	+22, гроза	
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	16.07.19 6:30	16.07.19 7:46	4:37	16.07.19 9:27	4:37	МТЗ	ну	ну	Вкл без 7ТП, вкл в 9:27. ТП 3/24 заменен поврежденный прох.изолятор.	д/с / быта нет	0	0,1	14	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№2	16.07.19 6:53	16.07.19 6:53	4:40	16.07.19 6:53	4:40	АТЭЦ: МТО, АПВ усл. Западная: В-110 не откл. Штыково: не откл	у		ИМФ 15,7 км от ПС Западная. Излишняя работа защит, обход ВЛ не требуется.		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЮЭС	110	Западная - Кипарисово - Раздольное-1		16.07.19 6:53	16.07.19 7:08	0:00	16.07.19 7:08	82:39	Западная. ДЗ 2з Раздольное-1: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст	ну	у	С обесточиванием ПС Кипарисово. Произведен осмотр. Обрыв гр.троса на уч. оп.154 (первая) - лин.портал ПС Раздольное1. / В 8:01 ВЛ выведена в ремонт с ограничением ПС Кипарисово (защит в 9:45 от ф.11 ПС Раздольное-1); 11:18 допуск, 16:18 гр.трос демонтирован, ВЛ включена в работу/.	1569чел	1569	1,25	57	+19, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	16.07.19 7:15	16.07.19 7:16	0:16	16.07.19 7:16	0:16	ав.откл	ну	у	с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига. Планируется обход.	нет / 1089чел	1089	0,2	15	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	23	16.07.19 7:45	16.07.19 8:17	0:38	16.07.19 8:17	0:38	МТЗ	ну	у	с. Солнечное.	школа, насосная / 528чел	528	0,1	11	+23, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	СВ-10	16.07.19 7:55	16.07.19 8:11	0:18	16.07.19 8:11	0:18	Дуг.защита, МТЗ	у		С обесточиванием потребителей 2сш-10кВ. Осмотр: откл положение ф3 (РСК, бл.МТЗ, вкл в 8:34) /на панели УДЗ по яч.24,25 блинкера МТЗ-4, осмотр яч. без замечаний; произведена ревизия болтовых соединений в яч./ Одновременно отключился ф.3. Включено без ф.3 /вкл. 8:34/. Дополнительно блинкера на панели УДЗ: МТЗ-4 яч.24 (Ф-12), яч.25 (Ф-13), яч.26(резерв). Произведён осмотр данных ячеек, повреждений не обнаружено.	5112чел	5112	2	47	+22, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	16.07.19 7:55	16.07.19 8:34	0:01	16.07.19 8:34	10:10	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	школа / 1293чел	1293	0,26	21	+22, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	16	16.07.19 7:57	16.07.19 10:56	0:00	16.07.19 10:56	0:02	МТЗ	ну	ну	Оп.23 замены поврежденные изоляторы ф В.С.	нет / быта нет	0	0,03	9	+22, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	12	16.07.19 9:05	16.07.19 10:00	0:00	16.07.19 11:22	0:00	КУ "земля"			Вкл без 4ТП, вкл в 11:22. Оп. 99 заменен поврежденный изолятор.	ф-3 ДИМ	в/н башня, школа, школа, д/сад, АТС Ростелеком, летний лагерь /1261 чел	1261	0,3	18	+22, дождь
Ам.ЦЭС	10	Толстовка 35/10	7	16.07.19 9:30	16.07.19 10:15	1:20	16.07.19 10:15	10:01	МТЗ	ну	не прои зв	Повреждены е на вед. отпайке.	д. сад, школа / 482 чел	482	0,1	7	+22, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Желтоярво 35/10	1	16.07.19 11:25	16.07.19 11:25	0:51	16.07.19 11:25	0:51	МТЗ	у		Черниговка, Гашенка.	нет	0	0	0	+22, гроза, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	24	16.07.19 11:50	16.07.19 11:50	0:00	16.07.19 11:50	0:00	МТЗ	у		Ср.Белая.	нет	0	0	0	+23, облач	
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Молодёжная с отп. ЦОФ	№1,2 (С-91,92)	16.07.19 12:34	16.07.19 12:34	0:00	16.07.19 12:34	0:00	№1: 2 ст. ДЗ, 3 ст. НЗНП. №2: 2ст НЗНП.	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+23, гроза	
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Горная	№1,2 (С-107,108)	16.07.19 12:47	16.07.19 13:44	0:53	16.07.19 13:44	0:53	№1: 1з ДЗ, 1ст НЗНП. №2: 1ст ДЗ.	ну	у	Лвл=17,1км. Обесточена ПС Горная. ВЛ-110 №1,2 включены успешно ВЛ вкл после замены предохранителей на ЩПТ (в цепях ШП ОРУ 110). Осмотр ВЛ без замечаний.	Солнечный район (пгт.Горный): 1537 чел	1537	2,5		+23, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Ураловка 35/10	7	16.07.19 13:00	16.07.19 13:07	0:22	16.07.19 13:07	0:22	МТО	ну	у	с. Кухтерин Луг.	нет / 40 чел	40	0,05	1	+20, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	16.07.19 13:38	16.07.19 13:44	0:15	16.07.19 13:44	0:15	МТО	у		Осмотр без замечаний.	Шк-1 Дет.сад-1 Интернат / 1240 чел	1240	0,5	32	+25, пасм	
Ам.СЭС	6	Энергия 220/35/10/6	16	16.07.19 15:57	16.07.19 16:37	0:00	16.07.19 16:37	0:00	МТО	ну	ну	С РТП-186 снята птица (ворона).	Д/С, водоканка / 758 чел	758	0,2	11	+21, гроза	
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	16.07.19 16:02	16.07.19 16:02	0:24	16.07.19 17:09	0:24	КУ "земля"			Земля самоустранилась. Произведён осмотр, оп.133-00/170 заменен поврежденный изолятор фА (21:56).	АВР у потребителя.	связь / быта нет	0	0,01	1	+23, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	16.07.19 16:37	16.07.19 18:03	0:38	16.07.19 18:31	0:38	КУ "земля"			Вкл. без 2-х ТП, вкл в 18:31. Земля самоустранилась.	нет / 252 чел	252	0,03	5	+23, облач	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	16.07.19 19:20	16.07.19 19:28		16.07.19 19:28		МТО	ну	у	п.Ивановский, п.Майский.	школа, больница / 474 чел	474	0,15	8	+27, пасм	

Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		16.07.19 19:24	16.07.19 19:24	0:06	16.07.19 19:24	0:06	1 ст. ТНЗП	у			ИМФ В-0; L=5,5 км.		нет	0	0	0	+27, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Луцгорск 110/35/10	12	16.07.19 20:07	16.07.19 20:07	1:39	16.07.19 20:07	1:39	МТЗ	у			Луцгорск		нет	0	0	0	+25, пасм	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		16.07.19 22:34	16.07.19 22:34	4:19	16.07.19 22:34	8:09	МТО	у			Гроза.		нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	8	16.07.19 22:44	16.07.19 23:27	0:45	17.07.19 1:42	0:45	КУ, земля				Вкл без 2 ТП, вкл в 1:42. Оп.295 заменен поврежденный изолятор фв.		нет/ быта нет	0	0,1	5	+22, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	16.07.19 22:44	16.07.19 22:44	0:15	16.07.19 22:44	0:15	МТЗ	у			с. Валуево.		нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	16.07.19 23:41	16.07.19 23:41	3:22	16.07.19 23:41	3:22	МТО	у			Завитинск		нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	16.07.19 23:41	16.07.19 23:41	0:00	16.07.19 23:41	0:00	МТО	у			Завитинск		нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	17.07.19 1:13	17.07.19 1:13	0:00	17.07.19 1:13	7:28	МТО	у			Завитинск		нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Максимовка 35/10	14	17.07.2019 1:20	17.07.19 1:27	0:43	17.07.19 1:27	0:43	МТО	ну	у		с.Увальное.		скваж/95 чел	95	0,1	3	+20, гроза	
Ам.ВЭС	35	Трудовое - Максимовка		17.07.19 1:35	17.07.19 1:35	0:04	17.07.19 1:35	0:04	МТЗ	у			Гроза.		нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	5	17.07.19 1:45	17.07.19 1:45	0:22	17.07.19 1:45	0:22	МТЗ	у			Завитинск		нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	17.07.19 2:01	17.07.19 2:01	18:05	17.07.19 2:01	18:05	Ав.откл	у			с.Варфоломеевка.		нет	0	0	0	+16, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	16	17.07.19 3:39	17.07.19 3:43	22:23	17.07.19 3:43	22:23	МТО	ну	у		с. Ивановка.		кот, адм, больн, скваж, д/с/ 340 чел	340	0,5	20	+20, пасмурно	
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Пярково		17.07.19 4:15	17.07.19 4:15	2:15	17.07.19 4:15	2:15	НЗНП 1ст, ИМФ 7,5км	у			Гроза.		нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	17.07.19 6:10	17.07.19 7:58	2:15	17.07.19 11:24	2:15	Ав.откл		ну		Вкл. без отпайки ТП-1164, произведена выправка оп. 82/1 (РЛ-185) из-за падения дерева. Вкл. в 11:24.		нет/ 300 чел	300	0,1	7	+17, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Астраханова 35/10	3	17.07.19 6:29	17.07.19 6:29	0:14	17.07.19 6:29	0:14	МТЗ	у			г.Благовещенск		нет	0	0	0	+20, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	17.07.19 7:15	17.07.19 7:15	0:01	17.07.19 7:15	3:07	Ав.откл	у			Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+16, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	17.07.19 7:50	17.07.19 7:50	0:32	17.07.19 7:50	0:32	МТЗ	у			с.Красный Кут.		насосн, школа, кот/ 1534 чел	1534	0,1	17	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	17.07.19 7:51	17.07.19 10:06	0:24	17.07.19 12:57	0:24	КУ, земля				Оп. 11 обрыв верхнего провода в сторону оп.10. Устранено (12:57).	Ф-7	больн, школа/ 812 чел	812	0,3	4	+18, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10		17.07.19 8:17	17.07.19 8:39	0:47	17.07.19 8:39	0:47	Ав.откл		у		с. Елизаветовка.		нет/ 111 чел	111	0,05	3	+20, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Тажная 35/10	7	17.07.19 9:02	17.07.19 9:02	3:50	17.07.19 9:02	3:50	МТЗ	у			п.Екатеринославка.		нет	0	0	0	+20, пасм	
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Пярково		17.07.19 9:05	17.07.19 9:05	0:00	17.07.19 9:05	0:00	МТО	у			Гроза.		нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	17.07.19 9:09	17.07.19 13:38	1:03	18.07.19 10:30	1:03	МТО		ну		Повреждена КЛ-бкв РП81005 оп.16/1. стороной организацией ООО "Нефтемаш-Уфа" при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОБС. Потребителю обеспечен резерв. 18.07.19 повреждение устранено	Ф-14	насосная, школа / 1500 чел	1500	0,7	15	+19, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	24	17.07.19 9:09	17.07.19 10:35	2:39	17.07.19 10:35	2:39	МТО		ну		Повреждение на ведомственном ТП. /Повреждение КЛ-бкв между ТП81008 и ТП1140, КЛ испытан, без замечаний/	Ф-40 ПС Береговая-2	нет / 550 чел	550	0,6	4	+19, пасм	
Ам.СЭС	6	Ольдой 35/6	7	17.07.19 10:28	17.07.19 16:25	0:03	17.07.19 16:25	0:03	МТО, МТЗ	нет	не прои зв		Обрыв оттяжки, падение оп.6 (болото), оп.2 поврежден изолятор. Устранено.		нет / 78 чел	78	0,05	1	+21, пасм	
Хаб.СЭС	6	Многовершинная 110/6	1	17.07.19 10:50	17.07.19 21:00	0:00	17.07.19 21:00	0:13	Ав.откл	ну	не прои зв		На ПС Многовершинная повреждение концевой каб.муфты в яч.1 (11:45 выезд бриг. с базы, 14:35 прибытие); в 21:10 смонтирована каб. вставка, установлено 3 муфты, в яч. Проведена чистка		нет / 1530 чел	1530	0,7	6	+26, облач	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	17.07.19 12:03	17.07.19 12:03	2:26	17.07.19 16:25	6:50	КУ "земля"				Находился на ХХ. Оп.466 заменен поврежденный изолятор фА.		РРС / быта нет	0	0,01	1	+20, дождь, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Р 35/10	16	17.07.19 12:06	17.07.19 16:35	0:05	17.07.19 16:35	0:05	КУ "земля"				Повреждение резервной КЛ в ТП-2005; исключена из схемы.		нет / быта нет	0	0,03	2	+28, облач	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	17.07.19 12:15	17.07.19 12:37	4:45	17.07.19 17:55	4:45	МТЗ	ну	ну		Вкл. без ТП-37, вкл в 17:55. Повреждение КЛ-10кВ организацией ООО "Системы и сети" при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. / (сообщено в полицию). /Достигнута договоренность о восстановлении поврежд. КЛ силами виновника/		школа-интернат, мед.вытрезвитель, ОВО, ГУ ОВД, 2 скважины / 7200 чел	7200	1	25	+25, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10		17.07.19 12:20	17.07.19 12:53	0:00	17.07.19 12:53	0:00	МТЗ		у		по ф-11 в РП 80202 отключился В-10 ТП82048		часть Фокино.	нет / 600 чел	600	0,2	4	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	17.07.19 12:24	17.07.19 13:30	0:00	17.07.19 20:54	0:00	МТЗ	ну	ну		Вкл без 2ТП, вкл в 20:54. Оп.165-00/25-26 обрыв провода (в середине пролета). Следов стороннего возд.нет. Устранено.	Ф-152	нет / 270 чел	270	0,05	7	+28, облач	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	17.07.19 12:24	17.07.19 14:40	0:00	17.07.19 18:09	0:00	КУ "земля"				Вкл. без ТП-54, вкл в 18:09. ТП 54 заменен поврежденных прох.изолятор.		нет / 252 чел	252	0,02	5	+28, облач	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	17.07.19 13:47	17.07.19 14:21	0:15	17.07.19 16:58	0:15	КУ "земля"				Вкл с выделенным уч.(без нагрузки). Пр.оп.72-02/5-6 обрыв провода а/техникой КЗЧ. Сообщено СБ, ОВД. Устранено (16:58).		д. сад, КНС / 425 чел	425	0,8	13	+21, дождь	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	7	17.07.19 13:53	17.07.19 14:22	0:10	17.07.19 15:06	0:10	КУ "земля"				Вкл. без 3-х ТП, вкл в 15:06. Оп.77 заменен поврежденный изолятор фА.		Аэропорт, ФНС, лоатор / быта нет	0	0,1	8	+21, гроза	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	17.07.19 15:34	17.07.19 15:34	0:00	17.07.19 15:34	4:14	МТО	у			Гроза.		нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	17.07.19 15:34	17.07.19 15:34	0:31	17.07.19 15:34	0:31	МТО	у			Гроза.		нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.СЭС	10	Джалинда 35/10	3	17.07.19 16:50	17.07.19 16:50		17.07.19 16:50		МТЗ	у			Гроза.		нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	

Ам.СЭС	10	БАМ 110/35/10	11	17.07.19 17:32	17.07.19 17:32	0:58	17.07.19 17:32	0:58	МТО, МТЗ.	у		Гроза.	нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.СЭС	110	Сквородино - Бам		17.07.19 17:39	17.07.19 17:39	0:28	17.07.19 17:39	0:28	1 ст. НЭМП, МТО	у		Гроза.	нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Александровка 35/10	1	17.07.19 19:02	17.07.19 19:02	1:10	17.07.19 19:02	1:10	МТЗ	у		с.Александровка.	нет	0	0	0	+22, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	9	17.07.19 19:57	17.07.19 22:47	0:15	17.07.19 22:47	0:15	КУ "земля"			Оп.. 209 срыв изолятора ФВ. Устранено.	нет / 730 чел	730	0,15	16	+17, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	17.07.19 20:01	17.07.19 20:01	1:28	17.07.19 20:01	1:28	МТЗ	у		с. Новокиевка, п.Пионерский, с. Путино, с. Таскино.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	21	17.07.19 20:44	17.07.19 20:46	0:00	17.07.19 20:46	11:21	МТЗ	ну	у	с.Н.Бузули, с.Н.Острополь,с.Ихтя,с.Дмитриевка,с.Усть Тера	д/с, санат, кот, школа/ 2394 чел	2394	0,4	44	+22, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Желтогарово 35/10	1	17.07.19 20:45	17.07.19 20:45	2:42	17.07.19 20:45	4:27	МТЗ	у		с. Черниговка,с.Гащенко.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	6	17.07.19 21:52	17.07.19 21:52	2:22	17.07.19 21:52	6:03	МТЗ	у		с.Вишневка	нет	0	0	0	+19, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	6	17.07.19 22:39	17.07.19 22:40	1:02	17.07.19 22:40	2:12	МТЗ	ну	у	с.Вишневка.	насосн/ 697 чел	697	0,1	1	+19, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	17.07.19 22:41	17.07.19 22:41	1:02	17.07.19 22:41	1:02	МТЗ	у		с.Вишневка.	нет	0	0	0	+19, дождь	
ЭС ЕАО	35	Дубовое-Найфельд		17.07.19 22:53	17.07.19 22:53	0:58	17.07.19 22:53	0:58	Ав.откл	у		19.07.19 обход без замечаний	нет	0	0	0	+22, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	17.07.19 23:03	17.07.19 23:03	0:00	17.07.19 23:03	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+19, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	17.07.19 23:55	17.07.19 23:56	0:00	17.07.19 23:56	0:00	МТЗ	ну	у	с.Кр.Кут	насосн, школа, кот/ 1534 чел	1543	0,1	17	+19, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	17.07.19 23:58	17.07.19 23:58	0:19	17.07.19 23:58	0:19	МТЗ	у		с.Евсеевка.	нет	0	0	0	+19, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	18.07.19 0:43	18.07.19 0:43	0:40	18.07.19 0:43	0:40	МТЗ	у			нет	0	0	0	+19, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	18.07.19 1:23	18.07.19 1:24		18.07.19 1:24		МТЗ	ну	у	с.Кр.Кут	насосн, школа, кот/ 1534 чел	1543	0,1	17	+19, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	18.07.19 2:20	18.07.19 2:21	0:00	18.07.19 2:21	5:10	МТЗ	ну	у	с.Кр.Кут	насосн, школа, кот/ 1534 чел	1543	0,1	17	+19, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	18.07.19 2:20	18.07.19 2:21	0:22	18.07.19 2:21	0:22	МТЗ	ну	у	с.Евсеевка.	насосн/ 449 чел	449	0,1	9	+19, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Спаск 220/110/35/10	4	18.07.19 2:32	18.07.19 2:32	0:02	18.07.19 2:32	0:02	МТЗ	у		п.Прохоры Известковский.	нет	0	0	0	+19, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Спаск 220/110/35/10	4	18.07.19 3:23	18.07.19 3:23	0:00	18.07.19 3:23		МТЗ	у		п.Прохоры Известковский.	нет	0	0	0	+19, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	18.07.19 3:28	18.07.19 3:29	0:35	18.07.19 3:29	0:35	МТЗ	ну	у	с. Хвалынка.	д/с, насосн/774 чел	774	0,2	11	+19, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	18.07.19 3:50	18.07.19 3:51	0:10	18.07.19 3:51	0:10	Ав.откл	ну	у	с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Татьянавка.	насосн, школа, кот/ 774 чел	774	0,1	12	+19, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Спаск 220/110/35/10	4	18.07.19 4:49	18.07.19 4:49	0:58	18.07.19 4:49	58:17	МТЗ	у		п.Прохоры Известковский.	нет	0	0	0	+19, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка - Мучная		18.07.19 5:50	18.07.19 5:50		18.07.19 5:50		Спаск: ТЗНП 2ст.Мучная: откл не было. Вадимовка: НЗЗ 2ст	у		ИМФ 12,4 км от ПС Вадимовка. Льв=16,5км. Обход 18.07.19 без замечаний. 20.7.19 на ПС Мучная проведена послеаварийная проверка Р3иА СВ-110: выявлено неисправное реле мощности РМ-12 в блоке земляной защиты, заменено.	нет	0	0	0	+21, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	5	18.07.19 6:36	18.07.19 7:09	5:23	18.07.19 7:09	6:17	Ав.откл	у		Черниговка.	вч/ 5 чел	5	0,1	1	+22, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Спаск 220/110/35/10	4	18.07.19 7:20	18.07.19 9:44	0:58	18.07.19 9:44	1:46	МТЗ	ну		п.Прохоры Известковский. Повреждение на вед. опайке	скваж/ 157 чел	157	0,6	8	+19, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	18.07.19 7:24	18.07.19 7:50		18.07.19 7:50		Ав.откл	у		Синий гай,Искра,Майское.	школа, д/с, больн/ 831 чел	831	0,2	12	+22, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	18.07.19 9:55	18.07.19 10:10	0:42	18.07.19 10:10	0:42	МТО	у		п.Витязь п.Рисовая падь,	в/ч, школа/140ч.	140	1,2	54	+20, пасм.	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	18.07.19 11:47	18.07.19 13:19	0:00	18.07.19 13:19	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Варфоломеевка В пр. оп 27/14-27/15 убрано дерево. Провод не поврежден	школа/335ч.	335	0,2	6	+24, пасм.	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	18.07.19 12:48	18.07.19 12:55	0:00	18.07.19 12:55	0:00	МТЗ	ну	у	п.Новобурейский, Бурей. При обходе по ЛР 245 обнаружена птица (ворона)	очистные/2800ч.	2800	0,3	21	+26, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	18.07.19 13:05	18.07.19 13:05	0:08	18.07.19 13:05	20:38	МТЗ	у		с. Красный Кут	нет	0	0	0	+24, пасм.	
Прим.ЦЭС	35	Барано-Оренбургская - Пограничная		18.07.19 13:40	18.07.19 14:39	1:34	18.07.19 14:39	4:00	МТЗ	ну	у	Обесточена ПС Пограничная.	6500ч.	6500	2,7		+24, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	18.07.19 13:40	18.07.19 14:31	1:33	18.07.19 14:31	1:33	Ав. откл.	у		с.Константин, Полтавка	школа/700ч.	700	0,01	13	+21, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	5	18.07.19 13:46	18.07.19 14:40	1:14	18.07.19 14:40	1:14	Ав. откл.	у		п.Сенная	п/з /80	80	0,03	2	+21, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	2	18.07.19 13:47	18.07.19 14:44	1:13	18.07.19 14:44	1:13	Ав. откл.	у		с.Н.Георгиевка, Фадеевка	нет/330ч.	330	0,1	12	+21, гроза	
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Ильичевка		18.07.19 14:00	18.07.19 14:00	1:37	18.07.19 14:00	213:32	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	18.07.19 14:08	18.07.19 14:14	1:33	18.07.19 14:14	6:13	МТЗ	у		с.Корфовка	нет/200ч.	200	0,1	4	+21, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	17	18.07.19 14:28	18.07.19 14:38	0:05	19.07.19 19:25	0:05	МТО	ну		НОК Океанариум, запитан от резерва. В 20:10 выведена из работы КЛ цепь№2 (место повреждения: 480м от ПС Океанариум), включена цепь№1. 19.07.19 установлена каб. вставка 2м., две каб. муфты	ф-18	нет / быта нет	0	0,8		+23, дождь
Хаб.СЭС	6	Кирзавод 35/6	2	18.07.19 14:31	18.07.19 17:55	1:39	18.07.19 19:09	1:39	МТЗ	ну	ну	п. Хабсоль. ТП 316 повреждение концевой каб. муфты. Устранено	ф.7 Привокзальная	в/ч /400ч.	400	0,4	23	+25, дождь
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	18.07.19 14:42	18.07.19 14:56	5:35	18.07.19 14:56	5:35	Ав. откл.	у		п.Пограничн. с.Бойкое	нет/210ч.	210	0,1	8	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Береговая-1 110/6	14	18.07.19 14:51	18.07.19 15:42	1:02	18.07.19 15:42	6:29	МТО	ну		г.Большой Камень.Повреждение ведомственной КЛ	нет/1000ч.	1000	1,1	10	+24, пасм.	
Прим.ЦЭС	35	Покровка - Корсаковка - Никольск		18.07.19 15:03	18.07.19 15:07	0:00	18.07.19 15:07	0:00	МТО	ну	у	обесточена ПС Алексее-Никольск	нет/2100ч	2100	0,67		+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	18.07.19 15:06	18.07.19 15:18	0:00	18.07.19 15:18	0:00	МТО	у		г. Большой Камень	нет/1500ч	1500	0,75	15	+23, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	1	18.07.19 15:17	18.07.19 15:21	1:35	18.07.19 15:21	1:35	Ав. откл.	у		с.Гранатовка	нет/250ч.	250	0,1	6	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	3	18.07.19 15:17	18.07.19 15:26	1:35	18.07.19 15:26	1:35	МТЗ	у			нет / 270 чел	270	0,1	9	+21, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	18.07.19 15:30	18.07.19 15:39	1:07	18.07.19 15:39	1:07	Ав. откл.	у		с.Монакино	нет/250ч.	250	0,1	7	+21, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	18.07.19 15:33	18.07.19 15:33	2:58	18.07.19 15:33	2:58	МТЗ	у		п.Дубовка	нет	0	0	0	+27, обл.	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	18.07.19 17:22	18.07.19 18:42	0:00	18.07.19 20:07	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Новинка, с.Егорьевка, с.Новопетровка. В 18:42 включен без 2-х ТП. Вкл. полностью, повреждение на вед. участке.	нет/130ч.	130	0,19	10	+24, обл.	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск1 - МЖК		18.07.19 17:27	18.07.19 17:27	3:01	18.07.19 17:27	3:01	МТО	у		На абонентской ПС АР3 перекрытие птиц на портале 35кВ	нет	0	0	0	+25, пасм.	
Хаб.СЭС	110	Иннокентьевка - Троицкая отп. Лидога	С-110	18.07.19 21:11	18.07.19 21:11	0:17	18.07.19 21:11	5:57	ДЗ-2ст	у			нет	0	0	0	+20, гроза	

Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая		18.07.19 22:56	18.07.19 22:56	0:00	18.07.19 22:56	0:00	ДЗ 1ст	у				нет	0	0	0	+21, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	18.07.19 23:04	18.07.19 23:04	1:52	18.07.19 23:04	1:52	Ав. откл.	у				нет	0	0	0	+21, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	18.07.19 23:12	18.07.19 23:12	1:30	18.07.19 23:12	1:30	Ав. откл.	у				нет	0	0	0	+21, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	18.07.19 23:17	18.07.19 23:17	1:34	18.07.19 23:17	1:34	Ав. откл.	у				нет	0	0	0	+21, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	18.07.19 23:38	19.07.19 0:55	1:36	19.07.19 0:55	1:36	Ав. откл.	ну	у	с.Сосновка, Луговое, Лебединое.	насосная / 595чел	595	0,5	9		+21, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	18.07.19 23:48	18.07.19 23:48	0:05	18.07.19 23:48	0:05	Ав. откл.	у				нет	0	0	0	+21, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		18.07.19 23:50	18.07.19 23:50	2:13	18.07.19 23:50	2:13	МТЗ	у				нет	0	0	0	+21, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	18.07.19 23:52	19.07.19 0:09	0:24	19.07.19 0:09	0:24	МТЗ		у	с.Барабаш, с.Овчинниково.	нет / 370 чел	370	0,2	7		+20, пасм	
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		19.07.19 0:22	19.07.19 0:22	1:02	19.07.19 0:22	5:14	МТЗ	у		Обход в пролете оп 253-286 без замечаний	нет	0	0	0		+18, гроза, дождь	
Ам.СЭС	35	Тында - Шахтаум		19.07.19 0:38	19.07.19 0:38	0:00	19.07.19 0:38	0:12	МТО	у				нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	3	19.07.19 0:54	19.07.19 4:00	0:00	19.07.19 11:02	13:19	КУ "земля"			с. Гайворон, Сосновка, Луговое, Лебединое. Запитано 5ТП. В 04:46 без ТП-3051 (быт, 100 чел) на поврежденном участке ВЛ от РЛ-103 оп.84 до РЛ-26 оп.161. На оп.135 разрушен изолятор ШС-10 ф."А", провод на траверсе. Повреждение устранено	насосная / 649 чел	649	0,1	9		+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	19.07.19 0:59	19.07.19 0:59	0:00	19.07.19 0:59	0:00	Ав. откл.	у				нет	0	0	0	+22, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	19.07.19 1:43	19.07.19 1:43	0:00	19.07.19 1:43	0:00	Ав. откл.	у				нет	0	0	0	+18, гроза, дождь	
Ам.СЭС	35	Тында - Сети		19.07.19 2:20	19.07.19 2:20	1:11	19.07.19 2:20	2:29	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза, дождь	
Ам.СЭС	35	Шахтаум - Аэропорт		19.07.19 2:50	19.07.19 2:57	0:06	19.07.19 2:57	0:06	МТО	ну	у			быта нет	0	0,06		+18, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	35	Измайлиха 35/10	T1	19.07.19 3:04	19.07.19 8:46	1900:47	19.07.19 23:28	1900:47	ДЗТ. ГЗ			Одновременно откл. ф-1 (единственный). Обесточена 1,2С 10.. В 6:36 введён в работу Т2 (ф-1 вкл. в 8:46). Видимых повреждений Т1 нет, газа в реле нет. 19.07.19 Т1 испытан, замечаний нет. Проведена проверка РЗА, замечаний нет, введён в работу.	T2	учтён	0,06	4		+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Измайлиха 35/10	1	19.07.19 3:04	19.07.19 8:46	2:27	19.07.19 18:12	2:27	МТЗ	ну	ну	с. Измайлиха. В 8:46 запитано 2 ТП в 14:40 включен без ТП 4021. В ТП поврежден проходной изолятор ф-В. Устранено, все включено	287 чел	287	0,06	4		+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратенкова	1	19.07.19 3:18	19.07.19 4:32	0:00	19.07.19 4:32	0:00	Ав. откл.	ну	у	часть Кондратенкова, Каменушка.	нет / 300 чел	300	0,2	8		+20, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	14	19.07.19 5:26	19.07.19 5:26	0:36	19.07.19 5:26	0:36	МТЗ	у				нет	0	0	0	+17, туман	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	20	19.07.19 5:26	19.07.19 5:26	0:11	19.07.19 5:26	0:11	МТЗ	у				нет	0	0	0	+17, туман	
Прим.ЦЭС	35	Полевая - Покровка		19.07.19 6:10	19.07.19 6:35	4:53	19.07.19 6:35	4:53	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС Покровка, Ново-Георгиевка, Алексее-Никольск.	Октябрьский р-н: 6340 чел	6340	6,1			+19, пасм	
Прим.ЦЭС	35	Покровка - Алексее-Никольск - Корсаковка		19.07.19 6:10	19.07.19 6:51	0:26	19.07.19 6:51	0:26	МТЗ	нет	у	Обесточивались ПС Алексее-Никольск. При обходе обнаружено: оп. 180 обрыв провода фазы В (в лодочке, в гирлянде один целый изолятор). Провод лежит на кустарнике (болотистая местность) в пролётах опор 179-180 и 180-181 (провод имеет следы перекрытия). Оп. 41 фаза- В в гирлянде нет 1-го изолятора, 3-й изолятор - свежий скол на юбке. Следов внешнего возд, нет	2100 чел	2100	0,7			+19, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	19.07.19 6:43	19.07.19 6:44	2:58	19.07.19 6:44	2:58	Ав. Откл.	ну	у	с.Ласточка, Емельяновка	2 П/з / 238ч.	238	0,1	9		+21, дождь	
Прим.ЦЭС	35	Покровка - Алексее-Никольск - Корсаковка		19.07.19 6:58	19.07.19 7:20	0:22	19.07.19 7:20	0:22	МТЗ	нет	у	Обесточена ПС Алексее-Никольск.	п.Алексее-Никольск: 2100 чел	2100	0,7			+19, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Новорусановка 35/10	1	19.07.19 8:40	19.07.19 9:12	0:00	19.07.19 9:12	0:00	МТЗ		у	с. Новорусановка. Осмотр без замечаний	школа/370ч.	370	0,1	7		+22, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Новорусановка 35/10	6	19.07.19 8:40	19.07.19 9:10	1:07	19.07.19 9:10	1:07	МТЗ		у	с. Новорусановка. Осмотр без замечаний	нет/100ч.	100	0,01	2		+22, пасм.	
Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка - Котиково	с-31	19.07.19 10:46	19.07.19 10:46	0:51	19.07.19 10:46	5:57	ПС Лермонтовка: НЗЗ 2ст., АПВ усп., ПС Котиково: НЗЗ 2ст., АПВ усп.	у		ИМФ-ф.В, 15км от ПС Лермонтовка.	нет	0	0	0		+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	19.07.19 11:29	19.07.19 14:28		19.07.19 14:50		МТЗ			с.Лермонтовка, с.Добролюбово, с.Дальний-Восток. В 12:28 включен до Р51, запитана большая часть нагрузки. Повреждение на вед. участке	д.сад, школа/800ч.	800	0,28	17		+27, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	19.07.19 11:49	19.07.19 14:58	1:32	19.07.19 16:35	1:32	МТО с 33	ну	ну	с.Оренбургское, с.Покровка. В 13:07 выведен участок от Р15 до Р18 (запитано 2ТП). В 14:58 перезапитано еще 5 ТП. В РТП 8055 поврежден опорный изолятор ф.С. Устранено	ф.5 ПС Бикин школа, д.сад/300ч.	300	0,4	10		+25, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	14	19.07.19 13:00	19.07.19 14:10	634:30	19.07.19 23:59	634:30	МТО		не прои зв	Лучегорск. На ОП 1 повреждена КЛ. В 14:10 нагрузка перезапитана от ф.8 ПС Лучегорск без 2-х ТП. В 17:35 запитаны все потребители. ОП 1 повреждена КЛ, устранено и вкл. в 23:59.	ф.8 ПС Лучегорск	школа/ 4427ч.	4427	1	8		+24, пасм.
Прим.ЗЭС	35	Лучегорск - Водразбор - В.Перевал		19.07.19 14:09	19.07.19 14:09	0:42	19.07.19 14:09	0:42	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза	

Прим.ЭЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	19.07.19 15:03	19.07.19 15:07	0:41	20.07.19 2:12	0:41	МТЗ	ну	ну	с.Ласточка, с.Емельяновка. В 15:07 включен до ЛР2 (запитано 5 ТП). В 16:12 включен до ЛР3 (запитано 3 ТП). Осталось погашены Л/З Стрельникова и Л/З Леонова (перешли на ДГ). Вкл. в 2:12, повреждение на вед. отпайке п/з Леонова.. В 2:36 откл. повторно.		2п/з /238ч.	238	0,1	9	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2А	19.07.19 16:16	19.07.19 17:01	0:01	19.07.19 17:01	0:01	МТЗ	ну	у	Здание свинофермы, корнеллодохранилища		нет	0	0,1	9	+30, ясно
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	3	19.07.19 17:08	19.07.19 17:18	0:26	19.07.19 21:07	0:26	МТО,33	выв	не прои зв	РПВ не произв. (по сообщению очевидцев возле КТП-3 сильный наклон оп.№3-00/179) с. Инокентьевка, с. Сахаровка. Обнаружен наклон ОП 3-00/179. В 17:18 включена без КТП-2, КТП-3 (обесточ. с.Инокентьевка,120ч.). В 21:07 опора выправлена.		нет/520ч.	520	0,3	6	+20, пасм.
Ам.ЭЭС	10	Базовая 35/10	13	19.07.19 17:19	19.07.19 17:34	1:20	19.07.19 23:13	1:20	МТЗ	ну	ну	часть г. Свободный. В 17:34 включен до ТП 148 (запитано 11ТП). Выделен участок КЛ от ТП 132 до ТП 22 (без 4-х ТП). По ул. Шатовского 77 экскаватором сторонней организации ООО"Север" порван кабель. Виновник установлен. В ТП 89 повреждена каб. муфта. Устранено и вкл. в 23:13.	больница,школа, администрация/3 517ч.	3517	2,5	18	+29, обл.	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	19.07.19 17:25	19.07.19 17:25	4:38	19.07.19 17:25	5:28	МТО	у				нет	0	0	0	+24, гроза
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Гайтер	с123	19.07.19 17:28	19.07.19 17:28	4:31	19.07.19 17:28	4:31	ПС Комсомольская: ВЧБ, АПВ усп. ПС Гайтер: ВЧБ, АПВ усп.	у				нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	19.07.19 18:55	19.07.19 19:29	0:17	20.07.19 17:44	0:17	Откл.КУ"Земля"			г.Партизанск. В 19:29 запитали от ф.9 без 1 ТП. В 0:40 вкл. все потребители. В ТП-7324 произведено испытание Т-2(400 кВА): выявлено межвитковое повреждение по каб. В 17:44 произведена замена тр-ра.	ф.9 ПС Партизан	д.сад/1548ч.	1548	1,3	14	+25, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	19.07.19 22:10	19.07.19 22:10	1:42	19.07.19 22:10	1:42	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+22, ясно
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	СВ-10	20.07.19 1:10	20.07.19 1:16	0:00	20.07.19 1:16	0:00	Ав. откл.		у	Обесточивалась 1СШ-10кВ (с. Чкаловское,Свягино,Васильковка, Никитиновка). Выпавших блиннеров на фидерах нет, осмотр без замечаний. Планируется проведение профиспытания присоединений 1сш-10кВ 23-26.7.19.		2870 чел	2870	0,4	28	+22, ясно
Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	2	20.07.19 1:28	20.07.19 1:53	0:00	20.07.19 1:53	0:00	МТЗ	ну	ну	г.Райчихинск. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 500 чел	500	0,03	5	+21, пасм
Ам.ЭЭС	35	Огоджа - Софийск		20.07.19 1:47	20.07.19 1:55	0:49	20.07.19 1:55	0:49	МТЗ	ну	у			ООО А/С Ниман, п. Софийск (350 чел)	350	0,8		+21, пасм
Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	3	20.07.19 1:59	20.07.19 1:59	1:14	20.07.19 1:59	1:41	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+22, ясно
Прим.ЭЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	20.07.19 2:36	20.07.19 3:08	0:01	20.07.19 17:33	1:44	МТО		ну	Лучастка=17,6км. Вкл. без отп. на П/З Стрельникова и П/З Леонова (на ДП). В пр.оп.410-411 обнаружена подгоревшая ветка под проводами, провода и изоляция без повреждения. В 17:33 включен. Повреждение на вед. отпайке на П/З Леонова.		2п/з /238ч.	238	0,1	9	+20, ясно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск - Дежнево	С-59	20.07.19 3:12	20.07.19 3:12	0:42	20.07.19 3:12	0:42	КРС НЭНП 3 ст. Дежнево НЭНП 3ст	у		Оп.102 от гнезда упала ветка с верхней traversы ф-В на traversу ф-А. Лежит в конструкции, не угрожает.		нет	0	0	0	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	20.07.19 5:27	20.07.19 11:31	0:05	20.07.19 11:31	0:05	МТЗ	ну	ну	с.Каникурган, Зазейский. На оп.б/40 произведена перетяжка провода, замена изоляция, повреждение на вед. учаске.	администр, погранотряд / 513чел	513	0,03	7	+19, дождь, гроза	
Прим.ЭЭС	6	Луговая 35/6	5	20.07.19 6:47	20.07.19 6:48	1:09	20.07.19 6:48	1:09	МТЗ	ну	у	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое.	насосная / 595 чел	595	0,3	6	+19, ясно	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	2	20.07.19 7:16	20.07.19 7:55	0:48	20.07.19 7:55	0:48	МТО	запр ет	у	п.Восточный.		школа, скважина, приют / 1500чел	1500	0,23	10	+19, дождь
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	26	20.07.19 7:17	20.07.19 7:17	1:55	20.07.19 7:17	1:55	МТЗ	у		п.Сосновый		нет	0	0	0	+19, гроза. Дождь
Прим.ЮЭС	110	Красино 110/35/10	В-110кВ Т1	20.07.19 8:15	20.07.19 8:22	0:00	20.07.19 11:55	1:08	ДЭТ			Обесточена 1СШ-10кВ, нагрузка переведена на Т2 (отключен В-10 Т1, включен СВ-10). На В-35 Т1 оперативный разрыв, в нормальной схеме отключен. Произведён осмотр зоны ДЭТ, повреждений не обнаружено. В 11:55 Т1 включен на ХХ, замечаний нет. В 12:03 Т-1 выведен из работы для проведения послеав. проверки. Повреждение проходного изолятора ТЧН 1 ф.С. Замечание устранено, проверка РЗА без замечаний. В 3:08 включен в работу	Т2	Хасанский р-н: 892 чел	892	0,5		+20, пасм
Ам.ЭЭС	10	РП Дмитриевка	19	20.07.19 12:03	20.07.19 13:07	0:27	20.07.19 13:07		МТЗ	ну	у	с.Юхта, Дмитриевка, Усть Пера.	санаторий /		0,01	10	+20, дождь	
Прим.ЭЭС	110	Иман - Новопокровка		20.07.19 14:13	20.07.19 14:13	0:29	20.07.19 14:13	0:29	ТЭНП 1ст.	у		ИМФ ф.А 33 км. Произведен осмотр пр.оп.129-164 (зона действия ИМФ +/- 4км), видимых повреждений не обнаружено. В пр.оп.101-102 обнаружен негабарит провода ф.А до поросли.		нет	0	0	0	+30, ясно
Прим.ЭЭС	10	Губерово 35/10	18	20.07.19 15:51	20.07.19 15:51	0:00	20.07.19 15:51	0:43	МТЗ	у		с.Сальское.		нет	0	0	0	+30, облачно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	20.07.19 15:54	20.07.19 16:02	0:24	20.07.19 16:02	0:41	МТО	ну	у	пгт.Магдагачи. Планируется обход.	школа, д/с / 3000чел	3000	0,25	11	+24, дождь	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	20.07.19 15:54	20.07.19 16:02	1:05	20.07.19 16:02	1:05	МТО	ну	у	пгт.Магдагачи. Планируется обход.	больница / 700чел	700	0,35	12	+24, дождь	

Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	2	20.07.19 16:14	20.07.19 16:29	0:01	20.07.19 16:29	5:39	МТО	ну	у	п.Восточный. Произведен осмотр: на оп.13 снята ветка.	школа, скважина, приют / 1500чел	1500	0,18	10	+22, дождь
Ам.ЗЭС	10	Державинка 35/10	3	20.07.19 16:52	20.07.19 16:57		20.07.19 16:57		МТЗ	ну	у	с.Лиманное.	школа, в/н башня, д/с / 442чел	442	0,04	9	+23, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	20.07.19 17:23	20.07.19 19:11	0:32	21.07.19 15:11	43:06	МТО	нет	ну	с.Тавричанка. В 19:11 запитано от резерва без 3-х ТП. ОП 1 повреждение концевой каб. муфты. Произведен ремонт каб. муфты, при включении появилась "Земля". В 7:42 фидер включен с "Землей" для поиска прибором. В 10:01 включен после замены на оп.31 поврежденных изоляторов ф.В,С. В 12:19 после приведения схемы в нормальное состояние появилась "земля" по ф.С. В 15:11 на оп.36 заменен поврежденный изолятора ф.С и включено полностью по нормальной схеме.	ф.16 больница, насосная / 50чел	50	0,1	6	+23, пасм
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	20.07.19 17:26	20.07.19 17:28	0:00	20.07.19 17:28	0:00	МТЗ	ну	у	При осмотре: На ТП-70 снята ветка с ввода 10кВ.	станция обезжелезивания / 350чел	350	0,57	11	+23, дождь, гроза
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	9	20.07.19 20:10	20.07.19 20:46	0:26	20.07.19 20:46	0:26	МТЗ	нет	у	с.Овсянка	д.сад/1460ч.	1460	0,5	12	+22, гроза, дождь
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	25	20.07.19 20:14	20.07.19 20:14	0:04	20.07.19 20:14	0:04	МТО	у		г.Зея	нет	0	0	0	+22, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	6	20.07.19 20:21	20.07.19 21:19	0:39	20.07.19 23:12	0:39	Откл.КУ"Земля"			с.Каховка. В 21:19 включен до ЛР 9-42 (без 2-х ТП). ОП 227 заменили изолятор	школа/343ч.	343	0,1	11	+24, пасм.
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	10	20.07.19 20:29	20.07.19 20:29		20.07.19 20:29		МТЗ	у		г. Зея	нет	0	0	0	+22, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	по ф.1 откл. реклаузер ОП 230	20.07.19 20:54	20.07.19 21:45	1:41	20.07.19 21:45	1869:53	МТЗ		у	с.Монакино. РТП 10 перекрытие птиц	нет/200ч.	200	0,1	4	+20, пасм.
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	11	20.07.19 23:10	20.07.19 23:37	0:00	20.07.19 23:37	0:00	Откл.КУ"Земля"			с.Амуробалтийск, Повреждение на вед. участке	д.сад/329ч.	329		7	+20, гроза, дождь
Ам.СЭС	10	Базовая 35/10	12	21.07.19 0:33	21.07.19 0:43	0:48	21.07.19 0:43	0:48	МТЗ	ну	у	г.Зея	нет/120ч.	120	0,15	6	+20, гроза, дождь
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Мухино		21.07.19 0:52	21.07.19 0:52	0:02	21.07.19 0:52	0:49	МТО	у			нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	21.07.19 1:35	21.07.19 4:52	0:18	21.07.19 4:52	0:18	МТЗ	ну	ну	с. Валуево, с. Червона Армия. Обход без замечаний	нет/300ч.	300	0,2	9	+18, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	21.07.19 5:15	21.07.19 9:11	0:23	21.07.19 9:11	0:23	Откл.КУ"Земля"			дачи. В пролете ОП 16-17 убрано упавшее дерево, провод не поврежден.	быта нет	0	0,1	3	+18, пасм.
Прим.СЭС	6	Плазавод 110/35/10/6	3	21.07.19 6:04	21.07.19 12:19	1:03	21.07.19 12:19	1:03	Ав.откл.	ну	ну	с.Каменка. При попытке РПВ отключился В 10кВ ТЗ	школа/1404ч.	1404	1	11	+17, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	21.07.19 6:20	21.07.19 6:20	0:24	21.07.19 6:20	0:24	МТЗ	у		с. Калиновка.	нет	0	0	0	+24, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Федорова 35/10	11	21.07.19 6:56	21.07.19 7:52	0:44	21.07.19 7:52	0:44	Ав. откл.	выв	ну	с. Виноградовка. В 07:52 перезапитано 9 ТП. В 08:20 выделен участок от Р-25 до Р-26 (без 1 ТП). Повреждение на вед ТП	ф.5 ПС Федорова школа /463ч.	463	0,6	33	+24, обл.
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	193	21.07.19 7:42	21.07.19 8:46	0:40	22.07.19 13:10	0:40	МТО	ну	ну	часть г.Биробиджан. В 8:46 включен осн.потребитель. На ТП-504 повреждение конц. кабельной муфты. В 9:24 включены все потребители, выделен поврежденный участок без нагрузки. Устранено в 13:10.	очистные, д.сад/2170ч.	2170	0,3	21	+22, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	21.07.19 8:11	21.07.19 8:35	0:00	21.07.19 8:35	0:00	Ав. откл.		у	с.Кроуновка.	нет/700ч	700	0,4	8	+25, обл.
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	21.07.19 8:29	21.07.19 8:41	0:30	21.07.19 8:41	0:30	Ав. откл.		у	с.Яковка	нет/250ч.	250	0,1	3	+25, обл.
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	21.07.19 8:42	21.07.19 8:55	1:53	21.07.19 8:56	3:02	ав.откл	нет	у	с.Кравцовка, Занадворовка.	насосная / 5чел	5	0,1	9	+21, пасм
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	21.07.19 8:42	21.07.19 8:56	0:15	21.07.19 8:56	0:15	ав.откл	нет	у	с.Береговое, Рыбачий.	водонасосная, школа / 631чел	631	0,3	5	+21, пасм
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	21.07.19 9:19	21.07.19 9:20	0:40	21.07.19 9:20	5:07	ав.откл	ну	у	с.Калиновка.	нет / 135чел	135	0,1	4	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	21.07.19 9:24	21.07.19 9:24	3:45	21.07.19 9:24	35:40	ав.откл	у		с.Калиновка.	нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	21.07.19 9:29	21.07.19 10:31	0:52	21.07.19 10:31	3:42	ав.откл	ну	ну	с.Калиновка. Повреждение на вед. отпайке. Обход на 22-23.07.19	нет / 135чел	135	0,1	4	+25, ясно
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Костюковка	№1,2	21.07.19 9:38	21.07.19 9:38	0:49	21.07.19 9:38	0:49	МТЗ-2	у			нет	0	0	0	+24, дождь, гроза
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Костюковка	№1,2	21.07.19 9:40	21.07.19 9:40	1:24	21.07.19 9:40	1:24	МТЗ-2	у			нет	0	0	0	+24, дождь, гроза
Прим.СЭС	35	Плазавод 110/35/10/6	ТЗ	21.07.19 9:44	21.07.19 9:44	0:38	21.07.19 11:30	2:44	ДЗТ			Отключился при включении В10 ф.3 (откл. в 6:04), обесточена 1сш-10кВ, обесточенных потребителей нет (от 1сш-10кВ питается только ф.3). Произведен осмотр зоны ДЗТ, замечаний нет. В 11:30 ТЗ включен на XX. В 11:43 включен В-10 ТЗ, запитана 1сш-10кВ. /23.7.19 10:12- 17:09 ТЗ вывводился по заявке, заменены ТТ 10 кВ/	нет	0	0	0	+21, дождь
Ам.ЗЭС	10	Костюковка 35/10	1	21.07.19 9:44	21.07.19 9:44	0:00	21.07.19 9:44	0:00	МТЗ	у		с.Серебрянка	нет	0	0	0	+24, дождь, гроза
Ам.ЗЭС	10	Костюковка 35/10	2	21.07.19 9:44	21.07.19 9:44	1:25	21.07.19 9:44	1:25	МТЗ	у		с.Эргель	нет	0	0	0	+24, дождь, гроза
Ам.ЗЭС	10	Костюковка 35/10	3	21.07.19 9:44	21.07.19 9:46	0:48	21.07.19 9:46	308:33	МТЗ	ну	у	с.Костюковка, Зиговка.	школа, больница, д/с / 716чел	716	0,1	11	+24, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	21.07.19 10:38	21.07.19 11:50	0:46	21.07.19 12:14	0:46	ав.откл	выв	ну	с.Сергеевка. В 11:50 запитано от резерва 6 ТП. В 12:14 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке.	ф.2 ПС ОПХ д/с / 120чел	120	0,27	12	+25, обл
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	21.07.19 13:08	21.07.19 13:08	0:46	21.07.19 13:08	0:46	ав.откл	нет	у	с.В.Надеждинское, Новый. При обходе обрыв провода в пролете ОП 35-36. Устранено	нет / 1253чел	1253	1,1	15	+30, пасм

Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Игнатьево		21.07.19 14:09	21.07.19 14:09	0:49	21.07.19 14:09	8:39	НЭНП 1ст	у			ИМФ ф.С-0 2,4км.			0	0	0	+24, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	21.07.19 14:34	21.07.19 16:17	0:44	21.07.19 16:17	0:44	МТЗ	у	у		п.Волчанец.	ИТК-22 / 800чел	800	0,9	4	+26, пасм	
Ам.ЦЭС	6	Владимирова 110/10	3	21.07.19 14:48	21.07.19 14:48	0:46	21.07.19 14:48	0:46	МТО	у			с.Кани-Курган	нет	0	0	0	+27, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	2	21.07.19 15:07	21.07.19 15:24	0:34	21.07.19 15:24	0:34	ав.откл	нет	у		п.Новороссия.	насосная / 40чел	40	0,02	2	+26, ветер	
Хаб.ЦЭС	110	Прим.ГРЭС - Бикин		21.07.19 15:52	21.07.19 15:52	0:00	21.07.19 15:52	0:00	ПримГРЭС: ТЭНП 2ст Бикин: НЗЗ 2ст	у			ИМФ - 32,2 км от ПС Бикин.	нет	0	0	0	+25, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Владимирова 110/10	3	21.07.19 15:59	21.07.19 15:59	0:05	21.07.19 15:59	0:05	МТО	у			с.Кани-Курган	нет	0	0	0	+27, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	22	21.07.19 16:30	21.07.19 16:31	0:28	21.07.19 16:31	1:33	МТЗ	ну	у		с.Разливное; с.Голубое.	школа, санаторий / 412чел	412	0,24	14	+26, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	21.07.19 17:10	21.07.19 17:28	128:44	21.07.19 19:03	128:44	МТЗ	ну	ну		г.Свободный. Включен без ШТП. На ТП-70 убрали ветку с траверсы, заменили изолятор.	станция обезжелезивания / 350чел	350	0,57	11	+24, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	21.07.19 17:12	21.07.19 17:12	0:19	21.07.19 17:12	0:19	МТЗ	у			п.Аэропорт	нет	0	0	0	+24, дождь, гроза	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	21.07.19 17:25	21.07.19 17:27	0:10	21.07.19 17:27	0:10	МТЗ	ну	у		с.Николаевка.	больница, школа, очистные / 4250чел	4250	0,53	31	+28, пасм	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	21.07.19 17:31	21.07.19 17:36	2:07	21.07.19 17:36	2:07	МТЗ	выв	у		с.Чугуевка, НовоМихайловка, Каменка.	насосная, школа / 1511чел	1511	1,3	20	+30, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	21.07.19 17:32	21.07.19 18:20	1:11	21.07.19 18:20	1:11	ав.откл		у		п.Волчанец. Повреждение на вед ТП	ИТК-22 / 800чел	800	0,9	4	+26, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Новоивановка 35/10	7	21.07.19 17:59	21.07.19 18:08	0:10	21.07.19 18:08	0:10	МТЗ	ну	у		с.Новоивановка	скважина/ нет	0	0,12	2	+26, гроза, дождь	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	36	21.07.19 18:07	21.07.19 18:07	0:10	21.07.19 18:07	0:10	МТО	у				нет	0	0	0	+22, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	6	21.07.19 20:56	21.07.19 21:08	0:00	21.07.19 21:08	0:00	МТО	запрет	у		Екатеринославка	школа, Д.сад/500ч.	500	0,68	21	+20, дождь, ветер	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	2	21.07.19 21:08	21.07.19 21:59	0:17	21.07.19 21:59	0:17	Откл.КУ"Земля"				п.Восточный. Повреждение на вед. отайке	школа/1500ч.	1500	0,6	10	+20, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	3	21.07.19 21:44	21.07.19 22:45	0:54	21.07.19 22:45	0:54	МТЗ		у		с.Каменушка (Баневур ф.6-РП Кондратеновка).	вч/ 300ч.	300	0,2	14	+24, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	21.07.19 22:05	22.07.19 1:00	0:35	22.07.19 1:00	96:22	Ав.откл.		ну		с.Кипарисово 2. Повреждение на вед. отайке	нет/30ч.	30	0,4	24	+23, дождь	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	193	21.07.19 22:33	22.07.19 2:09	3:49	25.07.19 18:30	23:56	МТЗ	ну		Вкл с выделенным уч (без нагрузки). Повреждение КЛ на уч. ТП504-ТП604. 23.7.19 определено МП, 467м от ТП604. 24.07.19 не работали. 25.07.19 устранено.	ф.173 БВС	кнс/1000ч.	1000	0,3	4	+22, обл.	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	21.07.19 23:34	21.07.19 23:40	2:24	21.07.19 23:40	2:24	МТО		у		Телецентр	больница/100ч.	100	0,01	3	+20, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	21.07.19 23:35	21.07.19 23:45	1:27	21.07.19 23:45	8:54	МТЗ		у		с.Цуканово, 560чел.	школа/560ч.	560	0,2	7	+18, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	6	21.07.19 23:39	22.07.19 8:26	0:00	22.07.19 8:26	0:00	Откл.КУ"Земля"				с.Киевка В КТП-7271 поврежден проходной изолятор ф. В. 06-40 в КТП заменили изолятор, при включении "земля", бригада продолжила обход. На оп.4 по ф.В обрыв вязы. Устранено	нет/70ч.	70	0,1	4	+20, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	21.07.19 23:51	22.07.19 5:54	1:39	22.07.19 5:54	4:04	МТО		ну		с.Чистоводное в пр.оп. 129-130 убрана ветка	школа/115ч.	115	0,1	8	+20, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	22.07.19 0:14	22.07.19 0:16	0:00	22.07.19 0:16	0:00	МТЗ		у		Телецентр	больница/100ч.	100	0,1	3	+20, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Штыково 110/6	2	22.07.19 0:26	22.07.19 1:35	0:15	22.07.19 5:14	0:15	Ав.откл.		ну		с.Кучелиново. В 1:35 включен до оп. 96(запитали 14 ТП). В 2:22 запитано еще 2 ТП. в пр.оп.200-201 убрана ветка	нет/20ч.	20	0,1	19	+23, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	22.07.19 0:48	22.07.19 0:54	0:23	22.07.19 0:54	2:27	МТЗ		у		с.Цуканово	школа/560ч.	560	0,2	7	+18, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	22.07.19 1:12	22.07.19 3:30	0:43	22.07.19 3:30	60:52	Откл.КУ"Земля"				с.Халидон,Светлое. При отыскании "Земля" самоустарилась	школа/1293ч.	1293	0,3	19	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	22.07.19 2:05	22.07.19 2:12	0:34	22.07.19 2:12	0:34	МТЗ		у		г.Фокино	нет/3600ч.	3600	0,8	15	+22, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	22.07.19 2:15	22.07.19 2:50	0:50	22.07.19 23:10	0:50	МТЗ				Вкл без 4ТП. Пр.оп.90-91 снята ветка; ТП 82022 повреждение КЛ (в ст.ТП82040). В 21:48 включен участок до ТП-82022, запитано ТП-82022. В 23:10 устранено, включен полностью.	нет/3600ч.	3600	0,8	15	+22, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	22.07.19 3:24	22.07.19 4:21	0:12	22.07.19 4:21	0:12	МТЗ		у		с.Заречное с.Покровка,	нет/550ч.	550	0,4	13	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	4	22.07.19 3:45	22.07.19 3:45	0:19	22.07.19 3:45	0:19	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	22.07.19 5:01	22.07.19 5:10	0:14	22.07.19 5:10	265:01	МТЗ		у		с.Халидон,Светлое	школа/1293ч.	1293	0,3	19	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	22.07.19 5:51	22.07.19 5:56	0:04	22.07.19 5:56	0:04	МТЗ		у		с.Халидон,Светлое	школа/1293ч.	1293	0,3	19	+20, дождь	
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	5	22.07.19 6:01	22.07.19 6:01	1:07	22.07.19 6:01	1:07	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	13	22.07.19 6:17	22.07.19 11:31	0:21	22.07.19 12:27	0:21	Ав.откл.		у		Вкл без 2ТП, вкл в 12:27 без замечаний.	нет/63ч.	63	0,01	4	+20, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	22.07.19 6:17	22.07.19 6:48	1:29	22.07.19 6:48	1:29	МТЗ		у		с.Корсаковка.	школа/250ч.	250	0,1	6	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	22.07.19 6:17	22.07.19 6:54	0:10	22.07.19 6:54	0:10	МТЗ		у		с.Кроуновка.	школа/700ч.	700	0,1	8	+20, дождь	
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	22.07.19 6:17	22.07.19 6:17	0:00	22.07.19 6:17	0:00	МТЗ	у				больница, школа	0	0	0	+18, гроза, дождь	

Ам.ЦЭС	10	Владимирова 110/10	5	22.07.19 6:30	22.07.19 6:30	0:27	22.07.19 6:30	0:27	МТО	у								пож.депо	0	0	0	+20, туман
Ам.ЦЭС	10	Владимирова 110/10	10	22.07.19 6:30	22.07.19 6:30	2:02	22.07.19 6:30	8:34	МТО	у								нет	0	0	0	+20, туман
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	22.07.19 6:40	22.07.19 6:41	1:10	22.07.19 6:41	2:32	МТЗ		у			с.Халкидон, Светлое				школа/1293ч.	1293	0,3	19	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	22.07.19 6:46	22.07.19 7:50	0:14	22.07.19 7:50	0:14	МТЗ	ну	ну			Повреждение на ведомственном ТП.				нет/200ч.	200	0,1	8	+20, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	22.07.19 6:50	22.07.19 7:04	0:13	22.07.19 7:04	0:13	Ав.откл.		у			с.Струговка.				школа/800ч.	800	0,2	12	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	22.07.19 6:52	22.07.19 6:53	0:00	22.07.19 6:53	0:00	МТЗ		у							больница, школа	0	0,06	3	+20, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	22.07.19 6:52	22.07.19 13:13	20:35	22.07.19 13:13	20:35	МТЗ		ну			В 9:47 вкл до оп.127, вкл в 13:13. Пр.оп.352-353 снята ветка.				школа/115ч.	115	0,1	8	+20, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	ПС Дачная	по ф.13 откл.ПК 17	22.07.19 6:59	22.07.19 7:03	1:23	22.07.19 7:03	1:23	МТЗ	ну	у			г.Благовещенск.				ОРТПЦ/50ч.	50	0,01	1	+20, пасм.
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	22.07.19 7:08	22.07.19 7:08	2:00	22.07.19 7:08	2:00	Ав.откл.		у							школа/620ч.	620	0,5	16	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	22.07.19 8:03	22.07.19 8:08	0:52	22.07.19 8:08	0:52	МТЗ		у			с.Халкидон, Светлое				школа/1293ч.	1293	0,3	19	+21, дождь
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	22.07.19 8:09	22.07.19 10:23	1:59	22.07.19 13:25	2:09	МТЗ	ну	ну			Вкл с выделенным уч.без нагрузки, потребителю обеспечен резерв; вкл в 13:25. Оп.127-01/6 заменены поврежденные изоляторы.	ПС Самара ф75			нет/580ч.	580	0,1	7	+22, пасм.
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	118	22.07.19 8:09	22.07.19 10:51	0:00	22.07.19 10:51	0:00	МТЗ		ну			КТП-111 заменен проход, изолят.				нет/870ч.	870	0,1	7	+22, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Верхняя Полтавка 35/10	4	22.07.19 8:10	22.07.19 9:09	1:13	22.07.19 12:15	44:43	МТЗ	ну	ну			Вкл без ЗТП, вкл в 12:15. Наклон оп.16 (болото), склест проводов. (оп.выправлена)				скваж, болн, пекарня/ 1073 чел	1073	0,4	8	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	22.07.19 8:21	22.07.19 9:49	3:47	23.07.19 1:29	3:47	МТЗ		ну			Вкл без ЗТП, вкл в 13:23 с выделенным уч. (без нагрузки). Повреждение КЛ на уч. оп.1-1/1. Устранено.				нет/50ч.	50	0,2	4	+22, дождь
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	по ф.14 на оп 99 откл.ПК	22.07.19 8:28	22.07.19 12:15	0:07	22.07.19 12:15	171:06	Ав.откл.		ну			Пр.оп.157-158 снята ветка.				водонасосная/ 504ч.	504	0,2	11	+18, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	22.07.19 8:35	22.07.19 9:06	0:25	22.07.19 9:06	3:04	МТЗ	ну	у			с.К.Комуна.				скваж/ 80 чел	80	0,2	14	+22, пасмурно
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Занадворовка		22.07.19 8:50	22.07.19 11:53	28:52	23.07.19 0:04	28:52	МТО	ну	ну			Падение оп.136 (ж/б, болото). Установлена временная металлическая опора.	ПС Раздольное-1 ф7			0,4 МВт/ 1079 чел	1079	0,4	30	+18, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	15	22.07.19 9:17	22.07.19 9:18	1:15	22.07.19 9:18	2:50	МТЗ		у			п.Лазо.				нет/ 312 чел	312	0,2	4	+20, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	16	22.07.19 9:17	22.07.19 9:19	0:00	22.07.19 9:19	0:00	МТЗ		у			п.Ст.Каменка.				нет/ 71 чел	71	0,01	5	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	22.07.19 9:25	22.07.19 9:33	0:00	22.07.19 9:33	0:00	КУ, земля					Повреждение на ведомственной отпайке.				п/з/ 370 чел	370	0,2	7	+18, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	8	22.07.19 9:27	22.07.19 12:00	0:00	22.07.19 12:00	0:00	МТЗ		ну			Оп.49 обрыв шлейфа фВ, склест с фА. Устранено.				школа, д/с/ 1785 чел	1785	0,2	10	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	22.07.19 9:28	22.07.19 9:55	3:14	22.07.19 9:55	3:14	Ав.откл		у			Корсаковка.				нет/ 250 чел	250	0,2	6	+20, дождь
Ам.СЭС	6	Невер 35/6	4	22.07.19 9:36	22.07.19 9:59	1:58	22.07.19 11:07	2:43	КУ, земля					Вкл без ЗТП, вкл в 11:07. Повреждение на ведомственной отпайке.				школа, кот/ быта нет	0	0,5	9	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	22.07.19 9:38	22.07.19 10:02	0:38	22.07.19 10:02	0:38	Ав.откл		у			Монакино.				нет/ 250 чел	250	0,1	7	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	22.07.19 9:38	22.07.19 9:42	0:23	22.07.19 9:42		Ав.откл		у			с.Крауновка.				нет/ быта нет	0	0,01	3	+20, дождь
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	22.07.19 10:07	22.07.19 10:20	0:02	22.07.19 10:20	0:02	МТЗ	ну	не прои зв			Повреждение на ведомственной отпайке.				вч, д/с, кот/ 6525 чел	6525	0,9	21	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	22.07.19 12:03	22.07.19 12:09	14:24	22.07.19 12:09	14:24	МТЗ		у			с.Казанка.				школа, кот/ 294 чел	294	0,4	6	+23, дождь
Прим.ЮЭС	10	Милоградovo 35/10	7	22.07.19 12:10	22.07.19 12:40	7:07	22.07.19 16:37	7:07	КУ, земля					Вкл без ЗТП, вкл в 16:37. Оп.570 заменен поврежденный изолятор.				нет/ 2127 чел	2127	0,5	14	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	по ф4 реклоузер	22.07.19 12:25	22.07.19 12:32	0:35	22.07.19 12:32	0:35	МТО		у			с.Ариадное, с. Пожига.				школа, кот/ 742 чел	741	0,1	7	+25, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	58	22.07.19 14:05	22.07.19 14:29	0:03	22.07.19 14:29	0:03	КУ, земля					Земля самоустранилась.	ф46			больн/ 1000 чел	1000	0,1	5	+25, дождь
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	22.07.19 14:08	23.07.19 12:19	1:30	23.07.19 12:19	1:30	МТЗ		ну			Лвл=41,7км. с.Береговое, п.Рыбачий. В 11:17 вкл до РЛ1 (уч.без нагрузки), вкл в 12:19. В пр.оп.8-9 убрано упавшее дерево; провода без повреждений. / разлива р.Амба, не было проезда./				школа, скваж, атс/ 480 чел	480	0,2	6	+20, дождь
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С59	22.07.19 16:00	22.07.19 16:00	1:29	22.07.19 16:00	1:29	НЗНП Зст; ИМФ 15,3 км		у			Произведен осмотр. Оп.108 гнездо аиста, на проводах следы жизнедеятельности.				нет	0	0	0	+25, дождь
Ам.ЗЭС	10	Мухино 35/10	1	22.07.19 16:51	22.07.19 17:04	1:23	22.07.19 17:04	1:23	МТЗ	ну	у			с.Мухино.				нет/ быта нет	0	0,01	2	+25, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	22.07.19 17:09	22.07.19 18:07	1:29	22.07.19 18:07	1:29	Ав.откл	ну	у			Покровка, Минеральное.				жд станц, вч/ 382 чел	382	0,1	10	+28, дождь
Прим.ЗЭС	10	Роцино 110/35/10	В-10 Т2	22.07.19 17:44	22.07.19 18:08	0:44	22.07.19 18:08	0:44	МТЗ		у			С обесточивание потребителей 2 сш 10 кв. Повреждение прох.изоляторов ф В,С на тележке СР-10 по причине перекрытия на животное (змея).				1,4/ 3415 чел	3415	1,4		+22, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	22.07.19 18:53	22.07.19 19:25	0:33	22.07.19 19:25	0:33	Ав.откл		у			с.Тимирязевка				школа, кот/ 700 чел	700	0,5	12	+24, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф7 реклоузер	22.07.19 20:00	22.07.19 21:57	0:00	22.07.19 21:57	71:04	Ав.откл		ну			с.Раздольное. В ТП-5164 перекрытие животным (змея) на шинах 10кв. Устранено.				нет/1079 чел	1079	0,5	12	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	6	22.07.19 20:35	23.07.19 3:00	1:29	23.07.19 3:00	1:29	Ав.откл					п.Бира. Оп.6-00/32 (на ЛР) повреждение колонки изоляторов ф.С. Устранено.				нет/ 60 чел	60	0,02	4	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	7	22.07.19 20:35	22.07.19 20:45	0:00	22.07.19 20:45	0:00	Ав.откл		у			п.Бира				зона/ 600 чел	600	0,3	3	+20, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Георгиевка 35/10	1	22.07.19 21:22	22.07.19 22:42	2:04	22.07.19 22:42	2:04	МТЗ	ну	у			с.Георгиевка. Включен после осмотра, без замечаний.				школа, д/с, больница, скважина / 535чел	535	0,14	8	+24, обл
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	22.07.19 22:55	22.07.19 23:03	0:22	22.07.19 23:03	0:22	МТЗ		у			с.Халкидон, Светлое.				школа / 1293чел	1293	0,16	21	+22, пасм

Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	23.07.19 0:20	23.07.19 11:38	1:13	24.07.19 17:00	1:13	МТЗ	ну		Лвл=12,5км. с.Филипповка. В 5:49 вкл без 5ТП, вкл в 11:38 без 1ТП (2 ч.дома с.Филипповка)). Пр.оп.139/6-7 падение дерева, срыв изоляторов. 24.07.19 в 17:00 ПС Барабаш Ф-13 включен полностью по нормальной схеме с нагрузкой вед. Ф-7 ПС Барабаш (между фидерами смонтирована перемычка). В пр.оп.139/6-7 убрали дерево, восстановили изоляцию.	школа / 415чел	415	0,3	8	+19, пасм	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	23.07.19 1:31	23.07.19 1:57	0:00	23.07.19 1:57	0:00	МТО, МТЗ	ну	у	с.Валуево, с.Червона Армия.	скважина, ретранслятор / 418чел	418	0,13	9	+23, обл	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	23.07.19 4:16	23.07.19 4:16	0:02	23.07.19 4:16	0:02	МТЗ	у			нет	0	0	0	+19, пасм	
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратенювка	1	23.07.19 4:20	23.07.19 5:40	0:00	23.07.19 5:40	0:00	МТЗ		у	с.Кондратенювка, Каменушка.	школа / 300 чел	300	0,2	8	+19, пасм	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	23.07.19 4:57	23.07.19 5:28	0:18	23.07.19 8:06	0:18	ав.откл			п.Лозовый. В 5:28 включен без 3-х ТП. В 5:56 включен без КТП-7310. В 8:06 включен полностью. В КТП-7310 РУ-6кВ заменен ПК-6 Т-1 ф.А.	насосная / 644чел	644	0,5	12	+20, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	23.07.19 6:46	23.07.19 14:54	0:21	23.07.19 17:45	0:21	ав.откл		ну	Лвл=52,33км. с.Сергеевка, Молчановка, Монакино. В 7:31 вкл без 14 ТП. Пр.оп 157-158 падение дерева (провода ВЛ без повреждений (убрано в 14:25); вкл в 14:54 без 4ТП, вкл в 17:45. Пр.оп №69/71-72 убрано упавшее дерево, устранен обрыв провода.	школа, скважина / 310чел	310	0,2	16	+20, пасм	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	23.07.19 7:17	23.07.19 7:17	0:01	23.07.19 7:17	0:01	ав.откл	у			нет	0	0	0	+20, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	23.07.19 7:20	23.07.19 7:28	57:37	23.07.19 7:28	57:37	ав.откл		у		нет / 71чел	71	0,08	5	+20, пасм	
Ам.ЗЭС	35	Огоджа - Софийск		23.07.19 9:06	23.07.19 9:12	125:56	23.07.19 9:12	125:56	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Софийск. Планируется обход.	а/с Ниман / 350 чел	350	0,5		+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	23.07.19 11:34	23.07.19 11:41	0:06	23.07.19 11:41	0:06	Ав.откл		у		нет / 500 чел	500	0,8	56	+24, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	23.07.19 15:27	23.07.19 15:38	2:19	23.07.19 15:38	13:24	МТЗ		у		школа, кот / 1293 чел	1293	0,8	21	+30, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	23.07.19 15:27	23.07.19 15:38	1:02	23.07.19 15:38	4:37	МТЗ		у		кот / 422 чел	422	0,1	6	+30, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 - Тереховка		23.07.19 15:55	23.07.19 15:55	1:11	23.07.19 15:55	1:11	Уссл: МТО; Терех: ДЗ2а	у		Лвл=22км, Лимф=4,7км от ПС Уссурийск1. 24.07.19 проведена чистка в пролетах оп 24-26	нет	0	0	0	+30, ясно	
Ам.ВЭС	10	База 35/10	3	23.07.19 17:10	23.07.19 17:10	0:10	23.07.19 17:10	0:10	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, облачно	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		23.07.19 18:05	23.07.19 18:05	0:35	23.07.19 18:05	0:35	Тамб: ДФЗ, ТНЭНП 1ст; Мих: ДФЗ	у		ИМФ 4км от ПС Тамбовка. Произведен обход; на оп.22 гнездо аиста.	нет	0	0	0	+25, облачно	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	23.07.19 18:36	23.07.19 18:38	0:01	23.07.19 19:20	4:25	КУ, земля			Вкл с землей, поиск земли прибором. В 18:50 выделен уч. оп.42-оп.42/17 (ост 1ТП), вкл в 19:20. Земля самоустранилась.	школа, жд / 620 чел	620	0,3	15	+28, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	10	23.07.19 21:23	23.07.19 21:25	2:20	23.07.19 21:25	2:20	МТО	нет	у	с.Вадимовка.	нет / 69чел	69	0,03	11	+25, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	23.07.19 21:51	23.07.19 21:54		23.07.19 21:54		МТО	нет	у	п.Сибирцево.	поликлиника / 492чел	492	0,48	11	+24, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	1	23.07.19 22:35	23.07.19 22:35	74:06	24.07.19 10:02	74:06	ав.откл		ну	Разрушение изолятора ф.А на оп.49, провод лежит на траверсе. Устранено.	ф.7 ПС Россия	телевышка / быта нет	0	0,1	1	+23, дождь
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	24.07.19 0:42	24.07.19 0:42	2:54	24.07.19 0:42	2:54	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	24.07.19 1:19	24.07.19 2:28	0:00	24.07.19 2:28	0:00	МТО			с.Прилуки. Отключился при включении В-10 ф.1, при осмотре ячейки ф-6 обнаружено внутрибачковое повреждение выключателя (ВКП-10/630) по ф.С. Повреждённый выключатель заменён выключателем В10 Т-2. В 7:06 включен через собственный выключатель после ремонта.	школа / 220чел	220	0,3	6	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	24.07.19 4:04	24.07.19 4:45	0:54	25.07.19 10:26	0:54	"земля" от КУ			г.Владивосток. Повреждение КЛ-6 ПС Чайка-РТП23 №1, выведена из схемы. В 5:58 включен КЛ ПС Чайка-РТП23 №2, / МП 1650м от ПС Чайка. Устранено и вкл. по норм. сх. 25.07.19 в 10:26.	ф.13	госдачи, дом переговоров / 600чел	600	0,5	3	+21, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	24.07.19 5:14	24.07.19 5:16	0:10	24.07.19 5:16	0:10	МТЗ		у		водозабор / быта нет	0		4	+20, пасм	
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	142	24.07.19 6:40	24.07.19 9:07	0:10	24.07.19 12:34	0:10	МТЗ	ну	ну	с.Петровка, Найфельд. Вкл. без КТП-206 (с. Петровка). Оп 142-00/75 обрыв виазы Ф"В" (схлест проводов). Устранено и всё вкл. в 12:34.	нет / 645чел	645	0,05	4	+21, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	24.07.19 7:10	24.07.19 7:17	1:42	24.07.19 7:17	3:28	МТЗ	нет	у	с.Лукиново	школа / 520чел	520	0,2	7	+22, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	6	24.07.19 7:14	24.07.19 7:14	0:00	24.07.19 7:14	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+22, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	24.07.19 7:26	24.07.19 7:35	0:20	24.07.19 7:35	0:20	МТЗ		у	с.Камышовое. п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход).	2 п/з / 125 чел	125	0,01	7	+20, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	12	24.07.19 7:32	24.07.19 9:23	0:36	24.07.19 9:23	0:36	МТЗ	ну	у	с.Крещеновка.	нет / 268 чел	268	0,1	11	+18, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	24.07.19 7:33	24.07.19 7:39	0:04	24.07.19 7:39	0:04	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка, Соколово..	нет / 2268 чел	2268	0,8	42	+21, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	10	24.07.19 8:00	24.07.19 8:21	0:07	24.07.19 14:35	0:07	МТО	ну	ну	Вкл. без 2 ТП, вкл в 14:35. ТП-7009 заменены перегревшие ВВ предохранители. (протекание кровли)	нет / 69 чел	69	0,03	7	+23, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	по ф-6 СП-7 Тамга	24.07.19 8:00	24.07.19 8:18	1:01	24.07.19 8:18	2:16	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.	нет / 262 чел	262	0,1	5	+22, пасм	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	24.07.19 8:06	24.07.19 8:06	0:57	24.07.19 8:06	0:57	МТЗ	у		с.Варфоломеевка.	нет	0	0	0	+20, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-1 110/35/10	11	24.07.19 8:09	24.07.19 8:10	0:00	24.07.19 8:10	11:28	МТЗ		у	п.Кипарисово-1.	школа / 184 чел	184	0,7	11	+22, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	14	24.07.19 8:26	24.07.19 8:36	0:03	24.07.19 8:36	0:03	МТЗ	выв	у	с.Елабуга.	нет / 100 чел	100	0,04	5	+15, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	12	24.07.19 8:26	24.07.19 8:36	0:07	24.07.19 8:36	0:07	МТЗ	выв	у	с.Елабуга.	школа, д. сад / 1050 чел	1050	0,1	6	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1		24.07.19 8:47	24.07.19 8:47	0:01	24.07.19 8:47	0:01	НЗЗ 1ст	у		ИМФ Ф"В"-058,54км (пр.оп. 217-218). Обход, в пр.оп.213-223, замечаний не выявлено.	нет	0	0	0	+22, дождь	

Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	24.07.19 8:47	24.07.19 10:55	0:08	24.07.19 14:47	0:08	МТЗ	выв	ну	Вкл без БТП, вкл в 14:47. Пр.оп 16-17, 42-43 убраны упавшие деревья; ТП-2018 заменены поврежденные оп.изоляторы.	Ф1А, 17	Радиоцентр (есть рез. питание)/ 20 чел	20	0,2	2	+18, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по Ф-11 в РП80201 откл. В 6 яч.16	24.07.19 9:01	24.07.19 9:27	0:34	29.07.19 2:42	0:34	МТЗ		ну	Повреждение КЛ№1 на уч РП80201- РП80202, нагрузка переведена на КЛ №2. Место повреждения 47м и 15м от РП80201. 26.07.19 повреждение устранено, в/в испытание не выдержал. Между РП80201-РП80202 установлено ещё одно место повреждения 56 м от РП 80201. 29.07.19 в 1:09 выполнен монтаж каб. вставки и соед. муфт. В 2:42 все включено	Ф-13	нет / 1700 чел	1700	0,3	12	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Венцелёва 35/10	142	24.07.19 9:08	24.07.19 9:13	0:15	24.07.19 9:13	0:15	ББ		у	Произведен осмотр. ТП-273 заменены перегоревшие ВВ предохранители.		насосная / 500 чел	500	0,05	7	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	24.07.19 11:17	24.07.19 12:00	0:39	24.07.19 12:00	0:39	МТЗ		у	с.Камышовое, п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход.		2 п/з / 125 чел	125	0,01	7	+18, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	24.07.19 13:27	24.07.19 13:55	16:26	25.07.19 23:12	16:26	МТО		ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч.ПС Береговая1-ТП 81164. (2310м от ТП81164). Разработан котлован, смонтир 2 соед.муфт и каб.вставки 2м; введен в работу.	Ф-3 ПС Топаз	быта нет	0	0,05	3	+25, ясно
Прим.СЭС	110	Молодёжная - Чугуевка		24.07.19 13:33	24.07.19 13:33	0:14	24.07.19 13:33	0:14	Молод.: ДЗ 2ст. АПВ усл. Чуг: НЗЗ 3ст., ЗНЗ 2ст АПВ не выпадал		у	Обесточенных потребителей нет (разрыв транзита). 24-25.07.19 осмотр ВЛ, прол. 103-104 требуется чистка просеки (на 29.07.19.).		нет	0	0	0	+20, пам
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	24.07.19 15:30	24.07.19 15:44	1:07	24.07.19 15:44	3:27	Ав.откл		у	с.Варфоломеевка.		ж/д переезд / 620 чел	620	0,5	16	+21, пасм
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково		24.07.19 15:48	24.07.19 15:48	1:20	24.07.19 15:48	32:32	Штыково: МТЗ, ДЗ 2 ст. Вокзальная: ДЗ		у	ИМФ ф"АВ" 21,5км.		нет	0	0	0	+21, пасм
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	24.07.19 15:49	24.07.19 16:45	1:17	24.07.19 16:45	1:17	МТЗ		ну	с.Варфоломеевка. Осмотр 26.7.19	Ф-1	ж/д переезд / 620 чел	620	0,5	16	+21, гроза
Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	13	24.07.19 16:10	24.07.19 16:37	0:07	24.07.19 16:37	0:07	МТЗ		ну	РТП 7/20 перекрытие вороной (на спуске к ТП 7/20).		скважина, больница / 856 чел	856	0,1	10	+22, дождь
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/т - Штыково		24.07.19 18:28	24.07.19 18:56	1:15	26.07.19 18:15	1:15	Анис/т: НЗЗ 1,2ст. Штык: НЗЗ 1,2ст		ну	ИМФ 34,9 км, Цвл=57,9км. Обесточена 1СШ-110/27,5/10кВ ПС Анисимовка-тяг (Ф-2,3 АО ДРСК). /на ПС Анисимовка-тяг отключен ЛР 110 "Штыково", вкл СМВ 110, потребители запитаны/. По сообщению дисп.РЖД задержки подвижных составов не было. Осмотр пр.оп.272-323 без замечаний. 25.07.19 в 16:30 произведен обход ВЛ: пролеты оп.204-355, 373-400 - замечаний не выявлено. / 26.7.19 в 0:02 ВЛ опробована от ПС Штыково до оп.267- не успешно/. 26.07.19 в 12:20 при верховом осмотре обнаружено: повреждение гирлянды фарфоровых изоляторов на опоре №275 фаза-А. Произведена замена на полимер ф.ВА,В. ВЛ включена	ВЛ-110 Анисимовка тяга-Фридман тяга-ХФЗ	с.Анисимовка, Льяновка: 329 чел	329	9,5		+23, пасм
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	24.07.19 18:58	24.07.19 20:36	0:09	25.07.19 20:02	0:09	МТЗ		ну	Вкл без 4 ТП, вкл в 21:26 с выделенным уч (2 вед ТП). Оп 6-00/19 повреждены изоляторы Ф-"А,В". Устранено и вкл. в 20:02 25.07.19.	ПС Ядрино ф6	д.сад / 155 чел	155	0,06	8	+22, сильный дождь
Ам.ВЭС	10	Максимовка 35/10	14	24.07.19 19:40	24.07.19 19:40		24.07.19 19:40		МТЗ		у	с.Увальное.		нет	0	0	0	+17, гроза
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	46	24.07.19 19:49	24.07.19 21:54	1:59	24.07.19 21:54	3:49	МТЗ		ну	Повреждены оси трех фаз ЛР-10 оп.46/02/1. Устранено		нет / 20 чел	20	0,01	2	+22, гроза, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	24.07.19 21:10	24.07.19 21:32	0:00	24.07.19 21:32	0:00	Ав.откл		у	с.Лазарево.		нет/ 270 чел	270	0,1	6	+17, дождь
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	24.07.19 21:33	25.07.19 2:28	0:23	25.07.19 15:46	0:23	Ав.откл		ну	Вкл без ТП-7704. В 15:46 произведена замена опного и прох. изолятора ф.-А.		школа, кот/ 220 чел	220	0,3	6	+25, дождь
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	3	24.07.19 21:33	25.07.19 6:00	0:37	25.07.19 12:33	0:37	Ав.откл		ну	Вкл до РС-492 (без 2ТП), вкл в 6:57 без ТП5991 (на ВН-10 разрушен опорный изолятор Ф-С). Устранено в 12:33.		школа / 230 чел	230	0,1	4	+25, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	24.07.19 21:55	24.07.19 23:25	1:21	25.07.19 0:17	1:21	МТЗ		ну	При РПВ земля, вкл в 23:25 без 4 ТП, вкл в 0:17, земля самоустранилась.		кот/ 1280 чел	1280	0,2	8	+17, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	24.07.19 21:58	24.07.19 22:07	2:00	24.07.19 22:07	2:41	Ав.откл		у			школа, кот/ 1293 чел	1293	0,3	19	+26, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	24.07.19 21:58	24.07.19 23:25	0:45	25.07.19 20:57	0:45	Ав.откл		ну	Вкл. без ТП-7308 связь (на ДГ), повреждение КЛ-10 2700м от оп. 122/2 в сторону ТП. Устранено (уст.соед.муфта), схема восстановлена.		нет/ 282 чел	282	0,1	6	+26, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	14	24.07.19 22:21	24.07.19 23:03	0:21	25.07.19 0:50	0:21	МТЗ		ну	Вкл без 1ТП, вкл в 0:50. ТП 13/29 заменены поврежденные изоляторы на приемной траверсе.		нет/ 500 чел	500	0,2	11	+17, дождь
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	24.07.19 22:28	24.07.19 23:49	0:31	24.07.19 23:49	1:22	КУ, земля		у	Повреждение на ведомственной отпайке		нет/ 100 чел	100	0,2	13	+17, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	24.07.19 22:31	25.07.19 1:33	4:49	25.07.19 1:51	6:10	МТЗ		ну	Вкл без 1ТП, вкл в 1:51 без замечаний.		школа, д/с, насосн/ 650 чел	650	0,2	5	+17, дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		24.07.19 22:47	24.07.19 22:47	0:04	24.07.19 22:47	0:04	Бидж: ДЗ 2з; Дежн: ДЗ1з		у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+17, дождь
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	25.07.19 0:06	25.07.19 0:14	0:03	25.07.19 0:14	0:03	МТЗ		у			школа, кот, д/с/ 800 чел	800	0,2	12	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	1	25.07.19 0:08	25.07.19 7:59	1:39	25.07.19 8:34	15:32	КУ, земля		у	Вкл без 2ТП. Заменён подвижной изолятор оп. 51, потребитель запитан полностью.		нет/ 250 чел	250	0,1	6	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	216	25.07.19 2:11	25.07.19 2:14	0:04	25.07.19 2:14	0:04	МТЗ		у	с.Николаевка.		школа, кнс/ 2400 чел	2400	0,5	7	+17, ветер

Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	25.07.19 2:59	25.07.19 3:10	2:12	25.07.19 3:10	5:54	Ав.откл		у	с.Чистоводное. Обход 26.07.19.	школа, кот, связь/115 чел	115	0,1	8	+20, дождь	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	25.07.19 3:19	25.07.19 3:25	3:03	25.07.19 3:25	3:03	Ав.откл	ну	у	с.Лесогорье. Обход, замечаний нет.	нет/ 127 чел	127	0,1	3	+24, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Ин-тяг 220/35/10	8	25.07.19 4:01	25.07.19 4:32	2:05	25.07.19 12:40	2:05	МТЗ	нет	ну	Вкл с выделенным уч (без нагрузки). В 12:40 на оп. 3-00/323 заменён изолятор ф.-В.	нет/ 400 чел	400	0,16	10	+17, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	25.07.19 4:28	25.07.19 4:39	0:32	25.07.19 4:39	10:06	МТЗ	ну	у	с.Калинино.	школа, д/с, насосн/ 650 чел	650	0,2	5	+17, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	25.07.19 4:28	25.07.19 6:11	5:09	25.07.19 6:11	5:09	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прохождения грозы.	кот/ 1280 чел	1280	0,2	8	+17, гроза	
ЭС ЕАО	10	Воскресеновка 35/10	116	25.07.19 4:43	25.07.19 4:51	0:33	25.07.19 4:51	0:33	МТО	ну	у	с.Воскресеновка.	насосн/ 449 чел	449	0,1	5	+17, гроза	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	В-10 1Т	25.07.19 4:45	25.07.19 5:28	0:58	25.07.19 5:28	0:58	МТЗ		у	Осмотр: ф.111 откл от МТЗ (РСК).	1231 чел	1231	0,16	19	+17, гроза	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	111	25.07.19 4:45	25.07.19 16:04	0:05	25.07.19 16:04	0:05	МТЗ	ну	ну	Вкл=Вкм. с.Казанка. После осмотра вкл. успешно, замечаний нет.	нет/ 374 чел	374	0,1	5	+17, гроза	
ЭС ЕАО	35	Бабстово 35/10	1Т	25.07.19 5:31	25.07.19 5:39	0:42	26.07.19 18:19	4:13	МТЗ 35			Потребителю обеспечен резерв (вкл. СВ-10). Перегорели три ПК-10 ТСН-1; видны следы перекрытия на опорных изоляторах ТСН-1. 26.07.19 произведено обслуживание ТР ТСН1, заменили опорные изоляторы Эшт.. Заменили предох. трех фаз	2Т	516 чел	516	0,5		+17, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	116	25.07.19 5:40	25.07.19 11:56	0:01	25.07.19 11:56	4:51	КУ, земля			с.Дубовое. в пр.116-00/46-47 обрыв провода ф.С. Устранено.	больн/ 953 чел	953	0,1	10	+17, гроза	
Ам.ВЭС	10	Родионова 35/10	4	25.07.19 7:20	25.07.19 14:17	0:50	25.07.19 14:17	3:30	МТЗ	ну	ну	ТП-259 замены Эпврежденных оп.изолятора.	нет / 120 чел	120	0,02	4	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	25.07.19 7:29	25.07.19 7:29	0:26	25.07.19 7:29	3:15	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+23, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	25.07.19 7:35	25.07.19 7:47	0:19	25.07.19 7:47	0:19	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.	школа, кот/ 450 чел	450	0,1	7	+22, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	25.07.19 7:43	25.07.19 9:03	0:00	25.07.19 10:28	0:00	Ав.откл		ну	Вкл. без ТП 20017, вкл в 10:28 после замены предохр фА и замены поврежденного оп.из.фв.	школа, кот/ 900 чел	900	0,1	13	+22, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	25.07.19 8:05	26.07.19 1:46	0:03	26.07.19 2:37	3:49	МТО	ну	ну	Оп. 160-00/12 заменен поврежденный изолятор, устранен обрыв шлейфа (фв). Повторный осмотр ВЛ без замечаний. На ПС Левобережная произведен ремонт втычных контактов яч.160 (персоналом МЭС).	нет/ 1000 чел	1000	0,4	12	+15, гроза	
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	114	25.07.19 8:05	25.07.19 10:14	0:21	25.07.19 10:14	27:17	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке.	скваж/160 чел	160	0,15	7	+15, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	16	25.07.19 8:25	25.07.19 10:33	0:30	25.07.19 10:33	0:30	КУ "земля"			Повреждение на ведомственном ТП.	нет / 300 чел	300	0,3	8	+20, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	11	25.07.19 8:51	25.07.19 8:51	3:23	25.07.19 8:51	3:23	МТЗ	у		г.Свободный.	нет	0	0	0	+18, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	В-10 Т1	25.07.19 8:51	25.07.19 8:56	1:50	25.07.19 8:56	1:50	МТЗ		у	С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кв. Откл одновременно с ф11 (РСК,МТЗ, АПВ усп).	г.Свободный: 7009 чел	7009	1,4	35	+18, дождь	
Хаб.ЦЭС	35	ХТЭЦ-1 - БН	№2 (Т-4)	25.07.19 9:04	25.07.19 9:04	6:41	25.07.19 9:04	6:41	ДЭ 2ст., НЗЗ	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+13, дождь, гроза	
Хаб.СЭС	10	ЦРП-8	16	25.07.19 9:09	25.07.19 9:21	0:00	25.07.19 16:36	0:00	МТЗ	не прои зв		Потребителю обеспечен резерв. Повреждение концевой каб.муфты КЛ-10кВ яч. 1; произведен ремонт. (16:36).	ТП-83	нет / 850 чел	850	0,14	1	+13, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	8	25.07.19 9:15	25.07.19 14:10	0:00	25.07.19 14:10	505:43	МТО	выв	ну	От ф-8 залпаны потребители Ф-22 Корфовская (ф-22 выведен по заявке. Обесточены дачи. Повреждение на вед. отпайке.	нет / быта нет	0	0,7	34	+14, дождь, гроза	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	24	25.07.19 9:43	25.07.19 11:02	0:20	25.07.19 18:25	0:20	МТЗ	выв	ну	Вкл. без 6 ТП, вкл в 18:25. Оп.1 отгорание шлейфов (на спуске к ТП 1456); повреждение прох.изол. ф.А,В,С в ТП-1443. Устранено.	нет / 196 чел	196	0,7	12	+15, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	2	25.07.19 10:24	25.07.19 13:30	0:44	25.07.19 15:32	0:44	Ав.откл.		ну	Вкл без 5ТП, вкл в 15:32. Повреждение на ведомственной отпайке.	2114 чел	2114	0,37	17	+15, гроза	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	25.07.19 12:55	25.07.19 12:58	0:00	25.07.19 12:58	0:00	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка, Соколовка.	насосная / 2268 чел	2268	1,4	35	+30, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	25.07.19 13:52	25.07.19 13:57	1:17	25.07.19 13:57	1:17	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск.	насосная, д. сад / 5000 чел	5000	0,7	11	+20, пасм	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	25.07.19 16:50	25.07.19 16:50	0:01	25.07.19 16:50	0:01	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, пасм	
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ-Центральная	307	25.07.19 18:35	25.07.19 20:11	0:13	26.07.19 19:10	76:24	МТО	не прои зв		Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч."ТЭЦ Северная-РП 5 №1" (262 метра от РП-5). 26.10.19 установлена кабельная вставка 2,5м, установлено 2 кабельные муфты.	РП-5 ф-208	Пожарное депо / быта нет	0	0,15	4	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	25.07.19 20:23	25.07.19 21:43	1:24	26.07.19 8:33	6:03	МТЗ	ну		Вкл без 5ТП. Оп.394/1 поврежден изолятор ф.С. Устранено (8:33)	детприот / 1500 чел	1500	0,1	13	+21, сильный дождь	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	25.07.19 21:35	26.07.19 2:40	0:02	26.07.19 17:03	0:40	Ав.откл		ну	Вкл без 3 ТП. В 14-59 включен без 2-х ТП. В 16:42 включен без ТП 2743. В ТП поврежден тр-р 100 кВА. В 17-03 тр-р заменен, все включено	нет/ 367 чел	367	0,1	6	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	25.07.19 21:56	26.07.19 1:55	0:34	26.07.19 10:40	3:31	МТЗ		ну	Вкл без 3 ТП. Пр. оп. 79-80 падение дерева, обрыв двух проводов. Устранено.	школа, н/с/ 150 чел	150	0,1	7	+18, дождь	
Прим.ЗЭС	35	Кировка - Руновка		25.07.19 21:59	25.07.19 22:24	0:27	25.07.19 22:24	0:27	МТО		у	С погашением ПС Руновка. Обход без замечаний	0,12 МВт/ 789 чел	789	0,12		+25, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	25.07.19 22:00	25.07.19 22:13	0:14	25.07.19 22:13	0:14	МТО	ну	у	В пролете опор 12-14 оборваны провода (переход через р.Селемджа), падение оп. 13, оп.14 излом траверсы. Оп.№ 10 по 17 подтоплены Потребитель на ДГ. 4.08.19 установлена опора, / 7.8.19 трос перекинут м/ду оп., навешен 1 провод, 8.7.19 в 18:44 АВР завершены, схема восстановлена.	школа, больн/ 474 чел	474	0,1	8	+15, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	25.07.19 22:36	25.07.19 22:55	0:00	25.07.19 22:55	0:00	МТО		у	с.Преображенка Еленовка Подгорное Архангеловка Кировка.	школа, кот, д.дом/ 534 чел	534	0,1	15	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	4	25.07.19 22:55	26.07.19 3:35	0:47	26.07.19 5:56	0:47	МТЗ		ну	Вкл в 3:35 без ТП6461- отгорел шлейф фА, вкл в 5:56; устранено.	кот, скваж/ 33 чел	33	0,03	1	+20, гроза	

Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	6	25.07.19 23:22	25.07.19 23:31	0:40	25.07.19 23:31	0:40	Ав.откл		у	с.Руновка.	школа, д/с/ 380 чел	380	0,1	6	+25, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	25.07.19 23:38	26.07.19 0:46	1:23	26.07.19 20:15	3:08	МТЗ	ну	ну	Вкл без ТП, вкл в 3:19 без 1 ТП. Обнаружено: в болотистой местности падение ж/б опоры №381. В 17:05 ж/б опоры №381 установлена, при попытке включения отключился от МТЗ. На оп.№ 337 разрушение изолятора ф. В, провод перегорел, с падением в сторону оп №336 Устранено в 20:15.	школа, кот. д.дом/ 534 чел	534	0,1	15	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	26.07.19 0:33	26.07.19 1:05	27:47	26.07.19 5:56	27:47	МТЗ		ну	Вкл без 20030, вкл в 5:56. ТП 20030 устранен обрыв шлейфа ф.В.	школа/ 250 чел	250	0,1	6	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	26.07.19 1:22	26.07.19 1:43	0:03	26.07.19 1:43	0:03	Ав.откл		у	с.Чистоводное.	школа, кот/ 115 чел	115	0,1	8	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	26.07.19 2:10	26.07.19 2:23	0:17	26.07.19 2:23	0:17	Ав.откл		у	с.Чистоводное.	школа, кот/ 115 чел	115	0,1	8	+22, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Игнатьево		26.07.19 2:11	26.07.19 2:11	0:20	26.07.19 2:11	0:20	НЗНП 2,3 ст		у	ИМФ 26,5км, ф.А. Схема ремонтная. На ПС Игнатьево включена рем. Перемычка, СВ 110 выведен в ремонт. По ВЛ 110кВ Игнатьево-Сергеевка на ОП 12 разрушение 4 изоляторов в гирлянде (из 9).	нет	0	0	0	+17, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	26.07.19 2:33	26.07.19 2:45	2:35	26.07.19 2:45	6:58	Ав.откл		у	с.Чистоводное.	школа, кот/ 115 чел	115	0,1	8	+22, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	26.07.19 2:50	26.07.19 2:50	0:20	26.07.19 2:50	0:20	Ав.откл		у	с.Хвалынка.	нет	0	0	0	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	26.07.19 3:08	26.07.19 7:07	6:25	26.07.19 7:07	6:25	Ав.откл		у	с.Чистоводное.	школа, кот/ 115 чел	115	0,1	8	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	26.07.19 4:15	26.07.19 4:32	0:00	26.07.19 4:32	0:00	Ав.откл		у	Осмотр на 26.07.19.	теплопункт	530	0,5	2	+19, дождь	
Ам.ВЭС	10	Болдыревка 35/10	6	26.07.19 4:45	26.07.19 5:09	0:00	26.07.19 5:09	0:00	МТО, МТЗ		ну	у	с.Верхнеильмовка.	школа, скваж/ 283 чел	283	0,2	11	+15, облачно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	26.07.19 7:04	26.07.19 7:06		26.07.19 7:06		МТЗ		ну	у	с.Калинино. Оп.75-01/5 на ЛР-10 кВ разрушен изолятор. Устранено	школа, д/с, насосн/500 чел	500	0,1	7	+15, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	26.07.19 7:04	26.07.19 7:06	0:39	26.07.19 7:06	35:17	МТЗ		ну	у	с.Ленинское. Повреждение на вед. ТП	кот/ 800 чел	800	0,2	9	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	26.07.19 7:19	26.07.19 10:02	1:14	26.07.19 10:02	1:14	МТЗ				с.Чистоводное, на ТП7204 "Селиванов" убрана ветка	школа, кот/ 115 чел	115	0,1	8	+22, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Гуран 35/10	1	26.07.19 8:00	26.07.19 9:14	5:10	26.07.19 9:14	5:10	МТЗ		ну	у	с.Гуран, с.Евтухан	п/з /222ч.	222	0,1	6	+18, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	26.07.19 9:40	26.07.19 12:38	42:27	26.07.19 12:38	42:27	Ав.откл.		у	г.Фокино. При поиске МП в 12:38 фидер включен успешно.	нет/160ч.	160	0,1	5	+20, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	26.07.19 9:40	26.07.19 11:33	0:30	29.07.19 16:42		Ав.откл.		ну	у	г.Фокино. В 11:33 запитано 5ТП. В 12-23 выделен участок КЛ от ТП 82069 до ТП 82012 (без нагрузки). 27.07.19 определено МП участок от ТП 82069 до ТП82012, 625 м от ТП 82012. Смонтирована каб. вставка кабельной вставки 3м. 29.07.19 все включено, схема приведена в исх. состоянии	ф.13 ПС Промысловка пож.депо, очистные/1400ч.	1400	0,3	14	+20, пасм.
Ам.ЗЭС	6	Южная 110/6	1	26.07.19 14:26	26.07.19 17:00	0:42	26.07.19 17:00	0:42	МТЗ		ну	ну	г.Свободный. Повреждение на вед. ТП 57, на ЛР 41-01-03 отгорели шлейфа. Устранено	нет/987ч.	987		6	+22, пасм.
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	26.07.19 14:48	26.07.19 15:53	0:15	26.07.19 15:53	0:15	Откл.КУ"Земля"				г.Завитинск. ОП 107/7а заменили изолятор	нет/3000ч.	3000	0,5	18	+20, пасм.
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	26.07.19 15:34	26.07.19 15:40	0:26	26.07.19 15:40	0:26	МТЗ		выв	у	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка	школа, насосная/1511ч.	1511	1,3	20	+20, гроза, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Милорадово 35/10	7	26.07.19 16:34	26.07.19 16:38	0:42	26.07.19 16:38	0:42	МТЗ		ну	у	с.Маргаритово, Щербановка, Лиственное, Бровки	нет/260ч.	260	0,3	7	+18, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	РЦ 220/110/35/6	24	26.07.19 16:38	26.07.19 17:08	0:05	26.07.19 19:46	0:05	МТО		не прои зв.	у	Жд ОКРД г.Хабаровск. Включен без ТП 1443. В ТП следы перекрытия выключателя нагрузки. В ТП Заменен ВН	нет/196ч.	196	0,5	13	+22, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	26.07.19 17:45	26.07.19 20:48	1:46	27.07.19 0:42	1:46	МТЗ		ну	у	К.Комуна. Вкл. без 2-х ТП. Оп 24 разрушен изолятор Ф-А, обрыв провода. Устранено и вкл...	нет/80ч.	80	0,1	14	+20, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	26.07.19 20:45	26.07.19 20:45	0:28	26.07.19 20:45	0:28	МТЗ		у	у		нет	0	0	0	+24, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	9	26.07.19 20:48	26.07.19 20:48	1:41	26.07.19 20:48	1:41	МТЗ		у	у		нет	0	0	0	+24, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	26.07.19 20:55	26.07.19 20:55	0:40	26.07.19 20:55	0:40	МТЗ		у	у		нет	0	0	0	+24, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	8	26.07.19 20:55	26.07.19 21:47	0:49	27.07.19 19:11	3:50	МТЗ		ну	ну	Лучегорск. Вкл. без ЗТП-2087 (попадание воды на шины 10кВ), потребители запитаны от ф-14 ПС Лучегорск по сети 0,4 кВ. Замечания устранены, все включено	насосная / 1723 чел	1723	0,9	3	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	26.07.19 21:15	27.07.19 0:35	0:00	27.07.19 17:18	0:00	КУ "земля"				Лвл=46км. Вкл. без 2-х ТП (2 п/з на ДГ), длина участка около 20км. 27.07.19 с утра продолжен поиск МП. В 17:18 фидер включен полностью успешно, замечаний не выявлено	2 п/з на ДГ / быта нет	0	0,05	5	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	26.07.19 21:15	27.07.19 10:12	0:33	27.07.19 14:56	0:33	МТЗ		не прои зв.	у	Лвл=5,1км. Лучегорск. В 23:40 вкл. ЗТП. В 10:12 включен без ТП 2108. В ТП заменили 6 опорных изоляторов (затекание воды), уплотнили походные изоляторы	нет / 2017 чел	2017	0,6	11	+24, гроза
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал 35/10	2	26.07.19 22:39	27.07.19 0:41	0:02	27.07.19 0:41	0:02	КУ "земля"				В.Перевал. "Земля" самоустранилась.	нет / 1316 чел	1316	0,2	7	+22, дождь
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал 35/10	2	27.07.19 1:05	27.07.19 4:16	2:28	27.07.19 4:16	2:28	КУ "земля"				В.Перевал. "Земля" самоустранилась.	нет / 1316 чел	1316	0,2	7	+22, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	27.07.19 1:52	27.07.19 2:20	0:00	27.07.19 2:20	0:00	МТЗ		у	у	с.Дубки.	нет / 200 чел	200	0,1	3	+19, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	27.07.19 2:12	27.07.19 2:14	0:00	27.07.19 2:14	0:00	Ав.откл.		у	у	с.Степное.	нет / 250 чел	250	0,15	5	+19, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	27.07.19 3:47	27.07.19 6:42	1:40	31.07.19 3:05	3:35	Ав.откл.		ну	у	г.Большой Камень. Запитан от резерва. На оп.1 обнаружено повреждение коцевой кабельной муфты, повреждение КЛ- 394м от РП-80005 в сторону оп№1. /27-29.07.19 работы не вели. Необходим отвод воды из котлована, работа экскаватора. 31.07.19 смонтирована каб. вставка 15 метров и две соед. муфты, вкл. в 3:05.	ф-9 насосная, рыбзавод, школа, в/ч / 600 чел	600	0,6	12	+19, пасм
ЭС ЕАО	10	ОПП Волочаевка-2	Ф."Посёлок"	27.07.19 4:10	27.07.19 4:29	0:00	30.07.19 16:22	0:00	МТЗ		нет	ну	с.Волочаевка-2. Все потребители запитаны. На вед. ТП-5 (ТП проходная) яч-2 повреждена коцевая муфта (кабель АО ДРСК). Устранено 30.7.19 в 16:22 (произведен ремонт).	нет / 600 чел	600	0,25	4	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	14	27.07.19 5:20	27.07.19 6:05	0:00	27.07.19 6:59	0:00	МТЗ		у	у	Лвл=1,44км. Лучегорск. Вкл. без 3-х ТП. В 6:59 вкл. полностью.	Шк-1; Д/сад-1 / 1000 чел	1000	1	7	+20, пасм

Прим.ЮЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	27.07.19 6:08	27.07.19 6:08	1:02	27.07.19 6:08	31:56	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	27.07.19 6:12	27.07.19 6:12	1:45	27.07.19 6:12	1:45	МТО	у		При осмотре: в ТП-2052 заменено 2 предохранителя 10кВ.	нет	0	0	0	+20, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	27.07.19 6:12	27.07.19 6:12	4:01	27.07.19 6:12	4:01	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	14	27.07.19 6:12	27.07.19 7:26	0:59	27.07.19 7:26	0:59	МТЗ	ну	у	с.Губерово.	школа / 286 чел	286	0,05	4	+20, пасм	
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	114	27.07.19 6:20	27.07.19 6:23	0:09	27.07.19 6:23	0:09	МТЗ	ну	у	с.Камышовка.	водозабор / 160 чел	160	0,2	7	+18, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	8	27.07.19 7:07	27.07.19 12:26	0:50	27.07.19 12:26	0:50	МТО	выв	ну	Дачи. В 10:36 вкл. до Р-257(запитано 15ТП). В пролете ОП 173-174 падение сухого дерева, на ОП 173 сорвана вязка, слхест проводов. Устранено	нет / быта нет	0	0,7	40	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	4	27.07.19 7:10	27.07.19 7:16	1:00	27.07.19 7:16	1:00	МТО	у	у	с.Грушевое.	д.сад / 215 чел	215	0,1	5	+22, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	27.07.19 7:16	27.07.19 7:16	0:39	27.07.19 7:16	18:50	МТЗ	у			0	0	0	37	+20, облач	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	27.07.19 7:54	27.07.19 8:53	0:34	27.07.19 8:53	0:34	Ав. откл.		у	Дубки.	нет / 200 чел	200	0,1	3	+19, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	27.07.19 8:05	27.07.19 8:05	5:20	27.07.19 8:05	5:20	Ав. откл.	у			нет	0	0	0	+22, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	27.07.19 8:15	27.07.19 8:49	0:08	27.07.19 10:13	0:08	МТЗ			с.Георгиевка. В 8:53 включен без КТП 20065. В КТП повреждение проходных изоляторов ф.В.С. Устранено	нет/900ч.	900	0,1	13	+20, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	27.07.19 10:50	27.07.19 11:19		27.07.19 15:02		Откл.КУ"Земля"			с. Воскресенка. На ЛР 12 отгорел шлейф ф.А. В 11:19 4 ТП перезапитано от ПС Спасск ф.4. Устранено	д.сада/593ч.	593	0,6	15	+24, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	27.07.19 15:25	27.07.19 16:47	4:06	30.07.19 9:04	4:06	Ав. откл.	ну	у	п.Новый мир. В16:24 запитано БТП. На территории завода "Доброфлот" экскаватор сторонней организации повредил КЛ от оп.31/8 в сторону ТП 81098. В 16:47 выделен поврежденный участок КЛ (откл ТП 81098), потребитель запитан полностью. В 01:11 допущена бригада для монтажа двух кабельных муфт и кабельной вставки длиной 1м. 29.7.19 13:31 КЛ испытания не выдержал, повреждение 15 м от ТП 81098. /Уст.каб.встака20 м, испытан, вкл в работу/.	нет/1300ч.	1300	0,8	17	+25, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10		по ф.5 отключился реклоузер на ОП 207	27.07.19 15:26	27.07.19 15:30	0:03	27.07.19 15:30	0:03	Ав. откл.	у	п.Тигровый	нет/47ч.	47	0,06	3	+36, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	27.07.19 15:36	27.07.19 15:42	12:03	27.07.19 16:03	12:03	МТЗ	ну	у	РП-Усть-Ивановка,с.Ровное. В 15:42 по ТУ перезапитано 18 ТП от ф.5 П.Владимирова	ф.5 ПС Владимирова	больница/1700ч.	1700	1,1	33	+26, гроза, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	27.07.19 15:41	27.07.19 15:41	0:49	27.07.19 15:41	0:49	МТЗ	у		с.Волково	нет	0	0	0	+26, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 35/10		В 10 Т1	27.07.19 17:45	27.07.19 19:44	0:00	27.07.19 19:44	0:00	ЗДЗ		В 17:45 жалобы потребителя на отсутствие эл.энергии по вед. ф.13. По прибытию ОББ обнаружено: откл. В10кВ Т1 (ЗДЗ), отключенное полож. В10кВ вед.ф.13 (МТЗ). Обесточена 1 СШ 10кВ. 19-22 В 10 Т-1 включили на х.х. В 19-44 набрана нагрузка кроме вед. Ф-13(МТЗ)	нет/110ч.	110	1,85	27	+27, ясно	
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	138	27.07.19 18:07	27.07.19 18:15	0:05	27.07.19 18:15	0:05	МТЗ	ну	у	п.Облучье. Оп. 38-00/46 повреждена конц. муфта резервного кабеля бкв. КЛ выведена из сх в 0:21.	нет/606ч.	606	0,1	2	+27, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Океанская 35/6	В-6 Т1	28.07.19 0:39	28.07.19 1:44	1:47	28.07.19 1:05	1:47	Ав. откл.			Обесточена 1СШ-бкв. Отключенных фидеров (блинкеров) нет. Вкл. без вед. ф-3 (от КУ не отключился по мех. части), запитан по сети потребителя в 2:28. В 12:50 произведена регулировка привода В-бкв вед. ф.-3, готов к включению.	2110 чел	2110	1,7	18	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	28.07.19 1:46	28.07.19 5:36	2:03	29.07.19 11:30	17:07	МТЗ		не прои зв	г.Фокино. Запитано БТП. В 7:40 включен без 4-х ТП. Повреждение на участке КЛ-10 ТП82023-ТП82008: 142 м от ТП-82008. 29.7.19 в 1:17 снята ветка с двух проводов на оп.80, включены все потребители. В 11:30 повреждение КЛ-10 устранено, все включено	ф-11	3600 чел	3600	0,8	12	+20, пасм
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	28.07.19 1:50	28.07.19 1:50	0:00	28.07.19 1:50	24:56	МТЗ	у		Повреждение на вед. участке.	нет	0	0	0	+19, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Знарядовка 35/10	10	28.07.19 2:37	28.07.19 3:06	3:22	28.07.19 3:06	3:22	Ав. откл.		у	с.Кравцовка, с.Знарядовка.	насосная / 45 чел	45	0,02	12	+20, ясно	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	2	28.07.19 6:04	28.07.19 6:04	0:50	28.07.19 6:04	5:54	МТО	у		Обход на 29.07.2019	нет	0	0	0	+17, туман	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	6	28.07.19 6:04	28.07.19 6:19	0:30	28.07.19 6:19	0:30	МТО	запр ет	у	Екатеринославка. Обход на 29.7.19	нет / 500 чел	500	0,4	21	+17, туман	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	9	28.07.19 6:04	28.07.19 6:19	1:35	28.07.19 6:19	1:35	МТО	запр ет	у	Екатеринославка, Короли, Георгиевка. В ТП-2050 следы перекрытия в РУ-10кВ.	скважина / 1308 чел	1308	0,13	9	+17, туман	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	28.07.19 6:23	28.07.19 11:25	0:00	28.07.19 11:25	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Унгун, Красивое. В ТП-78 на шинах 10кВ перекрытие животным (змея). Устранено.	насосная, 2 д. сада / 445 чел	445	0,05	8	+17, облач	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	28.07.19 7:40	28.07.19 7:47	0:00	28.07.19 7:47	0:00	ав.откл		у	с.Лазо.	нет / 297чел	297	0,5	12	+20, пасм	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	28.07.19 8:55	28.07.19 8:55	1:01	28.07.19 8:55	2:49	МТО	у			нет	0	0	0	+17, обл	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	28.07.19 9:20	28.07.19 10:00	0:59	28.07.19 12:25	0:59	МТЗ	ну		Включен без 3-х ТП. На оп.6-06/8 повреждение кабельной муфты резервного кабеля, отключен.	нет / 870чел	870	0,5	26	+19, облачно	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	28.07.19 9:20	28.07.19 10:40	0:45	29.07.19 17:08	0:45	МТЗ	ну		Потребители запитаны от резерва все. На оп.7-00/6 повреждение кабельной муфты. Устранено.	ф.5	д/с / 1060чел	1060	0,2	11	+19, облачно
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	28.07.19 11:36	28.07.19 13:57	0:13	28.07.19 13:57	0:13	ав.откл.		ну	п.Шмидтовка. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 40чел	40	0,24	1	+24, пасм	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	28.07.19 12:58	28.07.19 13:05	0:05	28.07.19 13:05	0:05	МТО	ну	у	пгт.Магдагачи.	школа, д/с / 3000чел	3000	1,1	11	+20, обл	
Хаб.ЦЭС	10	Бинкин 110/10	15	28.07.19 13:04	28.07.19 13:08	41:27	28.07.19 13:08	41:27	МТЗ	ну	у	с.Оренбургское, Покровка.	школа, д/с / 279чел	279	0,32	10	+18, дождь, гроза	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	28.07.19 13:32	28.07.19 13:32	0:01	28.07.19 13:32	5:15	ав.откл	у		При осмотре: в ТП-5104 заменено 2 предохранителя 10кВ.	нет	0	0	0	+32, ясно	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп.Маго		28.07.19 14:08	28.07.19 14:20	0:00	28.07.19 14:20	0:00	ТЭНП 1ст	ну	у	ОМП Ф.А-0 43 км от НТЭЦ. 1.08.19 обнаружено упавшее, сухое дерево из не охранной зоны в пролёте оп. 15-16, без повреждения проводов.	2318чел	2318	7,25		+15, пасм	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	28.07.19 15:21	28.07.19 16:39	24:38	28.07.19 23:06	24:38	МТО	ну		г.Биробиджан. На оп 185-00/31-32 обрыв провода и шлейфа на ЛР-10 оп.185-00/31. Потребители запитаны от резерва кроме 1 ТП (быта нет, сторожка). Устранено	ф.171	нет / 483чел	483	0,24	16	+24, обл

Прим.ЮЭС	35	Орлиная 110/35/6	В-35 Т1, В-35 Залив-ТЦ	28.07.19 17:59	28.07.19 18:24		29.07.19 21:25		В-35 Т1: дуг.защита, ЛЗШ, ДЗШ; В-35 Залив- ТЦ: ЗОФ, ЛЗШ			Обесточились 1сш-35/6кВ ПС Телецентр. В 18:24 (ч/з 25 мин) на ПС Телецентр 1сш-6кВ запитана от Т2 (вкл СВ-6), запитано 3,5МВт, 4450чел. Осмотр 1С 35 в 23:28, замечаний не обнаружено. В 00:45 1С 35 выведена в ремонт. На ПС Орлиная произведена чистка изоляции и В/В испытания 1сш-35кВ, замечаний нет. 29.07.19 в 21-25 1 СШ 35кВ введена в работу, в 23:07 КВЛ Залив-Орлиная с отп. на Телецентр включена в работу	часть г.Владивосток, 4450чел	4450	3,5		+21, пасм
Прим.ЮЭС	35	Орлиная 110/35/6	В-35 Т2, В-35 Инстр.завод	28.07.19 17:59	28.07.19 19:54	0:27	28.07.19 19:54	0:27	В-35 Т2: внешн.откл., В-35 Инстр.Завод: внешн.откл.			Обесточились ПС Инструментальный завод. В 18:58 включен В-35 Т2, 2сш-35 под напряжение. Обход воздушного участка КВЛ без замечаний. Повреждение ТН-35 на ПС Инстр.завод (один ТН на обе секции, заменен)	часть г.Владивосток, 8220чел	8220	7,5		+21, пасм
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	1	28.07.19 18:01	28.07.19 22:13	0:00	28.07.19 22:13	0:00	"земля" от КУ			п.Теплое озеро. Обрыв провода на оп.1-00/8-9. Устранено	больница, школа, насосная / 1672чел	1672	0,3	7	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	Пашково - Башурово		28.07.19 18:04	28.07.19 20:18	1:20	28.07.19 20:18	2:08	МТЗ	ну		Обесточилась ПС Башурово. на ПС Башурово отработал КЗ 35кВ Т2 (ДЗТ), при этом не отошел ОД 35кВ Т2, в 20:18 ВЛ 35кВ Пашково-Башурово включена, вся нагрузка переведена на Т1. Осмотр зоны ДЗТ без замечаний. 29.07.19 проверка РЗА Т2 без замечаний. Неисправность привода ОД 35кВ Т2 по мех.части. Устранено 30.9.18)	ПС Башурово Т1 586чел	586	0,1	11	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	28.07.19 18:10	28.07.19 19:10	0:00	28.07.19 21:17	1:03	МТО	ну	ну	г. Завитский. Повреждение головной КЛ-10. Все потребители запитаны от резерва. Устранено	ф.13 нет / 1609чел	1609		7	+21, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	28.07.19 18:14	28.07.19 18:17	0:22	28.07.19 18:17	0:22	МТЗ	не раб	у	с.Унгун, Красивое.	насосная, 2 д. сада / 445 чел	445	0,05	8	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	28.07.19 18:40	28.07.19 20:07	1:49	28.07.19 22:24	1:49	ав.откл		ну	с.Сергеевка, Молчановка, Монакино. КТП-7040 под РТП обнаружена птица (ворона)	школа, скважина / 310чел	310	0,4	18	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	14	28.07.19 18:47	28.07.19 18:55	0:44	28.07.19 21:00	16:06	"земля" от КУ			с.Сергеевка. Ч/з 8 мин запитано от резерва без 4-х ТП. Повреждение на вед ТП	ф.11 ПС Петровка больница, скважина / 50чел	50	0,08	8	+20, гроза
Ам.ЦЭС	35	Среднебелая - Лохвицы		28.07.19 19:01	28.07.19 19:01	0:00	28.07.19 19:01	7:41	МТЗ-2		у		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	27	28.07.19 19:01	29.07.19 1:13	6:28	29.07.19 1:13	7:24	МТЗ	ну	ну	ст. Среднебелая. ОП 19 заменили фарфоровый изолятор	администр, насосная, в/н башня, д/с / быта нет	0	0,26	8	+20, гроза
Прим.ЗЭС	35	Сташевка 35/10	В-35 Т2	28.07.19 20:25	28.07.19 20:47	0:59	28.07.19 23:05	11:13	ДЗТ			Обесточена 1,2 СШ 10кВ (Т1 в резерве). В 20:47 нагрузка переведена на Т1. Осмотрена зона ДЗТ Т2, замечаний нет, газа в реле нет. В 23:05 включен	Т1 нет/593чел	593	0,8	8	+28, ясно
Прим.ЮЭС	35	Инструментальный завод 35/6	В-35 Т2	28.07.19 20:58	28.07.19 21:41	9:03	28.07.19 21:41	9:03	МТЗ 1ст.			Обесточена : 2СШ 6кВ. В 21:41 В35 Т2 включен, запитано все, кроме вед. ф.3, 17 (МТЗ, включен в 22:53).	часть г.Владивосток/502 Оч.	5020	5,5		+25, обл.
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	28.07.19 21:11	29.07.19 2:30	1:59	29.07.19 15:21	2:02	Откл.КУ"Земля"			г.Владивосток. В 21:58 перезапитана большая часть нагрузки. В 02:30 перезапитан весь потребитель. Остается не осматриваемый участок ВЛ от ОП 20 до ОП 35 (проходит по территории авторинка). На оп.32,33 повреждение изоляторов, в пр.оп.32-33 пакет на проводе. Устранено.	ЦРП нет/180ч.	180	0,8	3	+21, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Инструментальный завод 35/6	В6кВ Т1	28.07.19 21:29	28.07.19 22:50	0:00	28.07.19 22:50	0:00	МТЗ			обесточена 1 СШ 6кВ. В 22:50 В6кВ Т1 включен после замены предохранителя на перемычке между ТСН 1 и ТСН2. (пропали собственные нужды. Отключение произошло при включении ВЛ 35кВ Орлиная-Инструментальный завод)	часть г.Владивосток/320 Оч.	3200	4		+25, пасм.
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	114	28.07.19 21:38	29.07.19 2:41	0:00	29.07.19 13:38	0:00	МТЗ			Волочаевка2, Даниловка. В 2-41 вкл. без ТП-740 (потребители ТП-740 запитаны от резерва): повреждены прох. изол. 10кВ, устранено.	кнс/1000ч.	1000	0,2	6	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	В10 Т2	28.07.19 21:40	28.07.19 22:41	4:17	28.07.19 22:41	5:36	ЗДЗ			Обесточена 2СШ. В 22-41 включен без вед Ф-28(МТО)	нет/80ч.	80	0,8	20	+24, обл.
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита	с-24	28.07.19 22:27	28.07.19 22:27	3:32	28.07.19 22:27	3:32	МТО, ДЗ 1ст. ОМП- ф.В,С, 2,8 км.		у	Обход в пр.оп.1-34 без замечаний.	нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	10	28.07.19 22:50	29.07.19 0:25	4:05	29.07.19 2:17	4:05	МТЗ	выв	ну	В 00-25 включен до Р-195 (запитано 10ТП). Повреждение на вед ТП	нет/2295	2295	0,46	13	+20, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	29.07.19 1:24	29.07.19 2:04	1:00	29.07.19 2:04	1:38	МТО	ну	у	с.Лермонтовка, с.Добролюбово, с.Дальний-Восток	д.сад, школа/800ч.	800	0,28	17	+21, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	29.07.19 1:24	29.07.19 3:14	0:00	29.07.19 3:14	0:00	МТО	ну	ну	с.Лончаково, с.Козловка. Повреждение на вед оттайке	д.сад/195ч.	195	0,3	15	+21, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	20	29.07.19 1:28	29.07.19 2:54	0:00	29.07.19 7:15	0:00	МТЗ			г. Вяземский. В 2:54 включен до Р23 (запитано 11ТП). В 3:31 включен до Р134 (запитано ЗТП). В 6:00 запитано еще 1 ТП. Остается обсточ. ЗТП (75частных домов). В полете ОП 141/4-141/5 убрана ветка	школа/2768ч.	2768	1,14	17	+21, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	29.07.19 1:29	29.07.19 1:40	1:38	29.07.19 10:08	1:38	Откл.КУ"Земля"			с.Ровное. В 1:40 включен без 4-х ТП(120ч.). Выделен участок от ЛРБ1 до ЛР 106. На оп.33 обрыв провода, на оп.66 разрушение изолятора. Устранено.	ф.5 ПС Владимировка больница/1700ч.	1700	1	33	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	по ф.14 на оп 99 откл.РК	29.07.19 1:36	29.07.19 12:19	6:34	29.07.19 16:05	6:34	МТЗ		ну	п.Славянка-4. Включен без ЗТП. В 12:40 включен без ТП-4093, повреждение опорных изоляторов в яч-ке ВН 10. Устранено.	нет/504ч.	504	0,26	10	+20, морось

Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	29.07.19 3:11	29.07.19 4:24		29.07.19 4:24		Откл.КУ"Земля"			с.Покровка, с.Оренбургское, п.Лесопильный, г.Бикин. Повреждение на вед.ТП	школа/2623ч.	2623	0,31	11	+21, гроза, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	29.07.19 7:02	29.07.19 10:25	1:05	29.07.19 10:25	1:05	Ав. откл.	выв	не пром. зв.	с.Петровичи, Полётное, Прудки. В 7:26 включен до СМЛ1. Повреждение на вед. отпайке.	школа/1569ч.	1569	0,25		+19, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Раздольное1 - Раздольное2		29.07.19 7:35	29.07.19 7:35	0:20	30.07.19 19:55	0:20	Раздольное1: 6/6 Раздольное2: не отключался			Разрыв транзита, без отключения потребителей. На ПС Раздольное1 сорел соленоид включения В 110 "Раздольное2"; заменен./неисправность контрольного кабеля (низкая изоляция) от выключателя В 110 Раздольное-2 до ОПУ, длина -150 м, заменен в 19:16, вкл в 19:55, транзит замкнут/.	нет	0	0	0	+24, пасм.	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	29.07.19 8:37	29.07.19 8:37	0:02	29.07.19 8:37	0:02	ав.откл	у		с.Уборка	нет	0	0	0	+26, ясно	
Хаб.СЭС	10	ЦРП-1	9	29.07.19 10:16	29.07.19 11:50	0:43	29.07.19 18:03	0:43	МТЗ	нет	ну	В КТПН-Гараж при осмотре обнаруж. повреждение концевой каб. муфты. В 11:50 потребители запитаны от резерва кроме 1ТП. Устранено.	нет / 500чел	500	0,05	3	+20, обл	
Хаб.ЦЭС	110	Прим.ГРЭС - Бикин		29.07.19 11:03	29.07.19 11:13	0:10	29.07.19 12:13	0:10	Прим.ГРЭС: ТЗНП 2,3ст, АПВ ну. Бикин: НЗЗ 2ст, АПВ усл.	ну	у	Обесточено 9 ПС-110кВ, 5 ПС-35кВ. В 12:18 точка деления транзита перенесена на В 110 С-25 ПС Корфовская. ОМП 27 км. от ПримГРЭС.	ВЛ-110 Корфовская-Гродеково	78534чел	78534	25	+25, обл	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф.19 в ТП-7171 В-6	29.07.19 11:22	29.07.19 12:17	0:00	29.07.19 12:17	0:00	ав.откл		у	с.Хмельницкое, Бровничи, Серебряное.	нет / 143чел	143	0,25	5	+23, пасм	
ЭС ЕАО	10	Башурово 35/10	79	29.07.19 11:52	29.07.19 12:00	0:54	29.07.19 12:00	3:26	МТЗ	ну	у	с.Башурово.	нет / 200чел	200	0,05	3	+25, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	29.07.19 12:35	29.07.19 14:44	0:06	31.07.19 22:15	0:06	МТЗ		ну	Оп.21 (ЖБ) смыта р.Кедровка, провода не повреждены. В 14:44 нагрузка переведена на ф.5 ПС Безверхово и вкл с выделенным участком без нагрузки. Установлена временная опора, все включено	ф.5 ПС Безверхово	насосная, школа / 600чел	600	0,34	32	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	29.07.19 12:50	29.07.19 12:59	2:32	29.07.19 12:59	2:32	ав.откл		у	с.Раздольное, Тихий, Нежино.	больница, школа / 783чел	783	0,4	29	+28, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	29.07.19 12:53	29.07.19 15:36	1:04	31.07.19 9:24	1:04	ав.откл		ну	Лвл=11,6км. с.Тимоевеевка. В 15:36 запитано от резерва 4 ТП. Частичный обход без замечаний. Выделен головной участок до оп 39. В 20:52 запитали оставшиеся 4 ТП. Определено МП -ус.ПС-оп.1 (180 м от ПС Раздольное-1). 31.07.19 в 00-15 допущена бригада для монтажа 2-х кабельных муфт и вставки 4 м; вкл в 9:24	ф.2 ПС Раздольное-2	водозабор / быта нет	0	0,3	8	+28, пасм
Прим.ЮЭС	35	Давыдовка - Тавричанка		29.07.19 14:27	29.07.19 16:16	3:57	30.07.19 2:05	3:57	МТЗ			На ПС Давыдовка отключился В-35 Т1 (В-35 "Тавричанка" не отключался). Обесточились ПС Тавричанка, ПС Шмидтовка, 2сш-35/6кВ ПС Надеждинская. В 15:01 на ПС Надеждинская включен СВ-35, запитаны 1сш-35/6кВ (2,6МВт, 3089чел). 16:16 (ч/з 1:49) запитана ПС Шмидтовка от ПС Надеждинская по 35кВ (1МВт, 290чел). 16:49 (ч/з 2:22) запитана ПС Тавричанка по 35 кВ от ПС Шмидтовка. По ВЛ 35 Давыдовка-Тавричанка в пролете ОП 21-22 обнаружены следы перекрытия на технику, виновника на месте нет. Сообщено в с.б., полицию. Провод не поврежден. На ПС Давыдовка: при включении В-35 Т1 появился шум, отключен КУ. произвели ревизию привода В 35кВ Т1. В 22-37 В35кВ Т1 включен успешно. По ВЛ 35 Давыдовка-Тавричанка на ОП 4 заменили две гирлянды изоляторов, в 2-05 ВЛ введена в работу	ПС Надеждинская	4979чел	4979	6,5	+28, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	29.07.19 19:07	29.07.19 19:55	0:00	29.07.19 19:55	0:00	ав.откл		у	г.Фокино.	нет / 3600чел	3600	0,8	16	+24, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	Прим.ГРЭС - Бикин		29.07.19 19:54	29.07.19 20:00	1:11	31.07.19 18:58	1:11	Прим.ГРЭС: ТЗНП 2ст, МТЗ 2ст Бикин: НЗЗ 2ст	ну	ну	Обесточено 9 ПС-110кВ, 5 ПС-35кВ. ОМП 36,5км ф.В,С от ПС Бикин. Осмотр пр.оп 56-100 без замечаний. Продолжен 31.07.19; пр.оп.119-120 убрано упавшее дерево (ФА). В 18:58 вкл в работу по норм.сх.	ВЛ-110 Корфовская-Гродеково	78534 чел	78534	25	+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	29.07.19 20:30	29.07.19 20:56	0:00	29.07.19 20:56	0:00	МТО, МТЗ	ну	у	с.Гродеково, Переясловка.	д/с, школа / 2350чел	2350	1,2	24	+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	25	29.07.19 20:41	29.07.19 21:48	0:00	30.07.19 5:28	0:00	МТО	выв	ну	В 21:48 включен без 2ТП, вкл в 5:48. В ТП 1439 устранено повреждение 2 концевых каб. муфт.	ж/д округ г.Хабаровска/1440 ч.	1440	1,3	9	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		29.07.19 21:35	29.07.19 21:35	1:21	29.07.19 21:35	1:21	ПС Спасск: ТНЗНП 1 ст., АПВ усл., ИМФ - ф.В, 25.1 км. ПС Мучная: НЗЗ 1ст., АПВ усл.	у		Оп.102,103 гнезда аистов, следы жизнедеятельности; оп.102 ветка в траверсе фС (1м от провода, устранение на 9.8.19).	нет	0	0	0	+23, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	29.07.19 21:47	29.07.19 21:48	0:23	29.07.19 21:48	0:23	МТЗ	ну	у	с.Дубовское	школа/970ч.	970	0,9	19	+29, пасм.	

Прим.СЭС	110	Молодежная 110/35/6	T1	30.07.19 5:48	30.07.19 6:03	0:07	30.07.19 8:47	0:07	Дуг.защита			T1 работал по стороне 110/35кВ, T2 по стороне 110/6. При включении ранее отключенного вед. ф.8 в работу от дуговой защиты отключился T1 и СВ 6кВ. Обесточено 7 ПС 35кВ (ПС Новосысоевка,Лесная, В-2, Варфоломеевка, Яковлевка, Андреевка, Яблоновка. В 6:03 все ПС 35кВ перезапитаны по сети 35 от ПС Аресеньев1, в 6:38 включен СВ 6кВ, запитана 1 ш 6кВ (4 МВт, 11762ч.), кроме вед. ф.8, обеспечен резерв в 6:50. при осмотре обнаружено оплавление на нижних втычных контактах по Ф"А" и Ф"С" в сторону кабеля, нагрузка переведена на ф.14) / ф8-демонтаж поврежд ТТ (1.8.19 доставлены, произведена замена 5.8.19; по Т1 произв п/ав пров дуговой защиты, без замечаний. .08.19 по Т-1 проведена проверка РЗА, замечаний не выявлено.	26171	26171	7,7	+22, ясно			
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		30.07.19 6:53	30.07.19 7:01	0:07	30.07.19 7:01	0:07	ПС Биробиджан: ДЗ ЭЗ, НЭМП	ну	у	Обесточены 3 ПС 110кВ (Унгун, Бабстово, Воскресеновка)	4810ч.	4810	1	+20, обл.			
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	30.07.19 7:11	30.07.19 7:11	4:32	30.07.19 7:11	4:32	МТЗ	у		с.Прохоры Известковский	нет	0	0	0	+24, ясно		
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	7	30.07.19 8:06	30.07.19 9:11	0:05	30.07.19 12:59	0:05	Откл.КУ"Земля"			Вкл в 8:26 без 16ТП, вкл в 9:11 с выделены уч.без нагрузки, вкл в 12:59. Оп.268. устранен обрыв вязки фв.	нет/1260ч.	1260	0,41	23	+21, ясно		
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	22	30.07.19 8:11	30.07.19 9:57	0:52	30.07.19 12:39	0:52	КУ, земля			Вкл без 1ТП. РТП 05/4 поврежден разрядник фв, заменен (12:38).	нет/ 243 чел	243	0,1	7	+25, облачно		
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	154	30.07.19 9:05	30.07.19 9:05	0:29	30.07.19 9:05	1:26	МТО	у		п.Приамурский.	нет	0	0	0	+25, облачно		
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2а	30.07.19 13:03	30.07.19 13:28	0:29	30.07.19 13:28	0:29	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск. Осмотр без замечаний.	кот/ быта нет	0	0,1	9	+25, гроза		
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	30.07.19 14:14	30.07.19 17:00	0:47	30.07.19 17:00	3:01	Ав.откл		ну	Оп.69 снята ветка.	школа, кот, болны, скваж/ 569 чел	569	0,5	15	+24, пасмурно		
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	14	30.07.19 14:15	30.07.19 15:14	0:31	30.07.19 15:14	0:31	МТЗ	ну	у	с.Чигири	нет/ 500 чел	500	0,3	11	+28, гроза		
Ам.ЦЭС	10	Коммунальная 35/10	по ф12 реклоузер РК27	30.07.19 15:18	30.07.19 16:34	0:00	30.07.19 17:36	0:00	Ав.откл		нет	Вкл без 2ТП, вкл в 17:36. Произведена ревизия РК-27.	ПС Тотьм ф11	болны, кот/ 2000 чел	2000	0,6	10	+28, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	30.07.19 15:27	30.07.19 15:46	0:41	04.08.19 0:07	0:41	МТО		не прои зв	Повреждение на участке от ПС до КТП-81164. Смонтированы 2 муфы и вставка 10 метров.	ПС Топаз ф13	теплопункт/ быта нет	0	0,1	3	+28, ясно	
Ам.СЭС	6	Базовая 35/6	11	30.07.19 19:40	30.07.19 22:12	0:45	30.07.19 22:12	1:21	МТО		не прои зв	г.Зей. Сбита ж/б оп. №12 с приставкой у основания а/м Газель (гос. номер АА087 28). Сообщено в полицию, СБ. Произведена замена опоры.	Профилакторий, Сейсмостанция / быта нет	0	0,3	13	+24, облачно		
Прим.ЦЭС	10	Мучная 110/10	5	30.07.19 19:45	30.07.19 21:36	0:04	31.07.19 3:21	0:04	Ав.откл		ну	Потребителю обеспечен резерв. Оп. 52 заменен поврежденный изолятор.	Ф-4 ПС Черниговка	школа, д/с/ 276 чел	276	0,01	2	+28, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	30.07.19 22:01	30.07.19 22:04	0:00	30.07.19 22:04	0:00	Ав.откл		у	Произведен осмтр. ТП 20226 заменены ВВ предохран (обнаружен труп обгоревшего kota)		нет / 250 чел	250	3	0,05	+25, пасм	
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Новоивановка		30.07.19 22:03	30.07.19 22:03	1:25	30.07.19 22:03	1:25	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Болдыревка 35/10	6	30.07.19 22:49	30.07.19 23:16	2:25	30.07.19 23:16	2:25	МТО, МТЗ.		ну	у	с. Верхнеильиновка.		нет / 283 чел	283	0,03	5	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лугегорск 110/35/10	11	31.07.19 0:40	31.07.19 1:41	0:00	31.07.19 2:38	0:00	МТЗ		ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 2:38. Пр. 25-26 сняли ветку с проводов.	ф-6	нет / 707 чел	707	0,2	14	+25, дождь
Прим.ЗЭС	10	Сокольчи 35/10	2	31.07.19 3:38	31.07.19 7:53	0:34	31.07.19 7:53	2:44	Ав.откл		ну	ТП-7222 убрали ворону с сводов 10 кВ.		Шк,больница,скважина / 569 чел	569	0,5	18	+20, облач	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	31.07.19 6:28	31.07.19 6:28	0:38	31.07.19 6:28	0:38	МТО		у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+23, пасм	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	216	31.07.19 6:56	31.07.19 9:42	3:06	01.08.19 16:06	7:23	МТЗ		ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч. ТП712-оп.216-00/6 /МП 618 м от ТП 717/. 1.08.19 устранено.	ф219	школа, КНС / 2700 чел	2700	0,6	9	+21, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лугегорск 110/35/10	6	31.07.19 7:00	31.07.19 7:03	0:42	31.07.19 7:03	28:53	МТО		у	Осмотр на 2.8.19.		ст.обезжел/ 340 чел	340	0,1	7	+25, ветер	
ЭС ЕАО	35	Бира 35/10	1Т	31.07.19 7:30	31.07.19 8:14	0:59	31.07.19 8:14	4:42	ДЗТ		у	С обесточиванием 1,2 ш 10 кВ. На ШМ-10 следы перекрытия, под ШМ обгоревшая птица.		1640 чел/ 0,6 МВт	1640	0,6		+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	6	31.07.19 7:47	31.07.19 9:19	1:06	31.07.19 9:19	1:06	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.		школа, кот/ 1500 чел	1500	0,4	26	+25, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	15	31.07.19 8:01	31.07.19 8:46	2:27	31.07.19 8:46	2:27	Ав.откл		у	с.Благодатное.		нет / 400 чел	400	0,1	5	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	31.07.19 8:10	31.07.19 9:53	0:40	31.07.19 17:40	0:40	МТО		ну	Вкл без отп.на п/з Овчинникова, вкл в 17:40. оп.295 устранен обрыв вязки верхнего провода		п/з/ 370 чел	370	0,2	7	+20, туман	
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	142	31.07.19 8:16	31.07.19 11:15	1:07	31.07.19 14:11	1:07	МТЗ		ну	Вкл без ТП206, вкл в 14:11. Оп. 142-00/158 устранен обрыв провода фв (е обе стороны).		нет/645 чел	645	0,05	4	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	3	31.07.19 8:32	31.07.19 12:57	0:08	31.07.19 14:17	0:08	Ав.откл		ну	ТП-2007 (на Т-1) убрана упавшая ветка, заменены перегоревшие ВВ предохран фА,В,С. При вкл земля, продолжен поиск МП прибором. Оп. 19/2 убрана мертвая ворона; Повреждение на ведомственной отпайке		школа, д/с/ 513 чел	513	0,2	4	+27, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	31.07.19 9:19	31.07.19 9:27	0:01	31.07.19 9:27	0:01	МТЗ		нет	у	Биробиджан	нет/ 300 чел	300	0,34	3	+20, дождь	
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/6	32а	31.07.19 9:23	31.07.19 10:48	0:47	31.07.19 15:25	0:47	МТО		нет	не прои зв	При проведении земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ. Сообщено СБ.Винюник установлен. Устранено.	вкл. ДГ	насосн/ быта нет	0	0,2	4	+25, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2а	31.07.19 9:45	31.07.19 10:31	1:21	31.07.19 10:31	241:33	МТЗ		ну	у	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ быта нет	0	0,2	9	+25, пасмурно
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	31.07.19 9:46	31.07.19 12:10	3:35	31.07.19 14:51	3:35	МТЗ		ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 14:51. ТП-205 заменили 2 поврежденных оп. Изолятора.		школа д/с, насосн/ 2500 чел	2500	0,8	22	+25, дождь
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	6	31.07.19 9:46	31.07.19 11:34	0:01	31.07.19 12:25	0:01	МТЗ		ну	ну	Вкл без 2ТП. ТП 231 устранили повреждение концевой муфты		д/с, болны, насосн/ 5500 чел	5500	0,9	13	+25, дождь

Ам.ЭС	10	Желтоярво 35/10	1	31.07.19 10:38	31.07.19 10:38	0:42	31.07.19 10:38	0:42	МТЗ	у		с. Черниговка, с. Гащенко	нет	0	0	0	+25, дождь	
Прим. ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	В-10 Т2	31.07.19 10:44	31.07.19 11:42	0:39	31.07.19 11:42	0:39	Дуг.защита	у		С обесточиванием потребителей 2 сш 10 кВ. Осмотр: откл полож ф25 (РСК, МТО, вкл в 18:05, дуговое перекрытие)	0,5 МВт/ 710 чел/г. Уссурийск	710	0,5	25	+27, пасмурно	
Прим. ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	25	31.07.19 10:44	31.07.19 11:55	0:30	31.07.19 18:05	0:30	МТО	не прои зв		Потребителю обеспечен резерв. В яч. ф25 повреждение ТТ10, заменен.	ПС Н.Николевск ф4	нет/ 630 чел	630	0,2	4	+27, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Башурово 35/10	83	31.07.19 13:03	31.07.19 13:03	0:00	31.07.19 18:00	0:00	КУ, земля			Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+25, ождь	
Хаб. ЦЭС	35	ХТЭЦ-1 - Индустриальная	Т83	31.07.19 13:07	31.07.19 14:27	0:00	01.08.19 5:06	0:00	МТЗ 1ст. ПС Индустриальная: отключение присоединений 35кВ от дуг. Защиты	не прои зв		Обесточены ПС 35 Индустриальная, Протока. На ПС Индустриальная: задымление ЗРУ 35, вызван пож. расчет. /лож. расчет тушение не производил; проветрено ЗРУ-35 кВ. Поврежден В-35 кВ «ХТЭЦ1» (повреждены дугогасительные камеры, втычные контакты, опорные и тяговые изоляторы), ОПН 35кВ. Осмотр 2 сш 35 кВ без замечаний, вкл в 14:25, /запитаны потребители ПС Индустриальная; в 14:27 ПС Протока/. Произв. чистка изоляции 1 сш 35кВ, испытана, замечаний нет. Заменяли В 35кВ "ХТЭЦ1", ОПН 35 кВ, проверка РЗА КЛ Т83 без замечаний. В 5:06 КЛ ХТЭЦ1-Индустриальная (Т83) включена, схема приведена в исх. состоянии.	ХТЭЦ1- Индустриальная (Т82)	6,5 МВт/ 5806 чел/г. Хабаровск	5806	6,5		+25, пасмурно
Хаб. СЭС	110	НикТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго		31.07.19 13:39	31.07.19 13:39	0:08	31.07.19 13:39	0:08	ТНЗНП 2ст	у		Гроза. Обнаружено упавшее, сухое дерево из не охранной зоны в пролёте оп. 15-16, без повреждения проводов.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим. ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	31.07.19 14:27	31.07.19 17:25	0:17	05.08.19 0:04	1:11	МТО	не прои зв		В 15:44 вкл без 15ТП, вкл в 16:42 без 13ТП, вкл в 17:25 без 3ТП. В 23:38 выделен головной участок от ПС до ТП 82009, весь потребитель запитан. ТП82009 повреждена концевая каб. муфта (устранено). Повреждение КЛ 303м и 313м от ТП 82009. Установлена муфта, успешно испытан. Вкл. по норм. сх. 9-10.8.19 произведена чистка просеки оп. 40-55 уч. ТП82040-ТП82022.	ф.11 ПС Промысловка	нет/ 3600 чел	3600	0,8	16	+28, ясно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	31.07.19 18:42	31.07.19 19:22	0:00	31.07.19 20:42	2:45	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. ОП 119-00-1 отгорел шлейф. Устранено	ф8	кнс/ 2000 чел	2000	0,6	8	+25, пасмурно
Ам. ЦЭС	10	Муравьевка 35/10	10	31.07.19 19:18	31.07.19 19:48	0:04	31.07.19 19:48	0:04	МТО	запр ет	ну	с. Муравьевка, Корфово. Повреждение на на вед. отайке	п/з /124ч.	124	0,034	5	+26, дождь	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	222	31.07.19 19:46	31.07.19 21:06	0:07	15.08.19 16:50	0:07	МТЗ	ну	ну	с. Башмак. Выделен участок от ПС до ОП 222-00/111 (без нагрузки). Падение ж/б опор 222-00/4, 222-00/5 в болотистой местности. 1.08.19 подготовительные работы. 2.8.19 техника не смогла зайти (много воды). Ожидают спада воды / 15.8.19 уст. временные мет. опоры, в 16:50 вкл в работу/.	ф.52 ПС Биджан	школа кот, насосн/ 600 чел	600	0,1	9	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	224	31.07.19 19:48	31.07.19 23:34	0:43	03.08.19 16:48	0:43	КУ, земля	ну	ну	с. Преображенка. В 23:34 запитано 3 ТП. В 2:24 выделен участок от ПС до ОП 224-00/120 (без нагрузки). 3.08.19 в 16:48 на ОП 224-00/102 заменили два изолятора	ф.223 ПС Биджан	школа кот, насосн/ 370 чел	370	0,1	5	+25, гроза, дождь
Прим. ЦЭС	35	Липовцы 110/35/6	В-35кВ Т2	31.07.19 20:55	31.07.19 21:10	6:02	02.08.19 19:58	6:02	Откл. КУ			ПС Липовцы на В 35 Т2 обнаружен выброс масла из бака, ввели в работу Т3. В 20:55 В-35кВ Т2 выведен в ремонт с кратковременным погашением 2ЩС 35кВ. В 35 Т-2 обнаружено: электродуговое перекрытие траверсы подвижного контакта фазы "С", требуется замена. 1.08.19 произведена замена В-35 Т2, забракована тяга ф.-С (тяга демонтир для сушки). 2.08.19 устранено, Т2 включен.	Т3	нет/100ч.	100	0,35		+23, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	31.07.19 21:56	31.07.19 23:49	0:15	01.08.19 13:47	0:15	МТЗ	ну	ну	часть г. Биробиджан. Включен до ТП33. (запитано 11 ТП), без 8ТП (дачи). В прол. оп. 185-00/10-13 провод на земле (обрыв 3-х фаз), обрыв шлейфа оп. 185-00/72. В 13:47 повреждение устранено, включен последний потребитель.	нет/783ч.	783	0,4	19	+22, гроза, дождь	
Прим. ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	31.07.19 21:57	31.07.19 23:20	1:01	03.08.19 19:09	1:12	МТО			Доп. несёт нагрузку ф-3. Выделен головной участок КЛ от ПС до ТП 82069 (без нагрузки). Повреждение 165 м от ТП 82069. 3.8.19 произведен монтаж 4-х муфт и 2-х кабельных вставок по 8 метров. Второе повреждение 95 м от ТП 82069. 3.8.19 произведен монтаж 4-х муфт и 2-х кабельных вставок по 8 метров.	ф.13 ПС Промысловка	3850ч.	3850	0,5	20	+24, пасм.
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	31.07.19 22:00	31.07.19 22:30	1:43	31.07.19 22:30	1:43	МТЗ	ну	ну	с. Ленинское. Повреждение на вед. ТП	мчс/1280ч.	1280	0,2	8	+22, дождь	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	31.07.19 22:57	01.08.19 3:00	0:21	01.08.19 3:00	8:01	Откл. КУ "Земля"			с. Унгун, Красивое. При поиске "Земля" самоустранилась	нет/445ч.	445	0,1	8	+20, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	64	31.07.19 23:26	01.08.19 1:03	1:07	01.08.19 1:30	2:56	Откл. КУ "Земля"			часть с. Биробиджан. В 1:03 запитано 4 ТП. Повреждение на вед. ТП	нет/600ч.	600	0,6	6	+20, гроза, дождь	
Прим. ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 в РП 80202 В10кВ в сторону ТП 82040	01.08.19 0:05	01.08.19 4:23	0:21	01.08.19 11:55	43:34	Ав.откл.			часть быта г. Фокино. В 1:06 запитано 2 ТП. В 4:23 включен до РП 802202 (запитано 6ТП), В 5:08 запитано 8 ТП из 12. Убрана ветка прол. оп. 58-59, запитаны все потребители в 11:55	нет/400ч.	400	0,4	12	+22, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	209	01.08.19 0:30	01.08.19 4:10	2:00	01.08.19 4:10	2:00	Откл. КУ "Земля"			Оп. 209-00/36 заменен поврежденный изолятор.	ф.207 ПС ленинск	нет/100ч.	100	0,01	4	+20, гроза, дождь
Прим. СЭС	10	Самарка 35/10	2	01.08.19 3:30	01.08.19 3:33	0:00	01.08.19 3:33	0:00	Ав. откл.		у	с. Самарка	школа/112ч.	112	0,2	10	+20, ясно	
Прим. СЭС	10	Самарка 35/10	5	01.08.19 6:24	01.08.19 7:01	0:19	01.08.19 12:47	0:19	Откл. КУ "Земля"			с. Саратовка. В 7:01 включен для отыскания "Земли" прибором. В 12:47 включен полностью по нормальной схеме. Опора № 48 ф "С" заменён разрушенный изолятор.	школа/146ч.	146	0,01	6	+20, ясно	
Хаб. СЭС	10	ЦРП-4	7	01.08.19 8:47	01.08.19 9:47	0:00	01.08.19 18:40	12:00	МТЗ	нет	не прои зв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение каб. муфты (100 м от ЦРП2), произведен ремонт. (18:40)	ф-2 ЦРП-4	нет / 1500 чел	1500	0,3	10	+18, облач

Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	12	01.08.19 9:59	01.08.19 20:11	0:07	01.08.19 20:11	0:07	МТЗ		ну	Наклон оп.180, оп.выправлена.		школа / 400 чел	400	0,2	6	+29, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	25	01.08.19 10:42	01.08.19 11:40	1:26	01.08.19 17:33	1:26	МТЗ	нет	не прои зв	Потребителю обеспечен резерв. Поврежден КЛ на уч. ТП264-ТП 544. Устранено в 17:33.	ф20	правительство ЕАО / 3910 чел	3910	0,5	7	+23, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	20	01.08.19 10:46	01.08.19 14:24	2:07	02.08.19 14:28	2:07	МТО	ну	ну	Вкл. без ТП-541 (обеспечен резерв, повреждены 2 конц.каб.муфты; устранено, вкл. в 18:35) и ТП-127 (поврежден ВН-6 1Т, произв.ремонт) Устранено 2.8.19.	нет / 330 чел	330	0,2	5	+23, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	01.08.19 11:12	01.08.19 16:39	0:00	01.08.19 16:39	370:50	МТЗ		не прои зв	Сторонним а/краном оборваны провода в пр.оп. 35-36 фА,В,С (виновник установлен). Сообщено СБ, ОВД. Устранено.	нет / 200 чел	200	0,1	3	+29, ясно	
ЭС ЕАО	10	Башурово 35/10	71	01.08.19 11:16	01.08.19 11:24	0:20	01.08.19 11:24	0:20	МТЗ	не раб	у	Планируется осмотр.	нет / 450 чел	450	0,09	6	+23, дождь	
ЭС ЕАО	10	Башурово 35/10	83	01.08.19 11:16	01.08.19 16:26	1:11	01.08.19 16:26	1:11	КУ "земля"			Оп. 83-00/28. заменен поврежденный изолятор.	быта нет	0	0,01	1	+23, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Кролевыц 110/35/6	25	01.08.19 12:19	01.08.19 15:08	1:57	01.08.19 15:08	1:57	МТЗ		ну	Пр.оп.39-40 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений).	нет / 150 чел	150	0,1	14	+30, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Разрез 110/10/6	3	01.08.19 13:37	01.08.19 15:27	0:54	01.08.19 20:09	0:54	МТЗ	ну	ну	В 15:27 вкл без 2 ТП, вкл в 20:09. Падение оп.124/21/1 (уст.временная оп), наклон оп. 124/21, выправлена. (болот).	школа / 691 чел	691	0,2	16	+35, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	Сита - Петровичи	С-51	01.08.19 14:25	01.08.19 17:40	0:01	02.08.19 11:05	0:01	МТО, НЗЗ 1ст	ну	ну	Лвл=27,3км. Обесточены ПС-110 Петровичи, ПС-35 Святогорье. В 17:40 (через 3ч 15 мин) запитана ПС Святогорье (2677 чел/0,6МВт). /На ПС Петровичи изменены уставки ДЗТ ДТ для работы по стороне 35/10кВ. В 19:55 (ч/з 5ч 30 мин) запитана ПС Петровичи запитана от 1Т по сети 35кВ. Осмотр уч.оп.89-ПС Петровичи без замечаний (21:30). 2.8.19 в пролете оп. № 63-64 ф. -С убрано дерево (без повреждения провода). В 11:05 ВЛ введена в работу.. 2.08.19 в 16:57 сх. приведена вискодное состояние.	ПС Святогорье по ВЛ-35 Петровичи-Гергиевка	Лазовский р-н, 5223 чел	5223	1,2		+25, дождь
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	по ф-3 откл. СП-2	01.08.19 16:03	01.08.19 18:56	1:04	02.08.19 13:22	3:55	МТЗ		ну	Вкл без 5ТП, вкл в 19:21 без 2ТП, вкл в 19:34 с выделенным уч.без нагрузки. Оп.327 срыв изолятора фВ, пр.оп.326-327 схлест проводов. Устранено и вкл. 2.8.19 в 13:22..	нет / 50 чел	50	0,01	11	+32, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	01.08.19 16:05	01.08.19 16:06	0:30	01.08.19 19:06	0:30	МТЗ		не прои зв	Пр.оп.45-46 устранен обрыв 2 проводов.	ф-20	птицефабрика	0	0,1	2	+32, пасм
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	В-10 Т2	01.08.19 17:28	01.08.19 18:02	0:02	01.08.19 18:02	0:02	Дуг. защита		у	Одновременно с вед. ф-21 (МТО). Обесточена 2СШ-10кВ. Вкл. без вед. ф-21 (дуговое перекрытие)	нет / 250 чел	250	0,8		+33, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	01.08.19 18:30	01.08.19 18:37	2:40	01.08.19 18:37	2:40	МТО		у		д. сад, интернат / 1240 чел	1240	0,5	32	+23, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	В-6 Т1	01.08.19 18:39	01.08.19 19:45	1:40	01.08.19 19:45	14:24	без блинкеров			Одновременно с вед. ф-8 (без блинк.). Обесточена 1СШ-6кВ. Включён без вед. ф-8 (вкл в 20:10). 02.08.19 выявлена неисправность КСА В-6 ф-8, произведена замена КСА.	г.Владивосток, 1270 чел	1270	2,6	7	+27, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	01.08.19 18:47	01.08.19 19:43	2:06	01.08.19 23:30	2:30	МТЗ		не прои зв	Вкл. без 1 ТП, вкл в 23:30. Пр.оп.84-85 убрано упавшее дерево (поврежденный оборудования нет).	Ст. обезжелезивания-1 / 340 чел	340	0,1	7	+29, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	5	01.08.19 20:40	01.08.19 21:53	0:01	01.08.19 21:53	2:41	Ав.откл		у		насосн/ 100 чел	100	0,1	4	+27, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	01.08.19 21:35	02.08.19 6:26	3:06	02.08.19 6:26	65:25	МТО	нет	ну	Вкл без 11ТП, вкл в 6:26. Пр.оп.102-103 убрано упавшее дерево.	школа, кот/ 1057 чел	1057	0,2	14	+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	01.08.19 22:36	01.08.19 22:49	0:51	01.08.19 22:49	0:51	МТЗ	нет	у		школа, д/с, насосн/ 1569 чел	1569	0,8	20	+25, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	01.08.19 23:05	02.08.19 0:03	0:35	02.08.19 4:43	0:35	КУ, земля			Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 4:43. Оп.231 заменен поврежденный изолятор фВ.	школа, жд, кот/ 1511 чел	1511	0,8	29	+23, ясно	
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	28	02.08.19 1:48	02.08.19 1:48	0:25	02.08.19 1:48	3:15	МТЗ		у	п.Таежный.	нет	0	0	0	+22, облачно	
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	29	02.08.19 1:48	02.08.19 1:48	0:54	02.08.19 1:48	0:54	МТЗ		у	п.Екатеринославка.	нет	0	0	0	+22, облачно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	02.08.19 1:50	02.08.19 1:57	0:00	02.08.19 1:57	0:00	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка, Соколовка.	насосн, кот/ 2268 чел	2268	1,4	35	+23, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф11 В-10 кВ в ТП82040	02.08.19 4:03	02.08.19 4:47	0:39	02.08.19 5:15	0:39	Ав.откл		у	Вкл без 3 ТП, вкл в 5:15 без замечаний.	нет/ 400 чел	400	0,4	10	+22, ясно	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	02.08.19 4:53	02.08.19 6:12	5:14	02.08.19 8:58	5:14	МТЗ	ну	ну	Вкл без 9ТП. Оп.149, разрушение колпачка, срыв изолятора верхнего провода. Устранено.	школа, д/с, больн/ 595 чел	595	0,2	18	+20, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	02.08.19 5:52	02.08.19 5:52	0:00	02.08.19 5:52	0:00	Ав.откл		у		нет	0	0	0	+21, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	02.08.19 6:58	02.08.19 10:17	0:47	04.08.19 11:39	0:47	КУ, земля			г.Фокино. От резерва запитано 10 ТП. В 15:51 вкл. все потребители. Выделен поврежденный участок КЛ между РП-80201 - РП80202. /2.8.19 работы не велись/ 3.08.19 нагрузка переведена на ф.1 в 9-43 после включения ф.1. Установлена муфта, успешно испытан. 4.08.19 в 10:50 участок КЛ от рп 80201 до рп 80202 включен	ф-13	насосн, школа, вч/ 2030 чел	2030	0,4	17	+22, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	02.08.19 7:02	02.08.19 7:02	0:44	02.08.19 7:02	3:58	Ав.откл		у		345 чел	345	0,1	2	+22, ясно	
Ам.СЭС	35	Овсянка - Чалбачи		02.08.19 7:51	02.08.19 16:51	0:03	02.08.19 16:51	0:03	МТО	нет	ну	Лвл=44,3км. Обесточена ПС Чалбачи, Юбилейная. Падение дерева в пролет опор 150-151, обрыв проводов 2-х фаз., оп. 149-152 обрыв вязык ф.-В,С. Устранено.	2800 чел	2800	0,5		+24, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	10	02.08.19 9:42	02.08.19 10:10	0:38	02.08.19 10:24	4:06	КУ "земля"			с.Ивановка. Запитано без 2-х ТП. Вкл. в 10:24, повреждение на вед. отпайке.	в/н башня, д. сад/ 842 чел	842	0,2	13	+27, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	02.08.19 10:57	02.08.19 12:47	0:00	02.08.19 18:41	0:00	Ав.откл	ну	ну	с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. В 12:47 включено 5ТП, в 13:23 вкл. без 1ТП. В пр.оп. 240-241 произведена чистка просеки, отрегулирован ЛР-20 (оп. 237). Вкл. в 18:41.	Шк-интернат / 122 чел	122	0,2	9	+27, ясно	

Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	02.08.19 13:01	02.08.19 14:52	0:04	02.08.19 14:52	0:04	КУ "земля"			с. Анастасьевка, Петропаловка. Оп. 177 сврв изолятора.		нет / 133 чел	133	0,17	11	+25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	02.08.19 14:46	02.08.19 15:31	0:00	02.08.19 18:22	0:00	МТЗ	ну	ну	Благовещенск, вкл. без ТП 15-43. Поврежден рез. каб. между ЛР-559 и ТП 15-43 (искл из схемы).		нет / 100чел	100	0,1	13	+27, ясно
Ам.ЦЭС	10	Амурсельмаш 35/10	22	02.08.19 15:50	02.08.19 17:53	0:39	02.08.19 17:53	0:39	МТО	ну	ну	г.Белогорск. На оп. 1 повреждена каб. муфта, введен в работу резервный кабель		д. сад / 2358 чел	2358	1	26	+27, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	02.08.19 16:30	02.08.19 16:51	0:00	02.08.19 16:51	0:00	МТЗ	ну	ну	Новобурейский, Бурей. Выделен поврежденный участок без потребителя. Опора 179 повреждена каб. муфты (кабель на гарантии). Ремонт оп. будет заниматься подрядчик.		очистные / 2800 чел	2800	0,5	21	+27, ясно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	02.08.19 17:35	02.08.19 19:42	0:00	02.08.19 19:42	370:02	МТЗ		ну	п.Смоляниново, п.Романовка. В пр. оп. 26-27 сняли ветку с проводов.		поликлиника / 100 чел	100	0,2	5	+33, ясно
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		02.08.19 18:03	02.08.19 18:03	0:00	02.08.19 18:03	0:00	ТНЭМП Эст	у		ОП 91 гнездо аиста, других замечаний нет		нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2 220/110/6	29	02.08.19 18:45	02.08.19 21:28	0:26	02.08.19 22:35	0:26	МТЗ		не прои зв	Вкл без ЗТП, вкл в 22:35. Повреждение на ведомственном ТП.		детская поликлиника, ддом / 270 чел	270	0,3	10	+31, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	35	02.08.19 18:50	03.08.19 0:42	0:22	06.08.19 16:34	0:22	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Выделен участок КЛ от ПС до ЦРП 102. 3- 4.08.19 не работали. 5.08.19 МП 162 м от ЦРП-2, разработан котлован, смонт.каб. вставка, испытан, включен по норм.схеме	ф16	больн/ 550 чел	550	0,1	5	+31, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	10	02.08.19 20:40	02.08.19 20:49	1:00	02.08.19 23:57	1:00	КУ, земля			Вкл без ТП, вкл в 23:57. На РТП (на оп.35/12) повреждение подвижного оп.изолятора фв. Устранено.		кот, д/с, хлебозавод/ 842 чел	842	0,2	13	+30, ясно
Прим.ЮЭС	35	Суражевка 35/6	Т2	02.08.19 21:53	02.08.19 22:16	3:44	03.08.19 23:19	5:09	ДЭТ			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение ввода СВ 35 ф.В (в сторону 2 щ), повреждение бака В 35 «Кролевы» ф.А. Произведена замена повреждённого оборудования, введён в работу Т2.	СВ-6	птицефаб/ быта нет	0	0,13	7	+26, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Ф 4 участок	02.08.19 22:43	02.08.19 23:29	0:01	03.08.19 0:56	0:01	КУ, земля			Вкл без ЗТП, вкл в 0:56. Пр.оп 13-14 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия.	ф.Несвоевка	больн/ 541 чел	541	0,3	8	+24, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	02.08.19 23:24	03.08.19 1:56	1:14	03.08.19 1:56	1:14	МТО	ну	у	В 0:02 вкл без 12 ТП, вкл в 1:56 без замечаний.		нет/ 160 чел	160	0,1	17	+25, ясно
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	03.08.19 1:20	03.08.19 2:08	0:45	03.08.19 2:08	27:05	МТЗ	ну	у			скваж, Ростелеком/ 418 чел	418	0,2	9	+22, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	3	03.08.19 2:39	03.08.19 15:38	2:29	10.08.19 12:04	2:29	Ав.откл		не прои зв	Фокино. В 14:47 включен до ТП 82028 (запитано 1 ТП). 15:58 нагрузка Ф-3 и Ф-17 переведена на Ф-15 ПС Промысловка, запитаны все потребители. Повреждение на каб. уч. между ТП-82030 и ТП-82031. 4.08.19 определено место повреждения на расстоянии 36м от ТП82031 (под бетонной плитой и мусорными баками). /5.08.19 провели повторные ВВ испытания, МП подтверждено. 6.08.19 МП отключено, 7.8.19 расширение котлована, монтаж каб.вставки (10М), 08.08.19 смонтирована кабельная вставка и соед.муфты на уч.ТП82031 – ТП82030, требуется проведение высоковольтных испытаний, фазировка и включение в работу 10.08.19 испытание КЛ выдержал, сфазирован, вкл. в работу 12:04.	ф15	детдом, фсб, больн, школа, суд/ 6850 чел	6850	1,1	21	+22, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	03.08.19 3:30	03.08.19 9:43	0:00	03.08.19 9:43	1:05	МТО	ну		В 6:28 вкл головной уч. (без нагрузки), вкл в 6:50 без 13ТП. 09:43 включен с нагрузкой Ф-11 ПС Промысловка, запитаны все потребители. РП 203 яч. Ф.16 повреждение ТН 10кВ. 3-4.08.19 не работали		нет/ 450 чел	450	0,1	20	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	03.08.19 3:30	03.08.19 7:44	0:00	12.08.19 21:55	3:09	МТО		не прои зв	В 6:08 вкл головной уч., в 6:18 вкл без 6ТП, вкл в 6:53 без 5ТП, вкл в 7:44 без ЗТП, вкл в 8:00 с выведенным уч.КЛ ТП82015-ТП82020. (без нагрузки). /3-7.08.19 работы не вели; 8.8.19- поиск МП. 9.8.19 не работали/. 10.8.19 в 18:50 выявлено повреждение 47м от ТП 82015, наряд прикрыт. 11.08.17 МП подтверждено. 12.08.19 8-50 допущена бригада для разраб. котлована. В 16:20 работы прекращены. Проведен монтаж 2-х муфт, кабельная вставка между ТП82020 – ТП82015, КЛ испытания выдержала, в 21:55 включена в работу.		школа, пож.депо/ 400 чел	400	0,2	7	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	03.08.19 3:45	03.08.19 19:09	0:03	07.08.19 0:26	0:03	КУ, земля			Фокино. В 18:05 включен без нагрузки Ф-7 (все абоненты Ф-13 запитаны). Остается отключено 9ТП от Ф-7. В 19:09 набрана нагрузка ф. 7. Повреждена КЛ между РП 80201 и РП 203. 4.08.19 определено МП: 320м. от РП 203. 5.8.19 в 6:31 смонтирована муфта. 6.8.19 проведены в/в исп.сфазирован, 7.08.19 в 00:26 включен		нет/ 520 чел	520	0,7	16	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	15	03.08.19 3:59	03.08.19 4:32	0:00	03.08.19 4:32	0:00	Ав.откл		у	Произведен осмотр. ТП 201 заменен перегоревший предохранитель. (рядом труп вороны). (8:35)		нет/ 312 чел	312	0,2	4	+24, ясно
Ам.ЗЭС	10	Желтоярво 35/10	1	03.08.19 5:51	03.08.19 5:51		03.08.19 5:51		МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, облачно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	03.08.19 7:36	03.08.19 7:36	2:50	03.08.19 7:36	2:50	Ав.откл	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+24, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	6	03.08.19 8:10	03.08.19 9:50	0:51	03.08.19 9:50	0:51	Ав.откл		ну	Каймановка, Каменюшка. При осмотре РП"Кондратенкова" отключено положение вводного В бкВ (Ав. Откл.) и В бкВ ф.1 (РСК, МТЗ). В 9:50 ф.6 ПС Баневур включен при отключенном ф.1 на РП"Кондратенкова"		школа, кот/ 1500 чел	1500	0,4	26	+23 ясно

Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.6 на РП "Кондратеновка" отключился ф.1	03.08.19 8:10	03.08.19 10:41	0:00	03.08.19 13:00	0:00	МТЗ			часть с.Кондратеновка,с.Каменушка. В 10:42 перезапитано 7 ТП. При поиске повреждение самоустранилось		нет/125ч.	125	0,1	10	+23, ясно
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Георгиевка		03.08.19 9:06	03.08.19 9:16	0:50	03.08.19 9:16	0:50	ДЗ 2с.	ну	у	с.Георгиевка, с.Саскаль, с.Актый, с.Свободный Труд, с.Симоново, с.Ушаково		Школы, больница/2176ч.	2176	0,35	32	+25, гроза
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	03.08.19 14:52	03.08.19 15:28	1:55	03.08.19 16:20	3:15	Ав.откл.			часть г.Партизанск. Включен в 15:28 до ТП 7335(запитано 6ТП). При поиске повреждение самоустранилось. в 16:20 включен успешно		школа/1144ч.	1144	1,5	8	+33, ясно
Ам.ЦЭС	10	Томичи 35/10	8	03.08.19 15:50	03.08.19 17:51	0:00	03.08.19 17:51	0:00	МТЗ	ну	ну	с. Камышевка, с. Лукьяновка. В полете ОП 159-160 убрана ветка		нет/270ч.	270	0,1	6	+25, гроза, ветер
Ам.ЦЭС	35	Белогорск - Пригородная		03.08.19 16:50	03.08.19 18:46	0:00	03.08.19 20:50		КУ "земля"			Обесточена ПС Пригородная. По ВЛ 35 Пригодная-Томичи на ПС Пригородная ЛР-Л35 Томичи заменили опорный изолятор ф"В".	ф-10 Индустрия	6170ч.	6170	1,5		+25, дождь, гроза
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Мухино		03.08.19 16:52	03.08.19 16:52	0:00	03.08.19 16:52	0:00	ДЗ 1 ст.	у				нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Никольская 35/10	13	03.08.19 17:00	03.08.19 18:36	0:00	03.08.19 18:36	0:00	МТЗ	ну	ну	с. Никольское. В полете ОП 1717-1/18 убрано дерево, провод не поврежден		школа/1626ч.	1626	0,1	10	+25, гроза, дождь
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Георгиевка		03.08.19 17:25	03.08.19 17:25	0:00	03.08.19 17:25	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	03.08.19 17:34	03.08.19 19:38	0:00	03.08.19 20:09	0:00	Ав.откл.			с.Раздольное, Тихий, Нежино. В 19-38 включен без двух Тп. В ТП 5176 повреждены разрядники ф.А,В		больница, школа/783ч.	783	0,4	29	+29, ясно
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Георгиевка		03.08.19 18:07	03.08.19 18:07	2:03	03.08.19 18:07	2:03	2з ДЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Георгиевка		03.08.19 18:18	03.08.19 18:18	0:34	03.08.19 18:18	2:44	ДЗ 2с.	у		Обход 9.8.19, замечаний нет.		нет	0	0	0	+23, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	110	Птицефабрика 110/35/10	T2	03.08.19 18:49	03.08.19 20:31	7:08	03.08.19 20:53	28:58	ГЗ			Введён из ремонта в работу Т1, потребитель запитан. В 20:53 включили Т2 после протирки и герметизации релейного шкафа.	Т1	птицефабрика, водозабор/1590ч.	1590	1,5	12	+23, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	03.08.19 18:53	03.08.19 21:08	7:16	03.08.19 21:08	7:16	МТЗ	ну	у	с. Усть-Ивановка.		д. сад / быта нет	0	0,07	14	+23, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	2	03.08.19 19:20	03.08.19 19:27	0:00	03.08.19 19:27	1:53	МТО	ну	у	Восточный.		скважина, соц.приот / 1500 чел	1500	0,17	10	+23, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	6	03.08.19 19:20	03.08.19 20:57	0:15	03.08.19 20:57	1:21	КУ "земля"			Екатеринославка. На ТП 20-57 заменили опорный изолятор ф"В".		Больница, школа / 500 чел	500	0,35	21	+23, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/6	38	03.08.19 19:35	03.08.19 19:45	1:54	03.08.19 19:45	2:53	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск Западный промузел.		быта нет	0	0,3	26	+23, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	03.08.19 20:09	04.08.19 0:40	1:01	04.08.19 18:14	1:01	КУ "земля"			г.Фокино. В 22:40 запитано ЗТП от резерва. В 0:40 запитаны все потребители. В полете ОП5-6 убрана ветка с проводов	ф-13 ПС Промысловка	Пож. депо, насосная, очистные / 450 чел	450	0,5	9	+26, ясно
Ам.ВЭС	6	А 110/35/6	6	03.08.19 21:10	03.08.19 22:46	4:45	04.08.19 0:38	4:45	КУ "земля"			п.Зельвино. Вкл. 7 ТП. В полете опор 73-74 топом оборвало 2 фазы. Устранено		Склады ВВ, насосная / 1500 чел	1500	0,1	12	+23, гроза, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	33	03.08.19 21:10	03.08.19 23:08	4:56	03.08.19 23:08	4:56	МТО	ну	ну	п.Буря. Повреждены на вед. оттайке.		нет / 2718 чел	2718	0,8	17	+23, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	03.08.19 22:42	03.08.19 22:42	0:41	03.08.19 22:42	0:41	МТЗ	у		АПВ усп., при включении земля ф"А"-0. Работа с "землей". с.Луговое Шмаковка Авдеевка Кировка. На КТП 6133 разрушен РВП-10 ф.- "А". Устранено с 0:27 до 2:41.		2 насосн. МТФ / 1787 чел	1787	0,2	21	+25, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	03.08.19 23:10	03.08.19 23:52	6:42	03.08.19 23:52	6:42	МТО. МТЗ.	ну	у	Новобурейский, Буряк.		Очистные сооружения, ОАО"РЖД", МЧС ГУ №7 / 2800 чел	2800	0,5	21	+20, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	04.08.19 1:46	04.08.19 1:46	0:16	04.08.19 1:46	0:16	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, дождь
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		04.08.19 2:35	04.08.19 2:35	0:00	04.08.19 2:35	0:00	1 ст ТНЭП	у				нет	0	0	0	+20, облач
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по Ф-13 в РП-203 В-10 яч.8	04.08.19 4:18	04.08.19 4:18	0:00	05.08.19 23:12	0:00	Ав.откл.		не прои зв	На ХХ. Осмотр КВЛ участка от РП-203 до РП-80202 5.08.19 в/в испыт выделено учна без замечаний, в 23:12 включен		нет	0	0	0	+22, облч
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по Ф-11 в ТП-80202 В-10 яч.11	04.08.19 4:18	04.08.19 14:27	0:13	04.08.19 14:27	6:24	Ав.откл.		не прои зв	г.Фокино. обход участка ВЛ от РП-80202 до ТП-82040 в пр.оп. 36-37 сняли ветку с проводов,		нет / 400 чел	400	0,1	3	+22, облч
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по Ф-11 в ТП-80202 В-10 яч.7	04.08.19 4:18	04.08.19 11:39	2:26	04.08.19 11:39	3:25	Ав.откл.		у	г.Фокино. Вкл. после приезда бригады (была занята). Обход до 6.08.19.		нет / 45 чел	45	0,05	2	+22, облч
Хаб.СЭС	110	АмТЭЦ-1 - Хурба	С-72	04.08.19 5:40	04.08.19 5:40	2:53	04.08.19 5:40	2:53	ВЧБ.	у		ОМП Ф-В=0, 26,2 км. от АмТЭЦ. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+22, пасм
Хаб.СЭС	110	Комсомольская-500 - Хурба	С-94	04.08.19 5:40	04.08.19 5:40	0:17	04.08.19 5:40	0:17	ВЧБ. НЭП 1 ст.	у		ОМП Ф-В=0, 5,1 км от ПС Комсомольская-500. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+22, пасм
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	04.08.19 6:20	04.08.19 8:55	1:23	04.08.19 8:55	4:00	МТЗ		ну	п.Оленевод. Оп. 5 убрали ветку с проводов		нет / 240 чел	240	0,3	6	+22, ясно

ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый	Л-104	04.08.19 6:21	04.08.19 6:21	0:00	04.08.19 6:21	0:00	ПС Лебединый: ТЗНП 3 ст	у				нет	0	0	0	+13, дождь, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	СВ-10	04.08.19 6:25	04.08.19 7:36	1:56	04.08.19 7:36	1:56	МТО		у	Одновременно с вед. ф-6 (МТО). Обесточена 1СШ-10кВ. Всё вкл. успешно.	г.Уссурийск: 2000 чел	2000	0,9	26		+22, пасм	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	3	04.08.19 6:48	04.08.19 7:26	0:17	04.08.19 7:26	0:17	МТЗ		у	с.Озёрное.	нет / 120 чел	120	0,02	4		+21, облач	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по Ф-13 РП80201 яч.2	04.08.19 7:20	04.08.19 7:36	1:00	14.08.19 23:31	1:00	Ав.откл		не прои зв	г.Фокино. Выделен участок РП-80201 до ТП-82006, работа лаборатории, определено МП. / 09.08.19 17:05 допущена 1бр. Зчел. для проведения земляных работ на участке РП-80201 - ТП-82006, в 20:22 оформлен перерыв в работе, кабель не обнаружен, требуется подтверждение трассы. 10.8.19 17:01 подтверждено 2 повреждения: 80м и 175м от РП-80201. В 18:34 ЭТЛ работы приостановлена (наряд прикрыт), допущена бригада для разработки котлована 1-го провращения 80м; 21:20 работы окончены (осталось разработать 6 метров в сторону ТП-80201). 11.08.19 10:27 допущена бригада для проведения испытаний и подтверждения МП. Подтверждено 5 МП: 80м, 86, 97 м., 192м. от РП 80201 и ТП 82006 повреждена конц. каб. муфта. 12.08.19 работа бригады по монтажу новой ВЛ. 13.08.19 монтаж конц.муфты к ТП-82006, монтаж 2-х каб.вставок, 2-х муфт. 14.8.19 работы по монтажу новой ВЛ на участке от РП 80201 до ТП 82006 завершены, в 23-31 участок включен	ф-11 Промысловка	нет/500ч.	500	0,1	1		+24, обл.
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	04.08.19 8:29	04.08.19 8:29	0:00	04.08.19 8:29	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0		+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Карьерная-1 35/6	В 6кВ Т2	04.08.19 8:59	04.08.19 9:47	0:37	04.08.19 9:47	0:37	Ав.откл.		у	Обесточена 2 СШ 6кВ. Осмотр: отключенных присоединений нет, блинкеров нет. В6 кВ Т2 включен в 9:47, весс потребитель запитан	нет					+26, дождь, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	04.08.19 9:00	04.08.19 11:00	12:58	04.08.19 13:30	12:58	Откл.КВ"Земля"			с.Новинка, с.Егорьевка, с.Новопетровка. В 11:00 выделен участок от ЛР 52 до РК 16 (отключено 1 ТП). Повреждение на вед отпайке	ф.6 ПС Совхозная	больница/130ч.	130	0,13	10		+24, пасм.
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	04.08.19 9:01	04.08.19 9:04	0:00	04.08.19 9:04	0:00	МТЗ		у	часть г.Биробиджан. РПВ по ТУ успешное	нет/50ч.	50	0,16	4		+23, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	04.08.19 9:01	04.08.19 10:43	0:45	04.08.19 16:01	0:45	МТЗ		ну	часть г.Биробиджан. В 10-43 13 ТП запитаны от ф.171. На оп.185-00/14 поврежден изолятор ф.С, оп.185-00/11 разрушен изолятор ф.А. (изоляторы ШС 10)	ф.171 ПС БВС	нет/483ч.	483	0,2	16		+23, гроза, ождь
Прим.ЦЭС	35	Агрокомплекс 110/35/10	В 35кВ Т1	04.08.19 9:56	04.08.19 12:49	0:00	04.08.19 20:01	0:00	ЗДЗ			На ПС Агрокомплекс ТН 35 №2 был ранее отремонтирован, но схема не была приведена в исх. состояние. В работе находился ТН1. Т1 работает по стороне 110/35кВ. Обесточены: 1, 2 СШ 35кВ (ПС Ленинская и ПС Дубки, животноводческие фермы). При осмотре обнаружено: отключены В35 Т1 (бл. ЗДЗ) и СВ-35 бл. ЗДЗ. После проветривания КРУ- 35 в 12:03 включен В-35кВ Т2, запитана 2 сш 35кВ. Повреждение ТН 35кВ 1СШ ф.С (следы копоти на втычных контактах и опорной изоляции в яч. и на вык. тележке). На ПС Ленинск (0,2МВт) потребитель включен в 12:49 по прибытию ОВБ. На ПС Дубки потребитель включен в 13:45. Провели чистку изоляции 1 СШ 35. Проверка работы дуг.защит без замечаний, испытание 1СШ 35кВ без замечаний. В 19:43 1 СШ 35кВ запитали от Т2, ТН 35 1 сш выведен в ремонт, повреждение обмотки ф.С (заявка до 20.08.19). В 20:01 включен В 35кВ Т1.	Т2	нет/ быта нет	0	0,3			+24, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	04.08.19 10:36	04.08.19 12:21	0:00	04.08.19 15:20	0:00	МТЗ			с.Раздольное, Тихий, Нежино. В 12:21 включе без КТП 5179. В КТП поврежден проходной изолятор. Устранено	школа, больница/783ч.	783	0,4	29		+25, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	1	04.08.19 10:45	04.08.19 12:14	0:58	04.08.19 12:14	0:58	Ав.откл.		у	часть с.Каленовка	нет/622ч.	622	0,1	4		+25, гроза, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	04.08.19 11:00	04.08.19 11:25	3:01	04.08.19 11:25	3:01	МТЗ		ну	часть г.Благовещенск. Повреждение на вед ТП315	нет/300ч.	300	0,3	26		+25, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	04.08.19 11:09	04.08.19 11:55	1:13	04.08.19 11:55	1:13	МТЗ		у	п.Соловей Ключ	нет/200ч.	200	0,3	57		+25, пасм.	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	04.08.19 11:35	04.08.19 11:35	0:00	04.08.19 11:35	0:00	МТО		у	пгт.Магдагачи	нет	0	0	0		+23, обл.	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	04.08.19 12:40	04.08.19 12:52	0:17	04.08.19 12:52	6:27	МТО		ну	с.Чугуевка	нет/235ч.	235	0,7	3		+24, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Тихменево 35/10	3	04.08.19 13:09	04.08.19 13:09	3:09	04.08.19 13:09	3:09	МТЗ		у	с.Тихменево	нет	0	0	0		+26, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Тихменево 35/10	3	04.08.19 13:12	04.08.19 13:12	0:00	04.08.19 13:12	0:00	МТЗ		у	с.Тихменево	нет	0	0	0		+26, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 в ТП 82040 отключился В- 10кВ	04.08.19 14:54	04.08.19 19:31	1:10	04.08.19 19:31	1:10	Ав. Откл.			Обесточено ТП 2033, ТП 82027. Обход воздушного участка КВЛ, ОП 22 устранили наброс проволоки. 11.08.19 на участке от ТП 82022-ТП82013 в пролете Оп 42-54 проведена чистка просеки	нет/75ч.	75	0,05	2		+25, пасм.	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	04.08.19 16:24	04.08.19 16:30	0:48	04.08.19 16:30	0:48	МТЗ		ну	с.Чугуевка, Соколовка	нет/2268ч.	2268	1,4	35		+27, пасм.	
Прим.ЦЭС	6	Промышленная 110/10/6	В10кВ Т1	04.08.19 17:55	04.08.19 18:24	0:32	04.08.19 18:24	0:32	ЗДЗ			Обесточена 1 СШ 6кВ. Часть г.Уссурийск. Осмотр: отключенное положение вед ф.15 (МТЗ). В10кВ Т1 включен, потребитель запитан, кроме вед. Ф.15 (запитан от резерва в 18-47)	СИЗО/100ч.	100	1,85	27		+26, дождь	

Прим.ЦЭС	6	Промышленная 110/10/6	В10кВ Т1	04.08.19 18:57	04.08.19 19:18	0:18	04.08.19 19:18	7:20	ЗДЗ			Обесточена 1 СШ бкв. Часть г.Уссурийск. Отключился вед. ф.4 (МТЗ). В яч. вед. ф.4 на ТТ в месте болтовых соединений с кабелем следы электродугового перекрытия по всем фазам. В10 Т1 включили в 19:18, потребитель запитан кроме ф.4 (в 19:37 запитан от резерва) и ранее отключенного вед. ф.15	СИЗО/100ч.	100	1,29	14	+26, пасм.	
Ам.СЭС	10	Исток 35/10	6	04.08.19 18:59	04.08.19 18:59	2:00	04.08.19 18:59	696:09	МТО	у			нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.СЭС	10	Речная 35/10	5	04.08.19 19:00	04.08.19 19:06	1:57	04.08.19 19:06	1:57	МТО	нет	у	г.Зая.	нет / 1452 чел	1452	0,5	12	+20, дождь, гроза	
Ам.СЭС	35	Ключевая - Черняево		04.08.19 19:40	04.08.19 19:40	0:00	04.08.19 19:40	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	11	04.08.19 20:25	04.08.19 20:47	1:33	04.08.19 20:47	10:40	МТО	нет	у	с.Березовка.	нет / 301 чел	301	0,02	4	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	14	04.08.19 20:25	04.08.19 20:40	0:00	04.08.19 20:40	0:30	МТО	ну	у	г.Свободный.	круглосуточный детсад / 4500 чел	4500	0,5	12	+24, облачно	
Ам.ЗЭС	35	Пера 35/10	Т2	04.08.19 20:25	04.08.19 20:40	0:07	04.08.19 22:05	0:07	МТЗ-35: МТЗ-10			Одновременно откл. ф.14 (МТО) и ф-6 (МТЗ, ЛПВ усл). Обесточены 1,2СШ-10. Запитаны от Т1. ф.14 вкл. в 20:40. В 22:05 Т2 включен после осмотра.	Т1	г.Свободный: 12345 чел	12345	1,4	42	+24, облачно
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	6	04.08.19 20:25	04.08.19 20:25	0:00	04.08.19 20:25	6:42	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, облачно	
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		04.08.19 20:40	04.08.19 20:40	0:00	04.08.19 20:40	11:54	1ст. ДЗ, МТО	у		ИМФ: А,В,С 35,3 км	нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.СЭС	10	Юбилейная 35/10	3	04.08.19 20:47	04.08.19 21:01	0:04	04.08.19 21:01	0:04	МТЗ	нет	у	п.Поляковский. ТП2 следы попадания молнии.	насосы. / 368 чел	368	0,2	3	+20, дождь, гроза	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	04.08.19 21:19	04.08.19 21:33	3:52	04.08.19 21:33	3:52	МТЗ	ну	у	Попадание молнии в вышку РРС	РРС	0	0,01	1	+20, дождь, гроза	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	20	04.08.19 21:19	04.08.19 21:24	0:37	04.08.19 21:24	0:37	МТО	не раб	у	Попадание молнии в вышку РРС	РРС1	0	0,01	2	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	04.08.19 22:07	04.08.19 22:18	3:25	04.08.19 22:18	3:25	МТО	ну	у	г. Шимановск, с.Петруши, с.Базисное, с.Берея.	скваж. / 1000 чел	1000	0,5	18	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	04.08.19 22:17	04.08.19 22:17	168:41	04.08.19 22:17	168:41	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	04.08.19 22:24	04.08.19 22:24	0:59	04.08.19 22:24	0:59	МТО	у			нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Реммаш 35/10	19	04.08.19 22:50	04.08.19 23:03	0:20	04.08.19 23:03	0:20	МТЗ	ну	у	г.Шимановск.	насосная / 4000 чел	4000	0,6	10	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	04.08.19 22:55	05.08.19 3:43	0:04	05.08.19 4:30	0:04	КУ "земля"			Лвл=7,6км. г.Шимановск. Вкл. без 7-ми ТП. В 4:30 включены все ТП. Повреждение не выявлено.	погранотряд, насосная / 2000 чел	2000	0,4	16	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Костюковка	№1,2	04.08.19 22:58	04.08.19 22:58	0:33	04.08.19 22:58	0:33	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	10	04.08.19 22:59	05.08.19 1:59	0:47	05.08.19 9:00	5:08	МТО	ну	ну	Лвл=8,4км. г.Шимановск. Вкл. без 4-х ТП (1 пятиэтажный дом). В 4:50 вкл. без 3-х ТП (быта нет). В 9:00 полностью. Повреждение на вед.уч-ке	больница, насосная / 500 чел	500	0,1	10	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Ледяная - Бузули		04.08.19 23:10	04.08.19 23:10	3:02	04.08.19 23:10	3:02	МТО	у			нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	3	04.08.19 23:14	04.08.19 23:14	0:45	04.08.19 23:14	0:45	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	22	04.08.19 23:15	04.08.19 23:15	0:25	04.08.19 23:15	0:25	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	13	04.08.19 23:16	04.08.19 23:16		04.08.19 23:16		МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	2	04.08.19 23:40	04.08.19 23:56	0:21	04.08.19 23:56	0:21	МТЗ	ну	у	с.Талали, с.Новостепановка.	скважина / 578 чел	578	0,05	11	+20, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Желтяррово 35/10	1	05.08.19 0:10	05.08.19 0:10	0:00	05.08.19 0:10	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Ам.ЦЭС	35	Белоярово - Красноярово		05.08.19 0:20	05.08.19 0:40	0:15	05.08.19 0:40	7:37	МТЗ	ну	у		2102 чел	2102	0,8	30	+18, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Державинка		05.08.19 0:24	05.08.19 0:24	0:20	05.08.19 0:24	40:26	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Новосергеевка		05.08.19 0:32	05.08.19 0:32	0:00	05.08.19 0:32	5:14	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	по ф-20 в ТП-36 откл. В-10	05.08.19 1:20	05.08.19 3:44	0:41	05.08.19 3:44	0:41	МТЗ	нет	у	г.Белогорск.	Центральная КНС, д. интернат №20, штаб армии / 800 чел	800	0,25	6	+18, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	11	05.08.19 3:05	05.08.19 3:48	1:33	05.08.19 3:48	58:07	КУ "земля"			В ТП 9-117 заменили проходной изолятор ф.С.	База РЭС(5 чел.)	5	0,03	2	+18, гроза	
Ам.ЦЭС	35	Ромны - Хохлатское		05.08.19 3:05	05.08.19 4:49	0:11	05.08.19 5:59	0:11	КУ "земля"			Лвл=17,1км. С обесточиванием ПС Хохлатское. Потребитель запитан по сети 10кВ. Оп.71 заменен изолятор, схема восстановлена	ф.1 ПС Ромны	846 чел	846	0,15	17	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	221	05.08.19 3:48	05.08.19 3:48	0:03	05.08.19 3:48	0:03	МТЗ	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+21, облач	
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/6	5	05.08.19 7:01	05.08.19 7:01	0:00	05.08.19 7:01	5:26	МТЗ	у		КТП-3035 затекание воды. Устранено	нет	0	0	0	+21, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф-12 откл. РКЛ (оп. 207)	05.08.19 7:45	05.08.19 9:13	0:47	05.08.19 13:09	0:47	Ав. откл.	у	ну	Включен без 5ТП. В пр. оп 235-236 убрано упавшее дерево, провода не повреждены.	нет / 245 чел	245	0,2	19	+23, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	05.08.19 11:58	05.08.19 12:19	0:09	05.08.19 12:53	0:09	"земля" от КУ			Включен без трех ТП. В 12:53 полностью. Повреждение на вед.уч-ке	школа, дс / 279 чел	279		10	+25, облачно	

ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	05.08.19 12:48	05.08.19 14:09	0:11	05.08.19 14:40	5:19	"земля" от КУ			Выделен уч-к, включен без одного ТП. В 14:40 полностью. Повреждение на вед.уч-ке	ф.18 Биробиджан	нет / 5000 чел	5000	1	11	+25 облачно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	05.08.19 14:52	05.08.19 18:40	2:02	05.08.19 18:40	2:02	Ав.откл			Устранен обрыв провода в пр.оп.25-26. Следов внешнего возд. Нет		нет / 100 чел	100	0,15	5	+27, ясно
Прим.ЮЭС	35	Артемовская - Западная		05.08.19 18:19	05.08.19 18:19	43:59	06.08.19 16:27	43:59	"земля" от КУ			ВЛ находилась на ХХ со стороны ПС Западная. На ПС Артемовская: В-35 Западная Ф.С повреждение двух вводов, двух дугогасительных камер, необходима замена масла во всех трех баках. Устранено.		нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Шахтовая		05.08.19 18:20	05.08.19 18:43	1:41	06.08.19 14:19	5:05	"земля" от КУ			Одновременно на ПС Артемовская отключалась В-35 Шахтовая (от МТЗ, АПВ ну). Обесточены ПС Артемовская, Шахтовая. На ПС Шахтовая повреждение ввода ф.С В-35 "АТЭЦ" (в сторону ДР), ТТ 35кВ Ф.С., необходима замена масла во всех трех баках. В 18:43 запитана ПС Шахтовая по сети 35 кВ от ПС Трикоотажная (4,6 МВт, 3310 чел). В 19:12 ПС Артемовская запитана по сети 35кВ от ПС Шахтовая и ПС Ключевая. 6.08.19 заменен ввод ф.С в сторону линии, тран-р -тока, две камеры по ф.С, масло во всех трех баках, испытан, включен в работу по норм.схеме	по сети 35 кВ от ПС Трикоотажная, ПС Ключевая	часть Артемовского р-на / 10310 чел	10310	9,8		+25, ясно
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	05.08.19 19:49	05.08.19 20:38	50:51	05.08.19 20:38	50:51	Ав.откл	у		Пр.оп.48-49, 52-53 требуется чистка просеки		нет / 500 чел	500	0,1	3	+30, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	06.08.19 1:04	06.08.19 1:09	0:13	06.08.19 1:09	0:13	Ав.откл.	у		КТП-20063 заменены опор.изофф.В.С и ПК ф.В		школа/450ч.	450	0,1	7	+25, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	06.08.19 1:04	06.08.19 1:14	0:37	06.08.19 1:14	0:37	Ав.откл.	у		Пр.оп.6-7, 116-117 требуется чистка просеки		нет/200ч.	200	0,1	3	+25, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Лермонтовка	с-32	06.08.19 5:59	06.08.19 5:59	0:00	06.08.19 5:59	0:00	ПС Бикин: НЗЗ 2ст, ОМП - ф.А, 15,9 км.	у		Пр.оп.99-100 под проводами два упавших дерева, без повреждения провода		нет	0	0	0	+24, туман
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	06.08.19 7:10	06.08.19 12:09	1:08	15.08.19 0:25	1:08	МТЗ			На фидере была нагрузка 9 ТП (из 25ТП) ф.17 Промысловка. В 12:09 выделен уч-к с поврежд.КЛ-10 между РП-80201 и РП-80202, запитано 15ТП из 26. В 13:42 включен без 4ТП, в 15:56 полностью. /МП под дорогой, 685 м от ТП 80201, 9.8.19 получено согласование на проведение земляных работ, /не допускались/. 10.8.19 в 17:22 начаты бурильные работы под установку опор, для выноски КЛ 10 РП80201-РП80202 воздушным исполнением. (в 22:27 бурильные работы по установке опор окончены, установлено 6 оп, провода натянуты). 11.08.19 в 16:25 окончены работы по вскрытию трассы КЛ на участке РП 80201-РП 80202, отколано 12 м. КЛ от РП 80201. 12-14.08.19 работа бригады по выноски КЛ (разработка котлована, разрезание кабеля, подъем на опору). 15.08.19 работы по выноски КЛ на смонтированную ВЛ завершены, участок от РП-80201 до РП-80202 включен	ф.17 Промысловка	школа в/ч /2030ч.	2030	0,4	25	+21, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 откл. РК (оп. 207)	06.08.19 7:10	06.08.19 19:01	0:43	06.08.19 19:01	0:43	Ав.откл	ну		Пр.оп.214-215 падение дерева на провода, на оп.212,213 загрузы траверсы, в пр. оп. 214-215 и 211-212 обрыв проводов. Устранено		нет/245ч.	245	0,2	11	+21, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	06.08.19 8:22	06.08.19 8:32	0:00	06.08.19 8:32	24:46	МТЗ	у				нет/800ч.	800	0,3	9	+23, пасм.
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	06.08.19 8:50	06.08.19 8:59	0:08	06.08.19 14:42	69:56	"земля" от КУ			Вкл. с "землей для поиска МП прибором. Оп.149 Ф.С поврежден штыр.изола ф.С Устранено		нет / 2268 чел	2268	0,8	42	+27, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	06.08.19 11:20	06.08.19 11:50	0:00	06.08.19 15:55	182:51	"земля" от КУ			На фидере была нагрузка ф.5 Бабстово, ф.204 Ленинск. Выделен уч-к, включен без 4ТП. Оп.5-00/26 разрушен изолятор. Устранено, все включено		нет / 1600 чел	1600		17	+25, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Ретиховка 110/6	T1	06.08.19 14:37	06.08.19 15:23	2:00	06.08.19 15:49	2:00	ДЭТ			Обесточены 1,2 сш-6 кВ (Т2 в резерве). Под ШМ-6 кВ Т1 обнаружена ворона. Убрана, Т1 включен в работу	T2	школа, дс / 430 чел	430	0,5	16	+33, ясно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп Дмитриевка		06.08.19 15:19	06.08.19 15:19	0:37	06.08.19 15:19	0:37	ТНЗНП 1ст, ИМФ 4,5 км ф.А.	у		Обход: гнезда аистов на оп.19 и 31, повреждений на линии нет		нет	0	0	0	+30, ясно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		06.08.19 15:19	06.08.19 15:19	0:00	06.08.19 15:19	0:00	НЗЗ 2ст, ИМФ ф.А 8 км.	у		Обход: гнезда аистов на оп.19 и 31, повреждений на линии нет		нет	0	0	0	+30, ясно
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Трудовое		06.08.19 17:50	06.08.19 18:06	2:28	06.08.19 18:06	5:22	МТО	ну	у	С обесточиванием ПС Трудовое, Максимовка, Панино, Таежная	Михайловский р-н / 6999 чел	6699	1,5			+25, облачно
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	06.08.19 18:25	06.08.19 18:31	1:01	06.08.19 18:31	5:05	МТЗ	у		Обход без замеч		нет / 71 чел	71	0,03	5	+32, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 в РП 203 В-10 в сторону ТП 80202	06.08.19 18:38	06.08.19 18:40	0:00	06.08.19 18:40	0:00	Ав.откл	у				нет / 980 чел	980	0,8	26	+28, ясно
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	5	06.08.19 19:10	06.08.19 19:59	0:00	06.08.19 19:59	0:00	Ав.откл	ну	у	Обход без замеч		нет / 306 чел	306	0,05	3	+27, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	06.08.19 19:10	06.08.19 19:14	0:00	06.08.19 19:14	0:00	Ав.откл	ну	у			нет / 871 чел	871	0,2	22	+31, ясно
Прим.ЦЭС	35	Жариково - Богуславка		06.08.19 19:30	06.08.19 21:33	0:00	06.08.19 21:33	0:00	МТЗ	ну		РПВ линии успешно. По показаниям приборов нагрузки на линии нет. Обесточены ПС-35 Богуславка, Пограничная, Барано-Оренбургская, Дружба. (разрыв на ПС Дружба, отключен ВЗ5кВ "Липовцы"). При осмотре ПС Богуславка отключенное положение СВ 35кВ (Ав.откл.) включили СВ 35 в 21-01 запитана ПС Богуславка. В 21-33 на ПС Пограничная включен В 35 Богуславка, запитаны все потребители. На ПС Дружба повреждение вводов ФАВС В-35 Липовцы.		2955ч.	2955	3,2	40	+30, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	06.08.19 20:35	06.08.19 23:34	0:16	06.08.19 23:34	0:16	Откл.КУ"Земля"			ОП 101 разрушен изолятор, перегорел провод. Устранено	школа, Д.сад/870ч.	870	0,2	22	+26, ясно	

Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Дружба		06.08.19 20:52	06.08.19 20:52	1:25	06.08.19 20:52	1:25	МТЗ, ИМФ ф.А, С-18,8 км.	у		ВЛ находилась на Х.Х. На ПС Дружба при осмотре обнаружено на В35 "Липовцы" оплавлены оголовники вводов 35 Ф"А,В,С", ввода фаз А,В,С (в сторону ВЛ) имеют сколы фарфора и следы оплавления. / 7.8.19- проведены ВВ испытания, выдержал; оставлен в резерве/	нет	0	0	0	+30, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	06.08.19 21:40	06.08.19 22:21	1:50	06.08.19 22:21	1:50	МТЗ	у		Обход без замеч	нет/210ч.	210	0,1	8	+26, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	06.08.19 22:47	06.08.19 22:47	0:07	06.08.19 22:47	0:07	МТЗ	у		Пр.оп.78-101 требуется чистка просеки	очистные/970ч.	970	0,2	19	+26, дождь	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	06.08.19 23:15	06.08.19 23:15	0:00	06.08.19 23:15	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+22, обл.	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	06.08.19 23:20	07.08.19 3:40	1:38	07.08.19 7:01	6:30	МТЗ	ну		с.Корсаковка. При РПВ появилась "Земля". В 3:40 запитано 3 ТП (большая часть нагрузки). В 6-34 включен без 1 КТП. В КТП 20020 следы перекрытия на проходной изоляторе ф.С	школа/250ч.	250	0,2	7	+26, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	06.08.19 23:20	07.08.19 3:09	0:01	07.08.19 17:04	0:01	МТЗ	ну		часть Монакино. В 3:09 запитано 5 ТП, в 4:50 запитано 9 ТП. Выделен участок от оп 52 до оп 163 (без нагрузки). Оп №118 заменен поврежденный изолятор ф.В, с.х.восстановлена.	ф.3	нет/50ч.	50	0,02	10	+26, ясно
Прим.ЦЭС	35	Жариково - Богуславка		06.08.19 23:47	07.08.19 0:24	0:01	07.08.19 0:24	0:01	МТЗ	ну	у	обесточены ПС Богуславка, Пограничная, Барано-Оренбургская, Дружба	2955ч.	2955	3,2	40	+28, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		06.08.19 23:58	06.08.19 23:58	0:00	06.08.19 23:58	0:00	ПС Тамбовка: ДФЗ,ТНЗНП 1 ст. ИМФ- ф.А 39,8 км. ПС Михайловка: ДФЗ, ТНЗНП 1 ст.	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+22, обл.	
Прим.ЦЭС	35	Жариково - Богуславка		07.08.19 0:45	07.08.19 0:45	2:40	07.08.19 0:45	18:46	МТЗ	у		Обход без замеч	нет	0	0	0	+26, обл.	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	07.08.19 1:26	07.08.19 1:26	1:57	07.08.19 1:26	17:45	МТЗ	у		Валуево	нет	0	0	0	+19, пасм.	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	5	07.08.19 5:12	07.08.19 7:25	3:08	07.08.19 15:18	3:08	МТО	ну	ну	Пластун. Выделен головной участок от ПС до РЛЗ (запитано 9 ТП). Оп.9 поврежден изолятор ф.В (под.оп.ворона), оп.23 поврежден изолятор ф.С. Устранено, с.х.восстановлена.	ф.6 Пластун	больница/1200ч.	12000	0,8	15	+17, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	07.08.19 16:10	07.08.19 17:03	1:59	07.08.19 17:03	39:39	Ав.откл		у	Обход без замеч	школа, от/ 1300 чел	1300	0,5	18	+26, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	9	07.08.19 16:58	07.08.19 17:23	0:19	08.08.19 21:31	0:19	Ав.откл		не прои зв	На ПС Н.Мир в КРУН10 повреждена концевая кабельная муфта КЛ10 №1. Устранено, схема восстановлена	ф.4	нет/ 30 чел	30	0,03	5	+26, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		07.08.19 21:39	07.08.19 22:09	9:00	07.08.19 22:23	9:00	Берег-1: ДЗ 1 ст; Промысловка:НЗЗ 2ст	ну	у	Одновременно отключились ВЛ-110 Промысловка - С-55, Находка - Волчанец - С-55 и вед.ВЛ-110 Промысловка - 178Ф с отп Прибой (по сообщ собственника от МТО, НЗЗ 2ст, ост отключена). Обесточена вед.ПС-110 Промысловка (Оборонэнерго), 4,9 МВт, 35000 чел, из них потребители РСК 1,2сш-10 кВ (2,4 МВт, 11340 чел) /вед. ВЛ 110 кВ Промысловка - Прибой - 178Ф включена в работу 20.8.19 в 17:37. (эксплуатация и управление Оборонэнерго) при осмотре обнаружен обрыв провода 2х фаз в пр.оп.9 - 10, на оп.30 разрезаны шлейфы для включения ПС 110 Прибой (оборонэнерго)14:45 ПЮЭС запитана ПС 110 Прибой (оборонэнерго)/ ЭС 12:18 ВЛ 110 Промысловка-Береговая-1 выведена в ремонт	ВЛ-110 Промысловка - С-55	Шотовский р-н / 11340 чел	11340	2,4		+25, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - С-55		07.08.19 21:39	07.08.19 21:39	0:00	07.08.19 22:09	0:00	С-55: ДЗ, Промысловка: выкл-ль не откл-ся	ну	у	Повреждение на вед.ВЛ-110	нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С-55		07.08.19 21:39	07.08.19 21:39	0:32	07.08.19 21:39	0:32	ДЗ 3 ст	у			нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	07.08.19 21:41	07.08.19 21:41	0:18	07.08.19 21:41	0:18	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	07.08.19 21:41	07.08.19 21:41	0:06	07.08.19 21:41	0:06	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	07.08.19 22:02	07.08.19 22:03	1:46	07.08.19 22:03	1:46	Ав.откл	ну	у	Повреждение на вед.отп	нет / 595 чел	595	0,2	9	+25, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	07.08.19 22:18	07.08.19 22:19	0:02	07.08.19 22:19	0:02	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.отп	нет / 595 чел	595	0,2	9	+25, гроза, дождь	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	07.08.19 22:25	07.08.19 23:21	3:39	07.08.19 23:21	3:39	МТЗ	ну	у		школа / 335 чел	335	0,2	9	+25, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	07.08.19 23:09	07.08.19 23:31	4:34	07.08.19 23:31	4:34	МТЗ	у			дс, школа / 1460 чел	1460	0,8	15	+25, гроза, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		07.08.19 23:22	07.08.19 23:22	0:02	07.08.19 23:22	0:02	1 ст ТНЗНП	у		Оп.12 повреждена изоляция по ф.В. Устранено 9.08.19.	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	07.08.19 23:24	08.08.19 1:08	4:18	09.08.19 12:59	5:19	"земля" от КУ			Включен без ШТП. Повреждение КЛ 6 в 6 м от оп. 32/2/18 в сторону оп.32/2/17. Устранено и включены все потребители в 12:59	насосная, дс / 1990 чел	1990	1,2	20	+25, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	07.08.19 23:28	07.08.19 23:36	0:59	07.08.19 23:36	0:59	МТЗ		у		школа / 1473 чел	1473	1,6	11	+25, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	08.08.19 0:28	08.08.19 3:29	0:00	08.08.19 20:24	5:05	МТЗ			Вкл без ШТП, вкл в 10:36 без ШТП, вкл в 13:01 без ШТП. Повреждение концевой каб.муфты в ТП-7451, устранено (20:24), вкл в работу.	ф.3 ХФЗ, ф.17 Партизан	школа / 2856 чел	2856	1,7	22	+25, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	08.08.19 0:33	08.08.19 2:35	1:33	10.08.19 15:20	1319:58	"земля" от КУ			Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп № 8 отгорел шлейф фазы "А" между подвесными изоляторами, в сторону оп №9. Устранено 10.8.19.	ф.20 Партизан	школа / 1473 чел	1473	1,6	11	+25, гроза, дождь

Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		08.08.19 1:11	08.08.19 1:11		08.08.19 1:11	Тамбовка: ДФЗ, 1 ст. ТНЭНП; ф. А-0; L=3 км; Михайловка: ДФЗ, ф. А-0; L= 57,8 км.	у		Осмотр: оп.222 гнездо аиста (старое); оп.221, 224 новые гнезда аистов.	нет	0	0	0	+20, ясно		
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	08.08.19 1:24	08.08.19 1:24	0:00	08.08.19 1:24	26:07	Ав.откл	у		нет	0	0	0	+22, дождь		
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	08.08.19 1:34	08.08.19 2:46	0:03	08.08.19 2:46	1:53	МТЗ	выв	у	школа, дс / 250 чел	250	1,3	11	+23, дождь		
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	10	08.08.19 2:07	08.08.19 3:21	70:45	08.08.19 3:21	70:45	Ав.откл		у	нет / 900 чел	900	1,1	11	+23, пасмурно		
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	08.08.19 2:37	08.08.19 8:24	2:15	08.08.19 13:23	2:15	МТО	ну	ну	Вкл без ТП-6025, вкл в 13:23. ТП 6025 заменен поврежденный оп.изолятор и ПК ф.А.	нет / 650 чел	650	0,8	16	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	08.08.19 2:55	08.08.19 12:15	0:00	12.08.19 13:10	13:57	Ав.откл			Вкл в 12:15 без бТП, вкл в 12:59 без 2 ТП Выведен КЛ ТП-82002 - ТП-82001. /ТП-82058 без нагрузки без потребителей , ТП-82002 переведена нагрузка на ф-7 ПС Прибой (оборонэнерго) в 18:23/. 9.8.19 не допускались. 10.8.19 10:35 чистка просеки оп. 44-52 11.08.19 смонтирована каб. вставка 20м., 2 муфты. В 17:00 допущена бригада испытателей. В 18-40 участок КЛ испытан без замечаний. 12.8.19. в 13-10 включен участок КЛ ТП 82002-ТП 82001	насосная, очистные / 1400 чел	1400	0,3	14	+23, дождь	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	08.08.19 3:46	08.08.19 12:12	0:46	21.08.19 1:56	0:46	МТО		не прои зв	Вкл в 9:53 головной уч (без нагрузки), вкл в 11:56 без бТП, вкл в 12:12 без 5ТП, вкл в 15:15 без 2ТП, вкл в 17:53 с выделенным уч. КЛ 10 ТП-82125-ТП-82117. 11.08.19 определено МП -повреждение 113 метров от ТП-82125. 12-13.08.19 работы не велись. (дождь) 13.08.19 устранение течи кровли в ТП-82156. 14.08.19 устранение течи кровли ТП-82156, 82125. 17-19.8.19 не работали. 21.08.19 произведен монтаж 2-х муфт и вставки 6 метров, КЛ введена в работу.	ф31	дс, школа / 4100 чел	4100	0,9	11	+23, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	08.08.19 3:59	08.08.19 3:59	0:46	08.08.19 3:59	0:46	МТЗ	у		Обход без замеч	нет	0	0	0	+23, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	08.08.19 4:08	08.08.19 4:20	0:00	08.08.19 4:20	0:00	МТЗ	ну	у	насосная / 987 чел	987	0,7	13	+23, дождь		
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	08.08.19 4:19	08.08.19 5:36	9:55	08.08.19 5:36	82:04	МТЗ		у	нет / 1519 чел	1519	0,8	52	+23, дождь		
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка-тяг - Фридман-тяг - ХФЗ		08.08.19 4:43	08.08.19 4:43	0:57	08.08.19 4:43	5:10	НЗЗ 2ст	у		На ПС Анисимовка/г отключение В 27,5 Т-1 и В 27,5 Т2 кв, сбой в движении 5 поездов. проведен обход пр.оп. 151-232 замеч.нет	нет	0	0	0	+23, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	08.08.19 4:55	08.08.19 5:30	0:00	08.08.19 5:30	2:14	МТЗ		у	нет / 143 чел	143	0,1	4	+23, дождь		
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяг 110/27,5/10	5	08.08.19 6:15	08.08.19 15:45	0:36	08.08.19 15:45	0:36	МТО			Оп.9 снята ворона с траверсы.	нет / 79 чел	79	0,1	6	+23, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово	17	08.08.19 6:53	08.08.19 7:45	2:47	08.08.19 7:45	2:47	Ав.откл		у	нет / 220 чел	220	0,4	6	+23, дождь		
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	1	08.08.19 7:10	08.08.19 8:54	0:00	08.08.19 8:54	0:00	Ав.откл		у	с.Многоудобное.	нет / 190 чел	190	0,2	3	+23, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.5 РКЛ оп.207	08.08.19 7:14	08.08.19 8:43	2:35	08.08.19 14:57	2:35	Ав.откл		ну	Вкл без 1ТП, вкл в 14:57. Пр.оп. 328/68-69 падение дерева, обрыв 3 проводов; сломана ж/б приставка оп.328/69. Устранено.	нет / 47 чел	47	0,05	3	+23, дождь	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	08.08.19 8:00	08.08.19 8:12	0:30	08.08.19 8:12	0:30	МТЗ	ну	у	нет / 595 чел	595	0,2	12	+24, пасмурно		
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	08.08.19 8:12	08.08.19 11:02	1:55	08.08.19 11:02	1:55	Ав.откл			Пр.оп.49-49/1 снята ветка.	школа / 470 чел	470	0,5	10	+23, дождь	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Несвоевка	08.08.19 8:29	08.08.19 9:14	5:11	08.08.19 14:01	5:11	КУ, земля			Вкл без ТП 7310, вкл в 14:01. Земля самоустранилась.	насосн/ 644 чел	644	0,5	11	+25, пасмурно	
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	9	08.08.19 9:18	08.08.19 9:30	0:06	08.08.19 19:45	10:47	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч. КЛ (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ 400 м. от ЦРП-8 (устранено 13:10); определено 2 МП 100 м от ЦРП-8.(устранено в 19:45).	ф18	насосн/ 3500 чел	3500	0,3	7	+20, облачно
Прим.СЭС	10	Милоградово 35/10	7	08.08.19 9:39	08.08.19 9:43	1:13	08.08.19 9:43	213:56	МТЗ	не раб	у	с.Маргаритово, Щербановка, Лиственное, Бровки.	нет/ 1506 чел	1506	0,5	14	+19, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	В-10 Т2	08.08.19 10:47	08.08.19 11:48	0:57	08.08.19 11:48	0:57	МТЗ		у	С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кв. Осмор: отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет. В 11:16 вкл В-10 Т2, в 11:48 набрана нагрузка, /кроме ф7- РСК, в 14:56 обеспечен резерв от ф15, неисправен привод, произведена регулировка, вкл в 16:41/. Проверка РЗА до 30.08.19	1,7 МВт/ 530 чел	530	1,7	16	+25, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Милоградово 35/10	7	08.08.19 11:08	08.08.19 11:55	1:01	08.08.19 19:23	1:01	КУ, земля			Вкл без 4ТП, вкл в 13:51 с землей, поиск МП прибором. Пр.оп.707-709 наклон деревьев, ветки касаются провода. Устранено. В 19:23 схема восстановлена.	нет/ 1506 чел	1506	0,5	14	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	08.08.19 14:16	08.08.19 21:30	0:31	09.08.19 2:28	0:31	Ав.откл		ну	Вкл в 16:10 до оп.199, вкл в 20:44 без 11ТП. В 21:30 включен без ЗТПС. В 2-28 полностью. В пр.оп. 295/27-295/28 обнаружено упавшее дерево со следами пожара, провода без повреждений.	школа, кот, больн, скваж/ 569 чл	569	0,5	19	+25, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	93	08.08.19 15:43	08.08.19 16:42	1:36	08.08.19 17:53	1:36	Ав.откл			Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Оп.93-00/69 снята птица	нет/ 267 чел	267	0,1	4	+25, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	08.08.19 15:50	08.08.19 15:55	1:28	08.08.19 15:55	1:38	КУ, земля			Повреждение на ведомственном ТП.	п/з, атс/ 370 чел	370	0,2	7	+25, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	08.08.19 16:00	08.08.19 16:13	0:41	08.08.19 16:13	0:41	Ав.откл		у	Обход без замеч	зона/ 600 чел	600	0,1	2	+27, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	8	08.08.19 16:40	08.08.19 17:23	0:00	08.08.19 17:23	0:00	Ав.откл		у	ТП-7181 затекание воды в РУ-10, перегорание ПК. Устранено	школа, д/с, кот/ 906 чел	906	0,2	5	+25, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	9	08.08.19 16:40	08.08.19 17:23	1:29	08.08.19 17:23	1:56	Ав.откл		у	ТП-7174 затекание воды в РУ-10, перегорание ПК. Устранено	, кот/ быта нет	0	0,1	7	+25, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	08.08.19 18:47	08.08.19 21:08	0:05	09.08.19 2:03	1:02	Ав.откл			Включен без 2ТП. в ТП-1102 затекание воды, разрушен ПК-10 ф.В, в ТП-1103 затекание воды, поврежде проход.изол.ф.С. Устранено, все включено	ф.6 Тимирязевка	школа, кот/ 700 чел	700	0,5	8	+25, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	08.08.19 19:18	08.08.19 20:18	0:25	08.08.19 20:44	0:55	МТЗ			Вкл без 1ТП, в 20:44 полностью, причина не установлена	нет/ 180 чел	180	0,4	8	+25, пасмурно	

Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	В-10 Т1	08.08.19 19:18	08.08.19 20:17	0:00	08.08.19 20:17	0:00	Ав.откл		у	С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ. Осмотр-откл полож ф1 (РСК, бл.МТЗ). Проверка ЭРА без замечаний.		0,6 МВт/ 2235 чел	2235	0,6		+25, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.13 в РП-203 откл В-10 в стор РП-80202	08.08.19 20:54	08.08.19 23:41	0:51	09.08.19 6:49	0:51	Ав.откл		ну	Включен без 7ТП. В 0:36 включен без 3ТП. В 6:49 откл. повторно.		нет / 2000 чел	2000	0,8	14	+25, пасмурно
Прим.СЭС	10	Милоградова 35/10	7	08.08.19 21:00	08.08.19 22:15	0:27	09.08.19 12:43	0:27	МТЗ		ну	Включен без 4ТП. Повреждение на опоре №749 слесет проводов, отторгло крепление верхнего провода к опоре (опора деревянная на ж/б приставке). В 12:43 включен полностью, провода восстановлены, траверса заменена.		нет / 1506 чел	1506	0,5	14	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	08.08.19 22:15	08.08.19 22:58	0:38	08.08.19 22:58	2:28	Ав.откл		у			школа / 639 чел	639	0,1	8	+22, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	5	08.08.19 23:36	08.08.19 23:36	1:12	08.08.19 23:36	1:12	Ав.откл		у			нет	0	0	0	+22, пасмурно
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	08.08.19 23:44	08.08.19 23:44	0:42	08.08.19 23:44	0:42	МТО		у			нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРС	Несвоевка	09.08.19 0:46	09.08.19 3:22	0:59	09.08.19 11:47	0:59	"земля" от КУ			Включен без отп на ТП7309 Ретранслятор (запитано от ДГУ). В 11:47 вкл. все потребители, в пр.оп.174-175 под ЛЭП обнаружена обгоревшая ветка.		насосная / 644 чел	644	0,5	11	+20, дождь
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		09.08.19 2:00	09.08.19 2:00	0:35	09.08.19 2:00	0:35	2ст.НЗНП		у	Оп 195. 200 гнезда аистов (активная деятельность птиц).		нет	0	0	0	+25, ясно
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		09.08.19 3:47	09.08.19 3:47	3:25	09.08.19 3:47	3:25	1 ст ТНЗНП		у	Оп.12 повреждена изоляция по ф.В. Устранено.		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	09.08.19 4:00	09.08.19 4:04		09.08.19 4:04		МТЗ		у			нет / 141 чел	141	0,1	16	+21, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	17	09.08.19 4:00	09.08.19 4:04	0:06	09.08.19 4:04	12:55	МТЗ		у			школа / 70 чел	70	0,1	1	+21, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	09.08.19 4:46	09.08.19 6:21	0:01	09.08.19 6:21	8:39	Ав.откл		у			нет / 1519 чел	1519	0,8	52	+21, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	09.08.19 6:28	09.08.19 7:15	2:00	09.08.19 7:15	2:00	Ав.откл		ну	Повреждение на вед. отп.		нет / 30 чел	30	0,5	23	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	09.08.19 6:35	09.08.19 6:35	3:14	09.08.19 6:35	3:14	МТО		у			нет	0	0	0	+22, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.13 в РП-203 откл В-10 яч.11	09.08.19 6:49	09.08.19 21:04	0:26	09.08.19 21:04	0:26	Ав.откл		ну	В 7:19 включили без 13ТП с выделенным уч. РП 80202 до ТП 82023. В 14:12 выполнен осмотр участка ТП-82023 - ТП-82040, замечаний не обнаружено (проведены ВВ испытания В-10 в ТП-82023, успешно). Осмотр участка ТП-82040 - РП-80202, замечаний нет; при опробовании данного участка в ТП-82040 яч.7 обнаруж. следы перекрытия между шлейфами от концевой кабельной разделки до ВН-16.; в 20:56 вкл. уч. "ТП82040 - РП80202", запитаны 3 ТП; в 21:04 запитаны все оставшиеся потребители. 10.8.19 чистка просеки ТП82040-ТП82013 оп. 40-55.		нет / 2000 чел	2000	0,8	13	+22, дождь
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	09.08.19 8:12	09.08.19 12:15	0:19	11.08.19 17:38	0:19	Ав.откл		не произзв	В 10:58 вкл. 4 ТП, в 12:15 вкл. без ТП-82125 течь кровли на ШМ-10кВ, вкл в 12:25 (произведена сушка). В ТП-82148 повреждение каб. муфты в стор ТП82156. 11.8.19 устранено, участок КЛ ТП82148-ТП82156 включен.		насосная, школа, дс / 4100 чел	4100	0,5	10	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	09.08.19 8:26	09.08.19 8:26	0:00	09.08.19 8:26	11:04	МТЗ		у			нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	27	09.08.19 8:32	09.08.19 15:17	0:40	09.08.19 15:17	0:40	МТО		не произзв	ТОР Надеждинская. На оп.13 повреждение каб. муфты.		быта нет	0	0,1	3	+21, дождь
ЭС ЕАО	6	Дежневская 110/6	58	09.08.19 8:55	09.08.19 8:55	0:15	09.08.19 8:55	3:39	МТЗ		у			нет	0	0	0	+21, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	В-10 Т1	09.08.19 9:02	09.08.19 10:10	0:49	09.08.19 10:10	0:49	МТЗ		у	Одновременно откл. ф-6 (МТЗ), 7 (МТЗ). Обесточена 1.2СШ-10кВ. Всё успешно вкл.		2335 чел	2335	0,8	47	+22, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	09.08.19 9:02	09.08.19 10:01	0:41	09.08.19 10:01	1:58	МТЗ		у	часть с.Борисовка.		д.сад / 1220 чел	1220	0,3	8	+22, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	7	09.08.19 9:02	09.08.19 10:06	0:29	09.08.19 10:06	0:29	МТЗ		у	с.Борисовка.		нет / 450 чел	450	0,1	2	+22, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	09.08.19 9:12	09.08.19 11:40	0:44	09.08.19 11:40	2:42	МТЗ		ну произзв	с.Горное,с.Горбатка. В яч. повреждение проходного изолятора фазы В.		нет / 821 чел	821	0,2	5	+21, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	09.08.19 9:40	09.08.19 14:11	0:48	09.08.19 21:34	19:38	МТЗ		ну	с. Даниловка. Вкл. от резерва без ТП-6630, повреждение каб. муфты. Прол. опор 53-54 ветка на проводах. Устранено и вкл. в 21:34.	ф-5	школа / 639 чел	639	0,1	8	+22, дождь
Прим.ЦЭС	10	Новоселище 35/10	1	09.08.19 9:52	09.08.19 11:33	5:53	09.08.19 11:33	5:53	МТЗ		не произзв	с.Новоселище. Обрыв вязки оп. 7 ф-В, провод на траверсе. Устранено.		скваж. / 170 чел	170	0,1	2	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	09.08.19 10:13	09.08.19 11:43	0:00	09.08.19 18:00	0:00	МТЗ		ну	с.Луговое, Шмаковка, Авдеевка, Кировка. В пролете опор №166-167 упало дерево, в пролетах опор №165-167 обрыв проводов 3-х фаз, опора №166 погнута траверса. В 11:43 запитано без 6-ти ТП (часть запитана от Ф-7 ПС Павлофедоровка). Устранено, в 18:00 включен по нормальной схеме.	Ф-7 ПС Павлофедоровка	школа, насосн. / 1787 чел	1787	0,2	21	+16, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	09.08.19 10:50	09.08.19 11:56	0:17	09.08.19 11:56	0:27	Ав.откл.		ну	с.Достоевка. Обход, без замечаний.		школа / 212 чел	212	0,1	6	+19, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	09.08.19 10:50	09.08.19 12:02	0:38	09.08.19 12:02	0:38	Ав.откл.		ну	п.Варфоломеевка. Требуется чистка просеки оп. 19-53.		школа / 335 чел	335	0,2	6	+19, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	57	09.08.19 11:08	09.08.19 18:06	1:57	09.08.19 18:06	3:49	КУ "земля"			Лвл=5,9км. с.Квашино. Бригада приехала с п.Биджан в 13:36. Заменяли изол. оп. 57-00/9.		нет / 301 чел	301	0,03	4	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	09.08.19 11:17	09.08.19 11:17	0:00	09.08.19 11:17	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+16, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	09.08.19 11:40	09.08.19 11:42	0:39	09.08.19 11:42	0:39	МТЗ		ну	с.Н.Варваровка, Анучино, СтВарваровка, Виноградова, Скворцово, Ильмаковка. Обход, замечаний нет.		Шк, д/сад, насосная / 871 чел	871	0,2	20	+19, дождь
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	09.08.19 12:06	09.08.19 15:35	0:45	09.08.19 15:35	18:08	МТЗ		ну	РПВ-1 не усп. с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з (Стрельникова, Емельянова, Леонова. Включен после обхода успешно (РПВ-2 усп), замечаний нет.		3 п/з на ДГ, водокачка / 513 чел	513	0,07	10	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	09.08.19 12:42	09.08.19 19:35	0:03	09.08.19 19:35	0:03	КУ "земля"			Лвл=37,7км. Чистоводное. Оп.198 разрушен изолятор ф.С.		нет / 115 чел	115	0,1	8	+20, дождь

Прим.ЮЭС	10	Промысловка	7	09.08.19 12:53	09.08.19 13:33	0:02	10.08.19 19:33	0:02	КУ "земля"			г.Фокино. Вкл без вед ТП2014. На оп. №1 КВЛ-10 уч."ТП-82001 - ТП-2014"; повреждение каб муфты. 10.8.19 в 12:43 вырубка угрож. деревьев оп. 1-22. (4 чел). 18:30 повреждение каб. муфты оп. №1 не подтвердилось, убрана ветка с проводов оп 18-19 ф.-В,С. Потребитель запитан.	Пож. депо, бойлерная, насосная, отчистные / 1400 чел	1400	0,3	11	+22, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	09.08.19 17:08	09.08.19 17:08	49:40	09.08.19 17:08	49:40	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	09.08.19 17:29	09.08.19 17:29	2:09	09.08.19 17:29	2:09	МТЗ	у			нет	0	0	0	+23, пасм	
Ам.ЗЭС	35	Чагоян - Ураловка		09.08.19 19:57	10.08.19 18:20	0:00	10.08.19 18:20	0:00	МТЗ	выв	не прои зв	Лвл=42км. Обесточена ПС Ураловка. Падение ж/б оп. 283 (тип СК-22, провода и изоляторы не повреждены). 10.8.19 в 11:10 16р на катере прибыла на место повреждения; в 18:20 26р на вездеходе/ /19:02 допуск на АВР, исключают оп.из схемы, увеличивают пролет; 22:00 приостановка работ; 11.8.19 в 8:18 (ч/з 36ч 21м) АВР завершены.	школа, д/с, кот/ 0,1 МВт/ 420 чел	420	0,1	5	+22, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	09.08.19 20:16	09.08.19 20:48	0:00	09.08.19 23:52	0:00	МТЗ	ну	ну	Вкл без 7 ТП, вкл в 23:52. Пр.оп. 106/112-113 убрано упавшее дерево. (провода ВЛ без повреждений)	школа, д/сад, таможня / 279чел	279	0,5	20	+22, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 реклоузер	09.08.19 22:58	09.08.19 22:58	0:00	09.08.19 22:58	0:00	Ав.откл	у		с. Глазовка, с.Инноктеньевка.	нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	09.08.19 22:59	09.08.19 22:59	0:00	09.08.19 22:59	0:00	МТЗ	у		с.Урожайное.	нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по Ф-13 РКЛ оп.129	09.08.19 23:00	09.08.19 23:00	0:31	09.08.19 23:00	7:05	МТЗ	у		с. Глазовка, с.Инноктеньевка.	нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	09.08.19 23:02	09.08.19 23:02	1:19	09.08.19 23:02	1:37	МТЗ	у		с.Урожайное.	нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по Ф-13 РКЛ оп.129	09.08.19 23:07	09.08.19 23:08	4:19	10.08.19 2:35	4:19	КУ, земля			Вкл без 7ТП, вкл в 0:17 без 5 ТП, вкл в 0:43 без 1ТП, вкл в 2:35. Земля самоустранилась.	ПС Тихменев ф3	скважина, д. сад / 935 чел	935	0,1	15	+16, дождь
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	09.08.19 23:57	09.08.19 23:57	0:00	09.08.19 23:57	0:00	МТО	у		Обход без замеч	нет	0	0	0	+18, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	10.08.19 8:50	10.08.19 9:04	0:48	10.08.19 9:04	0:48	МТЗ	ну	у	с.Урожайное.	скваж. / 818 чел	818	0,6	8	+17, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по Ф-13 РКЛ оп.129	10.08.19 9:00	10.08.19 9:05	0:23	10.08.19 10:51	0:23	КУ "земля"			с.Глазовка, с.Тараща, с.Инноктеньевка. От резерва запитано 8ТП. В 10:45 включен РКЛ оп. 129, запитано без КТП-1022 "Магазин" разрушение предохран. 10кВ Ф-"В". Произведена замена предохран, потребитель запитан.	ф-3 Тихменев	скважина, д. сад / 935 чел	935	0,1	15	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	24	10.08.19 13:30	10.08.19 17:08	0:52	22.08.19 0:46	0:52	Ав. откл.		не прои зв	г.Большой Камень. в 15:04 запитано 1ТП, в 17:18 оставшийся потребитель запитан от Ф-9 ПС Береговая-2, выведен КЛ между ТП-81008 - ТП-1140. В 18:55 выявлена низкая изоляция КЛ. 11-17.08.19 работы не велись. 18.8.19 установлено место повреждения на расстоянии 507 м от ТП 1140. 19.08.19 разработан котлован. 20.08.19 работы не вели. 21.08.19 произведен монтаж двух кабельных муфт и кабельной вставки 20м, включен 22.08.19 00:46	Ф-9 ПС Береговая-2	завод "Звезда" / 550 чел	550	0,6	5	+22, пасм
Прим.ЗЭС	10	Пожарская 35/10	2	10.08.19 15:29	10.08.19 15:30	0:04	10.08.19 15:30	0:04	Ав. откл.	у		с.Центральная усадьба.	нет / 212 чел	212	0,07	4	+18, дождь	
ЮЯ ЭС	35	Фабрика - ХПВ	№2	10.08.19 16:22	10.08.19 16:22	1:52	10.08.19 16:22	72:30	МТО	у		Лвл=17,4км. Произведен осмотр: наклон оп.67, провис проводов (оп.в планах на замену в 2019).	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Голдобин - РП4 - Рыбный порт		10.08.19 18:02	10.08.19 18:02		16.08.19 13:24		МТЗ 2ст			Находился на ХХ. Обход воздушного уч."Голдобин-РП4", без замечаний; в 6:19, уч. ВЛ 35 "Голдобин-РП4" вкл под U; повреждение на КЛ 35 "Рыбный порт-РП4" / На ПС Голдобин на В-35 РП4 (тип ВМ-35У) выброс масла из предохранительного клапана, на вводе ф.С в маслоуказателе не просматривается уровень масла; испытания не прошел; произведена замена ввода (5:03)/. 11.08.19 по каб. участку определено МП: 101 метр от ПС Рыбный порт ф.А. 11 12.08.19 закончены земляные работы. 13.8.19 в 6:40 повреждение 101м не подтвердилось. 17:19 допущена бр для испытаний. 21-10 подтверждено МП 103 м. (14.8.19 МП распкопан, КЛ разрезана, испытана. 15.08.19 установлена каб. вставка 2м, две соединительные муфты). 15.8.19 определено 2 МП- 172м от ПС Рыбный порт, 16.8.19- смонтир каб. вставка 2м по ф.А, испытана, в 13:24 вкл в работу.		нет	0	0	0	+22, пасм
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		10.08.19 18:28	10.08.19 18:28	1:39	10.08.19 18:28	1:39	ДФЭ, 1 ст. ТНЗНП	у		ИМФ ф.-С, 40,3 км. 12.08.19 осмотр без замечаний.	0	0	0	0	+22, облач	
Ам.ЗЭС	10	Реммаш 35/10	6	10.08.19 20:26	10.08.19 23:22	0:40	10.08.19 23:22	5:48	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.95-96 снята ветка.	школа, д/с, кот/ 395 чел	395	0,1	4	+20, облачно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	11.08.19 2:28	11.08.19 2:29	3:18	11.08.19 2:29	3:18	Ав.откл	ну	у	с.Михайловка, Молдованово,Фурманово. Обход на 12.8.19.	школа/ 122 чел	122	0,2	7	+15, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	11.08.19 5:18	11.08.19 5:35	0:03	11.08.19 5:35	0:03	Ав.откл	ну	у	Лазарево, Унгун.	школа, насосн/ 450 чел	450	0,1	6	+20, дождь	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	11.08.19 5:19	11.08.19 5:34	0:51	11.08.19 5:34	0:51	МТЗ	ну	у	Лазарево	нет/ 95 чел	95	0,1	7	+20, дождь	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	11.08.19 5:34	11.08.19 8:39	0:00	11.08.19 8:39	0:00	КУ, земля			Земля самоустранилась. Обход, замечаний нет.	школа, д/с, насосн/ 170 чел	170	0,1	8	+20, дождь	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	11.08.19 8:02	11.08.19 8:02	0:00	11.08.19 8:02	0:00	МТО	у		г. Завитинск	нет	0	0	0	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	1	11.08.19 9:19	11.08.19 11:02	0:00	11.08.19 11:02	0:00	МТЗ		у	с. Сиваковка. Обход, без замечаний.	школа/320ч.	320	0,2	5	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	11.08.19 11:14	11.08.19 14:09	0:00	11.08.19 14:09	0:00	Откл.КУ"Земля"			с.В-Надеждинское, Ключевое,п.Новый. В 12:25 вкл. до РЛ2 (запитано 8 ТП). В пролете ОП50-51 убрана ветка	дет.дом/1181	1181	0,9	34	+20, дождь	
Ам.ЗЭС	35	Красноярво 35/10	Т2	11.08.19 11:38	11.08.19 11:53	0:07	11.08.19 12:55	0:07	МТЗ	нет	у	Обесточена 1,2 сш 10кВ (Т1 в резерве). В 11-53 введен в работу Т1, весь потребитель запитан. В 12:55 включен без ф.1 (РСК, МТЗ)-вкл в 14:22..	Т1	3167ч	3167	0,5	30	+22, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Красноярво 35/10	1	11.08.19 11:38	11.08.19 14:22	0:00	11.08.19 15:51	5:41	МТЗ	ну	ну	с.Красноярво, с. Поповка, с. Молчаново, в 14:22 вкл. до ЛР 12-07-03 (без 1 ТП). ОП 116/3 заменили изолятор, устранен склест	школа/1973ч.	1973	0,2	11	+22, пасм.	

Ам.ЭЭС	10	Красноярово 35/10	3	11.08.19 11:38	11.08.19 11:38	0:00	11.08.19 11:38	0:00	МТЗ	у		с.Красноярово		нет	0	0	0	+22, пасм.
ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	477	11.08.19 12:32	11.08.19 12:59	0:10	11.08.19 12:59	0:10	Ав.откл	ну	у	часть г.Биробиджан. Повреждение на вед. отпайке		в/ч /1500ч.	1500	0,5	18	+22, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	11.08.19 12:43	11.08.19 12:43	0:35	11.08.19 12:43	0:35	МТЗ	у		с Чернышевка		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	11.08.19 13:08	11.08.19 15:08	0:24	11.08.19 17:33	0:24	МТЗ			г.Большой Камень. В 14-19 включено до ТП 80066 (запитано 3 ТП). В 15-08 включено до РЛ 6 (без 2-х ТП). В РУ 6кВ КТП 80033 убрана змея (животное)		нет/30ч.	30	0,3	10	+20, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	11.08.19 16:00	11.08.19 16:00	0:10	13.08.19 16:35	0:10	МТЗ	ну	ну	Лвл=18,1км. Находился на холостом ходу. Включен до ОП 154 (всего 230 опор). 12.8.19 обнаружено на оп. 172 вырваны крюки ф. В,С. Устранено		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЗЭС	6	Разреза 35/6	3	11.08.19 18:56	11.08.19 18:59	3:45	11.08.19 18:59	3:45	МТО		у	с.Федосеевка с.Бурлит		школа/690ч.	690	0,2	16	+18, дождь
Ам.ЭЭС	35	Златоустовск - Ольгинск		11.08.19 21:20	11.08.19 21:53	20:28	11.08.19 21:53	20:28	МТЗ	ну	у	Обесточивалась ПС Ольгинск.		497 чел	497	0,3		+20, гроза
Прим.ЦЭС	6	Новоникольск 110/35/6	6	12.08.19 0:21	12.08.19 2:56	0:14	12.08.19 8:15	1:28	Ав.откл.		ну	п.Новоникольск. Вкл. без 9 ТП, в 5:45 без ЗТП-20151 течь кровли, перекрытие и разрушение изоляторов ВН 6. Устранено.		нет / 800 чел	800	0,3	19	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	12.08.19 2:05	12.08.19 2:29	1:41	12.08.19 2:29	1:41	МТО	ну	у	с.Урожайное.		скваж. / 818 чел	818	0,3	8	+18, сильный дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	12.08.19 2:05	12.08.19 2:05	1:21	12.08.19 2:05	1:21	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, сильный дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	12.08.19 2:05	12.08.19 2:05	1:43	12.08.19 2:05	1:43	МТО	у				нет	0	0	0	+18, сильный дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	3	12.08.19 2:49	12.08.19 2:55	0:00	12.08.19 2:55	0:21	МТО	ну	у			быта нет	0	0,1	2	+18, сильный дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	12.08.19 2:49	12.08.19 2:49	0:39	12.08.19 2:49	0:39	МТО	у				нет	0	0	0	+18, сильный дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	12.08.19 2:58	12.08.19 2:58	0:32	12.08.19 2:58	0:32	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, сильный дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	3	12.08.19 2:58	12.08.19 3:44	2:39	12.08.19 18:49	2:39	МТО	выв	не прои зв	Лесозаводск. Потребитель включен в неполнофазном режиме, в ТП-1071 повреждены ТТ-10кВ ф.-А,С,Т1. В 06:26 на анкерной опоре №8 обнаружен обрыв шлейфа одной фазы. Нагрузка переведена на ф-20 ПС Лесозаводск в 06:58. Повреждение устранено	ф-20 ПС Лесозаводск	быта нет	0	0,01	2	+18, сильный дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	12.08.19 3:04	12.08.19 3:27	0:00	12.08.19 3:27	0:00	МТО	выв	у	с.Урожайное.		скваж. / 818 чел	818	0,3	8	+18, сильный дождь
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В-10 Т2	12.08.19 3:40	12.08.19 3:41	2:04	12.08.19 3:41	2:04	Дуг. защита		у	Обесточивалась 2Щ-10. Осмотр всех фидеров, замечаний нет.		1500 чел	1500	1,4	47	+18, пасм
Хаб.ЦЭС	110	Котиково - Лермонтовка	С-31	12.08.19 4:45	12.08.19 4:45	0:36	12.08.19 4:45	0:36	Котик.: НЗЗ 2 ст. Лерм.: не откл	у		ИМФ ф.-А 34,5км от ПС Лермонтовка. В пролете оп 10-11 упавшее дерево. На дереве есть следы попадания молнии		нет	0	0	0	+16 пасм
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	20	12.08.19 5:30	12.08.19 6:39	0:12	13.08.19 18:02	0:12	ку "земля"			Партизанск. Вкл. без 1 ТП, 7:02 вкл. все потребители. Выведен из схемы КЛ-6 от оп.44 до ТП-7424. 12.08.19 поиск МП. Сложился испытательный стенд. Устранено, схема восстановлена	ф-5 ПС Партизан	2 насосн. /2674 чел	2674	1	10	+18, пасм
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	12.08.19 5:39	12.08.19 5:51	3:37	12.08.19 5:51	3:37	МТЗ		у	Тимирязевка.		нет / 400 чел	400	0,1	5	+18, дождь
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	7	12.08.19 7:37	12.08.19 7:37	4:18	12.08.19 7:37	4:18	МТЗ	у		п.Советский, Подгорный		нет	0	0	0	+20, облач
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 в СП 4 отключился В 10кВ	12.08.19 8:05	12.08.19 9:09	1:17	12.08.19 9:09	1:17	МТЗ		у	Обход без замеч		нет/562ч.	562	0,1	6	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	В10кВ Т2	12.08.19 8:36	12.08.19 8:44	0:00	12.08.19 8:44	3:54	МТЗ		у	Обесточены 1,2 сш 10кВ (Т1 в резерве). Осмотр ПС без замечаний. Проверка РЗА: неисправность в токовых цепях ф.160 (вед. не откл-ся)		1222ч.	1222	0,17		+20, пасм.
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		12.08.19 8:42	12.08.19 8:42	0:00	12.08.19 8:42	0:00	МТО, НЗНП 1,2 ст., ИМФ - ф.С 47,7 км.	у		ОП 195 гнезда аистов, других замечаний нет		нет/0	0	0	0	+22, обл.
Прим.ЗЭС	110	ЛУТЭК - Лучегорск - Насосная	№2	12.08.19 9:27	12.08.19 9:34	0:06	12.08.19 11:15	0:06	ЛУТЭК: МТО, ТЗНП 1 ст., ускор МТЗ 1ст	ну		Обесточены: 1СШ 35,10 кВ ПС Лучегорск, ПС 35кВ Водозабор, ПС 35кВ В.Перевал. На ПС Насосная АВР 6кВ успешен. В 9-34 вся нагрузка переведена на цепь №1. На ПС Насосная: отработал КЗ 110кВ Т1, не отошел ОД 110 Т1 В 11:15 ВЛ включена	цепь №1	Пожарский р-н, 5240ч.	5240	1,55		+18, дождь
Прим.ЗЭС	110	Насосная 110/6	Т1	12.08.19 9:27	12.08.19 9:27	24:35	12.08.19 16:08	24:35	Ав. Откл.			Отработал КЗ 110кВ Т1, не отошел ОД 110 Т1; отключенное положение В6кВ Т1 (блинкер Ав. откл.). АВР 6 успешен. По отходящим присоед. отключений нет, выпавших блинк. Нет. Проведена послев. проверка. В цепях РЗА Т1 заменили выходное реле МТЗ 110; в цепях ОД 110 произведена ревизия контактных соединений. В 16:08 Т-1 включен, схема приведена в иск. состоянии	Т2	нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	12.08.19 9:45	12.08.19 10:38	0:32	12.08.19 10:38	0:32	МТЗ	ну	у			нет / 212ч.	212	0,1	6	+19, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	12.08.19 9:45	12.08.19 9:45	1:20	12.08.19 9:45	3:45	МТЗ	у		См.откл 12.08.19 в 13:07		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	12.08.19 9:48	12.08.19 9:48	0:33	12.08.19 9:48	4:06	МТЗ	у		Обход без замеч		нет	0	0	0	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЮМР с отпайками ПС ДВ ПТФ, Бройлерная	цепь №1 (с-11)	12.08.19 10:42	12.08.19 10:42	1:00	12.08.19 11:54	1:00	МТО	ну	у	ВЛ на хх (без нагрузки). При подготовке подъездных путей подрядной организацией " Актис Капитал" к ВЛ 110кВ Южная-ЮМР №1,2 (заявка на чистку просеки с 12-14.08.19) произошло падение спиленного дерева в пролете ОП 48-49 с касанием провода ВЛ. Провод не поврежден.		нет	0	0	0	+25, обл.
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	12.08.19 11:15	12.08.19 21:04	0:00	12.08.19 22:24	7:44	МТЗ	ну	ну	Лвл=17,5км. с.Достоевка. На РТП-6080 оп.46/1 повреждение шлейфа по ф."А" (приварился к трансверсе). Включён в 21:04 без ТП-6080, заменили предох 10кВ ф."В" и ф."С". Восстановлен шлейф и вкл в 22:24 полностью.		нет/212ч.	212	0,1	18	+19, дождь

Прим.ЮЭС	10	Промысловка	по ф.11 в РП 80202 В 10кВ ячб (участок 80202-82048)	12.08.19 11:58	12.08.19 12:40	1:52	12.08.19 19:25	1:52	Ав. откл.		не прои зв	часть г.Фокино. Включен без КТП 82049 освещение хим. складов (быта нет). Под ОП 76 обнаружена ветка со следами перекрытия. КТП 82049 вкл. в 19:25.	нет/100ч.	100	0,1	3	+25, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	12.08.19 13:04	12.08.19 14:30	0:46	12.08.19 18:32	0:46	МТО	выв	ну	с.Лермонтовка, с.Добролюбово, с.Дальний-Восток. Запитан от резерва. В ячейке ф.5 повреждение каб. муфты. Устранено	ф.14 ПС Лермонтовка	нет/800ч.	800	0,3	17	+23, пасм.
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	12.08.19 13:07	12.08.19 15:01	0:00	12.08.19 21:41	0:00	КУ "земля"			с.Покровка, Минеральное. Включен до РЛ-28 оп.278 (запитано 7ТП). Повреждение в сетях потребителя. Включён полностью в 21:41.		в/ч /382ч.	382	0,1	10	+24, пасм
ЭС ЕАО	10	Центр 35/6	285	12.08.19 14:15	12.08.19 15:18	10:09	14.08.19 17:35	10:09	Откл.КУ"Земля"			часть г.Биробиджан. В 15:18 потребитель запитан от резерва. Повреждена каб. вставка и муфта до ЛР на ОП 285-00/8. Устранено	ф.98 ПС ЧТФ, ф.68 ПС ЖБИ	нет/500ч.	500	0,4	2	+26, обл.
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	12.08.19 14:44	12.08.19 20:39	2:48	13.08.19 0:08	2:48	КУ "земля"			Лвл=11,3км. с.Варфоломеевка. В 20:39 включён без 2-х ТП. На РТП-6122 оп.2/1 разрушение изолятора ф."В", устранено. В 22:16 без ТП-6079. Включён полностью в 00:08. Повреждений не обнаружено.	школа/620ч.	620	0,5	4	+20, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Тихменеве 35/10	2	12.08.19 14:55	12.08.19 14:56	1:58	12.08.19 14:56	2:53	Ав.откл	нет	у	Обход до 17.8.19	д.сад/567ч.	567	0,1	4	+20,дождь	
Прим.ЗЭС	10	Тихменеве 35/10	3	12.08.19 14:55	12.08.19 14:55	0:05	12.08.19 14:55	0:05	Ав.откл	у		Обход до 17.8.19	нет/0	0	0	0	+20,дождь	
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	3	12.08.19 16:35	12.08.19 17:48	0:17	12.08.19 17:48	3:34	МТЗ		у	Обход до 17.8.19	нет / 308 чел	308	0,01	5	+21, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	2	12.08.19 16:35	12.08.19 19:11	0:04	12.08.19 22:36	0:04	МТО			с.Соловьевка.. Запитан от резерва. В яч. ф.2 следы копоги на ТТ по ф.А, С.. Произведена чистка изоляции, вкл. по норм. сх. в 22:36.	ф.1 ПС веденка	нет / 10чел	10	0,01	2	+21, дождь
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	В10кВ Т1	12.08.19 16:35	12.08.19 17:54	0:07	12.08.19 17:54	0:07	Ав. откл.		у	ПС однотрансформаторная. В 17:54 В-10 Т-1 включен. В 18:21 набрана вся нагрузка, без ф.2 (РСК, следы копоги на ТТ по ф.А, С.) - вкл. в 19:11 от резерва (устранено в 22:36).	3 школы, д.сад/2858ч.	2858	0,45	28	+21, дождь	
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Южная		12.08.19 16:55	12.08.19 16:55	1:33	12.08.19 16:55	1:33	ПаГРЭС: 33 1ст.		у	Осмотр ПС без замечаний. На ОП 8 ф.С на гирляндах изоляторов есть следы перекрытия, повреждение 1 изолятора (из 8 ми), (скопление птиц). Обход ВЛ 110 Южная-Новицкое без замечаний	нет	0	0	0	+20, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	12.08.19 17:38	12.08.19 17:38	3:41	12.08.19 17:38	3:41	МТЗ	у		с.Прибрежное, Борисово	нет	0	0	0	+25, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	12.08.19 18:38	12.08.19 18:42	4:01	12.08.19 18:42	4:01	МТЗ		у	Сняли ветку с портала ТП-7436 ф.С	ТНС,школа/1752ч.	1752	1,3	23	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	12.08.19 23:30	12.08.19 23:30	2:39	12.08.19 23:30	2:39	МТЗ	у		Обход без замеч	нет	0	0	0	+19, пасм.	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	13.08.19 3:50	13.08.19 3:50	1:38	13.08.19 3:50	1:38	МТЗ	у		Обход 16.08.19	нет	0	0	0	+17, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	13.08.19 7:20	13.08.19 7:20	2:36	13.08.19 7:20	2:36	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	ЖБИ-130 110/6	7	13.08.19 7:51	13.08.19 10:14	0:45	13.08.19 11:08	0:45	КУ "земля"			Включен для поиска самоустранилась	школа / 500 чел	500	0,1	3	+21, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.15 СП-5	13.08.19 9:34	13.08.19 9:36	8:17	13.08.19 9:36	8:17	Ав.откл		у	Обход без замеч	нет / 1084 чел	1084	0,05		+20, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	13.08.19 10:49	13.08.19 16:45	0:33	13.08.19 16:45	0:33	МТЗ	ну	ну	Оп.233 (жб) разрушенные изоляторы трех фаз в следствии наезда на опору неизвестного трансп.средства. Сообщено в СБ. Устранено	школа, больница / 371 чел	371		6	+25, ясно	
Юя ЭС	110	Н.Куранах - ЗИФ	№2	13.08.19 11:08	13.08.19 11:27	0:07	13.08.19 11:27	0:07	НЗНП 1 ст	выв	у	Обесточивались ПС-110/6 ЗИФ (быта нет, 5МВт), ПС-35/6 Хатыстыр (0,12 МВт, 600 чел) (цель №1 отключена для работ МЭС на ПС.Н.Куранах, АПВ выв по заявке для чистки просеки персонал РСК). Обход без замечаний	п.Хатыстыр / 600 чел	600	5,12	3	+20, ясно	
Юя ЭС	110	Н.Куранах - В.Куранах		13.08.19 11:08	13.08.19 11:08		13.08.19 11:29		НЗНП 1 ст	выв	у	Потребитель не обесточивался, ПС В.Куранах питалась по сети 35 кВ. Пр.оп. 19-20 под линией обнаружено дерево со следами подгара, провод не поврежден	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	4	13.08.19 12:54	13.08.19 13:57	0:00	13.08.19 13:57	0:00	МТО		у	Обход без замеч	насосная, школа / 1938 чел	1938	0,2	4	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная	КВЛ ТЭЦ Северная №1	13.08.19 12:57	13.08.19 13:51	23:29	13.08.19 15:14	23:29	МТЗ			Обесточена 1сш-10 кВ РП-5. По сообщению стороннего лица: возле РП-5 велись работы по установке столбов сторонней организацией, при бурении грунта был поврежден кабель. Сообщено в СБ. Включена без 2ТП. При осмотре РП-5 не откл-ся выкл-ль ф.105 (МТО, ТП-Кортык). Проверена изоляция КВЛ 10 ТЭЦ Центральная - ТЭЦ Северная №1 на участке от РП-5 до ТЭЦ Северная, замечаний нет. Повреждение на вед.уч-ке вед.ф.105	быта нет	0	0,15	4	+25, дождь	
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отп Угольная, Инаглинская	Л-102	13.08.19 13:34	13.08.19 13:34	1:58	13.08.19 13:34	1:58	ТНЗНП 1ст		у	ИМФ ф.А,С 2,5 км. Обход зоны показания приборов без замечаний	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	В-10-Т1	13.08.19 14:34	13.08.19 15:41	0:11	13.08.19 17:40	0:11	Ав.откл			Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т2 в ремонте). Обеспечен резерв по ф.4 Красный Кут. Повреждения изоляции жил контроль кабеля от релейного шкафа до КРУН 10кВ. Произведено переподключение жил на резервные	ф.4 Красный Кут	нет / 1751 чел	1751	0,64	34	+26, пасмурно
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		13.08.19 14:54	13.08.19 14:54	1:35	13.08.19 15:17	1:35	МТО		у	На Х.Х. Обход ВЛ, осмотр ПС Черниговка без замечаний	нет	0	0	0	+28, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	13.08.19 18:40	13.08.19 19:27	1:31	17.08.19 12:50	1:31	Ав.откл			Отключился при включении участка ТП82022 - ТП82013 (был выведен по заявке для чистки просеки). Включен без 2ТП. 15.8.19 обход уч. ВЛ "ТП82022 - ТП82013" без замечаний (17:58). Отключился повторно в 12:50 17.8.19.	дс, насосная, в/ч / 3900 чел	3900	0,8	15	+24, дождь	

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	13.08.19 19:34	13.08.19 21:18	0:48	17.08.19 18:49	0:48	МТО	ну	Включён в 20:44 до ТП-80201 (запитано 1 ТП). В21:18 запитано еще 1 ТП. В 21:41 выделен участок от РП 80201 до КТП 82061. Оставшаяся нагрузка переведена на ф.11. 14.08.19 найдено МП 80 м от РП-80201, 15- произв.монтаж каб.вставки 5м и 2 соед.муфт, испытания выдержал./ 16.8.19 разработка котлована на участке КЛ 10 РП-80201 - КТП-82062, кабель откопан, из-за сильного дождя нет возможности продолжить работы, заливает котлован/ 17.8.19 в 15:59 подтверждено место повреждения 5м в стор ТП-82062. В 18:49 устранено и вкл. по нормальной схеме.	ф.11 ПС Промысловка	в/ч, госпиталь, бойлерная / 150 чел	150	0,2	5	+24, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	13.08.19 20:20	13.08.19 21:31	0:35	13.08.19 21:31	0:35	МТО	у	Обход без замеч	водозабор / 30 чел	30	0,01	4	+24, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	22	13.08.19 22:50	13.08.19 23:00	0:41	13.08.19 23:55	0:41	Ав.откл	у	Птицефабрика	ф.1 ПС Птицефабрика	нет/0	0	0,01	2	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	13.08.19 23:06	13.08.19 23:10	0:30	13.08.19 23:10	3:13	МТО	у		больница/0	0	0,01	3	+19, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	13.08.19 23:30	14.08.19 3:27	0:10	14.08.19 3:27	0:10	МТЗ		Телецентр. КТП 7072 убрана ветка с проходных изоляторов	больница/0	0	0,01	3	+19, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	14.08.19 4:10	14.08.19 8:27	0:00	14.08.19 15:00	0:00	МТО	ну	Большой Камень. В 8:27 запитано 27 ТП. Пр. оп. 27/3 - 27/4 устранен слест двух проводов. Проведена чистка просеки в пр.оп.1-37. Схема восстановлена	нет/860ч.	860	0,9	46	+19, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	14.08.19 4:10	14.08.19 7:05	0:29	14.08.19 7:05	2:05	МТО	у	Обход до 22.8.19	нет/250ч.	250	0,2	14	+19, пасм.	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	14.08.19 7:41	14.08.19 7:41	1:07	14.08.19 7:41	5:52	МТО	у	Обход без замеч	нет	0	0	0	+18, пасм.	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	14.08.19 7:41	14.08.19 7:41	6:22	14.08.19 7:41	6:42	МТО	у	ТП-3231 перегорание ПК ф.А. Устранено	нет	0	0	0	+18, пасм.	
Хаб.ЦЭС	6	Сергеевка 35/6	12	14.08.19 7:43	14.08.19 8:31		14.08.19 8:31		МТЗ	выв	с. Сергеевка, котеджи	нет/25ч.	25	0,06	1	+20, пасм.	
Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	13	14.08.19 8:12	14.08.19 9:33	17:40	14.08.19 9:33	17:40	МТЗ	ну	Повреждение на вед.уч-ке	школа / 865 чел	865		10	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/35/10	2	14.08.19 8:28	14.08.19 9:17	0:45	14.08.19 9:17	0:45	МТО	у	Обход без замеч	нет/60ч.	60	0,4	4	+18, пасм.	
Хаб.СЭС	10	Николаевка ТЭЦ 110/6	31	14.08.19 8:49	14.08.19 9:24	0:27	14.08.19 17:33	9:45	МТО, ЗЗ	нет	Включен без ЗТП. Выведен уч-к без нагрузки от ТП-13 до ТП-103, все запитано в 9:51. МП 200 м от ТП-13 Устранено	5843ч.	5843	0,93		+18, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	14.08.19 10:05	14.08.19 11:28	0:00	14.08.19 13:26	0:00	"земля" от КУ		Включен без БТП. Оп.268 обрыв вьзки ф.С, провод на траверсе. Устранено, все включено в 13:26	школа / 1036 чел	1036	0,4	13	+19, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	10	14.08.19 10:17	14.08.19 10:44	4:02	14.08.19 11:04	4:02	"земля" от КУ		Включен без 4ТП. В 11:04 полностью. Повреждение на вед.уч-ке	дс / 842 чел	842	0,2	10	+19, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Валдейм 35/10	264	14.08.19 11:14	14.08.19 12:31	0:00	14.08.19 14:52	0:00	"земля" от КУ		Обеспечен резерв без трех ТП. Оп.264-00/23 поврежден натяжной изолятор. Устранено, все включено	ф.255	нет / 464 чел	464	0,26	6	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	14.08.19 12:32	14.08.19 12:32	0:00	14.08.19 17:30	0:00	МТЗ 1ст	ну	Оп.133-00/162-163 упало дерево, без повреждения проводов	ретранслятор на ДГ	0	0,01	1	+20, дождь	
Ам.СЭС	6	Энергия 220/35/10/6	16	14.08.19 13:29	14.08.19 13:36	0:15	14.08.19 13:36	0:15	МТО	ну	с.Заречья Слобода	школа, дс / 753 чел	753	0,2	11	+25, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	10	14.08.19 14:46	14.08.19 15:00	532:48	14.08.19 15:02	532:48	"земля" от КУ		Включен без 4ТП. В 16:25 полностью. Самоустранилось. Обход без замеч	дс / 842 чел	842	0,2	10	+22, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	111	14.08.19 14:50	14.08.19 14:52	0:36	14.08.19 14:52	0:36	МТЗ	ну	КТП-216 поврежден прох.изолятор ф.С. Устранено	дс / 200 чел	200	0,02	5	+20, дождь	
Ам.СЭС	10	Исток 35/10	10	14.08.19 15:01	14.08.19 15:46	0:00	14.08.19 15:46	0:00	МТЗ	ну	Пр. оп. 34/2-34/3 сняли ветку дерева	школа, дс / 3555 чел	3555		12	+25, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	116	14.08.19 15:51	14.08.19 16:03	2:30	14.08.19 16:03	21:48	МТЗ	ну	с.Дубовое	школа, дс / 1200 чел	1200	0,2	11	+20, дождь	
Прим.СЭС	110	Арсеньев-1 110/35/6	T2	14.08.19 16:42	14.08.19 16:46	1:04	14.08.19 19:17	3:23	ДЗТ		Обесточены 1,2 сш-35/6 кв и 5 ПС-35 кв. В клеммном ящике В 110 Т-2 перекрытие ряда клеммных зажимов. Устранено	T1	Анучинский р-н / 16210 чел	16210	12		+24, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	14.08.19 16:55	14.08.19 18:39	1:15	14.08.19 18:39	1:31	МТО		В пр.оп. 5-6 стороне неизвестной техникой подхлест проводов, поврежденный нет	нет / 860 чел	860	0,9	43	+25, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	14.08.19 18:12	14.08.19 18:44	0:00	14.08.19 19:53	0:41	МТЗ	ну	Включен без 7ТП. В 19:53 полностью. Повреждение на вед.ТП	школа, насосная / 1574 чел	1574	0,3	14	+25, ясно	
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		14.08.19 19:04	14.08.19 19:04	2:32	14.08.19 19:04	2:32	ДФЗ, 1 ст. ТНЗНП	у	ИМФ ф.С-0, 15,5 км	нет	0	0	0	+25, ясно	
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	14.08.19 21:28	15.08.19 13:00	0:08	15.08.19 13:00	0:08	МТЗ	нет	Отключено две вед. отайки (ЛР 00-33-59, ЛР 33-03-1). Отказ дежурного ПС ДМ (оборонэнерго) выполнить команду диспетчера ОДИАС ЭС ЕАО на включение фидера (требует протоколы испытаний). Сообщено в МЧС, Прокуратуру, Ростехнадзор В 10:59 вкл головной уч (до оп.33-00/55), вкл в 11:48 без 18ТП, вкл в 13:00. Повреждение на ведомственной оттайке. в 14:07ч. включены потребители ведомственной ТП-731(СНТ Оптимист), ТП-733(КФХ) после включения появился треск и коронирование, отключена,	1000ч.	1000	0,4	26	+24, дождь	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	15.08.19 1:17	15.08.19 1:44	0:34	15.08.19 1:44	0:34	МТЗ	ну	у	нет/237ч.	237	0,18	9	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	15.08.19 1:42	15.08.19 1:42	2:21	15.08.19 1:42	2:21	МТЗ	у	Обход до 17.8.19	нет	0	0	0	+18, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	15.08.19 1:42	15.08.19 1:42	0:28	15.08.19 1:42	0:28	МТЗ	у	Обход до 17.8.19	нет	0	0	0	+18, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	15.08.19 1:50	15.08.19 2:35	0:27	15.08.19 2:35	4:46	Ав.откл	у	Обход без замеч	нет/150ч.	150	0,1	11	+20, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	15.08.19 5:24	15.08.19 5:44	4:23	15.08.19 5:44	5:08	МТЗ	ну	На ЛР 224 поврежден шлейф; устранено 19.8.19	нет/100ч.	100	0,2	9	+20, туман	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	15.08.19 5:26	15.08.19 6:00	3:32	15.08.19 6:00	3:32	МТЗ	ну	Повреждение на вед.участке	школа, д.сад/5000ч.	5000	1	11	+20, туман	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	15.08.19 8:47	15.08.19 8:48	2:23	15.08.19 8:48	4:04	Ав.откл	у	Обход до 19.8.19	в.забор/ быта нет	0	0,01	9	+19, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф7 реклоузер	15.08.19 9:05	15.08.19 9:20	0:07	15.08.19 10:08	0:07	Ав.откл	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 10:08. Повреждение на ведомственной оттайке	нет/ 800 чел	800	1	19	+19, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Промысловка 110/35/10	11	15.08.19 11:56	15.08.19 12:19	0:00	17.08.19 0:26	0:00	КУ, земля		г.Фокино. Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ, 270м от ТП-82007, /16.8.19-смонти каб.вставка, испьт не прошла, определено2 МП в 1м от смонтированной вставки в сторону ТП82007, ведутся АВР/ Устранено	ф13	насосн, бойлер, в/ч, школа/2030 чел	2030	0,8	17	+21, пасмурно

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	15.08.19 12:53	15.08.19 13:47	0:00	15.08.19 20:29	0:00	МТЗ			Вкл без 11ТП., вкл в 14:41 без ТП 7452 (повреждение вводной КЛ), произведен ремонт, схема восстановлена (20:29).	школа, насос/1752 чел	1752	1,3	23	+25, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	15.08.19 15:25	15.08.19 15:46	0:56	15.08.19 15:46	0:56	МТЗ	ну	у	с.Оренбургское, Покровка.	школа, д/с, таможня, кот/ 369 чел	369	0,4	10	+19, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	15.08.19 16:46	15.08.19 17:42	0:00	15.08.19 17:42	0:00	МТЗ		у	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/ 1506 чел	150	0,1	11	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф6 РП Кондратеновка ф3	15.08.19 17:40	15.08.19 18:20	0:01	15.08.19 18:20	0:01	МТЗ		у	Обход до 19.8.19	школа, кот/ 300 чел	300	0,4	24	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	15.08.19 18:17	15.08.19 18:18	1:52	15.08.19 18:18	3:53	Ав.откл		у	Обход до 19.8.19	в.забор/ быта нет	0	0,01	9	+21, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	2	15.08.19 18:49	15.08.19 20:21	0:00	15.08.19 22:58	0:00	Ав.откл		ну	Включен без 6ТП.В 22:58 полностью. Оп.104/61 заменен изолятор, устранен слхест проводов	кот/ 330 чел	330	0,1	12	+21, дождь	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отп Угольная, Инаглинская		15.08.19 19:29	15.08.19 19:29	0:00	15.08.19 19:29	0:00	ЧТЭЦ: ТО, ИМФ125км.		у		нет	0	0	0	+12, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	15.08.19 19:35	15.08.19 20:13	2:00	22.08.19 19:35	2:00	МТЗ		ну	Вкл без 3 ТП. В 22:43 включен без двух ТП (2 п/з, земля леопардов). В 1:30 обход приостановлен из-за разлива р.Барабашевка Проезд не возможен. (абоненты перешли на собственные ДЭС.). 18.8.19 в 15:35 вкл. КТП "Пост Земли Леопарда" (на оп.261 разобраны шлейфы в сторону п/з "Овчинниково"). В пр.оп.312-313 убрана ветка с проводов, собраны шлейфы на оп.261, все запитано	п/з, атс/ 370 чел	370	0,2	7	+18, дождь	
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		15.08.19 19:59	15.08.19 19:59	0:21	15.08.19 19:59	53:56	ДФЗ, 1 ст. ТНЗНП		у		нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	5	15.08.19 20:29	15.08.19 20:29	0:49	15.08.19 20:29	38:44	МТЗ		у	Обход до 19.8.19	нет	0	0	0	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		15.08.19 23:06	15.08.19 23:06	0:52	15.08.19 23:06	0:52	Спасск: ТНЗНП 1ст, Ярославка: НЗ3 1 ст, МТО		у	Омотр: пр. оп.10-30, оп.16 гнездование птиц (аисты), оп.19 гнездо аиста,.	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	15.08.19 23:42	16.08.19 0:02	1:15	16.08.19 0:02	1:15	Ав.откл		у		нет / 297 чел	297	0,5	12	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково		16.08.19 0:33	16.08.19 0:33	4:11	16.08.19 0:33	7:47	Вокзальная-тяг: НЗ3 1ст; Штыково: Д3, ускор		у	Разрыва транзита не было, потребитель РСК не обесточивался. На вед.ПС Вокзальная-тяг (РЖД) отключился Т-1 от ДЗТ (отработал ОД-КЗ-110 Т1) из-за повреждения ОПН 6 кВ Т-1 всех трех фаз. (останова в движении поездов не было). Осмотр ВЛ без замечаний.	нет	0	0	0	+20, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	16.08.19 1:35	16.08.19 2:09	0:00	16.08.19 2:09	2:03	МТО, МТЗ		ну	у	нет / 181 чел	181	0,17	9	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Гвоздево 35/10	7	16.08.19 3:05	16.08.19 3:45	0:09	16.08.19 5:55	0:09	МТЗ		ну	Включен без 4ТП. В 5:55 полностью. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 310 чел	310	0,2	12	+18, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	16.08.19 5:47	16.08.19 5:56	2:12	16.08.19 5:56	2:12	МТЗ		ну	у	быта нет	0	0,4	26	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	16.08.19 6:35	16.08.19 7:59	2:29	19.08.19 22:22	2:29	МТО			Выделен голов.уч-к до ЦРП-101, все запитано. Установлено повреждение КЛ от ЦРП-101 (200м), 17.8.19- разработан котлован. 19.8.19 скорректированы МП : 200м. от ЦРП 101 и 212м. от ЦРП 101. В 18:38 произведен монтаж каб. вставки (20м.) и 2-х соед. муфт. Введен в работу 19.8.19 в 22:22.	ф.40 школа, дс / 250 чел	250	1,3	11	+20, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	16.08.19 6:57	16.08.19 7:13	0:34	16.08.19 7:13	0:34	МТЗ		ну	у	с.Чугуевка.	насосная / 235 чел	235	0,7	3	+19, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	16.08.19 7:09	16.08.19 7:41	0:42	16.08.19 13:16	0:42	КУ, земля			Включен без 5ТП, вкл в 13:16. На оп.73/50 устранен обрыв вязыки.	насосная / 2268 чел	2268	1,4	35	+19, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	5	16.08.19 8:10	16.08.19 16:32	0:46	28.08.19 13:46	0:46	Ав.откл		ну	В 16:32 вкл до оп. .202 (без 2 п/з на ДГ), проезд размыт дождевым потоком. 20.8.19 вкл. п/з Золотая. Остаётся п/з Сенная. 27.08.19 в 13:46 включено все. Замечаний не выявлено	п/з (на ДГ / 80 чел	80	0,01	2	+18, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	16.08.19 8:19	16.08.19 8:23	43:27	16.08.19 8:23	43:27	МТО		ну	у	с.Ст.Бельмановка.	нет / 245 чел	245		9	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф.19 в ТП-7171 В6 кВ	16.08.19 8:21	16.08.19 9:58	0:18	16.08.19 14:03	0:18	Ав.откл		ну	Вкл без 3ТП, вкл в 14:03. Пр.оп.305/69-70 снята ветка.	нет		0,1	8	+18, дождь	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск - Дежнево		16.08.19 8:38	16.08.19 8:38	182:37	16.08.19 8:38	182:37	КРС: НЗНП 3 ст		у	Произведен осмотр, оп.101 гнездо аиста (жило).	нет	0	0	0	+19, дождь	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	116	16.08.19 9:14	16.08.19 14:22	3:13	16.08.19 14:22	3:13	КУ, земля			Вкл в 10:30 без 6ТП, вкл в 14:22. Оп.116-01/1 (на ЛР) поврежден изолятор фА, устранено.	114 школа, д/с. Скваж, кнс/ 953 чел	953	0,16	10	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	9	16.08.19 9:40	16.08.19 11:47	0:54	16.08.19 11:47	0:54	МТО		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	школа, кот/ 730 чел	730	0,17	17	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	2	16.08.19 10:35	16.08.19 12:10	16:37	25.08.19 14:09	16:37	Ав.откл		ну	Вкл без 3ТП. В 13:17 без одного ТП (2 чел). 22.08.2019 произведен обход, обнаружена упавшая опора № 247, слхест проводов. Нет возможности подъезда. 25.8.19 вода ушла, опора восстановлена, потребитель запитан.	кот/ 330 чел	330	0,1	9	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	16.08.19 10:45	16.08.19 11:24	0:23	16.08.19 11:24	78:23	Ав.откл		у	с.Осиновка с.Песчаное.	нет/ 375 чел	375	0,1	7	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	16.08.19 11:10	16.08.19 12:10	0:21	16.08.19 14:56	30:43	КУ, земля			Вкл без 3ТП, вкл в 14:56. Повреждение на ведомственном участке.	кот/ 2500 чел	2500	0,7	11	+20, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	16.08.19 12:24	16.08.19 12:54	1:31	16.08.19 12:54	1:31	КУ, земля			На вводе в ТП-8073 снята ветка.	п/з 20 чел	20	0,06	3	+18, дождь	
Прим.ЦЭС	35	Платоновка - Новокачаловка		16.08.19 12:25	16.08.19 15:15	0:04	16.08.19 17:01	0:04	МТЗ		у	Обесточены ПС Новокачаловка (вкл17.01), Турий Рог (вкл в 15:15)/При осмотре ПС Н.Качаловка откл полож СВ-35, МТО/	0,7 МВт/ 3188 чел	3188	0,7	59	+20, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	16.08.19 12:29	16.08.19 17:21	0:39	16.08.19 21:30	0:39	МТЗ		ну	При РВБ "земля", вкл с землей, поиск МП прибором. Оп.52 поврежден изолятор, провод на травесре. Устранено.	насосн, кот/ 235 чел	235	0,7	3	+20, дождь	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	15	16.08.19 13:05	16.08.19 13:11	0:00	16.08.19 13:11	0:00	МТЗ		у	п.Амурзет.	кнс, скваж/ 250 чел	250	0,16	9	+18, дождь	
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	131	16.08.19 14:08	16.08.19 16:29	0:19	16.08.19 19:05	0:19	МТЗ		ну	у	Вкл без 2 ТП, вкл а 19:05. Пр.оп. 98-00/165-166 снята ветка.	нет/ 200 чел	200	0,09	4	+18, дождь

Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	16.08.19 14:12	16.08.19 14:21	0:00	16.08.19 14:21	0:00	МТЗ		у	Ивановка, Николаевка, Отрядное.	школа, кот/ 135 чел	135	0,4	14	+20, дождь	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	16.08.19 14:22	16.08.19 14:22	0:30	16.08.19 14:22	2:11	МТЗ	у		с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка.	нет	0	0	0	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	16.08.19 14:30	16.08.19 15:22	0:05	16.08.19 15:22	0:05	Ав.откл		у	Сергеевка, Ястребовка, Южная, Сергеевка.	нет/ 281 чел	281	0,2	14	+20, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	реклоуэр РК17	16.08.19 14:47	16.08.19 14:48	0:00	16.08.19 14:48	0:00	Ав.откл	ну	у	г.Благовещенск. Осмотр на 19.8.19	орпц/ 50 чел	50	0,1		+18, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	16.08.19 14:53	16.08.19 16:00	4:18	16.08.19 18:48	4:18	МТЗ	ну	ну	Вкл без 3 ТП, вкл в 18:48. ТП 174 заменены поврежденные прох.изоляторов Ф В, С, отсоединена поврежденная резервная КЛ между ТП-137 и ТП-108	школа, скваж, ОВД, пож.часть/ 7200 чел	7200	1,2	25	+20, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Центральная 110/35/10	39	16.08.19 14:55	16.08.19 14:59	1:37	16.08.19 14:59	1:37	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск. Повреждение на ведомственном участке.	нет/ 200 чел	200	0,2	8	+18, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	16.08.19 15:09	16.08.19 15:44	0:57	16.08.19 15:44	3:47	МТЗ	выв	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	школа, кот/ 1470 чел	1470	0,68	11	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин отп Улисс		16.08.19 15:33	16.08.19 15:33	0:00	16.08.19 15:33	0:00	ДЗ 3 з		у		нет	0	0	0	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Голдобин - Чуркин	№2	16.08.19 15:33	16.08.19 20:20	0:46	17.08.19 3:40	0:46	ДЗ 3, 5 зона, УРОВ	выв		Одновременно на ПС Голдобин отключился В 110 КЛ Голдобин-Чуркин цепь №2 /вкл. 21:25/, на ПС 220 кВ Патрокл отключался В 110 ВЛ Патрокл-Голдобин-отпайкой на ПС Улисс, от ДЗ 3 з, АПВусл; На ПС Чуркин при включении Ф-18 произошло м/ф кз в яч, следы перекрытия на каб.воронке; следы перекрытия на 2 ш 6 кВ; потеря операт.тока; Обесточена 2ш-6 кВ ПС Чуркин (задымление в КРУН-6, вызывалась пож.команда, допуск на тушение не произв-ся) /16-02 для безопасности отключили КЛ 110 Голдобин-Чуркин №1, погашение Т-1 и 1С-6 на ПС Чуркин, Роткл.сум=9,7 МВт/ 11740 МВт чел; в 17:26 ВЛ включена, запитаны потребители 1 ш 6 кВ (3,7 МВт/ 7200 чел) /. В 20:20 основной потребитель 2 ш 6 кВ запитан по сетям ВПЭС, в 21:35 запитан вед.ф.16 (больница, по сетям ВПЭС); ост.обесточены вед.ф.6,8,20 (быта нет, пром.нагр- 2 МВт). В 3:01 замечаний устранены, Т2 и 2ш-6 кВ включен на х.х., в 3:40 под нагрузку, запитан оставшийся потребитель.	сети ВПЭС	часть г.Владивосток / 4540 чел	4540	6		+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	16.08.19 16:17	16.08.19 16:38	0:30	16.08.19 16:38	3:18	Ав.откл		у	Долины, Дуб Ключ.	нет/ 150 чел	150	0,1	11	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка - Мучная		16.08.19 16:36	16.08.19 16:36	5:36	16.08.19 17:25	5:36	МТО	ну	у	Обесточенных потребителей нет. Разрыв транзита (замкнут в 17:25).	нет	0	0	0	+20, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	16.08.19 16:49	16.08.19 16:50	0:05	16.08.19 16:50	0:05	МТО	ну	у	с.Чугуевка.	кот, д.дом, насос/987 чел	987	0,7	13	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по фб РП Кондратенювка фЗ	16.08.19 17:03	16.08.19 17:17	0:00	16.08.19 17:17	0:00	Ав.откл		у	Каймановка Каменушка.	школа, кот/ 150 чел	150	0,2	14	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка 35/6	12	16.08.19 17:31	16.08.19 17:46	0:00	16.08.19 20:55	0:00	КУ, земля			Включен без 4ТП, вкл в 20:55. Земля самоустранилась.	скваж, школа/ 310 чел	310	0,2	15	+25, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	16.08.19 18:10	16.08.19 18:15	2:43	16.08.19 18:15	6:45	МТЗ		у	с.Филипповка.	школа, атс/ 415 чел	415	0,3	8	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Океанариум 35/10	В-35 ТЭЦ Центральная №1; В-10 Т1	16.08.19 18:18	16.08.19 18:18	0:09	17.08.19 4:38	0:09	Ав.откл блРПО			Обесточенных потребителей нет, АВР-10 усл. Осмотр: ф.5,ф.7 откл положение (АВР 0,4 усл). Отключение произошло в момент снижения напряжения по 35 кВ.В 4:38 схема восстановлена. Причина снижения напряжения выясняется.	АВР-10	нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	16.08.19 19:06	16.08.19 21:03	0:31	16.08.19 21:34	0:31	МТЗ	ну		Включен без 5ТП, вкл в 21:34. С РТП 14/13 снята ветка.	п/з 500 чел	500		26	+20, дождь	
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - Водозабор с отп Плепрепродуктор	№2	16.08.19 20:03	16.08.19 20:42	0:00	16.08.19 23:22	3:06	МТЗ 1ст	ну	не прои зв	Обесточивалась 2ш-35/10 кВ ПС-35 Федоровка (на ПС-110 Плепрепродуктор, Водозабор АВР-10 усл., АВР-35 не работал). В 20:42 на ПС-110 Плепрепродуктор включен СВ-35, потребитель полностью запитан. В пр.оп.14-15, под ВЛ, упавшие дерево. (провода ВЛ без повреждений).	СВ-35 ПС Плепрепродукто р	198 чел/ г.Хабаровск	198	1,77		+20, дождь
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 110/35/6	1СШ-110	16.08.19 20:24	16.08.19 20:40	0:00	17.08.19 20:29	0:00	ДЗШ			На ПС Уссурийск-1 откл ШСВ-110, В-110 Тереховка, В110 УКФ, одновременно на ПС-110/6 Междуречье откл СВ-110 и В-110-Т1 (Ав.откл, АПВ ну). Обесточивались 1сш-6 кВ ПС-110 Уссурийск-1, ПС-110 УКФ, ПС-110 Междуречье ((Т1 в раб, Т2 в резерве), На ПС Уссурийск-1 повреждение ТН 1СШ 110 ф.В. Ч/з 16 мин 1сш-6 кВ запитана от Т2 ПС Уссурийск-1, в 20:42 включены ШСВ-110, В-110 Тереховка, В-110 УКФ запитана ПС УКФ. В 21:19 (ч/з 55 мин) включен СВ-110 и В-110-Т1 ПС Междуречье (бМВт), все запитано. /17.8.19 произведена замена ТН, в 20:29 введен в работу/.	Т2 ПС Уссурийск-1	часть-Г.Уссурийск / 28 980 чел	28980	19		+20, дождь
Прим.ЗЭС	35	Тихменев 35/10	Т1	16.08.19 23:48	17.08.19 3:24	0:33	17.08.19 3:24	0:33	ДЗТ			Работа ОД-КЗ-35 Т1 /не отк СВ-35 на ПС Тихменев; на ПС Шмакова откл В-35 Тихменев (МТО, АПВ ну, РПВ усл в 1:35)/. Обесточена сш-10 кВ. Одновр откл-ся ф.3 (зв.откл, РСН). Осмотр зоны ДЗТ без замечаний. Включен в работу без ф.3 (вкл в 9:05).		нет / 917 чел	917	0,26	9	+19, дождь
Прим.ЗЭС	10	Тихменев 35/10	3	16.08.19 23:48	17.08.19 9:05	0:00	17.08.19 11:56	0:00	Ав.откл		у	Вкл. без 2-х ТП, вкл в 11:56 без замечаний.	Ф-13 ПС Лесозаводск	нет / 350 чел	350	0,11	5	+19, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новорусановка 35/10	1	17.08.19 1:05	17.08.19 1:43	3:22	17.08.19 1:43	4:49	Ав.откл		у	с.Новорусановка	школа, насосная / 371 чел	371	0,1	6	+19, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Новорусановка 35/10	6	17.08.19 1:05	17.08.19 1:46	0:00	17.08.19 1:46	0:17	Ав.откл		у	с.Новорусановка	быта нет	0	0,01	1	+19, дождь	

Прим.ЭЭС	35	Тихменев 35/10	T1	17.08.19 4:20	17.08.19 5:12	0:00	17.08.19 5:12	3:16	ДЭТ				Работа ОД-КЗ-35 Т1 /не откл СВ-35 на ПС Тихменев; на ПС Шмакова откл В-35 Тихменев (МТО, АПВ устр)/. Обесточена сш-10 кВ. Откл при включении ф.3. (вкл в 9:05). Проведена послев. проверка 17.08.19. В яч. ТСН 1 заменили проходной изолятор 10кВ ф.С	нет / 917 чел	917	0,26	9	+19, дождь
ЭС ЕАО	10	ДСК 35/6	219	17.08.19 5:27	17.08.19 5:28	0:06	17.08.19 5:28	0:06	МТЗ	ну	у		с.Николаевка.	дс / 1800 чел	1800	0,5	11	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	17.08.19 5:39	17.08.19 9:03	0:16	17.08.19 11:24	0:16	Ав.откл		ну		Вкл без 11 ТП, вкл в 11:24. Наклон оп.45, касается веток дерева. Устранено.	Ф-11 ПС Раздольное-1 нет / 1519 чел	1519	0,8	62	+21, пасмурно
ЭС ЕАО	35	Унгун 110/35/10	В35 Т1	17.08.19 6:40	17.08.19 6:49	0:57	17.08.19 6:49	23:41	6/6		у		Обесточена 1,2 СШ 10кВ	нет/915чел.	915	0,9		+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	17.08.19 7:15	17.08.19 7:17	145:22	17.08.19 7:17	145:22	МТЗ	ну	у		с.Благодатное	школа / 482 чел	482	0,4	18	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Лаоз 35/10	15	17.08.19 7:25	17.08.19 7:28	20:17	17.08.19 7:28	20:17	МТЗ		у		п.Лаоз	нет / 312 чел	312	0,2	4	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	26	17.08.19 7:30	17.08.19 7:32	1:31	17.08.19 7:32	2:49	МТО		у		п.Славянка.	насосная / 60 чел	60	0,3	5	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	17.08.19 7:42	17.08.19 8:07	5:28	17.08.19 8:07	6:57	МТЗ		у		п.Монакино.	нет / 250 чел	250	0,09	7	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	17.08.19 7:42	17.08.19 8:02	1:25	17.08.19 8:02	32:57	МТЗ		у		с.Яковновка.	нет / 250 чел	250	0,1	3	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	92	17.08.19 8:00	17.08.19 9:15	6:15	27.08.19 18:30	6:15	МТО	выв	ну		Потребителю обеспечен резерв. Повреждена КЛ 6 кВ на уч.ТП144-ТП1485./23 определено МП 525м от ТП148; 24-25 не занимались; 26.8.19 получено согласование на проведение земл. работ./ 27.08.19 повреждение устранено	ф-37 Биробиджан дс / 4530 чел	4530	0,5	5	+15, дождь
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	239	17.08.19 8:41	17.08.19 14:53		17.08.19 17:41		КУ, земля				п.Кульдур. В 14:53 включен без 2-х ТП (КНС, сот. связь). Оп. 239-00/68 огорел шлейф Ф-А, лежит на траверсе. Устранено в 17:41.	очистные, д. сад / 1000 чел	1000	0,2	6	+15, дождь
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	17.08.19 9:04	17.08.19 11:16	1:05	18.08.19 9:01	1:05	КУ, земля				п.Николаевка. Вкл. без 8-ми ТП, вкл в 22:05 выделенным поврежденным уч. без 2 ТП (15 ч.домов). Повреждены колонки изоляторов кольцевого ЛР-6 кВ; повреждение на ведомственном ТП. Устранено.	ф-216 больн, очистные / 4250 чел	4250	0,7	31	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	17.08.19 9:15	17.08.19 10:14	0:00	17.08.19 18:24	0:00	Ав.откл.	выв	ну		с. Благодатное с. Лесное. Вкл. без 3-х ТП, в 12:11 без 2-х ТП. Пролёты опор №873-81 подтоплены р.Сита (глубиной 1м), пролёты опор №80-81 упавшей веткой дерева обрыв проводов 2-х фаз. Устранено и вкл. в 18:24.	школа / 569 чел	569	2,2	7	+15, сильный дождь
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	17.08.19 9:20	17.08.19 14:02	7:39	17.08.19 14:02	7:39	Ав.откл.	выв	ну		с. Галкино, Константиновка, Смирновка. В пролёте оп. №36-37 обнаружено дерево упавшее на провода ВЛ-10 (корни подмыты водой). В 13:25 в пр, оп №36-37 дерево убрано, РПВ неуст; в прол. оп.42-43 убрана ветка.	школа, радицентр / 977чел	977	0,2	24	+15, сильный дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	17.08.19 9:41	17.08.19 9:47	0:00	17.08.19 9:47	0:00	МТЗ	ну	у		с.Чугуевка. Осмотр, замечаний нет.	насосная / 235 чел	235	0,7	3	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	17.08.19 9:50	17.08.19 12:45	0:48	17.08.19 12:45	6:15	Ав.откл.	выв	ну		. Повреждение на вед. отпайке.	больница, дет.сад / 2025 чел	2025	0,65	18	+15, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	17.08.19 9:56	17.08.19 12:03	0:46	17.08.19 13:53	0:46	МТЗ		ну		г.Биробиджан. Запитан от резерва. В 13:53 включен с "землей". Обрыв вязки ф.-В оп. 185-00/43. Устранено с 15:56 до 17:29.	ф-171 БВС нет / 1500 чел	1500	0,18	16	+15, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	17.08.19 10:19	17.08.19 10:19	0:17	17.08.19 10:19	0:17	МТО		у			нет	0	0	0	+20, пасм
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	17.08.19 10:26	17.08.19 14:24	0:08	17.08.19 14:24	0:08	МТЗ-2	ну	ну		Повреждение на вед. отпайке.	нет / 1122 чел	1122	0,3	5	+13, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	3	17.08.19 10:30	17.08.19 16:50		17.08.19 16:50		Ав.откл.		ну		с.Синельниково-2. Оп.45 обрыв провода ф."А" в сторону оп.46, провод упал в реку Раздольная (в результате подъема уровня воды провод оборван проплывавшим сломанным деревом). Устранено.	школа / 270 чел	270	0,1	9	+25, пасм
Прим.ЭЭС	10	Крыловка 35/10	2	17.08.19 11:22	17.08.19 11:29	0:57	17.08.19 11:29	0:57	МТО		у		Крыловка, Межгорье.	база РЭС / быта нет	0	0,08	1	+20, дождь
Прим.ЭЭС	10	Крыловка 35/10	3	17.08.19 11:22	17.08.19 11:25	0:04	17.08.19 11:25	0:04	МТО		у		Межгорье.	нет / 100 чел	100	0,1	3	+20, дождь
Прим.ЮЭС	110	Голдобин 110/35/6	2СШ-110	17.08.19 11:24	17.08.19 12:18	0:00	17.08.19 17:59	0:00	ДЭО				На ПС Голдобин отключились В-110 ВЛ-110 Патрокл-Голдобин с отп. Улисс, В-110 Голдобин-Чуркин №2, В-110 Т-2. Обесточена 2СШ-110/35/6кВ ПС Голдобин, 2СШ-110/6 ПС Чуркин, 2СШ-35/6кВ Рыбный порт. В 12:18 на ПС Голдобин отключен В-6 Т-2 включен СВ-6, запитана 2СШ-6кВ (8300 чел/7,5МВт). В 12:28 запитаны все потребители. На ПС Голдобин по 2СШ-110 поврежден опорный изолятор ф-А на ШР-110 ВЛ Патрокл в стор 2С 110. В 17:59 устранено и вкл. по норм. сх.	Т1 ПС Голдобин г.Владивосток: 17660 чел	17660	14,7		+19, дождь
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Волково		17.08.19 11:26	17.08.19 11:26	0:00	17.08.19 11:26	0:00	ДФЗ, ИМФ ф"С" 17,9 км		у		Осмотр зоны ИМФ, замечаний нет.	нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	17.08.19 11:55	17.08.19 12:56	1:39	17.08.19 14:49	1:39	МТО, МТЗ	ну	не прои зв		Вкл. без 3 ТП, вкл в 14:49. Повреждение на вед. отпайке.	Приют, Радицентр / 3280 чел	3280	1	15	+20, дождь
Прим.ЭЭС	10	Перевал 35/10	2	17.08.19 12:00	17.08.19 13:28	0:00	17.08.19 13:28	0:00	КУ "земля"				Земля самоустранилась.	нет / 1316 чел	1316	0,2	7	+21, дождь

Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	17.08.19 12:45	17.08.19 13:24	2:24	22.08.19 23:33	2:24	Ав. откл.	не прои зв	г.Большой Камень. Вкл. 7ТП (60% нагрузки). Выведен из работы КЛ 81006-81012. В 13:52 оставшиеся потребители переведены на ф-16 ПС Промысловка. 18.8.19 не работали. 19.08.19 обнаружено два МП КЛ: 160м от ТП-81006 (находится в центре парка) и 65м от ТП 81012. (повреждение рядом с коммуникациями), 21.8.19 разработан котлован, видимых поврежд нет. 22.08.19 допущена бригада для монтажа вставки и соединительных муфт в 13:07. В 23:33 повреждение устранено, фидер включен	нет / 1000 чел	1000	1,1	14	+20, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	17.08.19 12:50	17.08.19 14:28	0:00	17.08.19 18:25	0:40	МТЗ	не прои зв	В 13:14 вкл без 12 ТП, вкл в 14:28 без БТП, вкл в 18:25. Повреждение на вед. ТП.	ф-11 ПС Промысловка	дс, насосная, в/ч / 3900 чел	3900	0,8	16	+20, пасм
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		17.08.19 13:05	17.08.19 13:05	1:38	17.08.19 13:23	5:03	МТО	у	Обесточенных потребителей нет. Находилась на ХХ.	нет	0	0	0	+20, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	17.08.19 13:30	17.08.19 13:33	2:54	17.08.19 13:33	140:40	МТЗ	у	п.Краскино.	нет / 25 чел	25	0,1	4	+22, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	17.08.19 13:55	17.08.19 16:05	1:46	17.08.19 22:22	6:32	МТО	не прои зв	В 15:42 вкл без 11ТП, вкл в 16:05 с выделенным поврежденным уч.КЛ "РП 80201- РП 80202" (без нагрузки). МП: 7М от РП- 80201, устранено, вкл в работу.	ф-1 ПС Промысловка	насосн, бойлерная, в/ч, воен. склады / 2030 чел	2030	0,4	17	+20, пасм
Прим.ЮЭС	35	Бурн - Академическая		17.08.19 15:09	17.08.19 16:02	0:42	17.08.19 16:02	0:42	МТО	у	Обесточена ПС Академическая, Ипподром, Седанка 2СШ-бкВ. В прол. оп. 13-14 дерево под ВЛ (провод не повреждён).	г.Владивосток: 9360 чел	9360	7,5		+20, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	по ф-2 РКЛ оп.86	17.08.19 15:33	17.08.19 16:40	0:22	17.08.19 23:59	15:03	Ав. откл.	ну	В 16:40 запитано 2 ТП (70% нагрузки), вкл в 23:59. Пр.оп. 228-229 снята ветка.	охотхозяйство, летний лагерь / 20чел	20	0,1	5	+21, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	17.08.19 15:50	17.08.19 16:59	0:15	17.08.19 16:59	0:15	МТЗ	у	с.Н-Георгиев. с.Константин.с.Полтавка./ В 16:59 Ф-4 отключен по заявке в связи с подтоплением территорий (разлив реки Раздольная) нет возможности проезда к с.Ново-Георгиевка и с.Константиновка, 18.8.18 в 12:23, после спада воды, фидер вкл.в работу./	шк. интернат / 700 чел	700	0,2	13	+26, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Березовка 220/35/10	23	17.08.19 16:10	17.08.19 16:55	0:15	17.08.19 17:53	0:15	МТЗ	выв ну	с. Березовка. Выделен участок ВЛ-бкВ без потребителя. В прол. оп. № 32-33 обнаружено упавшее дерево, обломанная ветка осталась на проводах, снята штангой в 17:53.	д/дом / 3450 чел	3450	0,6	9	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Верхняя		17.08.19 17:00	17.08.19 17:09	0:00	18.08.19 0:20	0:00	МТЗ	у	Обесточены ПС Верхняя, Депо, вед. Пристань, вед. Насосная-1. По ТУ вкл. ВЛ-35, запитаны ПС Верхняя, вед. Пристань, вед. Насосная-1 (Р-2МВт), обесточена ПС Депо (1850 чел/1МВт). В 19:55 на ПС Депо обнаружен отгоревший шлейф на ШР-6 ввод №2 в сторону ЗС бкВ (устранено в 0:20 18.8.19). В 20:07 на ПС Пристань включен СВ 35, запитана ПС Депо без ф4 (бл.Ав.откл, ч/з 5:32). на ПС Смол.т В-35 ВЛ Смоляниново т-Депо-Новороссия-Василькина выведен ремонт, не включается с разобранной схемой, вкл в 0:20	3242 чел	3242	3		+26, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	2	17.08.19 17:25	17.08.19 17:41	0:00	17.08.19 17:41	21:40	Ав. откл.	у	Пантелеймоновка.	насосная / 50 чел	50	0,01	1	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	4	17.08.19 19:55	18.08.19 1:27	1:00	18.08.19 1:27	1:00	Ав. откл.		часть п.Смоляниново. Оп.1 повреждена концевая муфта резервной КЛ, искл из схемы.	нет/ 520 чел	520	0,2	4	+26, пасм	
ЭС ЕАО	10	Облучье 220/35/6	133	17.08.19 20:06	17.08.19 20:06	5:04	17.08.19 20:06	5:04	МТО	у		нет	0	0	0	+17, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	17.08.19 21:24	17.08.19 21:24	0:40	17.08.19 21:24	0:40	МТЗ	у	с.Сальское, с.Сухановка.	нет	0	0	0	+23, пасмурно	
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	17.08.19 21:38	17.08.19 21:38	2:56	17.08.19 21:38	2:56	МТО	у	с.Сутара.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	17.08.19 21:41	18.08.19 3:20	0:39	18.08.19 3:20	0:39	МТО	ну	Оп.1 повреждена концевая муфта; произведен ремонт.	кот, скваж, школа/ 1039 чел	1039	0,4	17	+20, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	153	18.08.19 0:04	18.08.19 8:30	0:03	18.08.19 11:38	0:03	КУ, земля		Вкл без 1 ТП (кфх), вкл в 11:38. Оп. 153-00/103 заменен поврежденный изолятор.	нет/ 248 чел	248	0,03	4	+18, ветер	
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	18.08.19 0:25	18.08.19 0:25	0:14	18.08.19 15:08	0:14	МТО	выв	Обесточена 1 ТП (РТПЦ, на ДГ). Оп 133-00/30 Ф-"В" срыв изолятора. Устранено и вкл. в 15:08.	ДГ	РТПЦ (на ДГ)	0	0,01	1	+18, дождь
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	276	18.08.19 1:54	18.08.19 2:37	0:00	18.08.19 2:37	0:00	МТО	ну ну	Вкл с выделенным поврежденным уч. КЛ ТП49-ТП52 (без нагрузки). В 14:22 повреждение устранено.	больн/ 510 чел	510	0,3	6	+18, дождь	
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	276	18.08.19 5:27	18.08.19 5:59	10:03	20.08.19 17:20	10:03	МТО	ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КВЛ. 19.08.19 определено МП: ОП276-00/5 повреждена концевая каб. муфта. 20.08.19 повреждение устранено	ПС ЖБИ ф65	больн/ 510 чел	510	0,3	6	+18, дождь
Хаб.СЭС	10	Северная 35/6	19	18.08.19 5:32	18.08.19 10:00	10:03	18.08.19 14:22	10:03	МТО	нет ну	Пр.оп. 19-00/30-31 убрано упавшее дерево. (провода ВЛ без повреждений). /В 10:00 на ТП 328 дол. "Буревестник" установлен ДГ (РСК) на пищеблок и скважину/.	ДОЛ, скваж/90 чел	90	0,06	2	+18, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	18.08.19 6:42	18.08.19 7:12	0:09	18.08.19 7:12	0:09	Ав.откл	у	Каленовка, Горбатка.	зона/ 600 чел	600	0,1	5	+17, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	18.08.19 7:04	18.08.19 7:12	0:00	18.08.19 7:12	0:00	Ав.откл	у	Халикидон,Светлое	школа, кот/ 1293 чел	1293	0,3	19	+18, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	11	18.08.19 7:11	18.08.19 7:12	0:01	18.08.19 7:12	0:01	МТО	у	Халикидон,Светлое	нет/ 5 чел	5	0,1	1	+18, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	СВ-10	18.08.19 7:25	18.08.19 7:29	0:22	18.08.19 7:29	0:22	МТЗ	у	Осмотр: откл положение ф5,7 (РСК, бл.МТО, АПВ усн).	3,8 МВт/ 4690 чел	4690	3,8		+15, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	18.08.19 7:25	18.08.19 7:25	3:03	18.08.19 7:25	3:03	МТО	у	с.Чугуевка	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	18.08.19 7:25	18.08.19 7:25	0:41	18.08.19 7:25	0:41	МТО	у	с.Чугуевка	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	3	18.08.19 7:55	18.08.19 8:02	0:00	18.08.19 8:02	0:00	МТО	у	с.Межгорье. Обход, замечаний нет.	нет/ 100 чел	100	0,05	3	+18, пасмурно	
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	18.08.19 7:57	18.08.19 9:33	0:43	18.08.19 12:21	0:43	КУ, земля		Вкл. без 4 ТП, вкл в 12:21. Оп 68-00/6 поврежден изолятор ЛР-6 кВ (ведомственный); устранено.	школа, кот/ 5000 чел	5000	0,9	8	+16, дождь	

ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	18.08.19 9:20	18.08.19 9:28	2:57	18.08.19 9:28	4:00	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр: на вед.ТП поврежден изолятор; на вед.отпайке необх.чистка просеки.	нет / 150 чел	150	0,08	5	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	18.08.19 9:30	18.08.19 9:52	0:13	18.08.19 9:52	2:57	МТЗ		у	с.Халикидон, Светлое.	школа / 1293 чел	1293	0,3	21	+21, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Игнатъевка 35/10	6	18.08.19 12:47	18.08.19 12:47	2:34	18.08.19 12:47	2:34	МТЗ		у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+24, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	18.08.19 15:02	18.08.19 20:09	2:38	19.08.19 14:50	2:38	МТЗ		ну	Вкл без ТП, повреждение КЛ-6 между оп.38-39. 19.08.19 в 10:37 допущена бригада для монтажа кабельной муфты оп 38-39. В 14:50 произведен монтаж каб. муфты, фидер включен	нет/садовод товарищ..	0	0,1	2	+21. пасм	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	по Ф-14 в РП 2090 откл. В-10 ЗТП-2120	18.08.19 15:21	18.08.19 15:25	2:03	18.08.19 20:43	3:06	КУ "земля"			Вкл. без ТП, вкл в 20:43. Повреждена каб. муфта на спуске с оп. №31; устранено.	нет / 785 чел	785	0,1	3	+26, ясно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	18.08.19 16:48	18.08.19 17:41	627:28	18.08.19 17:41	627:28	КУ "перекос"			Ленинское. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 1280 чел	1280	0,2	8	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	17	18.08.19 20:37	18.08.19 20:43	0:36	18.08.19 20:43	1:28	Ав.откл		у	с.Тереховка.	школа/ 70 чел	70	0,1	1	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	17	18.08.19 21:25	18.08.19 21:26	1:28	18.08.19 21:26	1:28	Ав.откл		у	с.Тереховка.	школа/ 70 чел	70	0,1	1	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная	ф204	18.08.19 23:27	19.08.19 1:39	0:08	20.08.19 3:22	0:08	МТЗ			Обесточены 2С 10 на РП-5 10 кВ, 2С 10 на РП-6 10 кВ, 2С 10 ТЭЦ Северная. Вкл без 2 сш на РП5. повреждение по КЛ 10 ТЭЦ Северная - РП 5 №2 по ф.ВС. 19.08.19 на участке КЛ РП5-ОП1 смонтирована каб. вставка (3,5м.). 20.8.19 в 3:22 включен в работу.	часть моста Русский(есть ДГ), пожар часть/ быта нет	0	0,2	5	+19, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	19.08.19 7:13	19.08.19 7:46	1:11	19.08.19 10:12	1:33	МТЗ		ну	Вкл без 5 ТП. В 10-12 включено все успешно. Замечаний нет	школа, кот/ 236 чел	236	0,2	12	+17, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	19.08.19 7:33	19.08.19 9:24	0:05	20.08.19 1:07	0:05	МТЗ		ну	Камышовое. В 9:24 включили 2ТП (большая часть нагрузки). ОП 45/224/89 повреждение изолятора. Устранено. При включении появилась "Земля". В 15:50 включен с "Землей" для поиска прибором. В 22:10 обнаружено повреждение изолятора ф.-В оп. 45/224/74, в 1:07 повреждение устранено..	школа/ 125 чел	125	0,17	7	+17, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	2	19.08.19 8:00	19.08.19 8:00	2:30	19.08.19 8:00	2:30	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	19.08.19 8:19	19.08.19 9:10	0:00	19.08.19 12:49	0:00	МТЗ		ну	Абражеевка Снегуровка. В 9:10 включен до РС-67/392/12/1 (запитано 21 ТП). ОП 392/12/5А обрыв провода. Устранено	школа, д/с, кот/631 чел	631	0,2	26	+19, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	17	19.08.19 9:27	19.08.19 9:28	0:01	19.08.19 9:28	0:01	Ав.откл.		у	с.Тереховка	школа /70ч.	70	0,1	1	+20, пасм.	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	190	19.08.19 9:30	19.08.19 9:41	0:00	20.08.19 9:09	0:00	МТО		ну	часть г.Биробиджан. Запитан от резерва. В 9:41 выделен головной каб. участок от ПС до ТП38 (без нагрузки). 18.10.19 определено МП 233м от ТП38. 21.10.19 кабель откопан, разрезан, испытан в обе стороны, неуспешно. 22.10.19 определено 2 МП: 1м от разрезания в сторону ПС и 20м в сторону ТП38. В 15:54 23.10.19 установлена каб. вставка 25м и 2 соед. муфты. Согласно письма филиала время АВР составило 23:39. Фактически устранено 23.10.19 15:54	ф-186 БВС	нет/2500ч.	2500	0,55	16	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная	по ф.210 РП-2	19.08.19 10:05	19.08.19 10:05	0:04	20.08.19 5:12	0:04	МТЗ		не прои зв	находился на х.х. На участке от РП2 до ТП 1206 отключен кабель №2. Повреждение концевой каб. муфты в яч.210. В 20:09 смонтирована каб. муфта. 20.8.19 в 5:12 кабель испытан, сфазирован и вкл. по норм. сх.	ДВФУ	0	0	0	+20, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	19.08.19 12:16	19.08.19 15:07	0:00	20.08.19 16:06	0:00	Ав.откл.		н прои зв	с.Подъяпольское. Запитан от резерва. Повреждение каб. муфты в яч. КРУН-10. 20.08.19 в яч. КРУН 10 подключена резервная КЛ	ф.7 ПС Подъяпольск	нет/530ч.	530	0,5	12	+20, пасм .
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	В10 Т2	19.08.19 12:16	19.08.19 12:30	0:11	19.08.19 12:30	0:11	МТЗ		у	Обесточена 2 сш 10кВ. В 12-30 включен без ф.15 (РСК, Ав.откл., в 15:07 перезапитан от ф.7). 21.08.19 проверка РЗА: заменены ТТ в яч.15	нет/680ч.	680	0,5	14	+20, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	19.08.19 19:00	19.08.19 19:34	4:29	19.08.19 19:34	4:29	МТЗ		у	часть с.Монакино	нет/250ч.	250	0,1	4	+22, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	35	Новоникольск - Борисовка - Корсаковка		19.08.19 19:22	19.08.19 19:27	0:01	20.08.19 2:46	0:01	МТО		не раб	Обесточены ПС: Борисовка, Корсаковка (с.Борисовка, Корсаковка, Кроуновка, Яконовка, Линевици, Богатка, Монакино, Кууки). В 19:27 запитана ПС Корсаковка (0,76МВт, 3250ч.) от ПС Покровка. На ПС Борисовка поврежден конденсатор связи ф.В,С по ВЛ 35 Новоникольск-Борисовка. В 21:20 на ПС Корсаковка включен В-35 Борисовка, запитаны потребители ПС Борисовка. 20.8.19 в 2:46 вкл. ВЛ Новоникольск - Борисовка (КС демонтирован).	ВЛ 35кВ Покровка-Корсаковка	5415 чел.	5415	1,3		+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	19.08.19 21:20	19.08.19 21:56	0:00	19.08.19 21:56	0:00	Ав.откл.		у	с.Линевици.	нет / 440 чел	440	0,2	17	+20, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	по Ф-1 в РП Пуцилова откл. Ф-4	19.08.19 23:02	19.08.19 23:05	0:00	19.08.19 23:05	0:00	Ав.откл.		у	часть с. Пуцилова.	нет / 100 чел	100	0,08	3	+20, пасм	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск - Дежнево	С-58,59	20.08.19 1:11	20.08.19 1:11	0:00	20.08.19 1:11	0:00	КРС: 3 ст НЗНП. Дежнево: 4 ст НЗНП.		у	ИМФ Ф"С"=41,1 км. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+17, сильный дождь	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	20.08.19 6:12	20.08.19 7:03	0:00	20.08.19 9:10	0:00	КУ "земля"			Новобурейский, Буря. Вкл. без 3-х ТП. Оп 160 заменили изолятор	очистные, МЧС / 2800 чел	2800	0,5	21	+17, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Осиновка 35/10	2	20.08.19 6:58	20.08.19 7:28	0:10	20.08.19 7:28	0:10	МТЗ		у	Каленовка, Горбатка.	нет / 600чел	600	0,1	5	+18, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Осиновка 35/10	6	20.08.19 6:58	20.08.19 7:28	0:00	20.08.19 7:28	0:00	МТЗ		у	часть с.Осиновка.	Шк, ФАП, АТС, почта / 909 чел	909	0,2	11	+18, пасм	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	20.08.19 8:04	20.08.19 8:04	0:00	20.08.19 8:04	0:00	МТЗ		у	с.Коншаровка, Польниха	нет	0	0	0	+19, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	20.08.19 8:04	20.08.19 8:04	0:36	20.08.19 8:04	0:36	МТЗ		у	Горный, Большие Ключи, Хвизанка	нет	0	0	0	+19, пасм	
ЭС ЕАО	10	Доброе 35/10	38	20.08.19 8:10	20.08.19 9:11	0:00	20.08.19 9:11	0:00	МТЗ		ну	с.Доброе. При поиске повреждение самоустранилось	нет / 185 чел	185	3	+19, пасм		

Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	14	20.08.19 8:48	20.08.19 9:31	0:00	20.08.19 14:56	0:00	МТО			лучегорск. Оп. 1 повреждение концевой каб. муфты. В 9:31 запитано 5ТП. Устранено	ф.8 ПС Лучегорск	школа, д.сад/4427ч.	4427	1	7	+20, морось
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	20.08.19 8:59	20.08.19 9:50	3:06	20.08.19 13:37	3:06	Ав. откл.	не пром. зв	у	с.Заречное с.Покровка. Запитан от резерва. В яч. Ф.7 следы перекрытия по нижним контактам В-10кВ (заключение). Произведена чистка изоляции.	ф.21 Полевая	нет/550ч.	550	0,6	12	+18, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	20.08.19 9:30	20.08.19 9:35	0:02	20.08.19 9:35	0:02	Ав. откл.			часть с. Алексеевничольск с. Пуццеловка с. Улитовка	школа/ 1500ч.	1500	0,4	19	+15, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Улисс 110/6	В6 Т1 №1	20.08.19 9:48	20.08.19 10:21	9:01	20.08.19 10:21	9:01	МТЗ		у	Обесточена 1С-6кВ. Включен без вед. ф.3 (МТЗ с "Землей", перезапитан в 11:25).В-6 вед. ф-3 не отключился, произведена регулировка БК КСА.	3050ч.	3050	2,9		+20, пасм.	
Прим.ЭЭС	10	Рощина 110/35/10	6	20.08.19 11:20	20.08.19 11:29	0:00	20.08.19 14:07	0:00	Откл.ку"Земля"			с.Богуславцев с.Таборово. В 11:29 включен до РЛ-05(запитано 9ТП). Оп. 262 разрушение изолятора ф.А. Устранено	школь, д.сад/951ч.	951	0,5	13	+24, пасм.	
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	24	20.08.19 12:23	20.08.19 15:20	0:00	20.08.19 15:20	0:00	Откл.ку"Земля"			п.Очан. Наклон ОП 99, провод ф.А касается земли. (болотистая местность). Выправили опору, установили оттяжки	нет/450ч.	450	0,18	4	+20, дождь	
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	43	20.08.19 14:21	20.08.19 15:37	0:00	20.08.19 19:05	0:00	МТО, 33		ну	производств. База. В 15:37 вкл. до опоры №1/13, потребитель запитан. На №1/14 повреждение каб. муфты. Устранено	нет/0ч.	0	0,1	1	+23, дождь	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	186	20.08.19 15:34	20.08.19 16:04	2:02	20.08.19 16:04	2:02	МТО		ну	часть г.Биробиджан. Повреждение в ведомст. ТП	КНС/1505	1505	0,87	20	+23, пасм.	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1 - МЖК - Молокозавод с отп. АРЗ		20.08.19 17:02	20.08.19 17:02	4:27	20.08.19 17:02	4:27	МТО		у	ВЛ-35 УМЗ-Молокозавод отключена по заявке. На ПС Молокозавод работа ОД-КЗ 35кВ, отключился Т2 (ГЗ). Осмотр вед. ПС МЖК: на первой опоре (№20) по ВЛ-35 Уссурийск-1 - МЖК отгорел шлейф (Ф.В). В 17:12 участок ВЛ-35 выведен в ремонт. Обесточены вед. ПС МЖК, вед. ПС АРЗ (6 МВт, 15720к., часть нагрузки (2,5 МВт) Уссур горсети перевели по сетям 6кВ). В 18:47 (ч/з 1ч 35 мин) после ввода в работу ВЛ 35кВ УМЗ-Молокозавод запитаны вед. ПС МЖК, АРЗ. В 22:06 повреждение устранено, ВЛ-35 Уссурийск-1 - МЖК введена в работу.	нет	0	0	0	+27, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Молокозавод 35/6	Т2	20.08.19 17:02	20.08.19 19:05	0:07	20.08.19 19:05	0:07	ГЗ			Т1, 1СШ-35 в ремонте (реконструкция по замене ОД-КЗ на В-35кВ). Обесточены 1,2 СШ 6кВ. Осмотр Т2, газа в реле нет. В 18:47 включена 1 СШ 35кВ и 2СШ-35, Т2 включен на Х.Х. В 19:05 набрана вся нагрузка. 22.08.19 в 1:24 согласно плановой согласованной заявки на ПС Молокозавод выведен в ремонт Т-2. Во вторичных цепях защит Т2 по кабелю от панели защит до тр-ра заменили жилы с низкой изоляцией на резервные.	часть г.уссурийск/ 11930ч.	11930	3,9	45	+27, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсакова 35/10	3	21.08.19 3:43	21.08.19 3:57	0:07	21.08.19 3:57	0:07	Ав. откл.		у	Монакино.	нет / 250 чел	250	0,1	7	+19, пассм	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	21.08.19 4:21	21.08.19 5:40	1:29	21.08.19 5:40	1:29	Ав. откл.		у	Кондратенювка.	нет / 250 чел	250	0,1	5	+19, пассм	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	95	21.08.19 5:52	21.08.19 8:00	0:31	28.08.19 19:05	0:31	КУ "земля"			Биробиджан. Запитан от резерва. Повреждение головного участка КЛ-6кВ, 541 м от ЦРП-1 яч.16. Повреждение устранено	ф-94	2 школы, 2 д. сада / 8550 чел	8550	1	8	+18, пасм
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	80	21.08.19 7:07	21.08.19 9:01	2:06	23.08.19 16:30	2:06	МТО		ну	Выделен уч-к без потребителя, все запитано. Повреждение КЛ-6 91 м от ТП-205, устранено 23.8.19 в 16:31.	болн, д. сад, водозабор / 1650 чел	1650	0,3	8	+18, пасм	
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по Ф-13 СП2 Орловка	21.08.19 7:19	21.08.19 7:25	0:00	21.08.19 7:25	0:00	МТЗ		у	с. Орловка.	нет / 41 чел	41	0,02	4	+18, пасм	
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по Ф-13 РКЛ оп 129	21.08.19 7:19	21.08.19 7:19	0:00	21.08.19 7:19	0:00	Ав. откл.		у		нет	0	0	0	+18, пасм	
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	21.08.19 7:21	21.08.19 7:21	0:00	21.08.19 7:21	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, пасм	
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по Ф-13 СП2 Орловка	21.08.19 7:37	21.08.19 11:20	0:00	21.08.19 16:42	0:00	Ав. откл.		ну	Включен без одного ТП. В 16:42 полностью. На оп.126/157 убраны остатки птицы, на оп.126/128 убраны остатки белки. (животное)	нет / 41 чел	41	0,02	4	+18, пасм	
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	21.08.19 7:44	21.08.19 7:44	0:00	21.08.19 7:44	0:00	МТО		у		нет	0	0	0	+18, пасм	
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по Ф-13 СП-4	21.08.19 8:10	21.08.19 8:43	2:26	21.08.19 8:43	2:26	МТЗ		у		нет / 562 чел	562	0,1	6	+18, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	21.08.19 8:18	21.08.19 8:24	1:21	21.08.19 8:24	4:09	МТЗ		у	часть с.Корфовка, Никольвовск.	школа / 400 чел	400	0,2	8	+20, пасм	
Хаб.ЦЭС	35	Индустриальная - Протока	№1 (Т-85)	21.08.19 9:54	21.08.19 9:54	2:52	21.08.19 22:53	197:00	МТО, ТНЗП			Обесточена 1сш-35 ПС-35/6 кВ Протока, АВР-6 успеши, потребитель не обесточивался. На ПС Индустриальная ЗРУ-35 в ячейке повреждение концевой кабельной муфты. Повреждение устранено	Т2	нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	21.08.19 9:55	21.08.19 11:15	0:00	21.08.19 11:15	0:00	МТЗ		у		школа, дс / 560 чел	560	0,2	7	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Краскино 110/35/10	Т1	21.08.19 11:25	21.08.19 11:45	1:14	21.08.19 19:38	1:14	ДЗТ			Обесточена 1,2сш-10 кВ (Т1 в работе на 10 кВ, Т2 - на 35 кВ). В яч.В 10 Т-1 поврежден проходной изолятор ф.С в стор Т-1. Устранено, схема восстановлена	Т2	часть Хасанского р на / 1045 чел	1045	1,22		+18, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Центральная 110/35/10	39	21.08.19 12:02	21.08.19 13:58	1:05	21.08.19 13:58	1:05	МТЗ		ну	Повреждение на вед.отп	нет / 200 чел	200	0,3	8	+18, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	2	21.08.19 12:52	21.08.19 12:52	0:35	21.08.19 12:52	0:35	МТЗ		у	с.Чигири	нет	0	0	0	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	21.08.19 12:55	21.08.19 15:30	0:00	21.08.19 15:30	0:00	МТЗ		ну	Обрыв шлейфа фазного провода РТП4001 по 36/20. Устранено	нет / 25 чел	25	0,1	4	+18, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	21.08.19 15:53	21.08.19 17:35	0:00	21.08.19 19:08	0:00	МТЗ			Включен без 1ТП. В 19:08 полностью. На РТП-5680 заменен изолят ф.В	школа / 220 чел	220	0,3	6	+21, сильный дождь	
ЭС ЕАО	35	Найфельд - Дубовое	Т-130	21.08.19 16:27	21.08.19 16:27	1:12	21.08.19 16:27	1:12	МТЗ 1 ст		у		нет	0	0	0	+21, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	3	21.08.19 17:28	21.08.19 20:03	1:39	21.08.19 21:53	1:39	"земля" от КУ		ну	Включен без 5ТП.В 21-53 включено все, замечаний нет	школа / 0,1 МВт	230	0,1	19	+21, дождь	
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Бойлерная	21.08.19 18:20	21.08.19 18:30	0:00	21.08.19 18:30	0:00	МТО		у		дс / 1290 чел	1290	1		+15, ясно	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	21.08.19 20:20	21.08.19 20:34	0:20	21.08.19 20:34	0:20	МТЗ		у		насосная / 1720 чел	1720	0,5		+21, дождь	

Прим.ЮЭС	10	Сергеевка 35/6	16	21.08.19 23:04	22.08.19 3:00	0:08	22.08.19 3:00	0:08	Ав.откл.		ну	с.Сергеевка, Ястребовка, Южная, Сергеевка. ТП7279 демонтированы разрядники ф.А, С	нет/281ч.	281	0,2	14	+18, дождь	
Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/10/6	по ф.3 откл.РК1	22.08.19 3:44	22.08.19 5:53	6:05	22.08.19 5:53	6:05	МТЗ		ну	п.Каменка	нет/775ч.	775	0,5	11	+14, дождь	
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	22.08.19 4:53	22.08.19 4:54	1:12	22.08.19 4:54	1:12	МТЗ		у	Желтый яр	нет/800ч.	800	0,1	11	+15, дождь	
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	93	22.08.19 5:05	22.08.19 5:06	4:37	22.08.19 5:06	4:37	МТЗ		ну	с.Красный восток	нет/150ч.	150	0,1	4	+15, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольское 110/10	15	22.08.19 6:05	22.08.19 8:27	0:01	24.08.19 23:40	0:01	Ав.откл.		ну	с.Подъяпольское. В 07:51, запитано 1ТП. 7:51 запитано 7 ТП. В 8:27 все включено. Повреждена концевая кабельная муфта в яч. КРУН 10 КЛ-10 №1. Смонтир-на муфта, испытан, включен по норм.схеме	нет/530ч.	530	0,5	12	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	1	22.08.19 6:14	22.08.19 6:37	3:51	22.08.19 6:37	3:51	МТЗ		у	с.Ольховка Комаровка Увальное	нет/643ч.	643	0,2	11	+17, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	22.08.19 6:14	22.08.19 6:14	2:12	22.08.19 6:14	2:12	МТЗ		у	с.Преображенка Еленовка Подгорное Архангеловка Кировка	д.дом/534ч.	534	0,1	15	+17, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	22.08.19 6:14	22.08.19 6:37	1:07	22.08.19 6:37	4:07	МТЗ		ну	с.Луговое Шмаковка Авдеевка Кировка	школа/1787ч.	1787	0,2	21	+17, пасм	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	2	22.08.19 7:20	22.08.19 7:20	0:00	22.08.19 7:20	0:00	МТЗ		у	г.Шимановск	нет	0	0	0	+18, пасм.	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	22.08.19 7:20	22.08.19 7:20	0:00	22.08.19 7:20	0:00	МТЗ		у	с.Раздольное, с.Малиновка	нет	0	0	0	+18, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	22.08.19 7:58	22.08.19 8:35	1:18	23.08.19 12:24	1:18	"земля" от КУ			Выделен уч-к ОП 40- ОП 83 без нагрузки, все запитано. Оп.5-00/49 ф.А заменили поврежденный из..	ф.5 Бабстово	д.сад/650ч.	650	0,2	5	+17, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Лаза 35/10	4	22.08.19 8:43	22.08.19 8:50	3:22	22.08.19 8:50	3:22	МТЗ		у		нет / 297 чел	297	0,5	12	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	22.08.19 11:23	22.08.19 11:28	3:12	22.08.19 11:28	3:12	МТЗ		у		нет / 570 чел	570	0,5	9	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	22.08.19 11:23	22.08.19 17:47	0:05	22.08.19 18:22	0:05	"земля" от КУ			В 13:01 обнаружена течь кровли в ТП-7147, отключили ТП-7147, при включении фидера "земля". В 17:47 включен без ЗТП (запитано более 50%). В 18:22 полностью, "Земля" самоустранилась.	нет / 290 чел	290	0,1	5	+18, дождь	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	22.08.19 12:12	22.08.19 12:13	1:11	22.08.19 12:13	1:11	МТЗ		ну		дс / 1500 чел	1500	0,1	8	+18, дождь	
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	22.08.19 12:50	22.08.19 13:27	0:05	22.08.19 13:27	0:05	"земля" от КУ			Самоустранилась. Произведен осмотр: повреждение на ведомственном ТП.	нет / 800 чел	800	0,05	13	+18, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	2	22.08.19 13:31	22.08.19 14:40	16:17	22.08.19 14:40	16:17	МТЗ		ну	Повреждение на вед.ТП	быта нет	0	0,01	2	+24, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	22.08.19 14:59	22.08.19 14:59	0:01	22.08.19 14:59	0:01	МТЗ		у		нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Манзювка 110/35/10	В-10-Т1, СВ-10	22.08.19 16:35	22.08.19 17:20	0:05	22.08.19 17:20	0:05	Дуг. защита		у	Обесточены 1,2сш-10кВ, 4,5 МВт, 4691 чел. При осмотре обнаружено отклоч.полож. вед. ф.2 (МТО) и вед.ф.10 (МТО). Неселективная работа	Черниговский р-н / 4691 чел	4691	4,5		+20, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	22.08.19 16:46	22.08.19 17:01	0:01	22.08.19 17:01	0:01	МТЗ		ну		школа, насосная / 534 чел	534	0,1	15	+20, пасмурно	
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	3	22.08.19 17:00	22.08.19 17:00	4:06	22.08.19 17:00	4:06	МТЗ		у		нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	В-10-Т2	22.08.19 17:28	22.08.19 17:34	3:06	22.08.19 17:34	25:33	МТЗ		ну	Схема сети ремонтная от ПС Южная питается ПС Базовая по сети 10кВ (от ф-1, 2 в параллели). На ПС Южная обесточена 1,2 сш 10кВ (Т1 в резерве). Одновременно отключились ф.1, ф.2 (РСК, МТЗ). В 17:34 В10кВ Т2 включен, запитаны все присоединения, кроме ф.1 (МТЗ, включен в 17-51) и ф.2 (МТЗ, включен в 18-22 с выделенным участком без нагрузки). Проведена послеварийная проверка: уставки В-10 ф-1, 2 и В-10 Т2 одинаковые (согласно рем. сх. сети), произведен перерасчет, уставка В-10 Т2 увеличена.	г.Свободный / 5855 чел	5855	1,1		+20, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	1	22.08.19 17:28	22.08.19 17:51	0:00	22.08.19 17:51	0:00	МТЗ		у	Схема рем, по фидеру питалась, 1,2 сш-10 кВ ПС-35/10 Базовая	г.Свободный / 16317 чел	16317	7,5		+20, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	2	22.08.19 17:28	22.08.19 18:22	1:00	22.08.19 23:49	1:00	МТЗ		ну	Схема рем, по фидеру питалась, 1,2 сш-10 кВ ПС-35/10 Базовая. Выделен уч-к без потребителя, все запитано. Отгорел шлейф на оп.1. Устранено	г.Свободный / 200 чел	200	0,1		+20, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	6	22.08.19 18:17	22.08.19 18:18	0:56	22.08.19 18:18	5:19	МТЗ		ну		нет / 697 чел	697	0,1		+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	22.08.19 18:17	22.08.19 18:18	2:31	22.08.19 18:18	2:31	МТЗ		ну		нет / 135 чел	135	0,1		+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	22.08.19 18:23	22.08.19 18:24	0:10	22.08.19 18:24	0:10	МТЗ		ну		школа, насосная / 1534 чел	1534	0,1		+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	22.08.19 19:05	22.08.19 21:24	0:28	22.08.19 21:24	0:28	Ав.откл.		ну	Повреждение на вед ТП	школа / 200 чел	200	0,1	4	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	22.08.19 20:02	22.08.19 21:08	0:18	22.08.19 21:08	0:18	Ав.откл.		у		школа, дс / 717 чел	717	0,1	7	+17, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Мучная 110/10	5	22.08.19 20:46	22.08.19 22:37	14:06	22.08.19 22:37	14:06	Ав.откл.		у		нет / 276 чел	276	0,01	2	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	22.08.19 22:14	22.08.19 22:56	2:09	22.08.19 22:56	3:32	МТЗ		у	с.Черниговка ,с.Грибное, Горный Хутор. Обход на 23.08.19	нет/489ч.	489	0,2	7	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	1	22.08.19 22:27	22.08.19 23:07	0:54	22.08.19 23:07	0:54	Ав.откл.		у	с.Черниговка Обход на 23.08.19	нет/233ч.	233	0,1	4	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	23.08.19 0:38	23.08.19 1:38	0:03	23.08.19 1:38	0:03	МТЗ		у	с.Долинны Дуб Ключ	нет/150ч.	150	0,1	11	+19, пасм.	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	23.08.19 2:01	23.08.19 2:53	0:18	23.08.19 2:53	0:18	МТЗ		у	с.Яковлевка	нет/650ч.	650	0,8	16	+16, пасм.	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	В 10кВ Т2	23.08.19 2:01	23.08.19 2:25	0:14	23.08.19 2:25	0:14	МТЗ		у	Обесточена 1 СШ 10кВ. В 2:25 В10кВ Т2 включен , запитано все кроме ф.6 (РСК, МТЗ, РПВ усл. В 2-53). Неселективная работа	нет/2325ч.	2325	1,2		+16, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	1	23.08.19 3:56	23.08.19 4:36	0:58	23.08.19 4:36	0:58	МТЗ		у	с.Павло-Федоровка	нет/50ч.	50	0,01	2	+17, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	23.08.19 3:56	23.08.19 3:56	3:42	23.08.19 3:56	36:17	МТЗ		у	с.Павло-Федоровка	нет	0	0	0	+17, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	СВ-10	23.08.19 3:56	23.08.19 4:36	0:57	23.08.19 4:36	0:57	МТЗ		у	Обесточена 1 СШ 10кВ. Неселективная работа. В 4:24 по неотложной заявке отключен ф.2 (РСК, замена проходных изоляторов, 0,02 МВт, 25ч.), заявка до 12-00	нет/100ч.	100	0,06	7	+17, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Лаза 35/10	15	23.08.19 4:39	23.08.19 5:06	4:11	23.08.19 5:06	4:11	МТЗ		у	п.Лаза	нет/312ч.	312	0,2	4	+17, пасм.	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	23.08.19 6:46	23.08.19 6:46	3:06	23.08.19 6:46	3:06	МТЗ		у	с.Варфоломеевка	нет	0	0	0	+18, пасм.	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	23.08.19 6:46	23.08.19 6:47	0:00	23.08.19 6:47	0:21	МТЗ		у	с.Покровка, Минеральное	нет/382ч.	382	0,1	10	+18, пасм.	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	23.08.19 7:23	23.08.19 7:23	3:30	23.08.19 7:23	3:30	МТЗ		у	с.Чернышевка	нет	0	0	0	+18, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	26	23.08.19 8:12	23.08.19 8:15	0:20	23.08.19 8:15	0:20	МТО		у	п.Славянка-2	нет/60ч.	60	0,3	5	+18, пасм.	

Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	28	23.08.19 9:15	23.08.19 9:36	0:00	23.08.19 16:37	0:00	МТЗ			Повреждение головного уч.КЛ, 480м от ТП65; произведен ремонт, схема восстановлена.	ф24	нет/ 6644 чел	6644	1,1	10	+18, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Тажная 35/10	29	23.08.19 10:56	23.08.19 10:56	1:21	23.08.19 10:56	5:57	МТЗ	у		п.Екатеринославка, Нагорный.		нет	0	0	0	+20, облачно
Прим.ЮЭС	6	Дело 35/6	4	23.08.19 12:47	23.08.19 19:22	1:51	23.08.19 19:22	2:38	Ав.откл		не прои зв	Вкл в 13:53 до РЛ1 (без нагрузки), вкл в 19:28. Пр.оп 12-13 снята ветка.		нет/ 520 чел	520	0,2	4	+21, дождь
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		23.08.19 13:01	23.08.19 13:01	0:30	23.08.19 13:18	0:30	МТО		у	Обесточенных потребителей нет, находилась на ХХ.		нет	0	0	0	+23, пасмурно
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	23.08.19 13:26	23.08.19 14:54	0:38	23.08.19 14:54	106:31	МТО, МТЗ		не прои зв	Оп.49 повреждена каб.лфута (в стор ТП 204); произведен ремонт.		школа, ск.помощь, насосы/ 2500 чел	2500	0,6	22	+21, облачно
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Красный кут		23.08.19 14:20	23.08.19 14:42	3:29	23.08.19 19:52	3:29	МТО, ДЗ 1з		ну	С погашением ПС Красный Кут, ПС Вишневка. На ПС Вишневка поврежденный ТН 1С 35, демонтирован. (в 19:52 1 ш 35 в работе)	ПС Вишневка Т2	1,26 МВт/ 4152 чел	4152	1,26		+24, гроза
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	23.08.19 14:20	23.08.19 14:40	0:50	23.08.19 14:40	0:50	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.		нет/ 46 чел	46	0,1	2	+22, дождь
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	10	23.08.19 14:33	23.08.19 15:29	1:47	23.08.19 15:29	1:47	Ав.откл		у	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/900 чел	900	1,1	11	+21, гроза
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	23.08.19 14:45	23.08.19 20:25	0:01	24.08.19 12:33	0:01	Ав.откл		ну	При РПВ земля. В 16:00 вкл без ТП, вкл в 20:25 с землей для поиска прибором., вкл в 12:33. Повреждение на ведомственном ТП. В 4:49 отключился повторно (Ав.откл)		больш, кот/ 900 чел	900	1	26	+21, гроза
Прим.ЮЭС	10	Милоградо 35/10	7	23.08.19 15:17	23.08.19 15:23	7:28	23.08.19 15:23	7:28	МТЗ		ну	Осмотр 26.8.19		скваж, д/с/ 1506 чел	1506	0,5	14	+18, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	5	23.08.19 16:38	23.08.19 16:46	4:07	23.08.19 16:46	4:07	Ав.откл		у	Осмотр 26.8.19		нет/ 5 чел	5	0,1	1	+19, гроза
Прим.ЦЭС	110	Петровичи 110/35/10	В-110	Хороль	23.08.19 16:45	23.08.19 16:45	0:03	23.08.19 19:01	0:03	ББ		Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Вкл в 19:01. Произведена регулировка контактов КСА.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	17	23.08.19 16:55	23.08.19 18:40		23.08.19 18:40		Ав.откл		ну	Следы перекрытия на РТП 83042		нет/ 220 чел	220	0,4	6	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	23.08.19 17:02	23.08.19 19:27	0:04	23.08.19 21:05	0:04	МТЗ		не прои зв	Вкл без 17 ТП, вкл в 20:40 без ТП. В 21:07 полностью. Обход 26.8.19		кот/ 860 чел	860	0,9	40	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	23.08.19 17:05	23.08.19 18:12	1:10	23.08.19 18:53	1:10	КУ, земля			Вкл в 18:02 до ЦРП101, вкл в 18:12 без ЗТП, вкл в 18:39 без 1ТП, вкл в 18:53 без замечаний.	Береговая-1 ф21	школа, д/с/ 250 чел	250	1,3	11	+20, дождь
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 - УЖФ		23.08.19 17:13	23.08.19 17:13	2:03	23.08.19 17:13	2:03	Усс1: ВЧБ		у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		23.08.19 17:14	23.08.19 17:14	2:02	23.08.19 17:14	2:02	Усс2: ДЗ 1з, МТО; Павл: ДЗ 1з		у	Обход без замечаний		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	6	Уссурийск-1 110/35/6	9	23.08.19 17:52	23.08.19 18:57	0:13	26.08.19 11:21	0:13	МТЗ		не прои зв	Вкл без ЗТП-1155 (обеспечен резерв по сети 0,4 кВ в 21:55, подтоплено дождевой водой), 26.8.19 в 11:21 ТП-1155 включено по нормальной схеме.		бойлер/ 150 чел	150	0,1	2	+20, гроза
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		23.08.19 18:00	23.08.19 18:00	0:00	23.08.19 18:00	0:00	МТО, НЗ3 1ст		у	Произведен осмотр: повреждения гирлянд изоляторов фС на оп.114 (повреждено 4 из 7 изоляторов), оп.117 (повреждено 5 из 7 изоляторов).		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Осиновка 35/10	6	23.08.19 18:10	23.08.19 18:48	1:45	23.08.19 18:48	1:45	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.		школа, кот/ 909 чел	909	0,3	11	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	23.08.19 18:21	23.08.19 19:49	0:28	23.08.19 19:49	0:28	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.		нет/ 300 чел	300	0,2	11	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	23.08.19 18:32	23.08.19 18:48	85:11	23.08.19 18:48	85:11	Ав.откл		у	Каленовка, Горбатка.		зона/ 600 чел	600	0,1	2	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	23.08.19 19:30	23.08.19 19:54		23.08.19 19:54		Ав.откл		у	Осмотр 26.8.19		нет/ 1500 чел	1500	0,4	20	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Коммунар 35/10	2	23.08.19 19:47	23.08.19 20:19	0:04	23.08.19 20:19	0:04	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 150 чел	150	0,1	5	+20, гроза
Прим.ЮЭС	35	Угловая 35/6	В-35-Т1	23.08.19 21:03	23.08.19 23:30	2:48	24.08.19 2:03	2:48	МТЗ			Обесточена 1сш-6 кв. Заколпена яч.ф.19 (вед), на баках выключ-ля фидера следы электродуг.перекрытия, разрушен опор.изолятор верх.вытчного контакта ф.В,повреждение шинных спусков от ШМ до прох.изоляторов; следы перекрытия на 1сш-6 кв. В 23:30 запитано 1,8 МВт (из 3 МВт) по сетям ВПЭС. В 2:03 повреждение на 1сш-6 кв устранено (чистка изол, испытания), введены в работу Т1, включена в работу 1сш-6 кв без вед.ф.19 (повреждение в сетях потребителя, обеспечен резерв /устранено повреждение в ячейке и вкл. 24.8.19 19:25/	сети ВПЭС	Артемовский р-н / 2080 чел	2080	3	0	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	9	24.08.19 0:20	24.08.19 0:27	1:16	24.08.19 0:27	1:16	МТЗ		ну	Осмотр 26.8.19		школа, дс / 735 чел	735	0,3	10	+16, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	24.08.19 1:32	24.08.19 1:38	0:00	24.08.19 1:38	0:00	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.		школа / 880 чел	880	0,2	15	+22, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	24.08.19 1:45	24.08.19 1:59	0:21	24.08.19 1:59	0:21	МТЗ		у	Произведен осмотр. ТП 20192 заменен поврежден проходной изолятор ф.С.		школа / 700 чел	700	0,4	8	+18, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	24.08.19 2:02	24.08.19 2:32	1:28	24.08.19 2:32	1:28	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.		нет / 400 чел	400	0,5	8	+18, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	24.08.19 2:02	24.08.19 2:32	0:00	24.08.19 2:32	0:00	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.		школа / 909 чел	909	0,3	11	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	24.08.19 2:30	24.08.19 8:16	10:17	24.08.19 8:16	10:17	Ав.откл		ну	Оп. 32 заменен поврежденный изолятор ф.С.		нет / 100 чел	100	0,2	5	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	24.08.19 3:02	24.08.19 3:12	0:04	24.08.19 5:25	0:04	КУ, земля			Разрушение подвижного изолятора на РК 680/202. В 3:12 включен без ЗТП. Устранено, все включено в 5:25		нет / 361 чел	361	0,2	5	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	7	24.08.19 3:10	24.08.19 5:03	0:00	24.08.19 21:00	0:00	Ав.откл		не прои зв	Включен без 1 ТП, вкл в 5:50 с выделенным уч.без нагрузки. Оп.14 (дер.на жб приставке) повреждена траверса, провод касается опоры; устранено. При включении земля. Поврежден вводной кабель (один из двух от оп.23 до ТП-7437; в 21:00 выведен из работы, фидер включен) 25.8.19 17:37 повреждение устранено.	ф.18	нет / 610 чел	610	0,1	3	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	24.08.19 3:51	24.08.19 4:13	0:03	24.08.19 4:13	0:03	МТЗ		у	Осмотр на 26.8.19		школа / 812 чел	812	0,3	4	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	24.08.19 4:27	24.08.19 4:42	1:58	24.08.19 4:42	1:58	Ав.откл		у	Осмотр на 27.8.19		школа / 115 чел	115	0,1	8	+18, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	24.08.19 4:57	24.08.19 4:57	1:50	24.08.19 4:57	1:50	МТЗ		у	Осмотр на 26.8.19		нет	0	0	0	+15, пасмурно

Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	24.08.19 4:57	24.08.19 4:57	3:42	24.08.19 4:57	3:42	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	24.08.19 5:21	24.08.19 5:34	0:26	24.08.19 5:34	0:26	МТЗ	у		Осмотр на 27.8.19	нет / 115 чел	115	0,1	8	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф.19 в ТП-7171 кв.3	24.08.19 6:00	24.08.19 10:20	0:18	24.08.19 10:20	0:18	Ав.откл	у		Осмотр на 26.8.19	нет / 143 чел	143	0,25	8	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	24.08.19 6:37	24.08.19 6:42	0:14	24.08.19 6:42	0:14	МТО	у		Осмотр на 26.8.19	дс / 1990 чел	1990	1,2	20	+17, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	24.08.19 6:57	24.08.19 6:58	0:10	24.08.19 6:58	0:10	МТЗ	ну	у	Осмотр на 27.8.19	школа / 774 чел	774	0,1	12	+18, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	24.08.19 6:57	24.08.19 6:58	1:18	24.08.19 6:58	3:09	МТЗ	ну	у	Осмотр на 27.8.19	нет / 505 чел	505	0,1	9	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф.11 реклоузер	24.08.19 7:26	24.08.19 11:46	1:59	24.08.19 14:09	1:59	Ав.откл	ну	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 14:09. Пр.оп.41-42 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия.	ПС Горная ф17	нет / 2985чел	2985	0,35	12	+17, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Хор - Красицкая с отп Дормидонтовка		24.08.19 8:12	24.08.19 8:12	0:01	24.08.19 8:12	0:01	НЗЗ 2ст	у		ИМФ 9км, фв. Осмотр ПС Хор, Красицкая, Дормидонтовка без замечаний. 26.8.19 пройдено 13,8км (до оп.№80), без замечаний, далее разлив болота после дождей, осмотр не возможен.		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	24.08.19 8:44	24.08.19 9:32	0:04	24.08.19 11:28	2:23	КУ, земля			Вкл в 9:32 без ТП 20192, вкл в 11:28. ТП20192 заменен поврежденный прох.изолятор ф.С.	школа / 700 чел	700	0,4	8	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	24.08.19 9:26	24.08.19 15:31	2:18	24.08.19 15:31	2:18	Ав.откл	ну		Пр.оп.94-95 снята ветка.	кот/100 чел	100	0,2	5	+18, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	24.08.19 14:25	24.08.19 14:25	0:00	24.08.19 14:25	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+22, облачно	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	24.08.19 15:07	24.08.19 15:08	2:40	24.08.19 15:08	38:46	Ав.откл	ну	у	Варфоломеевка.	школа, жд/ 620 чел	620	0,5	16	+19, дождь	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	СВ-10	24.08.19 15:09	24.08.19 15:20	1:41	24.08.19 15:20	1:41	Ав.откл		у	С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кв. Осмотр: откл полож ф9 (РСК, бл.МТО, РПВ усп ч/з 11 мин). Проверка РЗА на 26.8.19. неселективная работа	школа, д/с/ 1517 чел	1517	0,7	29	+19, дождь	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	9	24.08.19 15:09	24.08.19 15:24	0:00	24.08.19 15:24	0:00	МТО	ну	у	с.Анучино	школа, д/с/735 чел	735	0,3	10	+19, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	3	24.08.19 15:22	24.08.19 15:22	0:00	24.08.19 15:22	0:00	МТЗ	у		Осмотр уч.РСК без замечаний.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	24.08.19 15:36	24.08.19 16:16	0:00	24.08.19 16:16	0:00	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. ТП6040 протекание кровли (по уплотнениям проходных изоляторов)	школа, жд/ 620 чел	620	0,5	16	+19, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	24.08.19 15:54	24.08.19 15:54	0:00	24.08.19 15:54	0:00	МТЗ	у		с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.	нет	0	0	0	+20, дождь	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	СВ-10	24.08.19 16:21	24.08.19 16:35	1:10	24.08.19 16:35	3:03	Ав.откл		у	С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кв. Осмотр: ф9 откл от МТО, АПВ усп. Проверка РЗА на 26.8.19. неселективная работа. 27.08.19 проверка РЗА без замечаний	школа, д/с/ 1517 чел	1517	0,7	29	+19, дождь	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	9	24.08.19 16:21	24.08.19 16:21	0:03	24.08.19 16:21	0:03	МТО	у		Произведен осмотр. ТП5012 заменены перегоревшие ВВ предохранители по Т-2 (течь кровли). 27.08.19 проверка РЗА без замечаний	нет	0	0	0	+19, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	3	24.08.19 16:22	24.08.19 16:22	0:33	24.08.19 16:22	0:33	МТЗ	у		Осмотр уч.РСК без замечаний.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Панино 35/10	15	24.08.19 16:55	24.08.19 16:57	0:01	24.08.19 16:57	0:01	МТЗ	ну	у		скваж/ 135 чел	135	0,1	2	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	24.08.19 17:31	24.08.19 17:31	0:05	24.08.19 17:31	0:05	Ав.откл			Авангард.	больн, школа/ 812 чел	812	0,5	4	+17, пасмурно	
Ам.СЭС	10	Бам 110/35/10	11	24.08.19 17:50	24.08.19 18:02	0:26	24.08.19 18:02	0:26	МТЗ	ну	у	Осмотр на 26.8.19.	мтс/ быта нет	0	0,01	2	+18, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	24.08.19 18:24	24.08.19 18:24	0:00	24.08.19 18:24	0:00	МТО	у		Осмотр на 26.8.19.	нет	0	0	0	+18, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Учебная 110/6	В-6 Т2	24.08.19 19:50	24.08.19 20:10	0:12	24.08.19 20:17	0:12	МТЗ	у		Осмотр: откл полож ф30 (вед. бл.МТО). В 20:04 вкл В-6 Т2, в 20:10 набор нагрузки (50%), в 20:17 включены все потребители (кроме вед.ф30, повреждение у потребителя). 26.8.19 проведена проверка Т2, замечаний нет. 26.08.19 проверка РЗА без замечаний. Неселективная работа	7,9 МВт/ 3840чел/ г.Находка	3840	7,9	72	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	24.08.19 21:56	25.08.19 0:19	0:00	25.08.19 3:17	0:00	Ав.откл	ну		В 00:19 включен для поиска "земли" прибором. В 3:17 самоустранилась	нет / 570 чел	570	0,5	9	+17, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	24.08.19 22:23	24.08.19 22:39	0:00	24.08.19 22:39	0:00	Ав.откл		у	Осмотр без замечаний.	школа / 1036 чел	1036	0,4	14	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	24.08.19 22:39	25.08.19 5:26	1:18	25.08.19 5:26	1:18	МТЗ	ну		В пр.оп.70-71 убрали ветку с провода.	нет / 183 чел	183	0,1	7	+18, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	24.08.19 22:44	25.08.19 1:17	2:06	25.08.19 1:17	2:06	"земля" от КУ			Оп. 136 заменен поврежденный изолятор ф.С.	школа / 880 чел	880	0,2	15	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	25.08.19 3:26	25.08.19 9:01	0:38		0:53	МТО	ну	ну	Вкл без З ТП, вкл в 12:05 с выделенным уч.без нагрузки.Падение оп.42-43 на подтопленном участке, нет возможности проезда.	Ф-5 ПС Вл.Александровское	нет / 570 чел	570	0,5	14	+16, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	25.08.19 4:45	25.08.19 4:45		25.08.19 4:45		МТЗ	у		Осмотр до 29.8.19	нет	0	0	0	+16, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	25.08.19 5:20	25.08.19 6:32	0:51	25.08.19 6:32	0:51	Ав.откл	у		Пр. оп. 231-232, под ВЛ, ветки со следами перекрытия. (провод не поврежден).	школа-2, дс-3 / 1089 чел	1089	0,2	15	+14, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	25.08.19 6:15	25.08.19 6:42	7:51	25.08.19 6:42	7:51	МТЗ	ну		Повреждение на вед.уч-ке	п/с / 370 чел	370	0,2	7	+16, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	В-10-Т1	25.08.19 6:22	25.08.19 6:28	4:01	25.08.19 6:28	80:21	МТЗ	у		Отключился при РПВ ф.5. Обесточена 1сш-10, включена без ф.5 /вкл. 6:42/. Неселект	нет / 2327 чел	2327	0,9	20	+16, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по Ф-13 РКЛ-10 оп.129	25.08.19 7:40	25.08.19 7:40	0:26	25.08.19 7:40	0:26	Ав.откл	у		Осмотр 26.8.19, в пр.оп.230-303, обнаружено повреждение обводных шлейфов на оп.289 и оп.290. Устранение на 27.8.19.	нет	0	0	0	+16, облач	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	25.08.19 8:42	25.08.19 10:08	0:03	25.08.19 10:08	30:17	МТЗ	у		Произведен осмотр. Прол. оп. 123/2-123/4, 84-86, 51-53 требуется чистка просеки. 26.8.19 устранено.	нет / 250 чел	250	0,1	5	+18, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	25.08.19 8:42	25.08.19 10:05	7:17	25.08.19 10:05	10:17	МТЗ	у		Произведен осмотр. Прол. оп. 44-45, 51-52, 55-56 требуется подрезка деревьев. (на 27.8.19) не работали	нет / 248 чел	248	0,1	5	+18, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	25.08.19 8:42	25.08.19 10:13	5:04	25.08.19 10:13	5:04	МТЗ	у		Произведен осмотр. Прол. оп. 80/1-80/2 требуется подрезка деревьев. (на 27.8.19) не работали	нет / 284 чел	284	0,1	5	+18, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	5	25.08.19 8:58	25.08.19 14:51	0:42	25.08.19 14:51	3:30	КУ "земля"			Вкл в 9:24 без ЗТП, вкл в14:51. Оп.40 заменены поврежденные изоляторы. на Ф-В два разрушенных ШФ-10 двойного крепления провода, провод не поврежден, бугель касается траверсы; разрушен ШФ-10 Ф-А, все замечания устранены.	Консервный завод / 70 чел	70	0,2	7	+19, ясно	

Ам.ВЭС	10	Трудовое 35/10	7	25.08.19 13:24	25.08.19 13:44	0:05	25.08.19 13:44	0:05	МТЗ	ну	у		нет / 252 чел	252	0,06	5	+23, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	25.08.19 14:34	25.08.19 18:26	1:20	26.08.19 16:06	3:23	МТЗ	не произв		Вкл в 18:26 без ТП 82002, вкл в 18:44 с выделенным уч. КВЛ-10кВ ТП 82001-ТП 82002. 26.8.19 проведена чистка просеки, в 16:06 участок включен...	пож. депо, бойлерная, насосная, очистные / 1400 чел	1400	0,3	10	+26, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	25.08.19 14:34	25.08.19 17:12	2:04	25.08.19 17:35	2:04	МТЗ	не произв		Вкл в 16:29 без 8ТП, вкл в 17:17 без 2 ТП, вкл в 17:35 с выделенным уч.без нагрузки. Выделен участок бесхозной КВЛ-10 РП203-ТП82025. 26.8.19 по результатам испытаний: в РП-203 требуется ревизия концевой муфты в сторону ТП 82025. 27.08.19 работы не велись	бойлерная, госпиталь, 2 в/ч / 500 чел	500	0,3	14	+26, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	25.08.19 15:00	25.08.19 16:16	0:23	26.08.19 0:38	3:56	МТЗ	ну		Вкл. без 11 ТП. Наклон оп.118, касается проводами веток деревьев. В 20:00 оп.выправлена, РПВ ну, вкл в 0:38 без замечаний.	дет. дом / 1181 чел	1181	0,5	36	+26, ясно	
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	11	25.08.19 16:25	25.08.19 18:24	0:19	25.08.19 19:25	0:19	КУ "земля"			Вкл без ТП 6050, разрушен разрядник Т-1 ф-А; устранено, схема восстановлена.	интернат / 234 чел	234	0,1	5	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	1	25.08.19 20:29	25.08.19 21:00	1:22	25.08.19 21:00	1:22	Ав.откл	у		с.Н-Георгиевка.	школа, кот/ 85 чел	85	0,01	8	+16, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	2	25.08.19 20:29	25.08.19 21:00	0:25	25.08.19 21:00	0:42	Ав.откл	у		с.Н-Георгиевка.	кот/ 330 чел	330	0,1	12	+16, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	СВ-10	25.08.19 20:29	25.08.19 21:00	0:22	25.08.19 21:00	0:22	МТЗ	у		Обесточена 1СШ-10. Осмотр: откл. Ф-1, 2 (РСК, Ав.откл, РПВ усп). Неселект	школа, кот/ 960 чел	960	0,22		+16, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	25.08.19 21:30	25.08.19 21:37	1:22	25.08.19 21:37	6:16	Ав.откл	у		с.Корфовка, Никольцовск.	школа/ 400 чел	400	0,2	8	+19, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	3	25.08.19 21:50	25.08.19 23:31	14:17	25.08.19 23:31	14:17	МТЗ	у		Глуховка.	нет/ 350 чел	350	0,7	13	+19, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф-9 В-6 в ЦРП101	26.08.19 6:09	26.08.19 7:10	0:01	31.08.19 18:00	0:01	Ав.откл	не произв		Вкл в 6:48 без 2ТП, вкл в 7:10 с выделенным уч.без нагрузки. ТП-81019 повреждение конц. каб. муфты (в сторону ТП-81018). /26.8.19 не работали, занята бр.на ф13 ПС Промысловка/ 27.08.19 допускалась бригада на КЛ-10 ТП 81019 - ТП 81018, МП не подтверждено. 28-29.08.19 работы не вели. 30.8.19 10:53 допущена бригада для разработки котлована. В 15:32 допущена лаборатория для испытания КЛ, МП не определено. /31.08.19 произв. монтаж 2 каб.муфт и вставки бм на уч. ТП 81019 - ТП 81018, испытан, вкл по норм.сх/	нет/ 100 чел	100	0,1	3	+18, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	26.08.19 6:49	26.08.19 6:49	0:00	26.08.19 6:49	0:00	МТЗ	у		Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, Кировка.	нет	0	0	0	+13, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	26.08.19 7:10	26.08.19 7:10	0:00	26.08.19 7:10	0:00	МТЗ	у		Прохоры Известсковый.	нет	0	0	0	+14, ясно	
Хаб.СЭС	110	Северная - Стройдвор	С109	26.08.19 7:29	26.08.19 7:29	0:32	26.08.19 7:39	0:37	ТНЭП 2ст	нет	у	Обесточенных потребителей нет (на ПС Северная АВР 6 усп). В пролете оп. №3-4 от ПС Стройдвор обрыв грозотроса. /С 16:30 26.8.19 до 17:00 27.8.19 ВЛ выведена в ремонт для подвязки гр.троса/.	ВЛ-110 Северная-Лиан	нет	0	0	0	+15, облачно
Прим.СЭС	6	Лесная 35/6	В-6 Т2	26.08.19 8:05	26.08.19 8:50	4:04	26.08.19 11:10	4:04	КУ, земля			Перегорание ПСН-35 Т2 ф.С. Обесточена СШ-бкв, запитана от Т1 без вед. ф-5 (повреждение у потребителя; на В-6 заменена стorerшая катушка отключения; произв. регулировка привода). В 11:10 произведена замена ПСН-35 Т2 ф.С.	Т1	вч/ быта нет	0	0,2		+12, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	26.08.19 9:39	26.08.19 9:47	1:15	26.08.19 9:47	6:47	МТЗ	выв	у	Ивановка, Николаевка, Отрадное. Обход 26.08.19 без замечаний	школа / 1035 чел	1035	0,4	14	+20, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	26.08.19 10:35	26.08.19 10:44	0:43	26.08.19 15:50	4:05	МТЗ	выв	у	Павло-Федоровка, Авдеевка. Обход: обнаружено отгорание шлейфа ф В между РТП и КТП-6007. Устранено в 15:50.	Насосная-2, Шк-1, Дет.сад-1 / 1242 чел	1242	0,2	15	+14, пасм	
Ам.СЭС	110	Горная - Дамбуки		26.08.19 15:13	26.08.19 15:13	0:49	26.08.19 15:13	0:49	МТО	у		ИМФ 46 км, фА.С. Осмотр на 23.09.19.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	26.08.19 16:07	26.08.19 17:06	0:18	26.08.19 17:52	0:18	КУ "земля"			Потребителю обеспечен резерв. Оп.1 снята ветка с проводов. Вкл. по норм.сх в 17:52	ф-7	школа, больн. / 812 чел	812	0,2	4	+24, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	26.08.19 16:22	26.08.19 16:28	0:00	26.08.19 16:28	0:00	МТО	нет	у	Монастырище.	школа / 2619 чел	2619	0,5	12	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	26.08.19 16:52	26.08.19 16:57	0:00	26.08.19 16:57	0:00	Ав.откл	нет	у	Сергеевка, Молчановка Монакино. Обход на 30.08.19	скважина / 310 чел	310	0,2	15	+24, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Лазо 35/10	16	26.08.19 18:59	26.08.19 19:10	4:20	26.08.19 19:10	4:20	Ав. Откл.	нет	у	Ст.Каменка Обход на 30.08.19	нет / 71 чел	71	0,01	5	+22, гроза	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	26.08.19 22:08	26.08.19 22:08	2:58	26.08.19 22:08	2:58	МТЗ	у		с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. Обход 27.08.19 требуется чистка просеки ОП 62-76	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	26.08.19 22:09	26.08.19 22:09	3:41	26.08.19 22:09	4:49	МТО	у		с.Чугуевка.Обход на 30.08.19	нет	0	0	0	+20, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Костюковка 35/10	2	26.08.19 23:40	27.08.19 4:17	0:27	27.08.19 5:06	0:27	МТЗ	ну	ну	Вкл с откл. РТП 5-26, вкл в 5:06. На ТП 5-26 заменены 2 поврежденных прох.изолятора.	скваж, атс/ 365 чел	365	0,2	5	+17, облачно	
ЭС ЕАО	10	Опытная 35/10	52	27.08.19 1:12	27.08.19 1:12	1:54	27.08.19 1:12	5:39	Ав.откл	у		Опытное поле.	нет	0	0	0	+15, облачно	
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	27.08.19 7:03	27.08.19 7:04	1:23	27.08.19 7:04	3:09	МТЗ	ну	у	с.Сосновка с. Луговое с. Лебединое. Обход на 30.08.19	насосн, кот/ 595 чел	595	0,17	9	+16, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	27.08.19 7:26	27.08.19 7:56	1:39	27.08.19 7:56	1:39	Ав.откл	выв	у	с.Осиновка с.Песчаное. Обход без замечаний	нет/ 400 чел	400	0,5	8	+17, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	20	27.08.19 8:18	27.08.19 8:35	0:00	27.08.19 8:35	0:00	Ав. Откл.	нет	у	с.Степное. ТП 5570 заменили 2 предох. 10кВ	школа/400ч.	400	0,16	11	+18, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Разрез 35/6	3	27.08.19 8:55	27.08.19 8:55	0:00	27.08.19 8:55	1:33	МТО	у		с.Федосьева с.Бурлит	нет	0	0	0	+19, ясно	
Прим.ЗЭС	6	Разрез 35/6	3	27.08.19 9:55	27.08.19 10:07	1:20	27.08.19 10:07	1:49	Откл.КУ"Земля"			с.Федосьева с.Бурлит. При поиске "Земля"устранилась. На ОП 108/8/7 поврежден изолятор. Устранено	нет/498ч.	498	0,2	16	+19, ясно	

Прим.ЮЭС	110	Барабаш 110/35/10	T1	27.08.19 11:02	27.08.19 11:20	0:48	27.08.19 15:49	0:48	ГЗ			Работа ОД КЗ 110кВ, с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Давыдова-Барабаш-Славянка №1. Обесточена 1 СШ 110,10кВ (Т1 работает по стороне 110,10 кВ, с.Барабаш, с.Овчинниково). В 11:20 вся нагрузка переведена на Т2. Газа в реле нет. В 15-49 Т-1 включен, замечаний нет. Заменяли кабель от ГЗ до клемной коробки	T2	2742ч.	2742	1,19	27	+20, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	27.08.19 11:26	27.08.19 15:40	0:00	28.08.19 7:53	0:00	Ав. Откл.	выв	ну	п.Шкотово. В 15:40, запитано 6. В 16-17 запитано без ТП 83053. В ТП устранили повреждение концевой кабельной муфты	нет/240ч.	240	0,2	10	+20, гроза	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	25	27.08.19 11:51	27.08.19 13:18	0:00	30.08.19 20:11	0:00	МТО	ну	не прои зв	часть г.Бирабиджан. В 13-18 включен без 1 ТП 544. В 15-28 все потребители запитаны. Выделен участок КЛ от ТП264 до ТП 544 (без нагрузки). 28.8.19 определено МП: 641м от ТП-264. 29.8.19 работы не вели. 30.8.19 устранено.	правительство ЕАО (АВР успешен)/2000ч.	2000	0,5	6	+22, пасм.	
Прим.ЮЭС	35	Луговая 35/6	T2	27.08.19 12:20	27.08.19 14:55	0:29	27.08.19 23:50	0:29	ДЗТ			Обесточена 2 СШ 35,6 кВ. В яч. В-6кВ Т2 повреждение нижних втычных контактов 2СШ-6 ф. С. Отходящие фидера не отключались, блинкеров нет. Устранено, в 23:50 вкл. Т2 (2СШ-6) по норм. сх.	по сетям ВПЭС	нет/250ч.	250	1	5	+19, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	27.08.19 12:45	27.08.19 15:10	0:46	27.08.19 23:17	2:40	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к без потребителя, все запитано. Пр.оп.169-170 устранен негабарит провиса провода	ф.8	нет / 1125 чел	1125	0,2	6	+20, ясно
Прим.ЮЭС	110	Факел 110/35/6	T2	27.08.19 13:41	27.08.19 13:57	2:13	27.08.19 22:59	3:16	ДЗТ			Работа ОД КЗ Т2. С успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Штыково-Факел №2. Обесточена 2 СШ 110,35,6кВ ПС Факел, ПС 35кВ: Верхняя, Пристань, Дено. В 13:57 вся нагрузка переведена на Т1. При осмотре обнаружено перекрытие бакелитовой пластины на ШМ 6 Т2. Устранено и Т2 вкл. в 22:59.	T1	5043ч.	5043	2,8	78	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	26	27.08.19 14:29	27.08.19 14:35	0:06	27.08.19 14:35	0:06	МТЗ	нет	у	часть г.Партизанск. Обход 30.08.19	д.сад/1000ч.	1000	0,35	12	+17, дождь	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	27.08.19 14:47	27.08.19 14:47	0:37	27.08.19 14:47	0:47	МТЗ	у	у	с.Покровка, Минеральное	нет	0	0	0	+23, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	27.08.19 16:34	27.08.19 16:34	0:24	27.08.19 16:34	0:24	МТЗ	у	у	с.Павло-Федоровка	нет/50ч.	50	0,02	3	+22, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	27.08.19 16:39	27.08.19 16:39	0:01	27.08.19 16:39	0:01	МТЗ	у	у	ТП-157 заменены 2 предох. 10кВ	нет	0	0	0	+22, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	27.08.19 18:14	27.08.19 19:55	0:01	05.09.19 1:15	0:01	МТО	выв	не прои зв	г.Большой Камень. 28.08.19 определено МП КЛ: 180м от ТП81164. 29-30.8.19 не занимались. 31- проведены земляные работы, обнаружено видимое повреждение кабельной муфты; /3.9.19 00:15 ведется монтаж двух каб. муфт и кабельной вставки 9м., в 17:09 испыт не выдержал, 4.9.19 определено второе МП: 2278м. от ТП1164., 5.09.19 смонтир муфта, испытан, включен в работу, схема восстановлена	ф.13 Топаз	теплопункт/0ч.	0	0,05	3	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - Водозабор с отп Племрепродуктор №2	С-44	27.08.19 18:57	27.08.19 18:57	139:13	27.08.19 20:40	139:13	ТЭМП 1ст., МТЗ 1 ст.	ну	у	Обесточенных потребителей нет, на ПС Племрепродуктор АВР 6кВ успешен, на ПС Водозабор АВР 6кВ успешен. По сообщению ЕДДС с.Воронж-3 работа крана под проводами ЛЭП. 20:05 по прибытию на место бригады СЛЭП в пролете ОП 65-66 обнаружен под проводами кран. Водитель крана в сознании, машинной скорой помощи доставлен в краевую больницу. Диагноз: электротравма 1 ст. Отправлен на амбулаторное лечение по месту жительства. В 20:40 ВЛ-110 успешно включена.	ВЛ-110 цепь №1	нет	0	0	0	+22, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	27.08.19 20:10	27.08.19 23:35	0:20	27.08.19 23:35	0:20	КУ "земля"			Совхоз. Повреждение на вед. ТП.	нет / 131 чел	131	0,1	21	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по Ф-11 откл. В-6 в ТП7395 (ввод)	27.08.19 20:55	27.08.19 22:21	0:08	29.08.19 15:54	0:08	Ав. откл.	выв	ну	Вкл. без КТП-7462 (24 частных дома, 70 чел в с.Наречное) и КТП-7579 резерв котельной, розлив р.Постышевка (нет проезда). В 28.08.19 в 13:09 включен до ОП 125, запитано ТП 7579. 29.8.19 в 15:54 включен полностью, в пр.опор 186-187 устранен обрыв провода ф.В.	нет / 2900 чел	2900	0,35	12	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	В-10 Т2	27.08.19 21:20	27.08.19 23:35	0:00	27.08.19 23:35	0:00	Ав. откл.		у	T1 в резерве. Обесточены 1,2СШ- 10кВ (отключенных фидеров нет). Запитаны от Т1 без ф-4 /запит. от рез. 6:03/ и вед. ф-1 погранич.эл.сеть /вкл. в 2:51/. В 23:49 Т2 введен в работу.	T1	п.Пограничный: 6500 чел	6500	1,84	73	+19, дождь
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	В-10 Т2	27.08.19 22:26	27.08.19 23:10	0:15	27.08.19 23:10	0:15	МТЗ-3.	нет	у	Схема сети ремонтная: от ПС Южная питается ПС Базовая по сети 10кВ (по ф-1,2 в параллели). Обесточены ПС Базовая и Южная, отключенных фидеров (блинкеров нет). Включено без ф-16 ПС Базовая /вкл. 23:41/.	г.Свободный / 22372 чел	22372	8,7	46	+20, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	16	27.08.19 22:26	27.08.19 23:41	0:52	27.08.19 23:41	0:52	КУ		у	г.Свободный. Со слов жителей "сыпался хлопок в ТП-130". Осмотр ТП-130, замечаний нет. Фидер вкл. успешно.	г.Свободный / 5600 чел	5600	0,6	6	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	14	27.08.19 22:54	27.08.19 23:58	2:07	28.08.19 20:17	2:07	МТО	ну	ну	Лучегорск, запитан от резерва без 2-х ТП, в 0:57 запитаны все. На оп.1 повреждение каб. муфты. Повреждение устранено	ф-14	школа, д. сад / 4427 чел	4427	1	8	+19, пасм
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по Ф-6 в РП Кондратенковка откл. ф-3	27.08.19 23:12	28.08.19 1:17	0:00	28.08.19 1:17	0:00	Ав. откл.	ну	не прои зв	Каймановка, Каменушка. В с.Каймановка сторон. а/м сбита оп. 0,4кВ №14 по ф-1 от ТП-1114 (Ж/Б, промежуточная), обрыв проводов в пр.оп. №13-15. Сообщено в полицию. Вкл. без ф-1 0,4кВ ТП-1114 (40 частн. домов)-устранено 28.8.19 в 16:45. Фидер повторно откл. В 6:49.	нет / 300 чел	300	0,4	24	+18, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	27.08.19 23:35	28.08.19 6:03	0:15	29.08.19 19:45	10:38	Ав. Откл.	выв	ну	п.Пограничный, с.Бойкое. В 0:34 вкл. 3 ТП. В 6:03 запитано от резерва без 5-ти ТП. 28.08.19 в 7:10 включен до РС 528 (запитаны все потребители). Выделен участок (без потребителя), на РС-528/333 требуется замена изоляции, регулировка привода. Устранено.	ф-6 ПС Барано-Оренбургская	нет / 210 чел	210	0,07	14	+19, дождь

Ам.ЭС	10	Восточная 35/10	11	27.08.19 23:55	28.08.19 0:06	0:22	28.08.19 0:06	0:22	МТЗ-2	ну	у	г.Свободный.		очистные / 300 чел	300	1	3	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	28.08.19 0:24	28.08.19 13:02	0:00	12.09.19 18:05	0:00	Ав. откл.	выв	ну	з/с Тигровый. Оп.90 смьта р.Постышевка, на оп.89 сорваны провода лежат на земле, пр.оп.89-93 нет возможности выполнить осмотр, нет подвезда. В 05:26 вкл. до оп.83 (разобрали шлейфа), запитано 2 ТП. Отключены ТП- 7190,ТП-7191,ТП-7192,ТП-7179 (143 чел). В 13:02 запитаны 4ТП от Ф-11 ПС Партизан, все потребители запитаны. 11.09.19 установлено две опоры №90 и 91, натянута провода в пр. 89-92. Сборка шлейфов и включение по нормальной схеме 12.09.19.	ф.11 ПС Партизан	нет / 143 чел	143	0,1	6	+17, сильный дождь
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	28.08.19 0:30	28.08.19 0:30	13:25	28.08.19 14:51	13:25	КУ "земля"			Лвл=16,35км. ОП 133-00/1 заменили ОПН ф.В	ДГ у потребителя	РТС (на ДГ) быта нет	0	0	0	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	3	28.08.19 1:31	28.08.19 3:33	0:24	28.08.19 3:33	0:24	МТЗ	выв	у	с.Глуховка. Обход на 30,08.19		нет / 350 чел	350	0,6	7	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 110/35/10	28	28.08.19 2:03	28.08.19 5:28	1:34	28.08.19 5:28	1:34	МТЗ	ну	ну	Алексеевка. Повреждение на вед. ТП.		нет / 80 чел	80	0,1	8	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	5	28.08.19 3:27	28.08.19 3:33	0:22	28.08.19 3:33		КУ "земля"			Раковка. "Земля" самоустранилась.		нет / 600 чел	600	0,02	2	+18, дождь
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		28.08.19 3:51	28.08.19 3:51	0:22	28.08.19 3:51	0:22	Тамб: ДФЗ, 1 ст. ТНЭП. Мих. ДФЗ	у		ИМФ ф. С-0; L=3.9 км; ОП 221, 222 гнезда аистов		нет	0	0	0	+20, туман
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	28.08.19 6:10	28.08.19 7:02	1:19	28.08.19 11:45	5:46	МТЗ	выв	ну	В 7:02 запитано ТТП, в 10:35 выделен участок ВЛ от Р 285 до ТП1283 (без нагрузки), оставшаяся часть запитана от ф.1 ПС Тополево. В пролёте опор 57/6-57/7 убрана ветка	ф.1 ПС Тополево	быта нет	0	0,1	12	+18. пасм
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по Ф-19 в ТП7171 откл. В-6 ТП7172	28.08.19 6:14	28.08.19 15:05	0:07	02.09.19 23:39	0:07	Ав. откл.	ну	ну	с.Хмельницкое, Бровничи, Серебряное. На оп. №335 оборваны провода, опора №336 смьта. 15-05 включен до оп. 335, обесточены 4ТП: 7172, 7173, 7174, 7510 (с.Бровничи, 130 чел). 29.08.19 в 20:10 запитали 2ТП № 7172, 7173 от дизель-генератора (100 домов, 110 чел). 31.8.19 в 1:05 запитаны от ДГ оставшиеся ТП 7174, 7510 (30домов, 41 ч.). Устранено 2.9.19 в 23:39, вкл по норм.сх.		нет / 143 чел	143	0,2	9	+17, дождь
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	1	28.08.19 6:34	28.08.19 12:08	1:13	28.08.19 12:08	1:13	Ав. откл.	нет	ну	часть Беневское. КТП7237 повреждение проходного изолятора Ф-"А". Устранено		нет / 150 чел	150	0,05	3	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по Ф-6 в РП Кондратенювка ф-1	28.08.19 6:49	28.08.19 9:35	0:02	29.08.19 19:11	0:02	МТЗ	ну	ну	Каймановка, Каменущка. В 9:35 выделен участок от Оп10 до ОП 82 (запитано 9 ТП). В пролете ОП 29-30 убрана ветка. В 20:35 потребитель включен полностью.		нет / 300 чел	300	0,4	10	+18, дождь
Прим.ЮЭС	35	Соловей Ключ 35/6	Т2	28.08.19 7:30	28.08.19 7:51	0:04	28.08.19 7:51	0:04	МТЗ			неселект. Одновременно отключился вед. Ф-16 (Оборонэнерго, МТЗ). Затягивание отключения В-6 вед. Ф-16, необходима регулировка привода. Планируется 6.9.19.		нет/200ч.	200	1,46		+19, дождь
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		28.08.19 7:45	28.08.19 7:45	1:33	28.08.19 7:55	1:33	МТО	выв	у	Находилась на х.х. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	28.08.19 8:30	28.08.19 8:59	0:24	28.08.19 8:59	0:24	МТЗ	выв	ну	с.Чапаево. Повреждение на вед участке		нет/820ч.	820	0,8	9	+18, дождь
Прим.ЮЭС	110	Голдобин 110/35/6	2СШ-110	28.08.19 8:32	28.08.19 9:35	0:08	28.08.19 18:18	0:52	ДЗО, блинкер УРОВ			От ДЗО отключилась 2СШ 110кВ на ПС Голдобин. Обесточены ПС Голдобин 2СШ-6, ПС Чуркин 2СШ-6, ПС Рыбный порт 2СШ-6. В 9:21 на ПС Чуркин запитана 2СШ 6кВ (5,1 МВт, 4540ч.). В 9:31 запитана ПС Рыбный порт (2,6МВт, включен СВ35 на ПС Голдобин), в 9:35 запитана ПС Голдобин (включен СВ 6кВ), запитан весь потребитель. Визуальный осмотр без замечаний. Проведена проверка РЗА. Снижение изоляции жилы контрольного кабеля между шкафом защит КЛ 110 Голдобин-Чуркин цепь №2 и шкафом ДЗО, жилу заменили на резервную. В 18:18 2С 110 кВ включена без замечаний. Из - за снижения изоляции контрольного кабеля через землю образовалась ложная цепь УРОВ от шкафа защит КЛ 110 Голдобин-Чуркин II цепь до шкафа ДЗО. При КЗ на ПС 110 кВ Чуркин ток превысил значение уставки ДЗО и произошло отключение 2С 110 на ПС 110 кВ Голдобин.	Владивосток, 17660 чел	17660	14,7		+18, дождь	
Прим.ЮЭС	35	335/6	Т1	28.08.19 10:44	28.08.19 11:24	0:00	28.08.19 19:41	0:00	ДЗТ			Обесточена 1СШ 6кВ. 11:24 включен СВ 6кВ, запитаны все потребители, кроме ф.3 (вед., МТЗ, включен в 12:18). Перекрытие проходных изоляторов 35кВ ф.В,С в ЗРУ-35, в следствии течи воды. Нанесена гидрофобная смазка на проходные изоляторы. В 15-23 ШМ 35 Т1 испытан, замечаний нет. Устранили течь кровли.	Т2	4100ч.	4100	2,6		+19, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	28.08.19 10:51	28.08.19 11:00	1:46	28.08.19 11:17	25:32	ПНДЗ, ИМФ-23 км. Ф.А,В	ну	у	Обесточена 1 СШ 6кВ ПС Барабаш. 11-00 на ПС Барабаш вся нагрузка переведена на Т-2. Произведен обход от оп. 82 до оп. 98 (23-27,8 км), замечаний не выявлено. Пролеты ОП 73-81 подтоплены (от 0,7м. до 1м). Осмотр не возможен	ПС Барабаш Т2	2742ч.	2742	1,1		+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	28.08.19 11:07	28.08.19 12:33	2:51	30.08.19 0:23	2:51	МТО	выв	не прозв	г.Большой Камень. В 15:17 выведен участок от ОП1 до РП81005 (без нагрузки). 29.8.19 определено МП 513 метров от РП-8005 в сторону оп.1. Произведена разработка котлована, установлено каб. вставка 3м., 2 муфты	ф.14 ПС Береговая1, ф.9 ПС Береговая2	школа, в/ч/3000ч.	3000	0,8	19	+21, пасм.
Прим.ЭС	10	Малиново 35/10	4	28.08.19 11:25	28.08.19 15:11	2:58	28.08.19 15:11	2:58	МТО	не работало	ну	с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожика. В 12:36 включен до оп.139 (запитано ТТП). В пролете ОП 184-185 обнаружено упавшее дерево.	д.сад школа/1089ч.	1089	0,2	17	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	3	28.08.19 12:10	28.08.19 14:39	0:19	28.08.19 14:39	0:51	МТЗ	выв	ну	с.Глуховка. В КТП 1056 заменили проходные изоляторы фазы А, С		нет/350ч.	350	0,3	7	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	28.08.19 13:10	28.08.19 13:10	0:00	28.08.19 13:10	41:22	МТО	у		п.Приамурский		нет	0	0	0	+23, пасм.

Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3	28.08.19 13:28	28.08.19 13:47	0:42	02.09.19 19:28	0:42	МТЗ	выв	не прои зв	п.Углекаменск. В 13:47 включен до ОП 25 (запитано 4 ТП). Опора №43 смыта р.Мельники, обесточены ТП-7405, 7561 (с.Углекаменск, ключ Мальгоу, 5 домов, 12 человек, фермерское хозяйство). Опора восстановлена, все включено		нет/237ч.	237	0,1	6	+22, ясно
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	5	28.08.19 13:46	28.08.19 14:27	0:26	28.08.19 14:27	0:26	Откл.КУ"Земля"			с.Раковка. При поиске "Земля" самоустранилась. Обход на 30.08.19		нет/600ч.	600	0,02	7	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	28.08.19 15:24	28.08.19 15:54	0:00	28.08.19 18:17	0:00	Откл.КУ"Земля"			часть г.Благовоещенск. 15-25 выделен участок от ПС Кооперативная до ЛР 303 (запитано ТП 15-18 плюс 4 ТП). В 15:54 запитано еще 24 ТП. На ОП 31 заменили изолятор, в 18:17 потребитель запитан полностью.	ф.13 ПС Дачная	п/з, ТП 15-18/500ч.	500	0,6	49	+23, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	28.08.19 15:51	28.08.19 19:19	0:08	28.08.19 19:19	0:08	Откл.КУ"Земля"			с.Екатериновка. В 16:33 запитаны БТП. На оп № 77/9 убрана птица (сорока)		нет/155ч.	155	0,5	18	+23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Анисимовка тяга	3	28.08.19 17:18	28.08.19 23:08	1:20	28.08.19 23:08	6:39	МТО	выв.	ну	с.Анисимовка. Повреждение на вед. ТП.		нет/250ч.	250	0,2	6	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	28.08.19 18:17	28.08.19 18:56	2:10	28.08.19 18:56	2:10	МТЗ	ну	у	с.Кипарисово-1 Обход 2.09.19		нет/184ч.	184	0,67	11	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	28.08.19 18:17	28.08.19 18:17	1:57	28.08.19 18:17	2:17	МТЗ	у		с.Раздольное Кипарисово1 Обход 2.09.19		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р тяга		28.08.19 19:31	28.08.19 19:31	0:21	28.08.19 19:31	3:25	ПС Волна: В-110кВ не отключался. ВТЭЦ-1: второй комплекс защит, бл.ускорение	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	28.08.19 19:39	28.08.19 19:39	1:39	28.08.19 19:39	1:39	МТЗ	у		с.Надежда,с.Тургенево,с.Лесное		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	28.08.19 19:46	28.08.19 19:46	0:58	28.08.19 19:46	0:58	МТЗ	у	у	с.Урожайное		нет	0	0	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	28.08.19 21:49	29.08.19 0:16	0:37	29.08.19 3:55	0:37	КУ "земля"			Николаевка. Вкл. до оп. 234-00/62, 3:55 вкл. все потребители. Повреждение на вед. участке.	больница, очистн. / 4250 чел	4250	0,55	31	+18, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	28.08.19 22:13	29.08.19 1:19	0:00	29.08.19 1:19	0:00	Ав. откл.	ну	у	с.Долины, Дуб. Ключ. Обход на 30.08.19		нет / 150 чел	150	0,2	7	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по Ф-6 в РП Кондратовка ф-3	28.08.19 22:33	29.08.19 0:05	0:23	29.08.19 0:05	0:23	Ав. откл.	ну	у	Каймановка, часть Камушкин. Обход на 30.08.19		нет / 175 чел	175	0,3	14	+20, пасм
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	29.08.19 9:22	29.08.19 9:22	1:34	29.08.19 9:22	1:34	МТЗ	у		ТП"База" поврежден тр-р 630кВа. В 19-05 заменили на 400кВа		нет	0	0	0	+18, облачно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	по ф.1 РП Луциловка ф.4	29.08.19 11:20	29.08.19 12:23	0:58	29.08.19 12:23	0:58	ав.откл	нет	у	с.Луциловка.		нет / 230чел	230	0,1	3	+20, пасм
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	29.08.19 15:10	29.08.19 16:13	0:43	29.08.19 16:13	0:43	ав.откл	ну	ну	с.Кипарисово1, п. Мирный, Кипарисово 2. Повреждение на вед. ТП.		нет / 1519чел	1519	0,83	62	+24, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	29.08.19 15:19	29.08.19 15:27	0:16	29.08.19 15:27	0:16	МТО	ну	у	с.Чугуевка.		насосная / 235чел	235	0,1	11	+18, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	29.08.19 15:22	29.08.19 15:27	0:00	29.08.19 15:27	0:00	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка, Соколовка. Обход на 30.08.19		насосная / 2748чел	2748	0,8	42	+18, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	29.08.19 15:40	29.08.19 17:05	1:59	29.08.19 17:05	1:59	МТО	ну	ну	с.Чугуевка. Повреждение на вед. ТП.		насосная / 235чел	235	0,1	11	+18, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	29.08.19 17:09	29.08.19 21:54	1:17	12.09.19 22:07	6:41	ав.откл	выв	ну	с.Новая Сила, Перетино. В 18:11, запитано 1ТП, осталось погашено 15ТП. 21-54 запитано 9ТП. В 00-57 выделен участок от ОП147 до ОП170 (без нагрузки). Падение оп.150 в реке, провода в воде просматриваются, целые. (разлив р.Партизанская). 12.09 устранено	школа / 243чел	243	0,4	16	+25, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	29.08.19 17:59	29.08.19 17:59	4:04	29.08.19 17:59	4:04	МТЗ	у		Обход 31.08.19		нет	0	0	0	+23, пасм
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	29.08.19 18:04	29.08.19 18:04	1:20	29.08.19 18:04	1:20	МТО	у		Обход 31.08.19		нет	0	0	0	+22, дождь
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	29.08.19 18:06	29.08.19 18:23	1:00	29.08.19 18:23	1:00	"земля" от КУ			с.Прохоры, Известковский. Самоустранилась. Обход 31.08.19		скважина / 157чел	157	0,2	5	+23, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	29.08.19 18:21	29.08.19 19:13	1:29	30.08.19 12:23	1:29	МТЗ	ну	ну	г.Лучегорск. Включен до РЛ-12 оп.12, без 1 ТП. В 20:39 запитано оставшиеся 1ТП от резерва, выделен участок ВЛ от РЛ12 до РЛ17 (без нагрузки). На ОП 70 разрушен изолятор. Повреждение устранено. На оп.69 заменен изолятор.	ф.5 ПС Водозабор	водозабор / 1120чел	1120	0,1	5	+21, дождь, гроза
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	29.08.19 18:35	29.08.19 18:35	0:00	29.08.19 19:57	0:00	"земля" от КУ			"земля" самоустранилась.	ДГ у потребителя	РРС	0	0	0	+15, обл
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	29.08.19 18:44	29.08.19 18:45	20:19	29.08.19 18:45	20:19	МТЗ	ну	у	г.Лучегорск.	ст.обезжелезиван ия / 100чел	100	0,1	5	+22, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	29.08.19 19:56	29.08.19 19:57	61:11	29.08.19 19:57	61:11	ав.откл	нет	у	с. Ласточка, с.Емельяновка.Обход 31.08.19		п/з / 309чел	309	0,1	6	+22, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	29.08.19 20:39	29.08.19 21:16	8:13	29.08.19 21:57	8:13	"земля" от КУ			с.Святогорье, Каменец-Подольск, Бичева, Кия, Кутузовка, 3-й славяной. В 21:08 выделен участок от Р-1 до СМЛ-4 (запитано 16ТП). В 21:57 включено все. ОП 81 убрана ветка.	ф.11 ПС Петровичи	школа, больница, д/с / 2025чел	2025	0,65	18	+18, дождь
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	29.08.19 22:27	29.08.19 22:27	0:00	30.08.19 18:51	0:00	Откл.КУ"Земля"			РРС. Разрушение изолятора ШС 10 на оп. 133-00/32, шлейф лежит на травянке, на оп.1133-00/51 отгорел шлейф, на оп.133-00/170 повреждение изолятора. Устранено.	ДГ у потребителя	РРС	0	0	0	+23, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	29.08.19 23:26	29.08.19 23:27	1:47	29.08.19 23:27	3:49	Ав. Откл.	не раб.	у	Лучегорск. Обход 31.08.19		нет/100ч.	100	0,1	5	+18, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	4	29.08.19 23:26	29.08.19 23:27	2:46	29.08.19 23:27	3:23	Ав. Откл.	не раб.	у	Лучегорск Обход 31.08.19		гнасосная, школа/300ч.	300	0,3	4	+18, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	30.08.19 0:08	30.08.19 0:12	2:27	30.08.19 0:12	2:27	Ав. Откл.	выв	у	с.Барановка с.Богуславка Обход 30.08.19		школа, приют/1500ч.	1500	0,06	10	+16, пасм.

Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	30.08.19 0:20	30.08.19 4:18	0:00	05.09.19 21:35	0:00	Ав. Откл.	выв.	не прозв.	г.Большой Камень. В 1:23 запитано 1 ТП. В 2:00 запитано 1ТП. В 3:50 запитано 3ТП. В 4:18 все потребители запитаны. Повреждение КЛ-6 на уч. ТП-81006-ТП-81012 без нагрузки. установлено место повреждения на расстоянии 102м от ТП-81006, под тротуаром, разработан котлован /3-9.19 в 6:58 произв. монтаж двух каб. муфт и каб.вставки 10м., испытания не выдержал, МП 15 см от смонтир.муфты. 4.09.19 второе МП откопано. 5.09.19 определено МП: 102м от ТП81006, смонт каб вставка 10м и 2 соед. муфты, испытан, включен по норм схеме	ф.40 ПС Береговая	нет/1000ч.	1000	1,05	20	+19, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	30.08.19 1:38	30.08.19 1:40	0:02	30.08.19 1:40	0:02	Ав. Откл.	нет	у	с.Н-Георгиев. с.Константи.с.Полтавка	школа/700ч.	700	0,17	13	+15, пасм.	
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		30.08.19 2:30	30.08.19 2:30	2:37	30.08.19 2:30	48:50	МТЗ, НЗЭ 1ст.	у			нет				+18, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	30.08.19 2:47	30.08.19 2:47	0:13	30.08.19 3:38	0:13	ПНДЗ	у		Обесточенных ПС нет. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	30.08.19 2:48	30.08.19 2:48	2:02	30.08.19 2:48	27:41	ПНДЗ, КЗ "на Землю"	у			нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.6 на РП"Кондратеновка" отключился ф.1	30.08.19 3:10	30.08.19 3:35	0:00	30.08.19 3:35	0:00	МТЗ	ну	у	часть Кондратеновки, часть Каменушки	нет/300ч.	300	0,2	8	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	30.08.19 3:19	30.08.19 3:19	0:24	30.08.19 3:19	0:24	ПНДЗ, КЗ "на Землю"	у			нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	30.08.19 3:34	30.08.19 3:34	1:10	30.08.19 3:34	1:10	ПНДЗ	у		При осмотре ПС Давыдовка В110кВ"Славянка"№1 отключен (блинкер АПВ не выпадал). ВЛ осталась под напряжением со стороны ПС Славянка. В 3:38 В 110кВ "Славянка" №1 включен, транзит замкнут.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Кипарисово - Раздольное1		30.08.19 3:59	30.08.19 3:59	0:19	30.08.19 3:59	0:19	ПС Раздольное1: ДЗ 1ст, ТНЗНП 1ст.	у		5.09.19 осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+19, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное1	11	30.08.19 3:59	30.08.19 4:04	0:01	30.08.19 4:04	0:01	ав.откл		у		нет / 184чел	184	0,2	11	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	30.08.19 4:09	30.08.19 4:11	27:52	30.08.19 4:11	27:52	МТЗ	ну	у	с.Раздольное Тихий Нежино	школа, больница/783ч.	783	0,42	29	+19, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	30.08.19 4:43	30.08.19 4:43	1:00	30.08.19 4:43	1:00	ПС Давыдовка: ЗЗ АПВ усп. ПС Славянка:ПНДЗ, АПВ усп.	у			нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Улисс 110/6	T2	30.08.19 4:49	30.08.19 5:26	1:12	30.08.19 16:54	7:47	МТЗ			Обесточены 2,4С 6кВ. В 5:26 включен СВ №1, запитана 2С 6кВ. По 4С 6 кВ при осмотре обнаружено затекание воды через проходные изоляторы В2 6 Т-2. В 10:45 часть нагрузки 4С 6кВ перезапитана в сетях абонента, остается обесточено 1850чел, 0,5МВт. В 13:18 допущена бригада для протирки изоляции 4С 6 кВ и замены опорного изолятора В-2 6 Т-2 ф."В" в сторону 4С 6 кВ. В 16:51 работы закончены, Т2 включен под напряжение. В 17:10 запитаны все потребители по 4С 6 кВ.	г.Владивосток/ 10200ч.	10200	3	67	+18, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	30.08.19 5:02	30.08.19 5:03	1:25	30.08.19 5:03	1:25	МТЗ		у	водоканал	нет/0ч.	0	0,05	19	+19, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	30.08.19 5:04	30.08.19 5:07	0:25	30.08.19 5:07	0:25	МТЗ	выв	у	с.Гордечное.	нет/141ч.	141	0,08	16	+19, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Надежнинская тяга - Уссурийск тяга		30.08.19 5:05	30.08.19 5:05	1:13	30.08.19 5:05	39:28	ПС Западная: ТНЗНП, ИМФ ф.А,С, 152,2 км.	у		сбоя в движении подвижного состава нет	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	30.08.19 5:15	30.08.19 6:17	0:44	30.08.19 6:17	5:45	МТЗ	не раб	у	с.Кроуновка.	школа / 700 чел	700	0,1	8	+18, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	30.08.19 5:15	30.08.19 6:23	0:30	30.08.19 6:23	0:30	МТЗ	не раб	у	с.Монахино, Богатырка.	нет / 250 чел	250	0,1	7	+18, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	3	30.08.19 5:20	30.08.19 5:54	0:30	30.08.19 5:54	0:30	Ав. Откл.		у	с.Каймановка, часть Каменушки	нет/300ч.	300	0,2	14	+18, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	30.08.19 5:34	30.08.19 5:34	0:00	30.08.19 5:34	0:00	МТО		у	с.Раздольное Кипарисово1	нет	0	0	0	+19, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	30.08.19 5:35	30.08.19 7:01	1:54	30.08.19 7:01	1:54	МТЗ		у	п.Соловей Ключ.	больница/200ч.	200	0,5	11	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1 110/35/6	2 СШ 35кВ	30.08.19 5:38	30.08.19 5:38	1:17	30.08.19 6:03	1:17	Откл.КУ"Земля"			Обесточена 2 СШ 35. Весь потребитель перезапитан по ВЛ 35кВ Молокозавод-МЖК. При осмотре ПС Уссурийск 1 обнаружен разрушенный предохранитель ТН 352СШ ф.В. ТН35 2СШ выведен из работы и в 06:03 включена 2СШ 35. В 16:03 заменен ТН-35 2С ф.В и 2СШ 35 включена по нормальной схеме.	ВЛ 35кВ часть Молокозавод-МЖК г.Уссурийск/15720 ч.	1572	2,5		+18, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Междуречье		30.08.19 5:41	30.08.19 5:41	3:42	30.08.19 5:41	4:39	ПС Уссурийск2: ЗНЗ 1ст.,ТО, ИМФ ф.С - 3,1 км	у		Обход в пр.оп.18-23, замечаний не выявлено.	нет	0	0		+18, гроза	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	30.08.19 5:57	30.08.19 15:02	0:27	30.08.19 18:24	17:33	МТЗ	ну	ну	с.Чугуевка. На оп.4 разрушение изолятора ф.А, провод на траверсе, устранено. В 15:02 включен до РЛ-14 оп.150, без 3-х ТП. Обнаружено второе повреждение: РЛ-14 оп.150 обрыв шлейфа ф.С в сторону оп.151. Устранено.	нет/235ч.	235	0,1	3	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	30.08.19 5:59	30.08.19 8:00	1:26	30.08.19 8:00	6:40	МТЗ		у	с.Воздвиженка	нет/1500ч.	1500	0,43	20	+19, дождь	

Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	25	30.08.19 6:11	30.08.19 8:00	1:22	30.08.19 8:00	7:34	МТО	запрет	ну	На РТП 281 перекрытие птиц (сорока).	школа, больница/2400ч.	2400	0,3	6	+22, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	30.08.19 6:12	30.08.19 13:25	2:00	30.08.19 13:25	29:34	МТЗ	ну		с.Новое. Перекрытие проходных изоляторов 10кВ по ф.А,В,С. Устранено.	нет/200ч.	200	0,1	1	+18, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	30.08.19 6:17	30.08.19 9:49	7:49	30.08.19 17:48	7:49	МТЗ			с.Тимирязевка. Включен без ТП-1100 "Школа", повреждение опорных изоляторов 10 кВ на шинах 1С 10 кВ, течь кровли. Устранено.	нет/400ч.	400	0,1	9	+18, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	Горностай - Лазурная		30.08.19 6:27	30.08.19 7:27	7:49	30.08.19 9:10	7:49	ПС Лазурная: ДЗЛ ф.А, ДЗ 1з., ТНЗНП 1ст., АПВ не работало	не работало	у	Обесточена 1/2 ПСГорностая. В 7:27 нагрузка переведена на Т1. ПЮЭС ПС Лазурная выполнен осмотр панелей РЗА: ВЛ 110 Горностай - Лазурная ДЗЛ ф.А, ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст, АПВ не работало, ВЛ 110 Лазурная - Океан ДЗЛ ф.С, ДЗ 1 зона, ТНЗНП 1 ст., АПВ не работало. В 9:10 включен СВ 110, транзит замкнут, в 9:18 Т-2 включен в работу, схема нормальная. Обход линии 3.09.19. Проверка РЗА - после ВЭФ	Т2	2200ч.	2200	1,6	+19, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Лазурная - Океан		30.08.19 6:27	30.08.19 8:43		30.08.19 8:43		Лазурная: ДЗЛ ф.С, ДЗ 1з., ТНЗНП 1ст., АПВ не работало Океан: ДЗЛ ф.С, ДЗ 1з, АПВ ну.	ну	у	Обесточена ПС Лазурная. ИМФ ф.С 12,72км от ПС Океан. В 8:43 ПЮЭС на ПС Лазурная включен в 110 Океан, ПС Лазурная под напряжением, все потребители запитаны. Обход без замечаний.	2250ч.	2250	1,8	+19, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	30.08.19 6:28	30.08.19 6:30	0:33	30.08.19 6:30	9:05	МТЗ		у	с.(В-Надеждинское Ключевое Новый	нет/1181ч.	1181	0,9	34	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	30.08.19 6:28	30.08.19 6:34	4:13	30.08.19 6:34	4:13	Ав. Откл.	ну	у	п.Баневур	нет/300ч.	300	0,05	7	+18, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	30.08.19 7:00	30.08.19 7:07	0:03	30.08.19 7:07	0:03	МТЗ		у	с.Барабаш, с.Овчинниково. Планируется обход до 3.9.19	нет/370ч.	370	0,1	7	+18, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	30.08.19 7:03	30.08.19 7:03	0:30	30.08.19 7:03	0:30	МТЗ		у	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. Планируется обход до 3.9.19	школа/1511ч.	1511	0,7	20	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	30.08.19 7:17	30.08.19 7:21	0:00	30.08.19 7:21	0:00	Ав. Откл.	выв	у	с.Барановка с.Богуславка. Обход без замечаний.	приют, школа/1500ч.	1500	0,06	10	+18, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	35	Спутник 110/35/6	В-35 Т1	30.08.19 7:23	30.08.19 7:23	1:26	30.08.19 18:07	1:58	Дуговая защита	выв		Обесточена 1 СШ 35кВ, находилась на Х.Х. При осмотре выявлена течь воды вентиляционными крышкам КРУН 35 кВ над вводом ВЛ 35 Спутник-Угловая. Устранено.	нет	0	0	0	+19, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	30.08.19 7:26	30.08.19 7:26	0:38	30.08.19 7:26	46:22	МТЗ		у	Луговое Шмаковак Адвеевка Кировка. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+17, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	30.08.19 7:26	30.08.19 7:29		30.08.19 7:29		МТЗ	выв	у	п.Пограничн. с.Бойков. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+18, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смольяниново/г		30.08.19 7:29	30.08.19 7:29		30.08.19 7:29		АТЭЦ: НЗЗ 1,2ст, АПВ усл. Смольяниново/г: НЗЗ 1ст.		у	ИМВ 18,8 км ф.В от АТЭЦ. Планируется обход до 13.9.19	нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	30.08.19 7:30	30.08.19 13:58		30.08.19 17:12		МТЗ	выв	ну	с.Первозное. В 12:15 включен до РЛ-1, запитано 1 ТП из 20. В 13:58 включен до РЛ-2, без 7 ТП. В 17:12 включен полностью по нормальной схеме после обхода, замечаний не выявлено.	насосная / 340чел	340	0,14	20	+18, пасм
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	30.08.19 7:36	30.08.19 9:36	0:14	30.08.19 9:36	0:14	МТЗ	выв	ну	с.Первомайское. Повреждение на вед. Отпайке.	нет / 360чел	360	0,01	6	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	30.08.19 7:36	30.08.19 8:04	3:40	30.08.19 8:04	4:51	МТЗ	не раб	у	Обход без замечаний.	нет / 150чел	150	0,1	7	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	30.08.19 7:36	30.08.19 7:41	0:05	30.08.19 7:41	0:05	МТЗ	не раб	у	Планируется обход.	нет / 300чел	300	0,4	11	+18, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Котиково 110/10	11	30.08.19 8:05	30.08.19 9:08	0:58	30.08.19 12:50	5:27	"земля" от КУ			с.Котиково, Кедрово. В 9:08 включен до Р-20 (запитан основной потребитель). На оп.197 устранен обрыв вязы провода.	школа / 572чел	572	0,09	2	+17, дождь, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	30.08.19 8:11	30.08.19 8:11	0:18	30.08.19 8:11	0:26	МТЗ		у		нет	0	0	0	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	30.08.19 8:15	30.08.19 8:25	0:21	30.08.19 8:25	1:50	МТЗ	ну	у	Планируется обход до 3.9.19	нет / 820чел	820	0,8	3	+18, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	30.08.19 8:18	30.08.19 9:17	0:13	30.08.19 14:10	0:13	"земля" от КУ			с.Ивановка, Николаевка, Отрадное. Включен до РС-660 оп.188, без 6 ТП. В 9:55 включен без 1 ТП. На оп.359 (Ж/Б, угловая) разрушение штыревого изолятора по ф."С", провод лежит на траверсе. Устранено.	школа / 1036чел	1036	0,43	13	+17, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		30.08.19 8:28	30.08.19 8:28	0:01	30.08.19 8:28	0:01	Береговая-2: ТНЗНП 1ст		у	ИМФ 13,8 км ф.С. Планируется обход до 13.9.19	нет	0	0	0	+18, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Вл.Петровка 35/10	2	30.08.19 8:38	30.08.19 10:48	0:00	30.08.19 10:48	0:00	МТЗ	выв	у	с.Вл.Петровка. Обход без замечаний.	скважина, д/с / 540чел	540	0,1	5	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Вл.Петровка 35/10	4	30.08.19 8:38	30.08.19 10:28	0:00	30.08.19 10:28	0:00	ав.откл	выв		с.Вл.Петровка. Разрушение изолятора оп.135 ф.С. Устранено.	нет / 325чел	325	0,1	2	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	31	30.08.19 8:40	30.08.19 10:50	0:00	30.08.19 15:46	0:00	ав.откл	выв		с.Сураевка. В 9:32 включен до ТП216, запитано 2 ТП. В 10:50 включен без 2-х ТП. Повреждение на вед. ТП.	птицефабрика / 940чел	940	0,6	3	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	30.08.19 8:45	30.08.19 9:16	172:32	30.08.19 11:03	172:32	"земля" от КУ			п. Кролевцы, с. Ясное. В 9:16 включен без 3-х ТП. В пр. оп.160-161 убрали ветку с проводов и включен полностью.	нет / 480чел	480	0,3	20	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	30.08.19 8:52	30.08.19 8:52	2:27	30.08.19 8:52	61:37	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	30.08.19 8:52	30.08.19 8:52	0:35	30.08.19 8:52	0:35	МТЗ		у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+18, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	14	30.08.19 9:10	30.08.19 9:14	0:00	30.08.19 9:14	0:00	МТЗ	выв	у	с.Елабуга. Планируется осмотр.	нет / 54чел	54	0,04	5	+18, дождь
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	14	30.08.19 9:16	30.08.19 9:46	0:00	30.08.19 17:36	0:00	МТЗ	нет		г.Амурск. Повреждение КЛ-6 от ТП-90 до ТП-91, без нагрузки, все потребители запитаны. Устранено.	насосная / 3485чел	3485	0,32	7	+18, дождь

Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	30.08.19 9:40	30.08.19 9:53	0:21	30.08.19 9:53	0:21	ав.откл	не раб	у	с.Воздвиженка. Планируется обход.	нет / 300 чел	300	0,4	11	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Спутник 110/35/6	В 2 6кВ Т1	30.08.19 9:53	30.08.19 10:07	3:03	30.08.19 10:07	3:03	МТЗ 2ст		у	Обесточилась ЗС 6 кВ. По вед. Ф.31 бл. МТЗ 1,2 ст., УРОВ, В-6 ф.31 не отключился. Включено с откл. Ф.31. В 11:00 включен ф.31. неселективная	часть г.Владивосток / 910чел	910	2	13	+18, дождь	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	30.08.19 9:56	30.08.19 10:04	1:03	30.08.19 10:04	1:03	МТЗ	ну	у	с.Чернышевка. Планируется обход.	насосная / 130чел	130	0,01	6	+17, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	30.08.19 10:00	30.08.19 10:07	0:00	30.08.19 10:07	0:00	ав.откл	выв	у	с.Первомайское. Произведен обход: на оп. 41 на Рл обрыв шлейфа ф.С. Устранено.	нет / 360чел	360	0,02	6	+18, дождь	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	30.08.19 10:13	30.08.19 10:48	0:58	30.08.19 17:16	0:58	"земля" от КУ			с.Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка. Включен с "землей" для поиска с прибором. На РЛ-24 оп.49 отгорел шлейф ф.С. Устранено.	насосная, школа / 518чел	518	0,16	21	+17, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	26	30.08.19 11:05	30.08.19 11:22	1:46	30.08.19 11:22	1:46	МТЗ	выв	у	с.Раздольное. Планируется обход.	школа, КНС / 250чел	250	0,33	15	+18, пасм	
Прим.СЭС	110	Чугуевка 220/110/35/10	В-110 Молодежная	30.08.19 12:02	30.08.19 12:02	0:23	30.08.19 12:02	0:23	НЗЗ 1 ст		у	ИМФ ф."А"-0 1,2км. На ПС Молодежная СВ 110 не отключился (выпал бл.ТНЗНП 1с). Обход в пр.оп.1-30 без замечаний. Причины выясняются	нет	0	0	0	+17, гроза, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	30.08.19 12:17	30.08.19 12:17	2:24	30.08.19 12:17	2:24	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, гроза, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	30.08.19 12:17	30.08.19 12:17	3:23	30.08.19 12:17	3:23	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, гроза, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	30.08.19 12:17	30.08.19 12:17	0:00	30.08.19 12:17	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	В-10 Т2	30.08.19 12:17	30.08.19 13:21	3:09	30.08.19 13:26	3:09	МТЗ		у	Обесточились 1,2С 10кВ. Одновременно отключился вед. ф.2. В 13:21 включен В-10 Т2, запитан основной потребитель. В 13:26 включены все кроме вед. ф.2. Со стороны шин следы перекрытия В-10 ф.1 на полюсе ф.А, ф.С влага на шине. неселективная.	6500чел	6500	1,84	60	+12, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	30.08.19 12:18	30.08.19 12:18	1:47	30.08.19 12:18	1:47	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, гроза, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	30.08.19 12:18	30.08.19 12:18	4:41	30.08.19 12:18	4:41	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, гроза, дождь	
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	1	30.08.19 12:42	30.08.19 13:23	1:24	30.08.19 13:23	1:24	ав.откл	ну	у	с.Архиповка, Тополёвое, Ясное. Планируется обход.	школа, д/с / 752чел	752	0,11	6	+18, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	30.08.19 13:03	30.08.19 16:58	0:07	30.08.19 19:12	0:07	МТЗ	нет	ну	п.Лазо. В 16:31 запитано 4ТП. В 16:58 включен без 7 ТП. В 17:53 включен без ТП-7260 на шинах 10 кВ повреждение опорных изоляторов ф.А,В.	нет / 297чел	297	0,47	16	+19, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	30.08.19 13:24	30.08.19 13:53	0:00	30.08.19 13:53	0:00	МТЗ	нет	у	с.Ст.Каменка.	нет / 71чел	71	0,03	5	+19, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	30.08.19 16:10	30.08.19 17:36	0:00	03.09.19 16:09	0:00	МТЗ	выв		г.Партизанск. В 17:36 нагрузка переведена на ПС ХФЗ ф.11. Выделен участок КЛ от ТП 73-35 до ТП 73-40. Устранено, схема восстановлена	ф.11 ПС ХФЗ	большиница / 1144чел	1144	1,5	7	+20, ясно
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	30.08.19 16:35	30.08.19 17:24	0:34	30.08.19 18:10	0:34	МТО	ну	ну	с.Дубовка. Включен до ЛР 2-02-23. В пр.оп.28(30/10-28)(30/11 убрал упавшее сухое дерево.	скважина, ФАП, очистные / 800чел	800	0,44	15	+20, обл	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	30.08.19 17:27	30.08.19 19:36	0:00	30.08.19 19:58	0:00	МТЗ	нет	ну	с.Разановка, п.Ромашка. В 19:36 включен без 5 ТП. Повреждение на вед. Отпайке.	нет / 84чел	84	0,08	14	+21, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	30.08.19 17:32	30.08.19 17:39		30.08.19 17:39		МТО	выв	у	с.Монастырище. Планируется обход.	школа / 2619чел	2619	0,53	12	+23, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	30.08.19 19:48	30.08.19 21:38	1:19	30.08.19 21:38	1:19	ав.откл	выв	у	с.Степное. Планируется обход.	школа / 250чел	250	0,15	5	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	30.08.19 20:16	30.08.19 21:35	0:50	30.08.19 21:35	93:44	МТЗ	не раб	у	с.Новое. Планируется обход.	нет/200ч.	200	0,02	1	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	30.08.19 20:19	30.08.19 21:35	0:35	30.08.19 21:35	1:15	МТЗ	не раб	у	с.Первомайское Планируется обход.	нет/360ч.	360	0,1	6	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	35	Россия 35/10	В35кВ Павловка2	30.08.19 21:03	30.08.19 21:35	0:05	30.08.19 23:23	0:05	МТО	не раб	у	Обесточены: ПС 35кВ Россия, Родина. В 21:17 ПС Россия запитана по ВЛ 35кВ Россия-Михайловка (0,33 МВ), В 21:35 запитана ПС Родина. Осмотр без замечаний. В 23:23 В35 Павловка2 включен успешно. Обход без замечаний. Осмотр на ПС Павловка2- В35кВ не отключился.	ВЛ 35кВ Родина - Михайловка	5320ч.	5320	0,78		+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	1	30.08.19 21:03	30.08.19 22:13	0:15	30.08.19 22:13	5:24	МТЗ	не раб	у	с.Абрамовка. Планируется обход.	нет/200ч.	200	0,1	6	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	30.08.19 21:03	30.08.19 22:07	7:39	30.08.19 22:07	7:39	МТЗ		у	с.Абрамовка. На КТП 20854 перегорание ПК 10 трёх фаз. Устранено.	школа/700ч.	700	0,11	7	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	30.08.19 21:03	30.08.19 21:35	0:31	30.08.19 21:35	0:31	МТЗ	не раб	у	с.Новожатково. На КТП 20063 перегорание ПК 10 фаза В. Устранено.	нет/450ч.	450	0,1	7	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	30.08.19 21:35	31.08.19 0:36	0:10	04.09.19 17:50	0:10	МТЗ	нет	ну	Потребителю обеспечен резерв. Падение оп.159 в болотистой местности (перустановлена); оп.158 (нет возможности проезда, ожидают спада воды). 3.09 не занимались. 4.09.19 установлена оп 158, оп157 исключена из схемы	Ф-3 ПС Новороссия	нет/100ч.	100	0,1	8	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	30.08.19 21:51	30.08.19 22:21	1:35	30.08.19 22:21	1:35	МТЗ		у	с.Новожатково. На КТП 20063 перегорание ПК 10 фаза В. Устранено.	нет/450ч.	450	0,1	7	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	30.08.19 21:51	30.08.19 22:26	0:00	30.08.19 22:26	0:00	МТЗ	выв	у	с.Степное. Планируется обход.	школа / 250чел	250	0,15	5	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	30.08.19 22:26	30.08.19 22:26	0:00	30.08.19 22:26	2:45	МТЗ		у		нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	30.08.19 23:00	30.08.19 23:00	0:08	30.08.19 23:00	0:08	МТЗ		у		нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	6	30.08.19 23:00	30.08.19 23:00	7:32	30.08.19 23:00	7:32	МТЗ		у		нет	0	0	0	+16, дожде	

Прим.ЭЭС	10	Вишневка 35/10	В10кВ Т1	30.08.19 23:02	30.08.19 23:32	3:34	30.08.19 23:32	3:34	МТО	нет		Обесточена 1,2С 10кВ (Т2 в резерве). Осмотр: по ф.2 (РСК) блинкер МТО, В-10 не отключался. Неселект. В 23:32 включен без ф.2. Дата проведения регулировки привода и внеплановой проверки РЗА уточняется.	1751ч.	1751	0,64		+16, дождь	
Прим.ЭЭС	10	Вишневка 35/10	2	30.08.19 23:02	30.08.19 23:49	1:07	30.08.19 23:49	3:33	МТО	у		часть с. Прохоры с. Малые Ключи. Планируется обход.	школа/309ч.	309	0,2	5	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	30.08.19 23:11	30.08.19 23:15	0:38	30.08.19 23:15	1:05	МТЗ	у		с.Григорьевка. Планируется обход.	нет/900ч.	900	0,1	13	+19, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	30.08.19 23:17	31.08.19 0:00	0:01	31.08.19 0:49	0:01	МТЗ	ну	ну	часть г.Благовеценск. В 00:00 включен до ЛР 559(запитано 12ТП). ТП 15-43 включен резервный кабель. Устранено 13.09.19 10:44	нет/100ч.	100	0,57	13	+17, обл.	
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	31.08.19 1:13	31.08.19 1:17	0:27	31.08.19 1:17	1:05	Ав. Откл.	нет	у	с.Барановка с.Богуславка. Планируется обход.	приют, школа/1500ч.	1500	0,06	10	+15, пасм.	
Прим.ЭЭС	10	Заря 35/10	4	31.08.19 3:30	31.08.19 3:30	0:00	31.08.19 3:30	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЭЭС	10	Заря 35/10	7	31.08.19 3:30	31.08.19 3:30	1:05	31.08.19 3:30	20:35	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, дождь	
Ам.ЭЭС	10	РП2	15	31.08.19 3:58	31.08.19 5:05	0:32	31.08.19 6:23	1:39	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. Выделен участок КЛ от ТП 109 до ТП 6. Подключена резервная КЛ	д.сад, интернат/6452ч.	6452	1,4	22	+18, обл.	
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	15	31.08.19 6:25	31.08.19 6:56	0:00	31.08.19 6:56	0:00	Ав. Откл.	нет	у	с.Подьяпольское. Планируется обход.	нет/530ч.	530	0,5	2	+18, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	15	31.08.19 7:29	31.08.19 8:44	0:05	31.08.19 9:06	0:05	МТЗ	ну	ну	Вкл до ЛР-109, вкл в 8:44. Отсоединен поврежденный резервный кабель Ф-15 ПС Дачная (устранение на 2.9.19)	ПС Кирпичная ф1	нет/500ч.	500	0,3	12	+22, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	31.08.19 8:06	31.08.19 8:32		31.08.19 8:32		Ав. Откл.	ну	у	с.Кроуновка. Произведена чистка просеки в прол. 137-139. Произведена проверка РЗА замечаний нет.	школа/700ч.	700	0,39	8	+20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	31.08.19 8:29	31.08.19 8:40	1:28	31.08.19 8:40	1:28	МТЗ	нет	у	с.Монакино. Пр.оп. 14-17,52-54,71-75,170-171,187-190,192-194,203-205,223-226 требуется чистка просеки.	нет/250ч.	250	0,09	7	+20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	9	31.08.19 8:29	31.08.19 8:50	2:51	31.08.19 8:50	2:51	Ав.откл.	ну	у	Хоз. нужды мастерского участка. Планируется обход.	нет/0ч.	0	0,02	1	+20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	6	31.08.19 8:29	31.08.19 8:44	0:00	31.08.19 8:44	0:00	Ав.откл.	нет	у	с.Корсаковка. Произведен осмотр ВЛ замечаний нет. Произведена проверка РЗА, замечаний нет, при осмотре рч. В 10 обнаружены следы пробоя изоляции ТТ фаза "С". Проходные изоляторы фаза "В,С" имеют следы затекания воды и перекрытия.	нет/1800ч.	1800	0,04	2	+20, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	31.08.19 8:44	31.08.19 8:46	0:02	31.08.19 8:46	0:02	МТЗ	выв	у	с. Вятское. Планируется обход.	нет/1644ч.	1644	0,34	13	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	31.08.19 9:48	31.08.19 16:12	0:00	31.08.19 16:12	0:00	Ав.откл	нет	ну	Сергеевка, Молчановка Монакино. Вкл в 12:06 без 17ТП, вкл в 12:50 без 13 ТП, вкл в 16:12. Пр.оп.173-174 снята ветка.	школа, скваж/ 310 чел	310	0,2	19	+18, пасмурно	
Ам.ЭЭС	10	РП2	15	31.08.19 9:50	31.08.19 10:04	2:00	31.08.19 10:14	4:55	МТЗ	ну	не прои зв	г.Свободный. Вкл без ТП 134, вкл в 10:14 исключена из схемы поврежденная резервная КЛ на ТП134 (повреждена экскаватором "Белогорскремстройсервис" при проведении земляных работ, сообщено СБ, ОБД)	д.сад, интернат, скваж/6452ч.	6452	1,4	22	+20, облачно	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/35/10	7	31.08.19 9:54	31.08.19 9:54	0:57	31.08.19 9:54	0:57	МТО	у		г.Зая	нет	0	0	0	+18, облачно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	31.08.19 10:05	31.08.19 10:05	0:34	31.08.19 10:05	4:25	МТЗ	у		с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. Планируется обход.	нет	0	0	0	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		31.08.19 10:28	31.08.19 10:28	1:08	31.08.19 10:28	1:08	ПС Давыдовка: НЗЗ 2ст, ИМФ: - 10,9км, ф."С"-0.	у		ВЛ находилась на ХХ. (На ПС 110кВ Западная В 110 Давыдовка отключен по режиму). Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+18, пасмурно	
Прим.ЭЭС	10	Усури 35/10	4	31.08.19 10:56	31.08.19 11:26	1:18	31.08.19 11:26	1:18	МТЗ	ну	у	Частичный осмотр без замечаний, продолжение 3.9.19.	насосн, школа, д/с/ 465 чел	465	0,2	8	+18, дождь	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		31.08.19 10:59	31.08.19 10:59	0:58	31.08.19 11:08	0:58	МТО	выв	у	Обесточенные потребители нет, ВЛ находилась на ХХ. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+21, пасмурно	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		31.08.19 11:33	31.08.19 11:33	0:20	31.08.19 11:46	4:15	МТО	выв	у	Обесточенных потребителей нет, ВЛ находилась на ХХ. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+21, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	24	31.08.19 12:22	31.08.19 12:52	335:48	05.09.19 3:11	335:48	КУ, земля			Вкл в 12:47 без 4ТП, вкл в 12:52 с выделенным уч.КЛ (ТП81008-ТП1140), без нагрузки. /2.9.19 23:05 определено МП 445м от ТП 1140.; 3.9.19 откопано МП, 4-5.9.19 смонт каб.вставка 2 м, испытан, включен по норм схеме	ПС Береговая2 ф9	адм, фсб/ 2500 чел	2500	0,6	5	+23, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	31.08.19 13:12	31.08.19 13:13		31.08.19 15:59		КУ, земля			Вкл в 13:13 для поиска земли прибором; повреждение на ведомственном ТП3188.	школа, насосн, жд/ 1511 чел	1511	1,3	20	+23, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Будукан 35/10	107	31.08.19 14:27	31.08.19 20:19	0:21	31.08.19 20:19	27:08	Ав.откл	выв	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	зона/ 150 чел	150	0,3	3	+20, пасмурно	
Прим.ЭЭС	10	Шмаковка 35/10	10	31.08.19 15:30	31.08.19 15:30	145:38	31.08.19 15:30	145:38	МТЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+21, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	3	31.08.19 16:04	31.08.19 17:01	1:34	31.08.19 17:01	30:22	Ав.откл	ну	у	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/350 чел	350	0,3	7	+25, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	22	31.08.19 16:21	31.08.19 17:39	1:13	31.08.19 17:39	5:04	МТО	ну	не прои зв	Повреждение на ведомственном уч.	школа, насосн/ 2000 чел	2000	0,5	5	+22, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	31.08.19 17:04	31.08.19 17:19	0:02	31.08.19 17:19	0:02	МТЗ	выв	не прои зв	Повреждение на ведомственном уч.	школа, д/с, насосн, атс/ 5000 чел	5000	0,9	11	+22, облачно	
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	1	31.08.19 17:11	31.08.19 18:57		05.09.19 16:14		МТО	ну	ну	Потребителе обеспечен резерв.Выведен поврежденный уч.КЛ ТП67-ТП7 (без нагрузки). 1.9.19 не занимались. 2.9.19 найдено МП 471 м от ТП-67. 3.9.19 подтвердили МП. 4.9.19 кабель откопан, разрезан, испытан в обе стороны. 5.09.19 повреждение устранено	ПС ЧТФ ф93	школа, д/с, больн/ 1115 чел	1115	0,9	18	+22, облачно
Прим.ЮЭС	35	Залив - Орлиная с отп. Телецентр		31.08.19 21:45	31.08.19 22:13	1:01	01.09.19 19:46	1:12	КУ, земля			На ПС Орлиная, выпали блинкера: ЗОФ и Блок ЛЗШ, от КУ отключен В-35 "Залив". Обесточились 1С-35, 1С-6 кВ ПС Телецентр. Ч/з 28 мин на ПС Телецентр включен СВ-6кВ, запитаны все потребители. Повреждение концевой муфты, ОПН на оп.16 (предположительно наброс постороннего предмета). В 7:00 КВЛ 35 выведена в ремонт, 11:30 произведен ремонт концевой каб.муфты, замена ОПН; испытана; в 19:24 вкл на ХХ, в 19:46 под нагрузку.	КВЛ-35 Залив-Голубинка с отп. Телецентр	часть г.Владивосток, 4450чел	4450	2,9		+20, пасм

Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	01.09.19 5:58	01.09.19 5:59	0:28	01.09.19 5:59	11:58	МТЗ	ну	у	с.Кокшаровка, Польшника. Планируется обход.	медпункт / 595чел	595	0,1	17	+14, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	01.09.19 6:13	01.09.19 6:54	0:57	01.09.19 6:54	0:57	МТЗ	выв		г.Благовещенск. Повреждение на вед. Участке.	насосная, школа, д/с / 5000чел	5000	0,15	11	+14, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	01.09.19 6:44	01.09.19 6:44	1:35	01.09.19 6:44	2:22	МТО	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+14, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	01.09.19 6:58	01.09.19 10:32	2:19	01.09.19 10:32	2:19	МТО	ну		На РЛ (на оп.97/30) перекрытие птицей (снята ворона).	водозабор / 508чел	508	1,17	16	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковна 35/10	2	01.09.19 8:00	01.09.19 8:14	0:33	01.09.19 8:14	0:33	ав.откл	не раб	у	с.Кроуновка. Произведена чистка просеки в прол. 137-139. Произведена проверка РЗА замечаний нет.	школа / 700 чел	700	0,39	8	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковна 35/10	6	01.09.19 8:11	01.09.19 8:19	1:10	01.09.19 8:19	5:12	ав.откл	не раб	у	с.Корсаковна. Произведен осмотр ВЛ замечаний нет. Произведена проверка РЗА, замечаний нет, при осмотре яч. В 10 обнаружены следы пробоя изоляции ТТ фаза "С". Проходные изоляторы фаза "В,С" имеют следы затекания воды и перекрытия.	нет / 1800чел	1800	0,04	2	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковна 35/10	10	01.09.19 8:11	01.09.19 8:23	0:00	01.09.19 8:23	0:00	ав.откл	не раб	у	с.Яковновка. Произведен осмотр ВЛ прол. 63-65, 123-130 требуется подрезка крон деревьев, Произведена проверка РЗА замечаний нет.	нет / 250чел	250	0,09	3	+15, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	14	01.09.19 8:43	01.09.19 8:57	0:39	01.09.19 8:57	0:39	ав.откл	выв	ну	Повреждение на вед. отпайке.	нет / 54чел	54	0,1	5	+18, пасм	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	2	01.09.19 9:10	01.09.19 10:31	0:00	01.09.19 13:03	0:00	КУ, земля			Вкл без ТП, вкл в 13:03. Оп.164 заменен поврежденный изолятор.	школа, вч, локатор/ 400 чел	400	0,2	8	+16, пасмурно	
Ам.ЗЭС	35	Арга 35/10	Т2	01.09.19 10:25	01.09.19 12:27	2:50	01.09.19 16:19	2:50	ДЭТ			Обесточены потребители ПС Арга; ч/з 2:02 обеспечен резерв. КРУН 10 с ввода Т2 сняты 2 птицы (вороны). (произведена чистка изоляции, испытаны, вкл в работу) (Т1 в резерве, дефект, запытавали потребителя по сети 10 кВ).	ПС Краснояроро ф1	0,5 МВт/ 2247 чел	2247	0,5		+18, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	01.09.19 10:43	01.09.19 10:43	0:33	01.09.19 10:43	0:33	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	01.09.19 10:49	01.09.19 10:49	0:36	01.09.19 10:49	0:36	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	01.09.19 12:51	01.09.19 18:58	3:28	02.09.19 11:56	3:48	Ав.откл	нет	ну	с.Подъяпольское. Вкл в 16:16 без 10 ТП, вкл в 18:58 без 5ТП, в 19:07 без 2-х ТП (10 двухэтажных домов, АЗС): Оп.65 (дерев.) поврежден изолятор, схлест проводов: опора подгнила, подъем невозможен, подезада для спецтехники нет; в ТП 81203 повреждены концевые каб.муфты от шин в стор Т1 и Т2. 2.9.19 10:12 ТП-81203 включено, повреждение концевых воронок не подтвердилось. На опоре 65 смонтирована новая траверса, включен полностью	теплопункт/ 530 чел0ч.	530	0,2	12	+24, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	16	01.09.19 13:20	01.09.19 13:49	3:02	01.09.19 13:49	14:34	МТЗ	выв	у	Повреждение на ведомственном ТП. (бесхозное ТП, бывшая ТП-2371)	нет/ 200 чел	200	0,2	6	+20, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Милоградо 35/10	7	01.09.19 14:39	01.09.19 15:53	0:19	01.09.19 23:57	0:19	Ав.откл	ну	ну	Вкл без 7ТП, вкл в 16:18 без 5ТП, вкл в 17:35 без ТП2114, повреждение вводной КЛ. Устранено.	школа, кот/1506 чел	1506	0,5	14	+24, ясно	
Ам.ЗЭС	35	Краснояроро	В-35 Беляроро	01.09.19 14:42	01.09.19 15:01	0:06	01.09.19 15:01		МТО	нет	у	С обесточиванием ПС Краснояроро, Арга.	1,1 МВт/ 6654 чел	6654	1,1		+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	01.09.19 17:10	01.09.19 18:20	0:24	02.09.19 16:10	0:24	МТЗ	нет	ну	Вкл без 2ТП (на ДГ). Разлив р.Барабашевка от оп.233, проезда нет. 2.9.19 в 16:10 включен полностью. Сняли ветку в пр.оп.308-309	п/з/ 370 чел	370	0,2	7	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Коммунар 35/10	2	01.09.19 18:00	01.09.19 18:08	0:00	01.09.19 18:08	0:00	Ав.откл	не раб	у	Новокильск. Планируется обход.	нет/ 150 чел	150	0,05	5	+27, ясно	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	01.09.19 18:16	01.09.19 21:26	0:20	02.09.19 15:40	15:11	КУ, земля			п.Кирово. Выделен головной участок без нагрузки. Оп.52-00/67 разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено	ф.222 ПС Биджан	д/с, школа/ 465 чел	465	0,03	6	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-10кВ Ясенево - Соболинное	РКЛ-3	01.09.19 20:30	01.09.19 20:46	0:32	01.09.19 20:46	0:32	МТЗ	ну	у	с.Соболинное, Ясенево, Красный Яр, Олон. Обход без замечаний.	насосн, кот, школа/ 1067 чел	1067	0,15	8	+18, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	Биикин - Лермонтовка		01.09.19 20:32	01.09.19 20:32		01.09.19 20:32		НЗЗ 2ст	у			нет	0	0	0	+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	01.09.19 21:13	01.09.19 21:15		01.09.19 21:15		МТЗ		у	г.Биробиджан. Планируется обход.	нет / 50чел	50	0,16	4	+18, обл	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	01.09.19 21:15	01.09.19 22:06	1:00	01.09.19 22:06	8:16	МТЗ	нет	у	с.Чистополье. Планируется обход.	нет / 262чел	262	0,2	7	+18, гроза	
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясенево	РКЛ-1 оп.715	01.09.19 21:58	02.09.19 0:52	3:06	02.09.19 0:52	7:08	МТЗ	ну	у	с.Соболинное, Ясенево, Красный Яр, Олон. Обход без замечаний.	насосн, кот, школа/ 1067 чел	1067	0,15	8	+18, гроза	
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясенево		02.09.19 1:06	02.09.19 3:22	1:23	02.09.19 3:22	146:06	МТЗ	ну	у	с.Соболинное, Ясенево, Красный Яр, Олон. Обход без замечаний.	насосн, кот, школа/ 1067 чел	1067	0,15	8	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	02.09.19 5:02	02.09.19 5:08	0:00	02.09.19 5:08	0:00	ав.откл	нет	у	Обход без замечаний	школа / 165чел	165	0,05	6	+14, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	02.09.19 5:02	02.09.19 5:08	0:27	02.09.19 5:08	0:27	ав.откл	нет	у	Обход без замечаний	школа, приют / 1500чел	1500	0,3	10	+14, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Новорусановка 35/10	1	02.09.19 7:50	02.09.19 9:01	0:00	02.09.19 9:01	945:31	МТЗ	ну	у	Повреждение каб.воронок на КЛ-10 ввода Т-2 в ТП-3327; исключена из схемы (нагрузка перевелена на Т1).	школа, насосная / 517 чел	517	0,1	7	+17, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		02.09.19 8:16	02.09.19 8:16	1:46	02.09.19 8:29	1:46	МТО	выв	у	Обход без замечаний	нет	0	0	0	+21, ясно	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	02.09.19 8:38	02.09.19 11:53	0:27	02.09.19 13:19	0:27	МТО	выв	не прои з	Вкл без 5ТП, вкл в 13:19. без замечаний.	школа, дс, насосная / 4000 чел	4000	0,4	11	+22, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	02.09.19 8:54	02.09.19 8:54	1:12	02.09.19 8:54		МТЗ	у		Повреждение на вед.участке.	нет	0	0	0	+16, ясно	

Прим.ЭЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясневый	РКЛ-1 оп.715	02.09.19 10:49	02.09.19 18:54	0:00	02.09.19 18:54	0:00	МТЗ	ну	не прозв	Оп.63 поврежден изолятор фВ, падение провода в стор.оп.62 и 64 (устранено в 18:47); продолжен осмотр, других замечаний не обнаружено. РТВ не производили, т.к. на головном уч-ке оп.63 из-за разрушения изолятора ф.В падение провода в стор.оп.62,64, устранено по заявке в 18:47. В 18:54 включен РКЛ-1 успешно (вводной выключатель фидера не откл-ся)	насосн, кот, школа/ 1067 чел	1067	0,15	8	+23, ясно	
ЭС ЕАО	10	Новокуровка 35/10	25	02.09.19 13:12	02.09.19 13:26	0:18	04.09.19 19:58		МТЗ	ну	не прозв	Наклон оп.25-00/205 (60 см до ниж.провода от воды), падение опор 25-00/206,207,208 (лежат в воде). Включен без ЗТП, было обесточено с.Улика-Национальное 80 чел.(ТП612 (вед) и ТП-14 (РК)). /3.9.19 освободен провод ф.С пр.оп.205-208, ф.В пр.оп.204-205, 208-209, заготовлен дер.стойки 4 шт по 6 м для установки врем.опоры/. 4.09.19 установлены две временных опоры, смонтированы провода, потребитель запитан.	нет / 160 чел	160	0,07	4	+23, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	02.09.19 15:41	02.09.19 16:45	0:00	02.09.19 16:45	0:00	МТЗ	ну	не прозв	На ЛР-252 отгорел шлейф; восстановлен.	нет / 500 чел	500	0,8	17	+25, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Коммунальная 35/10	7	02.09.19 15:57	02.09.19 16:47	0:00	02.09.19 19:14	0:00	"земля" от КУ			Вкл без 2 ТП, вкл в 17:45 без 1ТП, вкл в 19:14. Оп.43 срыв изолятора; устранено. (переход ч/з а/дорогу).	школа, КНС, водоканал / 5050 чел	5050	1	9	+25, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Ретиховка 110/6	В-110 Арсеньев-2	02.09.19 17:08	02.09.19 17:08	10:06	02.09.19 17:58	10:06	ДЗ 3 ст.	ну	у	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. (на ПС Арс2 регистраторы не работали). Обход без замечаний	нет	0	0	0	+25, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	12	02.09.19 17:27	02.09.19 20:50	0:41	02.09.19 23:41	0:41	МТЗ	выв	ну	Вкл без ТП-1357, вкл в 23:41. Пр.оп.60-61 снята ветка.	школа, дс / 1050 чел	1050		2	+17, дождь	
ЭС ЕАО	35	Дубовое 35/10	СВ-35	02.09.19 18:06	02.09.19 18:12	0:52	02.09.19 18:12		МТЗ 1ст	ну	у	С обесточиванием 1/2 ПС Дубовое; ПС Найфельд, Пронкино, Валдейм	часть Биробидж р на / 4061 чел	4061	0,8	46	+19, ясно	
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	131	02.09.19 18:40	02.09.19 18:56	0:26	02.09.19 18:56	0:26	МТЗ	ну	у	с.Найфельд	нет / 649 чел	649	0,07	5	+19, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	02.09.19 19:46	02.09.19 20:15	1:06	03.09.19 0:30	9:53	МТЗ	выв	ну	Выделен уч.Р11-Р13(без нагрузки), потребителю обесточен резерв. Пр.оп.135-136 снята ветка, восстановлена норм.сх (0:30).	ф.3 Анастасьевка школа, дс / 1460 чел	1460	0,6	8	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	03.09.19 7:02	03.09.19 7:02	2:50	03.09.19 7:02	2:50	Давыд: НЗЗ 1ст, Слав: ПНДЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	03.09.19 7:18	03.09.19 8:51	0:44	03.09.19 8:51	0:44	Ав.откл	нет	у	с.В-Надеждинское, Ключевое, Новый.	д.дом, кот/ 1181 чел	1181	0,9	34	+17, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	03.09.19 7:20	03.09.19 12:27	2:19	03.09.19 12:27	2:19	Ав.откл	ну		Вкл без 25 ТП, вкл в 10:35, без 1ТП, вкл в 12:27. Оп.118 устранено отгорание шлейфа фА.	кот, в/ч/ 500 чел	500	0,6	35	+17, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Новорусановка 35/10	1	03.09.19 7:24	03.09.19 9:04	3:59	03.09.19 9:04	3:59	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. ТП-3328 заменен поврежденный прох.изолятор фА.	школа, насосн/ 371 чел	371	0,1	6	+13, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Новорусановка 35/10	6	03.09.19 7:24	03.09.19 9:20	3:58	03.09.19 9:20	8:19	МТЗ	ну	у	пр. оп.177-178 упало дерево.	нет/ быта нет	0	0,01	2	+13, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	5	03.09.19 7:31	03.09.19 7:31	0:27	03.09.19 7:31	0:27	МТЗ	у		с.Васильковка с. Никитовка.	нет	0	0	0	+13, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	13	03.09.19 7:31	03.09.19 7:31	1:06	03.09.19 7:31	3:43	МТЗ	у		с.Васильковка с. Никитовка.	нет	0	0	0	+13, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	9	03.09.19 7:31	03.09.19 9:51	0:29	03.09.19 13:09	5:02	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки), вкл в 13:09. Оп.254 снята ворона.	школа, д/с, насосн/ 656 чел	656	0,2	9	+13, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Красный Кут 35/10	4	03.09.19 7:44	03.09.19 7:44	0:36	03.09.19 7:44	0:36	МТЗ	у		с.Дубовское	нет	0	0	0	+13, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	03.09.19 7:47	03.09.19 8:22		03.09.19 17:41		Ав.откл	ну	не прозв	Вкл без 1ТП, вкл в 17:41. ТП 51346 повреждены разрядники 10 кВ (попадание молнии); устранено.	кот, скваж/ 508 чел	508	1,17	16	+17, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	5	03.09.19 7:59	03.09.19 7:59	2:39	03.09.19 7:59	2:39	МТЗ	у		с.Веденка	нет	0	0	0	+17, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	1	03.09.19 7:59	03.09.19 8:00	3:54	03.09.19 8:00	6:09	МТЗ	не раб	у	с.Соловьевка, с.Веденка.	школа, д/с, кот/ 1958 чел	1958	0,26	13	+17, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	03.09.19 8:22	03.09.19 8:24	0:00	03.09.19 8:24	0:00	Ав.откл	нет	у	с.Заречное с.Покровка.	кот/ 550 чел	550	0,58	12	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	03.09.19 9:22	03.09.19 12:39	0:05	03.09.19 12:39	0:05	Ав.откл	ну	не прозв	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 500 чел	500	0,3	56	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	03.09.19 9:27	03.09.19 10:40	1:21	03.09.19 14:57	1:21	МТЗ	ну	не прозв	Включен без 7ТП, вкл в 10:45 без 5ТП, вкл в 14:57. Повреждение на вед.уч-ке.	насосная, школа, в/ч / 1500 чел	1500	0,65	14	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	03.09.19 9:52	03.09.19 13:40	0:36	03.09.19 14:45	1:41	Ав.откл	ну	не прозв	Вкл без 10ТП, вкл в 14:45. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 30 чел	30	0,42	22	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	В-6-Т2	03.09.19 10:52	03.09.19 11:16	0:12	03.09.19 11:16	0:12	МТЗ	выв		Обесточена 2сш-6 кВ. Осмотр: откл положение ф30 (вед. бл.МТО, повреждение у потребителя). Вкл в работу без вед.ф.30 Повреждена абонентская кабельная муфта в ячейке Ф 30, неселект	нет / 900 чел	900	3,5		+18, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	03.09.19 15:17	03.09.19 15:26	2:05	03.09.19 15:26	2:05	МТЗ	ну	у	с.П.Федоровка, Авдеевка	насосная, школа, дс / 1242 чел	1242	0,24	15	+24, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Промышленная 110/10/6	29	03.09.19 15:32	03.09.19 16:38	1:46	03.09.19 19:12	18:21	МТЗ	выв	не прозв	Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 19:12. Пр.оп 2-3 обрыв верхнего провода фВ, падение на нижний; устранено.	ф.16 Промышленная	нет / 50 чел	50	0,03	2	+27, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	03.09.19 16:03	03.09.19 17:13	2:52	03.09.19 17:13	2:52	Ав.откл	ну	у	Повреждение на ведомственной отпайке. Откл-ся при включении абонентом своей поврежд.отпайки.	нет / 500 чел	500	0,8	56	+23, ясно	

Прим.ЦЭС	110	Реттиховка 110/6	В-110 Арсеньев-2	03.09.19 19:47	03.09.19 19:47	0:00	03.09.19 20:33	0:00	ДЗ 3ст	ну	у	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Произведена проверка РЗА: исправность нуль индикаторов реле сопротивления 1РС и 2РС в блоке ДЗ 3 зоны; устранено.	нет	0	0	0	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	03.09.19 23:59	04.09.19 6:12	4:01	04.09.19 6:12	4:01	Ав.откл	ну	ну	При РПВ земля. Повреждение на вед. отпайке	нет / 500 чел	500	0,8	56	+18, ясно	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	1	04.09.19 0:25	04.09.19 0:25	0:00	04.09.19 0:25	0:00	Ав.откл	у		Чернышевка. Выполнен осмотр ЛЭП, повреждение на абонентском ТП	нет	0	0	0	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	04.09.19 1:20	04.09.19 2:19	3:29	04.09.19 15:33	3:29	КУ, земля			Вкл без БТП, вкл в 3:03 без ЛТП. В ТП заменили проходной изолятор	школа, кот/ 1036 чел	1036	0,2	13	+16, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	04.09.19 1:57	04.09.19 4:52	1:49	04.09.19 13:46	1:49	МТЗ	выв	ну	Вкл без БТП. Повреждение на вед. отпайке	нет/ 1644 чел	1644	0,5	21	+18, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	5	04.09.19 4:50	04.09.19 4:50	4:39	04.09.19 6:55	4:39	МТЗ	выв	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет	0	0	0	+15, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	27	04.09.19 6:42	04.09.19 9:25	0:50	10.09.19 23:40	0:50	МТО	нет	не прозв	г.Большой Камень. Выделен головной участок КЛ. Повреждение КЛ6 участок ПС Береговая-2 - ЦРП-104, повреждение в 720 метрах от ЦРП-104. . 10.9.19 произв.монтаж каб.вставки 52м и 2 соед.муфт, испытания выдержал, вкл в работу.	ф.8	кис/ быта нет	0	0,01	5	+19, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	04.09.19 8:12	04.09.19 10:01	0:32	04.09.19 16:42	0:32	Ав.откл	выв	ну	Осмотр: в яч. В10 ф-7 обнаружены следы электродугового (перекрытия между тягой и баком по ф.С). Заменяли камеру В10 ф.С	ф.21 ПС Полевая	кот/550 чел	550	0,6	12	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	04.09.19 9:03	04.09.19 9:34	0:00	04.09.19 9:34	0:00	МТЗ	выв	у	с.Раздольное, Кипарисово1. При осмотре под ОПБ4 обнаружена птица (ворона)	нет/444ч.	444	0,42	7	+20, пасм.	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	33	04.09.19 10:11	04.09.19 11:25	5:59	04.09.19 15:16	7:48	МТЗ	выв	ну	Ж.д. округ г.Хабаровска. На ОП4 повреждена концевая каб. муфта в сторону ТП 1425. В 11:25 запитано ЗТП (запитана основная часть потребителей). Устранено	нет /832ч	832	0,8	8	+21, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	04.09.19 11:30	04.09.19 11:43	0:23	04.09.19 11:43	0:23	Ав. Откл.	ну	ну	с.Соловей Ключ. Повреждение на вед. отпайке	нет/500ч.	500	0,8	56	+22, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	04.09.19 12:19	04.09.19 12:19	0:04	04.09.19 12:19	0:04	МТЗ	у		с.Глубинное	нет	0	0	0	+25, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		04.09.19 13:48	04.09.19 13:48	0:52	04.09.19 13:51	0:52	МТО, ИМФ - 21,7км., ф.В,С	выв	у	ВЛ находилась на Х.Х. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+28, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	04.09.19 14:25	04.09.19 14:35	0:15	04.09.19 14:35	0:15	МТЗ	выв	у	с.Чистоводное	школа/115ч.	115	0,07	8	+23, ясно	
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	ф."Жиллоселок "	04.09.19 14:26	04.09.19 14:31	0:50	04.09.19 14:31	9:42	МТО	выв	у	Н.Куранах	2 школы, д.сад/2160ч.	2160	0,6		+15, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск1 - Студгородок - 3 - Промышленная		04.09.19 14:39	04.09.19 14:39	0:28	04.09.19 14:39	0:28	ПС Уссурийск1: НЗЗ 1ст., НЗЗ 2ст., ИМФ-ф.С 0,8км. ПС Промышлен.: ДЗ 2з.	у		Осмотр всех ПС без замечаний, Обход по ВЛ зоны показания прибора без замечаний	нет	0	0	0	+28, ясно	
Ам.ЦЭС	35	Возжаевка - Ромны		04.09.19 14:53	04.09.19 14:53	0:10	04.09.19 14:53	0:10	МТЗ	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+22, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Лаза 35/10	4	04.09.19 16:36	04.09.19 16:58	5:07	04.09.19 16:58	5:07	Ав. Откл.	выв	у	с.Лаза.	нет/297ч.	297	0,47	12	+23, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Лаза 35/10	2	04.09.19 16:50	04.09.19 17:46	1:41	04.09.19 17:46	18:11	"земля" от КУ			Оп 58 убрали ветку	нет/93ч.	93	0,03	4	+23, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	04.09.19 18:25	04.09.19 19:24	0:00	04.09.19 22:49	0:00	"земля" от КУ			часть г.Уссурийск. Включен до РС 126/55 (запитано БТП). ОП 75/6 оторел шлейф ф.В. Устранено. В 21:44 запитано еще БТП по ф.7 ПС Барановский полигон. В 22:49 включен полностью. Повреждение на вед.учке	ф.7 Барановский полигон	нет/100ч.	100	0,2	16	+25, ясно
Прим.ЦЭС	35	Кожзавод - Водозабор - Баневурово		04.09.19 18:35	04.09.19 18:35	3:27	04.09.19 18:35	3:27	МТО	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Соколычи 35/10	1	04.09.19 20:03	05.09.19 0:55		05.09.19 0:55		МТЗ	нет	ну	с.Данильченко. При попытке РПВ появилась "земля". Включен после обхода, самоустранилась.	нет/46ч.	46	0,03	2	+23, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	3	04.09.19 22:29	04.09.19 22:33	0:00	04.09.19 22:33	0:11	МТЗ	ну	у		быта нет	0	0,1	4	+19, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	04.09.19 22:46	04.09.19 23:03	0:06	04.09.19 23:03	0:06	МТЗ	ну	у		школа / 220 чел	220	0,26	6	+18, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	05.09.19 1:05	05.09.19 1:05	0:43	05.09.19 1:05	0:43	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	05.09.19 2:35	05.09.19 3:07	0:59	05.09.19 8:40	3:46	"земля" от КУ			Включен без ЗТП. Оп. 58 разрушен изолятор ф.А, обрыв провода. Устранено.	связь / 1700 чел	1700		33	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Соколычи 35/10	1	05.09.19 3:34	05.09.19 7:42	0:05	05.09.19 17:17	1:25	МТЗ	нет	ну	Повреждение проходного изолятора Ф А на КРУН 10. Устранено, бриг продолж обход. При РПВ "земля", включен в работу с "землей" для поиска. В пр.оп. 67-68 обнаружен обрыв провода по ф.А. Устранено. В 10-26 появился "Перекос". В пр.оп.82-83 обнаружено дерево касающееся провода ветками, замечание устранено в 15:55, "Перекос" сохранился. На оп.90 обнаружен обрыв вязки ф.С. В 17-17 повреждение устранено	нет / 46 чел	46	0,03	2	+18, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.5 РКЛ оп.207	05.09.19 5:10	05.09.19 8:55	3:47	05.09.19 8:55	13:15	"земля" от КУ			На оп.221 разрушен изолятор. Устранено	нет / 250 чел	250	0,05	5	+16, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	05.09.19 7:07	05.09.19 7:20	0:23	05.09.19 7:20	0:23	МТО	ну	у	с.Монастырище.	школа / 2619 чел	2619	0,53	12	+19, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	05.09.19 7:07	05.09.19 7:19	0:48	05.09.19 7:19	2:10	МТЗ	ну	у	с.Халкидон, Светлое.	школа / 1293 чел	1293	0,26	19	+19, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Воскресеновка 35/10	4	05.09.19 7:20	05.09.19 7:40	2:22	05.09.19 7:40	6:55	МТЗ	ну	у	с.Воскресеновка	школа / 527 чел	527	0,07	8	+20, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	05.09.19 8:06	05.09.19 8:06	0:22	05.09.19 8:06	0:22	МТЗ	у		п.Горный	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		05.09.19 8:06	05.09.19 8:06	2:28	05.09.19 8:17	7:19	МТО	выв	у	На Х.Х. 5.09.19 на оп №204, 214, 222 заменена изоляция (стеклян)	нет	0	0	0	+19, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	05.09.19 8:58	05.09.19 8:58	1:25	05.09.19 8:58	10:26	МТЗ	у		с.Новоладимировка, с.Нахимовка, с.Татьяновка	нет	0	0	0	+21, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	05.09.19 10:59	05.09.19 12:03	0:12	09.09.19 6:52	25:09	МТЗ	выв		ПЮЭС ПС Береговая-2 Ф-29 включен до оп.208 в 09:20, включено +2ТП, всего БТП из 11.	полклиника/270 ч.	270	0,31	14	+23, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Новоникольск 110/35/6	6	05.09.19 14:01	05.09.19 15:26	0:17	05.09.19 15:26	0:17	Ав. Откл	нет	у	с.Новоникольск. Обход без замечаний	нет/800ч.	800	0,3	10	+24, пасм.	

Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	05.09.19 17:22	05.09.19 17:23	1:25	05.09.19 17:23	1:25	МТЗ	ну	у	с.Кипарисово1. РПВ усл. по ТУ		нет/184ч.	184	0,67	11	+24, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	05.09.19 18:01	05.09.19 18:02	0:54	05.09.19 18:02	17:20	МТЗ	ну	у	п.Олений		нет/400ч.	400	0,45	16	+24, пасм.
Хаб.СЭС	6	К 110/6	4	05.09.19 19:11	05.09.19 19:15	0:19	05.09.19 19:15	0:19	МТЗ	выв	у	п.Таежный.		нет/ 200ч.	200	0,1	8	+20, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Восток 110/6	2	05.09.19 19:15	05.09.19 21:23	0:00	06.09.19 0:53	1:20	Ав. Откл.	ну		ПГТ Восток. На ОП 1 повреждена концевая каб. Муфта. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено.	ф.9	очистные, больница/4600ч.	4600	0,8	14	+20, пасм.
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч	Т-305	05.09.19 20:26	05.09.19 20:26	0:47	05.09.19 20:26	2:55	ДЗ 2 з	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	6	А 35/6	7	05.09.19 23:14	05.09.19 23:14	0:17	05.09.19 23:14	0:17	МТО	у				нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая	13	05.09.19 23:16	05.09.19 23:16	0:00	05.09.19 23:16	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая	13	05.09.19 23:18	05.09.19 23:18	0:20	05.09.19 23:18	0:20	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Раздольное-1		05.09.19 23:20	05.09.19 23:20	0:00	06.09.19 0:53	0:00	Пушкин: ДЗ 1ст, ТО, ускор; Разд:1: ДЗ 1 ст, ТО, ускор	ну	у	Разрыв транзита. В 0:53 транзит замкнут (на ПС Раздольное1 В 110кВ проведена регулировка КСА). б.9.19 осмотр пролетов 24-26 без замечаний		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Широкий		05.09.19 23:20	05.09.19 23:20	2:44	05.09.19 23:20	2:44	ДЗ 1 з	у				нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - А		05.09.19 23:20	05.09.19 23:20	0:26	05.09.19 23:20	0:26	ДЗ 1 з	у				нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая	6	05.09.19 23:23	05.09.19 23:23	0:17	05.09.19 23:23	0:17	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	Завитая - Болдыревка		05.09.19 23:34	06.09.19 0:42	6:22	06.09.19 11:47	6:22	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Болдыревка, обеспечен резерв по 10 кв. Пр.оп.59-60 б1 обрыв провода на землю	ф.1 Белый яр	нет / 755 чел	755	0,05	16	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Малиновка		05.09.19 23:41	05.09.19 23:41	0:00	05.09.19 23:41	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Усть-Кивда		05.09.19 23:41	05.09.19 23:41	0:54	05.09.19 23:41	55:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	А - Старая Райчиха		05.09.19 23:45	05.09.19 23:45	2:19	05.09.19 23:45	4:21	МТО	у				нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	05.09.19 23:53	06.09.19 0:30	0:05	06.09.19 0:30	0:05	"земля" от КУ			Самоустранилась.		очистные / 2800 чел	2800	0,6	21	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	05.09.19 23:58	06.09.19 0:13	1:09	06.09.19 0:13	1:09	МТЗ, МТО	ну	у			нет / 418 чел	418	0,06	9	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 РКЛ оп.207	06.09.19 5:46	06.09.19 11:16	2:35	06.09.19 11:16	2:35	Ав.откл	выв	ну	с.Сергеевка, Молчановка Монакино. Планируется обход.		школа, скважина / 245 чел	245	0,2	11	+17, дождь
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	06.09.19 6:11	06.09.19 7:00	0:09	06.09.19 7:00	0:09	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.учке		нет / 100 чел	100	0,4	13	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	06.09.19 7:26	06.09.19 12:49	2:28	06.09.19 19:05	2:28	"земля" от КУ			с.Сергеевка, Молчановка Монакино. В 8:16 включен до оп.б7, запитано 2 ТП. Повреждение изолятора на РЛ-2 оп.69 ф.В. Устранено. В 12:29 включен без 5 ТП. На оп.347 обрыв вязки провода ф.В, провод на траверсе. Устранено.		школа / 410 чел	410	0,2	18	+23, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	7	06.09.19 9:26	06.09.19 9:52	1:28	06.09.19 12:01	1:28	МТО	нет		домик оператора газозовиков. ОП №1 повреждение концевой муфты. Устранено.	от ДГ	нет	0	0,1	2	+18, обл
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	06.09.19 10:23	06.09.19 10:23	0:04	06.09.19 10:23	0:04	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, пасм
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	06.09.19 11:06	06.09.19 11:06	0:20	06.09.19 11:06	2:17	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, обл
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		06.09.19 11:35	06.09.19 12:16	0:05	06.09.19 12:16	0:05	ТНЗНП Эст	ну	ну	ИМФ ф.В-0; L=70,3 км; Обесточилась ПС Октябрьская. В 12:16 включена в НФР без ф.В. На ОП 255 (деревянная) сгорела траверса, два провода на земле. Устранено.		2945чел	2945	1		+18, обл
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	1	06.09.19 13:15	06.09.19 15:08	3:01	06.09.19 15:08	3:01	МТЗ	ну	не прои зв	Повреждение резервной КЛ на оп.1, отсоединена. Повреждение на вед. ТП.		нет / 450 чел	450	0,15		+20, обл
Прим.ЮЭС	10	Занадворочка 35/10	10	06.09.19 13:30	06.09.19 16:36	0:20	06.09.19 17:33	0:20	МТЗ	нет	ну	с.Кравцовка, Занадворочка. В 16:36 запитано от резерва без 5 ТП. В 17:33 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.	ф.7 ПС Раздольное-1	насосная / 5чел	5	0,02	9	+24, ясно
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	285	06.09.19 14:18	06.09.19 15:06	0:01	06.09.19 20:10	0:01	ав.откл		ну	Биробиджан. Запитан от резерва. Повреждение КЛ-6 от оп.285-00/8 в сторону ТП-74 (видимое). Устранено. Повреждение на вед. участке.	ф.98		580	0,31	7	+20, обл
Прим.ЗЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	06.09.19 15:13	06.09.19 15:13	1:31	06.09.19 15:13	1:31	МТЗ	у				нет	0	0	0	+26, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Чернаево 35/10	3	06.09.19 16:55	06.09.19 16:55	0:51	06.09.19 18:32	0:51	"земля" от КУ			с.Новосоветское. В пр.оп.107-108 надлом кроны дерева (осины из-за порыва ветра) с касанием провода. Устранено.	ДГ у потребителя	п/з / 32чел	32	0,02	3	+20, обл
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		06.09.19 17:01	07.09.19 11:30	0:05	07.09.19 11:30	0:05	ТНЗНП 1ст	выв	ну	Находилась в НФР. ИМФ ф. А-0; L=64,7 км. Обесточена ПС Октябрьская. 20:33 1 бригада дошла до ОП 233 (обход прекращен, возобновление с утра). 2-я бригада дошла до ОП 368 сломался вездеход, в 21:45 вездеход починили, обход продолжен, дошли до ОП 317 (р.Зей, обход прекращен). В 5:44 1-я бригада возобновила в обход. На ОП 255 (деревянная) сгорела траверса, два провода на земле. Устранено.		2945чел	2945	1		+18, обл
Ам.ЦЭС	35	Возжаевка - Ромны		06.09.19 17:11	06.09.19 17:11	0:08	06.09.19 17:11	0:08	МТО	у		При обходе обнаружены ОП 79, 80 порубочные остатки, провод не повреждены.		нет	0	0	0	+20, обл

Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	06.09.19 20:05	06.09.19 22:36	1:32	07.09.19 7:20	1:32	ав.откл	выв	ну	п.Смоляниново, Романовка. В 22:36 запитано 4 ТП. В пр.оп.110-111 пересечение с грунтовой дорогой, обрыв среднего провода, предположительно при прохождении крупногабаритной техники. Повреждение устранено	ф.29 ПС Береговая2	поликлиника / 100чел	100	0,15	5	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	14	06.09.19 22:30	06.09.19 22:58	0:00	06.09.19 22:58	0:00	МТЗ	выв	у	с.Елабуга	нет/54ч.	54	0,08	5	+18, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	13	06.09.19 22:33	06.09.19 23:13	1:20	06.09.19 23:13	5:09	МТЗ	нет	у	с.Свободное, Беневское	нет/63ч.	53	0,03	3	+18, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 в СП 3 отключался В 10кВ	06.09.19 22:54	06.09.19 22:54	9:50	06.09.19 22:54	9:50	МТЗ	у			нет	0	0	0	+21, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 на оп 129 откл. РК	06.09.19 22:54	06.09.19 22:54	0:00	06.09.19 22:54	0:00	Ав.откл.	у			нет	0	0	0	+21, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Беневское 35/10	13	06.09.19 23:18	07.09.19 2:51	2:01	07.09.19 2:51	2:01	МТЗ	нет		с.Свободное, Беневское. ТП 7236 с проходного изолятора убрана ветка	нет/63ч.	53	0,03	3	+18, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Беневское 35/10	10	06.09.19 23:21	07.09.19 4:18	0:18	07.09.19 4:18	0:18	"земля" от КУ			часть Беневское. На ПС Беневское повреждение проходного изолятора ф.В. Устранено	нет/130ч.	130	0,13	5	+18, пасм.	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	8	07.09.19 0:30	07.09.19 1:14	1:12	07.09.19 1:14	1:12	МТЗ, ЗЗ	выв	ну	дачи, АЗС. Повреждение на вед отпайке	нет/0ч.	0	0,06	1	+18, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	07.09.19 5:05	07.09.19 8:28	2:12	07.09.19 8:28	2:12	Ав. Откл.	ну	у	Повреждение на ведомственных отпайках.	нет/1519ч.	1519	0,8	62	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	20	07.09.19 5:50	07.09.19 8:06	0:29	07.09.19 11:46	3:03	Ав. Откл	нет		с.Степное. Включен, без ТП 5570. В ТП РУ-10 следы перекрытия, разрушен Пр-10 ф. В. Устранено.	школа/400ч.	400	0,2	11	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	07.09.19 6:55	07.09.19 7:03	0:44	07.09.19 7:03	8:46	МТЗ	нет	у	с.Халикидом, Светло.	школа/1293ч.	1293	0,26	19	+21, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	07.09.19 6:55	07.09.19 7:03	0:40	07.09.19 7:03	8:11	МТО	нет	у	часть с.Сибирцево	поликлиника/ 492ч.	492	0,3	11	+21, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	СВ 10	07.09.19 7:23	07.09.19 7:37	2:02	07.09.19 7:37	2:02	МТО	нет	у	Обесточена 2 с 10кВ. Разрушение опорного изолятора ТСН 10 2 С. Устранено.	2619ч.	2619	1,47	13	+21, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	07.09.19 7:50	07.09.19 8:11	5:11	07.09.19 8:11	5:11	МТО	нет	у	с.Монастырище	школа/2619ч.	2619	0,53	12	+21, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	16	07.09.19 7:50	07.09.19 7:50	0:07	07.09.19 19:40	0:07	МТО	нет		на ХХ. Повреждение проходных изоляторов ф.А,В,С. Устранено.	нет	0	0	0	+21, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	07.09.19 7:50	07.09.19 7:56	0:09	07.09.19 7:56	0:09	МТЗ	нет	у	с.Халикидом, Светло	школа/1293ч.	1293	0,26	19	+21, дождь	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	07.09.19 8:17	07.09.19 8:44	0:50	07.09.19 8:44		МТЗ	ну	у	часть с.Варфоломеевка	школа/335ч.	335	0,16	9	+19, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	2	07.09.19 8:39	07.09.19 10:46	0:35	07.09.19 13:30	0:35	ав.откл	нет	ну	с.Н-Георгиевка, Фадеевка. В 10:46 включен без 2-х ТП. На РК-5255/97 повреждение изолятора ф.В. Устранено.	нет / 330чел	330	0,07	13	+20, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Котиково 110/10	11	07.09.19 9:30	07.09.19 10:50	2:06	07.09.19 11:22	2:06	МТЗ	ну	ну	с.Котиково, Кедрово. В 10:50 запитан основной потребитель. В 11:22 включен полностью. Падение дерева в пр.оп.124-125, без повреждения ВЛ.	школа / 94чел	94	0,1	2	+20, обл	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	07.09.19 9:36	07.09.19 9:36	0:46	07.09.19 9:36	3:33	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Дубки 35/10	12	07.09.19 10:20	07.09.19 10:33	0:38	07.09.19 10:33	0:38	МТЗ	выв	у	с.Князе-Волконка.	школа, д/с / 1783чел	1783	0,36		+20, обл	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	07.09.19 12:10	07.09.19 22:28	0:31	08.09.19 1:48	167:27	ав.откл	ну	ну	с.Баневурово. Произведен осмотр: требуется чистка просеки в пр.оп.14-16, 21-22. В ячейке ф.3 повреждение ТТ ф.С. Проведена чистка просеки в пр. оп 14-16, 21-22, заменили ТТ ф.С. В 22:28 включен до оп.86/1 (запитано 6). КТП1062 перекрытие проходных изоляторов фазы-А,С. Устранено	нет / 300чел/УИК 3828	300	0,05	7	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	В-10 Т1	07.09.19 12:10	07.09.19 13:29	0:38	08.09.19 0:31	143:50	МТЗ	выв	у	Обесточились 1С и 2С 10 кВ. В 13:29 включен В-10 Т-1, запитана 1С 10 кВ, в 13:37 включен СВ 10, запитана 2С 10 кВ. Остаются отключены ф.3 (ав.откл, АПВ-, РПВ-) и ф.8 (отключился при наборе нагрузки, перекрытие по бакам В-10 ф.А,В, нагрузка переведена на ф.2. В 14:45 по Ф-8 произведена замена баков В 10 ф.А,В,С., в 00:31 Ф-8 включен по нормальной схеме.), неселективная.	1500чел	1500	0,8	37	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	07.09.19 12:19	07.09.19 13:35	0:21	07.09.19 13:35	0:21	МТО	выв	у	с.Степное.	школа, д/с / 250чел	250	0,15	5	+25, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	В-10 Т2	07.09.19 12:20	07.09.19 14:14	1:33	07.09.19 20:06	1:33	МТЗ	нет	ну	Обесточились 1С и 2С-10кВ. Одновременно отключились ф.8 (ав.откл, РПВ усл.) и вед. ф.2 (МТЗ). В 14:14 включен В-10 Т1, все потребители запитаны кроме вед. ф.2 (вкл. 14:45). Повреждение опорного изолятора ввода Т-2 ф.В. В 20:06 повреждение устранено, Т2 в резерве. неселективная.	Т1	796чел	796	0,76		+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	07.09.19 12:20	07.09.19 14:14	0:50	07.09.19 14:14	0:50	ав.откл	нет	у	с.Перевозная.	насосная, школа / 340чел	340	0,17	9	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	07.09.19 12:47	07.09.19 13:20	0:39	07.09.19 14:14	0:39	ав.откл	ну	ну	с.Дубовское. Включен без 6 ТП. В 13:46 включен без ТП-3233. В 14:14 включен полностью. При осмотре в ТП-3157 заменены предохранители 10кВ.	школа, насосная, очистные / 970чел	970	0,24	19	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	07.09.19 13:20	07.09.19 13:30	0:23	07.09.19 13:30	0:23	ав.откл	выв	у	с.Новожатково.	школа / 450чел	450	0,1	7	+25, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.6 РП Кондратенков ф.3	07.09.19 14:04	07.09.19 16:09	0:36	07.09.19 16:09	0:36	МТЗ	нет	ну	с.Каймановка, Каменушка. Включен с коронацией на ТТ ф.С. Заменен.	школа / 500чел	500	0,2	13	+25, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	07.09.19 14:40	07.09.19 16:44	0:00	08.09.19 0:04	0:00	ав.откл	выв		п.Кневичи. В 16:44 запитано от резерва 18ТП. В 16:59 включен без 5 ТП. Падение оп.197/24 (дер. двухсточн. анкер) - подмыта ручьем. Опора восстановлена	ф.21 ПС Кролевцы	нет / 700чел	700	0,3	29	+24, дождь
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	07.09.19 14:40	07.09.19 14:40	0:53	07.09.19 14:40	0:53	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, дождь	

Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	07.09.19 15:43	07.09.19 16:09	0:35	08.09.19 10:44	13:31	Давыдовка: 33, МТЗ 2ст, НЗЗ 2ст Славянка: ПНДЗ	ну	ну	Обесточились 2С-10кВ, 2С-35кВ ПС 110 Барабаш, ПС 35 Занадворовка, Приморская, ИМФ ф.А-0 93,4км. В 16:09 включены В-35 Т1, СВ-10 на ПС Барабаш, все потребители запитаны. В 18:52 произведен обход зоны ИМФ от ПС Славянка до оп.325, без замечаний. В 19:20 РПВ ну, ИМФ ф.А-0 91,7км. ОП 307 разрушение гирлянды изоляторов (фарфор, разрушение 7 изоляторов из 8) верхнего провода Оп. 307 заменена поврежденная гирлянда изоляторов фА.	цель №1	2739чел	2739	1,6	+24, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	07.09.19 19:20	07.09.19 19:29	0:00	07.09.19 19:29	0:00	МТЗ	ну	у	с.Павло-Федоровка, Авдеевка.	насосная, школа, д/с / 1242чел	1242	0,24	15	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	07.09.19 19:27	07.09.19 19:27		07.09.19 19:27		ав.откл	у			нет	0	0	0	+23, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	07.09.19 19:36	08.09.19 12:35	0:22	08.09.19 13:30	0:22	МТЗ	нет	ну	Вкл в 7:07 без 6ТП., вкл в 12:35 без отпайки на ТП40551 (п/з на ДГ). В 13:30 полностью. РТП-4003 повреждение изоляторов, сгорели два ПК, устранено	школа, д/с / 560чел/УИК 3002	560	0,15	7	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Новоселище 35/10	6	07.09.19 20:05	07.09.19 21:58	3:32	07.09.19 21:58	3:32	"земля" от КУ			с.Алексеевка. ОП 6 разрушен изолятор	скважина / быта нет/УИК 2911	0	0,01	4	+19, дождь	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	07.09.19 20:23	07.09.19 21:27	2:58	07.09.19 21:27	2:58	МТЗ	ну	у	с.Яковлевка, Покровка.	нет / 595чел	595	0,2	12	+22, пасм	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	07.09.19 20:23	07.09.19 21:31	0:29	07.09.19 21:31	0:29	МТЗ	ну	у	с.Яковлевка. при осмотре оборудования выявлен неисправный Пр 35 Т-1 фаза-В	д/с, д/дом, школа / 480чел/ТИК Яковлевского р-на	480	0,3	6	+22, пасм	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	по ф.12 РП-80204 В-10	07.09.19 20:56	07.09.19 21:01	0:20	07.09.19 21:01	2:41	ав.откл	выв	у	п.Дунай.	д/с, школа, насосная, администр / 4100чел	4100	0,9	11	+20, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	07.09.19 21:18	07.09.19 21:18	2:32	07.09.19 21:18	2:32	МТЗ	у		Перегорели ПК-10 на КТП 3018	нет	0	0	0	+22, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Шгыново 110/6	2	07.09.19 21:25	07.09.19 21:27	0:00	07.09.19 21:27	0:00	МТЗ	выв	у	с.Кучелиново	нет/20ч.	20	0,25	24	+24, пасм.	
Прим.ЗЭС	35	Красный Кут 35/10	T1	07.09.19 22:23	07.09.19 23:15	1:17	08.09.19 10:57	4:06	ДЭТ			Обесточена 1,2 С 10кВ (Т2 в резерве). Одновременно с вед. ф.6 (МТЗ). В 23:11 запитана 2С 10кВ от Т2, включен весь потребитель, кроме вед. ф.6 (перезапитан от ф.2 в 23:59). Осмотр зоны действия ДЭТ Т1 без замечаний. Проверка РЗА без замечаний. Неселективная работа.	T2	2400ч./ УИК Спасского р-на	2400	0,62	27	+23, пасм.
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Занадворовка		07.09.19 23:00	08.09.19 20:30	0:12	08.09.19 20:30	9:40	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Занадворовка. Пр.оп. 143-144 упало дерево (подмыто, разлив реки Амба), повреждения проводов и изоляции нет., устранено (20:30). возможности проезда для АВР нет, ведут поиск плавсредств.	1079ч./УИК 3031, 926	1079	0,35	30	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	07.09.19 23:35	08.09.19 22:23	0:33	09.09.19 22:01	5:48	МТЗ	нет	ну	с.Перевозная. Падение дерева (подмыто) в пр.оп.117-118, без повреждения ВЛ. В 23:33 все потребители запитаны от резерва. Повреждение на ведомственном уч.	ф.5 ПС Безверхово	школа/340ч.	340	0,17	9	+20, ветер
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		07.09.19 23:50	07.09.19 23:50	0:18	07.09.19 23:50	0:18	ТНЗНП 1ст.	у		ИМФ ф.С-0 28,2км.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Приморская		07.09.19 23:52	08.09.19 22:33	0:39	09.09.19 22:01	0:39	МТО	ну	ну	Обесточена ПС Приморская. В пр. оп. 86-87 дерево на проводах, поврежденный провод и изоляции нет; устранено. РПВ ну, продолжен поиск МП. 9.9.19 22:01 после осмотра включена, замечаний нет.	ф.5 ПС Безверхово	школа/1530ч./УИК 3025, 3026	1530	0,76	21	+20, ветер
Прим.ЦЭС	35	Петровичи - Сиваковка насосная - Сиваковка - Нововедвица		07.09.19 23:53	08.09.19 1:50	8:17	08.09.19 17:16	8:17	Откл.КУ"Земля"			Обесточены: ПС Сиваковка, ПС Сиваковка-Насосная, ПС Нововедвица 2С 10. В 01:50 ПС Сиваковка запитана от Ф-2 ПС Петровичи, ПС Нововедвица 2С 10 запитана от Т-1. Оп.163 разрушена гирлянда изоляторов фС. Устранено.	ф.2 ПС Петровичи	нет/860ч.	860	0,7	25	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	08.09.19 0:00	08.09.19 0:25	7:36	08.09.19 0:25	7:36	МТЗ	выв	у	с.Вл.-Алексан.	больница/900ч.	900	0,95	9	+24, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	25	08.09.19 0:07	08.09.19 0:08	2:22	08.09.19 0:08	2:22	МТЗ	нет	у	с.Суражевка	нет/70ч.	70	0,15	9	+24, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Хасанская 35/10	3	08.09.19 0:14	08.09.19 11:07	0:11	10.09.19 16:45	0:11	МТЗ	нет	ну	с.Камышовое. Наклон оп.45/224/79, срыв изолятора (безхозный уч; ст1П РСК (быта нет), 1 ведТП), 10.9.19 14:30 запитан полностью. Убрана ветка с траверсы оп.183	2 п/з, школа/150ч.	150	0,02	7	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	25	08.09.19 0:26	08.09.19 17:00	0:10	08.09.19 17:00	0:10	МТЗ	нет		с.Суражевка	нет/70ч.	70	0,15	14	+24, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Чайка - Спутник		08.09.19 1:05	08.09.19 3:01	0:04	08.09.19 15:08	0:04	ТМ	ну	у	Обесточены: 1СШ 110,35,6кВ ПС Чайка, ПС 35/6 Океанская, 2с 35,6кВ ПС Сахарный ключ. На ПС Чайка: в 2:49 включен СВ 6кВ, запитана 1с 6кВ (2,25 МВт, 1270ч.), в 3:01 включен СВ 35кВ, запитаны все потребители. ПС Спутник по в 110 Чайка неисправна катушка КР включения (заменена 14:23; вкл в 15:08, в 16:50 вкл в транзит)	ПС Чайка Т2	часть г.Владивосток/10800ч.	10800	8,26	65	+20, дожде, ветер
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	08.09.19 1:05	08.09.19 1:05	0:22	08.09.19 1:05	0:22	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	08.09.19 1:13	08.09.19 1:56	1:46	08.09.19 1:56	5:28	МТЗ	нет	у	с.Сергеевка, Молчановка Монокино	нет/410ч.	410	0,2	15	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	08.09.19 1:19	08.09.19 1:20		08.09.19 1:20		МТЗ	нет	у	В-Надеждинское Ключевое Новый	д.дом/1181ч.	1181	0,8	22	+24, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	08.09.19 1:27	08.09.19 1:28	0:59	08.09.19 1:28	3:36	МТЗ	выв	у	п.Шмидтовка	нет/200ч.	200	0,3	18	+24, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Де-Фриз - Казармы	№1	08.09.19 1:37	08.09.19 1:37	2:04	08.09.19 1:37	2:04	ТНЗНП 1ст., ИМФ-ф.А,В 17км.	у		Планируется обход.	нет	0	0	0	+24, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	08.09.19 1:46	08.09.19 3:55	2:00	08.09.19 3:55	6:44	МТО	выв	у	Повреждение на вед. участке.	нет/30ч.	30	0,01	4	+24, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	08.09.19 1:48	08.09.19 6:52	1:29	09.09.19 17:23	1:29	МТЗ	выв		г.Большой Камень. Включен до РП-80006, без 18 ТП. 9.9.19 в 14:00 вкл без 7ТП, вкл в 17:23. Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/860ч.	860	0,9	30	+24, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	08.09.19 1:49	08.09.19 1:52	3:05	08.09.19 1:52	5:01	Ав.откл	нет	у		нет / 1181 чел	1181	0,8	22	+18, дожде, ветер	

Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	08.09.19 1:50	08.09.19 1:55	2:18	08.09.19 1:55	5:42	МТЗ	нет	у	с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка		нет/370ч.	370	0,6	8	+24, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	8	08.09.19 1:51	08.09.19 20:09	0:26	14.09.19 0:06	2:05	МТО	выв	у	г. Большой Камень. Очистные запитаны от ДГ. Повреждение головного КЛ-6. 11.9.19 найдено МП 892 м от ЦРП-104, разработан котлован, смонтир каб. вставка, включен в работу	очистные/Оч.	0	0,15	5	+24, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	08.09.19 1:52	08.09.19 15:11	0:11	08.09.19 15:11	0:11	Откл. КУ "Земля"			г. Большой Камень. Самоустранилась.	нет/250ч.	250	0,23	7	+24, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	08.09.19 2:00	08.09.19 3:15	1:42	08.09.19 3:15	1:42	МТЗ	выв	ну	с. Кучелиново. Повреждение на вед. участке.	нет/100ч.	100	0,25	14	+24, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	08.09.19 2:08	08.09.19 2:27	0:49	08.09.19 2:27	0:49	МТЗ	нет	у	В-Надеждинское Ключевое Новый	д. дом/1181ч.	1181	0,8	22	+24, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	08.09.19 2:09	08.09.19 2:09	0:29	08.09.19 2:09	5:03	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	08.09.19 2:09	08.09.19 2:09	0:03	08.09.19 2:09	0:03	МТЗ	у			нет	0	0	0	+23, ветер	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	12	08.09.19 2:10	08.09.19 3:51	0:15	08.09.19 7:10	0:15	КУ, земля			Заменен проходной изолятор в СКТП-353.	больница, интернат, в/н башня / ИУ / 2250чел	2250	0,22	8	+18, ветер, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Спутник - Угловая		08.09.19 2:20	08.09.19 2:20	2:42	08.09.19 20:37	9:32	МТЗ	выв		ВЛ на х.х. Произв осмотр. Пр. оп. 7-8 под ВЛ дерево со следами перекрытия. Инф от жителей: по ул. 1я Восточная д.9 упало дерево на провода. (15:32 выведена в ремонт)	нет	0	0	0	+24, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	08.09.19 2:25	08.09.19 13:52	0:49	08.09.19 15:40	0:49	МТЗ	нет	ну	с. Филипповка. В пр. оп. 52-53 падение дерева, обрыв трех проводов, устранено. Включен с землей для поиска с прибором: ветка в проводах пролет 61-62. Устранено.	школа/415ч.	415	0,5	4	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	08.09.19 2:27	08.09.19 2:37	0:04	08.09.19 2:37	0:04	МТЗ	нет	у	с. Сергеевка, Молчановка Монокино	школа/410ч.	410	0,2	15	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевыц 110/35/6	21	08.09.19 2:30	08.09.19 3:05	1:34	08.09.19 3:05	2:47	ав.откл		у		нет / 480чел	480	0,5	12	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	08.09.19 2:38	08.09.19 2:39	0:04	08.09.19 2:39	0:04	МТЗ	ну	у	с. Шмидтовка	в/ч /500чел	500	0,4	35	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Новый Мир		08.09.19 2:42	08.09.19 2:42	0:53	08.09.19 2:42	0:53	ДЗ 1з., ТНЗНП 1ст.	у		Планируется обход	нет	0	0	0	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф. 19 ТП-7171	08.09.19 2:50	08.09.19 3:21	1:20	08.09.19 3:21	14:05	Ав. Откл		у	с. Серебряное, Бровничи	нет/205ч.	205	0,1	9	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	08.09.19 3:00	08.09.19 3:10	3:38	08.09.19 3:10	4:08	ав.откл	нет	у		нет / 1273чел	1273	1,1	15	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевыц 110/35/6	11	08.09.19 3:07	08.09.19 3:16	0:00	08.09.19 3:16	0:00	ав.откл		у	Самоустранилась.	нет / 120чел	120	0,1	1	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	08.09.19 3:14	08.09.19 4:32	1:45	08.09.19 22:58	3:42	"земля" от КУ			Включен без 2-х ТП. Включен полностью.	насосная, д/с / 1990чел	1990	1,2	20	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Чайка - Ипподром с отп на ПС Седанка		08.09.19 3:14	08.09.19 3:44	10:41	08.09.19 17:52	16:11	Откл. КУ "Земля"			Обесточены ПС 35кВ Академическая, Ипподром. (В 3:44 ВЛ 35 Бурун-Академическая включена, весь потребитель запитан) Выделен участок ВКЛ 35 Ипподром-Седанка-Чайка, вкл в 17:52., пр. оп. 11-12 убрано упавшее дерево, устранен обрыв среднего провода.	часть г. Владивосток/880 Оч.	8800	6	90	+24, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	08.09.19 3:14	08.09.19 5:31	1:59	08.09.19 5:31	183:14	Ав. Откл.		у	г. Фокино	очистные/1400ч.	1400	0,3	10	+24, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Кролевыц 110/35/6	21	08.09.19 3:16	08.09.19 4:30	0:07	08.09.19 8:00	0:07	ав.откл		ну	Включен без 4-х ТП., вкл в 8:00. Повреждение на ведомственном уч.	нет / 480чел	480	0,5	13	+24, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Новый Мир		08.09.19 3:25	08.09.19 3:25	2:37	08.09.19 3:25	2:37	ДЗ 1 ст	у		Обход до 13.9.19	нет	0	0	0	+23, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Садовая	В 110кВ "Смоляниново тяга"	08.09.19 3:25	08.09.19 3:25	1:22	08.09.19 6:18	34:32	ТЗНП, ДЗЛ, ВЧТО		у	по ВЛ 110 Смоляниново/т - Садовая одностороннее отключение со стороны ПС Садовая. Смоляниново/т - Садовая замкнута в транзит в 06:18. ПС Смоляниново/т отключение присоединений 27,5 кВ от ЗМН	нет	0	0	0	+24, ветер	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная		08.09.19 3:30	08.09.19 3:30	0:00	08.09.19 3:30	0:00	ПС Уссурийск1: НЗЗ 1ст, 2ст., ИМФ-ф.С. 2,4км.		у	Планируется обход	нет	0	0	0	+23, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	08.09.19 3:31	08.09.19 13:01	0:21	19.09.19 15:13	1:31	МТЗ	нет	ну	с. Прохладное. Повреждение на вед. участке.	нет/154ч.	154	0,4	12	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	08.09.19 3:32	08.09.19 5:10	2:23	08.09.19 5:10	81:27	МТЗ	выв	у	с. Екатериновка.	нет/155ч.	155	0,5	12	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	22	08.09.19 3:38	08.09.19 12:42	2:34	10.09.19 1:19	2:34	ав.откл			Оп. 44 обрыв вязки фа, пр. оп. 40-41 обнаружено дерево на проводах. ПЦЭС 01-19 ПС Кожзавод Ф-22 включен.	ф. 16	нет	0	0,2	1	+20, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	08.09.19 3:38	08.09.19 8:44	0:30	09.09.19 7:34	0:30	Ав. Откл.			часть с. Алексеевское с. Пуциловка с. Улитовка	ф. 3 ПС Корсаковка	1500ч.	1500	0,35	19	+20, ветер
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Новый Мир		08.09.19 3:40	08.09.19 3:40	2:08	08.09.19 3:40	2:08	ТЗНП 1ст	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	08.09.19 3:40	08.09.19 3:41	0:57	08.09.19 3:41	0:57	Ав. Откл.	ну	у	п. Олений	нет/400ч.	400	0,45	16	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Береговая-1 - Промысловка		08.09.19 3:41	08.09.19 3:41	4:05	08.09.19 22:34	21:35	НЗЗ 1ст	ну	ну	разрыв транзита. Пр. оп. 36-37 упало дерево, обрыв нижнего провода. Устранено.	нет	0	0	0	+23, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Надеждинская тяга - Уссурийск тяга		08.09.19 3:43	08.09.19 4:00	1:06	08.09.19 4:00	3:53	ТНЗНП	ну	у	Погашение ПС Надеждинская-тяга	нет	0	0	0	+23, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск1 - Мелькомбинат		08.09.19 3:51	08.09.19 7:19	0:49	10.09.19 0:18	0:49	МТО			Потребителю обеспечен резерв. Пр. оп. 18-19, оборваны провода двух фаз по причине падения провода ВЛ-110 Уссурийск1-Студгородок-3-Промышленная. Устранено.	ВЛ 35 н.Никольск Мелькомбинат.	150ч.	150	0,4		+20, ветер, дождь
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск1 - Студгородок - 3 - Промышленная		08.09.19 3:51	08.09.19 5:08	4:44	09.09.19 2:16	4:44	МТО, ИМФ ф.С, 2,3км.		ну	Обесточены: ПС Студгородок, 3, 2С бкв ПС Промышленная. ПС Студгородок в 05:08 запитана от ВЛ 35 кВ Уссурийск1-Студгородок (13105 чел). В 6:47 запитана ПС 3 по ВЛ 110 3-Гранит. На отпайке на ПС Студгородок на оп. 12/1 обрыв провода ф.С в сторону оп. 12 и 12/2. Устранено.	ВЛ 35кВ Уссур.1-Студгородок, ВЛ 110кВ 3-Гранит	23945ч.	23945	7		+20, ветер, дождь
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	08.09.19 3:53	08.09.19 3:56	0:00	08.09.19 3:56	0:00	Ав. Откл.	нет	у	с. Софье-Алексеевское с. Байкал	нет/165ч.	165	0,02	6	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	5	08.09.19 3:54	08.09.19 8:22	0:00	08.09.19 8:22	0:00	Ав. Откл.	выв		с. Черниговка. Обрыв вязки провода на опоре №71, устранено.	нет/5ч.	5	0,08	1	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	08.09.19 3:56	08.09.19 4:21	6:54	08.09.19 4:21	6:54	МТЗ	выв	у	п. Лазо.	нет/297ч.	297	0,47	12	+20, ветер	
Прим.ЗЭС	35	Спаск - Вишневка		08.09.19 3:58	08.09.19 3:58	106:14	08.09.19 3:58	106:14	МТО	у			нет	0	0	0	+20, ветер	

Прим.ЗЭС	35	Спасск - Вишневка		08.09.19 4:01	08.09.19 4:01		08.09.19 4:01		МТО	у					нет	0	0	0	+20, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	08.09.19 4:05	08.09.19 4:46	0:01	08.09.19 5:46	0:01	МТЗ	выв	у		часть г.Партизанск	школа/1289ч.	1289	0,95	11	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	8	08.09.19 4:11	08.09.19 4:59	1:17	08.09.19 17:00	1:17	Ав. Откл.				с.Борисовка. Повреждение на вед. оттайке. Вкл в 17:00 9.9.19	нет/100ч.	100	0,09	5	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	7	08.09.19 4:17	08.09.19 4:35	0:31	08.09.19 4:35	0:31	Ав. Откл.		у			нет/450 чел.	450	0,1	2	+20, ветер	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	08.09.19 4:20	08.09.19 4:20	1:03	08.09.19 4:20	11:02	МТЗ	у			с.Корниловка,Шеклево	нет/446ч.	446	0,15	9	+26, ветер	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	08.09.19 4:23	08.09.19 6:43	0:55	08.09.19 20:42	0:55	МТЗ	ну	ну		Вкл без 4ТП. В пр. опор 813-814 ветка дерева на проводах ВЛ, устранено.	школа,д.сад/871ч.	871	0,18	22	+26, ветер	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Вишневка		08.09.19 4:24	08.09.19 4:24	120:45	08.09.19 4:24	120:45	МТО	у			Планируется обход.	нет	0	0	0	+26, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Горностай - Лаурная		08.09.19 4:25	08.09.19 6:11	1:59	09.09.19 1:22	1:59	ПС Лаурная: ДЗЛ ф."В", ДЗ-1ст., ПС Горностай: ДЗЛ ф"В", ДЗ 1 зона,	ну	ну		Обесточена 2с бкв ПС Горностай. В 6:11 на ПС Горностай включен Св бкв, все потребители запитаны. В пр.оп.64-65 дерево на проводах, обрыв провода ф."В". Устранено.	300ч.	300	2		+26, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	08.09.19 4:26	08.09.19 4:27	0:15	08.09.19 4:27	0:15	Ав. Откл.	нет	у		с.Заречное с.Покровка	нет/550ч.	550	0,58	12	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	4	08.09.19 4:26	08.09.19 4:32	0:12	08.09.19 4:32	0:12	Ав. Откл.		у		с.Синельниково -1	нет/790ч.	790	0,05	3	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	110	2Р - Амурская с отп ПС 1Р/г		08.09.19 4:27	08.09.19 4:27	0:16	08.09.19 4:27	0:16	ДЗЛ	у			Произведен осмотр: пр.оп 43-44 деревья вблизи ЛЭП со следами подгара, в пр. оп. 1-2, 19-20, 22-23, 36-37, 43-44 расстояние между деревьями и проводами менее 0,5м.	нет	0	0	0	+26, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Надеждинская - Соловей Ключ		08.09.19 4:32	08.09.19 7:46	3:14	08.09.19 15:00	3:14	Уточняют				Обесточена ПС Соловей ключ. Выведен участок ВЛ 35кВ Соловей ключ-Владивосток, пр.оп. 137-138 падение дерева. Устранено (15:00).	700ч.	700	2,3	110	+23, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка тяга - Фридман-тяг - ХФЗ		08.09.19 4:35	08.09.19 4:35	0:01	08.09.19 4:35	0:01	ДЗ 1ст.	у			Планируется обход	нет	0	0	0	+26, ветер	
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	1	08.09.19 4:37	08.09.19 18:10	0:00	08.09.19 18:10	0:00	МТЗ	ну	ну		Вкл 14 ТП (запитано более 50% нагрузки). Пр.оп. 98/17-98/18 дерево упало на провода,з-х фазное КЗ. Повреждение на ведомств.оттайке.	нет/125ч.	125	0,1	23	+20, ветер	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Вишневка		08.09.19 4:42	08.09.19 6:06	2:25	08.09.19 6:06	2:25	МТО				ПС Красный Кут на линейном портале шлейф Ф=В который спускается на ВЧЗ при сильном боковом ветре достает до Ф=А, есть пожоги на проводе, осмотр ВЛ 11.09.19				0,7		+23, ветер
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп Де-Фриз	№1	08.09.19 4:49	08.09.19 4:49	0:00	08.09.19 4:49	0:53	МТО	у			Планируется обход	нет	0	0	0	+26, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	08.09.19 4:56	08.09.19 15:12	0:20	09.09.19 6:15	0:20	МТЗ				Пр оп. 47-48 обрыв провода восстановлен в 14-27, на опоре 58 разрезаны шлейфа, включен оп.58 без 2-х ТП. В 6:15 включен полностью.	д/с / 1200чел	1200	0,1	8	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	6	08.09.19 5:09	08.09.19 8:05	0:00	08.09.19 8:05	0:00	МТЗ	нет	ну		Включен безз ТП, вкл в 8:05. Под РТП 7144 ворона со следами перекрытия.	нет/143ч.	143	0,08	6	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Надеждинская тяга - Уссурийск тяга		08.09.19 5:10	08.09.19 5:10	0:00	08.09.19 5:10	0:00	НЗЗ 2ст.	у			Планируется обход.	нет	0	0	0	+20, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	08.09.19 5:10	08.09.19 11:40	0:11	08.09.19 11:40	0:11	МТО	выве д.			Повреждение на вед. ТП.	нет/460ч.	460	0,7	14	+24, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	20	08.09.19 5:15	08.09.19 5:26	1:23	08.09.19 5:26	1:23	Ав.откл	нет			с.Степное.	школа, д/с/ 400 чел	400	0,2	11	+20, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Новорусановка 35/10	6	08.09.19 5:20	08.09.19 9:04	0:00	08.09.19 9:04	0:00	МТЗ	ну	ну		Падение дерева на провода в пролете опор 177-178	нет	0	0,1	1	+20, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	08.09.19 5:21	08.09.19 5:21	0:00	08.09.19 5:21	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3	08.09.19 5:30	08.09.19 5:56	0:31	08.09.19 5:56	0:31	МТЗ	выв	у		Углекаменск.	нет/ 237 чел	237	0,1	2	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	08.09.19 5:30	08.09.19 6:05	1:54	08.09.19 6:05	6:07	МТЗ	выв	у		Углекаменск.	школа, больн, кот/ 1603 чел	1603	0,9	7	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	08.09.19 5:31	08.09.19 13:21	0:55	08.09.19 13:21	0:55	МТЗ	ну			Калиновка.	нет/ 6 чел	6	0,01	2	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Чернышевка 35/10	14	08.09.19 5:36	08.09.19 5:36	1:13	08.09.19 5:36	1:13	Ав.откл	у			Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Чернышевка 35/10	14	08.09.19 5:43	08.09.19 8:42		10.09.19 11:18		МТЗ	ну	ну		Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. На оп :229 ветка на проводах (сдуло порывом ветра). Осмотр участка от РЛ-40 оп.136 до РЛ-49 оп.217 без замечаний. 10.09.19 схема восстановлена	ф.15 Арсеньев-2	нет / 446 чел	446	0,1	9	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	08.09.19 5:45	08.09.19 6:00	2:35	08.09.19 6:00	9:39	Ав.откл	ну	у		Первомайское.	школа, кот/ 600 чел	600	0,05	4	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	4	08.09.19 5:46	08.09.19 8:28	0:18	08.09.19 8:28	22:58	Ав.откл		у		Боголюбовка, Раковка.	нет/450 чел	450	0,1	8	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	08.09.19 5:46	08.09.19 5:55	0:25	08.09.19 5:55	4:49	МТЗ	выв	у		Борисовка.	нет/ 200 чел	200	0,09	2	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	08.09.19 5:52	08.09.19 9:54	2:54	08.09.19 9:54	2:54	Ав.откл	выв	у		Кондротеновка.	нет/ 250 чел	250	0,01	5	+20, ветр	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	08.09.19 5:54	08.09.19 13:25	0:54	08.09.19 13:25	0:54	Ав.откл	нет			с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка.	школа, кот/ 370 чел	370	0,2	14	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	08.09.19 6:04	08.09.19 8:06	1:51	08.09.19 13:48	1:51	МТО	выв			Вкл в 6:31 без БТП, вкл в 8:05 без 2ТП, вкл в 12:48	школа, больн, кот/ 1473 чел	1473	1,6	7	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	08.09.19 6:10	08.09.19 6:27	1:21	08.09.19 6:27	1:21	МТО	в	у		Включен частями. Планируется обход	дом дет творч / 1144чел	1144	1,5	8	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп Де-Фриз		08.09.19 6:12	08.09.19 6:12	7:02	08.09.19 6:12	7:02	ТНЗНП 1ст	у			ИМФ ф.С 17 км	нет	0	0	0	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	08.09.19 6:12	08.09.19 14:05	0:23	08.09.19 14:05	0:23	Ав.откл	ну	ну		ТП5170 снята ветка (с прох.изоляторов).	школа, кот/ 184 чел	184	0,67	11	+23, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	08.09.19 6:14	08.09.19 10:09	0:14	08.09.19 10:09	0:14	Ав.откл	ну			Обрыв провода	школа / 600 чел	600	4	0,01	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Дружба 35/6	3	08.09.19 6:15	08.09.19 7:17	1:29	08.09.19 12:28	1:29	Ав.откл	нет	у			школа, кот/ 560 чел	560	0,16	6	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	08.09.19 6:23	08.09.19 9:16	0:13	08.09.19 9:16	0:13	КУ, земля				с.Струговка. Обрыв провода пролет опор № 3-4, устранено.	школа, д/с, кот/ 800 чел	800	0,2	12	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	08.09.19 6:24	08.09.19 6:27	0:06	08.09.19 6:27	0:06	Ав.откл	ну	у		Дубки.	нет/ 200 чел	200	0,07	3	+20, ветер	

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	08.09.19 6:31	08.09.19 12:13	0:25	08.09.19 23:05	0:25	Ав.откл	нет	ну	Партизанск. Вкл в 8:37 без 8ТП. В пр оп № 76/5-76/6 упало дерево из не охранной зоны, провод целый, сорваны вязы фазы "А" пр опор №76/3-76/6. Устранено, все включено в 23:05	тнс, д/с/ 2141 чел	2414	1,1	16	+23, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Новоникольск 110/35/6	6	08.09.19 6:50	08.09.19 6:54	3:32	08.09.19 6:54	3:32	Ав.откл	нет	у		нет / 800 чел	800	0,3	10	+18, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	08.09.19 6:52	08.09.19 7:19	0:12	09.09.19 10:22	0:12	Ав.откл			Повреждение на вед.уч-ке	нет / 270 чел	270	0,3	11	+18, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка - Бикин		08.09.19 6:59	08.09.19 6:59	0:12	08.09.19 6:59	0:12	Бикин: НЗ3-2 ст., Лермонтовка: НЗ3-2 ст.		у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.СЭС	6	Арсеньевев-2 220/110/6	15	08.09.19 6:59	08.09.19 7:03	0:13	08.09.19 7:03	0:13	МТО	ну	у	Осмотр без замечаний.	быта нет	0	0,1	6	+18, дождь, ветер	
Ам.СЭС	10	Юбилейная 35/10	5	08.09.19 7:00	08.09.19 7:13	0:00	08.09.19 7:13	0:00	МТО, МТЗ	нет	у	п.Поляковский.	насосн/ 368 чел	368	0,2	4	+15, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	08.09.19 7:01	08.09.19 11:51	0:00	08.09.19 11:51	0:00	Ав.откл	ну	у	Чапаево.	кот/ 820 чел	820	0,8	3	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка - тят-Фридман-тяг-ХФЗ		08.09.19 7:03	08.09.19 7:03	0:34	08.09.19 7:14	0:34	ХФЗ: Д3 1з	ну	у		нет	0	0	0	+20, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	5	08.09.19 7:04	08.09.19 7:04	1:28	08.09.19 7:04	1:28	МТЗ		у	Свободный	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	08.09.19 7:12	08.09.19 16:49	1:49	08.09.19 16:49	2:54	Ав.откл	ну	ну	Соловей Ключ. В пр. оп. 118/4/4 - 118/4/5 ветка на проводах касается траверзы оп. 118/4/4. Устранено	нет/ 200 чел	200	0,8	5	+23, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	08.09.19 7:12	08.09.19 7:52	0:00	08.09.19 7:52	0:00	Ав.откл	ну	у	Соловей Ключ.	больн, насосн/ 200 чел	200	1	38	+23, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	08.09.19 7:20	08.09.19 9:26	0:37	09.09.19 17:45	2:42	МТЗ	ну	ну	Вкл в 8:30 до Р57. Включен без П/з Козлова (есть ДГ), вкл в 17:45 9.9.19, пр.оп.265-266 убрано упавшее дерево.	1 ИУ/ 195 чел	195	0,3		+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	08.09.19 7:35	08.09.19 7:59	0:06	08.09.19 7:59	0:06	МТЗ	ну	у	Лазарево, Унгун.	ИУ/ 700 чел	700	0,3	6	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Новокачаловка - Турий рог		08.09.19 7:39	08.09.19 8:47	1:37	08.09.19 8:47	1:37	МТЗ		у	С обесточиванием ПС Турий Рог.	0,16 МВт/ 630 чел	630	0,16	11	+21, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	08.09.19 7:43	08.09.19 12:03	0:00	08.09.19 12:03	0:00	КУ, земля				нет/ быта нет	0	0,1	1	+23, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	8	08.09.19 7:46	09.09.19 4:43	0:00	09.09.19 4:43	2:53	ав.откл	ну			нет		0,05	1	+15, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	08.09.19 7:50	08.09.19 11:51	0:50	08.09.19 11:51	0:50	МТЗ	ну	у	Тавричанка.	больн, насосн, хлебзавод/ 50 чел	50	0,2	4	+23, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	08.09.19 7:54	08.09.19 21:01	0:00	08.09.19 21:01	0:00	ав.откл	выв	у	Включен по стиханию ветра (до 25 м/с)	нет / 470чел	470	0,5	6	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевыц 110/35/6	11	08.09.19 7:54	09.09.19 3:32	3:32	09.09.19 3:32	3:32	"земля" от КУ				нет / 120чел	120	0,1	1	+15, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	08.09.19 7:54	08.09.19 19:03	2:07	08.09.19 19:03	17:58	Ав.откл	выв	у	Включен по стиханию ветра (до 25 м/с)	нет / 240 чел	240	0,2	9	+18, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	08.09.19 7:58	08.09.19 11:28	3:32	08.09.19 11:28	3:32	КУ, земля			оп.136/23 разрушен изолятор ф"В". Устранено	школа, кот/ 455 чел	455	0,2	15	+23, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Лозовое	2	08.09.19 7:58	08.09.19 8:43	0:08	08.09.19 8:43	0:08	МТЗ	нет	у		ИУ	660		6	+16, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	3	08.09.19 8:02	08.09.19 8:04	0:35	08.09.19 8:04	0:35	МТЗ	ну	у	Глуховка.	нет/ 350 чел	350	0,3	7	+23, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	РП Князе-Волконская	2	08.09.19 8:14	08.09.19 9:03	0:05	08.09.19 11:43	0:05	Ав.откл		ну	Повреждение на вед. ТП.	ПС Дубки ф12	ИУ			10	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Южная 110/6	11	08.09.19 8:23	08.09.19 8:30	0:07	08.09.19 8:30	0:07	МТЗ	нет	у		нет / 231 чел	231	0,1	3	+23, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	3	08.09.19 8:26	08.09.19 8:34	10:31	08.09.19 8:34	10:31	МТЗ	ну	у	Глуховка.	нет/ 350 чел	350	0,3	7	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	18	08.09.19 8:27	09.09.19 0:02	1:17	09.09.19 0:02	1:17	"земля" от КУ			Самоустранилась.	школа / 430 чел	430	0,4	5	+18, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	08.09.19 8:32	08.09.19 8:32	0:24	08.09.19 8:32	9:48	МТЗ		у	с. Курское, с. Глазовка, с. Орловка, с.Иинюкентьевка.	нет	0	0	0	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	08.09.19 8:38	08.09.19 8:41	1:03	08.09.19 8:41	3:40	мтз	НЕТ	у	Ярославка, Д/завод, Вознесенка.	Д/С, КОТ, СКВАЖ/ 1781 ЧЕЛ	1781	0,9	20	+22, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	по ф7 В-6 в ТП7025	08.09.19 9:00	08.09.19 10:50	0:00	08.09.19 21:03	0:00	Ав.откл	нет	ну	Фроловка. Включен по частям	школа, кот/ 404 чел	404	0,3	20	+22, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	08.09.19 9:01	08.09.19 9:13	1:36	08.09.19 9:13	2:53	МТЗ		у	Углекамensk.	кот. больн, лекарня/ 1603 чел	1603	0,9	7	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/35/10	10	08.09.19 9:11	08.09.19 14:27	0:00	08.09.19 14:27	0:00	Ав.откл	выв	ну	Вадимовка. На опоре №1 сломался изолятор ШФ-10 Ф-А и склест. Устранено.	нет/ 69 чел	69	0,02	7	+20, ветер	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	16	08.09.19 9:15	08.09.19 15:28	0:11	08.09.19 15:28	0:11	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. ТП.	2 ИУ / 1100чел	1100	0,25	8	+18, ветер, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	В-10 Т1	08.09.19 9:16	08.09.19 10:33	0:48	08.09.19 11:03	0:48	Ав.откл	выв	у	Линевичи, Борисовка.	0,53 МВт/ 2515 чел	2515		49	+24, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	08.09.19 9:17	08.09.19 12:54	0:14	08.09.19 12:54	6:45	Ав.откл	ну	ну	Благодатное. опора №79 обрыв Вязки Ф.В, устранено	скваж, кот/ 482 чел	482	0,4	18	+22, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	08.09.19 9:17	08.09.19 20:56	2:20	08.09.19 20:56	2:20	МТЗ	ну	ну	с. Калиновка.	нет/ 135 чел	135	0,1	4	+24, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	08.09.19 9:18	08.09.19 12:32	1:30	08.09.19 12:32	1:30	Ав.откл			Поврежден изолятор ф. В оп 70, касается фаза С. Устранено	нет / 821 чел	821	0,2	5	+18, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	18	08.09.19 9:18	08.09.19 9:45	0:02	09.09.19 6:56	3:19	МТЗ	ну	ну	Глебово, Видное. Включен до Р-1, вкл в 6:56.	ИУ / 900 чел	900	0,08	7	+15, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3	08.09.19 9:18	08.09.19 9:25		08.09.19 9:25		МТЗ		у	Углекамensk.	нет/ 237 чел	237	0,1	2	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/35/10	7	08.09.19 9:19	08.09.19 10:50	1:50	08.09.19 10:50	1:50	МТО	выв	ну	Вадимовка. КТП 7019 Жилмассив разрушение разрядника Ф-В.10кВ. Устранено.	нет/ 483 чел	483	0,1	5	+22, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	08.09.19 9:20	08.09.19 11:36	0:09	08.09.19 12:49	0:09	КУ, земля			Добролюбово с.Лермонтовка, с.Добролюбово, с.Дальний-Восток. Включен без 3-х ТП. На оп.86 устранен обрыв вязы.	ИУ/ 804 чел	804	0,28	21	+15, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	9	08.09.19 9:24	08.09.19 9:37	0:18	08.09.19 9:37	0:18	МТО		у		нет	0			+18, дождь, ветер	

ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	08.09.19 9:25	08.09.19 17:47	0:31	08.09.19 17:47	0:31	МТЗ	ну	ну	Оп.15-00/82 и с ввода ТП 496 снята ветка.		ИУ / 1396 чел	1396	0,16	9	+18, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	08.09.19 9:26	08.09.19 9:30	0:00	08.09.19 9:30	0:00	МТЗ	ну	у	с.Лазарево, Унгун.		ИУ / 700 чел	700	0,3	6	+18, ветер, дождь
Прим.ЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	08.09.19 9:27	08.09.19 9:27	0:00	08.09.19 9:27	0:00	МТЗ	у		с.Сальское, с.Сухановка.		0	0	0	0	+25, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	08.09.19 9:30	08.09.19 11:08	0:29	08.09.19 11:08	0:29	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к, в 11:08 включен до р-21 (ваптану ИУ №451, 452)		2 ИУ / 279 чел	279	0,4	12	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	08.09.19 9:30	08.09.19 16:39	0:01	09.09.19 20:50	0:01	Земля, от КУ			с.Унгун. На оп.155-00/112 обрыв вязы, устранено.	ф.15 ПС Бабстово	ИУ / 10 чел	10	0,02	5	+18, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	2	08.09.19 9:37	08.09.19 9:48	0:00	08.09.19 9:48	0:00	Ав.откл		у			нет / 40 чел	40			+18, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	08.09.19 9:37	08.09.19 9:48	2:28	08.09.19 22:39	17:46	Ав.откл			Потребителю обеспечен резерв. Причина не установлена. Схема восстановлена. Обход до 13.09.19	ф.3	нет / 100 чел	100	0,1	8	+20, дождь, ветер
ЭС ЕАО	35	Брусит - Биракан		08.09.19 9:37	08.09.19 10:10	3:19	09.09.19 12:30	3:19	МТЗ	ну	ну	С обесточиванием ПС Брусит (вед). Падение дерева на провода пр.оп.34-35; устранено.	ВЛ 35 кВ Брусит-Кульдур			0,2		+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	08.09.19 9:44	08.09.19 12:05	1:51	10.09.19 16:10	1:51	МТО	ну	ну	В 12:05 оп.175 убрано дерево, включение неуспешно, поврежден головной уч-к, в 12:05 нагрузка ф.5 запита по ф.15.5. Устранено, схема восстановлена	ф.15	ИУ / 2623 чел	2623	0,3	17	+15, дождь
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		08.09.19 9:45	08.09.19 9:45	0:00	08.09.19 9:45	3:50	НЭП 2ст	у		Под оп. 266 обнаружена ветка со следами КЗ		нет	0	0	0	+18, ветер, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	08.09.19 9:48	08.09.19 9:48	5:21	08.09.19 9:48	5:21	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, ясно
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Вишневка		08.09.19 9:56	08.09.19 9:56	0:10	08.09.19 9:56	0:10	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	25	08.09.19 9:56	08.09.19 9:58	0:10	08.09.19 9:58	0:10	МТО		у	Ярославка.		д.дом / 878 чел	878	0,5	6	+22, ветер
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	111	08.09.19 9:58	08.09.19 18:22	0:53	08.09.19 18:22	0:53	МТЗ	не раб	ну	На оп.111-00/83 обрыв вязы		нет / 374 чел	374	0,05	5	+18, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	116	08.09.19 9:58	08.09.19 10:45		08.09.19 10:45		МТЗ	не раб	у			нет / 953 чел	953	0,16	10	+18, ветер, дождь
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	08.09.19 9:59	08.09.19 10:30	1:53	08.09.19 10:30	1:53	МТЗ	ну	у	РПВ усп.		3000 чел / ИУ	3000	0,5	13	+18, ветер, дождь
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	275	08.09.19 9:59	08.09.19 10:01	1:34	08.09.19 10:01	1:34	МТЗ	ну	у	г.Биробиджан.		нет / 1200 чел	1200	0,18	5	+18, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	08.09.19 10:00	08.09.19 10:02		08.09.19 10:02		МТЗ	ну	у	Дубовское.	кнс, кот, школа/ 970 чел	970	0,4	19	+25, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	08.09.19 10:01	08.09.19 10:01	0:51	08.09.19 10:01	0:51	МТЗ	у		с.Чугуевка, Соколовка		нет	0	0	0	+27, ветер
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	5	08.09.19 10:01	08.09.19 10:04	0:22	08.09.19 10:04	0:22	МТЗ		у	Астраханка.	школа, д/с, кот	0	0,9	28	+25, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	08.09.19 10:01	08.09.19 11:08	0:42	08.09.19 11:08	7:10	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	ПС Евгеньевка ф4	скваж / 157 чел	157	0,6	8	+25, ветер
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	2	08.09.19 10:03	08.09.19 12:45	0:09	08.09.19 15:55	0:09	ав.откл	ну		с.Усть-Ивановка. Включен без ТП 3-18, внутреннее повреждение трансформатора ТМ-160, заменен.		нет /		0,02	2	гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	08.09.19 10:04	08.09.19 13:47	0:27	09.09.19 15:44	3:20	МТЗ	ну	ну	Кронштадка. Выделен участок без нагрузки. В пр.оп.127-128 обнаружено упавшее на землю дерево, незначительные пожоги на проводах ВЛ, без повреждения.	ПС Чкаловка ф5	школа, насос, кот / 409 чел	409	0,1	6	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 СП Глазовка	08.09.19 10:07	08.09.19 10:07	0:07	08.09.19 10:07	0:07	Ав.откл	у		с. Курское, с. Глазовка, с. Орловка, с. Иннокентьевка		нет	0	0	0	+24, ветер
Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/10/6	3	08.09.19 10:09	08.09.19 12:16	0:00	08.09.19 12:16	0:00	Ав.откл	ну	ну	С. РКЛ-1 оп.476 убрали ворону.	школа, кот / 1404 чел	1404	0,8	11	+21, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	08.09.19 10:10	08.09.19 10:24	0:35	08.09.19 10:24	0:35	МТЗ	нет	у		школа / 1293 чел	1293	0,8	21	+18, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	08.09.19 10:10	08.09.19 10:11	0:00	08.09.19 10:11	0:00	Ав.откл	ну	у	с.Хвалынка	школа, д/с / 774 чел	774	0,15	11	+25, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	08.09.19 10:11	08.09.19 11:48	0:12	08.09.19 17:51	0:12	Ав.откл	ну	ну	В пр.оп.252-253 снята ветка на проводах.	п/з, скваж / 309 чел	309	0,1	9	+27, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	21	08.09.19 10:12	08.09.19 22:11	0:38	08.09.19 22:11	29:25	Земля, от КУ			Самоустраилась.		нет / 480 чел	480	0,5	13	+18, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	3	08.09.19 10:12	08.09.19 12:43	0:00	08.09.19 12:43	0:00	МТЗ	выв	у	с. К-Рыболов.	школа, д/с, кот / быта нет	0	1,15	17	+24, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Котиково 110/10	11	08.09.19 10:13	08.09.19 18:26	0:33	08.09.19 18:26	0:33	МТЗ	ну	ну	Убрано два дерева в пр.оп.298-299		нет / 94 чел	94	0,1		+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	08.09.19 10:15	08.09.19 14:50	0:44	09.09.19 20:10	0:44	КУ, земля			Пр.оп.76-79 обрыв проводов, срыв изоляции (падение дерева) ост. выделенным уч.без нагрузки; устранено и вкл в 20:10 9.9.19 по норм.сх.		ИУ / 259 чел	259	0,28	12	+15, дождь
Прим.ЮЭС	110	Океан - Лазурная		08.09.19 10:15	08.09.19 11:53	0:45	08.09.19 19:22	35:52	ДЗЛ фВ	запр	ет	С погашением ПС Лазурная. (часть г.Владивостока, 2250 чел., 1 МВт, 41 ТП). Пр. оп. 23-24 дерево упало на средний провод ф. "В", устранено.	ВЛ 35 Чайка-Лазурная	1 МВт / 2250 чел	2250	1	41	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	08.09.19 10:17	08.09.19 10:18	0:00	08.09.19 10:18	0:00	МТЗ	ну	ну		школа, дс / 656 чел	656	0,2	9	+18, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	19	08.09.19 10:23	08.09.19 19:50	0:31	08.09.19 19:50	0:31	Земля, от КУ	ну	ну	Обход без замечаний		быта нет	0	0,1	2	+18, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	22	08.09.19 10:23	08.09.19 13:32	1:37	08.09.19 13:32	1:37	Земля, от КУ					быта нет	0	0,4	2	+18, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	19	08.09.19 10:24	08.09.19 12:58	0:27	08.09.19 12:58	0:27	МТЗ	ну	ну	обнаружено дерево в пролёте 144-145.	УИК - 3шт	2233	0,36	17	+10, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	08.09.19 10:25	08.09.19 13:08	0:00	09.09.19 10:05	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Васильювка с. Никитовка. Включен без 3-х ТП (47 чел), пр.оп 112/88-89 убрано упавшее дерево.	нет / 205 чел	205	0,06	8	+25, ветер	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Вишневка		08.09.19 10:29	08.09.19 10:29	0:55	08.09.19 10:29	1:43	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, ветер
Прим.ЗЭС	10	Ракитное 35/10	2	08.09.19 10:29	08.09.19 12:24	0:17	08.09.19 18:05	0:17	МТЗ	ну	ну	Вкл без 8ТП. Включен полностью.		школа, д/с, кот / 1328 чел	1328	0,2	19	+24, ветер

Прим.ЦЭС	10	Ярославка 110/35/6	25	08.09.19 10:30	08.09.19 12:26	0:04	08.09.19 12:26	0:04	МТО	нет	у	Ярославка. Опора 1-5 заросли деревьев виды следы пожара, провис провода. Устранено.	ИУ, д.дом/ 878 чел	878	0,46	6	+25, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	08.09.19 10:34	08.09.19 12:41	0:00	08.09.19 12:58	0:00	Ав.откл		ну	Включен без 4ТП. В 12:58 полностью.	школа / 410 чел	410	0,2	17	+18, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	08.09.19 10:36	08.09.19 14:48	0:00	08.09.19 14:48	0:00	МТЗ	ну	ну	Луговое Шмакова Авдеевка Кировка. Обрыв провода в прол.70/1-70/2. Устранено.	школа, кот, насос/ 1787 чел	1787	0,24	21	+26, ветер
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	08.09.19 10:40	08.09.19 11:56	1:16	08.09.19 11:56	1:16	МТЗ	ну	ну	Включен по стиханию ветра (до 25 м/с)	школа, насосная, очистные / 970 чел	970	0,2	19	+18, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	29	08.09.19 10:47	08.09.19 11:14	0:00	08.09.19 11:14	0:00	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 265 чел	265		4	+10, сильный дождь
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	08.09.19 10:48	09.09.19 2:39	2:41	09.09.19 2:59	6:02	Ав.откл	выв		Вкл без БТП. Замена изолятора на опоре 131, в пр.оп 141-142 устранение обрыва проводов фазы А и С.	ИУ/ 183 чел	183	0,1	7	+23, ветер
Прим.ЗЭС	10	Тихменево 35/10	3	08.09.19 11:00	08.09.19 13:43	1:07	08.09.19 13:43	1:07	Ав.откл	ну	у		нет/ 350 чел	350	0,4	4	+27, ветер
Прим.ЗЭС	35	Тихменево 35/10	T1	08.09.19 11:00	08.09.19 13:46	0:20	08.09.19 13:46	8:52	ДЭТ			С обесточиванием ПС Тихменево.09.09.19 проведена проверка РЗА. Затягивание срабатывания защит по В 10 Ф-3 (реле РТ 85).	0,57 МВт/ 917 чел	917	0,57	8	+27, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	10	08.09.19 11:00	08.09.19 11:04	1:17	08.09.19 11:04	1:17	МТЗ	выв	у	Троицкое.	школа, кот/ 1552 чел	1552	0,1	13	+23, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	08.09.19 11:02	08.09.19 12:08	0:00	08.09.19 20:44	0:00	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.161-00/128-134 обрыв вазок. Устранено.	ИУ / 445чел	445	0,07	8	+18, ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	08.09.19 11:03	08.09.19 11:51	1:45	08.09.19 11:51	1:45	Ав.откл	выв	у		быта нет	0	0,78	11	+18, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	08.09.19 11:10	08.09.19 15:39	4:19	08.09.19 15:48	4:19	Ав.откл	ну	у	Преображенка, Еленовка Подгорное Архангеловка Кировка. При РПВ земля, в работе с землей. КТП 6178 излом изолятора на РЛНД Ф-С в сторону КТП. Устранено по неотл.заявке	насос, кот, д.дом/ 534 чел	534	0,1	15	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Ракитное 35/10	1	08.09.19 11:10	08.09.19 12:42	0:10	08.09.19 12:42	0:10	МТО	не раб	ну	рядом с оп. 117 упавшее дерево из вне охранной зоны, провода и изоляция целы	нет/ 5 чел	5	0,01	3	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 СП Глазовка	08.09.19 11:11	08.09.19 16:31	0:00	08.09.19 16:31	0:00	Ав.откл	нет	ну	с. Глазовка, с.Инноцентьевка.	нет/ 562 чел	562	0,1	7	+27, ветер
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	08.09.19 11:12	08.09.19 12:34	0:58	08.09.19 12:34	0:58	КУ, земля			Повреждение на вед.отпайке.	ИУ, насос, кот/ 595 чел	595	0,17	9	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	08.09.19 11:14	08.09.19 11:14	0:00	08.09.19 11:14	0:00	МТЗ		у	Чкаловское.	нет	0	0	0	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	08.09.19 11:14	08.09.19 11:14	0:22	08.09.19 11:14	0:22	МТЗ		у	с.Чкаловское.	нет	0	0	0	+25, ветер
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	93	08.09.19 11:19	08.09.19 13:54	0:00	10.09.19 11:37	0:00	МТЗ	ну	ну	Выделен участок оп.93-00/41-255-00/34, без нагрузки. В пр.оп.93-00/59-60 произведен ремонт и перетяжка провода. Оп.93-00/66-67 обнаружено дерево под линией, провод и изоляция не повреждены. Устранено	нет / 267 чел	267	0,02	4	+18, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	6	Разрез 35/6	3	08.09.19 11:19	08.09.19 11:19	3:31	08.09.19 11:19	3:31	МТЗ		у	с.Федосьева с.Бурлит. При поиске "Земля" устранилась. На ОП 108/8/7 поврежден изолятор. Устранено	нет	0	0	0	+25, ветер
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	08.09.19 11:20	08.09.19 12:12	0:42	08.09.19 12:12	2:35	МТЗ	ну	у	РПВ усл.	нет / 100 чел / УИК	100	0,3	17	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	08.09.19 11:21	08.09.19 11:21	1:30	08.09.19 11:21	4:04	МТЗ		у	с.Дуковское.	нет	0	0	0	+25, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	08.09.19 11:25	08.09.19 13:15	0:00	08.09.19 13:15	0:00	Ав.откл	выв	у		школа / 1057 чел	1057		11	+10, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	10	08.09.19 11:25	08.09.19 13:15	0:00	08.09.19 13:15	0:00	Ав.откл	выв	у		нет / 189 чел	189		4	+10, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	08.09.19 11:25	08.09.19 13:15	2:30	08.09.19 13:15	2:30	Ав.откл	выв	у		школа, насосная / 1569 чел	1569		20	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	1	08.09.19 11:32	08.09.19 13:48	0:04	08.09.19 13:48	0:04	МТЗ	ну	у	Новопокровка.	нет/ 400 чел	400	0,46	3	+25, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	08.09.19 11:33	08.09.19 12:14	0:07	08.09.19 12:14	0:07	МТО		у	с.Екатериновка.	нет/290 чел	290	0,1	6	+23, ветер
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2 220/110/6	28	08.09.19 11:47	08.09.19 12:38	0:07	13.09.19 0:40	0:07	МТО		ну	Вкл без 4ТП, вкл в 13:22 с выделенным уч. без нагрузки.(К/Л ТП81021-ТП 81020 и КВЛБ Береговая-2-ЦРП103). 9.9.19 -не допускались. 12.09.19 определено МП от ЦРП-103 в сторону оп.№8 1520м, вся длина 1708м. произведен ремонт конц.муфты на оп. №8 и монтаж двух муфт и вставки 3 м в месте разреза, схема восстановлена	нет/210ч.	210	0,25	9	+24, ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3	08.09.19 11:52	08.09.19 12:03	2:00	08.09.19 12:03	2:00	МТЗ		у	(Углекамensk.	нет/ 273 чел	273	0,1	2	+20, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	3	08.09.19 11:53	08.09.19 12:20	0:00	08.09.19 12:20	0:00	МТЗ	ну	у		УИК / 5221 чел	5221	1,64	15	+18, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	4	08.09.19 11:53	08.09.19 13:45	0:06	09.09.19 1:31	0:06	Ав.откл	ну		с.Грушевое. Включен без 2-х ТП. В 1:31 включен полностью. Планируется осмотр.	д/с/ 215 чел	215	0,06	5	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	08.09.19 12:01	08.09.19 15:28	0:01	08.09.19 15:28	0:01	КУ, земля			Ветка дерева на опоре 4/6.	кот, школа/ 2345 чел	2345	0,46	16	+25, ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	08.09.19 12:03	08.09.19 12:34	3:49	08.09.19 12:34	3:49	МТЗ	нет	у	Фроловка.	школа, кот/ 404 чел	404	0,3	22	+20, ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	08.09.19 12:10	08.09.19 16:35	1:41	08.09.19 18:58	1:41	Ав.откл	нет		Вкл без 3ТП. Включен полностью после осмотра.	ИУ, больн, школа, кот/ 1603 чел	1603		7	+20, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	08.09.19 12:11	08.09.19 18:02	0:16	08.09.19 18:02	0:16	МТО	нет	у	Включен по стиханию ветра (до 25 м/с). Осмотр без замеч	школа, насос/ 850 чел	850	0,2	11	+20, ветер
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясневый		08.09.19 12:12	08.09.19 18:40	0:02	08.09.19 18:40	0:02	КУ, земля			с.Соболиное, Ясневое, Красный Яр, Олон. Оп.694 поврежден изолятор; устранено.	школа, кот, насос/1067 чел	1067	0,15	8	+25, ветер

Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	08.09.19 12:14	09.09.19 10:58	0:47	09.09.19 10:58	2:27	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке		нет / 1519 чел	1519	0,7	52	+18, дождь, ветер
ЭС ЕАО	35	Волочаевка-тяга - Новокуровка		08.09.19 12:15	08.09.19 12:15	0:55	08.09.19 12:15	0:55	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, дождь
ЭС ЕАО	35	Новокуровка 35/10	1Т	08.09.19 12:15	08.09.19 14:59	0:20	08.09.19 14:59	0:20	Пр-35 1Т ф.А			На ПС Новокуровка КРУН-10 повреждены прох.изоляторы. Устранено.	580 чел/0,11 МВт	580	0,11			+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	08.09.19 12:16	08.09.19 13:49	1:53	08.09.19 13:49	1:53	Ав.откл		у			нет / 300 чел	300	0,4	11	+18, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Ин-тяговая	7	08.09.19 12:20	08.09.19 17:21	0:29	08.09.19 17:21	0:29	б/б	не раб	ну	Повреждение В-10 кВ на вед ПС Ин-тяг	ф8	нет / ИУ / 900чел	900	0,4	15	+18, дождь
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	14	08.09.19 12:22	08.09.19 13:10	6:15	08.09.19 13:10	17:19	Ав.откл	ну	у	Выполнена регулировка привода		школа / 238 чел	238	0,1	4	+18, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	В-10 Т2	08.09.19 12:22	08.09.19 12:39	0:07	08.09.19 12:39	18:39	ББ		у	С погашением 1С и 2С 10 кВ, (одновременно с ф14, МТЗ, АПВ ну, вкл в 13:10). Проверка РЗА без замеч.	0,7 МВт/692 чел	692	0,7			+24, ветер
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	08.09.19 12:25	08.09.19 12:25	13:28	09.09.19 16:58	13:28	Ав.откл	ну	ну	(резервное питание ПС И). В пр.оп.142-143 под линией обнаружено дерево	ф.3 ПС Иман	РРС	0	0	1	+25, ветер
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	28	08.09.19 12:30	09.09.19 1:48	3:36	10.09.19 14:06	21:21	Ав.откл	ну		Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение концевой воронке в ячейке. Устранено	ф.4 Раздольное-2	нет / 80 чел	80	0,4	5	+18, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Котиково 110/10	6	08.09.19 12:33	08.09.19 14:55	0:16	08.09.19 14:55	0:16	МТЗ	ну	не прои з	Падение дерева в пр.оп.24-25, обрыв 3-х проводов. Устранено.		дс, школа / 512 чел	512	0,12	3	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	08.09.19 12:34	08.09.19 12:34	2:00	08.09.19 12:34	20:01	МТЗ	у		Свягино.		нет	0	0	0	+24, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Южная 110/35/6	2СШ-110	08.09.19 12:38	08.09.19 12:45	2:11	08.09.19 13:24	2:11	УРОВ			Не отключился В-110 Тяговая цепь №2 (механик неисправность, собственник линии и ПС-110 Тяговая - РЖД). Обесточивались 2сш-35,6 вВ ПС Южная, 2сш-35,6 вВ ПС-110/35/6 ЮМР; ПС 35 Дружба, Ракитное, в.забор и 1/2 ПС Ильинка. В 12:45 нагрузка ПС ЮМР переведена по ТУ на Т1. В 12:51 нагрузка Т2 ПС Южная переведена на 1Т по ТУ. В 13:24 2СШ-110 ПС Южная успешно опробована напряжением. В 13:35 нагрузка ПС Бройлерная-2 запитана от Т2, потребитель полностью запитан.	63000чел / Южный р-н г.Хабаровск	63000	13,9			+18, ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	08.09.19 12:40	08.09.19 12:50	3:34	08.09.19 12:50	3:34	МТЗ	ну	у			УИК / 2300 чел	2300	0,36	24	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	1	08.09.19 12:44	08.09.19 12:44	1:10	08.09.19 12:44	1:10	МТЗ	у		с.Соловьевка, с.Веденка.		нет	0	0	0	+24, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	08.09.19 13:02	08.09.19 15:31	4:04	08.09.19 15:31	4:04	"земля" от КУ			Самоустранилась.		школа, дс / 496 чел	496	0,2	11	+18, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	19	08.09.19 13:33	08.09.19 15:42	0:03	08.09.19 15:42	0:03	"земля" от КУ			На оп.174 заменена вязка.		УИК - 3шт / 2233чел	2233	0,36	13	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	08.09.19 13:41	08.09.19 20:45	0:25	08.09.19 21:03	0:25	КУ, земля			Вкл в 14:26 без 20ТП. ПЛЮЭС ПС Северная Ф-7 в 21:03 выключен полностью по нормальной схеме, все потребители запитаны		школа, кот / 404 чел	404	0,3	22	+20, ветер
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	08.09.19 13:44	08.09.19 15:03	0:00	08.09.19 20:47	7:25	МТЗ	выв	не прои з	РП РПВ земля, откл от КУ. Вкл в 15:03 без 5ТП. В пр.оп 68-69 фаза "С" слетела вязка провод на земле.Устранено.		1500 чел	1500	0,4	20	+23, ветер
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	2	08.09.19 13:44	08.09.19 13:53	2:30	08.09.19 13:53	2:30	Ав.откл	ну	у	Тимирязевка.		нет / 50 чел	50	0,1	10	+23, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	8	08.09.19 13:50	08.09.19 14:27		08.09.19 14:27		МТЗ	выв	у			быта нет	0	0,14	1	+18, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Венцелово 35/10	142	08.09.19 14:00	08.09.19 14:52	0:00	08.09.19 14:52	123:40	"земля" от КУ			Повреждение на вед. участке.		нет / 150чел	150	0,08	7	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 110/6	по ф40 В-бкВ в ЦРП101	08.09.19 14:04	08.09.19 15:33	0:48	08.09.19 12:15	0:48	Ав.откл	нет	ну	Повреждение на ведомственном участке.		нет / 400 чел	400	0,4	7	+24, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф12 реклоузер	08.09.19 14:09	08.09.19 14:50	2:44	09.09.19 3:53	19:54	Ав.откл			с.Молчановка. Включен без 2-х ТП, вкл в 3:53. без замечаний.		ИУ / 245 чел	245	0,2	11	+20, ветер
Прим.СЭС	6	Ольга 110/10	12	08.09.19 14:11	08.09.19 14:11	2:41	08.09.19 14:11	13:45	Ав.откл	у		Серафимовка.		нет	0	0	0	+26, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Городская 35/10	28	08.09.19 14:21	08.09.19 14:30	18:00	08.09.19 14:30	25:39	МТЗ	выв	у			4 УИК / 6644 чел	6644	0,82		+18, дождь, ветер
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	28	08.09.19 14:21	08.09.19 15:35		08.09.19 15:35		МТЗ	нет	ну	УИК запитан от ДГ (в 14:55). Причина не установлена		4 УИК / 6644чел	6644	0,82		+10, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	08.09.19 14:27	09.09.19 3:42	17:40	09.09.19 13:10	17:40	МТО	выв	ну	В 03-42 убрали ветку в пролете опор 44-45, выключили до ТП-471. В 13-10 выключен по сх. норм. режима. В пролете оп.№ 64-65 восстановлены оборванные провода 3-х фаз из-за упавшего дерева.		УИК / 1425 чел	1425	0,47		+18, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	08.09.19 14:27	08.09.19 15:55	4:57	08.09.19 15:55	17:56	МТЗ	выв	у			нет / 1495 чел	1495	0,93	1	+18, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	08.09.19 14:27	08.09.19 18:31	3:30	08.09.19 18:31	6:38	МТЗ	ну	ну	По фидеру была нагрузка ф.5. Падение опоры ф.19 (вед.Оборонэнерго) на провода ф.5 в пр.оп.8-8/1. Опора убрана. Включение неуспешно. Пр.оп.275-276 убрано дерево (по ф.15), включен в работу.		3 УИК / 2900чел	2900		12	+6, дождь, ветер
Хаб.СЭС	6	Центральная 35/6	3	08.09.19 14:30	08.09.19 14:48	0:06	08.09.19 14:48	0:06	МТЗ	ну	у			3 УИК / 6322 чел	6322	1,28		+18, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	8	08.09.19 14:32	08.09.19 19:44	0:07	08.09.19 19:44		МТЗ	ну	у	Включен по стиханию ветра (до 25 м/с). В пролёте 57-58 упало дерево на провода из-за охранной зоны		нет / 130 чел	130	0,02	4	+25. ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	08.09.19 14:40	09.09.19 3:42		09.09.19 22:35		Ав.откл.	выв	ну	Вкл с выделенным уч (без нагрузки). В пр.оп.17-18-19 убраны деревья и ветки с проводов ВЛ, без повреждения.		УИК (на ДГ) / 305чел	305	0,66	15	+6, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	РП Новоиколаевка	9	08.09.19 14:40	08.09.19 15:45	0:35	08.09.19 15:45	0:35	МТЗ		у	с. Фурмановое с. Михайловка с. Молдовановка.		кот, интернат / 269 чел	269	0,1	5	+26, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	08.09.19 14:46	08.09.19 14:46	5:43	08.09.19 14:46	12:27	МТЗ	у		с.Урожайное.		нет	0	0	0	+26, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	4	08.09.19 14:47	08.09.19 16:06	2106:12	09.09.19 1:31	2106:12	Ав.откл	ну	у	Осмотр без замечаний		д/с / 215 чел	215	0,06	5	+23, ветер

Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	08.09.19 14:50	09.09.19 10:21	12:30	09.09.19 10:21	12:30	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке		нет / 30 чел	30	0,1	3	+18, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	26	08.09.19 14:55	09.09.19 0:02	13:33	09.09.19 0:02	13:33	ав.откл	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке.	ф.4 ПС Раздольное-2	КНС / 250чел	250	0,3	15	+16, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	08.09.19 15:05	08.09.19 15:07	0:17	08.09.19 15:07	0:17	МТО	ну	у	с.Сальское, с.Сухановка.	школа, д/с/1240 чел	1240	0,45	32	+23, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Красицкая 110/35/10	11	08.09.19 15:09	08.09.19 16:42		08.09.19 17:11		Ав.откл	выв	ну	Обеспечен резерв. Упало дерево на учас 44-45 Р-64(91) Устранено	ф.1 Капитоновка	УИК / 526 чел	526	0,13	6	+18, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	35	Надеждинская- Соловей Ключ		08.09.19 15:19	08.09.19 15:54	1:33	08.09.19 15:54	22:51	МТЗ	ну		Откл при вкл в работу 1С 35 кВ ПС Владивосток; на ПС Надеждинская откл ВЛ 35 "Соловей ключ" с погашением ПС Соловей ключ. (Повреждение на 1С 35 ПС Владивосток).		2,3 МВт/ 700 чел/ г.Артем	700	2,3	110	+25, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	08.09.19 15:22	08.09.19 17:33	0:42	09.09.19 20:20	0:42	МТЗ	выв	ну	В пр.оп.52-53, 78-79 убраны деревья с проводов, без повреждения ВЛ.	ф.3	2 УИК / 1450 чел	1450	0,38	12	+10, сильный дождь
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	08.09.19 15:22	08.09.19 18:03	7:08	09.09.19 0:16	7:08	МТО	ну	ну	При РПВ земля, откл от КУ. Вкл в 18:03 для поиска земли прибором. В пр. опор 112-113 ветка дерева на проводе ВЛ. Устранено.	школа, кот/ 127 чел	127	0,03	3	+26, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	08.09.19 15:35	08.09.19 16:00	20:36	09.09.19 17:28	20:36	Ав.откл	выв	ну	Перекрытие по проходным изоляторам в КРУН-10. Устранено	быта нет	0			+18, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	94	08.09.19 15:48	08.09.19 17:35	3:44	08.09.19 17:35	3:44	МТО	выв	ну	Течь крыши КРУН-6 на ШМ бкв.	п/з на ДГ / 500 чел	500	0,5	2	+10, сильный дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	8	08.09.19 15:55	08.09.19 17:59	0:06	08.09.19 17:59	0:06	МТЗ	выв	ну	Опора 169-170 убрана ветка с проводов	быта нет	0	0,1	1	+18, дождь, ветер	
Хаб.СЭС	6	ТП-3	2Т	08.09.19 16:00	09.09.19 13:30	1:52	09.09.19 13:30	1:52	б/б			Повреждение 2Т. Устранено	нет / 52 чел	52	0,07		+18, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	1	08.09.19 16:03	08.09.19 17:19	0:39	08.09.19 17:19	0:39	КУ, земля			Оп.93 обрыв вязы ф.С. Устранено.	школа, д.дом/ 279 чел	279	0,02	4	+23, ветер	
Хаб.СЭС	10	ЦРП-30	4	08.09.19 16:04	08.09.19 16:34		08.09.19 16:34		Ав.откл			Повреждение на вед.уч-ке	нет			0,2		+18, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	1	08.09.19 16:04	08.09.19 16:07	2:51	08.09.19 16:07	2:51	Ав.откл	ну	у	с.Соловьевка, с.Веденка.	школа, д/с, кот/ 1958 чел	1958	0,3	13	+23, ветер	
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	08.09.19 16:09	08.09.19 16:09	5:22	10.09.19 18:27	5:22	"земля" от КУ			Вкл в 14:44 9.9.19 без ЗТП (2 пз на ДГ). Оп.19-00/253 наклонена, трассера ф.С касается воды (высота воды 3,7-4м). Устранено, опора выправлена на оттяжках	п/з от ДГ потребителя	п/з / быта нет	0	0,1	5	+10, сильный дождь
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Бычиха		08.09.19 16:16	08.09.19 16:16	6:31	08.09.19 16:16	6:31	МТЗ	у			нет	0	0	0	0	+18, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская-Осиновая речка		08.09.19 16:16	08.09.19 16:16		08.09.19 16:16		НЗЗ 1ст, МТЗ	у			нет	0	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	СВ-10	08.09.19 16:19	08.09.19 16:35	2:34	08.09.19 16:35	2:34	Ав.откл		у	Погашена 1С 10 кВ. Осмотр: откл полож.ф4 (РСК, МТЗ), вкл без ф4.	0,06 МВт/ 100 чел	100	0,06	7	+23, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	08.09.19 16:19	08.09.19 23:19	0:00	09.09.19 18:50	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Павло-Федоровка. Включён без вед. 1 ТП. Пр. опор № 98/4-98/5 падение дерева, оп.№98/5 сорваны изоляторы Зшт, пр. опор №98/3 98/6 оборваны провода, опора №98/2 оборвана вязы ф.С. Устранено, сх.восстановлена.	нет/ быта нет	0	0,02	3	+23, ветер	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	93	08.09.19 16:28	08.09.19 19:02	0:00	13.09.19 18:00	0:00	МТЗ	выв	ну	Повреждение КЛ-6 кВ ТП 113 - ТП-18 - ЦРП 3, без нагрузки. Определено МП: 188м от ТП-18. Устранено.	больница / 800чел	800	1,2	2	+10, сильный дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	08.09.19 16:39	08.09.19 20:23	0:00	08.09.19 20:23	0:00	Ав.откл		ну	Включен по стиханию ветра. Обход без замечаний	школа / 184 чел	184	0,2	11	+18, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	10	Новокуровка 35/10	25	08.09.19 16:40	08.09.19 17:00	0:14	09.09.19 15:00	0:14	КУ			Вкл с выделенным уч. без 2-х ТП. Наклон оп.25-00/205, устранено, сх.восстановлена.	больница, интернат / 160чел	160	0,05	4	+10, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Бычиха		08.09.19 16:42	08.09.19 17:24	3:17	09.09.19 19:03	3:17	МТЗ	ну	ну	Обесточены ПС Бычиха. На ПС Корфовская повреждение ввода ф.С В-35 Т-60. Пр.оп.180-181, 147-148 убрано упавшее дерево.	ВЛ-35 Краснореченская Бычиха	0,9 МВт/ 2643 МВт	2643	0,9		+22, дождь
Прим.ЦЭС	110	ЛУТЭК - Лучегорск - Насосная	№1	08.09.19 16:49	08.09.19 16:55	0:00	09.09.19 9:00	0:00	МТЗ			Погашено 1С 10 кВ ПС Лучегорск, 1С 10 кВ ПС Насосная (вед. АВР 10 усл). в пр. оп. 29-30 обнаружено поваленное дерево на провод ф."А", провода целые. Для АВР требуется вывод в ремонт ВЛ 110 ЛУТЭК-Лучегорск-Насосная №1 и ВЛ 110 ЛУТЭК-Лучегорск-Насосная №2 с погашением ПС Лучегорск и ПС Насосная. Устранено, вкл в работу в 9:00.	ПС Лучегорск СВ-10	2,2 МВт/ 5240 чел/ г.Лучегорск	5240	2,2	30	+23, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	08.09.19 16:50	08.09.19 20:52	0:01	08.09.19 20:52	0:01	ав.откл		у			в/ч / 50чел	50	0,2	3	+20, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.11	08.09.19 16:52	08.09.19 20:52	7:31	08.09.19 20:52	7:31	Ав.откл		у			нет / 50 чел	50	0,1	3	+18, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	35	Тихменеве 35/10	СВ-35	08.09.19 16:55	08.09.19 16:55	6:42	08.09.19 18:54	6:42	Ав.откл	не	раб	Обесточенных потребителей нет.проведена проверка РЗА. Замечаний не выявлено	нет	0	0	0	0	+23, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	08.09.19 17:15	09.09.19 16:03	0:01	09.09.19 16:03	0:01	МТЗ	выв	ну	В пролете опор №117-118 убрано дерево с проводов ВЛ.	нет / 50 чел	50	0,08	6	+18, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	110	Хещир - Южная	С-14	08.09.19 17:15	08.09.19 17:15	8:23	08.09.19 17:15	8:23	б/б	у			нет	0	0	0	0	+18, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	6	Разрез 35/6	3	08.09.19 17:18	08.09.19 20:53	0:04	09.09.19 18:27	4:46	МТЗ	ну	ну	с.Федосьевка с.Бурлит. Включен без 2-х ТП, вкл в 18:27. оп. 124/21/7 поврежденные изоляторы ф. В, С, устранено.	школа, кот/ 691 чел	691	0,24	16	+23, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	08.09.19 17:27	08.09.19 18:34	0:10	08.09.19 18:34	8:13	Ав.откл.	ну	у			школа, насосная	1600	0,2		+18, сильный ветер, дождь

Прим.ЭЭС	10	Роцино 110/35/10	В-10 Т1	08.09.19 17:37	08.09.19 20:03	6:13	10.09.19 16:53	6:13	МТЗ			Погашена 1 и 2 С-10. (ПС Роцино все ТИК и УИК запитаны в 19:40, включены ДГУ). В яч. СР 10 повреждение двух проходных изоляторов Ф-А,В в ст. 2С10, в яч.№9 резерв повреждение одного проходного изолятора Ф-С в ст. 2С10. В яч. СВ 10 по проходным и опорным изоляторам следы перекрытия и пожаров. На СР 10 отгорел нож тележки. Демонтированы поврежденные изоляторы, в 19:59 включена 1с-10кВ, в 20:18 2С 10 включена от Т-2. СВ 10 выведен в ремонт. 10.9.19 устранено, схема восстановлена	Т2	ИУ/ 6764 чел/ 2,54 МВт	6764	2,54	17	+23, пасмурно
Хаб.ЦЭС	110	Князеволконка - Елабуга		08.09.19 17:41	09.09.19 9:19	2:30	09.09.19 9:19	7:43	НЗЗ ст	ну	ну	С обесточиванием ПС 110 Елабуга и ПС 35 Маяк. (4 ИУ запитаны от ДГ). В пр.оп.159-160 убрано дерево с проводов, без повреждения.	4 ИУ (запит от ДГ) 2 МВт/ 3574 чел	3574	2		+18, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 110/6	6	08.09.19 17:50	09.09.19 9:27	1:01	09.09.19 9:35	7:03	МТЗ	выв		вкл без 4ТП, вкл в 9:35. Убрана ветка в пр.оп.52-53 ф"В" и "С"	250 чел	250	0,4	15	+23, облачно	
Прим.ЭЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	3	08.09.19 17:50	09.09.19 0:31	0:00	09.09.19 0:31	0:00	МТО	ну	ну	с.Игнатьевка. На Оп.27 отгорел шлейф ф.В, касался ф.А РТП 10 ТП-2007.	школа, д/с, кот/ 556 чел	556	0,1	3	+23, дождь, ветер	
Прим.ЭЭС	10	Игнатьевка 35/10	6	08.09.19 17:51	09.09.19 16:40	1:14	10.09.19 16:09	1:14	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки). Оп. 50 отгорание шлейфов ф.А,В, отгорел шлейф на оп.124, ветка на проводах в пр.оп.148-149, устранено. В пр.оп.141-142 падение дерева, в пр.оп.141-145 обрыв проводов 3х фаз, излом двух траверс, повреждение 2х подвесных и бти штыревых изоляторов. Устранено, схема восстановлена	п/з, скваж/ 309 чел	309	0,1	9	+23, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	14	08.09.19 17:51	09.09.19 14:56	2:33	09.09.19 14:56	2:33	Ав.откл		ну	п.Смоляниново.	нет/ 70 чел	70	0,1	5	+25, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Гроднево 110/35/10	19	08.09.19 17:55	09.09.19 2:48	0:53	09.09.19 2:48	7:52	МТЗ	выв	ну	с.Могилевка. В пр.опор 20-21 ремонт провода, в пролете опор 17-18 с ВЛ снято дерево.	нет / 1400чел	1400	0,3	13	+15, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	08.09.19 18:00	08.09.19 18:22	0:05	08.09.19 18:22	0:05	МТЗ	ну	у	п.Им.Тельмана	нет / 1000чел	1000	0,25	12	+12, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Дубки 35/10	12	08.09.19 18:18	08.09.19 18:30	0:05	08.09.19 18:30	0:05	МТЗ	выв	у		УИК / 1800чел	1800	0,36	10	+10, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	ГВФ 110/35/6	34	08.09.19 18:24	08.09.19 18:33	0:49	08.09.19 18:33	0:49	МТЗ	выв	у		УИК	1490	0,05		+10, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Дормидонтова 110/10	9	08.09.19 18:30	08.09.19 19:55	7:17	08.09.19 19:55	7:17	МТЗ		у		УИК / 540 чел	540	0,27	6	+18, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Дормидонтова 110/10	8	08.09.19 18:30	09.09.19 3:17	0:23	09.09.19 19:00	0:23	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч. от Р-81 до Р-89 (без нагрузки), вкл в 19:00 9.9.19. Оп.131 заменены поврежденные изоляторы.	ИУ / 300чел	300	0,1	7	+15, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	08.09.19 18:32	08.09.19 19:24		08.09.19 19:24		МТЗ	выв	ну	Причина ??	быта нет		0,02		+18, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	по ф1 реклоузер	08.09.19 18:32	08.09.19 18:36	1:17	08.09.19 18:36	1:17	Ав.откл	нет	у	с.Мокакино	нет/ 100 чел	100	0,01	3	+23, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	21	08.09.19 18:48	08.09.19 19:30	0:00	08.09.19 19:30	0:00	МТЗ	ну	у		нет	2500	1,1		+16, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	ЗОСП 35/10	19	08.09.19 18:50	08.09.19 19:18	0:00	08.09.19 19:18	0:00	МТЗ	ну	у		скважина	1600	0,09		+16, сильный ветер	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	08.09.19 18:51	08.09.19 19:06	0:19	08.09.19 19:06	0:19	МТЗ	ну	у		УИК	1720			+8, ветер	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	08.09.19 19:10	08.09.19 20:31	0:00	08.09.19 20:31	23:07	МТЗ	ну	ну	п.Им.Тельмана. Повреждение на вед. участке.	нет / 1000чел	1000	0,25	12	+12, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	08.09.19 19:40	09.09.19 4:22	7:04	09.09.19 4:49	31:21	МТЗ	выв	ну	с.Петровичи, Полетное, Прудки. включен в 04-22 до Р-4. В 4:49 включен полностью.	нет / 1600чел	1600	0,25	17	+15, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	24	08.09.19 19:54	08.09.19 23:38	0:19	08.09.19 23:38	0:19	МТЗ	выв	ну	Повреждение на вед. ТП.	нет / 200чел	200	0,7	10	+20, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Дормидонтова 110/10	7	08.09.19 19:55	08.09.19 19:55	0:00	08.09.19 19:55	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+18, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	08.09.19 19:59	08.09.19 23:15	0:00	08.09.19 23:15	0:00	КУ, земля			Кондратеновка. оп.116 обрыв виаки, устранено.	нет/250 чел	250	0,1	5	+25, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	08.09.19 20:12	09.09.19 3:48	0:00	09.09.19 3:48	0:00	МТЗ	выв	ну		нет / 510 чел	510	0,5	6	+18, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	4	08.09.19 20:14	08.09.19 21:50	0:00	09.09.19 17:50	0:00	МТЗ	выв	ну	Включен без ШТП. Оп.68/1 заменен изолятор. Все включено	насосная / 500 чел	500	0,96	16	+18, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	20	08.09.19 20:21	08.09.19 20:25	0:10	08.09.19 20:25	0:10	МТЗ	выв	у		нет / 432 чел	432	0,26	20	+18, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - РЦ с оттайками	№1 (С-7)	08.09.19 20:27	08.09.19 20:27	0:02	08.09.19 20:27	0:02	ВЧБ		у		нет	0	0	0	+20, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	08.09.19 20:40	08.09.19 21:22	2:40	08.09.19 21:22	2:40	Ав.откл	ну	у		школа, УИК / 2025 чел	2025	0,6	18	+18, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	17	08.09.19 20:45	08.09.19 23:17	0:00	08.09.19 23:17	0:00	МТЗ	выв	у	г. Хабаровск.	ПНС / 538чел	538	1,03	9	+20, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	36	08.09.19 20:51	08.09.19 20:54	1:58	08.09.19 20:54	8:45	МТЗ	ну	у	г. Хабаровск.	нет / 1684чел	1684	0,6		+18, дождь	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	33	08.09.19 20:59	08.09.19 22:58	1:57	08.09.19 22:58	8:01	МТЗ	выв	у	г.Хабаровска.	832чел	832	0,3		+18, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	08.09.19 21:02	08.09.19 21:45	0:00	08.09.19 21:45	0:00	МТЗ	выв	у	п.Восточный, Черная речка.	ИУ / 3200чел	3200	0,53	14	+20, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	08.09.19 21:03	08.09.19 22:30	0:00	08.09.19 22:30	0:00	МТЗ	выв	у	с. Сергеевка.	ИУ на ДГ / 25чел	25	0,06	1	+20, ветер	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	08.09.19 21:05	09.09.19 10:09	0:32	09.09.19 10:09	5:15	МТЗ	ну	ну	В пролете оп. №171-172 с проводов ВЛ убрано дерево.	ИУ (от ДГ) / 1221чел	1221	0,25	5	+20, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	ЗОСП 35/10	20	08.09.19 21:08	08.09.19 21:45	4:39	09.09.19 2:30	4:39	Ав.откл	выв	не прои з	Причина ??	школа, дс / 1600 чел	1600	0,52	5	+18, дождь, ветер	
Прим.ЭЭС	10	Вишневка 35/10	2	08.09.19 21:13	08.09.19 23:46	0:00	08.09.19 23:46	0:00	"земля" от КУ			с.Прохоры, Малые Ключи. Повреждение на вед. оттайке.	школа, насосная / 309чел	309	0,2	5	+24, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Корейский поселок 35/6	2	08.09.19 21:26	08.09.19 23:32	0:28	09.09.19 10:18	0:28	ав.откл	нет	ну	с.Корсаково-1, Корсаково-2. Включен без 1 ТП, вкл 9.9.19 в 10:18. Повреждение на ведомственном участке.	ф.7 ПС Краснореченская	скважина, д/с / ИУ / 941чел	941	0,7	23	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	1	08.09.19 21:29	09.09.19 1:43		09.09.19 6:58		МТЗ	выв	ну	Причина ??	нет / 120 чел	120	0,56	11	+20, дождь, ветер	

Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	08.09.19 21:31	08.09.19 12:54	0:50	09.09.19 12:54	0:50	ав.откл	ну	у	п.Оленевод. Планируется обход.		д/с / 240чел	240	0,25	6	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЮМР с отп.	№2	08.09.19 21:47	08.09.19 21:47	2:44	08.09.19 21:47	2:44	МТО	у				нет	0	0	0	+20, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	4	08.09.19 21:53	08.09.19 21:58	0:31	08.09.19 21:58	0:31	АВ.откл	нет	у	с.Боголюбовка, Раковка.		нет / 450 чел	450	0,1	8	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	08.09.19 21:55	09.09.19 15:21	3:22	09.09.19 15:21	3:22	ав.откл	выв	ну	Пр.оп.110-111 убрано упавшее дерево.		школа, ВНС / 4 ИУ / 977чел	977	0,2	24	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	08.09.19 21:55	09.09.19 18:23	0:26	09.09.19 18:23	12:18	ав.откл	выв	ну	В яч.ф9 заменены поврежденные оп.изоляторы.		ИУ / 300чел	300	0,12	7	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	10	08.09.19 22:00	08.09.19 22:40	0:00	08.09.19 22:40	0:00	ав.откл	нет		с.Ракитное. Убрано дерево пр.оп.2-3.		школа, КНС, насосная / ИУ / 1960чел	1960	0,74	7	+20, ветер
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	223	08.09.19 22:10	09.09.19 12:17	0:00	09.09.19 12:17	0:00	"земля" от КУ			Оп .223-00/7 заменен поврежденный изолятор фА		водозабор (согласовано откл) / быта нет	0	0,3	2	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Хещир - Южная	С-14	08.09.19 22:14	08.09.19 22:14	1:51	08.09.19 22:14	6:49	Хещир: ВЧБ Южная: Д3 1з, МТО	у				нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	5	08.09.19 22:22	08.09.19 22:43	0:00	08.09.19 22:43	0:00	ав.откл	ну	у	с.Пантелеймоновка.		школа, д/с / 1035чел	1035	0,14	8	+22, пасм
Прим.ЦЭС	6	Михайловка 110/35/6	2	08.09.19 22:48	09.09.19 0:54	8:15:13	09.09.19 1:25	8:15:13	"земля" от КУ			с.Васильевка. Повреждение на вед. ТП.		нет / 200чел	200	0,04	7	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 РКЛ оп.129	08.09.19 23:10	08.09.19 23:10	0:17	08.09.19 23:10	0:17	ав.откл	у				нет	0	0	0	+21, пасм
Хаб.СЭС	110	Инокентьевка - Троицкая с отп. Лидога		09.09.19 0:05	09.09.19 10:30	1:06	09.09.19 10:30	20:05	НЗНП 1ст	ну	ну	ф.В-0 L=21,7км и 35,3км. Обесточились ПС-110 Троицкая, Лидога. В пролете оп.117-118 обнаружено 2 дерева на проводах. ; устранено.		6087чел / 11 ИУ	6087	2,9		+20, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	3	09.09.19 0:49	09.09.19 1:36	0:00	09.09.19 1:36	0:00	МТЗ	выв	у	с.Новососветское.		п/з / 32чел	32	0,02	3	+16, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	6	09.09.19 0:49	09.09.19 1:36	1:17	09.09.19 1:36	1:17	МТЗ	выв	у	с.Черняево.		п/з / 279чел	279	0,09	8	+16, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	09.09.19 2:30	09.09.19 2:38	1:31	09.09.19 2:38	1:31	МТЗ	ну	у	с.Урожайное.		скважина / 818чел	818	0,6	8	+20, пасм
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	09.09.19 2:52	09.09.19 4:26	2:00	09.09.19 4:26	2:00	ав.откл	у		п.Кролевцы, Ясное.		нет / 480чел	480	0,3	15	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	09.09.19 3:14	09.09.19 10:42	3:28	09.09.19 10:42	9:17	"земля" от КУ			Оп. 7-02/5 устранен обрыв вьзки фС.		нет / 200чел	200	0,1	5	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеньковка	1	09.09.19 4:48	09.09.19 5:06	0:04	09.09.19 5:06	0:04	ав.откл	выв	у	с.Кондратеньковки, Камеиушка.		нет / 300чел	300	0,2	8	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	3	09.09.19 5:55	09.09.19 14:56	0:00	09.09.19 14:56	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Ромны. Оп.168, 169 (дерев.) излом на бандаже, провода на земле.		нет / 354 чел	354	0,4	4	+18, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	1	09.09.19 6:28	09.09.19 10:30	1:00	09.09.19 10:30	1:00	"земля" от КУ			Устранено		КНС / 160чел	160	0,04	3	+15, ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	09.09.19 7:17	09.09.19 7:37	0:25	09.09.19 7:37	0:25	Ав.откл	у		Каленово, Горбатка.		600 чел	600	0,12	2	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяг 110/27,5/10	3	09.09.19 8:10	09.09.19 19:45	1:14	09.09.19 19:45	16:28	Ав.откл	выв	у	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 250 чел	250	0,01	8	+24, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	09.09.19 8:57	09.09.19 12:15	0:00	09.09.19 12:15	0:00	КУ, земля			Пр.оп. 133-134 устранен обрыв провода.		школа/ 345 чел	345	0,16	9	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	СВ-10 1-4	09.09.19 9:01	09.09.19 9:25	0:40	09.09.19 15:03	0:40	ав.откл			Обесточена 4С 10, в яч. ф-7 следы электродугового перекрытия. Включен без ф.7, вкл в 15:03 / произведен текущий ремонт В-10 Ф-7, произведены испытания В-10 Ф-7 группой РЗА. замечаний нет.15-03 Включен В-10 Ф-7 по нормальной схеме./ неселект		550чел	550	2,4	12	+21, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	09.09.19 12:11	09.09.19 15:00	0:05	09.09.19 19:02	0:05	КУ, земля			Вкл без 9ТП, вкл в 15:22 без 4ТП, вкл в 19:02. Пр оп. 134/6-7 обрыв провода фА, устранено.		вч, кот/ 500 чел	500	0,55	33	+26, ясно
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		09.09.19 14:01	09.09.19 14:01	4:05	09.09.19 14:13	4:05	МТО	выв	у	Обесточенных потребителей нет. ВЛ находилась на ХХ.		нет	0	0	0	+26, ясно
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		09.09.19 16:23	09.09.19 16:23	1:57	09.09.19 16:46	1:57	МТО	выв	у	Обесточенных потребителей нет. ВЛ находилась на ХХ.		нет	0	0	0	+26, ясно
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная-тяг - ХФЗ		09.09.19 18:50	09.09.19 18:50	0:05	09.09.19 18:50	0:05	ХФЗ: НЗ3 1ст; Вокз-тяг: НЗ3 2ст	у		ИМФЗ,4км фС. Произведен обход, без замечаний.		нет	0	0	0	+25, ясно
Хаб.СЭС	110	Ам.ТЭЦ - Комсомольская	С 71	09.09.19 19:01	09.09.19 19:01	0:59	09.09.19 19:01	0:59	ББ	у		В пр.оп.2-3 несанкт.спил дерева, без повреждения ВЛ.		нет	0	0	0	+23, облачно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	5	09.09.19 20:50	09.09.19 23:20	3:31	09.09.19 23:20	9:11	МТО	нет	ну	с.Занадворовка. В пр.оп.12-13 сняты ветки с проводов.		д/с / 280чел	280	0,08	3	+22, ясно
Прим.ЦЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	1	09.09.19 23:34	09.09.19 23:40	1:50	09.09.19 23:40	1:50	МТЗ	ну	у	с.Павло-Федоровка.		п/з / быта нет	0	0,02	1	+15, ясно
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	1	10.09.19 1:55	10.09.19 2:30	1:05	11.09.19 16:22	17:48	МТО	выв		Повреждение головной КЛ-6 кв. Найдено МП от ТП-115 50 м. Устранено, схема восстановлена		школа, д/с / 2000чел	2000	0,39	6	+16, обл
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	10.09.19 2:47	10.09.19 2:49	0:56	10.09.19 2:49	0:56	ав.откл	нет	у	п.Кролевцы, Ясное. Планируется осмотр.		нет / 480чел	480	0,3	15	+18, обл
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	10.09.19 6:11	10.09.19 11:00	2:44	10.09.19 12:40	4:13	МТЗ	нет	ну	В 10:20 убрана ветка в проводах в пр.оп.№41-42. В 10:30 включен до ТП-1406 (запитано 4ТП из 25ТП). В 11:00 запитано (11ТП, погашено 10 ТП). В 12:40 полностью		школа, ВНС / 977чел	977	0,54	24	+18, обл
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	10.09.19 7:14	10.09.19 7:16	0:28	10.09.19 7:16	3:12	МТЗ	ну	у	Осмотр на 11.9.19		школа / 595 чел	595	0,3	19	+10, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	10.09.19 7:14	10.09.19 7:16	0:12	10.09.19 7:16	0:45	МТО	ну	у	Произведен осмотр. С оп.14 снята ворона.		школа / 527 чел	527	0,2	14	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Турий-Рог 35/10	6	10.09.19 8:24	10.09.19 10:05	1:57	10.09.19 10:05	5:04	Ав.откл	выв	у	Турий Рог		школа / 460 чел	460	0,2	7	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	10.09.19 8:50	10.09.19 12:08		10.09.19 12:08		МТО	выв		Повреждение на ведун-ке		нет	0	0	0	+19, ясно
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	10.09.19 9:02	10.09.19 10:00	0:34	10.09.19 15:14	0:34	"земля" от КУ			Вкл без ТП-5275, вкл в 15:04, на РТП 5275 заменен поврежденный изолятор неподвижного ножа Ф-А.5.		школа, дс / 800 чел	800	0,4	12	+17, ясно
Хаб.СЭС	35	Западная - Байкальская	Т-171	10.09.19 9:26	10.09.19 9:26	1:00		1:00	Д3 1 ст	ну	ну	Находилась на ХХ. Падение оп.13, лежит в воде. (подмыта р.Силинка). Не работали, ждут спада воды. 12.09.19 провели замеры трассы для вычисления габарита, 13.09 расчищена просека от оп.12 до берега реки. 14-15.9.19 не занимались.		нет	0	0	0	+17, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	10.09.19 9:41	10.09.19 9:41	0:00	10.09.19 9:41	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+20, ясно
Ам.СЭС	6	Энергия 220/35/10/6	514	10.09.19 10:09	10.09.19 10:31	1:13	10.09.19 10:31	1:13	МТО	ну	у	г.Зая		быта нет	0	0,05	8	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	10.09.19 10:28	10.09.19 10:31	0:00	10.09.19 10:31	0:00	МТО	нет	у	Осмотр без замечаний.		нет / 492 чел	492	0,3	11	+21, ясно
Прим.СЭС	10	Разрез 110/10/6	3	10.09.19 11:39	10.09.19 11:41	5:36	10.09.19 11:41	5:36	МТЗ	ну	у	Пр.оп.14-15 негабарит. Устранено		школа / 498 чел	498	0,18	16	+21, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	10.09.19 11:43	10.09.19 11:49	2:30	10.09.19 11:49	2:54	Ав.откл	ну	у	Осмотр без замечаний.		насосная / 130чел	130	0,05	6	+20, ясно

Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Осиновая речка	С-40	10.09.19 14:17	10.09.19 14:41		10.09.19 14:41		ДЗ 3 ст, МТО, МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС-110 Осиновая речка, ПС-35 НС-1, НС-2. Хаб.ЦЭС. /в 20:29 ВЛ выведена по неотложной заявке для поиска повреждения (неполнофазный режим, ф С), Роткл=1,8 МВт/ 2210 чел. (в 22:29 запитана ПС Ос.Речка (от ф1 ПС Бычиха), в 23:40 ПС НС-1,2 (от ПС Ос.Речка по стороне 10/35), в 0:50 на оп.125 устранен обрыв шлейфа (падение дерева), в 2:01 вкл в работу/	2210 чел	2210	2,4		+20, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	114	10.09.19 14:25	10.09.19 17:10	1:46	10.09.19 17:10	1:46	МТЗ	ну		Повреждение на вед.уч-ке	нет / 1000 чел	1000	0,16	8	+20, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Амур 35/10	В-10-Т1	10.09.19 15:20	10.09.19 15:23	1:21	10.09.19 15:23	1:21	МТЗ	выв	у	Обесточена 1сш-10 кв. Одновременно откл-ся вед.ф.12 (МТЗ). Включена в работу без вед.ф.12 (нагрузка переведена по сетям потреб). 11.9.19 произведена регулировка КСА привода выкл-ля вед.ф.12	г.Благовещенск / 12 000 чел	12000	2,95	31	+20, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	11.09.19 3:25	11.09.19 3:25	0:35	11.09.19 3:25	0:35	МТО	у		с.Чугуевка, Соколовка. Обход на 30.08.19	нет	0	0	0	+12, пасмурно	
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/10/6	3	11.09.19 5:14	11.09.19 5:17	0:03	11.09.19 5:17	0:03	Ав.откл	ну	у	под РТП 1054 ДЭС обнаружена мертвая ворона.	школа, кот/1404 чел	1404	0,75	11	+11, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	13	11.09.19 5:41	11.09.19 6:09	0:55	11.09.19 6:09	0:55	МТЗ	нет	у	с.Свободное, Беневское.	нет/ быта нет	0	0,03	3	+16, ясно	
ЮЯ ЭС	10	Укулан 35/10	ф.Синегорье	11.09.19 6:07	11.09.19 6:21	1:10	11.09.19 6:21	1:10	МТЗ	нет	у	п.Томмот	кот, д/с, школа, в.забор/ 1076 чел	1076	0,5	10	+7, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	5	11.09.19 7:57	11.09.19 7:57	0:35	11.09.19 7:57	0:35	Ав.откл	у		с.Веденка.	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	11.09.19 9:10	11.09.19 17:35	1:56	11.09.19 17:35	1:56	МТЗ	нет	ну	Оп.18 (анкер) наклонилась, пр.оп.18-19 обрыв проводов трех фаз, пр.оп.15-16 обрыв одного провода. Устранено	быта нет	0	0,01	1	+18, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	2	11.09.19 11:29	11.09.19 11:29	0:01	11.09.19 14:22	0:01	МТЗ	ну		На х.х. Повреждение на вед.уч-ке	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка-тяг		11.09.19 11:34	11.09.19 11:34		11.09.19 11:34		МТО	у		Сбоя в движении подвиж.составов не было. Обход ВЛ без замечаний	нет	0	0	0	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	11.09.19 12:47	11.09.19 12:58	0:28	11.09.19 12:58	4:50	МТЗ	нет	у		школа / 115 чел	115	0,1	6	+15, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	8	11.09.19 13:46	11.09.19 13:46	0:00	11.09.19 17:05	0:00	МТЗ	выв	ну	Находился на ХХ. Включен после осмотра, без замечаний.	быта нет	0	0,45		+15, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	18	11.09.19 13:46	11.09.19 13:46	1:28	11.09.19 17:05	2:18	МТЗ	выв	ну	Был на ХХ. Включен после осмотра, без замечаний.	быта нет	0	0,15	2	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	4	11.09.19 13:55	11.09.19 14:13	0:19	11.09.19 14:13	0:27	Ав.откл	не раб	у	п. Раковка	нет / 450 чел	450	0,1	8	+22, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	10	11.09.19 14:20	11.09.19 14:50	2:30	11.09.19 17:38	2:41	Ав.откл	нет	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 17:38 без замечаний.	ф.З Депо	нет / 100 чел	100	0,2	5	+22, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	11.09.19 14:30	11.09.19 15:45	0:26	11.09.19 15:45	0:26	Ав.откл	ну	у	Соловей Ключ	насосная / 200 чел	200	0,5	38	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	СВ-10	11.09.19 14:46	11.09.19 14:58	1:37	11.09.19 14:58	1:37	МТО	выв	у	Обесточена 2сш-10 кв. Осмотр: отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет. Проверка РЗА без замечаний.	нет / 4763 чел	4763	1,17	66	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	11.09.19 16:02	11.09.19 16:57	1:55	11.09.19 18:53	13:38	Ав.откл	нет	ну	Вкл без 11 ТП (большая часть нагрузки), вкл в 18:53. Пр.оп.47-48 снята ветка.	школа / 1289 чел	1289	0,95	11	+22, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	11.09.19 16:54	11.09.19 18:12	1:11	11.09.19 18:12	1:11	"земля" от КУ			Оп.30 устранен обрыв вьзки провода ф.В.	школа, дс / 831 чел	831	0,2	12	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 - УКФ - Междуречье		11.09.19 17:51	11.09.19 18:08	0:07	11.09.19 18:51	0:07	Уссурийск-1: НЗЗ 1ст; Междуречье: НЗЗ 1ст, ДЗ 2ст	выв	у	При переключениях на ПС-110/6 кв УКФ по выводу в ремонт СВ-110, при отключении РС 110 1С, произошел излом изолятора по ф.В в сторону 1С 110. Одновременно отключались ВЛ-110 Уссурийск-1 - УКФ и ВЛ-110 Междуречье - УКФ. Обесточены 2сш-110 и 1,2,3,4 сш-6 кв ПС УКФ, пострадавших нет. В 18:08 включена в работу ВЛ-110 Уссурийск-1 - УКФ, потребитель запитан. В 18:51 РПВ ВЛ-110 Междуречье-УКФ успешно, транзит замкнут. /в 20:05 на ПС УКФ повреждение устранено, в 21:19 1С 110 в 21:19 вкл в работу/	быта нет	0	1,65		+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	11.09.19 18:15	11.09.19 18:28	0:07	11.09.19 19:58	17:15	"земля" от КУ			Схема рем, по фидеру была нагрузка ф.20 ПС Надеждинская. Включен без ф.20 Надежда (запитано ЗТП из 37). В 19:58 полностью. Вкл без 6 ТП, вкл в 19:58. Повреждение на вед.уч-ке. Вкл. 12.9.19 в 11:45	в/ч / 870 чел	870	0,7	37	+21, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	11.09.19 23:53	11.09.19 23:53	0:00	11.09.19 23:53	0:00	МТЗ	у		Лучегорск.	нет	0	0	0	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	12.09.19 1:26	12.09.19 2:47	1:52	12.09.19 2:47	1:52	Ав.откл	нет	у	п.Новый.	насосн/46 чел	46	0,3	7	+14, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	12.09.19 2:41	12.09.19 2:41	0:02	12.09.19 2:41	0:02	МТЗ	у		с.Кронштадта.	нет	0	0	0	+11, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	12.09.19 3:11	12.09.19 3:33	0:00	12.09.19 3:33	0:00	Ав.откл	нет	у	п.Новый.	нет	0	0	0	+13, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	12.09.19 4:52	12.09.19 6:23	0:00	12.09.19 6:23	0:00	Ав.откл	нет		Пр.оп.5-6 снята ветка	насосн/46 чел	46	0,3	7	+13, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	12.09.19 7:48	12.09.19 8:29	0:50	12.09.19 8:29	3:21	Ав.откл	нет	у	Партизанск.	школа, кот/ 1289 чел	1289	0,95	11	+16, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	12.09.19 8:06	12.09.19 8:06	2:15	12.09.19 8:06	40:11	МТЗ	у		Горный, Большие Ключи, Хвищанка.	нет	0	0	0	+6, ясно	
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	26	12.09.19 9:45	12.09.19 9:50	1:15	01.11.19 22:04	1:15	МТЗ	ну	ну	Включен в 09:50 без кл-6 между ТП-701 и КТПН Росток. Погашена КТП Росток, п. Эльбан 400 чел. КТП Росток запитан от ДГ в 12:51, погашенных нет. Первое повреждение КЛ-6 на участке от ТП-701 до КТП Росток, 200м от ТП-701, второе место повреждения 121м от ТП 701. В 18:50 первое повреждение устранено. 13.09.19 земляные работы, откачка воды, подготовка врем. сх для запитки КТП Росток (проложено 400м СИП 0.4кВ). 16.09.19 произведена отсыпка, доставлено временное ТП; 17- установлено запитано КТП Росток (20:15). 18.10.19 разработан котлован, затопление грунтовыми водами (откачка без результатно). 1.11.19 откачка воды, монтаж муфты. В 22:04 введен в работу по схеме норм. режима.	п.Эльбан 400чел	400			+8, облачно	

Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	12.09.19 12:08	12.09.19 12:13	2:25	12.09.19 12:13	6:33	Ав. Откл.	ну	у		Варфоломеевка, 620чел, Шк, ж/д переезд	620	0,48	16	+17, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	12.09.19 12:56	12.09.19 13:44	1:50	12.09.19 13:44	1:50	МТЗ	ну	у		с.Григорьевка 900чел	900	0,1	13	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	В10 Т1	12.09.19 12:56	12.09.19 13:44	0:06	12.09.19 13:44	0:06	МТЗ	нет	у	Погашение 1 и 2С-10 кв. Одновременно откл-ся ф.2 (МТЗ, АПВ ну, РПВ усн), Неселект. Проверка РЗА 13.09.19	быт / 3000чел	3000	0,45	41	+21, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	16	12.09.19 13:41	12.09.19 14:08	0:01	12.09.19 23:52	0:01	МТО	ну		Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ-10 м/у ПС Базовая и ТП-130 (территория базы СП ЗЭС). ООО"Прометей плюс" работа БКМ. На ТП130 откл ВН16 в сторону ПС. Сообщено в СБ. Устранено	дс, школа / 5600 чел	5600	0,9	6	+18, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Марьяновка 35/10	3	12.09.19 14:09	12.09.19 14:09	4:39	12.09.19 14:09	4:39	МТЗ	у			нет	0	0	0	+19, ясно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	25	12.09.19 14:20	12.09.19 15:44	5:31	13.09.19 15:15	5:31	МТЗ	нет	ну	Повреждена КЛ-6 от ТП-170яч.1 до ТП-171 яч.3, Выведена поврежденная КЛ, введена в работу резервная. Весь потребитель запитан. Устранено.	быт	3910	0,49	7	+18, ясно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	12.09.19 14:39	12.09.19 14:55	5:31	12.09.19 18:25	5:31	МТЗ	ну		оп.18-15/1 повреждена концевая муфта КЛ-6. Вкл. без ТП 502 (50 частных домов). Устранено.	Быт	700	0,24	17	+18, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	СВ 10	12.09.19 14:39	12.09.19 14:57	3:20	12.09.19 15:05	3:20	МТЗ	нет	у		нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	12.09.19 14:39	12.09.19 14:39	0:04	12.09.19 14:39	0:04	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	12.09.19 15:25	12.09.19 16:42	0:00	12.09.19 16:42	0:00	МТО	нр	у		быт 355чел	355	0,3	6	+22, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	13	12.09.19 15:43	12.09.19 16:15	0:02	12.09.19 22:50	0:02	МТО	ну	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. ТП11 повреждение концевой разделки. Устранено, схема восстановлена	РП2 ф.5	дс, адм / 3500чел	3500	1,5	7	+15, облачно
ЮЯ ЭС	6	МПС 35/6	МПС-2	12.09.19 16:14	12.09.19 16:17	9:47	12.09.19 16:17	9:47	МТЗ	ну	у		нет / 1865 чел	1865	1,8	23	+5, ясно	
ЮЯ ЭС	6	Восточная 35/6	РПБ	12.09.19 21:53	12.09.19 21:53	0:01	12.09.19 21:53	0:01	МТЗ	у			нет	0	0	0	+5, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	2	12.09.19 23:10	12.09.19 23:11	0:47	12.09.19 23:11	0:47	Ав.откл	нет	у		нет / 480 чел	480	0,3	15	+13, ясно	
ЮЯ ЭС	10	Укулан 35/10	Синегорье	12.09.19 23:38	12.09.19 23:55	1:32	12.09.19 23:55	1:32	МТЗ	ну	у		школа, дс, водозабор / 1370 чел	1370	0,51	10	+5, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	12.09.19 23:45	12.09.19 23:46	4:20	12.09.19 23:46	4:20	МТЗ	ну	у		нет / 205 чел	205	0,06	8	+14, ясно	
ЮЯ ЭС	10	Укулан 35/10	Синегорье	13.09.19 0:07	13.09.19 1:00	3:36	13.09.19 4:24	3:36	МТЗ	ну	ну	В 1:00 включен без БТП. Пр.оп.63-64 обрыв провода ф.С упавшим деревом. Устранено, все включено	школа, дс, водозабор / 1370 чел	1370	0,51	10	+5, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	13.09.19 6:53	13.09.19 6:53	2:48	13.09.19 6:53	2:48	МТЗ	у			нет	0	0	0	+13, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	13.09.19 6:53	13.09.19 6:53	0:01	13.09.19 6:53	0:01	МТЗ	у			нет	0	0	0	+13, ясно	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	13.09.19 7:22	13.09.19 7:52	0:00	13.09.19 11:06	0:00	Земля, от КУ	выв		Вкл. Ф-Несвоевка без отпайки на ТП7310. пр.оп.109/13-109/14 тонкое дерево наклонилось и касалось провода ф.В. Устранено.	с. Лозовое, 644 чел	644	0,5	12	+10, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Крылова 35/10	6	13.09.19 8:06	13.09.19 8:06	3:39	13.09.19 8:06	5:48	МТЗ	у			нет	0	0	0	+9, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	13.09.19 8:09	13.09.19 8:46	0:50	13.09.19 8:46	0:50	Ав. Откл.	ну	у		с. Меркушевка, Дмитриевка, школа, д.сад / 717 чел	717	0,1	7	+18, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1 - МЖК		13.09.19 8:25	13.09.19 8:25	0:00	13.09.19 8:25	9:56	МТО	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	13.09.19 9:15	13.09.19 10:25	0:07	13.09.19 10:25	0:07	Ав. Откл.	нет	ну	Повреждение в сетях потребителя.	с. Береговое, п.Рыбачий, 480чел	480	0,17	6	+16, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	13.09.19 9:36	13.09.19 9:39	0:14	13.09.19 9:39	0:14	МТЗ	нр	у		с.Кроуновка, /700 чел	700	0,39	8	+15, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	13.09.19 10:36	13.09.19 10:36	0:27	13.09.19 10:36	0:27	МТЗ	у			нет	0	0	0	+8, облачно	
ЭС ЕАО	10	ББС 110/35/10	185	13.09.19 11:24	13.09.19 11:45	0:39	13.09.19 18:09	0:39	МТЗ	ну	ну	Пр.185-00/57-58 упало дерево, оборвало провода трёх фаз. Устранено.	нет	483	0,08	4	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	13.09.19 11:30	13.09.19 12:30	0:01	13.09.19 12:30	0:01	КУ, земля			Повреждение на вед. ТП.	с.Кравцовка, занадворовка / 5чел	5	0,02	12	+17, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	13.09.19 12:05	13.09.19 12:29	1:29	13.09.19 15:46	2:40	МТО	ну	ну	г.Свободный (7200 чел.) Оп. №7/2 повреждена концевая муфта КЛ-10 №2 в сторону ТП-130 (кольцо с ф-16-10 ПС Базовая)-устранено.	мед.училище, школа-интернат, 2 котельные, мед.вытрезвитель, ОВО, ГУ ОБД, 2 скважины, институт ж/д транспорта, ПЧ	7200	1,3	25	+15, дождь, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	13.09.19 12:15	13.09.19 12:15	1:55	13.09.19 12:15	11:53	МТЗ	у			нет	0	0	0	+12, дождь, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	13.09.19 12:15	13.09.19 12:15	10:00	13.09.19 12:15	10:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+12, дождь, ветер	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	13.09.19 13:03	13.09.19 13:03	11:23	13.09.19 13:03	11:23	МТО	у			нет	0	0	0	+12, дождь, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	13.09.19 13:06	13.09.19 13:06	0:14	13.09.19 13:06	0:14	МТЗ	у		121/36 заменены изоляторы ф.А, увеличены гирлянды на В.С.	нет	0	0	0	+12, дождь, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	3	13.09.19 13:31	13.09.19 13:58	0:08	13.09.19 13:58	0:08	МТЗ	ну	у	с.Кани-Курган, с.Владимировка, Зазейский, Заречный. Осмотр без замечаний.	370 чел	370		30	+18, дождь	

Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	33	13.09.19 14:45	13.09.19 14:48	13:44	13.09.19 14:48	13:44	МТЗ	ну	у			п. Бурей / 2718 чел	2718	0,3	17	+12, дождь
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	2	13.09.19 16:13	13.09.19 16:28	0:17	13.09.19 16:28	0:17	МТЗ	выв	у			нет		1,8		+10, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	13.09.19 16:20	13.09.19 17:50	0:28	13.09.19 17:50	0:28	МТЗ	ну	ну	с. Тамбовка, Лермонтовка. Оп. 24 наброс ветки. Устранено.	школа, д/сад, мед пункт / 635 чел	635	0,1	10	+18, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	13.09.19 17:07	13.09.19 17:20	0:21	13.09.19 17:20	0:21	МТЗ	ну	у	Частичный осмотр без замечаний.	с. Петруши, Базиное	1000	0,25	15	+10, дождь, ветер	
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	24	13.09.19 19:55	13.09.19 21:48	4:15	13.09.19 21:48	4:15	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.88-89 убрано упавшее дерево со следами подгара	п. Ачан, 450 чел	450	0,2	4	+6, ветер	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	13.09.19 20:02	13.09.19 21:14		13.09.19 21:14		КУ, земля			п.Санболи. Оп.50 заменен изолятор	1220 чел	1220	0,3	5	+6, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	13.09.19 21:58	14.09.19 4:50	5:36	14.09.19 13:44	5:36	Ав.откл	нет	ну	00:40 включен голов.уч-к без нагрузки. В 4:50 включен без ТП-5315. Излом оп.180/6/5 (дерева), исключены из схемы, удлинен пролет.	нет / 100 чел	100	0,1	9	+19, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	13.09.19 22:06	13.09.19 22:26	2:17	13.09.19 22:26	2:17	МТЗ	ну	у		нет / 700 чел	700	0,05	6	+15, дождь	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	13.09.19 22:06	14.09.19 0:43	0:55	14.09.19 11:34	4:02	МТЗ	ну	у	Выделен уч-к, обеспечен резерв без ЗТП. В 2:38 включен без ТП-14, повреждение проходных изоляторов 10кВ. Устранено.	ф.152	нет / 270 чел	270	0,03	7	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	35	Дубки - Благодатное	Т-40	13.09.19 22:15	13.09.19 23:35	3:43	13.09.19 23:35	3:43	МТО	ну	у	Обесточена ПС Благодатное	нет / 969 чел	969	1,2	15	+15, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	Дубки - Анастасьевка с опт Краснознаменка	Т-38	13.09.19 22:15	13.09.19 23:35	2:25	13.09.19 23:35	9:23	МТО	ну	у	Обесточена ПС Краснознаменка, (ПС Анастасьевка была ранее запитана по сети 10 кВ от ПС Елабуга)	нет / 540 чел	540	0,73		+15, ясно	
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	46	13.09.19 22:43	14.09.19 2:38	0:14	14.09.19 2:38	0:14	"земля" от КУ			пр.оп. 46-00/2-3 отгорел провод со стороны оп. 46-00/2 ф.А. Устранено	нет / 1558 чел	1558	0,18	11	+15, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	8	14.09.19 1:02	14.09.19 3:02	0:18	14.09.19 3:02	22:50	МТО			Повреждение на вед.уч-ке	быта нет	0	0,1	9	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	6	14.09.19 2:00	14.09.19 3:46	1:06	14.09.19 3:46	1:06	МТЗ	выв	у	В 3:06 включен до РП "Кандротеновка" без нагрузки. В 3:26 в РП Кондратеновка при осмотре обнаружен отключен В10 ф.6 (МТЗ), В 3:46 включен успешно. Осмотр 14.9.19	школа / 300 чел	300	0,2	8	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	14.09.19 2:28	14.09.19 17:43	16:57	14.09.19 17:46	16:57	ав.откл	ну	ну	В пр.оп.35-45 обнаружены 2 наклоненных дерева, ветки в проводах, провода и изоляция без повреждений, местность сильно заболоченная. Устранено. В 17:43 включен без 4-х ТП. В 17:46 включен полностью.	нет / 150 чел	150	0,2	10	+17, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	14.09.19 3:05	14.09.19 4:49	9:00	14.09.19 16:35	9:00	"земля" от КУ			Включен без ТП-8115. В 10:04 ТП-8115 запитано от ф.15 ПС Бикин. На оп.310 разрушение изолятора ф.А. Устранено.	школа / 2625 чел	2623	0,6	11	+14, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	14.09.19 3:33	14.09.19 4:10	0:00	14.09.19 7:59	1:50	"земля" от КУ			Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.24 по ф.С разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено	ф.1	школа, насосная / 850 чел	850	0,21	11	+14, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	Чайка 110/35/6	T1	14.09.19 4:00	14.09.19 5:01	0:00	14.09.19 21:16	0:00	ДЗТ			Одновременно откл-сь ВЛ-110 Волна - Чайка (ДЗ 2ст, АПВ усп) и Чайка - Спутник (НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ ну). На ПС Чайка работа ОД-КЗ 110 Т1. Обесточены 1сш-35/6 кВ Чайка, ПС-35 Океанская, 2сш-35/6 Сах.Ключ. В 5:01 запитаны ПС-35 Океанская и 2сш-35/6 кВ Сахар.Ключ по сети 35 кВ со стороны ПС-110/35/6 Спутник. Оставалась без напряжения 1сш-6 кВ ПС Чайка, 2 МВт, 2100 чел. Повреждение в яч.ТСН-1 (оплавлены ПК всех трех фаз). По ВЛ-110 Волна-Чайка обнаружен неполнофаз. режим (ф.С-0), на Т2 ПС Чайка поврежден разрядник 110 кВ ф.С. Выявлено повреждение муфты КЛ-6кВ от ШМ-6кВ до ТСН-1. Устранено, схема восстановлена.	по сети 35 кВ с ПС Спутник, ПС Чайка Т2	г.Владивосток/ 10200ч.	10200	6,5		+14, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	Волна - Чайка		14.09.19 4:00	14.09.19 4:00	6:48	14.09.19 4:00	6:48	ДЗ 2 ст	у		Работа ОД-КЗ-110 Т. Одновременно на ПС 2Р отключался В-110 Волна от ДЗ 2ст, ВЧТО. Обнаружен неполнофаз.режим работы линии (ф.С-0). В 6:09 отключена по неотлож.заявке. Оп.50 отгорел шлейф ф.С. Устранено.	нет	0	0	0	+14, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Чайка - Спутник		14.09.19 4:00	14.09.19 4:00	0:32	14.09.19 16:24	0:32	НЗЗ 1ст	ну	ну	Проведен после авар.обход ВЛ, повреждений не обнаружено. На ПС Чайка на СВ-110 отрегулирован датчик элгаса.	нет	0	0	0	+14, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	14.09.19 4:05	14.09.19 5:30	0:00	14.09.19 14:18	9:12	МТО	ну	ну	В пр.оп.191-192 обрыв провода ф.С. Устранено.	от ДГ потребителя	нет / 195 чел	195	0,2	15	+14, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	14.09.19 4:10	14.09.19 4:14	0:58	14.09.19 13:44	0:58	"земля" от КУ			Включен без 11ТП. В 5:26 запитано 9ТП по ф.1 Вишневка. Остается обесточено 2ТП. На оп.91/2 РТП-3113 на РЛНД-10 отгорел шлейф в сторону КТП. Устранено.	ф.1 Вишневка	школа, насосная / 970 чел	970	0,24	24	+14, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	14.09.19 4:17	14.09.19 4:17	2:04	14.09.19 4:17	2:04	МТЗ	у			нет	0	0	0	+14, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	14.09.19 4:48	14.09.19 13:07	9:36	14.09.19 13:07	10:56	Ав.откл	не раб		с.Григорьевка. На оп.14 повреждение изолятора ф.С. Устранено. /Затекание воды ч/з крышу КРУН-10; течь устранена/	нет / 900 чел	900	0,07	13	+14, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	14.09.19 4:48	14.09.19 10:28	15:00	14.09.19 10:28	15:00	Ав.откл	не раб	у	/Затекание воды ч/з крышу КРУН-10; течь устранена/	школа / 700 чел	700	0,1	7	+14, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	14.09.19 4:48	14.09.19 7:20	0:36	14.09.19 8:49	0:36	Ав.откл	не раб	ну	Включен без 4ТП. Повреждение на вед. ТП. /Затекание воды ч/з крышу КРУН-10; течь устранена/	школа / 450чел	450	0,1	7	+14, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	14.09.19 4:48	14.09.19 5:21	0:05	14.09.19 5:21	0:05	Ав.откл	ну	у	/Затекание воды ч/з крышу КРУН-10; течь устранена/	нет / 200 чел	200	0,07	3	+14, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	14.09.19 4:48	14.09.19 5:15	0:27	14.09.19 5:15	0:27	Ав.откл	ну	у	/Затекание воды ч/з крышу КРУН-10; течь устранена/	нет	250	0,1	5	+14, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	СВ-10	14.09.19 5:06	14.09.19 10:28	2:35	14.09.19 10:28	5:52	"земля" от КУ			Обесточена 1сш-10 кВ. Разрушен опорный изолятор в яч. В-10 Т-1 ф.В в сторону шин 1С 10 кВ. Устранено. /Затекание воды ч/з крышу КРУН-10; течь устранена/	школа / 1200 чел	1200	0,17	13	+14, дождь, ветер	

Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	14.09.19 5:09	14.09.19 7:13	0:00	14.09.19 7:13	0:00	МТЗ	ну		Повреждение на вед.уч-ке	нет / 850 чел	850	0,4	3	+14, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	6	14.09.19 5:24	14.09.19 6:12	2:36	14.09.19 9:14	7:35	МТЗ	ну	ну	с.Богуславец, Таборово. Включен без ЗТП. В 9:14 включен после осмотра, без замечаний.	школа, дс / 1227 чел	1227	0,6	13	+14, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	4	14.09.19 6:30	14.09.19 7:11	8:39	14.09.19 7:11	8:39	Ав.откл	не раб	у		дс / 215 чел	215	0,06	5	+14, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	13	14.09.19 7:01	14.09.19 7:30	4:35	14.09.19 7:30	4:35	Ав.откл	нет	у		быта нет	0	0,05	3	+14, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Ракитное 35/10	2	14.09.19 7:39	14.09.19 8:09	0:00	14.09.19 8:09	14:16	МТО	запрет	у		школа, дс / 1328 чел	1328	0,21	20	+14, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	14.09.19 8:16	14.09.19 9:21	5:22	14.09.19 9:21	5:22	Ав.откл	выв	у		школа / 1289 чел	1289	0,95	11	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	14.09.19 8:39	14.09.19 9:29	14:36	14.09.19 9:29	14:36	МТО	не раб	у		водозабор	0	0,1	3	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	В-10 Т1	14.09.19 8:39	14.09.19 9:24	14:41	14.09.19 9:24	14:41	МТО	выв	у	Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т2 в резерве). Одновременно отключались ф.4,5,7 (РПВ усл.) Проверка РЗА без замечаний.	водозабор / 1751 чел	1751	0,4	34	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	14.09.19 8:40	14.09.19 9:27	3:41	14.09.19 9:27	9:07	МТО	не раб	у		нет / 119 чел	119	0,1	4	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	14.09.19 8:40	14.09.19 9:28	3:21	14.09.19 9:28	3:21	МТО	не раб	у		нет / 152 чел	152	0,1	2	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	14.09.19 9:15	14.09.19 11:21	0:09	14.09.19 14:42	0:09	"земля" от КУ			с.Струговка. Включен без 3-х ТП. Разрушение изолятора неподвижного ножа на РС 5274 оп 37/1 ф.А. Устранено.	школа, дс / 800чел	800	0,6	13	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лукьяновка 35/10	3	14.09.19 9:22	14.09.19 11:05	0:00	14.09.19 11:05	0:00	МТЗ	ну	у	с.Гоголевка, Саровка, Покровка, Вербовка.	школа / 368чел	368	0,03	5	+13, пасм
Прим.ЦЭС	10	Тереховка 110/10	33	14.09.19 9:28	14.09.19 10:55	0:00	14.09.19 10:55	0:00	МТО	выв	у	с.Тереховка.	дс / 50чел	50	0,08	8	+18, дождь
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	2	14.09.19 9:31	14.09.19 9:31	4:29	14.09.19 9:31	4:29	МТЗ	у		Произведен обход: под оп.76 мертвая птица (ворона).	нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	14.09.19 10:10	14.09.19 12:58	0:00	14.09.19 15:41	0:00	ав.откл	не раб		Включен без КТПЭ127, перегорание предохранителей ф.А,В со следами межфазного перекрытия. Устранено.	водозабор / быта нет	0	0,1	3	+16, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	В-10 Т1	14.09.19 10:12	14.09.19 10:57	11:22	14.09.19 10:57	21:18	МТО	выв	у	Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т2 в резерве)	водозабор / 1751 чел	1751	0,4	34	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тереховка 110/10	33	14.09.19 11:02	14.09.19 11:40	4:23	14.09.19 12:04	4:23	МТО	выв		с.Тереховка. Включен без 2-х ТП. В 12:04 все включено, замечаний нет.	ф.17 дс / 50чел	50	0,08	8	+18, дождь
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	14.09.19 11:37	14.09.19 12:45	6:52	14.09.19 18:46	6:52	МТЗ	ну	ну	с.Новгородка, М.Сазанка. Выделен участок между ЛР-2-08-04 и ЛР-2-08-03, обесточено 3 ТП. В пр.оп.129-130 при производстве работ по противопожарной очистке дороги (ИП Макаренко, подрядчик ЗАО Асфальт) спиленным деревом обрыв проводов ф.А,ф.В, на оп.130 и оп.131 провод ф.С с изолятором слетел с крепления, в пр.оп.128-129 обрыв провода ф.А. Сообщено в СБ, полицию. Устранено и включен полностью.	школа, дс, интернат, скважина / 670чел	670	0,2	9	+18, обл
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	14.09.19 11:40	14.09.19 12:39	9:44	14.09.19 20:48	9:44	"земля" от КУ			с.Горное, Горбатка. Включен без 3-х ТП. В 14:11 запитаны оставшиеся потребители от резерва. Выделен участок ВЛ пр.оп.95-201 без нагрузки. На оп.179 обрыв вязы, провод на траверсе. Устранено.	ф.2 ПС Осиновка нет / 821 чел	821	0,2	5	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	5	14.09.19 11:45	14.09.19 14:54	0:59	14.09.19 15:55	0:59	МТЗ	нет	у	с.Лубянка, Орловка Тигровый. Включен без 1 ТП. В 15:55 включен полностью после осмотра, замечаний нет.	нет / 250чел	250	0,05	5	+18, дождь
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	14.09.19 13:20	14.09.19 15:55	0:19	14.09.19 15:55	0:19	МТО	ну	ну	пгт.Магдагачи. В пр.оп. 39-40 падение дерева на провода (без повреждения) в результате его подтока персоналом железной дороги (в пгт.Магдагачи на территории ЭЧ-9), на оп.22 отгорел шлейф ф.С. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.	школа, дс / 3000чел	3000	1,1	11	+15, обл
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.5 РКЛ оп.207	14.09.19 16:00	14.09.19 16:59	0:32	14.09.19 16:59	0:32	МТЗ	нет	у	с.Тигровый, Орловка.	нет / 47чел	47	0,05	3	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	6	14.09.19 16:00	14.09.19 16:00	0:12	14.09.19 17:03	0:12	ав.откл	не раб	у	Резервный, без нагрузки.	быта нет	0		1	+22, ясно
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	14.09.19 17:04	14.09.19 17:20	2:31	14.09.19 18:35	8:12	МТЗ	ну	ну	с.Дубовское. Включен без 2-х ТП. В 18:35 включен полностью, осмотр без замечаний.	школа, насосная / 970 чел	970	0,24	24	+19, ясно
ЮЯ ЭС	6	МПС 35/6	МПС-2	14.09.19 19:25	14.09.19 19:44	0:00	14.09.19 19:44	9:14	МТЗ	ну	у	Алдан	нет / 1856чел	1856	1,8	23	+7, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	15.09.19 8:47	15.09.19 9:31	1:18	15.09.19 9:31	1:18	МТЗ		у	Повреждение на вед. ТП.	промзона / быта нет	0	1,2	23	+15, обл
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	15.09.19 8:48	15.09.19 8:48	4:49	15.09.19 8:48	4:49	МТЗ	у		Произведен осмотр. Повреждение на ведомственной отпайке.	нет	0	0	0	+11, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	15.09.19 9:03	15.09.19 10:01	1:12	15.09.19 10:01	15:57	ав.откл	нет	у	с.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово 2.	нет / 1519чел	1519	0,8	52	+13, ясно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	15.09.19 9:06	15.09.19 9:20	13:02	15.09.19 9:20	25:54	МТЗ	нет	у	Повреждение на вед. ТП.	насосная / 260чел	260	0,08	13	+13, ясно
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		15.09.19 9:16	15.09.19 9:16	1:07	15.09.19 9:16	2:22	ТНЗНП 2ст	у		ф.С-0; L=146,2 км; обход без замечаний.	нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	15.09.19 9:29	15.09.19 9:30	0:00	15.09.19 9:30	0:00	ав.откл	выв	у	с.Кучелиново.	нет / 100чел	100	0,25	14	+13, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	15.09.19 9:43	15.09.19 10:37	0:50	15.09.19 10:37	0:50	ав.откл	выв	у	с.Благодатное, с.Лесное. Повреждение на вед.отпайке.	школа / 569чел	569	0,9	7	+15, обл
ЭС ЕАО	35	Унгун - Бабстово		15.09.19 10:29	15.09.19 10:29	5:28	15.09.19 10:29	28:22	МТО	у		16.9.19 обход по оп.7 без замечаний, далее труднодоступный участок. Продолжение на 20.07.19.	нет	0	0	0	+16, обл
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	26	15.09.19 12:01	15.09.19 12:25	0:00	15.09.19 12:25	0:00	ав.откл	ну	у	с.Раздольное.	школа, КНС / 250чел	250	0,3	15	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	15.09.19 13:20	15.09.19 13:55	2:02	15.09.19 14:35	2:02	"земля" от КУ			с.Тамбовка. Включен без 8 ТП. В 14:35 включен полностью. "земля" самоустранилась.	в/м башня, дс / 2500чел	2500	0,73	19	+15, ветер
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	29	15.09.19 14:19	15.09.19 16:30	3:09	15.09.19 16:30	3:09	"земля" от КУ			с.Екатеринославка, Нагорный. На оп.150 заменен поврежденный фарфоровый изолятор.	скважина / 265чел	265	0,01	4	+18, ветер

Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	15.09.19 14:24	15.09.19 14:24	3:27	15.09.19 14:24	4:06	МТО	у				0	0	0	+14, дождь, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	15.09.19 15:16	15.09.19 15:51	1:09	15.09.19 17:43	3:55	МТЗ	ну		с. Чигири. Включен без 2-х ТП. В 17:43 включен полностью. В ТП 13-43 отключен поврежденный резервный кабель в сторону ТП 13-47.	скважина, администр / 500чел	500	0,8	25	+18, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	15.09.19 15:32	15.09.19 17:21	4:10	15.09.19 19:37	4:56	МТЗ	нет	ну	с.Безверхово. Включён до РЛ оп.99/1, без 11ТП. В 17:37 включён полностью. Повреждение на вед. ТП.	насосная / 260чел	260	0,1	32	+23, ясно	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		15.09.19 15:45	15.09.19 15:55	0:00	15.09.19 15:55	0:00	МТЗ-1	ну	у	В пр.оп.371-372 упали три дерева (сосна), без повреждения.	школа, скважина, д/с, больница / 2176чел	2176чел	0,35	32	+15, дождь, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	15.09.19 16:07	15.09.19 16:07	7:01	15.09.19 16:07	7:58	МТО	у			нет	0	0	0	+16, дождь, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	15.09.19 16:07	15.09.19 16:28	0:58	15.09.19 16:28	5:41	МТЗ	ну	у	г. Шимановск, с.Петруши, с.Базаисное, с.Берея.	школа, д/с, скважина / 283чел	283	0,34	18	+16, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	15.09.19 16:11	15.09.19 18:57	1:24	15.09.19 20:49	1:24	МТО	ну		Д=2,5км. п.Трудовое. Включен без 12 ТП. Повреждение на вед. ТП.	нет / 680чел	680	0,7	39	+23, ясно	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	36	15.09.19 16:11	15.09.19 17:28	5:59	15.09.19 19:34	7:03	МТЗ	ну	ну	с.Гулик. Включен без участка на 1 вед. ТП. В 19:39 включен полностью после осмотра, замечаний нет.	школа, д/с, водочкачка, больница / 471чел	471	0,1	11	+16, дождь, ветер	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	7	15.09.19 16:34	15.09.19 16:34	2:53	15.09.19 16:34	2:53	МТО	у			нет	0	0	0	+16, дождь, ветер	
Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	8	15.09.19 17:00	15.09.19 17:15	3:30	15.09.19 17:15	3:30	МТЗ	нет	у		нет	0	0	0	+16, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Турий-Рог 35/10	6	15.09.19 17:11	15.09.19 18:45	2:38	15.09.19 18:45	2:38	ав.откл	выв	у	с.Турий-Рог.	школа, скважина / 460чел	460	0,12	7	+25, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Реммаш 35/10	6	15.09.19 17:32	15.09.19 18:26	0:27	15.09.19 20:39	0:27	МТЗ	ну	ну	Лвл=18,2км. с.Светильное, Селеткан. Включен без 3-х ТП. В пролете опор 197-198 убрали 18 метровое дерево разбили склест.	школа, д/с / 432чел	432	0,08	6	+16, дождь, ветер	
Ам.СЭС	10	Джалинда 35/10	3	15.09.19 17:50	15.09.19 17:50	3:49	15.09.19 17:50	3:49	МТЗ	у			нет	0	0	0	+2, дождь, ветер, снег	
ЮЯ ЭС	6	Серебряный Бор 110/6	18	15.09.19 18:49	15.09.19 19:02	0:46	15.09.19 19:02	0:46	МТЗ	ну	у		нет / 525чел	525	0,2	4	0, мокр снег, ветер	
ЮЯ ЭС	6	Серебряный Бор 110/6	18	15.09.19 19:23	15.09.19 21:45	1:05	15.09.19 21:45	1:05	МТЗ	ну	ну	Осмотр: В-6 кв Ф18 выброс масла; произведена ревизия. Осмотр ВЛ без замечаний.	нет / 525чел	525	0,2	4	0, мокр снег, ветер	
Ам.СЭС	35	Тында - Строительная	№2	15.09.19 22:45	15.09.19 22:45	0:55	15.09.19 22:45	0:55	МТЗ	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	-2, снег, ветер	
ЭС ЕАО	10	ЖБИ 35/6	68	16.09.19 4:10	16.09.19 4:10	10:35	16.09.19 4:10	11:00	МТО	у			нет				+7, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	ЖБИ 35/6	65	16.09.19 4:10	16.09.19 4:15	0:00	16.09.19 4:15	0:00	МТО	ну	у		нет	1600	1	10	+7, пасмурно	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	16.09.19 6:02	16.09.19 6:35	1:47	16.09.19 8:08	1:47	МТО	ну	ну	Вкл без 3ТП, вкл в 8:08. Пр.оп.65-66 снята ветка.	п.Тыгда 300чел	300		6	-2, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	14	16.09.19 8:39	16.09.19 9:00	0:00	16.09.19 9:00	0:00	Ав.откл		у	с. Елабуга. Планируется обход.	нет / 100 чел	100	0,04	5	+5, дождь	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	16.09.19 8:42	16.09.19 8:42	0:28	16.09.19 8:42	0:28	МТЗ	у		с.Унгун, Красивое. Планируется обход.	нет	0	0	0	+5, облано	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	16.09.19 9:02	16.09.19 9:13	0:12	16.09.19 9:13	0:12	МТЗ	ну	у	с.Петруши Планируется обход.	школа, д/с, скваж, кот / 1000 чел	1000	0,3	18	+6, ветер	
Ам.СЭС	35	Тында - Строительная	№1	16.09.19 10:02	16.09.19 10:05	0:08	16.09.19 10:05	0:08	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Строительная. Налепание снега на провода. Осмотр без замечаний.	1500 чел / 0,4 МВт	1500	0,4		+4, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	16.09.19 11:54	16.09.19 15:36	23:39	16.09.19 19:35	23:39	Ав.откл	нет	ну	В 14:44 вкл без 8ТП, вкл в 15:36 без 5ТП, вкл в 18:37 без 3 ТП, вкл в 19:35; повреждение на ведомственном ТП.	насос, кот, школа, атс / 340 чел	340	0,17	18	+22, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	СВ-10	16.09.19 12:53	16.09.19 15:14	6:18	16.09.19 15:19	6:18	МТЗ	нет	у	С обесточиванием 2 сш 10кВ. Осмотр: отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет. /В 14:59 вкл СВ-10, в 15:14 вкл ф6, в 15:19 ф7, весь потребитель запитан/. Проверка РЗА: ф-6 произведена регулировка РТМ. На В10 ф-7 произведена регулировка привода.	школа, кот / 1160 чел	1160	0,2	9	+22, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	16.09.19 13:01	16.09.19 14:44	2:08	16.09.19 17:38	2:08	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 15:15 без 1ТП, вкл в 17:38. Повреждение на ведомственном ТП.	ф5	школа, кот / 122 чел	122	0,15	9	+20, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	16.09.19 18:08	16.09.19 20:10	0:00	16.09.19 20:10	0:00	МТЗ	ну	ну	Оп.10 снята птица (ворона).	школа, кот / 527 чел	527	0,2	15	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	В 6 Т1	16.09.19 20:48	16.09.19 23:38	0:00	16.09.19 23:38	0:00	дуг-защита	нет		Обесточилась 1С 6кВ (потребителю обеспечен резерв по сети бив) В яч. В 6 ТСН 1 разрушено два проходных изолятора. В яч. ТН 6 1 с разрушенные ОПН Ф С, от ОПН Ф В отгорел провод. Отсоединены поврежденные изоляторы, ОПН и включена 1С 6кВ, потребители запитаны. / в 17:13 17.9.19 повреждения устранены, восстановлена норм.сх/	ф12,13,14	800 чел	800	1		+18, ясно
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	17.09.19 6:11	17.09.19 6:11	4:06	17.09.19 6:11		МТЗ	у		Горный, Большие Ключи, Хвищанка.Планируется обход.	нет	0	0	0	+11, ясно	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	29	17.09.19 8:53	17.09.19 9:30	3:16	17.09.19 13:00	3:16	МТО	выв	ну	Вкл с выделенным уч без 2ТП (64 ч.дома). Повреждение каб.муфты на уч."оп.29-00/52-ТП92", заменена (13:00), восстановлена норм.сх..	кот, скваж / 1400 чел	1400	0,8	17	+10, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	17.09.19 10:55	17.09.19 11:04	0:16	17.09.19 11:04	0:16	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственной отпайке.			0,5	27	+19, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	17.09.19 12:37	17.09.19 12:37	4:02	17.09.19 12:37	7:45	МТЗ	у			нет	0	0	0	+19, ясно	
Ам.СЭС	10	Сулус-тяг 220/27,5/10	10	17.09.19 12:40	17.09.19 12:44	1:28	17.09.19 12:44	1:28	МТЗ	нет	у	п.Дакуй. Планируется обход.	школа, кот / 830 чел	830	0,2	5	+4, снег, ветер	

Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	17.09.19 13:37	17.09.19 14:51	8:13	17.09.19 14:51	8:13	МТО	ну	ну	Пр.оп. 24-25 снята ветка.	больн, школа, д/с, скваж/ 2200 чел	2200	0,4	15	+5, снег	
ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	483	17.09.19 14:02	17.09.19 14:44	0:08	18.09.19 17:52	0:08	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 15:13 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ ТП86- ТП806. Устранено, схема восстановлена	школа, д/с, кот/ 2000 чел	2000	0,4	6	+12, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	17.09.19 19:13	17.09.19 21:20	2:19	17.09.19 21:20	2:19	КУ, земля			с.Перевозное. Повреждение на вед. ТП.	школа, атс, скваж/ 340 чел	340	0,1	9	+19, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	СВ-10	17.09.19 20:06	17.09.19 20:30	0:09	17.09.19 20:32	0:09	Ав.откл			С обесточиванием поребителей 1 сш 10 кв. Осмотр: ф1 откл от МТЗ, МТО, АПВ усп. /В 20:17 вкл СВ-10, в 20:32 набрана нагрузка/ неселект	25 чел/ 0,06 МВт	25	0,06	7	+12, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	1	17.09.19 20:06	17.09.19 20:06	2:19	17.09.19 20:06	11:07	МТЗ, МТО	у			нет	0	0	0	+12, ясно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	18	17.09.19 20:14	17.09.19 20:14	0:19	17.09.19 20:14	0:19	МТО	у			нет	0	0	0	+4, мокр снег	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	17.09.19 20:24	17.09.19 20:28	0:00	17.09.19 20:28	0:00	Ав.откл	выв	у	Обход 20.9.19	нет/ 480 чел	480	0,5	13	+12, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	17.09.19 20:35	17.09.19 20:43	1:00	17.09.19 20:43	1:00	Ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний.	школа, кот/ 135 чел	135	0,4	14	+16, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	17.09.19 20:35	17.09.19 20:40	0:18	17.09.19 20:40	0:18	МТЗ	нет	у	Произведен осмотр. ТП 82070 повреждение по 0,4 кв.	кнс, бойлер, лож.насть/ 450 чел	450	1,2	14	+14, ясно	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	18.09.19 2:53	18.09.19 2:55	4:22	18.09.19 2:55	4:22	МТЗ	ну	у	с.Кирово. Планируется обход.	школа, жд/с / 465чел	465	0,03	6	+15, обл	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	18.09.19 5:07	18.09.19 5:07	0:02	18.09.19 5:07	0:02	МТЗ	у			нет	0	0	0	+14, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	18.09.19 5:07	18.09.19 5:07	0:49	18.09.19 5:07	0:49	МТЗ	у			нет	0	0	0	+14, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	18.09.19 5:13	18.09.19 5:13	0:06	18.09.19 5:13	0:06	МТЗ	у			нет	0	0	0	+14, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	СВ-10	18.09.19 5:13	18.09.19 5:39	0:00	18.09.19 5:39	0:00	ав.откл		у	Обесточена 1С 10 кв. В 5:37 включена 1С 6кВ на ХХ. При наборе нагрузки отключился ф.1 от МТЗ. неселектив	2945чел	2945	0,67	13	+14, ветер	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	18.09.19 5:29	18.09.19 6:10	1:29	18.09.19 8:07	3:44	"земля" от КУ			п.Лозовый. Включен без ТП-7309 (есть ДГ). В 8:07 полностью.	насосная / 644чел	644	0,5	11	+12, гроза	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	10	18.09.19 5:30	18.09.19 5:30	0:00	18.09.19 5:30	3:56	МТО	у			нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	18.09.19 5:37	18.09.19 5:37	0:00	18.09.19 5:37	241:20	МТЗ	у			нет	0	0	0	+14, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	1	18.09.19 5:39	18.09.19 5:39	21:51	18.09.19 7:14	21:51	МТЗ	ну	ну	Включен после осмотра, замечаний нет.	ф.13 (АВР)	нет	0	0	0	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	18.09.19 5:41	18.09.19 7:38	1:20	18.09.19 19:34	1:20	МТО	выв		часть г. Партизанск. Включен без 8 ТП. В 7:38 включен без 2-х ТП. В пр. оп. 5\25\4\1 - 5\25\4\2 обнаружен обрыв провода. Устранено, все включено	школа, д/с / 1460чел	1460	1	18	+9, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	4	18.09.19 5:55	18.09.19 6:29	2:19	18.09.19 6:29	2:19	МТЗ	нет	у	Произведен осмотр. Оп.8/2 ослабление провода в плащечном зажиме, при ветре слхст проводов. Устранено.	нет / 450чел	450	0,1	8	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Мучная 110/10	5	18.09.19 6:05	18.09.19 6:38	3:05	18.09.19 6:38	23:41	ав.откл	выв	у	с.Алтыновка.	школа, д/с / 276чел	276	0,02	2	+12, гроза	
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	13	18.09.19 6:10	18.09.19 6:13	2:55	18.09.19 6:13	2:55	МТЗ	ну	у	с.Гражданка. Планируется обход.	школа / 118чел	118	0,35	8	+6, гроза	
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	10	18.09.19 6:10	18.09.19 6:12	0:20	18.09.19 6:12	0:20	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.10-11 (под ВЛ) подгоревшие ветки.	д/с / 502чел	502	0,11	8	+6, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	18.09.19 6:15	18.09.19 6:15	0:00	18.09.19 6:15	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+14, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	18.09.19 6:20	18.09.19 6:24	3:17	18.09.19 6:24	3:17	ав.откл	нет	у	с.Суражевка. Планируется обход.	нет / 70чел	70	0,1	9	+15, ветер	
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	18.09.19 6:23	18.09.19 6:23		18.09.19 18:49		МТО	ну	ну	Оп.133-00/96-97 лежит дерево на проводах. Устранено	от ДГ потребителя	ростелеком / быта нет	0	0,01	1	+2, снег
Прим.ЦЭС	6	Известковая 35/6	4	18.09.19 6:25	18.09.19 10:38	0:57	18.09.19 10:38	1:56	ав.откл	нет		п.Минеральный. Повреждение на вед.ТП	медсклады / 100чел	100	6л	10	+12, ветер	
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	14	18.09.19 6:38	18.09.19 8:08		18.09.19 8:08		МТЗ	нет	у	с.Загорное.И.Михайлова,Красноярковка.	нет / 516чел	516	0,05	4	+6, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	18.09.19 6:39	18.09.19 6:39		18.09.19 6:39		МТЗ	у			нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	6	18.09.19 6:41	18.09.19 7:01	2:02	18.09.19 7:01	24:24	ав.откл	выв	у	с.Киевка.	школа / 70чел	70	0,1	6	+11, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Георгиевка 35/10	1	18.09.19 7:00	18.09.19 7:00	0:00	18.09.19 7:00	0:00	МТЗ	у		с.Георгиевка.	нет	0	0	0	+10, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Георгиевка 35/10	4	18.09.19 7:00	18.09.19 7:00	5:59	18.09.19 7:00	12:09	МТЗ	у		с.Актый.	нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 35/10	3	18.09.19 7:02	18.09.19 11:10	0:04	18.09.19 11:10	0:04	МТЗ	ну	ну	ТП-2007 заменены перегоревшие ВВ предохранители.	школа, д/с / 513чел	513	0,16	4	+10, дождь, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	18.09.19 7:04	18.09.19 7:04	2:19	18.09.19 7:04	2:19	МТЗ	у		с.Чугуевка.	нет	0	0	0	+8, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	по ф.7 в ТП-7022 В-6	18.09.19 7:10	18.09.19 9:46	1:03	18.09.19 9:46	23:45	Ав.откл		у	Обход без замечаний	нет / 404чел	404	0,3	19	+12, дождь, гроза	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	159	18.09.19 7:17	18.09.19 7:17	2:53	18.09.19 15:26	10:09	"земля" от КУ			ТП 621 заменен поврежденный оп.изолятор фВ.	АВР у потребителя	очистные / быта нет	0	0,02	2	+5, дождь
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	7	18.09.19 7:20	18.09.19 7:28	0:00	18.09.19 7:28	0:00	МТЗ	ну	у	с.Крыловка.	нет / 343чел	343	0,06	5	+10, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Ракитное 35/10	2	18.09.19 7:28	18.09.19 8:32		20.09.19 19:33		МТО	не раб	ну	Вкл без двух ТП (ТП-5082, ТП-5142 повреждены в следствии попадания молнии, в 15:02 обеспечен резерв по 0,4 кв). /Повреждение ТП 5082: корпус РУ-10, оп. и прох.изоляторы, ошиновка 10/0,4 от тр-ра, прох. изол тр-ра: ТП 5142: оп.прох.изоляторы, ошиновка 10/0,4 от тр-ра, прох. изоляторы тр-ра, РВС-10 всех фаз/. В 19:24 завершены АВР по ТП5142, продолжение АВР по ТП5082 20.09.19 19:33 устранено, схема восстановлена.	школа-3, дс-2 / 1328 чел	1328	0,21	20	+9, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	18.09.19 8:07	18.09.19 8:34	0:00	18.09.19 22:13	0:00	МТЗ	нет	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 9:10 без 2ТП, вкл в 16:18 без 1ТП, вкл в 22:13. В оп.196 попадание молнии: повреждение изоляции, каб.муфты (спуск к ТП7309); устранено.	насосная / 644чел	644	0,5	11	+12, гроза	
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	140	18.09.19 8:08	18.09.19 8:55	0:08	18.09.19 10:23	0:08	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч (без нагрузки), вкл в 10:23 без замечаний. В пр.оп. 140-00/76-77 под проводами ВЛ обнаружена макушка дерева со следами КЗ.	быта нет, больница	0	0,09	1	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	18.09.19 8:36	18.09.19 9:16	0:00	18.09.19 9:24	0:00	МТЗ	выв		Вкл в 9:16 без 4ТП, вкл в 9:24 без замечаний.	нет / 3600 чел	3600	0,8	16	+19, ясно	

Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	18.09.19 8:45	18.09.19 8:58	4:24	18.09.19 8:58	85:42	МТЗ	ну	у	с.Петруши, Базисное.	школа, дс / 1000 чел	1000	0,5	18	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	18.09.19 8:54	18.09.19 11:27	1:11	18.09.19 12:24	2:50	МТЗ	нет	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 12:24 без замечаний.	школа / 115 чел	115	0,07	8	+12, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Новолокровка 110/35/10	4	18.09.19 9:07	18.09.19 11:22	1:42	18.09.19 11:22	90:17	МТЗ	ну	у	Вкл после прохождения грозы. Осмотр без замечаний.	школа / 262 чел	262	0,04	3	+9, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	18.09.19 9:10	18.09.19 9:10	0:03	18.09.19 9:10	0:03	МТЗ	у		Повреждение на ведомственном уч.	нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	18.09.19 9:40	18.09.19 11:55	0:20	18.09.19 14:36	10:53	МТЗ	нет	ну	Вкл до РЛ-1, вкл в 14:36. Оп.54 заменен поврежденный изолятор, устранен слхест проводов.	п/з / 150 чел	150	0,02	7	+18, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	4	18.09.19 9:40	18.09.19 12:12		18.09.19 12:12		Ав.откл	выв	не прои з	Оп.8/2 провис провода (ослабление в плашечном зажиме), при ветре слхест проводов. Устранено.	нет / 450 чел	450	0,1	8	+15, ветер	
Ам.ВЭС	10	Ядрино 220/27,5/10	1	18.09.19 9:40	18.09.19 12:07	0:00	18.09.19 12:07	0:00	МТЗ	ну	ну	Пр.27-27/1 снята ветка.	нет / 678 чел	678	0,2	3	+10, дождь, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП80202 яч.б	18.09.19 9:45	18.09.19 10:06	0:13	18.09.19 10:06	0:13	Ав.откл	не раб	у		нет / 600 чел	600	0,2	4	+19, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Началовка 35/10	4	18.09.19 10:32	18.09.19 11:35	0:40	18.09.19 11:35	0:40	МТЗ	у		быта нет	0	0,02	2	+10, ветер		
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.9 РКЛ оп.421	18.09.19 10:55	18.09.19 10:59	0:55	18.09.19 10:59	0:55	Ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний.	нет / 624 чел	624	0,17	9	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	18.09.19 11:08	18.09.19 12:17	0:37	18.09.19 17:13	0:37	МТЗ	выв	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 14:23 без ЗТП, вкл в 17:13. Пр.оп. 94-95 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия.	насосная, дс / 1990 чел	1990	1,1	20	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	18.09.19 11:08	18.09.19 11:45	1:55	18.09.19 11:45	1:55	МТЗ	выв	у	Пр оп 55-56 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия.	дс, насосная / 2141 чел	2141	1,1	16	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	18.09.19 11:22	18.09.19 11:23	1:31	18.09.19 11:23	1:31	МТО	выв	у		школа, насосная / 970 чел	970	0,24	19	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	18.09.19 11:41	18.09.19 11:42	4:05	18.09.19 11:42	4:05	МТО	ну	у		школа, дс, насосная / 656 чел	656	0,2	9	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Вл.Петровка 35/10	4	18.09.19 11:55	18.09.19 12:30	1:47	18.09.19 12:30	1:51	МТЗ	выв	у		нет / 325 чел	325	0,08	7	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	18.09.19 11:59	18.09.19 17:13		18.09.19 18:46		"земля" от КУ			Включен для поиска"земли прибором. В 18:46 вкл по нормальной схеме, ТП 7548 выведены из схемы поврежденные разрядники 6 кВ.	школа / 404 чел	404	0,3	16	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	11	18.09.19 12:10	18.09.19 12:17		18.09.19 12:17		Ав.откл	нет	у	с.Каленовка. Пр.оп.10-11,18-19,19-20. ветки деревьев на расстоянии от провода 0,2м	школа / 221 чел	221	0,13	5	+15, ветер	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	10	18.09.19 12:14	18.09.19 12:50	9:04	18.09.19 12:50	9:04	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	в/ч / 480 чел	480	0,2	7	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.9 РКЛ оп.421	18.09.19 12:22	18.09.19 13:57	0:35	18.09.19 13:57	0:35	Ав.откл	нет	у	с.Васхановка.	нет / 624 чел	624	0,17	9	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	18.09.19 13:05	18.09.19 14:40		18.09.19 21:32		МТЗ	нет	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 14:39 без ЗТП, вкл в 20:42. Повреждение на ведомственном ТП.	п/з (на ДГ) / 370 чел	370	0,17	7	+15, ветер	
Прим.СЭС	35	В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка		18.09.19 13:13	18.09.19 14:11	0:00	18.09.19 14:11	8:59	МТЗ	ну	у	Обесточены ПС Варфоломеевка, ПС Яковлевка, ПС Андреевка, ПС Яблоновка. Пр.оп.31-32 под линией обнаружено дерево со следами подгара, провод не поврежден.	Яковлевский р-н / 5928 чел	5928	2,73		+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	3	18.09.19 13:23	18.09.19 13:32		18.09.19 13:32		МТЗ	выв	у		водоканал / 13 чел	13	0,4	2	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	18.09.19 14:27	18.09.19 14:29	0:14	18.09.19 14:29	0:14	МТЗ	выв	у		школа, насосная / 2856 чел	2856	1,7	22	+15, ветер	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	18.09.19 14:40	18.09.19 14:40	1:26	18.09.19 14:40	5:27	МТО	у		г.Завитинск.	нет	0	0	0	+15, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	18.09.19 14:52	18.09.19 16:25	0:13	18.09.19 16:25	7:29	МТО	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	очистные / 800 чел	800	0,42	15	+15, ветер	
Ам.ВЭС	10	Тажная 35/10	2	18.09.19 15:10	18.09.19 15:10	0:00	18.09.19 15:10	50:25	МТЗ	у		п.Восточный.	нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	12	18.09.19 15:38	18.09.19 19:02	1:40	18.09.19 19:02	1:40	"земля" от КУ			РС 5268 повреждение изолятора подвижного ножа ф.А. Устранено	школа / 400 чел	400	0,17	6	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	18.09.19 15:43	18.09.19 15:45	0:40	18.09.19 15:45	4:24	МТО	не раб	у	Обход до 23.9.19	школа / 703 чел	703	0,12	5	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	18.09.19 15:55	18.09.19 16:17	0:35	20.09.19 15:11	0:35	Ав.откл	выв		Причина: ВПЭС (горсети) занимались поиском повреждения по своим КЛ (вед.ф.8 Чайка). Во время испытания произошло повреждение КЛ в лотке под а/трассой, в результате повреждены КЛ Ф-7 №1,2 и КЛ Ф-13 №1,2. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. МП1: КЛ №1 1470 м от ПС Чайка, МП2 КЛ №2 - под а/трассой в лотке; устранено.	ф.1 Седанка	нет / 600 чел	600	0,8	3	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	13	18.09.19 15:55	18.09.19 16:17	0:26	19.09.19 11:16	0:26	Ав.откл	выв		Причина: ВПЭС (горсети) занимались поиском повреждения по своим КЛ. Во время испытания произошло повреждение КЛ в лотке под а/трассой, в результате повреждены КЛ Ф-7 №1,2 и КЛ Ф-13 №1,2. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки. /б-50 монтаж 4х соед. муфт и 2 каб.вставок на КЛ №1,2/. Устранено	ф.1 Седанка	нет / 900 чел	900	0,6	3	+18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	18.09.19 16:58	18.09.19 16:58	0:09	18.09.19 16:58	0:09	МТЗ	у		с.Лазаревка.	нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Занадворочка 35/10	3	18.09.19 17:00	18.09.19 20:20	4:22	19.09.19 2:54	4:22	"земля" от КУ			В 20:20 включен без З ТП (взято 70% нагрузки). В 20:48 вкл с землей, поиск МП прибором; вкл в 2:23. Повреждение на ведомственной отпайке.	школа, насосная / 480 чел	480	0,17	5	+15, ветер	

Прим.ЭЭС	35	Ракитное 35/10	T1	18.09.19 17:05	18.09.19 19:30	0:06	20.09.19 2:07	0:06	ДЭТ			S=2,5МВА (ПС однотр-ая). Обесточена си-10 кв. Осмотр зоны ДЭТ без замечаний. Испытан- низкая изоляции обмотки НН, обрыв по фА, вводить в работу нельзя. Производится замена тр-ра /19.9.19-Т1 демонтирова; смонтирован новый, установлено новосное оборудование; произведена обвязка тр-ра; наладка РЗА, в 1:23 20.9.19 Т1 вкл под напряжение, в 2:07 под нагрузку.	ф.З Новотроицкое	Дальнереч.р-н / 2862 чел	2862	0,6		+10, сильный дождь
Ам.СЭС	10	Юбилейная 35/10	3	18.09.19 17:12	18.09.19 17:20	0:01	18.09.19 17:20	0:01	МТЗ	нет	у	п.Поляковский.	насосная / 368 чел	368	0,1	3	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	11	18.09.19 17:44	18.09.19 17:47	0:21	18.09.19 17:47	0:21	МТЗ	не раб	у	Произведен осмтр. ТП 2816 повреждение по 0,4 кв.	нет / 61 чел	61	0,03	2	+15, ветер	
Прим.ЭЭС	10	Игнатевка 35/10	6	18.09.19 18:02	18.09.19 18:51	0:36	19.09.19 13:43	0:36	МТЗ	ну	ну	Вкл без ШТП, вкл в 19:19 без ЗТП (п/з на ДГ). 19.9.19 в 13:43 включен полностью. Причина не установлена	п/з (на ДГ) / 309 чел	309	0,08	10	+15, ветер	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	18.09.19 18:48	18.09.19 20:42	1:03	19.09.19 6:21	1:03	МТЗ	ну	ну	Вкл без ШТП, вкл в 6:21. Пр.оп. 371-372 убрано упавшее дерево.	школа / 432 чел	432	0,23	11	+15, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	18.09.19 21:34	18.09.19 22:31	3:00	18.09.19 22:31	3:00	МТЗ	выв	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	атс/ 1644 чел	1644	0,3	13	+7, ветер	
Прим.ЭЭС	10	Новотроицкое 35/10	3	18.09.19 21:55	19.09.19 7:32	0:20	20.09.19 15:15	0:42	МТО	запр ет	ну	Вкл в 0:48 до РЛ58 (запит 7 ТП), вкл в 8:28 без ЗТП. В 9:57 включили без 1 ТП (в 13:02 обесточен резерв по 0,4 кв). На РТП5139 разрушен оп.изолятор подвижного контакта. Устранено.	скваж, школа, д/с/ 2901 чел	2901	0,6	46	+7, пасмурно	
Прим.ЭЭС	10	Рождественка 35/10	7	18.09.19 22:09	19.09.19 7:50	0:05	19.09.19 7:50	0:05	МТО	запр ет	ну	с.Рождественка.Осмотр без замечаний.	нет/ 556 чел	556	0,1	6	+7, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	19.09.19 1:06	19.09.19 2:00	3:32	20.09.19 22:00	3:32	МТЗ	не прои з		Потребителю обеспечен резерв. Выделен уч. (без нагрузки) ПС А-ТП4, определено МП- 2040м от ПС А. Устранено, схема восстановлена	ПС Мингордоок ф12	нет/ быта нет	0	0,4	2	+12, ясно
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	19.09.19 7:12	19.09.19 7:26	0:32	19.09.19 7:26	42:11	МТО	не раб	у	с.Заречная Слобода.	д/с, атс, скваж/ 753 чел	753	0,2	11	+3, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	19.09.19 9:20	19.09.19 13:07	1:55	19.09.19 14:53	1:55	"земля" от КУ			В 9:32 вкл без ШТП, вкл в 13:07 с землей (поиск МП прибором). Оп.305 заменен поврежденный изолятор фБ, схема восстановлена (14:53).	школа / 569 чел	569	0,4	18	+10, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Крыловка 35/10	7	19.09.19 10:18	19.09.19 13:03	1:16	19.09.19 13:03	1:16	МТО	запр ет	у	Пр.оп.32-33 устранен схлест проводов фА,В.	насосная / 343 чел	343	0,06	5	+10, ветер	
Прим.ЭЭС	10	Усури 35/10	4	19.09.19 10:37	19.09.19 10:38	1:36	19.09.19 10:38	1:36	МТЗ	ну	у	Обход 20.9.19	насосная, школа, дс / 465 чел	465	0,21	8	+16, пасмурно	
Ам.ЭЭС	10	РП-2	ф.15	19.09.19 11:03	19.09.19 11:35	1:28	19.09.19 17:52	1:28	МТЗ	ну	ну	При производстве земляных работ экскаватором ООО "Сервер" повреждена КЛ на уч. ТП2-ТП18. Сообщено в СБ. Вкл с выделенным уч.без нагрузки. В 17:72 повреждение устранено, схема восстановлена.	дс / 6452 чел	6452	1,1	22	+15, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Крыловка 35/10	6	19.09.19 11:25	19.09.19 13:29	0:57	19.09.19 16:42	0:57	МТЗ	выв	ну	Вкл без З ТП, вкл в 16:42. Пр.оп.488-489 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений).	школа / 334 чел	334	0,06	7	+9, пасмурно	
Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	15	19.09.19 11:47	19.09.19 12:05	2:13	19.09.19 17:16	6:01	КУ, земля			Вкл без З ТП, вкл в 17:16. ТП-49 повреждение концевой каб.муфты; произведен ремонт.	нет / 2400 чел	2400	0,6	13	+15, ветер	
Прим.СЭС	35	Фабричная-2 - Л - Крутая		19.09.19 12:37	19.09.19 12:37	0:31	19.09.19 21:06	0:31	КУ, земля			Потребителю предварительно обеспечен резерв . на ПС Фабричная-2 был отключен В-35 Крутая, линия питалась со стороны ПС Крутая. Оп.53 (дерево, промж) излом траверсы, падение гр.троса на провод ф.А; устранено, восст.норм.схема.	ДГ у потребителя	нет	0	0	0	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	19.09.19 13:30	19.09.19 13:30	0:29	19.09.19 13:30	0:29	МТЗ	у		с.Никольское.	нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	19.09.19 14:02	19.09.19 14:19	2:04	19.09.19 14:19	12:24	МТЗ	ну	у	Обход 20.9.19	нет / 432 чел	432	0,23	11	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП80202 яч.6	19.09.19 16:48	19.09.19 17:24	0:01	19.09.19 17:24	0:01	Ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний	нет / 50 чел	50	0,1	3	+22, ясно	
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	2	19.09.19 17:23	19.09.19 18:00	0:43	19.09.19 18:00	4:03	МТО	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	очистные / 800 чел	800		15	+18, ясно	
Ам.ВЭС	6	Угольная 35/6	3	19.09.19 19:37	19.09.19 21:24	2:24	19.09.19 22:15	2:24	КУ, земля			Вкл без ЗТП, вкл в 22:15. Пр.оп.21-22 устранен обрыв провода.	ПС Мебельная ф3	д/с/ 2700 чел	2700	0,4	16	+10, облачно
Ам.ЭЭС	10	Реммаш 35/10	19	20.09.19 7:07	20.09.19 9:48	3:25	20.09.19 9:48	3:25	МТЗ	ну	ну	Оп.15 заменены 2 изолятора.	школа, д/с, пож.часть/ 4000 чел	4000	0,7	10	+4, облачно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	20.09.19 8:35	20.09.19 8:35	0:06	20.09.19 8:35	0:06	МТО	у		ТП 3077 перегорели плавкие вставки ф.А,В. Заменены.	нет	0	0	0	+2, ясно	
Прим.СЭС	10	Милоградово 35/10	7	20.09.19 8:46	20.09.19 11:57	0:42	21.09.19 14:54	0:42	КУ, земля			с.Маргаритово, Щербаковка, Лиственное, Брови. Вкл. с землей. L-65км. Обход отложен до утра, фидер работает с переосом по напряжению (А-5,7 кв, В-4,2 кв, С-8,1 кв). Оп. 813 повреждение изолятора. 11:20 устранено. Оп.1097 повреждение изолятора. Устранено.	школа, 1500 чел	1500	0,3	13	+10, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15 РП Новониколаевк а ф.9	20.09.19 13:00	20.09.19 23:52	0:04	20.09.19 23:52	0:04	МТЗ	нет	ну	с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. Выделен участок до оп.103, осмотрен дважды, повреждение не обнаружено. Разбирают шлейфа на оп.51. В пр.оп.48-49 произведена чистка просеки, схема восстановлена, все запитано	270 чел	270	0,09	5	+16, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	17	20.09.19 20:22	20.09.19 21:51	0:04	20.09.19 22:50	0:04	"земля" от КУ			Выделен уч-к без потребителя, все запитано. Оп.258 заменен изолятор	быта нет	0	0,01	3	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	21.09.19 3:12	21.09.19 3:38	0:00	21.09.19 3:38	0:00	Ав.откл	нет	у	Обход без замечаний.	нет / 600 чел	600	0,12	2	+9, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	21.09.19 4:06	21.09.19 4:09	1:48	21.09.19 4:09	1:48	МТЗ	нет	у	Обход без замечаний.	школа / 700 чел	700	0,39	8	+9, гроза, дождь	

Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В-10-Т1	21.09.19 5:20	21.09.19 6:07	0:00	21.09.19 6:07	0:00	дуг.защита			Обесточена 1 сш-10 кв. В яч.ф.3 перекрытие животным (крыса).		нет / 1147 чел	1147	2,8		+9, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	16	21.09.19 5:59	21.09.19 6:03	0:06	21.09.19 6:03	0:06	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний		быта нет	0	0,01	9	+10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Лаза 35/10	2	21.09.19 7:28	21.09.19 7:53	0:56	21.09.19 7:53	0:56	МТЗ	выв	у	Обход без замечаний		нет / 93 чел	93	0,03	4	+7, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	21.09.19 10:21	21.09.19 10:22	1:37	21.09.19 10:22	4:46	Ав.откл	нет	у	Обход до 27.09.19		480 чел	480	0,3	15	+18, ясно
Прим.ЮЭС	110	Топаз 110/6	Т2	21.09.19 10:43	21.09.19 11:25	0:00	22.09.19 10:40	0:00	ДЗТ			Однор отключалась ВЛ 110 Берговая-2-Топаз-Новый Мир (ДЗ1ст, АПВусп), на ПС Топаз работа ОД КЗ Т-2 (Бл: перегрев масла, низкий уровень масла РПН, низкий уровень масла бака тр-ра, ГЗ на сигнал). Обесточены 1,2 сш-6 кв, обеспечен резерв. Хищение 3-х контрольных кабелей (около 60м каждый) от ОПУ до клемного ящ. Т-2 на ОРУ 110 неизвестными лицами. Сообщено в СБ. В 09:42 контрольные кабели восстановлены, проведена проверка РЗМА Т-2 и в 10:40 Т-2 включен.	Т1	часть г. Большой камень 1150 чел	1150	2,2		+18, ясно
ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	483	21.09.19 16:20	21.09.19 17:36	0:00	25.09.19 14:57	0:00	МТЗ	ну	ну	Выделен поврежденный участок. Повреждена КЛ-6 кв от ТП-86 яч-5 до ТП-806 яч-2. 22.9.19 не занимались. 23.9.19 определено МП: 76м от ТП-86. 24- смонтир. каб. вставка, установлены соед.муфты. ; 25.9.19 в 14:57 вкл в работу.		школа, д/с / 360чел	360	0,4	7	+10, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	1	21.09.19 18:02	21.09.19 19:48	23:34	21.09.19 19:48	23:34	Ав.откл	выв	ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП-2397 Оп. 25 (анкер) разрушение изоляторов фазы В, траверсы не касаются. Устранение по заявке 22.09.		п.Тополово, 160 чел	160	0,04		+11, дождь
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	8	21.09.19 19:57	21.09.19 20:32	0:00	21.09.19 20:32	0:00	КУ, земля			Повреждение на вед.уч-ке		быта нет	0	0,16	4	+17, ясно
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		22.09.19 5:47	22.09.19 5:47	0:10	22.09.19 5:47	0:10	2ст ТНЭП, ВЧТО №3		у	Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	22.09.19 7:46	22.09.19 7:46	0:00	22.09.19 7:46	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	22.09.19 11:35	22.09.19 12:48	0:02	22.09.19 13:30	0:02	МТО	выв		г.Фокино. В 12:48 включен без 8 ТП. В 13:30 включен полностью. Планируется обход.		бойлерная, госпиталь / 500чел	500	0,3	14	+18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	22.09.19 11:55	22.09.19 12:32	1:57	22.09.19 12:32	9:59	МТЗ, МТО	не раб	у	г.Белогорск. Планируется обход.		приют / 3280чел	3280	0,5	15	+18, обл
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	22.09.19 14:34	22.09.19 17:41	3:21	23.09.19 2:57	3:54	МТО	ну	ну	В 17:41 все потребители запитаны от резерва. Повреждение концевой кабельной муфты на оп.1. Устранено.	ф.3 ПС Иман	насосная, п/з / 20чел	20	0,02	4	+19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	22.09.19 14:49	22.09.19 15:00	3:54	22.09.19 19:12	4:07	ав.откл	выв		Повреждение одного из 2-х кабелей от ПС до РТП-23. КЛ-6 №2 выведена из работы, КЛ-6 №1 включен. Место повреждения 237 м от ПС Чайка	ф.13	госдачи / 600чел	600	0,5	3	+19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	22.09.19 16:30	22.09.19 18:50	0:00	22.09.19 18:50	0:00	МТО	ну	не прои зв	Совхоз. В пр.оп.9-10 обрыв проводов ф.А,С. Устранено.		нет / 131чел	131	0,1	21	+19, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	22.09.19 19:31	22.09.19 20:02	0:41	22.09.19 20:02	0:41	МТЗ	ну		г.Благовещенск. Повреждение на вед. Участке.		насосная, школа, д/с / 5000чел	5000		11	+17, облачно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	23.09.19 4:43	23.09.19 4:46	0:39	23.09.19 4:46	0:39	Ав.откл	ну	у	с.Уборка, Варлаховка, Каменка, Заметное		527чел	527	0,2	14	+5, пасмурно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	23.09.19 8:20	23.09.19 8:26	0:00	23.09.19 8:26	0:00	МТО	ну	у	с.Уборка, Варлаховка, Каменка, Заметное.Пр.оп.210/43-46 произведена чистка просеки.		школа / 527 чел	527	0,2	14	+6, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Новотроицкое 35/10	1	23.09.19 18:39	23.09.19 19:45	3:10	23.09.19 19:45	3:10	МТО	нет	у	Произведен осмтр: пр. оп.26-27 следы прохождения гусеничной техники. / на рядом проходящей ВЛ 35 Веденка-Новотроицкое пр. оп. 85-86 сторонней организацией смонтирован ВОЛС (без согласования) Сообщено ОВД/		насосная, школа, д/с / 452чел	452	0,1	3	+16, ясно
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	1	23.09.19 19:33	23.09.19 21:13		23.09.19 21:13		МТЗ	нет	у	с.Сиваковка. Обход без замечаний.		школа / 320чел	320	0,17	5	+13, ясно
Хаб.СЭС	110	Озерная 110/10	2Т	24.09.19 6:33	24.09.19 7:27	0:55	24.09.19 8:47	7:45	ДЗТ			По прибытию персонала обнаружено: работа ОД КЗ, откл. ВЛ 110 Селихино-Вознесенская с отп. Озерная (1ст НЭП, АПВ усп.). В 8:47 на ПС Озерная вкл тр-р 2Т, в яч.14 (вводная яч.2Т) перекрытие животным (убрана крыса).	1Т	в/ч	0	0,34	1	+8, ясно
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	24.09.19 10:12	24.09.19 10:14	0:30	24.09.19 10:14	0:30	МТО	не раб	у	Осмотр без замечаний.		школа, д/с, кот, насосн/774 чел	774	0,15	11	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	24.09.19 12:38	24.09.19 13:21	2:05	24.09.19 13:21	19:41	МТО	выв	у	Обход до 30.9.19		нет/ 200 чел	200	0,6	17	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	24.09.19 14:42	24.09.19 15:46	0:55	24.09.19 18:26	0:55	МТЗ	нет	не прои зв	Вкл в 14:07 без 8ТП, вкл в 15:46 без 4ТП, вкл в 15:54 без 2ТП, вкл в 18:26. На вводе в ТП 7388 разрушение прох.изолятора фВ, рядом ветка со следами перекрытия. Устранено.		школа, кот, больн/ 1916 чел	1916	1,6	13	+18, ветер
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	24.09.19 16:15	24.09.19 16:20	0:29	24.09.19 16:20	0:29	МТЗ	ну	у	Произведен осмтр. Персоналом ЗАО Асфальт допущено падение дерева на ВЛ: пр.оп. 128-129 обрыв проводов, оп.129-132 повреждены траверсы, срыв проводов. Сообщено СБ, ОВД. В 20:23 повреждения устранены, все включено. (по заявке, выделяли уч. с 3 ТП)		скваж/ 670 чел	670	0,2	13	+14, облачно
Ам.ЦЭС	10	Амурсельмаш 35/10	3	24.09.19 16:20	24.09.19 17:01	0:13	24.09.19 17:01	0:13	МТЗ	ну	у	Произведен осмтр. С ввода РК-34 снят п/этилен.пакет.		госп, вч, кот, связь/4745 чел	4745	0,8	21	+12, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	11	24.09.19 17:20	24.09.19 18:44	0:00	24.09.19 18:44	0:00	Ав.откл	нет	не прои зв	На РТП отгорание шлейфов ф А, В, слхст. Устранено.		школа, кот/ 221 чел	221	0,13	5	+18, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	24.09.19 17:59	24.09.19 18:14	0:25	24.09.19 18:14	0:25	Ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний.		школа, кот/ 450 чел	450	0,1	10	+17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	24.09.19 18:20	24.09.19 19:15	3:09	24.09.19 19:15	3:09	Ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний.		зона/ 600 чел	600	0,12	2	+18, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	24.09.19 18:24	24.09.19 22:22	0:22	24.09.19 22:43	9:03	МТЗ	нет	ну	В 22:22 выделен участок без нагрузки. В 22:43 включен полностью. В пр.оп.97-98 убрано дерево (провода ВЛ без повреждений).		д/с, кот, школа/ 1460 чел	1460	0,6	8	+12, ветер

Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	24.09.19 18:38	24.09.19 19:01	1:39	24.09.19 20:48	4:22	МТО	выв	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 20:48. Пр.оп. 276-277 снята ветка.	школа, д/с/ 1480 чел	1480	0,5	18	+12, ветер	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	37	25.09.19 10:40	25.09.19 11:09	0:00	25.09.19 11:52	0:00	МТЗ	ну	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 11:52. Повреждение на ведомственном участке.	школа, д/с, кнс/ 4640 чел	4640	1,4	15	+14, облачно	
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	1	25.09.19 12:00	25.09.19 12:24	1:46	27.09.19 16:58	107:52	МТО	выв	не прои зв	Потребителю обеспечен резерв. Выведены из работы поврежденные КЛ на уч. "ПС ТЭЦ до ТП 115", "ПС ТЭЦ- ТП 7". Определено МП: 48 м от ТП-115 яч.4. Устранено, схема восстановлена	больн, кот, школа, д/с/ 1115 чел	1115	1,5	17	+15, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Разрез 35/6	3	25.09.19 12:22	25.09.19 12:31	220:29	25.09.19 12:31	220:29	МТЗ	ну	у	Осмотр до 29.9.19.	кот, школа/ 691 чел	691	0,2	16	+18, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	25.09.19 13:25	25.09.19 17:34		25.09.19 17:34		КУ, земля			Вкл в 15:10 без 7ТП, вкл в 17:34 полностью. Оп.181 снята ветка с траверсы.	нет/ 84 чел	84	0,1	8	+16, ясно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	25.09.19 13:53	25.09.19 14:48	0:00	27.09.19 18:00	1:53	МТЗ	ну	не прои зв	Вкл с выделенным уч. без нагрузки. Повреждение КЛ на уч. "оп.72-03/1-ТП316" сторонним лицом при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. На повреждении КЛ№1 (межфазное), КЛ№2 (одна жила) Устранено	школа, д/с, кот, насон/ 600 чел	600	0,3	8	+15, облачно	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский	Л-101	25.09.19 15:37	25.09.19 15:42	0:30	25.09.19 15:42	0:30	ЧТЭЦ ДЗ 1з; Леб: ТНЭП Зст, ИМФ 156 км	выв	у	/исходная сх: в работе ВЛ 110кВ Ч ТЭЦ-М.Нимныр, ВЛ 110кВ ЧТЭЦ -Хатыми, ВЛ 110кВ М.Нимныр-Хатыми, ВЛ 110кВ Лебединский-Юхта. В ремонте уч. ВЛ 110кВ Н.Куранах-Лебединский до РП Хвойный./ Схема ремонтная: выведен участок ВЛ-110 Н.Куранах-Лебединский до РП Хвойный. Обесточены 5 ПС 110 кВ (М.Нимныр, Б.Нимныр, Юхта, Лебединский, Алдан) и 6 ПС 35 кВ (МПС, Б.Гора, Ленинский, Водозабор, Якуют, Селигдар). По ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимныр (Л-101) пр.оп.282-283 под линией следы проезда грузовой техники, на проводах ф.А,С следы подгара, ремонт провода не требуется. Сообщено в СБ	13 МВт/ 21000 чел/ Алданский район	21000	13		+6, облачно	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	26.09.19 9:21	26.09.19 12:21	0:24	26.09.19 17:21	0:46	МТО	выв	не прои зв	Вкл без 3ТП, вкл в 17:21 без замечаний.	нет / 2100 чел	2100	0,6	12	+15, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	16	26.09.19 13:54	26.09.19 13:58	0:24	26.09.19 13:58	0:24	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.	быта нет	0	0,04	9	+21, ясно	
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алман - Ясневый		26.09.19 14:08	26.09.19 17:19	0:00	26.09.19 17:19		"земля" от КУ			Оп.200 разрушен изолятор ф.В; провод на оп.200 перегорел, лежит на земле. Устранено	нет / 1067 чел	1067	0,15	8	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	11	26.09.19 15:40	26.09.19 15:42	2:53	26.09.19 15:42	2:53	МТЗ	не раб	у	Обход 27.9.19	нет / 61 чел	61	0,03	2	+22, ясно	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский	Л-101	26.09.19 20:51	26.09.19 21:11	1:05	27.09.19 2:10	5:30	ЧТЭЦ: ТНЭП 3,4 ст, Леб: ТЭП Зст. ИМФ 177км.	ну	ну	Обесточены ПС 110 Б.Нимныр, Юхта. В 21:11 запитаны ПС110 Юхта, Б.Нимныр (со стороны ПС Лебединский). /На ЧТЭЦ В-110 не включался, выведен в ремонт (22:07), вкл в 23:31/. В 2:04 включен уч-к ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимныр с отпайками на XX со стороны ЧТЭЦ. В 2:10 на ПС М.Нимныр (ч/з В-110 Хатыми) замкнут транзит. Осмотр пр.оп.201-290, 290-345 без замечаний (двумя бригадами). 28.9.19 от оп. 345 до М.Нимныра, замечаний нет. 29.9.19 на уч-ке ВЛ ЧТЭЦ-М.Нимныр обнаружено расщепление траверсы П-обр. дер. оп. №175. Произведена замена с 8:00 30.9.19 до 8:00 1.10.19.	уч. ВЛ 110 "Лебединский-Б.Нимныр"	150 чел/5 МВт/ с/а Селигдар	150	5	+14, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	26.09.19 22:59	26.09.19 23:34	5:37	26.09.19 23:34	5:37	Ав.откл	выв	у	с. Благодатное с. Лесное.	школа, кот/ 546 чел	546	1,25	7	+12, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Промысловка 110/35/10	11	27.09.19 4:25	27.09.19 5:46	0:25	04.10.19 22:02	5:32	КУ, земля			Вкл в 4:50 без 10ТП, вкл в 5:46 без 3ТП, вкл в 5:55 с выделенным уч. без нагрузки. Повреждение КЛ на уч. "РП 8020-ТП82025" и "РП 80201-РП 80202". 29.9.19 определено место повреждения КЛ 525м от РП80201, на участке РП 80201-РП 80202. Определены 2 места повреждения КЛ на участке РП 80202-ТП82025, 1-е повреждение 148м от ТП82025, 2-е 262м от ТП82025. 30.9.19 найдено 4-е повреждение 100 метров от РП80202 в сторону РП80201. 1-2.10.19 не занимались. 3.9.19 смонтировано 2 каб.вставки 10м и 25м и 4 соед.муфт на уч."РП80201 - РП80202" и в 23:37 включен участок РП80201-РП80202. 4.10.19- на уч."РП80202-ТП82025" произв.монтаж 2 каб.вставок, 4 соед.муфт, испытан вкл по норм.сх в 22:02.	ф13	насосн, бойл, школа/ 2030 чел	2030	0,4	16	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	27.09.19 4:59	27.09.19 6:34	3:12	02.10.19 23:18	3:12	МТО	выв	не прои зв	Вкл без 5ТП. В 10:27 полностью. Повреждения КЛ -195м от РП 80005 в сторону ТП 81092. Повреждение на территории завода "Звезда". 1.10.19 получено согласование на проведение работ, 2.10.19 проведены земл.работы, смонтированы каб. вставка и 2 соед.муфты. В 23:18 включен в работу.	ф.9 Береговая-2	школа, насосн, рыбзавод/ 1500 чел	1500	0,65	15	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	27.09.19 6:55	27.09.19 7:45	6:29	30.09.19 12:46	7:22	МТО	выв	не прои зв	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ - 300 м от ТП81001. Второе МП: 40 м от ТП-81001 в ст ПС Береговая-1. Проведены земляные работы по первому повреждению. 29.9.19 11:55 разработан котлован по 2-му МП: 40м от ТП-81001. В 18:16 допущена бригада на обе поврежд КЛ, для монтажа 4-х муфт (2-х кабельных вставок по 2м). 30.9.19 устранено.	ф42	теплпункт/ 1000 чел	1000	1	9	+14, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	27.09.19 7:40	27.09.19 7:40	0:02	27.09.19 7:40	0:02	МТЗ	у		Оп.118/3 заменен изолятор.	нет/ 135 чел	135	0,1	4	+10, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	27.09.19 7:51	27.09.19 7:51		27.09.19 7:51		МТЗ	у		с. Славинка.	нет	0	0	0	+10, ясно	

Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф.9 в ТП-10 яч.5	27.09.19 9:27	27.09.19 9:55	0:35	27.09.19 14:05	22:42	МТЗ	нет	ну	Включен без ТП-32 (метеостанция). В ТП 32 обнаружено повреждение конц. каб. муфты. Устранено (смонт.каб.вставка)	нет / 1200 чел	1200		6	+15, ясно	
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	13	27.09.19 9:45	27.09.19 9:45	0:00	27.09.19 9:45	0:00	МТЗ	у		г.Зая	нет	0	0	0	+15, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Центральная 110/35/10	39	27.09.19 10:01	27.09.19 10:07	0:00	27.09.19 10:07	0:00	МТО	запр ет	у	г.Благовещенск.	нет / 200 чел	200	0,3	8	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	27.09.19 15:19	27.09.19 15:26	2:17	27.09.19 15:26	2:55	МТО	нет	у	п.Сибирцево.	нет / 492 чел	492	0,3	11	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Кролецы 110/35/6	21	27.09.19 16:45	27.09.19 16:46	1:55	27.09.19 16:46	7:27	МТЗ	нет	у	п. Кролецы.	нет / 480 чел	480	0,3	15	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	27.09.19 17:10	27.09.19 17:38	0:00	27.09.19 17:38	3:29	МТЗ	ну	у	Уссурийск	нет / 100 чел	100	0,2	6	+22, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	27.09.19 17:40	27.09.19 17:47	0:51	27.09.19 17:47	16:45	МТЗ	не раб	у	Обход 30.09.19	нет / 250 чел	250	0,09	3	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	27.09.19 17:42	27.09.19 18:17	0:57	27.09.19 21:20	0:57	"земля" от КУ			Вкл без ЗТП, вкл в 21:20. РТП (на оп 210/7) разрушение подвижного опорного изолятора Ф-В; устранено.	нет / 874 чел	874	0,2	8	+23, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф.9 ЦРП-101 ввод (яч.7)	27.09.19 19:07	27.09.19 19:23	0:00	27.09.19 22:02	0:00	Ав.откл	нет	у	по фидеру была частично нагрузка ф.16 ПС Береговая-1. В 19:23 вкл без ЗТП, вкл в 21:18 без ЗТП, вкл в 22:02 без замечаний.	нет / 1100 чел	1100	1	15	+17, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Кролецы 110/35/6	21	27.09.19 20:33	27.09.19 20:33	0:00	27.09.19 20:33	9:04	Ав.откл	нет	у	РПВ по ТВ. Осмотр до 4.10.19	нет	0	0	0	+16, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	27.09.19 20:50	27.09.19 21:02	2:22	27.09.19 21:02	14:53	Ав.откл	нет	у	обход без замеч	школа, кот/ 1036 чел	1036	0,4	14	+19, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	16	28.09.19 6:17	28.09.19 6:17	0:01	28.09.19 6:17	0:01	МТЗ	у		с.Тамбовка.	нет	0	0	0	+12, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	28.09.19 7:35	28.09.19 9:07	0:19	28.09.19 9:49	6:49	Ав.откл	нет	ну	Ивановка, Николаевка, Отрадное. Вкл. без 6-ти ТП. В 09:35 включен без 1-го ТП. В 9:49 вкл. полностью. Произведён обход, замечаний нет.	школа, кот/ 1036 чел	1036	0,4	13	+10, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	28.09.19 8:20	28.09.19 8:20	1:40	28.09.19 8:20	1:40	МТЗ	у		с.Чкаловское.	нет	0	0	0	+11, ясно	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	28.09.19 9:06	28.09.19 9:06	0:28	28.09.19 9:06	0:28	Ав.откл	у		Обход 1.10.19	нет	0	0	0	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	28.09.19 11:23	28.09.19 11:56	2:32	28.09.19 11:56	11:12	Ав.откл	выв	у	с.Новая Сила, Перетино.	школа / 243 чел	243	0,4	11	+19, ясно	
Ам.ЦЭС	35	Промышленная - Коммунальная		28.09.19 13:20	28.09.19 16:07	0:00	29.09.19 2:04	0:00	МТО	ну	не прое зв	Обесточена ПС Коммунальная. Сломалась машина ОБВ. В 16:07 запитано без 13-ти ТП. В 17:06 (ч/з 3ч 46м) потребитель запитан полностью. По ВЛ-35 падение метал. опоры №15, вырвало шпильки из фундамента. Пересечение с ВЛ 10кВ, установлены 2-е повышенные опоры. Устранено	сети 10кВ: ф-11 Томь, ф-22 Амурсельмаш	г.Белогорск: 5750 чел	5750	4,6	30	+23, ветер
Ам.ВЭС	6	Новорайчиха 35/6	18	28.09.19 14:16	28.09.19 14:59	0:00	28.09.19 14:59	0:00	МТО	ну	у	п.Новорайчиха. Осмотр 30.09.19.	д. сад, водозабор, дом пристарелых / 2099 чел	2900	0,5	17	+23, ветер	
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	21	28.09.19 14:21	28.09.19 15:07	1:54	28.09.19 15:07	1:54	МТО	не раб	у		школа, дет. сад, больница / 1526 чел	1526	0,8	19	+23, ветер	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	28.09.19 15:11	28.09.19 17:32	0:05	28.09.19 18:23	0:05	КУ "земля"			г. Завитинск. Потребитель запитан, выделен головной уч-к до ЛР-790 без потребителя. Заменяли изоляторы на оп.107/4а и 54/5 по фазе С.	ф-3 Городская	нет / 3000 чел	3000	0,6	18	+23, ветер
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	В-10 Т2	28.09.19 17:28	28.09.19 18:07	0:28	29.09.19 0:11	2:00	ДЭТ			С успешным АПВ отключалась ВЛ-35 Кировка - Крыловка (МТЗ 2ст). На ПС Крыловка отключался СВ-35 (без блинкеров) с успешным АПВ, В-35 Т2 не отключился. На КРУН-10 обнаружена птица, повреждены прох. изоляторы 10 кВ всех трех фаз ТСН-2. Обесточена 1,2С -10кВ, запитаны от Т1. В 23:06 заменены изоляторы, проведена проверка токовых цепей Т2, введен в работу Т2. 2.10.19 продолжена проверки РЗА, без замечаний.	Т1	п.Горный, Большие Ключи, Хвицанка 777 чел	777	0,1	16	+22, пасм
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В-10-Т1	28.09.19 21:08	28.09.19 21:30	0:45	28.09.19 21:30	4:15	Дуг.защита		у	Обесточена 1сш-10 кВ. В каб.отсеке вед.ф.3 обнаружена животное (крыса), требуется чистка изоляции. Введена в работу без вед.ф.3 (нагрузка переведена на вед. ф.10). Устранено 29.09.19 в 11:51 по заявке, схема восстановлена	с.Хороль,Лукашев ка / 1147 чел	1147	1	40	+18, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	28.09.19 22:12	28.09.19 23:18	0:00	29.09.19 2:37	0:00	МТЗ	ну	ну	Включен без БТП. Пр.оп.43-44 обрыв провода падением тополя. Устранено, все включено	дс-2 / 2500 чел	2500	1,9	19	+20, ветер	
Ам.ВЭС	10	Тажная 35/10	29	28.09.19 22:30	28.09.19 22:30		28.09.19 22:30		МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Соколычи 35/10	2	29.09.19 5:35	29.09.19 5:46	0:54	29.09.19 5:46	0:54	Ав.откл	нет	у		нет / 700 чел	700	0,8	21	+11, ясно	
ЭС ЕАО	10	БЭС 110/35/10	171	29.09.19 8:03	29.09.19 8:04	2:05	29.09.19 8:04	2:05	МТО	нет	у		нет / 50 чел	50	4	4	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	29.09.19 8:21	29.09.19 8:28	3:11	29.09.19 8:28	3:11	Ав.откл	нет	у		школа / 165 чел	165	0,02	6	+11, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Биикин 110/10	25	29.09.19 8:24	29.09.19 9:43	5:34	29.09.19 9:43	5:34	МТО	выв	не прое з	Повреждение на вед. отпайке.	быга нет	0	0,03	6	+17, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Соколычи 35/10	2	29.09.19 8:25	29.09.19 12:48	8:11	29.09.19 14:31	8:11	Ав.откл	нет	ну	Цвл=33,3км. Запитано 12ТП, 13:16 вкл. без 5-ти ТП, 14:11 без 3-х ТП. В 14:31 всё вкл. Повреждение на вед. ТП.	нет / 700 чел	700	0,8	21	+11, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	29.09.19 8:26	29.09.19 8:36		29.09.19 8:36		Ав.откл	нет	у	ТП-7037 разрушен проход.изолятор ф.А, провод провис на шлейфе к ОПН. Устранено	школа / 1036 чел	1036	0,43	14	+11, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	5	29.09.19 8:31	29.09.19 8:40	0:04	29.09.19 8:40	1:25	Ав.откл	нет	у		нет / 250 чел	250	0,05	5	+11, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	6	29.09.19 8:54	29.09.19 9:59	6:58	29.09.19 9:59	6:58	МТЗ	выв	у	с.Каймановка, Каменушка.	школа / 300 чел	300	0,2	8	+11, ясно	
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	6	29.09.19 10:24	29.09.19 10:29	2:54	29.09.19 10:29	2:54	МТЗ	нет	у	часть с.Кондратеновки.	нет / 300 чел	300	0,4	17	+17, ясно	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	29.09.19 17:44	29.09.19 20:08	8:03	29.09.19 20:08	17:16	МТЗ	ну	ну	Цвл=12,6км. п. Санболи. Повреждение на вед. ТП.	нет / 1122 чел	1122	0,3	5	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	29.09.19 22:38	29.09.19 23:19	1:36	29.09.19 23:44	9:00	Ав.откл	выв	у	Включен без ЗТП. В 23:44 полностью.	п/с / 143 чел	143	0,1	4	+19, ясно	

Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп 1Р-тяг		30.09.19 1:10	30.09.19 1:10	0:00	30.09.19 1:10	0:00	Волна: НЗЗ 2 ст, ВТЭЦ-1: НЗЗ 1 ст	у	На ПС Орлиная отключался В-110 ВТЭЦ-2 от 4ст ТНЗНП, АПВ усл. Сбоя в движении поездов не было. На оп.65 средний провод ф.А следы перекрытия на полимерном изоляторе в сторону оп.64. С 13:06 до 19:18 произведена замена изолятора, ВЛ-110 введена в работу.	нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	30.09.19 10:22	30.09.19 10:22	0:47	30.09.19 10:22	0:47	МТЗ	у	Обход на 4.10.19.	нет	0	0	0	+15, ясно