

Филиал	У, кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц.значимые объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор 35/6	T2	01.01.20 4:33	01.01.20 5:06	0:33	01.01.20 15:19	10:46	ГЗ на отключен ие	нет		На ПС Шкотовский водозабор откл. СВ-35 и В-35 Верхняя (от ГЗ T2), Обесточены 2С-6 ПС Шкотовский водозабор (без нагрузки), ПС Верхняя, ПС Депо, вед. ПС Пристань, вед. ПС Насосная-1. Запитаны от резерва. В 6:37 на ПС Шкот. водозабор вкл. СВ-6, запитана 2С-6. По работе котельных замечаний нет (запустили ДГ). T2 выведен в ремонт. Осмотр T2: в газом реле газа нет, течь масла из тр-ра отсутствует, в расширительном баке уровень масла не просматривается, в газовом реле масло есть. 13:36 произведена проверка РЗА, выявлено нарушение целостности изоляции в клемном шкафу T2, замечание устранено. Долито масло в расширительный бак. В 15-19 T2 введен в работу, схема приведена в исх. состояние. Ложная работа	ВЛ-35 Смоляниново тяга Депо	п.Смоляниново (2 котельн. на ДГ), п.Романовка / 3242 чел	3242	4,5		-20, ясно
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	С-171	01.01.20 4:38	01.01.20 4:38	0:00	01.01.20 4:38	0:00	ТЭНП 1ст	у		ИМФ 105,9 км, ф.-А.	нет	0	0	0	-15, сильный ветер, снег	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	9	01.01.20 5:54	01.01.20 6:25	0:31	01.01.20 6:25	0:31	МТО	выв	у	г.Николаевск.	больница, водозабор / 2250 чел	2250	1,3	13	-15, сильный ветер, снег	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	9	01.01.20 6:47	01.01.20 8:55	2:08	01.01.20 10:14	3:27	МТО	выв	не произв	Лвл=22,1км. г.Николаевск. В 07:38 включен до КТП-25 запитано 5ТП. В 08-55 включен без отпайки на ТП "БПРМ" (аэропорт, перешел на ДГ). Произведен обход, замечаний не выявлено. В 10-14 включено все, схему привели в исх. состояние	больница, водозабор / 2250 чел	2250	1,3	13	-15, сильный ветер, снег	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	9	01.01.20 10:37	01.01.20 12:59	2:22	03.01.20 18:15	55:38	МТО	выв	не произв	Выделен головной участок КЛ. В 12:47 перезапитали 5 ТП, в 12:59 перезапитаны все потребители. 2.1.20 в 12-18 допущена бригада на поиск МП. Не смогли определить МП; 3.1.20 определено МП- 60м от ТП50 (на территории д/с, под асфальтом);устранено.	ф.27 Ник.ТЭЦ	больница, водозабор / 2250 чел	2250	1,3	13	-15, сильный ветер, снег
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	С-171	01.01.20 11:03	01.01.20 11:03	0:00	01.01.20 11:03	0:00	ТНЭНП 3 ст	у		ИМФ - 105,4 км. ф.А.	нет	0	0	0	-15, ветер, снег	

Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	С-171	01.01.20 11:29	01.01.20 11:29	0:00	01.01.20 11:41	0:12	ТНЗНП Зст.	ну	у	ИМФ - 106,9 км. Ф.А. Обход ВЛ планируется после улучшения погодных условий. По прибытию персонала на ПС Многовершинная произведен осмотр ПС- замечаний нет. АВР бкВ успешен. Замечаний по кот. нет. 3.1.20 дороги расчищены, проезд открыт; /4.1.20 в 15:32 закончен осмотр пр.оп.650-750, без замечаний. В 15:47 продолжен осмотр пр.оп.750-850 закончен в 18:20), без замечаний. 9.01.20 обход пр.оп.616-723 без замечаний. 10.01.20 обход до оп.817 без замечаний; пр.оп. 905-906 обнаружено стоящее дерево под проводами. Устранено 17.01.20.	на ПС Многовершинная АВР бкВ успешен	1 котельная (замечаний нет)/ 782ч.	0	0	0	-15, ветер, снег
Хаб.СЭС	110	Белая гора - Многовершинная	С-174	01.01.20 11:29	01.01.20 11:29	0:00	01.01.20 11:29	0:00	ТЗНП 1ст	у		ИМФ - 1,4км. Ф.А. Обход 9.01.20 обход без замечаний		нет	0	0	0	-15, ветер, снег
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	01.01.20 12:25	01.01.20 13:14	0:49	01.01.20 13:14	0:49	МТЗ	нет	у	с. Ровное с. Сергеевка.		котельная (замечаний нет)/1470ч.	1470	0,78	11	-20, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	8	01.01.20 13:25	01.01.20 14:50	1:25	01.01.20 16:53	3:28	Ав. Откл.	нет	ну	с.Васияновка Каленовка. В 14-50 включен до РС-669 (оп211/1). Запитано 4ТП. На ОП 211/1 сорван изолятор ф.В. Устранено		д.сад/650ч.	650	0,04	5	-12, ясно
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	01.01.20 15:24	01.01.20 15:24	0:00	01.01.20 15:24	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп. 124-125 убрано дерево (из внеохранный зоны, наклон при ветре, следы перекрытия).		1 котельная (замечаний нет)	0	0	0	-13, ясно
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	по ф.12 в РП 80204 откл. ф.4	01.01.20 16:10	01.01.20 17:47	1:37	04.01.20 3:34	59:24	Ав. Откл.	выв	не произв.	п. Дунай. В 17:47 все потребители запитаны. Выделен участок КЛ от ТП82150 до ТП 82151 (без нагрузки). 2.1.2020 определено МП: 169м. От ТП 82150 (повреждение концевой каб. Заделки не подтвердилось). 3.1.20 проведены земляные работы, разрезан, испытан. 4.1.20 в 3-34 выполнен монтаж вставки и соед. муфт		нет/300ч.	300	1,2	3	-6, ясно
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	142	01.01.20 18:40	01.01.20 19:13	0:33	01.01.20 19:13	0:33	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний		нет/550ч.	550	0,08	4	-18, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	01.01.20 20:17	01.01.20 21:05	0:48	01.01.20 21:05	0:48	МТЗ	нет	у	Произведен осмотр (3.1.20). Оп.168/10 снята проволока.		котельная (замечаний нет)/1470ч.	1470	0,78	11	-20, ветер

Прим.СЭС	10	Пластун 110/6	6	02.01.20 9:39	02.01.20 9:39	0:00	02.01.20 9:39	0:00	МТЗ	у		п.Пластун. При обходе на ОП 131 РЛ-8 обнаружен обрыв шлейфа ф.А (в плашечном зажиме). В 17-15 повреждение устранено		больница (котельная, замечаний нет), насосная / 800 чел	0	0	0	-17, ясно
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - ХТЭЦ1 с отпайками	№1	02.01.20 16:17	02.01.20 16:17	0:00	02.01.20 16:17	0:00	ВЧБ, ОМП-10км от ПС РЦ, ф.С	у		Осмотр без замечаний. 9.01.20 внеплан.обход: под оп.1 (отп на ПС Городская) обнаружена использованная коробка пиротехники, других замечаний нет		нет	0	0	0	-13, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	02.01.20 17:59	02.01.20 19:08	1:09	04.01.20 19:16	49:17	МТО	выв	не произв.	Включен без БТП, в 19-42 без одного ТП. В 20-29 выделен участок от ТП82062 до РП80201 (без нагрузки). 3.1.20 в 12-14 обнаружено МП-повреждение КЛ на уч. "ТП82062-РП80201" (58 м от РП 80201), МП откопано (в муфте). Проведены испытан, других повреждений нет. 4.1.20 15:45 произв.монтаж каб.вставки и 2 соед.муфт, испытан, вкл в 19:16.	ф.11 ПС Промысл овка	котельная,2 в/ч/500ч.	500	0,5	14	-8, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	02.01.20 21:13	02.01.20 21:13	0:00	02.01.20 21:13	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	-14, ясно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	03.01.20 13:07	03.01.20 16:36	3:29	03.01.20 16:36	3:29	МТЗ	ну	ну	с."Ласточка",с.Емельяновка, п/з:"Стрельникова", "Емельянова", "Леонова". В 15:14 вкл без БТП, вкл в 16:36. Пр.оп. 127-128 снята ветка (замечаний в работе котельных нет). Кот.: 1- Примтепло, есть ДГ, 2- на П/З - есть ДГ)		п/з, кот-3 (есть ДГ), скваж/238 чел	238	0,1	9	-17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	03.01.20 13:25	03.01.20 13:25	0:00	03.01.20 13:25	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. ТП-5188а заменены перегоревшие ВВ предохранители фА,В.		нет	0	0	0	-6, ясно
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	04.01.20 6:00	04.01.20 6:39	0:39	04.01.20 6:39	0:39	МТЗ	ну	ну	п.Верхняя Эконь. Повреждение на вед отпайке (котельная администрации, резерва нет, сообщено есть еще котельная школы и клуба у них есть резерв)		котельная администр, (сообщено, замечаний нет)/520ч.	520	0,35	5	-20, обл.
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		04.01.20 12:21	04.01.20 12:21	0:00	04.01.20 12:21	0:00	ДФЗ	у		ИМФ 25,1км, фВ от ПС Тамбовка. Осмотр зоны ИМФ без замечаний. 5.1.20 произведен верховой осмотр. На оп.145 заменен полимерный изолятор ф.В.		нет	0	0	0	-18, облачно
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	04.01.20 13:03	04.01.20 13:53	0:50	04.01.20 19:28	6:25	КУ, земля			Вкл без ТП (20 ч.домов), вкл в 19:28. Оп..414-05/17 заменен поврежденный изолятор.		нет/ 415 чел	415	0,26	18	-18, облачно

Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	СВ-10	04.01.20 18:05	04.01.20 18:10	0:05	04.01.20 18:10	0:05	МТЗ	нет	у	с. Ивановка, с. Николаевка, с. Отрадное. Осмотр: ф2 (РСК, не откл, бл.МТЗ; произведена регулировка привода В-10 кВ ф2. (Замечаний в работе котельных нет). 5.01.20 произведен осмотр Ф-2: в пр.оп.12-14, 20/7-20/8 ветки деревьев до провода 0,2м.		1,3 МВт/ 3516 чел/ 3 кот, школа, больн	3516	1,3	45	-12, ясно
Ам.ЦЭС	10	Князевка 35/10	8	04.01.20 19:02	04.01.20 22:03	3:01	04.01.20 22:03	3:01	КУ, земля			В с. Великокнязевка сторонним а/м сбита ж/б оп. №12, обрыв двух проводов. Сообщено СБ, ОВД. Котельная с.Великокнязевка в 19-50 перезапитана от резерва, замечаний нет. Повреждения устранены	кот, ст.Мегафон/ 228 чел	228	0,1	2	-20, облачно	
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	52	05.01.20 0:18	05.01.20 0:26	0:08	05.01.20 5:21	5:03	МТЗ	выв	ну	часть г.Биробиджан. После РПВ появился "перекок". В 1:04 отключили отпайку на БТП (частный сектор) На ОП 6-06/1 отгорел шлейф ф.В. В 5-21 обрыв устранен, все запитано	2 КНС /1270ч.	1270	2	20	-25, обл.	
Ам.ЗЭС	10	КС 7А 220/10	В10 Т1	05.01.20 1:04	05.01.20 1:04	0:00	05.01.20 13:25	12:21	ЗМН			АВР 10 успешен.. Со слов персонала газпрома замечаний по компрессорным установкам нет. При осмотре обнаружено на 1ТН и 2ТН перегорание предохранителей 10кВ трех фаз. Предохранители особенные. В 9:30 на ПС прибыла бригада испытателей, релейщиков (4 чел, 1 ед.техн). Произведены испытания 1ТН-10, 2ТН-10, заменены ПК-10 и В-10 Т1 включен. Сняты осциллограммы, ведется анализ.	Т2	газпром	0	0	-23, обл.	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	05.01.20 15:47	05.01.20 17:07	1:20	05.01.20 20:36	4:49	"Земля" от КУ			с.ЗеркальноеВ 17:07 включен с "землей" для поиска повреждения с прибором. На оп.14 срыв изолятора ф.В, провод касается траверсы. Устранено.	нет / 290чел	290	0,1	12	-6, ветер	

Прим.ЦЭС	110	Новоникольск 110/35/6	T2	06.01.20 9:35	06.01.20 11:21	1:46	07.01.20 6:22	20:47	MTЗ	выв		Обесточились 2с-35, 6кВ ПС Новоникольск, ПС 35кВ Коммунар. Осмотр Т-2, 2С-6 без замечаний. На ПС Н.Николюк В-35 Т-2 выброс масла по ф.А,С, выведен из работы. В 10:37 Т-2 включен на х.х; при включении В-6 Т2 на 2с-6кВ "земля" ф.А. /ПС Коммунар в 11:08 (ч/з 1:33) после осмотра, запитана по ВЛ-35 Воздвиженка-Коммунар (п.Новоникольск 3370 чел,3,6 МВт, 3 кот). ПС Н.Николюк в 11:21 по В-6 Т2 схема разобрана, включен СВ-6, запитаны все потребители от Т1/; в 11:42 включена 2С-6кВ от Т2, КИ в норме. В 12:40 включена ВЛ-35кВ Новоникольск-Коммунар со стороны ПС Коммунар. На ПС Н.Николюк В-35 Т2 по ф.С внутреннее повреждение двух вводов, повреждение внутрибаковой изоляции (по ф.А,В В-35 Т-2 повреждений не обнаружено). / В 17:32 включен СВ-35, запитана 2С-35кВ; ПС Коммунар запитана по сети 35 кВ от ПС Новоникольск/. Проведены испытания В-35 Т-2 фА, В, изоляция в норме; произведена регулировка втычн.контактов ф А,В. ; в 6:22 7.1.20 произведена замена вводов фаза "С", произведена замена подвижного контакта "С", замена масла "А,В,С", чистка изоляции "А,В,С", восстановлена норм.сх.	Т1, ВЛ-35 Воздвиженка-Коммунар	4 котельные (на 2-х есть ДГ, потребит. собрано: без замечаний) / 6520чел	6520	9,25	64	-16, ясно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	06.01.20 14:10	06.01.20 14:11	0:01	06.01.20 14:11	0:01	MTЗ	ну	у	часть г.Биробиджан. Замечаний в работе котельных нет. 7.01.20 в прол. оп. 68-00/10 - 11 ф.-А обнаружен посторонний предмет (предположительно фольга, свисает на 30см).		2 котельн, школа-интернат / 3926чел	3926	1,4	16	-18, обл
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	5	06.01.20 17:00	07.01.20 0:28	7:28	07.01.20 1:31	8:31	ав.откл	нет	ну	Лвл=26,8км. п/з Сенная, Золотая. В 0:28 вкл без п/з Сенная, вкл в 1:31. Пр. оп. 120-121 ветка дерева касается проводов двух фаз; следы перекрытия. Устранено.		2 п/з (есть ДГ) / быта нет	0	0,1	2	-5, пасм
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	4	06.01.20 17:54	06.01.20 19:10	1:16	06.01.20 19:10	1:16	ав.откл	нет	у	с.Новоникольск. 7.01.20 осмотр, замечаний нет.		школа / 1000чел	1000	0,6	11	-6, пасм
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	07.01.20 13:15	07.01.20 13:25	0:10	07.01.20 13:25	0:10	ав.откл	выв	у	п.Новый Мир. Котельная запитана, замечаний нет. Произведен обход КВЛ, в пр.оп № 22-23 и 24-27 необходима чистка просеки.		котельная (предупр., есть ДГ)/ 580 чел	580	0,5	10	-6, снег
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	07.01.20 16:42	07.01.20 17:36	0:54	07.01.20 17:36	0:54	ав.откл	ну	у	п.Мирный. Повреждение на вед. участке. Со слов жителей около оп. № 1 к ТП-2445 во время запуска фейверков были вспышка и хлопок (на каб. наконечниках следы подгара).		школа, насосная / 1574 чел	1574	0,2	5	-11, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	1	07.01.20 16:42	07.01.20 17:14	0:32	07.01.20 17:14	0:32	ав.откл	ну	у	п.Тополово. Повреждение на вед. участке. Со слов жителей около оп. № 1 к ТП-2445 во время запуска фейверков были вспышка и хлопок (на каб. наконечниках следы подгара).		КНС / 2100 чел	2100	2	3	-11, ясно

Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	07.01.20 18:03	07.01.20 19:00	0:57	07.01.20 23:56	5:53	КУ "земля"			Лвл=17,33км. п.Сергеевка, Ястребовка, Южная, Сергеевка. В 18:45 котельная перешла на ДГ. В 19:00 вкл. без 4-х ТП (45 чел), котельная запитана, замечаний нет. В 21:32 включен до РЛ-3 оп.136, запитано еще 2ТП. На оп.178 (ж/б, одноствочная) сорвана вязка по ф.С, провод на траверсе. Устранено.	котельная п.Сергеевка (предупр., есть ДГ) / 280 чел	281	0,2	16	-4, снег
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	08.01.20 1:08	08.01.20 1:08	0:00	08.01.20 1:08	0:00	ЧТЭЦ: ТЗНП 2ст, АПВ усп. М.Нимны р: ТЗНП 2ст, АПВ усп. Лебедин ый: ТЗНП 1ст, АПВ усп	у		ИМФ ф.С-0 86,1км от ПС Лебединый. В 15:45 закончен обход участка ВЛ-110 Б.Нмныр-М.Нимныр (Лвл=47,8км), замечаний нет. 9.01.20 обход от ЛР-110 Карьер до ПС М.Нимныр без замечаний.; 13- пр.оп.345-473, без замечаний.	нет	0	0	0	-20, снег
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	08.01.20 4:06	08.01.20 4:29	0:23	08.01.20 4:29	0:23	МТЗ	ну	у	п.Витязь, Рисовая падь.	школа, насосная / 140чел	140	0,75	54	-5, снег
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	08.01.20 4:32	08.01.20 7:15	2:43	08.01.20 7:34	3:02	МТЗ	ну	ну	с.Покровка, Минеральное. В 6:11 включен до оп.227 РЛ-25, запитано 3ТП из 10. В 7:14 включен до РЛ-28 оп.278 без 4-х ТП. Повреждение на вед. отпайке.	котельная / 382чел	382	0,16	10	-7, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	2	08.01.20 13:00	08.01.20 14:20	1:20	08.01.20 19:13	6:13	МТО	ну	ну	п.Переясловка. Запитано 5ТП (без котельной). В 13:18 котельная перешла на ДГ. Сбита ж/б опора 20/6 погрузчиком на территории ИП Киргизова. Сообщено в полицию. В 14:20 (ч/з 1ч 20 мин) запитано без 3-х ТП, котельная остаётся на ДГ. В 15:39 по наряду допущена бригада (3 ед.тех.+6 чел.). В 19:13 опора установлена, потребитель запитан по норм.сх.	больница, котельная на ДГ (предупрежд ён) / 1000 чел	1000	1,2	10	-8, ясно
Прим.ЗЭС	10	Разрез 110/10/6	3	08.01.20 14:58	08.01.20 16:11	1:13	08.01.20 18:06	3:08	МТЗ	ну	не произв	Лвл=19,1км. с.Федосьевка, с.Бурлит. Котельная перешла на ДГ, в 15:15 вкл. 4ТП (без котельной). В 16:11 (ч/з 1ч 13м) вкл. до оп. 124/13, без 2-х ТП (котельная запитана по норм. сх.). В 18:06 включен полностью, при обходе замечаний не выявлено.	котельная с.Федосьевка на ДГ (предупрежд.) / 691 чел	691	0,18	16	-7, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	08.01.20 17:58	08.01.20 17:58	0:00	08.01.20 17:58	0:00	МТЗ	у		Под оп.99 (РТП-24) птица (ворона), повреждения оборудования нет.	нет	0	0	0	-20, облачно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	09.01.20 13:36	09.01.20 13:37	0:01	09.01.20 13:37	0:01	МТЗ	ну	у	с.Красный Кут. Обход без замечаний	школа, котельная, насосная / 1534 чел	1534	0,1	5	-10, ясно

Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		10.01.20 11:57	10.01.20 11:57	0:00	10.01.20 12:17	0:20	МТО	выв	у	ИМФ ВС=20.3км. Произведён осмотр в пр. оп. 175-215, (17,8-22,8 км.), причина отключения не выявлена.		нет	0	0	0	-13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	10.01.20 13:26	10.01.20 17:58	4:32	10.01.20 17:58	4:32	"земля" от КУ			14:13 запитано ЗТП, осталось погашено 8ТП. Оп.341 повреждение изолятора ф.В. Устранено, все включено		нет / 205 чел	205	0,01	11	-4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	11.01.20 7:40	11.01.20 10:49	3:09	11.01.20 10:49	3:09	КУ "земля"			с.Соловей Ключ (котеджи на электроотоплении). Опора 36 оборван провод, лежит на дереве. Устранено.		нет / 500 чел	500	2,3	58	-19, ясно
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	133	11.01.20 7:48	11.01.20 12:23	4:35	11.01.20 12:23	4:35	МТЗ	ну	ну	п.Партизанский. Оп.15-00/83-84 сторонним лицом спилено дерево, обрыв 2-х проводов, вызвана полиция. Устранено.		нет / 50 чел	50	0,07	2	-14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Ц 35/6	1	12.01.20 0:22	12.01.20 1:50	1:28	12.01.20 1:50	1:28	МТО	выв	у	На транс-ре ХН-3 (хоз.нужд) следы перекрытия на изоляторах 6 кВ ф."А,В", повреждений оборудования нет, из под ТХН-3 достали кота.		нет	0	0,1	1	-5, ясно
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		12.01.20 11:30	12.01.20 11:30	0:00	12.01.20 12:20	0:50	МТО	выв	у	ИМФ - 20,5км ф.В,С (Лвл-28км.). ВЛ на Х.Х Произведен обход пр оп 175-215, 17,8-22,8 км. Замечаний нет		нет	0	0	0	-18, ясно
ЭС ЕАО	35	Дубовое - Найфельд - Пронькино - Валдгейм		12.01.20 14:41	12.01.20 14:41	0:00	12.01.20 14:41	0:00	МТЗ	у		13.1.20 обход без замечаний		нет	0	0	0	-7, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	12.01.20 18:46	12.01.20 19:54	1:08	12.01.20 21:35	2:49	Ав.откл.	нет	ну	часть г.Партизанск. Включен без 6ТП (основная нагрузка, котельная запитана). В пр.оп.65-66 убрана обгоревшая ветка. Все включено, схема восстановлена	ф.6 ПС горная	котельная (перешла на резерв, замеч. нет)/1156ч.	1156	0,6	11	-8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	13.01.20 10:19	13.01.20 11:59	1:40	13.01.20 11:59	1:40	МТО	выв	у	Осмотр без замечаний.		кот (есть резерв)/ 355 чел	355	0,5	10	-8, облачно
Хаб.СЭС	6	Западная 35/6	1	13.01.20 14:13	13.01.20 14:13	0:00	14.01.20 17:53	27:40	МТО	выв	не произв	Обесточенных потребителей нет, КЛ находилась на ХХ. Определено МП- повреждение КЛ 100м от ПС; 14.1.20 17:53 устранено, вкл в работу. (уст 2 соед. муфты и каб.вставка).		нет	0	0	0	-12, облачно
Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	3	14.01.20 11:30	14.01.20 11:34	0:04	14.01.20 11:34	0:04	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп.112-113, под ВЛ, упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений). Несанкционированный спил. Сообщено СБ, ОВД.	скваж, школа, атс/ 942 чел	942	0,25	12	-14, облачно	

Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	14.01.20 13:14	14.01.20 15:54	2:40	16.01.20 4:27	39:13	Ав.откл	выв	ну	В 15:40 запитано 7 ТП. В 15:54 запитано 21ТП. В 16:43 выделен участок КВЛ от ПС до ТП81130, весь потребитель запитан. 15.1.20 в 14:39 включена в работу КЛ-10 ПС Новый Мир - ТП-81130 №2. Повреждение КЛ 10 ПС Новый Мир - ТП-81130 №1, выведена в ремонт. Определено МП в 15м от ПС Новый Мир; 16.1.20 в 4:27 КЛ заменена, вкл в работу. Повреждение КЛ	ф9	школа/ 2000 чел	2000	0,7	22	-8, ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	136	14.01.20 20:10	14.01.20 21:45	1:35	15.01.20 0:46	4:36	КУ, земля			п.Облучье (2котельных: ПМК(3 котла), Центральная котельная (6 котлов), предупреждены). У Центральной котельной резерв от ф.140. По ф.140 на ОП 84 обрыв шлейфа ф.А (отключения фидера при этом не было, вывели по неотложной заявке). Устранили повреждение шлейфа ф.А на ОП 84. В 21:45 Центральная котельная и большая часть нагрузки перезапитана от ф.140. Остается отключено котельная ПМК и 8ТП. В 22-37 выделен участок от оп 136-00/1 до оп 136-00/47, осталось откл. 2ТП (гаражи). Котельная ПМК запитана (замечаний нет). В пролете оп 136-00/6 - 136-00/7 обрыв провода (следов внешнего возд. нет). Повреждение устранено, схему привели в исх. состояние	ф.140 ПС Облучье	2 кот./ 2332 чел	2332	2	19	-20, облачно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	15.01.20 2:33	15.01.20 5:03	2:30	15.01.20 12:44	10:11	МТО	ну	ну	с.Сальское, с.Сухановка. Неизвестным автомобилем повреждена опора.48 (ж/б,надломлена, в наклонном состоянии, провода в пр. оп.48 - 50 на земле). Сообщено в с.б., полицию. В 5-03 выделен участок от ПС до РЛ 6, 19ТП перезапитано от ф.6 ПС Губерово. В 12:44 включен полностью, произведена замена оп.48, пр.оп.48-50 устранен обрыв проводов ф.А, В, С, на оп.49 заменены поврежденные изоляторы ф.А, В, С, на оп.50 заменена сломанная траверса. Повреждение опоры	ф.6 ПС Губерово	2 школы, д.сад, 2 школьные котельные (сообщено)/ 1217ч.	1217	0,5	27	-21, ясно
Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	10	15.01.20 2:42	15.01.20 3:21	0:39	15.01.20 3:21	0:39	Ав. Откл.	выв	у	часть г.Усурийск. После включения Ф-10 жалобы на перекос напряжения по с.Утесному. Перевели питание РП Утесного от Ф-10 ПС Барановский Полигон, перекос исчез. При осмотре обнаружено на РС 232/33 отгорел шлейф ф.В. В 11:54 повреждение устранено.		нет/480ч.	480	0,5	4	-20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.9 РКЛ оп.421	15.01.20 8:36	15.01.20 12:42	4:06	15.01.20 12:42	4:06	"земля" от КУ			Пр.оп. 424-425 устранен обрыв провода ф.С. в середине пролёта.	д/с / 624чел	624	0,17	9	-27, обл	

Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		15.01.20 12:30	15.01.20 12:30	0:00	15.01.20 12:30	0:00	МТО	у		Осмотр ВЛ без замечаний. Произведена замена загрязненной стеклянной изоляции (на стекло) на опорах 192, 193, 196, 197, 205. ИМФ ф-в и ф-С 20,6км, вся длина ВЛ 28км. Произведен обход пр.оп 79-223, повреждений не обнаружено		нет	0	0	0	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	15.01.20 18:07	15.01.20 20:10	2:03	15.01.20 20:10	2:03	ав.откл	выв	у		нет / 130чел	130	0,15	5	-11, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	15.01.20 18:58	15.01.20 20:42	1:44	15.01.20 22:15	3:17	МТО	выв	не произв	В 19:36 вкл до ЦРП-101 (головной уч., вкл в 20:42 без ТП-81018, вкл в 22:15. В ТП 81018 заменены перегоревшие ВВ предохранители. Т1 всех фаз.	школа, д/с / 250чел	250	1,4	11	-13, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	17	16.01.20 4:18	16.01.20 4:55	0:37	16.01.20 5:30	1:12	Ав.откл	выв		Вкл без ТП83067, вкл в 5:30 (повреждение КЛ 0,4 от Т1 до АВ-0,4; устранено)	нет/ 220 чел	220	0,2	5	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Русская - КЭТ с отп. ПС Зеленая		16.01.20 9:24	16.01.20 9:59	0:35	16.01.20 18:26	9:02	ДЗ 1з			Обесточена ПС 35 кВ КЭТ. /На ПС 35 кВ КЭТ отключились В 35 Т-2, В6 Т-2 (ДЭТ). В 9:46 на ПС 35 кВ КЭТ выведены из работы В35 Т-2 и Т-2, вкл на ХХ КВЛ 35 кВ "Русская – КЭТ с отп. Зеленая". В 9:59 (ч/з 35 мин) на ПС 35 кВ КЭТ включены 1СШ 35кВ, 2СШ 35 кВ, запитана 1С бкв от Т-3 (1200 чел, 1,8 МВт). В 10:18 на ПС 35 кВ КЭТ включен ШСВ6, включена 2С бкв на х.х. В 10:28 (ч/з 1:04) на ПС 35 кВ КЭТ включены все фидера на 2С бкв, все потребители запитаны. На ПС КЭТ на В35 Т-2 по ф.В разрушен ввод выключателя в сторону Т-2. /В 12:25 допуск на проведение АВР; в 18:26 В-35 ТТ включен по норм.схеме после замены вводов ф.В/.	часть о.Русский, 2300чел	2300	3,55	33	-14, обл	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	16.01.20 10:37	16.01.20 10:53	0:16	16.01.20 10:53	0:16	МТО	не раб	у	Частичный осмотр без замечаний.	насосная, котельная / 320чел	320	0,1	4	-22, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	16.01.20 11:22	16.01.20 11:25	0:03	16.01.20 11:25	0:03	ав.откл	нет	у	Произведен осмотр: пр.оп.145/7/3-4 (переход над автодорогой), сторонним а/транспортом поврежден провод (АС-50) верхнего повива алюминиевого провода АС-50, металлическая жила не повреждена. Сообщено СБ, ОВД. Произведен ремонт провода. (18:25). (наложен бандаж).	школа, кот / 550чел	550	0,4	13	-17, ясно	

Хаб.ЦЭС	35	Амуркабель 110/35/6	В-35 2Т, В-35 "Горка"	16.01.20 12:00	16.01.20 12:32	0:32	16.01.20 17:50	5:50	МТЗ, ДЗ 1,3 э			При отключении В-35 2Т от Умин включился ШСВ-35. На ПС Амуркабель одновременно с В-35 2Т отключился В-35 "Горка" (ДЗ 1,3 э). Обесточилась ПС 35 кВ Горка. На ПС Амуркабель повреждение ТН 35 2 СШ, выведен из работы (в 12:32 все потребители запитаны).Осмотр ПС Амуркабель: повреждение двух ТН 35 2 СШ: ЗНОЛ (учет) и НАМИТ (защиты). /На ЗНОЛ разрушение ф.А и повреждение изоляции ф.В. При разрушении ЗНОЛ повредилась изоляция ф.С НАМИТ/. В 17:50 произведена замена поврежденного ТН-35 «НАМИТ». 17.01.20 произведена замена ТН-35 «ЗНОЛ».	ПС Амуркабель СВ-35	часть г.Хабаровска, 15395чел / 4 котельные	15395	10	63	-20, облачно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	16.01.20 15:35	16.01.20 16:30	0:55	16.01.20 16:30	0:55	МТЗ	ну		В пр.оп.25-26 падение дерева (несанкц.спил), слхест проводов; устранено. Сообщено СБ, УВД.		школа, д/с, кот (на ДГ) / 870чел	870	0,5	14	-10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	12	17.01.20 8:22	17.01.20 13:14	4:52	17.01.20 13:14	4:52	КУ "земля"			Лвл=26,3км. с.Поречье с.Ильичёвка. В 9:40 включен до РС 5301 оп.263, запитано 4 ТП. Оп.265 поврежден изолятор ф.А. Устранено и всё вкл. в 13:14. По котельным замечаний нет (запустили ДГ).		котельн. школы, котельн. д. сада (есть ДГ) / 400 чел	400	0,3	10	-16, ясно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	17.01.20 10:48	17.01.20 13:08	2:20	17.01.20 17:51	7:03	МТО	не раб	ну	Лвл=21,3км. п.Славинка,Зеленовка. В 11:24 вкл до РЛ-7 оп.31, запитано 4 ТП. В 13:08 запитали оставшихся потребителей от Ф-10 ПС Хвалынка. Выведен участок без потребителя оп.31 (РЛ-7) - оп.199 (РЛ-72). В 17:51 вкл. полностью, произведена чистка просеки прол. оп. 93-97 (следы подгара на ветках).	Ф-10 ПС Хвалынка	насосная / 505 чел	505	0,25	10	-17, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	18.01.20 7:31	18.01.20 9:17	1:46	18.01.20 9:17	1:46	ав.откл	выв	у	п.Кипарисово-2. Обход, замечаний нет.		нет / 30чел	30	0,4	3	-20, обл
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		18.01.20 12:17	18.01.20 12:17	0:00	18.01.20 12:17	0:00	МТО	у		ИМФ ф."В,С" 20,6 км (вся длина ВЛ 28км). Выполнен осмотр ВЛ в пр. оп. 168-218 (18-23км), замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	-12, ясно
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	19.01.20 14:54	19.01.20 15:36	0:42	19.01.20 15:36	0:42	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке		школа / 500 чел	500	0,32	3	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	19.01.20 15:25	19.01.20 17:35	2:10	19.01.20 17:35	2:10	Ав.откл	нет	у			нет / 1519 чел	1519	0,8	62	-5, ясно

ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	136	19.01.20 17:08	19.01.20 17:53	0:45	19.01.20 20:42	3:34	МТЗ, АПВ усп, после АПВ "перекос" , отключен от КУ			Пр.оп.136-00/81-81А падение дерева на провода (без поврежд), спиленное сторонним лицом, в ТП-11 отгорел шлейф между приемной траверсой и прох. из-ми. Сообщено в Сб. В 17:53 (ч/з 45 мин) выделен уч-к, запитано 8ТП (из 15ТП), запитана одна котельная (центр). В 18:18 запитано 13 ТП (из 15). Остаются обесточены ТП-27 (котельная мех.колон, возможности резерва нет, согласов с энергетиком котельной) и вед. ТП-28 РЖД. В 20:42 повреждения устранены, все запитано (замечаний по работе котельных нет)	ф.124 Облучье	2 котельные (центр и мех.колон, предупрж) / 2332 чел	2332	1,3	15	-16, ясно
Прим.ЮЭС	110	Спутник 110/35/6	В-110 Т1	20.01.20 5:38	20.01.20 5:43	0:05	20.01.20 5:43	0:05	МТЗ-110	нет	у	В 2:31 по плановой заявке была выведена в ремонт КВЛ-110кВ Чайка -Спутник, после этого просело напряжение 35 и 6кВ (до 6,0кВ) на ПС Спутник. На ПС Спутник Т1 работал на 6кВ (Т2 на 35кВ). После перевода всей нагрузки на Т1 (для регулировки РПН Т2) в 5:38 отключился В-110.Т1: обесточены ПС 110/35/6 Спутник, ПС 35/6 Сах.ключ, ПС 35/6 Океанская. Через 3 мин В -110 на ПС Спутник включен, потребитель запитан, схема приведена в исходное. В 8:12 введена в работу КВЛ-110кВ Чайка -Спутник. Сняты осциллограммы. В момент отключения, зафиксирован ток -190 А. Уставка срабатывания МТЗ – 174 А. Работа защиты правильная, согласно заданным параметрам		части г.Владивосток : 17040 чел, 34 фидера	17040	29	102	-14. ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		20.01.20 18:55	20.01.20 19:41	0:46	21.01.20 4:51	9:56	ПС Западная : ДЗ 1 ст, ТНЗНП 1 ст. МТО, АПВ ну, ИМФ ф.А, 6,6км. АТЭЦ: НЗЗ 1 ст, ускорени е НЗЗ 3 ст, ускорени е ДЗ 3 ст, ИМФ ф.А 15,73км	ну	не произв	Обесточена ПС-110/6 Шахта-7. Выделен уч-к ВЛ-110 Западная - Шахта-7, включена в работу успешно ВЛ-110 АТЭЦ - Шахта-7, все запитано. По ВЛ-110 Западная-Шахта7 обнаружен обрыв провода (средний) в пр.оп.24-25 с падением его на землю (оп.25 анкер.углов, оп.24 промеж). 21.01.20 в 3:53 работы окончены, смонтирована вставка 15м (провод М-70). В 04:51 ВЛ-110 Западная-Шахта7 введена в работу по норм. сх..	ВЛ-110 Западная Шахта-7	8 котельных, 4ЦТП (есть др), школа / 8000 чел / г.Артем	8000	19	77	-7, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	207	21.01.20 8:10	21.01.20 8:33	0:23	21.01.20 11:46	3:36	КУ "земля"			Выведен из работы уч-к без потребителя от ПС Ленинск до ТП 334 яч.1, все запитано. На оп.207-00/25 устранили обрыв вязки, схема восстановлена	ф-77	4 котельных, КНС / 1417 чел	1417	0,7	7	-17, ясно

Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	21.01.20 9:54	21.01.20 12:07	2:13	21.01.20 17:55	8:01	МТЗ	ну	ну	В 12:07 выделен уч-к от Р-82 до Р-86 (остается откл. в/ч 72 км, 1 котельная на ДГ). ОП.290 ж/б, разрушена воздействием бульдозера Ленгазспецстрой, сильно наклонена, провода целые, два провода сорваны с изоляторов лежат, на траверсе. Устранено, схема восстановлена		в/ч, 6 котельных (уведомлены, на 4-х есть ДГ)/850ч.	850	1,3	6	-15, ясно
Ам.СЭС	10	Сиваки 220/110/6	14	21.01.20 13:21	21.01.20 15:30	2:09	21.01.20 18:25	5:04	КУ "земля"			В 15-30 включен до ЛР 4 (запитано 9 ТП, котельная). Оп.38 (анкерная, угловая) тяжение шлейфа, касание траверсы. Устранено, все запитано		больница, 1 кот (уведомлена, есть ДГ)/2000ч.	2000	0,5	13	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	21.01.20 13:35	21.01.20 13:35	0:00	21.01.20 14:28	0:53	КУ "земля"			Повреждение на вед участке		нет/600ч.	600	1,4	3	-8, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	21.01.20 15:48	21.01.20 21:48	6:00	21.01.20 21:48	6:00	МТЗ	ну	ну	В 16:36 включен до РЛ-37 (оп.76/19, запитано 9ТП, котельная школы). В пр.оп.76/52 - 76/54 обрыв проводов 2-х фаз неизвестным а/м. Сообщено в СБ. Повреждение устранено, схема восстановлена, котельная жд вокзала с дг перешла на центр.эл.снаб		школа, 2 кот. (1 ж/д вокзала, 1 школьная, все перешли на ДГ)/1511ч.	1511	0,8	20	-7, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	22.01.20 11:10	22.01.20 12:00	0:50	22.01.20 14:50	3:40	МТЗ	нет	не произ.	с.Андреевка. Включен в 12:00 до РЛ 3 (оп.185, запитано 19ТП, все котельные, замечаний в работе кот. нет). В пр.оп.185/20 - 185/21 обнаружено спиленное дерево, поваленное на провода ЛЭП, на ЛР 3 обнаружен отгоревший шлейф. Виновника на месте нет, сообщено в с.б., полицию. Повреждение устранено		школа, 2 кот.(1 кот больницы, 2 кот. школы, уведомлены)/595ч.	595	1,19	22	-5, пасм.
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		22.01.20 12:32	22.01.20 12:32	0:00	22.01.20 12:32	0:00	МТО	у		ИМФ ф.В,С 20,1км. L вл- 28км. В 15-11 допущена бригада на верховой осмотр. В пролете ОП 197-198, 198-199 следы перекрытия ф.В,С.(При обходе ВЛ бригада визуально наблюдала в пр.опор № 197-198, 198-199 фазы В-С вспышку в момент взлёта стаи голубей с проводов. При верховом осмотре ВЛ обнаружено пр.опор № 197-198, 198-199 следы межфазного КЗ фазы В-С.)		нет	0	0	0	+2, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	26	23.01.20 9:54	23.01.20 9:54	0:00	23.01.20 9:54	0:00	МТЗ	у		Автопогрузчиком ударена приставка ж/б оп.№167; повреждений оборудования нет. Сообщено СБ, ОВД		нет	0	0	0	-22, облачно
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	2	23.01.20 9:57	23.01.20 12:00	2:03	23.01.20 12:00	2:03	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		насос/80 чел	80	0,1	2	-11, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	23.01.20 13:38	23.01.20 14:50	1:12	23.01.20 16:32	2:54	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП (кот.запитаны, замечаний в работе нет), вкл в 16:32. Пр.оп.856-857 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия.		школа, д/с, насос, кот3/871 чел	871	0,2	20	-7, ясно

Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		23.01.20 17:24	23.01.20 17:24	0:00	23.01.20 17:24	0:00	Промузел ; НЗЗ 2ст, ДЗ 3з; АТЭЦ откл не было, бл нет.	у		ПС Промузел осмотр ОРУ 110 без замечаний. 24.1.20 осмотр ВЛ без замечаний.	нет	0	0	0	+2, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 РКЛ оп.129	24.01.20 0:32	24.01.20 0:38	0:06	24.01.20 0:38	0:06	МТЗ	не раб	у	с.Глазовка, с.Иннокентьевка. Пролет опор 291/10-291/11 под проводами ветка со следами электродугового перекрытия, на проводах следы пожаров.	2 кот./935ч.	935	0,25	14	-10, ветер
ЭС ЕАО	10	Новокуровка 35/10	25	24.01.20 8:19	24.01.20 8:39	0:20	24.01.20 14:42	6:23	КУ "Земля"			В 8:39 вкл с землей, вкл в 14:42 по норм.сх. Оп.25-00/157 устранен обрыв вязки.	школа, больница/250 ч.	250	0,12	4	-17, обл.
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		24.01.20 17:07	24.01.20 17:07	0:00	24.01.20 17:07	0:00	Промузел : бл.Ав.откл, ДЗ 3з, неиспр ДЗ. АТЭЦ: откл не было, бл нет.	у		ПС Промузел осмотр ОРУ 110 без замечаний. Осмотр ВЛ оп. 1-100 без замечаний. Неисправность блока ДЗ 3 зоны., выведен из работы.26.3.20 в 18:11 введено ДЗ 3з, произведена замена блока ДЗ.	нет	0	0	0	-4, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	25.01.20 3:25	25.01.20 6:48	3:23	25.01.20 6:48	3:23	МТЗ-2	ну	ну	п. Новобурейский, Бурей. 4:31 запитано 6 ТП (котельная п.Новобурейск). Оп.24 обрыв верхнего провода (излом в соед. зажиме), падение на землю. Устранено.	очистные, 2 кот (есть ДГ) / 2800 чел	2800	0,62	21	-23, облачно
Ам.ЦЭС	10	Хохлатская 35/10	4	25.01.20 8:56	25.01.20 10:21	1:25	25.01.20 10:21	1:25	"земля" от КУ			Оп.64 устранен обрыв вязки ф.В.	котельная клуба / 271 чел	271	0,06	6	-25, обл
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Хурба, Хурба -Комсомольская	С72, С94	25.01.20 12:51	25.01.20 12:51	0:00	25.01.20 12:51	0:00	ВЧБ	у		ОМП 21 км от Ам.ТЭЦ. Осмотр зоны ОМП без замечаний (пр.оп.30-47) 27.01.20 обход с применением вездехода от ПС Комсомольская до ПС Хурба и далее до оп. № 73 закончен (зона точки КЗ пройдена), замечаний нет..	нет	0	0	0	-20, обл
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	25.01.20 15:28	25.01.20 16:36	1:08	26.01.20 0:14	8:46	ав.откл	нет	ну	Вкл без КТП-6794 (8 ч. домов), поврежден тр-р (ТМ-100), произведена замена, схема восстановлена (0:14). (на 63 кВА). повреждение прох. изол 3-х фаз, 3-х ВВ вводов, отгорание шлейфов 10 кВ от вводов тр-ра, повреждение вводов 0,4 кВ).	школа, д/с, котельная (перезапитана от ДГ) / 1650чел	1650	0,3	23	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	26	25.01.20 19:02	25.01.20 20:04	1:02	26.01.20 2:20	7:18	МТЗ	нет	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение концевой каб.муфты в ТП7444; произведен ремонт.Повреждение КЛ	ф.3	1004	0,4	3	-13, ясно

Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№1	26.01.20 11:22	26.01.20 11:45	0:23	28.01.20 7:50	44:28	ТНЗНП, ЗОФ	выв		С обесточиванием потребителей 1сш-6кВ ПС Эгершельд (6 фидеров). В 11:45 на ПС Эгершельд вкл СВ-6 (вызван дежурный), все потребители запитаны. Повреждение КЛ №1 цепь 2 ф.с, не прошла испытания, выведена из работы. (В 19:25 КЛ №1 цепь1 вкл в работу). 27.01.20 в 1:48 определено МП- 1245 м от ПС Бурная/. 28.1.20 в 5:41 смонтирована каб. вставка и 2-е соединительные муфты, проведены ВВ испытания без замечаний.	КЛ-35 Бурная-Эгершельд №2	3760чел	3760	6,4	26	-10, ясно
Прим.ЮЭС	110	Бурная 110/35/6	Т1	26.01.20 12:23	26.01.20 12:23	0:00	27.01.20 1:00	12:37	ДЗТ	выв		Потребители не обесточивались, АВР-6кВ усп. Повреждение КЛ 35кВ в лотке между Т-1 и КРУН 35 кВ по ф.С; на ПС Бурная перегорел предохранитель в нейтрали ЗОН 35 Т-1 (заменен). /В 17:48 допуск, 23:18 произв.монтаж каб.муфты, испытан, в 1:00 вкл в работу/.	Т2	нет	0	0	0	-10, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	26.01.20 18:14	26.01.20 19:27	1:13	26.01.20 22:45	4:31	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5 ТП, вкл в 22:45. На Р228 следы перекрытия ф А-С (плохой контакт фА); произведена ревизия и регулировка разъединителя.	КНС / 100чел	100	0,4	12	-15, ветер	
Ам.ВЭС	10	Знаменка 35/10	11	27.01.20 3:12	27.01.20 4:38	1:26	27.01.20 7:03	3:51	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5 ТП, вкл в 7:03. Оп.29 поврежден изолятор фА, схлест проводов; устранено.	школа, кот, д/с, вн.башня/ 300 чел	300	0,3	12	-20, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	27.01.20 9:19	27.01.20 10:23	1:04	29.01.20 9:40	48:21	МТО	выв	ну	с.Орехово. Вкл. без отпайки КТПН-7308 "МТС" (потребитель на аккумуляторах). В 19:54 (ч/з 10ч 34 мин) КТПН-7308 "МТС" запитана от бензогенератора. Выявлено повреждение КЛ в пр. оп. №131-132. 28.01.20 12:33 определено МП: на расстоянии 768м оп №132 в ст оп №131. Восстановлено.	нет / 282 чел	282	0,1	6	-17, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Луговая 35/6	СВ-6	27.01.20 11:36	27.01.20 11:56	0:20	27.01.20 11:56	0:20	МТЗ	нет	у	Обесточена 2С-6кВ, при переводе нагрузки ВПЭС с Ф-2 на Ф-10 /вся нагрузка была запитана от Т1/. Насосные ПТС перевелись по АВР. В 11:56 СВ-6 включен при отключенном В-6 вед. Ф-10 /вкл. 12:23/. 27-29.01.20 проведена послеаварийная проверка. 30.01.20 на СВ-6 произведена замена ТТ с коэф. 300/5А на 600/5А.	Часть г.Владивосток, 20 чел/ 2 насосные ПТС	20	3,6	12	-5, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Разрез 110/10/6	3	27.01.20 13:29	27.01.20 13:36	0:07	27.01.20 13:36	0:07	КУ "земля"			с.Федосьевка, с.Бурлит. "Земля" самоустранилась. Оп. 115-116 ф."С" негабарит с ВЛ-0,4кВ (ф-3 Разрез, ТП 2076, Ф-2 0,4 кВ) на оп. №18 ВЛ-0,4 произведена переустановка крюков изоляторов.	котельн. (предупрежд, запитана от ДГ), школа / 691чел	691	0,6	16	-6, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	28.01.20 14:44	28.01.20 15:27	0:43	28.01.20 15:27	0:43	ав.откл	нет	у	п.Кневичи.	нет / 700 чел	700	0,6	29	-2, ясно	

ЮЯЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Дражный	29.01.20 14:09	29.01.20 14:46	0:37	29.01.20 14:46	0:37	МТЗ	ну	не произв	Повреждение на вед. участке.	скважина, ж.д. станция / 1478 чел	1478	0,8	10	-15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	СВ-10	29.01.20 16:50	29.01.20 17:10	0:20	30.01.20 16:30	23:40	Ав. откл.	выв	не произв	Обесточена 2сш-10кВ (Ф-3 с.Ромны, других присоединений нет). Повреждение изоляции в яч. ТН-10 2С (на тележке, три изолятора), повреждение обмотки высокого напряжения ТН 10 2С ф.В. ТН выведен из схемы. 30.01.20 испытана 2сш-10, заменен ТН 10 все включено	нет / 154 чел	154	0,2	3	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф-14 в ЦРП-103 откл. ф.6	29.01.20 17:55	29.01.20 19:33	1:38	30.01.20 19:36	25:41	Ав. Откл.	нет	не произв	На фидере частично нагрузка ф.13, 29 ПС Топаз. Повреждение КЛ-6 Ф-29 ПС Топаз между ТП-1126 и ТП-1139 в результате стороннего воздействия строительной компании при производстве земляных работ. Сообщено в СБ. Участок выведен, весь потребитель запитан. 23:20 допущена бригада для разработки котлована, в 6:50 30.1.20 разработка котлована закончена. В 19:36 устранено, включен в работу без замечаний	г. Большой камень 600чел / насосная	600	2	11	-6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	30.01.20 4:30	30.01.20 5:11	0:41	30.01.20 5:11	0:41	МТО	нет	у	4-е отдел. с/х. Ослабление контакта губки фаза "А" на РТП КТП 5013, следы перекрытия на РТП. Днём произведена ревизия РТП.	нет / 200 чел	200	2	17	-9, ясно
ЮЯЭС	6	Серебряный бор 110/6	13	30.01.20 6:40	30.01.20 7:43	1:03	30.01.20 7:43	1:03	МТО	ну	у	Повреждение на вед ТП.	кислородная станция, КНС-2 / быта нет	0	0,1	8	-25, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	23	30.01.20 12:28	30.01.20 12:28	0:00	30.01.20 12:28	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед.ТП	нет	0	0	0	-15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	3	31.01.20 1:55	31.01.20 1:56	0:01	31.01.20 1:56	0:01	МТО	ну	у	с.Речное, с.Звенигородка.	нет / 244 чел	244	0,1	5	-14, ясно
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	3	31.01.20 4:17	31.01.20 7:56	3:39	31.01.20 8:42	4:25	МТО	ну	ну	Лвл=18,64км. с.Речное, с.Звенигородка. В 06:57 включен до РЛ37 оп.110, запитано 1ТП. В 07:56 вкл. до РЛ-38 оп.131 запитано 4 ТП. Произведен осмотр КТП-5039 без замечаний, включили полностью в 08:42. Выполнен обход: под оп 100/4 обнаружена обгоревшая ворона. птица	нет / 244 чел	244	0,1	5	-14, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	31.01.20 7:50	31.01.20 7:53	0:03	31.01.20 7:53	0:03	МТЗ	нет	у	с.Халкидон,Светлое. Выполнен обход. ТП 7264 разрушены изоляторы рубильника 0,4, перегорание предох. 10кВ. Повреждения устранены	кот. Школы /1293ч.	1293	0,95	19	-22, ясно
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	31.01.20 9:45	31.01.20 12:51	3:06	31.01.20 12:51	3:06	КУ"Земля "			с.Грязнушка. Повреждение на вед участке	нет/357ч.	357	0,3	3	-20, ясно

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	31.01.20 10:16	31.01.20 12:46	2:30	31.01.20 12:46	2:30	МТЗ	выв	не произв.	часть г.Большой Камень. (1 кот. В г.Большой Кам., 1 кот. В с.Петровка, 1 теплопункт ЦТП9 в г.Б.Кам., 1 индивид. Теплопункт). В 10-25 запитана база ШРЭС от ф.10. В пролете оп 27-28 убрана ветка. Все включено , замечаний по котельным нет. (для сброса ветки с ВЛ с г.Фокино доставили составную удлинненную штангу, пересечение с дорогой)	4 кот. (потреб. уведомлен, резерва нет), ИТК/860ч.	860	0,9	45	-8, ясно
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	31.01.20 11:52	31.01.20 11:52	0:00	31.01.20 11:52	0:00	Ав. Откл.	у		п.Верхняя Эконь. 1.02.20 обход без замечаний	котельная/52 Оч.	0	0	0	-18, ясно
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	31.01.20 18:22	31.01.20 18:22	0:00	31.01.20 18:22	0:00	МТЗ	у		н.Спаск, Забелово. Повреждение на вед ТП	нет/150ч.	0	0	0	-14, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	31.01.20 18:52	31.01.20 19:17	0:25	31.01.20 19:17	0:25	Ав. Откл.	выв	у	Осмотр без замечаний.	школа/450ч.	450	0,44	7	-10, ясно
Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/10/6	по ф.3 РКЛ-1 оп.476	01.02.20 2:24	01.02.20 8:01	5:37	01.02.20 18:31	16:07	Ав.откл	ну	ну	с.Каменка. В 3:30 котельная запитана от ДГ. В 5:00 РПВ ну, в 5:04 бригада вышла на осмотр линии. В 6:23 осмотр без замечаний. В 7:01 РПВ повторное неусп. В 8:01 включен без ТП-1057(школа, частный сектор, 88ч.). Котельная запитана, замечаний нет. Определено МП: участок КЛ 10кВ от оп.525 до ТП-1057.В 13-45 на поврежденном участке введена в работу резервная КЛ, весь потребитель запитан. В 18:31 повреждение устранено	школа, котельная (есть ДГ), насосная, дс / 775 чел	775	0,5	12	-11, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	01.02.20 7:48	01.02.20 7:49	0:01	01.02.20 7:49	0:01	МТО	не раб	у	с.Вишневка	водозабор / 152 чел	152	0,07	2	-25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	01.02.20 15:12	01.02.20 15:12	0:00	01.02.20 15:12	0:00	МТЗ	у		Резервное питание РРС. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	1	-7, ясно
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	В-10 Т1	01.02.20 17:57	01.02.20 19:07	1:10	01.02.20 19:07	1:10	ДЗТ-2	выв	у	В 17:57 жалобы потребителей на отсутствие эл.энергии с ПС 35/10 Лозовое. В 18-57 по прибытию бригады на ПС Лозовое обнаружено отключение В10кВ Т1 (выпавших блинкеров нет, Т2 в резерве. По подходящим фидерам блинкеров нет, выключатели не отключались). Обесточена 1,2С 10кВ (1 МВт, 1713ч., 35 ТП, 6 фидеров, 3 кот.). На кот. в с.Лозовое АВР успешен(перешла на ДГ). Сбоев в работе котельных нет. Сняты осциллограммы, работала защита ДЗТ-2, осмотр зоны действия ДЗТ без замечаний. 2.02.20 проверка РЗА- поврежден ТТ-10 кВ В-10 Т1фа (межвитовое КЗ), заменен 3.2.20 в 14:50 (введен в работу Т2, Т1 выведен в резерв)	3 кот. (потребитель уведомлен), д.сад, школа/1713ч.	1713	1	35	-15, обл.

Прим.СЭС	110	Молодежная 110/35/6	T2	02.02.20 1:06	02.02.20 2:07	1:01	02.02.20 21:54	20:48	ЗДЗ			Отключались ВЛ-110 Арсеньев-2-молодежная (ПС 220 Арсеньев-2: МТО, НЗНП 2ст., АПВ ну. ф. А-0, 19,9 км, одновр. на ПС Арс2 отключались В-110-АТ2 (НЗЗ 1ст, АПВ усп) и СВ-110 (2,3 НЗНП, 2ст МТЗ, АПВ усп). Обесточивались ПС-110/6 Молодежная, ПС-220/110/35/10 Чугуевка и 13 ПС-35 кВ (Лесная, Н.Сысоевка, В-2, Варфоломеевка, Яковлевка, Андреевка, Яблоновка, Соколовка, Извилинка, Бреевка, Фадеево, Уборка, Самарка). В 1:12 (ч/з 6 мин) на ПС Чугуевка включен В-110-АТ1, запитана ПС Чугуевка и 6ПС-35 кВ (14МВт, 14470 чел, 236 ТП). Осмотр ПС-110/6 Молодежная: включен КЗ-110-Т2, включен ОД-110-Т2, отключены В-35-Т2 и В-6-Т2 от ЗДЗ. Разобрана схема по Т2, в 2:07 (ч/з 1 ч 1 мин) включена в работу ВЛ-110 Арсеньев-2 - Молодежная, запитана 1,2 сш-35 кВ, 1сш-6 кВ ПС-110/6 Молодежная и оставшиеся 7ПС-35 кВ. Остается обесточена 2сш-6 кВ ПС Молодежная, 8,8 МВт, 17712 чел. На ПС Молодежная при осмотре обнаружено работа ЗДЗ яч.16 (ввод 6 кВ Т-2, следы КЗ на стенках со стороны Т2), на шинах 2сш-6 кВ повреждений нет. В 2:15 вся нагрузка 2сш6 кВ запитана по горсети г.Арсеньев. В 2:27 нагрузка 35 кВ ПС Молодежная переведена на ПС Арсеньев-1. По работе котельных замечаний нет. Выведены в ремонт ячейка В-6-Т2, ОД-КЗ-110 Т2. В 3:01 ПС	Чугуевский и Арсеньевский р-н / 53569 чел / 68 фидеров 10/6 кВ / 62 котельные	53569	34	488	-17, ясно
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	02.02.20 10:12	02.02.20 10:14	0:02	02.02.20 10:14	0:02	КУ, земля			Повреждение в сетях поребителя. (аб.отпайка ЗАО СтройТехнология). Осмотр уч.РСК без замечаний.	кот, насосн/595 чел	595	0,2	9	-10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	13	02.02.20 17:41	02.02.20 17:41	0:00	02.02.20 17:41	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	-17, облачно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	6	02.02.20 21:16	02.02.20 21:34	0:18	02.02.20 21:34	0:18	МТО	запрет	у	Эл.котельная с. Волково. Сбоев в работе котельной нет. Осмотр без замечаний. Повторный осмотр 3.02.20- оп.1 следы перекрытия на проводах, повреждения оборудования нет; других замечаний нет.	котельная/0ч.	0	1,7	2	-17, ясно
Прим.СЭС	110	Молодежная 110/35/6	T1	02.02.20 21:44	02.02.20 21:54	0:10	02.02.20 23:04	1:20	ЗДЗ			При переключениях по вводу в работу Т2 по бланку переключения, при выкатывании тележки с ПР-6 ТСН-1 в контрольное положение отключился СВ-110 (НЗЗ, МТО, АПВ усп.). По Т1: отключился В 6, включился КЗ 110, отключился ОД 110 (ЗДЗ). Обесточена 1 и 2 С-6 кВ. В 21:54 включен в работу В-6 Т2, запитаны 1 и 2С 6 кВ. Произведен осмотр Т1, в яч. ТСН-1 по Ф «С» на верхнем втычном контакте имеется след подгара, повреждений изоляции нет. (ТСН-1 выведен в резерв) Отключений на Арс2 не было. Мероприятий нет, сроков нет.	Т2 часть г.Арсеньев 29474ч., 11 фидеров	29474	8,5	80	-15, ясно

Прим.СЭС	110	Молодежная 110/35/6	T2	03.02.20 9:20	03.02.20 10:21	1:01	03.02.20 21:30	12:10	ЗДЗ			Обесточены потребители 2 сш бкВ ПС Молодежная. (В 9:20 с усп АПВ откл ВЛ 110 кВ "Арсеньев 2- Молодежная" (НЗНП2ст, АПВ усп, ИМФ 19км, фА). Осмотр ПС Молодежная: Т2 откл от дуг.защиты (работа ОД-КЗ, с включением КЗ 110 Т2 и отключением ОД 110 Т-2), откл полож В-6 Т2; СВ 110 кВ не отключался , бл.нет.; выявлены следы поверхностного дугового перекрытия на ТТ 6 Т2 ф."С" в яч.Т2, на панели дуг.защиты Т2 работа датчика "Ввод 0,2 яч.№16" (яч.В-6 Т2); . Ч/з 1:01 потребителю обеспечен резерв (сети потребителя). /в 10:29 включили СВ-6, запитана 2С6 кВ от Т1). / в 18:54 заменены ТТ 6 Т2 фА,С; проведены ВВ испытания ТТ-6 Т2 и изоляции в яч.В-6 Т2 (успешно). В 21:30 Т2 включен в работу	сеть бкВ ГЭС Арсент.ЭС	8,84 МВт/17712 чел/г.Арсеньев/ 7 фид/ 1 шк.кот	17712	8,84	53	-11, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промыловка 110/35/10	13	04.02.20 7:50	04.02.20 8:43	0:53	06.02.20 19:09	59:19	КУ "Земля"			В 8:43 вкл без 6ТП, вкл в 9:25. Повреждение КЛ РП-203- КТП-82062; МП 330 м от РП203; проведены земляные работы. Испытанием определено 2-е МП- 160м от РП203; в 10:32 смонтирована каб. вставка (5 м) и две муфты на 1-е повреждение. В 19:55 подтверждено 2-е повреждение 160 м от РП 203. 6.2.20 19:09 2-е повреждение устранено, вкл под напряжение.	Ф-11 ПС Промысл овка	2 кот (уведомлены) , бойлер, госп/1500ч	1500	0,5	14	-15, ясно
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		04.02.20 13:59	04.02.20 13:59	0:00	04.02.20 13:59	0:00	РГРЭС: ДФЗ. Михайл.: ДФЗ, 1 ст. ТНЗНП.	у		ИМФ фС 2,3 км от ПС Михайловка. (Лвл=72км). Осмотр зоны ИМФ без замечаний (пр.оп. 225-285). (15км), Оп.281 ф.С следы перекрытия на проводе между виброгасителем и гирляндой, под опорой останки птицы. Ремонт провода не требуется.		нет	0	0	0	-18, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	05.02.20 6:20	05.02.20 6:46	0:26	05.02.20 6:46	0:26	МТЗ	ну	у	с.Новожатково.		школа/ 450 чел	450	0,1	12	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	05.02.20 14:19	05.02.20 14:23	0:04	05.02.20 14:23	0:04	МТЗ	нет	у	Произведен обход. Пр.оп.51/23/2-4 следы от пожаров веток деревьев.		ТНС, школа / 2856чел	2856	2,5	22	-8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	05.02.20 15:33	05.02.20 17:17	1:44	05.02.20 20:11	4:38	КУ "Земля"			Лвл=22,3км. Вкл без ЗТП, вкл в 20:11. Оп. 43 заменен поврежденный изолятор.	Ф-1 ПС Приозёрная	школа / 450 чел	450	0,44	12	-15, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Осиновая речка	С-40	05.02.20 15:42	05.02.20 16:30	0:48	05.02.20 16:30	0:48	НЗЗ 1ст	выв	у	Обесточены ПС-110 Осиновая речка, ПС-35 НС-1 и НС-2. Падение дерева прол. оп. 60-61 (без повреждения провода) во время чистки просеки подрядчиком "Энергосистема-Центр". Пострадавших нет. Наряд закрыт, бригада удалена. По информации от ЕДДС, замечаний по работе котельных нет.		г.Хабаровск: 2268 чел/12 фидеров / 4 котельн.	2268	5,8	56	-12, ясно

Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Бычиха	Т-60	05.02.20 15:42	05.02.20 16:32	0:50	05.02.20 16:32	0:50	МТО	ну	у	Совместный подвес с ВЛ-110 Корфовская - Осиновая речка. Обесточены ПС Бычиха, Корейский посёлок. Падение дерева прол. оп. 60-61 (без повреждения провода) во время чистки просеки подрядчиком "Энергосистема-Центр". Пострадавших нет. Наряд закрыт, бригада удалена. По информации от ЕДДС, замечаний по работе котельных нет.		г.Хабаровск: 3563 чел/11 фидеров / 13 котельн.	3563	9,8	114	-12, ясно
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	219	06.02.20 0:52	06.02.20 2:59	2:07	06.02.20 16:34	15:42	МТЗ	ну	ну	В 2:59 вкл 6ТП (основной потребитель), пр.оп.219-00/39-40 устранен схлест проводов; вкл в 4:32 без ТП716 (80 ч.домов). ТП 716 повреждение тр-р (250 кВА). Трансформатор заменен.		котельная (на ДГ) / 1800 чел	1800	2	20	-23, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	06.02.20 14:47	06.02.20 16:30	1:43	06.02.20 16:50	2:03	МТЗ	нет	ну	15:30 включён до ТП-1323, запитано шесть ТП и обе котельные, остаются погашены 17 ТП. 16:30 запитано от резерва без 7-ми ТП - садовые товарищества. 16:50 все включено, повреждение на вед. ТП.	ПС ОПХ ф.15	2 котельные, д/сад, школа / 1470 чел	1470	0,9	23	-10, облачно
Прим.СЭС	10	Арсеньев-2 220/110/10	15	06.02.20 15:06	06.02.20 15:29	0:23	06.02.20 15:29	0:23	МТЗ	ну	у	В пр. 59-60 обнаружено упавшее дерево без следов стороннего воздействия		нет / 265 чел	265	0,31	6	-18, ясно
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	08.02.20 2:23	08.02.20 2:23	0:00	08.02.20 2:23	0:00	МТЗ	у		Под РТП-3069 обнаружена обгорев. птица		нет	0	0	0	-20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Полтавка 35/10	5	08.02.20 9:17	08.02.20 10:36	1:19	08.02.20 10:36	1:19	МТЗ	ну	ну	При РПВ "Земля" ф.В=0. Оп.122 обрыв вязки ф.В (тяжение). Устранено		школа / 250 чел	250	0,01	2	-33, ясно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	2	08.02.20 14:03	08.02.20 15:25	1:22	08.02.20 15:25	1:22	Ав.откл	нераб	у	10.02.20 обход без замечаний		котельная (перешла на ДГ), дс, школа, насосная / 540 чел	540	0,33	13	-5, ясно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	08.02.20 19:43	08.02.20 19:43	0:00	08.02.20 19:43	0:00	МТЗ	у		В ТП 61/09 обрыв шлейфа от тр-ра до рубильника 0,4кВ, перегорели предохранители 10кВ. Повреждение устранено		нет / 595 чел	595	0,38	12	-17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	09.02.20 15:22	09.02.20 17:06	1:44	09.02.20 20:49	5:27	МТЗ	выв	ну	Выделен уч-к, запитано 12 ТП (из 14). Пр.оп.37-38 обнаружено на проводах срубленное дерево сторонними лицами (провода целые). Сообщено в СБ. Устранено, все включено	ф.3 Корсаков ка	2 кот (одна без резерва), школа / 1500 чел	1500	0,3	14	-13, ясно

ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский	Л-101	09.02.20 15:38	09.02.20 16:11	0:33	10.02.20 21:29	29:51	ЧТЭЦ: ТЗНП 3,4, ускорени е; М.Нимны р: ТНЗНП 2 ст, Лебедин ский: ТЗНП 3,4 ст	выв	ну	Обесточены ПС-110 Б.Нимныр, Юхта, М.Нимныр (АПВ ввв по заявке подрядчика, бурение скважин пр.оп.23-28, 39-47). Ч/з 33 мин) на ПС-110 Б.Нимныр отключен ЛР-110 в сторону ЧТЭЦ, включена в работу ВЛ-110 Лебединский-Юхта-Б.Нимныр, запитаны ПС-110 Б.Нимныр, Юхта. Осталась обесточена ПС-110 М.Нимныр (без нагрузки). В 18:30 выделен уч-к ВЛ-110 М.Нимныр - Б.Нимныр, включен в работу ВЛ-110 ЧТЭЦ - М.Нимныр, все запитано, включен В-20 на ПС М.Нимныр. Оп.129 (П-обр) повреждение изолятора ф.С (полимер, на границе раздела "стержень-оболочка"), падение провода на укос с последующим выгоранием укосов и изломом стойки. Опора заменена, транзит восстановлен	ВЛ-110 Лебединский-Юхта-Б.Нимныр	п.Б.Нимныр, котельная (есть ДГ), водозабор, школа, дс / 150 чел	150	1	3	-15, снег
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	12	09.02.20 17:41	09.02.20 18:20	0:39	09.02.20 18:20	0:39	МТЗ	ну	у	10.02.20 15:50 произведён осмотр. В пролёте 17-18 (частный сектор п.Елабуга) под проводами пустые коробки из под фейерверков, на проводах следы подгара, повреждения проводов нет.		школа, дс, котельная (есть резерв) / 493 чел	493	0,09	6	-15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	09.02.20 20:58	09.02.20 21:01	0:03	09.02.20 21:01	0:03	Ав. откл.	нет	у	с.Н-Георгиевка, с.Константиновка, с.Полтавка. Обход без замечаний		700 чел, кот. Школа интернат	700	0,61	13	-12, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	09.02.20 21:02	09.02.20 21:03	0:01	09.02.20 21:03	0:01	МТО	блокировка	у	с.Вишневка. 10.02.20 при обходе под РТП 3127 обнаружена птица		256 чел, водозабор	256	0,13	6	-12, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Голдобин - Чуркин	цепь 1	10.02.20 3:01	10.02.20 3:45	0:44	10.02.20 4:45	1:44	МТО, УРОВ на себя	выв	у	Погашены 1С 110/6 кВ ПС Чуркин (9 фидеров). Одновременно на ПС Чуркин откл. ф.7 (МТЗ, ВПЭС). 3:45 ПС Чуркин вкл СВ-6, запитана 1С 6кВ без ф.7 (ВПЭС, повреждение КЛ, 0,9 МВт). После осмотра ПС и трассы КЛ включена в работу успешно. 10.02.2020 проведена проверка РЗА. Выявлено: неисправность дискретного входа команды терминала резервной защиты БЭ 2704, отсутствие сигнала «Вывод ТО» (должна быть логическая 1, а на осциллограмме 0). Произведена перенастройка на резервный дискретный вход. Защиты проверены и введены в работу.	СВ-6	7200 чел г.Владивосток	7200	3,5	46	-8, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	76	10.02.20 11:33	10.02.20 12:25	0:52	14.02.20 17:15	101:42	"земля" от КУ			часть г.Биробиджан. Выделен участок КЛ 6кВ от ТП2 до ТП4, весь потребитель перезапитан. Определено МП- 90 м от ТП4. /12- земляные работы,13- продолжены пожиги/. Устранено, вкл. по норм. сх.	ф.93 ПС ЧТФ	школа, КНС / 2075 чел	2075	0,3	4	-20, обл.

ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	403	10.02.20 11:51	10.02.20 12:27	0:36	17.02.20 16:45	17:25:4	МТЗ	ну	ну	часть г.Биробиджан. Выделен участок КЛ от ТП 353 до ТП 356 (без нагрузки). /11.02.20 определено МП: 193м. от ТП 356. (заезд во дворы под дорогой, 13- получено согласование, разложены пожоги. 17.02.20 восстановлен.	ф.74 ПС ЧТФ	нет/600ч.	600	0,3	4	-20, обл.
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	10.02.20 12:38	10.02.20 12:39	0:01	10.02.20 12:39	0:01	Ав. откл.	не раб	у	Обход без замечаний.		256 чел, водозабор	256	0,13	6	-12, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	10.02.20 14:44	10.02.20 15:37	0:53	10.02.20 18:19	3:35	МТЗ	нет	ну	г.Партизанск. Включен без 4ТП, котельная запитана. В пр.оп. 51/23/3-51/23/4 обрыв провода по ф.В (следов стороннего возд. нет). Устранено, схема восстановлена		школа, котельная (есть ДГ) / 1752 чел	1752	1,3	23	-5, ясно
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	19	10.02.20 17:14	10.02.20 17:14	0:00	10.02.20 17:14	0:00	МТЗ	у		В пр.оп. 84-84/1 а/м КАМАЗ оборван провод ф.А. Сообщено в СБ. Устранено по неотлож.заявке по согласованию с потреб (котельные перешли на ДГ), в 19:44 схема восстановлена		4 котельных (есть ДЭС) / 330ч.	330	0,3	11	-17, обл.
ЮЯЭС	110	НГРЭС - Фабрика	№2	10.02.20 19:16	10.02.20 19:16	0:00	10.02.20 19:22	0:06	ДЗЛ ф.С, ТЗНП 1ст, НЗЗ 2ст.	ну	у	На ПС 110 Городская, РМЗ, Фабрика АВР бкВ успешен. Обход без замечаний. 11.02.20 повторный обход всей ВЛ без замечаний	ПС Городская, РМЗ, Фабрика АВР бкВ успешен	ПС Городская, РМЗ, Фабрика АВР бкВ успешен	0	0	0	-20, ветер
ЭС ЕАО	6	Хинганск 35/6	303	11.02.20 9:16	11.02.20 10:18	1:02	11.02.20 15:03	5:47	"земля" от КУ			п.Хинганск. В пр.оп.303-00/11-12 сторонним а/м оборван провод. Виночника на месте нет. Сообщено в СБ. Включен без одного ТП. Устранено, все включено	ф.322	нет / 78ч.	78	0,2	3	-20, обл.
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	11.02.20 14:09	11.02.20 14:51	0:42	11.02.20 14:51	0:42	МТЗ	не раб	у	с.Линевичи.		котельная (уведомлена перешла на ДГ)/440ч.	440	0,2	20	-5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	11.02.20 16:26	11.02.20 17:31	1:05	11.02.20 18:18	1:52	МТЗ	не раб	ну	с.Линевичи. Котельная перешла на ДГ.В 17:31 включен до Р/Л2 (запитано 10ТП, котельная). В 18-18 включено полностью. Повреждение на вед уч-ке		котельная (уведомлена перешла на ДГ)/440ч.	440	0,2	20	-5, ветер
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	11.02.20 17:42	11.02.20 19:19	1:37	11.02.20 23:15	5:33	МТЗ	нет	ну	часть с.Кремове.Выделен уч-к, обеспечен резерв 8ТП (из 10). Котельная запитана, замечаний в работе нет. Оп.53 срыв изолятора по ф.В, в пр. 52-54 схлест проводов. Устранено, схема восстановлена	ф.8 ПС Осиновка	котельная (уведомлена, перешла на ДГ)/1019ч	1019	0,1	10	-1, пасм.
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	11.02.20 17:52	11.02.20 19:15	1:23	11.02.20 23:58	6:06	"земля" от КУ			с.Лесогорье. Включен с "землей" для поиска МП прибором. Оп.170 обрыв вазки ф.А, провод на траверсе (воздействие сторон. техники при транспортировке леса). Устранено		школа/127ч.	127	0,03	1	0, ясно

Прим.ЦЭС	6	Известковая 35/6	4	11.02.20 20:37	11.02.20 21:22	0:45	11.02.20 21:22	0:45	Ав.откл	нет	у	оп.37 ф.В на проводе полиэтилен, оп. 47 дерева касаются проводов. Замечания устранены		нет / 100 чел	100	0,1	10	-1, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	8	11.02.20 20:54	11.02.20 21:07	0:13	11.02.20 21:07	0:13	Ав.откл	нет	у	Осмотр 13.2.20		нет / 100 чел	100	0,07	5	-5, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	12.02.20 2:56	12.02.20 4:56	2:00	12.02.20 7:20	4:24	МТЗ	ну	ну	Включен без 4ТП (котельная запитана, без замечаний). В 7:20 включен полностью. Повреждение на вед уч-ке	школа котельная (без резерва, предупреждена) / 220 чел	220	0,22	11	-10, ветер	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	221	12.02.20 7:00	12.02.20 7:00	0:00	12.02.20 7:00	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-15, ветер
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	11	12.02.20 10:05	12.02.20 10:10	0:05	12.02.20 10:10	0:05	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		скваж/61 чел	61	0,1	2	+1, ясно
Прим.СЭС	10	Милоградово 35/10	8	12.02.20 11:02	12.02.20 11:02	0:00	12.02.20 18:54	7:52	МТО	нет	ну	Повреждение концевой муфты КЛ 10 со стороны БСК; произведен ремонт, вкл в работу (18:54).		нет	0	0	0	-2, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	12.02.20 12:13	12.02.20 12:13	0:00	12.02.20 12:13	0:00	МТО	у		Произведен осмотр. КТПН 3083 (под шинами 10 кВ) мервый кот.		нет	0	0	0	0, ясно
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Поярково		12.02.20 13:41	12.02.20 13:41	0:00	12.02.20 13:41	0:00	МТЗ	у		Произведен осмор. Под оп.52 птица (орел), на проводах ВЛ следы перекрытия (повреждений нет).		нет	0	0	0	-5, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	4	12.02.20 17:30	12.02.20 17:40	0:10	12.02.20 23:34	6:04	Ав.откл	нет не произв		Сторонним а/м сбита жб оп.№29 (провода целые). Виновные скрылся. Сообщено СБ, ОВД. Выделен поврежденный головной уч, потребителю обеспечен резерв (запитано 10ТП, котельная). В 23:34 после установки ОП №29 схему привели в исх. состояние.	ПС Георгиевка ф6	дом ветеранов, насос, кот (есть ДГ)/ 500 чел	500	0,8	16	-3, облачно
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	7	12.02.20 18:20	12.02.20 20:27	2:07	12.02.20 21:15	2:55	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед ТП (Зерновой двор, мастерские, асф.з-д).		нет/ быта нет	0	0,05	3	-6, облачно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	12.02.20 18:37	12.02.20 19:05	0:28	12.02.20 19:05	0:28	МТЗ	ну	у	с.Садовое. Осмотр 14.02.20		нет/ 708 чел	708	0,5	6	-7, облачно
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	7	13.02.20 8:15	13.02.20 8:15	0:00	13.02.20 8:55	0:40	Ав. Откл.	ну		Птицефабрика. Повреждение на вед ТП-11	АВР успешен. ф.16 ПС Суражевка	птицефабрика/0ч.	0	0,3	3	-8, туман
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	13.02.20 9:50	13.02.20 11:14	1:24	13.02.20 12:31	2:41	КУ, земля	нет		В 10:54 вкл без 9ТП, вкл в 11:14 без 6ТП, вкл в 12:31. Повреждение на вед отп. (вкл в 14:10)		школа, кот (на ДГ)/2619 чел	2619	1,2	12	-1, ясно

Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп. Голубинка		13.02.20 10:12	13.02.20 10:24	0:12	13.02.20 10:24	0:12	ВТЭЦ-2: без бл.	выв	у	Сх.сети ремонтная (на ПС ВТЭЦ1 в ремонте 2с 110; выведена ВЛ 35 кВ"Залив-Голубинка с отп.Телецентр). Обесточены ПС 110 Орлиная, 1С 110,35,6 ПС 110 Голубинка, ПС 35 Инструментальный з-д, Телецентр. Произведен осмотр ВЛ пр.оп.41-44 (сообщение очевидцев о вспышке) и оборудования ПС110 Орлиная, Голубинка, ПС35 Телецентр, Инструментальный з-д, замечаний не обнаружено. (По сообщению ПримРДУ на ВТЭЦ2 проводились работы по ТО ДЗЛ и КСЗ КВЛ 110 кВ "ВТЭЦ2 – Орлиная с отп.Голубинка". В рабочей программе персонала ВТЭЦ-2 отсутствует пункт по выводу цепей отключения В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Орлиная от РЗА). 10:16 ПС Голубинка нагрузка переведена на Т-2, потребители ПС Голубинка запитаны. 10:24 РПВ+ КВЛ110 ВТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка включена в работу, все потребители запитаны.	35 МВт/ 33453 чел/ 48 фид/240 ТП/ 9 кот (замечаний в работе нет)	33453	35	240	+3, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	1	13.02.20 11:42	13.02.20 12:22	0:40	13.02.20 12:22	0:40	Ав.откл	выв	у	Произведен осмотр. ТП 7467 заменены перегоревшие ВВ предохранители, проникновение животного (залез кот).	нет/ 622 чел	622	0,14	4	+3, ясно
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	13.02.20 12:49	13.02.20 14:09	1:20	13.02.20 19:50	7:01	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Выведен поврежденный уч.КЛ (ПС-РП80204); определено МП 940м от РП-80204; произведен монтаж каб.вставки и 2 соед муфт, испытан, в 19:50 вкл в работу.	ф31 д/с, школа, адм, насосн, кот/ 4100 чел	4100	0,5	11	+5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	13.02.20 20:02	13.02.20 21:05	1:03	14.02.20 1:40	5:38	КУ, земля			с.Барабаш, с.Овчинниково.В 21-05 включен до оп.221(запитано 5-ТП). В 22-27 включен полностью с "Землей" для поиска прибором. В пролете оп.303-304 обрыв провода. Устранено (следов внешнего возд. Нет)	атс / 370 чел	370	0,25	7	+2, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	14.02.20 5:42	14.02.20 6:46	1:04	14.02.20 6:46	1:04	МТЗ	ну	у	с.Варфоломеевка. Сбоев в работе котельной нет. Повреждение на вед уч.	школа, котельная (уведомлена, перешла на ДЭС)/335ч.	335	0,31	9	-3, ясно
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	В 10кВ Т1	14.02.20 6:57	14.02.20 7:18	0:21	14.02.20 7:18	0:21	МТЗ	выв	у	Т2 в резерве. Обесточена 1С10, 2С10 ((Рощино,с.Вострцево с.Незаметное,с.Крутой Яр,с.Богуславец, с.Таборова). Произведен осмотр КРУН 10 без замечаний , выпавших блинкеров нет, В10 Т-1 включен, при включении выпал бл. КИ , отключен Ф-5 (РСК). Запитано 4 кот. (ф.5 на 2 СШ)	5 кот., 6764ч., бфидеров	6764	3,45	61	-7, пасм.

Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	5	14.02.20 6:57	14.02.20 11:58	5:01	14.02.20 11:58	5:01	КУ, земля			с.Крутой Яр. Котельная запитана от ДЭС в 8:00. На крыше КРУН-10 ПС Рощино повреждение штыревого изолятора Ф"С" (провод касается крыши КРУН). Устранено. В 11:58 фидер вкл. в работу, появилась "земля" по Ф"С", фидер не отключали, бригада пошла с прибором для поиска "земли". Обнаружен повреждённый изолятор Ф"С" оп.№14. С 14:09 до 15:54 повреждение устранено по согласованной заявке. По работе котельной замечаний нет.		школа, 1 кот./711ч.	711	0,13	3	-7, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	14.02.20 12:55	14.02.20 13:22	0:27	14.02.20 13:22	0:27	МТЗ	выв	у	с.Благодатное, Лесное. Осмотр ВЛ (без заходов на ПС), замечаний нет. 18.02.20 обнаружено на ведомственной отпайке от опоры №92 в сторону вед. ТП-2518 потребителем производится расчистка просеки собственной ВЛ бульдозером, повреждений не выявлено.		школьная котельная / 569 чел	569	0,2	7	-5, ясно
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	8	14.02.20 15:41	14.02.20 16:37	0:56	14.02.20 16:37	0:56	МТЗ	ну	ну	п. Пивань. Повреждение на вед. уч.		котельная запиталась от резерва по АВР/ 1720 чел	1720	0,8	16	-5, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	15.02.20 16:08	15.02.20 16:08	0:00	15.02.20 16:08	0:00	МТЗ	у		Осмотр, оп. 120 срыв изолятора ф.-С с проводом, габарит в норме. Устранено 16.02.20 в 12:29.		нет	0	0	0	-7, ясно
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	16.02.20 16:15	16.02.20 16:17	0:02	16.02.20 16:17	0:02	МТЗ	нет	у	п.Ярославка, Д/завод, Вознесенка. Обход: РС 407/72 Ф-В отгорел шлейф. Устранено.		д/с, скважина, котельная / 1781чел	1781	0,8	22	-11, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	16	16.02.20 16:51	16.02.20 19:09	2:18	16.02.20 21:22	4:31	"земля" от КУ			с.Галенки, Дзержинец. В 18:43 включен до РС 560/119 головной участок без потребителей. В 19:09 включен без отпайки на 2 ТП (быта нет). На оп.144/5 обрыв вязки провода ф.А, провод на траверсе. Устранено и вкл. в 21:22, по работе котельных замечаний нет.		школа, д/с, 2 котельные (перезапитаны от ДГ) / 1350чел	1350	0,7	17	-8, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	16.02.20 21:10	17.02.20 1:58	4:48	17.02.20 1:58	4:48	МТЗ	нет	ну	часть с.Осиновка с.Песчаное. В 21:40 при включении появилась "земля" Ф"А", отключен от КУ. Повреждение на вед. участке.		нет / 380 чел	380	0,2	9	-10, ветер, снег
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	16.02.20 22:55	17.02.20 1:55	3:00	17.02.20 1:55	3:00	КУ "Земля"			с.Первомайское. В пр. оп.14/2 - 14/3 обрыв провода по Ф"А".		нет / 360 чел	360	0,4	6	-10, ветер, снег
Хаб.ЦЭС	6	Краснореченская 35/6	7	17.02.20 2:30	17.02.20 3:07	0:37	17.02.20 3:07	0:37	МТЗ	ну	не произв	Повреждение на вед. ТП-0103. Потребитель запитан полностью.	ф-2 Корейский посёлок	нет / 1172 чел	1172	0,6	13	-13, ясно

Хаб.ЦЭС	35	Краснореченская 35/6	В-35 1Т	17.02.20 2:30	17.02.20 2:37	0:07	17.02.20 2:37	0:07	МТЗ-35	у	неселект. Одновременно отключился ф-7 (МТЗ, АПВ ну), обесточивалась 1С-6кВ. Вкл. без ф-7. По работе котельной замечаний нет. 17.02.19 проведена послеаварийная проверка на В 6 ф.7: по УРЗА замечаний нет. Обнаружена неисправность отключающего механизма в приводе (деформация металла в месте крепления коромысла на приводе ПП-67), устранено. Проведена комплексная проверка УРЗА и механики приводов В 6 1Т, В 35 1Т, замечаний нет. (В 6 1Т и В 35 1Т находятся в перечне неселективной работы УРЗА).	п.Краснореченск (котельная) / 2256 чел/4 фидера	2256	2,23	26	-13, ясно
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка		17.02.20 3:05	17.02.20 3:05	0:00	17.02.20 3:05	0:00	ВТЭЦ-2: ДЗЛ Ф.- "А". Залив: ДЗЛ Ф.- "А" 3,63 км,	у	На ВТЭЦ-2 по терминалу ДЗЛ 7,33 км (длина КВЛ 10,9 км). По сообщению РДУ по данным уточненного расчета точка КЗ 7,25 км от ВТЭЦ-2 (опора №36). Произведен осмотр участка оп. №31-36 и ПС Залив, Голубинка- замечаний нет. Произведен послеаварийный обход, в пр. 36-37(двухцепный участок ВЛ) обнаружен обгоревший кусок стороннего ВОЛС, крепившийся к жилому дому по ул. Толстого, 52. Повреждений оборудования нет. Сообщено в СБ.	нет	0	0	0	-8, ветер, снег
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп. Голубинка		17.02.20 3:05	17.02.20 3:05	0:00	17.02.20 3:05	0:00	ВТЭЦ-2: ДЗЛ Ф.- "А,С". Орлиная: ДЗЛ Ф.- "А,С", ДЗ 4ст. ИМФ 1,78км.	у	На ВТЭЦ-2 по терминалу ДЗЛ 6,95 км (длина КВЛ 9,44 км). По сообщению РДУ по данным уточненного расчета точка КЗ 7,25 км от ВТЭЦ-2 (опора №36). Произведен осмотр участка оп. №31-36 и ПС Орлиная- замечаний нет. Произведен послеаварийный обход, в пр. 36-37(двухцепный участок ВЛ) обнаружен обгоревший кусок стороннего ВОЛС, крепившийся к жилому дому по ул. Толстого, 52. Повреждений оборудования нет. Сообщено в СБ.	нет	0	0	0	-8, ветер, снег

Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/10/6	по ф.3 РКЛ №1 оп.476	17.02.20 3:20	17.02.20 13:55	10:35	17.02.20 17:35	14:15	ав.откл	ну	ну	По жалобам потребителей в 03:50 при осмотре ф-3 обнаружен сброс нагрузки до 0, сигнал по отключению РКЛ №1 оп.476 не приходил. В 4:00 котельная Примтеплоэнерго запитана от ДГ. В полете оп. 536 - 537 следы эл. дугового перекрытия в следствии схлеста проводов Ф - "А" и "В", провода целые (требуется перетяжка провода). В 07:59 отключен РЛ-18 оп.528 (отпайка с дуговым перекрытием оп. 536 - 537), попытка включить РКЛ-1 не успешна. В 10:02 включен до РТП-1054-1, запитано 4 ТП из 11. На РЛ-18 оп.528 обнаружена коронация неподвижного изолятора ф.В в сторону оп.529. Отключены все ТП. В 13:01 включен РТП-1054-1, запитаны 3 ТП из 11. В 13:55 (ч/з 10:35) запитано 6 ТП из 11. Повреждение на вед. ТП 1058: по сообщению абонента попадание снега в ТП. С 14:10 до 17:35 ф.3 выводился в ремонт по неотложной заявке для замены изолятора ф.В на РЛ-18 (1МВт, 1404чел, котельная запитана от ДГ), в пр.536-537 ф-А произведена перетяжка провода.	с.Каменка / котельная на ДГ / 1404 чел	1404	1	11	-7, ветер, снег
Хаб.ЦЭС	6	Краснореченская 35/6	16	17.02.20 11:34	17.02.20 12:01	0:27	17.02.20 12:01	0:27	МТЗ	нет	у	Пр.оп. 12-13 ДКР (древесно-кустарниковая растительность) под проводами. 20.02.20 в 13-52 выполнена подрезка крон деревьев.	больница, подъем воды, котельная / 850чел	850	1	3	-9, норм
Хаб.СЭС	6	Многовершинная 110/6	В-6 1Т	17.02.20 11:55	17.02.20 11:56	0:01	17.02.20 11:56	0:01	МТЗ	нет	у	При производстве оперативных переключений по выводу в ремонт ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинная (на ПС 110 кВ Многовершинная вся нагрузка 1300А была переведена на тр-р 1Т: номинал 1375А) отключился В-6 1Т от МТЗ одновременно с ф.1. Обесточились 1,2С БКВ ПС Многовершинная. Через 1 мин В-6 1Т включен, потребители запитаны кроме ф.1 (АПВ ну). Ч/з 20 мин РПВ ф.1 успешное, все потребители запитаны. 18.2.2 проверка РЗА без замечаний, обнаружена мех.неисправность привода ф.1 (тип привода ПЭ-11, выкл-ль ВМПЭ-10), выполнено тех.обслуживание	2 котельные / 2312чел	2312	13	17	-15, обл
Хаб.СЭС	6	Многовершинная 110/6	1	17.02.20 11:55	17.02.20 12:15	0:20	17.02.20 12:15	0:20	МТЗ	ну	у	п.Многовершинный. 18.2.20 при осмотре ВЛ ф.1 обнаружено на оп.1-00/2 обрыв вязки провода с изолятора Ф В, провод на изоляции, повреждения провода не было; устранена мех.неисправность привода ф.1 (тип привода ПЭ-11, выкл-ль ВМПЭ-10),	котельная, ПНС / 1530чел	1530	0,79	5	-15, обл

Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Бычиха		17.02.20 12:30	17.02.20 12:52	0:22	17.02.20 12:52	0:22	МТО	выв	у	Обесточились ПС 35 кВ Бычиха, Корейский поселок, 2с 35,6кВ Краснореченская (суммарно 11 фидеров). При работе подрядной организации ООО "Энергосистема Центр" по чистке просеки ВЛ, допущено падение дерева на ВЛ пр.оп.63-64 с касанием проводов ф.А,В. Повреждение ВЛ-35 нет. Сообщено в СБ. В 12:47 (ч/з 17 мин) потребитель ПС 35 кВ Краснореченская запитан от Т1 (вкл. СВ-6). В 12:52 (ч/з 22 мин) ВЛ 35 кВ Корфовская - Бычиха включена, все потребители запитаны.	5 котельных / 4184чел	4184	11,7	125	-10, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	17.02.20 19:45	17.02.20 19:50	0:05	17.02.20 19:50	0:05	ав.откл	нет	у	с.Абрамовка. По работе котельной замечаний нет. Осмотр без замечаний	школа, котельная / 700 чел	700	0,03	7	-10, пасм
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	18.02.20 5:30	18.02.20 5:56	0:26	18.02.20 5:56	0:26	МТО	нет	у	с.Цуканово. По работе котельной замечаний нет. Обход без замечаний	котельная / 600 чел	600	0,2	6	-7, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	18.02.20 12:55	18.02.20 14:11	1:16	18.02.20 14:11	1:16	МТО	нет	не произ	Повреждение на вед.уч-ке	дс / 50 чел	50	0,1	7	-3, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	18.02.20 13:47	18.02.20 14:57	1:10	18.02.20 14:57	1:10	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	школа, дс / 250 чел	250	0,3	5	-5, ясно
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	18.02.20 14:14	18.02.20 14:15	0:01	18.02.20 14:15	0:01	МТЗ	ну	у	В КТПН 3059 обнаружено сильное загрязнение проходного изолятора внутри КТПН в следствии попадания влаги	нет / 92 чел	92	0,3	7	-5, ясно
Прим.ЮЭС	110	Садовая - Смоляниново/т		18.02.20 14:54	18.02.20 14:54	0:00	18.02.20 16:44	1:50	Смолянино-тяг: ДЗ, НЗЗ, ДЗЛ ф.В, АПВ ну; Садовая: ДЗЛ ф., на себя, УРОВ от защит тра, бл.АПВ не выпадал	ну	у	Обесточены 2сш-110/35/27,5 кВ вед ПС Смоляниново-тяга, вед.ПС-35 Скалистая (Роткл-7МВт). Потребитель РСК ПС-110/6 Садовая не обсточивался (2сш-110 запитана от СВ-110). В 15:41 на ПС Смоляниново-тяг отключен РЛ-110 Садовая, включен СВ-110, все запитано. В 16:04 линия включена в работу со стороны ПС Садовая. В 16:44 включена в транзит, сбоя в движении поездов не было. В 19:18 обход зоны ИМФ (пр.оп.1-48 от ПС Смол. т (10км), и пр.оп. 142-109 от ПС Садовая (8км)) без замечаний. 19.02.20 в пр.оп. 121-122 в середине пролета на грозотросе обнаружен наброс, требуется верховой осмотр. Заявка на согласование будет подана после 25.02.20 в РДУ+ 8 дней на рассмотрение	нет	0	0	0	-5, ясно

Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	18.02.20 15:08	18.02.20 15:35	0:27	18.02.20 15:35	0:27	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.ТП	насосная, котельные-3 (есть резерв, собствен предуп) / 450 чел	450	0,3	12	-2, ясно
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	11	19.02.20 9:20	19.02.20 9:26	0:06	19.02.20 9:26	0:06	Ав.откл	не раб	у	Обход без замечаний.	скважина / 61 чел	61	0,3	2	-10, ясно
Прим.ЮЭС	110	Зеленый Угол - Мингородок		19.02.20 13:17	19.02.20 13:17	0:00	19.02.20 13:17	0:00	Зеленый Угол: ДЗЛ ф.А, Т.О., ускорение ВЧТО, пуск ВЧТО-3; Мингородок: ДЗЛ ф.А, Т.О. ускорение ВЧТО, ВЧТО-3,	у		Оп.10 (анкер) обнаружены следы эл.дуг. перекрытия на полимерном подвесном изоляторе обводного шлейфа ф.А на траверсу опоры, в следствии попадания стаи птиц (вороны), провода целые, на изоляторе отгорело нижнее разрядное кольцо. С 20.02.20 с 11-53 до 17-41 ВЛ выводилась в ремонт для замены подвешенного изолятора на Оп.10	нет	0	0	0	-5, облачно
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал 35/10	2	19.02.20 16:44	19.02.20 19:34	2:50	19.02.20 19:34	2:50	МТЗ	не раб	ну	Котельная перешла на ДГ в 17:05. Повреждение на вед.уч-ке	школа, дс, котельная / 1316 чел	1316	0,4	7	-3, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	20.02.20 8:18	20.02.20 9:05	0:47	20.02.20 9:49	1:31	МТЗ	нет	ну	п.Углекаменск. (на котельной АВР успешен). Включен без 2-х ТП. В 9-49 включен полностью, замечаний нет. Сбоев в работе котельной нет. Повторный обход 21.2.20: под ОП 8 обнаружена птица	школа, больница, котельная (есть резерв) / 1603чел	1603	0,9	7	-13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	20.02.20 10:40	20.02.20 12:40	2:00	23.02.20 6:31	67:51	МТО	выв	не произв.	г.Большой Камень. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ бкВ №1 между КТП 81164 и КТП 81165 сторонней техникой (гидромолот, 20м. от КТП 81164). Сообщено в СБ. 21.02.20 в 15-51 закончены работы по разработке котлована. Обнаружено 2 МП-24м. в сторону КТП 81164, ведутся земляные работы (3:00 приостановлены, дождь). 23.02.20 6-31 повреждения устранены (установлена вставка 4м., две муфты)	теплопункт	0	0,35	3	-4, ясно
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	20.02.20 12:21	20.02.20 12:25	0:04	20.02.20 12:25	0:04	МТЗ	выв	у	Повреждение на вед.уч-ке	д.сад, котельная / 1781ч.	1781	1,05	20	-5, ясно

Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	20.02.20 12:52	20.02.20 13:51	0:59	20.02.20 14:58	2:06	Ав.откл.	ну	ну	Включен без одного ТП. На КТП 338"Гараж", срыв изолятора ф.С , слхст проводов ф. В и С. Устранено, все включено		школа, дс, котельная (перешла на ДГ) / 1477ч.	1477	0,44	8	-4, ясно
Хаб.СЭС	35	Городская 35/6	В 35 Береговая №2 (Т188)	20.02.20 13:31	20.02.20 13:33	0:02	20.02.20 13:33	0:02	ЗДЗ, ЗМН		у	В условиях рем.схемы (на ПС Береговая отключен В-35 Городская №1 (Т187) для ремонта обогрева яч.4) на ПС Городская отключился В-35 Береговая №2 (Т188) и СВ 35, обесточена ПС Городская. В 13-33 по ТУ на ПС Городская включен В-35 Береговая №2 (Т188), запитана 2сш-6кВ, при этом включился СВ-6 действием АВР 6 (В-6-Т1 отключился от ЗМН), все потребители запитаны. Произведен осмотр 2СШ-35 замечаний нет. Ложная работа ЗДЗ, выведена из работы. В результате проверки РЗА выявлена неисправность датчика дуговой защиты в КРУН 35 яч.12 (Т188), выведен из работы. 21.2.20 11:30 ВЛ-35 Т188 включена		часть г.Комс-на-Амуре / 21700 чел / 12фидеров / КНС-2, больница, водочитские	21700	9,9	86	-9, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	21.02.20 14:04	21.02.20 15:11	1:07	21.02.20 17:04	3:00	"земля" от КУ			с.Тамбовка, Орлецк. В 15-11 включен до ЛР 83 (запитано 9ТП). В 15-54 выделен участок от ЛР-83 до СП17 (ЛР 90)(без нагрузки). На ОП 127 разрушен изолятор, в пр. оп. 126-128 обрыв провода ф.С. Повреждения устранены. (следов внешнего возд. нет)	ф.1 Степная	школа/300ч.	300	0,14	14	-8, обл.
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	21.02.20 14:30	21.02.20 18:28	3:58	22.02.20 2:07	11:37	Ав.откл.	нет	не произ	п.Соловей Ключ. По прибытию в 16:10 обнаружено повреждение баков выключателя Ф "А" и "В" с выбросом масла и следов перекрытия по штокам подвижных контактов (необходима замена). Смонтирована перемычка с ф.17, переустановлены уставки РЗА., в 18-28 все потребители запитаны По ВЛ ОП 58 обнаружено упавшее сухое дерево, провод не поврежден. Произведена замена баков, включен в работу, схема восстановлена	ф.17 ПС Соловей ключ	нет/200ч.	200	0,3	56	-1, снег
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	22.02.20 1:05	22.02.20 1:05	0:00	22.02.20 1:05	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	-4, снег	

Прим.ЮЭС	110	Надеждинская/т - Западная		22.02.20 7:43	22.02.20 7:43	0:00	22.02.20 7:43	0:00	ПС Западная: ТНЗНП- 2ст, ИМФ ф-В 10,9км, ПС Уссурийск тяг: НЗЗ- 3ст	у		Ремонтная схема: На ПС Надежд. т включена ремонтная перемычка 110. Произведен осмотр. Оп. 62 (анкер) повреждение подвесной гирлянды изоляторов верхнего провода (гирлянда расцеплена) и натяжной гирлянды (в сторону ПС Западная, повреждены 3 изоля из 8). Замечания устранены, ВЛ вкл в работу. /16:03 ВЛ выведена в ремонт, , 17:30 работы завершены, в 18:32 вкл в работу/.	нет	0	0	0	+1, дождь	
Прим.СЭС	10	Арсеньев-2 220/110/10	15	22.02.20 8:32	22.02.20 9:46	1:14	22.02.20 15:57	7:25	МТО	ну	ну	Вкл без ТПС109, вкл в 15:57. РТП 5109 устранен обрыв шлейфа фВ (в сторону ВЛ); повреждение щита 0,4 кВ, произведен ремонт;	нет / 265 чел	265	0,3	6	-3, снег	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	22.02.20 9:18	22.02.20 12:23	3:05	22.02.20 20:33	11:15	МТЗ	выв	не произв	Вкл без 8ТП, вкл в 12:39 без 6ТП.(кот.запитаны, замечаний нет), вкл в 14:44 без ТП80034. Оп.26/15 повреждена концевая каб.муфта (на спуске к ТП80034); произведен ремонт, вкл в работу по норм.сх (20:33)	кот, ЦТП/ 860 чел	860	0,9	30	+2, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	22.02.20 9:18	22.02.20 11:48	2:30	23.02.20 11:45	26:27	МТО	выв	не произв	В 10:43 вкл до ЦРП101 (уч.без нагрузки), вкл в 11:48 без 4ТП, вкл в 14:19 без 3 ТП, вкл в 14:38 с выделенным уч.без нагрузки. ЦРП101 следы перекрытия на В-6 кВ в яч.15 (крыса в яч.15). Произв.чистка изоляции, испытания; включен в 11:45 23.2.20.	ф40,28	школа, д/с/ 250 чел	250	1,4	11	+2, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	16	22.02.20 10:07	22.02.20 13:21	3:14	27.02.20 15:46	125:39	КУ, земля	выв		Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ 110 м от ЦРП102 (Лкл=1590м) в сторону оп. №3. 25-26.2.20 земляные работы. 26.02.20 в 19:12 котлован разработан. 27.2.20 в 06:30 окончен монтаж кабельной вставки и двух кабельных муфт. Вкл. в работу.	ф35	кот (есть ДГ), пож.депо, школа, д/с/ 670 чел	670	0,4	6	+2, дождь
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	22.02.20 13:01	22.02.20 15:15	2:14	22.02.20 16:29	3:28	Ав.откл	нет	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 16:29. Осмотр без замечаний.	нет/ 6 чел	6	0,001	2	+3, дождь	
Ам.ЗЭС	35	Георгиевка - Саскаль		22.02.20 15:38	22.02.20 16:26	0:48	22.02.20 16:26	0:48	МТО	ну	у	Частичный осмотр без замечаний, продолжен 23.2.20. Пр.оп. 196-198 (под ВЛ) два спиленных дерева. Провода ВЛ без повреждений. Сообщено СБ, ОВД.	скваж, больн, школа, д/с, п/з, кот-4/ 4 фид/ 20 ТП/ 1386 чел	1386	0,5	20	-20, облачно	
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	14	22.02.20 16:36	22.02.20 18:35	1:59	22.02.20 20:51	4:15	КУ, земля			Вкл с выделенным уч.без нагрузки (РЛ18-РК4). В 20-51 включен полностью "Земля" самоустранилась. На оп.73 срыв изолятора, устранено.	школа/ 516 чел	516	0,1	4	-5, снег	

Прим.ЮЭС	35	Владими́ро-Александровское 35/6	T2	22.02.20 16:48	22.02.20 17:29	0:41	23.02.20 4:25	11:37	ДЗТ			На ПС Вл.Александровское откл тр-р Т2 (ДЗТ), вкл КЗ-35 кВ, не отошел ОД-35 кВ. Обесточена 2 сш 35,6 кВ ПС Вл.Александровское. (со стороны ЦП откл вед ВЛ 35 кВ "Угольная-Вл.Александровское", МТЗ, АПВ ну, вкл в 17:39). /17:29 вкл СВ-6, запитан основной потребитель (ф10- 2,6 МВт, 900 чел, кот.запитаны; в 18:03 вкл ф15- 0,3 МВт; в 19:27 вкл ф16 -0,3 МВт, 100 чел (вкл после осмотра, сообщение очевидцев о вспышке, не подтвердилось). По Т2- осмотр зоны ДЗТ без замечаний. Проведена послеаварийная проверка РЗА ОД 35 Т-2, заменены два реле РП-341, произведена регулировка и чистка контактов КСА. В 4-25 Т2 введен в работу.	СВ-6	3,2 МВт/ 1000 чел/2 кот/ 3 фид/19 ТП	1000	3,2	19	+3, пасмурно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф15 в РП10 ф9	22.02.20 18:10	23.02.20 8:05	13:55	23.02.20 8:05	13:55	МТЗ	ну	ну	Лвл=45км с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. Котельная перешла на ДГ в 18-15. В 22-41 включен до оп 103. В пролете оп 136-135 убрано дерево. Провод не поврежден		школа с котельной/ 269 чел	269	0,1	5	-1, снег
ЮЯЭС	110	Фабрика 110/35/6	ТЗ	23.02.20 5:13	23.02.20 5:53	0:40	01.03.20 5:11	167:58	ГЗ, ДЗТ			По прибытию ОВБ на ПС Фабрика обнаружено: отключение В 110кВ" НГРЭС №1", СВ-110, В 35кВ ТЗ (ТЗ работает по стороне 110/35кВ). Обесточена 2С 35кВ (2 вед ПС35: ХПВ, ЛДЗ). Ч/з 40 мин потребителю обеспечен резерв. (от Т2). Весь потребитель запитан. ТЗ выведен в ремонт, разрушение ввода 110кВ ф.В и вводов 6 кВ фА,В,С, требуется замена. /23.2.20 - по ТЗ: взяты пробы масла; ввод 110 кВ испытан, готов к установке. 25.2.20 проведена проверка РЗА (без замечаний), изоляторы вводов 6кВ доставлены с ПС Алдан слито масло с тр-ра (19:55). 26.2.20- подготовка переходных соединений для крепления ошиновки 6кВ к стержням вводов. 27.2.20 Произведен монтаж вводов 6кВ; сняты все ввода 110кВ, испытаны, замечаний нет, подготовлены к установке; прозведен ремонт отвода обмотки ВН по ф.В; произведен слив масла с трансформатора. 28.2.20 смонтировано навесное оборудование. 1.03.20 произведена заливка масла, в 5:11 вкл. на х.х со стороны 35кВ. 2.3.20 в 9:24 вкл в работу по норм.сх. (110/35 кВ)	Т2	ГОК/ быта нет/13 фидеров	0	2,1	27	-11, снег

Прим.ЮЭС	35	Владимиرو-Александровское 35/6	T2	23.02.20 8:05	23.02.20 8:53	0:48	23.02.20 10:57	2:52	Бл."неиспр цепей защит" (бл ДЗТ не выпал)			Осмотр ПС Вл.Александровское: вкл КЗ-35, откл ОД-35 и В-6 Т2. Обесточены потребители 2 сш бкВ. (со стороны ЦП откл вед ВЛ 35 кВ "Угольная-ВлАлександровское", МТЗ, АПВ усп). Ч/з 51 мин потребителю обеспечен резерв (вкл СВ-6). /в 10:57 Т2 вкл под нагрузку для прохождения дневного тах; в 15:25 Т2 выведен в ремонт; произведена чистка изоляции, ВВ испытания Т2 и ШМ 6,35 кВ, без замечаний. Проверка РЗА- устранено залипание бл. указательного реле в цепях ДЗТ (не выпал бл.ДЗТ при отключении Т2, произв.регулировка реле), других замечаний нет. В 19:34 Т2 вкл на ХХ, в 19:45 по норм.сх/. Причина отключения Т2: следы эл.дугового перекрытия на шинах бкВ в ячейке В-6 Т-2, загрязнение изоляции бкВ.	СВ-6	3,2 МВт/ 1000 чел/2 кот/ 3 фид/19 ТП	1000	3,2	19	-4, ясно
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1 - Барановский полигон		23.02.20 8:27	23.02.20 8:27	0:00	23.02.20 8:27	0:00	МТО	у		Осмотр ПС Барановский полигон: на ЛР 35 Уссурийск-1 обнаружена мертвая птица (фазан; на раме под изолятором фС). Осмотр ВЛ без замечаний.		нет	0	0	0	-7, ясно
Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/10/6	3	23.02.20 14:33	23.02.20 16:31	1:58	23.02.20 16:31	1:58	КУ, земля			Оп.249 заменен поврежденный изолятор фВ.		школа, кот (на ДГ)/ 1404 чел	1404	1,03	11	-2, ветер
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	14	23.02.20 18:17	23.02.20 19:42	1:25	23.02.20 19:42	1:25	КУ, земля			Оп.73 заменен поврежденный изолятор фА.		школа/ 516 чел	516	0,1	4	-4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	23.02.20 21:54	23.02.20 22:00	0:06	23.02.20 22:00	0:06	МТЗ	нет	у	Произведен осмотр. Пр.оп.1-2 ветки деревьев до проводов 0,3-0,5 м.		нет/821ч.	821	0,25	5	-7, пасм.
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	20	24.02.20 11:09	24.02.20 12:43	1:34	24.02.20 13:20	2:11	МТЗ	нет	ну	Уссурийск. Включен без отпайки на 2 ТП. Повреждение на вед. ТП.		нет / 100чел	100	0,11	9	+1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.5 РКЛ оп.207	24.02.20 12:28	24.02.20 13:50	1:22	24.02.20 16:34	4:06	МТЗ	выв	ну	п.Тигровый, Орловка. В 13:50 включен до РС-654/328/1, без 1 ТП. В пр.оп.328/82-328/83 падение дерева на провода, слхст проводов, без повреждения. Устранено.		нет / 47чел	47	0,06	3	+6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Южная 110/6	11	24.02.20 23:23	25.02.20 2:25	3:02	25.02.20 6:29	7:06	Ав.откл	нет	не произв	Вкл без 1 ТП, вкл в 6:29. ЗТП 7242 заменены поврежденные прох.изоляторы. 3-х фаз.; под вводом ТП обнаружено животное (кошка).		д/с/ 231 чел	231	0,2	3	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	26.02.20 10:04	26.02.20 10:04	0:00	26.02.20 16:13	6:09	КУ "Земля"			г.Владивосток. Дом переговоров запитан по АВР 0,4кВ (от ф-13 Чайка). В 16:13 на головном участке включена в работу КЛ №1, повреждение КЛ №2 (между ПС и РТП-23). В 19:41 определено МП: 700м от ПС Чайка (лес, район Ботанического сада). Разработан котлован, проведены испытания, место повреждения подтвердилось. 27.02.20 в 10:14 смонтирована каб. ставка 1,5м и две муфты. В 15:40 вкл. по норм. схеме.	Ф-13 ПС Чайка	Гос.дачи, дом переговоров / 600 чел	600	0,5	3	-4, ясно

Прим.ЦЭС	10	Кировка 220/35/10	9	27.02.20 9:51	27.02.20 10:01	0:10	27.02.20 14:03	4:12	МТО	запрет	у	с.Увальное. При РПВ появилась "Земля" по ф-А (работают с "землей", котельные предупреждены). Обнаружено на опоре №82 срыв изолятора ф.-А, провод на траверсе. Школьная котельная и котельная д. сада перешли на ДГ. С 11:49 до 14:03 повреждение устранено, по работе теплоносителей замечаний нет.		3 котельн. (на ДГ), школа, д.с, насосная / 850 чел	850	0,3	11	-17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	1	27.02.20 10:07	27.02.20 10:28	0:21	27.02.20 14:28	4:21	КУ "Земля"			с.Многоудобное. В 10:28 вкл. до РЛ-3 оп. 24/1, запитано 3-ТП (в т.ч. котельная - по работе замечаний нет). В 12:39 вкл. без КТП-5355 "Конеферма". Вкл. в 14:28, на КТП с ОПН-6 снята мертвая птица (сорока).		д. сад, котельная / 190 чел	190	0,2	6	-3, ясно
Хаб.ЦЭС	6	НС-1 35/6	5	27.02.20 12:55	27.02.20 14:20	1:25	27.02.20 16:07	3:12	МТО	ну	ну	Совхоз "Заря". Запитано от резерва без ТП-0082. В пр.оп. №45-46 обнаружена упавшая ветка со следами подгара. В 16:17 Ф-5 включен полностью.	ф-7 НС-2	насосная (не в работе) / быта нет	0	0,2	3	-1, ясно
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая с отп. ПС Анновка		27.02.20 18:55	27.02.20 19:01	0:06	27.02.20 23:49	4:54	НЗНП 3ст.	ну	не произв	Обесточены ПС-110 Ивановка, Полевая, Анновка; ПС-35 Ерковцы, Рогозовка, Правовосточная, Дмитриевка, Алексеевка (39 фидеров 10кВ). Через 6 мин запитана ПС-110 Ивановка, ПС-35 Правовосточная, Дмитриевка, Алексеевка от ПС Волково (14336 чел/8МВт). На ПС-110 Полевая: между ШР Т1 и В-110 Т1 повреждение опорного изолятора и отгорание шлейфа ф.А В 19:47 вкл. ВЛ-110 Ивановка-Полевая. В 19:50 (ч/з 55 мин) включена ВЛ-110 Озерная-Полевая с отп. Анновка, все потребители запитаны. На ПС Полевая поврежденный участок выделен из схемы. В 23:49 повреждение устранено, все включено.	ВЛ-110 Волково-Ивановка	часть Ивановского, Ромненского р-на: 19403 чел / 21 котельная (замечаний нет)	19403	9	258	-4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	28.02.20 7:13	28.02.20 7:49	0:36	28.02.20 7:49	0:36	ав.откл	нет	у			школа, скважина / 310чел	310	0,4	19	-7, ясно
Ам.ЦЭС	35	Новотроицкая 35/10	Т1	28.02.20 10:13	28.02.20 10:35	0:22	28.02.20 10:57	0:44	МТЗ-35, МТЗ-10	выв	у	Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т2 в резерве). Введен в работу Т2, все запитано, кроме ф.1 (бл.МТЗ, выкл-ль не откл-ся, отключен от КУ). В 10:37 включен ф.1. В 10:57 включен Т1 на х.х По ф.1 обнаружено в КТПН 17-2 проникновение животного (белка) м/у проход. изоляторами и П-10, следы перекрытия, срочный ремонт не требуется. На выкл-ле ф.1 - разрегулировка привода. Устранено	Т2	котельная, школа / 1130 чел	1130	1,8	44	-5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	28.02.20 11:26	28.02.20 12:32	1:06	28.02.20 12:32	1:06	Ав.откл	нет	у			котельная / 15196 чел	1519	0,8	62	0, ясно
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	28.02.20 14:17	28.02.20 15:07	0:50	28.02.20 17:32	3:15	"земля" от КУ			Выделен уч-к, включен без 2ТП. Оп.119 разрушение изолятора, провод на траверсе. Устранено, все включено		нет / 250 чел	250	0,23	20	-5, ясно

Ам.ЦЭС	10	Коммунальная 35/10	по ф-12 откл. РК- 35	28.02.20 20:34	28.02.20 22:20	1:46	28.02.20 22:20	1:46	Ав.откл	нет	ну	г.Белогорск. Повреждение на вед. ТП-303 ИП Осипова.		нет / 3350 чел	3350	0,75	8	-8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	29.02.20 6:08	29.02.20 8:36	2:28	29.02.20 11:05	4:57	"земля" от КУ			Лвл=14км. часть с.Каленовка. В 8:36 вкл. без 3-х ТП. В 9:10 включен без КТП-7293, разрушен разрядник 10 кВ ф.В. Устранено, все включено		школа / 639 чел	639	0,1	7	-2, снег
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	29.02.20 8:15	29.02.20 8:18	0:03	29.02.20 8:18	0:03	Ав.откл	нет	у			нет / 70 чел	70	0,1	9	-1, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	29.02.20 9:35	29.02.20 13:06	3:31	29.02.20 13:06	3:31	МТО	выв		В 11:58 запитано 3 ТП из 10 от РП-80204 (в 11:10 котельная переведена на резервное питание).В 13:06 все запитано В ТП-82146 по Т-1 перегорел Пр. 10 кВ Ф"С", РУ 10кВ повреждена концевая муфта 10кВ в яч. №3 в ст. Т-1 (произведено испытание кабеля после разделки муфты , кабель испытание не выдержал требуется замена кабеля (12 метров, 3*120).	РП-80204	котельная (есть резерв) / 2100 чел	2100	0,6	13	-1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ленинское 35/10	6	29.02.20 10:57	29.02.20 12:42	1:45	29.02.20 12:42	1:45	МТЗ	ну		Повреждение на вед. ТП		быта нет / ТОР Михайловски й	0	0,1	2	0, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	29.02.20 12:47	29.02.20 12:47	0:00	29.02.20 12:47	0:00	Ав.откл	у				нет	0	0	0	+1, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	29.02.20 12:59	29.02.20 13:04	0:05	29.02.20 13:04	0:05	Ав.откл	ну	у	В КТП-5091 заменили прох.изол ф.А		нет / 711 чел	711	0,3	13	+1, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	29.02.20 14:35	29.02.20 19:49	5:14	29.02.20 19:49	5:14	"земля" от КУ			Оп.18 повреждение изолятора ф.А, провод на траверсе		нет / 245 чел	245	0,1	9	-4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Новый Мир 110/10	4	29.02.20 15:07	29.02.20 15:27	0:20	29.02.20 15:27	0:20	Ав.откл	выв	у			школа, котельная / 580 чел	580	0,5	10	+1, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	29.02.20 19:30	29.02.20 21:33	2:03	02.03.20 15:08	43:38	Ав.откл	нет	не произв	В 20:20 теплослукнт на ДГ. Ж/б оп. 39/4 повреждена у основания грузовиком ДЮНА, требуется замена. Виновник на месте, сообщено в СБ. В 21:33 вкл. без 4-х ТП. В 22:15 (ч/з 2ч 45 мин) оставшийся потребитель запитан от ф-7 ПС Подъяпольск. Выделен повреждённый участок оп. 39/1-39/13 без потребителя. 2.3.20 в 15:08 оп.заменена, схема восстановлена.		ЦТП на ДГ / 530 чел	530	0,5	11	+2, ясно

Прим.ЗЭС	35	Тихменево 35/10	СВ-35	29.02.20 21:21	29.02.20 21:29	0:08	29.02.20 23:00	1:39	МТЗ 1ст	не раб	у	Обесточена однотрансформаторная ПС Тихменево (3 отходящих фидера), потеря СН. Запитано от ПС Лесозаводск без ф-2 (вкл. в 21:31). В 23:00 СВ-35 включен, восстановлена нормальная схема. Осмотр ПС: на КРУН 10 следы перекрытия на шлейфах ввода В-10 Т1 ф А,В и ф2 ф В,С. (на крыше КРУН и на земле перья птицы). Проверка РЗА СВ 35, В 10 Т-1 В 10 Ф-2 без замечаний. (ДЗТ выведена, есть запись в журнале дефектов; возможна неселект работа при отключении отход.фидеров).	ВЛ-35 Лесозаводск-Тихменев о	Кот-1, Насосная-1, Дет.сад-1 / 917 чел	917	1	9	-4, пасм
Прим.ЗЭС	10	Тихменево 35/10	2	29.02.20 21:21	29.02.20 21:31	0:10	29.02.20 21:31	0:10	Ав.откл	ну	у	Осмотр ВЛ без замечаний.		Кот-1, Насосная-1, Дет.сад-1 / 567 чел	567	0,45	4	-4, пасм
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	01.03.20 9:58	01.03.20 12:01	2:03	01.03.20 16:59	7:01	КУ, земля			Лвл=58км. Вкл в 10:54 без 14 ТП, вкл в 12:01 без 1ТП (азс), поврежден тр-р (63 кВА), заменен, схема восстановлена (16:59).		школа, кот, насосн/518 чел	518	0,49	21	-5, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	01.03.20 15:30	01.03.20 15:40	0:10	01.03.20 15:40	0:10	МТО	нет	у	Осмотр без замечаний.		насосн, атс/ 530 чел	530	0,8	16	+3, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	26	01.03.20 15:30	01.03.20 15:42	0:12	01.03.20 15:42	0:12	МТО	нет	у	Осмотр без замечаний.		насосн, кот/ 60 чел	60	0,3	5	+3, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	01.03.20 15:36	01.03.20 17:34	1:58	01.03.20 21:36	6:00	КУ, земля			Лвл=11км. Вкл без 1ТП. Оп.19 повреждены изоляторы фВ,С, обрыв провода фС /рядом находится карьер, проведение взрывных работ. Сообщено СБ, ОВД/. Устранено, все включено	ПС Береговая 2 ф29	нет/ 100 чел	100	0,5	5	+1, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	223	01.03.20 16:57	01.03.20 18:24	1:27	01.03.20 18:24	1:27	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке.		кнс, насосная/ быта нет	0	0,1	2	-3, облачно
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	8	02.03.20 4:06	02.03.20 6:11	2:05	02.03.20 6:11	2:05	МТЗ	ну		Повреждение на вед.ТП		быта нет	0	0,1	2	-5, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	02.03.20 4:32	02.03.20 7:12	2:40	02.03.20 17:20	12:48	МТЗ	нет	ну	Лвл=60км. Оп.217/12 заменен поврежденный изолятор фА. При включении земля, вкл с землей, поиск МП прибором. Наклон оп.236 (болото), срыв изолятора фВ; устранено (14:10); при включении перекос, продолжен поиск МП прибором. Оп.272 заменен поврежденный изолятор фВ, вкл в работу по норм.сх (17:20).		школа, насосная, котельные-2 / 140 чел	140	0,9	56	-5, снег, ветер
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	02.03.20 11:12	02.03.20 11:12	0:00	02.03.20 11:12	0:00	Ав.откл	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-3, пасмурно

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	02.03.20 11:28	02.03.20 13:21	1:53	02.03.20 15:11	3:43	КУ, земля			Лвл=21,3км. Вкл в 12:02 без 20 ТП, вкл в 13:21 без 3 ТП, вкл в 15:11. Пр.оп.51/11-12 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия.	ПС ГорнаяФ7, ПС Партизан ф11	д/с, насосн, кот2 (есть ДГ)/1990 чел	1990	2,1	29	0, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	86	03.03.20 4:13	03.03.20 4:13	0:00	03.03.20 4:13	0:00	МТЗ	у		Частичный осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	25	03.03.20 12:44	03.03.20 12:44	0:00	07.03.20 10:05	93:21	"земля" от КУ			Обесточенных потребителей нет, КЛ находилась на ХХ. 4.3.20 определено МП - 490м от ПС Садовая. 5.03.20 кабель откопан, разрезан. 6.3.20 выявлено второе МП на расстоянии 520 м от ПС, котлован разработан. В 16:30 допущена бригада для монтажа кабельной вставки 8 м, двух соединительных муфт на 1-е повреждение. В 23:48 повреждение устранено, включен.		нет	0	0	0	0, ясно
Ам.ЗЭС	35	Серышево-110 - Поляна		03.03.20 13:37	03.03.20 14:05	0:28	03.03.20 18:41	5:04	МТЗ	ну	не произв	Обесточились ПС 35кВ Серышево-35, Поляна. На ПС Бочкаревка при оперировании ЛР-35 "Поляна" произошел излом колонки изолятора ФС (вывод в ремонт В-35 "Поляна, устранение течи масла). В 14:05 (ч/з 28 мин) включена ВЛ-35 "Серышево-110-Поляна" с отключенной ВЛ-35 Поляна-Бочкаревка (находилась ХХ), все потребители запитаны. В 18:41 повреждение устранено, схема восстановлена. На ПС Поляна на В-35 Бочкаревка защиты не заведены.		5 кот (замечаний в работе нет) / 2475чел/ 3 фид/ 22ТП	2475	0,82	22	-3, облачно
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	10	03.03.20 15:36	03.03.20 16:34	0:58	03.03.20 16:34	0:58	МТЗ	выв	у	с.Иннокентьевка, Уссурка.		школа, насосная, д/с, котельная (есть ДГ) / 692чел	692	0,45	14	-3, ясно
Хаб.СЭС	6	Ч 35/6	68	03.03.20 17:52	03.03.20 18:07	0:15	03.03.20 18:07	0:15	МТЗ	выв	у	Повреждение на вед. участке.		нет / 3000чел	3000	1,42	19	-10, обл
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	10	03.03.20 18:01	03.03.20 18:01	0:00	03.03.20 18:01	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. Повреждение ВН-10 на ТП-1082; заменен. (обесточенных потребителей нет) (по ф.13 ПС Лесозаводск, часть нагрузки была на ф.10 ПС Шмаковка)		нет	0	0	0	-3, ясно
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	24	03.03.20 22:27	03.03.20 22:27	0:00	05.03.20 7:45	33:18	МТО	выв		Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-6кВ ТП-1702 - ТП-1703. 4.3.20 обнаружено место повреждения 25м от ТП-1702; устранено, вкл в работу (5.3.20 7:45).	ф23	в.канал/ быта нет	0	0,1	3	0, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	04.03.20 11:25	04.03.20 11:34	0:09	04.03.20 11:34	0:09	МТЗ	выв	у	Оп 271 заменен поврежденный изолятор ф.В		школа, насосная, котельная(за меч нет) / 140чел	140	1,17	54	-1, снег

Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	04.03.20 12:05	04.03.20 12:05	0:00	04.03.20 12:05	0:00	МТЗ	у		Осмотр 5.3.20, следы перекрытия шлейфов ф.-А,В оп №66. Произведена перетяжка.		нет	0	0	0	-3, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	04.03.20 14:10	04.03.20 15:09	0:59	06.03.20 21:41	55:31	МТО	выв	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ сторонней организацией при проведении земляных работ. Сообщено в СБ, ОВД. 5.03.20 кабель откопан, разрезан. В 21:07 допущена бригада на монтаж кабельной вставки 6 метров. 6.03.20 увеличен объём работ по монтажу кабельной вставки до 15 метров. В 20:26 монтаж закончен. В 21:41 включен по норм схеме	ф.13 ПС Топаз	нет / быта нет	0	0,1	3	-1, снег
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	04.03.20 14:20	04.03.20 15:40	1:20	04.03.20 16:40	2:20	МТО	выв	ну	Вкл в 15:20 без 13ТП, вкл в 15:40 без 3 ТП, вкл в 16:40. (котельные запитаны, замечаний нет). Повреждение на вед. ТП.	школа, насосная, 2 котельные / 595чел	595	1,2	24	-1, снег, ветер	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	9	04.03.20 14:23	04.03.20 14:58	0:35	06.03.20 16:30	50:07	МТЗ	выв	ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ. Разложен пожар. 05.03.20 19-03 кабель откопан и разрезан. 06.03.20 в 16:30 устранено и вкл. по норм. сх.	Ф20	нет / 3чел	3	0,002	1	-10, обл
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	04.03.20 16:16	04.03.20 17:07	0:51	04.03.20 17:07	0:51	ав.откл	нет	у	с.В-Надеждинское, Новый.		нет / 1273чел	1273	2,5	31	+1, пасм
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	04.03.20 17:19	04.03.20 19:20	2:01	04.03.20 22:26	5:07	ав.откл	нет		В 17:58 вкл без 20 ТП, вкл в 19:20 без 15 ТП, вкл в 21:45 без 9 ТП, вкл в 22:26 без замечаний. Осмотр ВЛ, замечаний нет. 5.3.20 обнаружено повреждение изоляции кабеля ТУ от ОПУ до КРУН бкВ (погрызен мелким грызуном). Устранено.		нет / 1273чел	1273	2,5	31	+1, пасм
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	В-10 Т2	04.03.20 18:43	04.03.20 18:54	0:11	04.03.20 18:54	0:11	МТЗ	выв	у	неселект. Откл при вкл вед. ф.19 В-10 ф.19 от МТЗ. Обесточились 1,2 сш-10 кВ ПС Троица (Т-1 в резерве). Ч/з 11 мин В-10 Т-2 включен, запитаны все потребители кроме вед. ф.19 (вкл в 23:42).	2 котельные / 3904чел	3904	4,4	112	-1, пасм	
Прим.ЦЭС	110	ЖБИ-130 110/6	Т1	04.03.20 21:29	04.03.20 21:29	0:00	04.03.20 22:41	1:12	ДЗТ		у	неселект. В работе Т1, Т2; с обесточиванием потребителей 1 сш бкВ, на 1 сш бкВ один вед.ф-1/. Осмотр по прибытию ОВБ: откл полож вед.ф1 (МТО); Т1 откл от ДЗТ; осмотр зоны ДЗТ без замечаний; в 22:41 Т1 вкл в работу. Проведена проверка РЗА Т1: повреждена жила контрольного кабеля от панели защит Т1 до клеммного шкафа Т1 ф.-С на ОРУ 110, произведена замена на резервную жилу.		нет/ 300 чел	300	0,6	3	-5, снег
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	04.03.20 22:06	04.03.20 23:20	1:14	04.03.20 23:50	1:44	КУ, земля			Вкл до ЛР-919 (ост.уч.без нагрузки), вкл в 23:50. Оп.320/2 заменен поврежденный изолятор.	школа, д/с, кот/ 500 чел	500	0,2	16	-12, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	05.03.20 13:14	05.03.20 15:24	2:10	05.03.20 15:24	2:10	КУ "Земля"			п.Олений. Повреждение на вед. ТП Газпром.		нет/ 360 чел	360	0,3	5	+1, ветер

Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	05.03.20 13:59	05.03.20 14:16	0:17	06.03.20 12:48	22:49	КУ "Земля"			с.Чугуевка, Соколовка. В 14:16 включено 21 ТП. В 14:56 (ч/з 57 мин) вкл. без 8-ми ТП (по работе котельных замечаний нет). В 16:08 вкл. без 2-х ТП. В 17:34 Ф-10 включен с "землей" для поиска повреждения прибором "Квант" в пролётах оп.137-268. 6.03.20 оп.214 обнаружен обрыв вязки ф."С", провод лежит на траверсе. Устранено с 10:25 до 12:48 и вкл. по норм. сх.		2 котельные (предупреждены) / 4268 чел	4268	0,8	43	-5,ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	05.03.20 14:20	05.03.20 14:24	0:04	05.03.20 14:24	0:04	МТО	ну	у	с.Чугуевка. Планируется осмотр.		насосная, котельн. / 924 чел	924	0,3	16	-5,ветер
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	10	05.03.20 23:30	05.03.20 23:30	0:00	05.03.20 23:30	0:00	МТО	у		Оп. 20 следы перекрытия верхнего и нижнего провода рядом с лодочным зажимом (предположительно наброс).		нет	0	0	0	-5, облачно
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха 35/10	2	06.03.20 5:08	06.03.20 7:43	2:35	06.03.20 7:43	2:35	"земля" от КУ			с.Правая Райчиха, Успеновка. На ЛР-341 оп.114 повреждение изолятора ф.С. Устранено.		школа, администрация, в/н башня, котельная (есть ДГ) / 517чел	517	0,15	9	-15, обл
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2А	06.03.20 10:43	06.03.20 10:56	0:13	06.03.20 10:56	0:13	МТО	ну	у	Обнаружено погнута труба привода ЛР-648 на опоре № 47. (опора и ЛР целые). По словам очевидцев автомобиль Камаз (г/н 289) ударил опору и уехал. Сообщено в полицию. СБ.		нет	0	0,2	9	-12, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-110/35/10	11	06.03.20 11:05	06.03.20 11:06	0:01	06.03.20 11:06	0:01	МТЗ	выв	у	Произведен осмотр. Пр.оп 166-167 следы рубки деревьев.		школа / 184 чел	184	0,67	18	-2, ясно
Прим.ЗЭС	110	Рощино - Глубинная		06.03.20 15:02	06.03.20 15:02	0:00	06.03.20 15:02	0:00	НЗЗ 3ст.	у		ИМФ ф."А" = 66,2 км (длина ВЛ 52,8 км). Осмотр ПС Глубинная, замечаний нет (отключений небыло). По ВЛ произведен обход в пр.оп. 234-235 под проводами обнаружено спиленное неустановленными лицами дерево (пихта), на проводе ф-А есть распушение 3-х жил. Сообщено в полицию.		нет	0	0	0	-5, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	07.03.20 2:17	07.03.20 3:45	1:28	07.03.20 10:22	8:05	"земля" от КУ			с.Чугуевка. В 3:26 4 ТП (котельная) запитаны от ф.10. В 3:45 включен до РЛ-45 оп.9 без вед ТП (на ХХ). В 6:48 включено с "землей" с откл. вед ТП, для поиска прибором. На оп.14 срыв изолятора с крюка по ф.С. Устранено, все включено	ф.10	насосная, 2 котельн (есть ДГ) / 450чел	450	0,93	13	-16, ясно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	07.03.20 8:53	07.03.20 9:53	1:00	07.03.20 16:04	7:11	МТЗ	ну	ну	Котельная автоматически перешла на ДГ. Включен без 7ТП. В 11:25 включен без ТП-6011. В 15:28 включена отайка на ТП-6011. В 16:04 включен полностью. Причина не установлена. 9.03.20 на РК-7 оп.228 обнаружена мертвая птица. Лвл=26,81 км		котельная (есть ДГ) / 595 чел	595	0,38	14	-11, ясно

Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - Водозабор с отп. Племерепродуктор	№1 (С-43)	07.03.20 10:41	07.03.20 11:36	0:55	07.03.20 14:49	4:08	ТЭМП 2 ст	выв	не произ	АПВ выв по заявке (чистка просеки, подрядчик). На ПС-110/35/10 Племерепродуктор работа АВР-10 успешно, работа АВР-35 неуспешно, обесточены 1сш-35 ПС Племерепродуктор, 1сш-35/10 кВ ПС-35/10 Федоровка (АВР-10 выведен по режиму). В 11:36 (ч/з 55 мин) на ПС Племерепродуктор включен СВ-35, все запитано. В пр.оп.63-64 падение дерева на провода ВЛ спиленное подрядом, повреждение провода нет. Наряд-допуск у подряд.орг-и закрыт. Дерево убрано, линия включена в работу	ПС Племерепродуктор АВР-10, СВ-35	школа / 1503 чел	1503	4	11	-7, ясно
Прим.ЮЭС	35	Голдобин - Рыбный порт		07.03.20 16:01	07.03.20 16:01	0:00	09.03.20 11:42	43:41	"земля" от КУ ф.С-0			Определено МП: 2070м от ПС Рыбный Порт, в 2:40 допущена бригада для разработки котлована. /9.03.20 в 1:45 разработан котлован, обнаружены повреждения по ф.-А,В,С. 9:07 произв монтаж каб.вставок 2м и соед.муфт; 10:27 испытан; в 11:42 вкл в работу/.	КЛ-35 Голдобин - РП-4 - Рыбный порт	нет	0	0	0	-5, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегоorsk 110/35/10	14	07.03.20 22:39	07.03.20 23:22	0:43	08.03.20 9:26	10:47	КУ "Земля"			Вкл. без 3-х ТП, вкл в 2:39 без 2ТП, вкл в 9:26. Пр.оп.24/2-24/3 устранен слхст проводов.		школа, д. сад / 4427чел	4427	1,3	10	-1, мокр. снег
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	08.03.20 10:52	08.03.20 11:13	0:21	08.03.20 11:13	0:21	Ав.откл	выв	у			котельная (есть резерв), школа / 1603 чел	1603	1,3	7	+5, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	08.03.20 13:19	08.03.20 13:23	0:04	08.03.20 13:23	0:04	Ав.откл	выв	у	Произведен обход ВЛ, замечаний нет.		котельная (есть резерв), школа / 1603 чел	1603	1,3	7	+8, облачно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	3	08.03.20 18:37	08.03.20 20:05	1:28	08.03.20 20:05	1:28	МТО	ну	ну	В пр. оп. 23-24 упало спиленное сторонней организацией дерево, без повреждения оборудования. Сообщено в полицию и СБ. Устранено.		быта нет	0	0,02	4	-5, ясно
Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	6	08.03.20 19:14	08.03.20 19:57	0:43	08.03.20 19:57	0:43	"земля" от КУ			Оп. 119 разрушен изолятор ф.С. Устранено.. Котельная в работе, замечаний нет.		школьная котельная / 343 чел	343	0,4	11	-5, ясно
Ам.ЗЭС	10	Желтоярво 35/10	1	09.03.20 3:46	09.03.20 5:25	1:39	09.03.20 5:25	1:39	МТЗ	ну	ну	с. Черниговка, Гашенка. Котельная перешла на ДГ. Повреждение на вед ТП 1-54 Газпром вкл в 15:07		школьная котельная с.Черниговка / 730 чел	730	0,37	15	-6,облач
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	18	09.03.20 10:44	09.03.20 11:55	1:11	09.03.20 11:55	1:11	МТО	ну	не произв	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ быта нет	0	0,1	3	-2, облачно
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	09.03.20 11:32	09.03.20 14:00	2:28	10.03.20 17:09	29:37	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Оп.15-00/1 повреждение концевой каб.муфты; устранено, включен в работу (10.3.20 17:09)		нет/ 150 чел	150	0,2	6	-4, ветер

Прим.ЮЭС	35	Голдобин - Рыбный порт		09.03.20 12:20	09.03.20 12:23	0:03	12.03.20 9:26	69:06	МТО	выв	ну	Обесточена 2сш 6кВ ПС 35 Рыбный порт, обеспечен резерв ч/з 3 мин. В 14:40 при опробовании КЛ "земля" ф.С, откл от КУ. Определено МП: 370 м от ПС Рыбный порт, разработан котлован, произв монтаж каб.вставки и соед.муфт, включена под У (11.3.20 в 12:04) /в 20:05 произведена проверка чередования ф.А и С, не совпали; произв.перемонтаж, в 8:19 КЛ вкл. В 9:26 схема восстановлена.	ПС Рыб.порт В-6 Т2	5 МВт/ 4570 чел/7 фид/34ТП/ г.Владивосток	4570	5	34	+10, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	60	10.03.20 4:47	10.03.20 5:56	1:09	17.03.20 16:45	179:58	МТО	нет	ну	г.Биробиджан. Выделен голов.уч-к без нагрузки до ТП-92 яч.3, все запитано (по котельной замечаний нет) /10.3.20- определено МП 68м от ТП92; 2 МП 86м от ТП92; 17.3.20 в 16:45 устранено, вкл в работу.	ф.57 ЖБИ	котельная (резерва нет, сообщено собств) / 982 чел	982	0,4	5	-12, ясно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	10.03.20 4:47	10.03.20 6:41	1:54	16.03.20 16:29	155:42	МТО	ну	ну	г.Биробиджан. В 6:41 запитано 10 ТП, в 6:47 полностью. Ведлен уч-к КЛ без нагрузки от ТП-55 яч1 до ТП-117 яч.2: МП 153м от ТП117. Разложен пожар. 16.03.20 устроено, схема восстановлена	ф.55 ЖБИ	нет / 3926 чел	3926	2,2	16	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	по ф42 В-6 кВ в ТП81008	10.03.20 8:40	10.03.20 9:25	0:45	14.03.20 10:54	98:14	Ав.откл	нет	не произв	Вкл с выделенным уч.КЛ (ТП-81010 - ТП-81018), без нагрузки. МП 128 м от ТП81010 в сторону ТП81018 (Кл=470 м), под а/дорогой. 14.3.20 смонтирована кабельная вставка и 2 муфты, вкл. по норм. сх.		цтп/ 800 чел	800	0,8	5	-1, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	10.03.20 9:49	10.03.20 10:45	0:56	13.03.20 22:41	84:52	МТО	нет	ну	Вкл без ТП, вкл в 16:45. Повреждена головная КЛ №2 на уч "ПС-ТП7420", переведено на КЛ№1 (12.3.20 Определено МП, 177м от ТП 7420 в стор. ПС Партизан, 13.3.20 22:41 включен); повреждение КЛ №1,2 на уч "ТП7420-ТП7344"- КЛ№1 250м (12.3.20 4:35 смонт муфта, испытана), КЛ№2-100м от ТП7420 (12.3.20 смонтированы 2 каб. вставки и 4 муфты. Определно второе МП - 244 м от ТП 7420 в сторону ТП 7344, смонт 2каб.вставки и 4 соед.муфты). 13.03.20 в 14:45 177м от ТП 7420 котлован разработан, устранено.	ф.8 Партизан	школа, кот, больн/ 1916 чел	1916	2	13	+4, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	9	10.03.20 19:24	10.03.20 19:36	0:12	10.03.20 19:36	0:12	Ав.откл	нет	у	Осмотр на 11.3.20.		школа, кот, в.забор/201 чел	201	0,35	3	+4, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	10.03.20 19:45	10.03.20 21:00	1:15	10.03.20 21:00	1:15	Ав.откл	выв	у	Произведен осмотр. ТП 730б заменены перегоревшие ВВ предохранители фА,С.		нет/ 282 чел	282	0,13	6	-1, снег
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	10.03.20 21:09	10.03.20 21:09	0:00	10.03.20 21:09	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр ВЛ: в ТП 1-20 на крыше около проходных изоляторов обнаружили птицу (ворона).		нет	0	0	0	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3	10.03.20 21:54	11.03.20 3:17	5:23	11.03.20 3:17	5:23	Ав.откл	нет	ну	Оп.1 отгорел шлейф ф.В. Устранено		нет / 237 чел	237	0,2	6	+1, морось

Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	10.03.20 22:36	11.03.20 2:20	3:44	11.03.20 4:14	5:38	Ав.откл	ну	ну	Котельная запитана от ДГ в 23:59. Включен без 7ТП. В 4:14 полностью. Повреждение на вед.ТП		школа, котельная (есть ДГ) / 527 чел	527	0,37	15	-1, снег
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	10.03.20 23:10	11.03.20 1:08	1:58	11.03.20 1:08	1:58	Ав.откл	нет	ну	Оп.24 анкер, обнаружено перекрытие с шлейфа Ф"А" на Ф"С" птицами. Устранено, все включено		котельная (перешла на автот резерв), школа / 1603 чел	1603	1,3	7	0, снег
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	по ф.4 РКЛ-2 оп.502	10.03.20 23:15	11.03.20 2:02	2:47	11.03.20 2:02	2:47	"земля" от КУ			В 0:31 запитано 7ТП из 15. В 2:02 полностью, земля самоустранилась. На оп.510/84 заменен разрушенный изолятора ф.А		школа, котельные -3 (резерва нет), дс / 1497 чел	1497	0,29	15	0, снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	11.03.20 4:27	11.03.20 5:43	1:16	13.03.20 16:17	59:50	"земля" от КУ			Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч. ТП82012-ТП82069, МП- 136м от ТП802. 12.3.20 произведена разработка котлована, поврежденное место разрезано, КЛ с места повреждения В/В испытание выдержал. 13.03.2020 произведен монтаж кабельной вставки 2м и 2-х муфт.	ф.13 Промысл овка	насосная, очистные / 1400 чел	1400	0,7	10	0, снег
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3	11.03.20 6:10	11.03.20 6:53	0:43	11.03.20 8:38	2:28	Ав.откл	нет	ну	Включен без 2ТП. В 8:38 полностью включен. Произведен осмотр, снята ветка с проводов ВЛ оп. 65-66, повреждений нет.		нет / 237 чел	537	0,2	6	0, снег
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	11.03.20 7:15	11.03.20 13:38	6:23	11.03.20 13:38	6:23	МТЗ	выв	ну	Лвл=26,2км. п.Омми. В пр.оп.149-150 устранен склест проводов, без повреждения.		котельная С/3 (есть резерв) / 450 чел	450	0,16	8	-7, ветер, снег
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	11.03.20 16:57	11.03.20 16:58	0:01	11.03.20 16:58	0:01	МТО	не раб	у	Осмотр до 14.3.20		водозабор / 152 чел	152	0,07	2	-2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соленое озеро 35/6	В-6 Т2	11.03.20 23:46	12.03.20 1:06	1:20	12.03.20 1:06	1:20	МТЗ		у	Обесточены потребители 2 сш бкВ. Осмотр: откл полож ф16 (вед, без блинк). В 0:57 включен В-6 Т2, в 1:06 потребители запитаны, кроме вед.ф16 (вкл в 1:24). Проведена проверка РЗА, замечаний нет. неселект		кнс,насосн, больн, цтп/ 900 чел/4 фид	900	2,8	30	0, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	12.03.20 13:31	12.03.20 13:31	0:00	12.03.20 13:31	0:00	МТО	у		Произведен обход, Устранен провис шлейфа ТП2054.		нет	0	0	0	0, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	12.03.20 13:42	12.03.20 13:42	0:00	12.03.20 13:42	0:00	МТО	у		Произведен обход. Устранен провис шлейфа ТП2054.		нет	0	0	0	0, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	30	12.03.20 13:56	12.03.20 13:56	0:00	12.03.20 13:56	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	-6, снег, ветер

ЮЯЭС	110	Н.Куранах - Лебединый		12.03.20 16:29	12.03.20 17:43	1:14	14.03.20 19:22	50:53	Н.Куранах : НЗНП 4с; Леб: ТЗНП 3,4ст., ИМФ 0,5км	ну	ну	Обесточена вед. ПС Рябиновая. В 17:43 включен участок ВЛ-110 Н.Куранах-РП Хвойный, запитана ПС Рябиновая. 13.03.20 обнаружен излом траверсы дер. П-образной опоры №202. Проводятся подготовительные работы (расчистка подъездных путей). 14.03.20 в 16:06 допуск бригады на замену траверсы. В 19:22 устранено, вкл. в транзит.	а/с "Селигдар" (есть ДГ)	0	8		-18, обл
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	12.03.20 18:23	12.03.20 19:18	0:55	12.03.20 19:18	0:55	"земля" от КУ			Оп.18-00/49 заменен поврежденный изолятор подвижного ножа ЛР ф.в.	котельная (есть резерв) / 700чел	700	0,6	17	-10, снег
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	20	12.03.20 18:29	12.03.20 21:03	2:34	12.03.20 21:03	2:34	КУ, земля			Вкл без без ТП-541, вкл в 23:25. Повреждена КЛ на уч." ТП121-ТП541", переведено на резервную КЛ.	нет / 330чел	330	0,25	4	-10, снег
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	12.03.20 20:30	13.03.20 1:09	4:39	13.03.20 1:09	4:39	МТЗ	ну	ну	Вкл в 22:00 без 11ТП, вкл в 1:09. Оп.76 срыв изолятора, слест проводов; устранено.	школа, кот / 620чел	620	0,3	16	+2, пасм
Ам.ЦЭС	10	Моховая 35/10	11	12.03.20 20:38	12.03.20 20:38	0:00	12.03.20 20:38	0:00	МТЗ	у		Моховая падь. 13.3.20 произведена перетяжка провода 3-х фаз прол. оп. 27-28.	нет	0	0	0	-10, снег
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	12.03.20 21:09	12.03.20 21:09	0:00	12.03.20 21:09	0:00	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск. Повреждение на вед. отпайке.	насосн БТЭЦ/быта нет	0	0,2	32	-10, снег
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 реклоузе р	12.03.20 22:17	12.03.20 22:17	0:00	12.03.20 22:17	0:00	Ав.откл	у			нет	0	0	0	-2, ветер
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	12.03.20 22:51	12.03.20 22:52	0:01	12.03.20 22:52	0:01	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск. Повреждение на вед. отпайке.	насосн БТЭЦ/быта нет	0	0,2	32	-10, снег
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	12.03.20 22:55	12.03.20 22:56	0:01	12.03.20 22:56	0:01	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск. Повреждение на вед. отпайке.	насосн БТЭЦ/быта нет	0	0,2	32	-10, снег
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф15 реклоузе р	12.03.20 23:26	12.03.20 23:27	0:01	12.03.20 23:27	0:01	Ав.откл	нет	у		нет/ быта нет	0	0,05	2	-3, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	12.03.20 23:55	12.03.20 23:55	0:00	12.03.20 23:55	0:00	МТО	у		г.Завитинск	нет	0	0	0	-10, снег
Прим.ЗЭС	10	Александровка 35/10	1	12.03.20 23:57	12.03.20 23:58	0:01	12.03.20 23:58	0:01	МТЗ	ну	у		школа, кот, больн/ 1563 чел	1563	0,2	10	0, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф15 реклоузе р	13.03.20 0:46	13.03.20 0:47	0:01	13.03.20 0:47	0:01	Ав.откл	нет	у		нет/ быта нет	0	0,05	2	-3, ветер
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	13.03.20 1:26	13.03.20 1:26	0:00	13.03.20 1:26	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	-5, ветер

Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	13.03.20 2:11	13.03.20 2:11	0:00	13.03.20 2:11	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	-6, ветер
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	5	13.03.20 2:17	13.03.20 3:30	1:13	13.03.20 3:30	1:13	МТЗ	ну	у			нет / 306 чел	306	0,1	2	-7, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	13.03.20 7:12	13.03.20 7:51	0:39	13.03.20 11:18	4:06	МТО	ну	ну	Вкл без 1ТП (вед). На оп.14 (анкерная угловая) сорван штыревой изолятор Ф-А в ст оп.14/1, схлест проводов. Устранено.	насосн, больн, кот / 924 чел	924	0,3	16	-10, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	1	13.03.20 12:59	13.03.20 12:59	0:00	13.03.20 12:59	0:00	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	-8, ясно	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	216	13.03.20 14:46	13.03.20 14:47	0:01	13.03.20 14:47	0:01	МТЗ	ну	у	с.Николаевка. По работе котельной замечаний нет.	котельная, школа, КНС / 2700 чел	2700	1,4	9	-8, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	13.03.20 15:08	13.03.20 16:01	0:53	13.03.20 16:01	0:53	МТЗ	ну	не произв	с. Садовое. Повреждение на вед. ТП-554. По работе котельной замечаний нет.	котельная / 708 чел	708	0,3	10	-7, пасм	
ЮЯЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Центральный	13.03.20 17:20	13.03.20 17:20	0:00	13.03.20 17:20	0:00	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	-8, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	13.03.20 20:06	13.03.20 20:15	0:09	13.03.20 20:15	0:09	МТО	ну	у	Обход без замечаний.	насосная, кот. роддом / 1465 чел	1465	0,8	20	-1, облач	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	14.03.20 9:15	14.03.20 9:15	0:00	14.03.20 9:15	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	-15, ветер. снег	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	14.03.20 9:21	14.03.20 9:27	0:06	14.03.20 9:27	0:06	МТЗ. МТО	ну	у	Повреждение на вед.отпайке	котельн, д/сад, школа, водозабор / 6525 чел	6525	0,9	19	-15, ветер. снег	
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	3	14.03.20 10:00	14.03.20 11:03	1:03	14.03.20 11:03	1:03	Ав.откл	выв	у	Пр.оп.82-83, 125-126 поросль	нет / 350 чел	350	0,5	7	-2, ясно	
Прим.СЭС	6	Северная 35/6	2	14.03.20 14:36	14.03.20 15:31	0:55	14.03.20 17:09	2:33	Ав.откл	нет	ну	неселект. с.Казанка. Включен без ЗТП-7161. Вкл. в 17:09, повреждение по ф-3 0,4кВ (АВ 0,4 не откл.).	нет / 294чел	294	0,3	6	+9, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	10	14.03.20 16:43	14.03.20 17:48	1:05	14.03.20 19:15	2:32	МТЗ	ну	ну	с.Григорьевка, Высокое. Вкл. без 2-х ТП. Оп. 16 обрыв вязы, разрушен изолятор, схлест проводов. Устранено в 19:15.	насосная, скважина / 184 чел	184	0,07	11	-5, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	14.03.20 20:40	14.03.20 23:07	2:27	14.03.20 23:07	2:27	МТЗ	ну	ну	с.Павло-Федоровка, Авдеевка. В пр.оп.5-5/1 схлест проводов ф.А. и ф.В. Устранено. В работе котельных замечаний нет.	школа, д/с, 2 котельн / 1205чел	1205	0,6	13	-5, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	15.03.20 18:24	15.03.20 18:24	0:00	15.03.20 18:24	0:00	МТО	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	-1, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	15	15.03.20 19:08	15.03.20 19:11	0:03	15.03.20 19:11	0:03	Ав.откл	нет	у	Планируется осмотр.	нет / 312 чел	312	0,5	4	0, пасмурно	

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	16.03.20 12:38	16.03.20 13:35	0:57	16.03.20 14:17	1:39	МТЗ	нет	не произ	Включен без ЗТП. В 14:17 полностью. Осмотр без замечаний.		котельная (есть ДГ), школа / 1070 чел	1070	0,2	15	-3, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка 110/10	СВ-110	16.03.20 17:33	16.03.20 17:45	0:12	16.03.20 17:45	0:12	ДЗ 2ст	выв	у	АПВ выв по заявке (чистка просеки, хозспособ). Обесточивались 1/2 ПС-110 Лермонтовка, ПС-110: Котиково, Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка, ПС-35: Шереметьево, Капитоновка. РПВ успешно, все запитано. ИМФ ф.В,С - 29,6 км (длина ВЛ-110 Котиково - Лермонтовка 34,8 км). По ВЛ 110 Котиково - Лермонтовка: под линией в пр.оп.28-29 обнаружено упавшее дерево, спиленое сторонними лицами (ремонт провода не требуется). Виновник скрылся. Сообщено в СБ	Вяземский и часть Бикинского р-на / 30871 чел / 56 фидеров / котельные - 34 шт	30871	11,9	236	-2, ясно	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	111	17.03.20 12:31	17.03.20 12:31	0:00	17.03.20 12:31	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-1, облачно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	17.03.20 14:41	17.03.20 21:30	6:49	17.03.20 21:30	6:49	МТЗ	ну	не произв	Пр.оп.56-58 обрыв проводов фА,С сторонней техникой (переход ч/з а/дорогу), оп.5/3 срыв изоляторов; виновник скрылся. Сообщено СБ, ОВД. Устранено, все запитано	элеватор, п/з, адм/ 513 чел	613	0,5	7	-2, облачно	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	31	17.03.20 15:00	17.03.20 15:17	0:17	17.03.20 18:43	3:43	КУ, земля			Вкл с выделенным уч."ТП74-ЦРП Аэропорт" (без нагрузки). Оп.46 снято 2 гнезда сороки, убран кусок проволоки с фВ	ф7	аэропорт/ 5843 чел	5843	0,7	10	-9, облачно
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	д12ф	17.03.20 16:29	17.03.20 16:32	0:03	17.03.20 16:32	0:03	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний. обрыв провода по 0,4 кВ в ведомственных сетях	нет/ быта нет	0	0,4	4	+3, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	5	18.03.20 6:40	18.03.20 7:02	0:22	18.03.20 7:02	0:22	Ав.откл	ну	у	Произведен осмотр. ТП 7278 следы перекрытия на ВВ предохр 6кВ и рубильнике 0,4 кВ.	котельная / 639 чел	639	0,55	7	-3, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	В-10 Т1	18.03.20 9:57	18.03.20 13:21	3:24	18.03.20 13:21	3:24	МТЗ			Обесточена 1 сш 10 кВ ПС Покровка. Осмотр: откл полож ф1 (бл.Ав.откл); разрушение оп.изол фА в яч. В-10 ф1 и подставных изол. фВ,С на 1сш 10 кВ; устранено, вкл в работу (13:21). /работа РЗА по Т1 правильная, проверка не требуется/	0,9МВт/1620 чел/ кот (на ДГ)/ 4фид	1620	0,9	16	+2, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	1	18.03.20 9:57	18.03.20 13:24	3:27	18.03.20 13:24	3:27	Ав.откл	выв	не произв	Разрушение оп.изол фА в яч. В-10 ф1; устранено. Осмотр ВЛ без замечаний. Проверка РЗА ф1 на 19.3.20	нет/ 250 чел	250	0,1	6	+2, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Бычиха	Т60	18.03.20 11:25	18.03.20 11:29	0:04	18.03.20 11:29	0:04	МТЗ	выв	у	Обесточивались ПС 35 кВ Бычиха, Кор.Поселок, 2с 35/6 кВ ПС 35 Краснореченская (АВР-6 усп). При работах подрядной организации (ООО Энергосистема Центр) по чистке просеки в пр.оп. 93-94 излом ветки с падением на провода ВЛ. Повреждений провода нет.	6,1 МВт/ 4184 чел/5 кот/11 фид	4184	6,1	125	0, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	15	18.03.20 13:00	18.03.20 13:40	0:40	18.03.20 13:40	0:40	Ав.откл	выв	у			нет/ 400 чел	400	0,2	6	+6, облачно
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	18.03.20 16:35	18.03.20 19:14	2:39	18.03.20 19:14	2:39	МТЗ	ну	ну	Вкл без ЗТП. В 19:14 включен полностью. Повреждение на вед.ТП.	школа/ 500 чел	500	0,3	5	+9, ясно	

ЭС ЕАО	35	Новокуровка 35/10	1Т, 2Т	18.03.20 17:37	18.03.20 19:53	2:16	18.03.20 19:53	2:16	ББ			ПС 35 Новокуровка сработал предохранитель (ПКТ-35, фС), обесточена ПС 35 Новокуровка (одна общая секция шин 35 кВ на два тр-ра). Осмотр оборудования ПС без замечаний, выпавших бл.нет, отход фидера не отключались. ПКТ заменен, оборудование вкл в работу, потребитель запитан. Проведена проверка: ранее был установлен некалиброванный ПР-35 1Т, 2Т.	интернат/ 500 чел	500	0,2	8	+4, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	18.03.20 20:22	18.03.20 21:23	1:01	20.03.20 17:05	44:43	МТЗ	нет	не произ	г Большой камень. Повреждение на вед.ТП	нет/ 250 чел	250	0,3	15	+6, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	5	18.03.20 20:27	18.03.20 21:27	1:00	18.03.20 21:27	1:00	МТЗ	выв	у	повреждение в абонентском ТП "ВЕЛЕС"	д/с, школа, кот/ 178 чел	178	0,1	12	+8, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	18.03.20 20:44	18.03.20 21:32	0:48	18.03.20 21:32	0:48	МТЗ	не раб	у	с. Линевичи, часть с. Борисовка, с. Кугуки. Произведен осмотр ВЛ: провис провода ф.В в пр.оп.182-183. Устранено.	котельная (есть ДГ) / 440 чел	440	0,2	17	+5, сильный ветер	
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцелево		18.03.20 22:17	18.03.20 23:00	0:43	19.03.20 18:14	19:57	ДЗ 3 зона, ф.А,С	ну	ну	Обесточены ПС-35/10 кВ: Венцелево, Доброе, Столбовое, Амурзет, Самара, ПС-110/35/10 Благословенное (в ремонте ВЛ-110 Биджан - Благословенное по заяке). В 23:00 введена в работу из ремонта ВЛ-110 Биджан - Благословенное, запитаны ПС-110 Благословенное, ПС-35 Амурзет, Самара, Столбовое (3,6 МВт, 11575 чел). В 00:25 запитаны ПС-35 Венцелево, Доброе по ВЛ-35 Благословенное - Доброе. На оп.35, оп.42 повреждение изоляторов ф.С, заменены. По ВЛ-35 Венцелево-Доброе на оп.33 гнездо, ветки на проводе ф.В, под опорой.	ВЛ-110 Биджан - Благословенное, ВЛ-35 Благословенное - Доброе	Октябрьский район / 12 625 чел / 54 котельные / 26 фидеров	12625	3,96	132	+1, мокрый снег
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	18.03.20 22:47	18.03.20 22:52	0:05	18.03.20 22:52	0:05	МТЗ	не раб	у	Повреждение на вед.отпайке	котельная / 440 чел	440	0,2	17	+5, сильный ветер	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	6	18.03.20 23:30	19.03.20 1:03	1:33	19.03.20 1:03	1:33	"земля" от КУ			Повреждение на вед.отпайке	котельная школы (есть резерв) / 398 чел	398	0,2	12	-3, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ленинское 35/10	В-10-Т2	19.03.20 7:00	19.03.20 7:43	0:43	19.03.20 7:43	0:43	Дуговая защита			Обесточена 2сш-10 кВ. По ТСН-2 по ф.С течь мастики, сгорели предохранители по высокой стороне по фазе А и В, выведен в ремонт: при проведении испытаний выявлено витковое замыкание по ф.С. Принимается решение.	быта нет	0	0,1	2	+4, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	19.03.20 7:05	19.03.20 8:14	1:09	19.03.20 10:15	3:10	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к, включено без 3-х ТП. В пр.оп.51-52 падение дерева на провода, без повреждения, устранено.	ф.11 Тополево	школа, насосная / 1599 чел	1599	0,2	10	+1, мокрый снег

Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	7	19.03.20 15:31	19.03.20 15:54	0:23	19.03.20 15:54	0:23	ав.откл	ну	у	с.Передовое, Удобное, Грибское. В работе котельной замечаний нет. Произведен осмотр: под оп.112, 114 мертвые птицы (вороны), поврежденный провода и изоляции нет.		котельная / 500чел	500	0,3	10	-6, облачно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		19.03.20 15:59	19.03.20 15:59	0:00	19.03.20 15:59	0:00	Ярославка: НЗЗ 2ст Павловка-1: НЗЗ 1ст.	у		ИМФ ф.В 3,8км от ПС Павловка-1. Проведён осмотр ВЛ опоры 1-38 без замечаний. Сильное налипание снега на провода и гилянды.		нет	0	0	0	+1, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	19.03.20 16:20	19.03.20 16:30	0:10	19.03.20 16:30	0:10	МТЗ	выв	у	с.Воздвиженка. 23.03.20 осмотр без замечаний		нет / 100чел	100	0,1	7	0, снег
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	19.03.20 16:40	19.03.20 20:02	3:22	20.03.20 20:10	27:30	МТЗ	ну		Вкл без 5ТП. Вкл. в 12:10 20.03.20, повреждений не выявлено.		школа, скважина, котельная (на ДГ) / 309чел	309	0,5	16	-2, снег .ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	19.03.20 16:40	19.03.20 17:10	0:30	19.03.20 17:10	0:30	ав.откл	нет	у	с.Новожатково. 25.03.20г. Произведен осмотр ВЛ от оп 197 замечаний не выявлено		нет / 450чел	450	0,1	7	+1, гроза
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	19.03.20 16:45	19.03.20 16:52	0:07	19.03.20 16:52	0:07	МТО	выв	у	с.Некруглое, Зеленый яр. В работе котельной замечаний нет. 25.03.20г. произведен осмотр ВЛ оп №134/8 обнаружен слетевший изолятор фаза "В". Замечание устранено.		котельная / 52чел	52	0,05	6	0, снег
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	19.03.20 16:49	19.03.20 17:43	0:54	19.03.20 17:43	0:54	ав.откл	нет	у			водоканал / быта нет	0	0,1	12	+2, снег
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	19.03.20 17:05	19.03.20 20:46	3:41	19.03.20 20:46	3:41	ав.откл	нет	ну	Оп 169 устранен обрыв вязки фВ.		школа, д/с / 250чел	250	0,7	5	0, снег, ветер
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	19.03.20 17:12	20.03.20 15:23	22:11	20.03.20 19:21	26:09	МТЗ	не раб	ну	Перегорание шлейфов на оп.№1 фаза "А,В,С". Включен до РС 415/97, без 4-х ТП. Устранено.		д/с, скважина, котельная (на ДГ ДГ) / 1781чел	1781	0,8	22	-2, снег .ветер
Прим.ЮЭС	6	Владимиرو-Александровское 35/6	16	19.03.20 17:12	19.03.20 20:59	3:47	19.03.20 23:15	6:03	"земля" от КУ			Вкл без ТП7005. Перегорание пр.6 Ф. "С" на вводе в ТП 7005 с перекрытием на землю и соседнюю фазу.		нет / 100чел	100	0,75	5	0, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	19.03.20 17:20	19.03.20 17:22	0:02	19.03.20 17:22	0:02	ав.откл	нет	у	с.В-Надеждинское, Ключевое, Новый. В работе котельной замечаний нет. В пролете оп. 49-50 ВЛ 6 Ф-7 касание проводов ВЛ 110 кВ Западная - Надеждинская/г. оп.54-55. ВЛ 6кВ Ф-7 Надеждинская оп. 51/6 обрыв провода.		детдом, котельные / 1181чел	1181	3	34	+2, снег
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	19.03.20 17:38	19.03.20 17:39	0:01	19.03.20 17:39	0:01	ав.откл	нет	у	с.В-Надеждинское, Новый. В работе котельных замечаний нет. Обход планируется до 27.03.20г.		котельные / 1273чел	1273	2,5	31	+2, снег

Прим.ЮЭС	6	Кипарисово 110/10	6	19.03.20 17:38	19.03.20 20:45	3:07	19.03.20 20:45	3:07	ав.откл	нет	у	с.Кипарисово 2. Повреждение в сети абонента		нет / 30чел	30	0,5	3	+2, снег	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	19.03.20 17:41	19.03.20 17:41	0:00	19.03.20 17:41	0:00	ав.откл	нет	у	обход планируется до 27.03.20г.		насосная / 46чел	46	0,8	14	+2, снег	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	19.03.20 18:03	19.03.20 18:03	0:00	19.03.20 18:03	0:00	МТЗ	у		Осмотр до 30.03.2020		нет	0	0	0	-1, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	19.03.20 18:09	19.03.20 18:09	0:00	19.03.20 18:09	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. отп. "Стройтехнологии", отключен ЛР-111.		нет	0	0	0	-1, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	19.03.20 18:20	19.03.20 18:25	0:05	19.03.20 18:25	0:05	МТЗ	нет	у	п.Славянка. В работе котельной замечаний нет. Обход без замечаний		школа, насосная, котельная / 140чел	140	1,08	54	+2, снег	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 - УКФ		19.03.20 18:20	19.03.20 18:20	0:00	19.03.20 18:20	0:00	Уссурийск 1: ДЗ-2 РУ1В	у		ИМФ ф.В 64,5 км от ПС Уссурийск-1.Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	0, мокр. Снег	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Полевая		19.03.20 18:20	19.03.20 18:20	0:00	19.03.20 18:20	0:00	Уссурийск 2: ДЗ 1,2ст	у		ИМФ ф.В 30,5 км от ПС Уссурийск-2. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	0, мокр. Снег	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Кипарисово - Раздольное-1		19.03.20 18:39	19.03.20 18:46	0:07	19.03.20 18:46	0:07	Западная: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст	ну	у	Обесточена ПС Кипарисово-1. ИМФ ф-С-0 13,1км от ПС Западная. Произведен осмотр участка в пр.оп.68-70, провода без повреждений, под ВЛ обнаружен перегоревший СИП 0,4 кВ.		котельные / 280чел / 3 фидера	280	0,42	0	+2, ветер	
Прим.ЦЭС	110	Раздольное-2 - Тереховка		19.03.20 18:45	19.03.20 18:45	0:00	21.03.20 22:14	51:29	ДЗ 3 ст	ну	ну	По ВЛ-110 Тереховка - Раздольное-2 в пр.оп.81-82 переход через автодорогу Владивосток - Уссурийск сильное налипание снега, габарит приблизительно до дороги 3,5 метра. ПС Уссурийск-1 осмотрена яч.В 110 Тереховка без замечаний. На ПС Уссурийск-1 проведена проверка РЗА В 110 Тереховка без замечаний 02:20 включена ВЛ 110 Раздольное-1 - Раздольное-2. / 20.3.20 пр. оп. 80-98 обход без замечаний. 21.03.20 произведен обход: на оп. 79 обрыв верхнего провода вместе с гирляндой, провод упал на траверсу, обрыв ВОЛС в пр. оп. 78-79; пр. оп. 69-70 обрыв верхнего провода в середине пролета. Устранено.		нет	0	0,7	7	0, мокр. Снег	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 110/35/6	ШСВ-110	19.03.20 18:45	19.03.20 18:51	0:06	19.03.20 19:59	1:14	МТЗ		у	Обесточена 1СШ-110/35/6 кВ ПС Уссурийск 1. По В 110 Тереховка выпал бл. ДЗ 3 зоны, выключатель включен, по В-110 УКФ бл. не выпадало, выключатель включен. В 18:51 запитали 1сш-6 кВ от Т-2. В 19:59 включен успешно ШСВ-110, все запитано. Повреждение на ВЛ 110 Раздольное-2-Тереховка. ПС Уссурийск-1 проведена проверка РЗА В 110 Тереховка без замечаний.		ПС Уссурийск 1 Т2	котельные-2, школы -2 / 12550 чел / часть г.Уссурийск	12250	0,5	8	0, мокр. Снег

Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Раздольное-1		19.03.20 18:46	19.03.20 19:57	1:11	19.03.20 19:57	1:11	Пушкинская: ДЗ 2,3,4,5з, ТО	ну	у	Ранее в 18:45 отключились ВЛ-110 Уссурийск-1 - Тереховка и ШСВ-110 ПС-110/35/6 Уссурийск-1. Обесточены ПС-110 Раздольное-1, Раздольное-2, Тереховка, ПС-35 Силикатная, Оленевод. В 19:57 на ПС Пушкинская включен В-110 Раздольное-1, запитаны ПС-35 Оленевод, Силикатная и ПС-110 Раздольное-1. В 23:16 включена в работу ВЛ-110 Уссурийск-1 - Тереховка, все запитано.		Надежденский район / 25700 чел	25700	7,51	196	+2, ветер
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	19.03.20 18:52	19.03.20 19:53	1:01	19.03.20 19:53	1:01	МТЗ	выв	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		кот, насос/553 чел	553	0,2	9	-1, снег
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	19.03.20 18:57	19.03.20 19:58	1:01	20.03.20 5:38	10:41	Ав.откл	ну	ну	Схлестывание проводов в пролетах опор 10-11, 13-14.	ф-3 ПС А	теплицы / быта нет	0	0,2	5	+2, ветер, снег
Прим.ЮЭС	110	Западная - Кипарисово - Раздольное-1		19.03.20 18:58	19.03.20 18:58	0:00	19.03.20 18:58	0:00	Западная: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст	у		Произведен осмотр участка в пр.оп.68-70, провода без повреждений, под ВЛ обнаружен перегоревший СИП 0,4 кв.		нет	0	0	0	+2, ветер
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево/т - Манзовка		19.03.20 19:15	19.03.20 19:50	0:35	22.03.20 7:22	60:07	МТО, НЗЗ 1,2 ст	ну		Обесточена ПС Сибирцево-тяг. Обеспечен резерв. Производится осмотр ВЛ. В пр.оп. 59-61 обрыв провода и грозотр. (оп. 59,60 развернуты верхние траверсы на макушке опор). В 14:10 выведена в ремонт. Устранено, схема восстановлена.	ВЛ 110 Манзовка-Сибирц-т	жд	500			0, мокр. Снег
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		19.03.20 19:30	19.03.20 19:30	0:00	20.03.20 0:19	4:49	Хороль: ДЗ 2з Ярославка: МТО	ну	ну	МФ ф.В,С 8,7 км от ПС Ярославка. Обледенение проводов в пролете опор 28-29. При ветре касание верхнего и нижнего провода между собой.		нет	0	0	0	0, мокр. Снег
Прим.ЮЭС	110	Западная - Кипарисово - Раздольное-1		19.03.20 19:34	19.03.20 19:34	0:00	19.03.20 19:34	0:00	Западная: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст	у		Произведен осмотр участка в пр.оп.68-70, провода без повреждений, под ВЛ обнаружен перегоревший СИП 0,4 кв.		нет	0	0	0	+2, ветер
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	19.03.20 19:47	19.03.20 20:38	0:51	20.03.20 17:40	21:53	МТЗ	выв	ну	с.Гвоздево. Повреждение на вед. отпайке погранзаства Школьная.		нет / 310чел	310	0,33	10	0, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	19.03.20 19:52	19.03.20 19:52	0:00	19.03.20 19:52	0:00	МТЗ	у		Обрыв вязок провода на опорах 224/2,224/3,224/4.		нет	0	0	0	-1, ветер, снег
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	19.03.20 19:57	19.03.20 19:58	0:01	19.03.20 19:58	0:01	ав.откл	выв	у	Арсеньев. Обход 24.03.20 без замечаний		котельн., д. дом / 480 чел	480	0,8	8	+1, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	19.03.20 20:00	19.03.20 20:06	0:06	19.03.20 20:06	0:06	ав.откл		у	Смотрите отключение в 02-57 20.03.20.		насосн., котельн. / 927чел	927	1,4	27	+1, ветер

Прим.ЮЭС	110	Мингородок - 1Р		19.03.20 20:04	19.03.20 20:24	0:20	20.03.20 7:00	10:56	ПС 1Р: ДЗЛ ф.С, ТЗНП 1ст, ТО, ПС МГ по ВЛ 110 МГ-1Р бл. ДЗЛ ф.С,ТЗНП-2,3ст,ТО,А ПВ-,	ну		Обесточены ПС МГ 2С 110/6 и ПС 1Р 2С 110/6. Потребителю обеспечен резерв. Пр.оп.12-13 провис провода. Устранено	ПС МГ, 1Р вкл СВ-6	19780чел	19780	18,5		+2, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	19.03.20 20:10	19.03.20 20:12	0:02	19.03.20 20:12	0:02	ав.откл	ну	у	Обрыв виаки фаза "В" оп. 65		кот, насос. / 765 чел	765	0,1	11	+1, ветер
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	СВ-6	19.03.20 20:40	20.03.20 2:12	5:32	20.03.20 2:12	5:32	Дуг.Защ			Погашена 2СШ 6 кв. Ячейки Ф-11, Ф-12 повреждение опорных изоляторов А,В,С, устранено.		1,85 МВт/ 4000 чел/ бфид	4000	1,85	20	+1, ветер
Прим.ЦЭС	35	Ярославка - Лузановка		19.03.20 20:40	20.03.20 18:15	21:35	20.03.20 18:15	21:35	МТЗ	ну	ну	Обесточены ПС Лузановка, Оз.падь. Обледенение проводов в пролете опор 40-41. Верхний провод касается нижнего. На ПС Ярославка проведена проверка РЗА, произведена регулировка КСА.		нет/0,5 МВт	0	0,5		0, снег
Прим.ЮЭС	110	Надеждинская/т - Западная		19.03.20 20:51	19.03.20 20:51	0:00	19.03.20 20:51	0:00	ДЗ 1з	у		В пр 54-55 провис проводов из-за налипания снега, касается проводов ВЛ-6 кв Ф-7 ПС Надеждинская.		нет	0	0	0	+2, ветер
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский Водозабор - Верхняя		19.03.20 20:57	19.03.20 21:50	0:53	20.03.20 13:48	16:51	Ав.откл			Обесточены ПС Верхняя, Депо, вед: Насосная, Пристань; обеспечен резерв. В 22-38 на ПС Смоляниново отключен в 35 Депо.. В 8-26 на ПС Депо отключен в 35 Пристань. В 8-29 на ПС Смоляниново/т включен в 35 Депо. В 10-50 допущена бригада на замену ПР 35 Т-2. 13:19 ПЮЭС ПС Шкотовский водозабор в 35 Верхняя включен, запитана ПС Верхняя, ПС Пристань, 13:48 нагрузка набрана, все потребители запитаны. Планируется обход до 4.04.20	ПС Смоляниново-тяг по 35 кв	3242 чел/ 4,5 МВт	3242	4,5		+1, ветер
Прим.ЮЭС	110	Надеждинская/т - Западная		19.03.20 20:59	19.03.20 20:59	0:00	19.03.20 20:59	0:00	ДЗ 1з	у		В пр 54-55 провис проводов из-за налипания снега, касается проводов ВЛ-6 кв Ф-7 ПС Надеждинская.		нет	0	0	0	+2, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	СВ10	19.03.20 21:00	20.03.20 5:04	8:04	20.03.20 5:04	8:04	МТО			При осмотре отключены Ф-1, Ф-9, Ф-11, блинкеров нет. включено после испытаний.		кот, больн/1947 чел	1947	1,5	59	0, снег
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	19.03.20 21:04	19.03.20 21:04	0:00	19.03.20 22:02	0:58	МТЗ		у	20.03.20 произведен обход ВЛ в пролетах опор 59-75 без замечаний	№2	нет	0	0	0	+1, ветер

Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка		19.03.20 21:07	19.03.20 21:07	0:00	19.03.20 21:07	0:00	Ав.откл	у		На Оп.15 наброс на шлейфе по ф.С.		нет	0	0	0	+1, ветер
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка		19.03.20 21:10	19.03.20 21:10	0:00	19.03.20 21:10	0:00	ав.откл	у		На Оп.15 наброс на шлейфе по ф.С.		нет	0	0	0	+1, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	19.03.20 21:17	19.03.20 21:17	0:00	19.03.20 21:17	0:00	Ав.откл	у		Падение дерева на опору 144, излом траверсы, обрыв провода в прол. опор 143-145.		нет	0	0	0	0, снег
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	19.03.20 21:17	19.03.20 21:18	0:01	19.03.20 21:18	0:01	Ав.откл		у	Осмотр до 30.03.20		школа, кот/449 чел	449	0,16	9	0, снег
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	19.03.20 21:18	19.03.20 21:55	0:37	19.03.20 21:55	0:37	МТЗ	ну	у	Обесточены ПС 110 Барабаш, Славянка, Троица, Краскино и 9ПС 35кВ. 20.03.20 произведен обход ВЛ в пролетах опор 59-75 без замечаний		30 МВт/35554 чел/Хасанский р-н	35554	30		+1, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	19.03.20 21:22	19.03.20 21:23	0:01	19.03.20 21:23	0:01	Ав.откл	ну	у	с.Бусевка.Осмотр до 30.03.20		котельн., насосная, интернат / 443чел	443	0,16	6	+2, ветер, снег
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	19.03.20 21:23	19.03.20 22:22	0:59	20.03.20 20:16	22:53	Ав.откл			Вкл без 9ТП, вкл 20.3.20 в 20:16. В пр.оп.71/3-71/4 обрыв провода, излом оп.1/50/8, оп.1/50/9; устранено.		котельн, насосн., очистн. /1007 чел	1017	0,8	26	+2, ветер, снег
Прим.ЦЭС	35	Павловка-1 - Озерная Падь		19.03.20 21:35	19.03.20 21:35	0:00	21.03.20 19:44	46:09	МТЗ	ну	ну	На ХХ. В пр.оп.20-21 обрыв провода ф.А,В. 20.3.20 ведутся АВР. 21.3.20 устранено, ВЛ включена в работу.		нет	0	0	0	+2, ветер, снег
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	19.03.20 21:38	19.03.20 23:28	1:50	19.03.20 23:28	1:50	МТЗ			Повреждение на ведомственном ТП.		больница, насосн. / 50 чел	50	0,35	4	+2, ветер, снег
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	19.03.20 21:44	20.03.20 3:48	6:04	20.03.20 3:48	6:04	КУ "Земля"			с.Ивановка. Самоустранилась. 20.03.20 произведен осмотр замечаний не выявлено.		котельн. / 1036 чел	1036	0,4	13	-1, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	19.03.20 21:46	20.03.20 4:16	6:30	22.03.20 12:14	62:28	Ав.откл	нет	ну	Ивановка., обеспечен резерв. На оп 43 устранен обрыв вязки по ф."С".	ф.5	котельн / 880 чел	880	0,2	15	-1, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	19.03.20 21:48	19.03.20 22:30	0:42	19.03.20 23:18	1:30	Ав.откл	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 23:18, без замечаний. Произведен осмотр 22.03.20 и 23.03.20 повреждение на участке оп 260-391, Не обнаружено.		котельн., насосн. / 1650 чел	1650	0,6	24	-1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	110	Садовая - Смоляниново/т		19.03.20 21:51	19.03.20 21:51	0:00	21.03.20 0:02	26:11	ав.откл	ну	ну	Разрыв транзита. На оп.132 обрыв верхнего провода, провод на земле; устранено(20.3.20 в 0:02), транзит замкнут.		нет	0	0,4	0	0, снег
Прим.ЮЭС	110	Береговая-1 - Садовая		19.03.20 21:51	19.03.20 23:52	2:01	19.03.20 23:52	2:01	Ав.откл	ну		Обесточена ПС 110 Садовая (без нагрузки, на ХХ).		нет	0	0,4	0	0, снег

Прим.ЦЭС	110	Хороль - Петровичи		19.03.20 21:55	19.03.20 21:55	0:00	19.03.20 23:06	1:11	ДЗ 1,2 з	ну	у	Разрыв транзита. Обледенение проводов в пролете опор 12-70, 73-106, 107-122.		0	0	0,1	2	0, снег
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	19.03.20 22:12	20.03.20 6:23	8:11	20.03.20 6:23	8:11	Ав.откл	ну	ну	Обрыв вьзки провода фаза "В" оп 42.		котельн. / 593чел	593	0,2	0	-1, снег, ветер
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 - Студгородок-3 - Промышленная		19.03.20 22:18	19.03.20 22:31	0:13	19.03.20 23:14	0:56	ДЗ	ну	у	Обесточивались ПС110: Студгородок, 3, Промышленная. Произведен осмотр, пр.9-10 остатки наледи, что повлекло схлест проводов.		18 МВт/ 39620 чел	39620	18		0, снег
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	3	19.03.20 22:20	20.03.20 0:09	1:49	20.03.20 17:54	19:34	Ав.откл	выв		Вкл без 1ТП. Вкл. в 17:54 20.03.20, повреждений не выявлено.		школа,сад,котельная-3 / 372 чел	372	0,33	5	0, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	6	19.03.20 22:26	19.03.20 22:29	0:03	19.03.20 22:29	0:03	Ав.откл	нет	у	Осмотр до 30.03.20		котельн., насосн. / 697 чел	697	0,22	3	-1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	19.03.20 22:32	19.03.20 22:32	0:00	19.03.20 22:32	0:00	МТЗ	у		20.03.20 произведен обход ВЛ в пролетах опор 59-75 без замечаний		нет	0	0	0	0, снег
Прим.ЮЭС	35	Давыдовка - Шмидтовка		19.03.20 22:32	20.03.20 5:32	7:00	20.03.20 5:32	7:00	Ав.откл		ну	Обесточены ПС Шмидтовка, 2С 35/6 ПС Надеждинская, обеспечен резерв. На ПС 35 Шмидтовка неисправность ТН 35 2С, выведен из работы, планируется замена.	От ПС Тавричанка	13 МВт/3380 чел/Надежд р-н/ 12 фид	3380	13	66	0, снег
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп ПС Дмитриевка		19.03.20 22:34	19.03.20 22:34	0:00	19.03.20 22:34	0:00	МТО	у		Произведен обход в пр. оп. 162-231, замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	0, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	19.03.20 22:35	20.03.20 2:56	4:21	20.03.20 2:56	4:21	Ав.откл			с.Тимофеевка.		водозабор / быта нет	0	0,6	4	0, снег
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	19.03.20 22:38	19.03.20 22:38	0:00	19.03.20 23:12	0:34	Ав.отк	ну	у	20.03.20 произведен обход ВЛ в пролетах опор 59-75 без замечаний	цепь №2	нет	0	0	0	0, снег
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	19.03.20 22:38	19.03.20 23:55	1:17	19.03.20 23:55	1:17	Ав.откл	ну	у	повреждение на вед. отп.		ж/д станция / 382 чел	382	0,2	10	+1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	19.03.20 22:55	19.03.20 23:04	0:08	19.03.20 23:04	0:08	Ав.отк	ну	у	Обесточены ПС 110 Барабаш, Славянка, Троица, Краскино и 9ПС 35кВ. 20.03.20 произведен обход ВЛ в пролетах опор 59-75 без замечаний		30 МВт/ 35554 чел/Хасанский р-н	35554	30		+1, ветер

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп ПС Дмитриевка		19.03.20 22:59	19.03.20 22:59	0:00	19.03.20 22:59	0:00	ДЗ 1з	у		Произведен обход в пр. оп. 162-231, замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	+1, ветер
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп ПС Дмитриевка		19.03.20 23:01	19.03.20 23:01	0:00	19.03.20 23:01	0:00	ДЗ 1з	у		Произведен обход в пр. оп. 162-231, замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	+1, ветер
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп ПС Дмитриевка		19.03.20 23:03	19.03.20 23:03	0:00	20.03.20 6:42	7:39	ДЗ 1з	ну	у	Разрыв транзита, без ограничения потребителей. Произведен обход в пр. оп. 162-231, замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	+1, ветер
Прим.ЦЭС	110	Кожзавод 110/35/6	T2	19.03.20 23:03	19.03.20 23:45	0:42	19.03.20 23:45	0:42	МТЗ-110, МТЗ-35			В-35 "Баневур" задымился бак выключателя, на СР-6 2-3С повреждение проходных изоляторов в сторону ЗС.				4		+1, снег, ветер
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		19.03.20 23:05	20.03.20 7:05	8:00	20.03.20 18:44	19:39	МТО, ДЗ 3з	ну		Погашены ПС 110кВ Приозерная, Хороль, К.-Рыболов; ПС 35кВ Луговая, Новодевица 1С, Рыбхоз, Астраханка, Морозовка, мельгунрвка, Богуславка, Жариково, Новоселище, Вл-Петровка, Ильинка, Платоновка, Новокачаловка, Турий рог. Ч/з 8ч потребителю обеспечен резерв. (кроме ПС 110 Приозерная, 5 МВт/ 450 чел), запитано в 7:05 (от ПС Хороль). Пролет опор 39-40 обрыв провода. Устранено.	ВЛ110 "Яр-Хороль"	19936 чел/Хорольский р-н	19936	4,5	51	0, ветер
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	19.03.20 23:05	19.03.20 23:28	0:23	19.03.20 23:28	0:23	МТЗ	ну	у	с. Хвалынка. Осмотр до 30.03.2020		котельн, насосн. / 774 чел	774	0,4	11	0, мокр. снег . ветер
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	19.03.20 23:05	20.03.20 1:55	2:50	20.03.20 1:55	2:50	МТЗ		у	Осмотр до 30.3.20		2 котельн (есть резерв), Насосная / 833 чел	833	0,2	13	0, мокр. снег . ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	19.03.20 23:08	19.03.20 23:08	0:00	19.03.20 23:08	0:00	Ав.откл	у		Осмотр до 30.3.20		нет	0	0	0	-1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка		19.03.20 23:11	19.03.20 23:11	0:00	19.03.20 23:11	0:00	Ав.откл	у		На оп.15 наброс на шлейфе по фазе С.		нет	0	0	0	+2, ветер
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Петровичи		19.03.20 23:16	19.03.20 23:16	0:00	20.03.20 7:59	8:43	МТО, ДЗ 1з	ну	ну	Разрыв транзита. Обледенение проводов в пролете опор 12-70, 73-106, 107-122.		нет	0	0	0	0, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	9	19.03.20 23:17	20.03.20 19:56	20:39	22.03.20 1:13	49:56	МТЗ	нет	ну	Вкл. без 1 ТП. На РТП-7167 разрушение опорных изоляторов ф.А,В,С. Устранено.		котельная / 906чел	120	0,2	7	+1, снег, ветер

Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	19.03.20 23:23	20.03.20 5:54	6:31	20.03.20 9:15	9:52	Ав.откл			с.Яковлевка. Включен до РЛ-16 оп.32/1. В 09-15 включен полностью. Осмотр без замечаний		котельная, д/с, больница / 650 чел	650	0,5	21	0, снег
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		19.03.20 23:32	19.03.20 23:45	0:13	19.03.20 23:45	0:13	МТО, ДЗ 1з	ну	у	Обесточены ПС 110 Барабаш, Славянка, Троица, Краскино и 9ПС 35кВ. Обход 26.03.20 без замечаний		30 МВт/ 35554 чел/Хасанский р-н	35554	30		+1, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	19.03.20 23:54	19.03.20 23:55	0:01	19.03.20 23:55	0:01	МТЗ	ну	у	Замена не калиброванных проволочных ПК-10 КТП-3359 Быт.	насосн., котельн. / 417 чел	417 чел	0,2	5	0, мокр.снег . ветер	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	19.03.20 23:54	19.03.20 23:54	0:00	19.03.20 23:54	0:00	МТЗ	у		Обрыв вязки фаза "В" оп. 65	нет	0	0	0	0, мокр.снег . ветер	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	17	19.03.20 23:54	19.03.20 23:56	0:02	19.03.20 23:56	0:02	Ав.откл	ну	у	Тереховка. обход планируется 27.03.20г.	нет / 70 чел	70	0,17	1	+2, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	В-10 Т1	20.03.20 0:04	20.03.20 1:11	1:07	20.03.20 3:03	2:59	МТЗ		у	Осмотр ф4 (РСК не откл, РПВ усп в 1:11)	2 котельн. / 1089чел	1089	0,35	15	0, мокр.снег . ветер	
Прим.ЮЭС	110	Надеждинская/г - Западная		20.03.20 0:08	20.03.20 0:08	0:00	20.03.20 7:59	7:51	ав.откл	ну	ну	В пр.оп.54-55 провис провода, налипание снега на провода, с перекрытием на ВЛ-6кВ ф.7 ПС Надеждинская.	нет	0	0	0	+1, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	20.03.20 0:12	20.03.20 0:28	0:16	20.03.20 0:28	0:16	Ав.откл	нет	у	Проходное.обход планируется 27.03.20г.	нет / 154чел	154	0,9	15	+2, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	20.03.20 0:12	20.03.20 6:20	6:08	20.03.20 6:20	6:08	ав.откл	нет		В-Надеждинское, Ключевое, Новый. В пр.оп.49-50 касание провода ВЛ-110 Западная-Надеждинская/г (пр.оп.54-55).	котельн., д. дом / 1181чел	1181чел	3	34	+2, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	110	Манзовка - Ретиховка		20.03.20 0:18	20.03.20 0:18	0:00	20.03.20 0:18	0:00	ЭНЗ 2ст	у		Произведен осмотр ВЛ - замечаний не выявлено 20.03.20	нет	0	0	0	0, снег	
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Суражевка		20.03.20 0:24	20.03.20 1:24	1:00	20.03.20 13:42	13:18	ДЗ 1з	ну		Погашено 1С 35/6 ПС Суражевка, обеспечен резерв. Произведен обход без замечаний, ВЛ включена в работу, схема в нормальное состояние.	ПС Кролевцы по 35 кВ	птицеф/ быта нет/ 1,5 МВт/ 4фид	0	1,5	11	+2, снег
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		20.03.20 0:33	20.03.20 0:51	0:18	20.03.20 0:51	0:18	МТО	ну	у	Обледенение проводов в пролете опор 28-29. При ветре касание верхнего и нижнего провода между собой.	1147чел	1147	8	41	+1, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Спутник - Угловая		20.03.20 0:37	20.03.20 0:37	0:00	20.03.20 4:16	3:39	Ав.откл		у	Находилась на ХХ. обход 27.03.20 без замечаний	нет	0	0	0	0, снег	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка		20.03.20 0:40	20.03.20 0:58	0:18	20.03.20 1:18	0:38	Ав.откл	ну	у	Погашение 2С 110/35/6 ПС Голубинка. Оп.15 наброс стороннего предмета, устранен.	ПС Голубинка Т1 (вкл. СВ-6)	2МВт/ 5900 чел/ 6 фид	5900	2	49	+2, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	20.03.20 0:47	20.03.20 3:00	2:13	21.03.20 16:27	39:40	МТЗ	выв		Арсеньев. Включен до РЛ-66 оп.403, без 3-х ТП. В прол. оп. 805-806 убрано дерево, 867-868 убрана ветка (без повреждения провода.	школа, д. сад, насосн., котельн. /871чел	871	0,3	22	0, снег	

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		20.03.20 1:04	20.03.20 1:04	0:00	20.03.20 1:04	0:00	МТО	у		Обледенение проводов в пролете опор 28-29. При ветре касание верхнего и нижнего провода между собой.		нет	0	0	0	-2, ветер
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		20.03.20 1:10	20.03.20 1:27	0:17	20.03.20 1:27	0:17	МТО, ДЗ 1з	ну	у	Погашены ПС 110кВ Приозерная, Хороль, К.-Рыболов; ПС 35кВ Луговая, Новодевица 1С, Рыбхоз, Астраханка, Морозовка, мельгунрвка, Богуславка, Жариково, Новоселище, Вл- Петровка, Ильинка, Платоновка, Новокачаловка, Турий рог. Обледенение проводов в пролете опор 28-29. При ветре касание верхнего и нижнего провода между собой.		19936 чел/Хорольский р-н	19936	16,9	160	-2, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	20.03.20 1:19	20.03.20 8:03	6:44	20.03.20 8:03	6:44	Ав.откл	ну	ну	Тереховка. В пр.оп.30-31 обрыв проводов. Устранено.		нет / 50 чел	50	0,25	8	+1, снег, ветер
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		20.03.20 1:25	20.03.20 1:25	0:00	20.03.20 1:25	0:00	ДЗ 1з, МТО	у		Произведен обход в пр. оп. 34-52 без замечаний		нет	0	0	0	-2, снег
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		20.03.20 1:28	20.03.20 1:42	0:14	20.03.20 1:42	0:14	НЗЗ 2ст	ну	у	С обесточиванием ПС 110 Волчанец, ПС 35 Гайдамак, Связь. 20.03.20 произведен обход в пределах опор 142-182, обледенение ВЛ (расстаяло по повышению дневных температур). 27.03.20 произведен обход от оп 1 до оп40, замечаний нет		4060 чел / 16 фид	4060	7,1	69	-2, ветер
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		20.03.20 1:28	20.03.20 1:28	0:00	20.03.20 1:28	0:00	ДЗ 1з, МТО	у		Произведен обход в пр. оп. 34-52 без замечаний		нет	0	0	0	-2, снег
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	20.03.20 1:30	20.03.20 22:50	21:20	21.03.20 0:51	23:21	"земля" от КУ			Вкл без ТТП, вкл в 0:51 21.3.20; выполнен на оп.112 ремонт траверсы и в пр.оп. 110-114 ремонт провода.		котельная / 52чел	52	0,1	6	+1, снег, ветер
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Речная		20.03.20 1:31	20.03.20 1:31	0:00	20.03.20 1:31	0:00	Ав.откл	у		20.03.20 произведен обход ВЛ - без замечаний		нет	0	0	0	0, снег
Прим.СЭС	35	Арсеньев1 - Анучино		20.03.20 1:31	20.03.20 1:31	0:00	20.03.20 1:31	0:00	МТЗ	у		27.03.20 обход без замечаний		нет	0	0	0	0, снег
Прим.СЭС	110	Арсеньев-2 - Арсеньев-1		20.03.20 1:31	20.03.20 1:31	0:00	20.03.20 1:31	0:00	ВЧБ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	0, снег
Прим.СЭС	110	Реттиховка - Арсеньев-2		20.03.20 1:32	20.03.20 1:32	0:00	20.03.20 1:32	0:00	ВЧБ	у		Осмотр пр.оп 140-190.		нет	0	0	0	0, снег

Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		20.03.20 1:37	20.03.20 1:37	0:00	20.03.20 1:37	0:00	ДЭ 1з, МТО	у		Произведен обход в пр. оп. 34-52 без замечаний		нет	0	0	0	-2, снег
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		20.03.20 1:37	20.03.20 5:59	4:22	20.03.20 5:59	4:22	МТО, ДЭ 1з	ну	ну	Погашены ПС 110кВ Приозерная, Хороль, К.-Рыболов; ПС 35кВ Луговая, Новодевица 1С, Рыбхоз, Астраханка, Морозовка, мельгунрвка, Богуславка, Жариково, Новоселище, Вл-Петровка, Ильинка, Платоновка, Новокачаловка, Турий рог. Обледенение проводов в пролете опор 28-29. При ветре касание верхнего и нижнего провода между собой.		23 МВт/19936 чел/Хорольский р-н	19936	23		-2, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	20.03.20 1:41	20.03.20 9:27	7:46	23.03.20 19:21	89:40	ав.откл	ну	ну	Вл=18км. с.Прохоры, Малые ключи. Выделен участок без нагрузки. 22.03.20. пройдено до оп. 117, замечаний нет. 23.3.20 обрыв провода оп.144-145, согнут крюк изолятора оп.144 из-за падения дерева. Устранено, схема восстановлена	Ф.4 ПС Спасск	котельня, школа, насосн. / 1260 чел	1260	0,17	17	-3, мокр. Снег
Прим.СЭС	110	Арсеньев-2 - Прогресс		20.03.20 1:52	20.03.20 1:52	0:00	20.03.20 3:56	2:04	Ав.откл	ну	у	Разрыв транзита. На вед. ПС 110 Прогресс излом опорного изолятора по Ф-А между РЛ 110 Арс-2 и В 110 Арс-2.		нет	0	0	0	0, снег
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Речная		20.03.20 2:12	20.03.20 2:12	0:00	20.03.20 2:12	0:00	Ав.откл	у		20.03.20 произведен обход ВЛ - без замечаний		нет	0	0	0	0, снег
Прим.СЭС	110	Арсеньев-2 - Молодежная		20.03.20 2:28	20.03.20 2:28	0:00	20.03.20 2:28	0:00	НЭНП	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	0, снег
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	20.03.20 2:57	20.03.20 3:26	0:29	20.03.20 3:26	0:29	ав.откл	ну	ну	Прол. оп. 69-70, 71-72 убраны ветки дер.		200				+3, снег, ветер
Прим.СЭС	110	Арсеньев-2 - Молодежная		20.03.20 2:58	20.03.20 2:58	0:00	20.03.20 2:58	0:00	Ав.откл	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	0, снег
Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Раздольное-1		20.03.20 3:43	20.03.20 4:04	0:21	20.03.20 4:04	0:21	дэ 23	ну	у	С обесточиванием ПС 110: Раздольное1, Раздольное2.		2МВт/3289чел	3289	2		0, снег
Прим.СЭС	10	Чкаловка 35/10	13	20.03.20 3:45	20.03.20 4:06	0:21	20.03.20 4:06	0:21	МТЗ	ну	у			котельная, школа / 2345 чел	2345	0,3	16	-2, снег .ветер
Прим.СЭС	110	Арсеньев-2 - Прогресс		20.03.20 4:10	20.03.20 4:10	0:00	20.03.20 6:51	2:41	ДЭ 1з	выв	у	Разрыв транзита. Прогресс включена на ХХ в 6:51. На вед. ПС 110 Прогресс излом опорного изолятора по Ф-А между РЛ 110 Арс-2 и В 110 Арс-2. Устранено в 17:38 и вкл. в транзит.		нет	0	0	0	0, снег
Прим.СЭС	110	Молодежная - Чугуевка		20.03.20 4:20	20.03.20 5:16	0:56	20.03.20 5:16	0:56	Ав.откл	ну	у	Обесточена ПС Чугуевка, 1/2 ПС Молодежная. В 4:25 запитана ПС Чугуевка, в 5:16 ПС Молодежная. Произведен обход пр.оп№116-184 повреждений не обнаружено.	ПС Чугуевка АТ1	35570 чел	35570	15	309	0, снег

Прим.ЗЭС	35	Спасск - Луговая		20.03.20 4:54	20.03.20 4:54	0:00	20.03.20 4:54	0:00	ДЗ 1з	у		Осмотр до 6.04.20		нет	0	0	0	-2, ветер
Прим.ЗЭС	35	Ракитное - Малиново		20.03.20 5:14	20.03.20 9:18	4:04	20.03.20 9:18	4:04	МТО	нет	ну	Обесточены ПС Ракитное, Малиново. обледенение проводов, сильный ветер, мокрый снег. Ветка на проводах в прол.оп.190-191, устранено.		2512чел	2512	0,66	31	0, снег
Прим.СЭС	110	Молодежная - Чугуевка		20.03.20 5:27	20.03.20 5:36	0:09	20.03.20 20:13	14:46	Ав.откл	ну		Обесточена 1/2 ПС Молодежная, обеспечен резерв. Произведен осмотр в пр.оп.116-184 (24,7-44,6 км от ПС Молодежная), замечаний не выявлено.	ПС Молодежная СВ110	6МВт/ 13445 чел	13445	6	65	0, снег
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	20.03.20 5:35	20.03.20 5:48	0:13	21.03.20 14:46	33:11	МТЗ	ну	ну	Черниговка. Вкл. Без 3-х ТП. Включен после обхода, замечаний нет.		котельня, в/ч / 489 чел	489	0,1	7	-2, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	20.03.20 5:55	20.03.20 19:47	13:52	20.03.20 23:23	17:28	Ав.откл	ну	ну	В 9:40 включен до РС-147, вкл в 23:23. Устранен обрыв провода в пр.оп.154-155.		школа, кот/ 450 чел	450	0,1	12	-1, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	20.03.20 6:07	20.03.20 21:34	15:27	20.03.20 21:34	15:27	АВ.откл	ну	ну	В пролёт 69-70, 71-72 сняты ветки с проводов.		насосн, кот / 927 чел	927	0,8	27	0, снег
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор 35/6	В-35 Факел	20.03.20 6:07	20.03.20 12:42	6:35	20.03.20 12:42	6:35	ав.откл		у	Обесточена ПС Шкотовский водозабор. 12:42 В 35 Факел включен, запитана ПС Шкотовский водозабор. Повреждение ТНЗ5 2С по ф.В на ПС Факел. Устранено		нет	0	0,05		+3, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рощина 110/35/10	5	20.03.20 6:14	20.03.20 9:19	3:05	20.03.20 9:19	3:05	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.57-58 под проводами дерево, без повреждений.		школа, д/с, кот/ 547 чел	547	0,1	4	0, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	20.03.20 6:20	20.03.20 18:25	12:05	20.03.20 18:25	12:05	МТЗ	нет	ну	Пр.оп. 67-71 устранен обрыв провода.		кот / 821чел	821	0,2	9	-1, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	20.03.20 6:27	20.03.20 10:12	3:45	20.03.20 10:12	3:45	Ав.откл	ну	ну	На оп. 142 устранен обрыв вязки.		школа. Кот/ 955 чел	955	0,5	15	0, снег
Прим.ЮЭС	35	Раздольное-1 110/35/10	В-35 Т1	20.03.20 6:40	20.03.20 6:43	0:03	20.03.20 6:50	0:10	ав.откл		у	Обесточены ПС Силикатная.	ВЛ-35 Оленевод Силикатная			1,5		+1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тайфун 110/35/10	6	20.03.20 6:58	20.03.20 7:06	0:08	20.03.20 7:06	0:08	МТО		у	Киевка. 23.03.20 Выполнен обход ВЛ10 Ф-6, замечаний нет		школа, кот/ 70 чел	70	0,17	4	+2, ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	по Ф-7 ТП 7022 яч (ввод)	20.03.20 7:15	20.03.20 8:36	1:21	20.03.20 8:36	1:21	ав.откл		у	с.Фроловка. Обход без замечаний		нет / 400 чел	404	0,3	20	-1, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	20.03.20 7:59	20.03.20 7:59	0:00	20.03.20 7:59	0:00	МТО	у		В пр: 77-78 О.С.Д (5шт) 0,5 метров до провода, оп:5/36/2 разрушена юбка подвесного изолятора Ф-"А".		нет	0	0	0	0, ветер, снег
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/6	4	20.03.20 8:05	20.03.20 10:04	1:59	20.03.20 10:04	1:59	МТЗ	не раб	у	Боголюбовка, Раковка. Обрыв пров. оп. 107-108. Устранено в 19:10.		нет / 450 чел	450	0,1	5	-1, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	20.03.20 8:05	20.03.20 8:10	0:05	20.03.20 8:10	0:05	МТЗ	ну	у	часть г.Арсеньев. В ТП-5103 повреждение рубильника 0,4кВ по ф-2 (в сетях потребителя).		котельная / 446 чел	446	0,1	9	-2, ветер
Прим.ЦЭС	10	Кожзавод 110/35/6	РП Норки Ф-3	20.03.20 8:06	20.03.20 9:08	1:02	20.03.20 9:08	1:02	МТЗ		у	Обход, замечаний нет.		3-д холод / быта нет	0	0,17	1	-1, ясно
Прим.ЮЭС	10	Шкотово 35/6	16	20.03.20 8:12	20.03.20 11:10	2:58	20.03.20 11:10	2:58	КУ "Земля"			п.Шкотово. Убрана ветка с проводов оп 9.		нет / 150 чел	150	0,2	3	+3, ясно

Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	20.03.20 8:22	20.03.20 9:23	1:01	20.03.20 11:55	3:33	ав.откл	нет	ну	Новая Сила, Перетино. Включено без 7 ТП. В пролете опор 213-214 фазы А и В пожоги на проводе, провод без повреждений.		школа, котельн. / 243 чел	243	0,4	11	-2, ветер
Прим.СЭС	35	К - Кавалерово		20.03.20 8:47	20.03.20 8:47	0:00	20.03.20 8:47	0:00	МТЗ	у		Осмотр ВЛ 35 кВ К-Кавалерово и ВЛ 35 кВ Кавалерово-Центральная произвели 20.03.20, замечаний не обнаружено. Налипание мокрого снега на провода ВЛ.		нет	0	0	0	+1, снег, ветер
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		20.03.20 9:05	20.03.20 13:07	4:02	20.03.20 13:07	4:02	Ярославка: МТО, ДЗ 1ст., Спасск: ДЗ 1,2 ст.	ну	у	Обесточились ПС Черниговка и 2С 110/10 ПС Дмитриевка. Произведен обход в пр. оп. 34-52 без замечаний на ПС Ярославка по В 110 Спасск допущена бригада для проверки РЗА в 12:46 (В 110 Спасск не включается). 16:26 на ПС Ярославка введен в работу В 110 Спасск, произведена замена ключа управления В 110 Спасск.		котельные / 6529чел, часть Черниговского р-на / 11 фидеров	6529	3,69	75	-1, ясно
Прим.СЭС	35	К - Кавалерово		20.03.20 9:17	20.03.20 10:23	1:06	20.03.20 10:23	1:06	МТЗ	ну	у	С погашением ПС Кавалерово, Центральная, Крутая, ПС Л; ч/з 1:06 обеспечен резерв. Осмотр ВЛ 35 кВ К-Кавалерово и ВЛ 35 кВ Кавалерово-Центральная произвели 20.03.20, замечаний не обнаружено. Налипание мокрого снега на провода ВЛ.	ПС Фаричная 2 по 35 кВ	котельн. / 12000чел / 15 фидеров	12000	6,8	100	+2, снег
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	20.03.20 9:19	20.03.20 12:00	2:41	22.03.20 0:40	39:21	МТО	нет	не произв	п.Дунай. Повреждение КЛ-10кВ м/ду ТП-82116 и ТП-82146 неизвестным экскаватором при разработке котлована. Сообщено в СБ, полицию. 22.3.20 в 0:40 повреждение устранено, включен.	ф.12	нет / 1000чел	1000	0,3	10	+4, ясно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Кипарисово - Раздольное-1		20.03.20 9:30	20.03.20 13:34	4:04	20.03.20 16:19	6:49	ДЗ 1ст, ТО	ну	у	Погашение ПС Кипарисово. В 13:34 нагрузка ПС Кипарисово переведена от Ф-11 ПС Раздольное 1. Произведен осмотр участка в пр.оп.68-70, провода ВЛ 110 кВ без повреждений, под ВЛ обнаружен перегоревший СИП 0,4 кВ.	ф.11 ПС Раздольное1	котельн / 1596чел / 3 фидера	1596	2,2	67	+4, ясно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		20.03.20 9:31	20.03.20 9:31	0:00	20.03.20 15:52	6:21	ДЗ 1з	ну	ну	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Произведен осмотр пролеты 50-59, замечаний нет. Дополнительный осмотр 26.3.20 без замечаний.		нет	0	0	0	+2, ясно
Прим.ЮЭС	110	Надеждинская/т - Уссурийск/т		20.03.20 9:32	20.03.20 10:31	0:59	20.03.20 17:18	7:46	НЗЗ	ну	ну	Обесточена 1/2 ПС Уссурийск/т. Произведен обход в пр. оп. 77-175, замечаний не выявлено.	на ПС Уссурийск /т вкл. СВ-110	РЖД / быта нет	0	25	0	+2, ясно
Прим.ЮЭС	110	Надеждинская/т - Западная		20.03.20 9:32	20.03.20 17:18	7:46	20.03.20 19:29	9:57	ДЗ 1ст	ну	ну	Обесточена ПС Надеждинская/т. В пр.оп.46-47 обнаружен обрыв нижнего провода. Устранено.	ВЛ-110 Надеждинская/т - Уссурийск /т	РЖД / быта нет	0	19	0	+2, ясно
Прим.ЮЭС	35	Владивосток - Соловей Ключ		20.03.20 9:34	20.03.20 10:50	1:16	20.03.20 10:50	1:16	МТЗ 1ст	ну	у	Погашение ПС Соловей ключ. Планируется обход до 10.04.20.		котельн / 700чел / 7 фидеров	700	5,79	110	+4, ясно

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп ПС Дмитриевка		20.03.20 9:35	20.03.20 13:20	3:45	20.03.20 21:10	11:35	ПС Ярославка: ДЗ 1з., ТО, ВЧТО.	ну	ну	Погашение 1С 110 ПС Дмитриевка. Произведен обход в пр. оп. 162-231, замечаний не выявлено.	СВ-10 на ПС Дмитриевка	котельн / 717чел / 1 фидер	717	0,1	7	+2, ветер
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Речная		20.03.20 9:56	20.03.20 17:43	7:47	20.03.20 22:30	12:34	МТЗ	ну	ну	Погашение ПС Речная, обеспечен резерв. Осмотр без замечаний.	ВЛ-35 Ивановка-Речная	котельн / 1650чел / 4 фидера	1650	0,5	28	+2, ясно
Прим.ЦЭС	35	Россия - Родина		20.03.20 10:20	20.03.20 10:37	0:17	20.03.20 10:37	0:17	ав.откл	не раб	у	С обесточиванием ПС Родина.Осмотр без замечаний.		котельн / 2320 чел / 6 фидеров	2320	0,33	20	+2, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		20.03.20 10:37	20.03.20 10:37	0:00	20.03.20 10:37	0:00	ТЗНП 3 ст.	у		При осмотре под.оп.141 обнаружена птица со следами воздействия эл. дуги.		нет	0	0	0	-5, обл
Прим.СЭС	35	К - Фабричная		20.03.20 10:42	20.03.20 10:42	0:00	20.03.20 10:42	0:00	ДЗ 1з	у		Осмотр произведен повреждение не обнаружено, налипание мокрого снега на провода.		нет	0	0	0	-2, ветер, снег
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	по ф.1 РКЛ оп.230	20.03.20 10:44	20.03.20 11:03	0:19	20.03.20 11:03	0:19	ав.откл	не раб	у	с.Монакино. Произведен осмотр 23.03.20 замечаний нет		нет / 200чел	200	0,1	5	-1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	по ф.1 РКЛ оп.102	20.03.20 10:46	20.03.20 23:28	12:42	21.03.20 12:54	26:08	ав.откл	нет	у	Потребителю обеспечен резерв. Вкл. после осмотра, замечаний нет.	ф7	ретранслятор / быта нет	0	0,1	1	+1, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.15 СП-5	20.03.20 10:47	20.03.20 10:48	0:01	20.03.20 10:48	0:01	ав.откл	не раб	у	При осморе обнаружена птица под оп.145		нет	0	0,05	2	+2, ветер
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	20.03.20 10:53	20.03.20 10:56	0:03	20.03.20 10:56	0:03	МТЗ	ну	у	Осмотр произвели 24.03.20, зам. не обнаружено.		котельная / 650чел	650	0,63	21	+2, ветер
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	2	20.03.20 11:10	20.03.20 11:12	0:02	20.03.20 11:12	0:02	ав.откл	ну	у	с.Самарка. Обход 23.03.20 произведен, в пролетах опор № 26-30 требуется обрезка крон деревьев.		школа, котельная / 790чел	790	0,2	11	+4, ветер
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	20.03.20 11:31	20.03.20 19:10	7:39	20.03.20 19:10	7:39	МТЗ	не раб	у	с.Первомайское. 24.03.20г. произведен осмотр ВЛ пр.оп. 20/5-20/6 ветки дерева в проводах .		школа, котельная / 600чел	600	0,1	4	+2, ясно
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	26	20.03.20 12:38	20.03.20 16:48	4:10	20.03.20 16:48	4:10	"земля" от КУ			Устранена течь крыши на ТП7444.		д/с, котельная / 1004	1004	0,4	12	0, ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	20.03.20 12:42	20.03.20 15:06	2:24	20.03.20 15:06	2:24	МТЗ	ну	ну	Включен до РЛ28 оп.278, без 3-х вед. ТП (повреждение на вед. отп.). Вкл. 21.3.20 в 14:46.		котельная / 382чел	382	0,2	10	+2, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	20.03.20 13:02	20.03.20 13:11	0:09	20.03.20 13:11	0:09	МТО	нет	у	г.Партизанск. Обход без замечаний		школа, д/с / 1460чел	1460	1	15	0, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	20.03.20 13:15	20.03.20 21:05	7:50	20.03.20 21:05	7:50	МТО	нет	ну	с.Дмитриевка, Меркушевка. Пр.оп.52-68 устранен обрыв провода.		школа, д/с, котельная / 717чел	717	0,2	7	+5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	4	20.03.20 13:31	20.03.20 19:00	5:29	20.03.20 19:00	5:29	"земля" от КУ			с.Черниговка, Алтыновка. На оп.197/9 устранен обрыв вязки ф.В.		нет / 429чел	429	0,1	3	+5, ясно

Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	20.03.20 13:59	20.03.20 15:08	1:09	20.03.20 21:10	7:11	"земля" от КУ			с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. Вкл без 4 ТП, вкл в 21:10. Пр.оп 505-506 произв подрезка деревьев.		школа-интернат с котельной / 122чел	122	0,1	9	+5, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	20.03.20 14:10	20.03.20 16:14	2:04	20.03.20 16:14	2:04	"земля" от КУ			п.Олений. Повреждение на вед. отп. Газпром.		котельная / 360чел	360	0,3	3	0, ясно
Прим.ЦЭС	6	Известковая 35/6	4	20.03.20 14:27	20.03.20 19:03	4:36	20.03.20 19:03	4:36	"земля" от КУ			п.Минеральный. Оп.76 устранен обрыв вязки ф.В.		нет / 100чел	100	0,1	8	+1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	20.03.20 15:59	20.03.20 19:44	3:45	20.03.20 19:44	3:45	МТЗ	не раб	ну	Самовольное включение поврежденного вед. участка РУСАГРО абонентом на оп.191.		нет / 360чел	360	0,1	7	+1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	20.03.20 16:15	20.03.20 23:49	7:34	20.03.20 23:56	7:41	"земля" от КУ			Вкл без ЗТП, вкл в 23:56, земля самоустранилась, обход без замечаний.		школа / 639чел	639	0,1	8	+4, ясно
Прим.ЮЭС	110	Раздольное-1 - Раздольное-2		20.03.20 17:49	20.03.20 18:27	0:38	20.03.20 18:27	0:38	НЗЗ 2ст	ну	у	С обесточиванием ПС-110 Раздольное2. При опробовании ВЛ-110 Тереховка-Раздольное-2 с ПС Раздольное-2 не отключился В-110 "Тереховка" (бл. ДЗ 1 з.), отключилась ВЛ-110 Раздольное 1-Раздольное 2, отключалась ВЛ-110 Западная-Кипарисово-Раздольное1 (ДЗ 2ст с усп АПВ). Обесточивалась ПС-110 Раздольное 2.		насосная / 504чел / 7 фидеров	504	1	19	+9, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	20.03.20 18:50	20.03.20 22:44	3:54	20.03.20 22:44	3:54	"земля" от КУ			Земля самоустранилась, обход без замечаний.		нет / 55чел	55	0,1	1	+2, ясно
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	20.03.20 19:10	20.03.20 22:09	2:59	20.03.20 22:09	2:59	ав.откл	нет	ну	Повреждение на вед.уч-ке		котельная / 1019чел	1019	0,1	10	+2, ясно
Ам.ВЭС	10	Малиновка 35/10	9	20.03.20 19:37	20.03.20 23:55	4:18	20.03.20 23:55	4:18	МТЗ	ну		Осмотр ВЛ без замечаний. Произведена регулировка привода В-10кВ ф9. замечаний в работе кот.нет		д/с, скваж, адм, кот/ 395 чел	395	0,3	6	0, облачно
Прим.ЮЭС	110	Садовая - Смоляниново/т		21.03.20 12:06	21.03.20 12:27	0:21	21.03.20 20:54	8:48	Смол./т СВ 110: НЗЗ 3 ст., АПВ ну. ПС Садовая: ДЗЛ ф."В", ТНЗНП 1 ст., Пуск ВЧТО №3, АПВ не раб.	ну	у	ИМФ 3,55 км ф.-В от ПС Смолян./т. Обесточена 2С-110,35,10кВ ПС Смоляниново/т, вед. ПС Скалистая, сеть 27,5кВ запитали от Т1. Ограничение подвижного состава не зафиксировано. Через 21 мин на ПС Смоляниново/т вкл. СВ-110 (откл. ЛР-110 в сторону ПС Садовая), потребитель РЖД запитан. Произведен осмотр ВЛ-110 зоны показаний ИМФ, замечаний не выявлено. На ПС Садовая В-110 Смоляниново/т не включается (при отключенном ЛР). На ПС Садовая произвели регулировку привода В-110 Смоляниново/т, устранено зависание ролика привода. По ВЛ 110 Садовая-Смоляниново/т произведён доп. обход, замечаний нет. В 20:22 ВЛ-110 вкл. на х.х. со стороны ПС Садовая, в 20:54 в транзит.	ВЛ-110 АТЭЦ- Смоляни ново/т	РЖД: 0,7МВт	0	0,7	+7, ясно	

Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	21.03.20 12:45	21.03.20 13:25	0:40	21.03.20 14:36	1:51	МТЗ	ну	ну	с.Мичуринское, частично п.Виноградовка. В 12:59 запитано 8 ТП. В 13:25 вкл. без ТП-1438, отгорел шлейф Ф-А (схлестр). Устранено 14:36.		школа / 1141 чел	1141	1	19	+4, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	21.03.20 13:47	21.03.20 14:51	1:04	21.03.20 16:42	2:55	МТЗ	нет	ну	п. Славянка. Вкл. без 3-х ТП (отпайка "Оленевод"). Ослабление контакта РЛ-3 оп.158/11 (средний провод), устранено.		Котельная-2, школа, водонасосная / 595чел	595	1	20	+6, ветер
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Дим		22.03.20 6:04	22.03.20 6:04	0:00	22.03.20 6:04	0:00	МТЗ-1	у		ИМФ ф.-С 4,1км. Осмотр оп. 1-30 (4,5км), видимых повреждений нет (в районе ВЛ кружат около 20-ти аистов). Оп.19 следы гнездования аиста		нет	0	0	0	-5, обл
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево/т - Манзовка		22.03.20 8:12	22.03.20 9:06	0:54	22.03.20 20:09	11:57	Ярославка: НЗЗ 3ст. М: НЗЗ 1,2ст, МТО. ИМФ ф.С 18,7км	ну	ну	Обесточена ПС Сибирцево/т, зафиксирован останов подвижного состава. ВЛ-110 Сибирцево/т-Манзовка включена в работу, запитаны потребители ПС-110 Сибирцево/т. Отключена ВЛ-110 Ярославка-Сибирцево/т: оп.40 обрыв среднего провода в ст оп.41. Устранено. В 20:09 ВЛ-110 включена под напряжение, в 20:30 в транзит.		потребитель РЖД / 500 чел	500	15	0	-1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	28	22.03.20 16:43	22.03.20 16:43	0:00	26.03.20 9:48	89:05	МТЗ	выв	не произв	На ХХ, без нагрузки. Повреждение головного кабеля. Определено МП 1020 м от ПС Садовая (общая длина 1500 м). Устранено, установлена каб. вставки (2м) и 2 сеод. муфт .		нет	0	0	0	+8, ясно
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	281	22.03.20 17:51	22.03.20 18:49	0:58			МТЗ	ну	ну	г.Биробиджан. Повреждение КЛ от ТП-18 яч.1 до ТП-113 яч.6. Потребитель запитан, выделен поврежденный участок.		насосная / 300 чел	300	0,2	5	+5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	23.03.20 8:52	23.03.20 9:28	0:36	23.03.20 9:28	0:36	Ав.откл	нет	у	Осмотр, замечаний нет.		нет / 600 чел	600	0,1	5	-5, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Горная 110/6	6	23.03.20 10:12	23.03.20 10:45	0:33	23.03.20 12:30	2:18	"земля" от КУ			Включен без 5 ТП (котельные запитаны по норм схеме). В 12:30 полностью. Самоустранилось. Осмотр, замечаний нет.		2 котельные (есть резерв), школа / 1289 чел	1289	1,1	17	-6, ясно
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	2	23.03.20 11:52	23.03.20 11:52	0:00	23.03.20 11:52	0:00	Ав.откл	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+3, ясно
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		23.03.20 11:55	23.03.20 11:55	0:00	23.03.20 11:55	0:00	МТО	у		ИМФ ф.А,С 3,7 км. В пр.оп.14-16 персоналом МЧС проводился плановый отжиг сухой растительности, в результате чего на оп. №15 оплавление верхнего провода; оплавление арматуры нижнего провода (оплавление лодочки). Срочный ремонт линии не требуется. Сообщено в СБ.		нет	0	0	0	+1, ясно

Ам.ЦЭС	35	Центральная 110/35/10	В-35-Т2	23.03.20 14:38	23.03.20 14:39	0:01	23.03.20 14:39	0:01	САОН			Обесточивалась ПС-35/10 Астрахановка (ВЛ-35 Центральная-Астрахановка). Причина отключения выясняется. В 14:52 выведено из работы прием-перед. устр-во ""ПРД/ПРМ ПКУС СР-24 по ВОЛС Благовещенская-Центральная №1,2"" ЗАЯВКА до 31.03.20. В столбце принадлежность исправлено на РСК для того что бы билось по цифрам с актами от Бревникова в анализе аварийность	5200 чел / часть г.Благовещенск / 17 фидеров / 117 ТП / 5 котельных	5200	8,6	117	+3, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	24.03.20 10:40	24.03.20 11:08	0:28	24.03.20 11:08	0:28	Ав.откл	выв	у	Под РТП-1076 птица (сорока).	нет / 300 чел	300	0,4	11	+4, ясно
ЮЯЭС	110	Фабрика 110/35/6	Т2	24.03.20 11:09	24.03.20 11:46	0:37	24.03.20 18:21	7:12	ДЗТ			Лбаза-27 км. Обесточены 2сш-35 кВ, 2,4 сш-6 кВ ПС Фабрика, 2сш-35/6 кВ ПС-35/6 ЛДЗ. В 11:11 запитаны 2сш-35/6 кВ ПС ЛДЗ от Т1 (1 МВт). 11:46 (ч/з 37 мин) на ПС-110/35/6 Фабрика включен СВ-6 кВ 3-4 с, запитана 4сш-6 кВ, нагрузка 2сш-6 кВ переведена на 4сш-6 кВ, потребитель запитан полностью. Осмотр тр-ра без замечаний. Перекрытие шинного моста Т2, под ним остатки птицы, излом опорного изолятора ф.-В шинного моста. Устранено, схема восстановлена	угольный разрез / быта нет	0	9,94	21	-2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	24.03.20 14:58	24.03.20 16:08	1:10	24.03.20 23:36	8:38	"земля" от КУ			Включен без 9ТП. В 18:20 включен с "землей" для поиска прибором. В ТП 7026 шлейф ф.-В между тр-ром и ПР-6 касается корпуса ТП, устранено в 23:36.	нет / 231 чел	231	0,3	19	+4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	В-10 Т2	24.03.20 21:11	24.03.20 22:14	1:03	24.03.20 22:14	1:03	ЗДЗ		у	Т1 в резерве. Обесточены 1, 2 С-10кВ. После осмотра ячейки В-10 Ф.-4 (работал датчик ЭДЗ), замечаний не выявлено (Ф-4 находится в резерве.), включен В-10 Т2. Потребитель запитан полностью. 25.3.20, произведена проверка РЗА, причина срабатывания ДЗ не выявлена.	РУСАГРО (свинокомплекс), 6 фидеров / быта нет	0	0,8	10	+4, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	В-10 Т2	25.03.20 4:32	25.03.20 4:50	0:18	25.03.20 4:50	0:18	МТЗ	выв	у	неселект. Одновременно с ф-13 (ав. откл, АПВ усп). Обесточена 2С-10кВ. Включено без ф-13 /вкл. в 4:54/. 25.3.20, произведена проверка РЗА без замечаний, 27.03.20 комплексная проверка РЗА. Замечаний не выявлено. Требуется пересчет и замена уставок Iкз	котельная-5, интернат, насосная, в/ч / 3182 чел	3182	0,9	33	-2 ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	25.03.20 4:32	25.03.20 4:54	0:22	25.03.20 4:54	0:22	Ав.откл	ну		Повреждение на вед. ТП. (собственник сам позвонил, сообщил о повреждении)	Котельная, Школа, Интернат, ИК /2345чел,	2345	0,3	18	-2 ясно

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	25.03.20 9:09	25.03.20 9:44	0:35	26.03.20 23:55	38:46	МТО	выв	не произв	Вкл без 8ТП, вкл в 10:35 с выделенным уч.КЛ ТП82062-РП203 (без нагрузки); ТП82062 повреждение концевой каб.муфты. 26.3.20 14:47 допуск на монтаж каб.муфты, в 23:55 включен в работу	кот (есть резерв)/ 620 чел	620	0,4	14	-2, ясно
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка 35/10	13	25.03.20 10:59	25.03.20 12:15	1:16	25.03.20 15:54	4:55	КУ, земля			Вкл без 4ТП, вкл в 15:54. Сторонней техникой повреждена оп.4- погнута траверса, оборван шлейф ф.С. Сообщено СБ, ОВД. Устранено (15:54).	школа с кот/384 чел	384	0,2	7	+4, облачно
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	25.03.20 13:35	25.03.20 14:28	0:53	25.03.20 15:06	1:31	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение на ведомственном участке.	ф221 школа, д/с, кот/ 600 чел	600	0,3	14	+4, облачно
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	25.03.20 15:46	25.03.20 18:35	2:49	25.03.20 18:35	2:49	КУ, земля			Оп.75 срыв изолятор фА; устранено.	больн, скваж, школа, кот/ 700 чел	700	0,8	18	+8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	25.03.20 16:22	25.03.20 16:54	0:32	25.03.20 16:54	0:32	Ав.откл	нет	у	Устранен провис провода пр.оп.200-200/1 ф.В	школа, кот/ 1293 чел	1293	0,8	21	+10, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	12	25.03.20 19:14	25.03.20 22:58	3:44	25.03.20 22:58	3:44	"земля" от КУ			На оп.64 заменён изолятор ф.С	больн, кот, насосн/123 чел	123	0,1	3	0, ветер, снег
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково	С-25	25.03.20 19:46	25.03.20 19:46	0:00	25.03.20 19:46	0:00	Бл.Защита от замык на землю, бл.ступен и не выпал.	у		ОМП 17,7км, фВ от ПС Корфовская. Осмотр пр.оп.36-80 без замечаний. 27.3.20 обход продолжен на ОП 66 по ф.В следы перекрытия по помету птиц	нет	0	0	0	+4, облачно
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	25.03.20 19:58	25.03.20 21:06	1:08	25.03.20 21:06	1:08	МТО, МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	связь / 181 чел	181	0,4	9	+1, ветер
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	25.03.20 22:50	25.03.20 22:50	0:00	25.03.20 22:50	0:00	ПС Биджан: 2ст.НЗНП, ИМФ 2,1км, ф.В; ПС Дежнево: 2ст.НЗНП, ИМФ 37,5км, ф.В	у		Произведен осмотр. Оп.5 на траверсе фВ строящееся гнездо аиста. Ветки касаются изоляторов. На траверсе ф-А лежит ветка., решается вопрос по благоустройству гнезда.	нет	0	0	0	+1, ясно
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	25.03.20 23:09	25.03.20 23:09	0:00	25.03.20 23:09	0:00	Давыдовка: 33, ИМФ ф.А, 64,6 км, Славянка: ПНДЗ "КЗ на Землю"	у		Осмотр ПС Давыдовка, Барабаш, Славянка, без замечаний. Льл-85,62км. Произведен осмотр ВЛ в пр.228-258 - замечаний нет.	нет	0	0	0	+4, пасмурно

ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	26.03.20 1:45	26.03.20 1:45	0:00	26.03.20 1:45	0:00	ПС Биджан: 2ст.НЗНП, ИМФ 2 км, ф.В; ПС Дежнево: 2ст.НЗНП, ИМФ 38,4км, ф.В	у		Произведен осмотр. Оп.5 сняты ветки с ф А,В (аисты, попытка строительства гнезда на траверсе фВ).	нет	0	0	0	+1, ясно
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка 35/10	13	26.03.20 6:10	26.03.20 6:37	0:27	26.03.20 8:37	2:27	"земля" от КУ			Вкл без 4ТП, вкл в 8:37. Повреждение на ведомственной отпайке.	школа с кот (есть резерв) / 394 чел	384	0,2	7	+1, дождь
Ам.СЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	26.03.20 7:53	26.03.20 10:40	2:47	26.03.20 12:16	4:23	КУ, земля			Вкл без 1ТП, вкл в 12:16. Оп.25/3 снята проволока.	д/с, насос,п/з/ 2000 чел	2000	0,6	16	0, пасмурно
Ам.СЭС	10	Джалинда 35/10	3	26.03.20 8:12	26.03.20 11:07	2:55	26.03.20 11:07	2:55	МТО	ну	ну	Пр.оп.194-195 следы перекрытия, налипание мокрого снега.	школа, д/с, адм, скваж/422 чел	422	0,1	9	0, снег, ветер
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	18	26.03.20 8:47	26.03.20 10:10	1:23	26.03.20 10:10	1:23	МТО	выв	не произв	п. Талакан (пром.зона). Пр.оп. 3-4 провис провода.	нет/ быта нет	0	0,05	7	+4, ветер
Ам.СЭС	6	Невер 35/6	4	26.03.20 9:15	26.03.20 10:00	0:45	26.03.20 10:45	1:30	КУ, земля			Вкл без 4ТП, вкл в 10:45. Повреждение на ведомственной отпайке.	школа/ 300 чел	300	0,2	9	-3, снег, ветер
Ам.ЦЭС	35	Полевая - Ерковцы		26.03.20 10:17	26.03.20 10:26	0:09	26.03.20 10:26	0:09	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Ерковцы, Рогозовка. Частичный осмотр без замечаний. 27.03.20 на ОП 20 обнаружено гнездо сороки, гнездо убрали	0,7МВт/ 2311 чел/ 8фид/ 14ТП	2311	0,7	14	0, ветер
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	14	26.03.20 12:00	26.03.20 13:24	1:24	26.03.20 14:59	2:59	КУ, земля			Вкл без 2ТП, вкл в 14:59. Оп.145 снята ветка.	нет/ 300 чел	300	0,3	6	+6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	31	26.03.20 12:20	26.03.20 13:45	1:25	26.03.20 13:45	1:25	КУ, земля			Повреждение на ведомственном участке.	нет/ 480 чел	480	0,5	13	+8, пасмурно
Прим.ЦЭС	35	Павловка-1 - Озерная падь		26.03.20 12:46	26.03.20 12:46	0:00	26.03.20 12:46	0:00	МТЗ	у		Находилась на ХХ. Произведен осмотр ,птичьи гнезда на траверсах оп№28,29, повреждений нет.	нет	0	0	0	+10, ясно
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	18	26.03.20 13:15	26.03.20 14:50	1:35	26.03.20 14:50	1:35	МТО	выв	не произв	п. Талакан (пром.зона). Пр.оп. 3-5; 18-19 произведена перетяжка провода(16:34-19:30).	нет/ быта нет	0	0,05	7	+5, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	26.03.20 15:24	26.03.20 16:04	0:40	26.03.20 16:04	0:40	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке. Вкл в 17:00	кот/ 820 чел	820	0,8	9	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	26.03.20 15:25	26.03.20 16:29	1:04	28.03.20 22:00	54:35	МТО	нет		Потребителю обеспечен резерв. Выделен уч.КЛ "ПС-РП203" (без нагрузки). В 1-00 определили МП КЛ 10: от ПС Промысловка - оп.1 (длина 616 м) и на участке КЛ 10 РП203-ТП82032 (длина 250 м). Смонтирована каб.вставка, испытан, вкл в работу. (28.3.20 22:00)	ф11,15 больн,кот/60 чел	60	0,4	6	+8, ясно

Прим.ЮЭС	6	Промысловка 110/35/10	15	26.03.20 17:30	26.03.20 18:21	0:51	27.03.20 12:25	18:55	МТО	нет		Вкл с выделенным уч.КЛ "ТП 82015-ТП 82020". (у моста просело перекрытие, передала КЛ). Проведены испытания, выделенного участка. Испытания выдержал, повреждение не подтвердилось. Все включено в 12-25		школа, больн/ 400 чел	400	0,5	9	+9, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	26.03.20 23:33	27.03.20 0:19	0:46	27.03.20 8:25	8:52	"земля" от КУ			Включено 14ТП из 31 (больше 50 % нагрузки). В 3:14 включен без 14ТП. В 6:05 включен с "землей" для поиска прибором. Оп.61 поврежден изол ф.С. Устранено по заявке 8:25		котельные - 2 / 1273 чел	1273	1,1	31	+4, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	27.03.20 2:49	27.03.20 3:45	0:56	27.03.20 3:45	0:56	МТЗ	нет	у			нет / 250 чел	250	0,66	5	+3, пасмурно
Прим.ЦЭС	35	Лузановка - Озерная падь		27.03.20 4:48	27.03.20 4:53	0:05	27.03.20 5:47	0:59	Ав.откл	нет	у	Обесточена ПС-35/6 Озерная падь (1 вед.фидер), обеспечен резерв. Произведен осмотр, замечаний нет	ВЛ-35 Павловка-1 - Озерная падь	быта не, Примтеплоэnergо	0	0,1	1	+3, снег, ветер
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	27.03.20 6:56	27.03.20 7:33	0:37	27.03.20 14:43	7:47	ПС Ленинск: ТНЗНП 1ст., ДЗ 1 фз.; ПС Дежнево: ТНЗНП 3ст.	ну		В ремонте ВЛ-110 Биджан-Благословенное. Обесточены 2сш-110/35 кВ ПС-110 кВ Дежнево, ПС-110/35/10 кВ Благословенное (питалась по 35 кВ от ПС Дежнево), ПС-35: Амурзет, Самара, Столбовое, Доброе, Венцеллево. Потребитель запитан по сети 35кВ от 1Т ПС Дежнево (включен В-35-1Т). На оп № 52 (анкерная) на траверсе Ф.В лежат ветки 15 см от провода. видны следы КЗ. Замечание устранено, установлено ПЗУ	ПС-110/35/10 Дежнево 1Т (включен В-35-1Т)	Октябрьский район / 11 920 чел / 54 котельные / 26 фидеров	11920	3,24	132	+2, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	27.03.20 8:25	27.03.20 10:26	2:01	28.03.20 22:16	37:51	"земля" от КУ			10-00 включен до РП 80201 (запитано БТП). В 10-25 запитано еще 10 ТП. 10-42 выделен участок КЛ от РП 80201 до РП 80202, весь потребитель запитан. Определенные МП: 86м от РП 80202, 28.03.20 16-40 допущена бригада на монтаж каб. вставки. 19-01 смонтирована каб.вставка, испытана, вкл в 22:16. (осталась фазировка, сломался аппарат)	ф.7 ПС Промысл овка	насосная, школы - 2, ЦТП, котельная / 1500 чел	1500	0,8	33	0, снег
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	27.03.20 8:30	27.03.20 9:25	0:55	27.03.20 12:14	3:44	МТЗ	выв		п.Омми. В 9-25 включен до ОП 172 (запитано 3 ТП). ОП 208 срыв 2-х изоляторов. Устранено. 10-45 по ф-24 ПС к РП учета оп.№294 выехало 3 ед. техники (1 легковая, 2 грузовых автомобиля), 9 чел. (трудно проходимая дорога). В 08-48 ДГ на котельной запущен по инф. администрации.		водозабор, котельные (есть ДГ) / 450 чел	450	0,071	5	-2, ветер, снег

Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	27.03.20 10:47	27.03.20 12:16	1:29	28.03.20 17:31	30:44	МТО	нет	не произв	г Фокино. При производстве земляных работ экскаватором сторонней организации на участке от ТП 82146 до ТП 82117 повреждена КЛ 10кВ. Виновник на месте, сообщено в с.б., полицию. В 12:16 запитано 7ТП. В 12-43 поврежденный участок КЛ исключен из схемы, весь потребитель запитан. Смонтирована вставка 4м и 2-х соед. муфт. КЛ испытана, замечаний нет. Схему привели в исх. состояние		котельная/1800ч.	1800	0,4	10	-2, пасм.
Хаб.СЭС	6	ЭТЗ 35/6	24	27.03.20 14:34	27.03.20 14:51	0:17	30.03.20 17:25	74:51	Ав. Откл.	выв	не произв	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ "ПС ЭТЗ-ЦРП36", потребителю обеспечен резерв. Определено МП- 126м от ПС ЭТЗ, разложен пожар. 30.3.20 установлены две соединительные каб.муфты, кабель испытан и в 17:25 введен в работу.	ф.16 ПС Красная	нет/ 0	0	0,091	1	+2, ветер
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	27.03.20 20:26	27.03.20 20:56	0:30	27.03.20 20:56	0:30	МТЗ	ну	у	с.Лазаревка. Обход без замечаний.		кот/ 463 чел	463	0,2	6	-5, облачно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	28.03.20 3:50	28.03.20 4:24	0:34	28.03.20 4:24	0:34	КУ, земля			Повреждение на ведомственном ТП.		скваж, насосн, адм/500 чел	500	0,5	25	-7, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	28.03.20 7:44	28.03.20 10:34	2:50	29.03.20 9:33	25:49	МТО	выв	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-10кВ, Определено МП: 370м от РП 80201. Устранено.	ф.11 ПС Промышленная	нет/ 500 чел	500	0,9	14	-1, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	28.03.20 7:44	28.03.20 10:00	2:16	29.03.20 2:03	18:19	МТО	выв	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Выделен головной участок от ПС до ТП 82010. 18-35 определено МП-650м. от ТП 82010, произв.монтаж каб.вставки и соед.муфт, вкл в работу (29.3.20 2:03).	ф.17 ПС Промысловка	нет/ 400 чел	400	0,6	7	-1, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	28.03.20 8:58	28.03.20 9:06	0:08	28.03.20 9:06	0:08	МТО	ну	у	часть с.Чугуевка. Оп 86/1/1 пол ЛР 17 обнаружена ворона. Птица		кот./235ч.	235	0,1	12	-2, ясно
ЭС ЕАО	10	Кульдур 220/35/6	239	28.03.20 9:46	28.03.20 11:52	2:06	28.03.20 11:52	2:06	МТО	ну	ну	Кульдур. На участке от ОП 239-02/5 до ТП 238 повреждена резервная КЛ, исключена из схемы		д.сад, очистные/1152ч.	1152	0,3	6	-4, обл.
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	28.03.20 11:29	28.03.20 11:45	0:16	28.03.20 11:45	0:16	Ав. Откл.	нет	у	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский.		школа/410ч.	410	0,2	15	+2, ясно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	СВ10	28.03.20 12:31	28.03.20 12:53	0:22	28.03.20 15:00	2:29	МТЗ	выв	у	Отключена 1С 10 кВ (Ф-1, 2, 4) , Т1 в резерве. В 12:53 включены ф.2,4. При осмотре обнаружено: ф.1 (МТО, АПВ усл.) разрушен ОПН ф.В.С. ОПН демонтирован, ф.1 включен в 15-00 неселект		2 п/з/25ч.	25	0,13	6	+3, ветер
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	28.03.20 18:00	28.03.20 20:23	2:23	28.03.20 20:23	2:23	"земля" от КУ			2-е П/З, КФХ. П/з переведены на ДГ. На Оп №38 снята проволока. Наброс	п/з (на ДГ)	2 п/з/ быта нет	0	0,1	3	+3, ветер

Прим.ЗЭС	110	Спасск - Мучная		28.03.20 18:45	28.03.20 19:16	0:31	28.03.20 19:41	0:56	ПС Спасск: ДЗ 1ст, ТНЗНП 1ст., ИМФ ф.С- 24км. ПС Мучная: НЗЗ 1ст	ну	у	Обесточена 2С 10кВ ПС Мучная. По прибытию ОВБ на ПС Мучная обнаружено отключенное положение СВ110кВ (НЗЗ 1ст, АПВ ну.). В 19:41 СВ 110 включен, транзит замкнут. Проведен обход оп. 88-99 оп. 87,93 строительство гнезд птицами (Аисты) повреждений нет		4273ч., 3 фидера	4273	1,4	6	+2, пам.
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Мучная		28.03.20 23:12	28.03.20 23:18	0:06	28.03.20 23:18	0:06	Спасск: ДЗ 1з, ТНЗНП Эст, ИМФ 24,5км, ФС; Мучн:НЗЗ 1ст	ну	у	Обесточивалась 2С 110/10кВ ПС Мучная.		1,4 МВт/ 4273 чел/ 3фид	4273	1,4	6	+2, облачно
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Мучная		29.03.20 0:08	29.03.20 0:15	0:07	29.03.20 9:55	9:47	Спасск: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст, ИМФ 24,7км, ФС; Мучн:НЗЗ 1ст	ну	ну	Обесточивалась 2С 110/10кВ ПС Мучная. Произведен осмотр: оп.98 гнездо аиста, оп. 102,103 гнездование птиц (аисты), повреждений оборудования нет. /В 4:30 РПВ ну (МТО, ДЗ 1з, ТНЗНП 3 ст; 24,8км, ФС)/. Осмотр продолжен, в теле оп.100 ветки, под оп. ветки со следами перекрытия. На оп.100 сняты гнезда. В 9:55 ВЛ 110 Спасск - Мучная включена в транзит.	ПС Мучная Т1	1,4 МВт/ 4273 чел/ 3фид	4273	1,4	6	+2, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	29.03.20 7:04	29.03.20 7:44	0:40	29.03.20 8:22	1:18	КУ, земля			Вкл без ТП-7037. В 8:22 включено полностью. На ТП-7037 повреждение по сети 0,4 кВ.		школа с кот/1036 чел	1036	0,2	14	-5, ясно
Прим.СЭС	110	Молодёжная 110/35/6	T2	29.03.20 8:37	29.03.20 10:10	1:33	29.03.20 18:57	10:20	ЗДЗ (сигнал от В-6 Т2)			Обесточилась 2С 6кВ. (работа ОД-КЗ-110 Т2, отключалась ВЛ-110 Арсеньев2-Молодежная от ТНЗНП 2ст, АПВ усп). Через 1:33 запитаны все потребители 2С 6 кВ от Т-1 (вкл СВ-6). Произведено испытание В-6 Т-2, ТТ-6, опорной изоляции, без замечаний. В 18:57 Т-2 введен в работу. 30-31.3.20 проведена проверка РЗА, замечаний не выявлено.	T1	часть г.Арсеньев / 18497чел / 7 фидеров	18497	7,6	49	+2, ясно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	29.03.20 9:52	29.03.20 13:37	3:45	29.03.20 13:37	3:45	"земля" от КУ			часть с.Яковлевка, Покровка. На оп.55/1А разрушен изолятор по Ф"А", провод на траверсе.		нет / 595чел	595	0,2	13	+2, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	6	29.03.20 10:57	29.03.20 11:50	0:53	29.03.20 11:50	0:53	"земля" от КУ			с.Чигири. Под РТП 13-33 обнаружена мертвая птица (сорока).		котельная (есть резерв) / 500чел	500	0,4	11	+6, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	29.03.20 12:22	29.03.20 12:50	0:28	29.03.20 12:50	0:28	ав.откл	выв	у	с.Сергеевка. Произведен осмотр: в пр.оп.27-28 обнаружена несанкционированная свалка отходов деревообработки в охранной зоне ВЛ 10 кВ, провода закопаны. Сообщено в СБ, полицию.		центр космич. связи (есть резерв) / 20чел	20	0,6	15	+3, облачно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	29.03.20 13:07	29.03.20 13:51	0:44	29.03.20 13:51	0:44	"земля" от КУ			Убрали птицу на ЛР-152. Обесточивался магазин, радиопередающий центр.		Магазин, радиоперед-центр / 100чел	100чел	0,16	13	+6, облачно

Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Полевая		29.03.20 16:24	29.03.20 16:24	0:00	29.03.20 16:24	0:00	Уссурийск 2: не откл. Полевая: НЗЗ 1ст	у		ИМФ ф.С-0 29,1 км от ПС Полевая. Лвл=32,93км.	нет	0	0	0	+10, ветер
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	7	29.03.20 16:30	29.03.20 17:08	0:38	29.03.20 19:26	2:56	"земля" от КУ			с.Передовое, Удобное, Грибское. Включен до ЛР-94, осн. потребитель запитан. В 19:26 включен полностью. На ТП-6-2 на ОПН снят наброс. (провода).	узел связи, котельная / 450чел	450	0,5	10	+6, облачно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	29.03.20 16:37	29.03.20 20:10	3:33	29.03.20 20:10	3:33	ав.откл	нет	ну	г.Партизанск. В 18:08 включен до ТП 7402, запитано 3 ТП. В 20:10 включен полностью после осмотра, замечаний нет.	котельная (есть ДГ) / 1156чел	1156	0,12	10	+3, ясно
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Полевая		29.03.20 16:54	29.03.20 16:54	0:00	29.03.20 16:54	0:00	Уссурийск 2: не откл. Полевая: НЗЗ 1ст	у		ИМФ ф.С-0 28,2 км от ПС Полевая, Лвл=32,93км. В пр.оп.18-20 обрыв грозотросса. С 20:29 до 00:35 ВЛ выводилась в ремонт для демонтажа грозотросса	нет	0	0	0	+10, ветер
ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	483	29.03.20 18:03	29.03.20 19:06	1:03	29.03.20 23:17	5:14	"земля" от КУ			г.Биробиджан. Выведен из работы участок от ТП-82 до ТП-83 без потребителей, на ВЛ-6 кв пр.оп.20-00/33-34 ф.С касается арматуры опоры ВЛ 0,4 кв.	школа, д/с / 2000чел	2000	0,42	7	+5, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	29.03.20 20:15	29.03.20 20:43	0:28	29.03.20 23:59	3:44	"земля" от КУ			с.Покровка, Оренбургское, п.Лесопильный. Включен в 20:43 до р-72 (запитано 13ТП). Оп 106/185/9 разрушен изолятор ф.В. Устранено	школа, мегафон, котельная (есть ДГ) / 2623чел	2623	0,3	17	+5, облачно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		29.03.20 20:19	29.03.20 20:19	0:00	29.03.20 20:19	0:00	Ленинск: ДЗ 1з Дежнево: ТЗНП 3ст.	у		ОМП 8,8км от ПС Дежнево. Произведен обход: на оп.167 ф.В гнездо, ветки до проводов 0,3м, установлены ПЗУ.	нет	0	0	0	+5, облачно
Ам.ЦЭС	110	Силикатная - Среднебелая		29.03.20 23:37	29.03.20 23:37	0:00	29.03.20 23:37	0:00	ТНЗНП 1ст. Сириус: ф.В - 11,4км.	у		Произведен осмотр: на оп.118 гнездо аиста, следы перекрытия на шлейфе.	нет	0	0	0	+3, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		29.03.20 23:54	29.03.20 23:54	0:00	29.03.20 23:54	0:00	Биджан: ТЗНП 2ст., ОМП- 5,1км.Ф.В Дежнево: ТЗНП 2ст.	у		На оп.23 ф.В гнездо, ветки 0,5м., установлены ПЗУ	нет	0	0	0	+5, обл.

Прим.ЮЭС	110	1Р 110/6	T1	30.03.20 3:32	30.03.20 5:11	1:39	30.03.20 11:00	7:28	ДЗТ			Обесточена 1С 6 и 3С 6 . По прибытию ОВБ обнаружено: отключенное положение вед. ф.8 (оборонэнерго, Ав. откл.). В ячейке В-6кВ Т1 на баке В 6кВ по фА и фВ следы эл. дуг. перекрытия, повреждение опорного и проходного изоляторов фВ в сторону 1С 6кВ . 1С 6 выведена в ремонт. В 5-11 (ч/з 1ч.39м.) основная часть нагрузки (ф.9,10,6,4, 2,5МВт) перезапитана по сетям ВПЭС. ф.8 (обор.энерго) перезапитан в 5-52 , ф.12 (РЖД) перезапитан в 5:56. Выявлено электродугвое перекрытие по изоляции ТТ В-6 Т1 ф.А вследствие загрязнения, устранено (протирика изоляции, нанесли гидрофобную смазку). В 11:00 включен в работу Т1 и 1С 6кВ.	нагрузка перезапитана по сетям ВПЭС	интернат,6500ч./6 фидеров	6500	4	46	+3, ясно
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		30.03.20 5:55	30.03.20 5:55	0:00	30.03.20 5:55	0:00	НЗНП 1ст, ИМФ-ф.С 27,9 км.	у		Произведен осмотр, на оп.121,122,123 аисты.		нет	0	0	0	+4, ясно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун		30.03.20 10:18	30.03.20 10:18	0:00	30.03.20 10:18	0:00	Биробиджан: ТЗНП 1ст Биджан: ТЗНП 1ст	у		Осмотр 31.3.20, оп. 453 ветки на траверсе и проводах ф.-А при строительстве гнезда.		нет	0	0	0	+5, обл
Прим.ЦЭС	110	ЛРЗ 110/6	T2	30.03.20 10:21	30.03.20 11:13	0:52	30.03.20 11:20	0:59	МТЗ	у		Работа ОД-КЗ-110 Т2 (отключалась ВЛ-110 Уссурийск2-ЛРЗ №2 от НЗЗ с усп. АПВ). Обесточилась 2С 6кВ и вед. 4С 6кВ ПС ЛРЗ. По сообщению горсети по вед. ф.5 ПС ЛРЗ повреждение КЛ 6 кВ сторонней техникой, В-6 ф.5 не отключался. В 11:13 включен Т2, запитана 2С 6кВ кроме вед. ф.5 (нагрузка переведена на ф.1 в 11:20). В 11:20 запитана вед. 4С 6кВ. По результатам проверки в ячейке В 6кВ ф.5 обрыв нулевого провода вторичных цепей ТТ 6кВ		часть г.Уссурийска, 4200чел / 6 фидеров / поликлиника	4200	5,6	15	+8, ветер
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		30.03.20 10:22	30.03.20 10:22	0:00	30.03.20 10:22	0:00	Уссурийск 2: не отключался Павловка 1: ДЗ 3э	у		Проверка РЗА 31.03.20: на ПС Павловка-1 дефект сердечника реле времени ДЗ 3 зоны (залип в сработавшем состоянии), произведена ревизия реле времени. Неселективн.		нет	0	0	0	+8, ветер
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	15	30.03.20 12:36	30.03.20 13:26	0:50	30.03.20 13:59	1:23	"земля" от КУ			с.Чигири. Включен до ЛР-435, без 2-х ТП. В 13:59 включен полностью, замечаний нет. При осмотре под оп.41/12 подгоревшая ветка, без повреждения провода.		нет / 500чел	500	0,36	12	+6, облачно

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф.11 РКЛ оп.33	30.03.20 13:45	30.03.20 20:07	6:22	30.03.20 21:51	8:06	ав.откл	не раб	ну	г.Партизанск. В пр.оп.50-51 обрыв верхнего провода ф.В с перекрытием на нижний провод. На оп.125 по ф.В вырван крюк, в пр. оп.124 - 125 схлест проводов. В 20:07 устранено повреждение в пр.оп.50-51, включен без 3-х ТП. В21-51 устранено второе повреждение в пролете оп 124-125, все включено	школа, д/с, поликлиника, котельная (есть ДГ) / 2985чел	2985	0,34	12	+9, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	26	30.03.20 14:44	30.03.20 15:54	1:10	30.03.20 16:54	2:10	ав.откл	ну		г.Артем. Включен без КТП-5122 и вед. КТП. На КТП-5122 повреждение разрядника РВО-10 ф.В. В 16:54 включен полностью, устранено.	школа, КНС / 250чел	250	0,83	15	+11, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	30.03.20 15:33	30.03.20 18:47	3:14	30.03.20 18:47	3:14	МТЗ	ну	ну	с.Свиягино. На РЛ-79 оп.58 обрыв шлейфа ф.В от подвижного контакта в сторону оп.59. Устранено.	школа, д/с, насосная, котельная / 1271чел	1271	0,2	11	+4, ветер	
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч с отп. ПС Шахта		30.03.20 17:07	30.03.20 17:07	0:00	30.03.20 17:07	0:00	МТО, ДЗ 1з	у		По сообщению гл.инженера Ургал Уголь на вед. ПС 35 кв Буреинская аварийно отключился трансформатор от ДЗТ (вкл в 18:06). Сняты осциллограммы на ПС Ургал, ведется анализ, 31.03.20 произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.	нет	0	0	0	+4, обл	
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	30.03.20 23:43	31.03.20 0:53	1:10	31.03.20 0:53	1:10	МТО	выв	у	с.Голубовка. Обход 31.03.20, замечаний нет.	нет/330ч.	330	0,3	8	+4, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	31.03.20 8:15	31.03.20 10:26	2:11	31.03.20 12:56	4:41	КУ "Земля"			Желтый яр. Потребителю обеспечен резерв. Оп 98-05/14 поврежден нож на ЛР-10 кв Ф"А". Устранено.	Ф-131 ПС Найфельд	котельная, сот. связь Мегафон,Тел е-2 / 567ч.	567	0,06	12	+3, ясно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун	С-57	31.03.20 8:54	31.03.20 8:54	0:00	31.03.20 8:54	0:00	Биробиджан: ТЗНП 1ст Биджан: ТЗНП 1ст	у		ИМФ от ПС Биробиджан ф.-А 66,1 км. Осмотр, оп. 453 ветки (со следами подгара) на траверсе и проводах ф.-А (строительстве гнезда). Устранено и установлено ПЗУ в 14:10.	нет	0	0	0	+2, неб. дождь	
Прим.ЮЭС	6	Лазурная 110/35/6	СВ-6	31.03.20 12:15	31.03.20 12:21	0:06	31.03.20 12:21	0:06	Ав. откл.	нет	у	неселект. Обесточивалась 2С-6кВ (Ф-16, 24, 26). Осмотр фидеров, замечаний нет (блинкеров нет).	г. Владивосток, 950 чел / соц. значимых нет	950	1,8	12	+7, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	1	31.03.20 14:24	31.03.20 14:56	0:32	31.03.20 14:56	0:32	МТЗ	ну	у	п.Тополово. Заменены изоляторы ф.-А,В, С оп. 31 и изолятор ф.-В оп. 18/2.	КНС / 2100 чел	2100	0,04	18	+5, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Полевая		31.03.20 15:40	31.03.20 15:40	0:00	31.03.20 22:25	6:45	Усс.-2: ДЗ 1з, НЗЗ 1ст, ТО. Пол: НЗЗ 1ст.	ну	ну	Разрыв транзита. От ПС Полевая ИМФ 26,8км ф.С.. От ПС Уссурийск-2 ИМФ 6,2км ф.С. Обрыв грозотроса в пр.оп. 29-30 (от оп.29), обрыв грозотроса в пр.оп.30-31 (от оп.31) и в пр.оп. 31-32 распушение грозотроса. Произведён демонтаж.	нет	0	0	0	+10, ветер	

Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		31.03.20 15:40	31.03.20 15:40	0:00	31.03.20 15:51	0:11	Усс.-2: не откл.. Пав.-1: ДЗ Зз	ну	у	Разрыв транзита. На ПС Павловка-1 ИМФ 109км. На ПС Павловка-1 при проверке РЗА обнаружен дефект сердечника реле времени ДЗ 3 зоны (залип в сработавшем состоянии), произведена ревизия реле времени. Неселективн.		нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	31.03.20 16:59	31.03.20 17:28	0:29	01.04.20 4:31	11:32	КУ "Земля"			часть быта г.Партизанск. Вкл. без 11-ти ТП. В 18:16 до РЛ-1 без 3-х ТП быт. В пролёте опор № 155-156 обрыв провода по ф. "А", в месте контактного соединения, устранено. При включении РЛ-1 "земля", отключен от КУ. В 0:20 включен с "землей" для поиска прибором "Квант". На оп.144 по ф.А заменен поврежденный изолятор.		кот. (на ДГ), нас., д/сад / 1990 чел	1990	1,2	25	+6, ясно
Прим.ЦЭС	35	Агрокомплекс 110/35/10	СВ-35	31.03.20 18:10	31.03.20 18:10	0:00	31.03.20 21:02	2:52	работа дуг. защиты	выв	у	Обесточена 1С-35кВ, потребителей нет (ВЛ-35 Агрокомплекс-убки с отп. Ленинское №1 на х.х.). На ПС Агрокомплекс произведен осмотр яч. СВ-35, яч. В-35 Т1, яч. ТН 35, яч. В 35 Дубки №1 - замечаний нет. 1.4.20 проведена проверка РЗА. Заключение формируют в мисьменном виде.		нет	0	0	0	+10, пасм
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Дим		31.03.20 18:29	31.03.20 18:29	0:00	31.03.20 18:29	0:00	ТЗНП 1ст	у		ИМФ ф.-В 13,6км. На оп.57 при осмотре обнаружены следы жизнедеятельности птиц.		нет	0	0	0	+10, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	31.03.20 23:24	31.03.20 23:24	0:00	31.03.20 23:24	0:00	ТЗНП 1ст	у		На оп. 2 ф-В ветка касается изоляторов (до провода 0,5м); оп. 8 ф-В строящееся гнездо (ветки 0,4м до провода). Устранено 1.04.20 в 17:20.		нет	0	0	0	+4, обл
ЮяЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый		31.03.20 23:33	31.03.20 23:33	0:00	31.03.20 23:33	0:00	ЧТЭЦ; ДЗ 2з, Лебедин ый; ДЗ 1,2з	у		ИМФ ф.В,С-0 73,9км от ПС Лебединый. 2.04.20 обход зоны ИМФ без замечаний. Продолжение обхода 4.04.20		нет	0	0	0	-4, снег, ветер