

Филиал	У. кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц.значимые объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		01.04.20 0:47	01.04.20 0:47	0:33	01.04.20 11:53	10:46	Уссурийск2: ДЗ 1з, НЗЗ 1ст, МТО Павловка1: НЗЗ 1ст, МТО	ну	не прои зв	ИМФ по ф.В и ф.С -12 км от ПС Уссурийск2. Произведен обход в пр.оп.50-100: на оп.85 обрыв гириланды верхнего провода в сторону оп.84, провод лег на нижний провод, склест проводов в пр.оп.84-85. В 6:55 ВЛ выведена в ремонт, 11:53 устранено.		нет	0	0	0	+5, снег, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	01.04.20 0:54	01.04.20 1:57	0:00	01.04.20 1:57	0:00	МТО	нет	у	с.Черниговка.. Осмотр, замечаний нет.		нет / 282чел	282	0,08	6	+6, дождь
ЮЯ ЭС	6	Восточная 35/6	Аэропорт	01.04.20 1:47	01.04.20 1:47	0:31	01.04.20 1:47	0:31	МТЗ	у				нет	0	0	0	-4, снег, ветер
ЮЯ ЭС	6	Восточная 35/6	Аэропорт	01.04.20 1:47	01.04.20 3:50	2:08	01.04.20 3:50	3:27	МТЗ	ну	не прои зв	г.Алдан. Склест проводов в пр.оп.55-57, произведена перетяжка провода.		нет / 800чел	800	0,15	4	-4, снег, ветер
Прим.ЦЭС	6	Барановский полигон 35/6	10	01.04.20 1:48	01.04.20 3:46	0:51	01.04.20 3:46	0:51	"земля" от КУ			г.Уссурийск. (котельная перезапитана от ДГ ч/з 2 мин). "земля" самоустранилась. Обход 1.4.20, замечаний нет.		котельная (есть ДГ) / 450чел	450	0,49	15	+5, дождь
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		01.04.20 6:05	01.04.20 6:05	2:22	01.04.20 6:05	55:38	НЗНП 1ст	у		Оп. 204 гнездо аиста, под опорой обгоревшие ветки.		нет	0	0	0	-1, ясно
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130		01.04.20 6:55	01.04.20 6:55	0:00	01.04.20 6:55	0:00	Уссурийск-2: НЗЗ 2ст	у		ИМФ ф.А-0 26,9 км от ПС Уссурийск-2, Лвл= 37,6 км.в пр.оп. 112-138. Оп. №113 разбит 1 изолятор из 8 по фазе А, оп.121 на средней траверсе ф.А новое воронье гнездо. Идет активное гнездование птиц.		нет	0	0	0	+4, пасм
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		01.04.20 7:50	01.04.20 7:50	0:00	01.04.20 7:50	0:12	Биробиджан: ТЗНП 1ст Биджан: ТЗНП 1ст	у		ИМФ ф.В 90,6 км от ПС Биробиджан; ИМФ ф.В 44,3 км от ПС Биджан.		нет	0	0	0	+2, облачно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 откл. РКЛ оп. 98	01.04.20 8:18	01.04.20 8:40	0:00	01.04.20 8:40	0:00	ав.откл	нет	у	часть г. Артем. Планируется осмотр 3.4.20		нет / 470чел	783	0,2	18	+4, пасм
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		01.04.20 10:36	01.04.20 10:36	0:49	01.04.20 10:36	0:49	Биробид: 2 ст ТЗНП; Биджан: 2 ст ТЗНП	у		ИМФ Биробиджан: Ф"В"=111,1км; Биджан: Ф"В"=25,7км. Оп.30 ветки на гириланде ф.В, оп.155 ветки на траверсе, под опорой много подгоревших веток. Устранено.		нет	0	0	0	+3, облач
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	01.04.20 11:07	01.04.20 12:49	1:25	01.04.20 17:04	3:28	КУ "Земля"			с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. Запитаны все потребители, выделен участок без нагрузки, оп. 290 срыв изолятора ф.А. Устранено.		нет / 432 чел	432	0,2	11	+10, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	01.04.20 11:29	01.04.20 11:29	0:00	01.04.20 11:29	0:00	Биджан: 2 ст ТЗНП; Дежнево: 2 ст ТЗНП	у		ИМФ Биджан: Ф"В"=20,9км; Дежнево: Ф"В"=16,7км. Оп. 92 погибшая птица на траверсе ф.С. Устранено		нет	0	0	0	+3, облач
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	01.04.20 11:47	01.04.20 14:50	1:37	01.04.20 19:22	59:24	КУ "Земля"			Питает ф-10 Занадворовка (49 чел/13ТП). г. Артем, п.Славянка. В 13:38 запитано 13 ТП (ф-10 Занадворовка). В 14:07 вкл. котельные-3. больница без 16-ти ТП. В 14:50 без 11-ти ТП быт. В 15:46 без 2-х ТП. Оп. 478 срыв вязк с изолятора ф.-С, провод лежит на траверсе. Устранено в 19:22.		больница, школа-2, котельная-3 / 832 чел	832	0,9	42	+9, пасм
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	92	01.04.20 14:40	01.04.20 16:24	0:00	08.04.20 16:49	0:00	МТО	выв	ну	г.Биробиджан. Запитано 4 ТП от ф-92 и 1ТП от ф-74, потребитель запитан полностью. Повреждение КЛ от ТП-147 яч.3 до ТП-357 яч.1. 2.04.20 найдено МП: 183 м от ТП-357. /КЛ откопана, разрезана, испытана, других повреждений нет. 8.4.20 устранено.	ф-74	д. сад / 4530 чел	4530 чел	0,6	5	+8, ясно
Ам.СЭС	35	Тында - Сети		01.04.20 18:50	01.04.20 18:50	0:33	01.04.20 18:50	0:33	1 зона ДЗ	у		Осмотр 2.4.20, ветки под ВЛ прол. оп. 19-21, 37-38, повреждения провода нет.		нет	0	0	0	+9, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	27	02.04.20 2:20	02.04.20 3:07	0:48	03.04.20 22:23	0:48	МТО	выв		Повреждение головного участка КЛ-б, определено место повреждения 90 м от ПС Береговая-2. 3.04.20 смонтирована каб вставка 6 м и 2 муфты, испытан.	ф.8	очистные / быта нет	0	0,2	1	+5, ясно
Ам.ЦЭС	110	Силикатная - Среднебелая		02.04.20 2:39	02.04.20 2:39	374:38	02.04.20 2:39	374:38	ТНЗНП 1ст.	у		ИМФ: ф.В-0, L=12,72 км. Оп.118 гнездо аиста		нет	0	0	0	+1, облач
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		02.04.20 3:19	02.04.20 3:19	0:00	02.04.20 3:19	0:00	Биробиджан: ТЗНП 1ст Биджан: ТЗНП 1ст	у		ИМФ ф.А 25,9км от ПС Биджан. Оп.135 ф.С сняты ветки с траверс, установлены ПЗУ		нет	0	0	0	+2, облачно

Хаб.ЦЭС	6	Эмальзавод 35/6	В 6 1Т	02.04.20 4:04	02.04.20 4:51	0:00	02.04.20 4:51	0:00	МТЗ	у		неселект. Обесточена 1С бкВ. В 4:51 после осмотра включена 1С бкВ, включены отходящие фидера кроме вед. ф.7 (предположительно на повреждении, потребители перезапитаны в 6:06) и вед. ф.8 (включен в 5:33). 3.04.20 проверка РЗА без замечаний. 28.05.20 проведена послеаварийная проверка РЗА ф.2, обнаружено и устранено: протирание и излом шплинта с последующим выпадением пальца, фиксирующего тягу отключающей катушки. Тяга предназначена для связи катушки с механизмом расцепления.	часть г.Хабаровка, 20313 чел / 9 фидеров / больница (есть ДГ)	20313	3,8	35	+3, ветер
Ам.ЗЭС	35	Георгиевка - Саскаль		02.04.20 5:58	02.04.20 9:29	334:48	02.04.20 9:29	334:48	МТО	выв	ну	Обесточена ПС 35/10 Саскаль. Пр.оп. 191-192 падение дерева на провода (без стор.воздействия, без повреждения провода)	скваж, больн, школа, д/с, п/з, кот-4 / 4 фид / 1386 чел	1386	0,17	20	-2, пасм
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		02.04.20 6:10	02.04.20 6:26	1:09	02.04.20 6:26	49:17	Зв. ДЗ	не раб	у	При попытке РПВ ВЛ-35 Георгиевка-Саскаль. Обесточивались ПС Георгиевка, Саскаль.	6 насел. пунктов/ котельн, больн. / 2176 чел	2176	0,45	32	-2, пасм
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	8	02.04.20 7:27	02.04.20 9:50	187:49	02.04.20 9:50	187:49	"земля" от КУ			Включен после обхода, замечаний нет.	быта нет	0	0,04	5	+3, ветер
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	18	02.04.20 8:51	02.04.20 9:36	0:00	02.04.20 13:05	0:00	МТЗ	ну	ну	Включен без 1ТП. Оп. 77-78 падение дерева (порывами ветра), оборван провод ф.А. Устранено, все включено	школа, котельная с.Черновка / 563 чел	563	0,15	5	+2, сильный ветер
Ам.ВЭС	6	А 35/6	6	02.04.20 8:57	02.04.20 8:57	0:00	02.04.20 8:57	0:00	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+2, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	2	02.04.20 9:05	02.04.20 10:25	0:28	02.04.20 10:25	0:28	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 100 чел	100	0,1	13	+2, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	1	02.04.20 10:02	02.04.20 10:02	3:29	02.04.20 10:02	3:29	МТЗ	у		Наклонена ж/б оп. 38, провис прол. оп. 38-38/1.	нет	0	0	0	+3, сильный ветер
Ам.ВЭС	35	РРЭС - Прогресс		02.04.20 10:35	02.04.20 10:35	0:00	02.04.20 10:35	0:00	МТЗ	у		Пр.оп.33-34 слесет проводов (следы перекрытия). Запланирована установка виброгасителей	нет	0	0	0	+3, сильный ветер
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	37	02.04.20 10:37	02.04.20 11:06	0:12	02.04.20 17:08	0:12	МТО	ну	не прои з	г.Биробиджан. При произв-ве плановых переключений в ТП 171 яч.3 при включении ВН-6 произошло м/ф перекрытие, нож ВН-6 ф.А зашел мимо дугогасящей камеры. Устранено	2 магазина, 2 вышки сот.связи / 4640 чел	4640	1,2	15	+5, ясно
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	18	02.04.20 10:37	02.04.20 12:55	1:16	02.04.20 12:55	3:34	МТЗ	выв	не прои з	Сломана у основания оп.10 (дерев., жб стойка). Устранено	быта нет	0	0,04	7	+3, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Садовое 35/10	5	02.04.20 11:06	02.04.20 13:35	0:39	02.04.20 13:35	0:39	МТЗ	ну	ну	При ветровой нагрузке падение дерева прол. оп. 29-30. На оп. 29 погнута траверса, поврежден изолятор верх.провода. Устранено	школа, дс, котельная, АТС (перешли на ДГ) / 703 че	703	0,4	16	+3, сильный ветер
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	02.04.20 11:30	02.04.20 11:30	0:00	02.04.20 11:30	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+3, сильный ветер
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	02.04.20 11:48	02.04.20 11:48	0:50	02.04.20 11:48	6:25	МТО	у		Провис провода прол. оп. 28/30/87-28/30/86, произведена перетяжка.	нет	0	0	0	+3, сильный ветер
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	02.04.20 12:30	02.04.20 12:51	0:05	02.04.20 12:51	0:05	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке	ретранслятор, АТС (есть др) / 181 чел	181	0,6	9	+3, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	02.04.20 13:32	02.04.20 13:34	3:01	02.04.20 13:34	3:01	МТЗ	ну	у		нет / 100 чел	100	0,06	14	+3, сильный ветер
Хаб.СЭС	35	КТЭЦ-1 - Городская	№1 (Т-164)	02.04.20 13:33	02.04.20 13:33	0:08	09.04.20 21:25	5:03	"земля" от КУ			Лкл=3,86 км. На ХХ. В 18:45 допущена бригада испыт-й для поиска МП. В 20:26 оформлен перерыв. 3.04.20 найдено МП - 3 км от ПС Городская на территории КТЭЦ-1 (длина линии 3,7 км). 4-6.04.20 пожар. 7.04.20 - КЛ откопан. 8.4.20 кабель разрезан, испытан, замеч нет. В котловане подготовлены вставки для монтажа соединительных муфт. 9.4.20 повреждение устранено, схему привели в исходное состояние	нет	0	0	0	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	насосная	02.04.20 14:36	02.04.20 15:48	0:00	02.04.20 15:48	12:21	"земля" от КУ			Самоустранилось. Осмотр, замечаний нет.	нет / 324 чел	324	0,2	9	+10, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	10	02.04.20 14:57	02.04.20 16:00		02.04.20 16:41		"земля" от КУ			Включен без 5ТП. В 16:41 включен полностью. Повреждение на вед.уч-ке	школа, котельная / 1552 чел	1552	0,1	14	+18, ясно
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	22	02.04.20 15:13	02.04.20 17:18	1:20	02.04.20 17:18	4:49	МТЗ	ну	ну	Сломана у основания оп.43/10 (дерев., жб стойка). Устранено	быта нет	0	0,2		+5, сильный ветер
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	02.04.20 16:53	02.04.20 17:18	0:46	02.04.20 17:18	0:46	Ав.откл	ну	у	Осмотр без замечаний	котельные -2 / 1060 чел	1060	0,53	11	+5, сильный ветер

ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	02.04.20 17:16	02.04.20 18:52	0:49	02.04.20 19:07	0:49	Ав.откл	ну	ну	Выделен уч-к от оп.414-00/54-70, обеспечен резерв без 4ТП. В 19:07 все включено. Повреждение на вед.уч-ке	ф.18 Биробиджан	магазин с.Раздольное /415 чел	415	0,27	20	+5, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Амурская 110/6	T2	02.04.20 19:00	02.04.20 19:46	1:46	02.04.20 23:08	20:47	на В-110-Т2 бл."Внеш.откл-е", "Срабатывание защит Т2", В-6 Т2 не отключался, бл.ЗДЗ			Обесточена 2сш-6 кВ, обеспечен резерв от Т1. В яч. В-6 Т2 обнаружены обгоревшие останки крысы. Требуется замена нижних втычных контактов на выкатном элементе В-6 Т2. По заключению службы РЗА "работа защит правильная". Т2 включен в работу после устранения замечания.	T1 (СВ-6)	часть г.Владивосток / 5300 чел / 7 фидеров, котельных нет	5300	4		+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	СВ-10	02.04.20 20:38	02.04.20 20:42		02.04.20 20:42		МТО	нет	у	неселект. При включении вед. ф-12 (ав. откл.). С обесточиванием 2С-10кВ: с. Уссурка, п. Горные Ключи. В 21:11 нагрузка вед. Ф-12 (поврежд. в сетях потр.) переведена на ф.-9 ПС Шмаковка. 3.04.20 проверка РЗА без замечаний	котельная / 1200 чел	1200	0,4	18	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф-11 откл. РКЛ оп.33	02.04.20 21:18	02.04.20 22:27	0:07	03.04.20 4:27	0:07	Ав.откл	ну	не прои зв	г.Партизанск. В 21:55 котельная переведена на ДГ. В 22:27 вкл. без 3-х ТП. Вкл полностью в 4:27, в пр.оп.158-159 под проводами обнаружена обгоревшая ветка.	котельная на ДГ / 2985 чел	2985	0,34	12	+7, ясно	
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	29	02.04.20 21:58	03.04.20 1:49	0:01	03.04.20 1:49	0:01	МТЗ	ну	ну	Т.Озеро. Оп. 29-00/52 Ф"В" обрыв вязки провод лег на Ф"А".	нет / 41 чел	41	0,03	3	+2, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Лузановка - Озерная падь		02.04.20 22:53	02.04.20 23:40	7:28	03.04.20 0:44	8:31	ав. откл.	нет	у	Лвл=1,3км. По сообщению потребителя обесточена ПС Озерная падь, обеспечен резерв. Вызван персонал на вед. ПС Лузановка (угольщики), ВЛ вкл. успешно, ПС Озерная падь запитана по норм. сх. На опоре 56 (металлический угловой анкер) большое гнездо аиста, следы жизнедеятельности на изоляции.	ВЛ-35 Павловка-1 - Озерная падь	Примтеплоэнер го / быта нет	0	0,1	1	+8, ясно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		03.04.20 5:56	03.04.20 5:56	1:16	03.04.20 5:56	1:16	Зв. ДЗ		у	На ПС Возжаевка выпавшие блинкера 1ст. МТЗ, 1ст.НЗНП, работа АПВ. ПО ОИК отключения не зафиксировано.Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	0, пасм	
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		03.04.20 5:57	03.04.20 5:57	0:10	03.04.20 5:57	0:10	Зст.ТНЗНП		у	оп. №76, ветки на траверсе и под опорой (строительство гнезда); оп. №77 аисты.	нет	0	0	0	0, пасм	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево/г - Манзовка		03.04.20 6:08	03.04.20 6:08	0:34	03.04.20 6:08	0:34	Яросл: НЗЗ 1,2ст. Манз: НЗЗ 1ст		у	ИМФ 15,1 км ф.С. На ПС Сибирцево/г вкл. рем. перемычка 110кВ. Сбоя в движении поездов нет. Осмотр зоны ИМФ без замечаний	нет	0	0	0	-1, пасм	
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Полевая		03.04.20 6:36	03.04.20 6:36	0:54	03.04.20 6:36	0:54	Лип: НЗЗ 2ст. Полев: НЗЗ 1,2ст.		у	ПС Полевая: ИМФ 9,4 км ф.А. Осмотр зоны ИМФ без замечаний	нет	0	0	0	+1, ясно	
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	1	03.04.20 6:37	03.04.20 6:37	0:32	03.04.20 6:37	0:32	ав.откл.		у		нет	0	0	0	-3, мокр. снег	
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		03.04.20 6:53	03.04.20 6:53	0:57	03.04.20 6:53	5:53	МТО, 1 ст. НЗНП		у	Оп.74 следы жизнедеятельности птиц, ветки около опоры. Следов перекрытия нет.	нет	0	0	0	0, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	03.04.20 9:50	03.04.20 10:55	2:25	03.04.20 10:55	2:25	МТЗ	нет	у		нет / 367 чел	367		7	+2, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	03.04.20 11:19	03.04.20 13:02	0:00	03.04.20 13:48	0:00	МТО	выв	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Пр.оп.4-5 убрано дерево с проводов, без повреждений (без сторон воздействия), схема восстановлена	ф.15 Корфовская	нет / 368 чел	368	0,2	14	+5, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Хор - Красицкая с отп Дормидонтовка	С-29	03.04.20 11:48	03.04.20 12:23	3:36	03.04.20 16:51	3:36	Красицкая СВ-110: ДЗ 2ст	ну	ну	Обесточены ПС-110/10 Дормидонтовка (однотрансф), 1сш-10 кВ ПС Красицкая. В 11:52 на ПС Красицкая включен СВ-10, запитана 1сш-10 кВ (0,2 МВт, 927 чел). В 12:23 запитана нагрузка ПС Дормидонтовка по 10 кВ от ПС-220 Дормидонтовка-тяг. Оп.54 ф.В снята ветка	ПС Красицкая Т2, сеть 10 кВ ПС-220 Дормидонтовка-тяг	3 котельные / 2771 чел / 9 фидеров	2771	1,1	25	+5, ясно
Прим.ЗЭС	10	Ясневый - Олон	РКЛ-3	03.04.20 13:47	03.04.20 13:50	0:23	03.04.20 13:50	0:23	МТО	не раб	у	оп./2/41 деревянная на ж/б приставке, выпал крюк с изолятором, Ф-В. Габарит с проводом ф.С 10 см.Устранено.	школа - 3, насосная, котельная-2, связь / 1067 чел	1067	0,15	8	+8, ясно	
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	4	03.04.20 16:32	03.04.20 16:48	2:43	03.04.20 18:32	3:02	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП-28 (соц.объекты запитаны), между РТП и ТП упала ветка. Устранено, все включено	котельные-4 шт, узел связи, адм-я, школа / 2630 чел	2630	0,78	19	+3, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	03.04.20 18:20	03.04.20 18:30	0:54	03.04.20 19:50	0:54	"земля" от КУ			Выделен уч-к, обеспечен резерв без одного ТП (станция обезжелезвания). На оп.12 (Ж/Б) слетел изолятор, провод лег на траверсу. Устранено, все включено	ф.12 Сергеевка	нет / 526 чел	526	0,2	6	+5, ясно
ЭС ЕАО	10	Самара 35/10	75	03.04.20 18:23	03.04.20 19:28	9:37	03.04.20 21:58	24:53	"земля" от КУ			Включен без 2ТП. Оп.75-05/2 Ф-А, оп.75-05/8 повреждены изоляторы. Устранено.	котельная / 700 чел	700	0,11	9	+3, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	03.04.20 18:48	03.04.20 19:07	2:56	03.04.20 19:07	2:56	МТЗ	выв	у	04.04.20 произведен осмотр в пр.оп 39-40,16/1-16/3 ветки деревьев в проводах.	нет / 300 чел	300	0,4	11	+5, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	03.04.20 22:01	03.04.20 22:36	1:20	03.04.20 22:36	6:13	МТЗ	нет	у	г. Партизанск.	скважина, котельная / 310 чел	310	0,4	15	+5, пасм	

ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	280	03.04.20 22:39	03.04.20 23:20	1:13	09.04.20 16:31	3:08	МТО	ну	ну	г.Биробиджан. Запитан от резерва. Повреждена КЛ-6 кВ в голове фидера. /4.04- определено МП 624м от ТП16, 7.04.20 проводились земляные работы/. 9.4.20 повреждение устранено.	ф-190 ПС БВС	школ. котельная, инф/больница, КНС / 1100 чел	1100	0,6	10	0, пасм
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	03.04.20 23:35	03.04.20 23:53	0:00	04.04.20 6:35	0:00	КУ "Земля"			г. Артем. В 23:53 вкл. до оп.98, запитано 15 ТП (в т.ч. котельные-3). В 1:48 запитано 20 ТП. В 5:25 оп.239 обнаружен срыв вязы по ф.С. Устранено в 6:35.		больница, школа-2, котельная-3 / 783 чел	783	0,9	33	+3, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	03.04.20 23:55	04.04.20 0:10	1:09	04.04.20 0:10	1:09	Ав.откл	не раб	у	г.Усурийск.		нет / 500 чел	500	0,2	6	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	В-10 ТЗ	04.04.20 1:13	04.04.20 9:33	0:48	04.04.20 17:23	33:51	дуг. защита	выв		Обесточена 4С-10кВ. Затекание воды через крышу, в яч. В-10 ТЗ следы перекрытия на проходном изоляторе ф.В и следы перекрытия на ТТ 10 ф.С. Произведена чистка прох. изолятора. В 8:00 после чистки изоляции не прошёл ВВ испытания ТТ 10 ф.С в яч. В-10 ТЗ. В 9:33 потребителю обеспечен резерв. /в 17:23 ТТ заменен, схема восстановлена/	СВ-6кВ	с.Степное, Галенки / 572 чел	572	1,2	15	+2, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	04.04.20 2:20	04.04.20 2:50	0:59	04.04.20 4:34	0:59	КУ "Земля"			Ивановка. Вкл. без 4-х ТП. В 4:34 всё включено, "земля" самоустранилась.		котельн. / 821чел	821	0,5	9	+3, снег
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	04.04.20 2:59	04.04.20 3:36	0:49	04.04.20 3:36	0:49	Ав.откл	нет	у	часть Ивановка.		УЦ-10 / 600 чел	600	0,1	8	+3, снег , ветер
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	15	04.04.20 3:45	04.04.20 6:22	0:17	04.04.20 6:22	0:17	МТЗ	ну	ну	с.Гродеково, Переясловка. В пролёте оп. 46-47 убрано дерево (высота дерева 15 м, без повреждения провода).		скважина, котельная / 500 чел	500	0,9	7	0, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	3	04.04.20 3:58	04.04.20 9:19	0:01	04.04.20 13:17	0:01	Ав.откл	ну	ну	Включен без ТТП. Пр.оп. 26-26/1 убрано упавшее дерево; РТП-786 произведен ремонт шлейфа (отгорел); ТП 540 заменен поврежденный оп.изолятор ф.С, произведен ремонт шлейфа (отгорел); повреждение на ведомственном ТП. Устранено, все включено		Скважина, котельная на ДГ (предупрежден а, школа-интернат, АТС / 5221чел	5221	1,4	15	0, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	СВ-10 2С	04.04.20 3:59	04.04.20 9:16	1:25	04.04.20 9:16	1:25	КУ "Земля"			Затекание воды. Обесточена 3С-10кВ, в яч. СВ-10 3С повреждён ТТ - 10кВ; произведена замена, вкл в 9:16.		Галенки, Струговка, Элитное, Степное / 2250 чел	2250	2	38	+2, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	04.04.20 4:39	04.04.20 4:39	1:05	04.04.20 4:39	1:05	МТЗ	у				нет	0	0	0	+2, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	04.04.20 5:43	04.04.20 5:43	0:00	04.04.20 5:43	0:20	МТЗ	у				нет	0	0	0	+2, ветер, снег
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	04.04.20 8:14	04.04.20 8:16	4:32	04.04.20 8:16	4:32	Ав.откл	нет	у			нет / 154 чел	154	0,4	12	+1, снег
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	04.04.20 8:45	04.04.20 10:48	0:00	04.04.20 16:03	0:00	МТО	ну	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 16:03. ТП544 заменены два поврежд. оп.изолятора		д/с, школа, кот/ 2300 чел	2300	1,06	23	0, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	15	04.04.20 9:06	04.04.20 11:39	1:44	04.04.20 11:39	2:37	МТО	ну	ну	ТП 714 снята ветка.		кнс, скваж, кот/500 чел	500	0,28	7	0, ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	04.04.20 9:54	04.04.20 10:00	0:04	04.04.20 10:00	0:04	МТЗ	ну	у	с.Минеральное.		жд, вч, кот/ 382 чел	382	0,2	10	-6, снег
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	4	04.04.20 10:06	04.04.20 10:06	0:09	04.04.20 10:06	0:09	МТЗ	у		В ТП 32-17 необходима замена прох. Изолят., в ТП 31-64 необходима замена опорного изол.		нет	0	0	0	-2, снег
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	04.04.20 10:43	04.04.20 10:50	1:11	04.04.20 10:50	1:11	МТЗ	ну	у	с.Минеральное.		жд, вч, кот/ 382 чел	382	0,2	10	-6, снег
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	04.04.20 10:56	04.04.20 12:44	3:09	04.04.20 15:45	3:09	МТЗ	ну	не прои зв	Вкл без ЗТП., вкл в 15:45. Повреждение на ведомственном участке.		жд, вч, кот/ 382 чел	382	0,2	10	-6, снег
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	11	04.04.20 11:37	04.04.20 11:40	4:35	04.04.20 11:40	4:35	Ав.откл	нет	у	п.К-Рыболов.		нет/ 420 чел	420	0,27	11	-2, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	04.04.20 11:55	04.04.20 12:49	0:06	04.04.20 12:49	0:06	Ав.откл	нет	у	Слетел изолятор на оп 96/27, пр. оп. 96/26-96/27 перетяжка провода.		школа, д/с, больн, кот/831 чел	831	0,2	12	-1, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	04.04.20 12:21	04.04.20 12:26	0:40	04.04.20 12:26	1:54	МТЗ	ну	у	с.Калинино.		школа, д/с, насосн/ 935 чел	935	0,34	12	+2, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	04.04.20 12:57	04.04.20 15:01	0:00	04.04.20 15:01	0:00	МТЗ	ну	ну	. Повреждение на ведомственном участке.		п/з, школа, кот/200 чел	200	0,1	4	+1, ветер
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	7	04.04.20 13:13	04.04.20 13:18	1:09	04.04.20 13:18	1:09	Ав.откл	нет	у	с.Пархоменко.		скваж/240 чел	240	0,1	12	-2, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	04.04.20 13:52	04.04.20 13:52	1:28	04.04.20 13:52	1:28	МТЗ	у		с.Чкаловское.		нет	0	0	0	-2, ветер

Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	5	04.04.20 19:47	05.04.20 1:12	0:40	05.04.20 2:12	0:40	МТЗ	ну	ну	Включен без 4ТП. В 2:12 полностью. Произведена чистка от налипания мокрого снега.		больн, кот/ 2500 чел	2500	1	15	-2, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	04.04.20 19:48	05.04.20 3:50	1:46	05.04.20 15:29	1:46	МТЗ	не раб	не прои з	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое. Неисправность привода выкл-ля ф.5, произведена регулировка.	ф.3 Луговая	кот, насосн/ 553 чел	553	0,2	9	-3, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	4	04.04.20 19:49	04.04.20 19:49	0:00	04.04.20 19:49	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	0, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Реттиховка 110/6	12	04.04.20 20:02	05.04.20 1:06	0:00	05.04.20 1:06	0:00	МТЗ	нет	у	Включен после обхода, замечаний нет.		колония/50 чел	50	0,1	4	0, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	04.04.20 20:06	04.04.20 20:06	0:05	04.04.20 20:06	116:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+1, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	04.04.20 20:07	04.04.20 20:08	1:07	04.04.20 20:08	1:07	МТЗ	ну	у	ТП3049 заменены ПК-10		школа, кот/ 1251 чел	1251	0,1	5	-2, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	04.04.20 20:10	04.04.20 23:35	1:20	04.04.20 23:35	1:20	МТО	выв	у	Включен после обхода, замечаний нет.		школа/ 2619 чел	2619	0,4	12	+1, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	04.04.20 20:24	04.04.20 20:30	1:44	04.04.20 20:30	1:44	МТО	ну	у	Сальское, Сухановка		школа, д/с, кот/ 1217 чел	13217	0,5	27	+1, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	04.04.20 20:32	04.04.20 22:19	62:13	05.04.20 6:15	62:13				"земля" от КУ		Включен без 6ТП, вкл в 6:15. опора 153/3 разрушен изолятор Ф.-"В"	котельная, школа насосная / 409 чел	409	0,17	14	-1, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	04.04.20 20:33	04.04.20 20:33	0:42	04.04.20 20:33	0:42	МТО	у		6.04.20 Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+1, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	04.04.20 20:34	05.04.20 8:57	2:10	05.04.20 13:12	2:10	МТЗ	ну	ну	КТП 3049 неисправны ПК-10.ремонт ввода 0,4кВ Ф2 Быт на линейном портале.		1251 / кот.-3 шк-1	1251	0,1	5	+1, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	04.04.20 20:42	04.04.20 21:08	22:13	04.04.20 21:08	22:13	МТО	не раб	у	Повреждение на абонентской ТП Семенов		1217 кот.-2 шк-1 Д/с-1 Интернат	1217	0,5	27	+1, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	04.04.20 20:57	04.04.20 21:26	0:45	04.04.20 21:26	3:34	Ав.откл	выв	у			нет / 180 чел	180	0,5		-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	04.04.20 21:00	05.04.20 8:43	1:04	05.04.20 19:38	1:04	МТЗ	ну	ну	РТП №2700 разрушен изолятор ф.В сторона трансформатора. Устранено		котельная, школа / 1039 чел	1039	0,4	17	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	04.04.20 21:05	05.04.20 7:30	5:13	05.04.20 7:30	204:16	МТО	нет	ну	Повреждение на вед.отпайке		нет / 282 чел	282	0,1	6	-1, снег, ветер	
Прим.СЭС	110	Пластун 110/35/10	Т1	04.04.20 21:23	04.04.20 21:25	0:05	05.04.20 1:30	0:05	ДЗТ	не раб		Обесточена 1сш-10 кВ, обеспечен резерв от Т2. Зона действия ДЗТ очищена от снега	Т2 (СВ-10)	котельные-2		0,02	11	-1, снег, ветер	
Прим.СЭС	110	Горбуша - Черемшаны - Пластун		04.04.20 21:23	04.04.20 21:23	0:58	04.04.20 21:23	0:58	ДЗ 2 ст	у		Отключился во время включения на параллельную работу Т-1 на ПС Пластун для отыскания "земли".		нет	0	0	0	-1, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	СВ-10	04.04.20 21:27	04.04.20 23:31	1:05	04.04.20 23:31	1:05	МТЗ	выв	у	РПВ-1 по ТУ не усп. РПВ-2 усп по прибытию ОВБ. Обесточивалась 2сш-10 кВ		котельная, водозабора / 287 чел	287	0,35	9	-1, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Петровичи - Сиваковка		04.04.20 21:30	04.04.20 21:30	0:32	04.04.20 21:30	0:32	МТЗ	у		Осмотр до 10.04.20		нет	0	0	0	-1, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Зеленый Угол - Мингородок		04.04.20 21:38	04.04.20 22:02	0:46	05.04.20 3:36	9:56	ЗУ: ДЗЛ ф.А,С; Мингородок:	ну	у	Обесточены 1сш-110 кВ и 1.Зсш-6 кВ ПС Мингородок. Оп.3 верхний провод на нижней юбке полимерного изолятора следы перекрытия (изолятор не поврежден)	Т2 Мингородок (СВ-6 -1,2)	часть г.Владивосток / 5360 чел	5360	6,7	38	-1, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	04.04.20 21:40	04.04.20 22:52	0:30	04.04.20 22:52	0:30	Ав.откл	нет	у			насосная / 200 чел	200	0,5	38	-1, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	5	04.04.20 21:40	05.04.20 17:15	0:38	06.04.20 22:18	0:38	МТЗ	нет		Обеспечен резерв. Повреждение баков ф.А,В,С; ТП №2556 разрушен проходной изолятор ф.А; повреждение на ведомственном ТП. Повреждения по линии устранены. 6.04.20 выключатель заменен, в 22:18 вкл в работу по норм.сх.	ф.2	школа, д.с, котельная / 178 чел	178	0,1	12	-1, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	04.04.20 21:40	05.04.20 0:50	0:23	05.04.20 17:02	3:36	МТЗ	ну	ну	Включен без 6ТП, вкл в 14:35 без 3ТП, вкл в 17:02. ТП 2592 перегорание ВВ предохран.ф.А,В, разруш оп.изол ф.А; устранено.		школа, котельная / 236 чел	236	0,3	12	-1, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	04.04.20 21:45	04.04.20 21:45	2:13	04.04.20 21:45	8:01	МТО	у		6.04.20 под ОП 88 обнаружена птица		нет	0	0	0	-1, снег, ветер	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	04.04.20 21:48	04.04.20 21:48	0:00	04.04.20 21:48	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	-1, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	04.04.20 22:00	05.04.20 3:43	0:01	05.04.20 4:32	0:01	МТЗ	нет	ну	Включен без 3ТП, вкл в 4:32. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 450 чел	450	0,1	12	-1, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	04.04.20 22:00	04.04.20 22:15		04.04.20 22:15		МТЗ	нет	у			нет / 360 чел	360	0,1	6	-1, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	7	04.04.20 22:00	04.04.20 22:24	2:09	04.04.20 22:24	5:04	МТЗ	нет	у			котельная, школа / 1100 чел	1100	0,2	7	-1, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	2	04.04.20 22:01	05.04.20 3:22	0:18	05.04.20 3:22	0:18				"земля" от КУ		быта нет	0	0,1	3	-1, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	04.04.20 22:05	05.04.20 0:28	0:00	05.04.20 0:28	0:53				"земля" от КУ		Самоустранилось.	школа, котельная / 184 чел	184	0,92	11	-1, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	04.04.20 22:15	05.04.20 18:09	3:21	05.04.20 18:54	3:21	МТЗ	выв	ну	Вкл без 3ТП, вкл в 18:54 5.4.20. Обрыв вязки ф- В на оп.6, устранено.		котельная, школа / 1293 чел	1293	0,8	21	-1, снег, ветер	

Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	04.04.20 22:15	05.04.20 5:50	6:00	05.04.20 16:20	6:00	МТО	выв	ну	При сильном ветре схлест проводов в пролете опор №96-97, повреждений нет		котельная, поликлиника / 422 чел	422	0,1	6	-1, снег, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	04.04.20 22:17	05.04.20 8:57	0:00	05.04.20 16:03	0:00	"земля" от КУ			Вкл без 1ТП, вкл в 16:03. ТП 1015 произв.чистка изоляции от налипшего снега; оп.176/23 срыв изолятора фА, оп.176/29 срыв изолятора фС; устранено.	ЦТП, котельная, больница / 0 чел	0	0,2	9	-1, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	10	04.04.20 22:17	05.04.20 14:35	0:08	05.04.20 14:35	0:08	МТЗ	нет	ну	убран Снег на вводах 6кВ ТП РСК, повреждение на вед.участке.	школа / 1552 чел	1552	0,15	13	-1, снег, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	14	04.04.20 22:19	04.04.20 23:00	0:50	04.04.20 23:00	3:40	МТЗ	ну	ну	ТП-1359 РУ-10 забито мокрым снегом, перекрытие с перегорание ПК-10. РУ-10 очищено от снега ПК-10 заменены.	нет / 54 чел	54	0,1	5	-1, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	04.04.20 22:24	04.04.20 23:31	0:00	04.04.20 23:31	0:00	МТЗ	ну	не прои з	Повреждение на вед.отпайке	котельная, теплопункт, поликлиника / 270 чел	270	0,3	8	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	2	04.04.20 22:24	05.04.20 15:25	0:16	05.04.20 15:25	8:45	МТЗ	нет	ну	убран Снег на вводах 10 кВ ТП 3187,3190.	котельная / 1135 че	1135	0,2	9	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	4	04.04.20 22:25	04.04.20 22:32	0:00	04.04.20 22:32	0:00	МТЗ	нет	у		котельная / 33 чел	33	0,1	1	-1, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	04.04.20 22:30	04.04.20 23:41	2:03	06.04.20 18:10	2:03	Ав.откл	выв	ну	Вкл без 16 ТП (запитано более 60% нагрузки). 5.04.20 в 15:12 запитано 18 ТП из 30. 6.04.20 в 0:34 запитано 25ТП из 30. В 2:10 включено 28ТП из 30. В пр. 195/45/13 - 195/45/14 сняли ветку с проводов. В 4:42 установлена перемычка между оп.210/8 и оп.4 вед.отп. ТСЖ Серебряное. Все потребители запитаны. 6.04.20 обнаружено перекрытие по ногам на РЛ оп. 210/5, разъединитель заменён. временная перемычка снята	ф.21	котельная / 700 чел	700	0,5	30	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	04.04.20 22:31	04.04.20 22:35	3:06	04.04.20 22:35	3:06	ав. откл.	ну	у		школа, котельная / 220 чел	220	0,1	6	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	4	04.04.20 22:36	05.04.20 16:23	1:12	05.04.20 16:23	2:54	МТЗ	выв		Устранен обрыв вязки на оп. 32/3	школа / 648 чел	648	0,2	7	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	9	04.04.20 22:43	05.04.20 16:20	0:46	05.04.20 16:20	0:46	МТЗ	нет	ну	Устранен обрыв вязки на оп. 359/1.	школа, котельная / 730 чел	730	0,1	16	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая		04.04.20 22:50	04.04.20 22:50	0:00	04.04.20 22:50	0:00	МТО		у	Произведен осмотр, пр.оп.51-52 был схлест проводов (налипание снега), повреждение нет.	нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	Вл.Петровка 35/10	2	04.04.20 22:53	05.04.20 4:42	0:06	05.04.20 4:42	0:06	МТЗ	выв	у	Включен после обхода, налипание мокрого снега	котельная, дс / 540 чел	540	0,2	5	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая		04.04.20 22:55	04.04.20 22:55	0:06	04.04.20 22:55	0:06	МТО		у	Произведен осмотр, пр.оп.51-52 был схлест проводов (налипание снега), повреждение нет.	нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	3	04.04.20 22:55	05.04.20 7:05	0:20	05.04.20 7:05	6:23	МТО	ну	ну	Включен после осмотра	школа, дс, кот / 372 чел	372	0,1	6	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	7	04.04.20 22:55	05.04.20 7:10	0:00	05.04.20 12:20	0:00	МТО	ну	ну	Вкл без 1ТП. Восстановлены шлейфа на РТП7021, сх.восстановлена.	нет / 483 чел	483	0,1	5	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	04.04.20 23:00	05.04.20 4:59	0:00	05.04.20 4:59	0:00	Ав.откл	ну	у		школа / 500 чел	500	0,1	3	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	04.04.20 23:03	05.04.20 0:51	0:00	05.04.20 2:57	0:00	Ав.откл	нет	ну	Включен без 4ТП. Повторно отключился в 02:57.	нет / 480 чел	480	0,5	21	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	10	04.04.20 23:07	05.04.20 7:10	1:32	05.04.20 7:10	1:32	МТО	ну	ну		нет / 69 че	69	0,2	11	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	25	04.04.20 23:10	04.04.20 23:48	0:32	04.04.20 23:48	0:32	МТО	нет	у		нет / 878 чел	878	0,2	6	-1, снег, сильный ветер	

Прим.ЗЭС	10	Хвальнка 35/10	10	04.04.20 23:10	04.04.20 23:10	0:37	04.04.20 23:10	0:37	МТЗ	у			школа, котельная, насосная / 833 чел	833	0,2	6	-1, снег, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	04.04.20 23:11	05.04.20 0:26	0:00	05.04.20 1:50	0:00	Ав.откл	выв		Выделен уч-к, обеспечен резерв без одного ТП. В 1:50 полностью	ф.3 А	нет / 180 чел	180	0,5		-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	5	04.04.20 23:18	05.04.20 11:00	3:23	05.04.20 11:00	3:23	МТЗ	выв	ну	Оп.26 срыв изолятор ф.А, оп.40 обрыв вязки ф.А; устранено.		школа, дс, котельная / 4089 чел	4089	0,6	28	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	9	04.04.20 23:18	05.04.20 3:32	1:25	05.04.20 3:32	1:25	Ав.откл	нет	у	Включен после обхода, замечаний нет.		нет / 50 чел	50	0,08	8	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая		04.04.20 23:33	04.04.20 23:53	341:07	04.04.20 23:53	341:07	МТО	выв	у	Обесточивались ПС Луговая, ПС Новосельская, ПС Евгеньевка. Произведен осмотр, пр.оп.51-52 был слхст проводов (налипание снега), повреждение нет.		котельные-4, школы-2, дс - 2 / 8693 чел / 9 фидеров	8693	4,83	75	0, мокрый снег, ветер
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая		04.04.20 23:59	05.04.20 1:28	0:00	05.04.20 6:33	0:00	МТО, ДЗ 1ст	выв	не произв	Обесточивались ПС Луговая, ПС Новосельская, ПС Евгеньевка. Выделен уч-к Спасск - РП-7, потребитель запитан. Произведен осмотр, пр.оп.51-52 был слхст проводов (налипание снега), повреждение нет.	ВЛ-35 Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка	котельные-4, школы-2, дс - 2 / 8693 чел / 9 фидеров	8693	4,83	75	0, мокрый снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	05.04.20 0:01	05.04.20 2:42	1:08	05.04.20 2:42	8:46	Ав.откл	нет		Повреждение на вед.отпайке		нет / 200 чел	200	0,3	5	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	05.04.20 0:10	05.04.20 4:00	0:31	05.04.20 4:00	0:31	Ав.откл	ну	у			школа, тепловпункт / 470 чел	470	0,5	8	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	05.04.20 0:18	05.04.20 0:21	0:49	05.04.20 0:21	2:02	Ав.откл	нет	у			котельная / 1181 чел	1181	3	34	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	05.04.20 0:23	05.04.20 3:47	1:02	05.04.20 4:55	7:18	"земля" от КУ			Включен без 4 ТП. В 4:55 полностью. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 154 чел	154	0,95	26	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	05.04.20 0:32	05.04.20 3:30	1:05	05.04.20 3:30		МТЗ	не раб	ну	На оп.100 поврежден изолятор по фазе А. Устранено		нет / 440 чел	440	0,2	17	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	25	05.04.20 0:35	05.04.20 1:45	0:06	05.04.20 1:45	1:53	"земля" от КУ			Пр.оп.4-5 обгоревшая ветка		нет / 878 чел	878	0,2	6	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	05.04.20 0:56	05.04.20 15:10	0:23	05.04.20 15:10	44:28	МТО	нет	ну	Обрыв вязки на оп 41 Ф А, устранено.		школа / 2619 чел	2619	0,4	12	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		05.04.20 1:04	05.04.20 1:04	0:00	05.04.20 1:04	12:37	Ярославка: МТО, ДЗ 1ст: Спасск: ДЗ 2ст	у		6.04.20 произведен инженерный осмотр, аварийных замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		05.04.20 1:10	05.04.20 1:10	0:37	05.04.20 1:10	0:37	Ярославка: МТО, ДЗ 1ст: Спасск: ДЗ 2ст	у		6.04.20 произведен инженерный осмотр, аварийных замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		05.04.20 1:11	05.04.20 1:11	1:13	05.04.20 1:11	4:31	Ярославка: МТО, ДЗ 1ст: Спасск: ДЗ 2ст	у		6.04.20 произведен инженерный осмотр, аварийных замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	1	05.04.20 1:25	05.04.20 1:25	2:38	05.04.20 4:05	19:43	МТЗ	ну	у	На х.х.		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	05.04.20 1:25	05.04.20 2:25	1:26	05.04.20 2:25	3:51	МТЗ	не раб	у			котельная, школа, водозабор / 480 чел	482	0,2	18	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	В-6-Т1	05.04.20 1:27	05.04.20 1:35	0:41	05.04.20 1:35	0:41	МТЗ	нет	у	Обесточивалась 1сш-6 кВ		быта нет	0			-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	16	05.04.20 1:27	05.04.20 1:27	1:04	05.04.20 10:44	48:21	Ав.откл	ну	ну			нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	15	05.04.20 1:27	05.04.20 1:27	0:00	05.04.20 1:49	0:00	Ав.откл	ну	у	На х.х.		нет	0	0	3	-1, снег, сильный ветер

Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	12	05.04.20 1:27	05.04.20 1:49	1:01	05.04.20 1:49	1:01	Ав.откл	ну	у			быта нет	0	0,1	3	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	1	05.04.20 1:34	05.04.20 1:37	0:20	05.04.20 1:37	0:20	Ав.откл	ну	у			дс, котельная / 190 чел	190	0,25	3	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		05.04.20 1:35	05.04.20 1:35	0:51	05.04.20 1:35	0:51	Ярославка: МТО, ДЗ 1ст: Спасск: ДЗ 2ст	у		6.04.20 произведен инженерный осмотр, аварийных замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		05.04.20 1:41	05.04.20 1:41	0:07	05.04.20 1:41	0:07	МТО	у				нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		05.04.20 1:43	05.04.20 1:43	0:27	05.04.20 1:43	0:27	МТО	у				нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	05.04.20 1:55	05.04.20 1:56	0:11	05.04.20 1:56	0:11	Ав.откл	ну	у			быта нет	0	0,04	9	-1, снег, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Яблоновка 35/10	14	05.04.20 2:00	05.04.20 2:13	0:00	05.04.20 2:13	0:00	МТЗ	ну	у	6.04.20 под ОП 71 обнаружена птица		школа, котельная / 516 чел	516	0,1	4	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевец - Штыково	№1	05.04.20 2:00	05.04.20 2:11	0:43	05.04.20 2:11	0:43	ДЗ 1ст	ну	у	Обесточивалась 1сш-110/35/6 ПС Кролевец, ПС-35 Суражевка, вед ПС-35 Щебенка. См. откл. 5.4.20 в 3:14		3700 чел	3700	9		-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		05.04.20 2:05	05.04.20 2:05	0:00	05.04.20 2:05	10:31	МТО	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		05.04.20 2:15	05.04.20 2:15	0:14	05.04.20 2:15	0:14	МТО	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		05.04.20 2:15	05.04.20 2:15	1:29	05.04.20 2:15	1:29	МТЗ	у		По вл 35 Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая в пр. оп. 51-52 обнаружен подхлест проводов Ф-"А,В" из-за сильного налипания снега и сильного порывистого ветра.		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	В-10-Т1	05.04.20 2:15	05.04.20 2:20	0:37	05.04.20 2:20	0:37	Ав.откл	выв	у	Обесточивалась 1сш-10. Одновременно откл-ся ф.1 (МТО, РСК)		нет / 120 чел	120	0,4	13	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	05.04.20 2:15	05.04.20 5:08	0:20	05.04.20 5:08	23:40	МТО	не раб	ну	Повреждение на вед.уч-ке		нет / 200 чел	200	0,16	1	-1, снег, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	5	05.04.20 2:18	05.04.20 5:29	0:01	05.04.20 6:06	0:01	МТЗ	ну	ну	Произведена чистка изоляции на ТП 1023 от налипшего мокрого снега. В 4:32 включено БТП из 15. В 5:29 включен без 4ТП, в 6:06 полностью, причина не установлена		больница, ЦТП, котельная / 2500 чел	2500	1	15	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевец - Штыково	№1	05.04.20 2:19	05.04.20 2:19	1:38	05.04.20 2:22	25:41	ДЗ 1ст	ну	у	См. откл. 5.4.20 в 3:14		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		05.04.20 2:20	05.04.20 2:20	656:31	05.04.20 8:03	656:31	МТО	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевец - Штыково	№1	05.04.20 2:27	05.04.20 2:30	0:19	05.04.20 2:44	0:19	ДЗ 1ст	ну	у	Обесточивалась 1сш-110/35/6 ПС Кролевец, ПС-35 Суражевка, вед ПС-35 Щебенка, обеспечен резерв по цепи №2. См. откл. 5.4.20 в 3:14. В 2:44 на ПС Западная РПВ успешно, линия под напряжением	цепь №2	3700 чел	3700	9		-1, снег, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	05.04.20 2:27	05.04.20 2:33	0:41	05.04.20 2:33	0:41	МТЗ	ну	у			в/ч, котельная / 382 чел	382	0,2	10	-1, снег, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	05.04.20 2:27	05.04.20 3:37	36:58	05.04.20 3:37	36:58	МТЗ	ну	у	6.04.20 Обход без замечаний.		школа, котельная / 335 чел	335	0,2	9	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	21	05.04.20 2:57	05.04.20 13:40	1:03	05.04.20 14:11	1:03	Ав.откл	нет	ну	Вкл без 8ТП, вкл в 14:11. устранимо на оп 64/1/1 касание вязы ф"А" провода Ф"В"		нет / 480 чел	480	1	21	-1, снег, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевец - Штыково	№1	05.04.20 3:14	05.04.20 3:14	0:00	05.04.20 22:51	0:00	ДЗ 1ст	ну	ну	Оп.83 перегорание провода между точкой фиксации и виброгасителем. Устранено, схема восстановлена		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер

Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевец - Штыково	№2	05.04.20 3:14	05.04.20 4:33	0:45	05.04.20 20:52	0:45	ДЗ 1ст	ну	ну	Обесточены ПС-110/35/6 Кролевец, ПС-35: Суражевка (2сш-35/6 кВ), Многоудобное, вед.ПС-35 Касатка,Щебенка, Ключевая. В 4:07 запитана ПС-110 Кролевец по сети 35 кВ от ПС Птицефабрика (3,6 МВт). В 4:14 запитана ПС Многоудобное от ПС Кролевец (0,3 МВт). В 4:33 запитана 2сш-6 кВ вед.ПС Ключевая от ПС Артемовская (1,2 МВт). В 6:26 потребиель полностью запитан по сети 35 кВ от ПС Кролевец. 1МП: -оп.162/11 оборван шлейф нижнего провода (опоры не касается); 2 МП -оп.153 перегорание провода между точкой фиксации и виброгасителем. / 18:17 устранено 2 МП; 18:40 устранено, в 20:52 вкл в работу	ПС Птицефабрика, ПС Артемовская	Артемовский р-н / 6740 чел	6740	9,7					-1, снег, сильный ветер
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		05.04.20 3:56	05.04.20 3:56	0:57	05.04.20 3:56	0:57	Ярославка: МТО, ДЗ 1ст: Спасск: ДЗ 2ст	у		6.04.20 произведен инженерный осмотр, аварийных замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер			
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	1	05.04.20 4:00	05.04.20 17:44	0:00	05.04.20 17:44	0:00	ав. откл.	нет		Оп 14 устранен обрыв вязки фВ.		нет / 60 чел	60	0,03	3	-1, снег, сильный ветер			
Прим.ЮЭС	35	Надеждинская - Соловей Ключ		05.04.20 4:26	05.04.20 7:00	0:01	06.04.20 0:25	0:01	Ав.откл	ну	ну	Обесточена ПС Соловей ключ. Отключен уч-к линии ВЛ-35 Соловей Ключ - Владивосток - Кролевец, линия включена в работу, все запитано Повреждение на ВЛ 35 Кролевец-Владивосток оп.47, 48 лежит провод на траверсе, оп.46-47 обрыв среднего провода, на оп.87 - провод лежит на траверсе. Устранено, схема восстановлена. Участок ВЛ 35кВ Соловей ключ-Владивосток включена в 11-02 6.04.20		7000 чел	7000	4,5			-1, снег, сильный ветер		
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	05.04.20 4:32	05.04.20 4:33	3:39	05.04.20 4:33	4:25	Ав.откл	ну	у			котельные-2, школа, насосная / 503 чел	503	0,7	9	-1, снег, сильный ветер			
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.6 РП-Кондратенов ка ф.1	05.04.20 4:39	05.04.20 4:51	0:03	05.04.20 4:51	0:03	МТЗ	выв	у			школа, котельная / 300 чел	300	0,2	8	-1, снег, сильный ветер			
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	05.04.20 5:01	05.04.20 8:44	3:06	05.04.20 18:31	3:06	"земля" от КУ			Оп. 153/3 заменен поврежденный изолятор; оп.183 срыв изолятора фВ; устранено.		котельная, школа, насосная / 765 чел	765	0,1	11	-1, снег, сильный ветер			
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	9	05.04.20 5:08	05.04.20 5:09	0:45	05.04.20 5:09	0:45	МТЗ	ну	у			школа, дс, котельная / 735 чел	735	0,1	10	-1, снег, сильный ветер			
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	СВ-10	05.04.20 5:08	05.04.20 5:12	2:30	05.04.20 5:12	2:30	МТЗ	нет	у	Одноврем. ф.-9,19 (АПВ усл). Обесточивалась 1сш-10 кВ. На СВ-10 произведена замена реле времени РТВ-4 ф.-А.		2940 чел	2940	2	63	-1, снег, сильный ветер			
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	19	05.04.20 5:08	05.04.20 8:52	0:00	05.04.20 8:52	0:00	МТЗ	ну	ну	В ТП 5121 разрушен проходной изолятор ф-В.		нет / 301 чел	301	0,2	9	-1, снег, сильный ветер			
Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	25	05.04.20 5:16	05.04.20 10:19	0:29	05.04.20 12:22	0:29	"земля" от КУ			Вкл без БТП, вкл в 10:39 без 2ТП, вкл в 12:22		нет / 70 чел	70	0,1	9	-1, снег, сильный ветер			
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	7	05.04.20 5:40	05.04.20 8:05	1:59	05.04.20 8:05	1:59	МТЗ	ну	у			котельная, школа / 1100 чел	1100	0,2	7	-1, снег, сильный ветер			
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.6 РП-Кондратенов ка ф.1	05.04.20 5:45	05.04.20 9:14	0:00	05.04.20 9:26	0:00	МТЗ	ну		Осмотр без замечаний.		школа, котельная / 300 чел	300	0,2	8	-1, снег, сильный ветер			
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	1	05.04.20 5:46	05.04.20 5:46	0:25	05.04.20 5:46	0:25	МТЗ	у				нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер			
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		05.04.20 5:52	05.04.20 5:52	5:37	05.04.20 6:03	16:07	Волково: ДФЗ, 1 ст. ТНЗНП, Тамбовка: ДФЗ	не раб	у	Разрыв транзита. Произведен осмотр, оп.77 строящееся гнездо аиста.		нет	0	0	0	-1, ясно			
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		05.04.20 5:54	05.04.20 7:30	0:01	06.04.20 17:55	0:01	ДЗ 3з	ну		Обрыв верхнего провода М-70 в середине пролета оп.87-88 из-за воздействия ветра и гололедообразования с падением на нижний провод и его пережёгом. / На ПС Промузел проведена послеаварийная проверка РЗА В110 АТЭЦ, заменены блоки питания на 1,2 зоны ДЗ линии / Повреждения устранены в 17-55 ВЛ введена в работу		нет	0	0	0	-1, снег, сильный ветер			
Прим.ЮЭС	110	Спутник - Промузел		05.04.20 5:54	05.04.20 7:30	1:54	05.04.20 7:30	3:56	ДЗ 2ст, МТО	ну	у	Обесточена ПС-110/6 Промузел. Пропуск защит на ПС Промузел при отключении ВЛ 110 АТЭЦ-Промузел. На ПС Промузел проведена послеаварийная проверка РЗА В110 АТЭЦ, заменены блоки питания на 1,2 зоны ДЗ линии.		часть г.Владивосток / 12 320 чел	12320	12	0	-1, снег, сильный ветер			

Прим.ЭС	10	Губерово 35/10	18	05.04.20 22:04	05.04.20 22:06	3:19	05.04.20 22:06	3:19	МТЗ	ну	у	На х.х. 6.04.20 в пролете оп 199-200 обнаружена обгrevшая ветка	нет	0	0	0	0, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	1	05.04.20 22:30	06.04.20 3:10	1:21	06.04.20 3:10	1:21	МТЗ	нет	ну	оп.13 обрыв вязы, на оп.15 обрыв шлейфа. устранено	нет / 320 чел	320	0,3	5	0, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	05.04.20 22:30	06.04.20 3:15	0:04	06.04.20 3:15	0:04	МТЗ	нет	ну	Включен после осмотра ТП	нет / 367 чел	367	0,1	7	0, ветер	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	19	05.04.20 23:31	06.04.20 0:15	0:00	06.04.20 0:15	0:00	МТЗ	ну	у	ОП 11/3 разрушен изолятор. Устранено	нет / 97 чел	97	0,2	9	-1, снег	
Прим.ЭС	10	Губерово 35/10	18	06.04.20 0:09	06.04.20 0:10	1:44	06.04.20 0:10	4:38	МТЗ	ну	у	На х.х. 6.04.20 в пролете оп 199-200 обнаружена обгrevшая ветка	нет	0	0	0	-1, снег	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	06.04.20 0:11	06.04.20 2:03	0:48	06.04.20 9:45	0:48	"земля" от КУ			Включен без 4ТП. В 9-45 включен полностью, весь потребитель запитан. "Земля" самоустранилась	котельные-3, насосные -2, школа, дс / 871 чел	871	0,2	24	-1, снег	
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		06.04.20 0:11	06.04.20 0:11	0:50	06.04.20 0:11	0:50	ДФЭ, ТНЗНП 1ст	у		Оп 165 гнездо аиста (новое), оп.182 2 новых гнезда аиста, оп 181 на изоляторах следы перекрытия.	нет	0	0	0	-1, ясно	
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		06.04.20 4:56	06.04.20 4:56	0:26	06.04.20 4:56	0:26	ДФЭ, ТНЗНП 1ст	у		Оп 165 гнездо (новое), оп.182 2 новых гнезда аистов, оп 181 на изоляторах следы перекрытия. Доп. осмотр оп. 64-125, замечаний нет.	нет	0	0	0	-1, ясно	
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		06.04.20 6:11	06.04.20 6:11		06.04.20 6:11		Хвойная: 2 ст. ТНЗНП В-0 20,4 км. Озерная: 2 ст. ТНЗНП	у		7.4.20 произведен обход. Оп 96 строящееся гнездо, под опорой ветки со следами перекрытия	нет	0	0	0	-1, ясно	
Хаб.СЭС	110	К - Солнечная	№2	06.04.20 8:48	06.04.20 8:48	0:00	06.04.20 9:19	0:00	ПС Солнечная: ВЧБ	ну	у	одностороннее отключение со стороны ПС 110 кв Солнечная Обесточенного потреб. Нет. Разрыв транзита. Выведено из работы ВЧБ. 6.04.20 проводилась проверка РЗА 7.04.20 устранена неисправность блока ВЧБ, в 13-43 ВЧБ введено в работу	нет	0	0	0	+5, обл.	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		06.04.20 9:48	06.04.20 9:48	2:07	06.04.20 9:48	15:42	ПС Ленинск: ДЗ 1ст., ТЗНП 1ст. КРС: ТЗНП 1,2 ст.	у		Под оп №236 обнаружена большая птица со следами электрического воздействия	нет	0	0	0	+5, обл.	
Прим.ЭС	10	Уссури 35/10	2	06.04.20 10:20	06.04.20 10:20	1:03	06.04.20 10:20	1:03	ав. откл.	у		Лесозаводск. Обход 08.04.20. произведен в пр.оп.№ 1-31, повреждений не обнаружено.	нет	38	0	0	+4, ясно	
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		06.04.20 12:16	06.04.20 12:16	1:43	06.04.20 12:16	2:03	ПС Ленинск: ТЗНП 1ст., ДЗ 1ст., ИМФ-28,2 км., ф.С ПС Дежнево: ТЗНП 2ст.	у		Оп 122 обнаружена большая птица под опорой со следами электрического воздействия	нет	0	0	0	+10, обл.	
Ам.ЭС	10	Уландочка 220/10	4	06.04.20 13:02	06.04.20 13:02	2:49	06.04.20 13:02	2:49	МТЗ	у		7.4.20 осмотр: сторонним а/м ударена ж/б оп.126- срыв траверсы, висит на проводах. 8.4.20 в 17:44 устранено.	нет	0	0	0	+10, обл.	
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	93	06.04.20 13:42	06.04.20 13:42	0:23	06.04.20 13:42	0:23	МТЗ	у		7.4.20 обход без замечаний	нет	0	0	0	+10, обл.	
Прим.ЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	2	06.04.20 15:56	06.04.20 15:56	29:56	06.04.20 16:46	29:56	МТО	не раб.	ну	с. Пантелеймоновка. Повреждение на вед отпайке	котельная/50ч.	50	0,05	1	+7, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	11	06.04.20 16:20	06.04.20 16:44	0:00	06.04.20 16:44	0:00	ав. откл.	нет		п.Заводской. Повреждение на вед отпайке	нет/120ч.	120	0,1	1	+12, ясно	
Прим.ЭС	110	Спасск - Мучная		06.04.20 20:03	06.04.20 20:03	1:19	06.04.20 20:03	1:19	ПС Спасск: ДЗ 1ст., ТЗНП 1ст, ИМФ-33,1км, ф.В. Муч: НЗЗ 1ст	у		7.4.20 произведен обход. На ОП 68 обнаружено строящееся гнездо на нижней траверсе	нет	0	0	0	+7, обл.	
Прим.ЦЭС	35	Агрокомплекс 110/35/10	В-35Т2	07.04.20 4:00	07.04.20 5:43	1:22	07.04.20 5:43	1:22	Дуг.защ		у	Обесточены ПС35 Дубки, Ленинское. По ПС Агрокомплекс: срабатывание дуг. защиты ввод№16 (яч. СВ-35кВ), СВ-35 отключен; осмотр СВ-35кВ и яч.без замечаний; вкл в 5:43, потребитель запитан.	1,5 МВт/ быта нет, /8 ф.	0	1,5	21	0, ясно	
Хаб.СЭС	6	ЦРП 3	2	07.04.20 9:15	07.04.20 9:49	0:00	07.04.20 18:42	0:00	МТЗ	нет	не прои зв.	Вкл с выделенным уч. без нгруки, вкл в 18:42. ТП 21 повреждение концевой кабм.муфты, произведен ремонт.	нет/1857ч.	1857	0,33	2	+4, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	11	07.04.20 9:39	07.04.20 10:52	0:00	07.04.20 10:52	0:00	ав. откл.	нет	не прои зв.	Повреждение на вед отпайке	нет/120ч.	120	0,1	1	+4, пасм.	
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	4	07.04.20 10:00	07.04.20 10:15	0:20	07.04.20 10:15	0:20	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний.	нет/450ч.	450	0,25	8	+4, пасм.	
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	07.04.20 10:36	07.04.20 12:55	0:45	07.04.20 12:55	0:45	КУ, земля			Оп 239 устранен обрыв вязы ф.А.	котельная/450ч	450	0,07	5	0, ветер	
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	1	07.04.20 13:20	07.04.20 13:55	1:44	07.04.20 21:10	5:27	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 15:22 без 1ТП., вкл в 21:10. ТП №396. демонтированы поврежденные разрядники.	ф.37 ПС Водозабор	школа, котельная, д.сад/1123ч.	1123	1	8	-1, ветер
Хаб.СЭС	35	Майская ГРЭС - Тишкино с отп. Капитуль	ТЗФ	07.04.20 16:43	07.04.20 17:09	0:33	07.04.20 17:09	29:51	ДЗ 1ст.	ну	у	Схема сети 35 кв ремонтная (на ПС 35 Тишкино В 35кВ "МайГРЭС" в ремонте). Повреждение на вед. ПС Капитуль (оборонэнерго, отгорел шлейф от приемного портала к ЛР 35кВ; устранено в21.01). Произведен обход ВЛ-35, замечаний нет. С 19-37 ВЛ 35кВ выведена в ремонт для устранения повреждения на ПС Капитуль. С ПС Капитуль питание склада В/Ч, нагрузка не просматривается	нет	0	0	0	+2, ветер	

Хаб.СЭС	10	Сита 110/10	4	07.04.20 17:05	07.04.20 17:54	0:39	07.04.20 17:54	0:39	МТО	нет	ну	п. Сита, 34 км, змейка. Повреждение на вед отпайке		нет/90ч.	90	0,04	5	+2, ветер
Прим.СЭС	35	В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка		07.04.20 22:56	07.04.20 22:56	0:03	07.04.20 22:56	0:03	МТЗ	у		Произведен осмотр. Налипание мокрого снега на провода ВЛ.		нет	0	0	0	-1, снег
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	07.04.20 23:40	08.04.20 1:00	0:01	08.04.20 1:00	0:01	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		школа, кот (на ДГУ)/335 чел	335	0,2	9	-1, снег
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	08.04.20 0:24	08.04.20 1:09	0:00	08.04.20 1:09	0:00	МТЗ	ну	у	При осмотре: на оп.197 срыв вязыки с изолятора ф-"В", провод на траверсе.		вч, жд, кот/382 чел	382	0,2	10	-1, снег
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	08.04.20 0:56	08.04.20 2:55	3:27	08.04.20 5:25	3:27	КУ, земля			Вкл в 2:22 без 13 ТП, вкл в 2:55 без 2ТП, вкл в 5:25. Оп.42 срыв изолятора фВ, устранено.	ф1	школа, аэроп (дальний привод), жд, кот/ 620 чел	620	0,3	16	-1, снег
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	219	08.04.20 1:25	08.04.20 1:34	0:44	08.04.20 1:34	1:44	МТЗ	ну	у	Николаевка		кот/ 1800 чел	1800	1,6	20	+3, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	16	08.04.20 1:32	08.04.20 2:34	1:09	09.04.20 1:14	1:09	МТО	выв	проез	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ "ПС ЦРП102". Определено МП 870 м от ЦРП-102. 9.04.20 установлена каб. Вставка 4м, в 1:14 все включено	ф35	школа, д/с, пож.дело/670 чел	670	0,7	8	+2, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	08.04.20 1:32	08.04.20 2:42	0:00	08.04.20 2:42	0:00	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр: выявлен наклон оп.65 в сторону оп.66. Негабарит. Касание проводов при ветре. Устранено.		нет	0	0,1	7	-2, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	6	08.04.20 2:42	08.04.20 3:27	5:18	08.04.20 3:42	5:18	КУ, земля			Вкл без 4ТП, вкл в 3:42. Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ 234 чел	234	0,2	10	-2, ветер
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		08.04.20 3:25	08.04.20 3:25	7:56	08.04.20 3:25	7:56	НЭПП 1ст, ВЧТО. ИМФФ.С-7,2км.	у		ОП 41 строящееся гнездо аиста		нет	0	0	0	-2, облачно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	7	08.04.20 3:30	08.04.20 4:20	0:52	08.04.20 4:43	101:42	КУ, земля			Вкл без 2ТП, вкл в 4:43. Земля самоустранилась. 08.04.20 произведен осмотр ВЛ.На КТП№20110 произведена замена опорных изоляторов.		школа, кот/ 1100 чел	1100	0,2	7	0, снег
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	08.04.20 4:59	08.04.20 6:46	0:36	08.04.20 16:45	172:54	КУ, земля			Лвл=24,7км. Покровка, Минеральное. Вкл без 1ТП. На оп.197 срыв вязыки с изолятора ф.В, провод на траверсе. Устранено. Повреждение на вед. участке, на оп.289 разрушение изолятора ф.А.		вч, жд, кот/382 чел	382	0,2	10	-1, снег
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	4	08.04.20 5:10	08.04.20 15:20	0:12	08.04.20 18:50	0:12	МТЗ	выв	ну	Лвл=13,97км. Вкл в 5:45 без 5ТП. В 15:20 включен до оп.97, без 4-х ТП. В пр.оп.143-147 ветки деревьев касаются проводов, пр.оп. 146-147 ветка лежит на проводах. Произведена чистка просеки в пр.оп.143-147.		нет/ 450 чел	450	0,1	8	0, снег
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	157	08.04.20 6:01	08.04.20 8:33	0:01	08.04.20 12:21	0:01	КУ, земля			Вкл с выделенным уч.без нагрузки. На оп.157-00/25 заменили вязыку.		насосн/ быта нет	0	0,05	2	+3, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	08.04.20 6:11	08.04.20 6:11	0:53	08.04.20 6:11	3:35	МТЗ	у		Произведен осмотр 08.04.20, в пролетах оп.92-93 наклон ветки дерева за пределами охранной зоны ВЛ. При наклоне ветки касание проводов ВЛ. Устранено		нет	0	0	0	-1, снег
Хаб.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	3	08.04.20 6:25	08.04.20 6:55	0:00	08.04.20 6:55	0:00	МТЗ	ну	у	с.Ильинка.На вед отпайке необходима чистка		кнс, больн, школа, кот/1344 чел	1344	0,9	11	-2, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	08.04.20 6:51	08.04.20 6:52	0:00	08.04.20 6:52	0:00	МТО	ну	у	Произведен осмотр 08.04.20, в пролетах оп.79-80 сломана ветка березы. При падении ветки касание проводов ВЛ.		школа, насосн, кот/774 чел	774	0,1	11	-1, снег
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	08.04.20 6:51	08.04.20 8:48	0:00	08.04.20 9:38	0:06	Ав.откл	нет	ну	Кипарисово1. Включен до оп. 130, без 9 ТП. В 9:38 включен полностью. Произведен осмотр: в КТП-5132 в РУ 10кВ на СШ 10кВ и РВ 10кВ обнаружены следы перекрытия, повреждений оборудования нет.		школа, кот/ 184 чел	184	0,2	18	+1, пасмурно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	6	08.04.20 7:08	08.04.20 7:08	0:29	08.04.20 11:52	0:29	МТЗ	ну		Находился на ХХ. На оп.3 срыв изоляторов ф.А, ф.С. Устранено.		нет	0	0	0	0, снег
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	08.04.20 7:14	08.04.20 10:29	0:35	08.04.20 10:29	0:35	КУ, земля			Вкл в 7:36 без 7ТП. Оп.146 сорвана вязка с изолятора Ф-"В". Устранено.		насосн, кот/ 235 чел	235	0,1	12	-1, снег
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	08.04.20 7:36	08.04.20 11:41	0:00	08.04.20 15:16	0:00	КУ, земля			с.Новочугуевка,Чугуевка, Ново-Михайловка. Включён до РЛ-33 оп.91/1, без 4-х ТП. В 12:22 включён с землей. В пр.оп.91/10 - оп.91/11 обрыв провода ф.В, провод на земле. Устранено. Повреждение на вед. ТП.		насосн, кот, школа, жд/927 чел	927	1,45	27	-1, снег
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	08.04.20 7:55	08.04.20 9:18	0:00	08.04.20 9:18	0:00	МТЗ	ну	у	Варфоломеевка.		школа, аэроп (дальний привод), жд, кот/ 620 чел	620	0,75	16	-1, снег
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		08.04.20 8:28	08.04.20 8:28	0:10	08.04.20 8:28	0:10	МТО, ИМФ-ф.В С 14.8км	у		На ХХ. Проведен осмотр: пр.оп. 14-15 провис пров. Ф.-А,В; оп. 26-27 провис пров. Ф.-С из-за налипания снега.		нет	0	0	0	0, снег
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	08.04.20 8:52	08.04.20 9:04	1:02	08.04.20 9:04	5:47	МТЗ	ну	у	с.Крыловка. Повреждение на вед отпайке		школа, котельная / 334чел	334	0,07	7	0, снег
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	3	08.04.20 8:54	08.04.20 8:54	1:38	08.04.20 8:54	35:59	МТЗ	у		с.Крыловка. На оп.41 излом крюка ф.А, провод на земле.		нет	0	0	0	0, снег

ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	219	08.04.20 8:55	08.04.20 10:10	0:42	08.04.20 14:00	0:42	МТО	ну	ну	с.Николаевка. В 10-10 включен основной потребитель Ф-219 от Ф-216 от ПС 35 кВ ДСК. На опоре 219-00/20 был неправильно смонтирован шлейф в сторону оттайки, в результате происходил подлест с соседней фазой при сильном ветре. При устранении установили подставную траверсу и перетянули шлейф.	ф.216	д/с, 3 котельн / 1800чел	1800	1,5	20	+3, ветер
Прим.ЗЭС	35	Кировка - Крыловка		08.04.20 9:28	08.04.20 9:42	0:00	08.04.20 9:42	0:00	МТО	не раб	у	Обесточивались ПС Крыловка, Марьяновка. Произведен обход в пр.78-139. Сильное налипание снега на провода.		котельная, школа, МТС, Билайн/814ч., 4ф.	814	0,4	18	0, снег
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Речная		08.04.20 10:25	08.04.20 11:09	0:17	08.04.20 17:35	0:17	"земля" от КУ			Обесточена ПС Речная. В 11:37 включен с землей для поиска прибором. Произведен осмотр, замечаний нет, "земля" самоустранилась.	ВЛ-35 Ивановка-Речная	нет / 5 фид / 1649чел	1649	0,58	32	0, снег
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	275	08.04.20 10:26	08.04.20 10:27	1:05	08.04.20 10:27	1:52	МТО, МТЗ	выв	у	Произведен осмотр: на приемной траверсе ТП 19 слетел изолятор. Устранили		котельн / 410чел	410	0,2	5	+3, ветер
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал 35/10	2	08.04.20 10:43	08.04.20 14:32	0:05	08.04.20 14:32	0:05	МТЗ	нет	ну	п.Лучегорск. Устранен подлест проводов 0,4 в пр.50-51 из-за выдавливания и наклона оп.50.		школа, д/с, котельная / 1316чел	1316	0,36	7	+3, пасм
Ам.ЗЭС	10	РП 2	5	08.04.20 11:16	08.04.20 11:58	1:37	08.04.20 16:12	5:33	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. Повреждение КЛ-10 на участке от ТП-89 до ТП-148 сторонним экскаватором (ООО "Север") при проведении земляных работ. Сообщено в полицию, СБ. Выделен поврежденный участок без нагрузки. Устранено.		нет / 350чел	350	1,9	11	+5, обл
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	1	08.04.20 12:59	08.04.20 13:04	1:23	08.04.20 13:04	6:06	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка. Обход 09.04.20.пр.1-147 без замечаний		школа, котельн / 539чел	539	0,2	7	+2, снег
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	08.04.20 13:25	08.04.20 13:31	0:48	08.04.20 13:31	0:48	ав.откл	нет	у	с.Новожатково.		школа, котельн / 450чел	450	0,26	12	+2, пасм
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	по ф.4 РКЛ СП-16 оп.199	08.04.20 13:58	08.04.20 13:59	0:45	08.04.20 13:59	0:45	МТЗ	нет	у	9.04.20 произведен осмотр ВЛ, в ЗТП-3131 заход в РУ-10кВ обнаружено животное (колонок).		д/с, котельн / 1568чел	1568	0,67	21	+2, пасм
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	08.04.20 14:42	08.04.20 16:03	0:13	09.04.20 7:46	0:13	МТО	нет	ну	с.Орехово. Выделен участок КЛ от оп 131-132, обесточено ТП 73-08 (вышка МТС). Обнаружено МП: 768 м от опоры №132. Установлена каб. муфта, схему привели в исх. Состояние.		нет / 282чел	282	0,08	6	0, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	08.04.20 15:00	08.04.20 17:32	2:00	11.04.20 15:30	4:24	МТО, МТЗ	ну	ну	п.Василевка. Повреждение головного кабеля. Потребители запитаны от резерва. 9.4.20 определено МП 720 м от ПС Бикин. 10.4.20 произведена раскопка котлована, 720 метрах от ПС, есть второе МП. 11.04.20 расширен котлован, установлены две муфты и кабельная вставка 5 метров.	ф.5	очистные, п/з / 20чел	20	0,06	4	+8, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	08.04.20 15:14	08.04.20 15:25	0:00	08.04.20 15:25	0:00	МТЗ	ну	у	Затекание воды через кровлю в ЗТП-3068. Вода попадает на шины 10 кВ		нет / быта нет	0	0,02	3	+2, пасм
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	08.04.20 15:25	08.04.20 16:06	0:05	08.04.20 22:07	0:05	"земля" от КУ			с.Славинка, Зеленовка. В 16:06 включён до РЛ-7(запитано 4ТП). В 17:31 выделен участок от оп.31 до оп.199 (без нагрузки). Произведен осмотр, без замечаний. В 20:15 включен в работу. В 19:28 появилась "земля", отключено ТП-3089. В ТП повреждение прох. изолятора ф.В, следы перекрытия. В 22-07 произведена замена изоляторов ф.А,В, все включено	ф.10 ПС Хвалынка	насосная, котельная / 505чел	505	0,2	10	+2, пасм
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	08.04.20 15:59	08.04.20 15:59	0:00	08.04.20 15:59	7:52	МТЗ		у	Затекание воды через кровлю в ЗТП-3068. Вода попадает на шины 10 кВ		нет	0	0	0	+2, пасм
Прим.ЮЭС	6	Голдобин 110/35/6	В-6 Т2	08.04.20 16:50	08.04.20 18:50	0:00	08.04.20 19:10	0:00	МТО	нет		Обесточилась 2С 6 кВ. При осмотре: по вед. ф.38 бл. МТО, В-6 ф.38 не отключился. При включении В-6 Т2 с отключенным ф.38, В-6 Т2 отключился от МТЗ 2ст. В 17:59 2С 6 кВ включена под напряжение. В 18:50 включено, запитана основная нагрузка (6550чел,5МВт), без ф.13 (перезапитан от резерва в 19-00) и ф.38 (перезапитан от резерва). В 19:17 включен ф13 после регулировки привода и замены предохранителей цепей управления. Проведена проверка РЗА ф.38, ф.7, ф.32, замечаний нет.		ТЦ, дет.больн (есть резерв), ЦТП, насосные / 13 фид. / 8550чел	8550	7	65	+4, пасм
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		08.04.20 18:42	08.04.20 18:42	3:01	08.04.20 18:42	3:01	Тамбовка: ДФЗ Волково: ДФЗ, ТНЭП 1ст, МТО		у	ИМФ ф.С-0 18,7км от ПС Тамбовка. ОП 77 обнаружено гнездо аиста		нет	0	0	0	+5, пасм
Прим.СЭС	6	Арсеньев-2 110/35/6	15	08.04.20 23:49	08.04.20 23:49	0:00	08.04.20 23:49	0:00	МТЗ		у	часть г.Арсеньев Отгорел дополнительный провод двойного крепления Ф-В на оп №223 с разрушением изолятора ШС-10.		нет	0	0	0	0, пасм.
Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/10/6	20	09.04.20 0:36	09.04.20 0:44	0:42	09.04.20 0:44	0:42	МТО	ну	у	с.Лидовка. Налипание снега на провода.		больница/85ч.	85	0,03	4	0, снег

Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/10/6	по ф.3 РК-1 (оп 476)	09.04.20 1:20	09.04.20 4:25	0:00	09.04.20 4:25	0:20	ав. откл.	ну	у	Дальнегорск Налипание снега на провода.	школа, котельная (запитана от ДЭС)/775ч.	775	0,5	11	0, снег	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	09.04.20 6:05	09.04.20 7:18	0:10	09.04.20 10:30	6:04	Ав. Откл.	выв	ну	с. Благодатное с. Лесное. В 7:18 включен до ТП 1388 (основной потребитель запитан). В 9:47 включен до Р-46. В 10:30 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.	котельная (на ДГ)/546ч.	546	0,2	11	+1, пасм.	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-2		09.04.20 6:53	09.04.20 6:53	2:07	09.04.20 6:53	2:55	ПС Ярославка: НЗЗ 2ст., ИМФ ф.В, 20,7км. Павловка: НЗЗ 1ст	у		ИМФ ф.В-0 5,3км от ПС Павловка-2. Произведен осмотр ВЛ в пр.оп.1-80 - замечаний не выявлено.	нет	0	0	0	+1, пасм.	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	09.04.20 7:30	09.04.20 8:50	0:28	09.04.20 14:37	0:28	МТЗ	ну	ну	с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. В 8:50 запитано от резерва без 4-х ТП. В пр. оп. 201-202 обнаружено наклоненное дерево ветки на проводах. Устранено.	ф.5	нет/122ч.	122	0,1	9	0, снег
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	09.04.20 8:24	09.04.20 9:08	5:38	09.04.20 21:00	5:38	МТО	нет	ну	с.Орехово. В 9:08 включен до РС-722 оп.123, без отайки на 1 ТП (МТС). Повреждение кабельной муфты в пр.оп.131-132 (768 м от оп.132, общая длина КЛ 1159 метров). Заменена кабельная муфта	нет / 282чел	282	0,08	6	+2, пасм	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	09.04.20 8:43	09.04.20 9:32	0:00	09.04.20 9:32	0:00	МТО	ну	у	п.Дубовка. При осмотре на оп.28/38 срыв изолятора ф.В, предположительно стороннее воздействие. Сообщено в полицию, СБ.	скважина, очистные / 800чел	800	0,24	15	+2, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	09.04.20 9:31	09.04.20 10:58	0:00	09.04.20 13:05	0:00	"земля" от КУ			г. Находка. В 10:58 включён без 3-х ТП. Включен полностью после обхода в 13:05, земля самоустранилась.	нет / 355чел	355	0,5	6	+4, ясно	
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		09.04.20 10:57	09.04.20 10:57	0:00	09.04.20 10:57	0:40	ДЗ Зз	у			нет	0	0	0	+2, облачно	
Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/10/6	по ф.3 РКЛ-1 оп.476	09.04.20 12:13	09.04.20 13:02	0:24	09.04.20 23:37	0:24	ав.откл	нет	ну	Включен до РЛ-20 оп.502, без 5 ТП. В 16:24 включен без КТП-1055 (котельная (запитана от ДГ, быт 107чел), повреждение КЛ-10 кВ от РТП-1055 до ТП-1055, 25м. В 23-37 поризведена замена кабеля, включен полностью	школа, насосная, д/с, котельн (есть ДГ) / 1208чел	1208	0,5	11	0, снег	
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Благовещенская с отп Чигири, Кооперативная	№1	09.04.20 12:22	09.04.20 12:47	0:00	09.04.20 14:46	0:00	ВЧБ, ТЭМП 1ст	ну	ну	ИМФ 5,55км ф.С от БТЭЦ. Обесточилась ПС Кооперативная. Ч/з 25 мин потребители запитаны от резерва. Включена после осмотра. 10.04.20 доп. осмотр: в пр. оп. 30-31 следы перекрытия ф.-С (предположительно стор. техникой), распушение 2-3 жилы. Сообщено в полицию. /13.04.20 произв.ремонт, наложен бандаж/.	по сети 10кВ от ПС Дачная	3 котельн, перенат.центр / 1297чел / 9 Фид.	1297	1	75	+10, ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	09.04.20 15:18	09.04.20 20:04	1:24	09.04.20 22:53	2:41	"земля" от КУ			Лвл=11,3км. с.Варфоломеевка. В 15:59 включен до РЛ-37 оп.66, запитано 5 ТП из 16. В 17:48 включен до конца участок ВЛ с отключенными ТП, производится набор нагрузки с осмотром ТП. В 19:35 включении ТП В-10 ф.7 перестал включаться, нагрузка переведена на ф.1. В 20:04 включено без 4-х ТП. В 20:35 все потребители запитаны от ф.1. В 22:53 Ф-7 включен по нормальной схеме, произвели чистку окисления блок контактов.	ф.1	школа, котельная / 620чел	620	0,75	16	+4, пасм
Прим.ЦЭС	6	Реттиховка 110/6	СВ-6	09.04.20 18:33	09.04.20 18:51	0:12	09.04.20 18:51	0:12	МТО	нет		Обесточилась 2С 6 кВ. В ячейке ШР 6 ТН 2С перекрытие животным (кошка), повреждений нет. В 18:48 включена 2С 6 кВ. В 18:51 (ч/з 18 мин) запитаны все потребители.	школа, котельн, д/с / 3 фид / 362чел	362	0,85	6	+5, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	5	09.04.20 21:22	09.04.20 21:22	0:57	09.04.20 21:22	0:57	МТЗ	у		"П/з "Черная речка".	нет	0	0	0	+4, пасм.	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		09.04.20 22:20	09.04.20 22:20	0:40	09.04.20 22:20	0:40	ПС Павловка1: НЗЗ 2ст., ИМФ ф.А 19,7км. ПС Уссурийск2: НЗЗ 2ст	у		Обход в пр.оп. 81-105, в теле опоры №93, 94, 95 идёт гнездование птиц.	нет	0	0	0	+4, пасм.	
Прим.ЦЭС	6	Барановский полигон 35/6	10	09.04.20 23:11	09.04.20 23:33	4:29	09.04.20 23:33	4:29	Откл. КУ "Земля"			с. Красный Яр. При поиске "Земля" самоустранилась	кот./450ч.	450	0,1	7	+4, пасм.	
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Мучная		10.04.20 3:47	10.04.20 3:47	1:20	10.04.20 3:47	7:01	ПС Спасск:ДЗ 1ст., ТЭМП 1ст, ИМФ-23,9км, ПС Мучная: НЗЗ 1ст.	у		Произведен обход в пр. оп 99-103. На траверсах оп.102 и 103 идёт гнездование аистов над ф.С, оп.102 свисающая ветка вдоль гирлянды Ф-"С" (на земле обгоревшие ветки). В 15:58 ветка убрана.. Осмотр в пр.оп.103-120 в 13:19, замечаний нет. осмотр Осмотр в пр. оп.90-99 на оп.№97, 98 идёт гнездование птиц	нет	0	0	0	+4, пасм.	
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		10.04.20 5:38	10.04.20 5:38	1:11	10.04.20 5:38	1:11	Тамбовка: ДФЗ Волково: ДФЗ, ТНЭМП 1ст, МТО	у		ИМФ ф.С 18,1 км. ОП 77 (оп. №80 новая нумерация) гнездо аиста, оп. 68 повреждение одного изолятора ф.-В в гирлянде. 10.04.20 установлено ПЗУ на оп. 80.	нет	0	0	0	+5, ясно	
Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	9	10.04.20 8:09	10.04.20 9:38	0:09	10.04.20 9:38	0:09	КУ "Земля"			с. Куприяновка. Оп. №7. срыв изолятора (высок колпачёк).	школьная котельная / 437 чел.	437	0,05	2	+9, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	10	10.04.20 9:39	10.04.20 9:51	438:03	10.04.20 9:51	438:03	МТЗ	ну	у	с.Владимировка. Погибшая птица (сорока) на ЛР- 354. Устранено.	нет / 300 чел	300	1,2	22	+9, ясно	

Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	10.04.20 10:42	10.04.20 10:43	0:54	10.04.20 10:43	0:54	ав. Откл.	выв	у	г. Артем. При осмотре обнаружено гнездо на РТП-5110 оп.56		котельн. / 154 чел	154	1,2	12	+7, ясно
Прим.ЮЭС	10	Бреевка 35/10	7	10.04.20 10:58	10.04.20 12:23	1:03	10.04.20 12:52	5:38	МТЗ	ну	ну	с.Чугуевка. Вкл. без 1-го ТП. В 12:52 вкл. всех потребителей, КТП-3149 демонтировали РВС.		нет / 567 чел	567	0,05	4	+4, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	25	10.04.20 12:40	10.04.20 13:26	0:15	10.04.20 13:26	0:15	МТО	ну	ну	г.Бикин. Повреждение на вед. ТП.		быта нет	0	0,15	6	+15, ясно
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		10.04.20 12:58	10.04.20 12:58	0:58	10.04.20 12:58	0:58	С обеих сторон: ДФЗ, 1ст.ДЗ	у		ИМФ 15,8км. Ф.-В,С. Оп. 60-62 пал. Оп. №80 гнездо аиста (следы перекрытия при падении ветки). ВЛ отключали по неотложной заявке с 16:53 до 19:54 для облагораживания гнезда и установки ПЗУ оп. 80.		нет	0	0	0	+17, ясно
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	3	10.04.20 13:55	10.04.20 14:05	1:04	10.04.20 14:05	1:04	МТЗ	ну	у	Крыловка. Обход без замечаний.		2 котельн. / 100 чел	100	0,03	3	+5, ясно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	10.04.20 14:16	10.04.20 17:27	0:21	11.04.20 13:35	0:21	МТЗ	ну	ну	Лвл=13км (база 63км). с.Песчаное, Смидович. Сломалась машина ОВБ в пути, ожидали замену. Вкл. без 4-х ТП быт, по работе котельных замечаний нет. В 18:47 (ч/з 1ч 31м) вкл. все потребители. Повреждение каб. муфты на ТП-605 от оп. 7-03/8. Устранено.		2 котельн. (предупрежден ы) / 900 чел	900	0,2	15	+19, ясно
Ам.ЦЭС	35	Тамбовка - Раздольная		10.04.20 14:58	10.04.20 14:58	5:01	10.04.20 14:58	5:01	МТЗ-1	у		ИМФ Ф.-С,А 5.4км. Произведён осмотр, в пролетах опор 24-25 пал.		нет	0	0	0	+19, ясно
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	116	10.04.20 15:16	10.04.20 15:52	298:27	10.04.20 19:17	298:27	МТЗ	ну	ну	с.Дубовое. Вкл. без ТП-233 быт, поврежден участок изолированной ошиновки от шпилек 0,4кВ 1Т до вводного АВ-0,4 кВ. Устранено.		котельная, больн. (на ДГ), насосная / 816 чел	816	0,2	11	+19, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	10	10.04.20 16:51	10.04.20 17:36	0:27	10.04.20 19:25	0:27	КУ "Земля"			г.Шимановск. Запитано 3 ТП (в т.ч. все соц. значимые объекты-50% нагрузки). Повреждён изолятор ф.-С оп. 13. Устранено и вкл. в 19:25.		котельн., больница, 2 насосные / 500 чел	500	0,2	10	+19, ясно
Хаб.СЭС	10	ОПП Болонь	6	10.04.20 17:05	10.04.20 17:18	315:01	10.04.20 17:18	315:01	Ав.откл.	нет	не прои зв	Повреждение на вед. ТП.		нет / 70чел	70	0,1	1	+5, обл
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		11.04.20 0:38	11.04.20 0:38	0:26	11.04.20 0:38	0:26	ДФЗ, ТНЗНП 1ст	у		ИМФ: А-0 33,9км от ПС Тамбовка. Оп. 72, 108 строительство гнезда (под опорами ветки).		нет	0	0	0	+4, обл
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	16	11.04.20 2:20	11.04.20 4:16	0:56	11.04.20 13:38	0:56	МТО	ну	ну	с.Березовка. Включен без 2-х ТП. Вкл. в 13:38, повреждение на вед. отпайке. Произведена ревизия В-6кВ по мех. части.		нет / 450чел	450	0,3	5	+4, обл
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		11.04.20 7:01	11.04.20 7:01	1:50	11.04.20 7:01	1:50	с обеих сторон: ДФЗ	у		ПС Тамбовка ИМФ: С-0, 19,1км; Осмотр: гнездование оп. 80,83 (под опорами ветки).		нет	0	0	0	+9, ясно
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		11.04.20 8:22	11.04.20 8:27	0:44	11.04.20 10:13	0:44	Полев.: 3 ст. ТНЗНП	не работало	у	Лвл=33км. ВЛ-110 в радиальном режиме, отключился В-110 Ивановка на ПС Полевая (накладка АПВ была в положении "чоль шин"). ПС Ивановка: ИМФ: С-0, L=17,24 км. Обесточены ПС -110 Ивановка, ПС-35 Дмитриевка, Правовосточная, Алексеевка. Запитаны от резерва. После осмотра ПС Полевая включен В-110 Ивановка успешно. Обход ВЛ, оп. 103 строится гнездо аиста, обгоревшие ветки под опорой. 13.04.20 устранено	ВЛ-110 Волково-Ивановка	Ивановский район: 12079 чел/23 фидера 10кВ	12079	4,85	151	+9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	11.04.20 9:07	11.04.20 9:44	2:43	11.04.20 9:44	2:43	ав.откл.	нет	у	13.04.20. произведен обход ВЛ при обходе обнаружили опора№130 повреждение стойки опоры палом, при повреждении стойки произошел подхлест проводов.(опора одноствоечная на ж/б приставке, держится на одном хомуте, внесено в журнал дефектов)		нет / 205 чел	205	0,3	11	+3, ясно
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	3	11.04.20 9:30	11.04.20 10:58	3:23	11.04.20 18:54	3:23	МТЗ	ну	ну	Лвл=30,4км. с. Гайворон, Степное. Вкл. без 3-х ТП. В 12:01 (ч/з 2ч 31м) вкл. все потребители. Выведен из работы участок ВЛ от оп.164 до оп.261. При осмотре обнаружены мертвые птицы под опорами 191 и 214. В 18:54 включен по нормальной схеме.		котельн (на ДГ), насос, д. сад / 1091 чел	1091	0,2	11	+3, ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	11.04.20 10:09	11.04.20 11:47	0:00	11.04.20 12:18	0:00	ав.откл.	нет	ну	с.Заселье, Мельники. Вкл. без 2-х ТП. В 12:18 вкл. все потребители. Осмотр по всей длине ВЛ, замечаний не выявлено.		нет / 183 чел	183	0,1	8	+3, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	11.04.20 10:16	11.04.20 10:16	1:37	11.04.20 10:16	3:13	МТО	у		г. Лесозаводск, совхоз. Перегорание ПП-10 в КТП-1052 база, произведена замена.		нет / 38 чел	38	0,1	5	+7, ветер
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	3	11.04.20 10:38	11.04.20 11:00	100:10	11.04.20 12:30	100:10	КУ "Земля"			часть п.К-Рыболов. Вкл. без 8-ми ТП. Повреждение изолятора на оп. 72 ф."А". Устранено в 12:30.		нет /1060 чел	1060	2	16	+6, ветер
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	11.04.20 10:40	11.04.20 12:43	0:10	11.04.20 15:53	20:07	МТЗ	нет	ну	п.Новодевица. Запитано 6-ть ТП (в т.ч. котельная) от резерва. В 15:53 вкл. весь потребитель. Произведен осмотр в пр.оп.1-51/8: на РТ 5980 скол юбки изолятора, КТП-5980 скол проходного изолятора, в пр.оп.51/7-51/8, 51/6-51/7 пожого на ветках Осмотр ВЛ 13.04.20 пролёт опор№ 36/6-36/8 дерева 0,5м до провода	ф-5	котельн.(преду прежд) / 236 чел	236	0,3	12	+6, ветер

Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	8	11.04.20 10:56	11.04.20 12:10	0:47	11.04.20 12:10	0:47	МТЗ	ну	у	г. Уссурийск. Повреждение на вед. участке.	потр. Рысагро / быта нет	0	0,2	2	+7, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	11.04.20 11:28	11.04.20 11:28	0:16	11.04.20 11:28	3:28	МТО	у			нет	0	0	0	+3, снег
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	11.04.20 12:40	11.04.20 12:47	0:02	11.04.20 12:47	0:02	МТО	нет	у	Произведен обход ВЛ в пр оп 127-128 деревья под ВЛ.	нет / 250 чел	250	0,06	3	+7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по Ф-14 ЦРП-103 откл. В-6 в сторону ТП-81061	11.04.20 13:42	11.04.20 14:28	2:18	11.04.20 21:13	4:31	ав.откл	нет	не прои зв	г.Большой Камень. Потребитель запитан от резерва. Повреждение КЛ-6 ЦРП-103 - ТП81061 (повреждение концевой муфты в ТП-81061). Устранено.	ф-28 теплопункт, насосная, д/с, / 200 чел	200	0,24	5	+10, пасм
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	11.04.20 15:36	11.04.20 15:36	2:57	11.04.20 15:36	2:57	МТЗ	у		Перегорание ПК 10 в КТП-3391, устранено.	нет	0	0	0	+10, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		11.04.20 16:08	11.04.20 16:08	4:48	11.04.20 16:08	4:48	ДФЗ, 1ст.ТНЭНП	у		ПС Тамбовка ИМФ: А-0, L=34,6км. См. отключение в 0:38. Планируется заявка на облагораживание гнёзд.	нет	0	0	0	+18, ясно
Прим.СЭС	110	Молодёжная 110/35/6	T2	11.04.20 17:37	11.04.20 17:39	0:17	12.04.20 5:30	0:17	ЗДЗ	нет		Откл. ВЛ-110 Арсеньев-2 - Молодёжная, АПВ усп. (ТЭНП 2 ст, на ПС Молодёжная работа ОД-КЗ-110 Т2; откл. В-35 Т2, В-6 Т2). Обесточена 2С бкВ ПС Молодёжная, вкл. СВ-6, потребитель запитан. Работа ЗДЗ в вч. 17 ТСН-2, произведен осмотр ячек, замечаний не выявлено. Произведены ВВ испытания В-6 Т2, ТСН-2, КЛ-6 ТСН-2, ПР-6 ТСН-2 и проверка ЗДЗ Т2, без замечаний. В 5:30 Т2 включен по нормальной схеме.	T1 (вкл. СВ-6) г.Арсеньев, 18497 чел / 7 фидеров	18497	7,6	49	+9, пасм
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	11.04.20 18:08	11.04.20 20:05	18:08	11.04.20 20:05	18:08	КУ "Земля"			с.Суражевка. Повреждение на вед. опайке.	нет / 70 чел	70	0,1	9	+11, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	11.04.20 21:46	11.04.20 22:19	1:17	12.04.20 13:46	1:17	"земля" от КУ			Включён без ТП-5038, повреждение трансформатора Т1 (400 кВ), нагрузка переведена на Т2 в 1:32. Тр-р заменен, схема восстановлена	школа, котельная (есть резерв) / 400чел	400	0,9	16	+3, ясно
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		12.04.20 5:30	12.04.20 5:30	3:00	12.04.20 5:30	3:00	ДФЗ, ТНЭНП 1ст.	у		ИМФ: ф.А-0 18,5км от ПС Михайловка.	нет	0	0	0	+4, обл
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		12.04.20 5:44	12.04.20 5:44	0:37	12.04.20 5:44	0:37	ДФЗ, ТНЭНП 1ст.	у		ИМФ: ф.А-0 11,1км от ПС Михайловка. Оп.247 ф.А обнаружена ветка (следы строит-ва гнезда)	нет	0	0	0	+4, обл
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		12.04.20 5:47	12.04.20 5:47	0:07	12.04.20 5:47	0:07	ТНЭНП 1ст.	у		ИМФ: ф.В-0 1,1м от ПС Михайловка. Оп.4,13,14,17,24 по ф.С обнаружены гнезда сорок	нет	0	0	0	+4, обл
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	12.04.20 11:12	12.04.20 11:39	0:00	12.04.20 12:06	0:00	МТЗ	выв	не прои зв	Включено БТП из 19 (0,9 МВт). В 12:06 вкл. полностью.	нет / 3900 чел	3900	1	16	+7, ясно
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	11	12.04.20 11:35	12.04.20 12:15	0:00	12.04.20 15:26	0:00	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к, потребителю обеспечен резерв без 1ТП. Экскаватором VOLVO (собственник ООО "ГЭМ"), порван уч-к КЛ-10 кВ от оп.23 до ТП-162. Сообщено в СБ. Устранено, все включено	ф.4 Южная очистные, котельная (есть резерв) / 300 чел	300	0,2	3	+7, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	12.04.20 13:40	12.04.20 13:40	10:35	12.04.20 13:40	14:15	МТЗ	у		оп.126 с проводов сняли укрывной материал, занесенный ветром	нет	0	0	0	+8, ветер
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	12.04.20 14:37	12.04.20 15:29	0:27	12.04.20 17:35	0:27	МТО	ну	ну	Включен без 2ТП. Оп. 7/37 заменён изолятор фазы "А", на оп. 7/41 заменён изолятор фазы "В".	нет / 320 чел	320	0,4	14	+11, ясно
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп Улисс		12.04.20 15:33	12.04.20 16:04	0:01	12.04.20 17:24	0:01	Патрокл: ДЗЛ, АПВ усп; Голдобин: ДЗЛ	у		Обесточены 2сш-110/35/ бкВ ПС Голдобин, 2сш-110/бкВ ПС Чуркин, 2сш-35, бкВ ПС Рыбный порт. В 15:53 на ПС Чуркин включен СВ-110, запитаны 2сш-110/6 кВ ПС Чуркин, в 16:04 на ПС Голдобин включен СВ-6, запитана 2сш-6 кВ ПС Голдобин, в 16:06 на ПС Голдобин включен СВ-35, запитаны 2сш-35/6 кВ ПС Рыбный порт. Осмотр ПС без замечаний, в 17:26 включен В-110 Патрокл на ПС Голдобин, схема восстановлена. На участке ВЛ от линейного портала ПС Голдобин до оп.1 обнаружены следы пожара на проводе ф."С" и следы пожара на земле под проводами. Недалеко от места ВЛ зафиксирована работа автокрана. Автокран сфотографирован. Сообщено в СБ.	ПС Чуркин СВ-110, ПС Голдобин СВ-35, СВ-6 г.Владивосток / 15910 чел / 27 фидеров	15910	14	98	+11, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	В-10-Т2	12.04.20 15:54	12.04.20 16:45	0:20	12.04.20 16:45	0:20	МТЗ	нет	у	неселект Обесточены 1,2сш-10 кВ. Включен в работу без ф.7 (РСК, блинкер МТЗ, МТО, АПВ не раб, выкл-ль не отключился)	котельные-3, школы - 2 / 6 фидеров / 1549 чел	1549	0,85	39	+8, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	12.04.20 16:45	12.04.20 17:16	0:22	13.04.20 0:30	0:22	МТЗ	ну	ну	Включен без 1ТП (котельная жд станции,перешла на ДГ). Повреждение КЛ-10 от РТП до ЗТП-6003 (30 м). Устранено и вкл. в 0:30.	котельная, школа / 620 чел	620	0,3	16	+8, ясно
Хаб.ЦЭС	6	СТ 35/6	В-6-1Т	12.04.20 17:48	12.04.20 18:02	4:11	12.04.20 18:02	4:11	МТЗ 1,2ст		у	неселект Обесточена 1сш-6 кВ. Включен успешно, запитана 1сш-6 кВ, кроме вед.ф.4 (не откл-ся, бл нет, повреждение конц.муфты, нагрузка переведена по сетям потреб). 13.4.20 по ф.4 выявлена неисправность АВ ШУ, автомат заменен	юж.окр г.Хабаровск / 1277 чел / 9 фид	1277	0,83	13	+10, ясно
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		12.04.20 18:15	12.04.20 18:15	0:04	12.04.20 18:15	0:04	Тамбовка: ДФЗ. Волково: ДФЗ, 1 ст. ТНЭНП	у		Тамб.: ИМФ 18,1 км ф.-С. Волково: ИМФ 5,9 км. Ф.-В. Оп.80 гнездование птиц	нет	0	0	0	+18, ясно
Прим.ЦЭС	6	Реттиховка 110/6	12	12.04.20 18:37	12.04.20 20:44	1:34	12.04.20 20:44	1:34	МТЗ	нет	у		нет / 5 чел	5	0,02	1	+11, ясно

Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		12.04.20 18:52	12.04.20 18:52	0:05	12.04.20 18:52	0:05	2 ст ТНЗНП, ВЧТО, ф.С 6,8 км	у		Откл. В-110 Ивановка на ПС Полевая. Линия в работе в радиальном режиме. Оп. 129 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+18, ясно
Прим.ЮЭС	35	Голдобин - РП-4 - Рыбный порт		12.04.20 18:59	12.04.20 18:59	4:07	14.04.20 0:35	4:07	"земля" от КУ			На уч-ке РП-4 - Рыбный порт: повреждение конц.заделки ф.А в РП-4. 13.04.20 в 3:58 произведен ремонт концевой муфты ф.-А. КЛ-35 ВВ испытания не прошла, есть ещё повреждение по ф.-А. В 07:00 обнаружено МП 260м от ПС Рыбный порт (ЛкЛ=900м). Смонтир каб.вставка и 2 соед. муфты, испытан, вкл. в работу в 0:35 14.4.20.		нет	0	0	0	+11, ясно
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		12.04.20 20:47	12.04.20 20:47	3:55	12.04.20 20:47	3:55	Тамбовка: ДФЗ. Волково: 1 ст. ТНЗНП.	у		Тамб.: ИМФ 19,1 км ф.-С. Волково: ИМФ 5,7 км. ф.-В. (Оп. 80 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+17, ясно
Прим.ЦЭС	110	Приозёрная - Липовцы		13.04.20 0:13	13.04.20 0:13	3:53	13.04.20 0:13	3:53	Липовцы: НЗЗ 2ст	у		ИМФ ф.-В=0 16,7 км. (длина всей ВЛ 20,4 км.). Осмотр ПС Приозёрная замечаний в работе оборудования нет, сработавших устройств РЗА не выявлено. На оп.66, 67, верхние траверсы Ф В, строящиеся гнезда аистов, повреждений нет		нет	0	0	0	+3, ясно
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Приозёрная		13.04.20 0:13	13.04.20 0:13	3:46	13.04.20 0:13	3:46	Хороль: ДФЗ, ТНЗНП 1ст	у		ИМФ ф.-В=0 26,4км. (длина всей ВЛ 19,4 км.). Осмотр ПС Приозёрная замечаний в работе оборудования нет, сработавших устройств РЗА не выявлено. По результатам проверка РЗА изменена уставка СВ-110 Приозёрная.		нет	0	0	0	+3, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	13.04.20 12:13	13.04.20 12:21	0:26	13.04.20 12:21	0:26	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.ТП	насосная, котельная, школа / 927 чел	927	0,8	27	+10, ясно	
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясеневоый		13.04.20 12:53	13.04.20 18:12	0:14	13.04.20 18:12	0:14	МТО	не раб	ну	Оп. 62 по ф.В разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено	школы - 2, котельные-2 (резерва нет), насосная / 1067 чел	1067	0,15	8	+15, ясно	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 35/10	156	13.04.20 13:15	13.04.20 13:42	1:16	13.04.20 16:04	1:16	МТО	ну	ну	Включен без ТП-113 (повреждена КЛ-10 от ВН-10кВ до 1Т). Устранено, все включено	котельные-2, водозабор / 200 чел	200	0,67	14	+16, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	13.04.20 15:29	13.04.20 15:37	1:10	13.04.20 15:37	1:10	ав.откл	выв	у		нет / 700 чел	700	0,95	6	+14, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	13.04.20 15:48	13.04.20 16:47	0:01	13.04.20 21:48	0:01	МТЗ с ЗЗ	выв	ну	В 16:16 включено 10 ТП из 35. В 16:47 включен без ТП-1082 садов. товарищ., повреждение КЛ-10 (конц. муфта на оп.179/1). Устранено и вкл. в 21:48.	дачи / 100 чел	100	0,2	35	+14, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф.7 РК-20	13.04.20 16:13	13.04.20 16:47	0:00	13.04.20 16:47	1:50	Ав.откл	ну	ну	При рем.схеме сети (в ремонте ВЛ-110 БТЭЦ - Благовещенская №1 с отп Кооперативная, Чигири) обесточилась 2сш-10 кВ ПС Кооперативная (питается по ф-7 Дачная). В 16:47 включен РК-20, все запитано, кроме вед.ф.15 ПС Кооперативная (перинаталь.центр, не откл-ся, бл. Ав.откл), сторонней техникой подрядчика "Молокозавода" повреждение КЛ-10; устранение потребителем на 15.4.20. В 16:17 при попытке включить СВ-10 на ПС Кооперативная отключился РК-17 ф.13 ПС Дачная, обесточивалась 1сш-10 кВ ПС Кооперативная (ф.4 ТП-1517 ГД ДРСК). Через 4 минуты в 16:21 включен успешно РК-17 ф.13 ПС Дачная, все запитано. Работа защит правильная, проверка не требуется (соответств.рем.схеме сети)	связь, дальнепривод аэропорт / 597 чел / 4 фидера	597	1,35	51	+18, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	13.04.20 18:45	13.04.20 19:18	0:27	14.04.20 23:07	0:27	"земля" от КУ			г. Б.Камень. Повреждение КЛ в голове фидера при проведении земляных работ неустановленными лицами. Сообщено в СБ. Устранено	ф.40 Береговая-2	школа, дс / 250 чел	250	1,28	11	+10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	14	13.04.20 19:48	13.04.20 20:15	0:00	13.04.20 22:35	0:00	КУ "Земля"			с.Сергеевка. Вкл. без вед. ТП ферм. хозяйство, неустановленной гусеничной техникой сбит ж/б опора №87. Сообщено в полицию. В 22:35 установлены раскрепляющие оттяжки.	больница, скважина / 50 чел	50	0,01	8	+16, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	3	13.04.20 23:08	14.04.20 2:28	1:16	14.04.20 6:55	1:16	МТО	не раб	ну	с.Вострцево с.Незаметное. Повреждение и падение оп. 69/1 (деревянная на ж/б приставке), в результате воздействия пала, в пр. оп. 69-69/2 обрыв проводов ф.-"А" и "С". Включен в 02:28 без ТП-4055 (32 част. дома), на оп. 69 разобраны шлейфа в ст. оп 69/1, по работе котельных замечаний нет.. Произведена замена опоры.	3 котельн.(преду прежд.) / 2052 чел	2052	0,2	11	+7, ясно	
Ам.ЗЭС	110	Белогорская - Серышево-110		14.04.20 5:26	14.04.20 5:26	0:06	14.04.20 5:26	0:06	1 ст. НЗНП, МТО	у		ИМФ ф.-А 19,5км. Произведен осмотр, оп.112 гнезда сороки.	нет	0	0	0	+4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	14.04.20 8:05	14.04.20 17:34	6:29	14.04.20 17:34	6:29	КУ "Земля"			Наклон оп.3 (болотистая местность), срыв изолятора фА; устранено.	нет / 183 чел	183	0,15	8	0, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	14.04.20 10:10	14.04.20 10:53	0:00	14.04.20 10:53	0:00	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.	насосн/ 40 чел	40	0,1	26	+7, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	14.04.20 14:56	14.04.20 14:56	2:03	14.04.20 14:56	2:03	МТО	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+14, ветер	

Прим.ЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	14.04.20 16:40	14.04.20 16:40	2:50	14.04.20 16:40	2:50	МТО	у		Повреждение на ведомственном участке.		нет	0	0	0	+13, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	14.04.20 17:07	14.04.20 17:35	3:52	14.04.20 17:35	5:48	МТО	ну	у	16.04.20 выполнен обход. В пролете оп 29-30 произведена подрезка деревьев		ИТК, детдом, кот/ 1112 чел	1112	1,1	11	+15, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	14.04.20 17:18	14.04.20 17:30	5:04	14.04.20 17:30	5:04	Ав.откл	нет	у	Произведен осмотр, оп.61, 115/12 сколы изоляторов, других замечаний нет.		нет/ быта нет	0	0,1	3	+16, ясно
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	24	14.04.20 20:40	14.04.20 20:40	5:56	15.04.20 18:15	5:56	МТО	нет		Повреждение голов.КЛ 10 25м от ПС Океанариум, на территории "Мини-ТЭЦ Океанариум"/ произв.монтаж каб.вставки и 2 соед.муфт, вкл в 18:15/.	АВР у потребителя	нет	0	0	0	+10, ясно
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		14.04.20 20:59	14.04.20 20:59	0:55	14.04.20 20:59	0:55	ДФЭ, 1ст.ТНЗНП	у		Линия в радиальном режиме со стороны ПС 110 Михайловка. ПС Михайловка, ИМФ: А=0, L=23,5. Осмотр -оп.93 гнездо аиста, оп.96,98 строящиеся гнезда аистов.		нет	0	0	0	+10, ясно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		15.04.20 6:01	15.04.20 6:01	0:47	15.04.20 6:01	1:31	ТНЗНП 3ст.	у		Произведен осмотр. На оп.247 аист (улетел, следов жизнедеятельности нет, перекрытый нет)		нет	0	0	0	+7, ясно
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	15.04.20 6:37	15.04.20 6:37	4:05	15.04.20 6:37	4:05	Славянка: ПНДЗ; Давыдовка: МТЗ 1ст	у		Произведен осмотр ВЛ, оп.5 провис шлейфа (нижний провод), следы перекрытия на теле опоры. ВЛ остается в работе.		нет	0	0	0	+7, ясно
Хаб.СЭС	10	ЦРП-2	20	15.04.20 8:47	15.04.20 9:06	2:00	15.04.20 13:25	67:51	МТЗ		ну	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ (ТП41-ТП18), без нагрузки, вкл в 13:25. ТП18 повреждение концевой каб.муфты, произведен ремонт. Повреждение КЛ		нет/ 500 чел	500	0,45	7	-2, облачно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Кипарисово - Раздольное-1		15.04.20 10:05	15.04.20 12:15	0:04	15.04.20 20:06	0:04	ПС Зап: ДЗ 1з, ТЗНП1ст, МТО; ИМФ 5,2кв, фВС; ПС Разд1: ДЗ 1з.	ну		Обесточена ПС 110 Кипарисово (в 12:15 обеспечен резерв по 10 кв). Произведен осмотр ВЛ 110кв: оп.38 (промежут) обрыв верхнего провода, пр.оп.37-39 провод на земле. (провод АС-120, изоляция полимер) /14:10 допуск, 18:30 работы завершены, в 20:06 вкл в работу/	ПС Раздольное1 ф11	1МВт/1569чел/ Артем.ГО/ Зфид/ 52	1569	1	52	+6, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	В-10 1Т	15.04.20 10:12	15.04.20 11:44	0:59	15.04.20 11:44	2:06	МТЗ		у	В 10:48 на ПС 35/10 Амурзет вкл В-10 1Т, потребитель запитан (кроме ф.4, РСК, потребителю обеспечен резерв (от ф.9), следы перекрытия на В-10 кв ф.4, откл от МТЗ, АПВ усп.; ТП 70 заменен поврежден прох.изол). 16.04.20 выполнен кап. ремонт В 10кВ ф.4, включен в работу по норм. схеме. Неселект		школа, д/с, кот/ 3720 чел/ 4фид	3720	0,78	26	+10, облачно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	3	15.04.20 10:12	15.04.20 16:56	0:02	15.04.20 16:56	0:02	КУ			Откл от КУ (сообщение очевидцев о вспышке). Повреждение колонки ЛР-10 кв (на оп.3-00/97), устранено, вкл в работу.		кот/ 120 чел	120	0,05	4	+10, облачно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	66	15.04.20 10:14	15.04.20 11:59	0:16	15.04.20 11:59	2:20	МТЗ	ну	ну	Произведен осмотр, оп.66-00/32 (на ЛР) убрана птица.		нет/ 438 чел	438	0,12	10	+10, облачно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	15.04.20 10:54	15.04.20 11:44	1:07	15.04.20 14:25	3:00	КУ, земля			Вкл без ЗТП, вкл в 14:25. Оп.9-08/2 устранен обрыв вязы фв.		школа, д/с, скваж, кот/ 3000 чел	3000	0,6	12	+10, облачно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	8	15.04.20 10:59	15.04.20 10:59	3:58	15.04.20 10:59	11:37	МТЗ	у		Произведен осмотр, под РТП1/35 (оп.10/25) мертвая ворона, повреждения оборудования нет.		нет	0	0	0	+6, облачно
Прим.ЭС	10	Губерово 35/10	6	15.04.20 12:22	15.04.20 13:44	2:02	15.04.20 13:44	2:02	МТО	ну	у	Повреждение на ведомственной оптайке.		насосн, п/з/ 20 чел	20	0,02	4	+11, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга	С-50	15.04.20 12:41	15.04.20 12:41	2:15	15.04.20 12:41		НЗЗ 1ст	у		16.04.20 обход участка оп 97-99 без замечаний. 17.04.20 обход продолжен. На ОП 56 обнаружено гнездо аиста		нет	0	0	0	+6, облачно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	15.04.20 12:58	15.04.20 14:05	0:00	17.04.20 14:45	0:00	КУ, земля			Вкл без ЗТП, вкл в 14:20 на выделенным уч.КЛ "ТП117-ТП55" (без нагрузки); МП 62 м от ТП 117, требуется согласование Ростелеком (заявка до 25.4.20). 17.04.20 установлена каб. вставка, в 14:45 включен в работу п	ф55	нет/ 3926 чел	3926	1,07	16	+6, облачно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	15.04.20 14:50	15.04.20 14:50	1:02	15.04.20 14:50	1:02	ТЗНП 2,3 ст	у		16.04.20 на ОП 109 обнаружено гнездо, свежие обгоревшие ветки на траверсе ф.С и под опорой		нет	0	0	0	+10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	15.04.20 16:51	15.04.20 16:51	0:00	15.04.20 16:51	0:00	МТЗ	у		РТП-2/7 обнаружено гнездо птицы		нет	0	0	0	+7, облачно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	15.04.20 17:41	15.04.20 17:44	1:14	15.04.20 17:44	7:25	МТЗ	нет	у	16.04.20 при обходе в пролете ОП 30-31 обнаружено распушение провода ф.А,Б, на ОП 31 разрушение колпачков штырьевых изоляторов ф.В,С. Устранение на 17.04.20		школа, кот, больн/ 1916 чел	1916	0,8	13	+9, ясно
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		16.04.20 5:18	16.04.20 5:18	3:05	16.04.20 5:18	11:15	ДФЭ, ИМФ 24,2км, фА	у		Линия в радиальном режиме со стороны ПС 110 Михайловка. ПС Михайловка, ИМФ: А=0, L=24,2. В 19:18 ВЛ выведена в ремонт (заявка до 17:00 18.4.20; установка ПЗУ по линии) (ОП 219,221,222,224 установка экранов ПЗУ, ОП 70,71,74,93,94,98 установка ПЗУ, ОП 70,71,73,74,93,94,96,98 установка доп. изоляторов). 17.04.20 на ОП 93 ф.В,С установлены ПЗУ, ОП 94 убраны ветки с траверсы, установлены ПЗУ, добавлены изоляторы по ф.В,С, ОП 96,98 установлены ПЗУ, добавлены изол. по всем фазам. ОП 225-229, добавлены изоляторы. 18.4.20 на оп.216, 217 добавлены изоляторы. На оп.212 окультурено гнездо. На оп.70, 71, 73, 74 добавлены изоляторы и установлены ПЗУ.		нет	0	0	0	+5, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	4	16.04.20 7:16	16.04.20 8:17	2:30	16.04.20 8:17	26:27	"земля" от КУ			Повреждение на вед.ТП		насосная, котельная / 500 чел	500	0,9	15	+5, ясно

Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	25	16.04.20 10:34	16.04.20 10:34	3:14	16.04.20 18:26	12:5:39	Ав.откл	нет	не прои зв	Большой Камень (строительная площадка). Находился на ХХ. Повреждение на вед участке		нет/0ч.	0	0	0	+7, ясно
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	111	16.04.20 11:45	16.04.20 14:35	0:00	16.04.20 14:35	0:00	Откл. КУ "Земля"			Пр.оп.111-00/52-53 падение дерева, обрыв проводов фА,В; устранено.(следов стороннего возд.нет)		нет/215ч.	215	0,017	5	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	16.04.20 12:25	16.04.20 12:25	4:46	16.04.20 12:25	4:47	МТЗ	у		Произведен осмотр. ТП-3325 заменен перегоревший ВВ предохранитель.	школа/1271ч.	1271	0,2	11	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	16.04.20 12:26	16.04.20 21:47	2:14	18.04.20 1:37	3:28	Ав. Откл.	выв	ну	РП-80005 яч.1 повреждение дугогасящего ножа ВН-16 ф.В, произведен ремонт. РПВ в 14:16 ну. В 21:47 вкл без 3 ТП, вкл в 22:36 без 3 ТП, вкл в 22:36 с выделенным уч.КЛ (без нагрузки), МП 10м от ТП81012 (устранено 18.4.20 1:37); повреждение на ведомственном участке.	ПС Садовая ф25	школа/600ч.	600	0,6	16	+9, ясно
Прим.СЭС	110	Молодёжная 110/35/6	T2	16.04.20 13:59	16.04.20 14:16	0:05	16.04.20 16:03	0:05	ЗДЗ			С усп.АПВ отключалась ВЛ 110кВ "Арсеньев2-Молодежная" (ТЗНП 2ст.). На ПС Молодежная работа ОД КЗ 110 Т2. Отключились: В 110, 35,6 Т2 и В 6 Т1 Обесточена 1 С бкВ (4МВт, 13445ч.) и 2 С бкВ (7,6МВт,18497чел). Произведен осмотр: В 6 Т1 (работа ЗДЗ в яч. вед.ф.1, при этом ф.1 не отключался, поврежденный в яч. нет.), по Т2 работа ЗДЗ в яч. ТСН 2 (повреждений в яч. ТСН 2 нет). В 14-16 включен В 6 Т1 (запитана 1 С бкВ без вед. ф.1, нагрузка ф.1 переведена на ф.18 в 14-25) и включен СВ 6 (запитана 2 С бкВ). При доп. осмотре в яч. вед ф.1 отгорел заземляющий проводник брони кабеля бкВ (устранять будет абонент, 16.04.20 работы не вели). По результату доп. осмотра в яч. ТСН 2 повреждений нет. В 16:03 Т2 введен в работу. В 16-05 Т2 выведен из работы для проверки РЗА.Проведена послеаварийная проверка РЗА Т2 (4:30), замечаний не выявлено. 17.04.20 проведена повторная проверка РЗА по Т2: сбой в логике при формировании сигнала блока БМК ЗДЗ "овод" по 2 С бкВ. Проведена перезагрузка. Решается вопрос дополнительного тестирования с заводом изготовителем.	T1 (вкл. СВ-6)	г.Арсеньев, 31942ч., 12 фидеров	31942	11,6	114	+10, ясно
Прим.СЭС		Молодёжная 110/35/6	В 6 Т1	16.04.20 13:59	16.04.20 14:16	0:48	16.04.20 14:16	0:48	ЗДЗ			В ПОДСЧЕТ НЕ ВКЛЮЧАТЬ !!! Обесточена 1 С бкВ (4МВт, 13445ч.). Произведен осмотр: В 6 Т1 (работа ЗДЗ в яч. вед.ф.1, при этом ф.1 не отключался, поврежденный в яч. нет.). В 14-16 включен В 6 Т1 (запитана 1 С бкВ без вед. ф.1, нагрузка ф.1 переведена на ф.18 в 14-25). При доп. осмотре в яч. вед.ф.1 отгорел заземляющий проводник брони кабеля бкВ. (устраняет абонент, 16.04.20 работы не проводил).	T1 (вкл. СВ-6)	г.Арсеньев, 13445ч., 5 фидеров	13445	4	65	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.6 РП-Кондратенов на ф.З	16.04.20 14:50	16.04.20 15:53	0:50	16.04.20 20:02	0:50	МТЗ	ну	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 20:02. Оп.95 обрыва провода фА, срыв изолятора; устранено. (падение дерева, следов стороннего возд.нет).		нет/175ч	175	0,1	14	+12, ветер
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	2	16.04.20 19:50	16.04.20 20:20	1:59	16.04.20 20:20	4:15	Откл. КУ "Земля"			Повреждение на вед. отпайке		нет/150	150	0,1	16	+7, ясно
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		16.04.20 20:20	16.04.20 20:20	0:41	16.04.20 20:20	11:37	Мих: 1ст ТНЗНП, ИМФ 39,7км, фС; РГРЭС:1ст ТНЗНП	у		ОП 120-129 следы прохождения пала, ОП 182 гнездо аиста		нет	0	0	0	+4, облачно
Ам.ЦЭС	110	Силикатная - Среднебелая		16.04.20 21:23	16.04.20 21:23	13:55	16.04.20 21:23	13:55	ТНЗНП 2ст, ИМФ 24,1 км, фВ.	у		ОП 125 строительство нового гнезда аистом, следы перекрытия на проводе		нет	0	0	0	+4, облачно
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		17.04.20 5:24	17.04.20 5:24	1:25	17.04.20 5:24	1:25	ДЗ 1з, НЗНП 2ст; ИМФ 24км, фВ.	у		ОП 148 строительство нового гнезда аистом		нет	0	0	0	+1, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	17.04.20 6:15	17.04.20 7:49	1:28	19.04.20 1:50	1:28	МТО	нет	ну	Вкл в 7:27 без 8 ТП, вкл в 7:49 с выделенным.уч.КЛ "РП80201-РП80202" (без нагрузки). 17.04.20 13:30 определено МП - 430м от РП 80201., произв монтаж каб.вставки и 2соед.муфт. 18.4.20 18:59 определено 2-е МП - 215м от РП-80202. 19.04.20 в 1:50 после монтажа каб. вставки включен успешно по нормальной схеме	ф7	насосн, школа, вч, бойл/2030 чел	2030	0,6	14	+7, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	17.04.20 6:50	17.04.20 8:12	0:52	17.04.20 15:44	0:52	Ав.откл	нет	ну	Вкл без 7ТП (запитана основная нагрузка, 60%). Оп.6 срыв изоляторов фА,В. Повреждение устранено, при попытке включения отключился повторно. В 12:55 включен до ЛР2 (осталось откл. 1 вед. ТП). Повреждение на вед отпайке	ф3	школа, цтп/470 чел	470	0,5	10	+7, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	17.04.20 10:21	17.04.20 10:21	0:40	17.04.20 10:21	16:7:58	МТО	у		"П/з "Тарташевка"		п/з/20ч.	20	0,04	4	+12, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	17.04.20 10:49	17.04.20 13:34	4:15	17.04.20 13:34	4:15	МТО	ну	не прои зв.	"П/з "Тарташевка". Повреждение на вед опайке		п/з/20ч.	20	0,04	4	+12, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	17.04.20 13:58	17.04.20 15:25	0:48	17.04.20 15:25	2:52	Откл. КУ "Земля"			с. Чигири. ЛР-545 заменили изолятор ф.С	теплица, скважина/50ч.	50	0,7	21	+14, обл.	

Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	РП Конратенов а фЗ	18.04.20 4:40	18.04.20 5:29	0:00	18.04.20 13:00	0:00	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5ТП. Пр.оп.13-14 падение дерева, обрыв проводов 3 фаз; оп.12 обрыв провода фА (следов стороннего возд.нет). Устранено.		нет/ 175 чел	175	0,1	14	+3, ясно
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцелово		18.04.20 6:28	18.04.20 6:28	1:31	18.04.20 6:28	1:31	ДЗ 1з	у		ИМФ ф.АС 71км. Произведен обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+1, облачно
Прим.ЦЭС	35	Агрокомплекс 110/35/10	В-35 Т2	18.04.20 7:54	18.04.20 9:09	0:43	18.04.20 9:09	0:43	Дуг.защ			Т1 в резерве. Обесточены 1,2С 35 ПС Агрокомплекс: ПС Дубки, Ленинское. Срабатывание дуговой защиты ВОД № 18 яч-ки №6 СР 35. Осмотрены СР 35 и ячейка СР 35 замечаний нет. 19.4.20 проводилась проверка РЗА (произведен перемонтаж цепей дуг. защиты, введен контроль защиты по U).		1,5 МВт/ быта нет, /8 ф.	0	1,5	21	+5, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благодословенное	с-62	18.04.20 8:05	18.04.20 8:05	0:53	18.04.20 8:05	0:53	ТЗНП 1ст	у		ИМФ ф.С-0 43.1 км. Оп. 190 на траверсе ф.-С строится гнездо (ветка 50 см. от провода). 22.4.20 устранено		нет	0	0	0	+1, облачно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	19.04.20 2:59	19.04.20 2:59	0:23	19.04.20 2:59	0:23	КРС: ТЗНП 1ст. Ленинск: ДЗ 1ст.	у		ИМФС-58 ф-В 56,2км 22.04.2020 оп.239, 241 промез новые гнезда на стойках грозотроса (оп.239 сняты ветки фВ), оп.245 анкер траверса ф.В новое гнездо, под опорой обгорев ветки. 23.4.20 сняты ветки.		0	0	0	0	+5, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	19.04.20 5:59	19.04.20 6:11	1:58	19.04.20 6:11	1:58	МТО	ну	у	Произв. Осмотр19.4.20, пр.оп.40-41 дерево, при сильном ветре касается проводов ВЛ, устранение на 30.4.20		3000ч.	3000	1,13	11	0, снег, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	19.04.20 5:59	19.04.20 6:12	1:06	19.04.20 6:12	1:06	МТО	ну	у	пгт Магдагачи. Повреждение на вед. ТП.		6525ч.	6525	0,9	19	0, снег, ветер
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		19.04.20 6:01	19.04.20 6:01	1:25	19.04.20 6:01	1:25	НЗНП Эст., ИМФ ф.В-3,8 км	у		Произведен осмотр: на оп.76, оп.109 строительство гнезд, следы перекрытия на проводе.		нет	0	0	0	+4, ветер
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-2		19.04.20 6:52	19.04.20 6:52	0:06	19.04.20 6:52	0:06	ПС Ярославка: НЗЗ 1ст., ИМФ ф.В, 7,2км. ПС Павловка2: НЗЗ 1ст.	у		Произведен осмотр от .оп.99 по оп.143, 2,5 - 9км от ПС Ярославка, на оп.111 разбит один из девяти изоляторов в гирлянде (стекло).		нет	0	0	0	+5, обл.
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	8	19.04.2020 8:15	19.04.20 9:41	1:00	19.04.20 10:30	1:00	"земля" от КУ			Включен до ЛР-527, без 2-х ТП (на ХХ). На оп.89 убрана ветка.		нет / 3чел	3	0,04	7	+9, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	19.04.20 10:41	19.04.20 16:25	1:34	19.04.20 17:41	2:11	"земля" от КУ			с.Волково. Включен без ТП-1-2, повреждение ОПН-10 ф.А, демонтирован.		администр, школа, скважина, больница (нет резерва) / 1900чел	1900	0,8	11	+10, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	20	19.04.20 10:42	19.04.20 16:39	1:22	19.04.20 16:56	4:06	"земля" от КУ			Включен без ТП-1-24, повреждение ОПН-10 ф.А, демонтирован.		нет / быта нет	0	0,03	3	+10, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	19.04.20 10:44	19.04.20 13:36	1:07	19.04.20 13:36	1:07	"земля" от КУ			с.Каникурган. На оп.42\59 убрали гнездо (сорока)		администр, погранотряд / 513чел	513	0,03	7	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясенево		19.04.20 11:00	19.04.20 17:08	0:08	19.04.20 17:08	0:08	МТО	не раб.	ну	На оп.189 разрушение изолятора ф.В, провод на траверсе. Устранено, в 17:08 включен. сохраняется "земля" по ф.С, вышли в обход для поиска земли прибором. В 18:10 "земля" самоустранилась, Доп. обход без замечаний		школы - 2, котельные-2 (резерва нет), насосная / 1067 чел	1067	0,15	8	+17, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	19.04.20 11:45	19.04.20 14:17	1:16	19.04.20 14:17	1:16	ав.откл	нет	ну	п.Кипарисово 1. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 30чел	30	0,01	3	+12, пасм
Ам.ЦЭС	35	Амур 35/10	Т2	19.04.20 12:10	19.04.20 12:10	2:10	19.04.20 21:48	2:10	ДЗТ			Повреждение кабельной муфты ф.А, ф.В 35кВ между Т2 и КРУН-35. Повреждения устранены, Т2 включен на Х.Х (устранял подрядчик на гарантии). 20.4.20 в 10:07 под нагрузку.	Т1 (АВР-10 усп)	нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	19.04.20 13:50	19.04.20 13:53	0:11	19.04.20 13:53	0:11	МТЗ	нет	у	с.Барабаш, Овчинниково. Планируется осмотр.		нет / 370чел	370	0,12	7	+10, ясно
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Ильичевка		19.04.20 15:37	19.04.20 15:59	3:44	20.04.20 0:02	3:44	"земля" от КУ			Обесточились 1С35кВ, 1С 10кВ ПС Н.Георгиевка, вед. ПС Ильичевка. В 15:59 на ПС Н.Георгиевка включен СВ-35, запитаны потребители. В 17:23 (ч/з 1:46) запитана вед. ПС Ильичевка от ПС Н.Георгиевка. На ПС Липовцы отгорел шлейф В4 заградителя по ф.В, лежит на защитном козырьке ЛР 35 Ильичевка. Повреждение устранено, схему привели в исх. состояние. 20:02 на ПС Липовцы допущена бригада, 20:35 законченны работы.	ПС Н.Георгиевка СВ-35	школа, котельн (есть ДГ) / 7 фид / 1375чел	1375	1	41	+12, ветер
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	1	19.04.20 16:36	19.04.20 17:40	0:33	19.04.20 17:40	0:33	ав.откл	ну	у	Обход без замечаний.		школа, котельн (есть ДГ) / 100чел	100	0,1		+9, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	19.04.20 16:57	19.04.20 17:24	3:02	19.04.20 17:24	7:06	ав.откл	нет	у	При осмотре обнаружена споровшая оп.364, большой провис провода. Восстановлена.		школа, котельн / 200чел	200	0,16	5	+12, ветер
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	19.04.20 17:10	19.04.20 18:05	0:58	19.04.20 19:45	0:58	МТО	ну		Вл=15,6км. с.К.Комунна. Включен до ЛР-365, без 2-х ТП. На оп.7/32, 7/35 заменили 2 изолятора		скважина / 80чел	80	0,05	14	+9, дождь, ветер
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	18	19.04.20 17:13	19.04.20 19:30	0:43	19.04.20 19:30	2:01	МТО	выв		Осмотр без замечаний. Осмотр закончен в 18:20, включен дежурным ПС Талакан (МЭС) в 19:30.		нет		0,05	7	+10, дождь, ветер

Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	10	19.04.20 17:21	19.04.20 17:46	0:59	19.04.20 17:46	0:59	"земля" от КУ			"земля" самоустранилась. Под оп.13 обнаружена птица (сова), под оп.61 птица (сорока).		школа, д/с, в/н башня / 771чел	771	0,2	13	+9, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	35	Камень-Рыболов - Новоселище - РП-3 - Жариково		19.04.20 17:39	19.04.20 17:39	9:24	19.04.20 17:39	26:37	МТЗ	у		Осмотр 20.04.20, гнезда на траверсе возле тела опоры № 156, 186.		нет	0	0	0	+12, ясно
Прим.ЦЭС	35	Жариково - Богуславка		19.04.20 19:38	19.04.20 20:09	5:25	20.04.20 16:57	5:25	МТЗ	ну	не прои зв	Обсточились ПС Богуславка. Подмыта р.Чапаевка ж/б оп.80, накренилась, провода и изоляция без повреждений. Оп. 80 выправлена, установлены оттяжки.	ВЛ-35 Пограничная-Богуславка	котельн (есть ДГ) / 3фид / 50чел	50	0,3	3	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	17	19.04.20 20:37	19.04.20 23:14	0:56	20.04.20 0:58	0:56	МТО	ну	ну	с. Среднебелое. В 23-14 включен без 1 ТП. В 0:58 включено все. РУ-10 ТП 17-6 произведена чистка изоляции		школа, д.сад/ 711ч.	711	0,3	5	+1, осадки, ветер
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	23	19.04.20 20:37	19.04.20 22:54	1:02	19.04.20 22:54	1:02	МТЗ	не раб.	у	с. Солнечное. Была информация от очевидцев что видели вспышку. Информация не подтвердилась, РПВ успешное		2 кот., школа/528ч.	528	0,1	11	+1, осадки, ветер
Ам.ЦЭС	10	Садовое 35/10	5	19.04.20 21:10	19.04.20 22:05	0:00	19.04.20 22:05	6:09	МТЗ	ну	у	с.Садовое.		школа, д.сад, вышки мегафон, МТС, Билайн/703ч.	703	0,6	16	+1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	20.04.20 0:29	20.04.20 0:29	1031:27	20.04.20 0:29	1031:27	Ав. Откл.	у				нет	0	0	0	+5, пасм.
ЭС ЕАО	35	Дежнёво - Венцеллево	Т-117	20.04.20 10:24	20.04.20 10:42	1:42	20.04.20 10:42	1:42	КУ "Земля"			Обсточивались ПС-35 Венцеллево, Доброе. "Земля" самоустранилась. Обход, по ВЛ-35 Венцеллево-Доброе на оп. 17 повреждена гирлянда изоляторов ф.-А (3 изолятора из 3-х). Устранено и включена по норм схеме в 20:55		с.Венцеллево, с. Доброе. 1055 чел / 7 фид.	1055	0,36	19	+11, пасм
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	20.04.20 10:56	20.04.20 12:19		20.04.20 14:34		КУ "Земля"			Вместе с ф-222 Биджан. с.Кирово, Башмак. Потребитель запитан без 1ТП ферма (на хх), выделен участок оп. 52-00/242 - 253 без потребителя. Вкл. полностью после осмотра в 14:34, замечаний нет. /Сделали переключения, земля исчезла, поэтому фото нет/		насосная, сот. связь / 850 чел	850	0,1	13	+11, дождь
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	12	20.04.20 11:45	20.04.20 11:45	0:24	21.04.20 18:45	28:09	МТЗ	выв	не прои зв	На ХХ. Повреждение КЛ в голове фидера: 800 м. от ПС Эльбан (Лкл= 4,5 км). МП подтверждено, разрезан, испытан. Установлена муфта.		нет	0	0	0	+2, ветер
Прим.ЦЭС	35	Ильичевка - Новогеоргиевка		20.04.20 13:10	20.04.20 14:54	0:00	20.04.20 20:02	0:00	КУ "Земля"			ВЛ-35 Липовцы-Ильичёвка в плановом ремонте. Обсточена вед. ПС Ильичёвка, запитана от резерва. По ВЛ-35 обнаружен обрыв провода ф.-А оп.56 (анкер) в сторону оп.57 (промежуточная). В 20:02 устранено и вкл. в работу.	ВЛ-35 Липовцы-Ильичёвка (после ввода из ремонта)	с. Ильичевка, 18 чел (вед. потребитель)	18	0,1	1	+7, дождь
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	20.04.20 19:48	20.04.20 19:48	0:00	20.04.20 19:48	0:00	МТЗ	у		Под оп. 25 сорока		нет	0	0	0	+1, снег
Ам.СЭС	10	Невер 35/6	4	20.04.20 20:19	20.04.20 20:19		20.04.20 20:19		МТЗ	у				нет	0	0	0	0, ветер, снег
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	20.04.20 21:31	20.04.20 22:40	0:10	20.04.20 23:30	4:12	МТЗ	ну	ну	с. Тамбовка, Орлецк. Включен до ЛР-90, участок без потребителя. На оп.189 убрали ветку.		школа, в/н башня / 300чел	300	0,19	14	-1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	20.04.20 22:09	20.04.20 22:11	0:21	20.04.20 22:11	4:21	ав.откл	нет	у	с.В-Надеждинское, Новый.		нет / 1273чел	1273	1,1	31	+6, дождь
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	20.04.20 22:30	20.04.20 23:34	0:21	21.04.20 1:14	0:21	ав.откл	нет	ну	с.В-Надеждинское, Новый. В 23:34 включено 14ТП (основая нагрузка). В 0:14 включен полностью. Планируется осмотр		нет / 1273чел	1273	1,1	31	+6, дождь
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	4	20.04.20 22:48	20.04.20 22:48	1:25	20.04.20 22:48	3:12	МТЗ	у		Произведен осмотр. Обнаружено сломанное дерево из-за охранной зоны ВЛ в пролетах опор № 11-12. Оставшаяся часть дерева спилена.		нет	0	0	0	0, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	20.04.20 23:02	20.04.20 23:04	1:59	20.04.20 23:04	1:59	ав.откл	нет	у	п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый. Течь кровли в ТП 5085, устранение до 30.4.20.		нет / 1181чел	1181	0,8	22	+6, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	В-10 Т1	20.04.20 23:52	21.04.20 0:07	0:03	21.04.20 0:34	0:03	ЗДЗ	запр ет		Обсточились 1,2С 10кВ (Т2 в резерве). По ф.14: бл. МТО, АПВ усп, по ф.22: бл. МТО, АПВ усп. В 0:07 (ч/з 15 мин) включен В-10 Т1, запитана 1С 10кВ (2,7МВт). В 0:16 включен СВ-10, запитана 2С 10кВ кроме ф.22 (0,2МВт, 7ТП, 243чел). В 0:34 включен ф.22 после осмотра ячейки, замечаний нет. Сняты осциллограммы, работа дуг. защиты в яч. ф.-14 (СВ-10 не откл. т.к. ток не протекал). Проверка РЗА без замечаний.		часть Ивановского Р-на, 8465чел / 11фид / котельн, больница	8465	3,5	149	0, ветер, снег
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	10	20.04.20 23:58	20.04.20 23:58	0:11	20.04.20 23:58	0:11	МТО	у		Произведен осмотр. . Провис провода в пролетах опор № 3-4. Наклон опоры №3 в результате оттайки. Необходимо выправка на осень. Заявка на перетяжку провода подана на 14 мая 2020.		нет	0	0	0	0, ветер
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	3	21.04.20 0:04	21.04.20 0:21	0:12	21.04.20 0:45	0:12	"земля" от КУ			п.К-Рыболов. Включен без 4-х ТП. В 0:45 включен полностью. Повреждение на вед. участке.		котельн (есть ДГ) / 1506чел	1506	1,2	20	+2, дождь
Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	10	21.04.20 0:08	21.04.20 1:13	0:06	21.04.20 3:05	4:54	"земля" от КУ			г.Уссурийск, с.Утесное. Включен до РЛ-8 оп.162, без 9 ТП. В 2:41 включен без 5 ТП. В 3:05 включен полностью, "земля" самоустранилась.		котельная (есть ДГ) / 930чел	930	0,55	21	+5, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	21.04.20 0:50	21.04.20 0:56	1:10	21.04.20 0:56	1:10	МТЗ	ну	у	с.Минеральное. Частичный осмотр без замечаний.		котельн (есть ДГ) / 382чел	382	0,2	10	+3, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	21.04.20 0:50	21.04.20 2:12	2:40	21.04.20 2:12	2:40	МТЗ	ну	у	с.Варфоломеевка. Произведен обход: в ЗТП-6077 течь крыши, затекание воды в РУ 10кВ, наклон РТП-6073 провис спусков 10 кВ от РТП в сторону ТП.		школа, котельн (есть ДГ) / 335чел	335	0,2	9	+3, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	21.04.20 1:19	21.04.20 2:13	0:36	21.04.20 2:13	0:36	ав.откл	нет	у	у РТП КТП-5169 оп. 146 обнаружен труп вороны.		нет / 1519чел	1519	0,8	52	+6, пасмурно

Ам.ЭЭС	35	Серышево-110 - Арга		21.04.20 1:23	21.04.20 1:54		21.04.20 1:54		МТЗ	ну	у	Обесточился ПС Арга. Оп.31,33 сорочьи гнезда, оп.105 гнездо аиста.		котельн / 2449чел / 6 фид	2449	0,5	25	0, снег, ветер
Ам.СЭС	6	Невер 35/6	4	21.04.20 1:30	21.04.20 1:48	0:22	21.04.20 1:48	0:44	МТО	ну	у	Оп.14/4-5 наклонное дерево из охр зоны, на дереве следы КЗ. Устранение 30.4.20		школа / быта нет	0	0,3	9	0, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	21.04.20 1:44	21.04.20 4:11	1:06	21.04.20 5:39	1:06	МТЗ	выв	ну	с.Боец-Кузнецово. Включен без 4-х ТП. В 4:29 включен без 2-х ТП. В 4:47 включен без ТП-7496. В 5:39 включены все потребители. ТП-7496 протекание воды через уплотнения прох.изоляторов.		котельн (есть ДГ) / 355чел	355	0,2	9	+3, дождь
Ам.ЭЭС	35	Серышево-110 - Верное		21.04.20 1:49	21.04.20 2:58	0:26	21.04.20 4:10	0:26	"земля" от КУ			Обесточена ПС Верное. На ПС Серышево-110 на вводе В-35 "Верное" ф.А следы перекрытия, произведена чистка изоляции.	ВЛ-35 Державинка-Верное	котельн / 5фид / 983чел	983	0,15	12	0, снег, ветер
ЭС ЕАО	35	Валдгейм 35/10	2Т	21.04.20 2:05	21.04.20 2:06	0:50	21.04.20 20:34	3:15	защита РПН 2Т			Обесточились 1,2С 10кВ (1Т в резерве). Ч/з 1 мин потребители запитаны от 1Т. Осмотр 2Т без замечаний. В 4:00 2Т выведен в ремонт. По итогам проверки: РПН исправен. Повреждена изоляция контр. каб. от релейного шкафа до клем. коробки (попадание мокрого снега на оголенные жилы). Произведена замена кабеля и 2Т включен в работу.	1Т	котельн, больница / 2 фид / 1810чел	1810	0,7	13	+2, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	21.04.20 2:11	21.04.20 2:58	1:46	21.04.20 2:58	1:46	"земля" от КУ			Повреждение на вед. отпайке.		нет / 30чел	30	0,19	3	+6, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	222	21.04.20 3:51	21.04.20 5:06	0:00	21.04.20 16:24	0:00	"земля" от КУ			с.Башмак. Включен без КТП-250 без потребителя. Выделен участок, на оп.222-04/12 разрушение изолятора. Устранено и вкл. в 16:24. /Бригаду подняли ночью, фото не сделали;/.		школа, насосная, котельн (есть ДГ) / 858чел	858	0,12	8	0, снег
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	21.04.20 4:05	21.04.20 5:43	6:10	21.04.20 5:43	6:10	МТЗ	ну	ну	с.Тамбовка, Орлецк. Повреждение на вед участке.		школа, в/н башня / 300чел	300	0,15	14	+1, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	14	21.04.20 4:05	21.04.20 4:12	0:00	21.04.20 4:12	0:00	МТЗ	ну	у	с. Косицино. Оп. 70/1-70/2 провис провода.		в/н башня / 577чел	577	0,14	7	+1, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	10	21.04.20 5:20	21.04.20 7:16	2:28	21.04.20 10:37	4:57	МТЗ	ну	ну	с.Тополево. Включен с выделенным участком, без 3-х ТП (быт 110чел). В КТП-1409 обнаружено: 3 сгоревших ПК-10, оплавлены 3 нижние контакты-держатели ПК-10, повреждены 3 нижних опорных изолятора на раме ПК-10. В 10:10 работы закончены, в 10:37 восстановлена нормальная схема.		нет / 2224чел	2224	0,46	13	-2, снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	1	21.04.20 6:12	21.04.20 10:25	0:03	21.04.20 12:50	0:03	МТЗ	ну	ну	с. Гродеково. Запитан от резерва. ЛР-157 ф.С отгорел шлейф. Устранено в 12:50.	ф-3 Волково	школа, д/с, котельн (есть ДГ) / 520чел	520	0,12	8	-1, снег
Прим.ЗЭС	35	Тихменево 35/10	СВ-35	21.04.20 6:14	21.04.20 6:14	3:31	21.04.20 10:07	3:31	МТО	запрет	ну	Разрыв транзита, отключенных потребителей нет. (на ПС Лесозаводск был включен В-35 Тихменево по режиму). При РПВ СВ-35 недовключился, требуется регулировка привода. СВ 35 включен в 10:07 после регулировки привода. Сняты осциллограммы. 23.4.20 проверка В-35 Тихменево на ПС Шмаковка без замечаний.		нет	0	0	0	+1, дождь
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	21.04.20 7:25	21.04.20 8:00	2:03	21.04.20 8:00	2:03	"земля" от КУ			с.Гвоздево. Повреждение на вед. отпайке погранзастава Школьная.		нет / 310чел	310	0,1	12	+2, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	21.04.20 7:58	21.04.20 9:01	1:45	21.04.20 9:37	1:45	МТЗ	ну	ну	с.Калинино. Вкл. без СКТП-94, перегорели некалиброванные ПК-10 кв ф-А,В,С; затекание воды по стенке РУ-10 со стороны опорной изоляции. Вкл. в 9:28..		насосная, котельн (есть ДГ) / 845чел	845	0,37	7	-1, снег
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	21.04.20 8:06	21.04.20 9:37	3:44	21.04.20 18:16	3:44	"земля" от КУ			с.Кукелево. Оп.208-12/18 ф-А обрыв вязки (провод на крюке), выделен поврежденный участок без потребителя. Устранено и вкл. в 18:16.		насосная, котельн (есть ДГ) / 993чел	993	0,24	9	-1, снег
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	16	21.04.20 8:45	21.04.20 11:33	0:00	21.04.20 11:33	0:00	"земля" от КУ			с.Владими́ро-Алекса́ндровское. Оп. 31/5 - 31/6 убрали ветку с провода, включили полностью в 11:33.		нет / 100чел	100	0,1	5	+4, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	21.04.20 10:12	21.04.20 11:31	0:05	21.04.20 11:31	0:05	МТЗ	ну	у	с.Варфоломеевка. Планируется проверка РЗА В 10 до 24.04.20. Произведен обход: в ЗТП-6077 течь крыши,затекание воды в РУ 10кВ, наклон РТП-6073 провис спусков 10 кв от РТП в сторону ТП. 22.4.20 устранён наклон РТП.		школа, 2 кот. (на ДГ) / 335 чел	335	0,2	9	0, снег
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	19	21.04.20 10:50	21.04.20 13:33	5:14	21.04.20 14:24	5:14	МТЗ	ну	ну	с.Анучино. Вкл. без 4-х ТП. Включен полностью в 14:24, ТП 5121 заменен проходной изолятор ф."А".		нет / 301 чел	301	0,2	9	0, снег
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	12	21.04.20 11:29	21.04.20 11:41	0:20	21.04.20 11:41	0:20	МТЗ	ну	у	с.Елабуга. При осмотре обнаружено в пролёте опор №10-10/1 (отпайка на ТП-2053А) провис верхнего провода, произведена перетяжка провода.		школа, д.сад / 493 чел	493	0,1	6	+2, ветер, снег
Ам.ЭЭС	10	Бузули 35/10	по ф-21 в РП Бузули откл. ф-2	21.04.20 11:54	21.04.20 12:39	2:03	21.04.20 14:47	43:38	МТО	ну	ну	с.Н.Бузули, Н.Острополь. Включен без ТП 8-61, заменили проходные изоляторы ф. А; ф. В. Заменили ПК-10 ф.А, ф.В. Вкл. в 14:47.		нет / 150 чел	150	0,01	7	+2, пасм
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Эрге	Т15Ф	21.04.20 14:50	21.04.20 14:50	0:08	21.04.20 14:50	1:39	1ст ДЗ	у		На х.х. Налпание мокрого снега оп. 39-44.		нет	0	0	0	+2, снег, ветер

Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	21.04.20 14:50	21.04.20 15:16	0:10	21.04.20 15:16	0:10	МТЗ	ну	у	Тополево. Повреждение на вед ТП 2454	нет / 2100 чел	2100	0,6	3	0, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Топаз 110/6	T2	21.04.20 15:20	21.04.20 16:02	132:07	21.04.20 18:06	132:07	ДЗТ			Откл. ВЛ-110 Береговая-2 - Топаз - Новый мир (Бер.-2: 1ст ДЗ, 1 ст ТНЗП. Н.Мир: НЗЗ 1ст), АПВ усп. На ПС Топаз работа ОД-КЗ-110, откл. В-6 Т2. Обесточена 2СШ-бкВ, запитана от Т1 без вед. ф-29 (отключался от МТО, поврежд. гол. кабеля)- вкл. в 16:18 от ф-13 Топаз. Т2 включен. после осмотра зоны работы защиты. Проведена проверка РЗА Т-2, замечаний не выявлено.	Т1	часть г.Большой Камень, 650 чел. / 4 фидера	650	2,15	15	+11, снег
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	219	21.04.20 16:18	21.04.20 17:31	2:03	21.04.20 20:50	7:01	КУ "Земля"			Николаевка. В 17:31 включили 50% (0,8 МВт). В 17:41 все запитаны от ф-216 ДСК, кроме ТП-720 котельная (на ДГ). Выделен участок, оп.219-00/26 ф-С обрыв вязы, провод на траверсе. Устранено.	ф-216 ДСК	котельная на ДГ, д.сад / 1800 чел	1800	1,45	20	+3, ветер, снег
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	21.04.20 16:29	21.04.20 16:29	0:02	21.04.20 16:29	0:02	МТЗ	у		Оп. 229/2-229/4 провис провода, 23.4.20 произв.перетяжка проводов.	нет	0	0	0	+1, снег, ветер	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	21.04.20 16:46	21.04.20 21:17	0:10	21.04.20 21:17	0:10	МТЗ	ну	ну	п.им.Тельмана. Включен по частям полностью, замечаний нет. . Повреждение на вед. участке.		котельная на ДГ, КНС, станция обезжелезивания / 1000 чел	1000	0,3	15	+3, ветер, снег
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	21.04.20 16:56	21.04.20 17:03	0:12	21.04.20 17:03	0:12	МТЗ	выв	у	с.Гаровка-1.	нет / 510 чел	510	1,15	9	+1, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	21.04.20 17:01	21.04.20 19:19	1:58	21.04.20 19:19	6:00	Ав. откл.	нет	ну	часть г.Партизанск. В 17:19 (ч/з 18 мин) запитано 5 ТП (в т.ч. котельная). На вводе КТП 7389 в сторону опоры 48/10 обнаружен наброс металлической проволоки на провода. Устранено и вкл. в 19:19.	котельн. / 1156 чел	1156	0,3	11	0, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	2	21.04.20 17:39	21.04.20 18:24	1:07	21.04.20 18:24	1:07	МТЗ	ну	ну	с.Ракитное. Повреждение на ведомств. уч-ке.	нет / 392 чел	392	0,15	9	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	21.04.20 17:51	21.04.20 19:04	1:27	22.04.20 7:14	1:27	КУ "Земля"			с.Гаровка-1. Выделен уч-к от оп. №29А до оп. №72 без потребителя. На оп.32 срыв изолятора ф.А. Устранено.	нет / 510 чел	510	1,15	9	+1, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	21.04.20 19:17	21.04.20 19:40	5:14	21.04.20 19:40	67:05	МТЗ	ну	у	с. Галкино, Константиновка, Смирновка. В пр.оп.37-38 устранен слхест проводов.	котельная, радицентр / 970 чел	970	0,5	16	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	3	21.04.20 19:25	21.04.20 19:47	2:05	21.04.20 19:47	2:05	МТЗ	ну	ну	с.Ильинка. Повреждение на вед. отп.	Котельная, психдисп., очистные / 1344 чел	1344	0,85	24	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	6	21.04.20 19:25	21.04.20 20:02	2:40	21.04.20 20:02	12:48	МТЗ	ну	у	с. Березовка. Повреждение на вед ТП 2260	школа / 3650 чел	3650	1	14	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	21.04.20 21:27	21.04.20 21:40	0:21	21.04.20 21:40	0:21	МТО	ну	у	с.Гродеково, Переясловка. Прол. оп. 59/3-59/4 высокая ель, при ветровой нагрузке перекрытия ветками.	д/с, школа, котельн (есть резерв) / 2300чел	2300	1,6	23	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	21.04.20 21:35	21.04.20 22:48	0:00	21.04.20 22:48	0:00	МТЗ	нет	ну	с.Сергеевка. Повреждение на вед. отпайке.	радиоцентр / 120чел	120	0,27	14	0, снег, ветер	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	21.04.20 21:41	22.04.20 0:54	1:53	22.04.20 0:54	3:43	МТО	ну	ну	п.Приамурский. Повреждение на вед. отпайке.	скважина, водозабор, 2 котельн (есть резерв) / 200чел	200	0,5	14	+3, ветер, снег	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	21.04.20 22:02	21.04.20 22:07	0:35	21.04.20 22:07	0:35	МТЗ 2ст	ну	у	с.Кукелево.	насосная, котельн (есть ДГ) / 993чел	993	0,27	9	0, снег, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Желтоярво 35/10	1	21.04.20 22:43	21.04.20 22:55	0:01	21.04.20 22:55	0:01	МТЗ	ну	у	с.Черниговка, Гащенко. Провис провода оп. 142-143, устранено.	школа, котельная (есть резерв) / 730чел	730	0,39	15	0, ветер	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	21.04.20 23:03	21.04.20 23:24	0:00	22.04.20 18:31	0:00	МТЗ 2ст	выв	не прои зв	с.Кукелево. Выведен участок без потребителей пр.оп.208-00/208-300, оставлено до утра. 22.04.20 осмотр без замечаний, все включено	насосная, котельн (есть ДГ) / 993чел	993	0,27	9	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	21.04.20 23:59	22.04.20 1:08	0:32	22.04.20 7:18		МТЗ	ну	ну	Лвл=7,6км. с.Галкино, Константиновка, Смирновка. В 1:38 включен до ТП-258, без 11 ТП (СНТ). В пр.оп.37-38 устранен слхест проводов.	школа, котельн (есть ДГ) / 798чел	798	0,54	25	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	17	22.04.20 0:59	22.04.20 6:29	0:00	22.04.20 6:29	0:00	МТО	выв		Повреждение на вед. отпайке: на оп.8/6 обрыв шлейфа со стороны опоры в сторону разъединителя, откл. поврежд. ведомств. участок нет возможности. Устранено	ПНС (есть резерв) / 528чел	538	1,03	13	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	22.04.20 7:16	22.04.20 7:43	0:00	22.04.20 12:29	93:21	"земля" от КУ			г.Бикин. В 7:43 потребители запитаны от резерва кроме 4-х ТП. В 8:32 включен до Р-32, без 2-х ТП. В 8:52 включен до Р-33, без ТП-8074 (с.Васильевка, Застава). Оп.174 обрыв вязы, провод на траверсе. Закрепили провод на изоляторе, все включено	ф.25	п/з, 2 котельн (есть резерв) / 1303чел	1303	0,06	10	-1, снег, ветер

ЭС ЕАО	6	МК 35/6	5	22.04.20 8:23	22.04.20 10:57	0:00	22.04.20 19:04	0:00	МТЗ	ну	ну	г.Биробиджан. Упала оп.5-00/9 (в болоте). Выделен уч-к, включен без 1ТП (пром.нагр). Устранено, все запитано	ф.7 МК	нет / 500чел	145	0,02	3	-1, снег
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	3	22.04.20 9:20	22.04.20 14:35	0:28	22.04.20 14:35	5:04	МТЗ	ну	ну	Оп.3-00/97-98 схлест проводов двух фаз. Устранено		котельная дс / 120 чел	120	0,1	4	-1, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Тепличный комбинат 35/6	12	22.04.20 9:33	22.04.20 9:47		22.04.20 9:47		ав.откл	ну	у	г.Хабаровск. Повреждение на вед ТП 2284		быта нет	0	1,22	5	-1, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	22.04.20 9:38	22.04.20 9:42	0:58	22.04.20 9:42	0:58	МТЗ	нет	у			котельная / 200 чел	200	0,01	5	-1, снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	22.04.20 10:24	22.04.20 14:23	0:15	22.04.20 14:23	0:15	МТЗ	ну	ну	Оп.254 обрыв вязки среднего провода, провод лежит на траверсе. Устранено.		котельная (есть ДГ), водозабор / 450 чел	450	0,4	5	-1, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	22.04.20 10:38	22.04.20 11:15	0:00	22.04.20 11:15	0:00	Ав.откл	ну	у	с.Ровное. Повреждение на вед ТП 1322		школа, котельная / 1569 чел	1569	0,78	23	-1, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	2	22.04.20 11:11	22.04.20 11:27	0:29	22.04.20 11:27	0:29	"земля" от КУ			Повреждение на вед уч-ке		быта нет	0	0,12	5	-1, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	22.04.20 11:50	22.04.20 13:59	0:00	22.04.20 19:30	33:18	"земля" от КУ			Включен без 2ТП. В 19:30 полностью, самоустранилось. Оп. 56 изолятор (фарфор) сколота нижняя юбка, оп. 80 изолятор (фарфор) частич. скол нижней юбки. Устранено.		школа, котельная / 200 чел	200	0,01	4	+6, ясно
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	22.04.20 12:03	22.04.20 12:03	0:14	22.04.20 12:03	0:14	МТЗ	у		Повреждение на вед уч-ке		нет	0	0	0	-3, снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	6	22.04.20 13:46	22.04.20 13:56	0:09	22.04.20 13:56	0:09	МТЗ	нет	у	Оп.6-00/00/122 обрыв вязки, устранено		насосная / 520 чел	520	0,5	11	-1, снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Ургальская ЦЭС 35/6	39	22.04.20 14:10	22.04.20 14:15	0:00	22.04.20 14:15	0:00	МТО	нет	у	Пр.оп.17-18 под проводами ветка со следами КЗ.		нет / 500 чел	200	0,2	3	-1, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	22.04.20 15:53	22.04.20 16:24	1:50	23.04.20 0:52	1:50	Ав.откл	выв	ну	Обеспечен резерв без 9ТП. В 17:30 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Техничкой (экскаватором) Примводоканал повреждение КЛ на участке от ПС Де-Фриз до оп.1. Виновник на месте. Сообщено в СБ. Устранено.	ф.20 Надеждинская	водоканал, очистные / 500 чел	500	1,3	27	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	26	22.04.20 16:23	22.04.20 17:20	3:02	22.04.20 19:32	3:02	МТЗ	ну	не прои з	Обеспечен резерв без 4ТП. Повреждение КЛ на ТП-4 (конц.муфта). Устранено, все включено	ф.20 Томь	школа, котельная / 3081 чел	3081	0,5	10	+1, ветер
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	28	22.04.20 16:27	22.04.20 16:47	9:49	22.04.20 16:47	9:49	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний		нет / 1438 чел	1438	0,9	5	+1, ветер
Прим.ЦЭС	6	Барановский полигон 35/6	10	22.04.20 17:28	22.04.20 19:52	0:59	22.04.20 19:52	55:31	"земля" от КУ			Повреждение на вед уч-ке вкл в 12:40 25.4.20		котельная / 450 чел	450	0,22	15	+3, дождь
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	В-10 Т2	22.04.20 22:10	23.04.20 0:05	1:20	23.04.20 0:05	2:20	МТЗ			Обесточена 2СШ-10кВ (часть п.Славянка), следы перекрытия по верхним втычным контактам в яч. вед. Ф-20. Произведена чистка изоляции 2С-10кВ. Включен без вед. ф-20 (насосная, хлебозавод/быта нет)- запитан в 0:15 от ф-12. 23.4.20 проведена проверка РЗА В-10-Т2 и вед.ф.20 без замечаний		котельн, госпиталь, насосн. / 725 человек / 10 фид.	725	8,2	54	+5, пасм
Хаб.СЭС	6	Кирзавод 35/6	по Ф-2 в ТП-316 откл. Ф-4	22.04.20 22:50	22.04.20 23:49	0:35	23.04.20 0:18	50:07	МТЗ	ну	ну	п.М.Хапсоль, дачи. Вкл. без 5-ти ТП дачи. В 0:18 вкл. полностью, повреждение не выявлено. Оп.38-39 ветка под проводами со следами КЗ		нет / 140 чел	140	0,35	14	-4, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	22.04.20 23:21	22.04.20 23:22	0:51	22.04.20 23:22	0:51	МТЗ	ну	у	г. Артем.		котельная / 154 чел	154	1,6	12	+2, пасм
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	22.04.20 23:26	22.04.20 23:26	2:01	22.04.20 23:26	5:07	МТЗ	у		Повреждение на вед уч-ке		нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	23.04.20 0:16	23.04.20 0:25	0:11	23.04.20 0:25	0:11	МТЗ	ну	у	г. Артем. Перекрытие на РТП-5082, остаётся в работе. 23.04.20 днём устранено.		котельная / 154 чел	154	1,6	12	+2, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	23.04.20 2:08	23.04.20 3:13	4:57	23.04.20 6:42	4:57	МТО	ну	ну	с. Галкино, Константиновка, частично с. Смирновка. Вкл. без 10-ти ТП. В ТП-1462 замен. прох. изолятор ф.-В. В 5:57 РПВ ну. В 6:42 вкл. Повреждение на вед. отпайке.		школьная котельн. / 798 чел	798	0,5	29	-1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	23.04.20 6:30	23.04.20 7:50	0:00	23.04.20 10:20	1:12	Ав.откл	нет	ну	г. Артем. 07:50 вкл. до РЛ4 оп.72. Запитали 21 ТП. В 10:20 полностью. В пр.оп.108/4 - 108/5 под проводами обнаружена обгоревшая ветка		насосная / 200 чел	200	2	38	+2, облач
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	23.04.20 9:33	23.04.20 14:12	1:14	23.04.20 14:25	1:44	МТО	не раб	не прои зв	Повреждена концевая муфта на оп.1. Повреждение устранено. Включен без 4-х ТП. В 14:25 полностью.		дс, котельная / 1781 чел	1781	0,8	22	+1, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	23.04.20 23:45	24.04.20 1:10	1:00	24.04.20 6:25	1:00	ав.откл	выв	ну	г. Артем. Вкл. до РЛ-4 (оп.72), запитано 21 ТП. В 05:50 в пр. оп. 104-105 обнаружена обгоревшая ветка на проводах двух фаз. Устранено. Необходима чистка просеки в пр. оп. 99 - 105.		насосная / 200 чел	200	2	38	+5, пасм
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		24.04.20 5:05	24.04.20 5:05	5:20	24.04.20 5:05	5:20	1ст НЭМП, ИМФ 10,бкм.ф.-С	у		Произведен осмотр. Оп.50 гнездо аиста (новое), под оп.ветки со следами перекрытия.		нет	0	0	0	-2, ясно
Хаб.СЭС	6	Амурская ТЭЦ 110/35/6	по ф-6А в ЦРП-2 откл. ф-6	24.04.20 6:15	24.04.20 6:45	0:00	24.04.20 15:46	5:45	МТЗ	нет	не прои зв	быт. г.Амурск. Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на ТП-18 (концевая муфта); произведен ремонт, восстановлена норм.сх (15:46).	ТП-19	нет / 494 чел	494	0,2	1	-1, облач

Прим.ЮЭС	6	Океан 110/6	В-6 Т2	24.04.20 9:49	24.04.20 11:53	2:10	24.04.20 11:53	2:10	МТЗ		у	Погашена 2С 6 кВ; осмотр: ф18 (вед, не откл, бл.нет) разрегулирован блок-контакт КСА в приводе выключателя, произведена регулировка; повреждение в сетях потребителя; вкл без ф18, обеспечен резерв (сеть потребителя), вкл в 20:21. В 11:53 включен В-6 Т-2, 2С-6 поставлена под У. Проверка РЗА без замечаний неселект	сети потребителя	нет/ 920 чел/ 4фид	920	0,4	9	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	24.04.20 11:52	24.04.20 11:57	0:17	24.04.20 11:57	22:49	МТЗ	нет	у	Обход на 27.4.20.		д/с, кот/ 2141 чел	2141	1,1	16	+12, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	93	24.04.20 12:32	24.04.20 12:32	0:04	24.04.20 12:32	0:04	МТО		у	27.04.20 обход без замечаний		нет	0	0	0	+6, облачно
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	24.04.20 14:25	24.04.20 14:30	0:38	24.04.20 14:30	0:38	Ав.откл	выв	не прои зв	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 40 чел	40	0,5	26	+10, облачно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	24.04.20 15:15	24.04.20 15:16	1:23	24.04.20 15:16		МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственном участке.		скваж,адм, насосн, школа/ 500 чел	500	0,5	25	+7, облачно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	24.04.20 19:34	24.04.20 21:20	2:13	25.04.20 0:39	2:13	КУ, земля			Включен без 4ТП. Оп. №10/1 поврежден ОПН-10 ф. С, демонтирован, все включено		нет/ 1700 чел	1700	0,45	16	+4, облачно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		24.04.20 20:27	24.04.20 20:27	0:49	24.04.20 20:27	5:33	НЗНП 1ст, ИМФ ф-А=90,1км.		у	Планируется осмотр. Оп.30 ветки на траверсе фС (угрозы нет), под оп.ветки со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+4, облачно
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	3	24.04.20 21:21	25.04.20 0:20	0:00	25.04.20 0:49	0:00	"земля" от КУ			Включен без 2ТП. В ТП 4-8 заменен опорный изолятор ф.С; ТП-4/9 исключили из схемы ОПН-10 ф. С. Все включено		быта нет	0	0,1	16	+4, облачно
Ам.СЭС	10	Исток 35/10	10	25.04.20 0:37	25.04.20 0:37	0:46	25.04.20 0:37	805:00	МТО		у	Произведен осмотр. Сторонним а/м повреждена ж/б опора №11 (треснула у основания). Сообщено в СБ, ОВД. Устранено в 10:46 (укреплена пасынком)		нет	0	0	0	+1, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	25.04.20 17:53	25.04.20 19:04	2:35	27.04.20 16:01	2:35	МТЗ	нет	ну	Вкл в 18:30 без 10 ТП, вкл в 19:04 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч."РП80201-РП80202". /26.04.20 определено МП- 120 м от РП 80202, разработан котлован (повреждена соед.муфта), 27.04.20 установлена каб. вставка, в 16:01 фидер включен по нормальной схеме		насосн, бойл, ск.помощь, вч, поликл/350 чел	350	0,8	16	+8, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	16	25.04.20 18:05	25.04.20 18:47	0:13	27.04.20 21:20	0:13	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ "ПС ЦРП102" МП 1150м от ЦРП-102. На месте повреждения обнаружены следы тяжелой техники, рядом разгружены ж/б плиты. Сообщено в СБ. /26.4.20 разработан котлован (повреждена соед.муфта), 27.04.20 смонтир.каб. вставка 20 м, в 21:20 вкл в работу/.	ф35	школа, д/с, пож.депо/670 чел	670	0,7	8	+7, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	25.04.20 18:30	25.04.20 19:59	0:01	25.04.20 19:59	0:01	КУ, земля			Вкл с землей, поиск МП прибором, вкл в 19:59. Повреждение на ведомственной отпайке.		школа, кот, скваж/ 482 чел	482	0,2	18	+7, пасмурно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	26.04.20 6:06	26.04.20 6:06	0:31	26.04.20 6:06	0:31	КРС 1ст.ТЗНП, ИМФ В 58,2км; Ленинск 1ст.ДЗ ИМФ В 8,6км		у			нет	0	0	0	+5, ясно
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		26.04.20 11:08	26.04.20 11:08	0:00	26.04.20 11:08	3:34	ПС Тамбовка: ДФЗ , 1 ст. ТНЗНП, ИМФ- ф.А 35км. Пс Михайловка: ДФЗ, ТНЗНП 1ст.		у	Произведен осмотр. Оп.93 новое гнездо аиста. птица. Будет заявка в РДУ на 27.04.20 на окультуривание гнезда.		нет	0	0	0	+8, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С60	26.04.20 19:41	26.04.20 19:41	0:00	26.04.20 19:41	0:00	ПС Биджан: ТЗНП 2ст., ИМФ- 29,4км. ПС Дежнево: ТЗНП 1 ст		у	Произведен осмотр: оп.159 ф.С жилое гнездо, под опорой на сухой траве лежат обгоревшие ветки.		нет	0	0	0	+8, обл.
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	27.04.20 1:37	27.04.20 1:37	1:58	27.04.20 1:37	1:58	КРС:ТЗНП 1 ст. ИМФ 59,8 км; Ленинск ДЗ 1з		у			нет	0	0	0	0, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	27.04.20 3:51	27.04.20 4:40	1:28	27.04.20 9:10	8:05	Ав.откл	ну	ну	Вкл в 4:08 до Р1 (без 15 ТП), вкл в 4:40 без 2ТП (быт, 120 чел), в 9-10 весь потребитель перезапитан. В пролете ОП 94-95 убрано дерево, провода не повреждены	ПС Петровичи ф11	кот, аптека, магаз/ 2352 чел	2352	0,6	18	0, облачно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	27.04.20 3:51	27.04.20 3:51	1:00	27.04.20 3:51	7:11	КРС:ТЗНП 1 ст. ИМФ 59,8 км; Ленинск ДЗ 1з		у	ОП 224 ветки на траверсе ф.В, ОП 237 строящееся гнездо аиста на траверсе ф.В, под опорой обгоревшие ветки, ОП 240 строящееся гнездо аиста на стойке грозотроса. ВЛ выводилась в ремонт с 9-28, в 16:30 включена.		нет	0	0	0	0, облачно
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		27.04.20 4:33	27.04.20 4:33	0:55	27.04.20 4:33	4:08	ТНЗНП 3ст., ИМФ 3,7 км фВ		у	ОП 142 строящееся гнездо сороки, под опорой проволока со следами перекрытия. Для снятия гнезда необходимо зайти техникой, пока сильная грязь, ждут когда высохнет птица		нет	0	0	0	+1, облачно

Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130		27.04.20 11:22	27.04.20 11:22	1:07	27.04.20 11:22	1:07	ПС Уссурийск-2: ЗНЗ 1ст. ИМФ- ф.С, 13,7 км. ПС ЖБИ 130: НЗЗ 2ст.	у		Осмотр ПС ЖБИ-130, замечаний нет. Произведен осмотр. Оп.49 траверса ф.С строящегося гнездо аиста.	нет	0	0	0	+10, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Агрокомплекс - ЖБИ-130		27.04.20 11:22	27.04.20 11:22	0:00	27.04.20 12:46	43:41	ТЭНП 1 ст	ну	у	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. По прибытию ОВБ на ПС Агрокомплекс осмотр без замечаний, ВЛ включена успешно. Сняты осциллограммы, результат 28.04.20	нет	0	0	0	+10, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	18	27.04.20 11:24	27.04.20 11:24	0:43	27.04.20 11:24	10:47	МТЗ	у		г.Свободный. Повреждение на вед участке	нет	0	0	0	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Луговая 35/6	T1	27.04.20 11:30	27.04.20 12:07	0:00	27.04.20 12:07	0:00	ДЗТ	нет		11:30 жалобы абонента на отс. ЭЭ по 1С 6 кв. По прибытию ОВБ: перекрытие изоляции бкВ ошиновки ТСН-1, птица на крыше КРУН-6 кв. Повреждения оборудования нет. В 12:07 Т1 включен, потребитель запитан.	КНС/20ч./4 фид.	20	1,2	12	+10, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Промышленная 110/10/6	1	27.04.20 12:05	27.04.20 12:12	0:00	27.04.20 12:12	0:00	Ав. откл.	выв	у	в прол. 22-23 провис верхнего провода. Устранение до 8.05.20	нет/Оч.	0	0,1	2	+10, ясно	
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	93	27.04.20 12:57	27.04.20 15:13	1:14	27.04.20 15:13	1:14	МТЗ	ну	у	РПВ усп после осмотра.	нет/187ч.	187	0,01	5	+12, дождь	
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	27	27.04.20 14:36	27.04.20 15:09	0:02	28.04.20 17:45	0:02	МТЗ	выв	ну	п.Эльбан. 15-09 выделен участок КЛ бкВ от ТП44 до ТП51 (без нагрузки), определено МП- 86 метров от ТП-51. Устранено.	школа, аптека/1750ч.	1750	0,74	3	+9, обл.	
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	1	27.04.20 14:51	27.04.20 15:08	0:21	29.04.20 15:09	0:21	МТО	выв	не прои зв.	часть г.Биробиджан. В Областной больнице есть боксы для лечения больных Covid. Анколог. поликлиника и род. дом для лечения таких больных не оборудованы. Выделен участок КЛ бкВ от ТП 15 до ТП201 (без нагрузки). Повреждение КЛ организацией МУП Водоканал при проведении земляных работ. Сообщено в с.б., полицию. По больницам последствий нет. 29.4.20 устранено.	областная больница(есть второе питание), род. дом(есть второе питание), анколог. Поликлиника (стационара нет), КНС/1115ч.	1115	1,6	17	+9, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Студгородок 110/35/6	T2	27.04.20 15:25	27.04.20 16:11	0:00	28.04.20 0:18	0:00	ДЗТ			В 15-25 звонки потребителей отсутствие э/э по ф.10. По прибытию ОВБ на ПС Студгородок обнаружено отключение В-110, бкВ Т-2 (обесточена 2 С бкВ), отключено положение В бкВ вед. ф.9 (МТО), Ф-10 не отключался. В 16-11 включен СВ бкВ, запитана 2С бкВ, кроме вед. ф.9 (залит в 16:10). Повреждение проходных изоляторов ф А,В,С на вводе ЗРУ-бкВ. Произведена замена, Т2 вкл в работу по норм.сх (0:18).	T1	часть г.Уссурийск, 4270ч., 5 фид./ есть обсерватор (без пациентов)	4270	4	28	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	27.04.20 15:59	27.04.20 16:39	0:04	28.04.20 21:04	0:04	Откл. КУ "Земля"			Вкл без 9ТП, вкл в 16:50 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение головного уч.КЛ"ПС-ЦРП101". Определено МП 945м от ЦРП-101, на участке КЛ 6 ЦРП-101 - опора №2. Произведен монтаж каб. вставки 6 м и 2-х муфт, испытано. Включен по нормальной схеме	ф.40,28 Береговая-2	школа, д.сад/350ч.	350	1,1	15	+6, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	27.04.20 16:17	27.04.20 16:57	1:28	27.04.20 16:57	1:28	МТО	ну	у	Петровичи, Полётное, Прудки. Повреждение на вед. отпайке.	нет/1569ч.	1569	0,5	20	+4, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	27.04.20 16:30	27.04.20 17:06	0:43	27.04.20 22:03	0:43	Откл. КУ "Земля"			Вкл с землей, поиск МП прибором. Оп.1 отгорел шлейф фС, устранено.	нет/70ч.	70	0,1	13	+12, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	22	27.04.20 16:33	27.04.20 17:23	1:32	27.04.20 17:23	1:32	МТЗ	ну	у	СНТ Виктория. При осмотре: на оп.30 ф.С срыв изолятора. Устранено	нет/Оч.	0	0,02	3	4, дождь, гроза, ветер	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		27.04.20 18:21	27.04.20 18:21	1:39	27.04.20 18:21	1:39	ПС Тамбовка:ДФЗ, ИМФ 11км, фВ ПС Михайловка: ДФЗ, ТНЗНП 1ст.	у		Произведен осмотр. Оп.193- гнездо аиста. 28.04.20 на ОП 194 установлена доп. Изоляция, ОП 193 окультурено гнездо, установлена доп. Изоляция, ОП 95 установлено ПЗУ, доп. Изоляция	нет	0	0	0	+12, обл.	
Ам.ЦЭС	110	Волково - Ивановка		27.04.20 19:11	27.04.20 19:11	0:04	27.04.20 19:11	0:04	ПС Волково: ТНЗНП 1ст., ИМФ- 3,7 км ф.В	у		Оп.18 строительство 2 гнезд аистов, шлейф фВ следы перекрытия (ремонт не требуется), под оп.ветки.	нет	0	0	0	+10, пасм.	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	28.04.20 0:01	28.04.20 0:01	0:00	28.04.20 0:01	0:00	ТНЗНП 2 ст, ИМФ 58,5км фВ	у		С 28.4.20 по 29.4.20 ВЛ-110 выводилась в ремонт, установлены ПЗУ на 12-ти опорах.	нет	0	0	0	+1, облачно	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	28.04.20 2:14	28.04.20 2:14	1:11	28.04.20 2:14	1:11	ТНЗНП 2 ст, ИМФ 57,5км фВ	у		С 28.4.20 по 29.4.20 ВЛ-110 выводилась в ремонт, установлены ПЗУ на 12-ти опорах.	нет	0	0	0	0, облачно	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	28.04.20 5:30	28.04.20 6:22	2:28	28.04.20 10:38	29:37	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5ТП. Наклон оп.бб, сслет проводов. Произведена выправка опоры №6б.	школа, свяж, кот / 309 чел	309	0,3	16	+3, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	28.04.20 8:20	28.04.20 8:20	0:03	28.04.20 8:20	69:06	МТО	у		с.Сальское, с.Сухановка. Перегорание ПКТ 10 в КТП 5038 в следствии перекрытия животным (кот) на вводе 10 кВ трансформатора.	нет	0	0	0	+5, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	93	28.04.20 11:35	28.04.20 11:35	1:05	28.04.20 11:35	1:05	МТЗ	у		Произведен осмотр: на оп.93-00/52 ф.В,С сслет шлейфов периодически(опора наклонена). Устранено.	нет	0	0	0	+12, обл.	

Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	18	28.04.20 12:20	28.04.20 15:34	0:58	28.04.20 15:34	0:58	МТЗ-1	ну	ну	с.Привольное, Красная Орловка. На портале повреждение кабельной муфты резервного кабеля, отключен.		в/н башня, п/з / 211чел	211	0,2	8	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	СВ-10	28.04.20 12:24	28.04.20 12:57	1:09	28.04.20 12:57	179:58	МТО			Обесточились 2С 10кВ ПС Раздольное-1 и 1С 10кВ ПС Раздольное-2 (питалась по ремонтной схеме, выведен в ремонт Т1 на ПС Раздольное-2 по плановой заявке). В 12:57 (ч/з 33 мин) на Раздольное-1 вкл СВ-10, запитаны все потребители 2С 10кВ ПС Раздольное-1 кроме ф.8 (питал 1С 10кВ ПС Раздольное-2, 0,42МВт, 444чел, 19ТП, 7 фид. В-10 ф.8 не отключался, выпавших блинк. нет). Повреждение КЛ-10кВ ф.8 стороной организацией (ПримКРПЦ), сообщено в СБ, полицию. В 15:32 (ч/з 3:08) на ПС Раздольное-2 включен Т1, включены все потребители. Проведена проверка РЗА В10 ф.8- уставка МТЗ 800 А, 1,5 с; на СВ 10 МТЗ 2400 А, 1 с. Производится анализ.		больница / 2391чел / 15 фид	2391	2,25	78	+12, пасм
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	8	28.04.20 12:24	28.04.20 15:32	1:54	29.04.20 2:39	155:42	Ав. откл.			Схема ремонтная, по ф.8 была запитана ПС Раздольное-2. Повреждение КЛ-10кВ стороной организацией (ПримКРПЦ), сообщено СБ, полицию. Определено МП 380м от ПС Раздольное-1. Произведен монтаж каб. муфты.	Т1 ПС Раздольное-2	насосная, котельня (есть резерв) / 444чел / 7 фид	444	0,42	19	+12, пасм
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	28.04.20 14:01	28.04.20 15:17	0:45	28.04.20 17:07	98:14	МТЗ	не раб.	ну	с.Кондратенюка. Включен без 1 ТП. В пр.оп.68/4-68/5 падение дерева, без повреждения. Устранено	нет / 250чел	250	0,1	7	+14, пасм	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		28.04.20 14:31	28.04.20 15:31	0:56	28.04.20 16:41	84:52	МТО	ну	ну	Схема ремонтная: выведены ВЛ-110 Ярославка-Ключи с отп. на ПС Дмитриевка, ВЛ-110 Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка (чистка просеки), ПС Дмитриевка запитана от ПС Черниговка по ф.5 . Обесточились ПС 110/35/10 Черниговка, ПС 110/10 Дмитриевка. В 15:31 введена в работу ВЛ-110 Ярославка-Ключи с отп. на ПС Дмитриевка, запитана ПС Дмитриевка; по сети 10 кВ ПС Черниговка. В 16:41, после ввода в работу ВЛ-110 Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка схема приведена в нормальное состояние. В 16:09 включена ВЛ 35 Манзовка-Черниговка на х.х.. Призведен обход, в пр.оп. 14-15, провисание проводов по ф-А и ф-С. 29.4.20 произведена перетяжка проводов.	ВЛ-110 Ярославка-Ключи с на ПС Дмитриевка, ВЛ-110 Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка	больница, котельня / 5670чел / 12 фид	5670	5,6	83	+14, пасм
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	28.04.20 15:51	28.04.20 16:22	24:22	28.04.20 16:22	24:22	ав.откл	нет	у	п.Киевичи. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 700чел	700	1	33	+13, пасм	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	28.04.20 16:15	28.04.20 16:55	0:41	28.04.20 17:48	0:41	МТЗ	ну	ну	с.Чугуевка. Включен до РЛ14 оп.150, без 3-х ТП. В 17:48 включен полностью. Повреждение на вед. участке.	насосная, котельня / 235чел	235	0,1	12	+17, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	29.04.20 3:06	29.04.20 4:34	0:12	29.04.20 4:34	0:12	МТЗ	выв	у	с.Золотая долина. Произведен обход: под КТП-7129 обнаружено животное (кот), со следами воздействия электрической дуги.	нет/570ч.	570	0,7	13	0, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	3	29.04.20 7:45	29.04.20 8:11	1:15	29.04.20 16:15	1:15	МТЗ	выв	ну	п.К-Рыболов. Включен до РС 382, без 9 ТП. Выделен участок КЛ от РС 382 до оп.55,(без нагрузки). В 10:30 оставшиеся потребители запитаны от резерва. В 16:15 отключился повторно.	ф.11	школа, д/с, котельня / 1506чел	1506	1,2	20	+6, ясно
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	6	29.04.20 9:19	29.04.20 9:19	1:19	29.04.20 9:19	576:00	МТЗ-2	у		часть г.Свободный.	нет	0	0	0	+12, обл.	
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясенево		29.04.20 11:59	29.04.20 16:56	0:00	29.04.20 16:56	0:00	МТО	ну	ну	с.Соболиное, Ясенево, Красный Яр, Олон. На оп.67 обнаружено разрушение изолятора по ф.В, провод упал на крюк изолятора, на оп.154 разрушен изолятор ф.С, провод упал на крюк изолятора, на оп.542 разрушение изолятора по ф.А. Устранено.		школы - 2, котельные-2 (резерва нет), насосная / 1067 чел	1067	0,15	8	+15, ветер
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	3	29.04.20 16:15	29.04.20 16:27	5:23	30.04.20 18:33	5:23	МТЗ	нет	ну	п.К-Рыболов. Отключался ранее в 7:45. В 16-15 отключился повторно. В 16-27 включен с двумя выделенными участками (весь потребитель запитан): 1 участок - КЛ-10 от РС-349 оп.36 до РК350 (сторонними лицами производилось сжигание мусора рядом с оп.36, в результате чего был поврежден кабельный спуск. Сообщено в СБ, полицию). 2 участок- КЛ 10 от РС 382 до оп.55(повреждение КЛ-10 на расстоянии 98м от ЗТП 3030, в 00:20 смонтирована каб. вставка и 2 соед. муфты), испытан. По 1-му повреждению установлена 15м каб. вставка. Фидер вкл. по норм. ск.	школа, котельня, д/с / 700чел	700	0,6	12	+12, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	29.04.20 20:54	29.04.20 21:07	3:44	29.04.20 21:07	5:38	МТЗ	нет	у	часть Монакино.	нет/200ч.	200	0,1	6	+15, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	29.04.20 21:05	29.04.20 23:03	0:00	30.04.20 1:22	0:00	Откл. КУ "Земля"			часть Монакино, Богатырка, в 22:38 запитали 3 ТП. В 23:03 включен для отыскания "Земли"прибором. Повреждение на вед отпайке	ф.1 ПС Корсаковка	нет/250ч.	250	0,1	7	+15, пасм.
Хаб.СЭС	110	Николаевская ТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго	С-172	30.04.20 1:42	30.04.20 1:42	1:58	30.04.20 1:42	1:58	ТНЭП 1ст. ИМФ ф.А-12,3 км.	у		В пролёте оп. 58-59 (10,9км) обнаружено упавшее дерево с повреждённой корневой системой (повреждения провода нет).	нет	0	0	0	-3, обл.	

Хаб.СЭС	110	Картель 110/10	В-110 Гайгер	30.04.20 9:28	30.04.20 9:28	2:47	30.04.20 10:26	2:47	ВЧБ	ну	у	Одностороннее отключение, разрыв транзита. В-110 Гайгер включён успешно, ВЧБ выведено, введено опер. ускорение резервных защит. В 17:40 ВЧБ введена в работу, устранён дефект реле напряжения.		нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	30.04.20 14:32	30.04.20 16:24	1:16	30.04.20 16:24	59:50	Ав.откл	выв	ну	с.Романовка. С портала ввода КТП-83008 ф."В,С" сняли ветку.		не / 250 чел	250	0,35	6	+13, ясно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	86	30.04.20 15:08	30.04.20 17:00	0:43	30.04.20 17:00	2:28	МТЗ	ну	не прои зв	г.Биробиджан. Повреждение на ведомственной отпайке		3 котельн, водозабор / 2500 чел	2500	0,9	9	+23, ясно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	30.04.20 15:32	30.04.20 15:50	6:23	01.05.20 13:22	6:23	КУ "Земля"			Лвл=25,6км. Вкл. без ТПП погранзаства (переведена на Д/Г), оставлено до утра (пограничная зона). В 09:30 обнаружено повреждение оп.280 (ж/б, одностоечная, промежуточная) излом ж/б стойки на уровне обволочки. В 13:22 установлена временная опора.		3 п/з / быта нет	0	0,07	3	+21, облач
Ам.ЦЭС	35	Сергеевка - Петровка		30.04.20 16:43	30.04.20 16:44	1:37	30.04.20 19:32	1:37	КУ "Земля"			Обесточена ПС Петровка, запитана от резерва (не полностью - не прошёл по У). Обесточена часть с.Наталино: 320 чел./0,1МВт/12ТП/соц. знач. нет. Оп. №184; № 240; №301; №307 заменили дефектные изоляторы по ф. А. Потребитель запитан по норм. сх.	ф-1 (10кВ) Новотроицкая	больница, котельная / 1228 чел	1228	0,5	37	+23, ясно
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	10	01.05.20 9:55	01.05.20 9:56	5:16	01.05.20 19:59	5:16	МТЗ	нет	ну	Запитан от резерва. Повреждение КЛ на опоре №28 (концевая муфта). Устранено.	ф-6	ОАО Доброфлот/быта нет	0	0,15	1	+11, ясно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	26	01.05.20 10:58	01.05.20 11:50	0:46	01.05.20 14:10	0:46	МТО	ну	ну	с.Ивановка. Вкл. без 4-х ТП. В ТП 01-67 устранили затекание воды.		дет. дом, больн (не контр), котельн. / 7003 чел	7003	1,23	14	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	01.05.20 11:10	01.05.20 11:10	0:00	01.05.20 11:10	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	01.05.20 11:13	01.05.20 11:17	1:05	01.05.20 13:55	1:05	МТО	ну	ну	РП-Усть-Ивановка, Ровное. Вкл. без 13-ти ТП. Оп. 3/4 разрушен изолятор, оп. 7/1 и 3/14 убрали сорочи гнезда. В 13:55 вкл. полностью.		д.интернат, связь, больн. (не контрол.) / 1700 чел	1700	0,6	33	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	01.05.20 11:18	01.05.20 11:18	1:35	01.05.20 11:18	1:35	МТО	у				нет	0	0	0	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	01.05.20 11:20	01.05.20 15:03	1:56	01.05.20 15:03	1:56	МТО	ну	не прои зв	г.Благовещенск. В 11:51 запитано ТП 15-18 от ф-13 Дачная. На оп. 42 перекрытие по гнезду, произведена чистка и замена изоляции. В ТП 13-3 повреждение опорной изол. Т2, перегорание двух ПК-10. (затекание воды) - устранено. Включен полностью в 15:03.		ТП-15-18, котельная с.Плодопитомник/500 чел	500	0,7	23	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	14	01.05.20 11:43	01.05.20 11:43	0:19	01.05.20 11:43		МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	01.05.20 11:43	01.05.20 11:43	0:43	01.05.20 11:43	9:26	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	20	01.05.20 11:43	01.05.20 15:19	0:15	01.05.20 15:19	146:16	КУ "Земля"			с. Ивановка. Повреждение на вед. Уч. (ЛР-90).		котельн. / 35 чел	35	0,03	8	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	17	01.05.20 12:01	01.05.20 12:30	0:00	01.05.20 16:30	3:38	МТЗ	ну	ну	Оп. 260/а/2 (ЛР-511) заменили вязку ф.А.	запитан от ДГ	мост через Амур / быта нет	0	0,1	3	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	01.05.20 12:17	01.05.20 15:42	0:01	01.05.20 15:42	0:01	МТЗ	ну	ну	с.Константиновка. Убрано гнездо сороки оп. 81..		котельн. / 728 чел	728	0,12	10	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	01.05.20 12:31	01.05.20 15:54	1:20	01.05.20 15:54	1:20	МТЗ	ну	ну	г.Благовещенск. Повреждение за вед. уч. (ЛР-30).		Насосная БТЭЦ. / 200 чел	200	0,2	8	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	01.05.20 12:40	01.05.20 12:48	1:38	01.05.20 12:48	1:38	МТЗ	ну	у	с.Волково. Планируется осмотр.		Мост строй площадка / быта нет	0	0,05	6	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	01.05.20 14:24	01.05.20 14:34	0:33	01.05.20 14:34		МТЗ	ну	у	с. Тамбовка, Лермонтовка.		связь / 635 чел	635	0,3	10	+15, дождь
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	1	01.05.20 15:19	01.05.20 15:21	0:30	01.05.20 15:21	0:30	МТЗ	ну	у	г.Свободный. Повреждение на вед. ТП.		нет / 987 чел	987	0,15	6	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф-5 откл. РКЛ (оп.207)	01.05.20 15:56	01.05.20 16:15	1:37	01.05.20 19:02	1:37	МТЗ	нет	ну	п.Тигровый, Орловка. Вкл. без ТП-6812 (п, Тинровый, 32 чел). В пр.оп.328/145-328/146 убрали ветвь дерева.		нет / 47 чел	47	0,05	3	+20, ветер
Ам.ЦЭС	10	РП Придорожное	2	01.05.20 16:04	01.05.20 17:34	6:03	01.05.20 17:34	7:20	МТЗ	ну	ну	с.Привольное. С ТП 14-1 снята ветка.		нет / 200 чел	200	0,08	5	+15, дождь
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	01.05.20 16:11	01.05.20 20:58	1:32	01.05.20 20:58	1:32	КУ "Земля"			Лвл=13,5км. часть с.Некружное, с. Зеленый яр. На оп.115 срыв провода с изолятора, провод касается тела опоры.		нет / 52 чел	52	0,1	6	+22, ветер
Прим.ЦЭС	6	Междуречье 110/6	В-6 Т2	01.05.20 16:18	01.05.20 16:38	0:17	01.05.20 16:38	1:18	Дуг. защита	нет	у	Обесточена 2С-6кВ. Откл. вед. Ф-9 от МТЗ (в ячейке перекрытие животным (кот), повреждение концевой муфты). Вкл. без вед. ф.-9 /в 16:45 запитан от Ф.-2/. В-6 ф.-9 повреждение баков. В 0:05 произведен ремонт В-6, восстановлены цепи РЗА ТТ-6, В-6 ф.9 готов к включению в работу.		Уссурийск, 11600 чел / больниц нет	11600	1,4	10	+22, ветер
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	01.05.20 16:41	01.05.20 16:41	269:09	01.05.20 16:41	269:09	МТЗ	у		с.Ярославка. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+22, ветер
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	11	01.05.20 17:18	01.05.20 17:18	0:59	01.05.20 17:18	0:59	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+15, дождь

Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	01.05.20 17:31	01.05.20 18:01	0:39	01.05.20 18:01	0:39	МТЗ	выв	ну	дачи Сосновка, Корфовский. Повреждение на вед. участке.		дачи	0	0,56	33	+21, ветер
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Васильевка		01.05.20 17:46	01.05.20 18:20	0:00	01.05.20 18:48	0:00	МТЗ	ну	не прои зв	Обесточены ПС Васильевка, Комсомольская (контролируемых больниц нет). ВЛ-35 вкл. без ПС Комсомольская (1200 чел/0,2МВт). В 18:48 вкл. ВЛ-35 Васильевка-Комсомольская, потребитель запитан. Оп.16 снято гнездо 4.05.20	Белогорский р-н (4 нас. пункт.): 4493 чел / 8 фидеров	4493	0,6	42	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	01.05.20 18:11	02.05.20 0:51	0:00	02.05.20 0:51	0:00	Ав.откл	выв	ну	Лвл=16км. с.Степное. На оп.205 обрыв виазы провода ф.А, провод упал на траверсу.	школа, д/с / 250 чел	250	0,1	6	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	01.05.20 18:30	01.05.20 20:29	0:00	01.05.20 21:21	0:00	МТЗ	выв	ну	с.Ивановка. В 19:34 запитано 4 ТП. В 20:29 вкл. без 4-х ТП. В 20:56 включен без 1 ТП. В 21:21 включен полностью. Обход на 2.05.20.	котельная / 909чел	909	0,5	11	+18, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	01.05.20 19:01	01.05.20 20:30	0:05	02.05.20 0:32	0:05	МТЗ	нет	ну	Воздвиженка. Вкл. без 8-ми ТП. В 21:33 включён до РЛ-104 оп.78, без 4-х ТП. На оп.77 гнездо, замыкание фаз "А,В", в пр.оп.75-76 по ф.8 ПС Тимирязевка (не нормальный режим) обрыв провода. Устранено.	нет / 300 чел	300	0,8	12	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	4	01.05.20 19:11	01.05.20 20:43	1:57	01.05.20 20:43	1:57	МТЗ	нет		Повреждение на вед. ТП.	аб.,Уссурийск				+20, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	01.05.20 21:39	01.05.20 21:57	0:01	01.05.20 21:57	0:01	МТО	ну	у	г.Дальнереченск. Планируется осмотр.	школа, котельн, д/с, интернат / 1217чел	1217	0,5	27	+18, дождь, гроза, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	01.05.20 21:49	01.05.20 21:50	1:14	01.05.20 21:50	50:53	Ав.откл	не раб	у		дс / 733 чел	733	0,02	11	+18, дождь, гроза, ветер	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	01.05.20 22:18	02.05.20 1:13	0:10	02.05.20 1:13	0:10	МТЗ	ну	ну	с.Варфоломеевка. В 0:08 вкл до РЛ 24 оп.116,без 8 ТП. В 0:40 включен до РЛ 25 оп.227, без 7 ТП. Повреждение на вед. отпайке.	котельн (есть резерв) / 382чел	382	0,2	10	+14, дождь, гроза	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	57	01.05.20 22:19	02.05.20 1:48	0:55	02.05.20 1:48	0:55	"земля" от КУ			с.Квашино. Повреждение изолятора ф.А на оп.57-00/40. Устранено.	д/с / 219чел	219	0,07	4	+15, облач	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	01.05.20 22:19	02.05.20 0:06	2:34	02.05.20 0:23	2:34	ав.откл	выв	ну	с.Черниговка, Грибное, Горный Хутор. На оп.21 обрыв виазы верхнего провода, провод упал на нижний ф.А, В. В 0:06 включен без 3-х ТП. Устранено.	санаторий / 489чел	489	0,2	7	+18, гроза, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	01.05.20 23:05	02.05.20 4:49	0:00	02.05.20 5:01	0:00	ав.откл	нет	ну	Двл=6,4км. г.Артем. Включен без 17 ТП. В 5:01 включен полностью. Повреждений не выявлено	насосная, больница / 200чел	200	0,5	38	+11, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		01.05.20 23:11	01.05.20 23:11	4:39	01.05.20 23:11	4:39	Западная: ДЗ 1з, ТО, БНН Давыдовка: ДЗ 2з	у		ИМФ 2,9 км ф."А, В, С". 6.05.20 произведен обхо в пролете оп 1-39 (зона показаний приборов), замечаний нет	нет	0	0	0	+11, гроза	
Прим.ЮЭС	110	2Р - Амурская с отп 1Р/тяг		01.05.20 23:42	02.05.20 0:23	0:48	02.05.20 0:23	0:48	2Р: ТО, ДЗЛ Амурская: ДЗ 1з, ДЗЛ ф.В	ну	у	Обесточилась 2С 110/6 кВ ПС Амурская. 2.05.20 обнаружены замечания: По ВЛ 110 2Р - Амурская с отп. 1Р/т оп. 37 в сторону оп. 38 по верхнему проводу сдвоенные полимерные изоляторы, на одном стержне алюминиевые кольца и побелевшие юбки по концам изолятора, второй визуально полностью целый, также имеются подгары провода. По ВЛ 110 Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/т оп.49 в сторону оп.50 подгары на верхнем проводе. Пр.оп. 37-38 и оп. 49 - 50 двух цепный участок ВЛ 110 2Р - Амурская с отп. 1Р/т и ВЛ 110 Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/т опоры одни и те же с разной нумерацией. Устранено 02.05.2020	часть г.Владивостока, 5300чел / Владив. клинич. больница №1 (есть резерв) / 8 фид	5300	4,8	38	+14, гроза, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/тяг		01.05.20 23:42	01.05.20 23:54	0:00	01.05.20 23:54	0:00	НЗЗ 2ст	ну	у	Обесточивалась ПС 1Р/тяг, сбой в движении подвижного состава. по ВЛ 110 Волна ВТЭЦ-1 с отп. на ПС 1Р/т в пр. оп. 4-5 на грозотроссе в середине пролета наброс кабеля, обернул два раза вокруг троса, длина наброса приблизительно 3-4 метра, расстояние от наброса до верхнего провода 1,5 м. Пр.оп. 4-5 трех цепный участок ВЛ 110 Волна ВТЭЦ-1 с отп. на ПС 1Р/т, ВЛ 110 Волна - 2Р и ВЛ 110 Волна - Бурун с отп. Кот 2Р, для снятия наброса требуется отключение ВЛ 110 Волна ВТЭЦ-1 с отп. на ПС 1Р/т и ВЛ 110 Волна - 2Р одновременно. Устранено 02.05.2020	нет				+14, гроза, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	01.05.20 23:50	02.05.20 7:54	0:00	02.05.20 7:54	0:00	МТЗ	нет	ну	г.Б.Камень. Повреждение на вед. СТП1115 ОПН ф.А, выведен из работы.	котельн (есть ДП) / 860чел	860	0,9	30	+12, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	01.05.20 23:50	01.05.20 23:55	0:02	01.05.20 23:55	0:02	МТО	нет	у	г.Б.Камень.	очистные / 270чел	270	0,24	8	+12, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Новый мир		02.05.20 0:11	02.05.20 0:11	0:00	02.05.20 0:11	0:00	ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст	у			нет	0	0	0	+12, гроза	

Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Новый мир		02.05.20 0:19	02.05.20 1:28	0:01	02.05.20 11:00	0:01	Береговая-2: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст	ну	ну	Обесточилась 2С 110/6 кВ ПС Топаз, 1С 110/10 ПС Новый мир. В 0:47 на ПС Топаз включен СВ-6, запитана 2С 6кВ. В 1:28 (ч/з 1:09) на ПС Новый мир включен СВ-10, запитана 1С 10кВ. Обход в 3:38. В 5:39 ВЛ-110 выведена в ремонт. На анкерной оп.43 разрушение гирлянды изоляторов верхнего провода, провод на земле. Устранено, схема восстановлена	нет / 1230 чел / 6 фид	1230	1,3	26	+12, гроза
Прим.ЮЭС	35	С-55 - Гайдамак		02.05.20 0:49	02.05.20 1:15	0:01	02.05.20 12:50	0:01	6/6	нет	ну	На вед. ПС С-55 отключился В-35 Т1, В-35 "Гайдамак не отключался. В 2:31 включен В-35 Т1 с отключенной ВЛ-35 С-55-Гайдамак. Обесточилась 1С 35/6 кВ ПС Гайдамак. Ч/з 26 мин на ПС Гайдамак включен СВ-6, все потребители запитаны. В пр.оп.88-89 обрыв верхнего провода в середине пролета, провод на земле. В 10:37 устранено, в 11:10 на вед.ПС С-55 заменено сгоревшее реле РП-252	ВЛ-35 Волчанец-Гайдамак нет / 2000 чел / 7 фид	2000	3,8	33	+11, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Подъяпольск - Новый мир		02.05.20 0:51	02.05.20 1:17	0:01	02.05.20 1:17	0:01	Н.Мир: 33 Зст	ну	у	Обесточилась 2С 110/10 ПС Новый мир. Осмотр без замечаний.	нет / 30 чел / 1 фид	30	0,03	5	+12, гроза
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	02.05.20 1:31	02.05.20 1:41	0:00	02.05.20 1:41	0:00	МТО	выв	у	п.Волчанец. Планируется осмотр.	ЦТК-22, котельн (есть резерв) / 800чел	800	0,9	11	+10, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	02.05.20 1:59	02.05.20 1:59	0:01	02.05.20 1:59	0:01	МТЗ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+12, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	02.05.20 2:02	02.05.20 9:17	4:35	02.05.20 9:17	4:35	ав.откл	нет	ну	Лвл=7,5км. п.Новый мир. Повреждение на вед.уч-ке	школа, котельн (есть ДГ) / 580чел	580	0,5	10	+10, гроза
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	02.05.20 2:19	02.05.20 2:28	0:01	02.05.20 2:28	0:01	МТО	запрет	у	с.Павло-Федоровка, Авдеевка. Планируется осмотр.	насосная, школа, д/с, котельн (есть резерв) / 420чел	420	0,6	13	+13, дождь, гроза, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	02.05.20 2:53	02.05.20 5:01	0:00	02.05.20 6:44	0:00	ав.откл	нет	ну	с.Ново-Георгиевка, Константиновка, Полтавка. Включен без 2-х ТП. В 6:44 включен полностью. Пр.оп.5-6 следы перекрытия на ветки деревьев	школа, котельн (есть ДГ) / 700чел	700	0,04	13	+12, гроза
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	02.05.20 4:20	02.05.20 6:34	0:00	02.05.20 9:08	0:00	МТЗ	ну		п.Олений. Включен без 6 ТП. В 7:11 включен без 2-х ТП. В пр.оп.133-134 ветка на проводах со склестом проводов, устранили	школа, котельн (есть резерв) / 400чел	400	0,4	14	+11, пасм
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	02.05.20 4:39	02.05.20 4:49	1:13	02.05.20 4:49	1:13	"земля" от КУ			п.Волчанец. Повреждение на вед. участке.	ЦТК-22, котельн (есть резерв) / 800чел	800	0,9	11	+8, пасм
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	02.05.20 4:50	02.05.20 8:20	1:04	02.05.20 13:06	1:04	ав.откл	выв	ну	с.Береговое, п.Рыбачий. На оп.146 срыв изолятора верхн. провода, провод на траверсе, в пр.оп.122-123 обрыв провода ф.А. Устранено. Включен без отпайки на п/л Дубки. В 13:06 включен полностью. Пр.оп.130-131 убрана ветка	насосная, котельн (есть резерв) / 480чел	480	0,3	5	+6, гроза
Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	2	02.05.20 6:11	02.05.20 6:11	0:05	02.05.20 6:11	0:05	МТЗ	у			нет	0	0	0	+12, ветер
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	по ф.26 СП-3	02.05.20 6:20	02.05.20 6:20	1:22	02.05.20 9:52	1:22	МТЗ	ну	ну	Резерв. Убрали ветку оп. 72	нет	0	0	0	+12, ветер
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	02.05.20 6:43	02.05.20 7:34	0:39	02.05.20 7:34	4:06	"земля" от КУ			с.Новгородка, М.Сазанка. Повреждение на вед.уч-ке. (На ПС Свободный оплавлен разрядник ф.А)	ф.7 скважина, интернат, д/с, школа / 670чел	670	0,23	9	+12, ветер
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	02.05.20 7:30	02.05.20 8:10	0:30	02.05.20 8:21	0:30	МТЗ	ну	ну	с.Наталино, Прядчино. Включен до ЛР-12. В 8:21 полностью, причина не установлена	нет / 570чел	570	0,16	10	+8, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	02.05.20 8:14	02.05.20 8:23	0:00	02.05.20 8:23	0:00	МТЗ	ну	у		быта нет	0	0,01	1	+5, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	02.05.20 9:25	02.05.20 10:30	0:01	02.05.20 10:30	0:01	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке	школа / 400 чел	400	0,1	8	+16, ясно
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Златоустовск		02.05.20 11:05	02.05.20 13:02	0:53	02.05.20 19:47	0:53	"земля" от КУ			Лвл-70 км, ф.А-0, Обесточены ПС Златоустовск, Ольгинск, вед.ПС ХЭС. Пр.оп.249-250 упало дерево, без повреждений. Убрано, схема восстановлена	ВЛ-35 Албын - Вахтовый поселок №1 котельные-2 шт, школа-2, дс-2 / 1212 чел / 8 фидеров	1212	0,7	11	+5, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	02.05.20 11:47	02.05.20 13:11	0:00	02.05.20 22:51	0:00	МТЗ	ну	ну	В 12:26 запитано 16ТП из 43. В 13:11 включен без 8ТП. В 14:13 включен без 2ТП. Наклон опоры 261 (установлена в болотистой местности), крайний провод лежит на дереве, склест проводов, провода целые. Устранено.	насосная, котельная, школа / 4268 чел	4268	0,8	43	+24, ясно
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	14	02.05.20 12:09	02.05.20 12:09	0:08	02.05.20 12:09	0:08	МТО	у			нет	0	0	0	+10, сильный ветер

Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	02.05.20 12:18	02.05.20 12:59	0:09	02.05.20 12:59	0:09	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке		быта нет	0	0,01	1	+10, сильный ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	02.05.20 13:27	02.05.20 13:37	2:48	02.05.20 13:37	2:48	МТО	ну	у			школа / 194 чел	194	0,2	5	+15, сильный ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	02.05.20 13:41	02.05.20 14:44	0:00	02.05.20 14:44	0:00	МТО	ну	ну	Пр.оп.48-49 на провода падение дерева, без поврежд. Убрано		котельная / 3000 чел	3000		18	+15, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	5	02.05.20 13:56	02.05.20 18:05	0:06	02.05.20 18:05	0:06	"земля" от КУ	нет		В пр. оп. 9/5-9/6 перекрытие на поросль, почищена просека.		адм-я, напорн.станция / 100 чел	100	0,1	4	+26, ясно
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Водозабор с отпн Береговая	С-126	02.05.20 14:29	02.05.20 14:29	1:03	02.05.20 14:29	1:03	1 ст НЭП	у		ИМФ, ф.А (верхний провод), L=9,06 км от ПС 500 кВ Комсомольская, 3.05.20 обход без замечаний. Запланирован дополнительно верховой осмотр ВЛ в пролётах 35-55, для определения состояния провода и грозотроса		нет	0	0	0	+15, сильный ветер
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	02.05.20 14:31	02.05.20 14:31	2:38	02.05.20 14:31	2:38	МТО	у				нет	0	0	0	+15, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	02.05.20 14:38	02.05.20 15:53	0:56	02.05.20 15:53	0:56	Ав.откл	нет	у			котельные - 3, школа / 1289 чел	1289	0,01	11	+25, ясно
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	2	02.05.20 14:58	02.05.20 15:16	0:55	02.05.20 15:56	2:33	"земля" от КУ			Включен без БТП. В 15:56 полностью. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 150 чел	150	0,1	12	+30, ясно
ЭС ЕАО	10	Столбовое 35/10	61	02.05.20 15:21	02.05.20 17:11	1:05	03.05.20 14:56	2:32	Ав.откл	ну	ну	Обеспечен резерв без ЗТП (СЗО запитаны). Выведен из работы уч-к от оп. 61-02/132-237, в 17:23 все запитано. Упала оп.61-02/165. 3.05.20 установлена времен.опора, схема восстановлена	ф.4 Амурзет	котельная, школа, дс, связь / 1350 чел	1350	0,38	12	+23, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	8	02.05.20 15:36	02.05.20 16:26		02.05.20 23:16		МТЗ	ну		Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение концевой кабельной разделки на оп. 5/2. в сторону ТП-2042. Устранено.	ф.14 ПС Лесозаводск	насосная / 1420 чел	1420	0,4	4	+24, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф.19 в ТП-7171 откл-ся В-6 кВ в стор ТП-7172	02.05.20 16:08	02.05.20 16:46	2:27	02.05.20 16:46	2:27	Ав.откл	нет	у			нет / 150 чел	150	0,01	8	+24, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	02.05.20 16:54	02.05.20 19:00	0:33	03.05.20 0:39	0:33	Ав.откл	нет	ну	Включен без ЗТП. В 19:54 включен без ТП5158 (перекрытие в РУ 0,4 сторели ТТ-0,4, АВ-0,4 2шт). Устранено в 0:39.		школа, котельная / 285 чел	285	0,1	15	+31, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	02.05.20 17:36	02.05.20 17:58	0:00	03.05.20 1:01	0:00	Ав.откл	выв	ну	Включен без ТП-7366, повреждение КЛ от РТ-1 до Т-1. Устранено.		котельные - 3, школа / 1289 чел	1289	0,01	11	+22, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	10	02.05.20 18:00	02.05.20 19:31	2:23	02.05.20 19:31	2:23	"земля" от КУ			В 19:15 включение до Р-2 усп. (включено 2 ТП РСК, осталось погашено 4ТП, из них 2 Вед. и 2 РСК). В пр.оп.88-89 под линией упавшее, подгоревшее дерево. В 19:31 включен полностью		нет / 189 чел	189	0,2	6	+15, сильный ветер
Хаб.СЭС	110	К - ГПП-1 с отп ГПП-2	С-77 (№1)	02.05.20 18:51	02.05.20 18:51	0:03	02.05.20 19:05	0:03	НЭП 1,2 ст	выв	у	Обесточенных потребителей нет (На ГПП-1 работа АВР-6 усп, на ГПП-2 на 1сш-110 нагрузки нет). 3.05.20 осмотр без замечаний. 6.05.20 закончен осмотр, в пролете 17-18 необходим доп. верховой осмотр для определения габарита дерева с проводом. Опора №7 необходим верховой осмотр, для оценки возможного перекрытия в следствии жизнедеятельности птиц(сороки). Срок выполнения верхового осмотра до 15.05.20	ГПП-1 АВР-6	з-д Амурметалл	0	0		+15, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	02.05.20 19:43	02.05.20 19:44	0:11	02.05.20 19:44	1:03	ав.откл	ну	у			школа / 184 чел	184	0,2	11	+15, гроза
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	02.05.20 20:46	02.05.20 23:00	10:35	03.05.20 4:19	10:35	Ав.откл	нет	ну	В 22:48 включен до РКЛ оп.147, запитано 19 ТП. В 23:00 вкл. без 3-х ТП. В КТП 5221 поврежден проходной изолятор Ф А. Устранено.		котельная / 1519 чел	1519	1,67	52	+17, гроза
Прим.СЭС	6	Ново-Сысоевка 35/6	9	02.05.20 21:04	02.05.20 21:04	3:06	02.05.20 21:04	3:06	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	02.05.20 21:19	02.05.20 22:24	0:57	02.05.20 22:24	1:39	МТЗ	ну	у	Варфоломеевка. 6.05.20 произведен обход. В пролете ОП 45-46, 56-57 необходима чистка просеки		нет / 212чел	212	0,2	8	+15, гроза
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	02.05.20 21:20	02.05.20 21:57	0:12	02.05.20 21:57	0:12	ав.откл	нет	у	часть п.Кипарисово.		нет / 30 чел	30	0,25	52	+17, гроза

Прим.СЭС	110	Молодёжная 110/35/6	СВ-110, В-35 Т1	02.05.20 21:24	02.05.20 21:27	1:03	02.05.20 21:43	2:57	В-35 Т1 откл. от НЗЗ, МТО. СВ-110 откл. от НЗЗ, МТО	ну	у	Одновременно откл-сь ВЛ-110 Молодёжная - Чугуевка (НЗЗ 2ст.; ИМФ-58 км Ф-"В"). Обесточена ПС-220/110 Чугуевка (ЛПС-35: ПС Уборка, ПС Самарка, ПС Октябрьская, ПС Соколовка, ПС Фадеево, ПС Извилинка, ПС Бреевка), 1сш-6кВ ПС-110 Молодёжная (схема ПС до откл-я: включены В-35-Т1, В-35-Т2, СР-35, по 35 кВ тр-ры работали в "кольце", отключен СВ-6). В 21:27 (ч/з 3 мин) ПС Чугуевка отключён В-110 Молодёжная, включён в работу АТ-1, ПС Чугуевка запитана полностью. Оставалась обесточена 1С-6кВ на ПС Молодёжная 12744 чел., 5,64 МВт. В 21:43 ПС Молодёжная произведён осмотр оборудования, замечаний нет, включен СВ-110. Все потребители запитаны. В 22:31 включён В-35 Т1, после осмотра. Осмотр ВЛ-110 пр. оп. 1-10, замечаний нет, в 1:38 ВЛ-110 вкл. в работу по норм. сх.	ПС Чугуевка АТ-1	г.Арсеньев и пригород: 26193 чел.	26193	17,2	331	+15, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	02.05.20 21:24	02.05.20 22:02	0:21	02.05.20 22:02	0:38	МТО	ну	у	Чугуевка.	насосная, котельная-4, детдом, ИТК/1112чел	1112	1,46	11	+15, гроза	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	02.05.20 21:24	02.05.20 22:02	1:28	02.05.20 22:02	1:28	МТО	ну	у	Чугуевка.	насосн. котельн. / 235 чел	235	1	12	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	8	02.05.20 21:35	03.05.20 5:14	0:00	03.05.20 21:36	0:00	МТЗ	выв	не прои зв	Хороль. Разрушены баки В-10 ф.-А.С. Потребитель запитан о резерва. Устранено.	Ф-1 ПС Новодевица	нет	0	0,03	1	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	02.05.20 21:44	03.05.20 3:09	6:49	03.05.20 6:19	6:49	КУ "Земля"	нет		Синий гай, Искра, Майское. В 21:58 запитано ЗТП. В 3:09 включён полностью для поиска земли прибором. Пробой разрядника Ф-"В" на ТП-7110, в 6:19 разрядник выведен из схемы,	котельная-2, психдиспансер/ 831чел	831	0,2	12	+20, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Хвальнка 35/10	1	02.05.20 22:01	02.05.20 22:01	0:17	02.05.20 22:01	3:43	МТЗ	у			нет	0	0	0	+21, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	02.05.20 22:03	02.05.20 22:03	0:03	02.05.20 22:03	0:03	МТЗ	у			нет	0	0	0	+21, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	02.05.20 22:17	02.05.20 23:23	2:40	03.05.20 3:53	2:40	КУ "Земля"	выв		Ивановка. Вкл. без ТП-6818, повреж. прох. изрол. Ф.-С. Устранено..	2 котельн. / 631чел	631	0,57	24	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	02.05.20 22:19	02.05.20 23:11	0:22	02.05.20 23:11	0:22	КУ "Земля"			Раздольное, Кипарисово-1. Самоустранилось.	котельн, водозаб. / 508чел	508	1	16	+16, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	02.05.20 22:34	03.05.20 2:45	3:24	03.05.20 2:45	3:24	Ав.откл	не раб	ну	При РПВ "земля". г.Уссурийск. Вкл. в 2:45, "земля" самоустранилась.	котельн. /200 чел	200	0,16	5	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по Ф-19 в ТП-7171 отк. В-6 в стор. ТП-7172	02.05.20 22:44	03.05.20 0:34	3:27	03.05.20 4:58	3:27	Ав.откл	нет	ну	с. Бровнички, с. Серебряное. В 00:34 вкл. без 3-х ТП. В 04:58 включено. Повреждение на вед. ТП.	нет / 150 чел	150	0,01	8	+15, пасм	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	02.05.20 23:05	02.05.20 23:05	0:09	02.05.20 23:05	0:09	МТО	у		произвели обход 06.05.20. Замечаний не обнаружено.	нет	0	0	0	+15, гроза	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	02.05.20 23:05	02.05.20 23:05	0:04	02.05.20 23:05	0:04	МТО	у		Произвели обход пр. оп. 1-73 замечаний не обнаружено. 7.05.20 произведен обход. В полете оп 24-25, 27-28 необходима чистка просеки	нет	0	0	0	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	В-10 Т2	02.05.20 23:20	03.05.20 0:50	0:40	03.05.20 0:50	0:40	МТЗ	выв	у	неселект. Обесточивалась 2С-10кВ (блиннеров и откл. фидеров нет). По ф.8 Разрушены баки В-10 ф.-А.С. (отключение 2.05.20 в 21:35, устранено 3.05.20 в 21:36)	котельн. / 178 чел	178	0,1	8	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	1	02.05.20 23:20	03.05.20 4:10	1:04	03.05.20 4:10	24:11	МТЗ	выв	у	п.Хороль. Обход без замечаний.	нет / 60 чел	60	0,03	3	+15, гроза	
Хаб.СЭС	10	Таежная 35/10	13	02.05.20 23:30	03.05.20 0:57	1:12	03.05.20 17:58		Ав.откл	выв	ну	г.Комсомольск на Амуре. Повреждение КЛ к ТП-348 (концевая муфта). Потребитель запитан полностью. Устранено, схема восстановлена	птицефабр. / быта нет	0	0,1	3	+9, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Агрокомплекс 110/35/10	В-35 Т2, СВ-35, В-35 Дубки №2.	02.05.20 23:34	03.05.20 1:35	1:07	03.05.20 11:55	1:07	В-35 Т2: ав. откл, работа Дуг. защ. В-35 Дубки №2: МТО, МТЗ. СВ-35: раб. Дуг. защ.			Т2 по стороне 110/35, Т1 по стороне 110/10. Обесточена ВЛ-35 Агрокомплекс-Дубки №1. На ПС Дубки отключился В-10 Т2. На ПС Ленинская отключился В-10 Т2. Обесточены ПС Ленинская, Дубки. В 1:32 включён В-35 Т2. В 1:35 включён В-35 Дубки №2, запитана ПС Дубки. В 1:42 вкл. В-35 Дубки №1. В 2:50 (ч/з 3ч 16 мин) запитана ПС Ленинская. Проведена проверка РЗА. Произведена чистка изоляции верх.втыч.конт в стор шин на СВ-35 и РС-35, схема восстановлена	РусАгро / быта нет	0	1,51	21	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Дружба		02.05.20 23:37	02.05.20 23:37	0:25	02.05.20 23:37	0:25	МТО	у			нет	0	0	0	+16, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	1	02.05.20 23:37	02.05.20 23:37	4:04	02.05.20 23:37	4:04	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, гроза	
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	02.05.20 23:55	03.05.20 7:42	2:39	03.05.20 7:42	2:39	КУ "Земля"			часть с.Некруглое, с. Зеленый яр. Оп. 112 разрушение изолятора по Ф"С", провод упал на землю.	нет / 52 чел	52	0,1	6	+16, гроза	

Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	03.05.20 0:02	03.05.20 0:12	2:16	03.05.20 1:37	2:16	КУ "Земля"			Раздольное, Кипарисово-1. Вкл. без 5-ти ТП. Вкл. в 1:37. Повреждение на вед. участке.	котельн, водозаб. / 508чел	508	1	16	+16, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	03.05.20 0:14	03.05.20 0:17	0:08	03.05.20 0:17	0:08	Ав.откл	нет	у	п.Оленевод.	котельн. / 240 чел	240	0,2	6	+16, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	03.05.20 0:22	03.05.20 0:26	0:21	03.05.20 0:26	0:21	Ав.откл	выв	у	с.С-Алексеевк, с.Байкал.	нет / 165 чел	165	0,1	6	+16, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	5	03.05.20 0:25	03.05.20 0:28	1:01	03.05.20 0:28	44:43	МТЗ	нет	у	Уссурийск.	котельн. / 600 чел	600	0,02	7	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	8	03.05.20 0:25	03.05.20 0:32	1:00	03.05.20 0:32	1:00	МТЗ	нет	у		быта нет	0	0,1	3	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	03.05.20 0:30	03.05.20 0:35	0:48	03.05.20 0:35	0:48	МТЗ	нет	у	с.Ивановка.	коельн. / 880 чел	880	0,4	16	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	03.05.20 0:51	03.05.20 2:47	0:43	03.05.20 17:16	19:57	МТЗ	не раб	ну	п.Хороль. Вкл. без ТП-2663. Оп.204/21/26 разрушение изолятора ф.А, провод лежит на траверсе. Устранено, все включено	кот, водоз. /482чел	482	0,7	14	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Дружба		03.05.20 0:57	03.05.20 0:57	0:05	03.05.20 0:57	0:05	МТО	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+14, гроза, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	03.05.20 1:06	03.05.20 2:39	1:33	03.05.20 2:39	1:33	Ав.откл	нет	у	с.Новое.	нет / 200 чел	200	0,1	3	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	03.05.20 1:23	03.05.20 2:15	1:40	03.05.20 2:15	1:40	МТЗ	ну	у	п.Ярославка.	котельн, скваж. /309чел	309	0,5	19	+15, гроза, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	03.05.20 1:57	03.05.20 1:59	0:07	03.05.20 1:59	0:07	МТЗ	выв	у	п.Ярославка.	котельн, скваж./1781чел	1781	1	25	+15, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	03.05.20 2:33	03.05.20 3:52	0:43	03.05.20 18:19	0:43	МТЗ	выв	не прои зв	часть г. Фокино. В 3:52 вкл. без 7-ми ТП. В 4:13 отключена отп. от ТП82040 в сторону ТП82022 (3 погран.заст. -КТП82016, ТП82013, КТП2043П на ДТ). Все потребители запитаны. Обход ВЛ уч-ка от ТП-82040 до ТП-82013 без замечаний. В 18:19 включено. Повреждение на вед.КТП-2043П	3п/з / 3900 чел	3900	1	16	+14, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	03.05.20 2:34	03.05.20 8:55	1:09	03.05.20 8:55	3:10	КУ "Земля"			п.Хороль. На оп.116 обрыв ввязки провода фаза-"С", провод упал на траверсу. Устранено	нет / 345 чел	345	0,28	11	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	03.05.20 5:33	03.05.20 7:50		03.05.20 15:25		КУ "Земля"			часть п.Ярославка, часть п.Дальзавод. Вкл. без 5-ти ТП. Излом оп.209/44 (дерева на жб прист) при прохождении низового пала. В 11:06 включен без одного ТП. Опора заменена, все включено	скважина / 309чел	309	0,2	16	+12, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	9	03.05.20 9:33	03.05.20 12:26	4:10	03.05.20 12:26	4:10	"земля" от КУ	выв		Оп.250 обнаружен обрыв ввязки ф.А, провод лежит на траверсе. Устранено	школа / 710 чел	710	0,19	17	+8, пасмурно	
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	03.05.20 10:32	03.05.20 13:26	1:47	03.05.20 13:26	1:47	"земля" от КУ	выв		В КРУН-6 обнаружено повреждение проходного изолятора. Устранено	котельная, связь, в/ч / 1019 чел	1019	0,15	11	+14, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	03.05.20 12:25	03.05.20 12:35		03.05.20 12:35		МТЗ	выв	у		нет / 3900 чел	3900	1	16	+16, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Новый Мир 110/10	СВ-110	03.05.20 13:12	03.05.20 13:12	4:40	03.05.20 13:12	4:40	НЗЗ 2ст	у		Информация была передана в ЦДИАС в 16:25, так как инфор-я о посадке напряж в сети 110 кВ пришла от РДУ в это время, погашения и других отключений не было в сети РСК	нет	0	0	0	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	03.05.20 15:25	03.05.20 16:55	1:36	03.05.20 18:58	1:36	МТО	нет	ну	Обеспечен резерв без БТП. В 18:58 полностью. Повреждение на вед.КТП	ф.25	котельная-2, школа, насосная, связь / 595 чел	595	1	24	+18, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	22	03.05.20 16:12	03.05.20 18:30	0:23	03.05.20 18:30	0:23	"земля" от КУ			Оп.25 разрушен изол ф.А, провод на траверсе. Устранено	быта нет	0	0,02	8	+14, ветер	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	76	03.05.20 22:58	03.05.20 23:34	0:00	07.05.20 17:00	0:00	МТО	выв	ну	Биробиджан. Запитан от резерва. Повреждена КЛ 6 от ПС ЧТФ до ТП-1 яч.1. /4.5.20 определено МП- 40 м от ПС ЧТФ, 5.5.20 получено согласование. 6.05.20 проведены зем. работы. Кабель разрезан, испытан. 7.05.20 повреждение устранено	ф-93	нет / 2075 чел	2075	0,3	4	+11, пасм
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	6	04.05.20 2:35	04.05.20 2:35	0:56	06.05.20 0:46	0:56	МТЗ	выв	ну	Находился на ХХ. Повреждение головного уч.КЛ. Определено МП: КЛ №1 920 м от ПС Муравейка, по КЛ №2 1007 м от РП-2. Устранено	нет	0	0	0	+9, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	5	04.05.20 3:59	04.05.20 4:42	0:10	04.05.20 4:42	0:10	МТЗ	ну	ну	Лесозаводск. Повреждение на вед. отп. ПЗ "Черная речка".	нет / 25 чел	25	0,03	2	+6, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	04.05.20 5:15	04.05.20 8:12	3:22	04.05.20 16:00	27:30	МТЗ	ну	ну	с Крауновка. В 06:57 запитали 3 ТП от Ф-10 ПС Корсаковка. Оп.41 сильный наклон, провода касаются деревьев, требуется выправка опоры. Разрезаны шлейфа оп. 50, потребитель запитан полностью (от резерва). Оп.перустановлена, сх.восстановлена.	Ф-10 ПС Корсаковка.	котельн. / 700 чел	700	0,6	12	+5, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	04.05.20 5:35	04.05.20 7:11	0:30	04.05.20 13:27	0:30	ав.откл	нет	ну	Вкл без 12 ТП, вкл в 9:00 без 10 ТП, вкл в 10:30 без 2ТП, вкл в 11:40 без 1ТП, вкл в 13:27. ТП 5212 заменен поврежденный прох.изол фВ,	Ф-11 ПС Раздольное-1	кот /1519чел	1519	1,6	52	+8, дождь

Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	04.05.20 6:25	04.05.20 15:07	0:07	04.05.20 15:07	0:07	ав.откл	выв	ну	В КРУН-10 заменены поврежд.прох.изоляторы ф.В,С. Частичный осмотр ВЛ (пр 1-70) без замечаний.		кот, насосн, телефон / 480 чел	480	0,33	5	+9, дождь
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		04.05.20 7:38	04.05.20 7:38	0:54	04.05.20 7:38	0:54	1ст.ТНЭНП. ИМФ 29,8км фВ.	у		Произведен осмотр. Оп..204 новое гнездо аиста, следы жизнедеятельности. Гнездо окультурено.		нет	0	0	0	+5, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	04.05.20 7:54	04.05.20 8:35	0:03	04.05.20 9:24	0:03	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5 ТП, вкл в 9:24. Повреждение на ведомственной отпайке. Вкл в 16:04		котельн. / 279 чел	279	0,4	10	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	9	04.05.20 8:20	04.05.20 8:43	3:41	04.05.20 8:43	3:41	КУ "Земля"	выв		Повреждение на ведомственной отпайке.		кот (на ДГ) / 710 чел	710	0,2	17	+5, пасм
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	04.05.20 8:30	04.05.20 10:03	0:01	04.05.20 19:10	0:01	КУ "Земля"			Вкл без 2ТП, вкл в 10:16 без 1ТП (п/з на ДГ), вкл в 19:10. Земля самоустранилась.		шк.кот, п/з / 200 чел	200	0,01	5	+6. пасм
Прим.ЮЭС	110	Подъяпольск - Новый мир		04.05.20 10:58	04.05.20 11:08	22:11	04.05.20 12:04	26:09	Н.Мир: 3НЗ 2ст; Под: НЗЗ 2ст	ну	у	С обесточиванием потребителей 2 сш 10 кВ ПС Новый мир.	ПС Н.Мир Т1	нет/ 30 чел/ 1 фид/5ТП	30	0,3	5	+11, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	04.05.20 12:10	04.05.20 12:34	3:47	04.05.20 12:40	6:03	МТО	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 12:40. Повреждение на ведомственной отпайке.		школа, д/с, кот, таможня/279 чел	279	0,3	12	+4, дождь
Прим.ЮЭС	110	Подъяпольск - Новый мир		04.05.20 12:31	04.05.20 12:39	0:13	04.05.20 21:28	0:13	Н.Мир: 3НЗ 2ст; Под: НЗЗ 3ст	ну		С обесточиванием потребителей 2 сш 10 кВ ПС Новый мир. Произведен осмотр. Пр.оп.51-52 провисание ВОЛС (принадлежит Ростелекому), при ветре забросило на провод средней фазы. /20:09 работы окончены, ВЛ введена в работу/ Устранено	ПС Н.Мир Т1	нет/ 30 чел/ 1 фид/5ТП	30	0,3	5	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	04.05.20 19:34	04.05.20 19:46	0:15	05.05.20 0:10	0:15	МТЗ	ну		Вкл без ТП-80083, поврежден трансформатор 180 кВА, трансформатор один. В 00:10 заменен (на 180 кВА), все включено		телопункт, поликлин, д.дом/ 270 чел	270	0,28	14	+13, ясно
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясневый		05.05.20 2:09	05.05.20 5:53	0:02	05.05.20 5:53	0:02	"земля" от КУ			На оп. 154 обнаружен разрушенный изолятор ф."С". Устранено		школы - 2, котельные-2 (резерва нет), насосная / 1067 чел	1067	0,15	8	+3, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 35/10/6	28	05.05.20 12:35	05.05.20 15:58	2:45	05.05.20 15:58	2:45	МТО	выв	не прои зв	Оп. 119/18/9 отгорел шлейф фВ, устранено.		кот/ 80 чел	80	0,1	5	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	05.05.20 15:30	05.05.20 18:04	0:01	06.05.20 15:46	0:01	Ав.откл	выв	ну	Вкл без 2 ТП. Оп. 28 обнаружена проволока между проводом и траверсой, под опорой ворона, устранено (19:42), при вкл земля. В 0:47 выделен уч-к без нагрузки от оп.87 до оп.164, все запитано. В пр. 113-114 убрано дерево с проводов, провод не поврежден	ф.29 ПС Береговая-2	кот/ 100 чел	100	0,2	6	+15, ветер
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая		05.05.20 20:55	05.05.20 20:55	3:07	05.05.20 20:55	3:07	ДЗ 1 зона, МТО	у				нет	0	0	0	+8, сильный дождь, гроза
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		05.05.20 20:55	05.05.20 20:55	0:00	05.05.20 20:55	0:00	ДЗ 1 зона	у				нет	0	0	0	+8, сильный дождь, гроза
Прим.ЗЭС	35	Евгеньевка 35/10	Т1	05.05.20 21:15	05.05.20 22:52	1:24	14.05.20 17:26	1:24	В-35-Т1: ДЗТ, МТЗ	выв	ну	Обесточена 1сш-10 кВ (однотранс-ф-я ПС). Осмотр зоны ДЗТ без замечаний, в 22:15 при включении В 35 Т-1 выключатель отключился от ДЗТ Т-1. В 22:52 потребитель запитан по сети 10 кВ по ф.19 ПС ЗСМ. Обрыв обмотки ф.С в тр-ре (4МВА). /6.5.20 произведена выемка активной части, подтвержден обрыв ВВ обмотки ф.С. 7.05.20 демонтирован старый тр-р, доставлен и разгружен новый, работы ведутся согласно графика. /произведена сушка масла, 14.5.20 в 17:26 Т1 вкл на ХХ, в 17:58 под нагрузку/.	ф.19 ПС ЗСМ	котельная, дс, школа / 6371 чел	6371	1	41	+8, сильный дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	3	06.05.20 0:14	06.05.20 2:35	5:16	06.05.20 2:35	5:16	"земля" от КУ			Наклон оп.47/2, провод касается веток. Устранено		нет / 116 чел	116	0,04	6	+10, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		06.05.20 0:26	06.05.20 0:26	0:23	06.05.20 0:26	0:23	ТНЭНП 3 ст	у		ИМФ ф.С 12,3 км ОП 109 следы жизнедеятельности птиц на шлейфе		нет	0	0	0	+10, ясно
Ам.ВЭС	110	РГРЭС - Михайловка		06.05.20 4:20	06.05.20 4:20	0:00	06.05.20 4:20	0:00	Мих: ДФЗ, 1 ст ТНЭНП	у		ИМФ ф.С 36,9 км. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+10, ясно
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Благовещенская с отп Чигири, Кооперативная	№1	06.05.20 5:56	06.05.20 5:56	13:36	06.05.20 5:56	13:36	БТЭЦ: ВЧБ, Благ-я: 1 ст ТНЭНП	у		ОП 17 строительство нового гнезда, на траверсе ветки, проволока		нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	06.05.20 6:10	06.05.20 9:44	0:00	06.05.20 14:31	0:00	ав.откл	ну		В пр. 22-23 обрыв верхнего провода. 9:15 повреждение устранено, при включении "Земля" обход продолжен. В 9-44 включили до оп.72 (запитано 21 ТП). В 11-11 включен с "Землей" для отыскания прибором. ОП 102 ф.В заменили разрушенный изолятор		насосная / 200 чел	200	0,9	38	+8, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Новороссия 35/6	7	06.05.20 10:33	06.05.20 12:57	4:18	06.05.20 17:02	4:18	КУ, земля			с.Центральное, с.Новая Москва, с.Смяличи. На ОП 13 убрана проволока	ф.3 ПС Новороссия	нет/100ч.	100	0,1	10	+14, ясно

Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	В10 Т1	06.05.20 12:13	06.05.20 13:10	2:13	06.05.20 13:10	2:13	МТЗ		у	Обесточена 1С 10кВ. При осмотре обнаружен блинкер по вед ф.7 (МТЗ, выключатель включен). 13:10 В10 Т1 включен, запитана 1 С 10кВ без вед ф.7 (нагрузка перезапитана от резерва в 14-40). Проверка РЗА без замечаний. Произведена ревизия привода В-6 кВ ф7 (затрудненный ход штока катушки отключения, замечание устранено).Неселект	часть г.Уссурийск./9 фидеров	400	1,2	13	+16, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	4	06.05.20 15:11	06.05.20 21:25	0:05	06.05.20 21:25	0:05	МТО	нет	не прои зв.	Падение оп. 5/10 (болото), произведена выправка оп.	нет/150ч.	150	0,1	3	+19, ясно	
Прим.ЮЭС	6	178Ф 110/10	31	06.05.20 16:15	06.05.20 16:56	0:00	07.05.20 16:48	0:00	МТО	нет		Вкл с выделенным уч.КЛ без нагрузки (ТП-82146-ТП-82117). 7.05.20 повреждение устранено	нет, 400ч.	400	0,4	9	+16, ветер	
Ам.СЭС	6	Ключевая 220/35/10	12	06.05.20 16:50	06.05.20 16:50	0:00	06.05.20 16:50	0:00	МТО	у		Произведен осмотр, пр.оп.18-19 упавшее дерево (под ВЛ); поврежденный оборудования нет.	РРС / быта нет	0	0,01	1	+19, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	по ф.1 РП Пуциловка ф.5	06.05.20 19:38	07.05.20 2:56	0:38	07.05.20 2:56	0:38	МТЗ	нет	ну	Падение оп.37 в болотистой местности; оп.переустановлена.	нет/100 чел	100	0,1	3	+10, ясно	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		07.05.20 0:32	07.05.20 0:32	1:25	07.05.20 0:32	1:25	ТНЗНП 1,2ст ИМФ 18,1км фВ	у		Гнезда на ВЛ. Осмотр 10.5.20	нет	0	0	0	+7, облачно	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		07.05.20 2:01	07.05.20 2:01	9:22	07.05.20 2:01	12:15	ТНЗНП 1 ст ИМФ 60 км фС	у		оп.353 гнездо, ветки на траверсе. 8.05.20 устранено по заявке.	нет	0	0	0	+7, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка 35/10	2	07.05.20 6:43	07.05.20 9:30	0:07	07.05.20 10:36	0:07	МТЗ	ну	не прои зв	С/х техникой сбита ж/б оп. 62. Сообщено в с.б., полицию. Вкл в 9:30 с выделенным уч.без нагрузки; вкл в 10:36. Произведена замена оп.	ф.4 ПС Полевая школа, насосн, кот/ 186 чел	186	0,2	6	+5, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Городская 35/10	28	07.05.20 7:03	07.05.20 7:35	0:00	07.05.20 16:34	51:29	МТЗ	выв	не прои зв	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ ТП65-ЦРП5 (без нагрузки). Определено МП- 145м. от ЦРП 5. Устранено(произв.монтаж каб.вставки).	школа, д/с/ 1244 чел	1244	0,3	1	+5, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Залив 110/35/6	В-6 Т1	07.05.20 8:04	07.05.20 9:17	0:06	07.05.20 9:17	1:14	блинкера: защита шин, внешнее отключение	у		С обесточиванием 1 С 6кВ. Осмотр: ф4, вед, откл от 33, АПВ ну; ф2, вед. бл.33, АПВ усп; ф6 вед, бл.33, АПВ усп. В 9:17 1С вкл на ХХ, в 9:20 под нагрузку, кроме вед. ф.2,4,5,6. (ф5 вед откл от 33 при наборе нагрузки). / в 10:01 вкл ф2, в 10:24 вкл ф4/. В 10:33 В6 Т1 отключился повторно одновременно с вед. ф.4 при наборе нагрузки. В 10:36 вкл В6 Т1, 1С 6кВ запитана без вед. ф.2,4,5,6. (в 11:02 вкл ф2, в 12:18 ф4, в 13:14 ф5, в 11:45 ф6); повреждение на вед ф2 и ф4 (в сетях потребителя). Проверка защит не планируется. 33 по ф.2. и. 4 работатал по разным фазам.	1,8 МВт/4400чел./7 фид/ объектов Covid нет	4400	1,8	10	+13, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	07.05.20 10:10	07.05.20 10:52	1:11	07.05.20 10:52	1:11	МТЗ	ну	ну	с.Ильинка. Повреждение на вед отпайке	нет/599ч.	599	0,5	9	+12, ясно	
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Мучная		07.05.20 13:15	07.05.20 13:15	1:01	07.05.20 13:15	1:01	ПС Спасск: ДЗ 1ст., АПВ усл. ИМФ- 34 км, ф.А	у		Произведен осмотр. Оп 69 (на траверсе фА) и на макушка опор 71, 74, 75, 78 гнезда аистов.	нет	0	0	0	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	07.05.20 13:17	07.05.20 13:17	1:01	07.05.20 13:17	10:41	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет/150ч.	150	0,1	9	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	17	07.05.20 13:20	07.05.20 14:38	0:00	07.05.20 23:47	0:00	МТО	выв	не прои зв.	Потребителю обеспечен резерв. Определено МП- 1708м от ПС Океанариум. Повреждение на ведомственном участке (НОК Океанариум).	ф.18 Океанариум	нет/0ч.	0	1,6	1	+21, ясно
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	18	07.05.20 13:41	07.05.20 14:38	10:29	07.05.20 14:38	10:29	МТО	выв	у	Откл при переводе нагрузки потребителем.	нет/0ч.	0	1	1	+22, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	24	07.05.20 13:42	07.05.20 13:42	0:35	08.05.20 14:50	60:07	МТО	выв	не прои зв.	Выделен участок КЛ от ТП1702 до ТП1703 (без нагрузки), определено МП- 41м от ТП1702. Устранено.	АВР на ф.23 Океанариум	нет/0ч.	0	0,4	3	+22, ясно
Хаб.СЭС	10	Таежная 35/10	2	07.05.20 14:30	07.05.20 15:27	1:28	07.05.20 23:26	1:28	МТЗ	нет	ну	Вкл без ТП369 (насосн, не работает), повреждение КЛ на уч. "ТП 368-369", МП- 50м от ТП 368, произведен ремонт, схема восстановлена (23:26)	птицефабр/ быта нет	0	0,05	6	+22, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Георгиевка 35/10	1	07.05.20 14:52	07.05.20 14:52	0:00	07.05.20 14:52	0:00	МТЗ	у		Пр. оп. 26 - 26/1 провис провода ф.Б. Оформлен дефект.	нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	6	Разрез 110/10/6	3	07.05.20 15:30	07.05.20 15:30	0:00	07.05.20 15:30	4:49	МТЗ	у		Повреждение на вед. отпайке.	нет	0	0	0	+24, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	07.05.20 16:08	07.05.20 16:08	0:00	07.05.20 16:08	0:00	МТЗ	у		Следы пала в районе оп. 143-145.	нет	0	0	0	+22, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	07.05.20 16:30	07.05.20 16:38	8:56	07.05.20 16:38	8:56	Ав. Откл.	не раб	у	Осмотр до 15.5.20.	нет / 30 чел	30	1,7	3	+21, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	07.05.20 22:51	07.05.20 22:51	1:01	07.05.20 22:51	1:01	МТЗ	у		п. Советский, Подгорный, Бардагон. Оп. 22-23 убрали дерево.	нет	0	0	0	+6, дождь	
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	07.05.20 23:37	08.05.20 0:39	0:18	08.05.20 13:46	0:18	МТЗ	выв	ну	Вкл без 2 ТП (быт+ б/о «Жемчужина»). Повреждена оп.№1/12 (по сообщению очевидцев дорожной а/техничкой). Виновные не установлены. Составлен акт. Опора заменена.	скваж/ 450 чел	450	0,2	6	+15, облачно	
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Поярково		08.05.20 1:43	08.05.20 1:43	0:51	08.05.20 1:43	21:53	МТО	у		Осмотр 227-257 и отп. на ПС Коршуновка, замечаний нет.	нет	0	0	0	+4, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	08.05.20 2:09	08.05.20 2:15	0:00	08.05.20 2:15	0:00	МТЗ	ну	у	с.Волкво.	нет/ быта нет	0	0,1	6	+4, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	14	08.05.20 2:12	08.05.20 2:47	0:00	08.05.20 2:47	0:00	МТЗ	ну	у	с. Грибское, Волково	адм, скваж, кот, пож,депо/ быта нет	0	0,4	23	+4, дождь	

Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	7	08.05.20 2:47	08.05.20 3:02	0:01	08.05.20 3:02	0:01	МТЗ	ну	у	с. Передовое, с. Удобное, часть с. Грибское		кот/ 500 чел	500	0,2	10	+4, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	08.05.20 2:51	08.05.20 3:42	0:06	08.05.20 5:42	0:06	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Оп.208 снято гнездо сороки.	ПС Николаевка ф1	нет/ быта нет	0	0,1	6	+4, дождь
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		08.05.20 6:21	08.05.20 6:21	0:20	08.05.20 6:21	10:56	ТНЗНП 1ст, ИМФ 28,6км ф.С.	у		Оп. 146 гнездо аиста, под опорой ветка со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+5, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		08.05.20 7:26	08.05.20 7:26	0:02	08.05.20 7:26	0:02	Зст ТНЗНП	у		Оп. 76 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+9, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	08.05.20 11:11	08.05.20 13:22	2:25	08.05.20 13:22	19:06	Земля, КУ	нет		часть г. Большой камень. На портале воздушного ввода РП-80006 от оп.38 снята ветка. В 17:42 обнаружено упавшее дерево по причине пала вне охранной зоны ВЛ в пролете оп. 60/21/3-60/21/4, повреждений проводов, изоляторов ВЛ нет.		860 чел	860	1,1	46	+13, ветер
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	36	08.05.20 12:30	08.05.20 13:26	24:13	08.05.20 18:59	24:13	Ав. откл.	выв	ну	Вкл без 4-х ТП. Оп. 3 отгорел шлейф с падением на траверсу. Устранено.		400 чел	400	0,3	11	+17, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	08.05.20 14:06	08.05.20 14:49	2:53	08.05.20 17:53	2:53	МТЗ	нет		14:43 запитано 18ТП, 14:49 запитано 25ТП, 15:11 запитано 28ТП. Упало подгоревшее дерево на ВЛ в пролёте опор 60/21/3-60/21/4		860 чел	860	1,1	46	+14, ветер
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Полевая		08.05.20 14:36	08.05.20 14:36	0:13	08.05.20 15:00	0:13	Усс-2: ДЗ 1,2 зоны, НЗЗ 1ст, ТО, ИМФ-5,2. Полевая: ДЗ 1зоны, ИМФ-43,6	ну	у	Вл 32,9км. Обрыв грозотроса в пр. 24-25. 16:40 - 19:40 устранено по заявке.		0	0	0	0	+18, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	08.05.20 17:05	08.05.20 17:08	0:48	08.05.20 17:08	0:48	МТЗ	нет	у			нет	50	0,1	7	+14, пасмурно
Ам.СЭС	6	Невер 35/6	4	08.05.20 17:50	08.05.20 17:50	5:32	08.05.20 17:50	5:32	МТЗ	у		повреждение на вед. участке за ЛР-2		нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	08.05.20 18:15	08.05.20 18:53	21:35	09.05.20 15:12	21:35	Ав. Откл.	выв		АВР для социальнозначимых, 18:53 вся нагрузка переведена на ф.13 ПС Чайка. Повреждение на головном уч Кл. Введен в работу резервный каб. (определено МП-445м. От ПС). Устранено	ф.13 ПС Чайка	дом переговоров, Губернатор ПК, Гос.дачи	600	0,5	3	+12, пасмурно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	118	09.05.20 5:30	09.05.20 5:59	0:00	09.05.20 5:59	0:00	МТЗ	ну	у	часть г.Биробиджан. Повреждение концевой муфты на оп. 118/03/11 (производственная база - без нагрузки). Устранено.		нет/1500ч.	1500	0,5	9	+12, обл.
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	09.05.20 5:53	09.05.20 7:15	0:53	09.05.20 8:58	16:51	Откл. КУ "Земля"			с.Корниловка,с.Шеклево. В 7-15 включен без отпайки на ТП5237. ОП 297/38 обрыв вязыки. Устранено.		нет/446ч.	446	0,1	9	+12, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	09.05.20 7:43	09.05.20 7:53	0:00	09.05.20 7:53	0:00	МТЗ	ну	у	с.Елабуга. Пр. 57-58 ветка под проводами со следами перекрытия. Повреждения оборудования нет.		вч/399ч.	399	0,52	4	+12, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	12	09.05.20 10:45	09.05.20 10:45	8:04	09.05.20 10:45	8:04	МТЗ	у		Оп. 109 гнездо сороки. Под оп. ветки со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+22, облачно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	09.05.20 11:44	09.05.20 11:44	0:00	09.05.20 11:44	0:58	КРС: ТЗНП 1ст. Ленинск: ДЗ 1ст.	у		ИМФ: КРС - 59,8км, Ленинск - 7,9км. Обход 10.05.2020, на оп.245 (анкер.) на траверсе ф-В обитаемое гнездо аиста, на шлейфе видны (в бинокль) метки КЗ, под опорой ветки со следами воздействия эл.дуги. Угрозы отключения нет.		нет	0	0	0	+18, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	09.05.20 15:16	09.05.20 16:29	0:00	09.05.20 16:58	0:00	Земля, КУ			Вкл. без ТП-0056. Повреждение опорного изолятора ТР 10кВ ф.А. Заменен.		370 чел	370	0,2	14	+22, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	09.05.20 16:17	09.05.20 16:50	0:00	09.05.20 16:50	0:00	Ав. откл.	ну	у	Обход 10.5.20, замечаний нет.		нет	120	0,2	3	+22, облачно
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	3	09.05.20 16:22	09.05.20 20:09	0:00	09.05.20 20:09	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Речное, с.Звенигородка. Оп. 85 упала в болотистой местности. Устранено.		нет / 300чел	300	0,1	5	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	14	10.05.20 1:05	10.05.20 2:09	0:01	10.05.20 2:09	0:01	Ав. откл.	нет	у	п.Смоляниново.		нет/70ч.	70	0,1	2	+12, дождь
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	16	10.05.20 1:45	10.05.20 6:47	0:37	10.05.20 14:09	0:37	Ав. откл.	выв	ну	с.Душкино. В 05:50 включен до ТП 7159 (запитано 2 ТП). 06:47 оставшаяся нагрузка перезапитана от ф.15. ТП 7159 (затекание воды), произведена чистка шин бкв, замена 5-ти опорных изоляторов. Устранено.	ф.15 ПС Волчанец	нет/300ч.	300	0,4	10	+12, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Надеждинская/г - Западная		10.05.20 3:07	10.05.20 3:07	4:52	10.05.20 14:26	48:43	ПС Западная: ДЗ 1ст., АПВ ну, ИМФ-8км., ф.А; ПС Усс. тяга: НЗЗ Зст., АПВ ну	ну	ну	Схема ремонтная: на ПС Надеждинская тяга включена рем. перемычка. Обесточена ПС Надеждинская тяга, вся тяговая нагрузка перешла на ПС Уссурийск-тяги (ограничений тяговой нагрузки нет- останова поездов нет). В 3:32 (ч/з 25 мин) на ПС Надежд. тяга отключена рем. перемычка и включена ВЛ 110кВ Уссур. тяга-Надеждинская тяга, ПС Надеждинская тяга запитана. В пролете 54-55 обрыв и падение среднего провода на ВЛ бкв ф.7 ПС Надеждинская (место пересечения). Обрыв ВЛ-110 в середине пролета (в период непогоды 19-20.03.20 произошло обледенение и появления негабарита с касанием ф-7 Надеждинская, частичное распушение провода ВЛ-110. Обледенение и, как следствие, провис были устранены, но повреждение жил из-за темного времени суток выявлено не было). Устранено.	ВЛ 110кВ Уссурийск тяга-Надеждинская тяга	РЖД	0			+12, дождь

Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	10.05.20 3:15	10.05.20 6:05	15:20	10.05.20 6:05	15:20	Ав. откл.	нет	ну	п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый. В 4-48 включен до ЛР 2 (запитано 11ТП). Падение провода ВЛ 110кВ Западная-Надеждинская тяга на ф.7 ПС Надеждинская в месте пересечения (оп 51/3-51/4). Провод не поврежден. ВЛ 6кВ отключали по неотложной заявке для БВР по ВЛ 110 Западная-Надеждинская тяг.	д.дом/1181ч.	1181	0,8	22	+12, дождь
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф.19 в ТП-7171 откл-ся В-6 кВ в стор ТП-7172	10.05.20 3:20	10.05.20 14:13	3:12	12.05.20 14:12	3:12	МТЗ	нет	ну	Вл=23,9км. с.Хмельницкое, Бровничи, Серебряное. ТП-7171 залито водой (течь кровли). Смонтирована ремонтная перемычка (7м) от оп. 184 до оп.185 , в 14:13 ф-19 включен без ТП-7171 ПТФ (с потребителем согласовано). В 19:10 фидер включен полностью, в ТП-7171 произведена сушка и чистка изоляции. Шунт демонтирован 12.05.20 в 14:12	нет / 150 чел	150	0,01	6	+12, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	10.05.20 5:15	10.05.20 5:15	0:01	10.05.20 5:15	0:01	МТЗ	у		с.Дежнево. Перегорание ПК-10 ф.А,В ТП-217. Устранено.	нет	0	0	0	+11, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	10.05.20 7:07	10.05.20 14:26	0:59	10.05.20 22:44	22:53	КУ "Земля"	нет		Вл=2,85км. часть п.Авангард. В 9:41 вкл. 2 ТП. В 14:35 полностью запитан (часть от ф-7 Авангард). Повреждена КЛ-6кВ №2 от ТП7404 до оп.19 (МП: 18 м от ТП7404) - выведена из работы. Устранено.	ф-7 школа, ФАП/812ч.	812	0,4	5	+9, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	10.05.20 7:18	10.05.20 9:13	0:08	10.05.20 9:13	0:08	МТЗ	ну	ну	часть Варфоломеевка. На вводе с проходных изоляторов ТП-6122 ф-В,С снята ветка.	школа/620ч.	620	0,3	16	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	10.05.20 7:20	10.05.20 10:53	5:02	10.05.20 12:38	5:02	КУ "Земля"	нет		Вл=23,9км. с.Залесье,с.Мельники. Вкл. без 3-х ТП. Повреждение на вед. вед. ТП КФХ Копаницкий.	нет/183ч.	183	0,1	7	+9, дождь
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		10.05.20 8:32	10.05.20 8:32	11:23	10.05.20 8:32	11:23	ПС Биробиджан: ТЗНП 1ст. Биджан: ТЗНП 1ст.	у		ПС Биробиджан: ИМФ ф.В 111,9км. Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+14, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Манзювка 110/35/10	6	10.05.20 10:18	10.05.20 10:46	0:32	10.05.20 14:23	0:32	КУ "Земля"	нет		с.Монастыреще. Вкл. без 4-х ТП. На РС 767/75 повреждение изолятора фаза "С". Устранено, вкл. без 3-х ТП. В 14:23 вкл. полностью.	школа / 2619 чел	2619	1	12	+13, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	10.05.20 16:41	10.05.20 16:49	2:07	10.05.20 16:49	2:07	МТЗ	ну	у	с. Валуево. Осмотр на 12.05.20..	ретраслятор/Быта нет	0	0,01	1	+6, гроза
Ам.ВЭС	10	Ярцево 35/10	10	10.05.20 18:11	10.05.20 20:44	0:00	10.05.20 20:44	46:09	МТЗ	ну	ну	с. Северное. Пр. 139-140 наброс ветки, схлест. Устранено.	в/ч / 150 чел	150	0,04	3	+6, дождь, гроза
Ам.ВЭС	35	Ярцево 35/10	В-35 Спасск	10.05.20 18:22	10.05.20 18:31	0:08	11.05.20 2:03	0:08	ГЗ			Обесточена 1,2С-10кВ. (В-35 Т2 по схеме отсутствует). Все запитано от Т1. Осмотр газового реле Т2, газа нет, испытания без замечаний. Повреждение контрольного кабеля из-за пучения грунта. Восстановлен.	Т1 в/ч / 333 чел	333	0,07	9	+6, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	10.05.20 23:20	10.05.20 23:23	1:50	10.05.20 23:23	1:50	МТЗ	нет	у	часть с. Монахино	нет / 200 чел	200	0,1	5	+12, дождь
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	115	10.05.20 23:38	10.05.20 23:38	6:04	10.05.20 23:38	6:04	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП.	нет	0	0	0	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	117	10.05.20 23:38	10.05.20 23:38	6:30	10.05.20 23:38	62:28	МТЗ	у		На разрядниках ТП-131 видны следы ИЗ (оставлены в работе).	нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Новогеоргиевка 35/10	2	10.05.20 23:38	10.05.20 23:40	0:42	10.05.20 23:40	1:30	Ав. Откл.	выв	у		нет / 330 чел	330	0,1	9	+10, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	11.05.20 0:01	11.05.20 0:33	1:10	11.05.20 0:33	3:45	Земля, КУ			Вкл. для отыскания земли, земля самоустранилась	п/з. угольный разрез / 200 чел	200	0,1	4	+10, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	11.05.20 0:24	11.05.20 2:18	0:00	11.05.20 2:18	0:05	Ав. Откл.	нет	ну	Повреждение на вед отпайке.	нет / 200 чел	200	0,1	4	+10, сильный дождь, ветер
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		11.05.20 0:25	11.05.20 0:25	1:17	11.05.20 0:25	1:17	Полевая: Зст ТНЗНП	у		ПС Ивановка В-110 не откл. по режиму. ИМФ: 12,3 ф.С-0. Осмотр, оп. 76 гнездо (есть следы перекрытия).	нет	0	0	0	+16, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	11.05.20 3:04	11.05.20 5:44	0:00	11.05.20 5:44	26:11	МТЗ	ну	ну	4:40 вкл 4 ТП. Пр. 217-218 схлест проводов. Устранен.	с.Корниловка, Шекляево / 446 чел	446	0,1	9	+8, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	11.05.20 7:12	11.05.20 7:24	2:01	11.05.20 7:24	2:01	МТО	запр ет	у	часть г.Дальнереченск	нет/1217 чел	1217	0,5	27	+11, дождь
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	4	11.05.20 7:12	11.05.20 8:34	0:00	11.05.20 11:54	1:11	МТО	запр ет	ну	часть г.Дальнереченск, вкл без КТП-5006. В 8:47 при включении в КТП-5006 отгорел шлеф по Ф"В" в сторону ВЛ. Устранено.	нет/150 чел	150	0,1	1	+11, дождь
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда 35/10	11	11.05.20 7:50	11.05.20 7:55	0:00	11.05.20 7:55	0:00	МТЗ	ну	у	Обход, упавшее дерево прол. оп. 39-40 (без повреждения проводов).	нет		0,2	3	+11, пасм
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	2	11.05.20 12:20	11.05.20 13:44	6:39	11.05.20 13:44	6:39	Ав. откл.	выв	ну	часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, с.Байкал. Повреждение на вед. КТП-ГСМ.	нет / 330 чел	330	0,03	12	+16, пасм
Хаб.СЭС	10	ОПП Болонь	1	11.05.20 12:57	11.05.20 14:07	8:11	11.05.20 14:07	8:11	Ав. откл.	нет	не прои зв	с.Болонь. Повреждение на вед. отпайке к КТП Угольник.	нет / 20 чел (5 част. домов)	20	0,01	2	+13, облач
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	11.05.20 14:37	11.05.20 18:55	0:13	11.05.20 18:55	0:56	МТО	ну	не прои зв	Анастасьевка, Петропавловка. Обрыв проводов Ф.-А,С в пролете опор 151-152 а/м КАМАЗ, виновник установлен. Устранено.	нет / 133 чел	133	0,17	9	+12, пасм

Прим.ЦЭС	35	Полевая - Орбита	№2	11.05.20 18:10	11.05.20 18:10	3:13	12.05.20 7:59	3:13	КУ "Земля"	ну		В 17:44 откл. ВЛ-35 от МТО, АПВ усп. Появилась "земля" по Ф"С"-0. ПС Орбита запитана по цепи №1. Падение оп. №41 (в болоте), провода целые, обрыв грозотроса в пролете опор 41-42. Устранено	ВЛ-35 Полевая-Орбита №1	нет	0	0	0	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	11.05.20 18:32	11.05.20 19:54	11:58	11.05.20 22:30	11:58	КУ "Земля"			Лазарево. Вкл. 3 ТП (50% нагрузки). СКТП-7 Ру-10 кВ приближение нулевого проводника на недопустимое расстояние к проходному изолятору Ф-С. Устранено.		нет / 270 чел	270	0,1	7	+18, пасм
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясеновый	РКЛ-1 оп. 715	11.05.20 19:06	12.05.20 17:13	1:49	12.05.20 17:13	19:34	МТЗ	запрет	ну	с.Соболиное, Ясеновое, Красный Яр, Олон. В 1:24 разобраны шлейфа на оп.909, включен на х.х. В 4:45 собраны шлейфа на оп.909, разобраны шлейфа на оп.1043, опробован уч-к пр.оп.909-1043 неуспешно. Оп.996 ф.В поврежден изолятор. В 8:44 устранено, при включении РКЛ-1 оп.716 отключился ввод В-20 Т1 на ПС. В 11:12 разрезаны шлейфа на оп.383, опробован головной уч-к до оп.383 неуспешно. В 12:07 допущены две бригады на осмотр уч-в пр.оп.1-300, одна бр. на осмотр пр.оп. 300-383. В 12:37 обнаружен поврежденный изолятор на оп. 295 ф."В" (почернел, корпус не разрушенный), в 12:42 обнаружен поврежденный изолятор на оп. 63 ф."С" (разрушен, провод на траверсе). Устранено. В 13:57 обнаружен поврежденный изолятор на оп. 202 ф."А" (разрушен, провод на траверсе). В 15:30 устранено, включен до оп.383. В 16:18 включена до РКЛ-1 оп.715. В 17:13 включен полностью		насосная / 1135 чел	1135	0,15	9	+12, пасм
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	11.05.20 19:35	11.05.20 20:37	0:03	11.05.20 21:00	0:03	КУ "Земля"			п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый. Вкл. без 12-и ТП. Вкл. без вед. отпайки Примавтодор (самовольное подключение).		д.дом / 1181ч.	1181	0,8	37	+20, ясно
Прим.ЦЭС	35	Полевая 110/35/10	СВ-35	11.05.20 20:13	11.05.20 20:20	0:03	12.05.20 19:10	0:03	МТЗ	нет		Обесточена ПС Орбита, на ПС Орбита повреждение ТН-35 по ВЛ Полевая-Орбита №1 - демонтирован. 23:00 включен в 35 Т-1, в 23:08 включен В35 Орбита №1, запитана ПС Орбита. СВ 35 выброс масла, проведен ремонт, испытан, введен в работу	ДГ потребителя	в/ч на ДГ / быта нет	0	0,48	23	+16, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	11.05.20 20:28	11.05.20 21:57	0:00	12.05.20 0:14	0:00	МТЗ	нр	ну	п.Павловка.Вкл без ТП-20089 школа. Заменены ПК10 ф. "В,С", ТТ 0,4 головного учета, АВ 0,4 ф-3 и ф-4.		нет / 500 чел	500	0,1	5	+19, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольная		12.05.20 4:28	12.05.20 4:28	0:00	12.05.20 4:28	0:00	НЗНП 1ст	у		Тамбовка ИМФ 1,3 км, С-0. Оп.14 следы жизнедеят птиц		нет	0	0	0	+12, облачно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	12.05.20 7:09	12.05.20 7:46	7:00	12.05.20 7:46	7:00	МТЗ	нет	у			нет / 1300 чел	1300	0,8	21	+12, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	12.05.20 7:45	12.05.20 7:58	10:56	12.05.20 7:58	10:56	ТЗНП 1ст	ну	у	Обесточивались ПС Благословенное, ПС-35 Амурзет, Самара, Столбовое. На оп.78 ф.А ветки на траверсе, расстояние от веток до ВЛ 30 см, на оп.104 ф.С гнездо, ветки, расстояние 1м. Устранено по заявке.		Октябрьский р-н, 11070 чел / 19 фидеров	11500	2,35	104	+12, облачно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	12.05.20 8:00	12.05.20 9:30	8:15	12.05.20 10:49	8:15	"земля" от КУ	нет		Включен без 5 ТП. На РЛ оп.92 снят наброс проволоки, все включено		нет / 480 чел	480	0,4	15	+9, ясно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	12.05.20 12:50	12.05.20 13:39	8:15	12.05.20 14:54	8:15	МТЗ	ну	ну	неселект. Включен без ТП-6008. В 14:54 полностью, повреждение на отход фидере 0,4 кВ ТП-6008, по высокой стороне не откл-ся. Провис спусков к КТП-6008 со следами пожаров на проводе, выполнена перетяжка		нет / 595 чел	595	0,2	13	+17, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	В-10-Т1	12.05.20 14:25	12.05.20 14:56	0:00	12.05.20 14:56	0:00	МТЗ	выв	у	Обесточена 1,2 сш-10 кВ. Одновр откл-ся ф.5 (ав. откл., АПВ ну, выкл-ль отключен). Включен в работу без ф.5. неселект. 15.05.20 проведена проверка РЗА. Обнаружена разрегулировка реле РТ 85 по Ф-5. Устранено		Спаский р-н / 6161 чел / 10 фидеров, школа 3, д/с - 3	6161	1,5	65	+17, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	12.05.20 14:25	12.05.20 15:49		12.05.20 23:53	4:21	МТЗ	ну	ну	Лвл=47км. Включен до ЛР-84 без 2-х ТП (с.Никитовка, 10 част. домов). В 23:53 включен полностью, на оп.112/66 убрали ветку с проводов.		нет / 195 чел	195	0,07	7	+17, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	2	12.05.20 15:41	12.05.20 16:07	0:00	12.05.20 16:59	0:34	МТЗ	ну	ну	Обеспечен резерв без 4ТП. В 16:59 полностью. Повреждение на вед.ТП	ф.10 Кооперативная	насосная / 200 чел	200	0,45	15	+14, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	12.05.20 15:46	12.05.20 16:52	1:17	12.05.20 19:50	1:17	МТЗ	ну	не прои зв	В 16:52 включен без 5ТП. В 17-46 выделен участок от Р-37 до Р-42, На оп. 76 сорван изолятор, провод лежит в крюке. Устранено, все включено		дс, школа / 861 чел	861	0,96	11	+13, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	12.05.20 15:51	12.05.20 18:32	3:31	12.05.20 23:08	3:31	"земля" от КУ			В 18:32 запитано 7 ТП (до Р-45). Повреждение прох. изол. на вед. ТП-8012 РЖД (до ВН-10), простой по заявке потребителя для ремонта. В 23:08 повреждение устранено и потребитель включен полностью.		школа, дс-2, очистные / 804 чел	804	0,28	21	+13, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бижины 110/10	15	12.05.20 16:26	12.05.20 16:38	0:03	12.05.20 16:38	0:03	МТО	нет	у	Повреждение на вед.уч-ке		школа, дс / 279 чел	279	0,48	12	+13, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	СВ-10	12.05.20 16:49	12.05.20 17:16	7:30	12.05.20 17:16	7:30	Ав.откл	выв	у	Обесточена 1сш-10 кВ. Одновременно откл-ся ф.2.неселект Включен без ф.2 (вкл.в 17:19). 14.5.20 произведена проверка РЗА, ведется анализ		насосные-5, школа / 1464 чел / 3 фидера	1464	0,35	52	+13, дождь, сильный ветер

Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	12.05.20 16:49	12.05.20 17:19	22:49	12.05.20 17:19	22:49	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний		насосная-3, школа / 309 чел	309	0,17	27	+13, дождь, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	12.05.20 17:26	12.05.20 18:49	45:13	12.05.20 20:58	45:13	МТО	запрет	ну	Прол. оп. 114-115 схлест проводов трех фаз с касанием дерева в результате наклона оп.115 (ж/б, установлена в болотистой местности) под углом около 30° относительно поверхности земли из-за обрыва оттяжки, провода целые. Обеспечен резерв без 2-х ТП. Устранено в 20:58.	ф.1 Хвальника	быта нет	0	0,02	3	+13, дождь, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	12.05.20 19:34	12.05.20 19:34	1:01	12.05.20 19:34	1:01	МТЗ	у			нет	0	0	0	+13, дождь, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	12.05.20 19:49	13.05.20 11:05	0:08	13.05.20 11:05	0:08	МТЗ	ну	ну	Лвл=11,8км. с. Челны, Сарапульское, Красносельское. Пролет опор 122-123 убрали 2 упавших дерева (без повреждения провода). В 03:35 включен до ЛР-18, запитано МТП-418 (с.Сарапульское). Бригада (мокрые) была на отдых. 08:10 допуск бригады (в составе 4 чел., 1 ед. техника) на обход с осмотром участка от Р-18. В пр.оп.135-136 убрана ветка, все включено		нет / 117 чел	117	0,1	6	+13, дождь, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Хвальника 35/10	10	12.05.20 20:18	12.05.20 20:19	0:00	12.05.20 20:19	16:30	МТЗ	ну	у		насосная, школа, дс / 503 чел	503	0,66	11	+13, дождь, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	6	12.05.20 21:14	13.05.20 4:15	0:00	13.05.20 4:15	0:00	МТЗ	ну	ну	Лвл=7,35км. Карьер. Повреждение на вед. отп. на КТП-10/0,4 "Зерносушилка".	быта нет	0	0,02	3	+9, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная		13.05.20 10:02	13.05.20 10:02	0:00	13.05.20 10:02	0:00	НЗЗ 1ст	у		На х.х (жалобы от потребителей ПС Гранит на перекоп по напряжению 6,5/6/6 кВ, линия готовилась к выводу в ремонт для осмотра, нагрузка была переведена) . (ИМФ ф.А, 2 км, Лвл-17 км). На ПС-110/6 кВ Промышленная разрушение ТН 110 1СШ ф.А, отключение в 110 Уссурийск-2 от ДЗШ, МТЗ 2ст. Обесточена 1СШ-110 ПС Промышленная (без нагрузки), ограничения потребителя не было. Обход линии без замечаний; на ПС-220/110/35 Уссурийск-2 (МЭС) указателем напряжения проверено наличие напряжения на РЛ-110 Н.Ник-Гранит-Промышл в сторону В 110 Н.Ник-Гр-Пром, выявлено отсутствие ф.А. 19:29 ВЛ 110 кВ Уссурийск-2-Новоникольск-Гранит-Промышленная включена в работу через ОВ 110 на ПС Уссурикс-2, в 19:42 на ПС Промышленная произведена замена ТН 110 1СШ ф.А, введен в работу.		нет	0	0	0	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	223	13.05.20 10:37	13.05.20 12:52	0:00	13.05.20 17:49	7:39	"земля" от КУ			Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Пр.оп. 223-00/355-356 падение дерева на провода ВЛ, спиленные сторонними лицами. Сообщено в СБ. Устранено	ф.234	школа, дс / 513 чел	513	0,06	2	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	В-10-Т1	13.05.20 10:41	13.05.20 12:15	0:42	13.05.20 12:15	0:42	ГЗ	нет		По стороне 35 кВ на Т1 (4МВА) стоят предохранители, подстанция однотрансф-я. Обесточена сш-10 кВ. По Т-1 осмотрено газ, реле, обнаружен не горячий газ. В 12:15 с разреш гл.инж ПЮЭС включен в 10 Т-1, все потребители запитаны. В 17:49 произведено испытание Т1, дефектов не выявлено- введен в работу.	котельная, насосная, дс / 858 чел	858	0,58	30	+15, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Серышево-110 110/35/10	12	13.05.20 11:33	13.05.20 13:38	8:00	13.05.20 13:38	19:39	МТЗ	ну	ну	В пролёте между оп. 27-28 снят наброс проволоки (преположительно птицы)	нет / 416 чел	416	0,3	13	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	13.05.20 12:34	13.05.20 13:57	0:23	13.05.20 13:57	0:23	"земля" от КУ	нет		Оп. 381 срыв вязки по ф."С", провод на траверсе. Устранено	нет / 205 чел	205	0,15	9	+14, ясно	
ЭС ЕАО	35	ПТФ 35/10	2Т	13.05.20 14:43	13.05.20 16:00	2:50	14.05.20 16:14	2:50	ДЗТ			Обесточены 1, 2 сш-10 кВ (1Т в резерве). Т2 Сном-1,6 МВА, осмотр зоны действия- без замечаний, газа в газ. реле нет. 14.05.20 в 16:14 2Т вкл в работу. Произведен ремонт контрольного кабеля вторичных цепей (повреждена оболочка и оплетка в месте захода в релейный шкаф тр-ра 2Т на территории ОРУ).	1Т (В-10-1Т)	нет / 1650 чел	1650	0,44	15	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	154	13.05.20 20:09	13.05.20 20:47	0:55	13.05.20 23:23	0:55	МТО	ну	не прои зв	Включен без ТП-103, повреждение КЛ (резервной) между оп.154-01/1 - 2 Резервный кабель исключен из схемы, ТП-103 включена.	нет / 2100 чел	2100	0,4	12	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	13.05.20 22:09	13.05.20 22:10	0:00	13.05.20 22:10	0:00	МТЗ	ну	у	с.Кронштадта.	насосн. / 417 чел	417	0,1	13	+12, ясно	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		14.05.20 3:15	14.05.20 3:15	0:00	14.05.20 3:15	0:00	Биробиджан 1ст.ТЗНП. Биджан 1ст.ТЗНП	у		ИМФ ф.-С=0 78,2км. Произведен осмор. оп.408 обнаружены гнезда (жилое и старое), ветки на траверсах и под опорой. ВЛ-110 С 57 выв.ремонт для снятия веток и установки ПЗУ.	нет	0	0	0	+5, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		14.05.20 5:22	14.05.20 5:22	14:15	14.05.20 5:22	14:15	1 ст. НЗНП	у		ИМФ: ф.-А=0 27,2 км. Произведен осмор. Оп.125 убрана гнездо сороки, оп.146 окультурено гнездо аиста	нет	0	0	0	+9, пасм	
Хаб.СЭС	6	Центральная 35/6	по ф-7 в ТП-42 откл. Ф-2	14.05.20 7:15	14.05.20 7:38	0:00	14.05.20 16:58	8:43	МТЗ	нет	не прои зв	Потребителю обеспечен резерв. Определено МП- повреждение КЛ 70м от ТП26; произведен ремонт, в 16:58 вкл в работу.	ТП-9	нет / 568 чел	568	0,14	1	+5, облач

Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	14.05.20 12:00	14.05.20 13:25	0:14	15.05.20 22:58	0:14	МТО	нет	у	Вкл без 8 ТП, вкл в 13:29 без 6 ТП, вкл в 14:33 с выделенным уч.КВЛ "РП80005-оп.19" (без нагрузки). /15.5.20 определено МП- 490м от РП80005, проведены земляные работы, монтаж каб.вставки, испытан, включен в работу по норм.схеме	Береговая-2 ф9	насосн, рыб.завод, школа, вч/ 600 чел	600	0,5	19	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	14.05.20 12:35	14.05.20 13:04	19:29	14.05.20 13:04	19:29	МТО	ну	у	с.Сальское, с.Сухановка		школа, кот, д/с/1240 чел	1240	0,45	28	+20, ясно
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	14.05.20 12:37	14.05.20 12:37	20:39	14.05.20 12:37	49:56	МТО	у		Тыгда. Требуется чистка просеки оп. 14-15.		нет	0	0	0	+6, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	5	14.05.20 12:54	14.05.20 12:54	18:39	14.05.20 12:54	41:06	МТО	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+6, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	14.05.20 12:54	14.05.20 12:54	6:31	14.05.20 12:54	9:52	МТО	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+6, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	14.05.20 13:08	14.05.20 15:01	3:33	14.05.20 20:59	24:08	Ав.откл	нет		Вкл без 5ТП, вкл в 16:41 с выделенным уч.КВЛ "РП203-ТП82001" ост 1 вед.ТП2057, вкл в 17:53. Оп.12 повреждена концевая каб.муфта. Устранено, схема восстановлена		насосн, пож.дело, кнс/ 1400 чел	1400	1,3	10	+16, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	14.05.20 13:09	14.05.20 13:36	1:43	14.05.20 13:36	3:36	МТО	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп.9-10 (под ВЛ) упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений.		школа, атс, фап, скваж/ 301 чел	301	0,1	6	+6, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	14.05.20 13:15	14.05.20 16:48	0:13	18.05.20 23:53	0:13	МТО	нет		Потребителю обеспечен резерв. Выделен поврежденный уч.КВЛ "ПС-РП203" (без нагрузки). /15.5.20 определено МП -400м от оп.1 в сторону ПС, МП отколано, повреждение соед.муфты/. 17.05.20 0:15 допуск ЭТЛ для испытания перед монтажом муфт, испытания не выдержал/. В 12:04 определено второе МП - 430м. от оп.1 в сторону ПС. Устранено.		школа, кот/ 160 чел	160	0,3	5	+16, ясно
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	15	14.05.20 16:01	14.05.20 19:41	3:36	14.05.20 19:41	3:36	КУ, земля			Оп.19 заменен поврежденный изолятор фА.		скваж, кот/ 389 чел	389	0,1	7	+6, ветер
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Дим		14.05.20 16:31	14.05.20 17:12	0:12	14.05.20 21:20	0:12	ТНЗНП 1ст	ну	не прои зв	Схема сети ремонтная (выведена ВЛ 110 кв "Тамбовка-Узловая") Обесточены ПС 110/35/10 Дим, ПС 35: в.Полтавка, Полтавка, Ключи, Комплекс, Береговая, Орловка, Луговая. ПС Дим молниев поврежден КС-Л-110 (ФВ) и оп.изол фА в 17:12 запитан основной потребитель (все ПС 35 кв), в 17:31 оставшийся (ПС 110 Дим). (1,6 МВт/ 2265 чел14 фид) КС демонтирован, оп.изолятор заменен, линия включена в работу	ВЛ 110 Тамбовка-Узловая.	8,35МВт/ 12142чел/Тамб, Конст р-ны/ объектов Covid нет/ 237 ТП/ 59 фид	12142	8,35	237	+8, гроза
Ам.ВЭС	110	РГЭС - Михайловка		14.05.20 18:20	14.05.20 18:20	0:03	14.05.20 18:20	0:03	ДФЭ, ДЗ 1з, ИМФ 36,5км, ФАВС	у		Произведен осмотр. Оп.151 ф.В, оп.158 ф.В,С следы перекрытия изоляции.		нет	0	0	0	+8, гроза
Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	13	14.05.20 18:21	14.05.20 18:27	0:41	14.05.20 18:27	14:14	МТЗ	ну	у	Возле ТП 7-59 обнаружена ворона со следами перекрытия.		школа, кот, скваж/ 856 чел	856	0,4	10	+8, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	14.05.20 18:46	14.05.20 18:46	0:44	14.05.20 18:46	5:01	МТО	у		Дерево под ВЛ. Устранено.		нет	0	0	0	+8, гроза
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	11	14.05.20 18:48	14.05.20 20:23	0:56	14.05.20 20:23	0:56	МТО, МТЗ	ну	ну	Устранена неисправность на выключателе на реле РТ-85		нет/ быта нет	0	0,1	2	+8, гроза
Ам.ЦЭС	10	Силикатная 110/35/10	2	14.05.20 19:25	14.05.20 22:33	0:01	14.05.20 22:33	0:01	КУ, земля			Снято сорочье гнездо оп. 37		ДОК Мухинка, бассейн Белогорье/ 350 чел	350	0,2	4	+8, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	14.05.20 19:36	14.05.20 19:36	0:00	14.05.20 19:36	0:00	МТО	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+8, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	14.05.20 20:57	14.05.20 21:31	0:02	14.05.20 21:31	0:02	"земля" от КУ	нет	у	Земля самоустранилась.		нет / 860 чел	860	1,1	46	+8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	14.05.20 21:20	15.05.20 3:15	1:07	15.05.20 3:15	2:59	МТЗ	нет	ну	Падение оп.25 (жб, болот.местн), опора сломана у основания. На оп. 24 и оп.26 сорваны изоляторы ф."А". Оп.25 исключена из схемы, произведена перетяжка проводов.		нет / 360 чел	360	0,1	6	+13, ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	14.05.20 22:36	14.05.20 22:36	0:00	14.05.20 23:54	7:51	"земля" от КУ			Земля самоустранилась. Осмотр 18.5.20.	АВР у потребителя	быта нет	0	0,01	1	+13, гроза, ветер
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		14.05.20 23:54	14.05.20 23:57	9:09	14.05.20 23:57	9:09	Биробиджан 1ст.ТЗНП. Биджан 1ст.ТЗНП	ну	у	Обесточивались ПС-110 Унгун, ПС-35 Бабстово, Воскресеновка. Произведен осмотр, под оп.219 ветка со следами перекрытия.		Ленинский р-н, 4842 чел / 13 фид	4842	1,36	72	+14, гроза, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	15.05.20 0:05	15.05.20 0:05	2:23	15.05.20 0:05	2:23	МТЗ	у		Повреждение на ведомственном участке.		нет	0	0	0	+14, гроза, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	15.05.20 0:05	15.05.20 0:05	0:05	15.05.20 0:05	0:05	МТЗ	у		Повреждение на ведомственном участке.		нет	0	0	0	+14, гроза, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	85	15.05.20 0:54	15.05.20 0:56	0:16	15.05.20 0:56	0:16	МТЗ	ну	у	Провис провода из за наклона СКТП-250 в стор оп.85/00/10, следы КЗ на лин.спусках. Устранено		дс / 401 чел	401	0,1	6	+14, гроза, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	77	15.05.20 0:54	15.05.20 1:48	6:08	15.05.20 1:48	6:08	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственном участке.		нет / 279 чел	279	0,034	6	+14, гроза, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Кожзавод 110/35/6	по ф16 РП Норки ф3	15.05.20 9:37	15.05.20 10:02	0:00	15.05.20 10:02	0:00	МТЗ	выв	у	Произведен осмотр. Пр.оп.3-4 на проводах следы перекрытия. (предположит от проезда строит.техники, в полицию не сообщили)		ООО Холод.установк и/ быта нет	0	0,1	2	+17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	15.05.20 11:49	15.05.20 11:49	1:00	15.05.20 12:38	13:18	МТО	выв	не прои зв	Повреждение на ведомственном участке.	Береговая-2 ф9	нет	0	0	0	+16, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	1	15.05.20 12:12	15.05.20 13:16	0:54	15.05.20 13:16	0:54	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке.		нет/ 120 чел	120	0,54	28	+14, облачно

Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	14	15.05.20 17:14	15.05.20 17:53	3:01	15.05.20 19:39	3:01	ЭДЗ	запр ет	не прое зв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение резервной КЛ-10 на портале, отсоединен. Следы перекрытия ТТ фс в яч.ф14, произведена чистка.	РП Жариково ф11	скваж, фап, атс/577 чел	577	0,1	7	+14, облачно
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	15.05.20 21:25	15.05.20 22:51	0:18	18.05.20 18:30	0:18	МТЗ	ну	ну	Выделен участок от оп. 52-00/167 до оп. 52-00/242 (без нагрузки), все запитано. 16.05.20 по выделенному участку произведен обход. Обнаружено: в болотистой местности падение ж/б оп.52-00/213А и оп.52-00/214; оп.52-00/215-наклон; пр.оп.52-00/215-215А-обрыв проводов трёх фаз. Устранено 18.05.20.		нет / 381 чел	381	0,05	6	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Давыдовка 110/35/6	СВ-6	16.05.20 0:53	16.05.20 1:32	0:00	16.05.20 1:32	3:39	МТЗ	нет	у	Обесточены потребители 1сш-6 кв. При осмотре обнаружены следы перекрытия на нижних изоляторах выкатного элемента В 6 вед.Ф.8 в результате отгорания шины от проходного изолятора к розетке выключателя (была "Земля" на 1 и 2С бкВ). Вкл без вед.ф.8, вкл в 10:04. Проникновение змеи в отсек ТТ6 яч.ф8. Устранено. животн		нет / 890 чел / 5 фид	890	1	21	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	16.05.20 3:05	16.05.20 3:05	8:10	16.05.20 3:05	17:26	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	16.05.20 4:04	16.05.20 6:26	0:18	16.05.20 8:59	0:38	МТЗ	ну	ну	Включен без ЗТП, П/з перешли на ДГ. Повреждение на вед участке. В 8-59 включен без ТП 2096		3 п/з / 309 чел	309	0,1	10	+15, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		16.05.20 4:12	16.05.20 4:12	2:13	16.05.20 4:12	39:40	Полевая: ДЗ 1 ст	у		ИМФ ф.В-0 3,8 км. Оп. 142 обнаружено гнездо сороки. Снятие на 25-26.05.20 гнезд.		нет	0	0	0	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	16.05.20 7:35	16.05.20 8:01	0:00	16.05.20 8:21	0:00	Ав.откл	нет	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 8:21. Повреждение на вед уч-ке		нет / 2295 чел	2295	0,45	24	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Барабаш 110/35/10	13	16.05.20 10:42	16.05.20 11:07	0:02	16.05.20 11:07	0:02	МТЗ	нет	ну	Повреждение на вед отпайке		школа/415ч.	415	0,1	9	+10, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	6	16.05.20 15:22	16.05.20 15:26	0:00	16.05.20 15:26	0:00	Ав. Откл.	нет	у	Произведен осмотр. Пр.оп.13/1-2 провис проводов. Устранено.		нет/1800ч.	1800	0,04	3	+15, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	16.05.20 16:13	16.05.20 17:03	13:45	16.05.20 21:28	13:45	МТЗ	нет	ну	Потребителю обеспечен резерв. Оп. 12 заменен поврежденный изолятор.	ф 12 ПС Сергеевка	школа/1569ч.	1569	0,7	11	+16, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	16.05.20 18:21	16.05.20 19:51	0:17	17.05.20 2:53	0:17	МТЗ	выв	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 2:53. Пр.оп.187-188 убрано упавшее дерево.		вч, мтс/450ч.	450	0,34	14	+23, пасм.
Прим.ЦЭС	35	Лузановка - Озерная падь		16.05.20 20:38	16.05.20 20:41	6:44	16.05.20 21:57	6:44	Ав.откл	нет	у	С обесточиванием ПС Озерная падь. Через 3 мин потребителю обеспечен резерв. 17.05.20 произведен осмотр. ОП 56 гнездо аиста. На ПС Озерная падь находился персонал ОВБ с плановым осмотром. ПС Лузановка ведомственная (собственник "РУ Новошахтинское")	ВЛ 35 Павловка-1 - Озерная падь.	насосн/ быта нет/ 2фид	0	0,07	7	+17, облачно
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		16.05.20 21:31	16.05.20 21:31	0:02	16.05.20 21:31	0:02	ДФЗ, ТНЗНП 1ст. ИМФ 18,6км фс	у		Произведен осмотр. Оп.80 гнездо аиста. Планируется инженерный осмотр		нет	0	0	0	+12, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Красицкая 110/35/10	6	16.05.20 21:59	16.05.20 23:28	0:00	16.05.20 23:28	0:00	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.26-27 убрано упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений.		школа, д/с/ 765 чел	765	0,15	6	+14, гроза
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	19	16.05.20 23:03	16.05.20 23:05	0:14	16.05.20 23:05	0:14	МТЗ	ну	у	часть Анучино.		нет/ 301 чел	301	0,2	9	+14, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	16.05.20 23:44	17.05.20 0:40	0:00	17.05.20 13:28	0:00	КУ, земля			Вкл с землей, поиск ИП прибором. ОП 325 сорвана вязка ф.А. Устранено		школа, д/с, кот, насосн/ 871 чел	871	0,25	22	+14, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	19	17.05.20 0:40	17.05.20 2:40	21:20	17.05.20 9:54	23:21	МТЗ	ну	ну	Вкл в 2:03 без ЗТП, вкл в 2:40 без ЗТП, вкл в 3:50 без ЗТП. В 9-54 все включено. В ТП 5142 заменили проходной изолятор ф.А		нет/ 301 чел	301	0,2	9	+12, ясно
Хаб.ЦЭС	10	ЗОСП 35/10	14	17.05.20 5:40	17.05.20 12:41	0:00	17.05.20 12:41	0:00	Ав.откл	выв	не прое зв	Осмотр без замечаний. Не включается в бкВ ф.14. Произведена ревизия привода в бкВ. В 11:05 попытка повторного включения unsuccessful. В 12-41 включен без отпайки на демонтированное ТП "Звездочка". Отпайка восстанавливаться не будет.		нет/быта нет	0	0,01	2	+6, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	17.05.20 7:41	17.05.20 8:55	0:00	17.05.20 8:55	0:00	МТЗ	выв	ну	Повреждение на вед отпайке.		нет/быта нет	0	0,54	33	+8, ветер
ЭС ЕАО	6	Хинганск 35/6	303	17.05.20 8:20	17.05.20 8:41	0:00	17.05.20 8:41	0:00	МТЗ	ну	выв.	Пр.оп. 303-00/5-6 провис провода фА, произведена перетяжка.		нет/ быта нет	0	0,01	1	+6, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	17.05.20 10:03	17.05.20 15:49	0:00	17.05.20 20:09	0:00	МТЗ	выв	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 20:09 (в/ч на ДГ). Пр.оп. 146-147 убрано упавшее дерево; провода ВЛ без повреждений.		нет/450ч.	450	0,34	14	+10, пасм.
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	131	17.05.20 10:38	17.05.20 10:44	0:00	17.05.20 10:44	0:00	МТЗ	ну	у	Оп. 131/00-1 отгорел шлейф на РВЛ-10. Следы перекрытия.		нет/200ч.	200	0,07	6	+18, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	17.05.20 11:58	17.05.20 12:06	4:22	17.05.20 12:06	4:22	МТО	ну	у	Обход без замечаний		нет/235ч.	235	0,1	12	0, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Топаз 110/6	Т1	17.05.20 13:44	17.05.20 14:43	7:46	17.05.20 21:33	89:40	ДЗТ			С усл.АПВ откл ВЛ 110кВ "Береговая-2 - Топаз - Песчаная" (ДЗ 1з., ТНЗНП 1ст.). По прибытию ОВБ на ПС 110 Топаз: работа ОД-КЗ, отключен Т1 (ДЗТ), обесточена ПС Топаз (тр-р Т2 на ХХ); откл.полож вед. ф.9 (бл.Ав.откл, находился на ХХ). В 14:43 (ч/з 59 мин.) введен в работу Т2, потребители запитаны, кроме вед.ф.9 и вед. ф.13 (при включении земля, откл от КУ, обеспечен резерв, повреждение у потребителя); по тр-ру Т1- повреждены прох. изоляторы фА,С в яч.Т1; произведена замена. В 21:33 Т1 вкл в работу. Проверка РЗА ф.9 без замечаний.	Т2	часть г. Большой Камень, 1150ч.,8 фид.	1150	2,8	23	+10, пасм.
Ам.СЭС	10	Талдан тяга 110/10	10	17.05.20 14:18	17.05.20 14:23	16:40	17.05.20 14:23	16:40	МТО	нет	у	Под оп. 40 обнаружена обгоревшая ворона.		нет/200ч.	200	0,2	8	+16, обл.

Прим.ЭС	10	Крыловка 35/10	6	17.05.20 16:09	17.05.20 16:13	1:13	17.05.20 21:31	1:13	МТЗ	ну	ну	При РПВ земля, вкл с землей для поиска МП прибором. Оп 239/164 заменен поврежденный изолятор фв, схема восстановлена.	3 школы/322ч.	322	0,7	7	+17, гроза, ветер, дождь	
Прим.СЭС	6	Ново-Сысоевка 35/6	9	17.05.20 16:58	17.05.20 19:40	0:00	17.05.20 19:40	2:04	Откл. КУ "Земля"			Повреждение на вед отпайке	д/с/ 514ч.	514	0,2	11	+14, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	17.05.20 17:00	17.05.20 18:06	5:04	17.05.20 19:58	5:04	Ав. Откл.	выв	ну	Вкл без ТП, вкл в 19:58. РК 160/78 устранен обрыв шлейфа фА. слхст при ветре.	нет/1500ч.	1500	0,4	19	+15, пасм.	
Прим.ЭС	10	Вишневка 35/10	1	17.05.20 17:07	17.05.20 17:07	0:02	17.05.20 17:07	0:02	МТЗ	у		Перегорание ПК- 10 фаз В и С в КТПН-3243. Устранено.	школа/1534ч.	1534	0,1	5	+14, ветер, дождь	
Прим.ЭС	10	Вишневка 35/10	6	17.05.20 17:07	17.05.20 17:07	0:00	17.05.20 17:07	0:00	МТЗ	у			нет/697ч.	697	0,1	4	+14, ветер, дождь	
Прим.ЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	3	17.05.20 18:07	17.05.20 18:39	0:00	17.05.20 22:04	0:00	Откл. КУ "Земля"			Вкл без ТП, вкл в 22:04. ТП-2007 заменен поврежденный прох.изолятор фА.	д/сад/556ч.	556	0,1	3	+10, дождь	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	18.05.20 2:23	18.05.20 2:35	0:01	18.05.20 19:11	0:01	МТО	выв		Вкл без ТП6006, вкл в 6:31. В ТП-6006 выведена в ремонт вводная КЛ на уч. " Т1 -оп.43/2". Устранено.	д.дом, школа, кот/ 480 чел	480	0,3	8	+8, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	18.05.20 2:39	18.05.20 2:49	0:00	18.05.20 9:45	0:00	КУ, земля			Вкл без ТП. (вед ТП). Земля самоустранилась.	школа/ 200 чел	200	0,1	3	+7, дождь	
Прим.ЭС	10	Губерово 35/10	14	18.05.20 3:39	18.05.20 3:44	0:01	18.05.20 3:44	0:01	МТЗ	ну	у	с. Губерово.	школа/286 чел	286	0,02	3	+7, пасмурно	
Прим.ЭС	10	Губерово 35/10	8	18.05.20 3:39	18.05.20 3:39	0:00	18.05.20 3:39	0:00	МТЗ	у		с.Знаменка	нет	0	0	0	+7, пасмурно	
Прим.ЭС	10	Губерово 35/10	6	18.05.20 3:39	18.05.20 5:24	0:12	18.05.20 5:24	0:12	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	п/з, насосн/20 чел	20	0,02	3	+7, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	18.05.20 3:50	18.05.20 4:35	0:00	18.05.20 13:32	0:00	КУ, земля			Вкл без отп.на ТП7309. (ретранслятор, сот.связь на ДГ). Вкл в 7:29 с землей, поиск МП прибором. Оп. 153 обрыв вязки, провод на траверсе. Устранено.	насосн, ретрансл, сот.связь/ 644 чел	644	0,6	12	+8, дождь	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	18.05.20 10:10	18.05.20 10:10	0:29	18.05.20 10:10	0:29	МТО	у		часть пгт Магдагачи.	нет	0	0	0	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	18.05.20 11:45	18.05.20 12:44	1:11	18.05.20 22:27	1:11	МТЗ	нет		Повреждение КЛ на участке от ПС до ТП 82007. Смонтирована каб. вставка 9м и 2 муфты	ф.13 Промысловка	госпиталь МЧС/ 450 чел	450	0,6	16	+10, пасмурно
Ам.ВЭС	35	Чермушки 35/10	Т2	18.05.20 13:20	18.05.20 13:42	0:00	18.05.20 13:42	0:00	МТО	запрет	у	Обсточены 1,2 С 10кВ (Т1 в резерве). Проверка РЗА, тр-ра, отходящих присоединений без замечаний. (получено 7:03 22.5.20 Ф.10 неисправность токового реле, пропуск защит).	нет / 732 чел./4 фид.	732	0,16	10	+20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	16	18.05.20 23:50	18.05.20 23:54	0:58	18.05.20 23:54	0:58	Ав. откл.	выв	у	часть с.Галеники с.Держинец. Осмотр 20.05.20, требуется обрезка крон деревьев оп. 154-156.	д.сад/1350ч.	1350	0,7	21	+9, пасм.	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	19.05.20 3:02	19.05.20 3:02	0:57	19.05.20 3:02	24:39	ПС Биджан: ТЭМП 1ст., ИМФ 19,2км., ф.А	у		Оп.77 свежее гнездо, следы КЗ. Устранено, установлены ПЗУ. аист	нет	0	0	0	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	19.05.20 9:46	19.05.20 11:02	10:40	19.05.20 11:02	10:40	Земля, КУ			с.Залесье,с.Мельники. Самовольное включение абонентом отпайки с повреждением	нет / 183 чел	183	0,1	7	+12, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	19.05.20 11:04	19.05.20 11:04	0:02	19.05.20 11:04	0:02	МТЗ	у		с.Зеркальное. В пролете опор №8-9 обнаружено дерево .	нет	0	0	0	+7, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	19.05.20 12:10	19.05.20 13:02	7:11	19.05.20 18:46	7:24	МТЗ	ну	ну	В 13-02 вкл без ТП 3166. В 13:10 весь потребитель перезапитан. В ТП 3166 повреждение каб. муфты. Устранено	ф.10 Чугуевка	насосная / 1310 чел	1310	0,9	18	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	19.05.20 12:24	19.05.20 15:04	9:55	20.05.20 1:47	11:00	Ав. Откл.	выв		Сторонней организацией "А групп" при проведении несанкционированных зем. работ повреждение КЛ 6 кВ на участке ТП1-КТПН2 (виновник установлен). Потребитель перезапитан. Произведен монтаж вставки и 2-х муфт	ф.3 ПС А	теплицы	0	0,5	5	+11, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	19.05.20 12:51	19.05.20 14:02	0:01	20.05.20 7:25	0:01	Земля, КУ			с. Орехово. Включен без вед ТП "МТС". 14:50 ТП запитано от ДГ. 20:26 обнаружено повреждение концевой муфты на оп.134. В 23:32 допущена бригада на монтаж. В 4:51 закончен монтаж каб. муфты, проведены испытания, замечаний нет. 7:25 включен по норм. схеме	ДГ потребителя	нет / 282 чел	282	0,1	6	+17, пасмурно
Прим.ЭС	10	Губерово 35/10	6	19.05.20 16:34	19.05.20 16:36	854:19	19.05.20 16:36	854:19	МТЗ	ну	у	Обход 20.05.20, замечаний нет.	п/з / 20 чел	20	0,02	3	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	19.05.20 19:11	20.05.20 0:45	0:26	20.05.20 0:45	0:26	Ав.откл	ну	ну	п.Черноручье, п.Валентин, с. Глазковка. В пролете оп 157-158 под ВЛ обнаружена обгоревшая ветка.	ФАП. Скажина / 700 чел	700	0,8	18	+14, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	по ф.11 отключился РК 11	19.05.20 22:06	19.05.20 23:18	0:21	19.05.20 23:18	0:21	КУ "Земля"			с. В-Благовещенское. При поиске "Земля" самоустранилась. Обход 20.05.20, на приёмной траверсе ТП 14-16 повреждение изолятора. Устранено.	нет/187ч.	187	0,1	12	+19, обл.	
Ам.ЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	20.05.20 6:36	20.05.20 6:36	0:21	20.05.20 6:36	0:21	МТО	у		с. Петруши, г.Шимановск. Прол. оп. 70-71 упавшее дерево под ВЛ.	нет	0	0	0	+18, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	7	20.05.20 7:46	20.05.20 10:31	0:05	20.05.20 10:31	0:05	КУ "Земля"			По сообщениям очевидцев в п.Черняево по ф.7 ПС Черняево обрыв провода. КУ отключили ВЛ-35кВ Хор-Черняево с обесточиванием ПС-35 Черняево (1959ч., 0,3МВт, 28ТП, 5ф.). В 8:28 ВЛ-35кВ включена, потребитель запитан. По ф.7 ПС Черняево оп. 15 разрушен колпачек изолятора ф.-А, срыв провода и падение на траверсу, провод перегорел. Устранено.	КНС, дом престарелых/10 68 чел	1068	0,2	7	+17, обл.	

Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	20.05.20 10:11	20.05.20 11:43	6:03	20.05.20 17:29	13:42	МТЗ	ну	ну	Лвл=32,5км. Арсеньев, комбинат «Авангард». Вкл. до РЛ-10 без 3-х ТП. Наклон ж/б оп. №334 (болото), обрыв провода ф.-В. Устранён наклон опоры, восстановлен провод.		нет / 178 чел	178	0,01	10	+11, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по Ф-11 в ТП 7395 яч (7395 ст.Мясокомбинат)	20.05.20 10:40	20.05.20 11:38	0:08	20.05.20 21:35	0:08	Ав.откл	нет	у	г.Партизанск, мясокомбинат.ТП 7399 повреждение КЛ-бкВ (конц. муфта) в камере Т1. Устранено.		в/ч, УМТС / 851 чел	851	0,6	7	+16, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	20.05.20 11:45	20.05.20 12:16	0:00	20.05.20 13:15	0:00	МТЗ	выв	не прои зв	с.Речица, с.Царевка, с.Петровка. Вкл. без 3-х ТП. В 13:15 включено. Повреждение на вед. отпайке.		детская поликлиника, ддом / 270 чел	270	0,5	15	+17, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	20.05.20 13:25	20.05.20 13:25	0:25	20.05.20 13:25	14:44	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+16, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		20.05.20 22:44	20.05.20 22:44	0:01	20.05.20 22:44	0:01	Полевая Ст ТНЗНП	у		ИМФ 12,4 км, ф.С. Оп. 76 разрушенное гнездо, под опорой ветки со следами пожаров. Устранение 25-26.05.20.		нет	0	0	0	+16, пасм	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благодословенное	С-62	20.05.20 23:00	20.05.20 23:00	0:08	20.05.20 23:00	0:08	Биджан ТЭНП 1ст	у		ИМФ 19,4 км, ф.А. Оп. 77 (на траверсе фазы А), обнаружена ветка, свисающая вниз вдоль изолирующей подвески. Во время подготовки бригады к работе ветка под действием ветра упала на землю.		нет	0	0	0	+15, облачно	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	21.05.20 6:10	21.05.20 6:10	0:00	21.05.20 6:10	2:41	КРС ТЭНП 1 ст., Ленинск ДЗ-ФЗ 1ст.	у		КРС: ИМФ 57,9 км ф.В; Ленинск ОМП 7,9 км ф.В. Обнаружена ветка под опорой 245 со следами дугового воздействия. На опоре жилое гнездо.		нет	0	0	0	+12, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	17	21.05.20 6:20	21.05.20 14:13	0:00	21.05.20 19:38	0:00	Ав.откл.	выв	не прои зв.	п. Шкотово. Падение ж/б опор №37/8, 37/5, 37/4 б кВ, местность болотистая. Включён в 11:59 до ТП-83065, запитано 2ТП. В 14:13 разбраны шлейфа на опоре №37, вкл. без СТП-83067 (около 100 чел). В 16:47 допущена бригада (8 чел/3 ед. техн.) на переустановку опор. В 19:38 устранено.		нет / 220 чел	220	0,2	7	+5, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	3	21.05.20 6:40	21.05.20 7:11	2:43	21.05.20 7:11	10:56	КУ "Земля"			с.Кани-Курган, с.Владимировка, Зазейский, Заречный. Оп. 54 гнездо. Устранено.		нет / 370 чел	370	0,13	18	+11, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	21.05.20 12:22	21.05.20 12:27	0:52	21.05.20 12:27	0:52	МТЗ	ну	у	г.Свободный. Протекание кровли ТП-173.		нет / 350 чел	350	1,2	16	+18, гроза, ветер	
Прим.ЮЭС	6	ВТЭЦ-1 110/35/6	ШСВ-бкВ	21.05.20 17:11	21.05.20 18:15	0:56	21.05.20 18:15	0:56	МТЗ	нет	у	неселект. Объектов covid-19 нет. При переводе нагрузки по вед. ф-12 по сетям ВПЭС, отключился от МТО. При рем. схеме: Т2 в ремонте. Обесточена 2СШ-бкВ. Администрация и Дума Прим. края резерв от ПС Залив. В 18:06 2СШ-бкВ вкл. под напряжение, в 18:15 вкл. кроме вед. ф-12 (повреждение в сетях ВПЭС) -вкл. в 19:12. 22.5.20 по результатам проверки РЗА: работа РЗА правильная		г.Владивосток 3000 чел / РДУ, админ., дума Прим края/9 фид.	3000	3	44	+13, ясно	
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	21.05.20 20:21	21.05.20 20:21	0:31	21.05.20 20:21	0:31	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, ясно	
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Эльбан	С-87	21.05.20 20:24	21.05.20 20:24	0:47	21.05.20 20:24	0:47	НЗНП 1ст	у		ИМФ 9,2км ф.А. В пролете ОП 18-19 падение дерева, провод не поврежден		нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясеньевый	РКЛ1-оп. 715	21.05.20 22:52	22.05.20 9:48	0:00	22.05.20 9:48	0:00	МТО	запр ет	ну	Отключился РКЛ1 оп. 715. (с.Соболиное, Ясеньевое, Красный Яр, Олон) 23:21 на ПС Алчан откл. КУ В 20кВ Ясеньевый (земля). 2:27 земля самоустранилась. Участок до РКЛ1 оп.715 в работе, обход продолжается. б.08 на оп.789 обнаружен поврежденный изолятор, устранено В 8:23 включен до оп.933 (разрезаны шлейфы). В 9:48 полностью		2 фап, насосная / 1067 чел	1067	0,15	9	+12, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	22.05.20 1:16	22.05.20 2:18	0:07	22.05.20 2:36	0:07	МТЗ	ну	ну	с.Новочугуевка, Чугуевка, Ново-Михайловка. 2:18 запитано 2ЗТП. 2:36 вкл без вед отпайки. Повреждение на вед отпайке АКОС		нет / 927 чел	927	0,8	27	+10, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	22.05.20 6:18	22.05.20 6:18	3:05	22.05.20 6:18	3:05	МТЗ	у		Под ОП.34/14 обгоревший голубь		нет	0	0	0	+12, морось	
Прим.ЮЭС	6	Волна 220/110/6	45	22.05.20 6:51	22.05.20 7:25	0:02	22.05.20 7:25	0:02	МТО	выв		Объектов covid-19 нет. Отключился с нагрузкой Ф-44 ПС Волна	ДГ потребителя	Медцентры ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ", ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН РОССИИ		1,2			+9, ясно
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		22.05.20 8:15	22.05.20 8:15	0:00	22.05.20 8:15	0:00	Тамбовка: ИМФ 18.5 Волково: 1ст. НЗНП, ДФЗ фВ-0 ИМФ-5.7	у				нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	по ф.7 ТП-9 ф.1	22.05.20 8:39	22.05.20 8:54	5:22	22.05.20 19:35	5:22	МТЗ	нет	ну	Включен без КТП-56 (гаражи). Повреждения кабеля между ТП-3 и КТП-56 150 м от КТП-56 (длина кабеля 690 м.). В 12-04 МП располано, подтверждено (124 метра от КТП-56), а также определено второе МП 175 м от КТП-56. Устранено, все включено		нет / 120 чел	120	0,1	2	+10, ясно	

Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		22.05.20 9:21	22.05.20 9:21	0:15	22.05.20 9:21	0:15	Тамбовка: ИМФ 18.5 Волково: 1ст. НЗНП, ДФЗ фВ-0 ИМФ-5.7	у		Оп.80 установлен резин.экран, окультурено гнездо, оп.7,8,9,10 установлены ПЗУ		нет	0	0	0	+15, пасмурно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	22.05.20 10:09	22.05.20 10:09	3:38	22.05.20 10:09	14:32	КРС: ТЗНП 1ст. Ленинск: ДЗ 1ст.	у		ИМФ ф.В 7,2 км. Оп.245 жилое гнездо аистов, скорлупа от яиц под опорой		нет	0	0	0	+15, ясно
Ам.ЗЭС	10	Реммаш 35/10	19	22.05.20 11:35	22.05.20 12:26	6:26	22.05.20 12:26	17:20	МТЗ	ну	ну	РПВ-1 ну, РПВ-2 усп (неисправ-ть привода выкл-ля, требуется регулировка). Под оп.17 РЛ обнаружена сорока		д/с-2, школа, связь / 4000 чел	4000		10	+13, ясно
Ам.ЦЭС	10	Новая 110/10	СВ-10АК	22.05.20 14:38	22.05.20 15:23	4:04	22.05.20 15:23	4:04	МТЗ	нет	ну	Обесточена 1сш-10 1А (объектов COVID нет). Не откл-ся вед.ф.5 (поврежд в сетях потреб, повреждение блока управления В-10 ф.5). Включен СВ-10А, запитано все кроме вед.ф.5 (нагрузка переведена по сетям потреб). По ф.5 заменен блок управления (с резер.ячейки) в 17:08		школа-2, дс, насосная / 10600 чел / г.Благовещенск / 9 фидеров	10600	3,6	39	+22, ясно
Прим.ЮЭС	35	Орлиная - Инструментальный завод		22.05.20 16:22	22.05.20 17:14	0:00	22.05.20 17:14	0:00	МТЗ-1, ЛЗШ	выв	у	Обесточена ПС-35/6 Инструм.завод. Под оп.11 обнаружены следы петарды (металлизированная лента), повреждений на линии нет, включена в работу, все запитано. Сообщено в СБ		часть г.Владивосток / 8220 чел / 14 фидеров / 1/2 КГБУЗ " Краевая детск.клинич.бо льница №11"	8220	7,3	73	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясенево	РКЛ-1 оп. 715	22.05.20 17:02	22.05.20 19:51	0:21	22.05.20 19:51	0:21	"земля" от КУ			На оп.1217 разрушение изолятора ф.А. Устранено		2 фап, насосная / 1067 чел	1067	0,15	9	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	22.05.20 17:15	22.05.20 17:15	2:05	22.05.20 17:15	2:05	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, ясно
Хаб.СЭС	110	Старт - Т с отп КСК, Байкальская	С-97	22.05.20 18:23	22.05.20 18:23	1:21	22.05.20 18:23	1:21	Старт: ТЗНП 1ст, ТО, Т: ТЗНП	у		23.05.20 осмотр опор 1-16 (расчётная точка 1,2км ф.-А,В), замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.СЭС	110	Старт - НПЗ с отп КСК	С-102	22.05.20 18:23	22.05.20 18:23	0:09	22.05.20 18:23	14:46	Старт: ТЗНП 1ст, ТО, НПЗ: ВЧБ	у		23.05.20 осмотр опор 1-16 (расчётная точка 1,2км ф.-А,В), замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	16	22.05.20 20:15	22.05.20 21:45	5:28	22.05.20 21:45	5:28	"земля" от КУ			КРУН-10 на приемной траверсе сорван изолятор ф.С.		школа, насосная / 1778 чел	1778	0,11	8	+20, ясно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		22.05.20 20:21	22.05.20 20:21	7:53	22.05.20 20:21	7:53	3 ст НЗНП	у		ИМФ (С.Белая) ф.-В 35,3 км. Осмотр 23.5.20, под оп. 151 обнаружены остатки гнезда, мертвая цапля		нет	0	0	0	+16, облач
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	22.05.20 20:54	22.05.20 20:54	0:13	22.05.20 20:54	33:11	МТО	у		Осмотр 25.05.20		нет	0	0	0	+16, облач
Прим.ЗЭС	35	Ракитное 35/10	Т1	23.05.20 2:41	23.05.20 3:50	0:01	23.05.20 14:40	0:01	ГЗ			Обесточена однотономформаторная ПС Ракитное, нагрузка переведена по сети 10кВ. Газ в газ. реле отсутствует. Уход масла изпод уплотнительной резинки ф В ввода 10 кВ, понижение уровня масла в газовом реле. Проведена замена резиновых уплотнений на вводах 35/10 кВ, проведены ВВ испытания, включен в работу	ф-3 ПС Новотроицкое	7 насел. пунктов (Дальнереч. р-на): 2862 чел	2862	0,56	43	+11, ясно
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	В-10 Т2	23.05.20 7:19	23.05.20 7:33	0:06	23.05.20 7:33	0:06	МТЗ	нет	у	Т1 в резерве. Обесточивались 1,2СШ-10кВ. Отключенных фидеров и блинкеров нет. В релей.шкафу В-10 ф.1 по ф.С заменено токовое реле.		нет / 1126 чел	1126	0,12	22	+12, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	23.05.20 8:17	23.05.20 8:17	13:52	23.05.20 8:17	17:28	МТЗ	у		Повреждение на вед.уч-ке		0	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	23.05.20 10:05	23.05.20 10:05	0:00	23.05.20 10:05	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед.уч-ке		0	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	23.05.20 11:32	23.05.20 12:31	15:27	27.05.20 17:17	15:27	"земля" от КУ	выв		Обеспечен резерв без ЗТП. Выделен поврежден.уч-к КВЛ 6 от ПС до ЦРП-101, в 12:58 все запитано. /24.5.20 определено МП- 946м от ЦРП101, 25- разработан котлован, произведен монтаж каб.вставки, испытания не прошел. Определено второе МП 730 м от ЦРП-101. 27.05.20 произведен монтаж каб. вставки, включен по норм. схеме в 17-17	ф.40 ПС Береговая-2	школа, дс, ЦТП / 250 чел	250	1,47	11	+11, пасмурно
Ам.ЦЭС	35	Поздеевка 35/10	В-35-Т2	23.05.20 11:58	23.05.20 12:38	6:35	23.05.20 14:40	6:35	ДЗТ			Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т1 в резерве, В-10-Т2 не откл-ся). Обеспечен резерв от Т1. В районе ТСН-2 (зона действия ДЗТ) обнаружена обгоревшая ворона	Т1	школа, дс / 3018 чел / 7 фид	3018	0,8	57	+20, ясно
Ам.СЭС	35	Магдагачи - Толбузино		23.05.20 14:41	23.05.20 14:41	3:05	23.05.20 14:41	3:05	МТО	у				нет	0	0	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево - Биджан	С-59, С-60	23.05.20 18:58	23.05.20 18:58	12:05	23.05.20 18:58	12:05	Ленинск: ТЗНП 1ст, Биджан: ТЗНП 2 ст	у		На ПС Дежнево СВ-110 не отключался. Биджан: ИМФ ф.В-43,8 км; Ленинск: ф.В 38,2 км.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	18	24.05.20 2:55	24.05.20 3:22	0:05	24.05.20 3:22	0:05	МТЗ	ну	у	с. Лиманное, Козьмодемьяновка.		в/н башня / 205 чел	205	0,1	7	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	24.05.20 5:54	24.05.20 6:30	0:05	24.05.20 10:27	0:05	МТЗ	нет	ну	Вкл. без 3-х ТП, вкл в 8:54 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 10:27. Пр.оп.14-15 снята ветка.	Ф-20 ПС ХФЗ	д/с, поликл / 2141чел	2141	1,1	16	+9, дождь
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	18	24.05.20 6:11	24.05.20 7:00	3:45	24.05.20 8:22	3:45	МТЗ	ну	ну	с. Лиманное, Козьмодемьяновка. Запитан от резерва без ТП, вкл в 8:34. Оп.57 убрано гнездо (сорока).	ф-14 ПС Степная	в/н башня / 205 чел	205	0,1	7	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Чкалова 35/10	6	24.05.20 6:40	24.05.20 6:50	10:33	24.05.20 6:50	10:33	КУ "земля"			Самоустранилась.		быта нет	0	0,02	3	+10, дождь

ЭС ЕАО	35	Дежнево-Венцелово		25.05.20 17:14	25.05.20 17:14	0:33	25.05.20 17:14	0:33	ДЗ Зэ	у		ОП 23 строительство нового гнезда (аист), на траверсе ф.С ветки. ВЛ 35 Венцелово - Доброе оп.41 ф.В оп.50 ф.С ветки, следы КЗ.		нет	0	0	0	+15, гроза
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2а	25.05.20 17:46	25.05.20 18:28	1:52	25.05.20 18:28	1:52	МТО	ну	ну	ЗТП 19/8 течь кровли (откл. 1С-10, Т-1, нагрузка переведена на Т-2), 5.6.20 устранено замечание.		нет/ быта нет	0	0,1	11	+12, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	25.05.20 18:15	25.05.20 18:23	0:17	25.05.20 18:23	0:17	МТЗ	ну	у			насосн, школа, кот/ 4268 чел	4268	0,8	43	+19, гроза
Прим.ЗЭС	35	Чкаловка 35/10	Т1	25.05.20 18:20	25.05.20 18:30	1:01	25.05.20 22:00	1:01	ББ			С обесточиванием потребителей ПС 35 Чкаловка, ч/з 10 мин обеспечен резерв (Т2). Осмотр: ф13 РСК откл от МТЗ, вкл в 18:30. /осмотр Т1 без замечаний, в газовом реле газа нет, Т-1 включен на х.х в 20:42/. В 22:00 включен под нагрузку, схема восстановлена. Проверка РЗА Т-1: необходима регулировка привода В 10 Т-1, проверка В 10 Ф-6,13 - без замечаний. 26.05.20 не удалось добиться надежной работы В10 Т-1 на отключение, продолжение работ на 27.05.20. 27.05.20 проведена замена привода В10 Т1. 28.05.20 проведены испытания 1 С 10 кВ: 23-20 в яч. ф.1, ф.6 и в яч. ТН заменили проходные изоляторы (низкий уровень изоляции).	Т2	1,3 МВт/ 6139 чел/10 фид/ объектов Covid нет	6139	1,3	67	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	25.05.20 18:20	25.05.20 18:32	0:11	25.05.20 18:32	0:11	МТЗ	не раб.	у			школа, интернат/2345 чел	2345	0,3	16	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	6	25.05.20 18:32	25.05.20 18:51	5:55	25.05.20 18:51	3:86:11	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 10 чел	10	0,1	2	+15, гроза
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	25.05.20 20:08	25.05.20 21:45	0:00	25.05.20 21:45	0:00	"земля" от КУ			Оп.63/6/а заменен изолятор		нет / 800 чел	800	0,2	10	+13, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	25.05.20 21:45	25.05.20 21:50	6:13	25.05.20 21:50	6:13	МТЗ	ну	у	ТП 3371 разрушение проходного изолятора ф.В		школа, ИК / 2345 чел	2345	0,3	16	+14, сильный дождь
Прим.СЭС	6	Город 35/6	СВ-6	25.05.20 22:31	25.05.20 23:34	0:00	25.05.20 23:34	0:00	МТЗ		у	Обесточена 2сш-6 кВ (Т2 в резерве). В 23:19 включен СВ-6 на х.х. ТН 2сш-6 кВ повреждение ОПН Ф-"А,В,С" (исключены из схемы). Включен в работу СВ-6, все запитано. 26.05.20 заменены ОПН, произведено испытание ТН 2С 6кВ и тележки, замечаний нет; устранено повреждение контр.кабеля во вторичных цепях в яч.ТН 6 2С. 27.05.20 заменили предох. 6кВ ТН 6 2С, ТН 6 2с введен в работу (нет в наличии будут ремонтировать).	г.Арсеньев / 6086 чел / 4 фидера / школа, дс	6086	2,4	18	+14, гроза	
Прим.СЭС	6	Молодёжная 110/35/6	СВ-6	25.05.20 22:35	26.05.20 0:17	0:19	26.05.20 0:17	0:19	МТЗ		у	Обесточена 2сш-6 кВ (Т1 на 35, 6 кВ, Т2 в резерве). Включен СВ-6 все запитано, кроме вед.ф.18 (отключился от МТО) и вед.ф.11 (не отключился, бл.33, отключен от КУ), вед.ф.8 (отключился от МТЗ, питается от 1сш-6 кВ). По ведом.фидерам отстает отключено 1МВт, 2625 чел, в 1:20 обеспечен резерв по сетям потреб. 29.5.20 проведена послев. проверка, ведется анализ. неселект	г.Арсеньев / 19195 чел / 7 фидеров / школа -4, дс-4	19195	4,5	49	+14, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	26.05.20 6:34	26.05.20 7:14	12:42	26.05.20 12:15	26:08	МТЗ 3 ст	ну		Включен без 5ТП. В 7:27 полностью, выделен уч-к без нагрузки от оп.204-0081 до ПС Ленинск. ОП 204-00/39 строительство гнезда, ветка на провода. Замечания устранены.		нет / 638 чел	638	0,2	13	+14, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	26.05.20 8:34	26.05.20 13:53	0:01	26.05.20 13:53	0:01	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 13:53. Пр.оп.162-163 убрано упавшее дерево. Провода ВЛ без повреждений.		нет / 50 чел	50	0,2	6	+12, пасмурно
Прим.СЭС	35	К - Фабричная 2	№1	26.05.20 13:20	26.05.20 13:20	0:03	26.05.20 13:20	0:03	ДЗ 2ст.	у		Произведен осмотр: на оп.63 повреждение двух изоляторов в гирлянде ф.А при прохождении грозы.		нет	0	0	0	+14, гроза, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	26.05.20 17:00	26.05.20 19:10	0:00	27.05.20 16:30	0:00	МТЗ	выв	не прои. зв.	Вкл без 9ТП, вкл в 21:10 без 4ТП, вкл в 1:07 с выделенным уч.КЛ (ТП82016- в/ч на ДГ)- повреждение КЛ на уч"оп.55/8-ТП82016" стороной техникой при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. По согласованию с Завьялова с Крутью восстановление закрыто в 16-30.	3900ч	3900	1	15	+17, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	26.05.20 17:51	26.05.20 17:51	0:02	26.05.20 17:51	0:02	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп.12-12/1 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия; провода ВЛ без повреждений.		нет	0	0	0	+12, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	26.05.20 23:05	27.05.20 16:14	0:00	27.05.20 16:30	0:00	Ав.откл	выв	ну	Падение ж/б оп.310,311 (болото), пр.оп.312-315 срыв трех проводов. Изготовлены 2 временные опоры, доставлены на место. В 16-14 работы по устранению повреждений завершены	скваж, школа, фап, атс/ 453 чел	453	0,3	5	+11, пасмурно	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		27.05.20 5:03	27.05.20 5:03	7:39	27.05.20 5:03	7:39	НЗНП Зст, ИМФ 6 км, фВ	у		ОП 200 гнездо аиста. (49км. От ПС Белогорская)		нет	0	0	0	+8, облачно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	7	27.05.20 9:48	27.05.20 9:48	0:38	27.05.20 9:48	0:38	МТЗ	у		Произведен осмотр 27.05.20, повреждение проходного изолятора на КТП-3094 ф.В.	нет	нет/145ч.	145	0,1	6	+12, гроза, дождь, ветер
Хаб.СЭС	10	Картель 110/10	17	27.05.20 9:57	27.05.20 9:57	4:10	27.05.20 9:57	4:10	МТЗ	у		п.Гайтер. В пр.оп.34-35 падение дерева, без повреждения.	нет	0	0	0	+15, обл.	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	27.05.20 10:37	27.05.20 10:37	2:24	27.05.20 10:37	2:24	МТЗ	у		с. Кронштадка.		школа/409ч.	409	0,1	6	+12, град, ветер

Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	18	27.05.20 10:43	27.05.20 13:12	0:29	27.05.20 13:12	0:29	МТО	выв	не прои зв.	п. Талакан (производственные базы). Падение ОП 14 (деревянная, сгнила у основания). Повреждение устранено (опора переустановлена)		нет	0	0,07	7	+20, ясно
Ам.ВЭС	6	Малиновка 35/10	7	27.05.20 11:05	27.05.20 12:02	0:09	27.05.20 12:02	0:09	МТО	ну	не прои зв.	с.Малиновка. Повреждение на вед отпайке	нет/395ч.	395	0,03	4	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Ярославка - Хороль		27.05.20 11:26	27.05.20 11:26	0:00	27.05.20 11:37	0:00	ПС Ярославка: НЗЗ 1ст., АПВ усл., ИМФ -ф.В, 9,6 км. ПС Хороль: б/б, АПВ ну.	ну	у	На ПС Хороль: блинкера защит не выпадали, АПВ не усп. Обесточенного потребителя нет, разрыв транзита. В 11-37 транзит замкнут. Произведен обход зоны показания приборов (оп 40-оп 80), На ОП 63 (10,7 км. От ПС Ярославка) по ф.В разрушен 1 изолятор в гирлянде из 9, других замечаний нет	нет	0	0	0	+14, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	2	27.05.20 11:37	27.05.20 11:37	7:50	27.05.20 11:37	7:50	МТЗ	у			нет	0	0	0	+12, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Желтоярково 35/10	1	27.05.20 11:41	27.05.20 12:57	5:29	27.05.20 12:57	5:29	МТЗ	ну	ну	с. Черниговка,с.Гашенка. Повреждение на вед. отпайке. Производственные базы.	школа/730ч.	730	0,2	15	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	27.05.20 12:19	27.05.20 14:05	1:09	27.05.20 14:05	7:11	МТЗ	ну	ну	с.Волково. На ТП 8-18 поврежден резервный вводной кабель. Исключен из схемы	нет/0ч.	0	0,01	6	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	27.05.20 12:19	27.05.20 12:19	2:04	27.05.20 12:19	2:04	МТЗ	у		с.Волково. При обходе на РТП 1-14 обнаружен обрыв шлейфа. В 15-01 шлейф восстановлен	больница (объектов Covid 19 нет)/1900ч.	1900	0,29	12	+20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	27.05.20 12:48	27.05.20 12:48	4:36	27.05.20 12:48	4:36	МТО	у		с.Сибирцево. Произведен осмотр 29.05.20: ОСД пр.оп.79-80 3м до провода	нет/422	422	0,1	6	+16, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	27.05.20 14:33	27.05.20 17:48	0:34	27.05.20 17:48	0:34	От КУ "Земля"	нет		часть быта г.Партизанск. В 15-30 запитано 3 ТП. ОП 8/5 повреждение деревянной траверсы ф.С, провод на земле. Устранено	нет/112ч.	112	0,9	9	+15, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	27.05.20 14:33	27.05.20 16:31	5:25	29.05.20 2:15	5:25	МТО	нет	ну	Вкл без 4 ТП, вкл в 21:21 без 1ТП. В 2:21 включен с выделенными поврежденными участками КЛ (без нагрузки): ТП7335-ТП7340" и "оп.16/4-ТП7426". По 1-му участку устранено повреждение КЛ 6 на расстоянии 43 м от ТП7335. по 2-му участку устранили повреждение концевой каб. муфты в ТП7426.	ПС ХФ3 ф.20	нет/1144ч.	1144	1,5	12	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Хвальнка 35/10	1	27.05.20 16:25	27.05.20 16:25	0:10	27.05.20 16:25	0:10	МТЗ	у		с. Хвальнка.	школа/794ч.	794	0,2	11	+16, град, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	27.05.20 17:56	27.05.20 18:08	4:30	27.05.20 21:37	4:30	МТЗ	ну	ну	Вкл без 8ТП, вкл в 18:41 без 7ТП, вкл в 19:16 без 1ТП, вкл в 21:37. ТП 1031 отгорел шлейф фА от разрядника, повреждение разрядника фВ; устранено.	ф.3 ПС Тихменево	д.сад,школа/1890ч.	1890	0,3	17	+14, гроза,ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	27.05.20 19:20	27.05.20 21:31	3:45	27.05.20 22:03	3:45	МТЗ	выв	ну	Вкл без 4 ТП, вкл в 22:03. Пр.оп. 134/15-134/16 обрыв проводов ф.А,С. сторонней техникой. Сообщено в с.б., полицию. Устранено.	нет/500ч.	500	0,5	37	+17, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	27.05.20 23:59	27.05.20 23:59	7:34	27.05.20 23:59	7:41	МТО	у			нет	0	0	0	+9, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 реклоузер	28.05.20 6:07	28.05.20 6:07	0:38	28.05.20 6:07	0:38	Ав.откл	у		При осмотре в пр.оп.154-155 под проводами упавшее дерево, без повреждения ВЛ.	нет	0	0	0	+8, ясно	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	28.05.20 6:44	28.05.20 7:08	0:26	28.05.20 7:08	0:43	МТО	ну	у	в полете оп 166/28-166/29 необходима чистка просеки	нет/ 595 чел	595	0,2	13	+7, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	28.05.20 12:18	28.05.20 13:11	3:54	28.05.20 13:11	3:54	МТЗ	выв		Повреждение на вед. участке.	насосная, школа, д/с / 5000чел	5000	1,3	10	+18, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Центральная 110/35/10	39	28.05.20 16:31	28.05.20 16:38	2:07	28.05.20 16:38	2:07	МТО	ну	у	повреждение на ведомственном РП	нет				+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	28.05.20 17:27	28.05.20 18:10	2:59	29.05.20 17:47	2:59	МТО	выв		Запитано от резерва 6 ТП из 8. В 19:10 перезапитаны все потребители. Выделен участок КЛ бкв ЦРП - ТП4. 8-19 определено МП КЛ: 25 метров от РП2 (находится рядом с железнодорожными путями на расстоянии 2м, при проходе железнодорожной техники для чистки кюветов, был поврежден КЛ 6 кВ, на место вызвана полиция.) 29.5.20 смонтирована каб.вставка и 2 муфты.	ф.12 ПС Мингородок	нет / быта нет	0	0,2	8	+23, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	26	28.05.20 17:28	28.05.20 18:58	4:18	28.05.20 20:15	4:18	"земля" от КУ			с.Долдыкан. Выделен головной участок до ЛР-261 без нагрузки. На оп.34 заменен поврежденный изолятор.	ф.15	в/н башня / 428чел	0,15	6	+20, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	28.05.20 18:04	28.05.20 18:18	0:48	28.05.20 18:18	0:48	МТЗ	нет	у	г.Большой Камень.	нет / 860чел	860	0,9	30	+22, ясно	
Ам.ВЭС	10	Белый Яр 35/10	1	28.05.20 18:09	28.05.20 19:03	0:01	28.05.20 19:03	0:01	"земля" от КУ			с.Абрамовка, Новоалексеевка. Произведен осмотр. Оп.87 поврежден изолятор	нет / 252чел	252	0,03	6	+20, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Сетевая 110/35/10	В-10 Т1	28.05.20 18:14	28.05.20 18:35	0:10	28.05.20 18:35		ЗДЗ	выв	у	Одновременно отключился вед. ф.39 (МТО). Обесточилась 1С-10кВ. При осмотре блока управления дуговой защиты обнаружено срабатывание датчика в яч. вед. Ф36. 1С 10кВ включена в 18-35, без вед. ф.39 (включен ч/з 48 мин.) и вед. ф.36 (в ячейке обнаружен отгоревший заземляющий провод КЛ, по КЛ есть повреждение).	Объект covid: ГАУЗ АО «АОДКБ» (есть резерв) / 18700чел, часть г.Благовещенск / 15 фид	18700	4,7	23	+26, ясно	

Ам.ЭЭС	10	Восточная 35/10	2	28.05.20 18:27	28.05.20 18:38	1:45	28.05.20 21:07	1:45	МТЗ	ну	ну	Включен до ЛР-19-02-05, без 1 ТП. Повреждение на ведомственной отпайке		школа, скважина / 2759чел	2759	0,1	15	+20, облачно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	28.05.20 21:33	28.05.20 23:06	0:39	28.05.20 23:06	0:39	Откл. КУ "Земля"			с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. При поиске "Земля" самоустранилась. Произведен осмотр: на ВЛ 10 Ф-9 от РП-10 в пр.оп.28-29 перекрытие ф.С на ветки дерева. Устранено.	школа/122ч.	122	0,1	9	+16, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	29.05.20 9:19	29.05.20 10:45	0:00	29.05.20 14:44	0:00	"земля" от КУ			с.Алексеевникольск, Пуциловка, Улитовка. Включен с "землей" для поиска прибором. На оп.136 разрушение натяжного изолятора ф.В. Устранено.	школа / 1500чел	1500	0,3	13	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	17	29.05.20 10:07	29.05.20 10:48	0:00	29.05.20 16:52	0:00	ав.откл	нет	не прои зв	п.Шкотово. Включен без КТП-83068: перегорание предохранителей 6 кв трех фаз, на трансформаторе повреждена шпилька ф.С по 0,4 кв. Произведена замена тр-ра.	нет / 220чел	220	0,4	8	+15, ясно	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	29.05.20 10:08	29.05.20 10:12	0:21	29.05.20 10:12	8:48	МТЗ	выв	у	п.Хурба. Повреждение на вед. отп.	нет / 250чел	250	0,7	22	+15, обл	
Хаб.СЭС	6	Приусадбная 35/6	21	29.05.20 10:28	29.05.20 11:19	0:40	29.05.20 19:36	1:51	МТЗ	выв	ну	п.Эльбан. Выделен участок от ТП 701 до КТП Росток без нагрузки, повреждение КЛ-6, 120 м от ТП-701. В 16:41 МП откопано, повреждение старой муфты. Разрезан испытан, смонтирована муфта.	насосная / 200 чел	200	0,12	5	+15, обл	
Прим.ЭЭС	35	Ракитное - Малиново		29.05.20 10:33	29.05.20 10:35	1:04	29.05.20 10:35	2:55	МТО	ну	у	ИМФ ф.А,В 22.4 км. Произведен осмотр. Пр.оп.201-203 обнаружены отдельно стоящие деревья (высотой до 6м) со следами пожаров	нет / 2512чел / 4 фид	2512	0,4	36	+22, ясно	
Ам.ЭЭС	10	Северная 35/10	11	29.05.20 10:56	29.05.20 10:58	20:13	29.05.20 10:58	20:13	МТЗ	ну	у	Осмотр, замечаний нет.	нет / быта нет	0	0,3	3	+18, обл	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	6	29.05.20 12:10	29.05.20 15:31	1:14	29.05.20 15:31	283:42	"земля" от КУ			п.Пластун. На оп.33/4 повреждение изолятора ф.В.	аэропорт / 2 чел	2	0,2	8	+26, ясно	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	29.05.20 13:27	29.05.20 13:27	0:00	29.05.20 13:27	476:12	МТО	у		Повреждение на вед. участке.	нет	0	0	0	+24, обл	
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	7	29.05.20 14:21	29.05.20 15:38	0:00	29.05.20 15:38	0:00	"земля" от КУ			с.Черняево. На оп.15/5 падение дерева, срыв вязки. Устранено.	д/с, дом престарелых, КНС / 723чел	723	0,18	7	+24, обл	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	29.05.20 15:50	29.05.20 17:57	0:00	29.05.20 19:37	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Галкино, Константиновка, Смирновка. В 17:02 включен до ТП 258, запитано 12 ТП из 25. В 17:57 включен без 6 ТП (дани). В пролете оп 72-73 убрана ветка.	школа / 798чел	798	0,54	25	+29, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	В-10 Т1	29.05.20 17:18	29.05.20 17:18	0:54	30.05.20 12:59	11:57	ЭДЗ	выв		неселект. Обесточилась 1С-10кВ (4 фидера): нагрузка ф.23, ф.25 по АВР перешла резерв. Нагрузка ф.5 переведена на ф.2 в 17:45 (ч/з 27 мин). Нагрузка ф.17 перешла на ф.18 в 17:18, на вед РТП-10 НОК Океанариум отключился В-10 ф.17 Океанариум (АВР у потребителя отсутствует). На ПС Океанариум повреждение концевой кабельной муфты ф.17 в кабельном отсеке. В 19:08 В 10 Т-1 включен, запитана 1С 10, выведена из работы КЛ 10 кв ф.17. 30.05.20 по ф.17 смонтирована каб. муфта, в 12:59 включен в работу.	Т2	океанариум / быта нет / 4 фид	0	0,1	6	+26, ясно
Хаб.ЦЭС	35	Дубки - Анастасьевка с отп. ПС Краснознаменка	Т-38	29.05.20 20:46	29.05.20 21:00	9:13	29.05.20 22:55	9:13	МТО	ну	ну	Обесточены ПС 35 Анастасьевка, Краснознаменка. На вед. ПС Анастасьевка по ф.7 есть военный госпиталь для лечения больных covid. Госпиталь в действие не введен, ведутся пусконаладочные работы. АВР успешен (перешел на ДГ). В 21:00 на ПС Анастасьевка ф.15,18,17,5,3 и на ПС Краснознаменка ф.16,2,1 переведены на ДГ (запитано 2,1 МВт). Дубки - Анастасьевка с отп. ПС Краснознаменка Осмотр 1Т без замечаний. В 22:55 ВЛ 35кВ Дубки -Анастасьевка с отп. Краснознаменка включена на Х.Х. В 23:51 включена ПС Анастасьевка, в 00:10 на ПС Краснознаменка введен в работу 2Т, весь потребитель запитан. 1Т выведен в ремонт, 30.05.20 проверка РЗА-замечаний нет. Произведена регулировка привода В-35 1Т, заменен проходной изолятор Ф-А в КРУН-10, опорный изолятор Ф-В на ШМ-10. В 20:30 1Т введен в работу, замечаний нет. В пр.оп.№81-82 обнаружено дерево (осина) под ВЛ со следами КЗ, так же на проводах есть следы КЗ на верхнем и нижнем проводе, повреждения изоляции и проводов нет.	на ПС Анастасьевка 5 фид. (15,18,17,5,3) и 3 фид. на ПС Краснознаменка (16,2,1) перешли на ДГ	п.Краснознаменка, Анастасьевка, Сергеевка/ 9925ч./21 фидер	9925	3,9	61	+18, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Сита - Петровичи	С-51	29.05.20 22:52	30.05.20 2:22	0:04	30.05.20 3:24	0:04	ДЗ 2 ст, ИМФ-19,6 км., ф.А,В	ну	ну	Обесточены ПС110 Петровичи, ПС35 Святогорье. 2:22 ПС Петровичи, Святогорье запитаны по ВЛ 35кВ от ПС Георгиевка, весь потребитель включен. По ВЛ 110 Сита-Петровичи произведен обход, в пролете оп. 103-104 убрано дерево, повреждения проводов и изоляции нет. В 3-57 схему привели в нормальное состояние.	ВЛ 35кВ Георгиевка-Петровичи	Лазовский р-н. 4849ч. / 7 фид., объектов covid нет	4849	1,74	61	+18, ясно

Ам.ЦЭС	35	Западная - ПРП		30.05.20 0:26	30.05.20 1:16	0:15	30.05.20 16:24	0:15	МТЗ	ну	не прои зв.	Обесточена ПС ПРП (по СВ 35 защит нет, ПС Амур вся нагрузка на Т2 от ПС Сетевая). В 1:16 вкл. ВЛ-35кВ Западная-ПРП, весь потребитель запитан. На ПС Амур повреждена каб. муфта ф.-С по КВЛ-35кВ Сетевая-ПРП с отп. Амур (была на хх со стороны ПС ПРП). Произведена замена поврежденной ф.-С на резервную, в 16:24 включена под напряжение КВЛ-35кВ Сетевая-ПРП с отп. Амур. В 19:00 произв.ремонт каб. муфты.		часть г.Благовещенск, 5900ч., 7 фид., объектов covid нет	5900	2,6	18	+18, ясно
Прим.ЮЭС	110	Промузел 110/6	В-110кВ"АТЭЦ"; СВ-110	30.05.20 2:07	30.05.20 3:01	0:00	30.05.20 6:51	89:05	Выпали блинкера: газовая защита РПН Т1, отключение ОД 110Т1	выве дено		При ремонтной схеме (отключена ВЛ 110кВ Волна-Чайка). 02:07 на ПС Промузел при вводе в работу Т1 (после ввода оперативного тока на В6 Т-1, ОД110 Т-1) отключился В 110 "АТЭЦ" и СВ 110. Обесточены: ПС110 Промузел, ПС110 Спутник, ПС110 Чайка, 1С 110,6 ПС Седанка, ПС35 Сахарный ключ, ПС35 Океанская. В 3:01 введена в работу ВЛ 110кВ Волна-Чайка, все ПС и потребитель запитаны. Зафиксировано нарушение э/снабжения обсерваторов по лечению COVID-19: Санаторий "Сахарный ключ" (обсерватор, 144 чел), Д/л Ритм-10 (обсерватор, 136 чел), Санаторий "Амурский залис" (обсерватор, 80 чел). АПВ на В110 АТЭЦ и СВ 110 на время переключений было выведено. В 2:09 включен В 110 "АТЭЦ", в 6:51 включен СВ 110 (замкнут транзит). Произведен осмотр Т1, газа в реле нет. По результатам послеварийной проверки Т1 ПС Промузел, обнаружено повреждение стеклянной колбы струйного реле РПН Т1 в месте крепления гермоновых контактов. Произведена замена струйного реле, в 15:29 Т1 включен в работу.	ВЛ-110 Волна-Чайка	часть г.Владивосток/2 5570ч./79 фид.	25570	24	178	+16, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	30.05.20 4:27	30.05.20 4:51	0:58	30.05.20 4:51	46:15	Откл. КУ "Земля"			п.Ширяевка п.Тарасовка. Повреждение на вед отпайке	нет/800ч.	800	0,2	15	+14, ясно	
Ам.ЭЭС	10	Уландочка 220/10	3	30.05.20 8:32	30.05.20 8:32	0:00	30.05.20 8:32	0:00	МТО	у		Произведен верхней осмотр, произв.выборочная замена дефектных изоляторов.	нет	0	0	0	+17, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Уландочка 220/10	4	30.05.20 8:34	30.05.20 8:34	0:03	30.05.20 8:34	0:03	МТО	у		Выправлена оп. 165	нет	0	0	0	+17, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	30.05.20 8:45	30.05.20 10:05	0:38	30.05.20 10:05		МТЗ	выв	у	п.Хороль. Осмотр, скол изолятора оп.43.	нет / 236 чел	236	0,3	12	+14, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	30.05.20 10:48	30.05.20 11:08		30.05.20 14:27		МТЗ	нет	ну	часть п.Олений. Вкл. без 2-х ТП. Оп. 133 срыв изолятора ф.-"А". Устранено.	нет / 400 чел	400	0,4	14	+22, ясно	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	30.05.20 12:37	30.05.20 13:31	0:36	30.05.20 13:31	0:36	МТЗ	ну	ну	п. им. Тельмана. Повреждение на вед. отпайки.	нет / 1000 чел	1000	0,34	15	+15, облач	
Прим.ЮЭС	110	Промузел 110/6	СВ-110	30.05.20 12:50	30.05.20 12:50	0:33	30.05.20 13:09	2:18	без блинкеров	не раб.	у	Разрыв транзита. Проверка РЗА: повреждение жилы кабеля цепей управления от клеммного ящика (на ОРУ) до привода СВ 110, произведена замена жилы на резервную.	0	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	30.05.20 12:59	30.05.20 13:54	0:05	30.05.20 15:44	0:05	КУ "Земля"			часть г. Партизанск. Запитан от резерва без 3-х ТП. В 15:44 вкл. полностью, "земля" самоустранилась. Обход без замечаний.	ф-20	1548 чел	1548	1,3	18	+25, ветер
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	5	30.05.20 13:03	30.05.20 13:16	53:13	30.05.20 13:16	53:13	МТО	ну	у	п. 5-й км.	водозабор, коледж / 2000 чел	2000	0,1	5	+18, гроза, град	
Ам.СЭС	10	Бам 110/35/10	11	30.05.20 13:05	30.05.20 13:09	0:01	30.05.20 13:09	0:01	МТО	ну	у		быта нет / МТС	0	0,1	2	+18, гроза, град	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	30.05.20 13:48	30.05.20 16:08	0:00	30.05.20 20:39	0:00	ав.откл	выв	не прои зв	с.Ивановка, Николаевка, Отрадное.. Запитано от резерва без 7-ми ТП. В с.Отрадное упало дерево на ВЛ: в пр оп 296-297 оборваны 3 провода, и в пр оп 294-295 оборвано 2 провода. Устранено.	ф-11	нет / 1036 чел	1036	0,2	14	+29, ветер
Хаб.СЭС	110	Иннокентьевка - Троицкая с отп. Лидога		30.05.20 14:20	30.05.20 14:43	0:00	30.05.20 14:43	0:00	ТЗНП 2ст. ИМФ ф.-А 71км	выв	у	АПВ выв по причине работы подрядчика ООО Энерго-Строй по чистке просеки (в данный момент работали в прол. оп. 18-19, на расстоянии 4,5км.). Обесточивались ПС Троицкая, Лидога. В пр.оп338-339 упавшее дерево с края просеки.	часть Нанайского р-на: 6087 чел/ 11 фидеров	6087	2,8	68	+30, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	30.05.20 15:23	30.05.20 16:17	0:03	30.05.20 19:18	0:03	МТО	нет	ну	с.Лермонтовка с.Пушкино. Вкл. без 4-х ТП. Дерево на ВЛ прол. оп. 59-60 (без повреждения провода). Устранено.	д/сад, д/дом, коррекц.школа, телевид., МТФ / 861 чел	861	0,3	12	+28,ветер	
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	3	30.05.20 16:19	30.05.20 17:07	0:21	30.05.20 17:07	0:21	МТЗ	нет	у	Уссурийск. Произведен осмотр: на оп.31 обнаружен скол изолятора ф.С. Устранено	д. сад / 900 чел	900	5	0,45	+26, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	4	30.05.20 20:32	30.05.20 20:36	0:01	30.05.20 22:33	0:01	"земля" от КУ			с.Боголюбовка, Раковка. В 20:36 включен для поиска "земли" прибором. На оп.171 срыв изолятора, провод на траверсе. Устранено.	нет / 450чел	450	0,1	8	+20, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	по ф.14 РК-31	30.05.20 20:37	30.05.20 21:20	1:59	30.05.20 22:07	1:59	МТЗ	ну		с.Новинка, Грязнушка. В 21:20 запитано от резерва кроме 3-х ТП (с.Грязнушка). В 21:29 запитаны все потребители. В пр.оп.218-219 с проводов снята ветка оперативной штангой.	ф.11 ПС Нговопетровка	нет / 55чел	55	0,17	7	+20, ветер

Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	30.05.20 21:24	31.05.20 3:55	1:33	31.05.20 6:52	1:33	МТЗ	ну	ну	Лвл=63,8км. г.Шимановск, с.Петруши, Базисное, Береа. Включен без 4-х ТП. В 5:45 включен без 2 ТП. В 6:52 включен полностью после осмотра, замечаний нет.	школа, скважина, д/с / 1000чел	1100	0,52	17	+20, гроза
Ам.ЭЭС	6	Лесная 35/10/6	5	30.05.20 21:30	30.05.20 21:58	0:31	30.05.20 21:58	0:31	МТЗ	ну	у	пр.оп.27-28 под линией обнаружено дерево со следами КЗ	скважина / 400чел	400	0,03	6	+20, гроза
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Мухино		30.05.20 21:34	31.05.20 11:31	0:00	31.05.20 11:31	0:00	"земля" от КУ			Лвл=48,9км. Объектов covid нет. Обесточены ПС 35/10 Мухино, Воскресеновка. Пр.оп.60-61 обнаружено упавшее дерево (макушкой касается провода) без повреждения проводов. Устранено.	скважина, больница / 1675чел / 7 фид	1675	0,37	28	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	30.05.20 22:07	30.05.20 23:06	0:00	30.05.20 23:06	0:00	"земля" от КУ			с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. Срыв изолятора оп. 93.	школа / 122чел	122	0,1	9	+19, ясно
Ам.ЭЭС	10	Державинка 35/10	3	30.05.20 22:20	30.05.20 22:25	0:28	30.05.20 22:25	0:28	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний	школа, в/н башня / 442чел	442	0,04	9	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Куропатино 35/10	5	30.05.20 23:05	31.05.20 0:21	0:37	31.05.20 0:21	7:12	ЗЗ	нет	у	с.Куропатино, Красное.	школа, в/н башня / 462чел	462	0,18	12	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	30.05.20 23:15	30.05.20 23:15	0:05	30.05.20 23:15	0:05	МТЗ	у		Пр.оп.23/1-23/2 повреждение провода грозой. Устранено.	нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЭЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	30.05.20 23:48	30.05.20 23:54	0:29	30.05.20 23:54	3:26	МТО	ну	у	Негабарит шлейфов 10 кВ на абонентской отпайке от опоры 75/3 до КТП "Восток Ойл Сервис"	школа, д/с / 1217чел	1217	0,5	27	+21, ветер
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф.13 РК-17	31.05.20 0:09	31.05.20 0:13	0:00	31.05.20 0:13		МТЗ	ну	у	Оп.102 наброс (фольгир.возд.шарик), устранено.	нет / 50чел	50	0,25	11	+20, гроза
Прим.ЭЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	31.05.20 0:22	31.05.20 0:22	1:10	31.05.20 0:22	8:38	МТО	у			нет	0	0	0	+21, ветер
Ам.ЦЭС	35	Среднебелая - Лохвицы		31.05.20 0:30	31.05.20 0:30	1:49	31.05.20 0:30	1:49	МТЗ-1	у		Оп. 24 ф.-В ветром сдвинуто гнездо сороки (следы перекрытия). Планируется устранение.	нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	31.05.20 0:58	31.05.20 4:29	1:03	31.05.20 4:29	1:03	МТЗ	ну		г.Белогорск. Повреждение на вед. участке.	приот / 3280чел	3280	0,09	15	+18, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	6	Южная 110/6	7	31.05.20 4:44	31.05.20 5:25	0:18	31.05.20 5:33	0:18	ав.откл	нет		п.Лозовый. Включен без 1 ТП. В 5:33 включен полностью.	нет / 564чел	564	0,4	3	+9, ясно
Прим.ЭЭС	10	Губерово 35/10	18	31.05.20 5:09	31.05.20 5:10	0:22	31.05.20 14:19	0:22	МТЗ	ну	ну	Потребители запитаны от резерва. В пр.оп. 182-183 дерево на проводах, с обрывом провода ф."В" в пр. оп. 181-182, провод на земле. Устранено и вкл. по норм. сх.	ф.3 ПС Иман РРС / быта нет	0	0,07	1	+17, ясно
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная		31.05.20 7:30	31.05.20 7:30	0:35	31.05.20 7:30	38:46	НЗНП Зст	у		ИМФ 124,6 С-0. Осмотр, на опоре 1013 на грозотросе следы подгара. Повреждения провода нет.	нет	0	0	0	+18, дождь, гроза, ветер
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		31.05.20 8:47	31.05.20 8:47	1:16	31.05.20 8:47	4:55	1ст НЗНП ИМФ - 1,3км ф.-С	у		Осмотр, оп. 8 упало сорочье гнездо (на гнезде имеются следы перекрытия).	нет	0	0	0	+18, облак
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	31.05.20 12:52	31.05.20 13:00	0:53	31.05.20 13:00	1:31	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	нет / 170 чел	170	0,1	7	+25, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	31.05.20 15:10	31.05.20 16:13	0:00	31.05.20 16:13	0:00	КУ "Земля"			Повреждение на вед. участке.	ретраслятор/41 8 чел	418	0,25	22	+17, пасм.
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	31.05.20 15:39	31.05.20 16:02	2:49	31.05.20 16:02	2:49	МТО	ну	у	пр.оп.№3-4 участок, между ТП-1466 – ТП-2089, сильно заросший ДКР.Произведена подрезка ДКР.	нет / 3450 чел	3450	0,6	9	+28, ветер
Прим.ЭЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	3	31.05.20 16:40	31.05.20 16:40	0:46	31.05.20 16:40	0:46	МТЗ	у		ОП.35 обнаружена птица	нет	0	0	0	+27, ясно
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	7	31.05.20 16:49	31.05.20 19:05	0:32	31.05.20 19:05	0:32	МТЗ	ну	ну	с.Марково. Повреждение на вед. участке.	погран.часть / 1100 чел	1100	0,2	7	+17, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	136	31.05.20 17:25	31.05.20 17:25	76:04	31.05.20 17:25	76:04	МТЗ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+29, гроза, ветер
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	239	31.05.20 18:15	31.05.20 21:02	2:49	31.05.20 22:44	2:49	МТЗ	ну	ну	п.Кульдур. Включен без 2-х ТП. В пр.оп.239-00/53-54 падение дерева на провода, без повреждения. Устранено.	очистные / 1252 чел	1252	0,4	6	+29, гроза, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	140	01.06.20 3:57	01.06.20 3:57	3:44	01.06.20 10:53	3:44	"земля" от КУ			Предварительно КТП-55 (Облученская районная больница: Лечение гражданских Covid 19) перезапитана от резерва (с отключением на 2 мин). В пр.оп.140-00/68-69 обрыв провода ф.В, провод на земле, на оп.140-00/69 ф.В повреждение изолятора. Устранено, схема восстановлена	ф.124 Облученская районная больница (Лечение гражданских Covid 19) / быта нет	0	0,1	1	+15, обл
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	01.06.20 9:46	01.06.20 14:50	0:00	01.06.20 15:09	0:00	Ав.откл	ну	ну	Оп.25 ф.А повреждение подвесного изолятора. Включен без 1ТП. Устранено, все включено	нет / 141 чел	141	0,25	16	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	01.06.20 9:58	01.06.20 10:19	1:08	01.06.20 10:19	1:08	Ав.откл	нет	у		нет / 444 чел	444	0,25	7	+15, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	2	01.06.20 10:03	01.06.20 10:15	0:00	01.06.20 10:15	0:00	Ав.откл	нет	у		насосная / 60 чел	60	0,17	4	+15, дождь, ветер
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	5	01.06.20 10:26	01.06.20 10:32	0:00	01.06.20 10:32	0:00	МТО	ну	у	На вед.уч-ке поросль.	быта нет	0	0,1	1	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	01.06.20 10:39	01.06.20 10:58	1:12	01.06.20 10:58	1:12	Ав.откл	нет	у		нет / 70 чел	70	0,15	9	+13, дождь
Прим.ЮЭС	6	Шаховая 35/6	В-6-Т1	01.06.20 10:40	01.06.20 10:48	2:02	01.06.20 10:48	2:02	Дуг.защита	нет	у	С обесточиванием 1сш-6 кв. Работа дуговой защиты в отсеке В 6 ф.7 произошла в следствие фиксации вспышки молнии датчиком "Овод" через технологическое окно ЗРУ и попаданием молнии в отходящую линию 6 кв. Контроль по току введен.	часть г.Артем / 3200 чел	3200	3,2	19	+16, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	01.06.20 10:54	01.06.20 13:41	0:00	01.06.20 13:41	0:00	"земля" от КУ			В 11:58 запитано 6ТП из 22. Оп. 61 сорван изолятор по ф.А, провод на траверсе. Устранено, все включено	нет / 480 чел	480	0,4	15	+16, дождь, ветер

Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	01.06.20 11:31	01.06.20 12:00	0:42	01.06.20 12:00	0:42	Ав.откл	выв	у	ЗТП1102 "Быг" затекание воды в яч. ВН 10 Т-2. Перегорание ПК 10 по всем трем фазам.		школа / 700 чел	700	0,4	8	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	01.06.20 11:55	01.06.20 12:53	1:49	06.06.20 2:20	1:49	МТЗ	выв	ну	Выделен уч-к без нагрузки, в 14:52 все запитано. Поврежден КЛ бкВ РП-80201 - РП-80202. / Первое повреждение 450м от РП 80201 в сторону РП-80202 (произв.ремонт), второе место повреждения: 419 метров от РП-80201 в сторону РП-80202, третье место повреждения: 210 метров от РП-80202 в сторону РП-80201.14:00 05.06 установлено четвертое место повреждения в 110 метрах от РП-80202; смонтирована каб. ставка 8 метров на повреждении 210 м.соединительные муфты на участке 110 м и участке 419 метров; испытан, включен в работу.	ф.13	насосная, школы - 2 / 400 чел	400	0,5	17	+15, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	В-6-Т1	01.06.20 11:57	01.06.20 12:25	1:08	01.06.20 12:25	12:27	Ав.откл		у	Обесточена 1сш-6 кв. В 12:14 включен на х.х., в 12:25 потребитель запитан.		быта нет, птицефабрика	0	0,19	11	+15, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	01.06.20 12:07	01.06.20 12:10		01.06.20 12:10		МТО	ну	у			дс / 50 чел	50	0,5	8	+15, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	2	01.06.20 12:26	01.06.20 12:38	0:27	01.06.20 12:38	2:27	Ав.откл	ну	у			быта нет	0	0,1	3	+15, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	01.06.20 12:36	01.06.20 14:42	0:59	01.06.20 17:28	0:59	Ав.откл	нет		В 13:50 запитано 9ТП и 23 по ф.8 Ивановка. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.290 замятели разрушенный изолятор по ф.А. Устранено, схема восстановлена	ф.8 Ивановка	школа-2, дс-2 / 1631 чел	1631	0,3	23	+15, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	01.06.20 12:45	01.06.20 12:45	2:47	01.06.20 12:45	4:23	МТЗ		у	Повреждение изолятора ф.С на РТП-3035. Устранено.		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	1	01.06.20 12:55	01.06.20 14:35	2:55	01.06.20 14:35	2:55	Ав.откл	ну	у	Обход до 11.06.20		дс / 190 чел	190	0,2	3	+15, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	01.06.20 13:08	01.06.20 14:58	1:23	01.06.20 18:44	1:23	Ав.откл	ну	ну	Включен без 2 ТП. Оп.748 разрушено два штыревых изолятора, провода на траверсе. Устранено, все включено		насосная, школа / 518 чел	518	0,3	21	+18, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	01.06.20 13:42	01.06.20 13:46		01.06.20 13:46		МТО	нет	у	под проводами в пр.оп.107-108 обнаружена ветка		школа / 115 чел	115	0,05	7	+18, дождь, гроза, ветер
Хаб.СЭС	110	Северная - Стройдвор	С-109	01.06.20 14:25	01.06.20 14:25	0:45	01.06.20 16:12	1:30	Стройдвор: СВ-110 1ст ДЗ, АПВ не раб	не раб	у	Схема сети: ПС-110/35/6 Северная в работе 1сш-110, Т1 с нагрузкой 35,6 кв от ВЛ-110 Северная - Стройдвор, 2сш-110, Т2 с нагрузкой 6 кв от ВЛ-110 Старт - Северная, в резерве СВ-110; на ПС Стройдвор: в работе 2Т с нагрузкой бкВ, в резерве 1Т. На ПС Северная работа АВР: отключился В-110-Т1 от Умин, АВР-6 успешно, нагрузка 35 кв (ПС-35 Объект-202) запитана обратной трансформацией от Т1 (логика работы АВР: В-6-Т1 не откл-ся, отключается В-110-Т1), погашения потребителей нет. Осмотр вед. ПС Стройдвор (персоналом Ком.ТЭЦ-3): СВ-110 отключился от ДЗ 1ст, АПВ не раб, обесточены 2сш-110, Т2, соб.нужды, АБ нет, цели опер.тока от ВАЗП. В 16:12 включен на ПС Стройдвор СВ-110 успешно, в 16:14 восстановлена схема по ПС Северная. Обход ВЛ без замечаний.	ВЛ-110 Старт - Северная	нет	0	0	0	+15, дождь, гроза, ветер
Хаб.СЭС	110	КТЭЦ-1 - Привокзальная	С-75	01.06.20 14:45	01.06.20 14:45	4:39	01.06.20 14:45	4:39	КТЭЦ-1: ДЗЛ		у	Отключение одностороннее, по показания регистраторов КЗ на линии не было. В 16:16 выведена ДЗЛ из работы, заявка до 17:00 8.6.20 (ведется проверка КЛС, переходы ч/з жд, смотрят клемные ящики)		нет	0	0	0	+15, гроза, ветер
Прим.СЭС	10	Милоградovo 35/10	7	01.06.20 15:50	01.06.20 15:53	0:09	01.06.20 15:53	0:09	Ав.откл	ну	у			школы - 2, дс / 1000 чел	1000	0,43	16	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха 35/10	2	01.06.20 17:35	01.06.20 18:13	3:30	01.06.20 18:13	3:30	МТЗ, МТО	ну	у	Произведен осмотр. Оп.103,105 следы перекрытия 2-х изоляторов.		вн башня, школа / 517 чел	517	0,2	9	+15, гроза, ветер
Ам.ВЭС	35	РГЭС - Новорайчиха		01.06.20 18:43	01.06.20 18:43	2:47	01.06.20 18:43	2:47	МТЗ-3		у	Произведен осмотр. Оп.45 следы перекрытия изолятора ф.А.		нет	0	0	0	+15, гроза, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	12	01.06.20 19:00	01.06.20 19:00	1:24	01.06.20 19:00	2:59	Ав.откл		у			нет	0	0	0	+15, гроза
Ам.ВЭС	6	А 35/6	11	01.06.20 19:21	01.06.20 19:21	1:25	01.06.20 19:21	1:25	МТЗ-2		у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+15, гроза, дождь, ветер
Ам.ВЭС	35	А - База		01.06.20 19:27	01.06.20 19:27	0:00	01.06.20 19:27	0:00	МТЗ-2		у	Произведен осмотр. Оп.17 повреждение изоляторов фВ,С.		нет	0	0	0	+15, гроза, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	10	01.06.20 19:55	01.06.20 22:36	1:35	01.06.20 22:36	1:35	МТЗ	выв	ну	Оп.№36 деревянная на ЖБ приставке, вывалился крюк верхнего провода и упал на нижний. Устранено.		дс, вн башня / 842 чел	842	0,16	8	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	01.06.20 22:34	01.06.20 22:49	0:40	01.06.20 22:49	0:40	Ав. Откл.	нет	у	с. Новожатково		450 чел / нет	450	0,1	12	+14, ясно
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	02.06.20 1:25	02.06.20 2:10	1:04	02.06.20 2:10	54:35	Ав. Откл.	ну	у	п.В.Спасск, Н.Спасск, Забелово		нет/150 чел	150	0	0	+14, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	3	02.06.20 2:11	02.06.20 2:23	0:05	02.06.20 2:23	0:05	МТЗ	выв	у	При осмотре выявлено ЗТП 2х400кВА №20158 "Дет.сад" течь кровли.		900 чел	900	0,45	5	+13, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	02.06.20 3:56	02.06.20 4:53		02.06.20 4:53		Земля, КУ			с.Валуево, на ф.15 была нагрузка ф.1А. Повреждение на вед. участке.		ретраслятор, вч/418 чел	418		12	+10, дождь

Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	02.06.20 4:15	02.06.20 5:25	0:51	02.06.20 11:39	18:55	МТЗ	ну	ну	п. Восточный, с. Черная речка. Включен без ТП. В 11:39 полностью. Повреждение на вед.ТП	ф.15 ПС Сергеевка	очистные / 3149 чел	3149	0,53	14	+12, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	2	02.06.20 4:40	02.06.20 7:43	0:49	02.06.20 12:32	0:49	МТЗ	ну	ну	п. Переясловка, ЦРБ (лечение Covid-19) 4:41 перешли на ДГ. Вкл. без ТП 701 - повреждение проходного ввода. Заменен, все включено	ЦРБ (лечение Covid-19) на ДГ / 1000чел	1000	1,2	15	+12, гроза	
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясенеувый		02.06.20 5:11	02.06.20 6:58	0:46	02.06.20 9:08	8:52	Земля, КУ			с.Соболиное, Ясенеуое, Красный Яр, Олон. 6:00 опробован до оп. 383 Ки в норме. 6:58 вкл. для отыскания земли. Оп. 426 разрушен изолятор. Устранено	2 фаз, насосная / 1067 чел	1067	0,15	8	+14, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	7	02.06.20 6:22	02.06.20 7:19	0:56	02.06.20 17:56	0:56	Ав. Откл.	выв	ну	Выделен уч-к, обеспечен резерв кроме 1ТП. Оп.3 сломана трассера, Устранено, все запитано	ф.18 ПС Авангард	нет / 610 чел	610	0,1	4	+15, ясно
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1 СП-6 на оп.119	02.06.20 6:35	02.06.20 6:38	1:41	02.06.20 6:38	1:41	Ав. Откл.	выв	усп	на КТП 20081 на траверсу 6кВ залез кот.		нет / 52 чел	52	0,05	3	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	02.06.20 6:43	02.06.20 9:54	0:05	02.06.20 13:15	0:59	Земля, КУ			В 9:19 включен без БТП. На КТП 7028 поврежден проходной изолятор 6 кВ фазы "А". Включен без ЗТП. В 11:47 включен без КТП-7028. Устранено, все включено		нет / 205 чел	205	0,15	9	+15, ясно
Прим.ЮЭС	110	Раздольное-2 110/10	В-110 Тереховка	02.06.20 8:40	02.06.20 8:50	8:38	02.06.20 9:55	8:38	НЗЗ 4 ст	не раб	у	Схема сети ремонтная (на ПС-110/35/6 Западная отключены В-110 Давыдовка, В-110 Раздольное-1, выведена в ремонт ВЛ 110 АТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №2 (для распетлеания В 110 Западная на Артемовской ТЭЦ). Обесточены 8ПС-110 кВ: Давыдовка, Пушкинская, Раздольное-1, Раздольное-2, Славянка, Барабаш, Троица, Краскино и 13ПС-35 кВ. Обеспечен резерв потребителей, кроме ПС-110/10 Раздольное-2 (0,4МВт, 504 чел). В 9:55 включен В-110 Тереховка на ПС Раздольное-2, все запитано. в 10:20 на ПС Западная отключен В-110 Давыдовка.	ВЛ-110 Западная - Давыдовка	часть Надеждинского и Хасанский район / 35034 чел / 113 фидеров	35034	35	761	+20, пасмурно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	02.06.20 9:00	02.06.20 9:03	0:37	02.06.20 9:03	7:47	Ав.откл	ну	у	В ТП 6002 перегорание ПК 10 фазы А,В, повреждение Т1. Выполнена замена Т-1.		школа, дс / 480 чел	480	0,33	8	+15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	02.06.20 9:14	02.06.20 10:32	2:01	02.06.20 10:43	37:51	МТЗ	не раб	ну	По фидеру была запитана ПС-110/10 Кипарисово (для плановых работ по ВЛ-110 Западная -Раздольное-1 с отп Кипарисово), 10-32 вкл ф.11 без нагрузки ПС Кипарисово, в 10-43 оставшихся потребителей запитали от ПС Кипарисово (восстановлена исход.схема). Планируется осмотр до 19.6.20	ВЛ-110 Западная - Раздольное-1 с отп Кипарисовов	школа / 1753 чел	1753	1,5	78	+24, ясно
Прим.ЮЭС	110	Раздольное-2 110/10	В-110 Тереховка	02.06.20 11:00	02.06.20 11:04	3:22	02.06.20 11:29	3:22	НЗЗ 4 ст	не раб	у	Схема сети ремонтная (на ПС-110/35/6 Западная отключены В-110 Давыдовка, В-110 Раздольное-1, выведена в ремонт ВЛ 110 АТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №2 (для распетлеания В 110 Западная на Артемовской ТЭЦ). Обесточены 8ПС-110 кВ: Давыдовка, Пушкинская, Раздольное-1, Раздольное-2, Славянка, Барабаш, Троица, Краскино и 13ПС-35 кВ. Обеспечен резерв потребителей. В 11:29 включен В-110 Тереховка на ПС Раздольное-2. Осмотр ПС Тереховка без замечаний, СВ-110 не отключался. Обход ВЛ-110 Тереховка - Раздольное-2 без замечаний. На ПС Раздольное-2 по В 110 Тереховка проверка РЗА: снижена изоляция до "0" в токовых цепях по ф.А защиты НЗЗ на кабельном спуске от ТТ до отсека привода. Устранено, поврежденная жила заменена на резервную. Выполнена проверка КСЗ, АУВ ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка в цепях РЗА заменено реле РП52	ВЛ-110 Западная - Давыдовка	часть Надеждинского и Хасанский район / 35034 чел / 113 фидеров	35034	35	761	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Кипарисово 110/10	Т1	02.06.20 11:35	02.06.20 13:28	0:55	02.06.20 23:46	3:44	Ав.откл			Отключился ОД-110, КЗ-110 не отключался. Обесточена 1сш-10 (ПС однотрансф). Дополнение: ПС-110 Кипарисово была запитана по ВЛ-110 Западная-Раздольное-1, работающая в рад.режиме (разрыв на ПС Западная). Обеспечен резерв по сети 10 кВ.Повреждение контрольного кабеля ОД 110 Т-1 от шкафа защит до клемного ящика на ОРУ (заход в клемный ящик из подвешенного кабельного канала). Повреждение изоляции в следствии старения изоляции под воздействие ультрафиолета. Кабель заменили	ф.11 Раздольное-1	нет / 1569 чел	1569	1,5	67	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясенеувый		02.06.20 16:10	03.06.20 8:33	1:29	03.06.20 8:33	30:44	МТЗ	ну	ну	Оп.83 ф.А, оп. 88 ф.В, оп. 160 ф.В, оп.1154 ф.С разрушенные изоляторы. Устранено.	2 фаз, насосная / 1067 чел	1067	0,15	8	+19, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	02.06.20 21:06	02.06.20 21:11	0:09	02.06.20 21:11	0:09	МТЗ	не раб	у	Оп.209 скол юбки изолятора фВ		водозабор / 482 чел	482	0,2	18	+20, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	03.06.20 0:06	03.06.20 0:06	0:17	03.06.20 0:06	74:51	МТО	у		Произведен осмотр. Оп.30 поврежден изолятор фА.		нет	0	0	0	+17, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	22	03.06.20 13:23	03.06.20 14:45	121:24	03.06.20 14:45	121:24	МТО	запрет	ну	Пр.оп.33-34 снята ветка (провода ВЛ без повреждений).		кнс/ 624 чел	624	0,18	3	+15, облачно

Прим.ЭС	10	Красный кут 35/10	4	03.06.20 19:19	03.06.20 19:29	0:14	03.06.20 19:29	0:14	Ав.откл	ну	у	Произведен осмтр. Оп.82 срыв изолятора (попадание молнии); устранено.	школа, насос/1007 чел	1007	0,4	26	+20, гроза
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	3	03.06.20 20:10	03.06.20 20:37	0:00	03.06.20 20:37	0:00	Ав.откл	выв	у	При осмотре выявлено ЗТП 2х400кВА № 20158 "Дет.сад" течь кровли.	д/с/ 900 чел	900	0,1	5	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	9	03.06.20 20:35	03.06.20 21:20		03.06.20 21:53		Ав.откл		у	Обесточена ПС-110/10 Дмитриевка (схема сети ремонтная, ПС питалась по ф.9 Дмитриевка от ПС Черниговка ф.5). В 21:28 включен ф.9, подано напряжение на 1,2 ш 10 кВ, включены ф.1, ф.8. В 21:49 питание ПС-110/10 Дмитриевка переведено по сети 110 кВ (ВЛ-110 Ярославка - Ключи с отп Дмитриевка). В 21:53 включение ф.2 неуспешно (Ав.откл).	нет / 1814 чел / 3 фидера	1814	0,44	24	+15, дождь
Прим.ЭС	10	Вишневка 35/10	3	03.06.20 20:59	03.06.20 20:59	1:18	03.06.20 20:59	1:18	Ав.откл	у		нет	0	0	0	+16, гроза	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	03.06.20 21:01	03.06.20 21:01	3:06	03.06.20 21:01	3:06	МТЗ	у		нет	0	0	0	+16, пасмурно	
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	3	03.06.20 21:35	03.06.20 22:24	0:20	03.06.20 22:24	0:20	МТЗ	выв	у	ЗТП20158 "Дет.сад" течь кровли.	д/с/ 900 чел	900	0,1	5	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	03.06.20 21:53	04.06.20 0:07	0:30	04.06.20 0:07	0:30	Ав.откл		ну	Оп.65 обрыв вязы по ф.С. Устранено, все включено	нет / 831 чел	831	0,17	12	+15, сильный дождь
Прим.ЦЭС	6	Павловка-2 110/35/6	В-6-Т2	03.06.20 21:54	03.06.20 23:02	1:41	03.06.20 23:02	1:41	МТЗ		у	Обесточена 2сш-6 кВ (часть ошиновки 2С-6 и отходящие фидера на баланс ООО Приморскуголь). Не отключился В-6 вед.234 (блинкеров не было), повреждение КЛ-6 у потребителя. Включен В-6-Т2, повреждение на вед.уч-ке.	быта нет, угольный разрез / 6 фидеров	0	0,01		+15, сильный дождь
Прим.СЭС	10	Андреевка 35/10	4	03.06.20 22:04	03.06.20 22:08	0:34	03.06.20 22:08	0:34	МТЗ	нет	у	Запланирован инженерный обход	нет / 168 чел	168	0,01	1	+14, морось
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	10	03.06.20 22:34	03.06.20 22:44	2:50	03.06.20 22:44	25:49	МТЗ	ну	у		нет / 69 чел	69	0,02	7	+15, сильный дождь
Прим.ЭС	10	Хвалынка 35/10	1	03.06.20 23:11	03.06.20 23:11	2:16	03.06.20 23:11	18:19	МТЗ	у							+15, сильный дождь
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	10	04.06.20 6:23	04.06.20 6:25	0:08	04.06.20 6:25	0:08	Ав.откл	ну	у	Произведен осмтр: в пр. оп. 18/4-18/5, 50-53 поросль под проводами, требуется чистка.	дс, школа / 502 чел	502	0,2	8	+15, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	04.06.20 8:50	04.06.20 8:58	2:06	04.06.20 11:22	2:06	МТЗ	ну	ну	Вкл без 7ТП (60 чел, дачи), вкл в 11:22. Пр.оп.49-50 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия, провода ВЛ без повреждений.	нет/305 чел	305	0,66	17	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Лазо 35/10	4	04.06.20 9:25	04.06.20 9:27		04.06.20 9:27		Ав.откл	нет	у	п.Лазо.	нет/ 297 чел	297	0,4	12	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	04.06.20 12:16	04.06.20 14:17	0:01	04.06.20 15:50	0:01	Ав.откл	нет	ну	Вкл в 14:14 без 12 ТП, вкл в 14:17 без 8ТП, вкл в 14:35 без 4ТП, вкл в 14:49 без 1ТП, вкл в 15:50. ТП/084 заменены поврежденные прох.изоляторы ф.А,В.	нет/ 297 чел	297	0,42	20	+16, гроза
Прим.ЮЭС	35	Тайфун 110/35/10	В-35 Т2	04.06.20 12:44	04.06.20 12:56	0:00	04.06.20 12:56	0:00	МТЗ	нет	у	Обеточены ПС35: Беневоское, Лазо, Солнечная, Сокольчи, Милоградово. ИМФ 54,8 км ф.А,С-уч "Беневоское-Лазо": произведен осмтр: на оп.280 повреждение изоляции верхнего и нижнего провода ф.А,В.	2,8 МВт/ 4404 чел/ 25 фид	4404	2,8	92	+16, гроза
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	04.06.20 13:06	04.06.20 13:29	3:42	04.06.20 20:51	3:42	КУ, земля			Вкл в 13:25 без 13ТП, вкл в 13:29 без 6ТП, вкл 13:52 без 2ТП. Оп.194 (дер на жб приставке) излом стойки на уровне приставки; устранено.	насос, д/с/ 1990 чел	1990	1,1	20	+20, гроза, град, ветер
Прим.ЭС	10	Кировка 220/35/10	3	04.06.20 13:29	04.06.20 13:29	0:00	04.06.20 13:29	0:00	МТЗ	у		с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка	нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЭС	35	Марьяновка-Яблоновка		04.06.20 13:30	04.06.20 13:30	0:00	04.06.20 13:30	0:11	МТО	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	6	04.06.20 13:39	04.06.20 13:42	0:16	04.06.20 13:42	0:16	Ав.откл	ну	у	Произведен осмтр, под РТП "АЭС" мертвая ворона.	школа, д/с, кот/ 143 чел	143	0,1	6	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Милоградово 35/10	7	04.06.20 14:30	04.06.20 14:33	0:00	04.06.20 14:33	0:00	МТЗ	ну	у	с.Маргаритово, с.Моряк Рыболов, с.Щербаковка, с.Лиственное, с.Бровки. Произведен осмтр: на оп.155 разрушен изолятор ф.В, заменен.	школа, д/с, кот, больн/ 1000 чел	1000	0,3	16	+14, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	117	04.06.20 15:00	04.06.20 15:00	24:39	04.06.20 15:00	24:39	МТЗ	у		Нагибово, Садовое.	нет	0	0	0	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	118	04.06.20 15:00	04.06.20 15:32	0:00	04.06.20 15:32	0:00	МТЗ	ну	у	Доброе, Нагибово, Садовое. Повреждение на вед ТП.	нет/ 500 чел	500	0,05	6	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	04.06.20 15:26	04.06.20 15:26	0:22	04.06.20 15:26	2:29	МТО	у	у	Халкидон, Светлое.	нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	04.06.20 16:09	04.06.20 16:13	0:31	04.06.20 16:13	0:31	Ав.откл	нет	у	п.Новожатково.	школа, кот/ 450 чел	450	0,1	9	+21, гроза
Прим.ЭС	35	Шмаковка - Тихменево		04.06.20 16:55	04.06.20 17:36	4:40	04.06.20 17:36	4:40	МТО		у	Обесточена ПС 35 Тихменево. Осмотр без замечаний.	0,5 МВт/ 917 чел/3 фид	917	0,5	9	+16, гроза
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	04.06.20 17:05	04.06.20 19:55	1:02	04.06.20 21:56	1:02	Ав.откл	выв	ну	Вкл без 1 ТП (ТП4065). В 21:56 полностью. В ТП-4065 заменен проход.изол ф.А	кот, скваж, школа, фап, атс/ 480 чел	480	0,17	5	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	5	04.06.20 17:05	04.06.20 19:10	5:29	04.06.20 22:07	5:29	Ав.откл		ну	При РПВ земля, в работе с землей для поиска прибором. Оп.1 ф.В поврежден изолятор. Устранено	д/с, фап, атс/ 280 чел	280	0,1	3	+18, гроза
Прим.ЦЭС	6	Реттиховка 110/6	12	04.06.20 17:32	04.06.20 17:42	2:23	04.06.20 17:42	2:23	МТО	нет	у		колония/ быта нет	0	0,1	4	+18, гроза
Прим.ЦЭС	6	Реттиховка 110/6	СВ-6	04.06.20 17:32	04.06.20 17:39	0:31	04.06.20 17:39	0:56	МТЗ		у	Обесточена 2С 6 ПС Реттиховка. Проверка РЗА без замечаний.	нет/ быта нет	0	0,4	6	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	04.06.20 21:47	04.06.20 23:11	2:20	04.06.20 23:11	2:20	Ав.откл	нет	у	В пр.оп.184-185 под проводами обнаружено дерево	школа / 700 чел	700	0,5	20	+19, ясно
Прим.ЭС	10	Пожарская 35/10	В-10-Т2	05.06.20 3:27	05.06.20 4:23	0:06	05.06.20 4:23	0:06	МТЗ		у	Обесточены 1,2сш- 10 (в работе Т-2 ,Т-1 в резерве). Включен в работу, без ф.5	школа, дс / 1882 чел	1882	0,3	7	+13, дождь

Прим.ЭС	10	Пожарская 35/10	5	05.06.20 3:27	05.06.20 7:04	0:07	05.06.20 7:04	9:47	МТЗ	нет		Обход без замечаний.			нет / 174 чел	174	0,04	2	+13, дождь
Прим.ЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясеневый		05.06.20 4:30	05.06.20 19:42	0:40	05.06.20 19:42	1:18	Ав.откл	ну	ну	Включение от ПС до РКЛ-1 неуспешно. В 5:55 вышли на осмотр две бригады. На оп.194 разрушение изолятора ф.А, провод на земле, под оп.194 мертвая птица (сова), устранено. На оп.130 повреждение изолятора ф.С, устранено. На оп.181 повреждение изолятора ф.В. На оп.414 ф.В повреждение изолятора ф.В. На оп.509 повреждение изолятора ф.А. Устранено.			2 фап, насосная / 1067 чел	1067	0,15	8	+13, дождь
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	05.06.20 5:50	05.06.20 6:36	0:09	05.06.20 6:36	0:09	Ав.откл	ну	у	Выполнен обход: в пр.оп.282-283 обнаружено упавшее подгоревшее дерево.			нет / 715 чел	715	0,08	5	+11, ясно
Прим.ЭС	10	Пожарская 35/10	В-10-Т2	05.06.20 7:12	05.06.20 7:16		05.06.20 7:16		МТЗ		у	Обесточены 1,2сш- 10 (в работе Т-2 ,Т-1 в резерве). Включен в работу, без ф.5. Проведена проверка РЗА: выявлена разрегулировка реле РТВ на В-10 ф.5 и В-10 Т2, устранено. Неселект.			школа, дс / 1882 чел	1882	0,3	7	+13, дождь
Прим.ЭС	10	Пожарская 35/10	5	05.06.20 7:12	05.06.20 12:07	0:00	05.06.20 12:07	0:00	МТЗ	не раб		Наклон оп.18 (1,5 м.), касание веток проводов. Устранено.			нет / 174 чел	174	0,04	2	+13, дождь
Хаб.ЭС	10	Городская 35/10	24	05.06.20 9:05	05.06.20 9:30	1:33	05.06.20 17:47	10:20	МТЗ	выв	не прои зв	г.Амурск. Включён с выделенным поврежденным участком КЛ-10 между ТП-63 и ТП-69, без нагрузки, все потребители запитаны. Определено МП КЛ-10, 260 м от ТП-63. Устранено.			нет / 2266чел	2266	0,37	3	+15, ветер
Ам.ЭС	10	Узловая 110/35/10	4	05.06.20 9:06	05.06.20 9:34	3:45	05.06.20 11:13	3:45	МТО	ну	ну	с.Октябрьское. На ЛР-12 повреждение резервного кабеля, отключен.			ф.9 ПС Коврижка скважина, п/з / 109чел	109	0,03	3	+18, обл
Ам.ЭС	35	Новокиевка - Белоярово		05.06.20 12:35	05.06.20 12:47	0:53	05.06.20 12:47	0:53	ДЗ 1з	ну	у	Обесточивалась ПС 35/10 Белоярово, Краснояроро. Осмотр без замечаний.			скважина, больница / 3691чел / 4 фидера	3774	0,67	50	+18, обл
Прим.ЭС	10	Родина 35/10	6	05.06.20 13:18	05.06.20 14:10	0:00	05.06.20 14:10		ав.откл	нет	у	с.Первомайское. Произведен обход: на оп.183 гнездо.			нет / 360чел	360	0,1	6	+19, ясно
Ам.ЭС	10	Базовая 35/10	15	05.06.20 13:46	05.06.20 14:19	0:00	05.06.20 18:18	0:00	МТЗ-1	ну	ну	Включен до ЛР-42-15-06, без 8 ТП. В 15:34 запитаны все потребители, выделен участок без нагрузки. На ТП-216 повреждение резервного кабеля 10 кВ (отсоединён)			скважина, школа, интернат / 7200чел	7200	1,6	27	+20, обл
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	СВ-6	05.06.20 21:01	05.06.20 21:03	0:28	05.06.20 21:03	0:28	МТЗ	нет	у	С обесточиванием потребителей 2 сш бкВ. Отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет. Перекрытие в яч.18			школа, д/с, ОВД, МЧС/ 7775 чел/ 9 фид	7775	2	69	+18, пасмурно
Ам.ЭС	110	Февральск - Рудная 1		06.06.20 1:31	06.06.20 1:31		06.06.20 1:31		НЭПП 4 ст, ИМФ 133км.	у		Оп. 403-509 осмотр без замечаний.			нет	0	0	0	+12, гроза
Ам.ЭС	110	Февральск - Рудная 2		06.06.20 1:31	06.06.20 1:31	0:20	06.06.20 1:31	0:20	ДЗ 2з. ИМФ 156 км.	у		Оп. 403-509 осмотр без замечаний.			нет	0	0	0	+12, гроза
Хаб.ЭС	10	Смирновка 35/10	2	06.06.20 7:37	06.06.20 8:32	0:44	06.06.20 12:12	0:44	МТО	ну	ну	Вкл без БТП (дачи). В пр.оп.44-45 дерево на проводах, без повреждения. Устранено.			насосн, школа/ 798 чел	798	0,54	25	+12, облачно
Прим.ЮЭС	6	НСРЗ 110/6	В-6 Т1	06.06.20 9:20	06.06.20 10:30	0:00	06.06.20 18:46		МТЗ, "земля" 1С- бкВ			Обесточилась 1С бкВ. Повреждение в яч ТН 6 1С: повреждение РВ 6 ТН 1С, Пр 6 ТН 1С, следы перекрытия на ТН 6 1С (устранено и включено в 18:46), В 9:56 выведен в ремонт ТН 6 1С, включен СВ 6 после осмотра 1С, 1С включена на ХХ. В 10:30 включены все фидера кроме вед ф.9 (откл от КУ, "земля", вкл. в 12:14).			Т2 быта нет / 7 фид / объектов covid нет	0	1,5	38	+20, ясно
Прим.ЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	2	06.06.20 10:17	06.06.20 11:15	0:00	06.06.20 12:08	0:00	МТЗ	выв	у	Повреждение на вед. участке.			ф.5 нет / быта нет	0	0,01	1	+18, ясно
Прим.ЭС	10	Дубки 35/10	9	06.06.20 11:01	06.06.20 11:01	0:38	06.06.20 15:53	2:56	"земля" от КУ			Русagro. На 2 из 4 ТП АВВ усп. Оп.6 обрыв провода СИП ф.С (в месте соединения зажима) в сторону вед.отпайки. Устранено.			АВР у потребителя нет / быта нет	0	0,4	4	+18, ясно
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	216	06.06.20 11:29	06.06.20 11:29	3:33	06.06.20 11:29	3:33	МТЗ	у		Обход без замечаний.			нет	0	0	0	+18, обл
Ам.ЭС	10	Климауцы 35/10	2	06.06.20 17:17	06.06.20 18:09	0:00	06.06.20 21:11	0:00	МТЗ	ну	ну	Лвл=45,7км. с.Талали, Новостепановка. Включен до ЛР 7-02-01, без 5 ТП. Пр.оп.248/116-117 падение дерева (несанкц.спил), оп.248/116 обрыв вязи фВ, оп.248/117 обрыв вязок фА,В,С. Сообщено СБ, ОВД. Устранено (21:11), схема восстановлена.			скважина / 578чел	578		11	+20, гроза
Прим.ЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	06.06.20 18:51	06.06.20 19:28	1:03	06.06.20 19:28	5:14	ав.откл	выв	у	с.Воздвиженка. Осмотр на 8.6.20.			нет / 1500чел	1500	0,4	19	+20, ясно
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха 35/10	2	07.06.20 6:50	07.06.20 6:59	0:28	07.06.20 6:59	3:44	МТЗ, МТО	ну	у	с.Правая Райчиха (70 чел.), с.Успеновка (447 чел.). Дефектная изоляция оп. 123, 130, 131.			школа, адм, скваж/ 517 чел	517	0,3	9	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	07.06.20 6:53	07.06.20 8:59	0:00	07.06.20 15:54	0:00	КУ, земля			Проезд затруднен, размыты дороги. Промежуточная опора 50-00/114: разрушение изолятора, перегорание провода, падение на землю с двух сторон. Устранено.			ф.208 ПС Ленинск школа, д/с/ 1278 чел	1278	0,05	15	+10, гроза

Прим.ЮЭС	35	Эгершельд 35/6	В-35 Бурная№1	07.06.20 7:36	07.06.20 8:24	0:00	07.06.20 11:14	0:00	МТО			Обесточены 1 сш 35/6 кВ ПС Эгершельд. На ПС Эгершельд повреждение ТН35 1С, обгоревшая ворона под оборудованием, что привело к междуфазному замыканию и отгоранию шлейфов ТН35 1С. Одновременно на ПС110/35/6 Бурная по ТМ отключился В6 Т-1 2С, В6 Т-1 1С, АВР усп. Схема восстановлена в 12:01. В 1:21 ТН 35 1С заменен, введен в работу.	Т2 (СВ-6)	1,7 МВт/ 3760 чел/ 8фид/ объектов covid нет	3760	1,7	26	+13, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	07.06.20 8:36	07.06.20 11:33	0:00	07.06.20 13:24	0:00	МТЗ, МТО	ну	ну	11:33 вкл без 1 КТП 30-31. Повреждение проходного изолятора (изоляция 0 МОМ) ф.А. Устранено.	школа, кот/703 чел	703	0,15	5	+15, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Куропатино 35/10	5	07.06.20 12:04	07.06.20 12:32	0:24	07.06.20 12:32	0:24	ЗЗ	выв	у	с. Куропатино, Красное. Планируется осмотр.	в/ч	462	0,1	12	+19, пасмурно	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		08.06.20 4:16	08.06.20 4:16	0:49	08.06.20 4:16	0:49	ТНЗНП 1ст	у		Оп. 95 обнаружено гнездо, под опорой ветка со следами перекрытия.	нет	0	0	0	+20, обл	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		08.06.20 5:17	08.06.20 5:17	1:39	08.06.20 22:32	7:28	АТЭЦ: НЗЗ 2ст, ДЗ Промузел: НЗЗ 1, Зст, ДЗ 2з	ну	не прои зв	Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. В пр.оп.75-76 обрыв верхнего и нижнего провода, в пр.оп.76-77 обрыв верхнего провода, перелупился до оп.81. Устранено.	нет	0	0	0	+16, пасм	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	08.06.20 8:01	08.06.20 8:01	0:41	08.06.20 8:01	12:30	МТО	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+10, гроза	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	36	08.06.20 9:06	08.06.20 9:12	0:00	08.06.20 9:12	0:00	МТЗ	ну	у	пр. 253-267 требуется чиста просеки, упавшие деревья под ВЛ.	нет / 471 чел	471	0,1	11	+10, гроза	
Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	16	08.06.20 10:16	08.06.20 10:19	0:31	08.06.20 10:19	0:31	МТЗ	нет	у	Оп.86/2/12 поврежден изолятор. Устранено.	нет / 950 чел	950	0,1	5	+12, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп Улисс		08.06.20 10:25	08.06.20 10:37	0:46	08.06.20 11:28	0:46	Патрокл: ДЗЛ, АПВ усп; Голдобин: ДЗЛ, АПВ нераб, опер. запрет от ДЗШ	нр	у	Погашено: 2сш-110/35/ 6кВ ПС Голдобин, 2сш-110/6кВ ПС Чуркин, 2сш-35, 6кВ ПС Рыбный порт. 10:35 ПС Чуркин по ТМ включен СВ6 запитана 2С6 кВ (6,8 МВт), 10:37 ПС 110 Голдобин по ТМ включен СВ6 запитана 2С6 кВ (7 МВт). 10:48 на ПС Голдобин включен СВ-35 запитана 2С35 кВ, запитаны все потребители. ПС Улисс под ЛР 110 Патрокл обгоревшая чайка, оборудование без повреждений.	г. Владивосток, 17660чел, 27 фидеров, 102 ТП	17660	18	102	+14, пасмурно	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	10	08.06.20 10:27	08.06.20 10:27	0:00	08.06.20 10:27	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+12, гроза	
Ам.ЦЭС	35	Среднебелая - Лохвицы		08.06.20 12:41	08.06.20 12:41	0:52	08.06.20 12:41	0:59	МТЗ-2	у		ИМФ 51,зкм ф.А,В. Произведен осмотр, пр.оп.98-100 следы прохождения пала.	нет	0	0	0	+16, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	08.06.20 14:00	08.06.20 15:19	0:59	08.06.20 17:04	7:35	Земля, КУ			г. Партизанск. Оп. 5/1 срыв изолятора. Устранено	ф.11, 17 ПС Партизан	нет / 1460 чел	1460	0,9	18	+20, облачно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	08.06.20 14:28	08.06.20 14:29	0:00	08.06.20 14:29	0:00	ав.откл	нет	у	г. Артем. Планируется осмотр.	1181 чел	1181	0,95	34	+18, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	08.06.20 14:44	08.06.20 14:44	0:50	08.06.20 14:44	1:23	МТЗ	у		обнаружены следы перекрытия и оплавления проводов двух фаз в пролетах опор 148-149	нет	0	0	0	+28, ясно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	08.06.20 15:22	08.06.20 15:22	6:22	08.06.20 15:22	8:06	МТЗ	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+14, дождь	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	08.06.20 15:22	08.06.20 15:22	1:10	08.06.20 15:22	2:10	МТЗ	у		Оп.36 восстановлена траверса, заменена изоляция	нет	0	0	0	+14, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф.11 в ТП-7395 В-6 ТП-Мясокомбинат	08.06.20 15:46	08.06.20 17:11	3:14	09.06.20 17:53	3:14	Ав.откл	нет	ну	Включен без 2-х ТП. В 0:18 включен без ТП 7456, повреждение КЛ 6кВ от оп. 32/1/49 - 20м. в сторону ТП 7456. В 1:00 допущена бригада на разработку котлована. 10:22 монтаж кабстакки и 2-х соед.муфт. В 15:38 ТП-7456 запитано от ДГ. Устранено, схема восстановлена	нет / 850 чел	850	0,6	6	+18, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	08.06.20 17:00	08.06.20 18:13	0:24	08.06.20 22:10	0:24	МТО	ну	ну	с. Пашково, Заречье Выделен участок без нагрузки 21-00/17 - 21-00/144. Пролет 21-00/72-73 дерево на ВЛ. Устранено.	ф.6 Ядрино	нет / 155 чел	155	0,05	9	+17, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	08.06.20 18:02	08.06.20 18:49	0:00	09.06.20 1:03	0:00	МТЗ	ну	ну	Вкл без отп. на базы и Насосную БТЭЦ(есть резерв). Повреждение на вед. ТП.	Насосная БТЭЦ			12	+16, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2А	08.06.20 18:13	09.06.20 0:39	0:55	09.06.20 0:39	0:55	МТЗ			Повреждение на вед. ТП.	0	0	0	0	+16, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф.19 в ТП-7171 откл-ся В-6 кВ в стор ТП-7172	08.06.20 19:03	09.06.20 4:55	0:00	09.06.20 4:55	0:00	Ав. Откл.	нет	ну	с.Бровничи. Падение оп.226 (дерев.) в болоте. В 4:55 произведена выправка оп.225,227, исключена из схемы оп.226, удлинен пролет и включены все потребители.	нет / 173 чел	143	0,25	8	+20, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	4	08.06.20 19:06	08.06.20 20:25	13:17	08.06.20 20:25	13:17	МТЗ	ну		с.Сиваковка. Повреждение на вед. участке.	скважина / 33 чел	33	0,1	1	+22. ясно	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		08.06.20 20:14	08.06.20 20:27	1:10	08.06.20 20:27	1:10	ТНЗНП 1ст, ДЗ 2з	ну	у	Обесточивались ПС 110/35/10 Узловая, ПС 35/10: Береговая, Орловка, Луговая, Коврижка, Семидомка, Комплекс, Ключи, Полтавка, В.Полтавка, Уртуй, Муравьевка, Куропатино, Николаевка. ОП.17 следы грозового перекрытия по изоляции ф.А и на теле опоры	часть Константиновского р-на, 14568чел / 69 фид / объектов covid нет	14568	3,4	206	+16, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	08.06.20 20:30	08.06.20 21:39	0:06	08.06.20 21:39	0:06	МТЗ	ну		с.Тамбовка. На оп.21,22 сняли ветки с проводов.	в/н башня, д/с, скважина / 2500чел	2500	0,66	19	+16, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	4	08.06.20 21:07	08.06.20 21:07	2:11	08.06.20 21:07	4:41	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	08.06.20 21:10	08.06.20 21:10	0:00	08.06.20 21:10	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. ТП15/2 демонтированы поврежденные разрядники ф.А,В.	нет	0	0	0	+16, гроза, дождь	

Ам.ЦЭС	10	Береговая 35/10	12	08.06.20 21:25	08.06.20 21:57	1:03	08.06.20 21:57	1:03	МТЗ	ну	ну	с.Константиновка. В пр.оп.19/4-19/5 сняли ветку опер. штангой.		администр, школа, д/с, в/н башня / 3250чел	3250	0,87	25	+16, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	11	08.06.20 21:32	09.06.20 0:31	0:40	09.06.20 0:31	0:40	"земля" от КУ			с.Раздольное. На оп.4/3 падение ветки, обрыв 2 проводов. Устранено.		школа, д/с / 630чел	630	0,2	9	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	08.06.20 21:55	08.06.20 21:55	1:00	08.06.20 21:55	54:59	МТО	у		Пр.оп.112-113 убрано угрожающее дерево.		нет	0	0	0	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	08.06.20 22:00	08.06.20 22:00	0:27	08.06.20 22:00	0:27	МТО	у		Повреждение на вед.ТП		нет	0	0	0	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Ильиновка 35/10	1	08.06.20 22:20	08.06.20 22:30	0:56	08.06.20 22:30	0:56	МТО	ну	у	с.Н.-Ильиновка. Планируется осмотр.		в/н башня / 367чел	367	0,01	6	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		08.06.20 22:30	08.06.20 22:30	0:06	08.06.20 22:30	0:06	МТЗ	у		Оп.16 разрушение изоляции		нет	0	0	0	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		08.06.20 22:31	08.06.20 22:31	0:32	08.06.20 22:31	0:32	МТЗ	у		Оп.16 разрушение изоляции		нет	0	0	0	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	30	08.06.20 22:37	08.06.20 22:38	0:00	08.06.20 22:38	6:45	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.учке		администр, ЦРБ, приют, школа, д/с, в/н башня, очистные / 2951чел	2951	0,84	13	+16, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	35	Комплекс - Ключи		08.06.20 22:44	08.06.20 23:21	0:00	09.06.20 9:18	0:11	МТО	нет	ну	Лвл=9,5км. Обесточились ПС 35/10 Ключи, Полтавка, В.Полтавка. Потребители запитаны от резерва. Оп.29 обрыв провода ф.В. Устранено, схема восстановлена	ВЛ-35 Дим-В.Полтавка	3449 чел / объектов covid нет	3449	0,96	78	+16, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	КВЛ-10кВ ТЭЦ Северная - РП-5 №2		08.06.20 22:55	09.06.20 2:02	0:00	10.06.20 1:13	0:00	МТЗ	выв		Обесточилась 2С-10кВ РП-5 (3 вед фидера). На ТЭЦ Северная при осмотре: отключен В-10 "РП-5 №2" (бл. МТЗ), отключен В-10 "ТЭЦ Центральная №2" (бл. МТЗ). По КВЛ-10 кВ ТЭЦ Центральная-ТЭЦ Северная №2 обнаружено разрушение шлейфа ф.С на оп.2, устранено по заявке с 0:04 до 4:50. На РП-5 В-10 "ТЭЦ Северная №2" включен, бл. нет; В-10 вед. ф.206 включен (бл. Земля, авария); В-10 вед. ф.208 включен (бл. земля, авария). В 2:02 на РП-5 включен СВ-10, поставлена под напряжение 2С-10 кВ. В 2:08 включен вед ф.207. Отключены вед ф.206, ф.208 для прозвонки КЛ абонентами. Участок КЛ-10 от оп.2 до РП-5 испытан без замечаний. По КВЛ 10 ТЭЦ Северная - РП-5 №2 обнаружено повреждение , на расстоянии 450 м от ТЭЦ Северная, на участке КВЛ 10 ТЭЦ Северная - оп №1. Устранено.		нет / 100чел	100	0,34	4	+16, пасм
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	30	08.06.20 22:57	08.06.20 22:59	0:01	08.06.20 22:59	0:01	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.учке		администр, ЦРБ, приют, школа, д/с, в/н башня, очистные / 2951чел	2951	0,84	13	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	08.06.20 23:47	09.06.20 2:00	0:29	09.06.20 2:00	11:32	МТЗ	ну	ну	с.Преображенова. В пр.оп.112-113 убрали упавшее дерево с проводов, без повреждения.		школа, скважина / 301чел	301	0,05	6	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	2	09.06.20 1:52	09.06.20 3:03	1:05	09.06.20 4:01	1:05	"земля" от КУ			п.Архара. Включен до ЛР-947, без 1 вед.ТП(Радиолокатор). На оп.139 заменен поврежденный изолятор.		радиолокатор / 400чел	400	0,19	8	+16, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	09.06.20 3:07	09.06.20 3:07	44:30	09.06.20 3:07	44:30	МТЗ	у		Запланирован обход 09-12.06.20.		нет	0	0	0	+17, пасм
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	6	09.06.20 3:07	09.06.20 3:07	1:05	09.06.20 3:07	23:19	МТЗ	у		Запланирован обход 09-12.06.20.		нет	0	0	0	+17, пасм
ЭС ЕАО	10	Будукан 35/10	107	09.06.20 4:52	09.06.20 4:52	0:00	09.06.20 4:52	2:52	МТЗ	у		в РУ 10 кВ КТПН-153, принадлежащей администрации с. Будукан, выявлены перегоревшие некалиброванные предохранители, имеются следы короткого замыкания.		нет	0	0	0	+17, гроза, дождь
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	09.06.20 5:11	09.06.20 8:06	0:00	09.06.20 8:06	0:00	МТО	ну	ну	Обрыв провода оп. 73/9-73/10. Устранено		водозабор, д/с, школа, администр / 6525чел	6525	0,65	19	+15, ветер
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	234	09.06.20 7:39	09.06.20 7:39	0:05	09.06.20 8:35	0:05	МТЗ	выв	у	ДГ потребителя		нет / быта нет	0	0,01	1	+16, пасм
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	238	09.06.20 8:22	09.06.20 9:02	0:00	09.06.20 12:39	0:00	"земля" от КУ			Включен с "землей" ф.В-0. 11:00 выделен уч-к без нагрузки от ТП-23 до ТП-238. На ТП-238 на приемной траверсе повреждена резерв КЛ-6, отсоединена, фидер включен в работу без замечаний		КНС /быта нет / обсерватор санаторий "Жемчужина" (есть резерв)	0	0,29	7	+16, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	09.06.20 8:36	09.06.20 8:50	0:00	09.06.20 11:40	0:00	Ав.откл.	нет	не произ	Включен без БТП. В пр.оп.109/16/15-109/16/16 перегорание провода ф «В» из-за падения ветки, поврежденный изоляции нет. Устранено, все запитано		д/с, школа / 862чел	862	0,21	14	+20, дождь

Хаб.СЭС	6	Кирзавод 35/6	2	09.06.20 9:45	09.06.20 11:27	0:00	09.06.20 19:10	11:06	Ав.откл	нет	ну	Оп.44 (анкерная, деревянная, трех стоечная) надлом одной стойки и срыв с креплений траверсы. Выделен уч-к, потребителю обеспечен резерв, без ЗТП. Устранено (установлена новая жб опора (А-10/1) двухстоечная анкерная концевая, заменены все изоляторы, заменена траверса), все включено	ф.5 Привокзальная	нет / 400 чел	400	0,5	23	+16, пасмурно
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединий	Л-101, Л-102	09.06.20 13:20	09.06.20 13:26	1:03	09.06.20 13:26	1:03	РЗА: ЧТЭЦ В-101, В-102: ДЗ-1ст, ТЗНП-1ст ; ПС 110кВ М.Нимныр В 110 Хатыми: ДЗ 2ст, ТЗНП 2ст. ПС Лебединий: В-110 Юхта ТЗНП 2ст	выв	у	Исходная схема: АПВ Л-101, Л-102 выведено по режиму (в ремонте на Нерюнгринской ГРЭС 1СШ-110 и один блок). Обесточивались ПС-110: Юхта, Б.Нимныр, М.Нимныр, Хатыми, Угольная, Инаглинская. Пр.оп.54А-55 (отпайка на ПС Инаглинская по Л-101) на проводах следы грозового перекрытия, ремонт не требуется	п.Хатыми, п.Б.Нимныр / 550 чел / угольный разрез / 11 фидеров	550	8	14	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	09.06.20 15:58	09.06.20 17:00	1:06	10.06.20 23:46	1:06	МТО	нет		Несанкц проведение земляных работ, с применением экскаватора неизвестными лицами, на участке КЛ 10 ТП82004-ТП82021 с повреждением кабеля, экскаватор на месте. Сообщено в СБ. Устранено.	ф.17 Промысловка	нет / 400 чел	400	0,85	10	+22, ясно
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Игнатьево с отп Дачная		09.06.20 16:04	09.06.20 17:09	1:13	09.06.20 20:38	1:13	НЗНП 2 ст	ну	ну	Обесточены ПС-110 Дачная, Игнатьево, Сергеевка, ПС-35 Петровка, Совхозная, Марково. В 16:52 запитаны потребители ПС-110 Дачная по сети 10 кв. В 17:09 запитаны потребители ПС-110 Сергеевка, ПС-35 Марково, Совхозная, Петровка по ВЛ-35 Благовещенская - Марково. В 17:20 запитаны потребители ПС-110/10 Игнатьево по сети 10 кв. Пр.оп.52-53 обрыв провода ф.В упавшим деревом. Устранено. Режим восстановлен 11.6.20 в 0:43	ВЛ-35 Благовещенская - Марково, сеть 10 кв ПС Чигири, ПС Кооперативная	Благовещенский район / 47 фидеров	6472	4,5	264	+25, сильный ветер
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Костюковка	№1,2	09.06.20 16:08	09.06.20 16:08	0:00	09.06.20 16:08	0:00	МТЗ	у		Частичный осмотр без замечаний, продолжение 15-16.6.20.	нет	0	0	0	+25, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	09.06.20 16:38	09.06.20 17:40	0:00	09.06.20 17:40	0:00	МТЗ	ну	не прои з	Оп.21/4 убрана ветка	школа, связь / 1900 чел	1900	0,8	12	+25, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	по ф.11 РК-11	09.06.20 16:40	09.06.20 18:09	2:03	09.06.20 20:10	2:03	МТЗ	ну	не прои з	Оп. 19/26 заменен изолятор.	быта нет	0	0,1	2	+25, сильный ветер	
Ам.ЦЭС	110	Центральная 110/35/10	В-110 Благовещенская №2	09.06.20 16:49	09.06.20 16:49	1:58	09.06.20 17:03	1:58	ТЗНП 4 ст	ну	у	Разрыв транзита. В 16:49 на ПС-220/110/35 Благовещенская (МЭС) отключался СОВ-110, бл.Неисправность ДШР-110-1с СОВ	нет	0	0	0	+25, ветер	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		09.06.20 17:14	09.06.20 17:20	0:00	09.06.20 17:20	0:00	НЗНП 2 ст	ну	у	Обесточены ПС-110 Возжаевка, Ромны и 6 ПС-35 кв. Пр.оп.8-9 под линией обнаружена обгоревшая ветка тополя	часть Белогорского р-на / 11681 чел / 48 фидеров	11681	4,2	235	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	09.06.20 17:24	09.06.20 18:57	0:00	09.06.20 20:20	13:34	Ав.откл	выв	ну	Обрыв проводов 3-х фаз в пр.оп.134/9-134/13 неизвестными лицами, предположительно большегрузной техникой. Виновника на месте нет. Сообщено в СБ. Включен без ЗТП. Устранено, все включено	нет / 500 чел	500	0,4	37	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	25	09.06.20 17:24	09.06.20 17:24	0:00	10.06.20 0:03	0:00	Ав.откл	выв	ну	отсоединена поврежденная КЛ 6 кв №1 участок оп. №61-РП "ДНС-Дом", шлейфа разведены, в работе КЛ 6 №2	ф.30 ПС Де-Фриз	быта нет	0	0,01	1	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	190	09.06.20 17:36	09.06.20 18:07	0:00	09.06.20 21:53	0:00	"земля" от КУ			Оп.190-00/7-8 оборван провод ф-С поднятым кузовом самосвала при выгрузке гравия по ул.Косикова 16. Сообщено в СБ. Выделен уч-к, запитано без 4 ТП. Устранено.	ф.280 Центр	школа, дс / 830 чел	830	0,9	18	+25, ясно
Ам.ЗЭС	35	Красноярово 35/10	В-35 Белоярово	09.06.20 17:39	09.06.20 17:56	0:22	09.06.20 17:56	0:22	МТЗ	ну	у	Обесточены ПС-35 Красноярово, Белоярово. Обход без замечаний.	часть Мазановского р-на / 2102 чел / 8 фидеров	2102	0,6	44	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Лесная 35/10/6	5	09.06.20 18:15	09.06.20 19:36	23:52	09.06.20 19:36	23:52	МТЗ	ну	ну	Осмотр 15-16.6.20	дс школа / 680 чел	680	0,4	7	+25, гроза	
Ам.СЭС	35	Сковородино - КС-6	№1	09.06.20 18:16	09.06.20 18:16	0:00	09.06.20 18:16	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	СМР 110/35/6	В-110 ХТЭЦ-3 - РЦ с отпайками №2 (С-18)	09.06.20 18:18	09.06.20 18:18	0:18	10.06.20 16:58	0:18	6/6			Обесточивания потребителей не было, 2сш-110 кв ПС СМР запитана от СВ-110 действием АВР-110. Осмотр без блиннеров, на панели ВЧБ горит светодиод «VD3» - пуск ВЧ передатчика. 10.6.20 16:10 заменен терминал защит ВЛ-110 С-18, схема восстановлена	нет	0	0	0	+25, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Красноярово 35/10	6	09.06.20 18:35	09.06.20 20:38	1:42	09.06.20 20:38	5:57	МТЗ	ну	ну	Оп.9/4 разрушены грозой все шесть изоляторов	школа, дс / 1065 чел	1065	0,5	8	+25, гроза	

Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	1	09.06.20 18:44	09.06.20 21:36	0:00	09.06.20 21:36	0:00	МТЗ	ну	ну	оп. 369/4 с проводов сняли ветку	школа / 531 чел	531	0,2	9	+25, гроза
Ам.СЭС	6	Невер 35/6	4	09.06.20 19:00	09.06.20 19:00	3:03	09.06.20 19:00	7:35	МТЗ	у		Повреждение на вед.ТП	нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	СВ-10	09.06.20 19:28	09.06.20 19:36	0:23	09.06.20 19:36	0:23	Дуг.защита			Обесточена 2сш-10 кВ (в работе был Т1 от ВЛ БТЭЦ-Западная №1). Включен в работу без вед.ф.12 (бл.МТО, повреждение в ячейке), все запитано. По вед.ф.12 - повреждение голов.кабеля (быта нет, остаются обесточ промбазы, заявка до 20:00 11.6.20)	часть г.Благовеценск / 11900 чел / 10 фидеров	11900	4,4	62	+25, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	09.06.20 19:33	09.06.20 19:59	1:17	10.06.20 19:11	198:58	МТЗ	ну	ну	ТП-265 повреждена муфта КЛ-10 на 1Т. В 19:59 включен основной потребитель. 21:23 вкл все потребители. Устранено	нет / 3000 чел	3000	0,8	12	+25, ветер
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	09.06.20 19:40	09.06.20 20:57	2:35	10.06.20 10:19	2:35	МТЗ	ну	ну	Вкл. 7ТП. В пр. 149-150 восстановлен перегоревший провод. На оп. 164 заменены разрушен грозой изоляторы фаз "А" и "В".	нет / 270 чел	270	0,4	9	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	3	09.06.20 19:46	09.06.20 21:27	1:44	09.06.20 22:21	170:09	"земля" от КУ			21:27 запитано, кроме 1 ТП. ТП -85 поврежден колпачек изолятора ф.С на приемной траверсе. Устранено	нет / 120 чел	120	0,2	4	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	4	09.06.20 19:46	09.06.20 20:22		09.06.20 20:22		Ав.откл	ну	у	Падение веток на оп.99. при сильном ветре.	нет / 646 чел	646	0,1	7	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	09.06.20 19:46	09.06.20 20:59	0:00	09.06.20 20:59	0:00	МТЗ	ну	у		нет / 1217 чел	1217	0,5	27	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Хвальинка 35/10	10	09.06.20 19:48	09.06.20 19:48		09.06.20 19:48		МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Тихменево 35/10	2	09.06.20 19:54	09.06.20 21:40	0:00	09.06.20 21:40	0:00	МТО	запрет	у	При ветре касание веток провода фаз "А, В" пролёт опор 16-17	дс, школа / 1014 чел	1014	0,2	4	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.15 СП-5 Марково	09.06.20 19:54	09.06.20 21:37	0:06	09.06.20 21:37	0:06	МТЗ	ну	у		нет / 1084 чел	1084	0,05	2	+25, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пожарская 35/10	2	09.06.20 19:59	10.06.20 13:56	20:04	10.06.20 13:56	20:04	МТЗ	ну	ну	Пр.52-53 упавшее дерево. Устранено	нет / 212 чел	212	0,07	4	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пожарская 35/10	5	09.06.20 19:59	09.06.20 22:10	8:27	09.06.20 22:10	8:27	МТЗ	ну	у		быта нет	0	0,01	1	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	6	09.06.20 20:01	09.06.20 20:01	0:47	09.06.20 20:01	44:03	Ав.откл	у		Пр.оп.93-94 упавшая ветка дерева	нет	0	0	0	+25, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	09.06.20 20:03	09.06.20 20:03	0:00	09.06.20 20:03	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	09.06.20 20:11	09.06.20 21:20	0:00	10.06.20 3:16	0:00	МТЗ	ну	ну	21:20 запитано 6ТП из 11, 23:01 запитано 10 из 11ТП. Повреждение на вед. отпайке.	насосная / 325 чел	325	0,1	11	+25, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	09.06.20 20:14	09.06.20 23:26		10.06.20 20:39		"земля" от КУ			Вкл 8 ТП из 11. В 20:39 все включено. пр. оп. 51-52 снято дерево с проводов, пр. оп. 174-180 сняты деревья с проводов.	нет / 340 чел	340	0,17	11	+25, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	09.06.20 20:15	09.06.20 21:40	0:47	09.06.20 21:40	0:47	МТО	ну	ну	в 21:15 запитано 1 ТП, вкл. после грозы. Пр.оп.79-80 под поводами ВЛ обнаружено дерево, упавшее из не охранной зоны, провода и изоляция не повреждены	в/ч (есть др) / 0,1 МВт	20	0,1	3	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	09.06.20 20:30	09.06.20 20:31	7:01	09.06.20 20:31	7:01	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.	нет	0	0,1	3	+20, гроза, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	09.06.20 20:31	10.06.20 0:36	3:31	10.06.20 0:36	3:31	МТЗ	ну	у		школа, дс / 870 чел	870	0,18	14	+20, гроза, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясенево	РКЛ-1 оп. 715	09.06.20 20:36	10.06.20 19:53	0:16	10.06.20 19:53	0:16	МТО	запрет		В 00:47 осмотр оп. 715-1285, повреждений не обнаружено. В 5:25 повторный обход. В 7:10 оп.925 сорван изолятор ф.В, провод под траверсой, устранено. Оп.174 ф.В, оп.46 ф.В, оп.13 ф.А поврежден изоляторы. Устранено. В 17:37 включен до оп.300 без потребителей. В 18:16 включен до оп.416. В 19:04 включена до оп.550. В 19:53 полностью	2 фап, насосная / 1067 чел	1067	0,15	8	+20, гроза, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	09.06.20 20:50	09.06.20 22:50	5:18	10.06.20 17:50	5:18	ТМ	ну	ну	с.Кочшаровка, Польшиха. Включили в 22-50 при отключенном Ф-1 на ПС Самарка (откл. КУ, б/б, с.Лесогорье 127 чел) (ремонтный режим ПС Самарка питалась от ф.14 ПС Уборка). На ф.1 ПС Самарка пр. оп.262-268 сорваны провода с изоляторов, пр. 263-264 упала дерево "елка", пр. 266-267 упала дерево "елка", сломаны две траверсы на оп. 264 и 267. 6:40 выехала бригада на устранение. В 17:50 устранено, все включено	медпункт/ 2314 чел	2314	0,4	39	+26, ясно
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	09.06.20 20:53	10.06.20 0:22	0:00	10.06.20 7:43	0:00	МТЗ	ну	ну	с. Хвищанка, Б.Ключи, Горный. запитано 2ТП и 4, при включении появилась "земля" по Ф"А" бригада выехала с прибором для поиска "земли". оп.241-242 упавшее дерево на проводах, на оп.241 вырван крюк с изолятором, провод лежит на траверсе. Пр. оп.446-447 ветка на проводах. В 7:43 включен без вед.отп. Устранено, все включено	нет/334 чел	334	0,05	4	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	09.06.20 20:55	09.06.20 21:11	2:23	09.06.20 21:11	2:23	МТО	ну	у	с.Кировка	насосная / 1242 чел	1242	0,13	14	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	09.06.20 20:55	10.06.20 1:34	42:43	10.06.20 1:34	42:43	МТЗ	ну	ну	с.Кировка. В 23-05 обнаружены повреждения: оп.№98/2 слетел изолятор Ф-С, обрыв вязки Ф-В, пр.оп.№98/2-98/3 обрыв провода Ф-С, опора №98/5 поломана, лежит на земле, пр.оп.№98/6 слетевшие изоляторы ФА,В; пр.оп.№98/6-98/7 обрыв провода Ф-А,В; пр.оп.№98/1-98/2, 98/4-/98/5, 98/5-98/6 упавшие деревья. Устранено. Вкл. без аб КТП-6122. В 10:00 включен полностью	нет	0	0,05	3	+20, гроза

Прим.ЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	1	09.06.20 20:55	09.06.20 20:55	0:45	09.06.20 20:55	4:14	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	09.06.20 21:07	10.06.20 1:27	0:00	10.06.20 1:27	0:00	Земля, от КУ	у		Вкл после обхода, земля самоустранилась. Пр. 31-32 боковой габарит до деревьев 0,2м.	с.Гончаровка / 245 чел	245	0,1	3	+20, дождь, ветер	
Прим.ЭС	10	Коммунар 35/6	3	09.06.20 21:29	09.06.20 21:54	1:20	09.06.20 21:54	1:20	МТЗ	нр	усп		г.Уссурийск / 900 чел	900	0,45	5	+18, гроза	
Прим.ЭС	10	Бреевка 35/10	1	09.06.20 21:29	09.06.20 21:34	0:00	09.06.20 21:34	0:00	МТЗ	ну	у	с.Архиповка, Тополёво, Ясное	нет / 539 чел	539	0,1	7	+26, пасмурно	
Прим.ЭС	35	Ракитное - Малиново		09.06.20 21:33	10.06.20 21:30	0:00	10.06.20 21:30	0:00	МТО	ну		с.Вербное с.Эмкики, с.Малиново, с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожга. Излом изолятора КС ф.В, КС висит на шлейфе, до земли 2,5 метра. 5:20 демонтирован КС. Пр.оп. 2-3 упало дерево на провода, макушкой задело провода; в 15:42 допущилась бригада на уч-к пр.оп.97-120 на устранение многочисленных обрывов проводов в результате падения деревьев. Устранено.	нет	2514	0,42	35	+18, гроза	
Прим.ЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	3	09.06.20 21:35	10.06.20 0:38	0:29	10.06.20 0:38	6:31	ТМ	ну	у		Лучегорск / 513 чел	513	0,06	7	+20, гроза	
Прим.ЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	09.06.20 21:35	10.06.20 0:48	2:18	10.06.20 0:48	2:18	ТМ	ну	у		п/з, водочапка / 309 чел	309	0,07	10	+20, гроза	
Прим.ЭС	10	Руновка 35/10	8	09.06.20 21:35	09.06.20 21:41	2:29	10.06.20 0:24	2:29	МТЗ	ну	ну	При РПВ "земля", включен с "землей". Повреждение на вед. отпайке	с.Кировка / 130 чел	130	0,02	4	+20, гроза	
Прим.ЭС	10	Андреевка 35/10	4	09.06.20 21:45	09.06.20 22:17		09.06.20 22:17		МТЗ	ну	у		с.Андреевка / 168 чел	168	0,01	1	+23, пасмурно	
Прим.ЭС	10	Ракитное 35/10	1	09.06.20 21:57	10.06.20 10:19	0:00	15.06.20 15:25	0:00	МТО	запр	ну	В 4:57 запитано 1ТП. Выделен уч-к без потребителей от ЛР-63 оп.105 - ЛР-39 оп.225, все запитано. Пр. 214-215 обнаружено упавшее дерево со следами пожаров, повреждения оборудования нет	с.Ракитное / 5 чел	5	0,02	3	+20, гроза	
Прим.ЭС	10	Ракитное 35/10	2	09.06.20 21:57	10.06.20 7:20	0:00	10.06.20 14:42	0:00	МТО	запр	ну	Включен до РЛ-68 оп.160, без 8ТП. Оп. 202 ветка со следами пожара. Устранено.	с.Ракитное / 1328 чел	1328	0,25	18	+20, гроза	
Прим.ЭС	10	Ракитное 35/10	3	09.06.20 21:57	10.06.20 9:25	0:21	10.06.20 9:25	0:21	МТО	запр	ну	РЛ-77 оп.26 повреждение изолятора Ф-"А" подвижного ножа. Устранено	с.Ракитное / 632 чел	632	0,07	5	+20, гроза	
Прим.ЭС	10	Ракитное 35/10	4	09.06.20 21:57	10.06.20 0:59	26:14	10.06.20 0:59	26:14	МТО	запр	у	в пр. оп.26-27 упавшее дерево, без повреждений ВЛ	с.Ракитное / 516 чел	516	0,15	5	+20, дождь, ветер	
Прим.ЭС	10	Ракитное 35/10	5	09.06.20 21:57	10.06.20 10:00	0:40	13.06.20 23:20	0:40	МТО	запр	ну	Вкл без 3 без 3ТП, вкл 11.6.20 в 11:11. Падение оп.№8; оп.19 заменена поврежденная траверса, восстановлены оборванные провода в пр.оп14-15/12.6.20 не занимались. 13.6.20 вели подготовку подъездных путей; в 18:25 допущена бр. для замены оп.8, в 23:20 вкл в работу/	ф.3 Новотроицкое	с. Лобановка, Междуречье / 381 чел	381	0,07	11	+20, дождь, ветер
Прим.ЭС	10	Осиновка 35/10	5	09.06.20 21:58	09.06.20 23:52	1556:51	09.06.20 23:52	1556:51	Ав. Откл.	ну	ну	При РПВ в 22:33 "земля " по Ф"В" отключен от КУ. На оп. №2 срыв изолятора, провод на траверсе. Устранено.	нет	0	0	3	+22, гроза	
Прим.ЭС	6	Восток 110/6	10	09.06.20 22:02	10.06.20 1:58	0:02	10.06.20 1:58	0:02	МТЗ	ну	у	Пр.оп.45-46 угрожающие ветки	пгт Восток / 30 чел	30		10	+20, дождь, ветер	
Прим.ЭС	6	Восток 110/6	2	09.06.20 22:02	10.06.20 1:52	0:00	10.06.20 1:52	175:52	МТЗ	ну		Пр. оп.69 -70 дерево на проводах. Устранено.	пгт Восток, очистные / 4600 чел	4600	0,8	14	+20, дождь, ветер	
Прим.ЭС	6	Восток 110/6	9	09.06.20 22:02	10.06.20 1:56	1:12	10.06.20 1:56	1:12	МТЗ	ну	у	Пр.оп.70/3-4 угрожающие ветки	пгт Восток / 1200 чел	1200	0,3	18	+20, дождь, ветер	
Хаб.ЭС	6	Центральная 35/6	3	09.06.20 22:40	09.06.20 23:05	1:03	10.06.20 16:26	1:44	Ав. Откл.			ЦРП-1 откл. яч.1. Вкл без 2-х ТП, 0:45 запитано ТП50, повреждение КЛ в сторону ТП64 (лодочная станция). КЛ 6 кв от ТП-50 до ТП-64 испытан, разрезан, дополн. поврежд. нет, смонт две каб. муфт и каб вставка, включен в работу	жилмассив г.Амурск			11	+19, пасмурно	
Прим.ЭС	10	Бреевка 35/10	1	10.06.20 0:20	10.06.20 4:40	2:05	10.06.20 4:40	2:05	МТЗ	ну	ну	Пр. 50-51 снята ветка с проводов.	нет / 539 чел	539	0,1	7	+17, пасмурно	
Прим.ЭС	10	Вишневка 35/10	6	10.06.20 0:49	10.06.20 0:49		10.06.20 0:49		МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, дождь	
Прим.ЭС	10	Вишневка 35/10	3	10.06.20 0:49	10.06.20 0:49	1:47	10.06.20 0:49	1:47	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, дождь	
Прим.ЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	10.06.20 1:13	10.06.20 5:27	4:27	11.06.20 14:54	4:27	МТЗ	ну	ну	В 3:44 вкл без 7ТП, вкл в 5:27 без 5 ТП (5 п/з на ДГ), вкл в 14:54 11.6.20.Пр.оп.214/5-6 устранен обрыв провода фС (наклон дерева).	п/з, скваж/ 309 чел	309	0,07	10	+18, туман	
Прим.ЭС	35	Кировка - Руновка		10.06.20 3:41	10.06.20 4:14	0:25	10.06.20 4:14	0:25	МТО	запр	у	По прибору СПАРК L=27км, токи по ф.А=2А, по ф.В=896А, по ф.С=888А. Осмотр без замечаний.	Антоновка, Афанасьевка, Руновка, Степановка / 3 фидера / 482 чел	482	0,1	15	+19, гроза, ветер	
Прим.ЭС	10	Вишневка 35/10	810 Т2	10.06.20 4:29	10.06.20 5:49	1:05	10.06.20 5:49	1:05	МТЗ	выв	у	с. Вишневка, Евсеевка, Калиновка, часть с. Прохоры	нет / 1751 чел	1751	0,64	32	+19, гроза, ветер	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	10.06.20 8:04	10.06.20 8:04	0:27	10.06.20 8:04	0:27	ТЗНП 2ст ИМФ ф.В 59,3 км	у		Произведен осмотр. Оп.245 гнездо, под опорой свежая подгоревшая ветка.	нет	0	0	0	+19, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф.28 в ЦРП-103 В-6 ф.14	10.06.20 8:37	10.06.20 8:43	1:36	10.06.20 8:43	1:51	Ав.откл	нет	у		нет / 200 чел	200	0,2	4	+18, пасмурно	

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф.28 в ЦРП-103 В-6 ф.15	10.06.20 8:37	10.06.20 8:37	1:40	11.06.20 20:42	1:40	Ав.откл	нет		На х.х. Повреждение КЛ 6 кВ на расстоянии 597м от ЦРП 103. / 11.6.20 20:19 смонт каб.вставка и 2 сьед муфты, испытан, вкл в работу/		нет	0	0	0	+18, пасмурно
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп АК, МЖК	№1 (С-5)	10.06.20 11:56	10.06.20 11:56		10.06.20 19:50		ХТЭЦ-1: ВЧБ, Корфовская; ДЗ 1ст, МТО	ну	ну	Обесточенных потребителей нет: ПС-110/35/6 АК работа АВР 35,6 кВ усп, на ПС-110/6 МЖК работа АВР 6 кВ усп. В пр.оп.122-123 на проводах ВЛ обнаружено дерево (берёза). Устранено.	АВР-35/6 ПС АК, АВР-6 ПС МЖК	нет	0	0	0	+25, ветер
Хаб.СЭС	35	КСК - Индустриальная - НПЗ	Т-212, Т-182	10.06.20 13:04	10.06.20 13:27	0:46	10.06.20 13:27	4:08	НМТЗ	ну	у	На ПС-35/6 НПЗ повреждение ТН-35-2с ф.А. Обесточивалась ПС-35/10 Индустриальная (СВ-35 был включен по норм.схеме), на ПС-35/6 НПЗ работа АВР-6 успешно. В 13:27 на ПС Индустриальная отключен ЛР-35 НПЗ (Т-182), включена ВЛ-35 КСК - Индустриальная, все запитано. /11.6.20 10:05 допуск на замену ТН-35-2с фА, в 17:05 введен в работу/	АВР-6 ПС НПЗ	часть г.Комс-на-Амуре / 1736 чел / 4 фидера	1736	0,6	10	+25, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	10.06.20 13:59	10.06.20 14:24	1:36	10.06.20 15:33	1:36	МТО	ну	ну	Включен без ЗТП. В 14:58 выделен уч-к без нагрузки от ТП-1380 до ТП-2125, все запитано. Обход без замечаний.		школа / 3450 чел	3450	0,62	9	+25, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	10.06.20 18:41	10.06.20 20:17	0:04	11.06.20 15:07	0:04	МТО	ну	ну	Включен без 10ТП., вкл в 21:00 без 4ТП, вкл 11.6.20 в 15:07. Пр.оп. 759-760 упало дерево, обрыв проводов 3-х фаз, на опорах 759, 760 погнуты траверсы, сорваны изоляторы; устранено.		школа, дс, насосная / 871 чел	871	0,25	24	+26, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Ясенево - Олон	РКЛ 3	10.06.20 20:57	10.06.20 21:34	1:09	12.06.20 8:04	7:09	Ав. Откл.	запрет		с.Соболиное, Ясенево, Красный Яр, Олон. Вкл ЗТП из 8. Пр. оп. 2/60-2/61 падение дерева (осина); пр. оп. 2/56-2/65 обрыв проводов трёх фаз, погнуты траверсы, повреждены изоляторы; 22:46 устранено, после включения ВЛ-20 Алчан - Ясенево, потребитель запитан полностью		2 ФАП. Насосная / 1067 чел	1067	0,15	8	+22, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	11.06.20 1:25	11.06.20 1:25	3:51	11.06.20 1:25	3:51	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, ветер
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	216	11.06.20 4:16	11.06.20 4:17	0:47	11.06.20 4:17	1:51	МТЗ	ну	у			с.Николаевка / 2700 чел	2700	0,42	9	+17, облачно
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	1	11.06.20 6:14	11.06.20 6:23	0:35	11.06.20 6:23	0:35	МТО	запрет	у	с Антоновка, с Афанасьевка		нет / 176 чел	176	0,1	4	+19, дождь
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	8	11.06.20 6:14	11.06.20 6:31	0:51	11.06.20 6:31	0:51	МТО	запрет	у	с Степановка		нет / 88 чел	88	0,1	4	+19, дождь
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	25	11.06.20 6:50	11.06.20 9:12		11.06.20 11:32		МТО	выв	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 11:32. Пр.оп.29-30 убрано упавшее дерево (повреждений проводов нет).		б/т г.Хабаровск 1440 чел	1440	1,34	6	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	11.06.20 7:48	11.06.20 9:26	0:00	11.06.20 9:26	0:00	МТО	запрет	у	Произведен осмотр. Пр.оп.24-25 следы перекрытия на проводах.		нет / 420 чел	420	0,6	13	+19, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясенево		11.06.20 8:33	12.06.20 8:04	0:00	12.06.20 8:04	0:00	МТО	запрет	не произв	Оп. 634 разрушен изолятор по ф."В"(устранено, РПВ ну); на оп. 163 заменен поврежденный изолятор фС, в 20:01 вкл до оп.300, оп. 331 разрушен изолятор ф."В", в пр. оп. 330-333 обрыв провода по ф."В", провод упал на землю, устранено. В 4:43 опробована до оп.383, без замечаний. Оп.734 разрушен изолятор ф.А, устранено. В 7:21 включение ну (земля фА), в 8:04 включен с "землей" потребитель запитан; в 11:29 вкл по нормальной сх, оп.1017 заменен поврежденный изолятор фА.		2 фап, насосная / 1067 чел	1067	0,15	11	+21, пасмурно
Хаб.СЭС	10	ЦРП-8	6	11.06.20 9:10	11.06.20 9:26	0:00	11.06.20 18:33	0:00	МТО			Потребителю обеспечен резерв. Выделен поврежденный уч.КЛ "ЦРП8-ТП80", МП 33 м от ТП80, произведен ремонт, вкл в работу по норм сх. (18:33).	ЦРП8 ф15	нет/ 2260 чел	2260	0,25	1	+5, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	11.06.20 9:35	11.06.20 9:42	0:00	11.06.20 9:42	0:00	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп.86-87 (под ВЛ) упавшая осина.		насосн, котфал/ 325 чел	325	0,1	11	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	11.06.20 10:02	11.06.20 12:40	0:00	11.06.20 15:29	0:00	КУ, земля			Вкл без ЗТП, вкл в 15:29. Оп.55 устранен обрыв вязки фС.	ПС Приозерная ф1	нет/ 450 чел	450	0,1	9	+22, ясно
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	11.06.20 10:18	11.06.20 10:21	0:00	11.06.20 10:21	0:00	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Оп.241 срыв изолятора, устранено.		школа, кот/ 334 чел	334	0,05	7	+21, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	8	11.06.20 10:39	11.06.20 10:56		11.06.20 16:29		МТЗ	ну	не произв	Вкл без ЗТП, вкл в 11:14 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 16:29. Пр.оп.5/5-6 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений).	ф14	нет/ 1420 чел	1420	0,4	4	+27, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	11.06.20 11:40	11.06.20 12:51		11.06.20 13:46		МТЗ	нет	ну	В 12:51 запитано 9 ТП (вкл основной поребитель), вкл в 13:46. Пр.оп. 52-53 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия.		школа, насосн, кот/ 2856 чел	2856	1,4	25	+25, облачно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	11.06.20 13:56	11.06.20 13:57	1:05	11.06.20 13:57	1:05	Ав.откл	нет	у	Обход до 18.6.20		детдом, кот/ 1181 чел	1181	0,95	34	+23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	11.06.20 14:09	11.06.20 15:20	0:37	11.06.20 15:20	0:37	Ав.откл	нет	у			школа, кот	400	0,5	16	+23, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф6 РП Кондратенова	11.06.20 15:40	11.06.20 15:59	1:43	11.06.20 15:59	2:29	МТЗ	выв	у	Произведен осмотр. ТП1113 заменен перегоревший ВВ предохранитель фВ.		школа, кот/ 300 чел	300	0,2	8	+25, ясно

Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 реклоузер	11.06.20 16:50	11.06.20 16:51	0:35	11.06.20 20:21	5:03	МТЗ	ну	ну	Вкл без 7ТП, вкл в 17:06 без 5ТП, вкл в 17:58 с выделенным уч. без нагрузки. Загнивание основания стойки дер. опоры (оп.129) антенны связи ТМ, произошло падение этой опоры на СП-3; устранено, схема восстановлена (20:21).	ПС Тихменево ф3	насосн, школа, д/с, кот/ 1614 чел	1614	0,35	14	+20, дождь
Хаб.СЭС	110	Картель - Селихино	С-99	11.06.20 17:11	11.06.20 17:11	0:03	11.06.20 17:36	0:03	Картель: ТЗНП 2ст, АПВ усп; Селих ТЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп		у	Обесточенных потребителей нет. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	11.06.20 17:57	11.06.20 18:14	2:43	11.06.20 18:14	2:43	Ав.откл	нет	у	п.Олений.		школа, кот/ 400 чел	400	0,5	16	+27, облачно
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	3	11.06.20 22:13	11.06.20 22:13	0:00	11.06.20 23:08	0:00	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке. Осмотр уч.РСК- обнаружена сбитая с/х техникой оп.№265 (жб). Сообщено СБ, ОВД. Обесточенных потребителей нет; в 14:55 оп.заменена.	АВР у потребителя	нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	12.06.20 0:01	12.06.20 1:30	0:16	12.06.20 4:30	2:00	"земля" от КУ			В 00:38 запитано 4ТП по ф.4 ПС Баневур. В 1:30 включен с "землей" для поиска. Обрыв вязки оп.62 ф.С, разрушение изолятора, провод на траверсе. Устранено, включен по норм схеме		нет / 150 чел	150	0,2	12	+15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	12.06.20 2:47	12.06.20 3:16	0:10	14.06.20 0:32	1:30	МТО	выв		Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение голов.КЛ /определено МП- 78м от РП80201, 13.6.20 откопан, отремонтирован, испытан, вкл в работу./	ф.11 Промысловка	нет / 500 чел	500	0,2	19	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	РП Западное	В-6 ф.17	12.06.20 3:15	12.06.20 5:02	1:05	12.06.20 5:02	3:35	Ав.откл			Повреждение ТН 6 2с ф.В, исключен из схемы. Заменен в 16:03, вкл в работу.		нет / 200 чел	200	0,1	19	+15, ясно
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	1	12.06.20 5:59	12.06.20 8:05	0:19	12.06.20 8:05	0:19	МТЗ	ну	у	Произведен осмтр. Пр.оп.4-5, 287-288 порось под проводами ЛЭП со следами пожаров		школа, дс / 539 чел	539	0,1	7	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	12.06.20 6:16	12.06.20 6:16	0:48	12.06.20 6:16	0:48	МТО		у	Осмотр 16.6.20		нет	0	0	0	+15, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		12.06.20 9:15	12.06.20 9:15	0:35	12.06.20 9:15	0:35	ТЗНП 1ст		у	ИМФ 2,9 км, ф.С.Произведен осмтр. Оп.18 заменен поврежденный изолятор ф.С, полимер. (17:39) (заявка 15:56-17:39)		нет	0	0	0	+15, облачно
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	12.06.20 9:46	12.06.20 10:41	0:41	12.06.20 10:41	137:52	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке. (вкл в 11:30)		кот/52 чел	52	0,05	6	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	12.06.20 10:15	12.06.20 10:32	0:18	12.06.20 10:32	7:00	МТЗ	не раб	у	с.Линевичи, с.Борисовка, с. Кугуки.		нет/ 440 чел	440	0,2	17	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Моховая 35/10	8	12.06.20 10:33	12.06.20 11:39	0:15	12.06.20 12:22	0:15	КУ, земля			Вкл без 4ТП, вкл в 12:22 без ТП12/21 (находилось на ХХ, поврежден тр-р. Заменен 15.6.20		нет/ быта нет	0	0,1	11	+25, ясно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	12.06.20 11:13	12.06.20 11:13	8:20	12.06.20 11:13	16:10	Лен: ТЗНП 2ст; Дежн: ТЗНП 3ст		у	Произведен осмтр. Оп 109, 167 жилые гнезда, следы перекрытия шлейфов фВ,С, под опорами ветки со следами перекрытия. Ремонт не требуется.		нет	0	0	0	+20, облачно
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	12.06.20 11:18	12.06.20 12:05	1:08	12.06.20 12:05	1:08	Ав.откл	выв	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		кот/ 820 чел	820	0,3	4	+25, ясно
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/6	по ф3 реклоузер	12.06.20 11:34	12.06.20 14:22	0:30	12.06.20 22:15	2:14	МТЗ	нет	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 16:09 без ТП1055- повреждение концевой каб.муфты (от РТП1055). В 22:15 устранено, все включено		школа, кот/ 775 чел	775	0,5	11	+22, ясно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	12.06.20 12:31	12.06.20 12:31	0:37	12.06.20 12:31	0:37	Лен: ДЗ 1з; Дежн: ТЗНП 2ст		у	Произведен осмтр. Оп 109, 167 жилые гнезда, следы перекрытия шлейфов фВ,С, под опорами ветки со следами перекрытия. Ремонт не требуется.		нет	0	0	0	+20, облачно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	12.06.20 17:27	12.06.20 18:00	2:37	12.06.20 21:08	2:37	Ав.откл	нет	ну	Вкл без ТП7066-перегорели ВВ предохранители. Заменены, все включено		школа, кот/ 243 чел	243	0,4	11	+27, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	12.06.20 18:05	12.06.20 19:28	5:21	12.06.20 20:44	9:19	КУ, земля			Вкл с землей, поиск МП прибором, вкл в 20:44 по норм.сх. ТП -5104 провис провода 0,4 кВ Ф-1 с касанием проходного изолятора 10 кВ ф"В"; устранено.		кот/ 446 чел	446	0,1	9	+24, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	1	12.06.20 18:22	12.06.20 20:34	5:17	12.06.20 20:34	5:17	КУ, земля			Вкл в 18:35 без 7ТП, вкл в 20:34. Оп.230 срыв изолятора фА, устранено.		д/с, школа, кот/ 337 чел	337	0,2	10	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	12.06.20 18:23	12.06.20 18:44	0:00	12.06.20 18:44	0:00	Ав.откл	ну	у	с.Сергеевка		нет/ 25 чел	25	0,06	1	+20, ветер
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	12.06.20 18:32	12.06.20 20:50	0:00	12.06.20 20:50	0:00	Ав.откл	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке		кот/1519 чел	1519	0,8	52	+26, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	20	12.06.20 18:39	12.06.20 20:08	6:59	16.06.20 16:18	6:59	МТО	нет	ну	При РПВ земля. Вкл в 20:08 с выделенным уч. без нагрузки. Оп.20-00/10 отгорание шлейфа, устранено, включение ну. Повреждение КЛ-6кВ на уч.оп. 20-00/10-11. Устранено.		нет/ 330 чел	330	0,1	5	+20, гроза
Прим.ЦЭС	35	Уссурйск-1 - МЖК		12.06.20 19:35	12.06.20 19:35	2:24	12.06.20 19:35	2:24	МТО		у	ПС Уссурйск1 на ЛР 35 МЖК ф "в" следы оплавления ножа разъединителя. Обход без замечаний. Произведен ремонт ножа разъединителя.		нет	0	0	0	+24, ясно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	12.06.20 21:11	12.06.20 21:11	0:02	12.06.20 21:11	0:02	Лен: ТЗНП 2 ст; Дежн: ТЗНП 3ст		у	Произведен осмтр. Оп 109, 167 жилые гнезда, следы перекрытия шлейфов фВ,С, под опорами ветки со следами перекрытия. Ремонт не требуется.		нет	0	0	0	+20, облачно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	13.06.20 0:09	13.06.20 0:09	1:06	13.06.20 0:09	1:54	КРС: 1,2 ст ТЗНП, Ленинск: 1 ст ТЗНП		у	Произведен осмтр пр.оп.228-360: на оп.245 обитаемое гнездо аиста (три птенца; угрожающих веток нет, гнездо аккуратное).		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	13.06.20 3:37	13.06.20 14:27	2:03	13.06.20 14:27	7:18	МТЗ	ну	ну	В 6:24 включен участок до РЛ 96 оп.139, без 8 ТП. На оп.211 заменен разрушенный изолятор ф.А, в пр.оп.206-207 убрана ветка на линии ВОЛС.		школа, дс / 1291 чел	1291	0,1	15	+20, гроза
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	13.06.20 4:41	13.06.20 4:41	2:33	13.06.20 4:41	2:33	МТЗ		у			нет	0	0	0	+18, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Рождественка 35/10	7	13.06.20 6:03	13.06.20 6:04	1:54	13.06.20 6:04	1:54	МТО	запр ет	у			школа, дс / 728 чел	728	0,1	6	+17, дождь

Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	13.06.20 7:50	13.06.20 7:58	0:24	13.06.20 7:58	1:10	МТЗ	нет	у	Осмотр на 15.6.20	школа / 115 чел	115	0,08	16	+18, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	13.06.20 8:44	13.06.20 8:44	0:05	13.06.20 8:44	0:05	МТЗ	нет	у	Осмотр на 15.6.20	нет	0	0	0	+19, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	13.06.20 9:32	13.06.20 9:35	0:24	13.06.20 9:35	0:24	МТО	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп.14-15 на проводах следы перекрытия, повреждение двух проводов фазы А и С, на земле следы горелой резины. Сообщено в полицию, СБ. (провода распущены, требуется наложение бандаж. Устранено 22.6.20.	насосная БТЭЦ / 200чел	200	0,26	30	+24, обл	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	13.06.20 13:02	13.06.20 15:05	0:06	13.06.20 15:05	0:06	МТО	выв		г.Фокино. В 14:06 включен без 5 ТП, вкл в 15:05. Повреждение на вед. отпайке.	школа / 400 чел	400	1	9	+26, ясно	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	13.06.20 13:33	13.06.20 13:33	0:00	13.06.20 13:33	0:00	КРС: 1,2 ст ТЗНП, Ленинск: 1 ст ТЗНП, ИМФ ф-В=59,1км.	у		Произведен осмотр пр.оп.228-360: на оп.245 обитаемое гнездо аиста (три птенца; угрожающих веток нет, гнездо аккуратное).	нет	0	0	0	+20, обл	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	13.06.20 17:45	13.06.20 18:57	3:36	13.06.20 23:08	3:36	"земля" от КУ			В 18:57 вкл до оп.234-00/47 (запитано более 50% нагрузки), вкл в 23:08. Пр.оп.234-00/56 - 234-07/1 устранен обрыв проводов ф.А,В; повреждение на ведомственном участке. (ЛР-6 на оп.234-12/1).	больница, очистные / 4250чел	3000	0,47	33	+20, гроза, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	13.06.20 18:11	13.06.20 20:01	0:07	13.06.20 20:01	0:07	ав.откл	выв	у	с.Галкино, Константиновка, Смирновка.	школа, радицентр / 798чел	798	0,54	25	+20, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Осиновая речка	С-40	13.06.20 18:13	13.06.20 18:13	1:48	13.06.20 18:13	4:49	НЗЗ 1ст	у		Произведен осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	6	13.06.20 18:19	13.06.20 18:19	1:33	14.06.20 0:20	1:33	МТО	выв		Обесточенных потребителей нет. В РП-2 повреждена КЛ №2, исключена из схемы. 14.6.20 по КЛ 6 №2 определено МП: 2200м от ПС Муравейка. Устранено 22:55 18.6.20	АВР-6кВ усп	нет	0	0	0	+25, ясно
Хаб.ЦЭС	35	Южная - Некрасовка с отп. Очистные сооружения	Т-42	13.06.20 18:21	13.06.20 18:21	0:03	13.06.20 21:44	0:03	ДЗ 1з	ну	у	На ПС Некрасовка и ПС Очистные сооружения АВР-10 усп, обесточенных потребителей нет.В 21:25 ВЛ вкл на XX, в 21:44 по нормальной схеме. Произведен осмотр, пр.оп.15-16 (отп ПС Оч.сооружения), под ВЛ, упавшая осина; провода ВЛ без повреждений.	ВЛ-35 Бройлерная-Некрасовка	нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	13.06.20 18:44	14.06.20 7:39	0:54	14.06.20 7:39	0:54	МТЗ	выв	ну	Вкл в 21:35 до Р43 (без 28 ТП), пр.оп.92-96, 122-123 сняты ветки; падение оп.84 (жб, болото), переустановлена (4-32); РПВ ну; оп.79 устранен обрыв вязки ФС, схема восстановлена.	нет/ быта нет	0	0,99	33	+20, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	Обор - Мухен с отп. Дурмин	С-35	13.06.20 19:00	13.06.20 20:52	0:05	13.06.20 20:52	0:05	НЗЗ 1ст	ну	у	Обесточены ПС Мухен, Сидима, Золотая, Суклай, вед. ПС Дурмин. Произведен осмотр ВЛ-110: в пр.оп.54-110 без замечаний. Дополнительно осмотрена вед. отпайка на ПС 110 Дурмин - просека заросшая, в пр.оп.8-9 есть подгоревшие,деревья. /на ПС Обор по ТН110 -1АВ не включается, устранена неисправность в реле РКМ РП256- заменен диодный мост (панель АЧР)/	7619чел, часть р на им.Лазо / 14 фид / объектов covid нет	7619	4,5	46	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф7 реклоузер	13.06.20 21:50	13.06.20 23:41	0:24	14.06.20 6:45	0:24	КУ, земля			Вкл без 12ТП, вкл в 5:05 без 5ТП, вкл в 5:50 без 3ТП, вкл в 6:45. Повреждение на ведомственной отпайке.	ПС Занадворовка ф10	уг.разрез/ 400 чел	400	1,7	24	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	14.06.20 1:42	14.06.20 2:43	2:04	14.06.20 2:43	2:04	КУ, земля			Повреждение на ведомственном участке.	атс, насосн, школа, д/с/ 5000 чел	5000	0,9	10	+20, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	14.06.20 5:50	14.06.20 7:16	0:05	14.06.20 10:47	0:05	КУ, земля	нет		Вкл без 4ТП. На оп.201 по ф-В разрушен изолятор. Устранено.	школа, кот/ 880 чел	880	0,2	15	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	14.06.20 6:21	14.06.20 6:21	0:00	14.06.20 6:21	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	1	14.06.20 8:00	14.06.20 8:00	0:54	14.06.20 8:00	4:55	МТО	у		Осмотр до 16.6.20	нет	0	0	0	+17, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	14.06.20 8:00	14.06.20 8:04	0:09	14.06.20 8:04	16:35	МТЗ	ну	у	Оп. 438 обрыв вязки. Устранено.	насосн, школа, кот/534 чел	534	0,12	15	+17, дождь	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	2	14.06.20 8:20	14.06.20 12:02	3:01	14.06.20 12:59	3:01	"земля" от КУ			Вкл без 2 ТП, вкл в 12:59. ТП976 заменен поврежденный оп.изолятор на разъединителе 10 кВ.	школа / 400 чел	400	0,14	8	+18, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 СП-2	14.06.20 8:32	14.06.20 9:10	0:08	14.06.20 11:27	0:08	Ав.откл	ну	ну	При РПВ земля. В 9:10 вкл без 1 ТП, вкл в 11:27. Оп.126/207 заменен поврежденный изолятор фВ.	нет/ 41 чел	41	0,1	4	+18, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	14.06.20 8:35	14.06.20 8:35	0:00	14.06.20 8:35	0:00	МТЗ	у		Осмотр до 16.6.20	нет	0	0	0	+17, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	14.06.20 8:35	14.06.20 8:41	0:37	14.06.20 8:41	5:30	МТЗ	ну	у	Оп. 438 обрыв вязки. Устранено.	школа, насосн, д.дом/534 чел	534	0,12	15	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	14.06.20 9:59	14.06.20 10:01	0:36	14.06.20 10:01	0:36	ав.откл	нет	у	Осмотр 15.6.20	школа / 1500чел	1500	0,35	10	+22, гроза, дождь	

Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	В-10 Т1	14.06.20 10:32	14.06.20 10:47		14.06.20 16:12		МТЗ	выв		С обесточиванием потребителей 1,4 сш 10 кВ. Осмотр: откл полож ф1 (РСК, бл.Ав.откл, обеспечен резерв в 16:12), перекрытие в яч. ф.1 (на ШР 10 отгорели шины ФА,С) от подставного изолятора). В 10:47 запитана 4 сш 10 кВ (от Т2); ост 1с10 кВ (4 фид. 0,4МВт, 1160чел), вкл в 16:12. Произведена чистка изоляции, заменены 2 оп.изол ШМ-10 кВ, поврежденные изоляторы ШР и ЛР ф1. В 12:04 1С-10 выведена в ремонт. В 13:24 допущена бригада на 1С 10 кВ в яч. ф.1. В 13:52 нагрузка ф.6 переведена на ф.19 ПС Полевая (100 чел., 0,15МВт, 5 ТП). Произведена чистка изоляции в ячейке ф.1, заменены 2 подставных изолятора на шинном мосту 10кВ 1С, 1 изолятор на ШР 10 ф.1 и 1 изолятор на ЛР 10 ф.1. неселект	Т2	2010чел / 6 фид./объектов covid нет	2010	1,3	40	+22, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	1	14.06.20 10:32	14.06.20 16:12	0:00	14.06.20 18:22	0:00	ав.откл	нет	ну	ШР 10 отгорели шины ФА,С; заменен поврежденный ТТ-10 кВ ф.С. Осмотр ВЛ без замечаний.	ф.3	нет / 250чел	250	0,1	6	+22, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	20	14.06.20 10:47	14.06.20 11:42	0:33	14.06.20 15:12	0:33	ав.откл	нет	ну	Оп.170, оп.176 заменены поврежденные изоляторы ФА,В.	ф.13	школа, д/с / 400чел	400	0,2	11	+22, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	14	14.06.20 10:55	14.06.20 12:35	1:57	14.06.20 12:35	3:38	МТЗ	ну	ну	На ЛР-29 (оп.36) поврежден ОПН-10, исключен из схемы.		в/н башня / 577чел	577	0,13	7	+18, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2А	14.06.20 11:14	14.06.20 11:33	1:30	14.06.20 11:33	1:30	МТЗ	ну	у	Осмотр до 19.6.20		нет	0	0,08	11	+18, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	7	14.06.20 11:41	14.06.20 11:41	0:07	14.06.20 11:41	0:07	МТО	у		Осмотр до 19.6.20		нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	по ф.11 РК-11	14.06.20 12:14	14.06.20 12:50	0:05	14.06.20 15:34	0:05	КУ, земля			Вкл без 5 ТП, вкл в 15:34. Оп.19/2 заменен поврежденный изолятор фв.		нет / 209	209	0,5	12	+18, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	14.06.20 12:22	14.06.20 12:30	0:06	14.06.20 16:39	0:06	КУ, земля			Оп.57 поврежден изолятор фв, срыв провода; устранено.	СВ-10 на РП по ту	скважина / 700чел	700	0,12	11	+18, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	14.06.20 13:24	14.06.20 14:02	6:48	14.06.20 14:02	6:48	МТЗ	ну	у	пр. опор 8-10, 13-14 поросль под проводами ВЛ.		насосная / 130чел	130	0,2	10	+23, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	42	14.06.20 13:40	14.06.20 15:40	0:29	14.06.20 15:40	26:16	ав.откл	выв		Вкл в 14:57 без 5ТП, вкл в 15:40. ТП-81009а повреждение ВН-16 яч.7; устранено.		нет / 800 чел	800	0,8	6	+20, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	2	14.06.20 14:07	14.06.20 16:49	0:00	15.06.20 13:26	0:00	ав.откл	нет		Вкл без ТП-5239 (садовод.общ), повреждение тр-ра 250кВА, произведена замена; при включении на ХХ перегорают предохранители 10 кВ. Заменены оп. изолятор ф.А в ТП-5239 и РТП-5239.		насосная / 60чел	60	0,1	7	+20, пасм
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	14.06.20 14:08	14.06.20 16:35	0:00	14.06.20 20:53	0:00	МТО	ну	ну	с.Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаковка. В 15:33 включен до РЛ28 оп.123, запитано 6 ТП из 24. В 16:35 включен до ЛР-66 оп.403, без 10 ТП. Обрыв 3 проводов в пр.оп.473-474 (переход через ручей. пролет ~100 м). Устранено (20:53)		школа, насосная, д/с / 871чел	871	0,25	24	+23, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	14.06.20 14:34	14.06.20 17:05	0:32	15.06.20 21:50	0:32	"земля" от КУ	выв		Вкл с выделенным уч.КЛ "ТП81164-ТП81165" без нагрузки. 15.6.20 определено МП- 120 м от ТП81164, смонтирована муфта, испытано, включен.		тепlopункт / 600чел	600	1	20	+20, пасм
Прим.ЗЭС	10	Марьяновка 35/10	В-10 Т1	14.06.20 14:39	14.06.20 16:05	0:00	15.06.20 0:22	0:00	МТЗ	нет		С обесточиванием потребителей 1,2 сш-10кВ. В 16:05 обеспечен резерв (от Т2). /В-10 Т1 при вкл отключается, проверка РЗА-устранено попадание влаги и мусора на контакты в релейном шкафу РЗА Т1 при сильном ветре и проливном дожде /	Т2	354чел / 2 фид./ объектов covid нет	354	0,1		+20, гроза
Прим.СЭС	35	Арсеньев-1 - Молодежная		14.06.20 14:52	14.06.20 14:52	0:00	14.06.20 14:58	0:00	МТЗ 1ст	ну	у	Находилась на ХХ. Осмотр до 19.6.20.		нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	14.06.20 15:00	14.06.20 16:08	2:03	14.06.20 16:08	2:03	МТО	выв	у	Вкл в 16:00 без 5ТП, вкл в 16:08 без замечаний.		школа / 400 чел	400	1	9	+20, гроза
Прим.СЭС	35	Чугуевка - Уборка		14.06.20 15:53	14.06.20 15:53	0:00	14.06.20 15:53	0:00	МТЗ	у		Осмотр 19.6.20		нет	0	0	0	+21, гроза, ветер, дождь
Прим.СЭС	10	Фадеево 35/10	5	14.06.20 15:57	14.06.20 15:57	0:01	14.06.20 15:57	0:01	МТЗ	у		Осмотр 19.6.20		нет	0	0	0	+23, обл
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	14.06.20 16:20	14.06.20 16:40	1:11	14.06.20 17:36	3:00	МТО	выв		Вкл без 3 ТП, вкл в 17:36. Повреждение на ведомственном ТП.		школа / 400 чел	400	1	9	+20, гроза
Прим.СЭС	35	Арсеньев-1 - Гражданка		14.06.20 16:22	14.06.20 16:22	0:00	14.06.20 22:00	0:00	"земля" от КУ			Потребителю предварительно обеспечен резерв. Оп.56 заменена поврежденная гирл.изоляторов фв.	ВЛ-35 Арсеньев-1-Анучино	нет	0	0	0	+23, гроза, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	5	14.06.20 17:10	14.06.20 17:10	0:00	14.06.20 17:10	0:00	МТЗ	у		Осмотр до 17.6.20		нет	0	0	0	+18, гроза, ветер
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	14.06.20 17:18	14.06.20 18:57	0:59	14.06.20 18:57	0:59	ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний.		школа / 236чел	236	0,3	12	+20, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	14.06.20 17:18	14.06.20 17:18	2:20	14.06.20 17:18	6:53	ав.откл	у		Осмотр до 19.6.20		нет	0	0	0	+21, гроза, ветер, дождь
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	5	14.06.20 18:26	14.06.20 19:10	0:29	14.06.20 19:10	2:35	МТЗ	нет	у	Произведен осмотр. ТП 2584 заменены перегоревшие ВВ предохранители ф.А, В, С (течь кровли).		школа / 178чел	178	0,01	6	+20, ветер
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	1	14.06.20 18:33	15.06.20 0:19	0:01	15.06.20 0:19	0:01	МТО	ну	ну	Пр.оп.50-51 убрана ветка; повреждение на ведомственном ТП. Вкл в 0:34		школа, д/с / 539чел	539	0,12	7	+18, пасм
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	5	14.06.20 18:50	14.06.20 19:44	0:01	14.06.20 19:44	0:01	МТЗ	ну		п/з Черная речка. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 25чел	25	0,05	2	+20, гроза

Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	1	14.06.20 19:25	14.06.20 19:25	2:08	14.06.20 19:25	2:08	МТЗ	у					нет	0	0	0	+20, гроза, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	14.06.20 19:36	14.06.20 22:03	0:00	15.06.20 5:15	0:00	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 5:15. Пр.оп.18-19 убрано упавшее дерево. (осина)	ПС Уборка ф15	насосная, школа / 927чел	927	0,8	27		+20, гроза, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	14.06.20 20:32	14.06.20 20:46	0:16	14.06.20 20:46	0:16	Ав.откл	нет	у	Осмотр 15.6.20		нет / 297чел	297	0,2	12		+19, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	15.06.20 0:29	15.06.20 3:52	0:00	15.06.20 15:48	0:00	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч. "ПС-оп.50-00/132" без нагрузки. оп 52-00/9 обрван провод Ф"С" в сторону оп 52-00/8; оп 52-00/25 обрыв вязки Ф"В" провод на травяссе. Устранено.	ПС Биджан ф222	школа, д/с/ 381 чел	381	0,1	6		+12, дождь
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	15.06.20 5:41	15.06.20 6:49	17:31	15.06.20 12:03	17:31	КУ, земля			Основному потребителю обеспечен резерв. Оп.234-00/18 поврежден изолятор фС, срыв изолятора ф А (падение ветки тополя), провода ВЛ без повреждений. Устранено.	ф216	школа, кнс/ 3000 чел	3000	0,8	31		+10, дождь
ЭС ЕАО	10	Самара 35/10	75	15.06.20 5:43	15.06.20 6:24	19:10	15.06.20 8:47	19:10	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 8:47. С оп.127-04/1 снята ветка.		школа, д/с/ 700 чел	700	0,1	10		+10, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	15.06.20 6:51	15.06.20 7:34	0:47	15.06.20 7:34	0:47	Ав.откл	выв	у	с.Чистополье.		нет/ 295 чел	295	0,12	15		+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Игнатевка 110/35/10	6	15.06.20 7:55	15.06.20 10:44	3:42	15.06.20 13:44	3:42	Ав.откл	ну	ну	с.Ласточка, с.Емельяновка, п/з Стрельникова, Емельянова, Леонова. Вкл 8 ТП из 10. В пр. 371-372 обнаружено упавшее дерево, повреждения оборудования нет.		п/з/ 309 чел	309	0,1	6		+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	19	15.06.20 8:20	15.06.20 13:26	0:00	15.06.20 13:26	0:00	КУ, земля			с.Казанка. На оп.б угловой анкер: по ф.С срыв изолятора с колпачка, провод на земле. Устранено.		нет/ 134 чел	134	0,1	4		+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	по ф.4 СП-22 оп.335	15.06.20 13:57	15.06.20 21:49	0:00	15.06.20 21:49	0:00	Ав. Откл.	запрет	ну	В пр.оп.345-346 обрыв трех проводов упавшим деревом. Устранено.		нет / 742 чел	742	0,08	7		+17, дождь
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	18	15.06.20 14:00	15.06.20 14:34	0:16	15.06.20 14:34	0:16	МТО	выв	ну	Повреждение на вед. отпайке		п.Хурба / 3770чел	3770	0,7	9		+15, облачно
Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	39	15.06.20 16:06	15.06.20 16:52	0:00	15.06.20 23:38	0:00	Земля, КУ			300м от ПС велись несанкционированные земляные работы, повреждена КЛ, нарушители скрылись. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.	ДГ потребителя	пром. Базы / быта нет	0	0,6	7		+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясенево		15.06.20 16:10	15.06.20 19:30	1:08	16.06.20 1:44	1:08	МТЗ	ну	ну	с.Соболино, Ясенево, Красный Яр, Олон. На оп.45 повреждение изолятора ф.В, на оп.236 повреждение изолятора ф.А. Устранено.	ДГ	2 фап, насосная / 1067 чел	1067	0,15	11		+17, дождь
Ам.ЗЭС	10	Реммаш 35/10	6	15.06.20 17:09	15.06.20 19:55	2:00	15.06.20 19:55	15:49	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.123-124 обрыв 3-х проводов упавшим деревом (береза). Устранено.		нет / 4400чел	4400	0,07	6		+16, гроза
Прим.ЗЭС	35	Новотроицкое - Ракитное		15.06.20 17:17	15.06.20 17:25	11:43	16.06.20 13:20	11:43	МТЗ	ну	ну	Обесточилась ПС Ракитное. 15.6.20 проведен обход по оп.102 повреждений не обнаружено, дальнейший обход запланирован в дневное время суток 16.06.20 (всего 304 опоры). В 6:58 допущена бригада для осмотра (4чел). Пр. 280-281 дерево на ВЛ без повреждения провода. Устранено.	ВЛ-35 Новопокровка - Ракитное	нет / 5734чел / 9фид / объектов covid нет	5347	1	79		+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	СВ 10	15.06.20 19:27	15.06.20 19:30	0:01	15.06.20 19:30	0:01	Ав.откл.	нет	у	погашение 2С-10, 3 фидера, с. Чкаловка, Духовское. Одновременно отключился Ф-5 на 1С-10.		нет / 3186чел / 3 фид	3186	0,82	16		+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	15.06.20 19:27	15.06.20 19:31	3:08	15.06.20 19:31	3:08	МТО	запрет	у	Осмотр 20.06.20 в прол. оп.175-306 замечаний нет.		с.Васильковка / 235 чел	235	0,02	7		+15, дождь
Прим.ЦЭС	6	Михайловка 110/35/6	7	15.06.20 19:30	15.06.20 22:22	0:00	15.06.20 22:22	0:00	Ав. Откл.	выв	нд	В пр.оп.45-46 сторонним автокраном КАТО без гос.номера обрыв 2-х проводов ф.А и ф.С, винюник на месте. Сообщено в полицию, СБ. Устранено.		с.Михайловка / 500чел	500	0,1	6		+17, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	15.06.20 22:06	16.06.20 2:28	0:45	16.06.20 22:34	0:45	МТО	выв	нд	г Фокино. В 2:28 запитано от резерва кроме 2-х ТП. В 3:49 все потребители запитаны. Выделен участок КЛ-10 от РП-80201 до КТП-82061, без нагрузки, повреждение концевой муфты в ТП-2036 и повреждение концевой муфты в РП-80201. В 19:38 включен в работу участок КЛ 10 КТП 82061 - ТП 2036. В 22:34 включен полностью.	ф.1	нет / 500чел	500	0,7	22		+16, пасм
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп АК, МЖК	№2 (С-6)	16.06.20 1:38	16.06.20 1:38	5:25	16.06.20 13:09	6:25	ХТЭЦ-1: ВЧБ, ДЗ 1з Корфовская: ВЧБ, МТО, ДЗ	ну	ну	Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет (на ПС МЖК АВР-6 усп, на ПС АК АВР-35, АВР-6 усп.) ОМП ПС Корфовская: ф. А-В 7 км. В 7:07 допущилась бригада на осмотр ВЛ 110 в пр.оп.112-130. В пр.оп.121-122 падение дерева на провода, провод не поврежден. Устранено.	цепь №1 (С-5)	нет	0	0	0		+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	ф.11 в РП-80202 откл В 10 ТП-82048	16.06.20 6:57	16.06.20 8:57	8:02	16.06.20 14:31	19:41	Ав. Откл.	нет	нд	Вкл. 2ТП из 3. пр. 71-72 ветка на проводах. Устранено.		нет / 30 чел	30	0,02	3		+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	по ф.4 в СП-21 РКЛ оп.219	16.06.20 7:05	16.06.20 16:52	0:00	16.06.20 16:52	0:00	ав.откл	ну	ну	с.Дубровка, Ариадное, Пожига. Пр. 244-245 дерево на ВЛ, Обрыв проводов ф.В и ф.С. Устранено.		нет / 761чел	761	0,09	9		+14, дождь
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	7	16.06.20 10:21	16.06.20 10:41	5:04	16.06.20 19:58	5:04	МТЗ	нет	нд	3 повреждения КЛ: 1130 м., 1425м. и 1145 м. от ПС Городская. Монтирована кабельная вставка.	ф.6 ПС Городская	г.Амурск 2375 чел	2375	0,5	4		+11, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	16.06.20 10:40	16.06.20 11:50	0:00	16.06.20 12:32	0:00	ЗЗ		ну	В 11:17 запитано 5 ТП. 11:50 запитаны ЗРТП из 41. Повреждение на вед. отпайке.		дачи		0,54	41		+14, облачно
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	21	16.06.20 10:45	16.06.20 11:29	0:01	16.06.20 11:29	0:01	МТЗ	ну	у	с.Н.Бузули, Н.Острополь, Юхта, Дмитриевка, Усть Пера. ТП-863 на верхних губках ПК-10 следы перекрытия		нет / 2394 чел	2394	0,6	44		+20, дождь, ветер

Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд цепь №2		16.06.20 10:46	16.06.20 10:50	0:03	17.06.20 2:16	0:03	ТЗНП	нет	ну	Обесточена 2 СШ-35/6 ПС Эгершельд., объектов Covid-19 нет, 4150 чел). Повреждение КЛ нить №1 тепловыми сетями при производстве несанкционированных земляных работ. Сообщено в Сб. Цепь №2 КЛ №2 введена в работу (КЛ №1 на повреждении по фазе В). 17.6.20 в 2:16 цепь №2 КЛ №1 включена после устранения повреждения.	Эгершельд Т-1	КГБУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» / часть г.Владивосток, 4150 чел / 5 фид / объектов covid нет	4150	3	21	+19, ясно
Прим.ЮЭС	35	Эгершельд - КЭТ с отп. Зеленая		16.06.20 10:46	16.06.20 12:04	3:31	16.06.20 18:54	3:31	МТО	не раб	у	Обесточена ПС Зеленая (оборонэнерго). Вкл после осмотра, без замечаний.	ПС Русская	Оборонэнерго / 150 чел	150	3,5	33	+19, ясно
Ам.ЭЭС	10	Бузули 35/10	22	16.06.20 11:36	16.06.20 14:30	3:25	16.06.20 14:30	3:25	МТЗ	ну	ну	с.Разливное; с.Голубое. Заменяли изолятор фазы "А" на РТП 8-16.		нет / 412 чел	412	0,07	14	+20, дождь, ветер, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	16.06.20 13:48	16.06.20 15:22	14:19	16.06.20 15:22	14:19	МТО	ну	у			с. Преображенова / 301 чел	301	0,04	6	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	16.06.20 13:48	16.06.20 15:08	0:06	16.06.20 15:08	0:06	МТО	ну	у			г.Завитинск 3000чел	3000	0,765	30	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	16.06.20 13:48	16.06.20 13:48	1:47	16.06.20 13:48	9:43	МТО	у				нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	21	16.06.20 13:48	16.06.20 15:13	0:00	16.06.20 15:13	0:00	МТО	ну	у			г.Завитинск 4190чел	4190	1,1	23	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11 ТП-7395 яч-ка 6кВ	16.06.20 13:58	16.06.20 14:28	12:23	16.06.20 21:00	16:38	Ав. Откл.		ну	включили 3 ТП из 6. 14:55 вкл 4 ТП из 6. В ТП 7456 повреждение концевой муфты на оп. 32/1/49. Устранено.		часть г.Партизанск 851 чел	851	0,6	6	+20, ясно
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	21	16.06.20 20:10	16.06.20 22:37	0:26	16.06.20 22:37	0:26	"земля" от КУ			п. Талакан. На оп.16 заменен поврежденный изолятор.		насосная, больница, школа / 1526чел	1526	0,44	19	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	7	16.06.20 21:10	16.06.20 21:53	3:45	16.06.20 21:53	3:45	Ав.откл.	нет	у	с.Борисовка.		обсерватор covid б/о "Благодать" (постояльцев нет) / 450чел	440	0,1	7	+18, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	В-10 Т1	16.06.20 21:10	16.06.20 21:56	0:51	16.06.20 22:04	0:51	МТЗ	нет	у	Т2 в резерве. Обесточились 1,2С-10 кВ. В 21:46 включен В-10 Т1 на ХХ. В 21:56 включены 4 фидера из 6. В 22:04 включены все фидера. Проведена проверка РЗА ф-7 обнаружено подгорание силовых контактов фаза "А" РТ 85. В10 Т-1 замечаний не выявлено. неселект		2890чел / 6 фид	2890	1,5	49	+18, дождь, гроза
Прим.ЭЭС	10	Губерово 35/10	18	16.06.20 22:19	16.06.20 22:19	0:29	16.06.20 22:19	0:29	ав.откл	у		См. откл. 17.06.20		нет	0	0	0	+14, пасм
Прим.ЮЭС	6	Амурская 110/6	СВ-6	16.06.20 23:05	16.06.20 23:15	11:43	16.06.20 23:15	22:38	Ав. Откл.	выв		Обесточилась 1С-6кВ. На СВ-6 произведена проверка цепей управления: повреждение изоляции жил контрольного кабеля м/ду ключом управления и СВ-6, заменены на резервные.		3700чел, часть г.Владивостока / 6 фид / объект covid КГБУЗ Владивост. клиническая больница №1 (есть резерв)	3700	4	42	+24, дождь
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	2	17.06.20 2:15	17.06.20 4:12	0:08	17.06.20 4:12	0:08	ав.откл	нет	у	Планируется осмотр до 19.06		нет / быта нет	0	0,01	3	+17, пасм
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	17.06.20 2:26	17.06.20 2:34	17:17	17.06.20 2:34	17:17	МТЗ	выв	у	с.Екатериновка. Обход: необходима чистка просеки от поросли пр.1-7.		нет / 155чел	155	0,5	12	+14, дождь
Прим.ЭЭС	10	Губерово 35/10	18	17.06.20 2:36	17.06.20 2:36	10:25	17.06.20 2:36	10:25	ав.откл	у		Падение ж/б оп.73 (выдавлена из земли из-за размягчения грунта при дожде). Устранено. Обнаружен поврежд. изолятор оп.78 ф.С. Устранено, все включено		нет	0	0	0	+14, ясно
Прим.ЭЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		17.06.20 3:56	17.06.20 3:56	0:23	17.06.20 3:56	0:23	Спасск: ТНЗНП 1ст, ДЗ 1з Ярославка: НЗЗ 1ст	у		ИМФ 3,8 км ф.А от ПС Спасск. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЭЭС	10	Губерово 35/10	18	17.06.20 4:44	17.06.20 4:44	0:02	17.06.20 20:15	4:07	"земля" от КУ			Падение ж/б оп.73 (выдавлена из земли из-за размягчения грунта при дожде). Устранено. оп.78 ф.С обрыв вязки. Устранено, все включено	АВР от ф.3 ПС Иман	РТПС / быта нет	0	0,04	1	+12, дождь
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольное		17.06.20 5:02	17.06.20 5:02	0:00	17.06.20 5:02	0:00	ТНЗНП 1ст	у		ИМФ ф.С-0 12,9км Оп.62 под опорой обнаружена птица		нет	0	0	0	+15, пасм
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		17.06.20 8:50	17.06.20 8:50	1:19	17.06.20 8:50	1:19	ТНЗНП 1 ст	у		Оп.111 обнаружено гнездо аиста		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	17.06.20 9:52	17.06.20 10:36	3:38	17.06.20 10:36	3:38	МТЗ	ну	у	ЗТП-6077 течь кровли, устранено		школа / 335 чел	335	0,2	9	+15, дождь
Ам.ВЭС	10	Калинино 35/10	6	17.06.20 11:45	17.06.20 11:50	2:04	17.06.20 11:50	2:04	МТЗ	ну	у	под оп.31 найдена мертвая птица		школа, дс / 600 чел	600	0,2	7	+16, пасмурно

Ам.ЭС	10	Лесная 35/10/6	5	17.06.20 11:54	17.06.20 12:37	0:00	17.06.20 17:16	0:00	МТЗ	ну	не прои зв	Пр.оп.26-27 обрыв провода экскаватором, принадлежность ЗАО "Асфальт". Сообщено в СБ. Включен без ЗТП. Устранено, все включено		нет / 400 чел	400	0,2	6	+16, пасмурно
Прим.ЭС	10	Малиново 35/10	по ф.4 РКЛ СП-21	17.06.20 12:01	17.06.20 18:11	0:24	17.06.20 18:11	5:58	Ав.откл	ну	ну	Разлив воды, нет подъезда к оборудованию, требуются плавсредства для осмотра линии. Пр.оп.237-238 обнаружено упавшее дерево на проводах, без повреждений. Убрано	школа, дс / 761 чел	761	0,09	9	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		17.06.20 13:00	17.06.20 13:00	1:12	17.06.20 13:00	1:12	МТО	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+22, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	17.06.20 13:04	17.06.20 13:18	19:35	17.06.20 13:18	48:38	МТО	ну	у	В ТП-3044 заменен опорный изолятор РШ-10 ф.Резерв1 ф.А	насосная, роддом / 1465 чел	1465	5	13	+13, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	17.06.20 13:06	17.06.20 13:06	3:10	17.06.20 13:06	19:22	МТЗ	у		ТП-3038 заменен изолятор под ПР Т1 ф.С	нет	0	0	0	+13, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	17.06.20 13:06	17.06.20 15:00	2:42	17.06.20 15:00	2:42	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.отп	насосная / 235 чел	235	0,1	11	+13, дождь	
Ам.ВЭС	10	Михайловка 110/35/10	16	17.06.20 14:14	17.06.20 14:19	0:00	17.06.20 14:19	0:00	МТЗ	ну	у	Оп.266 под опорой найдена мертвая птица	нет / 761 чел	761		19	+20, ясно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	17.06.20 15:33	17.06.20 15:33	0:00	17.06.20 15:33	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	17.06.20 16:50	17.06.20 20:55	1:09	17.06.20 20:55	1:09	"земля" от КУ			Оп 354 разрушение изолятора, провод на траверсе. Устранено	нет / 205 чел	205	0,3	11	+20, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	10	17.06.20 17:38	17.06.20 18:55	0:00	17.06.20 20:14	0:00	МТЗ	ну	ну	Включен без ЗТП. Обнаружена ветка на проводах от опоры №87 в сторону ТП 7012. Устранено, все включено	нет / 69 чел	69	0,02	7	+21, пасмурно	
Прим.ЭС	10	Заря 35/10	7	17.06.20 17:52	17.06.20 17:52	5:43	17.06.20 17:52	6:32	МТЗ	у		Касание веток черемухи в пролетах оп. 1-2 на территории частного дома. Устранено.	нет	0	0	0	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	35	ТЭЦ Центральная - Коммунальная с отп Океанариум	№1	17.06.20 19:30	17.06.20 19:30	0:15	18.06.20 17:00	0:15	Ав. Откл.	ну		В 19:30 отключалась с АПВ, после АПВ появилась "земля в сети 35 кВ" на ПС Коммунальная, в 19:47 линия отключена от КУ. ПС Океанариум: повреждение. в яч. В 35 Коммунальная №1 следы дугового перекрытия на верхнем опорном изоляторе ф.С, следы дугового перекрытия на ТТ 35 ф.В, С. Устранено. ПС Коммунальная: поврежден проходной изолятор 35 кВ по ф.А в яч. В 35. Устранено	ПС Коммунальная АВР-35, ПС Океанариум АВР-10	нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	17.06.20 19:52	17.06.20 20:06	0:24	17.06.20 20:06	0:24	МТЗ	выв	у		нет / 860чел	860	0,7	43	+20, гроза	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	17.06.20 20:16	17.06.20 20:16	5:21	17.06.20 20:16	5:21	Ленинск: ТЗНП 1ст, КРС: ТЗНП 2 ст	у		Оп. 245 обитаемое гнездо аиста, следы КЗ на ф.В.	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	5	17.06.20 20:55	17.06.20 21:12	2:23	17.06.20 21:12	2:23	МТО	выв	у		Б.Камень пром. нагрузка	0	0	3	+16, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	18.06.20 11:48	18.06.20 12:17	0:16	18.06.20 12:17	0:16	Ав.откл	выв	ну	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 40 чел	40	1	26	+19, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная - Северная	№2	18.06.20 13:06	18.06.20 13:10	19:54	19.06.20 4:39	20:39	"земля" от КУ			Осмотр воздушного участка без замечаний. Повреждение КЛ от оп. №4 в 90 метрах в сторону оп.№5, на месте повреждения производились земляные работы Оборонэнерго, вызвана полиция. Устранено.	цепь №1	очистные	0	2,2	4	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	СВ-10	18.06.20 13:55	18.06.20 14:29	7:35	18.06.20 14:29	18:05	МТО	нет	у	Обесточена 2сш-10 кВ (Т2 в резерв). На тележке ТСН-2 разрушение опорного изолятора верхнего втычного контакта ПР-10; заменен и вкл в работу (19.6.20 15:30).	нет / 1227 чел	1227	2,55	94	+20, пасмурно	
Прим.ЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	3	18.06.20 20:21	19.06.20 0:25	10:40	19.06.20 2:06	17:46	МТО	запр ет	ну	Повреждение некалиброванных предохранителей в КТП 2002 с межфазным перекрытием. Устранено.	школа, дс / 556 чел	556	0,16	4	+16, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Горная 110/6	16	18.06.20 22:17	18.06.20 22:49	16:18	18.06.20 22:49	16:18	Ав. Откл.	выв	у	Пр.оп.33-34 убрано упавшее дерево (с ф.С)	часть г. Партизанск, 1156чел	1156	0,3	13	+17, облачно	
Прим.ЭС	10	Кировка 220/35/10	1	19.06.20 0:41	19.06.20 0:41	0:41	19.06.20 0:41	0:41	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		19.06.20 2:24	19.06.20 2:24	43:10	19.06.20 2:24	43:10	Тамбовка: ДФЗ, 1ст ТНЗНП, Михайловка: ДФЗ, ИМФ54,8 км, ф.В.	у		Произведен осмотр. Оп.222 гнездо аиста, окультуривание на 26.6.20.	нет	0	0	0	+14, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	19.06.20 3:53	19.06.20 4:14	1:07	19.06.20 22:44	1:07	МТО	выв		Вкл. 11ТП из 14. 3 ТП запитаны от резерва в 4:45. Повреждение КЛ на уч."РП203-ТП82025" - 82м от ТП82025, смонт каб.вставки и 2 соед.муфт, включен по норм схеме	ф.1 Промысловка	часть г.Фокино / 500чел	500	0,3	12	+14, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Возжаевка		19.06.20 6:05	19.06.20 6:05	17:01	19.06.20 6:05	17:01	Белогорск: 2 ст. ТНЗНП, ИМФ 14,9км, ф.В-0	у		Произведен осмотр. Оп.56 гнездо сороки., под оп.ветки со следами перекрытия.	нет	0	0	0	+12, облачно	
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	28	19.06.20 9:15	19.06.20 9:48	0:07	19.06.20 18:20	0:07	МТЗ	выв	не прои зв	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ 240 м от ПС Городская, произведен ремонт, вкл в работу (18:20).	ф23	нет/ 6644 чел	6644	0,39	5	+9, облачно

Прим.ЮЭС	110	Чайка 110/35/6	T1	19.06.20 12:13	19.06.20 13:42	1:11	19.06.20 15:13	43:40	ДЗТ			Обесточена 1сш 6 кв ПС Чайка. (В-35 Т1 нормально отключен), обеспечен резерв (СВ-6 кв). Произведен осмотр: в яч. предохранителей 6кв ТСН1 следы дугового перекрытия ф.А,В,С перегорание предохранителей; следы перекрытия на ТР-6 ТСН1 (падение отслоившейся краски со следами ржавчины); устранено, ТСН1 вкл в работу (19:01).	СВ-6	1,9 МВт/ 1270 чел/4 фид/ объектов Covid нет	1270	1,9	7	+20, облачно
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	19.06.20 15:45	19.06.20 19:38	0:04	20.06.20 3:00	0:04	МТЗ	выв	ну	Вкл без ТП. Оп.177 (на РЛ) отгорел шлейф. Повреждение КЛ 10кВ от оп.188 до ТП 4062 сторонними лицами (перерублен спуск с оп.188), вырезан КЛ 10кВ (заход в КТП-4062, около 2 м). Сообщено в СБ. Устранено, все включено		школа, д/с, атс/ 560 чел	560	0,1	6	+25, ясно
ЮЯ ЭС	6	Лебединый 110/35/6	Орбита1	19.06.20 16:02	19.06.20 22:26	17:47	19.06.20 22:26	17:47	МТЗ	ну	ну	Оп.5 повреждена каб.муфта, устранено		нет/ быта нет	0	0,06	2	+15, гроза
ЮЯ ЭС	6	Лебединый 110/35/6	Поселок3	19.06.20 16:49	19.06.20 16:49	17:37	19.06.20 16:49	17:37	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, гроза
ЮЯ ЭС	6	Лебединый 110/35/6	Иковский	19.06.20 16:55	19.06.20 17:14	1:01	19.06.20 17:14	1:01	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.		жд.станц, кот/15 чел	15	0,13	9	+15, гроза
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	19.06.20 18:30	19.06.20 18:51	0:15	19.06.20 18:51	0:15	МТО	ну	у	с.К.Комунна.		скваж/ 80 чел	80	0,2	29	+15, дождь
Ам.ЦЭС	110	Михайловка 110/35/10	В-110 Тамбовка	19.06.20 21:59	19.06.20 21:59	0:00	20.06.20 4:48	0:00	ТНЗНП 4 ст	ну	ну	Разрыв транзита. На панели фиксирующих приборов Р9 на клеммной колодке токовых цепей ТНЗНП восстановлен контакт резьбового соединения.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Центральная с отп Северная	№2	19.06.20 21:59	19.06.20 21:59	5:49	19.06.20 21:59	5:49	ДЗЛ	у		Осмotra не будет, повреждение на ПС Северная.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Северная 110/10	T2	19.06.20 21:59	19.06.20 21:59	0:00	20.06.20 1:13	0:00	ДЗТ	запрет		Разрушение ОПН-110 ф.А Т2, демонтирован./ 20.6.20 в 10:34 ОПН заменен, в 16:53 восст.норм.сх/	АВР-10, Т1	нет	0	0	0	+20, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	19.06.20 22:08	19.06.20 22:36	8:10	19.06.20 22:36	8:10	МТО, МТЗ	ну	ну	Под мостом в пр.оп.6-47 обнаружен наброс на провода ВЛ 10 кВ неустановленными лицами. Сообщено в СБ		нет / 862 чел	862	0,2	13	+20, ясно
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	20.06.20 4:48	20.06.20 4:48	8:15	20.06.20 4:48	13:25	Биробиджан: ТЗНП 3 ст, Биджан: 1,2ст.ТЗНП, ИМФ ф А=18,5км.	у		Осмотр 23.6.20, замечаний нет.		нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЮЭС	110	Улисс 110/6	T1	20.06.20 7:20	20.06.20 7:54	5:59	20.06.20 14:07	5:59	ДЗТ			Обесточены 1,3 сш-6 кв. Произведен осмотр оборудования: на баке тр-ра Т1 между вводами 110 кв ф.А,В обнаружена птица (чайка), следы перекрытия на манометре ввода 110 кв ф.А. Птица убрана, манометр заменен, Т1 вкл в работу.	T2	г.Владивосток / 6150 чел/12 фид/ объектов Covid нет	6150	6,2	54	+16, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	по ф4 реклоузер	20.06.20 8:57	20.06.20 10:53	2:09	20.06.20 10:53	2:09	МТЗ	выв	у	Произведен осмотр. Оп.337/99 срыв изолятора верхнего провода; устранено.		школа, д/с/ 2118 чел	2118	0,37	16	+11, пасмурно
Ам.ЦЭС	35	Благовещенская - Астрахановка		20.06.20 10:30	20.06.20 10:30	1:48	20.06.20 10:30	3:54	МТЗ-3	у		Произведен осмотр. На ПС Астрахановка следы перекрытия в яч.В-Л35 Благовещенская (на КЛ-35). Устранение замечания с 22.6.20.		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	15	20.06.20 10:32	20.06.20 11:17	11:13	20.06.20 12:04	11:13	МТО	ну	ну	Повреждение резервной КЛ на уч"ПС-оп.1", исключена из схемы.		нет/ 500 чел	500	0,3	8	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	20.06.20 11:01	20.06.20 12:15	8:03	20.06.20 12:15	8:03	МТЗ	выв	у	Осмотр без замечаний.		школа, кот/ 236 чел	236	0,3	12	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	20.06.20 11:19	20.06.20 11:24	0:38	20.06.20 11:24	0:38	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп. 132-133 наклон дерева, произв.подрезка веток.		школа, д/с/ 1460 чел	1460	0,6	8	+16, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	20.06.20 12:46	20.06.20 13:23	0:00	20.06.20 15:45	0:00	МТО	ну	ну	В 13:05 вкл без 14 ТП, вкл в 13:23 без 4ТП, вкл в 15:25 без 1ТП, вкл в 15:45 без замечаний.		адм.школа, д/с/ 804 чел	804	0,28	21	+20, гроза
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	20.06.20 14:17	20.06.20 15:03	1:15	20.06.20 16:20	2:39	ТНЗНП	выв	у	Обесточена 2 сш 35и 6 ПС Эгершельд. Осмотр оборудования ПС Эгершельд: под ЛР «Бурная №2» обнаружена ворона со следами воздействия элдуги, повреждений оборудования нет.	ПС Эгершельд СВ-6	2МВт/ 4150 чел/ 5фид/21 ТП/ объектов Covid нет.	4150	2	21	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	20.06.20 14:17	20.06.20 15:50	5:59	20.06.20 22:18	5:59	МТЗ	выв	ну	Вкл без 6ТП, вкл в 18:44 с выделенным уч.без нагрузки. ТП 1102 отгорание шины фА м/ду ВН и прох.изолятором. Устранено, схема восстановлена	ф6	школа/ 700 чел	700	0,4	8	+17, пасмурно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	20.06.20 14:28	20.06.20 14:28	11:42	20.06.20 14:28	11:42	МТО	у		Осмотр 23-24.6.20		нет	0	0	0	+15, гроза
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	20.06.20 14:28	20.06.20 14:28	4:14	20.06.20 14:28	4:14	МТЗ	у		Под оп 43 обнаружена птица		нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	20.06.20 14:40	20.06.20 16:05	0:20	20.06.20 16:05	0:20	Ав.откл	выв	у	Повреждение на вед. ТП.		школа, радицентр/30 0 чел	300	0,3	10	+14, пасмурно
ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Алдан		20.06.20 14:51	20.06.20 14:51	0:06	20.06.20 14:51	0:06	ТНЗНП 2ст	у		Осмотр 22.6.20, изом траверсы в месте крепл. среднего провода на анк. оп. 30. 23.06.20 в 23:05 устранено, ВЛ-110 включена в работу.		нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	1	20.06.20 15:39	20.06.20 19:22	0:00	20.06.20 19:22	0:00	МТО	выв	ну	Оп.39 сбита трактором, пр.оп. 39-40 схлест проводов-, на фВ,С следы перекрытия, на фА-распущено. Сообщено СБ, ОВД. Устранено (19:22).		нет/ 176 чел	176	0,01	4	+23, пасмурно

Хаб.ЦЭС	110	РЦ - НПЗ с отп. НПЗ-2	С-15	20.06.20 16:38	20.06.20 16:38	1:29	20.06.20 17:32	6:34	РЦ: ДФЗ, РАС 4,8 км фА; НПЗ: ДФЗ, ТЗНП1ст; НПЗ-2 ДЗО;	ну	у	Обесточенных потребителей нет, на ПС 110 НПЗ-2 работа АВР усп. В 17:32 ВЛ включена. /Осмотр ПС 110 НПЗ-2 – не откл В-110 «С-15» (ПС вед, собственник Хабаровский НПЗ, на обслуживании РСК), ост.откл тр-р 1Т (обесточенных потребителей нет, до выяснения причины не отключения В-110 «С-15» ; вкл в 19:21; при КЗ на ВЛ В-110 «С-15» ПС 110 НПЗ-2 не должен отключаться (согласно инструкции РЗА). В пр.оп.29-30 следы перекрытия провода Ф-А на землю предположительно ч/з технику (кран-манипулятор) на земле также видны следы КЗ, в пр.оп.29-30 пролёте несанкционированная складирование ЖБИ(изделия). На месте происшествия сторонней техники и виновных нет. Площадка-склад огорожена забором имеется охрана, кто собственник объекта не установлено. Провод без повреждений, ремонт не требуется. Сообщено в СБ	ПС НПЗ-2 АВР-6 усп	нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	20.06.20 17:15	20.06.20 18:36	2:41	20.06.20 18:36	2:41	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке. Вкл в 20:10	скваж/ 508 чел	508	1	16	+17, пасмурно	
ЮЯ ЭС	6	Лебединый 110/35/6	Орбита1	20.06.20 17:55	20.06.20 18:50	3:50	20.06.20 18:50	3:50	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.	телецентр/ быта нет	0	0,02	1	+18, пасмурно	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		20.06.20 18:23	20.06.20 18:23	0:03	20.06.20 18:23	0:03	ТНЗНП 1ст, ИМФ 20,9 ас	у		21.6.20 произведен осмотр: на оп.111 гнездо аиста, под опорой обгоревшая ветка.	нет	0	0	0	+15, дождь	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	20.06.20 21:54	20.06.20 21:54	3:24	20.06.20 21:54	4:32	ПС КРС ТЗНП 1ст.ПС Ленинск ТЗНП 1ст.	у		Произведен осмотр: на оп.245 гнездо аиста.	нет	0	0	0	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	8	21.06.20 1:41	21.06.20 2:07	0:34	21.06.20 2:07	0:34	"земля" от КУ			Выделен уч-к от ЛР-527 без потребителя (уч-к под техприсоединение), фидер включен в работу. Оп.99 срыв изолятора, обрыв провода (болото). Устранено 22.6.20 12:50	быта нет	0	0,1	9	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	21.06.20 4:57	21.06.20 5:02	2:58	21.06.20 5:02	2:58	Ав.откл	выв	у		нет / 250	250	0,1	7	+15, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	21.06.20 5:01	21.06.20 6:21	1:10	21.06.20 7:01	1:10	МТЗ	выв		Включен без 7ТП. В 6:29 включен без одного ТП.В 7:01 включен полностью. Повреждение на вед.отп	очистные / 450чел	450	0,7	15	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	21.06.20 5:31	21.06.20 5:34	14:14	21.06.20 5:34	14:14	Ав.откл	не раб	у		нет / 200 чел	200	0,03	5	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	21.06.20 5:34	21.06.20 6:46	0:00	21.06.20 6:46	0:00	Ав.откл	не раб	у		школа / 220 чел	220	0,13	6	+15, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	2	21.06.20 5:44	21.06.20 9:30	10:16	21.06.20 9:30	10:16	Ав.откл	выв	ну	Повреждение на вед. ТП.	насосная, дс / 540 чел	540	0,2	6	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	21.06.20 6:07	21.06.20 6:20	10:16	21.06.20 6:20	10:16	МТЗ	выв	у	Произведен обход: на оп.183 гнездо.	нет / 360чел	360	0,1	6	+15, сильный дождь, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	СВ-10	21.06.20 6:21	21.06.20 6:29	9:30	21.06.20 6:29	9:30	МТО	нет	у	Обесточена 2сш-10 кВ (Т2 в резерв). Одновременно откл-ся вед.ф.7 (Ав.откл). Включен СВ-10, запитана 2сш-10 кВ, без вед.ф.7. Выполнена проверка РЗА, без замечаний. неслект	школы-3 / 4194 чел / 10 фидеров	4194	3,9	39	+15, сильный дождь, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	21.06.20 7:40	21.06.20 7:40	10:30	21.06.20 7:40	10:30	МТО	у		Произведен осмотр: в пр.оп.121-122 падение дерева	нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	21.06.20 7:48	21.06.20 8:03	0:00	21.06.20 8:03	0:00	МТЗ	нет	у	Инженерный осмотр 22.06.20: опора№36/28 ф.А скол изолятора,опора№55 фаза-А грязный изолятор.	школа / 236чел	236	0,3	12	+15, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	21.06.20 8:36	21.06.20 9:27	0:00	21.06.20 9:27	0:00	МТЗ	нет	у	Произведен осмотр: ТП 5179 закончено оп.изоляторов ф.А,В предохранителей РУ 10 кВ, перегорание предохранителей 10 кВ ф."А,В"; устранено.	нет / 444 чел	444	0,3	12	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	21.06.20 9:20	21.06.20 10:37	1:03	21.06.20 16:20	1:03	МТЗ	выв	ну	Вкл без отп. "Автопереход", вкл в 16:20. Оп.45/77 срыв изолятора верхнего провода, пр.оп. 45/77-78 схлест проводов. Устранено.	школа / 125чел	125	0,17	7	+15, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	21.06.20 9:48	21.06.20 12:13	14:38	21.06.20 12:13	14:38	ав.откл	нет	ну	В пр.оп.43-44 снята ветка, провода ВЛ без повреждений.	насосная, д/с, школа / 404чел	404	0,3	21	+14, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	21.06.20 10:00	21.06.20 10:19	0:00	21.06.20 10:19	2:40	ав.откл	нет	у		школа / 450чел	450	0,08	12	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	21.06.20 11:16	21.06.20 11:25	1:00	21.06.20 11:25	1:00	МТО	ну	у	с.Хороль. Ворона под оп. 177.	нет / 245чел	245	0,08	11	+15, дождь	
Ам.ВЭС	10	Малиновка 35/10	12	21.06.20 11:31	21.06.20 11:35	0:08	21.06.20 11:35	0:08	МТО, МТЗ	ну	у		интернат, в/н башня / 520чел	520	0,18	7	+18, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	21.06.20 11:50	21.06.20 12:19	0:00	21.06.20 12:19	9:17	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. участке.	насосная, школа / 500чел	5000		10	+18, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	21.06.20 11:54	21.06.20 11:54	0:00	21.06.20 11:54	0:22	МТЗ	у		Скол изолятора на вводе ТП-7337.	нет	0	0	0	+18, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	21.06.20 12:10	21.06.20 13:48	0:22	21.06.20 15:20	0:22	МТЗ	выв	ну	Вкл без 5 ТП, вкл в 15:20 РС-133/57 перегорание шлейфа фС, устранено.; с ввода ТП 1102 убран воздушный шар с серпантинной лентой.	ф.6 школа / 700чел	700	0,4	8	+17, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	21.06.20 12:26	21.06.20 15:21	5:42	21.06.20 15:21	5:42	ав.откл	ну	ну	Повреждение на вед. отпайке.	школа, д/с / 717чел	717	0,08	7	+17, ветер	

Прим.ЭС	10	Хвалынка 35/10	1	21.06.20 13:02	21.06.20 13:03	0:03	21.06.20 13:03	0:03	МТО	запрет	у	Обход без замечаний.	насосная, школа, д/с / 503чел	503	0,27	11	+14, гроза
ЭС ЕАО	10	Ин-тяга	8	21.06.20 13:20	21.06.20 13:23	0:00	21.06.20 13:23	0:00	ав.откл	нет	у				0,08	10	+17, дождь
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	21.06.20 13:25	21.06.20 17:01	0:00	21.06.20 17:01	0:00	ав.откл	нет		В 14:43 вкл без ЭТП, вкл в 17:01. Пр.оп.101-102 убрана ветка.	нет / 93чел	93	0,03	8	+13, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	21.06.20 13:43	21.06.20 13:43	0:00	21.06.20 13:43	0:00	ав.откл		у	Обход до 10.07	нет	0	0	0	+15, ветер
Хаб.ЭС	110	Старт - Кедровая с отп. Азимут	C-100, C-101	21.06.20 13:54	21.06.20 13:54	0:01	25.06.20 16:00	0:01	ТЭМП 2ст	ну	ну	Обесточенного потребителя нет (на ПС 110 Кедровая АВР-10 усп). Произведен осмотр. Падение оп.26 (ж/б, тип ПБ 110-5, в болоте) на отпайке к ПС Азимут (C-100) /22.6.20 на оп.72 разрезаны шлейфа в сторону отп. на ПС Азимут и в 19:22 включен участок ВЛ-110 Старт-Кедровая/. 24.06.20 в 11:21 допуск бригады ООО Высотник на ВЛ 110 кВ, в 15:55 оп. 26 установлена. 25.06.20 в 16:00 все включено, схему привели в исходное состояние	нет	0	0	0	+21, обл
Прим.ЦЭС	6	Известковая 35/6	4	21.06.20 14:15	21.06.20 16:38	0:13	21.06.20 18:59	0:13	ав.откл	нет		Включен с землей для поиска прибором. На оп.39 устранен обрыв вязки ф.А, схема восстановлена.	нет / 100чел	100	0,2	11	+18, ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	21.06.20 14:17	21.06.20 15:20	0:11	22.06.20 7:55	0:11	"земля" от КУ			В 15:20 вкл с землей для поиска МП прибором. В 16:40 откл отпайка на б/о"Дубки" (1 вед. ТП на ДГ). 22.6.20 в 7:55 при включении "земля" самоустранилась. Планируется осмотр. (Разлив р.Амба в пролете 278/36-278/38).	насосная / 631чел	631	0,3	6	+17, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	21.06.20 14:30	21.06.20 14:32	0:00	21.06.20 14:32	0:00	МТО	нет	у	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет / 492чел	492	0,5	11	+18, ветер
Прим.ЭС	10	Усури 35/10	5	21.06.20 15:30	21.06.20 15:30	0:00	21.06.20 15:30	0:00	МТЗ	у		Осмотр 24.6.20, замечаний нет.	нет	0	0	0	+14, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	21.06.20 15:49	21.06.20 15:53	0:00	21.06.20 15:53	0:00	МТО	ну	у	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет / 492чел	492	0,5	11	+18, ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	21.06.20 16:57	21.06.20 17:21	0:05	21.06.20 17:21	0:05	ав.откл	нет	у	Осмотр уч.РСК без замечаний; на вед.отпайке провода ВЛ лежат на кронах деревьев.	жен.зона / 600чел	600	0,1	8	+18, ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	21.06.20 17:19	21.06.20 18:35	2:53	21.06.20 20:35	2:53	"земля" от КУ			Вкл с землей для поиска МП прибором. На оп.88 устранен обрыв вязки ф.А.	нет / 400чел	400	0,35	8	+18, ветер
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	21.06.20 18:04	21.06.20 18:04	3:11	21.06.20 18:04	3:48	МТЗ	у			нет	0	0	0	+17, дождь
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	21.06.20 18:04	21.06.20 19:16	0:00	21.06.20 19:26	0:03	МТЗ	ну		Вкл без 3 ТП, вкл в 19:26. Повреждение на ведомственном участке.	ф.119 школа, КНС / 2300чел	2300	0,48	13	+17, дождь
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	21.06.20 19:49	21.06.20 19:53	0:00	21.06.20 19:53	5:43	МТЗ	выв	у	Произведен инженерный осмотр: оп.36/28 ф.А скол изолятора, оп.55 ф.А грязный изолятор. Устранено.	школа / 236чел	236	0,3	12	+18, ветер
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	21.06.20 20:00	21.06.20 20:04	0:15	21.06.20 20:04	0:15	МТЗ	выв	у	Произведен осмотр ВЛ: Пр.оп.31/5-31/7 деревья до проводов 0,5м, пр.оп.91/9-91/10 боковое дерево до проводов 0,5м	скважина, д/с / 1781чел	1781	0,8	22	+19, ветер
Прим.ЭС	10	Анучино 35/10	1	21.06.20 23:03	21.06.20 23:03	15:12	21.06.20 23:03	15:12	МТЗ	у		Произведен осмотр: в ТП 5072 перекрытие животным (кошка).	нет	0	0	0	+18, ветер
Прим.ЭС	10	Яблонька 35/10	В-10 Т2	21.06.20 23:36	21.06.20 23:38	0:03	21.06.20 23:38	0:17	МТЗ	нет	у	С обесточиванием потребителей 1,2 сх бкв. Осмотр: откл положение ф14 (РСК, МТЗ, РПВ усп в 23:38). Проведена проверка РЗА, устранена неисправность реле РТВ-1 по Ф-А, неселект	0,57 МВт/ 1938 чел/ 3фид	1938	0,57	20	+18, гроза
Прим.ЭС	10	Яблонька 35/10	14	21.06.20 23:36	21.06.20 23:38	0:06	21.06.20 23:38	0:06	МТЗ	ну	у	22.06.20 произведен осмотр ВЛ в пр:1-143 без замечаний.	школа, кот/ 516 чел	516	0,1	4	+18, гроза
Прим.ЭС	35	Яблонька - Марьяновка		21.06.20 23:42	21.06.20 23:42	1:10	21.06.20 23:42	1:10	МТЗ	у		Находилась на ХХ. 22.6.20 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.82-113, без замечаний.	нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	22.06.20 0:03	22.06.20 0:03	8:40	22.06.20 0:03	8:40	МТЗ	у		Повреждение на КТП 6076 проходного изолятора ф.А. Произведен обход ВЛ повреждений не обнаружено.	нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	22.06.20 1:33	22.06.20 1:52	0:19	22.06.20 1:52	0:19	Ав.откл	ну	у	Осмотр без замечаний	школа, кот/ 220 чел	220	0,1	6	+17, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	СВ-10	22.06.20 1:45	22.06.20 1:58	1:18	22.06.20 1:58	1:18	Ав.откл	нет	у	Отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет. 22.06.20 произведена РЗА: регулировка контакта "В" КСА цепей аварийного отключения СВ-10, требуется регулировка. 25.06.2020 запланировано проверка РЗА всех присоединений 2с 10.	школа/900 чел/ 3 фид	900	0,23	23	+17, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	22.06.20 1:50	22.06.20 2:53	10:43	22.06.20 2:53	11:14	МТЗ	выв	у	Обход без замечаний.	нет/ 284 чел	284	0,1	5	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	22.06.20 2:57	22.06.20 3:52	0:19	22.06.20 11:25	0:19	КУ, земля			Вкл без ТП7133- повреждение прох.изоляторов ф.А,В. Устранено.	поликл/ 422 чел	422	0,1	6	+19, гроза
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	22.06.20 2:58	22.06.20 4:18	0:00	22.06.20 5:01	19:37	МТО	ну	ну	Вкл без 3 ТП, вкл в 5:01. Оп.7/42 заменены 2 поврежд.изолятора.	скваж/ быта нет	0	0,1	29	+12, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	22.06.20 4:43	22.06.20 7:00	1:19	22.06.20 9:40	17:38	Ав.откл	нет	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 7:04 без ЭТП, вкл в 7:15 с выделенным поврежденным уч. без нагрузки "ПС-ТП2035". В пр.оп.24-25 под проводами обнаружена ветка со следами подгара.	ф1 школа, радицентр/ 798 чел	798	0,54	25	+12, дождь
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	22.06.20 5:44	22.06.20 7:03	10:05	22.06.20 7:20	10:05	Ав.откл	выв	ну	Вкл без 10 ТП, вкл в 7:20 без замечаний. Осмотр на 10.07.20	вч, кот/ 500 чел	500	0,4	37	+17, дождь
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		22.06.20 6:07	22.06.20 6:07	0:00	22.06.20 6:07	0:00	НЗЗ 1ст		у	Произведен осмотр: на оп.53 (анкер) на 4-х гирляндах изоляторов по 2-м фазам разрушение по 1 изолятору в гирлянде.	нет	0	0	0	+12, гроза

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	22.06.20 6:13	22.06.20 6:34	0:04	22.06.20 6:34	0:04	МТО	нет	у	г.Партизанск. Отключался повторно в 6:44	школа, насос/ 1752 чел	1752	1,3	23	+15, гроза
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	22.06.20 6:39	22.06.20 12:41	13:44	22.06.20 12:41	13:44	Ав.откл	ну	ну	с.Лесогорье. В пр.оп.80-81 снято дерево с проводов.	кот/ 159 чел	159	0,1	3	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	22.06.20 6:44	22.06.20 6:53	2:34	22.06.20 10:58	19:59	МТЗ	нет	ну	Вкл без 4 ТП. Оп. 52 обрыв шлейфа ф.С.	школа, насос/ 1752 чел	1752	1,3	23	+15, гроза
Ам.ВЭС	10	Малиновка 35/10	12	22.06.20 6:59	22.06.20 9:07	0:01	22.06.20 9:07	0:01	МТО, МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. отпайке.	дом интернат/ 520 чел	520	0,2	7	+12, дождь
Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	2	22.06.20 7:36	22.06.20 13:18	0:12	22.06.20 13:18	0:12	МТЗ	ну	ну	с.Рошино. На КТП-4051 дерево касается отходящих шлейфов 10 кВ. Устранено. Повреждение на вед. ТП.	школа, д/с, в.забор/ 3750 чел	3750	0,7	16	+13, дождь
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	26	22.06.20 8:27	22.06.20 8:27	3:43	22.06.20 8:27	13:30	МТЗ	у		Обход до 10.07	нет	0	0	0	+17, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	22.06.20 8:47	22.06.20 9:04	0:01	22.06.20 9:04	0:01	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.214-215 требуется чистка просеки.	кот/ 235 чел	235	0,02	7	+18, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	3	22.06.20 8:53	22.06.20 10:15	0:04	22.06.20 12:57	0:04	МТЗ	ну	ну	с.Богуславец, Таборово. Включен без КТП-4062, разрушен проходной изолятор ф.А. Устранено.	д/с, школа / 1227чел	1227	0,6	13	+13, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	22.06.20 9:44	22.06.20 9:44	3:44	22.06.20 9:44	3:44	МТО	у		Под МТП 15-23 обнаружена белка животное	нет	0	0	0	+18, пасм
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский	Л-101, Л-102	22.06.20 12:00	22.06.20 12:00	5:03	22.06.20 12:00	7:06	ЧТЭЦ В-101 и В-102; ДЗ 1а.	у		По режиму на ПС Лебединский разрыв. Одновременно откл. В-110 Хатыми на ПС М.Нимныр (ДЗ 1ст. АПВ усп). 23-25.06.20 произведен обход до оп. 489 - замечаний нет. Осталось 20км до ПС М.Нимныр.26.06.20 произведен обход. На Оп 278, 279 есть следы перекрытия. На данном участке грозотроса нет	нет	0	0	0	+15, гроза
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	22.06.20 13:00	22.06.20 13:00	2:25	22.06.20 13:00	2:25	КРС: ТЭНП 1ст. Ленинск; ДЗ 1ст.	у		На оп.245 гнездо аиста.	нет	0	0	0	+18, пасм
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	СВ-10	22.06.20 15:05	22.06.20 15:15	3:29	22.06.20 15:15	3:41	дуг.защита		у	Обесточилась 2С-10кВ. Одновременно отключился вед. ф.13. Через 10 мин после осмотра включен СВ-10. Вкл. без ф.12 (РСК, повреждение концевой муфты - устранено в 23:04 и вед. ф.13 - вкл. в 22:13.	нет / 100чел / 3 фид / объектов covid нет	100	0,18	23	+20, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	22.06.20 15:05	22.06.20 23:04	0:00	22.06.20 23:04	0:00	от КУ			Повреждение концевой муфты в ячейке; произведена замена каб.муфты, вкл в работу. (23:04).	нет / 100чел	100	0,05	7	+20, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясенево		22.06.20 21:14	22.06.20 21:15	0:00	25.06.20 19:48	0:11	МТЗ	ну	ну	с.Соболиное, Ясенево, Красный Яр, Олон. При РПВ земля, включен в работу с землей, поиск МП прибором. Оп.642 поврежден изолятор фВ, пр.оп.641-643 провод на земле. Устранено. 23.06.20 в 8:00 ТП ДЭС запущен ДГУ, запитано 5 ТП. В 9:26 ТП-2134 запущен ДГУ, запитаны все потребители. Заменён изолятор ф.В на оп.226. В 14:00 заменён изолятор ф.В на оп.209, ф.А на оп. 365. В 17:06 ВЛ вкл. до РКЛ-1 оп.715. Заменён изолятор ф.В на оп.779. В 21:22 включена до оп.1000. 24.06.20 в 08:40 по ВЛ проведен обход оп.1000- 1285 при включении РКЛ-1 оп.715, РКЛ-1 отключился от МТЗ., и на ПС Алчан РКЛ отключился от МТЗ. Заменён изолятор ф.В на оп.203. В 12:29 в ТП-2134 неисправно ДГУ (повреждена обмотка возбуждения) обесточены 4ТП с.Красный Яр (613 чел), Олон (22 чел). В 15:23 на оп.383 разобраны шлейфа, при включении, отключился от МТЗ. Заменён изолятор ф.-В на оп.363, ф.-А оп.338. В 18:12 вкл. до РКЛ-1 оп.715, проводят обход оп.1000-1284 (2 бригады на встречу). В 22:28 включена до оп.1107 без замечаний. В 23:25 от ДГУ в ТП-2130 запитаны потребители 6ТП, отключены 3 ТП. В 0:16 опробование ВЛ 20кВ до оп.1234 неуспешно. Продолжен осмотр пр.оп.1107-1234. 25.06.20 10:05 ОП 1185 заменили изолятор ф.А, при попытке вкл-я ВЛ отключилась (МТЗ) с СЭС на ПС Ясенево везут 2-ой ДГ. Оп 766 заменили изолятор ф.В. 16-45 заменили оп 839 изолятор ф.С, В 16-10 в КТП2134 откл. Ф-1 0,4 кВ, в 17-26 в КТП2133 вкл. Ф-1 0,4 кВ (в связи с наличием избрв. участка). В 19:48 ВЛ включена успешно. 26.06.20 в 9-59 доставлен в с.Красный Яр второй ДГ, подключен и введен в работу. С 19-48 25.06.20 ВЛ 20кВ выведена по заявке в ремонт на реконструкцию по замене изоляции до 17.07.20	школа, насос/ 1067 чел	1067	0,15	9	+17, дождь
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	22.06.20 21:20	22.06.20 22:13	1:36	22.06.20 23:06	36:01	МТО	ну	не прои зв	Вкл без 3 ТП, вкл в 23:06. Оп. 7/39/18 заменен поврежденный изолятор.	скваж/ быта нет	0	0,25	29	+12, облачно
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	7	22.06.20 23:08	22.06.20 23:29	1:36	22.06.20 23:29	1:36	МТЗ	ну	у	с.Новотроицкое. В пролете ОП 16-18 необходима подрезка деревьев	адм, школа/500 чел	500	0,2	8	+12, облачно

Прим.ЮЭС	110	Надеждинская/т - Западная		23.06.20 1:15	23.06.20 1:35	0:46	23.06.20 14:10	13:37	ДЗ 1з, ТЗНП 2ст, ИМФ 6,6 км фс	ну	не прои зв	Произведен осмотр ВЛ. Пр.оп.50-51 обрыв нижнего провода в середине пролета, пр.оп.49-50 провис проводов с касанием проводов ВЛ 35 «Надеждинская-Соловей ключ» в месте пересечения. /3:41 ВЛ в выв. в ремонт, 6:40 допуск, 14:10 вкл. в работу/	ВЛ-110 Уссурийск-тяг-Надеждинская-тяг	учтен	учтен	+18, пасмурно		
Прим.ЮЭС	110	Надеждинская/т - Уссурийск/т		23.06.20 1:15	23.06.20 1:35	0:00	23.06.20 1:35	0:00	ЗЗ 3ст	ну	у	Обесточена ПС 110 кв Надеждинская-тяг (15,9 МВт), 2 сш 110 ПС Уссурийск-тяг (14,1 МВт). В 1:35 ВЛ вкл (РПВ усн), запитаны 2сш 110 Уссурийск-тяг и 1 сш 110 ПС Надеждинская-тяг, в 1:42 2 сш 110 ПС Надеждинская-тяг (вкл СП-110 кв), все потребители запитаны. /останов 4 груз.составов, остановка пассаж.поездов не было./	РЖД/ 30,1 МВт	0	30,1	+18, пасмурно		
Прим.ЮЭС	35	Надеждинская - Соловей ключ		23.06.20 1:15	23.06.20 2:59	0:39	23.06.20 15:55	5:12	МТО	не раб	не прои зв	С обесточиванием ПС 35 Соловей ключ. По ВЛ-110 Надеждинская/Т - Западная пр оп.49-50 провис проводов с касанием проводов ВЛ 35 «Надеждинская-Соловей ключ» в месте пересечения оп. 34-35. ВЛ-35 введена в работу после устранения повреждения и включения ВЛ-110.	ВЛ 35 "Владивосток-Сол.ключ"	2,5 МВт/ 400 чел/9 фид/ объектов Covid нет.	400	2,5	24	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	35	Соловей Ключ 35/6	T1	23.06.20 1:15	23.06.20 2:59	0:39	23.06.20 17:53	277:37	ДЗТ			Одновременно с ВЛ-35 Надеждинская- Соловей ключ, обесточена ПС 35 Соловей ключ (были в работе Т1,Т2). Произведен осмотр ПС Сол.Ключ: Т1 откл от ДЗТ, отгорание шлейфа от РВ-6 Т-1 по фс; в 3:05 Т1 вкл в работу. 23.6.20 в 17:53 восстановлен шлейф РВ-6 Т-1 по фс.	T2	2,5 МВт/ 400 чел/9 фид/ объектов Covid нет.	400	2,5	24	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	23.06.20 4:20	23.06.20 5:31	1:57	23.06.20 5:31	1:57	Ав.откл	нет	у	В 12-50 произведена замена Тр-ра в КТП-5173.		кот/ 1519 чел	1519	0,8	64	+17, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	СВ-10	23.06.20 7:19	23.06.20 7:37	0:09	23.06.20 7:37	0:09	Ав.откл	нет	у	С обесточиванием 1сш 10 кв. Осмотр без замечаний. В 7:28 1сш 10 кв вкл на ХХ, в 7:37 под нагрузку. Не откл. В-10 ф.-8, дефект в приводе (тип ПП 67), произошла деформация возвратной пружины ударника расцепителя (серпа). При срабатывании релейной планки, создаваемого усилия недостаточно для снятия защелки. Устранено. Проверка приводов проводилась 8.05.20		школа/900 чел/ 3 фид	900	0,23	23	+17, пасм
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	23.06.20 8:17	23.06.20 9:16	0:23	23.06.20 18:45	0:23	МТЗ	нет	ну	с.Барабаш, с.Овчинниково. Вкл. без 2-х ТП, отключена отпайка на ПЗ "Овчинниково" и пост Леопарда. Включен полностью после осмотра в 18:45. При осмотре замечаний не выявлено.		п/з/370 чел	370	0,1	7	+18, пасм
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	по ф14 реклоузер	23.06.20 8:17	23.06.20 10:02	1:25	23.06.20 10:02	1:25	Ав.откл	ну	не прои зв	п. Славянка. Повреждение на вед. КТП "Чернецкая"		мтс/504 чел	504	0,1	10	+18, пасм
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	13	23.06.20 8:53	23.06.20 8:54	2:01	23.06.20 8:54	2:01	МЭ	ну	у	п.Гражданка. Обход, замечаний нет.		нет / 118 чел	118	0,25	8	+17, пасм
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	В-10 Т2	23.06.20 12:38	23.06.20 14:02	4:53	23.06.20 18:20	4:53	Ав.откл	нет		Обесточена 2С-10кв. Обнаружены следы перекрытия в яч. 24 на ОПН трех фаз., с разрушением ОПН ф."А". В 13:54 ОПН выведен в ремонт (выжжена тележка), 2С-10 вкл. на ХХ. В 14:02 потребитель запитан. 17:35 допущена бригада для замены ОПН 2С-10кв, в 18:20 ОПН введен в работу.		насосная, больница / 10 фид / 2500 чел / объектов Covid нет.	2500	4	54	+18, пасм
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	23.06.20 14:02	23.06.20 16:39	0:23	23.06.20 20:37	0:23	КУ "Земля"			часть п.Славянка. Вкл. без ТП-4093, повреждение прох. изолятора. Устранено.		насосная, тел. станц. / 530 чел	530	0,3	9	+18, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	8	23.06.20 17:38	23.06.20 17:38	1:10	26.06.20 1:36	1:10	МТО	выв	не прои зв	КЛ на х.х. Повреждение КЛ-6 кв. 24.06.20 определено МП: 1115 метров от ЦРП-104 в сторону ПС Береговая-2. 25.06.20 в 9:30 допущена бригада на разработку котлована. 12:48 допущена бригада на монтаж каб. вставки. 17:15 смонтирована вставка 4м и 2 соед. муфты. Вкл. в работу.		нет	0	0	0	+20, пасм
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка 35/10	10	23.06.20 17:40	23.06.20 18:16	6:39	23.06.20 18:16	6:39	Ав.откл	нет	у	часть с.Сергеевка. В пр. оп. 40/1-40/2 местными жителями спилено дерево (слива), при падении зацепило провода, поврежденный оборудования нет. Сообщено в полицию.		нет / 414 чел	414	0,2	8	+23, пасм
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	23.06.20 19:26	23.06.20 19:38	4:12	23.06.20 19:38	4:12	Ав.откл	нет	у	г. Партизанск. ОП 47 воздушный ввод КТП 75-37 необходима подрезка деревьев		больница / 812 чел	812	0,3	4	+22, пасм
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	5	23.06.20 19:29	23.06.20 19:53	0:00	23.06.20 21:51	1:46	КУ "Земля"			Спасск. Вкл. 3 ТП (более 80% нагрузки). На оп.61 заменен поврежденный изолятор ф.В и включен полностью.		консерв. 3-д / 102 чел	102	0,3	7	+22, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	14	23.06.20 21:12	23.06.20 22:17	5:56		5:56	МТО	ну	не прои зв	г.Большой Камень. Повреждение КЛ-6 кв на головном КВЛ участке до ЦРП 103 (Кл=1819м). 24.6.20 в выведен из схемы участок от оп.4 до ЦРП-103, без потребителей. 25.06.20 10-43 допущена бригада для испытания и отыскания МП. В 19-15 работы приостановлены, бригада направлена на испытания ф.8. 26.06.20 12-08 определено место повреждения: 1270 м от ЦРП103. 28.6.20 работы не вели. 13:26 29.06.20 допуск на земл.работы, 16:30 работа приостановлена (уточняют трассу КЛ). 30.06-3.07 не занимались. 4.07.20 смонтированы 2 муфты и вставкакабеля 4 м. Произведены испытания, выявлено 2-е МП.	ф.28	нет / 200 чел	200	0,2	6	+18, пасм

Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	13	23.06.20 22:45	23.06.20 23:37	6:25	23.06.20 23:37	6:25	ЗЗ	нет	не прои зв	Соц. значимые потребители переведены на резервное питание по АВР 0,4, в 23:12. Повреждение на вед. участке.		Гос.дачи,Дом переговоров / 900 чел	900	0,6	3	+14, пасм
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	13	23.06.20 23:35	24.06.20 0:06	3:56	24.06.20 0:06	3:56	МТЗ, МТО	ну	не прои зв	г.Зен. В пр.оп.26-27 несанкти, спил дерева, падение на ВЛ-10, без повреждения. Устранено. Сообщено в СБ, полицию.		школа, д/с / 5316чел	5316	0,88	15	+19, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	23.06.20 23:48	23.06.20 23:48	1:50	23.06.20 23:48	1:50	МТЗ	у		Повреждение на вед. участке.		нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	24.06.20 5:48	24.06.20 6:38	1:43	24.06.20 7:04	5:08	"земля" от КУ			г.Благовещенск. Включен с выделенным участком от ЛР-318, без нарузки. Повреждение на вед. участке.	ф.27	нет / 1500чел	1500	0,19	20	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	12	24.06.20 8:05	24.06.20 9:15	0:00	24.06.20 11:56	0:00	"земля" от КУ			п.Амурзет. Оп.9-00/44 - 45 ветка на проводах, отключен участок ТП-283 (оп.12-00/47) без потребителей. Устранено в 11:56.		школа, в/н башня / 2250чел	2250	0,4	8	+17, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	24.06.20 16:24	24.06.20 17:14	0:36	24.06.20 17:14	0:36	МТЗ	ну	у	с.Сергеевка, 19-й км.		центр космич. связи / 120 чел	120	0,27	15	+17. дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	24.06.20 16:37	24.06.20 17:36	0:00	24.06.20 17:36	0:00	МТЗ	ну	у	с.Лазарево, Унгун.		насосная / 700 чел	700	0,07	6	+14. дождь
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	24.06.20 17:10	24.06.20 17:55	3:18	24.06.20 17:55	3:18	МТЗ	ну	не прои зв	с.Марурино, Соколовка. Пролёт оп. 46-47 убран наброс (палка с проволокой). Сообщено в полицию.		нет / 862 чел	862	0,4	12	+17. дождь
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	24.06.20 17:34	24.06.20 18:30	7:31	24.06.20 20:14	7:31	МТЗ	ну	ну	с.Сергеевка, 19-й км. Вкл. без 4-х ТП (сады). В 20:14 вкл. без ТП-3601 (сторожка, потребителя нет), повреждение КЛ (концевая муфта на оп. 64/9). Устранено.		центр космич. связи / 120 чел	120	0,27	15	+17. дождь
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	24.06.20 19:55	24.06.20 19:57	0:08	24.06.20 19:57	0:08	МТЗ	выв	у	п. Славянка.		тел. станция / 600 чел	600	0,13	7	+17. дождь
Ам.ВЭС	10	Прибрежная 35/10	9	24.06.20 20:44	24.06.20 20:44	8:00	24.06.20 20:44	25:54	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+16, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	24.06.20 20:50	25.06.20 0:51	0:18	25.06.20 3:42	0:25	МТЗ	ну	ну	с.Унгун, Красивое. В 0:51 включен основной поребитель. В пр.оп.161-00/200-201 падение дерева, обрыв 3-х проводов. Устранено.		школа, насосная / 445чел	445	0,08	8	+12, дождь
ЮЯ ЭС	6	Восточная 35/6	аэропорт-2	24.06.20 20:57	24.06.20 22:21	1:28	24.06.20 22:21	1:28	МТЗ	ну		Повреждение на вед. участке.		нет / 800чел	800	0,01	4	+18, пасм
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		24.06.20 23:07	24.06.20 23:07	0:43	24.06.20 23:07	0:43	Ярославка: ТЗНП 1ст Ключи: ТНЗНП 1ст	у		ИМФ ф.А-0 41.1км от ПС Ключи. Произведен осмотр: на оп.50 гнездо аистов, 5 сидящих аистов на опоре, на оп.49, 51, 52 по одному аисту. Под оп.50 обгоревшая ветка.		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		24.06.20 23:57	24.06.20 23:57	0:55	24.06.20 23:57	0:55	Ярославка: ТЗНП 1ст Ключи: ТНЗНП 1ст	у		ИМФ ф.А-0 42км от ПС Ключи. Произведен осмотр: на оп.50 гнездо аистов, 5 сидящих аистов на опоре, на оп.49, 51, 52 по одному аисту. Под оп.50 обгоревшая ветка.		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	22	25.06.20 0:56	25.06.20 0:57	0:51	25.06.20 3:45	4:33	ав.откл	нет	ну	В пр.оп.59-60 убрана ветка с проводов.	ф.1	нет / быта нет	0	0,2	2	+15, дождь
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		25.06.20 1:20	25.06.20 1:20	0:21	25.06.20 1:20	0:21	Ярославка: ТЗНП 1ст Ключи: ТНЗНП 1ст	у		ИМФ А-0 56 км от ПС Ключи. Произведен осмотр: на оп.50 гнездо аистов, 5 сидящих аистов на опоре, на оп.49, 51, 52 по одному аисту. Под оп.50 обгоревшая ветка.		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	20	25.06.20 2:10	25.06.20 2:18	0:24	25.06.20 17:45	0:24	МТО	ну	у	На ЛР-31 оп.№ 1 Ф-"А", "С" в ст. ПС, на ЛР-32 оп.№ 6 Ф-"А" в ст. ПС - отгорание шлейфов в месте крепления. Устранено.		нет / 34чел	34	0,01	2	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	9	25.06.20 4:02	25.06.20 4:02	0:12	25.06.20 5:25	2:56	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке	АВР у потребителя	нет / быта нет	0	0,08	4	+14, дождь
Ам.ЗЭС	10	Серышево-110 110/35/10	13	25.06.20 5:17	25.06.20 6:08	0:22	25.06.20 6:36	0:22	МТЗ	ну	не прои зв	с. Добрянка, Белоногово. В пр.оп.160-161 падение опоры ВЛ-500 БЭС-Амурская, недопустимое расстояние до проводов 10кВ (ремонт не требуется) - произведен демонтаж провода.. Фидер включен в 6:36 до ЛР 21-13-17 (запитано с Белоногово), с.Добрянка (181ч.) запитано от ДГ (установлено в ТП 21-22). 26.6.20 в 21:28 установлены 2 доп. оп. по ф-13, провод смонтирован, фидер вкл. по норм. сх.		школа, д/с / 225чел	225	0,17	8	+15, дождь
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	9	25.06.20 5:40	25.06.20 5:40	0:13	25.06.20 5:40	19:45	МТО	у		ТП 2014 перекрытие проходных изоляторов		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	3	25.06.20 6:36	25.06.20 7:40	0:00	25.06.20 16:12	0:00	МТЗ	ну		п.Лучегорск. Выведен головной участок. В 16-12 включен по нормальной схеме. В полете оп 2-4 требуется подрезка деревьев	ф.8	нет / 500чел	500	0,2	1	+16, дождь
Прим.ЮЭС	110	Находка/т - Находка		25.06.20 6:39	25.06.20 6:39	0:02	25.06.20 20:16	0:02	Находка/т: ДЗ 2з, ТЗНП 2ст Находка: НЗЗ 1ст	ну		Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. ИМФ ф В-0 3,6км от ПС Находка.Обрыв проводов двух фаз в пр. оп. 66-67. повреждение верхнего провода в соединители СОМ (соединитель овальный для медных проводов), с падением его на нижний и перегоранием нижнего провода Повреждения устранены, в 20-16 ВЛ включена		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	25.06.20 7:45	25.06.20 9:31	1:36	25.06.20 9:31	107:16	МТЗ	ну	у	с.Прилуки, с.Усачевка. Осмотр, замечаний нет.		школа/220ч.	220	0,13	6	+14, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	25.06.20 8:45	25.06.20 13:09	4:40	25.06.20 13:09	4:40	МТО	запр ет	не прои зв	часть Лесозаводск, совхоз. ОП 1 РЛ 26 отторел каб. наконечник по ф.В. Повреждение в вед ТП		нет/38ч.	38	0,06	5	+17, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	25.06.20 9:31	25.06.20 12:36	4:45	25.06.20 13:25	4:45	МТЗ	ну	ну	с.Минеральное. В 12:36 включен до ОП 278 (запитано 7 ТП). Повреждение на вед. участке		в/ч/382ч.	382	0,1	10	+15, дождь

Ам.ЦЭС	110	Благовешенская - Игнатьево		25.06.20 9:37	25.06.20 9:40	0:44	25.06.20 9:40	0:44	НЗНП 3 ст., ИМФ 44,9 км ф.В-0	выв	у	Обесточены ПС110: Дачная, Игнатьево, Сергеевка, ПС 35кВ Петровка, Совхозная, Марково. В 9:40 РПВ успешное. АПВ было выведено в связи с работами на СВ 110кВ ПС Игнатьево по заявке. На участке Игнатьево-Сергеевка оп. 111 гнездо аиста.		6918ч., 26 фидеров. объектов Covid нет	6918	5,7	264	+16, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	25.06.20 11:06	25.06.20 11:06	0:01	25.06.20 11:06	0:01	МТЗ	у		п.Норск. Под РТП 14-11 обнаружена птица	нет	0	0	0	+16, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	22	25.06.20 14:38	25.06.20 15:39	1:52	25.06.20 15:39	9:34	МТО	выв	не прои зв	г.Благовещенск. Повреждение на вед участке	школа/2000ч.	2000	0,166	5	+19, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	25.06.20 15:35	25.06.20 17:15	0:00	25.06.20 17:15	0:00	МТЗ	ну	у	с. Ласточка, с.Емельяновка, п/з Стрельникова, Емельянова, Леонова. Обход до 1.7.2020	п/з/309ч.	309	0,07	10	+23, пасм.	
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	6	25.06.20 16:47	25.06.20 17:47	0:00	25.06.20 17:47	0:00	МТЗ	ну	у	часть г.Хабаровск (производственные базы). Осмотр без замечаний	нет/0	0	0,015	13	+19, дождь	
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		25.06.20 17:17	25.06.20 17:17	0:00	25.06.20 17:17	0:00	ТНЗНП 1ст, ДФЗ	у		ИМФ ПС Тамбовка: 30,9 км, А-0. Обход, гнездо оп. 108 (под гнездом подраненный аист, не может взлететь и не подпускает).	нет	0	0	0	+19, пасм.	
Хаб.ЦЭС	10	Биикин 110/10	15	25.06.20 23:32	25.06.20 23:36	0:00	25.06.20 23:36	0:31	ав. откл.	ну	у	с.Оренбургское, Покровка.	таможня / 279 чел	279	0,4	10	+15, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	26.06.20 1:11	26.06.20 2:10	0:00	26.06.20 2:10	0:00	МТЗ	нет	у	с. Сергеевка (коттеджи).	нет / 25 чел	25	0,06	1	+12, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	26.06.20 2:35	26.06.20 10:17	1:28	01.07.20 13:40	1:28	МТО	выв	не прои зв	Вкл. в 05:57, запитано 1ТП. В 10:17 все потребители запитаны. Выделен участок КЛ 6 от ТП82069 до ТП82012: МП 1 - 144м от ТП82012, МП-2 263м от ТП 82012, МП-3 268м от ТП-82012. /МП-1 и 2 устранены. МП-3 1.7.20 проведены земл.работы, смонтирована кабельная вставка и 2 муфты, испытано.	Ф.1 ПС Промысловка	Пож. депо, насосная, отчистные / 1400 чел/УИК №3422	1400	1	15	+17, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	26.06.20 2:55	26.06.20 18:05	0:00	29.06.20 2:17	0:00	МТЗ	выв	ну	г Фокино. В 11:06 включен до РП 80201 (запитано 1 ТП). 11-27 запитано 6 ТП. Выделен участок КВЛ10 РП80201- РП80202. По КВЛ-10 РП 203 - РП80202, повреждение концевой заделки в РП-203. В 18:05 запитано 9ТП. В 19:12 включили без ТП-82026 (металобаза, быта нет), в 2:20 запитан о ДГ. Повреждена КЛ-10 РП80202-ТП82026, место повреждения 280м от ТП82026. (в 9:05 по неотл.заявке В РП80202 отключена яч.11, обрыв провода на оп.44. (г. Фокино, 10 ТП, 1000 чел. Р=0,3 , в результате падения провода погибли животные (2 коровы, бык, 2 гуси) вызвана полиция; устранено в 18:55) / 27.6.20 21:25 на уч. РП80202-82025 допущена бригада на определение МП. 00:19 на КЛ10 РП-80202-ТП-82025 работы окончены, МП не определено./ 27.6.20- уч. РП80201-РП80202 проведены земл.работы, в 20:42 определено МП -267с от РП 80202; 28.6.20-на уч.РП203-РП80202 производится монтаж каб.муфты (17:47 допуск 2 чел. уч"ТП 82026 -ТП 82020" на разработку котлована. (восстановление уч, который давно был выведен из схемы). 20:37 допуск на монтаж каб. вставки 20 м по КЛ 10 РП80201-РП80202. В 22-50 по КЛ 10 РП80202-ТП82026, повреждение откопано, КЛ разрезан, допущена бригада на ВВ испытание перед ремонтом КЛ. В 00-10 по КЛ 10 РП80202-ТП82026 допуск на монтаж каб. вставки 5 м. В 00-54 допуск на ВВ испытание КЛ 10 РП80201-РП80202 после монтажа каб. вставки. В 01-18 КЛ 10 РП80201-РП80202 испытание выдержал, КЛ включен под У. В 01-58 допуск на ВВ испытание КЛ 10 РП80202-ТП82026 после монтажа каб. вставки. 02-17 КЛ 10 РП80202-ТП82026 испытание выдержал, вкл. в работу.	насос, в/ч, воен. склады / 2030чел /УИК №3405	2030	1,5	16	+17, пасм	
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	6	26.06.20 3:05	26.06.20 3:15	1:40	26.06.20 3:15	1:40	МТЗ	ну	у	г. Хабаровск.	нет / 234 чел	234	0,27	2	+12, облач	
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		26.06.20 4:19	26.06.20 4:19	0:00	26.06.20 4:19	0:00	ТНЗНП 1ст	у		ИМФ: ПС Тамбовка: L= 30,3 км, С-0. РП 108 гнездо аиста	нет	0	0	0	+13, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	26.06.20 4:50	26.06.20 10:10	0:00	03.07.20 22:37	0:00	МТО	выв	не прои зв	г Фокино. В 10-10 включен до РП 80201, запитано 5 ТП. В 14-50 запитано 9 ТП. В 14-50 весь потребитель запитан. Выделен участок КЛ от РП 203 до КТП 82025./ 28.6.20 уч" РП 203-ТП 82025" определено МП -80м от ТП 82025, 29.06 21:00 произв.монтаж каб.муфты. 1.7.20 при включении участка КЛ-10 "РП203-ТП82025 отключался ф.1, планируется повторное испытание. 2-3.7.20 не занимались. 3.7.20 успешно испытан и включен КЛ 10 участка РП-203 - ТП-82025.	госпиталь, 2в/ч / 500 чел / УИК №3406,3407,3417.	500	0,3	10	+17, пасм	

Прим.ЮЭС	110	Шахта-7 110/6	В110 Т2	26.06.20 10:02	26.06.20 14:00	0:00	26.06.20 23:05	0:00	МТЗ			неселект. Обесточена 2С бкВ. Произведен осмотр ПС. В 110 Т-2 отключился от МТЗ, В-6 Т-2 не отключался. Срабатывание дуговой защиты. в ячейке В 6 Т-2 повреждение опорных и проходных изоляторов в ст. 2С-6, в ячейке ведомств. ф.19 повреждены прох. изоляторы в ст. 2С. (потребитель ЖБИ-4, бита нет, резерва нет). В 10-02 нагрузка ф.22 (Восточные ворота, 0,2МВт, 400ч.) переведена на ф.0. По ф.21 перезапитан Водоканал. Больше возможности перевести нагрузку 2С бкВ нет. По 2С бкВ демонтируется ошиновка в яч. В 6 Т-2 и ф.19 в сторону 2С, после 2С-6 будет введена в работу и запитаны потребители.. В 13-28 приступили к вводу 2С. В 14-00 введена в работу 2С бкВ, запитаны все потребители, кроме вед. ф.19 (ЖБИ, бита нет). В 19-22 по заявке отключили 2С-6 кв. (Заявка до 22-00 часть г. Артема, 3600 чел). В 20-00 допущена бригада на 2С 6. для замены изоляция в яч. В 6 Т-2 и яч. Ф-19. В 23:05 повреждения устранены, потребитель запитан.	г.Артем/4000ч., 7 фидеров, объектов COVID 19 нет, обесточены УИК № 309, 310, 314, 321, 380	4000	3,8	46	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратенювка	3	26.06.20 10:47	26.06.20 11:30	3:54	26.06.20 11:30	3:54	МТЗ	выв	у	с.Каймановка, часть с. Каменушка	нет/175ч.	175	0,2	14	+17, дождь	
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		26.06.20 13:18	26.06.20 13:18	0:00	26.06.20 13:18	0:50	МТО		у	Обход до 6-10.7.20.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	26.06.20 13:25	26.06.20 14:49	0:24	26.06.20 17:56	0:24	Откл. КУ"Земля"			Ауровка, Гродеково, Ясн. поляна, Муравейка. В 14-05 включен до РЛ-45 (запитано 7ТП). В 14-49 включен с "Землей" для отыскания МП прибором. На оп 259 ф.А разрушен изолятор. Устранено	школа/518ч., УИК № 109, №110, №111	518	0,1	21	+15, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	26.06.20 13:45	26.06.20 16:30	0:43	27.06.20 0:58	0:43	Ав. Откл.	выв	ну	часть с.Смоляниново. Упала оп. №78 (подмыта ручьем). 16-30 на опоре №164 разобраны шлейфа, запитаны от резерва без 1ТП.. В 0:58 опора установлена, потребитель запитан.	ф-29 ПС Береговая-2	нет/250ч., УИК3921	250	0,2	5	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	26.06.20 14:29	26.06.20 15:05	0:00	27.06.20 3:54	0:00	МТЗ	выв	ну	часть п.Олений. В 15:05 включен до ОП 112 (запитано 8ТП). В 6-15 включили без отпайки на КТП-5204. В 17-11 перезапитаны все потребители. В ТП-5204 на ВН-6 в сторону оп. 127/10 повреждены нижние изоляторы. Устранено. Включен по нормальной схеме в 03:54, в пр.оп.127/13-127/14 убрали ветку с проводов	школа/400ч., УИК№344	400	0,5	16	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	26.06.20 14:35	26.06.20 21:25	16:16	29.06.20 1:34	16:16	Ав. откл.	нет	не прои зв.	28.06.20 13:19 испытания- повреждение концевых воронок КЛ 10 №1, №2 в яч.ф15 Устранено.	ф-7	нет/530ч., УИК914, УИК92	530	0,5	2	+17, дождь
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отпайками		26.06.20 14:59	26.06.20 15:23	1:43	26.06.20 15:23	1:43	ЧТЭЦ: ТЗНП 1ст., ИМФ-28,7км.	выв	у	Обесточенных потребителей нет. АПВ выведено по заявке (работа на транзите по чистке прос.). Произведен обход, на ОП 152 следы грозового перекрытия, ремонт не требуется. На участке грозотроса нет	нет	0	0	0	+18, обл.	
Ам.ЗЭС	10	Гуран 35/10	1	26.06.20 15:12	26.06.20 15:21	2:04	26.06.20 15:21	2:04	МТЗ	ну	у	с.Гуран, с. Евтукан. Под шлейфами РТП 1826 обгоревшая сорока.	нет/222ч., УИК 2428	222	0,02	6	+20, обл.	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отпайками		26.06.20 15:30	26.06.20 15:30	0:28	26.06.20 15:30	0:28	ПС Биробиджан: ДЗ 1ст., ИМФ - 6,6 км. Ф.А,С. ПС Биджан: ДЗ 1ст.		у	Работниками ООО "Энергосистема Центр" при производстве работ по чистке просеки был расширен объем задания, выполнена валка угрожающего дерева в пролете 36-37, которое при падении коснулось ф.А,С. По НД 23/01-238 валка угрожающих деревьев была запрещена.	нет	0	0	0	+20, обл.	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	9	26.06.20 15:31	26.06.20 15:36	0:34	26.06.20 15:36	9:27	МТЗ	ну	у	часть с.Анучино. Обход без зам	нет/735ч. УИК102, УИК103, УИК104, УИК105	735	0,33	10	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	26.06.20 16:00	26.06.20 21:49	1:13	26.06.20 21:49	1:13	Ав. откл.	нет	у	Подъяпольск	нет/150ч.	150	0,17	9	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	110	УКФ 110/6	В 110кВ Т1, В бкВ Т1 3С	26.06.20 16:02	26.06.20 17:32	0:15	26.06.20 17:39	0:15	По В 110кВ Т1 блиннер "внешнее отключение", по В бкВ Т1 3С блинкр "ав. Отключения"			Обесточена 3С бкВ. Уссурийский картонный комбинат. 16-02 по прибытию ОВБ на ПС обнаружено: по Т-1 отключился В 110 Т-1 бл. внешнее отключение, отключение В 6 Т-1 3С Авар. откл., отключение В 6 вед. Ф-9 Авар. откл. (По Ф-9 следы электродугового перекрытия, повреждены баки В 6 по фазе А,В). В 17:32 Т1 введен в работу, запитана 3С бкВ кроме вед. ф.9 (УКК, у потребителя АВР успешен). В 21:50 по В-6 вед. ф.-9 замечания устранены.	нет/550ч., 2 фидера	550	0,1	12	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	26.06.20 16:09	26.06.20 17:36	2:19	26.06.20 17:36	2:19	МТО	выв	не прои зв.	часть г.Фокино. Обесточен 8 ТП, ранее 2 ТП были переведены на ф.1. В 17-20 включен до РП80201. В 17-36 включен с выделенным участком от РП 203 до КТП 82025 (отключение было в 4:50)	госпиталь, 2в/4 / 500 чел / УИК №3406,3407,3417.	500	0,3	8	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	26.06.20 16:35	26.06.20 16:39	0:10	26.06.20 16:39	0:10	МТЗ	выв	у	с. Никольловск, часть с.Корфовка	школа/ 200ч.	200	0,1	8	+17, дождь	

Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	26.06.20 16:41	26.06.20 16:56	0:11	26.06.20 16:56	0:11	МТЗ	выв	у	часть п.Волчанец		нет/800ч.	800	0,9	4	+17, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	26.06.20 17:02	26.06.20 17:42	5:54	26.06.20 19:39	5:54	Откл. КУ"Земля"			часть г. Партизанск. В 17:42 включен до ТП 7354 (запитано 10ТП). В 18:05 запитано 15 ТП. В пр.оп.50-51 под проводами обнаружена обгоревшая ветка		нет/1460ч.	1460	0,8	18	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	26.06.20 17:06	26.06.20 17:14	0:35	26.06.20 17:14	7:50	МТЗ	выв	у	часть п.Волчанец. ТП-7491 течь кровли		нет/800ч.	800	0,9	4	+17, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	26.06.20 18:20	26.06.20 19:05	4:18	27.06.20 0:37	4:18	МТЗ	нет	ну	с.Камышовое. В 19:05 включен без отпйки на "Автопереход" (обесточено 4ТП). В 0:37 все запитаны. Спилены ветки деревьев прол. оп. 45/201-45/202.		2 п/з /150ч.	150	0,02	7	+18, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	26.06.20 18:53	26.06.20 21:11	2:13	26.06.20 22:17	2:13	МТЗ	ну	ну	Н.Варваровка,Анучино,СтВарваровка,Виноградовка,Скворцово,Ильмакова. 21:11 вел. без 7-ми ТП. Подмытое дерево на оп.399 - сорвало изолятор провода крайней фазы, перекрытие ветками всех трёх фаз.Устранено	школа, д.сад/871ч.	871	0,25	22	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	26.06.20 18:58	26.06.20 20:06	0:44	26.06.20 20:06	0:44	Ав. Откл.	выв	у	с.Новодевица. Осмотр без замечаний.	школа/236ч.УИ К3125	236	0,3	12	+17, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	26.06.20 19:03	26.06.20 20:25		27.06.20 10:29		МТЗ	ну	ну	с.Новочугуевк-Чугуевка, Ново-Михайловка. В 19:50 вкл. 2ТП. 20:25 включили до РЛ-33 оп.91/1 и РЛ-12 оп.91, без ТП-3092. 20:39 ПСЭС ПС Чугуевка по Ф-16 включено ТП-3092, включен РЛ-33 оп.91/1 - запитаны все потребители. выведен из работы участок ВЛ-10 от РЛ-12 оп.91 до РК-3 оп.245. Произведен осмотр оп. 245-185, замеч. нет. 27.06.20. в 7:35 обнаруж. оп.133 ф"А" сорван изолятор, провод лежит на травяном покрове, устранено, вкл в работу.	школа/927ч.	927	0,87	27	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	26.06.20 20:15	26.06.20 21:01	0:26	26.06.20 21:01	0:26	МТЗ	нет	у	Произведен осмотр. Пр. оп. 109/162-109/165 произведена вырубка ОСД, ветки дерева косались проводов.		нет/550 чел	550	0,3	24	+17, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	26.06.20 21:28	26.06.20 21:28	0:30	26.06.20 21:28	0:30	МТЗ			Произведен осмотр, ТП 6064 течь кровли.		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	4-й участок	26.06.20 22:08	26.06.20 23:38	0:49	26.06.20 23:46	0:49	МТЗ	выв	ну	г. Партизанск. Вкл. без 4-х ТП. В 23:46 включен полностью, в пр.оп. 24/1-24/2 обгоревшая ветка под проводами (провода целые).	больн. / 541 чел	541	0,3	8	+15, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	26	26.06.20 22:18	26.06.20 22:32	0:00	26.06.20 22:32	0:00	МТЗ	нет	у	г. Артем.	УИК №1809 / 250 чел	250	0,3	15	+15, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Горная 110/6	16	27.06.20 1:10	27.06.20 2:21	0:53	27.06.20 4:44	17:14	ав.откл.	нет	ну	г. Партизанск. Запитан от резерва без 6-ти ТП. В пр.оп.35-36 на проводах лежит сухое дерево. Устранено.	ф-б ПС Горная	нет / 1156чел	1156	0,3	13	+14, пасм
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/6	по Ф-3 оп. 476 откл. РКЛ-1	27.06.20 1:16	27.06.20 5:17	1:20	27.06.20 8:57	1:20	МТЗ	нет	ну	п.Каменка. В 04:56 вкл. ТП-1057. В 05:17 включили без 4-х ТП. В 7:09 без 3-х ТП. В 8:02 вкл. без ТП-1061, вкл в 8:57. Течь кровли ТП1060.		нет / 775чел	775	0,5	12	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	17	27.06.20 8:20	27.06.20 8:40	13:55	27.06.20 8:40	13:55	ав.откл.	ну	у	часть быта п. Шкотово.		нет / 220 чел	220	0,2	7	+17, дождь
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	27.06.20 9:35	27.06.20 9:35	0:45	27.06.20 9:35	0:45	МТЗ			обход без замечаний		нет	0	0	0	+14, дождь
Прим.СЭС	10	РП Ново-Николаевка	5	27.06.20 9:43	27.06.20 20:18	1:59	27.06.20 20:18	4:29	МТЗ	ну	ну	Вкл в 13:15 без 4ТП, вкл в 20:18 (УИК запитан). Падение оп.470 (смыта р.Минеральная), оп.470 иск из схемы)	больн, кот, 1 УИК /192 чел	192	0,1	5	+14, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Биикин 110/10	5	27.06.20 11:25	27.06.20 12:37	0:09	27.06.20 15:28	0:09	МТЗ	ну	ну	Вкл без 3ТП, вкл в 15:28. Пр.оп. 75-76 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений).	школа, 1 УИК, МТС, Мегафон/2623 чел	2623	0,3	17	+22, пасмурно	
Ам.СЭС	35	Тында - Шахтаум		27.06.20 12:40	27.06.20 12:40	1:02	27.06.20 12:40	23:42	МТЗ					нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	20	27.06.20 13:48	27.06.20 14:10	1:10	27.06.20 14:10	1:10	МТЗ	ну	у			школа, 4 УИК/2768 чел	2768	1,1	17	+25, облачно
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	27.06.20 14:20	27.06.20 15:55	0:29	27.06.20 15:55	0:29	МТЗ	выв	у	с.Новодевица. Обход без замечаний.		школа, 1 УИК/ 236 чел	236	0,3	6	+18, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда 35/10	9	27.06.20 14:39	27.06.20 14:44	0:45	27.06.20 14:44	1:00	МТЗ	ну	у	Оп.11 наклон.		вч полигон/ быта нет	0	0,1	3	+20, облачно
Прим.СЭС	10	РП Ново-Николаевка	9	27.06.20 15:02	27.06.20 17:52	0:06	29.06.20 2:07	0:06	МТЗ	ну	ну	Вкл в 15:50 до оп.190 (уч.без нагрузки), вкл в 16:41 без 4ТП, вкл в 17:52 без 2ТП (97 чел с.Фурманово, 1 УИК) Оп.581 смыта р. Авакумовка., пр.оп.578-580а обрыв 2 проводов (лежат на земле). ОП 581 исключена из схемы, удлинен пролет	интернат, 1 УИК/269 чел	269	0,1	5	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	1	27.06.20 15:44	27.06.20 18:05	0:20	27.06.20 22:21	0:20	МТЗ	выв	не прои зв.	Поробителю обеспечен резерв. В-10 ф-1 бак ф.В выброс масла, 22-21 заменили бак ф.В, схему привели в исходное состояние. Осмотр ВЛ без замечаний.	ф8	нет/ 60 чел	60	0,1	3	+18, пасмурно
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭС - Лебединый	Л-101	27.06.20 15:58	27.06.20 16:03	0:00	27.06.20 16:03	0:00	ЧТЭС: ДЗ 2з; Леб: ДЗ 1з; М.Ним:ДЗ 3з	выв	у	Обесточены ПС 110 Б.Нимвыр, Юхта		а/с Селигдар/ 150 чел/ 2фид/ 3ТП/ объектов Covid нет.	150	1,5	3	+21, гроза
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		27.06.20 16:45	27.06.20 16:45	0:50	27.06.20 16:45	1:13	НЭНП 1ст, ИМФ 30,2 км, фС		у			нет	0	0	0	+21, гроза
Ам.ВЭС	35	Белогорская - Бочкаревка		27.06.20 17:55	27.06.20 17:55	1:47	27.06.20 17:55	11:46	МТО		у			нет	0	0	0	+20, гроза

Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	27.06.20 18:02	27.06.20 18:04	10:10	27.06.20 18:04	13:40	Ав.откл	нет	у			детдом, 1 УИК/ 390 чел	390	1	5	+18, дождь
Ам.СЭС	35	Скородино - Джалinda		27.06.20 18:08	27.06.20 18:08	2:32	27.06.20 18:08	6:20	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Промышленная	№1	27.06.20 18:36	27.06.20 18:36	0:00	27.06.20 18:36	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Промышленная	№2	27.06.20 18:36	27.06.20 19:02	0:30	27.06.20 23:29	0:30	МТЗ	ну		С обесточиванием 1/2 ПС 35 Промышленная. ОП №5 отгорел шлейф, ОП 8 повреждены 3 изолятора. Устранено	ПС Промышленная СВ-10	5,1 МВт/ 5750 чел/10 фид	5750	5,1	30	+20, гроза
Хаб.СЭС	110	Солнечная-Молодежная с отп.ЦОФ	С-92	27.06.20 18:44	27.06.20 18:44	0:01	27.06.20 18:44	0:01	Сол: ТЭНП 1ст, ИМФ 3,2км фС	у		Пр. 23-24 дерево под ВЛ, повреждения проводов и изоляции нет.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Ам.ЗЭС	35	Ледяная - Бузули		27.06.20 20:14	27.06.20 21:34	1:57	27.06.20 21:34	2:47	МТЗ	ну	не прои зв	Обесточена ПС Бузули (на ПС Заводская АВР успешен). На ПС Бузули повреждение натяжного изолятора 1С 35кВ Ф.В, обрыв гибкой ошиновки Ф.В. В 21-34 1С 35кВ выведена в ремонт, включен СВ 10, весь потребитель запитан. В 0:45 повреждение устранено. Схему привели в иск. состояние	Т2	больница, санаторий, школа/5959ч., 4 фидера	5959	4,8	88	+20, дождь, гроза
Ам.ЗЭС	35	Ледяная - Левая (Л31)		27.06.20 20:14	27.06.20 20:31	0:00	27.06.20 20:31	4:44	МТЗ	ну	у	Обесточена 2С 35, б\в ПС 10/70		больница/5000 ч., 7 фидеров	5000	0,45	18	+20, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	27.06.20 22:52	27.06.20 22:54	3:15	27.06.20 22:54	3:15	Ав. Откл	нет	у	часть п.Кучелиново		нет/100ч.	100	0,2	14	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	27.06.20 23:16	27.06.20 23:18	4:05	27.06.20 23:18	7:40	Ав. Откл.	нет	у	часть п.Кучелиново		нет/100ч.	100	0,2	14	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	27.06.20 23:21	28.06.20 0:51	1:23	28.06.20 0:51	1:23	Ав. Откл.	нет	не прои зв.	часть п.Кучелиново. Повреждение на вед отпайке		нет/100ч.	100	0,2	14	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	28	27.06.20 23:32	28.06.20 0:54	0:00	28.06.20 0:54	0:00	МТЗ	ну	не прои зв	В пролёте опор 97-98 обнаружен дельтоплан ,оборван провод		колония УВ- 14/4/109ч.	109	0,168	3	+19, обл.
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	28.06.20 1:14	28.06.20 2:30	0:12	28.06.20 2:30	0:12	Ав. Откл.	нет	у			КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», УИК №390б, 240ч.	240	0,2	9	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	28.06.20 1:14	28.06.20 2:07	0:00	28.06.20 15:23	0:00	ав. Откл	нет	ну	Падение оп.21 (жб), наклон оп.18 и 20; пр.оп.15-18 обрыв провода ф-В (болото); устранено.	ф.27 Штыково	нет/360ч.	360	0,3	3	+15, дождь
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		28.06.20 1:43	28.06.20 1:43	1:15	28.06.20 1:43	5:05	ТНЭП 1ст., ВЧТО	у		Оп.79 гнездо аист, требуется окультуривание (по решению РДУ)		нет	0	0	0	+19, гроза
Ам.ЦЭС	35	Центральная - Астрахановка		28.06.20 2:32	28.06.20 2:32	0:14	28.06.20 2:32	0:14	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	28.06.20 2:37	28.06.20 4:01	0:11	28.06.20 4:47	0:11	МТЗ	ну	ну	г.Благовещенск. В 4:01 включен до ЛР 378 (запитано 6 ТП). Повреждение на вед участке		нет/0	0	0,29	9	+18, гроза
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	28.06.20 2:45	28.06.20 2:49	0:44	28.06.20 2:49	7:10	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск		нет/100ч.	100	0,46	22	+18, гроза
Хаб.СЭС	10	Вяземская 110/10	4	28.06.20 4:30	28.06.20 5:01	0:01	28.06.20 9:07	0:01	МТЗ	ну	ну	г.Вяземский. В 5:01 включен до ОП 47, запитано 5ТП (основной потребитель).В 05:42 включен до ТП-1938 (запитано 2ТП). В 05:54 без ТП 1938, вкл в 9:07; в ТП в яч.4 повреждение изоляторов ВН-10, устранено. В 7:45 весь потребитель перезапитан		школа, д.сад/3800ч. УИК 542	3800	1,6	11	+18, дождь
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		28.06.20 5:24	28.06.20 6:15	3:49	28.06.20 6:15	3:49	ДЭ 1ст., НЭП 2ст., ИМФ-37,5 км. фС	ну	ну	Схема ремонтная (на ПС Возжаевка вся нагрузка была переведена на ПС Заречная по сети 35, с утра готовились к выводу в ремонт ВЛ 110кВ Белогорская-Возжаевка для снятия гнезда на ОП 56). Обесточено: 3 ПС 110кВ (Среднебелая, Некрасовка, Возжаевка), 9 ПС 35кВ (Лохвицы, Томичи, Пригородная, Князевка, Заречная, Поздеевка, Индустрия, Березовка, Петропавловка). В 5:50 запитана ПС Возжаевка (по ВЛ 110кВ Белогорская-Возжаевка). В 6:15 включена ВЛ 110кВ Белогорск-Среднебелая с отключением ЛР на ПС Некрасовка (запитано 3,2 МВт). На ПС Некрасовка работа КЗ 110 Т2 (от ГЗ), при этом не отключился отделитель 110. В 6:19 ПС Некрасовка перезапитана по сети 10кВ от ф.2 ПС Томичи (0,16 МВт), в 10:04 переведено на Т1. Произведена проверка РЗА: ложная работа ГЗ, газа в реле нет. Негерметичность клеммника Т2 (на ОРУ), залит водой (не было контакта на кл.колдке КСА на ОДКЗ), произведена герметизация, сушка и чистка контактов, в 11:52 Т2 вкл в работу. /последнее опробование ОД-110- 25.3.20, регулировка, опробов/		Ивановский, Белогорский р- ны/14285ч./83 фид., объектов Covid19 нет	14285	5,1	307	+17, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 отключился СП-3	28.06.20 6:04	28.06.20 7:40	0:42	28.06.20 11:45	4:56	МТЗ	ну	ну	с.Инноктеньевка. В 7:40 перезапитано 6 ТП. Выделен участок от оп 317 до оп 373 (без нагрузки). Падение деревьев пр.оп.334-335; устранено.	ф.10 ПС Шмаковка	нет/562ч., УИК 1632	562	0,2	7	+16, туман

Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 - УКФ					28.06.20 6:28	28.06.20 6:28	1:44		28.06.20 6:28	1:44	ВЧБ, ИМФ-135,8км., Ф.С	у	у	При осмотре на ПС УКФ обнаружен выпавший блинкер "Неспр. АВЗК-80" (ВЧБ), блинкер поднялся. /ВЧБ выведена из работы, Отыскание и устранение неисправности ВЧБ 28.06-17.07.20 заявка № 1092/				нет	0	0	0	+14, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	20				28.06.20 8:17	28.06.20 8:38	0:41		28.06.20 8:38	0:41	МТЗ	ну	ну	Произведен осмотр. Повреждение ВН ТП-1957, произведен ремонт (17:46)			школа, д.сад/2768ч.	2768	1,14	17	+18,пасм.	
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Осиновая речка					28.06.20 8:30	28.06.20 8:38			28.06.20 8:38		НЗЗ 1ст	выб	у	Обесточена ПС 110 Осиновая речка., ПС 35: НС1, НС2.). Падение дерева на ВЛ в пр.оп.129-130, провода ВЛ без повреждений. / трактор (подрядчик ООО «Энергосистема Центр») перевезил ранее срубленные деревья для сдачи лесхозу, зацепил наклоненное дерево с последующим его падением на ВЛ. Валки деревьев подрядом не было./.			2268ч., 8 фид., 2 изб. Участка/ объектов Covidнет	2268	1,23	44	+15, пасм.	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15				28.06.20 11:16	28.06.20 11:16	0:05		28.06.20 11:16	0:05	МТЗ	у		с.Валуево			2 УИК	0	0	0	+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15				28.06.20 12:39	28.06.20 14:10	0:06		28.06.20 16:54	0:06	МТО	ну	ну	Вкл без ШТП, вкл в 15:42 без ТПП, вкл в 16:54 Оп.10/4 устранен срыв изоляторов ф А,В,С.	ПС Чугуевка ф16		школа, кот, 1 УИК	955	0,5	15	+20, пасмурно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	18				28.06.20 12:58	28.06.20 12:58	0:01		28.06.20 12:58	0:01	МТО	у		Магдагачи.			нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6				28.06.20 13:03	28.06.20 13:03	1:08		28.06.20 13:03	1:08	МТО	у		Магдагачи.			нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4				28.06.20 13:38	28.06.20 14:14	1:21		28.06.20 15:52	17:04	Ав.откл	ну	ну	Вкл без ТПП, вкл в 15:52. ТП 3009 заменен поврежденный разрядник фА.			д/с, 1 УИК/733 чел	733	0,2	11	+18, дождь	
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская					28.06.20 13:42	28.06.20 13:42	2:32		28.06.20 13:42	72:30	ДЗ 1з, ТО, ИМФ25,8км, ФАВС	у		Обход до 6-10.7.20.			нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Серышево-110					28.06.20 15:39	28.06.20 15:39	0:11		28.06.20 15:39	0:11	НЗПП 1ст, ИМФ 19,6 км фА	у		Осмотр без замечаний			нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	35	Павловка-1 - Карьерная-1 - Осинковка					28.06.20 17:31	28.06.20 17:31	0:41		28.06.20 17:31	6:42	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.			нет	0	0	0	+23, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12				28.06.20 18:00	28.06.20 19:15	0:00		28.06.20 23:41	0:00	Ав.откл	ну	не прои зв	Вкл без ТП 2020 повреждение концевой муфты. (быт, 80 чел)			1 УИК/ 97 чел	97	0,2	4	+20, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Карьерная-1 35/10	В-6 Т2				28.06.20 18:15	28.06.20 18:35	2:00		28.06.20 18:42	2:20	МТЗ	нет	у	Обесточена 2 С кбв. Отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет.			нет/ быта нет/ 2 фид	0	0,3		+23, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Угловая 35/10	4				28.06.20 18:22	28.06.20 19:05	0:00		28.06.20 22:41	16:39	КУ, земля			Вкл без 1 ТП (кафе + 3 ч.дома). РТП 24/23 поврежден оп.изолятор неподвижного ножа (попадание молнии). Устранено			нет/ 509 чел	509	0,04	3	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3				29.06.20 3:40	29.06.20 5:23	0:00		29.06.20 8:30	0:00	МТЗ	нет	ну	часть Углекамensk. В 5:23 включен до Оп 24, запитано 2 ТП (большая часть). В 5-56 запитано 1ТП. В 6-39 включен до ОП 24/7/7/1 (запитано 4 ТП). В пр. оп.80-81 падение дерева, провод не поврежден. 08:30 включен полностью.			нет/237ч.	237	0,1	6	+13, пасм.	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное					29.06.20 5:02	29.06.20 5:02	0:00		29.06.20 5:02	0:00	ТЗПП 1ст., ИМФ - 19,2 км., фА	у		Снята ветка на оп.58 с траверсы ф.А			нет	0	0	0	+18, обл.	
Ам.ЦЭС	110	Некрасовка 110/35/10	Т2				29.06.20 6:13	29.06.20 6:37	0:08		29.06.20 14:30	0:08	ДЗТ			С усп. АПВ откл ВЛ 110 кв "Белогорская-Ср.Белая" (НЗПП 2ст.). Обесточена ПС Некрасовка (Т1 резерв): осмотр- работа ОД КЗ 110 кв Т2 (ДЗТ), откл. положение ф.11 (РСК, 0,015 МВт, МТЗ, вкл в 6:47), в 6:37 потребителю обеспечен резерв; в 14:30 Т2 поставлен на Х.Х. Проверка РЗА без замечаний. Перекрытие по изоляции Р10 ТЗСН, перекрытие ТТ-10 яч.В10 Т2. Устранено.	ф.12 ПС Томичи		нет/812ч., 5 фид., УИК 2217, 2218	812	0,1	12	+18, обл.	
Ам.ЦЭС	10	Некрасовка 110/35/10	11				29.06.20 6:13	29.06.20 6:47	0:42		29.06.20 6:47	0:42	МТЗ	ну	у	с. Некрасовка. Осмотр без замечаний.			ст. Мегафон, МТС/ УИК 2217	340ч.	0,05	3	+18, обл.	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19				29.06.20 8:40	29.06.20 8:40	0:26		29.06.20 8:40	0:26	МТЗ	у		Обход до 03.07.2020			нет	0	0	0	+16, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21				29.06.20 9:28	29.06.20 9:31	3:05		29.06.20 9:31	3:05	Ав. Откл.	нет	у	Обход до 03.07.2020			нет / 480 чел	480	0,5	13	+16, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3				29.06.20 11:52	29.06.20 13:04	3:20		29.06.20 15:43	3:20	МТЗ	ну	нд	Пр. 18-18а обрыв трех проводов не установленной техникой. Устранено.			с. Садовое / УИК 395	500	13	0,4	+21, ясно	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	22				29.06.20 13:20	29.06.20 13:59	0:10		29.06.20 13:59	0:10	Земля, от КУ			Повреждение на вед. участке.			с. Николаевка, УИК 406	1175	0,47	0,47	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	СВ 10				29.06.20 13:36	29.06.20 13:39	0:00		29.06.20 13:39	10:20	дуг.защита	нет	у	Погашение 2С-10 кв. с. Сибирцево, Халкидон, Светлое, Монастырице, Орехово. на ШМ 10 2С поврежден оп. изолятор фА.; в яч.Ф-9 следы электродугового перекрытия по фВ; (между кабельным окончанием и шиной в сторону КЛ); устранено.			УИК 3217, 3218, 3219, 3220, 3226, 3227, завод строй изделий / 4194чел / 10 фидеров	4194	4,65	53	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3				29.06.20 13:46	29.06.20 14:28	1:13		29.06.20 15:12	4:25	Земля, от КУ.			Вкл без 8ТП (УИК запитаны), вкл в 15:12. Земля самоустранилась. Под опорой №2211/1 мертвая сокока, поврежденный оборудования нет			УИК 3226, УИК 3227			18	+20, дождь	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 35/10	156				29.06.20 14:15	29.06.20 15:29	0:00		29.06.20 19:46	0:00	МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение резервной КЛ на уч "оп. 156-14/7-8", исключена из схемы.	ф.154		п. Приамурский, УИК 173, 174, 175	200	0,34	14	+22, ясно	

Ам.ЦЭС	10	Болдыревка 35/10	6	29.06.20 14:34	29.06.20 15:01	3:17	29.06.20 15:01	3:17	МТО	ну	не прои зв	Пр.оп. 200/5-6 падение дерева, схлест проводов. (несанкц.спил). Сообщено СБ, ОВД. Устранено.		с. Верхнейлинов ка. УИК 522	283	0,02	5	+22, облачно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	СВ 10	29.06.20 14:36	29.06.20 14:43	1:20	29.06.20 21:49	7:07	МТЗ	нет	у	Погашение 2С-10 кв. с. Сибирцево, Халкидон, Светлое, Монастирыще, Орехово. на ШМ 10 2С поврежден оп. изолятор фА.; в яч.Ф-9 следы электродугового перекрытия по фВ; (между кабельным наконечником и шиной в сторону КЛ); устранено.	ТЗ ПС Манзовка	УИК 3217, 3218, 3219, 3220, 3226, 3227, завод строй изделий / 4194чел / 10 фидеров	4194	4,65	53	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	29.06.20 15:01	29.06.20 16:39	0:44	29.06.20 20:57	12:36	Земля, от КУ			Вкл без ТП (УИК запитан), вкл в 20:57. Оп 50-00/119 заменен поврежденный изолятор.		с. Новое, УИК 90	1278	0,08	15	+20, гроза
Ам.ЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	29.06.20 15:20	29.06.20 15:20	0:49	29.06.20 15:20	0:49	МТО	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+20, облачно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	29.06.20 15:40	29.06.20 16:25	1:27	29.06.20 16:25	3:34	Земля, от КУ			Пр. 14-15 а/м "Шанси" поднятм кузовом задел провода ВЛ, повреждений нет.		насосная БТЭЦ		0,1	30	+24, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	29.06.20 16:00	29.06.20 16:10	0:12	29.06.20 18:51	0:12	МТО	ну	у	Вкл без ТП. (УИК запитаны), вкл в 18 :51. ТП 3083 повреждены оп.изоляторы 3-х фаз на РШ 10 Т-1, устранено.		п. Чугуевка УИК 3317, 3318	1112	0,57	11	+18, гроза
Ам.СЭС	10	Талдан-тыга 220/27,5/10	1	29.06.20 17:30	29.06.20 17:42	1:39	29.06.20 17:42	1:39	МТЗ	нет	ну	Повреждение на вед. участке.		УИК 1819		0,1	8	+18, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	29.06.20 18:19	29.06.20 18:55	0:00	29.06.20 23:00	0:00	Ав. Откл.	выв	ну	Вкл без ТП (УИК запитан), вкл в 23:00. Повреждение на ведомственном участке.	ф.33 ПС Горький	УИК 785	3580	1,1	18	+22, облачно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	29.06.20 18:20	29.06.20 20:00	0:49	29.06.20 23:20	11:24	МТЗ	ну		Потребителю обеспечен резерв. Оп.14 заменен поврежденный изолятор.	ПС Успенвка ф7	с.Камышенка, УИК 508	241	0,1	3	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	29.06.20 18:25	29.06.20 23:52	0:25	29.06.20 23:52	2:24	Земля, от КУ.			Оп.216 заменен поврежденный изолятор.		УИК 505, 519, 520	0	0	1	+20, гроза
Ам.ВЭС	6	Обувная 35/6	10	29.06.20 18:57	29.06.20 21:00	0:00	29.06.20 21:00	0:00	МТЗ	ну		Повреждение на ведомственном участке.		нет / 600чел	600	0,1	4	+20, гроза
Ам.ВЭС	6	Обувная 35/6	14	29.06.20 18:57	30.06.20 3:50	2:13	30.06.20 7:24	2:13	МТЗ	ну		Вкл без ТП, вкл в 7:24. Оп.24 повреждение КЛ (на спуске к ТП47), переведено на резервную КЛ.		КНС, В/ч / 950 чел	950	0,2	7	+20, гроза
ЭС ЕАО	110	БВС 110/35/10	1Т	29.06.20 19:53	29.06.20 19:57	0:18	30.06.20 17:27	0:18	ТЗШ-10 1Т			Погашение 1 СШ 35 кв, 1 СШ 10 кв, ПС 35/6 Центр. 19:57 вкл. СВ 35 кВ, 20:01 вкл. СВ 10 кв. Все потребители запитаны. В яч.В-10 1Т заменены поврежденные оп.изоляторы ф А,В.	СВ 35, СВ 10	г. Биробиджан 10313 чел, УИК 15, 24, 25, 27, 28, 30, 31 / 13 фидеров	10313	5	89	+18, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	29.06.20 20:11	29.06.20 20:29	4:46	29.06.20 20:52	7:35	КУ, земля			Вкл без 1 ТП (УИК запитаны), вкл в 20:52. РТП 63 заменен поврежден опорный изолятор .		УИК 514, 515/ 3000 чел	3000	0,3	18	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	30.06.20 0:20	30.06.20 0:40	0:28	30.06.20 0:40	0:28	МТЗ	ну	у	Мальшево, Сикачи-Алян.		УИК 766, 767, д.дом/ 1460 чел	1460	0,38	8	+18, гроза
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	30.06.20 2:01	30.06.20 7:31	0:18		0:18	МТО	выв	ну	Лвл=17.46км. с. Золотая долина. Оп. 41 смыта (р. Партизанская), провода в воде. Выделен поврежденный уч, потребитель запитан.	ПС Вл.Александровс кое ф5	УИК 2314/ 570 чел	570	0,5	9	+13, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		30.06.20 3:39	30.06.20 3:39	4:49	30.06.20 3:39	4:49	ТНЗНП 2ст	у		ИМФ 12,4км, фВ. При осмотре обнаружено на оп.56 гнездо, устранено.		нет	0	0	0	+12, облачно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	30.06.20 5:30	30.06.20 6:04	0:28	30.06.20 6:04	0:28	МТЗ	нет	у	осмотр без замечаний		зона/ 600 чел	600	0,1	5	+16, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Озерная 110/35/10	9	30.06.20 5:08	30.06.20 5:08	0:00	30.06.20 5:08	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, облачно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	по ф4 реклоузер	30.06.20 6:19	30.06.20 7:45	0:53	30.06.20 11:05	0:53	МТЗ	ну	ну	п.Ленино, Шумный. Вкл без 2 ТП, запитан УИК с.Шумный (ост.УИК с.Ленино). Пр. 531-532 падение дерева подмытого ручьем. Устранено.		УИК 3230,3216/школ а, д/с/1497 чел	1497	0,3	11	+14, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	30.06.20 7:57	30.06.20 8:06	0:00	30.06.20 8:06	0:00	МТЗ	нет	у			УИК 4009, атс, ФАП, школа/310 чел	310	0,13	7	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	30.06.20 9:12	30.06.20 11:39	0:35	30.06.20 11:39	0:35	МТО	выв		п.Угловой. Повреждение на ведомственном участке.		нет / 131 чел	131	1,05	23	+14, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	3	30.06.20 11:03	30.06.20 11:05	0:22	30.06.20 20:47	0:22	ЗЗ	нет		часть г.Биробиджан. 11:05 включен с выделенным кабельным участком ТП176-ТП561, вкл в 22:47 (произв монтаж соед.муфты).		УИК 13, 18, 19, 20, 22, 23 / 9167 чел	9167	2,7	27	+20, ясно
Ам.ЭС	10	Реммаш 35/10	19	30.06.20 11:07	30.06.20 12:37	0:00	30.06.20 12:37	0:00	Земля, от КУ.			На оп.5/3 по Ф-А слетел изолятор - стороннее воздействие. Устранено. По вед Ф-14 Шимановск (пилорама ИП Мазуренко) проводились работы - упала опора, порвался провод, подхлестнул наш фидер.		УИК 2110, 2111	4400	0,85	10	+22, ясно
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	30.06.20 11:40	30.06.20 11:59	0:00	30.06.20 11:59	0:00	МТО	запр ет	у	Обход без замечаний.		Насосная БТЭЦ		0,3	12	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	2	30.06.20 13:14	30.06.20 13:35	1:29	30.06.20 13:35	1:29	Земля, от КУ.			с. Безверхово. Повреждение на ведомственном участке.		нет	540	0,25	13	+17, пасмурно
Ам.ЭС	10	Свободный 220/35/10	2	30.06.20 13:10	30.06.20 19:24	0:12	30.06.20 19:24	0:12	МТО	ну		Неизвестной техникой сбита опора №7, на оп.№6 сорваны изоляторы, на оп.№7А поврежден ЛР-2-02-27. Устранено		п. Дубовка, УИК 1516	800	0,4	15	+24, ясно
Хаб.СЭС	110	Вознесенская - Иннокентьевка	СВ 110	30.06.20 14:26	30.06.20 14:26	0:33	30.06.20 14:26	696:25	ПС Вознесенская: НЗНП 1ст	у		ф.А - 0,253км в сторону ПС Иннокентьевка. Пр.оп 3-4 сухое дерево под ВЛ со следами КЗ.		нет	0	0	0	+24, ветер

Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	30.06.20 14:48	30.06.20 14:51	0:01	30.06.20 14:51	0:01	МТО	нет	у			с. Лермонтовка, УИК 460	861	0,28	12	+27, гроза
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	6	30.06.20 14:58	30.06.20 14:58	1:25	30.06.20 14:58	1:54	МТЗ	у				нет	0	0	0	+26, гроза
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	7	30.06.20 15:06	30.06.20 15:07	0:00	30.06.20 15:07	28:51	МТЗ	ну	у			п. Бира, УИК 134, УИК 135	600		6	+26, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	30.06.20 15:44	30.06.20 17:42	0:39	30.06.20 17:42	0:39	МТЗ, ЗЗ			оп.94 разрушение изолятора фаза-С, обрыв провода в сторону оп 95, провод на земле.		УИК 1308, 1320, 1321, 1322 на время АВР	0	0	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	153	30.06.20 17:14	30.06.20 17:14	0:46	30.06.20 17:14	0:46	МТЗ	у		Под оп.153-00/86 обнаружена мертвая птица.		нет	0	0	0	+26, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый		30.06.20 16:17	30.06.20 16:17	0:00	30.06.20 17:24	0:00	ЧТЭЦ; ДЗ 1з. АПВ усл, М.Нимныр ДЗ Зз, Лебединый: ТНЗНП 2ст, АПВ неусп.	у		Разрыв транзита. На ПС М.Нимныр откл. В110 Хатыми с усл. АПВ. ПС Хатыми - гроза. Произведен осмотр, на участке ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимныр оп.411, ВЛ-110 М.Нимныр-Хатыми оп.73 следы грозового перекрытия, без повреждения.		нет	0	0	0	+31, гроза
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	30.06.20 17:25	30.06.20 19:13	1:22	01.07.20 1:28	1:22	Ав. Откл.	нет	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 1:28. Повреждение на ведомственном участке.	ф.27 ПС Штыково	п. Олений / 360 чел	360	0,35	5	+18, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	15	30.06.20 19:38	30.06.20 19:54	0:10	30.06.20 21:56	0:10	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 21:56. Пр.оп. 48-49 убрано упавшее дерево. Провода ВЛ без повреждений.		с. Бычиха / 270 чел	270	0,1	13	+27, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	30.06.20 21:16	30.06.20 21:42	5:49	30.06.20 21:42	5:49	Ав.откл	выв	у	с. Вятское		нет / 450 чел	450	0,2	14	+20, гроза