

Филиал	У, кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц.значимые объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	01.07.20 0:02	01.07.20 1:29	1:27	01.07.20 13:38	13:36	МТО	ну	ну	Вкл без ТП (ТП7308 МТС в 2:35 запит от генератора ДРСК), УИК запитан. Повреждение кабельной воронки на оп №132. Устранено.		УИК №3217/282 чел	282	0,1	6	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	01.07.20 0:02	01.07.20 2:33	2:31	11.07.20 17:21	257:19	МТО	нет	нд	Выделен уч."ТП82040-РП80202" и уч. "ТП82011-ТП82009" (ост 4ТП, быт). УИК запитаны. На ПС Промыловка (Оборонэнерго) неисправен В 10 Ф-17. В 11:43 вкл. КЛ-10 "ТП82040-РП-80202", запитаны 3 ТП. В 11:55 ремонт В-10 (персоналом оборонэнерго), при вкл. отключился (МТО). В 14:38 запитаны все потребители. Выделен участок КЛ-10 ТП82011-ТП82009, без потребителей, МП 420м от ТП-82011. 1-е МП 420 м от ТП-82011 на участке ТП-82011-ТП-82009. 02.07 00:10 смонт. каб. вставка 5 м и 2 муфты, при испытании выявлено 2-е МП в 366м от ТП-82011. 3.07.20 разработан котлован по 2-му МП (366м от ТП-82011), смонтирована муфта, испытан. 9.8.20 21:36 определено 3 МП: повреждение КЛ - 63 м от ТП82011. /10.7.20 проведены земл.работы, 11.7.20 произведён монтаж каб.вставки и соед.муфт, в 17:21 вкл. в работу.	ф3	УИК 3408, 3409, 3418, 3419/3900 чел	3900	1	16	+16, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	01.07.20 7:50	01.07.20 7:55	0:05	01.07.20 10:40	2:50	КУ, земля			Вкл.без отпайки Р-37 (ост.РРС и АБС, оба на ДГ). УИК запитан. Повреждение на вед. отпайке.		УИК 460 /861 чел	861	0,3	11	+19, облачно
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	01.07.20 11:17	01.07.20 11:54	0:37	02.07.20 13:44	26:27	МТЗ	выв		В 11:54 запитано от резерва кроме ТП-4. В 12:46 все потребители запитаны от резерва. В 14:05 включен в работу участок КЛ-6 ПС А-ТП-4, сопротивление изоляции в норме. В 18:27 выведен из работы участок КВЛ ТП-4-РП-2, повреждение концевой каб. муфты КЛ-6 в ТП-4 на участке КВЛ-6 "ТП-4-РП1-2". Устранено.	ф.12 ПС Мингоро док	нет / быта нет	0	0,4	8	+22, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	01.07.20 12:20	01.07.20 13:19	0:59	01.07.20 16:17	3:57	КУ, земля			В 12:30 УИК запитан от ДГ. В 13:19 включен с выделенным участком ВЛ-10 кВ от Р-36 до Р 4-12 без потребителя, на оп.33/59 Р 4-12 разрушение изолятора ф.А. Устранено.		УИК 460 /861 чел	861	0,3	11	+19, облачно
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	01.07.20 12:49	01.07.20 12:53	0:04	01.07.20 12:53	0:04	МТО	ну	у	Повреждение на вед. ТП.		больница , водозабор / УИК 914, 915 / 2200чел	2200	0,58	15	+25, облачно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	01.07.20 12:50	01.07.20 13:50	1:00	01.07.20 17:46	4:56	МТЗ	ну	ну	с.Васильковка, Никитовка. Включен до ЛР-54 оп.112/41 без 2-х ТП. УИК запитана. В пр.оп.112/81-112/82 наклон дерева, касание проводов, без повреждения. Устранено.		нет / УИК 3605 / 235чел	235	0,1	7	+20, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	22	01.07.20 14:00	01.07.20 14:42	0:42	01.07.20 14:42	0:42	"земля" от КУ			с.Николаевка. Повреждение на вед. отпайке.		УИК 406 / 859чел	1175	0,47	12	+25, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	01.07.20 17:54	01.07.20 18:12	0:18	03.07.20 19:46	49:52	МТО	выв		Отключился при включении КЛ-10кВ РП-203 - ТП-82025 (ранее питалась от ф.13 ПС Промыловка). Включен с выделенным участком КЛ-10 кВ РП-203-ТП-82020 (без потребителей). 3.7.20 КЛ испытана - замечаний нет, вкл. в работу.	ф.15	УИК 3480 / 160чел	160	0,1	5	+24, ясно

Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	01.07.20 19:22	01.07.20 19:28	0:06	01.07.20 19:28	0:06	МТО	ну	у	с.Чугуевка. Планируется осмотр.		насосная / 1310чел / УИК 3311	1310	0,75	18	+24, ясно	
Прим.ЦЭ С	10	Промысловка 110/35/10	3	01.07.20 21:25	01.07.20 23:18	1:53	03.07.20 14:29	41:04	МТО	нет		ТИК 34 21:45 запитана от ДГ. повреждение концевой кабельной воронки в ТП-82030. Запитаны все УИК 22:27. 23:18 все потребители запитаны. 2.7.20 не занимались.. 3.07.20 повреждение устранено, включен в работу.	ф.11 ПС Промысловка	г.Фокино, ТИК 34, УИК 3410, 3418, 3420.	3250			7	+19, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	01.07.20 22:19	01.07.20 22:20	0:01	01.07.20 22:20	0:01	МТО	ну	у			УИК 156	400	0,17	10	+26, гроза	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	02.07.20 0:13	02.07.20 2:10	1:57	02.07.20 13:57	13:44	МТО	ну	ну	Выделен участок от оп. 3-00/95 до оп. 3-00/232 без потребителей. Включен после осмотра, замечаний нет.		УИК 156	400	0,17	10	+24, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Нагорная 35/10	7	02.07.20 3:08	02.07.20 5:30	2:22	02.07.20 8:41	5:33	МТЗ	ну	ну	3:49 запитано 5 ТП (ТИК, 2УИК), 4:49 запитано 10ТП, 5:30 запитано 15ТП (УИК 205). ТП-40 перекрытие в яч.№1. Произведена замена выключателя в ТП-40 яч. №1.	ф.11 ПС Томь	г.Белогорск, ЦИК, УИК 203, 204, 205 / 5150 чел	5150	1,161	15	+20, туман	
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	5	02.07.20 8:50	02.07.20 8:50	0:00	02.07.20 13:21	4:31	МТЗ	ну		В пр.оп.8-9 обрыв крайнего провода в середине пролета, под ВЛ-бкВ куча мусора, следы сторонней техники. Сообщено в полицию, СБ. Устранено.	АВР у потребителя	ПНС	0	0	1	+17, облачно	
ЮЯ ЭС	35	Томмот - Нижнеякоитская		02.07.20 10:33	02.07.20 10:33	0:00	02.07.20 10:33	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+18, гроза	
Хаб.СЭС	10	ЦРП-5	5	02.07.20 11:54	02.07.20 12:24	0:30	02.07.20 20:47	8:53	МТЗ	нет	ну	Выделен участок КЛ-10кВ ТП-3 - ТП-9, без нагрузки. В 14:27 допуск бригады на монтаж 2х муфт и вставки, МП 100 м от ТП-3. Устранено.		нет / 2140чел	2140			3	+20, обл
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	02.07.20 12:24	02.07.20 12:24	0:00	02.07.20 12:24	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+22, дождь, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	4	02.07.20 12:36	02.07.20 12:36	0:00	02.07.20 12:36	0:00	МТО	у		Осмотр до 6.7.20		нет	0	0	0	+22, дождь, гроза	
Прим.ЮЭ С	6	ХФЗ 110/6	20	02.07.20 12:55	02.07.20 13:10	0:15	02.07.20 13:10	0:15	ав.откл	нет	у	г.Партизанск. Обход запланирован на 03.07.20		насосная, д/с / 2674чел	2674	1,6	13	+20, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	2	02.07.20 13:15	02.07.20 13:18	0:03	02.07.20 13:18	0:03	МТЗ	ну	у	с.Федоровка. Планируется осмотр.		нет / 532чел	532	0,08	5	+20, ветер	
Прим.СЭ С	10	Варфоломеевка 35/10	7	02.07.20 13:55	02.07.20 14:07	0:12	02.07.20 14:07	0:12	МТЗ	ну	у	с.Варфоломеевка. Планируется осмотр.		школа / 620чел	620	0,3	16	+27, дождь, гроза	
Прим.СЭ С	10	Варфоломеевка 35/10	1	02.07.20 13:55	02.07.20 18:44	4:49	02.07.20 21:19	7:24	МТЗ	ну	ну	с.Достоевка. В 18:44 включен без 3-х ТП. В 19:04 включен без ТП-6188. 21:19 включен, полностью, в ТП 6188 демонтированы ОПН-10 по фазам А,С.		школа / 212чел	212	0,2	8	+27, дождь, гроза	
Прим.СЭ С	10	Яковлевка 35/10	4	02.07.20 13:57	02.07.20 14:20	0:23	02.07.20 14:20	0:23	МТЗ	ну	у	с.Яковлевка, Покровка. В пролете ОП 174-176 необходима подрезка деревьев		нет / 595чел	595	0,2	13	+27, дождь, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	02.07.20 14:50	02.07.20 14:50	0:00	02.07.20 14:50	0:00	МТО	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+22, дождь, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	02.07.20 14:54	02.07.20 14:58	0:04	02.07.20 14:58	0:04	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.		нет / 334чел	334	0,07	7	+22, дождь, гроза	
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	02.07.20 15:49	02.07.20 15:49	0:00	02.07.20 15:49	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.СЭ С	10	Яковлевка 35/10	1	02.07.20 16:22	02.07.20 16:33	0:11	02.07.20 16:33	0:11	МТЗ	ну	у	с.Яковлевка.		нет / 480чел	480	0,3	8	+25, дождь, гроза	

Прим.СЭ С	10	Яковлевка 35/10	6	02.07.20 16:22	02.07.20 16:32	0:10	02.07.20 16:32	0:10	МТЗ	ну	у	с.Яковлевка.		больница / 650чел	650	0,5	21	+25, дождь, гроза
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	02.07.20 16:39	02.07.20 16:40	0:01	02.07.20 16:40	0:01	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка. Осмотр 3.6.20		насосная, д/с, больница / 2628чел	2628	0,7	13	+25, дождь, гроза
Прим.СЭ С	10	Яблонька 35/10	14	02.07.20 16:42	02.07.20 20:56	4:14	02.07.20 20:56	4:14	МТЗ	нет	ну	с.Загорное, Н.Михайловка, Красноярровка. В пр.оп.19-20 убрано упавшее дерево с проводов. При включении отключился от МТЗ. В 20:08 включен до Р/19 запитано ТП из 4ТП. Включен полностью в 20:56, самоустранилось. Планируется осмотр до 3.7.20		школа / 516чел	516	0,1	4	+25, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	16	02.07.20 16:49	02.07.20 17:10	0:21	02.07.20 17:10	0:21	МТЗ	ну	у	с.Березовка. Планируется осмотр.		школа, д/с / 450чел	450	0,65	7	+20, обл
Прим.ЮЭ С	6	Береговая-1 110/6	16	02.07.20 16:58	02.07.20 18:55	1:57	16.07.20 22:14	341:16	ав.откл	выв	ну	г.Большой Камень. В 18:40 запитано от резерва 11 ТП из 17. 21:25 на опоре 19 разобраны шлейфа и все потребители запитаны от Ф 14 ПС Береговая -1. В РП80005 яч.3 (в ст. ТП1092) отгарание кабельных наконечников по ф."В,С", по ф."А" отгарание шины от ВН-6кВ до кабельных наконечников, разрушение опорного изолятора ф."А" нижнего подвижного контакта ВН-6. По Ф-16 участок от РП 80005 до ТП 1092 обнаружено воздействие сторонней техники, сообщено в полицию. Поиск запчастей на ВН-6. 6.06.20 6:30 КВЛ РП80005 - ТП1092, КЛ РП80005- оп.1 смонтирована вставка 22м и 2 соединительные муфты. 8.7.20 14:10 определено 2 МП: 435м от РП 80005, смонтирована каб.вставка 4м и две соединительные муфты. Обнаружено 3 МП 363м от РП-80005. 14.07.20 20:48 испытан после монтажа каб. вставки, определено 4 МП- 453 м от РП80005 15.7.20 проведены земл.работы, испытан, определено 5 МП 463м от РП-80005 / 16.7.20 в 19:12 произв монтаж каб.вставок и соед муфт по 4 и 5 МП	ф.14 ПС Берегова я-1	насосная, школа / 600чел	600	0,5	17	+26, ясно
Прим.ЮЭ С	6	Береговая-1 110/6	В-6 Т1	02.07.20 17:00	02.07.20 17:10	0:10	02.07.20 17:10	0:10	МТЗ	нет	у	При РПВ ф.16 отключался В-6 Т1. Работа РЗА верная, при РПВ не откл. ф.16		4490чел / объектов сovid нет / 11 фид	4490	1,5	56	+26, ясно
Прим.ЮЭ С	6	Береговая-1 110/6	В-6 Т2	02.07.20 17:00	02.07.20 17:10	0:10	02.07.20 17:10	0:10	МТЗ	нет	у	При РПВ ф.16 отключался В-6 Т2. Проверка РЗА - неисправность блинкера МТЗ. Проверка РЗА по отключению (ориентировочно 6.07.20)		2200чел / объектов сovid нет / 9 фид	2200	2	31	+26, ясно
Прим.ЗЭС	10	Марьяновка 35/10	3	02.07.20 17:17	02.07.20 17:17	0:00	02.07.20 17:17	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+22, дождь, гроза, ветер
Прим.ЦЭ С	10	Манзовка 110/35/10	СВ-10	02.07.20 18:18	02.07.20 18:26	0:08	02.07.20 18:26	0:08	дуг.защит а, МТЗ 4ст.	нет	у	Обесточилась 2С 10кВ. Одновременно откл. вед ф.10 (МТЗ). Повреждение вед. кабеля ф.10 ф.В-С в ячейке, кабель в масле. Неселект.		4194чел / 10 фид / объектов сovid нет	4194	4,65	53	+26, ясно
Прим.ЦЭ С	10	Полевая 110/35/10	16	02.07.20 20:14	02.07.20 21:48	1:34	02.07.20 21:48	1:34	"земля" от КУ			с.Галенки с.Дзержинец, оп№59 обрыв вязки, провод на траверсе , фаза "А".		школа / 1350чел	1350	0,7	21	+23, гроза

Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга	С-50	03.07.20 0:52	03.07.20 0:52	0:00	03.07.20 0:52	0:00	НЗЗ 1ст.	у		ФПМ - 8км от ПС Князе-Волконки, ф.А-0. Обход, в пролётах опор №30 -38, без замечаний, дальнейший осмотр возможен с использованием вездехода – труднопроходимая местность. 8.7.20- пролете оп.№84-85 под проводами ф. "С" обнаружены 2 дерева (береза) со следами подгара, некритичное повреждение верхнего повива провода ф. "С", включено в план работ по устранению.	нет	0	0	0	+15, ясно
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский	Л-101	03.07.20 3:44	03.07.20 3:44	0:00	03.07.20 4:50	1:06	ЧТЭЦ: б/б, АПВ, РПВ неусп, М.Нимныр: ДЗ 1ст, АПВ усп, Лебединский: АПВ усп.	у		ЧТЭЦ отключился В-101, АПВ неусп. РПВ неусп, на ПС 110 кВ Лебединский отключился В 110 Юхта, АПВ усп. ИМФ 60км (гроза), на ПС 110 кВ М. Нимныр отключился В 110 Хатыми, АПВ усп. ЧТЭЦ В-101 низкое напряжение батареи после проведенного контрольного разряда (при РПВ недовключение - откл. без блинкеров), при повышении напряжения РПВ усп.	нет	0	0	0	+13, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	03.07.20 6:38	03.07.20 6:38	0:00	03.07.20 11:47	5:09	МТЗ	ну		По АПВ включен с "землей" по фазе-С (г.Лесозаводск). 8:08 включен без 4-х КТП, пр. оп.249-250 обрыв провода ф.С (птица под оп.). 8:45 запитано дополнительно 1ТП. Устранено.	325 чел	325	0,1	13	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	03.07.20 7:57	03.07.20 10:28	2:31	03.07.20 10:28	2:31	Ав. откл.	ну	у	с. Сергеевка, с. Черная Речка, с. 19 км, с. Ровное. Оп. 125/3 повреждён верхний изолятор. В 17:05 устранено.	нет / 1556 чел	1556	0,6	19	+18, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	1А	03.07.20 9:25	03.07.20 9:36	0:11	03.07.20 10:27	1:02	Ав. откл.	ну	не произв	с.Казакевичево. В 09:36 включен до РПТ -432, запитаны 12 ТП (более 50% нагрузки). В прол. оп. № 133-134 обнаружена ветка дерева на проводах. Устранено.	нет / 349 чел	349	0,3	29	+21, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	190	03.07.20 9:28	03.07.20 10:22	0:54	04.07.20 20:10	34:42	МТЗ	ну	ну	Биробиджан. Все потребители включены. Повреждение КЛ-6кВ от ТП-10 яч.5 до оп.190-00/16, МП 195м от ТП-10. 4.07.20 МП подтверждено, кабель отремонтирован. Вкл. в работу.	КНС / 830 чел	830	0,4	18	+21, ясно
ЮЯ ЭС	10	Алексеевск 35/10	ф.Алексеевск	03.07.20 14:13	03.07.20 14:32	0:19	03.07.20 14:32	0:19	МТО	нет	у	г.Томмот.	д. сад / 1459 че	1459	0,3	16	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	03.07.20 15:36	03.07.20 15:36	0:00	03.07.20 15:36	0:00	МТЗ	у		Пр.оп 40-41 падение дерева (под ВЛ), провода без повреждений.	нет	0	0	0	+28. ясно
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	3	03.07.20 16:29	03.07.20 17:08	0:39	03.07.20 21:39	5:10	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. Резервное питание ГБУЗ АО «Свободненская больница». Вкл. без 3-х ТП. На оп.162 разрушен изолятор ф.В, схлест проводов. Устранено	##### нет / 1568 чел / объектов covid нет	1568	0,7	14	+28. ясно
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	03.07.20 18:21	03.07.20 20:28	2:07	04.07.20 5:45	11:24	Ав. откл.	нет	ну	часть с.Кневичи. Вкл. 15ТП. Совершен наезд автомобиля NISSAN SANNY на ж/б опору №164 (сломана у основания), водитель с места происшествия скрылся. Сообщено в полицию. В 5:45 произведена замены оп.164, включен полностью.	нет / 700 чел	700	0,4	33	+21, ясно
Ам.СЭС	10	Исток 35/10	6	03.07.20 18:43	03.07.20 20:18	1:35	03.07.20 20:18	1:35	МТЗ	ну	ну	г.Зея. Большая ветка тополя на проводах в прол. оп. 33-34.	водозабор / 3315 чел	3315	1,2	20	+25, гроза

ЮЯ.ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединь	Л-101	03.07.20 19:57	03.07.20 19:57	0:00	03.07.20 20:03	0:06	ЧТЭЦ; ДЗ 2з, АПВ ну, РПВ усп, М.Нимны р: АПВ усп, Лебединь; ДЗ 1з, АПВ усп.	у		ИМФ ЧТЭЦ В-101 245,3км ф-А,В,С. Планируется осмотр на 6.07.20.	нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	12	03.07.20 20:31	03.07.20 20:31	0:00	03.07.20 20:31	0:00	МТО	у		Произведен осмотр, оп.3,4,6,8,56 заменены поврежденные изоляторы.	нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	С-171	03.07.20 20:32	03.07.20 20:32	0:00	03.07.20 20:32	0:00	1ст ТЗНП	у		ОМП 64 км от Ник.ТЭЦ. Фаза "В"-0. 4.07.20 произведен осмотр оп. 556-369 (зона ОМП), замечаний нет.	нет	0	0	0	+21, пасм
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		03.07.20 20:50	03.07.20 20:50	0:00	03.07.20 20:50	0:00	МТЗ	у		Оп.53,134 заменены поврежденные изоляторы, провз чистка просеки пр.оп.105-106, 110-111.	нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	03.07.20 21:26	03.07.20 23:41	2:15	03.07.20 23:41	2:15	МТЗ, МТО	ну	ну	г.Белогорск. В пр.оп.40-41 с проводов снята ветка.	приют / 3280чел	3280	0,4	15	+20, гроза
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		03.07.20 21:30	03.07.20 21:43	0:13	03.07.20 21:43	0:13	НЗНП 1ст, ДЗ 1з	ну	у	Обесточились ПС 110кВ Возжаевка, ПС 35кВ Туликовская, Поздеевка, Индустрия. 4.07.20 произведен осмотр ВЛ, замечаний нет. Верховой осмотр -оп.57 заменены 8 поврежд.изол в разн.гирляндах; оп.59,25,30,33 сняты гнезда сорок; оп.57, 59 установлены виброгасители.	11681чел	11681	3,25	235	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	03.07.20 21:36	03.07.20 22:28	0:52	03.07.20 22:28	0:52	"земля" от КУ			с.Халкидон, Светлое. "Земля" самоустранилась. Произведен осмор: разрушение проходного изолятора на КТП-7265. Устранено.	школа / 1293чел	1293	0,8	21	+22, ясно
Ам.ВЭС	10	Успеновка 35/10	1	03.07.20 21:36	03.07.20 21:36	0:00	03.07.20 21:36	0:00	МТЗ, МТО	у		В ТП 731 повреждение тр-ра, ОП 234 заменили изолятор	нет	0	0	0	+20, ветер
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	1	03.07.20 22:00	03.07.20 22:13	0:13	03.07.20 22:13	0:13	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний.	школа / 920чел	920	0,1	12	+20, гроза
Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	17	03.07.20 22:00	03.07.20 22:17	0:17	03.07.20 22:17	0:17	МТЗ	нет	у	с.Сиан. Осмотр ВЛ без замечаний. В яч. Фидера заменили прох. Изоляторы	школа / 250чел	250	0,02	2	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Бочкаревка 35/10	6	03.07.20 22:10	03.07.20 22:16	0:06	03.07.20 22:16	0:06	МТЗ	ну	у	с. Бочкарёвка, Хитровка, Белогорка. На вед. участке требуется обрезка крон деревьев	школа, в/н башня, д/с / 1357чел	1357	0,38	19	+20, гроза
Хаб.СЭС	35	Шахта - Карьер с отп.Шурвалах	Т-316	03.07.20 23:27	04.07.20 1:45	2:18	04.07.20 1:45	2:18	"земля" от КУ			Повреждение на вед. участке.	нет	0	0,86		+20, обл
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		04.07.20 0:55	04.07.20 0:55	0:00	04.07.20 0:55	0:00	МО	у		ОП 16,99,116 заменили изоляторы	нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	РП Каховка	6	04.07.20 1:52	04.07.20 1:59	0:07	04.07.20 4:51	2:59	МТЗ	ну	ну	Включен до ЛР 9-42. На оп.191 заменили изолятор ф.В и разбит схлест проводов.	в/н башня / 129чел	129	0,02	5	+20, гроза
Хаб.СЭС	110	Иннокентьевка - Троицкая с отп. Лидога	С-110	04.07.20 3:28	04.07.20 12:08	8:40	04.07.20 12:08	8:40	ТЗНП 2ст	ну	ну	ОМП 71.6 км.Фаза "А"-0 (Лвл=78,5км). Обесточены ПС Лидога, Троицкая. В 5:55 выехала бригада (5 чел, 1 ед.техн) на осмор. В пролёте опор № 314-315 дерево (излом на корню) на проводах (провод цельный). Устранено, потребитель запитан.	часть Нанайско го р-на: 6087 чел/ 11 фидеров	6087	2,8	68	+18, ветер
Ам.ЦЭС	35	Ромны 110/35/10	В-35 "Знаменк а", В-35 "Хохлатская"	04.07.20 5:14	04.07.20 5:21	0:07	04.07.20 5:21	0:07	МТЗ	ну	у	Схема ремонтная: ПС Ромны питалась по 35 кВ от ПС Знаменка . Обесточивались ПС Ромны, Хохлатская.	5717чел / 17 фид / объектов covid нет	5717	0,18	89	+18, обл
Ам.ЗЭС	35	Огоджа - Софийск		04.07.20 8:03	04.07.20 8:11	0:08	04.07.20 8:11	0:08	без блинкеро в	ну	у	п.Софийск. Планируется осмотр.	нет / 350 чел	350 чел	0,25		+22, облач
Ам.ЗЭС	10	Гуран 35/10	1	04.07.20 9:37	04.07.20 10:42	1:05	04.07.20 10:42	1:05	без блинкеро в	ну	у	с.Гуран, с. Евтукан. Планируется осмотр.	нет / 2220 чел	222	0,02	6	+24, гроза

ЮЯ ЭС	35	МПС 35/6	T1	04.07.20 12:38	04.07.20 13:07	0:29	04.07.20 16:43	4:05	ДЗТ			Обесточены 1,2С-6кВ. Потребитель запитан от Т2. Произведена проверка защит и ВВ испытания Т1, замечаний нет. В 16:43 Т1 поставлен в резерв.	T2	ж/д вокзал, ж/д станция / 1856 чел	1856	0,9	26	+12, гроза, ветер
ЮЯ ЭС	110	Лебединый 110/35/6	В-110 Алдан	04.07.20 12:38	04.07.20 12:38	0:00	04.07.20 12:38	0:00	ТНЗНП 2ст	у				нет	0	0	0	+12, гроза, ветер
ЮЯ ЭС	35	Лебединый 110/35/6	В-35 Водозабор	04.07.20 12:38	04.07.20 12:38	0:00	04.07.20 12:38	0:00	ДЗ. МТО	у				нет	0	0	0	+12, гроза, ветер
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	7	04.07.20 12:39	04.07.20 14:51	2:12	04.07.20 14:51	2:12	МТО	ну	не произв.	с.Новотроицкое. Опора 25 заменён изолятор фаза С.		администр. / 500 чел	500	0,2	9	+27, ясно
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	04.07.20 12:39	04.07.20 13:01	0:22	04.07.20 13:01	0:22	МТО	ну	у			скважина / 80 чел	80	0,2	29	+27, ясно
Ам.ЦЭС	35	Ромны - Хохлатская		04.07.20 14:00	04.07.20 14:11	0:11	04.07.20 16:25	2:25	КУ "Земля"			Обесточена ПС Хохлатская, запитана по сети 10кВ. Осмотр ВЛ, опора 129 грозой разрушен верхний изолятор. Устранено.	ф-1 ПС Ромны	сот. связь, в/н башня / 846 чел	846	0,1	17	+27, ясно
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	04.07.20 15:06	04.07.20 16:11	1:05	04.07.20 19:51	4:45	КУ "Земля"			часть с.Кневичи. Запитано 15ТП (50% нагрузки). Срыв провода оп. 126,132 ф.-С. Устранено.		нет / 700 чел	700	0,4	33	+22, ясно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		04.07.20 15:08	04.07.20 15:08	0:00	04.07.20 15:08	0:00	ТНЗНП 2ст	у		ИМФ ф.С 55,1 км. При осмотре ПС Вадимовка обнаружено отключенное положение СВ-110 (АПВ не работало) - /включен в 16:05/. Осмотр ПС Мучная, замечаний нет Осмотр ПС Петровичи, замечаний нет. Осмотр ВЛ-110 Вадимовка – Мучная, на оп.36 гнездо аиста. На ПС Мучная по СВ 110 проведена послеаварийная проверка РЗА, заменено неисправное реле направления мощности НЗ3 ВЛ 110 Вадимовка-Мучная. 5.07.20 Произведен обход ВЛ 110 Петроичи-Вадимовка, замечаний нет		нет	0	0	0	+22, ясно
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Горная	№1 (С-107)	04.07.20 15:34	04.07.20 15:34	0:00	04.07.20 15:34	0:00	1ст НЗНП	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+25, дождь, гроза
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Горная	№2 (С-108)	04.07.20 15:34	04.07.20 15:34	0:00	04.07.20 15:34	0:00	1ст НЗНП	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+25, дождь, гроза
Ам.ЦЭС	35	Узловая - Коврижка		04.07.20 15:54	04.07.20 15:54	0:00	04.07.20 15:54	0:00	МТЗ	у		14.07.20 на Оп 48 заменили изоляцию ф.С, В		нет	0	0	0	+27, гроза
Хаб.СЭС	110	Комсомольская ТЭЦ-3 -К с отпайкой на ГПП-5	№1 (С-117)	04.07.20 16:01	04.07.20 16:46	0:45	05.07.20 17:11	25:10	КТЭЦ-3: ВЧБ. К: ВЧБ	ну	у	Обесточена вед. ПС ГПП-5. В 16:46 вкл. со стороны КТЭЦ-3. Потребитель запитан. Со стороны ПС К В-110 не включается. Проведена проверка: на ПС 110 кВ К на В-110 кВ неисправность цепей управления- сгорели катушки КП. 5.07.20 в 17:11 схему привели в исх. состояние, после замены катушек КП на ПС К		э-д Торэкс / быта нет	0	25		+25, дождь, гроза
Хаб.СЭС	110	Комсомольская ТЭЦ-3 -К с отпайкой на ГПП-5	№2 (С-118)	04.07.20 16:01	04.07.20 16:46	0:45	06.07.20 13:58	45:57	КТЭЦ-3: ВЧБ. К: ВЧБ	ну	у	Обесточена вед. ПС ГПП-5. В 16:46 со стороны КТЭЦ-3 вкл. ВЛ №1, потребитель запитан. В 16:52 вкл. ВЛ №2. Со стороны ПС К В-110 не включается. Проведена проверка: на ПС 110 кВ К на В-110 кВ неисправность цепей управления- сгорели катушки КП. В 22:01 на ПС 110 кВ К В-110 кВ С-118 выведен в ремонт, ВЛ переведена под защиту ОВ 110 кВ. 6.07.20 заменена катушка контактора , в 13-58 схему привели в исходное состояние	ВЛ-110 №1	э-д Торэкс / быта нет	0	учтена		+25, дождь, гроза
Хаб.СЭС	110	Комсомольская ТЭЦ-1 - К	№2 (С-76)	04.07.20 16:04	04.07.20 16:04	0:00	04.07.20 16:08	0:04	ДЗЛ	ну	у			нет	0	0	0	+25, дождь, гроза

Хаб.СЭС	110	Комсомольская ТЭЦ-1 - К	№1 (С-75)	04.07.20 16:04	04.07.20 16:04	0:00	04.07.20 16:04	0:00	ДЗЛ	у		Одностороннее отключение. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, дождь, гроза
Хаб.СЭС	35	Комсомольская ТЭЦ-2 - ЭТЗ	Т-160	04.07.20 16:04	04.07.20 16:04	0:00	04.07.20 16:04	0:00	1ст. ДЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, дождь, гроза
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	9	04.07.20 16:10	04.07.20 16:51	0:41	04.07.20 16:51	0:41	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.		нет / 3 чел	3	0,04	2	+25, дождь, гроза
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	04.07.20 16:10	04.07.20 16:49	0:39	04.07.20 16:49	0:39	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.		нет / 250 чел	250	0,3	22	+25, дождь, гроза
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	1	04.07.20 16:17	04.07.20 16:18	0:01	04.07.20 16:18	0:01	ав.откл	ну	у	Планируется осмотр.		нет / 1123чел	1123	0,36	6	+25, дождь, гроза
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	37	04.07.20 16:17	04.07.20 16:18	0:01	04.07.20 16:18	0:01	ав.откл	ну	у	Планируется осмотр.		нет	0	0,2	6	+25, дождь, гроза
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	8	04.07.20 16:33	04.07.20 16:33	0:00	04.07.20 16:33	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, дождь, гроза
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	04.07.20 16:33	04.07.20 16:33	0:00	04.07.20 16:33	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, дождь, гроза
Хаб.СЭС	110	Картель - Гайтер	С-121	04.07.20 16:52	04.07.20 16:52	0:00	04.07.20 17:37	0:45	ВЧБ	ну	у	Отключенных потребителей нет (транзитная ВЛ). В 17:37 вкл. со сороны ПС Картель. В 19:00 включена в транзит после регулировки привода на ПС Гайтер. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+25, дождь, гроза
Хаб.СЭС	110	Комсомольская-500 - Гайтер	С-123	04.07.20 16:52	04.07.20 16:52	0:00	04.07.20 16:52	0:00	МТО	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	110	Рощино - Глубинная		04.07.20 17:49	04.07.20 18:19	0:30	05.07.20 17:01	23:12	ЗНЗ 1ст. МТО	ну		На ПС Рощино откл. СВ-110 (повреждение ТН 110 2С ф.А). Обесточены ПС Глубинная, ПС Восток. ТН-110 2С выведен из схемы, потребитель запитан. Проведение АВР на 5.07.20. В 11-30 допуск бригады. В 17-01 заменили ф.А ТН 110 2С, введен в работу	Красноар м. р-н: 4447 чел / объектов с covid нет	4447	6,5	31	+25, ясно	
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	234	04.07.20 19:13	04.07.20 19:13	0:00	04.07.20 19:18	0:05	МТЗ	ну	у		ДГ	метеостанция / быта нет	0	0,01	1	+23, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	04.07.20 19:36	04.07.20 19:36	0:00	04.07.20 19:36	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+23, дождь, гроза
Ам.ЗЭС	35	Мухино - Воскресеновка		04.07.20 19:47	05.07.20 13:31	17:44	05.07.20 13:31	17:44	МТО	ну	ну	Лвл=53,3км (510 опор). Обесточена ПС Воскресеновка. В 21:34 бригада вышла в обход, произведен осмотр пр.оп.403-510 (до реки). Продолжение осмотра планируется после доставки вездехода. В 6:20 трал выехал со Свободного в Шимановск. 5.07.20 в 9-26 трал с вездеходом выехал из Шимановска. В пролете ОП 78-79 убрано дерево с проводов, провод не поврежден.	738 чел / объектов covid нет	738	0,09	13	+20, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	04.07.20 19:54	04.07.20 19:54	0:00	04.07.20 19:54	0:00	МТО	у		в пролете оп 16-22 необходима чистка		нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	21	04.07.20 19:55	04.07.20 20:19	0:24	04.07.20 20:19	0:24	ав.откл	ну	у	Планируется осмотр.		нет / 250 чел	2500	1,1	7	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	10	04.07.20 19:58	04.07.20 21:07	1:09	04.07.20 21:07	1:09	МТЗ	ну	у	с. Матвеевка, дачи.		нет / 110 чел	110	0,25	9	+22, гроза
ЭС ЕАО	35	Облучье - Пашково	Т-153	04.07.20 19:58	04.07.20 19:58	0:00	04.07.20 19:58	0:00	МТЗ 2ст	у				нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	3	04.07.20 20:36	04.07.20 20:36	0:00	04.07.20 20:36	0:00	МТЗ	у		Пр.оп.63/16/1-3 произв.подрезка крон деревьев.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	1	04.07.20 20:36	04.07.20 20:36	0:00	04.07.20 20:36	0:00	МТЗ	у		В пролете 24-27 произв регулировка стрелы провиса		нет	0	0	0	+20, гроза

ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	26	04.07.20 20:40	04.07.20 22:03	1:23	04.07.20 22:03	1:23	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.		нет	0	0,02	1	+19, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	04.07.20 20:50	04.07.20 20:53	0:03	04.07.20 20:53	0:03	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке (отключен персоналом Трансэнэрга) от которого был запитан объект covid-19 санаторий "Железнодорожник" (обсерватор, 15чел.). В 22:55 (ч/з 2ч 05 мин) запитан санаторий "Железнодорожник" по сети потребителя от ф.45 ПС КАФ.	обсервация /1141 чел / объект с covid-19	1141	0,9	19	+19, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		04.07.20 21:14	04.07.20 21:14	0:00	04.07.20 21:14	0:00	МТО	у		Оп.346 наклон, пр.оп.335-336 угрожающее дерево, устранено 31.7.20		нет	0	0	0	+20, гроза, ветер
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	04.07.20 21:21	04.07.20 21:21	0:00	04.07.20 21:21	0:00	МТЗ	у		Оп.122/23, оп 152, оп.114 заменены поврежд.изоляторы.		нет	0	0	0	+20, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	04.07.20 21:30	04.07.20 23:25	1:55	04.07.20 23:39	2:09	ав.откл	ну	ну	г.Хабаровск. В 23:25 включен до ТП-1306, основной потребитель запитан. В 23:39 включен полностью, причина не установлена.	нет / 120чел	120	0,7	12	+19, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	04.07.20 21:54	04.07.20 21:54	0:00	04.07.20 21:54	0:00	МТЗ	у		Оп 122/23, 114, 152 заменили изолятор		нет	0	0	0	+20, гроза, ветер
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	8	04.07.20 21:55	04.07.20 21:55	0:00	04.07.20 21:55	0:00	МТО	у		Оп. 9 повреждение 3-х изоляторов.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Белоярово		04.07.20 21:56	04.07.20 21:56	0:00	04.07.20 21:56	0:00	МТО	у		Оп 10, 27 сняты гнезда сорок.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		04.07.20 21:56	04.07.20 21:56	0:00	04.07.20 21:56	0:00	МТО	у		причина см.выше.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	19	04.07.20 21:59	04.07.20 21:59	0:00	04.07.20 21:59	0:00	МТЗ	у		осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+20, гроза, ветер
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	5	04.07.20 21:59	04.07.20 22:25	0:26	04.07.20 22:25	0:26	МТЗ	ну	у	с. Чигири. Повреждение на вед. ТП.	нет / 150чел	150	0,23	15	+20, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Белоярово		04.07.20 22:01	04.07.20 22:01	0:00	04.07.20 22:01	0:00	МТО	у		Оп 10, 27 сняты гнезда сорок.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2а	04.07.20 22:02	05.07.20 0:07	2:05	05.07.20 0:07	2:05	МТЗ	ну	у	Включен после прохождения грозы. Оп 17-18 угрожающее дерево		нет	0	0,06	9	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	8	04.07.20 22:02	04.07.20 22:02	0:00	04.07.20 22:02	0:00	МТО	у		Произведен осмотр. Оп9 заменены поврежденные изоляторы.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	04.07.20 22:04	04.07.20 23:46	1:42	04.07.20 23:46	1:42	МТЗ	ну	ну	г.Благовещенск. Повреждение на вед. участке.		нет	100	0,24	12	+20, гроза
Ам.ЗЭС	35	Свободный - Амурская	№1	04.07.20 22:04	04.07.20 22:04	0:00	04.07.20 22:20	0:16	МТЗ	выв	у	На XX. Оп22 фс, оп 226 фА заменены поврежденные изоляторы (гроза)		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		04.07.20 22:06	04.07.20 22:06	0:00	04.07.20 22:06	0:00	МТО	у		Оп.53,115,129,134 заменены поврежденные изоляторы.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		04.07.20 22:06	04.07.20 22:06	0:00	04.07.20 22:06	0:00	МТО	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		04.07.20 22:11	04.07.20 22:11	0:00	04.07.20 22:11	0:00	МТО	у		Оп.53,115,129,134 заменены поврежденные изоляторы.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		04.07.20 22:11	04.07.20 22:11	0:00	04.07.20 22:11	0:00	МТО	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	7	04.07.20 22:30	05.07.20 4:27	5:57	05.07.20 4:27	5:57	МТЗ	ну	не произв	Обрыв двух проводов в пр.оп.20/1-20/2, обрыв 1 провода в пр.оп.42-43. Устранено.	скважина , насосная, школа, интернат / 600чел	600	0,3	3	+20, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	15	04.07.20 22:30	04.07.20 22:40	0:10	04.07.20 22:40	0:10	МТО	ну	у	г.Свободный. Осмотр без замечаний	скважина , школа, интернат / 5158чел	5158	0,15	15	+20, гроза	

Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	04.07.20 22:40	04.07.20 22:43	0:03	05.07.20 10:30	11:50	МТЗ	ну	ну	РП-Усть-Ивановка,с.Ровное. Включен от резерва без 16 ТП. На оп.74/20/6 устранен схлест проводов и заменен изолятор ф.В. Включен до ЛР-61, без 13 ТП. На Оп 49 устранили обрыв провода, в 10-30 включен по норм. схеме.	ф.5 ПС Владими ровка	интернат, больница , скважина / 1700чел	1700	0,77	37	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	04.07.20 22:43	05.07.20 2:29	3:46	05.07.20 2:29	3:46	"земля" от КУ			с.Усть-Ивановка. Обрыв провода и повреждение изолятора на оп.20. Устранено.		школа, д/с / 300чел	300	0,15	14	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	3	04.07.20 22:54	05.07.20 11:47	12:53	05.07.20 11:47	12:53	МТЗ	ну	ну	с.Грибское. ОП 22 заменили изолятор		нет / 60чел	60	0,07	4	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	16	04.07.20 23:29	04.07.20 23:37	0:08	04.07.20 23:37	0:08	МТЗ	ну	у	Осмотр: ТП 92 заменен поврежденный прох.изолятор вС.		скважина , больница , д/с / 3750чел	3750	0,17	12	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	2	04.07.20 23:29	05.07.20 5:45	6:16	05.07.20 5:45	6:16	"земля" от КУ			г.Свободный. Повреждение резервной головной КЛ-10кВ, отключена		скважина , школа / 2759чел	2759	0,67	15	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	7	05.07.20 0:14	05.07.20 0:15	0:01	05.07.20 0:15	0:01	МТЗ	ну	у	Оп. В-00/6 - 7 убрана ветка.		зона / объект сovid больница УФСИН п.Бира / 350чел	350	0,3	3	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	05.07.20 0:27	05.07.20 4:49	4:22	05.07.20 4:49	4:22	"земля" от КУ			с.Волково. На оп.13/2 обрыв провода. Устранено.		админист р, школа, скважина , больница / 1900чел	1900	0,24	12	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	05.07.20 0:45	05.07.20 3:19	2:34	05.07.20 3:19	2:34	ав.откл	ну	не произв	Повреждение концевой муфты КЛ 6 кВ на делительный трансформатор. Подключен рез. кабель.		нет / 120чел	120	0,1	7	+19, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	05.07.20 0:47	05.07.20 1:00	0:13	05.07.20 1:00	0:13	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		школа, скважина / 301чел	301	0,03	6	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	05.07.20 0:53	05.07.20 3:25	2:32	05.07.20 3:25	2:32	"земля" от КУ			г.Завитинск. На оп.107/3 заменен поврежденный изолятор.		нет / 3000 чел	3000	0,58	18	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	16	05.07.20 0:54	05.07.20 1:47	0:53	05.07.20 1:47	0:53	ав.откл	ну	у	с.Березовка. Планируется осмотр.		нет / 450чел	450	0,65	18	+19, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	40	05.07.20 1:35	05.07.20 3:55	2:20	07.07.20 23:50	70:15	МТЗ	выв		г.Большой Камень. Запитано от резерва БТП из 11. В 6:07 запитаны все ТП кроме 2-х вед. ТП (нет доступа в ТП). 5.07.20 12:00 запитано еще 1 ТП 12:52 выделены участки КЛ ТП81017 - ТП81021; ТП 81021-ТП 1120, весь потребитель запитан. /7.6.20 19:20 проведены испытания на участка КЛ от ТП 81021 до ТП 1120, испытания выдержал. В 22:15 выполнено испытание КЛ ТП -81021 - ТП-81017, замечаний нет, все включено в 23:50 /	ф.9	д/дом / 1200чел	1200	1,3	11	+17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	35	05.07.20 1:35	05.07.20 2:12	0:37	10.07.20 13:26	131:51	"земля" от КУ			г.Большой Камень. Выделен участок КЛ-6 от ПС до ЦРП-102, без потребителей. 5-8.06.20 работы не вели. 9.7.20 21:30 произв.монтаж каб.встав и 2 соедин.муфт. 10.7.20 включен после испытания.	ф.16	нет / 550чел	550	0,6	5	+17, ясно
Прим.ЦЭС	6	Уссурийск-1 110/35/6	9	05.07.20 1:39	05.07.20 4:38	2:59	05.07.20 9:48	8:09	МТЗ	выв		г.Уссурийск. Все потребители запитаны от резерва. ЗТП 1155 заменили опорный изолятор 6кВ	ф.7	бойлерна я / 150чел	150	0,1	2	+17, ясно

ЭС ЕАО	6	Хинганск 35/6	322	05.07.20 1:48	05.07.20 5:12	3:24	05.07.20 18:45	16:57	МТЗ	ну	ну	с.Хинганск. Включен без ТП-172 (20 части домов). В ТП 172 повреждение кабельных муфт бкв. Устранено		школа / 50чел	50	0,1	4	+20, пасм
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	05.07.20 2:41	05.07.20 2:50	0:09	05.07.20 2:50	0:09	МТО	ну	у	Осмотр без замечаний.		школа, скважина / 301чел	301	0,05	6	+18, обл
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	5	05.07.20 4:24	05.07.20 5:25	1:01	05.07.20 5:25	1:01	МТЗ	ну	ну	с.Чигири. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 150чел	150	0,23	15	+20, обл
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	05.07.20 6:09	05.07.20 6:52	0:43	05.07.20 11:04	4:55	ав.откл	нет	ну	с.Кневичи. Включен до РЛ-6 оп.72, запитано 15ТП из 32 (основная часть нагрузки). В 7:32 запитано еще 4 ТП от резерва. В 8:13 запитано от резерва еще 8 ТП. Обесточено 5 ТП 9:22 запитано 3 ТП. На ОП 201/44/44 убрана ветка	ф.21 ПС Кролевцы	нет / 700чел	700	0,38	32	+17, пасм
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	234	05.07.20 8:12	05.07.20 8:12	0:00	05.07.20 8:16	0:04	МТЗ	ну	у	п.Кульдур. СКТП-220 заменили прох. изолятор и разрядник.		нет	0	0,03	1	+18, пасм.
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	05.07.20 8:18	05.07.20 8:31	0:13	05.07.20 8:31	0:13	МТО	ну	у	Осмотр без замечаний.		школа/301ч.	301	0,05	6	+18, пасм.
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	05.07.20 8:23	05.07.20 9:43	1:20	05.07.20 9:43	1:20	Откл. КУ"Земля"			г. Завитинск. ОП 107/3А заменили изолятор		нет/3000ч.	3000	0,3	18	+18, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	05.07.20 9:11	05.07.20 9:23	0:12	05.07.20 9:23	0:12	МТО	нет	у	Произведен осмотр. Пр.оп.16-16 требуются подрезка деревьев.		нет/112ч.	112	0,05	2	+18, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	05.07.20 9:11	05.07.20 10:02	0:51	05.07.20 19:45	10:34	МТО	нет	ну	г. Партизанск. В 9:29 включен до ТП 7343 (запитано 10 ТП). 10-02 запитано 6 ТП. В 10-46 запитаны все потребители. Выделен участок КВЛ от ТП 7337 до ТП 7450. В ТП-7450 повреждение 2х КЛ выход на оп.73. Устранено		школа/2856ч.	2856	1,4	22	+18, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	05.07.20 12:46	05.07.20 12:46	0:00	05.07.20 12:46	0:00	МТЗ	у		с.Дальнереченское. Повреждение на вед отпайке		нет	0	0	0	+26, пасм.
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Хурба - Комсомольская-500	С72, С94	05.07.20 15:13	05.07.20 15:13	0:00	05.07.20 15:13	0:00	АТЭЦ; ДЗ 1,2 ст. ф.А,В, ПС Комсо.-500: МТО	у		ИМФ- 36,2км. На ПС Хурба на СВ 110 кВ защит нет.		нет	0	0	0	+22, гроза
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	8	05.07.20 15:50	05.07.20 15:50	0:00	05.07.20 15:50	0:00	МТЗ	у		п.Пивань		нет	0	0	0	+25, гроза
Хаб.СЭС	35	Таежная 35/10	В-35 БАМ-ПТФ	05.07.20 16:14	05.07.20 16:15	0:01	05.07.20 17:17	1:03	МТО	нет	у	На ПС Таежная отключался В 35кВ"Т-222" по ВЛ 35кВ Бам-ПТФ -Таежная. Обесточивались ПС Таежная, Кирзавод, вед. Сортировка. Все запитано от резерва.	ВЛ-35 Ком. ТЭЦ-1 - Таежная (Т-166)	птицефаб р. / 900 чел/6 фид.	900	1,48	46	+25, гроза
Прим.СЭС	35	Фадеево - Бреевка с отп.Извилинка		05.07.20 17:37	05.07.20 18:38	1:01	05.07.20 18:38	1:01	МТО	ну	у	обесточена ПС Извилинка и ПС Бреевка. Осмотр ПС Извилинка без замечаний. Осмотр ВЛ без замечаний.		1162ч., 5 фид.	1162	0,1	16	+24, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	05.07.20 17:43	05.07.20 19:05	1:22	05.07.20 23:41	5:58	МТЗ	ну	не произв.	с. Сергеевка. Повреждение концевой каб. муфты на ОП 64 к ТП 2263. Потребитель запитан от резерва. Повреждение устранено.	ф.1 ПС Сергеевка	нет/25ч.	25	0,06	1	+27, пасм.
Прим.СЭС	35	Чернышевка - Анучино		05.07.20 18:15	05.07.20 18:15	0:00	05.07.20 19:00	0:45	МТО	ну	у	ВЛ на была Х.Х. Погашенных потребит. Нет. 6.06.20 обход без замечаний		нет				+24, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	05.07.20 18:17	05.07.20 18:17	0:00	05.07.20 18:17	0:00	Ав. Откл.	у		с.Корниловка, Шекляево		нет	0	0	0	+24, гроза

Ам.ЦЭС	35	Хвойная - Смелое		05.07.20 18:42	05.07.20 18:59	0:17	05.07.20 18:59	0:17	Откл. КУ"Земля"			Схема сети ремонтная: выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Возжаевка-Ромны (Ромны запитана по сети 35кВ от ПС Знаменка). Обесточены ПС 35кВ Смелое, Хохлатская, Знаменка, ПС-110кВ Ромны. В 18:52 включена ВЛ 110кВ Возжаевка-Ромны, запитана ПС-110 Ромны, ПС-35 Хохлатская, 18:59 запитана ПС 35 Смелое. 19:15 ПС-35кВ Знаменка запитана от ПС Ромны. ВЛ 35кВ Смелое-Знаменка выведена в ремонт. 6.07.20 в 1:00 ВЛ разрезана на оп. 112, повреждение на участке ПС Смелое до оп. 112 (со стороны ПС Знаменка ВЛ включается). На оп. 105 заменили изолятор, в 14:00 ВЛ 35 кВ Смелое-Знаменка включена		7465ч., 20 фид.объектов covid нет	7465	0,78	285	+26, пасм.
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Комсомольская-500	С72, С94	05.07.20 19:31	05.07.20 19:31	0:00	05.07.20 19:31	0:00	Ам.ТЭЦ: Зст ДЗ, ТЭНП. К-500: ВЧБ, 1ст ДЗ	у		АПВ с контролем синхронизма со стороны Ам.ТЭЦ. Осмотр без замечаний. На ПС Хурба по СВ 110 нет защит	нет	0	0	0	+24, гроза	
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Комсомольская-500	С 71	05.07.20 19:31	05.07.20 19:31	0:00	05.07.20 19:31	0:00	Ам. ТЭЦ: 1ст ДЗ. К-500: 1 компл. Защит	у		АПВ с контролем синхронизма со стороны Ам.ТЭЦ. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+24, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	05.07.20 20:05	05.07.20 20:05	0:00	05.07.20 20:05	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22. пасм	
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	125	05.07.20 21:00	05.07.20 22:28	1:28	06.07.20 13:17	16:17	КУ "Земля"			с.Благословенное. Вкл. без ТП-197 (фермер). в ТП повреждение прох. изоляторов., оп 125-00/30 поврежден изолятор, в пролете оп 30-29 обрыв провода. Повреждения устранены	ф-115	нет / 120 чел	150	0,02	2	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	20	05.07.20 23:59	06.07.20 2:05	2:06	07.07.20 12:38	36:39	МТЗ	нет	ну	часть г. Партизанск. Запитан от резерва без ТП 7481. В ТП 7422 ввод в сторону Ф-5 ПС Партизан: перекрытие камеры ВН 16 ф."А". В 04:48 вкл. все потреб. Повреждена КЛ-6 кВ от РЛ-2 оп. 44 до ТП 7424. 6.07.20 в 15:55 определено МП- 650м. от ТП 7424. Обнаружено 2-е повреждение 5 метров от оп.44 в сторону ТП-7424. Смонтирована каб. вставка 3 м. и 2 соедин. муфты по 1-му повреждению. 7.7.20 в 6:09 разработан котлован на 2-м МП, произведен ремонт, в 12:38 вкл в работу.	ф-9 Партизан	2 насосн, водоканал / 2674 чел	2674	1	13	+19, облач
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	06.07.20 1:29	06.07.20 1:32	0:03	06.07.20 1:32	0:03	МТЗ	нет	у	часть г. Партизанск. При переводе нагрузки Ф-20 ПС ХФЗ.	больница / 1473 чел	1473	0,6	11	+19, облач	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	06.07.20 4:01	06.07.20 5:02	1:01	06.07.20 5:02	1:01	МТЗ	выв	у	С частью нагрузки Ф-21 ПС Промысловка (часть г Фокино). В 04:41 запитано 5 ТП. В 05:02 включен полностью по нормальной схеме. Замечаний не выявлено.	Пож. депо, насосная, отчистные / 1400 чел	1400	1	15	+20, пасм	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		06.07.20 7:57	06.07.20 7:57	0:00	06.07.20 7:57	0:00	Яросл: ТО, "УРОВ на себя". Пуск ВЧТО 1,3. ПС Ключи: блинкер "Пуск ВЧТО №3"	у		ИМФ ф.А 3,7 км. ОП 19 следы электродуг. перекрытия на верхнем проводе, под опорой погибший аист. Птица	нет	0	0	0	+18, пасм	

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	06.07.20 8:45	06.07.20 11:30	2:45	06.07.20 23:56	15:11	Откл. КУ"Земля"			г Фокинов 11:15 запитано 4 ТП. В 11:30 в ТП 82069 включен ВН в стор ТП 82070 (запитано 4ТП). В 12-09 выделен участок КЛ от ТП 81001 до ТП82002, остается отключено ТП 82002 Повреждение КЛ между ЗТП-82001 и оп.7, МП 35 метров от ЗТП-82001 - установлена муфта. 23:34 после испытаний вкл. КЛ ТП-82001 - ТП82002. В 23:56 запитано ТП-82002.		Пож. депо, насосная, отчистные / 1400 чел	1400	1	15	+20, пасм
Ам.ЦЭС	110	Волково - Ивановка		06.07.20 8:52	06.07.20 8:52	0:00	06.07.20 8:52	0:00	ТНЭНП 1ст.	у		ВЛ находилась на Х.Х. (режим РДУ). ОП 18 следы жизнедеятельности птиц	нет	0	0	0	+24, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 в ТП 82023 отключился В 10кВ яч.5	06.07.20 8:58	06.07.20 19:02	10:04	06.07.20 19:02	10:04	Ав. Откл.			в ТП 82023 отключился В-10 яч5 (82023-82040) погашено часть г.Фокино ТП: 82027, 2033П, 82040, 2052П, ТП-Тереньев, 82041, 82022, 82016, 82013, 2043П). В ТП 82040 повреждены ВН в яч. 4 и яч.7. Повреждения устранены. Проведены испытания участка КЛ10кВ отТП 82040 до ТП82023, замечаний нет, включен в работу	1000ч.	1000	0,5	10	+20, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	8	06.07.20 9:02	06.07.20 10:25	1:23	06.07.20 12:32	3:30	Ав. Откл.	нет	ну	Красные казармы. На оп. 20 сорвана вязка , в пр.оп. 19-20 образовался схлест проводов. Устранено	Надеждинская ф.13	нет/0ч.	0	0,15	7	+20, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	06.07.20 12:24	06.07.20 12:37	0:13	06.07.20 12:37	0:13	МТЗ	ну	у	с.Вятское		в/ч/450ч.	450	0,34	14	+24, дождь
ЭС ЕАО	10	Облучье 220/35/6	138	06.07.20 13:11	06.07.20 14:29	1:18	06.07.20 18:03	4:52	Откл. КУ"Земля"			п.Облучье. Выделен участок от ПС 220 кВ Облучье до оп. 138-00/36 без потребителя. ОП 138-00/10 разрушен изолятор	нет/606ч.	606	0,1	2	+24, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	11	06.07.20 14:56	06.07.20 16:47	1:51	06.07.20 16:47	1:51	МТО	ну	не произв.	с.Николаевка. В пролете ОП 9-10 упало дерево. Провод не поврежден. Дерево убрано	очистные, школа/1107ч.	1107	0,27	4	+23, пасм.	
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	4	06.07.20 14:56	06.07.20 15:02	0:06	06.07.20 15:02	0:06	МТЗ	ну	у	г.Шимановск. Оп.26 перекрытие птицей.	п/з /2800ч.	2800	0,25	2	+23, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	8	06.07.20 19:00	06.07.20 20:10	1:10	07.07.20 0:19	5:19	КУ "Земля"			с. Чигири. Вкл. без 8-ми ТП. Оп. 36 отгорели шлейфа Ф-А, В на отпайку. Устранено.	нет / 500 чел	500	0,77	50	+20, дождь, гроза	
Ам.ВЭС	10	Малиновка 35/10	7	06.07.20 22:16	06.07.20 22:39	0:23	06.07.20 22:39	0:23	МТО. МТЗ	ну	у	с.Малиновка. Осмотр без замечаний.	водозабор / 395 чел	395	0,01	4	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	06.07.20 23:35	06.07.20 23:37	0:02	06.07.20 23:37	0:02	Ав.откл	нет	у	Обход до 10.7.20		нет / 480 чел	480	0,4	15	+19, пасм
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	16	07.07.20 0:23	07.07.20 0:30	0:07	07.07.20 0:30	0:07	МТЗ	ну	у	г.Свободный. На ТП 92 следы перекрытия	скважина , больница / 3750чел	3750	0,17	12	+19, дождь	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	07.07.20 3:02	07.07.20 4:35	1:33	07.07.20 10:30	7:28	МТЗ	ну	ну	Арсеньев. В 04:35 запитано 14ТП. В 05:26 вкл. без 4-х ТП, вкл в 10:30. Пр.оп.839-840 убрано упавшее дерево.	насосн. / 871 чел	871	0,25	22	+15, ясно	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	22	07.07.20 3:25	07.07.20 6:59	3:34	07.07.20 6:59	3:34	МТЗ	выв	ну	комбинат Дружба. Повреждение на вед ТП-355.	нет / 40 чел	40	0,05	1	+12, дождь	
Хаб.СЭС	10	Индустриальная 35/10	4	07.07.20 5:45	07.07.20 7:01	1:16	07.07.20 11:00	5:15	МТЗ	выв	ну	Вкл без 2-х ТП (быт, 200 чел), вкл в 11:00 без замечаний. Оп.1/7 следы перекрытия изоляции (птицей)	Ф-20 ПС КСК	нет / 800 чел.	800	0,2	4	+12, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	07.07.20 6:08	07.07.20 6:10	0:02	07.07.20 6:10	0:02	МТЗ	ну	у	Обход до 10.7.20		184 чел	184	0,6	11	+18, пасм
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	07.07.20 6:08	07.07.20 6:08	0:00	07.07.20 6:08	0:00	МТЗ	у		Обход до 10.7.20		нет	0	0	0	+18, пасм
Хаб.СЭС	10	Центральная 35/10	по ф3 В-6 кВ в ТП48	07.07.20 10:18	07.07.20 10:23	0:05	07.07.20 16:50	6:32	Ав.откл	нет	не произв	Потребителю обеспечен резерв. ТП-48 повреждение концевой разделки на 2Т; произведен ремонт, включен в работу (16:50).	ТП48 тр-р 1Т	нет/ 579 чел	579	0,1	1	+12, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	07.07.20 12:52	07.07.20 13:49	0:57	07.07.20 13:49	0:57	МТЗ	выв	у	Воздвиженка. Произведен осомтр, под оп.43/21 мертвая птица.	нет/ 1500 чел	1500	0,4	11	+21, дождь	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая		07.07.20 15:38	07.07.20 15:38	0:00	07.07.20 15:38	0:00	МТО, ДЗ 1з	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+20, дождь	

Прим.ЦЭ С	6	Дружба 35/6	7	07.07.20 15:57	07.07.20 17:31	1:34	07.07.20 17:31	1:34	Ав.откл	нет	не произв	По вед. ф.1 ПС Дружба сторонним лицом повреждена опора №11, при этом в пролете опор №13-14 (место пересечения с ф.7 ПС Дружба) провода легли на фазы В, С. ВЛ-6 Ф-1 Абонентский оборонэнерго сбита опора сельхозтехникой, в пересечении с ВЛ-6 Ф-7 ПС Дружба в пролёте опор 13-14 провод Ф-1 лёг на провод Ф-7, вследствие чего произошло аварийное отключение обоих фидеров	нет/ 300 чел	300	0,1	3	+22, дождь
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	9	07.07.20 16:25	07.07.20 16:31	0:06	07.07.20 16:31	0:06	МТЗ	нет	у	Выполнен инженерный осмотр ВЛ. В пролете опор №31-32 обнаружено дерево (тонкое, высокое, не сухое). На 05.08.2020 запланирована работа на ВЛ по вырубке угрожающего деревьев в пр. опор 74/2-74/3 и №33-34.	насосн, кот/ 1460 чел	1460	0,2	12	+25, облачно
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	25	07.07.20 17:51	07.07.20 17:51	0:00	07.07.20 17:51	0:00	МТО	у		Произведен осмотр. Под оп.29/2 мертвая птица.	нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	3	07.07.20 20:14	07.07.20 20:45	0:31	07.07.20 20:45	0:31	МТЗ	выв	у	с.Игнатьевка.	школа, д/с/513 чел	513	0,16	4	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	6	07.07.20 21:16	07.07.20 21:16	0:00	07.07.20 21:16	0:00	Ав.откл	у		с.Пантелеймоновка	нет	0	0	0	+20, пасм.
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	07.07.20 21:17	07.07.20 21:17	0:00	07.07.20 21:17	0:00	ТЗНП 2ст.	у		Произведен осмотр. Под оп.40 ветки со следами перекрытия.	нет	0	0	0	+22, пасм.
Прим.ЮЭС С	10	Подъяпольск 110/10	2	07.07.20 22:00	07.07.20 22:47	0:47	07.07.20 22:47	0:47	Ав. Откл.	нет	не произв.	п.Мысовой. Повреждение на вед отпайке	нет/150ч.	150	0,17	9	+19, пасм.
Прим.ЦЭ С	10	Приозерная 110/10	6	07.07.20 22:28	07.07.20 23:30	1:02	08.07.20 3:21	4:53	Откл. КУ"Земля"			с.Прилуки, Усачевка. 23-30 включен до РС 495/157/30, запитано 7ТП. На РТП 5680/484 заменили изолятор ф.В	нет/220ч.	220	0,13	11	+18, дождь
Прим.ЮЭС С	35	Краскино - Гвоздево - Ж/д станция - Посыет		07.07.20 23:15	07.07.20 23:15	0:00	07.07.20 23:15	0:00	МТО	у		При осмотре ПС Гвоздево обнаружено перегорание предох. 35кВ Т1 ф.А.(потребитель не обесточивался) В 2:28 заменили предохранитель.	нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	08.07.20 0:11	08.07.20 1:18	1:07	08.07.20 3:18	3:07	МТО	ну	ну	часть пгт.Чугуевка. В 01:18 без ТП-3109 "Музей". На ТП-3109 "Музей" излом шлейфа от проходного изолятора 10 кВ ф-"С" и склест со шлейфом ф-"В". Устранено	роддом/ 1465ч.	1456	0,56	13	+17, пасм.
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	08.07.20 0:11	08.07.20 0:28	0:17	08.07.20 0:28	0:17	МТО	ну	у	часть пгт.Чугуевка	нет/1310 ч.	1310	0,75	18	+17, пасм.
Прим.ЮЭС С	6	Кролевцы 110/35/6	21	08.07.20 0:52	08.07.20 0:53	0:01	08.07.20 0:53	0:01	Ав.откл	нет	у	Осмотр до 10.7.20	нет/480ч.	480	0,4	15	+18, пасм.
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	08.07.20 11:55	08.07.20 12:32	0:37	08.07.20 12:32	0:37	КУ, земля			Земля самоустранилась. Произведен осмотр. ТП3109 заменен поврежденный изолятор фА.	роддом, насосн, кот/ 1465 чел	1465	0,5	13	+25, гроза
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	08.07.20 11:56	08.07.20 12:18	0:22	09.07.20 22:05	34:09	МТО	ну	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 12:29 с выделенным уч.без нагрузки. Оп.27/1 повреждение каб.муфты на спуске к ТП3040., устранено.	ф5 насосн, кот, больн/26 28 чел	2628	0,7	13	+25, гроза
Прим.ЦЭ С	10	Ивановка 35/10	9	08.07.20 13:29	08.07.20 14:21	0:52	08.07.20 18:25	4:56	КУ, земля			Вкл без 6ТП, вкл в 15:46 с землей (поиск МП прибором). оп.172 перегорание провода фазы "А" и падением на землю.; устранено, схема восстановлена. (18:25).	ф8 школа, д/с, атс/ 1650 чел	1650	0,3	23	+25, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	по ф-16 реклоузер	08.07.20 13:36	08.07.20 13:38	0:02	08.07.20 13:38	0:02	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Оп.49 снята ветка, поврежденных оборудования ВЛ нет.	школа, д/с, детдом/ 1460 чел	1460	0,38	11	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	08.07.20 15:51	08.07.20 16:18	0:27	08.07.20 16:18	0:27	МТЗ	ну	у	п. Восточный, с. Черная речка.	школа, д/с, аэронавигация/ 3149 чел	3149	0,53	14	+20, дождь

Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		08.07.20 16:15	08.07.20 16:54	0:39	08.07.20 17:16	1:01	Спасск: ТНЗНП 1ст, ДЗ 1з, ИМФ 24,5км фВ, АПВ усп. Мучн: НЗЗ 1ст, АПВ ну	ну	у	Погашение 2С 110/6 ПС 110кВ Вадимовка, Мучная. Произведен осмотр ПС Вадимовка (по прибытию ОВБ)-откл.положение СВ 110 (бл.ускорение НЗЗ 3ст., бл.откл от 2 комплекса, АПВ не раб). В 16:54 На ПС 110 Вадимовка вкл СВ 110, все потребители запитаны. В 17:15 на ПС Мучная (по прибытию ОВБ) вкл СВ-110, транзит замкнут. Произведен осмотр ВЛ 110 "Спасск-Мучная", оп.92,95,98,101 гнезда аистов, оп.93-98 гнезда ворон. 9.7.20 на ПС Вадимовка произведена проверка РЗА СВ 110: разрегулирован блок контактов КСА, замечание устранено.	ПС Вадимовка СВ-110	1,34 МВт/ 10298 чел/ 15ТП/ 6фид/ Черниговский р-н/объектов covid нет	10298	1,374	15	+23, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	08.07.20 16:39	08.07.20 16:39	0:00	08.07.20 16:39	0:00	Бидж: ТЗНП 2ст, ИМФ 33,3км фА; Дежн: ТЗНП 1ст.	у		Произведен осмотр. Оп.159 ф.С жилое гнездо аиста, под оп.ветки со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	1	08.07.20 20:35	08.07.20 22:17	1:42	08.07.20 22:17	1:42	Откл. КУ"Земля"			с.Наталино, с.Прядчино. Опора № 200 обрыв вязыки Устранено		нет/328ч.	328	0,258	12	+24, обл.
Прим.ЮЭС	110	Западная 110/35/6	1сш 110	08.07.20 20:45	08.07.20 21:27	0:42	09.07.20 13:20	16:35	ДЗШ 1С 110; ДЗТ Т1			на ПС 110 Западная погашение 1СШ 110. Обесточены ПС Казармы 1С110/10, ДеФриз 2С 110/10, ПС 35 Заводская, ПС Угловая, ПС Западная 1С 110,35,6кВ. На ПС Западная повреждены ввода 110кВ ф.С В-110 Т-1 в стор.Т-1 и в стор 1СШ 110, выведен в ремонт. 21:10 на ПС Западная 1 С 110кВ введена в работу, транзит замкнут. В 21:27 на ПС Западная включены ШСВ-35 и ШСВ-6, запитаны ПС Угловая и ПС Заводская, ПС Западная. В 21-29 ПС Западная включен В 110 "Казармы -ДеФриз №1", все потребители запитаны. Одновременно отключались: на ПС Давыдовка В 110 "Западная" от НЗЗ 2ст, АПВ усл. (при этом на ПС Западная В110 "Давыдовка" не отключился), на АТЭЦ отключался В 110 "Западная-Кролевцы-Штыково №1" от НЗЗ 2ст., АПВ усл.; при осомотре ПС Штыково: обнаружен В110кВ "Кролевцы-1" в отключенном состоянии (блинкеров защит нет, блинкер "обрыв цепей управления", АПВ неусп., В 110 не включается. Включен в 2-43, перевзведен автомат питания соленоидов 1С 110кВ). 9.7.20 13:20 повреждения устранены, все включено по норм. схеме.		Артемовский гор. округ, 7860ч., объектов covid нет, 44 фид.	7860	15,3 МВт	203	+21, ясно
Прим.ЮЭС	110	Штыково 110/6	В-110 "Анисимовка тяга"	09.07.20 1:37	09.07.20 1:37	0:00	09.07.20 2:46	1:09	без блинкеров		у	На ПС Анисимовка тяга отключений нет. Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. В 110кВ "Анисимовка тяга" не включается. В 2:46 перевзведен автомат питания соленоидов 1С 110кВ, В 110 "Анисим. Тяг." включен.		нет	0	0	0	+20, пасм.
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	09.07.20 3:33	09.07.20 6:05	2:32	09.07.20 9:21	5:48	МТЗ	ну	ну	с.Ауровка, Гродеково, Ясн. поляна, Муравейка, Еловка. 04-56 вкл до оп.49. Запитано 5 ТП. В 6:05 включен до ОП 350, запитано 12 ТП, в 7-19 включен до ОП 467 (остается откл. 8 ТП). В пр.оп.508-509 обнаружено дерево на проводах, провод не поврежден. Устранено.		школа/518ч.	518	0,3	21	+14, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	09.07.20 5:36	09.07.20 6:32	0:56	09.07.20 6:46	1:10	МТЗ	ну	у	с.Тургенево, с.Лесное. В 06-32 вкл. до оп.153, запитано 9 ТП. В 6:46 включен полностью. В пр.оп.25/4-25/5 наклон дерева в результате подрыва корневой системы от ветровых нагрузок, касание ветками провода ф.В, С. Устранено.		нет/412ч.	412	0,05	11	+17, пасм.

Ам.ВЭС	10	Максимовка 35/10	6	09.07.20 7:11	09.07.20 7:16	0:05	09.07.20 7:16	0:05	МТЗ	ну	у	с.Максимовка, Покровка. На оп.340 гнездо, на оп.239 ф.А и оп.247 ф.В заменены поврежденные изоляторы.		школа/32 8ч.	328	0,032	5	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	09.07.20 7:15	09.07.20 8:57	1:42	09.07.20 15:15	8:00	МТО	ну	ну	Вкл без ТТП, вкл в 9:17 без ТТП, вкл в 15:15 Оп.50 устранен обрыв провода ф.В.		школа, д.сад/870 ч.	870	0,5	14	+17, дождь
Прим.ЮЭС	110	Садовая - Смоляниново-тяг		09.07.20 11:16	09.07.20 12:19	1:03	09.07.20 23:40	12:24	Садовая: ДЗЛ ф.С, ВЧТО Смоляни ново/т: ДЗЛ ф.С, ЗЗ	ну		Обсточилась 2С-110/35/10 кВ вед. ПС Смоляниново/т, вед. ПС 35кВ Скалистая. В 13:28 допущена бригада 6 чел. для осмотра. /На ПС Садовое не включается В-110 "Смоляниново/т", выведен в ремонт, вкл в 23:40, произведена регулировка привода В-110 "Смоляниново-тяг" (поджаты включающие пружины, по рекомендации производителя/. В 18:39 включена ВЛ-110 через ремонтную перемычку на ПС Садовая. В 19:03 транзит замкнут. В 23:00 произведен осмотр ВЛ, пр.оп.42-43 следы дугового перекрытия нижнего провода, ремонт не требуется.	ВЛ-110 АТЭС- Смоляни ново/т	РЖД/ 2200чел	2200	16		+26, ясно
Ам.ЦЭС	10	Моховая 35/10	8	09.07.20 11:44	09.07.20 12:27	0:43	09.07.20 12:27	0:43	МТЗ	ну		Повреждение на вед. участке.		нет/ быта нет	0	0,02	11	+24, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	по ф-16 реклоузе р	09.07.20 12:40	09.07.20 15:07	2:27	09.07.20 17:53	5:13	"земля" от КУ			Вкл без ТТП, вкл в 17:53. ТП-1336 заменен поврежденный оп.изолятор ф.С.		детдом, школа, д/с/ 1460чел	1460	0,1	11	+20, обл
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	09.07.20 13:32	09.07.20 13:32	0:00	09.07.20 13:32	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	09.07.20 13:58	09.07.20 16:40	2:42	09.07.20 21:10	7:12	ав.откл	нет	ну	Вкл без ТТП, вкл в 18:20 с выделенным уч.без нагрузки. Падение оп.88 ж/б, болотистая местность, оп.переустановлена, схема восстановлена. (21:10).	ф.7	школа/ 414чел	414	0,2	4	+27, ясно
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	09.07.20 14:52	09.07.20 15:38	0:46	09.07.20 15:38	0:46	ав.откл	нет	у	п. Новодевица. Планируется осмотр.		школа/ 236чел	236	0,3	6	+27, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	09.07.20 15:20	09.07.20 17:43	2:23	09.07.20 17:43	2:23	"земля" от КУ			Оп.161 срыв изолятора ф.В, устранено.		нет/ 245чел	245	0,1	9	+27, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	13	09.07.20 17:15	09.07.20 21:02	3:47	09.07.20 21:02	3:47	МТЗ	нет	ну	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ 63чел	63	0,03	3	+30, ясно
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Приозерная		09.07.20 22:02	09.07.20 22:02	0:00	09.07.20 22:02	0:00	Лип: НЗЗ 2ст, ИМФ 14,9км фА. Приоз: НЗНП	у		Произведен осмотр пр.оп.52-90: гнездо аиста на траверсе ф.А оп 66, следы перекрытия на проводе, ремонт не требуется. Под опорой обгоревшие ветки.		нет	0	0	0	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	10.07.20 10:41	10.07.20 10:41	0:00	10.07.20 10:41	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, обл
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	234	10.07.20 13:42	10.07.20 13:42	0:00	10.07.20 13:42	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, обл
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	10.07.20 14:25	10.07.20 15:29	1:04	10.07.20 16:14	1:49	"земля" от КУ			с.Проходное. Включен без ТП-5110, на вводе 6 кВ перекрытие птиц, устранено.		нет/ 154чел	154	0,4	12	+23, ясно
Ам.ЦЭС	10	Амур 35/10	В-10 Т1	10.07.20 17:03	10.07.20 17:18	0:15	10.07.20 17:18	0:15	МТЗ	выв	у	При переводе нагрузки с Т2 на Т1 после включения В-10 Т1 и отключения СВ-10 отключился В-10 Т1. Обсточилась 1С-10 кВ. На СВ-10 обрыв тягового изолятора; в яч.СВ-10 повреждение опорных изоляторов в сторону СР-10. /в 20:29 завершены АВР. Заменен тяговый изолятор СВ-10 кВ; в яч.СВ-10 заменены оп.изоляторы трех фаз (в сторону СР). Текущая схема (20:40): в работе Т1 (Инагр=380 А), Т2 (Инагр =215 А), СВ-10кВ отключен. Испытания КЛ-10 кВ Т2 не производили/. Проверка РЗА без замечаний.		часть г.Благовещенска/ 12000чел / 8 фид	12000	5,2	31	+30, ясно

Ам.ЦЭС	10	Амур 35/10	В-10 Т2	10.07.20 17:10	10.07.20 17:16	0:06	10.07.20 17:16	0:06	МТЗ	выв	у	Отключился при включении СВ-10 после отключения В-10 Т1. Обесточилась 2С-10 кВ. На СВ-10 (тип. ВМГ-133 привод ПЭ-11) обрыв тягового изолятора; в яч.СВ-10 повреждение опорных изоляторов в сторону СР-10. /В 20:29 завершены АВР. Заменен тяговый изолятор СВ-10 кВ; в яч.СВ-10 заменены оп.изоляторы трех фаз (в сторону СР); / на 20:40 в работе Т1 (нагр=380 А), Т2 (нагр =215 А), СВ-10кВ отключен. Испытания КЛ-10 кВ Т2 не производили/. Проверка РЗА без замечаний. 11.07.20 в 9:30 Т1 (нагр=240 А), Т2 (нагр =225 А) t нагрева каб.=30гр; в 16:30 Т1 (нагр=256 А), Т2 (нагр =247 А) t нагрева каб.=40гр.	часть г.Благовещенска / 16600чел / 9 фид	16600	3,7	44	+30, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга	С-50	10.07.20 17:46	10.07.20 17:46	0:00	10.07.20 17:46	0:00	НЗЗ 2ст	у		ИМФ ф.А-0. В пр.оп.№147-148 ведется прокладка газопровода без согласования ООО ССК Газрегион, свежие следы перекрытия на нижнем проводе Ф «А», повреждение 2-3 х жил верхнего повива	нет	0	0	0	+25, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	10.07.20 20:01	10.07.20 20:53	0:52	11.07.20 6:01	10:00	МТО	ну	ну	Вкл без без 4-х ТП, вкл в 6:01. Оп. 25 заменены поврежденные изоляторы фА,В.	ф.6 ПС Пантелей моновка	насосная / 325чел	325	0,1	11	+22, ясно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	10.07.20 20:37	10.07.20 20:57	0:20	10.07.20 21:42	1:05	"земля" от КУ			Вкл без ТП, вкл в 21:42. ТП20849 на приемном портале заменен поврежденный изолятор фС.		нет / 440чел	440	0,2	19	+23, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	11.07.20 7:08	11.07.20 7:39	0:31	11.07.20 13:19	6:11	МТЗ	ну	не произв	Вкл. без ТП12, заменен поврежденный прох.изолятор.		нет/483 чел	483	0,18	16	+15, облач
Ам.СЭС	10	Исток 35/10	6	11.07.20 10:43	11.07.20 10:43	0:00	11.07.20 10:43	0:00	МТО	у		Сбита опора № 47/6 неизвестной техникой. Сообщено в полицию. С 11:10 до 15:31 выводился участок ВЛ для ремонта опоры.		нет	0	0	0	+27, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	11.07.20 13:53	11.07.20 13:53	0:00	11.07.20 13:53	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+25, ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	11.07.20 16:02	11.07.20 16:02	0:00	12.07.20 11:57	19:55	МТЗ 2 ст	ну	ну	Потребитель запитан от ДЭС. 11.7.20 частичный осмотр без замечаний. 12.07.20 обнаружено дерево на проводах прол. оп. 133-00/195 - 196 (без повреждения провода). Устранено.	ДЭС (АВР у потребителя)	Цифровое ТВ / быта нет	0	0,01	1	+26, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	11.07.20 17:13	11.07.20 17:13	0:00	11.07.20 17:13	0:00	Дежнево ТЗНП 1 ст. Биджан ТЗНП 2 ст.	у		ПС Дежнево ИМФ=2,9 км, ПС Биджан ИМФ=32,1 км. Гнездо аиста оп. 159, убраны ветки (установлена оттяжка провода ф.-С)		нет	0	0	0	+29, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	11.07.20 18:50	11.07.20 22:30	3:40	12.07.20 5:18	10:28	МТО	запрет	ну	п.23-й км, п/з "Тарташевка" (на ДГ). Повреждение концевой кабельной муфты на оп.1. Устранено.	ф.3 ПС Иман	п/з / 20 чел	20	0,05	4	+26, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	11.07.20 18:55	11.07.20 18:55	0:00	11.07.20 18:55	0:00	МТО	у		Под ОП 67 обнаружена ворона (птица)		нет	0	0	0	+24, ясно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		11.07.20 20:36	11.07.20 20:36	0:00	11.07.20 20:36	0:00	Ярославка: НЗЗ 1ст., МТО. Спасск: ТНЗНП 1ст.,	у		Произведен осмотр ВЛ, под оп.31 обнаружена обгоревшая большая птица, повреждений ВЛ нет.		нет	0	0	0	+24, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	12.07.20 0:15	12.07.20 0:15	0:00	12.07.20 0:15	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. отпайке.		нет	0	0	0	+30, обл
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отпайками	С-57	12.07.20 1:43	12.07.20 1:43	0:00	12.07.20 1:43	0:00	Биробиджан: ТЗНП 1ст Биджан: ТЗНП 1ст	у		ИМФ ф.С 59,9 км. 13.07.20 произведен обход в пролете ОП 300-354, без замечаний. На ОП 353, 308 старые гнезда аистов		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	12.07.20 1:51	12.07.20 2:00	0:09	12.07.20 2:00	0:09	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. отпайке.		нет	0	0,15	1	+25, облачно
ЭС ЕАО	10	Опытная 35/10	65	12.07.20 2:16	12.07.20 5:17	3:01	12.07.20 9:47	7:31	МТЗ	ну	ну	Включен без 1 ТП, на оп.153-00/62 повреждение изолятора, заменен, на оп.153-00/20 повреждение изолятора. Устранено в 9:47.		нет / 248чел	248	0,05	7	+25, гроза

ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	12.07.20 3:20	12.07.20 4:50	1:30	12.07.20 14:40	11:20	МТЗ 1ст	ну	ну	с.Кукелево. Включен без 4-х ТП. В 8:01 включен без ТП-232. В 14:40 потребитель запитан, произведена замена изолятора ф.-А ЛР оп. 50-00/178 (по ф-50 Дежнёво)..		д/с, школа, насосная / 1526чел	1526	0,15	15	+25, гроза
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		12.07.20 3:38	12.07.20 3:38	0:00	12.07.20 3:38	0:00	Ярославка: НЗЗ 1ст. Ретиховка: НЗЗ 4ст, ДЗ	у		ИМФ ф.С-0 5км от ПС Ярославка. На ПС Манзовка В-110 не отключался. Произведен обход в пр. оп. 10-43, на оп. 32 гнездо аиста, на оп. 35 по ф."С" разрушено 2 верхних изолятора в гирлянде из 8 шт., других замечаний не выявлено. По ПС М произведена послеаварийная проверка РЗА, обнаружено неисправное реле мощности в блоке КЗ 10 второго комплекта защит. В 17:09 ПС М В-110 Сибирцево/г введен в работу, при выведенной НЗЗ ВЛ Ярославка-Сибирцево/г с резервированием защиты от ПС Ретиховка. 16.7.20 17:38 ПС М по В 110 Сибирцево/г заменили реле мощности на панели блока защит ЭПЗ-1636 второго комплекта. 18-12 Сняты векторные диаграммы, без замечаний.		нет	0	0	0	+25, облачно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	12.07.20 6:53	12.07.20 7:22	0:29	12.07.20 7:22	0:29	ав.откл	нет	у	с.Даниловка. Произведен осмотр, в пр.оп.41-42, 115-116 ветки 0,1-0,2м до провода.		нет / 639чел	639	0,1	8	+18, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	12.07.20 8:12	12.07.20 8:12	0:00	12.07.20 8:12	0:00	МТЗ	у		Разрушение предохран. 10кВ фаза "С" в КТП 1047. Произведена замена.		нет	0	0	0	+18, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	12.07.20 8:45	12.07.20 9:32	0:47	12.07.20 9:32	0:47	МТЗ	ну	у	с. Чистополье		нет / 295 чел	295	0,12	11	+22, ясно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	65	12.07.20 10:57	12.07.20 12:07	1:10	14.07.20 16:57	54:00	МТЗ	ну	ну	г.Биробиджан. Потребитель запитан полностью. Повреждение КЛ-6 от ТП-78 яч.1 до ТП-81 яч.4. 13.07.20 определено МП- 342 м от ТП 81. Повреждение устранено	ф-276 ПС Центр	КНС / 2845 чел.	2845	1	11	+22, ясно
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	6	12.07.20 13:48	12.07.20 18:19	4:31	12.07.20 18:58	5:10	МТЗ	ну	не произв	п.Прогресс. Повреждение КЛ-6 (резервный) оп. 9/14. КЛ отключена, фидер вкл. без 5-ти ТП. В 18:58 запитаны все потребители от Ф-4 ПС Прогресс.	ф-4 ПС Прогресс.	администр, больница, водозабор / 5500 чел	5500	1	13	+29, ясно
Ам.ВЭС	6	А 35/6	6	12.07.20 17:53	12.07.20 18:03	0:10	12.07.20 20:32	2:39	КУ "Земля"			п.Зельвино. Вкл. без 2-х ТП. На оп 38/3/24 заменен поврежденный изолятор.		нет / 1500 чел	1500	0,3	9	+29, ясно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	12.07.20 18:27	12.07.20 18:39	0:12	12.07.20 18:39	0:12	МТЗ	ну	у	часть с.Яковлевка, Покровка. Обход без замечаний		нет/ 595 чел	595	0,2	13	+26. пасм
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	12.07.20 21:02	12.07.20 21:46	0:44	13.07.20 1:25	4:23	ав.откл	выв		п.Хурба. Включен без 2-х ТП. Повреждение концевой муфты КЛ-10 на оп.96/26/12 к ТП-312А. Устранено.		нет / 250чел	250	0,6	22	+21, обл
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		13.07.20 0:38	13.07.20 0:38	0:00	13.07.20 0:38	0:00	Озерная: ТНЗНП 3ст, ВЧТО-3 Полевая: ВЧТО-3	у		ИМФ ф.С-0 49,9 км от ПС Озерная. 13.7.20 частичный осмотр без замечаний. 14.7.20 обход продолжен. На Оп 66 гнездо аиста, следы жизнедеятельности		нет	0	0	0	+25, облачно
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	3	13.07.20 5:20	13.07.20 14:11	8:51	22.07.20 14:25	225:05	МТО	нет	ну	г.Артем. 14:11 выделен участок КЛ от оп 4 до оп 5 (без нагрузки). В 23:47 допущена бригада для определения МП на КЛ. 15.07.20 01:30 определено МП 33м от оп №4. /17.7.20 откопан, усп.испытан/. 18.7.20 не занимались. 20.07.20 в 10:50 монтаж кабельной вставки 5 м. и 2-х соединительных муфт окончен. 21.07.20 в 13:14 установлено второе повреждение на расстоянии 177м от оп.4. В 00:50 22.07.20 смонтирована кабельная вставка 3м и 2-х соедин. муфты, успешно выдержал ВВ испытания. 22.07.20 14:25 все включено	ф.10 ПС Депю	нет / 1850чел	1850	0,8	6	+18, пасм
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	13.07.20 6:09	13.07.20 6:09	0:00	13.07.20 6:09	0:00	МТО	у		14.07.20 осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+24, обл

Ам.ЗЭС	10	Воскресеновка 35/10	4	13.07.20 6:51	13.07.20 6:55	0:04	13.07.20 6:55	0:04	МТЗ	ну	у	с.Воскресеновка. Под РТП 36-04 ворона	школа, д/с, больница, скважина / 527чел	527	0,05	8	+25, облачно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф.13 РК-17	13.07.20 8:47	13.07.20 8:52	0:05	13.07.20 8:52	0:05	Ав. Откл.	выв	у	часть г.Благовещенск. Осмотр, повреждение на вед. ТП-252.	ОРТПЦ/5 Оч.	50	0,2	15	+25, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	13.07.20 9:20	13.07.20 10:15	0:55	13.07.20 10:15	0:55	Ав. Откл.	нет	у	с. Первомайское	нет/360ч.	360	0,03	8	+20, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	13.07.20 9:21	13.07.20 9:43	0:22	13.07.20 17:39	8:18	Откл. КУ"Земля"			часть г. Партизанск. В 09:41 включен до ТП 7395 (запитано 7 ТП). В 09:43 включено 14 ТП. В 10:20 включено 17 ТП. В 10-54 включен до Оп 100 (остается откл. 3 ТП). В пролете ОП 117-118 обрыв провода ф.В. Устранено (следов внешнего возд. нет)	д.сад/199 Оч.	1990	1,2	25	+20, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	13.07.20 9:58	13.07.20 10:53	0:55	21.07.20 22:12	204:14	Откл. КУ"Земля"	нет		часть г.Фокино. В 10:25 включено 5 ТП. В 10-53 выделен участок от РП 80201 до РП 203, запитано 11 ТП. В 11-50 запитаны все потребители. На повреждении участок от КТП 82062 до РП 80201. 14-16.07.20 работы не вели. 17.7.20 определено МП 77 м от РП80201. 18-20.7.20 не занимались. 21.07.20 в 21:46 смонтирована каб. вставка 4м и 2 соединительные муфты. Вкл. в работу.	госпиталь, 2 в/ч/500ч.	500	0,3	12	+24, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	2	13.07.20 11:34	13.07.20 15:22	3:48	13.07.20 16:25	4:51	МТЗ	ну	не произв.	г.Шимановск. Повреждение каб. муфты ввода ЦРП 1. Кабель исключен из схемы, введен в работу резервный	ф.20 ПС Шимановск	5000	1,5	41	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	13.07.20 11:45	13.07.20 11:48	0:03	13.07.20 11:48	0:03	Ав. Откл.	нет	у	г. Артем	нет/480ч.	480	0,4	15	+20, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	20	13.07.20 12:02	13.07.20 12:30	0:28	13.07.20 15:22	3:20	МТЗ	ну	не произв.	г.Шимановск. Повреждение каб. муфты резервного кабеля на оп. 1. Резервный кабель исключен из схемы В 12-30 школа запитана от ф.8	ф.8 ПС Шимановск	4000	0,57	17	+25, ясно
Ам.ЗЭС	10	Загорное 35/10	1	13.07.20 13:48	13.07.20 15:53	2:05	13.07.20 15:53	2:05	МТЗ	ну	ну	с. Загорная, Селитьба. При поиске самоустранилось. ТП 6 50 перекрытие рубильника 0,4кВ	нет/594ч.	594	0,05	6	+28, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	9	13.07.20 14:26	13.07.20 14:26	0:00	13.07.20 14:26	0:00	ЗЗ	у			нет	0	0	0	+29, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	21	13.07.20 14:37	13.07.20 14:37	0:00	13.07.20 14:37	0:00	МТО	у		Произведен осмотр. Оп. 63 поврежден из.фВ, обрыв провода (попадание молнии); устранено.	нет	0	0	0	+29, гроза
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	13.07.20 15:18	13.07.20 15:33	0:15	13.07.20 15:33	0:15	Откл. КУ"Земля"			Повреждение на вед участке	нет/1500 ч.	1500	0,2	20	+30, ясно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	13.07.20 16:47	13.07.20 16:53	0:06	13.07.20 16:53	0:06	МТЗ	ну	у	с.Садовое. Повреждение на вед отпайке	нет/500ч.	500	0,4	13	+28, ясно
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	257	13.07.20 18:19	13.07.20 22:43	4:24	13.07.20 22:43	4:24	МТО	ну	Не произв.	с.Кульдур. Снята ветка дерева прол. оп. 257-00/2 - 3.	нет/50ч.	50	0,1	4	+28, обл.
ЭС ЕАО	10	Опытная 35/10	64	13.07.20 18:40	13.07.20 22:41	4:01	14.07.20 11:42	17:02	МТЗ	ну	ну	Лвл=10км. п.Дмитрово. Запитано до оп. 64-00/53, без 1 ТП. Далее трудно проходима местность, требуется спецтехника. В пр.оп.64-00/91-92 убрана ветка	нет/14ч.	14	0,02	2	+27, гроза
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	133	13.07.20 19:02	13.07.20 19:03	0:01	13.07.20 19:03	0:01	МТЗ	ну	у	п.Партизанский	нет/400ч.	400	0,14	2	+27, гроза
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	13.07.20 19:02	13.07.20 20:44	1:42	14.07.20 2:05	7:03	Откл. КУ"Земля"			п.Ольга. Вкл. без 4-х ТП. В 22:10 вкл. с "землей" для поиска повреждения. На оп №165 срыв изолятора ф.-А, провод на траверсе. В 2:05 устранено.	нет/122ч.	122	0,16	9	+23, ясно

Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Дим		13.07.20 22:24	13.07.20 22:24	0:00	13.07.20 22:24	0:00	1ст ТЭЗП	у		ИМФ В-0; 4,3 км. В пролете ОП 18-19 следы жизнедеят. птиц		нет	0	0	0	+28, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	по ф-16 реклаузе р	13.07.20 22:53	14.07.20 2:03	3:10	14.07.20 2:03	3:10	КУ "Земля"			п.Малышево, Сикачи-Алян. Опора №8, срыв крайнего провода с изолятора на траверсу. Устранено.		нет / 1460 чел	1460	0,38	11	+28, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	14.07.20 1:31	14.07.20 1:32	0:01	14.07.20 1:32	0:01	МТЗ	ну	у	часть с.Чернышевка.		насосная/ 130 чел	130	0,2	6	+17, пасм
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		14.07.20 1:35	14.07.20 1:35	0:00	14.07.20 1:35	0:00	МТО	у		После успешного АПВ работа с "землей". В 3:59 ВЛ-35 выведена в ремонт. Потребитель (ПС Угловое: 1238 чел/0,2МВт/20ТП) запитан от ф-6 ПС Новокиевка. В 4:43 2 бригады с двух сторон в обходе. ОП 275 ф.-А обрыв вязы, дерево под проводами прол. оп. 274-275. В 13:14 ВЛ включена. В пролете оп 333-336 угрожающее дерево		нет	0	0	0	+22, гроза, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	14.07.20 1:41	14.07.20 3:55	2:14	14.07.20 8:12	6:31	МТЗ	ну	ну	часть с.Чернышевка. Вкл. без ТП-5042, повреждение т-ра ТМ 63/10. Тр-р заменен		насосная/ 130 чел	130	0,2	10	+17, пасм
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга	С-50	14.07.20 1:44	14.07.20 1:44	0:00	14.07.20 1:44	0:00	НЗЗ 1ст	у		ИМФ- ф.В 14,5 км. Оп. 56 гнездо аиста, под опорой ветки, на поводах следы перекрытия, провод не поврежден.		нет	0	0	0	+21, облач
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	14.07.20 2:08	14.07.20 2:10	0:02	14.07.20 2:10	0:02	МТЗ	ну	у	с.Минеральное.		В/ч, ж/д переезды , ж/д станция/3 82 чел	382	0,2	10	+17, пасм
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	14.07.20 4:46	14.07.20 4:46	0:00	14.07.20 4:46	0:00	1,2ст. ТЭЗП	у		Биджан: ИМФ 25,1км ф.-С. Сломан трикол 14.07.20 обсмотр не производили		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	14.07.20 7:43	14.07.20 7:55	0:12	14.07.20 7:55	0:12	МТЗ	нет	у	п. Славянка, п/з "Верхняя", п/з "Крайнова".		автопере ход / 150 чел	150	0,02	7	+18, пасм
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	3	14.07.20 8:00	14.07.20 8:03	0:03	14.07.20 8:03	0:03	МТЗ	ну	у	Дальнереченск.		нет/244чел	244	0,1	5	+23, ясно
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	5	14.07.20 8:00	14.07.20 8:00	0:00	14.07.20 8:00	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+23, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	14.07.20 8:04	14.07.20 8:14	0:10	14.07.20 8:14	0:10	МТЗ	нет	у	г.Уссурийск.		нет / 250 чел	250	0,03	2	+21, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	14.07.20 8:14	14.07.20 9:37	1:23	14.07.20 9:37	1:23	МТО	ну	у	с. Чистополье.		нет / 295 чел	295	0,12	7	+22, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	37	14.07.20 13:52	14.07.20 16:35	2:43	14.07.20 18:56	5:04	МТЗ	ну	ну	часть г.Хабаровск (пром. сектор). ЦРП 3633 ЛР-6 заменили опорные изоляторы ф.А,В	ф.23 ПС Южная	нет/0ч.	0	1	1	+28, ясно
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	по ф.1 откл. СП1	14.07.20 14:07	14.07.20 15:13	1:06	14.07.20 15:13	1:06	Ав. Откл.	выв	у	ДОЛ Мухинка, Огонек. Повреждение на вед отпайке		нет/50ч.	50	0,327	12	+30, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Вяземская 110/10	19	14.07.20 15:14	14.07.20 15:34	0:20	14.07.20 15:34	0:20	МТЗ	ну	у	15.07.20 осмотр без замечаний		д.сад/223 Зч.	2233	0,36	17	+28, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Вяземская 110/10	11	14.07.20 15:16	14.07.20 16:48	1:32	14.07.20 19:32	4:16	МТЗ	ну	ну	с.Забайкалское, п.Вяземский. Выделен участок от Р-94 до Р-50 (без нагрузки). В пролете ОП 234-235 падение дерева, провод не поврежден	ф.9 Красицка я	нет/500ч.	500	0,21	8	+28, гроза
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Биракан		14.07.20 15:37	14.07.20 15:37	0:00	14.07.20 15:37	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+28, гроза
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	14.07.20 15:40	14.07.20 16:44	1:04	14.07.20 19:53	4:13	МТЗ	ну	ну	п. Теплое Озеро. ОП 1-03/2 на ЛР убраны ветки, заменили 3 изолятора.		больница , школа/32 21ч.	3221	0,8	15	+28, гроза
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	14.07.20 16:11	14.07.20 16:59	0:48	14.07.20 18:43	2:32	МТО	ну	ну	п.Биджан. При поиске повреждение "Самоустранилось". Опора 119-00/1, повреждена концевая муфта	ф.6 ПС МК	насосная/ 293ч.	293	0,3	9	+29, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	14.07.20 17:48	14.07.20 21:20	3:32	14.07.20 21:20	3:32	МТО	ну	ну	с.Лончаково, с.Козловка. 18-36 включен до Р-66(запитано 2ТП). В пролете оп 185-186 убрана ветка. Под ВЛ в пр.оп.№151-152 упавшее дерево с обгоревшей макушкой. В 21:20 вкл. все потребители.		д.сад, 2 п/з / 195ч.	195	0,3	15	+30, гроза
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал 35/10	2	14.07.20 18:33	14.07.20 22:20	3:47	14.07.20 22:20	3:47	КУ "Земля"			часть п. Лучегорск. "Земля" самоустранилась.		школа, д.сад/131 бч.	1316	0,29	6	+22, гроза

ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	223	14.07.20 19:50	14.07.20 21:26	1:36	14.07.20 21:26	1:36	КУ "Земля"			Николаевка. Поврежден шлейф на вед. ЛР 6 кВ оп 223-01/2		водозабор, очистные /быта нет	0	0,2	2	+27, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	115	14.07.20 20:00	14.07.20 23:38	3:38	14.07.20 23:38	3:38	МТЗ	ну	ну	с.Благословенное. Повреждения шлейфа оп.115-01/6. Устранено.		д.сад/550 ч.	550	0,1	7	+27, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	14.07.20 20:00	14.07.20 21:12	1:12	15.07.20 1:53	5:53	МТЗ	ну		с.Луговое, Благословенное. Запитано без 3-х ТП. Оп.127-00/26 поврежден изолятор Ф-В; оп. 127-01/12 ф.-В,С ветка; СКТП-216 ветка на прох. изол.. Устранено.	Ф-75 ПС Самара	нет/350ч.	350	0,1	7	+27, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пожарская 35/10	2	14.07.20 20:45	14.07.20 20:51	0:06	14.07.20 20:51	0:06	МТЗ	выв	у	с.Центральная усадьба.ТП-2062 «Быт» разрешен проходной изолятор Ф-«С»; на выводе 10 кВ трансформатора Ф-«В» птица.		нет / 212 чел	212	0,03	4	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	14.07.20 21:08	15.07.20 0:32	3:24	15.07.20 1:03	3:55	Ав. откл.	ну	ну	Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кутузовка, 3-й славной. Запитано от резерва без вед. ТП-829 база отд. В 1:03 вкл. по норм. сх, повреждение на вед. ТП-829.	ф-11 Петровичи	больница / 2352 чел	2 352	0,6	23	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	14.07.20 21:28	14.07.20 21:44	0:16	14.07.20 21:44	0:16	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп.257-258 упавшее дерево под вл.		д.сад, 2 п/з / 195ч.	195	0,3	15	+23, облачно
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	46	14.07.20 21:36	15.07.20 3:04	5:28	15.07.20 3:04	5:28	КУ "Земля"			п.Биракан. Оп.46-06/6-7 дерево на проводах ВЛ (провод не поврежден). Устранено.		больница / 2050 чел	2050	0,3	12	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	66	14.07.20 23:44	15.07.20 2:49	3:05	15.07.20 2:49	3:05	КУ "Земля"			с.Ленинское. Оп.66-00/35 заменили вязку, крепления провода фазы "В".		нет/438 чел	438	0,05	10	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	15.07.20 1:00	15.07.20 1:28	0:28	15.07.20 1:28	0:28	Ав. откл.	нет	у	часть п. Шкотово.		нет/470 чел	470	0,5	6	+17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	15.07.20 4:47	15.07.20 5:40	0:53	15.07.20 5:40	0:53	Ав. откл.	выв	у	Тимирязевка.		нет / 400 чел	400	0,1	7	+17, пасм
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	15.07.20 4:50	15.07.20 4:50	0:00	15.07.20 4:50	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+22, туман
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Камень-Рыболов		15.07.20 5:21	15.07.20 5:21	0:00	15.07.20 5:21	0:00	ТНЭП 1ст	у		ИМФ А0=21,4км..Произведен осмотр.оп.97 гнезда сороки, повреждение оборудования нет.		нет	0	0	0	+17, пасм
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	15.07.20 5:32	15.07.20 5:40	0:08	15.07.20 5:40	0:08	Ав. откл.	выв	у	Воздвиженка.		нет/ 300 чел	300	0,4	11	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	15.07.20 6:04	15.07.20 6:05	0:01	15.07.20 6:05	0:01	МТО	запрет	у	часть с.Вишневка.		водозаб / 152 чел	152	0,1	2	+17, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	6	15.07.20 6:08	15.07.20 6:09	0:01	15.07.20 6:09	0:01	МТО	запрет	у	часть с.Вишневка.		водозаб / 697 чел	697	0,1	4	+17, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	15.07.20 7:43	15.07.20 8:39	0:56	16.07.20 20:40	36:57	КУ "Земля"			Вкл без ТП15/43 (дачи), повреждена вводная КЛ.Устранено		нет / 100 чел	100	0,5	13	+26, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	8	15.07.20 8:31	15.07.20 8:31	0:00	15.07.20 8:31	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр, под оп.10/25 обгоревшая ворона.		нет	0	0	0	+26, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	29	15.07.20 10:11	15.07.20 10:48	0:37	15.07.20 16:23	6:12	МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв На уч."ЦРП2-ТП130" повреждение КЛ МУП "Водоканал" при проведении зем.работ. Сообщено СБ, ОВД. Произведен ремонт КЛ (16:23)	ПС ЧТФ ф74	насоссн/ 1290 чел	1290	0,5	7	+25, облачно
ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Алдан		15.07.20 13:53	15.07.20 13:53	0:00	15.07.20 14:10	0:17	ТЭНП 2ст	выв	у	Обесточенных потребителей нет. Произведен осмотр, оп.22 следы попадания молнии. АПВ выв, чистка просеки, ПС Алдан питалась по сети 35 кВ		нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	15.07.20 14:07	15.07.20 15:17	1:10	15.07.20 15:17	1:10	МТО	запрет		16.01.20 в 7-30 при обходе в пр.оп 6/4-6/6 обрыв проводов сторонней техникой. Устранено (10:57)		нет/ 100 чел	100	0,47	22	+32, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	15.07.20 14:17	15.07.20 14:21	0:04	15.07.20 22:41	8:24	МТО	ну		Вкл без ТТП, вкл в 14:49 без ТП1011, повреждение каб.воронки на оп.6/3. Устранено	ПС Тихменев о ф3	школа, фап/ 1890 чел	1890	0,3	17	+26, пасмурно
Ам.СЭС	35	Тында - Сети		15.07.20 15:40	15.07.20 15:40	0:00	15.07.20 15:40	0:00	ДЗ 1з	у		Гроза. Повреждение на вед. ПС Сети.		нет	0	0	0	+30, гроза
Ам.СЭС	10	Бам 110/35/10	11	15.07.20 16:29	15.07.20 16:29	0:00	15.07.20 16:29	0:00	МТО	у		24.07.2020 Произведен осмотр ВЛ-10 пр.оп. 1-166, 1-219. Замечаний нет.		нет	0	0	0	+28, гроза
Ам.СЭС	10	Джалинда 35/10	3	15.07.20 16:29	15.07.20 16:29	0:00	15.07.20 16:29	0:00	МТО	у		Произведен осмотр. Пр.оп 192-193 под ВЛ сломанная ветка дерева.		а.сад, школа/42 ч.	422	0	9	+26, ясно

Ам.СЭС	35	Невер - Соловьевск		15.07.20 17:09	15.07.20 17:09	0:00	15.07.20 17:09	0:00	МТЗ, МТО, ДЗ 1з	у		ф.А, В, С; ИМФ 23,0 22.07.2020 выполнен обход ВЛ, замечаний нет.		нет	0	0	0	+28, гроза
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ургальская ЦЭС с отп.Чегдомын	T-302	15.07.20 17:16	15.07.20 17:16	0:00	15.07.20 17:16	0:00	ДЗ 1з	у		Находилась на ХХ. 16.07.20 Произведен осмотр ВЛ 35 кВ полностью, без замечаний.		нет	0	0	0	+30, гроза
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	1	15.07.20 17:44	15.07.20 17:57	0:13	15.07.20 17:57	0:13	МТЗ	нет	у	Замечаний не выявлено (гроза дождь)	школа/920 чел	920	0,1	12	+28, гроза	
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	16	15.07.20 17:44	15.07.20 17:57	0:13	15.07.20 17:57	0:13	МТЗ	нет	у	Замечаний не выявлено (гроза дождь)	школа, д/с, атс/644 чел	644	0,05	9	+28, гроза	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	15.07.20 18:27	15.07.20 18:27	0:00	15.07.20 18:27	0:00	МТО	у		Обход до 17.7.20	нет	0	0	0	+28, ясно	
Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	5	15.07.20 18:33	15.07.20 18:49	0:16	15.07.20 18:49	0:16	МТЗ	нет	у	При обходе были обнаружены множественные обрывы магистрального провода на ВЛ-0,4 кВ ф№1 и ф№2 ТП-10/0,4 кВ №28 с. Умлекан.	нет/462 чел	462	0,03	5	+28, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	15.07.20 18:56	15.07.20 18:56	0:00	15.07.20 18:56	0:00	МТЗ	ну	у	п.Аэропорт. Оп 116/6-116/7, 116/13-116/14, 116/11-116/12 падение деревьев	вч/230 чел	230	0,01	17	+32, гроза	
Ам.СЭС	10	Юбилейная 35/10	3	15.07.20 19:05	15.07.20 19:05	0:00	15.07.20 19:05	0:00	МТЗ	у		В пролете опор №220-221 обнаружено упавшее дерево. Фото сделать не удалось. Запланирована на август выборочная вырубка угрожающих деревьев в пр. опор №210-232.	нет	0	0	0	+28, гроза	
Хаб.СЭС	35	Окоча - Кислородная с отп. Городская	T25ф	15.07.20 21:11	15.07.20 21:22	0:11	15.07.20 23:30	2:19	ДЗ 2ст	ну	у	В 21-17 на ПС110 110/35/10 Окоча отключилась ВЛ Окоча-Кислородная с отп. Городская (Т25Ф). Обесточены ПС35/10 Кислородная, Городская. В 21-22 ПС Кислородная запитана от Майской ГРЭС, в 21-25 ВЛ 35кВ Окоча-Кислородная с отп.Городская включена со стороны МайскаяГРЭС, запитана ПС Городская. На ПС Окоча произведен осмотр, замечаний нет, в 23:30 схему привели в исходное состояние. Осмотр ВЛ произведён, обнаружено под опорой № 32 оплавленная проволока и погибшая птица (ворона), повреждений проводов нет. В больнице г. Сов-Гавань на Д/Г перешли через 40 секунд. Больных КОВИД-19 на ИВЛ нет(по информации ЕДДС края)	ВЛ 35 МайскаяГРЭС-Кислородная	Сов.Гаваньский р-н /2500ч. На ПС Кислородная фидера д11Ф и д13Ф питают Городскую Больницу г. Советская гавань (46 пациенто в с covid)/12Фид.	2500	5	78	+17, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	15.07.20 22:20	15.07.20 22:20	0:00	15.07.20 22:20	0:00	МТЗ	у		п.Лучегорск	водозабор/200ч.	200	0,1	7	+22, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	15.07.20 22:20	15.07.20 22:20	0:00	15.07.20 22:20	0:00	МТЗ	у		п.Лучегорск	нет/340ч.	340	0,17	10	+22, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	15.07.20 23:02	15.07.20 23:02	0:00	15.07.20 23:02	0:00	МТЗ	у		с.Раздольное, с.Малиновка	нет	0	0	0	+20, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	16.07.20 0:11	16.07.20 0:13	0:02	16.07.20 0:13	0:02	МТЗ	ну	у	дачи	нет/0	0	0,5	33	+20, пасм.	
Ам.ЗЭС	110	Февральская - Рудная	№1,2	16.07.20 1:16	16.07.20 1:16	0:00	16.07.20 1:16	0:00	НЗНП 2ст., ИМФ -ф.В, 49,1 км.	у			нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	16.07.20 6:41	16.07.20 6:41	0:00	16.07.20 6:41	0:00	МТЗ	у		Произведен обход . В ТП2069 заменили ПР 10 ф.А,В (19:54 16.7.20)	водозабор/200ч.	200	0,1	7	+19, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	16.07.20 6:41	16.07.20 6:41	0:00	16.07.20 6:41	0:00	МТЗ	у		часть Лучегорск. Планируется обход	нет/340ч.	340	0,17	10	+19, пасм.	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	16.07.20 7:17	16.07.20 7:20	0:03	16.07.20 7:20	0:03	МТО, МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственной отпайке.	д.сад/652 5ч.	6525	1	19	+22, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	3	16.07.20 7:40	16.07.20 8:39	0:59	16.07.20 11:00	3:20	КУ, земля			п.Переяславка. В 8:39 включен до Р1 без 4ТП. Оп.26/16 заменен поврежденный изолятор фС.	школа/1000ч.	5221	1,6	15	+24, обл.	

Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	16.07.20 7:50	16.07.20 7:50	0:00	16.07.20 7:50	0:00	МТО	у		ЛР-84 опора №35/1 повреждение опорной неподвижной изоляции фаза "в" с межфазным перекрытием. Устранено		нет/412ч.	412	0,05	11	+19, туман
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	16.07.20 7:59	16.07.20 8:02	0:03	16.07.20 8:02	0:03	МТЗ	ну	у	Петровичи, Полётное, Прудки	школа, д.сад/156 9ч.	1569	0,5	20	+24, обл.	
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	7	16.07.20 8:27	16.07.20 8:38	0:11	16.07.20 8:38	0:11	Ав. Откл.	выв	у	РУСАГРО	нет/0ч.	0	0,03	2	+20, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	8	16.07.20 10:12	16.07.20 10:12	0:00	16.07.20 10:12	0:00	МТЗ	у		Под ЛР 430 обгоревшая сорока.	нет	0	0	0	+28, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	2	16.07.20 10:26	16.07.20 10:26	0:00	16.07.20 10:26	0:00	МТЗ	у		Оп 69 заменены 2 поврежденный изолятора.	нет	0	0	0	+28, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		16.07.20 10:35	16.07.20 10:35	0:00	16.07.20 10:35	0:00	Волк: ТНЗНП 1ст, ДФЗ, ИМФ 9км, фС; Тамб: ДФЗ	у		Произведен осмотр Оп.63 гнезда аистов,.	нет	0	0	0	+28, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф-12 реклоуэ р	16.07.20 10:36	16.07.20 13:53	3:17	16.07.20 16:32	5:56	Ав.откл	ну		Вкл без ТП, вкл в 16:32 Пр.оп. 461/6-7 снята ветка.	школа/ 245 чел	245	0,2	11	+20, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	16.07.20 10:47	16.07.20 10:47	0:00	16.07.20 10:47	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп 209-210 убрана ветка.	нет	0	0	0	+28, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Степная 35/10	7	16.07.20 11:55	16.07.20 11:55	0:00	16.07.20 11:55	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+28, гроза	
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	77	16.07.20 12:26	16.07.20 12:26	0:00	16.07.20 12:26	0:00	МТЗ	у		с.Головино, Надеждинское.	нет	0	0	0	+26, пасмурно	
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп. Гл. стан	Т-198	16.07.20 14:00	16.07.20 14:00	0:00	16.07.20 14:00	0:00	МТЗ 1ст	у		Гроза. Осмотр запланирован на 17.07.20.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп. Гл. стан	Т-198	16.07.20 14:03	16.07.20 14:03	0:00	16.07.20 14:03	0:00	МТЗ 1ст	у		Гроза. Осмотр запланирован на 17.07.20.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	16.07.20 15:37	16.07.20 18:54	3:17	16.07.20 18:54	3:17	КУ, земля			Вкл в 16:30 без 25 ТП., вкл в 18:54. Оп.76/4/12 срыв изолятора ф.В, устранено.	Жд, школа, насосн/9 27 чел	927	0,89	27	+32, ясно	
Ам.ЗЭС	110	Февральская - Рудная	№1,2	16.07.20 16:19	16.07.20 16:19	0:00	16.07.20 16:19	0:00	ДЗ 2э, НЗНП 3ст	у		Гроза	нет	0	0	0	+28, гроза	
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Центральная	№1	16.07.20 16:54	16.07.20 17:01	0:07	16.07.20 17:01	0:07	БТЭЦ; ТНЗНП, ПС Центр: ВЧТО	ну	у	Обесточены ПС 110 Сетевая, Новая, ПС 35 Металлист, Амур, Зейская. При обходе обнаружено: Оп 25 обрыв шлейфа грозотороса	26,5 МВт/2370 0 чел. Covid: ПС Сетевая ф23,39, ГАУЗ АО «АОДКБ», перешел на ДГ, на лечении 6 пациенто в (на ИВЛ больных нет)	23700	26,5	232	+28, гроза	
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Центральная	№2	16.07.20 16:54	16.07.20 17:01	0:07	16.07.20 17:01	0:07	БТЭЦ; ВЧБ, Центр: ДЗ 1з	ну	у	Обесточены ПС 110 Сетевая, Новая, ПС 35 Сетевая, Амур, Зейская. При обходе обнаружено: Оп 25 обрыв шлейфа грозотороса	14,2 МВт/ 37800 чел	37800	14,2	56	+28, гроза	
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	16.07.20 16:58	16.07.20 16:58	0:00	16.07.20 16:58	0:00	МТЗ	у		пр.оп. 98-00/59-60 упало дерево вне охр.зоны коснулось провода ВЛ	нет	0	0	0	+28, гроза	

Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	16.07.20 17:20	16.07.20 17:57	0:37	16.07.20 21:55	4:35	МТЗ	ну	ну	17:57 Включен до ЛР 83 (запитано 9 ТП). В 18-43 выделен участок от ЛР 83 до ЛР 72 (без нагрузки). В пр. опор 209-210 убрана ветка	ф.1 Степная	нет/ 300 чел	300	0,2	14	+28, гроза
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	14	16.07.20 17:47	16.07.20 20:56	3:09	16.07.20 20:56	3:09	КУ, земля			с. Грибское, Волково. Оп 15, 20 заменили поврежденные изоляторы		нет/ б/та нет	0	0,1	3	+28, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Петровици 110/35/10	10	16.07.20 17:50	16.07.20 18:58	1:08	16.07.20 20:20	2:30	КУ, земля			Вкл в 18:10 без 5ТП, вкл в 18:58 без 3ТП, вкл в 20:20. Оп. 137/59 устранен срыв изолятора фВ.		нет/ 153 чел	153	0,05	8	+27, гроза
ЭС ЕАО	35	Дубовое - Надеждинск	T-123	16.07.20 17:50	16.07.20 17:50	0:00	16.07.20 17:50	0:00	МТЗ	у		Гроза. 22.07.20 обход без замечаний		нет	0	0	0	+27, гроза
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	16.07.20 17:51	16.07.20 21:30	3:39	16.07.20 22:45	4:54	КУ, земля			Каникуртан п.Зазейский. Включен до ЛР 277 (запитано 3 ТП). На ЛР-277 заменили изолятор		адм, фал, п/з/ 613 чел	613	0,03	4	+28, гроза
ЭС ЕАО	35	КРС - Дубовое	T-129	16.07.20 17:52	16.07.20 17:53	0:01	16.07.20 17:53	0:01	ДЗ 2 ст	ну	у	С обесточиванием ПС 35 кв Дубовое, Найфельд, Пронькино, Валдгейм. .		0,8 МВт/ 4341 чел/ 13 фид	4341	0,8	47	+27, гроза
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	7	16.07.20 17:53	16.07.20 18:16	0:23	16.07.20 18:45	0:52	КУ, земля			Вкл без РТП 6/1, вкл в 18:45. РТП6/1 заменен оп.изол.ФС		нет/ 150 чел	150	0,1	10	+28, гроза
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	B-6 T1	16.07.20 18:20	16.07.20 18:45	0:25	16.07.20 18:52	0:32	ЗДЗ			В-6 Т-1 отключился от ЗДЗ (сработал датчик в яч.ф.5),погашена 1С 6. Осмотр: по ф-5 (вед.)бл. авар. Откл; вкл без вед.ф.5. Планируется проверка дуг. защиты		3,2 МВт/ 1520 чел/ 3 фид	1520	3,2	16	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	31	16.07.20 19:20	16.07.20 20:17	0:57	17.07.20 22:39	27:19	КУ, земля			Вкл в 19:55 без 4ТП, вкл в 20:17 без 2ТП. Выделен повреждённый участок от ТП-16 - оп.9. На ОП 9 отгорел плащечный зажим ф.А. В 2:07 вкл без 1 вед. ТП, вкл в 22:39. Повреждение КЛ-бкв, МП 94 м от ТП216. /17.7.20 разработан котлован, выполнен монтаж кабельной вставки и соединительных муфт, испытан , вкл в работу (22:39)/.	ф.11	птицефаб / 940 чел	940	1	8	+19, пасмурно
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	16.07.20 20:35	16.07.20 20:35	0:00	16.07.20 20:35	0:00	МТО	у		п. Тыгда. 16.07.20 осмотр, замеч. нет.		нет	0	0	0	+28, гроза
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	16.07.20 20:35	16.07.20 20:35	0:00	16.07.20 20:35	0:00	МТО	у		п. Тыгда. 16.07.20 осмотр, замеч. нет.		нет	0	0	0	+28, гроза
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		16.07.20 21:03	16.07.20 21:17	0:14	16.07.20 21:17	0:14	МТО	ну	не произв.	Обесточена ПС Смелое. На ПС Смелое повреждение ОПН 35кВ ф.А (заменен 17.7.20 в 16:15). При обходе ВЛ обнаружено: в месте пересечения ВЛ35 Хвойная-Смелое с ВЛ220 Короли-тяг-Завитая с отп.Хвойная (пролет оп 28-29) падение оп. 220кВ №202 (ж/б). Повреждений ВЛ-35кВ нет, после окончания АВР по ВЛ-220кВ восстановлен нормальный режим 19.7.20 14:30.	от ПС 35 Знаменка	нет/213ч. /3 фид.	213	0,12	7	+28, пасм.
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Таежная		16.07.20 21:03	16.07.20 21:33	0:30	16.07.20 21:33	0:30	МТО	ну	у	Обесточены ПС 35кВ Таежная, Панино, Максимовка, Трудовое. Осмотр без замечаний.		4926ч./24 фид.	4926	2	88	+28, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	16.07.20 22:25	16.07.20 22:25	0:00	16.07.20 22:25	0:00	МТЗ	у		с. Курское,с. Глазовка, с. Орловка, с.Иннокентьевка. При осмотре КТП-1008, обнаружен разрушенный ПК-10 ф.А, следы электродугового замыкания на ПК ф.В и ф.С по причине проникновения крысы в РУ-10. В 00-12 повреждение устранено		нет	0	0	0	+24, ясно
Ам.ЗЭС	110	Февральская - Рудная	№1,2	16.07.20 22:41	16.07.20 22:41	0:00	16.07.20 22:41	0:00	ТНЭП 1ст	у		ОП 121, 123, 146,149,150,151,514,517,519 наличие дефектных изоляторов в гирлянде		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	110	Дим 110/35/10	T2	16.07.20 22:50	16.07.20 23:35	0:45	17.07.20 0:08	1:18	ДЗТ			с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Тамбовка-Дим (ТНЭП 1ст.). При осмотре на ПС 110/35/10 Дим обнаружена работа Од КЗ 110 Т2. Обесточена ПС Дим (Т1 в резерве). В 23:35 введен в работу Т1. Под ШМ 10 Т2 обнаружен кот. В 00:08 Т2 включен на Х.Х.	T1	1481ч./14 фид.	1481	0,6	37	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга	С-50	17.07.20 9:43	17.07.20 9:43	0:00	17.07.20 9:43	0:00	ДЗ 1з	у		ОМП ф.А,С-0, L=43 км (пр.оп.178-205). В пролётах опор 188-189 обнаружена поросль (ДКР) со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	12	17.07.20 10:29	17.07.20 15:05	4:36	17.07.20 15:05	4:36	"земля" от КУ			с.Елабуга. На оп.14 заменен изолятор ф.А.		школа, д/с / 493чел	493	0,09	6	+20, гроза

Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	17.07.20 11:30	17.07.20 15:45	4:15	17.07.20 15:45	4:15	МТЗ	выв	ну	с.Вятское. Обход без замечаний.		нет / 450чел	450	0,34	14	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	17.07.20 11:47	17.07.20 16:09	4:22	17.07.20 16:09	4:22	ав.откл	выв	у	с.Сергеевка.		центр космич связи / 20чел	20	0,27	12	+27, гроза, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	17.07.20 11:47	17.07.20 15:50	4:03	17.07.20 15:50	4:03	ав.откл	выв	у	с.Ровное, Сергеевка.		школа / 1569чел	1569	0,78	23	+27, гроза, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	17.07.20 11:50	17.07.20 17:45	5:55	17.07.20 17:45	5:55	ав.откл	выв	ну	с.Челны, Сарапульское, Красносельское. Включен после осмотра, замечаний нет.		нет / 50чел	50	0,08	6	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	35	Сергеевка 35/10	В-35 1Т, В-10 1Т	17.07.20 12:32	17.07.20 15:50	3:18	17.07.20 15:50	3:18	ав.откл			АВР-10 неусп. В 13:12 включен В-35 1Т на XX, из ячейки В-10 1Т посторонний шум, повреждение ОПН-35 1Т ф.А (дымился). Произведена ревизия ячейки В-10 1Т, чистка проходных изоляторов В-10 1Т, заменен ОПН-35 1Т ф.А. В 15:40 включены 1Т, 1С-10кВ на XX. В 15:50 включены все потребители 1С-10кВ.		2393 чел / 5фид	2393	1,1	20	+27, гроза, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Сергеевка 35/10	В-35 2Т, В-10 2Т	17.07.20 12:32	17.07.20 15:55	3:23	18.07.20 18:51	30:19	от КУ			Течь масла из радиатора 2Т. Выведен в ремонт. 18.7.20 после устранения повреждения и испытания Т2 включен на XX.	1Т	2661чел / 5 фид / объектов covid нет	2661	1,8	13	+27, гроза, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Горький - Сергеевка с отп. Водозабор	Т-23	17.07.20 13:01	17.07.20 13:01	0:00	17.07.20 13:01	0:00	ДЗ 2з	у				нет	0	0	0	+27, гроза, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Горький - ДВЗОСП	Т-21	17.07.20 13:01	17.07.20 13:01	0:00	17.07.20 13:01	0:00	ДЗ 1з	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+24, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Горький - Сергеевка с отп. Водозабор	Т-23	17.07.20 14:30	17.07.20 14:30	0:00	17.07.20 23:15	8:45	"земля" от КУ			Потребителю предварительно обеспечен резерв. Оп.58 обрыв провода ф.А, произведены АВР, в 23:15 ВЛ вкл в работу.	ВЛ-35 Ракитное-Водозабор, ВЛ-35 Дубки-Сергеевка	нет	0	0	0	+24, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	17.07.20 14:42	17.07.20 14:45	0:03	17.07.20 14:45	0:03	МТЗ	выв	у	с.Чистополье. В полете оп 8-9 обнаружено упавшее дерево, убрано		нет / 262чел	262	0,3	7	+23, пасм
ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	477	17.07.20 15:09	17.07.20 15:50	0:41	17.07.20 18:14	3:05	ав.откл	ну	ну	г.Биробиджан. Включен без 4-х ТП (частный сектор быт). В пр.оп.477-03/2-3 снята ветка с проводов.		нет / 1500 чел	1500	0,4	12	+24, гроза, дождь
ЭС ЕАО	35	МК - Валдгейм	Т-133	17.07.20 15:39	17.07.20 15:39	0:00	17.07.20 15:39	0:00	МТЗ 1ст	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	52	17.07.20 15:39	17.07.20 15:39	0:00	17.07.20 15:39	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	57	17.07.20 15:39	17.07.20 15:49	0:10	17.07.20 15:49	0:10	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.		нет / 1800чел	1800	0,9	6	+24, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	35	Дружба - Сергеевка	Т-50	17.07.20 15:51	17.07.20 15:51	0:00	18.07.20 13:56	22:05	"земля" от КУ			Потребителю обеспечен резерв. Оп.29 разрушение гирлянды изоляторов фВ, падение провода на траверсу фС (болото). Устранено.	ВЛ-35 Дубки-Сергеевка	нет	0	0	0	+20, ветер
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	102	17.07.20 16:02	17.07.20 16:02	0:00	17.07.20 16:02	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Обор 110/10	В-10 1Т	17.07.20 16:55	17.07.20 17:05	0:10	17.07.20 17:05	0:10	ЗЗ	выв	у	Обесточилась 1С-10кВ. Включена с отключенным вед. ф.1б. неселект		913чел / объектов covid нет / 3 фид	913	0,25	6	+24, пасм.

ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	17.07.20 17:07	17.07.20 18:03	0:56	17.07.20 18:03	0:56	МТО	ну	ну	с.Н.Спаск, В.Спаск, Забелово. Повреждение концевой кабельной муфты резервной КЛ-10кВ, отключена.		нет / 150чел	150	0,34	5	+23, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	17.07.20 18:13	17.07.20 20:04	1:51	17.07.20 20:46	2:33	"земля" от КУ			Потребителю обеспечен резерв. Оп.39 снята века.	ПС Садовая ф5	в/н башня, школа, д/с / 635чел	635	0,25	10	+24, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	17.07.20 18:14	17.07.20 19:05	0:51	17.07.20 21:54	3:40	МТЗ			Вкл с выделенны уч.без нагрузки, вкл в 21:54. Пр.оп.209-210 убрана ветка.		В/н башня, школа / 300чел	300	0,23	14	+24, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	114	17.07.20 18:16	17.07.20 19:36	1:20	17.07.20 19:36	1:20	МТЗ	ну	ну	с.Волочаевка-2, Соцгородок, Даниловка. Повреждение на вед. отпайке.		водзабор, КНС / 1000чел	1000	0,17	8	+23, гроза
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	17.07.20 18:21	17.07.20 18:21	0:00	17.07.20 18:21	0:00	МТЗ	у		Осмотр произведен 24.07.20. Замечаний нет. Гроза.		нет	0	0	0	+29, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Силикатная		17.07.20 18:29	17.07.20 18:29	0:00	17.07.20 18:29	0:00	ДЗ 1з	у		Произведен осмотр, на оп.10/13 повреждение изоляторов в гирлянде. Замена до 1.08.20		нет	0	0	0	+29, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	17.07.20 18:37	17.07.20 18:37	0:00	17.07.20 18:37	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+29, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	ОПП Волочаевка-2	В/ч	17.07.20 18:38	17.07.20 20:37	1:59	20.07.20 17:23	70:45	МТЗ	нет	ну	Выведен участок КВЛ-10 оп.В4-00/22-28, без потребителей. Осмотр участка ВЛ без замечаний. повреждение КЛ-10 (в переходе под ж/д). Устранено 20.07.20.		нет / 700чел	700	0,08	2	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	17.07.20 19:52	17.07.20 21:48	1:56	17.07.20 21:48	1:56	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ быта нет	0	0,3	8	+26, дождь
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	13	17.07.20 19:55	17.07.20 19:55	0:00	17.07.20 19:55	0:00	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+28, дождь, гроза
Ам.ЗЭС	10	Загорное 35/10	1	17.07.20 19:58	17.07.20 20:26	0:28	17.07.20 20:26	0:28	МТЗ	ну	у	РПВ усп после прохождения грозы. ТП6/75 повреждение по 0,4 кв (схлест проводов пр.оп 4-5)		больн, атс/ 120 чел	120	0,05	6	+28, дождь, гроза
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		17.07.20 20:09	17.07.20 20:09	0:00	17.07.20 20:09	0:00	ТНЗНП 2ст.	у		Проведен осмотр 24.07.20 обнаружены разрушенные изоляторы: оп.№85 на левой фазе 1 изолятор (3-ий сверху), оп.№ 91 на верхней фазе 2 изолятора. Гроза		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	17.07.20 20:33	17.07.20 20:46	0:13	17.07.20 20:46	0:13	МТЗ	ну	у	Оп.114/3, 142, 159, 169 заменены поврежденные изоляторы.		нет/ 470 чел	470	0,3	13	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	17.07.20 20:33	17.07.20 20:46	0:13	17.07.20 20:46	0:13	МТЗ	ну	у	Осмотр на 14.8.20		д/с, скваж, фап/ 670 чел	670	0,2	9	+25, гроза
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		17.07.20 21:02	17.07.20 21:09	0:07	17.07.20 21:09	0:07	НЗНП 2ст	ну	у	ИМФ 12,8км фВ. С обесточиванием ПС 110 Возжаевка, Ромны, ПС 35 Тупкиовая, Индустрия, Поздеевка, Знаменка, Хохлатское, Смелое		4,7 МВт/ 11681 чел/235Т П	11681	4,7	235	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	17.07.20 21:07	17.07.20 22:38	1:31	17.07.20 22:38	1:31	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.		кнс, скваж/80 0 чел	800	0,4	15	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Лесная 35/10/6	5	17.07.20 21:30	17.07.20 21:34	0:04	17.07.20 21:34	0:04	МТЗ	ну	у	Пр.оп.88-89 привс провоа, следы перекрытия.		скваж/40 0 чел	400	0,02	6	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Лесная 35/10/6	4	17.07.20 21:30	18.07.20 0:19	2:49	18.07.20 0:19	2:49	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.105-106 убрано упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений.		д/с, школа, скваж, фап, атс/ 680 чел	680	0,1	7	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Желтоярово 35/10	1	17.07.20 21:54	17.07.20 22:40	0:46	17.07.20 22:40	0:46	МТЗ	ну	не произв.	Пр.оп.1-2 снята ветка.		школа, фап/ 730 чел	730	0,25	15	+25, гроза

Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		17.07.20 22:23	17.07.20 22:35	0:12	17.07.20 22:35	0:12	НЭНП 2ст	ну	у	ИМФ 12,4км фВ. С обесточиванием ПС 110 Возжаека, Ромны, ПС 35 Тупиковая, Индустрия, Поздеевка, Знаменка, Хохлатское, Смелое.		4,7 МВт/11681 чел/235Т П	11681	4,7	235	+25, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	17.07.20 22:29	17.07.20 23:27	0:58	18.07.20 11:45	13:16	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. /2:03 при производстве обхода столкнулись с медведем, человек находится на дереве, медведь под ним. В 2:33 человек снят с дерева, находится в безопасности, бригада с обхода снята/. На оп.133 срыв изолятора Ф-"А", схлест с Ф-"В", разрушение колпачка. Устранено.		насосн, школа, жд/927 чел	927	0,8	27	+25, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	17.07.20 22:59	17.07.20 22:59	0:00	17.07.20 22:59	0:00	МТЗ	у		Обход выполнен 27.07.2020 обнаружено, шлейфа 10кВ от РТП-10кВ №4 в сторону КТП №4 имеют провисы, негабарит между фазами. При прохождении грозового фронта с порывистым ветром возможен схлест. Устранение планируется до 30.08.2020 по согласованию с потребителем.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		18.07.20 0:10	18.07.20 0:16	0:06	18.07.20 0:16	0:06	НЭНП 2ст	ну	у	ИМФ 12км фВ. С обесточиванием ПС 110 Возжаека, Ромны, ПС 35 Тупиковая, Индустрия, Поздеевка, Знаменка, Хохлатское, Смелое.		4,7 МВт/11681 чел/235Т П	11681	4,7	235	+25, гроза
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		18.07.20 0:33	18.07.20 0:41	0:08	18.07.20 0:41	0:08	НЭНП 2ст	ну	у	ИМФ 12,1 км фВ. С обесточиванием ПС 110 Возжаека, Ромны, ПС 35 Тупиковая, Индустрия, Поздеевка, Знаменка, Хохлатское, Смелое. Частичный осмотр без замечаний. 19.7.20 верховой осмотр (по показанию ИМФ), оп.57 заменена гирлянда изоляторов ф.В (полимер на стекло), оп.57,59 установлены виброгасители. 20.07.20 осмотр оп. 7,10,11, 22,23,24 - замечаний нет. 22.07.20 произведен осмотр: ОП 59,25,30,33 убраны гнезда		4,7 МВт/11681 чел/235Т П	11681	4,7	235	+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	18.07.20 0:55	18.07.20 2:16	1:21	18.07.20 2:30	1:35	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ быта нет	0	0,35	8	+22, гроза
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		18.07.20 1:08	18.07.20 1:08	0:00	18.07.20 1:08	0:00	ТНЭНП 3ст	у		ИМФ 15,2км фС. Произведен осмотр: на оп.90 следы жизнедеятельности птиц (аист)		нет	0	0	0	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	18.07.20 5:00	18.07.20 5:14	0:14	18.07.20 5:14	0:14	МТЗ	нет	у	с. Сергеевка. Планируется осмотр.		нет/20 чел	20	0,27	14	+20, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	18.07.20 6:35	18.07.20 7:13	0:38	18.07.20 7:13	0:38	МТЗ	ну	у	Малышево, Сикачи-Алян. Планируется осмотр.		школа, д/с/ 1460 чел	1460	0,4	12	+23, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	8	18.07.20 7:13	18.07.20 7:20	0:07	18.07.20 7:20	0:07	МТЗ	ну	у	п.Анастасьевка. Планируется осмотр.		нет/ 385 чел	385	0,16	5	+23, облачно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	по ф.4 РКЛ оп.147	18.07.20 11:12	18.07.20 11:14	0:02	18.07.20 11:14	0:02	ав.откл	нет	у	п.Кипарисово-1, Кипарисово-2, Мирный.		нет / 1017чел	1017	0,9	42	+21, пасм
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	18.07.20 11:55	18.07.20 11:58	0:03	18.07.20 11:58	0:03	МТО	нет	у	с.Некруглое, Зеленый Яр. Осмотр без замечаний.		нет / 52чел	52	0,1	6	+22, ясно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	18.07.20 12:13	18.07.20 13:11	0:58	18.07.20 18:06	5:53	МТЗ	ну	ну	с.Песчаное, Смидович. Потребителям обеспечен резерв. На оп.4-00/70 повреждение каб. муфты резервной КЛ-10 кВ, отключена.	ф.3	больница, водозабор / 900чел	900	0,37	15	+24, обл
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	18.07.20 13:41	18.07.20 14:10	0:29	18.07.20 14:10	0:29	ав.откл	нет	у	с.Сергеевка, Слинкино, Манакينو, Молчановка, Романовский.		школа, скважина / 410чел	410	0,2	15	+22, пасм
ЭС ЕАО	10	ОПП Волочаевка-2	СБО	18.07.20 14:07	18.07.20 14:07	0:00	19.07.20 17:57	27:50	МТЗ	нет	не произв	На ХХ.. Повреждение каб. муфты в ячейке. Устранено.	ф.ВЧ	нет	0	0	0	+24, обл
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	20	18.07.20 15:14	18.07.20 16:03	0:49	18.07.20 18:58	3:44	МТЗ	ну	ну	г.Шимановск. Выделен головной участок без нагрузки. На оп.26 заменено 2 изолятора.	ф.8	школа, д/с / 3100чел	3100	0,57	17	+24, ветер
Ам.ЗЭС	10	Загорное 35/10	1	18.07.20 16:58	18.07.20 19:04	2:06	18.07.20 19:04	2:06	МТЗ	ну	ну	с. Загорная - Селитьба. Включен после осмотра, замечаний нет.		больница / 594чел	594	0,05	6	+25, гроза

Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	2	18.07.20 17:15	18.07.20 17:22	0:07	18.07.20 17:22	0:07	МТЗ	ну	у	с.Талали, Новостепановка. Планируется чистка просеки прол. Оп 57-58.		скважина / 533чел	533	0,03	11	+25, гроза
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	5	18.07.20 18:46	18.07.20 20:20	1:34	18.07.20 20:20	1:34	МТО	ну	ну	Включен после осмотра, без замечаний.		школа, д/с, водозабор / 2000чел	2000	0,47	5	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	18.07.20 19:17	18.07.20 19:45	0:28	19.07.20 3:50	8:33	"земля" от КУ			Включен с землей, поиск МП прибором. Оп.33 устранен обрыв вязки верхнего провода.		нет / 440чел	440	0,2	17	+24, ясно
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	3	18.07.20 20:00	18.07.20 20:06	0:06	18.07.20 20:06	0:06	МТЗ	ну	у	Попадание молнии в РУ-10 кВ ТП№162 «Гравий сортировка». Заменены предохранители на стороне 10 кВ. выполнена чистка изоляции в РУ-10 кВ ТП.		кот/ быта нет	0	0,03	4	+25, гроза
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	36	18.07.20 20:08	18.07.20 20:08	0:00	18.07.20 20:08	0:00	МТО	у		Запланирована выборочная вырубка угрожающих деревьев пр. опор№205-220 и выправка опор пр. опор.№226-228. 6-7.08.20 замечания устранены		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	7	18.07.20 20:08	18.07.20 20:08	0:00	18.07.20 20:08	0:00	МТЗ	у		запланирована выборочная выправка опор на август.		нет	0	0	0	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	10	18.07.20 21:08	18.07.20 21:08	0:00	19.07.20 9:30	12:22	Ав.откл	ну	не произв	Обесточенных потребителей нет. Повреждение каб. муфты (спуск с опоры ВЛ, находящейся на территории ПНС-316). Устранено 19.07.20.	АВР у потребителя	пнс/ быта нет	0	0,4	1	+27, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	13	18.07.20 23:28	19.07.20 0:51	1:23	19.07.20 0:51	1:23	МТЗ	нет	у			нет/ быта нет	0	0,01	2	+21, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Картель 110/10	17	19.07.20 2:17	19.07.20 2:17	0:00	19.07.20 2:17	0:00	МТЗ	у		п.Гайтер. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, облачно
Прим.ЮЭС	35	Голдобин - Рыбный порт		19.07.20 3:46	19.07.20 3:46	0:00	19.07.20 21:20	17:34	КУ, земля			Обесточенных потребителей нет, предварительно обеспечен резерв. /Повреждение КЛ ф.-С: 1961м от ПС Р.Порт/. Смонтирована каб. вставка 3м и 2 соединительные муфты.	ПС Рыбный порт Т2	нет	0	0	0	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	19.07.20 6:08	19.07.20 7:18	1:10	19.07.20 9:55	3:47	Ав.откл	нет	ну	Вкл без 15 ТП. Вкл. в 9:55, повреждение на вед. отпайке.		нет/1273 чел	1273	1	32	+17, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	10	19.07.20 6:40	19.07.20 6:57	0:17	19.07.20 6:57	0:17	МТО	ну	у	Осмотр без замечаний.		кот/ 500 чел	500	0,1	10	+22, облачно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	6	19.07.20 7:50	19.07.20 9:38	1:48	19.07.20 9:38	1:48	МТЗ	выв	у	Уссурийск. В прол. оп. 16-17 требуется подрезка веток.		школа, кот/550 чел	550	0,4	25	+19, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	21	19.07.20 8:58	19.07.20 11:27	2:29	19.07.20 11:27	2:29	КУ "Земля"			г. Завитинск. Через ф-5 ПС Городская запитана ПС Городская (на реконструкции). Повреждены 2 изолятора оп 43 по Ф-5 ПС Городская. Устранено.		объектов covid нет / 4500 чел	4500	0,8	29	+26, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	19.07.20 9:07	19.07.20 10:08	1:01	19.07.20 10:08	1:01	КУ "Земля"			с.Кондратеновка, часть с. Дубовый ключ. "Земля" самоустранилась. В прол. оп. 43-46 требуется подрезка веток.		250 чел	250	0,1	5	+21, пасм
Прим.ЦЭС	6	Барановский полигон 35/6	10	19.07.20 10:42	19.07.20 11:51	1:09			МТЗ	выв	не произв	г.Уссурийск. Потребитель запитан от резерва. Повреждение КЛ между оп.7 - оп.8 под железной дорогой сторонним экскаватором. Смонтирована каб. вставка и 2 муфты, испытание неуспешно. Установлено МП: 56м от РС 238/8 (под насыпью железной дороги). 20.07-13.08.20 согласования нет	Ф-10 ПС Студгород	нет / 450 чел	450	0,1	15	+23, пасм
Ам.СЭС	35	Магдагачи - Толбузино		19.07.20 12:56	19.07.20 18:29	5:33	19.07.20 18:29	5:33	МТО	ну	ну	Обесточена ПС Толбузино. Падение ж/б оп. №286 в болоте. Опора временно закреплена (оттяжки, укос). Потребитель запитан.		ФАП / 308 чел	308	0,1	6	+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	19.07.20 13:53	19.07.20 14:05	0:12	19.07.20 14:05	0:12	МТЗ	ну	у	с.Волково. Под оп. 21/04/3 ветки со следами перекрытия.		связь / 1900чел	1900	0,5	11	+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	19.07.20 16:05	19.07.20 18:00	1:55	19.07.20 18:00	1:55	КУ "Земля"			с. Садовое. Оп. 35 поврежден изолятор.		нет / 700 чел	700	0,3	8	+27, гроза
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	80	19.07.20 16:28	19.07.20 17:21	0:53	19.07.20 17:21	0:53	Земля, от КУ.			г.Биробиджан. Повреждение КЛ. 0,4кВ в ТП-200 от 1Т до ввода 0,4кВ.		больн, водозабор / 1650 чел	1650	0,6	10	+27, облач

Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	19.07.20 16:35	19.07.20 19:51	3:16	20.07.20 3:08	10:33	КУ "Земля"			с. Тополево. Вкл. от резерва без 4-х ТП. На оп.12 отгорел шлейф ф.В, устранено.	Ф-10 Тополево	Больница / 2100 чел	2100	0,4	10	+33, облач
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	19.07.20 16:35	19.07.20 18:30	1:55	20.07.20 2:36	10:01	МТЗ	нет	не произв	с. Тополево. В ТП-1315 при включении ВН яч. 2 (попытка перезапитать от Ф-1) произошло перекрытие проходных изоляторов в яч.3 ТП-1315 и отгорание двух шлейфов в стор. ТП-1703. В 18:30 вкл. до ТП-1315, запитано 11 ТП (50% нагрузки). В 23:15 повреждение на ТП-1315 устранены, включение неуспешно. На оп.27 обрыв шлейфа, устранено. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 2600 чел	2600	0,8	29	+33, облач
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяга 110/27,5/10	3	19.07.20 20:23	19.07.20 23:22	2:59	19.07.20 23:22	2:59	МТО	нет	не произв	с.Анисимовка. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 250 чел	250	0,2	8	+22, пасм
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	19.07.20 20:32	19.07.20 20:32	0:00	19.07.20 20:32	0:00	МТО	у		Произведен осмтр. Наклон оп.17-21, 24-34, 41-46, 77-78, 87-89, 91-96, 137-141, 142, 187,188, 220, 227, 228, 236-239. Срок устранения 31.8.20		нет	0	0	0	+23, гроза
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		19.07.20 22:37	19.07.20 22:37	0:00	19.07.20 22:37	0:00	ТНЗНП 1ст	у		ИМФ: В=0, 36,1 км.		нет	0	0	0	+25, пасм
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		20.07.20 0:54	20.07.20 0:54	0:00	20.07.20 0:54	0:00	ТНЗНП 1ст	у		ИМФ: В=0, L=37,1 км. Осмотр: повреждён 1 изолятор ф.-В в гирлянде оп. 198, гнездо оп. 204 (под опорой ветки со следами перекрытия).		нет	0	0	0	+25, пасм
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	4	20.07.20 8:54	20.07.20 10:09	1:15	20.07.20 11:50	2:56	КУ "Земля"			с.Марково; с.Игнатьево. Вкл. от резерва без 1 ТП. Разруш. изол. оп 151, обрыв провода в пр. оп.№151-152. Устранено и вкл.	ф-11 Игнатьев о	нет / 450 чел	450	0,13	6	+22, пасм
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	20.07.20 9:50	20.07.20 10:04	0:14	20.07.20 10:04	0:14	ав.откл	нет	у	г.Большой Камень. Планируется осмтр.		нет / 1300 чел	1300	0,8	18	+18, пасм, ветер
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	118	20.07.20 10:02	20.07.20 11:36	1:34	20.07.20 15:59	5:57	КУ "Земля"			Доброе, Нагибово, Садовое. Потребитель запитан от резерва. Оп.118-00/228 поврежден изолятор, провод ф.-С лежит на траверсе. Устранено.	ф-117	д. сад / 500 чел	500	0,1	6	+20, дождь
Хаб.СЭС	110	Иннокентьевка - Троицкая с отп. Лидога	С-110	20.07.20 10:35	20.07.20 10:45	0:10	20.07.20 10:45	0:10	ДЗ 1ст, ТЗНП 4ст	ну	у	ИМФ ф.-В=0 35,8км. Обесточивались ПС-110 Лидога, Троицкая.		ЕГЭ школа №1 с.Троицк ое (есть ДГ) / 6087 чел	6087	2,7	68	+31, облач
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	20.07.20 11:02	20.07.20 11:02	0:00	20.07.20 11:02	0:00	МТЗ	у		Осмотр 21.07.20. замечаний нет.		нет	0	0	0	+23, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	20.07.20 11:18	20.07.20 12:31	1:13	20.07.20 12:31	1:13	ав.откл	нет	у	г.Большой Камень.		нет / 1900 чел	1900	0,5	12	+18, ветер
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	20.07.20 11:54	20.07.20 13:12	1:18	20.07.20 18:54	7:00	МТЗ	выв	ну	п. Славянка. Вкл. без 5-ти ТП. Оп.153-154 упавшее дерево, оп. 154 повреждение траверсы (срыв трех проводов), оп.155 срыв одного провода в сторону оп.156. Устранено.		нет / 84 чел	84	0,1	14	+20, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	20.07.20 12:10	20.07.20 12:12	0:02	20.07.20 12:12	0:02	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск Западный промузел. Повреждение на вед. уч.		насосная БТЗЦ	0	0,3	12	+23, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	70	20.07.20 12:14	20.07.20 12:14	0:00	20.07.20 12:14	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП-65.		нет	0	0	0	+26, пасм
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха 35/10	2	20.07.20 12:19	20.07.20 12:24	0:05	20.07.20 12:24	0:05	МТО. МТЗ	ну	у	с.Правая Райчиха, с.Успеновка. Обход без замечаний		в/н башня. Админист р. / 517 чел	517	0,1	9	+25, дождь
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	20.07.20 12:25	20.07.20 12:58	0:33	20.07.20 12:58	0:33	ав.откл	нет	у	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский.		скваж. / 410 чел	410	0,2	15	+20, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	66	20.07.20 12:27	20.07.20 13:44	1:17	20.07.20 13:44	1:17	КУ "Земля"			с.Ленинское. "Земля" самоустранилась. Следы перекрытия ЛР на оп. 66-00/3 ф.-А.		нет / 438 чел	438	0,08	10	+26, пасм
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Занадворовка		20.07.20 12:31	20.07.20 13:00	0:29	20.07.20 13:00	0:29	МТО	ну	у	Обесточивалась ПС Занадворовка.		1079 чел	1079	0,4	29	+20, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	6	20.07.20 13:06	20.07.20 13:09	0:03	20.07.20 13:09	0:03	МТЗ	ну	у	Заменён изолятор оп. 14.		нет	0	0,1	3	+23, дождь

Хаб.СЭС	110	Иннокентьевка - Троицкая с отп. Лидога	С-110	20.07.20 13:21	20.07.20 13:36	0:15	20.07.20 13:36	0:15	ДЗ 1ст, ТЗНП 4ст	ну	у	ИМФ ф.-В 39,9км. (зона обхода опоры 181-244). Обесточивались ПС-110 Лидога, Троицкая (в школе №1 с.Троицкое запускаясь ДГ). До места осмотра не доехали по причине поломки автомобиля, возле с. Иннокентьевка. Осмотр на 21.07.20. В 6:42 бригада выехала с Комсомольска. пойдут от опоры №170 в стор. увеличения, ориентировочное время пути до точки начала осмотра 01:30, состав 3 чел., 1 ед. тех. Волков. 21.07.20 произведен обход. В пролете оп. 149-150 подгоревшие верхушки поросли.		ЕГЭ школа №1 с.Троицкое (есть ДГ) / 6087 чел	6087	2,7	68	+31, облач
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	10	20.07.20 14:06	20.07.20 15:10	1:04	21.07.20 13:10	23:04	МТЗ	нет	ну	с. Тополево. Вкл. без ТП-1705 произв. база, повреждение КЛ между оп. 50 и ТП-1322. КЛ отключена, в 19:29 потребитель запитан. Повреждение устранено	ф-16	нет / 2295 чел	2295	0,45	7	+31, облач
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	16	20.07.20 14:06	20.07.20 14:25	0:19	20.07.20 14:25	0:19	МТЗ	нет	у	с. Тополево. Планируется осмотр.		нет / 200 чел	200	0,2	6	+31, облач
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	по Ф-11. откл. РКЛ оп.140	20.07.20 14:45	20.07.20 18:35	3:50	21.07.20 0:47	10:02	МТЗ	ну	ну	с.Новая сила. Вкл. без КТП-7069. В пр.оп.249-250 убрана ветка с проводов ф.В,С.		нет / 244 чел	244	0,2	6	+21, пасм
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	20.07.20 15:24	20.07.20 17:31	2:07	20.07.20 17:31	2:07	ав.откл	нет	у	г.Большой Камень. Планируется осмотр.		нет / 1900 чел	1900	0,5	12	+18, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	20.07.20 15:49	20.07.20 16:37	0:48	21.07.20 15:15	23:26	КУ "Земля"			часть г Фокино (объектов с covid нет). Запитан от резерва. Выделен головной участок от ПС Промысловка до РП -203. 21.07.20 14:25 допущена бригада для ОМП и в/в испытаний, в 14:36 участок КВЛ ПС Промысловка - РП-203 испытания выдержал, введен в работу. "Земля" самоустранилась	ф-11 ПС Промысловка	госпиталь / 300 чел	300	0,6	7	+20, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	20.07.20 16:20	20.07.20 17:22	1:02	21.07.20 15:50	23:30	МТЗ	нет	ну	Рем. схема: питается ф-8 Приморская (340 чел/16ТП). п. Безверхово. В 17:22 ф-8 Приморская вкл. по норм. сх, остается откл. 16 ТП. В 3:03 запитано от резерва 12 ТП. В 4:30 запитаны все потребители, выделен участок от оп.14 до оп.94, без нагрузки. В 15:50 включен полностью по нормальной схеме. В пр. оп 69-70 сняли ветку с проводов.	ф-8 ПС Приморская	насосная / 600 чел	600	0,2	32	+20, дождь, ветер
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	12	20.07.20 16:34	20.07.20 17:19	0:45	20.07.20 21:32	4:58	МТЗ	нет	ну	г.Биробиджан (объектов с covid нет). Вкл. без ТП-167. Повреждение КЛ-6кВ (резервная) от оп.18-06/25 до КТП-167, отключена.		больница / 762чел	762	0,3	18	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	20.07.20 17:27	20.07.20 17:53	0:26	20.07.20 17:53	0:26	КУ "Земля"	нет		п.Мысовой. Повреждение на вед. ТП.		нет / 600 чел	600	0,4	10	+20, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	6	20.07.20 18:22	20.07.20 18:39	0:17	20.07.20 18:39	0:17	ав.откл	нет	у	часть с. Корсаковка.		нет / 180 чел	180	0,04	3	+18, пасм
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	30	20.07.20 19:12	20.07.20 19:12	0:00	21.07.20 14:01	18:49	МТЗ	ну	не произв	г.Большой камень. Стороннее воздействие: оп.24 срыв изолятора Ф"С", в пр.оп. 24-25 Ф"С" распушение алюминиевой части провода до стального сердечника. Сообщено в полицию. Необходима автовышка. Устранено	ф-12 (АВР по 0,4кВ у потребителя)	0	0	0	0	+25, дождь
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	20.07.20 19:55	20.07.20 20:40	0:45	21.07.20 4:04	8:09	ав.откл	нет	ну	с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Мананино, с.Молчановка, п.Романовский. Вкл. без 4-х ТП. На оп. 69/82 (дерев. на ж/б приставке) верхний крюк выпал из тела опоры, с касанием нижнего провода. Устранено.		скважина / 410 чел	410	0,2	15	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	по ф-1 откл. РКЛ оп.230	20.07.20 20:17	20.07.20 20:55	0:38	20.07.20 20:55	0:38	ав.откл	нет	у	с.Монакино.		нет / 200 чел	200	0,1	4	+21, дождь
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	20.07.20 20:30	20.07.20 20:39	0:09	20.07.20 20:39	0:09	ав.откл	нет	у	с.Береговое, п.Рыбачий. Планируется осмотр.		631 чел	631	0,3	5	+18, пасм

Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	20.07.20 21:03	21.07.20 9:04	12:01	21.07.20 9:04	12:01	ав.откл	ну	ну	с.Ласточка, Емельяновка. Включен до ЛР-1 оп.123, запитано 3 ТП. В 7:09 включен до РЛ-2 оп.134 с отключенным РТП-2064. В 9:04 включен полностью, повреждение "Самоустранилось"		п/з / 309чел	309	0,1	10	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	20.07.20 21:29	20.07.20 23:47	2:18	21.07.20 10:47	13:18	МТЗ	ну	ну	с.Нагорное. В 23:47 запитано от резерва кроме 4-х ТП. На оп.15 отгорели шлейфа от РТП на вед. ТП. В 1:50 на оп.15 демонтированы шлейфа от РТП аб. ТП Гаражи, включение неуспешное. В 6:48 включен гол участок до ЛР-16 оп.54 без 4-х ТП. В 10:33 включено без 2х ТП. Повреждение на вед ТП	ф.б	школа, д/с / 870чел	870	0,5	14	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	В-10 Т2	20.07.20 21:31	20.07.20 21:50	0:19	20.07.20 22:00	0:29	ав.откл	нет	у	Обсточились 1,2С-10кВ. По ф.2,3,5 блиннера МТЗ, АПВ усп. В 21:50 включено без ф.2,3,5. В 22:00 включено полностью. Планируется проверка РЗА 23-24.07.20 Неселект.		6161чел / 9 фид / объектов covid нет	6161	1,5	65	+20, дождь
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		20.07.20 21:31	20.07.20 21:31	0:00	20.07.20 21:31	0:00	ДЭ 1з, ДФЗ	у		Оп. 30 гнездо аиста, под опорой ветки со следами пожаров.		нет	0	0	0	+20, пасм
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	20.07.20 21:36	20.07.20 22:42	1:06	21.07.20 11:24	13:48	МТЗ	ну	ну	с.Яковлевка. Включен без ТП 6006, протекание кровли, перекрытие изоляции в РУ-10 кВ на шинном мосту. Устранено		д/дом, д/с, школа / 480чел	480	0,3	8	+18, дождь
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	В-10 Т2	20.07.20 22:02	20.07.20 22:03	0:01	20.07.20 22:03	0:01	МТЗ	нет	у	неселект. При РПВ ф.1 отключился В-10 Т2. 21.07.20 проверка РЗА, замечаний нет.		2325чел / 4 фид / объектов covid нет	2325	1,1	45	+18, дождь
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		20.07.20 22:21	20.07.20 22:21	0:00	20.07.20 22:21	0:00	Ярославка: НЗЗ 1ст Манзовка : НЗЗ 2ст	у		ИМФ ф.В-0 6,6 км от ПС Ярославка. 21.07.20 проведен осмотр ВЛ оп.29-39. На оп.32 гнездо аиста с птенцами, следов перекрытия нет.		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	20.07.20 22:22	20.07.20 22:22	0:00	20.07.20 22:22	0:00	ав.откл	у		ЛР-57 опора 36, отгорание шлейфа. Устранено		нет	0	0	0	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	20.07.20 23:26	21.07.20 0:41	1:15	21.07.20 0:41	1:15	МТЗ	ну	у	с.Чистополье. 22.07.20 произведен обход, в пролете оп 8-9 убрано упавшее дерево, провод не поврежден		нет / 295 чел	295	0,12	14	+22, ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	20.07.20 23:26	21.07.20 0:41	1:15	21.07.20 0:41	1:15	МТЗ	ну	у	с.Галкино, Константиновка, Смирновка, Свечиное.		школа / 798чел	798	0,54	29	+22, ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	4	21.07.20 0:03	21.07.20 1:35	1:32	21.07.20 1:57	1:54	МТЗ	ну	ну	с.Переяславка. Включен до Р-3, без 3-х ТП. Повреждение на вед. отпайке.		насосная, детдом / 500чел	500	0,76	16	+22, ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	21.07.20 1:50	21.07.20 2:56	1:06	21.07.20 2:56	1:06	МТЗ	ну	у	с.Галкино, Константиновка, Смирновка, Свечиное.		школа / 798чел	798	0,54	29	+22, ветер, дождь
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		21.07.20 2:41	21.07.20 2:41	0:00	21.07.20 2:41	0:00	Ярославка: НЗЗ 1ст Манзовка : НЗЗ 2ст	у		ИМФ ф.В-0 6,6 км от ПС Ярославка. 21.07.20 проведен осмотр ВЛ оп.29-39. На оп.32 гнездо аиста с птенцами, следов перекрытия нет.		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	21.07.20 2:45	21.07.20 5:34	2:49	21.07.20 12:56	10:11	"земля" от КУ			с.Саратовка. Включен без ТП-3022, на РТП 3022 разрушение опорного изолятора ф.А в сторону ТП, спуск ф.А от РТП до ТП лежит на земле. Устранено		школа / 265чел	265	0,1	6	+19, дождь
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	21.07.20 3:03	21.07.20 4:02	0:59	21.07.20 4:02	0:59	МТЗ	ну	у	п.Восточный, с.Черная речка.		очистные / 3149чел	3149	0,9	18	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	5	21.07.20 7:02	21.07.20 7:04	0:02	21.07.20 7:04	0:02	МТО	ну	у	с.Веденка.		нет / 306чел	306	0,03	2	+21, пасм
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	4	21.07.20 7:12	21.07.20 7:14	0:02	21.07.20 7:14	0:02	МТО	ну	у	с.Веденка.		насосная / 350чел	350	0,06	3	+21, пасм
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	21.07.20 8:10	21.07.20 16:26	8:16	21.07.20 16:26	8:16	ав.откл	нет	ну	с.Калиновка. В пр.оп 35-36 убрана ветка.		нет / бчел	6	0,01	2	+20, ясно

Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	10	21.07.20 8:35	21.07.20 13:59	5:24	21.07.20 15:15	6:40	ав.откл	ну	ну	в 13:59 включен до Р4 (запитан основной потребитель). В пролете опор 137/11-137/12 убрана ветка		нет/115ч.	115	0,2	4	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	21.07.20 8:37	21.07.20 9:10	0:33	21.07.20 9:10	0:33	ав.откл	ну	у	с.Галкино, Константиновка, Смирновка, Свечино. ОП 214/2 сорван изолятор. Устранено		школа / 798чел	798	0,54	29	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	21.07.20 9:16	21.07.20 15:18	6:02	21.07.20 15:18	6:02	МТЗ	ну	у	п.им.Тельмана. На ПС Левобережная (МЭС) РПВ успешно после замены включающей катушки В10кВ ф.160.Произведен обход. : ОП 160-00/49 ячейка учета заменяли штырьевой изолятор на приемной траверсе		нет/1000 ч.	1000	0,3	13	+24, обл.
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	В-10 Т2	21.07.20 9:52	21.07.20 10:58	1:06	21.07.20 10:58	1:06	МТЗ			неселект. часть п. Славянка. При осмотре обнаружено повреждение концевой каб. муфты в ячейке вед. ф.19 (В- 10кВ не отключался, блинкеров нет). В 10:55 В10 Т2 включен, запитана 2С 10кВ, без вед ф.19.		КГБУЗ «Хасанск ая центрально районная больница » (есть резерв)/3 8ч, 5 Фид..	38	1,78	20	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	15	21.07.20 10:09	21.07.20 10:09	0:00	29.07.20 20:51	202:42	МТО	выв		г.Артем. Выделен участок КЛ№1 от ПС Муравейка до РП- 2, определено МП- 1050м. от РП-2 (кабельная линия на гарантии, устранение повреждения подрядчиком 22.07.20). Введена в работу КЛ№2. 23.07.20 в 5:35 подрядчиком установлена муфта. 20:57 работы закончены, обнаружено 2 МП- 4400 м от ПС Муравейка /24.7.20 14:41 смонтирована каб. вставка. 25.07.20 испытания ну. 26.7.20 12:55 допущена бригада для ОМП. В 15:58 работы приостановлены, лаборатория вышла из строа, место повреждения не определено. 27.07.20 определено 3-е место повреждения - 300 м от ПС Муравейка. 28.7.20 смонтирована каб.вставка и 2 муфты. КЛ в/в испытания не выдержал. 29.07.20 определено 4-е место повреждения на расстоянии 1052 м от РП-2. В 17:10 КЛ смонтирована каб.вставка, введена в работу.	ф.6 ПС Муравей ка (АВР у потребит еля)	нет	0	0	1	+22, ясно
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	21.07.20 10:10	21.07.20 10:27	0:17	21.07.20 10:27	0:17	МТЗ	ну	у	повреждение КЛ на ведом отпайке		нет/520ч.	520	0,287	5	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	21.07.20 10:39	21.07.20 11:57	1:18	22.07.20 16:19	29:40	Ав.откл	нет	не произв	часть г.Фокино. В 11:45 включен до ТП 82015 (запитано 4 ТП), в 11:57 включен без КТП 82063. В 12:26 выделен участок КЛ 10 кВ ТП82015-КТП82063, весь потребитель запитан. На повреждённом участке КЛ10кВ ТП82015- КТП82063, обнаружен повреждённый кабель техникой сторонней организации. Место повреждения ~400 метров от КТП-82063. 22.07.20 10:38 допущена бригада на КЛ10кВ ТП82015-КТП82063 для испытания. В 11:36 допущена бригада на установку вставки. Повреждение устранено , включен в 16-19	ф.11 Промысл овка	нет/2200 ч.	2200	0,06	9	+20, пасм.
Прим.СЭС	10	Пластун 110/6	5	21.07.20 10:56	21.07.20 12:04	1:08	21.07.20 14:03	3:07	МТО	ну	ну	п.Пластун. В 12:04 включен до ОП46 , запитано 11 ТП. В 12:44 включен до оп.64 (эпитано 13ТП). В 14:03 включён без аб ТП-1037. Повреждение в вед ТП	больница (резерв)/ 2500ч.	2500	0,8	15	+20, дождь	

ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	21.07.20 11:10	21.07.20 12:55	1:45	21.07.20 21:42	10:32	ПС Лебединый: ТНЗНП 1ст., ИМФ ф.С, 55,4 км.; ЧТЭЦ: ТНЗНП 2ст. М.Нимныр: В-110-Хатыми ТНЗНП-2ст	выв	ну	Обесточены ПС110кВ М.Нимныр, Б.Нимныр, Юхта. По ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-М.Нимныр, ЧТЭЦ-Хатыми чистка просеки, АПВ выведено. В 11:37 на ПС 110 кВ Б.Нимныр отключен ЛР 110 Юхта, на ПС М.Нимныр включен В 110кВ "Хатыми", остается обесточена ПС 110 Юхта (1,7 МВт, быта нет). В 11-45 на ЧТЭЦ повторное РПВ неуспешное, В110 на включение не идет, залипание плунжера привода выключателя. В 11:52 РПВ на ЧТЭЦ успешное. В 12:55 ПС Юхта запитана от ПС Лебединый, на ПС 110 кВ Юхта отключен ЛР 110 Б.Нимныр. Выделен участок ВЛ-110 Б.Нимныр-Юхта. По ВЛ произведен обход: оп. 67 (П образная дерев.) излом траверсы. Устранено.		Алданский р-н/150ч., 4 фид.	150	1,8	5	+20, обл.
Прим.ЗЭС	110	ЛУТЭК - Разрез - Надаровская - Ласточка тяга		21.07.20 13:16	21.07.20 14:53	1:37	22.07.20 12:35	23:19	МТЗ	ну	не произв.	Обесточены: ПС Ласточка/тяги, ПС Разрез 1С 110/10. Нагрузка по ПС Разрез (0,5 МВт, 750ч.). По ПС Ласточка тяга энергодисп. Не сообщает. Сбоев в движении подвижного состава нет. В 13:15. Произведён осмотр: ЛУТЭК. ПС Разрез, ПС Надаровская, ПС Ласточка/т, ПС Игнатьевка без замечаний. В 13:26 на ПС 110 Разрез нагрузка переведена на Т-2, Т-3. В 14:53 нагрузка ПС Ласточка/т переведена на ВЛ-110 ЛУТЭК -Разрез-Надаровская-Игнатьевка. Под двухцепным участком в пролете оп. 8-9 ВЛ-110 ЛУТЭК -Разрез-Надаровская-Игнатьевка и ВЛ110 ЛУТЭК-Разрез-Надаровская-Ласточка возгорание гаражного бокса. Провод прямому действию огня не подвержен, на проводе следы копоти, провиса нет. 16:01 ВЛ110 ЛУТЭК-Разрез-Надаровская-Ласточка/т. неуспешное. При обходе обнаружено: оп.3 перегорание шлейфа Ф-А. В 00:45 работы по ремонту шлейфа на оп.3 окончены ВЛ готова к включению в работу. На Прим ГРЭС В-110 на повреждении, заявка на ремонт до 14:00 22.07.20 (отбор проб и испытание масла, проверка выключателя). В 12:35 ВЛ введена в работу Включение от ПС Ласт/т не возможно из-за отсутствия линейных защит на В2-110.	ВЛ110 ЛУТЭК - Разрез-Надаровская-Игнатьевка.	750 чел./объектов covid нет	750	0,5	25	+22, пасм.
Прим.ЗЭС	110	ЛутЭК - Разрез - Надаровская - Игнатьевка		21.07.20 13:16	21.07.20 13:16	0:00	21.07.20 13:16	0:00	МТЗ, 33 1ст.	у		В результате падения опоры 0,4 кВ, служащей для подвески абонентского КВЛ 0,4 закрепленного на катанке (6мм) и проходящего под проводами ВЛ 110 кВ в пр.оп.8-9, возник подхлест		нет	0	0	0	+22, пасм.
ЭС ЕАО	10	Будуан 35/10	105	21.07.20 14:32	21.07.20 14:32	0:00	21.07.20 19:53	5:21	МТЗ	ну	не произв	УФСИН. под оп.105-00/12 обнаружена ворона со следами воздействия эл. дуги, на ЛР-10 кВ повреждена изол.ф.А. Устранено	АВР у потребителя	УФСИН/0	0	0,02	2	+24, обл.
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	21.07.20 15:33	21.07.20 17:31	1:58	22.07.20 2:28	10:55	Ав. Откл.	нет	ну	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский. 17:31 включен, до оп.69, запитано 11ТП. В пролете оп. 69/29-69/30 упавшее дерево (провод не поврежден). На деревянной оп. 69/84 срыв изолятора ф.А. Устранено.		нет / 410ч.	410	0,2	15	+22, ясно
Ам.СЭС	10	Сиваки 220/110/6	14	21.07.20 15:41	21.07.20 18:35	2:54	21.07.20 21:22	5:41	МТЗ	ну	ну	п.Сиваки. Включен до ЛР 3 (без 1 ТП). В пролете оп. 36/3/1-36/3/2 падение тополя, схлест проводов, повреждение траверсы. Устранено.		нет / 2000ч.	2000	0,267	13	+28, гроза
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	21.07.20 21:40	21.07.20 22:48	1:08	21.07.20 22:48	1:08	МТЗ	ну	не поризв	с. Ласточка, с.Емельяновка, п/з Стрельникова, Емельянова, Леонова. В пролете оп 126-132 необходима чистка проветки	водокач. / 309 чел	309	0,1	6	+24, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	21.07.20 23:30	22.07.20 0:10	0:40	22.07.20 22:13	22:43	МТЗ	ну	ну	Благовещенск. Повреждение КЛ между ЛР-559 и ТП 15-43 (сады), ТП обесточено. Устранено.	нет / 100 чел	100	0,2	12	+22, ясно	

Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Приозерная		21.07.20 23:51	21.07.20 23:51	0:00	21.07.20 23:51	0:00	Лип.: НЗЗ 2ст. Приоз: СВ 110 НЗНП 2ст	у		ИМФ по Ф "С" -0; 14,9 км от ПС Липовцы (Лвл=20,2 км). ОП 66 обнаружено гнездо аиста		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	21.07.20 23:55	22.07.20 3:32	3:37	22.07.20 12:35	12:40	МТЗ	выв	ну	п. Славянка. Запитано от резерва без КТП ГСМ (абонент перешел на собственный ДЭС). В пролете оп. 50-51 убрана ветка	Ф-5 ПС Безверхово	насосн. / 340 чел	340	0,13	19	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	22.07.20 0:18	22.07.20 0:18	0:00	22.07.20 0:18	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+21, облач
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	22.07.20 0:38	22.07.20 1:07	0:29	22.07.20 1:07	0:29	МТЗ	ну	у	с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка.		352 чел	352	0,1	15	+22, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	20	22.07.20 1:13	22.07.20 3:41	2:28	22.07.20 8:24	7:11	МТО	ну	не произв	часть г. Лесозаводск. Отгорел шлейф на РЛ-31 оп.1 Ф"В". Вся нагрузка переведена на Ф-3 ПС Лесозаводск.	Ф-3 ПС Лесозаводск	телецент р, база и ДП ЗЭС / 34 чел	34	0,01	2	+22, ясно
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		22.07.20 3:57	22.07.20 3:57	0:00	22.07.20 3:57	0:00	ДФЗ	у		ИМФ А-0 L=53,2 км. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+20, пасм
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	22.07.20 5:42	22.07.20 12:26	6:44	22.07.20 12:29	6:47	Ав. откл.	нет	ну	Лвл=22км. с.Центральное, с.Новая Москва, с.Смяличи. Бригада 12-26 включен до ОП 190 (запитано 4 ТП). На оп 194 убрана ветка		нет / 100 чел	100	0,1	10	+19, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	22.07.20 5:56	22.07.20 5:56	0:00	22.07.20 5:56	0:00	МТЗ	у		повреждение на вед ТП		нет	0	0	0	+19, туман
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	22.07.20 5:56	22.07.20 5:56	0:00	22.07.20 5:56	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, туман
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	22.07.20 8:00	22.07.20 8:00	0:00	22.07.20 8:00	0:00	МТЗ	у		с.Преображенка Еленовка Подгорное Архангеловка Кировка		нет	0	0	0	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	22.07.20 8:41	22.07.20 9:20	0:39	22.07.20 9:20	0:39	Ав. Откл.	ну	у	с.Малышево, Сикачи-Алян.		школа/14 60ч.	1460	0,38	12	+25, обл.
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	22.07.20 15:56	22.07.20 15:56	0:00	22.07.20 15:56	0:00	МТЗ	у		с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка. Обход без замечаний		нет/534ч.	534	0,12	15	+29, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	22.07.20 15:56	22.07.20 15:56	0:00	22.07.20 15:56	0:00	МТЗ	у		с.Кировка. В КТП 6117 заменили проходной изолятор		нет/850ч.	850	0,18	11	+29, ясно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	22.07.20 22:19	22.07.20 23:48	1:29	23.07.20 13:25	15:06	МТЗ	выв	ну	с. Ласточка, с.Емельяновка, (П/з: "Стрельникова", "Емельянова", "Леорова"). В 00:37вкл. без ТП-2095 П/з Стрельникова и ТП-2096 П/з Леонова (п/з запитаны от ДГ), вкл в 13:25 23.7.20, повреждение на ведомственной отпайке.		п/з на ДГ, водокачка / 309 чел	309	0,1	10	+23, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	по ф-16 реклоузер	23.07.20 0:53	23.07.20 2:06	1:13	23.07.20 2:06	1:13	МТЗ	нет	у	Малышево, Сикачи-Алян..		нет / 1460 чел	1460	0,4	11	+27, гроза
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		23.07.20 0:58	23.07.20 0:58	0:00	23.07.20 0:58	0:00	ДФЗ	у		ИМФ С-0; L=54,4 км.(вся длина 61,25 км). Оп 8 заменили два полимерных изолятора		нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		23.07.20 7:12	23.07.20 7:12	0:00	23.07.20 7:12	0:00	Спасск: ТНЗНП 2ст. Мучн: НЗЗ-1ст	у		Спасск: ИМФ ф."С" 44,3 км (вся длина 53 км). Произведен осмотр. Оп.34,35,38,40 ,41-гнезда аистов; оп.45 гнездо вороны.		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	23.07.20 7:41	23.07.20 8:28	0:47	23.07.20 8:28	0:47	МТЗ	нет	у	часть с.Воздвиженка.		нет / 300 чел	300	0,4	11	+19, ясно
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	23.07.20 10:37	23.07.20 11:19	0:42	23.07.20 11:19	0:42	МТО	запрет	ну	Повреждение КЛ на ведомственном участке.		нет/ быта нет	0	0,2	20	+25, облачно
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	23.07.20 11:55	23.07.20 12:11	0:16	23.07.20 14:52	2:57	КУ, земля			Вкл без 4 вед. ТП, вкл в 14:52. Оп.6 отгорел шлейф, устранено.		нет/ быта нет	0	0,2	20	+25, облачно
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	23.07.20 15:18	23.07.20 16:08	0:50	23.07.20 18:09	2:51	МТЗ	выв	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 18:09. Пр.оп.115-116 обрыв проводов экскаватором сторонней организации при проведении работ. Сообщено СВ, ОВД. Устранено.		нет/ 510 чел	510	0,2	10	+25, облачно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	23.07.20 15:25	23.07.20 15:30	0:05	23.07.20 15:30	0:05	Ав.откл	нет	у	г. Партизанск.		школа/ 243 чел	243	0,4	11	+25, ясно
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		23.07.20 22:20	23.07.20 22:20	0:00	23.07.20 22:20	0:00	ВЧТО	у		ИМФ ф.А-15,1км		нет	0	0	0	+22, обл.
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		23.07.20 23:14	23.07.20 23:14	0:00	23.07.20 23:14	0:00	ВЧТО	у		ИМФ ф.А-15,6км		нет	0	0	0	+22, обл.
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	23.07.20 23:40	24.07.20 0:02	0:22	24.07.20 0:02	0:22	МТЗ	ну	у			больница /1300ч.	1300	0,5	15	+22, гроза

ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	169	23.07.20 23:47	23.07.20 23:48	0:01	23.07.20 23:48	0:01	МТО	нет	у	Биробиджан		нет	0	0	0	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	33	23.07.20 23:54	24.07.20 0:44	0:50	24.07.20 0:44	0:50	МТЗ	выв	не произв.	Ж.д округ г. Хабаровска. Повреждение на вед отпайке		нет/832ч.	832	0,3	18	+23, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	24.07.20 2:32	24.07.20 6:57	4:25	24.07.20 6:57	4:25	МТЗ	ну	ну	с.Бычиха, Казакевичево. В 3:26 включен до ТП 471 (запитано 7 ТП). В 4:09 выделен участок от оп 112 до оп 151. В пролете оп. 146-147 ветка на проводах. (оставшиеся ТП перешли на ДГ)	школа/14 25ч.	1425	0,47	23	+18, гроза, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		24.07.20 3:52	24.07.20 3:52	0:00	24.07.20 3:52	0:00	ВЧТО	у		ИМФ ф.А-15,1км . 24.07.20 17:55 ВЛ выведена в ремонт. Произведен верховой осмотр, на оп.78 ф.С следы перекрытия из-за жизнедеятельности птиц.	нет	0	0	0	+22, обл.	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		24.07.20 5:16	24.07.20 5:16	0:00	24.07.20 5:16	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. Оп.214 заменен поврежденный изолятор фВ.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	24.07.20 5:27	24.07.20 13:26	7:59	24.07.20 13:26	7:59	МТЗ	ну	ну	Оп.44 заменен поврежденный изолятор фА; повреждение на ведомственном ТП	в/ч/230ч.	230	0,15	17	+20, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	24.07.20 6:22	24.07.20 6:22	0:00	24.07.20 6:22	0:00	МТО	у		Осмотр 31.07.20, провис пров. оп. 19-20. Устранено.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	15	24.07.20 6:24	24.07.20 6:26	0:02	24.07.20 6:26	0:02	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. ТП-126 заменены поврежденные прох.изоляторы.	школа/51 58ч.	5158	0,15	15	+20, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	24.07.20 6:46	24.07.20 6:46	0:00	24.07.20 6:46	0:00	МТО	у		Осмотр 31.07.20, провис пров. оп. 19-20. Устранено.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	24.07.20 6:46	24.07.20 6:46	0:00	24.07.20 6:46	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		24.07.20 6:59	24.07.20 6:59	0:00	24.07.20 6:59	0:00	ТНЭНП 2ст.	у		29.7.20 выполнен частичный верховой осмотр, замечаний нет. К 6 опорам нет подъезда, болотистая местность	нет	0	0	0	+20, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	4	24.07.20 7:01	24.07.20 7:23	0:22	24.07.20 10:05	3:04	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 10:05. Оп.58 заменен поврежденный изолятор фВ.	д.дом/50 0ч.	500	0,96	16	+19, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	24.07.20 7:17	24.07.20 7:17	0:00	24.07.20 7:17	0:00	МТЗ	у		Осмотр 31.07.20, провис пров. оп. 19-20. Устранено.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	24.07.20 7:23	24.07.20 7:40	0:17	24.07.20 7:40	0:17	МТЗ	ну	у	с.Натальино, с.Прядчино. Осмотр: сколы юбок изоляторов оп. 103, 294 ф.-А.	нет/570ч	570	0,16	11	+20, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	24.07.20 7:30	24.07.20 7:44	0:14	24.07.20 7:44	0:14	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.33-34 произведена чистка просеки.	школа/26 2ч.	262	0,22	3	+22, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф-12 реклоузе р	24.07.20 8:45	24.07.20 20:08	11:23	24.07.20 20:08	11:23	Ав.откл	нет	ну	Пр.оп.448-449 убрано упавшее дерево, проводв ВЛ без повреждений.	скваж/ 150 чел	150	0,1	3	+19, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	24.07.20 9:02	24.07.20 9:02	0:00	24.07.20 9:02	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза	
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	37	24.07.20 9:13	24.07.20 9:25	0:12	24.07.20 19:50	10:37	Ав.откл	ну	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 9:45 без 1ТП (пост ГИБДД на ДГ). Определено МП- повреждение КЛ 40м от оп.48, произведен ремонт, сх.восстановлена. (19:50).	ПС Пивань ф20	ржд, пост ГИБДД/6 ыта нет	0	0,05	6	+18, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Державинка 35/10	2	24.07.20 9:35	24.07.20 12:01	2:26	24.07.20 17:25	7:50	МТЗ	нет	ну	Вкл без 7ТП, вкл в 17:25. На ЛР-29-01-06 заменены поврежденные изоляторы фА,С неподвижных контактов	школа, д/с, скваж/33 5 чел	335	0,03	9	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Златоустовск		24.07.20 10:24	24.07.20 10:27	0:03	24.07.20 10:27	0:03	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС35: "Златоустовск", "Ольгинск", вед.ПС "ХЭС". Повреждение на вед. участке.	3,79МВт/ 1300 чел/7 фид/ объектов Covid нет	1300	3,79	11	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	19	24.07.20 10:36	24.07.20 10:38	0:02	24.07.20 10:38	0:02	МТЗ	ну	у		кнс, скваж, санатори й/ 330	330	0,1	11	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	13	24.07.20 10:36	24.07.20 10:38	0:02	24.07.20 10:38	0:02	МТЗ	ну	у		кнм, скваж/ быта нет	0	0,1	3	+25, гроза	

Ам.ЗЭС	10	Лесная 35/10/6	4	24.07.20 10:51	24.07.20 12:02	1:11	24.07.20 12:02	1:11	МТЗ	выв	у	Частичный осмотр без замечаний		ф.п, скваж, школа, д/с/ 680 чел	680	0,1	7	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	24.07.20 12:48	24.07.20 16:00	3:12	24.07.20 17:46	4:58	МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв. Пр.оп. 3-4 убрано упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений.	ф16	нет/ 450 чел	450	0,3	14	+25, облачно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	24.07.20 16:20	24.07.20 19:31	3:11	24.07.20 19:31	3:11	МТЗ	ну	ну	Падение дерева на уч.ВЛ "оп.16-00/96-ТП312", обрыв 2 проводов. (несанкц.спил). Сообщено СБ, ОВД. Устранено.		нет/ 900 чел	900	0,16	10	+25, пасмурно
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		24.07.20 19:30	24.07.20 19:30	0:00	24.07.20 19:30	0:00	ДФЗ	у		ИМФ 55,4км ф.А. Оп.17 следы жизнедеятельности птиц, следы перекрытия на изоляции (ф.А).		нет	0	0	0	+25, облачно
Ам.ЦЭС	35	Красноярково - Белоярово		24.07.20 20:20	24.07.20 20:23	0:03	24.07.20 20:23	0:03	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Белоярово.		больница /2102ч.	2102	0,7	30	+25, гроза
Ам.ЦЭС	35	Бузули - Желтоярово		24.07.20 20:20	24.07.20 20:26	0:06	24.07.20 20:26	0:06	МТО	ну	у	Обесточена ПС Желтоярово.		больница /2210ч.	2210	0,37	29	+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	24.07.20 21:45	24.07.20 21:45	0:00	24.07.20 21:45	0:00	МТЗ	у		с.Волково		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	24.07.20 23:19	24.07.20 23:19	0:00	24.07.20 23:19	0:00	МТЗ	у		Оп.81 заменен поврежденный изолятор.		нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЦЭС	35	Среднебелая - Лохвицы		24.07.20 23:34	24.07.20 23:34	0:00	24.07.20 23:34	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	8	24.07.20 23:35	24.07.20 23:48	0:13	24.07.20 23:48	0:13	МТЗ	ну	у	с. Тамбовка. 25.07.20 на оп.97 заменили изоляторы ф.А и ф.С		администр рация, школа, больница /3500ч.	3500	1,2	27	+18, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	18	24.07.20 23:35	25.07.20 1:08	1:33	25.07.20 7:54	8:19	МТЗ	ну	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 7:54. Пр.оп.133-135 устранен обрыв провода, оп.134 заменен поврежденный изолятор ф.С.		нет/538ч.	538	0,186	16	+18, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	24.07.20 23:43	25.07.20 0:15	0:32	25.07.20 13:48	14:05	Откл.КУ "Земля"			Вкл без 5ТП, вкл в 1:15 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 13:48. Оп.81 заменен поврежденный изолятор.	ф.1 Степная	школа/30 Оч.	300	0,22	14	+18, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	24.07.20 23:48	24.07.20 23:48	0:00	24.07.20 23:48	0:00	МТЗ	у		с. Валуево		нет	0	0	0	+20, пасм.
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		25.07.20 0:17	25.07.20 0:17	0:00	25.07.20 0:17	0:00	МТЗ 2ст., НЗП	у		Осмотр 27.7.20, гнездо аиста оп. 87, 85, 83 (со следами перекрытия).		нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Бочкаревка		25.07.20 0:35	25.07.20 0:35	0:00	25.07.20 0:35	0:00	МТО	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	25.07.20 2:41	25.07.20 2:41	0:00	25.07.20 2:41	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	25.07.20 3:10	25.07.20 3:10	0:00	25.07.20 3:10	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	25.07.20 3:54	25.07.20 4:27	0:33	25.07.20 4:27	0:33	МТО	ну	у	Произведен осмотр, на оп.159/154 заменен изолятор ф.С. Заменён 30.07.20.		школа, д.сад/100 Оч.	1000	0,575	18	+19, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	25.07.20 4:05	25.07.20 9:45	5:40	25.07.20 14:55	10:50	Откл.КУ "Земля"			Вкл в 6:25 без 26ТП, вкл в 9:45 без 12ТП, вкл в 11:07 без 6ТП, вкл в 12:27 без 3ТП, вкл в 12:50. Повреждение на вед. отпайке. /В яч. Ф7 следы перекрытия нижних втычных контактов; Устранено/.	ф.10 ПС Занадвор овка	больница , школа/78 Зч.	783	0,33	29	+19, пасм.
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		25.07.20 4:40	25.07.20 4:40	0:00	25.07.20 4:40	0:00	ДЗ 1ст.	у				нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	4	25.07.20 4:50	25.07.20 4:50	0:00	25.07.20 4:50	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	25.07.20 4:50	25.07.20 4:50	0:00	25.07.20 4:50	0:00	МТО	у		Осмотр 31.07.20, провис пров. оп. 19-20. Устранено.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	25.07.20 5:05	25.07.20 5:05	0:00	25.07.20 5:05	0:00	МТО	у				нет/800ч.	800	0,39	15	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	25.07.20 5:59	25.07.20 6:02	0:03	25.07.20 6:02	0:03	Ав. Откл.	нет	у	Произведен осмотр. Пр.оп. 42-43 убрано угрожающее дерево.		нет/700ч.	700	0,33	14	+18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	16	25.07.20 6:39	25.07.20 6:39	0:00	25.07.20 6:39	0:00	МТЗ	у		с.Тамбовка. Повреждения по 1-му изолятору (грозой) оп. 3,67,68,73. 30.07.20 повреждение устранено		нет	0	0	0	+20, гроза

Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	25.07.20 6:39	25.07.20 8:09	1:30	25.07.20 8:09	1:30	Откл.КУ "Земля"			Вкл после прохождения грозы, земля самоустранилась. Гнездо на оп. 5 отходящего фидера РП-Лазаревка.		нет/463ч.	463	0,2	5	+20, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	5	25.07.20 6:50	25.07.20 6:52	0:02	25.07.20 6:52	0:02	МТО	ну	у	Дальнереченск. Повреждение на вед. отпайке.		нет/360ч.	360	0,06	3	+19, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	25.07.20 7:33	25.07.20 7:33	0:00	25.07.20 7:33	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп.250/84/1-2 требуется чистка просеки; устранение на 27.06.20.		нет	0	0	0	+19, пасм.	
Ам.ЦЭС	35	Волково - Лозовое		25.07.20 7:33	25.07.20 7:33	0:00	25.07.20 7:33	0:00	МТЗ-3	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.СЭС	110	Светлая - Мехзавод	№1	25.07.20 8:30	25.07.20 8:30	0:00	25.07.20 8:30	0:00	ТНЗНП 1ст, МТО	у		ИМФ: ф.С= 0, L=10,73 км . 27.07.20. выполнен обход участка ВЛ СП СЭС, замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.СЭС	110	Светлая - Мехзавод	№2	25.07.20 8:30	25.07.20 8:30	0:00	25.07.20 8:30	0:00	ТНЗНП 3ст	у		ИМФ: ф.С= 0, L=206,2 км . 27.07.20. выполнен обход участка ВЛ СП СЭС, замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	25.07.20 12:00	25.07.20 13:51	1:51	25.07.20 16:33	4:33	МТЗ	ну	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 16:33. Повреждение на вед. участке.		нет / 382чел	382	0,2	10	+21, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	1	25.07.20 12:40	25.07.20 12:40	0:00	25.07.20 12:40	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. С оп.9 снята птица.		нет	0	0	0	+23, пасм	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	25.07.20 19:41	25.07.20 19:41	0:00	25.07.20 19:41	0:00	МТО	у		Произведен осмотр, на оп.159/154 заменен изолятор ф.С. Заменён 30.07.20.		нет	0	0	0	+27, ветер	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Мухино		25.07.20 21:17	25.07.20 21:17	0:00	25.07.20 21:17	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	25.07.20 21:23	25.07.20 21:23	0:00	25.07.20 21:23	0:00	МТО	у		Произведен осмотр, на оп.159/154 заменен изолятор ф.С. Заменён 30.07.20.		нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		25.07.20 21:43	25.07.20 21:43	0:00	25.07.20 21:43	0:00	ДЗ 1з	у		Гроза		нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	25.07.20 22:20	25.07.20 22:20	0:00	25.07.20 22:20	0:00	МТЗ	у		Гроза		нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		25.07.20 22:35	26.07.20 0:11	1:36	26.07.20 9:39	11:04	КУ, земля			Обесточены ПС 35 Георгиевка, Саскаль. В 0:11 выделен уч."Георгиевка-Саскаль", запитана ПС Георгиевка. (ост.ПС Саскаль 1200 чел), На оп.214 заменен поврежденный изолятор.		0,35 МВт/ 2176 чел/7 фид./ объектов Covid нет	2176	0,35	32	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	25.07.20 23:15	25.07.20 23:15	0:00	25.07.20 23:15	0:00	МТО	у		Гроза. ОП 31 повреждение изолятора		нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	25.07.20 23:18	25.07.20 23:18	0:00	25.07.20 23:18	0:00	МТЗ	у		Гроза		нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	25.07.20 23:25	26.07.20 3:27	4:02	26.07.20 3:27	4:02	МТО	выв	не произв	Вкл в 23:51 без 10ТП, вкл в 3:27. На оп.1 КВЛ "ТП-82023 - ТП-82040" отгорание шлейфов, устранено.		цтп/ 3600 чел	3600	1	16	+19, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	19	25.07.20 23:25	26.07.20 2:46	3:21	26.07.20 3:36	4:11	МТЗ	ну	ну	Вкл без 3 ТП, вкл в 3:36. Повреждение на ведомственном ТП.		санатор/30 чел	330	0,1	4	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	6	25.07.20 23:25	26.07.20 0:08	0:43	26.07.20 1:17	1:52	МТЗ	ну	ну	В 23:54 больницы обеспечен резерв. Вкл в 0:08 без 9 ТП, вкл в 1:17. Повреждение на ведомственном ТП.		ПС Южная фЗ	7845 чел/объект Covid ГАУЗ АО «Свободненская больница», перешел на ДГ	7845	0,95	25	+25, гроза
Ам.ЗЭС	35	Северная - Заводская		25.07.20 23:25	26.07.20 0:30	1:05	26.07.20 3:13	3:48	МТЗ	ну	ну	С обесточиванием ПС 35 Заводская. Оп.15 заменены поврежденные изоляторы ф А,В. (строительство газоперераб.завода г.Свободный)		ВЛ 35 Бузули-Заводская	4 МВт /газпром/ быта нет	0	4	10	+25, гроза
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Костюковка	№1	25.07.20 23:52	25.07.20 23:53	0:01	25.07.20 23:53	0:01	МТЗ-2	не раб	у	С обесточиванием ПС 35 Сычевка, Загорная, Гуран, 1/2 ПС 35 Костюковка. Осмотр до 14.8.20.		0,5 МВт/ 1820 чел/ объектов Covid нет/16фид	1820	0,5	36	+25, гроза	

Ам.ЗЭС	35	Амурская - Костюковка	№2	25.07.20 23:52	25.07.20 23:52	0:00	25.07.20 23:52	0:00	МТЗ-2	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	26.07.20 0:11	26.07.20 0:11	0:00	26.07.20 0:11	0:00	МТО	у		Произведен осмотр, на оп.159/154 заменен изолятор ф.С. Заменён 30.07.20.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	35	Красноярво - Белоярово		26.07.20 0:54	26.07.20 1:06	0:12	26.07.20 1:06	0:12	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС 35 Белоярово.		0,7 МВт/2102 чел/ объектов Covid нет/ 6 фид	2102	0,7	30	+25, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		26.07.20 1:09	26.07.20 1:09	0:00	26.07.20 1:09	0:00	ДЗ 1з	у		Гроза		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	24	26.07.20 5:24	26.07.20 5:27	0:03	26.07.20 5:27	0:03	МТЗ-2	ну	у	Осмотр без замечаний		нет/ 176 чел	176	0,1	9	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	19	26.07.20 5:54	26.07.20 7:14	1:20	26.07.20 15:40	9:46	МТЗ	ну	ну	Вкл в 6:56 без 10 ТП, вкл в 7:14 без 5ТП, вкл в 7:52 без 1ТП (ТП631 поврежден прох.изолятор фА). Устранено.		школа, д/с, скваж/ 1402 чел	1402	0,3	16	+19, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	26.07.20 5:55	26.07.20 5:59	0:04	26.07.20 13:30	7:35	КУ, земля			Вкл без 13 ТП, вкл в 6:11 без 5ТП, вкл в 6:36 без 1ТП. В 13:30 включен полностью. На оп.59/45 заменен разрушенный изолятор фВ.		школа, д/с/ 2300 чел	2300	1	29	+19, облачно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	26.07.20 6:38	26.07.20 6:38	0:00	26.07.20 6:38	0:00	МТЗ	у		Произведен обход: требуется чистка просеки в пр.оп.22-23.		нет	0	0	0	+19, ясно
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		26.07.20 6:41	26.07.20 8:52	2:11	26.07.20 12:16	5:35	КУ, земля			Обесточена ПС 35 Сапроново, Маргаритовка. В 8:52 ПС Сапроново запитана по сети 10 кВ, ост.ПС Маргаритовка (693чел, 0,09МВт, 9ТП). В 11:47 после замены поврежденного ОПН-35 на ПС Сапроново запитана ПС Маргаритовка; оп.57 заменен поврежденный изолятор фА.	ф.9 ПС Краснояр ово	0,3 МВт/ 1765 чел/объектов Covid нет/ 10 фид	1765	0,3	27	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	26.07.20 7:42	26.07.20 7:55	0:13	26.07.20 7:55	0:13	МТЗ	нет	у	Повреждение на вед. участке.		школа/ 400 чел	400	0,4	6	+19, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Романовка 35/10	11	26.07.20 9:44	26.07.20 12:22	2:38	26.07.20 12:22	2:38	"земля" от КУ			Оп.15 повреждение провода ф.А, отремонтирован.		школа, скважина / 351чел	351	0,05	3	+24, дождь, гроза
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	26.07.20 9:50	26.07.20 10:15	0:25	26.07.20 10:15	0:25	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. участке.		очистные / 1500чел	1500	1,2	5	+24, дождь, гроза
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	26.07.20 10:08	26.07.20 10:08	0:00	26.07.20 10:08	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+24, дождь, гроза
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	2	26.07.20 10:16	26.07.20 10:16	0:00	26.07.20 10:16	0:00	ав.откл	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+21, обл
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	26.07.20 10:32	26.07.20 10:33	0:01	26.07.20 10:33	0:01	ав.откл	выв	у			больница, школа / 783чел	783	0,5	29	+28, ясно
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		26.07.20 11:42	26.07.20 11:42	0:00	26.07.20 11:42	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, дождь, гроза
Ам.ВЭС	35	Белый Яр - Новомихайловка		26.07.20 11:42	26.07.20 12:07	0:25	26.07.20 12:07	0:25	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС Новомихайловка, Романовка.		1502чел, объектов covid нет / 6 фид	1502	0,24	20	+24, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	26.07.20 12:12	26.07.20 12:13	0:01	26.07.20 12:13	0:01	МТЗ	выв	у			водокачк а, п/з / 309чел	309	0,07	10	+26, ясно
Ам.ВЭС	10	Болдыревка 35/10	6	26.07.20 12:28	26.07.20 12:41	0:13	26.07.20 12:41	0:13	МТЗ, МТО	ну	у			скважина / 283чел	283	0,02	5	+24, гроза, дождь

Ам.ЦЭС	35	Узловая - Береговая		26.07.20 15:08	26.07.20 15:50	0:42	26.07.20 15:50	0:42	МТЗ-1	ну	у	Обесточились ПС 35/10 Береговая, Орловка, Луговая. Осмотр 28.07.20., оп. 9 гнездо аиста и повреждение изолятора грозотроса (во время грозы).		7215чел / 18 Фид / объектов covid нет	7215	1,7	91	+24, гроза, град
Ам.ЗЭС	35	Огоджа - Софийск		26.07.20 17:40	26.07.20 17:47	0:07	26.07.20 17:47	0:07	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. уч.		нет / 350 чел	350	0,46		+24, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	2	26.07.20 18:51	26.07.20 20:33	1:42	26.07.20 20:33	1:42	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. ТП5508 убрана змея с шин 10кВ.		нет / 60чел	60	0,1	6	+23, пасм
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - НПЗ с отп. НПЗ-2	С-15	26.07.20 19:47	26.07.20 19:47	0:00	26.07.20 19:47	0:00	РЦ: ДФЗ НПЗ: ДФЗ, ДЗ 1з.	у		ИМФ ф.А,С-0 8км от ПС НПЗ. /На ПС НПЗ-2 отключились В 6 1Т 1С, В-6 1Т 3С от Умин, АВР-6 усп. . В 20:13 на ПС НПЗ-2 восстановлена схема нормального режима/. 27.07.20 обход, в пролёте опор № 25-26 обнаружено: повреждение провода Ф-А (нижний провод, габарит 7.5 метров), под проводами следы большегрузной техники, предположительно экскаватор (в 80-ти метрах от ВЛ не санкционированно сброшен крупногабаритный строительный ЖБ мусор), на месте техники нет. Срочный ремонт не требуется.		нет	0	0	0	+25, пасм
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	22	26.07.20 23:58	27.07.20 0:35	0:37	27.07.20 0:35	0:37	МТО	выв	не произв	Повреждение на ведомственном ТП.		насосн, школа / 2000 чел	2000	0,2	5	+23, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	27.07.20 1:07	27.07.20 1:07	0:00	27.07.20 1:07	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		27.07.20 5:02	27.07.20 5:02	0:00	27.07.20 5:02	0:00	ТНЗНП 1ст	у		ИМФ 20,7км, фА. Осмотр 28.07.20, замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	14	27.07.20 5:27	27.07.20 5:47	0:20	27.07.20 5:47	0:20	МТЗ-2	ну	у	Выполнен осмотр 28.07.2020. ЗТП №6 "Школа" залито водой. Повреждена кровля.		школа, д/с / 2000 чел	2000	0,27	13	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	27.07.20 7:18	27.07.20 7:38	0:20	27.07.20 7:38	0:20	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		скваж, п/з / 309 чел	309	0,07	10	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	27.07.20 7:49	27.07.20 9:58	2:09	27.07.20 9:58	2:09	КУ, земля			с.Поповка. Разрушен изолятор 2-го крепления фаза "С" на оп.67.		школа / 345 чел	345	0,1	11	+20, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	27.07.20 10:19	27.07.20 10:19	0:00	27.07.20 10:19	0:00	МТО	у		Произведен осмотр, на оп.159/154 заменен изолятор ф.С. Заменён 30.07.20.		нет	0	0	0	+27, облач
Ам.ЗЭС	10	РП-2	9	27.07.20 11:21	27.07.20 11:23	0:02	27.07.20 11:23	0:02	МТЗ	ну	у	г.Свободный. Повреждение КЛ 10 нового м/у ТПС и ТП426 при постановке под напряжение, отключен.		нет / 1350 чел	1350	1,3	5	+28, облач
Ам.СЭС	10	Сулус-тяга 220/27,5/10	10	27.07.20 11:25	27.07.20 13:15	1:50	27.07.20 13:15	1:50	ЗЗ	нет	ну	п.Дактуй. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 830 чел	830	0,05	5	+28, пасм
Ам.ЦЭС	10	Нагорная 35/10	по Ф-7 РК-13	27.07.20 13:27	27.07.20 14:40	1:13	27.07.20 18:07	4:40	МТЗ	нет	ну	г. Белогорск. При РПВ появилась "земля". Вкл. без 6-ти ТП, в 15:25 вкл. все потребители. Повреждение каб. муфты ТП-291. Устранено.		нет / 5150 чел	5150	1,1	10	+28, облач
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	2	27.07.20 13:27	27.07.20 14:15	0:48	27.07.20 18:14	4:47	МТЗ	ну	не произв	г.Шимановск. Потребитель запитан от резерва. Повреждение КЛ-10 (головного). Отсоединён повреждённый резервный КЛ-10 кВ на головном участке.	ф-10,20 Шимановск.	военком, 4 насос, прокур, ФСБ, админ / 5000 чел	5000	1,5	41	+28, облач
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	27.07.20 13:58	27.07.20 14:42	0:44	27.07.20 17:26	3:28	Ав.откл	нет	ну	часть В-Надеждинское, Новый. В 14:42 запитано 11ТП (70% нагрузке). В пр.оп.41-42 упало дерево, обрыв верхнего провода, срыв изолятора верх. провода на оп.42. Устранено.		нет / 1273 чел	1273	1	31	+25, пасм
Прим.ЦЭС	10	Ленинское 35/10	3	27.07.20 14:05	27.07.20 14:05	0:00	27.07.20 16:40	2:35	МТЗ	ну	ну	с.Степное-1. Повреждение на вед. отпайке.	ф-5 Ленинске (АВР у потребителя)	РусАгро	0	0	1	+25, пасм
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	27.07.20 14:19	27.07.20 14:19	0:00	27.07.20 14:19	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза

Ам.ЗЭС	35	Костюковка - Сычевка		27.07.20 14:50	27.07.20 16:04	1:14	27.07.20 16:04	1:14	МТЗ	ну	у	Обесточены ПС Сычевка. Загорная, Гуран. Обход 31.07.20		больница , п/з / 1820 чел	1820	0,4	38	+28, облач
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		27.07.20 15:15	27.07.20 15:15	0:00	27.07.20 15:15	0:00	1 з ДЗ, МТО	у		ИМФ: ф"В,С"=0 34,3 км Осмотр 1-229 без замечаний.		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	27.07.20 15:18	27.07.20 16:35	1:17	27.07.20 16:35	1:17	МТЗ	нет	не произв	с.Кролевцы. Ветка на проводах в пр.оп. 157-158.		нет / 480 чел	480	0,4	24	+25, пасм
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	27.07.20 18:11	27.07.20 20:26	2:15	28.07.20 3:46	9:35	КУ "Земля"			Лвл=33,3км. п.Черноручье, п.Валентин, с. Глазковка. Вкл. без 11-ти ТП. В 22:17 включен полностью с "землей". На РСР-2 оп.199 разъединитель недоключен по ф.В, устранено.		больница , скважина / 700 чел	700	0,8	24	+22. пасм
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	27.07.20 21:46	27.07.20 21:46	0:00	27.07.20 21:46	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, обл
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	27.07.20 23:33	28.07.20 1:24	1:51	28.07.20 2:43	3:10	МТЗ	ну	ну	с. Валуево. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 418чел	418	0,25	16	+25, обл
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп. Гл. стан	Т-198	28.07.20 0:58	28.07.20 1:37	0:39	28.07.20 1:37	0:39	МТЗ 2ст	ну	ну	Обесточились ПС Бриакан, вед. ПС Гл.Стан. Повреждение на вед. отпайке на ПС Гл.Стан.		1393чел / объектов covid нет / 3 фид	1393	0,89	13	+24, обл
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	28.07.20 2:57	28.07.20 2:57	0:00	28.07.20 2:57	0:00	ав.откл	у		Осмотр. Замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, пасм
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	28.07.20 4:29	28.07.20 4:29	0:00	28.07.20 4:29	0:00	МТО	у		Произведен осмотр, на оп.159/154 заменен изолятор ф.С. Заменён 30.07.20.		нет	0	0	0	+24, туман
Ам.ЗЭС	10	Серышево-35 35/10	В-10 Т1	28.07.20 4:42	28.07.20 6:32	1:50	28.07.20 12:05	7:23	МТЗ			Обесточилась 1С-10кВ. Повреждение 2 изоляторов в сторону секции шин в яч.5 (резервная). В 6:32 от резерва по сети 10кВ запитан ф.7. В 6:53 запитаны все потребители от резерва. В 12:05 устранено, вкл. по норм. сх.	ф.12 ПС Серышево-110	2400чел / 2 фид / объектов covid нет	2400	0,5	17	+25, обл
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	28.07.20 7:28	28.07.20 7:28	0:00	28.07.20 7:28	0:00	МТО	у		Произведен осмотр, на оп.159/154 заменен изолятор ф.С. Заменён 30.07.20.		нет	0	0	0	+25, обл
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	1	28.07.20 8:42	28.07.20 8:42	0:00	28.07.20 8:42	0:00	МТЗ	у		произведен обход полностью. Опоры 203 и 205 - аварийный наклон (болото). Устранено 29.07.20 17:50		нет	0	0	0	+22, пасм
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	28.07.20 9:54	28.07.20 9:54	0:00	28.07.20 9:54	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр, на оп.159/154 заменен изолятор ф.С. Заменён 30.07.20.		нет	0	0	0	+27, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	28.07.20 14:12	28.07.20 15:41	1:29	28.07.20 15:41	1:29	МТЗ	ну	не произв	часть п. Лучегорск. В 14:38 вкл. 3 ТП. В 15:41 включен полностью по нормальной схеме (проведен обход с осмотром - без замечаний).		нет / 311 чел	311	0,4	9	+34, пасм
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	28.07.20 17:38	28.07.20 17:42	0:04	28.07.20 17:42	0:04	МТЗ	ну	у	п. Валдгейм. Осмотр, замечаний нет.		нет / 580 чел	580	0,2	7	+28, ясно
ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Н.Куранах		28.07.20 18:22	28.07.20 18:22	0:00	28.07.20 18:22	0:00	Леб.: ДЗ 2ст. Н.Курана х: ДЗ 1ст	у		Оп 19 следы попадания молнии		нет	0	0	0	+22, гроза, ветер
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Дражный	28.07.20 18:36	28.07.20 20:04	1:28	28.07.20 20:04	1:28	МТЗ	ну	у	мкр. в п.Н.Куранах. Повреждение на вед. отп.		скваж. ж/д станция / 1478 чел	1478	0,2	4	+22, гроза, ветер
ЮЯ ЭС	35	Томмот - Нижнеякоитская		28.07.20 18:59	28.07.20 18:59	0:00	28.07.20 18:59	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. участке.		нет	0	0	0	+22, гроза, ветер
ЮЯ ЭС	35	Томмот - Нижнеякоитская		28.07.20 19:09	28.07.20 19:09	0:00	28.07.20 19:09	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. участке.		нет	0	0	0	+22, гроза, ветер
ЮЯ ЭС	35	Томмот - Нижнеякоитская		28.07.20 19:20	28.07.20 20:06	0:46	28.07.20 20:06	0:46	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке.		ст. артель Селигдар	0	6		+22, гроза, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	28.07.20 22:06	28.07.20 22:06	0:00	28.07.20 22:06	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр: В КТП-5136 в РУ-10 обнаружен птица на вводе 10 кВ Т-1.		нет	0	0	0	+22, ясно

Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	29.07.20 0:36	29.07.20 0:39	0:03	29.07.20 0:39	0:03	МТЗ	ну	у	с.Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, Кировка. Осмор, замечаний нет.		школа, насосная, детдом / 534чел	534	0,12	15	+27, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	29.07.20 0:36	29.07.20 0:36	0:00	29.07.20 0:36	0:00	МТО	у		Планируется осмор.		нет	0	0	0	+27, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	В-10 Т2	29.07.20 7:30	29.07.20 8:39	1:09	29.07.20 8:47	1:17	МТЗ		у	Обсточились 1,2С-10кВ. В 8:31 В-10 Т2 включен, включены 1,2С-10кВ на ХХ. В 8:39 включен основной потребитель (ф.4,5,6). В 8:47 включены все потребители кроме ф.3 (откл. от МТЗ, включен в 13:49) неселект.		2000чел / объектов covid нет	2000	1,1	82	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	29.07.20 7:30	29.07.20 13:49	6:19	29.07.20 13:49	6:19	МТЗ	не раб	не произв	с.Баневурово. При осморе обнаружено следы эл. дугового перекрытия по бакам В 10 по ф.А и ф.В. Заменили В10кВ. Произведен осмор ВЛ: на площадке тра-ра СТП №1058 обнаружена мертвая птица ворона, без повреждений оборудования.		нет / 284чел	284	0,1	5	+20, пасм
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	по ф.6 в СП 8 откл. В 10кВ	29.07.20 8:59	29.07.20 12:50	3:51	29.07.20 13:45	4:46	Ав. Откл.	ну	ну	с.Ружино. В 12-50 включен без КТП 1135 В КТП-1135 повреждение АВ -0,4 КВ по Ф-3 быт. Заменен		нет/111ч.	111	0,05	3	+20, пасм
ЮЯ ЭС	110	М.Нимыр - Хатыми		29.07.20 9:12	29.07.20 9:12	0:00	29.07.20 9:12	0:00	ТЗНП 1ст., ДЗ 1,3 ст.	у		Обход, следы попадания молнии промежут. оп. 70 (без повреждения).		нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.СЭС	6	Привокзальная 110/6	5	29.07.20 9:18	29.07.20 9:38	0:20	29.07.20 19:37	10:19	МТЗ	нет	ну	п.М.Хапсоль. Повреждение КЛ -700 метров от ПС Привокзальная. В 19-37 смонтирована КЛ вставка, схему привели в иск. состояние	ЦРП 24 2С	нет/300ч.	300	0,1	24	+21, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	29.07.20 10:01	29.07.20 10:03	0:02	29.07.20 10:03	0:02	МТЗ	выв	у	Дачи. Обход, замечаний нет.		нет/0	0	0,54	33	+27, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	77	29.07.20 10:23	29.07.20 11:01	0:38	31.07.20 18:46	56:23	МТЗ	ну	ну	с.Ленинское. Сторонней организацией "Биробиджанводстрой" повреждена КЛ ТП-316 яч.3 - оп.78-06/17. Устранено, вкл в работу.		больница / д.сад/232 5ч.	2325	0,85	11	+28, обл.
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	29.07.20 10:30	29.07.20 11:05	0:35	29.07.20 20:44	10:14	Откл.КУ "Земля"			п. Безверхово, с.Перевозное. 11-05 запитано 16 ТП. На оп.133 разрушение изолятора верхнего провода. Ф.В. 13:20 запитано без ТП ГСМ. Устранено и вкл. в 20:44.		нет/600ч.	600	0,77	32	+19, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Хасанская 35/10	3	29.07.20 11:15	29.07.20 14:58	3:43	29.07.20 18:48	7:33	МТЗ	нет	ну	с.Камышовое, п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход. В 14-58 включен без отпайки от оп. 45/1, запитано 3 ТП. Выровняли оп. 45/224/57, установили оттяжки		2 п/з /125ч.	125	0,26	7	+19, дождь
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Эльбан	С-88	29.07.20 11:17	29.07.20 11:21	0:04	29.07.20 11:21	0:04	НЗНП 1ст., ФПМ 20,7 км. Ф.В	ну	у	ВЛ110 С87 в ремонте (на ПС Эльбан ремонт ОШР110). Обсточены ПС110: Падали, Эльбан, ПС 35кВ Дальняя, Приусадебная, Тейсин, Менгон. При осморе ПС 110 Падали обнаружена работа ОД КЗ 110 от ДЗТ 1Т. Обсточена ПС 110/6 Падали (ПС одностранформ-я, 0,5 МВт, 1532ч. п.Болонь, Менгон, 10Тп, 4 фид.). На ПС Падали разрушение проходных изоляторов 6кВ в КРУН 6 яч. 1ТСН. На крыше КРУН обнаружена обгоревшая птица. В 17-10 (ч/з 5ч 53 мин) повреждение устранено, в 18-21 схема приведена в иск. состояние (опер.персонал на АТЭЦ-1 был занят оперативными переключениями по заявке РДУ).		18035ч., 28 фид.	18035	6,135	93	+28, обл.
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	22	29.07.20 13:26	29.07.20 14:33	1:07	29.07.20 14:33	1:07	МТЗ	ну	ну	г.Благовещенск. Повреждение на вед участке		школа/20 00ч.	2000	0,166	5	+30, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	29.07.20 14:25	29.07.20 15:31	1:06	29.07.20 19:59	5:34	МТО	ну	не произв.	часть г.Биробиджан. Потребитель запитан. На оп. 18-00/1 повреждение каб. муфты. Устранено.	ф.414 ПС СК	больница /700ч	700	0,55	15	+29, обл.
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	29.07.20 15:11	29.07.20 15:16	0:05	29.07.20 15:16	0:05	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск. Осмотр на 31.07.20.		насосная БТЭЦ/200 ч.	200	0,1	30	+30, ясно
ЮЯ ЭС	110	Нерюнгринская ГРЭС - Чульманская ТЭЦ	цель №2 (С-115)	29.07.20 15:27	29.07.20 15:27	0:00	29.07.20 15:27	0:00	ДФЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза

ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - Фабрика	№1	29.07.20 15:27	29.07.20 15:36	0:09	29.07.20 17:40	2:13	ПС Фабрика: ДЭЛ, НГРЭС: ДЗ 1ст, ТЗНП 1,2ст	ну	у	На НГРЭС В-110 (С-116) в ремонте, задействован ОВ-110. Обесточена 2С 110,10 на ПС Городская. На ПС Фабрика АВР 110 успешен, на ПС РМЗ АВР 10 успешен. В 15-36 на ПС Городская включен СВ 10 кВ по ТУ (весь потребитель запитан). Причина отключения: обрыв грозотроса по ВЛ-124, с касанием ОСШ-110 на НГРЭС.	цель №2	2329ч., 11 фид.	2329	2,43	33	+22, гроза
ЮЯ ЭС	110	Нерюнгринская ГРЭС - ВГК	(С-124)	29.07.20 15:27	29.07.20 15:27	0:00	29.07.20 15:27	0:00	ТЗНП 1ст.	у		Обрыв грозотроса от оп. №1 до портала НГРЭС (с обеих сторон)		нет	0	0	0	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	6	29.07.20 17:45	30.07.20 5:37	11:52	30.07.20 5:37	11:52	МТЗ	ну	ну	радиовышки. Повреждение КЛ на участке от ОП 6-00/12 до ОП 6-00/13. Устранено.		нет / быта нет	0	0,02	4	+33, ясно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	29.07.20 22:04	29.07.20 22:16	0:12	29.07.20 22:16	0:12	Ав. Откл.	ну	ну	с. Ласточка, с.Емельяновка, П/з "Стрельникова", "Емельянова", "Леонова". Повреждение на вед. отп.		скваж, п/з/ 309 чел	309	0,07	10	+25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	30.07.20 0:52	30.07.20 1:29	0:37	30.07.20 7:59	7:07	МТЗ	ну	не произв	Вкл. без ТП 15-43 (сады). На ТП 15-43 исключен из схемы резервный кабель, весь потребитель включен		нет / 100 чел	100	0,2	12	+28, ясно
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	30.07.20 4:26	30.07.20 5:36	1:10	30.07.20 5:36	1:10	МТЗ	выв	у	часть с.Голубовка. Обход без замечаний		нет / 330 чел	330	0,3	8	+20, пасм
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отпайками	С-57	30.07.20 6:06	30.07.20 6:06	0:00	30.07.20 6:06	0:00	ТЗНП 1ст	у		На ПС Биджан работа ДЭТ 1Т (включился КЗ-110 1Т, отключился ОД-110 1Т), успешно включился СВ-10 по АВР (потребитель не обесточивался). 1Т выведен в ремонт. КРУН 10 кВ яч-6 повреждены проходные изоляторы Ф"В,С" ТСН-1 (перекрытием птицы). Повреждение устранено, в 20:22 1Т включен		нет	0	0	0	+22, облач
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	30.07.20 6:18	30.07.20 6:18	0:00	30.07.20 6:18	0:00	МТЗ	у		Под опорой 138/1 птица.		нет	0	0	0	+18, пасм
ЭС ЕАО	10	ЖБИ 35/6	57	30.07.20 8:37	30.07.20 8:38	0:01	30.07.20 8:38	0:01	МТЗ	нет	у	часть г.Биробиджан. РПВ усп. по ТУ		3320ч.	3320	1	6	+25, ясно
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		30.07.20 9:37	30.07.20 9:37	0:00	30.07.20 9:37	0:00	ТНЗНП 1 ст.	у		На оп 204 следы перекрытия в следствии жизни деятельности аиста .		нет	0	0	0	+28, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегоorsk 110/35/10	11	30.07.20 11:05	30.07.20 11:05	0:00	30.07.20 11:05	0:00	МТЗ	у		с.Нагорное		нет	0	0	0	+26, пасм.
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	30.07.20 11:51	30.07.20 11:51	0:00	30.07.20 11:51	0:00	МТЗ	у		с. Камышенка		нет	0	0	0	+30, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	21	30.07.20 12:05	30.07.20 12:54	0:49	30.07.20 15:36	3:31	Откл.КУ "Земля"			г.Завитинск. В 12-54 включен до ЛР 775. ОП 126 заменили изолятор		нет/0	0	0,084	3	+30, ясно
Ам.СЭС	10	Исток 35/10	6	30.07.20 12:50	30.07.20 14:20	1:30	30.07.20 14:20	1:30	МТЗ	ну		г.Зая. Обрыв провода на вед участке (в пролете оп 47/12-47/13		водозабор/3315	3315	1,19	20	+28, ясно
Хаб.ЦЭС	6	БН 35/6	27	30.07.20 13:36	30.07.20 13:36	0:00	30.07.20 15:10	1:34	МТЗ	нет	не произв.	г.Хабаровск. В РУ вед. ПНС "Прибрежная" (на хх) перегорели предохранители бкВ ТСН		Тепловая насос./0	0	0,04	1	+30, ясно
Прим.ЮЭС	110	Раздольное-2 - Тереховка		30.07.20 16:45	30.07.20 17:17	0:32	30.07.20 17:28	0:43	ТЗНП 2ст.	выв	не произв	В 16:45 на ПС Тереховка при производстве переключений по вводу в работу 1С-110кВ (плановая заявка по отбору проб масла ТН), при отключении Рпер.110 ВЛ "Уссурийск-1" произошел излом изолятора Ф-"В" в сторону Рпер-110 Раздольное-2. Отключилась ВЛ 110кВ Разд2-Тереховка; на ПС Тереховка откл. СВ 110кВ (НЗЗ 1ст) Обесточена ПС Тереховка. В 17-17 на ПС Тереховка все потребители запитаны от Т-1. На ПС Тереховка Рем. перемычка 110 кВ отключена и ВЛ 110 Раздльное -2 - Тереховка включена в транзит в 17-28. 31.07.20 в 2:02 рем. перемычка 110кВ включена после замены изолятора. ф.-В. (восст.норм.сх)	ПС Тереховка Т1	446 чел	446	1,26	35	+22, пасм.
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	30.07.20 18:20	30.07.20 18:47	0:27	30.07.20 21:31	3:11	МТЗ	ну	ну	г.Биробиджан. Потребитель запитан. Оп 6-00/43 повреждена КЛ 6 кВ по телу опоры. Устранено.		нет/870ч.	870	0,7	26	+32, ясно
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп. Гл. стан	Т-198	30.07.20 23:30	30.07.20 23:30	0:00	30.07.20 23:30	0:00	МТЗ	у		Осмотр 4.08.20 бригадой на вездеходе от опоры 10-149 без замечаний.		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	30.07.20 23:43	31.07.20 3:28	3:45	31.07.20 3:28	3:45	МТЗ	выв		с. Душино. ОП.88/3 срыв изоляторов фВ		радиоцентр / 300 чел	300	0,3	10	+21, пасм
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		31.07.20 1:21	31.07.20 1:21	0:00	31.07.20 1:21	0:00	ДФЗ	у		ИМФ ф"С"=0, 13,3 км. Осмотр: оп 191, 196 гнезда сорок.		нет	0	0	0	+25, облач

Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 - УКФ		31.07.20 1:26	31.07.20 1:26	0:00	31.07.20 1:26	0:00	ДЗ 2 з.	у		ИМФ ф."А" 56 км (длина ВЛ 7,6 км). Осмотр ПС УКФ, аварийных отключений нет, блинкеров выпавших нет.		нет	0	0	0	+21, пасм
Прим.ЦЭС	110	ЛРЗ 110/6	T1	31.07.20 1:26	31.07.20 3:02	1:36	31.07.20 17:24	15:58	ДЗТ, Дуг. защита	нет		КЗ-110 включился, ОД-110 не отошёл. Отключилась ВЛ-110 Уссурийск-2-ЛРЗ №1 (НЗЗ 1 ст., МТЗ 2ст, АПВ ну). В 03:43 ВЛ-110 включена под напряжение с ПС Уссурийск-2 после обхода. Так-же откл. В6 Т-1 1С (дуг. защита), повреждены (прогорели) баки ф."А,В" и откл. В6 Т-1 ЗС (МТЗ). Обесточена 1,3С-6кВ (ф.-0,1,2,3, 10,11). Через 1ч 36 мин потребитель запитан от 2,4С-6кВ, без вед. ф.-2 (2400 чел/0,4МВт), оплавление верхних втычных контактов В-6кВ (и повреждение у потребителя) /запитан от ф-1 ЛРЗ ч/з Зч 11 мин/. ПС ЛРЗ выполнена регулировка КСА ОДКЗ 110 Т-1 и опробование ОДКЗ от РЗА, замена баков выключателя В6 Т-1 и ВВ испытания"; в 17:24 Т1 вкл в работу.	T-2	г. Уссурийск к. 4000 чел	4000	6,7	12	+21 пасм
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		31.07.20 4:37	31.07.20 4:37	0:00	31.07.20 4:37	0:00	3 ст ТНЭП	у		На ПС Полевая: ИМФ ф"С"=0 14 км. Произведен осмотр. Оп.66,79 гнезда аистов, следы жизнедеятельности птиц; на оп.91 сидят аисты, следы жизнедеятельности.		нет	0	0	0	+25, облач
Ам.ЗЭС	10	Красноярово 35/10	6	31.07.20 4:45	31.07.20 4:56	0:11	31.07.20 4:56	0:11	МТО	ну	у	6.08.20 заменили изолятор оп. 22/19, 22/13. Сняли ветку оп. 20.	скважина / 1065 чел	1065	0,15	8	+23, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	12	31.07.20 5:42	31.07.20 6:02	0:20	31.07.20 6:02	0:20	МТЗ	ну	у		база	0	0,02	1	+23, гроза, дождь	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Мужино		31.07.20 6:02	31.07.20 6:02	0:00	31.07.20 6:02	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+23, гроза, дождь	
Хаб.СЭС	110	Старт - Азимут с отп. Лиан	С-95	31.07.20 7:39	31.07.20 7:39	0:00	31.07.20 7:39	0:00	1ст ДЗ	у		ОМП на ПС 220 кВ Старт - 23,3 км, ф.А, В. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+23, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	31.07.20 8:13	31.07.20 9:42	1:29	31.07.20 9:42	1:29	Ав. откл.	нет	у	часть п.Кипарисово.	нет / 1519 чел	1519	0,75	62	+22, пасм	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	10	31.07.20 10:10	31.07.20 11:58	1:48	31.07.20 12:37	2:27	КУ, земля			Вкл без 1 ТП, вкл в 12:37. ЛР 9-10-01 снята ворона.	кнс, больн/ 500 чел	500	0,1	10	+23, пасмурно	
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	9	31.07.20 12:36	31.07.20 13:05	0:29	31.07.20 17:30	4:54	МТО	выв	ну	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ "ПС-ЦРП-8", МП 300м от ПС Городская, произведен ремонт, вкл в работу (17:30).	ф18 насосн/3 541 чел	3541	0,9	5	+23, облачно	
Ам.ЗЭС	110	Февральская - Рудная	№1,2	31.07.20 13:31	31.07.20 13:31	0:00	31.07.20 13:31	0:00	ДЗ 2з, НЗНП Эст	у		ИМФ153 км ф.С.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	110	Февральская - Рудная	№1,2	31.07.20 13:35	31.07.20 13:35	0:00	31.07.20 13:35	0:00	НЗНП 3,4ст	у		ИМФ 152,5 км ф.С.ОП 121, 123, 146,149,150,151,514,517,519 наличие дефектных изоляторов в гирлянде	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	31.07.20 13:36	31.07.20 14:22	0:46	31.07.20 14:22	0:46	КУ, земля			Земля самоустранилась.	п/з/ 46 чел	46	0,03	2	+23, ясно	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Мужино		31.07.20 16:33	31.07.20 16:33	0:00	31.07.20 16:33	0:00	ДЗ 2з, НЗНП Эст, ИМФ 69,4км	у		Осмотр на 14.8.20	нет	0	0	0	+25,гроза	
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	27	31.07.20 18:15	31.07.20 20:23	2:08	31.07.20 20:23	2:08	МТО	ну	ну	Обход без замечаний. Включен после обхода	кнс/ быта нет	0	0,1	2	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	4	31.07.20 18:35	31.07.20 20:00	1:25	31.07.20 23:40	5:05	МТЗ	ну	ну	Марково, Игнатьево Включен до ЛР 19 (без вед. ТП). Оп 131 заменили изолятор, повреждение на вед. участке	нет/ 450 чел	450	0,1	6	+25, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	7	31.07.20 18:35	31.07.20 23:25	4:50	31.07.20 23:25	4:50	МТЗ	ну	ну	Марково. Повреждение на вед участке	нет/ 1100 чел	1100	0,2	7	+25, облачно	

Прим.ЦЭС	110	ЛРЗ 110/6	T1	31.07.20 19:45	31.07.20 20:42	0:57	31.07.20 21:19	1:34	Дуговая защита	выв		ПС ЛРЗ схема ОД-К3; со стороны ЦП откл ВЛ 110 "Усс2-ЛРЗ №1" (НЗЗ 1ст, МТЗ, АПВ усл). Обесточены потребители 1,3 сш 6 кВ.(ЗС 6 кВ запитали от Т-2 в 20-37, 1С 6 кВ запитали от Т-2 в 20-42 без вед. Ф-2 (МТЗ, потребитель ф.2 перезапитан в 21-20). В яч. вед. Ф-2 на выкатной тележке подгары на верхних втычных контактах по Ф"А" и "В". Осмотр Т1 без замечаний. В 21-19 Т1 включен. В яч. вед. ф.2 произведена чистка, регулировка втычных контактов. /1.8.20 на ПС ЛРЗ вывелись 1,3 сш 6кВ, произведена чистка, ВВ испытания; по ф3 заменен подставной изолятор ф.-В со стороны КЛ). Других работ не планируют. Сообщено в 19:02 по отк ВЛ 110 с усл АПВ, в 19:13 откл Т1 на ЛРЗ	T2	г. Уссурийск к. 4000 чел / бфид	4000	6,7	12	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	31.07.20 21:44	31.07.20 23:55	2:11	03.08.20 0:50	51:06	Откл.КУ "Земля"			Потребителю обеспечен резерв. Выделен поврежденный уч.КЛ "ПС-оп.№1" (без нагрузки). 2.8.20 определено МП - 3 м от муфты на оп.1, произведен монтаж соед.муфты, вкл в работу.	ф.20	нет/0	0	0,01	2	+23, ясно
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		31.07.20 22:14	31.07.20 22:14	0:00	31.07.20 22:14	0:00	ДФЗ	у		ИМФ 53,5 км фаза А на ПС Тамбовка		нет	0	0	0	+28, обл.
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяга 110/27,5/10	3	01.08.20 0:33	01.08.20 6:42	6:09	01.08.20 6:42	6:09	Откл.КУ "Земля"			с.Анисимовка. Повреждение на вед отпайке.		нет/250ч.	250	0,2	8	+21, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	10	01.08.20 1:01	01.08.20 1:01	0:00	01.08.20 1:01	0:00	МТО	у				очистные, больница /500ч.	500	0,093	10	+21, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	01.08.20 1:01	01.08.20 1:01	0:00	01.08.20 1:01	0:00	МТО	у				погранот ряд/2000 ч.	2000	0,517	16	+21, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	12	01.08.20 1:03	01.08.20 2:29	1:26	01.08.20 8:51	7:48	МТЗ	ну		Потребителю обеспечен резерв. Оп.13 заменен поврежденный изолятор фС.	ф.12 ПС Шимановск	нет/500ч.	500	0,022	1	+21, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	01.08.20 1:03	01.08.20 1:24	0:21	01.08.20 1:24	0:21	МТО	ну	у			погранот ряд/2000 ч.	2000	0,517	16	+21, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	10	01.08.20 1:03	01.08.20 1:03	0:00	01.08.20 1:03	0:00	МТЗ	у		Поврежд. изол. оп. 35 ф.-А.С. Оп. 36 доп. изолятор.		очистные, больница /500ч.	500	0,093	10	+21, гроза
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		01.08.20 2:20	01.08.20 2:20	0:00	01.08.20 2:20	0:00	ДФЗ	у		ИМФ Тамбовка: 51,9 км ф. А Произведен осмотр. Оп.17 сидели аисты, следов жизнедеятельности нет, других замечаний нет.		нет	0	0	0	+21, гроза
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	01.08.20 3:17	01.08.20 4:19	1:02	01.08.20 4:19	1:02	Ав. Откл.	нет	ну	п.Новый. Повреждение на вед отпайке		нет/390ч.	390	1	5	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	01.08.20 4:01	01.08.20 4:01	0:00	01.08.20 4:01	0:00	МТЗ	у		п.Лучегорск. Повреждение на вед отпайке		нет	0	0	0	+23, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	14	01.08.20 4:01	01.08.20 4:54	0:53	01.08.20 4:54	0:53	МТЗ	не раб	у	п.Лучегорск		школа/365ч.	365	0,1	4	+23, дождь
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	01.08.20 5:04	01.08.20 5:08	0:04	01.08.20 5:08	0:04	МТЗ	ну	у	с. Лазаревка		нет/463ч.	463	0,19	5	+23, гроза
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		01.08.20 5:51	01.08.20 5:51	0:00	01.08.20 5:51	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, гроза
Ам.ВЭС	35	А - Старая Райчиха		01.08.20 5:58	01.08.20 5:58	0:00	01.08.20 5:58	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, гроза
Ам.ЦЭС	10	Знаменка 35/10	9	01.08.20 6:12	01.08.20 8:33	2:21	01.08.20 8:33	2:21	МТЗ	ну		Вкл без РТП 9/28, вкл в 8:33, снята ветка тополя, усранен слхст проводов (повреждение по 0,4 кВ, ф 0,4 кВ №2)		нет/57ч.	57	0,032	1	+23, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	01.08.20 6:21	01.08.20 6:21	0:00	01.08.20 6:21	0:00	МТО	у		Повреждение на ведомственном ТП.		нет	0	0	0	+23, гроза
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	01.08.20 6:59	01.08.20 10:12	3:13	01.08.20 13:06	6:07	МТЗ	ну	ну	Вкл без БТП, вкл в 13:06. Повреждение на ведомственной отпайке.		в/ч/230ч.	230	0,3	17	+24, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	01.08.20 7:42	01.08.20 7:45	0:03	01.08.20 7:45	0:03	Ав. Откл.	нет	у	Произведен осмотр. РЛ1 (на оп.10/1) повреждение ножа фВ. Устранено.		нет/390ч.	390	1	5	+21, пасм.

Ам.ЗЭС	10	Саскаль 35/10	10	01.08.20 10:28	01.08.20 12:35	2:07	01.08.20 12:35	2:07	КУ, земля			ТП 33/12, ТП 33/23 заменены поврежденные прох.изоляторы ф.С.		школа, д/с, больн/ 555 чел	555	0,1	8	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка-тяга		01.08.20 10:46	01.08.20 10:46	0:00	01.08.20 11:09	0:23	ПаГРЭС: бл. ДЗ; Нах.тяг: ДЗ 2з	ну	у	В 11:06 ВЛ включена (РПВ усп), в 11:09 транзит замкнут. Обесточенных потребителей не было, сбоев в движении жд составов не было. Частичный осмотр ВЛ без замечаний, продолжен 3.8.20- без замечаний.		нет	0	0	0	+23, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	01.08.20 12:35	01.08.20 14:01	1:26	01.08.20 14:01	1:26	МТЗ	ну	не произв	Оп.17 заменен поврежденный изолятор, устранен обрыв вязки. (РПВ не произв, сообщ потребит о поврежд)		Аэронавигация / 120 чел	120	0,27	14	+20, дождь
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	9	01.08.20 12:40	01.08.20 14:48	2:08	01.08.20 14:48	2:08	МТО	ну	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Осмотр ВЛ без замечаний. Повреждение в яч.ф9 (МЭС).	ф11	скваж/ 1919 чел	1919	0,5	9	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	2	01.08.20 13:43	01.08.20 16:11	2:28	01.08.20 16:11	2:28	МТЗ	ну	у	с.Медвежий Кут.		нет/ 68 чел	68	0,05	2	+32, ясно
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	1	01.08.20 16:01	01.08.20 18:11	2:10	01.08.20 19:20	3:19	КУ, земля			Вкл без ТП 3311 (находилось на ХХ), вкл в 19:20 после замены поврежденного штыр.изолятора фв.		школа/ 539 чел	539	0,1	7	+32, ясно
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясеневоый		01.08.20 16:03	01.08.20 16:04	0:01	01.08.20 21:52	5:49	МТЗ	не раб	ну	При РПВ земля, в работе с землей. Оп.274 обрыв вязки фА, оп.275 срыв изоляторов фА (дождь, гроза, ветер до 20 м/с). Устранено		фап, насосн/ 1067 чел	1067	0,15	8	+28, дождь, гроза, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	01.08.20 16:07	01.08.20 16:07	0:00	01.08.20 16:07	0:00	МТО	у		Повреждение на ведомственном ТП.		нет	0	0	0	+25, дождь
ЭС ЕАО	35	Облучье - Хинганск	Т-157	01.08.20 16:10	01.08.20 16:10	0:00	01.08.20 16:10	0:00	МТЗ-2	у		Произведен осмотр: на оп.99 ф.А разрушен 1 изолятор в гирлянде, по ф.В,С. Разрушено по 2 изолятора в гирлянде.		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	01.08.20 17:08	01.08.20 17:14	0:06	01.08.20 17:14	0:06	Ав.откл	ну	у	с.Глубинное.		нет/ 250 чел	250	0,2	3	+30, ясно
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ургальская ЦЭС с отп.Чегдомын	Т-302	01.08.20 17:59	01.08.20 17:59	0:00	01.08.20 17:59	0:00	ДЗ 2з	у		Гроза. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Биробиджан - ЖБИ с отп.ГЗУ	Т-139	01.08.20 20:40	01.08.20 20:40	0:00	01.08.20 20:40	0:00	МТО	у		Гроза		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	5	01.08.20 20:57	01.08.20 21:52	0:55	01.08.20 21:52	0:55	МТЗ	ну	у	Биробиджан		нет/145ч.	145	0,01	3	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	БВС 110/35/10	185	01.08.20 21:07	01.08.20 21:09	0:02	01.08.20 21:09	0:02	МТЗ	ну	у	Биробиджан		нет/1500 ч.	1500	0,18	16	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	473	01.08.20 21:07	01.08.20 21:12	0:05	01.08.20 21:12	0:05	Ав. Откл.	ну	у	Биробиджан		нет/0	0	0,01	1	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп. на Турбаза	Т-104	01.08.20 22:51	01.08.20 22:51	0:00	01.08.20 22:51	0:00	МТО	у		Гроза		нет	0	0	0	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	15	01.08.20 23:00	01.08.20 23:21	0:21	01.08.20 23:21	0:21	МТЗ	выв	у	с.Благодатное. Повреждение на ведомственном ТП		нет/400ч.	400	0,2	5	+23, пасм.
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	01.08.20 23:24	02.08.20 2:31	3:07	02.08.20 13:10	13:46	МТЗ	ну	ну	п.Аэропорт, Желтый яр. В 2-31 запитано 10 ТП. В пр.оп.98-00/59-60 снята ветка с проводов.	ф.131 ПС найфельд	нет/567ч.	567	0,17	12	+22, гроза
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		01.08.20 23:40	01.08.20 23:40	0:00	01.08.20 23:40	0:00	ДФЗ	у		ИМФ Тамбовка 54,3 км фаза С		нет	0	0	0	+23, пасм.
Хаб.ЦЭС	35	КАФ - Балтика с отп. М	Т-15	01.08.20 23:54	01.08.20 23:54	0:00	01.08.20 23:54	0:00	МТЗ	у		При осмотре ПС СМР КРУН-35 яч.1 (между шиной проходного изолятора фС В 35 Т-15 и текстолитовой шторкой) следы закопчения. По ВЛ в пролете оп.5 – 6 следы термического воздействия на кроне березы (береза находится на границе охранной зоны ВЛ). На данный момент угрозы оборудования нет.		нет	0	0	0	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	35	ХТЭЦ-1 - Индустриальная	Т-83	02.08.20 0:07	02.08.20 2:21	2:14	02.08.20 2:21	2:14	МТЗ	выв	ну	Одновременно на ПС Индустриальная отключился В35кВ Т2. Обесточена ПС Индустриальная, Протока. На ПС Индустриальная в ячейке СВ 35кВ повреждение выключателя, опорных и проходных изоляторов, ТТ		г.Хабаровск, 2899ч., 12 фид., объектов covid нет	2899	3,06	15	+22, гроза

Хаб.ЦЭС	35	Индустриальная 35/6	2С 35кВ	02.08.20 0:07	02.08.20 2:21	2:14	02.08.20 18:40	18:33	ЗДЗ 35			В ячейке СВ 35кВ повреждение выключателя, опорных и проходных изоляторов, ТТ. 2.8.20 повреждения устранены, произведены испытания и все включено.	Т1	г.Хабаровск, 2907ч., 10 фид., объектов covid нет	2907	3	14	+22, гроза
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		02.08.20 0:47	02.08.20 0:47	0:00	02.08.20 0:47	0:00	НЗНП 2ст., ИМФ - ф.А, 40км.	у		Произведен осмотр. Оп.154 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+22, пасм.
Хаб.ЦЭС	6	Корфовская 110/35/10	22	02.08.20 1:14	02.08.20 1:16	0:02	02.08.20 1:16	0:02	МТЗ	выв	у	Дачи. Обход на 3.08.20		нет	0	0,54	33	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Корфовская 110/35/10	15	02.08.20 1:14	02.08.20 1:16	0:02	02.08.20 1:16	0:02	МТЗ	выв	у	с.Чирки. Обход на 3.08.20		нет/15ч.	15	0,02	1	+22, гроза
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		02.08.20 1:32	02.08.20 1:32	0:00	02.08.20 1:32	0:00	ДФЗ	у		ИМФ Тамбовка 52,4 км фаза С		нет	0	0	0	+22, пасм.
Хаб.ЦЭС	35	СМ - Втормет	(Т-24)	02.08.20 2:03	02.08.20 2:08	0:05	02.08.20 2:08	0:05	МТО	ну	у	Обесточена ПС Втормет. Осмотр без замечаний		1600ч., 21ф.	1600	1,9	5	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	3	02.08.20 4:10	02.08.20 9:27	5:17	02.08.20 9:27	5:17	Ав. Откл.	ну	ну	Переяславка. В пр.оп.26-27 и 26/3-26/4 убраны ветки с проводов.		нет/2800 ч.	2800	1,64	15	+22, гроза
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		02.08.20 4:16	02.08.20 4:16	0:00	02.08.20 4:16	0:00	ДФЗ	у				нет	0	0	0	+22, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	1	02.08.20 4:30	02.08.20 12:38	8:08	03.08.20 15:10	34:40	Откл.КУ "Земля"			Обесточилась ПС Черняево (питалась по рем.схеме). 3.08.20 произведен частичный осмотр, замечаний нет. Включен, "земля" самоустранилась.	ф.19 ПС Гродеково	дом престарелых / 1989чел / объектов covid нет	1959	0,3	28	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	7	02.08.20 4:30	02.08.20 9:05	4:35	02.08.20 9:05	4:35	МТЗ	ну	у	с.Могилевка. Планируется осмотр 3.08.20		нет/30ч.	30	0,05	3	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	02.08.20 4:30	02.08.20 10:35	6:05	02.08.20 11:34	7:04	МТЗ	ну	ну	с.Гродеково. В 10:35 запитано от резерва 14 ТП (основной потребитель). В 11:34 включен полностью. Повреждение в ТП-776 на ВЛ-0,4кВ.	ф.3 ПС Переясловка	нет/2300 ч.	2300	1	23	+22, гроза
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		02.08.20 4:31	02.08.20 4:31	0:00	02.08.20 4:31	0:00	ДФЗ	у		2.8.20 с 5:38 до 15:49 ВЛ выводилась в ремонт. Под опорой №17 мертвая большая птица, на оп.18 гнездо. Установлены ПЗУ на оп.17,18. Оп.17 удлинен шлейф.		нет	0	0	0	+22, туман
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	02.08.20 7:54	02.08.20 10:28	2:34	02.08.20 19:49	11:55	ав.откл	нет	ну	Вкл без 4 ТП, вкл в 19:49. ТП 81302 (на лин.портале) заменены поврежденные изоляторы ф.А,С; повреждение на вед. отпайке.		нет / 150чел	150	0,17	9	+22, пасм
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	02.08.20 7:55	02.08.20 12:10	4:15	02.08.20 14:45	6:50	Ав. Откл	нет	ну	Вкл без 4 ТП, вкл в 14:45. Оп.78 (на спуске к ТП1304) сняты ветки.		нет/230ч.	230	0,1	7	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ленинское 35/10	2	02.08.20 12:20	02.08.20 12:20	0:00	02.08.20 13:53	1:33	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. участке.	ф.6	нет	0	0	0	+21, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	02.08.20 12:55	02.08.20 14:00	1:05	02.08.20 19:01	6:06	МТЗ	не раб	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 16:19 с выделенным уч.без нагрузки. ТП-1101 следы перекрытия на ВН ф.А, повреждение оп.изоляторов ШМ фВ, следы перекрытия на шинах 1С 10 ф.В.С. Устранено.		школа / 400чел	400	0,1	9	+21, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	18	02.08.20 12:56	02.08.20 12:59	0:03	02.08.20 12:59	0:03	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр, под оп. 74 птица.		школа, в/н башня, д/с / 538чел	538	0,19	16	+24, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	02.08.20 13:30	02.08.20 16:23	2:53	02.08.20 18:17	4:47	МТЗ	выв	не произв	Вкл в 15:01 без 14ТП, вкл в 16:23 без 3ТП, вкл в 16:58 без 2ТП, вкл в 18:17 без замечаний.		нет / 570чел	570	0,5	27	+23, дождь
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭС-1 - Горький	№2 (С-4)	02.08.20 15:00	02.08.20 15:00	0:00	02.08.20 15:00	0:00	ДЗ	у		Осмотр ВЛ 4.8.20, замечаний нет. Осмотр заходов ВЛ 110 кВ на ПС), видимых повреждений не обнаружено.		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	02.08.20 15:31	02.08.20 16:22	0:51	02.08.20 17:16	1:45	"земля" от КУ			Вкл без 3ТП, вкл в 17:17. Повреждение на вед. участке.(вкл в 21:31)		школа / 1293чел	1293	0,8	21	+29, пасм

Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	по ф.2 РК-9	02.08.20 18:29	02.08.20 18:32	0:03	02.08.20 18:32	0:03	МТЗ	нет	у			нет / 240чел	240	0,3		+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	20	02.08.20 18:41	02.08.20 20:22	1:41	02.08.20 23:20	4:39	КУ, земля			Вкл без ЗТП, вкл в 23:20. Пр.оп.49-49/16 устранен обрыв провода (следов стороннего возд.нет)	ф1	нет / 100 чел	100	0,68	7	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	221	02.08.20 18:42	02.08.20 18:42	0:00	02.08.20 18:42	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЦЭС	35	Благовещенская - Марково		02.08.20 18:51	02.08.20 18:51	0:00	02.08.20 18:51	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	02.08.20 22:13	02.08.20 22:13	0:00	02.08.20 22:13	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	02.08.20 22:21	02.08.20 23:07	0:46	02.08.20 23:07	0:46	МТЗ	не раб	у	Произведен осмотр. ТП1089 перегорание ПК 10 всех фаз, следы электродугового замыкания на верхних губках ПК, затекание воды.		нет/ 1500 чел	1500	0,4	19	+21, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	02.08.20 23:05	02.08.20 23:49	0:44	03.08.20 1:05	2:00	МТЗ	выв	ну	Вкл без ТП, вкл в 1:05. ТП 1101 течь кровли, перекрытие изоляторов ВН.		школа/ 400 чел	400	0,4	6	+21, дождь
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	02.08.20 23:18	03.08.20 1:03	1:45	03.08.20 1:03	1:45	МТЗ	ну	у			школа, д/с/ 400 чел	400	0,1	10	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	03.08.20 6:21	03.08.20 6:26	0:05	03.08.20 6:26	0:05	Ав.откл	выв	у	проведен осмотр, пролет 94-95, 379-379/1, 394-395 пожги на деревьях		школа/ 1500 чел	1500	0,35	10	+21, дождь
Прим.ЮЭС	6	ХФЭ 110/6	3	03.08.20 6:25	03.08.20 7:24	0:59	03.08.20 7:24	0:59	Ав.откл	нет	у	г. Партизанск		водокана л/ 13 чел	13	0,1	2	+21, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Силикатная 110/35/10	T1	03.08.20 6:30	03.08.20 6:37	0:07	03.08.20 11:46	5:16	МТЗ			Обесточена ПС 110 Силикатная, ПС 35 Новотроицкая. В 6:37 запитана ПС Силикатная (основная нагрузка), в 7:05 ПС Новотроицкая. В 11:46 включен Т1 после осмотра, замечаний нет. 4.08.20 проведена проверка РЗА: заменен неисправный блок управления В-10 ф.2. неселект.	ПС Силикатная Т2	2,3МВт/ 1150 чел/ обьктов Covid нет	1150	2,3	13	+19, гроза
Ам.ЦЭС	35	Благовещенская - Марково		03.08.20 6:45	03.08.20 6:45	0:00	03.08.20 6:45	0:00	МТЗ-1	у		Гроза. Осмотр до оп.90, без замечаний.ОП 337 гнездо, ОП 296 разрушеное гнездо, есть следы перекрытия по веткам		нет	0	0	0	+19, гроза
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	03.08.20 7:05	03.08.20 7:34	0:29	03.08.20 7:34	0:29	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. Включен после прохождения грозы. В ТП-185 течь крыши.		школа, скваж, д/с/ 7200 чел	7200	2	27	+19, гроза
Прим.ЮЭС	6	ХФЭ 110/6	20	03.08.20 7:15	03.08.20 8:09	0:54	03.08.20 23:59	16:44	КУ, земля			Вкл без БТП, вкл в 8:36 без З ТП. В 9:18 все потребители запитаны. Выделен поврежденный участок КЛ от РЛ-2 оп.44 до ТП-7424, без нагрузки. Определено МП в 540м от РЛ-2. /Разработан котлован, произв.монтаж соед.муфты, испытан, включен в работу./	ПС Партизан ф5	водокана л/2674 чел	2674	1,6	13	+21, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Заводская 35/10	6	03.08.20 7:18	03.08.20 14:20	7:02	03.08.20 14:20	7:02	МТЗ	ну		На оп.26 повреждение концевой муфты КЛ-10. Оп.36 повреждение изолятора ф.В. Устранено.		нет / быта нет	0	0,01		+19, гроза
Прим.ЮЭС	6	ХФЭ 110/6	3	03.08.20 8:31	03.08.20 8:35	0:04	03.08.20 8:35	0:04	МТЗ	нет	у	Партизанск.		водокана л/ 13 чел	13	0,1	2	+21, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Саскаль 35/10	1	03.08.20 9:44	03.08.20 9:45	0:01	03.08.20 9:45	0:01	МТЗ	ну	у	с.Симоново. Планируется осмотр.		школа, л/з / 257чел	257	0,03	4	+22, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	2	03.08.20 10:45	03.08.20 11:31	0:46	03.08.20 11:31	0:46	МТО, МТЗ	ну	ну	с.Переяславка. Повреждение на вед. ТП. В больнице на лечении 40 чел, их них 2 на ИВЛ, перешла на ДГ по АВР.		объект covid: центр. Районная больница (перешла на ДГ по АВР) / 1000чел	1000	1,12	10	+24, дождь, ветер

Прим.ЦЭС	10	ТП-22138 Ясеневый	Олон	03.08.20 13:21	03.08.20 14:28	1:07	03.08.20 19:18	5:57	МТЗ	ну	ну	с.Соболиное, Ясеневое, Красный Яр, Олон. Включен до ЛР-40 оп.2/14, без 4-х ТП. В пр.оп.2/115-2/116 под проводами упавшее дерево, без повреждения.		насосная / 1067чел	1067	0,15	8	+25, пасм
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	03.08.20 15:25	03.08.20 15:49	0:24	03.08.20 15:49	0:24	"земля" от КУ			с.Новочугуевка, Чугуевка, Ново-Михайловка. Повреждение на вед. отпайке.		насосная, школа / 927чел	927	0,8	27	+27, дождь
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	03.08.20 15:31	03.08.20 18:22	2:51	03.08.20 19:21	3:50	ав.откл	ну	ну	с.Данильченково. Включен без отпайки на ТП-2009. Под оп.196/14 обнаружена ветка со следами подгара		нет / 46чел	46	0,01	4	+23, пасм
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	03.08.20 15:35	03.08.20 20:07	4:32	03.08.20 20:07	4:32	МТО	нет	ну	п. Андреевка. В 17:25 включен до 2РЛ оп 173, запитано 11 КТП из 25. На РТП ТП-4016 повреждение опорных изоляторов неподвижных контактов двух фаз. Устранено		насосная, школа / 595чел	595	0,5	20	+22, пасм
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	03.08.20 15:38	03.08.20 17:25	1:47	03.08.20 17:25	1:47	МТЗ	нет	ну	с.Чистоводное. На оп.420 убрана ветка с проводов.		школа / 115чел	115	0,1	6	+23, пасм
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	03.08.20 18:49	03.08.20 18:55	0:06	03.08.20 18:55	0:06	МТЗ	ну	у	с.Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, Кировка. Обход без замечаний.		школа, насосная, детдом / 352чел	352	0,1	15	+25, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	03.08.20 18:49	03.08.20 19:24	0:35	03.08.20 21:17	2:28	МТЗ	ну	ну	Вкл без ТП-6111, вкл в 21:17 после замены поврежд.прох.изоляторов ф В.С.		насосная, школа / 544чел	544	0,2	23	+25, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф-14 в ЦРП-103 откл. ф.6	03.08.20 19:08	03.08.20 22:17	3:09	05.08.20 22:02	50:54	ав.откл	нет		Вкл в 21:55 вкл без ЗТП, вкл в 22:17 с выделенным уч.без нагрузки. Сторонним экскаватором повреждена КЛ на уч"ТП81061-ТП1135". Сообщено в полицию, СБ. Испытания не выдержал, определено 2-е место повреждения 350м от ТП-81061. 5.8.20 6:28 смонтирована каб. вставка и 2 муфты на 1-м и 2-м месте повреждения.		насосная, теплопункт / 200чел	200	0,31	5	+27, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Краснореченская 35/6	16	03.08.20 21:13	03.08.20 21:48	0:35	03.08.20 21:48	0:35	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.		насосн, больн/ 850 чел	850	1	3	+17, дождь
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	03.08.20 22:12	03.08.20 22:12	0:00	03.08.20 22:12	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	03.08.20 23:08	03.08.20 23:08	0:00	03.08.20 23:08	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, пасмурно
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	03.08.20 23:40	03.08.20 23:55	0:15	03.08.20 23:55	0:15	МТЗ	ну	у	п.Лесной. В ТП 1 заменили ПК 10кВ		нет/ 360 чел	360	0,1	4	+15, дождь
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	03.08.20 23:53	04.08.20 0:37	0:44	05.08.20 3:36	27:43	ТЭНП	выв	не произв	(в работе Т2, в ремонт Т1). Погашена ПС 35 Эгершельд, обеспечен резерв ч/з 44 мин (от Т1). Осмотр оборудования ПС Эгершельд, Бурная без замечаний. 4.08.20 в 11:18 определено МП: 680м от ПС Бурная фаза-В. Устранено.	КВЛ-35кВ №1	6 МВт/ 7910 чел/ объектов Covid нет	7910	6	47	+21, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	04.08.20 0:16	04.08.20 0:16	0:00	04.08.20 0:16	0:00	МТО	у		Осмотр 4.8.20, замечаний нет. На 10-15.08.20 запланирован инженерный осмотр. В ТП 6162 повреждение опорной изоляции ф -В		нет	0	0	0	+22, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	04.08.20 0:56	04.08.20 0:56	0:00	04.08.20 0:56	0:00	Ав.откл	у				нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	04.08.20 1:21	04.08.20 1:21	0:00	04.08.20 1:21	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+21, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	04.08.20 2:40	04.08.20 2:40	0:00	04.08.20 2:40	0:00	МТЗ	у		Осмотр ВЛ и проверка РЗА замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	В-10 Т1	04.08.20 2:40	04.08.20 3:17	0:37	04.08.20 3:17	0:37	МТЗ	выв	у	С обесточиванием 1,2 сш 10 кВ. (Т2 ремонт). Осмотр: ф5 РСК, откл от МТЗ, АПВ ул. В 3:07 В-10 Т1 вкл на ХХ, в 3:17 под нагрузку. Проверка РЗА 10-14.08.20 неселект		1,5 МВт/ 6161 чел	6161	1,5	65	+20, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	5	04.08.20 3:21	04.08.20 5:24	2:03	04.08.20 5:24	2:03	КУ, земля			Повреждение на ведомственном ТП.		школа, овад, д/с/ 1200 чел	1200	0,5	8	+15, дождь

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		04.08.20 6:40	04.08.20 6:40	0:00	04.08.20 6:40	0:00	Яр: ТЗНП 1,2ст, ВЧТО; Ключи НЗНП 2ст, ВЧТО	у		ИМФ 3,5 км фА. Произведён осмотр, пр.оп. 1-75, на оп. 19 требуется облагородить гнездо аиста. Устранено. ПС Ключи СВ 110 ТНЗНП-2ст,пуск ВЧТОН#3, по Т-1 бл.ДЗТ (Т-1 не в работе, в резерве)Т-2 ДЗТ отключений нет, п.УПАСК сраб. по ВЛ 110 Спасск-Ключи ,АПВ+, ИМФ 47,2км ПС Яр. ТЗНП-1,2ст,ТО,пуск ВЧТОН#3, бл.УРОВ на себя, п.УПАСК срабат. неиспр. прием.команды,АПВ+. ИМФ Ф-А 3,5км,вся длина ВЛ 70,5км Спасск: по ВЛ 110 Ключи ИМФ Ф-А 90,9км, длина ВЛ 110 Спасск-Ключи 28,7км		нет	0	0	0	+20, пасм
Ам.СЭС	10	Черняево 35/10	11	04.08.20 7:19	04.08.20 18:38	11:19	04.08.20 18:38	11:19	МТО	нет	ну	Лвл=12,5км. с.Кузнецово, с.Калиновка. Дерево на проводах прол. оп. 258/51-258/52 (без повреждения провода). Убрали дерево.		нет/ 200 чел	200	0,01	5	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	04.08.20 9:12	04.08.20 9:12	0:00	04.08.20 9:12	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, морось
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	04.08.20 9:12	04.08.20 13:32	4:20	04.08.20 22:35	13:23	МТО	ну	ну	с.Знаменка. Вкл. без 1ТП (МТС). На кабельном переходе под автодорогой между оп.67 и 68, неустановленными лицами частично обрезан резервный кабель, общей длиной 17 м. Вызвана полиция. Повреждение каб. муфты оп. 68 (рабочего кабеля) прол. оп. 67-68. Устранено.		нет / 177 чел	177	0,02	6	+23, морось
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	04.08.20 9:29	04.08.20 11:16	1:47	04.08.20 11:16	1:47	МТО	ну	ну	часть с.Чугуевка. В ТП3031 на ВН-10 по ф."В" повреждение болтового соединения шины в ст. ВЛ.		детсад, насосная / 2628 чел	2628	0,9	13	+23, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	04.08.20 10:41	04.08.20 11:48	1:07	04.08.20 14:38	3:57	КУ "Земля"			часть Монакино, Богатырка. Вкл. без 1ТП. В 12:06 оставшейся ТП запитано от ф-1 Корсаковка. На оп. №152/233 срыв изолятора фаза "С", провод лежит на траверсе. Устранено.	ф-1 Корсаковка	нет / 250 чел	250	0,06	6	+22. пасм
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	04.08.20 11:18	04.08.20 17:04	5:46	04.08.20 17:33	6:15	КУ "Земля"			Лвл=17,1км. п.Золотая долина. В 12:20 включено 5ТП, 13:45 запитано 13ТП. Включен без ТП-7557, разрушение штыревого изолятора фаза-А. Устранено.		нет / 570 чел	570	0,7	28	+23, пасм
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	04.08.20 13:25	04.08.20 14:07	0:42	04.08.20 17:09	3:44	МТО	ну	ну	г.Биробиджан. Включен основной потребитель, в 15:08 полностью. Опора 18-00/23 повреждён ЛР-6кВ (изоляция 2-х фаз). Устранено.		КНС, д/л / 702 чел	702	0,5	23	+17, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 СП-2	04.08.20 13:31	04.08.20 13:32	0:01	04.08.20 13:32	0:01	ав.откл	нет	у	с.Орловка. Опора 126/53 мёртвая птица.		нет / 41 чел	41	0,1	4	+26, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	04.08.20 13:33	04.08.20 13:33	0:00	04.08.20 13:33	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр ВЛ, оп.138/10 изол. Ф.-В мертвая птица со следами воздействия эл. дуги.		нет	0	0	0	+26, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	4	04.08.20 13:34	04.08.20 16:12	2:38	04.08.20 16:12	2:38	МТЗ	ну	ну	с.Чигири. В прол. оп 4-5 повреждён провод (распущение) ф.-А сторонней техникой (тралл с эксковатором). Виновник установлен. Сообщено в полицию.		скважина / 50 чел	50	0,28	27	+23, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	6	04.08.20 14:27	04.08.20 14:29	0:02	04.08.20 14:29	0:02	МТО	запрет	у	Планируется осмотр.		насосн.. / 697 чел	697	0,18	1	+23, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	04.08.20 14:27	04.08.20 14:29	0:02	04.08.20 14:29	0:02	МТО	запрет	у	Обнаружена ветка со следами пожаров на земле между РТП и КТП-3279.		водозаб. / 258 чел	258	0,1	3	+23, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	04.08.20 14:59	04.08.20 14:59	0:00	04.08.20 14:59	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+29, пасм
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая -Александровка - Чкаловка		04.08.20 15:02	04.08.20 15:02	0:00	04.08.20 15:02	0:00	ДЗ 1ст, МТЗ, МТО	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+23, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	по ф-3 откл. СП-3	04.08.20 15:09	04.08.20 15:09	0:00	04.08.20 15:09	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	04.08.20 16:17	04.08.20 16:56	0:39	04.08.20 16:56	0:39	МТО	нет	не произв	часть г Фокино. Повреждение на вед. участке.		пож. депо / 2200 чел	2200	0,4	8	+24, пасм
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	5	04.08.20 17:34	04.08.20 17:39	0:05	04.08.20 17:49	0:15	МТЗ	ну	у	с.Усть-Ивановка. Вкл. без 4-х ТП от резерва. В 17:49 вкл. полностью (РПВ усп по фидеру). Осмотр на 8.08.20.	ф-12 Волково	больница / 300 чел	300	0,4	20	+22, пасм

Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	04.08.20 17:35	04.08.20 18:48	1:13	05.08.20 17:50	24:15	МТЗ	ну	ну	с.Нагорное. Вкл. без 5-ти ТП. В 20:00 включен до ЛР-4 оп.24, без 1 ТП (пасака, запитано от ДГ в 22:05). В пр.оп.50-51 падение дерева, в пр.оп.49-51 провода трех фаз на земле, на оп.50 срыв изоляторов. Устранено 5.08.20.		д. сад / 870 чел	870	0,5	24	+23, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	19	04.08.20 23:28	05.08.20 9:48	10:20	05.08.20 16:11	16:43	МТЗ	ну	ну	с.Могилёвка. В 23:37 включен до ТП-550, запитано 3 ТП. В 9:48 вкл. без ТП-601 (40 ч.домов, 100 чел). Повреждение изоляции на РТП-601 и ТП-601. Устранено и включено полностью.		скважина, школа, д/с / 1402чел	1402	0,31	13	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	по ф-16 реклоузер	05.08.20 0:19	05.08.20 2:57	2:38	05.08.20 2:57	2:38	МТЗ	нет	у	с.Малышево, Сикачи-Алян. После осмотра ТП-1417 РПВ усп, замечаний нет. Под проводами в пролете оп.52 – 53 (отпайка на с.Малышево) ветка со следами КЗ.		нет / 1460 чел	1460	0,18	11	+15, гроза
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	по ф.2 РК-9	05.08.20 1:49	05.08.20 2:06	0:17	05.08.20 2:06	0:17	МТЗ	нет	у	с.Чигири.		нет / 240чел	240	0,2	3	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	05.08.20 1:49	05.08.20 2:10	0:21	05.08.20 2:10	0:21	МТЗ	ну	у	с.Чигири.		администр, скважина, насосная / 500чел	500	0,57	14	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	05.08.20 1:56	05.08.20 3:20	1:24	05.08.20 3:20	1:24	МТЗ	выв	ну	г.Благовещенск. Повреждение на вед. участке.		насосная, школа / 5000чел	5000	1,3	10	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	14	05.08.20 4:37	05.08.20 5:20	0:43	06.08.20 13:33	32:56	МТО	выв		г.Большой Камень. Повреждение головной КЛ-6 от оп.4 до ЦРП-103. Потребители запитаны от резерва. Определено место повреждения 1260 м от ЦРП-103. 6.08.20 11:50 выполнен монтаж вставки 65 м. и 2-х муфт	ф.28	насосная, д/с / 200чел	200	0,31	3	+21, пасм
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	8	05.08.20 5:35	05.08.20 6:51	1:16	05.08.20 7:50	2:15	"земля" от КУ			с.Волково. Вкл. без 2-х ТП. Оп. 78 разрушение изолятора, обрыв провода. Устранено.		нет / 200чел	200	0,02	9	+18, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	05.08.20 6:39	05.08.20 6:53	0:14	05.08.20 6:53	0:14	МТО	ну	у	г.Шимановск. Обход труп сороки на РТП-88.		насосн, д. сад / 2000 чел	2000	0,5	16	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	05.08.20 7:10	05.08.20 11:26	4:16	05.08.20 11:26	4:16	ав.откл	нет	ну	часть п.Кипарисово 1. Повреждение на вед. участке.		нет / 30 чел	30	0,25	3	+21, пасм
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	244	05.08.20 7:39	05.08.20 11:58	4:19	07.08.20 17:23	57:44	МТЗ	ну	ну	п.Кульдур. Запитан от резерва. Повреждение КЛ-6 на головном участке. Устранено	ф-257	нет / 250 чел	250	0,08	3	+16, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	В-10 1Т	05.08.20 8:43	05.08.20 8:49	0:06	05.08.20 8:50	0:07	МТЗ		у	2Т в ремонте (капремонт до 31.08.20). Одновременно откл. Ф-4 (РСК, МТЗ) и Ф-17 (РСК, МТЗ), оба с успешным АПВ. Обесточились 1,2С-10кВ. В 8:49 (ч/з 6 мин) включен В-10 1Т, запитана 1С-10кВ, ч/з 7 мин включена 2С-10кВ. В 8:52 успешно вкл. ф.4 (380бчел, 1,3МВт) и ф.17 (1384чел, 0,7МВт). 5.08.20 произведен осмотр ф.17, замечаний нет (в вед. ТП 1033 (принадл. ООО Газэнергосеть Хабаровск) обнаружен включенный секционный ВН 10, получилось кольцо с ф.4). 6.08.20 по ф.4 произведён обход, в ТП 1947 по вед. фидеру 0,4кВ №2 падение деревянной оп №1, слёст проводов. Проверка РЗА (профконтроль) В-10 1Т без замечаний.		г.Вяземский, 18594 чел/ 17 фид/объектов covid нет	18594	5,5	192	+16, сильный дождь
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	7	05.08.20 8:58	05.08.20 9:17	0:19	05.08.20 11:24	2:26	МТЗ	ну	ну	с.Осиновая речка, с.Новотроицкое. Запитан от резерва без 4-х ТП. В прол. оп. 41-42 на земле обнаружена ветка со следами КЗ.	Ф-1 ПС Бычиха	нет / 359 чел	359	0,2	18	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	4	05.08.20 9:04	05.08.20 9:05	0:01	05.08.20 9:05	0:01	МТО	не раб	у	г.Лучегорск.		насосн, / 1938 чел	1938	0,1	6	+21, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Разрез 110/10/6	3	05.08.20 9:07	05.08.20 9:09	0:02	05.08.20 9:09	0:02	МТЗ	выв	у	г.Лучегорск. Планируется осмотр.		нет / 691 чел	691	0,18	21	+21, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	15	05.08.20 9:19	05.08.20 9:45	0:26	05.08.20 12:06	2:47	МТО	ну	ну	с.Бычиха. Запитано без 3-х ТП. Угрожающее дерево в пролетах оп. 4/32 – 4/33, ветка на проводах. Устранено.		нет / 270 чел	270	0,1	8	+16, дождь

Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	05.08.20 9:25	05.08.20 9:26	0:01	05.08.20 9:26	0:01	МТЗ	не раб	у	г.Лучегорск. Планируется осмотр.		нет / 2017 чел	2017	0,6	11	+21, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	4	05.08.20 9:25	05.08.20 9:26	0:01	05.08.20 9:26	0:01	МТЗ	не раб	у	г.Лучегорск. Планируется осмотр.		насосн. / 1938 чел	1938	0,1	6	+21, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	05.08.20 9:25	05.08.20 9:41	0:16	05.08.20 14:22	4:57	МТЗ	ну	ну	г.Лучегорск. Вкл. без 3-х ТП. В пр. оп. 193-194 поросль. Произведена чистка.		Ст. обезжелезивания-1 / 340 чел	340	0,17	11	+21, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	7	05.08.20 17:47	05.08.20 18:32	0:45	05.08.20 20:09	2:22	МТЗ	ну	ну	Рошино. Вкл. без ТП-4006, на РТП оп. 21 отгорание шлейфа ф.-А. Устранено.		больница / 1911 чел	1911	0,4	5	+24, гроза
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	05.08.20 18:51	05.08.20 19:26	0:35	05.08.20 19:26	0:35	МТЗ	выв	не произв	г.Благовещенск (микрорайон). Повреждение на вед. ТП.		насосная / 5000 чел	5000	1,3	11	+19, дождь
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	по ф.2 РК-9	05.08.20 18:55	05.08.20 21:35	2:40	05.08.20 21:35	2:40	МТЗ	нет	ну	п.Чигири. На оп.44 заменено 2 изолятора.		нет / 240 чел	240	0,1	11	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	05.08.20 21:05	05.08.20 22:40	1:35	05.08.20 22:40	1:35	ав.откл	нет	у	п.Кипарисово 1, Мирный. Обход, замечаний нет.		нет / 1519 чел	1519	0,8	52	+23, пасм
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	05.08.20 21:27	05.08.20 21:27	0:00	05.08.20 21:27	0:00	МТО	у		г.Шимановск		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЗЭС	35	Кировка - Руновка		05.08.20 22:15	05.08.20 22:28	0:13	05.08.20 22:28	0:13	МТО	запрет	у	Обесточивались ПС Руновка, Новорусановка, Сташевка.		1753чел / объектов covid нет	1753	0,35	29	+22, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		05.08.20 22:18	05.08.20 22:18	0:00	05.08.20 22:18	0:00	Ярославка: НЗЗ 1ст. Манзовка : НЗЗ 2ст	у		ИМФ ф.А-0 7,3 км. от ПС Ярославка. Произведен осмотр оборудования ПС Ярославка, Манзовка без замечаний, также произведен осмотр ПС Сибирцево/т (РЖД) без замечаний. Произведен обход, на ОП 32, 40 гнезда аистов		нет	0	0	0	+20, пасм
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	05.08.20 22:22	05.08.20 23:03	0:41	05.08.20 23:03	0:41	"земля" от КУ			г.Благовещенск. Повреждение на вед. отпайке.		нет / быта нет	0	0,07	9	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	05.08.20 22:34	05.08.20 22:36	0:02	05.08.20 22:36	0:02	МТО	не раб	у	г.Лучегорск.		нет / 311 чел	311	0,4	9	+22, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	05.08.20 22:34	05.08.20 22:34	0:00	05.08.20 22:34	0:00	МТЗ	у		г.Лучегорск		нет	0	0	0	+22, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	8	05.08.20 22:34	05.08.20 22:34	0:00	05.08.20 22:34	0:00	МТЗ	у		г.Лучегорск		нет	0	0	0	+22, пасм
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	05.08.20 22:40	06.08.20 0:29	1:49	06.08.20 0:29	1:49	"земля" от КУ			п.Кипарисово. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 30чел	30	0,25	3	+23, пасм
Прим.ЗЭС	35	Кировка - Руновка		05.08.20 22:43	05.08.20 23:21	0:38	05.08.20 23:21	0:38	МТО	запрет	у	Обесточились ПС Руновка, Новорусановка, Сташевка. В 23:15 включена ВЛ-35кВ Кировка-Руновка, запитана ПС Руновка. На ПС Новорусановка отключен ЛР-35 "Руновка" (норм.схема). Осмотр без замечаний	ВЛ-35 Чкаловка-Сташевка	1753чел / объектов covid нет	1753	0,35	29	+22, дождь, гроза
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	05.08.20 23:03	06.08.20 0:04	1:01	06.08.20 0:04	1:01	"земля" от КУ			с.Чигири. На ТП 13-43 повреждение резервной КЛ-10, отключена.		администр, скважина, насосная / 500чел	500	0,6	14	+18, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	05.08.20 23:42	06.08.20 1:10	1:28	06.08.20 1:10	1:28	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. отпайке.		нет / 300чел	300	0,6	37	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	06.08.20 0:20	06.08.20 0:20	0:00	06.08.20 0:20	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+21, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Красицкая 110/35/10	6	06.08.20 2:59	06.08.20 7:20	4:21	06.08.20 7:20	4:21	ав.откл	ну	ну	с.Красицкое. В 4:14 включен головной участок до Р-59. В 6:30 на оп.30 сняты перемычки, в 6:32 запитано ТП-716. Остаются отключено три ТП (41ч. дом, 5 2-х эт. Домов, 360 чел). В пр.оп.48-49 снята ветка с проводов.		школа, д/с / 765чел	765	0,15	4	+15, дождь

Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	11	06.08.20 3:55	06.08.20 5:42	1:47	06.08.20 5:42	1:47	"земля" от КУ			с.Яблонька. На РТП-6047 заменен опорный изолятор ф.В.		интернат / 612чел	612	0,1	5	+20, пасм
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	06.08.20 5:32	06.08.20 6:53	1:21	06.08.20 6:53	1:21	"земля" от КУ			Лвл=14,4км. с.Грязнушка. Повреждение на вед. отпайке		нет / 357чел	357	0,06	4	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	06.08.20 6:15	06.08.20 10:22	4:07	06.08.20 18:05	11:50	МТО	не раб		Лвл=7,7км. В 6:20 П/З Тарташевка перешла на собственный ДГ. Повреждение кабеля на оп.1. П/з перешла на ДГ. На ОП 3 разобраны шлейфа. Смонтирована каб. вставка 60м до оп.1.	ф.3 Иман	насосная, п/з / 20чел	20	0,02	3	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	27	06.08.20 6:46	06.08.20 10:32	3:46	06.08.20 10:32	3:46	МТО	ну	ну	Оп 32 заменили три изолятора, восстановили шлейф		нет/300 чел	300	0,2	13	+16, дождь
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	06.08.20 6:46	06.08.20 8:25	1:39	06.08.20 8:25	1:39	МТО	ну	ну	г.Благовещенск. Повреждение на вед ТП 584		нет / 1500чел	1500	0,19	24	+16, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	15	06.08.20 6:58	06.08.20 7:49	0:51	06.08.20 14:16	7:18	ав.откл	ну	ну	Лвл=39км. с.Оренбургское, Покровка. Включен до Р-19 без 3-х ТП. 9-52 выделен участок от Р-21 до Р-23. В пролете ОП 364-365 наклон дерева с перекрытием проводов 3-х фаз. Замечание устранено		школа, д/с / 279чел	279	0,4	10	+14, дождь
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Бычиха	Т-60	06.08.20 7:43	06.08.20 7:43	0:00	06.08.20 7:43	0:00	МТЗ с ЗЗ	у		В пролете ОП 138-139 падение дерева с касанием проводов. Провода не повреждены		нет	0	0	0	+14, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	06.08.20 7:44	06.08.20 8:15	0:31	06.08.20 8:15	0:31	ав.откл	выв	у	с.Горбатка, Горное. На вед отпайке "Свинарник" в пролете ОП 2-4,8-10 необходима чистка просеки		УЦ-10 (жен.зона) / 600чел	600	0,1	5	+23, пасм
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	5	06.08.20 8:12	06.08.20 8:14	0:02	06.08.20 8:14	0:02	МТО	ну	у	с.Веденка. Планируется осмотр до 8.08.20		нет / 306чел	306	0,001	2	+23, дождь
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	3	06.08.20 8:12	06.08.20 8:12	0:00	06.08.20 8:12	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	06.08.20 9:37	06.08.20 10:08	0:31	06.08.20 10:30	0:53	МТО	запрет	у	часть п. Лучегорск. В 10:08 запитано 11 ТП. В 10:30 все включено, повреждение "самоустранилось"		нет/4427 ч.	4427	1,4	19	+25, пасм.
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	06.08.20 10:45	06.08.20 11:17	0:32	06.08.20 11:17	0:32	ав.откл	ну	ну	с.Ильинка. Повреждение на вед отпайке		псих. диспансер, очистные, школа, д.сад/1344ч.	1344	0,88	9	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	06.08.20 13:23	06.08.20 15:25	2:02	06.08.20 20:10	6:47	Ав. Откл.	выв	ну	п.Штыково. В 15:25 включен до оп 55(запитано 10 ТП из 16). В 15-49 включен до ОП 87 (остается откл. 5ТП). В 16-34 включен до ОП 168 (запитано 14 ТП из 16). В пролете оп 203-204 убрано дерево, провод не поврежден		нет/100ч.	100	0,15	16	+23, дождь
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	06.08.20 13:47	06.08.20 14:25	0:38	06.08.20 14:25	0:38	МТЗ	ну	у	п. Восточный, с. Черная речка		очистные /3149ч.	3149	0,53	14	+16, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	06.08.20 14:23	06.08.20 14:26	0:03	06.08.20 14:26	0:03	МТЗ	нет	у	с. Новожатково		нет/450ч.	450	0,1	9	+22, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	06.08.20 14:23	06.08.20 14:33	0:10	06.08.20 14:33	0:10	МТЗ	нет	у	с. Абрамовка. на КТП 20866 "Молокозавод" в РУ 10 кВ обнаружена сорока на изоляторе 10 кВ фаза "С" тр-ра, перегорание ПК 10 "В,С".		школа/700ч.	700	0,1	7	+22, дождь
Прим.ЮЭС	35	Академическая 35/6	Т1	06.08.20 14:55	06.08.20 15:35	0:40	06.08.20 15:35	0:40	МТЗ		у	При осмотре ПС Академическая обнаружено отключение В-35,6 кВ Т1. Обесточена 1С 6кВ. В 15:32 Т1 включен на Х.Х., В 15:35 включена 1С 6кВ, потребитель запитан. Проверка РЗА Т-1, выявлено затекание воды в клеммный шкаф (перегорание предохранителя 2ШУ В-35 Т1). Устранено.		часть г.Владивосток/2450 ч.	2450	2,7	20	+22, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	По ф.7 в Тп 7022 отключился В 6кВ	06.08.20 16:00	06.08.20 18:53	2:53	06.08.20 21:48	5:48	Ав. Откл.	нет	ну	с.Фроловка. Включен до ТП 7025 (запитано 10 ТП). В 19:31 запитано без 4-х ТП. В 21:48 вкл. полностью. В пролетах опор №95/23/1-95/23/2 падение дерева на провода, дерево убрано, провода без повреждений.		нет/404ч.	404	0,3	18	+22, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	06.08.20 16:31	06.08.20 16:40	0:09	06.08.20 16:40	0:09	КУ "Земля"			Повреждение на вед ТП 824		нет/368ч.	368	0,2	4	+20, пасм.
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	06.08.20 17:51	06.08.20 17:51	0:00	06.08.20 17:51	0:00	МТО	у		пгт.Магдагачи. Под РТП 8 обнаружена ворона		нет	0	0	0	+21, пасм.

Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	06.08.20 18:25	06.08.20 20:01	1:36	06.08.20 20:01	1:36	Ав. Откл.	нет	у	часть с.Многоудобное. Требуется чистка просеки		нет/130ч.	130	0,1	8	+21, дождь
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	06.08.20 19:29	07.08.20 3:34	8:05	07.08.20 3:34	8:05	МТЗ	выв	ну	часть п.Волчанец. Вкл. без вед ЗТП 7491 -300 чел. (течь кровли, дуговое перекие на проходных изоляторах), собственник- Администрация Партизанского ГО, в оперативном обслуживании ДРСК. В 19:19 повреждения в ЗТП 7491 устранены, все включено		ИК-22 (резерв ф-14 Волч.) /800чел	800	0,9	9	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	06.08.20 20:08	06.08.20 21:04	0:56	06.08.20 21:04	0:56	МТЗ	выв	у	часть с.Голубовка. Требуется чистка просеки оп. 10-11, 49-50 (недоп.с. прибижение веток до проводов).		нет/330ч.	330	0,3	8	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	06.08.20 20:18	06.08.20 21:22	1:04	07.08.20 0:47	4:29	КУ "Земля"			г. Партизанск. Вкл. 6ТП (50% нагрузки), в 21:54 запит. без 6-ти ТП. 7.08.20 в 0:47 повторно отключился.		насосная / 1548 чел	1548	0,8	15	+19, дождь
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Нефтебаза - Парус - Астафьева		06.08.20 20:35	06.08.20 21:59	1:24	07.08.20 20:38	24:03	ДЗ 2ст	ну	не произв	Обесточена ПС Астафьева, 1С 6кВ вед. ПС Нефтебаза (АВР 0,4кВ успешно). Потребитель запитан от резерва. Обнаружены упавшие ж/б опоры № 46, 47 (на косогоре, подмыты грунтовыми водами, провода целые). В 06:14 допущена бригада для организации подъезда к опорам № 46,47 (на косогоре). В 9-54 допуск бригады на выправку опор. 20-38 работы завершены, ВЛ включена	ВЛ 35 Астафьева - УАМР	часть г.Находка /3653ч.	3653	1,8	26	+19, дождь
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	2	06.08.20 21:05	07.08.20 8:09	11:04	07.08.20 8:09	11:04	МТО	ну	ну	Лвл=9,6км. с.Медвежий Кут. Оп. 1, повреждение подвального изолятора. 07:41 заменили изолятор, включили до оп.83 РЛ-80 (без нагрузки). 08:09 ПСЭС Бреевка Ф-2 включен полностью.		нет/ 124 чел	124	0,04	2	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	22	06.08.20 21:20	06.08.20 21:20	0:00	06.08.20 22:21	1:01	ав. откл	нет	у	часть с.Суражевка.	Ф-1 ПС Птицефабрика (АВР у потреб)	быта нет	0	0,2	9	+21, дождь
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	20	06.08.20 21:33	07.08.20 2:35	5:02	07.08.20 13:50	16:17	МТЗ	нет	не произв	Доп. питается ЗТП от ф-5 Партизан. часть г.Партизанск. В 23:24 запитано ЗТП от резерва. В 01:59 включен до РЛ-2 оп 44, запитано 4ТП, повреждение КЛ от оп. 44 до ТП-7424. В 2:35 вкл. без 3-х ТП. В 2:58 вкл. без ТП-7335 (течь кровли) по ф-5 Партизан.. Произведена сушка ТП. В 6:01 все потребители запитаны. Повреждения устранены, схему привели в иск. состояние	Ф-9,17 ПС Партизан	водоканал, 2 насосных / 2674 чел	2674	1	19	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	4-й участок	06.08.20 23:58	07.08.20 0:13	0:15	07.08.20 0:13	0:15	МТЗ	ну	у	часть п.Лозовый.		больница / 541 чел	541	0,4	8	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	07.08.20 0:47	07.08.20 1:07	0:20	07.08.20 4:00	3:13	МТЗ	нет	не произв	часть быта г.Партизанск. Вкл. без 2-х ТП. На оп.86 обрыв вязки фазы "С", провод на траверсе. Устранено и вкл. в 04:00.		насосная / 1548 чел	1548	0,8	15	+18, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	07.08.20 3:43	07.08.20 3:44	0:01	07.08.20 3:44	0:01	МТО	запрет	у	Вишневка.		водозаб. / 256 чел	256	0,04	6	+20, пасм
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	6	07.08.20 3:43	07.08.20 3:44	0:01	07.08.20 3:44	0:01	МТО	запрет	у			водозабор / быта нет	0	0,18	1	+20, пасм
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	07.08.20 7:12	07.08.20 7:12	0:00	07.08.20 7:12	0:00	МТЗ	у		Произведен обход, в пр.оп.125-126 обнаружено упавшее дерево		нет	0	0	0	+17, пасм
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	по ф.19 в ЦРП№8 откл.ф.2	07.08.20 9:16	07.08.20 9:34	0:18	07.08.20 16:18	7:02	Ав. Откл			Повреждена КЛ от ТП 91 до ТП 90 (без нагрузки). Устранено	ЦРП №8	нет/0ч.	0	0,1	2	+16, пасм.
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	6	07.08.20 10:24	07.08.20 12:04	1:40	07.08.20 12:04	1:40	Ав. Откл.	ну	ну	с.Ильинка. В полете ОП 38-39 падение дерева. Провода не повреждены		нет/306ч.	306	0,21	5	+16, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	07.08.20 12:12	07.08.20 12:53	0:41	07.08.20 12:53	0:41	МТЗ	нет	у	с.Воздвиженка. Осмотр без замечаний		нет/300ч.	300	0,18	12	+21, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	07.08.20 12:51	07.08.20 13:56	1:05	07.08.20 19:34	6:43	КУ "Земля"			г.Уссурийск. 13-56 включен до РС-177/62/1 (запитано 6 ТП). В 14-15 запитано еще 1 ТП, в 14-28 перезапитаны все потребители. В КТП 1099 поврежден тр-р 160кВа. Заменили в 19:34	ф.3 ПС Темерязевка	нет/400ч.	400	0,1	8	+21, пасм.

Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	07.08.20 13:06	07.08.20 13:10	0:04	07.08.20 13:10	0:04	МТЗ	нет	у	с.Воздвиженка. В ЗТП 1102 следы протекания кровли, попадание воды на Шины 10кВ		школа/70 Оч.	700	0,4	8	+21, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	07.08.20 19:02	08.08.20 0:25	5:23	08.08.20 2:13	7:11	МТЗ	ну	ну	с.Елабуга, Вятское. Вкл. без вед.ТП (в/ч 69 км). В пр. оп.№ 134-135 ветка на проводах. Устранено.		в/ч, КНС/850ч	850	0,5	3	+18, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	07.08.20 20:36	07.08.20 21:50	1:14	07.08.20 21:50	1:14	Ав. откл.	ну	у	с. Благодатное с. Лесное. Повреждение на вед. участке.		школа/54 бч.	546	0,2	7	+17, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по Ф-25 откл. РКЛ оп 218	07.08.20 22:50	07.08.20 22:59	0:09	07.08.20 22:59	0:09	Ав. откл.	нет	у	п. Витязь.		нет / 140 чел	140	0,3	20	+20, ясно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		08.08.20 0:36	08.08.20 0:36	0:00	08.08.20 1:44	1:08	Спасск: ДЗ 1ст, АПВ усп. Мучн: НЗЗ 1ст., АПВ не раб	не раб	у	ИМФ ф.-В 33,7км. Разрыв транзита. Произведен осмотр, оп.60, 69, 73 гнезда аистов; оп.77, 80, 84 новые гнезда аистов, на оп. 76, 82, 83 сидят аисты. Проверка РЗА на 19.08.20		нет	0	0	0	+17, пасм.
Прим.ЮЭС	10	РП-1	203 (ввод №2)	08.08.20 1:00	08.08.20 1:28	0:28	08.08.20 1:28	0:28	МТЗ 1ст	нет	у	неселект. Обесточена 2С 10 кВ (частичное погашение Гостиничный комплекс северный ДВФУ). Вкл. без вед. ф-208, вкл в 17:57. Проверка РЗА без замечаний.		о.Русский /быта нет	0	0,15	6	+20, пасм
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Приозерная		08.08.20 1:04	08.08.20 1:04	0:00	08.08.20 2:34	1:30	Приоз: НЗНП 2ст., АПВ не раб. Липпов: НЗЗ 2ст. АПВ усп.	не раб	у	Разрыв транзита. ПС Липовцы: ИМФ Ф "С"-О 14,8 км (вся длина ВЛ 20,4 км). Оп.62 гнездо с 2 аистами. Проверка РЗА на 20.08.20.		нет	0	0	0	+17, пасм.
Прим.ЮЭС	6	ХФЭ 110/6	3	08.08.20 6:58	08.08.20 9:08	2:10	08.08.20 18:43	11:45	КУ "Земля"			Вкл без 1ТП, обеспечен резерв (9:26); вкл в 14:05 с землей, поиск МП прибором . Оп.38 устранен обрыв шлейфа фС (18:43).	ПС Партизан ФЭ	водокана л / 13 чел	13	0,1	5	+17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	08.08.20 7:08	08.08.20 7:54	0:46	08.08.20 7:54	0:46	МТЗ	нет	у	с.Воздвиженка. Под РК 160/78 обнаружена мёртвая птица		нет / 1500 чел	1500	0,4	18	+17, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	08.08.20 7:38	08.08.20 10:18	2:40	08.08.20 10:18	2:40	Ав. откл.	ну	у	с. Благодатное с. Лесное. Повреждение на вед. участке.		школа/54 бч.	546	0,2	7	+16, облач
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	08.08.20 8:21	08.08.20 8:21	0:00	08.08.20 8:21	0:00	МТО	у		Произведен осмотр. Оп.15 следы перекрытия на изоляторах фА,С		нет	0	0	0	+19. пасм
Хаб.ЦЭС	35	Сергеевка 35/10	2Т	08.08.20 8:26	08.08.20 9:48	1:22	08.08.20 9:48	1:22	МТЗ		у	Обесточена 2С-10кВ . Отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет. Проверка РЗА на 2Т без замечаний, продолжение 12.08.20. АВР 10 ну		Хабаровс кий р-н: 2661 чел/4 фид.	2661 чел	0,7	17	+16, ясно
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	11	08.08.20 8:35	08.08.20 9:19	0:44	08.08.20 11:24	2:49	МТЗ	ну		Вкл без ТП5/32, вкл в 11:24, повреждение по 0,4 кВ (заменены ТТ 0,4 кВ, повреждение у потребителя по 0,4 кВ)		школа, д/с, сот.связь/ 630 чел	630	0,3	9	+19, облачно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	7	08.08.20 8:48	08.08.20 8:49	0:01	08.08.20 8:49	0:01	МТО	запрет	у	Осмотр без замечаний.		нет/ 130 чел	130	0,04	5	+19, ясно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	08.08.20 8:48	08.08.20 8:49	0:01	08.08.20 8:49	0:01	МТО	запрет	у	с. Хвалынка		нет/ быта нет	0	0,02	3	+19, ясно
Ам.ЗЭС	10	Саскаль 35/10	3	08.08.20 9:07	08.08.20 11:10	2:03	08.08.20 11:10	2:03	МТЗ	ну	ну	ТПЗ3/33 повреждение по 0,4 кВ (ф3 0,4 кВ, пр.оп. 2/6-7 падение оп.связи)		школа, д/с, боль/ 616 чел	616	0,03	6	+19, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	08.08.20 13:05	08.08.20 13:47	0:42	08.08.20 13:47	0:42	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ 500 чел	500	0,2	12	+22, облачно
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	08.08.20 15:19	08.08.20 16:18	0:59	08.08.20 18:02	2:43	МТЗ	ну	не произв	Вкл без 7 ТП, вкл в 18:02. Повреждение на ведомственной отпайке.		приют, радиоцен тр/ 3280 чел	3280	0,4	17	+25, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	5	08.08.20 16:30	08.08.20 16:30	0:00	08.08.20 16:30	0:00	МТЗ	у		Усть.Ивановка		нет	0	0	0	+24, пасмурно

Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	08.08.20 16:40	08.08.20 17:51	1:11	08.08.20 17:51	1:11	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ 500 чел	500	0,2	12	+24, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	08.08.20 21:50	08.08.20 22:42	0:52	10.08.20 17:37	43:47	МТО	нет	не произв.	г.Фокино. Выделен головной участок КЛ от ПС до РП80201 (без нагрузки). МП- 440м от РП80201. Устранено.	ф.11 Промысл овка	Школа, скорая помощь/ 520ч.	520	0,9	14	+20, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.9 на оп 421 откл. РКЛ	09.08.20 1:45	09.08.20 2:16	0:31	09.08.20 2:16	0:31	Ав. Откл	выв	у	с.Васиановка. В пр. оп. 540/1/26 - 540/1/29 необходима чистка просеки		нет/624ч.	624	0,17	9	+19, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф5 на оп 207 откл. РКЛ	09.08.20 1:48	09.08.20 3:10	1:22	09.08.20 3:10	1:22	Ав. Откл	выв	у	Пролет опор 328/1-328/2 погои на проводах		нет/47ч.	47	0,05	3	+19, ясно
Ам.ЦЭС	110	Волково - Ивановка		09.08.20 5:02	09.08.20 5:02	0:00	09.08.20 5:02	0:00	ТНЭНП 1 ст., ИМФ ф.А - 11,4 км.		у	ВЛ находилась на Х.Х. Произведен осмотр, оп.39 гнездо сороки. Устранено 11.08.2020		нет	0	0	0	+18, пасм.
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	09.08.20 7:02	09.08.20 7:02	0:00	09.08.20 7:02	0:00	МТЗ	у		п.Лесной		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	09.08.20 7:52	09.08.20 8:02	0:10	09.08.20 8:02	0:10	МТЗ	нет	у	с.Никола-Львовск. Пролеты 214-217, 220-221 требуется подрезка деревьев.		школа/20 0ч.	200	0,09	2	+19, обл.
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	09.08.20 8:25	09.08.20 9:06	0:41	09.08.20 9:06	0:41	МТЗ	нет	у	с.Каленовка. Осмотр без замечаний		нет/600ч.	600	0,1	2	+20, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	09.08.20 8:25	09.08.20 9:06	0:41	09.08.20 9:06	0:41	Ав.откл	нет	у	с.Каленовка. В пр. оп. 28-29 необходима чистка просеки		школа/90 0ч.	900	0,2	11	+20, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	09.08.20 8:28	09.08.20 9:11	0:43	09.08.20 9:11	0:43	МТЗ	нет	у	РС 114/50/7/33 снята птица		нет/1500 ч.	1500	0,5	18	+20, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	09.08.20 8:51	09.08.20 9:08	0:17	09.08.20 9:08	0:17	МТЗ	нет	у	Новожатково. Пролет 290-291 требуется подрезка деревьев.		нет/ 450 чел	450	0,1	9	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф12 реклоузе р (оп.207)	09.08.20 14:10	09.08.20 14:10	0:00	09.08.20 14:10	0:00	МТЗ	у		ТП 7044 повреждение трансформатора. 18-20 ТП 7044 отключена (потребители перезапитаны по сети 0,4кВ). Заменен 10.08.20 17:30		школа, скваж/ 245 чел	245	0,2	11	+28, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольное		09.08.20 16:51	09.08.20 16:51	0:00	09.08.20 16:51	0:00	ТНЭНП 1ст	у		ИМФ 0,9км фВ. Произведен осмотр. Оп.17 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+22, дождь
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	09.08.20 18:46	09.08.20 19:50	1:04	09.08.20 21:45	2:59	КУ, земля			Повреждение на вед ТП 446	по сетям АКС	кнс, школа, д/с/ 5000 чел	5000	1,3	10	+22, дождь
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф12 реклоузе р (оп.395)	09.08.20 19:44	09.08.20 22:43	2:59	10.08.20 12:24	16:40	ав.откл	ну	ну	с.Слинкино, ключ Романовский. В 22:43 запитаны 2 КТП. Пролет опор 487-488 упавшее дерево, лежит на проводах ВЛ. Оборван верхний провод ф., остается отключено КТП 7046 (быт 78ч.). Устранено.		скваж/ 105 чел	105	0,1	3	+23, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	09.08.20 22:04	10.08.20 5:25	7:21	10.08.20 5:25	7:21	МТЗ	выв		п.Аэропорт. Повреждение на вед отпайке. (у потребителя неисправен привод ЛР-12)		нет/500ч.	500	0,232	12	+18, гроза
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	09.08.20 22:18	09.08.20 22:41	0:23	09.08.20 22:41	0:23	"земля" от КУ			часть г.Биробиджан. При поиске "Земля" самоустранилась		д.сад, школа, КНС/1200 ч.	1200	0,8	16	+16, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	09.08.20 22:19	09.08.20 22:21	0:02	09.08.20 22:21	0:02	МТЗ	не раб	у	часть п. Лучегорск. ЗТП 2087, 2089 затекание воды в РУ 10кВ		нет/311ч.	311	0,4	9	+21, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	По ф.11 в РП 80202 откл. ф.6	09.08.20 23:18	09.08.20 23:20	0:02	09.08.20 23:20	0:02	Ав. Откл.	нет	у	часть г.Фокино. Обход до 14.08.2020.		в/ч/600ч.	600	0,2	4	+21, обл.
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	10.08.20 4:15	10.08.20 8:13	3:58	10.08.20 8:13	3:58	МТЗ	ну	ну	с.Новочугуевка, с. Чугуевка, с. Ново-Михайловка. В 06-00 включен до РЛ-29(запитано 2ТП). Повреждение на вед отпайке		школа/92 7ч.	927	0,8	27	+20, дождь

Прим.ЮЭС	110	Раздольное-1 - Раздольное-2		10.08.20 5:15	10.08.20 5:15	0:00	10.08.20 15:00	9:45	ПС Раздольное1: ДЗ	не раб		Разрыв транзита. Обрыв провода от ВЧ заградителя в сторону ЛР110 Раздольное-2, провод касается разъединителя. По прибытию ОВБ на ПС Раздольное2 В110 Раздольное1 во включенном положении, выпавших блинкеров нет. Устранено.		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	26	10.08.20 6:00	10.08.20 6:41	0:41	10.08.20 6:41	0:41	ав. откл.	нет	у	часть г.Партизанск. Течь кровли ТП-7471.		нет/820ч.	820	0,25	2	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	10.08.20 6:07	10.08.20 7:32	1:25	10.08.20 7:13	1:06	Откл.КУ "Земля"			часть п.Олений. В КТП 5204 перекрытие опорного изолятора		школа/40 Оч.	400	0,4	13	+21, дождь
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	7	10.08.20 6:25	10.08.20 9:21	2:56	10.08.20 9:21	2:56	МТЗ	ну		Оп. 26 заменен изолятор, восстановлен шлейф. с.Михайловка, ФАП с.Михайловка		погранотряд/330ч.	330	0,2	6	+18, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	10.08.20 7:12	10.08.20 7:40	0:28	12.08.20 18:45	59:33	МТО	выв		Повреждение КЛ на уч. ПС Промысловка - оп. 1, определено МП 510м от оп.1. Устранено.	ф.13 Промысловка	школа/30 Оч.	300	0,5	6	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	4	10.08.20 7:35	10.08.20 14:59	7:24	10.08.20 14:59	7:24	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП; устранена земля в цепях оп.тока РШ Ф4		с.Игнатьево 50 чел	50	0,09	5	+21, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	10.08.20 9:18	10.08.20 10:41	1:23	11.08.20 1:32	16:14	МТО	нет		Повреждение КЛ на уч"ПС Промысловка-ТП-82010" сторонней организацией при проведении земляных работ; произведен ремонт (смонтир каб.вставка 6м и 2 соедин муфты, усл.испытан., включен в работу)	ф.17 ПС Промысловка	г. Фокино 2200 чел	2200	0,4	8	+23, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	10.08.20 9:49	10.08.20 10:22	0:33	10.08.20 10:22	0:33	Ав. Откл.	выв	у	Осмотр уч.РСК без замечаний.		с. Ивановка, 909 чел	909	0,2	11	+19, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	10.08.20 9:49	10.08.20 10:35	0:46	10.08.20 10:35	0:46	Ав. Откл.	выв	у	Пр оп 22/4-5,28-29 произведена подрезка деревьев.		с. Ивановка, 600 чел / зона УЦ 10	600	0,1	8	+19, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	24	10.08.20 12:31	10.08.20 16:50	4:19	10.08.20 16:50	4:19	МТЗ	выв	нд	ТП-1457 повреждение проходных изоляторов ф.А, В в яч.3 и яч.4. В яч.3 отгорание шлейфа ф.А в сторону ТП-1446, в яч.4 отгорание шлейфа ф.А, В в сторону Ф-24 ПС 220 кВ РЦ. Устранено.		нет / 198 чел	198	0,7	10	+22, облачно
ЭС ЕАО	10	Центр 35/6	280	10.08.20 16:05	10.08.20 16:30	0:25	12.08.20 16:56	48:51	МТЗ	ну		Погашена только бытовая нагрузка. Запитано 5 ТП из 10. 17:15 включён последний потребитель от Ф-190 ПС 110кВ БВС. Сторонним лицом повреждена КЛ-6кВ Ф-280 от ТП-504 до опоры 80-00/42. Сообщено СБ, ОВД. МП откопано, осушено, продолжение 12.08.20 усранено.	Ф.193 ПС БВС	Объект covid-19 не обестачивался - АВР усп. / 1100чел	1100	0,45	10	+24, облачно
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго	С-172	10.08.20 16:28	10.08.20 16:28	0:00	10.08.20 16:28	0:00	НТЭЦ; 2, 3ст ТЗНП. Б.Гора: 3ст НЗНП	у		НТЭЦ; ИМФ 61,4 км ф.С. Б.Гора: ИМФ 14,2 км ф.С. Осмотр, оп. 464 следы грозового перекрытия на опору и гирлянду изоляторов ф.-С (грозотрос в данном месте отсутствует)..		нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора - Многовершинная	С-172, С-174	10.08.20 16:28	10.08.20 16:28	0:00	10.08.20 16:28	0:00	НТЭЦ; 2 ст НЗНП, 3 ТП НЗНП, Б.Гора: ТЗНП 3ст	у		ИМФ 15,1км, фВ. Осмотр 12.08.20, в прол. оп. № 616-№750, с подъёмом на оп. №631, №632, № 715, №731-без замечаний. 13.08.20 оп.464 ф.С на верхнем проводе следы грозового перекрытия (уч-к без грозотроса)		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	10.08.20 16:44	10.08.20 17:15	0:31	10.08.20 17:15	0:31	МТЗ	нет	ну	Повреждение на вед. отпайке на П/З Школьная.		310 чел п.Гвоздево	310	0,1	12	+25, пасмурно

Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Центральная	№2	10.08.20 18:51	10.08.20 18:51	0:00	10.08.20 18:51	0:00	Центр: ДЗ 1з, ВЧБ, Зст НЗНП; БТЭЦ; ВЧБ	у		Произведен осмотр: обрыв заземляющего шлейфа гр.троса на оп.23. Устранено 12.08.2020 в 16:10.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Центральная	№1	10.08.20 18:51	10.08.20 18:57	0:06	10.08.20 19:53	1:02	Центр: ВЧБ, Зст НЗНП; БТЭЦ; ВЧБ	запрет	у	ПС Сетевая АВР (35, 10) усп, ПС Новая (погашение СШ 1,2 БК) 18:57 запитана по ТУ. Произведен осмотр: обрыв заземляющего шлейфа гр.троса на оп.23. Устранено 12.08.2020 в 16:10.	БТЭЦ - Центральная №2	13300 чел, 16 фидеров	13300	4	232	+22, гроза
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	11.08.20 4:20	11.08.20 8:50	4:30	12.08.20 13:26	33:06	МТО	выв		В 6:40 вкл головной уч (без нагрузки), вкл в 7:11 без 8ТП, вкл в 9:46 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч. ТП82156 - ТП82148 (вода в каб.канале, затоплена концевая муфта в сторону ТП-82156). После просушки лотка КЛ испытания выдержала, вкл. в работу.	д/с, школа, адм, насосн/ 450 чел	450	0,2	12	+23, пасмурно	
Хаб.СЭС	110	Б.Гора - Многовершинная	С-174	11.08.20 5:05	11.08.20 5:05	0:00	11.08.20 5:05	0:00	ТЗНП 1ст	у		ИМФ 15.1км, фв. Осмотр 12.08.20, в прол. оп № 616-№750, с подъёмом на оп. №631. №632, № 715, №731- без замечаний.	нет	0	0	0	+15, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	11.08.20 5:30	11.08.20 5:31	0:01	11.08.20 5:31	0:01	МТО	запрет	у	РП 2090 ячейка СВ10 перекрытие ТТ Ф "А". Устранено.	нет/ 2017 чел	2017	0,6	11	+20, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	11.08.20 5:50	11.08.20 5:50	0:00	11.08.20 5:50	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	5	11.08.20 8:23	11.08.20 10:03	1:40	11.08.20 10:03	1:40	МТЗ	ну	нд	Повреждение на вед. участке.	с.Чигири / 150чел	150	0,14	15	+23, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	11.08.20 8:42	11.08.20 9:37	0:55	11.08.20 9:37	0:55	МТЗ	выв	у	Осмотр до 14.8.20	дачи	0	0,54	33	+23, пасмурно	
Хаб.СЭС	6	Белая Гора 110/6	2	11.08.20 8:58	11.08.20 14:39	5:41	11.08.20 14:39	5:41	МТО	ну		Сторонним а/м сбита жб оп.№2-00/86, падение дер.оп.№2-00/87, повреждена макушка дер.оп.№2-00/88. Сообщено СБ, ОВД. Устранено.Сбита ж/б оп. 2-0086 автомобилем Тойота-Прадо № 718. При падении оп. 2-0086 упала деревянная оп. 2-0087, сломана верхушка оп. 2-0088. Автомобиль скрылся. Вызвана полиция. Устранено. падение оп	школа, д.сад/ 634 чел	634	0,2	5	+20, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	11.08.20 10:42	11.08.20 11:13	0:31	11.08.20 13:15	2:33	МТЗ	нет	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 13:15. Пр.оп.100-101 падение дерева, обрыв трех проводов. Устранено.	п. Барабаш / 370 чел	370	0,12	7	+24, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	24	11.08.20 13:33	11.08.20 14:20	0:47	11.08.20 19:06	5:33	МТЗ	выв		Вкл. без 3-х ТП. ТП-2063 отгорели 2 шлейфа. Устранено.	нет / 198 чел	198	0,7	10	+22, облачно	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	11.08.20 14:34	11.08.20 14:34	0:00	11.08.20 14:34	0:00	МТЗ	у		Оп.100 срыв изолятора. Устранено.	нет	0	0	0	+24, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Михайловка 110/35/10	16	11.08.20 16:36	11.08.20 17:22	0:46	11.08.20 17:22	0:46	Земля, от ку.			Вкл. после прохождения грозы, земля самоустранилась. Убрали ветку ТП-671.	нет / 761чел	761	0,167	19	+23, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	16	11.08.20 17:27	11.08.20 18:11	0:44	11.08.20 21:57	4:30	МТЗ	ну	нд	Повреждение концевой муфты на оп.1, произведен ремонт, вкл в работу (21:57).	ф.10 ПС Тополево	нет	200	0,2	6	+30, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	11.08.20 17:27	11.08.20 17:30	0:03	11.08.20 17:30	0:03	Ав. Откл.	ну	у	Повреждение разрядника ТП-5167.	нет / 184 чел	184	0,58	11	+25, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	11.08.20 18:38	11.08.20 20:24	1:46	12.08.20 12:21	17:43	Земля, от ку.			Вкл в 20:13 без 7ТП, вкл в 20:24 с выделенным уч.без нагрузки. На опора №344 произведена замена изолятора фаза-С.	ПС Пограничная ф4	приют / 1500чел	1500	0,3	13	+29, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	11.08.20 18:39	11.08.20 18:47	0:08	11.08.20 18:47	0:08	МТЗ	ну	у	На КТП 6059 Зерно ток слабая изоляция ИП-10 Ф-"А,С"	нет / 544 чел	544	0,2	23	+25, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	10	11.08.20 18:45	11.08.20 19:30	0:45	11.08.20 19:30	0:45	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний. В КТП 60-93 убраны птицы	с. Уссурка / 130 чел	130	0,1	6	+25, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	11.08.20 18:50	11.08.20 19:45	0:55	11.08.20 22:04	3:14	МТЗ	ну		Вкл без 11 ТП, вкл в 22:04. Повреждение на вед. отпайке.	совхоз / 131 чел	131	1,05	23	+25, пасмурно	

ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	244	11.08.20 18:58	11.08.20 21:05	2:07	11.08.20 21:05	2:07	МТЗ	ну	у	Вкл после прохождения грозы.	ф.257	нет/250 чел	250	0,07	3	+25, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	16	11.08.20 19:25	11.08.20 20:17	0:52	13.08.20 18:58	47:33	Земля, от КУ.			Вкл с выделенным уч. без нагрузки. Повреждение КВЛ на уч. " ПС Береговая2 - ЦРП102". Определено МП 630м от ЦРП-102. 13.08.20 произведен монтаж вставки 5м и 2-х соединительных муфт. Обнаружено 2-е повреждение на участке КЛ от ПС до оп. 3 (МП 690м от ЦРП-102). Смонтирована вставка 5м и 2-е соединительных муфты. Фидер включен.	ф.35 ПС Береговая	г. Большой камень / 670 чел	670	0,43	8	+23, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	11.08.20 19:49	12.08.20 1:58	6:09	12.08.20 3:27	7:38	Земля, от КУ.			Вкл в 20:50 без 15 ТП, вкл в 1:30 без 10ТП, вкл в 1:58 без 6 ТП, вкл в 3:27.. Оп.150/2 устранен обрыв вязки .	скважина / 1039 чел	1039	0,17	18	+24, гроза	
ЭС ЕАО	35	СК - Горки		11.08.20 20:22	11.08.20 20:22	0:00	11.08.20 20:22	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр		нет	0	0	0	+23, гроза
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	29	11.08.20 20:32	11.08.20 21:54	1:22	11.08.20 21:54	1:22	МТЗ	ну	не произв	Повреждение на ведомственном ТП.		насосн/1290 чел	1290	0,5	6	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	11	11.08.20 21:51	11.08.20 21:51	0:00	11.08.20 21:51	0:00	МТО	у		Требуется замена изол. оп. 11,12,14 (4 изолятора). Устранено 13.08.20		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	11.08.20 21:58	11.08.20 22:00	0:02	11.08.20 22:00	0:02	МТЗ	ну	у	Осмотр 12.8.20, перекрытие по ветвям дерева в пролёте опор №16/19-16/20.		ст.обезжелез/340 чел	340	0,17	10	+24, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	11.08.20 22:00	11.08.20 22:39	0:39	11.08.20 22:39	0:39	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр		кнс, больн/900 чел	900	0,4	15	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	19	12.08.20 0:57	12.08.20 1:37	0:40	12.08.20 10:01	9:04	МТО	ну	ну	Вкл без 5ТП. Убраны ветки в прол. оп. 60/14-60/16. Вкл. без ТП-626, повреждение прох. изолятора. Устранено по заявке и вкл. в 16:00.		школа, д/с/ 1402 чел	1402	0,3	13	+18, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	12.08.20 1:12	12.08.20 13:13	12:01	12.08.20 13:13	12:01	МТО	ну	ну	Вкл в 3:48 без 6ТП. В 10:02 разрезаны шлейфа на оп №27, при включении выпал бл. КИ фаза-А, Ф-1 включен с "землей" для поиска повреждения прибором, запитано 3ТП. Обнаружено на оп №19 срыв вязки ,провод на траверсе фаза-А. Устранено и вкл. по норм. сх...		школа, атс/ 212 чел	212	0,2	8	+19, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	20	12.08.20 1:18	12.08.20 2:08	0:50	12.08.20 10:15	8:57	КУ, земля			В 1:35 вкл без 20 ТП, вкл в 2:08 без 6ТП, вкл в 2:45 без 1ТП. Оп.18 повреждение изоляторов фА,С, обрыв провода фА. Устранено.		школа/ 2768 чел	2768	1,1	30	+18, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	12.08.20 5:24	12.08.20 9:11	3:47	12.08.20 9:11	3:47	МТЗ	ну	ну	с.Лермонтовка, с.Добролюбово, с.Дальний-Восток. Убрана ветка с траверсы оп. 145/8.		школа, д/с/ 804 чел	804	0,3	21	+18, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	15	12.08.20 6:02	12.08.20 9:20	3:18	12.08.20 9:20	3:18	Ав.откл	ну	ну	Оп.4/13 срыв изолятора.		нет/ 270 чел	270	0,1	8	+18, дождь
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	12.08.20 6:12	12.08.20 6:12	0:00	12.08.20 6:12	0:00	МТЗ	у		г.Благовещенск. Требуется чистка просеки оп. 21-23.		нет	0	0	0	0
Хаб.ЦЭС	35	Горка 35/6	1Т	12.08.20 6:53	12.08.20 7:24	0:31	12.08.20 7:44	0:51	МТЗ		у	Обесточены 1сш 35/6 кВ ПС Горка., ч/з 31 мин обеспечен резерв. В-35 Т1 не вкл, произв.регулировка привода Предвар. причина отключения: пропуск В 6 кВ Ф -2 (вед. ХГЭС), механическая неисправность реле времени(РТВ). Устранено.	СВ-6	1,54 МВт/1348чел/5фид	1348	1,54	14	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	9	12.08.20 7:40	12.08.20 11:45	4:05	12.08.20 11:45	4:05	Ав.откл	ну	не произв	Сторонним а/м сбита оп.10/4 (сломана у основания), обрыв провода фА. Сообщено СБ, ОВД. Произведена замена опоры.		нет/ 906 чел	906	0,16	5	+24, ясно
Прим.ЮЭС	35	Оленевод 35/10	Т2	12.08.20 7:46	12.08.20 7:46	0:00	12.08.20 12:30	4:44	МТЗ	нет	у	Откл. ВЛ-35 Силикатная-Оленевод (МТО, МТЗ, АПВ ну). Обесточена ПС 35 Оленевод, обнаружено: отключенное положение В-10 Ф-9 (без блинкеров, единственный фидер на ПС). КЗ-35 Т2 включен, ОД-35 Т2 не отошёл. ВЛ 35 Силикатная-Оленевод включена на ХХ в 09:59. В 12:30 Т2 вкл. на хх. без ф-9 /отключение вынесено отдельно/. Проверка РЗА: выявлена неисправность разделительного трансформатора 220/220В ОД-35 Т2, из схемы исключен.		нет	0	0	0	+21, пасмурно

Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	12.08.20 7:46	12.08.20 13:17	5:31	12.08.20 13:17	5:31	6/6	ну	не произв	п.Оленевод. Следы электродугового перекрытия на опорных изоляторах трех фаз в яч. В-10 Ф-9 в ст 2С 10кВ. Произведена замена двух опорных изоляторов В-10 яч.9. Повреждение на вед. ЗТП-"Кормокухня-Холодильник".		нет / 240 чел	240	0,17	6	+21, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	16	12.08.20 8:30	12.08.20 8:58	0:28	12.08.20 8:58	0:28	Ав.откл	ну	ну	с. Березовка.		д. сад / 450 чел	450	0,6	18	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Федорова 35/10	1	12.08.20 8:45	12.08.20 9:01	0:16	12.08.20 9:01	0:16	Ав.откл	ну	у	с. Федорова.		в.забор / 516 чел	516	0,12	5	+20, дождь. гроза
Хаб.ЦЭС	10	Федорова 35/10	5	12.08.20 8:45	12.08.20 8:57	0:12	12.08.20 8:57	0:12	Ав.откл	ну	у	с. Федорова. с. Воронежское, санаторий «Железнодорожник».		водозабор / обсервация, объект covid / 897 чел	897	0,12	5	+20, дождь. гроза
Хаб.ЦЭС	35	Федорова 35/10	2Т	12.08.20 8:48	12.08.20 9:20	0:32	12.08.20 21:01	12:13	ДЗТ	ну	ну	Погашение 2 сш 10 кВ. Работа КЗ-35 2Т, ОД-35 не отошёл. Откл. ВЛ-35 (Т-81) Племрепродуктор-Федорова с отп. НОВ, виноградова (МТО, АВР у потребителя успешно). В 11:12 ВЛ-35 (Т-81) включена. Проверка РЗА, замечаний нет. Испытания 2Т без замечаний, произведена регулировка БК ОД-35 2Т. Обнаружено перекрытие проходных изоляторов яч.13 ввод 2Т фаз "А", "В". Устранено. 2Т поставлен на х.х.	1Т (вкл. СВ-10)	с. Виноградова, 198 чел / 5 фидеров (из них 4 резервные)	198	1,4	17	+20, дождь. гроза
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	1Т, 2Т	12.08.20 8:48	12.08.20 12:02	3:14	12.08.20 14:45	5:57	МТЗ			В 10 1Т, В 10 2Т отключение от МТЗ, СВ 10 АВР 10 кВ неусп. (авар. откл.). В 10 2Т выброс масла ф. В. В 10 Ф.1А (1С 10кВ) включен, повреждение выключателя. После чистки изоляции в 12:02 1СШ 10 кВ введена в работу без Ф.1А, потребитель оч. сооружения запитаны. В 12:34 2СШ 10 кВ введена в работу. В 13:14 потр.Ф 1А запитаны от Ф-22 Племрепродуктор. В 14:45 В 10 Т2 после обтирки и долилки масла введен в работу.	1Т	очистные сооруж. /быта нет / 11 фид	0	3,7	17	+20, дождь. гроза
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	1А	12.08.20 9:04	12.08.20 13:14	4:10	17.08.20 18:48	129:44	КУ			с Виноградова. Запитан от резерва. Оп. 35 перегорание 3-х проводов в стор. ТП -1427 в результате ударов молнии. Устранено в 18:15. Повреждение В-10 (Тип ВВУ). Устранено	Ф-22	нет / 38 чел	38	0,15	6	+20, дождь. гроза
Прим.ЮЭС	10	Хороль 110/35/10	16	12.08.20 10:39	12.08.20 13:34	2:55	12.08.20 18:09	7:30	КУ "Земля"			с.Благотное, с.Новобильмановка. Запитано от резерва без 4-х ТП. Устранен обрыв вязки на опоре №190 и обнаружена сорока под опорой. Потребитель запитан полностью.	Ф-3 ПС Приозерная	водозабор, 482 чел	482	0,2	18	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	5	12.08.20 13:36	12.08.20 14:26	0:50	12.08.20 14:26	0:50	МТЗ	ну	ну	г.Спасск-Дальний, Консервный завод. Повреждение на вед. отп. "Военная прокуратура".		быта нет	0	0,2	4	+24, дождь. гроза
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	12.08.20 13:46	12.08.20 15:20	1:34	12.08.20 15:20	1:34	МТЗ	ну	у	быт г. Уссурийска УЦ, быт, Газпром.		нет / 100 чел	100	0,4	6	+30, ясно
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	12.08.20 13:55	12.08.20 18:26	4:31	12.08.20 18:26	4:31	Ав.откл	ну	ну	с. Хвалынка. 14:55 включено ЗТП. Оп. 50 обрыв вязки фаз-В, в пр. оп. 49-50 схлест проводов фаз-А,В. Устранено.		Дет.сад-1, нас.-1 / 794 чел	794	0,2	11	+24, дождь. гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	12.08.20 14:00	12.08.20 16:07	2:07	12.08.20 21:44	7:44	МТО	ну	ну	Потребитель запитанан. Выделен участок без потребителей, пр.91-92 обрыв проводов из-за падения дерева, на опорах 90-95 срыв вязок провода по ф.А. Устранено.	Ф-10 ПС Хвалынка	нет / 525 чел	525	0,1	9	+24, дождь. гроза
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	12.08.20 14:00	12.08.20 14:10	0:10	12.08.20 14:30	0:30	КУ "Земля"			Б-Оренбургское с. Богуславка. Все потребители запитаны. Самоустранилась.		приют / 1500 чел	1500	0,35	10	+25, дождь. гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	12.08.20 14:03	12.08.20 18:00	3:57	12.08.20 18:00	3:57	МТЗ	ну	ну	с. Нововладимировка с. Нахимовка с. Татьянаовка. Вкл. 4ТП, в 18:00 вкл. все. В пр. оп. 210-211 под проводами обнаружено упавшее дерево без повреждения оборудования.	Ф-10 ПС Хвалынка	насос. / 765 чел	765	0,1	12	+24, дождь. гроза
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	12.08.20 14:05	12.08.20 14:55	0:50	12.08.20 14:55	0:50	КУ "Земля"			с.С-Алексеевка, с.Байкал. Самоустранилась.		нет / 165 чел	165	0,05	6	+25, дождь. гроза

Прим.ЦЭ С	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		12.08.20 14:07	12.08.20 14:14	0:07	12.08.20 14:30	0:23	Яросл: НЗЗ 2ст. М: НЗЗ 1ст. МТО	ну	у	Манзовка: ИМФ фаза-А 10,3 км. (участок РЖД). Зафиксирован останов подвижных составов (1 электричка, 6 грузовых поездов). 13.08.20 обход произведён потребителем, замечаний нет. 17.8.20 обход зоны РСК без замечаний		РЖД	0	15,5		+24, дождь, гроза
Прим.ЦЭ С	35	Манзовка - Черниговка		12.08.20 14:28	12.08.20 14:28	0:00	13.08.20 14:45	24:17	МТО	ну	не произв	На ХХ. Излом ж/б стоек оп. №23,24,25 в месте крепления к ж/б пасынкам. 13.08.20 в 11:22 работы по переустановки опор окончены. В 14:45 вкл. в работу.		нет	0	0	0	+25, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	12.08.20 14:30	12.08.20 15:22	0:52	12.08.20 18:43	4:13	МТО	не раб	ну	с.Тургенево, с.Лесное. В 15:07 вкл. 5ТП. Остальной потребитель запитан от резерва. Выделен участок без потребителей. В прол. оп. 87-88 дерево на проводах (провода и изоляторы без повреждений). Устранено.	Ф-6 ПС Пантелей моновка	насосная / 325 чел	325	0,1	11	+26, пасм
Прим.ЦЭ С	10	Манзовка 110/35/10	3	12.08.20 14:50	13.08.20 8:40	17:50	13.08.20 13:58	23:08	МТО	ну	не произв	с.Халкидон,Светлое. Излом у основания ж/б оп. №110,111;112;113;114,156,157,158,159,160 лежат на земле. В 8:40 вкл. до РС739/149 запитано без 8-ми ТП (без отпайки на Халкидон). Закончены работы по восстановлению опор, потребитель запитан полностью.		нет / 1293чел	1293	0,17	21	+25, дождь, гроза
Прим.ЦЭ С	10	Манзовка 110/35/10	15	12.08.20 14:50	12.08.20 17:08	2:18	13.08.20 2:09	11:19	МТО	ну	ну	с.Сибирцево. Вкл. без 3-х ТП. Подозрение на поврежд. изол. оп. 114. Самоустранилась.		поликлин ика / 492 чел	492	0,5	11	+25, дождь, гроза
Прим.ЦЭ С	10	Манзовка 110/35/10	17	12.08.20 14:50	12.08.20 17:13	2:23	12.08.20 17:13	2:23	МТО	ну		с.Орехово. Повреждение на вед. ТП Степаненко.		нет / 282 чел	282	0,17	6	+25, дождь, гроза
Прим.ЮЭ С	10	Новый Мир 110/10	4	12.08.20 15:49	12.08.20 16:01	0:12	12.08.20 16:01	0:12	Ав.откл	нет	у	г.Большой Камень.		нет / 1300 чел	1300	0,8	18	+25, ясно
Прим.СЭ С	10	Уборка 35/10	4	12.08.20 16:02	12.08.20 18:37	2:35	12.08.20 20:56	4:54	МТЗ	ну	ну	с.Павловка, п.Изюбриный, часть с.Уборка, с.Антоновка, с.Ленино, п.Шумный. Вкл. без 2-х ТП. 20:56 включено полностью, на ТП 3172 заменен предохранитель ф-В		детсад / 1903 чел	1903	0,3	20	+25, дождь, гроза
Прим.СЭ С	10	Анучино 35/10	17	12.08.20 16:04	12.08.20 17:40	1:36	13.08.20 0:10	8:06	МТЗ	ну	ну	Н.Варваровка,Анучино,Стварваровка,Виноградовка,Скв орцово,Ильмаковка. Вкл. без 10-ти ТП. в пр.оп. 750-751 убрали дерево с проводов провода целые		насосная / 871 чел	871	0,2	25	+25, дождь, гроза
Прим.СЭ С	10	Анучино 35/10	12	12.08.20 16:04	12.08.20 16:13	0:09	12.08.20 22:50	6:46	МТЗ	ну	ну	с.Анучино. Вкл. без 1-го ТП. ТП-5006 - устранено повреждение сборки РУ 0,4		больница / 1250 чел	1250	0,8	11	+25, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Измайлиха 35/10	1	12.08.20 16:15	12.08.20 18:17	2:02	12.08.20 18:17	2:02	МТЗ	ну	у	с.Измайлиха.		нет / 470 чел	470	0,1	4	+23, дождь
Прим.ЮЭ С	6	Сергеевка 35/6	по ф-12 реклоузе р	12.08.20 16:32	12.08.20 21:32	5:00	13.08.20 15:51	23:19	Ав.откл	нет		с.Молчановка, Слинкино, ключ Романовский. Включили 6 ТП из 11. 2:25 вкл без 2-х ТП. 3:56 вкл без ТП 7046 (п.Слинкино 87чел). Обнаружено в пролете опор 477-478 ветка на проводах. Устранено.		3 ФАП, 2 скважины / 245 чел	245	0,2	11	+25, ветер
Прим.ЮЭ С	10	Лазо 35/10	2	12.08.20 17:44	12.08.20 22:39	4:55	12.08.20 22:39	4:55	Ав.откл	нет	ну	Кишиневка, Лазо. В пр. оп. 21-22 обрыв проводов двух фаз (в середине пролета). Устранено.		нет / 98 чел	98	0,1	4	+23, гроза
Прим.ЦЭ С	10	Манзовка 110/35/10	СВ-10	12.08.20 17:55	12.08.20 23:31	5:36	12.08.20 23:31	5:36	МТЗ	нет		Обесточена 2С 10 кв (Ф-6,16,17) , выключатели отходящих фидеров не отключались, бл. не выпадали. На В-10 Ф-17 прогорание баков по 3-м фазам, закопчение проходных изоляторов. Устранено.		нет / 2901 чел	2901	0,5	13	+26, ясно
Прим.ЮЭ С	6	Северная 35/6	2	12.08.20 18:08	12.08.20 18:20	0:12	12.08.20 18:20	0:12	Ав.откл	нет	у	часть с.Казанка.		нет / 294 чел	294	0,5	6	+26, пасм
Прим.ЮЭ С	6	Горная 35/6	4	12.08.20 20:42	12.08.20 20:50	0:08	12.08.20 20:50	0:08	Ав.откл	нет	у	с.Калиновка.		нет / 6 чел	6	0,01	2	+23, ясно
Прим.ЮЭ С	6	Надеждинская 35/6	20	12.08.20 21:35	12.08.20 22:25	0:50	12.08.20 22:25	0:50	Ав. Откл.	выв	ну	с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка. Повреждение на вед. отпайке.		низковод ный мост	370	0,2	14	+23, ясно
Прим.СЭ С	10	Варфоломеевка 35/10	4	12.08.20 23:12	13.08.20 0:15	1:03	13.08.20 0:15	1:03	МТЗ	ну	у			Варфоло меевка 335 чел	335	0,18	9	+19, ясно

Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ	№1	13.08.20 5:33	13.08.20 5:33	0:00	13.08.20 5:33	0:00	РЦ: ВЧБ, ХТЭЦ-3: ВЧБ	у		Оп. 43 (отпайка на ПС СМР) проволока на траверсе Ф-В со следами перекрытия (при строительстве гнезда). Устранено.		нет	0	0	0	+19, туман
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	СВ-10	13.08.20 9:04	13.08.20 12:43	3:39	13.08.20 12:43	3:39	МТЗ	нет		Обесточена 2С-10 (Ф-3,6,10,13,16,17). Отключенных фидеров (блиннеров) нет. В яч.Ф-13 следы дугового перекрытия. Произведена чистка опорной и проходной изоляции. В 12:09 включили СВ-10, поставили под У 2С-10 кВ (на Х.Х). В 12:43 потребитель запитан, кроме вед. Ф-13 (требуется замена ТТ-10) - устранено и вкл. в 15:44.	п.Сибирцево, 4194 чел	4194	1,9	39	+22, пасм	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	23	13.08.20 11:53	13.08.20 11:53	0:00	13.08.20 11:53	0:00	МТЗ	у		Сторонней организацией спилено дерево, обрыв провода на отпайке в пролете оп.23-04/5-6, обрыв шлейфа оп. 23-00/15. Виновник установлен. Потребитель гидрозолоудаление ТЭЦ (запитался по АВР). В 13:50 устранено.	нет	0	0	0	+23, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	13.08.20 14:53	13.08.20 15:11	0:18	13.08.20 15:11	0:18	МТО	ну	у	г.Благовещенск. Повреждение на вед. ТП.	Насосная БТЭЦ / быта нет	0	0,3	12	+25, обач	
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	3	13.08.20 16:01	13.08.20 16:04	0:03	13.08.20 16:04	0:03	МТЗ	ну	у	г.Свободный.	резерв больницы / 1568 чел	1568	0,44	12	+25, пасм	
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясенево	РКЛ-1 оп. 715	13.08.20 16:32	13.08.20 20:07	3:35	14.08.20 13:20	20:48	МТО	запрет		с.Ясенево, с.Красный Яр, с.Соболиное, с.Олон. В 18:25 (ч/з 1ч 53 мин) запущен ДГУ на ТП-2134 Красный Яр 1, запитано 4 ТП. В 20:07 в ТП-2130 включена в работу ДГУ. Запитаны все потребители. 00:13 опробован участок до оп. 1011 - неуспешно. Работы по поиску повреждения прекращены до рассвета. 08:28 допущена бригада 2 чел. для послеварийного обхода на участок ВЛ от РКЛ-1 оп.715 до оп. 1011. В пр. оп. 925-926 обнаружена ветка на проводах Ф "А, В". Устранено	ДГУ	2 фап, насосная / 1067 чел	1067	0,15	9	+29, ясно
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	3	13.08.20 16:40	13.08.20 17:15	0:35	13.08.20 19:54	3:14	МТЗ	ну	не произв	г.Свободный. Вкл. без 2-х ТП. Оп.129 и 130 скол изолятора. Устранено.	резерв больницы / 1568 чел	1568	0,44	12	+25, пасм	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево 110/10	СВ-110	13.08.20 19:15	13.08.20 19:36	0:21	13.08.20 19:36	0:21	1ст. ТНЭМП	ну	у	Обесточены ПС-110 Сергеевка, ПС-35 Петровка, Совхозная, Марково. ИМФ 37км ф.Б. По ВЛ110 Игнатьево-Сергеевка произведен обход. ОП 204 гнездо аиста, под опорой обгоревшие ветки.	6022 чел, 37 фидеров	6022	1,13	81	+23, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	13.08.20 23:30	13.08.20 23:35	0:05	13.08.20 23:35	0:05	МТО	выв	у		с. Андреевка, 595 чел	595	0,83	20	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	14.08.20 0:53	14.08.20 2:16	1:23	14.08.20 9:32	8:39	Земля, от КУ.			с. С-Алексеев с.Байкал. Вкл без п/з Кордонка (запитана от ДГ). КТП5391 заменили проходной изолятор ф.В	165 чел, п/з	165	0,05	6	+20, дождь	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	14.08.20 0:54	14.08.20 1:54	1:00	14.08.20 9:00	8:06	Земля, от КУ.			Вкл без 2 ТП: ТП-135 (РСК) потребителей нет, ТП-132 (вед) сады. оп. 156-11/34 разрушен изолятор ШС-10, провод ВЛ на траверсе. Устранено	п. приамурский, 200чел	200	0,34	14	+22, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	14.08.20 1:14	14.08.20 2:20	1:06	14.08.20 2:35	1:21	Земля, от КУ.			2:20 запитано 7 ТП, вкл полностью, земля самоустраилась. В 16-40. выполнили обход.: в КТП5204 в следы дугового перекрытия на опорных изоляторах на ВН-6 в ст. оп. № 127/9	п.Олений 400 чел	400	0,5	16	+21, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Шахта-7 110/6	0	14.08.20 1:40	14.08.20 2:29	0:49	14.08.20 3:47	2:07	Ав. Откл.	нет		Повреждение на вед ТП	ф.22 Шахта-7	производство	0	0,15	3	+22, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	14.08.20 2:43	14.08.20 4:15	1:32	14.08.20 15:40	12:57	Ав. Откл.	нет	ну	Вкл. 7 ТП из 13. 4:30 все потребители запитаны. Выделен участок оп 90-369 без потребителя. Произведен обход участка от оп 90 до оп.369 - замечаний нет. Включен по нормальной схеме.	ф.4 пограничная	1500 чел	1500	0,3	13	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	14.08.20 4:18	14.08.20 5:41	1:23	14.08.20 9:08	4:50	МТО	нет		Запитано 7 ТП из 26 в 5:23, 5:41 запитано 20 из 26 ТП в 5:41. 5:45 вкл без вед. ТП Скала. 09-08 после обхода вкл. полностью	ф.7 ПС Партизан	1990 чел г.Партизанск	1990	1,1	26	+20, дождь, ветер

Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	14.08.20 4:45	14.08.20 8:50	4:05	14.08.20 19:15	14:30	МТО	ну	ну	08-50 вкл. оп.173 (запитано 12 ТП). В 11-25 вкл. без ТП4071. В 18-52 на ТП4071(быт) допущена бригада для очистки ТП от вьющейся растительности. ТП 4071 убрана вьющаяся поросль		с.Андреевка 595 чел	595	0,83	20	+20, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	14.08.20 5:30	14.08.20 6:30	1:00	14.08.20 6:30	1:00	Ав. Откл.	ну	у	п. Кипарисово-2		30 чел	30	0,25	3	+21, дождь
Ам.ЦЭС	10	Узловая 110/35/10	8	14.08.20 6:43	14.08.20 8:28	1:45	14.08.20 8:28	1:45	МТО	ну	ну	с.Крестовоздвиженка. Устранен слхест проводов в пролете оп 7-7/1		Пожарная часть, школа, администрация, д/сад, Котельная "Угольная" с.Крестовоздвиженка, школа, водобашня, ФАП / 800 чел	800	0,047	8	+20, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	35	Соловей Ключ - Владивосток		14.08.20 6:47	14.08.20 8:25	1:38	14.08.20 13:42	6:55	ав.откл	ну		Погашена ПС Соловей ключ (на ПС Соловей ключ нет защит). Выведена в ремонт ВЛ 35 кВ Владивосток - Соловей ключ, оп.52 подмыта сточными водами с дачных участков, наклонилась, провода косятся веток деревьев. Устранено		400чел. Фермы	400	2,5	24	+20, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	14.08.20 6:53	14.08.20 8:54	2:01	14.08.20 10:58	4:05	МТЗ	ну	ну	с.Евсеевка 07:39 ПЗЭС ПС Вишневка Ф-3 включен до РЛ-8 оп. 84 запитано 3 ТП. Оп.125-126 дерево на проводах. 08:54 запитано 8 ТП. Дерево убрано		450 чел	450	0,15	9	+20, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	14.08.20 6:57	14.08.20 7:58	1:01	14.08.20 7:58	1:01	МТЗ	выв	у	с. Кучелиново		20 чел	20	0,15	16	+20, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	14.08.20 7:01	14.08.20 7:02	0:01	14.08.20 7:02	0:01	Ав. Откл	ну	у	с.Духовское		в/ч, школа, д.сад, насосная, 840 чел	840	0,18	13	+20, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	3	14.08.20 7:06	14.08.20 7:08	0:02	14.08.20 7:08	0:02	МТЗ	ну	у	часть г.Свободный. В ТП 118 перекрыты по предох. 10кВ, В пролете ОП 104-108 проведена подрезка крон деревьев		г.Свободный (1568 чел.)	1568	0,78	12	+20, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	14.08.20 7:31	14.08.20 7:32	0:01	14.08.20 7:32	0:01	МТО	запрет	у	с. Вишневка		водозабор / 154 чел	154	0,04	3	+20, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	14.08.20 8:05	14.08.20 16:56	8:51	14.08.20 18:38	10:33	МТО	ну	ну	С.Калиновка В 16:15 ВЛ включена на Х.Х. Производится набор нагрузки. 16:56 запитано 2 ТП. В 17:14 запитано еще 1 ТП. В пр.оп. 64-65 обнаружено сухое дерево со следами пожогов; на вед. отпайке в пр. оп 9-10 дерево на проводах. Устранено. Почему долго не смогли объяснить		с. Калиновка 135 чел	135	0,07	4	+20, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Владимровка 110/10	3	14.08.20 8:18	14.08.20 8:18	0:00	14.08.20 8:18	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	14.08.20 8:20	14.08.20 8:30	0:10	14.08.20 8:30	0:10	МТЗ	ну	у	с.Кипарисово 1.		нет/184ч.	184	0,2	11	+19, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	14.08.20 8:30	14.08.20 8:58	0:28	14.08.20 8:58	0:28	МТЗ	ну	у	часть с.Уборка, Варпаховка, Каменка, Заметное		школа/95 Уч.	950	0,5	15	+19, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	6	14.08.20 8:30	14.08.20 9:00	0:30	14.08.20 9:00	0:30	МТЗ	ну	у	РРС		нет/0	0	0,1	1	+19, дождь, ветер

Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	10	14.08.20 8:33	14.08.20 8:45	0:12	14.08.20 8:45	0:12	МТЗ	ну	у	с.Преображеновка.		школа/30 1ч.	301	0,051	6	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	По ф.11 в РП 80202 откл. ф.6	14.08.20 9:10	14.08.20 9:39	0:29	14.08.20 15:54	6:44	Ав. Откл.	нет	ну	часть г.Фокино. 9-39 выделен участок ВЛ от ТП82048 до оп77 (запитано 2 ТП). В пр.оп.37-38 падение дерева. Провода не повреждены		нет/500ч.	500	0,2	3	+20, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	14.08.20 9:10	14.08.20 9:15	0:05	14.08.20 12:22	3:12	Откл.КУ "Земля"			с.Ровное. В 9-15 перезапитано 25 ТП. На опоре 74/20/21 заменяли изолятор, устранили обрыв провода.		интернат, больница /1700ч.	1700	0,77	37	+18, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2А	14.08.20 9:11	14.08.20 9:51	0:40	14.08.20 9:51	0:40	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке		нет	0	0,1	11	+18, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф.13 откл РК 17	14.08.20 9:38	14.08.20 12:02	2:24	14.08.20 12:02	2:24	МТЗ	нет	ну	г.Благовещенск. В пролете опор № 98 - 99 убрали дерево		50ч.	50	0,01	2	+18, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	14.08.20 10:15	14.08.20 10:59	0:44	14.08.20 10:59	0:44	МТЗ	ну	у	с.Бычиха, Казакевичево.		школа, водозабо р/1571	1571	0,4	15	+20, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	14.08.20 10:48	14.08.20 13:14	2:26	15.08.20 0:15	13:27	МТО	нет	ну	п.Витязь п.Рисовая падь. 11:30 запитано 16 ТП. В 13-14 запитано 32ТП. В 15:42 включена без отпайки на ТП4061, поврежден проходной изолятор ф.В. Устранено в 0:015.		ф.24 ПС Троица	140	0,33	54	+25, обл.	
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Малахит	С-30	14.08.20 10:51	14.08.20 10:51	0:00	14.08.20 10:51	0:00	МТО	у		Гроза. ИМФ- 8,5 км. 17.08.20 произведен осмотр, фото предоставлены		нет	0	0	0	+20, гроза, ветер	
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		14.08.20 10:52	14.08.20 10:52	0:00	14.08.20 10:52	0:00	МТЗ	у		с. Антоновка с. Ленино с. Федоровка с. Подоловка с. Демьяновка с. Куприяновка с. Иннокентьевка с. Ивановка. 17.08.20 произведен осмотр, фото предоставлены		нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	14.08.20 11:14	14.08.20 11:14	0:00	14.08.20 11:14	0:00	МТЗ	у		с. Камышенка. Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	14.08.20 11:14	14.08.20 11:14	0:00	14.08.20 11:14	0:00	МТЗ	у		с. Валуево. Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	1	14.08.20 11:18	14.08.20 11:22	0:04	14.08.20 11:22	0:04	МТЗ	ну	у	с. Антоновка. ТП-110 разрушение РВО.		школа, д.сад, админист рация/60 7ч.	607	0,085	9	+20, гроза	
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	43	14.08.20 11:22	14.08.20 13:08	1:46	14.08.20 17:40	6:18	МТО	нет	не произв.	южный округ. Г.Хабаровска. В пролёте оп. 1/11-1/12 обнаружен отгоревший от изолятора провод фаза В, лежит на земле. В 16-49 допущена бригада на ремонт провода. В 17-40 повреждение устранено, включен по нормальной схеме		нет (пром. Сектор)	0	0,5	3	+20, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	32А	14.08.20 11:22	14.08.20 12:09	0:47	14.08.20 12:09	0:47	Ав. откл.	выв	у	При осмотре обнаружено повреждение КЛ при производстве земляных работ сторонней организацией "Трансгаз". Отключена отпайка от ЛР 276 (без вед. ТП- 1220, перешел на ДГ). 15.08.20 повреждение устранено, схему привели в исх. Состояние		нет/100ч.	100	0,1	4	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	10	14.08.20 11:22	14.08.20 11:27	0:05	14.08.20 11:27	0:05	МТЗ	ну	у	с. Куприяновка. Осмотр, замечаний нет.		нет/0	0	0,017	4	+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	14.08.20 11:32	14.08.20 11:32	0:00	14.08.20 11:32	0:00	МТЗ	у		с.Зеркальное		нет/290ч.	290	0,1	13	+20, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	14.08.20 11:39	14.08.20 12:19	0:40	14.08.20 15:38	3:59	МТЗ	ну	ну	г.Биробиджан. Оп.171-00/20 обрыв вязки ф.С при падении дерева		ф.185 ПС БВС	нет/6ч.	6	0,2	4	+20, дождь
Хаб.СЭС	10	ЦРП-8	1	14.08.20 11:52	14.08.20 11:52	0:00	14.08.20 19:00	7:08	Ав. Откл			На х.х. 13-52 обнаружено МП от ТП-82 80 м, смонтированы 2 каб. муфты		нет/0	0	0	0	+18, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	8	14.08.20 11:56	14.08.20 11:58	0:02	14.08.20 11:58	0:02	МТО	ну	у	п. Анастасьевка		нет/385ч.	385	0,16	5	+20, дождь, ветер	

Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	по ф.2 откл. РК-3	14.08.20 12:03	14.08.20 14:34	2:31	14.08.20 18:46	6:43	МТЗ	выв	ну	с.Побережье, Зеркальная. 14:15 включен до РЛ-9 (запитано 3 ТП). В 14:31 хапитано еще 3 ТП. В 17:29 включен без ТП 2070. В ТП 2070 в РУ 10кВ поврежден разрядник ф.В		нет/18ч.	18	0,1	9	+19, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		14.08.20 12:12	14.08.20 14:42	2:30	14.08.20 14:42	2:30	МТО	ну	ну	с. Раздольное, с. Романкацы. Оп 49 устранили обрыв вязки, схлест проводов		нет/444ч.	444	0,1	6	+20, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	РП "Новониколаевка"	5	14.08.20 12:30	14.08.20 20:10	7:40	14.08.20 20:10	7:40	МТЗ	ну	ну	с. Горноводное. В 15-22 включен без 1 ТП. В пролете оп 420-421 падение дерева, сорваны провода ф.А,В,С в пролете оп 420-424. Устранено		нет/192ч.	192	0,09	5	+19, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Садовое 35/10	5	14.08.20 12:56	14.08.20 14:43	1:47	14.08.20 15:30	2:34	МТО, МТЗ	ну	ну	с. Садовое. 14-43 включен до ЛРЗ (запитано 13 ТП). Включен полностью после осмотра, причин не обнаружено. Фото предоставлены 24.08.20	школа, д.сад./70 Зч.	703	0,45	16	+20, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	14.08.20 13:59	14.08.20 14:56	0:57	14.08.20 18:03	4:04	МТЗ	ну	ну	с.Покровка, с.Оренбургское, п.Лесопильный,г.Бикин. В 14:30 включен до Р-5. В 14-56 включён до Р-30, (остается откл. 3 Тп). 18-03 включён , повреждение на вед отпайке (обрыв провода, потребитель перешел на ДГ	школа/26 23ч.	2623	0,31	17	+19, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	52	14.08.20 14:14	14.08.20 15:12	0:58	15.08.20 16:20	26:06	МТО	ну	ну	г.Биробиджан. В 15-12 выделен головной участок КЛ. Определено МП- 416м от ТП 195. Повреждение устранено	ф.55 Пс ЖБИ	нет/500ч.	500	0,02	1	+20, дождь
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	1	14.08.20 17:35	14.08.20 17:59	0:24	14.08.20 17:59	0:24	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. Повреждение на вед отпайке		нет/987ч.	987	0,1	6	+22, дождь
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	4	14.08.20 20:23	14.08.20 20:24	0:01	14.08.20 20:24	0:01	МТО	запрет	у	с.Марково		школа, д.сад/646 ч.	646	0,1	7	+22, гроза, ветер
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	14.08.20 20:47	14.08.20 22:08	1:21	15.08.20 3:37	6:50	КУ "Земля"			п.Пограничн., с.Бойкое. В 22:08 включен с "землей" по фазе-В, для поиска повреждения прибором. На опоре №225 произведена замена изолятора фазы В, в 03:37 включен по нормальной схеме.		нет / 300 чел	330	0,1	9	+26, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	14.08.20 20:55	14.08.20 21:10	0:15	14.08.20 21:10	0:15	МТО	запрет	у	с.Невское.		насосная / 464 чел	464	0,2	9	+21, гроза, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	14.08.20 21:32	14.08.20 21:32	0:00	14.08.20 21:32	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+21, гроза, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	5	14.08.20 21:44	14.08.20 21:45	0:01	14.08.20 21:45	0:01	МТО	запрет	у	с.Веденка.		нет / 306 чел	306	0,06	3	+21, гроза, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	14.08.20 22:29	14.08.20 22:39	0:10	14.08.20 22:39	0:10	МТО	запрет	у	На опоре 21/3, повреждение ШС 10 ф.С; опора 39, повреждение ШС 10 ф.А и С; опора 19, повреждение ШС 10 ф.С; опора 12, повреждение ПС-70 ф.А, от попадания молнии. На опоре 19 птица между опорой и укусом.	насосн. / 420чел	420	0,6	13	+20, гроза, ветер, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	14.08.20 22:55	14.08.20 22:55	0:00	14.08.20 22:55	0:00	МТЗ	у		КТПН-2832 поврежден изолятор ф.В, заменен		нет	0	0	0	+23, гроза, ветер, дождь
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	14.08.20 22:57	14.08.20 23:01	0:04	14.08.20 23:01	0:04	МТЗ	ну	у	с.Благодатное.		водозабо р / 482чел	482	0,2	18	+23, гроза, ветер, дождь
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	14.08.20 22:58	14.08.20 23:02	0:04	14.08.20 23:02	0:04	ав.откл	ну	у	Повреждение изолятора ф.А оп.86. Устранено		нет/ 345чел	345	0,1	11	+23, гроза, ветер, дождь

Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	В-10 Т2	15.08.20 0:05	15.08.20 1:10	1:05	15.08.20 1:10	1:05	МТЗ	нет	у	Обесточена 2С-10кВ. В яч. В-10 вед. Ф.-16 обнаружено животное (крыса) со следами воздействия эл. дуги. Оборудование ПС без повреждений. Вкл. без вед. ф.-16 (предполож. поврежд каб.), потребитель запитан от вед. ф.-6.		п.Славянка/больница/ 725 чел/14 фид.	725	3,95	54	+20, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	15.08.20 0:32	15.08.20 0:50	0:18	15.08.20 0:50	0:18	МТЗ	ну	у	с.Тургенево,с.Лесное.		нет / 325 чел	325	0,1	11	+19, гроза, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	35	Лесозаводск - Тихменево		15.08.20 0:32	15.08.20 0:32	0:00	15.08.20 0:47	0:15	МТО ИМФ 6,1км ф.-А,В,С.	запрет	у	Лвл=23,1км. ВЛ в транзите, одностороннее откл. со стороны ПС Лесозаводск. Осмотр ПС Тихменево, СВ-35 включен, выпавших блиннеров и срабатывание защит не выявлено. 15.08.20 произведен осмотр. На оп. 30 в гирлянде изоляторов ф.А,С разрушение по 1 изолятору (из 4-х)	ВЛ-35 Шмаковк а-Тихменев о	нет	0	0	0	+19, гроза, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	15.08.20 0:38	15.08.20 0:38	0:00	15.08.20 0:38	0:00	МТЗ	у				0	0	0	0	+19, гроза, ветер, дождь
Ам.ЗЭС	35	Ледяная - №31		15.08.20 1:13	15.08.20 1:13	0:00	15.08.20 1:13	0:00	МТЗ	у		ИМФ 29.7 км, АВС-0. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+19, дождь
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	26	15.08.20 2:00	15.08.20 8:21	6:21	15.08.20 13:50	11:50	КУ "Земля"			с.Варваровка. В 7:42 З ТП перезапитаны от ф.8 ПС Озерная. В 8-21 запитали от резерва без З ТП. Выделен головной участок КЛ от ПС до ОП1. В 9:01 запитаны 10 ТП. Остается отключено ТП 210 (разрушены 2 проходных изолятора). По выделенному участку КЛ проведены ВВ испытания, замечаний нет, на ПС Варваровка произведена регулировка привода В-10 ф.26. В ТП 210 заменили изоляторы, схему привели в исходное состояние.	ф.8 ПС Озерная	насосная, скважина / 700 чел	700	0.15	11	+19, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	15.08.20 3:41	15.08.20 3:41	0:00	15.08.20 3:41	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, гроза, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	20	15.08.20 6:36	15.08.20 7:43	1:07	15.08.20 7:43	1:07	МТО	ну	у	Лесозаводск. Обход без замечаний		нет / 25 чел	25	0,01	2	+20, пасм
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	23	15.08.20 9:46	15.08.20 9:54	0:08	15.08.20 9:54	0:08	МТЗ	ну	у	г.Биробиджан		нет/74ч	74	0,2	7	+18, пасм.
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	15.08.20 9:51	15.08.20 11:37	1:46	17.08.20 12:39	50:48	"земля" от КУ			г.Биробиджан. Выделен участок КЛ 6кВ от ТП-9 до оп.18-00/103 (поврежден при проведении несанкц. зем. работах сторонней организацией АО Новострой). Устранено	больница /700ч.	700	0,4	17	+18, пасм.	
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимыр с отпайками		15.08.20 9:54	15.08.20 9:54	0:00	15.08.20 9:54	0:00	ТЗНП 1 ст., ИМФ ф.С-29,8км.	у		15.08.20 произведен обход от оп 134 до оп 150, замечаний нет. Пр.оп.177-178 следы подгара на проводе ф.С, ремонт провода на требуется, под линией следы проезда техники. Сообщено в СБ		нет	0	0	0	+8, пасм.
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	По ф.8 в ЦРП-10 откл. ф.9	15.08.20 10:19	15.08.20 15:03	4:44	15.08.20 15:03	4:44	Откл.КУ "Земля"			Садоводч. товарищество, ДОЛ. ОП 31 (деревян.) излом траверсы. Устранено		нет/10ч.	10	0,1	5	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	8	15.08.20 12:25	15.08.20 14:25	2:00	15.08.20 14:25	2:00	Откл.КУ "Земля"			часть с.Ильинка. В ячейке Ф-8 повреждение ТТ 10 ф.А	д.сад, школа/1785ч.	1785	0,2	10	+22, ясно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	20	15.08.20 13:16	15.08.20 14:09	0:53	18.08.20 17:11	75:55	МТО	ну	не произв.	г.Биробиджан. В 13:16 выделен участок КЛ 6 от оп 23-02/1 до ТП 121 (без нагрузки). Устранено.	нет/330ч.	330	0,2	5	+24, пасм.	
Хаб.СЭС	110	Николаевская ТЭЦ - Многовершинная	с-171	15.08.20 13:55	15.08.20 13:55	0:00	15.08.20 13:55	0:00	ТЗНП, ИМФ ф.В-97 км.	у		Обход 18.08.20 оп. 705-740 обход без замечаний. 20.08.20 при осмотре обнаружено: в пролёте оп. № 844-845 под проводами ВЛ обнаружено дерево, провода и изоляция не повреждены.		нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	15.08.20 14:31	15.08.20 14:31	0:00	15.08.20 14:31	0:00	МТО	у		п. Тыгда. Три мертвые сороки под опорой 51/8. птица		нет	0	0	0	+22, дождь, ветер

Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	15.08.20 14:31	15.08.20 14:31	0:00	15.08.20 14:31	0:00	МТО	у		п. Тыгда. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+22, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	2	15.08.20 15:42	15.08.20 20:57	5:15	15.08.20 20:57	5:15	Откл.КУ "Земля"			с.Медвежий Кут. В 15-50 включен с "Землей" для поиска прибором. Наклон оп. 43 в болотистой местности (в 16:05 фидер отключен. Устранено		школа/68 ч.	68	0,1	2	+25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Амурсельмаш 35/10	23	15.08.20 17:43	15.08.20 19:11	1:28	15.08.20 19:11	1:28	МТЗ	ну	у	г.Белогорск. В ТП 161 течь кровли		нет/700ч.	700	0,14	3	+20, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	15.08.20 18:14	15.08.20 18:19	0:05	15.08.20 18:19	0:05	МТЗ	не раб	у	Под оп.189 мертвая ворона. птица		школа, водзабор /482ч.	482	0,2	18	+27, ясно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	16.08.20 0:44	16.08.20 1:09	0:25	16.08.20 1:09	0:25	МТЗ	ну	у	Яковлевка, Покровка.		нет / 595 чел	595	0,18	13	+22. пасм
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	10	16.08.20 6:35	16.08.20 7:10	0:35	16.08.20 7:10	0:35	МТЗ	ну	у	Озёрное, Орлиное, Бельцово. Обход: оп.157/20 на спусках к РТП 60-53 следы перекрытия.		РРС, Примтеле фон / 810 чел	810	0,1	11	+18, пасм
Прим.ЮЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	16.08.20 7:17	16.08.20 7:50	0:33	16.08.20 7:50	0:33	МТЗ	нет	у	п.Воздвиженка.		нет / 300 чел	300	0,18	12	+22. ясно
Прим.ЮЭС	35	Гайдамак 35/6	T2	16.08.20 7:21	16.08.20 7:27	0:06	16.08.20 7:49	0:28	ДЗТ	выв		Обесточена 2С-6кВ (п. Ливадия, п Южноморской), запитана от резерва. При осмотре Т2 обнаружена ворона под шинным мостом 6кВ Т2. В 07:49 Т2 включен . Птица	T1 (вкл. СВ-6)	5060 чел / 9 фид.	5060	2,2	42	+22, пасм
Прим.ЮЭС	10	Тимирязевка 35/10	2	16.08.20 7:46	16.08.20 7:51	0:05	16.08.20 7:51	0:05	МТЗ	нет	у	п.Тимирязевка		нет / 50 чел	50	0,1	10	+22. ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	4	16.08.20 8:40	16.08.20 9:07	0:27	16.08.20 9:07	0:27	МТЗ	нет	у	п.Воздвиженка.		аб.,Уссурийск	0		2	+20. ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	16.08.20 9:00	16.08.20 9:06	0:06	16.08.20 9:06	0:06	МТЗ	нет	у	Повреждение на вед.уч-ке		насосная, дс / 1990 чел	1990	1,1	20	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	16.08.20 9:04	16.08.20 9:58	0:54	16.08.20 9:58	0:54	"земля" от КУ			По фидеру была запитана часть нагрузки ф.20. Включен без одного ТП. Повреждение на вед участке		нет / 112 чел	112	0,12	13	+20, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	16.08.20 9:27	16.08.20 9:27	0:00	16.08.20 9:27	0:00	МТО	у		Пр.оп.3-4, 19-20, 36/14/1-3 требуется обрезка крон деревьев		нет	0	0	0	+19, дождь
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	16.08.20 13:01	16.08.20 14:10	1:09	16.08.20 14:10	1:09	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке		быта нет	0	0,2	20	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 РКЛ оп.98	16.08.20 13:24	16.08.20 17:14	3:50	16.08.20 17:51	4:27	Ав. Откл.	нет	ну	L=38,58 км, lбаза=50 км. В 15:46 включен участок от РКЛ оп.98 до РЛ-7 оп.227 (запитано 5 ТП из 17). В 17:14 включен без отп на РЛ-8, без 4ТП. В 17:51 полностью. На КТП-5147 была удалена змея на верхних губках РВ10 ф.В.С		угольный разрез	400	0,7	17	+28, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	16.08.20 15:53	16.08.20 16:22	0:29	16.08.20 16:22	0:29	МТЗ	нет	у	п.Тимирязевка		школа / 700 чел	700	0,4	8	+29, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	16.08.20 17:26	16.08.20 17:30	0:04	16.08.20 17:30	0:04	МТЗ	нет	у	п.Тимирязевка		школа / 700 чел	700	0,4	8	+29, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	16.08.20 17:26	16.08.20 17:32	0:06	16.08.20 17:32	0:06	МТЗ	нет	у	п.Воздвиженка.		нет / 300 чел	300	0,18	12	+29, ясно
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	по ф.31 РП-80204 яч.13	16.08.20 18:16	16.08.20 19:15	0:59	17.08.20 2:20	8:04	Ав.откл	нет		Включен без ТП-82154. В ТП82154 требуется испытание тр-ра (высокая температура бака тр-ра, 2 х 160 кВА, один тр-р в работе, другой в резерве). Тр-р испытан, замечаний нет. В 2:20 тр-р включен, весь потребитель запитан		нет / 300 чел	300	0,15	2	+30, ясно
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	7	16.08.20 18:31	16.08.20 18:47	0:16	16.08.20 18:47	0:16	МТО	запрет	у			нет / 1911 чел	1911	0,25	5	+24, ясно
Прим.ЦЭС	6	УМЗ 35/6	В-6 Т1	16.08.20 21:46	16.08.20 22:27	0:41	16.08.20 22:40	0:54	МТЗ		у	T2 в резерве. Обесточена 1С и 2С 6кВ. Произведен осмотр, по отходящим фидерам отключений нет, выпавших блинкеров нет. В 22-17 В-6 Т1 включен. 1,2 С 6кВ включены на Х.Х. В 22:27 включили Ф-5,Ф-3,Ф-4(запитали основного потребителя 2,6 МВт). 22:40 включены все потребители. Заедание часового механизма реле РТВ ф.А. проведена чистка и опробование.		г.Уссурийск, 10670ч., 9фид.	10670	3,7	14	+25, ясно

ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отпайками	С-57	17.08.20 1:28	17.08.20 1:28	0:00	17.08.20 1:28	0:00	на ПС Биробиджан: ТНЭНП 2ст.,	у		ИМФ -ф.С 120,8 км.	нет	0	0	0	+20, пасм.	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	95	17.08.20 3:18	17.08.20 3:57	0:39	19.08.20 19:46	64:28	Земля, от КУ.			г.Биробиджан. В 3-57ч.все потребители включены от ф-94. Поврежден головной участок КЛ-6 кВ. 18.08.20 определено МП 381 м от ЦРП-1. Устранено.	ф.94 ЧТФ	2 школы,д.сад/4000 ч.	4000	0,6	8	+20, обл.
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	17.08.20 3:47	17.08.20 3:47	0:00	17.08.20 3:47	0:00	МТЗ	у		с.Пухово	нет	0	0	0	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	17.08.20 8:40	17.08.20 8:46	0:06	17.08.20 8:46	0:06	МТЗ	нет	у	с.Чистоводное. Под РЛНД оп № 246 обнаружена белка с следами эл.дугового перекрытия.	школа, связь / 115 чел	115	0,08	16	+20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	7	17.08.20 9:11	17.08.20 9:27	0:16	17.08.20 9:27	0:16	МТЗ	выв	у	повреждение на вед участке	быта нет	0	0,1	4	+22, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	8	17.08.20 9:48	17.08.20 9:48	0:00	17.08.20 20:22	10:34	МТО	выв		На х.х. (кольцующий с ПС Раздольное-1), повреждена конц.муфта КЛ-10. Устранено	нет	0	0	0	+22, ясно	
Хаб.СЭС	6	Ч 35/6	68	17.08.20 10:48	17.08.20 11:15	0:27	17.08.20 18:01	7:13	"земля" от КУ			Включен без ТП-105, повреждение концевой кабельной муфты 6 кВ в ТП-105. Устранено, все включено	нет / 3000 чел	3000	1,1	19	+20, ясно	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	216	17.08.20 14:11	17.08.20 14:32	0:21	17.08.20 20:45	6:34	"земля" от КУ			Включен без ТП-705. В ТП поврежден трансформатор 1Т (400кВа). Заменяли, все включили	нет / 2700 чел	2700	0,6	9	+20, ясно	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	264	17.08.20 16:45	17.08.20 17:49	1:04	17.08.20 21:07	4:22	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к, все запитано. Повреждена концевая муфта резервной КЛ 10 кВ на оп.255-00/58. Резервный кабель исключен из схемы	нет / 1230 чел	1230	0,15	6	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	17.08.20 17:27	17.08.20 18:44	1:17	17.08.20 21:29	4:02	"земля" от КУ			Включен без 6ТП. В пролете оп 140-141 убрана ветка	школа / 400чел	400	0,5	14	+28, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.5 РКЛ оп.207	17.08.20 19:22	17.08.20 21:27	2:05	18.08.20 1:55	6:33	Ав.откл	ну	ну	с.Лубянка, Орловка, Тигровый. В 21:27 запитано 2 ТП. В пролете опор 328/105-328/106 упало дерево на ВЛ, поврежден провод, изоляторы нет. Дерево удалено	нет / 47 чел	0,05	47	3	+27, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	17.08.20 20:49	17.08.20 20:49	0:00	17.08.20 20:49	0:00	МТЗ	у		с. Петруши	нет	0	0	0	+18, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	24	18.08.20 1:30	18.08.20 4:11	2:41	18.08.20 4:11	2:41	МТЗ	ну	у	с.Среднебелое. Осмотр без замечаний, в 4-11 включен успешно	школа, КНС, колония/ 528ч.	0	0,32	6	+17, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	23	18.08.20 1:30	18.08.20 4:20	2:50	18.08.20 7:14	5:44	ЗДЗ	запрет	не произв.	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Следы перекрытия в отсеке ТТ. Произведена чистка изоляции опор.изоляторов и ТТ.	ф.1 ПС Березовка	школа, насосная/ 528ч.	528	0,138	11	+17, дождь
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	В-10 Т1	18.08.20 2:44	18.08.20 5:26	2:42	18.08.20 5:26	2:42	ЗДЗ	выв	ну	Обесточена 1С 10кВ. В ЗРУ вода до 15см. Вода откачана. Включен В-10 Т1, запитана 1С 10кВ, кроме вед. ф.12 (ФАО Сервис 0,07МВт) и вед.ф. 14 (погранчасть 0,2 МВт). В 19.08 в 3:39 включен вед.ф.14. 21.08 15:22 вкл. ф.12	4950ч, 6 фид.	4950	1,16	55	+17, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	В-10 Т2	18.08.20 2:54	18.08.20 5:18	2:24	18.08.20 5:18	2:24	ЛЗШ	выв	ну	Обесточена 2С 10кВ. В ЗРУ вода до 15см. Вода откачана. Включен В 10 Т2, запитана 2С 10кВ, кроме вед.ф.26 (МТО, 0,3 МВт, АКС). В 6-30 включен вед. ф.26	7700ч., 8 фид.	7700	2	85	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	18.08.20 7:03	18.08.20 7:23	0:20	18.08.20 16:32	9:29	Ав. Откл.	нет	ну	Включен без 2ТП. В 8:27 выделен участок от РП 80204 до ТП 82152 (без нагрузки), все запитано. Повреждение концевой муфты на опоре №1. Устранено.	нет/400ч.	400	0,4	10	+22, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	7	18.08.20 8:05	18.08.20 9:18	1:13	18.08.20 9:18	1:13	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. ТП.	погранчасть, 1100чел	1100	0,2	7	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	18.08.20 11:15	18.08.20 11:17	0:02	18.08.20 11:17	0:02	МТЗ	нет	у	См.отключение в 11:35	с. Перевозное, 340 чел	340	0,13	3	+20, пасмурно	

Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	18.08.20 11:35	18.08.20 15:32	3:57	18.08.20 23:45	12:10	МТЗ	нет	ну	Выделен уч-к, обеспечен резерв без вед.КТП-ГСМ (был нет). Заменено реле времени. Пр. 22-23 дерево на проводах, обрыв провода по фазе В, разрушение изоляторов на оп. 20,21,22,23, необходима перетяжка провода в пр. 20-23 по фазе В. Устранено, все включено	ф.5 Безверхо во	нет / 340 чел	340	0,13	3	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	В-10-Т1	18.08.20 11:35	18.08.20 11:45	0:10	18.08.20 11:45	0:10	МТЗ	выв	у	Заменено реле времени ф.8		нет / 1232 чел	1232	0,9	6	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	18.08.20 13:15	18.08.20 14:06	0:51	18.08.20 18:16	5:01	Ав. Откл.	ну		В ТП-7022 Авар. откл. в сторону ТП-7025. Вкл. без ТП 7267 (заменяли предохранители и поврежденные ТТ).		школа, дс, насосная / 404 чел	404	0,3	19	+24, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	10	18.08.20 13:19	18.08.20 17:42	4:23	18.08.20 17:42	4:23	МТО	ну	ну	Оп. 33 заменены разрушенные изоляторы ф.В и С.		очистные, больница , 2 насосные	0	0,1	10	+21, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	1	18.08.20 16:22	18.08.20 17:02	0:40	21.08.20 15:55	71:33	МТО	выв	не произв.	Выведена поврежденная КЛ-6 кВ от ТП-1051 до ТП-77. Все потребители запитаны. 19.8.20 не работали (день ТБ). 20.08.20 определено МП: 34 метра от ТП-77 под брусчаткой. Устранено.	ф.65 ЖБИ	нет / 1115 чел	1115	1,5	18	+24, облачно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	18.08.20 18:21	18.08.20 19:23	1:02	18.08.20 19:23	1:02	МТЗ	не раб	ну	ИМФ 4,9 ф.А и В. с Ласточка, с.Емельяновка, п/з Стрельникова, Емельянова, Леонова. пр.оп. 94-95 дерево под проводами , провода целые		нет / 309 чел	309	0,07	10	+24, сильный дождь
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	19.08.20 0:28	19.08.20 0:28	0:00	19.08.20 0:28	0:00	Биробиджан: ТЗНП 2 ст; Биджан: ТЗНП 1 ст	у		ИМФ ф.С 121,9 км. (ПС Биробиджан), ИМФ ф.С 15,2 км (ПС Биджан)		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.11	19.08.20 0:53	19.08.20 7:21	6:28	19.08.20 7:21	6:28	Ав.откл	нет		Онаружено упавшее дерево в пр.оп.45-46, провис одного провода оп.43-44. Устранено		нет / 400 чел	400	0,1	3	+23, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	19.08.20 7:00	19.08.20 7:00	0:00	19.08.20 7:00	0:00	МТО	у		В пр.73-74,73/1-73/2,75-76 деревья под проводами, требуется чистка просеки..		нет	0	0	0	+23, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	19.08.20 7:00	19.08.20 7:02	0:02	19.08.20 7:02	0:02	МТЗ	ну	у	в пр.70-71, 117/18-117/12, 117/19-117/20 следы перекрытия на растительность требуется, обрезка крон деревьев.		насосная / 235 чел	235	0,5	12	+23, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	19.08.20 8:08	19.08.20 8:08	0:00	19.08.20 8:08	0:00	МТЗ	у		КТП-3245 Быт, перегорание ПК 10 с перекрытием опорных изоляторов.		нет	0	0	0	+22, дождь
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	19.08.20 8:50	19.08.20 11:45	2:55	19.08.20 16:37	7:47	МТЗ	ну	ну	Вкл. без ТП 5404 - повреждение проходных изоляторов ф.В и С. Устранено, все включено		нет / 210 чел	210	0,01	9	+21, дождь
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка-тяга		19.08.20 11:20	19.08.20 11:20	0:00	20.08.20 4:57	17:37	ПаГРЭС: НЗЗ 2ст, АПВ ну, Нах.т.: НЗЗ 1, Зст, АПВ ну	ну	ну	Перебоев в движении поездов нет. ИМФ ф.В 22,9км. Пр.оп. 86-87 обрыв среднего провода в середине пролета. Устранено		РЖД	0	0	0	+24, ясно
Ам.ЦЭС	10	Силикатная 110/35/10	В 10 Т1	19.08.20 11:36	19.08.20 11:39	0:03	19.08.20 11:39	0:03	МТЗ	выв	у	Обесточивалась 1 сш-10 кВ. Повреждение муфты резервной КЛ-10 ф.2 на оп.1, ф.2 не откл., бл: МТЗ		часть г.Благове щенска, 1150 чел	1150	2,325	13	+24, ясно
Ам.ЦЭС	10	Силикатная 110/35/10	2	19.08.20 11:39	19.08.20 12:50	1:11	19.08.20 17:21	5:42	КУ			Повреждение муфты резервной КЛ-10 ф.2 на оп.1. Не откл., бл: МТЗ. Зависание блока управления выключателем, перегружен. В 12:50 потребитель запитан от резерва. Устранено.	ф.6 ПС Силикатн ая	часть г.Благове щенска, 1150 чел	1150	2,325	13	+24, ясно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	57	19.08.20 12:01	19.08.20 14:10	2:09	20.08.20 16:37	28:36	МТЗ	ну	ну	Предположительно повреждение КЛ-6 кВ между ТП-176 и ТП-75 (2 вводных кабеля). Проведены ВВ испытания- норма. Вкл. в работу.		нет / 3320 чел	3320	0,8	6	+24, ясно

ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	3	19.08.20 12:03	19.08.20 13:32	1:29	20.08.20 14:53	26:50	МТО	выв	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-249 и ТП-250. МП определено. 20.08.20 повреждение устранено и вкл.	ф.98 ЧТФ	нет / 4864 чел	4864	1	16	+24, ясно
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	102	19.08.20 13:40	19.08.20 14:10	0:30	19.08.20 15:40	2:00	Земля, от КУ.			Оп.102-00/3 разрушен изолятор ф.С. Устранено	ф.114 ПС Камышовка	с. Даниловка, 650 чел	650	0,1	8	+25, облачно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	19.08.20 14:50	19.08.20 15:26	0:36	19.08.20 15:26	0:36	Ав. Откл.	нет	у	под РТП опора 46 обнаружена мёртвая сорока		с. Новое, 200 чел	200	0,05	3	+25, пасмурно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	169	19.08.20 16:27	19.08.20 16:48	0:21	19.08.20 20:28	4:01	МТЗ	ну		оп.169-00/33-34 обрыв провода ф-В,С (переход через проселочную дорогу). Стороннее воздействие. Сообщено в СБ	котельные Биробиджан	28	0,02	7	+25, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	19.08.20 18:19	19.08.20 18:57	0:38	19.08.20 19:17	0:58	МТЗ	ну		Ветка в пр. 3-4, убрана штангой.	ф.16 Анастасьевка	с. Вятское, 450 чел	450	0,34	14	+26, облачно
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/тяг		19.08.20 18:31	19.08.20 18:31	0:00	19.08.20 18:31	0:00	Волна: ДЗ 2 ст, ВТЭЦ 1: НЗЗ 1ст	у				нет	0	0	0	+22, пасм
Прим.ЮЭС	110	2Р - Амурская с отп 1Р/тяг		19.08.20 18:31	19.08.20 20:12	1:41	19.08.20 20:12	1:41	2Р: ДЗЛ ф.В, ускорение ТО, АПВ усп. Амурская : пуск ВЧТО, ускор ВЧТО, АПВ усп		у	Рем. схема: на ПС Волна в ремонте 1СШ-110 (откл. все присоединения), ПС 2Р питается от ПС Зелёный угол. Линия отключалась с успешным АПВ. Одновременно на ПС Амурская отключился В-110-Т2 от защит линии. Обесточивались 2 сш-6 кв. Ч/з 1 ч 41 мин (по прибытие ОВБ) включен В-110-Т2 успешно, все запитано	ПС Амурская вкл. В-110-Т2	часть г.Владивосток/5300 чел / объектов COVID нет / 7 фидеров	5300	4,85	38	+22, пасм
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/тяг		19.08.20 18:51	19.08.20 19:21	0:30	20.08.20 6:57	12:06	Волна: ДЗ 2 ст, ВТЭЦ 1: НЗЗ 1ст	ну		На ПС Орлиная отключился СВ-110 от МТЗ, обесточивались ПС ВТЭЦ-1 и 1сш-35/6 ПС Телецентр. Ч/з 30 мин включен СВ-110 ПС Орлиная, все запитано. Произошел сбой в движении 2 электричек (одна на 15 мин, другая на 1 мин) и 1 груз.поезда (на 30 мин). Пр. оп. 59-60 (двухцеп.уч-к с ВЛ-110 2Р-Амурская с отп 1Р-тяг) на провода упало дерево, провода не повреждены, заменена изоляция, линия включена в работу	ПС Орлиная вкл. СВ-110	часть г.Владивосток/1000 0 чел / объектов COVID нет / 25 фидеров	10000	14,1	131	+22, пасм
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.218	19.08.20 20:40	20.08.20 2:15	5:35	20.08.20 4:20	7:40	Ав.откл	нет	ну	Включен без 2ТП. В пр. оп.414 - 415 сняли ветку с проводов, все включено	в/ч / 158 чел	158	0,6	25	+22, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	20.08.20 2:42	20.08.20 2:42	0:00	20.08.20 2:42	0:00	МТЗ	у		См.отключение в 2:49	нет	0	0	0	+18, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	20.08.20 2:49	20.08.20 6:00	3:11	20.08.20 6:00	3:11	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	не / 265 чел	265	0,12	6	+18, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	6	20.08.20 6:37	20.08.20 6:37	0:00	20.08.20 6:37	0:00	МТЗ	у		Требуется замена изоляции оп. 11/12 ф-А,В. 21.08.20 устранено.	нет	0	0	0	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	20.08.20 18:57	20.08.20 19:27	0:30	20.08.20 19:27	0:30	Ав.откл	нет	у	Осмотр 22.08.20 без замечаний	нет / 200 чел	200	0,1	3	+21, ясно	
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	239	20.08.20 19:06	20.08.20 21:40	2:34	21.08.20 12:53	17:47	МТЗ	ну	не произв	п. Кульдур. Вкл кроме ТП-238. На оп.239-02/1 сгорел нож на ЛР-6 кв ф-А. ЛР отключен. В 22:08 запитаны все потребители. Устранено 21.08.20.	очистн, д. сад / 152 чел	152	0,3	6	+21, ясно	

ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	21.08.20 0:00	21.08.20 2:26	2:26	21.08.2020 17:45	17:45	ПС Лебединый: ТНЭНП 1ст.; ЧТЭЦ; ТНЭНП 2ст. М.Нимныр: В-110-Хатыми ТНЭНП-2ст	ну	ну	Обесточены ПС110кВ М.Нимныр, Б.Нимныр, Юхта, Инаглинская. В 0:34 от ПС Алдан запитаны ПС Юхта, Б.Нимныр (0,6 МВт). В 2:26 запитана ПС Инаглинская (4,4 МВт). В 3:24 запитаны все потребители, остается выделен участок Б.Нимныр - М.Нимныр, излом траверсы ф.-В анк. оп. 234. Устранено.	Алданский р-н/150ч., 4 фид.	150	5,1	8	+20, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	21.08.20 2:00	21.08.20 3:04	1:04	21.08.20 3:04	1:04	Ав. Откл.	нет	у	КТП 7216 РУ-6 обнаружено перекрытие ПК-6 фаз А и С	с.Новицкое, 515 чел	515	0,4	11	+15, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	21.08.20 8:18	21.08.20 8:44	0:26	21.08.20 8:44	0:26	МТЗ	ну	у	с. Благодатное, Лесное. Обход на 24.08.20.	нет /546 чел	546	0,22	7	+16, облач	
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	6	21.08.20 9:02	21.08.20 9:07	0:05	21.08.20 19:32	10:30	МТЗ	выв	не произв	быт г.Амурск. Повреждение КЛ (головной участок), в двух местах: 980м и 943м от ПС Городская. Устранено.	ф-13	нет / 830 чел	830	0,3	5	+18, ясно
Хаб.СЭС	6	Бриакан 35/6	5	21.08.20 11:10	21.08.20 12:21	1:11	21.08.20 12:21	1:11	МТЗ	нет	ну	п.Бриакан. Повреждение на вед. участке.	нет / 1170 чел	1170	0,3	10	+19, ясно	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	80	21.08.20 11:54	21.08.20 12:44	0:50	21.08.20 19:28	7:34	МТО	ну	не произв	г.Биробиджан. Запитано от резерва. Повреждена КЛ-6 кВ от ТП-200 яч.3 до ТП-201 яч.5. Устранено.	ф-76	д. сад. водозабор / 1650 чел	1650	0,4	10	+21, ясно
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	21.08.20 14:43	21.08.20 16:19	1:36	21.08.20 23:36	8:53	Ав. откл.	ну	ну	п. Мирный. Запитано от резерва без 5-и ТП. В 17:16 вкл. без отпайки на ТП-1733 (фермер), на опоре 12/3 повреждение КЛ (2 метра от концевой муфты). Устранено.	Ф-11 Тополево	насосная /1599 чел	1 599	0,2	16	+24, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	21.08.20 15:05	21.08.20 16:00	0:55	22.08.20 0:04	8:59	КУ "Земля"			с.Новая Сила, с.Перетино. Вкл. без 6-ти ТП. В 17:38 без ТП-7069. В 18:13 выделен участок оп 210-256, потребитель запитан полностью. Оп. 224 обрыв шлейфа. Устранено	нет / 243 чел	243	0,4	16	+25, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	27	22.08.20 0:55	22.08.20 0:59	0:04	22.08.20 0:59	0:04	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке.	часть г.Благовещенска, 1300 чел	1300	0,6	13	+22, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	8	22.08.20 2:11	22.08.20 2:55	0:44	24.08.20 17:11	63:00	МТО	выв		23.08.20 в 06:50 определено повреждение КЛ-6: 83м от оп. 1 в сторону ПС Береговая-2. Разработан котлован, повреждена соединительная муфта. 24.08.20 произведен монтаж вставки 2м и 2-х соед. муфт, испытан без замечаний, включен в работу	ф.27 ПС Береговая-2	г. Большой камень / 670 чел	670	0,01	5	+18, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	22.08.20 9:10	22.08.20 9:40	0:30	22.08.20 9:40	0:30	МТЗ	нет	у	с.Дубки. Осмотр ВЛ, замечаний нет.	нет/200ч.	200	0,1	3	+13, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 110/6	9	22.08.20 11:06	22.08.20 13:44	2:38	22.08.20 14:10	3:04	Ав. откл.	нет	не произв	п.Шкотово.13:25 включен головной участок до оп. 21 без нагрузки. В 13-44 запитано 5 ТП. Повреждение на вед участке	нет/470ч.	470	0,25	7	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 110/6	8	22.08.20 11:53	22.08.20 15:03	3:10	23.08.20 14:45	26:52	КУ "Земля"			п.Шкотово. 15:03 включен до оп. 15, запитано 3 ТП. В 16:51 23.08.20 в 12:30 участок КЛ 6 кВ оп.55 - ТП-83057 испытания выдержала успешно. В 14:45 фидер включен полностью успешно	нет/140ч.	140	0,2	5	+20, ясно	
Ам.СЭС	35	Светлая - Энергия	№2	22.08.20 14:07	22.08.20 14:16	0:09	22.08.20 14:16	0:09	МТО	ну	у	Обесточены 2С 35/10кВ: ПС Исток, Протока. Осмотр 27.08.20, замечаний нет..	3540ч.	3540	0,58	16	+25, гроза	
Ам.СЭС	35	Светлая - Овсянка	№2	22.08.20 14:07	22.08.20 14:18	0:11	22.08.20 14:18	0:11	МТО	ну	у	Обесточены ПС 35кВ Чалбачи, Юбилейная, 2С 35/10кВ Овсянка. Осмотр до 10.09.20.	2000ч.	2000	1,1	49	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	22.08.20 14:40	22.08.20 17:25	2:45	22.08.20 17:25	2:45	Ав. откл.	нет	ну	п.Кролевцы, с.Ясное. На оп.83 слетел изолятор ф.В , провод на земле. В 15:39 включен до ОП 49 (запитано 6 ТП). Устранено	нет/480ч.	480	0,4	23	+25, ясно	

Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	22.08.20 15:26	22.08.20 15:56	0:30	22.08.20 15:56	0:30	Ав. откл.	ну	у	с.Мальшево, Сикачи-Алян. Осмотр 24.08.20.		д.сад, школа/1460ч.	1460	0,38	12	+22, ветер
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	22.08.20 17:14	22.08.20 17:33	0:19	22.08.20 17:33	0:19	МТЗ	ну	у	часть г.Биробиджан. Осмотр, без замечаний.		нет/483	483	0,2	16	+26, обл.
Ам.ЗЭС	110	Февральская - Рудная	№1,2	22.08.20 19:24	22.08.20 19:24	0:00	22.08.20 19:24	0:00	1 цепь-ТНЭП 1ст., 2 цепь -ДЗ 1з.	у		При грозе повреждение провода на ОП 170,171, 175		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	23.08.20 8:47	23.08.20 8:56	0:09	23.08.20 8:56	0:09	Ав. Откл.	нет	у	с. Яконовка. В пролете оп 127-131 необходима чистка просеки. Запланирована до 31.08.20		нет/250ч.	250	0,1	3	+18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	23.08.20 11:52	23.08.20 12:58	1:06	23.08.20 16:33	4:41	МТЗ	ну	ну	г.Благовещенск. В 12-58 включен без ТП 15-43 (дачи). Поврежден резервный кабель на ТП 15-43, исключен из схемы.		нет/100ч.	100	0,243	12	+27, ясно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	23.08.20 12:28	23.08.20 12:48	0:20	23.08.20 12:48	0:20	МТЗ	нет	у	часть с. Казанка. Обход, замечаний нет.		нет/294ч.	294	0,5	6	+24, обл.
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	23.08.20 19:48	23.08.20 19:48	0:00	23.08.20 19:48	0:00	МТЗ	у		оп.4-05/7 сорока под опорой, следы КЗ на ЛР		нет	0	0	0	+24, обл.
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	23.08.20 22:09	24.08.20 1:47	3:38	24.08.20 19:50	21:41	КУ "Земля"			Лвл=60км. маяк Гамов, п.Витязь, с.Андреевка. В 23:45 включен до РКЛ оп.161, произведена чистка просеки в пролете опор 146-148, запитано 11ТП. В 01:47 включен до РКЛ оп.218, запитано без 27 ТП (более 50% нагрузки). Произведена обрезка крон деревьев в пр.оп.220 - 222, в 15-55 произведено опробование участка от РКЛ оп.218 неусп, произведена подрезка крон деревьев в пр. оп. 222- 230, в 17:20 обнаружено в ТП-4118 ф.А пробой опор.изол в РУ-10. В 19:15 включен без ТП-4118. В 19:50 включен фидер полностью, повреждения устранены		насосная, в/ч ПВО (на ДГ)/ 689 чел	689	0,8	54	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	24.08.20 0:23	24.08.20 1:00	0:37	24.08.20 1:00	0:37	МТЗ	нет	у	с.Воздвиженка.		нет / 1500 чел	1500	0,4	19	+22, пасм
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	24.08.20 2:05	24.08.20 2:05	0:00	24.08.20 2:05	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+19, облач
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		24.08.20 4:12	24.08.20 4:12	0:00	24.08.20 4:12	0:00	2з.ДЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	24.08.20 4:30	24.08.20 4:30	0:00	24.08.20 4:30	0:00	МТЗ	у		Под ЛР 17-06-04 (оп.73) мертвая птица.		нет	0	0	0	+18, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	В-10 1Т, В-10-2Т	24.08.20 8:16	24.08.20 12:40	4:24	24.08.20 12:40	4:24	Ав.откл.			Обесточена 1,2сш-10кВ (СВ-10 в резерве). КЗ из-за перекрытия птиц (ворона) проходных изоляторов 1СР 10 с последующим развитием КЗ в шинном отсеке яч.8 СВ 10. Произведена чистка изоляции, схема восстановлена		Хаб. р-н: 1700 чел/3 фид.	1700	1,4	61	+20, облач
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	24.08.20 12:23	24.08.20 13:35	1:12	24.08.20 13:35	1:12	Ав.откл.	нет		Повреждение на вед.ТП		нет / 200 чел	200	0,3	58	+23, морось
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	24.08.20 12:50	24.08.20 14:39	1:49	26.08.20 14:52	50:02	МТО	нет	ну	При РПВ "земля". Выделен участок КЛ от ТП-82069 до ТП-82012. (без нагрузки). МП-260м от ТП 82012, смонтированы две каб.муфты и 15 м вставки. Второе место повреждения 330м от ТП-82012. Устранено.	ф.13 Промысл овка	очистные, насосная / 1400 чел	1400	0,5	10	+23, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	24.08.20 12:50	24.08.20 15:20	2:30	24.08.20 15:20	2:30	МТО	нет		В 13:58 включен до РП-80201, запитано 6ТП из 17. В 15:20 полностью, замечаний нет		насосная, школы -2, в/ч / 2030 чел	2030	0,6	17	+23, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	ЛРЗ 110/6	Т2	24.08.20 15:20	24.08.20 15:53	0:33	25.08.20 14:08	22:48	Газовая защита			Работа ОД-КЗ-110 Т2. Одновременно отключалась ВЛ-110 Уссурийск-2 - ЛРЗ №2 от НЗЗ 1 ст, МТЗ 1 ст с усп АПВ. Обесточена 4сш-6 кв (2сш-6 кв в ремонте, нагрузка запитана от Т1), в 15-53 обеспечен резерв от Т1. Газа в реле нет, испытания тр-ра без замечаний. Проведена проверка РЗА. Устранены две "Земли" во вторичных цепях (перекрытие на пыль); в блоке питания защит и конденсаторной батареи БК 402. Схема восстановлена	Т1 (вкл. СВ-6)	нет / 600 чел / 2 фидера	600	2	2	+26, пасмурно

Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	13	24.08.20 15:25	24.08.20 17:37	2:12	24.08.20 19:25	4:00	МТЗ	нет		В пр. оп.122-123 обрыв проводов ф.А,С в середине пролета (переход через дорогу) стороной техникой. Сообщено в СБ. Включен до оп.64, запитано 1ТП (более 50% нагрузки). Устранено, все включено		быта нет	0	0,3	2	+26, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	27	24.08.20 15:55	24.08.20 16:37	0:42	24.08.20 18:12	2:17	"земля" от КУ			Включен без БТП. На ТП-99 демонтирован поврежд.ОПН-10. Все включено	г.Благовещенск, м-н Европейский		0,65		33	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	24.08.20 17:12	24.08.20 17:55	0:43	24.08.20 17:55	0:43	Ав.откл	выв	у	На КТП 1127 заменены ПК10 трех фаз.		нет / 250 чел	250	0,1	5	+23, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	СВ-10	24.08.20 17:12	24.08.20 18:20	1:08	24.08.20 18:20	1:08	МТЗ	выв	у	Одновременно с ф.4 (Ав.откл). Обесточена 1сш-10 кВ. В 17:51 включена в работу без нагрузки, При включении ф.3 появилась "земля". Введена в работу 1сш-10 кВ без ф.3		нет / 800 чел / 3 фидера	800	0,24	16	+23, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	24.08.20 18:18	24.08.20 20:36	2:18	25.08.20 0:43	6:25	"земля" от КУ			Включен с "землей" для поиска МП прибором. На оп. 59 заменили поврежденный изолятор.		нет / 300 чел	300	0,1	5	+23, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Саскаль 35/10	3	24.08.20 18:31	24.08.20 19:49	1:18	24.08.20 19:49	1:18	МТЗ	ну	ну	Между ТП 33-06 и РТП убрана ветка		дс, школа / 616 чел	616	0,03	6	+20, дождь
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево 110/10	СВ-110	24.08.20 22:09	24.08.20 22:29	0:20	24.08.20 22:29	0:20	НЗНП 1ст., ИМФ ф.С 8,9км.	ну	у	Обесточена ПС110 Сергеевка, ПС 35: Петровка, Совхозная, Марково. Оп.49 следы жизнедеятельности аиста		6022ч., 14 фид.	6022	2,19	81	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 откл. СП2	24.08.20 22:29	24.08.20 23:30	1:01	25.08.20 12:46	14:17	МТЗ	не раб	ну	с.Орловка. В 23-30 включен до РЛ 80 (запитано 3 ТП). Падение ж/б опоры 126/227 в болотистой местности (остается отключено КТП 1031, частный сектор, 41ч.). Установлена временная плавающая опора 126/227, все включено		нет/41 чел	41	0,1	4	+20, дождь
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		24.08.20 23:30	24.08.20 23:30	0:00	24.08.20 23:30	0:00	ТНЗНП 1ст, ИМФ ф.В 23,5 км.	у		Осмотр ВЛ в пролетах 48-125 без замечаний.		нет	0	0	0	+20, дождь, ветер
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	с-61	25.08.20 0:00	25.08.20 0:00	0:00	25.08.20 0:00	0:00	ПС Биробиджан: ТЗНП 2ст., ИМФ ф.А 110,5км. ПС Биджан: ТЗНП 1ст.	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	25.08.20 0:01	25.08.20 0:20	0:19	25.08.20 0:20	0:19	МТО	нет	у	с.Рязановка п.Ромашка. Обход 26-27.08.20., замечаний нет.		нет/84ч.	84	0,13	14	+22, пасм.
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево 110/10	СВ-110	25.08.20 0:15	25.08.20 0:37	0:22	25.08.20 0:37	0:22	НЗНП 1ст., ИМФ ф.С 8,8км.	ну	у	Обесточена ПС110 Сергеевка, ПС 35: Петровка, Совхозная, Марково. Оп.49 следы жизнедеятельности аиста		6022ч., 14 фид.	6022	2,19	81	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	25.08.20 1:32	25.08.20 2:38	1:06	25.08.20 19:20	17:48	МТЗ	нет	ну	В 2-38 заптано 8ТП. В 3:05 включен до РС 284/23, запитано 12 ТП. В 06:40 выделен участок от оп.23 до оп.120 (без нагрузки). Опора № 106 слетела вязка фаза "В", провод лежит на траверсе. Устранено	ф.3 ПС Пуциловка	школа/1500ч.	1500	0,3	14	+22, пасм.

Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	В-10 1Т	25.08.20 2:10	25.08.20 8:40	6:30	25.08.20 8:40	6:30	Ав. Откл.	нет	ну	Обесточена 1С 10кВ (ф.5, ф.2). При осмотре обнаружено отключенное положение В10 ф.2 (РСК, блинкер Ав. Откл., АПВ ну). В яч.8 (СВ 10) – перекрытие проходных изоляторов в сторону 1с 10. ф.2 резерва нет, ф.5 в 6-48 перезапитали от ф.9 и ф.11 Пс Федоровка). Исключены из схемы яч.8 (СВ-10) и яч.7 (резерв), 1сш-10 кВ введена в работу. В 9:13 включен ф.5 по нормальной схеме, в 9:22 включен ф.2. Восстановление 3.09.20	Хаб р-н, нет/1500 ч., 2 фид.	1500	0,43	28	+18, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	2	25.08.20 2:10	25.08.20 9:22	7:12	25.08.20 9:22	7:12	Ав. Откл.	ну	не произв.	Включен после осмотра, причина не установлена	нет/516ч.	516	0,11	11	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	25.08.20 2:10	25.08.20 2:43	0:33	25.08.20 2:43	0:33	МТО	нет	у	с.Рязановка п.Ромашка. Обход 26-27.08.20., замечаний нет.	нет/84ч.	84	0,1	8	+22, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	25.08.20 3:52	25.08.20 11:47	7:55	25.08.20 11:47	7:55	МТЗ	ну	ну	Оп. 106/163 убрана ветка оперативной штангой.	школа/26 23ч.	2623	0,31	17	+18, дождь, ветер	
Хаб.СЭС	110	К - Картель с отп. Пивань	С-74	25.08.20 4:49	25.08.20 4:49	0:00	25.08.20 4:49	0:00	ПС К: ТНЭМП 1ст., ПС Картель: ВЧБ	у		25.8.20 осмотр пр.оп.118-136 без замеч.	нет	0	0	0	+18, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	25.08.20 5:03	25.08.20 5:29	0:26	25.08.20 5:29	0:26	Ав. Откл.	ну	у	с.Бычиха, Казакевичи	нет/1425 ч.	1425	0,47	21	+18, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	25.08.20 5:03	25.08.20 5:26	0:23	25.08.20 5:26	0:23	Ав. Откл.	ну	у	с.Ильинка. Повреждение на вед отпайке	очистные, школа, д.сад/134 4ч.	1344	0,88	19	+18, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	25.08.20 5:15	25.08.20 7:45	2:30	25.08.20 7:45	2:30	Ав. Откл.	ну	у	п. Восточный, с. Черная речка	очистные, д.сад/314 9ч.	3149	0,53	14	+18, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	25.08.20 5:34	25.08.20 12:24	6:50	25.08.20 12:24	6:50	Ав.откл	нет	ну	В пр. оп. 70 - 71 упало дерево, оборван провод крайней фазы, по середине, изоляторы на опорах без повреждений. Устранено	нет/130ч.	130	0,1	8	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	25.08.20 5:57	25.08.20 7:42	1:45	25.08.20 7:42	1:45	МТЗ	нет	ну	На РС154/43/1 обнаружены ветки. Устранено.	нет/1500 ч.	1500	0,4	19	+21, дождь	
Хаб.ЦЭС	35	ХЭС 110/35/6	В-35 Т1, В-35 Т9, В-35 Т7	25.08.20 6:01	25.08.20 6:06	0:05	26.08.20 1:26	19:25	ЭДЗ	нет	не произв.	Обесточены: 1С 35кВ, ВЛ 35кВ ХЭС-Парк Гайдара с отп Ханкайская №1 (Т9) и ВЛ 35кВ ХЭС-БН с отп Интурист №1 (Т7)). На ПС Парк Гайдара и ПС Ханкайская АВР 6 усп. На ПС Интурист в 6:06 включен СВ 6кВ (АВР не работал). КРУН-35 кВ яч.9 ВЛ-35 Т9 затекание воды по проходному изолятору ф.В. Проведена чистка изоляции 1сш-35. Проведены ВВ испытания, замечаний нет. В 01-26 тр-р 1Т, 1с 35 кВ введены в работу.	ПС Парк Гайдара, ПС Ханкайск ая АВР успешен, ПС Интурист включен СВ 6	16260ч./8 фид.	16260	1,56	21	+21, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	25.08.20 6:45	25.08.20 9:57	3:12	25.08.20 13:02	6:17	МТЗ	ну	не произв.	Включен до Р-60, без ШТП. В 10:51 выделен поврежд.уч-к от Р-60 до Р-265. Оп. 90 верхний провод сорван с изолятора, лежит на траверсе. Устранено, все включено	д.дом, школа, д.сад/146 0ч.	1460	0,38	12	+19, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	25.08.20 6:47	25.08.20 9:05	2:18	25.08.20 12:30	5:43	МТЗ	нет	ну	Включен без ШТП. В 12:30 полностью. В КТП-1087 заменили разрушенный проходной изолятор, в КТП-1075 заменили В/В предохранители.	нет/300ч.	300	0,4	11	+21, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.218	25.08.20 7:10	25.08.20 7:12	0:02	25.08.20 7:12	0:02	Ав. Откл.	нет	у	п.Витязь, Рисовая падь. Обход 26-27.08.20., замечаний нет.	школа/14 0ч.	140	0,33	20	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Пожарская 35/10	4	25.08.20 7:14	25.08.20 7:14	0:00	25.08.20 7:14	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+19, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 110/6	9	25.08.20 7:35	25.08.20 8:11	0:36	25.08.20 15:28	7:53	Ав. Откл.	нет	ну	п.Шкотово. В 8:11, запитано 6 ТП, осталось погашено ТП-83047. ОП 21 повреждена концевая каб. муфта	нет/470ч.	470	0,25	8	+20, дождь	

Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	6	25.08.20 10:06	25.08.20 10:21	0:15	25.08.20 13:00	2:54	МТЗ	ну	ну	Свободнен.больница автоматически перешла на ДГ. Включен без 11 ТП. Повреждена воронка резовного кабеля оп. 30 до ТП-16. Устранено, все включено	Объект COVID: Свобод. больница (есть ДГ), школа, водозабор, дс, КНС / 7845 чел	7845	0,95	25	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	25.08.20 10:32	25.08.20 11:54	1:22	25.08.20 16:10	5:38	МТЗ	нет	ну	Включен без ЗТП. В 16:10 включен полностью. В пр.оп.231-232 перекрытие на дерево, устранено	нет / 370 чел	370	0,12	7	+22, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	25.08.20 11:43	25.08.20 12:13	0:30	25.08.20 12:13	0:30	Ав.откл	ну	у		нет / 305 чел	305	0,66	17	+22, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	11	25.08.20 12:11	25.08.20 12:57	0:46	25.08.20 16:34	4:23	Ав.откл	ну		Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В пр.оп. 8-10 упало дерево, обрыв двух проводов. Устранено, все включено	ф.12 Ильинка	Быта нет	0	0,1	1	+22, ветер
Ам.ЦЭС	110	Кооперативная 110/10	В-110-Т1	25.08.20 12:36	25.08.20 12:38	0:02	25.08.20 13:33	0:57	Ав.откл	нет	у	Обсточивалась 1сш-10 кв. Осмотр Т1 без замечаний, включен в работу. Повреждение контрольных кабелей грызунами. Устранено.	СВ-10	погранчась / 500 чел	500	0,65	26	+22, гроза, град
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	25.08.20 13:04	25.08.20 13:49	0:45	25.08.20 15:02	1:58	"земля" от КУ			Включен до ЛР-539, запитано более 50% нагрузки. Заменен изолятор 21/3 фА, все включено		нет / 300 чел	300	0,9	41	+22, гроза, град
Прим.СЭС	10	Милоградово 35/10	7	25.08.20 14:30	25.08.20 14:41	0:11	25.08.20 14:41	0:11	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. отпайке.		дс, школа / 1000 чел	1000	0,43	16	+20, пасмурно
Хаб.ЦЭС	35	Горький - Тепличный комбинат	Т-26	25.08.20 14:35	25.08.20 14:35	0:00	25.08.20 14:35	0:00	ДЗ 2ст	у		Осмотр ПС без замечаний. В пролете 19-20 проводилась планировки грунта, следы гусеничной техники. Повреждений на ВЛ нет.		нет	0	0	0	+20, ветер
ЭС ЕАО	35	Двуречье 35/6	Т1	25.08.20 15:10	25.08.20 15:51	0:41	26.08.20 0:34	9:24	ДЗТ			Обсточена 1сш-6 кв. Осмотр Т1 (2,5 МВА) без замечаний. По результатам ВВ испытаний заменили дефектный РВС 35 ф.А. В 0:34 Т1 включен	СВ-6	нет / 527 чел / 1 фидер	527	0,1	5	+25, ясно
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	4	25.08.20 15:28	25.08.20 16:10	0:42	25.08.20 17:21	1:53	"земля" от КУ			Включен без ТП-1019. В 17:21 полностью в КТП-1019 заменили проход.изол		нет / 250 чел	250	0,1	2	+24, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Ясенево - Олон	РКЛ-3	25.08.20 16:25	25.08.20 16:26	0:01	25.08.20 16:26	0:01	МТЗ	запрет	у	На опоре 2/132 вывалился крюк с изолятором ф.В. Устранено.		2 ФАП, Насосная / 1067 чел	1067	0,15	8	+24, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	25.08.20 18:45	25.08.20 18:52	0:07	25.08.20 18:52	0:07	МТЗ	ну	у	Осмотр до 31.08.20		нет / 270 чел	270	0,1	10	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	25.08.20 19:02	25.08.20 19:03	0:01	25.08.20 19:03	0:01	МТО	запрет	у			школа, насосная / 774 чел	774	0,11	12	+22, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	4	25.08.20 19:33	25.08.20 19:45	0:12	25.08.20 19:45	0:12	МТЗ	ну	у	Осмотр 27.08.20., замечаний нет.		РРС	0	0,01	1	+22, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		25.08.20 20:00	25.08.20 20:00	0:00	25.08.20 20:00	0:00	МТО	у		Осмотр 28.08.20, поырежд. 1 изолятор оп. 62.		нет	0	0	0	+20, гроза

Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		25.08.20 20:06	25.08.20 23:05	2:59	28.08.20 15:12	67:06	ЗНЗ 2ст.	ну	ну	Обесточена ПС-110/6 Восток. ИМФ ПС Рошино: ф.В 61,7 км, Осмотр ПС Восток без замечаний. В 22:22 осмотр ПС Глубинная: отключен СВ 110 (бл.ЗНЗ 2ст.). В 22-16 РПВ неупс. ИМФ-ф.В 45,3 км. от ПС Глубинная. В 22:58 ВЛ включена в неполнофазном режиме (без ф.В) на Х.Х., В 23:05 включена под нагрузку, весь потребитель запитан. В 00-48 допущены 3 бр., 10 чел., 3 ед тех., для обхода ВЛ. Проведен обход оп. 1-55, 238-259 поврежденных нет. В 15:40 допущена бриг., для обхода ВЛ в пр.оп. 70-134. Пр.оп.77-78 следы перекрытия на ветках деревьев, поврежденных провода нет, пр.оп. 120-121 ветки в 15-20 см от проводов. В 00:11 после обхода включение неупс.: ЗНЗ-1ст., ИМФ-Ф-"В"-69,1 км, в 00:31 включена в неполнофазным режиме. Допущены бригады: в 08:14 27.08.20 на обход пр.оп. 149-167, 175-214 (6 чел.), в 08:26 на обход пр.оп.314-394 (2 чел). обход пр.оп.149-167. В пр.оп.77-78, 121-122, 159-160, 186-187, 204-205, 211-212 требуется чистка просеки (следы перекрытия). Выполнена чиста просеки в пролетах 77-78, 120-121. 28.8.20 в 0:45 разрезаны шлейфа на оп.303 по ф.В, включение неуспешно, ЗНЗ ИМФ 67,7 км ф.В, в 2:10 собраны шлейфа на оп.303, линия включена в неполноф.режим. В 10:06 обнаружено в пролете оп 299-300 обрыв провода фаза-В, из-за падения дерева. Устранено и вкл. по норм. схеме.	пт.Восток / 3853 чел / Прим.ГОК	3853	5,72	28	+22, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	В-6-Т1	25.08.20 20:10	25.08.20 20:55	0:45	25.08.20 20:55	0:45	МТЗ	нет		Обесточена 1сш-6 кВ, обеспечен резерв. Разрушение разрядников РВ6 ТН 1С по 3-м фазам. ТН 1С отключен. В 22:15 включен СВ 6кВ. ТН 6 1С - неисправен, заменен в 13:52.	ф.12, ф.15 ПС Суражевк а	быта нет / птицефаб рика	0	2,4	11	+22, ясно
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	16	25.08.20 22:36	26.08.20 0:05	1:29	26.08.20 11:28	12:52	"земля" от КУ			с.Суражевка, Птицефабрика. Оп.26 разрушен разрядник ф.С. Устранено.	ф.7 ПС Суражевк а	нет	0	0,4	2	+22, ясно
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	5	25.08.20 22:39	26.08.20 3:27	4:48	26.08.20 6:50	8:11	"земля" от КУ			с.Суражевка, очистные. В.03:27 включен с "землей" для поиска повреждения прибором Квант..В пролете оп 16-17 убрана ветка		нет	0	0,1	2	+22, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	25.08.20 23:18	25.08.20 23:26	0:08	25.08.20 23:26	0:08	МТЗ	ну	у	г. Шимановск, с.Петруши, с.Базисное, с.Берея. Осмотр до 31.08.20.	д.сад, школа/10 00ч.	1000	0,575	18	+18, обл.	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	26.08.20 2:57	26.08.20 2:57	0:00	26.08.20 2:57	0:00	МТЗ	у		с.Пухово. Обход 27.08.20.пр.1-139 замечаний нет,	нет	0	0	0	+20, обл.	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	26.08.20 8:36	26.08.20 8:43	0:07	26.08.20 8:43	0:07	Ав. Откл.	нет	у	часть с.Гвоздево. Обход 26-27.08.20., замечаний нет.	школа/31 0ч.	310	0,13	7	+22, пасм.	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	26.08.20 8:45	26.08.20 9:12	0:27	26.08.20 9:12	0:27	Ав. Откл.	ну	у	с. Тополево	нет/2600 ч.	2600	0,84	29	+23, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	26.08.20 11:05	26.08.20 11:13	0:08	26.08.20 11:13	0:08	МТЗ	нет	у	часть г. Партизанск	1990 чел	1990	1,2	20	+25, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	26.08.20 11:10	26.08.20 13:26	2:16	26.08.20 14:22	3:12	МТЗ	нет	ну	Включен без СТП. В 14:22 полностью, причина не установлена	450 чел	450	0,08	11	+24, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	26.08.20 16:37	26.08.20 17:20	0:43	26.08.20 19:29	2:52	Ав. Откл.	ну	ну	с.Покровка, с.Оренбургское, п.Лесопильный, г.Бикин Вкл.9 ТП из 17. Оп.106/185/1 разрушен изолятор Ф"С". Устранено, все включено	2623 чел	2623	0,31	17	+27, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 110/10	11	26.08.20 16:46	26.08.20 17:31	0:45	26.08.20 23:08	6:22	МТО	нет		Вкл БТП из 12. Заменяли дефектные изоляторы оп.19/7,19/1,19/6, все включено	быта нет	0	0,585	12	+25, облачно	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	27.08.20 1:23	27.08.20 1:23	0:00	27.08.20 1:23	0:00	МТЗ	нет	у		нет	0		0	+23, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	27.08.20 7:26	27.08.20 7:29	0:03	27.08.20 7:29	0:03	МТЗ	ну	у	Пролет опор 6-7 провис провода(наклон опоры).	нет / 200 чел	200	0,1	30	+22, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	по ф.10 РК-37	27.08.20 7:37	27.08.20 9:01	1:24	27.08.20 9:01	1:24	"земля" от КУ			Земля самоустранилась. Осмотр без замечаний.	дальний привод аэропорт / 300 чел	300	0,9	36	+22, дождь	

Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	27.08.20 7:41	27.08.20 7:41	0:00	27.08.20 7:41	0:00	Ав.откл	у				нет	0	0	0	+19, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	27.08.20 8:00	27.08.20 8:15	0:15	27.08.20 8:15	0:15	МТЗ	нет	у		Повреждение на вед.уч-ке	школа / 415 чел	415	0,17	8	+22, дождь	
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	27	27.08.20 13:42	27.08.20 14:05	0:23	27.08.20 18:30	4:48	МТЗ	выв	ну		Повреждение КЛ 100м от ТП 44. Устранено.	п.эльбан, 1750 чел	1750	0,5		+20, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	27.08.20 17:00	27.08.20 17:11	0:11	27.08.20 17:11	0:11	МТЗ	ну	у		с. Лазаревка. Оп. 173 следы жизнедеятельности птиц.	нет / 463 чел	463	0,194	8	+24, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	27.08.20 18:44	27.08.20 21:21	2:37	28.08.20 18:12	23:28	Ав.откл.	нет	ну		Включен без 11ТП, запитано более 50%. В 10:17 без 7-ми ТП. В 10:49 вкл. без ТП7366. Повреждение КЛ: 15 м от ТП7366 в соотрону оп. 51/27. Устранено.	1289 чел	1289	1	17	+21, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	27.08.20 21:22	27.08.20 21:26	0:04	27.08.20 21:26	0:04	Ав.откл	нет	у			нет / 30 чел	30	0,01	3	+23, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	10	27.08.20 22:47	28.08.20 7:41	8:54	28.08.20 7:41	8:54	Ав.откл	выв	ну		на оп. № 23 обнаружен "слетевший" верхний провод с крюка, провод касается среднего провода. Устранено	колония / 290 чел	290	0,35	4	+23, пасмурно	
Ам.ЦЭС	110	Кирпичная 110/10	В-110-Т2	28.08.20 0:20	28.08.20 0:39	0:19	30.08.20 17:31	65:11	МТЗ				Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т1 в резерве). Повреждение ячейки и В-10 Т2, необходима чистка изоляции 2сш-10 кВ. В 00:39 включен в работу Т1, запитана 1сш-10кВ, нагрузка 2сш-10 кВ (два фидера) запитана по сетям потребителя, обесточенных потребителей нет В 2:15 произведена чистка изоляции 2сш-10, включена в работу от Т1. В 19:10 ячейка отремонтирована, готова к подачи напряжения. В ремонте В-10 Т2 (выкатной элемент старого образца). 30.08.20 в 17:31 все включено	Т1	нет / 400 чел	400	1,2	20	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	28.08.20 0:48	28.08.20 1:15	0:27	28.08.20 1:15	0:27	Ав.откл	нет	у		Обход до 5.09.20	нет / 84 чел	84	0,13	14	+20, пасмурно	
ЭС ЕАО	35	Камышовка 35/10	2Т	28.08.20 1:51	28.08.20 1:52	0:01	28.08.20 18:53	17:02	ДЗТ				Обесточивались 1,2сш-10 кВ (1Т в резерве), включен В-10-1Т, все запитано. В КРУН-10 кВ яч.14 отсек ТР-10 2Т найдены следы перекрытия по проходным изоляторам ф.А,В. Устранено и 2Т включен.	1Т	школа, дс / 1850 чел / 5 фидеров	1850	0,5	20	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	28.08.20 3:26	28.08.20 3:43	0:17	28.08.20 3:43	0:17	Ав.откл	ну	у			нет / 133 чел	133	0,17	11	+20, сильный дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	28.08.20 6:03	28.08.20 7:52	1:49	28.08.20 14:08	8:05	МТЗ	ну	ну		Включен без 5ТП. В 14:08 все вкл. В прол. оп. № 70-72 произведена чистка просеки. Повреждение на вед. отп.	школа / 546 чел	546	0,22	12	+20, сильный дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	1	28.08.20 7:36	28.08.20 8:13	0:37	28.08.20 8:13	0:37	Ав.откл	ну	у		Планируется осмотр.	школа, дс / 1569 чел	1569	0,78	23	+20, сильный дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	28.08.20 8:05	28.08.20 8:14	0:09	28.08.20 8:14	0:09	МТЗ	ну	ну		Включен с "землей" для поиска МП прибором. В 17:16 отключился защитой.	нет / 850 чел	850	0,52	3	+20, сильный дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	2	28.08.20 8:05	28.08.20 11:23	3:18	28.08.20 11:23	3:18	МТЗ	ну	ну		На КТП-4084 перекрытие проходных изоляторов птицей, изоляторы без повреждений, Ф-2 включен полностью.	дс, очистные, школа / 4600 чел	4600	0,8	14	+20, сильный дождь, ветер	

Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	28.08.20 8:42	28.08.20 10:17	1:35	28.08.20 10:34	1:52	МТЗ	ну	ну	с. Мичуринское. Вкл. без 6-ти ТП. В 10:34 вкл. полностью. Осмотр до 4.09.20		нет / 1141 чел/объектов covid нет	1141	0,33	19	+19, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	43	28.08.20 10:29	28.08.20 12:43	2:14	28.08.20 12:51	2:22	КУ "Земля"			Производственные базы. Повреждение КЛ-бкв к ПНС - 11 (6 м. от конц. муфты). В 12:43 вкл. без. МТП-2188. В 12:51 МТП-2188 запитан по сети 0,4кВ. Подключен рез. кабель.		нет / быта нет	0	0,1	16	+19, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	28.08.20 16:42	28.08.20 17:46	1:04	28.08.20 18:02	1:20	МТЗ	нет	ну	часть г.Фокино. Вкл до РП-80201 (включительно). Запитано БТП из 16 (70% нагрузки). В 18:02 отключился защитой.		Насосн, бойлерная-3, 2 школы, в/ч / 2030 чел	2030	0,3	16	+27, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	28.08.20 17:16	29.08.20 1:18	8:02	29.08.20 1:18	8:02	МТЗ	ну	у	с.Елабуга, 69-й км, Вятское. РПВ 2 усп. Повреждение на вед. ТП.		нет / 850 чел	850	0,52	3	+18, сильный ветер, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	28.08.20 17:16	28.08.20 19:55	2:39	28.08.20 19:55	2:39	МТЗ	ну	ну	с. Челны, с Сарапульское, с Красносельское. Оп. 195-8 убрана птица		нет / 117 чел	117	0,08	6	+18, сильный ветер, дождь	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	21	28.08.20 17:57	28.08.20 18:47	0:50	28.08.20 19:10	1:13	МТЗ	ну	ну	п.Березовка. Вкл. без РП ДЭМ (базы), в 19:10 запитан от ф-8 Березовка. 31.08.20 обнаружено упавшее дерево. Работы по устранению замечания на 1.09.20		д. сад / 2500 чел	2500	0,8	7	+17, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	28.08.20 18:02	28.08.20 18:54	0:52	29.08.20 11:33	17:31	МТЗ	нет	не произв	часть г.Фокино. Потребитель запитан от резерва. В головном ТП-82007 отгорание шины ф.В в яч.5 (в сторону ПС Промысловка), по Т1 перегорание ПР 10 ф.А,В. Устранено.	Ф-13 ПС Промысловка	Насосн, бойлерная-3, 2 школы, в/ч / 2030 чел	2030	0,3	16	+27. ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6		по Ф-19 В ТП-7171 отк. В-6 в стор. ТП-7172	28.08.20 20:15	28.08.20 20:34	0:19	28.08.20 20:34	0:19	Ав. откл.	нет	у	с. Бровничи, с. Серебряное. Обход 1.09.20		нет / 150 чел	150	0,2	8	+24, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	6	28.08.20 23:03	29.08.20 0:38	1:35	01.09.20 19:05	92:02	МТЗ	ну	ну	с. Березовка. Запитан от резерва. Повреждение КЛ Р289-ТП-2223 31.08.20 определено ИП: повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ на Р-289 оп.9 к ТП-2133. 1.09.20 устранено	ф.23 ПС Березовка	нет / 3650 чел	3650	1	14	+17, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	28.08.20 23:10	29.08.20 4:50	5:40	29.08.20 4:50	5:40	МТЗ	ну	ну	с. Галкино, с. Константиновка, с. Смирновка, с. Свечино Повреждение на вед. участке.		нет / 798 чел	798	0,54	25	+17, ветер	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	28.08.20 23:35	28.08.20 23:35	0:00	28.08.20 23:35	0:00	МТО	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+17, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	29.08.20 0:58	29.08.20 2:53	1:55	29.08.20 2:53	1:55	МТЗ	ну	ну	с.Зоевка, Чирки, Владимировка. Повреждение на вед. участке.		нет / 368 чел	368	0,2	12	+17, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	15	29.08.20 1:29	29.08.20 6:45	5:16	29.08.20 6:45	5:16	МТЗ	нет	у	с. Сергеевка.осмотр до 4.09.20		радиоцентр, СНТ 20 чел	20	0,27	12	+16, ветер	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	29.08.20 1:39	29.08.20 2:30	0:51	29.08.20 20:17:03	15:24	МТЗ	ну	ну	Запитан от резерва. ТП-136 яч.1 повреждение КЛ от оп. 800/36 до ТП-136 яч.1. Устранено.	Ф.119 ПС МК	нет / 1200 чел	1200	0,3	16	+16, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	8	29.08.20 2:03	29.08.20 2:06	0:03	29.08.20 2:06	0:03	МТЗ	выв	у	осмотр до 4.09.20		нет / быта нет	0	0,14	1	+16, ветер	
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Хехцир	С-23	29.08.20 2:03	29.08.20 2:03	0:00	29.08.20 2:42	0:39	б/б	не раб	у	Одностороннее отключение на ПС Корфовская. Разрыв транзита. Осмотр ВЛ не производилась. Проведена проверка РЗА, замечаний нет. 31.08.20 произведена проверка цепей ТМ, замечаний нет		нет	0	0	0	+17, ветер	
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Карьер	Т-41	29.08.20 2:03	29.08.20 2:07	0:04	29.08.20 2:07	0:04	б/б	не раб	у	31.08.20 произведена проверка цепей ТМ, замечаний нет		Карьер, 2500 чел	2500	1,9		+17, ветер	

Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	1	29.08.20 2:20	29.08.20 2:23	0:03	29.08.20 2:23	0:03	МТЗ	ну	у	осмотр до 4.09.20		школа, дс / 1569 чел	1569	0,78	23	+16, ветер
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	29.08.20 6:49	29.08.20 8:14	1:25	29.08.20 8:14	1:25	Ав. откл.	ну	у	с.Прилуки, с.Усачевка		нет / 220 чел	220	0,13	6	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	4	29.08.20 7:50	29.08.20 8:16	0:26	29.08.20 8:28	0:38	МТЗ	ну	ну	с. Переяславка Вкл без 5ТП. ТП-660 на вводе 10 кВ убрана ветка		детдом / 500 чел	500	0,96	16	+16, ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	10	29.08.20 8:25	29.08.20 14:30	6:05	29.08.20 15:50	7:25	МТЗ	ну	не произв	с. Осиновая речка. В 10:15 вкл. 5 ТП. На ТП-0087 (проходная) повреждение в яч.5: отгорела шинка по болтовому соединению и разрушение проходного изолятора Ф-А. Устранено, вкл. не успешно. В 14:30 вкл. без 8-ми ТП. В пролетах 125-125а убрано дерево (без повреждения провода). Потребитель запитан.		нет / 300 чел	300	0,05	18	+16, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	29.08.20 8:38	29.08.20 9:21	0:43	29.08.20 13:04	4:26	МТЗ	ну	ну	с. Ильинка. Запитан от резерва без 4-х ТП. В пролётах опор 49-50 упало дерево, обрыв двух проводов. Устранено.	Ф-9 Ильинка	скважина / 1344 чел	1344	0,88	19	+16, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	29.08.20 8:48	29.08.20 9:28	0:40	29.08.20 9:28	0:40	МТЗ	ну	у	п.Тополево.обход до 9.09.20		КНС / 2100 чел	2100	0,1	3	+16, ветер
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	19	29.08.20 10:16	29.08.20 10:51	0:35	29.08.20 11:47	1:31	МТЗ	ну	ну	с. Усть-Пера; с. Дмитриевка. Вкл. без ТП 8-45, на РТП отгорел шлейф и лег на ф.С. Устранено.		кнс, сваж/ 330	330	0,1	11	+17, облач
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	2	29.08.20 10:40	29.08.20 14:21	3:41	29.08.20 14:21	3:41	МТЗ	ну	у	п. Восточный. Обход до 4.09.20		д.сад / 2114 чел	2114	0,4	4	+16, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	29.08.20 10:44	29.08.20 10:52	0:08	29.08.20 10:52	0:08	МТЗ	выв	у	п.Кучелиново. Обход до 6.09.20		нет / 100 чел	100	0,25	14	+24, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	6	29.08.20 10:48	29.08.20 11:27	0:39	29.08.20 13:45	2:57	МТЗ	выв	ну	с.: Черняево, заставы:Чирки, Невельское, Аргунск. Вкл. без ТП В/ч (на д/г). В пролёте 26/113/52 - 26/113/53 с проводов убрана ветка. Потреб. запитан полностью.		3 п/з / 279 чел	279	0,1	8	+16, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	29.08.20 11:09	29.08.20 11:09	0:00	29.08.20 11:09	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+21, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	29.08.20 11:09	29.08.20 11:37	0:28	29.08.20 11:37	0:28	МТО	ну	у	часть пгт.Чугуевка.		насосная / 1310 чел	1310	0,9	18	+21, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	29.08.20 11:09	29.08.20 11:39	0:30	29.08.20 11:39	0:30	МТЗ	ну	у	часть пгт.Чугуевка. Обход до 3.09.20		нет / 235 чел	235	0,1	12	+21, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	29.08.20 11:14	29.08.20 11:14	0:00	29.08.20 11:14	0:00	МТО	у		Оп.5-32-1, РТП-3042 (поврежд.шлейфа ф.В)		нет	0	0	0	+21, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	29.08.20 11:27	29.08.20 14:38	3:11	29.08.20 14:38	3:11	КУ "Земля"			часть пгт.Чугуевка. Оп. 13 повреждение изол. ф."С".		роддом, насосная / 1465 чел	1465	0,5	13	+21, сильный дождь
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	280	29.08.20 11:44	29.08.20 14:21	2:37	29.08.20 19:05	7:21	МТЗ	ну	ну	г.Биробиджан. Запитан от резерва без 2-х ТП. Пр.оп 80-06/3-4 упало сухое дерево (оборваны провода), повреждение изол. оп. 80-00/34. Устранено и всё вкл.	Ф-190 ПС БВС	д.сад, 2 КНС / 1100 чел / объектов covid нет	1100	0,2	11	+19, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	29.08.20 12:40	29.08.20 14:02	1:22	29.08.20 14:02	1:22	МТЗ	ну	ну	с. Березовка. Прол. оп. 25-26 с ВЛ убрано два дерева без повреждения провода.		д. дом / 3450 чел	3450	0,6	9	+16, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	6	29.08.20 12:52	29.08.20 16:10	3:18	30.08.20 20:45	31:53	МТЗ	ну	ну	Пром. базы. При производстве земляных работ экскаватором повреждена КЛ-6 к ТП-2305 (РСК) на территории предприятия РТД ПЛАСТ. Сообщено в полицию, СБ. Вкл. без ТП-2305, запитан в 16:20 от ф-11 Чернореченская. 30.08.20 смонтированы 2 соедин. муфты		нет / быта нет	0	0,27	2	+16, сильный ветер

Прим.ЦЭ С	10	Приозерная 110/10	6	29.08.20 13:12	29.08.20 14:20	1:08	29.08.20 14:20	1:08	Ав. откл.	ну	у	с.Прилуки. Обход без заичаний		нет / 220 чел	220	0,13	6	+22, пасм
Прим.ЦЭ С	10	Приозерная 110/10	3	29.08.20 13:12	29.08.20 13:12	0:00	29.08.20 13:12	0:00	Ав. откл.	у				нет	0	0	0	+22, пасм
Прим.ЦЭ С	10	Манзовка 110/35/10	6	29.08.20 13:42	29.08.20 13:42	0:00	29.08.20 13:42	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+22, сильный дождь
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	1	29.08.20 15:00	29.08.20 15:30	0:30	29.08.20 20:05	5:05	МТО	ну	ну	Рем. схема: запитана однатрансформаторная ПС Черняево (1Т в ремонте). На ПС Черняево авар. откл. Ф-1 РСК (МТО, АПВ выв, РПВ н.у). На ПС Черняево введён в работу 1Т, всё запитано по ВЛ-35. По Ф-1 Гродеково: в 20-05 РПВ успешно, осмотр запланирован на 2.09.20..	ВЛ-35 Хор- Черняево	2147 чел/ 4 фид. / объектов сovid нет	2147	0,4	28	+18, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	1	29.08.20 15:00	29.08.20 16:04	1:04	30.08.20 15:12	24:12	МТО	выв	ну	Выделен повреждённый участок от Р-2 до СМЛ-6 без потребителя. Под оп. 173 обнаружена обгоревшая ветка. В 15:12 включили по норм. схеме		школа/61 2	612	0,1	10	+18, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	29.08.20 15:25	29.08.20 15:39	0:14	29.08.20 18:02	2:37	КУ "Земля"			п.Гродеково. Переясловка. Вкл. без 13-ти ТП. В 17:13 без ТП-664 база отдыха. В 18:02 включен полностью на ТП-664 с трансформатора убрана птица(сорока)		Дет.сад / 2300 чел	2300	1	29	+18, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	29.08.20 15:37	29.08.20 17:06	1:29	29.08.20 22:34	6:57	МТО	запрет	ну	с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожига. Вкл. без 8-ми ТП. Падение дерева, обрыв провода ф.В пролет 242-243. Устранено.		дет.сад / 1089 чел	1089	0,2	16	+20, пасм
Прим.ЮЭС С	10	Безверхово 35/10	5	29.08.20 15:59	29.08.20 17:00	1:01	30.08.20 0:27	8:28	МТЗ	нет	не произв	с. Безверхово. При включении, появилась "Земля" по Ф-"В". Фидер в работе для поиска "земли" прибором. Повреждение на вед. отпайке.		насосная / 260 чел	260	0,1	3	+20, пасм
Прим.ЮЭС С	10	Раздольное-1 110/35/10	19	29.08.20 16:01	29.08.20 16:01	0:00	29.08.20 16:01	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+17, сильный дождь
Прим.ЮЭС С	10	Раздольное-1 110/35/10	11	29.08.20 16:01	29.08.20 19:00	2:59	30.08.20 15:06	23:05	МТЗ	ну	ну	На фидере была нагрузка Ф-4 ПС Кипарисово. п. Кипарисово-1, п. Мирный, Кипарисово-2. 19:00 включен без Ф-4 ПС Кипарисово. 21:23 включили часть Ф.4 ПС Кипарисово (всего вкл. 41 из 81). 21:46 всего вкл. 43ТП. 23:00 всего вкл. 62ТП. 23:17 всего вкл. 72ТП. На оп. 224/60 поврежден изолятор по ф.В. Устранено		нет / 1703 чел.	1703	1,8	81	+22. дождь
Прим.ЮЭС С	6	Касатка 35/6	7	29.08.20 16:35	29.08.20 19:50	3:15	30.08.20 1:46	9:11	КУ "Земля"			п.Кневичи. Оп 125 срыв изолятора. От резерва вкл. без 16-ти ТП. 21:01 запитано ещё 1-ТП , включили до оп.32, осталось погашено 8 ТП. оп. 125 слетел изолятор, крайней фазы, провод лежит на траверсе. 23:27 устранено. в ТП 5001 разрушен опорный изолятор Ф"А". В 1:46 устранено.	Ф-21 ПС Кролевц ы	нет / 700 чел	700	0,4	34	+21. дождь
Прим.ЦЭ С	10	Борисовка 35/10	1	29.08.20 16:53	29.08.20 17:50	0:57	29.08.20 17:50	0:57	Ав. откл.	нет	у	с.Линевичи, часть с.Борисовка, с. Кугуки. В пролете оп 41/1/2-41/1/3 необходима чистка просеки		нет / 440 чел	440	0,2	19	+20, сильный дождь
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	29.08.20 17:30	29.08.20 18:20	0:50	29.08.20 18:20	0:50	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка, Соколовка, Цветковка, Пшеничино.обход 3.09.20		насосная, ТСН-6 ПС 500 Чугуевка- 2 / 4268 чел	4268	1,5	43	+21, дождь
Прим.ЮЭС С	10	Безверхово 35/10	2	29.08.20 17:34	30.08.20 0:47	7:13	30.08.20 0:47	7:13	МТЗ	нет		с.Безверхово. В пролете 31/5-31/6 ветка на проводах. Устранено.		насосная. Д.сад / 540 чел	540	0,3	13	+20, дождь
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	29.08.20 17:39	29.08.20 18:41	1:02	29.08.20 18:41	1:02	МТО	ну	у	с.Чугуевка.		насосная, детдом, ИТК / 1112 чел	1112	0,6	11	+21, сильный дождь
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	29.08.20 17:39	29.08.20 17:53	0:14	29.08.20 17:53	0:14	МТО	ну	у	с.Чугуевка. Обход 3.09.20		насосная /1310 чел	1310	0,7	18	+21, сильный дождь

Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	29.08.20 17:39	29.08.20 17:39	0:00	29.08.20 17:39	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+21, сильный дождь	
Прим.ЮЭ С	110	Садовая - Смоляниново-тяг		29.08.20 17:56	29.08.20 17:56	0:00	29.08.20 17:56	0:00	Садов: ДЗЛ ф.-С. Смол./т.: б/б	у				нет	0	0	0	+21, сильный дождь	
Прим.ЮЭ С	110	Садовая - Смоляниново-тяг		29.08.20 18:03	29.08.20 18:25	0:22	29.08.20 22:33	4:30	Садов: ДЗЛ ф.-С. Смол./т.: МТО	ну	не произв		Сбоя в движении подвижных составов не было. Обесточена 2СШ-110/35/27,5кВ ПС Смоляниново/т, вед. ПС 35 кВ Скалистая (аб.Оборонэнерго, д. Новонезжино). На Смол./т включен СВ-110, потребитель запитан. В пролете 4-5 дерево с изломом макушки (касается крайнего провода). 22:12 устранено, вкл. под напряжение. 22:33 замкнут транзит.	ВЛ-110 АТЭЦ- Смоляни ново/т	РЖД/ быта нет	0	0,43	+21, сильный дождь	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	29.08.20 18:21	29.08.20 18:26	0:05	29.08.20 22:13	3:52	КУ "Земля"				РП-Усть-Ивановка,с.Ровное. Вкл. без 16-ти ТП. Оп. 62 устранен обрыв провода.		д. сад. больн, скваж. / 1700 чел	1700	0,7	37	+20. пасм
Прим.ЦЭ С	10	Ивановка 35/10	9	29.08.20 18:38	29.08.20 19:33	0:55	29.08.20 23:59	5:21	МТЗ	нет	ну		с.Абраженовка, с.Снегуровка, с.Васияновка. Вкл. без 9-ти ТП. 21:42включили без 2ТП. ТП 7146 заменен проходной изолятор ф.В.		2 д. сада / 1650 чел	1650	0,3	24	+20, дождь
Прим.ЮЭ С	35	Заводская 35/6	T1	29.08.20 19:04	29.08.20 19:17	0:13	29.08.20 21:39	2:35	ГЗ на отключен ие				Обесточена 1С-6кВ. Включен СВ 6 запитана 1С 6 кВ. В 20:50 Т1 включен на х.х. (в клейменный ящ. на ОРУ-попадание влаги, устранено). 21:39 схема восстановлена.	T2	быта нет	0	1,1	25	+21, сильный дождь
Прим.ЮЭ С	6	Береговая-2 220/110/6	40	29.08.20 19:33	29.08.20 20:56	1:23	29.08.20 20:56	1:23	МТЗ	выв	у		г.Большой Камень. Включали по частям.		ЦТП, детская поликлин ика, д/дом / 1200 чел	1200	0,9	8	+20, сильный дождь
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	29.08.20 19:56	29.08.20 19:56	0:00	29.08.20 19:56	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, сильный дождь	
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	29.08.20 19:56	29.08.20 20:01	0:05	29.08.20 20:01	0:05	МТО	ну	у		с.Чугуевка. Обход 3.09.20		1112 чел	1112	0,5	11	+20, сильный дождь
Прим.СЭ С	10	Анучино 35/10	14	29.08.20 21:43	29.08.20 21:44	0:01	29.08.20 21:44	0:01	МТЗ	ну	у		КТП-5087 повреждением проходного изолятора по Ф-"С" и опорных изоляторов Пр 10 по Ф-"А,В,С"		518 чел	518	0,3	21	+16, дождь
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольное		29.08.20 23:20	29.08.20 23:20	0:00	29.08.20 23:20	0:00	1ст ТНЭП	у			Осмотр без замечаний. Повторный обход 31.08.20 на ОП 29 следы жизнедеят. Птиц		нет	0	0	0	+18, морось
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		29.08.20 23:26	30.08.20 1:18	1:52	30.08.20 17:15	17:49	Иман: ТЭНП 2ст, ИМФ- 74,7км ф.А, Новопокр овка: ТЭНП 2ст, ИМФ- 74,76км ф.А	ну	ну		Приморский ГОК и п. Восток, с. Глубинное, с. Рошино, с. Вострецово, с. Крутой Яр, с. Богуславец, с. Таборово, с. Ромны, с. Гончаровка, с. Новокрещенка, с. Гоголевка, с. Саровка, с. Покровка, с. Вербовка, с. Лукьяновка, с. Измайлика. 00:40 (ч/з 1ч 14 мин) запитали ПС 110 кВ Новопокровка по сети 35 кВ от ПС 220 кВ Иман (запитано 2,41МВт, 4357 чел, с.Ромны, с. Гончаровка, с. Гоголевка, с. Покровка). 01:18 включена ВЛ 110 Иман - Новопокровка в непонофазном режиме (без ф.-А) и ВЛ 110 Новопокровка-Рошино (Запитана ПС Рошино, 6764 чел, 2,46МВт, с.Рошино, с. Вострецово, с. Крутой Яр, с. Богуславец). 01:50 (ч/з 2ч 24 мин) включены ВЛ 110 Рошино-Глубинная, и ВЛ 110 Глубинная-Восток. включены все потребители. В пролете оп. 308-309 обнаружена упавшая береза со следами перекрытия, лежит под проводами, повреждений оборудования нет. В 17:15 включена по нормальной схеме. (дерево)		16578ч.	16578	8,2	118	+17, дождь
Прим.ЮЭ С	6	Береговая-1 110/6	24	29.08.20 23:28	30.08.20 2:36	3:08	30.08.20 2:36	3:08	Ав. Откл.	выв	у		г.Большой камень.		550чел	550	1,3	6	+20, дождь

ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	12	30.08.20 0:35	30.08.20 0:36	0:01	30.08.20 0:36	0:01	МТЗ	ну	у	СКТП-290 в РУ-10 кВ обнаружены следы затекания воды и следы короткого замыкания на опорных изоляторах.		2250 чел	2250	0,23	8	+18, облачно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	30.08.20 1:14	30.08.20 6:03	4:49	30.08.20 11:32	10:18	Ав. Откл.	нет	ну	с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смаличи. Вкл. 5ТП из 11, более 50% нагрузки. В 11-32 запитано все. Повреждение на вед. отпайке		100 чел	100	0,15	8	+20, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	ф.10 РК-37	30.08.20 2:20	30.08.20 3:11	0:51	30.08.20 4:41	2:21	Земля, от КУ.			Повреждение на вед. отпайке.		дальний привод аэропорт / 300 чел	300	0,94	36	+16, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	42	30.08.20 3:02	30.08.20 3:33	0:31	30.08.20 3:33	0:31	Ав. Откл.	выв	у			г. Большой камень / 800чел	800	0,8	7	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	Хинганск 35/6	303	30.08.20 3:17	30.08.20 5:48	2:31	30.08.20 13:30	10:13	Земля, от КУ.			Вкл без 1ТП. Повреждение КЛ-6 кВ от оп.303-01/9 до КТП-172. Устранено.			78	0,02	3	+17, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	24	30.08.20 3:54	30.08.20 6:37	2:43	31.08.20 4:18	24:24	Ав. Откл.	выв	не произв	г.Большой камень. 4ТП запитано от резерва. Повреждение на участке КЛ ТП-81008 - ТП-1140. В 9:00 все потребители запитаны. Определено МП- 510м. от ТП 81008. 31.8.20 в 0:30 каб. откопан, испытан. В 03:05 смонтирована соед. муфта. В 4:18 включен.	ф.9 ПС Береговая-2	550чел	550	1,3	6	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	42	30.08.20 4:18	30.08.20 11:14	6:56	01.09.20 18:36	62:18	МТО	выв	не произв	8:55 запитано 3ТП. В 11:14 4 ТП (включен основной потребитель). В 12:27 включен без 2-х ТП. В 13:38 осталось отключено ТП 81194 (новое, без нагрузки). В ТП 81009А поврежден опорный изолятор на ВН-16 в сторону ТП 81194. Так-же выявлено повреждение КЛ-6 от ТП 81010 до ТП 81014 (без нагрузки). В 14:50 запитано ТП 81194 по резервному кабелю. 1.09.20 найдено второе МП: конц.воронка в ТП-81010. Смонт.каб.вставка 5 м и две соед. муфт на первом МП 120 м от ТП-81010, заменена концевой каб. муфты в ТП-81010 на втором МП, испытан успешно, включен в работу	г. Большой камень / 800чел	800	0,8	7	+20, дождь	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	6	30.08.20 4:59	30.08.20 5:01	0:02	30.08.20 5:01	0:02	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.		РРС	0	0	1	+16, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	В 6 Т1	30.08.20 7:09	30.08.20 7:13	0:04	30.08.20 7:13	0:04	Ав. Откл.	нет	у	Откл. при переводе нагрузки ф.42 на ф.14. Проведена проверка РЗА: на В-6 ф-14 заменено реле времени (сгорела катушка) и реле МТО (подгар контакта ф.-С).		часть г.Большой камень / 4420чел	4420	5	56	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	30.08.20 7:34	30.08.20 10:47	3:13	30.08.20 10:47	3:13	МТЗ	ну	ну	с. Благодатное оп. №109 разрушение изолятора, под опорой лежит ворона (птица)		482 чел	482	0,28	14	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	30.08.20 7:38	30.08.20 7:51	0:13	30.08.20 7:51	0:13	МТЗ	нет	у	с.Борисовка. Планируется осмотр.		нет /1200 чел	1200	0,03	10	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	30.08.20 9:43	30.08.20 9:49	0:06	30.08.20 9:49	0:06	МТЗ	нет	у	с.Борисовка.		нет/200ч.	200	0,1	6	+20, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	30.08.20 11:38	30.08.20 11:39	0:01	30.08.20 11:39	0:01	МТЗ	ну	у	Оп.193 разрушение двух изоляторов. Устранено		Дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ освещен ие воды, пос.ОРТПЦ/300ч.	300	0,94	54	+19, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	30.08.20 11:40	30.08.20 11:45	0:05	30.08.20 11:45	0:05	Ав. откл.	нет	у	с.Камышовое. Обход 4.09.20		2 П/з /150ч.	150	0,02	7	+20, пасм.

Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	30.08.20 13:20	30.08.20 14:48	1:28	30.08.20 17:14	3:54	МТЗ	ну	ну	с. Галкино, с. Константиновка, с. Смирновка, с. Свечиное. В 14-48 включен до Р-42, запитано 21 ТП. В пролете ОП 197-198 касание веток дерева. Произведена подрезка веток		школа/79 8ч.	798	0,54	25	+16, дождь
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	30.08.20 15:11	30.08.20 15:26	0:15	30.08.20 15:26	0:15	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке		нет/500ч.	500	0,232	12	+20, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	по ф.9 РКЛ оп.629	30.08.20 15:40	30.08.20 17:20	1:40	02.09.20 18:06	74:26	МТЗ	нет	ну	с.Дворянка, п/з Белоберезовая, п/з Узкая. В 17-20 выделен участок от РС 396 (оп1039) до оп 1370, запитано 1 ТП (с.Дворянка, основная часть нагрузки), п/з перешли на ДГ. Возможности проезда по выделенному участку нет из-за разлива р.Комиссаровка. 2.09.20 в 14:07 включен РС-396, оп. 1039, запитана ТП П/з Белоберезовая, в 18:06 полностью, восстановлена вязка на оп.1173 ф.В		2 п/з/ 90ч.	90	0,03	3	+25, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	30.08.20 17:41	30.08.20 18:39	0:58	30.08.20 18:39	0:58	Ав.откл.	ну	у	с.Прилуки, Усачевка.		нет/220ч.	220	0,1	6	+20, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	30.08.20 18:24	30.08.20 19:50	1:26	30.08.20 19:50	1:26	МТЗ	нет	у	часть с.Борисовка. Течь кровли ЗТП-20007		школа/20 0ч.	200	0,1	6	+22, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	14	30.08.20 19:12	30.08.20 21:30	2:18	01.09.20 18:00	46:48	Ав. откл.	нет	не произв	ВЛ в собственности администр. шкот. района (с ДРСК договор закончился). п.Смоляниново. Упала оп.27, подмыта ручьем. Разобраны шлейфа на оп.44, потребитель запитан от резерва. Устранено, опора выправлена	Ф-4 ПС Депо	нет/70ч.	70	0,1	2	+20, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	31.08.20 1:05	31.08.20 2:46	1:41	31.08.20 2:46	1:41	Ав.откл.	ну	у	с.Прилуки, Усачевка.		нет/220ч.	220	0,1	6	+17, пасм
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	31.08.20 1:55	31.08.20 1:55	0:00	31.08.20 1:55	0:00	Ав.откл.	у		КТП-5237 на портале 10кВ повреждены прох. изол. Ф"А, В, С", в РУ 10кВ на ВН-16 ввода 10кВ поврежден опорный изолятор Ф"С". Устранено.		нет	0	0	0	+16, пасм.
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	3	31.08.20 6:13	31.08.20 6:42	0:29	31.08.20 6:42	0:29	МТЗ	ну	у	г.Шимановск. ТП 39-2 заменили 2 предо. 10кВ, проходной изолятор		насосная/ 3300 чел	3300	0,57	15	+13, дождь
Прим.ЮЭС	35	Луговая 35/6	Т1	31.08.20 8:45	31.08.20 9:02	0:17	31.08.20 9:02	0:17	ДЗТ	нет	у	Обесточена 1С 10кВ. Под шинным мостом 6 кВ Т-1 обнаружена птица. В 9:02 все включено		нет/20ч.	20	0,9	12	+19, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	31.08.20 9:03	31.08.20 9:45	0:42	31.08.20 9:45	0:42	МТЗ	выв	ну	с. Благодатное с. Лесное. Повреждение на вед отпайке (Обрыв шлейфа ф.А от ТП-2218 в сторону РТП-2218)		школа/54 6ч.	546	0,22	7	+16, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	31.08.20 11:38	31.08.20 11:38	0:00	31.08.20 11:38	0:00	МТО	у		г.Шимановск		нет	0	0	0	+15, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	31.08.20 11:47	31.08.20 11:47	0:00	31.08.20 11:47	0:00	МТО	у		г.Шимановск		нет	0	0	0	+15, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	31.08.20 11:47	31.08.20 11:47	0:00	31.08.20 11:47	0:00	МТЗ	у		с.Раздольное, с.Малиновка		нет	0	0	0	+15, дождь
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	3	31.08.20 11:48	31.08.20 13:45	1:57	01.09.20 2:21	14:33	МТЗ	ну	ну	г.Шимановск. В 13:45 включен до ЛР 9-02-09, запитано без 6-ти ТП. На ТП-37 и 313 заменили 6 прох. и 5 опорных изоляторов		насосная/ 3300 чел	3300	0,57	15	+15, дождь
Ам.ЗЭС	10	Игнатьево 110/10	СВ-10	31.08.20 13:51	31.08.20 16:17	2:26	31.08.20 19:10	5:19	МТЗ	выв	у	Обесточена 2С 10кВ. Несчастный случай с мастером сл. ПС Янченко А.С. В 14:40 Аэропорт перезапитан от Ф-10 Кооперативная. В 16:17 потребители перезапитаны от ф.4 ПС Игнатьево	ф.4 Игнатьево	аэропорт, погранот ряд/900ч. .3 фид.	900	0,5	15	+16, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	31.08.20 15:07	31.08.20 15:07	0:00	31.08.20 15:07	0:00	МТО	у		г.Шимановск		нет	0	0	0	+16, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	31.08.20 16:30	31.08.20 16:30	0:00	31.08.20 16:30	0:00	МТО	у		г.Шимановск		нет	0	0	0	+17, дождь
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	6	31.08.20 17:30	01.09.20 16:10	22:40	01.09.20 21:27	27:57	КУ "Земля"			Ретранслятор (на ДГ). п.Бира частный сектор. Повреждение конц. муфты на оп. 6-00/12 и 6-00/13., потребитель запитан по ф.6 Город ОПП Бира. Повреждение устранено, все включено в 21:27	ОПП Бира ф. Город ТП-4	нет/100 чел	100	0,02	4	+17, пасм.
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	31.08.20 19:14	31.08.20 19:14	0:00	31.08.20 19:14	0:00	МТО	у		Под оп. 50 обнаружена мертвая птица		нет	0	0	0	+14, дождь
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	31.08.20 19:14	31.08.20 19:14	0:00	31.08.20 19:14	0:00	МТЗ	у		Пр.оп.7312-7313 ветки касаются проводов		нет	0	0	0	+14, дождь

Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	31.08.20 20:58	31.08.20 20:58	0:00	31.08.20 20:58	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+16, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	4	31.08.20 21:51	31.08.20 22:34	0:43	01.09.20 0:20	2:29	МТО	ну	не произв	Вкл. без ТП 9-27. Повреждение 3-х прох. изоляторов.		нет / быта нет	0	0,1	4	+16, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	31.08.20 21:51	31.08.20 21:51	0:00	31.08.20 21:51	0:00	МТО	у		Оп1 повреждение резервной каб. муфты		нет	0	0	0	+16, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	31.08.20 21:51	31.08.20 21:51	0:00	31.08.20 21:51	0:00	МТЗ	у		Обход до 3.09.20		нет	0	0	0	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-3	31.08.20 22:22	01.09.20 6:35	8:13	01.09.20 6:35	8:13	Ав. откл.	ну	ну	с. Глазовка, с. Тараща. В 22:59 вкл. 2ТП. Оп. 290 повреждение опорного изолятора по Ф "А" . Устранено.		нет / 373 чел	373	0,1	7	+18, пасм
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	5	31.08.20 23:46	31.08.20 23:46	0:00	31.08.20 23:46	0:00	МТО	у		на оп.95/33 гнездо вороны		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	01.09.20 4:45	01.09.20 6:05	1:20	01.09.20 6:05	1:20	ав.откл	нет	у	Соловей Ключ.		нет / 2400 чел	2400	2,4	59	+17, пасм
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		01.09.20 5:46	01.09.20 5:46	0:00	01.09.20 5:46	0:00	Зст. ТНЗНП	у		Оп.55 гнездо аиста		нет	0	0	0	+13, пасм
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	01.09.20 6:13	01.09.20 6:13	0:00	01.09.20 6:13	0:00	МТО	у		с.Раздольное, с.Малиновка. ТП-9-01 перекрытие		нет	0	0	0	+13, туман
Прим.ЮЭС	35	Спутник - РП-3	№2	01.09.20 6:33	01.09.20 6:33	0:00	02.09.20 12:49	30:16	КУ "Земля"			КВЛ на хх. МП 830 м от ПС Спутник. Разработан котлован Кабель разрезан, испытан, других повреждений нет. Смонтированы 2 каб. вставки по 2м и 4 каб. муфт, испытаны, включен в работу		нет	0	0	0	+17, пасм
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	22	01.09.20 9:03	01.09.20 9:03	0:00	01.09.20 17:13	8:10	МТЗ	выв		Линия на х.х. Повреждение КЛ (ААБл 3*240) 710 м. от ПС. Устранено		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Богуславка 35/10	2	01.09.20 9:07	01.09.20 10:15	1:08	01.09.20 11:57	2:50	"земля" от КУ			Включен с "землей" для поиска МП прибором. Оп.88 поврежден изолятор ф.В. Устранено		нет / 50 чел	50	0,1	3	+16, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	2	01.09.20 9:38	01.09.20 12:22	2:44	01.09.20 12:22	2:44	МТЗ	ну	ну	Оп. 9 отгорели шлейфа ф.А,С, по Ф-1 ЦРП-1 сломана ветхая опора 13/3. Устранено		школа, дс, насосные 4 / 5000 чел	5000	1,5	41	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	01.09.20 12:55	01.09.20 14:05	1:10	24.09.20 0:16	539:21	Ав.откл	нет		Включен без 7ТП. В 14:18 включен без двух ТП. Выделен участок КЛ от ТП-81002 до ТП-81005. В 18:36 потребитель запитан полностью по ф.42. Первое МП: 200 от ТП 81002, второе МП 105 м от ТП 81005. 03.09.20 устранено, испытание успешно, требуется включение. после включения не приходит 1 фаза. 13.09.20 отыскание МП неусп. 18.09.20 определено МП КЛ , 80м от ТП-81005, участка ТП-81002 - ТП-81005; 22.09 разработан котлован. 23.9 произв монтаж каб.всти соед.муфт, испытан, вкл в работу.	ф.42 Берегова я-1	нет / 1000 чел	1000	0,6	11	+23, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	01.09.20 14:08	01.09.20 14:10	0:02	01.09.20 14:10	0:02	Ав.откл	выв	у	Оп.59 РЛ отгорание шлейфа. Устранено		школа-2 / 783 чел	783	0,33	29	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	01.09.20 15:18	01.09.20 17:56	2:38	01.09.20 19:16	3:58	Ав.откл	выв	ну	Включен без 12 ТП (более 50%). В 19:16 полностью. В пр. оп. 174-175 убрали длинное, тонкое, дерево со следами пожаров		школа / 410 чел	410	0,2	19	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	01.09.20 15:30	01.09.20 16:49	1:19	03.09.20 1:25	33:55	МТО	ну	ну	В 16:49 запитано 62 ТП. В 18:11 перезапитано 80 ТП (остается откл. 1 вед.ТП. В 2-47 запитаны все потребители. Повреждение головного участка каб. линии от ПС до ОП 1.Определено МП КЛ 10кВ в 2м от ЗРУ 10кВ ПС Раздольное-1 в 00:29 смонтирована кабельная вставка 5м и две муфты	ф.13 Раздольн ое-1	нет / 1703 чел.	1703	1,8	81	+20, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волна 220/110/6	44	01.09.20 16:16	01.09.20 16:47	0:31	01.09.20 16:47	0:31	МТО	выв		Повреждение на вед.уч-ке		нет / 960 чел	960	1,1		+19, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Силикатная - Среднебелая		01.09.20 21:43	01.09.20 21:43	0:00	01.09.20 21:43	0:00	НЗНП 2ст., ИМФ ф.В- 26,5км.	у		Оп.125 ветка на проводе ф.В, оп.128 гнездо		нет	0	0	0	+20, дождь

Ам.ЦЭС	110	Силикатная - Среднебелая		02.09.20 1:56	02.09.20 1:56	0:00	02.09.20 1:56	0:00	НЗНП 2ст., ИМФ ф.В-27,5км.	у		Оп.125 ветка на проводе ф.В, оп.128 гнездо		нет	0	0	0	+16, дождь
Ам.ЦЭС	110	Силикатная - Среднебелая		02.09.20 2:28	02.09.20 2:28	0:00	02.09.20 2:28	0:00	НЗНП 2ст., ИМФ ф.В-26,7км.	у		Оп.125 ветка на проводе ф.В, оп.128 гнездо. Схема ремонтная: разрыв на СВ 110 ПС Силикатная (вся нагрузка на Т2; Т1 в резерве). Вся нагрузка переведена на Т1. В 3:26 ВЛ 110кВ Силикатная-Среднебелая отключена		нет	0	0	0	+16, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	02.09.20 6:58	02.09.20 6:58	0:00	02.09.20 6:58	0:00	МТЗ	у		Провис провода в пр.оп.6-7 из-за наклона оп.7. Устранено		нет	0	0	0	+18, туман
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	22	02.09.20 9:21	02.09.20 10:24	1:03	02.09.20 10:24	1:03	Ав.откл	ну	у	Хабаровский пищевой комбинат		быта нет	0	0,02	8	+18, дождь
Прим.ЮЭС	110	Краскино 110/35/10	В-110-Т1	02.09.20 9:22	02.09.20 9:27	0:05	02.09.20 13:17	3:55	ДЗТ			Обесточена 1сш-10 кВ (В-10-Т1 не отключался, В 35 Т1 отключен по норм.схеме), обеспечен резерв от Т2. Осмотр зоны ДЗТ: обнаружено эл. дуговое перекрытие по ф.В и С на верхних втычных контактах предохранителей в яч. ТСН-1 (ТСН на отпайке от ШМ 10 кВ Т-1). В 13:17 включен Т1 на Х.Х. без ТСН-1 (заявка до 4.09.20)	Т2	нет / 932 чел / 3 фидера	932	0,68	17	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	02.09.20 12:19	02.09.20 17:35	5:16	02.09.20 18:00	5:41	Ав.откл	нет		Оп.24/21 сбита грузовиком ХИНО (излом у основания), упала опора 24/22 (излом у основания), провода целые, пострадавших нет. Сообщено в СБ. Выделен уч-к пр.оп.24/21-22 (отпайка без нагрузки). В 17:35 включен до оп.103 запитано 37 ТП. В 18:00 все потребители перезапитаны. 3.09.20 10:55 допущена бригада для замены оп.24/21 и оп.24/22. Устранено		нет / 200 чел	200	1	59	+19, морось
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	02.09.20 12:43	02.09.20 13:50	1:07	03.09.20 0:41	11:58	Ав.откл	нет		В 13-50 без ТП-7465 (кольцевое между Ф-7 и Ф-11, в ТП 7465 был разрыв на ВН в сторону Ф-11). В 13-50 включен без ТП 7465. Выделен участок КЛ 6 от РТП-7465 (оп.49/2) до ввода в ТП-7465. В 14:45 ТП 7465 перезапитано от ф.11, весь потребитель включен. Проведены испытания выделенного участка КЛ, замечаний нет. В ТП 7465 произведена чистка изоляции бкВ. В 00:41 схему привели в исх. состояние.	ф.11 Партизан	школа, дс / 1460 чел	1460	0,9	15	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	02.09.20 12:43	02.09.20 13:49	1:06	02.09.20 13:49	1:06	Ав.откл	нет	у	В 13-49 без ТП-7465 (кольцевое между Ф-7 и Ф-11, в ТП 7465 был разрыв на ВН в сторону Ф-11)		дс / 1990 чел	1990	1,2	20	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	02.09.20 14:35	02.09.20 14:42	0:07	02.09.20 15:42	1:07	МТЗ	нет		При РПВ "земля", включен с "землей". На РТП 4003 (оп.168/1) в сторону КТП 4003 отгорел шлейф. Устранено		дс, школа / 650 чел	650	0,1	6	+19, дождь
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	14	02.09.20 14:51	02.09.20 17:10	2:19	02.09.20 17:10	2:19	МТО	ну	ну	На оп.1 повреждена концевая муфта КЛ-10(рез, отсоединена)		дс / 4500 чел	4500	0,8	12	+20, дождь
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	по ф.16 РП Норки	02.09.20 16:20	02.09.20 17:13	0:53	02.09.20 17:13	0:53	МТЗ	выв	у	повреждение на вед участке		нет / 1850 ч	1850	0,7	9	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	02.09.20 17:58	02.09.20 21:21	3:23	03.09.20 0:16	6:18	"земля" от КУ			п.Золотая Долина. 21:21 включен до РЛ2 (запитано 15 ТП) Оп. 94/34 на траверсе оторвался заземляющий спуск и касается провода. Замечание устранено	ф.5 Вл.-Александровское	нет / 570 чел	570	0,5	28	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	02.09.20 18:15	02.09.20 18:16	0:01	02.09.20 18:16	0:01	МТО	ну	у	с.Хвалынка		быта нет	0	0,02	3	+20, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	02.09.20 21:01	02.09.20 21:02	0:01	02.09.20 21:02	0:01	МТЗ	ну	у	обход до 11.09.20г.		п/з/20ч.	20	0,06	4	+20, пасм.
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	18	02.09.20 21:30	02.09.20 21:40	0:10	02.09.20 21:40	0:10	МТЗ	выв	у	п. Хурба. Повреждение на вед отпайке		3770ч.	3770	0,9	9	+19, пасм.
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	239	02.09.20 22:23	03.09.20 0:51	2:28	03.09.20 14:21	15:58	МТО	ну	ну	п.Кульдур. В 0-51 весь потребитель запитан. Поврежден резервный КЛ-6 кВ на приемной траверсе ТП-238, отключен, подключен рабочий		д.сад./1152ч.	1152	0,03	6	+18, дождь, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	03.09.20 1:45	03.09.20 1:45	0:00	03.09.20 1:45	0:00	МТЗ	у		часть с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное		нет	0	0	0	+19, дождь

Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	15	03.09.20 3:38	03.09.20 5:21	1:43	03.09.20 10:41	7:03	МТЗ	ну	ну	с.Долдыкан. Выделен участок от ПС до РК 229, весь потребитель перезапитан от ф.26. В пр.оп.59-60 падение дерева, схлест проводов. Устранено.	ф.26	нет/428ч.	428	0,1	4	+18, туман
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	4	03.09.20 5:04	03.09.20 5:30	0:26	03.09.20 5:30	0:26	Ав. Откл.	ну	у	часть п. Новоникольск		школа/1000ч.	1000	0,6	15	+19, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	23	03.09.20 5:08	03.09.20 6:32	1:24	03.09.20 20:01	14:53	МТЗ	ну	ну	Отключена отайка оп.23-01/1-ТП-126, на которой две КЛ-6 кВ и участок ВЛ оп.23-04/1-11, потребитель запитан. Повреждена концевая муфта на оп. 23-04/1. Устранено		нет/74ч	74	0,16	7	+18, пасм.
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	3	03.09.20 5:28	03.09.20 5:44	0:16	03.09.20 5:44	0:16	Ав. Откл.	ну	ну	часть п.Новоникольск		д.сад/900ч.	900	0,1	5	+19, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	12	03.09.20 7:35	03.09.20 7:35	0:00	03.09.20 7:35	0:00	МТЗ	у		Анучино. Обход до 04.09.20.		нет	0	0	0	+19, пасм.
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	03.09.20 7:35	03.09.20 7:35	0:00	03.09.20 7:35	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	03.09.20 7:45	03.09.20 7:45	0:00	03.09.20 7:45	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний, на линии большое скопление птиц		нет	0	0	0	+15, пасм
Прим.ЮЭС	110	Находка - НСРЗ		03.09.20 7:52	03.09.20 7:52	0:00	03.09.20 7:52	0:00	ДЗ	у		Осмотр ПС НСРЗ без замечаний. Найдена обгоревшая ветка в пр. оп.19-20		нет	0	0	0	+24, пасм.
Хаб.СЭС	6	ЦРП-1	3	03.09.20 9:04	03.09.20 9:46	0:42	03.09.20 18:00	8:56	МТЗ	выв		г.Амурск. Выделен поврежденный участок КЛ-10 между ТП-48 и ТП-20, без нагрузки. Потребители запитаны от резерва. Определено МП - 60м от ТП-48. ХЭС СЭС ЦРП-1(Амурск) Ф-3 включен по нормальной схеме18-00.	ф.6 ПС Центральная	школа / 2500чел	2500	0,9		+21, пасм
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	03.09.20 9:04	03.09.20 9:04	0:00	03.09.20 9:04	0:00	МТО	у		с.Сальское, Сухановка.		нет	0	0	0	+21, пасм
Хаб.СЭС	6	ЦРП-1	1	03.09.20 9:26	03.09.20 9:33	0:07	03.09.20 19:31	10:05	ав.откл	нет		п.Эльбан. Повреждение КЛ-10кВ. Потребители запитаны от резерва. ХЭС ЦЭС по Ф-1 ЦРП-1 Эльбан 15-08 определено место повреждения кабеля, под стеной ТП ИТК. Будут устранять повреждение кабеля. ХЭС ЦЭС по Ф-1 ЦРП-1 (Эльбан) 19-31 повреждение устранено. Включен в работу.	сети потребителя	колония		0,3	1	+21, пасм
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	10	03.09.20 9:40	03.09.20 9:43	0:03	03.09.20 9:43	0:03	МТО	ну	у	повреждение на вед отайке		быта нет	0	0,1	7	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	03.09.20 10:42	03.09.20 10:51	0:09	03.09.20 10:51	0:09	ав.откл	нет	у	г.Большой Камень. Планируется осмотр.		школа / 1300чел	1300	0,83	18	+25, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 110/6	13	03.09.20 11:09	03.09.20 11:25	0:16	03.09.20 11:25	0:16	ав.откл	нет	у	п.Шкотово. Планируется осмотр.		нет / 360чел	360	0,35	7	+21, дождь
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяга 110/27,5/10	5	03.09.20 11:15	04.09.20 11:03	23:48	04.09.20 11:03	23:48	МТО	нет		с.Лукьяновка.		нет / 79чел	79	0,1	9	+25, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	03.09.20 11:30	03.09.20 11:51	0:21	03.09.20 11:51	0:21	ав.откл	выв	у	г.Партизанск. Планируется осмотр.		нет / 6чел	6	0,01	2	+22, дождь
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 110/6	13	03.09.20 11:46	03.09.20 11:52	0:06	03.09.20 11:52	0:06	ав.откл	нет	у	п.Шкотово. Планируется осмотр.		нет / 360чел	360	0,35	7	+21, ветер
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	03.09.20 11:49	03.09.20 12:51	1:02	04.09.20 2:38	14:49	МТЗ	выв	ну	г.Находка. Включен без 9 ТП. Ветка на портале ТП 7132		нет / 330чел	330	0,5	29	+22, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	03.09.20 12:43	03.09.20 13:35	0:52	03.09.20 14:32	1:49	МТО	ну		Включен без 4ТП. В 14:32 полностью 9.09.20 осмотр оп.52/32 повреждены 2 изоля ф.С. Устранено по заявке		школа, д/с, ВНС / 1000чел	1000	0,3	22	+18, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	03.09.20 12:45	03.09.20 12:51	0:06	03.09.20 12:51	0:06	МТЗ	нет	у	с.Чистоводное.		школа / 115чел	115	0,08	16	+22, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	03.09.20 12:49	03.09.20 12:56	0:07	04.09.20 18:46	29:57	ав.откл	нет		г.Партизанск. Включен с "землей". В 17:01 нагрузка ф.11 включено 9 ТП из 15. Включен полностью.		школа, д/с, насосная / 515чел	515	0,4	11	+22, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	03.09.20 13:35	03.09.20 13:39	0:04	03.09.20 13:39	0:04	МТЗ	нет	у	с.Крыловка. Планируется осмотр.		школа / 334чел	334	0,05	7	+20, ветер
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	5	03.09.20 13:36	03.09.20 17:35	3:59	03.09.20 17:35	3:59	"земля" от КУ		у	Обрыв вязки провода на оп.109 ф.В.		нет / 5чел	5	0,05	1	+20, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	03.09.20 13:42	03.09.20 14:29	0:47	03.09.20 14:29	0:47	ав.откл		у	с.Чкаловское.		скважина / 1477чел	1477	0,11	8	+27, ветер

Прим.ЗЭС	35	Чкаловка 35/10	T2	03.09.20 13:42	03.09.20 14:27	0:45	03.09.20 14:27	0:45	ДЗТ		у	Обесточена ПС Чкаловка (Т-1 в резерве), обеспечен резерв от Т1 (кроме ф.7). После осмотра Т2 включен в работу. ТТ 10 Т-2 Ф-"А" не удовлетворительные ВАХ, запланирована замена.	T1	6161чел / 9 фид / объектов covid нет	6161	1,5	65	+27, ветер
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	16	03.09.20 13:44	03.09.20 14:29	0:45	03.09.20 14:29	0:45	Ав.откл		у			быта нет	0	0,78	2	+28, ветер
Прим.ЮЭС	35	Владими́ро-Александровское 35/6	T2	03.09.20 13:45	03.09.20 15:46	2:01	03.09.20 17:22	3:37	ДЗТ			Обесточилась 2С-6кВ., нагрузка переведена на Т-1. Одновременно с ф.10	T1	нет / 1000 чел	1000	1,6	19	+20, ветер
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	03.09.20 13:57	03.09.20 19:15	5:18	03.09.20 19:15	5:18	ав.откл	выв		ТП 1159 разрушен разрядник ф В, оброрван шлейф		нет / 100 чел	100	0,32	19	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	03.09.20 14:00	03.09.20 20:45	6:45	05.09.20 16:26	50:26	МТЗ	выв		Выделен уч-к без нагрузки, запитан. Пр. 65-70 убрали ветки с проводов.		нет / 250 чел	250	0,18	16	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	4	03.09.20 14:00	03.09.20 15:38	1:38	03.09.20 15:38	1:38	Ав.откл		у			нет / 150 чел	150	0,5	3	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	19	03.09.20 14:02	05.09.20 3:41	37:39	05.09.20 3:41	37:39	ав.откл	нет	ну	Пролет 45-46 упавшее дерево вдоль линии.		нет / 134 чел	134	0,1	3	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Троица 110/10	В-110-Т2	03.09.20 14:05	03.09.20 14:16	0:11	11.09.20 15:15	193:10	ДЗТ			Упала перекладина портала Т-2 с изломом ближней к ОПУ стойки данного портала и с разрушением ввода 110 Т-2 Ф-С. Ввод Т2 ф.С заменен. Повреждение устранено.	T1	нет / 3900 чел	3900	4,25		+20, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	7	03.09.20 14:06	03.09.20 16:39	2:33	03.09.20 16:39	2:33	ав.откл	выв	у			нет / 567 че	567	0,05	4	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	03.09.20 14:10	03.09.20 15:28	1:18	03.09.20 15:28	1:18	Ав.откл	нет	ну	Пролет 141-142 упало дерево, пролет 135-136 ветка на проводах. Устранено.		нет / 414 чел	414	0,2	4	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	03.09.20 14:14	03.09.20 19:46	5:32	09.09.20 22:15	152:01	ПНДЗ	ну	ну	Пр.оп.170-171 дерево в проводах, обрыв верхнего провода в пр.оп.170-172. 7.9.20 с 1:10 до 5:48 выводилась цепь №2 для БВР по снятию дерева и чистики просеки (с погашением Хасанского р-на: 32540чел, 18,5МВт). Дерево убрано, но к монтажу провода не приступали, идет дождь, есть наводка от 2 цепи. 8.9.20 нет проезда к МП (разлив воды). Бригада пешком ищет места проходов. 9.9.20 повреждение устранено, ВЛ включена в 22-15	№2	Хасанский р-н / 2742 чел	2742	0,82	27	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Гайдамак 35/6	5	03.09.20 14:14	03.09.20 18:39	4:25	03.09.20 18:39	4:25	ав.откл	выв	ну			нет / 150 чел	150	0,3	4	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	35	Залив - Орлиная с отп. Телецентр		03.09.20 14:19	03.09.20 17:32	3:13	03.09.20 17:32	3:13	МТО	выв		Обесточена 1С-35/6кВ ПС Телецентр. Планируется осмотр.	ПС Орлиная вкл. СВ-35			12,8		+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	35	Залив - Голубинка с отп. Телецентр		03.09.20 14:19	03.09.20 17:32	3:13	05.09.20 22:57	56:38	Ав.откл	выв		Обесточена 2С-35/6кВ ПС Телецентр. В 18:48 ПС Телецентр запитана полностью. Расцепление натяжной гирлянды изоляторов оп.11-12. Устранено, 5.9.20 в 2:17 при включении появилась "земля" ф.В. На оп.11 верхний провод приблизился к траверсе. Устранено.	ВЛ-35 Залив - Орлиная с отп. Телецентр	часть г.Владиво стока / 4500чел	4500	7,2	53	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	03.09.20 14:23	03.09.20 15:25	1:02	03.09.20 15:25	1:02	МТЗ	ну	у			нет / 860 чел	860	0,73	48	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	03.09.20 14:25	03.09.20 14:26	0:01	03.09.20 14:26	0:01	ав.откл	нет	у			нет / 1181 чел	1181	0,95	34	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп Голубинка		03.09.20 14:32	03.09.20 15:27	0:55	03.09.20 17:19	2:47	ДЗ 2ст	ну	у	Обесточена 1сш-110/35/6 ПС Голубинка, обеспечене резерв от Т2 (вкл СВ-6). Падение дерева в пр.оп.7-8 без повреждения провода. Устранено, схема восстановлена	Т2 ПС Голубинк а	часть г.Владиво сток / 14 186 чел	14186	15,2		+28, сильный ветер

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	03.09.20 14:35	03.09.20 19:21	4:46	03.09.20 19:21	4:46	МТО			Повреждение на вед.уч-ке		нет / 270чел	270	0,3	15	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	03.09.20 14:37	04.09.20 15:56	25:19	11.09.20 19:48	197:11	Ав.откл	нет		Пролет опор 30-31 повалено дерево, опора 31 сломана. Все потребители запитаны. Устранено	ф.16	школа / 1289 чел	1289	1,1	11	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	03.09.20 14:43	03.09.20 20:23	5:40	03.09.20 20:23	5:40	Ав.откл					нет / 250 чел	250	0,3	3	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	03.09.20 14:43	04.09.20 2:47	12:04	14.09.20 17:03	266:20	Ав.откл			Обеспечен резерв от ф.8. Оп.51 падение дерева на ВЛ, сломана макушка опоры с металлической траверсой. Устранено.	ф.8	дс / 200 чел	200	0,2	11	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	03.09.20 14:43	03.09.20 17:10	2:27	03.09.20 17:10	2:27	Ав.откл		у			нет / 300 чел	300	0,3	10	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	03.09.20 14:44	04.09.20 0:26	9:42	04.09.20 8:00	17:16	МТЗ	нет		Все потребители запитаны. Опора №8 сломана, заменена.		нет / 2856 чел	2856	1,4	22	+28, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	03.09.20 14:45	03.09.20 14:46	0:01	03.09.20 14:46	0:01	ав.откл	нет	у			школа / 955 чел	955	0,28	15	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	03.09.20 14:45	03.09.20 15:11	0:26	03.09.20 15:11	0:26	НЗЗ 1ст	ну	у	Погашена ПС Барабаш Славянка, Троица, Краскино, Безверхово, Посьет, Занадворовка, Приморская, Гвоздево, Хасанская, аб. Хасан .	Хасанский р-н / 30580 чел	30580	9,5			+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Строительство	03.09.20 14:46	04.09.20 5:55	15:09	04.09.20 5:55	15:09	МТЗ	ну		В пролете опор 1/7-1/8 падение провода с ВЛ 110 ПГРЭС-Екатериновка,		нет / 759 чел	759	1,1	14	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп на ПС Де-Фриз	№1	03.09.20 14:48	03.09.20 14:48	0:00	03.09.20 14:48	0:00	ТНЗНП 1ст	у				нет	0	0	0	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		03.09.20 14:49	04.09.20 12:06	21:17	04.09.20 12:06	21:17	ТЗНП	ну	ну	Обесточилась ПС Песчанная. Падение дерева на провода в пр.оп.90-91.		нет / 500чел	500	2		+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/тяг		03.09.20 14:50	03.09.20 15:00	0:10	03.09.20 15:00	0:10	Ав.откл	ну	у							+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	2Р - Амурская с отп 1Р/тяг		03.09.20 14:50	03.09.20 14:50	0:00	03.09.20 14:50	0:00	ДЗ 1 ст	у				нет	0	0	0	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	03.09.20 14:51	03.09.20 15:09	0:18	03.09.20 15:09	0:18	Ав.откл	нет	у			нет / 281 чел	281	0,2	14	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	03.09.20 14:53	04.09.20 23:44	32:51	05.09.20 0:20	33:27	Ав.откл	нет		В 21:17 включен без ШТП. В 23:44 включен без ТП-7164, перекрытие ВВ вставок. Устранено.		нет / 294 чел	294	0,5	6	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп Улисс		03.09.20 14:57	03.09.20 14:57	0:00	03.09.20 14:57	0:00	ДЗЛ	у				нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Новый мир		03.09.20 14:59	03.09.20 14:59	0:00	03.09.20 14:59	0:00	Ав.откл	у				нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	03.09.20 15:00	03.09.20 23:14	8:14	03.09.20 23:14	8:14	Ав.откл	выв	у	По стиханию ветра включен		нет / 1273 чел	1273	1,1	15	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	03.09.20 15:00	05.09.20 10:00	43:00	05.09.20 10:00	43:00	Ав.откл	выв		В пролете 61-62 ветка в проводах, в пролете 77-78 дерево на проводах, оп.70 повреждены изоляторы. Устранено.		нет / 1181 чел	1181	0,8	38	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп Улисс		03.09.20 15:03	03.09.20 15:32	0:29	03.09.20 15:32	0:29	ДЗЛ	ну	у	Погашены: 2С 110/2С и 4С-6 ПС Улисс, 2С 110/35/6 ПС Голдобин, 2С 110/6 ПС Чуркин, 2С 35/6 ПС Рыбный Порт. Запланирован обход 06-11.09.20	часть гВладиво стока, 28860чел	28860	20			+28, сильный ветер

Прим.ЮЭ С	6	Шмидтовка 35/6	8	03.09.20 15:03	03.09.20 23:47	8:44	03.09.20 23:47	8:44	"земля" от КУ				самоустранилась		нет / 40 чел		1	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	6	Партизан 35/6	7	03.09.20 15:05	04.09.20 11:32	20:27	04.09.20 22:34	31:29	МТО	нет			Включён без 3-х ТП. Оп.44 излом траверсы. Устранено, все включено		школа, дс / 1460 чел	1460	0,9	15	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Партизан 35/6	11	03.09.20 15:06	04.09.20 2:51	11:45	05.09.20 7:58	40:52	МТЗ	нет			Включен без 5 ТП. В 2:50 включен без ЗТП. В пр. оп. 32/1/53 - 32/1/52 обрыв двух проводов, и наклон оп. 32/1 /54, Устранено, все включено		дс, насосная / 1990 чел	1990	1,1	20	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Партизан 35/6	8	03.09.20 15:06	04.09.20 0:50	9:44	04.09.20 0:50	9:44	МТЗ	нет	ну				нет / 112 чел	112	0,05	2	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	Широкая - ЖБФ	№2	03.09.20 15:10	03.09.20 16:49	1:39	03.09.20 18:27	3:17	ДЭЛ 1з, ТЭНП 1ст	выв			Обесточена 2сш-6 кв, запитана от Т-1	ПС ЖБФ Т1	нет / 1000 чел	1000	5	50	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Авангард 35/6	19	03.09.20 15:13	03.09.20 15:20	0:07	03.09.20 15:20	0:07	МТЗ	нет	у				школа / 812 чел	812	0,3	4	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Авангард 35/6	9	03.09.20 15:13	03.09.20 15:20	0:07	03.09.20 15:20	0:07	Ав.откл		у				нет / 7 че		0,01	1	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	03.09.20 15:14	03.09.20 19:46	4:32	03.09.20 19:46	4:32	МТЗ 2ст, НЗЭ 1ст	ну	у		Погашение Хасанского района		Хасански й р-н / 30000 чел	30580	9,5	84	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Северная 35/6	7	03.09.20 15:16	05.09.20 8:58	41:42	05.09.20 19:40	52:24	"земля" от КУ				5.09 в 5:11 включено 1ТП. Оп.64 повреждена траверса. 8:25 включен без 11ТП. 8:58 вкл без 2ТП.		школа / 404 чел	404	0,3	16	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	Береговая-1 - Садовая		03.09.20 15:17	03.09.20 15:17	0:00	03.09.20 19:08	3:51	ДЭЛ	ну	ну		Разрыв транзита. Устранён подлёт провода ЛЭП 0,4		нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	Западная - Казармы с отп на ПС Де-Фриз	№1	03.09.20 15:18	04.09.20 0:41	9:23	04.09.20 21:20	30:02	ТЭНП 1 ст	ну			Погашена 1С 110/10 ПС Казармы, 2С 110/6 ПС Де-Фриз. В 0:41 включены потребители ПС Де-Фриз., ПС Казармы запитаны в 06:55. Повреждение на линейном портале ПС Де-Фриз. Осмотр ВЛ 14.9.20		500чел	500	4,8		+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Новицкое 110/6	6	03.09.20 15:20	03.09.20 18:25	3:05	03.09.20 18:25	3:05	Ав.откл		у		По стиханию ветра включен		нет / 231 чел	231	0,3	13	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевк а	03.09.20 15:23	04.09.20 10:55	19:32	04.09.20 10:55	19:32	МТЗ						насосная, школа / 644 чел	644	0,5	11	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Береговая-2 220/110/6	9	03.09.20 15:28	03.09.20 19:35	4:07	06.09.20 13:28	70:00	МТО	ну	ну		Повреждение на вед.уч-ке		школа, дс / 250 чел	250	1,4	14	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Береговая-2 220/110/6	3	03.09.20 15:28	03.09.20 18:59	3:31	09.09.20 20:14	148:46	МТЗ	нет			Включено 20 ТП из 48ТП, более 50% нагрузки. 04.09.20 12:42 запитано 25ТП. Повреждение на вед отпайке		нет / 860 чел	860	0,9	48	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Береговая-2 220/110/6	29	03.09.20 15:28	03.09.20 23:53	8:25	05.09.20 20:42	53:14	МТЗ	нет	ну				нет / 270 чел	270	0,3	8	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	Лазурная - Океан		03.09.20 15:29	03.09.20 17:18	1:49	03.09.20 17:18	1:49	ДЭЛ	ну	у				нет / 1320 чел	1320	1,9	17	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	Океан - Муравейка		03.09.20 15:29	03.09.20 18:39	3:10	04.09.20 17:57	26:28	Ав.откл	ну	ну		Обесточена 1/2 ПС Муравейка, обеспечен резерв. Пролет опор 65-66 дерево на проводах	ВЛ-110 АТЭЦ- Муравей ка	нет / 800 чел		0,6	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Многоудобное 35/6	1	03.09.20 15:30	03.09.20 15:30	0:00	03.09.20 15:30	0:00	МТЗ	у					нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	Западная - Казармы с отп на ПС Де-Фриз	№2	03.09.20 15:30	03.09.20 15:30	0:00	03.09.20 15:30	0:00	ТЭНП 1 ст	у					нет	0	0	0	+20, сильный ветер

Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	03.09.20 15:30	04.09.20 8:42	17:12	04.09.20 11:19	19:49	Ав.откл	нет	ну	Включён без 2-х ТП. Включили полностью в 11:19.		школа / 1603 чел	1603	0,9	7	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	В-10 Т1	03.09.20 15:32	03.09.20 17:14	1:42	03.09.20 17:14	1:42	МТЗ		у							+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	03.09.20 15:32	05.09.20 18:00	50:28	05.09.20 22:10	54:38	Ав.откл	нет	ну	В 4:12 включено 1ТП. В 7:36 включено 3ТП. Пролет 77/1-77/2 упало дерево, пролет 75-77 обрыв проводов. 18:00 вкл. без 2-х ТП. ТП-7599 переведено на ДГ.	нет / 143 чел	143	0,1	7	+20, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	10	Марьяновка 35/10	3	03.09.20 15:36	03.09.20 19:39	4:03	03.09.20 19:39	4:03	МТЗ		ну	В пр.оп.66-67 упало дерево (осина) на все три фазы. Убрано	нет / 37 чел	37	0,05	1	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	10	03.09.20 15:36	04.09.20 2:58	11:22	04.09.20 2:58	11:22	Ав.откл	выв	у		нет / 900 чел	900	0,9	11	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп Улисс		03.09.20 15:38	03.09.20 15:38	0:00	03.09.20 15:38	0:00	ДЭЛ		у		нет	0	0	0	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	03.09.20 15:38	04.09.20 21:05	29:27	04.09.20 21:05	29:27	Ав.откл	нет	ну	Включен после осмотра, причина не установлена	нет	6		1	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп Улисс		03.09.20 15:40	03.09.20 15:40	0:00	03.09.20 15:40	0:00	ДЭЛ		у		нет	0	0	0	+28, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	03.09.20 15:40	03.09.20 18:15	2:35	03.09.20 21:02	5:22	МТЗ		ну	Включен без 3ТП. В пр.оп.464-465 упало дерево (осина), обрыв вязки фазы В на опоре 464, провод фазы В лёг на провод фазы С. Устранено, все включено	школа / 334 чел	334	0,05	7	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп Улисс		03.09.20 15:41	03.09.20 15:41	0:00	03.09.20 15:41	0:00	ДЭЛ		у		нет	0	0	0	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	35	Спутник - Угловая		03.09.20 15:43	03.09.20 15:43	0:00	05.09.20 17:49	50:06	Ав.откл		ну	На х.х. В пр.оп. 30-31 упало дерево на провода, оп.30 сломана траверса, оп.31 наклонилась. Устранено. В 1:12 при включении появилась "земля" ф.В. Оп. 5 поврежден изолятор, провод на траверсе. Устранено.	нет	0	0	0	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп Улисс		03.09.20 15:43	03.09.20 15:43	0:00	03.09.20 15:43	0:00	ДЭЛ		у		нет	0	0	0	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	насосная	03.09.20 15:44	03.09.20 15:45	0:01	03.09.20 15:45	0:01	Ав.откл		у		нет / 324 чел	324	0,15	7	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	03.09.20 15:44	03.09.20 15:45	0:01	03.09.20 15:45	0:01	ав.откл		у		школа / 310 чел	310	0,55	15	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп на ПС Де-Фриз	№2	03.09.20 15:44	03.09.20 15:44	0:00	03.09.20 15:44	0:00	НЗНП		у		нет	0	0	0	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	35	Надеждинская - Соловей Ключ		03.09.20 15:45	03.09.20 15:45	0:00	03.09.20 23:47	8:02	Ав.откл		у	На х.х. Пр.оп.38-39 касание веток деревьев	0	0	0	0	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	20	03.09.20 15:45	03.09.20 23:47	8:02	03.09.20 23:47	8:02	Ав.откл	нет	у	По стиханию ветра включен	дс, школа, насосная / 2674 чел	2674	0,8	10	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	9	03.09.20 15:49	04.09.20 12:57	21:08	05.09.20 3:26	35:37	Ав.откл	нет		Запитано от резерва кроме 2-х ТП. В 3:26 полностью. Оп.10 сломана траверса, установлены дополнительные изоляторы фА,ф.С	ф.17	школа, водозабор / 201 чел	201	0,2	3	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	насосная	03.09.20 15:49	03.09.20 23:09	7:20	03.09.20 23:09	7:20	МТЗ		ну	Пр.опор№26-27 падение дерева в результате наклон опоры№23 провода легли на деревья.	нет / 324 чел	324	0,2	7	+20, сильный ветер	

Прим.ЮЭ С	35	Орлиная - Инструментальный завод		03.09.20 15:50	03.09.20 19:25	3:35	03.09.20 19:25	3:35	МТО	ну	у	обрыв кабеля ВОЛС ОП-7-8				10		+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Горная 35/6	16	03.09.20 15:55	04.09.20 4:16	12:21	04.09.20 4:16	12:21	Ав.откл	нет	ну		нет / 1156 чел	1156	0,3	13	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	110	Подъяпольск 110/10	T2	03.09.20 15:55	03.09.20 16:30	0:35	04.09.20 5:05	13:10	МТЗ			Обесточена 2сш-10 кв. Осмотр T2 без замечаний	СВ-10 (от T1)				+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	6	Тавричанка 35/6	7	03.09.20 15:58	06.09.20 5:09	61:11	06.09.20 5:09	61:11	МТЗ	нет	у	На оп.9 поврежден изолятор ф.В, устранено. Повреждение на вед. отпайке.	насосная / 50 чел	50	0,1	7	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/тяг		03.09.20 15:59	03.09.20 17:19	1:20	04.09.20 22:08	30:09	ДЗ 2ст	ну		Схема сети ремонтная, аварийно отключена ВЛ-110 ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп на ПС Голубинка. Обесточивались ПС ВТЭЦ-1, ПС Орлиная, ПС-35: Телецентр, Инструментальный завод, Ч/з 1 ч 20 мин потребитель запитан по ВЛ-110 ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп Голубинка. Схлест нижнего и верхнего провода оп.33- 34, захлест нижнего шлейфа на траверсу оп.34. Устранено, транзит восстановлен	ВЛ-110 ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп Голубинк а	часть г.Владиво сток / 29750 чел	29750	15		+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	Береговая-2 - Топаз - Новый мир		03.09.20 15:59	03.09.20 15:59	0:00	03.09.20 15:59	0:00	НТЗНП	у		Осмотр 14.9.20	нет	0	0	0	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	110	Волна - 2Р		03.09.20 16:00	03.09.20 16:13	0:13	03.09.20 16:13	0:13	2Р: ДЗ 2ст, ТЗНП Эст, МТО	ну	у						+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	6	Надеждинская 35/6	20	03.09.20 16:00	04.09.20 14:22	22:22	04.09.20 14:22	22:22	Ав.откл	выв			школа / 370 чел	370	0,6	8	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	6	Северная 35/6	3	03.09.20 16:02	04.09.20 7:26	15:24	04.09.20 7:26	15:24	Ав.откл	выв		Пролет 24/ба - 24/7 дерева на ВЛ. Устранено.	нет / 237 чел	237	0,1	2	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	10	Раздольное-1 110/35/10	11	03.09.20 16:02	04.09.20 17:08	25:06	04.09.20 17:08	25:06	Ав.откл				школа / 184 чел	184	0,2	11	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	6	Мингородок 110/6	12	03.09.20 16:04	03.09.20 20:05	4:01	03.09.20 20:05	4:01	МТЗ		у	По стихию ветра включен	нет / 0	0	0,02	1	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	110	Береговая-2 - Топаз - Новый мир		03.09.20 16:04	03.09.20 16:04	0:00	03.09.20 16:04	0:00	НТЗНП	у			нет	0	0	0	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	110	Волна - Бурун с отп. 2Р-котельная		03.09.20 16:05	03.09.20 16:28	0:23	03.09.20 16:28	0:23	ДЗ 1ст	ну	у	Обесточена 1/2 ПС Бурун. Осмотр 14.9.20	ПС Бурун СВ-110	часть г.Владиво сток / 6823 чел	6823	17,8		+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Штыково 110/6	27	03.09.20 16:05	04.09.20 4:37	12:32	04.09.20 7:17	15:12	Ав.откл			4:37 запитано 8 ТП из 14. Пролет 120-121 ветка на проводах, ветка на опоре № 127/9. Устранено	школа / 404 чел	404	0,4	14	+20, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	110	ПаГРЭС - Екатериновка		03.09.20 16:09	03.09.20 16:09	0:00	04.09.20 5:41	13:32	Ав.откл	ну		Разрыв транзита. обнаружен обрыв провода в пр.оп.4-5	нет	0	0	0	+28, сильный ветер	
Прим.ЦЭ С	10	Баневур 35/10	6	03.09.20 16:09	03.09.20 17:28	1:19	03.09.20 17:28	1:19	Ав.откл	выв	у		школа / 550 чел	550	0,53	25	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	6	Авангард 35/6	19	03.09.20 16:09	05.09.20 19:38	51:29	06.09.20 17:57	73:48	Ав.откл	нет		пролет 296-297 повалено дерево, обрыв проводов, оп.297, 299 деформация металлических траверс, оп. 298 (сложная ж/б, с РЛ-3) сломана лежит на земле, В 16:47 запитано ЗТП. с.Бровничи, с. Серебряное. 19:38 запитано 7ТП. 6.9.20 в 5:00 включен участок от ТП-7171 до оп.281, без 2-х ТП. В пр.оп.325 - 326 два дерева на проводах ЛЭП. Устранено.	нет / 208 чел	208	0,3	10	+20, сильный ветер	

Прим.ЮЭ С	6	Авангард 35/6	18	03.09.20 16:09	04.09.20 0:43	8:34	04.09.20 0:43	8:34	Ав.откл	нет	у	По стиханию ветра включен		школа / 812 чел	812	0,12	4	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ		03.09.20 16:12	03.09.20 16:12	0:00	03.09.20 16:12	0:00	ДЗ 2ст	у				нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Волчанец 110/35/6	10	03.09.20 16:17	03.09.20 23:14	6:57	03.09.20 23:14	6:57	Ав.откл	ну			насосная / 50 чел	50	0,2	7	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	110	Промысловка - С55		03.09.20 16:19	03.09.20 16:19	0:00	03.09.20 16:37	0:18	МТО, НЗ3 2ст	ну	у	Разрыв транзита. Осмотр 14.9.20		нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Топаз 110/6	5	03.09.20 16:20	03.09.20 19:52	3:32	03.09.20 19:52	3:32	Ав.откл	выв				нет		0,05		+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Штыково 110/6	2	03.09.20 16:24	04.09.20 2:59	10:35	09.09.20 19:34	147:10	Ав.откл	выв		Обеспечен резерв 10ТП из 16. пр.оп. 96-97, 259-260 с проводов убрали деревья, на оп.253 устранили обрыв провода, все включено	нет / 100 чел	100	0,15	16	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	6	Партизан 35/6	5	03.09.20 16:25	03.09.20 16:26	0:01	03.09.20 16:26	0:01	МТЗ	нет	у			нет / 1144 чел	1144	0,6	7	+28, сильный ветер
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	03.09.20 16:27	03.09.20 22:42	6:15	03.09.20 22:42	6:15	Ав.откл	выв		В пр.5-6 упавшее на провода дерево. Провод не поврежден.	школа / 927 чел	927	0,87	27	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	10	Тереховка 110/10	33	03.09.20 16:28	04.09.20 18:04	25:36	04.09.20 18:04	25:36	Ав.откл	выв				дс / 50 чел	50	0,5	8	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Надеждинская 35/6	9	03.09.20 16:31	04.09.20 13:42	21:11	04.09.20 13:42	21:11	Ав.откл	нет				нет / 154 чел	154	0,4	12	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Партизан 35/6	5	03.09.20 16:31	03.09.20 20:13	3:42	04.09.20 3:42	11:11	МТЗ	нет	ну	Пр.опор№16-20 падение деревьев, опора№18 сломана.		нет / 1144 чел	1144	1,1	7	+20, сильный ветер
Прим.СЭ С	10	Богополь 110/10	2	03.09.20 16:32	03.09.20 21:56	5:24	03.09.20 21:56	5:24	МТО	ну	ну	В пр.35-36 упавшая берёза на проводах с перекрытием трёх фаз. Провод не поврежден.	нет / 290 чел	290	0,1	13	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	6	Надеждинская 35/6	13	03.09.20 16:32	03.09.20 23:17	6:45	03.09.20 23:17	6:45	Ав.откл	выв	у			нет / 46 чел	46	0,3	7	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	35	Шкотовский водозабор - Насосная-1 - Верхняя		03.09.20 16:32	04.09.20 12:06	19:34	04.09.20 12:06	19:34	Ав.откл	ну	ну	Обесточены ПС Верхняя, вед. Пс Насосная-1 (без нагрузки). На оп.53 подхлест провода на траверсу. На ПС Верхняя включён В35 Пристань.	ПС Смоляни ново/т	нет 723 чел	723	0,3	36	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	10	Раздольное-1 110/35/10	7	03.09.20 16:35	04.09.20 7:33	14:58	05.09.20 13:50	45:15	Ав.откл	ну		4.09.20 7:33 запитано 14ТП. Ветка в пролете опор № 42/3-42/4. Устранено.	школа / 783 чел	783	0,5	31	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	6	Кролевцы 110/35/6	25	03.09.20 16:37	03.09.20 22:59	6:22	03.09.20 22:59	6:22	Ав.откл	нет				нет / 70 чел	70	0,15	9	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	10	Сокольчи 35/10	2	03.09.20 16:37	03.09.20 21:04	4:27	03.09.20 21:04	4:27	Ав.откл	ну		В пр.оп.290-291 убрано на проводах 2 дерева, без поврежд	школа / 700 чел	700	0,2	18	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭ С	10	Подъяпольск 110/10	15	03.09.20 16:38	04.09.20 17:22	24:44	04.09.20 17:22	24:44	Ав.откл	нет				нет / 530 чел	530	0,53	2	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Екатериновка 110/35/6	25	03.09.20 16:39	03.09.20 20:02	3:23	03.09.20 20:02	3:23	МТЗ	выв	у			нет / 155 чел	155	0,5	12	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Штыково 110/6	18	03.09.20 16:40	03.09.20 23:32	6:52	03.09.20 23:32	6:52	Ав.откл		у			нет		0,7	14	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Сергеевка 35/6	16	03.09.20 16:41	05.09.20 17:08	48:27	06.09.20 6:09	61:28	Ав.откл	нет		Вкл. 12 ТП из 16. 6.9.20 убрали ветку с проводов в пр.оп.174-175.	нет / 281 чел	281	0,2	16	+28, сильный ветер	

Прим.ЮЭ С	6	Западная 110/35/6	13	03.09.20 16:45	05.09.20 17:14	48:29	06.09.20 3:40	58:55	МТЗ	ну	ну	включено 31 ТП из 43. Повреждение на вед. участке. Пролет 90-91, 99-100 обнаружена ветка. Устранено.		нет / 680 чел	680	1	43	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	10	Раздольное-1 110/35/10	13	03.09.20 16:48	03.09.20 23:30	6:42	03.09.20 23:30	6:42	Ав.откл	ну				нет / 508 чел	508			+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	10	Раздольное-1 110/35/10	19	03.09.20 16:50	04.09.20 18:10	25:20	06.09.20 19:31	74:41	Ав.откл	ну		запитаны от резерва кроме 5ТП. В пролетах 24-25 убрано дерево.	ф.2 ПС Раздольное-2	ферма	0		11	+20, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	6	Кожзавод 110/35/6	22	03.09.20 16:53	03.09.20 17:00	0:07	03.09.20 17:00	0:07	МТЗ	выв	у			быта нет	0	0,22	1	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Шкотово 35/6	13	03.09.20 16:55	04.09.20 4:31	11:36	04.09.20 4:31	11:36	ав.откл			Повреждение на вед. ТП.		нет / 360чел	360	0,35	7	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Шкотово 35/6	14	03.09.20 16:55	04.09.20 2:27	9:32	04.09.20 2:27	9:32	ав.откл	ну				школа / 240 чел	240	0,4	13	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ		03.09.20 17:00	03.09.20 17:00	0:00	03.09.20 17:00	0:00	ДЗ 2ст	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Шкотово 35/6	17	03.09.20 17:00	04.09.20 17:21	24:21	05.09.20 13:09	44:09	ав.откл	ну		Падение оп.5, 6. Устранено.	ф.8	нет / 220 чел	220	0,4	6	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Шкотово 35/6	16	03.09.20 17:00	04.09.20 2:37	9:37	04.09.20 2:37	9:37	МТО		у	По стиханию ветра включен		нет / 20 чел		0,01		+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	Западная - Давыдовка		03.09.20 17:01	03.09.20 17:01	0:00	03.09.20 17:01	0:00	ТНЭНП 1ст	у		Осмотр 14.9.20		нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	10	Новый Мир 110/10	4	03.09.20 17:11	04.09.20 13:23	20:12	04.09.20 13:23	20:12	Ав.откл	нет		Повреждение на вед. отпайке.		нет / 580 чел		0,5		+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Авангард 35/6	3	03.09.20 17:16	05.09.20 4:43	35:27	05.09.20 4:43	35:27	ав.откл	нет		Пролеты 45-46 , 54-55, 296 - 297 упавшие деревья. Устранено. В пр. оп.297-299 срыв изоляторов , оп. 298 с РЛ-3 упавшая лежит на земле. Устранено.		нет / 183 чел	183	0,1	7	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	10	Алексее-Никольск 35/10	1	03.09.20 17:17	03.09.20 20:27	3:10	04.09.20 13:40	20:23	МТЗ	выв		Обеспечен резерв.		школа / 1500 чел	1500	0,35	14	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	10	Промысловка 110/35/10	17	03.09.20 17:17	03.09.20 23:19	6:02	10.09.20 18:45	169:28	МТО	выв		Включено 6 ТП из 16 (основной потребитель запитан). Произведена чистка просеки в пр. оп. 47-165.	ф.3 ПС промысл овка	нет / 450чел	450	0,6	16	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	10	Промысловка 110/35/10	7	03.09.20 17:17	04.09.20 16:07	22:50	04.09.20 16:07	22:50	МТО	выв		Повреждение КВЛ-10 уч. ТП-81001-ТП-2014 и ТП-82001-ТП-82002. Устранено.		нет / 1500 чел	1500	0,7	14	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	10	Промысловка 110/35/10	13	03.09.20 17:17	04.09.20 0:42	7:25	17.09.20 15:21	334:04	МТО	выв		РП80201 яч2 на повреждении трансформатор тока, отключён участок РП80201 - РП203 (без нагрузки). Устранено	ф.1	нет / 1500 чел		0,9	14	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Сергеевка 35/6	12	03.09.20 17:18	03.09.20 21:50	4:32	03.09.20 21:50	4:32	ав.откл					нет / 310 чел	310	0,55	15	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	10	Тимирязевка 35/10	3	03.09.20 17:19	03.09.20 20:00	2:41	03.09.20 20:00	2:41	ав.откл	выв		Падение ветки дерева в прол. опор 67-68.		школа / 700 чел	700	0,4	8	+28, сильный ветер
Прим.СЭ С	10	Анучино 35/10	17	03.09.20 17:21	03.09.20 18:55	1:34	04.09.20 21:12	27:51	Ав.откл	выв		Выделен уч-к, включен без 7 ТП. В пр.752-753 упавшее дерево из вне охранной зоны и сорван изолятор ф"В" оп.752. Провод не поврежден. В пр.оп.811-812 упало дерево на провода, в пр. 818-823 обрыв проводов, опора 823 сломана, на опору 840 упало дерево, весит на проводах. Устранено, все включено		школа, дс / 871 чел	871	0,25	22	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Владими́ро-Александровское 35/6	5	03.09.20 17:22	03.09.20 18:10	0:48	03.09.20 18:10	0:48	Ав.откл			По стиханию ветра включен		900 чел	900	0,9	9	+20, сильный ветер

Прим.ЦЭ С	10	Полевая 110/35/10	13	03.09.20 17:27	03.09.20 18:40	1:13	03.09.20 22:25	4:58	МТЗ	выв		произведен ремонт вторичных цепей В-10	ф.20	нет / 90 чел	90	0,16	4	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	6	Кожзавод 110/35/6	22	03.09.20 17:30	03.09.20 17:35	0:05	03.09.20 17:35	0:05	МТЗ	выв	у			быта нет	0	0,22	1	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Соловей Ключ 35/6	6	03.09.20 17:34	04.09.20 20:05	26:31	04.09.20 20:05	26:31	ав.откл	нет		обход до 11.09.20г.		насосная / 200 чел	200	1	43	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Соловей Ключ 35/6	13	03.09.20 17:34	04.09.20 0:58	7:24	04.09.20 0:58	7:24	ав.откл	ну				нет / 200 чел	200	1	5	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		03.09.20 17:38	03.09.20 18:00	0:22	04.09.20 23:35	29:57	ДЭ 1а, ТО, ТЭНП 1ст	ну		Обесточена ПС Шахта-7. Выделен уч-к, потребитель запитан. По ВЛ-110 АТЭЦ - Шахта-7 падение дерева на провода в пр. оп. 29-30, обрыв одного провода оп.31-32. Устранено, схема восстановлена	ВЛ-110 Западная Шахта-7	Артемовский район / 10000 чел	10000	9	12	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	10	Раздольное-2 110/10	4	03.09.20 17:40	03.09.20 17:56	0:16	03.09.20 17:56	0:16	ав.откл	нет	у			нет / 444 чел	444	0,25	7	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	10	Раздольное-2 110/10	2	03.09.20 17:40	04.09.20 12:25	18:45	04.09.20 12:25	18:45	Ав.откл	нет	у			нет / 60 чел	60	0,1	4	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Птицефабрика 35/6	22	03.09.20 17:46	03.09.20 21:52	4:06	03.09.20 21:52	4:06	Ав.откл	нет				быта нет	0	0,4	2	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Птицефабрика 35/6	1	03.09.20 17:46	03.09.20 21:47	4:01	03.09.20 21:47	4:01	Ав.откл	нет				быта нет	0	0,03	4	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	110	Залив - Амурская		03.09.20 17:48	03.09.20 17:48	0:00	03.09.20 17:48	0:00	Ав.откл	у				нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	10	Борисовка 35/10	1	03.09.20 17:51	03.09.20 19:41	1:50	03.09.20 19:41	1:50	Ав.откл	ну		По стиханию ветра включен		нет / 440 чел	440	0,19	19	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	10	Пограничная 35/10	СВ-10	03.09.20 17:52	03.09.20 17:57	0:05	03.09.20 17:57	0:05	Ав.откл	нет	у	Обесточена 1сш-10 кВ		нет / 1500 чел	1500	0,3	30	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	10	РП Кондратеновка	1	03.09.20 18:00	03.09.20 20:39	2:39	04.09.20 22:01	28:01	МТЗ	нет	ну	Падение дерева на ВЛ 10 отпайка "Вебрь" опоры 101. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено	ф.3 РП Кондратеновка	школа / 300 чел	300	0,2	8	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Силикатная 35/6	28	03.09.20 18:05	04.09.20 12:50	18:45	04.09.20 12:50	18:45	Ав.откл	нет		На оп.1 обрыв провода.		нет		0,1	5	+20, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	10	Тимирязевка 35/10	5	03.09.20 18:05	03.09.20 18:09	0:04	03.09.20 18:09	0:04	МТЗ		у			нет / 300 чел		0,4	11	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Топаз 110/6	31	03.09.20 18:20	03.09.20 18:30	0:10	03.09.20 18:30	0:10	Ав.откл		у			нет / 100 чел		0,4	4	+20, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	10	Корсаковка 35/10	1	03.09.20 18:24	04.09.20 3:50	9:26	04.09.20 3:50	9:26	МТЗ	ну		оп.216 обрыв вязки фаза "А" схлест проводов в пр оп 215-216		быта нет	0	0,01	6	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	10	Корсаковка 35/10	3	03.09.20 18:24	03.09.20 22:16	3:52	05.09.20 0:41	30:17	МТЗ	выв		выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Обрыв проводов в прол 152/216-152/217. Устранено	ф.1	нет / 250 чел	250	0,06	6	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	10	Корсаковка 35/10	2	03.09.20 18:24	03.09.20 18:36	0:12	03.09.20 18:36	0:12	МТЗ		у			школа / 700 чел		0,1	8	+20, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	110	АТЭЦ - Уссурийск-1		03.09.20 18:29	03.09.20 18:29	0:00	03.09.20 18:50	0:21	ДЭ 1 ст	ну	у	Разрыв транзита		нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	35	Покровка - Новогеоргиевка		03.09.20 18:36	03.09.20 19:58	1:22	04.09.20 21:02	26:26	МТО	ну	ну	Обесточена 1/2 ПС Н.Георгиевка. В пр. 109-110 спили обгоревшие деревья.	ПС Н.Георгиевка Т1	нет / 600 чел	600	1,8		+28, сильный ветер

Прим.ЦЭ С	10	Камень-Рыболов 110/35/10	11	03.09.20 18:39	03.09.20 18:42	0:03	03.09.20 18:42	0:03	МТЗ	нет	у			нет / 420 чел	420	0,24	11	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Суражевка 35/6	8	03.09.20 18:40	03.09.20 22:03	3:23	03.09.20 22:03	3:23	Ав.откл	выв	у			часть г.Артем		0,03	3	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Суражевка 35/6	12	03.09.20 18:40	03.09.20 21:44	3:04	03.09.20 21:44	3:04	Ав.откл	нет	у			часть г.Артем		0,03	3	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	35	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	T-2	03.09.20 18:42	03.09.20 18:50	0:08	03.09.20 19:52	1:10	ДЗТ			Обесточена 1/2 ПС Вл.Алекс. Запланирована послеаварийная проверка РЗА	T1 (вкл.В-6-T1)			0,3		+23, ветер
Прим.ЮЭ С	10	Оленевод 35/10	9	03.09.20 18:45	04.09.20 20:01	25:16	04.09.20 20:01	25:16	Ав.откл	нет	у			дс / 240 чел	240	0,2	6	+28, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	03.09.20 18:46	03.09.20 21:11	2:25	04.09.20 17:11	22:25	МТЗ	ну	ну	Выделен гол.уч-к от ПС до оп.155/91 и оп.155/01/1 без нагрузки, все запитано. На оп.155-00/88 провод слетел с изолятора, лежит на траверсе, оп.155-00/87-88 схлест проводов. Устранено.	ф.15 Бабстово	нет / 252 чел	252	0,2	5	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	10	Подъяпольск 110/10	2	03.09.20 18:49	04.09.20 2:56	8:07	04.09.20 2:56	8:07	Ав.откл	нет	у	По стиханию ветра включен		150 чел	150	0,17	9	+23, ветер
Прим.ЦЭ С	10	Ильинка 35/10	9	03.09.20 18:49	03.09.20 18:53	0:04	03.09.20 18:53	0:04	МТЗ	выв	у			нет / 730 чел		0,1	16	+20, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	110	АТЭЦ - Уссурийск-1		03.09.20 18:51	03.09.20 18:51	0:00	03.09.20 18:51	0:00	НЗЗ 1 ст	у		Дерево на проводах в пр. оп. 134-135		нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	10	Раздольное-2 110/10	4	03.09.20 18:53	04.09.20 12:24	17:31	04.09.20 12:24	17:31	МТЗ	нет				нет / 444 чел	444	0,3	7	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭ С	6	Ярославка 110/35/6	25	03.09.20 18:58	03.09.20 19:28	0:30	03.09.20 19:28	0:30	МТО	запрет	у	ЗТП 7079 повреждение ВН 6 ввода в ЗТП		нет / 878 чел	878	0,4	6	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Новороссия 35/6	7	03.09.20 19:00	06.09.20 9:16	62:16	12.09.20 16:24	213:24	Ав.откл	нет		с.Центральное, Нов.Москва, Смяличи. 6.9.20 в 6:44 запитано от ф.3 кроме 6 ТП. Пролет 151-152 падение дерева, повреждены траверсы опор 151, 152. пролет 205-206 снята ветка. Все потребители запитаны от резерва. 11.9.20 произведена перетяжка провода в пр.оп.148-159, при включении "земля". 12.09.20 произведена чистка просеки оп 159-161.	ф.3	нет / 100 чел	100	0,15	8	+28, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	03.09.20 19:01	03.09.20 19:21	0:20	03.09.20 19:21	0:20	МТО	ну	ну	Поврждение на вед.уч-ке		школа, дс / 2352 чел	2352	0,65	14	+28, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	12	03.09.20 19:04	03.09.20 19:46	0:42	03.09.20 21:59	2:55	МТЗ	ну		Включен без ЗТП. Падение дерева (12м от ВЛ) оп.12-05/2-3 обрыв проводов ф-А. Устранено.		нет / 2250 чел	2250	0,34	8	+18, ветер
Прим.ЮЭ С	6	Новороссия 35/6	2	03.09.20 19:05	04.09.20 15:35	20:30	04.09.20 15:35	20:30	Ав.откл	нет	у			нет / 40 чел		0,1		+20, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	03.09.20 19:12	03.09.20 20:17	1:05	04.09.20 0:46	5:34	МТЗ	ну	не произв.	Включен без ЗТП. Оп.9-06/3-4 обрыв проводов ф-А,В,С упавшим деревом. Устранено		школа, дс / 3000 чел	3000	0,57	12	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Голубовка 110/6	19	03.09.20 19:22	04.09.20 0:11	4:49	04.09.20 0:11	4:49	Земля, от КУ.					нет / 330 чел	330	0,5	8	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Птицефабрика 35/6	20	03.09.20 19:25	04.09.20 2:35	7:10	09.09.20 16:42	141:17	Ав.откл	нет		Запитано от резерва кроме 3-х вед. ТП. Обрыв проводов всех трех фаз в пролетах опор № 2-6 в связи с падением дерева в пролете 5-6, на опоре №5 повреждена траверса. Устранено, все включено	ф.3	школа / 470 чел	470	0,5	8	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	35	Раздольное-1 110/35/10	B-35 T1	03.09.20 19:30	03.09.20 19:52	0:22	03.09.20 19:52	0:22	Ав.откл		у	ПС Раздольное-1 В35 T-1 - на ВЛ 35 кВ Раздольное-1-Силикатная из-за ветра шлейф касался траверсы.		нет		1,5		+28, сильный ветер
Прим.ЮЭ С	6	Екатериновка 110/35/6	23	03.09.20 19:39	04.09.20 16:07	20:28	04.09.20 16:07	20:28	МТО	выв		Дерево на проводах в пр. оп 40-40Д		нет / 355 чел	355	0,2	6	+28, сильный ветер

Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	03.09.20 19:39	03.09.20 20:02	0:23	03.09.20 20:02	0:23	МТО	выв	у			нет / 460 чел	460	0,6	12	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	03.09.20 19:39	03.09.20 20:07	0:28	03.09.20 20:07	0:28	МТО	выв	у			нет / 570 чел	570	0,7	9	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	03.09.20 19:39	03.09.20 20:02	0:23	03.09.20 20:02	0:23	МТО	выв	у			быта нет	0	0,1	1	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	7	03.09.20 19:39	03.09.20 22:12	2:33	03.09.20 22:12	2:33	МТО		у	По стиханию ветра включен		быта нет	0		2	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	5	03.09.20 19:39	04.09.20 22:15	26:36	04.09.20 22:15	26:36	МТО		у	По стиханию ветра включен		быта нет	0	0,1	3	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	31	03.09.20 19:41	05.09.20 16:40	44:59	05.09.20 16:40	44:59	МТЗ			Повреждение на вед.уч-ке	водоканал / 100чел	100	0,4	4	+28, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	03.09.20 19:43	03.09.20 19:43	0:00	03.09.20 19:43	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	1Р 110/6	В-6 Т1	03.09.20 19:58	04.09.20 0:55	4:57	04.09.20 0:55	4:57	МТЗ			Обесточены 1,3 сш-6 кв. Повреждение на вед.уч-ке (концевой муфты в ячейке Ф-8)	часть г.Владивосток / 6500 чел	6500	4,4	46	+28, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратенковка	3	03.09.20 20:07	03.09.20 20:20	0:13	03.09.20 22:45	2:38	МТЗ	нет	ну	Дерево в пр.104/21 - 104/22.				0,4	14	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	03.09.20 20:10	04.09.20 3:28	7:18	04.09.20 3:28	7:18	МТО	ну	у			нет / 131 чел	131	0,1	11	+28, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	03.09.20 20:20	04.09.20 1:11	4:51	04.09.20 11:40	15:20	МТЗ	ну	ну	Включен без ЗТП. На оп.5-00/33-34 ветка на проводах, устранено, все включено		нет / 516 чел	516	0,08	7	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Штыково 110/6	В-110 Анисимовка - тяг	03.09.20 20:25	03.09.20 20:25	0:00	03.09.20 21:59	1:34	Ав.откл	ну	ну	Разрыв транзита		нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Штыково 110/6	В-110 Фридмантяг	03.09.20 20:25	03.09.20 20:25	0:00	04.09.20 15:29	19:04	Ав.откл	ну	у	Разрыв транзита. Низкий заряд акум.батареи, произведен подзаряд		нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Приморская		03.09.20 20:32	05.09.20 22:26	49:54	05.09.20 22:26	49:54	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Приморская. дерево в пролете 36-37 касание проводов по ф.В и С		нет / 500 чел	500	0,7		+28, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Облучье 220/35/6	138	03.09.20 20:33	03.09.20 22:07	1:34	03.09.20 23:21	2:48	МТЗ	ну		Включен без ЗТП. В 23:21 полностью. Убрано дерево в пр.оп.138/02/3-4		нет / 606 чел	606	0,12	2	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Занадворовка		03.09.20 20:35	05.09.20 19:48	47:13	05.09.20 19:48	47:13	МТЗ	ну		Обесточена ПС Занадворовка. Пролет 24-25 дерево на проводах. Устранено.		нет / 546 чел	546	0,5	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		03.09.20 20:44	03.09.20 22:37	1:53	04.09.20 14:05	17:21	Ав.откл	ну		Обесточена ПС Промысловка. В пр.1-2 упало дерево, обрыв провода. Устранено	ВЛ-110 Промысловка - С-55	часть г.Большой камень / 11 340 чел	11340	9,33	76	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - С55		03.09.20 20:44	03.09.20 20:44	0:00	03.09.20 22:37	1:53	Ав.откл	ну	у	Разрыв транзита. Осмотр 14.9.20		нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	03.09.20 20:44	04.09.20 1:41	4:57	04.09.20 1:41	4:57	МТЗ	выв		Пр.опор№94/21/11-94/21/12 падение дерева(провода целые).		нет / 570 чел	570	0,7	9	+28, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	03.09.20 20:45	03.09.20 21:05	0:20	03.09.20 21:05	0:20	МТО	не раб	у			школа / 1217 чел	1217	0,5	27	+28, сильный ветер

Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	1	03.09.20 21:05	03.09.20 21:57	0:52	03.09.20 21:57	0:52	МТЗ	ну	не делали	пр. оп 130-104 сняли ветку		нет / 1800 чел	1 800	0,4	15	+19, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	03.09.20 21:10	04.09.20 1:50	4:40	04.09.20 1:50	4:40	МТЗ	выв	у			нет / 155 чел	155	0,5	12	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	03.09.20 21:11	04.09.20 1:13	4:02	04.09.20 1:13	4:02	МТЗ	нет		пр.оп 80-81 дерево на проводах перекрытие трех фаз.		нет / 284 чел	284	0,1	7	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	03.09.20 21:20	04.09.20 10:44	13:24	10.09.20 14:33	161:13	Ав.откл			портал бкВ КТП-5200 Ф"С" разрушен изолятор. Включен без 4ТП. Устранено, все включено	ф.31 ПС Кролевцы	нет / 700 чел	700	0,2	34	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Троица 110/10	T1	03.09.20 21:20	04.09.20 0:39	3:19	04.09.20 0:39	3:19	ДЗТ			Обесточены 1,2сш-10 кВ. Включен T1 после осмотра, причина не установлена		Хасанский район / 3900 чел	3900	4,25		+28, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Вл.Петровка 35/10	3	03.09.20 21:38	03.09.20 22:07	0:29	03.09.20 22:07	0:29	МТЗ	нет	у			школа / 445 чел	445	0,1	2	+28, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	221	03.09.20 21:43	03.09.20 23:30	1:47	04.09.20 1:56	4:13	"земля" от КУ			Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.221/00/66 разрушен изол ф.С. Устранено	ф.233	нет / 2193 чел	2193	0,34	15	+28, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	03.09.20 21:56	03.09.20 21:56	0:00	03.09.20 21:56	0:00	МТЗ	у		Пролет 51-52 ветки		нет	0	0	0	+19, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	5	03.09.20 22:02	03.09.20 22:16	0:14	03.09.20 22:16	0:14	МТЗ	нет	у			школа, дс / 178 чел	178	0,1	12	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	22	03.09.20 22:02	03.09.20 22:02	0:00	11.09.20 13:30	183:28	Ав.откл			Обеспечен резерв. Произведена чистка просеки в пр.оп.74-75.	ф.1	быта нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	03.09.20 22:16	04.09.20 9:25	11:09	04.09.20 9:25	11:09	Ав.откл	ну		Пролет ОП 235-236 убрано дерево		нет 159 чел	159	0,01	3	+28, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	03.09.20 22:46	04.09.20 2:25	3:39	04.09.20 15:54	17:08	МТЗ	ну		ТП 3105 на спусках РТП 3105 к ТП ветка, на Т-1 подгар на шпильке 0,4 кВ Ф-"С", на отходящей ВЛ-0,4 Ф-1 (в ТП один фидер) упало дерево на провода в пр.2-3 склест проводов пр.2-3,4-7, сорваны вязки.	школа / 955 чел	955	0,3	15	+28, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	9	03.09.20 22:47	03.09.20 22:51	0:04	03.09.20 22:51	0:04	МТЗ	выв	у			школа, дс / 500 чел	500	0,2	5	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭС	6	Мелькомбинат 35/6	8	03.09.20 22:50	04.09.20 1:14	2:24	04.09.20 1:14	2:24	"земля" от КУ			оп №39 обрыв вязки фаза "В" провод на траверсе.		нет / 150 чел	150	0,1	2	+28, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	7	03.09.20 23:02	03.09.20 23:02	0:00	03.09.20 23:02	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	8	03.09.20 23:03	03.09.20 23:51	0:48	03.09.20 23:51	0:48	Ав.откл		у			быта нет	0	0,8	4	+28, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	03.09.20 23:12	03.09.20 23:40	0:28	03.09.20 23:40	0:28	МТО	не раб	у			школа, дс / 1291 чел	1291	0,1	15	+28, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	03.09.20 23:14	03.09.20 23:14	0:00	03.09.20 23:14	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед.уч-ке		нет	0	0	0	+19, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	03.09.20 23:18	04.09.20 1:17	1:59	04.09.20 1:17	1:59	Ав.откл	нет	ну			школа / 1500 чел	1500	0,3	13	+28, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	03.09.20 23:20	03.09.20 23:20	0:00	03.09.20 23:20	0:00	МТЗ	у		Оп 3-4 убраны ветки		нет	0	0	0	+19, дождь, ветер

Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	03.09.20 23:31	03.09.20 23:31	0:00	03.09.20 23:31	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+28, сильный ветер
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	239	03.09.20 23:32	04.09.20 7:23	7:51	04.09.20 23:21	23:49	МТО	ну		Выделен участок от оп. 239-00/45 до оп.239-00/68, без 2-х ТП. Оп.239-00/48-49 упало дерево, сорваны изоляторы, упала оп.239-00/47. Устранено, все включено	нет / 1152 чел	1152	0,3	6	+19, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	03.09.20 23:38	04.09.20 2:15	2:37	06.09.20 18:10	66:32	МТЗ	ну	ну	Пролет 166-167 два дерева под проводами, провода целые	ф.10 Хвалынка	нет / 320 чел	320	0,1	4	+28, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	В-10-Т1	03.09.20 23:39	04.09.20 0:33	0:54	04.09.20 0:33	0:54	МТЗ	выв	у	Обесточена 1сш-10 кВ. Одновременно с ф.3. Включен в работу без ф.3	школа, дс / 2269 чел	2269	0,72	49	+28, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	35	Покровка - Корсаковка - Алексеев-Никольск		03.09.20 23:42	04.09.20 0:03	0:21	04.09.20 0:03	0:21	МТЗ	не раб	у	Обесточена 1/2 ПС Ал.Никольск		нет / 1900 чел	1900	0,54	26	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	03.09.20 23:45	06.09.20 13:36	61:51	06.09.20 13:36	61:51	Ав.откл	выв	ну	с.Кучелиново. На оп.46 дерево лежит на проводах, провода на земле, на оп.45 срыв одного провода. Устранено.		нет / 130 чел	130	0,1	7	+28, сильный ветер
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	21	03.09.20 23:45	04.09.20 2:38	2:53	04.09.20 2:38	2:53	МТО	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке		нет / 1526 чел	1526		19	+19, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	35	Полевая - Покровка		03.09.20 23:47	04.09.20 0:01	0:14	04.09.20 0:01	0:14	МТЗ	не раб	у	Обесточена ПС Покровка		нет / 2800 чел	2800	3,5	58	+28, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	03.09.20 23:50	04.09.20 10:31	10:41	04.09.20 10:31	10:41	МТО	не раб		На оп.190 падение дерева, заменили изоляторы по ф.А и ф.В.	школа, дс / 1291 чел	1291	0,1	15	+28, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	03.09.20 23:52	03.09.20 23:52	0:00	03.09.20 23:52	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+28, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	03.09.20 23:52	04.09.20 0:05	0:13	04.09.20 10:28	10:36	МТЗ	ну	ну	Повреждение изоляции на ЛР-663.	РП Усть-Ивановка	нет / 1700 чел	1700	0,6	37	+19, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	03.09.20 23:52	04.09.20 2:08	2:16	04.09.20 2:08	2:16	ЭДЗ	запрет	не делали	Следы КЗ на нижнем втычном контакте ф.В яч. №18. Устранено		нет / 1900 чел	1900	0,4	12	+19, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	17	04.09.20 0:02	04.09.20 0:02	0:00	04.09.20 0:02	0:00	МТЗ	у		Оп 295 гнездо аиста		нет	0	0	0	+19, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	04.09.20 0:05	04.09.20 3:42	3:37	04.09.20 3:42	3:37	Ав.откл	у				нет / 1273 чел	1273	1,1	15	+28, сильный ветер
Прим.ЦЭС	35	Михайловка - Россия		04.09.20 0:12	04.09.20 0:23	0:11	04.09.20 4:55	4:43	Ав.откл	ну		Обесточена ПС Россия. На ПС Россия ЛР35 Михайловка обрыв шлейфа Ф-"С" сторона ВЛ.	ВЛ-35 Павловка-2-Россия	нет / 5320 чел	5320	1,44	71	+28, сильный ветер
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	04.09.20 0:17	04.09.20 0:18	0:01	04.09.20 0:18	0:01	МТО	ну	у	Оп.27/1 ветка на проводах. Самоустранилась.		нет / 7200 чел	7200	0,7	27	+19, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	3	04.09.20 0:19	04.09.20 0:19	0:00	04.09.20 0:19	0:00	МТЗ	у		В ТП 4-4 перекрытие ПК 10		нет	0	0	0	+19, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	04.09.20 0:26	04.09.20 16:26	16:00	04.09.20 19:20	18:54	"земля" от КУ			Включён без 9ТП. Включен полностью.		нет / 500 чел	500	0,4	35	+28, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	04.09.20 0:31	04.09.20 11:17	10:46	04.09.20 11:17	10:46	МТО	ну	ну	На оп.143/19 на ЛР 12 сняли ветку.	школа, дс / 1217 чел	1217	0,5	27	+28, сильный ветер	
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	7	04.09.20 0:35	04.09.20 0:35	0:00	04.09.20 0:35	0:00	МТЗ	у		Пролет ОП 13-14 и 21-22 убраны ветки		нет	0	0	0	+19, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	5	04.09.20 0:45	04.09.20 0:45	0:00	04.09.20 0:45	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+28, сильный ветер

ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	190	04.09.20 0:49	04.09.20 1:15	0:26	04.09.20 11:02	10:13	МТЗ	ну	ну	Включен без 7ТП. Включен по нормальной схеме.		школа / 2650 чел	2650	0,8	18	+19, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	04.09.20 0:53	04.09.20 7:12	6:19	04.09.20 10:31	9:38	МТЗ	ну	ну	В 01:57 Включили до РК-21. На ЛР-119 выполнили ремонт шлейфа. Включен без 2-х ТП, Заменены проходные изоляторы ТП-7-1, ТП-7-12.		нет	0	0,25	6	+19, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	35	Покровка - Корсаковка - Алексеев-Никольск		04.09.20 1:23	04.09.20 4:06	2:43	04.09.20 21:07	19:44	МТЗ	не раб	ну	Обесточена ПС Ал.Никольск, обеспечен резерв. На оп.15 разрушение гирлянды верхнего провода схлест проводов в пр. оп. 14-16. Устранено.	ф.3 ПС Корсаковка	нет / 1900 чел	1900	0,5	26	+28, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	04.09.20 1:37	04.09.20 1:37	0:00	04.09.20 1:37	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, сильный ветер
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	275	04.09.20 1:43	04.09.20 3:35	1:52	04.09.20 3:35	1:52	Ав.откл	ну	ну	Включен после осмотра, причина не установлена		нет / 410 чел	410	0,2	5	+19, ветер
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	04.09.20 2:40	04.09.20 2:40	0:00	04.09.20 2:40	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	04.09.20 2:50	04.09.20 8:34	5:44	04.09.20 8:34	5:44	МТЗ	выв	у			школа / 300 чел	300	0,3	10	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	04.09.20 2:53	04.09.20 2:53	0:00	04.09.20 2:53	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, сильный ветер
Прим.ЦЭС	6	Дружба 35/6	3	04.09.20 2:53	04.09.20 13:51	10:58	04.09.20 13:51	10:58	Ав.откл					школа / 560 чел	560	0,3	6	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	5	04.09.20 3:15	04.09.20 6:56	3:41	04.09.20 6:56	3:41	Ав.откл	выв	ну	дерево в пр. оп. 16/15 - 16/16		школа / 900 чел	900	0,7	9	+20, сильный ветер
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	04.09.20 3:41	04.09.20 3:41	0:00	04.09.20 3:41	0:00	МТЗ	у		Перекрытие в ТП-89		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	16	04.09.20 3:44	04.09.20 9:50	6:06	04.09.20 13:50	10:06	Ав.откл	нет	ну	включили в работу с "землей" для отыскания места повреждения с прибором. На оп.15 разрушение подвесного изолятора по ф.В.		школа, дс / 1350 чел	1350	0,7	21	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	04.09.20 3:47	04.09.20 17:55	14:08	04.09.20 17:55	14:08	Ав.откл		у			нет / 150чел	150	0,17	9	+20, сильный ветер
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	04.09.20 4:57	04.09.20 7:45	2:48	04.09.20 11:39	6:42	МТЗ	ну	ну	Выделен участок от оп.18-02/106 до оп. 18-02/60, отключены 3 ТП. ПС СК Ф-414 включен по нормальной схеме в 11-39 (повреждение на ведомственной отпайке на ТП-153)		нет / 415 чел	415	0,27	20	+20, дождь
Прим.ЮЭС	110	Лазурная - Океан		04.09.20 4:59	04.09.20 5:56	0:57	04.09.20 5:56	0:57	Ав.откл	ну	у	Обесточивалась ПС Океан		нет / 1500 чел	1500	1,58		+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	04.09.20 5:07	05.09.20 5:56	24:49	05.09.20 5:56	24:49	Ав.откл	ну		Повреждение на вед.уч-ке		нет / 820 чел	820	0,8	9	+20, сильный ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	04.09.20 5:14	04.09.20 5:14	0:00	04.09.20 5:14	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	04.09.20 6:12	04.09.20 16:21	10:09	04.09.20 16:21	10:09	МТЗ	ну		В пр. 290-291 обгоревшая ветка.		нет		0,1	6	+20, сильный ветер
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	04.09.20 6:31	04.09.20 8:35	2:04	04.09.20 10:58	4:27	МТО	ну	ну	п. Тыгда. Вкл. до ЛР-1, без 3-х ТП. Оп.79 обрыв вязки.		больница , водозабор / 2200чел	2200	0,55	15	+20, дождь, ветер
ЭС ЕАО	35	Биракан - Двуречье		04.09.20 6:33	04.09.20 7:32	0:59	04.09.20 18:27	11:54	МТЗ	ну	ну	Обесточены ПС Двуречье, Известковая. Все потребители включены от резерва. В пр.оп.26-27 дерево на проводах ВЛ. Устранено.	ВЛ-35 Кимкан-Известковое	5 фидеров / 2069 чел	2069	0,5	28	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	16	04.09.20 6:33	04.09.20 13:32	6:59	04.09.20 13:32	6:59	"земля" от КУ			включён в 8:16, запитано ЗТП из 11-ти. В 13:32 включён полностью.		нет / 300 чел		0,4	8	+20, сильный ветер

Прим.ЦЭ С	10	Россия 35/10	8	04.09.20 6:34	04.09.20 18:26	11:52	04.09.20 18:26	11:52	МТЗ		ну	Обрыв вязки провода фазы В на оп. №146. Устранено		нет / 250 чел	250	0,1	5	+20, сильный ветер
ЭС ЕАО	35	Брусит - Биракан		04.09.20 6:36	04.09.20 6:39	0:03	04.09.20 6:39	0:03	МТЗ		у	Обесточены вед.ПС Брусит, ПС Кульдур. Планируется осмотр.		нет / 1459 чел	1459	1,5	24	+20, дождь, ветер
Прим.ЮЭ С	6	Угловая 35/6	10	04.09.20 7:04	04.09.20 7:17	0:13	04.09.20 7:17	0:13	МТО	нет	у			нет / 200 чел	200	0,2	6	+20, дождь, ветер
Прим.ЦЭ С	10	Ильинка 35/10	9	04.09.20 7:12	04.09.20 11:20	4:08	04.09.20 23:05	15:53	МТЗ	нет	ну	Включен без 6ТП. В 12:08 включен без 1ТП (П/з перешла на ДГ). Повреждение на вед. ТП.		школа / 730 чел	730	0,1	17	+20, дождь, ветер
Ам.СЭС	6	Энергия 220/35/10/6	56	04.09.20 7:19	04.09.20 11:25	4:06	04.09.20 11:25	4:06	МТО	ну	ну	г.Зея. Пр. оп. 3-4 обрыв двух проводов, пр. оп. 4-5 обрыв одного провода, ЗТП-99 повреждены проходные изоляторы Ф,А,В,С.		нет / 2340чел	2340	0,15	5	+20, дождь, ветер
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	7	04.09.20 7:53	04.09.20 9:37	1:44	04.09.20 14:27	6:34	МТЗ	ну	не произв	п.Прогресс. Падение оп.29/5 (дерев). Сняты шлейфа и включен без 1ТП. Устранено и все включено.		нет / 4150чел	4150	0,95	18	+20, пасм
Прим.ЮЭ С	35	Краскино - Хасанская	№2	04.09.20 8:05	04.09.20 11:53	3:48	04.09.20 11:53	3:48	МТЗ	ну	ну	Погашена вед. ПС Хасан. Повреждение на вед ВЛ-35 Хасанская-Хасан, не отключилась, блинкера не выпали. 8.09.20 18:25 включена ВЛ 35кВ Хасанская-Хасан		нет	0	0,5		+20, ясно
Прим.ЮЭ С	10	Краскино 110/35/10	4	04.09.20 8:10	04.09.20 20:10	12:00	04.09.20 20:10	12:00	МТЗ	выв	ну	с.Цуканово. Осмотр без замечаний.		школа, д/с / 600чел	600	0,13	7	+20, ясно
Прим.ЮЭ С	10	Краскино 110/35/10	11	04.09.20 8:10	04.09.20 22:53	14:43	04.09.20 22:53	14:43	МТЗ			п. Краскино. Повреждение на вед. ТП.		насосная / 25чел	25	0,1	4	+20, ясно
Прим.ЦЭ С	10	Ивановка 35/10	по ф.5 рекл оп.207	04.09.20 8:19	04.09.20 12:45	4:26	04.09.20 12:45	4:26	МТЗ	выв	ну	с.Тигровый, Орловка. В пр.оп.272-273 падение дерева.		нет / 47чел	47	0,05	3	+20, пасм
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	04.09.20 8:22	04.09.20 10:37	2:15	04.09.20 12:21	3:59	ав.откл			Включен без 7 ТП. Под оп.6-05/11 ветка со следами КЗ.		нет / 870чел	870	0,7	25	+18, обл
Прим.ЮЭ С	35	Кролевцы - Суражевка		04.09.20 8:55	04.09.20 8:59	0:04	05.09.20 15:41	30:46	ав.откл			Обесточились 2С-35/6кВ. оп. 18 наклон опоры с касанием проводов веток деревьев.	ВЛ-35 АТЭЦ- Суражевк а (вкл. СВ- 35 на ПС Суражевк а)	нет / 300чел	300	0,9	11	+20, ясно
Прим.ЦЭ С	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	04.09.20 8:56	04.09.20 18:42	9:46	04.09.20 18:42	9:46	МТЗ	выв	ну	с.С-Алексеев, Байкал. Опора 123 обрыв вязки по Ф-В. Провод Ф-В лег на провод Ф-А		нет / 165чел	165	0,05	6	+21, ясно
Хаб.СЭС	6	Падали 110/6	2	04.09.20 9:00	04.09.20 9:55	0:55	04.09.20 19:41	10:41	ав.откл			п.Известковый. Повреждение головного КЛ. Обнаружено повреждение 560 м от ТП 5. Устранено.	ф.6	скважина / 1000чел	1000	0,2	2	+18, пасм
Прим.ЮЭ С	10	Безверхово 35/10	2	04.09.20 9:05	04.09.20 10:26	1:21	04.09.20 10:26	1:21	МТЗ	нет	ну	п.Безверхово. На опоре 30/1 обрыв шлейфа, устранено.		насосная / 540чел	540	0,25	13	+21, ясно
Прим.ЮЭ С	10	Безверхово 35/10	5	04.09.20 9:05	10.09.20 16:43	151:38	10.09.20 16:43	151:38	МТЗ			турбазы в п.Безверхово (першли на ДГ). 4.9.20 13:44 запитано 1ТП, 8.9.20 19:25 запитано +1ТП, 21:10 запитано 4 ТП из 15. Проезда нет - разлив рек. Загнута центр. стойка траверсы(сред.пров..99/10/13), провис,схлёт проводов в ст. оп.99/10/14		насосная / 260чел	260	0,08	15	+21, ясно
Прим.ЮЭ С	10	Славянка 110/35/10	26	04.09.20 9:12	04.09.20 17:38	8:26	04.09.20 17:38	8:26	МТЗ	выв	ну	п.Славянка. Срыв вязки провода оп.51, провод в крюке		насосная / 60чел	60	0,08	5	+21, ясно
Прим.СЭ С	10	Варфоломеевка 35/10	7	04.09.20 9:14	04.09.20 10:36	1:22	04.09.20 15:05	5:51	МТЗ	ну	ну	с. Варфаламеевка. Включен без ТП-6062. Электродуговое перекрытие предохранителей ПК-10 в ТП 6062.		нет / 620чел	620	0,3	16	+21, ясно
Прим.ЦЭ С	10	Ново-Георгиевка 35/10	1	04.09.20 9:21	04.09.20 20:21	11:00	04.09.20 23:39	14:18	ав.откл	нет	ну	с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка. На оп.34 обрыв вязки Ф-С провод лег на траверсу. Обрыв шлейфа от РТП-5122 оп.83/3 до КТП 5122. Устранено, включение неуспешно "земля". В 20:21 включен для поиска прибором. Оп.75 заменили изоля ф.С, все включено		школа / 285чел	285	0,1	8	+21, ясно

Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.218	04.09.20 9:22	07.09.20 0:05	62:43	09.09.20 21:10	131:48	МТЗ	ну	ну	п.Славянка. В пролетах 218-268 проведена чистка просеки. В 0:05 7.9.20 включен до РЛ-9 оп.336, без 10 ТП. В 0:35 включен без 4-х ТП. 9.09.20 в 5:45 запитано ТП-4064. КТП 4064 пробой кабельной воронки. Повреждение устранено, схему привели в исх. состояние	нет / 158чел	158	0,6	25	+21, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	04.09.20 9:23	04.09.20 10:50	1:27	04.09.20 11:16	1:53	ав.откл	нет	ну	с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка. Включен без 6 ТП. В 11:16 включен полностью. Планируется осмотр 7.9.20	школа / 700чел	700	0,4	13	+21, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	04.09.20 10:02	04.09.20 10:35	0:33	04.09.20 18:27	8:25	МТЗ	ну		с.Бычиха. погашено 7 ТП. В 10:35 включен без отпайки на 7 ТП. В 11:15 обнаружено повреждение концевой муфты на оп.23 выход КЛ с ТП-0049. В 12:04 поврежденный кабель отключен. В 12:24 все потребители запитаны по ф.14 Бычиха. Устранено.	ф.14 ПС Бычиха нет / 305чел	305	0,66	17	+18, пасм
Ам.ВЭС	35	РайГРЭС - Малиновка		04.09.20 10:04	04.09.20 10:04	0:00	04.09.20 10:04	0:00	МТЗ	у		Оп.45 дефектный изолятор	нет	0	0	0	+20, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	04.09.20 10:17	04.09.20 12:23	2:06	04.09.20 14:08	3:51	МТЗ	ну	ну	г. Завитинск. Включен без 4 ТП. Падение оп.53/15 (дерев.). Заменена на ж/б.	нет / 1609чел	1609	0,93	7	+18, ветер
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	04.09.20 10:20	04.09.20 22:20	12:00	04.09.20 22:20	12:00	МТО	нет		п. Славянка. Пр. оп.192-193 убрали дерево	нет / 84чел	84	0,1	8	+22, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	04.09.20 10:38	05.09.20 14:20	27:42	05.09.20 14:20	27:42	"земля" от КУ			с.В-Надеждинское, Новый.. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 1273 чел	1273	1	31	+22, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	04.09.20 10:41	04.09.20 23:01	12:20	04.09.20 23:01	12:20	МТО	выв		г Фокино. Причина не установлена.	школа, больница / 160чел	160	0,5	5	+22, ясно
Хаб.СЭС	110	Иннокентьевка - Троицкая с отп. Лидога	С-110	04.09.20 10:46	04.09.20 19:19	8:33	04.09.20 19:19	8:33	НЗНП 2ст	ну	ну	ИМФ 48.7км. Осмотры ПС Лидога, Троицкая без замечаний. В пр.оп.152-153 убрано дерево, без повреждения.	часть Нанайско го р-на: 6087 чел/ 11 фидеров/ covid нет	6087	3,6	79	+20, пасм
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	04.09.20 11:05	04.09.20 11:10	0:05	04.09.20 11:10	0:05	ав.откл	нет	у	с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский. Планируется осмотр 7.9.20	нет / 410 чел	410	0,2	15	+23, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	04.09.20 11:21	04.09.20 12:12	0:51	04.09.20 12:12	0:51	ав.откл	нет	у	с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский. Планируется осмотр 7.9.20	нет / 410 чел	410	0,2	15	+23, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	04.09.20 11:21	04.09.20 11:32	0:11	04.09.20 11:32	0:11	МТЗ	выв	у	г. Находка. Планируется осмотр 7.9.20	нет / 570чел	570	0,5	9	+24, ясно
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	В-6 Т2	04.09.20 11:43	04.09.20 11:47	0:04	04.09.20 11:47	0:04	ав.откл		у	п.Смоляниново. При одновременном отключении 3-х фидеров ток КЗ достиг уставки отключения В 6 Т-2.	нет / 2370чел	2370	0,95	18	+24, ясно
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	3	04.09.20 11:43	04.09.20 11:52	0:09	04.09.20 11:52	0:09	МТО		у	п.Смоляниново. Обход до 11.09.20.	школа / 1850чел	1850	0,3	6	+24, ясно
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	9	04.09.20 11:43	04.09.20 11:47	0:04	04.09.20 11:47	0:04	ав.откл		у	п.Смоляниново. Обход до 11.09.20.	нет / 219чел	219	0,2	3	+24, ясно
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	6	04.09.20 11:50	04.09.20 17:08	5:18	04.09.20 17:08	5:18	"земля" от КУ			п.ДВ МИС. Повреждение проходного изолятора Ф-В ячейка Ф-6	нет / 100чел	100	0,1	5	+25, ясно
Ам.ЦЭС	110	БТЭСЦ - Центральная	№1	04.09.20 11:54	04.09.20 11:54	0:00	04.09.20 11:54	0:00	ВЧТО-3	у			нет	0	0	0	+18, ветер
Ам.ЦЭС	110	БТЭСЦ - Центральная	№2	04.09.20 11:54	04.09.20 11:54	0:00	04.09.20 11:54	0:00	ДЗ 1ст, ВЧТО-2	у			нет	0	0	0	+18, ветер
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	04.09.20 11:55	07.09.20 0:25	60:30	11.09.20 14:40	170:45	"земля" от КУ			пр. оп.35 - 37 обрыв верхнего провода, дерево в пролетах 80/2-80/3, 79-80, 80/1-80/3 обрыв верхнего провода, вырван средний изолятор РЛ-2 оп.79. Включено 3 ТП из 7 (основной потребитель запитан. Устранено.	п/з / 125чел	125	0,02	7	+23, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	БТЭСЦ - Центральная	№2	04.09.20 11:57	04.09.20 11:57	0:00	04.09.20 11:57	0:00	ДЗ 1ст, ВЧТО-2	у			нет	0	0	0	+18, ветер
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяга 110/27,5/10	5	04.09.20 11:58	05.09.20 21:15	33:17	05.09.20 21:40	33:42	МТЗ	выв	ну	с.Лукьяновка. Включен без ТП-5350. В 21-40 включено все	нет / 400чел	400	0,3	9	+24, ясно

Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	04.09.20 12:14	04.09.20 19:53	7:39	04.09.20 19:53	7:39	МТЗ	выв		с.Романовка. Устранен срыв изолятора оп.74.	поликлин ика / 100чел	100	0,2	4	+24, ясно	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	2	04.09.20 12:23	04.09.20 12:23	0:00	04.09.20 12:23	0:00	МТО	у		Провис шлейфа от РТП до ТП 18	нет	0	0	0	+18, ветер	
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Центральная	№2	04.09.20 12:36	04.09.20 12:40	0:04	04.09.20 15:23	2:47	ДЗ 1ст, ВЧТО-2	ну	у	На ПС 110/35/10 Сетевая АВР-35, АВР-10 усп. На ПС 110/10 Новая обесточивались секции шин 1а-10кВ, 2а-10кВ. Через 4 мин включен СВ-10, все потребители запитаны. Пр.оп.21-22 следы склеста проводов в пересечении с отп на ПС Новая пр.оп.22/3-22/4. Устранено	цепь №1 г.Благовец щенска, 8453чел	8453	4,8		+18, ветер	
Прим.ЮЭС	6	РП Западное	12	04.09.20 14:09	04.09.20 14:36	0:27	04.09.20 14:36	0:27	МТЗ	нет	у	Обход до 11.09.20	нет	0	0,2	17	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	04.09.20 14:15	04.09.20 14:15	0:00	04.09.20 14:15	0:00	МТО	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	04.09.20 15:17	04.09.20 15:33	0:16	04.09.20 15:33	0:16	МТЗ	выв	у	г. Находка. Обход до 11.09.20	нет / 570чел	570	0,5	9	+23, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	Переяславка 35/10	В-35 1Т	04.09.20 15:38	04.09.20 16:10	0:32	04.09.20 16:10	0:32	МТЗ		у	Обесточилась 1С-10 кв. Включено кроме ф.2 (от КУ, "земля"). Планируется проверка РЗА.	7121чел / объект covid: ЦРБ (в 16:15 запитана)	7121	3,4	52	+27, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	2	04.09.20 16:04	04.09.20 16:15	0:11	04.09.20 18:22	2:18	"земля" от КУ			с.Переяславка. Запитано от резерва 5 ТП из 10 (больница запитана). На оп.1 заменен изолятор ф.А.	ф.12 ПС Гродеков о	1000чел / объект covid: ЦРБ	1000	1,1	10	+27, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	04.09.20 16:13	04.09.20 17:36	1:23	04.09.20 17:36	1:23	МТО	выв		г. Находка. Ветка на проводах в пр.оп.44-44Д	нет / 355чел	355	0,25	6	+22, пасм	
Ам.ЗЭС	10	Загорная 35/10	1	04.09.20 16:25	04.09.20 18:34	2:09	04.09.20 19:05	2:40	МТЗ	ну	ну	с. Загорная - Селитьба. Включен без 2-х ТП. После осмотра включен полностью, замечаний нет.	больница		0,04	6	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	04.09.20 18:32	04.09.20 19:18	0:46	08.09.20 19:52	97:20	МТО	нет	ну	п. Славянка. Запитано от резерва кроме 10 ТП. В 19:55 запитано без 4-х ТП. В 23:20 включен без одного ТП. В ТП 4195 заменили опорный изолятор ПР 10 Т1 ф.А	ф.25 школа, насосная / 595чел	595	0,23	24	+10, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	4	04.09.20 18:39	04.09.20 20:40	2:01	04.09.20 20:40	2:01	МТЗ	выв	ну	с.Турый-Рог. Опора 30 обрыв вязы.	нет		0,01	3	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	04.09.20 19:12	05.09.20 21:35	26:23	06.09.20 16:35	45:23	"земля" от КУ			с.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово 2. 5.9.20 18:16 вкл 4ТП. 126/18-126/19 убрано дерево с проводов. В 21:35 запитан от резерва кроме 3-х ТП и вед отпайки. 6.9.20 16:35 вкл.ТП, повреждение на участке потребителя.	ф.11 Пс Раздольн ое-1	нет / 1519чел	1519	0,75	52	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	04.09.20 19:12	05.09.20 16:51	21:39	05.09.20 16:51	21:39	ав.откл		ну	п.Кипарисово 1. Повреждение на участке потребителя.	нет / 30чел	30	0,25	3	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	04.09.20 19:29	05.09.20 14:01	18:32	05.09.20 14:01	18:32	"земля" от КУ			с.Шмидтовка. На оп.1 слетел изолятор ф.В.	нет / 40чел	40	0,1	1	+20, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - ГВФ	С-46	04.09.20 19:39	04.09.20 19:39	0:00	05.09.20 2:19	6:40	ВЧБ	ну		Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. В пр.оп.11-12 упавшие дерево на провод ф.С без повреждения провода, устранено	нет	0	0	0	+20, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	04.09.20 20:25	05.09.20 3:16	6:51	05.09.20 23:59	27:34	ав.откл	нет	ну	В пр.оп.72-73 снято дерево с проводов.	нет / 200чел	200	0,5	11	+20, ясно	
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	7	04.09.20 22:15	04.09.20 22:48	0:33	05.09.20 1:05	2:50	"земля" от КУ			Включен без 5ТП. В 1:05 полностью. Повреждение на вед.ТП	нет / 2500 чел	2500	0,5	22	+20, ясно	
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	48	04.09.20 22:44	05.09.20 1:47	3:03	05.09.20 15:46	17:02	МТЗ	ну		1:47 включен без СКТП-55. Заменены опорные и проходные изоляторы.	нет / 313 чел	313	0,2	6	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	04.09.20 22:53	05.09.20 5:49	6:56	05.09.20 5:49	6:56	Ав.откл	выв	ну	В пр. оп. № 70-71 убрали ветку на проводах.	нет / 140 чел	140	0,6	15	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	05.09.20 0:15	06.09.20 18:57	42:42	06.09.20 23:32	47:17	Ав.откл	нет	ну	п.Новый. Пролет 64-65 ветка на проводах. Запитали 10ТП. Повреждение на вед. ТП.	нет / 46 чел	46	0,2	14	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		05.09.20 1:04	05.09.20 1:04	0:00	05.09.20 1:04	0:00	Берегова я-1: НЗЗ 1ст	у		ПС Береговая-1 НЗЗ 1 ст, АПВ усп, ИМФ ф.В-0, 17,3 км (длина ВЛ 20,1 км); ПС Промысловка б/б, ПС С-55 б/б. Произведен осмотр в пр.оп. 55-88 без замечаний. Продолжение обхода на 07.09.20	нет	0	0	0	+20, ясно	

Прим.СЭ С	10	Ольга 110/10	15	05.09.20 1:07	05.09.20 1:07	0:00	05.09.20 1:07	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЮЭ С	10	Анисимовка-тяга 110/27,5/10	3	05.09.20 1:18	05.09.20 16:56	15:38	05.09.20 16:56	15:38	МТЗ	нет	ну		Повреждение на участке потребителя.	нет / 250 чел	250	0,2	8	+20, ясно	
Прим.СЭ С	10	Ольга 110/10	12	05.09.20 2:05	05.09.20 4:32	2:27	05.09.20 4:32	2:27	"земля" от КУ				На оп.20/36 РТП-2037 повреждение подвешного изолятора. Устранено	школа, дс / 182 чел	182	0,15	7	+16, ясно	
Прим.СЭ С	10	Ольга 110/10	15	05.09.20 2:07	05.09.20 3:27	1:20	05.09.20 13:32	11:25	"земля" от КУ				В пролете 74-75 упавшее дерево, сорваны изоляторы, оп. 74 и оп. 75 ф"А" - провод на земле, поврежден, оп. 74 - требуется замена траверсы. Устранено	нет / 122 чел	122	0,16	9	+16, ясно	
Прим.ЮЭ С	10	Раздольное-1 110/35/10	13	05.09.20 5:23	05.09.20 5:35	0:12	05.09.20 5:35	0:12	Ав.откл	ну	у		Планируется осмотр.	водозабор / 508 чел	508	0,83	16	+12, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 110/10	18	05.09.20 8:37	05.09.20 8:37	0:00	05.09.20 8:37	0:00	МТО	у			Повреждение на вед участке	нет	0	0	0	+15, дождь	
Прим.ЦЭ С	10	Покровка 35/10	7	05.09.20 9:04	05.09.20 9:42	0:38	05.09.20 21:26	12:22	Ав. Откл.	нет	неусп		с. Заречное, покровка. Вкл без ТП. Повреждение на вед. ТП.	550 чел	550	0,33	13	+16, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	35	Втормет - ЗОСП		05.09.20 9:41	05.09.20 9:41	0:00	05.09.20 20:49	11:08	Земля, от КУ.				Потребитель предварительно перезапитан. Пролёт 33-34 подгоревшие макушки деревьев. Устранено, произведена чистка просеки.	нет	0	0	0	+19, облачно	
Прим.ЮЭ С	6	Штыково 110/6	18	05.09.20 9:52	05.09.20 16:19	6:27	11.09.20 22:01	156:09	Ав. Откл.	нет	ну		п.Штыково. Пролет 25-26 ветка на проводах.	ф.25 ПС Штыково	430 чел	430	0,4	5	+20, ясно
Прим.ЮЭ С	10	178Ф 110/10	31	05.09.20 9:54	05.09.20 14:01	4:07	16.09.20 22:25	276:31	МТО	выв			п.Дунай. включили 1 ТП из 8 в 12:34. 14:01 вкл 6 ТП из 8. Все потребители перезапитаны. На повреждении КЛ м/у ТП-82117 и ТП-82149, и КЛ м/у ТП-82117 и ТП-82146. 16.9.20 22:25 произведен ремонт, вкл в работу.	нет / 50чел	50	0,1	8	+20, ясно	
Прим.ЮЭ С	6	Новицкое 110/6	8	05.09.20 10:01	05.09.20 10:13	0:12	05.09.20 10:13	0:12	ав.откл	нет	у		г.Партизанск. Планируется осмотр 07.09.20	нет / 515чел	231	0,3	13	+20, ясно	
Прим.ЮЭ С	10	Барабаш 110/35/10	5	05.09.20 10:06	05.09.20 22:30	12:24	08.09.20 14:37	76:31	МТЗ	нет	ну		с.Барабаш, с.Овчинниково.Дерево в прол. оп.5-6. Обрывы проводов пр.5-7, 95 -103. В пролете оп. 200-201 падение 2 деревьев, сорваны провода пр.200-205 Включен без 3-х ТП. 6.9.20 в 22:20 ТП-4021 запитано от ДГУ (с.Овчинниково). 8.09.20 14-35 в пролете оп 200-201 убрано дерево и восстановл. провода. Все повреждения устранены, все включено	нет / 370 чел	370	0,12	7	+20, ясно	
Прим.ЮЭ С	10	Барабаш 110/35/10	13	05.09.20 10:06	06.09.20 17:04	30:58	06.09.20 17:04	30:58	Земля, от КУ.				с. Филиповка. В 14:43 вкл. 4ТП из 9. дерево в пролете 38-39, срывы проводов в пролете 38-40. Устранено.	ФАП, 415 чел	415	0,17	9	+20, ясно	
Прим.ЮЭ С	6	РП Западное	12	05.09.20 11:04	06.09.20 20:27	33:23	06.09.20 20:27	33:23	Земля, от КУ.				В пр.оп.36/6 - 36/7 дерево на проводах, 36/3 - 36/4 повреждение изоляции. Устранено. Включение неуспешное, земля. Самоустранилась.	нет	0	0,2	17	+22, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	05.09.20 12:14	05.09.20 15:35	3:21	05.09.20 15:35	3:21	МТО	выв			с.Зоевка, Чирки, Владимировка. Повреждение на вед. участке.	368 чел	368	0,2	12	+19, облачно	
Ам.ЗЭС	35	Златоустовск - Ольгинск		05.09.20 13:33	05.09.20 13:37	0:04	05.09.20 13:37	0:04	МТЗ	ну	у		п. Ольгинск. С.Ивановское. В пролете ОП 56-57 повреждение верхнего провода (распушение)			1,68	4	+16, ветер	
Прим.ЮЭ С	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 РКЛ оп.294	05.09.20 13:50	05.09.20 14:38	0:48	05.09.20 14:38	0:48	Ав. Откл.		у		Планируется осмотр.	435 чел	435	0,3	8	+25, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	05.09.20 14:36	05.09.20 14:36	0:00	05.09.20 14:36	0:00	МТО	у			ТП-67 на 2СР-10 следы перекрытия, разрушен опорный изолятор ф.В (устранено 06.09.20)	нет	0	0	0	+18, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	6	05.09.20 15:27	05.09.20 19:26	3:59	05.09.20 19:26	3:59	МТЗ	ну	ну		с.Ружино,с.Тамга,с.Елизаветовка, пролет 109-110 обрыв провода неуставленной техникой, на оп. 110 срыв изолятора, вызвана полиция. Устранено.	ФАП, скважина , 936 чел	936	0,19	16	+25, ясно	
Прим.ЮЭ С	6	Суражевка 35/6	12	05.09.20 15:49	05.09.20 15:49	0:00	07.09.20 17:21	49:32	Ав. Откл.	выв	ну		Резервный	ф.8 ПС Суражевк а	птицефабрика	0	0	3	+24, ясно
Прим.ЮЭ С	6	Сергеевка 35/6	12 РКЛ оп.207	05.09.20 16:44	05.09.20 16:46	0:02	05.09.20 16:46	0:02	ав.откл	ну	у		с.Молчановка, Слинкино, ключ Романовский. Планируется осмотр до 8.9.20	245 чел	нет	0,2	11	+23, пасмурно	

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	05.09.20 17:40	05.09.20 18:32	0:52	06.09.20 17:29	23:49	Земля, от КУ.			г. Фокино. Выведен участок РП-80202-82040, вкл. без 3-х ТП. Оп.46 заменен поврежденный изолятор.		нет / 600чел	600	0,6	16	+24, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	05.09.20 17:40	05.09.20 21:40	4:00	16.09.20 22:49	269:09	МТО	выв		г. Фокино. Запитано 3 из 5ТП от резерва. В 23:00 все потребители запитаны от резерва по 0,4кВ. Повреждение КЛ РП-203-ТП-82020, по КЛ РП-203-ТП-2018 повреждение каб. муфты в РП-203, повреждение концевой муфты на оп.1. 11.9.20 смонтирована каб. муфта на оп.1. 12.9.20 в 13:05 включен головной участок от ПС до РП-203. Повреждение КЛ РП-203-ТП-82020 устранено, включен в 16:26. 15.9.20 не работали. 16.09.20 в 12:45 допущена бригада 2 чел. на КЛ РП-203-ТП-2018 для монтажа концевой кабельной муфты в РП 203. 15:56 произведен монтаж концевой кабельной муфты в РП 203, испытан, вкл в работу.	ф.13	нет / 160чел	160	0,5	5	+24, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	05.09.20 17:40	05.09.20 18:32	0:52	05.09.20 18:32	0:52	Ав. Откл.	выв	у	г. Фокино. Планируется осмотр.		нет / 2200чел	2200	0,6	9	+24, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	05.09.20 19:44	05.09.20 23:33	3:49	06.09.20 18:20	22:36	МТЗ	выв	ну	г.Большой Камень. Включён до ТП-80035, без 7 ТП. 18:20 вкл. полностью. Планируется осмотр.		нет / 250чел	250	0,18	16	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	05.09.20 20:30	06.09.20 17:15	20:45	08.09.20 8:15	59:45	"земля" от КУ			Лвл=41,7км. с.Береговое, п.Рыбачий. Убрано дерево в пр. 132-133. Оп.295 разрушен изолятор, провод перегорел, лежит на земле. Устранено. Вкл без отп.на п/л Дубки.		насосная, школа / 480чел	480	0,17	5	+19, пасм
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	2	05.09.20 21:03	05.09.20 22:14	1:11	05.09.20 22:14	1:11	"земля" от КУ			Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0,27	2	23, обл
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	05.09.20 21:17	05.09.20 22:34	1:17	06.09.20 19:15	21:58	ав.откл	нет		п.Мысовой. Включён без ТП-81302, повреждение ВН 16. Устранено.		нет / 150чел	150	0,17	9	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	05.09.20 22:58	06.09.20 13:03	14:05	15.09.20 15:37	232:39	ав.откл	выв		с.Романовка. Запитано от резерва кроме 2-х ТП. В 14-03 на ОП 68 демонтированы шлейфа, вся нагрузка запитана. 15.09.20 в 15:37 исх.схема восстановлена, замечаний не выявлено	ф.29 ПС Береговая	поликлиника / 100чел	100	0,2	6	+19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	06.09.20 3:54	06.09.20 6:09	2:15	06.09.20 8:12	4:18	ав.откл	нет	ну	с.В-Надеждинское, Новый. В 6:09 включён, запитано 16 из 31 ТП. Повреждение на вед. участке.		нет / 1273 чел	1273	1	31	+19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	06.09.20 9:25	07.09.20 5:18	19:53	07.09.20 5:18	19:53	МТО	ну		п.Трудовое. 11:19 запитано 2 ТП. В 23:50 нагрузка частично переведена на ф.5 ПС Угловая, запитано 17ТП, осталось погашено 26ТП. На оп.28 снята ветка.		нет / 680 чел	680	0,7	43	+20, пасмурно
Хаб.ЦЭС	35	Красицкая - Капитоновка		06.09.20 12:46	06.09.20 13:05	0:19	06.09.20 13:05	0:19	МТЗ	ну	у	обход без замечаний. 8.09.20 произведен повторный осмотр. В пролете оп 49-50 под ВЛ упавшее дерево, провод не поврежден		5 фидеров / 500 чел	500	0,6	9	+23, облачно
Прим.ЮЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	06.09.20 12:58	06.09.20 20:50	7:52	06.09.20 20:50	7:52	Ав. Откл.	выв		Все потребители запитаны от резерва. 11.9.20 не работали. 13.09.20 в 12:53 произведена замена РЛНД оп.20. На вед. ПС Ключевая (оборонэнерго) неисправность В-6. На вед. ПС Ключевая персонал оборонэнерго по устранению неисправности работы 14-15.09.20 не проводил	ф.7 ПС Касатка	нет / 200 чел	200	0,1	4	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	06.09.20 13:48	06.09.20 14:14	0:26	06.09.20 14:14	0:26	МТЗ	выв		Повреждение на вед.уч-ке		школа, дс / 250 чел	250	1,4	11	+23, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	14	06.09.20 14:56	07.09.20 19:17	28:21	12.09.20 16:05	145:09	Ав. Откл.	нет		п.Смоляниново. Заменена упавшая оп.25, переустановлена оп.20.	ф.4 Депо	нет / 70 чел	70	0,2	1	+23, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	06.09.20 17:49	06.09.20 17:57	0:08	06.09.20 17:57	0:08	МТЗ	нет	у	с.Корфовка, часть с. Алексее-Никольск. Планируется осмотр.		200 чел	200	0,1	5	+25, ясно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	06.09.20 17:57	06.09.20 18:41	0:44	06.09.20 21:28	3:31	Земля, от КУ.			часть с. Алексее-Никольск с. Пуциловка с. Улитовка. Вкл. с землей. На оп.91 заменен слетевший изолятор ф.С		1500 чел	1500	0,3	13	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	06.09.20 23:55	07.09.20 7:05	7:10	07.09.20 7:05	7:10	Ав.откл	выв		с.Кучелиново. В пр.оп.93-94 снята ветка.		нет / 130 чел	130	0,1	7	+18, пасм
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	26	07.09.20 1:30	07.09.20 3:27	1:57	07.09.20 10:28	8:58	"земля" от КУ			с.Долдыкан. Включен до ЛР-261, все потребители запитаны. Опора 125 заменили изолятор		в/н башня / 428чел	428	0,18	6	+20, обл.

Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		07.09.20 3:11	07.09.20 3:11	0:00	07.09.20 3:11	0:00	Находка: НЗЗ 1ст С55: НЗЗ 1,2ст	у			ИМФ ф.С 22,3км.		нет	0	0	0	+18, пасм
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		07.09.20 3:17	07.09.20 3:17	0:00	07.09.20 3:17	0:00	Находка: НЗЗ 1ст С55: НЗЗ 1,2ст	у			ИМФ ф.С 22,9км.		нет	0	0	0	+18, пасм
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		07.09.20 3:54	07.09.20 3:54	0:00	07.09.20 3:54	0:00	Находка: НЗЗ 1ст С55: НЗЗ 1,2ст	у			ИМФ ф.С 22,4км. В пролете оп 164-165 на пересечении с ВЛ 220 Широкая-Козьмино произошел обрыв ВОЛС с последующим падением на ВЛ 110 Находка-Волчанец-С55, и пересечением проводов двух фаз. Провода не повреждены. С 4-11 до 14-55 ВЛ отключали ВЛ		нет	0	0	0	+18, пасм
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	07.09.20 6:54	07.09.20 16:47	9:53	07.09.20 20:28	13:34	ав.откл				г. Находка. В пр.оп.94/21/16-94/21/17 дерево на проводах. Убрано	ф.5 Екатерино вка	больница / 1500чел	1500	1,5	22	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	07.09.20 8:05	07.09.20 14:10	6:05	08.09.20 6:56	22:51	ав.откл	выв			п.Мысовой. В 14:10 включен без ТП-81034. В ТП поврежден изолятор тяги ф. С на РВ 10 Т-1, нижние опорные изоляторы ф. В, С, следы дугового перекрытия		нет / 150чел	150	0,2	7	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	07.09.20 8:27	07.09.20 9:07	0:40	07.09.20 12:30	4:03	Откл.КУ "Земля"				9-07 включен доТП-7363 (запитано 22ТП), в 9:23 запитано еще 3 ТП. ОП 40 заменили изолятор		нет/2445 ч.	2445	1,3	28	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	42	07.09.20 8:45	07.09.20 12:03	3:18	25.09.20 2:57	426:12	Откл.КУ "Земля"				г.Большой Камень. В 12-03 запитано 4ТП. В 12-20 запитаны все потребители. Повреждение головного кабеля. 11-16.9.20 не работали. 17.09.20 определено МП на КЛ 6кВ ПС Береговая-1 - ТП-81008 в 44м от ТП-81008. 18.09.20 не работали (МП расположено на выезде со стройплощадки, согласованы работы с 20:00 19.9.20, устранено. КЛ испытания не прошел, (2 МП МП 71 м от ТП-81008 не подтвердилось), 22.9 определено МП 76м от ТП81008, произв.монтаж каб.вставки и соедин муфт; испытан, вкл в работу (2:57).	ф.24,9 ПС Берегова я	нет/800ч.	800	0,3	7	+20, дождь
Хаб.СЭС	110	Белая Гора - Многовершинная	С-174	07.09.20 8:50	07.09.20 8:50	0:00	07.09.20 8:50	0:00	ТЗНП 1ст., ИМФ- 5,8км, ф.С	у			Обход зоны показания приборов без замечаний. 8.09.20 произведе верховой осмотр ОП 616/38, 616/15, 616/14, 625,626, замечаний нет		нет	0	0	0	+15, обл.
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		07.09.20 9:00	07.09.20 9:00	0:00	07.09.20 18:40	9:40	ПС Западная: ТЗНП 1ст., АПВ ну. ПС Давыдов ка: НЗЗ 2ст., АПВ усп.	ну	не произв.		Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. При осмотре ПС Давыдовка: НЗЗ 2ст., АПВ усл., ВЛ 110кВ Западная-Давыдовка осталась под напряжением со стороны ПС Давыдовка. На оп. 20 разрушение гирлянды изоляторов в ст. оп. 21 по ф."С" с обрывом провода. Со стороны ПС Давыдовка провод в воздухе, со стороны ПС Западная провод на земле. Устранено		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	7	07.09.20 9:35	07.09.20 10:06	0:31	07.09.20 10:06	0:31	МТЗ	выв	у		часть с.Борисовка		нет/450ч.	450	0,1	2	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	07.09.20 9:42	07.09.20 10:05	0:23	07.09.20 10:05	0:23	Ав. Откл.	нет	у		часть с.Раздольное Кипарисово		нет/1444 ч.	1444	0,3	12	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	07.09.20 9:47	07.09.20 23:06	13:19	07.09.20 23:06	13:19	Ав. Откл.	нет	у		с.Хмельницкое, Бровничи, Серебряное. Опора 378 ветка на проводах фазы А и В. Сняли штангой.		нет/143ч.	143	0,25	8	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-2 110/10	2	07.09.20 10:02	07.09.20 13:07	3:05	07.09.20 13:07	3:05	Откл.КУ "Земля"				Садоводческое обшество. Включен в 13:07, "земля" самоустранилась.		нет/60ч.	60	0,1	7	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-1 110/35/10	11	07.09.20 10:10	07.09.20 11:25	1:15	07.09.20 13:58	3:48	Ав. Откл.	ну	ну		с.Кипарисово 1. Повреждение на вед отпайке	ф.4 Кипарисо во	нет/184ч.	184	0,2	59	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	7	07.09.20 12:27	07.09.20 15:07	2:40	07.09.20 15:07	2:40	МТЗ	выв	ну		на оп №33/3 разрушение подвесного изолятора фаза-В. Устранено		нет/450ч.	450	0,1	2	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	5	07.09.20 12:30	07.09.20 12:43	0:13	07.09.20 12:43	0:13	МТЗ	выв	у		г. Большой камень		нет/200ч.	200	0,1	3	+18, дождь

ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное		07.09.20 13:36	07.09.20 13:36	0:00	07.09.20 13:36	0:00	ТЗНП 1ст., ИМФ-1,1 км., ф.С	у		В пролете оп 4-5 следы прохода военной техники. На проводе есть следы перекрытия		нет	0	0	0	+20, обл.
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	07.09.20 13:38	08.09.20 0:03	10:25	08.09.20 0:03	10:25	Ав. Откл.	нет		Оп.48 разрушен изолятор верхнего провода, обрыв верхнего провода. Устранено		ЧП Яичков	0	0,02	1	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	07.09.20 16:30	07.09.20 17:51	1:21	07.09.20 21:44	5:14	Ав. Откл.	нет	ну	с.Заречное с.Покровка. В 18-23 включен до РС 5234/109/1, запитано 12 ТП. В 17:12 отключился повторно (Ав. Откл.). В 17-51 включен без ТП 5227. 21:44 включен полностью. В ТП 5227 течь кровли	нет/550ч.	550	0,4	13	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	4	07.09.20 17:54	07.09.20 19:17	1:23	07.09.20 22:46	4:52	Ав. Откл.	нет	ну	часть п.Смоляниново. В 19:17 включен без ТП 83015 - заменен опорный изолятор.	нет/520ч.	520	0,1	4	+18, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	07.09.20 18:00	07.09.20 21:27	3:27	07.09.20 21:27	3:27	Ав. Откл.	выв	ну	с.Струговка. Опора 5 обрыв шлейфа Ф-В, шлейф лег на провод Ф-А. Устранено	нет/800ч.	800	0,6	12	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	07.09.20 19:05	07.09.20 22:17	3:12	08.09.20 13:27	18:22	МТО	нет	ну	часть с.Некруглое, с. Зеленый яр. Включен без 1ТП. Повреждение на вед. ТП.	ф.7 ЖБИ-130	нет/52ч.	52	0,05	6	+18, дождь
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-2 - УМЗ		07.09.20 20:28	07.09.20 20:28	0:00	07.09.20 20:28	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	07.09.20 21:10	07.09.20 21:15	0:05	07.09.20 21:15	0:05	МТЗ	ну	у			334 чел	334	0,7	7	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	10	07.09.20 21:17	07.09.20 21:30	0:13	07.09.20 21:30	0:13	Ав. Откл.	нет	у	с.Вл.-Александровское		900 чел	900	0,9	11	+20, ветер
Прим.ЮЭС	110	2Р - Амурская с отп 1Р/тяг		07.09.20 21:17	07.09.20 21:45	0:28	07.09.20 22:19	1:02	2Р: ДЗ Зст, Амурская : ДЗ Зст	ну	у	Погашены ПС 110 1Р-тяга, 2с ПС 110 Амурская. 21:37 нагрузка ПС 1Р-тяга запитана по ВЛ 110 Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой 1Р-тяга. 21:45 ПС Амурская 2С 6 кВ запитана от Т-1. Повреждение на ПС 1Р-тяга. Зафиксирован останов 3-х подвижных составов	ВЛ 110 Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р-тяга	часть г.Владиво сток/5300 чел / объектов COVID нет / 7 фидеров	5300	6	38	+21, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	07.09.20 21:28	08.09.20 1:10	3:42	08.09.20 1:10	3:42	МТЗ	выв	ну	часть г.уссурийск. Повреждение на вед участке		250 чел	250	0,17	6	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяга 110/27,5/10	5	07.09.20 21:40	08.09.20 12:23	14:43	09.09.20 0:30	26:50	МТО	выв	ну	с. Лукьяновка. Требуется чистка просеки. В 12:23 включен без ТП-5350. В 0:50 полностью. Устранено повреждение по 0,4 кВ в ТП-5350		400 чел	400	0,3	9	+20, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	07.09.20 21:47	08.09.20 1:03	3:16	08.09.20 15:32	17:45	МТЗ	выв	ну	часть г.Уссурийск. Вкл. без ТП-20863. Перекрытие в РУ 10кВ (течь кровли). В 15-32 включен полностью		450 чел	450	0,08	12	+20, сильный дождь
Прим.ЮЭС	35	Соловей Ключ 35/6	В 35, В 6 Т1	07.09.20 22:25	08.09.20 0:40	2:15	08.09.20 1:02	2:37	МТЗ	нет		Выехали по жалобе потребителя, по приезду обнаружили откл. Т1. Все фидера вкл, блинкера не выпадали. При переводе нагрузки откл. ф.3 (Ав. Откл., АО ДВРСК). Т1 вкл. по нормальной схеме.	Т2	свиноком плекс, насосная, больница (не covid), 200 чел, 5 фидеров	200	1,8	44	+21, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Приморская		07.09.20 23:14	08.09.20 5:50	6:36	12.09.20 18:00	114:46	МТО	ну	ну	с. Перевозное. Падение оп.29 (ж/б), провода целые. Запитан потребитель, кроме ф.6 (ДВРСК, пограншколы). Нет возможности проезда к МП, разлив реки Кедровая. 10.9.20 в 20-50 опора установлена. 12.9.20 рпроизведен монтаж провода и ВЛ-35 включена.	ф.10 ПС Барабаш	1550 чел	1550	0,7	15	+19, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 110/6	16	07.09.20 23:15	08.09.20 0:54	1:39	08.09.20 3:45	4:30	Ав. Откл.	выв	ну	часть г.Партизанск. 0:01 запитано 9ТП, 0:54 запитано 22 из 28ТП. Вкл. полностью, обход без замечаний.		1156 чел	1156	0,3	28	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	07.09.20 23:16	07.09.20 23:32	0:16	07.09.20 23:32	0:16	МТЗ	выв	у	г. Большой камень. Обход без замечаний.		250 чел	250	0,3	7	+20, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 110/6	13	07.09.20 23:24	07.09.20 23:28	0:04	07.09.20 23:28	0:04	Ав. Откл.	нет	у	п. Олений		360 чел	360	0,35	7	+21, дождь, ветер

Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	5	07.09.20 23:57	08.09.20 0:03	0:06	08.09.20 0:03	0:06	МТО	запрет	у	г.Спасск		консервн ый завод, 102 чел	102	0,35	7	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	08.09.20 0:09	08.09.20 0:43	0:34	08.09.20 0:43	0:34	МТЗ	выв	у	г. Большой камень. Обход без замечаний.		270 чел	270	0,28	14	+19, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	08.09.20 0:09	08.09.20 4:54	4:45	08.09.20 4:54	4:45	МТЗ	выв	ну	г. Большой камень. Обход без замечаний.		250 чел	250	0,3	7	+20, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	08.09.20 0:19	08.09.20 0:29	0:10	08.09.20 0:29	0:10	Ав. Откл.	нет	у	с. Сергеевка, Молчановка, Монакино		310 чел	310	0,55	15	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	08.09.20 0:59	08.09.20 4:54	3:55	08.09.20 4:54	3:55	МТЗ	выв	у	г. Большой камень. Обход без замечаний.		270 чел	270	0,28	14	+19, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Спутник 110/35/6	В 6 №1 Т-2	08.09.20 1:23	08.09.20 1:42	0:19	08.09.20 1:42	0:19	МТЗ		у	Погашено: 2С 6 ПС Спутник. Вкл. без вед. ф.23 (б/б, не откл., по сообщению ГЭС повреждение ОПН).	часть г.Владиво сток 2900 чел	2900	1,9			+21, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	08.09.20 1:32	08.09.20 1:32	0:00	08.09.20 1:32	0:00	Ав. Откл.	нет	у	В-Надеждинское, Ключевое, Новый		1181 чел	1181	0,95	34	+23, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	08.09.20 1:38	08.09.20 2:23	0:45	08.09.20 15:53	14:15	Ав. Откл.	ну	ну	2:23 вкл. 19 из 35 ТП. Повреждение на вед отпайке	нет/500ч.	500	0,4	35	+18, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	08.09.20 1:54	08.09.20 18:50	16:56	08.09.20 18:50	16:56	Земля, от КУ.			п. В-Надеждинское, Новый. В пролете ОП 35-46 проведена чистка просеки, повреждение на вед отпайки "ПМК-147"		1273 чел	1273	1,1	31	+23, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Баневур 35/10	ф.6 РП Кондрате новка	08.09.20 1:54	08.09.20 3:19	1:25	08.09.20 13:48	11:54	МТЗ	нет	ну	Вкл без 1ТП. В пролете 104/21 - 104/22 убрана ветка	КФХ	0	0,2	10	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Насосная	08.09.20 1:57	08.09.20 1:57	0:00	08.09.20 1:57	0:00	МТЗ	у		п. Лозовый	нет	0	0	0	+20, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	08.09.20 3:50	08.09.20 6:20	2:30	08.09.20 10:49	6:59	Ав. Откл.	нет	ну	В-Надеждинское, Ключевое, Новый. Вкл. 17 ТП из 38. Повреждение на вед отпайке		1181 чел	1181	0,95	34	+23, дождь, ветер
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	1	08.09.20 5:03	08.09.20 6:08	1:05	08.09.20 8:19	3:16	Ав. Откл.	ну	ну	п. Горнореченский. Вкл. 6ТП из 7. В пр.оп.155-156 под проводами обнаружено упавшее дерево		280 чел	280	0,05	7	+20, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	08.09.20 5:32	08.09.20 5:36	0:04	08.09.20 5:36	0:04	Ав. Откл.	выв	у			250 чел	250	0,3	3	+20, ветер, дождь
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		08.09.20 6:18	08.09.20 6:18	0:00	08.09.20 6:18	0:00	Спасск: ТНЗНП- 1ст, ИМФ ф-А 65,5км, ПС Ярославк а: НЗЗ- 1ст, МТО, ИМФ ф-А 13,3км		у	обход 8.9.20 без замечаний	нет	0	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	08.09.20 6:56	08.09.20 20:24	13:28	09.09.20 19:15	36:19	Ав. Откл.	нет	ну	с.Подъяпольское. 8.09.20 в 20:24 включен без ТП 82050. В 19:15 полностью. Повреждение на вед уч-ке		150 чел	150	0,17	9	+19, ветер
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	08.09.20 6:56	08.09.20 7:04	0:08	08.09.20 7:04	0:08	Ав. Откл.	нет	у	с.Подъяпольское		530 чел	530	0,53	2	+19, ветер
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	08.09.20 7:00	08.09.20 13:30	6:30	08.09.20 19:39	12:39	"земля" от КУ			с. Гвоздево В 13:30 включен с "землей" для поиска повреждения прибором. В пролетах 21-23 устранили обрыв провода		310 чел	310	0,13	7	+19, ветер
Прим.ЮЭС	10	Родина 35/10	4	08.09.20 7:28	08.09.20 7:47	0:19	08.09.20 7:47	0:19	Ав. Откл.	нет	у	с. Первомайское		600 чел	600	0,1	4	+19, ветер

ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	08.09.20 7:45	08.09.20 11:07	3:22	08.09.20 14:13	6:28	МТЗ	ну	ну	с. Дежнево, Новое. Оп.50-00/165 - 50-07/1 обрыв провода. Устранено		1278 чел	1278	0,1	15	+18, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Строительство	08.09.20 7:55	08.09.20 9:17	1:22	08.09.20 17:49	9:54	МТЗ	нет	не произв.	п. Лозовый. В 09:17 включен до РЛ-1 оп№ 76, запитано 8ТП. На оп№1 отгорели шлейфа на 2-х головных КЛ фаза-А, оп№1/4 отгорел шлейф фаза-А, оп№1/5 излом траверсы, в пролете оп4-5 упавшее дерево на проводах,провода без повреждений., повреждение на вед. ТП. Повреждения устранены	ф.9 Партизан	759 чел	759	1,1	19	+20, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	08.09.20 8:10	08.09.20 8:24	0:14	08.09.20 8:24	0:14	Ав. Откл.	нет	у	часть г.Партизанск		1156ч	1156	0,3	13	+20, ветер, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	08.09.20 8:10	08.09.20 8:21	0:11	08.09.20 8:21	0:11	Ав. Откл.	нет	у	с.Кроуновка		школа/700ч.	700	0,2	9	+21, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Владими́ро-Александровское 35/6	10	08.09.20 8:12	08.09.20 13:12	5:00	08.09.20 13:12	5:00	Ав. Откл.	выв		с.Владими́ро-Александровское. ОП 34 убрана ветка		нет/900ч.	900	0,9	11	+21, ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворка 35/10	3	08.09.20 8:15	08.09.20 15:02	6:47	08.09.20 15:02	6:47	МТЗ	нет	у	с.Береговое, п.Рыбачий. В 15-02 попытка включения успешна		школа/631ч.	631	0,3	5	+19, ветере, дождь
Прим.ЮЭС	10	Занадворка 35/10	5	08.09.20 8:15	08.09.20 15:00	6:45	08.09.20 15:00	6:45	Ав. Откл.	нет		с.Занадворка. В пролете оп 4-5, 10-11 убраны ветки		нет/280ч.	280	0,1	3	+19, дождь, ветер
Прим.СЭС	35	Силикатная - Оленевод		08.09.20 8:24	08.09.20 10:21	1:57	08.09.20 11:07	2:43	МТО	ну	у	обсточена ПС 35 кВ Оленевод (п Оленевод). В 10:21 на ПС 35 кВ Оленевод запитана от ПС 110 кВ Пушкинская по сети 35 кВ. В 11-07 РПВ ВЛ успешно. Пр.оп.4-5 касание веток	от ПС Пушкинская по сети 35кВ	нет/240ч.	240	0,17	10	+19, ветер
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	5	08.09.20 8:27	08.09.20 8:27	0:00	08.09.20 12:37	4:10	МТО	нет	у	г.Большой камень		нет	0	0	0	+18, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	08.09.20 8:35	08.09.20 19:03	10:28	08.09.20 19:03	10:28	МТЗ			с.Кипарисово1. Оп 203 заменили ф.А		нет/184ч.	184	0,2	59	+20, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	08.09.20 8:47	08.09.20 14:57	6:10	08.09.20 14:57	6:10	Откл.КУ "Земля"			с.Раздольное Кипарисово1. На оп. 39 разрушены изоляторы Ф"А, В", провод на земле. Устранено		водозабор/508ч.	508	1	17	+20, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	2	08.09.20 9:10	08.09.20 18:35	9:25	08.09.20 18:35	9:25	МТЗ		у	Садоводческое общество		нет/60ч.	60	0,1	4	+20, ветер
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	08.09.20 9:54	08.09.20 12:20	2:26	08.09.20 12:20	2:26	МТЗ	выв		с.Цуканово. ТП 4072 заменили опорный изолятор		школа, д.сад/600ч.	600	0,13	6	+20, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	08.09.20 10:01	08.09.20 20:24	10:23	08.09.20 20:43	10:42	"земля" от КУ			Тавричанка. В 20:24 включен до РЛ-1 оп.2/6 , без 3-х ТП. В 20:43 включен полностью, повреждений не обнаружено		фап/120ч.	120	0,1	7	+20, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	08.09.20 10:13	08.09.20 10:59	0:46	08.09.20 10:59	0:46	МТЗ	ну	у	с Мичуринское		нет / 1141 чел/	1141	0,33	19	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	08.09.20 11:15	08.09.20 17:02	5:47	22.09.20 17:19	342:04	МТЗ	нет		с.Филировка. Повреждение на головном участке смыто две опоры №39, 40. 10.09.20 выровняли ОП 160. 11-16.9.20 не работали. 17.09.20 осмотр зоны установки опор (подтоплено после дождей), работали по ф.5 Барабаш. 18-19.09.20 не работали, разлив р.Барабашевка. 20.09.20 установлена ж/б опора №40 (класса напряжения 35 кВ), вместо оп.36 установлено два ж/б анкера и смонтирован портал, 21.09.20 произв монтаж провода в пр.38-40, 22.09 монтаж пр.40-41, вкл в 17:19.	ф.7 ПС Барабаш	школа/578ч.	578	0,1	4	+20, ветер

Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	2	08.09.20 11:28	08.09.20 12:29	1:01	08.09.20 16:12	4:44	МТЗ	выв	ну	с.Н-Качалинск. В 12-29 запитано 10 ТП. В 14-15 включен без ТП 3344. В 16-12 включено все. КРУН 10 яч.2 заменили поврежденный ТТ ф.А. на РТП3344 заменили поврежденный изолятор ф.А		школа/1552ч.	1552	0,1	19	+20, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	08.09.20 12:10	08.09.20 12:25	0:15	08.09.20 12:25	0:15	МТЗ	выв	у	г. Большой Камень		нет/250ч.	250	0,3	7	+21, ветер
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	08.09.20 13:42	08.09.20 15:24	1:42	08.09.20 15:24	1:42	МТЗ	нет	ну	п.Краскино. В 14-23 включен до РЛ1 (оп 36/1), запитано 1. Повреждение на вед отпайке		нет/25ч.	25	0,1	4	+22, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	08.09.20 14:18	08.09.20 17:32	3:14	08.09.20 18:25	4:07	МТЗ	выв		г.Большой Камень. В 17:32 включен до ТП 80035 (запитано 8 ТП). В 18:25 полностью. Повреждение на вед.уч-ке		нет/250ч.	250	0,3	15	+20, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	08.09.20 14:49	08.09.20 16:45	1:56	08.09.20 19:54	5:05	МТЗ	нет	ну	с.Раздольное, Кипарисово1. В 15:38 включен до РКЛ оп№98, запитано 13ТП. В 16-47 включен до ОП 227, запитано 18 ТП. Повреждение на вед отпайке	водозабор/783ч.	783	0,1	30	+22, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	08.09.20 15:08	08.09.20 15:43	0:35	08.09.20 15:43	0:35	Ав. Откл.	нет	у	п.Гордечное		нет/141ч.	141	0,1	4	+21, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	08.09.20 15:18	08.09.20 20:21	5:03	08.09.20 20:21	5:03	Ав.откл.	нет		п. В-Надеждинское Ключевое, Новый. Повреждение на вед участке	д.дом/1181ч.	1181	0,8	38	+21, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	08.09.20 15:44	08.09.20 17:01	1:17	08.09.20 20:02	4:18	МТЗ	ну	ну	п.Горный, Большие Ключи, Хвищанка. В 17:01 включен до ЛР 39 (оп 256), без 3х ТП. В пролете ОП 479-480 падение дерева, на ОП 479 погнута траверса, провод не поврежден. Устранено	школа/334ч.	334	0,05	7	+14, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	08.09.20 15:45	08.09.20 20:50	5:05	09.09.20 15:59	24:14	МТЗ	выв		с.Речица, с.Царевка, с.Петровка. 20:50 запитано 11ТП из 20. 3:32 запитано 15ТП из 20. В пр.оп.203-204 устранен схлест, все включено	поликлиника,д.дом/270ч.	270	0,3	20	+22, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	3	08.09.20 16:17	08.09.20 18:16	1:59	08.09.20 18:16	1:59	МТЗ	нет	ну	с.Новосоветское. В пролете ОП 47-49 падение 2-х деревьев, повреждение на вед отпайке	нет/0	0	0,02	3	+21, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 220/110/10	2	08.09.20 20:10	08.09.20 20:13	0:03	08.09.20 20:13	0:03	Ав. Откл.	нет	у	Садоводческое общество		нет/60ч.	60	0,17	4	+20, обл.
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	РП 6 ф.12	08.09.20 20:11	09.09.20 4:08	7:57	09.09.20 4:08	7:57	МТЗ	ну	ну	часть г.Артем. 4.08.20 Пролет 36/20 - 20:08 снята ветка.	ООО АЭСК	200	0,2	17	+18, пасм.	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	08.09.20 22:22	09.09.20 0:14	1:52	09.09.20 7:35	9:13	Ав. Откл.	ну	ну	с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. Запитано 8ТП. Упавшее дерево на провода в пр. опор №69-70., провод не поврежден. Устранено, все включено	122 чел	122	0,1	9	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	08.09.20 22:35	08.09.20 22:40	0:05	08.09.20 22:40	0:05	Ав. Откл.	нет	у	п. Олений		360 чел	360	0,35	7	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		08.09.20 22:42	08.09.20 22:42	0:00	08.09.20 22:42	0:00	Находка: НЗЗ 1ст, С55: НЗЗ 1,2ст	у		ПС Находка: ИМФ ф."А"-0 22.4км		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		08.09.20 23:03	08.09.20 23:03	0:00	08.09.20 23:03	0:00	находка: НЗЗ 1ст, С55: НЗЗ 1,2ст	у		ПС Находка: ИМФ ф."А"-0 22.4км		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	08.09.20 23:17	09.09.20 0:39	1:22	09.09.20 1:20	2:03	МТЗ	ну	ну	Оп.125, 46 заменены изоляторы, оп.44 убрана ветка		635 чел	635	0,122	10	+17, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		08.09.20 23:18	08.09.20 23:18	0:00	08.09.20 23:18	0:00	находка: НЗЗ 1ст, С55: НЗЗ 1,2ст	у		ПС Находка: ИМФ ф."А"-0 22.4км. Вывели в ремонт. В пр.оп. 84-85 обнаружено дерево с пожегами, наклонено, в следствии падения на него другого дерева. Устранено		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЗАК		08.09.20 23:50	08.09.20 23:50	0:00	08.09.20 23:50	0:00	ДЗЛ	у		Аварийное отключение 1Т от ДЗЛ-2 на Вед. ПС 110 ЗАК.		нет	0	0	0	+18, ясно
Прим.СЭС	110	Р - Тимофеевка - Ольга		09.09.20 6:12	09.09.20 7:24	1:12	09.09.20 15:54	9:42	НЗЗ 3 ст	ну	ну	Обесточены ПС 110 Тимофеевка, ПС 110 Ольга. Включена в неполнофазном режиме без ф.А. Оп.88 по ф."А" разрушены 3 из 7ми фарфоровых изолятора. Устранено по заявке		п. Тимофеевка, Ольга, 2936 чел	2936	2,27	67	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	09.09.20 8:07	09.09.20 10:01	1:54	09.09.20 13:46	5:39	"земля" от КУ			10:01 запитано 2ТП из 4-х. Приемный портал ТП7382 сорван изолятор ф.В. устранено, все включено		нет / 812 чел	812	0,3	4	+19, пасмурно

Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	09.09.20 8:35	09.09.20 9:35	1:00	10.09.20 7:25	22:50	"земля" от КУ			п.Береговое, Рыбачий. Включен с "землей" для поиска МП. На ОП 349/6 заменили изолятор, ОП 397 устранили обрыв вязки оп.397 ф-В		480 чел / нет	480	0,17	5	+18, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	14	09.09.20 9:03	09.09.20 9:03	0:00	09.09.20 9:03	0:00	МТО	у		с.Губерово		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	09.09.20 10:34	09.09.20 10:54	0:20	09.09.20 10:54	0:20	"земля" от КУ			Самоустранилась. В пр.95/23/6-95/23/7 под проводами упавшее дерево, на оп.95/23/7 срыв вязки провода		школа / 404 чел	404	0,35	16	+18, ясно
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	239	09.09.20 12:18	09.09.20 12:22	0:04	09.09.20 12:22	0:04	МТЗ	ну	у	п.Кульдур		нет / 1152 чел	1152	0,5	6	+15, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	15	09.09.20 14:46	09.09.20 15:40	0:54	09.09.20 18:42	3:56	МТЗ	ну	ну	Включен без 9ТП. Поврежден резерв.КЛ ТП-62А, отсоединен, все включено		5158 чел / школа	5158	1	18	+20, ветер
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	09.09.20 14:46	09.09.20 15:07	0:21	09.09.20 15:24	0:38	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ-10 между ТП-22 и ТП-132 (кольцо между РП-2 ф 5 и Базовая ф.13), отсоединен кабель	ф.13 Базовая	нет / 350 чел	350	0,2	11	+20, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	09.09.20 17:46	09.09.20 18:14	0:28	10.09.20 14:03	20:17	"земля" от КУ			В 18:14 включен основ.потребитель, в 18:29 полностью. Выделен уч-к без нагрузки пр.оп.5-00/87-224. Оп.5-00/215 заменен деф.изолятор ШС 10 ф.С.		нет / 638 чел	638	0,22	7	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	09.09.20 17:50	09.09.20 17:54	0:04	09.09.20 17:54	0:04	Ав.откл	нет	у	с.Барановка, Борисовка		школа 1500 чел	1500	0,3	13	+23, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	09.09.20 18:12	09.09.20 18:42	0:30	09.09.20 18:42	0:30	Ав.откл	выв	у			школа, дс / 1470 чел	1470	0,5	21	+14, дождь
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	09.09.20 18:31	09.09.20 20:37	2:06	10.09.20 11:44	17:13	"земля" от КУ			В 20:37 выделен участок от оп.127-00/40 до оп 127-00/117 (без нагрузки). Оп.127-00/54 обнаружен деф. изолятор ШС-10 ф.А. Устранено		нет / 350 чел	350	0,08	7	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		09.09.20 19:20	09.09.20 19:20	0:00	09.09.20 19:20	0:00	ПС Находка НЗЗ 1ст, ИМФ ф.С, ПС С55 НЗЗ 1,2ст	у				нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		09.09.20 20:12	09.09.20 20:12	0:00	09.09.20 20:12	0:00	ПС Находка НЗЗ 1ст, ИМФ ф.С, ПС С55 НЗЗ 1,2ст	у				нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		09.09.20 20:36	09.09.20 20:36	0:00	10.09.20 1:03	4:27	ПС Находка НЗЗ 1ст, ИМФ ф.С, 22,7км ПС С55 НЗЗ 1,2ст	выв		Разрыв транзита. На оп. 111/8 перекрытие гилянды изоляторов на ВЧЗ 110 Находка по ф."С", произведена замена изоляции. В 01:03 ВЛ введена в работу		нет	0	0	0	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	09.09.20 21:55	09.09.20 22:16	0:21	09.09.20 22:16	0:21	МТЗ	ну	у	п.Мирный		школа/1574ч.	1574	1,17	16	+18, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	10.09.20 0:55	10.09.20 3:27	2:32	10.09.20 10:37	9:42	МТЗ	ну	ну	с. Галкино,с.Константиновка,с. Смирновка, с. Свечино. В пр.оп.18-19 убрано дерево с проводов, без повреждений, все включено	ф.1	школа/798ч.	798	0,54	24	+18, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Березовка 110/6	16	10.09.20 4:39	10.09.20 5:18	0:39	10.09.20 12:37	7:58	МТЗ	ну	ну	с. Березовка. В 05:18 вкл. до ТП-2116, осталось обесточено 7 ТП. В 12:37 полностью. В пр.оп.19-20 с ВЛ убрано дерево с проводов, без повреждений		школа, д.сад/450 ч.	450	0,65	18	+18, дождь, ветер

Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	10.09.20 6:25	10.09.20 6:45	0:20	10.09.20 6:45	0:20	МТЗ	ну	ну	с.Ильинка. Повреждение на вед отпайке		школа, очистные, КНС, д.сад/1344ч.	1344	0,88	5	+18, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	4	10.09.20 6:41	10.09.20 8:33	1:52	10.09.20 23:06	16:25	Ав. Откл.	нет	ну	часть с. Пуциловка. В 08:33 запитана большая часть нагрузки от ф.3 ПС Пуциловка (обесточено 1ТП). Поврежден изолятор на оп. №22, наклон оп. №26 в пр. оп. №№25-26 провода касаются деревьев. Пр. оп. 22-29 подтоплены.	ф.3 ПС Пуциловка	школа/130ч.	130	0,05	3	+15, пасм.
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		10.09.20 7:05	10.09.20 7:05	0:00	10.09.20 7:05	0:00	НЗНП 1ст.	у		Осмотр без замечаний. ОП 74 заменили изолятор		нет	0	0	0	+18, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	10.09.20 8:15	10.09.20 8:24	0:09	10.09.20 8:24	0:09	МТЗ	ну	у	с.Елабуга, Вятское		нет/399ч.	399	0,18	3	+19, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	10.09.20 8:20	10.09.20 8:24	0:04	10.09.20 8:24	0:04	МТЗ	ну	у	с. Челны, с.Сарапульское, с.Красносельское		нет/117ч.	117	0,06	10	+19, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	10.09.20 8:31	10.09.20 8:31	0:00	10.09.20 8:31	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед.уч-ке		школа, интернат, ИК/2345ч	2345	0,3	16	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	10.09.20 8:49	10.09.20 9:23	0:34	10.09.20 9:23	0:34	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке		п/з / 309 чел	309	0,1	6	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	10.09.20 9:48	10.09.20 9:48	0:00	10.09.20 9:48	0:00	МТЗ	у		При осмотре в КТП-256 обнаружены следы КЗ в РУ-10 кВ из-за затекания воды под проходные изоляторы (заменены уплотнительные прокладки под проходными изоляторами).		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	10	10.09.20 10:11	10.09.20 10:34	0:23	10.09.20 10:34	0:23	МТЗ	нет	у	Новый Мир		быта нет	0	0,15	1	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	10.09.20 11:49	10.09.20 12:45	0:56	10.09.20 14:52	3:03	МТЗ	ну	ну	Включен без 4ТП (запитано более 50%). В 14:52 полностью. В пр.оп.195/6-192/7 убрана ветка		школа / 763 чел	763	0,06	6	+20, ветер
Ам.ЗЭС	10	Мухино 35/10	9	10.09.20 13:13	10.09.20 13:14	0:01	10.09.20 13:14	0:01	МТЗ	ну	у	с.Ключевое РТП 1207 отгорел шлейф между подвижным ножом и опорным изолятором		нет / 427 чел	427	0,08	6	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	10.09.20 14:46	10.09.20 16:34	1:48	10.09.20 16:34	1:48	МТЗ	ну	ну	Оп.112 заменен разруш.изолятор, повреждение на вед.уч-ке		школа / 768 чел	768	0,2	10	+20, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратенковка	3	10.09.20 16:41	10.09.20 18:25	1:44	10.09.20 18:54	2:13	МТЗ	нет	ну	Включен без 4ТП. В 18:54 полностью. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 175 чел	175	0,2	14	+24, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д1Ф	10.09.20 18:47	10.09.20 22:13	3:26	10.09.20 22:13	3:26	МТЗ	выв	ну	п.Орочий. Оп 80 разрушен изолятор		нет / 780 чел	780	0,42	1	+20, ветер, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	10.09.20 18:52	10.09.20 18:53	0:01	10.09.20 18:53	0:01	МТЗ	ну	у	с.Покровка, Минеральное		нет / 382 чел	382	0,2	10	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	10.09.20 21:11	10.09.20 21:20	0:09	10.09.20 21:20	0:09	Ав. Откл.	нет	у	с.Береговое, п.Рыбачий		школа/631ч.	631	0,3	5	+19, пасм.
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	10.09.20 21:15	10.09.20 21:44	0:29	10.09.20 22:45	1:30	МТЗ 1	ну	ну	с. Грибовка. В 21:44 включен до ЛР 903 (запитано 9ТП). Повреждение на вед отпайке		школа/315ч.	315	0,1	16	+16, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Анисимовка-тяга 110/27,5/10	5	10.09.20 22:55	11.09.20 12:36	13:41	11.09.20 12:36	13:41	МТЗ	нет	ну	с.Лукияновка. Произведен обход, замечаний не выявлено.		нет/400ч.	400	0,3	9	+20, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		10.09.20 23:32	10.09.20 23:32	0:00	10.09.20 23:32	0:00	ПС Находка: НЗЗ 1ст. ИМФ ф.С-22км. ПС С-55: НЗЗ 2ст.	у				нет	0	0	0	+16, пасм.

Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		11.09.20 0:04	11.09.20 0:04	0:00	11.09.20 0:04	0:00	ПС Находка: НЗЗ 1ст. ИМФ ф.С- 22,4км. ПС С-55: НЗЗ 2ст.	у				нет	0	0	0	+16, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		11.09.20 0:58	11.09.20 0:58	0:00	11.09.20 0:58	0:00	ПС Находка: НЗЗ 1ст. ИМФ ф.С- 22,3км. ПС С-55: НЗЗ 2ст.	у				нет	0	0	0	+16, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		11.09.20 1:07	11.09.20 1:07	0:00	11.09.20 1:07	0:00	ПС Находка: НЗЗ 1ст. ИМФ ф.А- 22,1км. ПС С-55: НЗЗ 2ст.	у		03:13 ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 отключена, ПС 110 кВ Волчанец запитана по сети 35 кВ от ПС 110 кВ С-55. На оп. 111/8 перекрытие гирлянды изоляторов на ВЧЗ 110 Находка по ф."С", произведена замена изоляции.	нет	0	0	0	+16, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	11.09.20 1:14	11.09.20 1:15	0:01	11.09.20 1:15	0:01	Ав. Откл	выв	у	п.Кипарисово-1. Повреждение траверсы на Оп		школа/18 4ч / УИК №1814	184	0,58	11	+16, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Волчанец 110/35/6	T2	11.09.20 1:15	11.09.20 1:24	0:09	11.09.20 21:03	19:48	б/б			Отключился ОД 110кВ Т2, В35кВ Т2 (при этом КЗ 110 не работал), В6кВ Т2 не отключался Обесточена 2С 6кВ ПС Волчанец. 01:24 включен СВ , весь потребитель перезапитан. Произведен осмотр ПС 110 кВ Волчанец обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводах фаз-В,С между В 35 Связь и ЛР 35 Связь, повреждение ОПН 35 2С ф.В, повреждение ТН 35 Т-2 фаза-С. На КЗ 110 Т-2 перекрытие изоляции, на ОД 110 Т-2 перекрытие опорных изоляторов фаз-А,С, загрязнение подвесной и опорной изоляции морской водой. Произведена замена изоляции ОДКЗ-110, профиспытания. Устранены повреждения по 35 кВ.	T1	нет / 850ч.	850	0,75	22	+16, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	11.09.20 6:37	11.09.20 7:39	1:02	11.09.20 12:43	6:06	Откл.КУ "земля"			г. Партизанск. В 7:39 включен до оп 204, без 2-х ТП. На оп.211 заменен поврежденный изолятор ф.В.		нет/183ч.	183	0,1	8	+18, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		11.09.20 8:53	11.09.20 8:53	0:00	11.09.20 8:53	0:00	Западная: ТНЗНП 1ст. Давыдов ка: НЗЗ 2ст	у		ИМФ ф.В 4,7км от ПС Западная. В пр.оп. 25-26 наклонившееся дерево приближается к проводам на недопустимое расстояние. Устранено.	нет	0	0	0	+18, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Коммунальная 35/10	7	11.09.20 11:41	11.09.20 12:47	1:06	11.09.20 12:47	1:06	МТО	ну	у	г.Белогорск. На РТП-66 отгорел шлейф.		УИК №205 / 5050чел	5050	0,13	12	+20, обл.
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		11.09.20 12:43	11.09.20 12:43	0:00	11.09.20 12:43	0:00	ДФЗ, ТНЗНП 1ст	у		На оп.19 ф.В следы жизнедеятельности птиц.	нет	0	0	0	+20, обл.	
Хаб.СЭС	110	Николаевская ТЭЦ - Многовершинная	С-171	11.09.20 14:21	11.09.20 14:21	0:00	11.09.20 14:48	0:27	ДЗ 1з	выв	у	На ПС Многовершинная АВР-6кВ усп. В пр.оп.47-48 подрядной организацией ООО "ЭЛМОНТ" при производстве работ по чистке просеки допущено падение дерева на ВЛ-110, без повреждения провода, без пострадавших. Бригада отстранена от работ.	ВЛ-110 Б.Гора- Многове ршинная	нет	0	0	0	+15, обл.

Прим.ЮЭС	6	1Р 110/6	В-6 1Т	11.09.20 15:41	11.09.20 17:08	1:27	11.09.20 17:54	2:13	от КУ			Отключен КУ по ТМ В-6 1Т, по сообщению ВПЭС в ЗРУ-6 задымление, обесточилась 1С-6кВ и 3С-6кВ (на ХХ). В яч. вед. ф.4 повреждение двух нижних опорных изоляторов, В-6 ф.4 отключился с выбросом масла; по ф.6 работниками ВПЭС производились испытания отсоединенной КЛ 6 кВ №1 со стороны ТП, в результате чего произошло возгорание отсоединенного КЛ 6 кВ №1 ф.6 с задымлением в ЗРУ. В 17:30 1С 6 и 3С 6 включены под напряжение на Х.Х, в 17:54 включены под нагрузку. В 19:49 допущена бригада для испытаний В-6 ф.6, ТТ 6 ф.6. В 20:22 яч.ф.6 готова к включению	2Т	Часть г.Владиво стока / 6500чел / 6 Фид	6500	6,93	46	+18, обл
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	11.09.20 21:04	11.09.20 21:49	0:45	12.09.20 5:02	7:58	"земля" от КУ			В 1:36 включен с "землей" для поиска МП прибором. Оп.258 обнаружен срыв вязки ф.С провода, провод лежит на траверсе. Устранено		школа, насосная / 4268 чел	4268	0,8	43	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	9	11.09.20 21:33	11.09.20 22:08	0:35	11.09.20 22:08	0:35	Ав.откл	нет		в ТП83019 перегорание предохранителей (повреждение по 0,4 кВ на вед.фидере)		быта нет	0	0,2	3	+18, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	12.09.20 0:15	12.09.20 0:38	0:23	12.09.20 12:16	12:01	МТЗ	ну	ну	Включен без отпайки на ТП-дачи. На оп.35 убрана ветка.		школа / 475 чел	475	0,3	8	+18, ясно
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		12.09.20 6:10	12.09.20 6:10	0:00	12.09.20 6:10	0:00	ТЗНП 1 ст	у		ИМФ ф."С" 11,1 км. Произведен осмотр: в пр.оп.90-91 под проводами обнаружено упавшее дерево, провод и арматура не повреждены.		нет	0	0	0	+18, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	12.09.20 7:07	12.09.20 7:07	0:00	12.09.20 7:07	0:00	Ав.откл	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+18, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	12.09.20 7:31	12.09.20 7:31	0:00	12.09.20 7:31	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр: в ЗТП-6156 змея на трансформаторе.		нет	0	0	0	+14, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	12.09.20 7:31	12.09.20 7:31	0:00	12.09.20 7:31	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+14, пасмурно
Прим.ЮЭС	35	Смоляниново-тяга	В-35 Депо	12.09.20 8:00	12.09.20 8:15	0:15	12.09.20 8:15	0:15	МТО	нет	у	Обесточена ПС Депо. Осмотр без замечаний.		нет / 2370 чел	2370	1,1	18	+14, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	12.09.20 8:45	12.09.20 9:26	0:41	12.09.20 9:26	0:41	Ав.откл	нет	у	Произведен осмотр: в пр.оп.20/6-20/7 ветки дерева на тер-рии абонента в проводах.		нет / 600 чел	600	0,07	4	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Дружба 35/6	7	12.09.20 9:30	12.09.20 9:57	0:27	12.09.20 9:57	0:27	ав.откл	нет	у	с. Сергеевка. Планируется осмотр 14.7.20.		нет / 300чел	300	0,1	4	+17, пасм
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	94	12.09.20 9:32	12.09.20 9:32	0:00	12.09.20 9:32	0:00	МТО	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+15, обл.
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	7	12.09.20 12:41	12.09.20 13:57	1:16	12.09.20 13:57	1:16	ав.откл	выв	у	Осмотр без замечаний.		нет	0	0,03	4	+19, пасм
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	12.09.20 19:36	12.09.20 20:54	1:18	13.09.20 21:47	26:11	НЗЗ 2,3ст	ну	ну	Схема ремонтная, выведена в ремонт цепь №1. Обесточились 4 ПС 110кВ, 9 ПС 35 кВ. Оп.145а обрыв шлейфа фВ (13.9.20 в 14:50 произв.ремонт), продолжен осмотр ВЛ (пр.145-155; 182-237, 164-182 без замечаний;	цепь №1	Хасанский р-н, 30580чел / УИК №3001, №3002, №3003, №3004, №3005, №3006, №3007, №3008, №3009, №3010, №3011, №3012, №3023, №3024, №3025, №3026	30580	15,2		+18, обл

Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	13.09.20 1:26	13.09.20 2:32	1:06	13.09.20 6:48	5:22	Ав. Откл.	нет	ну	часть г.Партизанск. Запитано 14ТП из 17. Убрана ветра в пролете 26-27.	Ф.16 ПС Горная	1289 чел	1289	1,1	11	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	6	13.09.20 4:50	13.09.20 4:50	0:00	14.09.20 13:31	32:41	Ав.откл.			Потребителю обеспечен резерв. 14.9.20 определено МП: повреждение КЛ №2 360 м от РП-2. Нитка №2 отсоединена, потребитель запитан по нитке №1. 15.09.20 установлена вставка 5м., 2 каб. муфты. 17.09.20 испытания не выдержал, определено второе МП 4.5км от РП-2 в сторону ПС	ф.15 Муравейка	нет	0	0	0	+15, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	13.09.20 8:10	13.09.20 8:42	0:32	13.09.20 8:42	0:32	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		с. Чистополье, 262 чел (УИК 780)	262	0,48	7	+14, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	ф.25 РКЛ	13.09.20 8:15	13.09.20 8:27	0:12	13.09.20 8:27	0:12	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.		п. Славянка 140 чел	140	0,6	25	+16, облачно
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		13.09.20 9:34	13.09.20 9:34	0:00	13.09.20 9:34	0:00	МТЗ	у				УИК 1018, 1019	0	0	0	+15, облачно
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Белоярово		13.09.20 9:34	13.09.20 9:34	0:00	13.09.20 9:34	0:00	ДЗ 1з	у		Осмотр без замечаний.		УИК 1701,1702, 1703, 1704, 1715	0	0	0	+15, облачно
Хаб.СЭС	35	Шахта - Карьер с отп.Шурвалах	Т-316	13.09.20 10:54	13.09.20 11:09	0:15	13.09.20 11:09	0:15	КУ, земля			С обесточиванием ПС Шурвалах, Карьер. Повреждение на ведомственном участке.		нет/ 0,9 МВт	0	0,9	11	+15, облачно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	13.09.20 13:00	13.09.20 13:20	0:20	13.09.20 13:20	0:20	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.		школа, кот/ 700 чел	700	0,2	9	+14, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	13.09.20 14:27	13.09.20 16:10	1:43	13.09.20 20:03	5:36	МТЗ	ну	ну	Вкл в 15:31 без 16ТП, вкл в 16:10 без 2ТП, вкл в 20:03. Пр.оп.800-801 наклон дерева, ветки на ВЛ; устранено.		насосн, ст.обезжелез, школа, кот / 518 чел	518	0,3	21	+12, пасмурно
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	10	13.09.20 15:07	13.09.20 15:59	0:52	13.09.20 15:59	0:52	МТЗ	ну	у	Осмотр ВЛ без замечаний.		школа, д/с/ 502 чел	502	0,13	8	+11, дождь
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	7	13.09.20 16:35	13.09.20 18:10	1:35	13.09.20 18:10	1:35	Ав.откл	нет	у	Планируется осмотр.		школа/ 100 чел	100	0,2	5	+14, дождь
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	10	13.09.20 16:40	13.09.20 16:59	0:19	13.09.20 16:59	0:19	МТЗ	ну	у	Осмотр ВЛ без замечаний.		школа, д/с/ 502 чел	502	0,13	8	+11, дождь
Прим.ЮЭС	10	Соколычи 35/10	2	13.09.20 18:41	14.09.20 5:58	11:17	14.09.20 5:58	11:17	Ав.откл	нет	ну	Лвл=33,3км. п.Черноручье, п.Валентин, с. Глазковка.(в 18:51 УИК 1520, 1523, 1524 запитаны от ДГУ). В пр.оп.323-324 упавшее рядом с ВЛ дерево со следами подгаров на ветках, поврежденный проводов нет.		УИК 1520, 1523, 1524 / 569чел	569	0,5	15	+12, дождь
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	13.09.20 18:44	13.09.20 20:00	1:16	13.09.20 20:00	1:16	Ав.откл			Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ 200 чел	200	0,05	5	+13, дождь
Прим.ЮЭС	35	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	T2	13.09.20 18:55	13.09.20 20:58	2:03	13.09.20 23:06	4:11	ДЗТ			С обесточиванием 2 сш 35,6 кв. (Схема ОД-КЗ, с усп АПВ отключалась ВЛ 35 "Угольная-ВЛ.Александровская); отходящие фидера не откл, по ф16 бл.Ав.откл. Земля на 1 сш бкВ (отключены от КУ "земля" ф.1, ф.5). В 20:58 запитана 2С-бкВ и все отходящие фидера 2С-бкВ от Т1. В 23:06 Т2 включен после осмотра, без замечаний.	T1	1000 чел / 3 фид / УИК 2315	1000	1,4	19	+14, гроза
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	13.09.20 19:07	13.09.20 19:08	0:01	13.09.20 19:08	0:01	Ав.откл	нет	у	г. Партизанск. Планируется осмотр 14.9.20		нет/ 112 чел	112	0,05	2	+12, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	13.09.20 19:36	13.09.20 20:14	0:38	14.09.20 14:44	19:08	МТО	нет		Вкл без 2ТП, вкл в 14:44. Подтоплено ТП-7400, произв сушка.		нет / 112 чел	112	0,05	10	+12, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	13.09.20 19:58	13.09.20 21:08	1:10	13.09.20 21:08	1:10	Ав.откл	нет	ну	г. Партизанск. Повреждение на вед. отпайке.		231 чел / УИК 2306	231	0,3	13	+12, дождь
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Насосная	13.09.20 20:01	14.09.20 1:31	5:30	14.09.20 1:31	5:30	КУ, земля			п.Лозовый. В пр.оп.23-24 схлест проводов ф.В,С из-за срыва оттяжки деревом и наклона оп.23.		нет / 324 чел	324	0,2	7	+12, дождь

Прим.ЮЭ С	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	13.09.20 20:55	14.09.20 15:41	18:46	14.09.20 15:41	18:46	"земля" от КУ			с.Вл.-Александровское. Включено 11 ТП из 27 ТП (откл в 12:05; земля); вкл в 14:05 без 16 ТП, вкл в 15:41. Оп.1 устранен обрыв шлейфа.		больница / 900чел	900	0,9	27	+14, гроза
Прим.ЮЭ С	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	1	13.09.20 20:55	14.09.20 8:19	11:24	14.09.20 8:19	11:24	"земля" от КУ			с.Вл.-Александровское. При осмотре обнаружено коронирование ф.С ТТ 6. Заменен.		нет / 240чел	240	0,2	4	+14, гроза
Прим.ЮЭ С	6	Штыково 110/6	27	13.09.20 22:03	13.09.20 23:43	1:40	14.09.20 4:30	6:27	"земля" от КУ			п.Олений. Запитано от резерва 6 ТП из 13 (большая часть нагрузки). В пр.оп.23-24 устранено касание ветки дерева провода средней фазы.	ф.13	школа / 400 чел	400	0,4	7	+13, дождь
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	13.09.20 22:33	13.09.20 22:33	0:00	13.09.20 22:33	0:00	Ленинск: ТЗНП 1ст КРС: ТЗНП 1ст.	у		ИМФ ПС Ленинск ф-В=19,7км. . Оп.205 (жб) жилое разрушаемое гнездо аиста (фВ), под оп.ветки со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+15, обл
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	13.09.20 23:50	13.09.20 23:50	0:00	13.09.20 23:50	0:00	Ленинск: ТЗНП 1ст КРС: ТЗНП 1ст.	у		ИМФ ПС Ленинск ф-В=21,4км. Оп.205 (жб) жилое разрушаемое гнездо аиста (фВ), под оп.ветки со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+15, обл
Прим.ЮЭ С	6	Партизан 35/6	5	14.09.20 3:44	14.09.20 8:03	4:19	14.09.20 8:03	4:19	МТЗ	нет	ну	г.Партизанск. На оп.24 отгорел шлейф ф.А. Устранено.		больница / 1144чел	1144	1,5	14	+12, дождь
Прим.ЮЭ С	6	Партизан 35/6	11	14.09.20 3:54	14.09.20 6:15	2:21	14.09.20 16:39	12:45	"земля" от КУ			г.Партизанск. Включен без 12 ТП (УИК запитан), вкл в 16:39. . На оп.53 отгорел шлейф ввода КЛ 6кВ ф.С в ТП-7457; устранено.		д/с / 1990чел / УИК №2222	1990	1,2	26	+12, дождь
Прим.ЮЭ С	6	Де-Фриз 110/6	30	14.09.20 5:21	14.09.20 5:22	0:01	14.09.20 5:22	0:01	ав.откл	выв	у			нет	0	0,08	5	+13, дождь
Прим.ЮЭ С	6	Береговая-1 110/6	48	14.09.20 7:04	14.09.20 7:30	0:26	27.09.20 4:36	309:32	ав.откл	выв	не произв	Потребителю обеспечен резерв. 15.09.20 работы не велись. 16.09.20 в 16-30 определено МП- 1732м. от ТП81164. 17.09.20 разработан котлован, МП подтверждено. 22.9.20 произв монтаж каб.вставки 5(м), ВВИ не прошел; определено МП 1750м от ТП81164, смонтирована кабельная муфта. ВВИ не прошел. 24.09.20 определено МП: 1050м. от ТП 81164, 25.09 подтверждено МП, разработан котлован, КЛ разрезан,испытан. 26.9.20 18:00 прибыла бригада из Артема для монтажа вставки в 21:05 допустились. В 4:36 включен в работу	ф.13 ПС Топаз	нет / быта нет	0	0,1	3	+13, дождь
Ам.ЦЭС	10	Знаменка 35/10	11	14.09.20 7:41	14.09.20 9:39	1:58	14.09.20 9:39	1:58	"земля" от КУ			Оп.42 заменен поврежденный изолятор фА.		школа, в/н башня, д/с / 300чел	300	0,32	13	+15, пасм
Прим.ЮЭ С	6	Де-Фриз 110/6	30	14.09.20 7:47	14.09.20 11:07	3:20	14.09.20 11:07	3:20	"земля" от КУ			Повреждение на ведомственной отпайке.		нет / 200чел	200	0,05	5	+13, пасм
Прим.ЮЭ С	6	Волчанец 110/35/6	2	14.09.20 8:22	14.09.20 11:04	2:42	14.09.20 17:57	9:35	ав.откл	выв		Вкл без 2ТП, вкл в 17:57. В ТП 7491, ТП ИТК22 течь кровли, произв. сушка.		ИТК-22 / 800чел	800	0,5	4	+13, дождь
Прим.ЮЭ С	6	Сергеевка 35/6	по ф12 реклоузе р (оп..207)	14.09.20 9:32	14.09.20 11:55	2:23	14.09.20 11:55	2:23	Ав.откл	ну	у	с.Молчановка, Слинкино, Романовский. Обход без замечаний.		нет/ 245 чел	245	0,2	11	+14, пасмурно
Прим.ЦЭ С	10	Дмитриевка 110/10	8	14.09.20 10:40	14.09.20 11:43	1:03	14.09.20 15:41	5:01	Ав.откл	нет	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 14:00 без ТП7178, вкл в 15:41. ТП 7178 заменены поврежд.изол. фВ.С на ШМ Т-1,Т-2 в РУ-10 кВ (течь кровли)		школа, д/с, кот/906 чел	906	0,16	5	+13, дождь
Прим.ЮЭ С	6	Волчанец 110/35/6	2	14.09.20 12:59	14.09.20 13:42	0:43	14.09.20 17:57	4:58	Ав.откл	выв		Вкл без 1ТП, вкл в 17:57. Течь кровли ТП7491, ТП ИТК-22, произв.сушка.		кот/800 чел	800	0,5	4	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	14.09.20 13:00	14.09.20 14:18	1:18	14.09.20 19:16	6:16	МТЗ	ну	ну	Вкл без 6ТП, вкл в 16:10 без 5ТП, вкл в 16:21 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 19:16. Оп.№78 произв.ремонт каб.концевой муфты; на разъединителе Р 2 (оп.№54) устранен обрыв шлейфа фА..	ПС Тополево ф11	школа, насосн/ 1574 чел	1574	1,1	15	+21, облачно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		14.09.20 13:52	14.09.20 13:52	0:00	14.09.20 13:52	0:00	ДФЗ, ТНЗНП 1ст	у		ИМФ 24 км ф.С. Осмотр: под оп.145 мертвые птицы (вороны).		нет	0	0	0	+18, пасмурно

Прим.ЮЭ С	10	Промысловка 110/35/10	3	14.09.20 14:26	14.09.20 15:07	0:41	14.09.20 16:22	1:56	МТО	нет	не произв	Вкл без 16ТП (основной потребитель запитан), вкл в 16:22 без замечаний.		д/с, больн, суд, цтп, фсб/3250 чел	3250	1,5	23	+26, пасмурно
Прим.ЮЭ С	10	Промысловка 110/35/10	7	14.09.20 14:26	14.09.20 15:07	0:41	14.09.20 15:07	0:41	МТО	нет	у	г Фокино		пож.депо, кнс, бойлер/1500 чел	1500	0,7	15	+26, пасмурно
Прим.ЮЭ С	6	Надеждинская 35/6	7	14.09.20 14:37	14.09.20 14:38	0:01	14.09.20 14:38	0:01	Ав.откл	нет	у	убрана ветка с проводов		д.дом, кот/1181 чел	1181	0,9	34	+16, пасмурно
Прим.ЮЭ С	10	РП-5	В-10 "ТЭЦ Северная №2"	14.09.20 14:55	14.09.20 18:06	3:11	16.09.20 3:43	36:48	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-10кВ, 440м от ТЭЦ Северная по ф.В (общая длина КЛ 940 м). В 23:42 допущена бригада для разработки котлована и монтажа кабельной вставки. В 5:30 испытания перед монтажом, КЛ испытания не выдержала.15.09.20 МП: 83м от ТЭЦ Сев., произв.монтаж каб.вставки и 2 соед муфт., вкл в работу.	На РП-5 вкл СВ-10	нет/ быта нет	0	0,1	1	+16, пасмурно
Прим.ЮЭ С	110	Раздольное-2 - Тереховка		14.09.20 15:23	14.09.20 15:31	0:08	15.09.20 6:28	15:05	Разд2: ТНЭНП Зст, ИМФ 78,8км фв.С. Терех: ТНЭНП Зст	не раб		Исходная схема: по режиму РДУ на ПС 110кВ Западная откл В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1. Погашение 9 ПС 110 кВ (Разд2, Давыдовка, Пушкинская, Разд1, Кипарисово, Барабаш, Славянка, Троица, Краскино) и 14 ПС 35 кВ (Тавричанка, Шмидтовка, Надеждинская, Оленевод, Силикатная, Занадворовка, Приморская, Безверхово, Брусья, Хасанская, Хасан, Гвоздево, Посыет, ЖДстанц). В 15:31 на ПС Раздольное-1 отключён В110 Раздольное-2, на ПС Западная включён В110 Раздольное-1. Запитаны все потребители кроме ПС Раздольное-2; 16:26 на ПС Раздольное-1 вкл В110 Раздольное-2 все потребители запитаны. Ост.выделен уч. "Раздольное2-Тереховка", пр.оп. 69-70 обрыв нижнего провода ф.В (следов стороннего возд нет). Устранено.	ВЛ 110 Западная Разд1	Хасанский, Надеждинский р-н / 42967 чел	42967	29		+18, пасмурно
Прим.ЮЭ С	10	Промысловка 110/35/10	7	14.09.20 15:32	14.09.20 17:30	1:58	15.09.20 15:30	23:58	МТО	нет		Вкл в 16:02 без 9ТП, вкл в 17:30 без 5ТП, вкл в 18:03 без 3ТП. На повреждении кабельная воронка в ТП-82070; произведен ремонт (21:22). Испытания не прошел.; Произведен ремонт КЛ 10кВ ТП-82070 - ТП-82072, вкл в работу (21:30 15.9.20)		пож.депо, кнс, бойлер/1500 чел	1500	0,7	15	+18, пасмурно
Прим.ЦЭ С	110	Междуречье - УКФ		14.09.20 15:50	14.09.20 15:57	0:07	14.09.20 15:57	0:07	Межд: ДЗ Зст. УКФ без откл.			Осмотр ПС Междуречье: откл положение В-110 Т1 (бл.внешняя неисправность), СВ-110 (ДЗ Зз). Обесточились 1,2С-6кВ ПС Междуречье; в 15:57 потребителю обеспечен резерв (от Т2); в 19:10 Т1 вкл в работу без замечаний. Обход без замечаний	ПС Междурече Т2	г.Уссурийск/ 2,4 МВт/ 3500 чел/ 5 фид	3500	2,4	28	+14, пасмурно
Прим.СЭ С	10	Яковлевка 35/10	4	14.09.20 15:50	14.09.20 17:00	1:10	14.09.20 18:03	2:13	МТЗ	ну	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 18:03 без замечаний.	Т2	нет/ 595 чел	595	0,2	13	+14, пасмурно
Прим.ЮЭ С	6	Верхняя 35/6	В-6 Т2	14.09.20 16:02	14.09.20 16:05	0:03	14.09.20 19:41	3:39	Ав.откл	нет	у	С обесточиванием 2 сш бкв., потребителю обеспечен резерв. Повреждение ТТ-6кВ в яч.Ф9, ФА; заменен. неселект	В-6 Т1	нет/ 0,4 МВт/ 240 чел	240	0,4	18	+26, пасмурно
Прим.ЮЭ С	6	Верхняя 35/6	9	14.09.20 16:02	14.09.20 19:23	3:21	14.09.20 19:23	3:21	КУ	нет		Повреждение ТТ-6кВ ФА, произведена замена.		кот/50 чел	50	0,03	3	+26, пасмурно
Прим.ЮЭ С	6	Верхняя 35/6	14	14.09.20 16:02	14.09.20 16:31	0:29	14.09.20 16:31	0:29	Ав.откл	нет	у	п.Смоляниново. Планируется осмотр.		нет / 70чел	70	0,1	2	+26, пасмурно
Прим.ЮЭ С	6	Верхняя 35/6	15	14.09.20 16:02	14.09.20 16:21	0:19	14.09.20 16:21	0:19	ав.откл	нет	у	п.Смоляниново. Планируется осмотр.		нет / 20чел	20	0,01	1	+26, пасмурно

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	14.09.20 20:50	14.09.20 23:41	2:51	15.09.20 17:08	20:18	"земля" от КУ	выв		г.Фокино. Включен без 6 ТП. В 0:45 включен без ТП-82049. В 12-46 включены все потребители, выведен участок КВЛ 10 ТП-82048 - оп. 76. В пролете ОП 52-53 убрана ветка		насосная, школа / 1000чел	1000	0,56	15	+17, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	14.09.20 22:08	14.09.20 22:30	0:22	14.09.20 22:30	0:22	МТО	выв	у	г.Фокино. В ТП-82029 повреждение Т-2, нагрузка переведена на Т-1.		нет / 3900чел	3900	0,6	15	+15, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	14.09.20 23:57	15.09.20 1:24	1:27	15.09.20 1:24	1:27	МТО	выв	у	г.Фокино.		пож.депо, кнс, бойлер/1500 чел	1500	0,7	12	+15, пасм
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	15.09.20 3:21	15.09.20 4:15	0:54	15.09.20 12:30	9:09	МТЗ	нет	ну	г.Партизанск. В 4:15 включён без 8 ТП. В 5:00 запитано 4ТП от ф.11 ПС Партизан. Остается отключено 4 ТП. В пр.оп.35-36 падение дерева, провода целые, требуется авто вышка. Устранено	ф.11	школа, д/с / 1460чел	1460	0,9	18	+14, пасмурно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	15.09.20 5:30	15.09.20 7:29	1:59	15.09.20 10:12	4:42	ав.откл	ну	ну	с.Яковлевка. Включен до РЛ-6 оп.165, без 6 ТП. На РЛ-8 оп.166/2 разрушен изолятор ф.С, шлейф касается рамы. Повреждение устранено		нет / 595чел	595	0,18	13	+13, пасм
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	15.09.20 7:26	15.09.20 7:26	0:00	15.09.20 7:26	0:00	МТЗ	у		Произведён осмотр. На ЛР75 поврежден изолятор и отгорел шлейф ф.С. Устранено.		нет	0	0	0	+17, обл.
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	15.09.20 7:52	15.09.20 7:52	0:00	15.09.20 7:52	0:00	МТЗ	у		часть с.Чугуевка, Соколовка, Цветковка, Пшеницыно.		нет	0	0	0	+14, пасм.
Хаб.ЦЭС	6	СМР 110/35/6	В-6 Т1	15.09.20 9:18	15.09.20 10:02	0:44	15.09.20 10:02	0:44	МТЗ	нет		Обесточена 1С 6кВ. В 10-02 В-6кВ Т1 включен, запитана 1С 6кВ, кроме вед.ф.121. (откл от МТЗ, обеспечен резерв в 13:50), вед.ф.106 (откл от МТЗ, вкл в 13:09), вед.ф.122 (КУ, земля, обеспечен резерв в 10:36). Повреждение головных уч.КЛ на вед. ф121, 122. Проверка РЗА без замечаний, работа защит правильная. Ф.220 резерв для ИГБУЗ Краевая Клиническая больница №10 (лечение больных Covid, основное питание от ф.6 ПС КАФ) Проведена проверка РЗА. По снятым осциллограммам по ф. 121, 122(повреждение головных участков КЛ) работа МТЗ, произошло наложение КЗ по этим фидерам, что привело к отключению В6 Т1. Заключение персонала РЗА- работа защит правильная.		часть г.Хабаровск/15708 ч., 14 фид.	15708	8,84	42	+17, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	15.09.20 9:56	15.09.20 11:04	1:08	15.09.20 11:04	1:08	МТЗ	нет	у	Произведен осомтр. Оп. 58 скол юбки изолятора.		нет/367ч.	367	0,2	7	+15, пасм.
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	15.09.20 11:01	15.09.20 11:01	0:00	15.09.20 11:01	0:00	МТО	у		Повреждение на ведомственном участке (пр. 86/1/10 - 86/1/11 самосвал открытым кузовом зацепил провод, провод не поврежден.)		нет	0	0	0	+16, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	4	15.09.20 14:47	15.09.20 14:48	0:01	15.09.20 14:48	0:01	Ав. Откл.	ну	у			нет/375ч.	375	0,1	5	+17, пасм.
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	15.09.20 14:51	15.09.20 14:51	0:00	15.09.20 14:51	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед участке (стороннее возд, а/м погнул 2 траверсы на оп.26)		нет	0	0	0	+18, пасм.
ЭС ЕАО	110	Ленинск-Дежнево		16.09.20 1:05	16.09.20 1:05	0:00	16.09.20 1:05	0:00	Лен: ТЗНП 1ст; Деж: ТЗНП 2ст	у		ИМФ 13,1 км фВ. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+15, облачно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	16.09.20 7:41	16.09.20 8:34	0:53	16.09.20 8:39	0:58	Ав.откл	выв	у	с.Воздвиженка.		нет/1500 чел	1500	0,4	11	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	16.09.20 7:42	16.09.20 9:48	2:06	16.09.20 11:30	3:48	Ав.откл	нет		с.Романовка. В 9-48 запитано 5 ТП. В пролёте опор 9-10 обнаружена ветка на проводах. Замечание устранено, включен по нормальной схеме.	ф.29 ПС Берегова я2	кот/ 300 чел	300	0,2	7	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	8	16.09.20 8:08	16.09.20 8:44	0:36	16.09.20 8:44	0:36	Ав.откл	нет		с.Кремове. Повреждение на вед отпайке		школа, кот, атс/790 чел	790	0,1	10	+8, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	16.09.20 8:22	16.09.20 8:25	0:03	16.09.20 8:25	0:03	МТЗ	не раб	у	Произведен осмотр. ТП2656 заменен ВВ предохранитель фВ; под оп.169 мертвая ворона.		школа, скваж, школа/48 2 чел	482	0,2	18	+11, ясно

Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	16.09.20 8:22	16.09.20 8:27	0:05	16.09.20 17:04	8:42	МТО	нет		Вкл без 25 ТП. Оп.24 Ж/Б срыв изолятора, разрушение бетона у основания, требуется замена опоры. В 15-15 включен до оп 268, остается откл. 19Тп. В 15-51включен до оп 336, осталась обесточ. 10 ТП. 17:04 включен без 3-х вед. ТП (перешли на ДГУ). Повреждение в сетях абонента.	ф.24 ПС Троица	школа, насос, вч/140 чел	140	0,3	54	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	16.09.20 10:45	16.09.20 11:07	0:22	16.09.20 11:07	0:22	Ав. Откл.	выв	у	с.Кроуновка		нет/700ч.	700	0,1	8	+15, ясно
Прим.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	по ф.9 оп 629 откл. РК	16.09.20 12:35	16.09.20 14:12	1:37	16.09.20 20:00	7:25	МТЗ	нет	ну	с.Дворянка, п/з Белоберезовая, п/з Узкая В 14:12 включен до оп 1132 (запитано 2 ТП), Остается отключена ПЗ Узкая (перешла на ДГ). Повреждение на вед отпайке		нет/90ч.	90	0,03	3	+18, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	16.09.20 18:29	16.09.20 20:22	1:53	16.09.20 23:26	4:57	"земля" от КУ			Вкл с землей для поиска МП прибором, вкл в 23:26 по норм.сх. Оп.268 устранен обрыв влзки фВ.		нет/250ч.	250	0,18	8	+18, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	16.09.20 18:41	16.09.20 18:41	0:00	16.09.20 18:41	0:00	МТО	у		под оп153/12 обнаружена мертвая птица		нет	0	0	0	+15, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	16.09.20 22:00	16.09.20 22:00	0:00	16.09.20 22:00	0:00	МТО	у		п.Дубовка. Оп.28/30/3 заменен поврежденный изолятор.		нет	0	0	0	+12, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	16.09.20 22:50	16.09.20 23:18	0:28	17.09.20 5:08	6:18	КУ, земля			Вкл без 6ТП, вкл в 5:08. Оп.28/30/3 заменен поврежденный изолятор.		скваж, кнс/ 800 чел	800	0,37	15	+12, дождь
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Красино		16.09.20 23:59	16.09.20 23:59	0:00	16.09.20 23:59	0:00	МТО	у		ИМФ 29,3 км фА,В,С. 17.09.20 проведен осмотр ВЛ в пролетах 129-145, повреждений не обнаружено		нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	35	Покровка - Корсаковка Алексе.Никольск		17.09.20 1:20	17.09.20 1:31	0:11	17.09.20 1:31	0:11	МТЗ	ну	у	С обесточивание ПС Ал.Никольск. Обход без замечаний		0,5 МВт/ 1900 чел/ 5 фид	1900	0,5	26	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	СВ-10	17.09.20 2:24	17.09.20 2:30	0:06	17.09.20 2:30	0:06	Ав.откл	нет	у	Погранэлектросеть. При осмотре обнаружено затекание воды и следы дугового перекрытия в яч. СВ 10 со ст. 1С. 18.09.2020 произведено испытание 1С 10кВ, заменены 1 проходной изолятор ф.С ячейка СВ 10, 1 проходной изолятор ячейка ф. 6 ф.С и 1 опорный изолятор ячейка ф.9		нет/1500 чел	1500	0,3	30	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	10	17.09.20 3:04	17.09.20 3:07	0:03	17.09.20 3:07	0:03	МТО	не раб	у	Осмотр без замечаний		нет/ 69 чел	69	0,02	11	+15, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	17.09.20 6:11	17.09.20 7:43	1:32	17.09.20 7:43	1:32	КУ, земля			Оп.23 заменен поврежденный изолятор фВ.		адм, скваж, больн/ 1900 чел	1900	0,4	12	+12, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	17.09.20 8:53	17.09.20 10:24	1:31	17.09.20 11:33	2:40	Ав.откл			Включен без 6ТП, запитано более 50%. В 10:26 включен без ТП-5073, перегорели ПК-10. Устранено, все включено в 11:33		нет / 444 чел	444	0,3	11	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	17.09.20 9:00	17.09.20 9:00	0:00	17.09.20 9:00	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	17.09.20 9:00	17.09.20 9:00	0:00	17.09.20 9:00	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	8	17.09.20 10:53	17.09.20 13:12	2:19	17.09.20 13:12	2:19	МТО	запрет	ну	Пр.оп.83-84 падение дерева на провода, без повреждений. Устранено		нет / 88 чел	88	0,1	4	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	1	17.09.20 11:37	17.09.20 12:33	0:56	17.09.20 12:33	0:56	Ав.откл	выв	у			быта нет	0	0,1	4	+19, пасмурно
Хаб.СЭС	110	К - КТЭЦ-3 с отп ГПП-5	№2 (С-118)	17.09.20 13:02	17.09.20 13:20	0:18	18.09.20 1:00	11:58	КТЭЦ-3: 4 ст ТЭНП; К: 4 ст ТЭНП	ну	у	Обесточивалась ПС-110/6 ГПП-5 (цель №1 в ремонте по заявке ДГК и РСК). В 13:20 РПВ успешно со стороны КТЭЦ-3. На ПС К обрыв шлейфа на ВЧЗ ф.В. В 19:41 ВЛ выведена в ремонт, в 22:25 повреждение устранено. В 1-00 ВЛ введена в работу		э-д Амурсталь	0	22,17		+19, дождь

Прим.ЦЭ С	110	Липовцы - Полевая		17.09.20 13:08	17.09.20 13:08	0:00	17.09.20 13:08	0:00	Полевая: ДЗ 2ст	у		Линия работала в радиальном режиме. По сообщению очевидцев, военный автомобиль, груженный негабаритным грузом, проезжая под ВЛ в пр.оп.85-86 приблизился на недопустимое расстояние до нижнего провода. Под ВЛ лежит оплавленный кусок антенны, следы обожженных шин. Следов повреждения на проводах нет. Виновик с места скрылся. Сообщено в СБ		нет	0	0	0	+19, пасмурно
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Котельна я-2	17.09.20 13:32	17.09.20 18:00	4:28	17.09.20 18:00	4:28	МТО	ну		Сторонним а/м совершен наезд на ж/б приставку оп.5/1, обрыв провода в пр.оп.5-5/1, оп.3 обрыв двух проводов и повреждение двух изоляторов. Сообщено в СБ. Устранено		быта нет	0	0,2	1	+10, ясно
Прим.ЮЭ С	35	Спутник - РП-3	№1	17.09.20 13:39	17.09.20 13:39	0:00	19.09.20 5:58	40:19	"земля" от КУ			Находилась на Х.Х. МП: 140 м от ПС Спутник, на МП обнаружены следы работы неустановленной буровой установки. Устранено		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	12	17.09.20 17:03	17.09.20 17:46	0:43	17.09.20 17:46	0:43	МТЗ	ну	у	ТП 1-20 разрушение двух разрядников		быта нет	0	0,01	11	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	17.09.20 18:54	17.09.20 18:54	0:00	17.09.20 18:54	0:00	Ав.откл	у				нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	17.09.20 19:21	17.09.20 19:21	0:00	17.09.20 19:21	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЗЭС	35	Рождественка - Пантелеймоновка		17.09.20 19:53	17.09.20 20:40	0:47	17.09.20 20:40	0:47	МТЗ	ну	у	Обесточена ПС Пантелеймоновка. 18.09.20 произведен обход ВЛ пр. 11-141 видимых повреждений не обнаружено.		нет / 2657 чел	2657	0,5	35	+16, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Краснознаменка 35/10	15	17.09.20 20:18	17.09.20 20:27	0:09	17.09.20 21:02	0:44	Ав.откл	ну		Включен без ТП-Фермер. Пр.оп.15-16 снята ветка с проводов, все включено		нет / 40 чел	40	0,12	4	+16, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	17.09.20 20:24	17.09.20 22:15	1:51	25.09.20 15:46	187:22	МТЗ	ну		с.Дежнево. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.50-00/61,62 упали с обрывом проводов в обе стороны, уч-к ВЛ подтоплен р. Амур (глубина 1,8-2,7м). 24.09.20 уст. временная оп.50-00/61, уст оттяжки на оп.50-00/60, 61, 63, в пр.оп. 50-00/61 - 50-00/63 смонтированы 2 провода. 25.9.20 включен в работу	ф.208 ПС Ленинск	школа, дс / 800 чел	800	0,2	15	+16, гроза
Ам.ЦЭС	6	Энергия 220/35/10/6	56	17.09.20 21:50	17.09.20 23:17	1:27	17.09.20 23:17	1:27	МТО	ну	ну	г. Зезя. оп.3 заменили изолятор, оп.3-4 разбит схлбст		школа/50 ч.	50	0,3	5	+15, ветер
Прим.ЮЭ С	6	Шмидтовка 35/6	8	17.09.20 23:28	17.09.20 23:31	0:03	17.09.20 23:31	0:03	Ав. Откл	нет	у	п.Шмидтовка		нет/50ч.	50	0,9	26	+16, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	18.09.20 0:42	18.09.20 0:42	0:00	18.09.20 0:42	0:00	МТЗ	у		с.Уссурка, Дальминвод.		нет/130ч.	130	0,1	10	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	18.09.20 1:00	18.09.20 1:00	0:00	18.09.20 1:00	0:00	МТЗ	у		с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка		нет	0	0	0	+14, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	18.09.20 1:00	18.09.20 1:00	0:00	18.09.20 1:00	0:00	МТЗ	у		с.Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка		нет	0	0	0	+14, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	18.09.20 1:00	18.09.20 1:00	0:00	18.09.20 1:00	0:00	МТЗ	у		с.Уссурка, Дальминвод.		нет/130ч.	130	0,1	10	+15, дождь
Прим.ЮЭ С	6	Екатериновка 110/35/6	25	18.09.20 1:53	18.09.20 3:19	1:26	18.09.20 3:19	1:26	Ав. Откл.	выв	у	с.Екатериновка		нет/155ч.	155	0,5	12	+15, пасм.
Прим.ЦЭ С	10	Родина 35/10	6	18.09.20 8:34	18.09.20 10:00	1:26	18.09.20 10:00	1:26	Ав.откл.	ну	у	Обнаружена птица на КТП 20048Б		нет/360ч.	360	0,03	8	+18, пасм.
Прим.ЦЭ С	10	Россия 35/10	9	18.09.20 9:30	18.09.20 10:35	1:05	18.09.20 10:35	1:05	Ав.откл	нет		Повреждение на вед.уч-ке		нет / 200 чел	200	0,03	5	+18, пасмурно
Прим.СЭ С	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	18.09.20 9:38	18.09.20 9:38	0:00	18.09.20 9:38	0:00	МТО	у		Осмотр без замечаний		насосная / 1112 чел	1112	0,57	11	+14, пасмурно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	33	18.09.20 12:12	18.09.20 12:12	0:00	18.09.20 12:12	0:00	МТЗ-2	у		Повреждение на вед.уч-ке		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Ясенево - Олон	РКЛ-3	18.09.20 13:00	18.09.20 13:00	0:00	18.09.20 13:00	0:00	МТЗ	у		заменен изолятор оп.40 Ф-С, в ТП -2131 заменен проходной изолятор Ф-В.		нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЮЭ С	10	Краскино 110/35/10	4	18.09.20 15:47	18.09.20 18:10	2:23	18.09.20 18:10	2:23	"земля" от КУ			с.Цуканово		дс, школа / 560 чел	560	0,1	6	+18, ясно

Прим.ЦЭ С	35	Хороль - Луговая насосная - Новодевица		18.09.20 16:10	18.09.20 16:10	0:00	18.09.20 16:10	0:00	МТО	у		Осмотр 21.09.20		нет	0	0	0	+19, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	18.09.20 16:34	18.09.20 16:54	0:20	18.09.20 16:54	0:20	МТЗ	выв	у	с.Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка		насосные - 3 / 1787 чел	1787	0,26	25	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС С	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 РКЛ оп.207	18.09.20 16:56	18.09.20 17:26	0:30	18.09.20 20:42	3:46	Ав.откл	ну	ну	Включен без 5 ТП. В 20:42 полностью. Пр.оп.485 - 486 убрана ветка на проводах		школы - 3 / 245 чел	245	0,2	11	+17, ясно
Прим.ЮЭС С	10	Промысловка 110/35/10	1	18.09.20 17:00	18.09.20 18:18	1:18	20.09.20 19:48	50:48	МТО	нет		Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. При проведении несанкционированных земляных работ, экскаватор Targus "ООО Х-Фокино", порвал кабель на участке РП203 - ТП2018, техника на месте. Сообщено в СБ. Устранено.	ф.13	нет / 877 чел	877	0,2	6	+18, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	18.09.20 17:01	18.09.20 17:48	0:47	18.09.20 19:41	2:40	"земля" от КУ			Включен с землей. ТП3260 поврежден прох. изолятор по ф.А. Устранено		водозабор / 152 чел	152	0,04	3	+18, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	по ф.11 РК-11	18.09.20 18:28	18.09.20 21:52	3:24	18.09.20 22:51	4:23	"земля" от КУ			В 21-52 включен до ЛР 461, запитано 6 ТП. Оп 19/16 заменили изолятор ф.А		быта нет	0	0,2	12	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	18.09.20 18:36	18.09.20 19:15	0:39	18.09.20 19:15	0:39	МТЗ	ну	у	п.Восточный, с.Черная речка		нет / 1818 чел	1818	0,12	23	+15, гроза
Хаб.ЦЭС	10	РП Князе-Волконское	2	18.09.20 19:33	18.09.20 19:49	0:16	18.09.20 19:49	0:16	МТЗ	нет	у			нет / 1230 чел	1230	0,3	5	+15, гроза
Прим.ЮЭС С	10	178Ф 110/10	31	18.09.20 21:35	19.09.20 12:02	14:27	20.09.20 15:31	41:56	Ав. Откл.	нет		п.Дунай. в ТП 82149 повреждение концевой каб. муфты 10кВ Т-1. В 12:02 в ТП82149 ввели в работу Т2, запитали потребителей. 20.9.20 повреждение устранено.		нет/0	0	0,01	1	+16, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Роцино 110/35/10	3	19.09.20 1:52	19.09.20 2:59	1:07	19.09.20 2:59	1:07	МТО	запрет	у	На КТП 4056 Маматова повреждение полимерных опорных изоляторов 10кВ ф.А,В,С и перегорание с разрушением калиброванных ПК-10 ф.А,В,С		школа/13 47ч.	1347	0,3	11	+11, пасм.
Прим.ЮЭС С	35	Смоляниново тяга - Депо с отпайками		19.09.20 7:06	19.09.20 8:48	1:42	19.09.20 8:48	1:42	МТЗ	ну	у	обесточена ПС Депо. 08-41 ПЮЭС включили ВЛ 35 кВ Смоляниново/т-Депо-Васильки-Новороссия на XX со стороны ПС Новороссия. В 8:48 включены все отключенные потребители. Повреждение опорного изолятора ПСН-35 на вед. ПС Васильки. В 16:30 питание переведено на ПС Смоляниново/т.	По ВЛ 35 от ПС Новороссия	п.Смоляниново 2370ч./5 фид.	2370	1,1	18	+12, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Пожарская 35/10	2	19.09.20 8:02	19.09.20 8:03	0:01	19.09.20 8:03	0:01	МТЗ	ну	у	с.Центральная усадьба. Обход на 19.09.20-22.09.20		нет/327ч.	327	0,07	5	+13, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Пожарская 35/10	5	19.09.20 8:02	19.09.20 12:40	4:38	19.09.20 12:40	4:38	МТЗ	ну	ну	с.Никитовка. На оп.40 повреждение изолятора по ф.С. Устранено.		нет/189ч.	189		2	+13, пасм.
Прим.ЦЭС С	6	Ярославка 110/35/6	25	19.09.20 8:58	19.09.20 11:49	2:51	19.09.20 18:36	9:38	МТО	выв		п.Ярославка. Включен без ЗТП6722, повреждение концевой кабельной муфты КЛ-6 от оп.17/1 до ЗТП.		д/дом / 878чел	878	0,4	6	+14, пасм
Хаб.СЭС	10	ЦРП-10	9	19.09.20 10:14	19.09.20 12:23	2:09	19.09.20 12:23	2:09	ав.откл	нет	ну	дачи-Пивань. В пр.оп.48-49 упавшее дерево с края просеки, без повреждения.		нет		0,34		+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новотроицкое 35/10	1	19.09.20 10:29	19.09.20 14:54	4:25	19.09.20 17:35	7:06	МТО	ну	ну	с.Новотроицкое, Стретенка. Включен до ЛР 45 оп. 81/1, без 2-х ТП. В КТП 5063 произведена замена проходного изолятора ф.А.		насосная, школа, д/с / 478чел	478	0,1	7	+17, пасм
ЭС ЕАО	35	Камышовка 35/10	2Т	19.09.20 16:00	19.09.20 16:01	0:01	19.09.20 19:44	3:44	ДЗТ			Обесточились 1,2С-10 кВ. Повреждение проходного изолятора ТСН-2 ф.В. Устранено.	1Т	школа, д/с, водозабор, НС / 1850чел / 5 фид	1850	0,8	20	+18, обл
Прим.ЦЭС С	35	Новоникольск - Коммунар		19.09.20 16:14	19.09.20 16:14	0:00	19.09.20 16:14	0:00	ав.откл	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+15, гроза, дождь
Прим.ЦЭС С	35	Уссурийск-2 - Воздвиженка - Тимирязевка	РКЛ на оп.21	19.09.20 16:30	19.09.20 16:30	0:00	19.09.20 18:39	2:09	ав.откл	нет	у	Без погашения потребителей. Отключен участок ВЛ 35 без нагрузки от оп.21 до ПС Воздвиженка. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+15, гроза, дождь

Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	19.09.20 16:36	19.09.20 19:43	3:07	23.09.20 16:55	96:19	"земля" от КУ			с.Золотая долина. Запитано от резерва кроме участка КВЛ 10 кВ от ПС Екатериновка до оп.47, обесточено ТП-7264. В 21:11 включен с "землей" для поиска прибором КВАНТ, запитаны все потребители. Вкл с выделенным уч. без нагрузки пр.оп.36-47.Наклон оп. 42 на 50 градусов, в пр. оп. 36-42 нет возможности произвести обход, разлив реки Партизанская. 22.09 не занимались. 23.09.20 опора выправлена, оп.41 восстановлен сорванный изол. в 16-55 схему привели в исх. состояние	ф.5 ПС Вл.Алекса ндровско е	нет / 570чел	570	0,7	13	+18, ясно
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	13	19.09.20 16:50	19.09.20 16:53	0:03	19.09.20 16:53	0:03	ав.откл	нет	у	с.Гражданка. Планируется осмотр.		школа / 118чел	118	0,2	8	+15, пасм
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	В-10 Т1	19.09.20 17:51	19.09.20 18:27	0:36	19.09.20 22:58	5:07	ав.откл			Обесточились 1,2С-10кВ. Одновременно отключился ф.13. В-10 Т-1 не включается (отключился от ав. откл), в работу введен Т2. Произведена регулировка привода В 10 Т-1, проведена проверка РЗА - замечаний не выявлено	Т2	620чел / 3 фид	620	0,23	21	+15, пасм
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	13	19.09.20 17:51	19.09.20 20:27	2:36	19.09.20 21:07	3:16	ав.откл			с.Гражданка. В 20:44 включено 2ТП из 8. В 21:07 включен полностью. Осмотр без замечаний		школа / 118чел	118	0,2	8	+15, пасм
Прим.ЮЭС	110	ЖБФ 110/6	Т2	19.09.20 19:23	19.09.20 20:13	0:50	19.09.20 22:43	3:20	ГЗ			На ПС ЖБФ работа Од-КЗ-110 Т2, отключение В-6 Т2. Одновременно отключалась ВЛ-110 Широкая - ЖБФ №2 (ДЗ 1 ст, ТЗНП 1 ст, АПВ усп). Обесточивались 1,2сш-6 кВ (в работе Т2, в резерве Т1). Осмотр тр-ра без замечаний, газа в реле нет. Включен в работу. 19.09.20 заменен контрольный кабель газового и струйного реле Т-2. между клеммным шкафом Т-2 и панелью защит №9 ОПУ.	Т1	часть г.Находка / 1630чел / 13 фид	1630	1,44	77	+14, пасм
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	19.09.20 23:32	20.09.20 0:12	0:40	20.09.20 0:12	0:40	МТЗ	ну	у			нет / 1574 чел	1574	1	17	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	15	20.09.20 6:47	20.09.20 8:18	1:31	20.09.20 15:36	8:49	МТО	нет		Повреждение резервного КЛ-6кВ ПС Муравейка-РП-2 №1, отключен.	ф.6	нет	0	0,1	1	+15, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	РП Князе-Волконское	12	20.09.20 9:23	20.09.20 9:26	0:03	20.09.20 9:26	0:03	ав.откл	нет	у	Планируется осмотр.		больница , школа, д/с / 2497чел	2497	0,12		+12, облачно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	20.09.20 10:16	20.09.20 10:33	0:17	20.09.20 10:33	0:17	ав.откл	выв	у	Произведен осмотр. Следы затекания воды на КТП 1127		нет / 250чел	250	0,1	5	+14, пасм
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.6 РП- Кондрате новка ф.3	20.09.20 10:56	20.09.20 11:00	0:04	20.09.20 11:00	0:04	МТО	нет	у	Планируется осмотр.		нет / 175 чел	175	0,1	14	+14, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	20.09.20 11:56	20.09.20 11:56	0:00	20.09.20 11:56	0:00	МТЗ	у		Повреждение на ведомственном ТП.		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	20.09.20 14:22	20.09.20 15:54	1:32	20.09.20 17:31	3:09	ав.откл			с.Новолитовск. Включен без ТП7101, разрушение опорного изолятора ф.С на шинном мосту Т1. Устранено.		нет / 250чел	250	0,3	3	+20, дождь
Прим.ЮЭС	35	Северная 35/6	Т2	20.09.20 15:05	20.09.20 15:17	0:12	20.09.20 17:14	2:09	ГЗ			Обесточилась 2С 6 кВ. Произведен осмотр газового реле, газ в реле отсутствует, реле заполнено маслом. Повреждение кабеля во вторичных цепях ГЗ Т2 от клеммного ящика Т-2 до ОПУ (низкая изоляция одной жилы); устранено по заявке 21.9.20 в 15:33, Т2 вкл в работу.	Т1	1737чел / 2 фид	1737	0,4		+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	20.09.20 15:47	20.09.20 16:22	0:35	20.09.20 16:22	0:35	"земля" от КУ			п.Волчанец. Повреждение на вед. ТП.		ЦТК-22 / 800чел	800	0,9	4	+18, дождь

Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Давыдовка		20.09.20 17:42	20.09.20 17:57	0:15	20.09.20 23:28	5:46	Пушкинская: ТНЭМП 2ст Давыдовка: не отключался.	ну		Схема ремонтная: на ПС Западная отключены В-110 Давыдовка и В-110 Раздольное1 по режиму. Обесточились 5 ПС 110кВ: Давыдовка, Барабаш, Славянка, Троица, Краскино; 12 ПС 35 кВ: Занадворовка, Приморская, Берверхово, Гвоздево, Посыет, Хасанская, Тавричанка, Шмидтовка, 2С 35/бкВ ПС Надеждинская, вед. ПС Брусья, ЖД станция, Хасан. В 18:48 на ПС Давыдовка отключен В 110 "Пушкинская" от КУ, отгорание шлейфа ВЧ заградителя ф.С от аппаратного зажима. Устранено, схема восстановлена	ВЛ-110 Западная Давыдовка	Хасанский, Надеждинский р-н / 35559 чел / 104 фид	35559	25	577	+18, пасм
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка-тяг		20.09.20 18:43	20.09.20 18:43	0:00	22.09.20 3:15	32:32	ПаГРЭС: МТО, ДЗ 1з. Находка/т: ДЗ 2з, ТЭМП 3 ст.	ну	ну	Задержек поездов, отключения потребителей нет. Произведен обход пр.оп.63-86, 1-18,; 21.9.20 осмотр 58-163 без замечаний; пр.оп.29-30 падение дерева, обрыв верхнего провода. Устранено.		нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	14	20.09.20 18:46	20.09.20 21:40	2:54	20.09.20 21:40	2:54	МТЗ, МТО	ну	не произв	В пр.оп.45/4 - 45/5 под проводами обгоревшая ветка		школа, приют, КНС / 3981чел	3981	0,73	11	+15, обл
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	В-6-Т1	20.09.20 22:44	20.09.20 22:47	0:03	21.09.20 15:17	16:33	б/б			Обесточивалась 1сш-6 кв, обеспечен резерв. Проведена проверка цепей управления: неисправен блок КЗ-12 (дает команду на отключение В-6-Т1 от МТЗ); 21.09 заменены неисправ.реле в блоке КЗ-12 (РТ-40 и РВ), Т-1 вкл в в работу.	Т2 (СВ-6)	нет / 100 чел / 3 фидера	100	0,1	6	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг		21.09.20 1:36	21.09.20 1:36	0:00	21.09.20 1:36	0:00	Ярославка: НЗЗ 1ст, Реттиховка: 4 ст.НЗЗ	у		Произведен осмотр. Оп.32 гнездо, под оп. Ветки со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+15, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	57	21.09.20 2:35	21.09.20 11:04	8:29	21.09.20 11:04	8:29	"земля" от КУ			Оп.57-00/12 поврежден изолятор фА (перекрытие птицей)		школа, дс / 200 чел	200	0,1	4	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.218	21.09.20 3:26	21.09.20 5:57	2:31	21.09.20 5:57	2:31	Ав.откл		у	Планируется осмотр.		нет / 158 чел	158	0,2	25	+10, ясно
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		21.09.20 5:41	21.09.20 6:06	0:25	21.09.20 6:06	0:25	Береговая-2 бл. ДЗ 1ст, ДЗ 2ст, ТНЭМП 1ст, 3 ст	ну	у	Обесточена ПС-110/10 Песчаная. Осмотр без замечаний.		быта нет, в/ч, связь	0	0,3	7	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	21.09.20 7:52	21.09.20 12:50	4:58	21.09.20 13:15	5:23	МТЗ	нет	ну	Перекрытие прох.изолятора фС в яч.фб. оп.95/1 обрыв вязки; устранено. Включен без одного ТП, в 13:15 полностью		нет / 360 чел	360	0,03	8	+14, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	21.09.20 8:11	21.09.20 9:01	0:50	21.09.20 9:01	0:50	"земля" от КУ			Земля самоустранилась. Осмотр без замечаний.		нет / 993 чел	993	0,17	9	+14, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	21.09.20 8:45	21.09.20 8:55	0:10	21.09.20 8:55	0:10	Ав.откл	нет	у	с. Новое. Планируется осмотр 23.9.20		нет/ 200 чел	200	0,05	1	+11, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	17	21.09.20 12:39	21.09.20 13:33	0:54	21.09.20 20:26	7:47	МТЗ	выв	ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ, 1,5 м от ПС Хурба. Устранено.	ф.8	аэропорт / 50 чел	50	0,6	2	+14, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	21.09.20 13:51	21.09.20 17:31	3:40	27.09.20 23:25	153:34	МТО	нет	не произв	Вкл без 4ТП, вкл в 18:16 без 1ТП, вкл в 18:28 с выделенным уч.без нагрузки. 23.09.20 определено МП 302м от ТП-82004. 24-26.09.20 работы не вели. 27.09.20 устранено, схема восстановлена		школа, пож.депо, цТП/ 500 чел	500	0,3	8	+19, ясно

ЭС ЕАО	10	Лондоко 220/35/6	39	21.09.20 13:54	21.09.20 14:08	0:14	21.09.20 17:48	3:54	МТЗ	ну	ну	Вкл без БТП., вкл в 17:48 Пр.оп. 1/05/15-16 обрыв проводов фА,В. (Сторонним а/м с поднятым изолювом; сообщено СБ, ОВД); устранено.		школа, больн, насосн/3221 чел	3221	0,9	15	+16, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	21.09.20 13:55	21.09.20 14:47	0:52	24.09.20 14:55	73:00	МТО	нет	не произв	Вкл с выделенным поврежд.уч.без нагрузки. Организацией ООО "Примэнергосоюз" при производстве земл.работ повреждена КЛ на уч."ПС-РП80201". Сообщено СБ, ОВД. 22-23.09 не работали. 24.09.20 повреждение устранено	ф11	школа, больн,ск. помощь, поликл, кот,вч/520 чел	520	0,5	14	+19, ясно
Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	2	21.09.20 15:33	21.09.20 17:37	2:04	21.09.20 22:17	6:44	МТО	запрет		Пр.оп.145/1-2 работа стороннего а/крана, повреждена оп.45/1 (ж/б, изом на уровне траверсы). Сообщено СБ, ОВД. Вкл в 17:37 с выделенным уч (без 1 вед ТП). Устранено.	школа, д/с, скваж/1958 чел	1958	0,7	23	+17, пасмурно	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		21.09.20 22:42	21.09.20 22:42	0:00	21.09.20 22:42	0:00	НЗНП 1ст	у		ИМФ ф.В 36,2км. Произведен осмтр. Оп.199 поврежден 1 изолятор в гирл.изоляторов (из 8).	нет	0	0	0	+17, обл	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		21.09.20 23:32	21.09.20 23:32	0:00	21.09.20 23:32	0:00	НЗНП 1ст	у		ИМФ ф.В 37км. Произведен осмтр. Оп.199 поврежден 1 изолятор в гирл.изоляторов (из 8).	нет	0	0	0	+17, обл	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		22.09.20 0:27	22.09.20 0:27	0:00	22.09.20 0:27	0:00	НЗНП 1ст	у		ИМФ ф.В 36,4км. Произведен осмтр. Оп.199 поврежден 1 изолятор в гирл.изоляторов (из 8).	нет	0	0	0	+17, обл	
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	4	22.09.20 8:45	22.09.20 8:46	0:01	22.09.20 8:46	0:01	МТО	запрет	у	осмотр без замечаний	школа, д/с, насосн/465 чел	465	0,01	8	+10, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	22.09.20 10:08	22.09.20 10:08	0:00	22.09.20 10:08	0:00	МТО	у		Произведен осмтр. В ТП-3042 в РУ-10 кВ следы перекрытия на оп. изоляторах фА,В.	нет	0	0	0	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	22.09.20 13:55	22.09.20 14:17	0:22	22.09.20 17:09	3:14	КУ, земля			Вкл без 5 ТП, вкл в 17:09. Оп.94/36/7 устранен обрыв вязки фВ.	кот/361 чел	361	0,15	9	+20, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	19	22.09.20 14:52	22.09.20 17:00	2:08	22.09.20 17:00	2:08	МТЗ	ну	ну	При РПВ земля, откл от КУ. Оп.91 заменен поврежденный изолятор фС, схема восстановлена.	кот/330 чел	330	0,25	11	+12, гроза	
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная - РП-3	№2	23.09.20 0:38	23.09.20 0:38	0:00	27.09.20 3:14	98:36	МТЗ	выв		На ТЭЦ Центральная произошло возгорание в кабельном лотке. В 3:27 выв КЛ 35 Русская-Центральная №2. В 3:51 выв из работы КВЛ 35 ТЭЦ Центральная-Коммунальная цепь №2 с отп.Океанариум и на ТЭЦ Центральная допущена пожарная бригада для тушения возгорания в каб.лотке. В 4:30 возгорание ликвидировано, КЛ-10 кВ ТЭЦ Центральная - РП-1№2, ТЭЦ Центральная - РП-2 №2, ТЭЦ Центральная - РП-3 №2, ТЭЦ Центральная - РП-4 №2, КВЛ 10 кВ ТЭЦ Центральная-ТЭЦ Северная №2 выведены в ремонт. 24.9.20 КЛ расчищен каб.лоток, проложены трубы; 25.09.20 проложены КЛ вставки от 15 до 30 м, испытан без замечаний. 00-13 допущена бригада на установку муфт. В 7:30 оформлен перерыв в наряде, выполнен монтаж 10 муфт. 26.9.20 смонтированы все муфты с обеих сторон,проведены испытания без замечаний. В 3:14 включена. 27.09.20 в 14:49вкл. КЛ-35 кВ Русская – ТЭЦ Центральная №2, в 16:31 вкл. КВЛ-35 кВ ТЭЦ Центральная - Коммунальная с отп на ПС Океанариум №2	цепь №1	нет	0	0	0	+16, пасм
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная - РП-2	№2	23.09.20 1:41	23.09.20 1:41	0:00	27.09.20 4:45	99:04	"земля" от КУ			24.9.20 КЛ расчищен каб.лоток, проложены трубы; 25.09.20 проложены КЛ вставки от 15 до 30 м, испытан без замечаний. 00-13 допущена бригада на установку муфт. В 7:30 оформлен перерыв в наряде, выполнен монтаж 10 муфт. 26.9.20 смонтированы все муфты с обеих сторон,проведены испытания без замечаний. 27.09.30 в 4:45 включена в работу	цепь №1	нет	0	0	0	+16, пасм

Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная - РП-4	№2	23.09.20 1:45	23.09.20 1:45	0:00	27.09.20 1:07	95:22	"земля" от КУ			24.9.20 КЛ расчищен каб.лоток, проложены трубы; 25.09.20 проложены КЛ вставки от 15 до 30 м, испытан без замечаний. 00-13 допущена бригада на установку муфт. В 7:30 оформлен перерыв в наряде, выполнен монтаж 10 муфт. 26.9.20 смонтированы все муфты с обеих сторон, проведены испытания без замечаний. 27.09.20 в 1-07 включена в работу	цепь №1	нет	0	0	0	+16, пасм
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная - ТЭЦ Северная	№2	23.09.20 2:09	23.09.20 4:28	2:19	27.09.20 7:31	101:22	"земля" от КУ			Обесточена 2С 10 кВ ТЭЦ Северная: ф.204 (2С 10 кВ РП-5, есть АВР) и ф.205 (2С 10 кВ РП-6, АВР выведен, освещение моста Русский). В 4:28 на ТЭЦ Северной включен СВ 10, запитаны все потребители. 24.9.20 КЛ расчищен каб.лоток, проложены трубы; 25.9.20 не работали.26.9.20 смонтированы все муфты с обеих сторон, проведены испытания без замечаний. 27.09.20 в 7:31 включена в работу	цепь №1	нет	0	0,13	2	+16, пасм
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная - РП-1	№2	23.09.20 2:21	23.09.20 2:21	0:00	23.09.20 20:38	18:17	"земля" от КУ			16-36 допущена бригада на ВВ испытания. Испытания выдержал, в 20:38 включена в работу	цепь №1	нет	0	0	0	+16, пасм
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Ильичевка		23.09.20 8:08	23.09.20 10:20	2:12	23.09.20 17:18	9:10	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Ильичёвка, Новогеоргиевка. В 10-20 ВЛ включена с выделенным Участком ВЛ 35кВ Ильичевка-Новогеоргиевка, все потребители запитаны. В полете ОП 47-48 обрыв провода (следов стороннего возд. нет), оп 78 обрыв вязки ф.В. Оп.56 снято гнездо. Повреждения устранены, схему привели в иск. состояние		1440ч.	1440	0,3	49	+12, ясно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	77	23.09.20 13:07	23.09.20 13:07	0:00	23.09.20 13:07	0:00	МТЗ	у		ОП 77-01/1 под опорой обнаружена птица со следами перекрытия		нет	0	0	0	+14, дождь
Прим.ЦЭС	6	Гранит 110/6	СВ-6	23.09.20 17:10	23.09.20 17:50	0:40	23.09.20 17:50	0:40	ЗДЗ			Т1 в резерве. Обесточена: ПС Гранит 1С-6кВ. Одновременно отключился вед. Ф.6. В 17-50 включен СВ 6кВ, запитана 1С, кроме ф.6, обеспечен резерв (18:25). Повреждение каб. муфты 6кВ в яч. Ф6 (повреждение у потребителя, устранить будет потребитель).	часть г.Уссурийск/19250 ч.6 фид.	19250	4,6	20	+20, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Желтоярво 35/10	1	23.09.20 19:33	23.09.20 19:33	0:00	23.09.20 19:33	0:00	МТЗ	у		с.Черниговка в полете опор 142/6/11- 145/6/12 (пересечение с дорогой) при проезде трала с крупногабар. грузом погнута траверса на ОП 142/6/11, на ОП 142/6/12 вырван крюк, провод не поврежден. Устранено по заявке в 15:43 24.09.20		нет	0	0	0	+14, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	23.09.20 21:04	23.09.20 23:00	1:56	24.09.20 2:48	5:44	МТЗ	нет	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 2:48. Оп.2/34 снята проволока.	больн, хлебозавод/ 120 чел	120	0,1	6	+14, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	14	23.09.20 22:03	23.09.20 22:03	0:00	23.09.20 22:03	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+13, ясно
Хаб.СЭС	35	Шахта - Карьер с отп.Шурвалах	Т-316	24.09.20 6:38	24.09.20 7:05	0:27	24.09.20 7:05	0:27	КУ, земля			Обесточены вед ПС 35Карьер, Шурвалах. Повреждение на ведомственной отпайке "Шурвалах". Вкл в 10:15	шахта/ быта нет/ 6 фид	0	0,7	14	+6, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	24.09.20 8:39	24.09.20 8:47	0:08	24.09.20 8:47	0:08	Ав.откл	нет	у	г. Партизанск	школа, скваж/310 чел	310	0,2	15	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	24.09.20 10:56	24.09.20 11:04	0:08	24.09.20 11:04	0:08	Ав. Откл.	нет	у	г. Партизанск. Оп 161 сорван изолятор ф.В. Устранено	нет/310ч.	310	0,55	15	+14, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	24.09.20 12:02	24.09.20 15:32	3:30	24.09.20 15:32	3:30	Откл.КУ "Земля"			с.Лазаревка. ОП 188 заменили изолятор	школа/463ч.	463	0,083	8	+17, пасм.	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	24.09.20 14:38	24.09.20 15:07	0:29	24.09.20 17:46	3:08	Ав. Откл.	ну	ну	с. Благодатное с. Лесное. 15:07 влчен без отпайки на с.Лесное (запитано 4 ТП). Сломался автомобиль, с базы СРЭС выехал второй. Опора № 70 падение ветки, обрыв вязки.	школа/569ч.	569	0,22	7	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	7	24.09.20 15:18	24.09.20 17:00	1:42	24.09.20 17:53	2:35	Откл.КУ "Земля"			с.Раковка. В 17:00 запитано 3 ТП. В 17-53 включен полностью, "Земля" самоустранилась.	нет/100ч.	100	0,1	5	+22, ясно	

Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		24.09.20 22:53	24.09.20 22:53	0:00	24.09.20 22:53	0:00	НЗНП 1ст, ИМФ 36,1 км, фВ	у		Осмотр 25-26.9.20 без замечаний.		нет	0	0	0	+10, туман
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		24.09.20 23:38	24.09.20 23:38	0:00	24.09.20 23:38	0:00	НЗНП 1ст, ИМФ 37 км, фВ	у		Осмотр 25-26.9.20 без замечаний.		нет	0	0	0	+10, туман
Прим.ЦЭС	110	Манзовка 110/35/10	Т1, Т3	25.09.20 6:21	25.09.20 6:37	0:16	25.09.20 7:53	1:32	дуг.защита			С обесточиванием 1,2 сш 10 кВ ПС 110 Манзовка, ПС 35 Речная. Ч/з 16 мин вкл Т2, потребитель запитан, кроме 1 сш 10 кВ ПС Манзовка (ост.0,5 МВт/ 500 чел). Осмотр-ф15 (РСК, бл.МТО, АПВ усл). В 7:36 на ПС 110 Манзовка включен СВ-10, 1 сш 10 кВ поставлена под напряжение, в 7:46 все потребители запитаны. В 7:53 вкл В 10 Т-1,3 под нагрузку, замечаний нет. Ослабление болтового соединения и ухудшение контакта на ТТ-10 в яч.В-10- Т-1/Т3 ф.В. Устранено. Логика работы звщиты правильная.	Т2	4,5 МВт/16269 чел/20 фид	16269	4,5	53	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	25.09.20 6:21	25.09.20 6:21	0:00	25.09.20 6:21	0:00	МТО	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+12, ясно
Ам.ВЭС	110	Озерная - Полевая		25.09.20 6:03	25.09.20 6:03	0:00	25.09.20 6:03	0:00	Пол: ВЧТО-3; Оз: ТНЗНП	у		ИМФ 17,4 км, фС. Оп.171 обгоревшее гнездо, под опорой ветки. Оп.69 следы жизнедеят птиц. (участок ВЭС)		нет	0	0	0	+8, облачно
Хаб.СЭС	6	ЦРП-9	12	25.09.20 9:04	25.09.20 9:04	0:00	25.09.20 17:40	8:36	Ав.откл	нет	не произв	На х.х. Повреждение КЛ 30 м от ЦРП-9. Устранено		нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	25.09.20 11:45	25.09.20 12:16	0:31	25.09.20 12:16	0:31	Ав.откл	нет	у			школа, скваж/310 чел	310	0,2	15	+22, пасмурно
Хаб.СЭС	6	ЦРП-1	9	25.09.20 10:11	25.09.20 11:35	1:24	25.09.20 17:07	6:56	Ав.откл	нет		Выделен поврежден уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ 300 м от КТПН Гаражи. Устранено		нет / 486 чел	486	0,2	5	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	25.09.20 13:23	25.09.20 14:00	0:37	25.09.20 14:00	0:37	Ав.откл	нет	у	Оп.25 срыв колпачка изолятора ф.В.		школа, скваж/310 чел	310	0,2	15	+22, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	25.09.20 14:12	25.09.20 16:39	2:27	30.09.20 18:44	124:32	Ав.откл	нет	ну	Выведен участок КВЛ 10 КТП-81201 - ЦРП-80121 без нагрузки. 29.9.20 определено МП- КЛ №1 повреждение концевой каб.муфты на оп.39/1; 30.9.20 произведен ремонт, испытан, вкл в работу. (по КЛ №2 конц.муфты в ТП81201 (яч2). Повреждение не подтвердилось)	ф.7 Подъяпольск	нет / 530 чел	530	0,5	10	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	25.09.20 14:12	25.09.20 15:15	1:03	25.09.20 15:15	1:03	Ав.откл	нет	у			нет / 150 чел	150	0,2	7	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	25.09.20 16:03	25.09.20 18:48	2:45	26.09.20 2:34	10:31	МТО	нет		Выведен участок ТП-82117-ТП-82149, отключено ТП-82149 (быта нет). При осмотре ТП-82117 выявлено что по ф.В В-10кВ необходима доливка масла. После доливки масла ТП включено в 2:34. По ВЛ произведен обход, замечаний нет		насосная, жд, вч, школа / 2100 чел	2100	0,3	10	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	25.09.20 17:43	25.09.20 18:39	0:56	26.09.20 14:53	21:10	МТЗ	выв	ну	Включен без 12 ТП. В 21:57 включен без 4 ТП. 26.09.20 в 12:14 запитан полностью. Оп.60/82/23 разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено, все включен		нет / 860 чел	860	0,9	43	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	25.09.20 18:54	25.09.20 20:33	1:39	29.09.20 21:38	98:44	МТЗ	выв	не произв	В 19:46 запитано 6 из 15ТП. В 20:56 включен без 4ТП, в 21:09 весь потребитель запитан. Выделен участок КЛ ТП-81013 - ТП-81012. 26.09.20 не работали. 27.09.20 в 16:40 определено место повреждения КЛ-6: 100м от ТП-81012. 28.09.20 в 16:30 допущена бригада для разработки котлована 18:30 работы приостановлены (производились вручную, скальный грунт), необходимо применение экскаватора, 29.09.20 МП откопано, установлена втавка 4м и 2 соед. муфты.		школа, дс / 250 чел	250	1,4	15	+19, пасмурно

Хаб.ЦЭС	6	Городская 110/6	23	25.09.20 20:30	25.09.20 20:30	0:00	25.09.20 22:46	2:16	МТЗ	выв	не произв	ТП -2293 заменили ПК 6 кв. Повреждение в сетях 0,4 кВ потребителя	АВР у потребителя	нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.218	26.09.20 2:30	26.09.20 2:55	0:25	26.09.20 2:55	0:25	Ав. Откл.	ну	у	в/ч ПВО, маяк Гамов, п.Витязь. Повреждение на вед отп		нет / 158 чел	158	0,2	25	+15, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	26.09.20 6:54	26.09.20 6:58	0:04	26.09.20 6:58	0:04	Ав. Откл.	нет	у	с.Сергеевка, Молчановка Монакино.		нет/410ч.	410	0,55	15	+10, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.218	26.09.20 8:15	26.09.20 9:23	1:08	26.09.20 9:23	1:08	Ав. откл.	ну	не произв	в/ч ПВО, маяк Гамов, п.Витязь. Повреждение на вед отп		нет / 158 чел	158	0,2	25	+15, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	26.09.20 12:03	26.09.20 15:00	2:57	26.09.20 15:00	2:57	"земля" от КУ			В 13:00 включен до РКЛ-10 оп.161 без 41 ТП. Оп. 217/7 разрушение изолятора Ф "А", провод лег на траверсу. Устранено, все включено		школа, насосная / 140 чел	140	0,2	56	+17, пасмурно
ЮЯЭС	6	Лебединый 110/35/6	Поселок-3	26.09.20 10:32	26.09.20 13:22	2:50	26.09.20 16:01	5:29	МТЗ	ну	ну	Включен без ЗТП. В пр.оп.11/11-11/12 падение дерева на провода, обрыв всех трех фаз. Устранено, все включено		дс, школа, больница / 527 чел	527	0,3	6	+11, сильный ветер
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	26.09.20 11:35	26.09.20 11:35	0:00	26.09.20 11:35	0:00	МТЗ	у		На ТП-218 разрушение разрядников ф.А, В на приемной траверсе		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	26.09.20 15:20	26.09.20 15:20	0:00	26.09.20 15:20	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	12	26.09.20 16:15	26.09.20 17:06	0:51	26.09.20 18:19	2:04	МТЗ	ну	ну	Обеспечен резерв без трех ТП. Оп. 39 обрыв вязки ф.В, С схлест. Устранено, все включено	ф.3 ДИМ	школа - 2, дс / 1261 чел	1261	0,35	18	+20, ясно
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	4	26.09.20 18:14	26.09.20 18:48	0:34	26.09.20 19:23	1:09	МТО	ну	ну	г.Свободный. Включен без ЗТП. В 19:23 полностью. Выведена из работы поврежденная резервная КЛ между ЛР-41/04/09 и ТП-151		насосная, дс, КНС / 3000 чел	3000	2	17	+15, ясно
Ам.ЗЭС	35	Свободный - Южная	№2	26.09.20 18:15	26.09.20 18:15	0:00	26.09.20 18:15	0:00	МТЗ	у		Обход 28.9.20, замечаний нет.		нет	0	0	0	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	26.09.20 22:29	26.09.20 22:29	0:00	26.09.20 22:29	0:00	МТЗ	выв	у	п.Чирки		нет	0	0,165	17	+16, пасм.
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		27.09.20 6:13	27.09.20 6:13	0:00	27.09.20 6:13	0:00	ТНЗНП 1 ст., ИМФ ф.С - 19,5 км.	у		Обход 28.9.20, оп. 90 следы жизнедеятельности птиц, обгоревшая ветка под опорой. Следы перекрытия на шлейфе.		нет	0	0	0	+14, обл.
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	27.09.20 9:15	27.09.20 12:11	2:56	27.09.20 13:13	3:58	МТО	ну	ну	с.Красное знамя. Оп.№ 3 срыв изолятора Ф-"А", провод на траверсе. В 12:11 устранено, включено без 3-х ТП. В 13:13 всё вкл. По результатам доп. обхода на оп.105/30 по Ф "С" обнаружена птица.		скважина / 818 чел	818	0,1	9	+12, ясно
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	11	27.09.20 9:43	27.09.20 9:43	0:00	27.09.20 9:43	0:00	МТО	у		Оп 1 под ЛР обнаружена ворона		нет	0	0	0	+12, пасм
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	27.09.20 16:06	27.09.20 17:39	1:33	27.09.20 17:39	1:33	Ав. откл.	нет	у	с Кневичи, Соловей ключ.		нет / 700 чел	700	0,4	34	+22, ясно
Хаб.ЦЭС	35	Бычича - Краснореченская с отп. Корейский посёлок	Т-37	27.09.20 16:27	27.09.20 16:53	0:26	27.09.20 16:53	0:26	МТЗ	выв	у	Обесточена ПС Корейский посёлок. АПВ выведено по заявки "чистка просеки". С подрядчиком (ООО Энергосистема Центр) связались (без замечаний). ОМП от ПС Кор. пос. 3,4км ф.-В в сторону Бычича. Осмотр ВЛ без замечаний.		Хабаровский р-н: 941 чел / 2 фидера	941	3	38	+17, облач
Ам.СЭС	35	Ключевая - Черняево		27.09.20 17:51	27.09.20 17:51	0:00	27.09.20 17:51	0:00	МТЗ	у		Обход 06.10.20, замечаний нет.		нет	0	0	0	+13, гроза
Ам.ЗЭС	110	Февральская - Рудная	№1,2	28.09.20 5:26	28.09.20 5:26	0:00	28.09.20 5:26	0:00	2 ст НЗНП	у		ИМФ С-0 L=62,4 (61,7)км. Оп 187 повреждение верхнего повива провода.		нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	28.09.20 7:37	28.09.20 7:40	0:03	28.09.20 7:40	0:03	МТЗ	нет	у			школа / 700 чел	700	0,2	9	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	28.09.20 9:50	28.09.20 10:17	0:27	28.09.20 10:17	0:27	МТЗ	нет	у	Кроуновка. Произведён обход, повреждений не обнаружено. в пр.17-18 требуется подрезка поросли (0,5м до проводов).		школа / 700 чел	700	0,2	9	+12, ясно

Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	6	28.09.20 14:05	28.09.20 14:15	0:10	28.09.20 16:18	2:13	КУ "Земля"			г. Завитинск. Вкл. без ТП-56, повреждение проходного изолятора. Устранено.		скваж, школа, админист р. / 4190 чел.	4190	0,6	20	+16, ясно
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	28.09.20 15:27	28.09.20 17:04	1:37	28.09.20 17:35	2:08	МТО	нет	ну	с.Рязановка п.Ромашка. Вкл. до оп. 194 без 7-ми ТП. В 17:35 вкл. полностью.		нет / 84 чел	84	0,1	15	+19, ясно
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	28.09.20 16:47	28.09.20 17:05	0:18	28.09.20 17:11	0:24	МТЗ	ну	ну	г. Свободный. Вкл. без ТП-148. Сторонним экскаватором (ООО Амур) повреждение КЛ-10 (резервной) между ТП-89 и ТП 148 при производстве земляных работ. Кабель выведен из схемы отключением ВН. Сообщено в СБ. В 17:11 всё вкл.		Станция обезжеля, ская, скорая помощь, МЧС / 6000 чел	6000	1,6	19	+15, облач
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	15	28.09.20 17:47	28.09.20 19:35	1:48	01.10.20 16:36	70:49	МТО	нет	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. 1-е МП-повреждение КЛ 6 кв от ТП-260 яч.4 до ТП-261 яч.2 (устранено 29.9.20 15:39); 2-е МП повреждение КЛ 6 кв от ТП-261 яч.3 до ТП-263 яч.5. 30.9. определено МП 30м от ТП261. 1.10.20 повреждение КЛ устранено	ф-25, 29	нет / 1890 чел	1890	0,1	3	+15, пасм
Прим.ЗЭС	35	Лазо 35/10	T2	28.09.20 18:38	28.09.20 19:11	0:33	29.09.20 8:20	13:42	ГЗ	нет		T1 в резерве. Обесточена ПС Лазо 1,2С-10 (п.Лазо, Грушевое). Всё запитано от Т1. Т2 (6,3 МВА) выведен в ремонт, течь масла из под вводов 10кВ и из под стакана термосигнализатора. В расширительном баке и газовом реле уровень масла не просматривается. Устранено	T1	2 д. сада, школа /2680 чел/ 6 фид.	2680	0,42	29	+17, пасм
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	17	28.09.20 18:53	28.09.20 18:53	0:00	29.09.20 16:11	21:18	МТО	ну	ну	На хх. Повреждение каб. муфты на оп.17-00/1, 29.9.20 16:11 произв.ремонт , вкл в работу.		нет	0	0	0	+15, пасм
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп. Голубинка		28.09.20 20:56	28.09.20 21:26	0:30	28.09.20 21:56	1:00	ВТЭЦ-2: ДЗЛ ф.С, Орлиная: ДЗЛ ф.С, ДЗ, ТО с уск	ну	у	Обесточена 1сш-6 кв ПС-110/35/6 Голубинка, обеспечен резерв В пр.оп.34-35 приближение строительного крана (ООО КОМКОН-2) на недопустимое расстояние, провода без повреждений, пострадавших нет. Сообщено в СБ	СВ-6 ПС Голубинк а	часть г.Владиво сток / 7400 чел / 6 фидеров	7400	6	33	+17, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-2	28.09.20 22:18	28.09.20 23:40	1:22	29.09.20 4:55	6:37	"земля" от КУ			Включен для поиска МП с "Землёй". Оп. 126/49 разрушен изолятор ф.-А, провод на траверсе. Устранено		нет / 41 чел	41	0,1	4	+16, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	28.09.20 23:10	28.09.20 23:10	0:00	28.09.20 23:10	0:00	МТЗ	у		ТП 2069 "Шлюзы" заменили предохранитель Ф"В"		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	28.09.20 23:10	28.09.20 23:10	0:00	28.09.20 23:10	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	29.09.20 2:04	29.09.20 2:04	0:00	29.09.20 2:04	0:00	МТЗ	у		Отгорание шлейфа фазы "А" на линейном разъединителе РЛ-37 опора 259		нет	0	0	0	+14, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	29.09.20 6:52	29.09.20 7:01	0:09	29.09.20 7:01	0:09	Ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний.		нет / 700 чел	700	0,2	6	+14, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Анучино 35/10	1	29.09.20 7:08	29.09.20 7:57	0:49	29.09.20 8:38	1:30	МТЗ	ну	ну	Н.Гордеевка, Ст.Гордеевка, Анучино. Включен без 10 ТП, вкл в 8:38. Оп.207 снята птица. (сорока).		насосная / 782 че	782	0,4	20	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2	2	29.09.20 8:23	29.09.20 13:47	5:24	29.09.20 13:47	5:24	МТЗ	нет	ну	При РПВ земля. Оп.2 заменен поврежденный изолятор ф.С, схема восстановлена.		насосная / 60 чел	60	0,17	7	+9, дождь
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	20	29.09.20 9:02	29.09.20 10:05	1:03	29.09.20 12:26	3:24	Ав.откл	выв	ну	Оп 116 обрыв вязок ф.В,С (ДТП, наезд на опору соронним а/м, сообщено СБ, ГИБДД)	ф13	школа, кот, д/с/ 400 чел	400	0,3	11	+12, дождь
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	14	29.09.20 10:45	29.09.20 11:20	0:35	29.09.20 19:18	8:33	МТЗ	выв	не произв	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч. "ТП35-ТП90", произв.монтаж соед.муфты, схема восстановлена.	ф18	насосн/3 485 чел	3485	1,5	7	+12, облачно

Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	22	29.09.20 11:59	29.09.20 11:59	0:00	29.09.20 15:15	3:16	КУ, земля			Потребителю предварительно обеспечен резерв. Пр.оп.20-21 падение дерева, обрыв провода; устранено. (следов стороннего возд,нет).	ПС Комсомольская ф14, ПС Сортировка ф5	нет	0	0	0	+14, облачно
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	27	29.09.20 11:16	29.09.20 11:39	0:23	29.09.20 11:39	0:23	МТЗ	ну	не произв	Повреждение на ведомственном участке. Запит в 16:16		300 чел	300	0,3	13	+12, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	29.09.20 13:58	29.09.20 14:26	0:28	29.09.20 14:26	0:28	Ав.откл	ну	у	Осмотр без замечаний.		вч/ 450 чел	450	0,5	13	+16, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	29.09.20 15:45	29.09.20 15:48	0:03	29.09.20 15:48	0:03	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Птица под оп.44.		школа, д/с/1870 чел	1870	0,5	14	+19, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	29.09.20 17:40	29.09.20 17:56	0:16	29.09.20 17:56	0:16	МТО	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп. 156-00/40-156-03/1 провис проводов провис провода, следы перекрытий на проводах фВ,С; произведена перетяжка провода.		сваж, школа, кнс/ 200 чел	200	0,5	14	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Красицкая - Вяземская	С-28	30.09.20 3:39	30.09.20 4:51	1:12	30.09.20 15:09	11:30	Вязем.: ДЗ 2ст. ИМФ 15,7км ф.-С. Красиц: НЗЗ 3ст	ну	ну	Обесточены ПС-110 Вяземская (Т2 ремонт), Красицкая, Дормидонтовка. ВЛ-35 Красицкая-Капитоновка в ремонте, потребитель ПС Капитоновка запитан по распредсети. В 3:43 (ч/з 4 мин) вкл. ВЛ-110 Хор-Красицкая с отп. Дормидонтовка, запитаны ПС Красицкая, Дормидонтовка (4735 чел/0,7МВт). В 4:51 (ч/з 1ч 12м) на ПС Вяземская вкл. СВ-110, все потребители запитаны. Пр.оп.67-68 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений, следов стороннего возд,нет), ВЛ вкл в работу.	ВЛ-110 Хор-Красицкая, Котиково-Вяземская	Вяземский район: 42929 чел / 32 фид (объектов covid нет)	42929	6,7	248	+7, облач
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		30.09.20 6:25	30.09.20 6:25	0:00	30.09.20 6:25	0:00	1 ст. НЗНП	у		ИМФ В-0, L=33,9км. Произведен осмотр. Оп.143, 144, 147, 148, 149, 150 гнезда сороки (на траверсах фС)		нет	0	0	0	+9, облач
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	3	30.09.20 10:11	30.09.20 12:26	2:15	30.09.20 15:13	5:02	Ав.откл	выв	не произв	Вкл в 12:04 без 5ТП, вкл в 12:26 без 2ТП, вкл в 12:44 без ТП82028 (РУ-10 кВ отгорание шины в яч.1 ф.-С), вкл в 15:13 после устранения повреждения.	ф17	д/с, поликл, школа, фсб, суд/3250 чел	3250	0,1	7	+10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	30.09.20 16:50	30.09.20 18:01	1:11	30.09.20 18:01	1:11	МТЗ	ну	у			школа/1908 чел	1908	0,7	6	+15, облачно
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	1	30.09.20 21:35	30.09.20 21:35	0:00	30.09.20 21:35	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	+9, облач