

Филиал	У. кв.	ПС, лЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц.значимые объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	01.10.20 6:49	01.10.20 9:35	0:33	01.10.20 13:12	10:46	КУ "Земля"			Лвл=26,1км. п.Кирово. Оп 52-00/2 обрыв провода Ф"А" в сторону оп 52-00/1. Устранено	ф.222 ПС Биджан	д.сад, школа / 381 чел	381	0,03	6	+3, облач
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	01.10.20 9:28	01.10.20 9:55	0:00	01.10.20 9:55	0:00	Ав. Откл.	не раб.	у	Осмотр без замечаний		нет/600ч.	600	0,07	4	+11, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	01.10.20 14:31	01.10.20 16:30	0:31	01.10.20 18:42	0:31	МТО	выв	не произв.	Вкл в 16:15 без 12 ТП, вкл в 16:30 без 7ТП, вкл в 17:19 без 6ТП, вкл в 17:50 без 2 ТП, вкл в 18:00 без 1ТП, вкл в 18:42, осмотр без замечаний.		школа/160ч.	160	0,01	14	+10, ясно
Прим.ЮЭС	35	Кролевцы - Владивосток		01.10.20 21:26	01.10.20 21:26	2:08	02.10.20 14:05	3:27	МТЗ 1ст	ну	ну	Обесточенных потребителей нет (резерв СН ПС220 Владивосток). Произведен осмотр. При проведении земляных работ экскаватором организации "Трансгаз" в пр.оп.26-27 оборваны 2 провода ВЛ. Пострадавших нет. Сообщено СБ, ОВД. В 14:05 повреждение устранено, ВЛ включена.		нет	0	0	0	+10, пасмурно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	02.10.20 1:39	02.10.20 2:16	0:51	02.10.20 2:16	0:51	МТО	ну	у	под РК-7 оп.228 обнаружена птица (сова).		нет/595 чел	595	0,2	13	+7, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	02.10.20 1:39	02.10.20 1:40	2:22	02.10.20 1:40	55:38	МТО	ну	у	под РК-7 оп.228 обнаружена птица (сова).		вч, жд, кот/382 чел	382	0,2	10	+7, ясно
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		02.10.20 6:32	02.10.20 6:32	0:00	02.10.20 6:32	0:00	НЗНП 1ст	у		ИМФ 9,1км фв. Произведен осмотр: оп №42 (в гирлянде изоляторов из 9 ШТ поврежден один изолятор Ф-А); оп №46 (в гирлянде изоляторов из 9 ШТ поврежден один изолятор по Ф-В и два изолятора по Ф-С)		нет	0	0	0	+6, облачно
Хаб.СЭС	10	Эльбан 110/35/6	12	02.10.20 10:06	02.10.20 10:24	0:00	02.10.20 16:23	0:12	МТЗ	выв	не произв.	п. Эльбан. Определено МП – в 700м. от ПС Эльбан. Разработан котлован, установлена соединительная каб. муфта. В 16-23 включен в работу	ф.21	котельная/0	0	0,061	1	+7, обл.
Прим.ЮЭС	6	Волна 220/110/6	44	02.10.20 10:39	02.10.20 10:49	0:00	02.10.20 10:49	0:00	МТО	выв	у	Головная КЛ принадлежит РСК. Повреждение на вед ТП		ВПЭС/960ч.	960	1,53	12	+14, дождь
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	10	02.10.20 12:31	02.10.20 14:05	0:49	02.10.20 16:07	0:49	Ав. Откл.	нет	не произв.	часть п. Смоляниново. В 14-05 запитано 4ТП. 14-52 выделен участок КЛ от ТП 83022 до ТП 3023 (без нагрузки). В 16-07 включен полностью.	ф.9 ПС Депю	нет/200ч.	200	0,2	5	+16, дождь
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	6	02.10.20 13:00	02.10.20 13:14	1:25	02.10.20 16:11	3:28	МТО	выв	не произв.	Николаевск на Амуре. В 13-14 перезапитано 4ТП, в 13-20 запитаны все потребители. В ТП 66 ячейка 2 повреждение ОПН 6кВ ф.В. ОПН демонтирован, схему привели в исх. состояние	ф.31 НТЭЦ	д.дом/2680ч.	2680	1,2	16	+10, обл.
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	02.10.20 14:04	02.10.20 15:42	0:00	02.10.20 15:42	0:00	МТО	выв	ну	часть п. Славянка, с.Рязановка п.Ромашка. В пр. оп.9-10 упавшее дерево, провода целые		нет/84ч.	84	0,13	8	+14, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Загородная 110/6	В-6кВ Т2 №1	02.10.20 14:22	02.10.20 15:34	1:37	02.10.20 17:45	59:24	Ав. Откл.			Обесточена: ЗС-6 кВ, (ф.31 Прим. краевой пери натальный центр, перезапитан в 14:35 от ф.5 ПС Заг., больных Covid нет, ф.33 - Приморская краевая клинич. Больница -с 29.09.20 с большими Covid не работает). По отходящим фидер. выпавших блинкеров нет, выключатели не откл. В 15:34 включен СВ 6кВ ЗС запитана от Т1. Весь потребитель включен. При осмотре обнаружено: течь кровли, с попаданием воды на панель защиты В 6 №1 Т-2 цепи управления. В 17-45 В 6кВ Т2 включен после устранения течи и сушки панелей защит	Т1	часть г.Владивосток/26 20ч., 5 фид.	2620	2,4	19	+14, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	02.10.20 14:56	02.10.20 14:56	0:00	02.10.20 14:56	0:00	МТО	у		г.Шимановск. Под ОП 12 обнаружена птица		нет	0	0	0	+15, ветер
Прим.СЭС	35	Сержантово 35/6	Т1	02.10.20 15:22	02.10.20 15:41	0:33	02.10.20 16:34	0:33	ДЗТ			Обесточена 1,2С 6кВ (Т2 в резерве). На трансформаторе обнаружена птица (ворона). В 15:41 включен в работу Т2	Т2	с.Сержантово/12 00ч., 8 фид.	1200	0,5	19	+12, пасм.
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	02.10.20 17:07	02.10.20 17:30	0:48	02.10.20 21:34	0:48	Откл.КУ "Земля"			Вкл без 2ТП, вкл в 21:34. Оп 10/49 заменен поврежденный изолятор ф.С.		школа, котельная/212ч.	212	0,11	8	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	02.10.20 17:08	02.10.20 18:07	374:38	02.10.20 18:07	374:38	МТЗ	ну	у	п.Хороль		школа, котельная/220ч.	220	0,13	6	+12, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Краснознаменка 35/10	15	02.10.20 18:11	02.10.20 18:56	0:00	02.10.20 18:56	0:00	МТЗ	выв	у	с.Краснознаменка		нет/45ч.	45	0,04	4	+14, пасм.

Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	02.10.20 19:15	02.10.20 19:48	0:00	02.10.20 19:48	0:00	МТО	выв	у	с.б.Кузнецово		котельная/355ч.	355	0,25	6	+13, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	02.10.20 19:37	03.10.20 0:02	3:34:48	03.10.20 0:02	3:34:48	Откл.КУ "Земля"			Вкл в 22:45 без 12ТП, вкл в 0:02. Повреждение на ведомственном ТП.	котельная/155ч.	155	0,5	18	+13, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	3	02.10.20 21:07	02.10.20 21:17	1:09	02.10.20 21:17	49:17	МТЗ	ну	у	Обход, замечаний нет.	нет/ быта нет	0	0,02	1	+11, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	02.10.20 21:07	02.10.20 21:15	187:49	02.10.20 21:15	187:49	МТЗ	ну	у	Обход, замечаний нет.	школа, кот/ 2345 чел	2345	0,6	18	+11, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	6	02.10.20 21:07	02.10.20 21:07	0:00	02.10.20 21:07	0:00	Ав.откл	у		Обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	+11, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	02.10.20 21:07	02.10.20 21:07	0:00	02.10.20 21:07	0:00	МТЗ	у		Обход, замечаний нет.	нет	0	0	0	+11, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	02.10.20 21:15	02.10.20 22:55	0:28	03.10.20 15:35	0:28	КУ, земля			Вкл без 5ТП, вкл в 1:25 с выделенным уч (без нагрузки). Оп.270 ф.А разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено	кот/ 205 чел	205	0,02	11	+11, дождь	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	31	02.10.20 21:40	02.10.20 21:56	3:29	02.10.20 21:56	3:29	МТО	выв	не произв	Повреждение на ведомственном ТП.	в.забор, кот/5843 чел	5843	0,8	12	+8, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзювка 110/35/10	6	02.10.20 22:43	02.10.20 22:43	0:00	02.10.20 22:43	0:00	МТО	у		05.10.20 произведен осмотр в пролете 131-133 ОСД 0,3м до провода	нет	0	0	0	+12, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	2	02.10.20 23:09	02.10.20 23:31	0:12	02.10.20 23:31	0:12	МТЗ	ну		Повреждение на ведомственном ТП.	нет/ 100 чел	100	0,1	17	+7, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	7	03.10.20 1:08	03.10.20 2:07	1:16	03.10.20 2:07	3:34	МТЗ	выв	у	Произведен осмотр. Под РТП20133 обнаружена сорока.	нет	0	0,03	4	+12, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	03.10.20 1:43	03.10.20 2:44	0:39	03.10.20 2:44	0:39	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	ст.обезжелез/ 350 чел	350	0,2	11	+6, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	03.10.20 5:00	03.10.20 9:40	0:00	03.10.20 9:40	0:00	МТО	нет	ну	с.Чистоводное. Пр.оп.316-317 обгоревшая ветка под линией	школа, кот/ 115 чел	115	0,1	16	+10, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	11	03.10.20 5:51	03.10.20 6:36	0:50	03.10.20 7:44	6:25	МТЗ	ну	ну	Вкл в 6:06 без 10ТП, вкл в 6:36 без 8ТП, вкл в 7:44. Повреждение на вед.отп	школа, д/дом/ 463 чел	463	0,36	17	+11, дождь	
ЭС ЕАО	10	Опытная 35/10	52	03.10.20 6:53	03.10.20 6:53	0:05	03.10.20 6:53	0:05	МТЗ	у		13.10.2020	нет	0	0	0	+7, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	03.10.20 10:05	03.10.20 11:30	3:01	03.10.20 11:30	3:01	МТЗ	выв	ну	В 10:40 включен без 14ТП. В 11:30 полностью. Причина отключения – токовый перегруз в следствии ремонтной схемы. Фидер работал с нагрузкой ф.1 ПС Сергеевка. ток максимальной нагрузки 200А, ТТ-200/5 после ремонтных работ по заявке №436 на ТП-2019 (работы закончены 02.10.2020 в 18-28). Схему привели в нормальное состояние	дс, очистные / 3149 чел	3149	0,53	37	+10, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	03.10.20 10:22	03.10.20 12:32	0:08	07.10.20 0:11	5:03	МТЗ	нет	ну	12-32 выделен уч-к КЛ от ПС до ТП 82007 без нагрузки, все запитано. Повреждение головного уч-ка КЛ сторонней организацией ООО "ПримЭнергоСоюз" выполнявшей земл.работы с применением а/м с бур.установкой. Сообщено в СБ В 22-19 определено МП: 197м от ТП-82007. Заявка до 10.10.20. 4.10.20 не работали (устраняет виновник). 5.10.20 в 23:20 допущена бр. для разработки котлована. 6.10.20 18:55 произведен монтаж вставки 4м и 2-х соединительных муфт на месте повреждения КЛ10, испытан, включен в работу	ф.13	насосная, школа - 2 / 1000 чел	1000	0,6	17	+16, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	03.10.20 10:22	03.10.20 12:04	0:00	14.10.20 11:56	12:21	МТО	нет	не произв	Повреждение головного уч-ка КЛ сторонней организацией ООО "ПримЭнергоСоюз" при выполнении земляных работ. 1МП: 177м от ПС Промысловка.; смонтир. каб.вставка 4м и 2-х соед. муфты; 2МП- повреждена конц.муфта в ТП-82010, устранено. 3 МП-повреждение КЛ 270м от ТП82010. Ведется согласование на проведение земляных работ. 14.10.20 произведен монтаж каб. вставки, произведены испытания и включен.	ф.17	школа / 400 чел	400	0,2	7	+16, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	03.10.20 10:22	03.10.20 10:22		03.10.20 10:22		МТО	у		Выполнен осмотр ВЛ 03.10.20. Повреждений не обнаружено.	нет	0	0	0	+12, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	4	03.10.20 12:39	03.10.20 13:15	1:20	03.10.20 16:10	4:49	"земля" от КУ			Включен без 5ТП. В 14:20 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. На РП Толстовка в ян.№2 повреждён опорный изолятор. Устранено	школа / 300 чел	300	0,07	14	+12, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	03.10.20 13:37	03.10.20 14:08	0:46	03.10.20 14:08	0:46	МТО	выв	ну	Повреждение на вед.отп	быта нет	0	0,54	33	+12, дождь	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	26	03.10.20 15:40	04.10.20 0:52	0:49	04.10.20 0:52	0:49	МТЗ	ну	ну	Сбиты опоры № 97,98,97/1,97/2 и оп.2 (0,4 кВ) по ф-2 от ТП-48 погрузчиком. Сообщено в СБ. Установлены опоры, включен в 0:52	дс, школа / 840 чел	840	0,2	4	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	03.10.20 16:44	03.10.20 16:48	1:46	04.10.20 0:02	20:47	"земля" от КУ			Включен с "землей" для поиска. В ТП-1121 поврежден КЛ 10 между ПР-10 и трансформатором. Устранено	нет / 150 чел	150	0,2	7	+19, ясно	

Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	03.10.20 19:55	03.10.20 21:01		03.10.20 21:01		МТЗ	ну	у				нет / 295 чел	295	0,1	13	+10, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	04.10.20 3:34	04.10.20 3:53	0:07	04.10.20 3:53	0:07	МТО	ну	у			с. Чистоводное.	школа/115ч.	115	0,5	7	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	04.10.20 14:06	04.10.20 14:17	0:01	04.10.20 14:17	0:01	МТЗ	выв	у			г. Большой Камень	нет / 250 чел	250	0,4	14	+17, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	04.10.20 14:21	04.10.20 14:22	7:28	04.10.20 14:22	8:31	Ав.откл	нет	у			с.В.Надеждинское. Обход без замечаний.	нет / 1181 чел	1181	0,95	34	+17, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	04.10.20 14:46	04.10.20 14:46	1:16	04.10.20 14:46	1:16	Ав.откл	нет	у			с.В.Надеждинское. Обход без замечаний.	нет / 1181 чел	1181	0,95	34	+17, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	04.10.20 15:17	04.10.20 15:49	0:10	04.10.20 15:49	0:10	МТЗ	ну	у			Обход без замечаний.	школа / 330 чел	330	0,1	9	+7, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	04.10.20 15:19	04.10.20 17:41	0:34	04.10.20 18:13	0:34	"земля" от КУ					Включен без 1 ТП. В 18:13 полностью, повреждение по 0,4 кВ в ТП-3251	школа, дс, насосная / 1794 чел	1794	0,2	11	+19, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Ильичевка		04.10.20 15:22	04.10.20 15:22	0:54	04.10.20 15:22	0:54	МТЗ	у				Осмотр 07.10.20, оп.56 сколоты юбки изоляторов (2шт по ф.В, 1шт по ф.С).	нет	0	0	0	+7, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	04.10.20 15:33	04.10.20 15:33	0:32	04.10.20 15:33	0:32	Ав.откл	нет	у			Обход без замечаний.	нет / 1181 чел	1181	0,95	34	+17, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	04.10.20 15:52	04.10.20 17:18	0:57	04.10.20 17:18	5:53	МТЗ	выв	у			Запланирован обход до 10.10.20	нет / 250 чел	250	0,4	14	+17, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	04.10.20 16:01	04.10.20 16:01	2:25	04.10.20 16:01	2:25	МТЗ	у				Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+17, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Занадворовка		04.10.20 16:02	04.10.20 16:12	0:00	04.10.20 16:12	0:00	МТО	ну	у			С обесточиванием ПС Занадворовка.	нет / 1709 чел / 5 фид	1079	0,3	26	+17, гроза, ветер, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	04.10.20 16:10	04.10.20 16:10	3:36	04.10.20 16:10	3:36	Ав.откл	нет	у				нет / 1181 чел	1181	0,95	34	+17, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	04.10.20 16:15	04.10.20 16:46	0:23	04.10.20 16:46	0:23	МТЗ	нет	у			07.10.20 произведен осмотр ВЛ, повреждение на аб. КТП Фрегат, произведена замена проходных изоляторов МУП УЭС.	школа / 700 чел	700	0,2	9	+17, гроза, ветер, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	04.10.20 16:20	04.10.20 18:27	2:43	04.10.20 18:27	3:02	Ав.откл	нет	у			Обход без замечаний.	нет / 700 чел	700	0,45	27	+17, гроза, ветер, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	04.10.20 16:25	04.10.20 17:02	0:54	04.10.20 17:02	0:54	МТЗ	нет	у			Обход без замечаний.	нет / 200 чел	200	0,08	5	+17, гроза, ветер, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	04.10.20 16:35	04.10.20 16:35	9:37	04.10.20 16:35	24:53	Ав.откл	ну	у			По ТУ РПВ усл. запланирован обход до 08.10.20	школа / 184 чел	184	0,58	11	+17, гроза, ветер, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	04.10.20 16:42	04.10.20 17:40	2:56	04.10.20 17:48	2:56	Ав.откл	ну	ну			Включен без 4ТП. В 18:48 полностью. Оп.10 ф.С, оп.86 ф.А заменены разруш изоляторы	школа / 220 чел	220	0,1	11	+17, гроза, ветер, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.218	04.10.20 16:46	04.10.20 18:02	1:20	04.10.20 23:25	6:13	Ав.откл	ну	ну			Включен без отп на ТП"РРС"(РРС перешел на ДГ). Произведен осмотр отпайки, замечаний не обнаружено.	нет / 158 чел	158	0,6	25	+17, гроза, ветер, дождь	
Прим.ЦЭС	35	Полевая 110/35/10	В-35-Т2	04.10.20 17:00	04.10.20 17:06	1:13	04.10.20 17:51	3:08	"земля" от КУ					Обесточены 2сш-35кВ Полевая, 2сш-35/10 ПС Орбита, обеспечен резерв. На ПС Полевая повреждение ТН 35 2С ф."А" сколы на изоляции, выброс масла, исключен из схемы. Устранено, введен в работу в 00:29	ПС Орбита СВ-10	нет / 110 чел / 2 фид	110	0,3	4	+17, гроза, ветер, дождь
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	10	04.10.20 17:03	04.10.20 21:30	0:00	04.10.20 21:39	0:00	"земля" от КУ					На ТП-10-19 поврежден опорный изолятор под ПК-10. Устранено. При включении "Земля" сохранилась. В 21:05 включен до оп.11(запитано 7ТП), в 21:30 включен без 10 ТП. В 21:39 включен с "Землей" для поиска прибором. В 22:16 в ТП 10-7 заменили опорный изолятор	нет / 300 чел	300	0,6	22	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	04.10.20 17:25	04.10.20 17:54	1:09	04.10.20 17:54	1:09	МТЗ	нет	у			09.10.20г. произведен осмотр по Р№147 с 11-43 по 12-52, под оп. №11 обнаружена ворона со следами электродугового повреждения	нет / 200 чел	200	0,05	3	+17, гроза, ветер, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	04.10.20 17:34	04.10.20 18:03	0:48	05.10.20 7:10	33:51	"земля" от КУ					Включен с землей для поиска прибором. Вл-22 км. ОП 122/4 устранили обрыв виаки	школа / 1039 чел	1039	0,4	17	+17, гроза, ветер, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	04.10.20 17:36	04.10.20 21:03	0:59	05.10.20 15:32	0:59	МТЗ	выв	ну			с.Кучелиново. В 21:03 включен до ОП 55, запитано 10 ТП из 16. В пролете оп. 84 - 85 упало дерево, оп.85 сильный наклон, повреждена траверса, в пр. оп. 84 - 85 обрыв провода всех 3-х фаз. Устранено.	нет / 20 чел	20	0,15	16	+17, гроза, ветер, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	04.10.20 17:43	04.10.20 19:14	0:49	04.10.20 19:14	0:49	МТЗ	выв	у			Осмотр без замечаний.	нет / 250 чел	250	0,4	14	+17, гроза, ветер, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	20	04.10.20 18:09	04.10.20 19:02	0:17	04.10.20 19:02	0:17	"земля" от КУ					Самоустранилась.	школа, дс / 400 чел	400	0,3	11	+10, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	04.10.20 19:04	04.10.20 19:43	0:01	04.10.20 19:43	0:01	МТЗ	выв	у			Осмотр без замечаний.	нет / 330 чел	330	0,5	8	+10, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	04.10.20 19:17	04.10.20 20:18	1:25	04.10.20 20:18	1:25	Ав.откл	нет	у			Осмотр без замечаний.	нет / 231 чел	231	0,3	13	+10, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	04.10.20 19:20	04.10.20 19:24	1:05	04.10.20 19:24	1:05	Ав. Откл.	нет	у			с.Н.Георгиев. с.Константин.с.Полтавка. Обход без замечаний.	нет/700ч.	700	0,4	13	+8, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.349	04.10.20 19:36	04.10.20 21:07	0:00	04.10.20 21:07	0:20	Ав.откл	ну	ну			повреждение на вед. ТП "Маяк Гамов"	нет / 158 чел	158	0,6	25	+10, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	04.10.20 20:04	04.10.20 21:11	4:32	05.10.20 0:30	4:32	"земля" от КУ					В 21:07 включён до РС-739/149 (запитано 11ТП). ОП 172 разрушен изолятор верхнего провода. Устранено	школа / 1293 чел	1293	0,17	18	+10, гроза, дождь	

Прим.ЦЭС	110	Полевая 110/35/10	ТЗ	04.10.20 22:10	04.10.20 22:36	0:00	05.10.20 0:01	0:00	ДЗТ			Обесточены ПС Полевая 4С 10кВ, ПС35кВ: Покровка, Алексее Никольск, Ново-Георгиевка. В 22:36 запитаны ПС35 Покровка, Алексее Никольск, Ново-Георгиевка от Т1. В 22:45 включен СВ 10кВ №3-4, запитана 4С 10кВ на ПС Полевая. Весь потребитель включен. Произведен осмотр: следы электродугового перекрытия на предох. 10кВ ф.А,В,С ТСН-4. ТСН-4 отключен. В 00:01 ТЗ включен в работу. Заявка до 6.10.20 22:00.	Т1	6140ч.,21 фид.	6140	6,2	131	+6, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	04.10.20 23:01	05.10.20 3:51	1:44	05.10.20 3:51	2:37	МТЗ	нет	ну	с.Чистоводное. В 2:57 включен до ОП 437 (запитано 2 Тп). ТП 2008 убрана ветка		школа, котельная/115ч.	115	0,08	7	+8, пасм.
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	05.10.20 0:12	05.10.20 1:06	0:09	05.10.20 1:36	0:09	Откл.КУ "Земля"			п.Лозовый. В 1:06 включен без ТП 7309 ПЮЭС ПС В 01-36 включен полностью замечаний не обнаружено, "земля" самоустранилась.		котельная, интернат/644ч.	644	0,5	11	+18, дождь
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавзавод		05.10.20 0:38	05.10.20 0:38	0:04	05.10.20 0:38	0:04	ТЭМП Эст., ИМФ ф.В 49,2 км	у		Осмотр ПС Богополь, Плавзавод без замечаний. Обход без замечаний.		0	0	0	0	+9, дождь, гроза
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/10/6	20	05.10.20 1:04	05.10.20 4:08	1:11	05.10.20 4:08	1:11	МТЗ	ну	ну	п. Лидовка. Повреждение на вед ТП		нет/85ч.	85	0,03	4	+9, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	05.10.20 6:41	05.10.20 8:08	3:09	05.10.20 8:08	3:09	Ав. Откл.	нет	у	с. Сергеевка. На Х.Х.		в/ч/120ч.	20	0,27	12	+9, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	3	05.10.20 8:14	05.10.20 10:14	4:35	05.10.20 10:14	4:35	МТЗ	ну	ну	с.Переяславка. В 8:43 запитано 3 ТП. Снята ветка с проводов на отпайке к ТП-576.		скважина, школа, ИВС/5221ч.	5221	1,64	15	+11, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	05.10.20 8:37	05.10.20 9:31	0:06	05.10.20 16:47	0:06	"земля" от КУ			с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, п.Романовский. Включен до РЛ-2 оп.69, без отпайки на с.Манакино (4ТП). На оп.69/97 на РТП-ТП7042 повреждение изолятора неподвижного контакта по ф.А в сторону ВЛ. Устранено.		школа, скважина / 410чел	410	0,2	15	+8, пасм
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	05.10.20 8:44	05.10.20 9:45	0:40	05.10.20 14:48	1:54	"земля" от КУ			с.Душино. Включен без 2-х ТП. На оп.16/9 срыв изолятора, провод на траверсе. Устранено и включен полностью.		школа, радицентр / 300чел	300	0,3	13	+12, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	7	05.10.20 8:44	05.10.20 9:01	0:00	05.10.20 17:14	0:00	ав.откл	ну	ну	с.Переяславка, Переяславка-2. В 9:01 включен до Р-2, без 4-х ТП. В 9:57 включен без 1 ТП. В пр.оп.48-49 обрыв верхнего провода упавшим деревом, на оп.51 обрыв вязки провода.		школа-интернат / 300чел	300	0,45	8	+11, пасм.
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	46	05.10.20 8:53	05.10.20 11:53	1:09	05.10.20 11:53	1:09	"земля" от КУ			с.Дежнево. Включили от резерва ф.58, повреждение самоустранилось.	ф.58	нет / 45чел	45	0,015	3	+8, пасм
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	2	05.10.20 10:27	05.10.20 14:11	1:28	05.10.20 14:11	1:28	МТЗ	ну	ну	ПГТ Восток. Убрано дерево под проводами в пролете оп 62-63, без повреждения.		очистные, д/с, школа, больница / 3850чел	3850	0,8	14	+2, дождь, мокр снег
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		05.10.20 10:38	05.10.20 10:38		05.10.20 10:38		ЭНЗ 1,2ст.	у		см.откл. 5.10.20 14:12		нет	0	0	0	+2, дождь, мокр снег
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	05.10.20 11:04	05.10.20 12:30	0:00	05.10.20 13:37	2:35	"земля" от КУ			п.Кипарисово 1, Кипарисово-2, Мирный, Морской, Сиреневка, Стеклозаводской. В 11:57 включен до оп.147, запитано 20 ТП из 62. В 12:30 включено 39ТП из 62. В 12:47 включено еще 9ТП. В 13:37 включен полностью, "земля" самоустранилась.		нет / 1500 чел	1500	0,8	62	+8, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	05.10.20 11:32	05.10.20 13:41	0:46	05.10.20 13:41	0:46	МТЗ	выв	ну	с.Зоевка, Чирки, Владимировка. Повреждение на вед. участке.		нет / 368чел	368	0,2	12	+10, обл
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		05.10.20 11:40	05.10.20 11:56	0:00	05.10.20 11:56	0:50	ЭНЗ 1,2ст.	выв	у	АПВ выведено в связи с производством переключений на ПС 110 кВ Восток (выводится из резерва Т-2, вводится в резерв Т-1). ИМФ ф.А 50,1 км.		часть Красноармейского р-на, 3850чел / 10 фид / объектов covid нет	3850	5,5	28	+2, дождь, мокр снег
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	05.10.20 12:07	05.10.20 12:16	0:00	05.10.20 12:16	0:00	МТЗ	ну	у	с.Глубинное.		школа / 250чел	250	0,2	3	+2, дождь, мокр снег
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		05.10.20 12:14	05.10.20 13:58	0:00	05.10.20 14:12	0:00	ЭНЗ 1,2ст.	не раб	не произв	ИМФ ф.В 89,7 км. Обесточилась ПС Восток. В пр.оп.373-374 обрыв провода ф.В. В 14:12 ВЛ-110 отключилась от МТЗ.		часть Красноармейского р-на, 3850чел / 10 фид / объектов covid нет	3850	5,5	28	+2, дождь, мокр снег
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	05.10.20 13:07	05.10.20 13:52	1:08	05.10.20 17:39	2:49	МТЗ	выв	ну	Убрана ветка в пр.оп.14-15.	ф.9	нет / быта нет	0	0,02	1	+10, обл
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	11	05.10.20 14:02	05.10.20 14:05	1:01	05.10.20 14:05	1:01	МТЗ	ну	у			нет / быта нет	0	0,02	1	+10, ветер

Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		05.10.20 14:12	06.10.20 8:00	1:40	07.10.20 15:40	1:40	МТЗ	ну	ну	ИМФ ф.С 113км (длина ВЛ -77,26 м). Обесточилась ПС Восток. В 15:01 допущена бригада для обхода ВЛ, идут от ПС 110 кВ Восток. В пр.оп.373-374 ф.В, пр.оп.381-382 ф.С обрыв провода. В 6:24 устранено. В 7:27 включение неуспешно, ЗНЗ 1ст, ИМФ с ПС Глубинная фаза В-0 111 км. ИМФ с ПС Рошино фаза В-0 105,4 км. Включена в работу в неполнофазном режиме без ф.В. В 9:33 на ПС Восток произведен замер наличия напряжения по 110кВ, отсутствует напряжение по ф.А, ВЛ-110 выведена в ремонт. В пр.оп.299-300 обрыв провода ф.В, в пр.оп.286-287 обрыв верхнего провода ф.А. В 16:43 в пр.оп.299-300 повреждение устранено. 19:15 допущена бригада в пр.оп.286-287 ф.а для АВР, продолжение работ с утра. В 20:54 линия включена в НПФР без ф.А, потребитель запитан, жалоб на напряжение нет. 7.10.20 повреждение в пр.оп.286-287 устранено, вкл. по норм. сх. 9.10.20 обход пр.оп.53-103 без замечаний. 12.10 обход пролетов 103-153 без замечаний	часть Красноармейского р-на, 3850чел / 10 фид / объектов covid нет	3850	5,5	28	+2, дождь, мокр снег	
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	22	05.10.20 14:12	05.10.20 18:40	1:30	05.10.20 18:40	1:30	МТЗ	ну	ну	п.Некрасовка. Устранен негабарит проводов в пр.оп.2-3 с ф.7 ПС Некрасовка.	нет / 794чел	794	0,26	3	+10, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	2	05.10.20 14:24	05.10.20 16:10	0:00	05.10.20 16:10	27:40	МТЗ	ну	ну	п.Ракитное. На оп.12 убрано дерево.	нет / 392чел	392	0,92	12	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	05.10.20 14:45	05.10.20 23:25	0:12	05.10.20 23:25	0:12	МТЗ	ну	ну	Пр. 40-45, 65-80 налипание снега на провода, касание проводов ф.В,С.	школа / 250чел	250	0,2	3	+2, дождь, мокр снег	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	05.10.20 15:15	05.10.20 19:17	1:19	05.10.20 19:17	1:19	МТЗ	выв	не дел	с.Цуканово. В ТП-4005 животное (кот), устранено. При включении "земля" по ф.А. На оп.138 выпадение крюка ф.А из тела опоры с касанием заземляющего спуска.	д/с, школа / 600чел	600	0,13	7	+11, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	05.10.20 15:15	05.10.20 16:04	0:04	05.10.20 18:20	0:04	МТЗ	ну	ну	с.Вятское. В пр.оп.13-14 убрано упавшее дерево, без повреждения.	ф.16 нет / 450чел	450	0,34	14	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Хвальинка 35/10	10	05.10.20 15:19	05.10.20 15:39	2:40	05.10.20 15:39	39:13	ав.откл	ну	у	с.Славинка.	насосная, школа / 833чел	833	0,2	6	+7, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	05.10.20 15:37	05.10.20 16:15	0:00	05.10.20 18:16		МТЗ	нет		с.Сергеевка. Включен без 2-х ТП. После осмотра включен полностью, замечаний нет.	центр космич. Связи / 20чел	20	0,27	12	+10, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	05.10.20 15:50	05.10.20 16:11	1:35	05.10.20 17:00	4:36	МТЗ	ну		с.Галкино, Константиновка, Смирновка, Свечино. Включен без 11 ТП. Убрано дерево с края просеки в пр.оп.27-28.	школа / 798чел	798	0,54	25	+10, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	21	05.10.20 16:07	05.10.20 16:32	2:30	05.10.20 16:32	10:11	МТЗ	ну	у	с.Березовка.	д/с / 2500чел	2500	1,1	7	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	05.10.20 16:19	05.10.20 16:21	0:39	05.10.20 16:21	0:39	МТЗ	ну	у	с.Шмидтовка.	в/ч / 140чел	140	0,6	15	+11, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	05.10.20 17:23	05.10.20 18:45	4:06	05.10.20 23:32	4:06	"земля" от КУ			г.Партизанск. Запитано от резерва 25 ТП из 29. В 22:11 включен полностью для поиска "земли" прибором, в 2:32 по норм.схеме. Оп.1 снята проволока с провода Ф-"В" касающаяся тела опоры.	ф.17 школа, ТНС / 2856чел	2856	1,4	22	+10, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	1	05.10.20 17:25	05.10.20 18:19	0:00	05.10.20 21:01	0:00	ав.откл	нет	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В пр.оп. 18-19 убрана ветка	ф.19 ПС Гродеково	д/с, школа / 612чел	612	0,12	9	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	05.10.20 17:37	05.10.20 19:48	0:00	05.10.20 19:48	0:00	ав.откл	нет	ну	с.Николаевка, Новицкое. В 18:16 включен до РЛ-1 оп.18, запитано 4ТП из 13. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 231чел	231	0,3	13	+11, ветер	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	05.10.20 17:47	05.10.20 18:56	2:03	05.10.20 18:56	2:03	МТЗ	ну	у	с.Чернышевка.	нет / 178чел	178	0,1	9	+5, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	05.10.20 18:23	05.10.20 20:04	0:03	06.10.20 2:16	0:03	МТЗ	ну	ну	п.Лозовый. Включен до ТП-7415, без 4-х ТП. В 22:24 включен без КТП-7310. В 2:16 полностью. пр.оп. 109/28-109/29 убрали ветку с проводов.	насосная, интернат / 644чел	644	0,5	12	+11, ветер	
Хаб.ЦЭС	110	Мухен - Сидима	С-36	05.10.20 18:25	05.10.20 21:53	1:44	06.10.20 3:51	3:17	НЗЗ 2ст	ну	ну	Обесточены ПС Сидима, Золотая, Сукпай. В 21:53 на ПС-110/10 Сидима отключен ЛР-110 в сторону ПС Сукпай, включена ВЛ-110 Мухен - Сидима успешно, запитана ПС Сидима. Оставались обесточены ПС-110 Золотая, Сукпай, Р-0,5МВт, 849 чел, 12ТП. На уч-ке ВЛ-110 Сидима - Золотая в пр.оп.32-33 на проводах упавшее дерево ф.С, без повреждений. Устранено, все включено	часть р-на им.Лазо, 2385чел / 12 фид	2385	1,5	20	+10, ветер	

Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	05.10.20 18:48	05.10.20 23:12	0:37	06.10.20 9:25	1:12	"земля" от КУ			Включен без 9ТП. На оп.157 ф.С сорвана вязка, провод лежит на траверсе. На РЛ-76 оп.156 отгорел шлейф ф.С. На РТП-5082 поврежден шлейф ф.А. В 8:49 включен без 5ТП. В 9:25 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.		насосная, больница, школа, д/с / 595чел	595	0,2	18	+5, дождь, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	В-10 Т2	05.10.20 19:11	05.10.20 21:17	0:35	06.10.20 1:06	9:02	МТЗ			Отключился при включении ф.7. Обесточивались 1,2С-10 кВ.В 20:27 включен в работу Т1, в 21:07 включен СВ-10, в 21:17 запитан потребитель кроме ф.14 (РСК, 0,08МВт, 446 чел, 6ТП, неисправность привода, устранено, при включении откл-ся от МТЗ) и вед.ф.3 (при включении отключился от МТЗ, нагрузка переводится по сетям потребителя). Устранен дефект в цепях управления В-10-Т2 (нарушение контакта в розетке дистанционного управления), включен в работу. Проверка РЗА без замечаний	Т1	часть Анучинского р-на, 2412чел / 9 фид	2412	1,3	79	+5, дождь, гроза
Прим.СЭС	35	Анучино 35/10	СВ-35	05.10.20 19:47	05.10.20 19:52	0:16	05.10.20 19:52	0:16	МТЗ	нет	у	Обесточивались ПС 35 кВ Анучино, Гражданка, Чернышевка.		часть Анучинского р-на / 7489чел /	7489	2,9		+5, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	05.10.20 19:50	05.10.20 20:48	0:03	05.10.20 20:48	0:03	МТЗ	нет	у	с. Сергеевка, СХТ.		центр космич. Связи / 20чел	20	0,27	12	+10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	ДВПТФ 110/10	4	05.10.20 20:16	06.10.20 4:10	0:32	06.10.20 6:10	5:50	МТЗ	нет		Произведен ремонт кабельной муфты 10 кВ в яч.№8 ТП-3547.		нет / быта нет	0	0,06	12	+10, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	05.10.20 22:21	06.10.20 0:35	0:00	06.10.20 4:32	0:00	МТЗ	выв		Включен без 3ТП. В 4:32 полностью. В ТП-5164 в РУ 10 повреждение шлейфа от проходного изолятора до ПР 10 ф"С". ТП-5054 повреждение шлейфа в сторону РТП-5054 ф"С"		нет / 178 чел	178	0,1	14	+5, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	05.10.20 22:55	06.10.20 0:50	0:55	06.10.20 5:00	0:55	МТЗ	ну		Включен без 5ТП (более 50%). В 5:00 полностью. Повреждение на вед.ТП		нет / 446 чел	446	0,08	9	+5, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	6	06.10.20 0:56	06.10.20 2:14	0:00	06.10.20 2:14	0:00	"земля" от КУ			Повреждение на вед.ТП		школа, дс / 143 чел	143	0,08	6	+9, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	06.10.20 1:06	06.10.20 3:22	0:37	06.10.20 3:22	0:37	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.участке		нет / 200 чел	200	0,16	30	+5, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	06.10.20 1:12	06.10.20 1:12	2:26	06.10.20 1:12	2:26	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+9, пасмурно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	06.10.20 1:53	06.10.20 1:54	4:52	06.10.20 1:54	4:52	МТЗ	ну	у	На ТП 6158, 6159, 6168 произведены испытания проходной изоляции, выявлены дефектные проходные изоляторы РУ-10 по Ф-"А, С".		нет / 382 чел	382	0,1	10	+7, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	06.10.20 2:26	06.10.20 6:14	0:19	06.10.20 6:49	0:19	"земля" от КУ			Включен без 4ТП. В 6:49 полностью, причина не установлена		нет / 711 чел	711	0,08	12	+6, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	06.10.20 9:31	06.10.20 14:25	2:20	06.10.20 15:32	7:03	"земля" от КУ			с.Елабуга, Витское. отключен Р-266. В 14:25 включен до Р-266, основной потребитель запитан. Повреждение на вед. отпайке.		в/ч / 399чел	399	0,52	3	+10, обл

Прим.ЮЭС	35	Депо 35/6	T2	06.10.20 11:00	06.10.20 17:55	0:49	11.10.20 15:47	169:59	ав.откл	нет		На ПС Смоляниново/т отключился В-35 Депо, В-35-1Т(бл.Умин), В-27,5 -Т1 (по предварит. информации сбой в движении 10 грузовых поездов и 2 электричек). Обесточена ПС 35 кВ Депо, 2С-35кВ вед. ПС Пристань (без нагрузки). При осмотре ПС 35 кВ Депо обнаружено возгорание Т-2 (ТМ-3200/35, 1954 г.в.). С 12:20 до 12:50 на ПС 35 кВ Депо допускался пожарный расчет, возгорание ликвидировано. Произведен осмотр оборудования, произведена чистка изоляции 3С-6кВ, исключен из схемы Т2. В 16:03 включена на ПС Смоляниново/т В-35 Депо, через 6 часов 55 минут запитаны потребители ПС Депо от Т1. 7.10.20 разработан график АВР, демонтированы радиаторы Т2. 08.10.2020. демонтирован старый, установлен новый В 35 Т2 (с встроенными ТТ). Доставлен Т2 на ПС Депо для замены. 9.10.20 произведена замена Т2 (старый Т2 вывезен на базу), монтаж и наладка цепей РЗА В-35 Т2. 10.10.20- произв. монтаж навесного оборудования, ошиновки 35/6 кВ; Т2 успешно испытан. 11.10.20 15-47 Т2 включен на Х.Х. В последствии был выведен в ремонт по заявке, работает бригада РЗА по монтажу основных защит 12-19.10.20. 19.10.20 установлен шкаф РЗА на ПС. 23.10.20 в 17:31 Т2 включен в работу.	T1	нет / 2370 чел / 5 фид	2370	2,2	18	+10, ясно
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	12	06.10.20 12:23	06.10.20 12:55	6:50	07.10.20 13:25	6:50	МТЗ			п.Чегдомын. В 12:50 котельная запитана от резерва). Выведен участок от ВЛР 16 оп.59/1 до ТП-16, без нагрузки. Повреждение КЛ-6кВ сторонней организацией. Сообщено в полицию. В 19:28 место повреждения подготовлено к монтажу муфт, кабель испытан. 07.10.20 установлена муфта, фидер вкл. по норм.сх..	котельная / 2000чел	2000	1,2	21	+9, облач	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	06.10.20 13:15	06.10.20 15:07	0:40	06.10.20 15:07	0:40	МТО	выв	ну	с.Рязановка, Ромашка. Устранен наклон оп.10 с касанием проводами деревьев	нет / 84чел	84	0,13	14	+13, пасм	
Ам.ЗЭС	35	Зейская 35/10	В-35, В-10 Т2	06.10.20 13:43	06.10.20 14:34	1:46	06.10.20 14:34	1:46	МТЗ	выв	у	Обесточивалась 2сш-10 кВ. Включено с отключенным вед. ф.34 (агроцентр, быта нет, 0,1МВт). Проведена проверка РЗА, по ф.34 в цепях МТЗ повреждение варистора реле времени, заменено.	часть г.Благовещенска, 5800чел / объектов covid нет / 6 фидеров	5800	2,35	22	+10, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	06.10.20 16:01	06.10.20 16:11	0:00	06.10.20 16:11	0:00	МТО	ну	у	с.Сальское, Сухановка. Обход без замечаний.	школа, интернат, д/с / 1217чел	1217	0,5	27	+15, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	07.10.20 1:26	07.10.20 2:32	0:00	07.10.20 12:50	0:00	"земля" от КУ			Включен без 3-х ТП. Осмотр без замечаний. В 6:54 включен с землей, для поиска прибором. Оп.422 разрушен изолятор ф.А. Устранено и вкл. по норм. сх.	школа / 432 чел	432	0,2	11	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	07.10.20 4:54	07.10.20 6:13	0:05	07.10.20 12:54	116:00	"земля" от КУ			Включен без 20ТП. В 7:02 включен без 4-х ТП. В 12:54 вкл. полностью, замечаний нет. Осмотр на 9-10.10.20.	нет / 860 чел	860	0,9	48	+2, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	07.10.20 12:01	07.10.20 16:26	1:07	07.10.20 16:26	1:07	Ав.откл	нет	у	Лвл=11,76 км. п.Соловей Ключ. Обход до 16.10.20	нет / 200 чел	200	0,3	59	+13, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	28	07.10.20 12:40	07.10.20 14:34	1:20	07.10.20 18:02	1:20	МТО	ну	не произв	с.Алексеевка. Запитан от резерва. Пережжение концевой каб. муфты на оп.1. Устранено.	Ф-4 ПС Раздольное-2.	нет / 80 чел	80	0,08	5	+13, ясно
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	07.10.20 12:44	07.10.20 12:44	1:44	07.10.20 12:44	1:44	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП-35б.	нет	0	0	0	+8, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	07.10.20 14:51	07.10.20 19:28	62:13	07.10.20 19:28	62:13	КУ, земля			Часть быта п.Угловое (Совхоз). В 18:00 на вед. (АЭСК) отпайке на оп.26 абонент убрал с проводов дерево. при включении выявлен неполнофазный режим, на оп.14 РЛ-1 обнаружено отгорание шлейфа ф.А. Устранено.	нет / 131 чел	131	0,1	11	+17, ясно	
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	07.10.20 15:10	07.10.20 15:23	0:42	08.10.20 17:58	0:42	КУ "Земля"			Т.Озеро. Запитан от резерва. Повреждение КЛ 6 кВ от ТП-21 яч-4 до оп 39-00/12 техникой сторонней организацией ООО "Светотехника" . Устранено.	Ф-1 ПС Лондоко	больн., школа, насосн. / 3221 чел	3221	0,1	15	+17, ясно

Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	08.10.20 14:56	08.10.20 15:47	2:10	08.10.20 17:40	2:10	Ав.откл	нет	не произв	з/с Тигровый. Вкл. без ТП190 (быта нет, пушной цех), повреждение прох. изолятора ф.С. Устранено и вкл.		нет / 143 чел	143	0,15	6	+15, облач
Прим.ЦЭС	10	Ленинское 35/10	2	08.10.20 19:40	08.10.20 19:40	22:13	08.10.20 21:18	22:13	МТЗ	ну	не произв	Повреждение на вед. участке.	АВР у потребителя по ф-6	РусАгро / быта нет	0	0,01	1	+16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	В-6 Т1	08.10.20 19:50	08.10.20 21:42	0:45	08.10.20 21:42	3:34	ЗДЗ, МТЗ	нет	у	Одновременно с вед. ф.15 (МТЗ, потребитель завод ЖБИ-3, 0,3МВт). Обесточена 1С-б/в. Повреждение концевой кабельной муфты в яч. вед. ф.15. Проверки РЗА не будет.		п.Заводской, 1520 чел / 5 фид.	1520	2,7	16	+9, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	09.10.20 9:43	09.10.20 9:43	1:04	09.10.20 9:43	1:04	Ав.откл	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+10, ясно
Хаб.СЭС	10	ЦРП-2	5	09.10.20 11:25	09.10.20 11:25	5:13	09.10.20 22:10	204:16	Ав.откл	нет	не произв	Находился на ХХ. Повреждение КЛ: 1 МП 630м от ЦРП2, 2 МП 660м от ЦРП2. Устранено.		нет	0	0	0	+7, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	28	09.10.20 12:03	09.10.20 12:58	0:05	12.10.20 17:25	0:05	МТО	нет	не произв	Потребителю обеспечен резерв. 10.10.20 определено МП- повреждение концевой каб.муфты на оп.8. 11.10.20 работы не велись. 12.10.20 в 17:25 повреждение устранено	ф14	нет/ 200 чел	200	0,3	5	+16, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	09.10.20 19:16	09.10.20 19:16	0:58	09.10.20 19:16	0:58	Ав.откл	у		Из яч.ф5 убрано 2 кола со следами дугового поражения.		нет	0	0	0	+14, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	Восточная 110/35/6	19	09.10.20 19:50	09.10.20 21:11	1:05	09.10.20 21:11	1:05	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. участке.		нет/ быта нет	0	0,4	3	+11, облачно
ЭС ЕАО	10	Самара 35/10	75	10.10.20 5:02	10.10.20 6:04	0:32	10.10.20 6:04	0:32	КУ "Земля"			с.Половое. "Земля" самоустранилась, Произведен осмтр. ТП166 следы перекрытия на прох.изоляторе фА 11.10.20 повреждения устранены		котельн. / 700 чел	700	0,12	9	+4, облач
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	10.10.20 7:32	10.10.20 10:00	0:46	21.10.20 10:08	9:56	МТО	выв	не произв	Вкл без 8ТП, вкл в 10:15 с выделенным уч. КВЛ-6 ПС Береговая2 - ЦРП 101 без нагрузки. 11-13.10.20 работы не велись. 14.10.20 определено МП- 245 м. от ЦРП 101. 14-18.10.20 не работали. 19.10.20 разработан котлован. 20.10.20 в 19:50 произведен монтаж вставки и муфт, кабель испытан испытание выдержал, включен	ф42	Шк, д/с, ЦТП / 250 чел	250	1,5	15	+9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	10.10.20 7:37	10.10.20 10:42	0:30	10.10.20 10:42	0:30	КУ "Земля"			Оп.17 снята ветка.		котельн. / 250 чел	250	0,18	14	+9, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	10.10.20 9:55	10.10.20 9:56	0:38	10.10.20 9:56	0:38	МТО	ну	у	ОП 185-00/21 на траверсе птица (следы перекрытия ф.В,С)		кот/ 1500 чел	1500	0,3	16	+7, дождь
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	10.10.20 10:03	10.10.20 12:59	0:23	10.10.20 14:59	3:36	МТО	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв. Пр.оп.33-34 убрано упавшее дерево (несанкц спил, сообщено СБ, ОВД); провода ВЛ без повреждений.	ПС Уборка ф14	школа, кот/ 265 чел	265	0,12	6	+10, ясно
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1 - Барановский полигон		10.10.20 10:20	10.10.20 10:20	2:13	10.10.20 10:20	8:01	МТО	у		Осмотр ВЛ без замечаний.		нет	0	0	0	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	13	10.10.20 13:14	10.10.20 13:23	0:00	10.10.20 13:23	0:00	МТЗ	нет	у	Обход без замечаний.		нет/ быта нет	0	0,3	2	+16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	10.10.20 14:15	10.10.20 16:56	0:01	10.10.20 16:56	0:01	КУ, земля			Вкл в 15:58 без 20 ТП, вкл в 16:56. Повреждение на ведомственной участке.		нет/ 131 чел	131	1,05	20	+18, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	10.10.20 15:02	10.10.20 22:47		10.10.20 22:47		Ав.откл	ну	ну	Вкл в 17:15 без 6 ТП. Убрана ветка оп. 78. Вкл. полностью.		школа, кот/ 546 чел	546	0,22	9	+17, ветер
Ам.ЦЭС	10	Моховая 35/10	8	10.10.20 16:02	10.10.20 16:02	2:09	10.10.20 16:02	5:04	МТЗ	у		Повреждение на вед. отпайке.		нет	0	0	0	+12, облачно
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	12	10.10.20 16:15	10.10.20 17:40	0:18	10.10.20 19:14	0:18	КУ, земля			Вкл без 1ТП, вкл в 19:14. Оп.14 заменен поврежденный изолятор фВ.		нет/ 337 чел	337	0,1	3	+12, гроза
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		10.10.20 17:29	10.10.20 17:29	0:00	10.10.20 17:29	0:53	ДЗ 1з, НЗНП 1ст, МТО	у		ИМФ 29,8км, фА,С. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+12, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		10.10.20 18:55	10.10.20 18:55	3:21	10.10.20 18:55	3:21	ДЗ 2з, МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+10, гроза
ЭС ЕАО	35	Биракан - Двуречье	Т-146	10.10.20 22:32	10.10.20 22:37	6:00	10.10.20 22:37	6:00	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС Двуречье, Известковский.		котельная / 529 чел	529	1,3	9	+8, гроза
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	11.10.20 5:05	11.10.20 6:17	0:00	15.10.20 19:27	0:00	МТЗ	выв	не произв	Вкл без 10 ТП, вкл в 9:59 без 3ТП, вкл в 13:56 без ТП 82016 (на ДГ). Определено МП 475м от ТП82016. 14.10.20 смонтирована каб. вставка и 2 муфты, проведены испытания без замечаний. 15.10.20 включен в работу.		школа, пож.депо, цтп / 4000 чел	4000	1	22	+8, ясно
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		11.10.20 7:58	11.10.20 7:58	0:08	11.10.20 7:58	0:08	МТО	у				нет	0	0	0	+7, дождь, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		11.10.20 8:45	11.10.20 8:45	0:50	11.10.20 8:45	3:40	МТО	у		Осмотр без замечаний. Заменены изоляторы оп. 108 ф.А, оп.115 ф.В,С, оп.129 ф.С, оп.130 ф.А,С, чистка просеки пр.оп78-79, 101-106		нет	0	0	0	+7, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	4	11.10.20 11:00	11.10.20 11:43	0:00	11.10.20 11:43	0:00	ав.откл.	нет	у	Обход без замечаний		нет/790ч.	790	0,16	2	+10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	14	11.10.20 12:17	11.10.20 12:37	0:16	11.10.20 12:37	8:45	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет/0	0	0,084	3	+14, ветер
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	10	11.10.20 12:42	11.10.20 14:00	0:00	11.10.20 16:06	0:00	Откл.КУ "Земля"			Вкл без 4ТП, вкл в 15:25 без 1ТП, вкл в 16:06. ТП10/19 заменен ОПН-10.		нет/300ч.	300	0,664	22	+14, ветер
Ам.ЦЭС	10	Грибское 35/10	7	11.10.20 12:45	11.10.20 13:51	2:03	11.10.20 15:30	2:03	Откл.КУ "Земля"			Вкл без 4ТП, вкл в 15:30. Оп. 103 заменен поврежденный изолятор фВ.		котельная / 0	0	0	10	+14, ветер

Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	1	11.10.20 12:56	11.10.20 14:55	3:06	11.10.20 16:00	3:06	МТО	ну	ну	Оп.1 устранен срыв изолятора фА, вкл в 14:55 без ТП, вкл в в 16:00. ТП 5189 заменен поврежденный прох.изолятор фА.		школа/782ч.	782	0,5	19	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	11.10.20 14:30	11.10.20 14:30	1:12	11.10.20 14:30	2:54	МТО	у		Повреждение на ведомственном участке.		котельная/492ч.	492	0,5	11	+22, ясно
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	3	11.10.20 14:57	11.10.20 15:08	0:46	11.10.20 17:30	0:46	Откл.КУ "Земля"			г.Свободный. Резервное питание ГБУЗ АО «Свободненская больница» (лечение больных COVID). Больница не обестачивалась. Вкл без ТП, вкл в 17:30. Пр.оп.116-117 устранен обрыв провода.		4 котельных, резервное питание ГБУЗ АО «Свободненская больница», объект Covid//1568ч.	1568	0,3	12	+14, ветер
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	11.10.20 16:39	11.10.20 16:45	0:00	11.10.20 16:45	0:00	МТЗ	ну	у	Повреждение изолятора на ЛР (оп75-00/50). 12.10.20 повреждение устранено		школа, котельная, д.сад/350ч.	350	0,6	7	+14, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	11.10.20 18:09	11.10.20 19:10	0:06	12.10.20 15:23	0:06	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2х ТП, вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение изолятора на ЛР (оп75-00/50). 12.10.20 повреждение устранено		школа, котельная, д.сад/350ч.	350	0,6	7	+12, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	11.10.20 18:10	11.10.20 18:11	0:06	11.10.20 18:11	0:06	МТО	ну	у			2 котельных/бч.	6	0,1	4	+12, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	234	11.10.20 18:45	11.10.20 18:45	0:20	11.10.20 18:45	6:23	МТЗ	у				нет	0	0	0	+12, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	17	11.10.20 21:34	11.10.20 22:18	0:00	11.10.20 22:18	0:00	Ав.откл	ну	у	11.10.20 осмотр без замечаний		д/с/ 2500 чел	2500	1,1	7	+6, облачно
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	30	11.10.20 22:00	11.10.20 23:16	0:00	11.10.20 23:16	0:00	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		кот/ 350 чел	350	0,5	2	+14, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	12	11.10.20 22:56	11.10.20 23:24	0:00	11.10.20 23:24	0:00	Ав.откл	ну	у	Обход без замечаний.		кот/ 100 чел	100	0,05	2	+14, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	12.10.20 0:45	12.10.20 1:07	1:32	12.10.20 1:07	1:32	Ав.откл	нет	у	повреждение на вед оттайке		зона/600 чел	600	0,1	8	+11, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	8	12.10.20 4:58	12.10.20 5:41	0:32	12.10.20 17:55	0:32	МТЗ	выв	ну	Потребителю обеспечен резерв. Выделен участок КЛ от ОП 73 до ЦРП 11. 12.10.20 определено МП: 800м от ЦРП11, в 17:55 повреждение устранено	ф17	аэропорт/ быта нет	0	0,1	1	+10, дождь
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	20	12.10.20 5:29	12.10.20 5:46	0:37	12.10.20 5:46	0:37	КУ, земля			Земля самоустранилась. 12.10.20 осмотр без замечаний.		нет/ 100 чел	100	0,1	5	+8, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисовое 110/10	4	12.10.20 6:25	12.10.20 9:40	0:00	12.10.20 11:41	0:00	Ав.откл	ну	ну	В 8-58 включен до ОП 147, запитано 20 ТП. В 9-40 включен без 21 ТП. Повреждение на вед участке		кот/ 1500 чел	1500	0,8	62	+10, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	12.10.20 7:57	12.10.20 9:15	3:23	12.10.20 9:15	3:23	КУ, земля			с. Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное, Каменка, Красноречье. При поиске "Земля" самоустранилась. В КТП 5097 ф.В повреждение проходного изолятора.		инкубатор/711 чел	711	0,2	13	+8, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	12.10.20 8:49	12.10.20 9:20	1:25	12.10.20 9:20	1:25	МТО		у	г.Большой Камень.		теплопункт/200ч	200	0,1	3	+7, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	12.10.20 12:01	12.10.20 16:02	341:07	12.10.20 16:02	341:07	МТЗ	нет	ну	Чистоводное. В пр.оп.453-454 падение дерева на провода. Повреждения оборудования нет		котельная/115ч.	115	0,1	6	+4, ветер
Хаб.СЭС	35	Майская ГРЭС - Тишкино с отп. Капитуль	ТЗФ	12.10.20 12:14	12.10.20 12:23	0:00	12.10.20 12:23	0:00	Майская ГРЭС; ДЗ 1з., МТО, ПС Тишкино: ДЗ 1з.	выв	у	Обесточивалась вед.ПС Капитуль (Оборонэнерго, 0,3 МВт). АПВ выведено по режиму. Осмотр без замечаний.		нет	0	0,3	0	+8, гроза, дождь
Юя ЭС	110	СХК 110/6	2СШ 110	12.10.20 13:30	12.10.20 14:02	1:08	12.10.20 14:02	8:46	ДЗШ		у	при работах по распоряжению (ревизия обогрева В110кВ) электромонтер 3 разряда Комашко Александр Николаевич 2001г.р. приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям 110 кВ, находящимся под напряжением. (залез на привод В110кВ "УВД цепь№2") Бригадой "скорой медицинской помощи" доставлен в медицинское учреждение На ПС СХК от ДЗШ отключилась 2СШ 110кВ (В/Л110кВ СХК-УВД цепь2, СХК-Беркамит). Обесточены ПС Беркамит, Гранитная. На ПС СХК и УВД АВР 6,10 успешен. В 14:02 2СШ 110кВ включена, весь потребитель запитан. Находится в реанимации, жив, в сознании	3000ч., 16 фид.	3000	1,5	23	-7, снег	
Юя ЭС	110	Нерюнгинская ГРЭС - СХК	цепь№1	12.10.20 13:30	12.10.20 13:30	0:31	12.10.20 13:30	0:31	НГРЭС: 3з 2ст. ПС СХК: ДЗШ	у				нет	0	0	0	-7, снег
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	12.10.20 17:59	12.10.20 19:13	0:49	12.10.20 19:13	2:02	МТО	ну	у	Требуется регулировка ЛР-729, устранено 16.10.20		нет/241	241	0,1	3	+10, обл.
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	13.10.20 0:39	13.10.20 0:39	1:02	13.10.20 0:39	7:18	МТЗ	у		ТП 15-16 заменили Пк-10 3-х фаз. (в РУ 10 крыса)		нет	0	0	0	+2, облачно

Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	13.10.20 10:35	13.10.20 12:03	1:05	17.10.20 18:00		МТО	нет		Весь потребитель запитан от резерва. Повреждение концевой муфты на ЛР-1 оп.1, устранено и включен в 19:40 до ЛР-2 оп.2 до Определено 2-е повреждение на КЛ от ЛР-2 оп.2 до КТП-81164. 14-15.10.20 не работали. 16.10.20 определено МП на расстоянии 185м от КТП81164, проводились земляные работы. 17.10.20 испытан, смонт каб.вставки 2 м и две соед.муфты, испытан, включен в работу	ф.29 ПС Топаз	нет / быта нет	0	0,1	4	+10, ясно
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	13.10.20 11:19	13.10.20 11:27	0:06	13.10.20 11:27	1:53	ав.откл	нет	у	п.Ярославка, Дальзавод, Вознесенка. В ЗТП-7069 яч. ВН животное (крыса) со следами перекрытия (оборудование не повреждено).	д/с, скважина / 1781чел	1781	0,8	22	+10, ясно	
Ам.СЭС	35	Сковородино - Джалинда		13.10.20 13:01	13.10.20 13:01	0:23	13.10.20 13:01	44:28	МТЗ	у		В пр.оп.259-260 налипание снега на верхний провод, негабарит. Снег растаял.	нет	0	0	0	+2, снег	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	20	13.10.20 16:41	13.10.20 18:23	0:00	13.10.20 19:40	12:37	МТЗ	выв	ну	г.Уссурийск. Включен до РЛ 107/64/118-23 без ТП. Повреждение на вед. ТП.	нет / 100чел	100	0,1	9	+12, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	13.10.20 19:37	13.10.20 19:37	0:37	13.10.20 19:37	0:37	МТО	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+8, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	13.10.20 23:21	13.10.20 23:40	1:13	13.10.20 23:40	4:31	МТЗ	ну	у	часть г. Бикин. В прол. оп. 105-106 обгоревшая ветка под проводами.	нет/20ч.	20	0,06	4	+7, ветер	
Хаб.ЦЭС	110	Бикин 110/10	1Т	13.10.20 23:21	13.10.20 23:21	2:38	15.10.20 19:17	19:43	ДЗТ			АВР 10 успешен. При осмотре обнаружено: на ШМ 10 1Т падение металлических листов с кровли ЗРУ 10. Повреждение ввода 110 кВ Ф-А, повреждение опорных изоляторов ЗОН 110 1Т. Т1 выведен в ремонт. 14.10.20 доставлен на ПС ввод 110 кВ, велись подготовительные мероприятия к замене. 15.10.20 произведена замена ввода ф.-А 1Т, ремонт ЗОН 110 1Т, ОПН 110 1Т. Испытан 1Т успешно, включен в работу..	2С 10кВ	0	0	0	+7, ветер	
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		13.10.20 23:29	14.10.20 0:08	1:26	14.10.20 14:10	3:51	ПС Ленинск: ТНЗНП 2ст., ИМФ-37,5км., Ф.В	ну	ну	обесточены ПС 35 кВ Венцелово, Доброе. В 00-08 вся нагрузка переведена на Т1 ПС Дежнево. На оп.167 ф.В гнездо, устранено.	ПС Дежнево Т1	Октябрьский р-н 1055ч., 7фид.	1055	0,18	19	+5, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	14.10.20 1:17	14.10.20 1:36	0:41	14.10.20 1:36	0:41	МТО	нет	у	с.Чистоводное. В пролете ОП 121-122 убрана ветка	нет/115ч.	115	0,1	7	+9, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	14.10.20 1:39	14.10.20 7:22	1:04	14.10.20 7:22	48:21	МТО	нет	ну	с.Чистоводное. В пролете ОП 121-122 убрана ветка	нет/115ч.	115	0,1	7	+9, гроза	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	14.10.20 3:12	14.10.20 3:13	0:00	14.10.20 3:13	0:00	МТЗ	ну	у	на Оп.285 птица	нет/595 чел	595	0,18	13	+5, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	21	14.10.20 4:45	14.10.20 6:00	1:01	14.10.20 6:00	1:01	МТЗ	ну	ну	с. Березовка. Повреждение на вед ТП	д.сад/2500ч.	2500	1,1	7	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	14.10.20 4:50	14.10.20 7:38	0:20	14.10.20 13:38	0:20	Откл.КУ "Земля"			Дачи Сосновка, дачи Корфовская. В 07-38 включен без 2-х ТП. В пр.оп.76/26-76/30 срыв провода с изоляторов по причине падения дерева. Устранено.	нет/0ч.	0	0,54	33	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	14.10.20 4:57	14.10.20 5:05	0:51	14.10.20 5:05	0:51	МТЗ	ну	у	с.Бычиха, Казакевичево.	водозабор/1425ч	1425	0,47	21	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	14.10.20 5:09	14.10.20 7:00	0:07	14.10.20 7:00	0:07	МТЗ	нет	у	с.Сергеевка.	центр космич. Связи / 20чел	20	0,27	12	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	12	14.10.20 5:26	14.10.20 5:31	0:27	14.10.20 5:31	0:27	МТЗ	ну	у	с.Осиновая речка.	нет/170ч.	170	0,82	8	0, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Барано-Оренбургская 35/10	Т1	14.10.20 5:30	14.10.20 6:20	0:11	14.10.20 11:44	0:11	ДЗТ			Т2 в резерве. Одновременно отключился СВ 10кВ .Обесточена 1,2 С 10кВ. В ячейке СВ 10кВ обнаружена крыса. Следы дугового перекрытия на проходных изоляторов ф.В,С, на ТР 10 Т-1 на опорном изоляторе ф.С. В 6:17 включен в работу Т-2, в 6:20 включен СВ 10, все потребители запитаны. Произведена чистка и испытание проходных изоляторов ф.В,С. в яч. В-10 Т1.	Т2	нет/1765ч., 6 фид.	1765	0,4	20	+3, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	СВ-10	14.10.20 5:30	14.10.20 6:20	0:00	14.10.20 6:20	0:00	ав. Откл.	нет	у	Обесточена 2С 10кВ. При осмотре ячейки СВ-10 обнаружена крыса, следы дугового перекрытия на ошиновке ф.В, на выключателе на опорном изоляторе ф.А. выполнена чистка.	нет/0	0	0,8	4	+3, пасм.	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	14.10.20 5:32	14.10.20 7:19	0:43	14.10.20 7:19	0:43	ав. Откл.	выв	у	с. Благодатное, Лесное.	школа/546ч.	546	0,22	7	0, снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	12	14.10.20 5:36	14.10.20 5:57	0:00	14.10.20 15:45	10:31	МТЗ	ну	не произв	с.Осиновая речка. В 5:57 включен до ТП 0154 (запитано 14 ТП). В 15:45 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.	нет / 170ч.	170	0,82	26	0, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	14.10.20 5:43	14.10.20 5:46	0:14	14.10.20 5:46	0:14	ав. Откл.	нет	у	часть г.Фокино.	нет/600ч.	600	0,2	4	+5, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	21	14.10.20 6:23	14.10.20 12:31	1:29	14.10.20 12:31	1:29	МТЗ	ну	ну	с. Березовка. Повреждение на анкерной оп.27/4, сорваны изоляторы фаз В.С. Устранено.	д.сад/2500ч.	2500	1,1	7	0, снег, ветер	

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	14.10.20 6:57	14.10.20 7:00	0:37	14.10.20 7:00	0:37	Ав. Откл.	нет	у	часть г.Фокино.		нет/600ч.	600	0,2	4	+5, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	14.10.20 9:02	14.10.20 10:58	0:20	14.10.20 10:58	23:40	МТЗ	нет	у	с.Сергеевка.	центр космич. Связи / 20чел	20	0,18	12	+1, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	14.10.20 10:16	14.10.20 10:41	0:01	14.10.20 10:41	0:01	"земля" от КУ			с.Каленовка, Горбатка. Повреждение на вед. отпайке.	УЦ-10 / 600чел	600	0,1	8	+10, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	14.10.20 12:28	14.10.20 13:15	1:38	14.10.20 13:15	25:41	МТЗ	нет	у	с.Сергеевка. В пр.оп.7-8 произведена чистка просеки.	центр космич. Связи / 20чел	20	0,18	12	+1, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	14.10.20 14:30	14.10.20 14:30	656:31	14.10.20 14:30	656:31	МТЗ	у		После АПВ работа с "землей". На оп.107 повреждение изолятора. В 18:18 устранено.	нет	0	0	0	+3, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	14.10.20 17:08	14.10.20 17:26	0:19	14.10.20 18:43	0:19	"земля" от КУ			п.Углекамensk. Включен без 2-х ТП. В пр.оп 24/5-24/6 касание провода ф.С к заземляющему спуску оп.1/1 ВЛ 0,4 ф.3 КТП7378. Устранено.	школа, больница / 1603чел	1603	0,9	7	+9, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	14.10.20 17:38	14.10.20 19:03	0:41	14.10.20 19:03	0:41	ав.откл	нет	у	с.Первомайское.	школа / 600чел	600	0,07	4	+8, ясно	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	216	15.10.20 10:20	15.10.20 10:23	36:58	15.10.20 10:23	36:58	МТЗ	ну	у	Николаевка. Пр. оп. 216-00/8-9 упал лист ондулина на провода ВЛ-6 кВ (провод не повреждён), на рядом стоящем доме по ул.60 лет Октября-9 ведётся замена кровли. Сообщено в СБ.	котельн, КНС, д. сад / 2700 чел	2700	1,4	9	+4, пасл.	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	15.10.20 11:17	15.10.20 11:55	1:03	15.10.20 11:55	1:03	МТЗ	ну	у	с.Бычиха, Казакевичево. Касание веток проводов в пр.оп.??	водозабор / 1425 чел	1425	0,5	21	+5, пасл.	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	15.10.20 14:10	15.10.20 17:52	0:00	15.10.20 23:25	0:00	МТЗ	ну	ну	с. Галкино, Константиновка, Смирновка, Свечино. В 17:52 вкл. основной потребитель. В ТП-258 заменён прох. изолятор. Повреждение на вед. ТП.	школа, котельная / 798 чел	798	0,5	25	+7, ветер	
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединь		15.10.20 15:44	15.10.20 15:44	0:45	15.10.20 15:44	0:45	ЧТЭЦ: ТНЭНП 1ст. Лебед.: ТНЭНП 2ст	у		ЧТЭЦ: ИМФ 260км ф.-С=0. Частичный осмотр участка ЧТЭЦ-М.Нимныр пр.оп.160-185 без замечаний. Продолжение осмотра 16.10.20, замечаний нет..	нет	0	0	0	-5, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	10	РП-1	105	15.10.20 16:05	15.10.20 17:04	0:57	16.10.20 2:09	0:57	"земля" от КУ			гостинич. компл. Северный (остров Русский). Запитан от резерва. Повреждение КЛ 10 РП-1 - ТП1101 сторонней строительной техникой (ООО СервисТех). Сообщено в полицию. Устранено.	Ф-205 РП-1	нет / быта нет	0	0,25	4	+12, ясно
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго	С-172	15.10.20 16:29	15.10.20 16:29	0:00	15.10.20 16:29	0:00	МТО, ДЗ 1 ст.	у		ОМП Сириус 11,3 км ф.-А,В. На ПС Б.Гора зафиксирован сброс нагрузки ЗАО Многовершинная на величину 15МВт (включен успешно). Расширение рабочего места подрядной организацией ООО ЭЛМОНДТ (работы по расширению просеки бульдозером ВЛ-110 С-171 НТЭЦ-Многовершинная, совместный подвес с С-172). Падение дерева в прол. оп. 65-66 без повреждения провода и пострадавших. Бригада удалена, наряд закрыт.	нет	0	0	0	+5,облач	
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	2	15.10.20 16:37	15.10.20 16:37	0:01	15.10.20 18:57	0:01	дуг.защита	выв	не произв	На хх. В кабельном отсеке обнаружено животное (хорек), отгорание шлейфа ф.-В от ОПН до кабеля. Устранено.	РУСАГРО	0	0	0	+11, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	СВ-10	15.10.20 16:37	15.10.20 16:37	3:39	15.10.20 17:32	4:25	дуг.защита	выв	не произв	Одновременно с ф.-2. Обесточена 1С-10 кВ Ф-1,2,7 (все фидера без нагрузки, на холостом ходу, без погашения потребителей). В 17:32 СВ-10 включен, при отключенном Ф-2 (повреждение в яч. на кабеле).	РУСАГРО	0	0	0	+11, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	21	15.10.20 20:28	15.10.20 21:27	0:03	15.10.20 21:27	0:03	МТО	нет	не произв	часть г. Фокино, в ТП-82071 по Т-2 сгорели ВВ предохранители. По Т-2 из-под нулевого вывода 0,4 кВ подтекание масла, требуется ревизия выводов 0,4 кВ.	администрация г.Фокино / 3850 чел	3850	0,5	6	+9, ясно	
Прим.ЗЭС	110	ПримГРЭС - Лучегорск - Насосная	№2	15.10.20 23:51	15.10.20 23:51	3:06	15.10.20 23:51	3:06	ТЭНП 1ст, МТО	у		16-18.10.20 проведен осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+3, ясно	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	16.10.20 11:24	16.10.20 11:30	0:45	16.10.20 11:30	0:45	МТЗ	ну	у	с.Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка, Анучино.Осмотр без замечаний	станция обезжелезивания, насосная / 518 чел	518	0,3	21	+7, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Бурун 110/35/6	304	16.10.20 11:47	16.10.20 12:40	2:30	17.10.20 3:11	2:30	ЗЗ	выв	не произв	Запитан от резерва. Повреждение КЛ 6 кВ экскаватором подрядчика РЖД ООО "Реконструкция" в ходе несогласованных земляных работ. Устранено.	Ф-104 ПС Бурун	КНС / быта нет	0	0,35	1	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	2Р 110/6	203	16.10.20 12:20	16.10.20 12:20	0:00	16.10.20 15:18	0:00	МТО	выв	у	На хх.	КНС	0	0	0	+16, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	16.10.20 13:58	16.10.20 13:58	1:59	16.10.20 13:58	1:59	МТЗ	у		в ТП 15-16 перекрытие животным (крыса), заменили 3 предохранителя 10кВ	нет	0	0	0	+5, ясно	

Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	16.10.20 14:34	16.10.20 14:37	0:29	16.10.20 14:37	0:29	МТО	ну	у	Старобельманова. Обход без замечаний.		нет / 245 чел	245	0,08	11	+13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	16.10.20 18:05	16.10.20 18:38	0:00	16.10.20 18:38	0:00	МТЗ	выв	у	часть г.Большой Камень. Обход без замечаний		нет / 250 чел	250	0,5	15	+9, дождь, гроза, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	16.10.20 19:23	16.10.20 19:24	0:25	16.10.20 19:24	0:25	МТЗ	выв	у	Кучелиново. В КТП 5306 заменили предох. бкВ		нет / 20 чел	20	0,15	16	+9, неб. дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	16.10.20 21:43	16.10.20 21:52	5:37	16.10.20 21:52	16:07	МТЗ	нет	у	г.Партизанск.		насосная / 1548чел	1548	1,2	13	+3, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	17.10.20 6:20	17.10.20 8:35	0:01	17.10.20 15:22	0:01	МТЗ	нет	ну	с.Камышовое. Включен до РЛ-1 без отпайки на автопереход (4ТП), запитано 60% нагрузки. В пр.оп. 45/224/79-45/224/80 устранен обрыв провода, устранен наклон оп.45/224/79, все включено		автопереход / 125чел	125	0,1	7	+6, пасм
Хаб.СЭС	35	Майская ГРЭС - Тишкино с отп. Капитуль	ТЗФ	17.10.20 11:50	17.10.20 12:11	1:54	17.10.20 12:11	3:56	МайскаяГРЭС; ДЗ 1з, ПС Тишкино: ДЗ 1з.	выв	у	Обесточивалась вед.ПС Капитуль (Оборонэнерго, 0,3 МВт). АПВ выведено по режиму. В пр.оп. №47-48 под линией спиленное дерево неустановленными лицами. Сообщено в СБ		нет	0	0,3		+6, ясно
Прим.ЗЭС	10	Ясневый - Олон	РКЛ-3	17.10.20 12:24	17.10.20 12:32	0:01	17.10.20 12:32	0:01	МТЗ	ну	у			нет / 1067 чел	1067	0,15	8	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Ясневый - Олон	РКЛ-3	17.10.20 13:35	17.10.20 13:36	0:51	17.10.20 13:36	0:51	МТЗ	ну	у	Оп.2/94 вывалился крюк ф.В и при ветре касается ф.С. В пр. 2/93-2/94 видны следы склеста проводов. Устранено по заявке		нет / 1067 чел	1067	0,15	8	+10, ясно
Прим.ЮЭС	35	Верхняя 35/6	T1	17.10.20 14:20	17.10.20 16:00	0:00	17.10.20 22:36	0:00	Ав.откл			Сгорели ПСН-35. Обесточивалась 1сш-6 кВ, одноврем откл-ся вед.ф.5. По вед. ф.5 в яч. повреждение каб. муфты (устранено), В-6 Т1 без повреждений, не отключался, выпавших блиннеров нет. Произведена послеварийная проверка РЗА В-6 Т-1, замечаний не выявлено. Произведена замена ПСН-35, Т1 вкл. в работу.	СВ-6 (Т2)	нет / 483 чел / 3 фидера	483	0,3	7	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волна 220/110/6	9	17.10.20 14:38	17.10.20 14:38	1:10	21.10.20 11:40	1:10	"земля" от КУ			На х.х. Повреждение КЛ: 316 м от ПС Котельная-2Р (вся длина 850 м), на территории завода Дальприбор. 19.10.20 разработан котлован, смонт каб.вставка и две соед.муфты, испытания не выдержал, определено 2МП - 194 м от ПС 2Р-кот 20.10.20 произведен монтаж вставки и муфт, произведено испытание КЛ, кабель испытание выдержал, включен.		нет	0	0	0	+14, ясно
Ам.ЦЭС	110	Ивановка 110/35/10	T1	18.10.20 4:52	18.10.20 5:10	1:01	18.10.20 9:06	20:48	ДЗТ			T2 в резерве. Обесточены ПС-110 Ивановка, ПС-35 Дмитриевка, Правовосточная, Алексеевка. Потребитель запитан от Т2. На шинах между выкатной яч. РТ-10 Т1 и В-10 Т1 следы перекрытия 3-х фаз (проникновение крысы). Произведена замена 3-х изоляторов и чистка изоляции, включен в работу.	T2	Ивановский р-н: 12079 чел/ 25 фид. /объектов covid нет	12079	3	211	-2, пасм
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	18.10.20 7:30	18.10.20 8:43	0:00	18.10.20 10:29	0:00	Ав.откл	нет	ну	Николаевка, Новицкое. Вкл. до РЛ-2 оп.107 запитано 9 ТП из 19 (более 50 % нагрузки). В 10:29 полностью. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 231 чел	231	0,3	13	+3, ясно
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Суражевка		18.10.20 12:10	18.10.20 12:10	0:02	18.10.20 12:10	0:02	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	18.10.20 12:24	18.10.20 12:55	0:00	18.10.20 13:10	0:00	Ав.откл	ну	ну	Включен без 3-х ТП. В 13:10 полностью. Повреждение на вед.ТП		школа / 546 чел	546	0,2	7	+10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	18.10.20 13:23	18.10.20 13:29	0:00	18.10.20 13:29	0:00	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет / 20 чел	20	0,1	12	+15, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	18.10.20 14:24	18.10.20 14:39	0:02	18.10.20 14:39	0:02	Ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний		школа / 450 чел	450	0,08	12	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	18.10.20 20:57	18.10.20 22:32	0:18	24.10.20 0:54	0:18	Ав.откл	нет	не произв	часть г.Большой Камень. Потребитель запитан. Повреждение КЛ 6 кВ ТП-81002 - ТП-81005, выведена из работы. 21.10.20 определено МП 420м. от ТП-81005. 14:32 СП ПЮЭС ПС Береговая-1 ф-14 уч. КЛ 6 кВ ТП-81002 - ТП-81005 допущена бригада на разработку котлована. В 17:25 котлован разработан, видимого повреждения нет. 22.10.20 кабель разрезан, испытан, требует монтаж каб. вставки.	ф-42	нет / 1000 чел,	1000	1	11	+6, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	18.10.20 21:50	18.10.20 22:47	0:10	18.10.20 23:58	1:20	МТЗ	ну	ну	с. Чигири. Вкл. до ЛР-545, без 11-ти ТП. В 23:58 вкл. полностью. ТП 16-17 обрыв шлейфа. Устранено		нет / 500 чел	500	0,9	26	+1, облач

Хаб.ЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф-23 в КТП-5 откл. В-6 яч.№3	19.10.20 6:19	19.10.20 7:06	1:01	19.10.20 18:04	12:10	МТО	нет	ну	г. Николаевск н/А, с. Красное. Вкл. без 7-ми ТП (участок оп. 23-00/123 до КТП-81). Обнаружено три упавшие опоры: 23-00/150, 5-00/242, 5-00/243 (деревянные без пасынков). В 15-35 установлена ОП 23-00/150, включен участок до этой опоры, запитано 4 ТП. Установлены все упавшие опоры, в 18-04 все включено		оч. сооруж, котельная, психинтернат / 4354 чел	4354	0,8	13	-4, сильный ветер
Хаб.ЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф-9 в КТП-51 откл. В-6 яч. 5	19.10.20 7:08	19.10.20 7:43	1:12	19.10.20 7:43	1:12	МТО	нет	у	г. Николаевск н/А. Падение ОП 9-19/1, 9-19/2 (деревянные). Участок без нагрузки, находился под охранным У. Решается вопрос о его демонтаже.		больница, водозабор / 2250 чел	2250	1,3	13	-4, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	19.10.20 8:18	19.10.20 10:41		19.10.20 10:41		Ав.откл		у	п.Соловей Ключ. Требуется чистка просеки в пр. оп. 72 - 75		нет / 200 чел	200	1	5	0, ясно
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	107	19.10.20 15:57	19.10.20 16:08		19.10.20 17:13		Откл.КУ "Земля"			с.Камышовка. В 16-08 включен до ТП 762, запитано 1 ТП. В ТП 766 РУ 10кВ заменили опорный изолятор		школа/450чел.	450	0,03	2	+8, ясно
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	131	19.10.20 17:08	19.10.20 18:03	0:53	19.10.20 19:41	59:19	Откл.КУ "Земля"			п.Найфельд. В 18-03 включен до ОП 98-00/266 (запитано ЗТП, больница), ОП 98-00/251 разрушен изолятор ф.С		школа, д.сад., больница/200ч.	200	0,06	4	+8, ясно
Ам.ЭС	10	Северная 35/10	12	19.10.20 18:25	19.10.20 18:27	0:20	19.10.20 18:27	0:20	МТЗ	ну	у	п.Аэропорт. Повреждение на вед отпайке.		4 кот., в/ч/230ч.	230	0,3	15	+5, пасм.
ЭС ЕАО	10	ОПП Волочаевка-2	Поселок	19.10.20 20:58	19.10.20 21:15	0:59	19.10.20 21:15	0:59	Откл.КУ "Земля"			Повреждение на вед ТП		нет / 600 чел	600	0,17	4	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Литовко 220/35/10	16	20.10.20 9:22	20.10.20 10:50	1:31	20.10.20 10:50	1:31	Откл.КУ "Земля"			п.Санболи Повреждение на вед отпайке		нет/1122ч.	1122	0,78	5	+8, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	66	20.10.20 12:13	20.10.20 14:53	0:36	20.10.20 15:08	0:36	Откл.КУ "Земля"			с.Н-Ленинск. В 13-53 включен без 3 ТП. Повреждение на вед отпайке		нет/438ч.	438	0,1	8	+9, ясно
Прим.ЦЭС	35	Барано-Оренбургская 35/10	T1	20.10.20 12:39	20.10.20 13:59	2:42	20.10.20 13:59	93:58	МТЗ			Одновременно отключились: СВ 10кВ (МТЗ), В-10-Т1 (МТЗ), В 10 кВ ф.6 (РСК, Ав. Откл., РПВ успешное в 12-39). Обесточивались 1,2сш 10кВ (Т2 в резерве). В 13:29 включен в работу Т-2, запитаны потребители 2С 10кВ. В яч СВ 10 следы электродугового перекрытия на выводах В 10 кВ в сторону 2сш-10 кВ. В 13:59 включен Т1, запитана 1сш-10кВ. Проверка РЗА без замечаний		нет/1765ч./4 фид.	1765	1,21	20	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	20.10.20 12:39	20.10.20 13:43	0:00	20.10.20 14:30	0:00	Ав.откл	нет	у	с.Б-Оренбургское с.Богуславка. Обход без замечаний	ф.4 ПС Пограничная	школа/1500ч.	1500	0,3	10	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	СВ-10	20.10.20 12:39	20.10.20 13:29	0:39	20.10.20 23:25	0:39	МТЗ	ну	ну	Обесточена 2С 10кВ (Т2 в резерве). В 13:29 включен в работу Т-2, запитаны потребители 2С 10кВ. В яч СВ 10 следы электродугового перекрытия на выводах В 10 кВ в сторону 2сш-10 кВ. Устранено, восстановлена исх.схема	T2	нет/1280ч./2 фид.	1280	0,8	4	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	4	20.10.20 13:18	20.10.20 13:48	0:28	20.10.20 13:48		МТЗ	нет	у	с.Воздвиженка. Повреждение на вед отпайке		нет/0	0	0,1	2	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	20.10.20 15:38	20.10.20 17:40	0:26	20.10.20 17:40	0:26	МТЗ	ну	ну	г.Благовещенск. В 16:50 включен до ЛР 214 (запитано 7 ТП). Повреждение резервного кабеля от ЛР 652 до ТП 19-10, исключен из схемы		насосная / 200 чел	200	0,15	30	+18, обл.
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	3	20.10.20 16:41	20.10.20 16:41	6:25	20.10.20 17:30	6:25	МТЗ	ну		Русарго. Повреждение на вед участке	АВР у потребителя. ф.9	нет	0	0,1	2	+16, ясно
Прим.ЦЭС	35	Михайловка - Россия		20.10.20 18:17	20.10.20 18:20	3:19	20.10.20 18:20	3:19	МТЗ	не раб.	у	С кратковременным погашением ПС 35кВ Россия, ПС Родина. Обход без замечаний.		5320ч./13 фид.	5320	0,78	71	+15, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	20.10.20 20:50	20.10.20 20:50	1:21	20.10.20 20:50	1:21	МТО		у	При осмотре под ЛР-754 мертвая птица.		нет	0	0	0	+15, ветер
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	21.10.20 7:04	21.10.20 7:04	0:04	21.10.20 7:04	0:04	Биробиджан: ТЭНП 2 ст, Биджан: ТЭНП 1 ст		у	ИМФ ПС Биджан: 26,5 км ф.В. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	1А	21.10.20 7:20	21.10.20 7:30	0:00	21.10.20 7:30	0:00	МТЗ	ну	у			нет / 349 чел	349	0,36	11	+10, ясно
Хаб.СЭС	10	ЦРП-8	17	21.10.20 9:10	21.10.20 9:10	1:44	21.10.20 19:20	4:38	МТЗ			на ХХ. Повреждение КЛ-10 165 м от ЦРП-8. Устранено.		нет	0	0	0	+5, пасм
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	21.10.20 9:55	21.10.20 10:30	0:50	21.10.20 10:30	0:50	ав.откл	нет	у	с.Первомайское.		нет / 360 чел	360	0,18	8	+14, пасм

Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		21.10.20 12:00	21.10.20 13:02	0:48	21.10.20 18:07	0:48	ДЗ 1ст, 33 2ст	ну	ну	Обесточились ПС Чкаловка, Новорусановка, Александровка, Сташевка. ИМФ ф.А,В 21 км. В 12:52 включен участок ВЛ без нагрузки до РЛ-1 (оп.50; 8,59 км). В 13:02 запитали ПС Новорусановка, ПС Сташевка, ПС Чкаловка от резерва. Остается отключена ПС Александровка (0,5МВт, 1441чел). В 14-07 включена ПС Александровка, все потребители запитаны. На РП-4 оп.140 излом наконечника шлейфа в месте крепления к полюсу ф.В в сторону РП-3 оп.142. Повреждение устранено, схему привели в исходное состояние	ВЛ-35 Руновка - Новорусановка	часть Спасского р-на, 8544чел / 18 фид / объектов covid нет	8544	4,8	103	+10, пасм
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	14	21.10.20 12:34	21.10.20 12:39	0:26	21.10.20 12:39	0:26	МТЗ	ну	у	Повреждение изоляции на РТП 4-16.		нет / быта нет	0	0,08	3	+8, ветер
Прим.ЗЭС	10	Ленинское 35/10	6	21.10.20 13:23	21.10.20 13:23		21.10.20 15:08		ав.откл	выв	у	Повреждение на вед участке	АВР у потребителя	нет	0	0	0	+17, пасм
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		21.10.20 15:22	21.10.20 15:41	0:00	21.10.20 15:41	0:00	Полевая: ТНЭМП 3ст, ВЧТО	ну	у	Обесточились ПС 110 Ивановка, ПС 35кВ: Правовосточная, Дмитриевка, Алексеевка. ИМФ-12.1 км. При осмотре в пр.оп.96-98 и пр.оп.103-107 летали аисты. 22.10.20 произведен осмотр, на оп.79 гнездо аиста, под опорой обгоревшие ветки.		часть Ивановского р-на, 12079чел / объектов covid нет / 25 фид	12079	3	211	+8, ветер
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	27	21.10.20 15:37	21.10.20 17:47	2:07	21.10.20 17:47	15:42	МТЗ	ну	не произв	На оп.33 отгорел шлейф ф.С. Устранено.		нет	0	0,3	13	+8, ветер
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	21.10.20 18:00	21.10.20 18:05	1:43	21.10.20 18:05	2:03	МТЗ	ну	у	п.Тыгда. Повреждение на вед. ТП.		больница, водозабор, котельная / 2200чел	2200	0,55	15	-1, снег, ветер
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	7	21.10.20 18:01	21.10.20 18:01	1:03	21.10.20 18:01	1:03	МТЗ	у		Осмотр до 30.12.20		нет	0	0	0	-1, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	2	21.10.20 19:10	21.10.20 19:15	2:49	21.10.20 19:15	2:49	МТО	запрет	у	с.Рошино.		котельная, школа, д/с, водозабор / 1958чел	1958	0,85	23	+15, ясно
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	4	21.10.20 20:12	21.10.20 20:12	0:23	21.10.20 20:12	0:23	МТО	у		п.Тыгда. Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	+7, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	21.10.20 20:47	21.10.20 20:48	29:56	21.10.20 20:48	29:56	МТЗ	нет	у	п. Кролевцы, с. Ясное		нет/480ч.	480	0,4	15	+16, пасм.
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Екатериновка		21.10.20 21:50	21.10.20 21:50	0:00	21.10.20 21:50	0:00	ПС ПаГРЭС: МТО, ПС Екатериновка: ДЗ 2ст., ИМФ ф.А,В,С -19км.	у		Осмотр ПС Екатериновка без замечаний. 22.10.20 частичный осмотр без замечаний. 23.10.20 обход 48-85. 23.10.20 обход пр. 48-85, замечаний нет		нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	21.10.20 22:10	21.10.20 23:11	1:19	21.10.20 23:11	1:19	МТЗ	ну	у	с.Николаевка, Новицкое		нет/231ч.	231	0,3	13	+10, гроза
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	21.10.20 22:52	21.10.20 23:37	1:22	23.10.20 17:05	1:22	МТО	ну	ну	часть г.Биробиджан. В 23-37 запитано 14 ТП. Выделен участок КЛ от ТП 117 до ТП 55, весь потребитель запитан. 22.10.20 определено МП, на территории частного хозяйства. 23.10.20 устранено.		школа, водоканал/3926чел	3926	1,3	16	+3, дождь
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяга 110/27,5/10	3	21.10.20 23:36	22.10.20 3:34	0:00	22.10.20 3:34	0:00	МТО	выв	не произв.	с.Анисимовка. Повреждение на вед опайке		нет/250ч.	250	0,3	8	+10, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	22.10.20 0:03	22.10.20 0:05	0:00	22.10.20 0:05	0:00	МТЗ	ну	у	с.Покровка, Минеральное		котельная/382ч.	382	0,1	10	+13, пасм.
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	22.10.20 1:11	22.10.20 1:12	0:20	22.10.20 1:12	0:20	Ав. Откл.	ну	у	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое		насосная/595ч.	595	0,18	11	+10, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	6	22.10.20 1:52	22.10.20 1:52	0:45	22.10.20 3:19	0:45	МТЗ	выв		РУСАГРО. Повреждение в вед ТП	АВР у потребителя	нет/0	0	0,01	1	+12, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	22.10.20 2:19	22.10.20 6:26	1:44	22.10.20 16:15	5:27	МТЗ	выв	ну	с.Залесье,с.Мельники. В 6-26 включен без ТП 7487. На опоре 35/4 повреждение концевой каб. муфты. Устранено.		нет/183ч.	183	0,1	7	+10, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	22.10.20 2:21	22.10.20 2:21	0:33	22.10.20 2:21	29:51	МТО	у		с.Луговое Шмаковка Авдеевка Кировка		нет	0	0	0	+12, гроза
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	6	22.10.20 2:37	22.10.20 3:30	0:39	22.10.20 8:49	0:39	МТЗ	ну	ну	с.Волково. В 3-30 включен до ЛР 203. На ЛР-386 повреждение изолятора ф.В, на оп.51 заменен изолятор ф.А. Устранено.		котельная/ быта нет	0	0,06	3	+3, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	22.10.20 2:40	22.10.20 2:41	0:03	22.10.20 2:41	0:03	Ав. Откл.	ну	у	с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое		нет/595ч.	595	0,18	11	+13, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	22.10.20 2:49	22.10.20 2:55	0:01	22.10.20 9:18	0:01	Откл.КУ "Земля"			с.Ровное. В 2-55 включен до ЛР-61 (осталось откл. 18 ТП). В 4:06 включен до ЛР-106 (без 11 ТП). Оп.42/9 поврежден изолятор, обрыв провода		дет.интернат, больница, котельная/1700ч.	1700	0,6	33	+3, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	22.10.20 3:11	22.10.20 4:35	0:00	22.10.20 4:35	0:00	Откл.КУ "Земля"			п.Каникурган, Зейский. При поиске "Земля" самоустранилась. На оп.58 заменен поврежденный изолятор.		погран.отряд, котельная/513ч.	513	0,03	4	+3, дождь, ветер

Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	22.10.20 3:22	22.10.20 5:41	3:27	22.10.20 6:16	3:27	МТО	не раб.	ну	с.Павло-Федоровка Авдеевка, В 4-38 запитано 3 ТП. В 5:41 запитано 11 ТП из 16. Повреждение на вед отпайке		насосная, школа/1242ч.	1242	0,13	16	+12, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	РП "Новониколаевка"	9	22.10.20 4:00	22.10.20 7:49	1:09	22.10.20 14:52	1:09	Ав. Откл.		ну	с.Фурманово. Включено без 2-х ТП. В ТП2047 повреждение проходного изолятора ф.В, в ТП2051 повреждение проходного изолятора ф.А. В 14:10 включен без ТП 2047. В 14:52 включен полностью.	ф.15 ПС Ольга	нет/269ч.	269	0,09	5	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	13	22.10.20 6:22	22.10.20 14:39	0:44	22.10.20 14:39	1:44	Ав. Откл.		ну	с.Свободное, Беневское. Повреждение проходного изолятора ф.А в ячейке в сторону ВЛ-10. Устранено.		нет/200ч.	200	0,16	3	+10, пасм.
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	22.10.20 6:47	22.10.20 7:37	0:00	22.10.20 14:25	0:00	Откл.КУ "Земля"			с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. В 07:37 запитано 9 ТП. Выделен участок от РК-6 до РП1 (оп 396, без нагрузки). Весь потребитель запитан. На оп.348 разрушение изолятора по ф.В, провод лежит на траверсе. Устранено.	ф.15 ПС Ольга	школа/432ч.	432	0,21	11	+10, гроза
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	22.10.20 7:10	22.10.20 7:48	5:18	22.10.20 7:48	5:18	МТЗ	нет	у	с.Фроловка.		школа, котельная / 404ч.	404	0,35	16	+12, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	22.10.20 8:06	22.10.20 9:09	7:56	22.10.20 9:09	7:56	Ав. Откл.	нет	у	с.Сергеевка, Молчановка Монокино. В ТП2123 перегорели предохранители 6 кВ, на рубильнике 0,4 Т-1 обнаружена змея.		школа, скважина, кот./310ч.	310	0,55	15	+9, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	22.10.20 8:36	22.10.20 8:42	0:52	22.10.20 8:42	101:42	Ав. Откл.	выв	у	с.Калиновка		нет/6ч.	6	0,01	2	+10, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	22.10.20 10:24	22.10.20 11:37	0:36	22.10.20 14:07	172:54	МТЗ		ну	п.Лучегорск. Произведена регулировка привода выключателя на ПС Лучегорск.	ф.12	нет / 311чел	311	0,4	9	+8, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	22.10.20 10:24	22.10.20 10:27	0:12	22.10.20 10:27	0:12	МТЗ	ну	у	п.Лучегорск.		нет / 100чел	100	0,1	5	+8, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	22.10.20 10:24	22.10.20 10:24	0:01	22.10.20 10:24	0:01	МТЗ		у			нет	0	0	0	+8, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	4	22.10.20 10:36	22.10.20 12:42	0:53	22.10.20 16:57	3:35	МТЗ		ну	п.Лучегорск. В 12:27 включен до РЛ-28 оп.21, запитано 2 ТП из 6. В 12:42 все потребители запитаны от резерва. Повреждение КЛ-10 от ЛР-28 до ЗТП2098, включен резервный КЛ.	ф.8	нет / 300 чел	300	0,3	6	+8, дождь
Хаб.ЦЭС	35	Некрасовка 35/10	2Т	22.10.20 10:48	22.10.20 10:56	0:00	22.10.20 16:05	0:00	ДЗТ			Обесточились 1,2С-10кВ. 1Т в ремонте (замена портала). Произведен осмотр 2Т, видимых повреждений нет. Повреждение опорных изоляторов ф.А,В на ШМ-10кВ 2Т. Проверка РЗА без замечаний. В 15:51 поврежденные изоляторы заменены.	ф.6 ПС ДВ ПТФ	часть Хабаровского р-на, 8683чел / 15 фид / объектов covid нет	8683	2,4	33	+5, пасм
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	22.10.20 12:23	22.10.20 12:42	0:00	22.10.20 12:42	0:00	ав.откл		у	п.Ключевой, Соловей Ключ.		нет / 650чел	650	0,7	59	+15, ясно
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая		22.10.20 12:28	22.10.20 12:28	0:00	22.10.20 12:28	0:06	ДЗ 1ст, МТО		у	Произведен осмотр подстанций, отп.ЗСМ в пролетах оп.1-37 и пр.оп.50-150 без замечаний. 23.10.20 инженерный осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+12, пасм
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	22.10.20 13:41	22.10.20 15:56	0:29	22.10.20 15:56	0:29	МТЗ	нет		с.Филипповка. В пр.оп.140/3-140/4 устранен обрыв провода ф.С, предположительно оборван при проезде крупногабаритной техники. Сообщено в полицию, СБ.		школа / 415чел	415	0,17	6	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	22.10.20 14:08	22.10.20 14:28	0:35	22.10.20 15:21	0:35	"земля" от КУ			с.Линевичи. Включен до РЛ-2/105, без 10 ТП. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 440чел	440	0,19	20	+13, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	22.10.20 20:35	22.10.20 22:26	0:00	22.10.20 22:26	0:00	ав.откл		выв	с.Первомайское. В пр. опор 41-41а (переход через дорогу) фаза А, С, следы замыкания, предположительно строительной техникой.		нет / 360чел	360	0,1	8	+9, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	23.10.20 1:25	23.10.20 1:30	0:00	23.10.20 1:30	0:00	Ав. Откл.		у	часть Фокино		нет/100ч.	100	0,06	4	+8, ветер.
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	23.10.20 2:40	23.10.20 4:45	0:10	24.10.20 16:31	0:10	Ав. Откл.		ну	часть Фокино. В 4:45 включен до ТП 82048 (запитано 2ТП). В 6:07 включено 3 ТП, остается отключено ТП 82049 (В/ч, перешла на ДП). Обнаружен наклон ж/б опоры 77 и слесит проводов в пр. оп. 76-77. 17:08, на оп.76 разрезаны шлейфа, ТП 82049 включено от Ф-11 ПС Промысловка. 24.10.20 выправлена оп. 77 и натянуты провода в пр.оп.76-77	ф.2 Подъяпольск	нет/100ч.	100	0,06	4	+8, ветер.
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	23.10.20 10:05	23.10.20 11:16	1:02	23.10.20 18:43	5:47	МТЗ		ну	часть г.Биробиджан. Запитан от резерва. Повреждение КЛ-6кВ от ТП-305 яч.2 до ТП-44 яч.2 при проведении несогласованных земляных работ по ул.Советская 72А ООО Управляющая компания "Дом строй сервис" Сообщено в полицию. Устранено.	Ф-119 ПС 35 кВ МК	нет /870 чел	870	1,4	26	0,облач

Прим.ЮЭС	35	Спутник - РП-3		23.10.20 10:08	23.10.20 10:08	1:38	28.10.20 1:51	35:59	МТЗ 1ст	нет	не произв	КЛ-35 кВ Спутник – РП-3 №1 и №2 были под напряжением, без погашения потребителей (воздушный участок ВЛ-35кВ РП-3 – Лазурная в ремонте). По КЛ 35 Спутник-РП-3 №2 МП 130 м. от ПС Спутник. В 5:19 после устранения повреждения включена цепь №2. Остается на повреждении цепь №1. 26.10.20 в 17:19 определено МП 640 м от ПС Спутник. 28.10.20 в 1:51 включена цепь №1, повреждение устранено.		нет	0	0	0	+4, пасм
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	23.10.20 11:08	23.10.20 12:20	0:42	23.10.20 14:25	0:42	Ав. откл.	нет	ну	п.Новый, с.Прохладное. Запитаны от резерва без 22-х ТП. В 14:15 включен полностью по нормальной схеме, повреждений не обнаружено.	Ф-9, 20 ПС Надеждинская	нет / 500 чел	500	0,4	35	+7, пасм, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	23.10.20 12:57	23.10.20 13:51	0:00	23.10.20 13:51	0:00	Ав. откл.	нет	ну	С частью нагрузки Ф-29 ПС Де-Фриз. с. Прохладное, Шмидтовка, Южный, Примаветдор - освещение дорог. Вкл. без нагрузки ф-29 Де-Фриз. Обход до 30.10.20.		школы, низковольтный мост / 370 чел	370	1	21	+8, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	23.10.20 14:23	23.10.20 16:49	0:17	23.10.20 19:39	0:17	КУ "Земля"			Лучегорск. В 16:11 вкл. 4 ТП. В 16:49 запитано без ТП-2025, пр.оп. 16/27/2-16/27/3 обрыв провода ф-С. Устранено и вкл.		Ст. обезжелезивания 1/ 340 чел	340	0,17	10	+9, пасм, ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	23.10.20 15:10	23.10.20 15:11	1:05	23.10.20 15:11	1:52	Ав. откл.	выв	у	п.Новый, с.Прохладное. Обнаружен наклон ж/б опоры 100/49, провис провода в пр. оп. 100/49-100/50. В 17:58 устранен наклон опоры 100/49.		нет / 500 чел	500	0,4	35	+9, ветер, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	23.10.20 15:14	23.10.20 16:32	0:05	23.10.20 16:32	0:05	МТЗ	нет	у	часть г.Большой Камень. 26.10.20 планируется обход		нет / 250 чел	250	0,3	7	+5, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	23.10.20 16:29	23.10.20 16:40	1:37	23.10.20 16:40	5:33	Ав. откл.	нет	у	с.Чистоводное.Обход до 27.10.20.		кот., шк, связь / 115 чел	115	0,1	6	+9, ветер
Прим.СЭС	10	РП Ново-Николаевка	9	23.10.20 19:01	23.10.20 19:04	1:23	23.10.20 19:04	6:06	МТЗ	ну	у	Фурманово. См.откл. 24.10.20 в 0:36		интернат, РТРС / 269 чел	269	0,1	5	+3, ветер
Прим.ЮЭС	35	Владимиро-Александровское 35/6	Т1	23.10.20 20:06	23.10.20 21:00	0:48	23.10.20 22:10	0:48	ДЗТ			Работа ОД КЗ-35. Обесточена ПС Владимиро-Александровское (Т2 находится в ремонте). В 21:00 включен Т2, запитан основной потребитель (4 фидера из 5). В 21:15 включены все потребители. Произведен осмотр зоны действия ДЗТ, осмотр Т1, ТСН-1, замечаний нет. 24.10.20 сняты вольтамперные характеристики ТТ-6, по ф-С не соответствует номинальным параметрам, В 20:20 заменили ТТ-6 по ф-С.	Т2	больница, / 2140 чел/5 фид.	2140	3,2	32	+7, пасм
Прим.ЗЭС	10	Ясневый - Олон		23.10.20 20:50	23.10.20 20:50	0:45	23.10.20 20:50	0:45	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+3, пасм.
Хаб.СЭС	110	Вознесенская - Иннокентьевка	С-106	23.10.20 23:27	23.10.20 23:48	0:13	23.10.20 23:48	0:13	Вознесенская: ТЗНП 1ст, ДЗ 3ст	ну	у	Пр.оп.22-23 перекрытие на дерево		нет	0	0	0	+1, ветер
Хаб.СЭС	110	Иннокентьевка - Троицкая с отп. Лидога	С-110	23.10.20 23:27	23.10.20 23:48	2:00	23.10.20 23:48	4:24	Иннокентьевка: ДЗ 1ст, ТЗНП	ну	у	Обесточивались ПС Лидога, Троицкая		часть Нанайского р-на: 6087чел / объектов covid нет	6087	4,8	68	+2, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	23.10.20 23:53	24.10.20 0:36	0:00	24.10.20 0:36	0:00	Ав.откл	ну	ну	Налипание мокрого снега на провода.		школа / 1141чел	1141	0,33	19	+1, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	Иннокентьевка - Троицкая с отп. Лидога	С-110	24.10.20 0:11	24.10.20 18:44	0:05	24.10.20 18:44	0:05	ТЗНП 1ст, ДЗ 1ст	ну	ну	Обесточены ПС Лидога, Троицкая. В 5:00 бригада выехала с Комсомольска. Падение дерева прол. оп. 264-265, обрыв провода ф.-С. Устранено.		часть Нанайского р-на: 6087чел / объектов covid нет	6087	4,8	68	+2, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Мухен - Сидима	С-36	24.10.20 0:30	24.10.20 19:31	0:00	24.10.20 19:31	7:52	ДЗ 2ст	ну	ну	Обесточились ПС Сидима, Золотая, Сукпай. В пр.оп.30-31, 34-35 убраны нависшие деревья (7 шт.) со следами подгара, повреждения ВЛ нет. В 13:40 включен участок ВЛ-110 Мухен-Сидима с отключенными ПС Золотая, Сукпай. На ПС Золотая повреждение опорных изоляторов (2шт) на ШМ-10 ТСН-1, заменены. В 19:14 запитана ПС Золотая. В 19:31 включен участок ВЛ-110 Золотая-Сукпай, все потребители запитаны.		часть р-на им.Лазо, 2385чел / 18 фид	2385	2,58	20	-1, снег, ветер
Прим.СЭС	10	РП "Новониколаевка"	9	24.10.20 0:36	24.10.20 0:43	0:00	24.10.20 0:43	0:00	МТЗ	ну	у	с.Фурманово. Осмотр в пр: 118-119, 139-140 деревья на проводе, пр:443-444 повреждение провода по ф.В в зажиме НБ. Устранено по завке.		интернат / 269чел	269	0,09	5	+2, ветер

Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	В-10 2Т	24.10.20 0:45	24.10.20 1:14	3:01	24.10.20 1:14	3:01	ЗДЗ			Обесточилась 2С-10кВ. При осмотре перекрытие в ячейке вед. ф.13. Включено без вед. ф.13 (поврежд в сетях потреб)		дачи / быта нет / 4 фид	0	1,8	8	-1, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Ясневый - Олон		24.10.20 1:05	24.10.20 1:05	0:00	24.10.20 1:05	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	-1, снег
Хаб.СЭС	110	К 110/6	1С 110 кВ, 2С 110 кВ	24.10.20 1:21	24.10.20 1:44	0:42	24.10.20 1:44	0:42	ДЭШТ		у	Отключение всех отходящих ВЛ, полное погашение ПС К (1,94 мВт) ПС ГПП 1,2 -1,96 мВт. В 1:39 включен В 110 С-82(2СШ под напряжением). В 1:40 включен В 110 С-81 (1СШ под напряжением). В 1:42 В 110 1Т включен. В 1:44 включены ВЛ С-77/78;79,73. В 1:45 по команде ХРДУ включены ВЛ С-76, С-93. В 1:50 включены ВЛ С-119/120. В 1:52 включена ВЛ С-74. В 1:55 включены ВЛ С-117/118. Наклон стойки портала 2СШ-110. 30.10.20 произведена выправка портала.		5016чел / объектов covid нет	5016	3,8	21	-1, снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	18	24.10.20 1:33	24.10.20 3:41	0:00	24.10.20 3:41	0:20	Ав.откл	ну		Налипание мокрого снега на провода.		котельная / 3770 чел	3770	0,4	9	+7, мокрый снег, ветер
Прим.СЭС	10	Плостун 110/6	6	24.10.20 1:34	24.10.20 1:34	0:10	24.10.20 1:34	6:04	ав.откл	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+2, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	17	24.10.20 1:41	24.10.20 15:56	2:07	24.10.20 15:56	2:55	МТЗ	ну	ну	Налипание мокрого снега на провода.		котельная / 50 чел	50	0,8	2	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Обор - Мухен с отп. Дурмин	С-35	24.10.20 1:50	24.10.20 1:57	0:28	24.10.20 1:57	0:28	ДЗ 2ст	ну	у	Обесточились ПС Мухен, вед. ПС Дурмин		часть р-на им.Лазо, 4068чел	4068	0,9	22	-1, снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	8	24.10.20 2:03	24.10.20 15:55	5:38	24.10.20 15:55	5:38	МТЗ	ну	ну	Налипание мокрого снега на провода.		нет / 590 чел	590	0,1	1	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	22	24.10.20 2:03	24.10.20 3:43	0:00	24.10.20 3:43	0:00	МТЗ	ну	ну	Налипание мокрого снега на провода.		котельная / 40 чел	40	1,1	1	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Обор - Мухен с отп. Дурмин	С-35	24.10.20 2:16	24.10.20 22:30	0:00	24.10.20 22:30	0:00	ДЗ 2ст	выв	не произв	Обесточились ПС Мухен, вед. ПС Дурмин. В пр.оп. 2 з убрано дерево, приблизившееся на недопустимое расстояние к проводам, на кроне дерева следы подгара		часть р-на им.Лазо, 4068чел	4068	0,9	22	-1, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	24.10.20 2:46	25.10.20 17:08	0:00	25.10.20 17:08	0:40	МТО, ЗЗ	ну	ну	Дачи Сосновка, дачи Корфовская. Повреждение на вед. участке.		дачи / быта нет	0	0,54	33	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Сита - Обор	С-33	24.10.20 2:48	24.10.20 21:30	0:24	24.10.20 21:30	0:24	ДЗ 3ст, НЗЗ, МТО, НЗЗ 2ст	ну	ну	Обесточилась ПС Обор. ИМФ ф.С 5,65км. В пролете оп.№29-30 убрано 4 дерева. Попытка вкл. не успешно. Убраны деревья в пролётах оп. 42-43, 69-70, 83-84		часть р-на им.Лазо, 913чел / 3 фид	913	0,23	6	-1, снег, ветер
Хаб.СЭС	6	НПЗ-35 35/6	22	24.10.20 3:07	24.10.20 5:20	0:00	24.10.20 5:20	0:00	Ав.откл		у	Налипание мокрого снега на провода.		насосная / быта нет	0	0,1	1	-1, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	24.10.20 3:07	24.10.20 3:40	1:24	24.10.20 3:40	2:41	ав.откл	ну	у	с.Бычиха, Казакевичево. Планируется осмотр.		водозабор / 425чел	1425	0,47	21	+1, снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Индустриальная 35/10	4	24.10.20 3:11	24.10.20 4:10	0:12	24.10.20 4:10	0:12	Ав.откл		у	г.Комсомольск-н-Амуре		нет / 800чел	800	0,18	4	-1, снег, ветер
Хаб.СЭС	35	Т - НПЗ-35	Т-169	24.10.20 3:30	24.10.20 3:30	0:57	24.10.20 5:00	0:57	Ав.откл	ну	у	Обесточилась 1сш-35 кВ ПС НПЗ-35 (АВР-6 усп), 2сш-35,6кВ вед. ПС Дземги (Т-211, АВР-6 усп)		нет	0	0	0	-1, снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	24.10.20 3:37	24.10.20 11:54	0:40	24.10.20 11:54	0:40	Ав.откл	ну	ну	Налипание мокрого снега на провода.		320чел	320	0,36	5	-1, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	24.10.20 3:44	26.10.20 2:20	4:29	26.10.20 18:14	4:29	Ав.откл	ну	ну	с. Елабуга, 69 км. с.Вятское. Сняты деревья в пр.оп.№144-145 убрано 1 дерево, 138-132 2 дерева, 122-123 2 дерева, 115-116 1 дерево, 106-107 1 дерево, 104-103 2 дерева, 94-93 2 дерева, 85-86 1 дерево, №79-80 убрана ветка с проводов.	ф-3 Анастасьевк а	в/ч / 399чел	399	0,42	3	+1, мокр снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	6	24.10.20 4:03	24.10.20 5:05	1:20	24.10.20 5:05	7:01	МТЗ	ну	у			очистные / 6500 чел	6500	0,8	19	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Картель 110/10	17	24.10.20 4:05	24.10.20 12:06	1:11	24.10.20 12:06	1:11	Ав.откл	ну	ну	Налипание мокрого снега на провода.		котельная / 2000чел	2000	0,12	3	-1, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита	С-24	24.10.20 4:05	24.10.20 12:01	0:09	24.10.20 12:01	0:09	НЗЗ 2ст	ну	у	ИМФ ф.С 18,3км. Обесточились ПС 110 кВ Сита, Петровичи, ПС 35кВ Святогорье. В 3:20 бригада из Хабаровска выехала (4 чел, трал, вездеход). В 12:01 вкл. ВЛ 110 кВ Хехцир-Сита, в 12:19 вкл. ВЛ 110 кВ Сита-Петровичи.		часть р-на им.Лазо, 7184чел / 24 фид	7184	3,34	72	+1, мокр снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	37	24.10.20 4:19	24.10.20 14:29	438:03	24.10.20 14:29	438:03	ав.откл	ну		Налипание мокрого снега на провода.		нет / быта нет	1120	0,5	6	-1, снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Индустриальная 35/10	4	24.10.20 4:25	24.10.20 12:37	0:54	24.10.20 12:37	0:54	МТЗ	ну	ну	Налипание мокрого снега на провода.		котельная, школа / 1736 чел	1736	0,17	10	+7, мокрый снег, ветер
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	234	24.10.20 4:42	24.10.20 4:42	1:03	24.10.20 4:42	5:38	МТЗ	у		Налипание мокрого снега на провода.		нет	0	0	0	+2, пасм.
Хаб.СЭС	10	Болин 35/10	7	24.10.20 4:50	24.10.20 18:10	0:15	24.10.20 18:10	0:15	МТЗ	ну	ну			нет / 150 чел	150	0,5	2	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	24.10.20 4:57	25.10.20 16:00	0:58	27.10.20 16:45	0:58	Ав.откл	ну		с.Сергеевка. Включен без ТП-2017 (дачи). ОП 17 ф.С устранили обрыв провода		нет / 20чел	20	0,27	12	+1, мокр снег, ветер

Хаб.СЭС	110	К - Кедровая	С-73	24.10.20 4:57	24.10.20 4:57	1:04	24.10.20 4:57	1:04	Ав.откл	у				нет	0	0	0	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга	С-50	24.10.20 5:04	25.10.20 19:43	5:01	25.10.20 19:43	5:01	НЗ3 2ст	ну	ну	ИМФ 26,9км ф.-В. Обесточены ПС Елабуга, Маяк. В пр.оп.№125-126 обрыв верхнего провода, загнута верхняя траверса, устранено. Включение в НПФ неупл, ф.С-0. 25.10.20 в пр.оп.224-225 убрано 2 дерева с проводов, без повреждения. В 10:50 включение неупл., откл. от НЗ3-2 ст., АПВ выв. ИМФ ф.С, L=56 км. 16р, 3 чел, 1 ед.техн, продолжает осмотр ВЛ. В пр.оп.179-180 с провода ф.С снято дерево, без повреждения. 27.10.20 15-40 повреждения устранены (восстановлены шлейфа в пролете оп 121-127), 16-45 схему привели в исх. состояние		3574чел	3574	1,63	33	+1, мокр снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	26	24.10.20 5:19	24.10.20 5:20	0:21	24.10.20 5:20	0:21	Ав.откл	у		Налипание мокрого снега на провода.		быта нет	0	0,3	1	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	21	24.10.20 5:19	24.10.20 5:20	298:27	24.10.20 5:20	298:27	Ав.откл	у		Налипание мокрого снега на провода.		нет / 200 чел	200	0,3	5	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	24.10.20 5:25	24.10.20 8:05	0:27	24.10.20 8:05	0:27	Ав.откл	ну	ну	с.Гаровка-1, Гаровка-2. ТП-383 повреждение по 0,4 кв		3568чел	3568	1,1	18	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Норфоская с отп АК, МЖК	№2	24.10.20 5:29	24.10.20 6:50	315:01	24.10.20 15:25	315:01	ДЗ 1,2 ст	ну	ну	На ПС МЖК АВР-35, АВР-6 кв усп, обесточена ПС-110 1/2 ПС АК, ПС-35 СРЗ 2С-6кВ, Горка. В 6:50 ПС АК перезапитана от ПС ЮМР по 35 кв. Остается отключена ПС МЖК (311бчел, 10МВт, 23 ТП). В 14:51 пролете оп.№ 114-136 убрано 3 дерева. В пролете оп.№ 110-109 убрано угрожающее дерево. (без повреждения провода). В 15:25 включена 1с 6 кв ПС 110 кв МЖК, в 15:40 вкл. 2с 6кВ.	цепь №1 110кВ, ВЛ-35 ЮМР - АК	26059 чел/37фид	26059	11,8	104	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ	С-49	24.10.20 5:29	24.10.20 5:29	0:26	24.10.20 5:29	0:26	ДФЗ	у				нет	0	0	0	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	24.10.20 5:30	25.10.20 17:54	0:56	26.10.20 21:50	0:56	МТЗ	ну	ну	Лвл=8км. с.Лесное. 25.10.20 вкл. без 5 ТП. На отпайке с.Лесное сорваны провода в пр.оп.35-70. Восстановлено 5 пролётов. В 23:20 вкл. ДГ, потребитель запитан полностью. 26.10.20 в пр оп 35-70 устранены многочисленные обрывы проводов, убраны деревья.	школа, котельная / 569 чел	569	0,2	7	+7, мокрый снег, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	15	24.10.20 5:30	25.10.20 17:54	1:50	25.10.20 17:54	1:50	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на вед. ТП 2180.		котельная / 400 чел	400	0,2	5	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.СЭС	6	НПЗ-35 35/6	22	24.10.20 5:30	24.10.20 6:30	0:44	25.10.20 22:19	0:44	Ав.откл	ну	ну	Введен в работу после замены изолятора ф. А на опоре №16.	ф.20 ПС КСК	насосная	0	0,02	1	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	26	24.10.20 5:37	24.10.20 5:37	2:43	24.10.20 5:37	2:43	Ав.откл	у				нет	0	0	0	+7, мокрый снег, ветер
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	25	24.10.20 5:49	24.10.20 6:21	3:23	27.10.20 16:55	3:23	МТО	нет	ну	Повреждение КЛ от ПС Биробиджан до ТП-262. Определено МП головной КЛ 6 кв - 964 м. от ТП-262. 25.10.20 не работала. 26.10.20 повреждение устранено, определено 2-е МП 1122м от ТП-262. 27.10.20 повреждение устранено	ф.15	нет / 3900чел	3900	0,8	7	+1, пасмурно
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Норфоская с отп АК, МЖК	№1	24.10.20 6:03	24.10.20 15:25	0:00	25.10.20 23:37	0:00	ДЗ 1,2 ст	ну	ну	Обесточены ПС-110 1/2 ПС АК, ПС-35 СРЗ 1С-6кВ и ПС МЖК. В 6:50 ПС АК перезапитана от ПС ЮМР по 35 кв. Остается отключена ПС МЖК (311бчел, 10МВт, 23 ТП). В 15:25 запитана после включения ВЛ-110 С-6. На оп.№9 при осмотре обнаружены: обрыв шлейфов ф. А, В; на оп.№20 - обрыв шлейфов ф.А; на оп.№25 обрыв шлейфов ф.А, устранено 25.10.20 19:48. Произведена уборка деревьев с ВЛ в количестве: 1 шт. в пролете оп.№30-31; 10 шт в пролете оп.№114-136; 5 деревьев в пролете оп.№114-108. Повреждения устранены.	ВЛ-35 ЮМР - АК	13783 чел/32 фид	13783	13,8	57	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	24.10.20 6:05	25.10.20 3:23	1:37	25.10.20 3:23	3:13	МТЗ	ну	ну	с.Вятское. Убрано 3 дер. прол. 147-163.		нет /450чел	450	1,3	14	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	24.10.20 6:11	24.10.20 23:10	100:10	24.10.20 23:57	100:10	МТО	ну	ну	с.Мальшево, Сикачи Алян, Вкл. основной потребитель. Выделен уч. оп. 112-204, потребитель запитан.		нет/1460чел	1460	0,38	13	+1, мокр снег, ветер
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	24.10.20 6:14	24.10.20 7:32	0:10	24.10.20 9:10	20:07	"земля" от КУ			п. Архара. Включен без 2-х ТП. В пр.105/9-105/10 снята с проводов ветка.		скважина, котельная, водоканал / 5500чел	5500	0,8	19	-2, ветер

Ам.ЦЭС	6	Новорайчика 35/6	18	24.10.20 6:16	24.10.20 9:55	0:47	24.10.20 9:55	0:47	МТЗ	ну	ну	п.Новорайчика. Из-за наклона дер. оп. 69/13 срыв изол. На ТП-281.		Дом пристарелых, насос. /2900 чел	2900	0,5	17	-4, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская 110/35/10	1С 110 кВ, 2С 110 кВ	24.10.20 6:16	24.10.20 7:50	0:16	24.10.20 20:45	3:28	ДЗШ			Отгорел шлейф между ШР С-23 и 1С 110 кВ. Обесточивались ПС 110кВ Корфовская, Гродеково, Хор, Осиновая Речка, ПС 35кВ: Георгиевка, Переяславка, НС-1, НС-2, Карьер, Бычиха, Черняево, Корейский поселок, 1/2 Краснореченская. ПС Хор, Гродеково запитаны от ПС Красицкая. В 7:50 выведена в ремонт 1СШ-110, заменен на ОВ-110 В-110 Хехцир (С-23), включена в работу ВЛ-110 Хехцир - Корфовская, потребитель запитан полностью. В 20:45 устранено повреждение на 1СШ-110, введена в работу		12517чел / объектов covid нет	12517	10	121	+1, мокр снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	7	24.10.20 6:39	24.10.20 6:40	0:02	24.10.20 6:40	0:02	МТО	ну	у	с.Рошино. КП-4048 заменены ПП 10кВ 3-х фаз.		котельная, больница / 1911чел	1911	0,35	5	+1, снег
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	24.10.20 6:46	24.10.20 14:02	2:18	24.10.20 14:02	4:31	МТЗ	ну	ну	Налипание мокрого снега на провода.		котельная-2, водозабор / 450 чел	450	0,3	3	+1, мокр снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	14	24.10.20 6:56	24.10.20 12:11	2:57	24.10.20 19:17	2:57	ав.откл	нет		С нагрузкой ф-2 Верхняя. п.Смоляниново. Вкл. без 3-х ТП. 14:19 вкл. без 2-х. На ф-2 ПС Верхняя упала оп.145А/30 сбита неустановленной техникой (в районе сбитой опоры ведутся работы - организацией Газпром), в пр.оп. 145А/29-145А/31 обрыв провода ф-С. Сообщено в полицию. Устранено.		нет / 70чел	70	0,6	10	0, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка - Котиново		24.10.20 6:57	24.10.20 12:36	4:48	24.10.20 12:47	4:48	ДЗ 3 ст, НЗЗ 4 ст	ну	ну	Обесточились ПС 110 кВ Котиково, Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка, Хор, Гродеково, ПС 35 кВ Черняево, Капитоновка, Георгиевка, Переяславка, Шереметьево. Дерево на оп. 64 без повреждения оборудования. В 11:47 на ПС 110 кВ Лермонтовка вкл. СВ-110. В 12:03 вкл. ВЛ-110 кВ Котиково-Вяземская, ВЛ-110 Вяземская-Красицкая, в 12:36 вкл. ВЛ-110 Красицкая - Хор с отп Дормидонтовка (до ПС Хор). Остаются обесточены ПС-110: Хор, Гродеково, ПС-35 Черняево, Переяславка, Георгиевка. В 12:47 все потребители запитаны.		53231 чел / объектов covid нет	53231	16	311	+1, мокр снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	24	24.10.20 7:03	24.10.20 20:54	0:17	24.10.20 20:54	0:17	МТЗ	ну	ну	Пр.оп. 35-39 устранён обрыв проводов всех фаз в результате падения деревьев.		котельная, школа / 450 чел	450	0,3	4	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	18	24.10.20 7:06	24.10.20 18:10	18:08	24.10.20 18:10	18:08	МТЗ	ну	ну	с.Глебово, Видное. Опора № 178 - обрыв вязки.		382чел	382	0,15	7	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Горький - Сергеевка с отп. Водозабор	Т-23	24.10.20 7:35	24.10.20 10:49	1:17	28.10.20 13:00	1:17	ав.откл	ну	ну	Обесточены ПС 35кВ Водозабор, 1/2 ПС Сергеевка. ПС Сергеевка запитана в 10:49. В 11:50 запитана ПС Водозабор. Падение оп. 96 (ж/б, промежут.), в пролёте оп. 95-97 обрыв грозотроса, повреждение провода, оп. 102 (анкер, металл) повреждение, требуется замена, оп. 103 (ж/б) сломана, оп. 104,101-97 наклон, оп. 91 наклон, пролет оп. 79-80 обрыв грозотроса. АВР проводит подрядная организация. Устранено, вкл в работу.	ВЛ 35 кВ Сергеевка-Дубки, Ракитное - Водозабор	3849 чел / 28 фид	3849	2,235	41	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Горький	С-3	24.10.20 7:35	24.10.20 7:35	3:00	24.10.20 10:57	3:00	ДЗ 2ст	ну	у	НА ПС Горький АВР-35, АВР-6 усп. Налипание мокрого снега на провода.	цепь №2	нет	0	0	0	+1, мокр снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	16	24.10.20 7:40	25.10.20 3:28	0:37	25.10.20 3:28	0:37	МТЗ	выв	ну	Устранено: обрыв провода в пролёте оп. 101-102, обрыв вязки оп. 77.		нет	150	0,1	3	+1, мокр снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	8	24.10.20 7:40	24.10.20 15:56	0:07	26.10.20 13:40	0:07	МТЗ	выв	ну	п.Аэропорт. На оп.23 срыв провода с изолятора, упал на нижнюю траверсу, схлёст проводов. Устранено.	ф.17	быта нет	0	0,2	1	+1, мокр снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	24.10.20 7:40	24.10.20 13:34	0:00	24.10.20 13:34	0:00	МТЗ	выв	ну	Налипание мокрого снега на провода.		нет / 250 чел	250	0,1	5	+1, мокр снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	18	24.10.20 7:40	24.10.20 13:32	0:00	24.10.20 13:32	0:00	МТЗ	выв	ну			котельная / 3775 чел	3770	0,5	9	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	11	24.10.20 7:53	24.10.20 22:55	10:35	24.10.20 22:55	14:15	МТЗ	ну	ну	Повреждения по 0,4 кВ		котельная, школа / 1124 чел	1124	0,5	15	+1, мокр снег, ветер

Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	13	24.10.20 8:12	24.10.20 14:13	0:27	24.10.20 14:13	0:27	МТЗ	ну	ну	Повторное РПВ усл.		быта нет	0	0,1	3	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Бройлерная-2 - Дружба	Т-49	24.10.20 8:20	24.10.20 10:49	0:20	24.10.20 16:15	0:20	МТО	ну		Обесточены ПС Дружба, 1/2 ПС Сергеевка. ПС Сергеевка запитана в 10:49. В 13:00 запитана ПС Дружба (по ВЛ-35 Дубки-Сергеевка-Дружба). В пролете оп.№24-25 убрано 2 дерева на проводах ВЛ, в 16:15 вкл. Бройлерная-2 - Дружба.	ВЛ 35 кВ Сергеевка-Дубки (Т-25)	7000чел / 26 фид	7000	3,25	48	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	35	ХТЭЦ-1 - Трампарк	№2	24.10.20 8:24	24.10.20 9:46	0:01	24.10.20 16:58	0:01	МТО	ну	у	1/2 ПС Трампарк, 1С-6кВ. Запитан от резерва. РПВ В-35 ну. Повторное РПВ усл.	ВЛ-35 №1 (вкл.СВ-6)	10904чел / 15 фид	10904	3,2	20	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Бройлерная-2 - Некрасовка	Т-46	24.10.20 8:28	24.10.20 8:28	0:22	25.10.20 16:20	0:22	МТО	ну		На ХХ. Повреждение опоры № 2 (металл), требуется замена. 5.12.20 установлена анкерная оп. №1 и опора №2, смонтированы провода. 7.12.20 ВЛ введена в работу.		нет	0	0	0	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Тепличный комбинат 35/6	12	24.10.20 8:41	24.10.20 14:57	4:11	24.10.20 14:57	4:11	ав.откл	ну	ну	Повторное РПВ усл.		нет / была нет	0	0,06	5	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Горький	С-4	24.10.20 8:54	24.10.20 8:54	0:04	24.10.20 8:54	0:04	ДЗ 2ст	у		Налипание мокрого снега на провода.		нет	0	0	0	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Горький	С-4	24.10.20 9:16	24.10.20 10:57	1:34	24.10.20 10:57	1:34	ЗЗ 3ст	ну	у	ПС-110 Горький, ПС-35: Тепличный комбинат, Чернореченская, Тополево, ОПХ. Налипание мокрого снега на провода.		3 котельн / 44326чел / 70 фид.	44326	18,68	151	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	35	СМ - Втормет	Т-24	24.10.20 9:27	24.10.20 12:01	0:05	24.10.20 12:01	0:05	МТЗ	ну	у	Обесточена ПС Втормет. Налипание мокрого снега на провода.		8798 чел/28 фид	8798	3,2	15	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЮМР с отпайками цепь №1	С-11	24.10.20 9:38	24.10.20 9:41	4:07	24.10.20 9:41	4:07	МТО	ну	у	Обесточивались 1/2ПС-110 ЮМР, Бройлерная-2, 1/2 ПС-35 Ильинка, СТ. Налипание мокрого снега на провода.		20702 чел/14 фид	20702	4	41	+1, мокр снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	24.10.20 9:57	24.10.20 9:57	3:55	24.10.20 9:57	3:55	МТЗ	у		Наклон оп.1 в сторону портала. Произведена перетяжка провода.		нет	0	0	0	-2, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Амуркабель - ЮМР с отп. СТ	Т-30	24.10.20 10:01	24.10.20 11:30	3:53	24.10.20 11:30	3:53	ДЗ 1 ст	ну	ну	Обесточены ПС 110 кВ АК, ПС 35 кВ Горка, СРЗ. На ПС Краснореченская АВР-6 усл. ВЛ включена без участка ВЛ-35 АК-Горка (Т-34), выведена в ремонт по заявке, ведется поиск МП), обесточена ПС Горка (15395 чел/5,3МВт/63ТП), в 13:05 запитана от ПС Краснореченская. 25.10.20 в 13:22 вкл. ВЛ-35 АК-Горка (Т-34), убран кабель ВОЛС в прол. оп. 24-25 (упавший с ВЛ-110 ХТЭЦ-1 – Корфовская №1 с отпайками (С-5).	ВЛ 35 кВ Горка-Краснореченская (Т-35)	41450 чел/60 фи	41450	12,9	182	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЮМР с отпайками цепь №1	С-11	24.10.20 10:01	24.10.20 10:13	3:46	24.10.20 10:13	3:46	МТО	ну	у	Обесточивались 1/2ПС-110 ЮМР, Бройлерная-2, 1/2 ПС-35 Ильинка, СТ.		20702 чел/14 фид	20702	4	41	+1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Южная - Некрасовка с отп. Очистные сооружения	Т-42	24.10.20 11:10	24.10.20 11:42	0:26	24.10.20 11:42	0:26	ДЗ 2 ст	ну	у	Ранее откл. ВЛ-35 Бройлерная-2 - Некрасовка Т-46. Обесточены ПС Некрасовка, Очистные сооружения.		8683 чел / 25 фид	8683	3	45	+1, мокр снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	85	24.10.20 11:35	24.10.20 11:36	0:14	24.10.20 11:36	0:14	МТЗ	ну	у	с.Головино, Надеждинское. Под оп. 85-01/1 птица со следами КЗ.		нет / 478 чел	478	0,1	4	+7, облач
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	24.10.20 12:30	24.10.20 13:37	1:16	24.10.20 13:37	1:16	МТЗ-2	ну	ну	с.Садовое. Пр. оп. 2/2-2/3 сняли дерево с проводов.		скважина 500 чел	500	0,5	13	0. ветер
Прим.ЦЭС	35	Хороль - РП-2 - РП-1 - РП-4 - Камень-Рыболов		24.10.20 12:41	24.10.20 14:29	1:10	24.10.20 18:33	1:10	КУ "Земля"			Обесточены ПС Рыбхоз, Мельгуновка, Морозовка, Владимиро-Петровка. На отпайке РП-2 - Рыбхоз на пересечении с автодорогой в пр. оп.4-5 сторонним автомобилем (автомобиль скрылся.), оборван провод по Ф "С". Сообщено в полицию. Вкл. без отпайки ПС-35/0,4 Рыбхоз (быта нет). Устранено.		2102 чел / объектов covid нет	2102	0,7	25	+12, ясно, ветер
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Камень-Рыболов		24.10.20 12:41	24.10.20 12:57	0:01	24.10.20 12:57	0:01	МТО, ДЗ 1ст	ну	у	ИМФ - 18,4 км ф.-А,В (вся длинна ВЛ 34,5 км). Обесточивались ПС Камень рыболов, Турий рог, Жариково, Ильинка, Новоселище, Богуславка, Платоновка, Астроханка, Новокачаловка. Произведен осмотр оборудования ПС Камень рыболов, ПС Хороль без замечаний. Пересечение прол. оп 83-84 (подхлест без повреждения провода ВЛ-110) с автодорогой и ВЛ-35 Хороль - РП-2 - РП-1 - РП-4 - Камень-Рыболов (повреждена автомобилем).		8470 чел / объектов covid нет / 46 фид	8470	4,4	182	+12, ясно, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	21	24.10.20 13:25	24.10.20 16:46	0:00	24.10.20 16:46	1:50	МТЗ	ну	ну	г. Вяземский. Убрана ветка прол. 56-57.		нет /158 чел	158	0,15	4	+6, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	19	24.10.20 13:25	24.10.20 14:19	0:27	24.10.20 14:19	0:27	МТО	ну	у	г. Вяземский.		д. дом, школа, застава / 2233 чел	2233	0,3	4	+6, пасм
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	15	24.10.20 13:40	24.10.20 14:18	0:00	24.10.20 16:04	0:00	КУ "Земля"			с. Чигири. Вкл. без 8-ми ТП. Оп.41/5 повреждение изолятора. Устранено.		нет / 500 чел	500	0,2	39	+3, ветер

Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по Ф-13 ркл. РК-17	24.10.20 13:45	24.10.20 16:44	1:16	24.10.20 16:44	1:16	МТЗ	нет	ну	г.Благовещенск. Повреждение на вед. ТП.		нет / 50 чел	50	0,1	12	+3, ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	24.10.20 14:18	24.10.20 14:19	0:06	24.10.20 14:19	0:06	МТЗ	выв	у	с. Шмидтовка.		в/ч / 140 чел	140	0,6	15	+11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	24.10.20 14:43	24.10.20 14:55	6:29	24.10.20 14:55	6:29	МТЗ	выв	у	г.Большой Камень.			250	0,2	14	+15, ветер
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Ильичевка		24.10.20 14:56	24.10.20 16:35	2:03	24.10.20 19:17	2:03	КУ "Земля"			Обесточена ПС Ильичевка. Вкл. ВЛ-35 Липовцы - Ильичевка. Потребитель запитан. По ВЛ-35 Ильичевка - Новогоргиевка оп.79 обрыв виазы нижнего провода по Ф"А", провод на траверсе. Устранено в 19:17.		нет / 50 чел	50	1	2	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Дубки – Благодатное	Т-40	24.10.20 15:05	25.10.20 15:56	0:00	25.10.20 15:56	0:00	МТО	ну	ну	Обесточена ПС Благодатное. Пр.оп.24-25 Обрыв провода ф.А. ф.В-С сплавлены м/д собой. Устранено. В 14:45 ВЛ включена под напряжение, в 15:56 под нагрузку.		нет /969 чел / 10 фид	969	0,5	15	+6, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	24.10.20 15:57	24.10.20 17:50	2:50	24.10.20 19:28	2:50	КУ "Земля"			Усурийск. Включен без 6-ти ТП. В 18:00 вкл. для отыскания "Земли" прибором Квант. В 19:28 устранён обрыв виазы на опоре 41.		нет / 1150 чел	1500	0,35	15	+6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	24.10.20 16:12	24.10.20 16:13	3:52	24.10.20 16:13	5:48	МТЗ	выв	у	с. Шмидтовка.		в/ч / 140 чел	140	0,6	15	+6, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	24.10.20 16:58	24.10.20 16:59	5:04	24.10.20 16:59	5:04	МТЗ	ну	у	В пролете оп 9-06/3 - 9-00/4 падение ветки		нет / 3000 чел	3000	0,9	12	+11, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	1	24.10.20 17:06	24.10.20 23:45	5:56	24.10.20 23:45	5:56	МТЗ	ну	ну	Прол. 42-43 убрано дерево.		нет / 120 чел	120	0,5	13	+7, мокрый снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	24.10.20 17:12	24.10.20 17:12	0:55	24.10.20 17:12	0:55	МТЗ	у	у			нет	0	0	0	+2, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	24.10.20 17:13	24.10.20 17:21	0:47	24.10.20 17:21	1:31	МТЗ	выв	у	г.Большой Камень.		нет / 250 чел	250	0,2	14	+15, ветер
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	24.10.20 17:27	24.10.20 18:36	4:05	24.10.20 18:36	4:05	КУ "Земля"			г.Благовещенск. Автомобилем ГАЗ оборваны провода, оп. 79 отпайка на ТП 13-131 без потребителя. Сообщено в полицию. Разобраны шлейфы от оп.79 до ТП 13-131, потребитель запитан.		нет / 1500 чел	1500	0,3	20	+2, ветер
Хаб.ЦЭС	10	ДВПТФ 110/10	24	24.10.20 17:28	25.10.20 17:50	2:00	25.10.20 17:50	67:51	МТО	ну	ну	Обрыв пров. СИП 60/12/16-60/12/17 деревом. Устранено.		быта нет	0	0,12	3	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Котиково 110/10	11	24.10.20 17:58	24.10.20 18:10	0:04	25.10.20 11:19	0:04	Ав.откл	ну	ну	Повторное РПВ усл.	ф.1 шереметьев о	котельная, школа / 572 чел	572	0,01	2	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	10	24.10.20 18:13	27.10.20 13:45	0:59	27.10.20 23:02	2:06	Ав.откл	ну	ну	Лвл=12км. п.Васильевка, 2-ой сплавной. Замена оп.5,6,7,8,9. 26.10.20 в 4:30 вкл. не успешное. 26.10.2020 в 17:50 устранен обрыв провода в пр.оп. 20-25, убрано дерево оп. 79-80. РПВ ну. В 22:42 обнаружен обрыв провода в пр.оп.№92-94 (оп.№93 исключена из схемы). РПВ ну, продолжен обход.. 27.10.20 пр.оп.№52-55 сорван провод, Ф «В», убрано дерево в пр.оп.50-51, обрыв провода на поворотном анкере (№ 50). 27.10.20 в 13:45 восстановлены виазы на оп 52,53,54, на оп 51 заменили изолятор, включен др Р-2 (запитано 3 ТП, основной потребитель) В 23:02 включен полностью, повреждение на вед. отпайке.		нет / 115 чел	115	0,06	7	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	24.10.20 18:28	24.10.20 18:31	0:02	24.10.20 18:31	0:02	МТЗ	ну	у			нет	0	0,05	1	+7, мокрый снег, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	6	24.10.20 18:56	25.10.20 7:00	0:16	25.10.20 7:00	2:20	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед ТП.		котельная / 306 чел	306	0,03	5	+7, мокрый снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	24.10.20 23:05	24.10.20 23:15	1:07	24.10.20 23:15	3:00	МТЗ	выв	у			котельная / 250 чел	250	0,18	14	+6, ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В-10-Т1	24.10.20 23:32	24.10.20 23:54	3:58	24.10.20 23:54	11:37	Дуговая защита			Обесточена 1сш-10 кв. В ячейке В-6 Ф-3 убрали крысу со следами перекрытия.		котельная, школа / 450 чел	450	1,6	12	+6, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	25.10.20 6:05	25.10.20 6:07	2:02	25.10.20 6:07	2:02	МТЗ	ну	у	Обход. Замечаний нет.		насосная / 130 чел	130	0,2	6	+2, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Совхоз Комсомольский 35/10	15	25.10.20 12:15	25.10.20 13:35	2:15	25.10.20 13:35		"земля" от КУ			п. Молодежный. На оп.7/14 обрыв виазы провода (провод лежит на траверсе). Устранено.		насосная, д/с / 415чел	415	0,17	6	+5, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	25.10.20 12:34	25.10.20 15:09	0:00	25.10.20 15:09	0:00	"земля" от КУ			п.Чапаево. В пр.оп.8-9 ф.А убрана ветка.		нет / 820чел	820	0,75	9	+12, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	25.10.20 12:50	25.10.20 13:49	1:02	25.10.20 14:21	1:02	МТЗ	ну	ну	п. Литовко. Включен до ВЛр оп.9-0058, без ТП-6, повреждение конц. каб. муфты Т2. Устранено.		насосная, больница, школа, д/с / 1720чел	1720	0,83	12	+5, ветер
Хаб.СЭС	10	ЦРП-10	9	25.10.20 13:25	25.10.20 13:56	0:00	25.10.20 13:56	0:00	ав.откл	нет	у	дачи.		нет / быта нет	0	0,05		+5, ветер, дождь

Прим.ЮЭС	110	Находка 110/35/6	2СШ 110	25.10.20 14:12	25.10.20 14:41	1:14	25.10.20 20:02	7:25	ДЗШ			При переключениях по разборке схемы ШР-2-110 "НСРЗ" произошел излом изолятора в сторону В-110, перекрытие на 2СШ 110 во время падения. Обесточивались 2С-35, 2С-6кВ ПС Находка, 1С-35 и 1С-6 кВ ПС Рыбники, 1/2 вед. ПС Порт. Через 29 мин все потребители запитаны от Т1 ПС Находка. В 15:12 отходящие присоединения от 2СШ-110 кВ переведены на 1СШ-110кВ, транзит замкнут. В 16:40 2СШ-110 кВ выведена в ремонт. В 18:40 окончены работы, В 20:02 2СШ-110 введена в работу.	1СШ-110, Т1	г.Находка, 8858чел / объектов covid нет	8858	18	46	+11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	31	25.10.20 16:08	25.10.20 17:32	3:05	25.10.20 17:32	11:15	ав.откл	выв	у	с.Кучелиново. В полете оп 78-79 необходима чистка		нет / 940чел	940	1,1	6	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	25.10.20 19:15	25.10.20 20:12	2:30	25.10.20 20:12	26:27	ав.откл	выв	у			нет / 130чел	130	0,1	7	+7, ясно
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ		26.10.20 10:59	26.10.20 15:46	3:14	26.10.20 15:46	125:39	ХФЗ: НЗЗ 1ст.ДЗ 1,ст.ДЗ 2ст с авт ускр.МТО	ну	ну	Обесточивалась ПС Фридман/т. На ПС Анисимовка/т повреждение ОПН 110 Т-1. По ВЛ 110 Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ на оп.11 (промежуточная) обрыв гирилянды изоляторов по ф.С, провод на земле. Устранено. Общее время задержки 20ч 22 мин (22 подвижных состава).		РЖД	0	20		+8, ясно
Прим.ЗЭС	10	Разрез 110/10/6	3	26.10.20 11:17	26.10.20 13:14	0:00	26.10.20 13:14	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Федосеевка, Бурлит. Повреждение на вед. отпайке.		котельная, школа / 691чел	691	0,18	16	+12, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	15	26.10.20 11:45	26.10.20 12:29	4:46	28.10.20 16:22	4:47	МТО	выв	ну	Повреждение головной КЛ 6 кВ. Все потребители запитаны от резерва. 27.10.20 определено МП-66м. от ТП 263. 28.10.20 повреждение устранено	ф.29	часть г.Биробиджан / 5800чел	5800	1,08	10	+2, обл
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	26.10.20 14:04	26.10.20 17:15	2:14	27.10.20 11:49	3:28	ав.откл	ну	ну	с.Тополево. Включен без 8ТП. В 19:53 включен до Р-95, без 3 ТП (57 чел, частный сектор). 27.10.20 в 11:49 устранили обрыв провода на отпайке от ТП-2123		больница, школа, д/с / 2100чел	2100	0,4	21	+11, обл
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	26.10.20 17:49	26.10.20 18:00	0:05	26.10.20 18:00	0:05	МТЗ	ну		с.Петровичи, Полетное, Прудки. Повреждение на вед. уч-ке.		д/с, школа, насосная / 1569чел	1569	0,25	17	+8, обл
Хаб.ЦЭС	10	Сита 110/10	4	26.10.20 19:30	27.10.20 19:07	0:48	27.10.20 19:07	0:48	МТО	ну	ну	Лвл=24,6км. п.Сита, 34км, Змейка. Оп.14 обрыв вязки провода ф.А,С, провода на траверсах. Устранено, вкл. не успешно. Оп.35 обрыв вязки ф.А, со следами к.з. на провод ф.В. Устранено. Убрано дерево с проводов в пр.оп.37-38. 27.10.20 в 0:47 РПВ ну. В 10:40 допущена бригада на осмотр. Устранен: обрыв вязок на оп.14,35, заменен изолятор на оп.72,146, обрыв провода в пр.оп.57-61, пр.оп.100-101, пр.оп.181-182, наклон оп.179.		нет / 78чел	78	0,04	5	+1, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	27.10.20 4:44	27.10.20 8:23	0:50	27.10.20 8:23	0:50	Ав. откл.	ну	у	Лвл=8км. с.Лесное. В 8:23 попытка включения успешна		школа, котельная / 569 чел	569	0,2	7	+1, облач
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	27.10.20 8:12	27.10.20 8:12	1:59	27.10.20 8:12	4:15	МТО	у		Лучегорск. В ТП 2070 перекрытие нижних опорных изоляторов ПКТ 10 Т-1. Устранено.		нет	0	0	0	0, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	27.10.20 14:43	27.10.20 14:50	0:41	27.10.20 14:50	11:37	МТЗ	ну	у	с.Петровичи, Полетное, Прудки. Повреждение на вед отпайке		д/с, школа, насосная / 1569чел	1569	0,25	17	+12, обл
Прим.ЗЭС	6	Новосельская 35/10/6	3	27.10.20 17:49	27.10.20 17:49	13:55	27.10.20 17:49	13:55	МТЗ	у		осмотр без замечаний		школа, кот.-3/1251ч.	1251	0,1	5	+13, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.218	27.10.20 18:53	27.10.20 20:48	1:25	27.10.20 20:48	1:25	МТЗ	нет	ну	п.Витязь, Рисовая падь, маяк Гамов. Повреждение на вед отпайке		нет/200ч.	200	0,35	25	+12, ясно
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	27.10.20 20:47	27.10.20 20:47	1:28	27.10.20 20:47	1:28	ав.откл	у		ТП 32-48 обнаружена птица		нет	0	0	0	+10, пасм
Ам.ЦЭС	10	Сетевая 110/35/10	В-10 Т1	27.10.20 21:25	27.10.20 22:32	0:52	27.10.20 22:37	0:52	ЗДЗ	запрет	у	Обесточилась 1С-10кВ. Одновременно отключился вед. ф.36 (МТО, повреждение КЛ-10, следы перекрытия в ячейке). В 22:22 включен В-10 Т1, включена 1С-10кВ на ХХ. В 22:32 выключен основной потребитель. В 22:37 включены все потребители кроме вед ф.36 (потребители перезапитаны в 23:49) и вед. ф.53 (на ХХ, повреждение КЛ-10кВ, В-10 не отключался, неисправность В-10). Устранено		часть г.Благовещенская, 18700чел / ГАУЗ АО «АОДКБ», лечение covid-19 (перешла на ДГ) / 14 фид	18700	6	23	+8, обл
Хаб.ЦЭС	35	Князе-Волконка - Дубки	Т-57	27.10.20 21:47	27.10.20 21:47	0:40	27.10.20 21:47	167:58	ДЗ 2ст	у		осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+6, обл
Хаб.СЭС	10	ЦРП-5	5	28.10.20 9:18	28.10.20 10:08	4:15	28.10.20 17:42	4:15	МТЗ	нет	ну	г.Амурск. Выделен участок КЛ от ТП3 до ТП 56 (остается откл. 1 ТП, 560ч.). Определено МП КЛ-110м от ТП-3. Устранено		нет/2340	2340	287	3	-1, обл.

Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	18	28.10.20 14:26	28.10.20 15:44	0:48	28.10.20 15:44	2:52	МТЗ	выв	ну	п.Хурба. Повреждение на вед участке		котельная аэропорта/3670ч.	3670	0,64	9	+4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	28.10.20 15:33	28.10.20 16:08	0:00	28.10.20 16:18	0:00	МТЗ	выв	ну	с.Воздвиженка. В 16:08 запитано 9 ТП. Повреждение на вед отпайке		нет/300ч.	300	0,5	13	+11, ясно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Кипарисово - Раздольное-1		28.10.20 16:21	28.10.20 16:21	1:31	28.10.20 18:01	1:31	Западная; ДЗ 1ст., ТНЗНП 1ст. ПС Раздольное-1; ТНЗНП 1ст., ДЗ 1ст.	ну	не произ	Схема сети ремонтная: на ПС Кипарисово кап. ремонт ОД 110кВ Т1, ПС одностранс-фя, вся нагрузка была запитана по сети 10кВ от Раздольное1. В 16:18 работы завершены, Т1 был включен, ч/з 3 мин. отключилась ВЛ. В 18:35 ВЛ включена. На ПС Кипарисово повреждение ОПН 110кВ Т1 ф.С, Т1 выведен в ремонт. В 1:21 после замены ОПН-110 Т1 введен в работу. В 18:01 ОПН 110 Т1 ф.С демонтирован, Т1 введен в работу. В дальнейшем Т1 вывели в ремонт в рамках плановой заявки		нет	0	0	0	+7, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	28.10.20 17:22	28.10.20 17:27	0:43	28.10.20 17:27	0:43	МТЗ	ну	у	с.Тополево.		КНС, кот./2100ч.	2100	0,36	19	+7, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	28.10.20 17:26	28.10.20 17:43	0:53	28.10.20 22:00	0:53	Откл. Ку"Земля"			с.Тополево. В 17:43 включен до Р-159 (больница, школа, КНС запитаны), В 18:19 включен до Р-210 (остается откл. 10ТП). В 18:41 включен до Р-95 (без 3 ТП). В 19:23 включен без ТП-1695. На ТП-1695 заменена шина ф.А между проходным вводом и РВ, касалась корпуса ТП.		КНС, школа, д.сад, больница/2000ч.	2000	0,8	34	+7, обл.
Хаб.ЦЭС	6	Мухен 110/6	20	29.10.20 8:32	29.10.20 9:00	0:23	29.10.20 20:06	0:23	МТЗ	выв	ну	Устранен обрыв проводов ВЛ и убрано 2 дерева с проводов ВЛ.	в сетях потребителя	нет / быта нет	0	0,01	1	0, мокр снег
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	29.10.20 11:12	29.10.20 12:12	1:58	29.10.20 12:12	1:58	МТЗ	выв	ну	Повреждение на ведуч-ке		нет / 368 чел	368	0,2	12	+5, мокрый снег
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		29.10.20 12:07	29.10.20 12:09	1:06	29.10.20 12:09	1:06	ЭНЗ 1 ст	ну	у	Обесточивалась ПС Восток. В пр.оп.122-123 обнаружено упавшее дерево, без повреждения		часть Красноармейског о р-на, 3853 чел / 10 фид./ объектов covid нет	3853	5,7	28	+8, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	29.10.20 14:23	29.10.20 14:36	1:25	29.10.20 14:36	1:25	МТЗ	выв	у			котельная / 155 чел	155	1,4	18	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	29.10.20 15:11	29.10.20 15:27	0:06	29.10.20 16:12	0:06	МТЗ	выв	не произв.	Повреждение на ведуч-ке		котельная / 155 чел	155	1,4	18	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	29.10.20 16:12	29.10.20 18:16	1:00	29.10.20 20:21	1:00	МТЗ	выв		Вкл. до ТП7114 запитано БТП из 17 (70 % нагрузки). Оп.94 срыв крюка верхнего провода. Устранено, все включено		котельная / 155 чел	155	1,4	18	+10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	29.10.20 16:47	29.10.20 18:24	1:34	29.10.20 18:24	2:11	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведуч-ке		дс, школа / 1569 чел	1569	0,25	17	+5, снег, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Обор - Мухен с отп. Дурмин	С-35	29.10.20 17:23	30.10.20 10:00	1:22	30.10.20 10:00	4:06	ДЗ 1 ст	ну	ну	Обесточены ПС Дурмин, Мухен, Сидима, Золотая, Сукпай. ИМФ ф. В,С, 7,7 км. В пр.оп.22-23, 28-29, 35-36 наклоненные деревья со следами подгара, устранено		часть р-на им.Лазо / 7309 чел / 28 фидеров	7309	2,38	42	+5, снег, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	13	29.10.20 18:17	29.10.20 18:22	1:07	29.10.20 18:22	1:07	МТЗ	ну	у	В пролете 3-4 провис междомовой линии связи с касанием ВЛ-10		нет / 1704 чел	1704	0,62	12	+5, снег, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Сита - Обор	С-33	29.10.20 19:15	30.10.20 0:13	0:08	30.10.20 0:13	0:08	НЗЗ 2 ст	ну	ну	Обесточена ПС Обор. ИМФ 1,26 км ф.С-0. Убраны деревья в пр.оп.9-11, 28-29, повреждения линии не было		нет / 913 чел / 3 фидера	913	0,23	6	+5, снег, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	29.10.20 21:54	30.10.20 0:24	1:16	30.10.20 0:24	1:16	МТЗ	ну	ну	с.Малышево, Сикачи-Аляя. ОП 45-46 убрана ветка		котельная, школа/1460ч.	1460	0,38	12	+4, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	30.10.20 0:49	30.10.20 2:24	2:10	30.10.20 2:24	2:10	МТЗ	ну	ну	с.Кутузовка. В пролете ОП 94-95 убрана ветка, повреждение на вед участке		дс, школа / 1569 чел	1569	0,25	17	+3, снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Амурсельмаш 35/10	по ф.3 в ТП 14 отключилс я в 10кВ	30.10.20 5:55	30.10.20 7:52	0:11	30.10.20 11:00	0:11	МТЗ	нет	ну	часть г.Белогорск. В 7:52 включен без ТП 303,101, 128. (больница запитана), В 8:45 включен без ТП-101. В 11:00 полностью, отсоединен резерв.КЛ от ТП		Белогорская инфекционная больница (лечение больных Covid)/4000ч.	4000	0,7	21	-4, обл.
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	3	30.10.20 7:31	30.10.20 7:31	3:44	30.10.20 7:31	3:44	Ав.откл	у		с. Гайворон , с. Степное.		нет	0	0	0	+2, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Сита 110/10	3	30.10.20 8:35	30.10.20 13:13	0:33	30.10.20 13:13	0:33	МТЗ	ну	ну	Убрана ветка на оп.25		нет/0	0	0,05	1	-2, обл.
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф.11 оп.33 РКЛ	30.10.20 10:05	30.10.20 10:44	3:02	30.10.20 16:26	7:06	Ав.откл	ну	ну	Включен без ЗТП. В пр.оп.153-154 обрыв провода фазы В. Устранено		нет / 456 чел	456	0,3	12	0, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	30.10.20 11:01	30.10.20 12:51	0:58	30.10.20 12:51	0:58	МТЗ	не раб.	у			нет / 367 чел	367	0,01	7	+5, пасмурно

ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	30.10.20 11:22	30.10.20 12:18	0:43	30.10.20 13:19	2:01	МТО	выв	ну	Включен без БТП. В 13:19 полностью. Осмотр линии без замечаний		котельные-2, школа / 3926 чел	3926	1,7	16	+5, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	20	30.10.20 20:51	30.10.20 23:25	0:59	30.10.20 23:25	0:59	"земля" от КУ			с.Чигири. Весь потребитель запитан. В ЗТП-1372 заменен опорный изолятор.		нет/100ч.	100	0,6	7	0, обл.
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	30.10.20 20:51	30.10.20 23:21	9:24	31.10.20 0:37	26:37	"земля" от КУ			с.Чигири. Включен до ЛР-212 (запитано 4 ТП). В 00:05 запитано еще 2 ТП. ТП 13-157 демонтирован поврежденный ОПН		нет/100ч.	100	0,28	8	0, обл.
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	30.10.20 21:38	31.10.20 2:19	5:25	31.10.20 2:19	5:25	МТЗ	ну	не произ	часть г.Благовещенск. В п.Верх.Благовещ по ул.Зейская а/м совершен наезд на ж/б опору №1/19, сорваны провода, опора целая. Виножник скрылся. Сообщено в СБ		погран.отряд / 500ч.	500	0,4	36	0, обл.
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	31.10.20 1:32	31.10.20 1:32	0:56	31.10.20 1:32	0:56	Биджан: ТЗНП 2ст., ИМФ ф.С - 15,8км. Дежнево: ТЗНП 1ст.	у		ОП 81 ф.А падение ветки		нет	0	0	0	0, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	31.10.20 7:24	31.10.20 7:30	1:02	31.10.20 7:30	1:02	Ав. откл.	нет	у	часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка. Осмотр без замечаний		школа, котельная/700ч.	700	0,33	14	-2, обл.
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	14	31.10.20 8:59	31.10.20 9:25	0:00	31.10.20 9:25	6:09	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. Повреждение на вед. участке.		очистн. сооруж., / 1500 чел	1500	0,6	5	-1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	31.10.20 9:34	31.10.20 11:18	1031:27	31.10.20 13:05	1031:27	КУ "Земля"			часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка. Вкл. без 5-ти ТП. После осмотра ВЛ и ТП фидер вкл. полностью. "Земля" самоустранилась.		школа, котельная/700ч.	700	0,33	14	0, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	31.10.20 10:34	31.10.20 10:50	1:42	31.10.20 10:50	1:42	МТЗ	нет	у	п.Тополево. Солнечная поляна. Осмотр без замечаний.		КНС / 2100 чел	2100	0,04	3	+8, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	31.10.20 10:53	31.10.20 11:04		31.10.20 13:38		КУ "Земля"			с. Тополево. Запитано от резерва. Повреждение на ведомственной оттайке.	Ф-1 ПС Тополево	нет / 2600 чел	2600	0,8	29	+8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	31.10.20 11:40	31.10.20 12:34	0:24	31.10.20 12:34	28:09	МТЗ	выв	у	часть п.Тимирязевка. Повреждение на вед.уч-ке		школа / 400 чел	400	0,4	5	+9, ясно
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	240	31.10.20 14:40	31.10.20 14:45	0:00	31.10.20 14:45	0:00	МТО	ну	у	п. Кульдур. Осмотр 2.11.20		нет / 7 чел	7	0,07	3	+3, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	31.10.20 15:08	31.10.20 16:33	0:00	31.10.20 16:33	0:00	Ав.откл	нет	у	с.Новая Сила, с.Перетино. Осмотр до 3.11.20		школа / 243 чел	243	0,4	11	+10, пасм
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	31.10.20 16:06	31.10.20 16:08		31.10.20 16:08		МТО	ну	у	с.Старобельмановка, с.Ленинское.		котельная / 245 чел	245	0,08	10	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	31.10.20 17:43	31.10.20 21:20	0:10	31.10.20 21:20	4:12	Ав. откл.	нет	не произ	часть г. Большой Камень. В 18:48 запитано 8 ТП. Повреждение на вед. отп. (в пр. оп. 50/6-50/7 обрыв провода). Устранено персоналом РСК, все включено		котельная, школа / 580 чел	580	0,5	22	+3, ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	31.10.20 19:49	31.10.20 20:04	0:21	31.10.20 20:04	4:21	МТО	ну	у	с.Старобельмановка, с.Ленинское. Пр.оп.98-99 провис провода ф.В, следы ожогов на проводах ф-А и В.		котельная / 245 чел	245	0,08	10	+10, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	ХФ3 110/6	В-110 Анисимовк а - тяг	31.10.20 22:41	31.10.20 22:41	0:21	31.10.20 23:41	0:21	2 комплекс защит (ДЗ 3ст, НЗ3 1,2ст, МТО), блинкер "Неиспр. ДЗ"	ну	у	Разрыв транзита, по сообщению РЖД сбоя в движении поездов не было. 2.11.20 произведен осмотр ВЛ-110: в пр.оп.192-193 упавшее дерево под проводами, повреждений нет. Сняты осциллограммы, по предварительному анализу было возмущение в сети.		нет	0	0	0	+10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	01.11.20 4:55	01.11.20 5:09	1:25	01.11.20 6:01	3:12	"земля" от КУ			Включен без БТП. В 6:01 выделен уч-к, все запитано (ф.15 ПС ОПХ). Повреждение на вед.уч-ке	ф.15 ОПХ	школа, дс, котельная / 1470 чел	1470	0,53	16	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	16	01.11.20 5:08	01.11.20 7:54	1:59	01.11.20 7:54	1:59	"земля" от КУ			Включен с землей для поиском МП прибором, "Земля" самоустранилась. При обходе обнаружен обрыв вязки оп. № 102, провод лег на макушку опоры. В 09:49 устранено по согласованной заявке.		школа, дс / 1350 чел	1350	0,7	21	+8, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	01.11.20 7:50	01.11.20 7:55	0:03	01.11.20 7:55	0:03	МТО	ну	у	Осмотр на 3.11.20.		нет / 235 чел	235	0,2	8	+8, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	01.11.20 9:18	01.11.20 9:53	0:11	01.11.20 9:53	0:11	МТЗ	ну	у	с.Гаровка-1, Гаровка-2.		КНС / 3568 чел	3568	1	18	+10, облач
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	01.11.20 10:38	01.11.20 13:34	0:12	02.11.20 16:05	0:12	МТЗ	ну	ну	Лвл=26,1км. п. Кирово. Запитано от резерва, по работе котельной замечаний нет. Выделен поврежденный уч-к без потребителя от оп. 52-00/58 до оп. 52-00/132 (труднопроходимая местность). На оп.52-00/70 сняты ветки с проводов.	ф-222 Биджан	котельная / 381 чел	381	0,08	6	+6, облач
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	01.11.20 13:29	01.11.20 15:26	0:06	01.11.20 15:26	4:54	МТЗ	выв	ну	часть с.Гвоздево. Повреждение на вед. ТП.		тел. станция, ФАП / 310 чел	310	0,13	7	+12, пасм
Ам.СЭС	6	Энергия 220/35/10/6	514	01.11.20 15:30	01.11.20 15:30	1:10	01.11.20 15:30	1:10	МТЗ	у		Под оп.29 обнаружена ветка.		нет	0	0	0	-2, ветер

Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	10	01.11.20 16:58	01.11.20 17:33	2:40	01.11.20 17:33	2:40	МТЗ	нет	у	г.Уссурийск. Осмотр без замечаний		котельная / 600 чел	600	0,1	8	+15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка 35/6	по ф-12 откл. РКЛ оп. 207	01.11.20 20:48	02.11.20 0:09	0:36	02.11.20 0:09	0:36	МТЗ	ну	у	с.Молчановка, Слинкино, ключ Романовский. Осмотр РКЛ без замечаний, РТВ усл.		3 ФАП, 2 скважины / 245 чел	245	0,2	11	+10, пасм
Ам.ЗЭС	10	Желтоярво 35/10	1	01.11.20 23:45	01.11.20 23:45		01.11.20 23:45		МТЗ	у		с.Черниговка, Гащенко. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+1, мокрый снег
Ам.ЗЭС	10	Лесная 35/10/6	5	02.11.20 1:37	02.11.20 1:40	0:22	02.11.20 1:40	0:44	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет / 400 чел	400	0,1	6	+1, мокрый снег
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	9	02.11.20 2:47	02.11.20 2:52	1:06	02.11.20 2:52	1:06	МТЗ	ну	у	На ТП-63 ветка под вводом в ТП.		быта нет	0	0,4	5	+1, мокрый снег
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	02.11.20 8:30	02.11.20 13:11	0:26	02.11.20 13:11	0:26	"земля" от КУ			В 11:03 включен до РКЛ оп.207, запитано 8 ТП. В 13:11 включен, "земля" самоустранилась. Осмотр без замечаний.		школа / 410 чел	410	0,4	19	-5, ясно
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Токур		02.11.20 11:47	02.11.20 11:47	0:50	02.11.20 11:47	3:15	МТЗ	у		В пр.оп.40-41 налипание снега на провода, следы перекрытия на проводе. Устранено		нет	0	0	0	-3, снег
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	02.11.20 12:22	02.11.20 14:33	1:46	02.11.20 14:54	1:46	МТЗ	ну	ну	г.Арсеньев. Включен без 3-х ТП. Повреждение на вед. ТП.		больница, котельная, д/с / 650чел	650	0,5	24	+8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	02.11.20 16:49	02.11.20 18:34	0:00	02.11.20 18:34	0:00	"земля" от КУ			с.Благодатное, Новобельмановка. Повреждение на вед. ТП.		котельная, школа, водозабор / 482чел	482	0,28	14	+5, пасм
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	2	02.11.20 17:04	02.11.20 18:05	6:10	02.11.20 20:10	6:10	МТО	ну	ну	с.Грибское. Запитано от резерва без 1 вед. ТП. На оп.15 повреждение изолятора, слхст проводов. Устранено и вкл.	ф.14	администр, скважина, котельная / 964чел	964	0,4	20	-3, снег
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	02.11.20 18:53	02.11.20 18:54	0:00	02.11.20 18:54	0:00	ав.откл	ну	у	Осмотр в пр.оп.1-100 без замечаний.		д/с / 593чел	593	0,16	16	+4, пасм
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	03.11.20 7:38	03.11.20 7:38	2:28	03.11.20 7:38	4:57	ав.откл	у		В КТП-5073 в РУ 10 на верхнем опорном изоляторе ПР 10 Т-1 ф-"В", следы перекрытия.		нет	0	0	0	-1, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	03.11.20 10:28	03.11.20 10:45	0:03	03.11.20 10:45	0:03	МТЗ	выв	у	с.Новолитовск. Под КТП-7098 обнаружено животное (кот) со следами пожаров. Повреждения оборудования нет.		нет / 250 чел	250	0,3	3	+4, ясно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	24	03.11.20 12:00	03.11.20 12:04	3:31	03.11.20 12:04	3:31	ав.откл	выв	у	г.Хабаровск. Повреждение на вед участке		нет / 198 чел	198	0,7	10	0, пасму
Хаб.СЭС	10	ЦРП-5	15	03.11.20 12:42	03.11.20 13:00	2:03	03.11.20 18:36	2:03	МТЗ			Повреждение КЛ в 25м от ЦРП-5. Устранено.	ф.16	нет / 554чел	554	0,28		-1, обл.
ЭС ЕАО	6	Кульдар 220/35/6	238	03.11.20 17:27	03.11.20 17:30	1:45	03.11.20 17:30	1:45	МТО	ну	у	Планируется осмотр 6.11.20		котельная, санаторий / быта нет	0	0,33	7	-1, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	03.11.20 18:20	03.11.20 19:00	3:44	03.11.20 19:00	3:44	ав.откл	ну	у	В пролете ОП 83-85 произведена чистка просеки		нет / 20чел	20	0,27	12	-2, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	03.11.20 18:36	03.11.20 20:59	0:00	03.11.20 20:59	0:00	МТЗ	нет	ну	с.Корфовка, Алексее-Никольск. 19:34 отключен РС 294/31 включено 2 ТП, в 20:59 вкл. без 1 вед. ТП " Погранзаства Орлика" (на ДГУ). участок ДРСК от оп.282 до оп.379. Произведен осмотр участка ДРСК, замечаний нет. Повреждение на вед участке		п/з (есть ДГУ), школьная котельн / 200чел	200	0,1	5	0, ясно
Хаб.ЦЭС	35	ГВФ - Заозерная	Т-76	03.11.20 18:47	03.11.20 18:47	0:05	03.11.20 18:47	0:05	ДЗ-2 ст.	у		ОМП Ф «ВС», 17,8 км (предположительно к.з. было на ВЛ 35 кВ Смирновка-ОПХ (Т-70)). По ВЛ 35кВ Смирновка-ОПХ в пролете ОП 49-50 провис провода, необходима перетяжка. Устранено 6.11.20. Неселект		нет	0	0	0	-2, ветер
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	142	03.11.20 19:16	03.11.20 20:07	5:14	03.11.20 20:07	5:14	МТЗ	ну	ну	с.Петровка, Найфельд. Проезд воен. техники, перекрытие антенной в прол. оп. 142-00/176 - 177. Произведена перетяжка провода.		нет / 497чел	497	0,1	4	-2, ветер
Хаб.ЦЭС	6	ЮМР 110/35/6	В-6 2Т	04.11.20 5:12	04.11.20 6:04	0:20	04.11.20 6:04	0:20	МТЗ-6			Обесточена 2С-бкв. При разборке присоединений бкв не отключился от КУ В-бкв вед. Ф-27 (блинкеров нет, откл. механически). Вкл. В-6 2Т и 4 фидера, кроме вед. ф-27 (9411 чел/1,1МВт) - запитан в 8:06 от ф-9 по сетям ГЭС. В-бкв вед. Ф-27 выведен в ремонт (по В-6 кВ проведена регулировка КСА). 4.11.20 в 21:43 включен вед. ф.27 после устранения повреждения собственником. Проверка РЗА: работа защит правильная		интернат для слабослышащих детей, роддом №11/ 20134 чел/5 фид. (объектов covid нет)	20134	4,8	20	-5, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	04.11.20 7:30	04.11.20 7:30	2:03	04.11.20 13:13	43:38	МТО	ну	ну	В пролете ОП 133-00/157 - 133-00/158 убрано дерево	включен ДГ	ростелеком / быта нет	0	0,02	1	-12, ветер
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	18	04.11.20 11:53	04.11.20 11:57	0:10	04.11.20 11:57	0:10	МТЗ	ну	у	с. Раздольное. ОП 43 разрушен изолятор, под опорой птица. Устранено		нет/450ч.	450	0,4	10	-6, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	04.11.20 11:57	04.11.20 12:23	0:08	04.11.20 12:23	1:39	МТЗ	ну	у	с. Сергеевка. В пролете ОП 83-85 произведена чистка просеки		радиоцентр/20ч	20	0,27	12	-2, ветер

Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	по ф.12 откл. СП1	04.11.20 12:05	04.11.20 12:11	132:07	04.11.20 12:11	132:07	Ав. Откл.	ну	у	с.Михайловка. ОП 3/1 поврежден изолятор		нет/337ч.	337	0,117	3	-6, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	04.11.20 12:29	04.11.20 12:33	2:03	04.11.20 12:33	7:01	Ав. Откл.	нет	у	часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка. Под РТП 5086 обнаружена птица		школа, интернат / 1700ч.	1700	0,4	13	0, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	20	04.11.20 16:38	04.11.20 17:13	0:02	04.11.20 17:13	0:02	МТЗ	ну	у	В пролете оп 5-6 провис провода, устранено		нет	0	0,02	16	-1, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	11	04.11.20 16:45	04.11.20 17:46	0:12	04.11.20 17:46	0:12	МТЗ	ну	ну	с.Некрасовка. ОП 17 поврежден изолятор ф.А		нет/20ч.	20	0,1	1	-1, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	04.11.20 16:59	04.11.20 17:56	0:10	05.11.20 21:03	0:10	МТЗ	ну	не произв.	с. Березовка. В 17:56 включен до ТП 21748 без 4-х ТП. В 00:00 выделен участок ВЛ-6кВ от оп.12 до оп.18, без нагрузки, все потребители запитаны. Повреждение на вед ТП 2207.		школа/3450ч.	3450	0,62	11	-1, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	154	04.11.20 19:09	04.11.20 19:09	1:58	04.11.20 19:09	6:00	МТО	у		п.Приамурский. Обход без замечаний		нет	0	0	0	-5, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	18	04.11.20 19:21	04.11.20 20:22	1:07	04.11.20 22:10	1:07	МТЗ	ну	ну	с.Косицино, Жариково, Свободка. В 20:22 включен до ЛР-97, запитан основной потребитель. В 22:10 включен полностью после осмотра, замечаний нет. 5.11.20 на ТП 12-9 произведена замена опорных изоляторов держателей ПК-10, замена ПК-10 фаз А,В. (растаял снег)		котельная / 538ч.	538	0,13	9	-6, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	05.11.20 10:59	05.11.20 11:38	1:27	05.11.20 11:38	1:27	МТЗ	ну	у	с. Сергеевка. В пролете ОП 83-85 произведена чистка просеки		радиоцентр/20ч	20	0,27	12	-1, ветер
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	4	05.11.20 11:03	05.11.20 11:29	5:14	05.11.20 11:29	67:05	МТЗ	не раб	у	с.Воздвиженка. Осмотр без замечаний		нет/ была нет	0	0,1	2	+3, ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	124	05.11.20 13:47	05.11.20 14:01	2:05	05.11.20 14:01	2:05	МТЗ	ну	у	п.Облучье. В ТП-33 перекрытие ПК 6кВ ф.В,С. Устранено. (Предохранитель выпал из держателя и перекрыл на соседнюю фазу., нет фиксатора держателя)		Облученская районная больница (госпиталь №2, лечение COVID)/3627ч.	3627	0,7	12	0, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	1	05.11.20 19:25	05.11.20 21:17	2:40	06.11.20 3:40	12:48	МТЗ	ну	ну	с.Ракитное. Включен до ЛР-215 оп.67, запитан основной потребитель. Повреждение на вед. ТП.		нет/120ч.	120	0,54	25	-1, обл.
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	3	07.11.20 11:52	07.11.20 11:52	0:21	07.11.20 11:52	0:21	Ав.откл	у		Планируется осмотр 9-10.11.20.		нет	0	0	0	+7, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	477	07.11.20 16:27	07.11.20 17:01	0:00	07.11.20 17:01	0:00	МТО	ну	ну	г.Биробиджан. В КТПН-122 в отсеке 1Т по ф.В,С перекрытие животным (кошка). Устранено.		котельная / 1500чел	1500	1	12	+1, облач
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	4	07.11.20 16:41	07.11.20 16:41	1:53	07.11.20 16:41	3:43	МТО	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+6, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	08.11.20 1:49	08.11.20 2:42	0:35	08.11.20 2:42	0:35	МТЗ	ну	ну	Дачи Сосновка, дачи Корфовская. В 2:20 включен до р-45, запитано 8ТП. Повреждение на вед отпайке		нет/0	0	0,54	33	-5, обл.
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	08.11.20 8:44	08.11.20 8:49	0:01	08.11.20 8:49	0:01	МТЗ	выв	у	часть г.Большой Камень		котельн./250ч.	250	0,4	15	+9, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	08.11.20 10:45	08.11.20 11:47	0:00	08.11.20 11:47	0:00	МТЗ	нет	ну	часть с.Корфовка часть с. Алексее-Никольск. Повреждение на вед. ТП.		шк, кот, п/з Орлиха / 200 чел	200	0,1	4	+2, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	08.11.20 15:18	08.11.20 16:00	0:32	08.11.20 16:00		МТО	выв	у	часть г.Большой Камень		котельн./250ч.	250	0,4	15	+8, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	08.11.20 16:29	08.11.20 18:23	0:00	08.11.20 18:23	0:00	МТЗ	выв	у	Лвл=7,8км. часть г.Большой Камень. Произведена подрезка веток дерева оп. 49-50.		котельн./250ч.	250	0,4	15	+8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	08.11.20 16:59	08.11.20 18:20	0:00	08.11.20 19:48	93:21	Ав.откл	нет	ну	Лвл=18км. .с.С-Алексеевск, с.Байкал. Вкл. без ТП Кордонка, (п/з на ДГ). В 19:48 вкл. полностью, . в пролёте опор 135/64-135/65 удалена ветка с проводов.		п/з, котельн. / 165 чел	165	0,1	6	+1, ветер
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	15	08.11.20 17:24	08.11.20 18:42	0:00	08.11.20 21:30	0:00	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. Вкл. до ЛР 4-15-04, без 7 ТП. Обрыв провода ф.-В прол. оп.101/1-101/2 самосвалом. Сообщено в СБ. В 20:20 котельная запитана от ДГ. Устранено, включен по норм.схеме, все запитано		3 скважины, интернат, дом ветеран, котельная / 5158 чел	5158	1	15	-9, облач
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	08.11.20 18:27	08.11.20 18:46	0:28	08.11.20 18:46	5:04	Ав.откл	выв	у	п.Кневичи.		котельн. / 700 чел	700	0,5	32	+3, ветер
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	08.11.20 19:07	08.11.20 21:45		08.11.20 21:45		Ав.откл	выв	у	Лвл=23км. п.Кневичи. В 21:14 включен без 17ТП. В 21:45 полностью, причина не установлена.		котельн. / 700 чел	700	0,5	32	+3, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	08.11.20 22:13	08.11.20 22:13	0:58	08.11.20 22:13	0:58	МТЗ 1 ст	у		Повреждение на вед. ТП (птица).		нет	0	0	0	-3, ветер

Хаб.ЦЭС	110	Восточная 110/35/6	2Т	09.11.20 4:32	09.11.20 4:32	0:15	09.11.20 22:12	0:15	ДЗТ			Потребитель не обесточивался (АВР-6 усп, по 35 кВ на 2Т нагрузки нет). После включения СВ-6 действием АВР появилась "земля в сети 6 кВ". Повреждение бака ф.А В-6-2Т (тип ВВТЭ-М-10-20/1000), тележка выкачена в рем.полож (для переключений на 29 мин обесточивалась 2сш-6 кВ, 2 МВт, 1776 чел). Произведено комплексное испытание 2Т, обнаружено повреждение разрядников 6 кВ ф.- В, С - заменены. Произведена замена В-6 2Т. Произведена замена прох. изол. между В-6 2Т и ТТ-6 2Т, схема ПС восстановлена	АВР-6 ПС Восточная	нет	0	0	0	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	09.11.20 6:50	09.11.20 12:42	0:00	09.11.20 15:39	0:00	Ав.откл	ну	ну	Пр.оп.50-51 дерево на проводах, слхест проводов (без повреждения провода). Устранено. Вкл. до оп.118, запитано 42 ТП из 58. Повреждение в сетях абонента, вкл. в 15:39.		нет / 200 чел	200	2,1	58	-5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В-10-Т2	09.11.20 6:54	09.11.20 7:32	0:29	09.11.20 7:32	0:29	Дуг. защита		у	Обесточена 2сш-10 кВ. В яч.ф.23 следы перекрытия на животное (крыса). Устранено		школа / 1147 чел / 11 фидеров	1147	6	37	-5, ясно
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	157	09.11.20 7:20	09.11.20 7:21	0:00	09.11.20 7:21	33:18	МТЗ	ну	у	Осмотр планируется.		быта нет	0	0,1	2	-7, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	09.11.20 9:37	09.11.20 11:15	0:14	09.11.20 12:53	0:14	КУ "Земля"			часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка. Включили в 11:15 для отыскания "земли" прибором. Оп. №3 срыв вязки Ф"С", провод на траверзе. Устранено в 12:53.		котельная школа интернат / 700 чел	700	0,6	14	-3, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	09.11.20 15:00	09.11.20 16:00	0:09	09.11.20 18:00	0:09	МТЗ	выв	ну	с. Тимофеевка. Вкл. без 4-х ТП. В 18:00 включены все потребители. Повреждение на вед.уч-ке (база Чайка)		водозабор / быта нет	0	0,25	11	+8, веер
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	7	09.11.20 22:27	09.11.20 23:23	0:00	09.11.20 23:23	0:00	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке		дс, школа, котельная (сообщено энергетик) / 330 чел	330	0,3	6	-10, ясно
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	10.11.20 2:55	10.11.20 2:55	1:50	10.11.20 2:55	1:50	Биробиджан: ТЭНП 3 ст., ИМФ ф.А, 115,6 км	у		На ПС Биджан СВ-110 не отключался (линия в радиальном режиме). Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-5, ясно
Прим.ЦЭС	35	Петровичи - Петровичи-насосная		10.11.20 6:35	10.11.20 6:35	9:49	10.11.20 10:25	9:49	"земля" от КУ			Линия без нагрузки (сезонная нагрузка, насосы). Повреждение изолятора и обрыв шлейфа по ф.В от ЛР 35 Т-2 до Пр. 35 Т-2 на ПС Петровичи-нас. В 8:13 отключен ЛР-35Т2, линия включена в работу. Устранено.		нет	0	0	0	-2, ясно
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго	С-172	10.11.20 13:32	10.11.20 13:38	3:02	10.11.20 13:38	3:02	ДЗ 1ст, МТО	ну	у	Обесточивались ПС Маго, Б.Гора. На ПС Многовершинная АВР-6кВ усп. 5. Допущено падение дерева в пр.оп.65-66 при производстве работ по чистке просеки ВЛ-110 НТЭЦ-Многовершинная подрядной организацией (расширение рабочего места ООО "ЭЛМОНТ"), без повреждения, без пострадавших. Бригада от работ отстранена.		2378 чел / 6 фид. (объектов covid нет)	2378	13,5	30	-7, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	10.11.20 17:20	10.11.20 17:57	0:59	10.11.20 18:27	55:31	МТО	ну		Включен без 4-х ТП. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 131чел	131	0,9	22	+3, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	11	10.11.20 21:32	10.11.20 23:07	1:20	10.11.20 23:07	2:20	МТЗ	ну	ну	с. Георгиевка. В пролете оп.№107-108 и №12-13 с проводов ВЛ убраны деревья.		котельная (на ДГ), насос. /1124чел	1 124	0,5	15	-7, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	10.11.20 23:14	11.11.20 4:15	0:35	11.11.20 9:55	50:07	МТЗ	ну	ну	По фидеру питается ф-11 Кия (вед. ПС Кия). п.Святогорье, Каменец-Подольск, Бичева, Кия, Кутузовка, 3-й сплавной. Запитано от резерва, обесточено 6 ТП (700 чел), отключен участок от ПС Святогорье до Р-2. На оп.37 срыв изолятора ф.В с крюка, в пр.оп.36-37 обрыв провода ф.В. В 9:55 повреждения устранены, включен.	ф-11 Петровка	в/ч / 2025 чел	2025	0,6	18	-9, облач
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	10.11.20 23:22	10.11.20 23:47	0:51	11.11.20 10:16	0:51	КУ "Земля"			п.Кирга, Раздольное. Вкл. без СКП-996 (20 част. домов). Обрыв вязки оп. 414-05/20. Устранено.		нет / 415 чел	415	0,06	20	-9, облач
Прим.ЮЭС	6	Трикопаяжная 35/6	14	11.11.20 0:40	11.11.20 1:39	2:01	14.11.20 11:52	5:07	МТО	выв	ну	часть г.Артём. Повреждение КЛ на головном участке. 12.11.20 установлено МП - 63 м. от ПС. 13.11.20 смонтирована муфта. 14.11.20 испытан, включен в работу	ф.2	водоканал / 200 чел	200	0,2	6	-4, ясно

Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	6	11.11.20 3:00	11.11.20 4:06	0:11	11.11.20 4:06	0:11	МТО	ну	у	с.Березовка. Повреждены 2 ж/б и 1 метал. опоры 0,4кВ (оборваны провода) по фидеру №9 0,4кВ от ТП-2066 не установленным автомобилем, обесточены 10 2-х этажных дома. Сообщено в полицию. В 19:20 повреждения устранены, все потребители запитаны.	нет / 3650 чел	3650	0,7	14	-7, облач
Прим.ЮЭС	110	Бурун 110/35/6	T2	11.11.20 6:58	11.11.20 7:16	4:57	11.11.20 21:41	4:57	ДЗТ			При выводе в ремонт Т1, 1СШ-110), обесточены ПС-110 Бурун, Седанка2С-6кВ, ПС-35 Академическая, ПС Ипподром. На ПС Бурун вкл. Т1 (вкл. СВ-110), потребитель запитан. Под реактором 6кВ Ф-"А" обнаружено животное (собака). Проведено испытание реактора, замечаний нет. Т2 вкл. в работу.	T1 26348 чел/41 фид. (объектов covid нет)	26348	27	201	+3, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	11.11.20 11:06	11.11.20 11:06	0:00	11.11.20 11:06	1:12	МТО	у		Повреждение на вед. ТП.	нет	0	0	0	-10, обл
Хаб.ЦЭС	10	Краснознаменка 35/10	В-10 Т1	11.11.20 12:23	11.11.20 12:47	1:14	11.11.20 12:47	1:44	МТЗ		у	неселект. Обесточилась 1С-10 кВ. В 12:33 включена 1С-10 кВ под напряжение. В 12:47 включены все потребители. Повреждение на вед. ф.2, устранено собственником. 13.11.20 проводилась проверка РЗА, замечаний не выявлено.	345чел / объектов covid нет / 4 фид	345	0,93	18	-4, обл.
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	5	11.11.20 14:10	11.11.20 16:10	1:00	11.11.20 20:26	1:00	МТЗ	ну	ну	с.Новоалександровка. Сторонним а/м Камаз повреждение оп.38, оборваны провода всех фаз, на оп.39 поврежден ЛР-111 (требуется замена). Повреждение выделено, потребитель запитан. Виножник на месте. Сообщено в полицию. Устранено в 20:26.	нет / 424чел	424	0,12	4	-8, облач
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	4	11.11.20 14:38	11.11.20 14:40	5:20	11.11.20 14:40	5:20	МТЗ	ну	у	г.Свободный. Прол. оп. 36-37 следы перекрытия, провод не поврежден.	котельная, насосная, д/с, поликлиника / 3000чел	3000	2,1	17	-8, облач
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	11.11.20 16:51	11.11.20 17:22	0:00	11.11.20 17:22	5:45	МТЗ	ну	не произв	с. Чигири. Повреждение на вед. участке.	в/н башня, скважина / 100чел	100	0,28	8	-10, обл
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	12.11.20 11:20	12.11.20 11:28	2:10	12.11.20 11:28	2:10	МТЗ	нет	у	с.Чистоводное. Обход без замечаний	школа, котельная/ 115ч.	115	0,1	16	0, пасм.
Прим.СЭС	35	Новосысовка 35/6	СВ-35	12.11.20 14:25	12.11.20 14:25	0:17	12.11.20 14:25	22:49	МТЗ	у		Произведен осмотр ПС Новосысовка, повреждение ТН 35 1С ф.В.С. На ПС Новосысовка линейных выкл. Нет. ТН 35 1С выведен в ремонт.(сроки замены не определены). 13.11.20 сроки не определены, ведут поиск ТН	нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЦЭС	6	Новоникольск 110/35/6	6	12.11.20 16:30	12.11.20 17:13	0:04	12.11.20 17:13	0:04	МТЗ	нет	у	с.Новоникольск. Повреждение на вед. участке.	нет/800ч.	800	0,3	10	+11, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	13.11.20 0:34	13.11.20 0:45	0:38	13.11.20 0:45	0:38	ав.откл	ну	у		нет / 2600 чел	2600	0,84	29	+5, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	15	13.11.20 0:38	13.11.20 3:53	1:23	13.11.20 9:50		ав.откл	ну	ну	с.Благодатное. Включен до ТП-1469, без 2-х ТП. Повреждение на вед. участке.	нет / 400 чел	400	0,24	5	+5, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	13.11.20 4:58	13.11.20 7:17	2:13	13.11.20 12:39	2:13	ав.откл	ну	ну	п.Тополево, Солнечная поляна. В 7:17 включен до Р-268, запитаны 8ТП (основной потребитель запитан). ОП №39/34/1 на РЛНД отгорел шлейф, разрушение опорного изолятора Ф-С, устранено	КНС / 2100 чел	2100	0,4	19	+2, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	13.11.20 6:41	13.11.20 6:41	0:49	13.11.20 6:41	5:33	МТЗ	у		На ОП 3-00/1 обрван шлейф, устранено	нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	13.11.20 7:56	13.11.20 8:20	0:00	13.11.20 8:20	0:00	МТЗ	ну	у	с.Святогорье, Каменец-Подольск, Бичева, Кия, Кутузовка, 3-й славной.ТП-618 повреждение проход.изол	школа, больница, д/с, котельн / 2025чел	2025	0,63	18	-1, снег, ветер

Прим.ЦЭС	110	ЛРЗ 110/6	T1	13.11.20 12:53	13.11.20 14:26	0:46	13.11.20 20:12	805:00	ДЗТ			Отключалась ВЛ 110кВ Уссурийск2-ЛРЗ №1 (МТЗ 1ст., НЗЗ 1ст., АПВ ну, РПВ не произв. Включена в 16:53). Обесточена на ПС ЛРЗ 1С,ЗС-6 кв. По прибытию бригады на ПС ЛРЗ обнаружено: отработал КЗ 110 Т1, ОД 110 Т1 не отключился, В 6 Т-1 1С включен, В 6 Т-1 ЗС - отключен, по 1С-6 обнаружен в отключенном положении В 6 Ф-0 (вед. абон. Усс ЭС от МТО). Включены СВ-6кВ, в 14-26 запитаны 1С и ЗС 6кВ, кроме вед.ф.0 (потребитель перезапитан в 16:25). Осмотр зоны действия ДЗТ без замечаний. По ОД 110 Т1 - сгорела катушка соленоида отключения. Провели испытание ТСН 1, замечаний нет. Заменяли катушку отключения ОД. В 20:12 включили Т1 в работу. Проведена проверка РЗА Т1: выявлен небаланс в цепях ДЗТ (напряжение небаланса ДЗТ Т-1 0,58В; 0,63В при норме не больше 0,1В), повреждена жила кабеля ф.С в токовых цепях ДЗТ Т1 на входе в рел.отсек В-6-Т1-Зс, на В-6 Т1 1С неисправен блок заряда конденсаторов. Устранено, схема восстановлена	2 школы, больница, котельная/ часть г.Уссурийск, 4000ч. / 6 фидеров	4000	6	27	+9, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	2	13.11.20 13:01	13.11.20 13:07	2:35	13.11.20 13:07	2:35	Ав. Откл.	нет	у	с.Суражевка, Птицефабрика. Обход до 20.11.20	нет/0	0	1,5	2	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	13.11.20 14:52	13.11.20 14:58	0:13	13.11.20 14:58	0:13	Ав. Откл.	выв	у	г.Большой Камень. Обход 18.11.20	5 кот./860ч.	860	1,2	55	+8, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	13.11.20 16:21	13.11.20 17:31	0:01	13.11.20 17:31	0:01	Ав. Откл.	ну	у	с.Кипарисово.	котельная/1519ч.	1519	1,67	62	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	13.11.20 18:24	13.11.20 18:36	0:31	13.11.20 18:36	0:31	МТЗ	нет	у	с.Проходное.	нет/154ч.	154	1	12	+8, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	14.11.20 3:25	14.11.20 4:45	0:00	14.11.20 4:45	3:34	ав.откл	выв	у	с.Новолитовск. Осмотр без замечаний.	нет / 250чел	250	0,3	3	+1, ясно	
Прим.ЮЭС	10	РП-5	В-10 ТЭЦ Северная №2	14.11.20 5:16	14.11.20 5:22	0:00	14.11.20 6:05	0:00	ав.откл	выв	у	Обесточилась 2С-10кВ РП-5 (3 фидера, из них 2 на ХХ). Одновременно отключился вед. ф.208 (МТО). В 5:22 включен СВ-10, запитана 2С-10кВ. В 6:05 включен В-10 "ТЭЦ Северная №2". планируется послеав. проверка. неселект	СВ-10	нет / быта нет	0	0,1	1	+4, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	14.11.20 13:55	14.11.20 14:03	1:58	14.11.20 14:03	1:58	МТО	выв	у	Обход без замечаний	школа, котельная 3 / 160 чел	160	0,5	5	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	3	14.11.20 15:03	14.11.20 15:28	1:28	15.11.20 16:30	8:05	"земля" от КУ	выв		Включен без 1ТП. Поврежден КЛ 10 ТП82037 - ТП82024 стороной строительной техникой. Сообщено в СБ. В 15:57 выделен поврежд уч-к, потребитель запитан полностью.15.11.20 устранено, включен в работу	ф.11 Промысловка	нет / 3250 чел	3250	0,92	7	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	2	14.11.20 15:42	14.11.20 17:24	1:00	14.11.20 19:36	7:11	МТЗ	нет		В пр.оп.1-1/1 обрыв проводов дорожной техникой Примавтодор. Сообщено в СБ. Обеспечен резерв 8 ТП из 14. В 19:36 устранено, все включено	ф.1 Новогеоргиевка	нет / 330 чел	330	0,1	14	+10, ясно
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	14.11.20 17:58	14.11.20 17:58	0:55	14.11.20 17:58	4:08	МТЗ	у		оп.155-00/137 птица под опорой, следы к.з. на птице и на ВЛ ф.А,В	нет	0	0	0	-5, ветер	
Хаб.СЭС	110	НПЗ-110 – Старт с отп ПС КСК	С-102	15.11.20 15:47	15.11.20 15:47	1:07	15.11.20 15:47	1:07	Старт: ТЗНП 1ст, НПЗ-110: ВЧБ при КЗ на землю	у		ИМФ: ф.В, 0,2 км. Осмотр ВЛ 110 НПЗ-110 – Старт с отп. КСК (С-102) (пр.оп.1-5) осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	-1, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	5	15.11.20 18:42	15.11.20 18:44	0:00	15.11.20 18:44	43:41	МТЗ	ну	у		насосная / 25 чел	25	0,1	2	+6, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка-тяга - Штыково		16.11.20 3:02	16.11.20 3:02	0:43	16.11.20 16:34	10:47	ПС Анисимовка тяг: НЗЗ 2ст., АПВ усл. ПС Штыково: НЗЗ 1ст., ИМФ-29,3 км., ф.В, блинкер АПВ не выпадал	ну	не произв.	Разрыв транзита. По прибытию ОБВ на ПС Штыково обнаружено: В-110кВ "Анисимовка тяга" в отключенном положении (НЗЗ 1ст.). ИМФ - ф.В 29,3 км (Вся длина ВЛ-57,9км.). На ЛР 110 со стороны ВЛ не приходит напряжение по ф.В. При осмотре ПС Анисимовка тяга обнаружено: отключался СВ 110кВ с успешным АПВ, от Упип отключились В-27,5 и В-10 Т1 (2 фид. РСК, 800ч., 0,4 МВт, в 3:22 все включено). Сбоев в движении поездов нет. Произведен осмотр ВЛ, оп.305 обрыв шлейфа нижнего провода (фВ); произведен ремонт, вкл в транзит (16:34).	нет	0	0	0	+1, пасмурно	

Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Южная	С-1	16.11.20 7:54	16.11.20 7:54	0:00	16.11.20 19:19	0:00	ХТЭЦ: ВЧБ, ПС Южная: ВЧБ, НЗЗ 1ст.	ну	не произв.	Обесточенных потребителей нет, разрыв трансита. На ПС Южная излом опорного изолятора Ф-В между ЛР 110 С-1 и в 110 С-1, обрыв шлейфа; произведен ремонт, включена в работу по норм.сх. (19:19). Осмотра ВЛ не будет.		нет	0	0	0	-5, обл.
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка 35/6	по ф-12 откл. РКЛ оп. 207	16.11.20 8:46	16.11.20 9:04	0:00	16.11.20 9:04	0:00	Ав.откл	ну	у	Осмотр на 18.11.20.		школа, фап/245 чел	245	0,2	11	+2, ясно
Хаб.СЭС	10	Азимут 110/10	13	16.11.20 9:39	16.11.20 9:39	1:14	16.11.20 16:30	1:14	МТЗ	ну	ну	Находился на ХХ. Повреждение концевой каб.муфты на оп.27; произведен ремонт, вкл в работу (16:52).		нет	0	0	0	-4, олачно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	16.11.20 9:50	16.11.20 10:56	0:02	16.11.20 10:56	0:02	МТЗ	выв	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ быта нет	0	0,9	33	-4, ветер
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	16.11.20 9:54	16.11.20 10:38	0:21	16.11.20 11:11	0:21	МТО	ну	ну	Вкл без 4ТП (с откл ЛР636), вкл в 11:11. Повреждение на ведомственном ТП.	ф27	нет/ быта нет	0	0,2	20	-6, облачно
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясеневоый		16.11.20 18:30	16.11.20 18:31	0:00	16.11.20 20:59	0:00	КУ, земля			Вкл с землей, ведется поиск МП прибором. Оп.1285 поврежден изолятор ф.С. Устранено, включен по норм.схеме		школа, фап, кот, насос/1067 чел	1067	0,15	11	0, ясно
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	17.11.20 3:36	17.11.20 3:41	0:04	17.11.20 3:41	0:04	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний.		водозабор / 700 чел	700	0,4	19	-1, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймонова 35/10	1	17.11.20 17:49	17.11.20 18:16	1:28	17.11.20 22:27	1:28	КУ, земля			Вкл с землей, поиск МП прибором. Оп.60 поврежден изолятор. Устранено		школа, насосн, кот/388 чел	388	0,16	9	-1, снег
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	77	18.11.20 6:39	18.11.20 6:39	0:43	18.11.20 6:39	0:43	МТЗ	у		оп.77-01/37 погибшая птица под опорой, видны следы перекрытия на проводах ВЛ		нет	0	0	0	-5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	18.11.20 21:15	18.11.20 21:52	1:32	18.11.20 21:52	1:32	Ав.откл	нет	у	Планируется осмотр.		насосн, школа, кот/631 чел	631	0,3	5	+1, дождь
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		19.11.20 1:47	19.11.20 1:47	1:39	19.11.20 1:47	1:39	Нах:НЗЗ 2ст. ИМФ53,3 км, фА; С-55 НЗЗ 1ст.	у		. На вед.ПС 110 "С-55" отключался В-10 Т1 от МТЗ с погашением 1 ш 10 кВ (потребителей РСК нет), вкл в 2:25.		нет	0	0	0	+6, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	19.11.20 2:00	19.11.20 3:34	0:04	19.11.20 3:34	0:04	Ав.откл	выв	у	п.Соловей Ключ. Обход до 27.11.20.		нет/ 200 чел	200	0,3	5	0, дождь
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	19.11.20 4:10	19.11.20 6:06	0:00	19.11.20 10:38	0:00	Ав.откл	ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 6:55 без ЗТП. На оп.195 сорваны изоляторы по фазе А и В, устранено.		школа, кот/122 чел	122	0,1	9	+2, снег
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	19.11.20 4:44	19.11.20 9:24	1:11	19.11.20 9:24	1:11	Ав.откл	нет	ну	п.Мысовой. Ветки по ВЛ.		кот/150 чел	150	0,2	7	+3, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	19.11.20 4:52	19.11.20 6:17	2:28	19.11.20 13:24	29:37	Ав.откл	выв	ну	Вкл без 5ТП. В пролете 120-121 упало дерево, обрыв провода двух фаз. Устранено.		школа, кот/ 400 чел	400	0,4	13	0, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	19.11.20 5:10	22.11.20 1:30	0:03	22.11.20 1:30	69:06	Ав.откл	нет	у	п.Соловей Ключ.		нет/ 200 чел	200	0,3	5	0, дождь
Прим.ЮЭС	6	Промысловка 110/35/10	17	19.11.20 5:10	19.11.20 6:22	1:05	20.11.20 4:35	1:05	МТЗ	выв	не произв	Вкл без 10 ТП, вкл в 7:20 без 4ТП (откл.повторно). В пр.оп.121-122, 123-124, 129-130, 132-133, 137-138, 139-140 обледеневшие ветки на проводах. Устранено.		цтп/ 3600 чел	3600	0,6	16	+3, дождь
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	19.11.20 5:25	19.11.20 7:57	0:58	20.11.20 18:42	0:58	ТЭМП	выв	не произв	Обесточена 2С 35/6 кВ ПС Эгершельд. 07:45 ПЮЭС КЛ 35 Бурная - Эгершельд 1 цепь взята под напряжение 1С 35 кВ ПС Эгершельд. 07:57 включена 2С 6 кВ. 20.11.20 после испытания КЛ-35 включена, замечаний нет. Отключена КВЛ-35 Эгершельд-Зеленая-КЭТ.	цепь №1	4,2 МВр/4150 чел/5 фид	4150	4,2	21	-1, снег
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Приморская		19.11.20 5:27	20.11.20 23:08	1:54	20.11.20 23:08	155:42	МТО	ну	ну	С обесточиванием ПС Приморская. В пр.оп.80-81 снята ветка с проводов. В 14:59 РПВ неуспешное. Произведена подрезка веток деревьев.		1570 чел	1570	1,34	15	0, дождь
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	19.11.20 5:30	23.11.20 19:57	1:09	25.11.20 0:29	179:58	Ав.откл	нет		с.Кневичи, Соловей ключ, Ясное. Обледенение проводов. Включено 28ТП из 34. В 00:29 полностью включен		нет / 700чел	700	0,6	34	0, дождь
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	1	19.11.20 5:47	19.11.20 5:49	0:45	19.11.20 5:49	98:14	Ав.откл	ну	у	Осмотр до 21.11.20.		школа, кот/ 539 чел	539	0,1	7	-2, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	7	19.11.20 6:05	19.11.20 6:07	0:56	19.11.20 6:07	84:52	МТО	не раб	у	Осмотр 21.11.20		нет/ 483 чел	483	0,1	5	-2, снег
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	19.11.20 6:09	19.11.20 7:24	24:22	19.11.20 7:24	24:22	Ав.откл	выв	не произв	Повреждение на вед. ТП		нет/ 1200 чел	1200	0,7	22	+1, снег
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	19.11.20 6:12	23.11.20 16:12	0:41	23.11.20 16:12	0:41	КУ, земля			Включен до оп.51, запитано 12 ТП из 16. 23.11.20 полностью. Повреждение на вед.уч-ке		нет/ 131 чел	131	0,1	16	0, дождь
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	19.11.20 6:33	19.11.20 10:36	0:12	20.11.20 4:30	0:12	МТЗ	выв		п.Трудовое. В 10:36 включен до оп.61/1, запитано 28 из 38ТП.		кот/900 чел	900	0,7	38	0, дождь
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№1	19.11.20 6:34	19.11.20 7:47	1:15	19.11.20 7:57	1:15	КУ, земля			Погашение ПС Эгершельд. В 7:45 включена 1С-35кВ ПС Эгершельд. В 7:47 включен Т1, запитана 1С-6 кВ. В 7:57 включен СВ-35 запитана 2С-35 кВ, ПС Эгершельд запитана полностью.		2760 чел	2760	4,4	26	0, снег
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	19.11.20 6:44	19.11.20 6:45	1:19	19.11.20 6:45	576:00	Ав.откл	ну	у	Планируется осмотр.		школа, д/с, кот/ 871 чел	871	0,2	22	-4, снег

Прим.ЮЭС	35	Артемовская - Западная		19.11.20 6:45	19.11.20 6:45	0:00	19.11.20 16:33	0:00	КУ, земля			Находилась на ХХ. В пр.оп.10-11, 29-30 убрали обледеневшие деревья		0	0	0	0	0, снег	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	19.11.20 6:45	19.11.20 9:28	5:23	30.11.20 16:04	5:23	МТЗ	нет	ну	с.Барабаш, с.Овчинниково. Включен до 1РЛ оп.65, без 3-х ТП. В с.Овчинникова падение 5шт. ж/б опор №181,186,187,197,199. Устранено в 21:30 21.11.20, включен без 2ТП (1 вед, 1 РСК). 28.11.20 в 22-30 произвели замену оп. 250,263, выправка оп.264,265, перетяжка проводов в пр.оп 248-250,260-265; чистка просеки 231-235, 284-297 с валкой деревьев.. 29.11.20 проведено: в пр.оп.231-233 перетяжка, восстановление проводов всех фаз., пр.ол.260-261 восстановление провода Ф-С., оп.298 спилено дерево касающееся проводов.Установлены оп.356, 358, 359, 361., пр.ол.355-362 восстановлены провода проведена, перетяжка проводов всех фаз. 30.11.20 в пр.оп.277-279 обнаружено падение двух деревьев, обрваны провода. Устранено, включен полностью		п/з/ 370 чел	370	0,1	7	0, снег	
Прим.ЮЭС	35	Спутник - Угловая		19.11.20 7:00	19.11.20 7:00	3:44	27.11.20 20:08	5:38	КУ, земля			Находилась на ХХ. 25.11.20 17:39 допуск для ремонта провода ф."В" в пр. оп 53-55, 18:36 работы приост. 27.11.20 устранено и вкл..		нет	0	0	0	0, снег	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	10	19.11.20 7:12	19.11.20 7:12	0:00	19.11.20 7:12	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	-2, снег ,ветер	
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп Улисс		19.11.20 7:20	25.11.20 9:50	1:58	25.11.20 9:50	1:58	ДЗЛ фВ,С	ну	ну	Обесточены 1/2 ПС110: Голдобин, Чуркин, Улисс, 1/2 ПС 35 Рыб.порт. В 7:29 ПС 110 Голдобин отключен В6 Т-1, включен СВ-6 запитана 2С6 кв. (запитана 65ТП, 13 фид. 8550 чел). В 8:35 на ПС Улисс включена 4С 6 кв. На оп.16 излом траверсы, падение оп. 17,18. Уст. многогранные оп, 25.11.20 в 9:01 ВЛ вкл на ХХ (со стороны ПС Патрокл), в 9:50 под нагрузку.		29 МВт/27860чел/ 113 ТП	27650	29	113	0, снег	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	19.11.20 7:34	19.11.20 9:05	2:47	19.11.20 21:05	2:47	МТЗ	ну	ну	Больниц и обсерваторов в зоне отключения нет. РПВ по ТУ не усп. Произведен осмотр п/ст. В 09-05 включен до РЛ-36 оп. №634, запитано 18 ТП из 22. Устранен обрыв провода в пролете 735-737, излом ОП 668		школа, д/с, котельная, насосная / 871чел	871	0,2	22	-3, снег	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	16	19.11.20 7:38	19.11.20 13:32	1:16	19.11.20 13:32	59:50	Авар. откл.	нет		нагрузка Ф7 и Ф2 ПС Шкотово. Налипание снега на провода, под ВЛ ветка со следами перекрытия		нет / 150чел	150	0,2	5	0, мокрый снег	
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	19.11.20 7:51	20.11.20 21:09	0:43	20.11.20 21:09	2:28	Ав.откл	нет		Повреждение на вед. ТП.		нет / 200чел	200	0,2	6	+1, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	8	19.11.20 7:51	19.11.20 8:28	6:23	19.11.20 8:28	6:23	МТЗ	выв	ну	Залипание снегом опорной изоляции 10 кв на ТП 3015.		котельная / быта нет	0	0,1	3	-6, ветер, снег	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	2	19.11.20 7:58	19.11.20 15:39	1:37	19.11.20 15:39	1:37	МТЗ	ну	ну	В пр. оп.№13/5-13/6 наклон дерева с касанием проводов, сбит лед		Насосная, котельная / 130чел	130	0,2	6	-3, снег	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	19.11.20 7:59	19.11.20 8:20	5:16	19.11.20 8:20	5:16	Авар. откл.	нет	у	п.Олений. Обледенение проводов		котельная / 360чел	360	0,3	3	0, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	19.11.20 8:00	19.11.20 9:47	0:46	06.12.20 12:47	0:46	Авар. откл.	выв	ну	На оп.114 повреждение изолятора ф.В. В 9:47 запитаны 5 ТП с.Горбатка, отключены 4 ТП с.Горное. Оп №114 повреждение изолятора фаза "В". налипание снега. 29-34 опоры на земле,42-54 негабарит провода трех фаз,64-67 обрыв провода,68-72 обрыв двух проводов,72-73 обрыв одного провода, оп.72 повреждена траверса,76-82 обрыв одного провода,78 поврежд. трав.87-88 обрыв провода,91-93 обрыв провода. Оп. сломаны опоры (5шт), 32-34, 42-54, 64-72,76-82, 87-88, 91-СП622(оп.94) - обрыв проводов. В 15:40 запитаны от резерва без ТП-6733. 22.11.20 вкл. все потребители. 28.11.20 в пр.оп. 29-35 неизвестными лицами вырезан провод по трем фазам. 5.12.20 - монтаж провода, замена изоляции пр.оп.42-54, 64-72, 76-82; закреплен провода на оп.30,31. В 19:20 все аварийно восстановительные работы окончены. 6.12.20 вкл. по норм. сх.		ф.2 ПС Осиновка	котельная / 821чел	821	0,2	9	+1, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 лч.6	19.11.20 8:02	19.11.20 9:25	0:00	19.11.20 9:25	0:00	ав.откл	выв		Включено 2 ТП из 4		В/ч / 600чел	600	0,2	4	0, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	15	19.11.20 8:04	19.11.20 12:43	1:05	19.11.20 12:43	1:05	ав.откл	выв				нет / 530чел	530	0,5	2	0, дождь	

Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	19.11.20 8:06	19.11.20 8:48	1:35	19.11.20 8:48	1:35	От КУ `земля`			Включен с "землей" для поиска земли прибором. Повреждение проходного изолятора ф.А на КТП-7236. Устранено.	котельная / 1293чел	1293	0,8	21	+1, снег, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№2	19.11.20 8:18	19.11.20 8:18	1:56	19.11.20 8:18	1:56	ДЗ 1з	у		ИМФ В, С 17,9 км.	нет	0	0	0	0, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	19.11.20 8:18	21.11.20 14:50	0:43	21.11.20 14:50	9:26	Ав. Откл.		ну	с.Проходное. Обледенение проводов и деревьев	нет / 154чел	154	0,4	12	0, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	19.11.20 8:19	19.11.20 9:17	0:19	21.11.20 21:17		Авар. откл.	нет		В 9:17 включен до 1РЛ оп.24. В 18:30 включен до оп.88, вкл в 21:17 по норм.сх.	нет / 450чел	450	0,1	4	0, дождь	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		19.11.20 8:21	19.11.20 8:21	0:15	04.12.20 23:10	146:16	АТЭЦ: НЗ3 2ст	ну		В пр.оп.20 - 45 обрывы проводов в каждом пролете, пролет 77-78 обрыв провода. Падение оп.49. 28.11.20 пр.оп. 75-80 восстановлен верхний провод, провод натянут, средний провод отвисирован восстановлен не натянут; в пр.оп. 56-59 восстановлен верхний провод, провод натянут, средний провод восстановлен (не натянут); в пр.оп.44-48 верхний и средний провода восстановлены, натянуты. 29.11.20 в пр. 44-48 произведен ремонт проводов, оп. 48 при натяжении проводов повреждена, требуется замена; в пр. 55-59 отремонтировано по два провода. Произведена замена оп.49. 30.11.20 в пр.оп.44-51. демонтирована оп.48. в пр.оп.49-51. провод переложен в лодочки.	нет	0	0	0	0, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	19.11.20 8:21	21.11.20 1:49	0:00	21.11.20 1:49	3:38	Ав. Откл.	нет	ну	с.Проходное, Соловей Ключ, Новый. Включен после осмотра	нет / 450чел	450	0,3	7	0, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	19.11.20 8:22	19.11.20 17:49	0:01	19.11.20 22:35	0:01	От КУ `земля`			В 9:00 включено 2ТП. В 9:41 включен без 11 ТП. В 17:49 включен с землей без базы отдыха ЛПК для поиска прибором. ОП 154 заменили изолятор	школа, скважина / 410чел	410	0,2	18	0, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Зеленый угол - Горностай		19.11.20 8:24	19.11.20 8:24	1:38	19.11.20 8:24	1:38	Ав.откл	у			нет	0	0	0	0, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Горностай - Лазурная		19.11.20 8:24	19.11.20 9:47	1:20	27.11.20 19:05	1:20	Ав.откл	ну	не произв	Погашена 2С-110, 6кВ ПС Горностай. Обрыв шлейфа на оп.1 со стороны ПС Лазурная. Обрыв среднего провода в пролетах опор 8-9, в пролетах опор 5-9 провис провода. По ВЛ 220 АТЭЦ - ВТЭЦ-2 в 130-134 падение провода на КВЛ 110 Горностай - Лазурная пр.оп.11-12. 25.11.20 произведен частичный ремонт. 27.11.20 устранено и ВЛ вкл. в работу.	ПС Горностай СВ-6	2200чел	2200	1,9		0, дождь
Прим.ЮЭС	110	Лазурная - Океан		19.11.20 8:24	23.11.20 13:58	0:33	23.11.20 13:58		ДЗЛ	ну		ИМФ ф.В 14 км. В пролете опор 77-78 обрыв провода 220кВ ППМЭС. Повреждение КВЛ 110 кВ Лазурная - Океан, обрыв провода, ф.В в пролете опор 14-15. Устранено, 22.11.20 в 20:24 линия включена на х.х. На ПС Лазурная нет опер.тока, разряжена аккумуляторная батарея. 23.11.20 в 13:58 запитаны потребители ПС Лазурная, после заряда ДБ		2250чел	2250	1,9		0, дождь
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	10	19.11.20 8:24	19.11.20 16:54	0:30	19.11.20 18:36	0:30	МТЗ	ну	ну	Включен без 4-х ТП. В пр.оп.10/14-10/14/1, 10/14-10/15 наклон деревьев на ВЛ, устранено. В ТП 5058 повреждение ПР-10 ф.С.	школа, д/с / 502чел	502	0,2	9	-3, снег	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	19.11.20 8:28	19.11.20 9:53	1:37	19.11.20 9:53	1:37	Ав.откл	нет		В 9:53 включен до опоры 84, запитали 1 ТП из 3. Включен после осмотра. Обледенение проводов и деревьев	котельная / 360чел	360	0,3	3	0, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	19.11.20 8:35	19.11.20 13:21	6:03	19.11.20 13:21	7:20	Авар. откл.	ну		Повреждение на вед. ТП	школа, 2 котельные, больница, скважина / 700чел	700	0,8	18	-1, снег, ветер	

Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп. Загородная Улисс		19.11.20 8:46	25.11.20 9:50	1:32	04.12.20 23:21	1:32	НЗЗ 1ст	ну		Погашена ПС Голдобин, Чуркин, Улисс, Загородная (1С-110кВ, 1,2С-6кВ). В 9:35 на ПС Загородная вкл. СВ-110, потребители ПС Загородная запитаны. Потребитель полностью запитан после ввода в работу ВЛ-110 Патрокл - Голдобин с отп Улисс. Обрыв нижнего провода пр. 29-30. Обрыв среднего и нижнего провода пр.оп.27-28. Обрыв верхнего провода в пр. оп. № 13-15; Оп. № 14 в предаварийном состоянии, деформация углов, трещины в фундаментах; Пр. оп. 12-13 распушена верхняя фаза (держится на стальном сердечнике); Пр. оп. 5-6 лежит ВОЛС. Падение опор 17, 18. Устранено.	ВЛ-110 Патрокл - Голдобин с отп Улисс	г.Владивосток, 60830чел	60830	46	416	0, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	19.11.20 8:51	19.11.20 18:07	0:17	19.11.20 18:07	1:18	ав.откл	ну	ну	Пр. 81-82 сняли ветку с проводов.		школа, котельная / 620чел	620	0,3	16	-2, снег
Прим.ЮЭС	110	Садовая - Смоляниново-тяг		19.11.20 9:01	19.11.20 9:01	269:09	19.11.20 14:10	269:09	ДЗ 2з	ну	у	Включена после обхода, без замечаний.		нет	0	0	0	0, дождь
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляниново/г		19.11.20 9:01	19.11.20 9:16	0:59	19.11.20 9:16	0:59	ДЗ 1з	ну	у	Обесточивались вед. ПС Смоляниново/г, Скалистая, Обрыв грозотроса в пр.оп.2-3.						0, дождь
Прим.ЮЭС	35	Орлиная - Инструментальный завод		19.11.20 9:12	19.11.20 11:12	0:39	19.11.20 11:12	0:39		выв		Погашена ПС Инструментальная. Подхлест провода ВЛ-35 линией ВОЛС.		8220чел	8220	10	73	-1, снег, ветер
Прим.СЭС	35	Барабаш - Занадворовка		19.11.20 9:12	19.11.20 11:10	0:00	27.11.20 18:50	0:00	КУ, земля			9:12 ПЮЭС ПС Барабаш 835 Занадворовка отключился от МТО, Погашена ПС Занадворовка. ПС Занадворовка запитана по сети 10кВ. В пролёте оп. №1-148, обнаружено в пролётах оп.35-36 ОСД касание ветки провода фазы "С", 62-63 ОСД касание ветки провода фазы "С", 141-142 ОСД касание ветки провода фазы "А", 144-145 ОСД касание ветки провода фазы "С". Устранено.	ф.7 ПС Раздольное	1120чел	1120	0,5	26	+1, дождь
Прим.ЮЭС	35	Бурун - Академическая		19.11.20 9:13	19.11.20 15:37	0:00	19.11.20 19:38	0:00	МТО	выв		9:13 ПЮЭС отключение ВЛ35 Бурун-Академическая АПВ- Погашено: 12850ч, 7,2МВт 9:30 ПС Седанка включен СВ6, запитана 2С-6кВ. Касание кронами деревьев проводов под тяжестью льда в пр.оп.16-17. Устранено.	ВЛ-35 Чайка-Ипподром	12850чел	12850	7,2		0, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	19.11.20 9:31	19.11.20 15:58	0:00	19.11.20 15:58	0:00	ав.откл	нет		включен после обхода		больница, насосная / 650чел	650	0,5	11	0, дождь
Прим.ЮЭС	35	Эгершельд - Зеленая - КЭТ		19.11.20 9:34	19.11.20 9:34	0:05	06.12.20 23:37	0:05	"земля" от КУ			На ХХ.		нет	0	0	0	+1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	35	Русская - Эгершельд		19.11.20 9:34	19.11.20 9:34	1:57	06.12.20 22:57	1:57	"земля" от КУ			На ХХ. падение опоры № 35 (о. Елена), падение опоры №36 (о. Русский), пролет опор 34-37 обрыв 3-х проводов, пролет 16-17 обрыв 5ти проводов двухцепного участка, пролет 22-23 обрыв 5ти проводов двухцепного участка. 29.11.20 17:10 по КВЛ 35 Русская - Эгершельд портал П-1 и КВЛ 35 Эгершельд - Зеленая - КЭТ портал П-2, собраны перемычки с отсоединением шлейфов в сторону ПС Эгершельд для обеспечения резервного питания ПС КЭТ и ПС Зеленая от ПС Русская. 30.11.20 15-38 включена под напряжение с перемычкой на КВЛ 35 Эгершельд - Зеленая - КЭТ без отпаек в сторону ПС Эгершельд. 4.12.20 проведён ремонт провода пр.оп.35-37, 5.12.20 произв ремонт провода пр.оп.73-74; в 16:37 допуск в пр.оп.16-23; в 19:00 наряд закрыт. 6.12.20 работы закончены, собраны шлейфа на порталах П1 и П2. В 22:57 КВЛ 35 кВ включена под напряжение (от ПС 35 кВ Эгершельд). В 23:37 КВЛ 35 кВ «Эгершельд - Зеленая – КЭТ» включена под напряжение (от ПС 35 кВ Эгершельд).		нет	0	0	0	+1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	19.11.20 9:38	19.11.20 14:04	0:01	19.11.20 14:04	0:01	ав.откл	выв		п.Новый. Вкл в 13:24 запитано ЗТП5131, обесточено 24ТП.	детдом / 390чел	390	1,7	25	+1, дождь	

Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	19.11.20 9:39	20.11.20 12:50	1:14	20.11.20 12:50	50:53	ав.откл	ну	ну	с.Ауровка, Гродеково, Ясн. поляна, Муравейка, Еловка. В пр.оп.23-31 касание проводов ветками деревьев, устранено. В 17:19 включили 5 ТП из 20. В 18:30 запитано 7 ТП. В пр.оп.277-278 наклон обледеневшего дерева к проводам. Устранено.		котельная, насосная, школа / 518чел	518	0,5	20	-3, снег
Прим.СЭС	110	Стройиндустрия 110/6	СВ-110	19.11.20 9:52	19.11.20 9:52	0:10	19.11.20 9:52	0:10	Ав.откл	у		На ЦРП вкл. СВ-6, запитаны все потребители. В пр.оп.47-48 обрыв верхнего провода, в пр.оп.48-49 дерево на проводах. Устранено	СВ-6 на ЦРП	теплицы / 9чел	9	0,5	5	+1, дождь
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	19.11.20 9:58	19.11.20 15:35	0:55	23.11.20 18:01	0:55	"земля" от КУ			с.Боголюбовка, Раковка. Вкл без 4ТП. Падение деревьев на провода в пролетах 15-137. Оп.120, 121,122, 123 упали. 20.11.20 в 4:20 запитано ТП-1042 от ДГ. В 18:48 запитано ТП-1043 от ДГ, весь быт запитан. 24.11.20 в 21:07 включен полностью	нет / 450чел	450	0,25	8	-3, снег	
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	4	19.11.20 9:58	20.11.20 4:20	2:34	24.11.20 21:07	2:34	МТЗ	нет		с.Каленовка. Включен без 3-х ТП. На оп.27 сняли ветку с проводов.	котельная, школа / 221чел	221	0,1	6	+1, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	11	19.11.20 10:08	19.11.20 13:24	0:00	19.11.20 15:44	0:00	ав.откл	выв	ну	с.Раковка. Обход без замечаний.	ф.5	котельная / быта нет	0	0,1	3	-5, снег
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	8	19.11.20 10:15	19.11.20 10:28	4:39	19.11.20 16:58	4:39	"земля" от КУ			На х.х. Пролеты опор 26-27 нарушение алюминиевого повива, прозв.ремонт,вкл в работу.	нет	0	0	0	+1, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Спутник - РП-3		19.11.20 10:16	19.11.20 10:16	0:48	25.11.20 18:43	0:48	"земля" от КУ			с.Долины, Дуб Ключ. В пр.оп.55-56 касание ветками проводов, устранено. Повреждение на вед. отпайке.	котельная / 150чел	150	0,6	12	-5, снег	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	19.11.20 10:30	19.11.20 16:50	0:00	19.11.20 16:50	0:00	ав.откл	нет		п.Новый, Прохладное. Планируется осмотр.	нет / 500чел	500	0,4	35	+1, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	19.11.20 10:33	19.11.20 14:59	0:00	19.11.20 14:59	0:00	ав.откл	ну	у	Планируется осмотр.	нет / 420чел	420	0,4	11	Снег, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	11	19.11.20 10:58	19.11.20 11:07	0:02	19.11.20 11:07	0:02	МТЗ	не см	у	Включен без 1 ТП. Повреждение оп №22/2 обрыв проводов "А" "В" "С" в ст. оп№22/1 и в ст оп№22/3. неисправен РС 618/25. 22.11.20 в 7:55 запитан полностью. 27.11.20 устранено и вкл.	больница, котельная / 350чел	350	0,1	3	0, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	1	19.11.20 12:01	24.11.20 19:50	0:01	24.11.20 19:50	0:01	ав.откл	нет		Обледенение проводов и деревьев	ферма	0	0,01	1	0, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	8	19.11.20 12:01	23.11.20 16:35	0:01	23.11.20 16:35	0:01	Ав. Откл.	нет		с.Красные казармы. ОП 35-36 убрана ветка. 23.11.20 в 14:33 включен без 4ТП, в 16:35 полностью. Повреждение на вед.отп	нет	0	0,2	7	0, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	19.11.20 12:09	19.11.20 12:09	0:01	26.11.20 17:51	0:01	НЗЗ 1ст	ну	ну	В пр. оп. 169-170 удалено ОСД, на оп 36 восстановлен шлейф нижней фазы, демонтирован провод средней фазы в пр. оп. 36-51. 24.11.20 в 12:25 ПЮЭС ВЛ №1 успешно опробована напряжением в неполнофазном режиме. 25.11.20 в 14:26 откл. в ремонт, 26.11.20 18:34 произведен ремонт среднего провода пр. оп 36-37. 26.11.20 произведены работы по сварке шлейфов и ремонту траверсы на оп.36.	нет	0	0	0	0, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	19.11.20 12:09	19.11.20 12:56	0:00	19.11.20 12:56	0:00	НЗЗ 2ст	ну	у	ИМФ Ф-В 127 км. Обесточились ПС 110кВ Славянка, Троица, Краскино, 1/2 ПС Барабаш, 7 ПС 35кВ. Обход до 30.11.20.	30580чел, Хасанский р-н	30580	9,5		0, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	19.11.20 12:12	19.11.20 15:35	0:01	23.11.20 17:55	0:01	ав.откл	нет	ну	с.Ивановка, Николаевка, Отрадное. Включен без 6 ТП. Оп.27,28,30,31 упали, пр.188-337 местами обрывы провода. Устранено.	школа, котельная / 1036чел	1036	0,39	12	+2, дождь	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№1	19.11.20 12:28	19.11.20 12:44	4:35	19.11.20 12:57	4:35	Штыково: ДЗ 1ст, ПНДЗ. Западная: ДЗ 1ст.	ну	у	Обесточилась 1/2 ПС Кролевцы. В 12:44 на ПС Кролевцы включены СВ-35, СВ-6, запитали всех потребителей.	цепь №2	16			0, дождь	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная		19.11.20 12:37	21.11.20 17:59	0:01	02.12.20 18:29	0:01	ДЗ 1ст	ну		Обесточилась ПС Загородная. В пр.оп.11-13 обрыв верхнего провода, в пр.оп.12-13 обрыв нижнего провода. 21.11.20 в 17:59 ВЛ 110 ВТЭЦ-2-Патрокл с отп на ПС Загородная включена с ВТЭЦ-2 с разрезанными шлейфами на оп 11, запитана ПС 110 кВ Загородная (10,29МВт, 20840ч.) без уч.ПС Загородная. 30.11.20 17:55 в пр. 11-13 восстановлен нижний провод. 1.12.20 пр. оп.11-13 смонтирован провод 2-х фаз, на оп. 11 собраны шлейфа 2-х фаз 02.12.2020 пролет 11-13 отремонтирован провод, включена по норм.схеме	20840чел	20840	14	133	0, дождь	

Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	19.11.20 12:58	19.11.20 13:56	0:00	19.11.20 13:56	0:00	ав.откл	нет	у	с.В-Надеждинское, Новый. Обледенение проводов		котельные / 1273чел	1273	2,4	31	0, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	19.11.20 13:05	22.11.20 10:32	0:00	07.12.20 15:22	0:00	ав.откл	выв	ну	с.Ширяевка, Тарасовка. В пр.оп.9/4-9/5 обрыв провода, в пр.оп.13-27, 35-43 сломаны опоры, пр.оп.44-47 обрыв проводов трех фаз, пр.оп.28-34 обрыв проводов, пр.оп.136/35/2-136/35/5 дерево на проводах. В пр. оп 136/5/4-135/5/5 убрано 4 тополя, оп. 224 обрыв проводов. 22.11.20 в 10:32 11ТП из 16-ти запитано по ф.5. 27.11.20 в 18:23 разрежали шлейфа на оп. №11 и №68, вкл РС 630/135 - запитали ТП №6784 Лесхоз. Так-же разрежали шлейфа на оп.№11 и оп.№68. В 18:46 на ПС Иванока вкл Ф-3, потреб. запитан полностью. 6.12.20 проивз.монтаж провода пр.оп.24-47. 7.12.20 вкл. в работу.	ф.5	школа, котельная / 880чел	880	0,39	16	+1, дождь
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	19.11.20 13:12	19.11.20 16:45	1:13	19.11.20 16:45	1:13	ав.откл	нет		п.Шкотово. Обледенение проводов		котельная / 360чел	360	0,25	7	0, дождь
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	19.11.20 13:26	19.11.20 14:49	1:04	19.11.20 14:49	1:04	МТЗ	ну	ну	с.Яковлевка. Вкл. без СТП. ОП 44-45 обрыв проводов 2 фаз, 43/1-43/2 наклон деревьев с касанием провода. 20.11.20 1:55 устранено, схема восстановлена.		котельные, больница, д/с / 650чел	650	1,46	24	-1, дождь
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	5	19.11.20 13:30	19.11.20 13:36	0:05	19.11.20 13:36	0:05	МТЗ	ну	у	с.Новодевица. В пр.оп.34-35 провис провода ф.В, следы перекрытия.		школа, котельная / 178чел	178	0,1	8	-4, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	19.11.20 13:44	20.11.20 18:33	1:22	20.11.20 18:33	1:22	ав.откл	выв	у	с.Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная. Обледенение проводов		котельная, школа / 370чел	370	0,6	14	0, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	15	19.11.20 14:00	19.11.20 17:49	0:39	19.11.20 18:50	4:06	ав.откл	нет		Включен без 6 ТП. Включен полностью. Ветки в проводах ВЛ 10 на участке "КТП81201-КТП81206"		теплопункт / 530чел	530	0,5	2	0, дождь
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	19.11.20 14:14	19.11.20 22:11	0:30	19.11.20 22:11	0:30	"земля" от КУ			многочисленная наледь на проводах		котельная / 240чел	240	0,2	9	0, дождь
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	19.11.20 14:15	20.11.20 22:48	0:00	20.11.20 22:48	0:00	ав.откл	нет		с.В-Надеждинское Новый. Вкл без 23 ТП. 20.11.20 в 22:18 включен без 18 ТП, в 22:48 полностью. Обход без замечаний		котельные / 1273чел	1273	1,1	34	0, дождь
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№1	19.11.20 14:25	19.11.20 14:25	0:01	19.11.20 14:30	0:01	ДЗ 1з	ну	у	На ХХ.		нет	0	0	0	-1, пасм.
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№2	19.11.20 14:27	19.11.20 14:43	0:53	19.11.20 14:43	0:53	ДЗ 1з	ну	у	Погашение ПС 110кВ: Кролевцы, ПС 35кВ: Касатка, ПС 1С ПС Ключевая, ПС Многоудобное, 2С ПС Суражевка, ПС Щебенка.		5030чел	5030	16		-1, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	19.11.20 14:49	19.11.20 16:08	0:00	19.11.20 16:08	0:00	ав.откл	выв	у	п.Новый. Обледенение проводов		нет / 390чел	390	1	5	0, дождь
Прим.ЦЭС	10	Вл.Петровка 35/10	2	19.11.20 15:04	19.11.20 15:35	0:08	19.11.20 15:35	0:08	ав.откл	выв	у	ВЛ.Петровка. Обход без замечаний		540 чел / котельная	540	0,2	7	-6, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	19.11.20 15:05	20.11.20 11:13	0:09	20.11.20 11:13	0:09	ав.откл	выв	у	Обледенение проводов и деревьев		820 чел / котельная	820	0,8	9	-6, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	19.11.20 15:12	19.11.20 15:54	2:48	19.11.20 16:08	2:48	Ав. Откл.	выв		п. Штыково. Включен без 6 ТП. В 20:45 включен, повреждение на вед. ТП.		400 чел / котельная	400	0,9	13	0, дождь
Прим.ЮЭС	35	Раздольное-1 110/35/10	В-35 Т1	19.11.20 15:15	19.11.20 15:16	0:00	19.11.20 15:53	0:00	МТО	нет	у	Обесточились ПС 35кВ Оленевод, Силикатная.	ВЛ-35 Пушкинская-Оленевод	кот./240ч.	240	1,5	10	0, дождь
Прим.ЮЭС	110	2Р - Амурская с отп 1Р/тяг		19.11.20 15:25	19.11.20 15:25	0:06	19.11.20 15:25	0:06	ДЗ 1ст	у		Падение грозотроса в пр. оп№ 34/52 - 33/51. Обрыв грозотроса 31-34, 26-27, 23-24, 29-30. В пролетах опор 29-30 грозотрос лежит на нижней фазе. Опора № 42 обрыв провода. Устранено		нет	0	0	0	0, дождь
Прим.ЮЭС	10	РП Кондратеновка	1	19.11.20 15:56	19.11.20 16:04	1:03	19.11.20 16:04	1:03	МТЗ	ну	у	с. Кондратеновка, Каменушка. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 125чел	125	0,2	8	-5, пасм
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	19.11.20 15:58	19.11.20 23:54	2:38	20.11.20 0:47	2:38	ав.откл			Повреждение на ведомственном ТП.		нет / 400чел	400	0,1	8	+1, дождь
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	19.11.20 16:00	19.11.20 16:02	0:56	19.11.20 16:02	0:56	ав.откл	ну	у	п.Новый, Прохладное. Обледенение проводов		нет / 500чел	500	0,4	35	0, дождь
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	19.11.20 16:02	22.11.20 16:41	0:55	22.11.20 16:41	2:33	ав.откл	нет		В пр.оп.58-59 сняли ветку		котельная / 100чел	100	0,1	7	0, пасм
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	19.11.20 16:04	19.11.20 17:41	1:05	20.11.20 17:04	2:32	ав.откл	ну		г. Артем. Запитано 21 из 36ТП. Повреждение на вед. отпайке.		котельные, в/ч / 140чел	140	2,2	36	0, дождь

Прим.ЮЭС	35	Залив - Голубинка с отп. Телецентр		19.11.20 16:23	19.11.20 18:13		01.12.20 0:38		МТЗ	выв		Обесточена 2С 35,6кВ ПС Телецентр. 26.11.20 в 22:36 вкл под напряжение со стороны ПС Голубинка (без отпайки на ПС Залив) после монтажа кабельной муфты на оп.12. 28.11.20 15:04 допущена бригада 4 человека на КВЛ35 Залив-Голубинка-Телецентр для ремонта провода пр.оп.10-11. (19:11 наряд прикрыт, натянут один провод). 29.11.20 произведен ремонт проводов в пр.10-11	СВ 35 кВ	4500чел	4500	6	53	0, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Артемовская - Западная		19.11.20 16:38	19.11.20 16:38	2:27	20.11.20 19:28	2:27	МТЗ		ну	На XX. В р-не ул. Чапаева 98 пр.оп.40-41 наклонились опоры, расстояние между проводами менее допустимого.		нет	0	0	0	0, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Краскино 110/35/10	В-35 Хасанская-2	19.11.20 16:40	19.11.20 16:50	0:33	25.11.20 11:50	0:33	Ав.откл		ну	Обесточена вед. ПС Хасан. Обход до 12.12.20	включен СР 35 на ПС Хасанская	0	0	0	0	-4, снег	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	19.11.20 16:46	19.11.20 19:50	0:00	28.11.20 13:56	0:00	"земля" от КУ			п. Славянка. В 19:50 включен без ТП 4060 (Мегафон, на ДГ). ОП 48/24 разрушен изолятор ф.В		насосная / 530чел	530	0,3	9	0, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.349	19.11.20 16:50	19.11.20 16:50	2:23	27.11.20 18:26	2:23	МТЗ		нет	Откл. РКЛ оп.349. Срыв вязки Ф-В оп.455. Откл повторно в 18:26 27.11.20.	перешел на ДГ	шк, водонас., кот. и водонас. в/ч, таксофон Электронот., водонас.	140	0,01	2	-4, снег	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	19.11.20 16:57	20.11.20 10:48	0:03	20.11.20 11:43	0:03	ав.откл		нет	п.Кипарисово1, Кипарисово2, Мирный, Морской, Сиреневка, Стеклозаводской. Включено 20 из 64 ТП. Включен полностью. Обледенение проводов		котельная / 1500чел	1500	0,8	64	-1, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	19.11.20 17:19	19.11.20 22:28	0:11	19.11.20 22:28	1:03	МТЗ		выв	Повреждение на ведомственной отпайке.		котельная / 30чел	30	0,37	4	0, дождь	
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	20	19.11.20 17:32	19.11.20 18:42	10:35	19.11.20 22:38	10:35	МТЗ		ну	Вкл. Без 5ТП, вкл в 22:38. Оп.68,69 устранен обрыв вязок.		нет / 432чел	432	0,26	30	-5, ветер	
Прим.СЭС	35	Арсеньев-1 - Анучино		19.11.20 17:45	19.11.20 18:00	3:06	19.11.20 21:44	3:06	МТЗ		ну	п. Анучино, Ауровка, Гродеково, Ясн. поляна, Муравейка, Еловка, Арсеньев. Пр.оп. 96-97 убрана ветка с проводов, провода целые	ВЛ 35 Анучино - Чернышевка	4457 чел	4457	4,12	92	-1, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	19.11.20 17:55	20.11.20 13:35	0:57	26.11.20 17:02	1:39	МТО		ну	Вкл в 8:10 без 6ТП. В пролете ОП 6/1-6/3, 7-8 убраны ветки. Выведен участок от ОП 31 до оп 199 (без нагрузки). Произведена чистка просеки (ветки в проводах) пр. 6/1-6/3, 7-8, 31-199. Вкл. по норм. сх.	ф.4 Пс Красный кут	505 чел / котельная	505	0,21	10	-1, снег, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	19.11.20 18:03	19.11.20 18:04	0:12	19.11.20 18:04	0:12	Ав. Откл.		ну	с.Дубовское. Осмотр до 1.12.20		1007 чел / котельная	1007	0,2	26	-1, снег, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	19.11.20 18:04	19.11.20 19:20	1:03	21.11.20 15:50	2:57	МТЗ		нет	Повреждение на вед. ТП1069		нет / 2200 чел	2200	0,9	22	-4, снег	
Прим.ЮЭС	35	Славянка - Брусья - Безверхово		19.11.20 18:06	20.11.20 12:56	0:21	20.11.20 12:56	0:38	Земля, от КУ.			Погашены ПС Брусья, Безверхово. 20.11.20 в 11:24 включена на Х.Х. В пр. 52-53 устранен обрыв провода по фазе С. В 12:56 все включено			0,6	13	-1, пасмурно		
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№1	19.11.20 18:10	19.11.20 18:10	1:28	20.11.20 14:04	1:28	ДЗ 1зона		ну	по всей длине гололедные явления, в пр.оп.11-12 касание среднего провода с нижним. Устранено		нет	0	0	0	-1, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№2	19.11.20 18:10	19.11.20 18:10	0:00	23.11.20 15:47	0:00	ДЗ 2з., МТО, НЗЗ		ну	На оп.162/9 отпайка на ПС Штыково обрыв шлефа. Устранено		нет	0	0	0	-1, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Муравейка 110/6	СВ-110	19.11.20 18:25	19.11.20 19:18	6:49	19.11.20 19:18	6:49	Ав.откл		ну	Погашено ПС Океан, ПС Муравейка 2С110кВ, бкв. В пр. 62-63 обрыв провода ф. "В". Устранено		6 МВт / 1920 чел	1920	6		-1, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	26	19.11.20 18:26	21.11.20 17:35	0:17	21.11.20 17:35	3:43	Земля, от КУ.			п. Славянка. Падение дерева в пр.оп.52-53, повр.провода пр.оп.51-54		котельная / 60чел	60	0,33	5	-1, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Ключи 110/10	31	19.11.20 18:27	19.11.20 22:06	0:03	21.11.20 11:05	0:03	МТЗ		ну	Вкл без 4 ТП. В 11:05 полностью. Осмотр 24.11.20 опора 60 обрыв вязки ф.С.провод на земле, пр.оп. 134-136 обрыв провода ф.В, оп. 135 излом траверсы, пр.оп. 134-144 касание веток деревьев проводов ВЛ.	Евгеньевка ф4	котельная, школа, скважина / 309чел	309	0,17	27	-1, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	19.11.20 18:30	19.11.20 20:45	2:40	19.11.20 20:45	2:40	МТЗ		нет	Обход до 12.12.20		котельная / 560чел	560	0,1	6	-1, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	19.11.20 18:32	20.11.20 13:05	0:22	20.11.20 13:05	0:22	МТЗ		выв	с. Царевка. В 13:05 запитано 8 ТП. На протяжении всей ВЛ намерзание льда, падения деревьев, подрезка деревьев пр.оп.88-208		котельн., детдом / 270 чел	270	0,3	15	-1, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Вл.Петровка 35/10	4	19.11.20 18:32	19.11.20 19:03	3:27	19.11.20 19:03	3:27	МТЗ		нет	ну	Повреждение на вед. отпайке.		325 чел / нет	325	0,2	6	-6, сильный ветер, снег

Прим.ЮЭС	110	Анисимовка-тяга - Штыково		19.11.20 18:44	19.11.20 18:44	3:24	20.11.20 19:29	3:24	Штыково: ДЗ 2ст, Анис.т.: НЗЗ 1ст	ну		В пр.оп. 257-259 деревья на проводах. В 18:55 включена под напряжение со стороны ПС Штыково. В 19:29 ВЛ включена под нагрузку.		нет	0	0	0	-1, ветер
Прим.ЮЭС	110	2Р - Амурская с отп 1Р/тяг		19.11.20 18:49	20.11.20 4:06	0:09	23.11.20 3:00	0:09	2Р: ДЗЛ ф.С, МТО 5ст.	ну		Погашены 2Ш ПС Амурская, Т1 1Р-тяга. В пр.оп.13-14 схлест проводов.	СВ-6 ПС Амурская	5300чел	5300	21,9		-1, ветер
Прим.ЮЭС	35	ТЭЦ Центральная - Коммунальная с отп Океанариум	№2	19.11.20 19:00	19.11.20 19:00	0:04	08.12.20 12:19	0:04	"земля" от КУ			Потребители не обесточивались (на ПС Океанариум, Коммунальная АВР-10 усп.). ОП 47 обрыв шлейфа, провод на земле ф.В, в пр.оп.12-13 обрыв провода. 4.12.20 проведен ремонт провода пр.39-49. 5-7.12.20 не допускались. 8.12.20 в 10:44 допущена бригада на сварку шлейфов на ОП 39. в 12-19 ВЛ включена в работу	цепь №1	нет	0	0	0	-1, снег
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	по ф.26 ТП-7444 яч.2	19.11.20 19:01	19.11.20 19:13	0:40	19.11.20 19:40	0:40	ав.откл	нет	у	ТП-7471 сгорели ПК-6 фаза А,С		д/с / 820чел	820	0,25	2	+5, дождь
Прим.ЮЭС	110	Чайка 110/35/6	СВ-110	19.11.20 19:14	22.11.20 5:23	1:04	22.11.20 5:23	24:11	Ав.откл	не раб	ну	Обесточены ПС 110кВ: Промузел, Спутник, 1/2 ПС Чайка, ПС 35кВ: Океанская, Сахарный ключ. 20.11.20 произведен обход ВЛ 110 Спутник - Промузел: наклон опоры № 28. Верхний провод с изолятором сорван, упал на землю и замыкает другие провода; - опора № 24 обрыв провода. Устранено.		20000чел	20000	30,4	70	-1, пасм
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	17	19.11.20 19:25	21.11.20 17:28	1:12	21.11.20 17:28		ав.откл	нет		ветки и деревья на проводах на протяжении всей ВЛб		нет / 220чел	220	0,2	4	0, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	19.11.20 19:28	19.11.20 19:49	1:07	23.11.20 12:09	1:07	МТЗ	выв		г.Большой Камень. В 19:49 включен до ТП80006 запитано 20 ТП (основная нагрузка запитана). В 23:00 запитано 29ТП из 50. 22.11.20 в 14:57 включено 43ТП из 50. Восстановлен провод оп. 156-167 на вед. участке.		котельные / 860чел	860	0,9	50	0, дождь
Прим.ЦЭС	35	Павловка-1 - Карьерная-1 - Осиновка		19.11.20 19:36	19.11.20 20:10	0:25	27.11.20 17:32	0:25	МТЗ	не раб		Погашены ПС Осиновка, ПС Ивановка. ПС Ивановка запитана от ПС Речная по 35 кв. В 20:36 выведена ВЛ 35 Осиновка - Ивановка, все потребители запитаны. На оп.153 обрыв провода. 27.11.20 устранено и вкл.	ВЛ-35 Речная Ивановка	7613чел	7613	1,8	148	-2, снег, дождь
Прим.ЮЭС	110	Зеленый угол - Горностаи		19.11.20 19:41	20.11.20 14:14	4:04	23.11.20 10:45	4:04	Ав.откл	ну		В пр.оп.14-15 обрыв провода(переход ч/з а/дорогу Де-Фриз-Седанка). В 7:23 демонтирован поврежд.уч-к пр.оп.14-15 по ВЛ 110 Зеленый Угол-Горностаи, линия включена под напряжение в неполноф.режим с ПС-220 ЗУ без ф.А на ХХ. По ВЛ 220 АТЭЦ-ВТЭЦ2 в пр.оп.130-134 падение провода на КВЛ-110 ЗУ-Горностаи (пр.оп.11-12). Провод 220 убран, в 13:15 ВЛ-110 Зеленый угол-Горностаи включена на Х.Х в неполнофаз. режиме без ф.А. В 14:14 запитана ПС Горностаи. Смотри отключение 23.11.20		насосные / 4660ч.	4660	3,6	25	-2, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Волна - Чайка		19.11.20 19:54	21.11.20 19:55	2:39	21.11.20 19:55	2:39	ДЗ 2ст	ну		Обесточена 1/2 ПС Чайка, 1/2 ПС Седанка, ПС 35 Океанская, 1/2 ПС Сах.Ключ. В 20:32 ПС Седанка запитана 2С6 кв по сети 35 кв от ПС Бурун. Падение оп.43. 21.11.20 в 5:37 допущена бригада для установки временных опор 43/1 и 43/2. 14:34 .Устранено, ВЛ включена в 19:55. 21.11.20 в 20:10 запитаны ПС Океанская, Чайка, Сахарный ключ, Спутник (по 35кВ)		16930 чел	16930	28,4	126	0, дождь
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	19.11.20 19:54	19.11.20 22:53	2:16	20.11.20 19:24	2:16	Авар. откл.	ну	ну	Вкл без 10 ТП. Оп.81 наклон 45 градусов в сторону оп.80, в пр.оп.81-82 обрыв трех проводов. Устранено.		котельная, школа, насосная, Очистные / 970чел	970	0,2	23	Дождь со снегом, ветер
Прим.СЭС	35	В-2 - Варфомеевка - Яковлевка		19.11.20 20:02	19.11.20 21:15	0:08	19.11.20 21:15	0:08	по ТМ	ну	у	Смотри откл. 19.11.20 в 23:07		5980 чел	5980	2,5	122	Мокрый снег
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	8	19.11.20 20:03	21.11.20 17:47	0:21	21.11.20 17:47	0:21	Авар. откл.			ветки и деревья на протяжении всей ВЛб		насосная / 140чел	140	0,15	5	Дождь со снегом, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	19.11.20 20:05	19.11.20 20:43	1:01	19.11.20 20:43	44:43	МТЗ	ну	у	Обход до 12.12.20		кот, школа, нас / 765чел	765	0,1	11	Дождь со снегом, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	8	19.11.20 20:14	19.11.20 23:50	1:00	19.11.20 23:50	1:00	ав.откл	ну		Устранен обрыв провода ф.А в пр.оп.19-20.		котельная, д/с / 906чел	906	0,3	5	-2, дождь, снег

Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	19.11.20 20:22	20.11.20 12:00	0:48	20.11.20 12:00	0:48	МТО	ну	ну	с.Бусевка. В пролете 17-18 убрана сломанная верхушка дерева		котельная, школа, д/с, насосная / 716чел	716	0,1	6	-2, дождь, снег
Прим.ЮЭС	35	Русская - КЭТ с отп. ПС Зеленая		19.11.20 20:25	20.11.20 3:44	0:43	20.11.20 3:44	19:57	Ав.откл	выв	ну	Погашение ПС 35 КЭТ, ПС 35 Зеленая. Осмотр без замечаний		3,3 МВт/ 2300 чел	2300	3,3	33	-1, ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	19.11.20 20:35	24.11.20 19:50	0:05	30.11.20 18:06	0:05	ав.откл	выв		с.Береговое, п.Рыбачий. 20.11.20 включили до РЛ-1, головной участок без нагрузки в 14:30. В пр.297-301 обрыв проводов, оп 299 излом траверсы: 24.11.20 в 17:15 повреждения устранены, вкл в 24.11.20 в 19:50 без СТП. 30.11.20 обрыв верхнего провода в пр.оп.278/45-278/46, устранено	котельная, школа / 631чел	631	0,3	11	-2, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	19.11.20 20:35	20.11.20 15:21	1:33	20.11.20 15:21	1:33	Авар. откл.	нет		с.Перевозное.Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение провода оп.62-64. Устранено	ф.5 Безверхово	насосная, школа / 340чел	340	0,08	1	-4, снег
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	19.11.20 20:36	22.11.20 16:07	1:40	22.11.20 16:07	1:40	ав.откл	нет		п.Шкотово. Ветки на проводах, сильное обледенение	котельная / 470чел	470	0,5	6	-1, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	19.11.20 20:37	19.11.20 21:45	0:07	25.11.20 18:23	0:07	"земля" от КУ			с.Кронштадта. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано	Чкаловка ф5	котельная, школа / 409чел	409	0,1	6	-1, дождь
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	19.11.20 20:48	19.11.20 23:12	0:43	20.11.20 13:08	0:43	МТО	ну	ну	г.Спасск. Повреждение на вед. ТП.	ф.4 ПС Евгеньевка	скважина / 157чел	157	0,2	5	-1, дождь, снег
Прим.ЮЭС	35	Раздольное-1 110/35/10	В-35 Т1	19.11.20 20:50	19.11.20 21:01	1:09	19.11.20 21:01	3:10	МТО	нет	у	Обесточились ПС Силикатная, Оленевод. Обледенение проводов	ВЛ-35 Пушкинская-Оленевод	кот./240ч.	240	1,5	10	-1, дождь
Прим.ЮЭС	35	Соловей ключ - Владивосток		19.11.20 20:56	19.11.20 21:17		22.11.20 1:16		ДЗ Зз	ну	ну	Погашена 1/2ПС Надеждинская, ПС Соловей ключ. В 20:17 вкл при откл В 35 Соловей ключ на ПС Надеждинская. В 22:08 запитана ПС Соловей ключ. 21.11.20 в пр.оп. 150-151 обнаружен ветки деревьев касаются проводов, в пр. оп 137-138 обрыв верхнего провода, устранено	ПС С.Ключ Т1	6484чел	6484	7	186	-1, пасм
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		19.11.20 21:06	19.11.20 21:16	4:10	19.11.20 21:16	4:10	НЗЗ Эст	ну	у	Погашена вед. ПС Сибирцево/г. Запланирована проверка РЗА	РЖД	0	0	9	-2, снег	
Прим.ЦЭС	110	Манзовка - Реттиховка		19.11.20 21:06	19.11.20 22:56	1:47	21.11.20 8:53	1:47	НЗЗ 2ст	ну		Погашены ПС Манзовка (запит в 21:30), ПС Реттиховка (запитана в 22:56). В пролетах 58-59 падение деревьев. Запитана ПС Реттиховка.			0,6			-2, снег
Прим.ЦЭС	110	Реттиховка - Арсеньев-2		19.11.20 21:06	19.11.20 21:06		19.11.20 21:06		ВЧБ	у			нет	0	0	0	-2, снег	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	19.11.20 21:06	19.11.20 22:03	4:40	21.11.20 15:50	4:40	Авар. откл.	не см		деревья на проводах в пролётах опор №28-30, оборваны провода, сломана траверса на оп.27. В 22:03 включен без 7 ТП. 21.11.20 в 15:50 полностью	ф.13 Топаз	нет/2000ч.	2000	0,7	22	-4, снег
Прим.ЮЭС	35	Залив - Орлиная с отп. Телецентр		19.11.20 21:10	22.11.20 0:38	1:36	30.11.20 10:10	1:36	Ав. Откл.	выв		Погашение ПС 35 кв Телецентр. Оп.2 сломана траверса, обрыв 2-х проводов, оп 10/1 обрыв 3-х проводов, в пролете 4-5 обрыв 2-х проводов, оп 3 обрыв 2-х проводов, оп 10 обрыв 3-х проводов (произв.ремонт 27.11.20 2:12). Вкл без отп."Залив", 22.11.20 в 0:38 ПС ТЦ запитана. 29.11.20 на опоре 10 собраны шлейфа, включена в работу		8950ч	8950	6,5	85	-1, дождь
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая		19.11.20 21:12	19.11.20 21:12	0:23	21.11.20 4:54	0:23	ДЗ 1з	ну		После успешного АПВ появилась "Земля" ф-В, работают с "Землей". Пр.оп. 23-24 ветка с дерева на проводе, в пр.оп.62-63 обрыв провода ф.В. Нагрузка переведена на резерв.	ВЛ-35 Спасск-ЗСМ-Луговая-Заря-Александровка-Чкаловка	нет	0	0	0	-3, снег

Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		19.11.20 21:34	19.11.20 22:09	0:00	25.11.20 15:37	0:00	Спасск: ТНЗНП 1 ст; Яр НЗЗ 1ст	ну	ну	Погашены ПС Черниговка (запит в 22:09 по 35 кВ), 2С 110 ПС Дмитриевка (запит в 22:30). Пр.оп.101-102 обрыв среднего провода ф.В. В пр.оп.95-96 обрыв грозотроса в сторону оп.95. Пр. оп. 130-131 верхний провод в результате обледенения провис и находится на одном уровне со средним. Пр. оп. 122-158, 158-231, 54-73, имеется наледь на оборудовании, явных замечаний не выявлено. / ПС Ярославка по результатам проверки РЗА В 110 Спасск , на панели 4Р заменено неисправное реле РБМ (реле блокировки многократного включения)/ 25.11.20 в 15:37 включена на ХХ, в 16:08 в транзит.		Черниговский р-н / 3270 чел	3270	2,9	52	-3, снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	19.11.20 21:38	20.11.20 1:51	0:56	23.11.20 21:22	0:56	Ав.откл	нет		Вкл без 2ТП. Повреждение на концевой муфте в ТП-82069. Устранено	ф.21,11 ПС Промысловка	насосн, кнс/ 1400 чел	1400	0,1	11	0, снег
Прим.ЮЭС	35	ТЭЦ Центральная - Коммунальная с отп Океанариум	№1	19.11.20 21:50	21.11.20 16:21	0:10	08.12.20 18:43	0:10	ДЗ	выв		Погашение ПС 35 Коммунальная, ПС 35 Океанариум. На оп. №41, 45 - обрыв шлейфов, средняя фаза. Опоры 18-20, обрыв среднего провода. Обрыв шлейфа опоры 20 верхнего провода. Обрыв проводов 41-49. В 15:51 КЛ 35 включена, ПС Океанариум, Коммунальная запитаны. 4.12.20 проведен ремонт провода пр.39-49. 5-7.12.20 не допускались. 8.12.20 в 17:16 допущена бригада для сварки шлейфов на оп.39. В 18:43 КВЛ включена в работу		нет	0	1,2		-2, снег
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Речная		19.11.20 21:50	19.11.20 23:55	3:22	19.11.20 23:55	27:30	МТЗ	ну		Погашена ПС Речная, ПС Ивановка . Пр.оп.102-103 устранен провис провода (касался ВЛ-10кВ ф.8 ПС Ивановка).		5212 чел	5212	1	135	-3, снег
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	4	19.11.20 22:30	20.11.20 17:25	0:30	20.11.20 17:25	0:30	КУ, земля		у	с.Черниговка, Алтыновка. Провод ВЛ-10 вед. ф.9 ПС Черниговка лег на провода в пр.оп.95-96. Устранено		нет / 429 чел	429	0,1	3	-3, снег
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	5	19.11.20 22:30	21.11.20 18:24	0:07	21.11.20 21:10	0:07	Ав.откл	ну		с.Черниговка. 21.11.20 в 18:24 включен с "землей", вкл в 21:10. Повреждение на ведомственном ТП.		в/ч (на ДП)	5	0,05	1	-3, снег
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	19.11.20 22:32	20.11.20 6:30	0:54	20.11.20 6:30	0:54	Ав.откл	нет	у	Деревья в проводах ВЛ 10 на участке "КТП81201-КТП81206"		кот/ 530 чел	530	1,25	2	-2, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Океан - Муравейка		19.11.20 22:41	22.11.20 20:24	0:03	22.11.20 20:24	0:03	Ав.откл.	ну	ну	Погашение ПС 110 кВ Океан. В пр.оп.62-63 обрыв провода по ф.В. Устранено, запитана ПС Океан		1420 чел	1420	1		-1, снег
Прим.СЭС	110	Ретиховка - Арсеньев-2		19.11.20 23:06	19.11.20 23:06	3:41	19.11.20 23:06	3:41	ВЧБ	у				нет	0	0	0	-3, снег
Прим.СЭС	35	В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка		19.11.20 23:07	19.11.20 23:25	0:01	26.11.20 23:21	0:01	МТЗ	ну	ну	Погашены ПС Варфоломеевка, ПС Яковлевка, ПС Андреевка, ПС Яблоновка. В 23:25 обеспечен резерв, кроме ПС Варфоломеевка; в 0:13 откл ВЛ 35 кВ "Марьяновка-Яблоновка", погашены ПС Яковлевка, ПС Андреевка, ПС Яблоновка. Пр.оп. 31-32 падение дерева, обрыв провода. В пр.оп.19-20 ветки на проводах, в пр.оп.21-22, 39-40 опустились ветки на провода. 21.11.20 в 8:02 вкл. на ХХ ВЛ-35 В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка при отключенном РЛ 35 Андреевка на ПС Яковлевка. В 8:25 запитана ПС Яковлевка, в 8:37 запитана ПС Варфоломеевка. Остаются погашены ПС Андреевка, ПС Яблоновка. 21.11.20 в 14:12 запитаны ПС Андреевка, Яблоновка от ПС Марьяновка. Отключена ВЛ 35кВ Яковлевка-Андреевка. 26.11.20 в 23:21 повреждения устранены, восст.норм.сх.	ВЛ 35 Марьяновка-Яблоновка	5980 чел	5980	2,5	122	-1, снег
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	19.11.20 23:35	20.11.20 2:34	22:11	20.11.20 18:58	26:09	КУ, земля			Вкл без 8ТП. 20.11.20 включено все, осмотр без замечаний		школа, кот/ 1293 чел	1293	0,7	18	-2, снег

Прим.ЮЭС	110	Амурская - Залив		19.11.20 23:41	20.11.20 4:06	3:47	20.11.20 4:06	6:03	ДЗЛ	ну		Обесточена ПС110 Амурская, запитана в 4:06. Оп 4/65 обрыв грозотроса. Устранено.		9000 чел / КГБУЗ «Влад. Клинич. больница №1» (есть ДП), ГБУЗ Приморская краевая клиническая больница №1 (есть резерв)	9000	11,2	71	-1, снег
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ		19.11.20 23:59	20.11.20 19:29	0:13	21.11.20 18:56	0:13	ДЗ 1з, ИМФ- 35,9 км. Ф.С	ну	ну	Погашена ПС Анисимовка-тяг, задержки поездов нет. В пр.оп.200-201 дерево под проводами, в пр. оп 152-153 убрано дерево (касались проводов)	ВЛ-110 Анисимовка/т-Штыково	жд / 329 чел	329	11,4	17	-2, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	20.11.20 0:22	20.11.20 16:30	0:15	20.11.20 16:30	0:15	КУ, земля			п.Шмидтовка. В полете оп 154-155 снята ветка		нет/ 40 чел	40	0,5	1	-2, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	20.11.20 0:58	20.11.20 12:30	0:02	26.11.20 23:34	0:02	КУ, земля			Черниговка. В 12:30 включен без 3-х ТП. В 13:47 включен без 2-х ТП. В пр.оп.60/26-60/27 обрыв провода. Устранено, сх.восстановлена.		санат, кот/489 чел	489	0,19	7	-3, снег
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	5	20.11.20 1:33	20.11.20 1:45	2:45	20.11.20 1:45	2:45	МТО	запрет	у	Планируется осмотр.		в/з / быта нет	0	0,2	4	-3, снег
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	20.11.20 1:41	20.11.20 1:42	3:07	20.11.20 1:42	3:07	МТЗ	ну	у	Спасск.		школа, кот/ 833 чел	833	0,2	6	-4, снег
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	116	20.11.20 2:05	20.11.20 2:20	0:01	20.11.20 3:46	0:01	КУ, земля			Вкл без 1ТП, вкл 3:46. Оп.116-00/17 поврежден изолятор ф.С, устранено.		кот/ 250 чел	250	0,5	4	-9, облачно
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяга 110/27,5/10	3	20.11.20 2:28	22.11.20 13:56	0:00	22.11.20 13:56	0:00	МТЗ	нет		с.Анисимовка. Повреждение на вед опайке		нет / 250 чел	250	0,2	8	-2, снег
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	9	20.11.20 3:00	20.11.20 8:09	5:16	20.11.20 8:09	5:16	МТЗ	ну	у	с.Дмитриевка. Отгорание шлейфа на опоре №33. Устранено		кот/ 906 чел	906	0,2	7	-6, снег
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	20.11.20 3:00	20.11.20 7:55	1:24	20.11.20 7:55	1:24	МТЗ	ну	ну	Пр.оп. 52-54 устранен обрыв провода ф-С		школа, д/с/ 717 чел	717	0,2	7	-6, снег
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	20.11.20 3:07	20.11.20 3:07	0:23	20.11.20 3:07	0:23	МТЗ	у		Обрыв провода фаза "А" в пролетах опор 133-134.		нет	0	0	0	-5, снег
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	20.11.20 3:10	20.11.20 18:55	0:00	20.11.20 18:55	0:00	Ав.откл	нет		с.Суражевка. Включен без 2-х ТП. Упало дерево, сломано пять опор в пр.1/42-1/46. Устранено.		теплопункт/300 чел	300	0,5	10	-3, снег
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	22	20.11.20 3:10	21.11.20 17:53	13:36	21.11.20 17:53	13:36	Ав.откл	нет		Суражевка. В пр.48 - 48/1 убрали ветки с провода		птицеф/ быта нет	0	0,4	2	-3, снег
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	20.11.20 3:16	20.11.20 4:21	0:00	23.11.20 13:18	0:00	КУ, земля			Корниловка,Шекляево. В работе с землей, поиск МП прибором. Устранён обрыв вязки оп. 89.		кот/ 446 чел	446	0,1	9	-2, снег
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	5	20.11.20 3:33	20.11.20 8:09	4:18	21.11.20 0:47	4:18	МТО	запрет		Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Пр.оп.17-18 обрыв провода ф.А, устранено	ф.25	в/з / быта нет	0	0,2	4	-4, снег
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	20.11.20 3:50	20.11.20 17:36	2:13	20.11.20 17:36	2:13	Ав.откл	нет		п.Новый. В пр.оп.9/2-9/3, 23-24, 18-20, 30-35 ветки на проводах. Устранено.		нет / 390 чел	390	1	5	-3, снег
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	20.11.20 3:50	20.11.20 10:24	0:05	20.11.20 17:04	0:05	Ав.откл	ну		п.Новый, с.Проходное. Включено 11 ТП (большая часть нагрузки). Повреждение на вед участке		нет / 500чел	500	0,4	26	-3, снег
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	20.11.20 4:30	24.11.20 18:46	0:00	26.11.20 15:12	0:00	МТЗ	выв		Вкл без 17 ТП. В пр.оп.58-72 деревья на проводах. Оп 124/3 срыв вязки по ф."С", провод на траверсе. Устранено. Повреждение на вед. участке.		кот/ 900 чел	900	0,7	43	-3, снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	20.11.20 4:35	20.11.20 20:28	0:00	02.12.20 12:23	0:00	МТЗ	выв		Вкл в 4:43 без 10 ТП. В 20:28 включен без 7 ТП. В 20:58 включен без 6 ТП. 22.11.20 в 19:10 включен без 3ТП. 28.11.20 в 15:00 запитано без 1ТП		цтп/ 3600 чел	3600	1	16	-3, снег
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	20.11.20 5:06	20.11.20 9:40	9:22	28.11.20 14:42	121:15	Ав.откл	выв	ну	с.Кремово. В 09:40 запитали без 2-х ТП. Падение 11 опор 89-99, сильное обледенение проводов. Устранено	ф.8 ПС Осиновка	жд, кот/ 1019 чел	1019	0,1	10	-4, снег
Прим.СЭС	110	Ретиховка - Арсеньев-2		20.11.20 5:19	20.11.20 5:19	1:25	24.11.20 2:37	1:25	ВЧБ	ну	ну	В пр.оп.153-154 снято дерево с проводов. Включение неусп (ВЧБ, Ускорение ДЗ-3ст. ИМФ Ф-С 41,3). 0:32 22.11.20 РПВ ну (после осмотра). Пр. оп. 165-166 падение дерева (кедр), обрыв провода ф."С"		нет	0	0	0	-3, снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	20.11.20 5:46	24.11.20 20:47	0:38	26.11.20 0:25	0:38	Ав.откл	нет		г.Фокино. Обрыв провода пр.оп.23-24, Включен без 1 ТП. 26.11.20 полностью		жд станц / 600 чел	600	0,2	4	-3, снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.11	20.11.20 5:48	22.11.20 1:45	0:07	22.11.20 1:45	0:07	Ав.откл	нет		Убрали ветки в пролетах 1/23-1/38.		нет / 400 чел	400	0,1	3	-3, снег
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	20.11.20 6:04	20.11.20 18:13	0:06	25.11.20 18:19	1:14	Ав.откл	выв	ну	п.Подъяпольск. Включен без 4-х ТП. Убраны деревья на вед. уч. пр.оп. оп. 56-60.		теплотпункт/150 чел	150	0,2	10	-3, снег
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	8	20.11.20 6:55	24.11.20 19:12	0:00	24.11.20 19:12	4:31	МТЗ	нет	ну	Снегуровка, с. Каленовка. Убраны деревья в пр.оп.70-78, пр.оп.149-151 обрыв проводов		нет / 20 чел	20	0,2	5	-3, снег

Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	20.11.20 7:20	25.11.20 7:15	1:11	07.12.20 19:23	1:11	МТЗ	нет	ну	с.Абраженовка, с.Снегуровка, с.Васяновка. В 15:30 запитано 5ТП из 23. В пр.оп.149-154 обрыв проводов ф.В,С, в пр.оп.197-202 обрыв провода ф.С. Оп.424,425, 426 обрыв провода, пр.оп.477-478 дерево на проводах. 392/12/12-392/12/17 - деревья Пр.оп.392/12/4/3а-392/12/4/4а- обрыв проводов. пр.оп.298-321 сломаны опоры (24шт.). 25.11.20 в 13:345 вкл без 9ТП, вкл в 15:28 запитано от ф-8 ПС Ивановка. Все потребители запитаны. На повреждении уч.ВЛ от оп. 260 до оп.391 без потребителя. 4.12.20 доставлены на место установки 16 опор. 5.12.20- установлены опоры 298-317; 318-322. 6.12.20- установл. оп. 318, демонтированы траверсы 11-ти повреждённых опор. 7.12.20 установлены оп. 298-322 (с траверсами). Фидер включен.	школа, д/с, кот/1650 чел	1650	0,3	23	-4, снег	
Прим.СЭС	6	Новосысовка 35/6	9	20.11.20 9:15	20.11.20 14:03	0:00	20.11.20 14:03	0:00	От КУ `земля`			Н.Сысовка. На оп.7/2а срыв изолятора ф.В, провод на траверсе. Устранено.	кот., д.сад/514ч.	514	0,2	11	-4, снег	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	10	20.11.20 9:19	20.11.20 16:25	1:01	20.11.20 16:25	10:41	Ав. Откл.	нет	ну	с.Каленовка. В 16:25 включен без 2-х ТП. Осмотр ВЛ от РС 681/38 до ТП 7289, 7312,7435 без замечаний. Включен полностью. Осмотр без замечаний.	кот., д.сад/842ч.	842	0,2	8	-6, снег	
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	20.11.20 9:20	20.11.20 11:55	0:00	20.11.20 11:55	0:00	Ав. Откл.	нет	у	часть п. Тавричанка. Осмотр без замечаний	больница, насосная / 120ч.	120	0,1	7	-4, снег	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	2	20.11.20 9:20	20.11.20 12:55	10:29	20.11.20 12:55	10:29	Ав. Откл.	нет	ну	с.Ивановка. В пр.оп.20-21 обрыв провода ф.С, устранено. Включен без 1ТП. В пр.оп.20/7-20/8 обрыв провода ф.С, устранено.	нет / 1000чел	1000	0,2	8	-6, снег	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	20.11.20 9:30	20.11.20 19:05	0:35	20.11.20 19:39	60:07	МТЗ	ну		часть с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное. В 19:05 включен без 5 ТП. В пр.оп.75-76 падение дерева на провода, без повреждения. Устранено.	нет/711ч.	711	0,2	13	0, снег	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	20.11.20 9:41	21.11.20 19:21	1:28	21.11.20 19:21	1:28	МТЗ	нет		г. Большой камень. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Пр.оп.37 - ТП-УЗР произведена чистка просеки	нет/0	0	0,6	5	-3, снег	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	20.11.20 9:56	20.11.20 9:59	0:00	20.11.20 9:59	0:00	Ав. Откл.	ну	у	с.Лесогорье	кот./159ч.	159	0,03	3	-5, снег	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	20.11.20 10:00	20.11.20 14:39	0:00	20.11.20 17:26	4:49	Ав. Откл.	нет	ну	с.Подъяпольское. Включен без 6 ТП. В 17:26 включен полностью. Ветки в проводах ВЛ 10 на участке "КТП81201-КТП81206"	теплопункт/530ч.	530	0,5	13	0, снег	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	25	20.11.20 10:07	20.11.20 10:07	8:56	20.11.20 10:07	8:56	От КУ `земля`			г.Артем. Повреждение на вед ТП	ф.30	нет/100ч.	100	0,01	1	-4, снег
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	3	20.11.20 10:14	20.11.20 12:52	1:01	20.11.20 12:52	1:01	"земля" от КУ			с.Н.Качалинск. Повреждение изолятора на оп.19 ф.С. Устранено.	нет / 5 чел	5	0,01	1	-4, снег	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	20.11.20 10:28	20.11.20 11:52	0:00	20.11.20 11:52	0:00	От КУ `земля`			с. Чигири. ОП 35 устранен обрыв шлейфа	резерв котельной1/500ч.	500	0,917	14	-8, обл.	
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Горная	№2 (С-108)	20.11.20 12:05	20.11.20 12:05	0:18	20.11.20 12:19	0:18	ДЗ из., МТО	выв	у	АПВ выведено по режиму (работа подрядной орг. по чистке просеки). Обесточенных потребит. нет, 2Т ПС Горная находился на Х.Х. В пролете оп.30-31 при валке деревьев подрядной организации произошло приближение дерева на небезопасное расстояние к проводам ЛЭП, ремонт провода не требуется, пострадавших нет. Бригада подрядной организации отстранена от производства работ, н/д закрыт.	нет	0	0	0	-8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	20.11.20 12:08	20.11.20 14:55	0:51	20.11.20 18:02	21:53	МТЗ	выв		п.Золотая долина, Включен без 4-х ТП. В 18:02 включено все,	нет / 570чел	570	2,7	29	-3, снег	
Прим.ЮЭС	35	Раздольное-1 110/35/10	В-35 Т1	20.11.20 12:17	20.11.20 12:19	0:00	20.11.20 12:59	0:00	МТЗ		у	п.Оленевод. Обледенение проводов, в 12:58 включен успешно	ВЛ-35 Пушкинская-Оленевод	кот./240ч.	240	1,5	10	-6, снег
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	20.11.20 12:51	21.11.20 14:10	0:00	21.11.20 14:10	0:00	Ав. Откл.	нет		г.Б.Камень. Ветки и деревья на протяжении всей ВЛ.	котельная/250ч.	250	0,3	7	-4, снег	
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	20.11.20 13:21	20.11.20 13:28	0:01	20.11.20 13:28	0:01	МТЗ	выв	у	часть с.Тавричанка.Осмотр без замеч	больница, насосная / 120ч.	120	0,1	7	-3, снег	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	20.11.20 14:16	20.11.20 15:08	0:06	20.11.20 16:59	0:06	От КУ `земля`			с.Степное. В 15:08 включен с "землей" для поиска прибором. На оп.40 обрыв вязки ф.В, провод на траверсе.	школа,д/сад/250 ч.	250	0,1	5	-5, снег	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	20.11.20 14:20	20.11.20 20:54	0:20	20.11.20 20:54	10:56	От КУ `земля`			с. Евсеевка. Включен. Пр.оп. 133-134 обрыв провода ф.А.	кот./140ч.	140	0,1	9	-6, снег	

Прим.СЭС	6	Новосысоевка 35/6	13	20.11.20 14:36	20.11.20 21:14	0:02	20.11.20 21:14	0:02	МТЗ	ну	ну	п.Н.Сысоевка. В пр. оп. №31-32 упало два дерева на провода, поврежден один провод. Пр. оп. №32/4-32/5 ветки деревьев наклонены, с касанием провода.		больница/362ч.	362	0,2	6	-3, снег
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	2	20.11.20 16:00	22.11.20 11:46	2:25	22.11.20 11:46	19:06	ав.откл	нет		п.Смоляниново. Ветки на проводах по все длине ВЛ.		нет / 100чел	100	0,3	5	-1, снег
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	5	20.11.20 16:14	20.11.20 17:05	24:13	26.11.20 10:33	24:13	МТЗ	нет	ну	Пр оп №2-4 обрыв провода.Пр.оп. 96-98 обрыв провода, 45-46 дерево на проводах. пр оп. 140-141 обрыв 3-х фаз, оп 140 наклон. оп 165 дерево на опоре, загнута траверса. оп. 183-185 обрыв 3-х фаз,185-186 дерево на проводе, 194-196 обрыв провода фазы С. оп 206 обрыв фаз В,С. оп 219 дерево на опоре, 253-254,258 дерево в проводах, 273-274 схлест проводов. 25.11.20 в 17:05 вкл без 4 ТП, вкл в 18:50 без 3-х ТП. Откл. повторно 26.11.20. в 10:33.		нет/250ч.	250	0,1	16	-6, снег
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		20.11.20 16:23	20.11.20 16:23	2:53	24.11.20 17:49	2:53	Промысловка: ДЗ 1,2ст. Береговая-1: МТО	ну	ну	Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. ИМФ ф.В 124,3км. 21.11.20 обнаружен обрыв верхнего провода в пр.оп.51-52, устранено, вкл в работу		нет	0	0	0	-1, снег
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	20.11.20 18:24	21.11.20 5:54	0:13	21.11.20 5:54	0:13	Ав. Откл.	выв	ну	п.Шмидтовка. Повреждение на вед. отпайке.		нет/50	50	0,01	1	-3, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	11	20.11.20 18:24	20.11.20 20:38	0:48	20.11.20 20:38	0:48	От КУ `земля`			с.Каленовка. На оп.3 срыв изолятора ф.В, провод на траверсе. Устранено.		кот, школа / 221ч.	221	0,1	5	-3, пасм.
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	20.11.20 18:35	21.11.20 3:09	21:35	21.11.20 3:09	21:35	Ав. Откл.	ну	ну	с.Лесогорье. В пр.оп.281-282 снято дерево с проводов.		котельная/159ч.	159	0,1	3	-5, снег
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	20.11.20 18:55	20.11.20 21:48	5:32	20.11.20 21:48	5:32	Ав. Откл.	нет		с. Новый Мир. В 21:28 запитано 8 ТП из 22, включен до ТП 81097. Включен полностью. Планируется осмотр.		нет/580ч.	580	0,5	22	-5, снег
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	5	20.11.20 18:59	20.11.20 18:59	0:00	20.11.20 19:17	0:00	МТЗ	ну	у	тепловые сети п.Чернореченский в пролете ОП 9-10 (пересечение с автодорогой) следы подгара на проводах, ремонт не требуется.	АВР успешен у потребителя	насосная/0	0	1,5	1	-2, ветер
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	20.11.20 19:50	22.11.20 1:27	0:53	22.11.20 1:27	17:37	Ав. Откл.	нет	у	п.Ключевой, Соловей Ключ. Множественные касания проводов обледенелых веток.		больница, насосная / 650чел	650	0,5	11	-2, пасм
Прим.ЮЭС	6	Ключевая 35/6	8	20.11.20 21:45	21.11.20 21:42	0:00	21.11.20 21:42	0:00	ав.откл	нет		с.Кневичи. Ветки в пролетах 11-15		нет / 350чел	350	0,2	4	-3, пасм.
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Строительство	21.11.20 0:37	21.11.20 1:18	8:04	21.11.20 3:59	8:04	"земля" от КУ			п.Лозовый. Включен без 8 ТП. Включен полностью, "земля" самоустранилась.		нет / 759 чел	759	1	18	-5, пасм
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	9	21.11.20 3:45	21.11.20 3:45	0:00	21.11.20 7:02	0:58	ав.откл	ну	ну	Повреждение на вед. участке.	ф.3	РусАГРО / быта нет	0	0,4	1	-8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	21.11.20 3:45	21.11.20 14:25	0:00	21.11.20 14:25	0:00	ав.откл	выв		с.Ивановка. Повреждение на вед отпайке		УЦ-10 (жен.зона) / 600чел	600	0,19	8	-8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	21.11.20 5:38	21.11.20 6:13	0:00	21.11.20 13:22	0:00	МТЗ			г.Большой Камень. Включен без 4-х ТП. Повреждение на вед участке		школа, д/с, ЦТП / 250чел	250	1,26	15	-2, пасм
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяга 110/27,5/10	5	21.11.20 8:01	22.11.20 17:38	0:01	22.11.20 17:38	0:01	ав.откл	нет		с.Лукияновка. Обледенение на проводах		нет / 79чел	79	0,1	9	-9, ясно

Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Давыдовка		21.11.20 8:17	21.11.20 15:58	0:00	23.11.20 15:42	0:00	ДЗ 1ст, ТЭНП 2,5 ст.	ну	ну	Режим работы сети ремонтный: На ПС Западная по режиму были отключены В-110 Давыдовка, В 110 Раздольное-1, В 110 Надеждинская/т. Обесточено 5ПС-110 кВ (Давыдовка, Барабаш, Славянка, Троица, Краскино), 12 ПС-35 кВ. По ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка на ОП 35 отгорел шлейф. По ВЛ 110 кВ Пушкинская-Давыдовка выявлено отсутствие напряжения на фазе-А на ПС 110 кВ Давыдовка. В 15:28 включена ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка, запитаны ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 35 кВ Тавричанка, ПС 35 кВ Шмидтовка, 2С 35 кВ ПС Надеждинская. 15:58 включена ВЛ 110 кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка №2 запитаны ПС 110 кВ Барабаш, ПС 110 кВ Славянка, ПС 35 Занадворовка, ПС 35 Приморская, ПС 35 Безверхово, оставалась отключена ПС Троица (не включали из-за возможной работы АОПО на ПС 110 кВ Западная), все включено в 21:30. 23:13 Включена под напряжение ВЛ 110 кВ «Пушкинская – Давыдовка» (со стороны ПС 110 Пушкинская); на ПС Давыдовка не приходит фА, ВЛ выв. в ремонт. Пр. оп. 85 обрыв шлейфа верхний провод Ф "А" с касанием траверсы в сторону ПС Давыдовка, устранено	Хасанский, Надеждинский р-ны, 43047чел	43047	45	651	-2, обл
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	21.11.20 8:37	22.11.20 1:44	4:52	22.11.20 1:44	48:43	МТЗ	ну	ну	В трех пролетах 27/4-27/7 обрыв проводов 3-х фаз, сорваны изоляторы на трех опорах, снято дерево с провод ВЛ.	школа, котельная / 335чел	335	0,35	9	-9, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	21.11.20 8:37	22.11.20 3:20	0:37	22.11.20 3:20	0:37	МТЗ	ну	ну	В пр.194-195 дерево лежит под проводами , ветки на проводах.	котельная / 382чел	382	0,16	10	-9, ясно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	21.11.20 8:37	21.11.20 10:23	15:20	21.11.20 11:05	15:20	МТО	запрет		г.Благовощенск. В 10:23 включен до ЛР-542. Повреждение на вед отпайке	нет/100ч.	100	0,32	22	-8, ясно
Прим.ЮЭС	110	Западная 110/35/6	В110 Штыково-1	21.11.20 9:31	21.11.20 12:50	3:12	21.11.20 20:14	3:12	ТЭНП 4ст., АПВ неусп.	ну	ну	Обесточены ПС 110 Западная. ПС Шахта-7. ПС 110 Де-Фриз, ПС 110 Казармы, ПС 35 1С 35/6 Надеждинская, ПС 35 Соловей ключ, Заводская, Угловая. На ПС 110 кВ Западная при замере на наличие напряжения по ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №1, выявлено отсутствие напряжения по фазе-В, отгорел шлейф на ВЧЗ фазы-В. В 11:30 на АТЭЦ включена ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Шахта-7 запитана ПС 110 кВ Шахта-7(12 МВт). 11:34 ПС Западная включена по ВЛ 110кВ АТЭЦ-Шахта7-Западная с нагрузкой бкВ Т-1, Т-2 (4МВт). В 12:23 включены В 110 Казармы 1,2, запитаны ПС 110 кВ Де-фриз, ПС 110 кВ Казармы (5,7 МВт), ПС 35кВ Заводская, Угловая(10 МВт). В 14-17 запитана ПС Надеждинская. Повреждение шлейфа устранено	Артемовский ГО/15246	20466	40	429	-5, ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ	В-110 Шахта-7	21.11.20 9:31	21.11.20 11:30	0:01	21.11.20 11:30	0:01	НЗЗ 3ст.	ну	ну	Обесточены ПС 110 Западная. ПС Шахта-7. ПС 110 Де-Фриз, ПС 110 Казармы, ПС 35 1С 35/6 Надеждинская, ПС 35 Соловей ключ, Заводская, Угловая. В 11:30 на АТЭЦ включена ВЛ 110 кВ АТЭЦ Шахта-7 запитана ПС 110 кВ Шахта-7.					-5, ясно
Прим.ЦЭС	6	Осиновка 35/10	5	21.11.20 11:10	21.11.20 12:24	0:59	26.11.20 16:47	22:53	МТЗ	нет	ну	с.Осиновка. Повреждение на абон отпайке	нет/0	0	0,001	2	-10, ясно
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск тяга - Надеждинск тяга - Западная		21.11.20 11:10	21.11.20 11:40	5:02	22.11.20 3:35	5:02	ПС Уссур.тяг:НЗЗ 3 ст.	ну	ну	Схема ремонтная (на ПС Надеждинск тяга включена рем. перемычка). При попытке включения на ПС Западная В 110 "Надеждинск тяга" отключился на ПС Уссурийск/т СВ 110. Обесточена ПС Надеждинск тяга, 2С 110 Уссурийск тяга. 11-40 включена Уссурийск/т - Надеждинск/т, при отключенной ВЛ 110 Надеждинск.т - Западная (обрыв провода в пр. 47-48), вкл 22.11.20 в 3:35 без замечаний.	жд	0	30	-10, ясно	

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		21.11.20 11:42	21.11.20 22:10	0:08	25.11.20 18:38	0:08	ПС Ярославка: МТО, АПВ ну, ИМФ-28,2 км.	ну	ну	Обесточена ПС Дмитриевка (запит в 22:10). В пр.оп 100-150, в пр. 119-121 провисание верхнего провода ниже среднего, расстояние между проводами ~60 см. Осмотр пр.оп. 122-158, 158-231, 54-73, имеется наледь на оборудовании, явных замечаний не выявлено. Продолжение обхода в пр. оп. 1-54 запланировано; на оп 83-87 сильное обледенение полимерных изоляторов 25.11.20 в 18:03 ВЛ опробована напряжением, вкл в работу.	ПС Дмитриевка по сети 10 кВ (от ПС Черниговка ф5)	2454ч.	2454	0,9	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№1	21.11.20 11:50	21.11.20 20:14	11:23	21.11.20 20:14	11:23	ДЗ 2з.	ну		обесточены: ПС 110 кВ Кролевцы, 2С 35 кВ ПС Суражевка, ПС 35 кВ Многоудобное, ПС 35 кВ Касатка, 1С 35 кВ ПС Касатка. В 16:13 на ПС Кролевцы запитана 1С 35,6кВ от ПС АТЭЦ ПС Западная обрыв шлейфа на ВЧЗ ф.В		5860ч.	5860	16	125	-2, ясно
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/тяг		21.11.20 12:01	21.11.20 12:01	0:32	21.11.20 12:01	0:32	НЗЗ 2ст., ИМФ ф.В- 13,5 км.	у				0	0	0	0	-2, ясно
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		21.11.20 12:02	21.11.20 12:06	2:07	21.11.20 12:06	2:07	МТЗ	ну	у	Обесточивалась ПС Черниговка. В пролете опор 139-140 обледенение	4 нас.пункта / 3270 чел	3270	2,92	52	-4, снег	
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/тяг		21.11.20 12:09	21.11.20 12:09	0:08	21.11.20 12:09	0:08	НЗЗ 2ст.,	у		на ПС 220 кВ Волна падение льда с порталов и проводов	0	0	0	0	-2, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	21.11.20 12:14	21.11.20 18:11	0:00	21.11.20 18:11	46:09	МТЗ	ну	ну	с.Халкидон,Светлое. ОП 140/27 обрыв вязки	кот., школа/1293ч.	1293	0,78	18	-2, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	21.11.20 12:24	21.11.20 12:25	1:50	21.11.20 12:25	3:11	От КУ `земля`		у	с.Славинка. При включении "Земля" самоустранилась	школа, кот., насосная/503ч.	503	0,66	11	+6, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		21.11.20 12:41	21.11.20 12:53	6:04	21.11.20 12:53	6:04	НЗЗ 3 ст.	ну	у	Обесточена ПС 110 кВ Сибирцево/т, Манзовка. ВЛ 110 кВ Реттиховка-Арсеньев-2 работает в радиальном режиме. В 12:53 включена ВЛ 110 кВ Ярославка-Сибирцево/т, запитана ПС 110 кВ Сибирцево/т, ПС 110 кВ Манзовка	Хморольский р-н 14764ч.	14765	26	245	-2, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Манзовка - Реттиховка		21.11.20 12:41	22.11.20 1:58	6:30	22.11.20 1:58	62:28	НЗЗ 1ст.	ну	не произв.	ВЛ 110 М-Реттиховка в пролете опор 2-3 обрыв провода, с падением на ВЛ 35 кВ М-Речная и на Ф-16 ПС М. Обесточена ПС Реттиховка	2148	2148	1	11	-1, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	21.11.20 12:44	21.11.20 15:00	0:42	21.11.20 15:00	88:17	МТО	ну	у	с.Прохоры. Повреждение на вед. участке.	нет/157ч.	157	0,2	5	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/тяг		21.11.20 12:47	21.11.20 12:47	1:17	21.11.20 12:47	1:17	ТНЗНП 1ст.	у		Обрыв грозотроса, приближение на недопустимое расстояние. пр. оп 34/52 - 33/51.	нет	0	0	0	0, пасм.	
Прим.ЮЭС	35	Манзовка - Речная		21.11.20 12:53	22.11.20 1:49	1:10	22.11.20 1:49	3:45	МТЗ	ну	ну	обесточена ПС Речная, ПС Ивановка. Обрыв провода по ВЛ 110 Манзовка-Реттиховка (в месте пересечения, ОП 2-3) с падением на ВЛ 35	6862ч.	6862	3	135	0, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	16	21.11.20 12:54	22.11.20 2:54	0:05	22.11.20 2:54	0:05	МТО	ну	ну	с.Моностырище. Обрыв провода ВЛ 110 Манзовка-Реттиховка с падением на ВЛ 10кВ	нет	0	0,1	1	-1, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		21.11.20 13:02	21.11.20 18:03	2:01	21.11.20 18:03	2:01	ТЗНП 1ст., ДЗ 1ст.	ну	у	обесточены ПС 110 кВ Песчаная, 2С 110 кВ ПС Топаз	650ч.	650	2	22	0, пасм.	
Прим.ЮЭС	35	Кожзавод - Известковая		21.11.20 13:14	21.11.20 13:14	0:00	21.11.20 13:45	26:11	МТЗ	не раб.	у	на Х.Х.	нет	0	0	0	0, пасм.	
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/тяг		21.11.20 13:19	21.11.20 13:19	0:00	21.11.20 13:19	1:11	НЗЗ 2ст.	у		На оп 4 обнаружен обрыв грозотроса	нет	0	0	0	0, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	21.11.20 13:41	21.11.20 14:13	0:00	21.11.20 14:13	0:00	Ав. Откл.	нет	у	с.Кондратеновка	нет/250ч.	250	0,1	5	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Надеждинская - Соловей ключ		21.11.20 14:09	22.11.20 1:16	6:39	22.11.20 18:12	6:39	От КУ `земля`			Обесточена ПС35 Соловей Ключ , обеспечен резерв. Включен после осмотра, без замечаний	ВЛ 35 Кролевцы-Владивосток	400ч.	400	2,3	49	-1, ясно
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	21.11.20 14:18	21.11.20 14:20	8:11	21.11.20 14:20	8:11	Ав. Откл.	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке	насосная, школа/833ч.	833	0,2	6	-3, ясно	
Прим.СЭС	35	Арсеньев-1 - Молодежная		21.11.20 14:32	21.11.20 14:32	11:58	23.11.20 11:54	11:58	От КУ `земля`			ВЛ находилась на Х.Х. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+3, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	21.11.20 15:00	21.11.20 17:56	3:13	21.11.20 17:56	3:13	Ав. Откл.	нет		с.Прохладное. Убрали ветки деревьев по всей длине	нет/154ч.	154	0,4	12	0, ясно	
ЭС ЕАО	6	Известковая 35/6	73	21.11.20 15:13	21.11.20 18:28	0:13	21.11.20 21:18	0:56	От КУ `земля`			п.Известковый, Заречье. В 18-28 включены основные потребители. Оп.73-00/4 сорваны изоляторы Ф-В,С	ф.201 Двуречье	2 кот./1230ч.	1230	0,5	9	-8, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/тяг		21.11.20 15:39	21.11.20 15:39	1:49	21.11.20 15:39	19:34	НЗЗ 2ст.	у		На оп 4 обнаружен обрыв грозотроса	нет	0	0	0	0, ясно	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-1 110/35/6	2СШ 110кВ	21.11.20 16:00	21.11.20 17:25	0:03	21.11.20 23:46	0:03	ДЗШ 2С			Обесточена 2СШ 110кВ. Падение льда на токоведущие части. Повреждения оборудования нет. Включен СВ 6кВ, запитана 2С 6кВ. На СВ110 проив замена катушки отключения.	T1	3000ч.	3000	10,2	55	+1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	21.11.20 16:40	22.11.20 16:53	0:03	22.11.20 16:53	0:03	Ав. Откл.	ну	ну	с.Прохладное,Соловей Ключ, п.Новый. В пр.оп.58-59 сняли ветку	нет/450ч.	450	0,3	7	0, ясно	

Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	21.11.20 16:40	22.11.20 5:37	0:00	22.11.20 5:37	0:00	Ав. Откл.	выв		22.11.20 в 4:27 вкл без 20 ТП, вкл в 5:37. Повреждение на ведомственной ТП.		нет/50ч.	50	0,1	23	0, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	21.11.20 21:03	21.11.20 23:31	10:56	21.11.20 23:31	10:56	МТЗ	ну	ну	Ауровка, Гродеково, Ясн. поляна, Муравейка, Еловка. ОП 292 убрано наклоненное дерево		кот/ 518 чел	518	0,5	21	-4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	22.11.20 1:50	22.11.20 1:55	8:15	22.11.20 1:55	8:15	Ав.откл	нет	у	Ивановка. Повреждение на вед. участке.		зона/600 чел	600	0,2	8	-5, снег
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	22.11.20 2:53	22.11.20 5:58	8:15	22.11.20 5:58	8:15	МТЗ 1ст	ну	у	ИМФ 10,3км ф.А,В.Погашена ПС 110 Барабаш Славянка, Троица, Краскино; ПС 35 Занадворовка, Приморская, Безверхово, Брусья, Гвоздево, Ждстанция, Посыет, Хасан, Хасанская (РПВ 2 в 5:58 усп)	Хасанский р-н/ 25 МВт/ 36078 чел	36078	25	434	-1, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	22.11.20 3:12	22.11.20 8:20	7:00	22.11.20 8:20	7:00	Ав.откл	нет		Повреждение на ведомственной отпайке.		зона/600 чел	600	0,1		-4, ясно
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		22.11.20 3:49	22.11.20 6:02	0:00	22.11.20 6:02	0:00	МТО	ну	у	Обесточивались ПС-110 Черниговка, Дмитриевка. В пр.оп.139-140 лед на проводах.		4 нас.пункта / 3270 чел	3270	2,92	52	-4, снег
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	7	22.11.20 6:13	22.11.20 8:18	0:00	22.11.20 10:35	0:00	МТЗ	ну		п.Прогресс. Включен без ТП-265, повреждена конц.заделка. Устранено, все включено		кнс, ммс/ 4150 чел	4150	0,9	18	-12, облачно
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	22.11.20 8:41	22.11.20 19:20	4:21	22.11.20 19:20	4:21	МТЗ 1ст	ну	ну	ИМФ 10,3км ф.А,В.Обесточены ПС 110 Барабаш Славянка, Троица, Краскино; ПС 35 Занадворовка, Приморская, Безверхово, Брусья, Гвоздево, Ждстанция, Посыет, Хасан, Хасанская. Включена после обхода, во время обхода устранялись повреждения по цепи №1	Хасанский р-н/ 25 МВт/ 36078 чел	36078	25	434	-3, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	5	22.11.20 9:08	22.11.20 18:41	1:17	22.11.20 17:25	1:17	Ав.откл	ну	ну	по фидеру была запитана ПС-110 Дмитриевка.По ф.5 пр.оп.47-48 сняли ветку, по ф.9 ПС Дмитриевка устранили отгорание шлейфа оп.33. Включен без 5ТП (без нагрузки ф.8 Дмитриевка). Повреждение на вед отпайке	в/ч / 2454 чел	2454	0,9	33	-8, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	16	22.11.20 9:10	22.11.20 18:05	0:00	22.11.20 18:05	0:34	МТО	ну	ну	В пр.оп.100-101 вырубил деревья	быта нет	0	0,01	2	-8, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	22.11.20 9:29	22.11.20 13:00	3:31	22.11.20 13:00	3:31	МТО	выв	ну	Устранен обрыв провода в пр.оп.1-2	котельная / 330 чел	330	1,6	8	-1, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	22.11.20 11:38	22.11.20 11:40	0:03	22.11.20 11:40	0:03	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке	нет/794ч.	790	0,2	11	+7, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	8	22.11.20 13:20	22.11.20 14:08	7:30	22.11.20 14:08	7:30	Ав.откл	нет	у	по фидеру была нагрузка ф.5 ПС Речная	котельная / 1800 чел	1800	0,35	21	-1, ясно	
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	1	22.11.20 14:08	22.11.20 16:48	22:49	22.11.20 16:48	22:49	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 250 чел	250	0,1	5	-4, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	22.11.20 14:39	22.11.20 15:15	45:13	22.11.20 15:15	45:13	МТЗ	ну	ну	повреждение на вед отпайке	школа, насосная / 833 чел	833	0,2	6	-4, ясно	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	22.11.20 15:27	22.11.20 16:34	1:01	22.11.20 22:41	1:01	"земля" от КУ			Включен без 7ТП. В 19:21 запитано без ТП-6014, произведена замена изолятора.	дс-2, котельная-4 / 650 чел	650	0,5	21	-6, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		22.11.20 16:00	22.11.20 16:05	0:08	22.11.20 16:05	0:08	МТО	ну	у	Обесточивалась ПС Черниговка	4 нас.пункта / 3270 чел	3270	2,92	52	-4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Ключевая 35/6	8	22.11.20 20:50	23.11.20 3:27	0:00	23.11.20 3:27	16:30	Ав. Откл.	нет	у	г.Артем	нет/350ч.	350	0,2	4	-7, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	10	22.11.20 20:55	22.11.20 21:12	0:00	22.11.20 21:12	0:00	МТЗ	ну	у	с.Осиновая речка	кот./300ч.	300	0,54	6	-9, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	1	22.11.20 20:55	22.11.20 22:19	0:00	22.11.20 23:47	0:00	МТЗ	ну	ну	Николаевка, с.Амаранка, с.В.Нива. Выделен участок от ЛР 9-31 до ЛР 9-05 (1ТП в с.Николаевка). На ОП 236 устранен обрыв вязки	нет/520	520	0,03	9	-14, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф 19 В-6 кв в ТП7171	23.11.20 8:20	23.11.20 15:33	0:42	23.11.20 15:33	0:42	Ав.откл	нет		с.Хмельницкое, Бровничи, Серебраное. В пр.оп.237-238 устранен обрыв провода фазы"В"	адм, насосн/ 183 чел	183	0,28	9	-10, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	23.11.20 8:51	23.11.20 10:23	0:00	23.11.20 10:23	7:39	КУ, земля			Меркушевка, Дмитриевка. В пр.оп.28-29 устранен обрыв провода	школа, д/с, кот/717 чел	717	0,2	7	-18, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	5	23.11.20 8:52	23.11.20 15:53	8:00	23.11.20 15:53	19:39	МТЗ	нет		г. Большой камень. Обход без замечаний	нет/50ч.	50	0,1	3	-8, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Зеленый угол - Горностай		23.11.20 10:45	23.11.20 12:15	2:50	27.11.20 19:47	2:50	ЗУ: ДЗ 1ст, ДЗЛ, АПВ усл, ф.С Горностай: отключение В-110-Т1 от защит линии, АПВ нет		у	Одновременно на ПС Горностай отключился В-110-Т1, отключение ф-5, 6, 7, 10 от АЧР (двигатель.нагрузка). Осмотр Т1 без замечаний. В 12:15 включен В-110-Т-1, запитан ф.29 (основная нагрузка, более 50%). Падение проводов 2-х ВЛ 220 кВ АТЭЦ - ВТЭЦ-2, в пролетах опор 133-134, пр.оп 14-15 обрыв провода, пр. оп 11-12 провод ВОЛС упал на фазные провода и на землю. В 12:20 запитано все, линия работает в НФНР (без ф.А). 27.11.20 в 18:00 устранено, вкл. в полнофазном режиме (по норм. сх.).	насосная, водоснабжение части г.Владивосток / 4660 чел / 12 фидеров	4660	3,6	25	-9, ясно	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	23.11.20 12:30	23.11.20 13:22	0:23	23.11.20 17:55	0:23	"земля" от КУ			Включен с "землей" для поиска земли прибором. Оп.146 ф.А, повреждена вязка, провод на земле, устранено, включен по норм.схеме	школа, дс, котельная / 352 чел	352	0,1	8	-6, ясно	

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	23.11.20 13:12	23.11.20 13:31	0:55	24.11.20 17:32	0:55	МТЗ	нет		Включен без 7ТП , вкл в17:32. на повреждении КЛ6 уч.оп.156-167 (абонентская), устранено персоналом ООО "РЭС".		5 котельных / 860 чел	860	0,9	55	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Лазурная 110/35/6	10	23.11.20 15:10	23.11.20 15:10	0:00	25.11.20 17:34	0:00	"земля" от КУ			на Х.Х. Излом изолятора на опоре 170, от опоры 133 отпайка 10ф. лежат ветки, Ветки в проводах Пр. оп: 7-8, 11-12, 14-15, 16-17, 20-21, 22-23, 23-24, 30-31, 32-33, 37-38,39-40,42-43,71-72. 103-104, 105-106, 127-129, 132-133, 152-153. 156-158,169-170,173-174. Устранено	нет	0	0,01	4	-2, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лукьяновка 35/10	3	23.11.20 15:38	23.11.20 20:54	14:15	23.11.20 20:54	14:15	МТЗ	ну	ну	Устранен обрыв проводов 3-х фаз в пр.оп. 49-50 из-за наклона оп.51	школа, котельная / 430 чел	430	0,1	5	0, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	23.11.20 17:22	24.11.20 3:25	0:00	24.11.20 3:25	0:00	Ав.откл	выв		Повреждение воронки головного КЛ.на оп.1	нет/ 200 чел	200	0,2	6	-2, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	23.11.20 17:55	25.11.20 5:41	0:14	25.11.20 19:06	0:14	КУ, земля			Вкл 24.11.20 в 13:35 без 12ТП. В 5:41 включен без 6ТП, вкл в 19:06 25.11.20. В пролете опор 19-20, 126-128, 227-228, 314-316 обрыв проводов, опоры 143, 144, 145, 146 (4шт.) сломаны. Устранено.	школа, кот/ 1036 чел	1036	0,2	14	-7, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	23.11.20 19:07	24.11.20 0:05	0:00	24.11.20 0:05	8:43	МТО	ну	ну	неизвестным транспортом сбита ж/б опора №94 Сообщено в с.б., полицию. Установлен пасынок	нет / 241 чел	241	0,1	3	-10, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		23.11.20 20:29	23.11.20 20:42	20:39	23.11.20 20:42	49:56	Ав.откл	ну	у	Обесточены ПС Черниговка, ПС Дмитриевка (ПС Дмитриевка питалась по сети 10кВ от ПС Черниговка)	Черниговский р-н / 3270 чел	3270	2,9	52	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	24.11.20 9:10	24.11.20 15:17	19:29	24.11.20 15:17	19:29	МТЗ	нет	ну	Вкл в 11:21 без 30 ТП, вкл в 15:17. Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/500 чел	500	0,4	35	-11, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	24.11.20 11:10	24.11.20 18:47	18:39	24.11.20 18:47	41:06	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/ 30 чел	30	0,4	4	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Тайфун - Беневокское		24.11.20 11:27	24.11.20 12:24	6:31	26.11.20 15:03	9:52	МТО	не раб	не произв.	Погашены ПС 35 Беневокское, Лазо, Солнечная, Сокольчи, Милоградово, Ключевая. ВЛ вкл без ПС 35/0,4 Ключевая (находилась на ХХ, повреждение прох.изол.фа на вводе Т1). Устранено и вкл. 26.11.20	3,5 МВт/ 4404 чел	4404	3,5	92	-2, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Милоградово 35/10	2	24.11.20 12:37	24.11.20 12:40	3:33	24.11.20 12:40	24:08	МТО	ну	у	с.Милоградово.	школа, кот, д/с/ 1000 чел	1000	0,4	7	0, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	24.11.20 12:51	24.11.20 15:00	1:43	24.11.20 18:34	3:36	Ав.откл	ну	ну	Вкл без 7ТП, вкл в 15:55 без 4ТП, вкл в 18:34. Повреждение на ведомственной отпайке.	кот/ 2025 чел	2025	0,6	18	-8, ветер	
Прим.СЭС	6	Арсеньев-1 110/35/6	В-6 Т1	24.11.20 13:55	24.11.20 14:14	0:13	24.11.20 14:14	0:13	Дуг.защ			С погашением потребителей 1С 6 кВ. Вкл без ф9 (вед, обесп.резерв от ф21). (В-6 Т1 откл дуг. защ яч.Ф-9).	4,5 МВт/ 997 чел/5 фид/г.Арсеньев	997	4,5	32	-2, ясно	
Прим.СЭС	35	Уборка - Самарка		24.11.20 15:23	24.11.20 18:28	3:36	24.11.20 18:28	3:36	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС 35 Самарка. В 17:55 ВЛ вкл на ХХ без замечаний, в 18:28 под нагрузку. Произведена проверка РЗАИ В 10 Т-2 - превышена уставка времени на 0,3 с. по МТЗ (устранено). Проверка РЗА Ф-1 - без замечаний.	0,5 МВт/ 1214 чел/ 3 фид	1214	0,5	20	0, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп. Де-Фриз	№2	24.11.20 16:09	24.11.20 16:09	0:12	24.11.20 16:09	0:12	ТЗНП 1ст, ТО	у		Падение льда в пролете опор № 22-23, повреждения проводов нет.	нет	0	0	0	0, ясно	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	24.11.20 18:28	25.11.20 6:24	0:03	25.11.20 6:24	0:03	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.217-220 спилены деревья, наклонились и касались ветками проводов	кот/159 чел	159	0,04	3	-6, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		25.11.20 0:17	25.11.20 0:51	0:41	25.11.20 20:02	14:14	Ярославка: МТО, Манзовка: ДЗ 2 ст	ну	ну	Обесточена ПС Сибирцево-тяг. Выделен уч-к ВЛ-110 Ярославка - Сибирц-т, потребитель запитан по ВЛ-110 Манзовка - Сибирц-т. При осмотре ПС Ярославка на В 110 Сибирцево/т по ф."В" в ст шин 110кВ обнаружен выброс масла из ВОФ. По сообщению энергодиспетчера РЖД обест.потребителей (быт) не зафиксировано. По ВЛ 110 Ярославка-Сибирцево/т: пр. оп. 29-30 обрыв провода ф."В", схлест проводов ф."В" и "С" в пр. оп.28-29. / 18:10 АВР завершены, ВЛ вкл в работу/	РЖД	0	0	0	-3, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - ЖБИ-130		25.11.20 1:48	25.11.20 1:48	0:44	25.11.20 2:00	5:01	ЖБИ-130: НЗ3 1 ст, АПВ ну; Уссури-2: не откл-ся	ну	у	На ПС Уссурийск-2 аварийных отключений и работы устройств РЗА не зафиксировано. Со стороны ПС Уссурийск-2 отключений не было, линия под напряжением, Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. Транзит восстановлен (2:00).	нет	0	0	0	0, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Ивановка 35/10	В-35-Т1	25.11.20 3:38	25.11.20 3:50	0:56	25.11.20 13:28	0:56	6/6		не произв.	Обесточена 1сш-10 кВ. На В 10 Т1 произведена замена поврежденных прох.изоляторов по 3 фазам (со стороны 1С 10 кВ).	нет / 2480 чел	2480	1,4	48	-12, ясно	

Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	2	25.11.20 9:58	25.11.20 18:19	0:02	25.11.20 18:19	0:02	Ав.откл	нет	не произв	Повреждение на ведомственном участке.		кот/ 150 чел	150	0,2	7	-2, пасмурно
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	29	25.11.20 10:59	25.11.20 11:15	0:01	25.11.20 14:20	0:01	МТЗ	выв	ну	Вкл без ТП114 (повреждение канцевой каб.муфты), произв ремонт, вкл в работу. (14:20).		кот/ 1440 чел	1440	1,1	17	-10, облачно
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратенювка	3	25.11.20 12:53	25.11.20 13:33	0:00	25.11.20 16:02	0:00	МТЗ	ну	ну	Вкл без 3 ТП, вкл в 13:46 без ТП, вкл в 16:02. Пр.оп. 98/84-85 снята ветка.		нет/ быта нет	0	0,2	14	-2, ясно
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго	С-172	25.11.20 12:56	25.11.20 13:28	1:07	25.11.20 15:21	2:59	МТО	ну	ну	Обесточены ПС 110 Маго, Б.Гора, 1/2ПС Многовершинная (АВР-6 усл). Пр.оп. 80-81 падение дерева на провода ВЛ (работа подрядной организации ООО Элмонт) /в 13:28 на ПС110 Многовершинная вкл СВ-110, запитаны потребители ПС 110 Б.Гора (на ПС Многовершинная АВР-6 кв усл), основной потребитель запитан;/ ост.ПС Маго (1,5 МВт/ 2378 чел/ 2 фид/ 17ТП). кот на ДГ В 15:21 убрано упавшее дерево (оборудование ВЛ без повреждений), ВЛ в работе по нормальной сх.	ВЛ 110 Многовершинная-Б.Гора	11,5 МВт/ 2378 чел/4 фид	2378	11,5	25	-8, облачно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	25.11.20 15:08	25.11.20 16:02	0:00	25.11.20 16:02	7:51	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке.		нет/ быта нет	0	0,14	12	-9, облачно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп. Де-Фриз	№1	25.11.20 15:26	25.11.20 15:26	9:09	25.11.20 15:26	9:09	ТЭНП 1ст, ТО	у				нет	0	0	0	0, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Трикожанная 35/6	14	25.11.20 16:22	25.11.20 18:15	2:23	25.11.20 18:15	2:23	Ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний.		в.канал/200 чел	200	0,2	6	+2, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	10	25.11.20 17:07	25.11.20 17:30	0:05	25.11.20 17:30	0:05	МТЗ	ну	у	с.Ракитное.		школа, кнс/ 1960 чел	1960	0,48	7	-3, ветер
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	25.11.20 17:08	25.11.20 18:11	6:08	25.11.20 18:11	6:08	Ав.откл	нет	у	Повреждение на ведомственном участке.		нет/ 200 чел	200	0,7	59	0, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	25.11.20 17:40	25.11.20 19:16	0:16	25.11.20 19:16	0:16	Ав.откл	не раб	у	Баневурово		нет/ 284 чел	284	0,1	5	0, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	12	25.11.20 17:46	25.11.20 19:00	0:00	25.11.20 19:00	0:00	МТО	ну	не произв.	Повреждение на ведомственном участке.		нет/ 150 чел	150	0,2	17	0, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	5	26.11.20 9:46	26.11.20 9:51	1:00	26.11.20 9:51	13:18	Ав.откл	нет	у			нет	0	0,05	4	0, ясно
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп Улисс		26.11.20 9:59	26.11.20 15:45	0:54	26.11.20 15:55	0:54	ТЭНП 1ст.	ну	ну	Обесточены ПС-110 Голдобин, Улисс,Чуркин, ПС-35 Рыбный порт. Пр.оп.15-16 обрыв провода ФВ (в середине пролета). Повреждение устранено, в 15:15 ВЛ вкл на ХХ, в 15:45 под нагрузку.		Владивосток: 49040 чел / 82 фид./ объект с Covid-19	49040	63	348	0, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	26.11.20 10:32	26.11.20 16:47	3:01	26.11.20 16:47	3:01	Ав.откл	ну	ну	с.Прохладное, Соловей Ключ, Новый. Убрана ветка с оп. 10/25/1.		насосная / 900 чел	900	0,3	7	-2, пасм
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	5	26.11.20 10:33	26.11.20 14:09	0:18	05.12.20 14:16	0:18	КУ "Земля"			На оп. 80 устранили обрыв вязки. Вкл. без ТП 7194 (на ДГ). 1.12.20 в 22:07 ТП запитали. 4.12.20 установлены оп. 41, 118, восстановлен провод в пролетах 74-79, 91-119, 142-147, 152-153. 5.12.20 произв.перетяжка провода в пр.оп. 238/58-59, вкл в работу (14:16).		нет / 250 чел	250	0,09	16	-5, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	26.11.20 12:15	26.11.20 12:42	0:00	26.11.20 12:42	3:39	МТЗ	ну	ну	с.Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кулузовка, 3-й сплавной. Повреждение на вед. отпайке.		школа, больница, д/с, котельн / 2025чел	2025	0,6	18	-5, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	26.11.20 13:20	26.11.20 14:15	8:10	26.11.20 14:15	17:26	МТЗ	ну	у	с. Сергеевка. Обход: на оп. № 37/1 сорваны изоляторы фаз "В" и "С" в сторону оп. № 37/2 провис провода. Подана заявка на 27.11.20.		радиоцентр/20ч	20	0,3	12	-4, ветер
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	26.11.20 13:35	26.11.20 13:39	0:18	26.11.20 13:39	0:38	МТЗ	ну	у	п.Лондоко. Повреждена жила провода Ф-А на шлейфе от оп. 1-06/14 до СКТП-7, касание ф-В, следы к.з.		школа д/сад, насосная / 3221 чел	3221	1,3	15	-4, ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	26.11.20 16:40	26.11.20 18:20	2:13	27.11.20 0:44	39:40	КУ "Земля"			Вкл без 4ТП, вкл в 0:44. Пр.оп.94/13-14 обрыв проводов ФВ,С.		УЦ-10. (жен. зона) / 600 чел	600	0,2	9	-2, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	26.11.20 18:50	26.11.20 19:05	0:00	26.11.20 19:05	0:00	КУ "Земля"			п. Раздольное, Тихий, Нежино. "Земля" самоустранилась.		больница,школа-2, котельная-3 / 783 чел	783	0,5	29	-5, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	27.11.20 0:17	27.11.20 1:03	0:02	27.11.20 1:03	0:02	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 1:03 без замечаний.		школа, д/с, больн/ 2000 чел	2000	1	10	-10, облачно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	8	27.11.20 13:12	27.11.20 13:49	0:00	27.11.20 13:49	0:00	МТЗ	нет	у	п.Ивановка. Обход, замечаний нет.		школа, котельная / 790 чел	790	0,2	11	-10, ясно
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп Улисс		27.11.20 13:14	27.11.20 13:50	13:45	27.11.20 13:50	13:45	ТЭНП 1ст. ИМФ фаза-В 2,7 км.	ну	у	Обесточены ПС-110 Голдобин, Улисс,Чуркин, ПС-35 Рыбный порт. Падение дерева на провода ВЛ в прол. оп. 17-18 без повреждения провода.		Владивосток: 49040 чел / 82 фид./ объект с Covid-19	49040	64	348	-3, ясно
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	27.11.20 14:02	27.11.20 14:13	0:17	27.11.20 14:13	0:17	МТЗ	ну	ну	г.Спасск. Повреждение на вед. отпайке.		котельная, дет.сад / 593 чел	593	0,16	16	-6, ясно

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	27.11.20 14:53	27.11.20 15:31	6:44	27.11.20 15:31	6:44	МТЗ	нет	у	Пр.оп. 70-71 снята ветка.		котельная / 250 чел	250	0,6	14	+2, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	27.11.20 15:29	27.11.20 18:20	0:02	27.11.20 18:20	0:02	МТО	ну	ну	Пр.оп.34-35 убрана ветка с проводов.		водозабор / 152 чел	152	0,07	3	-6, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.218	27.11.20 18:26	27.11.20 19:46	0:00	02.12.20 18:00	0:00	Ав.откл	ну	ну	маяк Гамов, п.Витязь.. Вкл. без 2-х вед ТП (на ДГ). Разрушение бетона у основания и наклон опоры 454, срыв изолятора правого провода, наклон опоры. Устранено. 28.11.20 в 14:26 включено без отпайки на вед. ТП-4061 (РРС-2 на ДГ). Оп 270/31 срыв вязки левого провода, падение провода на траверсу. Устранено.		нет / 158 чел	158	0,6	25	-3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	27.11.20 22:21	28.11.20 1:03	0:14	28.11.20 2:39	0:14	Ав.откл	выв	у	Вкл без 15ТП., вкл в 1:03 без 4ТП, вкл в 2:39 без замечаний. Пр.оп.1-2 устранен обрыв провода.	ПС Вл.Александровское ф5	кот/ 570 чел	570	0,7	29	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Владимиرو-Александровское 35/6	5	28.11.20 4:38	28.11.20 6:59	0:00	28.11.20 6:59	0:00	Ав.откл	выв		Вкл в 6:15 без 14 ТП (взята основная нагрузка), вкл в 6:59 без замечаний. Превышение допустимой нагрузки (предел 300А).		больн, кот/ 900 чел	900	0,9	26	-7, ясно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	28.11.20 5:55	28.11.20 7:23	21:20	28.11.20 18:11	23:21	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП (на ДГ). Обрыв поровода в пролете опор 284-285(переход через речку Черная). Устранено		нет/ быта нет	0	0,1	4	-17, ясно
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	36	28.11.20 6:51	28.11.20 8:20	0:00	29.11.20 0:12	0:00	МТЗ	ну	ну	Вкл до ТП-1434. потребитель перезапитан. Повреждение КЛ-95м. от ПС. Устранено.	ф34	нет/ 1684 чел	1684	0,6	5	-10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Зандворовка 35/10	по ф.3 СП-402	28.11.20 9:06	28.11.20 12:10	0:00	28.11.20 12:10	0:00	Ав. Откл.	нет	у	п.Рыбачий. Осмотр, замечаний нет.		нет/65ч.	65	0,01	2	-7, обл.
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	31	28.11.20 14:11	28.11.20 19:45	0:00	28.11.20 19:45	0:00	Ав. откл.	выв	не произв	Повреждение не вед. участке.		быта нет	0	0,4	3	-4, ясно
ЭС ЕАО	6	Хинганск 35/6	322	29.11.20 0:25	29.11.20 3:59	0:00	30.11.20 13:25	0:00	МТЗ	нет	ну	п.Хинганск. Все потребители запитаны. КТП-161 яч.4 повреждение каб. муфты. КЛ-6 (ПП-161яч.4 до ТП-165яч.3). Устранено		нет / 200 чел	200	0,25	4	-11, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	29.11.20 4:47	29.11.20 6:27	4:22	29.11.20 7:44	4:22	КУ "Земля"			Производственные базы. Мост строй площадка с.Волково. Вкл. без 1ТП. В пролете опор 126-127 обнаружен обрыв провода ф.-С грузовым автомобилем СК "МОСТ". Сообщено в СБ. Устранено.		быта нет	0	0,03	6	-13, ясно
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Горная	№2 (С-108)	29.11.20 9:48	29.11.20 9:48	0:00	29.11.20 9:48	0:00	ДЗ 1з., МТО ИМФ- ф.А,С бкм.	у		Пр.оп.34-35 касание веток деревьев проводов.		нет	0	0	0	-13, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	29.11.20 10:34	29.11.20 12:31	7:46	29.11.20 12:31	89:40	МТЗ	ну	ну	п.Горького.На Р-226 (оп1) отгорели шлейфа ф.А,В		КНС/120ч.	120	0,82	10	-10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	29.11.20 11:53	29.11.20 12:38	16:40	29.11.20 12:38	16:40	МТЗ	выв	у	Дачи Сосновка, дачи Корфовская. Повреждение на вед. участке		нет	0	0,54	36	-10, ветер
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	18	29.11.20 13:46	29.11.20 13:46	1:13	29.11.20 13:46	1:13	МТЗ	у		г.Свободный. Повреждение на вед. участке.		нет	0	0	0	-12, ясно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		29.11.20 21:40	29.11.20 21:40	5:04	29.11.20 22:35	5:04	Запад: ТЗНП-1,2ст. Давыд: ТЗНП 1,2ст.	ну	у	ПС Западная: ИМФ ф-А 5,8 км. Разрыв ранзита. В 22:35 вкл. в транзит. В пр.оп.24-25 обнаружено упавшее дерево со следами перекрытия, в следствии чистки просеки под газопровод. (по линии безопасности не сообщалось)		нет	0	0	0	-9, ясно
ЭС ЕАО	10	Самара 35/10	75	30.11.20 4:54	30.11.20 5:03	0:00	30.11.20 8:04	2:04	КУ "Земля"			часть с. Самара, с. ПолевоеВ. Вкл. без 4-х ТП (быт). Обрыв провода Ф-С на оп. 75-05/8 в сторону оп. 75-05/7 (тяжение провода). Устранено в 8:04.		котельная / 700 чел	700	0,2	9	-11, ясно
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	9	30.11.20 5:13	30.11.20 6:34	0:02	30.11.20 7:40	0:02	МТЗ	ну	ну	с. Владимировка, Заречное, с.Кани-Курган, Зазейский. Вкл. без 7-ми ТП (быт). Вкл., повреждение на вед. участке.		погранотряд / 453 чел	453	0,4	20	-13, ясно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	30.11.20 10:56	30.11.20 11:58	0:00	30.11.20 16:15	0:00	МТЗ	ну	ну	Повреждение КЛ-6 кВ от оп.8-00/36 до ТП-136 яч.1 сторонним лицом. Сообщено в СБ. Выделен уч-к, включен без ЗТП. В 16:15 устранено, включен полностью	ф.119 МК	водозабор, школа, дс, котельная - 3 / 1200 чел	1200	1,7	16	-11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	30.11.20 16:51	30.11.20 17:42	0:00	30.11.20 18:44	0:00	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке		нет / 200 чел	200	0,7	59	0, ясно
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЭСМ - Евгеньевка - Луговая		30.11.20 20:36	30.11.20 20:36	0:01	30.11.20 20:36	0:01	МТО, ДЗ 1 ст.	у		В пр.оп.62-63 обнаружен провис провода ф.В на уровень проводов ф.А,С.		нет	0	0	0	-4, ясно
Прим.ЮЭС	10	Зандворовка 35/10	3	30.11.20 21:40	30.11.20 21:48	0:00	30.11.20 21:48	0:00	МТЗ	ну	у	п. Славянка		кот./480ч.	480	0,33	5	-3, ясно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	14	01.12.20 7:33	01.12.20 7:35	0:01	01.12.20 7:35	0:01	МТЗ-1	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке		котельные, очистные/1500ч. ГБУЗ Свободненская больница	1500	0,6	5	-12, обл.
Прим.ЗЭС	10	Пограничная 35/10	4	01.12.20 8:25	01.12.20 9:39	0:00	01.12.20 9:39	0:00	"земля" от КУ			п.Пограничн. с.Бойкое. Повреждение на вед.уч-ке		нет/330ч.	300	0,1	9	-10, ясно

Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	01.12.20 9:31	01.12.20 10:03	0:12	01.12.20 19:07	0:12	МТЗ	ну	ну	Включен без ШТП. Стронним грузовым а/м марки FAW, двигающимся с открытым кузовом, был оборван провод в пр. оп. 105/25 -122/26, в пр. оп. 105/24 - РТП-2772 провода на земле, повреждена изоляция. Виножник скрылся Сообщено в СБ. Устранено, все включено		школа / 309 чел	309	0,2	18	-16, ясно
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	10	01.12.20 10:00	01.12.20 14:23	0:01	01.12.20 14:57	0:01	Ав.откл	нет		Повреждение изолятора ф.В на оп. №3, в пр. оп. №№3-3/1 схлест проводов. Устранено в 12:51, включение неупл. В 14:23 включен без ШТП, запитано более 50%. В 14:57 полностью. Повреждение на вед.ТП		нет / 400 чел	400	0,2	8	-18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	01.12.20 10:53	01.12.20 11:25	1:11	01.12.20 12:42	1:11	Ав.откл	нет	ну	по фидеру была часть нагрузки ф.29 ПС ДеФриз. Включен без ШТП. Поврежден изолятор на оп. 134/5 ВЛ6 Ф-29 ПС Де-Фриз, ф.С, провод на траверсе. Устранено, все включено		котельная / 154 чел	154	1	25	-8, ясно
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		01.12.20 12:53	01.12.20 12:53	0:29	01.12.20 12:53	0:29	МТЗ	у				нет	0	0	0	-8, ясно
Хаб.СЭС	35	Береговая - Городская	Т-187	01.12.20 15:27	01.12.20 15:27	0:00	15.12.20 17:13	6:05	"земля" от КУ			Потребителю обеспечен резерв. При осмотре ПС Городская обнаружено повреждение концевой каб. муфты КЛ 35 кВ Береговая-Городская №1 ф.С. /15.12.20 в 16:20 произв.ремонт, вкл на ХХ на 72 часа/	Т-188	нет	0	0	0	-5, ясно
ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	483	01.12.20 20:02	01.12.20 20:03	0:58	01.12.20 20:03	0:58	МТО	ну	у	часть г.Биробиджан		нет / 2000 чел	2000	0,45	7	-7, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	02.12.20 6:12	02.12.20 6:12	10:40	02.12.20 6:12	10:40	МТЗ	у				нет	0	0	0	-17, ясно
Хаб.СЭС	6	Центральная 35/6	3	02.12.20 11:59	02.12.20 12:15	0:57	02.12.20 17:02	24:39	МТЗ	нет	не произ	Часть г. Амурск. ЦРП-1 в яч 9 повреждения кабельной муфты. Включен без ТП-33 (бит). ТП-33 перезапитано в 13:00. Устранено, схема восстановлена	ф.4	6300 чел / КНС	6300	1,2	12	-12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	02.12.20 12:07	02.12.20 16:26	0:02	02.12.20 16:26	0:02	Ав. Откл.	нет		с. Кневичи, Соловей ключ, Ясное. Пр.оп. 131-132 падение дерева, повреждены изоляторы на опоре 131.		нет / 700 чел	700	0,1	32	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	02.12.20 12:23	02.12.20 12:58	7:11	02.12.20 17:18	7:24	МТЗ			Часть г. Фокино. Запитаны 7 ТП из 13. Пролет опор 55/2 - 55/3 убраны ветки, касавшиеся проводов. Вкл. в 14:35 без ШТП. В 17:18 полностью. Повреждение на вед.ТП		3600 чел / нет	3600	0,5	13	-4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новосьюсоевка 35/6	9	02.12.20 14:30	02.12.20 15:03	9:55	02.12.20 15:03	11:00	Ав. Откл.	ну	у	На РТП 6164 отгорел шлейф фазы С.		514 чел / котельная, д.сад	514	0,2	11	-8, ясно
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	ф.31 РП 80204 В10 ТП 82146	02.12.20 16:22	02.12.20 19:42	0:01	04.12.20 23:30	0:01	МТЗ			часть п.Дунай. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждена концевая муфта КЛ 10 "82146-82116" в РУ 10 ТП-82146. 4.12.20 проведены земл.работы, произв.монтаж каб.вставки, проведен монтаж каб.муфты в ТП82146.		котельная / 126 чел	126	0,3	7	0, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	02.12.20 17:14	02.12.20 17:15	854:19	02.12.20 17:15	854:19	МТЗ	ну	у			водозабор	0	0,3	2	-8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	03.12.20 2:00	03.12.20 3:27	0:26	03.12.20 3:27	0:26	"земля" от КУ			оп.88 устранили обрыв ввязи провода по ф.А		школа, дс / 717 чел	717	0,2	7	-11, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	03.12.20 6:07	03.12.20 6:10	0:21	03.12.20 6:10	0:21	Ав.откл	нет	у			школа, насосная / 480 чел	480	0,33	5	-8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	03.12.20 8:40	03.12.20 9:16	0:21	03.12.20 9:16	0:21	Ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний.		школа, котельная / 909 чел	909	0,2	11	-19, ясно
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - СХК с отп. Серебряный бор	№1	03.12.20 10:48	03.12.20 10:48	0:05	03.12.20 10:48	0:05	НГРЭС: ЗЗ ст, СХК: МТО	у		На ПС СХК под линейным порталом обгоревшая ворона		нет	0	0	0	-15, неб снег
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	03.12.20 13:51	03.12.20 14:51	6:03	03.12.20 14:51	13:42	МТЗ	ну		Повреждение на вед. участке.		г.Благовещенск 300 чел, дальний привод аэропорт	300	0,612	54	-8, ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№1	03.12.20 15:05	03.12.20 15:31	0:08	04.12.20 9:44	0:08	АТЭЦ: ДЗ 2,3 ст., НЗЗ 3ст, Западная: ДЗ 1ст., ТНЗНП 1ст.	ну	ну	Обесточивались 2сш-110, 1,2сш- 35 кВ, 1сш- 6 кВ ПС Кролевцы, 2сш-35 ПС Владивосток, 2сш-35, 6 кВ ПС Суражевка, ПС Щебенка, ПС Касатка, 1С 35 ПС Ключевая. Пр. оп. 78-79 обрыв среднего провода. (19:30 выведена в ремонт. 8:39 АВР завершены, 9:44 вкл в транзит)	ПС Западная Т2	5 нас.пунктов / 2420 чел / 16 фидеров	2420	9,5	63	-3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	03.12.20 15:40	03.12.20 18:26	0:00	03.12.20 18:26	0:00	Ав. Откл.	нет	ну	Осмотр 4.12.20. Включен после устранения неисправности на В-6		480 чел	480	0,5	22	+1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	03.12.20 17:11	03.12.20 17:12	0:25	03.12.20 17:12	14:44	Ав. Откл.	выв	у	Осмотр 9.12.20		500 чел	500	1,8	35	-1, ясно

Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	04.12.20 2:22	04.12.20 2:23	0:06	04.12.20 2:23	0:06	Ав.откл	нет	у			котельные - 2 / 1181 чел	1181	0,8	22	-11, ясно
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ		04.12.20 5:52	04.12.20 6:50	0:01	04.12.20 6:50	0:01	ХФЗ: МТО, ДЗ 2ст, ИМФ ф.А,В	ну	у	Обесточивались ПС Анисимовка/тяга и ПС Фридман/тяга (на ПС Штыково отключен В-110 Анисимовка/тяга по режиму в связи с выведенной в ремонт ВЛ-110 АТЭЦ-ЭПД-Кролевец-Штыково №). Сбой в движении 12 груза состава, сумм.время 10:13 поездов. Произведен осмотр, пр.оп.158-159 (под ВЛ) обнаружено упавшее дерево; провода ВЛ без повреждений.	нет		33	0	-11, ясно	
Ам.ЭС	10	Угловая 35/10	14	04.12.20 13:40	04.12.20 13:45	0:08	04.12.20 13:45	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Пр.оп.61-63 (под ВЛ) обнаружены поваленные а/техникой деревья. Техника на месте, персонала нет. Провода ВЛ без повреждений. Сообщено СБ, ОВД.	нет/ 110 чел	110	0,02	1	-12, олачно	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	1	04.12.20 14:53	04.12.20 15:25	0:00	04.12.20 16:04	2:41	МТЗ	ну	ну	Вкл без 10ТП, вкл в 16:04. Пр.оп. 207/25-26 снята ветка.	школа, д.дом, кот, насосн, фап/782 чел	782	0,4	20	-6, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	04.12.20 18:17	04.12.20 18:40	2:43	04.12.20 18:40	10:56	Ав.откл	нет	у		нет/ 55 чел	55	0,1	1	-8, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	05.12.20 9:00	05.12.20 9:04	0:52	05.12.20 9:04	0:52	Ав.откл	нет	у		нет/1273 чел	1273	1,1	15	-10, ясно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	207	05.12.20 12:59	05.12.20 12:59	0:56	05.12.20 12:59	0:56	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп.78-06/3-78-07/1 следы перекрытий на проводах (массовый взлет птиц).	нет	0	0	0	-6, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	14	05.12.20 15:22	05.12.20 17:31	0:31	07.12.20 17:10	0:31	Ав.откл	нет		Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ-6кВ на уч" ЦРП103-ТП81061, ТП81061-ТП1135" строительной техникой при производстве земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. 06.12.20 не работали. 07.12.20 устранены 2 повреждения (установлены 2 вставки, 4 муфты), фидер вкл. в работу.	теплопункт, д/с, насосн/ 200 чел	200	1,6	6	0, облачно	
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	14	05.12.20 16:57	05.12.20 17:05	0:47	05.12.20 17:05	0:47	МТО	нет	у		школа, кот/ 516 чел	516	0,1	4	-4, облачно	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		05.12.20 17:01	05.12.20 17:41	0:07	05.12.20 17:41	0:07	АТЭЦ: НЗЗ 1ст; ИМФ: 10,2 ф.С, ИМФ (после АПВ) 16 км ф.В,С. Промуз В-110 "Спутник" ДЗ 1,2з, НЗЗ 1ст,	ну	у	Сх.сети 110 кВ ремонтная (выведена ВЛ 110 Волна-Чайка, замена оп.43). Погашение ПС110 Промузел, Спутник, Чайка, ПС 35 Океанская, Сахарный ключ. В 17:05 вкл ВЛ 110 "АТЭЦ-Промузел" (РПВ усп), запитана ПС 110 Промузел (14 МВт). В 17:41 на ПС 110 Промузел вкл В-110 "Спутник", весь потребитель запитан. Осмотр ВЛ 110 "АТЭЦ-Промузел" в пр. 1-75 без замечаний. Осмотр ВЛ 110 кВ «Спутник – Промузел», в пр. оп.23-24 (под ВЛ) перегоревший провод СИП 0,4 кВ, поврежденный проводов ВЛ 110 нет, габарит в месте пересечения 7м.	32736 чел/64 МВт/236ТП/84 фид/г.Влад-к	32736	64	236	-1, ясно	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	05.12.20 18:10	05.12.20 19:03	0:00	08.12.20 18:22	0:00	МТО	выв	не произв	п.Дунай. Ведется поиск МП. ТП-82146 подгорание контакта шины 10 кВ на ВН 10 ф. "С" в ст. РП-80204, участок РП80204-ТП82146 выведен, потребитель запитан. На оп. 5 отгорание шлейфа в ст. ТП-82146. 6.12.20 не работали. 7.12.20 в ТП-82117 произведен ремонт ВН-16 в ст. ТП-82146 8.12.20 в 18-22 схему привели в иск. состояние	ф.12 ПС 178Ф	кот/ 1800 чел	1800	0,8	10	-1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	05.12.20 19:00	05.12.20 19:03	3:05	05.12.20 19:03	3:05	Ав.откл	нет	у	.В.Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый.	кот, д.дом/1181 чел	1181	0,8	34	-4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	05.12.20 20:17	06.12.20 0:21	0:02	06.12.20 0:21	0:02	КУ, земля			В.Надеждинское, Новый, Ключевое. Оп.1 отгорел шлейф. Устранено.	кот, д.дом/1181 чел	1181	0,8	34	-4, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Бархатная 35/6	В-35 Т2	05.12.20 20:28	05.12.20 22:06	0:00	06.12.20 18:12	0:00	МТО, МТЗ		у	Обесточена 2 сш 6кВ. Повреждение В 6 Ф-19 со следами перекрытия, находится во включенном положении, бл. "Ав.откл." Все запитано, кроме ф.19 (ГЭС, перевели нагрузку в 22:36). 6.12.20 выключатель ф-19 установлен, произведена обвязка, в 18:12 вкл. в работу.	Ф.19 ПС Соленое озеро	0,8 МВт/ 750 чел/ 4 фид/ г.Находка	750	0,8	15	-4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	13	06.12.20 8:17	06.12.20 13:08	5:22	06.12.20 13:08	5:22	Ав.откл	нет	ну	Пр.оп.37-38 падение дерева, обрыв верхнего провода (несанкц.спил; сообщено СБ, ОВД). Устранено.	нет / 200 чел	200	0,3	5	-5, облачно	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		06.12.20 12:21	06.12.20 12:21	6:26	06.12.20 12:21	17:20	МТО	у		Находилась на ХХ. Оп. 42 негабарит ф.А,С	нет	0	0	0	-5, ясно	

Прим.ЦЭС	35	УМЗ - Молокозавод		06.12.20 15:41	06.12.20 16:21	4:04	06.12.20 17:56	4:04	Ав. откл.	не раб	у	Обесточены ПС Молокозавод, вед. АРЗ. В 16:21 запитана вед. ПС АРЗ и 1/2 ПС Молокозавод (вкл. Т-2) (5,5 МВт, 16 000 чел.) В 16:33 (ч/з 52 мин) запитаны все потребители. Осмотр ВЛ без замечаний. В 17:24 ВЛ вкл. на ХХ, в 17:56 под нагрузку. Доп. осмотрена ВЛ-35 МЖК-АРЗ-Молокозавод, замечаний нет. Проверка РЗА: неисправно реле АПВ (закисло), произведена ревизия реле.	ВЛ-35 МЖК-АРЗ-Молокозавод	часть г. Уссурийск, 30300 чел/9 фид.	30300	8	28	-5, ясно
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	14	06.12.20 15:50	06.12.20 17:26	3:38	06.12.20 17:26	14:32	МТО	нет	у	Произведен обход. В пр.92-93,112-113 -требуется чистка просеки, оп 98 разрушен колпачек (изолятор наклонен). 07.12.20 устранено.		котельная / 516 чел	516	0,1	4	-5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	2	07.12.20 7:56	07.12.20 8:35	0:15	07.12.20 8:35	0:15	Ав.откл	нет	ну	п. Безверхово. Повреждение на вед. отпайке ДВРСК		кот, насосн, д/с/400 чел	400	0,25	6	-6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	08.12.20 3:33	08.12.20 6:32	0:00	09.12.20 22:39	0:00	Ав.откл	не раб	ну	Вкл в 5:13 без ЗЗТП, вкл в 6:19 без 25ТП., вкл в 6:32 без 12ТП, вкл в 6:53 без 10ТП, вкл в 7:07 без 6ТП, вкл в 7:32 без 4ТП, вкл в 7:38 без 3ТП, вкл в 7:42 без 2ТП. Повреждение КЛ в пр.оп.52-53. 8.12.20 в 15:44 все потребители запитаны от ф.-20 Надеждинская. 9.12.20 в 16:25 определено МП КЛ -15м. от оп. 52. Смонтирована муфта, фидер включен.	ПС Надеждинская ф9, ф20	вч, кот/ 500 чел	500	0,4	35	-12, ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		08.12.20 19:28	08.12.20 21:42	2:05	09.12.20 0:33	2:05	АТЭЦ: НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ-ф.А 21,82км. ПС Промузел:НЗЗ 1,2 ст., АПВ неусп., РПВ неусп.	ну	ну	Сх.сети 110 кВ сх. ремонтная (выведена ВЛ 110 Волна-Чайка, замена оп.43). На АТЭЦ: НЗЗ 2ст, АПВ успешное, но нагрузки на ВЛ нет. Обесточены ПС 110: Промузел, Спутник, Чайка, ПС 35кВ Океанская, Сахарный ключ. На оп. 75 обрыв шлейфа ф.-А (верхний провод). Включена в работу ВЛ-110 Волна-Чайка, запитаны ПС-110 Спутник, Чайка, ПС 35кВ Океанская, Сахарный. В 21:43 (ч/з 2ч 15 мин) запитана ПС Промузел (все потребители). 9.12.20 в 00:33 ВЛ-110 АТЭЦ - Промузел включена в работу после устранения повреждения. При повторном осмотре на ПС Промузел обнаружены блинкера: НЗЗ 1,2ст, АПВ ну. Работа РЗА праваяильная, проверка защит не планируется	ВЛ-110 Волна-Чайка	часть г.Владивосток, 32736ч./84 фид.	32736	73	236	-5, ясно
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	08.12.20 21:00	08.12.20 21:00	0:21	08.12.20 21:00	0:21	МТЗ	у		РЗА ПП. Под опорой № 10 птица, провод без повреждений.		нет	0	0	0	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	08.12.20 23:06	08.12.20 23:07	1:21	08.12.20 23:07	1:21	МТЗ	нет	у	с. Прохладное. РЗА ПП		котельн. / 154 чел	154	3	12	-11, ясно
Прим.ЮЭС	110	Орлиная 110/35/6	Т2	09.12.20 1:42	09.12.20 2:23	0:09	10.12.20 19:12	14:46	ГЗ (на сигнал и отключение)			Обесточены 2СШ-35 и 6кВ ПС-110 Орлиная, ПС-35 Инструментальный завод. В 01:47 на ПС Орлиная вкл. СВ-6кВ, запитана 2С-6кВ (4000 чел/2,2МВт). В 2:23 вкл. СВ-35 на ПС Орлиная, запитана 2С-35, запитана ПС Инструментальный завод. В 3:21 на ПС Орлиная вкл. СВ-110 и В-110 ВТЭЦ-2, замкнут трансит 110кВ. Т2 выведен в ремонт, отсутствие масла в расширительном баке, течь масла из предохранительного клапана бака трансформатора. /запись в журнале дефектов от 10.11.20 о капельной течи, срок устранения- до 30.12.20 / . 9.12.20 в 21:30 работы закончены. Включен в работу, схема восстановлена. РЗА ПП	Т1	часть г. Владивосток, 12216 чел / 21 фид.	12216	13,9	97	-4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	09.12.20 7:35	09.12.20 7:39	5:28	09.12.20 7:39	5:28	Ав. откл.	выв	у	с.Залесье, с.Мельники. РЗА ПП		нет /183 чел	183	0,25	7	-9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	09.12.20 8:04	09.12.20 10:17	7:53	09.12.20 10:17	7:53	Ав. откл.	выв	не произв	с.Залесье, с.Мельники. В 8-56 включен до 7487 (запитано 1ТП). В 10-17 включен до ОП 185 (запитано 5ТП). В 11-03 включено все, замечаний не выявлено. Обход без замечаний. РЗА ПП		нет /183 чел	183	0,25	7	-9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	13	09.12.20 8:38	09.12.20 11:46	0:13	09.12.20 11:46	33:11	Ав. откл.	ну	не произв	часть с.Соловей Ключ. ОП 24 устранили обрыв шлейфа ф.В. РЗА ПП		нет/200ч.	200	0,7	59	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	09.12.20 8:46	09.12.20 9:50	0:01	09.12.20 13:42	0:01	Ав. откл.	нет	не произв	с.Прохладное. В 09-50 включен до оп.66 (запитано 30 ТП). В 13:42 включен полностью, замечаний нет РЗА ПП		нет/154ч.	154	0,4	33	-15, ясно

Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	09.12.20 15:03	09.12.20 17:02	0:06	11.12.20 22:15	0:06	МТО	нет	не произв	г.Большой камень. В 17:02 включен до ТП 81154 (запитано 18ТП). В 17:30 запитано 21 ТП, в 18:02 выделен участок КЛ от ТП 1139 до ТП 81065 (без нагрузки), весь потребитель перезапитан. Сторонней организацией "Влад.инжиниринг" при проведении зем. работ повреждение КЛ-бкв ТП1139-ТП81065. 10.12.20 разработан котлован. 11.12.20 смонтир муфта. Устранено	нет/1000ч.	1000	1	22	0, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	09.12.20 16:01	09.12.20 19:05	13:52	09.12.20 19:05	17:28	МТО	выв	ну	п.Трудовое. В полете оп. 33-34 ветка на проводах. РЗА ПП	кот./900ч.	900	1,5	43	-4, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	10.12.20 11:03	10.12.20 12:20	0:00	12.12.20 9:56	0:00	"земля" от КУ			Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ 10 256 м от РП 80202 в сторРП 80202. Устранено.	ф.13 Промысловка	нет / 1000 чел	1000	0,5	17	-4, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	20	10.12.20 11:25	10.12.20 12:01	15:27	10.12.20 16:18	15:27	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.64-64/1 вед.отпайка на ТП-1753 (вед. ООО Идеал) обрыв провода на территории базы ООО Идеал (предположительно работала техника, на территории базы разгружаются лесовозы). Сообщено в СБ. В 12:01 включен без СТП, в 12:18 выделен уч-к без нагрузки, запитан полностью. В 16:18 отключен поврежденный уч-к, все запитано. РЗА ПП	ф.12 Вяземская	школьы-2 / 2768 чел	2768	1	17	-7, ясно
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	10.12.20 13:52	10.12.20 14:27	6:35	10.12.20 14:27	6:35	МТО	запрет	ну	Повреждение на вед.ТП.	нет / 157 чел	157	0,2	7	0, ясно	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп. Загородная Улисс		10.12.20 16:07	10.12.20 16:34	3:05	11.12.20 3:55	3:05	НЭЗ 1 ст, ДЗ 2 зоны, ИМФ ф.С	ну	ну	Обесточены 1сш-110/35/6 ПС Голдобин, 1сш-110/6 ПС Улисс, 1сш-110/6 ПС Загородная, 1сш-110/6 ПС Чуркин, 1сш-35/6 кВ ПС Рыбный порт. После РПВ несимметричная нагрузка 69А -167А -154А, в 16:21 по команде РДУ линия отключена. В 16:34 на ПС-110/6 Голдобин включен СВ-110, запитаны 1/2 ПС-110 Голдобин, 1/2 ПС-110 Чуркин, 1/2ПС-35 Рыбный порт. В 16:49 на ПС-110 Улисс отключен ЛР-110 ВТЭЦ-2, включен СР-110-1С, запитаны потребители ПС Улисс. В 17:09 (ч/з 1 ч 2 м) на ПС-110 Загородная включен СВ-110, все запитано. (на ПС Загородная, Улисс, Рыб.порт АВР нет). Обрыв провода на оп.24 в сторону оп.23. Повреждение устранено, ВЛ включена. РЗА ПП.	ВЛ-110 Патрокл - Голдобин с отп Улисс	часть г.Владивосток, 32 970 чел / 53 фид / 2 объекта COVID	32970	43	247	-1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	10.12.20 21:31	11.12.20 0:10	12:05	13.12.20 1:40	12:05	МТЗ	выв	ну	часть г.Владивосток. Поврежден головной участок КЛ бкв №1, отключен. В 00:59 включена в работу КЛ бкв №2. РЗА ПП	ф.13 ПС Чайка	кот./600ч.	600	1,8	3	-2, ясно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	10.12.20 23:37	11.12.20 0:29	0:05	11.12.20 13:19	0:05	МТЗ	ну	ну	п/з Кабарга, Павло-Федоровка. В 00:29 включен до ЛР 29 (запитано 2 ТП). п/з Кабарга перешла на ДГ. РЗА ПП. Наклон оп.286 и разрушение ШС-10 ф.в на оп.286, провод лежит на траверсе, устранено, все включено	п/з/0ч.	0	0,07	4	-10, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	8	11.12.20 6:15	11.12.20 9:14	0:05	11.12.20 16:47	0:05	МТЗ	ну	ну	с.Новодевица. РЗА ПП. Включен без ТП-Насосная, яч. ввода Т-2 повреждение ТТ 10 ф.С. Устранено, все включено	нет/0ч.	0	0,03	1	-8, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	по ф.11 РК-11	11.12.20 11:50	11.12.20 11:53	3:45	11.12.20 11:53	3:45	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. В пр.оп.43-44 обнаружены следы перекрытия в результате обрыва проводов на вед. не действующей ВЛ-10 кВ Ф-4 от ПС Водозабор (вед.ВЛ-10 ф.4 проходит параллельно ф.11). Устранено	быта нет	0	0,1	2	-15, пасмурно	
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	52	11.12.20 15:04	11.12.20 16:04	10:33	17.12.20 16:10	10:33	МТО	выв		РЗА ПП. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждена КЛ-6 кВ от ТП-305 яч-2 до ТП-44 яч-2 сторонней организацией. Сообщено в СБ. Устранено.	ф.119 МК	КНС / 870 чел	870	1,6	20	-10, пасм.
Прим.СЭС	6	Новосысоевка 35/6	13	11.12.20 20:51	11.12.20 20:52	0:03	11.12.20 20:52	0:10	МТЗ	ну	у	с.Н.Сысоевка. Обход без замечаний. РЗА ПП	больница, кот./362ч.	362	0,01	6	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	12.12.20 0:14	12.12.20 0:35	0:29	12.12.20 0:35	0:29	Ав. откл.	нет	у	с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка. ОП 100/39 отгорел шлеф. Ф.С РЗА ПП	школа, кот./370ч.	370	1	14	-10, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	12.12.20 0:58	12.12.20 2:19	3:41	12.12.20 3:40	3:41	"земля" от КУ			с.Тамбовка, Лермонтовка. 1:21 котельная перешла на ДГ. ОП 67 (ж/б) сбита а/м. Виновник скрылся. Сообщено в с.б., полицию. В 2:19 включен без 2 ТП. В 3:40 выделен участок без потребителя. В 10:36 установлен пасынок к оп.67, восстановлена схема.	школа, кот/635ч.	635	0,12	10	-12, ясно	

Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	1	12.12.20 13:00	12.12.20 13:19	4:34	12.12.20 13:19	12:57	"земля" от КУ			Повреждение на вед. ТП. РЗА ПП		нет / быта нет	0	0,01		-13, обл
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отпайками		12.12.20 14:20	12.12.20 16:49	0:08	13.12.20 17:48	0:08	ТЭМП 2ст	ну	ну	Обесточилась ПС Хатыми. На ПС Инглинская и ПС Угольная АВР-6кВ усл. В 16:49 отключен участок ВЛ-110 М.Нимныр-Хатыми, все потребители запитаны. ИМФ от ПС Б.Нимныр 60км. По ВЛ-110 М.Нимныр-Хатыми в пр.оп.3-4 обрыв провода ф.С, устранено. РЗА ПП	котельная (есть ДГ) / 100чел / 5 фид	100	0,5	7		-30, обл
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-2 - Воздвиженка - Тимирязевка		12.12.20 20:36	12.12.20 21:47	0:05	13.12.20 2:23	0:05	"земля" от КУ			РЗА ПП. Обесточились ПС 110кВ Михайловка, ПС 35кВ Тимирязевка (схема сети ремонтная, на ПС Михайловка в ремонте В-110-Т1). В 21:47 запитана ПС Михайловка (4,2 МВт), в 22:01 полностью. Обрыв провода ф.В в пр.оп.18/25-18/26. Устранено	по 35 кв от ПС-110 Павловка-2 котельные-5, школа-3 / 12100чел / 14 фид	12100	7	105		-10, обл
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	17	13.12.20 8:28	13.12.20 9:57	1:21	13.12.20 10:22	1:21	МТЗ-2	ну	ну	Включен до ЛР-508, без 3-х ТП. Повреждение на вед. ТП. РЗА ПП	нет	0	0,07	7		-10, обл
Хаб.СЭС	110	К - Солнечная	С-82	13.12.20 12:22	13.12.20 12:22	0:00	13.12.20 12:22	0:00	К: ДЗ 3ст Солнечная: не отключался	у		ИМФ ф.А-В 157 км. РЗА ПП. Проведена проверка УРЗА: обнаружена излишняя работа РЗА по причине залипания контактов 0-индикатора ф.В-С в блоке КРС-1 на панели ВЧБ ЭПЗ-1643. Поврежденное оборудование заменено, замечаний нет.	нет	0	0	0		-15, обл
Хаб.СЭС	110	НПЗ - Старт с отп. КСК	С-102	13.12.20 12:22	13.12.20 12:22	1:59	13.12.20 12:22	1:59	Старт: ТЭМП 1ст, НПЗ-110: ВЧБ при КЗ на землю	у		Произведен осмотр ВЛ пр.оп.1-17: на оп.7 обнаружен закопченный изолятор ф.В. РЗА ПП	нет	0	0	0		-15, обл
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	19	13.12.20 18:48	13.12.20 19:39	0:05	13.12.20 23:01	0:05	МТО	ну	ну	РЗА ПП. В 19:16 запитано 3 ТП. В 19:39 запитано 9 ТП (котельная запитана). ТП-550 повреждение опор.изоляции ф.В,С на ШМ-10 между ВН-1 и ВН-2. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано в 23:01. Устранено	ф.1 Черняево котельная (на ДГ), скважина / 1298чел	1298	0,4	16		-14, обл.
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	14.12.20 4:41	14.12.20 4:42	1:02	14.12.20 4:42	1:02	Ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний.	нет / 154 чел	154	1,6	12		-14, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	23	14.12.20 7:48	14.12.20 8:37	1:15	14.12.20 9:24	1:15	МТЗ	ну	ну	Вкл без БТП, вкл в 7:48. Повреждение на ведомственном ТП. РЗА ПП.	д/с, скваж, школа/3640 чел	3640	1	21		-27, туман
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	14.12.20 12:52	14.12.20 15:14	2:58	14.12.20 15:14	2:58	КУ, земля			Оп.153/8 устранен обрыв вязыки фв.	школа/345 чел	345	0,1	11		-12, ясно
Хаб.СЭС	35	РП-4 - Лесозаводская	Т-10Ф	14.12.20 20:55	14.12.20 20:55	1:01	18.12.20 13:50	2:35	"земля" от КУ			Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. Пр.оп.29-30 обрыв гр.троса с набросом на провод фв. /гр.трос подвязан к телу оп/. 18.12.20 устранено.	нет	0	0	0		-15, ветер
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	15.12.20 1:26	15.12.20 1:27	0:00	15.12.20 1:27	0:00	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний. РЗА ПП.	нет / 100чел	100	0,323	22		-18, обл
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	15.12.20 2:28	15.12.20 3:23	2:02	15.12.20 13:49	2:02	ав.откл	нет	ну	На РЛ-1 отгорел шлейф фв; устранено. РЗА ПП.	котельная, школа / 870чел	870	1,8	37		-13, обл
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	15.12.20 3:56	15.12.20 4:25	4:02	15.12.20 6:44	4:02	"земля" от КУ			г.Партизанск. В 4:25 включен без 9 ТП, основной потребитель запитан (котельн. запитаны). В 5:16 включен без 4-х ТП. На оп.76 срыв изолятора. Устранено	ТНС, д/с, котельные / 2141чел	2141	2,1	16		-18, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф11 В-10 кВ в РП80202	15.12.20 12:16	15.12.20 14:06	0:10	15.12.20 14:06	0:10	Ав.откл	нет	у		нет/ 600 чел	600	0,2	4		-12, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	15.12.20 12:23	15.12.20 12:23	1:06	15.12.20 12:23	1:06	МТО	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0		-17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	15.12.20 12:33	15.12.20 12:34	2:41	15.12.20 12:34	39:21	Ав.откл	нет	у	с.Прохладное, с. Шмидтовка, с. Зима-Южная. РЗА ПП.	вч-2, кот/ 500 чел	500	3	35		-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	15.12.20 12:57	15.12.20 15:42	3:53	15.12.20 15:42	3:53	Ав.откл	нет	ну	Пр.оп. 111-112 устранен схлест проводов.	вч-2, кот/ 500 чел	500	3	35		-12, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	15.12.20 16:37	15.12.20 16:38	0:22	15.12.20 16:38	105:11	МТО	запрет	у	Осмотр до 20.12.20.	кот, насосн/140 чел	140	0,1	9		-20, ясно
Ам.ЗЭС	10	Желтоярво 35/10	1	15.12.20 16:46	15.12.20 16:46	4:04	15.12.20 16:46	6:49	МТЗ	у		Произведен осмор. ТП 1/44 перегорание ПК-10 фА, перекрытие ТТ 0,4 кВ фА, Устранено. РЗА ПП.	нет	0	0	0		-20, облачно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	15.12.20 17:45	15.12.20 19:25	0:00	16.12.20 15:14	6:21	Ав.откл	нет	ну	В 18:26 вкл без 33 ТП, в 19:00 вкл без 22 ТП (от ф8 ПС Шмидтовка), в 19:25 вкл без 13 ТП (от ПС Надеждинская ф9), вкл в 20:00 без 2ТП (отключены по 0,4кВ в связи с большой нагрузкой). Повреждение КЛ 6 между оп.52-53. РЗА ПП. В 8:11 КТП-5489, КТП5028 (запитаны от Ф-20 ПС Надеждинская) включили под нагрузку, отключили нагрузку КТП5056, КТП-5027 (Ф-20 ПС Надеждинская). 16.12.20 12:31 смонтирован участок ВЛ (выноса) от оп. 52 до оп. 53 (8 опор), нормальная схема изменена. Потребитель полностью запитан в 15:14.	ф.9, ф.20 ПС Надеждинская, ф.8 ПС Шмидтовка вч-2, кот/ 500 чел	500	3	35		-12, ясно

Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	6	15.12.20 19:37	15.12.20 20:27	7:46	15.12.20 20:27	9:57	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП.		школа, д/с, кот/951 чел	951	0,8	17	-19, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Строительс тво	15.12.20 19:44	15.12.20 20:56	0:59	16.12.20 2:57	7:46	КУ, земля			г. Партизанск. В 20:56 запитано от резерва В 22:52 включен с "землей" для поиска прибором. На оп.55 срыв изолятора, провод на траверсе. Устранено.	ф.9 ПС Партизан	школа, дом интернат/ 759 чел	759	1	18	-18, ветер
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	4	15.12.20 20:25	15.12.20 21:45	1:16	15.12.20 21:45	1:16	Ав.откл	нет	не произв	с.Кондратеновка. ТП-1020 повреждение в РУ 0,4. Устранено. РЗА ПП.		нет/ 150 чел	150	0,1	23	-16, ясно
Юя ЭС	110	СХК - Беркаит с отп. Гранитная		15.12.20 20:28	16.12.20 10:07	3:45	25.12.20 13:43	11:35	ДЗ 1ст	ну	ну	Обесточены ПС 110 Беркаит, Гранитная. РЗА ПП. В 3:22 включена ВЛ-110 СХК-Беркаит с отп.Гранитная в неполнофазном режиме (без ф.В.). Запитаны потребители ПС Гранитная. По ПС Беркаит соц.значимые потребители (насосные) были запитаны по ВЛ-35кВ Беркаит-Нагорный в 23:05. Для включения всех потребителей ПС Беркаит необходимо кратковременное отключение соц.значимых потребителей. По решению КЧС переключения производить с утра 16.12.20. 10:07 все потребители запитаны. Обнаружены следы перекрытия на опоре №5 провод ф. В - траверса. /25.12.20 10:50 допуск, 12:00 работы завершены, в 12:32 вкл на ХХ, в 13:43 по норм.сх./.		3000чел, Нерюнгринский р-н, 16 фидеров	3000	4	23	-30, обл
Юя ЭС	110	НГРЭС - СХК с отп. Серебрянный бор	№2	15.12.20 20:28	15.12.20 20:28	7:47	15.12.20 20:28	12:34	33 2ст	у				нет	0	0	0	-30, обл
Юя ЭС	110	НГРЭС - СХК с отп. Серебрянный бор	№2	15.12.20 20:34	15.12.20 21:18	0:33	15.12.20 21:18	0:33	33 2ст	ну	у	Ремонтная схема: на ПС СХК выведен В-110 "НГРЭС №1". Отключалась при включении ВЛ-110 СХК-Беркаит с отп. Гранитная. Обесточились ПС СХК, УВД. В 21:15 запитана ПС СХК, в 21:18 запитана ПС УВД. РЗА НП.		31600 чел, Нерюнгринский р-н	31600	20	99	-30, обл
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	15.12.20 22:52	15.12.20 22:52	1:52	15.12.20 22:52	1:52	МТО	у				нет	0	0	0	-19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	15.12.20 22:54	15.12.20 23:39	0:17	15.12.20 23:39	0:17	МТЗ	нет	у	п.Новолитовск.		нет / 250чел	250	0,25	3	-14, ясно
Юя ЭС	110	НГРЭС - СХК с отп. Серебрянный бор	№2	15.12.20 23:11	15.12.20 23:15	1:01	15.12.20 23:15	1:01	33 2ст	ну	у	Ремонтная схема: на ПС СХК выведен В-110 "НГРЭС №1". Отключалась при включении на ХХ ВЛ-110 СХК Беркаит с отп. Гранитная. Обесточивались ПС СХК, УВД, РЗА НП. Причина откл.: на НГРЭС одновременно с основными защитами был введен резервный комплекс защит (без выдержки времени). 16.12.20 в 2:00 на НГРЭС резервный комплекс защит выведен.		31600 чел, Нерюнгринский р-н	31600	20	99	-30, обл
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	15.12.20 23:12	15.12.20 23:34	5:55	15.12.20 23:34	386:11	МТО	ну	у	Повреждение на ведомственном уч.		школа, котельная / 330чел	330	0,1	9	-19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	15.12.20 23:36	16.12.20 0:42	0:11	16.12.20 2:41	0:11	ав.откл	нет	не произв	В 0:42 вкл до оп.73, запитано 24 ТП из 43. В 2:00 включен без 3-х ТП. В 2:41 включен полностью без замечаний.		нет / 650 чел	650	4	40	-14, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	В-10 Т1	15.12.20 23:50	16.12.20 0:16	0:00	16.12.20 0:16	0:00	МТЗ	выв	у	Обесточились 1,2С-10кВ. Произведен осмотр ПС 35/10 Вишневка, без замечаний. Выключатели отходящих фидеров и СВ 10 не отключались, выпавших блинkers нет. В 0:16 все включено, потребители запитаны.Произведена смена уставок В-10 Т1.		Спасский р-н, 1751чел / объектов covid нет / 7 фид	1751	0,64	34	-18, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	16.12.20 5:05	16.12.20 15:02	6:13	16.12.20 15:02	6:13	ав.откл	нет	ну	Пр. 25-26 срыв вязки верхнего провода, пр. 24-26 схлест верхнего провода с нижним. Неисправность привода ЛР на оп. 75. Устранено.		котельн / 150чел	150	0,2	7	-17,ветер
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	16.12.20 6:50	16.12.20 7:05	0:00	16.12.20 7:05	0:00	МТО, МТЗ	ну	у	Провис провода (ввод в вед ТП). РЗА ПП.		д/с, школа, ск.пом, в.забор/2500 чел	2500	1,041	22	-22, облачно
Прим.ЮЭС	10	ЦРП ПаГРЭС	Насосная	16.12.20 11:05	16.12.20 15:52	0:19	16.12.20 16:35	0:19	МТЗ	выв	не произв	часть п. Лозовый. Пролет опор №11/10-11/10/1 провисание провода фаза"В"(верхний). Опора№11/10/1 загнивание макушки опоры в месте крепления болтового соединения оголовника, изменение угла наклона оголовника. 15:21 вкл на х.х. повреждение оп		324 чел / нет	324	0,15	9	-15, ясно

Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	10	16.12.20 11:07	16.12.20 15:19	12:42	16.12.20 15:19	26:08	Ав. откл.	нет	не произв	с. Владимиро-Александровское. Отгорел шлейф ввода бив Ф. "А" на ТП-7228 по контакту на проходном изоляторе. Устранено. Обрыв вязки		котельн / 900чел	900	1	11	-12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	16.12.20 12:24	16.12.20 12:52	0:01	16.12.20 12:52	0:01	МТЗ	ну	у	Осмотр 18.12.20.		котельн, д.сад / 1200 чел	1200	0,53	10	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	16.12.20 16:05	16.12.20 17:33	0:03	16.12.20 21:14	0:03	Земля, от КУ.			Пр.оп.52-00/25-26 обрыв двух проводов (над автодорогой с.Дежнево-с.Кавашино) персоналом по ремонту а/д "Бирводстрой". Сообщено в СБ, ОВД. Устранено. РЗА ПП. Обрыв провода	ф.222	нет / 381 чел	381	0,17	6	-18, облачно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляниново-тяга		17.12.20 8:31	17.12.20 8:31	0:02	17.12.20 17:12	0:02	АТЭЦ; НЗЗ 2ст; Смол: ДЗ 1,2 з	ну	ну	Обесточенного потребителя нет . Произведен осмотр. Пр.оп. 63-64 обрыв верхнего провода. Устранено. Нагрузка ранее была переведена на Т2 ПС Смол-тяг. Обрыв провода		нет	0	0	0	-18, облачно
Ам.ЗЭС	10	Красноярво 35/10	3	17.12.20 8:35	17.12.20 8:39	0:00	17.12.20 8:39	0:00	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний. РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.	больница / 1065 чел	1065	0,063	9	-26, ясно	
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	22	18.12.20 9:10	18.12.20 9:10	0:00	18.12.20 16:38	0:00	КУ "Земля"			п.Эльбан. Повреждение КУ-бкв 1200 м от ТП котельная до ПС, устранено.	ф-20	котельная, водозабор /быта нет	0	0,9	1	-25, ясно
Прим.ЮЭС	35	Лазовая - Бархатная с отп. ПС Соленое озеро		18.12.20 9:43	18.12.20 9:43	7:39	18.12.20 9:43	7:39	ДЗ 2ст	у		в пр.оп.30-31 обнаружено упавшее дерево под проводами , упало из вне охранной зоны, провода без повреждений.		нет	0	0	0	-14, ясно
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/10	по ф-42 откл. СП-18	18.12.20 10:30	18.12.20 12:30	0:38	18.12.20 12:30	0:38	МТЗ	нет	не произв	Повреждение на вед.ТП-3. РЗА ПП.		БТЭЦ осветление воды / 200 чел	200	0,02	8	-17, ясно
Хаб.ЦЭС	35	Дубки 35/10	В-35 Сергеевка	18.12.20 11:10	18.12.20 11:37	4:10	18.12.20 11:37	4:10	МТЗ-35	не раб. по причине отсутствия СН	у	неселект. Из-за ремонта 1СШ-35 на ПС Князе-Волконка (МЭС), отключена ВЛ-35 Кн.-Волконка-Дубки (рем. сх.: ПС Дубки питается от ПС Сергеевка). На ПС Благодатное при включении ф-5 (вед) на повреждённый участок произошло аварийное отключения В-10 Ф-5, также отключение от МТЗ-35 В-35/10 1Т. РЗА ПН. Обесточены ПС Дубки, Краснознаменка, Благодатное, Анастасьевка. Вкл. В-35 Сергеевка на ПС Дубки, потребитель запитан полностью (в т.ч. на ПС Благодатное 1С-10 запитана от 2Т). Из указания РЗА: при данном режиме работы возможны неселективные отключения при КЗ на НН ПС Благодатное, Краснознаменка.. На ПС Благодатное по В-10 вед. ф-5. произведена регулировка привода (затянул отключение), по В-10 1Т заменили РТВ. 22.12.20 проведена проверка В-35 Благодатное (не отключался) на ПС Дубки, выявлена механич. неисправность привода В-35, устранено.		Хаб. р-н, 9500 чел/30 фид./	9500	9,5	60	-17, ясно
Хаб.СЭС	6	Приусадбная 35/6	24	18.12.20 18:21	18.12.20 21:15	2:24	18.12.20 21:15	2:24	КУ "Земля"			п. Очан. Котельная вкл. на ДГ. Оп. №18 (жб) сорван изолятора Ф-В, провод на траверсе. РЗА ПП.		котельная школы (на ДГ) / 450 чел	450	0,5	4	-25, ясно
Ам.ЗЭС	10	Новосергеевка 35/10	10	18.12.20 18:45	18.12.20 19:34	0:29	18.12.20 20:14	0:29	МТО	ну	у	с. Новосергеевка. Неисправность блока управления В-10 ф-10 (нет индикации). Всё запитано от резерва, осмотр ВЛ-под оп. 12/13 обнаружена птица. Индикация на блоке управления появилась, В-10 ф.10 включен. 21.12.20 устранен дефект в цепях управления	ф-6	котельная, в/н башня / 551 чел	551	0,03	6	-20, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	18.12.20 22:13	18.12.20 22:15	0:09	18.12.20 22:15	0:09	Ав. откл.	ну	у	с. Достоювка. Осмотр до 22.12.20.		школа, котельная / 212 чел	212	0,2	8	-15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	18.12.20 22:25	18.12.20 22:33	0:00	18.12.20 22:33	0:00	Ав. откл.	выв	у	с. Ивановка, Николаевка, Оградное. Прол. 74-75 провис проводов, произведена перетяжка.		школа, котельная / 1135 чел	1135	0,39	13	-15, ясно

Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	В-10 Т1	18.12.20 23:25	19.12.20 9:32	7:50	19.12.20 9:32	7:50	МТО, МТЗ			п. Гвоздево. ПС однострансформаторная. 23:25 котельные перешли на ДГ. Не включается В-10 Т1, вызван ремонтный персонал и персонал РЗА В 9:09 персонал прибыл на ПС, выведена ГЗ Т1, В-10 Т1 опробован, в 9:20 вкл. В-10 Т1 (набор нагрузки), в 9:32 запитаны все потребители. Проверка РЗА: повреждение вторичных цепей ГЗ Т1. РЗА ПП. В 13:14 произведена замена кабеля, поврежденного в результате тяжения в месте выхода из газового реле.	ДГ	2 котельных на ДГ / 433 чел / 4 фидера	433	0,83	17	-10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	18.12.20 23:55	19.12.20 0:00	5:29	19.12.20 0:00	5:29	МТЗ	выв	у	п. Славянка. Обход до 23.12.20.		насосная / 530 чел	530	0,33	16	-10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяга 110/27,5/10	3	19.12.20 0:50	19.12.20 2:44	1:09	19.12.20 2:44	7:11	МТО	выв	у	с.Анисимовка. 0:50 котельная на ДГ. Пролет 34-35 обгоревшая ветка под проводами, провода целые. РЗА ПП.		котельная на ДГ / 250 чел	250	0,01	8	-11, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф11 В-10 кВ в РП80202	19.12.20 0:53	19.12.20 1:23	2:04	19.12.20 1:23	2:04	МТЗ	нет	у	часть г.Фокино. Произведен обход пр. 1-23, 29-32, 69-81, 98-101, пр. оп. 12-13, 20-22 ветки деревьев в 20-30 см от проводов, без следов подгорания.		600 чел	600	0,2	4	-12, ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	19.12.20 0:59	19.12.20 0:59	4:36	19.12.20 0:59	4:36	Ав. откл.		у			нет	0	0	0	-15, ветер
Прим.СЭС	6	Новосысоевка 35/6	9	19.12.20 1:24	19.12.20 1:59	0:34	19.12.20 1:59	0:34	Ав. откл.	ну	у	с.Н.Сысоевка. Обход до 22.12.20.		514 чел / котельная, д.сад	514	0,7	11	-15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	19.12.20 3:44	19.12.20 4:44	5:25	20.12.20 19:03	5:25	Ав. откл.	выв	не произв	Повреждение КЛ от ПС до РП-23. В 9:44 ключена в работу КЛ 6 кВ №2. На повреждении КЛ №1. Определено МП: 1650м от ПС Чайка. РЗА ПП. 20.12.20 разработан котлован, МП подтверждено, смонтирована каб. вставка 2м. и 2 соед. муфты, включен в работу	ф.13 ПС Чайка	Гос.дачи, дом переговоров, губернатор ПК / 600 чел	600	0,85	3	-11, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	2	19.12.20 12:17	19.12.20 12:17	0:10	19.12.20 12:17	0:10	МТЗ		у	Осмотр 20.12.20, замечаний нет.		нет	0	0	0	-15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	19.12.20 12:24	19.12.20 13:39	4:30	19.12.20 16:02	4:30	КУ "Земля"			с.Лермонтовка, с.Лончаково, с.Козловка. Котельные перешли на ДГ. В 13:14 записано 2ТП. В 13:39 вкл. без ТП-8072 п/з (на ДГ). В пролете оп. №329-330 с провода ВЛ убрано дерево (без повреждения проводов). РЗА ПП.		4 котельн.на ДГ, п/з / 827 чел	827	0,5	9	-19, облач
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	19.12.20 12:39	19.12.20 13:11	3:45	19.12.20 13:11	3:45	Ав. откл.	нет	у	с.Майское, Искра, Синий гай. Осмотр 20.12.20, замечаний нет.		школ, сад, котельная-2, психдиспансер / 831 чел	831	0,2	12	-12, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	10	19.12.20 14:06	19.12.20 14:06	7:34	19.12.20 14:06	7:41	МТЗ		у	Оп.25 поврежден стекл.изолятор ф.В, устранено		нет	0	0	0	-16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	19.12.20 22:17	19.12.20 22:22	0:38	19.12.20 22:22	0:38	Ав. откл.	ну	у	с. Ключевое. Обход до 25.12.20.		181 чел	181	0,3	12	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	19.12.20 22:21	19.12.20 22:45	0:26	19.12.20 23:15	0:43	МТЗ	нет	ну	г.Большой камень. 22:28 ЦТП переведен на ДГ. 22:54 вкл 10ТП, ЦТП запитан по нормальной схеме. Повреждение на вед. участке.	ЦТП переведен на ДГ	ЦТП / 250 чел	250	1,26	11	-17, ясно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	20.12.20 3:05	20.12.20 4:48	3:54	20.12.20 7:07	3:54	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл. 10 ТП. Оп. 86 разрушение изолятора, слест проводов. Устранено.		в/ч / 240 чел	240	0,8	17	-22, ясно
Ам.ЗЭС	110	Февральская - Рудная	№1	20.12.20 6:17	20.12.20 6:57	2:07	20.12.20 15:59	2:07	ДЗЛ	ну	ну	РЗА ПП. Обесточены ПС 110 Стойба, Маломир. 6:54 на ПС Стойба вкл Т2, в 6:57 на ПС Стойба вкл ВЛ-110 Маломир №2. В пр.оп. 422 - 423 восстановили обрыв провода ф.С (в середине пролета в месте соединения).	ВЛ 110 Стойба - Маломир №2, Стойба Т2	рудник / 695 чел	695	28		-30, облачно
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Нагорная		20.12.20 8:05	20.12.20 9:28	2:59	20.12.20 10:14	2:59	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Обесточены ПС-35 Нагорная, Томь, Никольская и ПС Киселеозерка. В 8:47 запитаны ПС Никольская и ПС Киселеозерка по сети 35 кВ от ПС-110/35/10 Среднебелая (запитано 1,2 МВт, 2576 чел, 35ТП). В 9:28 запитана ПС Томь (6,5МВт, 12 003 чел, 90 ТП) по 35 кВ от ПС Бочкаревка. На ПС-35 Нагорная повреждение 2ТН-35 кВ (НАМИ-35 установлен три недели назад, на гарантии), исключен из схемы, в 10:14 линия включена в работу, все запитано, 24.12.20 в 15:24 ТН заменен.,	по 35 кВ от ПС-110/35/10 Среднебелая ; от ПС Бочкаревка	часть Белогорского р-на, 23513 чел / котельные-9шт, школа-6, дс-4, КНС-5, очистные сооруж/24 фид.	23513	12,9	140	-32, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	20.12.20 10:09	20.12.20 11:19	4:18	20.12.20 12:56	4:18	МТЗ	ну	ну	Включен без 2ТП. Сторонней техникой повреждена КЛ-10 на ТП 19-10 (гаражи). РЗА ПП. Сообщено в СБ. Отсоединена поврежд. резервная КЛ.		насосная / 200 чел	200	0,16	30	-20, ясно

Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	21.12.20 7:12	21.12.20 12:05	0:48	21.12.20 12:05	0:48	"земля" от КУ			РЗА ПП. Оп.31 обрыв провода ф.С, провод на земле. Устранено		нет / 650 чел	650	4	40	-18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	21.12.20 9:10	21.12.20 9:19	0:01	21.12.20 11:02	0:01	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без 12ТП. В 9:58 включен без 6ТП. Оп.19/12 заменён изолятор ф.С	погранзаства / 500 чел	500	0,4	36	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	21.12.20 9:45	21.12.20 10:52	0:10	21.12.20 14:04		МТО	нет		РЗА ПП. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.1 отгорел шлейф ф.С, устранено	ф.17	нет / 112 чел	112	0,2	2	-14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	21.12.20 12:56	21.12.20 16:00	1:45	21.12.20 16:00	1:45	"земля" от КУ			РЗА ПП. Пр.оп. 30-31 убрана ветка на проводах.		нет / 240 чел	240	0,4	13	-13, ясно
Прим.ЗЭС	10	Новотроицкое 35/10	1	22.12.20 3:16	22.12.20 3:20	0:39	22.12.20 3:20	0:39	МТО	запрет	у	Осмотр без замечаний		насосн, котел. / 425 чел	425	0,1	11	-11, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	22.12.20 6:14	22.12.20 6:24	0:00	22.12.20 6:24	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Провис проводов пр оп 94/2-94/3,94/3-94/4	котльн. / 821 чел	821	0,3	5	-19, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	3	22.12.20 7:01	22.12.20 10:23	0:00	27.12.20 22:05	0:00	МТО	нет	не произв.	РЗА ПП. г Фокино. В 7:46 вкл. 1ТП. В 9:43 включено 3 ТП. В 10:23 запитано от резерва кроме ТП-82030, в РУ-10 яч.5 Т-1 перекрытие животным (кошка). В 10:56 включены все потребители. Выведены КЛ 10 кВ ТП-82024 - КП82037 и КЛ 10 ТП-82028 - ТП-82030. В 15:51 включена КЛ 10 ТП-82028-ТП-82030, устранено повреждение на ВН (подгорание шины ф.В) в ТП-82030. Определено 1 МП КЛ 10,265М от ТП-82024; определено 2 МП 257 м от ТП82024. /25-26.12.20 1,2 МП откопаны, разрезаны, испытаны. 27.12.20 окончены работы по ремонту КЛ,испытан, вкл в работу/.	ф.17	ФСБ, дет. дом, дет. сад, воен. поликлиника, веч. шк., ДОФ, ЦТП-2 / 3250 чел	3250	0,9	7	-12, ясно
Хаб.СЭС	110	НПЗ - Старт с отп. КСК	С-102	22.12.20 21:11	22.12.20 21:11	0:21	22.12.20 21:11	8:48	Старт: ТЭНП 1 ст, НПЗ: ВЧБ	у		РЗА ПП. На ПС Старт ИМФ: Ф «ВО», L=1,3 км. Замечаний по работе оборудования КНПЗ нет. 23.12.20 произведен осмотр пр.оп.1-16: 1) обрыв грозотроса в зажиме (ПГН) от оп.9 в сторону оп.8 с замыканием на ф.В; 2) распушение грозотроса от оп.8 в сторону оп.7 - 0,6 метра, 4 повыва, грозотрос подвязан по телу оп.8. Для устранения повреждения требуется вывод в ремонт двухцехных вл: ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102); ВЛ 110 кВ Старт-Т с отпайками (С-97), организовывается подача заявок, согласование с системным оператором и с КНПЗ.	нет	0	0	0	-22, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	23.12.20 10:14	23.12.20 10:18	0:40	23.12.20 10:18	1:51	МТЗ с 33	ну	у	РЗА ПП. с.Березовка.	школа, д/дом / 3450чел	3450	0,53	9	-20, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	23.12.20 11:57	23.12.20 11:58	1:04	23.12.20 11:58	2:55	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Славинка. 24.12.20 произведен осмотр ВЛ в пролетах опор 1-111. Замечаний нет. На абонентской отпайке от опоры 68/1 есть заросшие пролеты ВЛ.	котельная, насосная, школа / 833чел	833	0,2	6	-5, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	8	23.12.20 14:56	23.12.20 17:00	20:13	23.12.20 17:00	20:13	ав.откл	нет	ну	РЗА ПП. с.Дмитриевка. В пр.оп.38-39 падение дерева, схлёст двух проводов. Устранено.	школа, д/с, котельн / 906чел	906	0,2	5	+2, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	18	23.12.20 20:02	23.12.20 22:12	1:14	23.12.20 22:12	283:42	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Оп.74 заменён поврежд.изолятор	котельная / 200 чел	200	0,18	3	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	23.12.20 22:07	23.12.20 22:07	0:00	23.12.20 22:07	476:12	Ав.откл	нет	у	РЗА ПП. РПВ по ТУ.	нет / 154 чел	154	0,4	12	0, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	24.12.20 8:02	24.12.20 10:39	0:00	24.12.20 11:24	0:00	"земля" от КУ			Вкл с землей, поиск МП прибором, вкл в 11:24. Повреждение на ведомственном участке.	насосная, котельная, школа / 927 чел	927	0,87	27	-12, снег	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	24.12.20 13:00	24.12.20 19:03	0:00	24.12.20 21:02	0:00	КУ, земля			Вкл в 16:00 без 20ТП, вкл в 19:03 с землей для поиска МП прибором. В 21:02 включен полностью. "земля" самоустранилась.	нет/ 131 чел	131	1,7	22	-5, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	24.12.20 14:45	24.12.20 14:45	0:54	24.12.20 14:45	11:57	МТЗ	у		РЗА ПП. Произведен обход. Пр. 38-39 следы перекрытия провода фВ (рядом несанкционированное строительство здания в охранной зоне ВЛ). Сообщено СБ.	нет	0	0	0	-7, снег	
Ам.СЭС	35	Сковородино - Джалинда		24.12.20 23:05	25.12.20 0:09	9:13	25.12.20 0:40	9:13	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обесточилась ПС 35кВ Джалинда, Таежная, Ср.Рейновое. Включена с отключённым РТП 35/0,4 №2 на ПС 35/0,4 Таежная (п.Таежный, 10 частных домов). В 0:40 включено полностью. На ПС Таежная с вводов 35кВ трансформатора снята птица.	котельная, школа, больница / 1825чел / 3 фид	1825	0,65	18	-30, обл	
Ам.СЭС	35	Сковородино - КС-6	№2	24.12.20 23:05	24.12.20 23:11	0:04	24.12.20 23:17	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточивалась 1/2 ПС КС-6. Произведен осмотр. Оп.33 негабарит провода фВ и траверсе (тяжение). Устранено 28.12.20	цепь №1	нет / быта нет	0	0,05		-30, обл

Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	24.12.20 23:47	25.12.20 3:16	0:15	25.12.20 10:09	0:15	КУ, земля			с.Угловое. Включен с "землей" для поиска МП прибором. Оп.48 устранен срыв изолятора фв.		нет/ 131 чел	131	1,7	22	-5, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	25.12.20 8:27	25.12.20 10:32	0:00	25.12.20 10:32	89:05	КУ, земля			Пр.оп.25-26 устранен обрыв провода фс.		аэропорт/800 чел	800	0,6	10	-25, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	25.12.20 11:35	25.12.20 12:41	0:58	28.12.20 23:54	46:15	МТО	нет	ну	Вкл с выделенным уч.КЛ без нагрузки (ТП81062-ТП 81061). 26.12.20 определено МП: 183 метра от ТП-81061. 27.12.20 проведены земляные работы. 28.12.20 установлена вставка 2м, вкл. в работу.		теплопункт/ 500 чел	500	0,4	21	-10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Ерковцы 35/10	6	25.12.20 13:22	25.12.20 16:38	0:00	25.12.20 16:38	0:00	ЗЗ	запрет	ну	Оп.23 снята птица. РЗА ПП.		школа, кот, больн, сваж/быта нет	0	0,07	5	-20, снег
Хаб.СЭС	110	Иннокентьевка - Троицкая с отп. Лидога		25.12.20 14:53	25.12.20 15:01	0:03	25.12.20 15:01	0:03	ТЭНП 2ст. ИМФ 74,1 км фА.	выв	у	Обесточены ПС Лидога, Троицкая. РЗА ПП. В полёте опор №267-268 обнаружено упавшее дерево, повреждения проводов нет.		1,8 МВт/ 6100 чел/Нанайский р-н/ 9 фид	6100	1,8	37	-20, облачно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	25.12.20 17:26	25.12.20 17:44	0:38	25.12.20 18:47	2897:39	КУ, земля			Вкл без 2ТП, вкл в 18:47. Пр.оп.278/131-132 снята ветка.		кот, сваж, школа, фал, атс/480 чел	480	0,3	5	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	25.12.20 22:40	25.12.20 22:41		25.12.20 22:41		Ав. откл.	нет	у	п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый. Заменены предохранители в ТП 5088.		нет / 1181 чел	1181	0,8	22	-14, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	20	26.12.20 8:03	26.12.20 8:07	0:36	26.12.20 8:07	0:36	МТЗ	ну	у	с. Чигири. Под оп. ЛР-223 птица (голубь), повреждения оборудования нет. РЗА ПП.		нет / 100 чел	100	0,6	7	-24, ясно
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	26.12.20 13:08	26.12.20 13:14	0:33	26.12.20 13:14	2:18	МТО	ну	у	28.12.20 осмотр участка ДРСК без замечаний. РЗА ПП.		Насосная БТЭЦ/ быта нет	0	0,2	12	-20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	26.12.20 15:59	26.12.20 18:00	0:05	27.12.20 1:34	0:05	МТЗ	ну	не произв.	часть п.Лучегорск (3-й мкрн). Вкл. без 3-х ТП, вкл в 21:13 без 1ТП, вкл в 1:34. Повреждение концевой каб.муфты в ТП-2105, произведен ремонт.		Д/сад. / 2 660 чел	2660	0,7	8	-14, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	26.12.20 16:36	26.12.20 19:12	53:13	26.12.20 19:12	53:13	МТЗ	ну	не произв.	часть п.Лучегорск. В пр. оп. 34-35 провис провода ф."С" схлест проводов ф."А" и ф."С". Устранено.		нет /311 чел	311	0,4	9	-14, ветер
Прим.ЦЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.218	26.12.20 21:20	27.12.20 0:15	0:01	27.12.20 14:30	0:01	Ав.откл	нет	ну	Вкл без 1ТП (ретранслятор, на ДГ), вкл в 14:30. Оп 270/33 устранен обрыв виазы верхнего провода		вч, маяк/158 чел	158	0,6	25	-6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	14	27.12.20 7:45	27.12.20 9:18	0:00	27.12.20 9:18	0:00	Ав.откл	нет	у			нет/ 70 чел	70	0,1	1	-10, ясно
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	27.12.20 8:59	27.12.20 9:05	0:00	27.12.20 12:43	0:00	КУ, земля			Вкл без БТП, вкл в 12:43. Пр. оп. 1-05/14-15 устранен обрыв провода фс.		больница, насосная / 3221 чел	3221	0,9	15	-26, ясно
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная		27.12.20 11:28	27.12.20 11:39	0:03	27.12.20 23:07	0:03	МТО, НЗЗ 1ст., ДЗ 2ст	ну	не произв	Обесточены 3,4С 6кВ ПС110 Загородная, 2,4С 6кВ ПС110 Улисс, 2С 6кВ ПС110 Голдобин, 2С 6кВ ПС110 Чуркин, 2С 6кВ ПЗ5 Рыбный порт. В 11:39 на ПС-220 Патрокл включен В-110 АТ-2, запитаны потребители, кроме 3 и 4С 6кВ ПС Загородная (9120 чел/12,5МВт). На ПС Загородная в 12:29 (ч/з 1ч 01 мин) включен СВ-110, запитаны все потребители. Произведен осмотр ВЛ, пр.оп. 15-16 обрыв верхнего провода (фа). /В 13:23 ВЛ выведена в ремонт, 16:28 допуск; 21:55 АВР завершены, в 23:07 ВЛ включена в работу/. РЗА ПП.	АТ-2 ПС Патрокл; Т-1 ПС Загородная.	г.Владивосток. 30630 чел/54 фид. Объекты covid: КБУЗ "Госпиталь для ветеранов войны", ГАУЗ «ККЦ СВМП» СП Диагностический центр	30630	51	241	-2, пасм
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	27.12.20 16:35	27.12.20 16:38	0:21	27.12.20 16:38	0:21	Ав.откл	нет	у	оп. 6-7 требуется перетяжка проводов, оп. 20 поджоги на шлейфах, оп. 60/5 выправка.		котельная / 370 чел	370	0,6	14	-2, пасм
Ам.ЗЭС	35	Костюковка - Сычевка		28.12.20 7:27	28.12.20 9:43	0:01	28.12.20 9:43	0:01	МТЗ	ну	у	Обесточены ПС 35 Сычевка, Загорная, Гуран. РЗА ПП. В 9:43 ВЛ включена успешно. 3 котельных, перешли на ДГ. Замечаний по кот. нет		0,7 МВт/ 1820 чел.	1820	0,7	38	-32, облачно
Ам.ЗЭС	35	Костюковка - Сычевка		28.12.20 11:10	28.12.20 11:25	1:59	28.12.20 13:46	1:59	МТЗ 2	ну	ну	Обесточены ПС 35 Сычевка, Загорная, Гуран. РЗА ПП. 3 котельных, перешли на ДГ. Замечаний по кот. нет. В 11:25 на ПС Сычевка отключили ВЛ 35кВ Сычевка-Гуран; ВЛ 35 Костюковка-Сычевка включена. Остается обесточена ПС Гуран (0,15 МВт, 130ч.). В 12:11 ПС Гурана запитана от ф.б ПС Сычевка. По ВЛ-35кВ Сычевка-Гуран на оп. 82 устранен обрыв виазы. 29.12.20 на ПС Сычевка проведена проверка РЗА. Результаты предоставят 30.12.20		0,7 МВт/ 1820 чел.	1820	0,7	38	-32, облачно

Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	28.12.20 12:38	28.12.20 17:31	1:33	28.12.20 17:31	1:33	КУ "Земля"			п.Омми. Котельная перешла на ДГ. Оп. 24 устранили обрыв грозотроса (ВЛ в габарите 35кВ). Обрыв вязок в пролете оп.№19-25: оп.19 ф.В,С, 20 ф.В,С, оп. 21 ф.В,С, оп. 22 ф.В, оп.23 ф.В, оп. 24 ф.В,С, оп. 25 ф.С - устранено.		котельная (на ДГ)/450ч.	450	0,1	5	-26, обл.
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский		28.12.20 18:45	28.12.20 19:06	0:31	29.12.20 2:30	0:31	ЧТЭЦ: ТЗНП 2ст., Лебед.: ТЗНП 2ст. ИМФ 86,6км ф.-С. М.Нимныр: В-110 Хатыми ТНЗНП 1,2 ст. АПВ выв. по режиму.	выв	не произв.	РЗА ПП. Обесточены ПС110кВ: Б.Нимныр, М.Нимныр, Юхта. На ПС110 Инаглинская АВР успешен. В 19:06 на ПС110 Б.Нимныр произведен разрыв и подано напряжение со стороны ПС110 Лебединский. Запитаны ПС Юхта, Б.Нимныр (1,4 МВт, 150ч.). Остается обесточ. ПС М.Нимныр (0,1 МВт, быта нет). В 23:10 (ч/з 4ч 25 мин) вкл. ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимныр с отпайками, запитана ПС М.Нимныр. Частичный осмотр ВЛ-110 Б.Нимныр-М.Нимныр, повреждение не выявлено. 29.12.20 в 02:30 замкнут транзит 110 кВ от Чульманской ТЭЦ до ПС 110 кВ Лебединский через ПС Хатыми (на ПС М.Нимныр откл. ЛР-110 ЧТЭЦ). 29.12.30 провели обход ВЛ от ПС Б.Нимныр до оп 18 (в сторону ПС М.Нимныр), замечаний нет. 30.12.20 продолжен обход, замечаний нет		котельная, школа, д.сад/150ч./4 фид.	150	1,5	5	-35, ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	29.12.20 11:30	29.12.20 11:33	0:00	29.12.20 11:33	0:00	Ав. откл.	нет	у	п. Славянка.		кот., школа/480ч.	480	0,4	5	-12, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	29.12.20 12:06	29.12.20 12:11	0:00	29.12.20 12:11	0:00	Ав. откл.	нет	у	п. Славянка.		кот., школа/480ч.	480	0,4	5	-12, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	25	29.12.20 14:11	29.12.20 14:56	0:28	29.12.20 14:56	0:28	МТО	нет	у	часть п.Штыково. При обходе в пр. 1-2 обнаружен обрыв провода Ф"С"(следов внешнего возд. нет). Устранено в 17:05.		кот./200ч.	200	0,2	1	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	29.12.20 14:13	29.12.20 16:12	0:37	31.12.20 4:41	7:12	МТО	нет	не произв	г.Большой Камень. Запитан от резерва. Повреждение КЛ в 220м от ПС Береговая-1. В 20:00 отключился аварийно ф.42, обесточено 1МВт, 1000 чел. В 10:48 начата разработка котлована. 22:49 допущена бригада на монтаж каб вставки 60 м на голов.уч-ке ф.14 Береговая-1. В 22:49 окончены работы по монтажу ВЛ 6кВ от ф.30 ПС Садовая до ТП 81006. В 1:17 вся нагрузка переведена на ф.30 ПС Садовая. В 4:41 повреждение КЛ устранено	ф.42 ПС Береговая1, ф.30 ПС Садовая	нет/1000ч.	1000	1	10	-13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	29.12.20 14:46	30.12.20 6:09	0:05	13.01.21 21:43	0:05	Ав. откл.	нет	ну	г.Большой камень. Отключился с нагрузкой ф.13 и 29 ПС Топаз. Проведено испытание КЛ, замечаний нет. Произведена регулировка привода выключателя, при включении в 23:37 появилась "Земля" Ф."С"-0, отключен от КУ. В 0:05 включен до ТП-81164, запитано 4ТП без нагрузки Ф-13 и Ф-29 ПС Топаз. На воздушном участке Ф-13 ПС Топаз на оп. 25 обрыв шлейфа ф.-С в ст. оп.24. Устранено. В 4:38 вкл. 2ТП от ф-14 Бер-2. В 6:09 вкл. до оп. 12 участка ВЛ Ф-13 ПС Топаз без 7-ми ТП. В 6:35 вкл. без 2-х ТП (из бытовой нагр. 1 частный дом). 31.12.20 в 1:03 фидер отключился повторно. В 16:00 выделен уч-к без нагрузки от оп.8 до ТП-80015, потребитель запитан полностью. 7.1.21 в 17:35 определено МП: 76м от ТП 80015. 11.01.21 произведена разработка котлована, МП не подтвердилось. 12.01.21 15:16 определено МП: 76 м от ТП-80015. 13.01.21 устранено.	Ф-14 ПС Береговая-2;	нет/ 600 чел	600	1,5	17	-13, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	29.12.20 14:52	29.12.20 23:10	0:29	29.12.20 23:10	3:26	Ав. откл.	нет	ну	п. Славянка. Котельная перешла на ДГ. В пролете оп. 297-301 слесет проводов; оп.297,299,301 повреждение крюков изоляторов. Устранено. (бригада из Славянки)		котельная (на ДГ), школа/480ч.	480	0,4	5	-12, ветер

Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	29.12.20 15:17	29.12.20 20:56	0:00	08.01.21 1:47		МТО	нет	ну	часть г.Большой камень. Котельная перешла на ДГ. Произведено испытание КЛ, замечаний нет. В 19:36 включен головной участок КЛ, запитано 2 ТП. В 20:48 запитан оставшийся потребитель от резерва. 30.12.20 в 9:18 отключился аварийно ф.9 Береговая-2, обесточено 9ТП (из 12), 150 чел, 0,2 МВт. В 15:50 нагрузка полностью запитана по ф.9 Береговая-2 На повреждении участок КВЛ от РП 80005 до оп. 19. В 16:09 отключился повторно ф.9 Береговая-2, обесточено 9ТП (из 12), 150 чел, 0,2 МВт. 31.12.20 в 2:37 весь потребитель перезапитан. Определено МП 180м от РП-80005 на участке КВЛ РП-80005-оп.19, не подтвердилось. Определено МП 172 м от РП 80005, не подтвердилось. Определено МП 169 метров от РП-80005(КЛ разрезана, испытана, поврежден уч.КЛ в сторону МП180м. 7.1.21 произведен монтаж каб. вставка 60 м.	Ф-9 ПС Береговая-2; Ф-25 ПС Садовая	школа, котельная (на ДГ), в/ч/600ч.	600	0,6	12	-13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	29.12.20 18:33	29.12.20 18:33	1:10	29.12.20 18:33	8:38	МТЗ	нет	у	повреждение кл. г. Артем. Оп.20 повреждение наконечника ф.-А конц. каб. муфты. Повреждение устранено 30.12.20 в 7:33		школьн. котельная / 370чел.	370	0,6	14	-13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	42	29.12.20 20:00	29.12.20 22:02	1:49	10.01.21 22:05	1:49	МТО	нет	ну	часть г.Большой камень, с нарузкой ф.14. Запитан от резерва вместе с теплопунктом. Повреждение КЛ на головном участке. Определено место повреждения на головном КЛ 6 кв. 320м от ТП81008. 6.1.21 работы не вели. 7.01.21 МП подтверждено. 8-9.1.21разработка котлована. 10.1.21 смонтирована каб. вставка 3 м.	Ф-24 ПС Береговая-1	теплопункт/1800ч	1800	1,8	15	-13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Владимири-Александровское 35/6	5	29.12.20 21:49	29.12.20 23:22	1:03	29.12.20 23:22	1:03	МТЗ	выв	у	г. Находка. КТП 7004 РУ-6 повреждена шина от проходного изолятора в сторону ПК-6 фаза А. Устранено в 5:18.		больница / 900 чел	900	2,5	9	-14, пасм
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	29.12.20 22:55	30.12.20 0:20	0:22	30.12.20 6:49	0:22	МТЗ	нет	ну	п.Халкидон, Светлое. Вкл. без 10-ти ТП. Оп.176 (ж/б) повреждена автомобилем (держится на арматуре), автомобиль с места скрылся. Сообщено в полицию. Произведена замена опоры. Потребитель запитан полностью.		нет / 1293 чел	1293	0,8	21	-24, ясно
Прим.ЮЭС	35	ТЭЦ Центральная - Коммунальная с отп Окванариум	№2	30.12.20 3:32	30.12.20 3:32	0:18	31.12.20 0:34	0:18	КУ "Земля"			Обесточенных потребителей нет. Оп.1 повреждена каб. муфта и ОПН. Повреждения устранены	КВЛ-35 №1	нет	0	0	0	-15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	30.12.20 8:34	30.12.20 10:48	0:35	30.12.20 10:48	38:46	Ав. откл	нет	у	РЗА ПП. Пр.оп. 307-308 слхст проводов, провода целые.		нет / 71 чел	71	0,1	5	-23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	30.12.20 9:18	30.12.20 15:50	1:16	30.12.20 16:09	4:55	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. По фидеру была запитана нагрузка ф.16 Береговая-1 (9ТП). В 10:26 РПВ без нагрузки ф.16 неуспеш. В 11:59 включен голов.уч-к. В 13:48 включен без БТП (и 9ТП ф.16). В 14:40 включен без 4ТП (и 9ТП ф.16). В 15:50 запитан полностью (вместе с нагрузкой ф.16 Береговая-1). В ТП 81013 повреждена концевая воронка на КЛ №2 в сторону ТП 81018. В 16:09 повторное отключение фидера	ф.40 Береговая-2	школа, дс / 250 чел	250	1,1	17	-18, ясно
Прим.ЮЭС	35	Русская - КЭТ с отп. ПС Зеленая		30.12.20 9:36	30.12.20 10:29	0:53	31.12.20 18:01	1:31	ДЗ 1 ст	выв	ну	РЗА ПП. Обесточена ПС-35/6 КЭТ. На ПС-220 Русская повреждение кабельной муфты в ячейке. В 2:30 выполнен ремонт концевой каб. муфты. Устранено	КВЛ-35 Эгершельд-Зеленая с отп КЭТ	часть о.Русский / 2300 чел / 7 фидеров	2300	3,3	33	-18, ясно
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р/Тяг		30.12.20 15:02	30.12.20 15:02	0:00	30.12.20 15:27	0:00	Волна: НЗЗ 2 ст, АПВ усл. ВТЭЦ-1: ДЗ 1 с, АПВ однократ. действия, РПВ усл		у	РЗА ПП. Осмотр ПС ВТЭЦ-1: В-110 Волна в отключенном положении, бл.ДЗ 1ст (АПВ усл., затем В-110 отключился на КЗ, выдержка АПВ 2,9 сек, у В-110 ВТЭЦ-1 выдержка АПВ 3,5 сек), в 15:27 РПВ успешно. Потребитель не обесточивался, разрыв транзита. Обход без замечаний. Работа защит правильная.		нет	0	0	0	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	30.12.20 16:09	31.12.20 0:30	2:49	31.12.20 0:30	2:49	МТЗ	выв		РЗА ПП. По фидеру была запитана нагрузка ф.16 Береговая-1 (9ТП). В ТП 81013 повреждена концевая воронка на КЛ №2 в сторону ТП 81018. В 17:03 запитано 2ТП. Устранено		школа, дс / 250 чел	250	3,6	17	-15, ясно

ЭС ЕАО	10	ДСК 35/6	234	31.12.20 0:47	31.12.20 4:39	0:46	31.12.20 4:39	0:46	Откл.КУ "Земля"			с.Николаевка. Обрыв провода ф-А в пр.оп.234-00/14-15. Котельная перезапита в 1:25, замечаний нет. Повреждение устранено		КНС, кот./3000ч.	3000	2,2	33	-25, ясно
Прим.ЮЭС	35	Давыдовка - Шмидтовка		31.12.20 0:55	31.12.20 1:31	0:32	31.12.20 1:31	0:32	Без блинkerов	нет	у	РЗА ПН. Обесточена ПС Шмидтовка, ПС Надеждинская 2С 35,6кВ. При осмотре ПС Надеждинская обнаружено отключенное положение В35 Т2 (МТЗ) и вед. ф.19 (МТЗ). В 1:31 В35 Т2 включен, запитаны все присоединения, кроме вед. ф.19 (включен в 2:34). Планируется послев. проверка. Осмотр без замечаний	Надеждинский р-н/3379ч./12 фид.	3379	12	95	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	31.12.20 1:03	31.12.20 1:50	76:04	31.12.20 1:50	76:04	ав. откл.	нет	у	РЗА ПП. г.Большой камень. Отключился с нагрузкой ф-13 и ф-29 ПС Тоназ. В 1:50 РПВ успешное, включен без 2-х ТП (1 частный дом)	нет/600ч.	600	1,5	19	-13, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	31.12.20 1:58	31.12.20 2:38	2:49	31.12.20 3:48	2:49	Ав. откл.	нет		с.В-Надеждинское, п.Новый. В 2:38 включен без ТП 5152. В 3:48 включено все. Замечаний нет	2 кот./1273ч.	1273	2,4	31	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	5	31.12.20 3:03	31.12.20 8:47	3:44	31.12.20 8:47	3:44	Ав. откл.	выв	ну	с.Влад.-Александровское. ОП 1 обрыв шлейфа ф.В. В 08:24 включен до ТП7122 (запитано 11ТП). В 8:47 включено все, замечаний нет	2 кот., больница/900ч.	900	2,5	27	-17, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	31.12.20 4:24	31.12.20 14:10	0:00	31.12.20 14:10	0:00	МТЗ	выв	ну	п.Шмидтовка. В 5:03 включен без ТП 5034. ОП 1 обрыв шлейфа. Устранено, в 6:26 включен без ТП 5034. В 7:10 отключился повторно. В 7:57 включен до ОП48 (запитано ЗТП), в 8:22 включен до РЛ-2 (ОП 100), на РЛ-2 следы перекрытия на изоляторах по 3-м фазам. Устранено, все включено	нет/50ч.	50	2,1	18	-20, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Новоникольск 110/35/6	6	31.12.20 8:32	31.12.20 8:58	1:08	31.12.20 8:58	1:08	Ав.откл	нет	у	РЗА ПП	нет / 800 чел	800	0,3	10	-22, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	7	31.12.20 9:38	31.12.20 10:56	0:00	31.12.20 16:14	0:00	"земля" от КУ			РЗА ПП. г.Большой Камень. Выделен уч-к без нагрузки от ПС до ЦРП-80121, все запитано. В 16:14 полностью. В пр.оп. 37/9-37/10 устранено касание нижнего провода ф.В кабеля связи	ф.15 Подъяпольск котельная судорем.завода / быта нет	0	0,07	4	-16, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	31.12.20 10:49	31.12.20 11:20	0:00	31.12.20 11:20	0:00	Ав.откл	выв	у	РЗА ПП. Повреждение вводного автомата 0,4 Ф-3 КТП-5091, устранено.	школа / 300 чел	300	0,5	8	-17, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	5	31.12.20 11:53	31.12.20 14:33	2:02	01.01.21 4:20	2:02	Ав.откл	выв	ну	РЗА ПП. В 14:33 включено 11ТП из 27, запитано более 70% (в том числе котельная). Оп.16/2 отгорание шлейфа фаза "А" РТП-7241, устранено. Повреждение КТП-7492 (120чел.). В 15:42 включен без КТП-7492. В 4:20 замена КТП на новое, все включено. КТП 7492 собственник администрация Партиз. р-на. По согласованию работы по установке КТП ведет персонал ДРСК. После установки определено пониженное напряжение (142 В.). При вскрытии тр-ра обнаружено что вместо тр-ра 6/0,4 установлен тр-р 10/0,4 (КТП предоставлено администрацией). В 1-18 на базе РЭС загрузили тр-р с последующей доставкой. 4-20 персонал собственника заменил тр-р	котельная больницы / 900 чел	900	3	27	-13, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	31.12.20 11:53	31.12.20 15:01	1:12	31.12.20 15:01	1:12	Ав.откл	нет	ну	РЗА ПП. В пр. оп. 38-39 сняли ветку с проводов	нет / 6 чел	6	0,01	1	-13, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	2	31.12.20 12:06	31.12.20 13:35	0:00	31.12.20 13:35	0:00	"земля" от КУ			РЗА ПП. Предварительно до отключения запитали котельную больницы и объект COVID: КГБУЗ Районная больница им. Лазо (на ИВЛ 5 человек) от ДГ. В 12:38 вкл.до Р-2, запитаны 5ТП. В пр.оп.20/5-20/6-20/7 обрыв провода ф.С сторонней техникой, виновник скрылся. Сообщено в СБ. Устранено, все включено, без замечаний	котельная больницы, объект Ковид: КГБУЗ Районная больница им. Лазо / 1000 чел	1000	2,86	12	-25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	31.12.20 13:41	31.12.20 14:37	0:42	31.12.20 14:37	0:42	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. 2.01.21 произведён обход, замечаний не выявлено.	нет / 650 чел	650	4	40	-11, ясно	