

ТАБЛИЦА							
максимальной загрузки трансформаторов ЮЯЭС							
в день контрольных замеров 16 июня 2021 г.							
Оперативный	Оперативный	Сном.,	Снагр., Мва			К загр.,	Примечание
№ ПС	№ тр-ра	МВА	220 кВ	110 кВ	35 кВ	%	
ПС 1 "Н.Куранах"	1АТ	63	30.89			49.03	
	2АТ	63	30.89		3.27	49.03	
	3Т	10			5.16	51.6	
	4Т	10			0	0	
ПС 2 "Лебединый"	1Т	16		4.19	0	26.19	
	2Т	16		4.13	2.99	25.79	
ПС 3 "Белая Гора"	1Т	1			0.04	4.12	
ПС 4 "Ленинский"	1Т	2.5			0.3	12.01	
ПС 5 "Алдан"	1Т	16		0	0	0	
	2Т	16		6.74	0	42.1	
ПС 6 "Восточная"	1Т	6.3			2.37	37.6	
	2Т	6.3			2.4	38.15	
ПС 7 "МПС"	1Т	4			0.55	13.84	В резерве
	2Т	4			0	0	
ПС 8 "Верхний Куранах"	1Т	16		0	0	0	
	2Т	10		5	0	50	
ПС 10 "Водозабор"	1Т	2.5			0.3	12.01	В резерве
	2Т	2.5			0	0	
ПС 12 "Укулан"	1Т	6.3			0	0	В резерве
	2Т	6.3			0.89	14.21	
	3Т	6.3			0.9	14.31	
ПС 14 "Хатыстыр"	1Т	1.6			0	0	В резерве
	2Т	1.6			0.1	6.53	
ПС 16 "Юхта"	1Т	6.3		1.7	1.7	27.06	
	2Т	4			0	0	В резерве
ПС 17 "Эл.котельная"	1Т	4			0.67	10.7	
	2Т	6.3			0.67	10.7	
ПС 18 "ЗИФ"	1Т	16		7.6		47.48	
	2Т	16		7.47		46.7	
ПС 20 "Якокут"	1Т	1			0	0	
ПС 21 "Якоцит"	1Т	2.5			0.2	7.97	
ПС 23 "Ыллымах"	1Т	1			0.22	22.14	
ПС 25 "Алексеевск"	1Т	1.6			0.28	17.2	В резерве
	2Т	1.6			0	0	
ПС 26 Безымянка	1Т	6.3		0		0	В резерве
	2Т	6.3		0		0	
ПС 33 "ТДЭС"	1Т	16		0	0	0	В резерве
	2Т	7.5		0		0	В резерве
ПС 35 "Левобережная"	1Т	2.5			0.37	14.68	
	2Т	2.5			0	0	В резерве
ПС 35 РПБ Укулан	1Т	1.6			0.21	13.05	
ПС 36 "М.Нимныр"	1Т	2.5		0.43		17.27	
ПС 37 "Б.Нимныр"	1Т	2.5		0.18		7.21	
ПС 38 "Угольная"	1Т	16		0.06		0.38	
	2Т	16		0		0	В резерве
ПС 39 "Хатыми"	1Т	6.3		0.09		1.51	
ПС 11 "Аэропорт"	1Т	2.5		0.55	0.55	21.88	
	2Т	2.5		0.1	0.1	4.18	
	3Т	1.6		0.07	0.07	4.55	
ПС 40 "Фабрика"	1Т	40		14.64		36.59	

	2Т	40		23.69		59.23	
	3Т	40		0		0	В резерве
ПС 41 "Беркакит"	1Т	10		0.65		6.51	
	2Т	10		0.64		6.42	
ПС 42 "Городская"	1Т	16		0.5		3.13	
	2Т	16		0.6		3.75	
ПС 43 "Гранитная"	1Т	6.3		0.25		4.02	
ПС 44 "ЛДЗ"	1Т	16		0.79	0.79	4.94	
	2Т	16		0.1	0.1	0.63	
ПС 45 "Сер.бор"	1Т	16		0.25		1.58	
	2Т	16		0.76		4.72	
ПС 47 "СХК"	1Т	16		1.16		7.24	
	2Т	16		0.42		2.63	
ПС 49 УВД	1Т	16		3.68		23.03	
	2Т	16		3.35		20.95	
ПС 50 "РМЗ"	1Т	40		0		0	
	2Т	40		0.55		1.37	
ПС 51 "ХПВ"	1Т	1.6		0.42	0.42	26.1	
	2Т	1.6		0.33	0.33	20.43	
ПС 52 "Денисовская"	1Т	10		0.14		1.37	
	2Т	10		0.21		2.11	
ПС 53 "Дежневская"	1Т	16		8.52		53.24	
	2Т	16		2.5		15.6	
ПС 54 "Инаглинская"	1Т	16		3.74		23.36	
	2Т	16		0		0	
ПС 64 Рябиновая	1Т	6.3		3.72		59.03	
	2Т	6.3		4.6		72.99	