

Филиал	У, кВ.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц.значимые объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Прим.ЮЭС	6	Орлиная 110/35/6	В-6 Т1	01.04.21 0:27	01.04.21 0:33	0:06	01.04.21 0:33	0:06	ЛЗШ			Обесточилась 1С 6 кВ, в 00:33 включен В-6 Т1 при отключенном вед. Ф-15 (повреждение в сетях ВПЭС, В-6 не откл. МТО, ТЗНП, УРОВ) - в 0:35 потребитель запитан от вед. ф-16. 1.04.21 проведена проверка РЗА, замечаний нет		часть г.Владивосток, 4887 чел/ 6 фид.	4887	2,1	25	+5, пасм
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		01.04.21 5:16	01.04.21 5:16	0:00	01.04.21 5:16	0:00	ПС Ярослав: ТЗНП 1ст. ПС Ключи: пуск ВЧТО №3,СВ 110 УРОВ "на себя"	у		На ПС Ярославка: ИМФ ф."А" 13,5 км (вся длина 64,7 км). Разрыв транзита. 1.04.21 произведен обход. Оп52 гнездо аиста. ОП 43,44,45 скопление аистов	нет	0	0	0	+1, облач	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		01.04.21 6:21	01.04.21 6:21	0:00	01.04.21 6:21	0:00	3 ст. НЗНП	у		ИМФ ф.-В 50,2км (длина ВЛ 62км). ОП 208 следы перекрытия по ф.В, в результате строительства гнезда. Под опорой ветки	нет	0	0	0	+2, облач	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	В-10 Т2	01.04.21 10:18	01.04.21 10:56	0:38	01.04.21 10:59	0:41	Ав. откл.	нет		Обесточена 1,2С 10кВ (Т1 в резерве). База РЭС, Межгорье, Горный, Большие Ключи, Хвищанка Крыловка. В 10:28 В 10кВ Т2 включен, 1,2 С 10кВ поставлены на Х.Х. В 10:56 включены ф. 3,6,7. В 10:59 включен ф.2, запитаны все потребители. Осмотр без замечаний. Проведена проверка РЗА: неселективная работа МТЗ 35 Т-2 1 степени при КЗ на отходящих фидерах. При замене масляного В 10кВ Т2 на вакуумный не был заменен блок управления. В блоке управления исключили цепи срабатывания масляных выключателей. Есть предположение что было КЗ на фидере.	нет/777ч.	777	0,13	17	+2, ясно	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр с отпайками		01.04.21 12:53	01.04.21 13:07	0:14	01.04.21 13:07	0:14	ТЗНП 2ст.	выв	у	ВЛ 110 Лебединый-Юхта выведена в ремонт по заявке. Обесточена ПС Б.Нимныр, Юхта. В пролете опор № 219 - 220 на фазе "В" имеются следы подгара, габарит составляет 8 метров, в районе подгара на проводе находится брошенный экскаватор. Работники субподрядной организации ООО "Вектор" филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Амурское ПМЭС выполняли работы в процессе которых допустили приближение техники на недопустимое расстояние к фазе "В". Ремонт провода не требуется.	нет/150ч., 2 фид.	150	1,2	3	-3, обл.	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		01.04.21 13:27	01.04.21 13:27	0:00	01.04.21 13:27	0:00	ПС Ярославка: ТЗНП 1ст., ИМФ- ф.А 13,5км. ПС Ключи: ВЧТО №3. ИМФ-ф.А 54,6км.	у		На ОП 52 гнездо аиста, на ОП 45 замечен аист. Других замечаний нет	нет	0	0	0	+13, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	ХЭС - БН с отп.Интурист	№2	01.04.21 13:46	01.04.21 13:46	0:00	01.04.21 18:01	4:15	ДЗ 2з.	ну	не произв.	Обесточенных потребителей нет. На ПС Интурист АВР 6 успешен. РЗА ПП На ПС ХЭС КРУН 35 в ячейке КВЛ 35 "БН" повреждение опорного изолятора 35 КЛ ф.В. Опорный изолятор ф.В демонтирован. КВЛ 35 включена со стороны ПС БН. В дальнейшем КВЛ выведут в ремонт по заявке. Устранение на 2.04.21. 2.04.21 проведен инженерный обход. Обнаружено пролет опор № 2-3 на проводах КВЛ 35 кВ ф. А. В следы термического воздействия, на проводе ф. А кусок цветной ленты. В 14-32 КВЛ/35 выведена в ремонт, в 16-16 2 сек. 35 кВ ПС 110 кВ ХЭС выведена в ремонт, в 16-18 бригада ГРЭС допустилась на замену опорного изолятора в яч.8. в 19-00 работы завершены	АВР 6	нет	0	0	0	+9, обл.

Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	01.04.21 19:02	01.04.21 19:50	0:48	01.04.21 22:59	3:57	МТЗ	ну	ну	с. Ласочка, с.Емельяновка, П/з "Стрельникова", П/з "Емельянова", П/з "Леонова" . В 19-50 включен до ЛР-2 (запитано 5ТП). Снята ветка в пролете оп. 214/16-214/17		з кот, 3 п/з/309ч.	309	0,1	10	+11, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	В10 Т1	01.04.21 23:07	01.04.21 23:15	0:08	01.04.21 23:22	0:15	МТЗ		у	Погашение 1С-10кВ. 23:15 после осмотра оборудования включен В10 Т-1, 1С-10кВ под напряжением. 23:22 запитан потребитель 2.04.21 проведена проверка РЗА В10 Т1 - замечаний нет.	г. Лучегорск	5240	1,4	37	+5, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	11	02.04.21 9:07	02.04.21 9:37	0:30	02.04.21 9:37	0:30	МТЗ	ну	не произв.	РЗА ПП. г.Свободный. Повреждение на вед участке	кот., очистные/300ч.	300	0,8	3	+7, пасм.	
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконская - Елабуга		02.04.21 9:28	02.04.21 9:28	0:00	02.04.21 9:28	0:00	НЗЗ 1ст., ОМП-ф.В 11,6 км.	у		Обход. На место доставляется трал с вездеходом. ОП 48 (10,7км.) строительство гнезда аистами	нет	0	0	0	+8, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	02.04.21 13:22	02.04.21 14:37	1:15	02.04.21 14:37	1:15	МТЗ	ну	ну	часть с. Борисовка. Включен после обхода, замечаний нет. Повторный обход без замечаний	нет/200ч.	200	0,08	2	+7, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	3	02.04.21 14:20	02.04.21 14:28	0:08	02.04.21 14:28	0:08	МТО	нет	у	с. Вадимовка. В пролете ОП 10-11 провис провода	школа, кот./372чел.	372	0,07	6	+15, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	17	02.04.21 16:53	02.04.21 19:22	2:29	02.04.21 19:22	2:29	МТЗ	ну	ну	с. Рошино. РТП 5-18 повреждение изоляции. Строительства гнезда Мервные сороки. (птицы)	нет/185ч.	185	0,032	2	+8, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	02.04.21 17:08	02.04.21 17:08	0:00	02.04.21 17:08	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. ТП-1070 (без нагрузки) неизвестными лицами разбиты камнями ПК-10 всех фаз и слито масло с ТМ-1000/10, сообщено СБ, ОВД.	нет	0	0	0	+14, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	02.04.21 17:17	02.04.21 18:35	1:18	02.04.21 23:20	6:03	ЗЗ	ну		часть п. Лучегорск. Выделен головной участок КЛ. оп.1 выполнили перемонтаж концевой муфты	ф.5 ПС Лучегорск	нет/340ч.	340	0,17	11	+13, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	02.04.21 17:36	02.04.21 17:36	0:00	02.04.21 17:36	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. ТП34/4 снят кот.	нет	0	0	0	+8, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	9	02.04.21 17:41	02.04.21 17:41	0:00	02.04.21 17:59	0:18	МТЗ	ну	не произв.	РУСАГРО. Повреждение на вед отпайке	АВР у потребителя успешен	нет	0	0,08	11	+11, ветер
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		02.04.21 17:57	02.04.21 18:44	0:47	02.04.21 18:44	0:47	НЗНП 4ст.	ну	у	Обесточены ПС 110 Дамбуки, Горная, Ульдегит, ПС 35кВ Сухой лог. В пролете оп 216-217 налипание снега	Зейский р- н/2258ч.	2258	4	27	+1, мокрый снег	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	02.04.21 18:05	02.04.21 20:41	2:36	03.04.21 1:17	7:12	МТЗ	ну	ну	с. Яковлевка, Покровка. 20-41 запитали 7ТП, 22:17 запитано +3 ТП, 22:48 вкл. без ТП-6185. Вкл. полностью. Повторный осмотр 3.4.21- пр.оп.65/13-14 убрана ветка.	ф.14 Варфаломее вка	нет/595ч.	595	0,2	14	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	02.04.21 22:53	02.04.21 22:53	0:00	02.04.21 22:53	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+12, ясно	
ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	477	03.04.21 5:08	03.04.21 5:08	0:00	03.04.21 5:08	0:00	МТО	запрет	у	Повреждение на ведомственной отпайке: провис провода в пр.оп.477-00/5-477-07/1	нет	1500	0,2	12	+2, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	03.04.21 6:31	03.04.21 7:36	1:05	03.04.21 7:36	1:05	Ав. откл.	нет	у		п. Оленевод	240 чел	240	0,17	6	+6, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	03.04.21 6:34	03.04.21 6:34	0:00	03.04.21 6:34	0:00	МТО	у		часть г.Шимановск. Осмотр без замеч.	нет	0	0	0	-1, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	21	03.04.21 7:40	03.04.21 8:47	1:07	03.04.21 14:14	6:34	МТЗ	ну	ну	Вкл без 7ТП, вкл в 14:14. Пр.оп. 57/70-71 убрано упавшее дерево.	больница / 2394 чел	2394	0,5	44	-1, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	7	03.04.21 7:49	03.04.21 8:33	0:44	03.04.21 8:33	0:44	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр: на оп.11 ф.А, на оп.28 ф.С скол изоляторов. Устранено.	нет/ 1100 чел	1100	0,2	7	0, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	03.04.21 7:51	03.04.21 8:09	0:18	03.04.21 9:39	1:48	Ав. откл.	нет	ну	08:09включен до РЛ-2, оп.32 запитано 3 ТП из 6(70%нагрузки), вкл в 9:39. Повреждение на ведомственном ТП.	240 чел	240	0,17	6	+6, дождь	
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	03.04.21 8:14	03.04.21 9:27	1:13	03.04.21 14:19	6:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Потребителю обеспечен резерв. Пр.оп. 40-41 падение дерева (тополь), устранен обрыв 3 проводов; оп.41 выправлена траверса, заменены 6 поврежд. изоляторов.	ф6	школа, скваж, адм, больн/ 4190 чел	4190	0,7	12	0, ветер
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	03.04.21 8:51	03.04.21 8:51	0:00	03.04.21 8:51	0:00	МТЗ	у		Пролёт опор №104-104/1 провис провода, видны следы перекрытия. РЗА ПП.	нет	0	0	0	0, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	9	03.04.21 9:03	03.04.21 10:11	1:08	03.04.21 10:11	1:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Произведен осмотр: под РТП-10-14 обнаружена птица (сорока).	п/з/ 453 чел	453	0,4	20	0, ветер	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	03.04.21 10:02	03.04.21 10:02	0:00	03.04.21 10:02	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. Участке.	нет	0	0	0	-5, ветер	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	03.04.21 10:04	03.04.21 10:04	0:00	03.04.21 10:04	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+6, ветер	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	03.04.21 10:57	03.04.21 10:57	0:00	03.04.21 10:57	0:00	МТЗ	у		Пролёт опор №104-104/1 провис провода, видны следы перекрытия. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+2, ветер	
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	03.04.21 11:05	03.04.21 12:51	1:46	03.04.21 14:53	3:48	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Вкл без 1ТП, вкл в 14:53. Оп.1-11/6 повреждена конц.муфта КЛ-6 кВ, произведен ремонт.	школа, д/с, больн/ 3221 чел	3221	0,9	15	+4, ветер	
Ам.ВЭС	6	ЖБИ 35/6	25	03.04.21 11:12	03.04.21 11:37	0:25	03.04.21 11:37	0:25	МТЗ-2	ну	у	Повреждение на ведомственном участке. РЗА ПП.	кнс/ быта нет	0	0,01	4	+4, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	24	03.04.21 12:08	03.04.21 12:08	0:00	03.04.21 12:08	0:00	МТО	у		РЗА ПП. На оп.5/3 излом траверсы, срыв изолятора ф.С. Устранено.	нет	0	0	0	+2, ветер	

ЭС ЕАО	35	Ленинск - Бабстово		03.04.21 12:10	03.04.21 12:14	0:04	03.04.21 12:14	0:04	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС 35 Бабстово.		2МВт/ 3074 чел/ 6 фид	3074	2	34	+5, ветер
Ам.ЭС	10	Свободный 220/35/10	2	03.04.21 12:20	03.04.21 12:20	0:00	03.04.21 12:20	0:00	МТО	у		Частичный осмотр без замечаний, продолжение на 7.04.21. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+4, ветер
Прим.ЭС	10	ВЛ-20 кВ Алчан - Ясенево		03.04.21 13:38	03.04.21 13:39	0:01	03.04.21 13:39	0:01	МТЗ	ну	у	Осмотр 7.4.21.		школа, кот, фал, насосн/1067 чел	1067	0,2	11	+12, пасмурно
Ам.ЭС	10	Уландочка 220/35/10	4	03.04.21 13:51	03.04.21 13:51	0:00	03.04.21 13:51	0:00	МТО	у		РЗА ПП. Заброс фазного провода пр.оп.5-6 на действующую опору ВЛ. Устранено.		нет	0	0	0	+4, ветер
ЭС ЕАО	35	Ленинск - Бабстово		03.04.21 14:00	03.04.21 14:33	0:33	03.04.21 15:40	1:40	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС 35 Бабстово. Произведен осмотр, пр.оп. 19-20 падение дерево на ВЛ (провода без повреждений), наклон второго дерева (касается проводов ВЛ); устранено.	ВЛ 35 Унгун-Бабстово.	2,1 МВт/ 3074 чел/ 6 фид	3074	2,1	34	+6, ветер
Ам.ЭС	10	Свободный 220/35/10	2	03.04.21 14:26	03.04.21 14:26	0:00	03.04.21 14:26	0:00	МТО	у		Частичный осмотр без замечаний, продолжение на 7.04.21. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+4, ветер
Ам.ЭС	10	Свободный 220/35/10	2	03.04.21 15:11	03.04.21 15:11	0:00	03.04.21 15:11	0:00	МТО	у		Частичный осмотр без замечаний. 9.04.21 полный осмотр участка ДРСК без замечаний. Потребитель осматривает свои участки. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+4, ветер
Ам.ЭС	6	Октябрьская 110/6	4	03.04.21 15:29	03.04.21 15:29	0:00	03.04.21 15:29	0:00	МТЗ-2	у		осмотр 28.04.21, в пролетах 17-18, 18-19 провис проводов. устранено. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+2, ветер
Прим.ЭС	6	Уссурийск-1 110/35/6	9	03.04.21 15:30	03.04.21 16:00	0:30	03.04.21 23:15	7:45	МТЗ	нет	не произв	Потребителю обеспечен резерв. ТП 1155 повреждение КЛ (в сторону ТП1156). Устранено	ф7	кот/ 150 чел	150	0,1	2	+12, пасмурно
Хаб.ЭС	6	РЦ 220/110/35/6	17	03.04.21 15:38	03.04.21 15:38	0:00	03.04.21 18:09	2:31	МТО	выв	у	Обрыв шлейфа на вед. РТП к ТП2344, устранено. РЗА ПП.		насосн/ 538 чел	538	1,03	12	+7, ветер
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	03.04.21 15:41	03.04.21 15:41	0:00	03.04.21 15:41	0:00	МТЗ	у		Провис проводов ВЛ-бкВ в пролёте опор 414-00/14 - 414-06/1. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+6, ветер
Ам.ЭС	10	Овсянка 35/10	11	03.04.21 16:55	03.04.21 16:55	0:00	03.04.21 16:55	0:00	МТЗ	у		осмотр 26.04.21, на вед. отпайке порвис проводов, наклон опор. РЗА ПП.		нет	0	0	0	0, ветер
Хаб.ЭС	10	Осиновая речка 35/10	7	03.04.21 17:07	03.04.21 17:47	0:40	03.04.21 23:08	6:01	МТО	ну	не произв	Вкл с выделенным уч. без нагрузки, потребитель обеспечен резерв. Пр.оп. 73-74 убрано упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений. (несанц.спил, сообщено СБ, ОВД).	ПС Бычиха ф7	нет/ 359 чел	359	0,2	4	+7, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	03.04.21 18:58	03.04.21 21:48	2:50	04.04.21 17:54	22:56	Ав.откл	нет	ну	г.Фокино. В 21:48 запитано 3 ТП. В болотистой местности наклон ОП 24 В 9:22 выделен поврежденный уч. без нагрузки, оставшийся потребитель запитан. Проведены АВР (оп.выправлена), схема восстановлена (17:54).		нет/ 100 чел	100	0,06	4	+8, пасмурно
Прим.ЭС	110	Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная		04.04.21 6:53	04.04.21 6:53	0:00	04.04.21 19:54	13:01	ПС Уссур1: НЗЗ 2ст., АПВ не усп., ИМФ-ф.А 9,3км., ПС Пром.: ЗНЗ 1ст., АПВ усп.	ну		Лвл=13,6км. На ПС Промышленная: АПВ усп. На ПС Уссурийск-1: АПВ не усп., (выпал блинкер "обрыв цепей управления") Обесточенных потребителей нет. Разрыв транзита. На ПС Уссур.1 неисправность соленоида выключения выключателя. Осмотр ВЛ без замечаний; на ПС Усс-1 на В 110 Промышленная произведена регулировка привода В-110 "Промышленная" и ревизия соленоида выключения выключателя.		нет	0	0	0	-1, ясно
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		04.04.21 7:14	04.04.21 7:14	0:00	04.04.21 7:14	0:00	ДФЗ, ТНЗНП 1ст., ИМФ ф.А 27,5 км.	у		На оп.166 строящееся гнездо аиста.		нет	0	0	0	+3, обл.
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	04.04.21 7:41	04.04.21 7:41	0:00	04.04.21 7:41	0:00	ТЗНП 2ст., ИМФ- ф.В 31,4км.	у		Выполнен осмотр пр.оп.146-176: обнаружено на оп.168 (мет.анкер) ф.В ветки на траверсе над шлейфом и под опорой.		нет	0	0	0	+2, обл.
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	04.04.21 11:23	04.04.21 13:03	1:40	04.04.21 13:03	1:40	МТЗ	нет	у	с.Казанка. Обход без замечаний.		школа/ 294 чел	294	0,5	6	+5, ясно
Прим.ЮЭС	110	Мингородок 110/6	T2	04.04.21 13:07	04.04.21 14:29	1:22	04.04.21 14:37	1:30	МТЗ		у	Погашены потребители 2,4 сш бкВ. Осмотр по прибытию ОВБ: по Т2 бл. МТЗ 110/бкВ, откл.положение В 110 и ввода 3 Т-2; В-6 ввод 1 Т-2 не отключался. В 14:18 2 и 4 сш бкВ вкл на ХХ; в 14:29 под нагрузку (от СВ-6), кроме вед. фидера №207 (при включении откл без блинк. 7750 чел/1,3 МВт, в 13:51 обеспечен резерв и вед. ф13 (при вкл откл от МТЗ, 1650 чел, 1,6 МВт, обеспечен резерв в 16:15). /в 14:37 Т2 вкл на ХХ, в 15:00 по норм.сх/. По результатам послеаварийной проверки выявлено, что В 6 Т-2 №1 не отключался по причине окисления контактов в клемнике цепей управления в результате попадания влаги. Произведена чистка. 9.04.21 проведена проверка РЗА по ф.13 (заменяли ТТ);	СВ-6	6,8 МВт/ 13380 чел/8 фид	13380	6,8	35	+8, ясно

Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Муравейка		04.04.21 13:30	04.04.21 13:51	0:21	04.04.21 14:45	1:15	АТЭЦ: ДЗ 1з, АПВ усл, ИМФ 0,81км, ФВ,С (Лвл=13,3км); Мурав: ДЗ 2з, МТО АПВ не раб		у	Откл ВЛ 110 «АТЭЦ-Муравейка» с усл АПВ со стороны АТЭЦ, на ПС Муравейка откл СВ-110, обесточена 1 сш 6 кв ПС Муравейка. Осмотр ПС 110 Муравейка (по прибытию ДЭМ): откл полож СВ-110 (ДЗ 2з, МТО), В-6 Т1 (от защиты линий), В-110 Т1 не отключился. В 13:51 потребителю обеспечен резерв (от ф8,14 ПС Муравейка), в 14:45 СВ-110 включен, транзит замкнут, в 15:18 схема ПС Муравейка приведена в исходное сост. Произведен осмотр ВЛ, пр.оп. 2-7 следы прохождения пала, повреждений оборудования ВЛ нет. Проверка РЗА через РДВ в плановом порядке.	ПС Муравейка ф 8, 14	2 МВт/1000 чел/ 4 фид	1000	2	19	+8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Тайфун 110/35/10	по 12 реклоузе р (оп.74)	04.04.21 18:11	04.04.21 20:45	2:34	04.04.21 20:45	2:34	Ав.откл	нет	у	Произведен частичный обход, замечаний нет.		телевышка/ быта нет	0	0,05	1	+7, ясно
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Камень-Рыболов		04.04.21 19:59	04.04.21 19:59	0:00	04.04.21 19:59	0:00	ТЗНП 1ст, ИМФ 19,2км фА	у		Произведен осмотр по Р-4/17 пр 67-107(15-25 КМ) от ПС Хороль замечаний не выявлено.Оп 88 следы пала.		нет	0	0	0	+10, ясно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	с-58	05.04.21 0:01	05.04.21 0:01	0:00	05.04.21 0:01	0:00	ПС КРС: ТЗНП 1ст, ИМФ ф.А 7,2 км., ПС Ленинск: ТЗНП 2ст.	у		Произведен осмотр пр.оп.23-91. На оп.31, 37 обнаружены строящиеся обитаемые гнезда, ветки под опорой.		нет	0	0	0	-2, обл.
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		05.04.21 5:38	05.04.21 5:38	0:00	05.04.21 5:38	0:00	ТЗНП 1ст., ИМФ ф.А 16км	у		На оп.59 строящееся гнездо аиста.		нет	0	0	0	+3, обл.
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		05.04.21 6:54	05.04.21 6:54	0:00	05.04.21 6:54	0:00	ТЗНП 1ст., ИМФ ф.А 14,5 км.	у		На оп.59 строящееся гнездо аиста.		нет	0	0	0	+3, обл.
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	05.04.21 8:54	05.04.21 9:51	0:57	05.04.21 12:18	3:24	"земля" от КУ			п.Угловое. Включен до ЛР-2 оп.51, без 3-х ТП. На оп.63 сняли гнездо птицы, проволока из гнезда лежала на траверсе и на проводе.		нет / 131чел	131	1,1	22	+2, ясно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгу - Биджан	С-57	05.04.21 9:10	05.04.21 9:39	0:29	05.04.21 17:03	7:53	Биробиджан: ТЗНП 1ст	ну	ну	Обесточены ВЛ-110 Биджан-Благословенное: ПС 110 кв Благословенное, ПС 35 кв Самара, Столбовое, Амурзет. На участке ВЛ-110 Унгу-Биджан оп.30 ф.В висит ветка на траверсе, касается шлейфа 110 кв, устранено. На оп.29, 30 установлены ПЗУ.	ВЛ-110 Биджан-Дежнево	Октябрьский р-н, 11370чел	11370	3,34	111	+2, обл
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-2 - УМЗ		05.04.21 11:08	05.04.21 12:04	0:56	05.04.21 13:43	2:35	ДЗ 1ст			ВЛ-35 Уссурийск-2-УМЗ отключалась с усл. АПВ. Одновременно отключилась ВЛ-35 УМЗ-Молокозавод (МТО, АПВ не выпадал, РПВ ну.). Обсточены ПС 35 Молокозавод и вед. ПС 35 АРЗ. В 12:04 от ПС МЖК запитана ПС АРЗ и 2С 6 кв ПС Молокозавод (больница была запитана от резерва ч/з 6 мин, на лечении пациентов с covid-19 нет). Остается отключена 1С 6кв ПС Молокозавод (2,1МВт, 9600чел). На ПС Молокозавод при включении СВ 6 отключался от защиты (блинкер ЗОФ: защита от обрыва фаз). В 13:05 (ч/з 1:57) включен СВ-6 с выведенной ЗОФ, все потребители запитаны. В 13:43 схема приведена в исходное состояние. Проверка РЗА без замечаний. На ПС УМЗ произведена регулировка привода В-35 Молокозавод.	ВЛ-35 МЖК-Молокозавод с отп АРЗ	часть г.Уссурийска, 22250чел / 9 фид / КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница»	22250	6,7	28	+10, ясно
Прим.ЗЭС	35	Лучегоorsk - Игнатьевка - Пожарское		05.04.21 11:52	05.04.21 11:52	0:00	05.04.21 15:32	3:40	МТЗ	ну		При включении по АПВ появилась "земля". "земля" самоустранилась. В пр.оп.70/6-70/7 обнаружено упавшее обгоревшее дерево после прохождения пала, провода целые.		нет	0	0	0	+12, ветер
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	8	05.04.21 12:58	05.04.21 12:59	0:01	05.04.21 13:48	0:50	"земля" от КУ			Включен с "землей" для отыскания с прибором. Повреждение на вед. участке.		нет / 130чел	130	0,02	4	+14, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ясеновый - Олон		05.04.21 16:02	05.04.21 17:01	0:59	05.04.21 20:31	4:29	МТЗ 1ст	запрет	ну	с.Ясеновое, Красный Яр, Соболиное, Олон. Включен до ЛР-40 оп.2/14, без 4-х ТП. На оп.2/18 срыв изолятора по ф.В. Устранено.		школа, насосная, котельн / 1067чел	1067	0,15	8	+14, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	05.04.21 17:32	05.04.21 17:32	0:00	05.04.21 17:32	0:00	МТО	у		Обнаружен пал в охранной зоне ВЛ. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	05.04.21 20:37	05.04.21 20:49	0:12	06.04.21 1:18	4:41	"земля" от КУ			Вкл с землей с выделенным уч без ЗТП, поиск МП прибором. Оп.222 обрыв вязки ф.С. Устранено, схема восстановлена.		котельн / 440чел	440	0,6	19	+5, ветер

Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф19 В-6кВ в ТП7171	05.04.21 22:11	05.04.21 22:50	0:39	05.04.21 22:50	0:39	Ав.откл	нет	у	Пр.оп.298/46-298/47 под проводами упавшее дерево поврежденное палом из за охранной зоны. Провода и опоры целые.		нет/ 300 чел	300	0,4	11	+8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	06.04.21 4:23	06.04.21 5:23	1:00	06.04.21 5:23	1:00	Ав.откл	выв	у			нет/ 200 чел	200	2	65	+5, ясно
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Полевая		06.04.21 6:34	06.04.21 6:34	0:00	06.04.21 6:34	0:00	НЗЗ 2ст. ИМФ 29,9км фС	у		Произведен обход пр.оп.99-119, повреждений не обнаружено.		нет	0	0	0	+1, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	06.04.21 7:02	06.04.21 7:02	0:00	06.04.21 7:02	0:00	МТЗ	у		РТП 15-12 обнаружена птица		нет	0	0	0	-2, снег
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	06.04.21 12:57	06.04.21 14:23	1:26	06.04.21 14:23	1:26	МТЗ	ну	не произв	КТП-7222 снята ветка с вводов 10 кв.	школа, котельн, скважина, больница / 569чел	569	0,55	15	+10, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная		06.04.21 15:31	06.04.21 15:31	0:00	06.04.21 15:31	0:00	Усс1: НЗЗ 2ст, Промшл: НЗЗ 1ст. ИМФ фаза А-07км.	у		Произведен осмотр (пр.оп 1-54), оп.33 на проводе ф-А следы перекрытия, под оп. проволока со следами перекрытия (от гнезда сороки).		нет	0	0	0	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	06.04.21 16:47	06.04.21 20:16	3:29	07.04.21 20:58	28:11	"земля" от КУ			Вкл с землей, поиск МП прибором. Осмотр ВЛ без замечаний, продолжен поиск МП. (8:01 разобраны шлейфа на оп.31, земля ост). 7.04.21 в 11:29 запитано от резерва без 3-х вед. ТП. Повреждение КЛ (Кл=80м) на головном участке (ОРУ 110 в кабельном лотке повреждение соединительной муфты). В 19:22 смонтирована соединительная муфта, испытано и включен.	Ф-25 ПС Екатериновка	котельн / 330чел	330	0,5	29	+11, ясно
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	5	06.04.21 17:00	06.04.21 20:57	3:57	06.04.21 20:57	3:57	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.113-114 убрано упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений.	школа, котельн / 450чел	450	0,21	3	+11, пасм	
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	117	06.04.21 18:15	06.04.21 19:27	1:12	06.04.21 20:46	2:31	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 20:46. Оп.117-00/119-120 обрыв виаки фВ, склест проводов; устраниено.		нет / 300чел	300	0,07	4	+5, обл
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	06.04.21 18:24	06.04.21 18:48	0:24	06.04.21 20:55	2:31	"земля" от КУ			Вкл без 2ТП, вкл в 20:55. Пр.оп.433-434 устраниен обрыв провода фА.	котельн, насосная, школа / 480чел	480	0,17	6	+9, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	06.04.21 18:46	06.04.21 18:54	0:08	06.04.21 18:54	0:08	МТО	выв	у	Обход без замечаний. РЗА ПП.	насосная, очистные / 1400чел	1400	0,2	10	+5, обл	
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	8	06.04.21 21:03	06.04.21 21:04	0:01	06.04.21 21:48	0:45	КУ, земля			Вкл с землей, поиск МП прибором. Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/ 88 чел	88	0,01	4	+7, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	06.04.21 22:38	06.04.21 23:55	1:17	06.04.21 23:55	1:17	МТО	ну	у	Осмотр 9.4.21. РЗА ПП.	п/з/ 500 чел	500	0,4	36	-2, облачно	
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Дружба		07.04.21 5:17	07.04.21 5:17	0:00	07.04.21 5:17	0:00	МТЗ, ИМФ фВ,С 64км	у		Произведен осмотр, прохождение пала пролет оп. № 62-72.		нет	0	0	0	0, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	07.04.21 11:57	07.04.21 13:01	1:04	08.04.21 18:12	30:15	МТО	нет	не произв.	часть г.Фокино. Потребитель запитан. Повреждение КЛ-10 РП-203-ЗТП-2019. Неизвестными лицами производились земляные работы с применением экскаватора, вызвана полиция. В 5:42 разработан котлован, кабель испытан перед монтажем. 8.04.21 установлена каб. вставка и 2 соед. муфты. Вкл. по норм. ск.	котельн.-3, бойлер.-2, госпиталь, 2 в/ч / 520 чел	520	0,9	14	+9, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	07.04.21 12:02	07.04.21 13:52	1:50	07.04.21 13:52	1:50	МТЗ	выв	у	г.Большой Камень. В пр. 42-43 обнаружена подгоревшая ветка, повреждений оборудования нет.	котельн. / 860 чел	860	0,9	41	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Кролевцы - Суражевка		07.04.21 13:36	07.04.21 13:41	0:05	07.04.21 13:41	0:05	МТО	не раб.	у	Обесточивалась 2С 35 ПС Суражевка. Произведен осмотр подстанций, замечаний нет. 08.04.21 произведен обход, оп. 20-30 пал.	быта нет	0	0,4	7	+10, ясно	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	07.04.21 14:38	07.04.21 14:58	0:20	07.04.21 15:47	1:09	МТЗ	ну	ну	Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмановка. Вкл. без 1ТП. В полетах опор № 53/4-53/5 дерево легло на провода. Устранено и вкл.	школы, д/сад, котельная-3, насосная / 871 чел	871	0,2	25	+3, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	07.04.21 15:12	07.04.21 17:34	2:22	07.04.21 17:34	2:22	МТЗ	нет	не произв.	Кневичи, Соловей ключ, Ясное. Негабаритной техникой повреждение опор по ф-21 Кролевцы (кольцуется с Ф-7 ПС Касатка). Вызвана полиция. В 16:44 вкл. 15 ТП. В 17:34 запитаны все потребители, проведена перетяжка проводов в пр. оп. 124-126, отсоединены провода от РЛ-3.	котельн. / 700 чел	700	0,45	35	+8, ясно	

Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	07.04.21 15:12	07.04.21 16:20	1:08	09.04.21 18:42	51:30	МТЗ	нет	не произв.	п. Кролевцы, с. Ясное. Негабаритной техникой зацепили провода в пр. 161-162, повреждение опор 157-162 (кольцуются с Ф-7 ПС Касатка через ЛР-3, был отключен). Вызвана полиция. Включен без участка ВЛ-6кВ от оп. 157 до РЛ-3 (оп. 162), потребитель запитан. 8.4.21 в 18:40 окончена работа по монтажу ж/б опор 157-162. 9.4.21 повреждение устранено, схему привели в исходное состояние	ЦТП / 480 чел	480	0,4	24	+8, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	07.04.21 16:43	07.04.21 20:50	4:07	07.04.21 20:50	4:07	КУ "Земля"			с.Залесье, с.Мельники. На оп.47 срыв изолятора ф.А. Устранено.	нет / 183 чел	183	0,1	7	+9, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	08.04.21 8:33	08.04.21 8:33	0:00	08.04.21 8:33	0:00	ав.откл	нет	у	п.В-Надеждинское, Ключевое, Новый. Осмотр, замечаний нет.	нет / 1181чел	1181	0,8	22	+3, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	08.04.21 9:55	08.04.21 11:52	1:57	08.04.21 15:03	5:08	ав.откл	выв	ну	с.Залесье, с.Мельники. В 10:38 запитано 1 ТП, в 11:52 без 2-х ТП. В 16:03 все вкл. Повреждение на вед.отпайке.	нет / 183 чел	183	0,1	7	+3, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	08.04.21 10:07	08.04.21 10:18	0:11	08.04.21 10:18	0:11	МТЗ	ну	у	с.Новинка, с.Егорьевка, с.Новопетровка. Осмотр, замечаний нет.	болн. / 130 чел	130	0,14	14	+1, ветер	
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Кислородная	Т1Ф	08.04.21 10:36	08.04.21 10:36	0:00	08.04.21 10:46	0:10	МайГРЭС; ДЗ 1ст. Кисл. ДЗ 2ст.	выв	у	Разрыв транзита, без ограничения потребителей. Произведён обход ВЛ, в пролете опор 32-33 обнаружено налипание снега (ледяная корка) на проводах толщиной 3-5 см., пролет длиной 252 метра. Налипание самоустранилось.	нет	0	0	0	0, мокрый снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	08.04.21 11:27	08.04.21 15:44	4:17	08.04.21 15:44	4:17	МТО	выв	ну	часть с.Екатериновка. Повреждение и падение дер. (на ж/д пасынке) опоры № 7/7 в результате прохождения пала. Произведена установка опоры в вертикальное положение, закрепление её на ж/б пасынке, установка сорванного изолятора ф.С. Планирует переустановка до 16.04.21	кот., детдом / 460 чел	460	0,6	12	+5, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	3	08.04.21 12:15	08.04.21 12:21	0:06	08.04.21 12:21	0:06	МТЗ	выв	у	с.Игнатьевка. Осмотр, замечаний нет.	котельн, школа, д/сад / 513 чел	513	0,3	7	+2, снег	
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		08.04.21 22:47	08.04.21 22:47	0:00	08.04.21 22:47	0:00	Тамбовка: ДФЗ, ТНЗНП 1ст Волково: ДФЗ, ТНЗНП 1ст	у		ИМФ ф.В=0 8,8 км от ПС Тамбовка.ОП 36 гнездо аиста РЗА ПП.	нет	0	0	0	+5, обл	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		09.04.21 0:35	09.04.21 0:35	0:00	09.04.21 0:35	0:00	КРС: ТЗНП 1ст Ленинск: ТЗНП 3ст.	у		Оп 31 ф.А строящегося гнездо аиста. РЗА ПП.	нет	0	0	0	0, мокр снег	
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		09.04.21 6:29	09.04.21 6:29	0:00	09.04.21 6:29	0:00	ТНЗНП 1ст	у		ИМФ ф.А=0 13,9 км. Осмотр без замечаний. Оп.58 по ф.А следы перекрытия. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+5, обл	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		09.04.21 7:43	09.04.21 7:43	0:00	09.04.21 7:43	0:00	Ярославка: НЗЗ 1,2ст Павловка-1: НЗЗ 1ст.	у		ИМФ ф."С"-0 8.6км от ПС Ярославка (длина ВЛ 18.9км). На ОП 59 гнездо аиста, под опорой ветки со следами подгара. птицы	нет	0	0	0	+6, обл	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан	С-57	09.04.21 8:52	09.04.21 8:52	0:00	09.04.21 8:52	0:00	Биробиджан: ТЗНП 1ст, ИМФ- ф.А 66,5км.	у		РЗА ПП. ОП 381 строительство гнезда, ветки на траверсе. птицы	нет	0	0	0	+4, обл	
Прим.ЮЭС	10	Птицефабрика 110/35/10	1	09.04.21 10:00	09.04.21 10:00	0:00	09.04.21 11:11	1:11	МТЗ	нет	у	ВЛ находилась на Х.Х.	нет	0	0	0	+4, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		09.04.21 10:51	09.04.21 10:51	0:00	09.04.21 10:51	0:00	НЗНП 2,3 ст., ИМФ ф.В 42км.	у		ОП 174 строительство гнезда. птицы	нет	0	0	0	+8, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	09.04.21 15:06	09.04.21 15:27	0:21	09.04.21 15:27	0:21	МТЗ	нет	у	г.Большой Камень	нет/30ч.	30	0,37	4	7, ясно	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	09.04.21 15:18	09.04.21 16:40	1:22	09.04.21 19:46	4:28	МТЗ	ну	ну	п.Валдгейм. В 16-40 включен основной потребитель. Оп. 255-00/55 повреждение концевой каб. муфты. Устранено	резерв Covid	нет/587ч.	587	0,29	7	+6, ясно
Прим.ЮЭС	10	Птицефабрика 110/35/10	1	09.04.21 15:20	09.04.21 15:20	0:00	09.04.21 16:00	0:40	МТЗ	нет	у	ВЛ находилась на Х.Х. РЛНД оп. 1 Ф "В" заменили изолятор	нет	0	0	0	+4, ясно	
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		09.04.21 20:59	09.04.21 20:59	0:00	09.04.21 20:59	0:00	РГРЭС: ДФЗ, 1 ст. НЗНП. Мих, ДФЗ, : 1 ст. НЗНП	у		ПС Михайловка: ИМФ ф"А"=0, L= 28,4 км. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+12, ясно	
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		10.04.21 0:05	10.04.21 0:05	0:00	10.04.21 0:05	0:00	РГРЭС: ДФЗ, 1 ст. ТНЗНП. Мих: ДФЗ,1 ст. ТНЗНП	у		ПС Михайловка: ИМФ ф"А"=0, L= 27,7 км. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+10, ясно	

Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	10.04.21 0:12	10.04.21 2:26	2:14	10.04.21 2:26	2:14	КУ "Земля"			часть с.Соловей Ключ. На оп.73 обрыв шлейфа.		нет/ 200 чел	200	2,2	59	0, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	10.04.21 1:32	10.04.21 1:50	0:18	10.04.21 1:50	0:18	Ав. откл.	нет	у	п.Шкотово. Осмотр без замечаний.		кот.насосная, очистные, больн. / 240 чел,	240	0,4	14	-2, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	10.04.21 1:52	10.04.21 7:14	5:22	10.04.21 20:44	18:52	Ав. откл.	нет	ну	п. Мысовой. Вкл. без 4-х ТП. Выделен участок КЛ 10 от оп.75 до ТП-81301. В 16:41 обнаружены МП: 1. повреждение концевой каб. муфты на ТП 81301; 2. повреждение на вед. КТП "Нептун"концевой каб. муфты. Повреждения устранены		теплотупункт / 150 чел	150	0,2	9	0, ясно
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		10.04.21 1:54	10.04.21 1:54	0:00	10.04.21 1:54	0:00	РГРЭС: ДФЗ, 1 ст. ТНЗНП. Мих: ДФЗ 1 ст. ТНЗНП	у		ПС Михайловка: ИМФ ф"А"=0, L= 27,3 км. РЗА ПП. Оп. 166 строящееся гнездо аиста, есть следы перекрытия, под опорой подгоревшие ветки. птицы		нет	0	0	0	+5, ясно
Хаб.СЭС	110	Т - КНПЗ с отп. Байкальская	С-98	10.04.21 5:59	10.04.21 5:59	0:00	10.04.21 5:59	0:00	Т: ВЧБ, НЗНП. КНПЗ: ВЧБ. ИМФ от ПС Т - 2км. Ф.С	у		Осмотр ВЛ без замечаний; на ПС 110 кв Байкальская строящееся птичье гнездо в теле приемного портала Ф «С». птицы		нет	0	0	0	-3, ветер
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ		10.04.21 6:23	10.04.21 6:23	0:00	10.04.21 6:23	0:00	Усс-2: НЗ3-1ст. ЖБИ-130: НЗ3-1ст.	у		ИМФ ф.С-0, 7,1 км. В пр оп 27-43, обнаружено: на оп 33 по ф."С" на гирлянде изоляторов и проводе следы птичьего помета и электродугового перекрытия, под опорой найдены ветки со следами пожара. птицы		нет	0	0	0	-2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	10.04.21 12:50	10.04.21 12:51	0:01	10.04.21 12:51	0:01	Ав. откл.	нет	у	п.Новый. Пр. оп. 16 - 32 требуется подрезка крон деревьев.		нет/390ч.	390	1	4	+12, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	2	10.04.21 17:07	10.04.21 18:48	1:41	10.04.21 18:48	1:41	МТЗ	ну	не произв.	с.Чигири. В полете опор 14-14/1 обрыв провода. Устранено		нет/ 100 чел	100	0,12	17	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	11.04.21 11:47	11.04.21 11:51	0:04	11.04.21 11:51	0:04	МТО	запрет	у	Произведен осмотр, ТП 3020 заменены перегоревшие ПК-10.		кот, насосн, школа, кнс/970 чел	970	0,2	19	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	14	11.04.21 13:46	11.04.21 14:58	1:12	11.04.21 14:58	1:12	Ав.откл	ну	у	Произведен осмотр, пр.оп.11-14 требуется чистка просеки. Устранено 25.4.21.		кот/ 286 чел	286	0,02	3	+16, ветер
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		11.04.21 14:30	11.04.21 14:34	0:04	11.04.21 14:34	0:04	МТО, МТЗ	ну	у	Обесточена ПС35 Куприяновка, Комплекс. Трактором сбита оп.36, повреждена оп.33, пр.оп.32-33 обрыв трех проводов, срыв изоляции, пр.35-38 порван ВОЛС(Ростелеком). Виножник установлен (трактор принадлежит СПК "Движение"). Сообщено СБ, ОБД. В 15:02 ВЛ выведена в ремонт (потребитель перезапитан по сети 35кВ от ПС Угольная в 14:58). /12.4.21 11:43 допуск, произведена замена оп.33, 36, ремонт и перетяжка проводов в пр.оп.32-36; в 18:12 ВЛ включена/		2,9 МВт/ 2326 чел/ 11 фид	2326	2,9	34	+6, облачно
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	11.04.21 16:41	11.04.21 18:16	1:35	11.04.21 22:58	6:17	Ав.откл	ну	ну	При РПВ земля. Вкл в 18:15 вкл без 4ТП. РС493/157/14 отгорел шлейф. Устранено		школа, кот/ 220 чел	220	0,26	11	+12, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	14	11.04.21 18:24	11.04.21 19:34	1:10	11.04.21 19:34	1:10	МТЗ	ну	не произв	Сторонней а/техникой оборван провод пр.оп.11-11/1 (отпайка ТП1365). Сообщено СБ, ОБД. Устранено.		нет/ 100 чел	100	0,04	5	+11, облачно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		11.04.21 22:43	11.04.21 22:43	0:00	11.04.21 22:43	0:00	ПС Ярославка: НЗ3 1,2 ст. ИМФ-ф.В 8,8км ; ПС Павловка1: НЗ3 1ст.	у		Произведен осмотр, оп.51 строящееся гнездо аиста, оп. 59 на траверсе фС ветка (угрозы нет). птицы		нет	0	0	0	+8, пасм.
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконская - Елабуга	с-50	12.04.21 6:50	12.04.21 6:50	0:00	12.04.21 6:50	0:00	НЗ3 1ст., ОМП ф.В 11,4км	у		13.4.21 выводилась в ремонт для снятия гнезда на оп.48, установлены ПЗУ на оп.47,48,54,55,56.		нет	0	0	0	+6, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	12.04.21 10:31	12.04.21 10:32	0:01	12.04.21 10:32	0:01	МТО	ну	у	Осмотр на 16.4.21.		нет/ 224 чел	224	0,1	4	+16, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	26	12.04.21 12:01	12.04.21 14:15	2:14	12.04.21 14:15	2:14	МТО	запрет	ну	Оп.67/4 заменен поврежденный изолятор фВ, пр.оп.67/4-5 устранен слхст проводов.		скваж, насосн, кот/ 700 чел	700	0,15	11	-4, снег
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	12.04.21 14:43	12.04.21 14:45	0:02	12.04.21 14:45	0:02	МТО	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке		насосн, п/з/20 чел	20	0,05	3	+18, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/35/10	3	12.04.21 14:49	12.04.21 14:49	0:00	12.04.21 14:49	0:00	МТО	у		Повреждение на вед.уч-ке		нет	0	0	0	+19, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	12.04.21 15:18	12.04.21 18:31	3:13	12.04.21 18:31	3:13	МТО	ну	ну	Оп.92 срыв изолятора верхнего провода, слхст проводов, устранено.		нет/ 282 чел	282	0,1	6	+14, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	12.04.21 16:00	12.04.21 16:03	0:03	12.04.21 16:03	0:03	МТЗ	ну	у	п. Лучегорск. Планируется осмотр до 16.04.21		в.забор, ст.обзжел/120 чел	120	0,4	5	+22, пасмурно
Прим.СЭС	6	Новосысовка 35/6	13	12.04.21 16:13	12.04.21 16:15	0:02	12.04.21 16:15	0:02	МТЗ	ну	у	п.Ново-Сысовка. Провис провода Ф-"В" в пр.31-32. Произведена перетяжка		школа, кот, больн/362 чел	362	0,29	6	+16, ветер

Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	СВ-10	12.04.21 16:43	12.04.21 17:26	0:43	12.04.21 17:26	0:43	МТЗ	выв	у	С обесточиванием 1 сш 10 кв. Осмотр: фб (РСК) не откл, бл.МТО. Вкл в 17:26 кроме фб П/З "Тарташевка", 0,06 МВт, 20ч.,ЛТП, П/З перешла на ДГ в 17-53". По ф.6 проведены испытание головного участка КЛ, замечаний нет. В 00:40 ф.6 включен, повреждение на вед. участке		0,3 МВт/ 617чел/6 фид	617	0,3	11	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	35	СВ 35/6	2Т	12.04.21 19:42	12.04.21 19:47	0:05	13.04.21 0:50	5:08	ДЗТ, ГЗ			Обесточены потребители 2 сш бкв. В 19:47 потребителю обеспечен резерв (вкл СВ-6). АВР-6 не смонтирован/. Произведен отбор газа из газового реле. Газ горюч. Следы масла на подрывном клапане. Осмотр зоны диф. защиты без замечаний. В 23:40 гор. сети перевели нагрузку 1 МВт. В 0:50 работы по испытанию 2Т закончены. Принято решение о замене 2Т (РПН в нечетных положениях контакты не включаются, большие омические потери). Произведена замена 2Т (16 МВА). 17.04.21 в 22:23 вкл. на хх, 18.04.21 в 10:54 под нагрузку.	СВ-бкв	5 МВт/ 19690 чел/ 10 фид/г.Хабаровск	19690	5	39	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	12.04.21 21:47	13.04.21 2:04	4:17	13.04.21 2:04	4:17	МТО	ну	не произв	с.Знаменка. Техникой организации "ДРСПр ПримАвтоДор" в пролете ОП 33-34 оборван провод ф"С", ОП 35 провод ф.С на траверсе. Техника и представители организации находятся на месте. Сообщено в с.б., полицию. В 2-04 повреждения устранены, схему привели в иск. состояние		нет/224ч.	224	0,02	4	+12, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	19	12.04.21 21:55	12.04.21 23:18	1:23	13.04.21 11:06	13:11	МТЗ	ну	ну	Вкл без 7ТП, вкл в 23:18 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 11:06. Пр.оп. 150-151 упавшим деревом оборваны 2 провода, погнута траверса, в пр.оп. 152-153 сорван провод. Устранено.	ф.6 ПС Котиково	кот., п/з/2233ч.	2223	0,28	12	+12, пасм.
Прим.СЭС	35	Крутая 35/6	Т2	12.04.21 23:03	12.04.21 23:28	0:25	13.04.21 0:27	1:24	ДЗТ, ГЗ			Обесточены 1 и 2С бкВ, Т1 в резерве (п.Горнореченск, 95чел, 0.12 МВт, 3 ТП). При осмотре обнаружено отключенное положение вед. ф.9 (МТЗ, запитан в 23:28 от ф2). В 23:28 на ПС35/6 Крутая введен в работу Т1, запитан весь потребитель. Осмотр зоны ДЗТ- замечаний нет. Произведен отбор проб газа, газ горюч, отправлен на анализ. Проведены испытания Т2, без замечаний. Отобрано масло на ХА. 13.4.21 в 15:25 Т2 демонтирован, вывезен на базу для ремонта. 14.4.21 Т2 вскрыт бак, выявлено повреждение обмотки ф.С. Устранено, вкл. 23.04.21 в 15:10.	Т1	нет/95ч.	95	0,12	3	+10, пасм.
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	13.04.21 0:23	13.04.21 2:11	1:48	18.04.21 23:20	142:57	МТО	выв		Вкл с выделенным уч. "ПС-ТП4), без нагрузки. Определено МП , 130м от ПС А, произведен монтаж каб.вставки 4м; 2-е МП - 110 м от ПС А, разработан котлован, кабель разрезан, допущена бригада для отыскания 3го места повреждения, найдено 3-е МП : 770м от ТП-4, ведется разработка котлована. Определено 4-е МП - 1536м от ПС А. 18.04.21 произведена разработка котлована (1536м от ПС А), монтаж каб. муфты, испытан, введен в работу.	ф.12 ПС Мин.города К	нет/0ч.	0	0,4	8	+6, пасм
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	13.04.21 4:51	13.04.21 7:08	2:17	13.04.21 7:08	2:17	Ав. откл.	ну	ну	с.Екатериновка. В 6:03 запитано 6 ТП. Повреждение на вед отпайке		нет/155ч.	155	1,4	18	+5, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	40	13.04.21 5:09	13.04.21 6:28	1:19	14.04.21 12:13	31:04	МТО	выв		Вкл без 5ТП, вкл в 6:28 с выделенным уч "ТП81020-ТП1120", без нагрузки. В ТП-81020 повреждение концевой каб. муфты. Произведен монтаж каб.муфты. 14.4.21 после испытания включен.		поликлиника, д/дом, котельн /1200ч.	1200	1,8	11	+6, дождь
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	13.04.21 5:30	13.04.21 5:30	0:00	13.04.21 5:30	0:00	МТЗ	у		Совхоз		нет	0	0	0	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	13.04.21 7:15	13.04.21 7:39	0:24	13.04.21 7:39	0:24	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний.		нет/360ч.	360	0,18	8	+7, дождь
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	13.04.21 7:23	13.04.21 10:18	2:55	13.04.21 11:08	3:45	МТЗ	ну	ну	с.Черноручье, Валентин.Включен без 2-х ТП. С ввода 10 кв КТП 7110 сняли ветку.		нет/590ч.	590	0,8	25	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	13.04.21 8:34	13.04.21 8:43	0:09	13.04.21 8:43	0:09	МТО	ну	у	с.Сальское, с.Сухановка. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 1217чел	1217	0,5	27	+2, снег, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	по ф.10 РКЛ-3 оп.85	13.04.21 8:50	13.04.21 9:07	0:17	13.04.21 9:07	0:17	ав.откл	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп. 158/74-75 требуется чистка просеки. Устранено		школа / 212чел	212	0,5	22	+6, дождь
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	7	13.04.21 9:14	13.04.21 9:17	0:03	13.04.21 9:17	0:03	МТО	нет	у	с.Вадимовка. Провис провода 117-118, устранение до 23.4.21. РЗА ПП.		нет / 483чел	483	0,12	5	+6, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	13.04.21 9:17	13.04.21 9:17	0:00	13.04.21 9:17	0:00	МТЗ	у		На оп.51/2 по ф.С вырван крюк, требуется замена опоры Устранено		нет	0	0	0	+6, дождь

Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	С-171	13.04.21 9:52	13.04.21 9:52	0:00	13.04.21 10:34	0:42	ТЭМП 1ст	выв	у	ИМФ ф.В 2.5км. Произведен осмотр ВЛ от пр.оп.1-97 (1r-47r, 1-50), замечаний нет. Сброс нагрузки на 11МВт на НТЭЦ, отключение у ЗАО Многовершинное. Осмотр пр.оп.1-43 запланирован 16.04.21, от оп.43 и далее 19.04.21 на спецтехнике. 16.4.21 у опоры 12Г обнаружена проволока со следами эл. дуги. Предположительно проволока упала с крыши рядом стоящего девяти этажного дома.	ВЛ-110 Б.Гора- Многоверш инная	нет	0	0	0	-8, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	В-10 Т1	13.04.21 9:55	13.04.21 10:45	0:50	13.04.21 10:45	0:50	МТЗ		у	Обесточилась 1С-10кВ. Отключался ф.2 (ав.откл, АПВ усл.). В 10:41 включен В-10 Т1, включена 1С-10кВ на ХХ. В 10:45 включены все фидера. Отключение В 10 Т-1 произошло из за отказа мехчасти привода В 10 Ф-2 во время короткого замыкания в РУ 10 КТП-3253 Быт.(разрушение предохранителя 10 кВ фазы "С" с дальнейшим дуговым перекрытием верхних губок всех трех фаз.)		6371чел / 3 фид	6371	2	38	0, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	13.04.21 10:20	13.04.21 13:13	2:53	13.04.21 23:50	13:30	ав.откл	выв	ну	Пр.оп.23-24 снята ветка, вкл в 10:20 без БТП, вкл в 13:35 без ТП83048 (в 19:47 запитано от ДГ). Повреждение КЛ-бкв на уч. "ТП83053-КТП83048". Поврежденный уч.исключен из схемы. Произведен монтаж нового уч.ВЛ (оп.25-ТП-83048).		котельн, школа, больница / 240чел	240	0,4	14	+6, дождь
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/г		13.04.21 10:56	13.04.21 10:56	0:00	13.04.21 10:56	0:00	ПаГРЭС: НЗЗ 2ст Находка/г: ТЭМП 1ст		у	На ПС Находка работа ИМФ ф."С"-0, -22,6 км. Произведен обход, в пр.оп 86-87 спилено угрожающее дерево. (21:08)		нет	0	0	0	+6, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Федорова 35/10	11	13.04.21 10:59	13.04.21 11:27	0:28	13.04.21 11:27	0:28	ав.откл	ну	у	с. Федорова. Повреждение на вед. отпайке.		школа, д/дом / 198чел	198	1,44	17	+2, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	13.04.21 15:40	13.04.21 19:26	3:46	13.04.21 19:26	3:46	МТЗ	выв	ну	с. Чистоводное. При РПВ "земля", отключен от КУ. Включен по частям полностью, замечаний нет, "земля" самоустранилась. В пр.оп. 465-466 обнаружено упавшее, сухое дерево.		котельн, школа / 115чел	115	0,1	8	+5, пасм
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	13.04.21 17:45	13.04.21 18:00	0:15	13.04.21 18:00	0:15	ав.откл	нет	ну	с. Барабаш, Овчинниково. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 370чел	370	0,1	7	+9, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	13.04.21 18:05	13.04.21 18:05	0:00	13.04.21 18:05	0:00	МТО		у	Планируется осмотр 16.4.21. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	5	13.04.21 22:47	14.04.21 1:29	2:42	14.04.21 1:29	2:42	КУ, земля			Обрыв провода фС на оп.1 в сторону ПС. Устранено.		кот, больн/ 639 чел	639	0,35	7	+1, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	14.04.21 8:20	14.04.21 12:58	4:38	14.04.21 12:58	4:38	КУ, земля			Обрыв провода на оп.13 ф.С в ст.оп.12. Устранено.		нет/ 131 чел	131	0,5	22	+2, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	14.04.21 10:13	14.04.21 10:13	0:00	14.04.21 10:13	0:00	ТЭМП 2ст		у	Произведен осмотр: под оп.92 обнаружены ветки со следами к.э.		нет	0	0	0	+2, обл
Хаб.ЦЭС	6	Дружба 35/6	7	14.04.21 14:55	14.04.21 15:42	0:47	14.04.21 19:24	4:29	ав.откл	ну	ну	с. Дружба. В 15:42 включен до ЛР-341, без ТП-1292. Повреждение КЛ-бкв от оп.№11/1 до оп.№11/2 экскаватором сторонней организации (наименование устанавливается). Сообщено в СБ, полицию. Устранено.		нет / 182чел	182	0,18	3	+1, обл
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	7	14.04.21 15:45	14.04.21 16:10	0:25	14.04.21 16:10	0:25	МТЗ		у	с. Усть-Ивановка. Повреждение на вед. отпайке.		котельн / нет	0	0,04	4	+5, обл
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	14	14.04.21 15:51	14.04.21 17:55	2:04	14.04.21 17:55	2:04	ав.откл	нет	у	п.Смоляниново. Обход до 17.4.21		нет / 70чел	70	0,2	5	+6, ясно
Прим.ЮЭС	35	А - Луговая - Соллерс - 3	№1	14.04.21 15:55	14.04.21 15:55	0:00	14.04.21 15:55	0:00	ПС А: МТЗ 2ст ПС З: ПНДЗ		у	В 16:04 на ПС 3 включен В-35 "А №1". Под оп.20 обнаружены остатки провода (витая пара). на средней и нижней траверсе следы дугового перекрытия		нет	0	0	0	+6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	14.04.21 18:38	14.04.21 18:43	0:05	14.04.21 18:43	0:05	ав.откл	выв	у	п.Шкотово. Планируется осмотр 16.4.21		котельн, школа, больница / 240чел	240	0,4	14	+4, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	14.04.21 18:55	14.04.21 21:36	2:41	14.04.21 21:36	2:41	ав.откл	нет	у	с.Подъяпольское, Мысовой. Повреждение на вед. отпайке.		котельн / 150чел	150	0,2	7	+6, ясно
Прим.ЮЭС	35	Кролевцы - Многоудобное		15.04.21 3:17	15.04.21 4:35	1:18	15.04.21 17:29	14:12	МТО	не раб	ну	С обесточиванием ПС 35 Многоудобное. После РПВ земля фА, откл по ТУ. В 4:35 вкл с землей. В пр.оп.70-71 падение дерева на провода, обрыв провода. Устранено по согласованной заявке с 10:28 до 17:29 (с обесточиванием ПС Многоудобное, 0,6 МВт, 470 чел)		0,6 МВт/ 470 чел/ 6 фид	470	0,6	17	-2, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	6	15.04.21 11:17	15.04.21 12:10	0:53	15.04.21 14:41	3:24	"земля" от КУ			Включен без 1ТП. На оп.31/12 по фазе "В" заменён изолятор, все включено		насосная / 600 чел	600	0,16	3	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Орлиная 110/35/6	21	15.04.21 12:32	15.04.21 12:32	0:00	16.04.21 10:28	21:56	"земля" от КУ			На х.х. Повреждение КЛ, неустановленными лицами, производилась разработка котлована в 7 м. от ПС, видны следы строительной техники, техники на месте нет. Сообщено в СБ. Устранено, включен в работу		нет	0	0	0	+12, ясно

Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	15.04.21 14:14	15.04.21 14:48	0:34	15.04.21 17:19	3:05	"земля" от КУ			Включен без 2ТП (РСК). Выделен уч-к без нагрузки, все запитано в 16:49. Повреждение в сетях потребителя		школа, котельная, дс / 2025 чел	2025	63	18	+6, ветер
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		15.04.21 18:19	15.04.21 19:16	0:57	16.04.21 2:43	8:24	Спасск: ТНЗНП 2ст, МТО; Вадимовка: НЗЗ 2 ст, МТО, ускор НЗЗ 3 ст	ну	ну	В 18:44 по прибытие ОББ на ПС Вадимовка обнаружено откл.положение СВ-110, на ПС Мучная СВ-110 не откл-ся. Обесточены ПС Мучная, ПС Вадимовка. При осмотре ПС-110/10 Мучная обнаружен обрыв шлейфа ф.А Т1 между РТ-110-Т1 и Т1. В 18:57 нагрузка ПС Вадимовка запитана от Т1 (был в резерве, 0,6 МВт, 924 чел). В 19:16 на ПС Мучная отключен В-110-Т1, включена ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная и ВЛ 110 Мучная-Вадимовка, все запитано, транзит восстановлен. В 20:58 произведен ремонт шлейфа по Т1. Проверка РЗА без замечаний.	Черниговский р-н / 11153 чел / 6 фидеров	11153	3,5	30	+8, ясно	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	15.04.21 22:59	15.04.21 22:59	0:00	15.04.21 22:59	0:00	МТЗ	у		Причина - в КТПН-19 обнаружено животное (кошка) со следами воздействия эл. тока. На шинах между отсеком РУ 10 и отсеком трансформатора обнаружена пригоревшая шерсть.	нет	0	0	0	+4, обл	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	16.04.21 2:10	16.04.21 3:03	0:53	21.04.21 16:21	134:11	МТО	выв		г.Фокино. Повреждение головного участка КЛ 10 кВ ПС Промыловка-РП203, без нагрузки. Определено 1 МП - 516 м от ПС Промыловка. 18.04.21 в 19:00 котлован разработан с применением экскаватора, определено 2МП - 330 м от оп.1 в сторону ПС. 19.04.21 в 17:38 допущена бригада для монтажа кабельной вставки и соединительных муфт. В 20:45 обнаружено 3-е повреждение в 323 м. от оп. 1, 22:45 произведена разработка котлована на 3-ем месте повреждения. 20.04.21 в 17:40 смонтирована кабельная вставка 5м (2 соед. муфты) и соединительная муфта. 21.4.21 в 08:45 усп.испытана, в 16:21 вкл в работу.	ф.7	котельн, школа / 160чел	160	0,5	7	+5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	3	16.04.21 2:10	16.04.21 3:28	1:18	20.04.21 1:35	95:25	МТО	выв		г.Фокино. Включен без ТП82024. В 3:38 ТП82024 запитано от резерва. Повреждение КЛ-10кВ ТП82037-ТП82024, установлено МП в 110 метрах от ТП82024. 17.04.21 начата разработка котлована. 18.04.21 16:18 котлован разработан с применением экскаватора, разрезан, испытан, успешно. 20.04.21 монтаж муфт, вкл. по орм.схеме.	ф.11	детдом, д/с, больница, школа / 3250чел	3250	0,9	7	+5, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	В-10 Т2	16.04.21 5:18	16.04.21 6:03	0:45	16.04.21 6:03	0:45	МТЗ	нет	у	Обесточились 1,2С-10 кВ. В 5:56 включен В-10 Т2 и 1,2С-10кВ на ХХ. В 6:03 запитаны все потребители. Проверка РЗА без замечаний	Пожарский р-н, 2359чел / 12 Фид	2359	1,06	21	+3, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	16.04.21 10:02	16.04.21 10:02	0:00	16.04.21 10:02	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+12, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	16.04.21 10:02	16.04.21 10:02	0:00	16.04.21 10:02	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр: причина отключения- пал камыша в прол.16-18	нет	0	0	0	+12, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	16.04.21 10:14	16.04.21 10:14	0:00	16.04.21 10:14	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр: причина отключения- пал камыша в прол.16-18	нет	0	0	0	+12, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	16.04.21 11:20	16.04.21 13:07	1:47	16.04.21 17:07	5:47	МТЗ	выв	ну	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 820 чел	820	0,8	4	+10, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	16.04.21 11:32	16.04.21 14:59	3:27	16.04.21 14:59	3:27	"земля" от КУ			устранен обрыв вязы провода на оп.83 ф.С	школа / 414 чел	414	0,2	5	+10, сильный ветер	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	22	16.04.21 11:37	16.04.21 11:46	0:09	16.04.21 11:46	0:09	МТЗ	выв	у	Осмотр без замечаний	быта нет	0	0,22	1	+10, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	2	16.04.21 11:41	16.04.21 15:52	4:11	16.04.21 15:52	4:11	Ав.откл	нет	ну	Включен после обхода, причина не установлена	в/ч / 40 че	40	0,2	2	+10, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	16.04.21 11:46	16.04.21 12:21	0:35	16.04.21 12:21	0:35	Ав.откл	нет	у		нет / 150 чел	150	0,2	9	+10, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	16.04.21 11:56	16.04.21 14:27	2:31	16.04.21 15:33	3:37	"земля" от КУ			Включен без ТП-5153, в РУ 10 кВ повреждение разрядника Ф"С". Устранено	дс, котельная / 240 чел	240	0,2	6	+10, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	10	16.04.21 12:45	16.04.21 16:03	3:18	16.04.21 23:30	10:45	Ав.откл	нет	ну	Включен без ТП-83022, обнаружен обгоревший кот на шинах 6кВ. В ТП-83022 произведена чистка опорных изоляторов в камере тр-ра, в РУ-0,4 кВ демонтирован поврежденный БПВ-2.	нет / 200 чел	200	0,2	3	+10, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	16.04.21 12:57	16.04.21 13:09	0:12	16.04.21 13:09	0:12	Ав.откл	нет	у		в/ч, ж/д / 600 чел	600	0,2	4	+10, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	16.04.21 13:01	16.04.21 14:09	1:08	16.04.21 14:09	1:08	Ав.откл	нет	у	"ТП81301-КТП82050" в районе оп. №32 ветки деревьев в проводах со следами пожаров.	нет / 150 чел	150	0,2	9	+10, сильный ветер	

Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	16.04.21 13:12	16.04.21 13:12	0:00	16.04.21 13:12	0:00	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+10, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	6	16.04.21 13:51	16.04.21 14:50	0:59	16.04.21 14:50	0:59	МТЗ	ну	у	Произведен обход ВЛ, на вед. отпайке РТП 395км, недопустимое расстояние между шлейфами фаз "В, С" при порывах ветра шлейфа соприкасаются. Имеются следы перекрытия.	дс / 936 чел	936	0,19	16	+10, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	16.04.21 13:51	16.04.21 16:20	2:29	17.04.21 0:19	10:28	Ав.откл	нет	ну	Включен без 19 ТП (более 50%). Оп.200/38 разрушен изолятор ф.В. В 20-05 повреждение на оп.200/38 устранено, при включении отключился повторно. В 21:45 включен до РЛ-5 оп.200/4, без 9 ТП. В 22:46 включен без 3-х ТП. В СТП-5439 оп.105/2 обнаружено повреждение 3-х опорных изоляторов. Устранено.	нет / 800 чел	700	0,8	35	+10, сильный ветер	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	16.04.21 15:11	16.04.21 18:02	2:51	16.04.21 20:23	5:12	Ав.откл	ну	ну	На оп.133 упало дерево, сорван изолятор. Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв, устранено	ф.14 Уборка	школа, котельная / 265 чел	265	0,12	6	+10, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.6	16.04.21 19:06	16.04.21 19:42	0:36	16.04.21 19:42	0:36	Ав.откл	нет	у			в/ч, ж/д / 600 чел	600	0,2	4	+10, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевк а	16.04.21 19:35	16.04.21 21:51	2:16	16.04.21 22:34	2:59	МТЗ	ну	ну	Включен до ТП 7415, без 5 ТП. В ТП-7415 на 2с 6 кВ (в сторону ТП-7398) повреждение ОПН 6 всех трех фаз, демонтированы.	нет / 450 чел	450	0,2	12	+7, гроза, ветер	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	111	16.04.21 20:10	16.04.21 20:10	0:00	16.04.21 20:10	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+6, дождь	
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	16.04.21 21:05	16.04.21 22:31	1:26	16.04.21 22:31	1:26	"земля" от КУ			ст.Аэропорт, Желтый Яр. "земля" самоустранилась.	школа, д/с, котельн / 567чел	567	0,1	14	+2, дождь	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	4-й участок	16.04.21 21:32	16.04.21 21:33	0:01	16.04.21 21:33	0:01	ав.откл	ну	у	Обход до 20.4.21	больница / 541чел	541	0,3	8	+7, гроза	
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	8	16.04.21 22:21	16.04.21 22:21	0:00	17.04.21 1:02	2:41	МТЗ	выв	ну	Повреждение на вед. ТП.	ф.5	очистные / быта нет	0	0,1	3	+6, пасм
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	16.04.21 22:42	16.04.21 23:26	0:44	16.04.21 23:26	0:44	ав.откл	нет	у	с.Сергеевка, Молчановка, Монакино.	школа, скважина, котельн / 310чел	310	0,4	15	+7, дождь	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	17.04.21 4:01	17.04.21 4:01	0:00	17.04.21 4:01	0:00	КРС: ТЭНП 2 ст Ленинск: ДЗ-1 ф3.	у		ИМФ С-58 ф.А 15,2 км от ПС КРС.	нет	0	0	0	+4, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В-10 Т1	17.04.21 5:26	17.04.21 5:47	0:21	17.04.21 5:47	0:21	Дуг.защита	нет		Обсточилась 1С-10кВ. В яч. вед. ф.3 перекрытие животным (обнаружена крыса).	1200чел / 4 фид	1200	1,5	20	+4, пасм	
ЭС ЕАО	35	Благословенное - Самара	Т-115	17.04.21 9:00	17.04.21 9:05	0:05	17.04.21 9:05	0:05	МТЗ 1ст	ну	у	Обсточивались ПС 35 кВ Самара, Столбовое. Осмотр, на оп. 41 ф-В ветка, следы КЗ на ф-В и ф-С. В 16:01 устранено.	часть Октяб. р-на, 2600 чел/7 фид.	2600	0,36	35	+5, неб. дождь	
Прим.ЮЭС	35	Верхняя - Пристань		17.04.21 11:48	17.04.21 13:52	2:04	17.04.21 13:52	2:04	МТЗ	ну		Осмотр ПС Дедо: В-35 Т2 отключен от МТЗ (обсточена ПС), включен в работу в 13:52 (ч/з 2ч 04 мин), запитаны все потребители. По сообщению абонента на вед. отпайке ПС Васильки повреждение опорного изолятора, провод на траверсе. Отпайка отключена ЛР. 18.04.21 на ПС Дедо обнаружен следы перекрытия на шинах 6кВ в ячейке ТН-6 1С и дефект изолятора ШР 35 Т2 (излом - операции запрещены). С 18:48 до 20:29 произведена замена изолятора ШР-35 Т2 (с погашением ПС Дедо: 2500 чел/1,6МВт), проведена проверка РЗА Т2 без замечаний. 19.04.21 с 12-16 ПС Дедо отключена для проведения АВР(1,6 МВт, 2500ч., согласовано. В 15-33 работы завершены, все включено)	часть Шкот. р-на, 2500 чел / 5 фид.	2500	2,8	18	+12, ясно	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	1	17.04.21 15:21	17.04.21 15:21	0:00	17.04.21 15:21	0:00	Ав.откл	у		Пр.оп.5/2-5/3 проволока под проводами	нет	0	0	0	+14, ясно	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	17.04.21 19:22	17.04.21 19:22	0:00	17.04.21 19:22	0:00	КРС: ТЭНП 2 ст Ленинск: ДЗ-1 ф3.	у		ИМФ С-58 ф.А 15,8 км от ПС КРС. 18.04.21 произведён осмотр, оп.62 (промежут.) под траверсой ф-А гнездо и палки со следами воздействия эл.дуги.	нет	0	0	0	+10, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	18.04.21 0:58	18.04.21 1:30	0:32	18.04.21 1:30	0:32	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке	дс, школа, котельная / 2025 чел	2025	0,63	18	+4, ветер	
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Игнатьево		18.04.21 5:39	18.04.21 5:39	0:00	18.04.21 5:39	0:00	2 ст НЭНП.	у		ИМФ: ф"В"-0 30,4 км. Произведён осмотр, на участке ВЛ-110 Игнатьево-Сергеевка (откл. от МТЗ, АПВ усп) оп. 32 строительство нового гнезда.	нет	0	0	0	+5, ясно	
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		18.04.21 6:50	18.04.21 6:50	0:00	18.04.21 6:50	0:00	1 ст НЭНП	у		ИМФ: ф"А"-0 15,5 км 19.04.21 обход без замечаний	нет	0	0	0	+5, ясно	

Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		18.04.21 7:07	18.04.21 7:07	0:00	18.04.21 7:07	0:00	ПС Спасск. ДЗ 1ст, ТНЗНП 1ст., ПС Мучная: НЗЗ 1ст	у		Произведен осмотр ВЛ в пр. оп. 85-99 бригадой ПЦЭС, в пр. оп. 99-108 бригадой ПЗЭС, обнаружено массовое гнездование аистов (оп. 87,88, 93, 95,96,98,99,100,102,107), повреждений проводов и изоляторов не выявлено.		нет	0	0	0	+5, ясно
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		18.04.21 10:51	18.04.21 10:58	0:07	18.04.21 11:18	0:27	2 ст НЗНП. ИМФ 36,9км ф.-В.	ну	у	Обесточены 4 ПС-110 Озерная, Полевая, Ивановка, Анновка; 7 ПС-35 Дмитриевка. Правососточная, Алексеевка, Ерковцы, Рогозовка, Черёмушки, Александровка. Через 7 мин на ПС Ивановка вкл. В-110 Волково, запитаны без ПС Озерная (3031 чел/1МВт). В 11:18 (ч/з 27 мин) включена ВЛ-110 Хвойная-Озёрная, потребитель запитан полностью. Произведён осмотр ПС Хвойная, ПС Озерная и заходов к ним (деж. персоналом), замечаний нет. Оп. 156 строящееся гнездо сороки (птица)	ВЛ-110 Волково-Ивановка	часть Иван. р-на / 19512 чел/59 фид.	19512	8,1	263	+11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	18.04.21 11:09	18.04.21 11:49	0:40	18.04.21 11:49	0:40	Ав.откл	выв	у	19.04.21 обход без замечаний		нет / 300 чел	300	0,3	9	+10, пасм
Прим.ЮЭС	35	Соленое Озеро 35/6	В-35 Находка	18.04.21 11:23	18.04.21 11:57	0:34	18.04.21 11:57	0:34	МТЗ	не раб	у	В ремонте ВЛ-35 Екатериновка-Лозовая. Обесточена ПС Соленое озеро. На ПС Соленое озеро обнаружено перекрытие ШМ 6 кВ Т1 в результате падения водосливного козырька с крыши ЗРУ 6кВ, по Т1 блинкер ДЗТ, В-35 Т1 не отключался (цепи ДЗТ по В-6-Т1 заведены на В-35-Т1, В-6-Т1 не откл-ся). В 11:57 (ч/з 34 мин) В-35 Находка включен, запитаны все потребители. По Т1 заменены прох. изоляторы. Причина не отключения: В-35-Т1 разрегулировка отключающей планки привода выключателя, произведена регулировка, проверка РЗА, без замечаний, работа РЗА ПП, в 21:36 Т1 включен в работу	Т2 (СВ-6)	часть г.Находка 4350 чел / 11 фид.	4350	7,2	66	+13, ясно
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	18.04.21 12:31	18.04.21 13:23	0:52	18.04.21 13:23	0:52	МТЗ	ну	ну	с.Н.Спасск, в.Спасск, Забелово. Устранено повреждение КЛ (конц. муфта) на оп.15-00/1,		котельн. / 150 чел	150	0,1	7	+13, ясно
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	13	18.04.21 13:10	18.04.21 13:36	0:26	18.04.21 15:32	2:22	МТЗ	ну	не произв	г.Свободный. Запитан от резерва. Повреждение КЛ (резервной) на головном участке, исключена из схемы в 15:32. (Восстановление до 31.05.21).	ф-16	больница, кот. / 3517 чел.	3517	2,6	7	+12, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	19.04.21 4:49	19.04.21 4:49	0:00	19.04.21 4:49	0:00	ав.откл	у		В пролетах 210/52- 210/53 под проводами обнаружена ветка		нет	0	0	0	+3, ясно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		19.04.21 5:42	19.04.21 5:42	0:00	19.04.21 13:14	7:32	Ярославка: НЗЗ 1 ст, НЗЗ 2ст, Павловка-1: НЗЗ 1ст, АПВ усп	ну		Разрыв транзита, без ограничения потребителей. На ПС Ярославка по В 110 Павловка-1, неисправна катушка включения КП, выведен в ремонт. По ВЛ произведен обход. На ОП 51 гнездо аиста, следы перекрытия на ф.В. Повреждение на ПС Ярославка устранено		нет	0	0	0	+3, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	19.04.21 6:50	19.04.21 6:50	0:00	19.04.21 6:50	0:00	МТЗ	у		пгт.Магдагачи. В пролете оп. 73/12-73/14 произведена перетяжка провода		нет	0	0	0	+3, ветер
Прим.ЮЭС	10	Птицефабрика 110/35/10	1	19.04.21 9:37	19.04.21 9:37	0:00	19.04.21 10:40	1:03	Ав. откл.	нет	у	находилась на Х.Х. В пролете оп. 28-29 устранен схлест проводов, произведена перетяжка проводов.		нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	19.04.21 14:40	19.04.21 15:49	1:09	19.04.21 17:05	2:25	МТЗ	нет	ну	часть п.Кучелиново. В 15:49 включен до ОП 87, запитано 11 ТП. В пролете оп 168/3-168/4 убрано дерево		нет/100ч.	100	0,25	14	+18, ясно
Прим.ЦЭС	6	Промышленная 110/10/6	16	19.04.21 14:40	19.04.21 16:11	1:31	19.04.21 16:11	1:31	МТЗ	выв	ну	ПТФ Юбилейная. Повреждение на вед отпайке		нет	0	1,2	3	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Южная 110/6	7	19.04.21 14:50	19.04.21 15:39	0:49	19.04.21 17:48	2:58	Ав. откл.	нет	не произв	п.Лозовый. Оп. 1/1 излом траверсы (опора дерев., выпал крюк), срыв изолятора ф.С. Обнаружено при осмотре следы прохождения пала. (замена опоры в плановом порядке)	ф.4 ПаГРЭС	нет/564ч.	564	0,4	3	+17, ясно
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	19.04.21 16:12	19.04.21 16:12	0:00	19.04.21 16:12	0:00	МТО	у		г. Свободный. РЗА ПП. В пролете оп 18-18А, 28/16-28/17 и 33-36 из за больших пролетов требуется установка диэлектр. распорок		нет	0	0	0	+16, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	19.04.21 16:25	19.04.21 17:33	1:08	19.04.21 17:33	1:08	МТЗ	ну	ну	пгт. Новобурейский. РЗА ПП. Повреждение на вед участке		очистные, кот./2800ч.	2800	0,65	21	+16, ветер
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	19.04.21 16:54	19.04.21 16:54	0:00	19.04.21 16:54	0:00	МТО	у		с.Раздольное, Малиновка. На 30.05.21 запланирован инженерный обход		нет	0	0	0	+16, ветер
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	19.04.21 19:35	19.04.21 19:35	0:00	19.04.21 19:35	0:00	МТЗ	у		20.04.21 произведен осмотр ВЛ. В пролетах опор 153-154 необходима перетяжка провода фазы "В". Провис провода.		нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	19.04.21 19:42	20.04.21 2:30	6:48	20.04.21 2:30	6:48	МТЗ	ну	ну	с.Саратовка. Наклон оп. 150/3 (в болотистой местности), срыв изоляторов трех фаз (в том числе на смежных опорах), схлест проводов. Устранено.		школа, кот./265ч.	265	0,1	6	+18, ясно

Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Полевая		19.04.21 19:47	19.04.21 19:47	0:00	19.04.21 19:47	0:00	Полевая: НЗЗ 2ст., ИМФ- ф.В 14,6км. ПС Липовцы: НЗЗ 2ст.	у		20.04.21 произведен обход, в пролете оп 11-12 обнаружен обрыв грозотроса на оп. 61 в сторону оп. 62	нет	0	0	0	+15, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф-15 СП-5	20.04.21 0:14	20.04.21 1:40	1:26	20.04.21 3:50	3:36	МТЗ	не раб.	ну	Марково. Вкл. 1 ТП. Включен полностью в 03:50. На шлейфах от РТП-8 абонентский до СТП-10 НТК абонентский лежит птица	ДОЦ им. Горького, НТК / быта нет	0	0,1	2	+7, ветер	
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	20.04.21 0:20	20.04.21 0:20	0:00	20.04.21 0:20	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+5, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Игнатъевка 110/35/10	6	20.04.21 0:50	20.04.21 0:51	0:01	20.04.21 0:51	0:01	Ав. откл.	нет	у	с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з "Стрельникова", "Емельянова", "Леонова".	3 п/з / 309 чел	309	0,1	10	+8, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Рождественка 35/10	8	20.04.21 0:56	20.04.21 2:51	1:55	20.04.21 3:42	2:46	МТЗ	ну	ну	С нагрузкой ПС Веденка: с.Рождественка, с.Голубовка, Веденка. Запитано от ПС Веденка без 2-х ТП. Включен полностью в 03:42, замечаний не выявлено.	ПС Веденка	нет / 3150 чел	3150	0,7	33	+10, ветер
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	20.04.21 1:52	20.04.21 3:05	1:13	20.04.21 16:43	14:51	КУ "Земля"			Т.Озеро. В 3:05 вкл. основной потребитель. В 4:01 вкл. все потребители. Выделен воздушный участок от ТП-3 яч.1 до ТП-4 яч.4. Оп.1-00/27 выполнили ремонт провода ф-В, в 16-43 уч-к ВЛ включен в работу	больн, насосн. / 3221 чел	3221	0,9	15	+5, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	20.04.21 4:25	20.04.21 5:18	0:53	20.04.21 8:30	4:05	МТЗ	выв	ну	Партизанск. Вкл без 4-х ТП. включен полностью. При обходе замечаний не выявлено.	школа, котельная / 2856 чел	2856	1,4	25	+11, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	20.04.21 5:48	20.04.21 5:48	0:00	20.04.21 5:48	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+5, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	20.04.21 7:53	20.04.21 7:55	0:02	20.04.21 7:55	0:02	МТЗ	ну	у		ТОР Надеждинский / быта нет	0	0,5	28	+9, ясно	
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	29	20.04.21 7:55	20.04.21 12:12	4:17	20.04.21 12:12	4:17	КУ "Земля"			Т.Озеро. Оп. 29-00/51 обрыв вязы	нет / 41 чел	41	0,05	3	0, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	20.04.21 8:05	20.04.21 8:46	0:41	20.04.21 8:46	0:41	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск Западный промузел. РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП.	насосная БТЭЦ	0	0,173	57	+2, ветер	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	20.04.21 8:10	20.04.21 10:13	2:03	20.04.21 17:01	8:51	МТЗ	ну	ну	с.Лазарево, Унгун. Запитан от резерва без 1ТП. Разбит схлест пров. прол. оп. 18-20, заменен изол. оп. 152-00/19 ф.В. Потребитель запитан.	ф.165 ПС Унгун	2 кот, школа, насосн. / 700 чел	700	0,07	6	0, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	20.04.21 8:24	20.04.21 9:30	1:06	20.04.21 17:35	9:11	МТЗ, МТО	ну	не произв.	с. Камышенка. В 9-30 включен до ЛР 729, весь потребитель запитан. ОП 1 повреждена концевая каб. муфта. Введен в работу резервный кабель		нет/241ч.	241	0,096	3	+4, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	12	20.04.21 8:30	20.04.21 9:39	1:09	20.04.21 15:10	6:40	МТЗ	ну	ну	с.Пушкино. Выделен участок от Р-67 до Р-59, весь потребитель запитан. В пролете ОП 55-56 упавшее дерево, поврежденный ВЛ нет.	ф.4 ПС Лермонтовка	кот., д. сад / 446 чел	446	0,1	9	+1, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	20.04.21 9:00	20.04.21 10:08	1:08	20.04.21 10:08	1:08	Ав. откл.	ну	у	с. Сергеевка. Повреждение на вед. ТП.	кот./1470ч.	1470	0,173	11	+2, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Ясенево - Олон	на опоре 1 откл. РК	20.04.21 9:40	20.04.21 10:00	0:20	20.04.21 13:21	3:41	МТЗ	ну	ну	с.Соболиное, Ясенево, Красный яр, Олон. В 10:00 включен до ЛР-40, запитано БТП. Оп.2/40 выпал крюк схлест Ф"В" с Ф"С". Устранено	нет/1067ч.	1067	0,15	10	+2, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	20.04.21 10:23	20.04.21 10:43	0:20	20.04.21 10:43	0:20	МТО	выв	у	часть с.Екатериновка	кот., д.дом/460ч.	460	0,6	12	+12, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Игнатъевка 110/35/10	6	20.04.21 11:02	20.04.21 11:06	0:04	20.04.21 11:06	0:04	МТО	нет	у	с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова")	п/з/238ч.	238	0,09	10	+6, ветер	
Прим.СЭС	6	Новосысоевка 35/6	9	20.04.21 11:10	20.04.21 12:17	1:07	20.04.21 12:17	1:07	МТЗ	ну	у	Н.Сысоевка. Схлест пров. оп. 7/3А-7/2А. Выполнена перетяжка пров.	кот., д.сад/514ч.	514	0,7	11	+7, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	20.04.21 11:11	20.04.21 12:49	1:38	25.04.21 10:41	119:30	МТО	выв	не произв	1 МП 312м от ТП 81164 (сторонними лицами при выполнении земл. работ повреждена КЛ, после чего котлован был засыпан). 21.04.21 КЛ откопана, разрезана, испытана (испытания не выдержал); определено 2 МП -500м от КТП 81164; 22.04.21 определено 3 МП 1024м от ТП81164. 23.04.21 18:00 смонтирована каб. вставка на месте 3 МП. 25.04.21 устранено, включен в работу	ф.14 ПС Береговая-2	нет/0ч.	0	0,1	3	+10, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	20.04.21 11:20	20.04.21 11:22	0:02	20.04.21 11:22	0:02	МТО	ну	у	с.Новочугуевка-Чугуевка	кот./235ч.	235	1,06	12	+10, ветер	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	20.04.21 11:32	20.04.21 12:44	1:12	20.04.21 16:52	5:20	Откл.КУ "Земля"			с.Калинино. В 12:44 перезапитан основной потребитель. В 16:52 запитаны все потребители. Оп. 72-02/16 поврежд. изол. Ф.-С..	кот., школа, д.сад/638ч.	638	0,31	7	+8, ветер	
Прим.СЭС	110	Горбуша - Черемшаны - Пластун		20.04.21 11:46	20.04.21 12:09	0:23	20.04.21 12:09	0:23	ДЗ 2ст., ИМФ ф.В- 6,9 км. от ПС Горбуша	ну	у	Обесточены ПС 110кВ Пластун, Черемшаны. Льв- 79,05 км. В прол. оп 26-27 схлест оборванного провода ВОЛС с ф.-С. Самоустранился. 21.4.21 произведен повторный осмотр на оп. 22 обрыв кабеля ВОЛС и подклет провода ф."В" (предположительно перекрытие гирлянды изоляторов спиральной вязкой от ВОЛС).	Тернейский р-н /3348ч./12 фид.	3348	7,6	44	+10, ветер	

Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково	с-25	20.04.21 11:47	20.04.21 11:47	0:00	20.04.21 11:47	0:00	ПС Корфовская: ДЗ 2ст., ИМФ - 25,3 км.	у		Осмотр уч.ПС-оп.102 без замечаний, 22.4.21 пр.оп 82-102 без замечаний.		нет	0	0	0	+3, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	2	20.04.21 11:55	20.04.21 11:55	0:00	20.04.21 11:55	0:00	МТЗ	у		п. Рошино	Д.сад, водозабор/1958ч.	1958	1,37	23	+15, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	20.04.21 12:19	20.04.21 12:19	0:00	20.04.21 12:19	0:00	МТО	у		с.Чугуевка	нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	20.04.21 12:23	20.04.21 12:23	0:00	20.04.21 12:23	0:00	МТЗ	у		Пр.оп 5-23, 5-24 поросль под проводами	нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	20.04.21 12:23	20.04.21 12:25	0:02	20.04.21 12:25	0:02	МТО	ну	у	с.Чугуевка, Соколовка, Цветковка, Пшеницыно	кот, школа/4268ч.	4268	1,8	43	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Рошино 110/35/10	3	20.04.21 12:24	20.04.21 12:24	0:00	20.04.21 12:24	0:00	МТЗ	у		с.Вострецово с.Незаметное	нет	0	0	0	+15, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	20.04.21 12:25	20.04.21 14:09	1:44	20.04.21 17:42	5:17	МТЗ	ну	ну	с. Лончаково. В 12:46 включен до Р-66. В 14:09 вкл. до Р-56 (осталось обесточено ТП-8072, застава Козловка, включен Д/Г). На участке от Р-74 до Р-75 обнаружено ветка под проводами, (со следами подгара). В 17:42 вкл. по норм. сх.	кот./827ч.	827	0,18	5	+5, ветер	
Прим.ЗЭС	35	Новотроицкое - Ракитное		20.04.21 12:43	20.04.21 16:58	4:15	20.04.21 21:56	9:13	МТО	ну	ну	Обесточены ПС-35кВ Новотроицкое, ПС Веденка. Оп. 204 ветка на проводах и траверсе по Ф"С". 21:56 ВЛ введена в работу после снятия ветки с опоры.	по ВЛ-35 Иман-Веденка-Новотроицкое Дальнереч. р-н, 3349ч./10 фид.	3349	1,19	30	+10, ветер	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	221	20.04.21 13:01	20.04.21 14:50	1:49	20.04.21 18:33	5:32	КУ "Земля"			п.Биджан. Запитан от резерва. ЛР-10 кВ оп. 221-00/42 обрван шлейф фазы А со стороны ТП-109 и касается корпуса ЛР-10. Устранено в 18-33	ф.233 ПС Биджан	нет/1800ч.	1800	0,32	18	+6, ветер
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	222	20.04.21 13:06	20.04.21 13:51	0:45	20.04.21 13:51	0:45	КУ "Земля"			п.Биджан. "Земля" самоустранилась	ф.52 ПС Дежнево	нет/858ч.	858	0,06	8	+6, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	6	20.04.21 13:13	20.04.21 14:59	1:46	20.04.21 20:48	7:35	МТЗ	ну	у	Вкл. без ТП 1026, повреждены проходные изоляторы фазы А и В. Устранено.	аэропорт, больница / 2чел.	2	0,2	9	+10, ветер	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	1	20.04.21 13:29	20.04.21 13:29	0:00	20.04.21 13:29	0:00	МТО	у		с. Уборка. Обход произведен в пр 18-19 требуется чистка просеки.	нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	20.04.21 13:29	20.04.21 13:29	0:00	20.04.21 13:29	0:00	МТО	у		с.Кокшаровка, Польшиха	нет	0	0	0	+12, ветер	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	20.04.21 13:35	20.04.21 13:42	0:07	20.04.21 13:42	0:07	МТЗ	ну	у	с.Кокшаровка, Польшиха	школа, кот./ 1103ч.	1103	0,4	19	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.21 13:38	20.04.21 13:38	0:00	20.04.21 13:38	0:00	ДЗ 1ст. ИМФ ф.-В,С 45,2км	у			нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	20.04.21 13:40	20.04.21 14:08	0:28	20.04.21 14:08	0:28	МТО	запрет	у	с.Сальское, с.Сухановка	Д.сад, кот., школа/1240ч.	1240	0,72	27	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.21 13:48	20.04.21 13:53	0:05	20.04.21 13:53	0:05	ДЗ 1ст. ИМФ ф.-В,С 45,2км	ну	у	Обесточены ПС 110кВ Рошино, Глубинное, Восток, ПС35кВ Измайлиха, Незаметное производство, Незаметное быт	Дальнереч. р-н, 14255ч./25 фид.	14255	8,6	146	+15, ветер	
Прим.СЭС	10	Николаевка 110/6	9	20.04.21 13:49	20.04.21 20:12	6:23	20.04.21 23:50	10:01	Откл.КУ "Земля"			с.Николаевка. В 20:12 включен до РЛ-24, запитано без 2-х ТП. На оп. 562 сорван изолятор ф-"В", провод на траверсе. Устранено.	нет/269ч.	269	0,1	5	+15, ветер	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	В10 Т1	20.04.21 14:09	20.04.21 14:31	0:22	20.04.21 14:31	0:22	МТЗ		у	с.Лесогорье, Самарка. В 14:31 В 10 Т1 включен успешно, все потребители запитаны. Одновременно с успешным АПВ отключался ф.1 (РСК).	нет / 1214 чел	1214	0,43	20	+15, ветер	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	20.04.21 14:09	20.04.21 14:09	0:00	20.04.21 14:09	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.21 14:12	20.04.21 14:12	0:00	20.04.21 14:12	0:00	ДЗ 1ст. ИМФ ф.-В,С 45,2км	у			нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.21 14:30	20.04.21 14:30	0:00	20.04.21 14:30	0:00	ДЗ 1ст. ИМФ ф.-В,С 45,2км	у			нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Самарка 35/10	1	20.04.21 14:34	21.04.21 1:17	10:43	21.04.21 1:17	10:43	МТЗ	ну	ну	с.Лесогорье. В пр. оп. 267-268 дерево на проводах из вне охранной зоны. Устранено.	кот. / 159ч.	159	0,04	3	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	20.04.21 14:40	20.04.21 19:35	4:55	21.04.21 2:30	11:50	МТО	ну	ну	с.Сальское, с.Сухановка. В 17-04 запитано 11 ТП. 19:35 запитано без 14 ТП. На оп.143/19 сорваны изоляторы ф.А,В,С, наклон опоры. Подъезд к опоре затруднен - болотистая местность. Произведена замена изоляции., потребитель запитан полностью.	кот, д.сад/1240ч.	1240	0,72	33	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	20.04.21 14:42	20.04.21 16:29	1:47	20.04.21 19:20	4:38	Откл.КУ "Земля"			часть п.Кучелиново. В 16:29 включен до оп.87 (запитано 11 ТП). Всé вкл. в 19:20. Повреждение на вед. отпайке.	нет/100ч.	100	0,25	16	+16, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	20.04.21 14:51	20.04.21 14:51	0:00	20.04.21 14:51	0:00	МТЗ	у		В пролете оп 248-249 необходима чистка	нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	20.04.21 14:52	20.04.21 16:40	1:48	20.04.21 16:40	1:48	ЗЗ	ну	ну	п. Лучегорск. Обрыв кабеля связи на оп. 16/13 с падением на проходные изоляторы ТП-2067. Устранено.	нет/340ч.	340	1	10	+10, ветер	
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	1	20.04.21 15:04	20.04.21 15:04	0:00	20.04.21 15:04	0:00	МТЗ	у		с.Архиповка, Тополёвое, Ясное	нет	0	0	0	+10, ветер	

Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	3	20.04.21 15:10	20.04.21 17:45	2:35	20.04.21 20:55	5:45	МТЗ	ну	ну	с.Вострцево с.Незаметное. В 17-45 Ф-3 включили без КТП-4038 . Включен в 20:55 полностью после осмотра КТП-4038		д.сад, школа, кот./1347ч.	1347	0,52	11	+15, ветер
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	20.04.21 15:19	20.04.21 20:49	5:30	21.04.21 14:44	23:25	МТЗ	ну		с.Саратовка. Запитан от резерва. В пр. 112-113 дерево (осина) на проводах из вне охранной зоны. Устранено.	Ф-14 ПС Уборка через РК-8 оп.466.	школа, кот./265ч.	265	0,11	3	+10, ветер
Прим.ЗЭС	35	Ракитное - Малиново		20.04.21 15:22	20.04.21 16:08	0:46	20.04.21 16:08	0:46	МТЗ	ну	у	Обесточивалась ПС Малиново.		Дальнереч. р-н, 2530ч./ 4 Фид.	2530	1	27	+10, ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	20.04.21 15:24	20.04.21 15:57	0:33	20.04.21 15:57	0:33	МТЗ	ну	у	с Варфоломеевка		кот., школа/335ч.	335	0,35	9	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	3 35/6	В6 Т2	20.04.21 15:25	20.04.21 15:42	0:17	20.04.21 15:42	0:17	Дуг.защита		у	Обесточена 2СШ 6 кв.В яч. В-6 ф.3 произошло эл. дуговое перекрытие.		часть г.Владивосток/353 Оч.	3530	3,5	42	+15, ветер
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.21 15:25	20.04.21 15:25	0:00	20.04.21 15:25	0:00	ДЗ 1ст. ИМФ ф.-В,С 45,2км	у				нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.21 15:28	20.04.21 15:28	0:00	20.04.21 15:28	0:00	ДЗ 1ст. ИМФ ф.-В,С 45,2км	у				нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	20.04.21 16:01	20.04.21 18:07	2:06	21.04.21 0:27	8:26	МТЗ	выв	не произв.	с.Новолитовск. В 18:07 включен без КТП7101. В ТП7101 перегорание в/в предохранителей 6 кв 3х фаз и повреждение автоматов по 0,4 кв по Ф-1,Ф-2,Ф-3. Устранено.		нет/250ч.	250	0,3	3	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	20.04.21 16:05	20.04.21 18:29	2:24	20.04.21 18:29	2:24	МТЗ	ну	ну	На участке от оп.№106/183 в ст.РТП-8095, ветка в проводах. Замечание устранено		школа / 2623ч.	2623	0,3	16	+6, ветер
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	1	20.04.21 16:14	20.04.21 16:16	0:02	20.04.21 16:16	0:02	МТЗ	ну	у	с.Архиповка, Тополевое, Ясное. В пр. оп 194-195 требуется чистка просеки		школа, кот., д.сад/539ч.	539	0,2	7	+15, ветер
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.21 16:23	20.04.21 16:23	0:00	20.04.21 16:23	0:00	ДЗ 1ст. ИМФ ф.-В,С 45,2км	у				нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.21 16:34	20.04.21 16:34	0:00	20.04.21 16:34	0:00	ДЗ 1ст. ИМФ ф.-В,С 45,2км	у				нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	20.04.21 16:34	20.04.21 16:35	0:01	20.04.21 16:35	0:01	МТЗ	ну	у	с.Новочугуевк-Чугуевка, Ново-Михайловка		школа, кот., /927ч.	927	1,45	27	+10, ветер
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.21 16:37	20.04.21 16:37	0:00	20.04.21 16:37	0:00	ДЗ 1ст. ИМФ ф.-В,С 45,2км	у				нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	20.04.21 16:57	20.04.21 17:04	0:07	20.04.21 17:04	0:07	Ав. откл.	ну	у	с.Кокшаровка, Польшиха. В пр.436-437 наклонено на ВЛ дерево из внеохранной зоны, в пр.210-211 провис провода.		школа/1103ч.	1103	0,4	19	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	20.04.21 17:12	20.04.21 18:22	1:10	20.04.21 18:22	1:10	Ав.откл	ну	у	п.Черноручье, п.Валентин, с. Глазювка		больница, кот., школа/700ч.	700	0,8	18	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	20.04.21 17:20	20.04.21 19:15	1:55	20.04.21 20:15	2:55	МТО	нет	не произв	часть г.Фокино. В 19:15 вкл. без 2-х ТП. В 20:15 вкл. все. Повреждение на вед. КВЛ.		кот., госпиталь, 2в/ч/ 520ч.	520	0,9	14	+13, ветер
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.21 17:23	20.04.21 17:23	0:00	20.04.21 17:23	0:00	ДЗ 1ст. ИМФ ф.-В,С 45,2км	у				нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.21 17:40	20.04.21 17:40	0:00	20.04.21 17:40	0:00	ДЗ 1ст. ИМФ ф.-В,С 45,2км	у		В 17:46 ВЛ 110кВ Иман-Новопокровка отключена по неотложной заявке. Обесточены ПС 110кВ Рощино, Глубинное, Восток, ПС-35кВ Измайлиха, Незаметное производство, Незаметное быт (8,6 МВт, 14255 чел.). Бригада в 15-27 вышла в обход. В 19-54 после стихания ветра ВЛ включена в работу успешно, потребитель запитан. Проведен обход с осмотром в пр. оп. 184-204, замечаний не обнаружено. 21.04.21. осмотр пр. оп.184-232, 240-364 без замечаний, 240-226 без замечаний; 22.4.21 пр.оп.73-228 без замечаний. В пр.оп.229-230 под проводами упавшее дерево со следами подгаров.		нет	0	0	0	+10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	13	20.04.21 18:03	20.04.21 19:38	1:35	20.04.21 20:03	2:00	Ав. откл.	ну	ну	птицефабрика. В 19:38 вкл.до ТП-29 (запитано 3 ТП). В пролетах оп. № 27/7 - 27/8 убрано дерево. Потребитель запитан полностью.		нет/0ч.	0	0,03	5	+7, обл.
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	20.04.21 18:04	20.04.21 18:04	0:00	20.04.21 18:04	0:00	МТЗ	у		часть с.Чугева		нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	20.04.21 18:32	20.04.21 19:02	0:30	20.04.21 19:02	0:30	МТЗ	ну	у	в пр.5-6 под ВЛ упавшее дерево из внеохранной зоны.		школа, кот./927ч.	927	1,45	27	+10, ветер
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		20.04.21 20:04	20.04.21 20:04	0:00	20.04.21 20:04	0:00	Тамбовка: ДФЗ,А-0, - 5,7км. Волково: 1 ст. ТНЗНП, ДФЗ	у		Произведен осмотр, оп.20 гнездо аиста, под оп. Ветки со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+12, ясно

Прим.ЭЭС	10	Малиново 35/10	по ф-4 СП 22 оп.345	20.04.21 23:20	21.04.21 12:45	13:25	21.04.21 12:45	13:25	МТЗ	ну	ну	с. Ариадное, с. Пожига. В пролетах оп. №344-345-346 срыв провода (3-х фаз) с опоры 345 (на острове), провод упал в реку Малиновка. Произведен ремонт, вкл в работу.	нет / 742 чел	742	0,08	7	+5, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	21.04.21 5:48	21.04.21 10:16	4:28	21.04.21 10:16	4:28	МТЗ	нет	ну	Пр.оп.64-65 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений). /Подгорело при ранее прошедшем пале/.	нет / 250 чел	250	0,1	3	+1, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	21.04.21 5:52	21.04.21 6:37	0:45	21.04.21 6:37	0:45	МТЗ	нет	у	Партизанск, з/с Тигровый.	кот., 200 чел	200	0,1	6	+4, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	21.04.21 6:06	21.04.21 6:59	0:53	21.04.21 7:28	1:22	КУ "Земля"			г.Благовещенск. Вкл. без 3-х ТП. Опора б/3 слетел изолятор, провод на траверсе. Устранено.	нет / 108 чел	108	0,3	18	+1, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		21.04.21 9:07	21.04.21 9:07	0:00	21.04.21 9:07	0:00	Яр: ТНЭП 1ст, ИМФ ф.А,В 13,6км. Кл: ВЧТО	у		Произведен осмотр, на оп.58 фА строительство нового гнезда аиста, под оп.ветки со следами перекрытия. птицы.	нет	0	0	0	+13, ясно	
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	10	21.04.21 9:44	21.04.21 9:56	0:12	23.04.21 16:43	54:59	МТЗ	выв	не произв	Обеспечен резерв. Выделен уч.кЛ "ПС-ЦРП-2" (без нагрузки), определено МП 900м от ПС, 22.4.21 МП отколано, КЛ испытана, есть 2МП- 200 м от ЦРП-2. 23.4.21 смонтировано 4 соединительные кабельные муфты, испытан и включено.	ф18	д/с/ 2000 чел	2000	0,3	6	+3, облачно
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	21.04.21 10:00	21.04.21 13:30	3:30	21.04.21 13:30	3:30	Ав.откл	ну	не произв.	Оп.45 заменен поврежденный изолятор.	д/с, кот/ 240 чел	240	0,2	6	+13, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 В-10 кВ в СП-3	21.04.21 11:33	21.04.21 15:28	3:55	21.04.21 15:28	3:55	МТЗ	ну	ну	В 12:35 вкл без БТП, вкл в 15:28. Оп.415/15 срыв изолятора фВ, схлест с проводом фА, устранено.	школа, кот, сваяк, фан/ 562 чел	562	0,1	7	+14, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Среднебелая 110/35/10	СВ-110	21.04.21 13:41	21.04.21 14:26	0:45	21.04.21 15:02	1:21	ТНЭП Зст, ДЗ 1з, МТО	ну		С обесточиванием 4 ПС 110 (Некрасовка, Возжаевка, Маслозавод (на ХХ), Серышево-110 и 7 ПС 35 кВ (Заречная, Тупиновка, Индустрия, Поздеевка, Арга, Украина, Казанка). В 14:26 на ПС 220 Белогорская вкл АТ-2, запитаны присоединения 110 кВ, кроме В-110 «Ср.Белая». Остается обесточена ПС 110 Некрасовка, ПС 35 Заречная (0,6 МВт/ 1513 чел). На ПС 110 Некрасовка повреждение ТН-35 с выбросом масла. Следы загорания: на ОД 110, оп.изол. ОД-110 Т1 фВ,С, ЛР-35 Заречная фВ,С, ОПН-35 Заречная фС. На ПС Некрасовка отключена СШ-35кВ. В 15:02 на ПС Белогорская включен В-110 "Ср.Белая", запитана ПС Некрасовка. В 15:04 ПС 35 Заречная перезапитана по сети 35 кВ от ПС Возжаевка. Осмотр ВЛ (отпайка на ПС 110Некрасовка) без замечаний./ ПС Некрасовка 22.4.21 произведена чистка изоляции ОД-110, 23- оп.изол ОД-110 Т1, Т1 вкл в работу по 110/10 кВ. 24.4.21 ТН-35 заменен на новый.	ПС 220 Белогорская АТ2	20 МВт/34655 чел/ 36 фид/Белогорский, Ивановский, Серышевский, Ромненский р-ны	34655	20	280	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевк а	21.04.21 15:24	21.04.21 17:06	1:42	21.04.21 17:06	1:42	КУ, земля			Осмотр без замечаний, земля самоустранилась.	нет/ 324 чел	324	0,1	7	+21, ясно	
Ам.ВЭС	6	А 35/6	6	21.04.21 18:15	21.04.21 20:25	2:10	21.04.21 20:25	2:10	КУ, земля			ОП 28 заменили изолятор. РЗА ПП	школа, кот, вч/ 1500 чел	1500	0,3	9	+12, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Трикоатжная 35/6	14	21.04.21 18:40	21.04.21 20:34	1:54	21.04.21 20:34	1:54	КУ, земля			В 19:15 запит 1ТП (оч.сооруж). Повреждение на ведомственном участке.	ф2	оч.сооруж/ 200 чел	200	0,2	6	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Лазурная 110/35/6	10	21.04.21 18:59	21.04.21 18:59	0:00	22.04.21 13:17	18:18	КУ, земля			Находился на ХХ. Повреждение КЛ №2 на уч."ТП1077-ТП-1078" техникой ООО "Техцентр" при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД, (искл из схемы, в работе ост КЛ №1)	нет	0	0	0	+17, ясно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	21.04.21 19:39	21.04.21 20:54	1:15	22.04.21 0:37	4:58	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4 ТП. Сторонней техникой оборваны провода ВЛ-10 в пролете оп.75-00/33 - 34 Ф-А,С, сообщено в с.б, полицию. Устранено	ф204	школа, кот/ 638 чел	638	0,2	10	+12, облачно
Ам.ЦЭС	10	Завитая 220/35/10	20	21.04.21 19:56	21.04.21 19:56	0:00	21.04.21 19:56	0:00	МТО	у		г.Завитинск. Повреждение на вед ТП	нет	0	0	0	+12, обл.	
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	5	21.04.21 21:25	21.04.21 21:31	0:06	21.04.21 21:31	0:06	Ав. откл.	ну	у	Пр.оп. 28-29 дерево под проводами.	школа, кот./123ч.	123	0,02	2	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	В-6 Т2	22.04.21 2:01	22.04.21 4:43	2:42	22.04.21 4:43	2:42	МТЗ	выв	у	Обесточена 2С бкв. В ячейке ф.14 обнаружен кот, поврежденный оборудования нет	нет/850ч.	850	1	22	+5, ясно	
ЭС ЕАО	10	ТЭЦ 35/10	3	22.04.21 3:44	22.04.21 4:27	0:43	22.04.21 4:27	0:43	МТЗ	выв	не произв	часть г.Биробиджан. Осмотр без замечаний.	нет/4865ч.	4865	0,9	16	+5, обл.	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	173	22.04.21 4:10	22.04.21 6:15	2:05	22.04.21 10:56	6:46	МТО	ну	ну	Повреждение каб.муфты резервной КЛ (оп.173-01/1), исключена из сх.	кнс, д/с/455ч.	455	0,5	5	+5, обл.	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благовосновенное	С-62	22.04.21 8:02	22.04.21 8:02	0:00	22.04.21 8:02	0:00	ТЭП 1ст., ИМФ ф.А 18,7 км.	у		Произведен осмотр, оп.81 фА строящегося гнездо аиста, под оп.провода со следами перекрытия.	нет	0	0	0	+6, обл.	

Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевк а	22.04.21 9:47	22.04.21 10:33	0:46	22.04.21 16:08	6:21	МТЗ	ну	не произв	Вкл без ТП7309, вкл в 16:08 без замечаний.		насосн, кот, больн/644 чел	644	0,54	12	+13, ясно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	22.04.21 10:50	22.04.21 10:51	0:01	22.04.21 18:09	7:19	КУ, земля			Вкл с землей, поиск МП прибором. Земля самоустранилась.		п/з/быта нет	0	0,05	3	+13, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	по ф2 РК- 9	22.04.21 13:43	22.04.21 13:43	0:00	22.04.21 13:43	0:00	МТЗ	у		Частичный осмотр без замечаний. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, ветер
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	9	22.04.21 14:15	22.04.21 14:15	0:00	22.04.21 14:15	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп 120/96-120/91/1 требуется перетяжка провода (устранено на 27.4.21) РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, ветер
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	22.04.21 15:12	22.04.21 16:05	0:53	22.04.21 16:05	0:53	Ав.откл	нет	у	Мысовой.		кот/150 чел	150	0,2	7	+15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	22.04.21 16:46	22.04.21 17:40	0:54	22.04.21 17:40	0:54	Ав.откл	нет	у	По результатам обхода спилены деревья в пр.оп. 1-2, 85-86..		кот/150 чел	150	0,2	7	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	22.04.21 19:26	22.04.21 23:12	3:46	22.04.21 23:12	3:46	Ав.откл	выв	ну	з/с Тигровый. 21:53 запитано 1 ТП из 7ми. В пр. оп. 53-54 перегорание ветки дерева, ветка лежит на проводах ф."В,С". Устранено		кот/200 чел	200	0,2	7	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	23.04.21 5:29	23.04.21 5:42	0:13	23.04.21 5:42	0:13	МТЗ	не работало	ну	с.Знаменка. Повреждение на вед отпайке		нет/177ч.	177	0,05	6	+7, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	23.04.21 7:09	23.04.21 9:15	2:06	23.04.21 15:30	8:21	МТЗ	ну	ну	с.Покровка, Минеральное. В 8:51 запитано 2 ТП. В 9:15 запитано от резерва кроме 1 ТП. На оп.168 срыв изолятора ф.В, наклон опоры, слхест проводов. Устранено.	ф.4 ПС Яковлевка	в/ч/382ч.	382	0,16	10	+6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	23.04.21 9:58	23.04.21 11:41	1:43	23.04.21 11:41	1:43	МТЗ	нет	ну	п.Волчанец. Повреждение на вед. ТП.		котельная, ЦТК-22 / 800чел	800	0,5	4	+11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	23.04.21 12:30	23.04.21 14:09	1:39	23.04.21 17:39	5:09	"земля" от КУ			п.Кучелиново. Включен до оп.87, без 5 ТП. На оп.140 ветка на проводах. Устранено.		нет / 100 чел	100	0,25	16	+16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	4	23.04.21 12:45	23.04.21 12:49	0:04	23.04.21 12:49	0:04	ав.откл	нет	у	п.Новороссия. Планируется осмотр до 28.4.21		нет / 10чел	10	0,02	1	+16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	23.04.21 14:15	23.04.21 17:18	3:03	27.04.21 16:20	98:05	МТО	нет		В 16:06 вкл без 6 ТП., в 17:18 обеспечен резерв. В яч.ф.14 повреждение ТТ-6, прох. изол ф.В, ошиновки от ТТ-6 до В-6; повреждение КЛ на уч."ТП-81002-ТП-81003", повреждение на головном участке КЛ-6. 24.4.21 устранено повреждение на головном участке, в 19:45 включен головной участок. Определено 2 МП на участке КЛ 6 ТП81002-ТП81003, 220 м от ТП-81002, 25-26.4.21 разработан котлован, испытан. 27.4.21 окончен монтаж кабельной вставки 3м и двух соед. муфт 220 м от ТП-81002, ВВ испытание успешное, в 16:20 вкл. по норм. схеме.	ф.42 ПС Береговая-2, ф.30 ПС Садовая	теплопункт / 1000чел	1000	1	9	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	23.04.21 15:13	23.04.21 17:49	2:36	24.04.21 2:10	10:57	ав.откл	нет		Откл при включении ф.14. В яч.ф.16 повреждение ТТ 6, прох. изолятора ф.В, ошиновки от ТТ 6 до В 6. Устранено.	ф.30 ПС Садовая	насосная, школа, котельн / 1590чел	1590	0,6	12	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	В-6 Т1	23.04.21 16:25	23.04.21 16:37	0:12	23.04.21 16:37	0:12	МТЗ	нет	у	Обесточилась 1С-6 кв. В 16:30 включен В-6 Т-1, включили 1С-6 под напряжение на ХХ. В 16:37 (ч/з 12 мин) запитали всех отключенных потребителей.		нет / 2890чел / 11 фид	2890	5,65	56	+16, ясно
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		23.04.21 20:35	23.04.21 20:35	0:00	23.04.21 20:35	0:00	Спасск: В-110 не откл, бл ТНЗНП 1ст; Ярослав: НЗЗ 1ст, МТО, АПВ усп, ИМФ 5 км фА	у		На ПС 220 Спасск работа УРОВ 2 СШ 110, откл В-110 АТ2, ШСВ-110, Т2 по 110/35/10кВ; В 110 "Спасск-Дмитр-Черниг-Яросл" не откл, блТНЗНП 1ст; В-110 "Мучная" откл от УРОВ (со стороны ПС Мучная СВ-110 не откл, бл.нет). Осмотр оборудования ПС 110 Черниговка, Дмитриевка без замечаний. На оп.24 по ф.А следы перекрытия по изоляции, мертвая птица под опорой, вывод в ремонт не требуется.	АВР СВ35,10 кв	нет	0	0	0	+12, облачно
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Полевая		23.04.21 20:58	23.04.21 20:58	0:00	23.04.21 20:58	0:00	Пол: НЗЗ 1ст, ИМФ 3,5 км, фВ, Лип: НЗЗ 2ст.	у		Произведен обход; на оп.10 обнаружено гнездование аиста, по ф.А и ф.В в гирлянде разрушение 1-го из 10 изоляторов, вывод в ремонт не требуется.		нет	0	0	0	+12, облачно
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	18	24.04.21 12:54	24.04.21 14:25	1:31	24.04.21 14:25	1:31	МТЗ		у	п.Хурба. Повреждение на вед. отпайке.		котельн, больн / 3770чел	3770	0,8	9	+5, обл
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	24.04.21 14:38	24.04.21 15:57	1:19	24.04.21 18:22	3:44	МТЗ	ну	ну	с.Свягино. В 15:57 включен без 7 ТП. На РТП-3312 сняли ветку.		школа, насосная, д/с / 1263чел	1263	0,2	14	+3, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	24.04.21 14:49	24.04.21 15:49	1:00	24.04.21 15:49	1:00	МТО	выв		В пр.оп.36-36/1 снята ветка с проводов.		котельн / 200чел	200	0,4	19	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	24.04.21 15:34	24.04.21 16:12	0:38	24.04.21 16:12	0:38	ав.откл	выв	у	с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое.		нет / 205чел	205	0,15	9	+21, ясно

Прим.ЗЭС	10	Хвальнка 35/10	10	24.04.21 15:57	24.04.21 17:54	1:57	25.04.21 15:22	23:25	МТЗ	ну	ну	с.Славинка. В 17:57 запитано от резерва кроме 4-х ТП. Падение оп.50, оп.51 в болотистой местности. В 2:01 выделен поврежденный уч.без нагрузки Устранено, схема восстановлена	ф.3 ПС Заря	котельн, насосная, школа / 503чел	503	0,27	11	+3, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	1	24.04.21 16:07	24.04.21 18:19	2:12	24.04.21 18:19	2:12	ав.откл	нет	ну	с.Многоудобное. В пролете оп.5-6 убрали дерево с проводов, повреждений ВЛ нет.		котельн, д/с / 190чел	190	0,2	3	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	РП Западная	12	24.04.21 16:29	24.04.21 17:08	0:39	24.04.21 17:08	0:39	МТЗ	нет	ну	г.Артем. Повреждение на вед. отпайке		нет / 150чел	150	0,2	17	+10, пасм
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	11	24.04.21 16:43	24.04.21 16:48	0:05	24.04.21 16:48	0:05	МТЗ	нет	у	с.Амуробалтйск.		д/с / 329чел	329	0,1	7	+12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	31	24.04.21 17:34	24.04.21 17:58	0:24	24.04.21 17:58	0:24	ав.откл	нет	у	г.Б.Камень. Повреждение на вед. участке.		водоканал / 100чел	100	0,1	4	+7, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 ТП-82023 яч.5	24.04.21 18:21	24.04.21 18:37	0:16	24.04.21 18:37	0:16	ав.откл	нет	у	г.Фокино.		ЦТП-2 / 300чел	300	0,2	10	+12, пасм
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	25.04.21 0:30	25.04.21 8:06	7:36	25.04.21 17:05	16:35	КУ, земля			Вкл в 1:21 без 32 ТП, вкл в 8:06 без 5ТП. Оп.65 фА разрушен подвесной изолятор, касается траверсы. Устранено, включение неуспешно. Повреждение в пр. 59-60 переход через ЖД, поврежден КЛ 10 кВ неизвестными лицами при помощи лома. Сообщено в СБ. В 10:20 выведен участок КЛ 10 РЛ-3 - оп. 60 и включены все потребители. Устранено	ПС Занадворовк а ф10	школа, больн, кот/ 783 чел	783	0,3	35	+2, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	25.04.21 4:58	25.04.21 6:03	1:05	25.04.21 6:36	1:38	МТЗ	выв	ну	В 5:36 вкл без 20 ТП, вкл в 6:03 без 8 ТП, вкл в 6:36. Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА ПП.		кот, насосн/ 475 чел	475	0,3	27	0, снег
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	25.04.21 11:26	25.04.21 11:34	0:08	25.04.21 11:34	0:08	МТО	ну	у	На оп.76/43 сорван изолятор фазы "В" разрушен колпачек, схлест с проводом фазы "С". Устранено		насосная, школа, котельная / 927 чел	927	0,8	27	+8, ветер
Прим.ЮЭС	6	2Р 110/6	В6 №1 Т2	25.04.21 12:07	25.04.21 13:26	1:19	26.04.21 0:35	12:28	МТЗ	выв		Обесточена 2сш-6 кв. Одновременно откл-сь вед.ф.9 (МТО, питается от 1сш-6) и вед.ф.10 (МТО). В яч.вед.ф.17 повреждение ниж. опорных изоляторов по всем фазам, пореждена конц.воронка, выключатель не откл-ся. В 13:26 включен В6 №1 Т2, потребитель запитан кроме вед.ф.9, 10 (перезапитан в 13:30), вед.ф.17 (перезапитан в 15:34). В 0:35 повреждения в ячейке ф.17 устранены, готова к включению. 26.4.21 проведена проверка РЗА, замечаний нет.		часть г.Владивосток / 6960 чел / 10 фидеров	6960	5,2	77	+16, ясно
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ с отпайками	С-18	25.04.21 12:11	25.04.21 12:11	0:00	25.04.21 12:11	0:00	ХТЭЦ-3: ВЧБ, НЗЗ 1 ст	у		Линия работает в рад. режиме (на ПС-220 РЦ в ремонте 1СШ-110). Осмотрены участки ЛЭП: пр.оп. 1 – 36, 44 – 51; отпайка на ПС 110 кВ СМР пр.оп. 1 – 10, 15 – 27; отпайка на ПС 110 кВ КПУ пр.оп. 11 – 23. 27.04.21 осмотр, оп. № 23 сформировано гнездо, оп. № 22 идет строительство гнезда с падением веток на провода (опоры бетонные одностоечные, будут включены в план по установке ПЗУ).		нет	0	0	0	+7, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	25.04.21 14:23	25.04.21 16:38	2:15	25.04.21 16:38	2:15	МТЗ	нет	ну	Включен после частичного осмотра, продолжение обхода		котельная, школа / 115 чел	115	0,08	8	+7, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	25.04.21 15:30	25.04.21 19:21	3:51	25.04.21 19:21	3:51	МТО	ну	ну	Оп.76/43 поврежден изолятор ф.В, схлест с проводом ф.С		насосная, школа, котельная / 927 чел	927	0,8	27	+8, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф.11 РКЛ оп.33	25.04.21 16:10	25.04.21 16:53	0:43	25.04.21 16:53	0:43	Ав.откл	ну	у	По фидеру ч/з ТП-7395 была частично запитана нагрузка ф.7 Партизан. Прохождения пала в лесном массиве, в районе оп.152-159		школа, дс, котельная / 2985 чел	2985	0,35	12	+14, ветер
Прим.ЗЭС	10	Красный кут 35/10	4	25.04.21 21:42	25.04.21 22:00	0:18	26.04.21 6:03	8:21	МТЗ	ну		с.Дубовское. Включен без ТП-3020, повреждение РУ-0,4 кВ, перегорание ПК-10 по всем фазам. Устранено.		котельн, школа, насосная, очистные / 970чел	970	0,2	19	+7, ясно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	25.04.21 22:56	25.04.21 22:56	0:00	25.04.21 22:56	0:00	МТЗ	у		Перекрытие птиц на оп.3-00/95.		нет	0	0	0	+6, ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№2	26.04.21 6:10	26.04.21 6:10	0:00	26.04.21 6:10	0:00	Западная: ДЗ 1ст АТЭЦ; НЗЗ 2ст	у		Осмотр ПС Штыково: бл.АПВ, выпавших бл.РЗА нет. Осмотр в пр.оп.1-50, замечаний не выявлено. 27.04.21 произведен осмотр, оп. 127/6 на отпайке ПС Кролевцы остатки проволоки на верхнем и среднем изоляторах, вывод ВЛ для ремонта не требуется.		нет	0	0	0	+14, обл
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	26.04.21 9:12	26.04.21 9:49	0:37	26.04.21 9:49	0:37	Ав.откл	нет	у			котельная / 150 чел	150	0,2	7	+4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	27	26.04.21 11:30	26.04.21 11:31	0:01	26.04.21 11:31	0:01	Ав.откл	нет	у			нет / 300 чел	300	0,1	3	+13, ясно

Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	26.04.21 11:30	26.04.21 11:31	0:01	26.04.21 11:31	0:01	Ав.откл	нет	у	В пролете ОП 91/20-91/21 произведена перетяжка проводов		водоканал	0	0,04	9	+13, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бройлерная-2 110/35/10	20	26.04.21 11:30	26.04.21 15:07	3:37	26.04.21 15:07	3:37	Ав.откл	ну	ну	Пр.оп.37-38 обрыв 2-х проводов и срыв 4-х изоляторов, пр.оп.38-39 обрыв 3-х проводов неустраненной техникой. Сообщено в СБ. В 12:14 включен до ТП-3605, запитано 4ТП. Устранено, все включено		нет / 70 чел	70	0	15	+5, ясно
Прим.СЭС	10	РП- Николаевка	5	26.04.21 11:35	26.04.21 14:32	2:57	26.04.21 14:32	2:57	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.91-92 на проводах упавшее сухое дерево, без повреждений. Устранено		нет / 192 чел	192	0,09	5	+12, ясно
Прим.ЮЭС	35	Партизан 35/6	В-35 ПаГРЭС №2	26.04.21 12:20	26.04.21 12:20	0:00	26.04.21 15:23	3:03	Ав.откл	ну	у	Обесточивание потребителей не было (питание по цепи №1, включен СВ-35). После АПВ выявлена неисправность соленоидов включения выключателя. На Партизанской ГРЭС отключений нет. Произведена регулировка привода, ревизия соленоидов включения, включен в работу. 27.04.21 по итогам проверки РЗА отключены цепи ТМ.	ВЛ-35 цепь №1	нет	0	0	0	+12, ясно
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	3	26.04.21 17:11	26.04.21 17:22	0:11	26.04.21 17:22	0:11	МТЗ	ну	у	ЛР-207 отгорел шлейф (предоставить фото нет возможности), следы прохождения пала. Устранено по заявке в 19:16.		нет / 400 чел	400	0,4	18	+17, ветер
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	26.04.21 20:59	26.04.21 22:58	1:59	26.04.21 22:58	1:59	"земля" от КУ			с.Лазаревка. В пролёте опор 121-122 восстановили обрыв провода ф"С". На оп.122 следы строительства гнезда.		школа / 463чел	463	0,08	8	+15, облачно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	15	27.04.21 8:03	27.04.21 9:03	1:00	29.04.21 16:35	56:32	МТО	ну	ну	г.Биробиджан. В 9:03 включены все потребители от Ф-25. Повреждение КЛ (квл=950м) от ПС до ТП-263 яч.3. 28.04.21 МП определено, разработан котлован, 29.04.21 повреждение устранено	Ф-25	нет / 1890 чел	1890	0,4	3	+10, пасм
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	27.04.21 8:06	27.04.21 13:34	5:28	27.04.21 16:29	8:23	"земля" от КУ			с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое. В 10:28 запитано 3 ТП. В 13:34 включен полностью для поиска "земли" с прибором КВАНТ. На оп. 283 наклон траверсы, сорван верхний изолятор ф.В, провод на траверсе. Устранено и включен полностью по нормальной схеме.		нет / 300чел	300	0,3	9	+7, пасм
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	2	27.04.21 16:45	27.04.21 19:15	2:30	27.04.21 19:15	2:30	ав.откл	нет	ну	п.Новороссия. На ВЛ-0,4 Ф-2 КТП 5327 выявлен схлёт проводов в пролете 3-4.		котельная, насосная / 40 чел	40	0,03	2	+13, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	27.04.21 18:05	27.04.21 19:24	1:19	27.04.21 21:31	3:26	МТЗ	выв	ну	с.Ивановка, Николаевка, Отрадное. Вкл. без 6-ти ТП. Пр. оп. 325-326 схлест проводов ф."А" и "В" в результате провисания провода ф."В". Устранено, все включено		школа, котельная / 1036 чел	1036	0,2	14	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	2	27.04.21 19:57	27.04.21 20:46	0:49	28.04.21 0:12	4:15	ав.откл	нет	ну	п.Новороссия. Включен без ТП-5327, поврежден ТТ 0,4 кв, демонтирован. Все включено		котельная, насосная / 40 чел	40	0,03	2	+11, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	11	28.04.21 4:07	28.04.21 5:18	1:11	28.04.21 5:18	1:11	МТЗ	ну	ну	Выделен участок без нагрузки от Р-51 до Р-78 (связь с Ф-9 Красицкая), все запитано. Упавшее дерево в пр.оп.№130-131 В 12:39 усранено.		нет / 500 чел	500	0,33	8	+11, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	28.04.21 4:14	28.04.21 4:29	0:15	28.04.21 4:29	0:15	ав.откл	нет	у			нет / 450 чел	450	0,1	7	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	28.04.21 4:18	28.04.21 4:32	0:14	28.04.21 4:32	0:14	ав.откл	нет	у			нет / 700 чел	700	0,1	7	+7, дождь
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	28.04.21 7:52	28.04.21 17:09	9:17	28.04.21 17:09	9:17	Ав.откл	ну	ну	с.Кучелиново. В пр.оп. 19-20 убрали дерево (упало из-вне охр зоны, касалось ветками проводов). При включении в работе не удержался. На оп. 1 отданы шлейфа, головной КЛ не поврежден, собраны шлейфа, организован обход оп. 1-79 двумя бригадами. В 16:54 включен до оп.79, в пр.оп.74-75 убрана ветка с проводов, провода не повреждены. В 17:09 фидер включен полностью.		нет / 130 чел	130	0,3	8	+8, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	28.04.21 8:18	28.04.21 8:40	0:22	28.04.21 8:40	0:22	МТЗ	ну	у	п.Лучегорск. В пр.оп.16/5-16/6 под проводами обнаружено упавшее дерево.		нет / 340 чел	340	0,1	5	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	8	28.04.21 8:50	28.04.21 9:13	0:23	28.04.21 9:13	0:23	Ав.откл	ну	у	п.Суражевка. В пр. оп. 36 - 37 упало старое дерево из вне охранной зоны ВЛ, провода не повреждены.		быта нет	0	0,03	3	+9, дождь
Прим.СЭС	10	Милоградovo 35/10	7	28.04.21 9:35	28.04.21 10:20	0:45	28.04.21 11:57	2:22	КУ "Земля"			п.Моряк-Рыболов, с.Маргаритово, Шербановка, Лиственное, Бровки. Вкл. без 5-ти ТП. В 11:57 вкл. полностью, "Земля" самоустранилась.		4 котель, 2 школы, детсад / 1000 чел	1000	0,4	17	+10, пасм
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Полевая		28.04.21 13:00	28.04.21 13:00	0:00	28.04.21 21:41	8:41	Усс-2: ДЗ 1,2ст, МТО, ТЗНП 1ст, Полевая: НЗЗ 1ст.	ну	ну	ИМФ ф.А 11,8 км. Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. Осмотр: на оп. 59 ф.А обрыв гирианды, изоляторы в гирлянде разрушены. Оп. 55 ф.С разрушено 3 изолятора в гирлянде (из 8) Устранено		нет	0	0	0	+13, гроза

Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-1	В-110 АТЭЦ	28.04.21 13:00	28.04.21 13:00	0:00	28.04.21 13:25	0:25	АЛАР (авт-ка. ликвидации асинх. реж.)	нет	у	Одностороннее отключение, обесточенных потребителей нет. Вкл. успешно (при выведенном АЛАР). В 15:17 по команде РДУ АЛАР введен. Проверка не требуется.		нет	0	0	0	+13, гроза
Ам.ВЭС	35	Завитая - Болдыревка		28.04.21 13:04	28.04.21 13:04	0:00	28.04.21 13:04	0:00	МТО	у		29.04.21 произвели обход. оп. 13 и оп. 50 разрушено по 1 изолятору в гирлянде (из 3-х в гирлянде)		нет	0	0	0	+10, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	1	28.04.21 13:09	28.04.21 13:09	0:00	28.04.21 13:09	0:00	МТЗ-1	у		Повреждение на вед. ЛР-763.		нет	0	0	0	+10, гроза
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	28.04.21 14:18	28.04.21 14:48	0:30	28.04.21 18:02	3:44	Ав.откл	выв	не произв	часть г.Фокино. Вкл. 6 ТП (больше 50% нагрузки). В 15:50 вкл. все потребители (от ф-1 Промысловка). В 18:02 фидер включен по нормальной схеме, в ТП-2019 в яч. №4 "ввод с РП-203" попала вода на кабельную разделку в результате сброса пароводяной смеси на котельной, влага удалена.	ф-1	котельня, бойлерная, ЦТП / 500 чел	500	0,9	14	+13, ясно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	52	28.04.21 14:41	28.04.21 15:07	0:26	28.04.21 18:19	3:38	МТЗ	ну	ну	г.Биробиджан. В 15:07 вкл. без 8-ми ТП. Оп 6-00/42А повреждение КЛ (концевая муфта резервной КЛ-6кВ). Устранено. Потребитель запитан полностью.		кнс / 1500 чел	1500	0,9	21	+10, дождь
Прим.ЦЭС	35	Кожзавод 110/35/6	В-35; В-6 №1.2 Т2	28.04.21 14:57	28.04.21 15:46	0:49	28.04.21 15:51	0:54	МТЗ-110	у		неселект. Обесточены 2,4С-6кВ и 1,2С-35. Погашены ПС-35кВ Сах.комбинат, Известковая, Водозабор, Баневур, Раковна 1С-6кВ. По ВЛ-35 Кожзавод-Баневур-Водозабор ДЗ 2з, АПВ усп. На ПС Кожзавод по Т2 включили В-35 Т2. В 15:46 (ч/з 49 мин) запитали потребителей питающихся от ПС Кожзавод по сети 35 кВ, в 15:50 (ч/з 54 мин) включили в работу 2,4С-6кВ. 29.04.21 проверка РЗА, по результатам осциллограм повреждение на ВЛ-35 Кожзавод - Баневур: в блоке 1 КДЗ заменили реле 6РП «Реле ускорения защит», почистили контакты реле 1РП и 2РП, являющиеся повторителями дистанционного органа и реле направления мощности при различных видах КЗ. 30.04.21 осмотр ВЛ-35 Кожзавод-Баневурна без замечаний		Уссурийский р-н, 13200 чел / 36 фид.	13200	7	142	+13, гроза
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	98	28.04.21 15:04	28.04.21 15:04	0:00	28.04.21 15:04	0:00	МТО	у		Осмотр на 30.04.21.		нет	0	0	0	+10, дождь
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	28.04.21 17:15	28.04.21 17:15	0:00	28.04.21 17:15	0:00	Ав.откл	у		29.04.21 произвели обход, пр. 280-282 требуется чистка просеки.		нет	0	0	0	+10, пасм
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	1	28.04.21 18:56	28.04.21 19:11	0:15	28.04.21 19:11	0:15	МТЗ	ну	у		Телевышка	0	0,01	1	+10, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	28.04.21 19:58	28.04.21 20:25	0:27	28.04.21 20:25	0:27	МТЗ	ну	у	п. Восточный, с. Черная речка	Оч. соор. д/сад / 3149 чел	3149	0,5	14	+10, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	28.04.21 22:05	28.04.21 22:46	0:41	29.04.21 0:30	2:25	МТЗ	выв	ну	Включен до РЛ-2, без 4ТП. В 0:30 полностью. Повреждение на вед.уч-ке		школа, котельная / 310 чел	310	0,4	11	+8, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	7	28.04.21 23:13	28.04.21 23:29	0:16	28.04.21 23:29	0:16	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке		быта нет	0	0,57	4	+9, дождь
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		29.04.21 5:25	29.04.21 5:25	0:00	29.04.21 5:25	0:00	Спасск: ТНЗНП 1ст, ДЗ 1 ст. Ярославка: НЗЗ 1 ст.	у		ИМФ ф.С 28,6 км. Осмотр в пролетах 168-212 без замечаний		нет	0	0	0	+2, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	2	29.04.21 7:21	29.04.21 14:33	7:12	29.04.21 14:33	7:12	ав.откл	ну	ну	Обнаружен наклон оп 52/11/3, в пролете ОП 52/11/2-52/11/3 обрыв провода ф.А. Устранено		нет / 327 чел	327	0,03	5	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	27	29.04.21 9:48	29.04.21 9:49	0:01	29.04.21 9:49	0:01	Ав. откл.	выв	у	ТОР Надеждинский. В пролете ОП 89/19-89/20 произвели перетяжку проводов		нет	0	0,05	6	+11, ясно
Хаб.ЦЭС	6	БН 35/6	В-6кВ Т2	29.04.21 12:26	29.04.21 13:25	0:59	29.04.21 13:25	0:59	МТЗ		у	Обесточена 2С 6кВ. В 13:25 В 6кВ Т2 включен, запитана 2С, кроме вед. ф.21 (выпал блинкер МТО, ЗЗ, при этом В 6кВ не отключался). вед. ф-21 запитан в 14:39 (ч/з 2ч 13 мин) от ф-11. (СВ 6кВ выведен по заявке в ремонт, монтаж наладка РЗА). Необходимости гасить 2С 6кВ нет. Проведена проверка привода и РЗА, замечаний нет. 30.04.21 заменили 2-а опорных изолятора,произвели чистку изоляции в яч.№21. Произведена регулировка контактов КСА В-6кВ ф.21		часть г.Хабаровск, 6258 чел./ 9 фид.	6258	4,8	25	+12, обл.

Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	В-1 6кВ Т1	29.04.21 18:13	29.04.21 19:37	1:24	29.04.21 20:10	1:57	МТЗ	у	неселект. Обесточена 1С-6. (АВР 6 нет). При осмотре обнаружено отключенное положение ф.12 (РСК, МТО, 0,6 МВт, 180ч., ЗТП). В 19:23 1С поставлена под напряжение. В 19:37 включено все, кроме ф.12, в 20:10 по ф.12 запитаны все потребители (от ф-3 ПС А). По ф-12 обнаружено повреждение концевой кабельной муфты в коммутационном шкафу между ЗРУ-6 и опорой №1. Сняты осциллограммы. 30.04.21 проведена проверка РЗА ф.12, замечаний нет. (проверку РЗА 30.04 Т1 не проводили, расшифровывают осциллограммы)	часть г.Владивосток/ 2780 чел./6 фид.	2780	2,5	31	+14, ясно		
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	29.04.21 18:13	29.04.21 20:10	1:57	30.04.21 23:03	28:50	МТО	выв	повреждение концевой кабельной муфты в коммутационном шкафу между ЗРУ-6 и опорой №1. 30.04.21 повреждение устранено, в 23:03 включен в работу.	ф-3 ПС А	нет / 180 чел	180	0,6	3	+14, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	29.04.21 18:48	29.04.21 18:56	0:08	30.04.21 0:20	5:32	КУ "Земля"		часть г.Партизанск. В 18:56 включен до РЛ-1 (оп 43), запитано 6 ТП (большая часть нагрузки). В 19:20 включен без ТП 7367. В 19:55 все включены. На оп.51/13а разрушение штыревого изолятора ф.А. Устранено в 0:20.	школ/1289ч.	1289	0,5	11	+13, ясно		
ЭС ЕАО	10	Биробиджан 220/110/35/6	25	30.04.21 9:04	30.04.21 9:56	0:52	01.05.21 11:24	26:20	МТО	нет	вкл с выделенным уч. без нагрузки. Повреждение КЛ-6 от ТП-260 до ТП-262 (Проходит рядом с газовым трубопроводом, горячего и холодного водоснабжения. Требуется согласование (после праздников). Отключился повторно 5.5.21.	администрация/58 00ч.	5800	1,3	10	+9, обл.		
Хаб.ЦЭС	10	Николаевская ТЭЦ	36	30.04.21 9:11	30.04.21 10:17	1:06	30.04.21 17:04	7:53	МТО	нет	г. Николаевск на Амуре. Повреждение КЛ-6 кВ от КТП-4 до ТП-2. В 10:17 все потребители включены. Определено МП-262м. от КТП 4. Установлена каб. вставка, 2 соед. муфты	школа, интернат/1500ч.	1500	0,7	12	+9, обл.		
Ам.ЦЭС	35	Поздеевка 35/10	Т2	30.04.21 14:07	30.04.21 14:14	0:07	30.04.21 14:40	0:33	ДЗТ		Обесточена 1,2С 10кВ, Т1 в резерве. В 14:14 введен в работу Т1, весь потребитель запитан. На ШМ 10кВ Т2 обнаружена птица. Устранено, Т2 включен.	Т1	3018ч./4ф.	3018	1	57	+16, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	30.04.21 17:03	30.04.21 18:35	1:32	30.04.21 20:07	3:04	Откл.КУ "Земля"		часть п.Раздольное, Кипарисово-1. В 18:35 включен до оп 68, запитано 9ТП. В 19:07 запитано 13 ТП. В 20:07 всё запитано Повреждение на вед. ТП.	водозабор, кот./508ч.	508	1,33	17	+15, ясно		
Ам.ЦЭС	10	Новая 110/10	25К	30.04.21 17:49	30.04.21 19:20	1:31	30.04.21 21:34	3:45	МТО	выв	ну	Мостоотряд. Повреждение КЛ (резервного) на головном участке. Исключён из схемы.	ф.3 РП Озерная	нет	0	0,9	4	+16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	01.05.21 11:10	01.05.21 12:58	1:48	02.05.21 19:32	32:22	МТО	выв	не произв	В 12:38 вкл без 7ТП, вкл в 12:58 с выделенным уч. "ПС-РП101" без нагрузки. Определено МП- 980м от ЦРП 101. /2.5.21- МП откопано, произведен монтаж каб.вставки и 2 соед муфт, испытан, вкл в работу/	ф28	школа, д/с, цтп/ 250 чел	250	1,2	10	+7, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	01.05.21 14:20	01.05.21 14:51	0:31	01.05.21 14:51	0:31	Ав.откл	выв	у	Осмотр на 5.5.21	школа, кот/ 1289 чел	1289	0,8	18	+17, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	01.05.21 19:51	01.05.21 20:31	0:40	01.05.21 22:50	2:59	МТЗ	ну	не произв	Вкл без ЗТП. Оп 15/13 разрушение изолятора. Устранено	школа, д/с, кот/ 2350 чел	2350	0,9	29	+10, облачно	
ЭС ЕАО	10	ГЗУ 35/6	483	02.05.21 0:31	02.05.21 0:37	0:06	02.05.21 10:31	10:00	Откл.КУ "Земля"			часть г.Биробиджан. Оп.84-1-00/1 (0,4 кВ) наклонилась и касается провода ф-А линейного спуска 6 кВ от оп.477-04/1 до КТП-84. КТП-84 отключена(36 домов частного сектора п.Лукашова); устранено, схема восстановлена (10:31)	нет/2000ч.	2000	0,4	7	+8, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	02.05.21 0:33	02.05.21 0:53	0:20	02.05.21 0:53	0:20	МТЗ	выв	у	часть с. Алексеевское с. Пуциловка с. Улитовка. В пролете Оп 22/7/22/8 обнаружена ветка под ВЛ со следами перекрытия	школа, кот./1500ч.	1500	0,3	12	+6, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	1	02.05.21 2:47	02.05.21 2:47	0:00	02.05.21 3:31	0:44	Ав. откл.	нет	у	Птицефабрика. Находился на Х.Х.	нет	0	0	0	+2, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		02.05.21 7:56	02.05.21 7:56	0:00	02.05.21 7:56	0:00	ДФЗ, ТНЗНП 1ст, ИМФ 8,3км фв.	у		Произведен осмотр. Оп.36 строительство гнезда аиста. РЗА ПП. птицы	нет	0	0	0	+4, облачно	
ЭС ЕАО	35	Волочаевка-тяг - Новокуровка - с отп.Победа	Т-104	02.05.21 9:35	02.05.21 9:37	0:02	02.05.21 9:37	0:02	МТО	выв	у	С обесточиванием ПС 35 Новокуровка, Победа. РЗА ПП. Пр. 77-78 упавшее дерево, перекрытие на крону.	0,13 МВт/ 500 чел/ 4 фид/ 8П	500	0,13	8	+4, пасмурно	
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Горная	№1	02.05.21 12:36	02.05.21 12:36	0:00	02.05.21 13:41	1:05	ДЗ 1з	выв	у	ОМП 12км от ПС Солнечная (Лвл=17км). Обесточенных потребителей нет (ПС Горная АВР-110 усл). Произведен осмотр, пр.оп. 57-58 (под ВЛ) упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений. (сухой, следов стороннего возд.нет). (АПВ выв, расширение просеки, подрядчик)	цель 2	нет	0	0	0	+5, облачно

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	02.05.21 12:52	02.05.21 13:16	0:24	03.05.21 2:07	13:15	МТЗ	нет	ну	Вкл без 15ТП, вкл в 14:07 без 10 ТП, вкл в 14:30 без 1ТП, вкл в 14:50 с выделенным уч.без нагрузки. ТП 7450 повреждение каб.муфты (в ст.ТП7337). Повреждение устранено	ф17	насосн, школа, кот/ 1752 чел	1752	1,3	30	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	02.05.21 12:57	02.05.21 13:15	0:18	02.05.21 18:23	5:26	КУ, земля			Вкл без 1ТП, вкл в 18:23. Оп.4 срыв изолятора фА; устранено.		нет/ быта нет	0	0,01	2	+17, ветер
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	02.05.21 14:17	02.05.21 14:50	0:33	02.05.21 15:36	1:19	КУ, земля			Вкл без 1ТП, вкл в 15:36. С приемной траверсы ТП16/3 сорван оп.изолятор фС; устранено.		кот, скваж, адм/ 1150 чел	1150	0,5	10	+15, облачно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	02.05.21 15:13	02.05.21 16:38	1:25	02.05.21 23:36	8:23	Ав.откл	выв	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки (пр.оп.210-256). Падение оп.224 (болото), пр.оп. 222-223 обрыв 2 проводов, пр.оп. 223-225 обрыв 1 провода. Повреждения устранены (оп.исключена из схемы, удлинители пролет)		школа, кот/ 243 чел	243	0,4	11	+10, ветер
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		02.05.21 16:54	02.05.21 16:54	0:00	02.05.21 16:54	0:00	Яр: ТНЭМП 1ст, ИМФ 13,2км фА. Ключи: ВЧТО, бл.УРОВ на себя	у		Произведен обход. В пр. оп. 16 - 49. обнаружено на оп.27 строительство нового гнезда птиц. На оп.58 обширное гнездо, следы перекрытия на проводе и траверсе по ф.А.		нет	0	0	0	+18, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		03.05.21 2:08	03.05.21 2:08	0:00	03.05.21 2:08	0:00	ТНЭМП 1ст., МТО, ИМФ-ф.А 3,7км.	у		Произведен осмотр: под оп.20 обнаружена птица.		нет	0	0	0	+5, обл.
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	16	03.05.21 9:47	03.05.21 10:08	0:21	03.05.21 15:15	5:28	ав.откл	ну		Включен без 2-х вед. ТП. Повреждение концевой муфты в ТП-2117. Устранено.	ф.6	нет / 450чел	450	0,05	5	+12, обл
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	03.05.21 12:56	03.05.21 17:45	4:49	03.05.21 17:45	4:49	ав.откл	выв	ну	с.Калиновка. В пр.оп.51-52 падение дерева на провода ф.А, ф.В. Устранено.		нет / 6чел	6	0,01	2	+16, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	03.05.21 15:28	03.05.21 17:54	2:26	03.05.21 19:14	3:46	МТЗ	ну	ну	п. Лермонтовка. На Р-37 оп. 33 обнаружено повреждение опорного изолятора ф.В РЛНД-10. Устранено. Включен без 4-х ТП. В 19:14 после осмотра включен полностью.		нет / 509чел	509	0,96	15	+18, обл
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Мучная		03.05.21 23:32	03.05.21 23:32	0:00	04.05.21 0:46	1:14	Спасск: ТНЭМП 1ст, ДЗ 1з ИМФ 21,5 км фС, Мучная НЗЗ 1ст, РПВ усп	у		Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Произведен осмотр: на оп.95, 96, 98, 100, 101, 107, 116, 117, 118 гнезда аистов. На ПС Спасск АПВ усп, на ПС Мучная РПВ усп		нет	0	0	0	+8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	04.05.21 0:57	04.05.21 1:50	0:53	04.05.21 14:05	13:08	КУ, земля			Вкл без 6ТП (3 ТП запитаны от ДГ). Падение оп.38/46, оп38/47 (болото). Устранено.		кот/ 860 чел	860	1,7	41	+7, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		04.05.21 6:34	04.05.21 6:34	0:00	04.05.21 6:34	0:00	Яр.ТЭМП 1ст, ВЧТО, ИМФ 13,1 км фА, Ключи:ВЧТО, УРОВ на себя	у		Произведен послеаварийный осмотр: на оп.50 и оп.58 гнезда аистов, пр.оп.55-58 большое скопление аистов на опорах (более 5ти особей).		нет	0	0	0	+8, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	18	04.05.21 6:44	04.05.21 7:30	0:46	04.05.21 7:30	0:46	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. На оп.21 снято гнездо (с ЛР-20).		скваж, Ростелеком/ 450 чел	450	0,4	10	+2, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	153	04.05.21 6:52	04.05.21 7:53	1:01	04.05.21 8:26	1:34	Ав.откл	ну	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 8:26 без замечаний. На ПС КРС требуется регулировка привода В-10 ф153. Произведен осмотр: под оп.153-00/2 найдены две птицы.	ф.165 ПС Опытная	Вымпелком/ 248 чел	248	0,1	4	+6, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	4	04.05.21 7:02	04.05.21 8:18	1:16	04.05.21 11:15	4:13	КУ, земля			Вкл без 10 ТП, вкл в 11:15. ТП13/119 заменен поврежденный оп.изолятор.		скважина / 100 чел	100	0,4	40	+2, дождь
Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	14	04.05.21 8:52	04.05.21 8:52	0:00	04.05.21 8:52	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. Осмотр 5.5.21, под опорой 99 птица..		нет	0	0	0	+7, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Сита 110/10	4	04.05.21 9:18	04.05.21 12:00	2:42	04.05.21 12:00	2:42	МТЗ	ну	ну	Оп.10 устранен обрыв вязки ф.А.		нет / 78чел	78	0,04	4	+7, обл
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	04.05.21 9:36	04.05.21 9:47	0:11	04.05.21 9:47	0:11	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Оп.293 гнездо, ветки под опорой.		нет / 613чел	613	0,03	3	+7, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	04.05.21 10:01	04.05.21 10:34	0:33	04.05.21 11:12	1:11	"земля" от КУ			Вкл без 1 ТП, вкл в 11:12. На РТП 1-20 заменен поврежденный оп.изолятор ф.С.		школа, скважина, больница / 1900чел	1900	0,42	11	+7, дождь
Прим.ЮЭС	6	Владимиرو-Александровское 35/6	5	04.05.21 11:03	04.05.21 11:14	0:11	04.05.21 11:14	0:11	ав.откл	выв	у	Осмотр на 5.5.21.		больница, котельн / 900чел	900	0,9	9	+15, пасм
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	04.05.21 13:20	04.05.21 15:01	1:41	04.05.21 19:03	5:43	МТЗ	ну	ну	Вкл без 7ТП, вкл в 19:03. Падение оп.176/1 (ж/б, в болоте), обрыв шлейфов в сторону ТП-6152. Устранено.		школа, котельн, насосная, детдом / 352чел	352	0,1	15	+18, пасмурно

Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	по ф.11 РК-11	04.05.21 13:27	04.05.21 13:29	0:02	04.05.21 13:29	0:02	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственном участке.		нет		0,15	13	+8, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	04.05.21 13:41	04.05.21 14:39	0:58	04.05.21 14:39	0:58	ав.откл	нет	у	Повреждение на ведомственной отпайке.		котельн / 150чел	150	0,2	7	+14, пасм
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	04.05.21 13:55	04.05.21 14:02	0:07	05.05.21 2:00	12:05	ТЗНП	выв		Обесточилась 2С-6 кВ ПС Эгершельд. В 14:02 на ПС Эгершельд включен СВ-35, все потребители запитаны. ВВИ без замечаний, в 2:00 КЛ-35 вкл в работу. / 05.05.2021 обход участка ВЛ-35 Эгершельд - Зеленая- КЭТ (рускоостровного участка), замечаний не выявлено. Осмотра материкового участка ВЛ 06.05.21, на оп. 16 на верхнем проводе обнаружены, остатки полиэтиленового пакета, повреждений нет.	цель №1 (вкл. СВ-35 на ПС Эгершельд)	часть г.Владивостока, 4150чел / 5 фид	4150	2,7	21	+21, пасм
ЮЯЭС	6	МПС 35/6	МПС-2	04.05.21 15:43	04.05.21 16:16	0:33	04.05.21 16:16	0:33	"земля" от КУ			Повреждение на вед. ТП.		котельн / 1856чел	1856	1,2	23	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	8	04.05.21 16:38	04.05.21 17:49	1:11	04.05.21 17:49	1:11	МТЗ	нет	ну	Пр.оп.37/6-37/7 устранен схлест проводов (падение дерева, несанкц.спил, сообщено СБ, ОВД).		школа, д/с, котельн / 906чел	906	0,2	5	+12, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	04.05.21 17:18	04.05.21 17:52	0:34	04.05.21 17:52	0:34	ав.откл	нет	у	Осмотр до 6.5.21		котельн / 150чел	150	0,2	7	+9, дождь
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	04.05.21 17:40	04.05.21 19:13	1:33	04.05.21 19:55	2:15	ав.откл	выв		Вкл без ТП-1177, вкл в 19:55 после замены перегоревших ВВ предохранителей всех фаз.		нет / 183чел	183	0,1	7	+9, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	04.05.21 17:41	04.05.21 18:37	0:56	04.05.21 22:26	4:45	МТЗ	нет	ну	Вкл без 4-х ТП, вкл в 22:26. Оп.60/82/8 заменен поврежденный изолятор фВ.		кот / 860 чел	860	1	41	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф.35 В-6 кВ в ЦРП-102	04.05.21 18:20	04.05.21 21:58	3:38	07.05.21 15:28	69:08	ав.откл	нет	не произв	Вкл без 1ТП, вкл в 22:18 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ6 на уч."ЦРП102 -ТП81031 и уч."ТП81029-ТП81028". Устранено. На участке ЦРП-102 яч4 -ТП81031 определено МП: 40м от ЦРП-102. Устранено.		д/с, школа /250 чел	250	0,1	5	+9, дождь
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	04.05.21 18:35	04.05.21 19:56	1:21	05.05.21 3:34	8:59	МТЗ	выв	не произв	Потребителю обеспечен резерв (кроме ТП-4 сторожка), вкл в 22:37 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 3:34 осмотр без замечаний. КВЛ-6 ТП 4 - РП 1-2, опора 10, повреждение концевой муфты. 5.5.21 в 14:39 устранено.	ф.12 ПС Мингородок	нет	0	0,3	8	+9, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	04.05.21 20:40	04.05.21 20:40	0:00	04.05.21 20:40	0:00	МТО	у		Осмотр 5.5.21, оп.13 ф-С разрушенный изолятор дополнительной подвески двойного крепления. Требуется перетяжка провода и замена изолятора.		нет	0	0	0	+11, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	77	04.05.21 22:42	04.05.21 22:48	0:06	05.05.21 1:54	3:12	КУ, земля			Вкл без 2ТП, вкл в 1:54. На оп.78-06/13 поврежден ЛР фА, произведен ремонт и регулировка.		кнс, д/с, больн/1735 чел	1735	0,7	12	+6, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	04.05.21 23:13	04.05.21 23:20	0:07	04.05.21 23:20	0:07	МТЗ	нет	у	Осмотр на 5.5.21		кот, д/с/1200 чел	1200	0,3	8	+9, дождь
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	04.05.21 23:17	04.05.21 23:44	0:27	05.05.21 2:43	3:26	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. В яч.ф1 повреждение оп.изолятора фВ; устранено.	ф33	кнс, кот/3568 чел	3568	1	24	+10, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	05.05.21 0:41	05.05.21 0:46	0:05	05.05.21 0:46	0:05	МТЗ	ну	у	Осмотр до 7.5.21		школа, кот, насосн, жд/927 чел	927	0,8	27	+8, дождь
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	60	05.05.21 0:57	05.05.21 2:01	1:04	13.05.21 16:38	207:41	КУ, земля			Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч"ТП92-ТП333". Определено МП 174м от ТП-333 (на территории стоянки МЧС). Устранено.	ф60	кот, детдом/ 982 чел	982	0,3	5	+4, дождь
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	05.05.21 1:01	05.05.21 3:56	2:55	05.05.21 3:56	2:55	МТЗ	нет	ну	На приемном портале ТП20107 поврежден натяжной изолятор фВ, устранено.		нет/ 360 чел	360	0,3	8	+8, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	05.05.21 2:13	05.05.21 5:10	2:57	05.05.21 5:10	2:57	КУ, земля			На РЛ-27 (оп.76/43/2)заменен поврежденный изолятор фА.		школа, кот, насосн, жд/927 чел	927	0,8	27	+8, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	05.05.21 4:19	05.05.21 5:30	1:11	05.05.21 16:26	12:07	КУ, земля			Вкл без 10 ТП, вкл в 5:50 без 4ТП. В 11:24 включен без КТП-7417, повреждение концевой каб.муфты. Устранено и вкл. в 16:26.	ф17	школа, насосн, кот/1752 чел	1752	1,3	27	+10, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	25	05.05.21 5:07	05.05.21 5:59	0:52	06.05.21 7:27	26:20	МТЗ	выв	ну	Потребителю обеспечен резерв. Выделен головной уч.КЛ "ПС-ТП262". 1-е МП 1076м от ТП-262 устранено. 2-е повреждение 1240м от ТП-262. Устранено. 3-е повреждение 1026м от ТП-262 устранено. Работы завершены 8.5.21 18:32. Остаётся повреждение КЛ-6 от ТП-260 до ТП-262. (Проходит рядом с газовым трубопроводом. /17.05.21 получено согласование, 18.5.21- КЛ откопана, МП 126м от ТП260, есть еще МП- 92 м от ТП 260). Устранено.	ф37	вч, связь/3910 чел	3910	0,7	7	+4, дождь

Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	В-10 Т1	05.05.21 6:53	05.05.21 7:15	0:22	05.05.21 7:15	0:22	МТЗ	у	Погашена 1С-10кВ. Осмотр: откл.положение вед ф2 (МТЗ). В-10 Т1 вкл в 7:15, потребитель запитан, кроме вед ф2 (вкл в 7:39). Обнаружены следы перекрытия на направляющих изоляторах втычных контактов в ячейке В-10 Ф-2.	0,3 МВт/ 433 чел/ 4 фид	433	0,32	17	+10, дождь		
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	05.05.21 7:40	05.05.21 7:50	0:10	05.05.21 7:50	0:10	МТЗ	нет	у	Воздвиженка.	нет/ 300 чел	300	0,4	11	+8, дождь	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	05.05.21 7:42	05.05.21 12:11	4:29	05.05.21 18:40	10:58	МТЗ	выв	не произв	Дунай. 10:15 запитано 6 ТП из 13. В 12:11 запитано от резерва без 4-х ТП. В 12:20 выключено без ТП-82146, попадание дождевой воды на шины 10кВ в результате течи кровли. Повторное отключение в 18:40.	ф-12	кот/ 2100 чел	2100	0,7	12	+9, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	2	05.05.21 7:45	05.05.21 7:51	0:06	05.05.21 7:51	0:06	МТЗ	нет	у	Тимирязевка.	нет/ 50 чел	50	0,2	6	+8, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	05.05.21 8:22	05.05.21 9:10	0:48	05.05.21 9:10	0:48	МТО	выв	у	с.Боец-Кузнецово.	нет/ 355 чел	355	0,2	6	+9, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	05.05.21 10:35	05.05.21 16:48	6:13	06.05.21 17:54	31:19	МТО	нет	ну	г.Фокино. Запитаны без ТП-82025 (стадион, инфекционное отделение больницы, штаб В/Ч-20885, госпиталь), повреждение КЛ ТП-82020 - ТП-82025. В 23:50 ТП-82025 запитано от ДГ. Определено МП на уч-ке ТП-82020 - 82025 - 174 м от ТП-82020. 6.5.21 в 17:54 устранено, ТП-82025 запитано, ДГ отключен.	ф-13,15	нет / 250 чел	250	0,2	7	+9, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	3	05.05.21 10:35	05.05.21 14:40	4:05	08.05.21 20:55	82:20	КУ "Земля"			г.Фокино. Вкл. без 3-х ТП. В 15:18 запитаны все потребители. Повреждение КЛ-10 ТП-82024 - ТП-82037, 107м от ТП-82024. 6.5.21 в 14:20 котлован разработан, МП подтверждено, смонт вставка 3 м и 2 муфты. Определено второе МП КЛ 10 ТП-82024 - ТП-82037" в 250м от ТП82024. КЛ испытана. Устранено.		нет / 163 чел	163	0,3	7	+9, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	15	05.05.21 13:50	05.05.21 15:26	1:36	05.05.21 19:18	5:28	КУ "Земля"			с.Долдыкан. Запитан от резерва. Попадания молнии прол. оп. 52-54, обрыв провода ф.-С. Устранено.	ф-26	в/н башня / 428 чел	428	0,07	4	+12, гроза
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	2	05.05.21 14:22	05.05.21 18:14	3:52	05.05.21 18:14	3:52	МТО	ну	не произв	г.Свободный. Оп. 16 и 6 попадание молнии, обрыв вязки ф.-А.		котельн. / 2759 чел	2759	0,35	15	+12, гроза
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	05.05.21 15:38	05.05.21 17:50	2:12	07.05.21 16:42	49:04	Ав. откл.	нет	ну	г.Фокино. Запитан от резерва. Повреждение КЛ-10 от ПС до ТП-82007, 255м от ТП-82007. Устранено.	ф-13	насосн, бойлерная / 2030 чел	2030	0,5	18	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	05.05.21 15:56	05.05.21 16:32	0:36	05.05.21 16:32	0:36	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск. Повреждение на вед. участке.		п/з / 520 чел	520	0,4	36	+14, пасм
Прим.ЦЭС	35	Дружба - Барано-Оренбургская		05.05.21 16:50	05.05.21 16:55	0:05	05.05.21 16:55	0:05	МТЗ	ну	у	Одновременно откл. ВЛ-35 Барано-Оренбургская - Пограничная (МТЗ, АПВ усл). Были погашены ПС Пограничная и ПС Барано-Оренбургская. Осмотр ВЛ 6.5.21, на оп. 115 разрушены по одному изолятору из трех по фазам А, В.		Октябрьский р-н, 8165 чел / 16 фид.	8165 чел	8	95	+13, гроза
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	05.05.21 18:40	05.05.21 21:14	2:34	05.05.21 23:33	4:53	Ав. откл.	нет	не произ	часть п. Дунай (отключался в 7:42, был включен в работу без ТП-82146, затекание воды на шины 10 кВ). В 21:14 включен без ТП-82152, перегорание ПК-10 Т2 всех трех фаз (предполож поврежд Т2). В 23:17 в ТП-82152 введен в работу Т1, потребитель запитан. В 23:33 повреждение в ТП-82146 устранено, все включено		нет / 1000 чел	1000	0,4	7	+10, пасм
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	06.05.21 2:12	06.05.21 3:12	1:00	06.05.21 17:24	15:12	"земля" от КУ			Включен без ЗТП. В 3:28 включен в работу с "землей". Наклон опоры 464, обрыв провода Ф-А, лежит на земле. Устранено.		нет / 178 чел	178	0,1	10	+9, пасмурно
Хаб.ЦЭС	35	Гродеково - Георгиевка с отп. Переяславка	Т-53	06.05.21 3:08	06.05.21 5:26	2:18	06.05.21 19:30	16:22	МТО	ну	ну	Обесточены ПС Георгиевка, ПС Переяславка. В 4:07 запитана ПС Георгиевка по ВЛ-35 Петровичи - Георгиевка (0,84 МВт, 2845 чел, 6 фид, 32 ТП). В 5:26 перезапитаны от ф.12 ПС Гродеково дополнительно 10 ТП питающихся от ПС 35 кВ Переяславка. В 5:58 запитано 11ТП по ф.15 ПС Гродеково. Остается обесточено 2 МВт, 2000 чел, 31 ТП. В 9:29 (ч/з 6ч 21 мин) по ВЛ-35 Гродеково - Георгиевка с отп. Переяславка разрезаны шлейфа на оп. 58, запитана ПС Переяславка полностью от ПС Гродеково. В ремонте участок ВЛ-35 от оп. 58 до ПС Георгиевка, в середине прол. оп. №65-66 упавшее дерево, обрыв провода Ф «А».. В 19:30 повреждение устранено (наряд закрыт). 06:15 10.05.21 схема восстановлена.	ВЛ-35 Петровичи - Георгиевка, ПС Гродеково, ф.12, ф.15	район им.Лазо / 9966 чел / КГБУЗ Район.больница (есть ДГ, больных COVID нет)	9966	5,8	84	+10, дождь
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Водозабор с отп Береговая	С-126	06.05.21 5:12	06.05.21 5:12	0:00	06.05.21 5:12	0:00	НЗНП 1 ст	у		Зона осмотра отпайка на ПС 110 кВ Береговая оп.№60/16 – 60/27. Произведен осмотр от оп.№1 до оп. № 60/27 отп. на ПС 110 кВ Береговая, замечаний не обнаружено. 11.05.21под оп. 60/15 обнаружена обгоревшая птица (ворона).		нет	0	0	0	+1, дождь

Прим.ЮЭС	110	Зеленый Угол - А	№1	06.05.21 8:58	06.05.21 8:58	0:00	06.05.21 8:58	0:00	З.У: ДЗЛ, ТО. А: ДЗЛ	у		Проведен обход на оп. 11 обнаружены остатки воздушных шаров на верхней и нижней траверсе, следы перекрытия на опоре и изоляции (полимерная, двойная), провода не повреждены.		нет	0	0	0	+8, ясно
Хаб.СЭС	6	К 110/6	18	06.05.21 9:22	06.05.21 9:52	0:30	06.05.21 9:52	0:30	КУ "Земля"			п. большая Хабсоль. Запитан от резерва. Повреждение на вед. ТП-701 оборонэнерго. В 12:51 вкл. по норм. сх.	Ф-15 Кирзавод	нет / 460 чел	460	0,05	5	+2, дождь
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	06.05.21 9:36	06.05.21 10:19	0:43	06.05.21 10:19	0:43	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск. Произведена подрезка крон деревьев прол. оп. 1/6-1/7.		п/з / 520 чел	520	0,4	36	+6, пасм
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	06.05.21 11:56	06.05.21 11:57	0:01	06.05.21 11:57	0:01	Ав. откл.	нет	у	п.Кипарисово-1. КТП 5123 попадание животного (кот) на токоведущие части, заменены 3 предопр. 10кВ..		нет / 148 чел	184	0,6	11	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	6	06.05.21 14:08	06.05.21 14:09	0:01	07.05.21 5:17	15:09	МТЗ	нет	не произв	Обесточена 1С-6кВ в РП-2 (игорная зона), потребитель перевёл нагрузку на ф-15. Определено МП в 735 м. от РП-2 на КЛ №1, выведен из схем (устранение по заявке), включен в работу КЛ№2	ф-15	нет	0	0,6	1	+19, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	06.05.21 15:56	06.05.21 17:53	1:57	06.05.21 17:53	1:57	МТО	выв	ну	Дачи Сосновка, дачи Корфовская. Падение дерева в прол. оп. 20-21 (без повреждения провода). Дерево убрано.		дачи, АЭС	0	0,99	33	+17, ветер
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	21	06.05.21 19:51	06.05.21 20:53	1:02	06.05.21 20:53	1:02	"земля" от КУ			Самоустранилась. Под оп. 5/9 ветка со следами перекрытия.		школа, дс / 800 чел	800	0,265	6	+7, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	06.05.21 21:43	06.05.21 22:00	0:17	07.05.21 1:44	4:01	"земля" от КУ			Включен до РКЛ-1 оп.98, запитано 14ТП из 35 (более 50%). В 0:26 включен без 8ТП. В 1:44 полностью. Повреждение на вед.отп		школа, больница / 783 чел	783	0,92	35	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	06.05.21 21:53	06.05.21 22:31	0:38	06.05.21 22:31	0:38	МТЗ	нет	у			нет / 200 чел	200	0,1	3	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	07.05.21 9:29	07.05.21 10:43	1:14	07.05.21 10:43	1:14	Ав. откл.	нет	у	с.Подъяпольское		ФАП / 150 чел	150	0,2	7	+13, ветер
Ам.ЦЭС	10	ПРП 35/10	В10 Т2	07.05.21 9:46	07.05.21 10:39	0:53	07.05.21 14:31	4:45	МТЗ-2			Погашение 2с, вед. ф.14, 19. 10:15 переведена нагрузка ф.19 ПРП завод (0,4 МВт), 10:39 переведена нагрузка ф.14. Яч.19 перекрытие по изоляторам в сторону СШ, проникновение животного (кошки). Устранено.	ПС ПРП ф.4, ПС Сетевая ф.38	АКС, ПРП завод, насосная / 1800 чел / 2 фидера	1800	2,2	7	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	07.05.21 12:36	07.05.21 12:37	0:01	07.05.21 12:37	0:01	Ав. откл.	нет	у	п. Кролевцы, с. Ясное		480 чел	480	0,5	13	+17, ветер
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Ракушка		07.05.21 14:10	07.05.21 15:40	1:30	07.05.21 21:21	7:11	ТЗНП Зст.	ну	ну	Погашено: ПС Ракушка, Тимофеевка, Ольга. ИМФ ф.С - 32,3. Вкл. в НПФР 15:36. Запитали всех потребителей в 15:40. Оп. 151 (промежуточная, одноцепная, металлическая) обрыв груза от гилянды изоляторов, провод захлестнуло на траверсу, провод и изоляция целые. 17:48 выведена в ремонт по согласованию. В 21:21 ВЛ-110 включена по норм. сх.	Ольгинский район / 4149 чел / 17 фидеров	4149	2,5	80	+14, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	07.05.21 14:37	07.05.21 14:42	0:05	07.05.21 14:42	0:05	Ав. откл.	нет	у			нет / 410 чел	410	0,2	15	+18, ясно
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	07.05.21 14:38	07.05.21 19:15	4:37	07.05.21 22:47	8:09	МТО	ну	не произв	17:49 вкл. головной участок, запитано 1 ТП, 19:15 запитано ТП-20080 (более 50% нагрузки). Сельхозтехники АО Примагро сбиты две опоры (оп.109, 110 ж/б, одностоечные), излом опор у основания с обрывом проводов, вызвана полиция. Устранено в 22:47.		нет / 52 чел	52	0,1	6	+20, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	07.05.21 16:39	07.05.21 16:39	0:00	07.05.21 16:39	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, ветер
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	07.05.21 17:28	07.05.21 17:28	0:00	07.05.21 17:28	0:00	ПНДЗ, МТЗ 2ст	у		В гиляндах верхнего провода повреждены на оп. 315 3 изолятора из 7, на оп.316 4 изолятора из 7, под опорами свежие осколки изоляторов. Устранено 11.5.21.		нет	0	0	0	+9, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	07.05.21 19:28	07.05.21 21:30	2:02	07.05.21 22:19	2:51	МТЗ	ну	ну	с. Минеральное. Вкл. без 3-х ТП. Вкл. в 22:19. Повреждение в вед. сетях .		в/ч, ж/д / 382 чел	382	0,2	10	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Строительство	07.05.21 19:33	07.05.21 20:03	0:30	07.05.21 22:54	3:21	Земля, КУ		у	п. Лозовый. Вкл. без 9-ти ТП. Включен полностью после осмотра в 22:54, "земля" самоустранилась		нет / 759 чел	759	0,3	21	+17, гроза
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	36	07.05.21 20:15	07.05.21 21:24	1:09	08.05.21 2:37	6:22	МТО	ну	ну	с. Матвеевка. В 21:05 вкл. 4ТП. В 21:24 вкл. без 3-х ТП. Оп. 44/4 устрани критический наклон опоры и слёст проводов в следствие падения дерева (с края просеки). В 02:37 включен полностью.		нет 400 чел	400	0,5	10	+4, ветер, мокрый снег
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	07.05.21 20:15	07.05.21 22:15	2:00	08.05.21 11:25	15:10	МТЗ	ну	ну	с. Галкино, Константиновка. Запитано 14ТП (из них 7ТП от ф-1 Смирновка). Повреждение на вед. участке.	ф-1 Смирновка	нет / 475 чел	475	0,3	24	+9, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	7	07.05.21 20:54	07.05.21 21:45	0:51	07.05.21 21:45	0:51	Ав. откл.	выв	у	часть п.Авангард. В ТП-7383 повреждение концевой кабельной муфты в камере Т-1.		нет / 610 чел	610	0,1	4	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	07.05.21 21:59	07.05.21 22:29	0:30	07.05.21 22:29	0:30	МТЗ	нет	у	с.Дубки.		нет / 200 чел	200	0,03	3	+10, дождь

Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	07.05.21 22:15	08.05.21 0:20	2:05	08.05.21 6:15	8:00	МТЗ	нет	ну	с.Степное. При РПВ появилась "земля". Включен с "землей", проведат отыскание прибором. Оп.145 фаза "В" обрыв вязки, провод на траверсе. Устранено.		нет / 250 чел	250	0,17	5	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	07.05.21 22:20	08.05.21 1:14	2:54	08.05.21 17:00	18:40	Ав. откл.	нет	ну	с.Центральное, Новая Москва, Смяличи. Запитан от резерва. Осмотр от ПС Новороссия до оп. 162 в светлое время суток. Падение оп.103 в болоте, опора и провода целые. Установлена временная опора.	Ф-3	нет / 460 чел	460	0,1	11	+11, пасм
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	07.05.21 22:56	07.05.21 23:56	1:00	07.05.21 23:56	1:00	Ав. откл.	выв	у	часть п.Кучелиново.		нет / 100 чел	100	0,15	14	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Гайдамак 35/6	5	07.05.21 23:38	07.05.21 23:47	0:09	07.05.21 23:47	0:09	МТЗ	выв	у	г.Находка.		нет / 150 чел	150	0,2	4	+8, дождь
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	10	08.05.21 0:30	08.05.21 6:27	5:57	08.05.21 11:32	11:02	МТО	ну	ну	с.Матвеевка. Разобраны шлейфа на оп. 18, в 06:27 включён до оп. 18 (основной потребитель быт п. Матвеевка запитан, ЗТП). Пролет 49-50 убрано дерево с проводов.		нет / 110 чел	110	0,25	19	+4, ветер, мокрый снег
Ам.ЦЭС	35	Сергеевка - Совхозная		08.05.21 2:50	08.05.21 3:01	0:11	08.05.21 3:01	0:11	МТЗ	ну	у	Обесточивалась ПС Совхозная, Марково.		Благовещенский р-н, 2454 чел/8 фид.	2454	0,9	45	+6, облачно
Ам.ЦЭС	35	Возжаевка - Поздеевка		08.05.21 3:10	08.05.21 3:20	0:10	08.05.21 3:20	0:10	МТЗ	ну	у	Обесточивалась ПС Поздеевка. Под оп. 140 мертвая птица.		Ромненский р-н, 3018 чел/7 фид.	3018	0,7	35	+6, облачно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Строительство	08.05.21 7:12	08.05.21 8:13	1:01	08.05.21 13:54	6:42	КУ "Земля"			п. Лозовый. Включен головной участок, "земля" на головном участке, запитано 12 ТП. 08:26 оставшаяся нагрузка переведена на Ф-9 ПС Партизан. Запитаны все потребители. Оп. 42 срыв вязки, провод на траверсе. Устранено.	Ф-9 ПС Партизан	нет / 759 чел	759	0,3	21	+9, ясно
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	5	08.05.21 8:52	08.05.21 11:41	2:49	08.05.21 12:45	3:53	МТЗ	нет	ну	При включении "земля". 10:15 запитано 2, 11:41 запитано +1 ТП, 12:10 запитано +2ТП. Повреждение в сетях потребителя.		нет / 178 чел	178	0,1	6	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	08.05.21 11:40	08.05.21 17:36	5:56	08.05.21 17:36	5:56	Ав. откл.	выв		с. Калиновка. Обрыв провода от проходного изолятора в сторону оп. №1. Устранено.		6 чел	6	0,01	2	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	4	08.05.21 11:55	08.05.21 11:58	0:03	08.05.21 11:58	0:03	МТО	ну	у			нет / 325 чел	325	0,15	16	+12, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	08.05.21 16:13	08.05.21 16:40	0:27	08.05.21 16:40	0:27	МТЗ, ЗЗ	ну	у	Повреждение на вед. отпайке СНТ от Р-46, РЗА ПП.		дачи, АЭС	0	0,09	33	+10, облачно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	6	08.05.21 16:45	08.05.21 16:47	0:02	08.05.21 21:26	4:41	МТЗ	ну	ну	Запитано 4 ТП. 17:04 выделен участок с ТП 1-46 (фермер), остальные потребители запитаны. Оп. 150 сбита с/х техникой, вызвана полиция. Устранено.	ф.5 ПС Садовая	нет / 635 чел	635	0,122	6	+12, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	РП 2	5	08.05.21 17:32	08.05.21 18:01	0:29	08.05.21 18:01	0:29	МТЗ	ну	ну	Повреждение вед. КЛ.		Станция обезжелезования	350	0,1	11	+11, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	08.05.21 17:39	08.05.21 17:39	0:00	08.05.21 17:39	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП		нет	0	0	0	+11, облачно
Хаб.СЭС	6	Падали 110/6	2	08.05.21 18:11	08.05.21 18:16	0:05	08.05.21 18:16	0:05	МТЗ	выв	у	Осмотр 11.05.21		нет / 1000 чел	1000	0,2	17	+12, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	76	08.05.21 18:44	08.05.21 19:32	0:48	09.05.21 21:39	26:55	МТО	выв	ну	Вкл с выведенной КЛ от ТП-1 яч.4 до ТП-2 яч.2. Все потребители запитаны, 9-19.05.21 не работали/ 11.05.21 определено МП 162 м от ТП-1. 20.5.21 МП откопано, разрезан, испытан. 21.5.21 в 17:00 вкл. в работу.		2075 чел	2075	0,43	4	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	08.05.21 20:27	08.05.21 20:28	0:01	08.05.21 20:28	0:01	МТЗ	нет	у	Произведен осмотр. ТП5020 устранил провис шлейфов.		нет / 480 чел	480	0,4	15	+13, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	08.05.21 23:58	09.05.21 1:15	1:17	09.05.21 1:15	1:17	МТЗ	ну	у	Обход до 11.5.21		нет / 311 чел	311	0,4	12	+11 дождь
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		09.05.21 3:03	09.05.21 3:03	0:00	09.05.21 3:03	0:00	.ТЗНП 1ст. МФТО	у		ИМФ 12,6 км ф.В-0. Произведен осмотр, на оп.60 новое гнездо аиса.		нет	0	0	0	+11, дождь
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	09.05.21 4:57	09.05.21 6:21	1:24	09.05.21 23:39	18:42	МТЗ	выв	не произв	Погашено:2С 6 ЦРП, обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч."ПС-ТП4", 760м фВ от ПС"А". Устранено.	ф-12 ПС МГ	нет / быта нет	0	0,3	8	+10, пасм
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	10	09.05.21 8:10	09.05.21 9:25	1:15	09.05.21 9:25	1:15	Ав.откл	выв	у	Произведен осмотр, ТП 7225 течь кровли, других замечаний нет.		колония / 290 чел	290	0,3	4	+8, дождь
ЭС ЕАО	10	Башурово 35/10	79	09.05.21 9:55	09.05.21 10:38	0:43	09.05.21 12:15	2:20	КУ, земля			Вкл без 1ТП, вкл в 12:15. ТП71 заменен поврежденный изолятор фА.		нет/ 136 чел	136	0,03	3	+6, дождь
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	09.05.21 10:18	09.05.21 15:02	4:44	09.05.21 15:02	4:44	Ав.откл	выв	ну	Наклон оп.9 (болото), схлест проводов. Устранено.		нет/ 6 чел	6	0,01	1	+9, дождь

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	09.05.21 14:23	09.05.21 15:56	1:33	15.05.21 13:35	143:12	КУ, земля			В 15:40 вкл без 7ТП, вкл в 15:56 с выделенным уч. без нагрузки. На повреждении уч.КВЛ"ПС-ЦРП101". МП КЛ6 1243м от ЦРП-101. /10.5.21 МП откопано, КЛ разрезана, ВВИ ну; определено второе МП 1147 м от ЦРП-101, проведены земляные работы, подтверждено МП. 12.5.21 разрезан, испытания не выдержал, определено 3МП, 232 м от ЦРП-101. 13.5.21 окончены работы по разработке котлована 3МП. По МП №1 1243 метра от ЦРП-101 смонт вставки 3 метра и двух соед.муфт. в 09:31 допущена бригада для подтверждения места повреждения №3 (232м от ЦРП-101). 14.5.21 на третьем МП(232м) вырезан участок 35 м, произведено испытание КЛ в обе стороны кабель испытание выдержал, на 3-м МП (232м) произведен монтаж вставки 35 м и 2-х соединительных муфт. Бригада перешла на 2-е МП(1147м), 15.5.21 в 12:23 устранено. В 13:35 вкл. по норм. сх.		школа, д/с, цтп/ 250 чел	250	0,9	10	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	09.05.21 18:23	09.05.21 22:13	3:50	20.05.21 17:56	263:33	КУ, земля			Недопустимый наклон оп.41 (на острове), провис проводов 21:43 запитано 2 ТП. 22:13 запитаны все потребители. Выведен участок 26-47 с разборкой шлейфов. 20.5.21 произведена выправка оп.41.	ПС Владимиро-Александровская ф.5	кот/570 чел	570	0,7	13	+12, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	09.05.21 19:53	09.05.21 20:40	0:47	09.05.21 20:40	0:47	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр до 11.05.21		кот, насос/ 475 чел	475	0,3	16	+8, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Полевая		09.05.21 23:40	09.05.21 23:40	0:00	10.05.21 0:07	0:27	НЗЗ 1ст		у	На ПС Липовцы откл. СВ 110, В 110 Полевая, осмотр ОРУ без замечаний. 0:07 транзит замкнут. На ПС Полевая откл. не было. ИМФ незапустились. Земля в цепях управления и цепях питания соленойда включения В-110 Полевая. Цепь управления: заменена поврежденная жила в контрольном кабеле на резервную. Цепь питания: разобрана перемычка кольца питания соленойда включения В-110 между В-110 Полевая и В-110 Приозерная.		нет	0	0	0	+9, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	221	10.05.21 9:26	10.05.21 10:56	1:30	10.05.21 10:56	1:30	КУ, земля			ТП 469 (РУ-10 кВ) убрано животное (кошка).		интернат, насос, кот/1534 чел	1534	0,26	16	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	10	10.05.21 15:16	10.05.21 16:52	1:36	10.05.21 16:52	1:36	Ав.откл	выв	у			колония, кот/ 290 чел	290	0,35	4	+18, ясно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	10.05.21 15:40	10.05.21 16:33	0:53	11.05.21 0:29	8:49	МТО	ну	ну	Вкл без 7ТП, вкл в 18:39 без 6ТП, вкл без 1 ТП. Оп. 168 срив изолятора фВ, слхест проводов. Устранено, вкл. полностью.	ф14 ПС Варфоломеевска	нет/ 595 чел	595	0,18	14	+9, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	10.05.21 16:59	10.05.21 20:21	3:22	10.05.21 20:21	3:22	МТЗ	выв	не произв	На вводном портале РП80006 обрыв провода и срив изолятора ф.А, срив вязки ф.В. Устранено.		кот/860 чел	860	0,73	43	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	10.05.21 21:26	10.05.21 22:16	0:50	10.05.21 22:16	0:50	КУ, земля			г. большой камень. Оп.33 убрали ветку с провода.		котельные - 5, дачи, 860 чел	860	1,77	54	+12, ясно
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Приозерная		10.05.21 23:38	10.05.21 23:38	0:00	10.05.21 23:38	0:00	Липовцы: НЗЗ 2ст, Приозерная СВ 110 НЗНП 2ст		у	Липовцы ИМФ ф.В 14,7км., приозерная ФИП 7,2 км, Лев-20,2км. на оп.71 обнаружено строительство нового гнезда на траверсе фазы-В, под опорой обгоревшие ветки.		нет	0	0	0	+8, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	11.05.21 2:19	11.05.21 2:55	0:36	12.05.21 1:34	23:15	Ав. откл.	выв		Повреждение КЛ 6 кВ №2 на уч."ПС-РТП23", 67м от ПС Чайка./Проведены земл.работы, смонтирована каб.вставка и 2 соед.муфты, вкл в работу/.	Чайка ф.13	нет	600	0,6	3	+11, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	11.05.21 3:51	11.05.21 4:29	0:38	11.05.21 4:29	0:38	МТЗ, 33	ну	ну	Повреждение на вед. отпайке ЛР-47. РЗА ПП.		дачи, АЗС	0	0,54	33	+5, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	11.05.21 5:02	11.05.21 6:17	1:15	11.05.21 6:17	1:15	КУ, земля			РТП-80052 убрана птица по Ф"В", поврежденный нет		котельные - 5, дачи, 860 чел	860	1,77	54	+12, ясно
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная/т - ФХЗ		11.05.21 9:00	11.05.21 9:00	0:00	11.05.21 9:00	0:00	ХФЗ: НЗЗ 1 ст; Вокз-т: НЗЗ 2 ст		у	Произведен осмотр. Оп. 21 на проводе ф.С и траверсе обнаружены следы воздействия электрической дуги, вывода в ремонт ВЛ не требуется. Сбоя в движении поездов не было.		нет	0	0	0	+13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	11.05.21 11:21	11.05.21 11:43	0:22	12.05.21 0:58	13:37	"земля" от КУ			Включен без 10ТП, запитано более 50%, вкл в 12:54 с выделенным уч. без нагрузки. Повреждения КЛ 10 м от ТП-7425. Произведен монтаж соед.муфты, вкл в работу.	ф.9 Партизан	дс / 2141 чел	2141	1,1	16	+14, пасм
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	11.05.21 14:12	11.05.21 18:03	3:51	11.05.21 18:03	3:51	"земля" от КУ			Наклон оп.180/6/6, касание ветки дерева. Устранено		нет / 460 чел	460	0,1	11	+18, ясно

Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	11.05.21 14:43	11.05.21 16:53	2:10	12.05.21 17:27	26:44	МТО	ну	ну	Вкл без 2 ТП, вкл 18:09 без 1ТП, вкл в 21:00 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение концевой каб.муфты на оп.32/4. 12.5.21 устранено, схема восстановлена		школа / 200 чел	200	6	0,08	+16, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	1а	11.05.21 19:40	11.05.21 20:40	1:00	13.05.21 18:30	46:50	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП (ост.три 5-эт.дома +три 2-эт.дома), в 3:40 запитаны от ДГ. МП КЛ 10 кВ между ТП-432 и ТП-3583 яч 2 в 114 м. от ТП-432. Устранено.		нет / 302 чел	302	0,9	12	+16, ясно
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	12.05.21 3:00	12.05.21 3:57	0:57	12.05.21 6:30	3:30	КУ, земля			Вкл без 1ТП, вкл в 6:30. РТП-3-7 заменен поврежденный оп.изолятор.		школа, д/с, кот/300 чел	300	0,3	0,1	+6, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	12.05.21 4:08	12.05.21 5:33	1:25	12.05.21 10:08	6:00	МТЗ	ну	ну	Вкл без 3ТП. Наклон оп.334, срыв изоляторов, схлест проводов. Устранено, все включено		нет/ 178 чел	178	0,1	9	0, ясно
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	12.05.21 4:56	12.05.21 4:56	0:00	12.05.21 4:56	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+4, пасмурно
Ам.ЦЭС	35	Сергеевка - Совхозная		12.05.21 9:41	12.05.21 9:49	0:08	12.05.21 9:49	0:08	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС Совхозная, Марково.		часть Благовещр-на / 2502 чел / 10 фид	2502	0,9	45	+5, дождь, ветер
Ам.СЭС	10	Протока 35/10	25	12.05.21 9:48	12.05.21 10:14	0:26	12.05.21 10:14	0:26	МТО	нет	ну	г.Зая. Повреждение на вед.уч-ке		очистные / 228 чел	228	0,084	4	+5, сильный ветер
Хаб.СЭС	6	Маго 110/6	6	12.05.21 10:05	12.05.21 10:54	0:49	14.05.21 17:35	55:30	МТЗ	нет	не произ	п.Маго. Падение оп. 6-1/13 (дер; ледоход, ударена льдом). Вкл без 2ТП (КТП-9, КТП-11, п.Маго, Остров, 130 чел). В 14:50 запитано КТП-9. В 16:42 отсоединена КЛ 6 кВ на оп.6-1/13 (низкий уровень изоляции, нет возможности проезда; АВР после снижения воды), 13.5.21 Определено повреждение концевой муфты от оп.6-1/13. В 19:40 смонтирована муфта и испытан, без замечаний. 14.05.21 установлена оп.6-1/13, восстановлены шлейфа.		котельная, насосная / 1223 чел	1223	0,2	11	+5, ясно
Ам.ЦЭС	35	Сергеевка - Совхозная		12.05.21 11:03	12.05.21 11:14	0:11	12.05.21 11:14	0:11	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС Совхозная, Марково. Произведен осмотр. Оп.21 гнездо аиста (облагораживание на 28.5.21)		часть Благовещр-на / 2502 чел / 10 фид	2502	0,9	45	+10, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	12.05.21 12:45	12.05.21 15:41	2:56	12.05.21 15:41	2:56	"земля" от КУ			Оп. №52 разрушен изолятор ф.С, устранено		нет / 158 чел	158	0,1	3	+10, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Давыдовка		12.05.21 13:47	12.05.21 14:05	0:18	12.05.21 22:17	8:30	Пушкинская: ДЗ-1ст, ТНЭП 1ст, ТО	ну	не произ	Схема сети ремонтная, на ПС Западная отключены по режиму В-110 Давыдовка и В-110 Раздольное-1 (в ремонте ВЛ-110 АТЭЦ-Шахта-7 по заявке ДГК). Обесточивались ПС Давыдовка, Барабаш, Славянка, Троица, Красно и 9 ПС-35 кВ РСК, 3 ПС-35 кВ вед. По ВЛ 110 Пушкинская-Давыдовка, на ПС Пушкинская отгорел шлейф ф.С от ВЧЗ заградителя. Устранено, вкл в работу (22:17).	ВЛ-110 Западная - Давыдовка	Хасанский р-н, часть Надеждинского р-на / 74 146 чел / 104 фид	74146	36	1044	+8, сильный ветер
Ам.ВЭС	10	Болдыревка 35/10	10	12.05.21 14:55	12.05.21 14:57	0:02	12.05.21 14:57	0:02	МТЗ	ну	у	Под оп.6 птица.		нет / 485 чел	485	0,05	6	+11, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	12.05.21 17:38	12.05.21 17:38	0:00	12.05.21 17:38	0:00	МТЗ	у		Падение дерева в пр.оп.24-25, без повреждения.		нет	0	0	0	+13, пасмурно
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	3	12.05.21 18:00	12.05.21 18:00	0:00	12.05.21 18:00	0:00	МТО	у		В пр.оп.13-14 ветка под проводами.		нет	0	0	0	+10, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	12.05.21 18:14	12.05.21 19:05	0:51	13.05.21 19:09	24:55	МТО	ну		Вкл без 1ТП, вкл в 20:34 с выделенным уч.без нагрузки. Оп.32/4 повреждение концевой каб.муфты. Устранено		школа / 200 чел	200	6	0,08	+8, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	13.05.21 7:34	13.05.21 7:53	0:19	13.05.21 7:53	0:19	МТЗ	ну	у	с.Ровное, с.Усть-Ивановка. На РТП 2-2 отгорел нож фазы "В". Устранено.		интернат, больн, скваж, кот/ 1700 чел	1700	0,6	41	+8, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Новокуровка 35/10	25	13.05.21 9:05	13.05.21 9:34	0:29	14.05.21 8:05	23:00	МТЗ	ну	ну	с.Улико-Национальное, Новокуровка. В 9:34 включены все потребители, участок без нагрузки отключен. На оп.25-00/201 заменен поврежденный изолятор ф.В.		больница, интернат, школа, д/с / 250чел	250	0,05	4	+9, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	13.05.21 11:50	13.05.21 12:38	0:48	13.05.21 12:38	0:48	МТЗ	ну	ну	с.Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кугузовка, 3-й славной. Повреждение на вед. участке.		школа, больница, котельн, д/с / 2352чел	2352	0,65	14	+15, пасм
Ам.ВЭС	6	Обувная 35/6	14	13.05.21 13:53	13.05.21 15:51	1:58	13.05.21 15:51	1:58	МТО, МТЗ	ну	не произв	г.Райчихинск. На оп.6 устранён обрыв шлейфа и произведена замена изолятора ф.В.		очистные, КНС, насосная / 950чел	950	0,27	7	+15, дождь
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	13.05.21 16:41	13.05.21 17:32	0:51	14.05.21 14:27	21:46	МТО	ну	ну	г.Биробиджан. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение концевой муфты КЛ-6 оп.7-00/6. Устранено.	ф.5	котельн, д/с / 1060чел	1060	0,4	11	+18, пасм

Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	13.05.21 17:01	13.05.21 17:41	0:40	13.05.21 18:35	1:34	МТЗ-2	ну	ну	с.Каникурган, Зазейский. Отключен РТП 8-18, разрушение концевой муфты резервного кабеля, кабель отсоединен.		нет / 100чел	100	0,03	3	+14, ветер
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	1	13.05.21 20:02	13.05.21 20:02	0:00	13.05.21 21:25	1:23	МТЗ	выв		Повреждение на вед.уч-ке	ф.6	нет	0	0	1	+8, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		14.05.21 1:26	14.05.21 1:26	0:00	14.05.21 1:26	0:00	3 ст НЭМП	у		На оп.200 гнездо.		нет	0	0	0	+10, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	14.05.21 5:45	14.05.21 6:29	0:44	14.05.21 15:53	10:08	МТЗ	нет	ну	Включен без ТТП. В 6:51 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение концевой кабельной муфты оп. 3/7, участка ТП-20040-оп.3/7. Устранено.	ф.10 Корсаковка	школа / 250 чел	250	0,1	7	+8, пасмурно
Хаб.СЭС	6	Падали 110/6	6	14.05.21 9:58	14.05.21 10:10	0:12	14.05.21 19:51	9:53	МТЗ	выв		п.Известковский. Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-4, был на ХХ, отключен. Определено МП 138 м от ТП-1. Устранено.	скважина, котельн / 700чел	700	0,22	2	+9, дождь	
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр с отпайками		14.05.21 12:33	14.05.21 12:44	0:11	14.05.21 12:44	0:11	ЧТЭЦ: ТЭМП 2ст М.Нимныр:	выв	у	Обесточена ПС 110кВ Хатыми. Осмотр без замечаний.		школа, д/с, водозабор / 303чел	303	0,21	5	+3, пасм
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	186	14.05.21 13:00	14.05.21 13:47	0:47	14.05.21 19:22	6:22	ав.откл	нет	ну	г.Биробиджан. Выделен участок без нагрузки. Повреждена концевая муфта КЛ 6 кВ на оп.190-07/10. Устранено.	КНС / 675чел	675	0,27	4	+17, обл	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	14.05.21 15:24	14.05.21 15:24	0:00	14.05.21 15:24	0:00	Давыдовка: МТЗ 2ст. Славянка: ПНДЗ	у		ИМФ ф.С 92,7 км. Планируется проверка РЗА.		нет	0	0	0	+19, ясно
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	14.05.21 15:24	14.05.21 15:24	0:00	14.05.21 16:23	0:59	Давыдовка: МТЗ 2ст Славянка: не откл.	ну	у	ИМФ ф.С 93,3 км. Планируется проверка РЗА.	цепь №1	нет	0	0	0	+19, ясно
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		14.05.21 15:24	14.05.21 15:24	0:00	14.05.21 15:24	0:00	НЭЗ 1,2ст	у		ИМФ ф.В 0,5 км. На оп.5 попал под напряжение человек из сторонней организации ("Технолинк") при несанкционированных работах по монтажу волоконно-оптической линии связи. Пострадавший жив, доставлен на скорой помощи в больницу. Состояние стабильное, введен медикаментозную кому.		нет	0	0	0	+19, ясно
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр с отпайками		14.05.21 16:37	14.05.21 16:50	0:13	14.05.21 16:50	0:13	ЧТЭЦ: ТЭМП 2ст М.Нимныр:	выв	у	Обесточена ПС 110кВ Хатыми. Осмотр без замечаний.		школа, д/с, водозабор / 303чел	303	0,21	5	+3, пасм
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	6	14.05.21 16:59	14.05.21 18:38	1:39	14.05.21 18:38	1:39	МТЗ	ну	ну	На ввода 10 кВ ТП-33 упала ветка, оп.18 отгорел шлейф. Устранено.		школа, скважина / 4150чел	4190	0	20	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	17	14.05.21 19:45	14.05.21 19:45	0:00	14.05.21 22:26	2:41	МТО	выв	ну	Оп. 21 повреждение изоля. ф.-С, провод упал на ф.-А.	АВР по 0,4 кВ (от ф.34)	ПНС / быта нет	0	0,1	9	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	24	14.05.21 21:17	14.05.21 21:17	0:00	15.05.21 7:43	10:26	МТЗ	нет	ну	неселект. Одновременно в РП-3 отключился ф.14 (ввод) и вед.ф.6. По ф.24 проведена проверка сопротивления изоляции мегомметром КЛ 6 в яч. 14 РП-3, без замечаний. Планируется проверка РЗА.		ООО Аксико	0	0,2	1	+14, ясно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		14.05.21 21:31	14.05.21 21:31	0:00	14.05.21 21:31	0:00	3ст. НЭМП	у		На оп.200 гнездо.		нет	0	0	0	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по ф.25 РКЛ оп.161	14.05.21 22:02	14.05.21 22:51	0:49	14.05.21 22:51	0:49	Ав.откл	не раб	у	Осмотр на 17.05.21		в/ч, маяк / 688 чел	688	0,8	41	+10, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	В-10-Т2	14.05.21 22:30	14.05.21 22:36	0:06	14.05.21 22:36	0:06	МТЗ	нет	у	Обесточивались 1,2 сш-10 кВ (Т1 в работе на 35 кВ, Т2 в работе на 10 кВ). В яч.СВ-10 обнаружена обгоревшее животное (крыса), отключен СВ-10, нагрузка по 10 кВ разделена		часть Ханкайского р-на / 8470 чел / 12 фид	8470	7	119	+15, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	14	15.05.21 0:07	15.05.21 2:33	2:26	15.05.21 2:33	2:26	МТЗ	ну	ну	ТП 01-50 ф.А и ТП 01-19 ф.С разрушены разрядники, заменены	школа, дс / быта нет	0	0,5	11	+10, дождь	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	25	15.05.21 5:58	15.05.21 6:37	0:39	15.05.21 6:37	0:39	МТО	выв	не произв	На ТП-1439 перегорание ПК-6 3-х фаз. Устранено.		школа, дс / 1440 чел	1440	1,2	10	+17, ветер
Ам.ЦЭС	110	Полевая - Ивановка		15.05.21 8:23	15.05.21 8:23	0:00	15.05.21 8:23	0:00	ТНЭМП 3ст	у		ИМФ ф.-С=0 16,1км. Оп. 87, 79 гнездо аиста, ветки под опорами.		нет	0	0	0	+11, ясно

Прим.ЮЭС	110	Екатериновка 110/35/6	СВ-110	15.05.21 10:04	15.05.21 10:24	0:20	16.05.21 18:22	32:18	бл."неиспр. цепей упр-я" (защиты на СВ-110 не заведены)	не раб		При выводе в рем. ВЛ-110 ПаГРЭС-Екатериновка (СВ-110 самопроизвольно отключился после отключения В-110 на ПаГРЭС). Обесточены Т1, 1С-35 и 6 кВ ПС Екатеринбург и 1С-35, 6кВ ПС Владимиро-Александровское. В 10:24 нагрузка 1С-6 кВ и 1С-35кВ ПС Екатеринбург переведена на Т2, запитаны все потребители. Выведен в ремонт СВ-110 (недоотключился), выявлены повреждения: 1. нарушена изоляция кабеля цепей телеуправления, давал сигнал на отключение СВ 110, кабель выведен из схемы, восстановлена изоляция контактного соединения катушки отключения. 2. СВ 110 недоотключился по причине неисправности КСА в цепи двигателя заводки пружин отключения выключателя, неисправность устранена, произведена регулировка КСА и привода. 16.05.21 в 18:22 СВ-110 введен в работу.	Т2 ПС Екатеринбург	Наход. р-н / 2170 чел / 7 фид.	2170	2	42	+11, пасм
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	15.05.21 10:50	15.05.21 13:42	2:52	16.05.21 11:17	24:27	МТО	ну	ну	с.Орехово. Вкл. без ТП-7308, запитана от ДГУ в 15:56. Повреждение концевой кабельной муфты на оп.131. 16.05.21 устранено.		нет / 282 чел	282	0,17	6	+23, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	15.05.21 11:04	15.05.21 11:48	0:44	15.05.21 16:21	5:17	КУ "Земля"			п. Халкидон, Светлое. Вкл. без 8-ми ТП. Обрыв виазы провода ф.В на опоре №224. Устранено.		нет / 1293 чел	1293	0,17	20	+23, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	15.05.21 11:25	15.05.21 13:04	1:39	15.05.21 14:08	2:43	ав. откл.	нет	ну	п. Новожатково. Вкл. без 4-х ТП. Включен частями. Замечания не выявлены. Осмотр на 17.5.21.		школа / 450 чел	450	0,1	12	+13, ветер
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	8	15.05.21 11:33	15.05.21 11:40	0:07	15.05.21 11:40	0:07	МТЗ	нет	у	п. Новодевица. Планируется осмотр 17.5.21		насосная / быта нет	0	0,05	1	+13, ветер
Прим.ЦЭС	6	Дружба 35/6	3	15.05.21 11:57	15.05.21 11:57	0:00	15.05.21 11:57	0:00	МТО	у		Осмотр 17.05.21.		нет	0	0	0	+24, ветер
Ам.ЦЭС	10	РП Любимое	6	15.05.21 12:29	15.05.21 15:23	2:54	15.05.21 15:23	2:54	МТЗ	ну	не произв	с.Любимое с.Морозовка. Пролет оп.10-11 оборваны провода экскаватором при несанкционированной работе. Сообщено в полицию, виновник установлен. Устранено.		нет / 175 чел	175	0,01	7	+15, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	4	15.05.21 12:42	15.05.21 13:42	1:00	15.05.21 13:42	1:00	КУ "Земля"			п.Октябрьское, Люблино, Н-Николаевка. Оп.164 обрыв виазы провода, провод на траверсе.		школа / 830 чел	830	0,07	8	+13, ветер
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	22	15.05.21 13:05	15.05.21 13:20	0:15	15.05.21 13:20	0:15	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Наклон оп.43/12, провис провода, следы схлеста проводов, устранено.		нет	0	0,1	5	+15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	15.05.21 13:23	15.05.21 13:24	0:01	15.05.21 13:24	0:01	ав. откл.	выв	у	Пр. оп. 221/17 - 221/18 произведена чистка просеки.		нет / 184 чел	148	0,6	11	+15, пасм
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	15.05.21 14:07	15.05.21 16:49	2:42	15.05.21 21:40	7:33	КУ "Земля"			п.Пограничный, с.Бойко. Запитано от резерва без 3-х ТП, в 16:58 оставшийся потребитель запитан с головы. Выведен участок, опора №268 обрыв виазы провода фаза С. Устранено.	Ф-6 ПС Барано-Оренбургская	нет / 330 чел	330	0,1	9	+18, ветер
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	7	15.05.21 15:08	15.05.21 17:28	2:20	15.05.21 17:28	2:20	КУ "Земля"			п.Прогресс. Обрыв провода пролет оп. 8/1-8/2 ф.-А.		КНС / 4150 чел	4150	0,9	18	+16, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	21	15.05.21 16:43	15.05.21 16:44	0:01	15.05.21 16:44	0:01	МТЗ-1	ну	у	Пр.оп 43-44 следы перекрытия на проводах фА,С. (сторонней организацией произв.рубка деревьев, без согласования. Сообщено СБ, ОБД).		школа, больница / 1708 чел	1708	0,2	11	+15, ветер
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплеск 110/35/10	7	15.05.21 16:55	15.05.21 17:14	0:19	15.05.21 17:14	0:19	МТО	выв	у	Обход без замечаний.		РУСАГРО / быта нет	0	0,03	4	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	12	15.05.21 17:30	15.05.21 22:14	4:44	15.05.21 22:14	4:44	ав. откл.	ну	ну	с.Восход, с. Осиновая речка. В 17:54 вкл. 5ТП. Пр. оп. 67-68 упавшее дерево, обрыв проводов 3-х фаз. Оп. 67 сорваны изоляторы 3-х фаз. Оп. 68 сорваны провода 3-х фаз. Резерва нет. Устранено.		нет / 562 чел	562	2,3	19	+16, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	2	15.05.21 20:40	16.05.21 1:50	5:10	16.05.21 1:50	5:10	МТЗ	ну		г.Шимановск. Повреждения резервного кабеля, отключен.		школа, насосная, д/с / 5086чел	5086	1,58	41	+15, пасм
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	20	15.05.21 20:40	16.05.21 2:46	6:06	16.05.21 2:46	6:06	"земля" от КУ			г.Шимановск. Повреждения резервного кабеля, отключен.		школа, д/с / 4200чел	4200	0,68	17	+15, пасм
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	15.05.21 20:40	15.05.21 20:40	0:00	15.05.21 20:40	0:00	МТО	у		Пр. 142 - 143 падение сухого дерева без повреждения провода.		нет	0	0	0	+15, пасм
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	2	15.05.21 21:32	16.05.21 1:56	4:24	16.05.21 1:56	4:24	МТЗ	ну	ну	п.Лесозаводск. На ЛР-33 оп.1 ф.В повреждение изоляции подвижного ножа в сторону линии. Устранено.		нет / 38чел	38	1,15	2	+10, дождь
Прим.СЭС	35	Плавазавод - Сержантово		16.05.21 1:30	16.05.21 1:31	0:01	16.05.21 1:31	0:01	МТЗ	ну	у	Обесточивалась ПС Сержантово, вед. ПС Садовая. Повреждение на вед. ПС Садовая (по информации от абонента на ПС под В-35 Горбуша обнаружен дикий кот). Осмотр ВЛ-35 Плавазавод - Сержантово-Садовая, замечаний нет. Проверка РЗА В-35 "Садовая" на ПС Сержантово без замечаний.		нет / 1200чел	1200	1	19	+12, пасм
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	16.05.21 2:48	16.05.21 3:25	0:37	16.05.21 4:37	1:49	МТЗ	ну		п.Синий гай, Искра, Майское. Включен до РС-762/24/2, без 2-х ТП. Повреждение на вед. участке.		школа, д/с, больн / 831чел	831	0,2	12	+12, дождь

Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	20	16.05.21 3:23	16.05.21 3:23	0:00	16.05.21 3:23	0:00	МТЗ	у		На РП-1 от МТО отключен Ф.4: на оп.1 наброс проволоки. В 4:30 наброс снят, ф.4 включён.		нет	0	0	0	+12, дождь
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		16.05.21 5:07	16.05.21 5:07	0:00	16.05.21 5:07	0:00	НЗНП 2,3ст	у		РЗА ПП. ИМФ ф.В 42км. Осмотр, оп. 174, 178 гнёзда аистов, следы перекрытия на провод.		нет	0	0	0	+15, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	8	16.05.21 5:52	16.05.21 7:27	1:35	16.05.21 7:27	1:35	МТО, МТЗ	выв	ну	В 6:55 включен до ЛР-224 оп.23/1, запитано 1ТП из 3. В пр.оп.6-7 ветка на проводах. Устранено.		нет / быта нет	0	0,08	1	10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	16.05.21 7:39	16.05.21 8:38	0:59	16.05.21 8:38	0:59	ав.откл	нет	у	с.Сергеевка, Молчановка Монакино. Обход 17.5.21		школа, скважина / 310чел	310	0,55	15	+13, пасм
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	16.05.21 7:56	16.05.21 7:56	0:00	16.05.21 7:56	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	5	16.05.21 8:35	16.05.21 10:57	2:22	16.05.21 10:57	2:22	"земля" от КУ			с.Сергеевка. Вкл. без КТП-7052, срыв провода с изолятора ф.-В. Устранено.		больница / 639чел	639	0,3	7	+13, пасм
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	4	16.05.21 9:18	16.05.21 9:18	0:00	16.05.21 14:08	4:50	МТЗ	ну		После АПВ появилась "земля" ф."С", работа с "землей" для поиска повреждения прибором Квант. На КТП-6130 повреждение проходного изолятора ф."С". Устранено в 14:08.		быта нет	0	0,1	2	+12, ясно
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф-23 в КТП-5 откл. ф-3	16.05.21 9:39	16.05.21 10:02	0:23	16.05.21 15:50	6:11	МТЗ	нет	ну	п. Чныррах. Включено без 3-х ТП (обесточено 257 чел, котельная вкл. на ДГ, рыбзавод на ДГ). В 12:48 по КВЛ разрезаны шлейфа на опоре № 5-00/248 и вкл. 2ТП (Рыбзавод, часть населения), остаётся обесточено КТП-117 (часть населения и котельная). Падение дер. оп. №5-00/253, 5-00/254 (загнивание у основания, ранее входили в зону подтопления). Произведена замена 2-х опор, потребитель запан по норм. сх.		котельная (на ДГ), больн, КНС / 257 чел	257	0,6	16	+10, облач
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	1	16.05.21 10:08	16.05.21 10:08	0:00	16.05.21 10:08	0:00	МТЗ	у		Обход 17.5.21		нет	0	0	0	+13, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		16.05.21 10:12	16.05.21 10:12	0:00	16.05.21 10:12	0:00	ТНЗНП	у		ИМФ: С-0, 2.9 км. Произведен осмотр: опора № 16 Ф-С разрушение одного изолятора в гирлянде.		нет	0	0	0	+12, ясно
Хаб.СЭС	6	ЛПБ 35/6	13	16.05.21 10:18	16.05.21 13:22	3:04	16.05.21 13:22	3:04	ав.откл	нет	не произв	На оп. №1 падение штыревых изоляторов с проводом в следствии рассыхания колпачков изоляторов. Устранено.		нет / 180 чел	180	0,03	1	+12, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	16.05.21 10:49	16.05.21 10:49	0:00	16.05.21 10:49	0:00	МТЗ	у		Обход до 18.5.21		нет	0	0	0	+14, ясно
Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	4	16.05.21 14:06	16.05.21 15:45	1:39	16.05.21 15:45	1:39	МТЗ	выв	ну	п.Пограничный, с.Бойкое. Повреждение на вед. отп. Медвежья.		нет / 330 чел	330	0,1	9	+24, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.11	16.05.21 15:40	16.05.21 16:06	0:26	16.05.21 16:06	0:26	ав.откл	нет	у	часть г.Фокино. На оп. № 46 по Ф. "В" поврежден один подставной фарфоровый изолятор, основной изолятор и провод не повреждены.		нет / 400 чел	400	0,1	3	+14, пасм
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	16.05.21 17:35	16.05.21 18:53	1:18	17.05.21 0:02	6:27	КУ "Земля"			п.Кирга, Раздольное. Потребитель запитан, выделен участок от оп. 414-00/70 до оп. 414-00/116. На оп.414-05/18 слетел изолятор ф.В. Устранено.		нет / 415 чел	415	0,27	20	+15, ветер
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	по ф.31 РП-80204 яч.13	17.05.21 0:05	17.05.21 0:30	0:25	17.05.21 12:41	12:36	ав.откл	нет		п.Дунай. Включен без ТП-82152, повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ тр-ра Т1. (9:25 допуск на АВР, в 12:41 устранено, вкл в работу).		нет / 200 чел	200	0,15	2	+11, пасм
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	16	17.05.21 2:55	17.05.21 3:24	0:29	17.05.21 15:09	12:14	МТЗ	ну	ну	В 4:36 включен с "землей" для поиска прибором. Наклон опоры № 21, в болоте, одна фаза касается земли; устранено, вкл в работу (15:09).	ф.22	РП норки / 1500чел	1500	0,6	5	+12, пасм
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	17.05.21 6:00	17.05.21 13:19	7:19	17.05.21 13:19	7:19	МТЗ	выв	ну	п.Омми. Оп.10,11 наклон опор поперек линии, предварительно схлест проводов. Болотистая местность. Устранено, вкл в работу (13:19).		нет / 361чел	361	0,1	5	+14, пасм
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	17.05.21 8:49	17.05.21 12:55	4:06	17.05.21 16:30	7:41	КУ, земля			Вкл в 9:11 без 5ТП, вкл в 12:55 без 1ТП, вкл в 16:30. Оп.161 срыв изолятора фВ, устранено.		школа, фап, атс/ 450 чел	450	0,17	8	+18, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	17.05.21 11:47	17.05.21 12:20	0:33	17.05.21 19:36	7:49	КУ, земля			Вкл без 1ТП, вкл в 19:36.. Оп.278/78 срыв изолятора фС.		школа, скваж, фап, атс/ 631 чел	631	0,17	5	+18, ясно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Надеждинская-тяг		17.05.21 12:31	17.05.21 13:06	0:35	17.05.21 20:24	7:53	Зап: ТНЗНП 2ст, ИМФ ф."С-0" 27,1 км; Усс/т: ДЗ Зз, АПВ ну	ну	ну	С обесточиванием ПС 110 Надеждинская-тяг, 1/2 ПС 110 Усурийск-тяг. В 13:06 на ПС 110 Усс/тяг вкл СВ-110, потребитель запитан. Осмотр ВЛ 110 «Западная-Надеждинская/т»: оп.47 (анкер) обрыв гирлянды изоляторов (в стор.оп.48), пр.оп.49-50 провис провода, негабарит к ВЛ 35 «Надеждинская-Соловей ключ». (Сбоя в движении подв. составов не было), обесточивалась бытовая нагрузка ПС. Повреждение устранено, в 20:24 ВЛ вкл в работу.		8 МВт (быт ЖК Надеждинское полевье)/ РЖД	0	8	+18, ясно	

Прим.ЮЭС	35	Западная - Надеждинская		17.05.21 12:31	17.05.21 13:07	0:36	17.05.21 19:39	7:08	МТО	ну	у	С обесточиванием 1/2 ПС 35Надеждинская, ПС 35 Сол.Ключ. В 13:07 на ПС Западная включен ШСВ-35, В-35 "Надеждинская", запитана 1/2 ПС Надеждинская. Ост.обесточена ПС Сол.Ключ (4 МВт/ 2200 чел)- осмотр по прибытию ОВБ (16:07): тр-р Т1 отключен от ДЗТ, повреждение РВ 35 Т-1 ф.С, устранено в 20:20, Т1 вкл в работу. Завершены АВР по ВЛ 110 «Западная-Надеждинская-тяга», в 19:30 включена ВЛ 35 «Надеждинская- Сол.Ключ», запитаны потребители 2 сш бкВ, в 19:39 вкл потребители 1 сш бкВ (от Т2). /по ВЛ 35 "Надеждинская-Сол.Ключ" пр. оп.31-32 ф.-С наложен бандаж/.	Надежд. р-н, 14 МВт/ 6096 чел / 13 фид.	6096	14	285	+18, ясно		
Прим.ЮЭС	110	Западная 110/35/6	T2	17.05.21 12:31	17.05.21 13:07	0:36	17.05.21 18:49	6:18	ДЗТ			С обесточиванием потребителей 2СШ-6/35 кВ ПС Западная, 1/2 ПС-35 Надеждинская, ПС 35 Сол.Ключ. ПС Западная повреждение ОПН 35 Т2 по фС, устранено, Т2 вкл в работу.	T1	учтен	учтен	учтен	учтено	+18, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	17.05.21 12:42	17.05.21 12:42	0:00	17.05.21 12:42	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр, под оп.74/20/1 мертвая птица (поврежденный оборудования нет). РЗА ПП.		нет	0	0	0	0	+18, облачно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	17.05.21 12:45	17.05.21 13:19	0:34	17.05.21 14:34	1:49	МТЗ	выв	ну	Вкл в 13:05 без 6ТП, вкл в 13:19 без 3ТП, вкл в 14:34. Оп.31 устранен обрыв шлейфа фС.	Ф8	школа, кот, болнь/ 1144 чел	1144	1,5	8	+22, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	17.05.21 13:57	17.05.21 14:13	0:16	17.05.21 17:06	3:09	КУ, земля			Вкл без 4ТП, вкл в 17:06. Оп.106/185/15/1 заменен поврежденный изолятор верхнего провода.		школа/ 2620 чел	2620	0,3	17	+23, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	8	17.05.21 14:11	17.05.21 14:22	0:11	17.05.21 14:22	0:11	Ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний.		насосн/ 250 чел	250	0,1	9	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	17.05.21 17:34	17.05.21 18:39	1:05	19.05.21 16:57	47:23	Ав.откл	нет	ну	г.Фокино. Потребитель запитан. Повреждение КЛ-10 ТП82063-ТП82015 сторонней техникой ООО "МПКХ" при строительстве моста. Сообщено в полицию. 18.05-КЛ откопана, разрезан, усл.испытан. 19.5.21 повреждение устранено.		нет/ 300 чел	300	0,25	10	+21, ясно	
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	77	17.05.21 19:30	17.05.21 19:51	0:21	20.05.21 14:10	66:40	МТЗ	ну	не произв	Вкл без КТП-263, запитана в 01:19 по сети 0,4кВ. Повреждение КЛ на спуске с оп.77-02/5, поврежден ЛР. /18.05- доставлен материал. 20.5.21 устранено.		школа, кот/ 279 чел	279	0,03	4	+18, облачно	
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	86	17.05.21 19:51	17.05.21 20:01	0:10	17.05.21 20:01	0:10	МТЗ	ну	не произв	Повреждение на вед.отпайке.		нет/ 102 чел	102	0,02	2	+18, облачно	
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	85	17.05.21 21:25	17.05.21 21:37	0:12	17.05.21 22:18	0:53	КУ "Земля"			Вкл с выделенным уч. оп.85-00/34-85-00/117, вкл в 22:18, земля самоустранилась. Повторный осмотр- ТП261 заменен поврежденный изолятор фС.		нет / 478 чел	478	0,1	6	+20, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	13	18.05.21 10:36	18.05.21 10:46	0:10	18.05.21 13:30	2:54	МТЗ	ну	не произв	Вкл без 2ТП, вкл в 13:30. Экскаватором при благоустройстве придомовой территории повреждение КЛ-10 кВ на уч."ТП132-ТП143". Сообщено СБ, ОВД, РЗА ПП. Произведен ремонт КЛ, вкл в работу (13:30).		болнь, адм, д/с/3517 чел	3517	2,6	7	+16, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	18.05.21 11:05	18.05.21 12:10	1:05	18.05.21 12:10	1:05	Ав.откл	выв	ну	Пр.оп.19-20 убрано упавшее дерево. Провода ВЛ без повреждений.		школа, атс, кот/ 1289 чел	1289	1	11	+21, ясно	
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	10	18.05.21 13:20	18.05.21 13:25	0:05	18.05.21 13:25	0:05	МТЗ	нет	у	Под оп.16/13 ветка.		болнь, в.забор/ 796 чел	796	0,2	5	+20, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	18.05.21 15:26	18.05.21 18:42	3:16	18.05.21 18:42	3:16	МТО	ну	ну	Пр.оп.33-34 а/м с бурильной установкой обрыв провода (нижний). Сообщено СБ, ОВД. Устранено.		нет/ 177 чел	177	0,02	6	+27, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	16	18.05.21 18:40	18.05.21 18:42	0:02	18.05.21 21:35	2:55	МТО	ну	не произв	Потребителю обеспечен резерв. ТП-900 повреждение КЛ (концевой каб.муфты). Устранено.	ф11	нет	0	0,04	1	+20, ветер	
Ам.ВЭС	10	Касаткино 35/10	7	19.05.21 6:44	19.05.21 20:10	13:26	19.05.21 20:10	13:26	МТЗ	ну	ну	с. Касаткино, с. Сагибово. В 8:13 включен до ЛР-924 (без потребителя). Падение оп.269, оп.270 в пойме реки Урил, обрыв двух проводов. Установлены временные опоры, перетянут провод в пр.оп.269-271.		п/з (на ДГ) / 41 чел	41	0,03	2	+16, облачно	
Ам.ВЭС	6	Мебельная 35/6	3	19.05.21 17:44	19.05.21 18:41	0:57	19.05.21 18:41	0:57	МТО	ну	ну	Пр.оп.39/6-39/6/1 схлст проводов (самоустранился). сброшенным из дома пакетом.		школа, КНС / 3604чел	3604	0,85	17	+20, обл	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Новониколюк - Гранит - Промышленная		19.05.21 18:53	19.05.21 18:53	0:00	19.05.21 18:53	0:00	Уссурийск-2: НЗЗ 1ст.	у		ИМФ фаза-В 4,3 км. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+15, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	19.05.21 20:40	19.05.21 20:53	0:13	19.05.21 20:53	0:13	ав.откл	нет	у			нет / 700чел	700	0,45	35	+14, гроза, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	19.05.21 20:53	19.05.21 22:55	2:02	20.05.21 0:23	3:30	МТЗ	ну	у	Вкл в 22:06 без 9ТП, вкл в 22:55 без 5ТП, вкл в 0:23. Повреждение на ведомственном ТП.		школа, насосн/ 1574 чел	1574	1,1	15	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	19.05.21 20:56	19.05.21 21:57	1:01	20.05.21 13:04	16:08	КУ, земля			Вкл без 4ТП, вкл в 22:52 с землей для поиска МП прибором. Пр.оп.156-157 падение дерева, обрыв провода фС, срыв изоляторов фВ. Устранено.		нет/ 20 чел	20	0,15	14	+14, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	19.05.21 21:07	19.05.21 21:11	0:04	19.05.21 21:11	0:04	МТЗ	выв	у			поликл, фап, д.дом/270 чел	270	0,28	14	+14, дождь	

Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	20.05.21 3:25	20.05.21 5:17	1:52	20.05.21 12:30	9:05	КУ, земля			Вкл с земель, поиск МП прибором. Наклон оп.316 (болото), оп.317 срыв изолятора ф.А, оп.319 срыв изоляторов ф.А,В, В 7:40 выделен поврежденный уч. без 1ТП. Устранено и включен полностью.	инкубатор/711 чел	711	0,1	13	+10, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	20.05.21 3:53	20.05.21 3:53	0:00	20.05.21 3:53	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	20.05.21 4:12	20.05.21 4:12	0:00	20.05.21 4:12	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	9	20.05.21 11:15	20.05.21 14:36	3:21	20.05.21 14:36	3:21	ав.откл	ну	не произв	Вкл в 11:35 без 4 ТП, вкл в 14:36. Наклон оп.31, (подмыло р.Бурушка и р.Кия), схлест проводов. Устранено (оп.выправлена).	школа / 458чел	458	0,04	5	+20, ветер
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	11	20.05.21 16:11	20.05.21 16:32	0:21	20.05.21 18:37	2:26	МТО	ну	не произв	Вкл без ТП-5971 вкл в 18:37 после замены поврежденных оп.изол фВ,С.	скважина / 61чел	61	0,3	2	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	20.05.21 17:05	20.05.21 18:06	1:01	20.05.21 18:06	1:01	ав.откл	ну	у	Осмотр до 25.5.21.	нет / 1500 чел	1500	0,8	62	+21, пасм
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	10	20.05.21 18:04	20.05.21 20:05	2:01	20.05.21 20:05	2:01	ав.откл	выв	не произв	В КТП-7528 на приемном портале бкв разрушение разрядников ф.А,В. Демонтированы.	колония / 290 чел	290	0,3	4	+21, ясно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		20.05.21 22:42	20.05.21 22:42	0:00	20.05.21 22:42	0:00	НЗНП 3ст ИМФ 42,6км фА	у		Осмотр 21.5.21. РЗА ПП. Опора №179 строительство гнезда, следы перекрытия на шлейф фазы "А". Убраны ветки с траверсы.	нет	0	0	0	+12, облачно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное		21.05.21 2:28	21.05.21 2:28	0:00	21.05.21 2:28	0:00	ТЗНП 1ст, ИМФ 16,7км фВ	у		Осмотр, под опорой 77 ветки (со следами перекрытия) строящего гнезда Ф-В, на опоре угрожающих веток нет.	нет	0	0	0	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Сержантово 35/6	2	21.05.21 5:25	21.05.21 5:33	0:08	21.05.21 5:33	0:08	МТЗ	ну	у	пр.6-7, схлест проводов.	д/с/750 чел	750	0,26	2	+8, ясно
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	216	21.05.21 6:36	21.05.21 7:33	0:57	21.05.21 13:52	7:16	Ав.откл	ну	ну	Вкл в 7:33 без ЗТП. Оп. 219-03/8-9 обрыв провода ф-В,С. Устранено.	д/с, насосн, скваж/2700 чел	2700	1,6	9	+13, ясно
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		21.05.21 11:05	21.05.21 11:05	0:00	21.05.21 11:05	0:00	3 ст. ТНЗНП	у		На ПС Полевая откл. 8-110 Ивановка (ВЛ работает в тупиковом режиме): ИМФ: ф.С-0, L=15,6 км. Осмотр, на оп. 79 гнездо аистов, ветки на траверсах.	нет	0	0	0	+12, облач
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	21.05.21 13:08	21.05.21 13:10	0:02	21.05.21 13:10	0:02	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка.	нет /235 чел	235	0,1	12	+23, пасм
Прим.ЮЭС	6	Залив 110/35/6	В-6 Т1 ввод А	21.05.21 15:07	21.05.21 15:18	0:11	21.05.21 15:18	0:11	без блинкеров	выв	у	Обесточивалась 1С-бкв. Произведен осмотр 1С-бкв, замечаний нет. В релейном отсеке В-6 Т1 повреждение изоляции провода цепей управления, соприкосновение с металлическим корпусом ячейки.	г. Владивосток. 4400 чел/7 фид.	4400	4,1	нет данных	+22, пасм
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		21.05.21 20:40	21.05.21 20:40	0:00	21.05.21 20:40	0:00	МТЗ	у		Оп. 84 попадание молнии.	нет	0	0	0	+15, гроза, ветер
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Приозерная		22.05.21 4:02	22.05.21 4:02	0:00	22.05.21 4:02	0:00	Липовцы: НЗЗ 2ст Приозерная: НЗНП 2ст	у		ИМФ ф.В 14,9км от ПС Липовцы. Произведен обход ВЛ, оп. 71 гнездо птицы, обгоревшие ветки под опорой	нет	0	0	0	+15, обл
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	22.05.21 4:42	22.05.21 4:42	0:00	22.05.21 4:42	0:00	МТЗ-1	ну	у	В пр.оп.75-00/33-34 обрыв провода сторонней техникой, проводятся строительные работы.. Сообщено в полицию, СБ. На оп. 75-00/30 разрезаны шлейфа (для безопасности продолжения работ по отсыпке дороги к международному мосту), потребитель запитан.	нет	0	0	0	+15, облачно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		22.05.21 4:56	22.05.21 4:56	0:00	22.05.21 4:56	0:00	Ярославка: ТЗНП 1ст Ключи: ВЧТО, УРОВ на себя	у		ИМФ ф.С 11,4км от ПС Ярославка. Произведен обход ВЛ от оп. 1 до оп.63, замечаний не выявлено. Продолжать обход не планируют.	нет	0	0	0	+15, обл
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-2	22.05.21 5:03	22.05.21 5:48	0:45	22.05.21 7:11	2:08	МТЗ	ну	ну	с.Орловка. Включен частями. Повреждение на вед. отпайке "ИП АБЛОВ".	нет / 63 чел	63	0,02	4	+14, пасм
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		22.05.21 6:20	22.05.21 6:20	0:00	22.05.21 6:20	0:00	НЗНП 1ст	у		ИМФ: ф.А-0, L= 21,7 км. Оп.54,73,80,83 строящиеся гнезда аиста, следы жизнедеятельности.	нет	0	0	0	+18, обл
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	22.05.21 9:50	22.05.21 10:15	0:25	22.05.21 10:15	0:25	МТЗ	ну	ну	п.Чигири. Повреждение на вед. ТП.	скваж, насосн, поликл. / 520 чел	520	0,9	13	+25, обл
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	22.05.21 14:11	22.05.21 15:29	1:18	22.05.21 15:29	1:18	МТЗ	выв	у	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский.	шк, скважина /410 чел	410	0,2	15	+23, ясно
Ам.СЭС	110	Сивани - Октябрьская		23.05.21 9:50	23.05.21 9:50	0:00	23.05.21 9:50	0:00	1 ст ДЗ, МТО	у		Обход 28.5.21	нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	23.05.21 12:09	23.05.21 12:30	0:21	23.05.21 12:30	0:21	Ав.откл	выв	у		нет / 1289 чел	1289	1,1	11	+16, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	23.05.21 12:24	23.05.21 12:33	0:09	23.05.21 12:33	0:09	МТО	ну	у	Осмотр, замечаний нет.	насосная / 235 чел	235	0,1	12	+25, ясно
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	26	23.05.21 13:15	23.05.21 14:31	1:16	23.05.21 14:31	1:16	"земля" от КУ			Самоустранилась.	насосная / 700 чел	700	0,15	11	+20, гроза, ДОЖДЬ

Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Южная	№2	23.05.21 14:27	23.05.21 14:27	0:00	23.05.21 15:47	1:20	Хехцир: ВЧБ, Южная: ВЧБ, НЗЗ 1 ст	ну	у	РЗА ПП. Разрыв транзита. В пр.оп.28-28а (переход ч/з строящ.дорогу) приближение стрелы экскаватора (организация "ПТО") к проводу ф.С на недопустимое расстояние, на проводе следы КЗ. Виновник на месте. Пострадавших нет. Ремонт провода не требуется. Сообщено в СБ	нет	0	0	0	+28, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Дим		23.05.21 14:52	23.05.21 14:52	0:00	23.05.21 14:52	0:00	1 ст ТНЗНП	у		Оп.57 гнездо аиста, следы перекрытия по верхнему проводу. Подана заявка на устранение	нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	26	23.05.21 17:04	23.05.21 17:43	0:39	23.05.21 17:43	0:39	"земля" от КУ			Самоустранилась. КТП-70 разрушен подстантовой изолятор	насосная / 700 чел	700	0,15	11	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	22	23.05.21 18:10	23.05.21 18:18	0:08	23.05.21 18:18	0:08	МТЗ	выв	у	г.Партизанск. Повреждение проходных изоляторов в ТП-7486 РУ-6кВ ячейка РС-1.	нет / 300 чел	300	0,1	3	+22, облачно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	23.05.21 18:14	23.05.21 20:44	2:30	23.05.21 20:44	2:30	"земля" от КУ			На опоре 53/6/5 заменили изолятор (фото не сделаны, погодные условия)	школа / 194 чел	194	0,13	5	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202 яч.11	23.05.21 18:25	23.05.21 19:51	1:26	23.05.21 19:51	1:26	Ав.откл	нет	у	Осмотр 26.5.21	нет / 400 чел	400	0,1	3	+14, пасм
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	24.05.21 0:34	24.05.21 2:01	1:27	24.05.21 6:00	5:26	МТЗ	ну	ну	с.Пузино. В 2:01 потребители выключены. Оп.16-00/102 поврежден изолятор ф-А. Устранено.	нет / 900 чел	900	0,1	4	+20, облач
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	118	24.05.21 2:35	24.05.21 3:07	0:32	24.05.21 3:07	0:32	КУ "Земля"			Биробиджан. "Земля" самоустранилась.	КНС / 1923 чел	1923	0,6	12	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	24.05.21 2:58	24.05.21 4:47	1:49	24.05.21 4:47	1:49	Ав.откл	нет	у	часть с.Осиновка.	нет / 55 чел	55	0,1	1	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	24.05.21 4:59	24.05.21 7:44	2:45	24.05.21 11:49	6:50	Ав.откл	ну	ну	Лвл=24,4км. Кипарисово-1, п. Мирный, Кипарисово-2. В 06:58 включили до ТП-5171, запитано 5 ТП. В 07:18 вкл. 18 ТП. В 7:44 включен без ТП-5127, повреждение проходных изоляторов 10 кВ фазы А,С. Устранено, все включено	нет / 1519 чел	1519	0,8	62	+13, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	24.05.21 5:40	24.05.21 6:27	0:47	24.05.21 11:33	5:53	МТЗ	ну	ну	Лвл=54км. с.Покровка, с.Оренбургское, п.Лесопильный, г.Бикин. В 06:05 вкл. до Р-5 (оп.№106), запитано БТП. В 6:27 включен до Р-6, без 8ТП (п.Лесопильный, 717 чел., с/з школа, д/с, администрация). В пр.оп.106/172-106/172/1 обнаружено дерево на проводах ВЛ, без повреждения провода. Устранено, все включено	школа / 2623 чел	2623	0,3	16	+18, ветер
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	24.05.21 6:24	24.05.21 6:35	0:11	24.05.21 6:35	0:11	МТЗ	нет	у	с.Воздвиженка. Сорока под оп. 50/7/34 РТП-1069.	1500 чел	1500	0,4	11	+12, дождь
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	24.05.21 7:38	24.05.21 9:37	1:59	24.05.21 11:55	4:17	МТЗ	ну	ну	п.Прилуки, Усачевка. Включен до РС-495 оп.157/30, без 4ТП. В 11:55 полностью. При осмотре обнаружено наклон опор №62,63,64, произведена выправка опор.	школа / 220 чел	220	0,1	11	+12, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	24.05.21 10:10	24.05.21 11:00	0:50	24.05.21 13:57	3:47	Ав.откл	ну	ну	В 11:00 включен без 7ТП. В 13:57 полностью. В пр.оп.57-58 под ВЛ ветка со следами КЗ.	нет / 987 чел	987	0,9	15	+13, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	24.05.21 12:26	24.05.21 12:49	0:23	24.05.21 12:49	0:23	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 987 чел	987	2	16	+15, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	24.05.21 13:30	24.05.21 14:17	0:47	24.05.21 14:24	0:54	МТЗ	ну	у	Включен без 23 ТП. В 14:24 полностью. Произведен осмотр, повреждение на ведомственном участке. (рубка деревьев)	нет / 200 чел	200	0,3	65	+17, ясно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	24.05.21 18:09	24.05.21 18:11	0:02	24.05.21 18:11	0:02	Ав.откл	ну	у	Осмотр без замечаний.	п/з / 171 чел	171	0,09	11	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Ярславка 110/35/6	6	24.05.21 18:36	24.05.21 18:36	0:00	24.05.21 18:36	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+14, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	24.05.21 18:50	24.05.21 19:05	0:15	24.05.21 19:05	0:15	МТЗ	ну	у	При осмотре обнаружено наклон опор № 62,63,64 произведена выправка опор.	школа / 220 чел	220	0,1	11	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Александровка 35/10	3	24.05.21 18:56	24.05.21 19:04	0:08	24.05.21 19:04	0:08	МТО	ну	у	Осмотр без замечаний.	Больница-1, ФАП-2 / 128 чел	128	0,1	9	+14, пасм
Прим.ЗЭС	10	Александровка 35/10	1	24.05.21 18:57	24.05.21 22:09	3:12	25.05.21 2:25	7:28	КУ "Земля"			с. Александровка. Включили в 22-09 для поиска "земли" прибором, все потребители запитаны. Оп.41 обрыв вязы провода, провод касается траверсы. Устранено.	нет / 1563 чел	1563	0,2	10	+14, пасм
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	24.05.21 21:00	24.05.21 21:00	0:00	24.05.21 21:00	0:00	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+14, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная 35/10	160	25.05.21 0:11	25.05.21 0:11	0:00	25.05.21 0:11	0:00	МТЗ	у		Результаты осмотра ВЛ 10 кВ ф-160 от ПС 220 кВ Левобережная: под оп. 160-00/67 лежат две птицы со следами КЗ. видны следы к.з на шлейфе Ф-А оп. 160-00/67.	нет	0	0	0	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	20	25.05.21 2:58	25.05.21 4:40	1:42	25.05.21 7:23	4:25	МТЗ	выв	не произв	часть г.Партизанска. Вкл. без ТП-7475, вкл в 7:23.. Пр. оп. 46/7 - 46/8 ветка на проводах. Устранено.	2 Д/с, водоканал, 2 насосных, школа / 2674 чел	2674	1	10	+10, дождь

Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	25.05.21 6:22	25.05.21 10:32	4:10	25.05.21 18:45	12:23	КУ, земля			В 6:54 вкл. без 18ТП, вкл в 9:19 без 16 ТП, вкл в 10:12 без 11ТП, вкл в 10:38 с землей для поиска МП прибором. Пр.оп.175-176 устранен обрыв провода фВ (14:41), при включении земля, продолжен поиск МП. Пр.оп.484-485 устранен обрыв провода фС, оп.487 устране обрыв вязки фА.		школа, скважина /410 чел	410	0,2	19	+7, пасм
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	23	25.05.21 7:47	25.05.21 7:48	0:01	25.05.21 7:48	0:01	МТО	ну	у	Произведен осмотр. ТП 41 повреждение вводной каб.воронки; произведен ремонт, схема восстановлена (18:15). РЗА ПП.		скаж, д/с, школа/ 3640 чел	3640	1	21	+9, облачно
Прим.ЮЭС	35	Инструментальный завод 35/6	T1	25.05.21 11:14	25.05.21 11:52	0:38	25.05.21 21:54	10:40	ГЗ			ПС 35 «Инструментальный завод» жалобы потребителей 1 сш бкВ на отсутствие ЭЭ. По прибытию ОВБ: тр-р Т1 откл от ГЗ. Обесточены потребители 1 сш бкВ, ч/з 38 мин обеспечен резерв. /в 12:24 Т1 выв.в ремонт, осмотр Т1 без замечаний, в газовом реле газа нет. Проверка РЗА: снижение изоляции во вторичных цепях от панели управления до клеммной сборки ГЗ Т-1, произведена замена (30 метров). Включен в работу по норм.схеме	T2 (СВ-6)	4,5 МВт/ 3200 чел/ 5 фид/22ТП	3200	4,5	22	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	25.05.21 11:36	25.05.21 12:30	0:54	25.05.21 12:44	1:08	МТО	выв	у	Вкл без 6ТП, вкл в 12:44 без замечаний. Повторный осмор 28.5.21.		кот/ 250 чел	250	0,18	15	+23, ясно
Прим.ЮЭС	110	Улисс 110/6	T2	25.05.21 18:07	25.05.21 19:23	1:16	25.05.21 19:29	1:22	ДЗТ			С усл.АПВ отключалась ВЛ 110 "Патрокл-Голдобин с отп.Улисс" (ДЗЛ). На ПС Улисс откл Т2 с обесточиванием потребителей 2,4 сш 6 кВ; осмотр по прибытию ОВБ: Т2 откл от ДЗТ, на тр-ре чайка со следами перекрытий (между вводами 110 кВ ф.В,С), вторая чайка под ЛР 110 Патрокл; в 19:23 все потребители запитаны (от Т1, вкл СВ-6 кВ), в 19:29 Т2 вкл в работу.	T1 (СВ-6)	9,7 МВт/ 10200 чел/ 14 фид	10200	9,7	67	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	25.05.21 18:30	25.05.21 18:31	0:01	25.05.21 18:31	0:01	Ав.откл	нет	у	Произведен осмотр, на оп.112 гнездо.		нет/ 500 чел	500	0,2	15	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	3	25.05.21 20:35	25.05.21 21:28	0:53	27.05.21 16:28	43:53	МТО	выв	не произв	Вкл без ТП-82024, вкл в 22:11 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ 10 кВ 82024 - 82037. Определено МП-360м от ТП82024. Устранено.	ф.11	адм.г.Фокино/630 чел	630	0,2	7	+14, ясно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан	С-57	26.05.21 3:44	26.05.21 3:44	0:00	26.05.21 3:44	0:00	Бир: 1 ст ТЗНП; Бидж: 1 с ТЗНП	у		ИМФ ф-В=37,4 км. Осмор 1.06.21, оп. 237 (промежут.) на стойке грозотроса гнездо аиста, ветки соседями перекрытия под опорой, ветки на траверсе.		нет	0	0	0	+15, облачно
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	по ф.11 РК-11	26.05.21 4:09	26.05.21 4:53	0:44	26.05.21 10:37	6:28	"земля" от КУ			Вкл без 6ТП, вкл в 10:37. Оп.19/28 заменен поврежденный изолятор.		фап, в.забор/520 чел	520	0,2	13	+15, облачно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	по ф.10 РК-37	26.05.21 7:17	26.05.21 7:30	0:13	26.05.21 11:45	4:28	"земля" от КУ			Вкл.без 19 ТП, вкл в 11:45. Оп.280 заменен поврежденный изолятор.		дальнепривод аэропорт/ 500 чел	500	1,3	49	+12, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	16	26.05.21 11:08	26.05.21 12:53	1:45	26.05.21 17:49	6:41	МТЗ	выв	не произв	Вкл без 1ТП (40 ч.домов), вкл в 17:49. Наклон оп.47 (болото), провод касается земли. (участок ВЛ на балансе адм.п.Шкотово, устранено абонентом).		нет/ 50 чел	50	0,3	3	+20, ясно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	26.05.21 11:14	26.05.21 11:14	0:00	26.05.21 11:14	0:00	Лен: ДЗ 1з; КРС:ТЗНП 1ст, ИМФ 22,5 км фВ	у		ИМФ 41,5км фВ. Осмотр 1.06.21, оп.90 (анкерная) попытка строительства гнезда, ветки под опорой со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+14, облачно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	2	26.05.21 13:11	26.05.21 15:04	1:53	26.05.21 15:04	1:53	Ав.откл	нет	у	Произведен осмотр, пр.оп.14-15 требуется чистка просеки.		насосн/40 чел	40	0,03	2	+18, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	26.05.21 20:34	26.05.21 20:50	0:16	26.05.21 20:50	0:16	Ав.откл	выв	у	Осмотр без замечаний.		школа, насосн, атс/595 чел	595	0,5	10	+13, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	26.05.21 20:49	26.05.21 21:09	0:20	27.05.21 19:40	22:51	КУ, земля			Партизанск. Включен без 12 ТП. В 22:12 включен без 4ТП. В пр.оп. 202/15-202/16 неустановленными лицами при производстве работ поврежден КЛ бкВ - устранено. Сообщено в СБ. В 1:37 допущена бригада для разработки котлована. В пр.оп.150-151, 157-158, 175-176 обрыв провода ф.С - устранено. В 5:03 ТП 7594 запитано от ДГ, включено 23 ТП из 26ти. 12:23 все потребители запитаны.		насосн, д/с/ 1990 чел	1990	1,2	26	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	27.05.21 0:35	27.05.21 1:50	1:15	27.05.21 1:50	1:15	Ав.откл	выв		Повреждение на вед.уч-ке		нет / 600 чел	600	0,85	3	+14, пасмурно
Хаб.СЭС	6	ЦРП-1	8	27.05.21 11:44	27.05.21 12:03	0:19	27.05.2021 20:20	8:36	МТЗ	нет	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ 70м и 95м от ЦРП-1. Произведен ремон, вкл в работу по нормальной сх.	ф.7 ЦРП-1	г. Амурск, 109 чел	109	0,5		+11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	14	27.05.21 14:25	27.05.21 14:56	0:31	27.05.21 14:56	0:31	Ав. откл.	нет		Повреждение на ведомственном участке.		насосн/ 670 чел	670	0,1	6	+17, пасмурно

Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	33	27.05.21 15:28	27.05.21 15:28	0:00	27.05.21 15:28	0:00	МТЗ-2	у		Произведен осмотр. Пр.оп. 54-55 а/м Фотон (ООО Спецстрой) при разгрузочный работах оборван провод фА. Сообщено СБ, ОВД. Устранено (17:14).		нет	0	0	0	+14, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	110	Манзовка - Реттиховка		27.05.21 17:26	27.05.21 17:51	0:25	27.05.21 17:55	0:29	М: ДЗ 2з, ИМФ 34,8 км фазы-А,В,С. Рет: не откл, бл ДЗ 1з	выв	у	С обесточиванием ПС 110 Реттиховка. Осмотр ПС Реттиховка: В-110 "Манзовка не отключался, бл ДЗ 1з; В-110 "Арсеньев2" не откл, бл.нет. Произведен осмотр ВЛ 110 "М-Реттиховка", оп.138 обрыв гр.троса в сторону оп.139 (в 5:58 прозв ремонт гр.троса) 28.5.21 ПС Реттиховка: проверка РЗА- на В-110 "Манзовка" заменена катушка отключения.	ВЛ 110 Реттиховка - Арсеньев-2	0,54 МВт/ 1841 чел/ 4 фид	1841	0,54	11	+18, ясно
Прим.ЦЭС	110	Реттиховка - Арсеньев-2		27.05.21 17:26	27.05.21 17:26	0:00	27.05.21 17:51	0:25	Арс-2: ДЗ 3з	выв	у	Учено в откл. М - Реттиховка		учтен	учтен	учтен	учтен	+18, ясно
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/36/6	20	27.05.21 19:31	27.05.21 21:09	1:38	27.05.21 21:09	1:38	МТЗ	ну	у	с.Лидовка. Планируется осмотр.		нет/ 85 чел	85	0,01	4	+8, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	27.05.21 19:36	27.05.21 21:15	1:39	27.05.21 21:15	1:39	Ав. откл.	выв	ну	Вкл в 20:57 без 14 ТП, вкл в 21:15. Повреждение на ведомственной оттайке.		вч/231 чел	231	0,3	18	+13, дождь
Ам.ВЭС	10	Спасск 35/10	8	27.05.21 20:51	27.05.21 21:24	0:33	27.05.21 21:24	0:33	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке. РЗА ПП.		школа, насосн, станц.состовой связи/ 143 чел	143	0,05	7	+14, облачно
Хаб.СЭС	6	Падали 110/6	2	28.05.21 6:45	28.05.21 7:08	0:23	28.05.21 17:54	11:09	МТЗ	нет	не произв	ТП5 яч.3 повреждение каб.разделки; повреждение КЛ на уч.ТП4-ТП5. В 7:08 вкл без ТП (бит, 805 чел.), вкл в 10:35 (от ДГ). Повреждения устранены, сх.восстановлена.	ф6	скваж/ 1350 чел	1350	0,16	2	+6, облачно
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	28.05.21 11:47	28.05.21 12:23	0:36	28.05.21 12:23	0:36	КУ, земля			Земля самоустранилась. Оп.52/34 заменен изолятор		с. Чигири, 550 чел	550	0,23	31	+14, пасмурно
ЮЯЭС	110	НГРЭС - Фабрика с отп.	№1	28.05.21 14:22	28.05.21 14:22	0:00	28.05.21 14:22	0:00	НГРЭС: ДЗЛ ф.А, ТЗНП 1ст.Фабрика: ДЗЛ ф.А	у		Осмотр без замечаний.	АВР 6кВ усп	нет	0	0	0	+7, гроза
ЮЯЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ	№1	28.05.21 16:17	28.05.21 16:17	0:00	28.05.21 16:17	0:00	ДФЗ, ТЗНП 1ст	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+7, гроза
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	28.05.21 18:04	28.05.21 18:48	0:44	30.05.21 22:46	52:42	МТЗ	выв	не произв	Вкл без ТП, вкл в 19:39 с выделенным уч.ВКЛ "ТП4-ЦРП" без нагрузки. 29.5.21 определено МП в 120 м от ТП-4. В 17:27 допущена бригада для разработки котлована, на месте определено, повреждение вызвано сторонним воздействием техники, кабель поврежден и засыпан грунтом, техники на месте нет, сообщено в полицию. Устранено.	ф.12 ПС Мингоргород	нет/		0,45	8	+13, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	28.05.21 18:35	28.05.21 19:39	1:04	28.05.21 19:39	1:04	Ав. откл.	выв	у	с. Новодевица		нет	236	0,3	10	+15, ясно
Прим.СЭС	10	Ключи 110/10	31	28.05.21 23:48	28.05.21 23:48	0:00	28.05.21 23:48	0:00	Ав.откл	у				нет	0	0	0	+10, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	29.05.21 2:13	29.05.21 4:18	2:05	29.05.21 7:21	5:08	МТЗ	ну	ну	Вкл без ТП (азс, кафе), вкл в 7:21. Пр.оп.3/23-24 обрыв проводов, срыв изоляции дорожной техникой. Сообщено СБ, ОВД. Устранено.		больн, кот, СП Мухинка/130 чел	130	0,14	14	+6, облачно
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Бурейск	№1	29.05.21 3:29	29.05.21 3:29	0:00	29.05.21 3:29	0:00	РГРЭС: НЗНП 2ст, Бур НЗНП 1ст, ИМФ 2км фА	у		Осмотр 31.5.21. повреждение изоляции оп. 64,74, 80,81.		нет	0	0	0	+6, облачно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное		29.05.21 9:48	29.05.21 9:48	0:00	29.05.21 9:48	0:00	ТЗНП 1ст	у		ИМФ ф.С 7,2км. Оп.24 на грозотросе частично разрушенном гнездо, под опорой ветки со следами КЗ, следы КЗ на проводе ф-В.		нет	0	0	0	+15, обл
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Горная	№1	29.05.21 10:49	29.05.21 10:52	0:03	29.05.21 10:52	0:03	ДЗ 1з	ну	у	ОМП ф.В,С 11,7км. Произведен осмотр в пр.оп.50-65: в пр.оп.56-57 через р.Селинка на берегу следы вывороченных деревьев. Уровень реки высокий, течение сильное. 31.05.21 осмотр: в пролёте 56-57 обнаружено упавшее дерево из-за подмытия корневой системы речкой Силинка.		Солнечный р-н, 1500чел / 8фид	1500	2,9	3	+12, обл
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		29.05.21 13:20	29.05.21 13:39	0:19	30.05.21 19:39	30:19	ЧТЭЦ: ТЗНП 2ст, АПВ ну. М.Нимныр: ТЗНП 2ст Лебединский: ТЗНП 3,4ст, АПВ выв.	ну	ну	Обесточились ПС 110 кв Юхта, Б.Нимныр, М.Нимныр. Через 13 мин включен участок ВЛ-110 Лебединский-Б.Нимныр, запитаны ПС Юхта, Б.Нимныр. В 16:46 включен участок ВЛ-110 М.Нимныр-Б.Нимныр, запитана ПС М.Нимныр. По ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимныр на оп.38 (анкер) излом траверсы. 30.5.21 заменена оп.38.		нет / 150чел / 4 фид	150	1,5	5	+14, обл
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	29.05.21 17:20	29.05.21 18:43	1:23	29.05.21 18:43	1:23	ав.откл	выв	у	п.Шкотово. Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет / 470чел	470	0,5	8	+20, ясно
Прим.ЮЭС	35	Депо 35/6	В-35 Т2	29.05.21 20:35	29.05.21 22:04	1:29	29.05.21 22:36	2:01	МТЗ			Обесточились 1,2С 6кВ. Обнаружен кот в кабельном отсеке ф.4 между ТТ и шинами. 22:04 запитаны все потребители, кроме ф.4 (520 чел). В6 Т2, В6 ф.4 не откл, блинкера не выпадали. Повреждения оборудования нет.		нет / 2370чел / 5фид	2370	1,1	18	+18, пасм

Ам.ВЭС	35	Хвойная - Романовка		29.05.21 21:04	29.05.21 21:04	0:00	29.05.21 21:04	0:00	МТЗ	у		Осмотр 31.05, оп.6 разрушен изолятор ШС-70, оп.21, 39, 46- гнездо птиц.		нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Приозерная		30.05.21 4:47	30.05.21 4:47	0:00	30.05.21 4:47	0:00	Лип.:НЗЗ 2ст. Приоз: НЗНП 2ст	у		Осмотр ПС без замечаний. Проведен обход ВЛ пр.оп. 55-66 (11-15км): на оп.66 гнездо аиста, повреждений не обнаружено.		нет	0	0	0	+15, облачно
ЭС ЕАО	6	Хинганск 35/6	325	30.05.21 5:33	30.05.21 5:33	0:00	30.05.21 5:33	0:00	МТЗ	ну	у	Оп. 325-00/7-8 ветка со следами КЗ под проводами ВЛ.		нет	0	0,01	1	+11, облачно
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	22	30.05.21 10:08	30.05.21 10:25	0:17	30.05.21 10:25	0:17	МТЗ	ну	у	п.Талакан. 2.06.21 пр.оп.43/9-43/27 наклон опор, провис провода		нет	0	0,01	5	+20, пасмурно
Ам.ВЭС	35	Трудовое - Максимовка		30.05.21 11:19	30.05.21 11:35	0:16	30.05.21 11:35	0:16	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС 35кВ Максимовка, Панино, Таежная. 2.06.21 оп.3,181 гнездо сороки.. Оп.45 дефектный изолятор.	часть Октябрьского р-на, 7616чел / 19Фид	7616	2	68	+20, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	20	30.05.21 12:36	30.05.21 12:47	0:11	30.05.21 12:47	0:11	МТО	ну	у	Произведен инженерный осмотр. ТП 50 перекрытие проходных изоляторов.		нет	0	0,01	2	+18, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	30.05.21 12:38	30.05.21 13:02	0:24	30.05.21 13:02	0:24	МТЗ	ну	у	с.Красное знамя. Разрушение ОПН-10 фаза "С" на КТП 1069 ЭМНУ.	насосная / 1021чел	1021	0,6	8	+20, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	30.05.21 13:40	30.05.21 13:40	0:00	30.05.21 13:40	0:00	МТЗ	у		Осмотр 31.05, оп. 130 знездо, следы перекрытия.		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	30.05.21 13:50	30.05.21 18:31	4:41	31.05.21 0:15	10:25	ав.откл	выв		п.Шкотово. Включен без КТП-83047, повреждение КЛ от оп.21 до КТП-83047. Произведена замена КЛ от оп.21 до КТП-83047	нет / 470чел	470	0,5	6	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	30.05.21 14:26	30.05.21 15:14	0:48	31.05.21 22:12	31:46	ТЗНП	выв		Обесточены 2С 6кВ ПС Эгершельд, вед ПС 35кВ Зеленая. В 15:14 на ПС Эгершельд включен СВ-6, запитана 2С-6кВ. Остается отключена вед ПС Зеленая (Оборонэнерго), В 17:12 включена КЛ 35 Бурная - Эгершельд цель №2. В 17:56 ПС Зеленая включена от ПС Русская, запитаны все потребители. По КВЛ-35 Эгершельд-Зеленая-КЭТ в пр.оп.35-36 (переход через канал между о. Елены и о. Русский) яхта "Пилигрим" ГН 8194 матчей зацепила провода, произошел обрыв одного провода. Пострадавших нет. Информацию сообщил виновник происшествия. Также поврежден нижний провод КВЛ 35 Русская- Эгершельд, нижняя фаза провис провода с нарушением повива, ВЛ выведена из работы по заявке. Сообщено в полицию, СБ. Восстановительные работы приостановлены до светлого времени суток в связи с судорожностью канала. 31.05.21 повреждения устранены.	часть г.Владивосток, 4150чел / 5фид	4150	2,3	26	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	12	30.05.21 15:14	30.05.21 15:14	0:00	30.05.21 15:14	0:00	МТЗ	у		Осмотр 31.05, падение гнезда оп. 75, следы перекрытия.		нет	0	0	0	+18, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	30.05.21 15:14	30.05.21 15:14	0:00	30.05.21 15:14	0:00	МТЗ	у		Осмотр 1.06.21, под оп. 90 мертвая птица (повреждения оборудования нет).		нет	0	0	0	+18, гроза, дождь
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	30.05.21 16:15	30.05.21 16:15	0:00	30.05.21 16:15	0:00	МТО	у		Осмотр, оп. 74 напрос (цель на проводе).		нет	0	0	0	+18, гроза, дождь
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	21	30.05.21 16:36	30.05.21 18:18	1:42	30.05.21 18:39	2:03	"земля" от КУ			п.Талакан. Включен до ЛР-10, без 7 ТП. В 18:39 включен полностью. "земля" самоустранилась. Осмотр 31.5.21, разрушение опорного изолятора на ТП-2205 в РУ-6кВ.	школа, насосная, д/с, больница / 1526чел	1526	0,39	19	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	30.05.21 19:11	30.05.21 19:22	0:11	30.05.21 19:22	0:11	МТО	выв	у	с.Екатериновка.	детдом / 460чел	460	0,6	12	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	31.05.21 3:18	31.05.21 4:10	0:52	01.06.21 18:53	39:35	Ав. откл.	выв		Была погашена 1С 6кВ ЦРП (1ТП, запитано в 4:10 от резерва), 5:37 вкл. 2ТП, 6:57 вкл. без 4-х ТП (бытовой нагрузки нет). 19:18 на КТПН-2 подключен ДГ, все потребители запитаны. На оп.10 отключен РК, на оп. 5/1 отсоединен КЛ в стор. оп.5, повреждение на уч. КВЛ 6 РП-1-2 до ТП-1. Определено МП 90 м от ТП-1. Смонтирована вставка 2м и 2 соединительные муфты.	А ф.З	теплицы, ЧП Яичков	0	0,2	8	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	31.05.21 11:19	31.05.21 11:23	0:04	31.05.21 11:23	0:04	МТО	выв	у	с.Чистоводное. Обход, замечаний нет.	связь / 115 чел	115	0,08	8	+12, пасм	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - М.Нимныр с отпайками		31.05.21 14:01	31.05.21 14:01	0:00	31.05.21 14:01	0:00	ЧТЭЦ: ТЗНП 2ст М.Нимныр: ТЗНП 3ст	у		Осмотр, в районе федеральной трассы "Лена" со слов очевидца (ремонтровал грузовик) в прол. оп. 231-232 был удар молнии, повреждения не обнаружено.		нет	0	0	0	+18, гроза

Хаб.СЭС	110	Вознесенская - Иннокентьевка с отп.	С-106	31.05.21 15:25	31.05.21 15:28	0:03	31.05.21 15:28	0:03	ТЭНП 2ст	ну	у	ИМФ 34,9 км Ф-А. Обесточивались ПС Иннокентьевка, Лидога, Троицкая. Осмотр 01.06.21, на отпайке принадлежащей «Амуринералс» к вед. ПС 110 кВ Малмыж-Стройка (новая ПС) в пролете оп. №13-14 следы КЗ на проводе ф. «А» предположительно воздействием сторонней техники при строительстве дороги, имеются следы от проезда техники (техника присутствует на фото повреждений).		Нанайский р-н (ЕГЭ закончился 14:00), 8504 чел/13 фид.	8504	3,8	76	+20, облач
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	31.05.21 17:56	31.05.21 19:11	1:15	31.05.21 20:13	2:17	Ав. откл.	нет	не произв	с.Проходное. В 18:55 включен до оп.56, запитано 3 ТП. В 19:11 вкл. без 4-х ТП. Включили полностью в 20:13. В пр. оп. 144 - 147 требуется чистка просеки. 1.06.21 устранено.		нет / 154 чел	154	0,45	20	+14, пасм
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	31.05.21 21:30	31.05.21 23:59	2:29	02.06.21 18:31	45:01	"земля" от КУ			с.Романовка. Запитано от резерва кроме 3 ТП. В 2:40 выведен участок оп.85 до оп.164, без потребителей (болотистая местность). Оп. №114 наклон в сторону оп.113, сорваны изоляторы по трем фазам. Устранено	ф.29 ПС Береговая-2	поликлиника / 100чел	100	0,2	7	+12, пасм
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ с отпайками	№1	01.06.21 4:45	01.06.21 4:45	0:00	01.06.21 4:45	0:00	ХТЭЦ3: ВЧБ РЦ: ВЧБ	у		ИМФ 4,3 км от ПС РЦ. Осмотр 1.6.21, оп. №27 (грозостойка) строительство нового гнезда (сорочка), на земле ветки от строительства гнезда.		нет	0	0	0	+15, обл
Ам.ЦЭС	10	Полтавка 35/10	5	01.06.21 8:03	01.06.21 11:43	3:40	01.06.21 12:45	4:42	КУ "Земля"			с.Золотоножка. Сбита (предположительно с/х техникой) одностоечная ж/б опора №189. Сообщено в полицию. Разобраны шлейфа оп. 299, потребитель запитан от резерва полностью. В 12:45 устранено.	ф-1 В.Полтавка	нет /85 чел	85	0,02	2	+16, облач
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	01.06.21 9:31	01.06.21 11:42	2:11	03.06.21 14:35	53:04	МТО	нет	не произв	п.Дунай. Экскаватором сторонней организации повреждение КЛ, техника на месте, пострадавших нет, вызвана полиция. Вкл. без 4-х ТП. В 13:26 все запитаны от Ф-12 ПС 178-Ф, на повреждении КЛ 10 кВ ТП-80147 - ТП-80148 на расстоянии 178м от ТП 82148 (Укл=275м). 2.06.21 смонтированы вставка 5 м и две муфты. 23:51 при проведении ВВ испытаний в ТП-82147 яч.3 выявлен дефект подпорного изолятора ВН ф. "С" в ст. ТП82148 - повышенная коронация. 3.06.21 заменен, схема восстановлена	Ф-12 ПС 178Ф	нет / 2100 чел	2100	0,8	13	+14, пасм
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	01.06.21 9:31	01.06.21 13:26	3:55	03.06.21 1:44	40:13	МТО	нет	не произв	п.Дунай. Экскаватором сторонней организации повреждение КЛ. В 11:42 запитано 3 ТП от Ф-31 ПС 178Ф. В 13:26 включены все потребители. Повреждение КЛ 10 кВ РП-80204 - ТП-82148 на расстоянии 180м от ТП82148. 2.06.21 смонтированы вставка и две муфты. 3.6.21 после ВВ испытания вкл. в работу.	Ф-31 ПС 178Ф	д/сад-2, адм., нас-1, ОВД, полиц. / 4100 чел	4100	2,3	11	+14, пасм
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	01.06.21 15:20	01.06.21 15:44	0:24	01.06.21 15:44	0:24	МТЗ	ну	у	с. Чигири. Оп. 38/1 ветки тополя на земле со следами КЗ.		скважина, теплицы / 550 чел	550	0,15	31	+17, дождь, ветер
ЮЯЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Центральный	01.06.21 19:47	01.06.21 20:44	0:57	01.06.21 20:44	0:57	МТЗ	ну	ну	п. Нижний куранах. Убрана ветка в пр. 47-48.		нет / 84 чел	84	0,05	1	+18, ветер
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	107	02.06.21 5:02	02.06.21 5:02	0:00	02.06.21 5:02	0:00	МТЗ	у		КРУН-10яч.7 повреждены ИП-10 Ф-107 Ф-А,В. Устранено		нет	0	0	0	+16, облачно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	204	02.06.21 7:23	02.06.21 7:23	0:00	02.06.21 7:23	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр, ТП 290 течь крыши.		нет	0	0	0	+14, дождь
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		02.06.21 15:35	02.06.21 15:35	0:00	02.06.21 15:35	0:00	Биробиджан 1ст ТЭНП, ПС Биджан 1ст ТЭНП.	у		ИМФ С-57 ф-В 37,9км, ИМФ С-61 ф-В 88,3км. Оп. 237 на стойке грозотроса гнездо аиста, под оп.ветки со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+18, ясно
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	02.06.21 17:41	02.06.21 18:05	0:24	02.06.21 18:05	0:24	МТЗ	ну	у			дс, очистные, школа / 3149 чел	3149	0,53	14	+23, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	7	02.06.21 18:22	02.06.21 19:46	1:24	02.06.21 20:36	2:14	МТО	ну	не произв	Включен до Р-99, запитано более 50%. В пр.оп.67-68 упало дерево без повреждения провода. Убрано, все включено		нет / 359 чел	359	0,2	16	+23, гроза
Прим.ЮЭС	35	Орлиная 110/35/6	В-35 Т2; В-35 ВЛ Орлиная Инстр. завод	02.06.21 23:58	03.06.21 1:10	1:12	03.06.21 1:10	1:12	Т2 В-35: ДЗО. В-35 ВЛ Орл. - Инстр. завод: "внешнее откл.", ЛЗШ.			Обесточены 2С-35кВ ПС Орлиная, ПС Инструментальный завод. По Т2 вкл. В-35, после осмотра 2С-35 поставлена под напряжение, в 01:10 (ч/з 1ч 12 мин) запитана ПС Инстр. завод. В КРУН ПС Орлиная перекрытие на ТТ 35 СВ, СВ-35 выведен из работы. В 05:48 демонтированы ТТ 35 СВ ф.-А,В,С., ВВ испытания не выдержали. Заявка до 22:00 4.06.21, продлена до 16.6.21	Владивосток, 8250 чел/20 фид.	8220	7,5	73	+13, пасм	

Прим.ЮЭС	35	Орлиная 110/35/6	В-35 Т1; В-35 ВЛ Зал.-Орлиная с. отп. ТЦ,	02.06.21 23:58	03.06.21 0:09	0:11	03.06.21 3:49	3:51	Т1 В-35: ДЗШ, Дуг. защ. В-35 ВЛ Зал.-Орл. отп. ТЦ: "внешнее откл", ЗОВ.			Обесточены 1С-35кВ ПС Орлиная, 1С-35/6 ПС Телецентр. В 00:09 (ч/з 11 мин) ПС Телецентр запитана 1С-6, нагрузка переведена на Т2 (по Т1 отключен В-6, включен СВ-6). По Т1 ПС Орлиная включен В-35, 1С-35 включена под напряжение, в 03:49 вкл. В-35 ВЛ Зал.-Орл. отп. ТЦ, В КРУН ПС Орлиная перекрытие на ТТ 35 СВ, СВ-35 выведен из работы. В 05:48 демонтированы ТТ 35 СВ ф.-А,В,С., ВВ испытания не выдержали. Заявка до 22:00 4.06.21, продлена до 16.6.21	Т2 ПС Телецентр	Владивосток, 4450 чел/20 фид.	4450	2,3	32	+13, пасм
Прим.ЦЭС	10	Губерово 35/10	8	03.06.21 4:52	03.06.21 6:22	1:30	03.06.21 7:19	2:27	МТО	ну	ну	с.Знаменка. Вкл. без 2-х ТП. в 07:19 включен полностью, повреждение не обнаружено.		нет / 177 чел	177	0,05	8	+11, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	5	03.06.21 6:01	03.06.21 8:58	2:57	03.06.21 8:58	2:57	Ав.откл	ну	у	В пр. 2-9, 26-28, 33-34 необходима чистка просеки.		нет / 174 чел	174	0,03	2	+11, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	03.06.21 6:27	03.06.21 6:27	0:00	03.06.21 6:27	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	03.06.21 6:49	03.06.21 7:00	0:11	03.06.21 7:00	0:11	МТЗ	ну	у	Перекрытие на Ф "В" и "С" ветвями дерева при порывах ветра в пролете опор 138/5-138/6		насосн, ФАП / 412 чел	412	0,25	11	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	03.06.21 6:49	03.06.21 7:00	0:11	03.06.21 7:00	0:11	МТО	ну	у	Перегорание ПК 10, перекрытие ИП ф А, и опорных изол. ф А,С, в КТП 21034 Быт		скваж. / 818 чел	818	0,26	8	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	3	03.06.21 8:12	03.06.21 8:30	0:18	03.06.21 8:30	0:18	МТЗ	нет	ну	с.Игнатьевка. Повреждение на вед. отп.		школа, д. сад / 513 че	513	0,06	7	+11, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	03.06.21 9:43	03.06.21 9:54	0:11	03.06.21 9:54	0:11	МТО	запрет	у	Повреждение на вед. отп.		нет / 177 чел	177	0,02	6	+14, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	03.06.21 11:36	03.06.21 17:31	5:55	03.06.21 17:31	5:55	МТЗ	ну	ну	В 11:36 включен без 9ТП. РП-Нагорное. яч. Ф-1 повреждение проходных изоляторов ф.А,В. Устранено, все включено		дет.сад / 707 чел	707	0,16	14	+14, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	9	03.06.21 11:37	03.06.21 13:02	1:25	03.06.21 13:53	2:16	МТЗ	ну	ну	Включен без 2ТП. Выведен из работы поврежд резерв КЛ 10 ЗТП2044 - ЗТП-2045 кабель Б, все запитано, устранение по заявке		школа, дс / 3360 чел	3360	0,61	4	+14, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	14	03.06.21 11:40	03.06.21 11:40	0:00	03.06.21 11:40	0:00	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+14, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	03.06.21 11:50	03.06.21 12:01	0:11	03.06.21 12:01	0:11	МТО	выв	у	Осмотр, замечаний нет.		школа / 115 чел	115	0,1	6	+14, дождь
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	03.06.21 11:55	03.06.21 12:00	0:05	03.06.21 12:00	0:05	МТЗ	ну	у	п.Восточный, Черная речка. Замечаний по работе пункта ЕГЭ нет. Произведен осмотр. Повреждение на ведомственном ТП.		дс, очистные, школа (ЕГЭ) / 3149 чел	3149	0,53	14	+16, дождь, гроза, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	03.06.21 12:41	03.06.21 13:24	0:43	03.06.21 15:44	3:03	Ав.откл	выв	ну	с.Н.Сила, Перетино. Включен без 6ТП. Наклон оп.187/1, слхст проводов. Устранено, все включено		школа / 243 чел	243	0,4	16	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	03.06.21 14:48	03.06.21 14:49	0:01	03.06.21 14:49	0:01	МТО	выв	у	п.Кипарисово-1. Осмотр без замечаний.		школа / 184 чел	184	0,2	11	+13, гроза, сильный дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	03.06.21 14:56	03.06.21 17:53	2:57	03.06.21 19:15	4:19	МТЗ	нет	ну	Включен без 5ТП. В 19:15 включен полностью. Причина не установлена		дс / 1200 чел	1200	0,3	10	+14, дождь
Хаб.СЭС	6	ЦОФ 110/6	8	03.06.21 15:24	03.06.21 15:24	0:00	04.06.21 16:28	25:04	МТО	нет	не произв	Повреждение КЛ (от ПС ЦОФ 300 метров) экскаватором сторонней организации при проведении земляных работ. Сообщено в СБ. 4.6.21 16:28 произв ремонт, включен в работу.		быта нет / подъёмник горнолыжной базы	0	0	2	+20, пасмурно
Хаб.СЭС	6	ЦОФ 110/6	25	03.06.21 15:32	03.06.21 15:32	0:00	04.06.21 0:26	8:54	"земля" от КУ			Резерв. Повреждение КЛ (от ПС ЦОФ 300 метров) экскаватором сторонней организации при проведении земляных работ. Сообщено в СБ. 4.6.21 в 0:26 устранено и вкл.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	03.06.21 15:40	03.06.21 17:33	1:53	03.06.21 19:28	3:48	МТЗ	нет	не произв	Включен без 8ТП. В 17:41 включен без ТП-1080. В 19:28 полностью, причина не установлена		нет / 1500 чел	1500	0,44	19	+15, сильный дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	03.06.21 16:41	03.06.21 16:41	0:00	03.06.21 16:41	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп. 278-279 (под ВЛ) упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений.		нет	0	0	0	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	03.06.21 19:05	03.06.21 19:09	0:04	03.06.21 19:09	0:04	Ав.откл	нет	у	с.Н.Георгиевка, Константиновка, Полтавка. Осмотр без замечаний		школа / 700 чел	700	0,33	14	+14, дождь
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	10	03.06.21 20:51	03.06.21 23:50	2:59	04.06.21 1:05	4:14	Ав.откл	нет	ну	с.Беневское. Включили без ТП-7077, поврежден проходной изолятор Ф"А". Устранено.		нет / 130 чел	130	0,17	5	+16, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/10	11	03.06.21 22:47	03.06.21 23:13	0:26	03.06.21 23:13	0:26	МТО	ну	ну	с.Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кузузовка, 3-й славной. Повреждение на вед. уч.		больница / 2352 чел.	2352	0,65	14	+13, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	04.06.21 1:36	04.06.21 1:37	0:01	04.06.21 1:37	0:01	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка, Соколовка, Цветковка, Пшеницыно.		насосн. / 4268 чел	4268	0,8	43	+13, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	04.06.21 2:13	04.06.21 5:58	3:45	04.06.21 5:58	3:45	МТЗ	ну	ну	- дуговое перекрытие по карбалитовой изоляции вакуумного выключателя в ячехе в 10 Ф-6 на РП-2091 Нагорное.		нет / 870 чел	870	0,5	14	+12, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	8	04.06.21 2:13	04.06.21 2:13	0:00	04.06.21 2:13	0:00	МТЗ	у		Лучегорск. В ЗТП-2102 затекание воды на шины 10кВ, перегорание ПК-10 трех фаз. В 6:27 устранено.		нет	0	0	0	+12, дождь
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	04.06.21 2:31	04.06.21 4:21	1:50	04.06.21 7:16	4:45	МТЗ	ну	ну	Лвл=24,7км. с.Наталино, с.Прячино. Вкл. без 4-х ТП (с.Наталино), вкл в 7:16. Повреждение на ведомственном ТП.		нет / 570 чел	570	0,2	11	+12, дождь

Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Строительств	04.06.21 4:03	04.06.21 4:37	0:34	04.06.21 5:27	1:24	МТЗ	ну	ну	п.Лозовый. Вкл. без 9-ти ТП. В 05:27 включили полностью. В ТП-7443 повреждение на 2С 0,4 кВ.		дом-интернат / 759 чел	759	1	21	+14, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	04.06.21 6:23	04.06.21 6:26	0:03	04.06.21 6:26	0:03	Ав.откл	выв	у	с. Новая Сила, Перетино.		нет / 243 чел	243	0,95	11	+14, пасм
Прим.СЭС	6	В-2 35/6	В-6 Т1	04.06.21 6:58	04.06.21 7:08	0:10	04.06.21 7:08	0:10	МТЗ		у	ПС однотрансформаторная. Обесточивалась 1,2С-6кВ. Вкл. после осмотра.		быта нет / оборонэнерго / 5 фид.	0	0,1	6	+10, дождь
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	04.06.21 8:05	04.06.21 9:37	1:32	04.06.21 12:08	4:03	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2 ТП, вкл 12:08. Пр.оп. 185/02/131-132 убрано упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений.		нет / 483 чел	483	0,24	16	+13, дождь
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	04.06.21 8:13	04.06.21 8:53	0:40	04.06.21 11:38	3:25	Ав.откл	выв	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 11:38. Пр.оп.93-94 убрано упавшее дерево.		нет / 281 чел	281	0,2	14	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	1	04.06.21 8:32	04.06.21 8:32	0:00	04.06.21 10:26	1:54	Ав.откл	ну	не произв	Повреждение на ведомственном участке.	ДГУ	нет/ быта нет	0	0,2	3	+14, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	04.06.21 9:30	04.06.21 9:36	0:06	04.06.21 9:36	0:06	Ав.откл	выв	у	Оп. 81 срыв изолятора фА, устранено.		школа/ 243 чел	243	0,4	11	+16, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Ключи 110/10	В-10-Т2	04.06.21 9:32	04.06.21 9:49	0:17	04.06.21 13:45	4:13	Дуг.защ			С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10кВ, обеспечен резерв (от В-10 Т1). Перекрытие животным (хорёк) в линейном отсеке кабельного ввода ячейки Ф-8.	В-10 Т1, Вишневка ф2	2МВт/ 1512 чел/3 фид	1512	2	28	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	04.06.21 10:06	04.06.21 10:11	0:05	04.06.21 10:11	0:05	Ав.откл	выв	у	Произведен осмотр. Оп. 81 срыв изолятора фА, устранено.		школа/ 243 чел	243	0,4	11	+16, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкое 35/10	11	04.06.21 11:30	04.06.21 12:50	1:20	04.06.21 12:50	1:20	МТО	ну	не произв	Произведен осмотр. Оп. 81 срыв изолятора фА, устранено.		фап/420 чел	420	0,1	6	+12, дождь
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	36	04.06.21 14:24	04.06.21 15:16	0:52	04.06.21 18:54	4:30	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 18:54. Пр.оп.286-287 убрано упавшее дерево.		школа, д/с, скваж, больн, фап/471 чел	471	0,05	11	+12, ветер
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	25	04.06.21 14:32	04.06.21 16:39	2:07	04.06.21 17:03	2:31	МТО	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 17:03. Убрана ветка в пр.33-34		фнс, больн/ быта нет	0	0,16	9	+12, ветер
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная-т - Фридман-т - Штыково		04.06.21 15:35	04.06.21 15:45	0:10	04.06.21 15:45	0:10	Штык: ДЗ 13, МТО, ИМФ 74,2 км.фС	ну	у	Обесточены ПС 110 ПС Вокзальная-т, Фридман-т./ По режиму РДУ питание ВЛ осуществлялось со стороны ПС Штыково (на ПС ХФЗ В-110 "Вокзальная-т отключен; вкл в 15:53, транзит замкнул)/. Осмотр ВЛ без замечаний. (61-76км) //Сбой в движении 10 грузовых составов сумм.время 6:47./		3,8 МВт/ быта нет/ РЖД	0	3,8		+18, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	04.06.21 17:01	04.06.21 20:35	3:34	04.06.21 21:11	4:10	МТЗ	ну	ну	Вкл без 3-х ТП, вкл в 21:11. Повреждение на вед. отпайке.		аэропорт/ 800 чел	800	0,6	11	+12, ветер
Прим.ЗЭС	10	ВЛ 20 кВ Алчан-Ясеневи	РКЛ-1	04.06.21 17:21	05.06.21 9:24	16:03	05.06.21 9:24	16:03	МТЗ	ну	ну	Пр.оп. 923-924 падение дерева, пр.оп. 922-925 повреждены 10 изоляторов, погнуты траверсы (провода всех фаз без повреждений - лежат на земле; устранено в 5:06. При включении земля, откл от КУ. Оп.928 устранен обрыв вязки фС, вкл в работу.		1067 чел/ 0,15 МВт	1067	0,15	8	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	27	04.06.21 18:36	04.06.21 20:15	1:39	04.06.21 20:15	1:39	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ быта нет	0	0,1	6	+17, ясно
Прим.ЗЭС	110	Лучегорск 110/35/10	Т2	04.06.21 20:36	04.06.21 20:37	0:01	04.06.21 21:56	1:20	ДЗТ			С погашением 2С 10 кВ. 1 объект covid-19 - не берут трубку, работает автоответчик. Т2 включен в работу после осмотра зоны ДЗТ. Возникновение электрической дуги в токопроводе 10 кВ от Т2 к КРУН 10 из-за повреждения опорного изолятора фазы В. Устранено 5.6.21 в 20:37.	Т1 (СВ-10)	3,4 МВт/ 15045 чел/ 6 фид/г.Лучегорск/1 объект covid-19	15045	3,4	35	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	04.06.21 22:05	04.06.21 22:06	0:01	04.06.21 22:06	0:01	МТЗ	ну	у			нет / 235 чел	235	0,1	7	+15, гроза
Прим.ЮЭС	35	Эгершельд - Зеленая - КЭТ		04.06.21 22:20	05.06.21 0:18	1:58	05.06.21 12:00	13:40	МТО	ну	не произв	Погашение ПС КЭТ, вед ПС Зеленая. ПС Зеленая запитана в 0:12, ПС КЭТ в 0:18. Оп. 15 (анк) обрыв верхнего провода в сторону оп.14 (на выходе из зажима натяжной гирл.изоляторов) / 5:33 допуск, 10:45 ремонт завершен, в 12:00 вкл в работу/ сделана вставка провода 50 м.	КВЛ 35 Русская - КЭТ с отп. Зеленая	часть о.Русский / 2,7 МВт/3500чел/ 9 фид	3500	2,7	33	+14, ясно
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	04.06.21 22:27	04.06.21 22:27	0:00	04.06.21 22:27	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+12, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	04.06.21 23:17	04.06.21 23:17	0:00	04.06.21 23:17	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	110	Полевая - Липовцы		05.06.21 0:50	05.06.21 0:50	0:00	05.06.21 0:50	0:00	НЗЗ 2ст, ИМФ 14,8кС, фА.	у		Произведен осмотр. Оп.60 поврежден 1 изолятор в гирлянде (из 8), следы перекрытия на проводе ф А (между лодочным зажимом и виброгасителем); вывод ВЛ в ремонт не требуется.		нет	0	0	0	+12, облачно
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	05.06.21 1:09	05.06.21 2:07	0:58	05.06.21 2:45	1:36	МТЗ	ну		п. Прогресс. Падение оп.24, деревянная на ж/б приставке. Запитано 19 ТП. Оп.24 исключена из схемы.	ПС ЖБИ ф.17	скорая помощь, водозабор наосные / 2500	2500	1	22	+12, пасмурно
Ам.СЭС	6	Энергия 220/35/10/6	25	05.06.21 4:43	05.06.21 6:55	2:12	05.06.21 6:55	2:12	МТЗ			Убрана ветка в пр.70-71		нет / 393 чел	393	0,08	11	+13, пасмурно
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	05.06.21 5:05	05.06.21 7:38	2:33	05.06.21 7:38	2:33	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет / 265 чел	265	0,1	6	+12, дождь

Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	05.06.21 6:20	05.06.21 7:25	1:05	05.06.21 13:24	7:04	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4 ТП, вкл в 13:24. Оп.150 заменен поврежденный изолятор ф.А.		нет / 100 чел	100	0,1	12	+11, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	05.06.21 6:20	05.06.21 8:32	2:12	05.06.21 8:32	2:12	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет / 870 чел	870	0,5	14	+11, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	10	05.06.21 7:12	05.06.21 7:12	0:00	05.06.21 7:12	0:00	МТО	у		Произведен осморт . Под РТП100 (на оп.3/1) ворона.		нет	0	0	0	+12, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	05.06.21 16:37	05.06.21 17:15	0:38	05.06.21 18:20	1:43	МТО	ну	ну	Вкл без 9ТП, вкл в 18:20. Повреждение резервной КЛ на уч"ТП5-ТП84", исключена из схемы.	школа, овод, скваж, д/с/7200 чел	7200	2,1	27	+14, облачно	
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	55	05.06.21 16:45	05.06.21 17:22	0:37	06.06.21 16:06	23:21	МТО	выв	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч."ПС-ТП810" сторонними лицами при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. РЗА ПП. Повреждение устранено	ф52	школа, д/с/ 2540 чел	3540	0,58	6	+14, облачно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	06.06.21 9:10	06.06.21 9:20	0:10	06.06.21 9:20	0:10	МТЗ	ну	у	п.Архара. На оп.31 разрушение изоляторов ф.А,В. Устранено	5500ч.	5500	0,79	19	+16, обл.	
Прим.ЗЭС	10	Ключи 110/10	31	06.06.21 9:34	06.06.21 9:34	0:00	06.06.21 9:34	0:00	МТЗ	у		с.Прохоры, с.Малые Ключи, жд/ст Кнорринг.	нет	0	0	0	+15, дождь	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	06.06.21 12:52	06.06.21 12:52	0:00	06.06.21 12:52	0:00	МТО	у		пгт Магдагачи. Слабое тяжение шлейфов на ЛР-27	нет	0	0	0	+22, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Приозерная		06.06.21 21:15	06.06.21 21:15	0:00	06.06.21 21:15	0:00	Лип: НЗЗ 2ст, ИМФ 13 км фВ; Приоз: НЗНП 2ст.	у		Обход пр. оп 53-63 без замечаний	нет	0	0	0	+18, ясно	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	07.06.21 9:24	07.06.21 9:24	0:00	07.06.21 9:24	0:00	МТО	у		п.Архара.ОП 4 убрана птица	нет	0	0	0	+16, обл.	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	В-10 Т1	07.06.21 10:43	07.06.21 11:05	0:22	07.06.21 16:30	5:47	ЗДЗ			Обесточена 1,2С 10кВ. Меркушевка, Дмитриевка, Синий гай, Искра, Майское. В 11:05 введен в работу Т2, запитана 2С 10кВ (3 фид. из 4-х). Остается обесточена 1С 10кВ ф.1 (РСК, 0,08МВт, 717ч.). В 11-25 нагрузка ф.1 переведена на ф.9, весь потребб. Запитан. В ячейке ф.1 выявлены следы электродугового перекрытия на изоляции баков В 10 Ф-1. Произведена чистка, в 16-30 схему привели в исх. состояние. РЗА ПП	Т2	Черниговский р-н д.сад./2454ч./4 фид.	2454	0,5	31	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	14	07.06.21 10:50	07.06.21 10:58	0:08	07.06.21 13:05	2:15	Ав. откл.	ну	ну	с.Некрасовка. Пункт ЕГЭ в МБОУ СОШ № 1 с. Некрасовка, ч/з 8 мин. все перезапитано от резерва. В СОШ есть ИБП (камеры не отключались). В бкВ Ф-14 не управляется от КУ. В 13-00 устранена неисправность КУ, в 13-05 схему привели в исх. состояние. В ТП-3556, в РУ-10 кВ, в яч.№4, под шинами ВН-10, животное (крыса) со следами перекрытия	ф.20 ПС Бройлерная	ЦРБ, СОШ №1/814ч.	814	0,82	3	+19, обл.
Прим.СЭС	10	Арсеньев-2 220/110/10	15	07.06.21 10:54	07.06.21 10:54	0:00	07.06.21 10:54	0:00	МТО	у		Произведен осмор. Под оп.289(РК-85) обнаружена птица (голубь)	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЗЭС	35	Ракитное - Малиново		07.06.21 10:59	07.06.21 14:49	3:50	07.06.21 14:49	3:50	МТО	ну	ну	Обесточена ПС Малиново. с.Вербное, с.Зимники, с.Малиново, с.Савиновка, с.Любителька, с.Ариадное, с. Пожига. Обнаружено падение оп. 25 (Ж/Б, в болотистой местности), провода и изоляция целые. В 14:49 опора восстановлена, ВЛ включена	Дальнереч. р-н/2862ч.	2862	0,61	44	+20, ясно	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	6	07.06.21 14:04	07.06.21 15:32	1:28	07.06.21 20:43	6:39	МТЗ	ну	ну	часть пос. Пластун. В 15:32 включен до РЛ-9 (запитано 7 ТП). Оп 176/60 (деревянная) срыв крюка по фазе "В", слхест проводов ф."В" и "С". Устранено, вкл в работу (19:54).	больница/0ч.	0	0,8	9	+25, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	4	07.06.21 17:17	07.06.21 18:03	0:46	07.06.21 18:03	0:46	МТЗ	выв	у	с.Воздвиженка. Повреждение на вед. уч.	нет/100ч.	100	0,1	2	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	07.06.21 22:25	07.06.21 23:13	0:48	08.06.21 20:36	22:11	Ав.откл	выв	не произв	Потребителю обеспечен резерв. На повреждении головной уч.КЛ №1 "ПС-РТП23"(МП 1580м от ПС Чайка). КЛ №2 в работе. 8.06.21 смонтирована каб. вставка и две каб. муфты.	ф13	дом переговоров, кот/ 600 чел	600	0,85	3	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф19 В-6 кВ в ТП7171	08.06.21 5:25	08.06.21 8:54	3:29	08.06.21 8:54	3:29	МТЗ	выв	ну	Пр.оп. 258-259 ветка на проводах. Устранено.	нет/ 143 чел	143	0,25	8	+12, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	4	08.06.21 10:15	08.06.21 10:15	0:00	08.06.21 10:15	0:00	МТО	у		На хх. Повреждение КЛ на территории ПС (МЭС). Повреждение КЛ устранено 9.06.21 в 20:49	нет	0	0	0	+24, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	08.06.21 10:49	08.06.21 10:54	0:05	08.06.21 10:54	0:05	МТЗ	ну	у	с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. На оп. 89 срыв изолятора Ф-В. Устранено.	школа-интернат / 122 чел	122	0,16	9	+24, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	2	08.06.21 11:47	08.06.21 18:05	6:18	08.06.21 18:05	6:18	МТЗ	ну	ну	с.Центральная усадьба. Оп.51/11/1 имеет сильный наклон, в пр.оп. 51-51/11/1 обрыв провода ф.А. Устранено.	нет /244 чел	244	0,03	4	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	08.06.21 14:33	08.06.21 14:41	0:08	09.06.21 4:01	13:28	КУ "Земля"			Обесточена 2С-6кВ ЦРП. Запитан от резерва. Повреждение КЛ от ПС А до ТП-4: 630м от ПС А. Произведен монтаж вставки 1,5м и 2-х соединительных муфт	ф-12 ПС Мингородок	нет	0	0,3	4	+28, ясно

Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	08.06.21 16:01	08.06.21 16:20	0:19	09.06.21 0:37	8:36	МТЗ	ну	не произв	.Лучегорск. Запитан от резерва. Повреждение КЛ на головном участке. Устранено	ф-5 ПС Водозабор	Водозабор-1, ст. обезжелезивания-1 / быта нет	0	0,1	7	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	08.06.21 16:01	08.06.21 17:50	1:49	08.06.21 19:57	3:56	КУ "Земля"			.Лучегорск. Включен без ТП 2068, срыв изолятора с портала. Устранено.		ст. обезжелезивания-1 / 100 чел	100	0,3	11	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ленинское 35/10	2	08.06.21 18:14	08.06.21 18:14	0:00	08.06.21 18:36	0:22	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. отп.	АВР у потребителя	РУСАГРО / быта нет	0	0,1	2	+27, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80201 яч.17	08.06.21 19:22	08.06.21 19:53	0:31	08.06.21 19:53	0:31	МТЗ	нет	не произв	часть г.Фокино. Повреждение на вед. отп.		нет / 400 чел	400	0,1	2	+22, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	08.06.21 19:49	08.06.21 23:34	3:45	09.06.21 14:27	18:38	МТЗ	нет	ну	с.Береговое, Рыбачий. В 23:34 включен без вед. ТП-"Дубки" (база отдыха, перешла на ДГ). Вкл. 9.06.21 в 14:27, повреждение КЛ на вед. уч. (от РТП в стор. ТП "Дубки").		насосн. / 631 чел	631	0,17	5	+19, ясно
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	131	09.06.21 5:38	09.06.21 5:38	0:00	09.06.21 5:38	0:00	МТЗ	у		п.Партизанский.		нет	0	0	0	+15, обл.
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	09.06.21 7:55	09.06.21 7:55	0:00	09.06.21 7:55	0:00	Давыд.: НЗЗ 1ст. Славянка: ПНДЗ	у		ИМФ ф-В=0 0,8км. Произведен обход пр.оп. 1-13, (1-2км), замечаний нет.		нет	0	0	0	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	27	09.06.21 11:29	09.06.21 11:30	0:01	09.06.21 11:30	0:01	МТЗ	нет	у	Осмотр 11.06.21.		ТОР Надеждинская	0	0,4	22	+24, ясно
ЮЯЭС	110	Лебединый - Юхта		09.06.21 11:46	09.06.21 11:46	0:00	09.06.21 11:46	0:00	ПС Лебединый: ТЗНП 2ст.	у		Схема ремонтная (ВЛ110кВ ЧУТЭЦ-М.Нимныр выведена в ремонт). (Лвл=37,2км). ИМФ 165 км. ф.-А=0. РЗА ПП. 10-11.06.21 осмотр, на уч. ВЛ-110 Б.Нимныр-Юхта оп. 15 попадание молнии в тело опоры.		нет	0	0	0	+15, гроза
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	09.06.21 15:10	09.06.21 16:48	1:38	09.06.21 16:48	1:38	МТЗ	ну	ну	с.Лазаревка. Оп. 3-4 обгоревшая ветка под проводами.		нет / 463 чел	463	0,1	8	+23, облач
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	7	09.06.21 16:24	09.06.21 17:18	0:54	09.06.21 20:43	4:19	МТЗ	ну	ну	п.Прогресс. Вкл. без 8-ми ТП. Пр.оп.52-53 упал тополь оборваны 2 провода. Устранено		МЧС, КНС / 4150 чел	4150	0,9	18	+20, гроза, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	33	09.06.21 16:26	09.06.21 17:18	0:52	10.06.21 0:56	8:30	МТЗ-2	ну	ну	п.Бурей. Пр.оп.123-124 упала ель, оп.123 сломана, в пр.оп. 122-125 повреждена изоляция и провод. Вкл. без 5-ти ТП. Повреждения устранены		администрация, д.сад / 2718 чел	2718	0,7	17	+20, гроза, ветер
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда 35/10	3	09.06.21 16:35	09.06.21 20:22	3:47	09.06.21 21:50	5:15	КУ "Земля"			п.Усть-Кивда. В 20:22 включен без ТП 234. В ТП 234 заменили опорный изолятор ф.С		д. сад / 138 чел	138	0,04	3	+20, гроза, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	09.06.21 17:01	09.06.21 20:44	3:43	09.06.21 22:09	5:08	МТО	нет	ну	г.Партизанск. В 18:43 пр.оп. 15-16 убрана ветка с проводов, провода не повреждены, при включении "Земля" ф-В, отключен от КУ. Оп.18 разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено в 20:08, в работе не удержался. Потребитель запитан от резерва. В полете ОП 14-15 убрана ветка	Ф-20 ПС Партизан	нет /112 чел	112	0,05	8	+26, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	09.06.21 17:19	09.06.21 20:10	2:51	09.06.21 23:32	6:13	МТО	ну	ну	с.Лончаково, с.Пушкино. Повреждение КЛ на оп. 1 (концевая муфта). Разрезаны шлейфа на оп.№6, в 20:10 потребитель запитан от резерва. Произведен монтаж каб. муфты, схему привели в исх. состояние	ф-12 ПС Лермонтовка	д. сад / 509 чел	509	0,2	11	+30, обач
Ам.ЦЭС	10	Береговая 35/10	14	10.06.21 0:53	10.06.21 1:33	0:40	10.06.21 1:33	0:40	МТО	ну	ну	с.Константиновка. В полете оп 37-38 убрана ветка		школа, црб/2500ч.	2500	0,6	21	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	16	10.06.21 8:25	10.06.21 8:52	0:27	10.06.21 8:52	0:27	"земля" от КУ			с.Чапаево. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 180 чел	180	0,4	4	+19, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	10.06.21 9:22	10.06.21 9:26	0:04	10.06.21 9:26	0:04	МТЗ	ну	у	Осмотр до 15.06.21..		школа / 184 чел	184	0,2	11	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	18	10.06.21 10:08	10.06.21 10:48	0:40	10.06.21 11:50	1:42	"земля" от КУ			Запитан по ф.13 Раздольное, без 4ТП. Оп.45 разрушен изолятор ф.С. Устранено, все включено		школа, дс / 538 чел	538	0,133	9	+20, ясно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебеля		10.06.21 11:16	10.06.21 11:34	0:18	10.06.21 11:34	0:18	3 ст НЗНП	ну	у	Обесточивались ПС-110 Среднебеля, Некрасовка и 4ПС-35. Обход, под оп. 145 обгоревшая ветка (строительство гнезда аиста).		часть Белогорского и Ивановского р-на / 14285 чел / 63 фид	14285	5,7	265	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	ХФЭ 110/6	20	10.06.21 11:42	10.06.21 12:57	1:15	11.06.21 0:45	13:03	"земля" от КУ			г.Партизанск. Включен без 6ТП. Повреждение КЛ между ТП-7422 и ТП-96 сторонними лицами, пострадавших нет, техники на месте нет. Сообщено в СБ. В 13:53 вкл. все потребители. Устранено в 0:45.	ф.5 Партизан	водоканал, насосные, школа / 2674 чел	2674	1	13	+20, ясно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	в РП-2 ф.5	10.06.21 13:37	10.06.21 13:56	0:19	10.06.21 16:08	2:31	МТЗ	ну	не произв	Включен без 4ТП. Пр.оп.18/7-18/8 сняли ветку, все включено		нет / 1000 чел	1000	0,6	13	+25, гроза, град, ветер
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	16	10.06.21 14:49	10.06.21 14:59	0:10	10.06.21 16:14	1:25	МТО	ну	не произв	Включен без 5ТП. Пр.оп.14/7-14/8 сняли ветку с проводов, все включено		дс / 3750 чел	3750	1,2	12	+25, гроза, град, ветер

Ам.ЦЭС	10	Нагорная 35/10	13	10.06.21 15:24	10.06.21 17:23	1:59	10.06.21 17:23	1:59	МТО	ну	не произв	Пр.оп. 14-15 убрали упавший тополь, пр.оп.15-15/1 устранён обрыв трёх проводов		школа, дс / 800 чел	800	2,2	9	+25, гроза, град, ветер
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		10.06.21 15:41	10.06.21 15:41	0:00	10.06.21 15:41	0:00	2 ст НЭМП	у		Оп.64 гнездо		нет	0	0	0	+25, гроза, град, ветер
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Нагорная		10.06.21 15:41	10.06.21 15:41	0:00	10.06.21 15:41	0:00	МТЗ	у		Оп.86 гнездо		нет	0	0	0	+25, гроза, град, ветер
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	24	10.06.21 16:27	10.06.21 18:19	1:52	10.06.21 18:19	1:52	МТЗ	ну	ну	Оп. 48 сняли ветку с проводов		дс / 562 чел	562	1,3	8	+25, гроза, град, ветер
Прим.ЮЭС	35	Бархатная 35/6	В-35 Т2	10.06.21 17:10	10.06.21 18:09	0:59	10.06.21 20:07	2:57	МТО	нет		Обесточена 2сш-6 кВ (В-6-Т2 не откл-ся). В 17:56 включен СВ-6, подано напряжение на 2сш-6 кВ, 18:09 включили все фидера бкв, потребитель запитан. По Т2 обнаружено на баке трансформатора между вводами 35кВ ф.В и ф.С ворона, имелись следы перекрытия на вводах. Произведена чистка изоляции, повреждений нет, схема восстановлена	Т1 (СВ-6)	г.Находка / 750 чел/3 фид.	750	2,35	15	+22, пасмурно
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	11	10.06.21 18:15	10.06.21 20:14	1:59	10.06.21 20:14	1:59	МТО	ну	ну	г.Зая. Пр.оп.32-33 падение березы на провода, провода целые.		больница / 410 чел	410	0,1	9	+25, гроза, град, ветер
Ам.СЭС	6	Энергия 220/35/10/6	56	10.06.21 19:08	10.06.21 21:39	2:31	10.06.21 23:23	4:15	"земля" от КУ			Вкл. без ТП-100,повреждение КЛ. Устранено.		школа, дс / 1320 чел	1320	0,01	5	+25, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Приморская 35/6	8	10.06.21 20:52	10.06.21 22:51	1:59	10.06.21 22:51	1:59	КУ "Земля"			с.Перевозное. Оп. 134/14 повреждение штыревого изолятора по ф."В", провод касается арматуры изолятора. Устранено.		насосная / 340 чел	340	0,1	3	+18, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	11	10.06.21 21:35	10.06.21 22:18	0:43	11.06.21 0:40	3:05	МТЗ	ну	ну	с. Тополово. Вкл. без 11 ТП. Вкл. в 0:40, повреждение на вед. ТП-2419.		нет / 2600 чел	2600	0,8	23	+24, ветер
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	7	11.06.21 4:58	11.06.21 6:58	2:00	11.06.21 6:58	2:00	МТЗ	ну	ну	п.Бира. оп.7-02/1 отгорел шлейв на ЛР		нет / 1210 чел	1210	0,34	12	+17, дождь
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	11.06.21 5:42	11.06.21 5:48	0:06	11.06.21 5:48	0:06	МТЗ	ну	у	с.Горное, Бабстово.		нет / 381 чел	381	0,2	8	+17, дождь
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцеллево	Т-117	11.06.21 6:09	11.06.21 6:09	0:00	11.06.21 6:09	0:00	МТЗ 3 зона	у		По ВЛ-35 Венцеллево-Доброе оп.58 ф-В разрушающееся гнездо, ветки на проводах ф-С, под опорой подгоревшие ветки		нет	0	0	0	+17, дождь
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	11.06.21 6:48	11.06.21 6:52	0:04	11.06.21 6:52	0:04	МТЗ	ну	у	с.Прилуки.		нет / 220 чел	220	0,13	6	+18, пасм
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	6	11.06.21 7:29	11.06.21 8:30	1:01	11.06.21 12:07	4:38	КУ "Земля"			п.Бира. Вкл. основной потр. Оп.6-03/9 разрушен изолятор ф.А. Устранено, все включено		нет / 200 чел	200	0,2	6	+17, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	2	11.06.21 7:50	11.06.21 9:29	1:39	11.06.21 12:10	4:20	МТЗ	нет	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 12:10. ТП-1086 заменен поврежденный изолятор фС; на РТП (оп.9/13/1) произведен ремонт шлейфа (отгорел).		нет / 50 чел	50	0,2	10	+17, пасм
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	11.06.21 7:50	11.06.21 10:20	2:30	11.06.21 10:20	2:30	МТЗ	нет	ну	п.Воздвиженка. Повреждение на вед.ТП		нет / 150 чел	150	0,2	6	+17, пасм
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	11.06.21 7:53	11.06.21 10:38	2:45	11.06.21 10:30	2:37	МТЗ	нет	ну	Оп.40/23 ф.А разрушен изолятор, вьзка касается траверсы. Устранено, включен без 2ТП. В 10:30 полностью		нет / 141 чел	141	0,1	16	+18. пасм
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	11.06.21 7:53	11.06.21 7:54	0:01	11.06.21 7:54	0:01	МТЗ	нет	у	с.Тереховка.		нет / 50 чел	50	0,1	1	+18. пасм
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	11.06.21 8:15	11.06.21 9:16	1:01	11.06.21 9:16	1:01	МТЗ	нет	у	часть Соловей Ключ. Оп. 77/27/2 - 77/27/3 ветка на проводах.		нет / 200 чел	200	1,8	65	+17, пасм
Прим.ЮЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	11.06.21 10:10	11.06.21 12:02	1:52	11.06.21 16:30	6:20	МТЗ	нет	ну	Включен без 4ТП. ТП 1070 загрязнение изоляции. Устранено, все включено		нет / 300 чел	300	0,18	12	+17, дождь
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	11.06.21 13:52	11.06.21 13:57	0:05	11.06.21 13:57	0:05	МТЗ	ну	у	Предположительно пр.оп.50-51 перекрытие сторонней техникой. Сообщено в СБ		нет / 470 чел	470	0,2	13	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф.4 РК-20	11.06.21 13:59	11.06.21 14:35	0:36	11.06.21 14:35	0:36	МТЗ	ну	у	Обход до 15.6.21		нет / 100 чел	100	0,2	10	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	2	11.06.21 14:44	11.06.21 14:56	0:12	11.06.21 14:56	0:12	МТЗ	не раб	у			нет / 327 чел	327	0,07	5	+20, дождь
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково с отп Владимировка		11.06.21 14:45	11.06.21 14:45	0:00	11.06.21 14:45	0:00	Центральная: ТНЭМП 1 ст. МТО; Волково: ТНЭМП 3ст. ВЧТО	у		Пр.оп. 1- 2 обнаружен кран со следами перекрытия выностных опор. Кран с места скрылся. Сообщено в СБ		нет	0	0	0	+26, ясно
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/г		11.06.21 14:50	11.06.21 14:50	0:00	11.06.21 20:56	6:06	Находка/г: ТНЭМП 1 ст; ПаГРЭС: откл-й не было, бл нет	ну	не произв	Разрыв транзита. Линия в работе в НПФР. Повреждение оп.126 (анкерная угловая) обрыв шлейфа ф."С". Устранено.		нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	8	11.06.21 15:25	11.06.21 18:24	2:59	11.06.21 18:24	2:59	МТЗ	ну	ну	Поврежден резервный кабель оп. 1, отсоединен		нет / 150 чел	150	0,3	7	+25, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	11.06.21 16:05	11.06.21 16:05	0:00	11.06.21 16:05	0:00	МТЗ	у		12.6.21 произведен осмотр. Оп.40 заменен поврежденный изолятор.		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	11.06.21 16:34	11.06.21 17:09	0:35	11.06.21 17:09	0:35	МТЗ	нк	у			нет / 200 чел	200	0,5	2	+18, дождь
Ам.СЭС	35	Тында - Сети		11.06.21 16:42	11.06.21 16:42	0:00	11.06.21 16:42	0:00	ДЗ 1 зона	у		Оп.33 поврежденный изолятор		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь

Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	7	11.06.21 18:00	11.06.21 18:00	0:00	11.06.21 18:00	0:00	МТО	у		Повреждена ж/б опора №20 (устояла), виновник установлен. Сообщено в СБ. Устранено		нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	11.06.21 18:26	11.06.21 19:20	0:54	12.06.21 1:49	7:23	МТО	нет	ну	Включен без БТП. В 21:52 вкл. без ТП-4039 (перекрытие на проходных изоляторах 10кВ). Устранено.		нет / 84 чел	84	0,1	16	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	11.06.21 19:25	11.06.21 21:29	2:04	12.06.21 12:50	17:25	МТЗ	нет	ну	Вкл. без 3-х вед ТП, вкл в 12:50. Пр.оп. 75/31-32 снята ветка, проведены испытания КЛ на уч." ТП 81301-82050" (без замечаний). Повреждение на ведомственной отпайке. вкл в 17:29		нет / 150 чел	150	0,17	9	+17, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	2	11.06.21 23:14	11.06.21 23:39	0:25	12.06.21 2:37	3:23	МТЗ	ну	ну	п.Переяславка. Запитано от резерва без 4-х ТП. В пролете опор 9/2-9/3 убрано упавшее сухое дерево.В 2:37 потребитель запитан.	Ф-12 ПС Гродеково	больница / 1000 чел	1000	1,2	10	+15, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	35	Мелькомбинат 35/6	T2	11.06.21 23:21	11.06.21 23:28	0:07	27.06.21 14:14	374:53	ДЗТ			T1 в резерве, включен в работу, потребитель запитан. По T2 газ в газовом реле, газ горючий. Произведены ВВ испытания: по стороне ВН витковое замыкание Ф"В", по Ф"С" обрыв. Внешних воздействий и повреждений в зоне действия ДЗТ не обнаружено. Ведутся АВР согласно графика. 17.06 замена прокладок под вводами, подготовка масла 5 тонн, опрессовка радиаторов. 18.06 долило масло до уровня, проведены ВВ испытания, отобраны пробы масла, начата сушка до 24.06 (19.06 смонтированы выносные ТТ). 26.6.21 Т-2 установлен на место, смонтировано навесное оборудование, залито масло. 27.06.21 T2 вкл. на хх.	T1	часть г. Уссурийска, 2090 чел/5 фид.	2090	0,9	19	+17, пасм
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Осиновая речка	С-40	12.06.21 0:46	12.06.21 0:46	0:00	12.06.21 0:46	0:00	НЗЗ 1ст, ИМФ 18км, фА	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	2	12.06.21 1:03	12.06.21 1:05	0:02	12.06.21 1:05	0:02	МТЗ	нет	у	с.Новороссия.		насосн. / 40 чел	40	0,03	2	+16, пасм
Хаб.ЦЭС	110	Вяземская - Котиково	С-26	12.06.21 1:38	12.06.21 1:38	0:00	12.06.21 1:38	0:00	Кот: НЗЗ 3ст, ИМФ С-28 фА=0.	у		Произведен осмотр. На уч." Красицкая-Вяземская" пр.оп. 68-69 (под ВЛ) упавшее дерево.		нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Владимиро-Александровское 35/6	5	12.06.21 6:44	12.06.21 9:18	2:34	12.06.21 10:33	3:49	МТЗ	выв	ну	Вкл в 9:18 без 26 ТП (основной поребитель запитан), вкл в 10:07 без 10 ТП, вкл в 10:33 без замечаний.		больница / 900 чел	900	1	37	+16, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	12.06.21 7:34	12.06.21 8:00	0:26	12.06.21 8:00	0:26	МТЗ	нет	у	п. Кроуновка.		нет / 700 чел	700	0,65	9	+17, ясно
Прим.ЮЭС	35	Залив - Голубинка с отп. Телецентр		12.06.21 8:56	12.06.21 9:19	0:23	12.06.21 15:57	7:01	МТЗ	выв	не произв	Обесточена 1/2 ПС 35 Телецентр (обеспечен резерв ч/з 23 мин). Произведен осмотр КВЛ-35, пр.оп.3-4 падение дерева (на нижний провод); несанкц.спил. Сообщено СБ, ОВД. Устранено, вкл в работу (15:57).	ПС Телецентр СВ-6	3,85 МВт/ 4500 чел/ 7фид/г.Владивост ок	4500	3,85	53	+21, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	12.06.21 9:13	12.06.21 9:15	0:02	12.06.21 9:15	0:02	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Под оп.81 упавшее дерево со следами перекрытия; пр.оп.197-198 требуется чистка просеки (устранено 15.6.21)		школа, медпункт/ 1103 чел	1103	0,35	19	+19, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	12.06.21 10:30	12.06.21 12:58	2:28	12.06.21 12:58	2:28	КУ, земля			12.6.21 произведен осмотр. Оп.40 заменен поврежденный изолятор.		скваж, фап, атс/ 301 чел	301	0,05	6	+22, облачно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Строительство	12.06.21 12:28	12.06.21 12:28	0:00	12.06.21 12:28	0:00	МТЗ	у		Повреждение на ведомственном участке.		нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	12.06.21 14:10	12.06.21 14:21	0:11	12.06.21 14:21	0:11	МТЗ	нет	у			нет/ 530 чел	530	1,25	2	+24, ясно
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	8	12.06.21 15:11	12.06.21 15:40	0:29	12.06.21 15:53	0:42	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр, пр.оп. 10-11 требуется чистка просеки. устранено	ф12	птицефаб/ быта нет	0	0,03	3	+28, ясно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	12.06.21 15:13	12.06.21 15:34	0:21	12.06.21 15:34	0:21	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке.		адм, скваж/1150 чел	1150	0,5	10	+26, облачно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	12.06.21 15:28	12.06.21 16:26	0:58	12.06.21 19:20	3:52	КУ, земля			Вкл без ЗТП, вкл в 19:20. Оп.16-07/7 заменен поврежденный изолятор фВ.		школа, д/с/ 900 чел	900	0,13	10	+24, облачно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязева 35/10	4	12.06.21 18:27	12.06.21 20:23	1:56	12.06.21 20:23	1:56	МТЗ	нет	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ быта нет	0	0,1	2	+30, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	13.06.21 1:08	13.06.21 4:34	3:26	13.06.21 18:47	17:39	МТЗ	нет	ну	Вкл без 8ТП, вкл в 10:09 без ЗТП (вед, быта нет), вкл в 18:47. Наклон оп.45 (болото), обрыв проводов в стор.оп.46(ФВ,С), в стор.оп.47 (ФА,В). Проведены АВР, вкл в работу по норм.схеме.	ф.16 Верхняя	нет / 300 чел	300	0,3	15	+18, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	13.06.21 7:24	13.06.21 9:10	1:46	19.06.21 21:14	157:50	МТЗ	нет		Вкл в 8:32 без 11 ТП, вкл в 9:10 с выделенным уч.КВЛ "РП80201-РП80202" (без нагрузки). МП 280м от РП80202 в сторону РП 80201. Устранено.	ф13	насосная, школа, в/ч, воен.склады / 2030 чел	2030	1,5	17	+16, ясно

Прим.ЮЭС	110	Вокзальная-т - Фридман-т - Штыково		13.06.21 12:31	13.06.21 12:49	0:18	14.06.21 0:50	12:19	Штык НЗЗ 4ст ИМФ 60,3км фС; Вокз/т: НЗЗ 4ст.	ну	ну	Обесточена ПС 110 Фридман-тяг, через 18 мин обеспечен резерв (задержки поездов не зафиксированы). Пр.оп.175-176 произведена чистка просеки, удалено угрожающее дерево, провод без повреждений. Произведен обход пр.оп.204-300, замечаний не выявлено, линия включена в работу	ВЛ 110 «Анисимовк а/т - Фридман/т - ХФЗ»	3,8 МВт/ быта нет/ РЖД	0	3,8		+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Трикоатная 35/6	14	13.06.21 15:37	13.06.21 17:48	2:11	13.06.21 17:48	2:11	КУ, земля			Оп.11/10 снято гнездо; повреждение на ведомственной отпайке.		кнс/ 200 чел	200	0,2	6	+26, ясно
Ам.ВЭС	10	Ядрино 220/27,5/10	1	13.06.21 16:34	13.06.21 18:42	2:08	13.06.21 18:42	2:08	МТЗ	нет	ну	Пр.оп.17-18 убрана ветка.		больн, кот/ 405 чел	405	0,2	5	+22, облачно
Прим.СЭС	6	Сержантово 35/6	2	13.06.21 16:45	13.06.21 18:10	1:25	13.06.21 19:52	3:07	МТО	ну	не произв	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Пр. оп. 22-23 (под ВЛ) обнаружена проволока со следами перекрытия.		д/с/ 750 чел	750	0,2	2	+21, ясно
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		13.06.21 19:26	13.06.21 19:26	0:00	13.06.21 19:26	0:00	РГРЭС: ТНЗНП 2 ст; Тамбовка: ТНЗНП 2ст, ПС Мих без откл.	у		Повреждён ОПН-110 ТН-110 ф.В и опорный изолятор ШР ТН-110 фаза В. В 3:37 устранено		нет	0	0	0	+25, облачно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	13.06.21 22:14	13.06.21 22:14	0:00	13.06.21 22:14	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	13.06.21 22:21	14.06.21 0:06	1:45	24.06.21 11:10	252:49	МТО	нет	не произв	Запитано 5 ТП из 8 по ф.28 Берегова-2. В 0:22 выделен уч-к без нагрузки, потребитель полностью запитан. Повреждению кабель оп.2 - ЦРП-101 ф."А,В", МП 938м от ЦРП-101. /15.06.21 МП откопано, определено 2МП 240м от ЦРП-1. Поврежденный участок проходит по автодорогой. 17.06 установлено 2 опоры для монтажа выноски СИПом. 18.06 проложен кабель от оп. до котлавана (с одной стороны дороги). 20.06.21 окончена работа в 15:25 по монтажу проводов СИП через автодорогу. 21.6.21 в 15:45 окончена работа на участке оп.2 - ЦРП-101 по подключению новой КВЛ через автодорогу и монтажу соединительной муфты со стороны ЦРП-101. 19:33 окончена работа по в/в испытаний и трассировке КЛ на участке ПС Береговая-2 - оп.3. 22.06.21 в 8:40 допуск на разработку котлована. 15:40 3-е МП КЛ от оп 2 до оп 3 (660 м от оп.2). 23.06.21 разработан котлован, 24.06.21 в 7:15 произведён монтаж кабельной вставки и муфт, включен в работу	ф.28 Береговая-2, ф.42 Береговая-1	школа, дс / 250 чел	250	0,9	8	+17, ясно
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	13.06.21 22:38	13.06.21 22:38	0:00	13.06.21 22:38	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	13.06.21 22:49	13.06.21 23:42	0:53	13.06.21 23:42	0:53	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний		нет / 200 чел	200	0,03	5	+25, гроза
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	13.06.21 22:50	14.06.21 2:55	4:05	14.06.21 2:55	4:05	МТЗ	ну	ну	Оп.45 разрушен изолятор ф.В. Устранено		школа / 1039 чел	1039	0,17	18	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	13.06.21 23:06	13.06.21 23:45	0:39	13.06.21 23:45	0:39	МТЗ	нет	у			школа / 700 чел	700	0,2	9	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	13.06.21 23:44	13.06.21 23:48	0:04	13.06.21 23:48	0:04	МТЗ	ну	у			школа / 220 чел	220	0,13	6	+25, гроза
Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	21	14.06.21 2:42	14.06.21 2:44	0:02	14.06.21 2:44	0:02	МТЗ	выв	у			нет / 480 чел	480	0,5	24	+18, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	14.06.21 5:14	14.06.21 5:34	0:20	14.06.21 5:34	0:20	МТЗ	нет	ну	Повреждение на вед.отпайке.		нет / 250 чел	250	0,03	2	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	14.06.21 6:50	14.06.21 8:33	1:43	14.06.21 8:33	1:43	МТО	нет	ну	7:30 включен до оп.161, запитано 16ТП из 54. При поиске МП в 8:33 включен полностью, замечаний нет		школа, насосные / 140 чел	140	0,3	54	+17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	7	14.06.21 7:55	14.06.21 10:54	2:59	14.06.21 10:54	2:59	МТЗ	ну	не произв	КРУН 10 2С по Ф-7 срыв изолятора фС, слескт проводов. Устранено.		быта нет	0	0,1	4	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	14.06.21 10:05	14.06.21 13:30	3:25	14.06.21 13:50	3:45	КУ, земля			Вкл в 12:20 без 48 ТП, вклв 13:30 без 3ТП, вкл в 13:50. Повреждение на вед отпайке		нет/1500ч.	1500	0,8	66	+20, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	14.06.21 18:29	14.06.21 19:31	1:02	15.06.21 10:22	15:53	МТО	выв		Вкл в 18:57 без 8ТП, вкл в 19:56 без 3ТП (ТП82016 (в/ч на ДГ), ТП82013 (дачи), ТП2043 (кафе)). Пр. оп. 102-103 падение дерева (провода ВЛ без повреждений).		вч/3600 чел.	3600	1,05	13	+15, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	14.06.21 20:42	14.06.21 20:55	0:13	14.06.21 20:55	0:13	МТЗ	ну	у			в.забор, адм, школа/6525 чел	6525	1,2	19	+20, гроза
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	14.06.21 20:42	15.06.21 0:08	3:26	15.06.21 0:38	3:56	МТО	ну	не произв	Вкл без 4ТП, вкл в 0:38. Пр.оп.86/1-2 снята ветка.		больн, кот/ 700 чел	700	0,56	12	+20, гроза
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	14.06.21 20:42	14.06.21 23:06	2:24	14.06.21 23:06	2:24	МТО	ну	не произв	Пр.оп.55/5-6 снята ветка.		школа, д/с/ 3000 чел	3000	1,3	11	+20, гроза
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	14.06.21 20:42	14.06.21 20:42	0:00	14.06.21 20:42	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	18	14.06.21 20:42	14.06.21 20:42	0:00	14.06.21 20:42	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, гроза

Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	14.06.21 21:48	14.06.21 23:17	1:29	15.06.21 1:37	3:49	КУ, земля			Вкл в 22:30 без 14ТП, вкл в 23:17 без 6ТП, вкл в 1:37. Оп.504 заменен поврежденный изолятор ф.С.		школа, ст.обезжел/518 чел	518	0,1	21	+19, гроза
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	15.06.21 7:37	15.06.21 7:42	0:05	15.06.21 7:42	0:05	МТО	запрет	у	Павло-Федоровка Авдеевка. Повреждение на абонентском КТП МТС		школа, насосн, жд/1242 чел	1242	0,13	14	+17, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	2	15.06.21 10:30	15.06.21 14:46	4:16	15.06.21 14:46	4:16	МТО	ну	ну	п.Дрофа. Трактором сбита оп №32. Виножник на месте. Сообщено в с.б., полицию. Повреждение устранено		нет/1168ч.	1168	0,66	12	+25, обл.
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	15.06.21 13:03	15.06.21 15:10	2:07	15.06.21 16:08	3:05	МТЗ	ну		с.Чигири. В 15-10 включен до ЛР 407 (запитано 27 ТП). Повреждение на вед ТП		нет/550ч.	550	0,33	31	+20, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	8	15.06.21 14:02	15.06.21 14:39	0:37	15.06.21 16:12	2:10	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. С.Тамбовка. Пункт ЕГЭ (питается от ТП 1-10 ф.№1, 4, на момент откл-я школьники написали тест, запускался ДГ, со слов директора школы замечаний нет). В 14:39 включен до ЛР 43 (запитано 19 ТП, школа и пункт ЕГЭ запитаны). На РТП 1-11 устранили повреждение опорного изолятора подвижного ножа ф.В		администрация, д.сад, школа/3500ч.	3500	1	29	+20, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	10	15.06.21 14:02	15.06.21 14:14	0:12	15.06.21 14:14	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Тамбовка. Под оп.21 обнаружена ветка со следами перекрытия		нет/500ч.	500	0,065	4	+20, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	18	15.06.21 14:14	15.06.21 14:34	0:20	15.06.21 16:43	2:29	Откл.Ку"Земля"			с.Косицино, Жариково, Свободка. В 14-34 запитано 7 ТП (включены с.Косицино, Жариково). По ф.2 РП "Жариково" на ОП 67 заменили изолятор ф.А		д.сад/538ч.	538	0,133	9	+20, ветер, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	15.06.21 14:14	15.06.21 15:37	1:23	15.06.21 15:37	1:23	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с. Тамбовка. Убрана ветка в пролете оп 38-39		ГИБДД/2500ч.	2500	0,69	16	+20, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	15.06.21 15:05	15.06.21 15:12	0:07	15.06.21 15:12	0:07	Откл.Ку"Земля"			п. Советский, Подгорный, Бардагон. При поиске "Земля" самоустранилась. Пр.оп.89-90 ветка под линией		школа, пунктов ЕГЭ нет/470ч.	470	0,2	13	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	15.06.21 15:10	15.06.21 17:50	2:40	15.06.21 17:50	2:40	МТЗ	выв		часть п. Шкотово. Устранили наклон ОП 35 (при наклоне ветки деревьев касались проводов)		нет/470ч.	470	0,5	6	+18, пасм.
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	10	15.06.21 15:14	15.06.21 15:14	0:00	15.06.21 15:14	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед ТП		нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	26	15.06.21 15:57	15.06.21 15:57	0:00	15.06.21 15:57	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, пасм.
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	24	15.06.21 15:57	15.06.21 18:25	2:28	15.06.21 18:25	2:28	МТО	ну	ну	Пр.оп.30-31 негабарит из-за наклона оп.31 рядом проходящего ф24 (болото, обрыв оттяжки) Оп.выравнена, схема восстановлена.		нет/0	0	0,074	9	+20, пасм.
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	26	15.06.21 16:30	15.06.21 18:10	1:40	15.06.21 18:10	1:40	МТО	ну	ну	Наклон оп.31 (болото, обрыв оттяжки) Оп.выравнена, схема восстановлена.		нет/428ч.	428	0,179	6	+20, пасм.
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	26	15.06.21 17:40	15.06.21 17:40	0:00	15.06.21 17:40	0:00	МТЗ	у		Осмотр до 30.07.21		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	36	15.06.21 17:41	15.06.21 17:41	0:00	15.06.21 17:41	0:00	МТЗ	у		В пролете ОП 287-288 убрано дерево		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	15.06.21 18:44	15.06.21 19:22	0:38	15.06.21 19:22	0:38	"земля" от КУ			с.Тамбовка.Под оп.22 обнаружена ветка со следами подгара		ГИБДД/2500ч.	2500	0,69	16	+18, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 35/10	28	15.06.21 20:05	15.06.21 20:17	0:12	15.06.21 20:17	0:12	МТО		у	с.Алексеевка. В пр. оп. 104 - 105 деревья в проводах.		нет/80ч.	80	0,08	5	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	15.06.21 20:10	15.06.21 20:15	0:05	15.06.21 20:15	0:05	МТЗ	выв	у			ТНС,д.сад/2141ч.	2141	1,1	16	+18, ясно
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	1	16.06.21 0:06	16.06.21 0:32	0:26	18.06.21 15:47	63:41	МТО	выв	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч."ТП7-ТП67" 146 м от ТП-67. Согласование зем.работ. 17.6.21 откопан - повреждена в соед.муфта, 18.6.21 устранено	ПС ЧТФ ф93	школа, д/с, больн/3000 чел	3000	1,05	19	+15, облачно
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		16.06.21 6:57	16.06.21 11:59	5:02	16.06.21 11:59	5:02	МТЗ	ну	ну	Обесточены ПС 35 Георгиевка, Саскаль. Падение Оп.121 (в болотистой местности). Установлена дерев. опора на оттяжках. Опора исключена из схемы, линия включена в работу в 11:59. В 15:58 установлена дерев.опора на оттяжках (по неотлож заявке)		0,35 МВт/ 2176 чел/7 фид	2176	0,35	32	+16, туман
Прим.ЮЭС	110	Мингородок 110/6	Т2	16.06.21 9:22	16.06.21 9:45	0:23	16.06.21 10:00	0:38	ДЗТ			Обесточены 2,4 сш-6 кВ, обеспечен резерв. Под ШР6 ТСН-2 обнаружена обгоревшая кошка. Включен в работу Т2 после осмотра, схема восстановлена	Т1 (СВ-6-1, СВ-6-4)	часть г.Владивосток / 13880 чел / 7 фид	13880	6,4	35	+14, пасмурно
Хаб.ЦЭС	110	Южная - Хехцир	С-13	16.06.21 9:55	16.06.21 9:55	0:00	16.06.21 9:55	0:00	Южная ДЗ-1ст, Хехцир: ВЧБ	у		В пр.оп.15-16 падение дерева на провода (без повреждений) в результате несанкционированных работ подрядной организацией "Энергострой". Сообщено в СБ		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	16.06.21 14:11	16.06.21 14:11	0:00	16.06.21 14:11	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	16.06.21 15:35	16.06.21 15:39	0:04	16.06.21 15:39	0:04	МТЗ	выв	у	В пр. оп.58-59 неустановленным лицом спилено дерево. Повреждений проводов, опор ВЛ бкВ нет. Сообщено в СБ		нет / 1156 чел	1156	0,3	13	+22, ясно
Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	2	16.06.21 20:43	16.06.21 20:45	0:02	16.06.21 20:45	0:02	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке.		нет/500ч.	500	0,079	5	+28, пасм.
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	16.06.21 20:44	16.06.21 22:39	1:55	16.06.21 22:39	1:55	МТЗ	ну	ну	с.Варфоломеевка. На КТП-6073 с проходных изоляторах убрана ветка		нет/335ч.	335	0,2	9	+21, ясно

Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	7	17.06.21 0:25	17.06.21 1:33	1:08	17.06.21 1:43	1:18	Откл.КУ"Земля"			п. Советский, Подгорный, Бардагон. В 01-33 включен до ЛР-2-07-02 (запитано 9 ТП). В 1:33 включен после осмотра полностью. ЛР2-07-03, ф.В, ТП 2-31 поврежден проходной изолятор. устранено		школа/470ч.	470	0,2	13	+22, гроза		
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	9	17.06.21 3:47	17.06.21 3:47	0:00	17.06.21 3:47	0:00	МТЗ	у		Осмотр до 25.06.21		нет/200ч.	200	0,176	5	+20, гроза		
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	7	17.06.21 4:05	17.06.21 4:50	0:45	17.06.21 5:02	0:57	Откл.КУ"Земля"			п. Советский, Подгорный, Бардагон. В 4:50 включен до ЛР-2-07-02 (запитано 9 ТП). В 5:02 включен полностью, "земля" самоустранилась. 17.06.21 произведен повторный обход: На ЛР 2-07-03 отгорел шлейф.ф.В. Устранено		школа/470ч.	470	0,2	13	+19, дождь		
Ам.ЭЭС	10	Пера 35/10	5	17.06.21 4:53	17.06.21 4:53	0:00	17.06.21 4:53	0:00	б/б	у		г.Свободный. Неисправен терминал Сириус, заменен.		нет	0	0	0	+19, пасм.		
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	12	17.06.21 8:12	17.06.21 8:45	0:33	17.06.21 10:38	2:26	МТЗ	ну	ну	8:45 вкл 7 ТП из 9. В пр.100-101 с проводов снята ветка.		нет / 283 чел	283	0,09	9	+19, дождь		
Ам.ЦЭС	10	Свободный 220/35/10	8	17.06.21 9:04	17.06.21 9:04	0:00	17.06.21 9:04	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, дождь		
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	9	17.06.21 9:10	17.06.21 9:22	0:12	17.06.21 9:22	0:12	МТО	ну	у			Осмотр до 25.06.21		скважина	200	0,17	5	+16, гроза
Ам.ЦЭС	110	Некрасовка 110/35/10	T2	17.06.21 9:22	17.06.21 10:57	1:35	17.06.21 18:55	9:33	МТЗ-35/110			с успешным АПВ откл. ВЛ 110кВ Белогорск - Среднебелая (3ст НЗНП, ИМФ: ф.С-0, 38,4 км). На ПС110 Некрасовка обнаружено: работа ОД КЗ 110 Т2, отключен Т2 по стороне 110кВ, В 35 Т2 не откл. Обесточены: 2С 35, 10 ПС Некрасовка, ПС 35 Заречная. В 10:57 потребитель презапигат от Т1. По ВЛ 35 кВ Некрасовка - Заречная произведен обход: оп. 40 ветром дуло на провода гнездо.	T1	Белогорский р-н/1356ч.	1356	0,14	37	+18, дождь, ветер		
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	3	17.06.21 9:40	17.06.21 14:05	4:25	17.06.21 14:05	4:25	МТЗ	ну	ну	с. Владимировка, Заречное, с.Кани-Курган, Зазейский. Выправлена оп. 2/4 (была в планах), схлест на спуске к ТП 10-11.		нет / 400чел	400	0,34	18	+18, дождь, ветер		
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	9	17.06.21 9:42	17.06.21 10:04	0:22	17.06.21 14:08	4:26	КУ, земля			Выделен участок без нагрузки. Выправлена оп.4	ПС Волково ф.16	погранотряд	420	0,45	27	+18, дождь, ветер		
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	17.06.21 10:17	17.06.21 10:20	0:03	17.06.21 10:20	0:03	МТЗ	ну	у			с. Малиновка, 292 чел	292	0,17	13	+17, дождь, гроза		
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	17.06.21 10:28	17.06.21 10:58	0:30	17.06.21 12:01	1:33	МТЗ	ну		10:58 вкл 11 ТП из 14. Повреждение на вед. отпайке.		г. Белогорск (3280 чел)	3280	0,55	14	+18, гроза		
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С-55		17.06.21 10:51	17.06.21 12:04	1:13	17.06.21 22:23	11:32	ПС Находка: НЗЗ 1 ст, ДЗ 2ст.; ПС С-55: НЗЗ 2ст.	ну		Обесточены: ПС Волчанец, Гайдамак, 1С 35/6 кВ ПС Связь. 12:04 запитана ПС Гайдамак по сети 35кВ (5,5 МВт). 12:40 запитана ПС Связь (0,27 МВт, включен СВ 6). В 13:57 запитана ПС Волчанец (2,23 МВт) по сети 35 кВ 13:57 потребитель запитан полностью - ВЛ выведена в ремонт. В пр. 142 – 143 перекрытие на стороннюю технику (виновник на месте), обрыв провода в середине пролета. Сообщено в СБ. В 20:15 повреждение устранено. В 22:23 ВЛ включена	ВЛ 35 С-55 - Гайдамак	9560 чел / часть Находкинского р-на	9560	8	125	+20, облачно		
Ам.ЭЭС	10	Климауцы 35/10	3	17.06.21 10:55	17.06.21 11:02	0:07	17.06.21 11:02	0:07	МТЗ	выв	у	в пролете ОП 116-117 под ВЛ обгоревшая ветка		нет	942	0,1	12	+18, гроза		
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная/г - Фридамн/г - Штыково		17.06.21 11:00	17.06.21 11:19	0:19	17.06.21 11:19	0:19	Штыково: НЗЗ, Вокзальная/г: ДЗ 2ст	ну	у	ПС Вокзальная откл. СВ 110 (вкл. 11:28). На ПС Вокзальная/г и ПС Фридамн/г повреждение в сети 27,5 кВ, ПС Фридамн/г по Т-2 повреждение ОПН 110 по Ф"С", отсоеденен шлейф ОПН по Ф"С". Сбоя в движении подвижных составов нет.		РЖД	0	0	0	+20, облачно		
Ам.ЭЭС	10	Бочкаревка 35/10	2	17.06.21 11:58	17.06.21 13:35	1:37	17.06.21 13:35	1:37	МТЗ	ну	ну	с. Тавричанка, с. Лебяжье, с. Белоусовка. Повреждение на вед. участке.		нет	885	0,1	11	+18, гроза		
Ам.ЭЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	6	17.06.21 11:59	17.06.21 12:25	0:26	17.06.21 18:11	6:12	МТО	ну	ну	Заменены В/В вставки на ТП-23		Больница пгт. Магдагачи	700	0,6	12	+17, сильный дождь, ветер		
Ам.ЭЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	17.06.21 12:03	17.06.21 15:15	3:12	17.06.21 15:15	3:12	КУ, земля			Оп. 25 заменен изолятор.		аэропорт пгт.Магдагачи	800	0,65	10	+17, сильный дождь, ветер		
Ам.ЭЭС	10	Красноярково 35/10	1	17.06.21 12:22	17.06.21 12:27	0:05	17.06.21 12:27	0:05	МТЗ	ну	у	Осмотр до 25.06.21		с. Молчаново, Поповка	664	0,1	12	+16, дождь, ветер		
Ам.ЭЭС	10	Уландочка 220/10	4	17.06.21 12:27	17.06.21 12:27	0:00	17.06.21 12:27	0:00	МТЗ	у		Осмотр до 25.06.21		нет	0	0	0	+16, дождь, ветер		
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	27	17.06.21 12:48	17.06.21 15:15	2:27	17.06.21 15:15	2:27	МТЗ	ну		Вкл. после стихания ветра, частичный осмотр без замечаний.		Очистные	0		1	+16, дождь, ветер		
Ам.ЭЭС	10	Исток 35/10	10	17.06.21 13:07	17.06.21 18:35	5:28	17.06.21 20:55	7:48	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. 18:35 запитаны 7 ТП. На ПС Исток в ячейке фидера заменили проходной изолятор. ТП-25 течь в кровли		г.Зая 3555 чел	3555	0,9	12	+15, сильный дождь, ветер		
Ам.ЭЭС	10	Овсянка 35/10	1	17.06.21 13:17	17.06.21 13:24	0:07	17.06.21 13:24	0:07	МТО	нет	у	ОП 37 заменили изоляторы ф.А,В		нет / 910 чел	910	0,1	12	+15, гроза		
Ам.ЭЭС	10	Овсянка 35/10	4	17.06.21 13:17	17.06.21 13:24	0:07	17.06.21 13:24	0:07	МТО	нет	у	В ТП 65-1 заменили ПК 10кВ		нет / 360 чел	360	0,02	1	+15, гроза		
Ам.ЭЭС	10	Овсянка 35/10	6	17.06.21 13:17	17.06.21 13:24	0:07	17.06.21 13:24	0:07	МТО	нет	у	Перекрытие предопр. на ТП-65/1		нет / 3200 чел	3200	0,4	15	+15, гроза		

Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	8	17.06.21 14:21	17.06.21 14:21	0:00	17.06.21 14:21	0:00	МТО	у		п.Н-Увал. Под РТП-1712 мертвая птица.		нет / 342 чел	342	0,1	5	+16, дождь, ветер
Ам.ВЭС	35	А - Старая райчиха		17.06.21 15:12	18.06.21 10:36	19:24	18.06.21 10:36	19:24	МТЗ	ну	ну	Оп.114 сломана верхняя часть с траверсой, оп.115,116 сломаны у основания, падение на землю. Опоры находятся в болоте. Устранено	5 нас.пунктов Бурейск.р-на / 1754 чел	1754	0,36	32	+16, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	8	17.06.21 15:29	17.06.21 16:34	1:05	17.06.21 21:30	6:01	МТО	ну		В 16-34 включен до ЛР 2-08-04 (запитано 7 ТП), обнаружено падение опоры №111 (упало дерево на оттяжку). Установлена новая опора. В 21:30 схему привели в исходное состояние.	ФАП / 670 чел	670	0,2	9	+16, дождь, ветер	
Ам.ЭЭС	10	Бочкаревка 35/10	6	17.06.21 15:44	17.06.21 17:12	1:28	17.06.21 19:34	3:50	МТЗ	ну	ну	с. Бочкаревка, с. Хитровка, с. Белогорка. 17:12 вкл. 16 ТП. Под оп. 47/26/6/3 обнаружена обгорелая ветка. Схема восстановлена.	нет / 1150 чел	1150	0,4	23	+16, гроза, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Новая 110/10	В 10 Т1 "Б"	17.06.21 16:52	17.06.21 17:24	0:32	17.06.21 17:24	0:32	ЭДЗ	запрет		1, 2С "Б" 10кВ. При осмотре обнаружено: по вед. ф.22к, выпал блиннер ЭДЗ, по вед. ф.26к МТО, других замечаний нет. В 17:24 В-10 Т1"Б" включен, запитано все, кроме. вед.ф.26к, 22К.	г.Благовещенск 10600 чел / 19 фид	10600	3	32	+19, пасмурно, ветер	
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		17.06.21 18:55	17.06.21 18:55	0:00	17.06.21 18:55	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+18, гроза	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	3	17.06.21 19:30	17.06.21 20:26	0:56	17.06.21 20:26	0:56	КУ, земля			на оп.3-00/98 повр.изол.ф.С. Устранено.	с. Озерное 120 чел	120	0,01	4	+22, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	18.06.21 8:05	18.06.21 13:04	4:59	18.06.21 13:04	4:59	МТЗ	нет	ну	п..Краскино. Оп.36/12 повреждение натяжной изоляции верхнего провода, продолжается обход участка оп.36/1 - 36/20. Устранено	нет/25ч.	25	0,25	4	+15, дождь	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	9	18.06.21 9:16	18.06.21 9:16	0:00	18.06.21 9:16	0:00	МТО	у		Скелст шлейфов 10 кВ на ТП-66 от траверсы портала ТП до проходных изоляторов. Устранено	нет	0	0	0	+15, ветер	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 35/10	160	18.06.21 11:05	18.06.21 11:55	0:50	18.06.21 12:46	1:41	"земля" от КУ			Включен до оп.160-00/49. На приемной траверсе ТП-207 сорван ШС 10. Устранено, все включено	нет / 1000 чел	1000	0,4	18	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	18.06.21 11:55	18.06.21 13:50	1:55	18.06.21 13:50	1:55	МТЗ	нет	у	Включен по стиханию ветра и дождя.	насосная / 260 чел	260	0,1	18	+16, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	11	18.06.21 12:20	18.06.21 13:09	0:49	18.06.21 13:09	0:49	МТО	запрет	у	Осмотр до 21.06.21	нет	0	0,2	2	+18, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	18.06.21 12:44	18.06.21 12:54	0:10	18.06.21 12:54	0:10	МТЗ	выв	у		школа, дс / 717 чел	717	0,08	7	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	18.06.21 12:45	18.06.21 17:07	4:22	18.06.21 23:35	10:50	МТЗ	нет	ну	Включен до РЛ-1 в 16:25, без 7ТП. В 17:07 включен без ЗТП. Оп.140/2 дерево на проводе, провод не поврежден. Устранено.	нет / 5 чел	5	0,05	13	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	18.06.21 14:14	18.06.21 19:08	4:54	18.06.21 19:08	4:54	МТЗ		ну	при РПВ "Земля" ф.С. Оп.3 гнездо, убрано	быта нет	0	0,01	1	+17, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	17	18.06.21 15:36	18.06.21 16:01	0:25	18.06.21 16:01	0:25	МТО	выв	у	В пр.оп.9/10-9/10/1 перекрытие на неустановленный транспорт, виновник скрылся. Сообщено в СБ	нет / 538 чел	538	1	13	+20, ясно	
Ам.ЭЭС	35	Серышево-110 110/35/10	В-35-Т1	18.06.21 16:49	18.06.21 16:55	0:06	20.06.21 17:35	48:46	МТЗ		у	Обесточены 1,2 сш-35 кВ (Т1 в работе на 35 кВ) и 6ПС-35 кВ. Повреждены В-35 Казанка: перекрытие внешней изоляции. Отключен вручную. Включен В-35-Т1, запитаны 1,2 сш-35 кВ и 5ПС-35 кВ. Оставалась обесточена ПС-35/10 Казанка (0,5 МВт, 1231 чел), 18:14 обеспечен резерв по 10 кВ. 20.06.21 В-35 Казанка заменен на новый, введен в работу.	ф.12 ПС Серышево-110 часть Серышевского р-на / 4963 чел	4963	2,8	72	+18, сильный дождь	
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	4	18.06.21 17:15	18.06.21 17:44	0:29	18.06.21 17:44	0:29	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.отпайке.	насосная, школа / 1938 чел	1938	0,1	6	+19, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	2	18.06.21 17:40	18.06.21 17:40	0:00	18.06.21 17:40	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	8	18.06.21 17:40	18.06.21 17:40	0:00	18.06.21 17:40	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	7	18.06.21 17:42	18.06.21 17:42	0:00	18.06.21 17:42	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	7	18.06.21 17:57	18.06.21 17:57	0:00	18.06.21 17:57	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+16, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	2	18.06.21 17:57	18.06.21 17:57	0:00	18.06.21 17:57	0:00	МТЗ	у		ОП 28/30/53 заменили изолятор ф.С	нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	18.06.21 18:21	18.06.21 18:31	0:10	19.06.21 12:27	18:06	МТЗ	ну	ну	Включен без ЗТП. Обрыв шлейфа ЛР-13 оп.22. пр. оп. 108-109 обнаружено касание проводов веткой дерева. Устранено, все включено	Станция обезжелезования / 340 чел	340	0,17	13	+16, дождь	
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	132	18.06.21 21:19	19.06.21 1:50	4:31	19.06.21 1:50	4:31	КУ, земля			Оп. 132-01/2 заменен дефектный изолятор	нет	500	0,05	3	+17, гроза	
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	131	18.06.21 21:44	18.06.21 22:07	0:23	19.06.21 12:28	14:44	КУ, земля			Включен без ЗТП. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано в 22:48. Оп 131-00/56 поврежден изолятор. Устранено, схема восстановлена	Пронькино ф.98	нет	200	0,08	6	+17, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная 35/10	156	18.06.21 23:51	18.06.21 23:51	0:00	18.06.21 23:51	0:00	МТО	у		Повреждение на вед.ТП	нет	0	0	0	+17, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	21	19.06.21 1:03	19.06.21 1:55	0:52	19.06.21 1:55	0:52	МТЗ	нет	у	Требуется рубка ОСД	нет, 480 чел	480	0,4	13	+14, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	19.06.21 2:23	19.06.21 3:32	1:09	19.06.21 3:32	1:09	МТО	ну	ну	п. Восток. Повреждение на вед. отпайке	нет	1300	0,26	3	+18, норма	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отпайками		19.06.21 6:47	19.06.21 6:47	0:00	19.06.21 6:47	0:00	ТЭНП 1ст	у		ИМФ ф.В 37,8 км.	нет	0	0	0	+17, пасмурно	

Прим.ЮЭС	35	Рыбный порт 35/6	T2	19.06.21 8:56	19.06.21 9:31	0:35	19.06.21 11:30	2:34	ДЗТ	выв		Обесточена 2сш-6 кВ, обеспечен резерв. На Т2 обнаружен обгоревший кот, электродуговое перекрытие между шинойкой ввода 35 кВ Т-2 ф.В. и котом. Т2 включен в работу, схема восстановлена	T1 (СВ-6)	часть г.Владивосток / 4570 чел / 7 фид	4570	4,7	34	+17, ясно
Ам.ЦЭС	10	Коммунальная 35/10	2	19.06.21 9:35	19.06.21 10:15	0:40	19.06.21 13:41	4:06	МТЗ	ну	не произ	г.Белогорск. Опора 7 сбита а/м Камаз. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено, опора заменена	ф.10 Промышленная	часть г.Белогорск / 2560 чел	2560	0,9	12	+18, ветер
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	22	19.06.21 10:14	19.06.21 13:12	2:58	19.06.21 19:55	9:41	МТЗ	ну	ну	Выделен участок без нагрузки, обеспечен резерв. В пр.оп.72-73 ветка на проводах. Устранено, схема восстановлена	ф.1	быта нет	0	0,2	2	+14, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	40	19.06.21 10:23	19.06.21 13:34	3:11	19.06.21 21:06	10:43	МТЗ	нет	ну	Включен без ШТП. Выделен уч-к КЛБ на участке ТП81020-ЦРП101, все запитано в 13:34. Кабель испытан, не поврежден. В пр.оп. 10-11 убрана ветка с проводов, упавшая в результате несанкц рубке деревьев сторонней орг-й в охр.зоне. Сообщено в СБ	ф.28 Береговая-2	ЦТП / 1200 чел	1200	0,9	9	+18, ясно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отпайками		19.06.21 12:02	19.06.21 12:02	0:00	19.06.21 12:02	0:00	ТЭНП 1ст	у		Осмотр 21.06.21, оп. 104 перекрытие на гирлянде изолятора вследствие отходав жизнедеятельности птиц.	нет	0	0	0	0	+17, пасмурно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	19.06.21 13:16	19.06.21 13:24	0:08	19.06.21 13:24	0:08	МТЗ	ну	у		нет / 700 чел	700	0,3	17	+17, пасмурно	
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		19.06.21 15:48	19.06.21 15:48	0:00	19.06.21 15:48	0:00	ТЭНП 1 ст	у		ИМФ Ф"В" ПС Ленинск=13,3км. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	0	+18, ясно
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	19.06.21 18:11	19.06.21 18:11	0:00	19.06.21 18:11	0:00	МТО	у		ОП 87-88 убрано упавшее дерево	нет	0	0	0	0	+20, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	19.06.21 20:20	19.06.21 20:37	0:17	19.06.21 20:37	0:17	МТЗ	ну	у	ОП 45/4 обнаружена ветка со следами перекрытия	с. Волково, Адм, узел связи, скважина / 1900 чел	1900	0,4	11	+20, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	19.06.21 20:35	19.06.21 20:35	0:00	19.06.21 20:35	0:00	КРС: ТЭНП 1ст, Ленинск: ДЗ 1фз	у		Осмотр 23.06.21, оп №241 жилое гнездо птиц, под оп ветки со следами КЗ.	нет	0	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	В-3 6Т-2	19.06.21 23:37	19.06.21 23:50	0:13	20.06.21 0:09	0:32	МТЗ	выв		Обесточивалась 4сш-6 к, не откл-ся вед.ф.210, повреждение в сетях потребителя (откл-ся В-6 в головном ТП) / в 1:47 переведена нагрузка на ф-108/. Ч/з 13 минут включен В-3-6-Т2, все запитано. В 6 ф-210 в результате попадания влаги на один из входов терминала РЗА возникло КЗ, из-за которого отключился АВ "Автомат цепей управления" и пропало оперативное питание на терминале.	9580 чел г.Владивосток/ 2 фидера	9580	2,4	14	+16, ясно	
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	123	20.06.21 2:50	20.06.21 5:10	2:20	20.06.21 7:02	4:12	МТЗ	ну	ну	Оп.133-00/10-11 упало дерево (ранее было подпилено). Устранено	ПТФ ф.123	нет	1100	0,17	12	+16, облачно
Прим.ЮЭС	6	Промузел 110/6	В-6 Т1	20.06.21 3:00	20.06.21 3:30	0:30	20.06.21 4:41	1:41	МТО	выв		Обесточена 1сш-6 кВ, не отключились вед.ф.5 (МТО), вед.ф.15 (ЗНЗ). В 3:30 нагрузка переведена на Т2, кроме вед. ф.5, 9, 15, 16, запитано 5,7 МВт. В 4:41 включен В-6 Т1, 1сш-6 кВ включена под напряжение. В 5:09 вкл вед.ф.9. В 5:16 (ч/з 2ч 16 мин) включен вед.ф.15 (0,4 МВт). По вед. ф.16 (0,3 МВт) неисправно реле в цепях РЗА (в 9:40 нагрузка переведена на ф-38 ПС Промузел). Вед. ф.5 (0,2 МВт, ТСЖ Радово) на повреждении (в 11:08 нагрузка переведена на Ф-40 Промузел). По результатам проверки РЗА: на В-6 вед.ф.5 неисправен терминал защит (произведена замена), по вед.ф.15 повреждение у потребителя, по вед.ф.16 сгорело в приводе В-6 реле контроля цепей (произведена замена).	T2	п.Трудовое, 14 фидеров / 7000 чел	7000	7,6	41	+14, ясно
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - РП-4 с отпайкой РП-1	T4Ф	20.06.21 6:13	20.06.21 6:17	0:04	20.06.21 8:50	2:37	МГРЭС: ДЗ 2ст	выв	у	АПВ выведено по режиму РДУ. Обесточивались ПС-35 РП-4 и РП-1 (одновременно на ПС Лесозаводская откл-ся В-35 РП-4 (ВЛ-35 Т10Ф). Ч/з 4 мин РПВ усп. со стороны МайГРЭС. Транзит замкнут в 8:50 . 21.4.21 11:30 произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.	Сов-Гав. р-н, 6980 чел/15 фид.	6980	3,5	62	+15, облачно	
Хаб.СЭС	35	РП-4 - Лесозаводская	T10Ф	20.06.21 6:13	20.06.21 6:13	0:00	20.06.21 8:50	2:37	Лесозав: ДЗ 1ст	нет	у	Разрыв транзита. По данным расшифровки осциллограммы Майской ГРЭС: 3-х фазное КЗ в районе ПС Лесозаводская. Осмотр ВЛ 35 кВ РП-4 – Лесозаводская (Т10Ф) без замечаний. 23.06.21 на ПС Лесозаводская между ЛР и порталом следы перекрытия (мертвая ворона).	нет	0	0	0	+15, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	29	20.06.21 6:27	20.06.21 6:27	0:00	20.06.21 6:27	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед ТП	нет	0	0	0	0	+16, пасмурно

Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	20.06.21 6:53	20.06.21 7:16	0:23	20.06.21 7:16	0:23	МТЗ	выв	у	Осмотр, замечаний нет.	нет	200	0,05	3	+14, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	20.06.21 8:03	20.06.21 8:18	0:15	20.06.21 8:18	0:15	МТЗ	нет	у	Требуется выпилка ОСД прол. оп. 69-70.	нет	480	0,5	22	+14, пасмурно
Ам.СЭС	6	Ключевая 35/6	4	20.06.21 9:38	20.06.21 9:38	0:00	20.06.21 9:38	0:00	МТО	у		нет	0	0	0	+15, обл	
Прим.ЗЭС	35	Новопокровка - Лукьяновка		20.06.21 14:10	20.06.21 16:12	2:02	20.06.21 16:12	2:02	МТЗ	ну	у	Обесточена ПС Лукьяновка (с. Лукьяновка, Гоголевка, Вербовка, Саровка, Покровка). Падение дерева вблизи провода ВЛ в пр. оп. 23-24 при работе подрядной организации ООО "ИСИ" по чистке просеки вручную. Бригада ООО "ИСИ" удалена.	723 чел / 2 фид.	723	0,06	9	+19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	20.06.21 14:21	20.06.21 16:04	1:43	20.06.21 16:29	2:08	МТЗ	ну	ну	часть с. Соловей Ключ. В 16:04 включено 35 ТП. В 16:29 все вкл. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 200 чел	200	0,3	65	+16, пасм
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		20.06.21 16:05	20.06.21 16:05	0:00	20.06.21 16:05	0:00	ЧТЭЦ: ТЗНП 2ст. Леб. ДЗ 2ст. 35,3км. Ф. А=0	у		Осмотр 21.06.21. замечаний нет.	нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	20.06.21 19:15	20.06.21 19:46	0:31	20.06.21 19:46	0:31	МТЗ	ну	у	с.Верхняя Эконь. Повреждение на вед. отп.	нет / 520 чел	520	0,1	5	+24, ясно
Прим.ЗЭС	10	Ключи 110/10	31	21.06.21 4:20	21.06.21 4:20	0:00	21.06.21 4:20	0:00	МТЗ	у		КТП-3022 МТФ, перекрытие РУ 10 кВ из-за затекания воды из под резинового уплотнения ИП 10 фазы В.	нет	0	0	0	+12, дождь
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	21.06.21 5:33	21.06.21 10:43	5:10	21.06.21 11:15	5:42	МТЗ	нет	ну	Пр. оп. 70-71 ветка на проводах, провода целые. Устранено, вкл. без 3-х ТП. В 11:15 вкл. все потребители.	нет / 183 чел	183	0,1	7	+12, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Белый Яр 35/10	6	21.06.21 15:08	21.06.21 19:08	4:00	21.06.21 19:08	4:00	МТО	ну	ну	с. Белый Яр. Дерево на проводах (попадание молнии в дерево) в прол. оп. 20/2-20/3 без повреждения проводов. Устранено.	скваж. / 333 чел	333	0,05	4	+21, гроза
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	21.06.21 15:30	21.06.21 17:54	2:24	21.06.21 17:54	2:24	МТЗ	нет	у	с.Романовка. Осмотр 22.06.21, замечаний нет.	врач. амбулатория / 100 чел	100	0,1	7	+18, ясно
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		21.06.21 15:42	21.06.21 15:42	0:00	21.06.21 15:42	0:00	МТЗ	у		Оп 39 гнездо птиц	нет	0	0	0	+21, гроза
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		21.06.21 16:14	21.06.21 16:14	0:00	21.06.21 16:14	0:00	1 ст. ТНЗНП	у		Произведен обход 22.06.21: опора №112 гнездо аиста	нет	0	0	0	+21, гроза
Юя ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ	№1	21.06.21 17:47	21.06.21 18:03	0:16	21.06.21 18:03	0:16	ДФЗ ф.-С	ну	у	Осмотр вед. ПС Дежневская - замечаний нет, АВР-10 отработал. На вед. ПС Денисовская АВР нет, отключено было ЗМВт (быта нет) в течении 16 мин. Осмотр, замечаний нет..	ВЛ-110 №2	быта нет	0	3	+23. гроза
Юя ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ	№2	21.06.21 17:47	21.06.21 17:47	0:00	21.06.21 17:47	0:00	ДФЗ ф.-С	у		Осмотр, замечаний нет..	нет	0	0	0	+23. гроза
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	2	21.06.21 18:18	21.06.21 20:19	2:01	21.06.21 20:19	2:01	КУ "Земля"			Восточный. 22.06.21 в ТП 18 заменили ОПН	скважина, соц.приют / 1500 чел	1500	0,25	10	+26. облач
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	21.06.21 20:05	21.06.21 20:05	0:00	21.06.21 20:05	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП	нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	22.06.21 11:44	22.06.21 11:45	0:01	22.06.21 11:45	0:01	МТЗ	нет		п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый. Повреждение на вед отпайке	нет/1181ч.	1151	0,8	22	+19, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 откл. РК (оп207)	22.06.21 12:10	22.06.21 14:26	2:16	22.06.21 17:18	5:08	МТЗ	выв		неселект. с.Молчановка, Слинкино, ключ Романовский. В 14:26 включен до КТП 7134 (запитано 6 ТП). В 15:12 включен до РЛ-5 (запитано еще 4 ТП). КТП 7046 ф.№1 0,4кВ устранили схлест проводов ф.В,С от портала 0,4 до оп.1	школ, фан/245ч.	245	0,2	11	+20, пасм.
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Корфовская	№1	22.06.21 12:45	22.06.21 12:45	0:00	22.06.21 12:45	0:00	ПС Корфовская: ДЗ 1ст., ВЧБ. ХТЭЦ1: ДЗ1 ст., МТО, ВЧБ	у		ПС Корфовская: ДЗ 1ст., ВЧБ, ИМФ- 23,7 км ф.А,В. В пролетах оп. №30-31 излом ветки с падением ее на провода.	нет	0	0	0	+27, ветер
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		22.06.21 13:11	22.06.21 13:11	0:00	22.06.21 13:11	0:00	ТЗНП 1ст., ИМФ-32 км ф.В	у		Частичный обход без замечаний.	нет	0	0	0	+27, гроза, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	22.06.21 14:50	22.06.21 15:39	0:49	22.06.21 20:40	5:50	КУ "Земля"			с.Новикове, Новая Сила. В 15:39 включен до РЛ-147 (оп147), запитано 10 ТП. В 16:00 запитано 5ТП. В 16:35 выделен участок ВЛ от оп 210 до оп 256, весь погребитель запитан. В пролете оп 237-238 упавшим деревом оборван провод ф.С. Устранено(следов внешнего возд. нет)	нет/243ч.	243	0,3	16	+24, пасм.
Прим.ЮЭС	35	Депо 35/6	Т2	22.06.21 18:35	22.06.21 21:41	3:06	22.06.21 21:41	3:06	МТЗ	нет		Т1 в резерве, обесточена 1,2С бкВ. По прибытию бригады обнаружено: В бкВ Т2 не отключался, в кабельном отсеке ячейки В6кВ ф.10 (РСК) обнаружен мертвый кот. ПС Депо собственник РЖД, обслуживает ДРСК по договору. Ак. батарей нет, мощности конденсаторов не хватает что бы отключить В-бкВ Т2. Произведена ревизия опорных и проходных изоляторов в ячейке Ф-10.	часть п.Смоляниново/23 70ч.	2370	1,1	18	+21, ясно

Ам.ЭС	110	Светлая - Мехзавод	№1	22.06.21 21:04	22.06.21 21:04	0:00	22.06.21 21:04	0:00	ТЭП 1 ст МТО	у				нет	0	0	0	+21, гроза	
Ам.ЭС	10	Уландочка 220/10	4	22.06.21 21:17	22.06.21 21:17	0:00	22.06.21 21:17	0:00	МТЗ	у			Лвл=21,3км. п.Норск. Повреждение на вед. ТП.	нет	0	0	0	+21, гроза	
Ам.ЭС	35	Светлая - Энергия	№2	22.06.21 21:18	22.06.21 21:18	0:00	22.06.21 21:18	0:00	МТО	у			23.06.21 осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+21, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Зелёный угол - Мингородок		22.06.21 22:23	22.06.21 22:42	0:19	23.06.21 5:13	6:50	ЗУ: ДЗЛ фаза В, ДЗ 1ст. ТО, ТНЗНП 2ст. АПВ не работало (режим АПВ КС). МГ: ДЗЛ ф.-В, ДЗ 1ст, уск-е, ТО, пуск ВЧТО	ну	не произв		Обесточена 1С, ЗС-6кВ ПС Мингородок. В 22:42 нагрузка переведена на Т2, включены все потребители. По КВЛ-110 на опоре №15 ф.-В повреждение полимерной изоляции, следы перекрытия на траверсе и проводе. Произведена замена изоляции, ВЛ вкл. в работу.	ВЛ-110 Мингородок-1Р	г.Владивосток, 5900 вкл/8 фид.	5900	5,6	41	+17, ясно
Ам.ЭС	10	Уландочка 220/10	4	22.06.21 22:28	23.06.21 7:42	9:14	23.06.21 7:42	9:14	КУ "Земля"				Лвл=21,3км. п.Норск. Повреждение на вед. ТП.	больн, метеост. /324 чел	324	0,06	4	+21, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Зейская 35/10	32	23.06.21 5:01	23.06.21 7:45	2:44	23.06.21 7:45	2:44	МТЗ	выв	ну		Повреждение на вед ТП	СК Мост	0	0,07	1	+17, ясно	
Ам.ЭС	35	Шимановск - Георгиевка		23.06.21 5:18	23.06.21 5:18	0:00	23.06.21 5:18	0:00	ДЗ 1ст	у				нет	0	0	0	+17, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	23.06.21 6:50	23.06.21 6:50	0:00	23.06.21 6:50	0:00	МТО	у			оп 54-1 устранили повреждение подставного изолятора ф.А	нет	0	0	0	+20, облач	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	23.06.21 6:51	23.06.21 7:46	0:55	23.06.21 18:04	11:13	МТЗ	нет	ну		п.Бириоссе 10-й км. Вкл. без ТП-125 (асф. бет. завод.). Поврежден головной кабель. В 18:04 переподключили резервный кабель, все включено	КФХ, колб. цех / 6 чел	6	0,5	4	+19, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	23.06.21 7:08	23.06.21 7:48	0:40	23.06.21 9:36	2:28	МТЗ	выв	ну		с.Воздвиженка. Запитано 14 ТП. В 08:06 вкл. без 3-х ТП. В 8:47 включен без ТП 1066. Убрано гнездо птиц на опоре № 50/7/33/1/6	нет / 1500 чел	1500	0,4	19	+12, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	Красицкая - Вяземская	С-28	23.06.21 7:15	23.06.21 7:18	0:03	23.06.21 7:18	0:03	ПС Красицкая: НЗЗ 2ст., ИМФ-52,4км ф.В от ПС Хор.	не работало	у		В ремонте ВЛ-110 Прим ГРЭС-Бикин. Обесточивались ПС-110 Вяземская, Котиново, Лермонтовка, Бикин, ПС-35 Капитоновка, Шереметьево. Произведен осмотр ВЛ 110 Красицкая-Вяземская, ПС Красицкая, Вяземская - замечаний нет. Осмотр ВЛ-110 Вяземская-Котиново (на вездеходе), в пролетах оп. 68-69 падение дерева (высота дерева около 25 м), поврежденный проводов нет.	Вяземс. и Бикинский р-ны, 36800 чел/61 фид.	36800	9,8	310	+19, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	ЮМР 110/35/6	В-6кВ Т1, СВ-6кВ	23.06.21 9:24	23.06.21 11:17	1:53	23.06.21 15:12	5:48	МТЗ				Т2 в ремонте. Обесточены 1 и 2 сек. 6 кВ. Обнаружено повреждение В-6кВ ф.9 (1С, выпал блинker МТО, В-6кВ не отключался). В 11:17 введен в работу Т2, запитана 2С, часть нагрузки 1С перезапитано по сетям ХЭС (5,5 МВт, 38200ч.). В 12:30 1С выведена в ремонт. Произведена чистка изоляции 7 ячеек, в яч. ф.9 заменили 3 опорных, 3 проходных изолятора, устранили повреждение контрольного кабеля цепей управления и сигнализации яч. ф.9. На 14:40 остается отключено 2,85 Мвт, 19626ч. 15:12 1С введена в работу 1С 6кВ, все фидера включены, кроме вед. ф.9 (нагрузка ф.9 перезапитана по сетям ХЭС в 11:17). По вед. ф.9 необходимо замена ТТ-6. Отремонтирован В-6, необходимо согласование погашения секции с ГЭС. (заявка до 08.07.21), есть повреждение КЛ в сетях ХГЭС. В яч.№9 на 1-ой сек. 6 кВ треснул изолятор Ф «А» (из-за динамического усилия при к.з. на Ф-9), вследствие чего произошло замыкание на землю с дальнейшим 3-х фазным к.з. Повреждение В-6 яч.№9, на 1 сек. 6 кВ повреждение опорных изоляторов 3 шт. и закопчение проходных изоляторов (3 шт.) в яч.№9.	Т2, нагрузка 1С по сетям ХЭС	часть г.Хабаровск/66494 ч./78 ТП, больниц-2, школ-13	66494	8,89	78	+23, обл.
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	23.06.21 10:55	23.06.21 11:59	1:04	24.06.21 16:56	30:01	МТЗ	ну	не произв		часть г.Биробиджан. Поврежден головной участок КЛ. Устранено	ф.119 ПС МК	школа/1200ч.	1200	0,5	17	+24, обл.
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	23.06.21 11:01	23.06.21 11:01	0:00	23.06.21 11:01	0:00	ТЭП 2ст	у			ОП 241 гнездо птиц, под опорой ветки со следами перекрытия	нет	0	0	0	+25, обл.	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	23.06.21 13:47	23.06.21 14:04	0:17	23.06.21 14:04	0:17	МТЗ	ну	у		часть г.Биробиджан	водозабор/239ч.	239	0,4	10	+26, гроза, град	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	23.06.21 13:57	23.06.21 15:40	1:43	23.06.21 15:40	1:43	МТЗ	ну	ну		часть г.Биробиджан. При поиске МП делением включился успешно	нет/1060ч.	1060	0,25	11	+26, гроза	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	29	23.06.21 14:10	23.06.21 14:10	0:00	23.06.21 14:10	0:00	МТО	у			часть г.Биробиджан	нет	0	0	0	+26, гроза	
Ам.ЭС	35	Сковородино - КС-6	№2	23.06.21 15:28	23.06.21 15:28	0:00	23.06.21 15:28	0:00	МТО, МТЗ	у				нет	0	0	0	+26, гроза	

Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	10	23.06.21 15:42	23.06.21 17:26	1:44	23.06.21 21:23	5:41	МТЗ	ну	не произв	п.Гражданка, Лугохотор. Сторонней техникой сбита ж/б опора №107. Виновник скрылся. Необходимо замена. Сообщено в с.б., полицию. В 17-26 включен до оп.101 запитаны все потребители. В 21:23 устранено и вкл.		школа/502ч.	502	0,13	8	+25, ясно
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		23.06.21 15:43	23.06.21 15:43	0:00	23.06.21 15:43	0:00	ДЗ 1з., ИМФ-52,3 км., ф.В	у		планируется обход		нет	0	0	0	+26, гроза
Ам.ЗЭС	110	Рудная - Коболдо	№1,2	23.06.21 16:28	23.06.21 16:28	0:00	23.06.21 16:28	0:00	ДЗЛ	у				нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Рудная	№1,2	23.06.21 16:29	23.06.21 16:29	0:00	23.06.21 16:29	0:00	ДЗЛ	у		28.06.21 произведен осмотр, замечаний нет		нет	0	0	0	+24, гроза
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	23.06.21 16:36	23.06.21 16:42	0:06	23.06.21 16:42	0:06	МТЗ	нет	у	с.Барабаш, с.Овчинниково. Обход до 02.07.21		нет/370	370	0,12	7	+23, ясно
ЭС ЕАО	10	Лондоко-тяга 220/27,5/10	3	23.06.21 17:10	23.06.21 22:28	5:18	23.06.21 22:28	5:18	МТО	нет	не произв	Оп 3-00/1 повреждена концевая муфта. Устранено.		нет/1000ч.	1000	0,03	2	+24, обл.
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		23.06.21 18:46	23.06.21 18:46	0:00	23.06.21 18:46	0:00	ДЗ 1з.,	у				нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЦЭС	35	Благовеценская - Марково		23.06.21 19:25	23.06.21 19:25	0:00	23.06.21 19:25	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	10	23.06.21 21:01	24.06.21 2:02	5:01	24.06.21 2:02	5:01	КУ "Земля"			с. Ивановка.Опора 20 грозой разбит изолятор. Устранено.		нет / 1652 чел	1652	0,7	14	+20, гроза
Ам.СЭС	110	Горная - Дамбуи		23.06.21 21:20	23.06.21 21:20	0:00	23.06.21 21:20	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	по ф-6 в ЦРП-1 откл. ф-5	23.06.21 23:52	24.06.21 0:48	0:56	24.06.21 10:18	10:26	МТЗ	нет	ну	п.Эльбан. Вкл. без КТПН-14, повреждение ТМ-400. Обесточено 10 2-х этажных домов. 10:18 тр-р заменен, включен в работу, все запитано		нет / 500 чел	500	0,1	3	+20, облач
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	24.06.21 0:59	24.06.21 1:51	0:52	24.06.21 1:51	0:52	МТЗ	ну	у	Прохождение грозового фронта без повреждения оборудования. Обход произведен, замечаний нет.		нет / 335 чел	335	0,2	9	+16, гроза
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	24.06.21 7:40	24.06.21 7:50	0:10	24.06.21 7:50	0:10	МТЗ	нет	у	п.Кневичи, Соловей ключ, Ясное. В КТП-5004 перекрытие на животное (кот)		нет / 700чел	700	0,45	35	+16, ясно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	24.06.21 8:42	24.06.21 8:42	0:00	24.06.21 8:42	0:00	ТЭНП 1 ст	у		оп.99 (ЖБ, промех.)на грозотросе жилое гнездо (4 птенца+2 птицы), на траверсе ф-А лежат ветки, упавшие сверху. Опора загрязнена продуктами жизнедеятельности птиц.		нет	0	0	0	+20, ясно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	24.06.21 8:55	24.06.21 8:57	0:02	24.06.21 8:57	0:02	МТЗ	ну	у	оп.8-09/1(вед) повреждено два изолятора на ЛР-бкв	школа, дс / 239 чел	0,8	239	10	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	24.06.21 9:43	24.06.21 9:55	0:12	24.06.21 15:02	5:19	"земля" от КУ			Выделен уч-к без нагрузки от ПС до оп.34, обеспечен резерв. Оп. 4 повреждение изолятора ф.С, провод на траверсе. Устранено, схема восстановлена	ф.20 Птицефабрика	быта нет	0	0,01	2	+19, ясно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	118	24.06.21 11:24	24.06.21 12:05	0:41	24.06.21 12:05	0:41	"земля" от КУ			Самоустранилось		нет / 1923 чел	1923	0,6	12	+20, ясно
Ам.СЭС	35	Невер - Соловьевск		24.06.21 12:10	24.06.21 16:52	4:42	24.06.21 16:52	4:42	"земля" от КУ			Обесточены ПС Соловьевск, Промежуточная и вед.ПС Урман, Инагли. Оп. 67 восстановлен шлейф.		часть Тындинского р-на / 4128 чел / 7 фидеров	4128	2,9	4	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	154	24.06.21 12:55	24.06.21 13:57	1:02	24.06.21 13:57	1:02	МТЗ	ну	у	Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. РПВ от ф.158 успешно, неисправность привода выкл-ля ф.154. Оп.154/00/13 под опорой обнаружена птица со следами перекрытия	ф.158	быта нет	0	0,1	1	+25, ясно
Ам.СЭС	110	Светлая - Мехзавод	№1,2	24.06.21 14:38	24.06.21 14:38	0:00	24.06.21 14:38	0:00	ДЗ, МТО	у		Повр. на вед. участке..		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	26	24.06.21 15:00	24.06.21 15:40	0:40	24.06.21 18:21	3:21	"земля" от КУ			Выделен головной уч-к без нагрузки, все запитано. На оп. 24 заменён разрушенный изолятор ШС-10 фазы "С".	ф.15 Бурейск	нет / 428 чел	428	0,18	6	+25, ясно
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	16	24.06.21 15:54	24.06.21 16:03	0:09	24.06.21 16:03	0:09	МТО	выв	у	Осмотр ВЛ, замечаний нет. На В-10 заменили реле РТМ. РТЛ.	школа, дс / 644 чел	644	0,056	9	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	24.06.21 16:43	24.06.21 17:19	0:36	24.06.21 17:19	0:36	МТЗ	выв	у	Обход без замечаний.		нет / 183 чел	183	0,1	7	+25, гроза
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	24.06.21 17:40	24.06.21 18:23	0:43	24.06.21 18:23	0:43	МТЗ	нет	у			нет / 205 чел	205	0,15	9	+25, гроза
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	24.06.21 17:45	24.06.21 17:49	0:04	24.06.21 17:49	0:04	МТЗ	нет	у			нет / 297 чел	297	0,4	12	+23, гроза
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	24.06.21 17:55	24.06.21 17:57	0:02	24.06.21 17:57	0:02	МТЗ	нет	у			нет / 93 чел	93	0,03	4	+23, гроза
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		24.06.21 18:08	24.06.21 18:08	0:00	24.06.21 18:08	0:00	Лебединский: ДЗ 1ст, ф.А,В,С, ЧТЭЦ: ДЗ 2ст ф.А,В,С, М.Нимыр: ДЗ 3 ст	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	24.06.21 18:31	24.06.21 18:39	0:08	24.06.21 18:39	0:08	МТЗ	нет	у			школа / 294 чел	294	0,3	6	+23, пасмурно

Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	В-10 Т1	24.06.21 19:37	24.06.21 20:15	0:38	24.06.21 20:15	0:38	МТЗ	нет	у	Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т2 демонтирован). При осмотре обнаружено отключенное положение выкл-я ф.4 от МТЗ, АПВ ну. В 20:14 включен В-10-Т1, потребитель запитан, кроме нагрузки ф.4 (0,1 МВт, 178 чел, 9ТП). Произведена проверка РЗА выключателя ф.4, заменен блок управления выключателем. Требуется проф. контроль РЗА В 10 Т-1.	часть Анучинского р-на / 2412 чел / 9 фидеров	2412	1,5	79	+25, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	24.06.21 20:15	24.06.21 20:37	0:22	24.06.21 22:22	2:07	МТО	ну	не произв.	Включен без ЗТП. В 22:03 включен до РЛ-64(запитано 2 ТП). В 22:22 включено все, замечаний нет. Перекрытие проводов ветками деревьев, в следствии наклона опоры № 529. Произведена проверка РЗА выключателя, заменен блок управления выключателем.	нет / 178 чел	178	0,1	10	+25, ясно
Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	2	24.06.21 23:13	24.06.21 23:43	0:30	24.06.21 23:43	0:30	МТО	ну		часть г.Райчихинск. Повреждение на вед оттайке с.Гражданка,Лугохотор. В 23:49 включен с "Землей" для происка прибором. В 5:35 "Земля" самоустранилась. На КТП 5062 заменен изолятор.	нет/500ч.	500	0,079	5	+20, обл.
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	10	24.06.21 23:29	24.06.21 23:49	0:20	25.06.21 5:35	6:06	Откл.КВ"Земля"				школа/502ч.	502	0,13	8	+23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	15	25.06.21 10:21	25.06.21 10:21	0:00	25.06.21 17:55	7:34	МТЗ	выв	ну	Был на х.х. Повреждение головного кабеля №1, выведен из схемы. Включен в работу 27.7.21 16:52	нет	0	0	0	+24, облачно
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Комсомольская	С-71	25.06.21 13:55	25.06.21 13:55	0:00	25.06.21 13:55	0:00	Ав. откл.	у		РЗА ПП ф.А-0, 17,5 км	нет	0	0	0	+21, гроза
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Эльбан с отп. Падали	С-88	25.06.21 14:21	25.06.21 14:21	0:00	25.06.21 14:21	0:00	ДЗ 2ст	у		РЗА ПП ф.А, В, С, 5,8 км. Обход зоны ИМФ без замечаний.	нет	0	0	0	+21, гроза
Хаб.СЭС	110	К - Комсомольская №1	С-119	25.06.21 14:21	25.06.21 14:21	0:00	25.06.21 14:21	0:00	ДЗ 3ст, 2 комплект	у		Обход зоны ИМФ без замечаний.	нет	0	0	0	+21, гроза
Ам.ЗЭС	35	Ледяная - Бузули		25.06.21 16:38	25.06.21 16:38	0:00	25.06.21 16:38	0:00	МТО	у		Осмотр до 20.08.21	нет	0	0	0	+26, гроза
ЮЯЭС	35	ЗИФ - Хатыстыр		25.06.21 16:48	25.06.21 16:56	0:08	25.06.21 16:56	0:08	МТЗ	ну	у		п. Хатыстыр	600	0,06	4	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Желтоярово 35/10	1	25.06.21 17:20	25.06.21 21:51	4:31	25.06.21 21:51	4:31	МТЗ	ну	ну	Пролет 86-87 береза на ВЛ.	с. Черниговка, Гашенка 730 чел	730	0,3	15	+23, гроза, град
Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	16	25.06.21 17:22	25.06.21 17:27	0:05	25.06.21 17:27	0:05	МТО	нет	у	ТП-5 мертвая птица.	п.Алтан / 950 чел	950	0,02	5	+23, гроза
Ам.ВЭС	10	Хвойная	1	25.06.21 17:44	25.06.21 18:05	0:21	25.06.21 18:05	0:21	МТО	ну	у	повреждение проходных изоляторов 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №266 (с.Прибрежное).	нет / 185 чел	185	0,02	5	+23, гроза
Ам.ЗЭС	35	Бузули 35/10	В35 Т1	25.06.21 18:10	25.06.21 18:54	0:44	25.06.21 18:54	0:44	ДЗТ			Погашение 1,2 с 10 кВ. Включен после осмотра. Неисправен встроенный во ввода В35-Т1 ТТ-35 погрешность более 42%. Планируется замена.	8 сел, Свободненский р-н	3749	1	66	+22, гроза, град, ливень
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	25.06.21 18:20	25.06.21 18:20	0:00	25.06.21 18:20	0:00	МТО	у		Оп.279 поврежден изолятор.	нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Рудная	№2	25.06.21 18:42	25.06.21 18:42	0:00	25.06.21 18:42	0:00	ДЗЛ	у		по цели №1 ОП 93 ф.В поврежден 1 изолятор в гирлянде, ОП 95 поврежден 1 изолятор в гирлянде. По цели 2 ОП 97 ф.С повреждение 1 изолятора	нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		25.06.21 18:48	25.06.21 18:48	0:00	25.06.21 18:48	0:00	МТЗ	у		На оп.21 грозой поврежден изолятор. Устранено.	нет	0	0	0	+23, гроза
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	25.06.21 19:55	25.06.21 21:02	1:07	26.06.21 10:29	14:34	"земля" от КУ			с.Грязнушка. В 21:02 запитано 4 ТП. В 10:29 полностью. Поврежден РВ-10 в ТП-23-3.	нет/158ч.	158	0,116	7	+25, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	25.06.21 20:55	25.06.21 20:55	0:00	25.06.21 20:55	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза, град
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		25.06.21 20:55	25.06.21 20:55	0:00	25.06.21 20:55	0:00	ДЗ1ст.	у		осмотр 15.07.21	нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	4	25.06.21 21:10	25.06.21 21:55	0:45	25.06.21 21:55	0:45	МТЗ	выв	у	г.Шимановск. Повреждение на вед. ТП мед.склады.	п/з/2800ч.	2800	0,7	8	+25, гроза, град
ЭС ЕАО	10	Кульдур 220/35/6	239	25.06.21 22:56	25.06.21 23:04	0:08	25.06.21 23:04	0:08	МТЗ	ну	у	п.Кульдур	нет/1152ч.	1152	0,35	6	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	6	25.06.21 23:00	25.06.21 23:00	0:00	25.06.21 23:00	0:00	МТЗ	у		п.Бира	нет	0	0	0	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	114	25.06.21 23:40	25.06.21 23:59	0:19	25.06.21 23:59	0:19	МТЗ	ну	у	сВолочаевка-2, Даниловка.	нет/1000ч.	1000	0,17	8	+22, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	26.06.21 0:18	26.06.21 0:18	0:00	26.06.21 0:18	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	26.06.21 0:18	26.06.21 0:18	0:00	26.06.21 0:18	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконская - Елабуга	С-50	26.06.21 1:59	26.06.21 1:59	0:00	26.06.21 1:59	0:00	НЗ3 1ст.	у		Произведен осмотр: в пр.оп.47-48 обнаружены следы перекрытия между одной жилой грозотроса и провода ф.В вследствие грозового перенапряжения. Повторному отключению не угрожает, ремонт грозотроса будет включен в план по ремонту.	нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В 10 Т2	26.06.21 6:03	26.06.21 6:23	0:20	26.06.21 6:23	0:20	ЗДЗ		у	Обесточена 2С-10 кВ (часть с. Хороль, с. Старобельмановка, Поповка, Луговое, Благодарное). В 6:23 В-10 Т2 включен, запитаны все присоединения, кроме вед.фидера 10. (повреждение концевой каб. муфты, нагрузка перезапитана в 6:49)	5 нас. пунктов/1147 чел.	1147	2,5	39	+15, ясно
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		26.06.21 11:05	26.06.21 11:05	0:00	26.06.21 11:05	0:00	МТО	у		Произведен осмотр: на оп.103 скол изоляции ф В,С.	нет	0	0	0	+25, гроза, ливень
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		26.06.21 11:05	26.06.21 11:05	0:00	26.06.21 11:05	0:00	МТО	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+25, гроза, ливень

Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	4	26.06.21 11:22	26.06.21 11:22	0:00	26.06.21 11:22	0:00	МТО	у		Оп.31 обнаружены 2 мертвых птицы.		нет	0	0	0	+25, гроза, ливень
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Игнатьево		26.06.21 14:47	26.06.21 14:58	0:11	26.06.21 14:58	0:11	2 ст ТНЗП	ну	у	Обесточены ПС-110 Игнатьево, Дачная, Сергеевка и ПС-35 Петровка, Совхозная, Марково. Оп. 91 отгорел заземляющий спуск грозотроса.	часть Благовещ-на / 6918 чел / 17 фид	6918	3,8	264	+30, гроза	
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Нагорная		26.06.21 15:16	26.06.21 15:16	0:00	26.06.21 15:16	0:00	МТО	у		Оп.19, 22 гнезда	нет	0	0	0	+30, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Костюковка - Сычевка		26.06.21 15:31	26.06.21 15:46	0:15	26.06.21 15:46	0:15	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС Сычевка, Загорное, Гуран.	часть Свободн-на / 1820 чел	1820	0,683	38	+30, гроза	
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч с отпайками	Т-305	26.06.21 16:47	26.06.21 16:47	0:00	26.06.21 16:47	0:00	ДЗ 1 ст	у			нет	0	0	0	+25, гроза	
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч с отп ПС Северная	Т-306	26.06.21 16:47	26.06.21 16:47	0:00	26.06.21 16:47	0:00	ДЗ 1 ст	у			нет	0	0	0	+25, гроза	
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч с отп ПС Северная	Т-302	26.06.21 16:47	26.06.21 16:47	0:00	26.06.21 16:47	0:00	ДЗ 1 ст	у		29.6.21 произведён осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отп.		27.06.21 1:14	27.06.21 1:14	0:00	27.06.21 1:14	0:00	ЧТЭЦ: ДЗ 2ст М .Нимныр: ДЗ 1ст	у		ИМФ. 161 км ф.АВС. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		27.06.21 1:15	27.06.21 1:15	0:00	27.06.21 1:15	0:00	ЧТЭЦ: ДЗ 1ст, Лебединый ДЗ 2ст, М.Нимныр: ДЗ 1ст	у		ИМФ 93,9км, ф.АВС. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		27.06.21 1:16	27.06.21 1:16	0:00	27.06.21 1:16	0:00	ЧТЭЦ: ДЗ 1ст, Лебединый ДЗ 2ст, М.Нимныр: ДЗ 1ст	у		ИМФ 163 км ф.АВС. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отп.		27.06.21 1:17	27.06.21 1:17	0:00	27.06.21 1:17	0:00	ЧТЭЦ: ТЗНП 2ст, М .Нимныр: ДЗ 1ст	у		ИМФ 159,8 км, ф. В,С Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		27.06.21 1:17	27.06.21 1:17	0:00	27.06.21 1:17	0:00	ЧТЭЦ: ТЗНП 2ст, М .Нимныр: ДЗ 1,3ст, Лебединый .ТНЗП Эст.	у		ИМФ 161 км, ф. В,С. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-2		27.06.21 1:29	27.06.21 1:29	0:00	27.06.21 1:29	0:00	Ярославка: НЗЗ 2ст, Павловка-2: НЗЗ-1ст, НЗЗ-3 ст	у		ИМФ Ярославка: ф-В 16,5км, Павловка-2: ИМФ ф-9,3км. Осмотр ПС Павловка-2: В 110 1В в отключенном положении, В 110 2В вклочен, В 110 1В вклочен в 02:37 (ск. 4-х угольник). Осмотр ВЛ, замечаний нет. Проверка РЗА на ПС Павл-2 без замечаний. 28.06.21 повторно произведён осмотр ВЛ пр. 86-116. Под опорой 95 обнаружены ветки со следами пожара, гнездо под опорой.	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Полевая		27.06.21 4:48	27.06.21 4:48	0:00	27.06.21 4:48	0:00	ПС Уссурийск-2: НЗЗ 2ст, ПС Полевая: НЗЗ 1ст	у		ПС Уссурийск-2: ИМФ ф-С 32км, ПС Полевая: ф-С 4,5км. Осмотр, обнаружено гнездо на нижней траверсе оп. 142.	нет	0	0	0	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка		27.06.21 5:54	27.06.21 6:38	0:44	27.06.21 19:47	13:53	ВТЭЦ-2: ДЗЛ, ТЗНП, Голубинка: ДЗЛ	ну	ну	(Данного объекта нет в Сириусе). Погашена 2С110/35/6 ПС Голубинка, 2СШ 35/6 ПС Ц. 5:59 на ПС Ц нагрузка переведена на Т1, 6:38 на ПС Голубинка нагрузка переведена на Т1. 11:16 по КВЛ-110 окончен послеварийный обход с осмотром ВЛ, замечаний не выявлено. В 11:52 РПВ ну. По КВЛ-110 поврежден полимерный изолятор оп.18 ф.А. Устранено.	ВЛ-110 ВТЭЦ-2-Орлиная; ВЛ-35 3-Ц	г.Владивосток, 8580чел /12 фид.	8580	5,5	72	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	27.06.21 7:52	27.06.21 13:41	5:49	27.06.21 13:41	5:49	ку "Земля"			В 09:11 запитано 1ТП. Оп.36/12 разрушение изоляции подвесной гирлянды по ф.А. Устранено.	нет / 25 чел	25	0,1	4	+17, туман	
Прим.ЮЭС	35	Факел - Шкотовский водозабор		27.06.21 9:30	27.06.21 9:30	0:00	27.06.21 9:30	0:00	ДЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+20, пасм	
Ам.СЭС	35	Светлая - Энергия	№1	27.06.21 10:01	27.06.21 10:01	0:00	27.06.21 10:01	0:00	1 ДЗ	у		28.6.21 осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+25, пасм.	
Ам.СЭС	35	Светлая - Энергия	№2	27.06.21 10:01	27.06.21 10:01	0:00	27.06.21 10:01	0:00	1 ДЗ	у		Следы перекрытия на проводе прол. оп. 18-19 над дорогой.	нет	0	0	0	+25, пасм.	

Хаб.ЦЭС	110	Южная - Хехцир	№1	27.06.21 10:10	27.06.21 10:10	0:00	27.06.21 10:41	0:31	Южн: ВЧБ. Хехц: 13 ДЗ	выв	у	ОМП (Сириус) ПС 110 кВ Южная 9.6 км, Ф А-В (по расчётам пролёт опор №59-60). Разрыв транзита (при посадке нагр. откл. оборудование на Хаб НПЗ, вкл. через 10 мин.). Осмотр ВЛ, в прол. оп. 61-62 спилено дерево (осина, высотой 32м) бригадой подрядной организации ООО Энергострой (допуск не производился). По ВЛ есть следы перекрытия, ремонт не требуется, бригада удалена. Сообщено в СБ.	ВЛ-110 №2	нет	0	0	0	+25, пасм.
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	27.06.21 13:40	27.06.21 14:06	0:26	27.06.21 15:08	1:28	ТЗНП	выв	у	Обесточена 2С-35/6 ПС Эгершельд, вед. ПС-35/6 Зеленая (оборонэнерго). На ПС Эгершельд нагрузка 2С-6 запитана от Т1 (1,8МВт). В 15:08 вкл. на хх КЛ-35 Бурная - Эгершельд №2, КИ в норме. В 16:06 (ч/з 2ч 26 мин) вед. ПС Зеленая запитана потребителем от ВЛ-35 Русская-КЭТ с отп. ПС Зеленая. Осмотр ВЛ 35 Эгершельд-Зеленая-КЭТ до РП-5, замечаний нет. В пр.оп. 63-67 требуется чистка просеки. 28.6.21 по КВЛ 35 Эгершельд-Зеленая-КЭТ определено место повреждения КЛ 35 1216 м от ПС КЭТ, в воде, на расстоянии 6-8 м от береговой линии со стороны РП-5, произведены подготовительные работы. В пр.оп.53-67 производилась чистка просеки. 29.6.21 смонирована муфта, испытания не выдержала, поиск МП неуспешно. 30.06.21 определено второе МП на участке РП-5 - РП-8 в 193м от РП-5. МП находится под водой недалеко от берега, глубина ~3м. в 17:29 окончены работы по монтажу кабельной вставки 3м и двух кабельных муфт, КЛ сдана под испытания. 30.6.21 23:50 КВЛ 35 Эгершельд-Зеленая_КЭТ включена в работу	КЛ-35 Бурная - Эгершельд №1; ВЛ-35 Русская-КЭТ с отп. ПС Зеленая	г.Владивосток, 4500 чел/5 фид.	4500	2,2	26	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	27.06.21 14:10	27.06.21 14:48	0:38	27.06.21 19:15	5:05	МТЗ	ну	ну	п.Тополево, Солнечная поляна. В пролёте 29-29/1 оборваны провода Ф А, В, С неизвестным автомобилем (рядом с местом обрыва высыпанный грунт), автомобиль скрылся. Сообщено в полицию. Вкл. без 2-х ТП базы. В 19:15 устранено и вкл.		нет / 600 чел	600	0,2	5	+28, пасм.
Ам.СЭС	35	Тында - Строительная	№1	27.06.21 15:45	27.06.21 15:45	0:00	27.06.21 15:45	0:00	13 ДЗ	у		Поврежд. изолятора ф.-В оп. 63.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.СЭС	35	Тында - Строительная	№2	27.06.21 15:45	27.06.21 15:45	0:00	27.06.21 15:45	0:00	13 ДЗ	у		Поврежд. изолятора ф.-В оп. 63.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	27.06.21 16:46	27.06.21 16:46	0:00	27.06.21 16:46	0:00	МТЗ	у			больш. / 287 чел	287	0,3	8	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	27.06.21 16:51	27.06.21 16:51	0:00	27.06.21 16:51	0:00	МТО	у		Разрушение изоляторов на опоре №154	больш. / 287 чел	287	0,3	8	+25, гроза	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	27.06.21 19:17	27.06.21 19:29	0:12	27.06.21 19:29	0:12	МТЗ	ну	у	с.Кокшаровка, Польшиха. В ТП 3019 заменен проходной изолятор 10 кВ.		нет / 1103 чел	1103	0,35	19	+27, гроза
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	4	27.06.21 19:30	27.06.21 19:37	0:07	27.06.21 19:37	0:07	МТЗ	ну	у	с.Павловка, Изюбринный, Уборка, Антоновка, Ленино, Шумный. Повреждение на вед. ТП 3223 2-х проходных изоляторов 10 кВ.		нет / 1903 чел	1903	0,3	20	+27, гроза
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	В-10 Т2	27.06.21 19:38	27.06.21 20:38	1:00	27.06.21 20:38	1:00	МТЗ			Обесточена 2С-10 ПС Барабаш (с.Береговое с.Барабаш с.Филипповка). В яч. ф-13 обнаружена мертвая змея, повреждения оборудования нет. В 20:23 вкл. Т2. В 20:38 включены все фидера.		864 чел	864	0,45	20	+21, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	27.06.21 21:16	27.06.21 22:00	0:44	28.06.21 10:09	12:53	Земля, от КУ.			Запитано 17 ТП. Произвести осмотр дальше - нет возможности - поврежден подвесной мост через р.Усури к с.Польшиха. Продолжение осмотра 28.06.21. В 9:38 включено ТП-3019, остается отключено ТП3018. В 10:09 включен полностью. В ТП 3019 заменен проходной изолятор 10 кВ.		нет / 1103 чел	1103	0,35	19	+20, ясно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	27.06.21 21:22	27.06.21 21:53	0:31	27.06.21 21:53	0:31	МТЗ	ну	у			аэропорт / 230 чел	230	0,35	17	+24, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	27.06.21 21:24	27.06.21 21:24	0:00	27.06.21 21:24	0:00	МТЗ	у		ОП 28/30/53 заменили изолятор ф.С		нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Лесная		27.06.21 21:45	27.06.21 21:45	0:00	27.06.21 21:45	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	11	27.06.21 21:46	27.06.21 21:46	0:00	27.06.21 21:46	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	27.06.21 21:46	27.06.21 21:46	0:00	27.06.21 21:46	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ЗЭС	35	Серышево - Арга		28.06.21 1:09	28.06.21 1:09	0:00	28.06.21 1:09	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	6	28.06.21 9:48	28.06.21 10:23	0:35	28.06.21 10:23	0:35	"земля" от КУ			с.Каховка. На оп.53 разрушение изолятора ф.В. Устранено.		школа, в/н башня / 343чел	343	0,34	12	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	СВ-10	28.06.21 10:53	28.06.21 11:00	0:07	28.06.21 11:00	0:07	Дуг.защита, МТЗ	нет	у	Обесточилась 2С 10кВ. В 11:00 включен СВ-10, без без вед. ф.21, повреждение кабельной муфты в ячейке вед. ф.21.	Пожарский р-н, 1742чел / 10 фид	1742	0,35	8	+28, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	Горький - ОПХ	Т-69	28.06.21 11:23	28.06.21 11:23	0:00	28.06.21 11:23	0:00	Ав.откл	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	35	Горький - Сергеевка с отп. Воозабор	Т-23	28.06.21 11:30	28.06.21 11:30	0:00	28.06.21 11:30	0:00	ДЗ 2ст, МТО	у				нет	0	0	0	+25, гроза

ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	В-10 ТТ	28.06.21 13:08	28.06.21 13:15	0:07	28.06.21 13:15	0:07	МТЗ	выв	у	Обесточивалась 1,2С 10кВ. Включен без ф.114 (неисправность привода В-10 ф.114), по ф.114 наклон оп.114-00/81 (ж/б), обрыв 2-х проводов. В 19:31 устранена не исправность привода В-10 ф.114, выведен поврежденный участок без нагрузки, все потребители запитаны.		Смидовичский р-н, 3530чел / 5 фид	3530	0,68	29	+20, обл
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	238	28.06.21 13:11	28.06.21 14:24	1:13	28.06.21 18:14	5:03	МТЗ	ну		В пр.оп.238-00/30-31 обрыв провода ф.А Устранено.	ф.239	нет / 300 чел	300	0,15	7	+20, обл
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	28.06.21 13:49	28.06.21 18:23	4:34	28.06.21 18:23	4:34	МТЗ	ну	ну	п.Черноручье, п.Валентин, с. Глазковка. В 14:54 включен до РСП-2 оп.199, запитано 8 ТП из 22-х. В 18:23 включен полностью. Снята ветка с проводов в пр.оп.285-286.		школа, больн, скважина / 700чел	700	0,39	22	+22, ясно
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	28.06.21 13:59	28.06.21 16:50	2:51	28.06.21 16:50	2:51	МТЗ	ну	ну	с.Новинка, Егорьевка, Новопетровка. На ТП 31-9 заменено 2 поврежденных ОПН.		больница / 130чел	130	0,14	14	+24, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	28.06.21 14:13	28.06.21 19:20	5:07	28.06.21 19:20	5:07	ав.откл	ну		с.Благодатное, Лесное. В 14:40 включен без 6 ТП из 10 (обесточено с.Лесное). Повреждение концевой кабельной муфты на оп.7 (КЛ 10 кВ от КТПН-1388 до оп.7). Устранено.		школа / 150чел	150	0,2	10	+22, дождь
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	21	28.06.21 14:44	28.06.21 17:29	2:45	28.06.21 17:29	2:45	МТЗ	ну		п. Талакан (временный посёлок). На ЛР-16 отгорел шлейф ф.С. Устранено.		школа, д/с, насосная, больница / 1526чел	1526	0,39	19	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	27	28.06.21 14:44	28.06.21 16:44	2:00	28.06.21 16:44	2:00	МТЗ	ну		Повреждение на вед. участке (ТП-112 отгорел шлейф ф.В)		очистные / быта нет	0	0,02	2	+20, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	В-10 Т2	28.06.21 17:31	28.06.21 17:45	0:14	28.06.21 17:45	0:14	МТЗ	выв		Обесточились 1,2С 10кВ. Включено с откл. ф.11, ф.15 (бл., МТЗ, 0,01МВт, быта нет). проверка РЗА на 16.07.21		часть Тамбовского р-на, 1659чел / 10 фид	1659	0,8	37	+24, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	11	28.06.21 17:31	28.06.21 19:03	1:32	28.06.21 19:03	1:32	МТЗ	ну	ну	Под оп.14 обнаружена обгоревшая ветка.		нет / быта нет	0	0,01	1	+24, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	15	28.06.21 17:31	28.06.21 17:31	0:00	28.06.21 21:40	4:09	МТЗ	ну	ну	Резервный. Оп.15 разрушение двух изоляторов, устранено		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	28.06.21 18:00	28.06.21 18:02	0:02	28.06.21 18:02	0:02	МТЗ	ну	у	Обрыв верхнего провода от опоры №1 в сторону опоры №2. Устранено		водозабор / 508чел	508	1	17	+22, пасмурно
Ам.ЭС	10	Восточная 35/10	11	28.06.21 19:15	28.06.21 19:24	0:09	28.06.21 19:24	0:09	МТЗ	ну	у	г.Свободный. Осмотр, замечаний нет.		нет / 300чел	300	0,35	3	+24, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	РайГЭС - Усть-Кивда		28.06.21 20:00	28.06.21 22:05	2:05	28.06.21 23:11	3:11	МТЗ-3	ну	ну	Обесточена ПС 35 кВ Усть-Кивда, обеспечен резерв по ВЛ-35 Спаск - Усть-Кивда. В 23:11 линия включена в работу. Повреждение на вед.отп ПС Пионерская (Амурголь)	ВЛ-35 Спаск - Усть-Кивда	нет / 292 чел	292	1	5	+24, гроза, дождь
Прим.СЭС	35	Арсеньев-1 - Гражданка		28.06.21 20:22	28.06.21 20:22	0:00	28.06.21 20:22	0:00	МТЗ	у		Прохождение грозового фронта без повреждения оборудования. Обход произведен 29.06.21, замечаний нет.		нет	0	0	0	+21, гроза
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	28.06.21 20:34	28.06.21 20:34	0:00	28.06.21 20:34	0:00	МТЗ-1	у		Оп73/2 следы перекрытия изоляции ф.А.В		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	6	28.06.21 20:52	28.06.21 20:53	0:01	28.06.21 20:53	0:01	МТЗ-1	ну	у	Пр.оп.14-15 провис провода. 7.07.21 перетянут провод		нет / 300 чел	300	0,2	5	+24, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	Архара - Отважное		28.06.21 21:00	28.06.21 21:00	0:00	28.06.21 21:00	0:00	МТО	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		28.06.21 21:00	28.06.21 21:00	0:00	28.06.21 21:00	0:00	МТО	у		ИМФ-14.8 км ф.АВ. Обход планируется до 30.07.2021		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	257	28.06.21 21:40	29.06.21 0:23	2:43	29.06.21 0:23	2:43	"земля" от КУ			Самоустранилось.		нет / 50 чел	50	0,1	4	+24, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	264	29.06.21 0:59	29.06.21 1:34	0:35	29.06.21 1:34	0:35	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.		нет / 1230 чел	1230	0,15	6	+24, гроза, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	29.06.21 2:28	29.06.21 3:26	0:58	29.06.21 4:40	2:12	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке		нет / 700 чел	700	0,6	17	+24, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Корфовская с отпайками	С-6	29.06.21 2:54	29.06.21 2:54	0:00	29.06.21 2:54	0:00	3 ст ТЭНП	у		Произведен осмотр ВЛ-110 ХТЭЦ1-Корфовская с отп. (С-6) и ВЛ-110 Корфовская-Осиновая Речка (С-40). Обнаружено на проводе ф.В повреждение верхнего повива в пр. оп. 94 – 95 (на ВЛ 110 кВ С-40).		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково	С-25	29.06.21 3:15	29.06.21 4:09	0:54	29.06.21 16:50	13:35	Корфовская: ДЗ 2 зона, МТО	ну	ну	Обесточены ПС-110 Гродеково, Хор, ПС-35 Переяславка, Георгиевка, Черняево. Выделен уч-к ВЛ-110 Корфовская - Гродеково, на ПС Хор включен В-110 Красицкая, все запитано. В 5:57 бр приступила к осмотру. На оп. 73 разрушение гирлянды изоляторов ф.А, провод лежит на земле. Устранено.	ВЛ-110 Красицкая - Хор	р-н им.Лазо / 28915 чел / 38 фидеров	28915	5,6	209	+24, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	29.06.21 6:31	29.06.21 6:42	0:11	29.06.21 6:42	0:11	МТЗ	нет	у	Повреждение концевой муфты в яч.№13 РУ 10 ЦРП 80121.		нет / 530 чел	530	0,53	2	+19, пасмурно

Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	29.06.21 11:24	29.06.21 13:56	2:32	29.06.21 13:56	2:32	"земля" от КУ			п.Трудовое, Совхоз 4-е отдел. Повреждение на вед. участке.		нет / 200 чел	200	0,2	18	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка - Бикин	С-32	29.06.21 12:45	29.06.21 12:45	0:00	29.06.21 12:45	0:00	Лермонтовка: НЗЗ 1,2ст Бикин: НЗЗ 3ст	у		ОМП L=32,0 км от шин ПС Бикин, фаза В-0. 1.07.21 осмотр оп. 1-36 (7637м), замечаний нет.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	29.06.21 16:30	29.06.21 19:07	2:37	29.06.21 19:07	2:37	МТЗ	выв	не произв	с.Андреевка. На оп.179 снята птица (ворона), перекрытие по ф.А и ф.В, повреждений нет.	школа, насосная / 595чел	595	0,83	20	+21, обл.	
ЮяЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		29.06.21 17:07	29.06.21 17:07	0:00	29.06.21 17:07	0:00	ЧТЭЦ: ТЭМП 1ст Лебединский ТЭМП 2ст	у		ИМФ ф.С-0 117км от ПС Лебединский.	нет	0	0	0	+28, гроза	
ЮяЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отп.		29.06.21 17:07	29.06.21 17:07	0:00	29.06.21 17:07	0:00	ЧТЭЦ: ТЭМП 1ст М.Нимныр: ТЭМП 2ст	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+28, гроза	
ЮяЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ	№1	29.06.21 19:21	29.06.21 19:26	0:05	29.06.21 19:26	0:05	ДФЗ	ну	у	Обесточивались 1/2 ПС Дежневская (7МВт), 1/2 ПС Денисовская (3МВт).	быта нет	0	10		+28, гроза	
ЮяЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ	№2	29.06.21 19:21	29.06.21 19:21	0:00	29.06.21 19:21	0:00	ДФЗ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+28, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	В-1 6 Т2	29.06.21 22:19	30.06.21 0:37	2:18	30.06.21 9:39	11:20	Без блинкеров	выв		Обесточена 2сш-6 кв. Не отключился вед. ф.17 (бл.МТЗ). При включении В-1 6 Т2 отключается - 30.06.21 устранена неисправность привода В-1 6 Т2. В 00:37 включен СВ-1 6, запитаны потребители 2сш-6 кв, кроме вед.ф.17 (повреждение у потребителя, обеспечен резерв). По ф.17 выполнена проверка РЗА, проведена чистка контактов цепей отключения	СВ-1 6	часть г.Владивосток / 4300 чел / 6 фидеров	4300	4,3	21	+19, пасмурно
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	29.06.21 22:33	30.06.21 0:19	1:46	30.06.21 0:19	1:46	"земля" от КУ			Оп.105 разрушен изолятор по ф.А. Устранено	школа / 265 чел	265	0,12	6	+18, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Заводская 35/10	В-35 Северная	29.06.21 23:37	29.06.21 23:39	0:02	29.06.21 23:39	0:02	МТЗ	ну	у	Обесточена ПС Заводская. Одновременно откл-ся на ПС Заводская вед. ф.5. На ПС Заводская изменена уставка	быта нет / 6 фидеров	0	0,442	6	+20, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	30.06.21 0:30	30.06.21 0:30	0:00	30.06.21 0:30	0:00	МТЗ	у		КТП-1008 перегорание ПК-10 ф.В,С из за перекрытия животным (крысой). Устранено	нет	0	0	0	+20, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	В-10-Т1	30.06.21 3:20	30.06.21 3:25	0:05	30.06.21 3:25	0:05	МТЗ	нет	у	С обесточиванием 1сш-10 кВ (была в работе с "землей" с 2:54). Проверка РЗА без замечаний	часть г.Лучегорск / 5856 чел	5856	1,4	47	+18, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	30.06.21 3:25	30.06.21 3:38	0:13	30.06.21 10:20	6:55	"земля" от КУ			Включен без 4ТП. На ТП-2069 Шлюзы разрушение проходного изолятора ф.А. В 5:20 включен без одного ТП. Устранено и включен полностью.	быта нет	0	0,1	7	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Голдобин - Рыбный порт		30.06.21 7:49	30.06.21 9:10	1:21	03.07.21 5:40	69:51	МТО	выв		Схема сети ремонтная (отключена для БВР КВЛ-35 Голдобин-РП4-Рыбный порт), обесточена ПС Рыбный порт. МП на расстоянии 1050 м от ПС Рыбный порт. 18:13 по КЛ 35 кВ котлован разработан, МП подтверждено. Смотрирована кабельная вставка и 2 муфты. 2.07.21 в 2:28 кабель испытание не выдержал. В 15:55 определено 2-е МП: 45 м. от ПС Рыбный порт. Устранено.	КВЛ-35 Голдобин-РП4-Рыбный порт	часть г.Владивосток / 7770 чел / 13 фид	7770	6,3	62	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	30.06.21 10:37	30.06.21 15:55	5:18	30.06.21 15:55	5:18	МТЗ	ну	ну	с.Данильченко. В пр.оп.86-87 несанкц. спил дерева, без повреждения. Сообщено в полицию, СБ.	нет / 46чел	46	0,03	2	+22, ясно	
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	30.06.21 15:30	30.06.21 15:55	0:25	30.06.21 15:55	0:25	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. Повреждение резервной КЛ-10кВ между ТП-83 и ТП-22, отключена.	нет / 1000 чел	1000	1,2	11	+25, обл	
Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	7	30.06.21 17:10	30.06.21 18:00	0:50	30.06.21 18:00	0:50	МТЗ	ну		Повреждение на вед. отпайке.	школа, ВНС, д/с, КНС / 3950чел	3950	1,2	21	+24, обл	