

Филиал	У, кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц.значимые объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Хаб.СЭС	35	Хурба - Совхоз Комсомольский	T-183	01.07.21 6:03	01.07.21 7:27	0:02	02.07.21 16:03	0:02	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Совхоз Комсомольский, обеспечен резерв. В 8:30 включена до оп.№44 (воздушный участок). Определено МП: 30 м от каб. киоска в ст. с/х Комсомольский. В 22:23 смонтирована одна муфта. 2.07.21 произведен монтаж 2-ой соед. муфты, испытан, вкл. в работу.	ф.16 Хурба	нет / 735 чел / 6 фидеров	735	0,2	16	+18, пасмурно
ЮЯЭС	110	Лебединый - Н.Куранах		01.07.21 11:44	01.07.21 11:44	0:46	01.07.21 11:44	0:46	с обеих сторон: ТЗНП-2ст	у		На вед. отпаечной ВЛ-110 на ПС 110 кв Рабиновая в пр.оп.149-150 обнаружено дерево со следами перекрытия на ветках (негабарит).	нет	0	0	0	+28, гроза	
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый с отпайками		01.07.21 13:35	01.07.21 13:54	0:59	03.07.21 0:44	0:59	ЧТЭЦ: 1ст ТЗНП. Леб: 2ст ТЗНП.	выв	ну	Обесточены ПС Б.Нимныр, Юхта. В 13:54 на ПС 110 кв Б.Нимныр отключен ЛР-110 М.Нимныр, включен В-110 Юхта на ПС 110 кв Лебединый. Запитаны ПС-110 кв Юхта, Б.Нимныр. Выделен уч-к ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимныр (до ЛР-Карьер) без потребителя. На оп.49 повреждение молнией траверсы ф.С, провод на земле. Произведена замена оп.49.	нет / 150чел / 4 фид	150	1,5	5	+28, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф-6 РП Кондратен овка откл. ф-3	01.07.21 13:46	01.07.21 14:30	0:21	01.07.21 14:30	0:21	МТЗ	ну	ну	с.Каймановка, часть Каменушки. В пр.оп. 99-100 снята ветка с проводов, устранил слесарь проводов.	нет / 175 чел	175	0,3	14	+21, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	20	01.07.21 14:47	01.07.21 14:48	3:33	01.07.21 14:48	7:42	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Оп.51-52 следы перекрытия.	нет / 120 чел	120	0,6	4	+20, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	3	01.07.21 14:50	01.07.21 15:19	0:11	01.07.21 15:19	0:11	МТО	ну	у	с.Кани-Курган, Владимировка, Зазейский, Заречный. Повреждение на вед. уч.	пост ГИБДД / 400 чел	400	0,35	18	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	01.07.21 16:41	01.07.21 17:02	1:08	01.07.21 19:49	1:08	МТЗ	нет	не произв	г.Большой Камень. Вкл. 23 ТП. Повреждение на вед. КТП-1006 Вкл. в 19:49	нет / 860 чел	860	0,7	43	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	1	01.07.21 17:05	01.07.21 19:56	0:36	01.07.21 19:56	0:36	МТЗ	ну	не произв	с. Гродеково. Прол. оп. 260/3-260/4 обрван провод фронтальным погрузчиком ИП Николаев, при устройстве дамбы. Сообщено в СБ.	нет / 520 чел	520	0,2	8	+25, облач	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	02.07.21 5:56	02.07.21 6:12	0:46	02.07.21 6:12	0:46	ав.откл	нет	у	с.Чистоводное. Осмотр, замечаний нет.	школа / 115чел	115	0,08	8	+15, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	02.07.21 7:51	02.07.21 10:33	0:00	02.07.21 13:37	0:00	"земля" от КУ			г. Артем. Вкл. без 2-х ТП. В пр.оп.2/33-2/34 обрыв провода. Устранено.	больн, насосная / 50чел	50	0,2	7	+17, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Ключи 35/10	6	02.07.21 8:15	02.07.21 8:56	0:12	02.07.21 8:56	0:12	МТО	ну	ну	с.Ключи. Оп.12 убрали птицу.	в/н башня / быта нет	0	0,02	5	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	1	02.07.21 8:18	02.07.21 8:18	0:12	02.07.21 14:17	0:12	МТЗ	выв	у	Оп. 32 касание ветки проводов, 6.07.21 чистка просеки.	ф-22 (АВР у потребителя )	нет / быта нет	0	0,01	4	+17, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	40	02.07.21 11:18	02.07.21 12:56	0:00	03.07.21 17:40	0:00	МТО	выв	ну	г.Большой Камень. Запитано от резерва без СТП-81182 "Гараж". В 18:40 включен до оп.11, запитано СТП-81182 "Гараж". Повреждение КЛ-6 от оп. 11 до ЦРП-101, определено МП в 693м от ЦРП-101, разработан котлован, МП визуально подтверждено. 3.07.21 произведен монтаж кабельной вставки 3 м.	ф-9	д. поликлиника, д/дом / 1200 чел	1200	1,3	8	+17, пасм
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	02.07.21 16:03	02.07.21 17:06	0:00	02.07.21 19:52	0:00	МТО	ну	ну	г.Биробиджан. Включен основной потребитель. Пр. оп. 185-00/50-51 обрыв проводов 3-х фаз, упало ветхое дерево. Устранено и вкл.	Ф-171	нет / 483 чел	483	0,1	15	+20, пасм
ЭС ЕАО	35	Брусит - Биракан	T-147	02.07.21 20:15	02.07.21 21:34	1:16	04.07.21 17:11	5:31	МТЗ	ну	ну	Откл. В-35 на ПС Биракан. Обесточена вед. ПС-35 Брусит (на ПС Кульдур АВР-6 усн). В 21:34 включена ВЛ-35 Брусит-Биракан, с отключенной ВЛ-35 Брусит-Кульдур. 3.07.21 произведен осмотр: ж/б оп. №26 (тип СК-22, промежут.) упала, ж/б оп. №27 (промежут.) сломана у основания (упала). 3.07.21 установлена оп. 27. 4.07.21 установлена оп. 26	быта нет	0	0,58	10	+20, пасм	
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	02.07.21 20:25	02.07.21 21:07	0:04	02.07.21 21:45	0:04	МТЗ	ну	ну	п.Горького. В 21:07 вкл. до ТП-1306, запитано 7ТП из 12. В 21:45 запитаны все потребители. Повреждение КЛ-6кВ (резервная) без нагрузки, выведена из работы.	нет / 120 чел	120	0,8	12	+20, пасм	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	02.07.21 21:00	02.07.21 21:00	0:11	02.07.21 21:00	0:11	МТЗ	у		Под оп.15-00/30 ЛР обнаружена птица.	нет	0	0	0	+20, пасм	

ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан		03.07.21 1:56	03.07.21 1:56	0:12	03.07.21 1:56	0:12	Бироб: ТЗНП 2ст Биджан ТЗНП 2ст	у		ИМФ С-57 Ф-А=114,4 км. ПС 110 кВ Биджан ИМФ С-61 Ф-С=20,1 км.		нет	0	0	0	+24, обл
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	36	03.07.21 8:55	03.07.21 9:17	30:01	03.07.21 12:43	30:01	МТЗ	ну	ну	г. Хабаровск, с. Матвеевка. Вкл. 5ТП от резерва, вкл. полностью в 12:43. Повреждение на вед. отп.	ф-34	нет / 1684 чел	1684	0,6	9	+21, облач
Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	20	03.07.21 13:17	03.07.21 22:55	0:23	03.07.21 22:55	0:23	МТО	ну	не произв	Повреждение КЛ экскаватором сторонней организации на территории произв. базы. Сообщено в СБ. Повреждение устранено, в 22:55 введен в работу		нет / быта нет	0	0,7	7	+25, облач
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	5	03.07.21 15:16	03.07.21 19:09	2:12	03.07.21 19:09	2:12	МТО	ну	ну	Повреждение на вед. отпайке, упала опора №97/7, на оп. 79 разобраны шлейфы.		РТС, ТУСМ / быта нет	0	0,5	5	+25, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	03.07.21 15:27	03.07.21 17:11	0:41	03.07.21 20:35	0:41	МТЗ	выв	ну	г.Партизанск. Вкл. без 4-х ТП. В прол. оп. № 69/70-69/71 дерево на проводах, повреждения оборудования нет. Устранено.		нет / 310 чел	310	0,25	19	+26, ясно
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	03.07.21 20:00	03.07.21 20:00	0:00	03.07.21 20:00	0:00	Биробиджан: 2 ст. ТЗНП. Бидж: 1, 2 ст. ТЗНП	у		Биробиджан: С-57 Ф"В" ИМФ=112,3 км. Оп. 150 видны следы жизнедеятельности птиц, разбит один изолятор ф.С. ПЗУ нет		нет	0	0	0	+25, дождь
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ с отпайками	№1 (С-17)	03.07.21 21:39	03.07.21 21:39	1:06	03.07.21 21:39	1:06	РЦ: ВЧБ при КЗ на "Землю", ИМФ-1,4 км. ф.А. ХТЭЦ3: ВЧБ при КЗ на "Землю".	у		Произведен осмотр ПС СМР, КПУ, Берёзовка, РЦ, ХТЭЦ-3 замечаний нет. 4.07.21 обход без замечаний, 5.07.21 обход до оп.36 без замечаний. 7.7.21 произведен осмотр: оп. 12 (отпайка на ПС СМР) шлейф ф.А следы дугового перекрытия на траверсе в следствии падения металлической проволоки из гнезда (вороны), находящегося в теле опоры.		нет	0	0	0	+24, обл.
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	04.07.21 0:59	04.07.21 0:59	1:30	04.07.21 0:59	12:04	ПС Биджан: ТЗНП 1,2ст., ИМФ-18,2 км. ф.С	у		Оп. 150 видны следы жизнедеятельности птиц, разбит один изолятор ф.С. ПЗУ нет. Устройство ПЗУ запланировано в 2023г оп. 144-160.		нет	0	0	0	+24, обл.
Прим.ЮЭС	110	Улисс 110/6	Т2	04.07.21 5:59	04.07.21 6:37	0:56	04.07.21 7:25	36:55	ДЗТ			05:59 с успешным АПВ отключалась ВЛ 110 Патрокл-Голдобин с отпайкой на Улисс (ДЗЛ). На ПС110 Улисс отключены Т-2. Обесточена 2 и 4С бкв . В 06:37 включены СВ-№1,2 бкв, запитаны все потребители. При осмотре ПС Улисс, на ОРУ 110 обнаружены 2-е мертвые чайки: под линейным порталом ВЛ 110 Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс и на Т2	Т1	часть г.Владивосток, 10200ч., 67 ТП	10200	5	67	+16, обл.
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	04.07.21 12:28	04.07.21 13:39	0:22	04.07.21 13:39	0:22	МТО	выв	у	В 12:53 включен без 7ТП. В 13:39 включено полностью. В КТП82062 яч.4 следы дугового перекрытия на животное, остатки и запах паленой шерсти.		нет / 500 чел	500	0,1	12	+20, пасмурно
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - ГВФ	С-45	04.07.21 13:46	04.07.21 13:46	6:53	04.07.21 20:52	9:11	ХТЭЦ-3 НЗ3 1ст, ВЧБ, АПВ ну; ГВФ ТЗНП 1 ст, ТО, ВЧБ, АПВ ну	ну	не произв	Разрыв транзита (на ПС ГВФ СВ-110 включен по режиму). Провис провода при высокой температуре воздуха (+34гр.) ф. А в пр.оп. 29-30 (пролет 300 м) на недопустимое расстояние на пересечении с ВЛ-0,4 кв ф.-1 ТП-1338 (г. Хабаровск СНТ Росбакалея) пр. оп. № 10/1/8/2 – 10/1/8/3, в 20:41 гпровод ВЛ 0,4 кв опущен на 1м./планируется перенос ВЛ-0,4 в сторону, построена с нарушением/. ВЛ-110 включена в работу, транзит восстановлен	ВЛ-110 РЦ - ГВФ	нет	0	0	0	+34, ясно
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	3	04.07.21 14:13	04.07.21 14:24	3:11	04.07.21 14:24	3:11	МТО	ну	у	Повреждение на вед. уч.		нет / 400 чел	400	0,4	18	+25, гроза, ветер
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	04.07.21 15:23	04.07.21 17:29	0:01	04.07.21 17:29	2:37	"земля" от КУ			Оп. 139 поврежд. изолятора ф.-А грозой. Устранено.		нет / 570 чел	570	0,1	11	+25, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	1	04.07.21 15:28	04.07.21 15:40	0:58	04.07.21 15:40	1:22	МТЗ	ну	у	Обход, замечаний нет.		школа, дс / 337 чел	337	0,2	12	+26, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	17	04.07.21 15:50	04.07.21 18:21	0:59	04.07.21 20:35	0:59	МТО	запрет	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. На оп.226 заменен поврежден грозой изолятор. Устранено.	ф.1 Николаевка	быта нет	0	0,07	5	+25, гроза, ветер
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		04.07.21 16:08	04.07.21 16:08	1:01	04.07.21 16:08	1:01	ДЗ 1 зона	у		23.07.21 выполнен обход ВЛ в пр.оп. 1-309. В пр.оп. 29-30, 75-76, 170-172 высокая порось		нет	0	0	0	+25, гроза, ветер
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый с отпайками		04.07.21 16:54	04.07.21 16:54	1:46	04.07.21 16:54	282:26	Лебединый: ДЗ 1ст, ЧТЭЦ: ДЗ 2ст М.Нимныр: ДЗ 3 ст	у		Произведен осмотр ВЛ-110 М.Нимныр-Б.Нимныр: попадание молнии в стойку оп.134.		нет	0	0	0	+25, гроза, ветер
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	10	04.07.21 17:02	04.07.21 17:39	2:55	04.07.21 17:39	2:55	МТЗ-1	ну	ну	В пролёте между оп.46/4-46/5 снята ветка с проводов.		школа / 4190 чел	4190	0,3	12	+25, гроза, ветер
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	04.07.21 17:14	04.07.21 18:16	2:34	06.07.21 14:05	2:34	Ав.откл	ну	ну	Выделен головной уч-к КВЛ без нагрузки, все запитано. оп.7-00/6 повреждена муфта КЛ-6 кв, наклон опоры. Устранено.	ф.483 ГЗУ	нет / 1060 чел	1060	0,3	11	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	26	04.07.21 20:15	04.07.21 20:40	7:05	04.07.21 22:25	7:05	МТЗ	нет	у	Обеспечен резерв. В 22:25 РПВ усп.	ф.14 Славянка	нет / 60 чел	60	0,17	5	+20, дождь

Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	04.07.21 21:48	04.07.21 22:05	0:56	04.07.21 22:05	0:56	МТЗ	выв	у	с.Ивановка.		нет / 909 чел	909	0,2	11	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	20	04.07.21 21:52	04.07.21 22:20	0:20	04.07.21 22:20	0:20	МТЗ	выв	у	Сорванный изолятор на опоре № 131		нет / 352 чел	352	0,15	8	+17, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	04.07.21 23:10	04.07.21 23:13	1:15	04.07.21 23:13	1:15	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка.		нет / 1103 чел	1103	0,28	19	+19, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	57	04.07.21 23:18	05.07.21 0:37	0:34	05.07.21 0:37	5:00	МТЗ	ну	у	с.Квашинино.		нет / 213 чел	213	0,03	4	+19, дождь, гроза
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	05.07.21 1:03	05.07.21 3:36	0:42	08.07.21 13:56		МТО	ну	не произв	г.Биробиджан. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Поврежден головной КЛ-6 кв (214м от ПС ЧТФ). Устранено	ф-280 Центр	нет / 425 чел	425	0,9	14	+19, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	26	05.07.21 3:06	05.07.21 3:31	1:11	05.07.21 5:31	2:57	МТО	нет	у	п. Славянка. Запитан от резерва. Произведён осмотр, замечаний нет. Вкл. по норм. сх.	ф-14	нет / 60 чел	60	0,17	5	+18, дождь
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	7	05.07.21 3:08	05.07.21 3:08	0:56	05.07.21 3:08	0:56	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, дождь, гроза
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазавод		05.07.21 3:28	05.07.21 3:28	0:59	05.07.21 3:28	0:59	ДЗ-1ст	у		ИМФ-В С 49,2 км.		нет	0	0	0	+17, дождь, гроза
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазавод		05.07.21 3:40	05.07.21 3:40	0:09	05.07.21 3:40	0:09	ДЗ-1ст	у				нет	0	0	0	+17, дождь, гроза
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазавод		05.07.21 3:41	05.07.21 4:08	2:58	05.07.21 22:04	6:04	ДЗ-1ст	ну	ну	Лвл=31км. Обесточены ПС-110 Плавазавод, Богополь, ПС-35 Садовая, Сержантово. В 04:08 на ПС Горбуша включён В-110 Плавазавод, запитаны ПС Плавазавод, Сержантово, Садовая. В 5:18 (ч/з 1ч 37 мин) на ПС Богополь (555 чел/0,22МВ) нагрузка переведена на Т1, все потребители запитаны. Оп. 268,270,273 (промежуточные) повреждение изоляции по ф.В (верхний провод); оп.270 по ф.В верхний провод, рассоединение провода от гирлянды, провод лежит на траверсе по ф.С; оп.287 по ф.А повреждено 5 изоляторов из 8. Устранено.	ВЛ-110 Горбуша-Плавазавод	Дальнегорский гор. округ, 4945 чел / 20 фид.	4945	2,2	84	+17, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	05.07.21 4:10	05.07.21 4:10	0:00	05.07.21 4:10	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+17, дождь
Прим.СЭС	6	Плавазавод 110/35/10/6	по ф-3 РКЛ-1 оп.476	05.07.21 4:19	05.07.21 4:21	1:14	05.07.21 4:21	1:14	МТЗ	ну	у	п.Каменка.		насосн. / 775 чел	775	0,5	11	+17, дождь
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	05.07.21 4:48	05.07.21 5:58	1:09	05.07.21 5:58	1:09	МТЗ	ну	у	п.Аэропорт. 27.07.2021 при осмотре обнаружена мёртвая птица (оп.30)		нет / 500 чел	500	0,16	12	+18, пасм
Прим.ЮЭС	35	К - Кавалерово		05.07.21 5:07	05.07.21 5:07	1:01	05.07.21 5:07	3:43	ДЗ-1ст	у		В пр.оп.23-24 дерево под проводами.		нет	0	0	0	+17, гроза
Прим.СЭС	6	Плавазавод 110/35/10/6	по ф-3 РКЛ-1 оп.476	05.07.21 5:13	05.07.21 9:44	0:23	05.07.21 17:22	0:23	МТЗ	ну	ну	п.Каменка. Включен без 5ТП. В 12:08 включен без ТП-1067, повреждение РВ 10 всех трех фаз, устранено, все включено		насосн. / 775 чел	775	0,5	11	+17, гроза
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	10	05.07.21 5:29	05.07.21 5:29	0:06	05.07.21 5:29	0:06	МТЗ	у		Оп. 140разрушен изол ф А		нет	0	0	0	+17, гроза
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	1	05.07.21 5:36	05.07.21 5:36	0:12	05.07.21 5:36	0:12	МТЗ	у				нет	0	0	0	+17, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	05.07.21 6:30	05.07.21 9:00	0:49	05.07.21 9:00	15:43	МТО	ну	ну	сняли птицу с приемной траверсы СТП-211.		нет / 1000 чел	1000	0,4	18	+18, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	05.07.21 6:54	05.07.21 11:33	0:28	08.07.21 16:36	13:34	МТЗ	выв		г.Большой Камень. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ-6 на участке КТПН-КНС10-КТП-81164, определено МП: 630 м от КТП81164. 6.07.21 1МП откопано, кабель разрезан, испытан. Участок от разреза в сторону КТП-81164 испытание не выдержал, определено 2МП 320 м от КТП81164. 7.7.21 на месте повреждения КЛ 6 КТП "КНС10"-КТП81164 в 320м от КТП-81164 в котлован разработан, кабель разрезан, испытан. В 18:08 окончены работы по монтажу кабельной вставки и муфт. 8.07.21 10-37 допущена бригада для монтажа кабельной вставки и муфт на второе МП. в 15:52 допущена бригада для испытаний КЛ после монтажа вставки и муфт. Повреждения устранены	ф.13 Топаз	строй. площадки 6 микр-н / быта нет	0	0,1	3	+17, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	05.07.21 6:58	05.07.21 7:19	0:35	05.07.21 7:59	0:52	МТЗ	нет	у	г.Большой Камень. 07:19 запитано 1 ТП-81203 от резерва. В 07:59 РПВ усп	ф-7 ПС Подъяпольск.	нет / 530 чел	530	0,42	2	+18, пасм
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	05.07.21 7:07	05.07.21 10:48	2:48	05.07.21 11:32	2:48	МТЗ	выв	ну	часть с.Лазо. Убрана ветка в пр. оп. 5-6. РПВ ну. В 10:48 включен без КТП-7086, сгорели ПК-10, устранено, все включено		нет / 297 чел	297	0,4	12	+18, пасм
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	05.07.21 7:17	05.07.21 9:42	0:40	05.07.21 9:42	0:40	МТЗ	ну	у	с.Кипарисово, Таежный, Тимофеевка. В КТП-5174, РУ 10 сгорел ПК-10 Ф"А".		нет / 130 чел	130		3	+17, дождь
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		05.07.21 7:28	05.07.21 7:28	3:34	05.07.21 7:28	3:34	1ст ТНЗНП	у		Оп. 29 ф.С следы перекрытия на изоляторах, следы жизнедеятельности птиц.		нет	0	0	0	+19, туман
Прим.ЮЭС	6	К 220/110/35/6	10	05.07.21 8:01	05.07.21 8:01	0:44	05.07.21 8:01	178:31	МТЗ	у		На оп.140 разрушение изолятора. Устранено.		нет	0	0	0	+21, гроза

Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	5	05.07.21 8:36	05.07.21 15:52	1:14	05.07.21 15:52	1:14	МТО	нет	ну	г. Большой камень. Наклон кроны дерева с касанием проводов ВЛ 6 кВ оп.83, повреждений проводов нет.		нет / 200 чел	200	0,1	3	+18, дождь
Прим.СЭС	35	Соколовка 35/10	T2	05.07.21 9:13	05.07.21 9:45	0:49	05.07.21 10:23	0:49	МТЗ	нет		Отключились В-35-T2, В-10-T2. Обесточены 1,2 сш-10 кВ, обеспечен резерв. Осмотр Т2 и присоединений без замечаний, Т2 включен в работу в 10:23. В яч.17 ТН-10 2С повреждение подставного изолятора по Ф"А", заменен.	T1	3 в/ч / быта нет	0	0,14	3	+20, дождь
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	1	05.07.21 10:17	05.07.21 10:55	0:52	05.07.21 16:58	0:52	"земля" от КУ			Включен без 2ТП. Выделен участок без нагрузки от РЛ-58 оп.213 до РК-1 оп.241, все запитано. Обход без замечаний, самоустранилось		нет / 280 чел	280	0,1	7	+20, дождь
Прим.СЭС	6	Плавазавод 110/35/10/6	20	05.07.21 12:15	05.07.21 12:15	0:32	05.07.21 12:15	0:32	МТЗ	у		Обрыв провода Ф"В" в пр.151-152. Устранено.		нет	0	0	0	+15, гроза
Ам.ЗЭС	110	Белогорская - Серышево		05.07.21 13:23	05.07.21 13:32	0:00	05.07.21 13:32	0:00	2 ст ТНЗНП	ну	у	Обесточивалась ПС-110 Серышево и 6ПС-35 кВ. Осмотр до оп. 48 без замечаний. 6.7.21 обход полностью без замечаний.		часть Серышевского и Белогорского р-нов / 18300 чел / 27 фид	18300	6,57	179	+25, гроза, ветер
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	05.07.21 15:10	05.07.21 15:10	0:37	05.07.21 15:10	0:37	МТЗ	у		ОП 232 ф.В заменили изолятор		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	В-10-T2, СВ-10	05.07.21 15:15	05.07.21 15:35	0:13	05.07.21 15:35		МТЗ	нет	у	Обесточена 2сш-10 кВ (тр-ры в работе параллельно). Не отключился ф.15 (МТЗ, РСК). Включен В-10-T2, все запитано, кроме ф.15 /вкл. в 15:21/. Проверка РЗА без замечаний		нет / 2058 чел / 3 фид	2058	0,76	35	+20, пасмурно
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		05.07.21 15:15	05.07.21 15:15	0:01	05.07.21 15:15	0:01	МТЗ	у		ОП 339 ф.С скол на изоляторе		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	05.07.21 15:27	05.07.21 16:12	0:19	05.07.21 17:41	0:19	МТЗ	нет	у	В 16:12 включен без 7ТП. Обход ВЛ-6 участок КТП-80035-КТП-1050 замечаний нет, все включено		нет / 250 чел	250	0,3	15	+20, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	05.07.21 15:35	05.07.21 15:47	0:29	05.07.21 15:47	0:29	МТЗ	ну	у	Обрыв провода в пр.оп 192-193 ф.А.		нет / 955 чел	955	0,23	15	+20, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	05.07.21 15:51	05.07.21 17:37	1:05	05.07.21 20:32	1:05	МТЗ	ну		Заменен поврежд.проход, изолятор ф.В в ТП-3017		нет / 1103 чел	1103	0,28	19	+18, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	05.07.21 17:10	05.07.21 20:41	0:00	05.07.21 20:41	6:31	"земля" от КУ			Опора 154 сорван изолятор.		нет / 12 чел	12	0,05	5	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	35	Брусит - Биракан	T-147	05.07.21 18:02	05.07.21 19:07	0:00	07.07.21 13:22	0:00	МТЗ	ну	ну	При рем.схеме сети обесточены 1,2 сш-6 кВ ПС-220 Кульдур (в ремонте Т2), вед. ПС-35 Брусит. В 19:07 выведена из работы ВЛ-35 Брусит - Кульдур (Т-148), включена ВЛ-35 Брусит - биракан, запитана вед.ПС Брусит (0,5 МВт, быта нет). В 19:38 на ПС-220 Кульдур введен в работу Т2 из ремонта, потребитель запитан полностью. В пролете ОП 35-36 упало дерево, провод не поврежден	ПС Кульдур 2Т	Облученский р-н / 1202 чел	1202	0,9	10	+20, пасмурно
ЮЯЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Дражный	05.07.21 20:00	05.07.21 20:27	1:01	05.07.21 20:27	1:01	МТЗ	ну	не произв	Повреждение на вед. отп.		скважина, ж.д.станция / 1478 чел	1478	0,3	12	+18, пасм
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Ракушка		05.07.21 20:04	05.07.21 20:04	0:00	05.07.21 20:04	0:00	ТЗНП 2 ст	у		Произведен обход в пр. опор № 103-137 повреждение не обнаружено, 7.7.21 обнаружено в пр.оп.96-97 упавшее дерево под проводами ВЛ, со следами пожогов.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Промышленная 110/10/6	В-110 Полевая	05.07.21 20:41	05.07.21 20:41	19:04	05.07.21 21:47	19:04	ДЗ 3ст", "Неиспр ДЗ 1,2 ст", "Неиспр ДЗ 3 ст	ну	ну	Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. Осмотр ПС Полевая без замечаний. При включении выключатель отключается от ДЗ 3ст. В 21:47 В-110 Полевая включен при выведенной защите ДЗ 3ст. 6.7.21 произвели проверку КСЗ (ЭПЗ 1636) заменили реле сопротивление 3 РС сочетания фаз СА в блоке КРС-1		нет	0	0	0	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	110	Мухен - Сидима	С-36	05.07.21 20:45	06.07.21 4:19	0:00	06.07.21 4:19	0:00	НЗЗ 1ст	ну	не произв	На ПС Мухен разрушение конденсатора связи ф.-А. Обесточены ПС-110 Сидима, Золотая, Сулпай. Произведен демонтаж КС ф.-А, ВЛ вкл. в работу, потребитель запитан. 7.7.21 конденсатор связи на ПС Мухен заменен.		Лазовский р-н, 2385 чел / 8 фид.	2385	0,8	20	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	3	05.07.21 21:53	05.07.21 22:44	0:25	05.07.21 23:18	2:44	МТО	ну	ну	с.Кани-Курган, Владимировка, Зазейский, Заречный. Вкл. без 8-ми ТП. Повреждение на вед. уч.		пост ГИБДД / 400 чел	400	0,33	18	+20, пасм
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Полевая		05.07.21 22:27	05.07.21 22:27	0:55	05.07.21 22:27	10:02	Усс-2: НЗЗ 3ст. Полевая: НЗЗ 1ст.	у		ПС Усс-2: ИМФ ф.С 32,3км (Лвл=32,93км). Произведен послеварийный осмотр ВЛ, обнаружено: оп.140 (анкерная, угловая, металлическая) по ф."С" на траверсе разрушение птичьего гнезда с падением веток на провода. 7.07.2021 гнездо снято		нет	0	0	0	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	66	06.07.21 1:06	06.07.21 2:50	5:20	06.07.21 2:50	5:20	КУ "Земля"			с.Ленинское. Оп.66-00/3 ЛР-10 поврежден изолятор.		нет / 126 чел	126	0,1	10	+20, облач
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	6	06.07.21 10:22	06.07.21 11:24	1:09	06.07.21 11:24	1:09	МТО	выв	не произв	с.Киевка. В КТП-7074 на трансформаторе обнаружены перья от птицы, поврежденный нет, заменены предохранители 10кВ.		нет / 70чел	70	0,08	6	+21, пасм
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	5	06.07.21 10:47	06.07.21 10:47	2:06	06.07.21 10:47	2:06	МТЗ	у		Повреждение на вед. участке.		нет	0	0	0	+20, гроза

Хаб.СЭС	6	ЦРП-1	9	06.07.21 11:24	06.07.21 11:36	0:37	06.07.21 11:36		МТЗ	нет	не произв	г. Амурск. В 11:36 все пртебители запитаны. Повреждение резервной КЛ 6 кВ от ТП-33 до ТП-46 (находился на х.х.), 50 метров от ТП-33. Устранено в 17:43.	нет / 847чел	847	0,16	1	+20, обл
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Мухино		06.07.21 17:13	06.07.21 17:13	0:45	06.07.21 17:13	0:45	ДЗ Зст	у		Осмотр до 9.8.21	нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	07.07.21 1:39	07.07.21 1:39	2:14	07.07.21 1:39	2:14	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	07.07.21 1:50	07.07.21 8:56	2:07	07.07.21 8:56	2:07	МТЗ	ну	ну	В пр.69-70 ветки дерева на проводах, провод не поврежден. Устранено.	школа, насосная / 927 чел	927	0,8	27	+18, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	07.07.21 7:02	07.07.21 7:48	0:00	07.07.21 7:48	13:27	МТЗ	ну	у	Гнездо на РТП 1064/11/82/20	быта нет	0	0,1	3	+20, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	07.07.21 7:04	07.07.21 7:04	0:06	07.07.21 7:04	3:56	МТЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+20, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	07.07.21 7:04	07.07.21 7:04	0:14	07.07.21 7:04	0:14	МТЗ	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	07.07.21 7:40	07.07.21 7:45	2:04	07.07.21 7:45	2:04	МТО	запрет	у	Ветка со следами пожаров под оп. 59	нет / 1500 чел	1500	0,53	19	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	07.07.21 9:10	07.07.21 9:15	180:11	07.07.21 9:15	180:11	МТЗ	ну	у	с.Раздольное, Кипарисово-1.	водозабор / 508чел	508	0,5	18	+18, пасм
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	8	07.07.21 9:33	07.07.21 9:33	0:42	07.07.21 9:33		МТЗ	у		Под оп.1 обнаружена птица.	нет	0	0	0	+22, обл
Хаб.ЦЭС	110	Котиково - Лермонтовка	С-31	07.07.21 12:27	07.07.21 12:27	1:39	07.07.21 12:27	2:05	Лермонтовка: НЗЗ Зст.	у		ИМФ 13,7 км ф.В-0 от ПС Лермонтовка. 7.7.21 произведен частичный осмотр ВЛ 110 кВ - без замечаний. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+21, дождь, гроза
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	1	07.07.21 13:02	07.07.21 13:33	0:03	07.07.21 16:28	0:03	"земля" от КУ			с.Синегорье. Включен без 2-х ТП. На оп.165 повреждение 2-х изоляторов, ф.А провод на траверсе, ф.С провод в воздухе, без касания. Устранено.	нет / 280чел	280	0,1	7	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	1Р 110/6	В-6 Т2	07.07.21 14:32	07.07.21 15:28	0:00	07.07.21 15:28	0:00	МТЗ	выв		Обесточивались 2С и 4С 6кВ. Не отключился В 6 Ф-16, привод завис. Включено без вед. ф.16.	часть г.Владивостока, 4420чел / 9 фид	4420	5,9	68	+20, пасм
Прим.ЗЭС	35	Лучегорск - Водозабор - Верхний Перевал		07.07.21 14:55	07.07.21 14:59	1:59	07.07.21 14:59	15:03	МТЗ 2ст	не работало	у	Обесточивались ПС 35кВ В.Перевал, Водозабор, Алчан. Произведен обход 8.07.21 пр.оп.126-162, продолжение обхода на 9.07.21	2489чел / 7 фид	2489	0,6	23	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	07.07.21 15:30	07.07.21 16:37	0:09	08.07.21 16:09	0:09	МТЗ	ну	ну	с.Бабстово. Сторонним экскаватором повреждена ВЛ 10 кВ ф.А,С в пр.оп.75-02/7-8, виновник установлен, сообщено в полицию, СБ, пострадавших нет. Включен без 1ТП (без нагрузки). Устранено	нет / 288чел	288	0,12	7	+20, гроза
ЮЯ ЭС	6	Алдан 110/35/6	Алдан-9	07.07.21 17:13	07.07.21 17:35	2:36	07.07.21 17:35	6:05	МТЗ	ну		г.Алдан. Повреждение на вед.ТП	нет / 856чел	856	0,7		+23, обл
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	07.07.21 18:01	07.07.21 18:23	2:13	07.07.21 18:23	2:13	МТО	ну		г.Благовещенск. Повреждение на вед. участке.	нет / 140чел	140	0,28	24	+21, обл
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	07.07.21 20:58	07.07.21 21:37	10:23	07.07.21 21:37	10:23	МТО	запрет	у	с.Воздвиженка. ОП 73 под опорой обнаружена птица	нет / 1500 чел	1500	0,53	19	+19, пасм
Прим.ЮЭС	6	Насосная 35/6	1	08.07.21 10:25	08.07.21 12:17	2:09	08.07.21 12:17	9:08	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний.	нет / 100чел	100	0,1	3	+20, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Желтоярво 35/10	7	08.07.21 11:46	08.07.21 12:00	3:02	08.07.21 12:00	3:02	МТЗ	ну	у	с.Желтоярво.Пр.оп 18-19 крона деревьев касается проводов, устранено	больница, школа/598чел.	598	0,062	5	+27, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	08.07.21 12:37	08.07.21 12:37	0:07	08.07.21 12:37	0:07	МТО	у		г.Шимановск. Повреждение на вед ТП	нет	0	0	0	+28, гроза
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Чагоян		08.07.21 12:50	08.07.21 12:50	1:38	08.07.21 12:50	41:46	МТЗ	у			нет	0	0	0	+28, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	08.07.21 12:57	08.07.21 12:57	0:35	08.07.21 12:57	0:35	МТЗ	у		с.Раздольное.	нет	0	0	0	+28, гроза
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Мухино		08.07.21 13:59	08.07.21 13:59	0:57	08.07.21 13:59	0:57	ДЗ 1ст.	у		с.Мухино, с.Воскресеновка, с. Аносово, с.Ключевое.	нет	0	0	0	+28, гроза
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	по ф.7 отключил я РК	08.07.21 14:46	08.07.21 15:07	1:11	08.07.21 15:07	1:11	МТЗ	ну	у	при ремонтной схеме сети (отключена ВЛ 110кВ Благовещенская-Центральная №1, ПС110 Кирпичная запитана по сети 10кВ). Обесточена на ПС110 Кирпичная 1,2С 10кВ. РПВ успешное. Произведен осмотр: по ф.1 ПС Кирпичная на оп.119 поврежденный изолятор.	с.Чигири/1209ч./5 ф.	1209	0,9	48	+28, гроза
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	СВ-6	08.07.21 14:50	08.07.21 14:55	0:50	08.07.21 14:55		МТЗ	нет	у	Обесточена 2С 6кВ. В 15:55 СВ 6 включен успешно, запитано все, кроме вед ф-29 (МТЗ). 9.07.21 проведена проверка РЗА, неисправность реле времени СВ-10, заменено.	г.Находка, 1280чел / 10 фид	1280	2	60	+18, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	08.07.21 17:30	08.07.21 17:53	0:02	08.07.21 17:53	0:02	МТЗ	ну	у	п.Аэропорт. Повреждение на вед участке	нет/500чел.	500	0,159	12	+28, гроза
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	2	08.07.21 18:44	08.07.21 19:29	0:27	08.07.21 20:53	0:48	Откл.КУ"Земля"			п. Архара. В 19:29 включен до ЛР 947. Повреждение на вед. ТП.	в/ч, школа/400чел.	400	0,246	8	+26, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	08.07.21 19:00	08.07.21 19:00	1:49	08.07.21 19:00	1:49	МТЗ	у		ОП 10 заменили 2 изолятора	нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	08.07.21 19:35	08.07.21 19:35	0:57	08.07.21 19:35	0:57	МТЗ	у		На оп.33 разрушение изолятора.	нет	0	0	0	+23, гроза
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		08.07.21 19:42	08.07.21 19:42	0:14	08.07.21 19:42	0:14	МТЗ	у		На оп.21 деффектный изолятор. Устранено.	нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	09.07.21 6:49	09.07.21 7:11	0:36	09.07.21 7:11	0:36	МТЗ	ну	у	с.Дубки. Осмотр без замечаний.	нет / 200 чел	200	0,1	3	+16, пасм
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Костюковка	№2	09.07.21 11:52	09.07.21 11:52	2:22	09.07.21 11:52	2:22	МТЗ	у		с.Костюковка, Климоуцы Серебрянка,Талали, Новостепановка, Семёновка, Серебрянка, Маркучи, Сукромли, Зиговка, Эргель. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+28, гроза

Ам.ЗЭС	35	Ледяная - Л31		09.07.21 12:39	09.07.21 12:51	0:00	09.07.21 12:51	4:48	МТО	ну	у	Обесточены: ПС 35 Стартовая; 2С 35,10кВ ПС 10/70. РЗА ПП.		пгт Углегорск/5000ч.	5000	1,273	18	+28, гроза
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная	с-171	09.07.21 14:18	09.07.21 14:18	0:47	09.07.21 14:18	229:12	ДЗ 2ст., ИМФ на НТЭЦ- 137км. фА,В	у		осмотр ПС Многовершинная без замечаний. 12.07.21 выполнен осмотр от ПС Многовершинная до оп.997 – замечаний нет. В 14:50 осмотр прекращен, сильный туман. 13.7.21 закончен внеплановый осмотр участка оп.980-997, замечаний, повреждений на проводах и изоляции не обнаружено.	нет		0	0	0	+23, гроза
Ам.ЗЭС	35	Ледяная - №37		09.07.21 14:26	09.07.21 14:26	0:57	09.07.21 14:26	3:24	МТО	у		РЗА ПП.	нет		0	0	0	+28, гроза
Ам.СЭС	35	Сковородино - КС 6	№1	09.07.21 18:10	09.07.21 18:10	0:16	09.07.21 18:10	3:19	МТЗ-1	у		РЗА ПП	нет		0	0	0	+25, гроза
Ам.СЭС	35	Сковородино - КС 6	№2	09.07.21 18:10	09.07.21 18:10		09.07.21 18:10		МТЗ-1	у		РЗА ПП. ОП 152 ф.С разрушение изоляции	нет		0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		09.07.21 18:58	09.07.21 18:58	1:33	09.07.21 18:58	4:18	МТО	у			нет		0	0	0	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - НПЗ с отп. НПЗ-2	С-16	09.07.21 21:29	09.07.21 21:29	2:17	09.07.21 21:29		ХТЭЦ-3: ТЭНП 1 ст. НПЗ: ДФЗ, ТЭНП 1ст.	у		РЗА ПП. Опора 56(анкер) видны следы перекрытия шлейф ф.В на нижнюю траверсу ф.А. Есть гнезда ворон.	нет		0	0	0	+26, обл
Прим.ЦЭС	110	Агрокомплекс - Павловка-2		09.07.21 21:31	09.07.21 21:31	3:12	09.07.21 21:31	6:56	Агрокомплекс СВ-110: ДЗЛ, ВЧТО, АПВ усп. Павловка-2: НЗЗ 1ст, АПВ усп	у		На ПС Агрокомплекс отключился В-110 Т2, обесточились 2С-35кВ, 2С-10 кВ на ПС Агрокомплекс, 2С-10 кВ ПС Ленинское и 2С-10 кВ ПС Дубки. В 22:38 на ПС Агрокомплекс включены СВ-35, СВ-10, запитаны потребители кроме 2С-10кВ ПС Ленинское. В 23:22 на ПС Ленинское включен В-10 Т2 (отключался от ЭМН), запитаны все потребители. В 23:38 включен В-110 Т2 на ПС Агрокомплекс, восстановлена исходная схема. 10.7.21 под оп.74 обгоревшая птица. Проверка РЗА не планируется, логика работы защит правильная	нет / быта нет		0	0,8	30	+21, обл
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	10.07.21 0:34	10.07.21 0:34	0:52	10.07.21 0:34	265:41	МТЗ	у		РЗА ПП. ТП-994 обнаружен разрушенный разрядник Ф-В, под РТП-937 обнаружена птица	нет		0	0	0	+21, обл
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	3	10.07.21 0:50	10.07.21 1:38	0:14	10.07.21 15:17	2:58	МТО	выв	ну	г.Биробиджан. В 1:38 основной потребитель запитан от резерва ф.98 ПС ЧТФ. В ТП-73 повреждение КЛ-6кВ, без нагрузки. РЗА ПП. Устранено	ф.98 ПС ЧТФ	д/с / 4865чел	4865	0,88	16	+22, обл
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В-10 Т1	10.07.21 5:56	10.07.21 6:32	0:54	10.07.21 6:32	0:54	дуг.защ			Обесточилась 1С-10кВ. Одновременно отключался вед.ф.4 (АПВ усп.). В ячейке ф.4 перекрытие животным (крыса). Включено с отключенным вед. ф.4 (0,8МВт, 600чел, 4ТП). В 7:14 после осмотра ячейки включен вед. ф.4. РЗА ПП.	в/ч / 1050чел		1050	1,3	12	+17, пасм
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	10.07.21 6:51	10.07.21 6:51	2:16	10.07.21 6:51	2:16	МТЗ	у		РЗА ПП. ТП-994 обнаружен разрушенный разрядник Ф-В, под РТП-937 обнаружена птица	нет		0	0	0	+20, обл
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	10.07.21 7:25	10.07.21 7:25	0:23	10.07.21 7:25	0:23	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход без замечаний	нет		0	0	0	+18, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	10.07.21 9:56	10.07.21 10:33	1:17	15.07.21 13:16	1:17	МТО	нет		Включен без 1ТП. В 11:08 все потребители запитаны (от ф.1 ПС Промысловка). Повреждена КЛ 10 ТП82015-ТП82063. 11.07.21 определено МП КЛ - 300 м от ТП82015. 12.07.21 произведена разработка котлована, визуально определено, что характер повреждения КЛ 10 указывает на повреждение стальной организацией, ведущей ремонт моста. Разрезан, испытан. 13-14.7.21 не занимались. 15.7.21 в 3:30 смонтирована кабельная вставка и 2-х соединительные муфты. В 13:16 все включено	ф.1 Промысловка	нет / 400 чел	400	0,52	7	+20, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	14	10.07.21 12:01	10.07.21 12:01	0:44	10.07.21 12:01	0:44	МТЗ	у		п.Поярково. На оп.119 повреждение изолятора ф.В. на изоляторах ф.А.С следы перекрытия.	нет		0	0	0	+25, гроза, дождь
Ам.СЭС	110	Сковородино - БАМ		10.07.21 13:38	10.07.21 13:38	0:18	10.07.21 13:38	0:18	1 ст НЭНП, МТО	у		Инженерный обход 28.07.2021. В результате обхода на опоре № 64 ф.А обнаружены 3 повреждённых изолятора. Замена дефектной изоляции запланирована до 31.10.21.	нет		0	0	0	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	10.07.21 14:27	10.07.21 15:09	0:44	10.07.21 17:07	0:44	Ав.откл	ну	не произ	Выведен участок от ТП-3584 до ТП-383 (обесточено 5 ТП дачи), обесечен резерв. В п. Гаровка ул. Октябрьская 1А база «Строй ресурс» в охр.зоне ВЛ пр.оп.70-71 кран-манипулятор при погрузке строй материала (брус), стрелой задел и оборвал провод. Пострадавших нет. Сообщено в СБ. Устранено, все включено	ф.33 Горький	КНС, насосная / 3568 чел	3568	1	18	+25, ясно
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		10.07.21 17:58	10.07.21 17:58	0:45	10.07.21 17:58	8:36	2 ст НЭНП, ДЗ 2 зона	у		14.08.21 Чистка просеки пр.оп.216-217, 220-221, 229-230	нет		0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	10.07.21 18:25	10.07.21 18:52	1:04	10.07.21 22:46	10:32	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП г.Свободный. Включен без 10ТП. В 22:46 все включено. ТП 130 повреждена муфта резервного кабеля.	школа, дс / 7200 чел		7200	1,2	27	+25, пасм
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	12	10.07.21 21:42	10.07.21 21:42	1:12	10.07.21 21:42	1:12	МТЗ	у		г.Шимановск. Осмотр без замечаний	нет		0	0	0	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	10.07.21 23:05	10.07.21 23:28	0:00	10.07.21 23:28	0:00	МТЗ	ну	у	с.Яковновка	нет/250ч.		250	0,12	3	+19, ясно

Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-1	T1	10.07.21 23:48	11.07.21 2:59	3:32	12.07.21 7:25	3:32	Ав.откл, выпал блинкер ГЗ на сигнал	выв		Обесточена 1С 6кВ (шины 35 кВ под напряжением, без нагрузки). Осмотр: В 110, 35 Т1 отключены, В 10 Т1 не отключился. В 2:59 включен СВ 6кВ, весь потребитель запитан. На ПС ВТЭЦ-1: повреждение КЛ цепей соленоидов выключателей ОРУ 110, повреждение КЛ основного и резервного питания ГЗ Т1, повреждение КЛ обдува Т1, Т2, предварительная причина: снижение изоляционных св-в материала. на ВТЭЦ1 восстановлены поврежденные КЛ Т1., провели ревизию контактных соединений струйного реле Т1. Произведена проверка газовой защиты и цепей управления Т1, замечаний нет. В 7:25 Т1 введен в работу.	T2	часть г.Владивосток/140 Оч.	1400	1,6	44	+18, пасм.
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-1	T2	10.07.21 23:54	11.07.21 2:43	3:23	12.07.21 16:33	3:23	блинкер "контроль напряжения"	выв		Обесточена 2С 6кВ (шины 35 кВ под напряжением, без нагрузки). Осмотр: В 110 Т2 отключен, В 35, 10 Т2 во включенном положении. Бригада прибыла на место в 00:16, задымление в ЗРУ 35кВ. 00:39 ВПЭС перевело нагрузку ф-12 на ПС Залив ф-4, запитаны «Приморская краевая клиническая больница №1»(лечение больных Covid, есть ДГ), ГБУЗ «Краевая станция переливания крови», род.дом№2. В 2:43 2С 35кВ запитана от ПС Залив, включен в работу Т2 по стороне 35, 6кВ. Запитана 2С 6кВ. В краевой клинич. больнице 92 чел. больных covid последствий отключения нет. На ПС ВТЭЦ-1: повреждение КЛ цепей соленоидов выключателей ОРУ 110, повреждение КЛ цепей управления Т2, повреждение КЛ обдува Т1, Т2, предварительная причина: снижение изол.св-в материала. 12.7.21 повреждение устранено. В 16:33 Т2 включен в работу.	по сети 35 кВ от ПС Залив	часть г.Владивосток, Приморская краевая клиническая больница №1» (лечение больных Covid, есть ДГ) , ГБУЗ «Краевая станция переливания крови», род.дом№2/4350ч	4350	5,5	55	+18, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	В 10 Т2	11.07.21 0:58	11.07.21 1:34	0:48	11.07.21 1:34	1:06	Дуг.защита			обесточена 2С 10кВ. В ячейке ф-29 следы дугового перекрытия в сторону ВЛ. В 1:34 В 10 Т2 включен, запитана 2С 10кВ		нет/250ч./10 фид.	250	0,8	16	+19, ясно
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	29	11.07.21 0:58	11.07.21 2:17	0:44	11.07.21 15:31	0:44	МТЗ	выв		Уссурийск. Весь потребитель перезапитан от ф.16 Промышленная. В яч. ф.29 повреждение ТТФ.А. Устранено	ф.16 ПС Промышлен ная	нет/50ч.	50	0,1	2	+19, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	11.07.21 2:04	11.07.21 2:05	0:38	11.07.21 2:05	0:38	МТЗ	ну	у	с.Кипарисово1		нет/184	184	0,67	11	+18, пасм.
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	11.07.21 6:04	11.07.21 6:04	1:25	11.07.21 6:04	1:25	МТЗ	у		с.Лазарево		нет	0	0	0	20, обл.
Прим.ЮЭС	110	Краскино 110/35/10	T1	11.07.21 8:32	11.07.21 8:56	0:41	11.07.21 8:56	0:41	ДЗТ	нет	у	Обесточена 1,2 С 10кВ (работал по стороне 110, 10кВ). Перекрытие птицей шинного моста 10 кВ Т-1. ф.А,С, без повреждений. Т1 включен в работу, все запитано		п.Краскино, Цуканово/3256ч.	3256	0,5	29	+19, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	11.07.21 9:15	11.07.21 12:08	2:34	11.07.21 12:08	2:34	"земля" от КУ	выв		Оп.185/9 разрушен изолятор ф.А. провод на траверсе. Устранено		нет / 595 чел	595	0,67	20	+20, пасмурно
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Рудная	№1	11.07.21 9:20	11.07.21 9:20	0:15	11.07.21 9:20	0:15	ДЗЛ	у		ИМФ ф.А,В-0 27,9км. Осмотр 28.08.21: оп.79 поврежден 1 изолятор.		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Рудная	№2	11.07.21 9:20	11.07.21 9:20	0:45	11.07.21 9:20	3:36	ДЗЛ	у		Осмотр 28.08.21: оп. 80,81 повреждены по одному изолятору.		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	6	11.07.21 11:30	11.07.21 12:18	0:25	11.07.21 14:40	0:25	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. Обеспечен резерв без двух ТП. В пр. 42/7-42/8 персоналом СК "Мост" повреждена КЛ-10 в месте перехода через Ж/Д линию. Сообщено в СБ. Резервная КЛ отсоединена, потребитель запитан по норм.схеме	ф.3 Южная	водозабор, КНС, школа, насосная, горбольница / 7845 чел	7845	0,87	25	+25, пасмурно
ЭС ЕАО	35	Пашково - Башурово	T-154	11.07.21 11:48	11.07.21 11:48	4:21	11.07.21 11:48	4:40	МТЗ 1 ст	у				нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	11.07.21 13:09	11.07.21 13:18	0:14	16.07.21 16:08	0:14	ав.откл	нет		Обеспечен резерв без ЗТП. В 14:21 при наборе нагрузки отключился ф.31 178Ф. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано в 16:39. На повреждении КЛ 10 ТП82150-ТП82151. 12.07.21 определено ИП, 153м от ТП-52150. 13.7.21 в 14:37 допущена бригада для разработки котлована, в 19:20 вышел из строя экскаватор. 14.07.21 разработан котлован. 15.07.21 проведены испытания КЛ10 уч. "82150-82151", испытания не прошел, дополнительно выявлено повреждение концевой кабельной муфты, а также опорных и втягивающих изоляторов ВН в ТП82150. В 6:06 смонтирована кабельная вставка 3м и 2-х соединительные муфты, испытано, замечаний нет. Устранено	ф.31 178Ф	нет / 4100 чел	4100	1	11	+21, пасмурно

Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч с отп Северная	T-306	11.07.21 13:25	11.07.21 13:25	0:36	11.07.21 13:25	1:13	2 ст.ДЗ	у		Повреждение на вед. участке.		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	11.07.21 14:47	11.07.21 15:11	1:10	11.07.21 21:02	13:55	МТО	ну		Включен без ШП. в пр. оп.91-92 упало дерево на провода, на оп.92 согнута траверса, поврежден изолятор ф.А. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано в 17:30. Повреждения устранены		нет / 100 чел	100	0,1	5	+29, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	70	11.07.21 16:06	11.07.21 17:58	7:05	11.07.21 17:58	7:05	МТЗ-1	ну	ну	Повреждение на вед.ТП		нет / 42 чел	42	0,06	4	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	204	11.07.21 18:20	11.07.21 19:53	0:26	11.07.21 23:44	0:26	МТЗ-2	ну	ну	Включен осн.потребитель, без ТП. Оп.75-00/87 поврежден изолятор. Устранено		нет / 84 чел	84	0,15	5	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	11.07.21 18:40	11.07.21 18:40	0:32	11.07.21 18:40	6:00	МТЗ	у		ТП-8 Повреждение ОПН-10 (Устранено)		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	СК - МК с отпайками	T-135	11.07.21 18:48	11.07.21 18:48	0:55	11.07.21 18:48	12:48	ДЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		11.07.21 19:19	11.07.21 19:19	0:42	11.07.21 19:19	0:42	МТЗ	у		опора №21 разрушен изолятор Ф-А		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	ЧФ 35/6	86	11.07.21 19:20	11.07.21 19:50	2:31	11.07.21 19:50	2:31	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.ТП		нет / 2500 чел	2500	0,8	9	+25, гроза
Ам.ВЭС	35	Панино - Таежная		11.07.21 19:20	11.07.21 19:33	0:02	11.07.21 19:33	0:02	МТО	ну	у	С обесточиванием ПС Таежная. Оп.56 следы жизнедеятельности птиц		школа, в/ч / 1302 чел	1302	1,7	9	+25, гроза, ливень
Ам.ВЭС	35	Завитая - Болдыревка		11.07.21 20:22	11.07.21 20:22	3:00	11.07.21 20:22	3:00	МТО	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	35	Завитая - Болдыревка		11.07.21 20:27	11.07.21 20:27	0:00	11.07.21 20:27	23:44	МТО	у		РЗА ПП. Оп.67 разрушен изолятор, ОП 136 дефектный изолятор		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха 35/10	6	11.07.21 21:12	11.07.21 21:12	1:48	11.07.21 21:12	23:27	МТЗ, МТО	у		Оп.141 заменен изолятор ф.В		нет	0	0	0	+23, гроза
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	136	11.07.21 21:41	11.07.21 21:45	1:34	11.07.21 21:45	1:34	МТО	ну	у	п.Облучье		нет/2332	2332	0,13	18	+23, гроза
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	В-10 Т1	12.07.21 6:03	12.07.21 6:15	2:31	12.07.21 7:40	2:31	МТЗ			Обесточена 1,2С 10кВ (Т2 в резерве). В 6:15 включен В-10 Т1, запитана 1,2С 10кВ, кроме ф.А (РСК, В 10 не откл-ся, выпавших блиннеров нет., 465чел, 0,29 МВт, 7ТП. В 7:40 ф.4 включен, все потребители запитаны. На РТП-1075 следы перекрытия, на земле обгоревшая птица. На ПС Уссури в ячейке В-10 ф.1 повреждение проходной изоляции ф.С в сторону шин, в яч.ф.2 повреждение проходных изоляторов ф.А,В в сторону шин, на 1С-10кВ Повреждение опорного изолятора ф.В.		нет/1294ч.	1294	3,87	20	+20, пасм.
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	12.07.21 6:04	12.07.21 6:04	0:05	12.07.21 6:04	0:05	МТЗ-1	у		с.Аркадьевка. Произведен осмотр: под РТП-937 оп.50 обнаружена птица.		нет	0	0	0	+23, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	12.07.21 11:22	12.07.21 11:25	1:35	12.07.21 11:25	2:00	МТЗ	ну	у	п.Трудовое. Обход на 16.7.21.		нет / 900чел	900	0,5	14	+24, ясно
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	15	12.07.21 11:49	12.07.21 11:49	0:31	12.07.21 11:49	1:45	МТО	у		Под оп.158/2 птица.		нет	0	0	0	+22, обл
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	193	12.07.21 15:31	12.07.21 16:52	0:39	13.07.21 18:15	0:39	МТО	ну	ну	г.Биробиджан. В 16:52 все потребители запитаны от резерва. На ТП-600 РУ-10кВ ячейка 2 повреждена концевая муфта КЛ-10кВ. 13.7.21 устранено.	ф.173	д/с, очистные / 2170чел	2170	0,4	8	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	11	12.07.21 15:49	12.07.21 17:20	1:04	12.07.21 17:20	1:04	МТО	запрет		Обрыв провода в пр.оп.22-23 а/м Камаз, виновник установлен. Сообщено в СБ. Устранено.		нет	0	0,05	4	+25, обл
ЭС ЕАО	35	КРС - Дубовое	T-129	12.07.21 15:50	12.07.21 16:17	0:00	12.07.21 16:17	2:12	МТО	ну	у	Обесточивались ПС 35 кВ Дубовое, Пронькино, Найфельд.		часть Биробиджанского р-на, 4341чел / 11 фид	4341	1,15	67	+22, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	13.07.21 5:50	13.07.21 6:36	1:05	13.07.21 6:36	1:05	МТЗ	ну	у	Падение дерева в пр.оп.27/5-27/6, без повреждения ВЛ.		нет / 212 чел	212	0,08	8	+19, ясно
Ам.СЭС	35	Тында - Сети		13.07.21 6:30	13.07.21 6:30	1:18	13.07.21 6:30	1:18	МТЗ	у		Оп.89 ф.В разрушение гирлянды изоляторов		нет	0	0	0	+25, дождь
Прим.ЗЭС	35	Веденка - Новотроицкая		13.07.21 10:42	13.07.21 10:53	0:22	13.07.21 11:46	0:22	МТО	не работало	у	Обесточились ПС 35кВ Новотроицкое, Ракитное, Малиново. Ч/з 11 мин запитаны ПС Ракитное, Малиново от ПС Новопокровка. Остается отключена ПС Новотроицкое (0,2МВт, 491чел, 8 ТП). В 11:46 включены все потребители. 14.07.21. произведен обход в прол.оп.: 10-66; в прол.оп.: 24-25 обнаружены следы (пожоги) перекрытия на макушки деревьев под ф-"А, С" из-за провиса провода во время повышения температуры окружающего воздуха. Запланирована чистка просеки.	ВЛ-35 Новопокровка-Ракитное	часть Дальнереченского р-на, 5865чел / 11 фид	5865	1,28	89	+27, ясно
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		13.07.21 12:26	13.07.21 13:52	0:55	13.07.21 19:56	2:52	МТО	ну	ну	Обесточилась ПС Угловое. Через 1:26 потребители запитаны по сети 10кВ от резерва. На оп.137 обрыв вязы ф.А, провод лежит на траверсе касаясь ф.С. Устранено.	ф.6 ПС Новокиевка	часть Мазановского р-на, 1238чел / 6 фид	1238	0,14	20	+25, гроза



Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково	С-25	13.07.21 13:31	13.07.21 13:55	0:27	13.07.21 13:55	0:27	Корфовская: НЗ3 1ст, МТО Гродеково: ДЗ 2 ст	ну	у	Схема ремонтная: выведена в ремонт ВЛ-110 Бикин-Лермонтовка (С-32), на ПС 110 кВ Лермонтовка 2 с.110 выведена в ремонт. Обесточились 7 ПС 110 кВ, 5 ПС 35 кВ. В 13:44 на ПС 110 кВ Корфовская включен В-110 "Гродеково", запитана ПС 110 кВ Гродеково, ПС 35 кВ: Переяславка, Георгиевка (4МВт). В 13:55 на ПС Гродеково включен СВ 110, все потребители запитаны. Произведен осмотр ВЛ 110 кВ Гродеково-Хор (С-27) от оп.20 до ПС 110 кВ Гродеково и ВЛ-110 Корфовская-Гродеково от оп.49 до ПС Гродеково, повреждений не выявлено.		Хабаровский, Бикинский, Вяземский р-ны, им.Лазо, 60073чел / 93 фид / объект covid-19: ЦРБ п.Переяславка (110чел на лечении, 4 на ИВЛ, перешли на ДГ).	60073	19,3	445	+24, обл
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	2	13.07.21 13:56	13.07.21 16:57	0:00	13.07.21 18:28	1280:32	МТЗ	ну		с.Медвежий Кут. Включен без ТП-3158, перегорели ПР 10 кВ ф.В, ф.С. Заменены и включено полностью.		нет / 124чел	124	0,05	2	+32, ясно
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	14	13.07.21 16:45	13.07.21 16:45	0:01	13.07.21 16:45	0:01	МТЗ	у		ОП 63 скол нижней юбки изолятора		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		13.07.21 16:50	13.07.21 17:05	9:34	13.07.21 17:05		НЗНП 2ст	ну	у	Обесточивались ПС 110 кВ Возжаевка, Ромны, 5 ПС 35 кВ. Под ОП 67 обнаружены ветки со следами перекрытия		Беогорский, Ромненский р-ны, 11681чел /	11681	3,86	156	+25, гроза, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		13.07.21 17:17	13.07.21 18:30	0:28	14.07.21 0:43	0:28	АТЭЦ: ДЗ 1,3ст, НЗ3 1ст Западная: ДЗ 1ст, ТНЗНП 1ст, ТО	ну		Обесточилась ПС Шахта-7. В пр.оп.22-23 сторонним грузовым автомобилем Volvo (АО "СпецСУ") по адресу ул.Уткинская д.28 кузовом был оборван провод ф.С, провод на земле. Сообщено в полицию, СБ. На ПС Шахта-7 обнаружен обрыв шлейфа ВЧЗ 110 ф.С ВЛ-110 "Западная-Шахта-7", для БВР отключена 2С 110 кВ. 18:30 включена ВЛ 110 АТЭЦ-Шахта-7, запитаны потребители 1С 6 кВ ПС Шахта-7. В 18:41 (ч/з 1:24) на Шахта-7 включен СВ-6, все потребители запитаны. Устранено, линия включена в работу	ВЛ-110 АТЭЦ Шахта-7	часть г.Артема, 8000чел / 10 фид	8000	9,72	77	+25, ясно
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		13.07.21 17:27	13.07.21 17:27	0:41	13.07.21 17:27	0:41	МТЗ	у		ОП 77 разрушен 1 изолятор в гирлянде		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	13.07.21 17:33	13.07.21 17:33	0:37	13.07.21 17:33	0:37	МТО	у		Повреждена изолятор ф.В на опоре №60. Устранено		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - РЦ с отп	С-7	13.07.21 17:43	13.07.21 17:43	0:10	13.07.21 17:43	3:17	ХТЭЦ-1: ВЧБ РЦ: ВЧБ	у		14.7.21 обход пролетов от оп 30 до оп 82 без замечаний. 16.07.21 полностью обход без замечаний		нет	0	0	0	+35, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	21	13.07.21 17:55	13.07.21 19:45	0:40	13.07.21 19:45	0:40	МТЗ	ну	ну	с.Новоалександровка. В пр.оп.5/7-5/9 ветки тополя, обрыв проводов. Устранено.		д/с, школа, больница, насосная / 800чел	800	0,26	6	+25, гроза, дождь
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	19	13.07.21 21:54	13.07.21 23:02	0:02	13.07.21 23:02	0:02	МТЗ	нет	ну	Пр.оп.72-73 убрано дерево, без повреждений провода		больница (1 пациент на ИВЛ, есть ДГ) / 1000 чел	1000	1,5	15	+24, гроза, ветер
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	7	13.07.21 21:54	14.07.21 4:34	1:10	14.07.21 11:02	1:10	МТЗ	нет	ну	В пр.оп. 27-28 снята большая ветка. В 4:34 включен до РП-40, без 15 ТП. В 6:40 запитано 9ТП. Остается отключено 6ТП. В полете ОП 19а-20а убрано дерево, ветки. Схему привели в иск. состояние		жд, есть ДГ / 2500 чел	2500	1,3	22	+24, гроза, ветер
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	12	13.07.21 21:54	14.07.21 0:33	0:02	14.07.21 0:33	0:10	МТЗ	нет	у	Повреждение на вед.уч-ке		нет / 2000 чел	2000	1,5	20	+24, гроза, ветер
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	33	13.07.21 21:54	14.07.21 0:08	0:34	14.07.21 0:08	0:34	МТЗ	нет	у	Включен после осмотра, причина не установлена		нет / 900 чел	900	0,36	10	+24, гроза, ветер
Прим.ЦЭС	35	Хороль - РП2 - РП1 - РП-4 - Камень-Рыболов		14.07.21 4:27	14.07.21 4:27	0:03	14.07.21 4:27	0:03	МТО	у		На ПС Рыбхоз обнаружены обгоревшие тела 2 птиц под шлейфами 35 кВ между ЛР 35 РП-2 и ПР 35 Т-1		нет	0	0	0	+23, ясно
Хаб.СЭС	10	ЦРП-1	6	14.07.21 9:00	14.07.21 9:54	0:26	14.07.21 18:46	0:26	МТЗ	нет	у	г. Амурск. Выделен участок КЛ бкв от ТП 57 до ТП 52 (резервный), весь потребитель запитан. Повреждение устранено, установлена соед. муфта		нет/773ч.	773	0,6	2	+24, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф.13 ПС Дачная откл. РК-17	14.07.21 11:45	14.07.21 13:35	0:28	14.07.21 13:35	0:28	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП г.Благовещенск. Повреждение на вед участке		ОРТПЦ/50ч.	50	0,01	12	+23, пасм.
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	14.07.21 11:47	14.07.21 12:10	0:01	15.07.21 0:06	0:01	МТО	нет	не произв.	часть п. Дунай. Техниккой сторонней организации ООО "Левада" при производстве земляных работ была повреждена КЛ на участке ТП-82148 - ТП-82156. В 12:10 включен без 2-х КТП (КТП 82156, 82150), в ТП 82156, повреждение концевой каб. муфты. Определено 2 МП: 213м. и 218м. от ТП 82148. Произведен монтаж кабельной вставки и 2-х муфт, смонтирована муфта в ТП-82156, испытано и в 0:06 включено.		нет/4100ч.	4100	1	11	+24, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	14.07.21 13:11	14.07.21 13:11	3:23	14.07.21 13:11	11:06	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр 20.08.21		нет	0	0	0	+30, дождь

Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	7	14.07.21 13:11	14.07.21 13:11	0:28	14.07.21 13:11	0:28	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр 20.08.21		нет	0	0	0	+30, дождь
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	8	14.07.21 13:11	14.07.21 13:11	0:00	14.07.21 13:11	0:00	МТО	у		РЗА ПП. В ТП267 разрушение ПК-10. Устранено.		нет	0	0	0	+30, дождь
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	2	14.07.21 13:43	14.07.21 13:43	0:50	14.07.21 13:43	0:50	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр 20.08.21		нет	0	0	0	+30, дождь
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	11	14.07.21 13:43	14.07.21 13:51	0:14	14.07.21 13:51	0:14	МТО	ну	у	РЗА ПП, п. Дубовка. В ТП 186 заменили ПК 10кВ	нет/30ч.	30	0,053	1	+30, дождь	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	14.07.21 13:53	14.07.21 15:07	0:03	14.07.21 19:07	2:51	Ав. откл.	ну	ну	п.Бабстово. ОП 5-00/86 заменили изолятор ф.А	ПС Ленинск ф.204	нет/288ч.	288	0,153	7	+25, обл.
Хаб.СЭС	110	Старт - Азимут с отп. Лиан	с-95	14.07.21 14:09	14.07.21 14:09	5:03	14.07.21 14:09	5:03	ТЗНП 2ст., ИМФ-10,3 км, ф.В	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+30, гроза
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Молодежная с отп. ЦОФ	с-91	14.07.21 14:40	14.07.21 14:40	5:00	14.07.21 14:40	5:00	ТЗНП 2,3 ст, Сириус: ф.А - 2,2 км..	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+30, гроза
Хаб.СЭС	35	Комсомольская ТЭЦ1 - ЭТЗ	Т-161	14.07.21 14:59	14.07.21 14:59	1:43	14.07.21 14:59	1:43	МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+30, гроза
Хаб.СЭС	35	Комсомольская ТЭЦ1 - ЭТЗ с отп.Багерная	Т-160	14.07.21 15:03	14.07.21 15:03	0:00	14.07.21 15:03	9:43	ДЗ 2з.	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЭЭС	10	Разрез 110/10/6	3	14.07.21 16:20	14.07.21 20:03	2:00	14.07.21 20:03	2:00	МТЗ	ну	ну	с.Федосьевка с.Бурлит. В пролете ОП 80-81 падение дерева. Провод не поврежден.		нет/691ч.	691	0,55	22	+31, ясно
Прим.ЭЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	4	14.07.21 16:49	14.07.21 20:40	2:47	14.07.21 20:40	3:26	МТЗ	ну	ну	с.Павло-Федоровка. В пролете оп 98/5 - 98/6 падение дерева, обрыв проводов 3-х фаз. Устранено		нет/0ч.	0	0,04	3	+30, ясно
Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	8	14.07.21 17:12	14.07.21 17:12	1:18	14.07.21 17:12	1:18	МТО	у		В пролете ОП 95-97 требуется подрезка крон деревьев		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	239	14.07.21 17:30	14.07.21 20:05	0:00	14.07.21 20:05	11:38	Ав. откл.	ну	ну	п.Кульдур. ТП-238 яч.1 на приемной траверсе повреждена резервная КЛ-6 кв. Исключена из схемы		нет/1152ч.	1152	0,38	6	+27, пасм.
Хаб.СЭС	35	ЭТЗ - Красная	Т-203	14.07.21 17:41	14.07.21 17:41	1:22	14.07.21 17:41	2:55	МТО	у				нет	0	0	0	+30, гроза
Ам.ВЭС	35	Архара - Отважное		14.07.21 22:09	14.07.21 23:15	0:00	15.07.21 0:10	0:00	"земля" от КУ			Обесточилась ПС Отважное. Ч/з 1:06 Пс отважное запитана по сети 10 кв от резерва. В 0:10 ВЛ-35 включена, "земля" самоустранилась. Под ОП 9 обнаружена обгоревшая ветка. ОП 9 убрано гнездо птиц	ф.5 ПС Набережная	часть Архаринского р-на, 1453чел / 5 Фид	1453	0,15	18	+22, гроза
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	14.07.21 22:12	14.07.21 22:12	3:24	14.07.21 22:12	3:24	КРС: ТЗНП 1ст, Ленинск: ДЗ 1фз	у		Оп.127 следы жизнедеятельности птиц		нет	0	0	0	+25, обл
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	173	14.07.21 22:37	14.07.21 23:09	2:53	14.07.21 23:09	7:22	МТО	нет	не проивз	ТП-622 яч.5-яч.6 повреждена секционирующая вставка КЛ-6 кв(внутри ТП).		нет / 2400чел	2400	0,4	10	+25, обл
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	14.07.21 23:20	14.07.21 23:25	5:57	14.07.21 23:25	5:57	МТЗ-1	ну	у	Провис проводов в пролёте опор №36-37, 37-38. Устранено	интернат, школа / 748чел	748чел	0,13	7	+24, обл	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	14.07.21 23:20	14.07.21 23:20		14.07.21 23:20		МТЗ-1	у		Наклон опоры №35/17 с провисом провода , пролёт опор №35/10-35/11 провис провода		нет	0	0	0	+24, обл
Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	10	15.07.21 0:30	15.07.21 0:30	1:16	15.07.21 0:30	1:16	МТО	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+22, ясно
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха 35/10	10	15.07.21 1:01	15.07.21 1:01	0:54	15.07.21 1:01	0:54	МТО	у		В пролетах опор № 2-3 упало дерево		нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	15.07.21 1:01	15.07.21 1:01	0:54	15.07.21 1:01	2:05	МТЗ	у		на ОП 151, 218, 223 сколы на изоляторах		нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	15.07.21 1:59	15.07.21 2:00	14:47	15.07.21 3:53	14:47	"земля" от КУ			г.Благовещенск. Включен до РК-37 (запитан основной потребитель). Повреждение на вед. участке.		нет / 500 чел	500	0,61	64	+24, гроза
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	15.07.21 4:29	15.07.21 5:00	0:30	15.07.21 5:00	0:30	МТЗ	ну	у	г. Шимановск, с.Петруши, с.Базисное, с.Берея.	школа, скважина, д/с / 1110чел	1110	0,32	18	+22, обл	
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	15.07.21 4:29	15.07.21 4:52	0:13	15.07.21 4:52	1:03	МТЗ	ну	у	с.Раздольное, с.Малиновка.		нет / 292чел	292	0,17	13	+22, обл
Ам.ВЭС	35	Угольная - Обувная		15.07.21 4:41	15.07.21 13:48	0:00	15.07.21 13:48	0:00	МТЗ	ну	ну	Обесточены ПС Обувная, Энергетик. ОП 9, ф.А обрыв провода в сторону ОП 10, ОП 10 ф.В обрыв провода в сторону ОП 9, 11. Устранили обрывы проводов, заменили изоляторы на ОП 9 и на ОП 10 (3-и на ОП 9, 12 на ОП 10)	часть г.Райчихинска, 2515чел / 8 Фид	2515	1,3	24	+23, гроза	
Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	1	15.07.21 6:53	15.07.21 11:19	1:03	15.07.21 11:19	1:03	МТЗ	ну	ну	с.Антоновка. РЗА ПП На оп.124 заменили 2 изолятора		нет/607ч.	607	0,015	9	+24, гроза
ЭС ЕАО	35	Биракан - Двуречье	Т-146	15.07.21 16:58	15.07.21 17:02		15.07.21 17:02		МТЗ	ну	у	Обесточена ПС35 Двуречье, Известковое. оп.18-19 упавшее дерево высотой 17м, росшее вне охранной зоны ВЛ. На верхних ветках видны следы КЗ	Облученский р-н / 2069ч.	2069	0,9	28	+28, гроза	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		15.07.21 19:22	15.07.21 19:22	0:20	15.07.21 19:22	0:20	Пс Западная: ДЗ 1ст., ТЗНП, ИМФ- 2,7км. Ф.С. АТЭЦ: нЗЗ 1,2 ст.	у		В пр.оп.14-15 поврежден нижний провод (повреждение верхнего повива), задет сторонним а/м (фура), виновник на месте. Сообщено в полицию, СБ. Повреждение устранено по неотложной заявке.		нет	0	0	0	+25, обл.

ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	15.07.21 20:33	15.07.21 21:31	1:03	16.07.21 16:30	7:37	Откл.КУ "Земля"			часть г.Биробиджан. В 21:31 запитан основной потребитель от резерва. В 23:28 запитаны все потребители. Выведен участок ВЛ-6кВ от оп.18-00/23 до оп.18-00/49, до оп.18-02/5, без нагрузки. Устранено. Устройство, на которое была выполнена фотофиксация факта повреждения и устранения повреждения, было повреждено без сохранения данных (утонуло).	ф.414 ПС СК	школа / 700ч.	700	0,25	17	+24, гроза, дождь
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отпайками	С-57	15.07.21 21:22	15.07.21 21:22	0:18	15.07.21 21:22	0:18	Биробиджан: ТЗНП 1ст Биджан: ТЗНП 2ст	у		ИМФ ф.В 10,2км от ПС Биробиджан. на опоре 67 на проводе обнаружены следы короткого замыкания		нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/г 110/27,5/10	5	16.07.21 2:26	16.07.21 11:10	0:49	16.07.21 11:10	11:42	МТЗ	нет	ну	с.Лукияновка. Падение дерева на оп.8, провода и изоляция не повреждены.		нет / 400чел	400	0,3	10	+20, пасм
Прим.ЮЭС	35	Надеждинская - Соловей Ключ		16.07.21 2:40	16.07.21 3:58	0:00	16.07.21 18:45	0:00	МТО	нет		Обесточилась ПС Соловей Ключ. В 3:58 на ПС Владивосток включен СВ-35, запитаны все потребители. Сбита ж/б опора №42 (сломана у основания, провода на земле) автомобилем TOYOTA SAJ, автомобиль на месте придавлен опорой. Сообщено в полицию, СБ. В 4:47 ВЛ 35 выведена в ремонт. В 12:40 допуск БР на устранение	ВЛ-35 Владивосток Соловей Ключ	Надеждинский р-н, 400чел / 6 фид	400	3	80	+25, обл
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	12	16.07.21 4:38	16.07.21 4:38	1:55	16.07.21 4:38	4:07	МТО	у		На РТП-1757 птица.		нет	0	0	0	+24, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	16.07.21 6:03	16.07.21 6:03	1:33	16.07.21 6:03	3:05	МТЗ-1	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+24, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	16.07.21 10:12	16.07.21 10:13	0:39	16.07.21 10:13	0:39	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Падение дерева в пр.оп. №313-314, обрыв провода одной фазы (жалобы потребителей). Устранено		нет / 382 чел	382	0,08	10	+27, ясно
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	18	16.07.21 10:27	16.07.21 14:42	0:00	16.07.21 14:42	0:00	МТЗ	ну	не произ	РЗА ПП. Повреждение каб. муфты в ячейке. Устранено		быта нет	0	0,02	7	+25, пасмурно
ЮЯЭС	35	Канавное - Якобит		16.07.21 10:57	16.07.21 13:41	0:01	16.07.21 13:41	0:01	"земля" от КУ			РЗА ПП. Обесточена ПС Якобит. На траверсе выпавший спец.болт ф.С на АП-опоре №62. Устранено	школа, водозабор / 150 чел / 2 фидера	150	0,2	3	+20, дождь	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	16.07.21 11:43	16.07.21 12:38	1:06	16.07.21 14:00	11:31	МТЗ-2	ну	ну	РЗА ПП. Включен без ТТП. Оп.148 заменили изолятор ф.В, на ТП-2 восстановили каб муфту -10 кВ между РТП и ТП, все включено	водоканал, очистные, жд / 2800 чел	2800	0,6	21	+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка 110/10	СВ-110	16.07.21 14:52	16.07.21 14:53	0:17	16.07.21 14:53	12:51	НЗЗ 4 ст	выв	не произ	РЗА ПП. При переносе точки разрыва транзита после ввода в работу ВЛ-110 Бикин-Лермонтовка из ремонта, при отключении на ПС-110/35/6 Хор выключателя В-110 Красицкая, на ПС-110/10 Лермонтовка отключился СВ-110 (от НЗЗ 4 ст, АПВ выв). Через 1 минуту (в 14:53) на ПС Хор включен В-110 Красицкая, все запитано. Обесточивались СПС 110 кВ и 2ПС-35 кВ. В 16:50 на ПС-110 Лермонтовка вывели в ремонт СВ-110, включена рем.перемычка; на ПС 110 кВ Бикин включен В 110 Лермонтовка, включен транзит до ПС 110 Хор. Проверка РЗА, ревизия и испытания выключателя без замечаний, схема восстановлена	ВЛ-110 Хор - Красицкая	Бикинский, Вяземский, Хабаровский р-ны / 33305 чел / 60 фидеров	33305	6,9	263	+33, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	16.07.21 15:06	16.07.21 15:33	11:67:30	16.07.21 18:54	11:67:30	МТЗ	ну	ну	РЗ ПП. Включен без ЗТП. В пр.оп.34/17-34/18 обрыв провода сторонним автомобилем. Устранено, все включено		нет / 660 чел	660	0,7	8	+30, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	16.07.21 17:24	16.07.21 17:24	1:28	16.07.21 17:24	3:22	МТЗ-1	у		РЗА ПП. В пр.оп.36-38 провис провода, произведена перетяжка		нет	0	0	0	+25, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	16.07.21 18:35	16.07.21 18:35	2:42	16.07.21 18:35	2:42	МТЗ	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	+30, ясно
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	1	16.07.21 20:12	16.07.21 20:54	0:18	17.07.21 17:30	0:18	МТЗ	выв	ну	Включен без 4ТП. В 22:18 включен без ТП 506 (без нагрузки). На оп.1-01/1 - разрушен изолятор ф.В на ЛР-6 кВ, устранено, схема восстановлена		нет / 1115 чел	1115	0,9	19	+25, гроза, ливень
Ам.ЗЭС	10	Лесная 35/10	5	16.07.21 20:19	16.07.21 20:21	0:58	16.07.21 20:21	0:58	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. В пр.оп.76-77 провис провода, негабарит. Устранено		нет/400ч.	400	0,115	6	+28, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЮМР с отп. Бройлерная 2	№2 (с-12)	16.07.21 23:41	16.07.21 23:41	0:30	16.07.21 23:41	0:30	НЗЗ 1ст., МТО	у		Осмотр ПС Южная, ЮМР, Бройлерная-2 без замечаний.		нет	0	0	0	+24, гроза

Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		16.07.21 23:44	16.07.21 23:44	2:58	17.07.21 14:42	2:58	Промысловка:НЗЗ 2, 3 ст, АПВ не работало. ПС Береговая1: ДЗ 1з., АПВ ну, ИМФ-ф.С 3,2 км.	ну		Обесточенных потребителей нет. Разрыв транзита 110кВ. В полете оп.5-7 (район г. Большой камень) обрыв верхнего провода , схлест с проводами двух других фаз. Устранено		нет	0	0	0	+22, обл.
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№1	16.07.21 23:46	16.07.21 23:46	4:02	16.07.21 23:46	6:59	ПС Западная: ТНЗНП 1ст., АТЭЦ: НЗЗ 3ст., ДЗ 3ст.	у		см. откл. 17.7.21 3:40		нет	0	0	0	+22, обл.
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	17.07.21 0:02	17.07.21 2:01	0:16	17.07.21 2:01	0:16	"земля" от КУ			РЗА ПП. г.Благовещенск. Повреждение на вед участке		нет/300ч.	300	0,161	29	+24, обл.
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№1	17.07.21 3:40	17.07.21 5:21	0:11	17.07.21 23:47	0:11	ПС Западная: ТНЗНП 1ст., АПВ ну, ИМФ ф.С. АТЭЦ: НЗЗ 2ст., МТО, АПВ ну. ПС Штыково: ПНДЗ, НЗЗ 1ст., АПВ ну., ИМФ ф.А, 30км.	ну		Обесточено: на ПС 110/35/6 Кролевцы 1, 2С 35кВ, 2С 6кВ; ПС 35/6 Суражевка ; ПС35/6 Многоудобное; ПС35/6 Касатка; на ПС35/6 Ключевая 2С 6кВ. В 4:56 на ПС 35 Ключевая включен СВ 35кВ, запитана ПС Касатка, Ключевая 2С 6кВ. В 5:21 на ПС Кролевцы включен СВ 110, все потребители запитаны. Осмотр ПС Кролевцы без замечаний. На ПС 500 Владивосток обесточена 2С 35кВ, нагрузки нет, резерв собственных нужд. В 4:40 включен СВ 35, 2С 35 запитана. . Обнаружено: обрыв нижнего провода в лодочном зажиме на оп 167 в сторону оп 166. В результате падения провода повреждена ВЛ 35 Артемовская ТЭЦ - Суражевка в пр. оп. 103-104, обрыв проводов трех фаз (место пересечения ВЛ 35 и ВЛ 110). В 23:47 ВЛ введена в работу	Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2.	Артемовский ГО/2690ч.	2690	5,87	67	+23, пасм.
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Суражевка		17.07.21 3:40	17.07.21 3:40	0:00	18.07.21 1:03	0:00	МТЗ	ну		РЗА ПП. Находилась на Х.Х. В результате падения провода 110 кВ в пр. оп. 103-104, обрыв проводов трех фаз (место пересечения ВЛ 35 и ВЛ 110 АТЭЦ:западная-Кролевцы-Штыково №1). Оп.107 обрыв шлейфа. Повреждения устранены. В1:03 ВЛ включена. (Фото ВЛ 110 АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково)		нет	0	0	0	+23, пасм.
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	25	17.07.21 4:27	17.07.21 5:00	0:17	22.07.21 8:55	0:17	МТЗ	нет	ну	часть г.Биробиджан. Выделен головной участок КЛ до ТП 262. Повреждение КЛ. Устранено.	ф.15 ПС Биробиджан	нет/3910ч.	3910	0,8	7	+24, дождь
Ам.ЦЭС	110	Волково - Ивановка		17.07.21 5:22	17.07.21 5:22	0:39	17.07.21 5:22		ТНЗНП 1ст., ф.С-0, ИМФ-4км.	у		РЗА ПП. Оп.21 гнездо		нет	0	0	0	+24, обл.
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконская - Елабуга	С-50	17.07.21 7:13	17.07.21 7:13	0:00	17.07.21 7:13	49:50	НЗЗ 2ст. ИМФ ОМП-ф.С, 55,8км	у				нет	0	0	0	+24, гроза
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	17.07.21 12:39	17.07.21 15:18	1:06	17.07.21 15:18	1:06	МТЗ	ну	ну	КРУН 10 кВ в ячейке нарушение крепления изолятора ф.С на приемной траверсе с замыканием провода ф.С на провод ф.В. Повреждение устранено.		нет / 122 чел	122	0,22	9	+30, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита	С-24	17.07.21 12:58	17.07.21 12:58	0:26	17.07.21 12:58	548:15	НЗЗ 2 ст	у		Произведен осмотр: в пр.оп.56-57 верхний провод ВЛ - повреждение 2-х проволок вследствие атмосферных перенапряжений, на работу ВЛ не влияет, включен в график ГПР.		нет	0	0	0	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	17.07.21 12:59	17.07.21 13:02	0:40	17.07.21 13:02		МТЗ	ну	у	осмотр без замечаний		нет / 368 чел	368	0,2	16	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	17.07.21 13:10	17.07.21 13:14	1:10	17.07.21 13:14	22:42	МТЗ	ну	у	осмотр без замечаний		нет / быта нет	0	0,16	0	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	10а	17.07.21 15:05	17.07.21 16:42	1:37	17.07.21 21:31	1:37	МТЗ	ну	ну	Включен без ЗТП. В 21:31 все включено. В ТП 1945 чистка изоляции, залило дождем.		школа / 2422 чел	2422	0,6	10	+25, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	21	17.07.21 15:05	17.07.21 15:32	0:46	17.07.21 15:32	2:26	МТЗ	ну	у			нет / 158 чел	158	0,2	3	+25, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	15	17.07.21 15:05	17.07.21 20:39	0:31	17.07.21 20:39	0:31	МТЗ	ну	ну	пром.базы. Убрана ветка на абон. ТП		быта нет	0	0,1	2	+25, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	17	17.07.21 15:05	17.07.21 15:57	1:40	17.07.21 21:30	100:41	МТЗ	ну	ну	В 15:57 включен до оп.29 Р-17-1 (молокозавод запитан). В 17:26 обеспечен резерв без ТП (магазин). В 21:30 включено все, замечаний нет. Планируется осмотр.	ф.4	молокозавод /1384 чел	1384	0,4	5	+25, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	14	17.07.21 15:05	17.07.21 15:32	2:55	17.07.21 15:32	2:55	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч.не. РЗА ПП		детский лагерь		0,2	2	+25, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Лермонтовка	С-32	17.07.21 15:52	17.07.21 15:52	0:35	17.07.21 15:52	0:35	ДЗ 3 ст	у				нет	0	0	0	+25, гроза, ветер

Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Лермонтовка	С-32	17.07.21 15:57	17.07.21 16:03	0:37	17.07.21 16:18	0:37	ОСВ-110: ТЗНП 3 ст	ну	у	На ПС Бикин отключился ОСВ-110, В-110 С-32 не отключался. РАС (однофазное КЗ на ВЛ 110 Котиково - Лермонтовка). Работа ОСВ-110 на ПС Бикин отражена в перечне неселективности. Одновременно на ПС Котиково отключился СВ-110 от НЗЗ 3ст, АПВ ну. Обесточивались 5ПС-110 кВ и 2ПС-35 кВ, 1сш-110/10 кВ ПС Бикин. В 16:03 включен ОСВ-110 на ПС Бикин, в 16:18 включен СВ-110 на ПС Котиково, все запитано. РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	Бикинский, Вяземский, Хабаровский р-ны / 39980 чел / 67 фидеров	39980	8,8	303	+25, гроза, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	17.07.21 19:40	17.07.21 22:39	5:21	18.07.21 17:20	5:21	МТО	ну	ну	В 22:39 выделен участок от Р 43 до Р40, запитано 9 ТП. Оставшиеся ТП запитаны от ДГ. В пр.оп.218-219 произведена перетяжка провода ф.В, восстановлены вазки на оп.219, 220, 221.	дс, школа / 861 чел	861	0,28	12	+25, гроза, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	18.07.21 5:33	18.07.21 6:19	5:21	18.07.21 13:48	5:21	МТЗ	ну		г. Бикин. РЗА ПП. В 6:19 выделен кольцевой участок с ф.25 ПС Бикин (без нагрузки). В пр.оп.85-86 обнаружена обгоревшая ветка.	нет/0ч.	0	0,06	4	+23, обл.	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Дим		18.07.21 6:47	18.07.21 6:47	0:47	18.07.21 6:47	0:47	ТНЗНП 1ст.	у		Произведен осмотр, на оп.47 следы жизнедеятельности птиц (аисты).	нет	0	0	0	+21, пасм.	
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	7	18.07.21 9:02	18.07.21 9:04	3:08	18.07.21 9:04	16:45	МТЗ	ну	у	КТП-3068 обнаружен кот	нет / 124чел	124	0,01	2	+25, ясно	
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазавод		18.07.21 16:07	18.07.21 16:07	1:03	18.07.21 16:07	185:14	ТЗНП 3ст.	у		ИМФ ф.В-0 57,8км. Обход без замечаний. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+35, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		18.07.21 18:47	18.07.21 18:47	0:15	18.07.21 18:47	0:15	Тамбовка: ДФЗ Михайловка ДФЗ, ТНЗНП 1ст	у		ИМФ ф.С-0, L=53,2 км. Оп. 17 следы жизнедеятельности аиста.	нет	0	0	0	+26, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	193	19.07.21 2:31	19.07.21 3:42	1:07	19.07.21 10:30	1:07	МТО	ну	ну	повреждена концевая муфта рез.КЛ на оп.193-00/13, отсоединена	нет / 2170 чел	2170	0,34	8	+23, ясно	
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	52	19.07.21 3:39	19.07.21 4:06	0:43	23.07.21 16:50	0:43	МТО	ну	ну	Повреждение на головном участке КЛ, потребителю обеспечен резерв. Устранено.	ф.55 ЖБИ	нет / 500 чел	500	0,04	1	+23, ясно
Ам.ЦЭС	10	Моховая 35/10	8	19.07.21 4:30	19.07.21 4:30	0:00	19.07.21 4:30	0:10	МТЗ	у		Повреждение на вед.учке	нет	0	0	0	+20, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	19.07.21 6:35	19.07.21 6:48	0:04	19.07.21 6:48	0:04	МТЗ, МТО	выв	у	РЗА ПП. Повреждение на вед. участке (отгорел шлейф)	нет / 3280 чел	3280	0,5	16	+20, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	14	19.07.21 8:09	19.07.21 9:14	0:00	19.07.21 9:14	0:00	МТЗ, МТО	ну	не произв.	РЗА ПП г.Белогорск. В 9:14 вкл. до ТП-32. Повреждение на вед. участке.	школа, приют, КНС / 3981чел	3981	0,73	11	+20, пасм	
Ам.ЗЭС	10	Новоивановка 35/10	7	19.07.21 8:19	19.07.21 9:36	0:07	19.07.21 11:16	1:18	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Новоивановка. Включен без ТП 11-08, перегорели предохранители 10кВ. Устранено. Затекание дождевой воды в ТП-11-08.	скважина / быта нет	0	0,07	2	+20, дождь	
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	239	19.07.21 10:45	19.07.21 11:28	0:11	19.07.21 15:53	18:55	"земля" от КУ			РЗА ПП. п.Кульдур. На оп.239-00/51 повреждение изолятора ф.А. Устранено. В 11:28 включен основной потребитель.	очистные, д/с / 1152чел	1152	0,38	6	+24, обл	
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Приозерная		19.07.21 12:44	19.07.21 13:13	0:19	19.07.21 19:12	720:22	Приозерная: СВ-110 ТЗНП 2ст Хороль: не откл.	выв	у	РЗА ПП. Обесточились ПС 110 кВ Хороль, Камень-Рыболов, 1С-10 кВ ПС Приозерная, 12 ПС 35кВ. На ПС Хороль излом колонки изолятора ШР 110 ТН 1С ф.В сторона 1С. (на 1С 110 кВ ДЗШ отсутствует). В 13:00 включена ВЛ 110 Ярославка-Хороль, запитана ПС 110 Хороль и 6 ПС 35 кВ (Владимиро-Петровка, Мельгуновка. Морозовка, Богуславка, Луговая-Насосная, Новодевица, 14800 чел, 5,7МВт). В 13:11 на ПС Приозерная включен СВ-10, запитали 1С-10 кВ (0,2 МВт, 230 чел), в 13:15 включили СВ 110 взяли под напряжение ВЛ 110 Хороль-Приозерная. В 13:13 от ПС Хороль по сети 35 кВ запитана ПС Камень-рыболов и отходящие от неё ПС 35 кВ, все потребители запитаны. В 18:48 заменен изолятор ШР 110 ТН 1С, и в 19:12 введена в работу 1С 110 кВ, транзит замкнут.	ВЛ-110 Ярославка-Хороль	Ханкайский, Хорольский р-ны, 39800чел / 70 фид	39800	12,7	121	+30, ясно
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Петровичи		19.07.21 12:44	19.07.21 12:44	3:39	19.07.21 15:08	190:22	Петровичи: ДЗФЗ Хороль: не откл.	выв	у	РЗА ПП. На ПС Хороль излом колонки изолятора ШР 110 ТН 1С ф.В сторона 1С.	учтен				+30, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		19.07.21 12:44	19.07.21 12:44	1:26	19.07.21 13:00	1:26	Ярославка: НЗЗ 3ст. Хороль: не откл.	выв	у	РЗВ ПП. На ПС Хороль излом колонки изолятора ШР 110 ТН 1С ф.В сторона 1С.	учтен				+30, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Краснореченская 35/6	16	19.07.21 14:20	19.07.21 17:11	5:35	19.07.21 17:11	5:35	ав.откл	ну	не произв	РЗА ПП. Наклон оп.15 (из-за переувлажнения грунта – пойма р. Красная), на оп.16 срыв изолятора ф.А,С. Устранено, оп.15 выправлена, установлена на оттяжки.	скважина, водоканал / 254чел	254	1,15	3	+32, обл	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	19.07.21 14:55	19.07.21 16:50	0:23	19.07.21 16:50	0:23	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Шкотово.обход без замечаний	нет / 470чел	470	0,4	7	+30, ясно	

Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха 35/10	2	19.07.21 16:44	19.07.21 17:07		19.07.21 17:07		МТО, МТЗ	ну	у	РЗА ПП. ТП-376 отсоединили повреждённый РВО, фаза "В"		школа, в/н башня / 517чел	517	0,09	9	+26, обл
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Малиновка		19.07.21 18:44	19.07.21 18:44	0:36	19.07.21 18:44	33:07	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп.16 ф.В, оп.90 ф.С разрушение одного изоля на гирл		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	19.07.21 18:52	19.07.21 18:52	0:10	19.07.21 18:52	0:10	МТЗ	у		РЗА ПП. В пролете ОП 89-90 перетянули провод		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	19.07.21 19:37	19.07.21 22:15	3:38	19.07.21 23:53	3:38	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без 4ТП. В 23:53 полностью. Повреждение на вед. ТП	дет.лагерь / 130чел	130	0,14	14	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	19.07.21 19:41	19.07.21 20:42	1:09	19.07.21 20:42	1:09	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. На ТП-28-5 заменили ОПН.	нет / 570чел	570	0,09	11	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	1	19.07.21 19:46	19.07.21 20:40	0:14	20.07.21 1:40	0:14	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без 1ТП. Заменили опорный изолятор на РТП 30-5, все включено.	дет.лагерь / 328чел	328	0,19	12	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Державинка		19.07.21 20:19	19.07.21 20:19	1:03	19.07.21 20:19	1:03	МТО	у		РЗА ПП. 06.08.21 произведен осмотр пр. опор №141-143 требуется вырубка угрожающих деревьев работа запланирована до 27.08.21	нет	0	0	0	+25, гроза, ливень	
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Новосергеевка		19.07.21 20:19	19.07.21 20:19	1:23	19.07.21 20:19	17:44	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп. 146 обрыв вазы.	нет	0	0	0	+25, гроза, ливень	
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	19.07.21 21:15	19.07.21 22:25	0:46	19.07.21 22:25	1:50	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. На ТП-14-5 перекрытие ПК-10.	погранзастава / 520 чел	520	0,4	36	+25, гроза, ливень	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		19.07.21 21:16	19.07.21 21:16	0:54	19.07.21 21:16	2:15	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний, инженерный осмотр до 20.09.	нет	0	0	0	+25, гроза, ливень	
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	20.07.21 3:46	20.07.21 3:46	0:25	20.07.21 3:46	0:25	Дежнево: ТЭНП, Ленинск: ДЗ 1 ст	у		РЗА ПП. На оп.99 гнездо на грозотросе. На проводе и траверсе ф-В следы жизнедеятельности птиц.	нет	0	0	0	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	20.07.21 4:00	20.07.21 4:40	1:58	20.07.21 13:30	1:58	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Включен без 4ТП. ОП 187 выпал крюк по ф.В	нет / 310 чел	310	0,17	11	+22, облачно	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	20.07.21 6:32	20.07.21 6:32	0:00	20.07.21 6:32	3:19	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+25, ясно	
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Прогресс		20.07.21 7:35	20.07.21 7:35	0:50	20.07.21 7:35	0:50	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп.6 ф.В повреждены два изолятора, оп.8 ф.А - 1 изоля, ф.В - 1 изоля	нет	0	0	0	+24, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	20.07.21 8:06	20.07.21 9:45	4:21	30.07.21 20:13	4:21	МТО	выв	ну	РЗА ПП. г.Фокино. Выделен головной участок КЛ до РП 80201. Определено МП - 370м. от РП 80201. Второе место повреждения -110 м от ПС Промысловка. 3 МП - 348м от РП80201. Устранено.	ф.11 ПС Промысловка	нет / 500 чел	500	0,5	14	+24, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	20.07.21 8:06	20.07.21 10:01	0:00	23.07.21 10:32	1:19	МТО	выв	ну	РЗА ПП. г.Фокино. В 10-01 запитано 11 ТП. 10:44 все потребители запитаны. Повреждение КЛ 230 м от ТП82009. Устранено.	ф.3 ПС Промысловка	нет / 3600 чел	3600	0,9	15	+24, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	20.07.21 11:44	20.07.21 11:44	1:35	20.07.21 11:44	2:20	МТО	у		РЗА ПП п.Ивановский, п.Майский	нет	0	0	0	+25, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	20.07.21 12:10	20.07.21 22:42	0:42	20.07.21 22:42	48:45	Откл.КУ"Земля"			РЗА ПП. п.Ивановский, п.Майский. В пр.оп.23-24 срыв изолятора ф.В с ключка, обрыв провода, ф.В. Устранено.	школа/287	287	0,29	8	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	20.07.21 12:40	20.07.21 16:19	0:03	20.07.21 16:19	0:03	МТЗ	ну		РЗА ПП. часть г.Благовещенск. Повреждение на вед ТП 391	нет/220ч.	220	0,144	17	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	4	20.07.21 12:40	20.07.21 18:10	0:01	20.07.21 18:10	0:01	Откл.КУ "Земля"			РЗА ПП. с. Чигири. На оп 10 устранили обрыв 2-х проводов	нет/100ч.	100	0,41	42	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	20.07.21 13:43	20.07.21 15:05	0:54	23.07.21 18:26	0:54	МТО	выв		РЗА ПП. п.Дунай. Выведен поврежденный участок КЛ 10 от ТП82166 до 82150, кабель поврежден строительной организацией ООО Левада во время проведения земляных работ по ремонту теплотрассы. Устранено	нет/4100ч.	4100	1	11	+29, ясно	
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		20.07.21 13:52	20.07.21 13:52	4:27	20.07.21 13:52	4:27	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп. 76-77 повреждение изоляции.	нет	0	0	0	+26, гроза	
Прим.СЭС	110	Горбуша - Черемшаны - Пластун		20.07.21 14:19	20.07.21 17:43	0:39	20.07.21 17:43	0:39	ДЗ 2ст., ИМФ-ф.А,В, 24,6 км.	ну	у	РЗА ПП. Обесточены ПС 110 Черемшаны, Пластун. На вед ПС 110 Гобуша (принадлежит Дальнегорский ГОК) сгорела катушка соленоида включения. На ПС Горбуша В 110кВ "Черемшаны" включен домкратом, персонал ГОК побоялся включить СВ110 и подать напряжение в линию. ВЛ включили с ПС Плавазавода через 2С110 на ПС Горбуша. Планируют установить на ПС Горбуша перемычку 110 с ВЛ Плавазавод, для устранения повреждения катушки включения. Осмотр в пр.оп.60-143 без замечаний.	Дальнегорский ГО / 3377ч. / 12 фид	3377	4,05	46	+25, гроза	

Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Верхняя		20.07.21 15:58	20.07.21 17:34	1:55	20.07.21 20:01	1:55	Откл.КУ "Земля"			РЗА ПП. обесточены ПС 35 кВ Верхняя, Дедо, Пристань (Оборонэнерго), Насосная-1. По ВЛ 35 Пристань-Дедо пр.оп. 109-110 находится в пересечении с ВЛ 0,4 (на обслуживании администрации п.Смоляниново). По ВЛ 0,4 наклонилась опора находящаяся на возвышенности, наклон в сторону холма. Провода ВЛ 0,4 в момент наклона опоры подлеснули провод ф-"А". В 17:34 по прибытию персонала оборонэнерго на вед. ПС Пристань, отключена ВЛ35 Пристань-Дедо и включена ВЛ 35 Шкотовский водозабор-Верхняя. Запитаны ПС Насосная1, Верхняя, Пристань. Остается отключена ПС35 Дедор (0,9 МВт, 2300чел.). В 17:51 запитана ПС35 Дедо от ПС Смоляниново тяга. Произведена перетяжка проводов 0,4кВ (в пролете пересечения заменили на СИП). В 20:01 ВЛ35 Пристань-Дедо включена, схему привели в исходное состояние		Шкотовский р-н/ 4943 чел. / 8 фид	4943	3,5	72	+30, ясно
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	221	20.07.21 17:43	20.07.21 18:42	0:55	20.07.21 19:13	2:31	Откл.КУ"Земля"			РЗА ПП. п.Биджан. В 18:42 включен до ОП 221-00/44 (запитано 11ТП). В 19:13 включен полностью, "Земля" самоустранилась		нет/1534ч.	1534	0,25	16	+25, дождь
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отпайками	С-57	21.07.21 4:31	21.07.21 4:31	4:17	21.07.21 4:31	6:13	Биробиджан: ТЗНП 1ст Биджан: ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. ИМФ ф.С-0 60км. Произведен осмотр: ОП 353 гнездо аиста, ОП 67 следы перекрытия при грозе (без повреждения провода)		нет	0	0	0	+25, обл
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	12	21.07.21 13:05	21.07.21 15:50	1:44	23.07.21 1:16	1:44	МТО, ТЗНП	выв		РЗА ПП. ЖКС "Остров" (стройка). В 15:50 выделен головной участок КЛ 10 до РТП-8, запитаны все потребители. Определено МП - 584 м от ПС Океанариум. Повреждение устранено, в 1:16 все включено	ф.11 Океанариум	нет/0ч.	0	0,05	1	+29, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	ДВПТФ 110/10	24	21.07.21 14:16	21.07.21 15:27	0:55	21.07.21 16:52	0:55	МТЗ			РЗА ПП. Садоводческое товарищество. В 15:27 включен до Р-207(запитано 9ТП). В пролёте опор № 60/12/33-60/12/34 обрыв провода Ф В. Устранено. (после прохождения грозового фронта, по словам очевидцев попадание молнии в провода)		нет	0	0,12	15	+25, гроза
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	21.07.21 14:26	21.07.21 14:26	1:43	21.07.21 14:26	1:43	МТЗ	у		РЗА ПП. п.Пластун. Под оп 9 обгоревшая птица (ворона)		нет	0	0	0	+32, гроза
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Молодежная с отп. ЦОФ	с-92	21.07.21 16:17	21.07.21 16:17	4:54	21.07.21 16:17	42:01	ТНЗНП 2ст., ИМФ ф.В, 9,6 км	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+29, гроза
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	21.07.21 17:10	21.07.21 17:22	1:00	21.07.21 17:22	3:23	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Кокшаровка, Польниха.	школа/1103ч.	1103	0,1	19	+38, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	2	21.07.21 17:45	21.07.21 17:46	2:35	21.07.21 20:56	46:22	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Суражевка, Птицефабрика. В 17:46 запитано 1 ТП, в 19:04 все потребители перезапитаны. В пр.оп.15-16 сняли ветку с проводов.	Суражевка ф.15	нет/0ч.	0	1,5	2	+29, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	21.07.21 17:55	21.07.21 17:55	15:28	21.07.21 17:55	15:28	МТО	у		РЗА ПП. с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировский. На ОП 135 разрушены изолятор ф.А, на ОП 136 изолятор ф.В. Устранено.		нет	0	0	0	+30, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	21.07.21 18:40	21.07.21 20:27	0:04	21.07.21 22:33	0:04	Откл. КУ "Земля"			РЗА ПП. с.Петруши. Включен до ЛР-9-28-09 (без 6 ТП). В пролете ОП 109/191-109/192 обнаружено упавшее дерево		нет/1000ч.	1000	0,325	16	+30, обл.
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	4	21.07.21 19:00	21.07.21 19:58	2:16	21.07.21 21:08	13:16	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. г.Шимановск. Включен до ЛР-9-20-02 (вед.отпайка), до ЛР-9-20-05 (без 2 ТП). Повреждение на вед. ТП.	п/з / 2800ч.	2800	0,1	5	+30, обл.	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	21.07.21 19:04	21.07.21 19:04	0:42	21.07.21 19:04	0:42	МТЗ	у		РЗА ПП. с. Нововладимировка с. Нахимовка с. Татьянаовка.		нет	0	0	0	+31, гроза
Прим.ЗЭС	35	Лесозаводск - Карьер - Пантелеймоновка		21.07.21 19:25	21.07.21 19:33	0:00	21.07.21 19:33	0:00	МТО	ну	у	РЗА ПП. Обесточены ПС Карьер, Пантелеймоновка. Обход оп 89-123, замечаний нет		нет/2787ч.	2787	0,4	33	+30, гроза
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/г		21.07.21 20:16	21.07.21 20:16	0:00	22.07.21 13:03	0:00	ПаГРЭС: НЗЗ 1ст., Находка тяг: ДЗ 2ст., ИМФ ф.А,С 47,1км	ну	ну	РЗА ПП. Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. В пр.оп.32-33 падение дерева, обрыв нижнего провода. Устранено.		нет	0	0	0	+26, обл.
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		21.07.21 22:33	21.07.21 22:33	1:26	21.07.21 22:33	6:19	Спасск: ТНЗНП 1ст. Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО	у		РЗА ПП. ИМФ ф.А-0 10,7 км. от ПС Ярославка. Обнаружено: оп. 44, 45, 50, 58 аисты на опорах. В пр оп 44-45 по ф."А" на проводе видны следы перекрытия		нет	0	0	0	+28, ясно
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		22.07.21 0:05	22.07.21 0:05	0:40	22.07.21 0:05	0:40	ТНЗНП 1 ст.	у		ИМФ ф.В-0 36км. РЗА ПП. Оп. 204 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+25, обл

Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	22.07.21 6:57	22.07.21 6:59	1:56	22.07.21 6:59	1:56	МТЗ	не работало	у	РЗА ПП. с.Благодатное. Под оп.20 мертвая сорока		нет / 482чел	482	0,3	14	+23, пасм
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/т 110/27,5/10	3	22.07.21 7:55	22.07.21 12:41	6:40	22.07.21 12:41	6:40	МТО	нет		РЗА ПП. с.Анисимовка. Включен без ЗТП. В пролете оп 18-19 устранено касание экранированного ВОЛС(жд) с ВЛ. Устранено.		нет / 250чел	250	0,35	8	+24, ясно
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/т 110/27,5/10	5	22.07.21 7:55	22.07.21 12:41	2:41	22.07.21 12:41	7:09	МТО	нет	у	РЗА ПП. с.Лукьяновка. Осмотр без замечаний.		нет / 400чел	400	0,4	10	+24, ясно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	22.07.21 11:23	22.07.21 11:23	0:53	22.07.21 11:23	0:53	МТЗ	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	+29, ясно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	ф.25 СП-10	22.07.21 12:27	22.07.21 14:33	0:37	22.07.21 14:33	0:37	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Схема сети ремонтная, питалась ПС Моховая 12:53 РПВ усп. Схему сети привели к нормальной. Осмотр без замечаний. Проверка СП-10 выявила перегруз.		водозабор		0,75	9	+30, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	22.07.21 14:20	22.07.21 14:42	0:30	22.07.21 14:42	0:30	Земля, от КУ.			РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.		нет	220	0,15	17	+34, ясно
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		22.07.21 17:34	22.07.21 17:34	0:02	22.07.21 17:34	0:02	ДЗ 2 зона	у		РЗА ПП. ОП 614 повреждена траверса (оп деревянная). Расщепило при ударе молнии. Устранено 29.07.21		нет	0	0	0	+28, гроза
Прим.ЮЭС	6	Стройиндустрия 110/6	В-6кВ №2 Т-2	22.07.21 19:31	22.07.21 21:05	2:31	23.07.21 0:32	7:40	МТЗ			РЗА ПП. Обесточена 4С бкВ. В ячейке вед. Ф-15 (ВСТК Приморье) повреждена концевая каб. муфта, опорные изоляторы верхних и нижних втычных контактов, трансформаторы тока, цепи вторичной коммутации. 4С-6 выведена в ремонт. В 21-05 абоненты Ф-17 ОАО Аврора и Ф-21 Дальхимпром перевели нагрузку (1МВт, 3500ч.) по собственным сетям. В ячейке ф.15 произведена чистка и замена 2-х опорных изоляторов верхних втычных контактов. В 00:32 включен В-6кВ №2 Т-2, запитана 4С-6кВ, кроме вед. Ф-15(ВСТК Приморье, 0,1Мвт) и вед.Ф-23 (Оборонэнерго,0,8 Мвт, не включается). В 2:58 ф.23 включен после регулировки привода. По ф.15 в ячейке заменили 3 опорных изолятора нижних втычных контактов, заменили 2 ТТ бкВ. 23.07.21 абонент устранили повреждение концевой каб. муфты в яч.15, фидер 15 включен в 21:48		часть г. Владивостока, 5350 чел	5350	2,2	33	+28, ясно
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	22.07.21 20:07	22.07.21 21:04	0:10	22.07.21 21:04	3:52	МТО	ну	у	РЗА ПП. с. Лучки, с. Березовое. Произведена ревизия реле РПВ. Обход без замечаний		нет	1039	0,4	17	+29, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	СВ 10кВ	23.07.21 1:26	23.07.21 3:38	0:00	23.07.21 3:38	0:00	МТЗ			РЗА ПП. Т1 в резерве. Обесточена 1С 10кВ. В 3:10 бригада прибыла на ПС. Обнаружено: на ТН 10кВ 1С следы электродугового перекрытия. ТН 10кВ 1С выведен в ремонт. 23.07.21 13:15 ТН заменен		нет/316ч., 4фид.	316	0,4	21	+24, туман
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	23.07.21 1:28	23.07.21 1:31	0:05	23.07.21 1:31	0:05	МТЗ	нет	у	РЗА ПП с.Б-Оренбургское с.Богуславка.		нет/1500ч.	1500	0,3	13	+23, ясно
Хаб.ЦЭС	6	БН 35/6	В-6кВ Т1	23.07.21 4:47	23.07.21 5:40	0:20	23.07.21 5:40	0:20	МТЗ с "Землей"			РЗА ПП. Обесточена 1С бкв. Одновременно с вед. ф.8 (МТЗ с "Землей", ХГЭС). В 5:20 1С бкВ поставлена под У. В 5:40 запитано 5 фидеров (4,1МВт). Остаются откл. ведомственные ф.12,13,8. Фидера 12,13 отключаются без блинкеров; по ф.8 нагрузка перезапитана в 6:30, ф.13 нагрузка переведена в 7:00. 11:39 весь потребитель запитан. РЗА и мехчасть выключателей без замечаний.	сети ХГЭС	часть г. Хабаровск/8139ч./ 8 фид.	8139	6	33	+23, обл.
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	7	23.07.21 9:43	23.07.21 14:05	1:48	23.07.21 14:05	1:48	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с. Горнотаёжка. Повреждение опорного изолятора ШС-10 ф.А в ячейке с перекритием на ф.В. Устранено.		нет	157	0,1	4	+27, ясно
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Новорайчиха		23.07.21 10:57	23.07.21 11:35	3:42	23.07.21 13:17	3:42	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обесточено 6 ПС 35кВ. 11:35 ПС Угольная, Мебельная, Обувная, Энергетик запитаны от ПС А. 12:03 запитаны ПС Новорайчиха. Восток, весь потребитель запитан. В 13:17 попытка включения ВЛ включен на ХХ успешная. При обходе обнаружено: в пролете ОП 71-75 обрыв и падение провода ф.В на землю (произв.перетяжка), на ОП. 71 замена изоляция ф.В./16:16 ВЛ выведена в ремонт. В 22:14 повреждения устранены, схему привели в исходное состояние/	от ПС А	Райчихинский район, 18 ВЛ 10кВ, 13300чел	13300	6,2	116	+27, гроза
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Прогресс		23.07.21 10:57	23.07.21 10:57	1:12	23.07.21 10:57	20:27	МТО	у		РЗА ПП. Оп.6 ф.В повреждены два изолятора, оп.8 ф.А - 1 изол, ф.В - 1 изол		нет	0	0	0	+27, гроза



Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	23.07.21 12:04	23.07.21 12:25	0:12	23.07.21 22:43	0:12	НЗЗ 3ст	ну	ну	РЗА ПП. ИМФ ф.А 74,7км. На ПС Барабаш включен СВ 10, запитаны все потребители. Осмотр оборудования ПС без замечаний. Пролет опор 287-288 крона дерева касается провода средней фазы, на оп. 296 разрушено 4 из 8 изоляторов. В 21:21 АВР завершены. В 22:43 ВЛ включена в работу	ПС Барабаш СВ 10	нет	2742	0,87	27	+30, облачно
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Лермонтовка	С-32	23.07.21 14:26	23.07.21 14:26	0:04	23.07.21 14:26	0:04	Бикин: НЗЗ 3ст, Лермонтовка СВ-110: НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. ОМП на ПС Бикин ф.В-0 20,8 км - соответствует пролету опор № 66-67. Грозотрос на данном участке отсутствует. По расположению ф.В - верхний провод. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+32, гроза
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отпайками		23.07.21 15:37	23.07.21 15:37	5079:08	23.07.21 15:37	5079:08	ЧТЭЦ: ТЭМП 2ст., ИМФ ф.С-145км. ПС М.Нимныр: ТЭМП 2ст.	у		РЗА ПП. На ЧТЭЦ откл. В-102, на ПС М.Нимныр откл. В 110 Хатыми. Следы попадания молнии в стойку опоры № 82. Замены опоры не требуется		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	10	23.07.21 16:22	23.07.21 18:59	3:12	26.07.21 16:37	3:12	МТО	нет		РЗА ПП. п. Смоляниново. Вкл 4 ТП. В 20:52 выделен участок поврежденной КЛ от оп1 до ТП 3011, весь потребитель запитан. 26.07.21 устранено.	врачебная амбулатория	750	0,25	5	+30, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	23.07.21 17:33	23.07.21 18:12	3:05	23.07.21 18:12	3:05	МТЗ	выв	у	РЗА ПП Партизанск.		нет	1156	0,3	13	+28, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	23.07.21 18:03	23.07.21 18:36	2:00	23.07.21 18:36	12:54	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г. Б.Камень. Обход без замечаний		нет	860	0,9	30	+30, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	8	23.07.21 18:03	23.07.21 18:40	15:49	24.07.21 1:42	15:49	МТЗ	нет		РЗА ПП. г. Б.Камень. Осмотр без замечаний	ф.27 ПС Береговая-2	очистные	0	0,2	5	+30, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	23.07.21 18:06	23.07.21 22:29	0:00	23.07.21 23:30	0:00	МТЗ	ну		РЗА ПП п. Лозовый. В 22:29 запитано 7 ТП. В 23:01 запитано 10 ТП из 11. В 23:30 включено все, "Земля" самоустранилась. Обход 28.07.21	ф.4 ЦРП ПгрЭС	нет	644	0,5	11	+30, гроза
Прим.СЭС	35	К-Кавалерово		23.07.21 18:11	23.07.21 18:11	3:56	23.07.21 18:11	4:56	МТЗ	у		РЗА ПП. В пр. опор № 21-22 обнаружено дерево под проводами .		нет	0	0	0	+28, гроза
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	23.07.21 18:37	23.07.21 18:52	15:58	23.07.21 18:52	21:31	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с. Казанка.		нет	294	0,4	6	+28, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	24.07.21 2:36	24.07.21 4:38	0:41	24.07.21 14:16	0:41	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Нагорное. В 04:38 запитано 7ТП. В 05:27 выделен участок ВЛ от оп 25 до оп.67 (запитано 13ТП). В пролете оп 43-44 дерево на проводах, провода целые, на оп.№44 сорван провод с изолятора фазы-В, погнута траверса, оп. 42 сорваны изоляторы ф.А, С. 08:06 ТП-2039 включено от ДГ, погашенных потребителей нет. В 14:16 устранено, схема восстановлена.		нет/870ч.	870	0,5	14	+26, ясно
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		24.07.21 4:50	24.07.21 4:50	0:40	24.07.21 17:39	3:48	ПС Пром: НЗЗ 2ст, АПВ не раб. ПС Бер1: МТО, НЗЗ 1ст., АПВ ну., ИМФ- ф.А, 3,5км.	ну		РЗА ПП. Разрыв транзита.Произведен осмотр ВЛ 110 кВ «Промысловка - Береговая1» (9:18), оп. 6 обрыв провода фВ (в обе стороны). 11:39 допуск на АВР, в 17:07 завершены АВР, в 17:39 ВЛ включена в работу по норм.схеме.		нет	0	0	0	+25, пасм.
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	24.07.21 5:36	24.07.21 5:36	1:57	24.07.21 5:36	21:59	МТЗ	у		РЗА ПП. с.Кирга, Раздольное		нет	0	0	0	+23, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	24.07.21 5:43	24.07.21 5:43	0:16	24.07.21 5:43	0:16	МТО	у		РЗА ПП. Птица со следами электродугового перекрытия под оп.б.		нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	По ф.42 в ТП 81008 ф.2	24.07.21 6:01	24.07.21 7:42	11:09	30.08.21 13:27	11:09	МТЗ	нет		РЗА ПП. часть г. Большой камень. В 7:42 запитано 4ТП 07:58 все потребители запитаны. Повреждена КЛ. Устранено.	ф24 ПС Береговая-1	нет/500ч.	500	0,8	6	+27, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	24.07.21 6:28	24.07.21 6:32	12:46	24.07.21 6:32	12:46	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Чистоводное. Обход без замечаний.		нет/115ч.	115	0,1	6	+22, ясно
Хаб.СЭС	35	РП4 35/10	В 35кВ "Майская" РЭС" (Т4Ф)	24.07.21 7:20	24.07.21 8:17	0:25	24.07.21 8:17	0:25	ДЗ 2ст.	выв по режиму	у	РЗА ПП. Обесточена ПС35 Эгге, РП1.		учтено	учтено	учтено	учтено	+20, ясно

Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Тишкино с отп. ПС Капитуль	ТЗФ	24.07.21 7:20	24.07.21 7:35	0:00	27.07.21 16:27	0:00	Тишк ДЗ 1з.	выв		РЗА ПП. Осмотр вед.ПС 35 Капитуль (Оборонэнерго)- на ОРУ 35 кВ за ЛР 35 отгорели шлейфа фВ,С (в 14:18 устраниено персоналом Об.энерго). (ПС Капитуль запитана от собственного ДГ). На МГРЭС сгорела катушка откл В-35 ТЗФ (В35кВ не отключался). Со стороны МГРЭС- не приходят 2 фазы на ПС Капитуль (ПС Капитуль запитана со стороны ПС Тишкино). /25.07.21 13:16 персоналом МГРЭС обнаружено перегорание проводов ф А,С между проходными лин. вводами 35 кВ в здание МГРЭС и ВЧЗ-35 кВ по В 35 кВ «Тишкино», устраниено 27.07.21 в 16:27.. Осмотр ВЛ от МГРЭС до отп.Капитуль без замечаний.	ПС Капитуль от собст ДГ	вч	0	0,15	1	+20, ясно
Хаб.СЭС	110	СГТЭЦ - Эрге		24.07.21 7:20	24.07.21 7:56	0:06	24.07.21 7:56	0:06	ДЗЛ, ДЗ 2ст, УРОВ на себя	не раб	у	РЗА ПП. Обесточена ПС 35 Эрге, РП1/в 7-56 ПС 35 Эрге включен СВ 35, подано напряжение на шины 35 кВ МГРЭС и запитаны потребители ПС Эрге 35, РП-1 (через шины МГРЭС)/.	Ванинский, С.Гав р- ны/3230 чел	3230	2,6	41	+20, ясно	
Хаб.СЭС	35	Эрге110 - Эрге 35	Т22Ф	24.07.21 7:20	24.07.21 7:20	0:05	24.07.21 8:10	0:05	Эрге110: ДЗЛ Эрге35: не откл.	выв	у	РЗА ПП. Разрыв транзита.	нет	0	0	0	+20, ясно	
Хаб.СЭС	35	МайскаяГРЭС - Эрге	Т15Ф	24.07.21 7:20	24.07.21 7:20	0:05	24.07.21 8:17	0:05	Эрге: МТЗ Зст.	выв	у	РЗА ПП. Разрыв транзита.	нет	0	0	0	+20, ясно	
Хаб.СЭС	35	Кислородная 35/10	В-35 МГРЭС (Т1Ф)	24.07.21 7:20	24.07.21 7:20	0:00	24.07.21 9:20	24:44	ББ	выв	у	РЗА ПН. Неисправность опер. тона. Разрыв транзита (осмотр в 9:16 по прибытию ОБВ)	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	24.07.21 8:05	24.07.21 9:42	3:09	27.07.21 21:31	3:09	КУ, земля			РЗА ПП. Вкл без 4ТП, вкл в 13:54 без 1ТП (кнс), вкл в 14:19 с выделенным уч. без нагрузки. Повреждение КЛ на уч. "ТП81164-ТП "КНС-10". 26.7.21 определено МП: 185 м от КТП-81164. 27.7.21 МП откопано, произведен монтаж каб. вставки и 2 соед. муфт, испытан, вкл в работу.	Топаз ф13	нет/500ч.	500	1	16	+27, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	15	24.07.21 8:52	24.07.21 9:05	1:09	24.07.21 9:05	1:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. в прол. оп. №9-10 под проводами ВЛ обнаружена ветка со следами КЗ.	кот/ 272 чел	272	0,2	6	+29, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Астраханова 35/10	3	24.07.21 9:47	24.07.21 10:54	0:38	24.07.21 13:39	0:38	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Вкл без 2ТП, вкл в 13:39. Грузовым а/м оборваны 2 провода пр.оп.23-24. Сообщено СБ, ОБВ. Устранено.	адм/ 1150 чел	1150	0,5	10	+27, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	24.07.21 10:55	24.07.21 10:56	1:06	24.07.21 10:56	1:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. На оп 60/8-660/9 обнаружена подгоревшая ветка дерева	нет/ 508 чел	508	0,75	16	+32, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	24.07.21 12:56	24.07.21 14:33	0:39	24.07.21 16:53	0:39	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл без 3ТП, вкл в 16:53. Пр.оп.451-452 падение дерева, провода ВЛ без повреждений. Устранено.	нет/ 334 чел	334	0,06	7	+33, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	24.07.21 13:15	24.07.21 13:46		24.07.21 15:52		КУ, земля			РЗА ПП. Вкл без 3 ТП, вкл в 15:40. Земля самоустранилась. Осмотр без замечаний.	п/з/ 370 чел	370	0,17	7	+27, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	Дубки - Анастасьевка с отп. Краснознаменка		24.07.21 13:25	24.07.21 14:47	1:46	24.07.21 14:47	1:46	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. С обесточиванием ПС 35 Анастасьевка, Краснознаменка. 27.07.21 осмотр без замечаний.	4,7 МВт/ 8730 чел/22 фид	8730	4,7	45	+30, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	24.07.21 13:56	24.07.21 13:56	0:00	24.07.21 18:23	0:00	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Находился на ХХ. Пр.оп. 57-59 комбайном сорваны провода с изоляторов. Сообщено СБ, ОВД. Устранено.	нет	0	0	0	+30, облачно	
Ам.СЭС	110	Сиваки - КС7	№2	24.07.21 15:02	24.07.21 15:02		24.07.21 15:02		ТНЗНП 1ст., ИМФ ф.В, 9,6 км	у		РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+20, гроза	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	74	24.07.21 15:14	24.07.21 15:48	0:02	25.07.21 15:26	0:02	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. Вкл без 2ТП, вкл в 16:18 с выделенным уч. без нагрузки. ЦП-2 яч.2 срыв изолятора на приемной траверсе. Устранено.	школа, д/с, скваж/5090 чел	5090	1,3	10	+35, ясно	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	76	24.07.21 15:38	24.07.21 16:41	11:32	28.07.21 16:47	11:32	КУ, земля			РЗА ПП. Потребителю обесточен резерв. Повреждение КЛ на уч"ПС-ТП1". Устранено	ф93 школа, д/с/ 2075 чел	2075	0,6	4	+35, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	24.07.21 15:54	24.07.21 18:17	14:29	24.07.21 22:30	14:29	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Вкл без 4ТП. Под оп. 100 ветка со следами перекрытия. Вкл. полностью.	нет/ 281 чел	281	0,25	16	+30, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконская - Елабуга	С-50	24.07.21 16:13	24.07.21 16:28	24:33	24.07.21 16:28	24:33	НЗЗ 1ст	выв	у	РЗА ПП. Обесточены ПС 110 Елабуга, Маяк. 29.07.21 произведен обход от ОП 210 до ПС Елабуга, замечаний нет. 30.07.21 осмотр с 1 по 30 опоры без замечаний	1,5 МВт/ 3574 чел/ 11 фид	3574	1,5	33	+30, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф12 РКЛ на оп.207	24.07.21 16:19	25.07.21 1:48	0:14	25.07.21 2:17	0:14	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. с.Молчановка, Слинкино, ключ Романовский. Запитано 6ТП из 11, в пролете оп. 276-277 убрана ветка. Вкл. полностью.	нет/ 245 чел	245	0,2	11	+30, гроза	
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		24.07.21 16:20	24.07.21 16:24	0:00	24.07.21 16:24	0:00	ТНЗНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. Обесточивались ПС 110 кВ Озерная, Анновка, Полевая, Ивановка. Произведен осмотр 26.07.21 на оп.135 разрушен изолятор в гирлянде, гнездо.	5 МВт/ 19345 чел/44 фид	19345	5	294	+28, гроза	
ЭС ЕАО	6	Известковая 35/6	73	24.07.21 18:01	24.07.21 18:02	0:00	24.07.21 18:02	0:00	Ав.откл	ну	у	РЗА ПП. Известковый, Двуречье. В КТПН-91 сгорели АВ 0,4кВ, сгорели 3 ПК 6кВ.	школа, кот, д/с/ 1230 чел	1230	0,25	9	+35, ясно	

Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	24.07.21 18:20	24.07.21 19:07	3:40	25.07.21 1:52	3:40	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Вкл без 2ТП. Оп.98 сбита с/х техникой, обрыв проводов фА,В. Винованник скрылся. Сообщено СБ, ОВД. Устранено.	Осиновка ф8	нет/ 1019 чел	1019	0,1	12	+39, ясно
Ам.ЦЭС	35	Узловая 110/35/10	В-35 Т2	24.07.21 18:57	24.07.21 19:33	1:10	24.07.21 19:33	1:10	МТЗ-35	выв	у	РЗА ПП. Одновременно откл. СВ-35 МТЗ-2 (включен в перечень неселективных устройств РЗА). На ПС 110 Узловая отключился В-35 Т2, обесточены 12 ПС 35 кВ (Комплекс, Береговая, Орловка, Луговая, Ключи, Полтавка, В.Полтавка, Семидома, Коврижка, Уртуй, Муравьевка, Куропатино); РПВ усп, потребитель запитан. /25.7.21 12:40 произведена ревизия привода В-35 Береговая (бл.МТЗ, не откл, прикипание смазки на отключающей планке привода В-35 Береговая из-за высоких наружных температур воздуха, произведена чистка, смазка, регулировка привода/.	3,3 МВт/ 14000 чел/66 фид/ Конст.р-н	14000	3,3	298	+28, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	24.07.21 20:05	24.07.21 20:34	0:00	24.07.21 20:34	0:00	КУ, земля			РЗА ПП. повреждение на вед. участке.	Насосная БТЭЦ	300	0,16	29	+27, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Моховая 35/10	8	24.07.21 23:13	25.07.21 1:08	0:22	25.07.21 1:08	0:22	МТЗ	ну		РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.	нет	307	0,07	17	+24, гроза	
Ам.ВЭС	110	РайГРЭС - Михайловка		25.07.21 1:35	25.07.21 1:35	0:05	25.07.21 1:35	0:05	ДФЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр: оп.20, 22 гнезда, на оп.66 поврежден изолятор в гирлянде ф.В, на оп.83 поврежден изолятор в гирлянде ф.С.	нет	0	0	0	+23, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		25.07.21 2:36	25.07.21 4:32	0:50	25.07.21 11:35	13:12	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Потребителю обеспечен резерв. Пр.оп.168-169 убрano упавшее дерево.	ПС Н.Киевка фб	школа, скваж, больн, атс/1238 чел	1238	0,3	20	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 550/220/35/10	3	25.07.21 9:10	25.07.21 9:10	0:31	25.07.21 9:10	0:31	Ав.откл	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	25.07.21 9:33	25.07.21 9:52	13:23	25.07.21 9:52	13:23	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	фал, атс, школа/ 450 чел	450	0,1	4	+27, ясно	
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	6	25.07.21 11:55	25.07.21 12:10	0:00	25.07.21 12:10	1:02	Ав.откл	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет/ 200 чел	200	0,05	6	+28, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	25.07.21 12:02	25.07.21 12:09		25.07.21 12:09		МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	школа, кот/294 чел	294	0,5	6	+30, ясно	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	116	25.07.21 14:39	25.07.21 14:39	0:05	25.07.21 14:39	0:05	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+30, гроза	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	114	25.07.21 14:39	25.07.21 14:44	2:29	25.07.21 14:44	2:29	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет/ 250 чел	250	0,2	3	+30, гроза	
ЭС ЕАО	35	Воскресеновка - Надеждинск	Т-122	25.07.21 15:46	25.07.21 15:50	0:01	25.07.21 15:50	0:01	МТО	ну	у	РЗА ПП. С обесточиванием ПС Надеждинск.	0,15 МВт/ 859 чел/ 3 фид	859	0,15	12	+28, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Дубки 35/10	7	25.07.21 19:27	25.07.21 22:00	3:06	25.07.21 22:00	3:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Оп.1 обрыв шлейфа. Устранено.	Ростелеком/ 200 чел	200	0,6	4	+27, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	25.07.21 19:35	25.07.21 20:46	0:17	25.07.21 20:46	7:11	МТЗ	ну		РЗА ПП. Анастасьевка. Падение дерева в пролете 112-113. Устранено.	нет/ 171 чел	171	0,2	9	+27, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	25.07.21 19:36	25.07.21 19:59	0:13	25.07.21 19:59	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. 27.07.21 произведен обход, ОП 7/1-7/2 под ВЛ ветки со следами перекрытия, Провода без повреждений	школа/ 235 чел	235	0,9	18	+27, гроза	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№1	25.07.21 19:49	25.07.21 19:49	0:03	25.07.21 19:49	0:03	АТЭЦ: НЗЗ 2ст, Зап: ТНЗП 1ст. Штыково: ПНДЗ	у		РЗА ПП. 26.7.21 проведен обход: в пр.оп.163/4-163/5 обнаружено: дерево имеет наклон следы перекрытия на ветках, Устранено.	нет	0	0	0	+27, ясно	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	3	26.07.21 2:31	26.07.21 2:31	3:07	26.07.21 2:31	3:07	МТЗ	у		РЗА ПП	нет	0	0	0	+23, дождь	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отпайками	С-57	26.07.21 5:28	26.07.21 5:28	0:00	26.07.21 5:28	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+25, пасмурно	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		26.07.21 6:51	26.07.21 6:51	2:17	26.07.21 6:51	2:17	Яр: МТО, ВЧТОЗ, Ключи: ВЧТОЗ	у		РЗА ПП. Произведен обход: на оп.19, 22 гнезда аистов на опорах.	нет	0	0	0	+24, облачно	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1 - МЖК		26.07.21 6:54	26.07.21 6:54	0:00	26.07.21 6:54	7:44	Усс-1: МТО 2ст	у		РЗА ПП. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+24, облачно	
Хаб.ЦЭС	35	Бройлерная-2 - Дружба	Т-49	26.07.21 8:05	26.07.21 8:10	0:03	26.07.21 8:10	0:03	ББ	ну	у	На ОРУ 35 вскрыты лотки, повреждены (похищены) кабели вторичных цепей. Сообщено СБ, УВД. В 18:30 закончены работы по восстановлению вторичных цепей РЗА 1 сек 35, В 35 1Т, В-35 "Некрасовка" Т-46, В-35 "Дружба" Т-49, в 19:02 восстановлена схема ВЛ 35 Т-46, Т-49. 27.07.21 в 15:10 восстановлены цепи 2 сек 35, В 35 2Т, СВ-35. РЗА ПП.	0,8 МВт/ 3238 чел/ 8 фид	3238	0,8	34	+25, облачно	
Ам.ЗЭС	10	РП Бузули	2	26.07.21 9:04	26.07.21 12:00	6:35	26.07.21 12:00	6:35	МТЗ	нет	ну	с.Н.Бузули. На оп.9 заменили изолятор ф.А. РЗА ПП.	нет/ 111чел	111	0,03	8	+25, обл	
Ам.ЗЭС	10	Желтяррово 35/10	4	26.07.21 12:50	26.07.21 12:50	0:37	26.07.21 12:50	0:37	МТЗ	у		Повреждение на вед. участке. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+25, обл	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	18	26.07.21 20:50	26.07.21 22:37	0:03	26.07.21 22:37	0:03	МТЗ	ну	ну	Осмотр без замечаний. РЗА ПП. В пр.оп.52-53 ветка под ВЛ.	адм, школа, скваж, больн/ 1900 чел	1900	0,4	11	+24, дождь	
Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	15	26.07.21 21:01	26.07.21 23:55	0:03	27.07.21 0:21	0:03	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 0:21. Повреждение резервной КЛ на уч"РТП35-ТП35", исключен из схемы. РЗА ПП.	ПС Мебельная фЗ	насос, профилакторий/ 2400 чел	2400	0,8	13	+24, дождь
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	3	26.07.21 21:47	26.07.21 21:55	0:00	26.07.21 21:55	0:00	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. ТП10/22 заменен поврежденный оп.изолятор. РЗА ПП.	п/отряд, ГИБДД/400 чел	400	0,3	18	+24, дождь	

Ам.ВЭС	10	Родионовка 35/10	2	26.07.21 22:05	26.07.21 23:54	0:07	26.07.21 23:54	0:54	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний. РЗА ПП. В пр.оп.29-30 провис провода ф.С, на ТП-260 по ф.А потемневший изолятор.		адм, школа, скваж, моб.связь/ 430 чел	430	0,1	5	+24, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	27.07.21 6:17	27.07.21 7:35	4:27	06.08.21 16:03	4:43	МТО	выв	ну	РЗА ПП. Вкл в 7:19 без 30 ТП, вкл в 7:53 без 2ТП, вкл в 8:09 с выделенным уч.КЛ "ТП80201-ТП82061" без нагрузки. 27.07.2021 в 16:00 определено МП КЛ-10 РП-80201 - КТП-82061, 218 м от РП-80201. 2.8.21 МП отключено, подтверждено. 3.8.21 второе место повреждения на расстоянии 212м от РП80201. 5.08.21 в 17:14 закончены работы по монтажу вставки 10 метров и двух соединительных муфт. 06.08.21 в РП-80201 заменена концевая муфта.		нет/ 1000 чел	1000	0,5	31	+23, пасмурно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	23	27.07.21 6:53	27.07.21 7:16	4:08	27.07.21 9:46	4:08	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 9:49. Повреждение на вед участке. РЗА ПП.		школа, д/с, скваж/3640 чел	3640	1	21	+23, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	27.07.21 14:46	27.07.21 15:55	6:33	27.07.21 19:32	9:13	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 19:32. Пр.оп.199-200 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия, провода ВЛ без повреждений. РЗА ПП.		Школа, д/с/ 509 чел.	509	0,96	11	+29, облачно
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	57	27.07.21 15:20	27.07.21 18:52	2:46	27.07.21 18:52	7:56	"земля" от КУ			РЗА ПП. Оп.57-00/20 заменен поврежденный изолятор фВ.		нет/ 213 чел	213	0,03	4	+32, обл
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	ф-12 РКЛ оп. 207	27.07.21 15:55	27.07.21 16:34	7:18	27.07.21 22:03	7:18	МТЗ	не раб	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 22:03. Пр.оп.396-397 (под ВЛ) упавшее дерево. РЗА ПП.		скваж/ 245 чел	245	0,2	11	+30, ясно
Ам.ЗЭС	35	Серышево-110 - Арга		27.07.21 19:18	27.07.21 21:27	1:02	27.07.21 23:24	5:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обесточена ПС 35 Арга, обеспечен резерв. Оп7.устранен обрыв крепления подвесной изоляции фВ.	ВЛ 35 "Красноярв а-Арга"	0,3 МВт/ 1810 чел/ бфид	1810	0,3	25	+24, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	27.07.21 23:56	28.07.21 1:31	3:25	10.08.21 22:03	3:25	МТО	выв	не произв	РЗА ПП. В 1:15 вкл без 9ТП, вкл в 1:31 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч."ТП82012-ТП82006" 28.07.21 не работали. 29.7.21 обнаружено 1 МП, 80 м от ТП-82006. 5.08.21 определено 2 МП- 200 м от ТП-82006, 9.8.21 определено 3 МП 140м от ТП82006, проведены земл.работы, испытан. 10.8.21 произв.монтаж каб.вставки, усп.испытан, введен в работу		нет/1400 чел	1400	0,63	10	+24, ясно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево тяга - Манзовка		28.07.21 2:39	28.07.21 2:39	3:05	28.07.21 2:55	3:05	Яр: НЗЭ 1,2 ст, МТО ИМФ12,1км фА; ПС Манз: НЗЭ 2ст АПВ ну, РПВ усп	ну	у	РЗА ПП. ОП 54, 57 гнезда аистов. В пр.оп.57-58 птица на проводе.		нет	0	0	0	+25, облачно
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп. ПС Загородная, Улисс.		28.07.21 3:29	28.07.21 4:41	14:50	28.07.21 4:41	14:50	ВТЭЦ2: НЗЭ 1ст, ДЗ-Зз. АПВ-	ну	у	РЗА ПП. В 3:29 отключились ВЛ 110 ВТЭЦ-2 -Голдобин с отп. ПС Загородная,Улисс и ВЛ 110 ВТЭЦ-2-Патрокл отп.Загородная. Погашено ПС Загородная, 1С 110/35/6 ПС Голдобин, 1С 110/1С и ЗС-6 ПС Улисс, 1С 110/6 ПС Чуркин, ПС 35 Рыбный порт. Роткл=42 МВт/ 46660 чел/346ТП. В 3:47 на ПС Чуркин отключили В 110 Голдобин -1, включили СВ 110, запитали 1С 110/6ПС Чуркин (3,4МВт, 9400 чел). В 4:18 на ПС 110 Голдобин отключен В-110 ВТЭЦ2, включен СВ-110, запитаны потребители ПС 110 Голдобин, ПС 35 Рыбный порт (12,5 МВт/ 12470 чел). В 4:40 ПС Улисс по Т-1 отключены В-6 №1, 2, включены СВ-6, запитаны 1С и ЗС 6 ( 6150чел Р-8,7МВт), в 4:41 включена ВЛ 110 ВТЭЦ-2-Голдобин с отп.Загородная,Улисс, запитана 1С и 2С 6 «В ПС Загородная (Р-10МВт, 11720чел). В 4:51 запитан последний потребитель (3 и 4С-6кВ ПС 110 Загородная). По ВЛ 110 кВ «ВТЭЦ2- Патрокл с отп.Загородная» обрыв среднего провода в пр. оп.10-11 и в пр.оп.12-13, в пр.оп.11/1-11/2 (пересечение с пр.оп.10-11) повреждение провода ф.С. Устранено.	ВЛ-110 Патрокл-Голдобин	42 МВт/ 46660 чел/ 346 ТП/ объект Ковид (госп.ветеранов войн), не обесточивался, перешел на ДГ.	46660	42	346	+25, обл
Прим.ЮЭС	110	ВЛ 110 ВТЭЦ-2 - Патрокл отп.Загородная		28.07.21 3:29	28.07.21 4:52	2:50	29.07.21 5:41	2:50	Патрокл: ТЗНП 1ст. ВТЭЦ2: НЗЭ 1ст, ДЗ Зз	ну	ну	РЗА ПП. обрыв среднего провода в пр. оп.10-11 и в пр.оп.12-13, в пр.оп.11/1-11/2 (пересечение с пр.оп.10-11) повреждение провода ф.С. В 5:41 ВЛ выведена в ремонт. 28.07.21 9:36 допуск на ремонт провода. В 3:19 АВР закончены, В 5:41 ВЛ-110 введена в работу.		учтен	учтено	учтено	учтено	+25, облачно
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	28.07.21 3:40	28.07.21 4:10	7:12	28.07.21 4:10	11:22	МТЗ	ну	у	На ведомственной отпайке за ЛР137, пр.оп. 4/17-18 убран тополь. РЗА ПП.		Огонек, Мужинка/ 100 чел	100	0,25	12	+21, облачно
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	14	28.07.21 6:41	28.07.21 6:41	0:00	28.07.21 6:41	10:11	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+21, туман
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	15	28.07.21 6:41	28.07.21 6:41	0:08	28.07.21 6:41	0:08	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп. 226 скол изолятора.		нет	0	0	0	+21, туман

Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	28.07.21 9:12	28.07.21 12:20	0:20	28.07.21 12:20	0:20	Ав. откл.	нет		с.В-Надеждинское, Новый. РЗА ПП. Повреждена резервная КЛ оп.17/3-тп5117 сторонней организацией ООО Левада при производстве земляных работ. Исключена из схемы		нет/1273ч.	1273	1	31	+28, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	28.07.21 10:08	28.07.21 11:02	0:12	28.07.21 14:40	0:12	"земля" от КУ			РЗА ПП. п.Новолитовск Васильевка Кирилловка. В 11:02 включен до РЛ1, запитано 5 ТП. В 11:41 запитано 7ТП. Обход без замечаний		нет/200ч.	200	0,1	10	+26, пасм.
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	28.07.21 11:20	28.07.21 12:08	0:21	28.07.21 16:38	0:21	"земля" от КУ			РЗА ПП. с.Кирово. Все потребители запитаны от резерва. ОП 94 заменили изолятор	ф.222 ПС Биджан	нет/196ч.	196	0,05	6	+30, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	28.07.21 20:15	28.07.21 20:15	0:53	28.07.21 20:15	0:53	МТЗ	у		п.Трудовое. РЗА ПП. Планируется осмотр до 3.08.21.		нет/680ч.	680	0,85	14	+26, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	28.07.21 21:23	28.07.21 21:37		28.07.21 21:37		МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Чистоводное. Обход без замечаний		нет / 115чел	115	0,03	16	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	28.07.21 21:24	28.07.21 21:24	0:13	28.07.21 21:24	0:13	МТО	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, обл
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	154	28.07.21 21:36	28.07.21 22:11	0:11	28.07.21 22:11	0:11	МТО	ну	у	РЗА ПП. Включен без КТП-108 (без нагрузки), повреждение тр-ра.		нет / 2100чел	2100	0,44	12	+25, обл
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	2	29.07.21 3:42	29.07.21 4:14	0:08	29.07.21 4:14	3:00	МТЗ	ну	ну	с.Чигири. Повреждение на вед. ТП. РЗА ПП.		насосная, скважина / 250чел	250	0,46	11	+20, обл
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	2	29.07.21 4:14	29.07.21 7:12	3:30	29.07.21 7:12	3:30	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. г. Шимановск. На ТП-212 срыв изолятора ф.В, шлейфа упали на подставной изолятор ф.С. Устранено.		насосная / 4000чел	4000	0,68	17	+20, обл
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		29.07.21 6:02	29.07.21 6:02	2:09	29.07.21 6:02	2:09	Спасск: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст Мучная: НЗЗ 1ст	у		ИМФ ф.С-0 17,6км от ПС Мучная. РЗА ПП. оп.67 разрушенное гнездо аиста.		нет	0	0	0	+25, обл
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	29.07.21 9:12	29.07.21 13:07	0:11	29.07.21 15:49	0:11	МТО	нет		РЗА ПП. п.Дунай. в пролете опор 3-4 техникой сторонней организации оборваны два провода. Сообщено в полицию, с.б. В 11:27 включили 3 ТП. В 13:07 запитаны 10 ТП. Повреждение устранено		нет/2100ч.	2100	0,08	12	+26, ясно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	29.07.21 12:06	29.07.21 12:06	0:10	29.07.21 12:06	7:04	МТЗ	у		часть г.Биробиджан. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+30, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	29.07.21 13:09	29.07.21 13:09	0:17	29.07.21 13:09	0:17	МТО	у		с.Покровка, с.Оренбургское, п.Лесопильный, г.Бикин. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+29, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	29.07.21 17:10	29.07.21 17:14	0:38	29.07.21 17:14	0:38	МТЗ	ну	у	с.Преображенка Еленовка Подгорное Архангеловка Кировка. РЗА ПП. На оп.261 повреждение изолятора ф.С. Устранено.		нет/534ч.	534	0,12	15	+29, дождь, ветер, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	29.07.21 17:10	29.07.21 17:10	1:05	29.07.21 17:10	2:56	МТЗ	у		с.Увальное. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+29, дождь, ветер, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	29.07.21 17:28	29.07.21 17:52	0:00	29.07.21 17:52	0:00	МТЗ	ну	у	с.Преображенка Еленовка Подгорное Архангеловка Кировка. РЗА ПП. На оп.261 повреждение изолятора ф.С. Устранено.		нет/534ч.	534	0,12	15	+29, дождь, ветер, гроза
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	29.07.21 17:57	29.07.21 19:11	0:00	29.07.21 21:23	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. г.Благовещенск. В 19:11 20 ТП запитаны от ф.22 ПС Чигири. Повреждение резервного кабеля в ячейке ф.2, отключен.	ф.22 ПС Чигири	нет/140ч.	140	0,279	24	+25, обл.
Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	2	29.07.21 18:14	29.07.21 18:16	0:12	29.07.21 18:16	0:12	МТЗ	нет	у	с.Талали, с. Новостепановка. РЗА ПП. 02.08.21 произведен осмотр опора №157 убрал дерево.		нет/533ч.	533	0,063	11	+25, гроза
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		29.07.21 22:00	29.07.21 22:00	0:00	29.07.21 22:00	0:00	НЗНП 1ст	у		ИМФ ф.В-0 8,7км. РЗА ПП. Под опорой №44 разрушенное гнездо с обожжёнными ветками		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		29.07.21 23:04	29.07.21 23:04	4:00	29.07.21 23:04	147:50	Тамбовка: ДФЗ, ТНЗНП 1ст, АПВ усп Михайловка: ТНЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп.	у		ИМФ ф.С=0 19,4 км от ПС Тамбовка. В 23:59 на ПС Михайловка В-110 включен, транзит замкнул. РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		30.07.21 0:49	30.07.21 0:49	13:10	30.07.21 0:49	13:10	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. опора №16 следы жизнедеятельности птиц		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		30.07.21 1:04	30.07.21 1:04	4:02	30.07.21 1:04	4:58	Тамбовка: ДФЗ, ТНЗНП 1ст, АПВ усп Михайловка: ТНЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп.	у		ИМФ ф.С=0 19,2 км. от ПС Тамбовка. В 1:19 на ПС Михайловка включен В-110, транзит замкнул. РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	30.07.21 6:17	30.07.21 6:18	0:00	30.07.21 6:18	13:24	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		п/з / 238чел	238	0,07	10	+26, ясно
Хаб.ЦЭС	10	ДВПФ 110/10	6	30.07.21 7:35	30.07.21 8:39	0:11	30.07.21 8:39	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. В пролете опор 17 – 18 провис проводов ф.А, В, С. Устранено 02.08.2021.		нет / быта нет	0	0,05	1	+22, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	30.07.21 10:27	30.07.21 10:45	1:11	30.07.21 20:36	6:58	МТО, ЗЗ	ну	ну	РЗА ПП. с. Васильевка. Оп. 104 заменены изоляторы двух фаз.	ДГ	нет	24	0,05	3	+26, пасмурно

Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	В 10 Т2, СВ 10	30.07.21 11:59	30.07.21 13:29	0:06	30.07.21 14:44	0:06	ЗДЗ			РЗА ПП. с. Богополь-Зеркальное, Суворово. Обнаружено животное (змея) на ТТ 10 СВ 10 по ф."С". 2С 10 введена в работу	Т1	нет / 555 чел, 4 фидера	555	0,2	21	+32, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	7	30.07.21 15:40	30.07.21 16:15	1:14	30.07.21 17:45	319:05	Ав. откл.	ну	ну	РЗА ПП. Вкл. 13ТП, вкл. полностью. Повреждение на вед. ТП.		дачи	350	0,06	19	+27, облачно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	30.07.21 17:34	30.07.21 18:05	0:58	30.07.21 19:08	0:58	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Вкл. 11 ТП, вкл. полностью. Планируется осмотр.		нет	1460	1	15	+31, дождь
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	30.07.21 17:44	30.07.21 20:08	0:28	30.07.21 22:47	26:00	КУ, земля			РЗА ПП. Вкл. с землей. При поиске "Земля" самоустранилась.		300 чел	300	0,3	9	+30, дождь
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		30.07.21 18:13	30.07.21 18:13	1:12	30.07.21 18:13	1:12	Тамбовка: ТНЗНП 1ст, АПВ усл Михайловка: ДФЗ 1ст, ТНЗНП АПВ ну, РПВ у	у		РЗА ПП. Разрыв транзита. ИМФ ф.В 39,1км. В результате осмотра на оп. №166 обнаружены следы жизнедеятельности птиц на ПЗУ и на земле.		нет	0	0	0	+28, облачно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	30.07.21 19:24	30.07.21 20:48	1:12	31.07.21 7:38	7:36	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Вкл. 6ТП. Повреждение на вед ТП		нет	212	0,2	8	+26, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отпайками	С-57	30.07.21 20:33	30.07.21 20:33	1:17	30.07.21 20:33	1:17	Биробиджан: ТЗНП 1ст Биджан: ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. При осмотре на оп.353, на изоляторах и проводах обнаружены множественные следы жизнедеятельности птиц.		0	0	0	0	+29, облачно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	31.07.21 3:40	31.07.21 3:40	0:36	31.07.21 3:40	0:36	МТЗ	у		п. им.Тельмана. РЗА ПП		нет	0	0	0	+22, ветер
Прим.ЗЭС	10	Ключи 110/10	31	31.07.21 6:01	31.07.21 6:01	0:51	31.07.21 6:01	379:03	МТЗ	у		с.Прохоры, с.Малые Ключи, жд/ст Кнорринг. РЗА ПП		нет	0	0	0	+23, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	8	31.07.21 6:35	31.07.21 6:35	0:47	01.08.21 14:27	14:50	МТО	нет		г.Большой Камень. На Х.Х., резерв. РЗА ПП. 1.8.21 в 14:27 вкл в работу. ВВИ каб.уч без замечаний, осмотр воздушного уч. без замечаний.		нет/0ч.	0	0	5	+26, пасм
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	31.07.21 7:15	31.07.21 7:15	0:54	31.07.21 7:15	0:54	МТЗ	у		п. им.Тельмана. РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.		нет	0	0	0	+22, ветер
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2 220/110/6	поф.14 в ЦРП103 откл. ф.6	31.07.21 7:15	31.07.21 7:43	0:11	04.08.21 19:45	3:03	МТЗ	нет		г.Большой Камень. 07:43 запитано 6ТП. Выделен участок КЛ от ТП 81061 до ТП 81062, весь потребитель запитан. РЗА ПП. 2.8.21 в 17:11 определено МП-повреждены 2 КЛ 200м от ТП-81062. 4.8.21 каб. №1 испытания не выдержал, повреждение 174м от ТП 81062, каб.№2 испытания прошел, смонтирована каб.ставка 5м и 2 соединит. муфты, в 19:45 вкл. в работу.		нет/300ч.	300	0,4	7	+24, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	31.07.21 7:26	31.07.21 7:44	0:54	31.07.21 8:10	1:14	КУ, земля			РЗА ПП с.Ровное, с.Усть-Ивановка. В 7:44 вкл. до РЛ 61 (запитано 38 ТП). ТП 1-9 заменен опорный изолятор		больница/1700ч.	1700	0,6	41	+24, дождь
ЭС ЕАО	10	Доброе 35/10	33	31.07.21 8:08	31.07.21 8:08	1:10	31.07.21 8:08	1:10	МТЗ	у		с.Ручейки. РЗА ПП. В КТПП-232 РУ-10 кВ яч.3 Затекание воды через уплотнения проходных изоляторов. Следы КЗ на шинах Фаз "А", "Б". Выполнена замена проходных изоляторов.		нет	0	0	0	+24, пасм.
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	77	31.07.21 9:58	31.07.21 10:21	0:00	31.07.21 16:10	0:00	КУ, земля			РЗА ПП Выведен участок от ПС до ТП-184 без потребителя, заменен изолятор ШС-10 на оп.77-01/43	ф.207 ПС Ленинск	больница/1735ч	1735	0,5	12	+24, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	В6 Т1	31.07.21 11:43	31.07.21 13:21	1:46	31.07.21 13:21	1:46	МТЗ	нет		РЗА ПП ф.8 откл. при вкл. Короткое замыкание цепей управления 1С 6кВ на клеммнике оперативных шинок в ячейке СР 62С		нет, 2 фидера	500	0,5	24	+30, ясно
Юя ЭС	35	Безымянка - Иллымах		31.07.21 13:48	31.07.21 18:45		31.07.21 18:45		КУ, земля			РЗА ПП Оп. 49 излом траверсы. Устранено.		нет/300 чел	300	0,1	4	+19, ветер
Прим.ЗЭС	110	ПримГРЭС - Лучегорск - Насосная-1		31.07.21 13:58	31.07.21 13:58	0:28	31.07.21 13:58	0:28	ПримГРЭС: ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП Осмотр ОРУ без замечаний. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+36, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	31.07.21 14:54	31.07.21 15:33	0:28	31.07.21 16:09	0:28	МТЗ	ну		РЗА ПП. Отсоединён повреждённый резервный кабель на ТП 15-43. Устранено.		нет	220	0,15	17	+20, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	31.07.21 16:15	31.07.21 16:15	1:42	31.07.21 16:15	2:28	МТО	у		РЗА ПП с.Преображеновка		нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Нагорная 35/10	13	31.07.21 16:36	31.07.21 17:05		31.07.21 19:01		МТЗ	ну	нд	РЗА ПП. Вкл без РТП-154 (затекание воды). Вкл. после чистки изоляции		нет/800 чел	800	2,2	9	+19, дождь
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	5	31.07.21 17:29	31.07.21 17:29	2:23	31.07.21 17:29	6:51	МТЗ	у		Поярково. РЗА ПП. Произведен осмотр, оп.11 заменен поврежденный изолятор ф.В.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	31.07.21 18:30	01.08.21 13:25	5:57	01.08.21 13:25	12:15	МТО	ну	ну	РЗА ПП. с. Преображеновка. По данным МЧС прошедшими дождями размыты три участка дорог "Благовещенск-Завитинск", "Куприяновка-Подоловка", "Завитинск-Райчихинск". 1.8.21 проезд восстановлен, произведен осмор, оп. 121/18 заменен изолятор ф.В, на приемной траверсе ТП-703 заменили оп. изол. ф.А.		нет/300ч.	300	0,06	6	+20, гроза, дождь

Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	1	31.07.21 18:32	01.08.21 5:03	0:24	01.08.21 5:03	1:12	МТЗ	ну	нд	РЗА ПП. Поврежден опорный изолятор в ячейке В-10 Ф-1 с. Антоновка. Устранено В 22:44 на ПС35/10 Куприяновка отключен Т2 (Т1 в резерве). Обесточена ПС Куприяновка, 0,1 МВт, 1630ч., 27 ТП, 6 нас. пунктов. Дождевыми водами подтопление ПС на 0,5 м. В 0:39 Т2 включен после спада воды	нет	607	0,015	9	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	31.07.21 18:37	31.07.21 18:37	0:59	31.07.21 18:37	0:59	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Северная 35/6	7	31.07.21 18:50	01.08.21 5:22	31:05	01.08.21 5:22	31:05	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. В полете оп 45-46 упало дерево, обрыв трех проводов, опора 47 срыв изолятора по фазе С. При включении Ф-7 повреждение кабельной воронки Ф-7. 23-34 по Ф-7 на опоре 1 разобраны шлейфа, проверена сопротивлению изоляции головного КЛ, повреждение не подтвердилось	нет / 550 чел	550	0,3	16	+29, облачно	
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		31.07.21 19:20	31.07.21 19:20	1:38	31.07.21 19:20	1:49	МТО	у		РЗА ПП. ОП 76 разрушены два изолятора в гирлянде Ф-А	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	21	31.07.21 19:20	31.07.21 19:46	6:01	31.07.21 19:46	6:01	МТО	ну	у	РЗА ПП. Произведен осмотр, оп 25 отгорел шлейф Ф-В, устранено.	нет	600	0,1	3	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	31.07.21 19:20	31.07.21 19:20	0:36	31.07.21 19:20	6:27	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	31.07.21 19:20	31.07.21 19:20	0:46	31.07.21 19:20	2:58	МТО	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	31.07.21 19:44	31.07.21 21:13	0:06	01.08.21 3:31	0:06	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. часть п.Кучелиново. В 21:13 включен до ОП 86 (запитано 14ТП). В пр. 155-156 убрано упавшее дерево	нет	100	0,25	19	+28, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	31.07.21 20:16	31.07.21 20:16	8:39	31.07.21 20:16	8:39	МТО	у		РЗА ПП. С.Валуево. разрушение изолятора Ф-А, В опора №218.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольное		31.07.21 20:46	31.07.21 20:46	1:40	31.07.21 20:46	1:40	ТНЗНП 1ст, ИМФ ф.А - 16,1км	у		РЗА ПП. В 20:46 с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Тамбовка-Раздольное(ТНЗНП 1ст, ИМФ ф.А - 16,1км). По прибытию ОВБ на ПС110/35/10 Раздольная в 22:18 обнаружено отключенное положение: Т1 (работа ОД КЗ-110, Т1 работал по стороне 110,10, Т2 в ремонте), В10-Т1 (МТЗ, Дуг.защ. в яч.В-10 Т1), СВ-10(МТЗ), В10 Ф.11(МТО, РСК). Обесточены 1,2С 10кВ. В 22:46 введен в работу Т2, включены СВ-10, В10 Ф11. Весь потребитель запитан. ПС Раздольная обслуживается ОВБ, ТМ не показывает отключение Т1. По ВЛ 110кВ Тамбовка-Раздольное ТМ показала снижение нагрузки с 6А до 3А. 1.8.21 в 15:30 после осмотра Т1 включен на ХХ, 2.08.21 произведена послев. проверка РЗА, неисправен клапан сброса давления по вводу 10 кВ.	Т2	часть Тамбовского р-на/2797ч.	2797	1,2	39	+16, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	31.07.21 22:35	31.07.21 22:35	5:12	31.07.21 22:35	5:12	МТО	у		РЗА ПП. часть г.Завитинск.	нет	0	0	0	+18, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	31.07.21 22:46	31.07.21 22:46	3:40	31.07.21 22:46	3:40	МТО	у		РЗА ПП. часть г. Завитинск.	нет	0	0	0	+18, дождь, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	31.07.21 22:54	31.07.21 22:54	1:52	31.07.21 22:54	1:52	МТО	у		РЗА ПП. часть г. Завитинск.	нет	0	0	0	+18, дождь, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	31.07.21 22:54	31.07.21 22:54	1:10	31.07.21 22:54	4:52	МТО	у		РЗА ПП. Произведен осмотр. Повреждение на ведомственном ТП.	нет	0	0	0	+18, дождь, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	31.07.21 23:28	31.07.21 23:28	1:41	31.07.21 23:28	31:37	МТО	у		РЗА ПП. часть г. Завитинск.	нет	0	0	0	+18, дождь, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	31.07.21 23:43	31.07.21 23:43	6:25	31.07.21 23:43		МТО	у		РЗА ПП. часть г. Завитинск.	нет	0	0	0	+18, дождь, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	31.07.21 23:52	31.07.21 23:52	0:40	31.07.21 23:52	19:29	МТО	у		РЗА ПП. часть г. Завитинск.	нет	0	0	0	+18, дождь, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	01.08.21 0:15	01.08.21 1:24	0:03	01.08.21 2:20	0:03	МТО	выв	не произв.	РЗА ПП. часть г. Завитинск. В 1:24 включен без ТП 37. В ТП перекрытие опорных изоляторов ПК 10. Произвели замену опорных изоляторов, все включено в 2:20	нет/1609ч.	1609	0,9	7	+18, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	12	01.08.21 0:38	01.08.21 5:30	0:47	01.08.21 8:10	0:47	КУ, земля			РЗА ПП. с.Тамбовка, Придорожное, Привольное. В 1:40 включен до РП-10 "Придорожное"(запитано 6 ТП). В 5:30 запитано 9 ТП из 16.. На РП-10 "Придорожное" повреждение опорного изолятора на ШР10-Ф5 в сторону СШ-10, повреждение ТТ10-Ф8 ф.А (искл из схемы). По ф.5 в РП заменили опорный изолятор, в 6:44 ф.5 в РП "Придорожное" включен, остается отключено ф8,вкл в 8:10. оп.31 заменен поврежденный изолятор.	нет/1261ч.	1261	0,338	16	+18, дождь, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	01.08.21 0:43	01.08.21 4:50	0:14	01.08.21 4:50	0:14	МТО	ну		РЗА ПП. Часть г. Завитинск. В полете ОП 101-102 падение дерева. Провода не повреждены	нет/3000ч.	3000	0,77	18	+18, дождь	
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		01.08.21 0:58	01.08.21 0:58	0:50	01.08.21 0:58	0:59	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+18, дождь	

Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	56	01.08.21 4:40	01.08.21 5:35	1:53	01.08.21 5:35	5:13	МТЗ	ну	не произв.	РЗА ПП. г.Зая. В пролете оп 48-49 падение дерева, провод не поврежден		школа	0	0,1	5	+18, ветер
Ам.СЭС	6	Базовая 35/6	11	01.08.21 4:48	01.08.21 5:02	0:19	01.08.21 5:02	0:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. г.Зая. Оп.15/3 заменен поврежденный изолятор фВ.		нет/200ч.	200	0,29	13	+18, ветер
Ам.ЦЭС	35	Тамбовка - Степная		01.08.21 7:50	01.08.21 7:50	3:26	01.08.21 7:50	3:26	МТЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр. На оп.126 разрушено гнездо, проволока на траверсе (Угрозы нет).		нет	0	0	0	+19, туман
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	01.08.21 10:28	01.08.21 19:04	13:16	01.08.21 19:04	20:49	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Пр.оп. 73-74 снята ветка.		нет/ 5 чел	5	0,1	9	+23, дождь
Ам.ЦЭС	10	Моховая 35/10	11	01.08.21 15:18	01.08.21 15:18	1:23	01.08.21 15:18	1:23	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп.2 поврежден изолятор. Устранено		нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	10	01.08.21 15:26	01.08.21 15:26	0:11	01.08.21 15:26	0:11	МТО	у		РЗА ПП. Обрыв шлейфа РТП17-33 на подвижном ноже в сторону ТП17-33 фаза С.Заменены прох.изол. наТП17-33 фаз А,В,С.		нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	01.08.21 16:59	01.08.21 19:25	0:27	01.08.21 19:25	0:27	КУ, земля			РЗА ПП. Оп.121/10 заменен поврежденный изолятор фА.	фАП, школа, атс, скваж/301 чел	301	0,06	6	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	18	01.08.21 18:03	01.08.21 20:37	4:07	01.08.21 20:37	14:26	Ав.откл	нет	ну	РЗА ПП. Пр.оп.25-26 снята ветка.		школа/ 430 чел	430	0,4	5	+28, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	01.08.21 21:07	01.08.21 22:14	0:13	02.08.21 1:05	2:03	МТЗ	нет	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 1:05. Пр.оп.155-156 снята ветка.		нет / 100чел	100	0,25	19	+26, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Междуречье 110/6	В6 Т1	01.08.21 22:22	01.08.21 23:48	0:00	01.08.21 23:56	0:00	МТЗ			РЗА НП. Погашена 1С бкВ. По присоединениям блинкера не выпадали, выключатели не отключались. Осмотр без замечаний. Вкл.ф.3,6 (более 50%). При вкл. ф.5 откл от МТО. Вкл. все потребители, кроме вед. ф.5 (550 чел, 0,4 МВт, 1ТП). Проверка РЗА 02.08.2021 без замечаний.	часть г.Уссурийск, 10385чел. / 5 фидеров	10385	2,1	40	+26, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	110	Золотая - Суклай		01.08.21 23:06	02.08.21 0:12	0:00	02.08.21 0:12	0:00	МТО	ну	у	РЗА ПП. ОМП ф.А-0 23 км от ПС Золотая; зона осмотра 23 км +/-10 км).		нет / 1191 чел / 4 фидера	1191	0,63	12	+22, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	01.08.21 23:57	02.08.21 5:43	0:00	02.08.21 17:55	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл в 4:48 без 17ТП, вкл в 5:43 без 11ТП, вкл в 8:38 без 3ТП, вкл в 11:55 без 2ТП, вкл в 14:50 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 17:55. Оп.151 срыв изолятора, устранено.	ф.13 ПС Раздольное-1	нет / 184 чел	184	0,2	19	+23, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	77	02.08.21 6:20	02.08.21 6:20	0:17	02.08.21 6:20	0:17	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+17, облачно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	ф.6 РП Кондратен овка ф.6	02.08.21 7:00	02.08.21 7:09	1:13	02.08.21 7:09	2:50	МТЗ	нет	у	Осмотр на 6.8.21. РЗА ПП.		нет / 450 чел	450	0,3	28	+23, пасмурно
Прим.ЮЭС	35	Луговая 35/6	Т2	02.08.21 9:57	02.08.21 10:53	0:04	02.08.21 19:20	0:04	КУ			Обесточены потребители 1,2 сш бкВ ПС Луговая. Течь масла из ввода 6 кВ Т-2 ф."С", Т-2 выведен в ремонт (11:37), в 17:10 ремонт завершен, в долито масло, в 19:20 вкл в работу.	Т1	1,75 МВт/ 1279 чел/6 фид/г.Владивосток	1279	1,75	43	+25, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф-11 В-10 кВ в РП80202	02.08.21 10:36	02.08.21 11:23	0:00	02.08.21 11:23	750:06	Ав.откл	нет	у	Осмотр 6.8.21.		нет/ 400 чел	400	0,1	3	+26, облачно
Прим.ЦЭС	35	Россия 35/10	Т1	02.08.21 11:25	02.08.21 11:43	0:54	02.08.21 11:43	0:54	ДЗТ			Обесточены потребители 1,2 сш 10 кВ. Под ошиновкой ТСН-1 10 кВ обнаружена птица.		2,2 МВт/ 3000 чел/7 фид	3000	2,2	50	+28, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	02.08.21 15:18	02.08.21 15:39	0:17	02.08.21 19:02	0:17	МТЗ	нет	ну	При включении земля. В работе с землей. Оп.32 устранен обрыв вязки провода (19:02).		нет/ 440 чел	440	0,2	19	+28, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	2	02.08.21 15:20	02.08.21 15:20	4:06	02.08.21 15:20	4:06	МТЗ-2	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	+25, дождь
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	02.08.21 15:20	02.08.21 15:20	0:00	02.08.21 15:20	0:00	МТЗ-2	у		Осмотр 03.08, наклон опор № 86, 87. провис провода в пр. опор №87-88. РЗА ПП		нет	0	0	0	+25, дождь
Ам.ЦЭС	10	Центральная 110/35/10	39	02.08.21 15:26	02.08.21 15:56	0:43	02.08.21 15:56	0:43	МТО	запрет	ну	Повреждение на ведомственном ТП. РЗА ПП.		нет/быта нет	0	0,3	10	+25, облачно
Прим.ЗЭС	10	Роцино 110/35/10	3	02.08.21 20:24	02.08.21 22:40	5:40	02.08.21 22:40	7:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Роцино. КТП 40-55 заменен опорный изолятор ф.В.	школа, д/с, скваж/3750 чел	3750	0,7	16	+25, пасмурно	



Прим.ЮЭС	110	Мингоророк 110/6	В 110 Т1	02.08.21 20:49	02.08.21 23:42		05.08.21 21:56		ГЗ на откл., ДЗТ, ГЗ РПН			В6 Т2 ввод №1 в ремонте. Разрушение ввода 110 Т1 ф.-А, выброс масла с возгоранием, вызывался пожарный расчет, 21:21 допуск. 21:26 завершено тушение возгорания. Погашена 1,2,3 с бкВ. 22:10 нагрузка ЗС бкВ переведена на Т-2 (2,2 МВт, 3120 чел, 10 ТП), 22:25 нагрузка переведена по сетям ВПЭС на Ф-2 ПС Луговая (1400 чел, 9ТП, 0,9 МВт), 23:23 нагрузка Ф-15 по сетям ВПЭС переведена на Ф-110 ПС Мингоророк (600 чел, 3ТП, 0,55 МВт), 23:42 нагрузка Ф-7 по сетям ВПЭС переведена на Ф-10 ПС А (500 чел, 3ТП, 0,6 МВт). 23:55 нагрузка Ф-13 по сетям ВПЭС переведена на Ф-12 ПС А (1650 чел, 5ТП, 1 МВт), 00:13 нагрузка Ф-19 по сетям ВПЭС переведена на Ф-108 ПС Мингоророк (1000 чел, 3ТП, 0,6 МВт). 00:47 нагрузка Ф-17 частично по сетям ВПЭС переведена на Ф-2 ПС Луговая (350 чел, 0,4 МВт). 01:07 включен в Б Т-2 ввод №1, запитаны потребители 2С бкВ, в 01:19 включен СВ-1 б, запитаны все потребители. По результатам ВВ испытаний принято решение о замене всех 3-х вводов 110кВ. 3.8.21 произведена замена вводов, ВВ испытания, 5.8.21 восстановлены вторичные цепи защит Т1, Т1 включен в работу.	7,6 МВт/10200 чел/г. Владивосток	10200	7,6	62	+23, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		02.08.21 21:46	02.08.21 21:46	0:40	02.08.21 21:46	0:40	ПС Спасск: ТНЗНП 1ст., АПВ у, ИМФ ф."А" - 61км; ПС Ярославка: МТО, НЗЗ 1ст, АПВу ИМФ ф."А" 16км.	у		РЗА ПП. Осмотр ПС без замечаний. 03.08.21. проведен обход пр. оп. 58-73, повреждений не обнаружено, на оп. 58 гнездо птицы, на оп. 65 две птицы.	нет	0	0	0	+23, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	6	03.08.21 1:58	03.08.21 2:28	0:03	03.08.21 3:09	0:03	КУ, земля			На опоре 34/5 заменён изолятор. РЗА ПП	нет / 540 чел	540	0,3	13	+16, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	03.08.21 5:00	03.08.21 5:00	0:00	03.08.21 5:00		МТО	у		Повреждение на вед. ТП. РЗА ПП	нет	0	0	0	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	03.08.21 7:35	03.08.21 8:35	0:00	03.08.21 14:29	0:00	КУ, земля			РЗА ПП. Выделен поврежденный участок оп. №5-00/40 - 83 без потребителя. Оп.5-00/58 поврежден изолятор ф.-С. Устранено.	нет / 288 чел	288	0,14	7	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	03.08.21 9:12	03.08.21 11:10	0:51	03.08.21 11:10	0:51	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Безверхово. Осмотр 6.8.21.	нет / 260 чел	260	0,1	13	+22, дождь
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		03.08.21 10:30	03.08.21 10:30	0:00	03.08.21 10:30	0:00	Спасск: ТЗНП 1ст. Ярославка: НЗЗ1 ст., МТО	у		РЗА ПП. ПС Спасск: ИМФ ф."А" 82,4 км, (73,4 км вся длина ВЛ). Осмотр ПС Черниговка и ПС Дмитриевка, замечаний нет. Обход ВЛ, пр. оп. 16-38, повреждений не обнаружено, на оп. 22, 31, 28 гнезда птиц.	нет	0	0	0	+25, пасм
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	В-10 Т1	03.08.21 11:26	03.08.21 11:35	11:45	03.08.21 11:35	11:45	МТЗ		у	Обесточена 1С-10кВ ПС Гвоздево, одновременно отключился Ф-7 ПС Гвоздево от МТЗ. В 11:35 ПС Гвоздево В-10 Т1 включен в работу, в 11:37 по Ф-7 РПВ усп, запитаны все потребители. 5.8.21 05.08.21 проведена проверка РЗА В-10 Т-1 и В-10 Ф-7 замечаний не выявлено.	с.Гвоздево (Хасанский р-н) / 555 чел.	555	0,4	17	+25, дождь
Прим.ЦЭС	35	Дружба - Барано-Оренбургская		03.08.21 14:10	03.08.21 14:10	9:11	03.08.21 14:10	39:26	МТЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр, замечания не выявлены.	нет	0	0	0	+29, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	03.08.21 17:16	03.08.21 17:35		03.08.21 17:35		МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Каленовка, Горбатка. Осмотр 4.8.21, на вед. участке от опоры 135/42 ветки деревьев до проводов 0,2м.	нет / 600 чел	600	0,15	5	+30, дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	234	03.08.21 18:40	03.08.21 18:40	2:32	03.08.21 18:40	2:32	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 6.8.21.	нет	0	0	0	+30, облач
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	03.08.21 19:20	03.08.21 22:17	0:05	03.08.21 22:17	0:05	МТЗ	нет	не произв	При РПВ земля фА, откл от КУ. В 20:45 вкл без ЗТП, вкл в 22:17. Под оп.36/5 упавшее дерево (несанкц.спил), провис провода с касанием траверсы. Сообщено СБ, ОБД. Устранено. РЗА ПП.	нет / 25 чел	25	0,1	4	+22, пасм.
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	03.08.21 22:16	03.08.21 22:16	0:00	03.08.21 22:16	0:00	МТО	у		Повреждение на ведомственном ТП. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+18, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		04.08.21 0:23	04.08.21 0:23	0:00	04.08.21 0:23	0:00	ДФЗ, ТНЗНП 1ст, ИМФ20,3 км, фС	у		Осмотр 4.8.21, оп. № 162 обнаружены следы жизнедеятельности птиц на земле.. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	04.08.21 3:18	04.08.21 3:18	0:00	04.08.21 3:18	0:00	ТЗНП 1ст.	у		РЗА ПП. Произведён осмотр ВЛ, замечаний нет.	нет	0	0	0	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	04.08.21 5:10	04.08.21 5:10	0:09	04.08.21 5:10	0:09	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр 6.8.21.	нет	0	0	0	+18, дождь
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	04.08.21 5:31	04.08.21 5:31	0:13	04.08.21 5:31	0:52	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. Произведен осмор, оп.30 следы перекрытия провода фС, под оп.ветка со следами перекрытия.	нет	0	0	0	+18, дождь

ЭС ЕАО	10	Хабаровская 550/220/35/10	4	04.08.21 6:30	04.08.21 6:30	0:09	04.08.21 6:30	0:09	МТЗ	у		Планируется осмтр. РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	04.08.21 8:13	04.08.21 11:43	0:09	04.08.21 16:27	0:09	КУ, земля			Казанка. В 9:30 вкл. 1ТП. В 11:43 включен с "Землей" для поиска повреждения прибором Квант. Оп. 92 повреждён изолятор. Устранено.		нет / 294 чел	294	0,4	6	+25, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	04.08.21 8:20	04.08.21 8:20	0:07	04.08.21 8:20	0:07	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 6.8.21.		нет	0	0	0	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	04.08.21 8:20	04.08.21 8:20	0:08	04.08.21 8:20	0:08	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 6.8.21.		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	2	04.08.21 8:30	04.08.21 8:31	0:08	04.08.21 8:31	0:08	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		нет/ быта нет	0	0,2	3	+24, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	04.08.21 8:43	04.08.21 11:15	0:15	04.08.21 19:47	0:15	КУ, земля			В 11:15 запитан основной потребитель. На оп. 233-00/207 повреждена изоляция неподвижного ножа ЛР-10 кВ фаза С. Устранено и вкл. в 19:47.		школа, д/с / 600 чел	600	0,4	14	+18, дождь
Прим.ЮЭС	110	Широкая - Голубовка		04.08.21 9:06	04.08.21 9:06	0:01	04.08.21 9:19	0:01	Голуб: НЗЗ-2ст	ну	у	РЗА ПП. ВЛ была под напряжением со стороны ПС Голубовка, без нагрузки. Проведен обход ВЛ, повреждений не обнаружено.		нет	0	0	0	+24, пасм
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	04.08.21 13:10	04.08.21 13:48	1:04	04.08.21 17:38	1:04	МТО	нет	не произв	РЗА ПП. г.Партизанск. Потребитель запитан, повреждение КЛ ТП-7469-7423. Устранено.	ф-9	д. сад / 2141 чел	2141	1	13	+30, ясно
Прим.ЮЭС	10	Богополь 110/10	8	04.08.21 15:19	04.08.21 15:19	0:47	04.08.21 15:19	2:16	МТЗ	у		Обход 6.8.21, опора № 261 перекрытие фаз птицей.		нет	0	0	0	+25, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	04.08.21 16:20	04.08.21 17:51	0:39	04.08.21 17:51	0:39	МТЗ	ну	ну	с. Марусино, Соколовка. На СМЛ-10 (прол. оп. № 109/3-109/4) повреждение проходного изолятора ф. С. Устранено. РЗА ПП.		нет / 1057 чел	1057	0,16	12	+31, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	04.08.21 17:16	04.08.21 17:16	3:48	04.08.21 17:16		МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	16	04.08.21 17:42	04.08.21 18:05		04.08.21 18:05		МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Тополево. На оп.35/6 обрыв шлейфаф.-В.		нет / 2047 чел	2047	0,6	27	+29, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/6	15	04.08.21 17:45	04.08.21 21:40	0:36	04.08.21 21:40	0:36	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Повреждение на ведомственном участке.		СНТ / 120чел.	120	0,27	12	+27, гроза
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	04.08.21 18:40	04.08.21 19:44	0:01	04.08.21 19:44	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед. уч.		насосная / 3265 чел	3265	1,2	17	+27, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	04.08.21 19:05	04.08.21 19:44	0:39	04.08.21 19:44	0:39	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Восточное. Планируется осмтр 9.8.21..		нет / 2917 чел	2917	0,12	25	+27, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	04.08.21 20:17	04.08.21 21:00	5:02	04.08.21 21:00	5:02	МТЗ	ну	не произв.	РЗА ПП. Потребителю обеспечен резерв. Неисправность В-10 кВ ф11 на ПС 220 Завитая.	ПС Успеновка ф7	адм, фап / 241 чел	241	0,1	3	+20, дождь
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	04.08.21 23:29	04.08.21 23:29	1:02	04.08.21 23:29	1:02	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+24, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Барваровка 220/35/10	20	05.08.21 2:47	05.08.21 2:50	0:46	05.08.21 2:50	0:46	МТО	ну	у	РЗА ПП. Произведен осмтр под опорой №17 обнаружена птица.		ст.биолог.очистки/ быта нет	0	0,01	2	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Владимири-Петровка 35/10	4	05.08.21 3:22	05.08.21 5:22	0:57	05.08.21 5:22	4:06	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Повреждение на вед. уч.		нет / 325 чел	325	0,12	6	+19, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	05.08.21 7:32	05.08.21 7:32	0:43	05.08.21 7:32	0:43	МТЗ	у		Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, Кировка. РЗА ПП. Планируется осмтр на 6.8.21		нет	0	0	0	+23, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	В-10 Т2	05.08.21 7:32	05.08.21 8:45	1:02	05.08.21 8:45	1:02	МТЗ		у	РЗА ПН. С погашением 1С и 2С 10 кВ ПС Баневур. Проведена проверка всех отходящих фидеров, по ф.-4 на В-10 обнаружена разрегулировка планки отключения выключателя. Устранено		0,6 МВт / 1750 чел / 7 фид	1750	0,6	24	+24, ясно
Ам.ВЭС	10	Михайловка 110/35/10	15	05.08.21 8:25	05.08.21 9:02	0:01	05.08.21 16:13	0:01	МТО	ну	ну	РЗА ПП. с.Михайловка, Петропавловка. Включен до ЛР-611, без 3-х ТП. На ТП-653 повреждение разрядников 10 кВ, демонтированы.		в/н башня, школа, д/с, больница / 1110чел	1110	0,27	14	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	05.08.21 8:28	05.08.21 8:43	0:11	05.08.21 8:43	0:11	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Первомайское. Планируется осмтр на 6.8.21		школа, кот / 600 чел	600	0,05	4	+24, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	15	05.08.21 10:02	05.08.21 11:12	0:04	05.08.21 11:12	0:04	МТЗ	ну	ну	с. Чигири. Повреждение на вед. участке.		нет / 500 чел	500	1,9	23	+24, пасм
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	05.08.21 10:05	05.08.21 10:05	1:04	05.08.21 10:05	1:04	Ленинск: ТЗНП 4ст	у		РЗА ПП. ИМФ ф.В 58,7 км. от ПС Ленинск. Планируется осмтр.		нет	0	0	0	+24, обл
ЮЯЭС	6	Алдан 110/35/6	Алдан-5	05.08.21 12:19	05.08.21 12:44	3:07	05.08.21 12:44	3:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. г.Алдан. Повреждение на вед. участке.		скважина / 1067чел / covid-19 ЦРБ г.Алдана (перешла на ДГ по АВР)	1067	0,35	9	+23, обл
Прим.ЮЭС	6	Спутник 110/35/6	В-6 №1 Т1	05.08.21 13:06	05.08.21 13:29	1:10	05.08.21 13:29	1:10	МТЗ		у	РЗА ПП. Обесточилась 1С-6кВ. В 13:29 (ч/з 23 мин) включён В-6 №1 Т-1, 1С-6кВ под напряжением, все потребители запитаны. Причина отключения: по вед. ф.1 при включении в работу после работ по заявке, произошло разрушение верхнего втычного контакта и проходного изолятора ф.В на тележке В-6 со стороны шин. Для устранения повреждения 1С-6кВ выводилась в ремонт с 21:56 до 01:38 без ограничения потребителя.		часть г.Владивостока, 900чел	900	1,45	12	+30, ясно

Хаб.ЦЭС	110	Вяземская - Котиково	С-26	05.08.21 14:58	05.08.21 14:58	2:51	05.08.21 14:58	2:51	Котиково: НЗЭ Зст Вяземская: не откл.	у		РЗА ПП. 11.8.21 осмотр на участке Вяземская-Красицкая от ПС 110 Красицкая до опоры 50, замечаний не обнаружено.	нет	0	0	0	+24, обл	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	05.08.21 15:02	05.08.21 15:21	1:37	05.08.21 15:21	1:37	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.	нет / 143чел	143	0,1	6	+31, ясно	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		05.08.21 15:29	05.08.21 15:44	0:08	05.08.21 15:44	4:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточились ПС 35кВ Георгиевка, Саскаль.	часть Шимановского р-на, 2176чел	2176	0,36	32	+24, гроза, дождь	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Чагоян		05.08.21 15:29	05.08.21 15:29	1:16	05.08.21 15:29	9:18	ДЗ 2ст.	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/6	6	05.08.21 16:03	05.08.21 18:19	0:29	05.08.21 18:19	0:29	МТЗ	ну		РЗА ПП. с.Хмыловка. Повреждение на вед. ТП.	нет / 544чел	544	0,1	10	+29, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		05.08.21 16:05	05.08.21 16:32	0:20	05.08.21 16:32	5:51	НЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. ИМФ ф.С-0 6,1км. Обесточены ПС Некрасовка, Возжаевка, Ромны. Осмотр зоны ИМФ без замечаний. Осмотр 6.8.21, следы перекрытия по изоляции (полимер) ф.-С оп. 25.	Белогорский р-н, 11681чел	11681	4,6	235	+24, гроза, дождь	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		05.08.21 16:26	05.08.21 19:23	0:49	05.08.21 19:23	0:49	"земля" от КУ			Обесточились ПС 35кВ Георгиевка, Саскаль. Самоустранилась "земля". 06.08.21 произведен осмотр опоры №298 заменен изолятор в гирлянде ф.-А.	часть Шимановского р-на, 2176чел	2176	0,36	32	+24, гроза, дождь	
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Державинка		05.08.21 16:32	05.08.21 16:32	0:02	05.08.21 16:32	0:02	МТЗ	у		РЗА ПП. 06.08.21 произведен осмотр пр. опор №141-143 требуется вырубка угрожающих деревьев работа запланирована до 27.08.21	нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		05.08.21 16:47	05.08.21 16:47	2:59	05.08.21 16:47	2:59	ДЗ 3з	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Таежная		05.08.21 17:22	05.08.21 17:32	0:45	05.08.21 17:32	0:45	МТЗ-1	ну	у	Обесточивались ПС 35 кВ Таежная, Панино, Максимовка, Трудовое. РЗА ПП.	Октябрьский р-н, 4926чел	4926	2,3	30	+24, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		05.08.21 17:54	05.08.21 17:54	2:07	05.08.21 17:54	2:07	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп.14 ф.В, оп.56 ф.А разрушение одного изолятора в гирл на ВЛ-35 Успеновка-Белый Яр	нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		05.08.21 18:15	05.08.21 18:15	0:06	05.08.21 18:15	62:52	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп.14 ф.В, оп.56 ф.А разрушение одного изолятора в гирл на ВЛ-35 Успеновка-Белый Яр	нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.13 РП-203 яч.8	05.08.21 18:20	05.08.21 18:55	1:00	05.08.21 21:41	1:00	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. г.Фокино. Включен без 4 ТП. В 21:41 включен полностью после обхода, при обходе замечаний не выявлено.	нет / 550чел	550	0,15	21	+21, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	5	05.08.21 18:29	05.08.21 23:11	100:23	05.08.21 23:11	100:23	МТЗ	выв		РЗА ПП. п.Новый Мир. На оп.17 срыв изоляторов ф.А,В, провода лежат на траверсе. Устранено.	нет / 2чел	2	0,01	4	+30, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	НС-2 35/6	3	05.08.21 19:15	05.08.21 22:07	1:24	05.08.21 22:07	1:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. п.Усурийский. Повреждение на вед. уч.	очистные / 100чел	100	0,03	1	+23, пасм	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	154	05.08.21 21:15	05.08.21 21:15		05.08.21 21:15		МТО	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+21, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	06.08.21 9:50	06.08.21 11:02	0:04	06.08.21 11:02	0:04	ав.откл	нет	у	РЗА ПП. с.Прилуки. Осмотр без замечаний.	нет / 220чел	220	0,06	6	+25, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	06.08.21 10:10	06.08.21 10:13	0:00	06.08.21 10:13	30:33	МТЗ	нет	у	п.Краскино. РЗА ПП.	нет / 25чел	25	0,01	4	+25, ясно	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	06.08.21 10:18	06.08.21 10:18	0:00	06.08.21 10:18	0:00	МТО	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+21, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	06.08.21 11:10	06.08.21 11:19	1:34	06.08.21 11:19	1:34	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Новицкое.	нет / 515чел	515	0,5	11	+23, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	06.08.21 11:25	06.08.21 11:31	0:01	06.08.21 11:31	0:01	ав.откл	нет	у	РЗА ПП. с.Николаевка, Новицкое.	нет / 231чел	231	0,26	13	+23, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	06.08.21 11:35	06.08.21 21:18	2:51	06.08.21 21:49	2:51	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. с.Новая Сила, Перетино. В 13:20 вкл до ТП7064, запитано 1ТП. В 21:18 запитан от резерва без 1ТП. В 21:49 все вкл. Проведена проверка РЗА: Залипание контактов на выходном реле, устранено.	ф.Насосная ЦРП ПагрЭС	нет / 243чел	243	0,35	16	+23, гроза
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	27	06.08.21 13:48	06.08.21 13:48	0:00	06.08.21 13:48		МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет	0	0	0	+28, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	06.08.21 14:11	06.08.21 15:47	4:17	06.08.21 18:55	4:17	"земля" от КУ			Повреждение резервного головного кабеля, отключен. 8.8.21 в 1:34 устранено.	ф.13	госдачи, дом переговоров / 800чел	600	0,5	3	+31, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	06.08.21 14:38	06.08.21 14:38	1:04	06.08.21 14:38	4:26	МТО	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 31.8.21	нет	0	0	0	+24, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	06.08.21 15:40	06.08.21 18:39	0:00	06.08.21 18:39	0:00	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. с.Заречное с.Покровка. На оп.85 разрушен изолятор ф.А, обрыв шлейфа с касанием провода ф.С	нет / 550чел	550	0,3	24	+29, ясно	
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч с отп Шахта	Т-305	06.08.21 15:51	06.08.21 15:51	0:00	06.08.21 15:51	0:00	ДЗ 1ст	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+21, гроза, ветер	
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч с отп Северная	Т-306	06.08.21 15:51	06.08.21 15:51	0:11	06.08.21 15:51	0:11	ДЗ 1ст	у		Планируется осмотр. РЗА ПП. Частичный осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+21, гроза, ветер	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	4	06.08.21 16:29	06.08.21 16:29	0:22	06.08.21 16:29	0:22	ав.откл	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. отп.	нет	0	0	0	+23, гроза	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	06.08.21 17:35	06.08.21 17:35	0:00	06.08.21 17:35	0:00	ав.откл	у		РЗА ПП. В пр. 210/24 - 210/26 ветки в проводах.	нет	0	0	0	+23, гроза	

Прим.СЭС	35	Горелое - Тайга - Краснояренченск		06.08.21 18:54	07.08.21 3:21	2:11	07.08.21 3:21	2:11	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=19,4км. Обесточились ПС Тайга, Краснояренченск, вед ПС Перспективная. На оп.70 повреждение гирлянды изоляторов Ф-"А", пр. оп. 70-71 на проводе Ф-"С" дерево, провод не повреждён. Устранено		Дальнегорский р-н, 3633чел / 6 фид	3633	0,8	31	+23, гроза
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	06.08.21 19:20	06.08.21 21:02	1:21	06.08.21 21:25	1:21	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. п.Кучелиново. Включен без 5 ТП. в 21:25 включен полностью, В пролете 201-202 обнаружена обгоревшая ветка упала с проводов.		нет / 100чел	100	0,25	14	+28, ясно
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		07.08.21 0:46	07.08.21 0:46	0:56	07.08.21 0:46	0:56	ТНЗНП	у		РЗА ПП. ПС Озерная: ф. В-0, 19,7 км. Оп.66 следы жизнедеятельности птиц, пр.оп.63-67 гнездование птиц		нет	0	0	0	+20, облач
Прим.ЮЭС	35	Тайфун 110/35/10	В-35 Т2	07.08.21 5:29	07.08.21 6:39	41:37	07.08.21 6:39	41:37	МТЗ		у	неселект. РЗА ПН. Обесточены ПС Беневоское, Лазо, Солнечная, Сокольчи, Милоградово. В 6:02 вкл. В-35 Т2, запитана ПС Беневоское (130 чел/0,1МВт). Произведен осмотр ПС Беневоское В-35 Лазо отключился от МТЗ, АПВ ну, РПВ усп в 06:39. Потребитель запитан полностью. Обход ВЛ-35 Беневоское-Лазо без замечаний. Планируется проверка РЗА на ПС Тайфун.		Лазовский район, 4620 чел	4620	2,8	82	+24, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	07.08.21 5:31	07.08.21 5:36	0:44	07.08.21 5:36	0:44	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Зоевка, Чирки, Владимировка. Повреждение на вед. отп.		нет / 368 чел	368	0,2	12	+21, пасм
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	07.08.21 6:59	07.08.21 7:12	0:04	07.08.21 7:12	0:11	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Лазо. Планируется осмотр 9-10.8.21		нет / 297 чел	297	0,4	12	+22, пасм
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	07.08.21 7:34	07.08.21 9:15	0:05	07.08.21 9:15	0:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Белогорье. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 100 чел	100	0,25	12	+17, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Петровицы 110/35/10	7	07.08.21 8:46	07.08.21 10:02	2:06	07.08.21 11:15	2:43	МТО	ну	ну	РЗА ПП. В 10:02 включен без БТП. в 11:15 полностью. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 1057 чел	1057	0,42	15	+25, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Кипарисово - Раздольная-1		07.08.21 9:21	07.08.21 9:21	0:30	07.08.21 9:21	2:36	ЗПД: ТНЗНП 2 ст; Разд-1: ДЗ 1ст		у	РЗА ПП. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+25, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	07.08.21 9:28	07.08.21 9:38	2:28	07.08.21 9:38	3:34	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РС 114/50/7/33 под опорой обнаружена птица со следами пожаров.		нет / 1500 чел	1500	0,4	11	+23, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	07.08.21 9:28	07.08.21 9:48	1:54	07.08.21 9:48	9:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обход без замечаний		нет / 400 чел	400	0,1	5	+23, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	07.08.21 9:42	07.08.21 9:42	0:00	07.08.21 14:04	0:00	"земля" от КУ			РЗА ПП. По автодороге Райчихинск-Завитинск на въезде в с. Преображенновка а/м Favo при разгрузке оборван провод в пр.оп. 71-72. Сообщено в СБ. Устранено		резерв ретранслятор	0	0,2	1	+23, ясно
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	В-10-Т1	07.08.21 9:47	07.08.21 10:40	0:37	07.08.21 10:41	6:49	МТЗ	нет	у	РЗА ПН. Обесточена 1сш-10 кВ (однотрансф. ф.2,4 РСК, вед. ф.3). В 10:05 нагрузка ф.4 переведена на ф.34 Ключи. Осмотр: В-10-Т1 отключен, отключенных фидеров нет, повреждений не обнаружено. В 10:40 отключены отходящие фидера, включен В 10 Т-1, включены все фидера, все запитано. Произведена проверка РЗА, зазор менее допустимого в приводе выключателя Ф-2 между якорем электромагнита и толкателем.	ф.31 Ключи	школа, дс / 6371 чел	6371	2	38	+23, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	07.08.21 11:05	07.08.21 13:02	0:01	07.08.21 13:02	1:29	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В ЗТП-2115 обнаружено затекание воды		нет / 311 чел	311	0,4	9	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	14	07.08.21 11:05	07.08.21 11:36	0:39	07.08.21 11:36	0:39	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В ЗТП-2089 затекание воды		дс, школа / 1000 чел	1000	1,1	7	+25, гроза
Прим.ЮЭС	35	Надеждинская - Соловей Ключ		07.08.21 11:12	07.08.21 11:33	0:00	07.08.21 11:33	0:00	МТО	нет	у	РЗА ПП. Обесточена ПС Соловей ключ. Планируется осмотр до 10.8.21		Надеждинский р-н, 500чел / 7 фид	500	4,2	60	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Разрез 110/10/6	3	07.08.21 11:40	07.08.21 16:18	7:59	07.08.21 16:18	7:59	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП Пр. 44-45 обрыв провода ф. А. Устранено		школа / 498 чел	498	0,2	16	+25, гроза
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Рыбники		07.08.21 12:10	07.08.21 12:10	1:31	07.08.21 12:10	1:31	ДЗ 1 ст		у	РЗА ПП.Обход без замечаний		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	35	Находка - Рыбники		07.08.21 12:25	07.08.21 13:15	3:44	09.08.21 8:31	3:44	МТО	ну		РЗА ПП. После АПВ появилась "земля на 1С-35" на ПС Находка, в 12:38 отключен В-35 Находка на ПС Рыбники (по ф. С поврежден ТТ-35, дугогасящие камеры, ввода 35 кВ, по ф.А,В 4 ввода не прошли испытания, ведется устранение, заявка до 13.08.21), обесточивалась 1сш-6 кВ ПС Рыбники. По линии обнаружено оп.13 ф.А обрыв провода со стороны оп.12 и 14 провод на земле, устранено, 8.8.21 в 1:30 ВЛ-35 включена под напряжение с ПС Находка. 8.08.21 заменены 6 вводов, ТТ-35, дугогасящая камера по ф. С, залито масло, испытан, ошинован и включен в 8:31.	Т2 ПС Рыбники	г.Находка / 1500 чел	1500	1	20	+25, дождь, гроза, ветер
Прим.ЮЭС	110	Широкая - Голубовка		07.08.21 12:26	07.08.21 12:26	0:00	07.08.21 12:26	0:00	Широкая: ТЗНП 1 ст		у	РЗА ПП. пр.оп. 51-52 молодое дерево под проводом, негабарит, в связи с рельефом - 5м. Макушка дерева со следами подгорания, провод не поврежден.		нет	0	0	0	+25, гроза

Прим.ЮЭС	110	Широкая - Голубовка		07.08.21 12:29	07.08.21 12:29	0:00	07.08.21 14:44	0:00	Широкая: ТЗНП 1 ст, Голубовка: НЗЗ, МТО	не раб	у	РЗА ПП. На ПС Голубовка отключился СВ-110 (МТЗ, ТЗНП 2ст, УРОВ), разрыв транзита. В 14:44 включен СВ-110, транзит восстановлен. Осмотр пр.оп.1-79 без замечаний.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Широкая - Находка		07.08.21 12:29	07.08.21 12:29	0:19	07.08.21 12:29	0:19	Широкая: ТЗНП 3 ст; Находка: ДЗ 1,2 ст	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Находка - Связь		07.08.21 12:31	07.08.21 12:38	1:49	07.08.21 12:38	11:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточивалась 2сш-35/6 ПС Связь. Осмотр без замечаний	нет / 320 чел	320	0,3	6	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Находка - Бархатное - Солёное озеро		07.08.21 13:03	07.08.21 13:18	0:50	07.08.21 13:18	0:50	МТЗ	не раб	у	РЗА ПП. Обесточены ПС Бархатная, 1-сш-35/6 кв ПС Солёное озеро. Осмотр без замечаний	г.Находка / 6388 чел / 18 фид	6388	7,5	98	+25, дождь, гроза, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	07.08.21 13:09	07.08.21 13:09	0:00	07.08.21 13:09	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп.71 упавшее дерево на провода, повреждений проводов, изоляторов нет. Устранено	нет	0	0	0	+25, дождь, гроза, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	07.08.21 13:10	07.08.21 13:10	0:00	07.08.21 13:10	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход до 13.08.21	нет	0	0	0	+25, дождь, гроза, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	07.08.21 13:14	07.08.21 17:39		07.08.21 17:39		МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Оп.71 упавшее дерево на провода, повреждений проводов, изоляторов нет. Устранено	школа, жд / 927 чел	927	0,8	27	+25, дождь, гроза, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	07.08.21 13:18	07.08.21 13:18	2:19	07.08.21 13:18	20:55	МТЗ	у		РЗА ПП. Наклон опоры № 142, порось под проводами пр.43-44, 141-142-143.	нет	0	0	0	+25, дождь, гроза, ветер	
Прим.СЭС	6	Город 35/6	СВ-6	07.08.21 13:34	07.08.21 14:29	1:45	07.08.21 14:29	1:45	МТЗ			РЗА ПП. Обесточена 2сш-6 кв (Т2 в резерве). ТН-6-2 с сгорел предохранитель 6 кв, тележка выкачена. В 14:29 включен СВ 6, все запитано.	г.Арсеньев / 9126 чел /	9126	3,2	27	+25, дождь, гроза, ветер	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	07.08.21 13:35	07.08.21 14:28	0:35	08.08.21 14:21	0:35	МТО	выв		РЗА ПП. Включен без 5ТП. В 15:08 4ТП запитано по ф.31 178Ф. В 16:05 включен без ТП-82130. Сторонней организацией при проведении земляных работ поврежден питающий кабель КЛ 10 ТП82130-ТП82129). Сообщено в СБ. В 17:21 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В 3:49 смонтированы муфты, испытан, включен в работу	ф.31 178Ф	п.Дунай / 4100 чел	4100	1,25	11	+25, дождь, гроза, ветер
Прим.СЭС	35	Чугуевка - Уборка		07.08.21 13:56	07.08.21 13:56	1:54	07.08.21 13:56	4:16	МТЗ	у		РЗА ПП. 13.08.21 произведен обход в пр.1-51 в пр 29-30 касание веток провода. Продолжение обхода на 16.08.21	нет	0	0	0	+25, дождь, гроза, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	11	07.08.21 13:57	07.08.21 14:18	0:37	07.08.21 17:06	0:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=5,3км, Лбазы=10км. Включен без ТП-1402 перекрытие изоляции, проникновение воды через проходные изоляторы РУ-10 кв. Устранено	нет / 200 чел	200	0,84	5	+25, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	07.08.21 14:10	07.08.21 20:07	2:03	07.08.21 22:06	2:51	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. В 16:20 включен без 11ТП, включение неуспешно, "земля". В 20:07 включен с "землей". Повреждение на вед. отпайке.	нет / 155 чел	155	0,5	17	+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	33	07.08.21 14:54	07.08.21 15:19	1:42	07.08.21 18:36	1117:25	МТО	выв	ну	РЗА ПП. Лвл=8км, Лбазы=8км. Включен без 6ТП. В 15:40 включен без ЗТП. В пр.оп. 15 – 16 от ТП-235 в сторону ТП-281 обнаружена сухая ветка в проводах и силест ф.А,В,С. Устранено, все включено	нет / 298 чел	298	0,3	18	+25, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	07.08.21 15:12	07.08.21 15:28	5:56	07.08.21 15:28	394:23	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Обход 9.08.21	нет / 250 чел	250	0,3	13	+25, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	12	07.08.21 15:15	07.08.21 16:16	1:01	07.08.21 18:03	43:19	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Включен без 8ТП. В 18:03 полностью. В пр.оп.30-31 снята ветка с проводов.	нет / 2090 чел	2090	0,4	15	+25, дождь, ветер	
Прим.СЭС	6	Город 35/6	СВ-6	07.08.21 15:38	07.08.21 16:05	1:05	07.08.21 16:05	1:34	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Одновременно откл-ся вед.ф.16. Обесточена 2сш-6 кв. В 15:59 РПВ СВ-6 успешно, все запитано, кроме вед.ф.16 (включен в 16:12). Заменено реле РП-341 по ф.С на СВ-6 (дефект). Проверка РЗА ф.16 без замечаний.	г.Арсеньев / 9126 чел /	9126	3,2	27	+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	07.08.21 17:03	07.08.21 17:07	0:34	07.08.21 17:07	0:34	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр до 13.8.21.	школа / 122 чел	122	0,1	9	+25, дождь, ветер	
Прим.СЭС	35	Соколовка - Фадеево		07.08.21 17:08	07.08.21 18:54	16:11	07.08.21 18:54	16:11	Ав.откл	ну	у	РЗА ПП. ПС Фадеево, ПС Извилинка, ПС Бреевка. В пр.оп.26-27 ветки деревьев в проводах	Чугуевский р-н / 2667 чел	2667	0,6	25	+25, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/г - Фридман/г - ХФЗ		07.08.21 17:25	07.08.21 17:25	0:00	07.08.21 18:02	0:00	Анисимовка/г: ДЗ 2ст, АПВ усп. ХФЗ: ДЗ 1,2ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп.	ну	у	РЗА ПП. Пр.оп.1-84 обход без замечаний	нет	0	0	0	+25, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	20	07.08.21 18:00	07.08.21 18:00	0:56	07.08.21 18:00	0:56	МТЗ	у		РЗА ПП. На КТП-1072 разрушение РВО-10 ф.С. Устранено.	нет	0	0	0	+25, пасмурно	

Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф.15 в РП Новоникол аевка ф.9	07.08.21 18:03	07.08.21 23:51	1:17	08.08.21 12:13	1:17	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В 21:33 включен до РЛ-23 оп.290, запитано 1ТП. В 23:51 вкл. до РЛ-53 оп.554, без 2-х ТП. В 1:10 ф.9 отключился. Бригада поехала в п.Ольга для зарядки фонарей и спутниковых телефонов. В 3:55 включено до РЛ-24 оп.459, без 2-х ТП. В пр. оп. 483-484 падение дерева, обрыв проводов по ф."В". Устранено, все включено	нет / 269 чел	269	0,1	5	+25, дождь, гроза, ветер	
Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Державинка		07.08.21 18:53	07.08.21 18:53	1:13	07.08.21 18:53	1:13	МТЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр, в пр.оп.141-143 убраны угрожающие деревья.	нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево тяга - Манзовка		07.08.21 19:59	07.08.21 19:59	0:14	07.08.21 20:42	15:06	Ярославка: НЗЗ 1 ст, МТО, Манзовка: НЗЗ 1ст, МТО	ну	у	РЗА ПП. Разрыв транзита. ВЛ 110 Ярославка - Сибирцево/г-М находилась под напряжением с ПС Сибирцево/г обратной трансформацией со 27,5 кВ). В 20:42 транзит восстановлен. В пр. оп. 53-61, на оп. 53 и оп. 59 обнаружены аисты, на оп. 54 обнаружен аист и гнездо, а также ветка на траверсе без угрозы оборудованию.	нет	0	0	0	+25, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	07.08.21 21:54	07.08.21 22:36	0:27	08.08.21 20:28	0:27	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Лвл=5,6км, Лбазы=10км. п.Тополево. На оп.2 срыв изолятора, в пр.оп.2-3 схлст проводов. Запитано от резерва кроме 2-х ТП. Оп.2 поврежден изолятор, в пр.оп.2-3 схлст проводов. Повреждение на вед.отп. Устранено, все включено	ф.10	КНС / 2100чел	2100	0,3	21	+17, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	07.08.21 21:59	07.08.21 23:50	0:45	07.08.21 23:50	0:45	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. с. Березовка. Планируется осмотр.	д/дом, школа / 3450чел	3450	0,53	9	+17, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	110	Лучегорск 110/35/10	В-110 Т2	07.08.21 22:50	07.08.21 22:58	1:45	08.08.21 4:30	1:45	Дуг.защита		у	РЗА ПП. Обесточилась 2С-10 кВ. Через 8 мин включено без ф.9 (3368чел, 0,68МВт, 4 ТП, нагрузка переведена на ф.1 в 1:13). В яч. Ф-9 повреждение проходного изолятора ф.С. На выкатной тележке ф.9 повреждение дугогасительных камер В-10 ф В.С. Устранено.	Пожарский р-н, 15045чел / 6 фид / covid-19: КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»	15045	3	41	+22, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	07.08.21 23:12	08.08.21 16:12	0:26	08.08.21 16:12	0:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=7,12км, Лбазы=16км. с.Мирное. В пр.оп.34-35 с проводов ВЛ убрано дерево упавшее с края просеки.	насосная, школа / 1574чел	1574	1,17	14	+17, дождь, ветер	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		07.08.21 23:44	07.08.21 23:44	1:03	07.08.21 23:44	3:35	ДФЭ, ТНЗНП 1ст, ИМФ 20 км, фС		у	РЗА ПП. Оп.162, 165 следы жизнедеят птиц	нет	0	0	0	+24, обл	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	17	08.08.21 0:06	08.08.21 0:06	0:00	08.08.21 1:27	0:00	МТО	выв		РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП.	ф.34	ПНС / быта нет	0	0,1	1	+17, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	В-10 Т1	08.08.21 0:19	08.08.21 0:45	0:00	08.08.21 0:45	0:00	ЗДЗ	нет	у	Обесточилась 1С-10кВ. РЗА ПП. Произведено испытание 1С 10кВ, 2С 10кВ 11.08.21 без замечаний. Произведен осмотр зоны действия ЗДЗ с отключением КРУН 10 кВ 1 и 2С 10 кВ 11.08.21, без замечаний. Опробовано ЗДЗ 12.08.21 без замечаний. Обнаружено на РЛ 10кВ Ф-4 (вед) ф-В следы перекрытия на подвижном контакте. Устранение запланировано на 17.08.21.	Ольгинский р-н, 4336чел / 4 фид.	4336	1,96	59	+20, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	08.08.21 1:04	08.08.21 1:38	1:18	08.08.21 20:53	3:37	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Лвл=5,3км, Лбазы=10км. п. Тополево. Включен до ТП-1315, основной потребитель запитан, без 12ТП. В 15:02 включен без 4ТП. Повреждение изолятора ф.С на оп.37/13 с схлестом проводов; ТП-1315 РУ 10 кВ яч.4 отгорание шлейфа ф.В; ветка в пролете оп. 70 – 71. Устранено, все включено	нет / 2600чел	2600	0,9	27	+17, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	219	08.08.21 1:10	08.08.21 3:52	0:38	09.08.21 12:04	3:17	"земля" от КУ			с.Николаевка. Включен без 3 ТП (быта нет), оп.216-10/23-24 упавшее дерево, оп.216-10/15, 18-25 - частично сорваны изоляторы вместе с проводами.	д/с / 1800чел	1800	0,99	29	+22, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	08.08.21 1:16	08.08.21 1:16	0:33	08.08.21 1:16	0:33	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+22, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	08.08.21 1:30	08.08.21 5:24	0:17	08.08.21 5:24	0:17	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.	нет / 1000чел	1000	0,4	18	+22, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	08.08.21 1:46	08.08.21 1:50	0:00	08.08.21 1:50	0:00	МТЗ	ну	у	с.Восточное, Черная речка. РЗА ПП.	очистные, д/с / 3050чел	3050	0,12	25	+17, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	08.08.21 2:07	08.08.21 5:07	0:32	08.08.21 19:20	0:32	МТО	ну	ну	с.Восточное, Черная речка. РЗА ПП. Лвл=13,6км, Лбазы=16км. Включен до ТП-1333, основной потребитель запитан, без 8ТП. Повреждение на вед.отп. Все включено в 19:20	очистные, д/с / 3050чел	3050	0,12	25	+17, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	1а	08.08.21 2:10	08.08.21 2:35	0:07	08.08.21 2:35	51:29	ав.откл	ну	у	РЗА ПП.	нет / 78чел	78	0,1	4	+17, дождь, ветер	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Георгиевка		08.08.21 2:17	08.08.21 2:17	4:53	08.08.21 2:17	4:53	ДЗ 1ст	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+22, гроза, дождь	

Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	08.08.21 2:37	08.08.21 3:37	0:00	08.08.21 14:35	4:41	ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. с. Березовка. Лвл=5,84км, Лбазы=12км. Включен до ТП-2142, основной потребитель запитан, без 2-х ТП. В 14:35 полностью. Повреждение на вед. ТП.	д/дом, школа / 3450чел	3450	0,53	9	+17, дождь, ветер	
Ам.ЭС	35	Шимановск - Георгиевка		08.08.21 2:40	08.08.21 2:40	2:03	08.08.21 2:40	2:03	МТО	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+22, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 550/220/35/10	4	08.08.21 3:53	08.08.21 3:53	0:54	08.08.21 3:53	0:54	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+17, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	08.08.21 3:59	08.08.21 3:59	0:08	08.08.21 3:59	0:08	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+22, дождь	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	08.08.21 4:22	08.08.21 6:17	0:06	08.08.21 12:47	0:06	"земля" от КУ			г.Биробиджан. Включен без 8 ТП. Оп.185-08/1 - повр.изол.Ф-В на ЛР-10 кв. Устранено, все включено	нет / 483чел	483	0,14	16	+17, дождь, ветер	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	08.08.21 6:05	08.08.21 6:09	1:21	08.08.21 6:09	1:31	МТЗ	ну	у	п. Литовко. РЗА ПП.	насосная, больница, школа, д/с / 1720чел	1720	0,76	12	+12, ветер	
ЭС ЕАО	10	Волочаевка/тяг 220/35/27,5/10	19	08.08.21 7:51	08.08.21 12:30	0:02	10.08.21 11:00	0:02	МТО	ну	ну	РЗА ПП. с.Волочаевка-1. Вкл без 2ТП ( на ДГ). Ведется поиск МП (по согласованию с потребителем на 9.8.21), вкл в 15:15 без 1 ТП (на ДГ), вкл в 11:00, повреждение самоустранилось.	п/з на ДГ / 150чел	150	0,05	5	+15, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	1	08.08.21 8:41	08.08.21 9:07	1:31	08.08.21 9:07	4:46	ав.откл	выв	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	нет / 622 чел	622	0,1	4	+22, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	ДВПТФ 110/10	24	08.08.21 9:30	08.08.21 9:45	1:55	08.08.21 9:45	1:55	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет / 100 чел	100	0,2	4	+15, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	5	08.08.21 9:35	08.08.21 10:02	1:32	08.08.21 10:02	1:32	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет / 1381 чел	1381	0,21	9	+15, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	1	08.08.21 9:45	08.08.21 10:06	0:22	08.08.21 10:06	0:22	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Произведен осмотр, пр.оп.1/35-36 обрыв проводов фВ,С, следы работы сторонней техники. Сообщено СБ, ОВД.	нет / 120 чел	120	0,54	13	+15, дождь, ветер	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	08.08.21 11:05	08.08.21 11:12	0:10	08.08.21 15:44	0:10	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без ТП-6008, произведена замена 2х оп.изолат.ф.В,С в РУ 10 между проходными изоляторами и предохранителями 10 кв Т-1, все включено	нет / 595 чел	595	0,2	13	+23, пасмурно	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	210	08.08.21 11:28	08.08.21 11:34	1:22	08.08.21 11:34	1:22	МТО	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на ведуч-ке	нет	500	0,1	4	+15, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бройлерная-2 110/35/10	20	08.08.21 12:35	08.08.21 13:06	3:35	08.08.21 16:59	3:35	МТЗ	ну	не произ	РЗА ПП. В пр.оп.№ 1-3 падение деревьев на провода. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено	нет / 320 чел	320	0,44	11	+15, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	10	СК 110/35/6	414	08.08.21 14:17	08.08.21 14:17	0:22	08.08.21 14:17	0:22	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+16, ветер	
Ам.СЭС	10	Юбилейная 35/10	3	08.08.21 15:44	08.08.21 18:40	45:26	08.08.21 18:40	45:26	МТЗ	нет	не произ	РЗА ПП. В пр.оп.69-70 экскаватором порван провод. Сообщено в СБ. Устранено.	насосная / 368 чел	368	0,04	3	+20, ясно	
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	24	08.08.21 16:05	08.08.21 19:14	11:59	08.08.21 19:14	12:24	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. П.Ачан. В пр.оп.284-285 убрано дерево с проводов ВЛ.	нет / 450 чел	450	0,25	4	+15, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	В-10-Т1	08.08.21 17:50	08.08.21 18:30	1:06	08.08.21 23:30	1:06	МТЗ			РЗА ПП. Обесточена 1сш-10 кв (ф.1, ф.7). Повреждение проходных линейных и опорных изоляторов 10 кв в ячейке СВ-10 в сторону 1сш-10 кв. Вывена в ремонт 1сш-10 кв. В 18:30 часть нагрузки ф.1 и ф.7 запитана по сети 10 кв, остаются обесточены 4ТП (0,4 МВт, 600 чел). Устранено и все включено в 23:30.	ф.4 Чернореченск, ф.16 Тополево	часть с.Тополево / 4260 чел	4260	1,3	14	+15, дождь, ветер
Ам.СЭС	10	Сулуц/тяга	10	08.08.21 20:09	09.08.21 12:52	1:39	09.08.21 12:52	1:39	"земля" от КУ			РЗА ПП. п.Дактуй. Туман, труднодоступная местность. Вкл 9.8.21 в 12:52, оп.162 заменен поврежденный изолятор.	школа-интернат / 830чел	830	0,1	5	+20, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		08.08.21 20:14	08.08.21 20:14	1:48	08.08.21 20:14	1:48	НЗНП 1ст	у		РЗА ПП, ИМФ В-0 L=25 км. Осмотр: оп.110 гнездо, под оп.ветка со следами перекрытия.	нет	0	0	0	+22, обл	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	08.08.21 22:58	08.08.21 23:46	1:03	09.08.21 1:50	13:25	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с. Барабаш, Овчинниково. В 23:46 включен до РЛ-1, без 3 ТП. В 1:35 включен без 1 ТП. В 1:50 включен полностью. Планируется осмотр до 20.8.21.	нет / 370чел	370	0,17	6	+24, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	10	08.08.21 23:15	08.08.21 23:28	0:29	09.08.21 6:27	0:29	ав.откл	выв	ну	РЗА ПП. с.Тополево. В 23:28 включен до Р-195 оп.40, без 6 ТП. В 0:12 включено без 2-х ТП. В пр.оп.51-52 снята ветка с проводов.	нет / 2224чел	2224	0,46	16	+14, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		09.08.21 0:21	09.08.21 0:21	0:29	09.08.21 0:21	0:29	Ярославка: ТНЗНП 1ст, ВЧТО-3 Ключи: ВЧТО-3	у		РЗА ПП. ИМФ ф.А 15,6 км от ПС Ярославка. в пролетах опор №№43-73 ВЛ 110 кв Ярославка - Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка и ВЛ 110 кв Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка, на опоре № 58 обнаружено гнездо аиста, других замечаний не выявлено	нет	0	0	0	+19, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	09.08.21 2:23	09.08.21 4:10	2:15	09.08.21 4:10	2:15	ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. с.Сергеевка, Черная речка, Ровное. Повреждение на вед. отпайке.	школа, д/с / 800чел	800	0,2	23	+13, дождь, ветер	

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп. Дмитриевка		09.08.21 7:03	09.08.21 7:03	1:49	09.08.21 7:03	1:49	Ярославка: ТНЗНП 1ст, ВЧТО-3 Ключи: ВЧТО-3	у		РЗА ПП. ИМФ ф.А 16.1 км от ПС Ярославка. Оп.58 гнездо аиста, других замечаний нет		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	12	09.08.21 7:10	09.08.21 7:10	0:08	09.08.21 7:10	0:08	МТО	у		Планируется осмотр. РЗА ПП. Пр.оп.65/1-2 требуется чистка просеки, оп.52/3 снята ветка.		нет	0	0	0	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	09.08.21 9:39	09.08.21 11:13	0:09	09.08.21 12:41	0:09	МТЗ	нет	ну	Вкл без 17 ТП, вкл в 11:34. Пр.оп. 58-58/1 устранен слхлес проводов.	Кролевцы ф21	нет/ 700 чел	700	0,45	35	+21, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		09.08.21 10:11	09.08.21 10:11	0:30	09.08.21 10:11	0:30	Сп: ТЗНП 1ст, ИМФ 61,6км фА, Яр: НЗЗ 1ст	у		Оп.58 гнездо аиста, других замечаний нет. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп.Маго	С-172	09.08.21 11:19	09.08.21 11:22	2:53	09.08.21 11:22	2:53	ДЗ	ну	у	Обесточена ПС 110 Б.Гора (ПС 110 Многовершинная АВР бкВ усп). Осмотр пр.оп.214-323 без замечаний (зона ОМП)	6,9 МВт/ 634 чел/ЗАО Многовершинная	634	6,9	21	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Чайка 110/35/6	СВ-110	09.08.21 13:04	09.08.21 16:25	0:09	09.08.21 22:16	0:09	МТЗ, ТО	ну		Одновременно отключилась ВЛ-110 АТЭЦ - Промузел (В-110 АТЭЦ ДЗ 2з, АПВ ну) и (В-110 Спутник ДЗ 2 з., НЗЗ 1 ст., АПВ не раб.) Обесточены 1СШ-110/6 ПС Чайка, ПС Спутник, ПС Промузел, 1сш-35/6 ПС Сах.Ключ. Обеспечен резерв: 13:21 - 1сш-35/6 ПС Сах.Ключ по ВЛ-35 Чайка-Океанская; 13:29 - 1сш-6 кВ ПС Чайка от Т2 (СВ-6), 15:02 - ПС-110 Спутник по ВЛ-35 Спутник-Угловая, 16:25 - ПС-110 Промузел по ВЛ-35 Спутник-Лазурная обратной трансформацией через Т2 ПС Спутник. На ПС Спутник на 1С 110 : перекрытие ОПН 110 1С ф.В в результате перегорание провода 1С 110 ф В (в месте крепления ответвительного зажима), падение провода 1С 110 фВ на ошиновку ШР 110 Т-1 фА,С (ошиновка повреждена). ВЛ 110 Чайка-Спутник обход без замечаний. / В 16:27 на ПС 110 Спутник откл в 35 Лазурная от МТЗ 3 ст., обесочивалась ПС 110 Промузел. Ротки=13 МВт/ 12320; вкл в 17:00 запитаны потребители ПС Промузел (кроме вед ф30, нагрузка переведена по сетям ВПЭС в 17:38. ( 0,9 МВт/ 1100 чел). / В 19:51 на ПС Спутник АВР завершены, 21:58 включен СВ-110 на ПС Чайка, 22:16 транзит 110 кВ АТЭЦ-Промузел-Спутник-Чайка восстановлен	ПС Чайка Т2, ВЛ-35 Чайка-Океанская, ВЛ-35 Спутник - Угловая, ВЛ-35 Спутник - Лазурная	23,9 МВт/27360 чел/г.Владивосток /	27360	23,9	197	+23, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		09.08.21 13:04	09.08.21 13:04	1:55	09.08.21 21:04	1:55	Промузел: В110 АТЭЦ ДЗ 2з, АПВ ну; В 110 Спутник ДЗ 2 з., НЗЗ 1 ст., АПВ не раб..	ну	ну	На ПС 110 Промузел со стороны АТЭЦ не пришла ф.С. Оп.36 обрыв шлейфа ф.С. Устранено		учтен	учтено	учтено	учтено	+23, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Лучегорск 110/35/10	В-10 Т1	09.08.21 14:22	09.08.21 14:30	1:39	09.08.21 14:30	7:03	МТЗ		у	С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ. (Отходящие фидера не отк. бл.нет). Причина: излишняя работа защит при КЗ на Ф-2. (под проводами Ф-2 в пр.оп.34/1-2 обнаружена ветка со следами перекрытия). 13.08.21 проведена проверка: при КЗ на линии. В-10 Ф-2 не отключился из за дефекта привода (толкатель эл.магнита отключения не воздействовал на рычаг отключения). Устранено.	4,5 МВт/ 20201 чел/ п.Лучегорск	20201	4,5	85	+23, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	09.08.21 18:14	09.08.21 20:38	0:48	09.08.21 20:38	0:48	КУ, земля			А/краном оборван провод ф.С пр.оп.36-37. Сообщено СБ, ОВД. Устранено		нет/ 120 чел	120	0,3	10	+18, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		09.08.21 20:21	09.08.21 20:21	1:53	09.08.21 20:21	41:13	1ст ТЗНП	у		РЗА ПП. Осмотр произведен опора 204 гнездо аиста, следы жизнедеятельности.		нет	0	0	0	+18, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	09.08.21 20:56	09.08.21 22:40	0:36	09.08.21 23:06	0:36	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обеспечен резерв без 4ТП. В 23:06 полностью. Повреждение на вед.учне	ф.6 Совхозная	нет / 130 чел	130	0,143	14	+18, пасмурно



Прим.СЭС	35	Милоградovo 35/10	В-35-Т1	09.08.21 22:50	09.08.21 23:05	0:00	09.08.21 23:05	5:59	МТЗ	у	РЗА ПН. Обесточена ПС-35/10 Милоградovo (однотрансф). Не откл-ся ф.2 (бл.МТЗ), 23:05 включен В 35 Т1 после отключения от КУ ф.2, в 23:22 включен ф.2, все запитано. /Проверка РЗА В 35 В 10 Т-1 произведена 10.08.21. Требуется замена трансреакторов В 10 Т-1. Не выдает необходимую величину напряжения (60В) для срабатывания катушки отключения,, при поданном токе 5а. Работа катушки при КЗ ф-А 7,3 А на трансреакторе, ф-С 8,3 А. Произведена регулировка КСА привода В 10 ф-2.	школа, дс / 2500 чел	2500	0,7	15	+18, сильный ветер, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	09.08.21 23:11	10.08.21 2:08	0:05	10.08.21 14:46	1:37	МТЗ	ну	Выделен уч-к без нагрузки, вкл в 14:46. Оп.77-00/83 снята птица. По факту фото не будет, залетчик АИСТ.	ф.50 Дежнево	школа, дс / 900 чел	903	0,2	9	+14, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	77	09.08.21 23:19	09.08.21 23:59	9:54	09.08.21 23:59	9:54	МТЗ	ну	Оп.77-00/83 снята птица. По факту фото не будет, залетчик АИСТ.	дс / 1735 чел	1735	0,5	12	+14, пасмурно	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		10.08.21 4:10	10.08.21 4:10	0:10	10.08.21 4:10	0:10	1 ст ТНЗНП, ДФЗ	у	РЗА ПП. Произведен осмотр. Оп.69 следы жизнедеятельности птиц.	нет	0	0	0	+14, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	10.08.21 4:21	10.08.21 7:31	0:47	10.08.21 13:30	2:42	МТЗ	ну	по фидеру запитана нагрузка ПС Угловая (0,15 МВт, 1456 чел, 21 ТП, (с.Козловка, Богословка, Угловое, Ульма, Абайкан, Новороссийка, Слава). Включен ф.6 ПС Новокиевка до РК-17/24 (кольцо с ф.16 ПС Угловая), запитана нагрузка ф.6 (0,15 МВт, 14ТП, 1215 чел). 2бр РК17-ПС Угловая навстечу друг другу + МЧС квадрокоптер Осмотр уч «РК17/24-ПС35 Угловая» без замечаний», успешно опробован, включен в 13:30 (и отключили в 13:37 по просьбе администрации)	часть Мазановского р-на, 11 нас.пункт / 2671 чел	2671	0,3	35	+14, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Ключи 110/10	31	10.08.21 7:50	10.08.21 7:50	2:37	10.08.21 7:50	4:06	МТЗ	у	РЗА ПП. Повреждение на ведомственной опталке.	нет	0	0	0	+17, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Будукан 35/10	105	10.08.21 8:20	10.08.21 8:20	1:56	10.08.21 8:20	1:56	МТЗ	у	РЗА ПП. Произведен осмотр. Пр.оп.11:12 ветка под ВЛ.	нет	0	0	0	+17, облачно	
Прим.ЮЭС	35	Надеждинская - Соловей Ключ		10.08.21 12:26	10.08.21 13:31	0:27	10.08.21 14:26	0:27	МТО	нет	Обесточена ПС 35 Соловей ключ, осмотр ПС без замечаний. Осмотр ВЛ без замечаний.	ВЛ 35 Владивосток С.Ключ	4,2 МВт/ 1000 чел/ 7 фид	1000	4,2	60	+23, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	10.08.21 13:39	10.08.21 13:40	0:44	10.08.21 13:40	2:55	МТЗ	ну	11.8.21 осмотр без замечаний. РЗА ПП.	нет/ 200 чел	650	0,5	11	+25, пасмурно	
Прим.ЮЭС	35	Владивосток - Соловей Ключ		10.08.21 14:12	10.08.21 14:26	1:13	10.08.21 17:18	1:13	МТО	выв	Обесточена ПС 35 Соловей ключ. Пр.оп.13-14 ветка на ВЛ. (Работа сторонних лиц по расширению дороги с применением экскаватора, заготовка дров. Сообщено СБ, ОВД). Устранено, вкл в работу. РЗА ПП.	ВЛ 35 Надеждинск ая-С.Ключ	4,2 МВт/ 1000 чел/ 7 фид	1000	4,2	60	+23, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	10.08.21 15:33	10.08.21 16:33	0:51	10.08.21 23:34	4947:34	МТЗ	выв	Вкл без ТП-Бурмистров (на ДГ). Оп. 1/1 повреждение изолятора, оп.2 обрыв шлейфа ФВ. Повреждение КЛ на уч."ТП2-ТП Бурмистров" сторонними лицами при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. РЗА ПП. Устранено. Питание ТП Бурмистров остается от собственного ДГ по причине отсутствия у абонента оперативного персонала для переключений.	нет/ 180 чел	180	0,25	5	+23, пасмурно	
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Горная	С-108	10.08.21 16:44	10.08.21 17:28	5:37	10.08.21 17:28	5:37	ДЗ 1з, ИМФ12,6 км фА,В,С	ну	При выведенной в ремонт С-107 обесточивалась ПС 110 Горная. РЗА ПП. 11.8.21 проиведён осмотр, в полете опор 57-58 обнаружено упавшее дерево повреждений проводов нет.	2,9 МВт/ 1537 чел/Солнечный р-н	1537	2,9		+22, облачно	
Прим.СЭС	10	Милоградovo 35/10	2	10.08.21 16:47	10.08.21 18:08	3:17	10.08.21 19:13	3:17	МТЗ	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 19:13. Пр.оп.4/5-6 снята ветка, произведена подрезка деревьев. РЗА ПП.	школа, д/с/ 1000 чел	1000	0,38	7	+17, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	11.08.21 4:43	11.08.21 4:52	0:34	11.08.21 4:52	0:34	МТЗ	выв	у	нет / 1752 чел	1752	1,3	23	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	11.08.21 6:00	11.08.21 6:03	0:20	11.08.21 6:03	0:46	МТЗ	выв	у	Осмотр,повреждение на ведомственной опталке. РЗА ПП.	нет / 50 чел	50	0,1	4	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	11.08.21 8:25	11.08.21 10:15	2:49	11.08.21 16:06	2:49	"земля" от КУ		Вкл. без 2 ТП, вкл в 16:06. Оп.2/34 устранен срыв изол.ФВ.	нет / 120 чел	120	0,1	5	+18, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	10	11.08.21 12:08	11.08.21 14:38	1:15	11.08.21 16:23	1:15	МТО	ну	ну	Вкл без 2 ТП, вкл в 16:23. ЛР 17-10-01 следы перекрытия, ремонт не требуется.	2-дет.сада,2-скваж, роддом / 2115 чел	2115	0,45	14	+20, пасм
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	В-6 1Т	11.08.21 14:56	11.08.21 15:01	0:00	11.08.21 15:01	8:49	МТЗ		у	Обесточена 1С-6. Неотключился В-6 вед. ф-1Б (МТЗ). Всё вкл. без вед. ф-1Б /вкл. от ф-1Б в 16:08/. Произведена регулировка привода В-6 ф-1Б, вкл. в 19:24.	2729 чел/5 фид.	2729	2,3	38	+23, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	11.08.21 16:47	11.08.21 16:47	3:02	11.08.21 16:47	3:02	МТО	у	Повреждение на вед. ТП. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+23, пасм	

Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		11.08.21 19:39	11.08.21 19:39	0:27	11.08.21 19:39	0:27	Яр: НЗ31ст, МТО. Сп: ТНЗНП1ст	у		РЗА ПП. ПС Спасск: ИМФ ф-А 60,3 км. Оп.58 фА следы перекрытия на проводе, следы жизнедеятельности на изоляторах. Ремонт не требуется.		нет	0	0	0	+23, пасм
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	11.08.21 23:10	11.08.21 23:41	8:54	12.08.21 1:25	8:54	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 1:25 без замечаний. Осмотр 12.8.21, замечаний нет.		нет/ 150 чел	150	0,2	12	+17, дождь
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		11.08.21 23:55	11.08.21 23:55	0:04	11.08.21 23:55	0:04	Яр: НЗ3 1,2 ст, Павл1 НЗ3 1,2 ст	у		ИМФ 11,1км фВ от ПС Ярославка, Лвл=18,9км. 12.08.21 осмотр, на оп 47 гнездо в теле опоры, под опорой 47 обожженные ветки. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18. пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	12.08.21 0:10	12.08.21 3:38	2:49	18.08.21 18:43	12:48	МТО	выв	не произв	РЗА ПП. Вкл в 1:15 без 12ТП, вкл в 3:07 без 12ТП, вкл в 3:38 без 6ТП, вкл в 4:17 без 4ТП, вкл в 4:37 без 2ТП (быта нет), вкл в 10:02 с выделенным.уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч."оп.8-КТП 80015№, 18.8.21 произв. монтаж 2-х соед. муфт и каб. вставки бм, испытан, вкл в работу.	Топаз ф13	кнс/ 500 чел	500	0,5	16	+13, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		12.08.21 0:11	12.08.21 0:11	0:35	12.08.21 0:11	0:35	Сп: ТНЗНП 1ст, ИМФ60,8; Яр: НЗ3 1ст	у		ИМФ 60,8км фВ от ПС Спасск, Лвл=60,8км. Осмотр 12.8.21, на оп 58 фА помет на изоляторах, следы пожаров на проводе. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18. пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	12	12.08.21 9:33	12.08.21 9:33	0:02	12.08.21 9:33	0:02	МТО	у		РЗА ПП. Пр.оп.65-65/1 требуется обрезка крон деревьев. Устранение до 30.09.21		нет	0	0	0	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	12.08.21 10:10	12.08.21 10:52	0:00	12.08.21 10:52	50:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п. Мирный, с. Твердохлебово, с. Скворцово. В пр.оп.69-70 под проводами ВЛ обнаружена ветка со следами КЗ.	насосная / 1574 чел	1574	0,2	17	+20, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	12.08.21 14:17	12.08.21 15:56	1:07	12.08.21 21:59	6:12	МТЗ	ну	ну	Лвл=36,9км. Вкл без 2 ТП ( н/з на ДГ), вкл в 21:59. Наклон оп.№359. Спецтехникой погранотряда повалено дерево, которое в падение упало на оп.359; устранено.	/з на ДГ/ 238 чел	238	0,07	12	+22, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	11	12.08.21 16:42	12.08.21 17:22	0:52	12.08.21 23:11	0:52	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл без 3 ТП (630 чел), вкл в23:11. ТП 2469 повреждение концевой каб.муфты, произведен ремонт.	нет / 2600 чел	2600	0,8	18	+25, облач	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	12.08.21 16:58	12.08.21 19:40	8:22	12.08.21 19:40	8:22	МТО	ну	ну	Вкл в 17:31 без 8ТП, вкл в 19:40. Пр.оп.129-130 убрано упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений. РЗА ПП.	д. сад, н/з // 827 чел	827	0,2	10	+24, облач	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	12.08.21 20:16	12.08.21 20:16	8:21	12.08.21 20:16	8:21	МТЗ	у		Произведен осмотр. ТП-1008 Зерноток, РУ-10 перекрытие крышой, заменены ПК-10 фА,В,С. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, пасм	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	13.08.21 1:00	13.08.21 1:59	13:01	13.08.21 1:59	13:01	КУ, земля			Земля самоустранилась. Осмотр на 13.8.21.	нет/ 122 чел	122	0,1	9	+17, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	13.08.21 3:36	13.08.21 5:41	0:59	13.08.21 5:41	0:59	КУ, земля			Земля самоустранилась. Осмотр на 13.8.21.	нет/ 290 чел	290	0,1	13	+10, пасмурно	
ЮЯ ЭС	110	ЗИФ 110/6	В-110 Н.Куранах №2	13.08.21 4:19	13.08.21 5:24	0:00	13.08.21 5:24	0:00	бб	нет	у	РЗА ПП. С обесточиванием потребителей ПС 110 ЗИФ, ПС 35 Хатыстыр. В 5:24 (по прибытию ОББ) на ПС 110 ЗИФ включен В-110 Н.Куранах №2, весь потребитель запитан (по тр-ру Т2 работа ОД 110, выведен из работы, вся нагрузка на Т1). 13.8.21 проведено испытание Т2, проверка РЗА, замечаний нет. В 16:10 Т2 включен в работу. 16.8.21 повторная проверка, предварительно КЗ во вторичных цепях ОД-110-Т2	18МВт/ 1361 чел / 13 фид / Алданский р-н	1361	18	20	+17, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	13.08.21 5:57	13.08.21 6:40	1:38	13.08.21 6:40	1:38	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/804 чел	804	0,28	20	+15, облачно	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляниново-тяг		13.08.21 7:01	13.08.21 7:01	15:41	13.08.21 7:01	15:41	АТЭЦ НЗ3 2ст; Смол: ЗЗ 1,2,3 ст	у		РЗА ПП. По информации РЖД остановка поездов не зафиксировано. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+16, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	12	13.08.21 9:20	13.08.21 9:20	1:33	13.08.21 14:12	1:33	МТЗ	нет		РЗА ПП. Лвл=12км, Лбазы=65км. г.Б.Камень. По АВР-0,4кВ нагрузка 1 ТП из 2-х перешла на резерв. Повреждение резервной КЛ-6 №1 на участке оп.№30-ТП81102.	нет / 100чел	100	0,3	2	+20, пасм	
Прим.ЮЭС	110	Муравейка 110/6	СВ-110	13.08.21 9:48	13.08.21 9:48	0:38	13.08.21 10:02	0:38	ДЗ 2ст	не раб	у	РЗА ПН. На ПС Муравейка отключение СВ-110, ДЗ-2ст в сторону ВЛ110 АТЭЦ - Муравейка. На АТЭЦ отключений не было. Запланирована проверка РЗА.	нет	0	0	0	+18, пасм	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	72	13.08.21 9:55	13.08.21 10:40	0:37	13.08.21 12:33	0:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Ленинское. Включен без 2 ТП. На ЛР-10 кВ оп. 72-00/58 обнаружена мертвая птица между проводами ВЛ-10 кВ. Устранено.	насосная / 500 чел	500	0,2	7	+20, обл	
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	2	13.08.21 10:28	13.08.21 10:37	0:00	13.08.21 10:37	3:02	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Пуциловка. Осмотр без замечаний.	нет / 50чел	50	0,1	2	+20, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	13.08.21 13:30	13.08.21 15:09	0:00	13.08.21 18:17	1:19	МТЗ	выв		РЗА ПП. Лвл=2,6км, Лбазы=5км. г.Владивосток. В 16:15 включён головной участок до ТП-3. Включен полностью после осмотра, замечаний нет.	ф.3 ПС А	нет / 180чел	180	0,25	3	+23, пасм

Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Строительство	13.08.21 17:57	13.08.21 19:00	0:00	14.08.21 5:44	0:00	МТЗ	ну		РЗА ПП. Лвл=8,5км, Лбазы=0км. п.Лозовый. Основной потребитель (9 ТП) запитан от резерва. На выводной опоре КЛ 6 кв №1 отгорела одна жила, КЛ №2 отгорело две жилы, в пр.оп.1/2-1/3 слёст 3-х проводов, на оп.1/9 ТП 7317 отгорела кабельная муфта, в пр.оп.1/8-1/9 отгорел один провод, от КТП Компрессорная отгорел один провод в сторону линии. В 22:28 разобраны шлейфы на оп. 1, запитано без 2-х ТП (быта нет). В 5:44, после устранения повреждений, фидер вкл. полностью..	ф.9 ПС Партизан	интернат, школа / 759чел	759	1,08	20	+25, ясно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		13.08.21 21:42	13.08.21 21:42	0:00	13.08.21 21:42	0:00	Спасск: ТЗНП 1ст, ДЗ 1з. Мучн: НЗ3-1ст	у		РЗА ПП. ПС 220 кв Спасск: ИМФ Ф"В"-0; 33,2 км (Лвл=52,1км), зона обхода ЦЭС. Произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 Спасск - Мучная, выявлен выброс веток с гнезда аистов на оп. 76. Ветки со следами пожара находятся под опорой.	нет		0	0	0	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	13.08.21 22:47	13.08.21 23:58	1:15	13.08.21 23:58	1:15	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. п.Каленовка, Горбатка. Повреждение на вед. отп. Газпром.	нет / 600 чел		600	0,15	8	+18, пасм
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	14.08.21 7:18	14.08.21 8:07	2:14	14.08.21 8:07	9:51	МТО	ну	у	РЗА ПП. с.Варфоломеевка. Повреждение на вед. участке.	нет / 335 чел		335	0,2	9	+12, облач
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	14.08.21 13:32	14.08.21 13:50	2:33	14.08.21 13:50	2:33	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Мирное.	очистные / 3265чел		3265	1,1	14	+21, обл
Прим.ЦЭС	35	Дружба - Барано-Оренбургская		14.08.21 15:22	14.08.21 15:31	0:20	14.08.21 15:31	0:20	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточивались ПС 35кВ Барано-Оренбургская, Пограничная. Осмотр без замечаний.	Пограничный р-н, 8165чел / 16 фид		8165	5,2	95	+29, ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	124	14.08.21 17:07	14.08.21 17:07	1:06	14.08.21 17:07	1:06	МТЗ-2	у		РЗА ПП. Оп.140-00/116 наклон опоры, в результате чего провис провода оп.140-00/116 - 140-03/1, видны следы КЗ на проводах ВЛ.	нет		0	0	0	+27, гроза
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	140	14.08.21 17:19	14.08.21 17:19	0:00	14.08.21 17:19	2:20	МТЗ-2	у		РЗА ПП.	нет		0	0	0	+27, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	14.08.21 23:27	15.08.21 2:41	0:00	15.08.21 4:30	1:15	КУ "Земля"			РЗА ПП. Лвл=19,5км, база 23км. Обесточен п. Бабстово. В 02:41 включен основной потребитель. В 3:55 включено без КТПН-382, в 4:30 КТПН включен, земля самоустранилась.	нет / 288 чел		288	0,08	7	+19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	15.08.21 1:09	15.08.21 2:25	0:09	15.08.21 5:15	1:42	КУ "Земля"			РЗА ПП. Лвл=2,5км, база 13км. п.Трудовое. В 02:25 включен без ТП 5055, поврежден проходной изолятор ф-А. Устранено.	нет / 680 чел		680	0,85	48	+17, ясно
Прим.ЮЭС	110	Ярославка - Павловка-1		15.08.21 2:26	15.08.21 2:26	0:00	15.08.21 2:26	26:07	Яросл: НЗ3-1,2ст. Павл-1: НЗ3-1,2ст.	у		РЗА ПП. ПС Ярославка: ИМФ- Ф-"С"- 11,9км. Оп.40 гнездо аиста	нет		0	0	0	+20, ясно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево тяга - Манзовка		15.08.21 4:41	15.08.21 4:58	2:01	15.08.21 5:05	2:01	Яросл: НЗ3-1ст, МТО. Манз: МТО, НЗ3-2ст	ну	у	РЗА ПП. ПС Ярославка: ИМФ- Ф-"А" 7км.. Обесточена ПС Сибирцево/тяги. В 4:58 РПВ усп, запитана ПС Сибирцево/тяги, в 5:05 на ПС Манзовка замкнут транзит. <i>Зафиксирован останов подвижных составов (дисп. РЖД количество не сообщает), график движения не нарушен.</i> Оп. 27 гнездо с аистом.	РЖД (Хорольский район)		0	9		+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	15.08.21 5:20	15.08.21 5:20		15.08.21 5:20		МТЗ	у		РЗА ПП.	нет		0	0	0	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	15.08.21 7:11	15.08.21 9:08	2:48	15.08.21 9:08	22:08	КУ "Земля"			РЗА ПП п. Бабстово. Самоустранилось. Оп.78 заменен поврежденный изолятор.	нет / 288 чел		288	0,08	7	+19, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	15.08.21 9:26	15.08.21 10:08	2:15	15.08.21 12:32	2:30	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без 9ТП. Поврежден оп.изолятор ф.В (стекло) на РЛ-76 оп.156 в сторону оп. 157, провод лег на крюк изолятора. Устранено, все включено	насосная, школа, дс / 595 чел		595	0,2	18	+19, ясно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	15.08.21 17:04	15.08.21 17:04	7:27	15.08.21 17:04	7:34	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр: повреждение изоляторов фаз А,В на опоре 180, заменены.	нет		0	0	0	+25, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		15.08.21 23:22	15.08.21 23:22	0:42	15.08.21 23:22	0:42	Тамбовка: ДФЗ, ТНЗНП 1ст Михайловка ДФЗ, ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. ИМФ Ф.С-0, 21,1 км от ПС Тамбовка. ОП.152 следы жизнедеят. птиц	нет		0	0	0	+22, обл
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отпайками	С-57	16.08.21 6:39	16.08.21 6:39	3:16	16.08.21 6:39	3:16	Биробиджан: ТЗНП 1ст Биджан: ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. ИМФ 37,2 км от ПС Биробиджан. Оп. 216 жилое гнездо аиста, следы КЗ на проводе ф.С, ветка возле опоры со следами КЗ.	нет		0	0	0	+14, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	16.08.21 7:22	16.08.21 7:22	1:47	16.08.21 7:22	5:17	МТЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр, оп. 223 ветки дерева касаются проводов ВЛ, спилено.	нет		0	0	0	+17, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	16.08.21 7:22	16.08.21 7:22	0:00	16.08.21 7:22	3:39	МТЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр, повреждение на ведомственном ТП.	нет		0	0	0	+17, ясно

Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	13	16.08.21 7:59	16.08.21 10:49	1:51	16.08.21 13:48	1:51	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без ЗТП. В 13:48 полностью. На ТП 7078 с проходного изолятора ф. А удалена ветка дерева		нет / 63 чел	63	0,3	6	+14, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	по ф.10 РК-37	16.08.21 13:28	16.08.21 14:01	0:00	16.08.21 15:34	3:16	"земля" от КУ			РЗА ПП. Выделен уч-к, запитано 32 ТП из 46. В 15:34 полностью. Повреждение на вед.отп	ф.7 Дачная	БТЭЦ освещение воды, дальнепр.аэропорт / 500 чел	500	0,6	46	+25, ясно
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	по Ф-2 РКЛ 3 оп. 166	17.08.21 0:23	17.08.21 3:18	0:02	17.08.21 10:02	2:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=20км, Лбаза=35 км. Вкл без ЗТП, вкл в 10:02. Оп. 393 заменены поврежденный изоляторы ф А,В.	базы отдыха / 18 чел	18	0,1	9	+16, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	8	17.08.21 1:04	17.08.21 1:07	1:25	17.08.21 1:07	1:25	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Степановка. Повреждение на вед.отп		нет / 130 чел	130	0,02	4	+14, пасм
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	118	17.08.21 7:22	17.08.21 7:22	1:10	17.08.21 7:22	1:10	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	17.08.21 7:30	17.08.21 7:42	0:00	17.08.21 7:42	0:00	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний. РЗА ПП.		нет / 600 чел	600	0,13	4	+17, ясно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	в РП-2 ф-5	17.08.21 9:10	17.08.21 9:42	0:11	17.08.21 10:02	0:11	МТЗ	ну	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 10:02. Повреждение резервной КЛ на уч."ТП143-ТП173", исключена из схемы. РЗА ПП. Устранение 31.08.21		нет/ 1000 чел	100	0,6	24	+21, облачно
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	17.08.21 11:30	17.08.21 12:21	2:48	17.08.21 13:53	2:48	МТЗ	ну	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 13:53. Повреждение резервной каб.воронки в яч.фб. РЗА ПП. Устранено в 16:20	приют, радицентр/3280 чел	3280	0,55	16	+22, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	17.08.21 13:25	17.08.21 13:29	1:10	17.08.21 13:29	1:10	МТО	нет	у	Осмотр до 28.8.21. РЗА ПП.		п/з /370 чел	370	0,17	7	+23, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	17.08.21 13:37	17.08.21 18:53	1:42	17.08.21 18:53	1:42	МТЗ	ну	ну	Лвл=23,3км, Лбаза=0. Вкл в 15:25 без 10 ТП, вкл в 18:53. РТ422(на оп. 153/12/9/1а) устранен обрыв шлейфа фв. РЗА ПП.		нет/ 345 чел	345	0,1	11	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	2	17.08.21 18:45	17.08.21 19:41	0:00	17.08.21 21:45	0:00	МТЗ	нет	ну	Вкл без ЗТП. РЗА ПП. В 21:45 полностью. На СТП 20121 демонтирован поврежденный ОПН фазы В.		нет/ 60 чел	60	0,02	3	+25, ясно
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	18.08.21 1:30	18.08.21 3:31	1:24	18.08.21 14:46	1:24	"земля" от КУ			Лвл=9,1км, Лбаза=6км. РЗА ПП. Вкл без ТП-994 (кафе), вкл в 14:46. Оп.414-15/65 заменен поврежденный изолятор фВ.		нет / 415 чел	415	0,11	20	+20, ясно
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	18.08.21 7:14	18.08.21 7:14	0:27	18.08.21 7:14	0:27	МТО	у		РЗА ПП. Произведен осмотр, под оп.14 мертвая ворона.		нет	0	0	0	+14, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	18.08.21 9:17	18.08.21 10:21	0:02	18.08.21 11:24	0:02	МТЗ	ну	ну	Вкл без ТП15/43, вкл в 11:24. На ТП 15-43 отсоединена поврежденная резервная КЛ.		нет/220 чел	220	0,14	17	+23, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	18.08.21 9:55	18.08.21 11:23	16:16	19.08.21 16:55	16:16	МТО	выв	не произв	Лвл=11,4км, Лбаза=8км. Вкл без ЗТП, вкл в 12:02. Повреждение КЛ от ПС до ЗТП-82007. Устранено.	ф13	нет/ 2030 чел	2030	0,63	17	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Северная 35/10	В-10 кВ РП-6 №2	18.08.21 16:15	18.08.21 16:15	3:19	18.08.21 18:57	3:19	МТЗ	выв		Повреждение на ведомственном участке.	АВР-10 усп (ДГУ у потребителя)	нет/ СК Русский мост	0	0,9	3	+20, ясно
ЭС ЕАО	110	БВС - КРС	С-54	19.08.21 7:50	19.08.21 7:50	0:04	19.08.21 7:50	0:04	КРС: 1,2 ст, БВС: 2 ст ТЗНП ТЗНП	у		РЗА ПП. ИМФ ф-В=14,3км. Осмотр 20.8.21, замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, ясно
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Южная с отп. РП-1	Т-5Ф	19.08.21 8:10	19.08.21 8:10	0:00	19.08.21 8:20	0:00	МГРЭС: ДЗ 1ст Южная: МТЗ 1 ст	выв	у	Разрыв транзита. Пр.оп.17-18 (под ВЛ) упавшее дерево. (чистка просеки подрядчиком ООО "Дальлесдрев ДВ"), провода ВЛ без повреждений. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - НПЗ с отп НПЗ-2	С-15	19.08.21 8:33	19.08.21 8:33	0:12	19.08.21 8:33	0:54	РЦ: ДФЗ. НПЗ: ДФЗ.	у		Пр.оп. 26-27 на территории пром.базы «Капвотстрой» сторонними лицами проводились несогласованные работы в охранной зоне ВЛ по демонтажу металлической опоры. (На месте происшествия виновных не было, мет.оп. лежит на земле со следами перекрытия), на ВЛ-110 на проводе фВ следы перекрытия, ремонт не требуется. Сообщено в Сб. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	19.08.21 8:54	19.08.21 8:54	0:02	19.08.21 8:54	0:02	МТЗ	у		РЗА ПП. 20.08.21 обнаружен поврежденный ШС-10 опора 189 фаза В, произведена замена.		нет	0	0	0	+23, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	2	19.08.21 16:11	19.08.21 18:32	0:00	19.08.21 18:32	0:00	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. отп. РЗА ПП.		нет / 90 чел	90	0,1	18	+27, облач
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	1	19.08.21 16:52	19.08.21 17:18	0:53	19.08.21 17:18	4:19	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. отп. РЗА ПП.		нет / 216 чел	216	0,56	7	+28, ясно
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		20.08.21 0:27	20.08.21 0:27	0:00	20.08.21 0:27	15:31	Ив: ВЧТО-3, ИМФ 18,9км фВ; Пол: ВЧТО-3	у		РЗА ПП. Оп.№79 частично разрушенное гнездо аистов (следы продуктов жизнедеятельности, ветки под опорой), на проводе ф.В следы перекрытия.		нет	0	0	0	+21, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	20.08.21 5:53	20.08.21 5:53	0:06	20.08.21 5:53	0:06	Бир: ТЗНП 2ст, ИМФ 98,2км фС; Бидж 1,2ст ТЗНП	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+17, облачно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	2	20.08.21 10:46	20.08.21 10:46	1:53	20.08.21 10:46	1:53	МТЗ-2	у		Повреждение на вед. уч.		нет	0	0	0	+23, ветер

Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	20.08.21 13:29	20.08.21 15:15	0:00	20.08.21 17:34	15:56	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=19,5км. г.Благовещенск. Вкл. без ТП 15-17, повреждение прох. изолятора. Устранено..		нет / 550 чел	550	0,7	25	+23, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	20.08.21 13:29	20.08.21 15:51	0:28	20.08.21 16:20	0:28	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. г.Благовещенск. В 13:35 вкл. до РК-37 (вкл 17 ТП). В 15:51 вкл. без 9 ТП. В 16:20 все вкл, повреждение на вед. уч.		осветл. насосная БТЭЦ / 500 чел	500	0,6	64	+23, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	20.08.21 13:44	20.08.21 16:15	1:56	20.08.21 17:15	1:56	КУ "Земля"			РЗА ПП. г.Благовещенск. Вкл. без 9 ТП, вкл. в 17:15. Повреждение на вед. ТП..		нет / 300 чел	300	0,16	29	+23, ветер
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	20.08.21 15:10	20.08.21 15:20	0:04	20.08.21 15:20	0:04	МТЗ	ну	у	с.Раздольное, с.Малиновка.		нет / 292 чел	292	0,17	13	+23, дождь, гроза
Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	20.08.21 18:13	20.08.21 18:19	5:20	20.08.21 18:19	5:20	МТЗ	ну	у	См.откл-е 26.08.21 РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по Ф-15 в РП-10 Ф-9	20.08.21 19:57	20.08.21 21:47	2:18	20.08.21 21:47	2988:47	КУ "Земля"			Вкл в 21:47, земля самоустранилась.		нет / 269 чел	269	0,1	5	+18, дождь
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг		20.08.21 22:39	20.08.21 22:52	2:01	20.08.21 22:52	16:23	Яр: НЗЗ 1ст, МТО ИМФ фА 6,3 км	ну	у	Сх.сети ремонтная, выведена ВЛ 110 кВ «Манзовка – Реттеховка». Обесточивались ПС 110 Сибирцево/г, ПС 110 Манзовка. Осмотр оборудования ОРУ 110 ПС Манзовка, Сибирцево/г, Ярославка без замечаний. Произведен осмотр: на оп.32 обнаружено гнездо с аистом, часть упавшего гнезда лежит под опорой, поврежденный проводов и изоляторов нет.	20 МВт/ 4691 чел/15 фид	4691	20	53	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	20.08.21 22:56	21.08.21 1:24	2:41	21.08.21 8:45	2:41	МТЗ	нет	ну	Лвл=11м, Лбаза=65км.Потребителю обеспечен резерв, кроме 1 ТП (на ДГ). Повреждение на вед ТП.	ПС Безверхово ф5	нет/340 чел	340	0,17	19	+19, дождь
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		21.08.21 2:51	21.08.21 2:51	2:12	21.08.21 2:51	215:12	Яр: НЗЗ 1, 2 ст, ИМФЗ2,1км фВ; Павл: НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. Произведён осмотр повреждений не обнаружено. Опоры 14,15,33 гнёзда в теле опор.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	21.08.21 3:18	21.08.21 3:18	0:01	21.08.21 3:18	0:01	МТЗ	у		с.Лучки, с.Березовое. РЗА ПП. Осмотр 23.8.21.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	21.08.21 3:28	21.08.21 3:37	0:27	21.08.21 3:37	0:27	МТЗ	нет	у	Осмотр 21.8.21, замечаний нет. РЗА ПП.		школа/ 700 чел	700	0,4	9	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Безверхово 35/10	5	21.08.21 3:44	21.08.21 4:58	0:02	21.08.21 7:42	0:02	МТЗ	нет	ну	Лвл=16км, Лбаза=50км.Откл с нагрузкой ф8 ПС Приморская. Вкл в 4:58 до оп.202 (без нагрузки ф8 ПС Приморская); вкл в 7:42. Повреждение на ф.8 ПС Приморская на вед. ТП..	насосн/600 чел	600	0,27	32	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	21.08.21 5:20	21.08.21 6:32	1:04	21.08.21 8:09	1:04	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Лвл=4км, Лбаза=35км. Вкл в 6:07 без ЗТП, вкл в 6:32 без ЗТП, вкл в 6:45 без ЗТП, вкл в 8:09. В КТП 20116 затекание воды по проходным изоляторам	школа/ 600 чел	600	0,05	4	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	21.08.21 5:39	21.08.21 6:00	14:55	21.08.21 6:00	14:55	МТЗ	нет	у	. РЗА ПП.		нет/ 150 чел	150	0,17	9	+21, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	21.08.21 5:39	21.08.21 6:10	0:02	21.08.21 6:10	0:02	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.		нет/530 чел	530	0,42	2	+21, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	21.08.21 6:49	21.08.21 7:00	0:05	21.08.21 8:13	0:05	КУ, земля			Вкл без ЗТП. Повреждение на вед. участке. (ТП 15/18 запитано от ПС Дачная ф13 в 6:50)	Дачная ф13	ТП 15/18, кот/550 чел	550	0,75	25	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	21.08.21 7:11	21.08.21 8:01	0:15	21.08.21 16:02	0:15	МТЗ	нет	ну	Вкл без ЗТП. РЗА ПП. На оп. 168 слетел провод с изолятора, схлст проводов. Устранено.		нет/ 367 чел	367	0,08	7	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	12	21.08.21 7:14	21.08.21 7:14	2:04	21.08.21 7:14	2:04	МТЗ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	4	21.08.21 9:10	21.08.21 9:16	2:49	21.08.21 9:16	2:49	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Барабаш. Осмотр, замечаний нет..		нет / 520чел	520	0,24	5	+24, пасм
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	21.08.21 9:10	21.08.21 9:16	0:21	21.08.21 9:16	0:21	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Барабаш, Овинчников. Осмотр, замечаний нет.		нет / 370чел	370	0,32	7	+24, пасм
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	21.08.21 9:18	21.08.21 10:40	1:33	21.08.21 10:40	1:33	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Кипарисово 2.		нет / 50чел	130	0,4	25	+23, пасм
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	12	21.08.21 10:10	21.08.21 12:51	0:46	21.08.21 16:12	0:46	"земля" от КУ			с.Серафимовка. В 12:51 включен полностью с "землей" для отыскания повреждения с прибором. На оп.132 сорван изолятор ф-"А" (стекло), провод на траверсе. Устранено.	школа, больница / 182чел	182	0,3	7	+16, пасм	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	21.08.21 10:14	21.08.21 12:06	1:38	21.08.21 18:34	5:19	"земля" от КУ			с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. В 11:43 запитано 5 ТП из 12. В 12:06 выделен участок от РК-6 оп.231 до РЛ РП-1 оп.396, без нагрузки, все потребители запитаны. На оп. 246 разрушен изолятор (стекло) ф-"В", оборван провод в обе стороны от опоры. Устранено	нет / 432чел	432	0,2	12	+16, пасм	
Прим.ЭЭС	10	Вишневка 35/10	4	21.08.21 15:40	21.08.21 15:40	0:09	21.08.21 15:40	0:09	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+28, пасм
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		21.08.21 18:05	21.08.21 18:05	10:00	21.08.21 18:05	10:00	ТЗНП 3ст	у		РЗА ПП. ИМФ: В=0, L=35,5 км. Оп.157,158,159 следы жизнеяд птиц		нет	0	0	0	+20, гроза, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	21.08.21 18:15	21.08.21 18:32	0:30	21.08.21 18:32	3:12	"земля" от КУ			Повреждение на вед. отпайке.		нет / 550 чел	550	0,7	25	+20, дождь
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		21.08.21 20:45	21.08.21 20:45	1:05	21.08.21 20:45	1:05	ТНЗНП 3ст	у		РЗА ПП. ИМФ: В=0, L=35,5 км. Оп.157,158,159 следы жизнеяд птиц		нет	0	0	0	+20, дождь, гроза

Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	21.08.21 23:16	22.08.21 1:22	0:39	22.08.21 1:22	12:00	МТО	нет	у	РЗА ПП. с.Андреевка.		нет / 595 чел	595	0,7	20	+20, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по Ф-11 в ТП-7395 откл В-6 Мясокомбинат	22.08.21 0:22	22.08.21 1:24	1:32	22.08.21 11:14	1:32	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Вкл. без ЗТП. Повреждение на вед. отпайке (ветка в пр.оп.32/1/42-32/1/43).		нет / 500 чел	500	0,2	6	+20, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	22.08.21 0:27	22.08.21 10:51	0:00	22.08.21 10:51		МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Лвл=37,7км, база 185 км. с.Чистоводное. В 03:37 вкл. участок от ПС до РЛ-2 оп.127 без нагрузки. В 06:33 запитано 2 ТП. В пр.оп.347-348 падение дерева, поврежденный проводов, изоляторов нет.		нет / 115 чел	115	0,03	8	+22, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	22.08.21 1:45	22.08.21 1:49	0:00	22.08.21 1:49	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Чугуевка, Соколовка, Цветковка, Пшеницыно. В пролетах 158-158/1, 72-72/1 требуется чистка просеки		4268 чел	4268	1	43	+20, пасм
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	В-10 Т2	22.08.21 2:42	22.08.21 3:39	6:30	22.08.21 17:23	6:30	КУ			По Т2 слышен треск в яч В-10 Т2, обесточены 1 и 2С-10 кв. Вкл. из резерва Т1, потребитель запитан. Произведены испытания оборудования яч. В-10 Т2, повреждение РВ-10 Т2 ф.А, демонтирован. В 17:23 Т2 включен в работу.	Т1	Хасанский район, 1727 чел /	1727	2,8	115	+20, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	22.08.21 3:10	22.08.21 4:55	7:49	22.08.21 4:55	7:49	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Новолитовск.		нет / 250 чел	250	0,3	3	+20, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	22.08.21 3:40	22.08.21 6:26	2:47	22.08.21 6:26	2:47	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Лвл=7км, база 93 км. с.Подъяпольское.		нет / 150 чел	150	0,17	9	+22, ветер, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	12	22.08.21 3:53	22.08.21 4:16	8:54	22.08.21 20:51	8:54	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. п.Анучино. Вкл. без ТП 5009, в 4:48 запитано от резерва. Повреждение КЛ-10 кв от РЛ-80 оп.43 до РЛ-82 ТП5115. Устранено.	Ф-14 ПС Анучино	больница / 1250 чел	1250	0,8	11	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	22.08.21 4:55	22.08.21 8:05	3:21	22.08.21 10:36	3:21	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Лвл=5,3км. г.Партизанск. В 7:20 запитано 5ТП. В 8:05 вкл. без 9ТП. В 9:26 без 5 ТП. В 10:27 включен без 3 ТП. В 10:36 включен полностью. Повреждение не обнаружено.		нет / 1473 чел	1473	0,65	19	+22, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	22.08.21 4:56	22.08.21 4:56	4:12	22.08.21 4:56	4:58	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+21, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	22.08.21 4:56	22.08.21 4:57	2:01	22.08.21 4:57	2:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Духовское, с. Чкаловское.		нет / 656 чел	656	0,2	9	+21, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	22.08.21 5:03	22.08.21 5:30	21:56	22.08.21 5:30	21:56	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Партизанск.		нет / 112 чел	112	0,7	2	+22, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	16	22.08.21 5:12	22.08.21 6:28	0:35	22.08.21 6:28	0:35	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Вл.-Алексан.		нет / 100 чел	100	0,2	5	+22, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	22.08.21 6:07	22.08.21 6:27	0:32	22.08.21 6:27	0:32	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. п.Лазо.		нет / 297 чел	297	0,4	12	+21, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	22.08.21 6:20	22.08.21 9:03	0:00	22.08.21 9:03	30:30	МТО	выв	у	РЗА ПП. Лвл=12км, база 51км п.Раздольное, Кипарисово-1. в пролётах 35/28-35/28/2 требуется очистка просеки. 10.09.21 устранено..		нет / 444 чел	444	0,25	7	+20, ветер
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	22.08.21 6:28	22.08.21 15:31	0:11	22.08.21 15:31	0:11	МТО	выв	ну	РЗА ПП. Лвл=16,7км, база 50км. с.Андреевка. В 8:00 допущена бригада на осмотр ВЛ с оп.1 до оп 120. Повреждение на вед. ТП.		нет / 595 чел	595	0,7	20	+20, ветер
Прим.ЦЭС	35	Жариково - Богуславка		22.08.21 6:28	22.08.21 6:30	0:03	22.08.21 9:29	0:03	КУ "Земля"			Обесточивалась ПС Богуславка. На ПС Богуславка на ТСН-2 35/0,4кВ перегорание ПСН 35 ф."А,В" (отгорание ошиновки ф.-А ПСН) с касанием ограждения ТСН-2. В 8:22 ВЛ-35 включена на ХХ. В 9:29 схема ВЛ-35 восстановлена, ТСН-2 выведен в ремонт. 23.8.21 устранено.	ВЛ-35 Погранична я - Богуславка	нет / 50 чел	50	1,2	3	+22, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	22.08.21 6:46	22.08.21 6:53	3:10	22.08.21 6:53	3:44	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 31.8.21..		нет/530 чел	530	0,42	2	+22, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	22.08.21 6:47	22.08.21 6:56	0:00	22.08.21 6:56	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр 27.8.21..		нет/1400 чел	1400	0,63	10	+22, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	22.08.21 6:58	22.08.21 11:56	0:50	22.08.21 11:56	0:50	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=18км, база 22км. с. Нововладимировка, Нахимовка, Татьянавка. На оп.12 обнаружено разрушение изолятора ф.А, провод на траверсе.		нет / 765 чел	765	0,1	11	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Коперативная 110/35/10	4	22.08.21 7:03	22.08.21 9:19	0:53	22.08.21 9:19	0:53	КУ "Земля"			РЗА ПП. г.Благовещенск. Повреждение на вед. ТП.		нет / 550 чел	550	0,7	25	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Милоградово 35/10	7	22.08.21 7:13	22.08.21 7:18	0:46	22.08.21 7:18	0:46	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Моряк-Рыболов, с.Маргаритово, Щербаконька, Лиственное, Бровки. Планируется осмотр.		нет / 1000 чел	1000	0,3	16	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	22.08.21 7:29	22.08.21 7:29	19:15	22.08.21 7:29	19:15	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Лозовый. Осмотр 25.8.21..		нет	0	0	0	+20, пасм

Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	22.08.21 7:40	22.08.21 17:41	17:43	22.08.21 17:41	17:43	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=21.4км, база 85км. с.Лесогорье. В 8:35 из с.Уборка бригада 3 чел выехали на ПС Самарка. В 11:20 бр. 2чел. допущена для обхода ВЛ. В 13:38 включен до РЛ-8 оп.153, едут на РЛ-72 оп.№ 199. В 14:43 включен до РЛ-72 оп.199, без потребителей. В 15:11 включен до РЛ-57 оп.251, без потребителей. В пр.оп.290-291 дерево на проводах, провода и изоляция не повреждены. Устранено.	нет / 159 чел	159	0,02	3	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Кировка 220/35/10	9	22.08.21 8:05	22.08.21 8:05	2:29	22.08.21 8:05	3:31	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Кировка 220/35/10	10	22.08.21 8:05	22.08.21 8:05	0:46	22.08.21 8:05	0:46	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	22.08.21 9:10	22.08.21 10:09	0:40	22.08.21 10:09	0:40	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. С.Кипарисово, Таежный, Тимофеевка. Осмотр 25.8.21..	нет / 130чел	130	0,5	3	+24, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	22.08.21 9:11	22.08.21 17:58	0:19	22.08.21 22:24	0:19	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=3,79км, база 0км. п.Пластун. На оп.23 снята птица (ворона), в 11:00 включение не успешно. На оп.23/3 повреждение изолятора ф.С, заменен. Включение неуспешно. На РТП 1036 оп.48 ф.В перекрытие птиц (ворона), в ТП-1036 нижние опорные изоляторы 10 кВ со следами подгара, отключено РТП 1036, включение фидера неуспешно. В 17:47 отключился В-10 ф.5 от МТЗ. В 17:58 включен до РЛ-2 оп.46, без 4-х ТП. В 19:14 включен до РЛ-4 оп.64, без 3-х ТП. В ТП-1036 заменили опорные изоляторы фаз "А", "С". Потребитель запитан полностью.	нет / 2500чел	2500	0,75	15	+21, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	8	22.08.21 9:30	22.08.21 9:55	0:00	22.08.21 9:55	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Борисовка. Планируется осмотр 23.8.21.	нет / 100чел	100	0,04	6	+22, пасм
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	22.08.21 9:45	22.08.21 9:46	537:30	22.08.21 9:46	537:30	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Проходное. Осмотр 25.8.21..	нет / 154чел	154	0,4	19	+24, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	22.08.21 10:03	22.08.21 13:00		22.08.21 16:13		МТЗ	нет		РЗА ПП. с.Проходное. Включен до КТП 5089 включительно, без 4-х ТП. В пр.оп.76-76/1 сильный провис среднего провода, на оп.76 сорван крюк с изолятором. Устранено.	нет / 154чел	154	0,4	19	+24, ветер
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	22.08.21 10:08	22.08.21 11:05	0:19	22.08.21 14:17	0:19	"земля" от КУ			п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово 2. В 10:39 запитано 8 ТП из 64. В 11:05 включен без 3-х ТП. В 14:17 включен полностью, "земля" самоустранилась. Планируется осмотр до 25.8.21.	нет / 1500чел	1500	0,8	64	+24, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	22.08.21 10:17	22.08.21 16:18	2:23	22.08.21 16:18	5:47	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=33,3км, база 150 км. п.Черноручье, Валентин, с.Глазковка. В 12:40 включен до РСП-2 оп.199, запитано 8 ТП из 18. В 14:55 включен до РЛ-2 оп.289. В 16:18 включен полностью после осмотра, замечаний нет.	школа, больн, скважина / 700 чел	700	0,8	18	+21, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	22.08.21 11:00	22.08.21 11:33	1:15	22.08.21 15:54	5:30	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. (Отключился с нагрузкой ф.8 ПС Приморская) с.Безверхово.В 11:33 запитано 14 ТП из 21. Повреждение на участке ф.8 ПС Приморская: в пр.оп.116-119 обрыв проводов 3-х фаз. Устранено.	насосная / 260чел	260	0,1	21	+24, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	22.08.21 11:01	22.08.21 11:15	1:11	22.08.21 11:15	4:16	МТО	нет	у	РЗА ПП. Осмотр 27.8.21..	нет / 1400чел	1400	2,5	9	+24, пасм
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	8	22.08.21 11:10	22.08.21 11:10	0:11	22.08.21 11:25	0:11	МТЗ	нет	у	на ХХ. РЗА ПП. Осмотр 25.8.21..	нет	0	0	0	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	по ф.6 СП-8	22.08.21 12:25	22.08.21 12:54	1:47	22.08.21 12:54	1:47	МТЗ	не раб	у	РЗА ПП. в пр.оп. 126/55-126/56 электродуговое перекрытие на поросль.	нет / 111чел	111	0,05	3	+23, дождь
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	11	22.08.21 12:48	22.08.21 12:50	0:11	22.08.21 12:50	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. г.Свободный. Планируется осмотр 15.9.21.	очистные / 300чел	300	0,8	3	+22, дождь
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	22.08.21 13:19	22.08.21 13:46	0:28	22.08.21 13:46	0:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. Осмотр 23.8.21..	нет / 432чел	432	0,23	11	+21, дождь
ЭС ЕАО	10	Волочаевка/тяг 220/35/27,5/10	19	22.08.21 13:43	22.08.21 16:54	29:25	23.08.21 13:12	29:25	"земля" от КУ			РЗА ПП. Лвл=45,2км, база 3 км. Включен без 2-х ТП (п/з, запитаны от ДГ). По согласованию осмотр продолжат с утра 23.8.21. В 13:12 включен полностью.	нет / 150чел	150	0,05	5	+21, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.6 РП Кондратен овка	22.08.21 13:56	22.08.21 14:58	21:06	22.08.21 16:25	21:06	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Каменушка, Каймановка. Включен до РС 168/98/16, без отп. на КТП-1117. В пр.оп.98/120-98/121 обнаружена ветка под проводами со следами пожаров.	нет / 175чел	175	0,41	14	+22, пасм
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	22.08.21 14:12	22.08.21 16:27	18:29	23.08.21 15:25	18:29	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Васильковка, Никитовка. Выделен участок от ЛР-77 оп.218 до КР-17 оп.307, без нагрузки. Падение дерева из за охранной зоны в пр.оп.236-237, обрыв провода на опоре 236 ф. А,В, провода на траверсе. На опоре 237 сорван изолятор ф.С, провод висит под траверсой, касается опоры. Устранено	нет / 1235чел	1235	0,1	7	+23, ветер

Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-2	22.08.21 14:44	22.08.21 15:25	2:41	22.08.21 16:16	2:41	МТЗ	не раб	ну	РЗА ПП. с.Орловка. В 15:25 включен до РЛ-80 оп. 126/127, без 1 ТП. В 16:16 включен полностью. Птица под опорой 126/132 со следами электродугового перекрытия		нет / 41чел	41	0,1	3	+25, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Хор 110/35/6	В-110 Красицкая	22.08.21 15:18	22.08.21 15:18	0:23	22.08.21 15:18	0:23	НЗЗ Зст	у		РЗА ПП. На ПС Гродеково отключение 1Т от ДЗТ, работа ОД-КЗ-110 1Т.		нет	0	0	0	+24, дождь, ветер, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Гродеково 110/35/10	1Т	22.08.21 15:18	22.08.21 16:22	1:30	22.08.21 22:18	2:25	ДЗТ			РЗА ПП. 2Т в резерва. Обесточились ПС 110кВ Гродеково, ПС 35 кВ Переяславка, Георгиевка. Через 1:04 все потребители запитаны от 2Т. В ячейке ТСН-1 повреждение проходных изоляторов (2 шт.), повреждение ОПН-10 (3 шт.), при прохождении грозового фронта. В 22:18 1Т включен в работу.	2Т	р-н им.Лазо, 15362чел / 23 фид / covid-19: ЦРБ им.Лазо, последствий для больных нет.	15362	8,28	152	+24, дождь, ветер, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	24	22.08.21 15:24	22.08.21 15:54	2:20	24.08.21 10:10	2:20	МТО	нет	не произв	РЗА ПП. г.Большой Камень. В 15:54 потребители запитаны от резерва. Повреждение головного участка КЛ-6 ПС Береговая-1 ТП-81008. 23.08.21 закончен монтаж 2-х соединительных муфт и вставки 5м, испытан, включен в работу	ф.42	нет / 550чел	550	0,6	5	+23, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	22.08.21 17:13	23.08.21 13:41	0:55	23.08.21 13:41	0:55	МТЗ	нет		РЗА ПП. Лвл=38км, база 50км. п.Витязь, Рисовая падь. В ячейке В-10 ф.25 повреждение концевой кабельной муфты. Произведён обход в пр. оп. 161-218, замечаний нет. В 4:00 закончены работы по монтажу концевой кабельной муфты, при включении выявлена неисправность цепей управления. 13:41 устранено, включен полностью (заменен релейный разъем на тележке)		нет / 140чел	140	0,01	53	+28, ясно
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	8	22.08.21 17:29	22.08.21 18:49	2:44	22.08.21 18:49	6:47	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.гт.Лучегорск. В пр.оп.11-12 обнаружена обгоревшая ветка		нет / 420чел	420	0,4	4	+26, дождь, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	22.08.21 17:35	22.08.21 18:00	0:34	22.08.21 19:00	0:34	МТО	нет	ну	РЗА ПП. с.Лермонтовка, Лушкино. Включен до Р-36, без 1 ТП. Повреждение на вед. участке.		д/с, школа / 861чел	861	0,36	11	+23, ветер
Прим.ЭЭС	10	Уссури 35/10	5	22.08.21 17:57	22.08.21 17:57	2:27	22.08.21 17:57	16:14-19	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+23, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	22.08.21 20:54	22.08.21 21:29	2:15	23.08.21 12:30	2:15	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. часть п.Лозовый. Включен до ТП-7415, запитано без 4ТП, в 22:53 без 2ТП. В 23:27 без КТП 7310 база отдыха Чандолаз. Пр.оп. 109/10-109/11 обнаружено дерево на проводах (из вне охранной зоны), провода и изоляция не повреждены. Устранено, все включено		интернат, телевышка / 644 чел	644	0,5	12	+24, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф-13 откл РК-17	22.08.21 21:45	22.08.21 21:46	0:50	22.08.21 22:15	0:50	МТЗ	ну	ну	Благовещенск. Вкл. без 4ТП. В 22:18 все потребители запитаны, ТП-1518 затекание воды по проход.из, герметизация проведена 24.08.21		нет / 50 чел	50	0,25	12	+18, дождь
Ам.ВЭС	10	Зайтая 220/35/10	13	23.08.21 1:26	23.08.21 1:26	0:19	23.08.21 1:26	6:39	МТО	у		Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	23.08.21 8:34	23.08.21 8:34	3:48	23.08.21 8:34	3:48	МТЗ	у		РЗА ПП. Обрыв провода по ф.В в середине пр.оп 299-300 над рекой. Устранено, все включено		нет	0	0	0	+18, пасм
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	СВ-10	23.08.21 8:47	23.08.21 11:40	6:28	23.08.21 11:40	6:28	ЗДЗ	нет		РЗА ПН. Обесточена 2сш-10 кв. Включен в работу без ф.12 (РСК, отключена от КУ "земля"). Проверка ЗДЗ без замечаний, введена в работу. Причина отключения предположительно от разрушения проходного изолятора в яч. №12, произведена замена.		нет / 1552 чел	1552	0,5	24	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	264	23.08.21 9:13	23.08.21 10:37	0:48	23.08.21 10:37		МТЗ	ну	не произ	На ТП-938 линейный ввод 10 кв разрушен ОПН ф.С, устранено		нет / 60 чел	60	0,017	1	+18, дождь
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	23.08.21 9:20	23.08.21 12:14	0:05	23.08.21 18:35	0:49	"земля" от КУ			Включен без 5ТП. Обрыв провода по ф.В в середине пр.оп 299-300 над рекой. Устранено, все включено		нет / 432чел	432	0,2	12	+18, пасмурно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	12	23.08.21 11:40	23.08.21 13:52	4:35	23.08.21 20:11	4:35	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен с "землей" для поиска МП прибором. Оп.56 ф.А разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено		нет / 182 чел	182	0,3	7	+20, ясно



Прим.ЮЭС	6	Улисс 110/6	В-6 Т1 №1	24.08.21 1:37	24.08.21 1:53	1:56	24.08.21 7:44	1:56	МТЗ	выв		РЗА ПП. Схема ремонтная: выведен в ремонт Т2. Обесточились 1,2С-бкВ. В 1:53 2С-6 кВ включена от Т2. По вед. ф.14 выпал блинкер МТО, В-6 ф.14 не отключился; вед. Ф-31 отключился от МТО. При опробовании 1С 6 кВ на XX "земля" ф.А. В 3:16 нагрузка ф.7 переведена на ф.52. В 4:50 нагрузка ф.16 переведена на ф.31, ф.3 переведена на ф.30. В 5:30 нагрузка ф.5 переведена на ф.38, все бытовые потребители запитаны. В 4:28 1С-бкВ выведена в ремонт. Произведено испытание 1С-бкВ успешно, в 7:06 включена в работу. Схема восстановлена. Произведена проверка РЗА В-6 ф.14, без замечаний. При опробовании В-6 ф.14 отключился от МТО: обнаружен перегоревший предохранитель в цепях управления, заменен.	Т2	часть г.Владивостока, 8600чел / 16 фид	8600	9	72	+22, ясно
ЭС ЕАО	10	Самара 35/10	72	24.08.21 1:56	24.08.21 1:56	3:49	24.08.21 1:56	3:49	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+17, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	115	24.08.21 2:00	24.08.21 2:00	0:55	24.08.21 2:00	2:48	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+17, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	24.08.21 2:00	24.08.21 3:11	0:48	24.08.21 3:11	0:48	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Луговое, Благословенное. Планируется осмотр.	школа, д/с / 350чел		350	0,05	7	+17, дождь, гроза
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцелево	Т-117	24.08.21 2:10	24.08.21 2:10	2:12	01.09.21 15:38	40:38	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. После АПВ появилась "земля". Выделен уч-к ВЛ-35 Венцелево - Доброе, без нагрузки. Упала промежуточная ж/б оп. (СК-22) №57 ВЛ 35 кВ Венцелево-Доброе (Т-118). Устранено		нет	0	0	0	+17, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	58	24.08.21 2:32	24.08.21 2:32	4:02	24.08.21 2:32	7:45	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+17, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	24.08.21 2:40	24.08.21 3:35	0:37	24.08.21 3:35	8:44	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Дежнево, Новое. Планируется осмотр.	школа, д/с / 755чел		755	0,09	15	+17, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	24.08.21 2:40	24.08.21 2:40	9:12	24.08.21 2:40	9:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. На XX. РПВ усп по ТУ		нет	0	0	0	+17, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	24.08.21 3:16	24.08.21 3:16	1:04	24.08.21 3:16	1:04	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+17, дождь, гроза
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	24.08.21 3:20	24.08.21 3:20	1:52	24.08.21 3:20	1:52	Биробиджан: ТЗНП 2ст Биджан: ТЗНП 1,2ст.	у		РЗА ПП. ИМФ ф.А-0 20,8 км от ПС Биджан. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+17, дождь, гроза
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	24.08.21 5:16	24.08.21 5:16	0:04	24.08.21 5:16	0:04	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+17, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ключи 110/10	31	24.08.21 6:18	24.08.21 6:18	1:40	24.08.21 6:18	1:40	МТЗ	у		РЗА ПП. в пролете оп 28-29 необходима чистка просеки		нет	0	0	0	+19, ясно
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	57	24.08.21 6:50	24.08.21 9:27	6:09	24.08.21 9:27	6:09	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Квашино. Поврежден изолятор на оп. 57-00/14, устранено		д/с / 213чел	213	0,02	4	+17, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Волочаевка/тяг 220/35/27,5/10	15	24.08.21 7:54	24.08.21 8:09	6:12	24.08.21 8:09	6:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет / 1650чел	1650	0,34	19	+17, дождь, гроза
ЭС ЕАО	10	Волочаевка/тяг 220/35/27,5/10	19	24.08.21 8:09	24.08.21 8:26	1:15	25.08.21 13:46	1:15	"земля" от КУ			РЗА ПП. Лв=45,2км, база 3 км. Включен без 2-х ТП (п/з, запитаны от ДГ). Анкерная ж/б оп. 19-00/398 повреждение изолятора ф.А. Устранено, вкл в работу.	ДГУ у потребит.	нет / 150чел	150	0,05	5	+17, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	24.08.21 8:24	24.08.21 8:34	1:39	24.08.21 8:34	1:39	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0		2	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	24.08.21 8:24	24.08.21 8:28	0:00	24.08.21 8:28	29:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Кроуновка. КТП-20196 следы перекрытия на проход из ф.А,В		школа / 700чел	700	0,1	8	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	24.08.21 8:24	24.08.21 8:40	0:41	24.08.21 8:40	0:41	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0,07		+20, ясно
Хаб.СЭС	10	Эгге 35/10	В-10 яч.21 (1ТСН-10)	24.08.21 10:46	24.08.21 10:46	1:57	24.08.21 18:11	1:57	МТО	нет	не произ	РЗА ПП. Повреждение конц. муфты 10 кВ на 1ТСН 10. Устранено, схема восстановлена	АВР-0,4 кВ от 2ТСН-10	нет	0	0	0	+26, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	24.08.21 15:22	24.08.21 16:24	0:41	24.08.21 16:24	11:55	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Пр.оп.35 - 36 из-за охранной зоны упало дерево, провода целые. Убрано		нет / 518 чел	518	0,16	21	+24, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	24.08.21 22:00	24.08.21 22:03	3:33	24.08.21 22:03	10:11	МТЗ	не раб	у	РЗА ПП. с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. Осмотр без замечаний		нет / 122чел	122	0,22	9	+18, пасм
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	24.08.21 23:30	24.08.21 23:30	2:49	24.08.21 23:30	4:16	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		25.08.21 0:30	25.08.21 0:30	0:00	25.08.21 0:30	0:00	Спасск: ТНЗНП 1ст Ярославка: НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. ИМФ ф.С-0 19,7 км от ПС Спасск. Оп.58 гнездо птицы, пр.оп.56-57 скопление аистов		нет	0	0	0	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	117	25.08.21 2:02	25.08.21 2:02	0:07	25.08.21 2:02	0:07	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+20, обл
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	25.08.21 8:40	25.08.21 11:21	1:20	25.08.21 11:21		МТО	ну	ну	Оп.146 поврежден изолятор фА, под оп.птица. Устранено. РЗА ПП.		нет/ 245 чел	245	0,1	9	+20, пасмурно

Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Южная с отп. РП-1	Т-5Ф	25.08.21 9:18	25.08.21 9:18	0:04	25.08.21 10:00	0:04	МТЗ	выв	у	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Произведен осмотр, пр.оп.20-21 заросли кустарника, следы перекрытия на поросль, других замечаний нет. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	25.08.21 9:48	25.08.21 9:48	1:25	25.08.21 9:48	1:50	МТЗ	у		Обход без замеч. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	25.08.21 10:11	25.08.21 11:34	0:53	29.08.21 10:16	0:53	МТО	выв	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч."РП80005-оп.19". Определено МП: 260м от РП 80005 РЗА ПП. /27.08.21 проведены земляные работы (определены два места врезки для монтажа вставки 10 м)/.28.08.21 в 21:21 произведен монтаж каб.вставки и 2 соед.муфт. 29.8.21 испытан и включен.	Садовая ф30	насосн, школа, кот/ 600 чел	600	0,7	18	+22, ясно
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	25.08.21 10:30	25.08.21 12:22	1:10	25.08.21 21:57	1:10	МТО, МТЗ	ну	ну	ТП224 повреждение КЛ-6 кВ сторонними лицами при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. Вкл без 1ТП (клуб). Устранено, все запитано. РЗА ПП.		школа, ск.помощь, в.забор, больн/2500 чел	2500	1,04	22	+22, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Дим		25.08.21 12:46	25.08.21 12:46	0:02	25.08.21 12:46	0:02	МТО	у		Произведен осмотр, оп19 следы жизнедеятельности птиц (аист). РЗА ПП.		нет	0	0	0	+25, облачно
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	13	25.08.21 13:32	25.08.21 14:10	1:22	25.08.21 14:10	1:22	МТЗ	ну	у	Произведен осмор, оп.60 разрушенное гнездо. РЗА ПП.		фап, скваж, школа/ 516 чел	516	0,2	9	+25, облачно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	25.08.21 14:02	25.08.21 14:08	0:26	25.08.21 14:08	0:26	МТЗ	ну	у	Осмотр без замеч. РЗА ПП.		школа, кот/ 700 чел	700	0,4	8	+26, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	25.08.21 17:51	25.08.21 17:51	0:45	25.08.21 17:51	0:45	МТЗ	у		См.откл-е 26.08.21 РЗА ПП.		нет	0	0	0	+24, облачно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		26.08.21 1:38	26.08.21 1:38	0:19	26.08.21 1:38	0:19	Спасск: ТНЗНП 1ст, Ярославка: НЗЗ 1 ст	у		РЗА ПП. Спасск: ИМФ Ф"А" 66,5 км. Ярославка: ИМФ Ф"А" 13,5 км (длина ВЛ 73,4 км). Произведен осмотр, оп.58 гнездо, пр.оп.56-57 скопление аистов.		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/35/10	4	26.08.21 3:10	26.08.21 3:10	0:46	26.08.21 3:10	0:46	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	26.08.21 7:33	26.08.21 7:34	0:06	26.08.21 7:34	0:06	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр без замеч		нет / 370 чел	370	0,2	14	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	86	26.08.21 8:15	26.08.21 8:21	2:20	26.08.21 8:21	2:20	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет / 102 чел	102	0,01	2	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	153	26.08.21 8:25	26.08.21 8:31	1:06	26.08.21 8:31	1:06	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр, под оп.153/00/92 ветка со следами перекрытия. РЗА ПП.		нет / 248 чел	248	0,01	4	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	114	26.08.21 8:45	26.08.21 11:01	0:01	26.08.21 11:01	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет / 200 чел	200	0,01	3	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	26.08.21 12:07	26.08.21 12:07	0:00	26.08.21 12:07	0:06	МТЗ	у		с.Аркадьевка. РЗА ПП. Обнаружена птица возле ЛР-953 (опора 39/1) и грозное перекрытие на изоляторе опоры 39.		нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	14	26.08.21 13:10	26.08.21 13:25	0:32	26.08.21 16:30	0:32	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 16:30. РЗА ПП. ТП 1-37 перекрытие ПК-10, повреждение оп. изоляторов и ПК-10; оп. 89/3 обрыв проводов трех фаз; устранено.		нет/ 960 чел	960	0,15	5	+22, дождь
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		26.08.21 13:22	26.08.21 13:22	0:47	26.08.21 13:22	19:37	МТО	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	26.08.21 13:23	26.08.21 13:23	0:06	26.08.21 13:23	0:06	МТЗ	у		г.Благовещенск.		нет	0	0	0	+22, дождь
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		26.08.21 13:45	26.08.21 13:45	1:06	26.08.21 13:45	1:06	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	26.08.21 15:19	26.08.21 18:04	0:24	27.08.21 15:13	0:24	МТЗ	ну	ну	(Сх.сети ремонтная, несет нагрузку ПС 35 Угловая). В 18:04 вкл до РК17 (без нагрузки ПС Угловая). Пр.оп.33-34 убрано дерево с проводов без поврежд, осмотр до ПС Угловая без замеч. В 5:15 РПВ до ЛР-24-16-12 (оп.1/1 Ф-16 Угловая) успешно. В 5:32 РПВ с Ф-4, 5, 10, 11, 14 ПС Угловая неуспешно. В 6:40 РПВ с откл. ЛР-24-14-11 (оп. 1/1 Ф-14 Угловая) и ЛР-24-10-09 (оп.46 Ф-10 Угловая) неуспешно. 27.08.21 в 9:41 на ПС Новокиевка ф.б включен на х.х и ф.4 и 5 ПС Угловая (смонированы перемычки на ф.6) на х.х. В 11:47 набрана нагрузка по ф.4 и 5 ПС Угловое, запитано с.Угловое (507чел.). По ВЛ-10 Ф-14 ПС Угловая оп.24 заменили 2 изолятора, в 15:13 все включено, весь потребитель запитан	школа, скваж, д/с, атс, ррс/ 2671 чел	2671	0,205	36	+24, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Державинка		26.08.21 15:48	26.08.21 15:48	1:03	26.08.21 15:48	1:03	МТО	у		Осмотр до 30.08.21 РЗА ПП.		нет	0	0	0	+26, гроза
Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Новосерегеевка		26.08.21 15:53	26.08.21 15:53	0:06	26.08.21 15:53	0:06	МТЗ	у		Повреждение на ПС 220 Белогорская (отгорание шлейфа на ВЧЗ). РЗА ПП.		нет	0	0	0	+26, гроза
Ам.ЗЭС	110	Белогорская - Серышево110		26.08.21 15:53	26.08.21 15:53	0:11	26.08.21 15:53	3:14	НЗНП 1ст, МТО	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+26, гроза
Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Бочкаревка		26.08.21 15:57	26.08.21 15:57	0:03	26.08.21 15:57	1:26	МТО	у		Осмотр до 30.08.21 РЗА ПП.		нет	0	0	0	+26, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		26.08.21 16:00	26.08.21 16:00	1:18	26.08.21 16:00	207:58	ДЗ Зз	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+26, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		26.08.21 16:09	26.08.21 16:09	0:00	26.08.21 16:09	0:00	ДЗ Зз	у		РЗА ПП. Осмотр до 15.09.21		нет	0	0	0	+26, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита	С-24	26.08.21 17:06	26.08.21 17:06	1:44	26.08.21 17:06		Хехцир: ТЗНП 2ст	у		ОМП 24км фВ от ПС Хехцир.		нет	0	0	0	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита	С-24	26.08.21 17:11	26.08.21 17:11	2:22	26.08.21 17:11	2:22	Хехцир: ТЗНП 2ст, ОМП- 20км., ф.В	у		На ОП 108 повреждение 1 изолятора в гирлянде, других замечаний нет		нет	0	0	0	+25, гроза

Хаб.СЭС	110	КТЭЦ-2 - Т	С-85	26.08.21 17:55	26.08.21 17:55	0:52	26.08.21 18:24	0:52	ВЧБ	ну	у	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Осмотр без замечаний. РЗА ПП. В 9:45 27.08.21 допуск на повторный осмотр. В пролете опор 38-39 обнаружены следы перекрытия на нижнем проводе ф. С (порыв одного повива, изоляция не пострадала). Под местом перекрытия обнаружены следы грузового автомобиля	нет	0	0	0	+25, облачно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	26.08.21 21:40	26.08.21 21:40	0:20	26.08.21 21:40	0:20	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход 27.8.21	нет	0	0	0	+22, пасмурно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	136	27.08.21 0:09	27.08.21 1:48	1:41	27.08.21 14:53	1:41	МТЗ 2 ст	ну	ну	Включен без ЗТП. ОП 136-05/4 заменили 3 изолятора, в ТП 23 устранили повреждение каб. муфты бкв	нет / 920 чел	920	0,3	8	+20, гроза, ливень
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	27.08.21 0:21	27.08.21 0:21	2:56	27.08.21 0:21	2:56	МТЗ	у		РЗА ПП	нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	27.08.21 0:47	27.08.21 0:53	1:10	27.08.21 0:53	442:43	МТО	ну	у	РЗА ПП	нет / 534 чел	534	0,12	15	+21, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	27.08.21 8:01	27.08.21 9:59	1:50	27.08.21 11:29	4:20	МТО	ну	ну	п/з Тарташевка. В 9:59 включен до РК-13, запитано ЗТП. В 11:09 выделен участок от ЛР 24 до оп.13, весь потребитель запитан. В 11:29 включен полностью. Повреждение самоустранилось	п/з / 20 чел	20	4	4	+21, пасмурно
Ам.СЭС	10	Черняево 35/10	11	27.08.21 9:30	27.08.21 17:30	2:32	27.08.21 17:30	8:20	Откл.КУ"Земля"			с.Кузнецово, с.Калиновка. ОП 210 разрушение изоляторов ф.В.С, обрыв проводов. Устранено	п/з, школа/200ч.	200	0,011	5	+21, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	4	27.08.21 10:17	27.08.21 11:54	0:27	27.08.21 11:54	2:11	МТЗ	ну	ну	с.Воздвиженка. Повреждение на вед. уч. РЗА ПП	нет/0ч.	0	0,1	2	+21, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	27.08.21 12:44	27.08.21 13:37	0:00	27.08.21 13:37	0:00	МТО	нет		с.Подъяпольское. В КТП-81215 под вводом обнаружена обгоревшая птица, заменен предохранитель по фазе С. РЗА ПП	нет/530 чел	530	0,5	10	+26, пасм.
Прим.ЮЭС	6	РП "Западная"	12	27.08.21 14:15	27.08.21 14:30	0:00	27.08.21 14:30	0:00	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.	аэск		0,2	17	+27, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка - Котиково	с-31	27.08.21 15:02	27.08.21 15:34	0:00	28.08.21 15:45	0:00	ДЗ 1,2 з., ОМП - ф.В,С, 26,3 км.	ну	ну	Исходная схема: на ПС Корфовская был отключен В110кВ "Гродеково" (точка разрыва была перенесена с ПС Хор на ПС Корфовская по заявке Прим.ГРЭС). Обесточены 7 ПС 110кВ (ПС Лермонтовка, Котиково, Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка, Хор, Гродеково), 5 ПС 35кВ (Шереметьево, Капитоновка, Черняево, Переяславка, Георгиевка). В 15:18 на ПС Лермонтовка включен В 10 2Т, отключен В 10 1Т, запитан потребитель ПС Лермонтовка (1,42 МВт). В 15:22 на ПС Корфовская включен В 110кВ "Гродеково", запитаны ПС110 Гродеково, Хор, ПС35 Переяславка,Георгиевка (7,092 МВт). В 15:34 на ПС Хор включен В 110"Красицкая"запитаны ПС110 Дормидонтовка, Красицкая,Вяземская, ПС35 Капитоновка (6,225 МВт) В 15:41 весь потребитель запитан. Частичный осмотр ВЛ без замечаний, продолжение 28.8.21.(прошли от ПС 110 кВ Котиково до оп.№40). 28.08.21 обнаружено в пр.оп. №43-44 упавшее дерево, повреждений на ВЛ нет. Дерево удалено, в 15:45 ВЛ введена в работу	Бикинский, Вяземский, Лазовский р-ны/50176 чел./361 ТП, 81 фид.	50176	16,456	361	+25, гроза, ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	27.08.21 16:08	27.08.21 16:25	0:02	27.08.21 18:45	0:02	МТЗ	нет	ну	пос. Березовка. В 16:25 запитано ЗТП (основной потребитель). В пролете ОП 18/3-18/4 обрыв провода ф.С. Устранено	Д.дом, школа/3450ч.	3450	0,5	9	+25, гроза, ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Красицкая 110/35/10	11	27.08.21 17:12	27.08.21 18:20	0:00	27.08.21 18:20	0:00	Откл.КУ"Земля"			с. Дормидонтовка. При поиске "Земля" самоустранилась	нет/618ч.	618	0,14	5	+22, гроза
Прим.ЗЭС	35	Алчан 35/20	РКЛ 35 Т1	27.08.21 17:46	27.08.21 23:54	0:15	27.08.21 23:54	0:15	ББ			На ПС35/20 Алчан отключился РКЛ35 Т1, обесточена ВЛ 20кВ Алчан-Ясенево. По РКЛ 20 Т1 блинкеров нет, находился во включенном состоянии. с. Соболинное, с. Ясенево, с. Красный Яр, с. Олон. В 23:08 ПС Алчан установлен шунт на РКЛ 35 Т1, в 23:42 включен Т1 на ХХ, в 23:54 включен Ф1 ВЛ 20 «Алчан-Ясенево», потребитель запитан. / 28.8.21 заменен поврежденный блок управления РКЛ 35 Т-1 ( из-за грозových перенапряжений), шунт снят, восст.норм.схема (21:20 28.8.21).	школа, кот, фап, насосн/1067 чел	1067	0,15	8	+26, гроза

Прим.ЦЭС	35	Дубки 35/10	В-35 Агрокомпл екс	27.08.21 17:56	27.08.21 19:33	20:16	27.08.21 19:33	429:30	ЛЗШ	не раб.		Обесточена 1,2 С 10кВ ПС Дубки. Обесточенного населения нет, потребитель "РусАгро". Осмотр: по В35кВ "Агракомплекс1" блинкер ЛЗШ, других блинкеров нет. Обрыв провода на вед. ВЛ 10 Ф-4 в результате грозы. В ячейке вед.ф.4 перекрытие на верхних втычных контактах. Устранено. В 19:07 В 35кВ "Агракомплекс1" включен, 1,2 С 10кВ поставлены на Х.Х. В 19:33 включены потребители кроме вед. ф-4. 28.08.21 в 21:43 ф.4 включен	нет/0ч.	0	0,86	11	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	27.08.21 17:57	27.08.21 18:02	0:14	27.08.21 18:02	10:10	МТЗ	ну	у	часть п.Ярославка, часть п.Дальзавод, п.Вознесенка	д.сад/1781ч.	1781	0,8	22	+23, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	27.08.21 18:12	27.08.21 18:17	18:39	27.08.21 18:17	18:39	МТЗ	ну	у	с.Благодатное. Осмотр без замечаний	нет/482ч.	482	0,3	14	+22, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	77	27.08.21 20:14	27.08.21 21:04	0:00	27.08.21 21:28	7:47	МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв. ТП 160 снята ветка.	ф77	скваж, школа/ 1735 чел	1735	0,5	12	+22, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	27.08.21 20:51	27.08.21 20:51	0:07	27.08.21 20:51	0:07	МТЗ	у		Планируется осмотр . РЗА ПП.	нет	0	0	0	+22, дождь	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	27.08.21 21:09	27.08.21 21:09	4:12	27.08.21 21:09	4:12	МТЗ	у		Планируется осмотр . РЗА ПП.	нет	0	0	0	+22, дождь	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	27.08.21 21:10	27.08.21 21:10	5:43	27.08.21 21:10	5:43	МТЗ	у		Планируется осмотр . РЗА ПП.	нет	0	0	0	+22, дождь	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	7	27.08.21 21:42	27.08.21 21:42	0:51	27.08.21 21:42	0:51	МТЗ	у		При прохождении грозового фронта произошло повреждение изолятора на опоре 7-00/44. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+22, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	27.08.21 22:38	28.08.21 0:50	0:00	28.08.21 0:50	0:00	МТЗ	ну	у	ТП 2115 затекание воды в РУ-10. РЗА ПП	нет/ 311 чел	311	0,4	9	+17, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	27.08.21 23:07	28.08.21 6:22	0:02	28.08.21 14:46	0:02	МТО	ну	ну	Лвл=11,9км, Лбаза=0. Вкл в 5:53 без 9ТП, вкл в 6:22 без 5ТП, вкл в 6:35 без 4ТП, вкл в 6:44 без 2ТП. ТП 2113 повреждение трансформатора (400 кВА, одностр-ая), организуется замена. В ТП 2113 заменили тр-р, включили в 12:33. В ТП 2066 произведена замена проходных изоляторов по ф.А, В, С, в 14:46 схему привели в исходное состояние.РЗА ПП	нет/ 100 чел	100	0,1	9	+17, гроза	
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	28.08.21 0:10	28.08.21 0:10	0:00	28.08.21 0:10	0:00	Бидж: ТЗНП 1ст, ИМФ 12 кмф А; Бироб:ТЗНП 2ст.	у		РЗА ПП. На оп.186 загрязнены изоляторы; ф.А на проводе следы КЗ.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.СЭС	35	Фабричная2 - Л - Крутая		28.08.21 2:21	28.08.21 2:23	1:27	28.08.21 20:05	6:24	МТЗ	ну	ну	С погашением ПС Л (на ДГ). Произведен обход, оп.50 излом траверсы и стойки опоры (попадание молнии в грозотрос). / 7:03 ПС Крутая допущена бригада для устранения неисправности в цепях управления В 35 Фабричная-2./ РЗА ПП. На ОП 47 разобраны шлейфа, выделен участок от ПС Крутая до ОП 47. В 12:16 ВЛ включена со стороны ПС Фабричная-2 до оп.47. В 14:16 допуск на замену опоры. В 16:20 окончена работа по замене опоры №50. В 18:51 допущена бригада для сборки шлейфов на оп.47. Повреждение устранено. В 20:05 ВЛ включена по нормальной схеме	аэронавигация (перешла на ДГ)/ быта нет	0	0,02	3	+18, гроза	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	28.08.21 5:59	28.08.21 13:36	0:23	28.08.21 13:36	0:23	МТЗ	ну	ну	Сторонним а/м совершен наезд на оп.№33, срыв изоляторов, на оп.следы скола бетона. Сообщено СБ, ОВД. Вкл в 8:14 без 9ТП. На оп.№33 заменили изоляторы 3-х фаз, в 13:36 все включено. РЗА ПП	больн, цтп/ 2500 чел	2500	1	15	+15, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	6	28.08.21 6:00	28.08.21 7:07	4:00	28.08.21 20:10	4:00	Ав.откл	ну	ну	Вкл без 3ТП. Оп. 26/97, 26/98 сломаны у основания ); пр.оп. 26/95-96, 26/103-104 обрыв проводов в результате падения дерева. (следов стороннего возд.нет). Повреждения устранены, в 19:22 попытка включения неуспешна, пр.оп.26/83-84 снята ветка. РЗА ПП.	п/з/ 185 чел	185	0,17	3	+17, дождь	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	28.08.21 6:16	28.08.21 6:16	0:01	28.08.21 6:16	0:01	Лен: ТЗНП 1ст, ИМФ 35,5км фА; КРС ТЗНП 1ст	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	28.08.21 7:28	28.08.21 9:01	4:19	28.08.21 9:01	4:19	МТЗ	выв	у	Воздвиженка. Осмотр без замечаний. РЗА ПП.	школа/1500 чел	1500	0,53	19	+18, ясно	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	28.08.21 10:14	28.08.21 10:53	1:08	28.08.21 13:41	1:08	МТЗ	ну	ну	часть г.Биробиджан. РЗА ПП. В 10:53 запитан основной потребитель. ОП 6-00/49 обрыв вазки ф.С. Устранено. РЗА ПП.	нет/870ч.	870	0,7	27	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Новониколевск - Гранит - Промышленная		28.08.21 11:39	28.08.21 11:39	0:09	28.08.21 11:39	0:09	НЗЗ 3ст. ИМФ - 3,8 км. ф.А	у		Произведен осмотр. Оп..3 обнаружен обрыв шлейфа ф.А. (В 16:52 ВЛ выведена в ремонт, потребителю предварительно обеспечен резерв, вкл в 22:15 после ремонта шлейфа). РЗА ПП.	нет	0	0	0	+25, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	28.08.21 12:49	28.08.21 13:00	1:08	28.08.21 13:00	1:08	МТЗ	ну	у	п.Ивановский, п.Майский. РЗА ПП	школа/287ч.	287	0,292	8	+12, пасм.	
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	28.08.21 13:27	28.08.21 13:36	0:25	28.08.21 13:36	0:25	МТЗ	ну	у	п.Ивановский, п.Майский. РЗА ПП	школа/287ч.	287	0,292	8	+12, пасм.	
Прим.ЗЭС	35	Новопокровка - Лукьяновка		28.08.21 13:40	28.08.21 13:40	1:03	28.08.21 13:40	1:03	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза	

Ам.ЭЭС	10	Уландочка 220/10	3	28.08.21 13:50	28.08.21 14:19	10:23	28.08.21 14:19	10:23	МТЗ	ну	у	п.Ивановский, п.Майский. РЗА ПП. ТП 1406 заменили вводной автомат 0,4кВ, других замечаний нет		школа/287ч.	287	0,292	8	+ 12, пасм.
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	28.08.21 14:44	28.08.21 14:58	4:33	28.08.21 14:58	4:33	МТЗ	ну	у	с.Архадьевка.РЗА ПП. В ТП 977 заменили прох. изол. Ф.В		школа/100ч.	100	0,133	7	+21, ветер, дождь
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	28.08.21 14:44	28.08.21 14:58	0:27	28.08.21 14:58	1:25	МТЗ	ну	у	п. Архара РЗА ПП. ОП 80 заменили изолятор ф.С		школа/5500ч.	5500	0,79	19	+21, ветер, дождь
Хаб.СЭС	110	Вознесенская - Иннокентьевка с отп. Малмыж	С-106	28.08.21 14:47	28.08.21 15:03	13:02	28.08.21 15:03	13:02	НЗНП 1ст., ИМФ-7,3 км. ф.С	ну	у	Обесточены 4 ПС 110кВ (Троицкая, Иннокентьевка, Лидога, Малмыж). РЗА ПП. Обход без замечаний.		Нанайский р-н/8504ч./76 ТП	8504	3,8	76	+12, дождь, ветер, гроза
Прим.ЦЭС	6	Молокозавод 35/6	СВ-6	28.08.21 16:05	28.08.21 16:30	2:23	28.08.21 16:30	2:23	дуг.защита	выв		обесточена 2С 6кВ (Т2 в резерве). Произведен осмотр, замечаний нет. В 16:26 СВ-6 включен, весь потребитель запитан. Проведена проверка РЗА: вышел из строя блок дифзащиты Т-1, при отключении блока прошел сигнал на дугую защиту. В 17:50 включён в работу Т-2, Т-1 выведен в резерв.		часть г.Уссур./8 ТП/9600ч.	9600	1,35	8	+27, ясно
Хаб.СЭС	110	К - Картель с отп.Пивань	С-74	28.08.21 22:27	28.08.21 22:27	4:00	28.08.21 22:27	4:00	К: НЗНП 2ст, Карт:НЗНП 1ст	у		РЗА ПП. на оп.164 на верхней фазе видны следы электрической дуги		нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.СЭС	110	Гайтер 110/10	1Т	28.08.21 23:05	28.08.21 23:08	0:35	29.08.21 7:16	75:23	Бл: рез.защит тра и диф.токовая защ реактора.			С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ (2Т в резерве). Через 3 мин потребитель запитан (от 2Т). Осмотр 1Т без замечаний, в 7:16 включен в работу. лужа воды в камере под реактором.(постоянный деж.персонал, сильн.дождь).	2Т	вч/ быта нет/ 7 фид	0	0,3	55	+20, гроза
Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	29.08.21 6:45	29.08.21 6:45	0:13	29.08.21 6:45	0:13	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+12, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	29.08.21 12:57	29.08.21 13:57	0:03	31.08.21 9:49	0:03	МТО	ну		РЗА ПП. г.Большой Камень. В 13:23 запитано 6 ТП. В 13:57 включены 9 ТП от ф.3 ПС Береговая-2. В 14:07 включены все оставшиеся потребители от ф.10 ПС Береговая-2. Выделен участок КЛ-6 ТП-81054 - оп.26/16 ф.3 ПС Береговая-2, без нагрузки. Определено МП: 278 метров от ТП-81054. 30.08.21 22:04 смонтирована каб. вставка. Испытан 31.08.21, включен в работу		нет / 200чел	200	0,6	16	+21, ясно
Ам.ЭЭС	10	Уландочка 220/10	3	29.08.21 13:24	29.08.21 13:24	0:08	29.08.21 13:24	0:08	МТЗ	у		РЗА ПП. Произведён осмотр, в пр.120/21-120/22 с провода снята погибшая птица.		нет	0	0	0	+22, пасм
Прим.ЦЭС	10	Ключи 110/10	31	29.08.21 17:06	29.08.21 17:57	0:00	29.08.21 20:40	268:32	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Прохоры, Малые Ключи. Включен без 4-х ТП. В 18:58 включен без 2-х ТП. В 20:40 включен полностью, заменен поврежденный изолятор ф.В в КТП-3014.		нет / 1512чел	1512	1,44	26	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	29.08.21 17:11	29.08.21 17:57	0:00	29.08.21 17:57	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Новодевица. Осмотр без замечаний		нет / 236чел	236	0,21	12	+21, дождь
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	9	29.08.21 17:34	29.08.21 18:04	0:54	29.08.21 18:04	1:59	МТЗ	не раб.	у	РЗА ПП. с.Дмитриевка.		нет / 100чел	100	0,14	7	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	204	29.08.21 19:07	29.08.21 19:07	0:00	29.08.21 19:07	22:03	МТЗ-2	у		РЗА ПП.КТПН-99 РУ-10 кВ следы КЗ на проходных изоляторах 10 кВ		нет	0	0	0	+22, обл
Прим.ЭЭС	110	Иман - Новопокровка		30.08.21 12:42	30.08.21 12:50	0:00	30.08.21 12:50	10:05	ТЗНП 1ст	ну	у	ИМФ ф.В-0, 12,3км. РЗА ПП. Проведен обход ВЛ участка оп.25-73, на оп.60 обнаружено гнездо аиста, 31.8.21 обход без замечаний		Дальнереч. р-н, 14816чел /	14816	9,4	158	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф.16 ЦРП-102 яч.2	30.08.21 14:10	30.08.21 14:16	3:33	30.08.21 14:16	20:50	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. г.Большой Камень. Неисправность привода В6 в ЦРП102яч.2 (ЦРП 102 на балансе ООО РЭС)		нет / 300чел	300	0,1	4	+23, ясно
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	9	30.08.21 14:15	30.08.21 14:15	2:38	30.08.21 14:15	6:13	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.		нет	0	0	0	+25, дождь, гроза, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Строительс тво	30.08.21 16:10	30.08.21 16:52	6:16	30.08.21 18:24	6:16	"земля" от КУ			п.Лозовый. Включён до РЛ оп.76, без 9ТП. Под оп.76/12 обнаружена птица. РЗА ПП		интернат, школа / 759чел	759	1,08	21	+25, дождь
Хаб.СЭС	110	Северная - Лиан	С-80	30.08.21 20:15	30.08.21 20:15	0:00	30.08.21 20:15	1598:42	НЗНП 2ст	у		РЗА ПП. ИМФ ф.В-0 24,8 км. Осмотр: оп.34 следы перекрытия фв, провод без повреждений.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	30.08.21 20:16	30.08.21 20:24	1:05	30.08.21 20:24	1:05	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Казанка. Обход без замечаний.		школа / 294чел	294	0,5	6	+20, пасм
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	3	31.08.21 4:00	31.08.21 4:48	0:00	01.09.21 16:07	1:11	МТО	выв	ну	часть г.Биробиджан. РЗА ПП. Выделен участок КЛ от ТП 250 до ТП 174 (без нагрузки). 31.8.21 определено МП от ТП-250 до ТП-174. Устранено	ф.477 ПС ГЗУ	д.сад / 4865ч	4865	1,13	16	+14, ясно
Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	2	31.08.21 4:26	31.08.21 4:26	0:50	31.08.21 4:26	24:54	МТЗ	у		РЗА ПП. В КТП 6052 МТМ проникновение животного (крыса) на ТМ перекрытие Ф."А.В"		нет	0	0	0	+16, ясно
Ам.ЭЭС	10	Уландочка 220/10	3	31.08.21 6:20	31.08.21 6:31	0:00	31.08.21 6:31	0:00	МТЗ	ну	у	с. Новокиевка,п.Пионерский, с. Путино, с. Таскино РЗА ПП. ТП-1402 мертвая птица на тр-ре		д.сад./1215ч.	1215	0,2	14	+18, ясно
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	31.08.21 7:42	31.08.21 7:42	0:56	31.08.21 7:42	0:56	МТЗ	у		Лучегорск (3-й мкрн). РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП.		нет/3593ч.	3593	0,79	10	+13, ясно
Прим.ЮЭС	10	Штыково 110/6	2	31.08.21 7:56	31.08.21 9:11	2:04	31.08.21 13:27	2:04	"земля" от КУ			Включен без БТП. В 9:55 включен без ЗТП. В пр.оп. 288 - 289 ветка на проводах, устранено, все включено		нет/20ч.	20	0,2	16	+15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	4	31.08.21 9:40	31.08.21 10:03	0:08	31.08.21 10:03	0:08	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет / 520 чел	520	0,17	5	+18, ясно

Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	31.08.21 9:40	31.08.21 10:08	2:14	31.08.21 10:08	2:14	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет / 415 чел	415	0,17	8	+18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	31.08.21 10:08	31.08.21 10:58	0:00	31.08.21 13:28	0:00	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без 19ТП. В пр. 52/17-52/19 обрыв провода, оп. 52/18 повреждение изолятора. Устранено, все включено		нет / 550 чел	550	0,7	36	+20, ясно
Прим.СЭС	6	Плазавод 110/35/10/6	20	31.08.21 12:52	31.08.21 12:59	1:38	31.08.21 12:59	4:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Оп.142 обнаружена птица (ворона)		нет / 85 чел	0,03	4	4	+23, ветер
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	2	31.08.21 13:49	31.08.21 13:49	0:00	31.08.21 13:49	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждения изоляторов на оп.69/3, 69/22		нет	0	0	0	+25, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	31.08.21 13:49	31.08.21 14:08	0:49	31.08.21 17:42	0:49	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. Обеспечен резерв без 5ТП. ЛР-978 отгорел шлейф ф.В перекрытие на ф.С, оплавление неподвижного ножа ф.В., оплавление аппаратных зажимов ф.В,С. Устранено, все включено	ф.11 Набережная	школа, водоканал / 5500 чел	5500	0,8	19	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	31.08.21 14:36	31.08.21 15:02	0:47	31.08.21 15:02	0:47	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет / 154 чел	154	0,5	12	+24, ясно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		31.08.21 23:59	31.08.21 23:59	12:15	31.08.21 23:59	12:15	НЗНП 2ст, ДЗ 1з	у		РЗА ПП. ИМФ от ПС Белогорская В-0, 38,7 км. Оп.159 следы птиц, следы перекрытия ф.В		нет	0	0	0	+23, обл
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	01.09.21 4:49	01.09.21 5:57	305:05	01.09.21 13:27	305:05	"земля" от КУ			с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. Включён до РК-6 оп.231, без 4-х ТП. В 7:08 оставшиеся потребители запитаны от ф.15. Выделен участок РК-6 оп.231 -РЛ РП-1 оп.396, без нагрузки. Оп. 375 обнаружен срыв изолятора по ф."С". Устранено, все включено	ф.15	нет / 432чел	432	0,23	12	+11, ясно
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	01.09.21 6:46	01.09.21 6:59	0:52	01.09.21 6:59	0:52	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Ивановский, Майский. Повреждение изолятора ТП-1404 ф.-В. Устранено после осмотра 7.9.21.		школа, больница / 287чел	287	0,29	8	+20, туман
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	01.09.21 7:27	01.09.21 7:27	13:46	01.09.21 7:27	13:46	МТЗ	у		РЗА ПП. Поросье в пр.оп.61/21-61/22		нет	0	0	0	+17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	В-10-Т3	01.09.21 9:35	01.09.21 10:00	0:55	01.09.21 10:00	0:55	дуг.защита			РЗА ПП. Обесточена 4сш-10 кВ. После осмотра включен успешно, видимых повреждений не обнаружено. Трещины на опорных изоляторах ф.А и В ф.20 Степное повреждены от дуги внутренние проходные изолятора между В и ШР сторона ШР. Устранено		школа-2 шт, дс / 560 чел	560	0,6	15	+25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	В-10-Т2	01.09.21 9:45	01.09.21 11:12	0:52	01.09.21 11:12	1:20	ЗЗ	запрет	у	Обесточивались 1,2сш-10 кВ. РЗА ПП. При осмотре: по ф.6 РСК бл. МТЗ, осмотр ф.6 - оп.177 мертвая сойка на траверсе		школа / 764 чел	764	0,2	22	+25, ясно
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	16	01.09.21 10:43	01.09.21 12:24	0:03	01.09.21 14:40	0:03	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. РЗА ПП. Повреждена КЛ от ПС до ТП-130 БКМ "Благстрой" Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Сообщено в СБ. Устранено	ф.9 РП-2	школа, дс / 2350 чел	2350	1,3	7	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	264	01.09.21 11:59	01.09.21 11:59	1:49	01.09.21 11:59	1:49	МТЗ	ну	у	РПВ усп по ТУ. РЗА ПП.КТПН-938 приёмная траверса ВЛ-10кВ Ф-264 повреждена изоляция фазы "А, С"		школа, дс / 1230 чел	1230	0,1	6	+25, ясно
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		02.09.21 8:55	02.09.21 8:55	0:16	02.09.21 8:55	0:16	НЗНП 1ст	у		Произведен осмор. Оп.118 следы жизнедеятельности птиц. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18, облачно
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	02.09.21 12:05	02.09.21 12:30	0:34	02.09.21 14:50		МТЗ	ну	ну	Вкл без 3 ТП, вкл в 14:50. Оп 33/35 срыв изолятора фВ, схлест проводов, устранено.		ОЛ Колосок/ 130 чел	130	0,14	3	+22, облачно
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отпайками		02.09.21 13:12	02.09.21 15:40	0:13	02.09.21 15:40	0:13	ЧТЭЦ; ТЗНП 2ст; М.Нимныр В-110 "Хатыми" ТЗНП 2ст	выв	у	Обесточена ПС 110 Хатыми (На ПС Инаглинская, Угольная АВР усп.). Осмотр без замечаний.		нет/ 150 чел/ 4фид	150	0,1	5	+22, облачно
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита		02.09.21 14:45	02.09.21 15:29	3:12	02.09.21 15:29	4:03	ДЗ 1з, МТО, ОМП 1,7км фВ,С	ну	у	С обесточиванием 8 ПС 110 кВ и ПС 35 Святогорье. Пр.оп.10-11 (под ВЛ) обнаружено дерево со следами перекрытия. Провода ВЛ без повреждений. Несанщ, работа подрядной организации ООО «Энергострой» по валке деревьев. (Допуска на работы ООО «Энергострой» 02.09.2021 не проводилось). Сообщено СБ.		4,14 МВт/ 14450 чел/ 35 фид/ р-н им.Лазо	14450	4,14	212	+20, облачно
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	02.09.21 18:00	02.09.21 18:00	0:00	02.09.21 18:00	4:27	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	8	03.09.21 8:16	03.09.21 10:26	1:07	03.09.21 10:37	4:38	МТО	ну	ну	Вкл в 9:32 до ЛР83 (уч.без нагрузки), вкл в 10:26 без 1ТП, вкл в 10:37. Оп.174 с изолятора фА убрана птица. РЗА ПП		нет / 132 чел	132	0,03	2	+13, ясно
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		03.09.21 22:09	03.09.21 22:32	0:32	03.09.21 22:32	1:46	1 ст ТНЗНП	ну	у	РЗА ПП. ИМФ ф.А, 36,5 км. Обесточены 2сш-110/10 ПС Игнатьево, ПС-110 Сергеевка, ЗПС-35 кВ. В 22:20 на ПС Игнатьево потребитель (ЦРП аэропорта) запитан от Т1. В 22:32 РПВ усп, все запитано.	ПС Игнатьево Т1	ЦРП аэропорта г.Благовещенск / 5522 чел / часть Благов.района	5522	2,26	112	+20, ясно
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		03.09.21 22:55	03.09.21 23:07	0:00	03.09.21 23:07	0:00	1 ст ТНЗНП	ну	у	РЗА ПП. ИМФ ф.А, 36,5 км. Обесточены 2сш-110 кВ ПС Игнатьево, ПС-110 Сергеевка, ЗПС-35 кВ.(2сш-10 кВ ПС Игнатьево запитана в 22:20 от Т1, потребитель не обесточивался). В 23:07 РПВ усп, все запитано.		5522 чел / часть Благов.района	5522	2,2	112	+20, ясно

Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		03.09.21 23:44	03.09.21 23:48	1:07	03.09.21 23:48	29:37	1 ст ТНЭП	ну	у	РЗА ПП. ИМФ ф.А, 36,5 км. Обесточены 2сш-110 кВ ПС Игнатьево, ПС-110 Сергеевка, ЗПС-35 кВ. В 23:48 РПВ усп, все запитано.		5522 чел / часть Благов.района	5522	2,2	112	+20, ясно
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		04.09.21 0:21	04.09.21 0:27	1:46	04.09.21 0:27	2:18	1 ст ТНЭП	ну	у	РЗА ПП. ИМФ ф.А, 36,5 км. Обесточены 2сш-110 кВ ПС Игнатьево, ПС-110 Сергеевка, ЗПС-35 кВ. В 23:48 РПВ усп, все запитано. В 0:55 отключена по неотложной заявке (с согласованием с потребителем) ВЛ-110 Игнатьево - Сергеевка, 1:48 потребители запитаны по ВЛ-35 Благовещенская - Марково. Частичный осмотр без замечаний. 5.09.21 обход не производили. Заявка до 20:00 6.9.21. 6.9.21 призведен осмотр: на оп.203 повреждение гирлянды изоляторов ф.В. Устранено 7.9.21 15:31.		5522 чел / часть Благов.района	5522	2,2	112	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	04.09.21 9:41	04.09.21 9:44	0:00	04.09.21 9:44	0:00	МТЗ	ну	у	Перекрытие проходных изоляторов внутренней установки фаз "А, В, С" в СП-5 Марково. РЗА ПП		нет/818ч.	818	0,1	10	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	04.09.21 12:39	04.09.21 17:16	0:56	04.09.21 17:16	0:56	МТО	ну	ну	с.Знаменка. РЗА ПП. Опора 27 заменили изолятор ф.А		нет/177ч.	177	0,07	6	+26, ясно
Прим.ЦЭС	35	Кожзавод - Известковая		04.09.21 15:39	04.09.21 15:39	2:12	04.09.21 18:38	2:28	МТЗ	ну	у	Обесточены потребители нет (на ХХ). Обход без замечаний		нет	0	0	0	+27, ясно
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	04.09.21 16:13	04.09.21 17:55	2:12	04.09.21 17:55	4:18	МТЗ	ну	у	п.Оленевод. РЗА ПП. Повреждение на вед ТП		нет/240ч.	240	0,17	6	+27, ясно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	04.09.21 16:38	04.09.21 17:24	8:55	05.09.21 15:07	8:55	МТО	ну	ну	часть г.Биробиджан. Выделен головной участок до ТП 470. ОП 6-00/1 повреждение концевой каб. муфты, Устранено	ф.118 МК	нет/870ч.	870	0,5	27	+26, ясно
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	04.09.21 18:10	04.09.21 18:48	0:01	05.09.21 17:19	0:01	Откл.КУ"Земля"			Вкл без 18ТП, вкл в 21:43 без 3 ТП (быта нет, т/б Нептун, по согласованию с потребителем до утра 5.9.21). Повреждение на вед участке. РЗА ПП. В 17-19 фидер включен до оп 234-00/109 (всего опор 298). Осталось отключено 1 МТП 0411 ( на ОП 109 есть ЛР, пасека ИП Гребеньщиков). Поврежденный участок со слов ДД ЕАО обслуживают Хаб. ЦЭС Северный РЭС, со слов г.инженера Хаб. Сев.РЭС фидер всегда обслуживался персоналом ЕАО. Данный участок от ОП 109 присоединен 823.07.20г. Решается вопрос о принадлежности отключенного участка и кто будет проводить АВР. Участок за ОП 109 недавно пресоединенный и вопрос о его обслуживании еще не поднимался. 6.9.21 на выделенном участке устранен обрыв провода персоналом Хаб.ЭС.		нет/3000ч.	3000	0,58	34	+24, ясно
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	118	06.09.21 8:01	06.09.21 8:01	0:24	06.09.21 8:01	5:28	МТЗ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП. На оп.37-00/64 обрыв шлейфа ф.В. Устранено.		нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	06.09.21 8:58	06.09.21 8:58	1:00	06.09.21 8:58	1:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+18, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	06.09.21 8:58	06.09.21 8:58	4:58	06.09.21 8:58		МТЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр ВЛ. Обнаружено электродуговое перекрытие на ветки деревьев в пролетах 37-39. Устранено 09.09.21		нет	0	0	0	+18, ясно
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отп. Рябиновый		06.09.21 14:15	06.09.21 15:15	0:05	07.09.21 0:06	2:38	Н.Куранах: В119 "Лебединый" - ТЭП 1,2ст., ЧТЭЦ: В110 "101"-ДЗ Зст.	ну	ну	РЗА ПП. На Нерюнгринской ГРЭС отключился блок №2, на ЧТЭЦ отключился В-110 М.Нимныр (ДЗ Зст, АПВ ну), на ПС М.Нимныр отключился В-110 Хатыми (МТЗ 2ст, АПВ выв), на ПС Лебединый не отключился В-110 Н.Куранах (блинкер ТЭП 2,3ст.), на ПС Н.Куранах отключился В-110 Лебединый (ТЭП 1,2ст, АПВ ну, РПВ ну). Обесточены: 6 ПС 110 кВ (М.Нимныр, Б.Нимныр, Лебединый, Юхта, Алдан, вед. ПС Рябиновая), 4 ПС 35 кВ (Водозабор, Ленинское, Б.Гора, Селигдар). В 15:15 (ч/з 1 час) запитана ПС Алдан и 4 ПС 35 кВ по резервной схеме от ПС В.Куранах по 35 кВ. Остаются отключены ПС 110 кВ М.Нимныр, Б.Нимныр, Лебединый, Юхта, вед. ПС Рябиновая (0,5МВт, 150чел). 15:33 (ч/з 1:18) на ПС М.Нимныр включен В-110 Хатыми, запитаны ПС М.Нимныр, Б.Нимныр, Лебединый, Юхта. В 15:37(ч/з 1:22) на ЧТЭЦ включен В-110 М.Нимныр. Остается отключена ВЛ-110 Н.Куранах-Лебединый с отп. Рябиновый, обесточена вед. ПС Рябиновая. В 17:07(ч/з 2:52) включен участок ВЛ-110 кВ Лебединый-РП "Хвойный", запитана вед. ПС Рябиновая. На ПС Лебединый неисправность отключающей катушки В-110 "Н.Куранах", устранено. По ВЛ110 РП"Хвойный"-Н.Куранах на оп.30 обнаружен расстрел гирлянды изол. крайней фазы. Повреждение устранено, в 00:06 ВЛ включена, транзит замкнут.	ВЛ-35 В.Куранах-Алдан с отп.	Алданский р-н, 19000чел / 43 фид	19000	9	156	+15, обл

Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	4	06.09.21 15:17	06.09.21 16:31	0:00	06.09.21 16:31	0:00	МТО	нет	у	РЗА ПП. п.Смоляниново. Осмотр без замечаний		нет / 520чел	520	0,15	4	+21, ясно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		06.09.21 22:20	06.09.21 22:20	3:41	06.09.21 22:20	3:41	ПС Спасск: ТНЗНП 1ст., АПВ усл., ИМФ ф.А 68,1 км. ПС Ярославка: НЗЗ 1ст, АПВ усл.	у		РЗА ПП. Проведен обход, повреждений не обнаружено, в пр.оп. 42-52 большое скопление птиц.		0	0	0	0	+20, ясно
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	07.09.21 2:51	07.09.21 2:51	1:29	07.09.21 2:51	1:29	МТЗ	у		с. Новокиевка,п.Пионерский, с. Путияно, с. Таскино. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18, ясно
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	1	07.09.21 4:03	07.09.21 4:10	1:08	07.09.21 4:10	1:08	МТЗ	не раб.	у	с. Кондратеновка, с Каменушка, Расторгуев, Пасека. РЗА ПП. 7.09.21 произведен осмотр в пр оп 28-30 ветки дерева в проводах.		школа/300ч.	300	0,2	8	+16, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	07.09.21 4:59	07.09.21 5:07	0:31	07.09.21 5:07	0:31	МТО	ну	у	с.Новочугуевк-Чугуевка, Ново-Михайловка РЗА ПП. В пр. опор № 88-91 перекрытия по поросли		нет/927ч.	927	0,56	27	+16, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	07.09.21 7:43	07.09.21 7:55	1:40	07.09.21 7:55		МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Ивановский, Майский. Повреждение изолятора ТП-1404 ф.-в. Устранено.		больница, школа / 287чел	287	0,29	8	+15, пасм
Ам.ЗЭС	10	Свободный	8	07.09.21 13:50	07.09.21 13:50	0:30	07.09.21 13:50	0:30	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	11	07.09.21 18:11	07.09.21 18:17	2:41	07.09.21 18:17	2:41	МТО	выв	у	РЗА ПП. с.Березовка.		школа / 301чел	301	0,02	4	+15, гроза
Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	16	07.09.21 18:11	07.09.21 18:17	0:06	07.09.21 18:17	0:06	МТО	выв	у	РЗА ПП. п.Алгач.		д/с, школа, больница / 950чел	950	0,015	5	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	В-6 Т1	07.09.21 18:44	07.09.21 18:48	1:08	07.09.21 18:48	1:08	МТЗ	нет	у	РЗА ПН. Обесточилась 1С-6кв, одновременно отключился ф.2 (РСК, МТЗ, на XX, без нагрузки). В 18:48 включен В-6 Т-1, запитана 1С-6 без ф.2 (включен в 22:55). Проведена проверка РЗА, на В-6 Т1 сбился уставка выдержки времени РТВ. Устранено.		птицефабрика / быта нет / 4 фид	0	0,4	8	+18, пасм
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	2	07.09.21 18:44	07.09.21 18:44	0:27	07.09.21 22:55	0:27	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Находился на XX. В пролете оп 22-21 убрана ветка		нет	0	0	0	+18, пасм
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	07.09.21 20:15	07.09.21 20:41	1:19	07.09.21 20:41	1:19	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Осиновка, Песчаное. Оп. 102 гнездо птицы близко к изолятору Ф-А		нет / 250чел	250	0,1	9	+18, пасм
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	07.09.21 22:33	07.09.21 23:17	0:00	08.09.21 18:05	0:11	МТЗ	нет		РЗА ПП. с.Безверхово. Повреждение бана выключателя ф.А. Заменен	ф.8 ПС Приморская	нет/260ч.	260	0,08	13	+18, пасм.
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		07.09.21 23:16	07.09.21 23:16	0:16	07.09.21 23:16	0:16	ПС Спасск: ТНЗНП 1ст., ИМФ ф.А - 69км., ПС Ярославка :МТО, НЗЗ 1ст.	у		РЗА ПП. В пр.оп. 44-55 большое скопление птиц (аисты), других замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	+17, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	07.09.21 23:56	08.09.21 0:05	1:08	08.09.21 0:05	20:06	МТЗ	ну	у	с. Новокиевка,п.Пионерский, с. Путияно, с. Таскино. РЗА ПП.		д.сад, школа/1215ч.	1215	0,2	14	+18, дождь
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		08.09.21 0:24	08.09.21 0:24	1:58	08.09.21 0:24	1:58	ПС Спасск: ТНЗНП 1ст., ИМФ ф.А, 69,6км., ПС Ярославка: МТО, НЗЗ 1ст.	у		РЗА ПП. В пр.оп. 44-55 большое скопление птиц (аисты), других замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	+17, пасм.
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	117	08.09.21 3:35	08.09.21 3:35	12:34	08.09.21 3:35	16:18	МТЗ	у		с.Нагибово, Садовое. РЗА ПП. При осмотре под опорой 117-01/8 обнаружена птица.		нет	0	0	0	+16, облачно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	08.09.21 9:45	08.09.21 9:56	0:05	08.09.21 10:59	0:05	МТЗ-2	ну	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП. В 10:59 полностью. Повреждение на вед.ТП		нет / 676 чел	676	0,2	9	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	3	08.09.21 10:06	08.09.21 12:28	9:26	08.09.21 12:51	9:26	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП. В 12:51 полностью, причина не установлена		школа / 270 чел	270	0,1	11	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	08.09.21 10:45	08.09.21 11:57	0:06	08.09.21 15:49	0:06	"земля" от КУ			Включен для поиска "земли" прибором. В 15:49 включен по норм.схеме. Оп.101 заменен поврежденный изолятор ШС 10.		нет / 415 чел	415	0,17	4	+20, дождь
Прим.ЦЭС	35	Богуславка 35/10	СВ-35	08.09.21 14:45	08.09.21 14:49	2:48	08.09.21 16:19	5:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточены ПС-35 Богуславка, Пограничная, Барано-Оренбургская, Дружба. В 14:49 потребитель запитан по ВЛ-35 Липовцы - Дружба, кроме ПС Богуславка. В 15:56 потребители ПС Богуславка запитаны от Т2. Осмотр СВ-35 без замечаний, РПВ усл. Проверка РЗА: в реле КЗ-37 (комплектная защита СВ-35) заклинен механизм (планка) возврата флажков указательных реле, устранено. Осмотр ВЛ без замечаний	ВЛ-35 Липовцы - Дружба, ПС Богуславка Т2	часть Погранич. р-на / 9175 чел / 25фид / Пограничн. центр.район.боль (COVID, больных на лечении нет)	9175	4,7	98	+25, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	08.09.21 16:11	08.09.21 16:31	0:01	08.09.21 16:31	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед.ТП		школа / 1470 чел	1470	0,03	11	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	14	09.09.21 0:17	09.09.21 0:17	1:42	09.09.21 0:17	2:46	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+17, пасм



ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	09.09.21 5:08	09.09.21 5:08	0:55	09.09.21 5:08	0:55	Биджан: ТЭНП 2ст	у		РЗА ПП. ВЛ-110 кВ КРС-Ленинск (С-58) в ремонте. ИМФ ф.С-0 21,2 км. Под оп.№113 Ф"С" ветка со следами КЗ		нет	0	0	0	+15, туман
Ам.ЗЭС	10	Желтыйрово 35/10	1	09.09.21 7:08	09.09.21 7:17	0:56	09.09.21 7:17	0:56	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Черниговка, Гащенко.	школа / 730чел	730	0,3	15	+15, туман	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	09.09.21 7:52	09.09.21 7:57	0:32	09.09.21 7:57	0:32	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. С.Кроуновка. Осмотр без замечаний	нет / 700чел	700	0,4	9	+15, ясно	
Прим.ЗЭС	35	Иман - ДОК - ЛДК	№1	09.09.21 9:04	09.09.21 9:04	1:24	09.09.21 9:04	1:24	МТЗ	у		РЗА ПП. Причина отключения самовольная валка деревьев в охранной зоне ВЛ. отпайка на ПС ДОК от оп.№14.	нет	0	0	0	+18, пасмурно	
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	по ф.6 в ЦРП-1 ф.9	09.09.21 9:52	09.09.21 10:43	2:22	09.09.21 19:28	48:25	МТЗ	нет	ну	Повреждение КЛ 6 270 м от ЦРП-1. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено	нет / 500 чел	500	0,2	3	+18, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	11	09.09.21 12:11	09.09.21 12:11	1:18	09.09.21 12:11	12:24	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	09.09.21 12:19	09.09.21 12:21	0:00	09.09.21 12:21	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 1150 чел	1150	0,5	10	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Заводская - Угловая		09.09.21 19:47	09.09.21 20:08	1:48	10.09.21 16:43	31:30	"земля" от КУ			С обесточиванием ПС Угловая. А/м Камаз двигался с поднятым кузовом, в пр.оп.9-10 зацепил провод. А/м на месте (пробиты колеса), пострадавших нет. Повреждение провода ф.В. Сообщено в СБ. В 22:14 наложен бандаж. При включении на ПС Угловая появился перекос по фазам. Обход ВЛ-35 без замечаний. Неисправность В-35 "Заводская" на ПС Угловая (не включается по ф.В). 10.9.21 в 16:43 произведен ремонт.	ВЛ-35 Спутник - Угловая	Артемовский, Владивостокский ГО, 4340 чел / 15 фид	4340	5,3	50	+21, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	8	09.09.21 20:31	09.09.21 20:31	0:00	09.09.21 20:31	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр, оп.75/3, оп.59/24 разрушены изоляторы.	нет	0	0	0	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	10.09.21 0:02	10.09.21 0:06	0:39	10.09.21 0:06	0:39	МТО	ну	у	РЗА ПП. с.Н-Георгиевка, Константиновка, Полтавка. Планируется осмотр.	нет / 700чел	700	0,1	14	+16, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	10.09.21 0:47	10.09.21 0:47	13:56	10.09.21 0:47	13:56	МТО	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		10.09.21 3:40	10.09.21 3:40	1:00	10.09.21 3:40	1:00	МТО	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+18, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	10.09.21 3:43	10.09.21 3:43	2:44	10.09.21 3:43	4:44	МТО	у		РЗА ПП. Произведена вырубка угрожающих деревьев в пролете 117-118, 135-137	нет	0	0	0	+18, дождь	
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		10.09.21 6:27	10.09.21 6:27		10.09.21 6:27		ТЭНП 1ст.	у		РЗА ПП. ИМФ ф.А-0, 22,8км. Произведен осмотр, оп.103 гнездо.	нет	0	0	0	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	10.09.21 9:57	10.09.21 10:44		10.09.21 12:09		МТЗ	выв	не произв	Вкл без ТП, вкл в 12:09. Под вводом в ТП7476 птица, на прох.изоляторах фА,В,С следы перекрытия. РЗА ПП.	насосн/2141 чел	2141	1,3	11	+18, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	СВ-10	10.09.21 12:34	10.09.21 13:39	0:15	10.09.21 13:39	7:14	МТЗ	нет	у	С обесточиванием 1 сш 10 кВ. Отходные фидера не откл. бл.нет.	0,35 МВт/ 649 чел/ 2 фид	649	0,35	11	+21, гроза	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		10.09.21 12:50	10.09.21 12:50	0:54	10.09.21 12:50	5:14	ДЗ 1з	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+21, гроза	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		10.09.21 13:01	10.09.21 13:01	0:42	10.09.21 13:01	15:00	ДЗ 1з	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+21, гроза	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		10.09.21 13:09	10.09.21 13:09	0:14	10.09.21 13:09	5:30	Зап: ДЗ 1з, ТЭНП 1ст, ИМФ 5,2 км фВ	у		Осмотр без замечаний. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+21, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	10.09.21 13:13	10.09.21 13:14	0:47	10.09.21 13:14	0:47	МТЗ	ну	у	Осмотр до 14.9.21. РЗА ПП.	нет/ 1477 чел	1477	0,1	8	+21, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Чкаловка 35/10	4	10.09.21 13:13	10.09.21 14:04	0:32	10.09.21 14:04	0:32	МТЗ	ну	у	Осмотр до 14.9.21. РЗА ПП.	школа, д/с, насосн/ 1271 чел	1271	0,27	12	+21, гроза	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№1	10.09.21 13:51	10.09.21 13:51	1:40	10.09.21 13:51	1:40	Зап: ТЭНП 1ст, ИМФ 1,8км фА,С.; АТЭЦ ТЭНП 2ст; Штык:ПНДЗ	у		Осмотр без замечаний. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+21, гроза	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково	№1	10.09.21 13:53	10.09.21 13:53	2:16	10.09.21 13:53	2:16	Зап: ТЭНП 1ст, ИМФ 384 км фВ,С; АТЭЦ ТЭНП 2ст; Штык:В-110 Вокз-тяг без бл, АПВ усп	у		Осмотр без замечаний. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+21, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Кролевцы - Владивосток		10.09.21 13:53	10.09.21 13:53	0:13	10.09.21 15:12	0:13	МТЗ	ну	у	Обесточенных потребителей нет. Находилась на ХХ. В пр. 60-61 оборван провод ф. "А"/в 15:33 по ВЛ 35 "Кролевцы - Владивосток" выявлен неполнофазный режим, ВЛ выв в ремонт/.	нет	0	0	0	+21, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		10.09.21 14:14	10.09.21 14:14	0:00	10.09.21 14:14	0:00	Яр:НЗ 1ст ИМФ фВ 18км; Хор: ТЭНП 1ст	у		Произведен осмотр пр.оп.94-118, на оп.109 заменен поврежденный изолятор в гирлянде ф.В. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	10.09.21 14:53	10.09.21 15:08	0:50	10.09.21 15:08	0:50	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.	кот/ 860 чел	860	0,92	42	+20, гроза	

Прим.ЭЭС	35	Иман - ДОК - ЛДК	№1	10.09.21 14:58	10.09.21 14:58	3:30	10.09.21 14:58	3:30	МТЗ	у		Произведен обход, самовольная валка деревьев в охранной зоне ВЛ, отпайка на ПС ДОК от оп.№14.. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		10.09.21 15:15	10.09.21 15:15	0:23	10.09.21 15:15	0:23	ДЗ 1з, ТЗНП 1ст	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	223	10.09.21 15:34	10.09.21 17:51	1:21	10.09.21 17:51	4:53	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП. РЗА ПП.		в.забор/ быта нет	0	0,4	2	+22, дождь
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцеллево		10.09.21 15:47	10.09.21 15:47	0:48	10.09.21 15:47	0:48	ДЗ 3з	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	10.09.21 15:50	10.09.21 15:55	0:00	10.09.21 15:55	0:00	МТЗ	нет	у			нет/ 100 чел	100	0,22	11	+22, гроза
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	239	10.09.21 15:54	10.09.21 18:07	0:35	11.09.21 17:25	0:35	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл без ЗТП. В 21-39 включен без СКТП-221, потребители СКТП-221 запитали от ДЭС. Оп 239-00/57 повреждена концевая муфта. Произведен ремонт (17:25).		кнс, д/с/ 1152 чел	1152	0,27	6	+22, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	10.09.21 16:02	10.09.21 17:15	2:04	10.09.21 17:15	2:04	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.		больн, школа, кот/ 783 чел	783	0,5	29	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	10.09.21 16:10	10.09.21 16:29	6:46	10.09.21 16:29	6:46	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр 13.09.21 скол изоляторов оп №98 фаза "А""В", оп №157 фаза "С". РЗА ПП.		нет/ 360 чел	360	0,01	8	+25, гроза
Прим.ЦЭС	35	Россия - Родина		10.09.21 16:15	10.09.21 16:28	0:42	10.09.21 16:28	0:42	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Оп. 46 два разбитых изолятора ф.С. РЗА ПП.		школа, кот/ 0,54 МВт/ 1460 чел/ 4 Фид	1460	0,54	21	+22, гроза
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	10.09.21 16:25	10.09.21 16:25	0:00	10.09.21 16:25	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	35	Шкотово - Насосная2 - Новороссия		10.09.21 16:32	10.09.21 16:43	0:00	13.09.21 14:08	0:00	КУ, земля			В 16:43 запитана ПС 35 Новороссия, ост ПС 35 Насосная2 (0,1 МВт/ 235 чел), вкл в 19:16 с выделенным уч."Шкотово-Насосная2". без нагрузки. /14.29. 11.9.21 произведен осмотр, кроме пр.оп 64-71, разлив реки Стеглянуха, РПВ ну, земля остается/. Ожидают спада воды. 13.09.21 после спада воды, в пролете оп 70-72 произведена вырубка деревьев. В 14:08 ВЛ включена по нормальной схеме	ВЛ 35 Смолян-тяг-Новороссия-Депо-Васильки	0,35 МВт/ 580 чел/ 6 Фид	580	0,35	25	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Мучная 110/10	5	10.09.21 16:51	10.09.21 17:15	30:11	10.09.21 17:15	30:11	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет/ 276 чел	276	0,08	2	+17, гроза
Прим.СЭС	10	Арсеньев-2 220/110/6	15	10.09.21 18:14	10.09.21 18:32	1:14	10.09.21 18:32	30:14	МТО	ну	у	РЗА ПП. ОП 261 обнаружена птица		нет/ 350 чел	350	0,15	6	+17, гроза
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	10.09.21 18:16	10.09.21 18:18	1:55	10.09.21 18:18		МТЗ	нет	у	РЗА ПП.		нет/ 20 чел	20	0,2	16	+22, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	10.09.21 18:17	10.09.21 18:18	0:27	10.09.21 18:18	0:27	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		школа, кот/ 184 чел	184	0,67	11	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	10.09.21 19:05	10.09.21 19:36	0:12	11.09.21 9:44	0:12	ЗЗ	выв	не произв	Вкл без ЗТП, вкл в 9:44. Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА ПП.		д.дом, поликл, теплпункт/270 чел	270	0,3	15	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/10	12	10.09.21 19:22	10.09.21 20:38	0:00	10.09.21 20:38	8:25	Ав.откл	ну	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.		школа, скваж/310 чел	310	0,25	15	+21, гроза
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	10.09.21 19:22	10.09.21 19:37	0:28	10.09.21 19:37	4:57	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.		кот/ 470 чел	470	0,2	8	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	178Ф 110/10	31	10.09.21 19:26	10.09.21 22:39	0:00	11.09.21 3:16	0:00	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП. В 0:49 включен без КТП 82105 (част.сектор). В 3:16 полностью, причина не установлена		нет/ 2100 чел	2100	0,1	13	+22, дождь
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	10.09.21 19:53	10.09.21 20:40	0:15	10.09.21 20:40	0:15	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет/ 130 чел	130	0,1	5	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	10.09.21 20:40	10.09.21 20:50	0:11	10.09.21 20:50	0:11	МТЗ	выв	у	Осмотр до 15.9.21. РЗА ПП.		нет/ 444 чел	444	0,3	7	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	10.09.21 21:27	10.09.21 21:31	0:17	10.09.21 21:31	0:17	МТЗ	выв	у	РЗА ПП		нет / 294 чел	294	0,4	6	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	10.09.21 21:27	10.09.21 21:38	1:04	10.09.21 21:38	1:04	МТЗ	выв	у	РЗА ПП		нет / 404 чел	404	0,3	16	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Екатериновка		10.09.21 21:52	10.09.21 21:52	2:34	10.09.21 21:52	3:14	ПаГРЭС: НЗЗ-2ст, Екатериновка: НЗЗ 1,2 ст	у		РЗА ПП. 13.09.21 обход без замечаний		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Екатериновка		10.09.21 22:00	10.09.21 22:00	0:02	10.09.21 22:00	0:02	ПаГРЭС: НЗЗ-2ст, Екатериновка: НЗЗ 1,2 ст	у		РЗА ПП. 13.09.21 обход без замечаний		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С-55		10.09.21 22:01	10.09.21 22:01	0:04	10.09.21 22:01	0:04	Находка: НЗЗ 1ст, С-55: НЗЗ 1ст, НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. ПС Находка: ИМФ ф."В" 18,6 км (вся длина 49,54 км). Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	10.09.21 22:16	10.09.21 23:29	650:29	10.09.21 23:29	650:29	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		нет / 243 чел	243	0,35	19	+20, гроза, дождь

Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/г		10.09.21 22:18	10.09.21 22:18	2:14	10.09.21 22:18	2:14	Находка/г: ТНЭП 1ст; ПаГРЭС: ДЗ 1,2 ст	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	10.09.21 22:18	11.09.21 1:02	0:27	11.09.21 1:02	0:53	МТЗ	выв	ну	Повреждение на вед.ТП, вкл 15.9.21 в 14:49		нет / 231 чел	231	0,25	13	+20, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	10.09.21 22:25	10.09.21 22:25	0:12	10.09.21 22:25	0:12	МТЗ	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	10.09.21 22:50	11.09.21 4:37	0:00	11.09.21 15:20	0:00	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. В 2:33 включен без 10ТП, в 4:37 включен без 5ТП, вкл в 13:35 без ЗТП, вкл в 14:09 без 2ТП, вкл в 15:20. ТП7614 разрушены РВС бкВ, устранено.		нет / 570 чел	570	0,45	16	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	10.09.21 22:55	10.09.21 23:59	0:50	10.09.21 23:59	1:43	МТЗ	нет	у	РЗА ПП		нет / 355 чел	355	0,3	6	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Милоградovo 35/10	7	10.09.21 23:25	11.09.21 1:40	1:53	11.09.21 7:07	6:10	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В 0:03 включен без 12ТП, в 1:40 включен без 7ТП, в 3:32 включен без 2ТП. В 5:00 включен без 1П. КТПА 2100 "Завод" повреждены разрядники 10 кВ ф."А, В, С". Устранено, все включено		школа, дс / 1000 чел	1000	0,43	19	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	10.09.21 23:29	10.09.21 23:38	0:00	10.09.21 23:38	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА ПП		нет / 2141 чел	2141	1	16	+20, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	1	10.09.21 23:36	10.09.21 23:36	2:55	10.09.21 23:36	2:55	МТЗ	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	10	11.09.21 0:24	11.09.21 4:08	0:46	12.09.21 3:29	0:46	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Включен без 1ТП. На повреждении КЛ между ЗТП-1004 и ЗТП-1022. В 5:02 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В ЗТП-1004 произведена замена концевой кабельной муфты. Схема восстановлена	ф.5	нет / 500 чел	500	0,4	4	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	11.09.21 0:25	11.09.21 11:25	0:27	11.09.21 11:25	0:27	МТЗ	выв	ну	Лвл=4,8км, Лбаза=7кмРЗА ПП. При РПВ "земля", отключен от КУ, вкл в 11:25, земля самоустранилась. Осмотр без замечаний.		нет / 6 чел	6	0,001	2	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	11.09.21 0:25	11.09.21 0:46	1:07	11.09.21 0:46	1:07	МТЗ	выв	у	РЗА ПП		нет / 1289 чел	1289	1	11	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	11.09.21 0:25	11.09.21 6:56	0:00	11.09.21 8:07	0:00	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. При РПВ "земля", отключен от КУ. На СТП-7599 повреждены разрядники ф.В,С. Обеспечен резерв без ЗТП. В 8:07 включен полностью. Повреждение на вед.отп	ф.11 Партизан	п/з / 200 чел	200	0,1	7	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	6	Южная 110/6	11	11.09.21 1:19	11.09.21 13:59	0:21	11.09.21 15:48	0:21	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. При РПВ "земля", отключен от КУ. В 12:03 ТП7068 следы перекрытия в РУ 6 кВ (поврежденного оборудования нет), вкл в 13:59 без ТП 7274, вкл в 15:48. Повреждение вводной КЛ на Т2 (12.9.21 11:47 произв.ремонт)		нет / 231 чел	231	0,4	3	+16, гроза
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	11.09.21 1:25	11.09.21 13:25	3:39	11.09.21 13:25	3:39	МТЗ	выв	ну	Лвл=16км, Лбаза=20км. Вкл в 11:37 без 19ТП, вкл в 13:25. Повреждение на ведомственном ТП.	ПС Екатериновк а ф25	нет / 330 чел	330	0,5	29	+18, гроза
Прим.ЮЭС	6	Владимиرو-Александровское 35/6	5	11.09.21 1:30	11.09.21 6:10	5:03	11.09.21 18:34	5:03	МТЗ	выв	ну	Вкл без 17ТП, вкл в 7:10 без 16ТП, вкл в 10:37 без 5ТП, вкл в 18:34 без замечаний.		нет / 900 чел	900	1	28	+18, гроза
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	10	11.09.21 7:06	11.09.21 8:35	2:14	11.09.21 9:54	2:14	"земля" от КУ			Вкл без 1ТП, вкл в 9:54. Оп.1/6 заменен поврежденный изолятор. РЗА ПП.		нет / 320 чел	320	0,6	23	+15, туман
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	11.09.21 7:45	11.09.21 12:41	0:00	21.09.21 23:52	0:00	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. В 8:00 вкл без 7ТП, вкл в 12:41 без 6ТП, вкл в 13:21 без 4ТП, вкл в 13:28 без 3ТП, вкл в 17:30. Оп.12 заменен поврежденный изолятор; выделен уч.КВЛ "РП80204-ТП82146" (без нагрузки). 15.9.21 19:15 определено 1 МП 34м от ТП82146. 16.9.21 не работали. 17.9.21уч-к КЛ РП-80204 - ТП-82146 испытания не выдержал после монтажа вставки 5м. и 2-х муфт. Определено 2 МП на расстоянии 25м от оп.5 в ст. ТП82146. /18.9.21 18:28 МП откопано, подтверждено, 19.08.21 произв.монтаж каб.вставки и 2 соед.муфт, определено 3 МП 40 м от оп.5. 20.09.21 в 17:30 разработан котлован/. 21.09.21 в 19:13 смонтирована каб. муфта, испытан, вкл в работу.	ф.12	нет / 2100 чел	2100	0,08	12	+19, пасм
ЭС ЕАО	10	Волочаевка/тяг 220/35/27,5/10	15	11.09.21 8:18	11.09.21 8:23	1:24	11.09.21 8:23	1:24	МТО	ну	у	РЗА ПП		нет / 120 чел	120	0,1	3	+16, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	11.09.21 8:26	11.09.21 9:47	0:00	14.09.21 16:43	0:00	"земля" от КУ			Вкл без ТП 94, вкл в 16:32 с выделенным уч.без нагрузки. 12-13.9.21 работы не вели. На оп.75-00/91 заменен поврежденный полимерный изолятор.		нет / 820 чел	820	0,17	7	+16, ясно
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	5	11.09.21 9:48	11.09.21 9:48	0:21	11.09.21 9:48	0:21	МТЗ	у		Осмотр до 30.10.21. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+16, туман
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	11.09.21 9:48	11.09.21 9:48	1:48	11.09.21 9:48	1:48	МТЗ	у		Произведен осмотр. ТП2/65 заменен поврежденный прох.изолятор. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+16, туман
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	11.09.21 11:16	11.09.21 13:15	2:50	11.09.21 14:56	2:50	Ав.откл	ну	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 14:56. На уч"ТП3317-РТП3317" обрыв шлейфа ф.С. Устранено. РЗА ПП.		нет / 1477 чел	1477	0,1	8	+17, ясно

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	11.09.21 12:32	11.09.21 19:17	2:33	16.09.21 18:50	2:33	МТО	нет	ну	Повреждение КЛ на уч."ТП82069 -ТП 82012"сторонними лицами при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. Вкл в 19:17 с выделенным уч.без нагрузки. 12-14.09.21 работы не вели. 15.9.21 в 16:58 разработан котлован, кабель разрезан, испытан. Испытание КЛ не выдержал. 16.9.21 определено МП 45 м от ТП-82069, устранено		нет/1400 чел	1400	0,6	11	+20, пасмурно
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Осиновая речка	С-40	11.09.21 13:09	11.09.21 13:09	10:43	11.09.21 13:09		НЗ3 1ст, ОМП 17,4км фА,С	у		Выполнен осмотр ВЛ. В пр. оп. № 117-118 – следы атмосферного перенапряжения ф. А, В, С. На оп. № 121, 122 – на теле опор следы «ожогов» между средней и нижней траверсами. Фотофиксация выполнена. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Бычиха	Т-60	11.09.21 13:09	11.09.21 13:09	0:46	11.09.21 13:09	0:46	МТЗ, ОМП 24,2км фВ,С	у		Выполнен осмотр ВЛ. В пр. оп. № 117-118 – следы атмосферного перенапряжения ф. А, В, С. На оп. № 121, 122 – на теле опор следы «ожогов» между средней и нижней траверсами. Фотофиксация выполнена. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	110	ПримГРЭС - Бикин		11.09.21 16:37	11.09.21 16:37	0:00	11.09.21 16:37	0:57	Бик: ДЗ 1з, НЗ3 1ст, ОМП 214км фС	у		РЗА ПП. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1 - Мелькомбинат		11.09.21 16:49	11.09.21 17:34	0:06	11.09.21 23:30	0:06	МТО	ну	ну	Обесточены ПС 35 Мелькомбинат, Борисовка. В 17:34 запитана ПС 35 Борисовка (на ПС Н.Никольск вкл СВ-35), в 17:45 запитана ПС 35 Мелькомбинат (по ВЛ 35 Н.Никольск-Мелькомбинат». Произведен осмотр. Оп.2 разрушена гирлянда изоляторов фВ. Устранено	ВЛ-35 Н.Никольск-Мелькомбинат	1,5 МВт/ 3040 чел/ 10 фид	3040	1,5	26	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - РЦ с отп	С-8	11.09.21 17:24	11.09.21 17:26	0:07	11.09.21 18:57	0:07	ВЧБ	ну	у	Обесточивались потребители 2 сш бкВ ПС 110/35/6 ПС «Ц» (8 МВт/17245 чел/г.Хабаровск), ч/з 2 мин вкл СВ-6 кВ (по ТМ откл В-6 2Т, АВР 6 усл), все потребители запитаны). Произведен осмотр ВЛ, пр.оп.77-78 следы подгара на проводе фС (поврежден 1 повив, ВЛ можно вводить в работу), по сообщению очевидцев работа гусеничной спецтехники, с места скрылась. Сообщено СБ, ОВБ. В 18:57 ВЛ вкл в работу, транзит замкнут. ПС 110 кВ Городская АВР 6 успешно. ПС 35 кВ Парк Гайдара АВР 6 успешно. ПС 35 кВ Ханкайская АВР 6 успешно	Т1 ПС Ц, АВР-6 ПС Городская, ПС Парк Гайдара, ПС Ханкайская	8 МВт/ 17245 чел/6 фид	17245	8	30	+22, гроза
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - ГВФ	С-45	11.09.21 17:24	11.09.21 17:24	0:34	11.09.21 17:24	27:54	ВЧБ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/35/10	4	11.09.21 18:06	11.09.21 18:06	0:00	11.09.21 18:06	6:35	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+22, гроза
Хаб.цЭС	110	Красицкая - Хор с.отп.Дормидонтовка	С-29	11.09.21 18:16	11.09.21 18:16	0:00	11.09.21 18:16	0:45	НЗ3 2ст, ИМФ 48,5км фС	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+17, гроза
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		11.09.21 18:27	11.09.21 18:27	3:54	11.09.21 18:27	3:54	Яр: НЗ3 1,2ст, ИМФ 6,4км фС; Павл: НЗ3 1ст	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, гроза
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	11.09.21 18:29	11.09.21 18:29	0:34	11.09.21 18:29	0:34	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, гроза
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		11.09.21 18:48	11.09.21 18:48	1:29	11.09.21 18:48	3:22	Яр: НЗ3 2ст, ИМФ 10,1км фВ, Павл:НЗ3 1,2 ст	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, гроза
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		11.09.21 18:50	11.09.21 18:50	2:17	11.09.21 18:50	2:17	Яр: НЗ3 1,2ст, ИМФ 10,3км фВ, Павл:НЗ3 1 ст	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, гроза
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		11.09.21 18:52	11.09.21 18:52	2:39	11.09.21 18:52	2:39	Яр: НЗ3 2ст, ИМФ 16,2км фВ, Павл:НЗ3 1 ст	у		РЗА ПП. 12.09.21 произведен осмотр. На оп 74 подключенная изоляция от траверсы по фазе С.		нет	0	0	0	+19, гроза
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	11.09.21 19:54	11.09.21 19:54	0:34	11.09.21 19:54	0:34	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, гроза
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп. Победа	Т-104	11.09.21 20:32	11.09.21 20:32	0:45	11.09.21 20:32	0:45	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	209	12.09.21 4:42	12.09.21 4:42	0:32	12.09.21 4:42	0:32	МТЗ	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	12.09.21 2:50	12.09.21 2:50	0:24	12.09.21 2:50	0:24	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход в пролётах 220-332 без замечаний.		нет	0	0	0	+13, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	12.09.21 3:11	12.09.21 4:02	1:05	12.09.21 13:30	9:48	МТЗ	выв		РЗА ПП. Включен без КТП 7132, РУ6 разрушение проходного изолятора ф. В,С. Устранено		нет / 330 чел	330	0,3	8	+17, пасмурно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	12.09.21 3:10	12.09.21 4:04	5:16	12.09.21 4:04	5:16	МТЗ	ну	у	РЗА ПП		нет / 212 чел	212	0,2	8	+12, пасмурно

Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	12.09.21 6:38	12.09.21 8:00	0:52	12.09.21 15:52	0:52	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. В 7:25 включен без 5ТП. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. ОП 13 сорван изолятор ф.В	ф.19	нет / 294 чел	294	0,5	6	+13, пасмурно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	12.09.21 7:54	12.09.21 7:57	0:50	12.09.21 11:45	0:50	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без 8ТП. ТП. В 8:25 включен без 1ТП. В 8:44 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. ОП 445 заменили изолятор ф.А		школа / 1103 чел	1103	0,1	19	+13, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	12.09.21 8:19	12.09.21 9:14	218:33	12.09.21 12:20	218:33	МТЗ	ну		РЗА ПП. В 9:14 перезапитано 11 ТП. В 10:08 выделен участок от ПС до ТП 3584, весь потребитель запитан. В пролете оп 26-27 убрана ветка	ф.33 ПС Горький	школа, дс, насосная / 3568 чел	3568	1	18	+13, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	12.09.21 8:57	12.09.21 10:14	6:34	12.09.21 10:14	6:34	МТЗ	нет	не поризв.	г.Фокино. РЗА ПП. В 9:56 запитано 6 ТП. В 10:14 включен полностью успешно.		школа/160ч.	160	0,1	15	+16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	12.09.21 9:49	12.09.21 10:14	0:00	12.09.21 10:14	0:00	МТЗ	выв	у	с.Залесье,с.Мельники. РЗА ПП		нет/183ч.	183	0,12	7	+14, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	по ф.6 РК СП1	12.09.21 11:57	12.09.21 15:05	1:49	12.09.21 15:05	30:54	МТЗ	нет		п.Горный. неисправность рекулозера. РЗА ПП. На РК установили шунт		нет/72ч.	72	0,01	2	+12, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	12.09.21 14:02	12.09.21 14:03	2:18	12.09.21 14:03	32:07	МТЗ	выв	у	часть п.Олений. РЗА ПП		нет/400ч.	400	0,4	13	+20, ветер
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	12.09.21 14:11	12.09.21 14:15	0:35	12.09.21 14:15	0:35	МТО	ну	у	часть г.Биробиджан. РЗА ПП. При обходе в пр. оп 18-05/14 - 18-05/15 следы КЗ на двух нижних проводах (стороннее возд. неуст. лицом)		нет/700ч.	700	0,51	17	+20, пасм.
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп. Победа	Т-104	12.09.21 14:34	12.09.21 14:36	4:20	12.09.21 14:36	19:00	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС Новокуровка, Победа. РЗА ПП.		нет/500ч.	500	0,5	8	+20, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	12.09.21 15:10	12.09.21 17:39	0:46	12.09.21 17:39	20:39	МТЗ	выв	ну	с Сергеевка, 19 км. РЗА ПП. ОП7 убрана ветка с проводов		нет/120ч.	120	0,18	12	+17, ветер
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	12.09.21 16:03	12.09.21 17:24	1:00	12.09.21 17:24	1:00	МТЗ	нет	у	с.Романовка. РЗА ПП		нет/100ч.	100	0,15	7	+17, ветер
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	10	12.09.21 18:26	12.09.21 19:00	1:00	12.09.21 21:27	1:00	МТО	ну	ну	с. Матвеевка. РЗА ПП. В 19:00 включен до Р140 (запитан основной потребитель , 4ТП). В пр. оп 65-66 падение дерева, обрыв проводов. Устранено, схема восстановлена.		нет/110ч.	110	0,25	19	+16, ветер
Прим.ЗЭС	35	Заря 35/10	Т1, В-35 Хвальинка	13.09.21 7:54	13.09.21 8:13	0:52	13.09.21 9:25		ДЗТ			Обесточены потребители 1,2 сш 10кВ, запитаны в 8:13 (от Т2). Осмотр: отключен В 35 Т-1, В 35 Хвальинка. Осмотр без замечаний, в 9:25 Т1 включен в работу. КРУН 10 на проходных изоляторах 10кВ ф.В,С ТСН 1 обнаружена птица. В 35 Хвальинка отключился из-за недостаточного шунтирования отключающей катушки на МТО - с одной стороны (при прохождении тока 30А произошло замыкание контактов и прохождение сигнала на отключение выключателя). Исправлено - зашунтировано с двух сторон (катушка полностью выведена из схемы) . РЗА готовит письмо с пояснением	Т2	0,4 МВт/2278 чел	2278	0,4		+19, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	13.09.21 8:10	13.09.21 8:17	0:40	13.09.21 8:17	0:40	МТЗ	нет	у	Обход без замечаний. РЗА ПП.		школа, кот, связь/115 чел	115	0,1	6	+11, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	13.09.21 8:38	13.09.21 9:42	0:28	15.09.21 18:27	4:17	Ав.откл	ну	ну	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ Потребителю обеспечен резерв. 14.09.21 определено МК ПЛ : 725 метров от ПС Бикин. Устранено.	ф.25 Бикин	п/з/ 24 чел	24	0,06	3	+12, облачно
Прим.ЮЭС	10	ХФЗ 110/6	20	13.09.21 10:35	13.09.21 11:03	0:02	13.09.21 11:03	9:11	МТЗ	нет	у	часть г.Партизанска. Обход без замечаний. РЗА ПП		д/сад, школа/2674ч.	2674	1	10	+16, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита	с-24	13.09.21 11:45	13.09.21 12:34	1:01	13.09.21 12:34	313:36	НЗЗ 2ст., ОМП ф.А, 6,5 км.	ну	у	Обесточено 8 ПС 110кВ (Сита, Обор, Дурмин, Мухен, Золотая, Сухлай, Петровичи), 1 ПС 35кВ (Святогорье). Пр.оп.30-31 (под ВЛ) обнаружено дерево со следами перекрытия. Провода ВЛ без повреждений. Несанкц. работа подрядной организации ООО «Энергострой» по валке деревьев. (Допуск на работы ООО «Энергострой» 13.09.2021 не проводился).РЗА ПП		Лазовский р-н/14550 чел./35 фид. Объектов ковид нет	14550	4,15	121	+16, облачно
Прим.ЗЭС	35	Веденка 35/10	Т1	13.09.21 22:02	14.09.21 0:33	3:20	14.09.21 0:52	16:28	ДЗТ			С обесточиванием потребителей ПС 35 Веденка. Осмотр по прибытию ОВБ: Т1 откл от ДЗТ, обнаружены перегоревшие предохранители ТСН-1 фВ,С; следы дугового замыкания на ШМ-10 между прох.изоляторами и ТР 10 ТСН-1 и на проходном изоляторе ф.С в яч.ТСН-1. В 0:33 потребителю обеспечен резерв. /в 0:52 Т1 включен с последующим выводом по заявке; 2:44-3:22 проходные изоляторы заменены, в 5:30 схема восстановлена.	ПС Рождественка ф8	0,9 МВт/ 2858 чел/ 5 фид	2858	0,9	29	+12, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Волково - Ивановка		13.09.21 23:40	13.09.21 23:40	1:34	13.09.21 23:40	1:34	ТНЗНП 1ст, ИМФ 4,1км фС	у		РЗА ПП. На оп.21 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+16, дождь

Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	14.09.21 4:02	14.09.21 4:07	2:34	14.09.21 4:07	2:34	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр 17.9.21. РЗА ПП.		школа, кот/ 700 чел	700	0,4	9	+13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новый Мир 110/10	6	14.09.21 5:36	14.09.21 5:36	0:25	14.09.21 14:10	4:27	МТЗ	нет	ну	Оп.28 повреждение концевой каб.муфты. Устранено.	ф10	Доброфлот	0	0,15	1	+14, пасмурно
Прим.СЭС	10	Милоградovo 35/10	7	14.09.21 5:58	14.09.21 6:03	8:41	14.09.21 6:03	8:41	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр. РЗА ПП. На оп.742 излом траверсы. Замена траверсы на 14.09.21 с 15:00 до 19:00.		школа, д/с, больн/ 1000 чел	1000	0,4	16	+13, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	6	14.09.21 5:48	14.09.21 6:53	3:24	14.09.21 10:54	3:24	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП. Повреждение резервной КЛ-10, отключена.		д.дом, в.забор, школа, больн / 7845 чел	7845	0,87	25	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	35	Павло-Федоровка 35/10	Т2	14.09.21 6:54	14.09.21 7:51	1:28	14.09.21 7:51	1:28	Ав.откл		у	РЗА ПН. С обесточиванием потребителей ПС 35 П.Федоровка. Осмотр без замечаний (по прибытию ОВБ). В 7:43 Т2 включен на ХХ, в 7:51 под нагрузку. (В 7:51 ф7 откл от МТО, АПВ ну, РПВ усп ч/з 4 мин). 14.09.21 проведена проверка РЗА: по В 10 Ф-7 сбой настроек уставок , В 10 Т-2 пропуск защит. Произведена проверка схемы подключения В 10 Т-2 17.09.21, без замечаний		0,3 МВт/ 1267 чел/4 фид	1267	0,3	21	+10, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	14.09.21 7:51	14.09.21 7:55	0:34	14.09.21 7:55	0:47	МТО	ну	у	РЗА ПП. Обход без замечаний.		скваж, школа, д/с, кот/ 1242 чел	1242	0,18	14	+10, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	42	14.09.21 6:59	14.09.21 7:46	1:20	14.09.21 9:57	1:20	КУ, земля			Благовещенск. Повреждение на вед. участке. РЗА ПП		БТЭЦ осв.воды / 250 чел	250	0,016	200	+11, туман
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	14.09.21 8:16	14.09.21 8:16	0:55	14.09.21 8:16	23:25	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	+15, обл
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	14.09.21 12:35	14.09.21 14:15	0:00	14.09.21 14:15	0:00	МТЗ	ну	у	п.Оленевод. РЗА ПП. На оп.22 ф.А обнаружена птица (ворона) со следами перекрытия.		нет / 240чел	240	0,17	6	+20, пасм
Ам.ЦЭС	10	Нагорная 35/10	7	14.09.21 12:15	14.09.21 12:51	1:58	14.09.21 16:10	3:45	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. г. Белогорск. Включен без ТП-47. В 12:57 потребитель ТП-47 запитан от резерва. На ТП-47 повреждена каб.муфта в сторону Ф-7 ПС Нагорная. Устранено.		нет / 5150чел	5150	0,18	1	+18, обл
Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	15	14.09.21 13:43	14.09.21 14:11		14.09.21 16:03		МТО	ну	не произв	РЗА ПП. г.Райчихинск. Включен без 3-х ТП. При осмотре обнаружен обрыв провода в пролёте оп.55-56 неизвестной техникой. Сообщено в СБ. В 16:03 провод восстановлен, все включено. Виножник (база где произошел обрыв) вину признали, компенсировали, в полицию не сообщали.		насосная / 2400чел	2400	0,86	13	+17, пасм
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		15.09.21 5:40	15.09.21 5:40	0:05	15.09.21 5:40	0:05	ПС Тамбовка: ДФЗ, ТНЗНП 1ст., ИМФ- ф.В, 13,6 км. ПС Михайловка: ДФЗ	у		РЗА ПП. При осмотре ВЛ на оп. № 188 обнаружено гнездо птиц, следы дуги на проводе и изоляции.		нет	0	0	0	+11, туман
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	15.09.21 7:37	15.09.21 10:13	0:43	15.09.21 12:10	8:32	МТО	нет		Телецентр. РЗА ПП. В 10:13 включен без КТП 7072. В КТП 7072 повреждение вывода 0,4кВ ф.2, все включено в 12:10		телецентр/0ч.	0	0,03	7	+10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	15.09.21 8:21	15.09.21 9:12	1:54	15.09.21 9:12	1:54	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. п.Кипарисово, Таежный, Тимофеевка.		нет/130ч.	130	0,5	25	+16, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	15.09.21 8:35	15.09.21 8:39	0:38	15.09.21 8:39		МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Ясноновка. Обнаружены ветки деревьев пр. 129-130. Опора 137/48 абонентской отпайки ВЧ Полигон - коронация изолятора.		нет/250ч.	250	0,12	2	+19, ясно
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	15.09.21 9:02	15.09.21 10:14	0:27	15.09.21 10:14	0:27	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. п.Оленевод. Под оп. 22 найдена птица		нет / 240чел	240	0,17	6	+13, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	20	15.09.21 10:56	15.09.21 15:43	0:23	15.09.21 15:43	0:23	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Волково. В пр.оп.75-76 обрыв двух проводов неизвестной техникой. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.		нет / 50чел	50	0,03	3	+20, обл
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	8	15.09.21 11:27	15.09.21 13:01	0:01	15.09.21 13:01	0:01	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Заменен поврежденный изолятор ф.С на оп.9 и устранен сглест проводов.		нет / быта нет	0	0,3	6	+17, обл
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	15.09.21 12:22	15.09.21 14:35	0:00	18.09.21 13:26	0:00	"земля" от КУ			г.Фокино. Запитаны все потребители от резерва. Выделен участок КЛ-10кВ РП-80201-РП-80202, без нагрузки. 16.9.21 МП не определено. 18:9.21 в 5:40 смонтирована каб.вставка и 2 соед.муфты, испытан, вкл в работу.	ф.13	нет / 2030чел	2030	0,63	17	+20, ясно
Ам.СЭС	10	Чагоян 35/10	18	15.09.21 17:50	15.09.21 17:50	0:23	15.09.21 17:50	234:02	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.		нет	0	0	0	+18, пасм
Прим.ЮЭС	35	Кролевцы - Многоудобное		16.09.21 11:22	16.09.21 11:31	0:00	16.09.21 11:31	0:00	МТО	ну	у	РЗА ПП. С обесточиванием ПС Многоудобное. Произведен обход ВЛ, осмотр ПС Многоудобное. В пр.оп.126-127 обнаружена обгоревшая ветка под проводами.		1 изб.уч-к (№3902) / 470 чел	470	0,6	17	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	5	16.09.21 11:35	16.09.21 12:18	3:22	16.09.21 12:18	3:22	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Под вводом КЛ 6кВ ТП7278 обнаружена обгоревшая птица		нет / 639 чел	639	0,35	7	+18, пасмурно

Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	16.09.21 11:36	16.09.21 12:07	0:03	16.09.21 12:07	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.п.Ключевой, п.Соловей Ключ.		1 изб.уч-к (№1819) / 650 чел	650	1,5	43	+18, пасмурно	
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	по ф.13 ЗТП 80 В-10 ф.14	16.09.21 16:25	17.09.21 5:50	0:06	17.09.21 5:50	0:06	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. г.Зоя. Повреждение КЛ-10 от ТП 80 "Зодиак РП-2" до ТП 82 "Школа №5". Питание ЗТП 82 произведено от ВЛ-6 ф.56 ПС Энергия отп. от опоры №41(построена новая ВЛ-6 из 5 опор, заменён трансформатор на Б/О,4кВ)		школа / 1 изб.уч-к (№604) /			0,02	1	+18, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	1А	16.09.21 17:46	16.09.21 18:13	0:10	16.09.21 18:13	0:10	Ав.откл	ну	у	РЗА ПП. В пр.оп.152-153 под проводами ВЛ обнаружено упавшее из вне охранной зоны дерево, повреждения оборудования нет		нет / 349 чел	349	0,6	12	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	16.09.21 17:55	16.09.21 17:55	0:07	16.09.21 17:55	0:07	МТЗ	у		РЗА ПП. произведен осмотр в пролетах 1-108. Замечаний нет.		нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	16.09.21 17:55	16.09.21 17:55	1:14	16.09.21 17:55	1:14	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	16.09.21 17:55	16.09.21 17:55	0:08	16.09.21 17:55	0:08	МТЗ	у		РЗА ПП. КТП-3372 МПЖХ повреждение проходных и опорных изоляторов РУ 10 из-за попадания влаги.		нет	0	0	0	+16, дождь	
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		16.09.21 17:20	16.09.21 17:34	0:00	16.09.21 17:34	0:00	ЧТЭЦ: ДЗ 2ст	выв	у	РЗА ПП. Обесточены ПС Б.Нимныр, Юхта (линия в работе в радиальном режиме, по команде РДУ отключен В-110 Юхта на ПС Лебединский).		нет / 150чел / 1 избир.уч-к (№32) / 4 фид	150	1,5	5	0, мокрый снег	
Ам.ЗЭС	10	РП-2	9	16.09.21 18:15	16.09.21 18:18	4:47	16.09.21 18:18	4:47	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. ТП 93 с ввода РУ 10 снят кот		3 избир.уч-ка (№1507, 1508, 1511) / 4800 чел	4800	1,5	5	+15, ясно	
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		16.09.21 18:30	16.09.21 18:30	0:00	16.09.21 18:30	0:00	ЧТЭЦ: ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. (АПВ было введено после удаления бригады с линии, работавшей по заявке)		нет	0	0	0	0, мокрый снег	
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		16.09.21 19:05	16.09.21 19:26	0:00	17.09.21 19:48	0:00	ЧТЭЦ: ТЗНП 2ст	ну		РЗА ПП. Обесточены ПС Б.Нимныр, Юхта. Выделен уч-к ВЛ-110 ЧТЭЦ - Б.Нимныр, отключена ПС М.Нимныр (была нет), включен В-110 Юхта на ПС Лебединский. 21:57 включен участок ВЛ 110кВ Чульманская ТЭЦ - ЛР-110 "Карьер". В 23:25 включен участок ВЛ-110 М.Нимныр-ЛР-110 "Карьер", запитана ПС М.Нимныр. Остается отключена ВЛ-110 М.Нимныр-Б.Нимныр. Осмотр без замечаний, включена в работу	ВЛ-110 Лебединский - Юхта	нет / 150чел / 1 избир.уч-к (№32) / 4 фид	150	1,5	5	0, мокрый снег	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	16.09.21 19:55	16.09.21 19:55	0:10	16.09.21 19:55	2:42	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	16.09.21 19:55	16.09.21 19:55	4:30	16.09.21 19:55	4:30	МТЗ	у		РЗА ПП. КТП-3372 МПЖХ повреждение проходных и опорных изоляторов РУ 10 из-за попадания влаги.		нет	0	0	0	+15, дождь	
Юя ЭС	110	Н.Куранах - Лебединский с отп. Рябиновый		16.09.21 23:21	16.09.21 23:22		17.09.21 21:55		ДЗ 3ст	ну	ну	РЗА ПП. Была ремонтной схема: отключены ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимныр, М.Нимныр-Б.Нимныр. Обесточились ПС 110 кВ Б.Нимныр, Лебединский, Юхта, Алдан, вед. ПС Рябиновая, 4 ПС 35 кВ Водозабор, Ленинское, Б.Гора, Селигдар. Ч/з 1 мин ПС Алдан, Лебединский и все ПС 35 кВ запитаны от ПС В.Куранах по сети 35 кВ. Остаются отключены ПС 110 кВ Юхта, Б.Нимныр, вед. ПС Рябиновая (150чел, 0,15МВт, изб.уч-к №32). В 2:28 включен участок ВЛ-110 Н.Куранах-РП Хвойный, запитана вед. ПС Рябиновая. В пр.оп.187-188 налипание снега на провода ф.А,В, негабарит до земли. Устранено. В 3:21 включена ВЛ-110 Н.Куранах-Лебединский. В 3:22 при включении ВЛ-110 Лебединский-Юхта отключилась от ТНЗНП 2ст, АПВ не раб, РПВ ну, ИМФ ф.А-0 47,8км, одновременно отключалась ВЛ-110 Н.Куранах-Лебединский с отп.Рябиновая с усп АПВ. В 3:50 при включении В-110 "Алдан" на ПС Лебединский, отключилась ВЛ-110 Н.Куранах-Лебединский с отп.Рябиновая и повторно не включается (сгорела управляющая катушка В-110). В 7:47 включена ВЛ-110 Н.Куранах-Лебединский с отп. Рябиновый ч/з ОВ-110 на ПС Н.Куранах. В 10:40 запитан избир.уч-к №32 от ДГ. По ВЛ-110 Лебединский - Алдан обнаружено падение оп.71 из-за излома приставок, ведется замена опоры. В 20:17 включен участок ВЛ-110 Б.Нимныр-Юхта со стороны ЧТЭЦ, запитана ПС Юхта. В 21:16 включен в работу участок ВЛ-110 Лебединский-Юхта, транзит замкнут. В 21:55 вкл. ВЛ-110 Лебединский-Алдан, оп.71 заменена. Схема восстановлена.	ВЛ-35 В.Куранах-Алдан с отп.	Алданский р-н, 19000чел / 9 избир.уч-ков (№9, 10, 11, 13, 14, 15, 32, 33, 34) / 43 фид	19000	9	156	0, мокрый снег	
Юя ЭС	6	Электростанция 35/6	Алдан-4	17.09.21 5:00	17.09.21 13:29	0:30	17.09.21 13:29	2:06	"земля" от КУ			РЗА ПП. г.Алдан. Налипание мокрого снега на провода		д/с, поликлиника, котельня / 460чел	460	0,25	8	0, мокрый снег	

ЮЯЭС	6	Алдан 110/35/6	Алдан-3	17.09.21 5:18	17.09.21 8:09	2:18	17.09.21 8:09	2:18	"земля" от КУ			РЗА ПП. г.Алдан. Налипание мокрого снега на провода		скважина, школа, д/с, администр, теплопункт / 2 избир.уч-ка (№13,14) / 3700чел	3700	1,1	28	+1, мокр снег
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	17.09.21 9:11	17.09.21 9:16	0:25	17.09.21 9:16	0:25	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход без замечаний.		1 избир.уч-к №3009 / 310 чел	310	0,17	11	+15, ясно
ЮЯЭС	6	Восточная 35/6	Аэропорт-2	17.09.21 10:11	17.09.21 14:12	0:21	17.09.21 14:12	0:21	"земля" от КУ			РЗА ПП. Падение дерева на спуски ведомственной ТП потребителя (ТП135 ПРЦ).		1 избир.уч-к №17 / 800 чел	800	0,4	3	0, мокрый снег
ЮЯЭС	6	Восточная 35/6	Алдан-6	17.09.21 10:13	17.09.21 14:13	1:28	17.09.21 14:13	1:28	"земля" от КУ			РЗА ПП. Падение веток на спуски ведомственной ТП потребителя (ТП152 АЭС Суховерхов).		1 избир.уч-к №8 / 970 чел	970	0,9	11	0, мокрый снег
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	17.09.21 11:34	17.09.21 11:44	0:00	17.09.21 11:44	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр в пролете оп.№1-ТП-257, без замечаний.		1 избир.уч-к №779 / школа / 1470 чел	1470	0,03	11	+18, ветер
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	17.09.21 11:39	17.09.21 11:39	0:16	17.09.21 11:39	2:30	МТЗ	у		РЗА ПП. В пролете между опорами 26-27 на проводе следы перекрытия, под линией следы неизвестной техники. Сообщено в СБ		нет	0	0	0	+18, ясно
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	2	17.09.21 13:20	17.09.21 13:24	0:44	17.09.21 13:24	0:44	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обход без замечаний		3 избир.уч-ка (№1406, 1414, 1422) / 3853 чел	3853	1	12	+18, пасмурно
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	В-6-Т1	17.09.21 16:14	17.09.21 17:28	0:00	17.09.21 22:03	0:13	МТЗ			РЗА ПП. Обесточены 1,2сш-6 кВ, потребитель запитан от Т2, кроме вед.ф.5 (ГОК, включен в 19:35), неисправность привода В-6 ф.5, несоответствие положения регулировочной шайбы, устранено. В 18:12 включен В-6 Т1 и отключен в контрольном положении, без замечаний. Проведены проф.испытания В-6 Т1, без замечаний. В 22:03 включено по норм схеме. Планируется проверка РЗА.	Т2 ПС Восток	3 избир.уч-ка (№1406, 1414, 1422) / 3853 чел / промышленная нагрузка	3853	6,75	25	+20, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	3	17.09.21 16:56	17.09.21 16:59	0:53	17.09.21 16:59	0:53	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.		1 избир.уч-к (№385) / 521 чел	521	0,3	6	+20, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Рождественка 35/10	7	17.09.21 17:14	17.09.21 18:15	0:00	17.09.21 18:28	0:00	МТО	ну		РЗА ПП. По РЛ-27 на оп.5, неподвижный контакт ф.А, ослабление болтового соединения. Под оп.5 найдена мертвая птица. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено	ф.8 Рождественка	2 избир.уч-ка №3707, 3725 / 728 чел	728	0,12	6	+20, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Желтоярво 35/10	1	17.09.21 20:03	17.09.21 20:04	1:54	17.09.21 20:04	2:27	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Черниговка, Гащенко. ТП144 перекрытие шлейфов (наклон опоры)		школа / 730чел	730	0,3	15	+17, обл
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	18.09.21 2:15	18.09.21 2:19	0:07	18.09.21 2:19	0:07	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Раздольное, Кипарисово1.		1 избир.уч-к №1807 / 444чел	444	0,25	7	+11, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	18.09.21 4:50	18.09.21 7:14	17:39	22.09.21 16:03	17:39	МТО	выв	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч."ТП82069-ТП82012" сторонними лицами. Сообщено СБ, ОВД. /20.09.21 проведены ВВИ/ 22.09.21 выполнен монтаж кабельной вставки 3 м и 2-х соедин. муфт. Фидер включен.	ф.1	нет / 1400чел	1400	0,63	11	+13, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	18.09.21 8:32	18.09.21 8:32	1:01	18.09.21 8:32	1:01	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход в пролётах 332-449 без замечаний.		нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф11 В-10 кВ в РП80201	18.09.21 8:29	18.09.21 9:00	1:55	21.09.21 22:51	1:55	МТЗ	нет	ну	Вкл с выделенным уч."РП80201-82017" (без нагрузки). Определено МП 225 м от РП-80201. 20.09.21 21:42 откопан, испытан. 21.9.21 произв монтаж кабаставки и 2 соедин. муфт, испытан, вкл в 22:51.	Ф7	д/с/ 400 чел/ УИК-3405	400	0,1	3	+14, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	18.09.21 10:38	18.09.21 11:33	0:00	18.09.21 11:33	0:00	Ав.откл	ну	ну	Вкл без отп.Бичевая (2 ИУ), вкл в 11:33 без замечаний.		фал, школа/ 1596 чел/ УИК 603-605, 609, 610, 612 (есть ДГ)	1569	0,6	20	+12, дождь
Прим.СЭС	10	РП Новониколаевка	5	18.09.21 11:10	18.09.21 14:24	0:00	18.09.21 17:13	0:00	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5ТП (основной потребитель включен), вкл в 17:13 без замечаний. В пр. 157-158 дерево под проводами ВЛ со следами пожаров		УИК 2115 (в 12:40 на ДГ)/ 192 чел	192	0,1	6	+17, ясно
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	18.09.21 10:42	18.09.21 11:40	0:47	18.09.21 12:13	0:47	МТЗ	ну	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 12:13. Повреждение резервной КЛ на уч"ТП22-ТП132" сторонними лицами при проведении земляных работ, исключена из сх. Сообщено СБ, ОВБ.		нет/ 1000 чел/ УИК 1509	1000	0,2	6	+12, ветер
Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	3	18.09.21 10:38	18.09.21 10:47	14:28	18.09.21 10:47	14:28	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр, ТП34 перекрытие рубильника 0,4 кВ. Устранено 11:31.		насос, фсб/ 3300 чел/ УИК 2101, 2102	3300	0,6	7	+12, ветер
Ам.ВЭС	35	Чесноково - Винниково		18.09.21 10:58	18.09.21 11:13	5:30	18.09.21 11:13	19:23	МТЗ, МТО	ну	у	С обесточиванием П С35 Винниково, Калинино. Произведен осмотр, оп.257 разрушен изолятор, других замечаний нет. РЗА ПП.		УИК 421,1125,1126/ 0,6 МВт/ 2076 чел/ 8 фид	2076	0,6	18	+12, веетр



Прим.ЗЭС	10	Верхний Перевал 35/10	2	18.09.21 14:47	18.09.21 17:37	0:00	18.09.21 17:37	0:00	МТЗ	ну	ну	Оп 33/1 снята тица. РЗА ПП.	УИК 2526/школа, д/с/1422 чел	1422	0,3	8	+21, пасмурно
Юя ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отп. Рябиновый		18.09.21 13:57	18.09.21 13:57	0:04	18.09.21 13:57	0:04	Н.Куранах: ДЗ 2з	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+2, пасмурно
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная с отп Маго	С-171	19.09.21 6:00	19.09.21 6:00	0:38	19.09.21 6:00	0:38	ДЗ 1 ст, МТО	у		РЗА ПП. ИМФ – зона обхода ВЛ 110 кВ С-171 – 12,6-26 км (пр. оп. № 67-178). 20.09.21 проведен осмотр в пролете 67-178, без замечаний	нет	0	0	0	+10, ясно
Хаб.СЭС	10	Болин 35/10	7	19.09.21 8:43	19.09.21 9:22	0:01	19.09.21 11:32	0:01	МТЗ	выв	ну	п.Болин. Вкл без ТП, вкл в 11:32. Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА ПП.	УИК 417 (АВР от ДП) / 150 чел	150	0,17	2	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	19.09.21 9:42	19.09.21 9:56	0:02	19.09.21 9:56	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	УИК 1624/ 388 чел	388	0,1	13	+14, ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	136	19.09.21 11:40	19.09.21 11:40	1:24	19.09.21 11:40	1:24	МТЗ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+12, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	7	19.09.21 11:52	19.09.21 15:28	13:28	19.09.21 16:20	16:58	Ав.откл	ну	ну	Лвл=5,2км, Лбаза=90км. Вкл в 15:28 без 2ТП (УИК 765 запитан по норм.сх), вкл в 16:01 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 16:20. Пр.оп.219-220 снята ветка.	в/ч, школа, насосн/ 500 чел/ УИК 765 (на ДГ в 12:45)	500	0,5	14	+12, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	19.09.21 14:00	19.09.21 14:25	0:24	19.09.21 16:24	0:24	МТЗ	ну	ну	Вкл в 14:25 без 7ТП (УИК 581 запитан) , вкл в 14:37 без 5ТП (УИК 576 запитан), вкл в 15:57 без 1ТП, вкл в 16:24. ТП 864 с ввода РУ 10 убран кот.	УИК 576, 581/д/с, школа, кот/ 2350 чел	2350	0,9	29	+16, ветер
Ам.ЗЭС	10	Загорное 35/10	6	19.09.21 20:39	19.09.21 20:54	0:13	19.09.21 20:54	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. ОП 362/23 обнаружена птица	2 УИК (№2430, 2431) / 379 чел	379	0,052	10	+15, ясно
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д1Ф	19.09.21 21:40	19.09.21 21:43	0:37	19.09.21 21:43	7:07	"земля" от КУ			РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке	1 УИК (№481) / 780 чел	780	0,4	1	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	19.09.21 22:47	19.09.21 22:47	0:12	19.09.21 22:47	1:03	МТЗ	у		РЗА ПП. В КТП-1008 Зерноток перегорание ПК-10 Ф-"А, В, С", из-за проникновения в РУ-10 крысы.	нет	0	0	0	+9, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	20.09.21 7:57	20.09.21 7:57	1:07	20.09.21 7:57	1:07	МТО	у		Произведен осмотр. Повреждение на ведомственном ТП. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+12, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	20.09.21 9:58	20.09.21 9:58	9:20	20.09.21 9:58	9:20	МТЗ	у		РЗА ПП. Затекание воды в РУ 10 кВ КТП-3311 Быт. Выполнен ремонт КТП 21.09.21	нет	0	0	0	+12, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	20.09.21 9:58	20.09.21 9:58	2:03	20.09.21 9:58	2:03	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп.289-295 произведена чистка просеки., перекрытие изоляции опорной изоляции в РУ 10 кВ КТП-3343 из-за попадания влаги через уплотнения ИП-10. РЗА ПП	нет	0	0	0	+12, ясно
Хаб.СЭС	10	ЦРП-1	9	20.09.21 10:40	20.09.21 11:58	1:31	20.09.21 17:32	1:31	Ав. откл.	нет	ну	Вкл без 1 ТП (гаражи), вкл в 17:32. Повреждение КЛ 155 м от ТП "Гаражи"; произведен ремонт- уст.каб.вставка и 2 соед.муфты.	нет/20ч.	20	0,2	3	+16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	20.09.21 13:39	20.09.21 14:25	1:44	20.09.21 14:25	1:44	Ав. откл.	выв	у	РЗА ПП	ТНС, школа/2856ч.	2856	1,1	22	+21, пасм.
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	20.09.21 16:25	20.09.21 18:09	5:08	23.09.21 15:49	5:08	МТО	выв	не произв.	Вкл без 5ТП, вкл в 18:09 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч. "РП80204-ТП 82130". 22.9.21 разработан котлован, разрезан, испытан. 23.09.21 смонтирована кабельная вставка 5м, вкл. в работу.	ф31 нет/4100ч.	4100	1,25	11	+19, пасм.
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		20.09.21 21:05	20.09.21 21:05	0:00	20.09.21 21:05	0:00	Яр: МТО, ИМФ 13,6км фА; Сп: ТЗНП 1ст	у		Осмотр без замечаний. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+15, пасмкрно
Прим.ЮЭС	35	А - 3 с отп. Луговая, Соллерс	№2	21.09.21 1:38	21.09.21 2:10	0:48	29.09.21 18:28	0:48	МТЗ			С обесточиванием 1/2 ПС 35 Луговая, 1/2 ПС Соллерс (вед). Осмотр воздушного уч КВЛ без замечаний, вкл в 11:25 с выведенным уч.КЛ "Луговая-РП4" кабель №2 (находился на ХХ; КЛ на гарантии). 22.9.21 определено 1МП: 600 м от ПС Луговая по ф.А. 23.9.21 в 20:11 выполнен монтаж вставки. ВВИ не прошел по ф.В. 25.9.21 в 01:27 кабель №2 испытания не прошел. Орделено 2МП 1510 м от ПС Луговая фазы А,С, 27.09.21 определено 3МП: 1500 м ф.В от ПС Луговая. 28-19.9.21 произв.монтаж муфт подрядной бр фаз А,В,С, испытана успешно, вкл в работу.	Цель №1 1,1 МВт/ 15 чел/6 фид	15	1,1	9	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	21.09.21 7:06	21.09.21 9:02	0:00	21.09.21 13:58	0:00	МТЗ	ну	ну	Кипарисово1. РЗА ПП. В 9:02 включен до ОП 71, запитано 18 ТП. ОП 57 ф.А повреждение изолятора. Лвл-17,км., База - 50км	школа, кот/ 184 чел	184	0,2	19	+17, дождь
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	21.09.21 8:35	21.09.21 14:00	19:13	21.09.21 14:00	19:13	МТЗ	нет	ну	Безверхово. РЗА ПП. В 10:28 включен до РЛ оп .99/10 (запитано 4ТП). В 14:00 включено все. Повреждение на вед.участке (оп 99/10/14 мертвая птица). Лвл-16 км., База -50км.	насосн, кот/ 260 чел	260	0,1	18	+18, ветер
Ам.ЗЭС	10	Красноярво 35/10	1	21.09.21 13:27	21.09.21 15:00	0:04	21.09.21 15:00	0:04	МТЗ	ну	ну	с.Поповка. СП-2 убрана птица	д.сад, школа	664	0,1	12	+17, обл.
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	21.09.21 14:40	21.09.21 16:37	5:28	21.09.21 16:37	5:28	МТЗ	нет	ну	с.Цуканово. В 16:37 включен полностью успешно.	школа/560ч.	560	0,17	6	+18, дождь

Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	15	21.09.21 15:56	21.09.21 16:09	0:59	21.09.21 16:09		МТЗ	нет	у	ПМСРЗ		теплпункт/530ч.	530	0,5	2	+18, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	7	21.09.21 15:56	21.09.21 16:53		21.09.21 16:53		МТЗ	выв	у	ПМСРЗ		нет	0	0,12	1	+18, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	Барабаш 110/35/10	Т2	21.09.21 16:43	21.09.21 17:25	2:02	22.09.21 1:05	2:02	ДЗТ			В 16:43 с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка №2 (НЗЗ 2ст.) РЗА ПП. В 17:10 произведен осмотр ПС110 Барабаш. Обнаружена работа ОД КЗ, отключение Т2 от ДЗТ. В 17:25 вся нагрузка переведена на Т1. В яч. ТСН-2 следы перекрытия проходных изоляторов, перегорание предох.10кВ ТСН2. Устранено, вкл в работу. (по отходящим присоединениям выпавших блинкеров нет)	Т1	Хасанский р-н/3597ч.	3597	1,7	95	+18, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	21.09.21 19:28	21.09.21 19:33	1:08	21.09.21 19:33	1:21	МТЗ	нет	у	с.Кроуновка. РЗА ПП		школа/700ч.	700	0,1	8	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	21.09.21 19:48	21.09.21 19:49	2:48	21.09.21 19:49	2:48	МТЗ	ну	у	п.Олений.		нет/400ч.	400	0,5	16	+22, дождь
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	21.09.21 20:09	21.09.21 20:58	0:42	21.09.21 20:58	0:42	МТЗ	ну	у	с.Суражевка.		нет/470ч.	470	0,5	8	+21, дождь
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	4	21.09.21 20:29	21.09.21 21:31	0:00	21.09.21 21:31	0:00	МТЗ	нет	ну	В яч.ф4 затекание воды, перекрытие прох.изоляторов фА,В. Устранено.		нет/150ч.	150	0,05	3	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	7	21.09.21 20:30	21.09.21 20:42	32:05	21.09.21 20:42	32:05	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.		нет	0	0,08	2	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	19	21.09.21 20:55	21.09.21 21:57	0:00	21.09.21 21:57	0:00	КУ, земля			Вкл после обхода, земля самоустранилась.		теплицы/ быта нет	0	0,01	2	+21, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	21.09.21 21:06	21.09.21 21:06	3:43	21.09.21 21:06	3:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		нет/ 184 чел	184	0,67	11	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	21.09.21 21:18	21.09.21 22:18	0:17	22.09.21 1:19	0:17	МТЗ	нет	ну	Вкл без БТП, вкл в 0:55 без ЗТП, вкл в 1:19. Повреждение на ведомственном ТП "Пасека".		школа, кот/1036 чел	1036	0,2	15	+14, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	21.09.21 21:28	21.09.21 21:32	0:00	21.09.21 21:32	0:00	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр. РЗА ПП. ТП 7400 РУ 6 кВ, РУ 0.4 кВ Камера Т-1, Т-2.Залиты ливневыми водами		нет/1473 чел	1473	0,65	11	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	21.09.21 22:10	21.09.21 23:44	0:00	22.09.21 3:35	0:00	МТЗ	выв	ну	Вкл в 23:09 без ЗТП, вкл в 23:44 без ЗТП, вкл в 3:35. Пр.оп.46/1-2 снята ветка.	ф5	нет/ 1752 чел	1752	1,3	23	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	21.09.21 22:24	21.09.21 23:57	0:04	21.09.21 23:57	0:04	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		кот/800 чел	800	0,9	4	+20, дождь
Прим.ЮЭС	110	Орлиная 110/35/6	Т2	21.09.21 22:53	22.09.21 7:50	4:34	23.09.21 7:01		УРОВ, В-35 Т2 бл Дуг.защ	выв		С обесточиванием потребителей ПС 35 Инстр.з-д и 2 сш 6 кВ ПС Орлиная. Осмотр по прибытию ОВБ: Т-2 откл от УРОВ, В 35 Т-2 откл от Дуг.защиты. В 23:35 ч/з 42 миню запитаны потребители 2С 6 ПС Орлиная от Т1 (1,5 МВт/ 3996 чел/ 24 ТП), остаются обесточены потребители ПС 35 Инстр.з-д ( 7,7 МВт/ 8220 чел/73 ТП). На ПС 110 Орлиная 2С 35 произведена протирка, сушка изоляции; в яч.В- 35 Т-2 повреждение проходного изолятора верхнего втычного контакта фС в сторону 2С 35. При ВВИ 2С 35 (в 5:55) выявлено второе повреждение- в яч СВ 35 проходной изолятор верхнего втычного контакта фА в сторону 2С 35. /В 7:50 по сетям ВПЭС произведен перевод части нагрузки (всего запитано 5,47МВт, 7200 чел). На ПС Орлиная произведена замена проходного изолятора СВ-35, запитана ПС Инстр. завод (потребитель запитан полностью). В 00:27 по заявке на ПС 110 Орлиная выведена в ремонт 2С 35 с погашением ПС 35 Инструментальный завод.(0,3 МВт). В 6:25 повреждения устранены. В 7:01 включен СВ 35кВ, поребитель запитан. В 14:06 вкл. (по норм. ск.) В-35кВ Т2, произведена замена терминала защит.	Т1 ПС Орлиная; сети ВПЭС	9,2 МВт/ 12216 чел/18 фид	12216	9,2	97	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф12 РКЛ на оп.207	22.09.21 0:12	22.09.21 6:31	3:27	22.09.21 6:31	3:27	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		школа, скваж, фан/ 245 чел	245	0,1	11	+17, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	10а	22.09.21 3:42	22.09.21 4:31	8:37	22.09.21 9:55	28:48	МТЗ	ну	ну	Вкл в 4:31 без БТП, вкл в 4:44 без ЗТП, вкл в 5:40 без ТП-1020, повреждение прох.изоляторов. Устранено и вкл.		школа/ 2422 чел	2422	0,6	20	+13, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	22.09.21 9:20	22.09.21 9:57	0:30	22.09.21 14:23	0:30	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл 24,5км, база 49км. В 9:57 включен до СМЛ-1 (оп. 175), весь потребитель запитан. Повреждение прох. изоляторов в СМЛ-1. Устранено.		школа, д/с, кот/ 1569 чел	1569	0,4	20	+10, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	22.09.21 9:05	22.09.21 9:49	2:56	22.09.21 16:09	2:56	МТЗ	ну	ну	Лвл 13,7км, база 57км. с.Бычиха, Казакевичево. РЗА ПП. Повреждение проходного изолятора ТП-3507. В 09:49 включен до РТП-3507, без 7 ТП. В 16:09 повреждение устранено, все вкл.		водозабор / 1425 чел	1425	0,47	22	+11, дождь, ветер

Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		22.09.21 8:59	22.09.21 8:59		22.09.21 8:59		ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. ИМФ "А", "С" 10,2 км. В прол. оп.№ 94-95 произведена чистка просеки.		нет	0	0	0	+16, дождь
ЭС ЕАО	10	Столбовое 35/10	61	22.09.21 9:25	22.09.21 10:39	0:36	22.09.21 12:52	0:36	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вл=34,6 км. с.Союзное, Никольское. В 10:39 включен без 2-х ТП, в 12:52 вкл.. Повреждение на вед. отп.		нет / 320 чел	320	0,05	5	+11, дождь
ЭС ЕАО	35	Столбовое 35/10	2Т	22.09.21 9:25	22.09.21 9:28	0:40	23.09.21 13:22	0:40	ДЗТ			Одновременно откл. ф-61 (МТЗ). Обесточена 2С-10кВ (ф-60,61). РЗА ПП. Повреждение ТТ 10кВ фаза-С в яч. В-10 2Т. В 9:28 вкл. СВ-10, включено без ф-61 (повреждение на фид, вкл. в 10:39). 23.9.21 устранено.	1Т	нет / 320 чел	320	0,09	6	+11, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	22.09.21 9:35	22.09.21 9:43	0:46	22.09.21 9:43	184:19	МТЗ	нет	у	с.Ивановка, Николаевка, Отрадное. РЗА ПП.		нет / 1036 чел	1036	0,2	13	+18, пасм
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	22.09.21 9:44	22.09.21 10:12	0:37	22.09.21 10:12	0:37	МТЗ	нет	у	часть п.Суражевка. РЗА ПП. Обход 27.9.21.		нет / быта нет	0	0,01	2	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	22.09.21 12:05	22.09.21 12:42	0:50	22.09.21 14:00	0:50	МТЗ	ну	ну	с.Кроуновка. РЗА ПП. Вкл. без 3-х ТП, в 13:31 без 1ТП. В 14:00 вкл. полностью, под РЛ 278/92 обнаружена птица.		нет / 700 чел	700	0,4	9	+18, пасм
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	22.09.21 12:40	22.09.21 12:41	0:08	22.09.21 12:41	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Чернышевка,Рисовое, Н.Покровка. Под опорой №155 обнаружена ворона.		нет / 596 чел	596	0,35	18	+21, гроза
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	3	22.09.21 13:19	22.09.21 13:19	0:42	22.09.21 13:19	0:42	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	22.09.21 13:22	22.09.21 13:26	2:13	22.09.21 13:26	2:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Прилуки. Осмотр без замечаний		нет / 220 чел	220	0,06	6	+16, гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	22.09.21 14:35	22.09.21 14:35	0:00	22.09.21 14:35	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	22.09.21 15:21	22.09.21 15:21	0:00	22.09.21 15:21	0:00	МТО	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	22.09.21 16:17	22.09.21 16:24	0:45	22.09.21 16:24	0:45	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Горный, Большие Ключи, Хвицанка.		нет / 334 чел	334	0,07	7	+19, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	22.09.21 20:40	22.09.21 22:01	8:14	22.09.21 22:01	8:14	МТЗ	нет	у	г.Большой Камень. РЗА ПП Планируется осмотр 30.09.21		нет/860ч.	860	0,92	43	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	В-10 Т2	22.09.21 20:40	22.09.21 21:23	0:46	22.09.21 21:23	172:19	МТЗ	выв		РЗА ПН. Обесточена 1,2С 10кВ. Произведен осмотр ПС: обнаружено отключенное положение вед. Ф.1 (МТЗ). В 21:23 В-10 Т2 включен в работу, весь потребитель запитан. Проведена проверка РЗА: выявлена разрегулировка электромеханического индукционного реле с зависимой время-токовой характеристикой РТ-85/1 по ф.8 (выполнены токовые защиты по фазе "С"). Время срабатывания данного реле на отключение В 10 Ф-8 превысило время срабатывания МТЗ 35 на отключение ввода 10 кВ Т-2. Устранено.	1294ч.	1294	2,3	47	+14, пасм.	
Прим.ЗЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	22.09.21 20:42	22.09.21 21:49	0:50	22.09.21 21:49	0:50	МТЗ	нет	у	г.Большой Камень. РЗА ПП Планируется осмотр 30.9.21.		нет/860ч.	860	0,92	43	+18, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	16	22.09.21 22:25	22.09.21 22:32	1:54	22.09.21 22:32	1:54	МТЗ	выв	у	с. Душкино. РЗА ПП.		нет/300ч.	300	0,4	8	+18, гроза
Прим.ЮЭС	35	Находка - Связь		22.09.21 22:38	23.09.21 0:04	0:40	23.09.21 3:41	0:40	МТЗ	не раб.		Схема ремонтная: в ремонте ВЛ110кВ Находка-Волчанец-С55 ( ВЛ работала в неполнофазном режиме. Ранее в 16:56 на ОП 89 был обнаружен обрыв шлейфа ф.С, в 19:50 произвели перевод нагрузки ПС110 Волчанец и ПС 35кВ Гайдамак по сети 35кВ от ПС Связь.) Обесточены ПС 110 Волчанец , ПС 35кВ Гайдамак , ПС 35 Связь. На ПС Волчанец обрыв шлейфа ф.А от В35"Связь" до ЛР 35кВ В 22:56 Включена ВЛ 35кВ Находка-Связь, запитана ПС Связь (1 МВт., 270ч). В 00:04 ПС 35 Гайдамак и ПС 110 Волчанец запитаны от ПС 110 С 55. В 2:57 повреждение на ПС Волчанец устранено. В 3:41 ПС110 Волчанец и ПС 35 Гайдамак питание переведено от ПС Связь по ВЛ 35кВ. РЗА ПП.	Партизанский р-н/9880ч.	9880	5,9	131	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		22.09.21 22:10	22.09.21 22:10	1:58	22.09.21 22:10	13:39	ПС Находка: НЗЗ 2ст., АПВ усл., ИМФ- ф.В 33км.	у		Вл=49,5км. ВЛ110кВ Находка-Волчанец-С55 работала в неполнофазном режиме (ранее в 16:56 на ОП 89 был обнаружен обрыв шлейфа ф.С, произвели перевод нагрузки ПС110 Волчанец и ПС 35кВ Гайдамак по сети 35кВ от ПС Связь.) . РЗА ПП. На ОП 89 обрыв шлейфа ф.С. Повреждение устранено. После включения КВЛ в транзит в 1:38 на ПС 110 С 55 зафиксировано отсутствие напряжения на ф.С. КВЛ выведена в ремонт. 24.09.21 в 00:03 на опоре 111 ( отпайка на ПС Волчанец) обнаружен обрыв шлейфа ф.С на ВЧЗ. Повреждение устранено в 3:15 включена в работу	нет	0	0	0	+18, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	23.09.21 6:14	23.09.21 15:13	0:00	23.09.21 15:13	0:00	МТЗ	ну	ну	Вл=33,3км, база 31км. п.Черноручье, п.Валентин, с. Глазковка. РЗА ПП. В полете 142-143 под проводами обнаружена обгоревшая ветка, на оп.76 заменили поврежденный изолятор ф.С. В 15:06 запитано 8ТП, 15:13 вкл. полностью.	больница/700ч.	700	0,58	22	+16, пасм.	

Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	23.09.21 8:28	23.09.21 10:35	0:34	23.09.21 15:05	0:34	КУ			РЗА ПП. Вл=12,8км, база 50км. с. Андреевка. Вкл. без СТП-4195, повреждение тр-ра. В 15:05 вкл. после замены тр-ра (25кВа на 63кВа).		нет / 595 чел	595	0,67	20	+17, пасм
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 – Корфовская №1 с отпайками	С-5	23.09.21 10:29	23.09.21 10:29	0:48	23.09.21 11:12	312:10	ХТЭЦ-1: ТЗНП 1 ст. ИМФ ф. А – 0; 9,5 км. Корф: ТЗНП 1 ст.	выв	у	Лвл=49,5км. АПВ выведено для работ подрядной организации ООО "Гортранс" (не допускались), АВР 6/35 на ПС МЖК и ПС АК успешное, потребитель не обесточивался. В 11:12 по команде диспетчера ХРДУ ВЛ-110 РПВ усл. со стороны ПС Корф, в 11:23 вкл. в транзит, замечаний нет. /уточненная точка КЗ от персонала СРЗАИ: 17,4 км от ПС Корфовская, опора №67 (зона осмотра – пролет опор №50 – 88 (13,4км – 21,4км)/. Выполнен осмотр ВЛ. В пр. оп. № 65 - 66 – работа служб Министерства Обороны РФ по строительству деревянных укреплений, под ВЛ следы проезда тяжелой техники; на щитах следы термического воздействия. Повреждения проводов и изоляции нет, габарит ВЛ соответствует требуемым нормам. Фотофиксация выполнена. Сообщено в службу безопасности.	нет	0	0	0	+12, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	ЮМР 110/35/6	23	23.09.21 11:35	23.09.21 11:35	3:12	23.09.21 14:50	3:12	МТЗ	нет	у	Лвл=3,3км. РЗА ПП. На хх. Повреждение на вед. ТП.	нет	0	0	0	+14, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	27	23.09.21 11:40	23.09.21 11:40	0:10	23.09.21 12:30	0:10	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.	АВР от ф-13	насосная / быта нет	0	0	1	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	насосная	23.09.21 15:00	23.09.21 19:03	521:59	23.09.21 22:25	521:59	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. Лвл=4,6км. п.Лозовый. В 15:47 ТП-насосная запитана от Ф-11 ПС Новицкое. В 19:03 разрезаны шлейфа на оп.11/1, запитано без 5-ти ТП. Повреждение на вед участке КЛ	Ф-11 ПС Новицкое	нет / 324 чел	324	0,1	10	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	23.09.21 18:42	23.09.21 19:21	0:26	23.09.21 20:11	0:26	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. с.Камышовое. Вкл. без 3-х ТП, в 19:45 без 1ТП. В 20:11 включен полностью, поврежденных не выявлено,		нет / 150 чел	150	0,08	6	+16, пасм
Прим.ЮЭС	35	Лаза - Солнечная - Сокольчи		24.09.21 2:47	24.09.21 2:47	0:24	24.09.21 2:47	0:24	МТЗ	у		В 2:47 с успешным АПВ отключалась ВЛ 35кВ Лаза-Солнечная-Сокольчи (МТЗ). В 3:35 по прибытию бригады на ПС Сокольчи обнаружено: отключение Т1 (перегорели предохранители 35кВ, 0,75 МВт, 758 чел., 23 ТП). В 3:41 вся нагрузка переведена на Т2. В 14:37 на ПС Сокольчи включил в работу Т-1. Высоковольтные испытания по Т-1 без замечаний, выполнили ремонт ПР 35 Т-1		нет	0	0	0	+12, пасм.
Прим.СЭС	10	РП Новониколаевка	5	24.09.21 2:59	24.09.21 3:10	0:26	24.09.21 3:10	0:26	МТЗ		у	с. Горноводное. проведен обход, под РК-7 оп.№ 5 обнаружена ворона.		нет/192	192	0,09	5	+10, пасм.
Хаб.ЦЭС	6	Горка 35/6	СВ-6	24.09.21 8:27	24.09.21 9:28	0:42	24.09.21 9:28	0:42	МТЗ	выв		РЗА ПН. Обесточена 1С 6кВ (Т1 в ремонте). В 9:21 СВ-6 включен, включена на ХХ 1С-6 кВ. В 9:28 запитаны все потребители кроме вед. ф.3 (отключался 6/6, В-6 на включение не идет, вед. ф.4 (блинкер ав.откл, В-6 не отключался) /вкл. в 15:13/. На В-6 ф.3 разрегулировалась отключающая планка из-за выработки ресурса, проведена ревизия /в 17:20 ф.3 включен/. Проверка РЗА В-6 ф.-4 без замечаний.	г.Хабаровск / 2720ч. / 7 фид	2720	1,33	18	+12, обл.	
Прим.ЮЭС	10	Зеленый угол 110/10	13	24.09.21 8:48	24.09.21 9:54	0:57	25.09.21 12:40	25:27	МТО	выв		РЗА ПП. В 13:50 запитан от резерва, выделен поврежденный участок КЛ-10 ТП1196-ТП1197 ф.С, без нагрузки. Определено МП - 102 м от ТП1196, разработан котлован, МП визуальное не обнаружено. В 22:50 подтверждено МП 102 м от ТП-1196. 25.9.21 смонтирована кабельной вставка и две муфты, испытан и включен.	ф.19	нет / 300ч.	300	0,1	3	+14, обл.
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		24.09.21 10:34	24.09.21 10:34	0:30	24.09.21 10:34	0:30	МТО, ДЗ 1з	у		РЗА ПП. ИМФ ф.А и ф.С 10км. 24.09.21 произведен осмотр ВЛ пр. оп. 50-140, 140-274. Отпайка ЗСМ пр. оп. 1-37, без замечаний.	нет	0	0	0	+13, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3	24.09.21 16:57	24.09.21 18:50	0:47	24.09.21 18:50	0:47	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Углекамесн. Обход без замечаний.	нет / 237чел	237	0,1	6	+19, ясно	
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Благовещенская с отп.	№1	24.09.21 13:41	24.09.21 13:54	0:31	24.09.21 13:54	0:51	БТЭЦ: ВЧБ Благовещенская : нЗНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. Обесточилась ПС Кооперативная, 1,2сек Б 10кВ ПС Чигири. В пр.оп.31-32 несанщ. работа автокрана, повреждение провода. В 14:19 ВЛ-110 БТЭЦ-Благовещенская с отп. №1 отключили, обесточены ПС Кооперативная, 1,2сек Б 10кВ ПС Чигири (5,15МВт, 1447чел). В 14:38 ПС Кооперативная запитана от ПС Дачная, в 14:54 запитан потребитель ПС Чигири от Т2. ВЛ-110 выведена в ремонт, повреждение устранено. В 22:59 ВЛ введена в работу.	часть г.Благовещенска, 1297чел / 12фид	1297	5,15	75	+18, обл	

Хаб.ЦЭС	6	Интурист 35/6	В-6 1Т	24.09.21 15:37	24.09.21 16:07	0:39	24.09.21 16:07		МТЗ			РЗА ПП. Обесточилась 1С-6кВ. При вводе в работу В-6 вед. Ф.-4 произошло повреждение ламели В-6 ф.-В, перекрытие изоляции в яч. ф.-4 с последующим отключением В-6 1Т. В 16:07 включен В-6 1Т запитаны потребители кроме вед. ф.-4 (в 17:26 потребителю обеспечен резерв). В яч. 4 произведена чистка и замена изоляции. В-6 вед. ф.-4 готов к включению.	часть г.Хабаровска, 9333чел	9333	3,17	9	+15, обл	
Хаб.СЭС	110	К - Стройдвор	С-79	24.09.21 19:56	24.09.21 20:57	0:03	24.09.21 20:57	0:03	НЗНП Эст	ну	ну	РЗА ПП. Обесточена вед. ПС Стройдвор. На ПС Северная АВР-6 усп. Повреждение на вед. ПС Стройдвор (ДГК), выброс масла из ввода 110кВ ф.С 1Т, 2Т в ремонте. В 20:57 поврежденный трансформатор отключен, произведено успешное опробование ВЛ-110 кВ К-Стройдвор (С-79). В 21:44 произведено успешное опробование ВЛ-110 кВ Стройдвор-Северная (С-109). В 22:39 на вед. ПС Стройдвор введен в работу 2Т; ВЛ 110 кВ С-79, ВЛ 110 кВ С-109 в работе, все потребители запитаны.	п.Дружба, 1946чел	1946	1		+15, обл	
Прим.ЮЭС	35	А 110/35/6	В-35 Т2	24.09.21 23:16	24.09.21 23:52	0:36	25.09.21 2:24	1:10	без блинкеров		у	Обесточены ПС 3, ПС Ц, ПС Луговая, вед. ПС Соллерс. В 23:20 на ПС Ц запитана 2С-35 (2720 чел/0,8МВт) через ШСВ 35. На ПС А осмотрены 1,2 ШС-35, повреждений не обнаружено, в 23:52 включен ШСВ-35, запитаны все потребители. В 02:24 В-35 Т2 на ПС А включен. Импульсные помехи в цепях оперативного постоянного тока, приведшие к срабатыванию входа "отключение по ТУ"	Т1 часть г.Владивосток, 8945 чел /27 фид	8945	4,55	58	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	110	А - ВТЭЦ-2	№1	25.09.21 1:38	25.09.21 1:38	2:12	25.09.21 1:57	2:12	без блинкеров		у	Одностороннее отключение на ПС А. Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. Осмотр ОРУ-110 и панелей защит, замечаний нет. Импульсные помехи в цепях оперативного постоянного тока, приведшие к срабатыванию входа "отключение по ТУ"	нет	0	0	0	+14, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	25.09.21 4:10	25.09.21 4:44	2:28	25.09.21 4:44	2:28	МТЗ	не работало	у	РЗА ПП. часть с.Малиново, с.Савиновка с.Любитовка с.Ариадное, с. Пожига. Произведен осмотр в пр. 1-129, 139-219 видимых повреждений нет. Продолжение осмотра на 27.09.21	нет / 1291 чел	1291 чел	0,1	15	+7, пасм	
Прим.ЮЭС	35	Екатериновка - Лозовая		25.09.21 4:14	25.09.21 4:23	0:00	25.09.21 4:33	0:00	ДЗ 1,2 ст	не работало	у	РЗА ПП. Обесточена 2С-35 ПС Соленое озеро. В 04:23 на ПС Соленое озеро отключен В-35 Лозовая, включен СВ-35, потребители ПС запитаны. В 04:33 ВЛ-35 Екатериновка - Лозовая включена. Осмотр без замечаний. На ПС Екатериновка проведена послеаварийная проверка защит В-35 "Лозовая": заменено реле РПВ 58 (неисправность часового механизма) и реле МЭР(пусковое реле сопротивления в цепях ДЗ 1,2 ст).	ВЛ 35 кВ Находка-Бархатная с отпайкой на ПС Соленое озеро	нет / 900 чел	900	3	31	+10, ясно
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		25.09.21 9:22	25.09.21 9:22	1:01	25.09.21 9:22	1:01	МТО, ДЗ 1з		у	РЗА ПП. ИМФ 10.1 км ф.А,С. 25.09.21 произведен инженерный осмотр отп. ЗСМ пр. оп. 1-37. Произведены осмотры в пр. оп. 87-116 и 140-210. Продолжение 27-28.09.21	нет	0	0	0	+11, ясно	
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Новосергеевка		25.09.21 17:11	25.09.21 17:30	0:50	25.09.21 17:30	0:50	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточивались ПС 35 кВ Новосергеевка, Широкий Лог. Осмотр на 4.10.21. Осмотр ВЛ-35 Белогорск-Н.Сергеевка без замечаний.	в/н башня, школа, д/с / 1832чел / 7фид	1832	0,27	23	+15, обл	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	26.09.21 0:29	26.09.21 0:29	0:13	26.09.21 0:29	0:13	МТО		у	РЗА ПП. Обнаружена ворона под РК-11 оп.№ 31.	нет	0	0	0	+12, пасм	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		26.09.21 9:57	26.09.21 9:57	1:30	26.09.21 9:57	1:30	ДЗ 1з		у	РЗА ПП. ИМФ 10 км ф.А,С в пр.87-88 на проводах всех фаз стая голубей (большое количество). При взлете стаи с проводов происходит межфазное КЗ (обнаружены пожоги на проводах, под проводами птицы со следами перекрытия).	нет	0	0	0	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	26.09.21 11:00	26.09.21 11:07	5:18	26.09.21 11:07	12:07	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Включен без КТП-4003, разрушение вводов 10 кВ Т-1 ф.А,В,С, повреждение Т1 (250 кВА). Устранено	нет / 560 чел	560	0,1	6	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	26.09.21 11:25	26.09.21 12:12	2:02	26.09.21 18:19	2:42	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Включен без КТП-4003, разрушение вводов 10 кВ Т-1 ф.А,В,С, повреждение Т1 (250 кВА). Устранено	нет / 560 чел	560	0,1	6	+18, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	27.09.21 2:48	27.09.21 2:48	0:48	27.09.21 2:48	0:48	МТЗ		у	РЗА ПП. Обход без замечаний	нет	0	0	0	+13, пасм	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	16	27.09.21 0:07	27.09.21 1:16	2:39	27.09.21 1:16	2:39	МТО	ну	ну	РЗА ПП. г.Свободный. Повреждение резервной КЛ 10 кВ м/ду ТП-3 и ТП-85, отключена.	поликлиника, скважина, д/с, школа, котельня / 2350чел	2350	1,27	7	+15, обл	

Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	27.09.21 8:54	27.09.21 10:10	0:00	27.09.21 14:17	26:41	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без 12 ТП (запитано более 50% нагрузки). Оп.92/1 обнаружено повреждение штыревого секл. изолятора ф."В", провод касается тела опоры. Устранено, все включено		ретранслятор / 155 чел	155	0,5	18	+14, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	10	27.09.21 8:39	27.09.21 8:39	0:00	27.09.21 8:39	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+15, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	27.09.21 8:39	27.09.21 9:36	1:37	27.09.21 9:36	4:14	МТО	ну	у			школа, дс, насосная / 2000 чел	2000	0,387	16	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	10	27.09.21 8:45	27.09.21 9:16	1:24	27.09.21 11:09	34:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Запитано от резерва, частично. Оп.39 ф.С повреждение изолятора, далее произошло перегорание и обрыв провода. устранено	ф-1 Степная	школа, дс / 767чел	767	0,343	14	+15, дождь
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	27.09.21 8:56	27.09.21 9:45	0:42	27.09.21 9:45	0:42	"земля" от КУ			РЗА ПП. Самоустраилось. ТП-216 течь кровли, ТП-166 течь по проход. изоляторам		школа, дс / 7200 чел	7200	2,2	27	+15, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	2	27.09.21 9:00	27.09.21 9:17	0:00	27.09.21 11:09	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Включен без 8ТП. ЦРП-1 Ф-1 оп. 26 разрушение изолятора ф.С. Устранено, все включено		школы, дс / 5386чел	5386	1,44	41	+15, дождь
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЭСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		27.09.21 11:18	27.09.21 11:18	2:11	27.09.21 11:18	11:30	ДЗ 1 ст	у		Произведена перетяжка провода пр. 87-89 всех фаз; замена изоляции оп. 87, 90,91,92,93 (от 83 до оп. 93 теперь стекло ПС 70). Установили грузы в пр. оп. 87-88. Пр. 87-88 пожги на проводах, 6 птиц под ВЛ. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	24	27.09.21 11:30	27.09.21 11:32	1:10	27.09.21 11:32	4:35	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Пр.оп.67-69 требуется подрезка деревьев		нет / 176 чел	176	0,074	9	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	27.09.21 14:30	27.09.21 16:29	0:35	27.09.21 17:44	0:35	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. При рем.схеме сети обесточена 1сш-10 кВ ПС-110/10 Дачная (ф.4,5,6,7,8) (в ремонте ВЛ-110 Благоев-Игнатьево), была запитана по ф.7 Чигири. По ф.4 ПС Дачная повреждение концевой муфты резервного КЛ-10 на оп.1. По ф.6 ПС Дачная на ТП 13-8 повреждение разрядника ф.В, исключен из схемы. Отключен ф.5 (кольцо с ф.7 Чигири), включен СВ-10, запитаны потребители 1сш-10 кВ (от Т2). Оставались обесточены нагрузка ф.7 ПС Чигири, ф.5 ПС Дачная, 0,3 МВт, 520 чел, 12 ТП. По ф.5 ПС Дачная на оп.26 провис провода, перекрытие на траверсу. Устранено, все включено	ПС Дачная СВ-10	часть г.Благовещенская, 2030 чел / 6 фид	2030	2,2	84	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	27.09.21 14:43	27.09.21 15:51	0:00	27.09.21 15:51	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. По прибытию РПВ усп. Оп.20/5 перекрытие ВЛ полит.пакетом, повреждения оборудования нет (фото не будет, пакет улетел)		погранзастава / 520 чел	520	0,4	36	+21, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	27.09.21 16:50	27.09.21 17:50		27.09.21 17:50		МТЗ	ну	у	РЗА ПП. В пр. оп. 101-102 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны под проводами, поврежденный оборудования и изоляции нет.		школа-2 / 569 чел	569	0,58	24	+19, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	28.09.21 5:44	28.09.21 6:59	2:24	28.09.21 11:10	2:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Нагорное. В 6:11 включен до ЛР-16 оп.55, запитано 4ТП из 14. В 6:42 запитано еще 1 ТП. В 6:59 включен без 1 ТП (пасека), вкл в 11:10. Пр.оп.45-46 убрано упавшее дерево (повреждение оборудования ВЛ нет).		школа, д/с / 870чел	870	0,5	14	+15, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	28.09.21 10:10	28.09.21 14:07	4:26	29.09.21 16:49	4:26	КУ, земля			Вкл без 15ТП, вкл в 14:07 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч"ТП КНС10-ТП81164", 70 м от ТП81164. 21.09 произведен монтаж каб.вставки и 2 соед муфт, испытан, вкл в работу.		резерв теплопункт/250 чел	250	0,7	16	+19, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	28.09.21 11:54	28.09.21 11:54	0:05	28.09.21 11:54	0:05	МТЗ	у		Обход без замечаний. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	2	28.09.21 13:20	28.09.21 13:20	0:58	28.09.21 13:20	4:56	МТЗ	у		Произведен осмотр на ЛР 41-02-02 обнаружена птица. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+16, облачно
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	13	28.09.21 18:39	28.09.21 20:01	1055:06	29.09.21 2:50	1055:06	МТЗ	ну	ну	Вкл без ТП-5124 (40 чел, б/т), повреждение кабельной муфты вводного кабеля от оп.38, кабель короткий, нет возможности замены муфты, второй кабель на повреждении, ТП стояла в плане на замену на новую. В 2:50 ТП-5124 заменена на новую, потребитель запитан		школа, кот/ 118 чел	118	0,2	8	+18, пасмурно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	24	28.09.21 19:25	28.09.21 19:27		28.09.21 19:27		МТЗ	ну	у	РЗА ПП. По фидеру была запитана нагрузка ф.22.		дс / 859 чел	859	0,4	26	+14, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	24	28.09.21 19:41	28.09.21 20:36	1:03	28.09.21 23:23	1:03	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. По фидеру была запитана нагрузка ф.22. Включен без 5ТП. Схлест проводов в пролете опор 107-106, выполнена перетяжка, потребитель запитан		дс / 859 чел	859	0,4	26	+14, ветер
Прим.ЦЭС	6	Гранит 110/6	В-6-Т2	29.09.21 6:07	29.09.21 6:38	2:07	29.09.21 6:38	2:07	Дуговая защита			РЗА ПП. Обесточивалась 2сш-6 кВ. Включен В-6-Т2, включены все фидера, кроме вед.ф.18 (МУП УссЭС), по ф.18 оплавление каб.наконечника по ф."С" (откл-ся от МТЗ, нагрузка переведена по сетям потребителя)		часть г Уссурийск / 12800 чел / 6 фидеров	12800	4	31	+18, дождь

Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	30.09.21 1:45	30.09.21 2:18	0:27	30.09.21 4:23	0:27	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. При рем.схеме сети обесточена 1сш-10 кВ ПС-110/10 Дачная (ф.4,5,6,7,8) (в ремонте ВЛ-110 Благоев-Игнатъево), была запитана по ф.7 Чигири. Отключен ф.5 (кольцо с ф.7 Чигири), включен СВ-10, запитаны потребители 1сш-10 кВ (от Т2). Оставались обесточены нагрузка ф.7 ПС Чигири, ф.5 ПС Дачная, 0,3 МВт, 520 чел, 12 ТП. Обрыв проводов по ф.5 ПС Дачная в пр.оп.7/56-7/57 ф.А, пр.оп.7/73-7/74 ф.С, стороннего воздействия не было. В 2:38 выделен уч-к, запитано БТП, остаются отключены БТП, 0,15 МВт, 200 чел. Устранено, все включено	ПС Дачная СВ-10	часть г.Благовеценска, 2030 чел / 6 фид	2030	2,2	84	+8, ясно
Прим.ЦЭС	35	Новоникольск - Борисовка		30.09.21 8:40	30.09.21 8:45	0:05	30.09.21 8:57	0:05	МТО	ну	у	С обесточиванием ПС 35 Корсаковка, Борисовка. Обход без замечаний. РЗА ПП.		Уссурийски ГО / 610 чел	6140	2,1	90	+16, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Успеновка 35/10	1	30.09.21 13:50	30.09.21 15:27	1:12	30.09.21 17:02	203:21	МТЗ, МТО	ну	ну	Вкл без ТТП, вкл в 17:02 без замечаний. Повторный осмотр на 5.10.21. РЗА ПП.		школа/376ч.	376	0,042	8	+15, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	30.09.21 17:01	30.09.21 17:45	1:14	30.09.21 17:45	1:14	Ав. откл.	выв	у	РЗА ПП. Обход участка ДРСК без замечаний.		нет/250ч.	250	0,727	22	+16, ветер
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	10	30.09.21 19:00	30.09.21 19:00	0:50	30.09.21 19:00	0:50	МТО	у		Осмотр на 5.10.21. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+12, обл.