

Филиал	У. кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц. значимые объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	01.10.21 6:36	01.10.21 8:41	0:02	01.10.21 14:47	0:02	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Лвл -7,9км, базы- 22км. Вкл в 7:17 без ТП. В 08:41 запитано 6 ТП. В 9:36 включен без ТП 7109. В ТП разрушен опорный изолятор ф.В. Устранено		школа, фап, атс, кот/909 чел	909	0,2	11	+10, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	98	01.10.21 8:57	01.10.21 9:16	0:46	01.10.21 18:08	0:46	МТО	ну	ну	часть г.Биробиджан. В 9:16 запитана основной потребитель. В 10:34 запитаны все потребители. Выделен участок КЛ от ТП 67 до ТП 43 (без нагрузки). Устранили повреждение КЛ, в 18:06 все включено. РЗА ПП		онколог. Поликлиника (больных covid нет)/2510ч.	2510	0,65	8	+10, пасм.
Прим.ЮЭС	10	ТЭС "Северная"	РП5 КЛ №1	01.10.21 9:49	01.10.21 9:49	0:59	01.10.21 21:44	0:59	КУ, земля			Потребителю предварительно обеспечен резерв. Оп.1 отгорание шлейфа в месте соединения аппаратного зажима; устранено, вкл в работу.	КЛ №2	нет	0	0	0	+14, обл.
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		01.10.21 21:19	01.10.21 21:26	0:21	01.10.21 22:08	0:21	Яр: МТО,НЗЗ 1ст, ИМФ 15,4км фА; Манз: МТО, НЗЗ 1ст	ну	у	С обесточиванием ПС 110 Сибирцево-тяг (РЖД). (Сбой в движении 3 груз.составов, время задержки 1:16). РЗА ПП. 22:08 транзит замкнут. Осмотр оп. 50-74 (участок РСК), замечаний нет. 6.10.21 осмотр персоналом РЖД (вед. участка) без замечаний.		жд/ 800 чел	800	10		+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	02.10.21 14:42	02.10.21 15:45	3:33	02.10.21 15:45	7:42	МТО	выв		РЗА ПП. г.Партизанск. 15:23 запитано 3 ТП. 15:45 включен полностью, запитаны все потребители.		нет / 1548 чел	1548	1,3	13	+16, ясно
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		03.10.21 6:13	03.10.21 6:13	0:11	03.10.21 6:13	0:11	ТЭНП 1ст. ИМФ ф.А 11,8 км.	у		РЗА ПП. Обход, оп. 53 разрушенное гнездо аиста (на земле ветки со следами перекрытия).		0	0	0	0	+6, обл.
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	03.10.21 7:49	03.10.21 7:49	1:08	03.10.21 7:49	1:08	МТЗ	у		РЗА ПП. с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировский.		нет	0	0	0	+4, ясно
Прим.ЗЭС	10	Спасск 35/10	4	03.10.21 13:41	03.10.21 13:41	0:36	03.10.21 13:41	0:36	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+12, дождь
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	14	03.10.21 14:37	03.10.21 14:58	0:46	03.10.21 14:58	0:46	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Загорное, Н.Михайловка, Красноярровка.		нет / 516 чел	516	0,03	4	+12, дождь
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		03.10.21 14:45	03.10.21 14:46	0:00	03.10.21 14:46	0:00	НЗЗ-1ст	ну	у	РЗА ПП. ИМФ ф-В ,79,2км. Обесточивалась ПС Восток.		Дальнереч. р-н / 3853 чел / 10 фид	3853	3,2	25	+8, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	03.10.21 14:50	03.10.21 14:50	0:12	03.10.21 14:50	0:12	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольское 110/10	7	03.10.21 15:15	03.10.21 15:20	0:12	03.10.21 15:20	0:12	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Подъяпольское. Планируется осмотр.		быта нет	0	0,08	2	+18, гроза
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		03.10.21 15:46	03.10.21 15:46	0:00	03.10.21 15:46	0:00	НЗЗ-1ст	у		РЗА ПП. ИМФ ф-В 82,3км.(вся длина ВЛ 77,26км).		нет	0	0	0	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	03.10.21 16:50	03.10.21 17:02	0:00	03.10.21 17:02	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Григорьевка.		нет / 900 чел	900	0,07	13	+14, пасм
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	10	03.10.21 16:53	03.10.21 18:48	1:16	03.10.21 18:48	5:31	МТО	ну	ну	РЗА ПП. с.Вадимовка. Повреждение на вед. ТП.		нет / 69 чел	69	0,03	11	+19, дождь
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		03.10.21 17:12	03.10.21 17:38	0:04	04.10.21 5:47	0:04	НЗЗ-1ст. ИМФ ф-В 83км	ну	ну	РЗА ПП. Обесточена ПС Восток. В 17:38 ВЛ включена в НФР (ф.-В выведена из работы). На оп.374 (Анкер) провод выткнуло из натяжного зажима, шлейф натянута и касается траверсы. 4.10.21 в 2:48 ВЛ выведена в ремонт. Повреждение устранено, в 5:47 ВЛ включена		Дальнереч. р-н / 3853 чел / 10 фид	3853	3,2	25	+7, дождь
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	6	04.10.21 4:48	04.10.21 4:58	0:11	06.10.21 2:00	0:11	МТЗ	выв	не произв	г.Артем. В 9:27 потребитель запитан по ф.15, выделен уч-к без потребителя. Определено МП на КЛ №1 на расстоянии 1588 м от ПС Муравейка. 5.10.21 смонтирована каб. вставка 8 м. и 2 каб. муфты. 6.10.21 в 2:00 включен в работу.	ДГ, ф.15	нет/0ч.	0	0,6	1	+16, пасм.
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	4-й участок	04.10.21 5:54	04.10.21 5:56	0:12	04.10.21 5:56	0:12	МТЗ	ну	у	часть п.Лозовый		больница/541ч.	541	0,4	8	+14, обл.
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	7	04.10.21 6:19	04.10.21 6:45	30:01	04.10.21 6:45	30:01	МТЗ	нет	у	часть п.Авангард.		нет/610ч.	610	0,1	3	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	04.10.21 7:05	04.10.21 9:25	0:23	04.10.21 11:17	0:23	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Смирновка, Частополье. Повреждение изолятора на оп. №70/8, слхест проводов. В 9:25 включен без ТП-2054 (10 ч.д.). Устранено, все включено		нет / 250ч.	250	0,48	14	+4, обл.
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	04.10.21 7:48	04.10.21 11:32	2:12	04.10.21 14:51	2:12	МТЗ	ну	ну	с. Спасское. В 8:34 включен до ОП 5 (запитано ЗТП). В 11:32 включен без ЗТП. В 14:51 полностью, причина не установлена. РЗА ПП.		нет/92ч.	92	0,1	7	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	04.10.21 7:58	04.10.21 10:34	0:41	04.10.21 10:34	0:41	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. На вед.отп.Нептун, "Дорожник" требуется чистка просеки.		нет/1519ч.	1519	0,8	62	+16, дождь
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	9	04.10.21 8:01	04.10.21 10:59	0:00	04.10.21 10:59	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход без замечаний		нет/50ч.	50	0,1	3	+16, дождь
Хаб.СЭС	10	ЦРП-1	5	04.10.21 10:04	04.10.21 12:23	1:06	04.10.21 22:49	1:06	МТЗ	нет		РЗА ПП. п.Эльбан. Включен без ЗТП, запитано более 50% нагрузки. Повреждение КЛ, уч-к без нагрузки между КПН-14 и ТП-3, в 13:34 все запитано. МП – 220 м от ТП-3. Устранено, включен в работу.		нет / 560 чел	560	1,2	3	+14, ясно

ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми с отпайками		04.10.21 17:30	04.10.21 17:49	1:30	04.10.21 17:49	12:04	ЧТЭЦ; ТЗНП 2ст ф.-С; М.Нимныр В-110 "Хатыми"; ТЗНП 1 ст. ф.-С	ну	у	РЗА ПП. Отключение на ПС М.Нимныр В-110 Хатыми (ТЗНП 1 ст. ф.-С). Обесточена ПС 110 Хатыми (На ПС Инаглинская, Угольная АВР усп.). В 17:46 включение В-102 Хатыми на ЧТЭЦ неуспешно (не включился, "неисправность оперативного тока"). В 17:49 на ПС М.Нимныр включен В-110 Хатыми успешно, потребитель запитан. Разрыв транзита (на ЧТЭЦ) - вкл. в 19:59.	ВЛ-110 М.Нимныр-Хатыми	нет/ 300 чел/ 4фид	300	0,2	5	+3, пасм
ЮЯ ЭС	110	Малый Нимныр 110/6	В-110 Хатыми	04.10.21 17:59	04.10.21 19:59	0:56	06.10.21 19:18	36:55	М.Нимныр: ТЗНП 2 ст. ф.-С	ну	ну	Обесточена ПС 110 Хатыми, запитана со стороны ЧТЭЦ (В-102 Хатыми вкл. успешно). В ремонте ВЛ-110 М.Нимныр-Хатыми (Лвл=40,4 км). Оп.15 - расстрел 2-х гирлянд изоляторов ф.А (6 шт.), ф.В (5 шт.), оп.16 - расстрел 1-й гирлянды изоляторов ф.С (6 шт.). Сообщено в СБ, полицию. Устранено.	ВЛ-110 ЧТЭЦ - Хатыми с отпайками	нет/ 300 чел/ 4фид	300	0,2	5	+3, пасм
Прим.ЮЭС	35	А - 3 с отп. Луговая, Соллерс	№2	04.10.21 21:16	04.10.21 21:34	0:22	13.10.21 7:32	0:22	ПС А: МТЗ. ПС З: ПНДЗ.	ну	не произв	РЗА ПП. Обесточена 2С-35/6 ПС Луговая. В 21:34 на ПС Луговая включен СВ-6, потребитель запитан. В 23:43 ВЛ-35 А-3 с отпайками Соллерс, Луговая №2 включена под напряжение без КЛ-35 Луговая - РП-4. 1МП- 610м от ПС Луговая (произв.ремонт 6.10.21), 2 МП 780м от ПС Луговая смонтирована муфта по ф.В. КЛ испытания не прошла по ф.А. 9.10.21 определено 3 МП-1780м от ПС Луговая. 12.10.21 кабель откопан, повреждены 2 жилы (из-за повреждения каб. муфты ф.-А). Устранено. 19:48 КЛ-35 испытание выдержала. 13.10.21 в 7:32 все включено, схему привели в исх. состояние	г.Владивосток (насосная ТС)/ 15 чел	15	0,95	9	+16, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	04.10.21 22:03	05.10.21 2:11	6:53	05.10.21 2:11	9:11	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=5,8 км, база 20 км. с.Смирновка, Частополье. Дерево на проводах фаз В, С в пр. оп. № 40-41 (без повреждения провода), склёт. Устранено.		нет / 250ч.	250	0,48	14	+6, облач
Прим.ЮЭС	35	Центральная - Океанариум - Коммунальная	№1	05.10.21 1:27	05.10.21 1:27	3:11	06.10.21 17:51	3:11	КУ "Земля"			Потребителю обеспечен резерв. Осмотр воздушного уч-ка без замечаний. Проверка КЛ-35 от оп №1 (заход на ТЭЦ Центральная) и от оп. 24/3 (заход на ТЭЦ Океанариум), замечаний нет. На ПС 35 Коммунальная повреждение проходного изолятора 35 кВ фазы-В. Устранено.	КЛ-35 №2	нет	0	0	0	+17, пасм
Ам.ЦЭС	110	Волково - Ивановка		06.10.21 6:15	06.10.21 6:15	0:01	06.10.21 6:15	2:37	1ст ТНЗНП	у		РЗА ПП. ИМФ 9,3км ф.-В. Оп. 30 следы перекрытия на ГВН ф.В		нет	0	0	0	0, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	12	06.10.21 11:31	06.10.21 18:15	0:58	06.10.21 18:15	1:22	МТО	ну		РЗА ПП. Повреждение кабельной муфты на оп.1. Устранено.	АЭС г. Артем	0	0,2	18	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Седанка 110/35/6	В6 Т2	06.10.21 12:21	06.10.21 13:41	0:59	06.10.21 13:41	0:59	ЗДЗ			РЗА ПП. В6 Т2 отключен, бл. ЗДЗ, ТН 6 2С бл. ЗМН, В6 ТСН 2 отключен, бл. ЗДЗ. Повреждена конц.муфта КЛ-6 кВ ТСН-2 в ячейке. Запитаны потребители, кроме ф.14 (земля) и 15 (ТНЗНП) (ВПЭС, 490чел, 0,8 МВт). 15:40 ф.14 и 15 запитаны в сетях потребителя. Муфта заменена.	г. Владивосток, 1810 чел, КНС, насосная 5 фид	1810	1,7	25	+15, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	СДВ 35/6	В-6-1Т, В-6-2Т	06.10.21 13:59	06.10.21 14:37	1:01	06.10.21 17:25	1:01	ЗДЗ	ну		РЗА ПП. Обесточены 1,3 сш-6кВ (Т1), 2,4 сш 6 кВ (Т2). Осмотр: 3сш-6 кВ: не откл-сь вед.ф.50, вед.ф.51 (по обоим фидерам выпал бл.МТЗ, повреждение у потребителя по ф.50); 4сш-6 кВ: не откл-сь вед.ф.32 (поврежден В-6 кВ, перекрытие изоляции в ячейке; повреждение у потребителя). Фидера 50 и 32 резервируют друг друга по сетям потребителя. В 14:37 разобрана схема 4сш-6 кВ, включен В-6-2Т, запитаны потребители 2 сш-6 кВ, включен В-6-1Т, запитаны потребители 1,3 сш-6 кВ (кроме ф.50,51), суммарно запитано 8,7 МВт. В 16:12 нагрузка в объеме 1,16 МВт запитана по сетям потребителя (в том числе нагрузка ф.32, ф.50). В 17:25 после чистки изоляции введена в работу 4сш-6 кВ, запитаны все потребители. В 17:30 по неотлож.заявке выводилась в ремонт 3сш-6 кВ, обнаружено в яч.0 подгорели контакты и «заколоченные» изоляторы выкатного элемента разьема Р 6 кВ в результате прохождения через них тока к.з., устранено.	44232 чел г.Хабаровск, 28 фидеров	44232	12,8	68	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	06.10.21 14:14	06.10.21 14:47	1:46	06.10.21 14:47	282:26	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр.		котельная / 1603 чел	1603	0,6	7	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита	С-24	07.10.21 14:13	07.10.21 14:40	2:55	07.10.21 14:40	2:55	ТЗНП 2ст	выв	у	РЗА ПП. Пр.оп.28-29 падение сухостойного дерева (осина) без стороннего вмешательства из охранной зоны с края просеки ИМФ 16,7км, ф.А.		14450 чел район им. Лазо, 35 фидеров	14450	4,14	121	+11, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	07.10.21 16:15	07.10.21 16:19	2:34	07.10.21 16:19	2:34	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		521 чел, часть г.Фокино	521	0,3	16	+12, пасмурно

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	07.10.21 16:19	07.10.21 16:58	7:05	07.10.21 16:58	7:05	МТО	выв	у	РЗА ПП.		520 чел, часть г.Фокино, госпиталь, 2 в/ч	520	0,9	14	+12, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф 17 ТП 82023 В6 яч.5	07.10.21 17:11	07.10.21 17:33	0:56	08.10.21 17:28	0:56	МТО	нет		Запитано 8 из 10 ТП.Все потребители запитаны в 19:05. Повреждение концевой муфты на оп.46./8.10.21. произведен ремонт, вкл в работу/	промысловка ф.11	300 чел, часть г.Фокино	300	0,2	10	+12, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		08.10.21 0:15	08.10.21 0:15	0:20	08.10.21 0:15	0:20	Ярославка: НЗЗ 2 ст, Манзовка: НЗЗ 1 ст	у		РЗА ПП. Ярославка: ИМФ ф.А 21,8 км, Манзовка: ИМФ ф.А 7,9 км. Сбоя в движении поездов не было. Осмотр оборудования без замечаний		нет	0	0	0	+15, ясно
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Токур		08.10.21 0:47	08.10.21 0:54	1:15	08.10.21 0:54	1:15	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточивались ПС Токур, ПС Экимчан, вед.ПС Союзная. 15.10.21 осмотр без зам	котельная-2, школа-2, дс-2 / 2162 чел	2162	0,9	15	+1, снег	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	08.10.21 7:12	08.10.21 7:12	0:34	08.10.21 7:12	5:00	МТО	у		РЗА ПП. Повреждение на вед отпайке	нет	0	0	0	+10, туман	
ЮЯЭС	10	Промзона 35/10	ф.Слюда	08.10.21 11:28	08.10.21 11:53	0:42	08.10.21 11:53		МТЗ	ну	у	Падение на провода ВЛ (пр.оп.24/3-3/1) строительных лесов со строящегося дома. Сообщено СБ, ОВД. (провода ВЛ без повреждений). РЗА ПП.	кот, д/с, в.забор, пож.часть/1318 чел	1318	1,2	9	0, снег	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	08.10.21 12:43	08.10.21 12:55	1:11	08.10.21 12:55	2:57	МТО	ну	у	Произведен осмотр, под оп.73 птicia. РЗА ПП.	школа, скваж, д/с, кот, МТС/1215 чел	1215	0,2	14	+9, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Милоградovo 35/10	7	08.10.21 14:18	08.10.21 15:24	0:56	08.10.21 15:56	0:56	КУ, земля			Вкл без ШТП, вкл в 15:56. Земля самоустранилась. На опоре № 709 излом траверсы и на опоре № 721 выпадение крюка фазы С. Устранено.	школа, д/с, больн, кот/1000 чел	1000	0,3	19	+16, ясно	
Ам.ЗЭС	10	РП 2	5	08.10.21 16:58	08.10.21 17:42	0:59	08.10.21 18:01	0:59	КУ, земля			Вкл без ШТП, вкл в 18:01. ТП173 заменен поврежденный оп.изолятор ф.А.	ст.обезжел/1000 чел	1000	0,5	11	+11, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	18	08.10.21 20:15	08.10.21 20:23	0:09	08.10.21 20:23	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед. отпайке.	Автобат	0	0,176	4	+9, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	4	09.10.21 8:50	09.10.21 9:12	2:58	09.10.21 9:12	6:04	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп.63-64 следы перекрытия на проводах ф.А,С (переход ч/з а/дорогу, проезд крупногабаритной техники). Сообщено СБ, ОВД. РЗА ПП.	кот, насосн/350 чел	350	0,12	5	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	09.10.21 12:05	09.10.21 16:36	0:00	09.10.21 17:08	0:00	КУ, земля			Лвл=14,6км, Лбаза=30км. Вкл без ШТП, вкл в 16:36 без ШТП, вкл в 17:09. Земля самоустранилась. Осмотр без замечаний.	д/с/ 200 чел	200	0,1	10	+17, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф16 В-6кВ в ЦРП102	09.10.21 12:48	09.10.21 13:43	1:14	12.10.21 12:47	1:14	МТЗ	нет	не произв	Вкл без ШТП, вкл в 14:38 без ШТП, вкл в 16:49 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ-6 на уч "ТП81038-81040", "ТП81040-ТП81041", КЛ-0,4 от ТП81040 сторонними лицами при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. РЗА ПП. /на уч."ТП-81038-81040" МП 78м от ТП81040), на уч. "ТП-81040 - ТП-81041" МП 67м от ТП81040. МП откопаны, 11.10.21 произв монтаж каб.вставки и уст 2 соедин. муфт. 12.10.21 вкл. в работу.	ф35	нет/ 670 чел	670	0,7	4	+18, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	09.10.21 17:00	09.10.21 18:43	1:09	09.10.21 18:43	1:09	МТЗ	нет	у	Требуется чистка просеки в пр. оп 73/4-72/5. РЗА ПП.	кот/ 444 чел	444	0,25	12	+18, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В10 Т2	10.10.21 1:07	10.10.21 1:20	1:01	10.10.21 14:49	3:43	ЗДЗ			Мертвая крыса в яч. В-10 Т-2, разрушен опорный изолятор фаза "А" на выкатной тележке. Проведена замена вторичных цепей РЗА В10	СВ 10	часть с.Хороль, Луговое, Благодатное, Старо Бельмановка, Поповка / 1147чел	1147	3,3	39	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	10.10.21 2:08	10.10.21 2:09	0:23	10.10.21 2:09	0:23	МТЗ	ну	у		ТОР Надежденский	0	0,04	9	+17, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/г 110/27,5/10	5	10.10.21 6:06	10.10.21 11:58	0:06	10.10.21 11:58	0:06	МТЗ	нет	у	с.Лукьяновка. Произведен обход, замечаний нет. В 11:58 попытка включения успешная	с.Лукьяновка	400	0,3	9	+16, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Сапроново 35/10	4	10.10.21 6:08	10.10.21 6:19	0:12	10.10.21 6:19	0:12	МТЗ	ну	у	с.Сапроново, Бичура. РЗА ПП. Негабарит дерево-провода оп.4/12.	с. Сапроново, Бичура 328 чел	328	0,073	5	+12, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	12	10.10.21 7:41	10.10.21 11:15	0:49	10.10.21 11:15	15:43	МТЗ	ну		РЗА ПП. 8:30 запитано 5 ТП. В полете оп 101-102 убрана ветка. Лвл-4,4 км, до базы 52 км.	с. Восход 170 чел	170 чел	0,34	20	+13, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	СВ-10	10.10.21 8:07	10.10.21 8:55	0:28	10.10.21 8:55	13:34	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. ПС Подъяпольск СВ-10, 1С 10 кВ включили на Х.Х без замечаний, 8:55 вкл. ф.2 (более 50% нагрузки), 9:03 все потребители запитаны. 11.10.21 проведена послеав. проверка. По ф.2 устранено зависание стержня отключающей катушки ф.С	нет/150ч.	150	0,3	11	+19, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Агрокомплекс - Дубки с отп. Ленинское	№1	10.10.21 8:24	10.10.21 8:24	0:35	10.10.21 9:15	0:52	ДЗ 1	ну	у	РЗА ПП. ВЛ на Х.Х. 13.10.21 произведен осмотр замечаний не выявлено.	нет	0	0	0	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	10.10.21 9:03	10.10.21 9:28	2:48	10.10.21 9:28	2:48	МТЗ	нет	у		теплопункт/150ч.	150	0,2	7	+19, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	10.10.21 9:28	10.10.21 14:23	0:40	10.10.21 14:23	0:40	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. часть с.Гвоздево. Повреждение на вед участке	фап/130ч.	130	0,1	7	+20, дождь, ветер	

Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	10.10.21 9:39	10.10.21 13:47	3:34	10.10.21 14:51	3:34	МТО	выв	ну	РЗА ПП. с.Чистоводное Лвл-37,7 км, до базы 185км. Включен без ТП 7204. В ТП 7204 заменили опорные изоляторы на предох. 10кВ Т1 ф.В.С	школа/115ч.	115	0,03	16	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	10.10.21 9:44	10.10.21 12:45	0:44	10.10.21 15:50	178:31	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. с.Береговое, п.Рыбачий. В 11:53 включен до оп 202, запитан весь потребитель. В 12:13 отключился повторно. В 12:45 включен до РЛ-2 (запитано 9 ТП). ОП 118 убрана ветка с проводов	школа, фап/480ч.	480	0,17	13	+19, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	ЦРП ПагрЭС	ф."Несвоевк а"	10.10.21 9:48	10.10.21 9:50	1:14	10.10.21 9:50	1:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. часть п.Лозовый.	школа, интернат/644ч.	644	0,5	12	+18, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	2	10.10.21 10:05	10.10.21 12:15	0:49	10.10.21 12:15	0:49	Откл.КУ"Земля"			РЗА ПП. с.Безверхово. В пролете ОП 29-30 обрыв провода. Устранено	нет/540ч.	540	0,17	13	+21, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	7	10.10.21 10:06	10.10.21 11:07	0:32	10.10.21 18:26	0:32	МТЗ	выв		РЗА ПП. часть п.Авангард. В 11:07 включен без ТП 7437. В ТП повреждение концевой каб. муфты. Устранено	нет/610ч.	610	0,1	3	+16, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	8	10.10.21 10:45	10.10.21 16:52	0:52	10.10.21 16:52	0:52	МТЗ	нет		п.Шкотово. РЗА ПП. В пролете оп.36/4-36/5 обрыв верхнего провода. Устранено	ф.17 насосная/ 140ч.	140	0,15	4	+17, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	10.10.21 10:55	10.10.21 10:56	0:00	10.10.21 10:56	0:00	МТЗ	ну	у	п.Кипарисово 1. РЗА ПП. Наоп.130/21 устранили обрыв шлейфа Ф"А"	школа/184ч.	184	0,2	11	+19, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	3	10.10.21 11:09	10.10.21 13:07	0:37	10.10.21 14:36	0:37	МТЗ	ну		с.Глуховка. РЗА ПП. В 13:07 включен до РС 121/83, запитано 7 ТП. На РС 169/101 падение дерева. Дерево убрано	нет/350ч.	350	0,3	14	+18,пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	10.10.21 11:14	10.10.21 12:28	0:13	10.10.21 16:32		МТЗ	ну	ну	с.Тургенево, с.Лесное. РЗА ПП. В 11:38 запитано 6 ТП. В 12:28 запитано 7 ТП Лвл-21 км. В пролете ОП 227-228 падение дерева из вне охранной зоны	ф. 6 ПС Пантелеймо новка	нет/325 чел.	325	0,1	16	+14, дождь
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	85	10.10.21 11:33	10.10.21 11:33	0:01	10.10.21 11:33	0:01	МТЗ	у		с.Головино, Надеждинское. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+14, дождь	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	10.10.21 11:36	10.10.21 11:36	0:19	10.10.21 11:36	0:19	МТЗ	у		г. Завитинск. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+15, ветер	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	10.10.21 11:50	10.10.21 11:50	0:29	10.10.21 11:50	0:29	МТЗ	у		г. Завитинск. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	10.10.21 11:51	10.10.21 17:54	1:05	10.10.21 17:54	1:05	МТЗ	нет	ну	с.Кучелиново. В пр. оп 76-75 и на ОП 16 убрана ветка	нет	130	0,1	5	+17, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	16	10.10.21 12:01	10.10.21 12:51	0:00	10.10.21 12:51	6:31	МТЗ	нет	у	с.Вл.-Алексан. РЗА ПП.	нет/100ч.	100	0,2	5	+20, пасм.	
Прим.СЭС	10	Милоградово 35/10	7	10.10.21 12:02	10.10.21 12:05	0:00	10.10.21 16:15	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Маргаритово, с.Морья Рыболов, с.Щербановка, с.Лиственное, с.Бровки. РЗА ПП. В 12:05 фидер включен. При включении появилась "Земля". Оставлен включенным с "Землей" для производства обхода с прибором. ОП 1058 ф.С поврежден изолятор. Устранено	школа, д.сад, больница/1000ч.	1000	0,3	16	+14, дождь	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	13	10.10.21 12:08	10.10.21 14:16	1:01	10.10.21 14:16	1:01	МТЗ	ну	не произв.	г. Завитинск. РЗА ПП.В пролете оп.58-59 убрано, упавшее из-за пределов охранной зоны, дерево.	школа/194ч.	194	0,11	5	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	10.10.21 12:30	10.10.21 13:41	0:00	10.10.21 13:41	0:00	МТО	нет	у	г.Партизанск. РЗА ПП	школа, д.сад/1460ч.	1460	1	15	+17, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	10.10.21 12:30	10.10.21 13:07	19:04	10.10.21 13:07	19:04	МТЗ	нет	у	г.Партизанск. РЗА ПП.	д.сад/2141ч.	2141	1	13	+17, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	21	10.10.21 12:30	10.10.21 13:07	0:00	10.10.21 13:07	0:00	МТЗ	нет	у	г.Партизанск. РЗА ПП. Сорока под опорой №38.	нет/1308ч.	1308	0,3	11	+17, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	10.10.21 12:50	10.10.21 12:50	0:25	10.10.21 12:50	2:44	МТЗ	у		с.Горное, Бабстово. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+14, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	10.10.21 13:13	10.10.21 15:25	0:55	10.10.21 15:40	10:02	Откл.КУ"Земля"			г.Партизанск. В 14:46 запитано 3 ТП. В 14:51 запитано еще 2 ТП. В 15:25 запитано 4 ТП. В 15:40 включен полностью. "Земля" самоустранилась.	д.сад/2141ч.	2141	1	13	+17, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	10.10.21 14:18	10.10.21 16:07	5:20	10.10.21 18:34	5:20	МТЗ	ну	ну	с.Поповка. РЗА ПП В 16:07 включен до РС 423/153/13 (запитно 7 ТП). ОП 153/47 сорван изолятор ф.А, слест проводов. Устранено	школа/345ч.	345	0,1	11	+17, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	10.10.21 15:00	10.10.21 18:27	1:09	10.10.21 18:27	1:09	МТЗ	выв	не произв.	дачи с.Сосновка. РЗА ПП. В 15:28 включен до ОП 37 (запитано 4 ТП). В пролете ОП 70-71 падение дерева. Повреждение траверсы на ОП 70. Устранено	нет	0	0,9	27	+16, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Реттиховка 110/6	12	10.10.21 15:05	10.10.21 15:17	2:06	10.10.21 15:17	2:06	МТЗ	нет	у	с.Реттиховка. РЗА ПП. Произведен осмотр, пр.оп.59-60 (под ВЛ) упавшее дерево.	нет/50ч.	50	0,01	4	+17, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	10	10.10.21 15:56	10.10.21 16:05	0:37	10.10.21 16:05	7345:08	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. часть с.Сергеевка.	школа/414ч.	414	0,2	7	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	10.10.21 15:56	10.10.21 16:05	0:45	10.10.21 16:05	0:45	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Сергеевка, Ястребовка, Южная Сергеевка.	нет/530ч.	530	0,2	14	+16, дождь	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	10.10.21 16:34	10.10.21 22:16	2:14	10.10.21 22:16	2:14	МТЗ	ну	ну	Лвл=28,7км, Лбаза=2,5км. Убрана ветка в результате падения дерева в пролете опор 50-05/2-3. РЗА ПП	нет/755 чел.	755	0,3	15	+16, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	10.10.21 16:47	10.10.21 17:05	2:07	10.10.21 21:00	2:07	Ав. откл.	выв	ну	РЗА ПП. с.Восточное. РЗА ПП, В 17:05 включили до ТП-1449, запитали основного потребителя. В 17:32 включен без 4 ТП, вкл в 21:00. Повреждение на ведомственной отпайке.	школа/200 чел	200	0,12	18	+15, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	10.10.21 17:08	10.10.21 17:23	0:00	10.10.21 18:48	13:27	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с. Покровка, Лесопильное, Бикин. РЗА ПП. В 17-23 включили до Р-30, основной потребитель запитан. В 18:03 включен до Р-26. Повреждение на вед участке	нет/1193ч.	1193	0,32	17	+15, ветер	

Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	10.10.21 19:06	10.10.21 20:44	0:06	10.10.21 20:44	3:56	МТЗ	ну	не произв	Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА ПП.	нет/2100ч.	2100	0,36	3	+13, ветер
Прим.ЮЭС	35	Верхняя 35/6	Т1	10.10.21 20:09	10.10.21 21:36	0:14	10.10.21 21:36	0:14	ПСН 35 ф.А,В	нет	у	Вкл после замены перегоревших ВВ предохранителей.	нет/483ч.	483	0,3	7	+16, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	15	10.10.21 21:15	10.10.21 22:15	2:04	10.10.21 22:15	2:04	Ав.откл	ну	у	РЗА ПП.	школа/ 400 чел	400	0,2	5	+12, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	по ф4 РКЛ-2	11.10.21 1:17	11.10.21 1:25	180:11	11.10.21 1:25	180:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. На ОП 740 ф.В сорван изолятор	школа, д/с, кот/ 1497 чел	1497	0,3	11	+12, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	9	11.10.21 2:42	11.10.21 9:58	0:42	11.10.21 19:49		КУ, земля			Лвл=2,2км, Лбаза=45км.п.Смоляниново. В 9:58 запитано 2 ТП. В 12:28 включен до ОП 9. В КТП-83010 повреждение тр-ра. Заменяли тр-р, все потребители запитаны	ф.5 Верхняя кот/ 50 чел	50	0,1	3	+11, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ин-тяга 22/35/10	7	11.10.21 11:42	11.10.21 11:44	1:39	11.10.21 11:44	2:05	МТЗ	ну	у	Смидовичи.	нет/900ч.	900	0,34	17	+17, обл.
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	6	11.10.21 11:57	11.10.21 11:57	0:03	11.10.21 19:52	0:03	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП.находился на Х.Х. повреждение КЛ - 3812м. от ПС. Смонтирована каб. вставка, установлены две соед. муфты	нет	0	0	0	+14, ясно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	11.10.21 13:24	11.10.21 14:04	0:00	11.10.21 16:59	0:00	МТЗ	ну	ну	часть с.Яковлевка, Покровка. РЗА ПП. В 14:04 включен до РЛ-7 (запитано 11 ТП). В пр. оп 237-238 убрано упавшее дерево из вне охранной зоны	нет/595ч.	595	0,2	12	+13, ясно
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	11.10.21 16:10	11.10.21 17:25	1:59	11.10.21 20:17	15:03	МТЗ	нет	не произв	Лвл=9,3км, Лбаза=15км. Вкл. без ТП-726, оп.33-01/8 отгорели два шлейфа. Произведен ремонт, вкл в 20:17. /ПС 35 ДМ (Об.энерго) В-10 ф33 выброс масла по двум фазам (устранено в 20:17, вкл в 22:12 из за отсутствия персонала) /	нет/700ч.	700	0,33	30	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	14	11.10.21 22:27	11.10.21 22:27	0:09	12.10.21 1:59	0:09	КУ, земля			Находился на ХХ. Вкл после осмотра, земля самоустранилась.	нет	0	0	0	+10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	22	12.10.21 8:25	12.10.21 9:55	2:36	12.10.21 9:55	6:05	МТО	выв	ну	РЗА ПП. г.Благовещенск. Повреждение на вед. уч.	насосная, амурэнергосбыт, ЦТП / 4131 чел	4131	0,5	5	+3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	12.10.21 8:31	12.10.21 11:38	2:13	12.10.21 15:34	2:13	КУ, земля			РЗА ПП. с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский. Лвл=52км, Лбазы=40км. В 09:01 включен до РЛ-1, запитано 2 ТП. В 11:38 вкл. 14ТП, в 12:25 без 1ТП, оп. 476 обрыв вязки, провод касается траверсы. Устранено, потребитель запитан.	школа, скваж/410 чел	410	0,2	19	-3, ясно
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	1	12.10.21 9:42	12.10.21 9:47	10:23	12.10.21 9:47	10:23	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Кондратеновка, с. Каменушка.	школа, котельная, 300 чел	300	0,2	8	+8, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	17	12.10.21 17:10	12.10.21 17:29	2:09	12.10.21 18:54	9:08	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП.г.Вяземский. Повреждение КЛ на оп. №1 (каб. муфта резервной КЛ). Потребителю обеспечен резерв. Резервный кабель отключен, вкл. по норм. сх.	ф-10А больница / 1384 чел.	1384	0,7	5	+16, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	12.10.21 20:59	12.10.21 22:29	3:02	12.10.21 22:29	3:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Кипарисово1, п. Мирный, Кипарисово2.	нет/1519ч.	1519	0,92	62	+8, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	с-62	13.10.21 7:10	13.10.21 7:10	0:07	13.10.21 7:10	0:07	ТЗНП 1ст., ИМФ-12,5км. Ф.С	у		РЗА ПП. Осмотр, под оп. 56 ветка со следами КЗ, повреждения оборудования нет.	нет	0	0	0	+6, обл.
Юя ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский с отпайками		13.10.21 10:56	13.10.21 11:31	1:38	14.10.21 18:55	41:46	ЧТЭЦ: ТЗНП 2ст. Лебед; ТНЗНП 2ст.	ну	ну	В ремонте ВЛ-110 М.Нимыр-Хатыми. РЗА ПП. Обесточены ПС -110 Юхта, Б.Нимыр, М.Нимыр. На ПС Угольная, Инаглинская АВР успешно. В 11:31 (ч/з 35 мин) по ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимыр с отп. отключен ЛР-110 Карьер, включена ВЛ-110 Лебединский-Юхта успешно. Запитаны все потребители. В 16:06 включена в работу ВЛ-110 М.Нимыр-Хатыми, замкнут транзит от ЧТЭЦ до ПС Лебединский. Выведена в ремонт ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимыр с отп. (до ЛР-110 Карьер, Лвл=75км). Обрыв провода ф.А в пролете ОП 289-290. 14.10.21 в 18:55 устранено, схема восстановлена.	Алдан-й район/ 150 чел	150	3	5	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	14	13.10.21 11:32	13.10.21 20:14	0:35	13.10.21 20:14	0:35	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Лвл=3,5км, база 70км. п.Смоляниново. Произведена чистка просеки до оп.№2, заменен изолятор ф.В на оп.31. В 18:15 ВЛ-6 вкл. без СТП-83081 (при включении СТП-83081 "земля" по ф.В). Произведена замена ОПН.	нет / 70 чел	70	0,1	1	+16, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЮМР с отп. ДВПФ, Бройлерная	С-11	13.10.21 20:17	13.10.21 20:17	0:57	13.10.21 20:17	0:57	МТО, НЗЗ 1,2 ст	у		РЗА ПП. ОМП 11км ф.-А. Произведен осмотр ПС 110 Бройлерная: работа ОД-КЗ-110 2Т (газовая на сигнал и отключение), обесточена 1,2С-10кв (2Т работал по стороне 110/10кВ, 1Т по стороне 110/35кВ, с.Некрасовка, 568 чел/0,6МВт). В 20:40 (ч/з 23 мин) по приезду ОБВ потребитель запитан от 1Т. Причина: сторонними лицами порезаны контрольные кабели 2Т (попытка хищения, сообщено в полицию). 14.10.21 в 17:56 схема восстановлена.	нет	0	0	0	+15, облач

ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	60	14.10.21 14:43	14.10.21 15:21	1:11	15.10.21 16:06	1:11	МТО	выв	ну	РЗА ПП. Повреждение КЛ между ТП-92 и ТП-333. Потребитель запитан от резерва. Устранено.	ф.60 ПС ЖБИ	982 чел г. Биробиджан	982	0,3	5	+12, облачно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Надеждинская/тяга - Уссурийск/тяга		14.10.21 15:57	14.10.21 16:25	0:50	14.10.21 19:27		Западная: ТНЭП 2ст. Ус. тяга: ДЗ 3ст.	ну	у	РЗА ПП. ИМФ ф.А 10,7 км. Погашение ПС Надеждинская/тяга (СВ-110 отсутствует, вкл. рем. перемычка 110кВ), в 16:25 запитана от Уссурийск/г. Задержка 13 поездов суммарно на 5 часов 44 мин. Обход ВЛ 110 Западная - Надеждинская/тяга (Вл=16,4км) без замечаний, в 19:27 поставлена на х.х. В 20:31 на ПС Надеждинская/г включена под напряжение 2СШ-110 от ВЛ-110 Надеждинская/г - Западная. В 21:10 на ПС Надеждинская/г замкнут транзит.	ЖД тяга	0	20	0	+15, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	14.10.21 16:14	14.10.21 16:15	0:02	14.10.21 16:15	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Кипарисово-1. Обход без замечаний	нет / 184 чел	184	0,67	11	+15, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	14.10.21 22:12	14.10.21 22:12	0:27	14.10.21 22:12	0:48	МТЗ	у		РЗА ПП. ОП 208-00/167 под ЛР обнаружена птица	нект	0	0	0	+4, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	СВ-10	14.10.21 23:30	14.10.21 23:45	1:49	14.10.21 23:45	1:49	МТЗ		у	Одновременно откл. ф-4 (МТЗ, АПВ усп). Обесточена 2С-10кВ: 4 фидера (с.Марково, с.Донское, П/з "Черная речка). Вкл. без ф-4, повреждение кабеля в ячейке/ в 0:43 запитан от ф-4 Лесозаводск/	насосн / 4843 чел	4843	0,76	29	+12, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	4	14.10.21 23:30	15.10.21 0:43	0:57	15.10.21 5:45	0:57	КУ			РЗА ПП. с.Марково. Запитан от резерва. Повреждение кабельной муфты ( КЛ ) в ячейке. Устранено.	Ф-15 ПС Лесозаводск	нет / 646 чел	646	0,1	7	+12, пасм
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	15.10.21 6:56	15.10.21 7:46	0:14	15.10.21 9:31	0:14	МТО	запрет	ну	РЗА ПП. с.Ровное, с.Усть-Ивановка. Запитана без 20ТП (быт). В 8:14 вкл. без БТП. Вкл. в 9:31, повреждение на вед. участке.	ф-5 Владимиров ка	Детсад, больница, скважина, котельня. / 1700 чел	1700	0,6	41	-3, ясно
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	114	15.10.21 10:38	15.10.21 11:09	0:36	15.10.21 12:36	0:36	КУ, земля			РЗА ПП. ТП-770 поврежден проходной изолятор. Устранено.	быт 1000 чел	1000	0,2		+4, облачно	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	6	15.10.21 11:05	15.10.21 11:52	2:22	15.10.21 23:08	2:22	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл без 2-х ТП, 12:20 без 1 ТП. Повреждение КЛ-10 экскаватором Хитачи гос.номер 8762Р014 между ТП-16 и 123. Устранено, потребитель запитан.	7845чел г.Свободный	7845	0,868	25	+3, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	13	15.10.21 15:20	15.10.21 15:43	0:00	16.10.21 14:27	4:48	МТО	нет	не произв	РЗА ПП. Запитан от резерва. Повреждение КЛ 6 на участке ПС Береговая-2-ТП-81024 по причине стороннего воздействия при проведении земляных работ неустановленными лицами. Сообщено в СБ. Устранено, схема восстановлена	ф.35 Береговая-2	г. Большой камень / 90 чел	90	0,1	2	+15, ясно
Прим.СЭС	6	Молодежная 110/35/6	В-6 Т2	15.10.21 15:51	15.10.21 18:01	0:47	16.10.21 1:00	229:12	МТЗ	ну		РЗА ПП. Погашено 1,2С-6кВ. Проникновение стороннего лица в ячейку Ф-21 6 кВ (не введена в работу), человек был в сознании, бригадой скорой помощи отправлен в больницу, в 3:00 скончался, в яч. Ф-21 следы перекрытия на шинах, требуется чистка изоляции. На момент происшествия персонала на ПС не было. Переведена на сетям электросети г.Арсеньев: 17:10 нагрузка Ф-11 и Ф-13 (2 МВт), 17:30 нагрузка Ф-19 и Ф-20 (0,39 МВт), 18:01 включены все потребители от 1С-6кВ. В 21:23 выведена в ремонт 2С-6кВ для чистки изоляции в яч. ф.-21. В 00:28 2С-6кВ поставлена под напряжение, в 01:00 под нагрузку.	Т1	23092 чел г.Арсеньев/11 фидеров	23092	7,34	94	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Улисс 110/6	В-2 6 Т2	15.10.21 16:12	15.10.21 17:19	0:57	15.10.21 17:19	3:24	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Погашение 3,4С 6 кВ. Ф-55 аб. "Восточная верфь" в отключенном положении (от МТО), Ф-53 аб."ВПЭС" в отключенном положении (от МТЗ), в 17:12 включили В-2 6 Т2 поставили под напряжение 3,4С-6. В 17:19 набрали нагрузку кроме Ф-53 /запит. в 19:17 от ф-34 Голдобин/и Ф-55 /вкл. 18:58/ 19.10.21 проверка РЗА, работа защит правильная (при одновременном "КЗ на землю" 2-х фидеров).	г.Владивосток/9 фидеров	10200 чел	10200	8	67	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	15.10.21 23:26	15.10.21 23:48	0:16	15.10.21 23:48	3:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожига.	ретраслят.-2 / 1089 чел	1089	0,3	16	+2, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2 220/110/6	10	16.10.21 2:16	16.10.21 4:59		18.10.21 21:31		МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. С частью нагрузки Ф-3 ПС Береговая-2 (г.Большой Камень). В 03:45 включены 6 ТП, в 04:59 вкл. без 5-ти ТП. В 7:05 КТП-80033 запитан от собственного ДГУ, оставались погашены ТП-81054, КТП-1077, 1033А, 1055. В 9:56 все запитано, выделен поврежд.уч-к КЛ от оп.26/16 до ТП-81054 без нагрузки. 17.10.21 МП 260 м от ТП-81054 18.10.21 16:30 работы по монтажу вставки и 2 соединительных муфт окончены, испытан, включен в работу	нет / 200 чел	200	0,6	16	+10, ясно	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	16.10.21 4:15	16.10.21 4:15	1:33	16.10.21 4:15	4:18	МТЗ	у		РЗА ПП. ОП 16-00/1 под опорой обнаружена птица	нет	0	0	0	0, снег	

Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	16.10.21 6:00	16.10.21 8:20	2:17	16.10.21 10:26		МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=15,6км. Лбаза 45км. с.Уборка, Варлаховка, Каменка, Заметное. В 08:20 включен без 5-ти ТП. В 9:16 включен без ТП-3026, повреждены проход.изоляторы ф.А,В. Устранено, все включено	Ф-16 ПС Чугуевка	котельн. /955 чел	955	0,3	15	0, пасм
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	133	16.10.21 6:09	16.10.21 6:09	3:12	16.10.21 6:09	6:56	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	0, снег	
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	133	16.10.21 7:36	16.10.21 7:56	0:52	16.10.21 7:56	265:41	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Партизанское.	нет / 400 чел	400	0,1	6	0, снег	
Прим.ЮЭС	35	Гайдамак 35/6	T2	16.10.21 8:32	16.10.21 8:43	0:14	16.10.21 12:52	2:58	ДЗТ			РЗА ПП. Обесточена 2С 6 кв. В 08:43 включен СВ-6, потребитель запитан от Т1. На КРУН 6 кв обнаружена ворона со следами перекрытия, повреждений оборудования не выявлено. Схема восстановлена	T1	Находск. район, 2060 чел/9 фид.	2060	2,16	39	+5, пасм
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	34	16.10.21 10:37	16.10.21 10:46	0:54	16.10.21 10:46	0:54	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. В пр.оп.34-35 раслушение провода ф.С, устранено		быта нет, ПНС	0	0,1	2	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шахта-7 110/6	0	16.10.21 11:26	16.10.21 11:41	2:16	17.10.21 1:08	2:16	"земля" от КУ			РЗА ПП. Повреждение КЛ6 оп.1-ТП5626 работниками организации КГУП "Приморский водоканал" при производстве земляных работ. Сообщено в СБ. Обеспечен резерв без 1ТП, в 17:06 все запитано. Устранено, схема восстановлена.	ф.22	поликлиника (запит от ДГ) / 450 чел	450	0,5	3	+8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	16.10.21 13:24	16.10.21 13:25	0:23	16.10.21 13:25	0:23	МТЗ	ну	у	РЗА ПП		школа / 400 чел	400	0,4	7	+9, ветер
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/г 110/27,5/10	3	16.10.21 13:58	16.10.21 21:30	1:17	16.10.21 21:30	1:17	МТО	нет		РЗА ПП. Подозрение на повреждение концевой кабельной муфты на оп.1 - не подтвердилось. Повреждение на вед. участке.		нет / 250 чел	250	0,35	8	+9, ветер
Прим.ЮЭС	110	Учебная 110/6	T1	16.10.21 15:05	16.10.21 15:22	0:44	16.10.21 18:11	0:44	без блинкеров			РЗА ПН. Обесточены 1,2 сш-6 кв. Включен в работу Т-2, запитаны все потребители, кроме вед.ф.9 (В-6 был включен, блинкер МТО) и вед.ф.20 (В-6 был отключен, блинкер МТО). По В110 и В6 Т-1 блинкеров нет, также отключался СВ-6 без блинкеров. Осмотр Т1 без замечаний, включен в работу. Неисправность концевое выкл. в клапане дуговой защиты яч. Ф-9. Исключен из схемы. Неисправность указательного реле дуговой защиты. Заменено.	T2	часть г.Находка / 3840 чел / 16 фидеров	3840	6,18	72	+9, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	9	16.10.21 16:37	16.10.21 17:08	0:18	16.10.21 17:08	0:18	МТЗ	ну	у	РЗА ПП		школа, дс, котельная / 735 чел	735	0,16	10	+4, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	16.10.21 16:37	16.10.21 19:38	0:44	16.10.21 19:38	0:44	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Произведен обход с осмотром от оп. 63 до 108. Замечаний не обнаружено. Обход без замечаний		п/з, ретранслятор / 200 чел	200	0,1	4	+14, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	по ф.4 РКЛ-2 оп.509	16.10.21 16:47	16.10.21 18:46	0:45	16.10.21 18:46	8:36	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В пр.оп. 510/88 - 510/89 слест проводов. Устранено		школа, котельная / 1497 чел	1497	0,29	11	+4, ветер
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	16.10.21 16:56	16.10.21 17:20	1:04	16.10.21 17:20	10:32	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Ветки деревьев в пролете опор: 125-126.		нет / 595 чел	595	0,18	13	+4, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	16.10.21 17:40	16.10.21 18:55	1:12	16.10.21 18:55	1:12	МТО	ну	у	РЗА ПП. В пр.оп.118/10-118/11 сняли ветку с проводов		школа, котельная / 2619 чел	2619	0,4	12	+4, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	16.10.21 17:45	16.10.21 17:46	0:00	16.10.21 17:46	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП		школа, котельная / 400 чел	400	0,4	7	+8, ветер
Прим.ЮЭС	35	Раздольное-1 - Силикатная		16.10.21 18:15	16.10.21 18:15	3:32	17.10.21 3:54	3:32	"земля" от КУ			РЗА ПП. Обрыв провода Ф В от ЛР 35 Силикатная в сторону В/ч заградителя на ПС Раздольное 1. Устранено.		нет	0	0	0	+8, ветер
Хаб.СЭС	35	МГРЭС - Кислородная	T1Ф	16.10.21 19:41	16.10.21 19:41	3:23	17.10.21 14:20	3:23	ДЗ 2 ст	выв	ну	РЗА ПП. Разрыв транзита, при включении земля ф.В. ПС 35 кв Кислородная: отключен в 35 Т-1Ф без указательных реле. В пр. оп. № 64-65 обрыв грозотроса примерно в центре пролета из-за схлеста с проводом ф.В, налипание снега на провода. Выполнена подвязка концов грозотроса к телам опор № 64 и 65.		нет	0	0	0	+1, мокрый снег
Хаб.СЭС	10	Тишкино 35/10	ДЗФ	16.10.21 21:52	16.10.21 21:52	0:48	16.10.21 21:53	1:06	МТЗ	ну	у	На х.х.		нет	0	0	0	-1, мокрый снег
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	СВ 10	17.10.21 3:58	17.10.21 5:21	0:44	17.10.21 5:21	0:44	МТЗ	нет		Обесточена 2С 10кВ. Одновременно отключился ф.8 (оборонэнерго), повреждение проходных изоляторов 3-х фаз между В 10 и ТТ. Вкл. без ф.8. 7:00 ф.8 запитан от ф.4. Устранено в 12:25		4294чел с.Сибирцево, Монастырище, Халкидон, 10 фидеров	4294	4,6	53	-2, ясно
Хаб.СЭС	110	Совгаванская ТЭЦ - Ванино	№1	17.10.21 7:16	17.10.21 7:16	0:38	17.10.21 7:16	0:38	СГ: ДЗЛ, 1ст ДЗ, Ванино: б/б	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	-3, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	Совгаванская ТЭЦ - Ванино	№1	17.10.21 7:52	17.10.21 7:52	1:25	17.10.21 7:52	1:25	СГ: ДЗЛ, 1ст ДЗ, Ванино: б/б,	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	-3, снег, ветер

Хаб.СЭС	110	Совгаваньская ТЭЦ - Ванино	№1	17.10.21 7:56	17.10.21 7:56	0:41	17.10.21 7:56	0:41	СГ: ДЗЛ, 1ст ДЗ, Ванино: б/б,	у			РЗА ПП	нет	0	0	0	-3, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	Совгаваньская ТЭЦ - Ванино	№1	17.10.21 8:16	17.10.21 8:16	2:34	17.10.21 8:16	2:34	СГ: ДЗЛ, 1ст ДЗ, Ванино: б/б,	у			РЗА ПП	нет	0	0	0	-3, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	Совгаваньская ТЭЦ - Ванино	№2	17.10.21 8:16	17.10.21 8:16	0:15	17.10.21 8:16	0:15	СГ: ДЗЛ, 1ст ДЗ, Ванино: ДЗЛ	у			РЗА ПП.	нет	0	0	0	-3, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	Совгаваньская ТЭЦ - Ванино	№1	17.10.21 8:24	17.10.21 8:24	0:45	17.10.21 8:24	3:36	СГ: ДЗЛ, 1ст ДЗ, Ванино: б/б,	у			РЗА ПП	нет	0	0	0	-3, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	Совгаваньская ТЭЦ - Ванино	№1	17.10.21 8:30	17.10.21 8:30	0:25	17.10.21 8:30	0:25	СГ: ДЗЛ, 1ст ДЗ, Ванино: б/б,	у			РЗА ПП. Налипание мокрого снега на провода	нет	0	0	0	-3, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	3	17.10.21 8:44	17.10.21 12:53	4:21	20.10.21 21:10	4:40	МТЗ	нет	ну		РЗА ПП. Включен без ЗТП. В 13:07 выделен поврежден КЛ10 ТП82023-ТП82028 без нагрузки, все запитано. 18.10.21 обнаружено МП 606 м от ТП-82023. 19.10.21 разработан котлован, повреждение подтверждено. 20.10.21 в 19:10 оконченны работы по монтажу вставки и 2 муфт, В 21:10 фидер включен по нормальной схеме	ф.11, ф.17	дс, больница, школа, налоговая / 3250 чел	3250	1,25	7	-1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	17.10.21 9:12	17.10.21 9:12	0:14	17.10.21 9:12	0:14	МТО	у			РЗА ПП	нет	0	0	0	+1, ясно	
Хаб.СЭС	110	Совгаваньская ТЭЦ - Ванино	№2	17.10.21 9:37	17.10.21 9:37	0:36	17.10.21 9:37	1:13	СГ: ДЗЛ, 1ст ДЗ, Ванино: ДЗЛ	у			РЗА ПП. Налипание мокрого снега на провода	нет	0	0	0	-3, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	Совгаваньская ТЭЦ - Ванино	№1	17.10.21 9:47	17.10.21 9:47	1:10	17.10.21 14:36	13:55	СГ: ДЗЛ, 1ст ДЗ, Ванино: б/б	ну	у		РЗА ПП. Разрыв транзита. Осмотр пр.оп.152-200 без замечаний, местами видны следы сброса гололеда с проводов, поврежденных проводов и изоляции нет.	нет	0	0	0	-3, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Гранит 110/6	В-6Т2	17.10.21 12:34	17.10.21 13:20	7:05	17.10.21 13:20	7:05	Дуговая защита				РЗА ПП. Погашена 2С 6кВ. Одновременно отключились вед.ф.16 (МТЗ, 1МВт, 1700 чел), вед.ф.18 (МТЗ, 0,7 МВт, 3600 чел). Включен В-6 Т2, все запитано, кроме нагрузки вед.ф.16, 18. В ячейке вед.ф.16 следы эл.дугового перекрытия кабельного наконечника ф.А	часть г.Уссурийск / 10100 чел / 6 фидеров	10100	3,1	9	+3, ясно	
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д2Ф	17.10.21 14:26	17.10.21 15:12	0:26	17.10.21 15:12	0:26	МТЗ	выв	ну		РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 850 чел	850	0,5	4	+1, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	35	Луговая - РП-4		17.10.21 18:24	17.10.21 18:24	0:32	20.10.21 23:54	6:00	"земля" от КУ				РЗА ПП. 18.10.21 определено МП КЛ-1100м. от ПС Луговая ф.С нитка №1. 20.10.21 произведен монтаж каб. муфты, испытан. 20.10.21 в 23:54 все включено	нет	0	0	0	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная		17.10.21 20:45	17.10.21 20:54	0:55	18.10.21 3:50	12:48	НЗ3 1 ст, МТО	ну	не произ		РЗА ПП. При ремонтной схеме сети (в ремонте ВЛ-110 ВТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками на ПС Загородная, ПС Улисс) обесточены ПС-110 Загородная, Улисс, Голдобин, Чуркин, ПС 35 Рыбный порт. Через 9 минут от ПС 220 Патрокл запитаны все ПС кроме ПС 110 Загородная (30 МВт, 20840 чел, 133ТП). 22:37 введена в работу ВЛ 110 ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп., запитана ПС 110 Загородная. По ВЛ 110 ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп на ПС Загородная оп.13 обрыв шлейфа верхнего провода. Устранено.	ПС Патрокл В-110-АТ1, В-110-АТ2	Первомайский район г.Владивосток / 67 250 чел / 100 фидеров / Госпиталь covid-19, есть ДГ	67 250	88	470	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	17.10.21 22:20	17.10.21 23:40	0:42	17.10.21 23:40	0:42	МТЗ	нет	у		РЗА ПП. При обходе ВЛ 18.10.21 обнаружено: в пр. оп. 4 - 5 обрыв провода. Устранено	часть с. Суражевка			2	-2, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	18.10.21 4:31	18.10.21 4:44	2:31	18.10.21 4:44	2:31	МТЗ	ну	у		РЗА ПП.	котельная с. Екатериновка	460	0,7	14	-3, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Игнатьево с отп. Дачная		18.10.21 6:41	18.10.21 7:55	0:02	18.10.21 16:18	0:02	Благ: 2ст НЭНП ИМФ ф.А 20км	ну	ну		РЗА ПП. Обесточены ПС 110кВ Игнатьево, Сергеевка, Дачная, ПС 35кВ Петровка, Совхозная, Марково. В 7:55 запитана ПС Совхозная, часть ПС Дачная по сети 10кВ, ПС Марково по сети 35кВ (6 МВт, 4050ч.). В 8:12 запитана ПС Игнатьево по сети 35кВ (900ч., 0,75 МВт). В 8:31 перезапитана ПС Петровка (1,4 МВт, 800 чел.) 08:40 Перезапитана ПС Сергеевка (0,85 МВт, 722 чел.). В 9:10 на ПС Дачная запитан оставшийся потребитель, все перезапитано. Пролет опор 126-127 обрыв провода, оп. 127 повреждение изоляции. ОП 127 (промежуточная) обрыв верхнего провода в поддерживающем зажиме. Повреждение устранено	сеть 35, 10кв	Благовещенского района / 6472 чел/30 фид.	6472	9	264	-3, ясно
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЭСМ - Евгеньевка - Луговая		18.10.21 7:17	18.10.21 7:17	3:00	18.10.21 7:17	3:00	ДЗ 1ст	у			РЗА ПП. пр.оп. 127-128 наброс на провода ВЛ (рыбачья леска)	нет	0	0	0	0, пасмурно	
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	с-61	18.10.21 15:53	18.10.21 15:53	0:00	18.10.21 15:53	23:44	ДЗ	у			РЗА ПП. Обход до оп. 130 без замечаний. Для продолжения обхода нужен вездеход. 22.10.21 осмотр, пал в прол. оп. 107-108.	нет	0	0	0	+3, ясно	



Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	18.10.21 16:27	18.10.21 19:57	1:48	18.10.21 19:57	23:27	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП, с.Чистоводное. В 18-42 включили до оп.245, запитано 2 ТП. В пролете оп 500-501 убрана ветка. База - 185км, фидер - 10 км	школа/115ч.	115	0,03	8	+7, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.13 в РП 80201 яч.3	18.10.21 21:29	18.10.21 22:05	1:34	19.10.21 22:55	1:34	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Включен без ТП-82007. В 22:37 выделен уч-к без нагрузки ТП-82007 - РП 80201, включен полностью. 19.10.21 в 15:48 допуск на определение МП, в 16:40 КЛ испытание выдержал. Замечаний нет, повреждение не обнаружено, включен в работу	нет / 1700 чел	1700	1	31	+1, ясно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	18.10.21 21:53	18.10.21 21:53	2:31	18.10.21 21:53	2:31	МТЗ	у		РЗА ПП	нет	0	0	0	+1, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	19.10.21 0:20	19.10.21 0:27	0:05	19.10.21 0:27	0:05	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Обход без замечаний	школа, котельная / 236 чел	236	0,3	6	+3, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Восточная тяга - Голубовка		19.10.21 9:09	19.10.21 9:09	1:35	19.10.21 23:13	2:00	ПС Восточ. Тяг: НЗЗ 1ст, АПВ неусп.. ПС Голубовка: НЗЗ 1ст., АПВ блинкер АПВ не выпадал	ну	ну	РЗА ПП. Обесточенных потребителей нет (на ПС Восточн. тяга вся нагрузка на Т2), разрыв транзита. Сбоя в движении подвижного состава РЖД нет. На ПС Голубовка произведен осмотр оборудования: по В 110 Восточная/т работа НЗЗ 1ст., АПВ бл. не выпадал, В 110 во включенном положении, СВ 110 отключился от действия УРОВ, МТЗ 2ст., ТЗНП 2ст. Лвл-19,7км. На оп.46 (промежуточная) обрыв гирилянды верхнего провода, провод целый лежит на нижней траверсе. На ПС Голубовка проведена проверка РЗА, выявлена неисправность накладки 16 Н "отключение В 110 от НЗЗ", накладка заменена. Повреждение устранено, схема восстановлена	нет	0	0	0	+4, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	19.10.21 13:31	19.10.21 13:45	0:31	19.10.21 13:45	1:45	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Центральное, Новая Москва, Смляличи.	нет/460ч.	460	0,1	10	+5, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	2	19.10.21 13:42	19.10.21 16:33	0:39	19.10.21 16:33	0:39	Откл.КУ"Земля"			с.Новороссия. В пролете оп 14-15 убрана ветка	кот., насосная/40ч.	40	0,1	2	+5, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	19.10.21 14:07	19.10.21 15:21	1:04	19.10.21 15:30	1:04	Откл.КУ"Земля"			с.Раздольное Тихий Нежино. В 16:21 включили до оп. 98, запитано 14 ТП. Повреждение на вед отпайке	школа, кот., больница/783ч.	783	0,5	23	+5, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	19.10.21 18:33	19.10.21 19:09	0:00	19.10.21 20:09	2:12	МТЗ	ну	ну	г. Благовещенск. Выделен участок от РК-37 до ЛР 539 (остается откл 15ТП). В 19:19 запитано еще 8 ТП. В 20:09 включен полностью. Повреждение на вед.уч-ке	ф.7 Дачная БТЭЦ освещение воды, дальнепр.аэропорт / 500 чел	500	0,612	64	+3, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	19.10.21 19:45	19.10.21 20:34	1:05	20.10.21 2:24	1:05	МТО	нет	не произв.	часть г.Партизанск. В 20:34 включен без ТП 7345. В ТП повреждение рубильника 0,4кВ , сборных шин 0,4кВ, перегорели предох. бкВ Т1. Устранено, все включено	нет/112ч.	112	0,9	10	+1, пасм.	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	10	19.10.21 21:08	19.10.21 21:08	1:18	19.10.21 21:08	1:18	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр, оп. 3А птица под опорой, повреждения оборудования нет.	нет	0	0	0	+1, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	4	20.10.21 9:37	20.10.21 9:37	0:22	20.10.21 9:37	0:22	МТЗ	у		РЗА ПП. 20.10.21 произведен осмотр ВЛ в пр.оп 26 - 190 - замечаний не выявлено. Разрушение юбки изолятора ШС-10 фаза "В" со следами электроудового перекрытия на изоляторе опоры №179	нет	0	0	0	-1, ясно	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	20.10.21 11:54	20.10.21 12:29	0:55	20.10.21 15:30	2:52	МТЗ-2	ну	ну	РЗА ПП. п.Новобурейский, Бурей. Вкл. без ТП-50, на оп.178 повреждение каб. муфты (переход через ж/д). В 12:39 ТП-50 запитана от Ф-30 ПС Бурейск. В 15:30 устранено.	очистные, МЧС, 2 котельн. / 2800 чел	2800	0,65	21	+3, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Беневское - Лазо		20.10.21 14:37	20.10.21 15:06	0:27	20.10.21 15:06	0:27	МТЗ.	ну	у	РЗА ПП. Отключалась ВЛ 35 Тайфун-Беневское (ДЗ 3 ст, АПВ усп, ИМФ 53км ф.-А,В). Обесточивались ПС-35 Лазо, Сокольчи, Милоградско, вед. Солнечная. В пр. оп. 211 - 212 упавшее дерево из неохранный зоны, повреждений оборудования нет.	Лазовский район, 8131 чел/ 13 фид.	8131	2,5	81	+9, ясно	
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	20.10.21 14:59	20.10.21 15:50	0:00	22.10.21 8:08	1280:32	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. г.Владивосток. Обесточено ЦРП. В 15:50 в ЦРП включен СВ-6, запитана 2С-6 кВ (более 50 % нагрузки). В 16:50 запитаны все потребители. В 17:08 вкл. участок от ПС А до ТП-4, выделен каб. уч-к ТП-4 -РП 1-2. Определено МП: 320м. от ТП-4. 21.10.21 в 21:27 смонтирована каб. вставка 8 метров и 2 соед. муфты. 22.10.21 в 8:08 все включено, схему привели в исходное состояние	Ф-12 ПС Мингородок	нет / быта нет	0	0,35	8	+9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	20.10.21 16:30	20.10.21 17:52	0:01	20.10.21 19:55	0:01	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. Лвл=2,5км, база 13км. п.Трудовое. Вкл. без 13 ТП. В 18:22 вкл. без 7 ТП. Вкл. в 19:55, повреждение на вед. участке.	котельн. / 900 чел	900	0,7	43	+10, ясно	

Хаб.ЦЭС	10	ДВПТФ 110/10	24	20.10.21 16:39	20.10.21 18:07	9:34	20.10.21 18:07		МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. Запитан от резерва. По приезду ОБВ с территории ПС убежал сторонний человек (скрылся). На территории лежит мешок, в КРУН-10 открыты дверцы ячеек (попытка хищения). Сообщено в СБ, полицию. При осмотре обнаружено: хищение вторичных цепей РЗА и каб. линий связи Т1 и ячейках 2С 10кВ (яч. 23,22,10,12,14, ТСН1). В 21:10, весь потребитель перезапитан по сети 10кВ от ПС Некрасова. 21.10.21 в 18-20 закончены работы по восстановлению цепей УРЗА 1Т, выполнено частичное восстановление КЛ связей (около 50% от всего объема). 22.10.21 восстановлены кабельные связи от РШ 1Т до В10 1Т, от РШ ОД 110 1Т до РШ 1Т, токовые цепи 1Т, цепи управления 1Т. 23.10.21 15:04 1Т вкл. на ХХ. 24.10.21 не работали. 25.10.21 работали в яч.ТСН-1,10,21 26.10.21 в 16:12 включен Т1, 1,2 С 10кВ. Остается отключенным ф.21 (РСК, потребитель по фидеру перезапитан, работы по ф.21). 27-28.10.21 работали по ф.21 (остаётся восстановить учет).	ф-4	РСУ (одна сторожка)	1	0,001	1	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	21	21.10.21 11:56	21.10.21 12:00	0:28	21.10.21 12:00	0:28	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п. Кролевец, с. Ясное.		нет / 480 чел	480	0,5	13	+6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	21.10.21 16:12	21.10.21 16:41	0:41	22.10.21 15:10	0:41	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. 16:35 включен головной участок до РП-8005, в 16:41 запитан от резерва. Повреждение КЛ-6 на участке РП8005 - оп.19. Устранено.	Ф-30 ПС Садовая	насос, шк, кот., в/ч /600 чел	600	0,6	17	+5, ясно
Прим.ЦЭС	35	Полевая - Орбита	№2	21.10.21 22:57	22.10.21 2:20	0:37	29.10.21 17:26	0:37	МТО	не работало		Обесточена 2С 35,10кВ ПС Орбита. Задыхался в КРУН 10 кв. 23:11 отключена КУ ВЛ 35 Полевая- Орбита №1, полное погашение ПС 35 Орбита. Вызван пожар. расчёт, возгорание В10 Т1 и В10 Т2. В 23:36 возгорание ликвидировано. Обнаружено: выброс масла из выхлопной трубы Т-1, повреждены контрольные кабели цепей РЗА Т-1,Т-2, В10 Т1, В10 Т2. По ВЛ 35кВ Полевая-Орбита №2: оп. 22 обрыв провода Ф"С", оп.36 обрыв провода по Ф"А". Устранено 22.10.21 15:56. Испытания трансформаторов: по Т-1 - повреждение обмоток НН, по Т-2 снижение изоляции масла. На ПС 35 Орбита: испытаны шины 1,2 С 10кВ, заменены проходные изоляторы 3шт, опорные изоляторы 4шт, расширован Т2, проведена чистка всех шкафов РЗА 35кВ, испытаны разрядники 35кВ 1,2С. 23.10.21 на ПС Орбита произведена замена Т-2, в 4:51 включены в работу Т-2 (без ГЗ) и 2С-10 кв, исключен из схемы В10 Т-2. В 6:15 набрана нагрузка по 2С-10 кв, включены Ф-8, Ф-9 по нормальной схеме, увезен в ремонт Т-2, начата прокладка контр.каб.от КРУН-10 до яч.В-10 Т-2, доливка масла и ВВ исп. ТСН-2, ремонт стен КРУН-10. 24.10.21 по КРУН 10 проложили кабель цепей управления В 10 Т-2, кабель ГЗ Т-1, по ТН 10 2С рел.отсек подготовили к монтажу нов.втор.цепей; на ОРУ-35 в клемм.шкафу В 35 Полевая-1 демонтировали поврежд.вторич.цепи и реле, шкаф подготовили к наладке нов.вторич.цепей; Т-1 расширован, подготовлен к демонтажу; подготовили рез. ячейку №9 под монтаж выключателя В 10 Т-1, восстановили шинный мост 10 кв Т-1	потребитель оборонэнерго перезапитан от ДГ, в 3:25 от ф.14 ПС Полевая	оборонэнерго/ быта нет/3 фид.	0	0,6		+4, обл.
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	22.10.21 15:19	22.10.21 15:19	0:10	22.10.21 15:19	3:17	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп.83-17 ЛР-531 птица		нет	0	0	0	+9, ясно
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка 110/10	10	22.10.21 15:34	22.10.21 20:29	0:40	22.10.21 20:29	0:40	МТО	нераб	у	РЗА ПН. Заменены блок защиты и модуль управления В 10		п. Вадимовка 69чел	69	0,016	8	+10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	5	22.10.21 17:21	22.10.21 19:09	0:02	22.10.21 19:09	0:02	КУ "Земля"			РЗА ПП. Повреждение на вед участке.		с. Чигири 170 чел	170	0,4	13	+7, ясно
Ам.ЗЭС	10	РП-2	9	22.10.21 17:44	22.10.21 17:45	1:10	22.10.21 17:45	1:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РПВ по ТУ. В ТП 93 нагрев неподвижного ножа ВН в сторону ТП 127.		г. Свободный 1000 чел	1000			+3, облачно
ЭС ЕАО	35	Дубовое - Надеждинск		23.10.21 3:13	23.10.21 3:13	0:02	23.10.21 3:16	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. На хх, ограничения не было. Осмотр 8-12.11.21.	ВЛ-35 Воскресенов ка- Надеждинск	нет	0	0	0	+2, облач
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	17	23.10.21 12:10	23.10.21 14:10	0:34	23.10.21 16:25	0:34	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. ОБВ - 6км, ВЛ - 3,44км. В пр. оп. № 33-34 оборваны провода двух фаз сторонней техникой. Устранено.	ф.33 ПС Терриховка	нет	70	0,1	1	+10, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	12	23.10.21 13:31	23.10.21 17:22	0:03	23.10.21 19:13	0:03	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. ВЛ - 24,6км. Проведена регулировка привода. 17:22 вкл без 2-х ТП. Падение дерева на ВЛ, оп.303 срыв изоляторов 2-х фаз. Устранено.		с. Серафимовка 182 чел	182	0,12	7	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	4	23.10.21 13:33	23.10.21 14:10	0:26	23.10.21 14:10	0:26	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.		с. Новороссия 10 чел	10	0,02	1	+14, ясно

Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	23.10.21 13:38	23.10.21 13:38	0:28	23.10.21 13:38	0:28	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход до 27.10.21.		нет	0	0	0	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	23.10.21 14:05	23.10.21 22:15	0:01	23.10.21 22:15	0:01	КУ "Земля"			РЗА ПП. ОВБ-50км, ВЛ-22км. оп. 186/25 срыв связи, провод лежит на траверсе. Устранено.		нет / 460 чел	460	0,1	11	+14, ясно
Прим.ЮЭС	35	Смоляниново/т - Новороссия - Депо - Васильки		23.10.21 14:47	23.10.21 16:27	3:23	23.10.21 18:56	11:06	КУ "Земля"			РЗА ПП. КУ отключена ВЛ 35 Шкотовский водозабор - Верхняя с отп. Насосная для поиска земли в сети 35 кВ. Погашение ПС 35 кВ Верхняя, Пристань (оборонэнерго), Депо, Васильки. 16:13 запитана ПС Верхняя от ПС Шкотовский водозабор (1,7 МВт). 16:27 запитана ПС Пристань (оборонэнерго), Депо. Остается погашена ПС Васильки (0,01МВт, ферма). "Земля" на ВЛ 35кВ Смоляниново/т - Новороссия - Депо - Васильки Ф"В"-0, оп.10 (ж/б промежуточная) - крен, касание ВЛ-0,4. Устранено.	г. Артем, села Артемовского, Шкотовского р-ов / 4943 / 12 фидеров	4943	4,1	71	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	23.10.21 17:12	23.10.21 17:32	0:28	23.10.21 17:32	0:28	МТО	выв	у	РЗА ПП.		б/о, 140 чел	140	1,2	55	+16, ясно
ЭС ЕАО	10	Будукан 35/10	105	23.10.21 19:31	23.10.21 19:31	0:00	23.10.21 19:31	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+6, ясно
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	14	23.10.21 19:45	23.10.21 20:35	0:50	23.10.21 22:47	0:50	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=бкм, база бкм. г.Свободный. Вкл. без 2-х ТП. На ТП 179 в сторону ТП 19 отсоединена резервная КЛ-10 (повреждение каб. муфты). Потребитель запитан.	круглосут. детсад, котельн. / 4500 чел	4500	0,8	12	+10, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязева 35/10	9	23.10.21 21:20	23.10.21 22:12	0:14	23.10.21 22:12	0:14	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. с.Воздвиженка. В КТП-1067 хорек на шинах трансформатора. Устранено.		нет / 150 чел	150	0,7	6	+6, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	24.10.21 10:10	24.10.21 10:12	0:03	24.10.21 10:12	2:51	МТЗ	ну	у	РЗА ПП		водозабор / 508 чел	508	0,4	17	+4, ясно
ЭС ЕАО	35	Дубовое 35/10	СВ-35	24.10.21 12:03	24.10.21 15:53	5:03	25.10.21 14:48	5:03	МТЗ 3 ст	ну	ну	РЗА ПП. В 11:46 появилась "земля в сети 35 кВ". Обесточены ПС-35 Найфельд, Пронькино (нагрузка 2ш-10 ПС Дубовое не обесточивалась, была запитана от Т1). В 15:53 на ПС-35/10 Валдгейм включен ф.255, запитаны 1,2с-10 кВ ПС Пронькино, 0,7 МВт, 1054 чел, 18ТП, 3 фидера, котельные-2шт. Предварительно МП: на ВЛ-35 Дубовое - Найфельд ф.В (Т-130) и ВЛ-135 Валдгейм - Пронькино ф.С (Т-132), при включении линий "земля в сети 35 кВ". В 16:14 запитаны 1,2 сш-10 кВ ПС-35/10 Найфельд обратной трансформацией от ПС-35/10 Пронькино, котельные включены в работу в штат.режиме. По ВЛ 35 кВ Валдгейм-Пронькино (Т-132) оп.112 разрушен изолятор ф.С, ВЛ 35 кВ Найфельд-Дубовое (Т-130) оп. 83 обрыв вьзки ф.В, провод на трасерсе, оп.84 скол изолятора ф.В. В 14:48 включена в работу Т-130. В 15:00 по Т-132 повреждение устранено, включение неуспешно, обнаружено оп.51 (анкер) по ф.С в натяжной гирлянде повреждены 3 из 4-х фарф.изол. 26.10.21. Повреждение устранено, ВЛ включена, схема приведена в исх. состоянии	ф.255 Валдгейм	Биробиджанский р-н / 2251 чел / котельные-4 шт / 7 фидеров	2251	1,2	33	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	24.10.21 22:43	24.10.21 22:47	5:00	24.10.21 22:47	5:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП		с.Благодатное 482 чел, котельная, водозабор	482	0,57	14	0, ясно
Прим.ЮЭС	110	Восточная тяга - Голубовка		25.10.21 10:39	25.10.21 10:39	1:43	25.10.21 17:10	1:43	Восточная/т: НЗЗ 1 ст, Голубовка: МТО, НЗЗ 1 ст, ускорение	ну	у	РЗА ПП. Разрыв транзита, остановка поездов не было. Осмотр бе замечаний, РПВ успешно, в 17:16 транзит восстановлен		нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	25.10.21 20:13	25.10.21 20:13	0:00	25.10.21 20:13	9:43	МТЗ	у		РЗА ПП. Прохождение пала в пролетах 39-51.		нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	25.10.21 20:57	25.10.21 20:57	2:00	25.10.21 20:57	2:00	МТЗ	у		РЗА ПП. В пр.оп.65-69 был сильный пал, трава до 2м		нет	0	0	0	+6, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Южная - Хехцир	№1 (с-13)	26.10.21 11:31	26.10.21 11:31	2:47	26.10.21 12:05	3:26	ПС Хехцир: МТО, ОМП ф.А,В 4,бкм. ПС Южная: ВЧБ	выв	у	РЗА ПП. Разрыв транзит. Обесточенных потребителей нет. В 12:05 РПВ успешное, в 12:09 транзит замкнут. АПВ выведено для работ по чистке просеки (пр.оп.100-126, подрядчик). В пр.оп.119-120 следы перекрытия из-за падения ветки дерева на провода ВЛ, изоляция и провода не повреждены, дерево упало при работе бригады подрядной организации Энергострой. Сообщено в СБ		нет	0	0	0	+13, ясно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	26.10.21 12:02	26.10.21 12:40	1:18	26.10.21 12:40	1:18	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Пролет 33-34 движение троса с спецтехникой, провод не поврежден. Сообщено в СБ		нет/224ч.	224	0,04	4	+12, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	26.10.21 13:38	26.10.21 13:38	0:00	26.10.21 13:38	11:38	МТЗ	у		РЗА ПП. Пал камыша в прол.35-54		нет/235ч.	235	0,1	7	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	27.10.21 2:54	27.10.21 3:04	1:22	27.10.21 3:04	2:55	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. 28.10.21 обход, замечаний нет.		нет / 3660 чел	3660	1,2	448	+6, ясно

Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	27.10.21 6:07	27.10.21 7:17	0:00	27.10.21 12:37	0:00	"земля" от КУ			РЗА ПП. В 7:17 включен без 5ТП. В 7:58 включен без 1ТП. В 12:37 включено все. В ТП 7309 заменили разрядники 3-х фаз	котельная, насосная / 644 чел	644	0,5	11	+7, гроза
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	27.10.21 8:05	27.10.21 11:50	3:24	27.10.21 11:50	3:24	"земля" от КУ			РЗА ПП. Лвл- 24км, до базы 25 км. В 9:15 включен до РЛ (оп111), запитано 1 ТП. В 11:34 включен до ТП7171 (запитано 3 ТП). На оп. 173/10 устранен срыв изолятора ф.В	ретранслят / 300 чел	300	0,3	9	+8, пасм
Прим.ЮЭС	35	Эгершельд 35/6	T1	27.10.21 8:40	27.10.21 9:26	2:53	27.10.21 9:26	7:22	без блинкеров		у	РЗА ПП. Обесточена 1С 6 кв. По прибытию бригады на место обнаружено: отключенное положение В 35кВ, В 6кВ Т1, блинкеров нет, отключенных фидеров 6кВ нет. В 9:15 включен Т1, поставлена под напряжение 1С 6кВ. В 9:26 запитаны все фидера, кроме вед. ф.6 /вкл. 28.10.21 в 14:13/ и вед. ф.-8 /запит. от рез. в 9:42/(отключились от МТЗ при наборе нагрузки). Проверка РЗА, замечаний нет.	часть г.Владивостока, 3760 чел., 26 ТП, 3,6 МВт, 6 фидеров. Объектов covid 19 нет	3760	3,6	26	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	ВТЭЦ-1 110/35/6	В-6кВ Т1,Т2	27.10.21 13:02	27.10.21 17:50	5:57	28.10.21 20:08	5:57	МТЗ			Обесточена 1СШ и 2СШ 6 кв. На ПС ВТЭЦ-1 производились переключения по БП №№31.32.33 «Вывод в ремонт 1 СШ с перефиксацией присоединений на 2 СШ». Переключения выполнял электромонтер ОВБ 6 р. Панферов В.А., контролирующий электромонтер ОВБ 6 р. Павлов И.Б. При выполнении операции по отключению ШР-1 6 кв Ф-15 возникла дуга, от воздействия которой пострадал Павлов Игорь Борисович 1988г.р , вызвана скорая. Пострадавший доставлен в мед. учреждение. В яч. Ф-15 повреждение ШР-1 6 кв и участка шин 6кВ 1СШ, повреждение проходных изоляторов 3х фаз. В 17:31 2СШ включена под напряжение. 17:50 включены Ф-1СН, Ф-2СН, Ф-3СН, Ф-4СН, Ф-5СН, Ф-6СН, в 18:06 включены Ф-5, 6, 7, 8, 9, 12. Остается отключен Ф-14.15. В 18:15 включен ф.14, нагрузка ф.15 (ОАО ВОСТЭК) перезапитана от ф.14. В 19:28 1СШ-6кВ и Ф-15 выведены в ремонт. В 20:05 допуск на устранение повреждений в яч.15. 28.10.21 в 09:11 оконченны работы, в 15:26 1СШ-6кВ испытана успешно, в 20:08 введена в работу. 29.10.21 в 5:42 включен ф.15	часть г.Владивосток/575 Оч./99ТП/19 фид. Краевая клин. Больница №1 (прием больных covid не ведет)	5750	2,4	19	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Усть-Ивановка	11	27.10.21 13:41	27.10.21 16:01		27.10.21 16:01		"земля" от КУ			РЗА ПП. На оп. 10 обрыв виазы ф.В. Устранено	нет/50ч.	50	0,15	3	+14, обл.
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	10	27.10.21 16:09	27.10.21 16:40	1:16	27.10.21 16:40	1:16	МТЗ		у	РЗА ПП.	школа, кот./130ч.	130	0,1	5	+12, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	27.10.21 16:58	27.10.21 17:34	0:54	28.10.21 14:03	0:54	"земля" от КУ			РЗА ПП. В 18:22 выделен кольцевой участок от РЛ-2 до оп 256 (без нагрузки), все запитано. Оп.252 по Ф"С" повреждение изолятора, провод на траверсе. Устранено в 14.03.	школа, кот./243ч.	243	0,4	11	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	27.10.21 18:26	27.10.21 18:50	0:54	27.10.21 19:38	2:05	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. В 18:50 запитано 26 ТП. В 19:38 включено все успешно, замечаний нет. 28.10.21 обход, замечаний нет.	5 кот./860ч.	860	1,2	48	+8, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	27.10.21 22:09	27.10.21 23:21	14:47	28.10.21 1:00	14:47	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без 1ТП. В ТП-5092 повреждение проходного изолятора 10 кв. Устранено, все включено	нет / 711 чел	711	0,2	13	+5, дождь
Прим.ЮЭС	6	Рыбный порт 35/6	В-6 Т2	28.10.21 20:10	28.10.21 22:25	0:30	29.10.21 3:15	0:30	без блинкеров		нет	РЗА ПП. Обесточена 2С-6кВ. При осмотре обнаружено: по вед. ф.17 блинкер МТЗ, при этом В-6кВ не отключался, по Ф-27 (ВПЭС, выпал блинкер МТЗ, выключатель не отключался, повреждение концевой кабельной муфты). В 22:07 нагрузка ф.27 (1,8 МВт, 1300ч.) переведена на ф.3 по сетям ВПЭС. В 22:25 нагрузка Ф-19 переведена на Ф-11 ПС Рыбный порт ,нагрузка Ф-15 переведена на Ф-13 Рыбный порт, (абонентами) (1750 чел, 0,5 МВт). В 22:40 2С 6 кв включена на х.х. В 23:18 включены ф.15,19,21. В 23:40 включен Ф-23. Остаются отключены ф.17 (рыб. порт.), ф.25 (оборонэнерго) Суммарно 1МВт, 420ч. , ф.27 (ВПЭС, повреждение концевой каб. муфты). По ф.17,25 не управляются В 6кВ, вызван персонал РЗА. На В6 ф.17 неисправен блок управления, необходима замена. В 1:08 включен ф.25 (произведена регулировка контактного шлейфа цепей РЗА на выкатной тележке). По ф.27 отсоединили поврежденный кабель, ввели в работу резервный, фидер включили в 1:42. На В-6 вед. ф.17 в 3:15 заменили блок управления, при включении ф.17 отключился от МТЗ (повреждение у потребителя).	ПС Рыбный порт ф.13, 11, 3 г.Владивостока, 4570 чел / 7 фид. Объектов covid нет	4570	3,5	34	+10, ясно

Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		29.10.21 6:55	29.10.21 6:55	0:13	29.10.21 6:55	1:03	ТНЗНП 1ст.	у		РЗА ПП. Осмотр, прол. оп 135-138 прошел пал, оп. 137 следы перекрытия.		нет	0	0	0	+1, ясно
Прим.ЦЭС	110	Приозерная 110/10	T1	29.10.21 9:19	29.10.21 10:59	0:00	29.10.21 16:26	0:00	ДЗТ			Одновременно откл. ВЛ-110кВ Хороль - Приозерная (Хороль: ДЗ Ф3, АПВ вв. /неисправность блока БЭМП ДТ – 3.02.5.220. комплект А-2 шкафа ШМЗЛ 05 – дефект от 24.06.21;/ ПС Приозер: СВ-110 НЗНП 1 ст, АПВ не раб). В 09:25 на ПС Хороль вкл. В-110 Приозерная, в 10:52 замкнут транзит. На ПС Приозерная обесточена 1С-10 кВ, по Т1 повреждение опорного изолятора 110кВ Ф"С" между В-110 Т1 и Т1. В 10:59 вкл СВ-10, запитана 2С-10кВ. Повреждение устранено. В 16:26 Т1 включен по нормальной схеме. 30.10.21 проведена проверка цепей оперативного тока, замечаний не выявлено. На ПС Хороль 30.10.21 произведено снятие осциллограмм по ВЛ Приозерная.	T2	с.Приозерное (соц. знач. нет), 230 чел/2 фид.	230	0,3	5	0, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	29.10.21 10:40	29.10.21 12:41	1:03	30.10.21 0:50	1:03	КУ "Земля"			РЗА ПП. п. Мысовой. Потребитель запитан, выделен участок КВЛ-10 кВ от КТП- 81301 - КТП-82050. В 0:50 включен полностью. 30.10.21 произведен осмотр, замечаний нет.		нет / 150 чел	150	0,2	7	+6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	29.10.21 14:37	29.10.21 15:35		29.10.21 17:30		МТО	нет	не проивз	РЗА ПП. г.Партизанск. В 15:35 вкл. 4ТП. Оп. 21 выпал крик ф.-В. Устранено и включено.		котель, больница, школа / 1144 чел	1144	1,5	7	+8, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	29.10.21 14:43	29.10.21 17:21	0:20	06.11.21 23:36	0:20	МТО	нет	не проивз	РЗА ПП. С нагрузкой Ф-11 и Ф-13 ПС Промысловка (часть г. Фокино). В 15:33 вкл. 7 ТП, в 16:23 вкл. 12 ТП, в 17:21 вкл. без 7-ми ТП. В 18:23 вкл. все потребители. Выделен участок КЛ-10 от РП-203 до КТП-82062. 30.10.21 определено МП 55м от РП-201 в сторону ТП-82062, длина КЛ 480 м. 31.10.21 не занимались. 1.11.21 15:52 проведение земляных работ. 2.11.21 допуск в 11:35, МП подтверждено в 14:55, допущена бр. для увеличения котлована. (55м от РП-201 в сторону ТП-82062), 18:41 допуск бригады для в/в испытаний перед монтажом (55м от РП-201 в сторону ТП-82062). Испытание не прошла. 3.11.21 обнаружено второе место повреждения 174 м от РП-203. 4.11.21 работы не вели. 5.11.21 кабель откопа, успешно испытан. 06.11.21 смонтированы 2-е вставки 4 муфты , в 23:36 все включено, схему привели в исх. состояние.		кот, ЦТП, 3 школы, 5 бойл./ 2690 чел	2690	1,5	29	+13, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	29.10.21 19:07	29.10.21 20:57	1:03	30.10.21 13:20	7:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Ек.-Никольское. Вкл. без 2-х ТП (70 домов частного сектора). В пролете опор 4-00/156 - 4-00/157 сторонним лицом спилено дерево. Дерево на проводах. Для снятия дерева необходима техника. Принято решение снимать с утра. 30.10.21 в 2:07 демонтировали шлейфа и выделили участок от оп. 4-00/136 до оп. 4-00/171, весь потребитель запитан. В 13:20 повреждение устранено, включен в работу.	ф-61 Столбовое	котельн. / 1000 чел	1000	0,2	14	+11, ясно
Прим.ЮЭС	35	Телецентр 35/6	T1	30.10.21 5:11	30.10.21 7:47	0:18	30.10.21 7:47	0:18	МТЗ			РЗА ПП. Обесточена 1С 6 кВ. При осмотре обнаружено отключенное положение ф.5,8,15 (вед МТЗ). В 6:24 Т1 включен, 1С поставлена под напряжение. В 6:38 при включении вед. ф.6 (ВПЭС), В35,6 кВ Т1 отключились повторно. В яч. вед. ф.6 повреждение концевой каб. муфты. В 7:35 Т1 и 1С 6кВ включены. В 7:47 на ПС Телецентр по 1 С 6кВ включены фидера, кроме вед. ф.5,6,8,15 (ВПЭС, отключились от МТЗ, вся нагрузка переведена по сетям ВПЭС). Обесточенных потребителей нет. Причиной отключения явилось одновременное аварийное отключение вед. Ф-5,8,15 ПС ТЦ из-за повреждения на фидерах (работа экскаватора).	по сетям ВПЭС	часть г.Владивосток/445 0ч./6 фид./Прокуратура Приморского края, Администрация г.Владивостока, Управление по ГО и ЧС	4450	3,2	32	+9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	30.10.21 5:30	30.10.21 5:31	0:49	30.10.21 5:31	11:42	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. п.Новый, с.Прохладное. Обход 11.11.21		нет/500ч.	500	1,6	35	0, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шахта-7 110/6	В-6 Т1	30.10.21 10:16	30.10.21 10:54	0:00	30.10.21 11:01	0:00	МТЗ 3ст.	нет		РЗА ПП. Обесточилась 1С-6 кВ. Отключенное положение В-6 ф.6 бл. МТЗ. В яч-ке ф.6 на нижних втычных контактах между В-6 и ТТ-6 перекрыты животным (хорек), повреждений нет, чистка не требуется. В 10:54 включена 1С-6 кВ без ф.6. В 11:01 включен ф.6.		часть г.Артема, 4000чел / 5фид	4000	7	46	+7, пасм

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 в РП-80201 В-10 ТП-82017	30.10.21 11:14	31.10.21 8:07	1:55	31.10.21 8:07	4:07	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. г.Фокино. В 12:08 запитано 1 ТП. В ТП-82017 на Т-1 (630 кВА) поврежден ввод 10 кВ по ф.С, сработал предохранитель 10 кВ по ф.С. Т-2 в ремонте. Обесточено 8 пятиэтажных домов, 400 чел, 0,1 МВт. По Т-2 произведена доливка масла, испытан- не успешно. Демонтированы Т-1,2, увезены на базу. Привезён Т-1 для замены. Потребитель запитан.	д/с / 400чел	400	0,1	2	+9, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка - Мучная		30.10.21 12:41	30.10.21 12:41	1:33	30.10.21 12:41	3:05	Вадимовка: ДЗ3ст Мучная: ДЗ 1з	у		РЗА ПП. ИМФ ф.В,С,2,5км от ПС Мучная. Произведен осмотр: в пр.оп.51-59 идет пал растительности, на оп.58 следы копти на изоляторах.	нет	0	0	0	+10, обл	
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	1	30.10.21 13:48	30.10.21 14:20	0:39	30.10.21 14:20	0:39	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.	нет / 700чел	700	0,2	3	+14, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	24	30.10.21 16:22	30.10.21 17:44	0:00	31.10.21 13:39	0:00	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. г.Большой Камень. В 17:20 запитано 2 ТП. В 17:44 запитаны все потребители от резерва. Повреждение КЛ-6кВ ТП-81008 - ТП-1140, МП 450 метров от ТП-81008. Устранено.	ф.9 ПС Береговая-2 котельня, 3-д Звезда / 550чел	550	0,7	6	+12, ясно	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	36	31.10.21 7:26	31.10.21 8:00	0:01	31.10.21 12:03	0:01	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. Льв=7,8км. г.Николаевск. В 8:00 потребитель запитан от резерва. Повреждение КЛ-6кВ от ТП-8 до ТП-101, на ТП-101 повреждение концевой муфты. Устранено.	ф.5 очистные / 2368 чел.	2368	0,2	14	-2, облач	
Прим.ЮЭС	110	Седанка 110/35/6	Т2	31.10.21 11:30	31.10.21 12:27	1:06	01.11.21 5:20	118:31	ДЗТ			Обесточилась 2С-6кВ. Ч/з 57 мин потребители запитаны от Т1 (вкл. СВ-6). По Т2 произведен осмотр, замечаний нет, в газовом реле газа нет. В 14:20 Т2 выведен в ремонт. 18:57 сняты векторные диаграммы. Испытания Т2 и проверка РЗА без замечаний. 1.11.21 в 04:30 обнаружены следы перекрытия на проходных изоляторах шинного моста 6 кВ (со стороны улицы, вход в ЗРУ-6). В 05:20 Т2 включен в работу.	Т1 часть г.Владивостока, 1810чел / 6 фид.	1810	3,3	25	+9, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	01.11.21 3:14	01.11.21 5:25	0:17	03.11.21 10:19	121:51	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. Льв=5,5км, база 68км. Откл. часть нагрузки ф-24 Береговая-1 (г.Большой Камень). В 05:25 вкл. без 5-ти ТП. В 06:10 вкл. все потребители. Повреждение КЛ-6кВ ЦРП-101 - ТП81020. 1.11.21 определено МП 160 метров от ТП-81020. 2.11.21 допуск в 11:44, в 18:44 устранено. 3.11.21 испытан, в 10:19 включен по нормальной схеме	нет / 550 чел	550	1,5	14	+6, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/г - Фридман/г - ХФЗ		01.11.21 13:49	01.11.21 13:53	1167:30	01.11.21 19:01	1167:30	Анисимовка/г: НЗЗ 3 ст, АПВ усп, ХФЗ МТО, НЗЗ 1 ст., ДЗ 1,2 ст., АПВ неусп,	ну	ну	РЗА ПП. ПС ХФЗ: МТО, НЗЗ 1 ст., ДЗ 1,2 ст., ИМФ 8,4 км ф."А,В" (вся длина 45,1 км). Разрыв транзита, линия оставалась под напряжением со стороны ПС Анисим/тяг (потребители РСК не обесточивались, сбоя в движении поездов не было). Оп.44 обрыв шлейфа верхнего провода ф.А, шлейф касается среднего провода. Устранено, транзит восстановлен в 19:01.	ПС-110 Штыково	нет	0	0	0	+10, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	02.11.21 8:45	02.11.21 8:45	1:28	02.11.21 8:45	3:22	МТЗ	у		РЗА ПП. Пр.оп. 208-00/295-296 сторонним лицом спилены и складированы деревья под ВЛ 10 кВ. Сообщено в СБ, полицию	нет	0	0	0	-1, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	02.11.21 9:49	02.11.21 9:49	2:42	02.11.21 9:49	2:42	МТО	у		РЗА ПП. Повреждение на вед.ТП	нет	0	0	0	-2, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Ясенево - Олон	РКЛ-3	02.11.21 9:49	02.11.21 10:28	0:18	02.11.21 10:28	0:18	МТЗ	запрет	у	РЗА ПП. Обнаружены следы перекрытия на проводах в пр. оп. 2/133 - 2/134, ремонт не требуется. По сообщениям местных жителей а/м КАМАЗ производил выгрузку дров в охранной зоне ВЛ и приблизился на недопустимое расстояние к проводам, возник склест проводов. А/М с места происшествия скрылся, склест самоустранился. Сообщено в СБ, полицию	школы-2, котельные-2, насосная / 1067 чел	1067	0,15	8	0, ясно	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	02.11.21 10:24	02.11.21 10:24	0:58	02.11.21 10:24	0:58	МТО	у		РЗА ПП. РТП-26 снята сорока	нет	0	0	0	+2, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Металлист 35/10	В-10 Т1	03.11.21 6:27	03.11.21 7:14	0:30	03.11.21 7:14	0:30	ЗДЗ	запрет	у	РЗА ПП. Обесточивалась 1С-10кВ. В яч.ф.5 перекрытие животным (крыса). Устранено, потребитель запитан.	часть г.Благовещенска, 4500чел/4 фид.	4500	1,05	8	-2, облач	
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково	С-25	03.11.21 7:22	03.11.21 7:22	2:58	03.11.21 7:22	2:58	Корфовская: НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. 3.11.21 обнаружено на оп. 74 ф.В разрушение 1 изолятора в гирлянде (ПСТ-70, в гирлянде 6 штук., предположит. при прохождении пала)	нет	0	0	0	-2, облач	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	03.11.21 20:52	04.11.21 1:00	4:02	04.11.21 1:18	6:59	"земля" от КУ			РЗА ПП. Льв=38км, база 50км. РЛ-1 оп.76 обрыв шлейфа от ножа разъединителя ф."В" в ст. оп. 77. Под опорой обнаружены две вороны со следами воздействия электрической дуги. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранение по заявке	ф.24 насосные-2, котельные-2, школа / 140 чел	140	0,85	54	+10, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	12	04.11.21 10:04	04.11.21 10:04	0:16	04.11.21 10:04	0:16	МТО	у		РЗА ПП. В пролете оп 52/5 - 52/6 обнаружен наброс (игрушка)	нет	0	0	0	+5, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	04.11.21 10:40	04.11.21 10:47	0:00	04.11.21 10:47	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	нет/150ч.	150	0,2	7	+8, дождь	

Прим.ЦЭС	10	Михайловка 110/35/10	7	04.11.21 12:22	04.11.21 16:30	0:11	04.11.21 16:30	0:11	МТЗ	ну		РЗА ПП. Лвл=4,4км, база 15км. Михайловка. В пролете оп 45-46 обрыв провода, на провода следы воздействия электрической дуги, следы работы землеройной техники по чистке каналов водоотведения. Техники на месте нет, сообщено в с.б., полицию. Устранено	нет/500ч.	500	0,1	6	+7, ясно	
ЭС ЕАО	10	Опытная 35/10	52	04.11.21 17:40	04.11.21 17:40	0:17	04.11.21 17:40	0:17	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход, птица под оп. 52-00/18.	нет	0	0	0	+6, ясно	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	05.11.21 6:05	05.11.21 6:36	0:39	05.11.21 6:47		КУ "Земля"		у	РЗА ПП.	нет / 264 чел	264	0,12	9	+6, ясно	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	05.11.21 6:37	05.11.21 6:37	0:00	05.11.21 6:37	49:50	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход 8.11.23, под оп. 155 мертвая птица.	нет	0	0	0	+1, ясно	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	05.11.21 6:39	05.11.21 6:39	1:06	05.11.21 6:39	1:06	МТЗ	у		РЗА ПП. Пр. оп. 155-01/10 - оп.161-02/2 на проводе следы КЗ (остатки птицы).	нет	0	0	0	+6, ясно	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	05.11.21 12:16	05.11.21 13:50	0:26	16.11.21 22:23	548:15	МТО	выв	не произв	РЗА ПП. п. Дунай. Запитан от резерва. Повреждена КЛ-10 от ПС до РП 80204 в результате проведения земляных работ неизвестными лицами с применением землеройной техники (техники на месте нет), вызвана полиция. 6.11.21 КЛ испытание не выдержал от МП в сторону ПС. 7.11.21 найдено второе МП: 320 м от ПС, 10.11.21 разработан котлован по КЛ 10 ПС 178-Ф - РП80204 на отметке 320м от ПС. видимого повреждения нет. /12.11.21 в 18:20 закончены работы по подтверждению места повреждения на отметке 320м от ПС, требуется монтаж выноски от текущего места повреждения на 40м в сторону ПС 178-Ф, так как кабель находится под большим слоем насыпного грунта. 15.11.21 каб.вставка 42 м уложена в траншею, смонт 1 соединительная муфта. 16.11.21.16:15 закончен монтаж 2 каб.муфты, испытан, вкл в работу.	ф-31 админ, насосн, поликл, котельн. / 4100 чел	4100	1,5	11	+10, ясно	
Хаб.СЭС	110	Солнечная - Молодежная с отп. ЦОФ	с-91	05.11.21 18:41	05.11.21 18:41	0:40	05.11.21 18:44		ТЭНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. На ПС ЦОФ АВР 6кВ усп. ОМП 13,2 км от ПС 110 кВ Солнечная Ф А-0. 06.11.2021 в 11:05 произведен осмотр ПС-110 кВ Молодежная (постоянного ДЭМ нет), на ШМ-6 1Т обнаружено животное (белка), видны следы перекрытия (отключен от ДЗТ, работа ОД КЗ-110 1Т), был на хх. В 11:57 1Т введен в работу на хх (по нормальной схеме), замечаний нет. По результатам проверки РЗА причина неуспешного АПВ: затянuloсь отключение ОД-110 по мех. части.	АВР 6кВ	нет	0	0	0	+5, облач
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	05.11.21 21:10	05.11.21 22:30	1:10	05.11.21 23:57	22:42	МТЗ	ну	не произв.	РЗА ПП. часть г.Благовещенск. В 22:30 1,5 МВт перезапитано по сетям АКС В 23:57 фидер включен, весь потребитель запитан. Повреждение в сетях АКС	ф.7 ПС Северная	школа, д.сад. /9500ч.	9500	2,2	9	+2, дождь
Ам.ЗЭС	10	Бочкаревка 35/10	16	05.11.21 21:50	05.11.21 22:05	1:37	05.11.21 22:05	1:37	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. С.Томское. Скол изоляторов на опоре№4/2 ф"С", 4/6 ф"В,С"	котельная/1945ч.	1945	0,57	11	-1, снег	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	05.11.21 22:10	05.11.21 22:45	0:46	05.11.21 22:45	2:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Наталино, Прядчино. За ЛР-199 на вед. участке обнаружена ветка на проводах.	нет/570ч.	570	0,1	11	-1, снег	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	152	06.11.21 6:50	06.11.21 7:03	0:31	06.11.21 7:03	0:31	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Унгун. СКТП-3 перегорели ПК-10 Ф-А,В,С (некалброванные), произведена замена.	нет/460ч.	460	0,07	6	-2, обл.	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	06.11.21 7:08	06.11.21 8:57	1:40	06.11.21 10:18	100:41	КУ "Земля"			РЗА ПП. Лвл=8,4км. с.Унгун, Красивое. Запитан от резерва без 4-х вед. ТП. Повреждение изолятора, обрыв провода оп.161-00/32 Ф-В. Устранено в 10:18.	ф-165 нет / 264 чел	264	0,12	9	-2, обл.	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	06.11.21 17:00	06.11.21 18:05	2:55	06.11.21 19:20	2:55	КУ "Земля"			РЗА ПП. п.Унгун, Целинное. Запитан от резерва. Оп.155-00/108 срыв изолятора Ф-С. Устранено в 19:20.	Ф-15 ПС Бабстово	нет / 114 чел	114	0,03	5	-2, ветер
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	06.11.21 17:40	06.11.21 17:40	0:35	06.11.21 17:40	0:35	МТЗ	у		РЗА ПП. эл. дуговое перекрытие ОП-10 кВ ф.В с дуговым перекрытием на ф.А, из-за затекания в РУ-10 кВ КТП-3253 Быт.	нет	0	0	0	+8, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	07.11.21 0:41	07.11.21 1:08	0:37	07.11.21 1:08	0:37	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Сергеевка, Молчановка Монакино. Осмотр 8.11.21.	школа, кот./310ч.	310	0,5	15	+7, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	7	07.11.21 10:47	07.11.21 10:51	5:21	07.11.21 14:27	5:21	МТЗ-2	ну	не произв	РЗА ПП. г.Свободный. В 10:51 включен до ЛР 4-07-03 без 2-х ТП. В пр.оп.63/12-63/13 обрыв двух проводов. В 11:25 включен без ТП-32. Устранено.	скважина, котельная, насосная, школа, приют, дет.дом / 1200чел	1200	1,4	8	-4, обл	
Прим.ЮЭС	6	Гайдамак 35/6	5	07.11.21 19:13	07.11.21 19:25	5:21	07.11.21 19:25	5:21	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 8.11.21.	нет / 150чел	150	0,2	4	+9, пасмурно	
Ам.ЦЭС	35	Металлист 35/10	Т1	07.11.21 21:52	07.11.21 22:18	0:47	07.11.21 22:30	0:47	ЭДЗ			РЗА ПП. Обесточена 1С-10кВ. На В-10 Т1 дуг. перекрытие камер ф.-А и ф.-С ВВ (посторонних предметов нет). В 22:18 вкл. СВ-10 потребитель запитан. В-10 Т1 выведен в ремонт (заявка до 17:00 8.11.21), в 22:30 вкл. В-35 Т1. 8.11.21 в 10:53 В-10 Т1 включен после испытания, замечаний нет.	Т2 часть г.Благовещенска, 4500чел/4 фид.	4500	1,05	8	-8, облач	

Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130		08.11.21 0:51	08.11.21 0:51	3:08	08.11.21 0:51	16:45	Уссурийск-2: НЗЗ 2ст. ЖБИ-130: НЗЗ 1ст.	у		РЗА ПП. На ПС Уссурийск-2 ИМФ Ф "А" 31,9 км. (вся длина ВЛ 37,9). Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	0. пасм	
Прим.СЭС	110	Молодежная 110/35/6	СВ-110	08.11.21 12:29	08.11.21 13:19	1:03	08.11.21 15:04	185:14	Молодежная: СВ-110 ДЗ 3з, АПВ не раб.	не раб	ну	На ПС 110 Молодёжная отключились СВ-110 (ДЗ 3з, АПВ не раб, РПВ ну.), В-35 Т-2 (МТЗ). В 15:04 на ПС Молодёжная включён СВ 110, ВЛ 110 Чугуевка-Молодёжная включена в транзит. В 15:09 восстановлена норм схема Молодёжная. 12.11.21 произведена проверка РЗА. На ЭПЗ-1636 ВЛ 110 Арсеньев-2 выявлена неисправность работы комплекта реле сопротивлений КРС-1 третьей ступени по Ф-В,С. Произведена наладка.	СВ-6	г.Арсеньев / 2744 чел	2744	3,5	38	+2, пасм
Прим.СЭС	35	Молодежная 110/35/6	В-35 Т2	08.11.21 12:29	08.11.21 13:11	0:15	08.11.21 15:11	0:15	МТЗ	не произ		ВЛ-35 Арсеньев-1-Молодежная	часть Яковлевского р-нов, 5980 чел /	5980	6,5	133	+2, пасм	
Прим.СЭС	110	Чугуевка 220/110/35/10	В-110 Молодежная	08.11.21 12:29	08.11.21 12:44	1:07	08.11.21 14:32	1:07	Молодежная: СВ-110 ДЗ 2з, АПВ не раб.	не работало	не произ	На ПС 220 Чугуевка отключились В-220 Чугуевка-2 (ДЗ 1з, АПВ не раб), В-220 АТ-1 (ДЗТ), В-110 Молодёжная (ДЗ 2з, неиспр. цепей напряж, АПВ не раб). Обесточились ПС 220 кВ Чугуевка, 7 ПС 35 кВ. В 12:44 (ч/з 15 мин) на ПС Чугуевка включен В-220 Чугуевка-2, В-220 АТ-1. Все потребители запитаны. На ПС Чугуевка на ТН 220 ОСШ разрушение ф.С с выбросом и возгоранием масла. Возгорание ликвидировано силами оперативного персонала ПС в 13:10. В 15:09 восстановлена исх. схема ПС Чугуевка. Запланирована проверка РЗА на 12.11.21.	АТ-1 ПС Чугуевка	Часть Чугуевского р-на, 22110чел / объект КОВИД: Арсен.гор. больница (11 больниц), 58 фид.	19386	14	228	+2, пасм
Прим.СЭС	110	Чугуевка 220/110/35/10	В-220 Чугуевка-2	08.11.21 12:29	08.11.21 12:44	0:43	08.11.21 12:44	0:43	ТЭП 1 ст	не раб	у	На ПС 220 Чугуевка отключились В-220 Чугуевка-2 (ДЗ 1з, АПВ не раб), В-220 АТ-1 (ДЗТ). На ПС Чугуевка на ТН 220 ОСШ разрушение ф.С с выбросом и возгоранием масла. Возгорание ликвидировано силами оперативного персонала ПС в 13:10. (вызывался МЧС в 12:30, в 12:35 прибыли на ПС, не допускались)	нет	0	0	0	+2, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	10	08.11.21 13:20	08.11.21 15:14	0:00	08.11.21 15:14	0:10	МТЗ	выв		РЗА ПП. с.Вл.-Александровское. На КТП-7556 сняли ветку.	котельн / 900чел	900	0,9	11	+12, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	08.11.21 13:45	08.11.21 16:20	0:04	08.11.21 16:20	0:04	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Оп.1 отгорел шлейф фаза"А"	школа, котельн / 300чел	300	0,8	10	+12, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	08.11.21 14:11	08.11.21 15:26	0:00	08.11.21 15:26	0:00	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. с.Рязановка, Ромашка. Включен после осмотра, без замечаний.	нет / 84чел	84	0,1	8	+11, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	по ф.7 РКЛ оп.190	08.11.21 14:12	08.11.21 16:24	0:07	08.11.21 16:24	1:18	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Новая Москва, Примтеелефон. На оп.210 ф.В сорвало вязку, провод лёг на траверсу. Устранено.	нет / 220 чел	220	0,15	6	+5, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	08.11.21 14:40	08.11.21 23:42	0:11	09.11.21 12:27	18:55	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. с.Гвоздево. Вкл. без 3-х ТП. На отпайке погр.заст.Школьная в р-не оленника(нумерация отсутствует)ветка на проводах. Убрана, все включено	котельн, школа / 310чел	310	0,5	12	+11, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 в РП-80202 яч.6	08.11.21 15:25	08.11.21 15:51	0:19	08.11.21 16:40	720:22	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. г.Фокино. Включен без 2-х ТП. Включен после осмотра полностью, замечаний нет.	нет / 100чел	100	0,06	4	+12, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	08.11.21 16:45	08.11.21 16:47	3:39	08.11.21 16:47	190:22	МТО	ну	у	РЗА ПП. Схлест проводов из-за наклона опоры №5.	школа, котельн, д/с, скважина / 256чел	256	0,12	6	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп. ДЭ-Фриз №1		08.11.21 16:49	08.11.21 16:57	1:26	08.11.21 16:57	1:26	НТЗНП	ну	у	РЗА ПП. Обесточивались 1/2 ПС Де-Фриз, 1/2 ПС Казармы. Осмотр без замечаний.	нет / 300чел	300	1	45	+5, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп. ДЭ-Фриз №1		08.11.21 17:06	08.11.21 17:06	5:35	08.11.21 17:06	5:35	НТЗНП	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+5, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	3	08.11.21 17:20	09.11.21 9:14	0:23	09.11.21 9:14	0:23	МТО	выв	ну	РЗА ПП. п.Смоляниново. Сильно заросшая ВЛ в пролёте опор №16-23 многочисленные пожары. Устранено	котельн, школа / 450чел	450	0,6	6	+11, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	08.11.21 17:34	08.11.21 17:55		09.11.21 14:09		МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. г. Партизанск. Включен без 6 ТП. 9.11.21 в 14:09 полностью, причина не установлена	котельн, насосная, д/с / 1990чел	1990	1	20	+11, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	08.11.21 18:10	08.11.21 22:19	0:36	09.11.21 3:36	33:07	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. с.Филипповка. Вкл. без КТП-4080, повреждение проходного изолятора ф.С. Устранено.	школа, ФАП / 415чел	415	0,17	4	+11, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	08.11.21 18:15	08.11.21 18:18	0:10	08.11.21 18:18	0:10	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Большой Камень. Планируется осмотр.	котельн, ЦТП / 30чел	30	1,1	4	+11, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	08.11.21 18:17	08.11.21 19:54	3:38	08.11.21 19:54	3:38	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Оп.1 отгорел шлейф фаза"А"	школа, котельн / 300чел	300	0,3	10	+14, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	Ф-11 РП 80202	08.11.21 18:25	08.11.21 18:43	1:09	09.11.21 13:54	1:09	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. часть г.Фокино. Вкл. без 3-х ТП. Включен полностью, причина не установлена	насосн. / 400 чел	400	0,4	10	+14, ветер	



Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	08.11.21 18:27	08.11.21 18:37	0:14	08.11.21 18:37	0:14	МТЗ	нет	у	РЗА ПП г.Партизанск. Планируется осмотр.		нет / 112чел	112	1,6	2	+12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	08.11.21 18:40	08.11.21 19:08	1:03	08.11.21 19:08	1:03	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Большой Камень. Планируется осмотр.		котельн, теплопункт, д./дом / 270чел	270	0,4	14	+14, ветер
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп. ПС Улисс		08.11.21 18:44	08.11.21 18:44	0:46	08.11.21 18:44	1:50	ДЗЛ	у		РЗА ПП. Выполнен осмотр, на нижнем проводе оп.10 остатки ткани (приблизительно 10 см), на шлейфе видны следы пожаров, угрозы нового отключения нет.		нет	0	0	0	+14, ветер
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		08.11.21 18:45	08.11.21 18:53	1:23	08.11.21 20:15	17:44	МТО, НЗЗ	ну	у	Обесточивались ПС 110кВ: Троица, Краскино, ПС 35 кВ: Хасанская, Хасан, Гвоздево, Посет. ВЛ вкл. при отключенном В-110 Т2 на ПС Троица (Т1 был в резерве), обесточена ПС Троица (1727чел, 115ТП, 7,09МВт). В 19:55 включен в работу Т1, запитаны 1С 10 и 2С 10 кВ. В 20:15 запитаны все потребители. На ПС Троица выведен в ремонт Т2. 9.11.21 после испытаний Т2 поставлен в резерв в 19:05, замечаний нет. Осмотр без замечаний	Хасанский район, 4608 чел, 35фид.	4608	16,4	207	+12, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	08.11.21 18:49	08.11.21 18:49	0:54	08.11.21 18:49	2:15	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+9, ветер
Прим.ЮЭС	110	2Р - Амурская с отп 1Р-тяг		08.11.21 18:51	08.11.21 18:51	0:25	08.11.21 18:51	0:25	ДЗЛ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+14, ветер
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		08.11.21 18:51	08.11.21 18:51	1:58	08.11.21 18:51	1:58	АТЭЦ; ДЗ 1ст. МТО. Пром: без блинк.	у		РЗА ПП. ИМФ 29,58 км ф.-А,В. Осмотр зоны ИМФ без зам		нет	0	0	0	+12, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р-тяг		08.11.21 18:52	08.11.21 18:52	0:00	09.11.21 6:01	3:19	Волна: НЗЗ 2ст., АПВ усл. ВТЭЦ-1: МТО, ТНЗНП 1ст, АПВ ну.	ну	у	РЗА ПП. Разрыв транзита. Оп.7 обнаружен обрыв шлейфа верхнего провода. Устранено, КВЛ-110 вкл. в работу.		нет	0	0	0	+14, ветер
Прим.ЮЭС	110	2Р - Амурская с отп 1Р-тяг		08.11.21 19:01	08.11.21 20:14	0:50	08.11.21 22:00	0:50	ДЗЛ	ну	у	Обесточены ПС 1Р-тяг, 2С-6кВ ПС Амурская. В 20:14 запитана 2С-6кВ ПС Амурская (включен СВ 6). ПС 2Р-тяг. запитана в 19:20 по сети 27,5кВ. По ВЛ-110 оп.20 - при боковом ветре шлейф верхнего провода касается тела опоры.	СВ-6 ПС Амурская	г.Владивосток, 5300чел / 8 фид	5300	4,7	38	+14, ветер
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	08.11.21 19:15	08.11.21 21:15	4:21	08.11.21 21:15	4:21	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. П.Кипарисово-1, Кипарисово-2, п.Мирный, п. Морской, п. Сиреневка. Повреждение в вед. сетях.		котельн / 1500чел	1500	0,8	62	+14, ветер
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	08.11.21 19:20	08.11.21 20:19	0:00	08.11.21 20:19	1:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Прилуки. Планируется осмотр.		школа, котельн / 220чел	220	0,3	6	+12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	08.11.21 19:31	08.11.21 19:54	1:35	08.11.21 19:54	2:20	МТО	выв	у	РЗА ПП. п.Волчанец. Планируется осмотр.		котельн, ЦТК-22 / 800чел	800	1,2	4	+12, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	08.11.21 19:48	08.11.21 22:29	0:42	09.11.21 18:00	48:45	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Славинка, Зеленовка, Бусевка. Вкл. без 4-х ТП. Включен полностью в 02:10, выведен участок без потребителей от ЛР73 (оп.222) до ЛР35 (оп.309). В пр.оп.: 287-288 из вне охранной зоны упало дерево. В пр.оп.: 286 - 289 обрывы вязок, срыв изоляторов. Провода, траверсы, изоляторы - не повреждены. Устранено	Ф-10 ПС Хвалынка	котельн, насосная / 505чел	505	0,13	10	+14, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	08.11.21 19:48	08.11.21 19:48	0:03	08.11.21 19:48	0:03	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	08.11.21 19:50	08.11.21 20:52	0:01	09.11.21 8:26	0:01	"земля" от КУ			с В-Надеждинское, Ключево, Новый. В 01:14 вкл. для поиска "земли" прибором. Повреждение изоляции оп. 84. Устранено и вкл. в 8:26.		котельн, детдом / 1181чел	1181	0,8	22	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	08.11.21 19:52	08.11.21 19:54	0:54	08.11.21 19:54	0:54	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Трудовое. Планируется осмотр.		котельн / 680чел	680	0,85	14	+12, ветер
Прим.ЮЭС	110	Патрокл - Голдобин с отп. ПС Улисс		08.11.21 19:55	08.11.21 19:55	4:27	08.11.21 19:55	4:27	ДЗЛ	у		РЗА ПП. На нижнем проводе оп.10 остатки ткани (приблизительно 10 см), на шлейфе видны следы пожаров, угрозы нового отключения нет		нет	0	0	0	+12, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.6 РП Кондратенков ка ф.3	08.11.21 20:03	08.11.21 21:04	0:39	09.11.21 3:15	0:39	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл. без 5-ти ТП. Включен полностью в 03:15. после обхода. Замечаний нет.		нет / 175чел	175	0,4	14	+2, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	08.11.21 20:04	08.11.21 20:51	1:55	08.11.21 23:20	1:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Васильковка, Никитовка. Вкл. без 2-х ТП. Включен полностью в 23:20.		котельн, скважина / 205чел	205	0,02	7	+10, ветер
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Новый Мир		08.11.21 20:12	08.11.21 20:12	0:55	08.11.21 20:12	2:31	ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+6, ветер
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		08.11.21 20:12	08.11.21 20:12	4:17	08.11.21 20:12	6:13	ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	08.11.21 20:30	08.11.21 20:46	1:44	08.11.21 20:46	1:44	МТО	ну	у	РЗА ПП. г.Большой Камень.		котельн / 250чел	250	0,9	14	+12, дождь
Прим.ЮЭС	110	Восточная/г - Голубовка		08.11.21 20:31	08.11.21 20:31	0:55	08.11.21 20:31	0:55	Восточная/г: НЗЗ 2 ст, Голубовка: 6/6	у		РЗА ПП. 10.11.21 произведен обход ВЛ 110 по всей длине. Замечаний не выявлено		нет	0	0	0	+11, ветер

Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	08.11.21 20:31	08.11.21 21:02	1:43	08.11.21 21:02	1:43	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Осиновка, Песчаное.		нет / 400чел	400	0,45	8	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Посыет 35/10	В-10 Т1	08.11.21 20:39	08.11.21 20:59	4:54	08.11.21 20:59	42:01	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Параллельная работа с Т2. 9.11.21 проведена проверка РЗА замечаний не выявлено.		577чел	577	1,5	15	+11, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	10	Посыет 35/10	В-10 Т2	08.11.21 20:39	08.11.21 20:59	1:00	08.11.21 20:59	3:23	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Параллельная работа с Т1. 9.11.21 проведена проверка РЗА замечаний не выявлено.		547чел	547	0,9	15	+11, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Новый Мир		08.11.21 20:47	08.11.21 21:25	2:35	08.11.21 21:25	46:22	ДЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. Обесточивалась 1С-110/10кВ ПС Новый Мир. Осмотр без замечаний		п.Н.Мир, 1300 чел / 2Фид	1300	1,17	20	+12, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		08.11.21 20:47	08.11.21 21:24	15:28	08.11.21 21:24	15:28	ДЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. Обесточивались ПС 110 Песчаная, Топаз. Осмотр без замечаний.		часть г.Большой камень, Новонежино, 1150 чел / 10 Фид	1150	2,39	30	+12, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Новосысоевка 35/6	9	08.11.21 20:59	08.11.21 21:09	0:04	08.11.21 21:09	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. С.Н.Сысоевка. Провис провода в пр.оп. №36-37. Устранено		котельн / 514чел	514	0,67	11	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	08.11.21 21:02	08.11.21 22:49	2:16	09.11.21 13:12	13:16	МТО	нет	ну	РЗА ПП. г.Большой камень. Вкл. без 8-ми ТП. В 8:00 без 5-ти ТП. В 11:52 включен без 2ТП. Поврежден ОПН-6 ф.А КТП-80212. Устранено, все включено		нет / 250 чел	250	1	16	+11, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	42	08.11.21 21:02	08.11.21 21:15	0:42	08.11.21 21:15	0:42	МТО	нет	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.		теплпункт / 800чел	800	0,8	6	+11, ветер
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп. ДЭ-Фриз №1		08.11.21 21:12	08.11.21 21:12	0:00	08.11.21 21:12	0:00	ТНЗНП	у		РЗА ПП. оп. 4 касание шлейфа нижнего провода тела опоры		нет	0	0	0	+14, дождь
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	08.11.21 21:19	09.11.21 1:28	0:00	09.11.21 1:28	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Зеркальное. Включен в 01:28, в пр. оп. 7-8 убрана ветка.		котельн / 290чел	290	0,17	13	+10, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп. ДЭ-Фриз №1		08.11.21 21:26	08.11.21 21:26	1:26	08.11.21 21:26	6:19	ТНЗНП	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+14, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	08.11.21 21:30	08.11.21 21:43	0:40	08.11.21 21:43	0:40	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		нет / 1400 чел	1400	0,5	10	+12, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	08.11.21 21:35	08.11.21 23:26	1:56	09.11.21 10:03	1:56	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Новочугуевк-Чугуевка, Ново-Михайловка. Вкл. от резерва без 2-х ТП-3190, 3189. Оп. №57-58 дерево из вне охранной зоны ВЛ, без повреждения оборудования. Устранено, все включено	Ф-15 ПС Уборка	насосная, котельн / 927чел	927	1,2	27	+8, ветер
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	08.11.21 21:44	08.11.21 22:44	6:40	09.11.21 19:00	6:40	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. с.Камышовое. п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход. 22:44 включен до 1РЛ запитано без 4-х ТП. п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход на ДГ. Участок ВЛ оп.45-45/224 находится в погран зоне, нет доступа. В пр.оп.45/46 - 45/77 обнаружен слёст провода ф.А и ф.В. Устранено		п/з / 150чел	150	0,25	7	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	08.11.21 22:08	08.11.21 22:24	2:41	08.11.21 22:24	7:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. часть с.Раздольное Кипарисово-1. Планируется осмотр 12.11.21		нет / 444 чел	444	7	0,3	+12, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	08.11.21 22:10	08.11.21 22:36	0:53	08.11.21 22:36	0:53	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Новолитовск. Планируется осмотр 10.11.21		нет / 250 чел	250	0,3	3	+12, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	08.11.21 22:14	09.11.21 1:57	0:37	09.11.21 2:39	0:37	МТО	выв	ну	РЗА ПП. с.Екатериновка. Повреждение на вед. ТП.		нет / 460 чел	460	0,6	12	+12, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	08.11.21 22:14	09.11.21 4:40	0:30	09.11.21 4:40	0:30	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 12.11.21		водозабор / нет	0	0,3	2	+12, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	08.11.21 22:22	08.11.21 22:22	0:02	08.11.21 22:22	0:02	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход 11.11.21.		нет	0	0	0	+12, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	08.11.21 22:29	09.11.21 2:22	2:31	09.11.21 2:22	7:40	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. часть с.Екатериновка. Повреждение на вед ТП.		нет / 1550 чел	155	0,5	12	+10, ветер
Прим.ЦЭС	35	Кожзавод - Водозабор - Баневур		08.11.21 22:40	08.11.21 23:31	0:10	09.11.21 4:29	3:52	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточены ПС Периметр, Водозабор, Баневур, 1/2 ПС Ракова. Отключена 2С-6кВ ПС Баневур ("земля" бкВ на 2С-6): 700 чел/0,1МВт. На 2С-10 кВ Баневур в ячейке Ф-7 разрушен подставной изолятор. В 1:06 Ф-5 и Ф-6 включена от Ф-4 ПС Баневур. В 04:29 на ПС Баневур включена 2С-10 кВ по нормальной схеме, все потребители запитаны.	Уссур. р-н, 3150 чел	3150	1,4	87	+12, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	08.11.21 22:41	09.11.21 0:14	0:00	09.11.21 0:14	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Хвалынка. В пролетах 83/5-83/6 падение дерева на провода (без повреждения проводов).		насосн, кот. / 774 чел	774	0,3	12	ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	по ф-7 ТП 7022 яч (7022-7025).	08.11.21 22:48	08.11.21 23:15	0:05	08.11.21 23:15	0:05	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Фроловка. В ТП-7025 течь кровли. Устранено.		котельн. / 404 чел	404	0,75	16	+12, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	08.11.21 23:07	09.11.21 2:55	0:20	09.11.21 2:55	0:20	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Безверхово.		насосная, эл. котельн. / 260 чел	260	0,1	13	+10, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	204	08.11.21 23:16	08.11.21 23:22	1:48	08.11.21 23:22	1:48	МТЗ 2 ст.	ну	у	РЗА ПП.		нет / 84 чел	84	0,07	5	+2, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	08.11.21 23:20	09.11.21 0:49	3:42	09.11.21 11:42	3:42	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с. Прохладное, с. Шмидтовка, п.Зима, Южная. Прямодотор - освещение дорог. В 00:49 включен без ТП 5117, повреждение по 0,4 кВ, устранено		котельн. / 370 чел	370	0,6	14	+12, ветер

Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Верхняя		08.11.21 23:40	09.11.21 0:37	1:12	09.11.21 1:05	20:27	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточены ПС Насосная-1, Верхняя, Пристань (абон.). В 00:37 вкл. ВЛ 35 Шкотовский водозабор - Насосная 1 - Верхняя, на ПС Пристань отключен СВ-35кВ. Отключена ВЛ-35 Пристань - Дено (обесточена ПС Дено: 2370 чел/2МВт). В 01:05 вкл. ВЛ-35 Пристань-Дено, ПС Дено запитана. Осмотр 12.11.21, замечаний нет.	Шкотовский р-н / 3093 чел. / 8 фид	3093	4,5	53	+11, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	08.11.21 23:48	09.11.21 4:23	0:12	09.11.21 5:02	0:12	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. с.Перевозное. Вкл. без 8-ми ТП. В 5:08 вкл. полностью. Осмотр 14.11.21, устранен провис провода, заменён изолятор ф.-С оп. 113.	кот., водонас. / 340 чел	340	0,6	18	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	08.11.21 23:56	08.11.21 23:56	0:04	08.11.21 23:56	0:04	МТЗ	у		РЗА ПП. В пр.оп.92-93, 226-227 - падение двух деревьев, без повреждения.	нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	по ф-42 ТП81008 яч. 2 (ТП81008 - ТП1009)	09.11.21 0:06	09.11.21 2:41	5079:08	11.11.21 15:45	5079:08	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. часть г. Большой камень. Потребители запитаны. Повреждение КЛ-6 ТП-81010-81014. 10.11.21 определено МП: концевая муфта в ТП-81010, для устранения требуется погашение ТП-81010, согласовано на 11.11.21. 11.11.21 повреждение устранено, все включено в 15:45	ЦТП-10/ 550 чел	550	0,7	6	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	09.11.21 0:18	09.11.21 0:18	3:12	09.11.21 0:18	3:12	МТЗ	у		РЗА ПП. В пролётах опор № 92-93, 226-227 - падение двух деревьев из вне охранной зоны.	нет	0	0	0	+4, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	09.11.21 0:24	09.11.21 1:27	3:05	09.11.21 1:27	3:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. С.Кроуновка. В КТП 20192 повреждение опорных изоляторов фазы В и С, проходного изолятора фаза В. Устранено.	котельн. / 700 чел	700	0,8	9	+4, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	117	09.11.21 0:31	09.11.21 2:53	2:00	10.11.21 22:54	12:54	КУ "Земля"			РЗА ПП. с.Нагибово, садовое. Вкл. без 1ТП. Оп.117-00/18-19 обрыв провода Ф-А. Устранено.	нет / 300 чел	300	0,07	4	+4, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	Ф-13 РП 80201 яч5 (80201-82061)	09.11.21 0:34	09.11.21 2:13	15:49	10.11.21 13:27	15:49	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. часть г.Фокино. ТП2036 повреждение опорных изоляторов ф.В,С в яч.6 РП10. Устранено. Потребитель запитан полностью. Предположительно повреждение КЛ-10 КТП82061-ТП2036. 10.11.21 кабель испытан без замечаний, готов к включению, повреждение на вед.ТП-2036	МСЧ, автовокзал, церковь / 300 чел	300	0,1	2	+9, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	09.11.21 0:57	09.11.21 3:09	0:00	09.11.21 11:15	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл. без 4-х ТП. В 11:15 полностью. Падение дерева в пр.оп.751-752, без повреждения.	котельная-3,насосная / 871 чел	871	0,6	22	+7, дождь
ЭС ЕАО	35	Ленинск - Бабстово	T-127	09.11.21 1:20	09.11.21 1:20	3:56	09.11.21 1:20	4:56	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+4, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	09.11.21 1:52	09.11.21 1:59	15:58	09.11.21 1:59	21:31	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет / 800 чел	800	0,2	15	0, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	77	09.11.21 1:53	10.11.21 0:28	0:41	10.11.21 0:28	0:41	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Ленинское.Вкл. без 3-х ТП. В 16:00 больница запитана от ДГ. Обрыв провода оп. 77-00/30-31. Устранено, при включении "земля". На оп.77-00/58 провод касался траверсы, устранено.	больн, кот. / 1735 чел	1735	1	12	0, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	72	09.11.21 1:53	09.11.21 19:38	0:40	13.11.21 13:18	3:48	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Ленинское. Включены без ЗТП до оп. 72-00/58, на участке обрывы проводов. Демонтирована ВЛ 10 кВ пр.оп. 72-00/72-73, потребители запитаны по ф.77 Ленинск. По состоянию на 12.11.21 устранено: поврежденный проводо-вшт., заменили 17 изоляторов, заменили 3 опоры, 1 траверсу, 13.11.21 13:18 произв монтаж провода в пр.оп.72-00/72-73, все повреждения устранены.	ф.77 нет / 867 чел	867	0,25	10	0, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	09.11.21 2:00	10.11.21 1:10	1:57	16.11.21 12:49	21:59	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Ленинское. На уч.пр.оп.78-00/28- 78-00/38 обрыв проводов, сломаны опоры. Включены ТП-320,322,326,177,317 от ф.72. Включена до оп.78-00/28, запитано еще ЗТП. Остается обесточено 1ТП. 11.11.21 в 17:50 запитано по ф.72, обесточенных потребителей нет. 14.11.21 в пролетах 78-00/40 - 78-00/48 произведена перетяжка проводов, установлено 4 опоры, 12 изолят. 15.11.21 произведена перетяжка проводов 7 прол., установлено 6 опор, 18 изолят, заменено 6 траверс. 16.11.21 устранено, вкл. в работу.	ф.72 котельн. /676 чел	676	0,34	9	0, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Милоградво 35/10	7	09.11.21 2:04	09.11.21 2:09	0:16	09.11.21 2:09	0:16	МТЗ	ну	у	Падение ОСД в пр. 601-602 с касанием провода, без повреждения провода.	4 котельн., больн. / 1000 чел	1000	0,7	16	+8, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	204	09.11.21 2:10	10.11.21 1:49	11:09	11.11.21 12:29	11:09	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Чурки. ОП 75-00/145 закреплены подставные изоляторы, смонтированы шлейфа	нет / 84 чел	84	0,07	5	0, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	ф-7 в ТП 7022 яч (7022-7025).	09.11.21 2:10	09.11.21 3:52	12:46	09.11.21 3:52	12:46	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Фроловка. В ТП-7025 течь кровли. Устранено.	насосн. / 404 чел	404	0,3	19	+8, дождь, ветер

ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	09.11.21 2:30	09.11.21 7:54	0:25	14.11.21 16:50	0:25	КУ "Земля"			РЗА ПП. Обрыв проводов оп. 5-00/47- 5-00/48, оп. 5-00/57-оп.5-00/71, 5-00/77-80, сломана оп.5-00/66 1 шт. Включен без ЗТП, 11.11.21 в 22:05 запитаны от ДГ, обесточенных потребителей нет. Устранено 14.11.21 16:50, вкл в работу.		нет / 288 чел	288	0,12	7	0, дождь, ветер
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	09.11.21 3:09	09.11.21 3:09	0:00	09.11.21 3:09	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение кабельной муфты 6 кВ в ТП-204, устранено		нет	0	0	0	0, ветер
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отпайками	С-57	09.11.21 3:12	09.11.21 3:57	0:06	09.11.21 17:53	0:06	Бир.: ТЗНП 1ст. Унгун: ТЗНП 1ст.	ну	ну	РЗА ПП. ИМФ 79км ф.-С. Обесточены ПС-110 Унгун, Благословенное, ПС-35 Бабстово, Амурзет, Самара, Столбовое. В 3:57 запитаны ПС Благословенное, Амурзет, Самара, Столбовое. В 4:03 запитаны ПС Унгун, Бабстово. ВЛ 110 кВ Биробиджан-Унгун С-57 выведена в ремонт (Лвл=92км). Пр.оп.477-479 обрыв грозотроса, лежит на проводе ф.С. Устранено.	ВЛ-110 Дежнёво-Биджан; ВЛ-110 Биджан-Унгун	Ленинский и Октябрьский р-н, 15237 чел	15237	4,7	191	0, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	09.11.21 3:15	09.11.21 3:19	0:05	09.11.21 3:19	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Пр.оп.6/16-17 проведена перетяжка провода		нет / 570 чел	570	0,2	11	+1, ветер
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	09.11.21 5:04	09.11.21 5:09	0:05	09.11.21 5:09	0:05	МТО	ну	у	РЗА ПП. п.Т.Озеро. Планируется осмотр.		насосн, больн. / 2000 чел	2000	0,8	14	0, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	09.11.21 5:50	09.11.21 6:30	0:00	10.11.21 18:10	24:44	МТЗ	ну	ну	Горное, Бабстово. Включен с выделенным участком оп.15-02/1-30, без 3-х ТП. Устранено, все включено		котельн, насосн. / 381 чел	381	0,2	8	0, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	09.11.21 6:00	09.11.21 13:02	3:09	10.11.21 15:55	3:09	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Луговое, Благословенное. На оп.127-00/97-98, 166-167 обрыв провода, оп.127-00/87-88 дерево на проводах. Устранено.	ф.75 ПС Самара	котельн. / 350 чел	350	0,14	7	0, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Воскресеновка 35/10	116	09.11.21 6:01	10.11.21 5:41	1:09	11.11.21 11:36	1:09	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Воскресеновка. На оп.121-00/21 вырван крюк с изолятором, оп.121-00/9 сорван изолятор, провод на траверсе, устранено. Включен без 2-х ТП (повреждения по 0,4кВ). 11.11.21 в 11:36 включена все, в пролете оп 121-01-8 121-01-10 произведена чистка просеки		котельн, насосн. / 299 чел	299	0,16	5	0, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	12	09.11.21 6:10	09.11.21 6:18	0:38	09.11.21 6:18	0:38	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		нет / 2250 чел	2250	0,5	8	0, дождь, ветер
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	7	09.11.21 6:54	09.11.21 10:12	1:06	09.11.21 10:12	1:06	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Повреждение каб. муфты ТП-275. Устранено		МЧС, КНС / 4150 чел	4150	1,2	18	-9, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	09.11.21 6:55	09.11.21 7:00	0:39	09.11.21 7:00	0:39	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Чистополье. Повреждение на вед. ТП.		нет / 253 чел	253	0,5	7	-1, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	09.11.21 7:04	09.11.21 7:13		09.11.21 7:13		МТЗ	ну	у	РЗА ПП		школа, дс / 3000 чел	3000	0,2	13	0, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	09.11.21 7:12	09.11.21 12:06	0:00	09.11.21 13:55	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Пр.оп. 4-00/24-25 ветки на ВЛ, обрыв проводов. Устранено		кот., школа, д. сад / 900 чел	900	0,3	10	0, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	09.11.21 7:20	09.11.21 20:34	1:46	10.11.21 1:12	1:46	МТЗ	ну		РЗА ПП. с.Ек.Никольск. Обрыв провода пр.оп.4-00/96-97, в пр.оп.4-00/151-153. Устранено.		нет / 400 чел	400	0,4	6	0, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	09.11.21 7:26	09.11.21 10:22		09.11.21 11:24		МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП. В 11:24 полностью. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 100 чел	100	0,25	14	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольни 35/10	2	09.11.21 7:29	09.11.21 7:29	0:02	09.11.21 7:29	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 12.11.21.		нет / 700 чел	700	0,8	800	+9, пасм
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	15	09.11.21 7:36	09.11.21 7:38	11:32	09.11.21 7:38	11:32	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 12.11.21.		нет / 312чел	312	0,27	4	+9, ветер
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	09.11.21 7:38	09.11.21 7:39	14:29	09.11.21 7:39	14:29	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 12.11.21.		нет / 71 чел	71	0,02	5	+9, ветер
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	223	09.11.21 7:50	09.11.21 10:10	24:33	19.11.21 15:02	24:33	МТЗ			РЗА ПП. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано	ф.234	школа, д. сад / 193 чел	193	0,03	2	0, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	115	09.11.21 8:40	09.11.21 12:54	0:14	09.11.21 14:07	0:14	КУ "Земля"			РЗА ПП. Выделен уч-к, включен без 2 ТП, повреждение на ВЛ-0,4кВ. Самоустранилось, включен полностью.		котельн, школа. Д. сад / 550 чел	550	0,26	7	0, ветер, дождь
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	09.11.21 9:10	09.11.21 10:56	0:00	10.11.21 17:21	0:00	МТЗ			РЗА ПП. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Пр.оп.234-00/105-106 обрыв провода ф.В, устранено	ф.216	котельная, школа, очистные / 3000 чел	3000	1,5	34	0, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	102	09.11.21 9:15	09.11.21 12:08	0:00	09.11.21 17:54	0:00	МТЗ			РЗА ПП. Включен без ТП-773, повреждение проходных изоляторов ф.А.С. Устранено.		школа, дс, котельная / 650 чел	650	0,5	8	0, ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	09.11.21 9:32	09.11.21 10:02	3:40	09.11.21 15:10	3:40	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП. В 15:10 полностью. В пр.оп.23-85 подрезаны обледеневшие наклоненные деревья, сбит гололед.		водозабор, школа, дс, котельная / 259 чел	305	0,66	17	-1, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	1	09.11.21 9:33	09.11.21 10:01	1:10	09.11.21 14:28	1:10	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП. В 14:28 полностью. Пр.оп.1-45 сбита наледь с проводов.		нет / 253 чел	253	0,2	2	-1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	09.11.21 10:16	09.11.21 10:26	0:00	09.11.21 10:26	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 12.11.21.		школа, котельная, больница / 1916 чел	1916	0,8	13	+10, пасмурно, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	21	09.11.21 10:16	09.11.21 14:35	0:22	09.11.21 14:35	0:22	МТО	выв		РЗА ПП. В пр.оп.1 - 2 обрыв провода. Устранено		котельная / 1308 чел	1308	1	11	+10, пасмурно, ветер

ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	66	09.11.21 12:05	10.11.21 11:40	0:05	13.11.21 16:51	0:05	МТЗ			РЗА ПП. Оп.66-00/18 сломаны опоры 3 шт. Включен до оп.66-00/3, запитано ТП-74; подключен ДГУ через ТП-351, включены ТП-349,352,350. Запитаны от своих ДГУ 3 вед. ТП. 12.11.21 устранили: повреждений проводов-12 шт., изолят. 10, заменили 1 опору, 3 траверсы 13.9.21 16:51 заменены 3 оп, вкл в работу.	котельная (на ДГ) / 126 чел	126	0,1	8	0, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-4	09.11.21 12:15	09.11.21 16:35	0:50	09.11.21 16:35	13:12	МТЗ	ну		РЗА ПП. На оп.415/15 разрушен изолятор ф.В. Провод ф.В касается провода ф.С в пр.оп. оп.№ 415/15 - 415/15/1. Устранено.	котельн, свяжина, школа / 568 чел	568	0,1	6	+8, пасмурно
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	167	09.11.21 12:20	09.11.21 14:43	13:23	09.11.21 14:43	13:23	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Пр.оп.167-00/50-167-00/51 обрыв проводов ф.-А,С. Устранено.	быта нет	0	0,04	3	0, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	207	09.11.21 12:30	09.11.21 20:35	0:31		0:31	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Сломаны оп. 207-00/54-61, обрыв проводов оп. 207-00/54-64 (11шт). Все потребители запитаны от резерва. Оставлен до заморозков, нет подъезда.	ф.77 котельная, школа, дс / 1351 чел	1351	0,7	7	0, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	209	09.11.21 12:30	10.11.21 11:45	0:00	12.11.21 20:49	1:02	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обрыв проводов оп. 209-00/30-70, сломана оп.209-00/45 1 шт. Потребители полностью запитаны от ДГ. 12.11.21 устранено: повреждение проводов 6 шт., заменили 7 изолят. Схема восстановлена	ДГ у потребителя котельная (на ДГ) / 50 чел	50	0,47	4	0, ветер, дождь
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	09.11.21 12:35	09.11.21 15:48		09.11.21 15:48		МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. С СТП-2005 убрали птицу (ворону).	ретранслят / 93 чел	93	0,08	4	+8, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	09.11.21 12:41	10.11.21 12:34	0:05	11.11.21 21:04	0:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Пр.оп.75-00/31-32 упали провода РЖД на провода РСК. Персонал РЖД занят на других повреждениях. Оп.75-00/4 слетел изолятор Ф-С, оп.75-00/49 ф-В слетел изолятор, оп.75-00/27-29 Ф-В,С обрыв проводов, на земле, оп.75-00/23 повреждена часть траверсы, ф-А,С провод на крюках, оп.75-00/22-23 сорван провод. Устранено	котельная (на ДГ), школа / 820 чел	820	0,25	7	0, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	09.11.21 13:13	10.11.21 12:33	2:29	13.11.21 16:56	2:29	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Кукелево. На оп.208-00/87 повреждена натяжная изоляция, в пр.оп.208-06/1-208-00/97 повреждены 2 провода, сломаны опоры 50-00/353-357, в пр.оп.208-12/7-19 обрыв проводов, на оп.208-00/250 сломана траверса (сломано 7 оп.). 10.11.21 в 12:33 потребитель ф. 208 ПС Ленинск перезапитан от ф.77 Ленинск. Остается откл ТП 228 (50 чел.). В 16:31 запитаны все потребители 13.9.21 16:56 повреждения устранены, сх.восстановлена.	ф.77 Ленинск котельная (на ДГ), насосная, школа, дс / 903 чел	903	0,03	9	0, ветер, дождь
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	09.11.21 14:28	09.11.21 15:18	0:01	09.11.21 18:09	0:01	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Оп.58/3 повреждение траверсы, схлест проводов. Гололедные отложения на проводах с толщиной стенки примерно 10 мм., длина пролета 81 м, провод АС-50. Ремонт осложняется необходимостью вывода в ремонт (пересечением) ниже расположенного фидера 10 кВ РЖД. В 15:18 без БТП, основной потребитель. В 18:09 устранено, все включено	школа, дс / 1720 чел	1720	0,99	12	+1, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	09.11.21 14:30	09.11.21 17:03	3:06	09.11.21 17:41	3:37	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Убрана ветка в пр.оп.03-00/20.	насосная, школа / 900 чел	900	0,75	16	0, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	09.11.21 14:39	09.11.21 20:32	0:17	09.11.21 21:44	7:11	МТО	ну	не произ	Сгорела катушка включения на ПС Левобережная (МЭС), заменена.	школа, дс, насосная / 1000 чел	1000	1,16	18	0, ветер, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	15	09.11.21 15:15	09.11.21 15:15	0:13	09.11.21 15:15	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет / 270 чел	270	0,1	8	0, пасмурно
ЭС ЕАО	35	Самара - Столбовое	№1 (Т-301)	09.11.21 15:22	09.11.21 15:23	0:03	09.11.21 15:23	0:03			у	РЗА ПП. Обесточена 1/2 ПС-35/10 Столбовое. 1 Повреждение на участке потребителя.	ф.4 ПС Амурзет Октябрьский р-н / 400 чел / 2 фид	400	0,4	5	0, пасмурно
ЭС ЕАО	35	Самара - Столбовое	№2 (Т-302)	09.11.21 15:22	09.11.21 15:23	0:00	09.11.21 15:23	0:00			у	РЗА ПП. Обесточена 1/2 ПС-35/10 Столбовое. 10.11.21 в 15:53 ПС Столбовое запитана по сети 10 кВ от ф.4 ПС Амурзет. На оп.8 (анкер, двухцеп) по цепи №2 обрыв шлейфа, пр.оп.47-48 ф.В обрыв провода. По цепи №1 повреждений не обнаружено. Устранено, схема восстановлена	ф.4 ПС Амурзет Октябрьский р-н / 400 чел / 2 фид	400	0,4	5	0, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	118	09.11.21 17:50	09.11.21 20:45	3:07	12.11.21 15:54	3:07	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Доброе, Садовое, Нагибово. В пр.оп.118-00/185-186 обрыв провода ф.А. Включен без ТП-105 (КФХ), запит 11.11.21 в 10:30 от ф.38 ПС Доброе. 12.11.21 в 15:54 повреждение устранено, сх.восстановлена.	ПС Доброе ф.38 школа, дс, котельные / 300 чел	300	0,17	7	0, ветер, дождь
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	26	09.11.21 17:58	09.11.21 20:05	2:17	09.11.21 20:05	2:17	"земля" от КУ			РЗА ПП. Оп.72 лопнула вязка. Устранено	котельная, насосная / 700 чел	700	0,151	11	-4, ветер
ЭС ЕАО	10	Опытная 35/10	64	09.11.21 18:26	09.11.21 19:15	0:00	10.11.21 13:26	7:44	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Димитрово. Включен без 1 ТП. Включен полностью. Под проводами ВЛ-10 найдена ветка со следами к.з. пр.оп 64-00/127-64-00/128	нет / 14 чел	14	0,02	1	0, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	09.11.21 20:22	10.11.21 9:11	0:03	10.11.21 15:55	0:03	"земля" от КУ			РЗА ПП. Оп.127-00/97-98, 166-167 обрыв провода, оп.127-00/24 поврежден изолятор ф.В.	нет / 100чел	100	0,04	2	-1, снег, ветер

Прим.ЮЭС	110	Голдобин 110/35/6	T2	10.11.21 10:05	10.11.21 10:29	6:35	10.11.21 16:48	6:35	ДЗТ			РЗА ПП. Обесточены 2сш-35,6 кВ ПС-110 Голдобин, 2сш-35/6 кВ ПС-35 Рыбный порт. В 10:29 по ТУ запитана 2сш-6 кВ ПС Голдобин от Т-1 (6 МВт). В 11:05 нагрузка 2сш-35/6 ПС Рыбный порт запитана по ВЛ 35 Голдобин -Рыбный порт. Под ТР-35 Т-2 обнаружена обгоревшая ворона. Включен в работу после верхового осмотра, без замечаний	ПС Голдобин, СВ-6; ВЛ-35 Голдобин-Рыб.порт	часть г.Владивосток / 13120 чел	13120	9,8	99	-1, облачно
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	10.11.21 10:48	10.11.21 14:27	0:37	10.11.21 14:27	0:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обрыв нижнего провода (ф.А) в пр.оп.33-34, под проводами следы техники. Сообщено в СВ		нет / 177 чел	177	0,24	6	+2, ясно
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	3	10.11.21 11:25	10.11.21 11:59	0:03	10.11.21 16:42	0:03	МТЗ	выв	не произ	РЗА ПП. Включен без ЗТП. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ-6 от ТП-560яч.6 до ТП-561яч.3. Устранено		школы-2, дс-2, больница насосная, теплоточник / 4865 чел	4865	1,3	16	+2, снег
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	СВ-10	10.11.21 11:28	10.11.21 12:49	0:03	10.11.21 17:00	0:03	МТЗ			РЗА ПП. Обесточена 2сш-10 кВ. Повреждены проходные изоляторы на СР-10 2с в сторону 2сш-10. В 12:49 запитана нагрузка ф.7, ф.8, в 13:29 полностью (ф.4). Устранено, схема восстановлена	сеть 10 кВ	3 нас.пункта / 677 чел	677	0,17	13	0, ясно
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Токур		10.11.21 14:01	10.11.21 15:03	0:00	10.11.21 17:07	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обесточены ПС Токур, Экимчан, Союзная. В 15:03 ВЛ-35 Коболдо - Токур включена до ЛР-35 Токур, запитаны ПС Экимчан, ПС Союзная. Остается обесточена ПС Токур, 0,4 МВт, 933 чел. Устранен обрыв провода в пр.оп.150-151 упавшим деревом (без стороннего воздействия), все включено		котельные -2 / 2162 чел / Селемдж.р-н	2162	1	15	-4, снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	16	10.11.21 16:55	10.11.21 17:20	0:07	10.11.21 19:35	0:54	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП. В пр.оп.99-100 убрана ветка с проводов, все включено		нет / 100 чел	100	0,1	4	-2, снег, ветер
Прим.ЮЭС	35	Голдобин - РП-4 - Рыбный порт		10.11.21 17:54	10.11.21 18:09	4:27	13.11.21 3:24	4:43	МТЗ 2 ст.	выв		РЗА ПП. Одновременно отключилась КЛ-35 Голдобин - Рыбный порт (МТЗ 2 ст, АПВ выв, при включении "кольцо" парал.работу для восстановления исх.схемы). Обесточена ПС Рыбный порт. В 18:09 включен в работу КЛ-35 Голдобин - Рыбный порт, потребитель запитан. При осмотре РП-4 обнаружено КЛ 35 кВ РП-4 - Рыбный порт (двоянный кабель) трехфазный кабель повреждение на концевой муфте. 11.11.21 разработан котлован, определено 2-е МП - 40 м от РП-4. Устранено	КЛ-35 Голдобин - Рыбный порт	часть г.Владивосток / 7770 чел / 13 фид	7770	7,8	62	+3, пасмурно
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Эльбан с отп. Падали	С-88	10.11.21 20:02	10.11.21 20:02	4:08	10.11.21 20:02	4:08	ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. ОМП: ф «В», «С»-24,2 км. Осмотр ПС Падали, ПС Эльбан без замечаний.		нет	0	0	0	0, мокрый снег, ветер
Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/10/6	20	11.11.21 2:38	11.11.21 3:37	6:33	11.11.21 3:37	9:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Лидовка. Планируется осмотр.		больница / 85чел	85	0,03	4	0, снег
Прим.СЭС	6	Арсеньев-2 220/110/6	15	11.11.21 4:33	11.11.21 4:36	2:46	11.11.21 4:36	7:56	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Таяжка. Планируется осмотр.		нет / 350чел	350	0,15	6	-5, снег
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Хурба	С-72	11.11.21 5:17	11.11.21 5:17	7:18	11.11.21 5:17	7:18	ДЗ 1,2ст	у		РЗА ПП. ОМП: ф «В», «С»-6,2 км. Осмотр ПС Хурба, РУ-110 Ам.ТЭЦ без замечаний. Осмотр до 26.11.2021		нет	0	0	0	-1, снег
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Хурба	С-94	11.11.21 5:17	11.11.21 5:17	1:02	11.11.21 5:17	5:26	ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. ОМП: ф «В», «С»-25,8 км. Осмотр ПС Хурба без замечаний. Осмотр до 26.11.2021		нет	0	0	0	-1, снег
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	8	11.11.21 6:07	11.11.21 13:13	3:25	11.11.21 13:13	3:25	"земля" от КУ			п.Пивань. В пр.оп.5-6 обрыв провода Ф «С». Устранено		котельн / 1720чел	1720	0,8	8	-1, снег
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	11.11.21 7:07	11.11.21 19:01	3:05	12.11.21 10:31	3:05	МТО	ну	ну	РЗА ПП. с.Литовко. При осмотре обнаружено на оп.№1 наклон дерева (с налипанием снега на дерево и на провода). Замечание устранено в 10:20 попытка включения неусп. В 17:00 снято дерево с оп.75/5 - 75/6 в районе МТП-19. В 17:22 включение неусп. В 19:01 включен до ТП-2 (запитано ЗТП (водонасосная станция, часть быта). 12.11.21 в полете оп 58/9 - 58/10 убрано два дерева. В 10:31 схему привели в норм. состояние		школа, д/с, больница, насосная / 1720чел	1720	1,15	12	-1, снег
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	40	11.11.21 8:41	11.11.21 10:22	14:50	13.11.21 18:06	14:50	МТЗ	выв		РЗА ПП. г.Большой Камень. В 10:15 запитано 5 ТП, в 10:22 выделен участок без нагрузки КЛ ТП 81022-ТП 81037 и ТП 81022-ТП 81037, все запитано. Определено МП: между ТП81022-ТП81037, 95м от ТП81022. 13.11.21 произведен монтаж каб.вставки и 2 соед.муф. усл.испытан., вкл в работу.		д.дом, поликлиника/ 1200ч.	1200	2,1	11	-4, обл.
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	4	11.11.21 9:08	11.11.21 17:38	2:50	13.11.21 15:00	2:50	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. п.Лесной. В полете оп 1-13, 64-103 деревья на ВЛ, устранено, произведена чистка просеки (13.11.21 15:00).	от ДГ	нет / 332 чел	332	0,1	1	-3, ветер
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	24	11.11.21 9:53	11.11.21 21:05	7:12	12.11.21 18:45	11:22	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. п.Ачан. Осмотр до оп 101 без замечаний, попытка включена в 19:01 неусп. В полете оп 146-170 падение веток, деревьев 12.11.21 18:45 замечания устранены, схему привели в исх. состояние	от ДГ	нет /450ч.	450	0,6	4	-1, снег, ветер

Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	16	11.11.21 10:20	11.11.21 15:40	0:00	11.11.21 15:40	10:11	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. п. Молодежный. В 10:45 запитано 1 ТП. В полете оп 64-101 произведена чистка просеки	ф.7 ПС Совхоз Комсомольский	нет/100ч.	100	0,12	4	-1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	11.11.21 11:22	11.11.21 11:59	0:08	11.11.21 22:42	0:08	МТЗ	нет		РЗА ПП. г.Фокино (с нагрузкой Ф-13 ПС Промысловка). В 10:50 включен до РП 80201 (запитано 2 ТП). В 11:59, (запитано 29 ТП). В 12:62 выделен участок КЛ от РП 80201 до ТП 82061, запитаны все потребители. Повреждение КЛ 10 "РП80201ч.13-КТП82061" при производстве земляных работ по строительству ограждения клубб детской поликлиники сторонней организацией. Устранено	2 школы,в/ч/3000ч.	3000	1	31	0, ясно	
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ - Эльбан с отп. Падали	с-88	11.11.21 13:03	11.11.21 13:03	0:20	11.11.21 13:03	0:20	ДЗ 1ст.	у		РЗА ПП. Осмотр ПС 110 кв Эльбан без замечаний. Осмотр 26.11.21, в полетах оп. № 103-104 следы перекрытия фаз «В»- «С». Провод не поврежден.	нет	0	0	0	-2, снег, ветер	
Хаб.СЭС	35	Эльбан - Приусадебная	Т-194	11.11.21 13:35	11.11.21 13:45	0:12	14.11.21 15:07	0:12	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обесточена 1С 35,6кВ ПС Приусадебная. В 13:45 весь потребитель перезапитан от резерва. На ПС Приусадебная включен СВ 35кВ. На ВЛ Эльбан-Дальняя (Т-190) в пр.оп.№19-20 обрыв провода нижней фазы и падение на ВЛ 35кВ Эльбан-Приусадебная (Т-194) в месте пересечения . Обрыв провода произошел из-за налипания снега. В 16:05 линии выв.в ремонт. Для БВР необходимо отключение ВЛ Т-193 с обесточиванием потребителя, необходимо согласование с РЖД. 12.11.21 подготовлен провод к подъему. /С РЖД согласование на проведение АВР на 14.11.21 (не согласовывают, т.к. нет резервного питания при погашении Ф-2 ПС Тейсин (погашение стрелок и semaфоров на ж/д направлении в сторону с.Болонь)), включен в работу 14.11.21 в 15:07/	Т-193	котельная, насосная, КНС, водозабор. П.Эльбан/1430ч.	1430	2	13	-2, снег
Хаб.СЭС	35	Эльбан - Дальняя	Т-190	11.11.21 13:39	11.11.21 14:00	0:21	14.11.21 15:53	0:21	"земля" от КУ			РЗА ПП. обесточена вед. ПС 35 Дальняя. В 14:25 потребитель (В/Ч) перешел на ДГ.На ВЛ Эльбан-Дальняя (Т-190) в пр.оп.№19-20 обрыв провода нижней фазы и падение на ВЛ 35кВ Эльбан-Приусадебная (Т-194) в месте пересечения . Обрыв провода произошел из-за налипания снега. В 16:05 линии выв.в ремонт. Для БВР необходимо отключение ВЛ Т-193 с обесточиванием потребителя, необходимо согласование с РЖД. 12.11.21 подготовлен провод к подъему. /С РЖД согласование на проведение АВР на 14.11.21 (не согласовывают, т.к. нет резервного питания при погашении Ф-2 ПС Тейсин (погашение стрелок и semaфоров на ж/д направлении в сторону с.Болонь)), включена в работу 14.11.21 в 15:53/	ДГ у потребителя	в/ч, быта нет	0	0,21		-2, снег
Хаб.СЭС	10	Болин 35/10	23	11.11.21 14:10	11.11.21 16:55	0:53	11.11.21 16:55	0:53	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП п.Мылки. обнаружен обрыв провода в пр. оп. № 59-60. Устранено	нет/600ч.	600	0,1	7	-2, снег	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	11.11.21 14:38	11.11.21 15:20		11.11.21 15:20		МТО	ну	ну	РЗА ПП. часть г.Свободный. ОП 5 убрана ветка	школа, кот., больница/7200ч.	7200ч.	2,1	27	+1, ветер	
Хаб.СЭС	6	Кирзавод 35/6	по ф.2 ТП-316	11.11.21 14:45	11.11.21 16:40	0:13	11.11.21 16:40	0:13	МТЗ	ну	ну	Налипание снега на ветки берёзы наклон и касание провода в полётах оп. 120-121. Устранено	нет / 350 чел	350	0,18	3	-1, снег, ветер	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	11.11.21 15:47	11.11.21 20:32	0:11	14.11.21 14:16	0:11	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП, п.Санболи. В пр.оп.№12-13, оп.№29-30 деревья (с налипшем снегом на ветках), убраны, в 18:35 включение неусп. В 19:15 включен до ОП 61 (запитано 1 ТП). 12.11.21 в полетах оп. 50 – 100 убраны деревья. 13.11.21 чистка просеки пр.оп.167-221; 80-118, 18:00 оформл.перерыв (остались пр.оп.204-206, 208-209, 286-287, 297-298, до 14.11.21) /ост.частично обест быт п.Санболи (2 ТП, частный сектор 300 чел); соц.объекты и оставшийся быт запитаны от 2-х ДГ (1ДГ-адм, 2ДГ-РЖД)/. 14.11.21 в 14:16 чистка просеки завершена, вкл в работу.	от ДГ	нет/1122ч.	1122	0,3	5	0, снег, ветер
Ам.ВЭС	6	Новорайчика 35/6	4	11.11.21 16:02	11.11.21 16:07	0:08	11.11.21 16:07	3:00	МТЗ	ну	у	п.Новорайчика. Повреждение на вед участке	нет	0	0,01	1	-1, ветер	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	22	11.11.21 17:04	11.11.21 19:14	3:30	12.11.21 17:03	3:30	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. п.Западный. В пр.оп 13-14 касание ветки дерева (налипание снега на ветках. Убрано, в 19:14 включен до ОП 17, остается обесточен комбинат "Дружба". В полете ОП 20-23 выполнена чистка просеки	нет/40ч.	40	0,085	1	-1, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	11.11.21 18:33	11.11.21 18:33	2:09	11.11.21 18:33	2:09	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.	нет	0	0	0	-1, пасм.	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	11.11.21 18:33	11.11.21 18:33	0:11	11.11.21 18:33	0:11	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.	нет	0	0	0	-1, пасм.	

ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	11.11.21 20:34	11.11.21 21:16	0:10	11.11.21 22:16	7:04	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП		нет / 100чел	100	0,04	2	+4, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	12.11.21 9:26	12.11.21 10:09	0:17	12.11.21 12:25	0:17	Откл.КУ"Земля"			РЗА ПП.с. Чигири. В 10:09 включен до ЛР 545, запитан основной потребитель. Опора 52/7 заменили изолятор устранили обрыв провода Ф-А	котельная/550ч.	550	0,2	36	+1, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	86	12.11.21 9:42	12.11.21 10:54	0:38	12.11.21 14:16	0:38	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Красная поляна. В 11:54 запитан основной потребитель. При осмотре в пролете опор 86-00/71-86-00/72 обнаружен слхёт обледеневшего провода фазы "В" с проводом фазы "С"	нет/102ч.	102	0,02	2	-2, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 РКЛ оп.294	12.11.21 11:58	12.11.21 12:12	1:05	12.11.21 12:12	2:56	МТЗ	нет	у	РЗА ПП, с.Кравцовка, с.Занадворовка.	нет/155ч.	155	0,7	17	+5, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	12.11.21 15:14	12.11.21 15:18	0:00	12.11.21 15:18	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП, с.Волково. Под оп. 1 обнаружена мертвая птица	нет/0ч.	0	0,031	4	-2, обл.	
ЭС ЕАО	6	Известковая 35/6	76	12.11.21 15:48	12.11.21 17:35	0:00	12.11.21 19:35	0:00	МТО	ну	ну	РЗА ПП. п.Известковый. пр.оп 76-00/18-19 спилено дерево сторонним лицом (дерево упало на провода ВЛ)	нет/23ч.	23	0,02	4	-1, обл.	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	13.11.21 6:05	13.11.21 6:05	0:12	13.11.21 6:05	0:12	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП.	нет	0	0	0	-6, ясно	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	17	13.11.21 13:05	13.11.21 13:25	0:00	13.11.21 17:00	0:00	МТЗ	выв	ну	Вкл в 13:35 до оп 33 (уч.без нагрузки), в 13:25 запитан основной потребитель (вч от ДГ), вкл в 17:00 по норм.сх. Произведена чистка просеки пр.оп.33-72 (налипание снега на ветки деревьев, касание проводов ВЛ). РЗА ПП.	аэронавиг, вч/ 150 чел	150	0,35	2	-4, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	10	13.11.21 15:20	13.11.21 15:46	4:00	13.11.21 15:46	147:50	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.	кот, колония/ 290 чел	290	0,3	4	+7, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	13.11.21 17:15	13.11.21 20:08	13:10	13.11.21 20:08	13:10	КУ, земля			Оп.121 заменен поврежденный изолятор фс.	школа, насос, кот/140 чел	140	1,58	37	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	13.11.21 20:45	13.11.21 21:30	4:02	14.11.21 2:55	4:58	МТО	выв	ну	Лвл=16,7км, Лбаза=50км.с.Андреевка. В 21-30 включен до оп 120 (запитано 20ТП). Оп. 104 разрушен изолятор фА.	кот, школа, скваж, атс/595 чел	595	1,5	24	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Волчанец 110/35/6	10	13.11.21 20:48	13.11.21 22:13	0:00	13.11.21 22:13	13:24	МТЗ	выв	у	п.Волчанец.	котельная/290ч.	290	0,3	4	+3,ясно	
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	26	14.11.21 10:38	14.11.21 15:59	0:11	14.11.21 15:59	0:11	КУ, земля			Лвл=6,6км, Лбаза=0. Повреждение оп.68 (наезд стороннего а/м; оп.сломана (1,5 метра от верха), требуется замена). Сообщено СБ, ОБВ. Устранено, сх.восстановлена (15:59)	кот, скваж, насос/700 чел	700	0,15	11	-3, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Литовко 220/35/10	4	14.11.21 12:16	14.11.21 19:20	1:11	14.11.21 19:20	6:58	КУ, земля			Лвл=7,5км, Лбаза=0.Пр.оп.11-12, 17-18, 91-92 убраны угрожающие деревья (ветки касались ВЛ).	школа, больн/332 чел	332	0,1	1	-4, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	14.11.21 12:35	14.11.21 16:25	0:06	14.11.21 16:45	0:06	МТЗ	ну	ну	Лвл=11,8км, Лбаза=90км.В 16:25 включен основной потребитель. В 16:45 включено все, повреждение самоустранилось. Повреждение на ведомственном ТП.	нет/ 117 чел	117	0,06	6	0, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	14.11.21 12:47	14.11.21 12:55	1:14	14.11.21 12:55	319:05	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.	кот, насос/1548 чел	1548	1,3	13	+6, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	14.11.21 13:42	14.11.21 14:44	0:58	15.11.21 20:37	0:58	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Вкл без ТП4112 (быта нет, в 15:00 перешел на ДГ). Повреждение КЛ на уч"оп.13/14-ТП4112", определено МП - 41м. от КТП 4112. Устранено.	кот, скваж/260 чел	260	0,1	13	+13, ясно	
Хаб.СЭС	35	Эльбан - Дальняя	Т-190	15.11.21 2:37	15.11.21 2:37	0:28	15.11.21 19:37	26:00	КУ "Земля"			Обесточена вед. ПС 35 Дальняя. Потребитель (В/Ч) перешел на ДГ. Обнаружен обрыв провода (фаза "А") в пролете оп. №13-14. Устранено.	ДГ у потребителя	в/ч, быта нет	0	0,3		-10, обл.
Хаб.СЭС	35	Приусадебная - Тейсин	Т-191	15.11.21 6:08	15.11.21 6:40	1:12	15.11.21 19:27	1:12	КУ "Земля"			Обесточена ПС35 Тейсин (однотрансформ.). В 6:40 включена ВЛ 35кВ Менгон-Тейсин, запитана ПС Тейсин. Обнаружен обрыв провода ф. «А» в пролете оп. № 46-47. Устранено.	ВЛ 35кВ Менгон-Тейсин (г-239)	кот., водозабор, вч/780ч.	780	1,2	10	-10, обл.
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	15.11.21 16:16	15.11.21 16:18	1:12	15.11.21 16:18	7:36	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. п.Тереховка.	д. сад / 50 чел	50	0,25	8	+7, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	15.11.21 16:30	15.11.21 17:13	1:17	15.11.21 17:48	1:17	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. п.Тереховка. Вкл. без ТП, вкл. в 17:48, повреждение на вед. отпайке.	д. сад / 50 чел	50	0,25	8	+7, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Чайка - Ипподром с отп. Седанка		15.11.21 22:29	15.11.21 23:21	0:36	16.11.21 23:14	0:36	КУ "Земля"			В 22:29 отключена ВЛ 35 кв "Академическая – Ипподром" (КУ, земля). Обесточена ПС 35 Ипподром. В 23:21 ВЛ включена в работу, потребитель запитан. Выведена КВЛ 35 кв "Чайка-Ипподром с отп.Седанка" (без нагрузки). Повреждение соед. муфты ф.-А между концевой каб.муфтой и проходным изолятором на ПС Чайка со стороны КВЛ. 16.11.21 в 11:05 произведен монтаж концевой и соединительной муфт, успешно испытаны, в 23:14 КВЛ вкл в работу.	ВЛ 35 Академическая-Ипподром	г.Владивосток /3150 чел/ 3 фид	3150	4	19	+3., ясно



Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	24	16.11.21 6:31	16.11.21 10:40	0:51	16.11.21 19:00	379:03	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=32км. п. Ачан. В 7:25 вкл до оп.119 (уч.без нагрузки). В 10:40 запитано ТП-722 (администрация, быт 200 чел) от ДГ (привезен из г.Комсомольск). В прол. оп. 18-19 обнаружен обрыв проводов 3-х фаз (обледенение). В 15:13 бригада ЭРЭС (7 чел.) допущена на ремонт провода и валку угрожающих обледеневших деревьев в прол. оп 17-20. Устранено и вкл. по норм. сх. в 19:00.	ДГ на ТП-722	адм/ 450 чел	450	0,27	6	-15, облач
Хаб.ЦЭС	35	ХТЭЦ-1 - БН с отп.	Т-4	16.11.21 9:38	16.11.21 9:38	0:47	16.11.21 9:38	14:50	ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. Расчетное ОМП ф.-А,В 3-6 км (оп. 15-30) от ХТЭЦ-1. Осмотр оборудования ХТЭЦ-1, ПС СДВ и заходы ВЛ - замечаний нет. 17.11.21 произведен осмотр пр.оп. 1-43, без замечаний. Осмотр: на оп.№32, Ф «А» (верхняя) остатки воздушных шаров и ленты, Ф «В» (средняя) остатки ленты		нет	0	0	0	-6, ясно
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	16.11.21 13:11	16.11.21 14:27	0:54	16.11.21 19:27	0:54	МТЗ	ну	ну	Лвл=21,3км, база 14км. п.Норск. Вкл. без ТП 14-09 (14 част. домов). Отсутствует переправа р.Селемджа, выехала бригада из с.Новокиевский Увал. В с.Норск по ф.-1 0,4кВ ТП 14-09 с оп. №7 столкнулся автомобиль Тойота Витц, опора не повреждена (наклонилась), сорвало 2 изолятора, на оп. №8 сорвало 1 изолятор, один провод на земле. Сообщено в полицию. Устранено, в 19:27 потребитель запитан. РЗА ПП. неселект.	школа, больн. / 324 чел	324	0,06	6	+1, облач	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	16.11.21 16:00	16.11.21 16:59	0:11	17.11.21 20:17	3:03	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. г.Партизанск. Повреждение КЛ спецтехникой сторонней организации от оп. 57/1 до ТП-7474, персонал на месте повреждения. Вызвана полиция. В 16:59 запитано без 6-ти ТП. 19:07 разобраны шлейфа на оп. 57/1 в сторону ТП-7474, потребитель запитан полностью. 17.11.21 смонтирована муфта, испытан. В 20:17 собраны шлейфа на оп. 57/1 в сторону ТП-7474, потребитель запитан по норм. сх..	ф-6	котельн. / 1156 чел	1156	0,6	13	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	17.11.21 10:22	17.11.21 10:29	0:54	17.11.21 10:29	1:14	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Казанка. В КТП-7234 перекрытие животным (кот).		школа / 294чел	294	0,55	6	+1, ясно
Ам.ЦЭС	10	Ключи 35/10	13	17.11.21 18:29	17.11.21 19:21	1:10	17.11.21 19:21	1:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Ключи. Под оп.39 обнаружена птица.		школа, д/с, котельн, скважина / 762чел	762	0,09	10	-6, обл
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф.14 ЦРП-103 яч.6	18.11.21 10:05	18.11.21 11:05	0:00	18.11.21 11:05	0:00	ав.откл	нет	у	РЗА ПП. г.Большой камень. Осмотр, замечаний нет.		нет / 750чел	750	0,5	6	+5, ясно
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	10	18.11.21 11:42	18.11.21 11:50	1:46	18.11.21 11:50	1:46	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Озёрное, Орлиное, Бельцово. При осмотре обнаружено в пр.оп. 53-54 спиленное дерево сторонними лицами, без повреждения ВЛ. Сообщено в полицию, СБ.		школа, котельн / 810чел	810	0,31	11	+2, пасм
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	18.11.21 13:27	18.11.21 13:43		18.11.21 13:43		МТЗ	выв	у	РЗА ПП. С.Николаевка, Новицкое.		нет / 231чел	231	0,3	13	+8, пасм
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	22	18.11.21 19:15	18.11.21 19:59	0:28	18.11.21 19:59	0:28	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. п.Западный. Планируется осмотр. Оп. 6-7 ветка на проводах, следы КЗ.		нет	0	0,09	3	-7, обл
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	В-10 Т2	19.11.21 3:46	19.11.21 5:15	0:28	19.11.21 5:15	0:28	Дуг. защита			РЗА ПП. Обесточена 2С-10кВ. В яч.ф-16 обнаружены следы электродугового замыкания на ТТ-10 ф-16. Включён В-10 Т2, в 05:15 запитаны все потребители кроме ф-16 (резерв СН ПС-500 Дальневосточная). В 8:10 бригада прибыла на ПС. 9:44 закончена чистка изоляции.	Черниговский район, 4654 чел /10 фид.	4654	5,08	39	+3, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	19.11.21 5:33	19.11.21 6:44	1:42	19.11.21 16:02	2:28	МТО	выв	ну	РЗА ПП. г.Фокино. Вкл. без 2-х ТП. СТП-82058, перегорели три предохранителя. Заменены.		бойлерная, насосная, очистные, ЦТП /1400 чел	1400	0,9	9	+1, пасм
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	22	19.11.21 6:39	19.11.21 12:15		19.11.21 12:15		МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Лвл=7,3км, база 25км. п. Западный. В 08:35 выехала бригада (7 чел., 2 ед.тех.). Оп. 6-7 ветка на проводах, следы КЗ. Устранено.		комбинат «Дружба» / 40 чел	40	0,09	3	-8, снег
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	12	19.11.21 8:12	19.11.21 8:35	2:23	19.11.21 8:35	6:51	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Птицефабрика.		быта нет	0	0,01	3	0, пасм
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	11	19.11.21 10:05	19.11.21 12:57	5:57	19.11.21 12:57	12:15	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. Обрыв 3-х проводов экскаватором в пр. опор № 214-215. Устранено.		нет / 329 чел	329	0,09	7	-18, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	19.11.21 10:45	19.11.21 17:15	0:24	19.11.21 17:15	1:12	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Л ВЛ - 37,7км, ОВБ 185км. В пр.оп.444 - 444/1 (аб. отпайка КФХ) падение дерева на провода, по ф.В срыв провода от оп.443 до оп.447. Устранено.		нет / 115 чел	115	0,22	16	+2, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	19.11.21 12:38	19.11.21 12:38	0:59	19.11.21 12:38	0:59	МТЗ	ну	у	РПВ по ТМ.		нет / 400 чел	400	1,2	16	+6, ясно

Прим.ЮЭС	110	1Р 110/6	T1	19.11.21 13:38	19.11.21 15:45	31:05	19.11.21 20:11	31:05	МТЗ-110, по В-6-Т1: Ав. откл. неисправность ЦУ			Обесточены 1,3сш-6 кВ (3сш-6 кВ на х.х.). Одновременно отключились от МТЗ ф.4(ВПЭС) и ф.8 (оборонэнерго). В 14:15 Т-1 вкл. на х.х. По 1сш-6 кВ : в яч.ф.4 перекрытие по нижним опорным изоляторам, в яч.ф.8 повреждение концевой кабельной муфты, повреждение проходных и опорных изоляторов 3-х фаз, повреждение вторичной коммутации.В 15:27 переведена нагрузка ф.8 на ф.26, в 15:24 ф.6 нагрузка переведена на ф.28 (3,6 МВт, 4000 чел). В 15:38 нагрузка ф.4 переведена на ф.16 ПС Голубинка (0,9 МВт, 1000чел), в 15:45 нагрузка ф.9 переведена на ф.48 ПС 1Р (3 МВт, 900 чел). Оставалось обесточено 1,5МВт, 600 чел. В 15:46 1сш-6 кВ выведена в ремонт, проведена чистка изоляции, в 20:11 включена в работу, потребители полностью запитаны. В 1:40 повреждение по ф.4 и ф.8 устранены, ячейки готовы к включению	часть г.Владивосток 6500 чел / 11 фидеров	6500	9	46	+6, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	14	20.11.21 17:10	20.11.21 17:30	1:38	23.11.21 18:42	1:49	МТЗ			РЗА ПП. Вывели КЛ 6 ТП81061-ТП1135. Весь потребитель запитан. 21.11.21 в 12:56 определено МП- 106 м. от ТП 1135. В 18:10 разработан котлован, подтверждено МП. 23.11.21 произв монтаж каб.вставки и 2 соед.муфт, испытан, вкл в работу	ПС Береговая-2 ф.28	часть г.Б.Камень / 650чел	650	0,1	5	0, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	21.11.21 0:09	21.11.21 0:09	6:01	21.11.21 0:09	6:01	МТЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр, оп.285 заменен поврежденный изолятор.		нет	0	0	0	-14, обл
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	21.11.21 5:30	21.11.21 6:21	0:36	21.11.21 10:35	6:27	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. г.Благовещенск. Включен без 3-х ТП. Перекрытие на РТП-15-2. Исключен из схемы		погранчасть, котельн / 550чел	550	0,75	25	-16, обл
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	21.11.21 10:02	21.11.21 10:26	0:46	21.11.21 10:26	2:58	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет/114ч.	114	0,07	5	-7, обл.
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	В-10-Т2	21.11.21 14:21	21.11.21 15:02	0:06	21.11.21 15:02	0:06	МТО		у	РЗА ПП. Обесточена 1,2-сш 10 кВ. (Т-1 в резерве). Осмотр без замечаний, в 15:02 В-10-Т2 включен успешно, весь потребитель запитан. Планируется проверка РЗА		2 кот, насосная / 1244ч.	1244	0,72	22	0, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	СВ 10	21.11.21 19:04	21.11.21 19:52	8:39	21.11.21 19:52	8:39	МТЗ		у	РЗА ПП. Обесточена 2сш-10 кВ (Т2 в резерве). Осмотр: отходящие фидера не отключались. В 19:47 СВ 10 включен, весь потребитель запитан. Планируется проверка РЗА		нет / 362ч.	362	0,07	3	-1, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	21.11.21 21:42	22.11.21 0:50	1:40	22.11.21 4:52	1:40	МТО	нет	ну	РЗА ПП. При РПВ "земля". Включен с "землей" для поиска прибором. Оп.18 повреждение изолятора ф.А, провод на траверсе. Устранено		котельная-2, школа, насосная / 595 чел	595	1,5	20	-1, снег
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	21.11.21 22:16	21.11.21 23:19	5:12	21.11.21 23:19	5:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.		дс / 288 чел	288	0,14	7	-9, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	72	22.11.21 1:54	22.11.21 2:21	3:40	22.11.21 4:17	3:40	МТЗ	ну		РЗА ПП. Включен без ЗТП. Оп.72-00/39-40 слест проводов ф.А,В, оп.72-00/39 повреждена траверса ф.В. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено по заявке 22.11.21	ф.78	школа, насосная / 867 чел	867	0,5	10	-6, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	В-10-Т1	22.11.21 2:00	22.11.21 2:53	1:52	22.11.21 5:08	1:52	без блинкеров			Обесточены 1,2 сш- 10 кВ. В 2:33 включен в работу Т2, в 2:53 запитано 6 фид из 11 фид (2 МВт, 632 чел). В 4:40 включены все потребители, кроме вед.ф.8 (0,35 МВт, 148 чел). В 5:08 включен вед.ф.8, потребители запитаны полностью	T2	часть Хасанского р-на / 1727 чел / 11 фид	1727	3,5	115	-1, мокрый снег
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	22.11.21 4:16	22.11.21 8:40	1:10	22.11.21 11:11	4:52	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В 7:32 ЗТП из 12 запитаны по ф.15. В 8:40 включен без ЗТП. В пр. 194-196 произведена чистка просеки	ф.15	школа, котельная-2 / 432 чел	432	0,3	12	+1, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	22.11.21 5:27	22.11.21 6:51	1:41	22.11.21 14:04	31:37	МТЗ 1ст	ну	ну	РЗА ПП. По фидеру была запитана часть нагрузки ф.72. Включен без ЗТП (выделен голов.уч-к по ф.78). В пролете ОП 47-48 выполнена перетяжка провода	ф.209	школа, насосная / 676 чел	676	0,68	14	-6, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	СВ 10	22.11.21 6:10	22.11.21 13:15	6:25	22.11.21 13:15		МТЗ			РЗА ПП. Обесточена 1сш-10 кВ. Затекание воды в ячейки 1сш-10 кВ. В 9:11 ф.6 нагрузка переведена на ф.23 ПС Троица (0,3 МВт) . В 10:57 допуск на чистку изоляции по 1С 10кВ. В 12:49 1С включена на Х.Х. (от Т1). В 13:15 включены все отходящие фидера, весь потребитель запитан		п.Зарубино / 500 чел / 5 фид./ котельная, водозабор	500	1,5	21	+1, сильный дождь
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	4	22.11.21 6:30	22.11.21 6:30	0:40	22.11.21 6:30	19:29	МТЗ	у		РЗА ПП.ТП 14-18 рядом обнаружена птица. Следы перекрытия проходных изол. ф.В,С		нет	0	0	0	-10, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	22.11.21 6:41	22.11.21 7:43	0:03	22.11.21 16:13	0:03	МТО	нет		РЗА ПП. Включен без ЗТП (быта нет). В 16:13 включено все, замечаний не выявлено		насосная, очистные, ЦТП / 1400 чел	1400	0,92	10	+7, пасмурно

Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Новый мир		22.11.21 8:43	22.11.21 12:51	0:47	22.11.21 12:51	0:47	ПС Береговая2: ДЗ 1,2ст, ТЗНП 3ст. ИМФ - ф.В 5,9 км. ПС Новый мир: НЗ3 2ст.	ну	у	РЗА ПП. Обесточена 2С 110кВ Топаз, 1С 110 ПС Новый мир. Вкл- 14,3 км. В 9:04 на ПС Новый мир включен СВ 10кВ , запитана 1С 10кВ (1303 чел., 20 ТП, 2 МВт). Произведен осмотр ПС 110 Топаз, ПС 110 Новый мир, ПС 110 Песчаная без замечаний. Произведен обход ВЛ в пролете ОП 61-98 (показание прибора), замечаний нет. В 12:51 попытка включения успешная. В 13:03 включена в транзит. В 13:45 на ПС Топаз все потребители запитаны. Полный осмотр без замечаний	п.Н.Мир, 2603 чел / 2фид	2603	7,4	37	+1, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		22.11.21 8:43	22.11.21 13:45	0:14	22.11.21 23:34	0:14	ДЗ 1,2ст., ТЗНП 1,3ст. ИМФ- ф.В- 5,5 км.	ну	ну	РЗА ПП. Обесточена 1С 110 ПС Топаз, Песчаная. Вкл- 24,3 км. Совместный подвес в пролете ОП 12-14. Произведен осмотр ПС 110 Топаз, ПС 110 Новый мир, ПС 110 Песчаная без замечаний. В 10:00 нагрузка ПС 110 Песчаная переведена по сети 10 кВ от ПС 35 Скалистая (0,3МВт). В пролете ОП 28-29 обнаружен обрыв верхнего провода. В 11:44 ВЛ выведена в ремонт. В 12:08 нагрузка Ф-12 Топаз переведена на Ф-29 ПС Береговая-2, запитана кот. г.Большой камень (0,3 МВт). В 13:45 на ПС Топаз все потребители запитаны. Повреждение устранено. В 16:06 ВЛ 110 Береговая 2 - Топаз - Песчаная включена, при проверке наличия напряжения на ПС 110 Песчаная выявлено отсутствие напряжения по фазе-С, на ПС 110 Топаз есть напряжение по трем фазам. ВЛ выведена в ремонт. На ОП 11А обнаружен обрыв шлейфа верхнего провода. Устранено	Береговая2- Топаз- Новый мир	часть г.Большой камень, Новонежино, 1 кот, 500чел / 10 фид	500	5,6	23	+1, дождь
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	1	22.11.21 9:07	22.11.21 9:24	0:50	22.11.21 9:24	0:59	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.	школа, котельная/300ч.	300	0,2	9	0, снег	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	22.11.21 10:00	22.11.21 11:37	1:53	22.11.21 13:21	5:13	КУ, земля			часть быта г. Партизанск. РЗА ПП. В пролете оп 22-23 обнаружен обрыв провода. В 11:37 запитано 19 ТП от ф.7 ПС Партизан. Повреждение устранено	ф.7 ПС Партизан	д.Сад, кот., насосная/1990ч.	1990	1,2	20	+7, пасм.
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	22.11.21 11:36	22.11.21 13:36	0:19	23.11.21 15:30	0:19	МТЗ	ну	ну	с. Горное, часть Бабстово. В 13:36 включен без 3-х ТП. РЗА ПП. В 18:49 выделен участок ВЛ 10кВ от оп 15-00/54 до оп 15-00/71, остается откл. 1 ТП (скважина). Отключился повторно в 15:30 23.11.21	нет/381ч.	381	0,17	8	-10, ветер, снег	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	22.11.21 12:00	22.11.21 15:35	13:16	22.11.21 18:18	20:49	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. часть с. Раздольное Кипарисово1. Вкл-11,8км, до базы 51км. В 15:35 вкл. до оп 66, запитано 6ТП. Ветка дерева на спусках 10кВ от оп.28/10 до КТП-5179, на ОП 76 сорван изолятор. Устранено	нет/444ч.	444	0,3	12	-2, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Садовая - Смоляниново тяг		22.11.21 13:25	22.11.21 13:25	3:26	22.11.21 13:25	3:26	ПС Садовая: ДЗЛ ф.В, ТЗНП 1ст., ВЧТО	у		РЗА ПП. Обход 24.11.21, замечаний нет.	нет	0	0	0	0, снег	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	2	22.11.21 13:33	22.11.21 13:33	1:23	22.11.21 13:33	1:23	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп.39 заменены 2 поврежденных изолятора.	нет	0	0	0	-15, ветер, снег	
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Занадворовка		22.11.21 14:03	22.11.21 17:01	0:11	23.11.21 16:25	0:11	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС 35 Занадворовка (с. Нежино, Занадворовка, Береговое, Рыбачий). РЗА ПП. В 17:01 большая часть нагрузки ПС Занадворовка перезапитана от ф.7 ПС Раздольное1, остается откл. ф.3. В 17:26 запитаны все потребители Обход пр. оп 86-148 без замечаний. в 23:24 вкл ну, в 5:43 разобраны шлейфа на оп.80, включена до оп.80, вкл в 14:50 до оп.121, пр. оп.130-131 касание веток проводов ВЛ, устранено, в 16:21 вкл на ХХ., в 16:25 под нагрузку.	ф.7 ПС Раздольное 1	школа, кот., дсад./1079ч.	1079	0,5	29	0, пасм.
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	16	22.11.21 15:49	22.11.21 16:50	0:27	22.11.21 18:57	0:27	МТЗ	ну		п. Молодежный. РЗА ПП. В 16:50 включен до ОП 100, остается отключено ТП-365 (быт частный сектор). Обрыв провода в пр. оп. 100-101. Устранено	нет/100ч.	100	0,68	4	-10, ветер, снег	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	7	22.11.21 15:58	22.11.21 16:00	4:07	22.11.21 16:00	14:26	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет..	школа, котельная/343ч.	343	0,05	6	-2, ветер, снег	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	2	22.11.21 15:58	22.11.21 15:58	0:13	22.11.21 16:12	2:03	МТО	запрет	у	На Х.Х. РЗА ПП. Осмотр без замечани	нет	0	0	1	-2, ветер, снег	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	25	22.11.21 16:22	22.11.21 18:24	0:00	22.11.21 18:24	0:00	МТЗ	выв		РЗА ПП. Р-204 обрыв шлейфа Ф-В. Повреждение устранено. 18-24 все включено	нет/1440ч.	1440	1,2	9	-15, ветер, снег	
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	275	22.11.21 16:28	22.11.21 16:42	0:00	22.11.21 16:42	0:00	МТЗ	ну	у	часть г. Биробиджан. РЗА ПП.	кот. /410ч.	410	0,25	5	-10, ветер, снег	
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	22.11.21 16:47	22.11.21 23:02	0:00	23.11.21 3:09	0:00	МТЗ	ну	ну	п. Литовка. РЗА ПП. Убрано дерево в пролёте 47-48, включение не усп. Включен до ТП-2, потребитель запитан, повторно отключился в 3:09	школа, д/с, больница, насосная / 1720чел	1720	1,4	12	-12, ветер, снег	

Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	22.11.21 16:48	22.11.21 16:48	0:17	22.11.21 16:48	0:17	МТО	у		с.Сальское, с.Сухановка. РЗА ПП Произведен осмотр, оп.43 снята наброс фс		нет	0	0	0	-4, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	15	22.11.21 16:54	22.11.21 17:30	1:13	22.11.21 19:15	2:50	МТЗ	ну	ну	п.Украинка. РЗА ПП. В 17:30 потребитель перешел на ДГ. В 19:15 попытка включения успешна. Самоустранилось	ДГ	нет/20ч.	20	0,01	1	-12, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	22.11.21 16:57	22.11.21 16:57	0:04	22.11.21 16:57	0:04	МТЗ	у		с. Покровка, Лесопильное, Оренбургское. РЗА ПП. Произведена чистка просеки прол. оп. 106/172/127-130.		нет	0	0	0	-1, снег
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	22.11.21 16:57	22.11.21 18:08	0:00	23.11.21 17:46	750:06	МТЗ		ну	п.Санболи. РЗА ППВ 18:08 запитан основной потребитель КТП1, КТП 2, КТП 3 от 2-х ДГ (1 админ., 1 РЖД). Остается обесточено ЗТП, вкл в 17:46. ОП 102-103 убрана ветка, ОП 289-290 убрано упавшее дерево, произв чистка просеки пр.оп.1-90.	ДГ	нет/1122ч.	1221	0,6	6	-1, снег
Прим.ЗЭС	10	Игнатьвка 110/35/10	6	22.11.21 17:11	22.11.21 19:45	0:54	22.11.21 19:45	0:54	МТО	выв	ну	РЗА ПП. В 18:56 включен до ЛР-1, запитано 3 ТП. В пр.оп 124-125 ветка на проводах. Устранено		3 п/з/309ч.	309	0,1	6	0, пасм.
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	4	22.11.21 17:15	22.11.21 19:12	0:17	22.11.21 19:12	0:17	МТЗ	ну	ну	п.Лесное. РЗА ПП. В 19:12 попытка включения успешна. Самоустранилось		насосная / 332 чел	332	0,1	1	-12, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	22.11.21 18:15	22.11.21 18:52	4:06	23.11.21 2:27	4:06	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. В 18:52 влючен до КТП 7455, запитано 11 ТП. В 19:31 включен до ТП 7477 (запитано еще 6ТП). В пр.оп 51/10/1-51/10/2 упало дерево из-вне охранной зоны. провода целые. В пр.оп 51/10/1-51/10/2 убрали дерево, включ не усп. Повреждение пр.оп.47-48 провис верхнего провода следы дугового перекрытия на соседнем проводе. Устранено, все включено		кот.,д.сад/1990ч.	1990	1,2	20	-3, пасм.
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	22.11.21 18:18	22.11.21 19:58	0:00	23.11.21 19:14	0:00	Ав. откл.	ну	ну	п.Николаевка. РЗА ПП. Вкл без ЗТП, вкл 23.11.21 в 19:14. Повреждение на ведомственной оттайке.		школа, д.сад, насосная/3000ч.	3000		34	-3, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	22.11.21 18:34	22.11.21 18:34	0:43	22.11.21 18:34	0:43	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РПВ по ТУ усп		нет/475ч.	475		16	-5, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	204	22.11.21 19:00	22.11.21 23:05	5:40	22.11.21 23:05	7:00	МТЗ	ну	ну	п.Чурки. РЗА ПП. Включен после обхода, причина не установлена		нет/84ч.	84	0,05	5	-3, ветер, снег
Хаб.ЦЭС	10	РЦ 220/110/35/6	25	22.11.21 19:09	22.11.21 19:55		22.11.21 21:40		МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. На Р-204 отгорел шлейф ф.С в стор. КТПН-1442		нет/1440ч.	1440	1,2	9	-15, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	22.11.21 20:05	23.11.21 0:40	0:40	23.11.21 15:22	0:40	МТЗ	ну	ну	с.Кукелево. РЗА ПП. Включен без ЗТП, вкл в 15:22. оп.77-04/2 обрыв вязки, поврежден изолятор. Устранено.		школа, д.сад, кот/903ч.	903	0,25	9	-5, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	22.11.21 20:07	22.11.21 21:50	0:03	22.11.21 21:50	0:03	МТЗ	ну	не произв.	РЗА ПП. На ТП-8022 заменены ПК.		2 кот. (перешли на ДГ)/527ч.	527	0,3	8	-12, снег, ветер
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп. Победа	Т-104	22.11.21 21:05	23.11.21 19:19	0:00	23.11.21 19:19		МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обесточены ПС 35 Новокуровка, Победа, Турбаза .В 21:10 РПВ не произ, по информации дежурного ПС Волочаевка/тяг предположительно неисправен В-35 Т-104 (постор. шум из бака). В 21:30 бригада выехала на оп.4 ВЛ-35 Т-104 для подготовки схемы опробования линии по ВЛ-35 Волочаевка/тяг - ПТФ (Т-105). В 23:12 опробование линии от В-35 Т-105 неуспешно, "земля" ф.С-0. В 23:48 РПВ от В-35 Т-105 неуспешно, отключился от МТЗ. Бригада выехала на осмотр линии Т-104. В 2:42 поступила информация от дежурного персонала ПС Волочаевка/тяг о том, что В-35 Т-104 не поврежден, поврежден ТН-35-1с. /23.11.21 14:30 осмотр ВЛ 35 Т104 пр.1-46 (до р.Тунгусска) без замечаний, в 19:19 вкл в работу с землей/23.11.21 21:10 откл. повторно.		с.Улико-Национальное / 500 чел	500	0,23	8	-3, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	86	22.11.21 21:52	23.11.21 0:10	0:00	24.11.21 17:11	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП, вкл в 17:11 24.11.21.		нет / 102 чел	102	0,02	2	-3, снег, ветер
Прим.ЗЭС	35	Новопокровка - Лукьяновка		22.11.21 22:41	23.11.21 21:23	0:51	23.11.21 21:23	0:51	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. Обесточена ПС Лукьяновка. В 22:43 на ПС Новопокровка от КУ отключен В 35 Т-1 по причине появления земли ф.В на 1С 35 кВ. На ПС Новопокровка по В 35 Лукьяновка выброс масла по ф."В", требуется доливка, по ТН 35 2С выброс масла (исключен из схемы). В 1:34 на ПС Новопокровка включен В 35 Т-1, подано напряжение на 1сш-35, в 1:38 включен СВ 35, подано напряжение 2сш-35 кВ, замечаний нет. Частичный обход пр.оп.№27-43, замечаний нет. В 7:44 продолжение обхода после замены состава бригады. По В-35 Лукьяновка заменено масло ф.В, два ввода 35 кВ фаза В испытания не выдержали (заменены в в 13:28). Осмотр ВЛ-оп.20 обрыв провода фА. Устранено		школа, котельная / 523 чел	523	0,2	10	-3, снег, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	4	22.11.21 23:10	23.11.21 2:18	0:00	23.11.21 2:18	0:00	МТЗ	ну	ну	п.Лесное. РЗА ПП. Включен по стиханию ветра.		насосная /332 чел	332	0,05	1	-12, снег, сильный ветер



ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	77	23.11.21 11:20	23.11.21 12:15	0:39	23.11.21 16:40	0:39	КУ, земля			Вкл в 12:15 с выделенным поврежденным уч"оп.77-00/1-ТП184" без нагрузки, вкл в 16:40 без замечаний. РЗА ПП.	ф209	кот, д/с, кнс/1736 чел	1736	1,3	12	-5, метель
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	23.11.21 11:42	23.11.21 12:41	5:02	23.11.21 12:41	5:02	МТЗ	нет	у			кот, скваж/353 чел	353	0,12	5	0, снг
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	142	23.11.21 12:26	23.11.21 15:02	1:02	23.11.21 19:00	1:02	МТЗ	ну	ну	Вкл без 1ТП (быт, 40 чел, 0,01 МВт, с.Петровка), вкл в 19:00 без замечаний.		нет/ 497 чел	497	0,1	4	-4, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	16	23.11.21 12:38	23.11.21 12:58	0:46	23.11.21 16:05	0:46	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 16:05, ТП37 повреждены ОПН-10.		кот, связь/515 чел	515	0,17	8	-4, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	23.11.21 12:40	23.11.21 12:55	0:57	23.11.21 12:55	4:06	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.		школа, кот/755 чел	755	0,2	15	-4, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	23.11.21 12:47	23.11.21 20:26	0:43	23.11.21 20:26	0:43	МТЗ	ну	у	Вкл без 11ТП (ост 330 чел), в 20:26 без замечаний.		нет/ 700 чел	700	0,3	30	-4, снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	23.11.21 13:06	23.11.21 17:55	1:02	23.11.21 17:55	1:02	МТЗ	нет	ну	п.Эльбан. Опора 242 обрыв ввязи верхнего провода		кот, скваж/353 чел	353	0,12	5	0, снг
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	23.11.21 15:03	23.11.21 15:09	0:01	23.11.21 15:09	0:01	МТЗ	нет	у	Осмотр 25.11.21. замечаний нет..		кот, ретранс, школа/200 чел	200	0,1	8	-5, ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	23.11.21 15:30	23.11.21 17:35	0:11	24.11.21 17:21	0:11	МТЗ	ну	ну	Вкл без 3ТП. Оп.15-02/1-3 устранен обрыв ввяз., вкл в 18:01 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 17:21 24.11.21.		скваж, кот/381 чел	381	0,14	8	-5, метель
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	23.11.21 17:10	23.11.21 17:44	0:04	23.11.21 19:25	0:04	КУ, земля			Вкл без 5ТП, вкл в 18:20 без ТП17/60, вкл в 19:25, поврежден разрядник фс, искл из схемы		скваж, д/с, кот, школа/ 1215 чел	1215	0,2	14	-4, метель
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	23.11.21 17:19	23.11.21 17:19	1:04	23.11.21 17:19	1:04	МТЗ	у		25.11.21 произведен обход ВЛ в пролетах опор 71-90, 71-71/20 повреждений не обнаружено. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-9, снег
Хаб.СЭС	110	Белая гора - Многовершинная	С-174	23.11.21 20:37	23.11.21 20:37	3:07	23.11.21 20:37	3:07	ТЗНП 2ст	у				нет	0	0	0	-4, снег
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп. Победа	Т-104	23.11.21 21:10	24.11.21 19:45	1:10	24.11.21 19:45	1:10	МТЗ	ну	ну	Лвл- 44 км. РЗА ПП. Обесточены ПС 35 Новокуровка, Победа, Турбаза. Произведен осмотр ВЛ 35 «Волочаевка-Новокуровка с отп.Победа», пр.оп.58-59 обрыв провода фс. В 19:45 включена ВЛ 35 «Волочаевка-Новокуровка с отп.Победа», потребитель запитан. /в НПФ режиме, до замерзания грунта и прохода техники/, устранено 10.12.21 в 17:11, восст.норм.схема.	с.Улико-Национальное / 500 чел	500	0,13	8	-10, снег, ветер	
Хаб.СЭС	110	Белая гора - Многовершинная	С-174	24.11.21 0:37	24.11.21 0:37	2:51	24.11.21 0:37	2:51	ДЗ, МТО, ОМП - 44,4 км., ф.В,С	у				нет	0	0	0	-5, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	Белая гора - Многовершинная	С-174	24.11.21 1:47	24.11.21 1:47	1:37	24.11.21 1:47	1:37	ТЗНП 3ст., ОМП - 59 км., ф.В	у		30.11.21 произведен обход в пролетах опор ОП 986 до ОП 1021, есть обледенение проводов		0	0	0	0	-5, снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Многовершинная 110/6	18	24.11.21 5:08	24.11.21 16:59	0:08	24.11.21 16:59	4:28	МТО	ну	ну	п. Многовершинный. В 12:54 допуск на поиск МП (закрыт перевал, чистка снега дорожными службами). Пр.оп.18-00/5-6 устранен схлест проводов. РЗА ПП		нет/782ч.	782	0,8	5	-2, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	24.11.21 15:51	24.11.21 16:58	1:16	25.11.21 14:00	9:18	МТЗ	ну	ну	Лвл=13,01км, Лбаза=1км. Вкл без 2ТП. (повреждение в пр.оп.15-00/71-100). РЗА ПП. Повреждена изоляция тяги ТР-10 на КТПН-497. Устранено 25.11.21 в 14:00.		нет/ 114 чел	114	0,1	7	-5, облачно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	24.11.21 16:47	24.11.21 17:12	0:29	24.11.21 17:12	0:29	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		кот, ретрансл/1519 чел	1519	2,3	62	+2, ясно
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	24.11.21 19:38	24.11.21 21:13	0:20	24.11.21 21:13	5:51	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск. РЗА ПП. Обход 26.11.2021, под ЛР-270 мертвая птица.		п/з/520 чел	520	0,43	36	-6, облачно
Прим.ЮЭС	35	А - 3 с отп. Луговая, Соллерс	№2	25.11.21 10:44	25.11.21 13:25	0:49	26.11.21 21:02	0:49	А: МТЗ 1,2ст. З: ПНДЗ.	ну	не произв	Обесточена 2С-35/6кВ ПС Луговая. По сообщению очевидцев на ПС 35 Луговая возгорание Т2, в 10:57 вызвана пожарная команда. На ПС Луговая персоналом отключены КУ В-35 Т1,2 (обесточена ПС полностью: 4,6МВт/150 чел), в 11:10 допущено подразделение МЧС на тушение возгорания. В 12:56 ПС Луговая по Т2 возгорание ликвидировано, Т2 и 2С-6кВ выведены в ремонт. На 13:25 ПС Луговая по сетям ВПЭС запитано 2,5МВт/15ТП/ 150чел., остается обесточено 2,1МВт: ТНС 40лет ВЛКСМ, ТНС-Луговая и коммерческая нагрузка (у ВПЭС больше нет возможности запитать потребителя). В 15:15 на ПС Луговая вкл. Т1, включена под напряжение 1С-6кВ, в 15:26 запитаны все потребители. РЗА ПП. 26.11.21 4:00 произв.ревизия 2 сш 6кВ, усп.испытана; 4:40 произв демонтаж старого Т2, монтаж нового Т2 (4МВА). 13:45 выполнены в/в испытания Т-2, в 35 Т-2, в 6 Т-2, ШМ 6 кВ Т2, замечаний нет. 14:16 допущена бригада РЗА для монтажа и наладки вторичных цепей Т2. В 21:02 КВЛ 35 включена в работу, в 22:52 на ПС Луговая Т2 включен в работу.	ф-7 ПС "А", ф-3 ПС "Улисс", ф-14 ПС "З".	г.Владивосток (Краевая клин. псих. больница, поликлиника №3, ЦТП Л16, ЦТП Л45, ЦТП Л46, ЦТП Л36, ЦТП В41, ЦТП В40, ТНС 40лет ВЛКСМ, ТНС-Луговая, КНС)/ 150 чел / 3 фид.	150	0,95	9	-3, пасм

Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	25.11.21 12:06	25.11.21 13:19	0:02	25.11.21 13:19	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Кипарисово1, п. Мирный, Кипарисово 2.		ретранслят. /1519 чел	1519	2,5	62	-3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	5	25.11.21 14:18	25.11.21 14:44	2:59	25.11.21 14:44	2:59	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Суражевка.		очистные, дальний привод аэропорт / быта нет	0	0,2	2	-1, ясно
Прим.ЮЭС	10	Чайка 110/35/6	7	25.11.21 16:32	25.11.21 17:50	0:45	25.11.21 17:50	0:45	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. г.Владивосток. Повреждение на вед. уч.		Гос.дачи, Дом переговоров / 600 чел	600	1,2	3	-2, пасм.
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	239	25.11.21 18:20	25.11.21 19:25	2:07	25.11.21 19:25	2:07	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. п.Кульдур. ТП-234 сторонним лицом демонтирована вент. решетка, заброшен металл. предмет внутрь ТП, перекрытие двух фаз на ШМ-6 кВ (ремонт не требуется). Сообщено в СБ.		КНС / 1152 чел	1152	0,4	6	-5, пасм.
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Мухино		26.11.21 13:55	26.11.21 17:37	0:06	26.11.21 17:37	62:52	КУ "Земля"			РЗА ПП. Обесточены ПС Мухино, Воскресеновка. В пр. 86-87 спилено дерево (вишневик отсутствует), оборван провод фазы "С". Сообщено в СБ, полиция. Устранено и вкл.		Шиман. р-н (2 школы, 2 д/сада, скважина, котельная, 2 администрации), 1675 чел/7 фид	1675	0,45	28	-7, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	77	26.11.21 15:42	26.11.21 16:17	1:00	26.11.21 17:23	1:00	МТЗ 3ст	ну	ну	РЗА ПП. с.Ленинское. Вкл. без 2-х ТП. Оп.78-09/1 обрыв вязки ф-В. Устранено.		котельн, больн, д. сад /1735 чел	1735	1,2	12	-7, ясно
Прим.ЮЭС	110	Береговая-1 110/6	В-110 Т2, СВ-110, В-110 Береговая-2	26.11.21 17:55	26.11.21 19:18	100:23	27.11.21 23:01	100:23	ДЗШ 2СШ-110			Обесточены 2СШ-110/6 ПС Береговая-1. В 19:00 на ПС Береговая-1 вкл В-110 Береговая-2 и СВ-110, в 19:18 вкл. СВ-6, запитаны все потребители. На ПС 110 Береговая-1 по В-110 Т2- пробой прокладки под вводом ф В в сторону шин, не просматривается уровень масла в баке и вводе фВ (по ф А,С замечаний нет). /ПС Береговая-1 осмотр персоналом РЗА: по Т2 бл. ДЗТ/ (рем.бригада собрана (г.Артем), на место не выезжает. Для АВР необходима спец.техника: масловоз+кран-манипулятор, планируемый срок прибытия спецтехники на ПС Береговая1 до 12:00 27.11.21). 27.11.21 в 17:35 допущена бригада 5 чел. для замены ввода фаза В в сторону шин. Устранено, Т2 включён в работу по нормальной схеме.	T1	г.Б.Камень, 2700 чел/8 фид	2700	6,5	31	-1, ясно
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	26.11.21 19:50	26.11.21 20:33	1:24	26.11.21 20:33	1:24	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. часть с.Крემово. Осмотр 27.11.21, замечаний нет.		Ж/Д станция, котельная / 1019 чел	1019	0,25	11	-7, ясно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	14	27.11.21 13:15	27.11.21 13:15		27.11.21 13:15		МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.		нет	0	0	0	-10, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	27.11.21 14:50	27.11.21 17:22	0:04	27.11.21 17:22	0:04	МТО	ну	ну	РЗА ПП. с.Лончаково. В пр.оп. 40-41 падение дерева на провода, со следами подгара, без повреждений ВЛ. Устранено.		котельная, п/з, школа, д/с / 827чел	827	0,18	9	-10, обл.
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф.35 ЦРП-102 яч.15	27.11.21 16:31	27.11.21 17:14	0:00	30.11.21 11:32	30:33	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. г. Большой камень. В 17:14 включен без 2-х ТП. В 17:44 включен без 1 ТП. В 17:55 выделен участок КЛ-6кВ ТП81028-ТП81029 без нагрузки, все потребители запитаны. 28.11.21 обнаружено МП: 110 м от ТП-81028 в сторону ТП-81029 (лкл=324м), на территории школы, 29.11.2021 разработан котлован, смонтирована кабельная вставка, испытание не выдержал. 30.11.21 в 09:55 повторное испытание выдержал. Включен в работу		нет / 300чел	300	0,1	4	-3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	27.11.21 18:58	27.11.21 19:42	0:00	28.11.21 1:47	0:00	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. с.Соловей Ключ. Включен без 20 ТП. На оп. 24 РЛ-1 ф.-В отгорел шлейф. Шлейф восстановлен. Повреждение на вед. ТП.		нет / 1500 чел	1500	3,5	68	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	27.11.21 21:25	27.11.21 22:26	1:34	27.11.21 22:26	1:34	МТО	ну	у	РЗА ПП. Соловей Ключ.		больница, насосная / 650 чел	650	4	43	-8, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	28.11.21 19:00	28.11.21 22:22	0:01	28.11.21 22:22	0:01	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Калиновка. В пр. 88-89 падение дерева, повреждения оборудования нет, дерево на проводах. Дерево убрано.		котельн / 135чел	135	0,1	4	-3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	28.11.21 21:52	28.11.21 21:59	2:51	28.11.21 21:59	2:51	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Золотая долина.		нет / 570 чел	570	0,7	9	-1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	12	29.11.21 16:55	29.11.21 17:00	0:00	29.11.21 17:00		МТЗ	нет	у	РЗА ПП.		нет	0	0,01	3	+4, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 в РП-80202 яч.11	29.11.21 18:20	29.11.21 21:09	4:17	30.11.21 1:29	4:17	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. г.Фокино. Запитан от резерва. Оп. 1 отгорел шлейф на участке ВЛ-10 кВ РП-80201 - РП-80202. Причина повреждения: в районе КТП-82038 самосвал задел провода ВЛ-10 при выгрузке грунта (самосвала на месте нет), провода и арматура не повреждены. Вызвана полиция. Устранено и вкл. в 1:29.	ф-1	нет / 800чел	800	0,3	11	+4, пасм

Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	29.11.21 18:44	29.11.21 19:00	1:04	30.11.21 17:04	4:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Лончаково. 1вл-36 км., до базы 50км. Включен до Р-56, без 1 ТП п/з (запитана от ДП) 30.11.21 произведен осмотр ВЛ в пр. оп. № 315 – 418. В пролетах 389-418 упавшие деревья под проводами.		котельн, п/з, д/с, школа / 827ел	827	0,18	9	-10, обл.
Прим.ЮЭС	6	Луговая 35/6	В 6кВ Т1	30.11.21 13:37	30.11.21 14:03	0:00	30.11.21 14:46	0:00	МТЗ			РЗА ПН. Обесточена 1С 6 кВ. В 13:51 в 6кВ Т1 включен, 1С поставлена под напряжение. В 14:03 включен ф.2, запитана основная нагрузка. В 14:31 включено все, кроме вед ф.3 (откл. без блиннеров, в 14:31 нагрузка ф.3 переведена на ф.9 ПС Луговая), весь потребитель запитан. В 14:46 вед. ф.3 включен успешно.	часть г.Владивосток/20ч ел., 12 ТП, 3 фид.	20	0,7	12	-5, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		30.11.21 18:04	30.11.21 18:04	0:00	30.11.21 23:54	0:00	ПС Западная: ТНЗНП 4ст., АПВ усл., АТЭЦ: НЗЗ 4ст. АПВ неусп.	ну		18:04 отключался транзит 110 кВ Западная-Шахта-7-АТЭЦ. На ПС Западная АПВ усл., по ф."В" нагрузка отсутствует. На АТЭЦ: АПВ неусп. ИМФ 255,8 км ф."В" (6,21 км ВЛ ЗПД-Шахта-7 и 14,48 км ВЛ АТЭЦ-Шахта-7). По прибытию бригады на ПС Шахта7 в 19:46 отключена ВЛ Западная-Шахта7 с кратковременным погашением ПС Шахта 7 (8000ч., 19 МВт) в 19:56 ПС Шахта7 запитана от АТЭЦ по ВЛ110 АТЭЦ-Шахта7. Нагрузка по всем фазам симметричная. по ВЛ 110 Западная-Шахта-7 обнаружено на оп.4 повреждение шлейфа верхнего провода ф.В. Устранено.	нет	0	0	0	-5, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Залив - ВТЭЦ1	№2	30.11.21 18:58	30.11.21 18:58	0:11	01.12.21 5:41	0:11	МТЗ 2ст.	выв	у	ВЛ на холостом ходу, без погашения потребителей. Выполнен осмотр воздушного участка КВЛ и ПС Залив, ВТЭЦ-1 - без замечаний.	нет	0	0	0	-5, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 откл. РК на ОП 207	30.11.21 19:13	30.11.21 22:30	0:22	30.11.21 22:30	0:22	МТЗ		у	РЗА ПП. часть с.Сергеевка, с.Слинино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский. Планируется осмотр до 3.12.21.	школа, котельная/410ч.	410	0,2	15	+4, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	8	30.11.21 22:26	30.11.21 23:26	0:00	30.11.21 23:26	0:00	МТО	нет	у	Обход 3.12.21, замечаний нет. РЗА ПП	насосная / 140чел	140	0,9	4	-8, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	30.11.21 22:26	01.12.21 0:05	2:11	01.12.21 0:05	2:11	МТО	нет	у	РЗА ПП. п.Шкотово.	котельн, школа / 240чел	240	0,38	12	-8, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная		30.11.21 23:02	01.12.21 0:08	1:21	01.12.21 22:50	1:21	ВТЭЦ-2: НЗЗ 1ст, АПВ ну, Патрокл: ТНЗНП 3ст, АПВ ну, РПВ ну.	ну	ну	РЗА ПП. Обесточились 3,4С-6 кВ ПС Загородная. В 0:08 (ч/з 1:06) на ПС Загородная отключен В-110 Патрокл, включен СВ-110, запитаны все потребители. Обрыв шлейфа верхнего провода на оп.17. На ВТЭЦ-2 повреждение катушки включения В-110 "Патрокл", заменена. 1.12.21 в 22:50 ВЛ введена в работу	ВЛ-110 ВТЭЦ 2 - Голдобин с отп. Загородная, Улисс	часть г.Владивосток / 9120чел / 10 фид	9120	9,5	65	-6, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	30.11.21 23:20	01.12.21 0:34	0:56	01.12.21 6:46	0:56	"земля" от КУ			с.Сергеевка, Ястребовка, Южная. Включен до РЛ-2 оп.87 без 4-х ТП. В 1:51 включен без 2-х ТП. В 3:05 включен с "землей" по ф.В для поиска прибором. В пр.оп.149-150 устранен обрыв провода фВ, оп.151 срыв изолятора фВ, устранено.	котельн / 281чел	281	0,5	14	-3, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Восточная/г - Голубовка		30.11.21 23:23	30.11.21 23:47	41:37	01.12.21 16:31	41:37	Восточная/г: ДЗ 3ст, АПВ ну Голубовка: НЗЗ 3ст, МТО, АПВ ну, РПВ ну.	ну	ну	Обесточилась ПС Восточная/г. В 23:47 на вед. ПС Восточная/г запитали всю нагрузку от Т2 (В-27,5 кВ Т-1 отключается по минимальному напряжению). В 1:57 ВЛ-110 выведена в ремонт. Оп.36 обрыв гирлянды изоляторов фС (в месте крепления к траверсе, провод с изоляторами на земле). Устранено, вкл в работу.	СВ-110	РЖД	0	5,7		-6, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	30.11.21 23:43	01.12.21 1:45	0:44	01.12.21 1:45	0:44	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Лучегорск. В пр.оп.16/7-16/8 длинный пролет порядка 130 м, при порывах ветра происходит сближение проводов на недопустимое расстояние.	ст.обезжелезвания / 340чел	340	0,64	11	-10, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	01.12.21 0:05	01.12.21 0:14	0:04	01.12.21 0:14	0:11	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. п.Шкотово.	котельн / 470чел	470	0,85	8	-8, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Мингордодк 110/6	12	01.12.21 0:20	01.12.21 2:43	0:05	01.12.21 6:02	0:05	МТЗ	выв		РЗА ПП. Включен без 3-х ТП (на ДП), вкл в 6:02 без замечаний.	ф.3 ПС А	нет / 180чел	180	0,65	13	-6, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	01.12.21 0:47	01.12.21 1:34	2:06	01.12.21 1:34	2:43	МТО	выв	у	РЗА ПП. п.Шкотово.	котельн / 470чел	470	0,85	8	-8, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	01.12.21 0:52	01.12.21 2:58	0:30	01.12.21 2:58	2:36	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Романовка. Осмотр 4.12.21, замечаний нет.	котельн / 100чел	100	0,45	4	-8, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Орлиная - Инструментальный завод		01.12.21 1:03	01.12.21 3:24	2:28	01.12.21 3:24	3:34	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Обесточилась ПС Инструментальный завод. Произведен осмотр: в пр.оп.7-8 под проводами обнаружен обгоревший провод (предположительно полевик), упавший с крыши домов.	часть г.Владивосток, 8220чел / 14 фид	8220	9	73	-8, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	01.12.21 1:05	01.12.21 4:22	1:54	01.12.21 4:22	9:12	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Черниговка, Грибное, Горный Хутор. На РС-768/17 ф.А, В отгорели шлейфа в сторону оп.18. Устранено.	санаторий, котельн / 489чел	489	0,17	7	-11, снег	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	01.12.21 1:34	01.12.21 3:31	0:00	01.12.21 3:31	0:00	МТЗ	нет	у	Обход 3.12.21, замечаний нет. РЗА ПП	котельн, школа / 240чел	240	0,9	12	-8, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	01.12.21 1:34	01.12.21 1:38	0:37	01.12.21 1:38	6:49	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Олений.	котельн / 360чел	360	0,35	7	-8, снег, ветер	



Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	2	01.12.21 2:46	01.12.21 2:51	0:01	01.12.21 2:51	1:29	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Мысовой.		котельн / 150чел	150	0,33	9	-4, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 в РП-80202 яч.6	01.12.21 5:21	01.12.21 5:27	0:39	01.12.21 5:27	0:39	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.		в/ч / 600чел	600	0,2	4	-6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/6	6	01.12.21 5:35	01.12.21 13:29	0:00	01.12.21 13:29	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Хмыловка. Пр.оп.64-65 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений).РЗА ПП		котельн / 250чел	250	0,4	6	-4, ветер
Прим.ЮЭС	110	Широкая - ЖБФ	№2	01.12.21 6:12	01.12.21 6:12	7:59	01.12.21 6:12	7:59	ДЗ	у		РЗА.		нет	0	0	0	-4, ветер
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	15	01.12.21 6:51	01.12.21 12:07	1:31	01.12.21 15:08	1:31	"земля" от КУ			Вкл без 2ТП, вкл в 15:10. Оп.39/6 устранен обрыв шлейфа. РЗА ПП		котельн / 530чел	530	1,33	2	-5, ветер
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	7	01.12.21 7:27	01.12.21 16:54	3:44	01.12.21 22:12	3:44	"земля" от КУ			Вкл без 1ТП. Лвл-7,1 км. ОП 32/4 заменили 2 изолятора. РЗА ПП.	ф15	котельн / 180чел	180	0,12	4	-5, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	01.12.21 8:51	01.12.21 12:14	0:00	01.12.21 12:14	0:00	МТО	выв	у	Осмотр без замечаний, вкл после осмотра. Лвл- 3,7км., до базы 185км. РЗА ПП.		телецентр/ 51 чел	51	0,2	2	-8, ветер
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	2	01.12.21 8:51	01.12.21 14:47	0:00	01.12.21 14:47	0:00	МТЗ	выв	не произв	Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА ПП.		теплопункт/ 150 чел	150	0,2	7	-6, ветер
Прим.ЮЭС	10	Соколки 35/10	1	01.12.21 8:57	01.12.21 9:21	0:19	01.12.21 9:21	0:19	МТЗ	ну	у	с.Данильченково. РЗА ПП.		нет/46 чел	46	0,03	2	-8, ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	27	01.12.21 12:45	01.12.21 12:46	1:49	01.12.21 12:46	11:03	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		нет/ 250 чел	250	1,4	22	-6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тайфун 110/35/10	7	01.12.21 12:47	01.12.21 15:01	0:50	01.12.21 15:01	0:50	КУ, земля			Земля самоусрилась.		кот, школа/ 115 чел	115	0,1	6	-8, ветер
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	01.12.21 13:10	01.12.21 13:13	0:00	01.12.21 13:13	0:00	МТО	выв	у	Пр.оп.80-81 устранен провис среднего провода. РЗА ПП.		насосн, атс/ 530 чел	530	0,3	9	-4, ясно
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		01.12.21 13:18	01.12.21 13:18	0:00	01.12.21 13:18	0:00	Дз 1з, ИМФ 13км, ФВ,С	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	-4, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	01.12.21 13:25	01.12.21 13:26		01.12.21 13:26		МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		школа, кот/ 400 чел	400	0,4	14	-6, ветер
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		01.12.21 13:42	01.12.21 13:59	2:19	01.12.21 13:59	20:55	Дз 1з, ИМФ 12,8км, ФВ,С	ну	у	Обесточивались ПС 110 Топаз, Песчаная. РЗА ПП.		4,5 МВт/ 1150 чел/г.Б.Камень	1150	4,5	30	-8, ветер
Прим.СЭС	10	Новониколаевка 35/10	В РП10 В-10 ф9	01.12.21 13:49	01.12.21 17:48	1:45	02.12.21 0:51	1:45	МТЗ	ну		Вкл без 2ТП. в пролете оп 495-496 убрана ветка		кот, интернат/ 269 чел	269	0,1	5	-8, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	01.12.21 13:55	01.12.21 14:04	0:35	01.12.21 14:04	0:35	МТО	ну	у	Осмотр 3.12.21, в пр.23/9-23/10 под ВЛ обнаружен сорванный лист металлопрофильной кровли со здания, провод не поврежден РЗА ПП.		больн, цтп, кот/2500 чел	2500	1	15	-7, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	15	01.12.21 14:12	01.12.21 16:38	1:54	01.12.21 16:38	4:16	МТЗ	ну	ну	Произведен осмотр. Пр.оп.102-103 снята ветка.		нет/ 20 чел	20	0,1	2	-11, метель
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	01.12.21 14:12	01.12.21 16:19	0:37	02.12.21 4:15	0:37	КУ, земля			с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово. Вкл с землей для поиска МП прибором. На ОП 10 сорван изолятор ф.А. Устранено		школа, кот/ 122 чел	122	0,1	9	-8, ветер
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	01.12.21 14:14	01.12.21 14:15	2:03	01.12.21 14:15	2:51	МТЗ	ну	у	п.Олений		школа, кот/400 чел	400	0,4	14	-6, ветер
Хаб.СЭС	10	КСК 110/35/10	20	01.12.21 14:18	01.12.21 14:59	1:42	01.12.21 14:59	11:17:25	Ав.откл	выв	у	РЗА ПП.		нет/ 750 чел	750	0,5	6	-13, снег
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		01.12.21 14:26	01.12.21 14:26	5:56	01.12.21 14:26	394:23	Дз 1з, ИМФ 13км, ФВ,С	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	-4, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	01.12.21 14:45	01.12.21 16:05	1:01	01.12.21 17:02	43:19	МТО	ну	ну	Вкл без 9ТП, вкл в 16:05 без 4ТП, вкл в 17:02 без замечаний. РЗА ПП. Осмотр 3.12.21, в пр.23/9-23/10 под ВЛ обнаружен сорванный лист металлопрофильной кровли со здания, провод не поврежден		больн, цтп, кот/2500 чел	2500	1	15	-7, ветер
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		01.12.21 14:50	01.12.21 15:04	1:05	01.12.21 15:18	1:34	ДЗ 1з, ИМФ 12,4 км ФВ,С	ну	у	Обесточена ПС 110 Песчаная (запит в 15:04 по сети 10 кВ). Произведен осмотр., оп.68 разрушение гилянды изоляторов верхнего провода, провис провода, при ветре касание проводов соседних фаз. С 17:33 до 22:13 ВЛ выводилась в ремонт по заявке для проведения АВР, без ограничения потребителя	ПС Скалистая ф10	1,2 МВт/ быта нет	0	1,2	7	-4, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	01.12.21 14:56	01.12.21 14:56	0:34	01.12.21 14:56	0:34	МТЗ	у		Осмотр 3.12.21, замечаний нет. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	01.12.21 15:01	01.12.21 15:22	16:11	01.12.21 15:22	16:11	МТЗ	выв	у	Обход 3.12.21, замечаний нет. РЗА ПП		кот/470 чел	470	0,5	8	-5, ветер
Прим.ЮЭС	35	Раздольное-1 - Силикатная		01.12.21 16:11	01.12.21 20:23	0:00	03.12.21 18:20	0:00	МТО	ну	ну	Обесточены ПС 35 Силикатная, Оленевод (запитаны в 20:23). Лвл-5,6км., до базы 50км. Оп. 26 повреждение фарфоровой изоляции 3 фаз., устранено (16:58), опробование ВЛ ну (откл от МТО), выв. в ремонт (17:41). 3.12.21 на ОП 23 и ОП 7/33 разобраны шлейфа, при повторном включении в 1:52 ВЛ отключилась от МТО. В пр.оп. № 7-7/1 обнаружено приваривание верхнего провода основной линии Ф "А" со средним проводом дублирующей линии Ф "В" в месте их пересечения. Устранено, собраны шлейфа на опоре №7/33 и опоре №23, ВЛ включена в работу.	ВЛ 35 Пушкинская-Оленевод	1,5 МВт/ 600 чел/Надежд р-н	600	1,5	53	-5, ветер

Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	01.12.21 16:53	01.12.21 17:42	0:56	01.12.21 17:46	0:56	МТЗ	ну	не поизв	Вкл без 8 ТП (запитан основной потребитель). В 17:46 включено все, замечаний нет. Провис провода оп. 79-80.	ф13	школа, кот/400 чел	400	0,4	14	-6, ветер
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	13	01.12.21 19:08	01.12.21 19:12	1:17	01.12.21 19:12	1:17	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.		нет/90 чел	90	0,1	3	-8, ветер
Хаб.СЭС	110	СГТЭЦ - Эгге		01.12.21 20:01	01.12.21 20:15	1:13	01.12.21 20:15	1:13	ОУ 2 ст ДЗ	не раб по режиму (КННЛ+КС)	у	С обесточиванием ПС 110 Эгге, ПС 35кВ Кислородная, Городская, РП1, РП4, Лесозаводская, Южная, Май.ГРЭС. Осмотр ПС Эгге, ПС 35кВ Городская, Кислородная без замечаний. /Работа РЗА правильная, при подпитки места КЗ через ВЛ-110 СГТЭЦ-Эгге /.	Сов.-Гав. район, 28760 чел	28760	17	28	-4, снег, ветер	
Хаб.СЭС	35	Май.ГРЭС - Эгге	Т15Ф	01.12.21 20:01	01.12.21 20:01	0:14	01.12.21 20:05	15:06	ДЗ 2 ст.	выв	у	При осмотре ПС 110 Эгге В 35кВ "МайГРЭС" не отключался. По режиму ХРДУ отключен: В-35ТЗФ МайскаяГРЭС, В-35 Т6Ф Тишкино 22.11.21 16-40 /Работа РЗА правильная, при подпитки места КЗ через ВЛ-110 СГТЭЦ-Эгге и ВЛ-35 Т15Ф/луст= 1 сек	учтено	учтено	учтено	учтено	-4, снег, ветер	
Хаб.СЭС	35	Центральная 35/10	В-35кВ Эгге "Т23Ф"	01.12.21 20:01	01.12.21 20:01	0:27	01.12.21 21:51	0:27	ДЗ 1ст.	выв	у	В 21:48 осмотр ПС 35 Центральная, отключен В-35кВ "Эгге" (луст= 0 сек, АПВ выведено по режиму). В 21:51 РПВ успешное. 3.12.21 по ВЛ-35 Т23Ф осмотрены участки опор 1 24, 55-60, 98-91. Осмотр был затруднен большой глубиной снега от 1 до 1,5 метра. Снегоход часто застревал. Приходилось тратить много времени, чтобы его вытащить из снега. 5.12.21 произведен осмотр: в пр.оп.36-37 под проводами упавшее дерево, без стороннего вмешательства, повреждений ВЛ нет. Работа РЗА правильная (по данным осциллограмм повреждение было на ВЛ-35 Т23Ф, на ПС Эгге В-35 не отключился т.к. ток КЗ не достиг уставки).	учтено	учтено	учтено	учтено	-4, снег, ветер	
Хаб.СЭС	35	Окоца 110/35/10	В-35кВ Кислородная "Т25Ф"	01.12.21 20:01	01.12.21 20:01	0:45	01.12.21 21:25	0:45	ДЗ 3ст.	выв	у	В 21:21 при осмотре ПС 110 Окоца обнаружено отключенное положение В 35кВ "Кислородная" (АПВ выведено по режиму). В 21:25 РПВ успешное./Работа РЗА правильная при подпитки КЗ по кольцу от ПС 110 Окоца по ВЛ-35 Окоца-Кислородная с отп. (Т25Ф), далее по ВЛ-35 Кислородная-МайскаяГРЭС (Т-1Ф), через шины 35 кВ Майской ГРЭС, по ВЛ-35 МайскаяГРЭС-Эгге35 (Т2Ф), по ВЛ-35 Эгге10-Эгге35 (Т22Ф), через силовые трансформатора 1Т и 2Т через 1с 110кВ ПС 110 Эгге и по ВЛ-35 Эгге110-Эгге35 (Т21Ф и Т23Ф), после чего на ПС 110 Окоца действием ДЗ-3 ст. (луст= 2,4 сек.) отключается В-35 Окоца-Кислородная с отп. (Т25Ф). КЗ ликвидировано/	учтено	учтено	учтено	учтено	-4, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	01.12.21 20:38	01.12.21 21:38	1:45	02.12.21 15:26	1:45	МТЗ	нет	не произв	Раздольное Кипарисово1. РЗА ПП. В 21:38 включен без ТП 5146 (15 частных домов). В ТП 5146 отгорела шпилька высоковольтного ввода на тр-ре. В 1:12 ТП5146 запитано от ДГ.2.12.21 в 15:26 тр-р заменен, восст.норм схема.	кот/444 чел	444	0,75	7	-10, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	2	01.12.21 20:50	01.12.21 21:07	0:26	01.12.21 21:07	0:26	МТЗ	выв	у	п. Мысовой. РЗА ПП.	кот./150ч.	150	0,2	7	-8, пасм.	
Хаб.СЭС	10	КСК 110/35/10	20	01.12.21 22:17	02.12.21 11:26	1:03	02.12.21 11:26	3:35	МТЗ	нет	ну	часть г.Комсомольск-на-Амуре. Бригада ОБВ не смогла проехать к ПС, снежные заносы на бригадном автомобиле УАЗ. На базе пересели на ГАЗ-66 выехали на ПС. ГАЗ-66 проехать не смог, застрял. 2.12.21 в 11:26 (по прибытию вездехода на ПС), РПВ усп. Осмотр пр.оп. 56-57 провис проводов 2 фаз. 3.12.21 в 16:30 устранено.	нет/750ч.	750	0,4	6	-8, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	01.12.21 23:45	02.12.21 1:18	0:00	02.12.21 13:49	0:00	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. часть г.Партизанск. В 1:18 включен до ТП 7323, запитано 5ТП (большая часть нагрузки). В 1:53 запитано 3 ТП, вкл в 11:15 без ЗТП, вкл в 11:59 с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 13:49. На ТП7425 отгорел провод от ввода ф.А. Оп.98 схлест проводов (распушение 1 фазы)	д.сад, кот. - 3/2141ч.	2141	1,85	16	-10, пасм.	
Прим.ЮЭС	110	Широкая - ЖБФ	№2	02.12.21 0:12	02.12.21 0:12	0:00	02.12.21 0:12	0:00	ТЗНП 1ст.	у			нет	0	0	0	-8, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Широкая - ЖБФ	№2	02.12.21 0:44	02.12.21 0:44	1:18	02.12.21 0:44	3:37	ТЗНП 1ст.	у		РЗА ПП. На ПС ЖБФ вся нагрузка переведена на цепь №1, в 2:14 ВЛ110 Широкая-ЖБФ №2 по заяве выведена в ремонт. Обход без замечаний	нет	0	0	0	-8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 откл. РК на ОП 207	02.12.21 6:02	02.12.21 6:44	0:38	02.12.21 17:03	3:17	МТЗ	нет		Вкл без 5ТП, вкл в 17:03. Пр.оп.422-423 снята ветка.	школа, кот./245ч.	245	0,2	11	-13, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	02.12.21 6:40	02.12.21 7:41	0:33	02.12.21 7:41	0:33	Откл.КУ"Земля"			с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировский. В пролете оп. 384-385 ветка под ВЛ	школа, кот./524ч.	524	0,12	15	-20, ветер	

Прим.ЮЭС	10	Сокольни 35/10	6	02.12.21 18:30	02.12.21 19:27	0:17	02.12.21 19:27	0:17	МТЗ	ну	у	Осмотр 3.12.21, замечания в листе обхода. РЗА ПП.	школа, д/с кот/143 чел	143	0,1	6	0, облачно
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	1	02.12.21 19:41	02.12.21 21:52	0:00	02.12.21 21:52	0:00	МТЗ	ну	у	Сиваковка.	школа/ 320 чел	320	0,3	5	-5, ветер
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	6	03.12.21 13:40	03.12.21 14:06	0:32	03.12.21 14:06	0:32	МТО	ну	ну	РЗА ПП. г.Завитинск. В пролете опор 39/16 - 39/17 убрали с проводов дерево, спиленное неизвестными лицами. Сообщено в полицию, СБ.	котельная / 4190 чел	4190	0,7	20	-14, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	03.12.21 16:36	03.12.21 16:36	0:07	03.12.21 16:36	51:29	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.	нет	0	0	0	-16, ясно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	118	03.12.21 18:28	03.12.21 18:49	4:53	08.12.21 15:47	4:53	МТО	ну	ну	РЗА ПП. г.Биробиджан. Вкл. без 6-ти ТП, 19:44 без 2-х ТП, вкл в 22:00 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч"ТП109-ТП57". Устранено	КНС, 2 котельн. / 1923 чел	1923	1,2	12	-13, облач
Ам.ЦЭС	10	Куропатино 35/10	5	04.12.21 2:58	04.12.21 4:15	0:00	04.12.21 5:48	4:41	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 5:48. Пр.оп.77-78 обрыв провода фВ, схлест с фА, устранено. РЗА ПП.	д/с, школа,скваж, кот/ 462 чел	462	0,1	12	-20, облачно
Хаб.ЦЭС	6	НПЗ 110/6	В-6 ТТ	04.12.21 4:06	04.12.21 4:23	2:03	04.12.21 4:23	2:03	ЗДЗ			Откл при вкл вед ф35. С обесточиванием потребителей 1 сш бкВ. Вкл в 4:23 без вед ф.-35 (в яч.ф35 повреждение каб. муфты), запитан от ф.-14 ч/з 2ч 35 мин. РЗА ПП. Чистка изоляции яч.персонал РСК, повреждение муфты персонал ЭС.	г.Хабаровск, 4541 чел/ 3 фид	4541	2,1	6	-22, облачно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	18	04.12.21 10:55	04.12.21 13:12	0:54	04.12.21 13:12	0:54	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. Львл=5,16км, база 18км. п.Штыково. В КТП-5303 обнаружено обгоревшее животное (кот) на шинах 6 кв. Произведена чистка изоляции.	школа /430 чел	430	0,4	5	-9, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	05.12.21 6:45	05.12.21 7:29	0:08	05.12.21 7:29	0:08	КУ, земля			Оп.190 заменен поврежденный изолятор фВ.	школа, кот/ 1293 чел	1293	0,8	21	-14, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	05.12.21 7:05	05.12.21 10:04	0:06	05.12.21 10:04	0:06	КУ, земля			с.Григорьевка. В пр.оп.124-125 касание верхнего провода Ф-2 с нижним проводом ф.7 ПС Россия. Произведена регулировка стрелы провеса провода.	школа, кот/ 900 чел	900	0,1	13	-18, ясно
Хаб.СЭС	6	Кирзавод 35/6	2	05.12.21 13:32	05.12.21 16:13	1:21	05.12.21 16:13	1:31	МТЗ	нет		РЗА ПП. п.Халсоль. В пр.оп.23-24 с проводов снята ветка.	котельн (на ДГ) / 400чел	400	0,3	23	-15, ветер
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	05.12.21 21:15	05.12.21 21:15	0:02	05.12.21 21:15	0:02	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	-6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Владимиرو-Александровское 35/6	1	06.12.21 8:00	06.12.21 8:56	1:31	06.12.21 8:56	4:46	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Вл.-Алексан.	нет /240 чел	240	0,95	4	-1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	06.12.21 11:30	06.12.21 11:59	1:55	06.12.21 11:59	1:55	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Екатериновка.	нет / 250чел	250	0,35	1	+2, обл
Хаб.СЭС	6	Таежная 35/6	2	06.12.21 11:52	06.12.21 12:27	1:32	06.12.21 18:30	1:32	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. Повреждение КЛ-бкВ от ТП-368 до ТП-370, выделен участок без нагрузки. В 18:30 включен полностью, участок КЛ-6 кв (длина 21м) заменен.	ф.13 птицефабрика / быта нет	0	0,38	4	-7, обл
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	06.12.21 14:05	06.12.21 14:33	0:22	06.12.21 14:33	0:22	МТО	нет	у	РЗА ПП. г.Фокино.	насосная, очистные / 1400чел	1400	0,9	10	0, ясно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		07.12.21 7:50	07.12.21 7:50	0:10	07.12.21 7:50	0:10	НЗНП 2ст.	у		РЗА ПП. Произведен осмотр оп. № 67 гнездо, под опорой ветка со следами перекрытия.	нет	0	0	0	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Владимиру-Александровское 35/6	16	07.12.21 12:08	07.12.21 13:34	1:22	07.12.21 21:52	1:22	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. с.Вл.-Алексан. В 13:34 включен без ТП 7005, повреждение тр-ра 400кВ (ТП однострансф-я, нагрузка бытовая, 100ч.), в 21:50 тр-р заменен, все включено.	нет / 600ч.	600	0,9	5	+3, ясно
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	В-6кВ Т1	07.12.21 18:10	07.12.21 18:45	3:35	07.12.21 19:11	3:35	6/6			РЗА ПП. Обесточились 1 и 2 С 6 кв, при осмотре обнаружено отключенное положение СВ 6 (ЗДЗ). Произведен осмотр 1С 6 кв без замечаний, включен В6 в 18:22 запитана 1С 6 кв, 0,4 МВт. В 18:45 2С 6кВ включена от Т2, запитаны потребители, кроме ф.20 (РСК, 1 МВт, 13 ТП, 2000чел). В ячейке ф.20 повреждение нижнего втычного контакта (в сторону КЛ). По ф-20 на тележке В 6 заменили губки втычного контакта по ф"А" и ф-20 включен в 19-11 запитаны все потребители. 8.12.21 проведена проверка РЗА, замечаний нет (логика работы защит: при срабатывании датчика ЗДЗ на любом присоединении, отключается В 6кВ Т )	часть г.Партизанск/ 3991ч./5 фид., 30 ТП	3991	2,4	30	+1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Владимиру-Александровское 35/6	16	07.12.21 22:45	07.12.21 23:32	0:22	07.12.21 23:32	0:22	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Вл.-Александровское. На КТП-7005 перегорели ПК-6 фазы А и В. заменены.	нет / 600ч.	600	0,9	5	-2, ясно

Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		08.12.21 10:06	09.12.21 8:50	45:26	09.12.21 13:43	45:26	ЭНЗ 1,2ст., МТО, ИМФ- 12,3км ф.В,С	ну	ну	Обесточена ПС 110 кВ Восток. Лвл- 77,26 км.В 10:36 котельные переведены на питание от ДГ. В пролете оп. 59-60 обнаружен упавший кедр без следов внешнего воздействия, обрыв двух проводов, третий провод целый на нем повисло дерево. Из п.Рошино в п.Восток доставлено два ДГ (по 250кВт). В В 3:20 запитано КТП-4087 (639 чел, 6 пятиэтажных домов, пождепо,магазин, Сотовая связь МТС) 125 кВт (от ДГУ -250). В 05:29 запитано КТП-4086 и 4081 (982 чел, 11 домов, Больница,Школа) -220 кВт (ДГУ -250). В 7:50 запитано ЗТП-4090 (обратной трансформацией по сети 6 кВ от ЗТП-4087), 400 чел, 0,09 МВт. В 23:50 допущена бригада для устранения повреждений. 9.12.21 в 8:50 запитано ТП-4085 (обратной трансформацией по сети 6 кВ от ЗТП-4087), 415 чел, 0,11 МВт; «ГОК» запитан от собственных ДГ, запитаны все соц. объекты, Остается отключено 722 чел., 0,6 МВт/ в 9:04 в пр.оп.59-60 убрано упавшее дерево, восстановлен один провод, в 11:50 АВР завершены, в 13:43 ВЛ вкл в работу.	п.Восток, 1 кот ГОК, 1 кот. п.Восток., Красноармейская ЦРБ (больных covid нет), 1 школа). В 10:36 котельные переведены на питание от ДГ/3178ч./ 10 фид.	3178	6	41	-18, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	08.12.21 13:28	08.12.21 14:30	11:59	08.12.21 16:18	12:24	МТЗ	ну	ну	г. Шимановск, с.Петруши, с.Базисное, с.Берея. В 13:28 включен до ЛР 9-08-08, запитано 8 ТП (основной потребитель). В 9:09 включен до РК 9-09 (без 3-х ТП). ОП 66 ф.А сорван изолятор. Устранено	кот., погран отряд/1000ч.	1000	0,387	16	-8, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	4	08.12.21 17:44	08.12.21 22:38	1:06	09.12.21 21:14	1:06	МТЗ	нет	ну	п.Новороссия. При включении "земля". Потребитель запитан от ДГ. Выведен из работы участок КЛ-6кВ от оп.27А до оп.27А/1 (на гарантии), без потребителей. Повреждение КЛ устранено, 9.12.21 в 21:14 включен по норм. схеме	ДГ	нет/10ч.	10	0,05	1	0, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	08.12.21 22:35	09.12.21 0:06	1:39	09.12.21 10:40	1:39	"земля" от КУ			с.Новороссия, Центральное. В 0:09 включен с "землей". На оп.142 срыв изолятора, устранено. При РПВ земля, продолжен поиск МП, в 10:40 земля самоустранилась.	школа / 414чел	414	0,3	4	-10, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	3	09.12.21 0:29	09.12.21 1:49	1:03	09.12.21 2:19	13:25	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Владимировка. Включен до ЛР-93. В 2:19 включен полностью, замечаний нет. Осмотр участков РСК без замечаний.	насосная / 400чел	400	0,33	18	-15, облач	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	09.12.21 3:30	09.12.21 4:00	1:48	09.12.21 10:06	1:48	"земля" от КУ			Вкл без ЗТП, вкл в 10:06. ТП 9/12 поврежден разрядник фА, искл из схемы.	котельн, школа, д/с / 1110чел	1110	0,32	18	-16, обл	
Хаб.СЭС	35	Май.ГРЭС - Южная с отп. РП-1	Т5Ф	09.12.21 13:18	09.12.21 13:18	0:29	09.12.21 18:57	0:29	МГС: ДЗ 1з, Южн МТЗ	ну	ну	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. РЗА ПП. Пр.оп.8-9 падение дерева на ВЛ (несанкц.спил, сообщено СБ , ОВД), провода ВЛ без повреждений. В 18:29 дерево убрано, в 18:57 ВЛ вкл в работу.	нет	0	0	0	-1, облачно	
Хаб.СЭС	110	СГТЭЦ - Эгге		09.12.21 13:31	09.12.21 13:31	0:29	09.12.21 13:31	0:29	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. В 13:20 на Сов. Гаванской ТЭЦ выведен комплект РЗ ВЛ 110 кВ Сов. Гаванская ТЭЦ – Эгге (ДЗЛ, ДЗ, ТЭНП, МФТО) (ШЭ2607 093). Заявка ДГК. Обход ВЛ не планируется.	нет	0	0	0	-1, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	09.12.21 14:37	09.12.21 18:47	2:15	09.12.21 18:47	2:15	КУ, земля			Лвл=4,8км, Лбаза=13км. Вкл в 16:16 без 19ТП, вкл в 18:47. Пр.оп.16-17 устранен обрыв провода фС; повреждение на ведомственной отпайке.	нет/ 131 чел	131	2,5	22	+3, пасмурно	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		10.12.21 3:37	10.12.21 3:37	1:49	10.12.21 3:37	1:49	ПС Ярославка: НЗЗ 2ст., ИМФ- 12,2км ф.В. ПС Павловка 1: НЗЗ 1,2 ст.	у		Лвл- 18,9км. Осмотр ВЛ (пр.29-47) без замечаний. Осмотр ПС110 Павловка-2: отключались В 110 1В и В 110 2В по ВЛ Ярославка-Павловка-2 от НЗЗ 3ст, АПВ успешное.	нет	0	0	0	-1, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	10.12.21 11:21	10.12.21 15:38	0:08	10.12.21 15:38	0:08	МТО	ну	ну	Лвл=4,4км, Лбаза 0. ЛР-320 устранен обрыв 2 проводов; повреждение на ведомственном ТП.	нет/ 1400 чел	1400	0,28	24	-8, облачно	
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	60	10.12.21 22:04	10.12.21 22:53	0:09	14.12.21 15:18	0:09	МТО	выв	ну	часть г.Биробиджан. Выделен головной участок КЛ до ТП 92, весь потребитель перезапитан. РЗА ПП. 11.12.21 определено МП: 70м от ТП-92. 13.12.21 повреждение откопано, кабель зарезан, испытан. 14.12.21 повреждение устранено.	ф.64 ЖБИ	кот./985ч.	985	0,49	5	-10, обл.
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	10.12.21 22:06	10.12.21 23:57	0:30	17.12.21 15:55	0:30	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Вкл с выделенным уч.без нагрузки. МП: 405 м от ТП-191, требуется согласование на проведение земляных работ. 15.12.21 работы не проводились, нет согласования. 16.12.21 разработан котлован. Кабель зарезан, испытан. 17.12.21 в 15:55 произв ремонт, вкл в работу.	ф.52 ЖБИ	нет/3926ч.	3926	1,5	16	-10, обл.
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	11.12.21 1:27	11.12.21 1:29	2:53	11.12.21 1:29	2:53	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка. РЗА ПП. Произведен осмотр, замечаний нет.	кот., род.дом, больница/1465ч.	1465	0,5	13	0, пасм.	

Хаб.ЦЭС	110	Хехцир - Сита	С-24	11.12.21 17:53	11.12.21 17:53	0:09	11.12.21 17:53	0:09	ТЭНП 2 ст.	у		ИМФ: ф.А-0 11,0 км. (оп. 56-57). Лвл=27,9км. Осмотр ПС Сита, Обор, Мухен, Золотая, Сукпай без замечаний. РЗА ПП. 13.12.21 произведен осмотр в пр.оп.95-120, без замечаний. 15.12.2021 произведен осмотр ВЛ в пролетах 30-95, 38-39 обнаружено приближение кроны дерева (берёза) на недопустимое расстояние к проводу ВЛ, повреждений провода нет, на дереве следы термического воздействия, угрозы оборудованию нет	нет	0	0	0	-5, обlač	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	16	11.12.21 22:22	11.12.21 22:27	1:55	11.12.21 22:27	1:55	МТЗ	ну	у	Осмотр 12.12.21, повреждение на вед. ТП. РЗА ПП.	кот, адм, школа, д/с, скваж/ быта нет	0	0,8	16	-10, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	12.12.21 18:33	12.12.21 19:12	1:39	12.12.21 22:53	7:03	КУ, земля			Вкл. без 4-х ТП, вкл в 22:53. Пр.оп.51/2/3-4 устранен обрыв провода ф.С.	ТНС-6, котельная /1752 чел	1752	1,3	23	-6, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	12.12.21 19:50	12.12.21 20:31	0:48	12.12.21 20:31	0:48	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.	кот, /243 чел	243	0,4	11	-7, ветер	
Прим.СЭС	6	Пластун 110/6	5	13.12.21 5:47	13.12.21 5:47	1:53	13.12.21 5:47	4:13	МТО	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	-9, ветер	
Прим.СЭС	6	Пластун 110/6	6	13.12.21 6:11	13.12.21 8:30	0:36	13.12.21 12:39	0:36	МТЗ	ну	ну	п.Пластун. Ведется поиск МП. В 7:04 ТП1001 (больн) запитана от ф5.; ТП1021 (в.забор)от ДГ РЗА ПП, в 8:10 вкл до оп.83/2 без 5ТП, вкл в 8:30 без 3ТП. В 9:18 ТП-1015 (аэропорт) запитано от собственного ДГУ. На оп.83/31 ф.В сорван изолятор, провод лежит на проводе Ф-А.С. Устранено.	аэроп, бойл, больн, насосн/ 2 чел	2	0,2	9	-9, ветер	
Прим.СЭС	6	Пластун 110/6	5	13.12.21 7:19	13.12.21 7:19	0:00	13.12.21 7:19	5:59	МТО	у		Приближение провода 2-х фаз в пр.оп.12-13 при ветре. РЗА ПП. Планируется перетажка.	нет	0	0	0	-9, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	13.12.21 8:43	13.12.21 11:49	0:05	13.12.21 13:34	1:37	КУ, земля			РЗА ПП. Лвл=6,2км, база 93км. с.Подъяпольское. На оп.39/1 КВЛ-10 "ЦРП80121мч.8-ТП81203" отгорел шлейф, выведена из схемы. В 11:35 запитано 5 ТП из 13 от ф.7. В 11:49 запитано от резерва без ТП-81215 (81 чел). На оп.8 повреждение изолятора, устранено.	ф.7 кот / 530 чел	530	0,5	13	-9, ясно	
Хаб.СЭС	35	Березовая - Брикан с отп.Гл.Стан	Т-198	13.12.21 10:25	13.12.21 10:25	9:54	13.12.21 10:25	9:54	МТЗ Зст., ТЭНП	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед. отпайке.	нет	0	0	0	-10, обл	
Ам.СЭС	10	Исток 35/10	10	13.12.21 11:39	13.12.21 11:39	0:10	13.12.21 11:39	0:10	МТО	у		РЗА ПП. В г.Зяя на перекрестке ул.Гоголя-Пушкина произошло ДТП, один из автомобилей ударил ТП-28. На ТП-28 погнута дверь в РУ-10 кв. Сообщено в СБ, в полицию.	нет	0	0	0	-18, обл	
Ам.ЗЭС	35	Ледяная - Бузули		13.12.21 15:47	13.12.21 16:30	0:47	13.12.21 19:05	2:42	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. Обесточилась ПС Бузули. Ч/з 43 мин потребители запитаны от резерва. В пр.оп.6-7 падение дерева на провода (несанкц. спил дерева). Сообщено в СБ, в полицию.	ВЛ-35 Заводская - Бузули	часть Свободненского р-на, 5959чел / 4 фид	5959	3	88	-16, обл
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	27	13.12.21 16:02	13.12.21 16:41	2:37	13.12.21 16:41	4:06	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. с.Чигири. Повреждение КЛ-10кВ (резервной) от ЛР-490 до ТП-698 сторонней организацией при установке опор, сообщено в СБ, полицию. КЛ-10 отключена, потребители запитаны.	нет / 100чел	100	0,05	2	-15, пасм	
Прим.СЭС	10	РП Новониколаевка	по ф-15 в РП-10 ф-9	13.12.21 20:00	14.12.21 3:00	1:56	14.12.21 3:00	1:56	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=43,5км. База 40км. с.Фурманово. В 20:03 включены от собственного ДГУ котельная и интернат. В 23:00 запитано 1ТП. В пролетах опор 422-422А убрана ветка на проводах. Потребитель запитан полностью.	котельн, интерн. / 269чел	269	0,09	5	-8, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	14.12.21 14:49	14.12.21 17:45	0:27	14.12.21 17:45	0:27	МТО	выв		РЗА ПП. с.Екатериновка. Обрыв провода ф.В в пр.оп.16 - 16/1. Устранено.	котельн, детдом / 460чел	460	1,8	14	+2, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Восток	№1	14.12.21 16:17	14.12.21 18:06	0:44	14.12.21 19:37	2:55	МТО	ну	у	РЗА ПП. Обесточилась 1С-35/бкв вед. ПС Восток. На ПС Липовцы проведена ревизия привода В-35 Восток-1. По ВЛ-35 Липовцы - Восток №1 проведен обход, повреждений не выявлено.	цепь №2 нет / быта нет	0	0,05		-4, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	ОПК 35/10	15	14.12.21 18:35	14.12.21 19:43	1:13	14.12.21 19:43	1:13	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. С.Восточное, Чёрная речка. На ТП-1449 повреждение на вед. РУ-0,4 кв (МУП РЭС), перегорание плавких вставок 0,4 кв, перегорание ВВ ПК Ф А, В, следы перекрытия верхнего крепления ПК. ПК заменены.	очистные, д/с / 3050чел	3050	0,8	28	-15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	14.12.21 20:58	14.12.21 23:39	0:51	14.12.21 23:39	4947:34	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. п.Соловей Ключ, п.Ключевой. Перегорание провода на оп. 32 в месте крепления (из-за повреждения изолятора) в сторону оп. 31 , фаза В. Устранено.	больница, насосная / 650 чел	650	4	43	-8, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2 220/110/6	3	16.12.21 14:15	16.12.21 15:06	5:37	16.12.21 15:51	5:37	МТЗ	нет		РЗА ПП. г.Большой Камень.В 15:06 включили без отпайки от РП-80006 яч.2 до КТП-1109 (запитано 36 ТП, кот. запитаны). Произведен обход участка от РП-80006 яч.2 до КТП-1109 без замечаний, включен полностью в 15-51, Осмотр без замечаний.	котельн / 860ч.	860	1,1	43	-2, ясно	

Прим.ЮЭС	35	Чугуевка - Уборка		16.12.21 14:42	16.12.21 18:05	3:17	16.12.21 18:05	3:17	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. Обесточены ПС 35 Уборка, Самарка. В пр.оп.62-63 ветка на проводах. На ПС Чугуевка произведена регулировка контактов КСА В 35кВ Уборка.		Чугуевский р-н / 6009ч. / 9 фид	6009	2,1	81	-8, пасм.
Прим.ЮЭС	35	Залив - Орлиная - с отп. Телецентр		16.12.21 15:40	16.12.21 16:49	0:34	16.12.21 17:22	0:34	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. Обесточена 1С 35 ,6 кВ ПС ТЦ. В 16:49 на ПС ТЦ включен СВ 35кВ, весь потребитель запитан. При осмотре КВЛ35 Залив-Орлиная с отп.ТЦ под опорой №10 обнаружена часть обгоревшего полевого кабеля, провода без повреждений.	КВЛ Залив-Голубинкас отп. ТЦ	часть г.Владивосток / 4450ч. / 6 фид	4450	3,1	32	-5, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	13	16.12.21 23:29	17.12.21 0:18	0:20	17.12.21 0:50	0:46	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. г.Благовещенск. Включен без ТП 13-57, перекрытие верхних опорных изоляторов на ПК-10, почистили изоляцию и все включено.		котельн / 550чел	550	0,5	16	-19, обл
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	13	17.12.21 3:14	17.12.21 3:56	2:49	17.12.21 4:52	2:49	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. г.Благовещенск. Включен без ТП 13-57, перекрытие опорных изоляторов на ПК-10. Почистили изоляцию, заменили губки и ПК-10, вкл РТП 13-57 в работу в 4:52.		котельн / 550чел	550	0,5	16	-19, обл
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	17.12.21 3:15	17.12.21 5:28	1:15	17.12.21 15:44	1:15	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с. Ласточка, Емельяновка. Включен до ЛР-2, без 4-х ТП, вкл в 15:44. . В пр.оп.215-216 обрыв провода ф.С; пр.оп.278-284 срыв провода с изоляторов фА; оп.142 поврежден изолятор фА; устранено.		П/з, котельн / 238чел	238	0,09	12	-23, обл
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-3	17.12.21 5:13	17.12.21 5:33	0:00	17.12.21 5:33	8:49	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Иннокентьевка. Пр.оп.415/16/4-5 произведена чистка просеки.		котельн, школа, скважина / 568чел	568	0,1	7	-23, обл
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	17.12.21 13:18	17.12.21 15:25	3:02	17.12.21 15:25	3:02	МТЗ	выв	не произв	Обрыв шлейфа фА от прох.изол ЗРУ-6 в ст.приемного портала; устранено. РЗА ПП.		нет/ 6 чел	6	0,01	1	-15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тайфун 110/35/10	7	17.12.21 16:01	17.12.21 20:37	0:27	17.12.21 20:37	0:27	МТО	нет	ну	Лвл=37км, Лбаза=50км. В 17:53 вкл до оп.127 (без нагрузки), вкл в 20:37. Пр.оп.150-151 снята ветка. РЗА ПП.		школа, ретрансл/ 115 чел	115	0,2	8	-16, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	17.12.21 21:01	17.12.21 21:02	8:54	17.12.21 21:02	8:54	МТЗ	не раб	у	В-Надеждинское, Новый. РЗА ПП		2 кот./1273ч.	1273	1,1	31	-15, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	17.12.21 22:13	17.12.21 22:13	0:04	17.12.21 22:13	0:04	МТЗ	не раб	у	В-Надеждинское, Новый. РЗА ПП		2 кот./1273ч.	1273	1,1	31	-15, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	17.12.21 22:18	17.12.21 22:18	2:49	17.12.21 22:18	12:48	МТЗ	не раб	у	В-Надеждинское, Новый. РЗА ПП.		2 кот./1273ч.	1273	1,1	31	-15, пасм.
Прим.ЮЭС	35	Верхняя 35/6	ПСН 35кВ ф.С Т2	17.12.21 22:29	17.12.21 22:29	0:35	18.12.21 0:39	0:35	срабатывание ПСН 35 ф.С	нет		с.Романовка. В 22:29 жалобы потребителей. По прибытию на ПС Верхняя обнаружено срабатывание ПСН 35 Т-2 ф.С. Обесточения потребителей нет. В 00:39 заменили ПСН. Замечаний по котельной нет. В 23:43 нагрузка переведена на Т1. Жалобы шли от котельной в связи со снижением уровня напряжения		кот./100ч.	100	0,1	5	-15, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	17.12.21 23:29	17.12.21 23:29	0:02	17.12.21 23:29	0:02	МТЗ	не раб	у	В-Надеждинское, Новый. РЗА ПП. Перегруз. Уставка 360А, нагрузка 354А.		2 кот./1273ч.	1273	1,1	31	-15, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	18.12.21 1:55	18.12.21 2:36	0:00	18.12.21 8:42	50:09	МТЗ	выв	ну	с.Золотая долина. Лвл- 17км. В 2:36 включен до ТП 7139 (запитано 19 ТП). В 6:10 вкл. еще 6 ТП. В 7:06 запитано 26 ТП. В 8:35 включили 29 ТП. В 8:42 включен полностью, замечаний нет		кот/570ч.	570	1,2	30	-17, ясно
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	18.12.21 2:56	18.12.21 2:56	1:07	18.12.21 2:56	6:12	МТЗ	у		п.Пластун. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-18, ветер
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	7	18.12.21 14:39	18.12.21 14:42	8:22	18.12.21 14:42	8:22	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		ретрансл/ 567 чел	567	0,05	4	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф11 В-6кВ в ТП7395	18.12.21 16:25	18.12.21 19:41	0:52	19.12.21 4:14	0:52	МТЗ	нет	ну	Лвл=10,9км, Лбаза=0. Вкл в 19:41 без 4ТП (запитан основной потреб). Партизанск. РЗА ПП. В 23:02 в КТП 7370 потключен ДГ (250кВт), запитаны все оставшиеся потребители. В 00:17 обнаружено МП: 82м от оп.32/2/17 под ЖД. В 4:14 на участке от оп 32/2/17 до оп 32/2/18 включен резервный кабель, схему привели в иск. состояние.		нефтеслив/700 чел	700	0,25	5	-9, ясно
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	7	18.12.21 18:00	18.12.21 19:44	8:21	18.12.21 19:44	8:21	МТЗ	ну	ну	Пр.оп 32-33 снята ветка. РЗА ПП.		ретрансл/ 567 чел	567	0,05	4	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	19.12.21 6:21	19.12.21 10:12	13:01	19.12.21 12:45	13:01	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=6,4км, база 23км. п. Соловей Ключ. В пролете опор 31-32 обрыв провода ф.-В. В 9:31 запитано 2ТП. В 10:12 восстановлен провод, Ф-6 включен до РЛ-3 оп. 38, запитано 10 ТП (более 50% нагрузки). В 10:54 включен до РЛ-4 оп. 74, запитано 20 ТП. В 12:35 вкл. до РЛ-6 оп. 130, без 3-х ТП. В 12:45 оставшиеся 3 ТП запитаны от Ф-7 ПС Надеждинская (для разгрузки ф-6), все потребители запитаны.	Ф-7 ПС Надеждинск ая	больн, насос/650ч.	650	5	43	-18, пасм.

Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20 кВ Алчан - Ясеневи		19.12.21 17:10	20.12.21 3:39	0:59	20.12.21 3:39	0:59	МТЗ	ну	ну	Вл=70,6км, Лбаза=75км. Котельные в п.Красный яр перешли на собственные ДГ. Оп.658, 659 повреждение изоляторов 3 фаз, оп.657 поврежден изолятор фС (рассред изоляторов, сообщено СБ, ОВД); произведена замена (в 00:25), РПВ ну. Оп.643 повреждение изоляторов 3 фаз. Устранено, ВЛ вкл в работу. РЗА ПП.	школа, 2 кот, фал, насос/1067 чел	1067	0,31	8	-24, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	20.12.21 8:23	20.12.21 9:00	0:00	20.12.21 11:08	0:00	КУ, земля			РЗА ПП. с.Фролово. Вкл. без 8-ми ТП. Повреждение изолятора оп. 147 Ф "В". Устранено.	кот, школа, связь/550 чел	550	0,3	22	-16, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	22	20.12.21 10:16	20.12.21 10:44	1:38	20.12.21 10:44	1:38	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Усурийск. Осмотр 21.12.21, замечаний нет.	котельная / быта нет	0	0,24	1	-11, ясно	
ЭС ЕАО	35	Найфельд - Дубовое	Т-130	20.12.21 10:57	20.12.21 10:57	15:41	20.12.21 10:57	15:41	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	-18, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	20.12.21 15:05	20.12.21 16:36	0:38	20.12.21 16:36	0:38	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Романовка. 21.10.21 произведен обход, в пролете 29-30 распущенное состояние провода фазы В.	кот., пол-ка /100 чел	100	0,1	7	-2, пасм	
ЮЯЭС	6	Алдан 110/35/6	Алдан-9	20.12.21 16:26	20.12.21 17:39	1:33	20.12.21 17:39	1:33	КУ "Земля"			"Земля" самоустранилась. Осмотр без замечаний.	2 ЦТП, налоговая, администр/ 856 чел	856	0,8	11	-35, ясно	
Хаб.СЭС	10	Менгон 35/10	по ф5 ОПП Болонь ф2	20.12.21 21:16	20.12.21 22:00	0:37	21.12.21 12:15	0:37	КУ, земля			РЗА ПП. Вл=13,4км. Вкл без ЗТП, в 1:00 вкл с "землей". Обрыв вязы оп. 89, провод на траверсе. Устранено, потребитель запитан полностью.	школа, насос, скваж/ 679 чел	679	0,2	6	-30, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	21.12.21 4:08	21.12.21 4:51	0:00	21.12.21 6:20	3:02	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл без 3 вед ТП, вкл в 6:20. Повреждение на ведомственном ТП. РЗА ПП.	насос/ быта нет	0	0,2	11	-22, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	21.12.21 10:36	21.12.21 10:36	0:00	21.12.21 10:36	1:19	МТЗ	у		РЗА ПП. В оп 76, оп 46 дерево под проводами	нет	0	0	0	-9, ясно	
Ам.СЭС	10	Мехзавод 110/10	39	21.12.21 11:02	21.12.21 11:59	0:00	21.12.21 11:59	0:00	КУ "Земля"			РЗА ПП. г.Зезя. На оп.12 заменен поврежденный изолятор.	школа, д/с / 850чел	850	0,2	2	-20, обл	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	21.12.21 15:53	21.12.21 17:11	0:00	21.12.21 19:14	0:00	КУ "Земля"			РЗА ПП. г.Партизанск. Включен без 4-х ТП, выделен участок. В пр.оп.51/2/4-51/2/5 обрыв провода ф.С. Устранено.	школа, ТНС, котельн / 2856чел	2856	2,6	27	-5, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	15	21.12.21 19:05	21.12.21 20:23	1:15	22.12.21 0:38	1:15	КУ "Земля"			РЗА ПП Вл=7,2км. г.Свободный. Сбита оп.14 (ж/б) грузовым а/м Камаз, виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. В 19:20 госпиталь запитан от Ф-14 Северная. В 19:55 1 котельная запитана от Ф-15 ПС Базовая. В 20:23 от резерва запитана основная часть потребителей (без 3 вед, 4 РСХ ТП - 250 чел, котельная автобазы). В 00:38 повреждение устранено, потребитель запитан полностью.	ф.-14 Северная; ф.-15,16 Базовая; ф.-15 РП-2.	3 котельн, скважина, госпиталь (covid-19) / 5200чел	5200	1	28	-20, обл
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	21.12.21 21:03	21.12.21 22:12	2:14	21.12.21 22:12	9:51	КУ "Земля"			РЗА ПП. Вл=6,4км, база 23км. п.Ключевой (200) п. Соловей Ключ (450). В пролете опор 26-27 перегорел провод СИП ф. - В, провод на земле. В 21:07 включен до КТП-5114, запитано 2ТП. В 22:12 провод восстановлен, потребитель запитан.	больница, насосная / 650 чел	650	4,5	40	-9, ясно	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	22.12.21 1:37	22.12.21 1:37	2:33	22.12.21 1:37	2:33	МТО	у		РЗА ПП. 22.12.21 выполнена выправка опоры 23/9, перетяжка провода 23/9-23/10.	нет	0	0	0	-17, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Астафьева 35/6	Т2	22.12.21 8:05	22.12.21 8:05	0:20	22.12.21 12:17	0:20	ДЗТ			РЗА ПП. Т1 и Т2 были в параллельной работе (общая нагрузка 1МВт в данный момент ), погашенных потребителей нет. Произведен осмотр зоны ДЗТ, повреждений нет, почищена изоляция вводов 35/6 от угольной пыли, включен на ХХ. В 13:07 Т2 включен под нагрузку. 23.12.21 проведена проверка РЗА, замечаний нет	Т1	нет	0	0	0	-15, ясно
Ам.ЗЭС	10	Желтоярво 35/10	1	22.12.21 8:22	22.12.21 12:39	1:06	22.12.21 12:39	1:06	"земля" от КУ			РЗА ПП. Вл=10км. с.Черниговка, Гащенко. В пр.оп.141-142 устранен обрыв провода ф.С.	школа, котельн (есть ДГ) / 730чел	730	0,31	15	-21, обл	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф-17 в ТП-82023 откл. В10 ТП-82023-ТП-82040	22.12.21 8:33	22.12.21 10:30	0:00	22.12.21 15:17	2:20	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Г.Фокино. В 10:21 включено без 6 ТП. В 10:30 включен без 3-х ТП. Выведен участок ТП-82040-2043П. В пр.оп.37-38 ветки на проводах, провода и арматура целые. Устранено.	нет / 300 чел	300	0,2	9	-15, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	22.12.21 22:52	23.12.21 0:00	0:00	23.12.21 1:05	1:15	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. г.Благовещенск. Потребитель запитан по сети АКС. Повреждение КЛ в яч. ф.-9. В 1:05 подключен рез. каб.	ф.-28К ПС Новая, ф.-22 ПС Чигири.	больница, насосная 406кв/9590 чел	9590	1,3	9	-31, ясно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	118	22.12.21 23:18	22.12.21 23:59	0:09	22.12.21 23:59	1:42	Ав.откл	нет	не произ	РЗА ПП. Сбита оп 0,4 кВ 56-1/00-1. Сообщено в СБ	нет	0	0,1	1	-20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	23.12.21 5:16	23.12.21 5:40	0:00	23.12.21 5:40	26:07	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Павловка. Осмотр без замечаний.	нет /500 чел	500	0,1	5	-22, ясно	
Хаб.СЭС	6	Втормет 35/6	39	23.12.21 7:20	23.12.21 7:53	2:01	28.12.21 3:37	2:01	МТО	ну	ну	РЗА ПП. г. Хабаровск. РЗА ПП. Определено МП КЛ-бкВ: 350м. от ПС, 24-26.12.21 разложен пожар. 28.12.21 3:37 произв.ремонт, вкл в работу.	собственные ДГ	в/ч/быта нет	0	0,4	7	-30. обл.

Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	23.12.21 7:33	23.12.21 11:53	2:48	23.12.21 11:53	22:08	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. часть с. Сиваковка. ОП 49 сорван изолятор, схлест проводов в пролете оп 48-49. Устранено. РЗА ПП		нет / 367 чел	367	0,1	7	-25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	23.12.21 10:08	23.12.21 11:37		29.12.21 1:22		МТЗ	выв		г.Большой Камень. В 11:50 выделен участок КЛ от РП 8005 до ОП 19. РЗА ПП. 24.12.21 определено МП: 530 м. от ТП 8005. 27.12.21 разработан котлован, проведены ВВИ перед монтажом муфт, испытание выдержала. 28.12.21 смонт каб.вставка 5 м на КЛ 6 кВ РП80005-оп.19.	ф.30 ПС Садовая	кот., школа/600ч.	600	1,8	12	-16, ясно
Хаб.СЭС	110	К 110/6	В-110 "Комсомольская №1" (С-119)	23.12.21 15:45	23.12.21 15:45	2:15	23.12.21 19:19	2:30	без блинkerов	ну	не произв.	на ПС 110 К трижды в 15:38, 15:44 с успешным АПВ и в 15:45 с неуспешным АПВ отключался В110"Комсомольская" (блинкера защит не выпадали) . Обесточенных потребителей нет. ВЛ осталась под У со стороны ПС Комсомольская, разрыв транзита. ОМП не пускался. Визуальный осмотр беззамечаний. 24.12.21 проведена проверка РЗА. Выявлен дефект: земля в контрольном кабеле цепи спец. ускорения параллельных линий С-119 С-120, в следствии чего на реле времени поступал +, что привело к срабатыванию реле на отключение выключателя. Кабель заменили дефект устранен. В 19:19 схему привели в исх. состояние		нет	0	0	0	-26, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	24.12.21 1:05	24.12.21 2:01	7:27	24.12.21 6:43	7:34	МТО	ну	ну	РЗА ПП. с. Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, Кировка. Включен до ЛР-10 оп.71, без 7 ТП. Н.Д-120, 01:50 котельная. запитана от ДГУ. Обрыв провода в пр.оп.184/7-184/8 ф.В, провод лёг на ф.С. Устранено.	школа, д/дом, насосная, котельн / 534чел	534	0,25	15	-30, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	24.12.21 5:20	24.12.21 5:34	0:42	24.12.21 5:34	0:42	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. г.Большой Камень. Обход без замечаний		котельн / 250чел	250	0,3	14	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	НСРЗ 110/6	В-6кВ Т1	24.12.21 9:22	24.12.21 10:10	3:16	24.12.21 10:10	3:16	МТЗ	нет		РЗА ПП.Обесточена 1С 6кВ. РЗА ПП. По отходящим присоединениям отключенных выкл. нет, выпавших блинкеров нет. В 9:52 В-6 Т1 включен на Х.Х. В 10:10 запитано все. По вед. ф.11 (абонент НСРЗ) есть повреждение участка КЛ (участок КЛ выведен из работы потребителем, фидер включен). 24.12.21 проведена проверка РЗА. Обнаружена сгоревшая катушка РБМ (реле блокировки многократных включений), устранено	часть г.Находка/1600ч.	1600	3,2	38	-19, ясно	
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	24.12.21 11:29	24.12.21 14:54	1:47	24.12.21 14:54	5:17	МТЗ	ну		РЗА ПП. с.Осиновка. Оп.33-00/62 обрыв провода и вязки ф-А		нет/700ч.	700	0,34	30	-27, ясно
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	24.12.21 17:15	24.12.21 18:58	0:00	24.12.21 20:30	3:39	МТЗ	выв		РЗА ПП. Обесточена: 2С 35, 6 кВ ПС Эгершельд, аб. ПС Зеленая. В 17:50 по сообщению ЕДДС на ПС Эгершельд задымление, вызван пожарный расчет. В 18:15 по прибытию оперативного персонал, возгорания и задымления не зафиксировано. Обнаружено повреждение вводов 35кВ В35 "Бурная №2" фаза А и В в сторону КЛ. В 18:58 включен СВ 35, запитана 2С 35/6 кВ ПС Эгершельд и аб. ПС Зеленая. Обесточенных потребителей нет. 25.12.21 в 19:17 работы на В35 "Бурная №2" завершены, повреждения устранены (схема не восстановлена, нет оперативного персонала)	КЛ 35кВ Бурная-Эгершельд №1	часть г.Владивосток/ 4150ч./21ТП	4150	5,5	21	-16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	24.12.21 20:00	24.12.21 21:01	1:51	24.12.21 21:01	1:51	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Душкино. Планируется осмотр.		школа, кот/300ч.	300	0,3	10	-22, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	24.12.21 23:10	24.12.21 23:59	0:00	24.12.21 23:59	3:16	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Душкино. Планируется осмотр.		школа, кот/300ч.	300	0,3	10	-22, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	25.12.21 0:35	25.12.21 1:06	0:02	25.12.21 5:38	2:37	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. п.Золотая долина. Включен до РЛ-2 оп.94/28, запитано 16ТП (основная нагрузка). На оп.94/21/1 РЛ-1 распушился провод касается траверсы. Устранено.		котельн / 570чел	570	0,7	34	-23, ясно
Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		25.12.21 0:44	25.12.21 0:44	1:25	25.12.21 0:44	1:25	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	-40, ясно



Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		25.12.21 2:09	25.12.21 3:19	1:10	25.12.21 21:07	1:10	НЗЗ 1ст	ну	ну	РЗА ПП. ИМФ ф.А-0 11,6км. Обесточилась ПС 110 кВ Восток. В 3:19 включена в неполнофазном режиме (без ф.А), все потребители включены. В 4:00 по сообщ. администр п.Восток вышел из строя ДГ на котельной, котельная обесточена. В 5:56 допущена бригада (4 чел) для поиска места повреждения в пр.оп.41-89. Из п.Восток выехал трал в с.Рожино за ДГ. В 6:40 ДГ на котельной восстановлен, котельная запущена. Оп.57 провод фА поджат к траверсе. / 12:47 отключена для проведения АВР, 13:55 допуск на регулировку стрелы провеса пр.57-59, 15:00 работы завершены, включение ну (откл от ЗНЗ), в 15:20 ВЛ включена в неполнофазном режиме, оп.55 провод фА поджат к траверсе, в 19:35 допуск бригады для регулировки стрелы провиса проводов в пр.оп.54-56, в 20:25 работы завершены. В 21:07 ВЛ включена в работу по нормальной схеме. в18:45 в лгт. Восток доставлены 2 ДГУ 250 кВА, один подключён на кот.	котельн (есть ДГ), больница, школа, Д/с / 3178чел / 10 фид	3178	10,02	41	-40, ясно	
Прим.СЭС	110	Горбуша - Черемшаны - Пластун		25.12.21 2:17	25.12.21 2:17	0:00	25.12.21 11:34	0:00	ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. По прибытию бригады на ПС Черемшаны для осмотра обнаружено отключенное положение Т1 (от ГЗ, работа ОД-КЗ-110 Т1, отключился В-6 Т1). Обесточена 1С-6кВ (однотрансформаторная ПС): 0,7МВт, 4ТП, 55чел с.Черемшаны, Дальнегорский р-н, 3 фид. Низкий уровень масла в 1Т; 11:34 масло долито, Т1 вкл в работу.	нет	0	0	0	-26, ветер	
Прим.ЮЭС	35	3 35/6	T2	25.12.21 5:17	25.12.21 6:35	0:11	25.12.21 17:04	0:11	ГЗ, МТЗ 3ст.	выв		РЗА ПП. Обесточена 2С-6кВ. В 6:22 нагрузка вед. ф.9 (АООТ "ЭРА") переведена на ДГ, ф.13 был на ХХ. В 6:35 нагрузка вед. ф.6 переведена на ф.3, нагрузка ф.14 переведена на ф.210 ПС МГ. (запитано больше 60% нагрузки 2СШ 6 ПС 3). В 7:35 включен ШСВ 6, запитана ЗСШ 6, погашенных потребителей нет. Произведен осмотр: на В-35 Т2 ф.В в сторону шин подтек мастики, кабельная вставка №1 ШМ-6 Т-2 со стороны шин подтек мастики, уровень масла в газовом реле не просматривается, течь масла из-под выхлопной трубы (масло в расширительном баке отсутствует). 17:04 течь масла устранена, Т2 вкл в работу.	ф.3, ф.210 ПС МГ	часть г.Владивостока, 4130чел / 8 фид	4130	4	42	-21, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	25.12.21 5:48	25.12.21 5:50	1:10	25.12.21 5:50	1:10	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. п.Тигровый. Планируется осмотр.	котельн / 143чел	143	0,5	6	-30, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		25.12.21 5:49	25.12.21 5:49	2:48	25.12.21 5:49	2:48	МТЗ, НЗЗ 1,2ст	у		РЗА ПП. ИМФ ф.В 43,3км. На ПС 110кВ Троица проведен осмотр: по Т2 блинкер МТЗ 2ст, отключились В 110/10 Т2. (Т-1 был в резерве). Обесточена ПС Троица. (4 МВт, 1727чел., Хасанский р-н, 115 ТП, котельн, насосные). В 7:20 Т-2 включен на ХХ, отключен СВ 10. По 1С-10 ф.9 и ф.7 не отключаются от КУ. В 7:38 запитана 2С 10 (1227чел, 3МВт, 91ТП), кроме ф.20. Остается откл 1С-10кВ (1МВт, 500чел, 21ТП). В 8:00 включен на ХХ Т1, в 8:15 набрана нагрузка кроме вед. ф.7 (вкл в 11:55, произв регулировка привода). ф.9 (АО ДВРСК, 352чел, обесп резерв в 9:42), вед ф20 (на ХХ).	нет	0	0	0	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	по ф.7 в ТП-7022 В-6 (7022-7025)	25.12.21 6:36	25.12.21 12:19	1:42	25.12.21 12:19	1:42	МТЗ	нет	ну	ТП 7022 неисправность привода выключателя (произведена регулировка); ТП7031 повреждение РУ-0,4кВ. РЗА ПП.	школа, котельн / 404чел	404	0,3	19	-30, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	30	25.12.21 6:37	25.12.21 13:19	0:00	26.12.21 0:08	0:00	МТЗ	ну	ну	В 11:14 вкл без 21 ТП, вкл в 12:07 без 13ТП, вкл в 13:19 без 8ТП, вкл в 13:33 без 2ТП, вкл в 14:56. Повреждение КЛ на уч"ТП81006-81012". РЗА ПП. 26.12.21 в 00:08 повреждение устранено, фидер включен. Был с нагрузкой ф.16 ПС Береговая-1.	ПС Садовая ф25, ПС Берег2 ф9	котельн, школа / 1100чел	1100	3,3	22	-22, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	25.12.21 7:57	25.12.21 7:57	1:24	25.12.21 7:57	1:24	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп.157-158 устранен обрыв провода фв. РЗА ПП.	нет	0	0	0	-35, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	25.12.21 9:20	25.12.21 10:49	0:27	25.12.21 11:22	0:27	МТЗ	нет	ну	Вкл 9:56 без 6ТП, вкл в 10:39 без 1ТП, вкл в 11:22 без замечаний. РЗА ПП.	нет/ 500 чел	500	0,3	6	-26, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	25.12.21 9:30	25.12.21 9:30	0:02	25.12.21 9:30	0:02	МТЗ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	-24, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Артемовская - Шахтовая		25.12.21 11:35	25.12.21 11:35	16:16	25.12.21 11:35	16:16	МТЗ 2ст.	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	-21, ясно	

Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		25.12.21 13:06	25.12.21 13:06	3:19	25.12.21 13:26	3:19	НЗ3 1ст	у		Исх.схема.:в работе Т1, Т2. Осмотр ПС 110 Троица- Т2 откл от МТЗ, обесточены потребители 2сш 10кВ ПС Троица. (Роткл=6 МВт/ 1727 чел/90ТП), вкл в 13:26; повторно откл в 13:43 от МТЗ. /отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет/. в 15:05 потребитель запитан (от Т1), кроме вед.ф18 (1МВт, 490 чел, запит в 15:32). 26.12.21 в 00:10 проверка РЗА Т1 на ПС Троица без замечаний, в 00:52 проверка РЗА Т2 без замечаний. Производился обход пр.оп. 140-255 выборочно, пр.оп.140/3-140/57. без замечаний.		1727 чел/90 ТП	1727	6	90	-20, ясно
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	25.12.21 13:43	25.12.21 13:43	0:04	25.12.21 13:43	0:04	МТЗ 3ст, ИМФ 55,2км фВ,С	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-20, ясно
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	25.12.21 13:43	25.12.21 13:43	0:00	25.12.21 13:43	0:00	ББ, ИМФ 54,5км фВ,С	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-20, ясно
Прим.СЭС	110	Горбуша - Плазавод		25.12.21 15:13	25.12.21 15:13	0:12	25.12.21 15:13	0:54	ТЭНП 1ст, ИМФ 263км, фА,В.	у		Находилась на ХХ. РЗА ПП. В пр. оп.№ 61-62 обнаружена ветка под проводами со следами пожара.		нет	0	0	0	-22, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	25.12.21 16:55	26.12.21 0:08	0:02		0:02	МТО	нет	не произв	Фидер работал с нагрузкой Ф-30 ПС Садовая, Ф-16 ПС Береговая-1. В 18:33 вкл без 35 ТП. Повреждение КЛ: 1."ЦРП101-81019" и 2.КЛ "ТП81013-81018" . В 00:08 по ф.30 ПС Садовая устранено повреждение КЛ, фидер включен, весь потребитель запитан. /26.12.21 определено 1 МП 450 м от ТП-81019, 27.12.21 определено 2МП- в 250м от ТП-81018. 28.12.21 11:33 допуск для разработки котлована, сломался экскаватор. 29.12.21 начата разработка котлована. 30.12.21 МП откопано, кабель разрезан, смонтирована муфта, испытано. В 21:05 включен участок КЛ ТП 81019- ЦРП-101. 31.12-5.1.22 не работали. 6.1.22 19:29 на КЛ 6 ТП81013-81018 смонтирована каб. вставка 10 м. ВВИ ну, оформлен перерыв.	ф.30 ПС Садовая	насосн, школа, кот, вч, цтп/ 1350 чел	1350	3,5	38	-18, ясно
Прим.ЮЭС	110	Бурная 110/35/6	Т2	25.12.21 17:12	25.12.21 17:28	0:00	26.12.21 6:29	0:00	ДЗТ	нет		Обесточены потребители 3 сш 6кВ ПС Бурная, вед ПС 35 Торговый порт. в 17:28 вед ПС 35 Торговый порт запитана (от КЛ 35 «Эгершельд-Торг.порт»). Ост.обесточена 3 сш 6кВ ПС 110 Бурная (3000 чел, 1,5МВт), запитаны в 18:08 (вкл СВ-6). По Т-2 повреждение кабельной муфты на вводе 35кВ Ф-"С". В 04:47 по Т-2 смонтирована кабельная вставка 2м, соединительная и концевая муфты. В 6:29 Т2 включен в работу	Т1	5,8 МВт/ 7170чел/17 фид	7170	5,8	23	-19, ясно
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	25.12.21 18:20	25.12.21 18:37	0:53	25.12.21 18:37	4:19	МТЗ 3ст, ИМФ ф.С 191,6 км	ну	у	Обесточен Хасанский р-н. (ПС110 Барабаш, Занадворовка,Славянка, Троица, Краскино; ПС 35 Приморская, Безверхово, Хасанская, Хасан, Гвоздево, Посьет). В 18:37 вкл ВЛ 110 «Давыдовка-Барабаш-Славянка №1», запитаны 1/2 ПС110 Барабаш; в 18:43 ПС 110 Славянка, Краскино; в 18:56 вкл ВЛ 110 «Давыдовка-Барабаш-Славянка №2», основной потребитель запитан. Ост обесточена ПС 110 Троица (7,1 МВт/ 1727 чел/115 ТП; при осмотре Т1 откл от МТЗ); в 19:23 вкл Т1, запитаны потребители 1сш 10кВ (ост. 2 сш 10 кВ, 6,1 МВт/ 1579 чел) , в 20:03 на ПС 110 Троица включен Т2, все потребители запитаны. 26.12.21 в 00:10 проверка РЗА Т1 на ПС Троица без замечаний, в 00:52 проверка РЗА Т2 без замечаний. Увеличение временных характеристик приводов присоединений 10-110 кВ из-за низких температур окружающего воздуха ( - 25°С). Проверка РЗА ПС Давыдовка, ПС Троица, ПС Славянка без замечаний.		36078 чел/438 ТП	36078	42,27	438	-20, ясно
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	25.12.21 18:20	25.12.21 18:43	0:00	25.12.21 18:56	15:31	МТЗ 3ст, ИМФ ф.В,С 63,7 км	ну	у	Учтено		учтено	учтено	учтено	учтено	-20, ясно
Прим.ЮЭС	35	С-55 - Гайдамак		25.12.21 21:14	25.12.21 23:13	0:06	26.12.21 17:17	0:06	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП.Обесточена 1С 35,6 кВ ПС Гайдамак. В 23:13 включен СВ 6кВ на ПС Гайдамак, весь потребитель перезапнтан. Произведен осмотр ВЛ, пр.оп.105-106 обрыв гр.троса, падение на провод фА; гр.трос демонтирован, ВЛ вкл в работу.	Т2	часть г.Находка/2000ч.	2000	3,8	30	-22, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	26.12.21 0:45	26.12.21 2:38	1:53	26.12.21 2:38	1:53	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.с.Душкино.		кот/300ч.	300	0,8	10	-25, ветер
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	26.12.21 1:20	26.12.21 4:35	0:00	26.12.21 4:35	15:56	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.с. Кипарисово1, п. Мирный, Кипарисово 2. Лев-20,4 км, до базы 45 км. Котельная - замечаний нет. Перегруз, при включении 310А		кот./1519ч.	1519	2	52	-19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	26.12.21 2:36	26.12.21 3:21	0:28	26.12.21 3:21	0:28	МТО	нет	у	РЗА ПП. г.Находка.		кот./330ч.	330	2,2	8	-25, ветер

Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	26.12.21 3:01	26.12.21 4:30	1:56	26.12.21 17:47	1:56	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП.с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка. В 4:30 запитано 7 ТП. В 5:09 выделен участок от ПС до ЛР-3, все потребители запитаны. Повреждение концевой каб.муфты в яч.Ф20 (произв.ремонт, 17:47); оп.100/1 отгорание шлейфа ФВ (устранено 12:28).	ф.28 Де-Фриз	кот., школа/370ч.	370	1,7	14	-19, ясно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	24	26.12.21 4:04	26.12.21 5:57	0:04	27.12.21 2:00	0:04	МТО	выв	не произв.	РЗА ПП. Часть г.Хабаровск. Повреждение головного кабеля. В 5:57 вкл без 4 ТП (основной потребитель), вкл в 9:02 без 2ТП (быт, перегруз, чередовании включения 2 ТП (2063, 1494) с 5 ТП (1455, 1497, 1641, 2507, 1493) ч/з 1,5-2 час). Определено МП- повреждение КЛ 192 м от ПС РЦ (выход КЛ из земли на опору №1, передавлен швеллером). Повреждение устранено, схему привели в исх. состояние	ф.13 РЦ, ф.25 РЦ	нет/256ч.	256	0,6	8	-30, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	26.12.21 5:24	26.12.21 5:40	5:20	26.12.21 5:40	5:20	Откл.КУ"Земля"			Фидер работал с нагрузкой Ф-20 ПС Надеждинская. В 5:40 включен без участка ф.20 ПС Надеждинская. Обход пролетов 100/35/1-100/35/57 без замечаний.	кот./370ч.	370	3,2	23	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Новицкое 110/6	6	26.12.21 6:54	26.12.21 7:55	2:18	26.12.21 7:55	2:988:47	МТЗ	выв	у	РЗА ППС.Николаевка, Новицкое.	нет/231ч.	231	1	13	-23, ясно	
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Шахтовая		26.12.21 9:47	26.12.21 9:47	2:01	26.12.21 9:47	16:23	МТЗ 2ст.	у		РЗА ПП. (нагрузка в момент отключения 648А, при вкл 620А)	нет	0	0	0	-19, ясно	
Прим.СЭС	6	Пластун 110/6	5	26.12.21 9:53	26.12.21 9:53	2:41	26.12.21 9:53	2:41	МТО	у		РЗА ПП. Ветка под проводами прол. оп. 23/2-23/3.	нет	0	0	0	-17, ясно	
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Шахтовая		26.12.21 11:14	26.12.21 11:14	2:12	26.12.21 11:14	215:12	МТЗ 2ст.	у		РЗА ПП. (нагрузка в момент отключения 658А, при вкл 605А) 12:23 для исключения перегруза ВЛ 35 кВ АТЭЦ-Шахтовая на ПС Шахтовая отключен Ф-4 (аб. Артемовская электросеть, часть г.Артем, 600 чел, ЗТП, вкл в 12:33	нет	0	0	0	-19, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	26.12.21 12:58	26.12.21 14:48	0:01	26.12.21 14:48	0:01	МТЗ	выв	ну	Пр.оп.9-10 провис провода фв. РЗА ПП.	нет/ 6 чел	6	0,01	2	-18, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	26.12.21 16:22	26.12.21 16:23	0:27	26.12.21 16:23	0:27	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	скваж,кот, адм/1150 чел	1150	0,5	10	-22, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	26.12.21 16:36	26.12.21 16:56	0:02	26.12.21 16:56	0:02	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке.	скваж,кот, адм/1150 чел	1150	0,5	10	-22, облачно	
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Шахтовая		26.12.21 18:16	26.12.21 18:16	14:55	26.12.21 18:16	14:55	МТЗ 2ст.	у		РЗА ПП	нет	0	0	0	-16, ясно	
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Шахтовая		26.12.21 19:24	26.12.21 19:24	1:04	26.12.21 19:24	1:04	МТЗ 2ст.	у		РЗА ПП	нет	0	0	0	-16, ясно	
Прим.СЭС	6	Арсеньев-2 220/110/6	15	26.12.21 20:55	26.12.21 23:47	0:02	26.12.21 23:47	0:02	МТО	ну	ну	РЗА ПП. с.Тайжка. ОП 41 заменили изолятор ф.В	нет/265ч.	265	0,3	9	-28, ясно	
Прим.СЭС	35	АТЭЦ - Шахтовая		26.12.21 21:16	26.12.21 21:16	0:05	26.12.21 21:16	0:05	МТЗ 2ст.	у		РЗА ПП. В 22:22 на АТЭЦ изменена уставка МТЗ 2ст. (на 21:40 нагрузка- 570Ам, уставка МТЗ 2ст-650 Ам., уставка МТЗ 1ст.-700 Ам.). В 22:22 изменена уставка МТЗ-2 на 700 Ам., МТЗ-2 введена в работу	нет	0	0	0	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	27.12.21 1:30	27.12.21 6:44	0:15	29.12.21 15:47	0:15	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Раздольное Тихий Нежино. Лвл-38 км., до базы 50км. В 6:44 21 ТП перезапитано от ф.10 Занадворовка. Оставшиеся ТП-5215, ТП-5236; ТП-5235 в 10:23 включены от Ф-7 ПС Раздольное-1, оп. 127 повреждение каб. муфты в сторону ТП 5215 по Ф-26 ПС Силикатная. Устранено, схема восстановлена	ф.10 Занадворовка	кот., школа/783ч.	783	0,5	24	-20, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	В 10кВ Т1	27.12.21 4:11	27.12.21 5:12	2:04	27.12.21 5:12	2:04	МТЗ			РЗА ПП. Обесточены 1 и 2С 10кВ (Т2 в резерве). В 05:04 В 10 Т-1 включен, 1 и 2С 10 кВ поставлены под напряжение на ХХ. В 5:12 запитаны все потребители, кроме Ф-17 (откл от МТЗ, РСК). 28.12.21 выполнена проверка РЗА В 10 Т-1 и В 10 Т-2. В 10 Т-1 отключался при включении В 10 Ф-17, вследствие перегруза Т-1. Выполнена проверка токовых уставок В 10 Т-1 и В 10 Т-2.	Анучинский р-н/4457 чел.	4457	4	95	-28, ясно	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	27.12.21 5:12	27.12.21 5:56	2:49	27.12.21 5:56	2:49	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Сваторцово, Ильмаковка.	школа, д.сад, 3 кот./871ч.	871	0,6	22	-28, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 35/10	26	27.12.21 8:14	27.12.21 10:42	0:21	27.12.21 15:01	0:21	КУ "Земля"			РЗА ПП. Лвл=9,12км, база 50км. часть с.Раздольное. Включен до РЛ-5 оп. 58, запитано без 4-х ТП. На оп.86 ф. "В" срыв вязыки провода с изолятора, провод на траверсе. В 15:01 устранено, запитаны все потребители.	кот., школа, КНС/250ч.	250	0,3	15	+22, ясно	
Прим.СЭС	110	Черемшаны 110/6	Т1	27.12.21 14:55	27.12.21 18:33	1:33	27.12.21 18:33	1:33	Газовая защита			РЗА ПП. Лбаза=50км. Откл. ВЛ 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун (НЗЗ 1ст, АПВ усл). В 16:58 произведён осмотр однотрансформаторной ПС 110 кВ Черемшаны, Т1 отключился от Газовой защиты (работа ОД-КЗ 110, отключен В-6 Т1 ). Обесточено с.Черемшаны. По Т1 осмотрено газовое реле, в реле воздух (образовался после доливки масла 25.12.21), воздух стравлен.	рудник / 55 чел/3 фид	55	0,7	4	-20, ясно	

Хаб.ЦЭС	6	Вгормет 35/6	20	27.12.21 15:01	27.12.21 16:49	0:46	27.12.21 18:31	0:46	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. Повреждение КЛ на оп №1 и на вед. участке. Потребителю обеспечен резерв. Устранено и вкл. по норм. сх.	ф-12 Ракитное и собственные ДГ	быта нет	0	0,72	5	-29, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	27.12.21 17:21	27.12.21 17:48	1:38	27.12.21 17:48	5:19	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Б.Кузнецово. Осмотр 29.12.21, замечаний нет..		котельн. / 355 чел	355	0,2	10	-16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	28.12.21 8:44	28.12.21 11:40	0:09	28.12.21 17:46	0:09	"земля" от КУ			РЗА ПП. Лвл=52,3км, база 40км. Включен без 13П (более 50%). Оп.232 срыв изолятора с крюка, провод на траверсе по ф.С. Устранено, все включено		школа, котельная / 310 чел	310	0,5	20	-15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	28.12.21 11:01	28.12.21 15:32	10:00	28.12.21 16:16	10:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=20,4км, база 45км. В 13:04 включен до оп.140, без 45ТП. В пр.оп.183-184 устранили склест проводов. В 15:32 включен без 28ТП. В 16:16 вкл. полностью		котельные-2, ренраслятор / 1519 чел	1519	2,33	62	-22, ясно
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	28.12.21 13:20	28.12.21 14:04	0:30	28.12.21 18:12	3:12	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=22,5км. Включен без 8ТП. В 16:39 включен без ТП-2-69, повреждение КЛ (резервный), отсоединен, все включено в 18:12		очистные / 800 чел	800	0,38	17	-30, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	28.12.21 14:53	28.12.21 17:29	1:05	28.12.21 23:21	1:05	"земля" от КУ			РЗА ПП. Лвл=9,4км, база 50км. В 17:29 3ТП запитаны по ф.7. В 18:25 включен с "землей" для поиска прибором, все запитано. Повреждение изолятора ф.А на оп.48. Устранено.	ф.7	школа, рентр / 200 чел	200	0,3	5	-10, ясно
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/10/6	20	28.12.21 15:18	28.12.21 15:21	0:39	28.12.21 15:21	12:00	МТО	ну	у	РЗА ПП.		нет / 85 чел	85	0,04	4	-12, ясно
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/10/6	20	28.12.21 15:40	28.12.21 15:55	1:32	28.12.21 15:55	1:32	МТО	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП-1065 РРЗ.		нет / 85 чел	85	0,04	4	-12, ясно
Прим.ЦЭС	110	Хороль 110/35/10	В-110 Петровичи	28.12.21 16:57	28.12.21 16:57	0:00	28.12.21 17:37		без блинкеров	не раб	ну	РЗА ПП. Разрыв транзита. В шафу ШМЗЛ-05 заменено реле ЭМО №1 (электромагнитного отключения) на резервное. В-110 включен в работу, транзит восстановлен.		нет	0	0	0	-15, ясно
ЮЯ ЭС	110	Лебединый 110/35/6	В-110 Юхта	28.12.21 19:26	28.12.21 19:26	0:00	29.12.21 15:24	0:00	Лебед: ТНЗНП Зст. Ф.-А=0. М.Нимныр: ТЗНП Зст.	ну	ну	На ПС-110/35/6 Лебединый отключился В-110 Юхта (АПВ ну, РПВ ну) и на ПС-110 М.Нимныр отключился В-110 Хатыми (АПВ выв, РПВ усп в 20:29), разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. Осмотр персоналом ДГК ОРУ-110 ЧТЭЦ, замечаний нет. На ПС Лебединый, Юхта, М.Нимныр, ЧТЭЦ контроль изоляции в норме. На оп.21 ф.А (металл) выпадение провода из анкерной петли. Устранено, транзит восстановлен		нет	0	0	0	-33, облач
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	2А	29.12.21 9:35	29.12.21 9:37	6:30	29.12.21 9:37	6:30	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке		быта нет	0	0,01	11	-25, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	4-й участок	29.12.21 11:09	29.12.21 12:09	7:49	29.12.21 13:52	7:49	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. Включен без 4ТП. В 13:52 полностью, обход без замечаний		нет / 541 чел	541	0,7	8	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	29.12.21 11:33	29.12.21 11:33	2:47	29.12.21 11:33	2:47	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Под оп.100/1 обнаружена ворона со следами перекрытия.		быта нет	0	0,3	9	-7, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Елабуга 110/35/10	1Т	29.12.21 11:34	29.12.21 15:10	8:54	29.12.21 15:10	8:54	МТЗ-110, МТЗ-35, МТЗ-10			РЗА ПП. Обесточены ПС-110 Елабуга (однотрансф), ПС-35 Маяк. Проведена ревизия привода В-110-1Т (сгорела катушка откл-я, обогреты в работе), устранена неисправность в цепях опер. тока В-35-1Т, включен в работу 1Т, все запитано. Отказ в отключении вед.ф.6, В-10-1Т вследствие замерзания приводов из-за отгорания провода по трассе обогрева, устранено		часть Хабаровского района / 3275 чел / 7 фид / уголь.котельные - 2 (на ДГ)	3275	4,7	34	-27, ясно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	30.12.21 14:25	30.12.21 15:40	3:21	30.12.21 17:43	3:21	"земля" от КУ			с.Белгородское. В 15:40 включен без 5 ТП. На оп.3-00/130 ф.А повреждение изолятора, провод лежит на траверсе. В 16:11 отключен участок без потребителей оп.3-00/95-оп.3-00/242. В 17:43 устранено и все включено.		школа, д/с / 400чел	400	0,3	10	-25, обл
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	30.12.21 16:50	30.12.21 17:28	4:12	30.12.21 20:58	4:58	"земля" от КУ			г.Благовещенск. Включен до ЛР-32, без 2-х ТП. Пр.оп.27-27А убрали упавшее дерево, на оп.14/1, 14./2, 14/3 заменили по одному изолятору, все включено	ф.25	котельн, скважина / 1150чел	1150	0,95	10	-24, обл
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	30.12.21 19:22	30.12.21 22:48	2:01	31.12.21 1:56	2:01	"земля" от КУ			РЗА ПП. Пр.оп.48/24/9-48/24/9/1 оборваны провода ф.А,В тралом, перевозящим экскаватор, техника на месте отсутствует. Сообщено в СБ. Включен без БТП. Устранено, все включено		водозабор / 150 чел	150	0,3	13	-15, ясно
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	13	30.12.21 21:35	30.12.21 22:51	21:56	31.12.21 0:53	21:56	МТО	ну	не произ	РЗА ПП. Включен без 3ТП. В РП-1 заменён опорный изолятор на РВ-10 яч.7, все включено. На оп.12-5-1 перекрытие фольгированной лентой от воздушного шара.		школа, дс / 5316 чел	5316	15	15	-27, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	28	30.12.21 23:08	31.12.21 0:44	0:35	07.01.22 22:07	0:35	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без 4ТП. В 1:20 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение головного уч-ка КЛ-6 от ПС до ЦРП-103. 3.1.22 определено МП 190м от от оп.6. 6.1.22 на МП разработан котлован. 7.1.22 в 16:33 испытания выдержал, смонт.вставка 10 м и 2 муфты, ВВИ выдержал, в 22:07 включен..	ф.9	нет / 350 чел	350	0,3	9	-18, ясно

Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево		31.12.21 8:17	31.12.21 9:07	0:32	31.12.21 14:08	0:32	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС-35/10 Черняево. Через 50 мин все потребители запитаны от резерва. В пр.оп.139-140 обрыв провода Ф В (верхнее расположение). Устранено.	ф.1 ПС Гродеково	р-н им.Лазо / 2147 чел / угольные котельные-2шт (есть ДГ)	2147	28	1,2	-37, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	31.12.21 9:16	31.12.21 16:05	0:00	31.12.21 17:58	30:30	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. с.Новолитовск. В 15:28 включён без 7ТП. В 16:05 включен без 4 ТП. В 17:07 включен без 1 ТП. В 17:58 включен полностью. На КТП 7098 перегорели ПК-6 фаз А и С. Устранено.		котельн / 250чел	250	1,1	12	-20, ясно
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	31.12.21 13:21	31.12.21 13:23	0:11	31.12.21 13:23	0:11	Давыдовка: ПНДЗ Славянка: ПНДЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточились ПС 4 ПС 110кВ, 9 ПС 35 кВ. По ВЛ-110 Славянка-Троица-Краскино блинкер НЗЗ 2ст, В-110 не отключился, бл.АПВ не выпал. В 13:23 ВЛ-110 цепь №1 включена со стороны ПС Давыдовка, запитана 1/2 ПС Барабаш. В 13:38 на ПС Славянка отключена от КУ ВЛ-110 Славянка-Троица-Краскино, В-110 Давыдовка №1 включен, запитана большая часть потребителей. Повреждение на ВЛ-110 кВ Славянка-Троица-Краскино.		Хасанский р-н. 30 580 чел / COVID-19: Хасан.ЦРБ (есть ДГ)	30580	42,27	231	-14, обл
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	31.12.21 13:21	31.12.21 13:21	0:03	31.12.21 13:57	0:03	Давыдовка: МТЗ Славянка: не отключался	ну	у	РЗА ПП. В 13:38 ВЛ-110 включена под напряжение со стороны ПС Славянка. В 13:57 включен В-110 на ПС Давыдовка. Повреждение на ВЛ-110 кВ Славянка-Троица-Краскино.		учтено	учтено	учтено	учтено	-14, обл
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		31.12.21 13:21	31.12.21 18:38	3:10	01.01.22 18:30	3:44	НЗЗ 2ст	не выпал блинкер	ну	РЗА ПП. Обесточены ПС 110кВ Троица, Краскино, ПС 35 кВ Хасанская, ПС Гвоздево, аб. ПС Хасан, ж/д станция. В 14:34 включение на ХХ неуспешное. В 16:05 допущено 2 бригады (5 чел, 1 ед.техн) для обхода пр.оп.205-216 участок Троица-Краскино. В 18:38 ВЛ-110кВ включена в НПФР (без ф.С), все потребители запитаны. оп 177 (промежуточная) обрыв верхнего провода в сторону оп.178. 1.01.22 для устранения повреждения с 14:00 до 18:30 ВЛ выводилась в ремонт		Хасанский район, 10047 чел, 35 фид, школы-4, дс-5, котельных-6	10047	16,4	207	-14, обл
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	31.12.21 15:40	31.12.21 17:27	0:00		0:00	МТО	выв		РЗА ПП. г.Фокино. В 16:44 включен, запитано 3 ТП из 9. В 17:27 включен без 3-х ТП. В 18:01 повторное отключение ф.15. В 19:16 запитано от резерва кроме 2-х ТП (вед, быта нет), повреждение головного участка КЛ-10кВ, повреждение участка КЛ-10 ТП-2046 - в ТП82004, повреждение участка КЛ-10 ТП-82010 - ТП2060.	ф.11	нет / 300чел	300	0,25	9	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	31.12.21 18:01	31.12.21 18:02	0:50	31.12.21 18:02	0:50	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Новый. Планируется осмотр.		детдом / 390чел	390	2,2	3	-16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	31.12.21 20:15	31.12.21 21:27	0:53	31.12.21 21:27	0:53	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Душино. Обход до 11.01.22		школа, котельная (Есть ДГ) / 300чел	300	0,3	10	-23, ясно
Прим.СЭС	110	Горбуша - Плавзавод		31.12.21 21:22	31.12.21 21:22	0:46	31.12.21 21:22	0:46	33 1 ст	у		РЗА ПП. На х.х. Осмотр до 11.01.22		нет	0	0	0	-22, ясно