

Анализ работы САОН 11.11.2021 в 13:25

Наименование энергообъектов	Присоединения (фидеры, линии)	Степень ОН	Нагрузки по данным ОИК СК-2007, МВт	P <sub>откл.</sub> , МВт	Примечание
ПС 110 кВ Сетевая	Ф.10 кВ №11	ОНА 3	0	0	17.07.2019 05:18:00 аварийное отключение, присоединение находится на балансе ООО «АКС»
	Ф.10 кВ №40	ОНА 3	0	0	21.10.2017 10:25:00 аварийное отключение, присоединение находится на балансе ООО «АКС»
	Ф.10 кВ №19	ОНА 3	0	0	21.08.2021 9:47:00 аварийное отключение, присоединение находится на балансе ООО «АКС»
	Ф.10 кВ №32	ОНА 3	0	0	05.07.2021 15:20:00 аварийное отключение, присоединение находится на балансе ООО «АКС»
	Ф.10 кВ №44	ОНА 3	0	0	фидер в резерве
ПС 110 кВ Новая	Ф.10 кВ №18к	ОНА 3	0	0	01.08.2019 14:32:00 аварийное отключение, присоединение находится на балансе ООО «АКС»
	Ф.10 кВ №22к	ОНА 3	0	0	17.06.2021 16:52:00 аварийное отключение, присоединение находится на балансе ООО «АКС»
	Ф.10 кВ №24к	ОНА 3	0	0	17.06.2021 19:00:00 аварийное отключение, присоединение находится на балансе ООО «АКС»

	Ф.10 кВ №3к	ОНА 3	0,05	0,05	В 13:25 Ф.10 кВ №3к был отключен действием САОН, в 13:55 включен в работу
	Ф.10 кВ №42к	ОНА 3	0	0	04.11.2021 6:51:00 аварийное отключение, присоединение находится на балансе ООО «АКС»
	Ф.10 кВ №48к	ОНА 3	0	0	20.10.2017 6:51:00 аварийное отключение, присоединение находится на балансе ООО «АКС»
	Ф.10 кВ №21к	ОНА 3	0	0	05.03.2019 7:35:00 аварийное отключение, присоединение находится на балансе ООО «АКС»