Приложение 1
к письму Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
от_____ № _____

Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на апрель 2022г.

Объект	Оборудование	Учтен	Заявлени	Заявлени	Заявл	Время	Время	Время	Апрель 2022																																					Вид	Аварн	Содержание работ	Состояние	Условия	Заземление	Прочие примечания	Группа	Состояние
									Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб									
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30															
ХЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)	Да,	04.04.22	11.04.22	8 дн	04.04.22	11.04.22	7 дн 12																																					ТР	02:00	Вырубка угрожающих деревьев.	с отключением	под наведенным	Да		с-15 выруб	Изменени
ПС 110 кВ НПЗ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)	Нет	01.04.22	29.04.22	29 дн	11.04.22	29.04.22	18 дн																																					КР	05:00	Замена ОШР 110 С-16 яч.3 на новые разъединители	с отключением		Да	время выполнения	С-16	Изменени
ПС 110 кВ НПЗ	КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)	Нет	01.04.22	29.04.22	29 дн	04.04.22	11.04.22	7 дн 12																																					КР	05:00	Замена ОШР 110 С-15 яч.4 на новые разъединители	с отключением		Да	Время работ 6 дней	с-15 выруб	Изменени
ХЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)	Да,	11.04.22	30.04.22	20 дн	11.04.22	29.04.22	18 дн																																					ТР	02:00	Вырубка угрожающих и обрезка крон деревьев	с отключением	под наведенным	Да		С-16	Изменени
Хабаровская ТЭЦ-3	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)	Да	11.04.22	11.04.22	1 дн	11.04.22	11.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно	С-16	Исходная
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ПВФ (С-45)	Да	01.04.22	01.04.22	1 дн	01.04.22	01.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Исходная
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17)	Да,	12.04.22	12.04.22	1 дн	01.04.22	01.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Изменени
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18)	Да,	12.04.22	12.04.22	1 дн	01.04.22	01.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Изменени
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49)	Да,	13.04.22	13.04.22	1 дн	01.04.22	01.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Почерёдно		Изменени
ПС 220 кВ Хехцир	ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23)	Нет	06.04.22	08.04.22	3 дн	06.04.22	08.04.22	3 дн																																					ОхН	04:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102)	Да	01.02.22	30.12.22	333	01.02.22	30.12.22	333 дн																																					ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на		Исходная
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98)	Да	01.02.22	30.12.22	333	01.02.22	30.12.22	333 дн																																					ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на		Исходная
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97)	Да	01.02.22	30.12.22	333	01.02.22	30.12.22	333 дн																																					ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на		Исходная
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71)	Да	01.03.22	30.06.22	122	01.03.22	30.06.22	122 дн																																					ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на		Исходная
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Да	01.03.22	30.06.22	122	01.03.22	30.06.22	122 дн																																					ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на		Исходная
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71)	Да	04.04.22	15.04.22	12 дн	04.04.22	15.04.22	12 дн																																					КР	02:00	Замена дефектных изоляторов, замена фарфоровых изоляторов на	с отключением	под наведенным	Да		С-71	Исходная
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой	Нет	04.04.22	08.04.22	5 дн	04.04.22	08.04.22	5 дн																																					ЗРР	02:00	Снижение объема АЧР в связи с профвосстановлением на ПС 110	с отключением		Не задано			Исходная
Амурская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71)	Да	04.04.22	04.04.22	1 дн	04.04.22	04.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Исходная
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Да	18.04.22	29.04.22	12 дн	18.04.22	29.04.22	12 дн																																					КР	02:00	Замена дефектных изоляторов, замена фарфоровых изоляторов на	с отключением	под наведенным	Да		С-72 апр	Исходная
Амурская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Да	18.04.22	18.04.22	1 дн	18.04.22	18.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Исходная
ПС 110 кВ Хурба	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Да	25.04.22	29.04.22	5 дн	25.04.22	29.04.22	5 дн																																					ТР	08:00	Текущий ремонт ЛР 110 С-72	с отключением	под наведенным	Да		С-72 апр	Исходная
Совгаванская ТЭЦ	ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Окоча I цепь	Нет	04.04.22	04.04.22	1 дн	04.04.22	04.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
Совгаванская ТЭЦ	ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Окоча II цепь	Нет	05.04.22	05.04.22	1 дн	05.04.22	05.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
Совгаванская ТЭЦ	ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино I цепь	Нет	06.04.22	06.04.22	1 дн	06.04.22	06.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
Совгаванская ТЭЦ	ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино II цепь	Нет	07.04.22	07.04.22	1 дн	07.04.22	07.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
Совгаванская ТЭЦ	ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Этте	Нет	08.04.22	08.04.22	1 дн	08.04.22	08.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)	Да,	19.04.22	19.04.22	1 дн	18.04.22	18.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Изменени
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115)	Да,	19.04.22	19.04.22	1 дн	18.04.22	18.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Изменени
ПС 220 кВ Парус	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86)	Нет	20.04.22	22.04.22	2 дн	20.04.22	08.04.22	2 дн 12																																					ЗРР	04:00	Одностороннее отключение на время вывода в ремонт выключателя	без отключения	Не в транзите	Не задано	С включением МВ С-	С-86	Изменени
Комсомольская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86)	Да,	13.04.22	13.04.22	1 дн	06.04.22	06.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Изменени
Комсомольская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85)	Да,	13.04.22	13.04.22	1 дн	06.04.22	06.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Изменени
ПС 110 кВ Привокзальная	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75)	Да	11.04.22	15.04.22	5 дн	11.04.22	15.04.22	5 дн																																					ТР	04:00	Текущий ремонт ЛР 110 С-75.	с отключением	под наведенным	Да			Исходная
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75)	Да	11.04.22	11.04.22	1 дн	11.04.22	11.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
Комсомольская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84)	Да	13.04.22	13.04.22	1 дн	13.04.22	13.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Исходная
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84)	Да,	22.04.22	22.04.22	1 дн	13.04.22	13.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано			Изменени
Комсомольская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83)	Да,	13.04.22	13.04.22	1 дн	13.04.22	13.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Исходная,
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83)	Да,	22.04.22	22.04.22	1 дн	13.04.22	13.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано			Изменени
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76)	Нет	22.04.22	22.04.22	1 дн	21.04.22	21.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано			Изменени
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76)	Да	21.04.22	21.04.22	1 дн	21.04.22	21.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Гайтер	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123)	Нет	01.04.22	01.04.22	1 дн	01.04.22	01.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно с ВЛ С-		Исходная
ПС 110 кВ Гайтер	ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121)	Нет	01.04.22	01.04.22	1 дн	01.04.22	01.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно с ВЛ С-		Исходная
ПС 110 кВ Картель	ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121)	Нет	27.04.22	27.04.22	1 дн	27.04.22	27.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно с ВЛ С-		Исходная
ПС 110 кВ Картель	ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99)	Нет	27.04.22	27.04.22	1 дн	27.04.22	27.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ, опробование АВР 110 СВ 110.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно с ВЛ С-		Исходная
ПС 110 кВ Привокзальная	ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93)	Да	18.04.22	22.04.22	5 дн	18.04.22	22.04.22	5 дн																																					ТР	04:00	Текущий ремонт ЛР 110 С-93.	с отключением	под наведенным	Да			Исходная
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93)	Нет	22.04.22	22.04.22	1 дн	18.04.22	18.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно		Изменени
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118)	Нет	21.04.22	21.04.22	1 дн	18.04.22	18.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно с ВЛ С-		Изменени
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118)	Да,	19.04.22	19.04.22	1 дн	18.04.22	18.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Изменени
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117)	Нет	21.04.22	21.04.22	1 дн	18.04.22	18.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно с ВЛ С-		Изменени
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117)	Да,	19.04.22	19.04.22	1 дн	18.04.22	18.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочерёдно		Изменени
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	Нет	26.04.22	26.04.22	1 дн	26.04.22	26.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно с ВЛ С-		Исходная
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119)	Нет	26.04.22	26.04.22	1 дн	26.04.22	26.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно с ВЛ С-		Исходная
ПС 110 кВ Картель	ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	Нет	27.04.22	27.04.22	1 дн	27.04.22	27.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно с ВЛ С-		Исходная
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	Нет	21.04.22	21.04.22	1 дн	27.04.22	27.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано			Изменени
ПС 35 кВ Тишкино	ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф)	Нет	26.04.22	26.04.22	1 дн	26.04.22	26.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 35 кВ Тишкино	ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф)	Нет	26.04.22	26.04.22	1 дн	26.04.22	26.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 35 кВ Тишкино	ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф)	Нет	26.04.22	26.04.22	1 дн	26.04.22	26.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 35 кВ РП-4	ВЛ 35 кВ РП-4 – Лесозаводская (Т10Ф)	Нет	25.04.22	25.04.22	1 дн	25.04.22	25.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 35 кВ Этте	ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Этте (Т2Ф)	Нет	18.04.22	18.04.22	1 дн	18.04.22	18.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 35 кВ Тишкино	ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишкино с отпайкой на ПС Капитуль (Т3Ф)	Нет	26.04.22	26.04.22	1 дн	26.04.22	26.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 35 кВ РП-4	ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 с отпайкой на ПС РП-1 (Т4Ф)	Нет	25.04.22	25.04.22	1 дн	25.04.22	25.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 35 кВ Кислородная	ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Кислородная (Т1Ф)	Нет	21.04.22	21.04.22	1 дн	21.04.22	21.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 220 кВ Селихино	МВ С-99	Да,	04.04.22	05.04.22	2 дн	04.04.22	05.04.22	2 дн																																					ТР	02:00	Проверка технического состояния выключателя . Высоковольтные	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	С сохранением		Исходная
ПС 220 кВ Селихино	1АТ	Нет	11.04.22	22.04.22	12 дн	11.04.22	22.04.22	12 дн																																					ТР	08:00	Текущий ремонт 1АТ	с отключением		Не задано	Перенос работ с	1АТ Селихино	Исходная
ПС 220 кВ Хехцир	МВ-110 С-23	Да	06.04.22	08.04.22	3 дн	06.04.22	08.04.22	3 дн																																					ТР	02:00	Проверка технического состояния выключателя	с отключением		Не задано	С отключением ВЛ		Исходная
ПС 110 кВ Хурба	СВ 110	Нет	25.04.22	29.04.22	5 дн	25.04.22	29.04.22	5 дн																																					ТР	04:00	Текущий ремонт СР 110 1с.	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Хурба	1с 110	Да	25.04.22	29.04.22	5 дн	25.04.22	29.04.22	5 дн																																					ТР	08:00	Текущий ремонт присоединений 1с 110.	с отключением		Не задано		С-72 апр	Исходная
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	25.04.22	29.04.22	5 дн	26.04.22	26.04.22	1 дн																																					ВКЛ	00:20	Включить, для опробование устройств АПВ и приводов	с отключением		Не задано		АПВ Бикин	Изменени
ПС 110 кВ НПЗ-2	СВ 110	Да,	04.04.22	11.04.22	8 дн	04.04.22	29.04.22	26 дн																																					ВКЛ	00:20	Включить, для работ на КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС	с отключением		Не задано		с-15 выруб	Изменени
ПС 110 кВ НПЗ	ОСШ 110	Нет	01.04.22	29.04.22	29 дн	04.04.22	11.04.22	7 дн 12																																					КР	05:00	КР ОШР 110 С-15 яч.4 с заменой на новые разъединители	с отключением		Не задано		с-15 выруб	Изменени
ПС 110 кВ НПЗ	ТН 110 2СШ	Нет	01.04.22	29.04.22	29 дн	11.04.22	29.04.22	18 дн																																					КР	05:00	Замена ШР 110 ТН 2СШ яч.7 на новые разъединители	с отключением		Не задано	Время работ 6 дней	С-16	Изменени
ПС 110 кВ НПЗ	ОСШ 110	Нет	01.04.22	29.04.22	29 дн	11.04.22	29.04.22	18 дн																																					КР	05:00	КР ОШР 110 С-16 яч.3, ШР 110 ТН 2СШ яч.7 с заменой на новые	с отключением		Не задано		С-16	Изменени
ПС 110 кВ НПЗ	2СШ 110	Нет	01.04.22	29.04.22	29 дн	11.04.22	29.04.22	18 дн																																					БВР	05:00	Ремонт стены здания ЗРУ 110 кВ	с отключением		Не задано		С-16	Изменени
ПС 110 кВ Лермонтовка	СВ 110	Нет	25.04.22	29.04.22	4 дн	26.04.22	26.04.22	9 ч																																					ЗРР	00:20	Опробование устройств АПВ и приводов выключателя	без отключения	Не в транзите	Не задано	Работа на один день	АПВ Бикин	Изменени
ПС 110 кВ Котиково	СВ 110	Да,	11.04.22	15.04.22	4 дн	11.04.22	15.04.22	4 дн 9																																					ВПр	04:00	Отключить, для работ на АУВ СВ-110 (АУВ, ТАПВ), с	с отключением	с включением	Не задано			Исходная

Объект	Оборудование	Учтен	Заявлени	Заявлени	Заявл	Время	Время	Время	Апрель 2022																																					Вид	Аварі	Содержание работ	Состояние	Условия	Заземление	Прочие примечания	Группа	Состояние
									Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб										
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																
ПС 110 кВ Бикин	ОСВ 110	Нет	25.04.22	29.04.22	4 дн	26.04.22	26.04.22	9 ч																																					ЗРР	00:20	Опробование устройств АПВ и приводов выключателя	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно	АПВ Бикин	Изменени
ПС 110 кВ Бикин	В 110 С-32	Нет	25.04.22	29.04.22	4 дн	26.04.22	26.04.22	9 ч																																					ЗРР	00:20	Опробование устройств АПВ и приводов выключателя	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно	АПВ Бикин	Изменени
ПС 110 кВ Бикин	В 110 Приморская ГРЭС-Бикин	Нет	25.04.22	29.04.22	4 дн	26.04.22	26.04.22	9 ч																																					ЗРР	00:20	Опробование устройств АПВ и приводов выключателя	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно	АПВ Бикин	Изменени
ПС 110 кВ Привокзальная	СВ 110	Да,	11.04.22	22.04.22	12 дн	11.04.22	15.04.22	5 дн																																					ТР	08:00	Текущий ремонт СВ 110, СР 110 1с.	с отключением		Не задано	С отключением 1С		Изменени
ПС 110 кВ Привокзальная	1с 110	Да	11.04.22	15.04.22	5 дн	11.04.22	15.04.22	5 дн																																					ТР	08:00	Текущий ремонт присоединений 1с 110.	с отключением		Не задано	С отключением ВЛ		Исходная
ПС 110 кВ Привокзальная	СВ 110	Нет	11.04.22	22.04.22	12 дн	18.04.22	22.04.22	5 дн																																					ТР	08:00	Текущий ремонт СР 110 2с.	с отключением		Не задано	С отключением 2с		Изменени
ПС 110 кВ Привокзальная	2с 110	Да	18.04.22	22.04.22	5 дн	18.04.22	22.04.22	5 дн																																					ТР	08:00	Текущий ремонт присоединений 2с 110.	с отключением		Не задано	С отключением ВЛ		Исходная
ПС 110 кВ Картель	СВ 110	Нет	27.04.22	27.04.22	1 дн	27.04.22	27.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АВР	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ К	ОВ 110	Нет	12.04.22	12.04.22	1 дн	12.04.22	12.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	Опробование АПВ	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Гайтер	ОСВ 110	Нет	01.04.22	01.04.22	1 дн	01.04.22	01.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	опробование АПВ	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ БАМ ПТФ	2с 110	Нет	04.04.22	06.04.22	3 дн	04.04.22	06.04.22	3 дн																																					ТР	04:00	Текущий ремонт ТН 110 2с, ШР 110 2Т.	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ БАМ ПТФ	1с 110	Нет	11.04.22	15.04.22	5 дн	11.04.22	15.04.22	5 дн																																					ТР	04:00	Текущий ремонт ТН 110 1с, ШР 110 1Т.	с отключением		Не задано			Исходная
ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой	Да	25.04.22	29.04.22	4 дн	25.04.22	29.04.22	4 дн 9																																					ЗРР	04:00	Снижение объема ОН, при проведении профконтроля ПРМ	с отключением		Не задано			Исходная
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	04.04.22	15.04.22	12 дн	04.04.22	15.04.22	12 дн																																					ЗРР	02:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-	без отключения		Не задано	МДП в КС "Выдача		Исходная
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Да	04.04.22	15.04.22	12 дн	04.04.22	15.04.22	12 дн																																					ЗРР	04:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-	с отключением		Не задано	Снижение объема ОН	С-71 апр	Исходная
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	06.04.22	08.04.22	3 дн	06.04.22	08.04.22	3 дн																																					ЗРР	00:20	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с	без отключения		Не задано	МДП в КС		Исходная
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	18.04.22	29.04.22	12 дн	18.04.22	29.04.22	12 дн																																					ЗРР	02:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	без отключения		Не задано	МДП в КС "Выдача		Исходная
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Да,	25.04.22	29.04.22	5 дн	25.04.22	29.04.22	5 дн																																					ЗРР	08:00	Профконтроль ПРМ АВАНТ 260 кГц ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-	с отключением		Не задано	Снижение объема ОН		Исходная
Хабаровское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Нет	25.04.22	25.04.22	1 дн	26.04.22	26.04.22	1 дн																																					ЗРР	00:20	АПВ на ПС 110 кВ Бикин, ПС 110 кВ Лермонтовка.	с отключением		Не задано	Увеличение		Изменени

Начальник Службы электрических режимов

Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна
(4212)38-05-44; 33-44.