









ВЭС	Черемушки	35	T-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Черемушки	35	T-2	<b>2,5</b>		0,08	0,12	0,15	5,91	0,15	0,15	0,22	8,64	0,09	0,12	0,15	6,10	0,13	0,12	0,18	7,20
СЭС	Черняево	35	T-1	4		0,35	0,37	0,51	12,66	0,23	0,14	0,27	6,73	0,20	0,13	0,24	5,91	0,21	0,13	0,25	6,17
СЭС	Черняево	35	T-2	2,5		0,04	0,03	0,05	1,91	0,02	0,01	0,03	1,00	0,01	0,02	0,02	0,79	0,02	0,02	0,02	0,88
ВЭС	Чесноково	35	T-1	4		0,20	0,21	0,29	7,15	0,21	0,21	0,30	7,46	0,20	0,20	0,28	7,11	0,24	0,23	0,33	8,36
ВЭС	Чесноково	35	T-2	<b>4,0</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦЭС	Чигири	110	T-1	40		3,42	1,38	3,69	9,23	2,36	0,92	2,54	6,34	2,03	0,62	2,12	5,30	1,99	0,62	2,08	5,21
ЦЭС	Чигири	110	T-2	40		5,10	1,65	5,36	13,40	2,90	7,37	7,92	19,80	3,44	1,23	3,65	9,12	4,19	0,89	4,29	10,72
СЭС	Шахтаум	35	T-1	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СЭС	Шахтаум	35	T-2	10		0,22	0,13	0,25	2,53	0,11	0,03	0,11	1,12	0,18	0,09	0,19	1,95	0,24	0,17	0,29	2,90
ВЭС	Широкий	35	T-1	4		0,18	0,20	0,26	6,60	0,27	0,21	0,34	8,44	0,24	0,20	0,31	7,69	0,24	0,21	0,31	7,86
ВЭС	Широкий	35	T-2	<b>4,0</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗЭС	Широкий Лог	35	T-1	1,6		0,08	0,05	0,09	5,90	0,07	0,04	0,08	5,04	0,07	0,04	0,08	5,04	0,07	0,04	0,08	5,04
ЗЭС	Широкий Лог	35	T-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗЭС	Экимчан	35	T-1	3,2		0,14	0,14	0,20	6,19	0,28	0,17	0,33	10,24	0,25	0,15	0,29	9,11	0,24	0,16	0,29	9,01
ЗЭС	Экимчан	35	T-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СЭС	Эльга	110	T-1	40		3,56	1,32	3,80	9,49	5,71	1,24	5,84	14,61	6,28	1,46	6,45	16,12	6,07	1,14	6,18	15,44
СЭС	Эльга	110	T-2	40		1,79	0,66	1,91	4,77	3,14	0,71	3,22	8,05	3,08	0,79	3,18	7,95	3,33	0,62	3,39	8,47
ВЭС	Энергетик	35	T-1	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Энергетик	35	T-2	<b>6,3</b>		0,85	0,70	1,10	17,49	1,42	0,90	1,68	26,70	1,23	0,72	1,43	22,63	1,57	0,74	1,74	27,59
СЭС	Юбилейная	35	T-1	1		0,08	0,05	0,10	9,67	0,14	0,05	0,15	15,18	0,09	0,07	0,11	11,40	0,12	0,07	0,14	13,72
ЗЭС	Южная	35	T-1	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗЭС	Южная	35	T-2	16		1,56	0,88	1,79	11,19	2,89	0,96	3,05	19,03	2,86	1,08	3,06	19,11	3,96	0,97	4,08	25,48
ВЭС	Ярцево	35	T-1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЭС	Ярцево	35	T-2	1,0		0,03	0,07	0,07	7,38	0,06	0,07	0,09	9,16	0,05	0,07	0,08	8,47	0,05	0,06	0,08	8,43
СЭС	КС-6	110	T-1	10		0,03	0,00	0,03	0,30	0,04	0,00	0,04	0,38	0,01	0,00	0,01	0,09	0,04	0,00	0,04	0,37
СЭС	КС-6	110	T-2	10		0,32	0,10	0,34	3,36	0,47	0,10	0,48	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗЭС	КС-7А (Зейская)	220	T-1	10		0,93	0,07	0,93	9,28	1,46	0,10	1,46	14,60	1,32	0,09	1,33	13,27	1,44	0,10	1,44	14,41
ЗЭС	КС-7А (Зейская)	220	T-2	10		0,38	0,03	0,38	3,76	0,56	0,04	0,56	5,60	0,41	0,03	0,41	4,13	0,58	0,05	0,58	5,78