

Филиал	У. кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, социальные объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
ЭС ЕАО	10	Столбовое 35/10	61	01.10.22 6:42	01.10.22 6:42	0:00	01.10.22 6:42	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН.		нет	0	0	0	+10, облач
Прим.ЮЭС	110	Океан 110/6	В-110 "Лазурная"	01.10.22 11:33	01.10.22 11:33	0:00	01.10.22 18:44	7:11	МТЗ	не раб	не произв	РЗА ПН. РИЧПН. Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Осмотр оборудования ПС Лазурная без замечаний. Проведена проверка РЗА, неисправен блок логики в терминале КСЗ и АУВ В 110 Лазурная; в 18:44 включен В-110 Лазурная (выведен терминал КСЗ и АУВ В 110 Лазурная- нет управления выключателем от КУ, нет АПВ), терминал ЭКРА БЭ2704-В011, монтаж произведен 19.02.19		нет	0	0	0	+20, ясно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	52	01.10.22 15:43	01.10.22 15:47	0:04	01.10.22 15:47	0:04	МТЗ	выв	у	РЗА П. РИЧПН. Повреждение на ведомственном ТП.		насосн/ 4400 чел	4400	1,3	16	+18, облачно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	01.10.22 17:25	01.10.22 17:25	0:00	01.10.22 17:25	0:00	Бидж: ТЗНП 2ст.	у		РЗА ПП. РИЧПН. Оп.21 следы жизнедеятельности птиц		нет	0	0	0	+15, облачно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	01.10.22 20:55	01.10.22 20:55	0:00	01.10.22 20:55	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН.		нет	0	0	0	+18, пасм
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	12	01.10.22 21:21	01.10.22 21:21	0:00	02.10.22 19:02	21:41	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РИЧПН. г.Б.Камень. Оп. 30 повреждение концевой муфты КЛ. Устранено	АВР у потребителя от ф-30	нет / 100 чел	100	0,05	3	+17, пасм
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	02.10.22 7:52	02.10.22 8:48	0:56	02.10.22 8:48	0:56	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН. Минеральное (ж/д переезды, ж/д станция «Лимонник»). Опора № 303 обнаружена мертвая птица со следами воздействия электрической дуги.		в/ч / 382 чел	382	0,2	10	+7, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	1	02.10.22 11:23	02.10.22 13:01	1:38	02.10.22 18:19	6:56	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. 13:01 вкл. 10 ТП. 14:21 вкл с землей. оп.207/17 заменен изолятор Ф"В"		нет / 782 чел	782	0,4	19	+14, ясно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	03.10.22 3:59	03.10.22 6:04	2:05	03.10.22 6:04	2:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Планируется осмотр.		насосн/260 чел	260	0,1	13	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	03.10.22 4:00	03.10.22 6:57	2:57	03.10.22 6:57	2:57	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. РИЧПН. После разбора схемы выключателя произведено включение, плохой контакт в разьеме питающего кабеля оперативного тока.		школа, насосн, кот/ 140 чел	140	0,1	37	+8, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	03.10.22 7:23	03.10.22 9:33	2:10	03.10.22 18:13	10:50	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. База 45км, ВЛ 20,4км. Запитано 51 ТП. 14:59 вкл. без КТП-5510 (повреждение проходных изоляторов 2-х фаз). Устранено.		кот, ретрансл/ 1519 чел	1519	0,8	72	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	03.10.22 7:50	03.10.22 8:43	0:53	03.10.22 8:43	0:53	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН		нет/ 30 чел	30	0,8	52	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	03.10.22 9:22	03.10.22 11:00	1:38	03.10.22 15:06	5:44	КУ, земля			РИЧПН. Вкл. без одной ТП. Обрыв провода в пролете оп. 165-00/68-69.		нет / 308 чел	308	0,08	7	+10, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	03.10.22 11:58	03.10.22 12:11	0:13	03.10.22 12:11	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН.		нет / 700 чел	700	0,05	7	+17, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	03.10.22 14:24	03.10.22 15:07	0:43	03.10.22 15:07	0:43	КУ, земля			РИЧПН. ТП 8-10 заменен изолятор		нет	0	0	4	+6, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	по ф.8 В.10 кВ в СПВ	03.10.22 20:11	03.10.22 23:50	3:39	04.10.22 3:29	7:18	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Лвл= 8,4км, Лбаз= 10км. При РПВ земля, вкл с землей. Оп.126/87 заменен поврежденный изолятор ФА, свосстановлена.		нет/ 111 чел	111	0,04	3	+8, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	03.10.22 21:18	03.10.22 22:17	0:59	03.10.22 22:17	0:59	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр на 4.10.22		нет/ 382 чел	382	0,2	10	+14, дождь
Прим.ЮЭС	6	Надежинская 35/6	7	03.10.22 21:39	03.10.22 21:39	0:00	03.10.22 21:39	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр на 4.10.22		нет	0	0	0	+17, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	03.10.22 22:21	04.10.22 1:07	2:46	04.10.22 1:07	2:46	МТО	нет	ну	РЗА П. РИЧПН. Оп.44 устранен обрыв вязки.		школа, кот/2619 чел	2619	0,4	12	+9, дождь
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	28	03.10.22 22:32	03.10.22 23:11	0:39	03.10.22 23:11	0:39	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр до 7.10.22		кот/ 80 чел	80	0,08	5	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	03.10.22 23:51	04.10.22 3:55	4:04	04.10.22 3:55	4:04	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Лвл= 5,7км, Лбаз= 45км. Осмотр до 5.10.22		кот/ 100 чел	100	0,3	7	+16, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	6	03.10.22 23:58	04.10.22 1:12	1:14	04.10.22 1:12	1:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр до 7.10.22		больш, насосн/ 200 чел	200	0,55	11	+13, дождь
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	04.10.22 1:54	04.10.22 3:35	1:41	04.10.22 11:56	10:02	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Вкл без 13ТП (запитан основной потребитель), вкл в 4:58 без 6ТП, вкл в 5:47 без 5 ТП (1РСК+4 вед). ТП5200 повреждены прох.изоляторы 3 фаз. Повторное отключение в 11:56	ПС Ключевая ф8	кот/ 700 чел	700	0,5	27	+10, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	04.10.22 3:35	04.10.22 4:58	1:23	04.10.22 5:21	1:46	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Вкл без 1ТП, вкл в 5:21 без замечаний. Повреждение ИП-10 кВ фаза "В" с. Новинка КТПН-3249 Быт с перекрытием РУ 10 кВ.		кот, скваж/1534 чел	1534	0,1	5	+4, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф17 В-10 кВ в ТП82023	04.10.22 3:48	04.10.22 3:53	0:05	04.10.22 3:53	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН.Планируется осмотр.		вч, насосн/ 300 чел	300	0,2	10	+12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	04.10.22 4:19	04.10.22 4:29	0:10	04.10.22 4:29	0:10	МТО	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр на 6.10.22		кот/ 355 чел	355	0,25	6	+7, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	04.10.22 6:11	04.10.22 6:42	0:31	04.10.22 6:42	0:31	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН. Проведена чистка просеки в пролетах опор №56-№59		теплопункт/ 270 чел	270	0,26	14	+10, ветер

Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	04.10.22 6:35	04.10.22 6:40	0:05	04.10.22 6:40	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН.		школа, насосная, котельная / 635 чел	635	0,5	74	+6, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	04.10.22 6:44	04.10.22 9:57	3:13	04.10.22 9:57	3:13	МТО	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. РПВ-1 ну (6:59), РПВ-2 усп. Лвл= 5,76км, Лбаза= 25км	кот/ 355 чел	355	0,23	6	+4, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	04.10.22 7:00	04.10.22 7:04	0:04	04.10.22 7:04	0:04	МТО	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН.	кот, ретрансл/ 155 чел	155	0,7	18	+4, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	04.10.22 7:24	04.10.22 7:32	0:08	04.10.22 7:32	0:08	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН.	школа, кот/ 1300 чел	1300	1	23	+9, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	04.10.22 7:53	04.10.22 10:58	3:05	04.10.22 10:58	3:05	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Лвл= 37,71 км, Лбаза= 185 км В пр.оп.500-501 убрали дерево упавшее из внеохранной зоны	школа, кот/ 115 чел	115	0,1	8	+4, ветер	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	8	04.10.22 8:21	04.10.22 16:36	8:15	04.10.22 16:36	8:15	Ав.откл	выв	ну	РЗА ПП. РИЧПН. оп.258 сильный наклон, срыв изоляторов, схлест проводов. Устранено	нет/ 98 чел	98	0,02	4	+4, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	04.10.22 8:21	04.10.22 10:05	1:44	04.10.22 10:05	1:44	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН.	больн, скваж, кот/ 1544 чел	1544	0,8	24	+8, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 в ТП82023 яч.5 (ТП 82040)	04.10.22 8:54	04.10.22 9:11	0:17	04.10.22 17:55	9:01	МТЗ	нет		РЗА ПП. РИЧПН. Включен без 4ТП. В пр. оп. 11-12 обнаружен схлест верхнего и среднего проводов. Устранено, включен по норм.схеме	нет / 300 чел	300	0,2	10	+8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Южная 110/6	7	04.10.22 9:13	04.10.22 11:40	2:27	04.10.22 11:40	2:27	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Включен после обхода, причина не установлена	нет / 564 чел	564	0,4	3	+8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	04.10.22 10:25	04.10.22 14:33	4:08	04.10.22 14:33	4:08	"земля" от КУ			РЗА ПП. РИЧПН. Включен после обхода, причина не установлена	школа / 812 чел	812	0,15	4	+8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	04.10.22 10:25	04.10.22 14:15	3:50	04.10.22 14:15	3:50	МТО	нет	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Лвл= 5,76 км, Лбаза= 25 км. Повреждение на вед.уч-ке	кот/ 355 чел	355	0,23	6	+4, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	04.10.22 11:21	04.10.22 12:49	1:28	04.10.22 13:54	2:33	"земля" от КУ			РЗА ПП. РИЧПН. Включен без 21 ТП, в 13:54 включен полностью, самоустранилась	котельные-5 / 860 чел	860	0,9	53	+9, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.6 РП Кондратенков а ф.3	04.10.22 11:35	04.10.22 13:57	2:22	04.10.22 13:57	2:22	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН.	нет / 175 чел	175	0,4	14	+8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	04.10.22 11:56	04.10.22 16:10	4:14	04.10.22 21:54	9:58	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. РИЧПН. В пр. оп. 13-14 дерево извне охранной зоны веткой при сильном ветре подхлестывало провод, замечание устранено. В 15:01 при включении "земля". В 16:10 включен без 4ТП. В 18:23 включен без ТП-5200, поврежден тр-р 250 кВА, 0,1 МВт, 60 чел. Заменен.	ф.21 Крелевы нет / 350 чел	350	0,2	15	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	04.10.22 12:20	04.10.22 14:16	1:56	04.10.22 14:16	1:56	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН. По фидеру была запитана нагрузка ф.29 ПС Береговая-2	нет / 500 чел	500	0,3	16	+9, ветер	
Прим.СЭС	35	Чугуевка - Соколовка		04.10.22 12:25	04.10.22 12:25	0:00	04.10.22 12:25	0:00	МТО		у	РЗА ПП. РИЧПН. В пр.32-33 под проводами ВЛ обнаружено упавшее подмытое подгоревшее дерево верба высотой 19 м. расстояние от пня до проекции провода 16 м, от провода до стены леса 15 м.	нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	04.10.22 13:15	04.10.22 13:37	0:22	04.10.22 13:37	0:22	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН.	школа / 240 чел	240	0,3	15	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	04.10.22 13:18	04.10.22 13:51	0:33	04.10.22 13:51	0:33	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН.	нет / 300 чел	300	0,3	9	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	04.10.22 13:20	04.10.22 13:27	0:07	04.10.22 13:27	0:07	МТО	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН.	кот, ретрансл/ 155 чел	155	0,7	18	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	04.10.22 13:22	04.10.22 13:34	0:12	04.10.22 13:34	0:12	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН.	нет / 231 чел	231	0,3	13	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Лазо - Солнечная - Сокольчи		04.10.22 13:25	04.10.22 13:40	0:15	04.10.22 13:40	0:15	МТЗ		у	РЗА ПП. РИЧПН. Обесточивались ПС Сокольчи, Милоградово, Солнечная. Обход без замечаний	Лазовский р-н / 2758 чел	2758	1,94	48	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	4	04.10.22 13:59	04.10.22 14:42	0:43	04.10.22 14:42	0:43	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН.	нет / 300 чел	300	0,1	4	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	04.10.22 15:02	04.10.22 15:23	0:21	04.10.22 15:23	0:21	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН.	школа / 240 чел	240	0,3	15	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	04.10.22 19:13	05.10.22 4:25	9:12	05.10.22 4:25	9:12	МТЗ	ну		РЗА ПП. РИЧПН. В пр.оп 390-391, 378-379 сняты ветки с проводов.	школа-2 / 1544 чел	1544	0,8	24	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	04.10.22 19:40	04.10.22 20:00	0:20	04.10.22 20:00	0:20	МТО	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН.	ЦТП / 3600 чел	3600	0,83	17	+6, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 в ТП82023 яч.5 (ТП 82040)	04.10.22 21:01	04.10.22 22:04	1:03	05.10.22 13:14	16:13	МТО	выв		РЗА ПП. РИЧПН. На оп. 107 обнаружен срыв вязки провод на траверсе. Включен без 4ТП. Устранено, все включено	нет / 300 чел	300	0,2	10	+6, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	05.10.22 5:00	05.10.22 7:15	2:15	08.10.22 21:32	88:32	МТЗ	выв		РЗА ПП. РИЧПН. Включен без 3ТП. В 7:27 выделен уч-к без нагрузки КЛ 10 ТП-81005-ТП-81002, все запитано. МП 150м от ТП-81002. 6.10.22 МП подтвердилось, повреждение под асфальтированным покрытием, ведется согласование на проведение земл.работ 7.10.22 разработан котлован. 8.10.22 смонтирована каб.вставка 20м и 2 соедин. муфты. Вкл. по норм. сх.	ПС Береговая-1 ф.42 нет / 1000 чел	1000	0,95	10	+4, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	05.10.22 9:47	05.10.22 10:26	0:39	05.10.22 10:26	0:39	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. По фидеру была запитана нагрузка ф.5 Ольга. под КТПА 2020 Ретранслятор обнаружена мертвая ворона.	школа / 554 чел	554	0,36	22	+6, ясно	

Ам.СЭС	10	Речная 35/10	7	05.10.22 15:15	05.10.22 15:15	0:00	05.10.22 15:15	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение на вед.ТП		нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	05.10.22 17:22	05.10.22 17:50	0:28	05.10.22 21:53	4:31	Давыдовка: МТЗ 2 ст, Славянка: ПНДЗ	ну	ну	РЗА ПП. По наряду №299П производила работы бригада ООО "Антакта" для чистки просеки в протеле оп.162-163, без валки деревьев угрожающих падением на провода. Обесточена 1сш-10 кВ ПС Барабаш (АВР-10 нет), 06.10.22 обнаружена сухая ветка на земле под ВЛ в пр.оп. 196-197 от дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, длина ветки 12 метров, видны следы подгара.	СВ-10 ПС Барабаш	часть Хасанского р-на / 2742 чел /	2742	0,96	27	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надежинская 35/6	7	05.10.22 17:35	05.10.22 17:35	0:00	05.10.22 17:35	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН.		нет	0	0	0	+15, ясно
Ам.СЭС	6	Энергия 220/35/10/6	514	05.10.22 18:24	05.10.22 19:52	1:28	05.10.22 19:52	1:28	МТЗ-1	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Оп.38-39 сторонним бульдозером Шантуй повалено дерево из за охранной зоны ВЛ. Виножник с места происшествия скрылся. Сообщено в СБ		быта нет, КНС	0	0,09	8	+10, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Волково		06.10.22 5:13	06.10.22 5:13	0:00	06.10.22 17:23	12:10	ДФЗ, ТНЭП 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Разрыв транзита. Оп. 14 (металл) сбита трактором с культиватором, пострадавших нет. Сообщенов СБ. Установлена опора ПБ-110Б, вкл. по норм. сх.		нет	0	0	0	-3, облачно
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	4	06.10.22 10:25	06.10.22 10:25	0:00	06.10.22 10:25	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. Перекрытие ч/з птицу на ЛР 41-04-06.		нет	0	0	0	-1, ясно
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	06.10.22 11:13	06.10.22 11:45	0:32	06.10.22 11:45	0:32	КУ "Земля"			РЗА ПП. РИЧПН. с. Усть-Ивановка. Повреждение на вед. уч.		нет / 400 чел	400	0,2	14	0, ясно
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	25	07.10.22 7:25	07.10.22 8:55	1:30	14.10.22 20:50	181:25	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. РИЧПН. Вкл. КТП 80206 с головы, КТП Котельная запитана от Ф16 ПС Береговая-1. Повреждена КЛ-6 уч. КТП 80206 - КТП Котельная. Определено место повреждения 270м от КТП 80206. 11.10.22 произведена разработка котлована, видимого повреждения не обнаружено, требуется повторное определение места повреждения. 12.10.22 МП определено в +5 м от разработанного котлована (270 м от ТП80206). Расширен котлован, найдено МП. 14.10.22 смонтирована каб. вставка и две каб. муфты. Вкл. по норм. сх.	ф-16 Береговая-1	нет / 50 чел	50	0,1	2	+4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	28	07.10.22 7:25	07.10.22 7:25	0:00	07.10.22 9:27	2:02	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. На х.х. Осмотр 10.10.22.	ф-20 Садовая	нет	0	0	0	+4, ясно
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	6	07.10.22 8:26	07.10.22 9:44	1:18	07.10.22 16:46	8:20	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. в 09:18 запитано 4 ТП. В 9:44 вкл. без 3-х ТП, в 11:00 все потребители запитаны от ДГУ абонента (аэропорт). Срыв изолятора оп. 83/33 и слет проводов пр.оп. 83/32 - 83/33. Устранено и вкл. по норм. сх.		нет / 2 чел	2	0,13	9	-4, ясно
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	по ф.14 оп.99 РКЛ	08.10.22 5:00	08.10.22 5:05	0:05	08.10.22 5:05	0:05	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр 10.10.22.		насосная / 530 чел	530	0,92	16	+1, ясно
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Среднебелая		08.10.22 6:20	08.10.22 6:20	0:00	08.10.22 6:20	0:00	1ст. НЭНП	у		РЗА ПП. РИЧПН. ИМФ 15,3км ф. А. Осмотр прол. оп. 110-130, замечаний нет. Осмотр 10.10.2022 обнаружено гнездо на опоре №68, обгоревшая ветка под опорой.		нет	0	0	0	+1, ясно
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	14	08.10.22 8:36	08.10.22 8:36	0:00	08.10.22 8:36	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. Возле ЛР-418 оп№158/11 обнаружен труп птицы.		нет	0	0	0	+2, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	15	08.10.22 8:36	08.10.22 8:36	0:00	08.10.22 8:36	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. Возле ЛР-418 оп№158/11 обнаружен труп птицы		нет	0	0	0	+2, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка 35/10	15	08.10.22 9:33	08.10.22 11:25	1:52	08.10.22 14:55	5:22	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РИЧПН. Обнаружена сбита оп.№25, обрыв проводов в 5 пролетах стороной с/х техникой. Сообщено СБ, ОВД. Устранено, вкл в работу по нормальной сх.	ПС Дмитриевка ф6	насосн/83 чел	83	0,02	1	+2, облачно
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	08.10.22 9:40	08.10.22 11:09	1:29	08.10.22 11:51	2:11	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Вкл без ЗТП, вкл в 11:51. ТП5016 заменены перегоревшие ВВ предохран.	ПС Кролевцы ф21	кот/ 700 чел	700	0,5	38	+6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	13	08.10.22 10:10	08.10.22 13:16	3:06	08.10.22 13:16	3:06	МТЗ	выв	ну	РЗА П. РИЧПН. Повреждение на участке потребителя.		очистн/ быта нет	0	0,3	3	+6, ясно
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	10	08.10.22 16:07	08.10.22 16:09	0:02	08.10.22 16:09	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Произведён обход ВЛ 10.10.2022, обнаружено проникновение ката к токоведущим частям на КТП-6092 Хутор		д/с, кот, школа/ 500 чел	500	0,35	7	+14, пасмурно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	09.10.22 12:39	09.10.22 13:37	0:58	09.10.22 13:37	0:58	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр до 20.10.22.		жд, вч, кот/ 382 чел	382	0,2	10	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Дело 35/6	3	09.10.22 14:19	09.10.22 14:43	0:24	09.10.22 14:43	0:24	МТО	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. ТП83013 повреждение на 1С 0,4 кВ. В 22:48 устранено. 10.10.22 произведен обход КВЛ без замечаний		фал/ 750 чел	750	0,25	6	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	09.10.22 16:46	09.10.22 17:28	0:42	09.10.22 17:28	0:42	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение ОПН КТП-5419.		школа, кот/ 400 чел	400	0,4	14	+14, пасмурно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	09.10.22 17:02	09.10.22 17:05	0:03	09.10.22 17:05	0:03	МТО	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение на вед. опталке		вч, кот/ 6 чел	6	0,01	4	+7, ясно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	09.10.22 22:25	09.10.22 22:26	0:01	09.10.22 22:26	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. с.Безверхово. Осмотр 10.10.22.		насосн. / 260 чел	260	0,08	16	+12, ветер
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	по ф.14 оп.99 РКЛ	10.10.22 4:33	10.10.22 4:35	0:02	10.10.22 4:35	0:02	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр до 12.10.22.		насосная / 530 чел	530	0,92	16	+9, дождь

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	10.10.22 5:07	10.10.22 6:18	1:11	10.10.22 8:26	3:19	КУ "Земля"			РЗА ПП. РИЧПН. Партизанск. В 06:08 включены 7ТП. В 6:18 вкл. без 3-х ТП. В 06:47 ДБ 2 чел для осмотра ВЛ в пр.67-67/67. 08:26 ПЮЭС ПС Партизан Ф-9 включен по нормальной схеме после осмотра, замечаний не выявлено.		школа / 2856 чел	2856	2	26	+7, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	6	10.10.22 6:10	10.10.22 7:06	0:56	10.10.22 7:06	0:56	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр до 14.10.22.		больница, насосная / 200 чел	200	1,5	32	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	10.10.22 6:49	10.10.22 11:38	4:49	10.10.22 12:32	5:43	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. С нагрузкой ф-25 Троица. В 11:38 включен до 9РЛ оп №329 (без 3-х ТП) В 12:32 включили без вед. отп. оп.348. Повреждение на вед. участке.		школа, насос. / 635 чел	635	0,5	74	+9, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 в ТП82023 яч.5 (ТП 82040)	10.10.22 9:39	10.10.22 10:26	0:47	10.10.22 10:26	0:47	МТЗ	нет	у	РЗА П. РИЧПН. Оп. 27 срыв изолятора нижнего провода, пр.оп. 92-93 схлест проводов		часть г.Фокино / 300 чел	300	0,2	10	+12, дождь
Прим.ЮЭС	35	Эгершельд 35/6	В-35 Русская	10.10.22 10:18	10.10.22 10:56	0:38	10.10.22 17:13	6:55	КУ, земля			РЗА П. РИЧПН. Схема ремонтная (в ремонте КВЛ-35 Бурная - Эгершельд №1,2, ПС Эгершельд питается от ПС Русская), обесточены ПС 35 кВ Эгершельд, ПС 35 кВ Зеленая (вед). В 10:54 на ПС КЭТ включен В 35 Эгершельд (запитана ПС Зеленая), в 10:56 запитана ПС Эгершельд. На оп.37 КВЛ-35 Русская - Эгершельд обрыв шлейфа среднего провода. Устранено, в 17:13 КВЛ включена в работу со стороны ПС Русская.	ПС КЭТ	часть г.Владивосток / 8910 чел / 7 МВт / 72 ТП	8910	7	72	+9, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	10.10.22 10:54	10.10.22 11:04	0:10	10.10.22 19:47	8:53	МТО	нет	не проивз	РЗА П. РИЧПН. В 11:04 включен без 4-х ТП. На оп. 27 срыв нижнего провода с изолятора, пр.оп. 92-93 схлест проводов. Устранено.		г.Фокино / 3600 чел	3600	1	17	+12, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	10.10.22 11:12	10.10.22 11:40	0:28	10.10.22 11:40	0:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Проведен осмотр 16.10.22, замечаний нет.		с.Воздвиженка / 1500 чел	1500	0,17	19	+8, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	2	10.10.22 11:23	10.10.22 13:46	2:23	10.10.22 13:46	2:23	МТЗ	нет	не проивз	РЗА Н. РИЧПН. КТП-5327 ВЛ 0,4кВ Ф-2 упало дерево		котельная, насосная / 40 чел	40	0,2	2	+12, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	10.10.22 11:27	10.10.22 13:16	1:49	10.10.22 13:16	1:49	МТЗ	нет	ну	РЗА П. РИЧПН. В пролете опор 46-47 провис провода фазы "В". Устранено.		котельная, школа, дет/сад, ретранслятор / 600 чел	600	0,1	7	+10, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	10.10.22 13:55	10.10.22 14:02	0:07	10.10.22 14:02	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА П. РИЧПН. На РТП 5024/33/1 дефект опорного изолятора.		котельная / 550 чел	550	0,36	24	+9, сильный дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	8	10.10.22 17:06	10.10.22 17:21	0:15	11.10.22 0:03	6:57	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. При РПВ земля, вкл с землей для поиска МП прибором. Оп.32 срыв изолятора фА, устранено, вкл по нормальной сх.		ФАП / 98 чел	98	0,02	4	+10, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	10.10.22 17:16	10.10.22 17:37	0:21	10.10.22 19:25	2:09	МТЗ	ну	не проивз	РЗА ПП. РИЧПН. Включен без оттайки на ТП "Золотой колос". В 19:25 включен по нормальной схеме. На РТП 5024/33/1 дефект опорного изолятора.		котельная / 550 чел	550	0,4	24	+9, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ленинское 35/10	5	10.10.22 19:54	10.10.22 20:25	0:31	10.10.22 22:01	2:07	КУ, земля			РЗА ПП. РИЧПН. Потребителю обеспечен резерв. Земля самоустранилась.	Ленинское ф-3	нет	0	0,1	2	+8, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Пожарская 35/10	В-10 Т1	10.10.22 21:04	10.10.22 22:17	1:13	11.10.22 16:27	19:23	ГЗ			С погашением потребителей 1,2 сш 10 кВ. Осмотр по прибытию ОВБ: В10 Т1 отключился от ГЗ (по 35 кВ Т1 не отключался); в 22:17 потребителю обеспечен резерв (от Т2). /В 0:30 Т1 выведен в ремонт, газа в газовом реле нет. 11.10.22 проведена проверка РЗА: причина отключения В 10 Т-1 от ГЗ - эл.дуговое перекрытие соседних клемм (кл.11 и кл.12) в шкафу защит Т-1 на ОРУ 35 из-за попадания на них воды вследствие сильного дождя.	Т2	0,38 МВт/1912 чел	1912	0,38	14	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	5	10.10.22 21:20	10.10.22 21:42	0:22	11.10.22 4:04	6:44	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Вкл без 4ТП, вкл в 22:24 без 1ТП, вкл в 4:04. ТП1093 замены поврежденные прох.изоляторы.		нет/ 300 чел	300	0,17	11	+8, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	15	11.10.22 5:20	11.10.22 6:42	1:22	11.10.22 10:18	4:58	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Включен по нормальной схеме после обхода, повреждений не обнаружено.	ф2	нет/ быта нет	0	0,3	3	+8, дождь
Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	10	11.10.22 11:23	11.10.22 12:48	1:25	11.10.22 14:00	2:37	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. В 12:48 запитано 4 ТП. Схлест проводов фаз А-В в пролете опор 1-2. Устранено, включен по норм. схеме.	Барановский полигон ф-10	котельная / 480 чел	480	0,15	5	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	11.10.22 13:22	11.10.22 17:06	3:44	11.10.22 17:06	3:44	МТО	нет	ну	РЗА П. РИЧПН. На опоре №22 обрыв вязки по фазе В, провод на траверсе. Устранено, вкл. по норм. схеме		котельная, теплупункт, поликлинника, д/дом / 270 чел	270	0,26	16	+12, ясно
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор 35/6	В-35 Верхняя	11.10.22 14:29	11.10.22 14:35	0:06	11.10.22 14:35	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Обесточивались ПС Насосная-1 вед, ПС Верхняя, ПС Пристань вед, ПС Депо. Произведен осмотр ПС Верхняя, ПС Депо - выпавших блиннеров нет, оборудование в работе. Осмотр ВЛ без замечаний. Проверка РЗА 18.10.22, замечаний нет.		Шкотовский р-н / 4 МВт / 4943 чел / 71 ТП	4943	4	71	+13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	8	11.10.22 15:32	11.10.22 16:09	0:37	11.10.22 16:09	0:37	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. 14.10.22 проведен осмотр, без замечаний		нет	0	0,3	7	+13, ясно

Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	12.10.22 13:01	12.10.22 14:09	1:08	12.10.22 16:07	3:06	МТО	ну		РЗА П. РИЧПН. 14:09 включен до СР 772/123, запитаны 5 ТП из 6-ти. Повреждение КЛ ниже воронки на опоре №132. 16:07 последний потребитель перешел на ДГ. Произведен ремонт кабеля, 13.10.22 в 04:35 включен по нормальной схеме.	нет / 282 чел	282	0,1	6	+13, ясно	
ЭС ЕАО	35	Брусит - Биракан		12.10.22 13:55	12.10.22 14:30	0:35	12.10.22 14:48	0:53	МТЗ	ну	нд	Обесточена вед ПС Брусит, мзс ПС 220 Кувьдур (рем схема). Повреждение на вед. ПС Брусит (перекрытие изоляторов двух фаз ШР 1Т с повреждением).	нет / 1811 чел	1811	0,5	26	+8, облачно	
Ам.ЦЭС	6	Сиваки 220/110/6	20	12.10.22 16:32	12.10.22 16:32	0:00	12.10.22 16:32	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение на вед.учке	нет	0	0	0	+2, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	13.10.22 8:15	13.10.22 8:15	0:00	13.10.22 8:15	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РИЧПН. Межфазное перекрытие через тело плиты на КР 1 опора 1/1	нет	0	0	0	+6, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Амурская 110/6	СВ 6	13.10.22 13:59	13.10.22 14:11	0:12	13.10.22 14:11	0:12	МТЗ			РЗА ПП. РИЧПН. Отключился одновременно с вед.ф.27, Планируется проверка РЗА 17.10.22.	нет	5300	3,2	38	+15, облачно	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	25	13.10.22 15:32	13.10.22 16:21	0:49	13.10.22 16:21	0:49	МТО	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. ЗТП-2083 в яч.5 ВН-6, в кабельном отсеке животное (колонок)	школа - 2 / 140 чел	1440	1,2	15	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	13.10.22 15:56	13.10.22 20:25	4:29	14.10.2022 17:14	25:18	МТЗ	нет		РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение на вед.участке. 14.10.22 15:37 ТП-81091 нагрузка переведена от РИСЭ. Повреждения устранены, в 17:14 вкл. по норм. сх.	ПС Садовая ф.30	нет	600	0,6	12	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	13.10.22 16:55	13.10.22 17:42	0:47	13.10.22 17:42	0:47	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Обход, замечаний нет.	нет	860	0,92	53	+16, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	13.10.22 21:22	13.10.22 21:54	0:32	13.10.22 21:54	0:32	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. 14.10.22 проведен осмотр, без замечаний	котельная, школа / 600 чел	600	0,1	4	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	13.10.22 23:50	14.10.22 0:01	0:11	14.10.22 0:01	0:11	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Обход, замечаний нет.	нет	860	0,9	53	+10, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	14.10.22 15:29	14.10.22 16:29	1:00	18.10.22 15:08	95:39	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. п.Амурзет. Потребитель запитан, выделен участок КЛ-10 кВ от ТП-289 яч. 5 до ТП-265 яч.3. Определено МП: 74 м от ТП265. Повреждение устранено, 18.10.22 в 15:08 вкл. по нормальной схеме.	КНС, 3 котельн. / 3000 чел	3000	0,8	12	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Казармы 110/10	Т1	15.10.22 8:47	15.10.22 9:08	0:21	15.10.22 9:08	0:21	ДЭТ, внешнее отключение		у	РЗА ПН. Откл. вместе с вед. Ф-7 (без нагрузки). Обесточена 1С-10кВ, вкл. Т1 без вед. ф.-7. произведена послеаварийная проверка РЗА, причина не выявлена, повторная проверка 17.10.22 без замечаний.	нет / 30 чел	30	0,9	4	+9, пасм	
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Ракушка		15.10.22 10:04	15.10.22 10:22	0:18	15.10.22 10:22	0:18	ДЗ 1ст	ну	у	РЗА П. ИМФ фаза А,В 12,8 км. Обесточивались ПС-110 Ракушка, Тимофеевка, Ольга. Осмотр: подрядная организация ООО "Антанта" без оформления допуска произвела расширение просеки, в пр. 53-54 спилено дерево следы перекрытия на проводах (дуб высотой 20м, от пня до проекции провода 16м, от провода до стены леса 16м). Повреждения оборудования нет. Сообщено в СБ	Ольгинский р-н, 7244 чел	7244	3,1	83	+14, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	20	15.10.22 15:28	15.10.22 15:31	0:03	15.10.22 15:31	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА П. РИЧПН. Обрыв вязки повторной изоляции на анкерной угловой опоре №7	нет / 120 чел	120	0,5	4	+12, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	10	15.10.22 16:19	15.10.22 17:37	1:18	15.10.22 17:37	1:18	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РИЧПН. с.Тамбовка. Оп.№ 1-1/1 склст проводов фаз"А,В". Устранено.	котельная, скваж./ 560 чел	560	0,08	4	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	16.10.22 4:12	16.10.22 4:19	0:07	16.10.22 4:19	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Обход до 17.10.22	нет	650	0,6	7	+8, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	24	16.10.22 9:44	16.10.22 10:42	0:58	16.10.22 11:55	2:11	КУ, земля			РЗА П. РИЧПН. Вкл без 1ТП, вкл в 11:55. повреждение резервного КЛ-10 ТП-148, искл из схемы.	вч, д/с/ 562 чел	562	1,4	562	+3, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	16.10.22 11:25	16.10.22 11:46	0:21	16.10.22 11:46	0:21	МТО	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. 17.10.22 произведен обход, без замечаний	кот/ 250 чел	250	0,3	14	+11, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	16.10.22 16:31	16.10.22 16:48	0:17	16.10.22 16:48	0:17	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. 17.10.22 произведен обход, без замечаний	кот/ 250 чел	250	0,3	14	+12, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	17.10.22 11:15	17.10.22 13:25	2:10	17.10.22 13:25	2:10	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке.	кот/ 155 чел	155	0,08	9	0, облачно	
Прим.СЭС	110	Ретиховка - Арсеньев-2		17.10.22 11:12	17.10.22 11:12	0:00	17.10.22 11:12	0:00	Арс2:ВЧБ, ИМФ 36,4 км ф.С, Рет:НЗЗ 1ст	у		РЗА П. Произведен осмотр ВЛ, пр.оп. 179-180 (под ВЛ) обнаружен свежеспеленный дуб, оп.181 срыв гирлянды изоляторов левого провода (высота дуба 25 м, диаметр 45см, расстояние от пня до проводов 17 м.). Подрядчиком ООО "Антанта" велись работы по расширению просеки в пр.оп.159-189 (по Н/Д 264П). Сообщено СБ. 18.10.22 на оп.181 заменено крепление гирлянды изоляторов.	нет	0	0	0	+7, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	17.10.22 13:09	17.10.22 14:17	1:08	17.10.22 14:17	1:08	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. 17.10.22 произведен обход, без замечаний	кот/ 250 чел	250	0,3	14	+13, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Академическая 35/6	В-35 Т1	17.10.22 21:45	17.10.22 21:49	0:04	17.10.22 22:29	0:44	МТЗ			РЗА ПН. Обесточена 1С-6кВ. Включен СВ-6, запитана 1С-6кВ без вед. ф-6 (откл. МТЗ, 150 чел/0,7МВт) / вкл. в 22:36. В 22:29 Т1 включен по нормальной схеме после осмотра. 18.10.22 выполнена послеаварийная проверка РЗА, заменено реле времени в цепях РЗА Т-1	Т2 (вкл. СВ-6) г.Владивосток, 2450чел	2450	2,4	18	+10, ясно	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЖБИ-1		18.10.22 3:00	18.10.22 3:00	0:00	18.10.22 3:00	0:00	МТО, ДЗ 1ст.	у		РЗА П. РИЧПН. Повреждение Т1 с отключением от ДЭТ на вед. ПС Межзаводская.	нет	0	0	0	+2, пасм	

Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	18.10.22 8:36	18.10.22 9:27	0:51	18.10.22 9:27	0:51	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РичПН. Осмотр без замечаний.		школа, больница, ретранслятор / 51 чел	51	0,03	3	+3, ясно
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Таежная		18.10.22 10:30	18.10.22 10:38	0:08	18.10.22 10:38	0:08	КУ, земля			РЗА П. РичПН. Включили с отключенным ТР-35 ТСН-35 2С на ПС Панино (поврежден опорный изолятор ТСН-35 2С ПС Панино) Устранено 18.10.2022 в 13-11 (заменен опорный изолятор).			5043	1,06	47	+1, ясно
ЮЯ ЭС	6	Нижний Куранах 220/110/6	ф.Дражный	18.10.22 10:48	18.10.22 11:15	0:27	18.10.22 11:15	0:27	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РичПН. Повреждение на вед. ТП-43К		жд станц, бойл, скваж/ 1478 чел	1478	0,3	12	-2, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	18.10.22 13:44	18.10.22 14:05	0:21	18.10.22 19:00	5:16	МТО	ну	ну	РЗА П. РичПН. При производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ 6 кВ от оп. 68-01/1 до КТП-812. Ф-68 включен с отключенным ЛР-6 на оп.68-01/1, обесточены 12 домов частного сектора. Устранено, вкл. по нормальной схеме		г.Биробиджан, 3 КНС, школа, д/сад / 3926 чел	3926	1,2	16	+8, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	18.10.22 15:30	18.10.22 16:28	0:58	19.10.22 20:51	29:21	МТЗ	нет	у	РЗА П. РичПН. С нагрузкой ф-13 Топаз (12 ТП). Повреждение КЛ 6 оп.№1-ЦРП103 (участок относится к ф-28 ПС Береговая-2). Определено МП - 627м от ЦРП103. 19.10.22. разработан котлован, смонтированы кабельная вставка 6м и 2 соед. муфты, включен по норм. схеме.		нет / 500 чел	500	1	16	+12, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	18.10.22 17:35	18.10.22 18:28	0:53	18.10.22 18:28	0:53	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РичПН. Осмотр без замечаний.		Школа, ЦТП / 470 чел	470	0,5	8	+11, ясно
Прим.СЭС	35	Чугуевка - Уборка		19.10.22 13:22	19.10.22 15:02	1:40	19.10.22 15:02	1:40	КУ, земля			РЗА ПП. Подрядчиком ООО Антанта велась работы по чистке просеки в пролетах 124-127. В 15:02 после осмотра ПС 35 Уборка на ПС Чугуевка включили в 35 Уборка, земля самоустранилась, все потребители запитаны. Произведен осмотр ВЛ 35 кВ Уборка-Самарка: в пр. опор 177-178 под проводами подгоревшая ветка дерева. Осмотрено рабочее место бригады ООО Антанта, замечаний нет.		Чугуевский р-н / 1,65 МВт / 81 ТП / 6009 чел	6009	1,65	81	+8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	13	19.10.22 15:39	19.10.22 17:29	1:50	19.10.22 23:10	7:31	КУ, земля			РЗА ПП. РичПН. В 17:29 включен до РЛ-7 (без 1 ТП) 19:50 ТП "Карьер Северный" запитано от ДГУ. На оп 88 срыв вязы, провод на траверсе. Устранено.		нет	0	0,2	4	+13, ясно
Прим.ЮЭС	10	РП-1	206	19.10.22 16:30	19.10.22 18:56	2:26	22.10.22 3:40	59:10	МТЗ	нет		РЗА ПП. РичПН. В районе ТП 1105 находится сторонний автомобиль с буровой установкой, видны следы бурения, персонала на месте нет. Сообщено в полицию. В 18:35 включен под напряжение от РП-1. В 18:56 запитано ТП-1105. Оставалось отключено ТП-1106. Повреждение КЛ-10 ТП-1105-ТП-1106, определено МП 35-40м от ТП-1106. В 20:10.22 разработку котлована и монтаж кабельной вставки. 20.10.22 работы приостановлены, 21.10.2022 в 19:13 работы по монтажу муфт и 2 вставок, произведено В/В испытание и включен по нормальной схеме		ДВФУ КНС, н/с	0	0,3	2	+12, ясно
Прим.ЮЭС	10	РП-1	106	19.10.22 16:35	19.10.22 18:56	2:21	20.10.22 13:10	20:35	КУ, земля			РЗА ПП. РичПН. В районе ТП 1105 находится сторонний автомобиль с буровой установкой, видны следы бурения, персонала на месте нет. Сообщено в полицию. В 18:56 ТП-1105 запитано от ф.206. Оставалось отключено ТП-1106. В 20:05 включен под напряжение от РП-1. Повреждение КЛ-10 ТП-1105-ТП-1106, определено МП 35-40м от ТП-1106. 20.10.22 13:10 смонтированы две вставки по 2 метра, одна соед. муфта, произведено В/В испытание и включен по нормальной схеме, запитаны потребители ТП-1106.	ф-206 РП-1	ДВФУ КНС, н/с	0	0,3	2	+12, ясно
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	16	19.10.22 20:17	19.10.22 22:09	1:52	19.10.22 22:09	1:52	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РичПН. В пр.оп.16-00/13-16-03/1 снят наброс ветки на ВЛ 10 кВ.		3 котельные / 1515 чел	1515	0,34	8	+9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	5	20.10.22 10:01	20.10.22 11:38	1:37	20.10.22 14:00	3:59	"земля" от КУ			РЗА ПП. РичПН. По фидеру была запитана нагрузка ф.5 Екатеринбург. Запитано 18 ТП по ф.5 Екатеринбург. В пр.оп.17-18 произошел наклон опоры №6 (0,4 кВ Ф-2 КТП 7514). Устранено, все включено	ф.5 Екатеринбург	котельная -2, школа, дс / 900 чел	900	0,6	30	+1, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	21.10.22 12:17	21.10.22 12:17	0:00	21.10.22 12:17	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РичПН. Осмотр до 28.10.22		нет	0	0	0	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	10	21.10.22 13:49	21.10.22 14:02	0:13	21.10.22 14:02	0:13	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РичПН. Осмотр без замечаний		быта нет	0	0,6	5	+16, ясно
Прим.СЭС	110	Молодежная - Чугуевка		21.10.22 15:44	21.10.22 16:08	0:24	21.10.22 18:14	2:30	НЗЗ 3 ст	ну	у	РЗА П. Обесточена 1сш-110/6 кВ ПС Молодежная. По ВЛ-110 была допущена бригада ООО Антанта по НД-285П чистка просеки пр.оп.150-175. Потребитель запитан по ВЛ-110 Арсенев-2-Молодежная. После отстранения бригады ООО "Антанта" от работ линия успешно включена в работу. Произведен осмотр ВЛ 22.10.22, в пр.165-166 обнаружена упавшая сухая осина (17 м до ВЛ, 25 м высота дерева, диаметр пня 30 см).	СВ-110	г.Арсенев / 13445 чел	13445	3,17	42	+15, ясно

Хаб.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	16	21.10.22 18:11	21.10.22 18:38	0:27	21.10.22 18:38	0:27	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение на вед. ТП.		насосная / 495 чел	495	0,05	3	+7, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	21.10.22 18:55	21.10.22 20:22	1:27	21.10.22 21:40	2:45	МТЗ	нет	не проивз	РЗА П. РИЧПН. С нагрузкой ф-25 Троица. Включен без 30 ТП. На оп.222 ф-25 Троица повреждение изолятора. Устранено, в 21:40 включен по нормальной схеме.	школа, насосная, котельная / 635 чел	635	0,5	74	+10, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	21.10.22 20:53	21.10.22 23:38	2:45	21.10.22 23:38	2:45	КУ, земля			РЗА П. РИЧПН. На оп.150 повреждение изолятора. Устранено	котельная, школа / 760 чел	760	0,14	16	0, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	22.10.22 6:22	22.10.22 9:37	3:15	22.10.22 10:10	3:48	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Лвл=9км. 6:57 включили 8 ТП. В 09:37 включены без 7-ми ТП. В 10:10 включены все потребители, повреждение на КЛ 10 кВ от ТП-3269 до РК-14 на опоре №54/1. Кабель на гарантии, АВР будет проводить подрядчик. 2.11.22. определено место повреждения, сообщено подрядчику. 09.11.22 в 19:45 после ремонта КЛ-10 ф-7 включен по нормальной схеме.	насосная, котельная / 1310 чел	1310	0,91	18	+1, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	22.10.22 7:04	22.10.22 7:04	0:00	22.10.22 7:04	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН.	нет	0	0	0	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	22.10.22 7:27	22.10.22 9:08	1:41	22.10.22 9:08	1:41	МТЗ	нет	не проивз	РЗА П. РИЧПН. Плохой контакт РТП КТП-5059, довлучен.	ТОР Надеждинский	50	1	24	+5, ясно	
Хаб.СЭС	35	Амурская ТЭЦ - Городская с отп. КТПН-1	Т-224	22.10.22 19:37	22.10.22 19:37	0:00	22.10.22 19:37	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РИЧПН. Лвл=3,1км. Осмотр ВЛ 23.10.22, замечаний нет. 24.10.22 произведен повторный осмотр: на ПС 35 кВ КТПН-1 В-35 1Т со стороны ЛР 35 Т-224 ф.С шерсть животного (предположительно кошки).	нет	0	0	0	+2, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	В-10 Т1	23.10.22 13:15	23.10.22 13:16	0:01	23.10.22 15:15	2:00	МТЗ	выв		РЗА П. Одновременно откл. вед. ф-5 (бл. МТО). Обесточена 1С-10кВ. В 13:16 включен СВ-10 (ОВБ находилась на осмотре ПС), потребители запитаны без вед. ф-5 (АО ДВ РСХ, 56 чел/0,33МВт)/14:02 запитан от ф.-18. В 15:15 включен В-10 Т1, отключен СВ-10. Дуговое перекрытие на В-10 ф.5	Т2	в/ч, котельн, насосн. / 600 чел	600	4,1	56	+8, ясно
Прим.ЦЭС	6	Михайловка 110/35/6	7	24.10.22 10:13	24.10.22 13:34	3:21	24.10.22 13:34	3:21	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. На оп.31 с траверсы убрана мертвая птица (сорока) с проволокой.	нет / 500чел	500	0,1	6	+3, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	24.10.22 10:54	24.10.22 16:57	6:03	24.10.22 16:57	6:03	"земля" от КУ			РЗА П. РИЧПН. На оп.8 обрыв вязы, провод на траверсе. Устранено.	нет / 180чел	180	1,15	11	+7, ясно	
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазавод		24.10.22 10:56	24.10.22 11:12	0:16	24.10.22 16:49	5:53	ДЗ 1,2ст	ну		РЗА П. ИМФ- Ф-В.С 18,6км. Обесточились ПС 110 кВ Плавазавод, Богополь. В 11:12 запитана ПС Плавазавод от ПС Горбуша. В 12:18 на ПС Богополь нагрузка переведена с Т2 на Т1, все потребители запитаны. На ВЛ 110 К-Богополь-Плавазавод работала бригада подрядной организации " Антанта" в пр.оп. 1-126 расширение просеки, при работе допущено падение дерева на провода ВЛ-110 кВ в пр.оп. 80-81 (дуб, длиной 22м, от пня до ВЛ 13м, диаметр пня 28см, от ВЛ до края леса 17м). При падении дерева слёст проводов. Устранено.	ВЛ-110 Горбуша-Плавазавод, ВЛ-110 К-Богополь-Р	Кавалеровский р-н, 3745чел	3745	2,7	66	+6, ясно
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	58	24.10.22 18:15	24.10.22 18:15	0:00	24.10.22 18:15	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН.	нет	0	0	0	+7, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	24.10.22 19:49	24.10.22 19:49	0:00	24.10.22 19:49	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА П. РИЧПН. РТП КТП 5498 - отгорел шлейф ф. С в ст ВЛ. В 00:12 устранено, включен по нормальной схеме.	нет	0	0	0	+3, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	В-10 Т1	26.10.22 2:26	26.10.22 3:27	1:01	26.10.22 10:55	8:29	МТЗ			РЗА ПП. Обесточена 1С-10 кВ, вызван деж. на ПС. В яч. Ф.-12 обнаружена обгоревшая крыша, в 03:15 вкл. В-10 Т1 (1С-10 кВ включена под напряжение). В 3:27 потребитель запитан без ф.-12 (102 чел/0,9МВ/ЗТП)/3:51 запитан от ф.-20. В 10:55 ф.-12 включен в работу после чистки изоляции.	п.Славянка (в/ч, котельн, насосн./ 613 чел	613	6,92	56	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Академическая 35/6	Т-2	26.10.22 10:57	26.10.22 12:13	1:16	26.10.22 12:13	1:16	МТЗ			РЗА ПН. На ПС Академическая отключились выключатели в 35 Т-2, в 6 Т-2, в 6 Ф-20 (вед) от МТЗ. Обесточилась 2С-6кВ ПС Академическая. При осмотре ПС Академическая выявлено: в шкафу СН отключен АВ 0,4 кВ шинок управления. Нарушение изоляции кабеля 0,4 кВ цепей питания шинок управления. В 11:46 запитаны СН от ТСН-1. В 12:13 Т-2 включен без вед ф-20. Повреждение в вед сетях по Ф-20. (В 11:41 потребители Ф-20 запитаны от Ф-6).	г.Владивосток / 4,2 МВт, 27 ТП, 1950 чел	1950	4,2	27	+13, пасмурно.	
Прим.ЦЭС	6	Барановский полигон 35/6	10	26.10.22 12:36	26.10.22 14:56	2:20	26.10.22 17:45	5:09	КУ, земля			РЗА ПП. РИЧПН. В 14:56 потребители запитаны от ф-10 Студгородок, отключен РС230 оп.61. На оп.22 слетел изолятор ф-А, провод на траверсе. Устранено, включен по нормальной схеме.	ф-10 Студгородок	котельная / 450 чел	450	0,47	15	+13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	26.10.22 15:36	26.10.22 16:26	0:50	26.10.22 17:52	2:16	КУ, земля			РЗА ПП. РИЧПН. Включен до оп.87 без 5 ТП. На оп. 128 слетела вязыка ф-В. Устранено, включен по нормальной схеме.	ретранслятор / 20 чел	20	0,2	16	+13, пасмурно	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	227	27.10.22 8:49	27.10.22 9:38	0:49	27.10.22 13:56	5:07	КУ, земля			РЗА ПП. РИЧПН. Включен без 4ТП. Включен по нормальной схеме после осмотра, повреждений не обнаружено.	нет / 2400 чел	2400	0,87	24	+2, дождь	

Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	6	27.10.22 9:44	27.10.22 11:23	1:39	27.10.22 11:23	1:39	КУ, земля			РЗА ПП. РичПН. При осмотре обнаружена птица на проходном изоляторе ТП 15-23.		нет / 85 чел	85	0,02	2	+1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	7	27.10.22 23:54	28.10.22 2:07	2:13	02.11.22 16:25	136:31	МТЗ	выв	ну	РичПН. РЗА П. Повреждение кабельной муфты на оп.2. отключен участок КЛ-10 оп.2-3 в 4:13. КЛ на гарантии, восстановлением будет заниматься подрядная организация. Устранено.	ф.12	нет / быта нет	0	0,04	4	+4, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	Тепличный комбинат 35/6	12	29.10.22 11:01	29.10.22 11:30	0:29	29.10.22 11:30	0:29	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РичПН. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 115 чел	115	0,06	5	+2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	29.10.22 13:37	29.10.22 13:47	0:10	29.10.22 13:47	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН. Обход, замечаний нет.		нет / 131 чел	131	0,1	26	+9, ясно
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	29.10.22 15:24	29.10.22 15:37	0:13	29.10.22 15:37	0:13	ЧТЭЦ: ТЗНП 1 ст; М.Нимныр: ТЗНП 3 ст	ну	у	РЗА ПП. РичПН. Обесточена ПС-110 Хатыми, на ПС Инаглинская и ПС Угольная АВР-6 успешно. В 15:37 включен В 110 Хатыми на ПС 110 кВ М.Нимныр успешно, потребитель ПС 110 кВ Хатыми запитан. В 15:46 транзит замкнут. ИМФ ф.С-0, 99,3 км. 29.10.22 произведен обход ВЛ-110 Малый Нимныр Хатыми, в пролете опор 119-120 следы проезда гусеничной техники, поврежденный на ВЛ нет. Сообщено в Сб. 31.10.22 послеаварийный осмотр в пролете опор №№ 119-120, был обнаружен экскаватор DOOSAN, проводящий работы в охранной зоне ВЛ (рытьё траншеи). Составлен акт.	водозабор, котельная / 190 чел	190	0,2	6	-13, ясно	
ЮЯ ЭС	110	М.Нимныр - Хатыми		29.10.22 15:24	29.10.22 15:37	0:13	29.10.22 15:46	0:22	ТЗНП 3 ст	ну	у	Доп. к отключению ВЛ-110 ЧТЭЦ - Хатыми.		учтено	учтено			-13, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	29.10.22 16:55	29.10.22 16:55	0:00	29.10.22 16:55	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РичПН. Обход до 3.11.22.		нет	0	0	0	+1, пасмурно
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		30.10.22 7:00	30.10.22 7:00	0:00	30.10.22 7:00	0:00	1ст НЗНП	у		РЗА ПП. РичПН. Осмотр, оп. № 221 следы перекрытия на шлейфе Ф-А (гнездо сороки).		нет	0	0	0	-7, ясно
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	30.10.22 7:59	30.10.22 7:59	0:00	30.10.22 7:59	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РичПН. Осмотр до 3.11.22.		нет	0	0	0	-4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	30.10.22 9:35	30.10.22 9:42	0:07	30.10.22 9:42	0:07	МТО	выв	у	РЗА ПП. РичПН. Монакино. Осмотр 31.10.22.		нет	0	0,02	6	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	30.10.22 11:10	30.10.22 12:38	1:28	30.10.22 12:38	1:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН. п. Олений. Произведен обход, замечаний нет.		котельная / 400 чел	400	0,5	16	+6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	30.10.22 14:39	30.10.22 15:14	0:35	30.10.22 15:14	0:35	МТО	выв	у	РЗА ПП. РичПН. г.Большой Камень. Обход 31.10.22.		5 котельн. / 860 чел	860	0,9	53	+8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	30.10.22 18:17	30.10.22 21:14	2:57	01.11.22 21:37	51:20	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. РичПН. Совместно с нагрузкой Ф-13 ПС Топаз. В 20:52 включен без нагрузки Ф-13 ПС Топаз, запитано 4ТП. В 21:14 выделен уч-к КЛ без нагрузки от ТП-81164 до оп.14 (ф.13 ПС Топаз), потребитель полностью запитан по ф.28 ПС Береговая-2. Определено МП 95 м. от ТП-81164. 1.11.22 разработан котлован, смонтирована муфта, вкл. в работу.	ф.28 ПС Береговая-2	нет / 500 чел	500	1	16	+6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	30.10.22 22:07	30.10.22 22:08	0:01	30.10.22 22:08	0:01	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РичПН. АПВ выв по режиму (РЗА).		нет / 500 чел	500	0,25	30	+4, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	30.10.22 21:20	30.10.22 22:21	1:01	30.10.22 22:52	1:32	"земля" от КУ			РЗА П. РичПН. Включен без ТП-2-5, повреждены ПК. Устранено, все включено		котельная / 1700 чел	1700	0,58	20	+1, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	31.10.22 7:31	31.10.22 7:31	0:00	31.10.22 7:31	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РичПН. 31.10.22 выполнили осмотр ВЛ 6 оп.18-00/1 до оп.18-00/43, замечаний нет.		нет	0	0	0	+4, ясно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	по ф.7 в РП-2 ф.5	31.10.22 6:40	31.10.22 7:15	0:35	31.10.22 8:22	1:42	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РичПН. Включен без 4ТП. Поврежден резервный кабель между ТП-5 и ТП-246, исключен из схемы. Потребитель запитан.		нет / 1000 чел	1000	1,3	13	-2, ветер
Хаб.СЭС	6	К 110/6	18	31.10.22 14:47	31.10.22 14:59	0:12	31.10.22 14:59	0:12	МТЗ	выв	у	РЗА П. РичПН. п.Большая Халсоль. Повреждение на вед. ТП-701.		нет / 460 чел	460	0,1	5	+2, пасм
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	31.10.22 18:12	31.10.22 18:23	0:11	31.10.22 18:23	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН. с.Новинка, с.Егорьевка, с.Новопетровка. Оп. 9 проволока (наброс).		болыи, котельн. / 130 чел	130	0,14	14	+6, дождь
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	2	01.11.22 3:36	01.11.22 6:23	2:47	01.11.22 6:23	2:47	"земля" от КУ			РЗА П. РичПН. Опора 43, разрушение изолятора ф.С, провод на траверсе. Устранено		нет / 25 чел	25	0,04	2	+5, дождь
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	28	01.11.22 5:48	01.11.22 5:48	0:00	02.11.22 16:45	34:57	"земля" от КУ			РЗА П. РичПН. место повреждения: 406 метров от КТП-абонентская в сторону ПС. Устранено.	АВР у потребителя	нет / 100 чел	100	0,1	1	+5, дождь
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	55	01.11.22 7:00	01.11.22 7:53	0:53	02.11.22 16:38	33:38	МТЗ	нет		РЗА П. РичПН. Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Повреждена головная КЛ 6 кВ до ТП-810 яч.1.. Устранено.	ф.52	нет / 3540 чел	3540	0,45	6	+5, пасмурно
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	01.11.22 6:16	01.11.22 8:50	2:34	01.11.22 8:50	2:34	МТО	ну	ну	РЗА П. РичПН. Оп. 23-24 снят наброс ветки.		нет / 300 чел	300	0,19	9	+1, мокрый снег
Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	16	01.11.22 6:31	01.11.22 8:55	2:24	01.11.22 8:55	2:24	МТО	ну	ну	РЗА П. РичПН. Пр. 69-70, 75-76 падение веток под весом налипшего снега. Устранено.		котельная, дс, школа / 950 чел	950	0,04	5	+1, мокрый снег
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	1	01.11.22 6:46	01.11.22 10:19	3:33	01.11.22 10:19	3:33	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РичПН. Вкл. после осмотра. Налипание снега.		школа, котельная школы / 900 чел	900	0,082	12	+1, мокрый снег
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	3	01.11.22 7:34	01.11.22 10:46	3:12	01.11.22 10:46	3:12	МТО	ну	ну	РЗА П. РичПН. Устранен обрыв провода в пр. 21/1-21/2 (палипание снега).		котельная, быта нет	0	0,1	4	+1, мокрый снег
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	7	01.11.22 8:44	01.11.22 13:50	5:06	01.11.22 13:50	5:06	МТЗ	ну		РЗА П. РичПН. Лвл=2,5км, лбаза 25км. Котельная запитана от резерва в 10:30. Устранен обрыв провода ф.С в пр.32-33 (падение ветки (толщина около 15 см) с дерева (пирамидальный тополь высотой около 30 метров, расстояние от дерева до провода около 1,2 метра)).	ф.18 ПС Авангард	котельная / 610 чел	610	0,1	4	+8, дождь

Прим.ЮЭС	6	Угольная 35/6	6	01.11.22 10:36	01.11.22 18:36	8:00	01.11.22 19:01	8:25	МТЗ	ну		РЗА П. РичПН. Льл-6,58км. В 17:39 включена ВЛ без нагрузки до ТП-7258. L-6,58км, прямого проезда вдоль ВЛ нет, трасса объезда около 16км и затрудненное движение по трассе (пробки). Обошли до ТП7258 (80% трассы), вкл. участка неуп. Откл. отходящие оттайки. 18:00 вкл 4ТП (явост ВЛ при откл.-х ТП в голове). 18:36 включены 6ТП из 10ТП. 18:44 вкл. 7ТП. 19:01 вкл без вед. ТП "Пак" (повреждение).	котельная, школа, д.сад, ретранслятор / 466 чел	466	0,4	10	+8, дождь	
Прим.ЗЭС	35	Евгеньевка 35/6	В 35 Т-1	01.11.22 14:30	01.11.22 15:00	0:30	01.11.22 15:00	0:30	МТЗ			ПС однотр-я, вкл. без ф.2 (Спасское, 9ТП, 92 чел, 0,2МВт, молокозавод). По Ф-2 срыв провода на угловой оп. №15 (из-за разрушенного колпачка) и последующего падения провода по Ф "С" на землю в пр.15-15/1 с перекрытием на ф "В". РТП-3253 оп 15/1 отторели шлейфа фаз "В,С". Повреждение изоляции ЛР-60 оп.5. Устранено. В 00:50 Ф-2 ПС Евгеньевка включен в работу по нормальной схеме, запитаны все потребители. Произведена проверка РЗА Ф-2, неисправна катушка отключения В 10 Ф-2, по В 10 Т-1 - не стабильное срабатывание выходного реле защит РК0, устранено.	Мед. училище, пед. училище, больница, школа, д/с-2, молокозавод, котельная / 6371 чел	6371	2,75	41	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	2Р 110/6	В1,2-6кВ Т-1; В1,2-6кВ Т-2	01.11.22 22:14	02.11.22 2:17	4:03	02.11.22 2:17	4:03	КУ			21:38 по ТМ отключение вед. Ф-206 (МТЗ). Направлено ОБВ на ПС. 21:46 по ТМ откл. В 6 ТСН-2. Вызван ДЭМ ПС. 21:49 по ТМ откл. вед.Ф-107 (МТЗ). 22:05 по ТМ откл. вед.Ф-106 (МТЗ). 22:05 по ТМ откл. вед. Ф-208 (МТЗ). 22:07 по ТМ откл. вед. Ф-207, 105. Получена информация от ВПЭС о возгорании в районе ПС 2Р. Получена информация о прибытии пож. команды на ПС (самостоятельно). В 22:14 по запросу ВПЭС на ПС 2Р (после прибытия дежурного) отключены В2-6 Т-1 и В2-6 Т-2, погашены 3,4 С 6 кВ. В 22:22 отключены В1-6 Т-1 и В1-6 Т-2, погашены 1,2С 6 кВ (ИТОГО по ПС 2Р общая откл. мощн. 18,95МВт/30080 чел/214ТП). В 22:51 на ПС 2Р КУ отключены В 110 Т-1, В 110 Т-2. Электроудовое повреждение в кабельных каналах 6 кВ на ОРУ-110. 23:19 допуск пож. команды на тушение возгорания каб. каналов 6кВ ОРУ-110 ПС 2Р. В 00:14 возгорание ликвидировано. В 01:50 включены Т-1, Т-2 и 1,3,4С 6 кВ на х.х. В 02:17 включена 2С 6 кВ на х.х. В 02:29 вкл. Ф-11 (с нагр. ф-16, 2400 чел/1,6МВт). 22:20 по Ф-103, Ф-203 КНС Фирсова (900/1,05МВт) нагрузка переведена потребителем на Ф-104 ПС Бурун (инф-я в 3:00). 03:25 вкл. Ф-204 (900 чел/1,8МВт). 03:32 вкл. Ф-19 (50 чел/0,1МВт). 3:48 вкл. ТХН-3, запитаны СН. 03:56 вкл. Ф-1 (70 чел/0,3 МВт). 04:04 вкл. Ф-3 (1100 чел/0,3 МВт). 04:17 вкл. Ф-17 (340 чел/0,6 МВт). 10:48 вкл. ф.8 (640чел/0,45МВт). 10:59 вкл. ф.103 (1МВт), 11:03 вкл. ф.203 (900/0,05МВт) ИТОГО: 6400 чел/7,2МВт. 2.11.22 16:24 вкл. ф.208. 18:27 вкл. Ф.105. 19:49 вкл. Ф-206. 20:54 вкл. Ф-106, 21:12 вкл. Ф-10. 21:27 вкл. Ф-14. 00:13 вкл. Ф-15 (оборонного). 00:37 вкл. Ф-16 (откл. поврежденный каб.)	г.Владивосток, 30080 чел/25 фид.	30080	18,95	214	+7, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	БН 35/6	27	02.11.22 15:27	02.11.22 15:27	0:00	02.11.22 22:19	6:52	МТО	ну	не проивз	Повреждение КЛ при проведении несогласованных земляных работ Экскаватором сторонней организацией по адресу г. Хабаровск ул. Комсомольская, 22, на месте лиц проводивших работы не обнаружено. Вызвана полиция. Устранено и вкл. по норм. сх.	АВР 2Т ПС 35 Прибрежная	нет	0	0	0	+2, облачно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	8	03.11.22 4:21	03.11.22 5:12	0:51	03.11.22 5:12	0:51	ЗДЗ	запрет	не проивз	РЗА П; РичПН. с.Волково. В яч.В-10 Ф-8 в кабельном отсеке обнаружена крыса, убрана опер штангой.	нет / 140 чел	140	0,14	9	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	03.11.22 5:39	03.11.22 6:05	0:26	03.11.22 6:05	0:26	МТЗ	нет	у	РЗА ПП; РичПН. Чистоводное. Произведен обход 3.11.22 без замечаний	котельная, ретранслятор / 115 чел	115	0,08	16	0, ясно	
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Токур		03.11.22 6:20	03.11.22 6:25	0:05	03.11.22 6:25	0:05	МТЗ	выв	у	РЗА ПП; РичПН. АПВ реконструкция. Осмотр 03.11.22 без замечаний.	кот, больн, 2162 чел	2162	0,7	15	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	03.11.22 8:28	03.11.22 10:59	2:31	03.11.22 11:53	3:25	КУ "Земля"			РЗА ПП; РичПН. 09:00 включен до оп.68, (запитано 2-ТП из 20). 10:59 включен без отайки на с.Монокно (без 4-х ТП). 11:26 включен полностью для ОМП прибором "Квант". 11:53 "земля" самоустранилась.	школа, скважина/310 чел	310	0,45	15	-7, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	03.11.22 9:15	03.11.22 9:15	0:00	03.11.22 9:15	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РичПН.	нет	0	0	0	-2, ясно	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	03.11.22 12:53	03.11.22 13:59	1:06	03.11.22 15:23	2:30	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РичПН. сторонней техникой поврежден привод ЛР-6 кВ на оп.8-00/47. Сообщено в полицию. Устранено, включили по норм. схеме.	вродозабор / 293 чел	293	0,71	10	-3, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	15	03.11.22 14:12	03.11.22 14:14	0:02	03.11.22 14:14	0:02	МТЗ	нет	у	РЗА П. РичПН. 7.11.22 под СТП 2001 обнаружена Белка со следами перекрытия.	нет / 312 чел	312	0,42	7	+5, ясно	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	58	03.11.22 22:10	03.11.22 23:04	0:54	04.11.22 15:43	17:33	МТЗ	ну	не проивз	РЗА П. РичПН. оп.58-00/22 сбита сторонним лицом. Устранено, вкл. по норм. схеме.	ПС Дежнево ф.46	нет / 696 чел	696	0,12		-4, неб ветер

Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	30	04.11.22 8:58	04.11.22 9:54	0:56	06.11.22 21:12	60:14	МТЗ	нет		РЗА ПП. РИЧПН. с частичной нагрузкой Ф-16 ПС Береговая-1 и Ф-9 ПС Береговая-2. В 9:54 выведен участок КЛ 6 кВ ТП81006-ТП81003, включены все потребители. МП в 130 м от ТП-81006. 5.11.22 разработан котлован. 6.11.22 расширен котлован, смонтир соедин.муфта. Включен по норм. схеме.	в/н / 750 чел	750	1	16	0, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	04.11.22 10:01	04.11.22 11:11	1:10	04.11.22 11:11	1:10	МТЗ	ну	у	РЗА П. РИЧПН. Пр. оп № 80/3-80/4 – следы перекрытия провода Ф-А, под ВЛ стоит экскаватор.	скважина / 550 чел	550	0,087	36	-7, ясно	
ЭС ЕАО	6	БВС 110/35/10	193	05.11.22 14:22	05.11.22 14:22	0:00	05.11.22 14:22	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+1, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	05.11.22 14:45	05.11.22 14:49	0:04	05.11.22 14:49	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН.	нет / 282 чел	282	0,1	6	+8, ясно	
Прим.ЮЭС	10	178-Ф 110/10	12	05.11.22 23:39	06.11.22 0:41	1:02	06.11.22 19:44	20:05	МТЗ	нет		РЗА П. РИЧПН. 0:41 вкл. без 5 ТП. 01:36 вкл. без 3 ТП. В 03:07 включены все потребители, выведен участок КЛ ТП82127-ТП82129. 6.11.22 определено МП 78 м от ТП-82127. Отключился повторно 6.11.22 в 19:44	ф.31	п.Дунай / 4100 чел	4100	2	11	0, ясно
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	06.11.22 0:47	06.11.22 1:40	0:53	06.11.22 7:14	6:27	КУ, земля			РЗА П. РИЧПН. На оп.414-15/20 поврежден изолятор ф-А. Устранено, вкл. по норм. схеме.	нет / 415 чел	415	0,7	20	-6, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Кролевецы 110/35/6	21	06.11.22 11:54	06.11.22 13:17	1:23	06.11.22 13:17	1:23	МТЗ	ну	не проивз	РЗА П. РИЧПН. Лвл=25,Зкм, Лбаз=20км Следы перекрытия на РТП-5015 оп.77/15. 8.11.22 замена разъединителя	нет / 480 чел	480	0,5	15	+4, ясно	
Прим.ЮЭС	10	178-Ф 110/10	12	06.11.22 19:44	06.11.22 21:19	1:35	10.11.22 12:56	89:12	МТЗ	нет	не проивз	РЗА П. РИЧПН. Был в работе с выведенным поврежденным участком КЛ без нагрузки (МП 78 м от ТП 82127), ЗТП были запитаны ранее по ф.31 ПС 178-Ф. В 20:13 запитаны 2ТП от ф.31. Выведен участок КЛ 10кВ РП-80204- ТП-82130. В РП-80204 следы перекрытия на ЛР 10 Ф "В" в ст. ТП-82130. 7.11.22 произведена регулировка ЛР-10 82130 и в 14:30 КЛ 10 РП80204-ТП82130 включена в работу. 08.11.22 по КЛ 10 кВ ТП-82127 - ТП-82129 произведена разработка котлована. 09.11.22 смонтирована кабельная вставка 5 метров и две соединительные муфты, в 18:15 произведен замер Риз КЛ 10 уч. ТП-82129-ТП-82127 4,5,7 МОм к земле и 10,11,11 МОм между фаз. 10.11.22 восстановлена нормальная схема.	ф.31	п.Дунай / 3500 чел	3500	1,5	8	+4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	07.11.22 10:03	07.11.22 11:29	1:26	07.11.22 12:27	2:24	КУ "Земля"			РЗА П. РИЧПН. С частью нагрузки Ф-20 ПС Надеждинская (ТОР Надеждинский, с.Проходное). Вкл. до РЛ оп. 26/5а, без 19-ти ТП. Обрыв вазки провода по ф."В" на оп.26/5а/12. Устранено. В 13:21 отключено вед. КТП АО"КРДВ" от оп.51, по словам местного рабочего персонала в ТП до отключения и после включения были слышны звуки эл. дуги.	ТОР Надеждинский/400 чел	400	2,2	44	+3, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	4	07.11.22 16:19	07.11.22 16:59	0:40	07.11.22 16:59	0:40	МТЗ, МТО	нет	не проивз	РЗА П; РИЧПН. Цемент. завод Монолит. Повреждение на вед. ТП-266.	нет	0	0,08	1	-1, ясно	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	08.11.22 12:49	08.11.22 13:32	0:43	08.11.22 15:23	2:34	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП; РИЧПН. п.Смидович. С частичной нагрузкой ф.4 Хабаровская. Включен без 3-х ТП отп. Песчаное (оп.4-00/97). В 15:23 включены все потребители, повреждение не выявлено.	котельн, школа, д/сад / 400 чел	400	0,4	10	+2, облач	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	08.11.22 17:28	08.11.22 17:57	0:29	08.11.22 17:57	0:29	МТЗ	ну	ну	РЗА П; РИЧПН. г.Благовещенск. Повреждение на вед. ТП-536.	нет / 300 чел	300	0,68	29	+4, ясно	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	16	08.11.22 23:24	08.11.22 23:24	0:00	08.11.22 23:24	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр на 11.11.22.	нет	0	0	0	+1, ясно	
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	09.11.22 22:48	09.11.22 22:48	0:00	09.11.22 22:48	0:00	Биробиджан: 2ст.ТЭНП. Биджан: 1ст.ТЭНП.	у		РЗА П; РИЧПН. ПС Биробиджан ИМФ С-57 ф-В 116км. Биджан: ИМФ С-61 ф-В 15,1км. Произведен осмотр, под оп.183 обгоревшая ветка, выгоревшая трава, на опоре на проводе ф-В следы КЗ.	нет	0	0	0	0, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	10.11.22 10:26	10.11.22 11:42	1:16	10.11.22 11:42	1:16	МТЗ	нет	ну	РЗА П. РИЧПН. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 100чел	100	0,5	14	+7, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	33	11.11.22 0:07	11.11.22 0:34	0:27	11.11.22 0:34	0:27	МТЗ	выв	у	РЗА П; РИЧПН. Ж.д округ г. Хабаровска. Повреждение на вед. ТП.	нет / 832 чел	832	2,5	14	-4, облач	
Ам.ЦЭС	10	Новая	СВ10 "Б" К	11.11.22 13:09	11.11.22 14:13	1:04	11.11.22 14:13	1:04	МТЗ	выв		РЗА ПП; РИЧПН. Обесточилась 1СШ "Б"(9 вед. фидеров). Вкл. без вед. ф.8 (МТО, откл., резерв), ф.10 (КИ, МТО), ф.24 (МТО, не откл., 0,55 МВт). Ф.24 вкл 15:39. ф.10 запитан по сетям АКС в 15:27. По ф.24 неисправен БУ.	часть г.Благовещенская / 7500 чел	7500	4,2	39	-2, снег	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	11.11.22 15:23	11.11.22 15:33	0:10	11.11.22 15:33	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН.	нет / 290чел	290	0,1	13	0, штиль	
Прим.ЮЭС	6	Ключевая 35/6	8	11.11.22 18:00	11.11.22 18:08	0:08	11.11.22 20:36	2:36	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Вкл. по частям успешно.	ПС Касатка ф.7	школа, д/с, котельн / 200чел	200	0,3	4	+9, неб ветер
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	12.11.22 1:45	12.11.22 2:36	0:51	12.11.22 13:52	12:07	МТЗ	нет		РЗА ПП. РИЧПН. Сбита сторонним а/м опора №35/10 (ж/б), трещина у основания опоры, провода СИП целые, 2 провода на траверсе, один в воздухе, пострадавших нет. Сообщено в полицию, сб. В В 2:36 включен до ЛР оп.35, без 5 ТП (3 РСК и 2 вед), быта нет. Устранено.	котельная / 200чел	200	0,2	26	+11, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Зейская 35/10	32	12.11.22 1:45	12.11.22 2:43	0:58	12.11.22 2:43	0:58	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение на вед. участке.	нет / быта нет	0	0,03	1	-8, пасм	

Ам.СЭС	10	Исток 35/10	3	11.11.22 20:11	11.11.22 20:27	0:16	11.11.22 22:48	2:37	МТО	ну	не проивз	РЗА ПП. РичПН. В пр.оп.2/1-2/2 обгораны сторонней техникой провода всех фаз, виновник скрылся, котельная перешла на резерв. В 20:27 (ч/з 16 мин) основной потребитель кроме 2-х ТП запитан от резерва ф.7 ПС Аэропорт. Сообщено в СБ, полицию. В 22:48 устранено, восстановлена нормальная схема.	ф.7 ПС Аэропорт	котельн / 321чел	321	0,12	6	-12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	12.11.22 21:40	12.11.22 21:40	0:00	12.11.22 21:40	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РичПН. Повреждение на вед.уч-ке		нет	0	0	0	-1, снег
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	1	12.11.22 21:39	12.11.22 21:51	0:12	12.11.22 21:51	0:12	МТЗ	ну	у	РичПН. РЗА ПП. На опоре № 7 обнаружен сорванный изолятор ф.В. провод лежит на траверсе (траверса горизонтальная). При срыве изолятора произошло касание провода крайней фазы. Устранено.		нет / 200чел	200	0,1	8	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	12.11.22 23:00	12.11.22 23:27	0:27	12.11.22 23:27	0:27	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РичПН. Осмотр на 14.11.22.		котельн, школа / 400чел	400	0,7	5	-1, снег
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	13.11.22 0:36	13.11.22 4:15	3:39	13.11.22 5:21	4:45	"земля" от КУ			РЗА ПП. РичПН. Цвл=2,6км, Цбазы=5км. Включен до ТП-1, без 5 ТП. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 180чел	180	0,2	11	+1, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	13.11.22 1:18	13.11.22 1:21	0:03	13.11.22 1:21	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН. Осмотр на 13-14.11.22.		котельн, школа / 594чел	594	0,13	6	-1, снег
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	13.11.22 1:52	13.11.22 1:54	0:02	13.11.22 1:54	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН. Осмотр на 13-14.11.22.		котельн, насосная, школа / 340чел	340	0,58	3	0, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 в ТП82023 яч.5 (ТП 82040)	13.11.22 2:03	13.11.22 3:12	1:09	13.11.22 11:33	9:30				РЗА ПП. РичПН. Включен без 4-х ТП: ТП82022 (без потребителей), ТП82016 (В/Ч, перешли на собственный ДГУ), ТП82013 (без потребителей), аб. КТП2043 (нафё). В 11:33 включен полностью, в пр.оп.118/1-118/2 убрана ветка с проводов		ЦТП / 300чел	300	0,2	10	+5, дождь
Прим.ЮЭС	35	Залив - Орлиная с отп. Телецентр		13.11.22 1:43	13.11.22 3:15	1:32	13.11.22 3:15	1:32	Орлиная: МТЗ 1 ст, ЗОФ	выв	у	РЗА ПП. РичПН. Обесточились 1С-35/6 кВ ПС Телецентр. На ПС Телецентр обнаружены следы перекрытия на натяжных гирляндах изоляторов на заходах КВЛ в ЗРУ 35 кВ. Причины перекрытия не установлены.		часть г.Владивостока, 4450чел	4450	2,5	32	0, дождь, снег, ветер
Прим.ЮЭС	35	Залив - Голубинка с отп. Телецентр		13.11.22 1:43	13.11.22 3:16	1:33	13.11.22 3:16	1:33	Залив: ЗЗ, ДЗ 2ст, ЗОФ	выв	у	РЗА ПП. РичПН. На ПС Залив блинкера: "Земляная защита", "ЗОФ", "Срабатывание защит от всех видов КЗ", "Срабатывание 2ст ДЗ". Обесточились 2С-35/6 кВ ПС Телецентр. На ПС Телецентр обнаружены следы перекрытия на натяжных гирляндах изоляторов на заходах КВЛ в ЗРУ 35 кВ. Причины перекрытия не установлены.		часть г.Владивостока, 4500чел	4500	3	53	0, дождь, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Залив 110/35/6	В-6 Т2	13.11.22 1:43	13.11.22 2:18	0:35	13.11.22 2:18	0:35	ав.откл		у	РЗА ПП. Обесточилась 2С-6кВ. Проверка РЗА 18.11 произведена, ведется анализ.		часть г.Владивостока, 4600чел	4600	2,5	14	0, дождь, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	13.11.22 3:40	13.11.22 7:20	3:40	13.11.22 7:58	4:18	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РичПН. Включен до РЛ-2 оп.140, без 3 ТП, основной потребитель запитан. В 7:58 включен по норм схеме после осмотра, замеч. нет.		котельн, насосная, школа / 340чел	340	0,4	8	0, ветер
Прим.ЮЭС	35	Раздольное-1 - Силикатная		13.11.22 4:15	13.11.22 4:15	0:00	13.11.22 4:15	0:00	МТЗ	у		РичПН. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-2, ветер
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	13.11.22 4:41	13.11.22 5:06	0:25	13.11.22 5:06	0:25	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РичПН. Отключался при включении Ф.4,5 на ЦРП.		нет	0	0,4	8	0, снег
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/г- Фридман/г- ХФЗ		13.11.22 4:58	13.11.22 6:35	1:37	13.11.22 6:52	1:54	Штыково: ДЗ, МТО, НЗЗ 2ст ХФЗ: НЗЗ 3ст, Вокзальная-тяг: НЗЗ 4 ст	ну	у	РЗА П. РичПН. На ПС Анисимовка/г включена рем.перемычка, отключились ВЛ-110 Штыково-Анисимовка/г, Анисимовка/г-Фридман/г-ХФЗ. Обесточилась вед. ПС Анисимовка/г (РЖД, РСК: ф.3, ф.5 (329 чел, 0,5 МВт). В 6:35 ВЛ-110 Штыково-Анисимовка/г включена. Осмотр ВЛ-110 Анисимовка/г-Фридман/г-ХФЗ без замечаний. Задержка поездов 3 шт суммарно на 50 мин. 13.11.21:12 ВЛ 110 Анисимовка/г-Фридман/г-ХФЗ включена под напряжение от ПС ХФЗ, на ПС Анисимовка/г отсутствует ф."С", на ПС Фридман/г также не приходит одна фаза. ПС Вокзальная-т. представление осциллограмм в РДУ напрямую персоналом РЖД. 14.11.22 в 8:56 при осмотре ПС ХФЗ обнаружено по ВЛ 110 кВ Анисимовка/г - Фридман/г - ХФЗ на опоре №1 обрыв шлейфа по фазе В, устранено. 16:52 включена под напряжение с ПС ХФЗ, на ПС Анисимовка/г подтверждают наличие всех фаз, в 18:07 в транзит		РЖД / 329 чел	329	9	14	-1, снег

Прим.ЮЭС	110	8ТЭЦ-1 - Орлиная		13.11.22 7:24	13.11.22 7:24	0:00	13.11.22 7:24	0:00	Орлиная СВ-110: ДЗЛ ф.В, пуск ВЧТО-3	у		РЗА П. РичПН. На ПС ВТЭЦ-1 отключений не было. По ВЛ 110 ВТЭЦ-2 Орлиная с отп.Голубинка обнаружено в пр.оп. 55-54 обрыв провода ВОЛС, провод ВОЛС висит на верхнем проводе; по ВЛ 110 ВТЭЦ-1 Орлиная на оп. 16 обрыв ВОЛС в обе стороны, один конец ВОЛС заброшен на оп.15 (двухцепный уч-к заходов на ПС Орлиная, нумерация опор по каждой линии разная). ВОЛС принадлежит ПАО ДЭК, в работе не задействован, демонтирован, проходил в теле опоры. Для устранения откл. с 19:34 до 0:34.	нет	0	0	0	0, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	13.11.22 7:35	13.11.22 10:05	2:30	13.11.22 10:12	2:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РичПН. При РПВ появилась "земля". В 10:05 включен с "землей". В 10:12 самоустранилась в пр. 276-277, из-за налипания снега на провода и ветви деревьев, приближение проводов к кронам деревьев. Произведена чистка.	котельня, школа / 594чел	594	0,33	6	-3, снег	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 РКЛ оп.207	13.11.22 10:15	13.11.22 13:00	2:45	13.11.22 13:00	2:45	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РичПН. По прибытию ОБВ РПВ успешно	школа, скважина, котельная / 245 чел	245	0,02	11	-3, ветер	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	13.11.22 10:38	13.11.22 16:32	5:54	13.11.22 20:50	10:12	МТЗ	ну		Лвл=50км, база Окм. РЗА ПП. РичПН. В 15:44 включен без БТП. Пр.оп.91-92, обрыв провода ф.С из-за падения дерева (осина) из не охранной зоны. В 16:32 выделен уч-к, запитано еще 5ТП по ф.5 Ольга.	ф.5 Ольга	школа-интернат с котельной / 122 чел	122	0,1	9	+2, снег
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	13.11.22 11:25	13.11.22 13:05	1:40	13.11.22 18:30	7:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РичПН. В 12:18 включен без 16ТП. В 13:05 включен без 2ТП. ТП 5146 "Быг", РУ 0,4 кВ; повреждение 2-х АВ 0,4 отходящих присоединений. Повреждение на вед. отп. В 15:17 включен без ТП 5146. Устранено, все включено	котельная-3, насосная / 1990 чел	518	0,16	21	-3, снег, ветер	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	13.11.22 14:37	13.11.22 14:48	0:11	13.11.22 14:48	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН	котельная / 290 чел	290	0,1	13	+2, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	13.11.22 15:07	13.11.22 15:48	0:41	13.11.22 15:48	0:41	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН. Осмотр 14.11.22	котельная / 290 чел	290	0,1	13	+2, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Надежинская 35/6	9	13.11.22 20:20	13.11.22 20:47	0:27	13.11.22 20:47	0:27	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН.	котельная / 154 чел	154	1,7	12	+2, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	13.11.22 23:59	14.11.22 0:05	0:06	14.11.22 2:48	2:49	Земля, КУ			РЗА ПП. РичПН. Отключен ЛР 4-12-15 пр.оп.88-91 обрывы провода и вазок, работала спецтехника самосвал	нет / 50 чел	50	0,15	13	-10, ясно	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	14.11.22 4:34	14.11.22 10:03	5:29	14.11.22 15:03	10:29	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РичПН. Лвл=34,27 км, Лбаза=35км. В 8:56 запитано 2ТП по ф.7. В 10:03 запитано более 50% нагрузки. В пр.77-78 падение дерева на провода без повреждений (осина, высота 16м, от провода до стены леса 10 м, от провода до дерева 12 м.). Устранено, все включено	ф.7 Богополь	котельная / 290 чел	290	0,1	13	+6, ясно
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	10	14.11.22 11:38	14.11.22 15:54	4:16	14.11.22 18:20	6:42	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РичПН. Лвл=12,26 км, Лбаза=28км В 12:29 запитано 2ТП. Выведен уч-к без нагрузки от оп.114 до оп.183, все запитано по ф.1. В пр.172-173 падение дерева на провода без повреждения (дуб, высота 16м, от провода до стены леса 10 м, от провода до дерева 12 м). Убрано	ф.1	школа, котельная, насосная / 350 чел	350	0,12	7	-2, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	14.11.22 16:17	14.11.22 16:33	0:16	14.11.22 17:13	0:56	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РичПН. Включен до РКЛ оп.98, запитано более 50% нагрузки. В 17:13 включен полностью. На РТП-5176 оп.427/18 села ворона, произошло межфазное перекрытие. Оборудование не повреждено - изоляторы и контактные соединения не повреждены.	школа-2, котельная-3 / 783 чел	783	0,6	29	+2, ясно	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	6	14.11.22 18:36	14.11.22 18:36	0:00	14.11.22 18:36	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РичПН. Осмотр 15.11.22, под оп. 34 мертвая ворона.	нет	0	0	0	+1, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	Вяземская - Котиново		15.11.22 11:16	15.11.22 11:16	0:00	15.11.22 11:16	0:00	Вяземская СВ-110: НЗЗ 3 ст, Котиново СВ-110: НЗЗ 1 ст	у		РЗА ПУ. РичПН. На ПС Котиново работа ОД-НЗ-110 1Т от ДЗТ (откл. СВ-110, АПВ усп), АВР 10кв усп. Одновременно на ПС Красицкая и ПС Вяземская отключались СВ-110 с усп АПВ (НЗЗ 3ст). Повреждение 2-х опорных изоляторов на ШМ-35 между 1Т и В-35 1Т. В 16:46 1Т введен в работу по норм. сх	нет	0	0	0	+4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	15.11.22 15:03	15.11.22 15:55	0:52	15.11.22 18:18	3:15	МТО	выв	ну	РЗА П. РичПН. Авангард, в 15:40 запитано 1 ТП. В 15:55 нагрузка переведена на Ф-7 ПС Авангард, запитаны все потребители. В пр. оп. 15-16 убрана ветка с проводов.	ф-7 ПС Авангард	школа, больница, ретранслятор / 812 чел	812	0,12	5	+8, ясно

Прим.ЮЭС	35	Давыдовка 110/35/6	В-35-Т2	15.11.22 22:05	16.11.22 7:20	9:15	16.11.22 9:35	11:30	Давыдовка В-35-Т2: без блинкеров, В-35 Шмидтовка не отключался			РЗА ПН. РичПН. При ремонтной схеме сети (в ремонте ВЛ-35 Западная - Надеждинская, замена провода в пр.оп.1-2 с 31.10.22 по 31.12.22) обесточены ПС Шмидтовка, ПС Надеждинская. Осмотр ПС Давыдовка: отключен В-35-Т2, блинкера не выпадали, обесточена 2сш-35 кВ, линейный В-35 Шмидтовка не отключался; осмотр ПС Шмидтовка: отключений выключателей не было, выпавших блинкеров нет. В 23:42 включен В-35-Т2, подано напряжение на 2сш-35. В 0:32 вышла бригада на осмотр ВЛ-35 Давыдовка-Шмидтовка. В 1:59 ПС Давыдовка В 35 Шмидтовка опробован на включение/отключение в разобранном положении, без замечаний, в 2:25 ВЛ 35 Давыдовка - Шмидтовка поставлена под напряжение, без замечаний. В 3:19 на ПС 35 Шмидтовка запитаны все потребители. В 3:38 на ПС 35 Надеждинская по ВЛ 35 Шмидтовка - Надеждинская не приходит ф. С, линия выводится в ремонт. Нагрузка Ф-7, Ф-8 ПС Надеждинская переведена на ПС 35 Соловей ключ. Обесточено по ПС Надеждинская 12,4 МВт, 4513 чел, 50 ТП (СЗО все запитаны). В 5:34 ВЛ 35 Шмидтовка - Надеждинская на оп.№68 обнаружен оторвавшийся шлейф ф.С. В 6:10 допущена бригада на оп. 68 для замены шлейфа ф.С, в 6:43 устранено, в 7:09 линия включена, производится набор нагрузки. На 8:00 по ПС Надеждинская отключен Ф-19 (2,2 МВт, 1000 чел, 11ТП. В 9:35 ф.19 ПС Надеждинская включен.		Надеждинский р-н / 6374 чел / 11 СЗО (8 котельных, 3 насосных) / 19 фидеров	6374	20,5	95	0, ясно
Ам.ЦЭС	10	Амурсельмаш 35/10	22	15.11.22 21:10	15.11.22 23:00	1:50	15.11.22 23:40	2:30	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РичПН. При ремонтной схеме сети (в ремонте ВЛ-35 Белоозерская-Промышленная №1,2) обесточена ПС-35 Коммунальная (была запитана по ф.22 Амурсельмаш). Повреждение на головном уч-ке КВЛ. По согласованию с подрядчиком введена в работу ВЛ-35 Белоозерская - Промышленная №2, запитана полностью нагрузка ПС Коммунальная и ф.22 ПС Амурсельмаш по ВЛ-35 Промышленная - Коммунальная №2. Отключена поврежденная резервная КЛ-10 от оп.37 до ТП-74, фидер включен в работу. 16.11.22 определено МП, кабель откопан. 17.11.22 смонтирована муфта. 18.11.22 в 13:30 включен по норм. схеме.	ВЛ-35 Промышленная - Коммунальная №2	г.Белогорск / 22500 чел / 3 котельных, водозабор, госпиталь / 10 фидеров	22500	4,4	48	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надежинская 35/6	15	16.11.22 9:31	16.11.22 14:22	4:51	16.11.22 19:57	10:26	КУ "Земля"			РЗА П. РичПН. Лвл=4,7км, Лбаза=18км. В-Надеждинское, Новый. В 14:22 включен до опоры №32 (запитаны 13ТП-большая часть нагрузки в т.ч. котельная). В 15:42 включен без ТП-5077 (повреждение трансформатора 630 кВА). В ТП-5077 произведена замена тр-ра, 19:57 все потребители запитаны.	1 котельн. /1273 чел	1273	3	39	-5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	16.11.22 10:53	16.11.22 14:08	3:15	16.11.22 15:42	4:49	КУ "Земля"			РЗА ПП. РичПН. Лвл=25,3км, Лбаза=20км. п. Кролевцы, с. Ясное. В 14:08 вкл. без отпайки на ТП-5453. В 15:42 включен полностью после осмотра, "земля" самоустранилась.	ЦТП / 480 чел	480	1,4	13	-2, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Кролевцы - Владивосток		16.11.22 13:19	16.11.22 16:19	3:00	16.11.22 16:19	3:00	КУ "Земля"			РЗА П. РичПН. Обесточена ПС 35 Соловей ключ. На опоре №48 убрана ветка с траверсы.	п. Соловей ключ (больница, насосная)/400 чел	400	5,5	24	+2, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	6	16.11.22 17:26	16.11.22 17:36	0:10	16.11.22 17:36	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН. Соловей Ключ. Обход 21.11.22. На контроле РусГидро	больница, насосная / 200 чел	200	4,6	11	+3, ясно	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	33	17.11.22 5:42	17.11.22 7:06	1:24	17.11.22 12:36	6:54	МТЗ-2	ну	ну	РЗА П. РичПН. Включен до ЛР-243, без 5 ТП. В 9:14 включен до оп.155, без ТП-5 (40 частн.домов, 6 двухэтажных дома). На РТП-5 следы перекрытия птиц, под оп.159 птица (фазан).	п.Бурей / 2718 чел / дс, школа, котельная школы	2718	0,69	17	-12, снег	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	17.11.22 12:25	17.11.22 13:55	1:30	23.11.22 22:12	15:37	"земля" от КУ			РЗА П. РичПН. На фидере была нагрузка ф.13 ПС Тоназ. В 13:55 запитано от ф.28 ПС Береговая-2, кроме 1 ТП. В 14:52 запитаны все ТП, на повреждении КЛ-6 уч. ПС Береговая-1 яч.Ф-48 - КТПН КНС-10, без нагрузки. 18.11.22 обнаружено повреждение на расстоянии 570м от КТПН КНС-10 (повреждение под забором ССК "Звезда", 22.11.22 согласован на проведение работ). 23.11.22 22:12 устранено, смонт каб.вставка 15 м и 2 муфты, включен по норм. схеме	ф.28 ПС Береговая-2	теплопункт / 600чел	600	2,6	16	0, ясно

Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	17.11.22 18:03	17.11.22 18:06	0:03	17.11.22 18:06	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП, РИЧПН. Оп.№ 41 обнаружены обгоревшая птица и хорь.		школа, насосная, котельная, д/с / 760чел	760	0,12	16	-4, облачно
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Силикатная		18.11.22 1:51	18.11.22 1:51	0:00	18.11.22 1:51	0:00	1ст ТНЭМП	у		РЗА ПП, РИЧПН. В радиальном режиме (в ремонте ВЛ-110 Среднебелая-Силикатная, Белогорск-Среднебелая). Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-7, снег
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	18.11.22 13:36	18.11.22 13:55	0:19	18.11.22 13:55	0:19	МТЗ	нет	у	РЗА ПП, РИЧПН.		котельная, школа / 240чел	240	0,5	13	+4, ясно
ЭС ЕАО	10	БЭС 110/35/10	173	18.11.22 13:39	18.11.22 14:22	0:43	19.11.22 17:12	27:33	"земля" от КУ			РЗА П. РИЧПН. Выделен поврежденный участок КЛ-10 кВ от ТП-605 до ТП-622, без нагрузки. Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией при проведении буровых работ. Сообщено в СБ, полицию. Произведен ремонт, вкл в работу.	ф.193, 173	нет / 284чел	284	0,1	2	-1, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	18.11.22 14:28	18.11.22 15:05	0:37	18.11.22 15:05	0:37	МТЗ	нет	у	РЗА П. РИЧПН. На оп.28 произведена замена поврежденного плашенного зажима.		котельная, школа / 240чел	240	0,5	13	+4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	19.11.22 15:00	19.11.22 15:01	0:01	19.11.22 15:01	0:01	МТЗ	нет	у	РЗА ПП, РИЧПН.		кот / 1273 чел	1273	2	31	+8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	19.11.22 15:22	19.11.22 17:46	2:24	19.11.22 17:46	2:24	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. РИЧПН. Пр. 7-7/1 провис верхнего провода, касается нижнего. Устранено, вкл в работу.		кот / 1273 чел	1273	2	31	+8, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	19.11.22 18:49	19.11.22 19:05	0:16	19.11.22 19:05	0:16	МТО	ну	у	РЗА П. РИЧПН. Осмотр 24.11.22, опора №43 разрушение изоляции, устранено.		фап / 241 чел	241	0,07	3	-3, метель
Ам.ЦЭС	10	Ромны 110/35/10	13	19.11.22 19:55	19.11.22 19:55	0:00	19.11.22 19:55	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РИЧПН. Осмотр 24.11.22, в пролете опор №50-51 наброс (устранение декабрь 2022г).		нет	0	0	0	-6, снег, ветер
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		19.11.22 21:55	19.11.22 21:55	0:00	19.11.22 21:55	0:00	ТЭМП 1ст, ДЗ 1ст	у		РЗА ПП, РИЧПН. Потребители не обесточивались. На ПС Береговая-2 работа ИМФ: 12,1 км (оп.65) ф.А (общая длина ВЛ 24,8 км).		нет	0	0	0	+6, облачно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	19.11.22 23:26	20.11.22 2:18	2:52	20.11.22 6:23	6:57	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП, РИЧПН. Включено от резерва ф.5 ПС Самарка 10 ТП из 19. В пр.оп.209-210 убрана ветка с проводов, провода не повреждены, запитаны все потребители.	ф.5 ПС Самарка	школа, котельные, д/с / 1103чел	1103	0,3	19	-4, обл
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		19.11.22 22:21	19.11.22 22:21	0:00	19.11.22 22:21	0:00	ТЭМП 1ст, ДЗ 1ст	у		РЗА ПП, РИЧПН. Потребители не обесточивались. На ПС Береговая-2 работа ИМФ: 12,9 км (оп.69), ф.А. (общая длина ВЛ 24,8 км).		нет	0	0	0	+6, облачно
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		19.11.22 23:01	19.11.22 23:08	0:07	19.11.22 23:08	0:07	ТЭМП 1ст, ДЗ 1ст, ТО	ну	у	РЗА ПП, РИЧПН. Обесточились ПС Песчаная, 1С 110/10 ПС Топаз. На ПС Береговая-2 работа ИМФ: 12,1 км (оп.65) ф.А. (общая длина ВЛ 24,8 км).		нет / 1150чел	1150	1	37	+6, облачно
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		19.11.22 23:10	19.11.22 23:54	0:44	20.11.22 13:02	13:52	ТЭМП 1ст, ДЗ 1ст, ТО	ну	не произв	РЗА ПП, РИЧПН. Обесточились ПС Песчаная, 1С 110/10 ПС Топаз. ИМФ: 12,1 км, ф."А". В 23:50 нагрузка ПС Песчаная переведена на ПС Скалистая (Оборонэнерго), в 23:54 на ПС Топаз нагрузка 1С 6 кВ переведена на Т-2 (включен СВ-6), все потребители запитаны. В 1:25 ВЛ 110 кВ выведена в ремонт. Осмотр ВЛ без замечаний, произв повторный осмотр ВЛ, на оп.69 демонтирован грозотрос (ранее был подвезан к телу опоры, при ветре касался фазного провода), введена в работу.	ПС Скалистая, ПС Топаз Т2	нет / 1150чел	1150	1	37	+6, облачно
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	20.11.22 5:11	20.11.22 5:11	0:00	20.11.22 5:11	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП, РИЧПН. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	-4, снег
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	20.11.22 6:45	20.11.22 6:54	0:09	20.11.22 6:54	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП, РИЧПН.		насосная, котельн / 121чел	121	0,2	16	+8, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	20.11.22 6:55	20.11.22 7:27	0:32	20.11.22 7:27	0:32	МТЗ	ну	у	РЗА ПП, РИЧПН. Осмотр пр. оп. № 1 – 160 - без замечаний. На вед.у-ке от оп. № 160 до оп. № 165 в ст. ТП-0006 с. Казакевичево (стрельбище) выявлено неудовлетворительное состояние просеки. Сообщено потребителю.		котельн, водозабор / 563чел	563	1,1	21	-2, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	20.11.22 8:18	20.11.22 9:32	1:14	20.11.22 9:32	1:14	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке.		котельн, школа, насосная / 599чел	599	1,62	5	-2, снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	1	20.11.22 10:14	20.11.22 10:14	0:00	20.11.22 10:14	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РИЧПН. Устранен провис провода ф.А в пролете оп.148-149.		нет	0	0	0	-7, снег
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	20.11.22 13:40	20.11.22 14:27	0:47	20.11.22 18:00	4:20	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП, РИЧПН. Вкл без ЗТП, вкл в 18:00. ТП-409 повреждена каб.муфта на резервной КЛ-6, искл из схемы.		кот / 870 чел	870	1,2	28	-2, облачно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	21.11.22 11:37	21.11.22 11:46	0:09	21.11.22 14:25	2:48	"земля" от КУ			РЗА П. РИЧПН. Вкл без ЗТП, вкл в 14:25. Оп.78-00/50 на ЛР-10 ф.А повреждена колонка изолятора, сорван изолятор, падение провода на землю; устранено.		нет / 676 чел	676	0,2	9	-1, облачно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	21.11.22 12:50	21.11.22 13:17	0:27	21.11.22 16:05	3:15	"земля" от КУ			РЗА ПП, РИЧПН. Вкл без ЗТП, вкл в 14:19 без ЗТП, вкл в 16:05 без замечаний.		школа, котельная / 2856 чел	2856	2,4	32	+4, дождь
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	21.11.22 15:13	21.11.22 17:00	1:47	21.11.22 17:00	1:47	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП, РИЧПН. В пр.оп.59/3-59/4 устранен слхест проводов (сильный порыв ветра из-за низко пролетевшего военного самолета)		котельная / 700 чел	700	0,9	35	+5, ясно

Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 35/10	11	21.11.22 16:55	21.11.22 18:11	1:16	21.11.22 18:11	1:16	МТЗ	ну	у	РЗА П. РичПН. Оп.194 следы удара (рядом следы работы гусеничной техники, виновник скрылся) Поврежденный проводов и изоляции нет. Сообщено в СБ, ОВД.	котельная, насосная / 1488 чел	1488	0,79	20	-1, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бычика 35/10	14	21.11.22 18:22	21.11.22 19:02	0:40	21.11.22 19:02	0:40	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН. Повреждение на вед.уч-ке	котельн, водозабор / 563чел	563	1,1	21	-2, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	9	22.11.22 12:17	22.11.22 12:25	0:08	22.11.22 12:25	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН. Осмотр 24-25.11.22	нет / 990 чел	990	2,5	21	-4, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	8	22.11.22 17:45	22.11.22 17:50	0:05	26.11.22 15:38	93:53	МТО	выв		РЗА ПП. РичПН. Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв (Луч=3680м, из них возд 680м+2КЛ по 1500м) 23.11.22 повреждение на уч. Кл 6 ПС Береговая-2 - яч. №4 ЦРП-104. В 19:45 определено МП 80м от оп.1 ПС Береговая-2. 24.11.22 11:58 котлован разработан, в 16:10 Кл разрезана, демонтирована поврежденная каб. муфта (МП 80м), второе повреждение 430м от ЦРП-104. 25.11.22 на первом месте повреждения смонтированы каб. вставка 3 м и две соединительные муфты, на втором месте повреждения работы по монтажу каб. муфт приостановлены из-за дождя. 26.11.22 повреждение устранено, включен по норм. схеме.	ф.27 Береговая-2	кнс/ быта нет	0	0,12	2	+4, ясно
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	18	22.11.22 17:20	22.11.22 18:50	1:30	22.11.22 20:31	3:11	"земля" от КУ			РЗА П. РичПН. Вкл без ТП, вкл в 20:31. Оп. 265 устранен обрыв вьзки.	п/з на ДГ/ 211 чел	211	0,112	8	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Посыет 35/10	В-10 Т2	23.11.22 9:22	23.11.22 9:22	0:00	23.11.22 10:27	1:05	МТЗ	нет	у	РЗА ПН. Т1,2 работают в параллели (35/10кВ), погашенных потребителей нет. В 10:27 Т2 включен в работу после осмотра, без замечаний (фидера не отключались).	Т1	нет	0	0	0	-4, пасм
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	23.11.22 9:18	23.11.22 14:52	5:34	23.11.22 14:52	5:34	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. РичПН. П.Новая Сила, Перетино. Ремонтная схема: оп.140 в воде (подхода, подъезда нет), разобраны шлейфа оп.170. В 09:28 запитано 4 ТП, в пролёте опор 118/3 - 118/5 обнаружен обрыв провода ф. С сторонней организацией (выполняет чистку русла реки Сучан). Сообщено в СБ. В 14:52 фидер включен, потребитель запитан (произведен ремонт провода в пр.оп. №118/3 - 118/6 ф.С, на оп. №118/4 заменен опорный изолятор).	шк. котельная, школа / 243 чел	243	0,4	12	-4, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	10	23.11.22 10:40	23.11.22 11:37	0:57	23.11.22 11:37	0:57	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РичПН. Обход без замечаний	котелье.-3 / 900 чел	900	0,9	11	0, ясно	
Прим.ЮЭС	110	ПагрЭС - Находка/т		23.11.22 11:25	23.11.22 11:25	0:00	25.11.22 5:30	42:05	Находка/т: СВ 110 ДЗ 1,2 ст., ТНЗНП 1ст. ПагрЭС: МТО, НЗЗ 1 ст.	ну	ну	РЗА П. РичПН. ФИП установлено расстояние 25 км (оп.108) от ПагрЭС ф. "С"-0 переходящее в "А,С"-0. Обесточенных потребителей нет, сбоя в движении поездов нет (на ПС Находка/т нагрузка на Т1; персоналом РЖД произведен осмотр ПС Находка/т, замечаний по оборудованию нет). Обнаружено упавшее дерево на нижний провод ф.С в пр. оп. 22-23, повреждения провода нет. В 20:07 дерево снято с ВЛ. Осмотр пр.оп. 23-163 без замечаний. 24.11.22 в 1:08 включена в транзит, по ф.А отсутствует нагрузка, линия выведена в ремонт. В 2:22 допущена бригада на осмотр. В 10:57 произведен осмотр пролёт оп. 126-90, без замечаний. 11:20 приступили к обходу от оп. 50 в обе стороны. 17:38 произведен осмотр ВЛ в пролетах оп. 1-50 замечаний нет, бригада переезжает для осмотра участка 126-163. В 18:25 произведен осмотр ВЛ второй бригадой в пролетах оп. 50-100 замечаний нет. В 22:48 обнаружен обрыв шлейфа среднего провода ф.А на оп.159 (транспозиция на оп.106), устранено, линия включена в работу	нет	0	0	0	0, пасм	

Прим.ЦЭС	110	Хороль 110/35/10	T1	23.11.22 13:16	23.11.22 13:34	0:18	23.11.22 21:56	8:40	ДЭТ			РЗА П. РИЧПН. Одновременно откл. ВЛ-35 кВ Хороль - Луговая насосная - Новодевица (МТЗ, МТО, АПВ ну). Обесточены СШ-35 кВ и 1сш-10 кВ ПС Хороль (АВР-10 нет), ПС 35 кВ Луговая насосная, 1С-35/10 кВ ПС 35 кВ Новодевица (АВР-10 нет), ПС Мельгуновка, ПС Морозовка, Владимиро-Петровка, Рыбхоз. В 13:28 на ПС Хороль нагрузка переведена на Т2, запитаны ПС Мельгуновка, ПС Морозовка, Владимиро-Петровка, Рыбхоз. В 13:29 при включении ВЛ-35 кВ Хороль - Луговая насосная - Новодевица появилась "земля" в сети 35 кВ по ф."С", ВЛ-35 отключена (обесточены 1С-35/10 кВ ПС Новодевица и ПС Луговая насосная: 296 чел/0,1МВт/школа, котельн). В 13:34 ПС Хороль запитана 1С-10кВ (вкл. СВ-10). В 15:15 ПС Новодевица 1С-10 кВ запитана от Т2 (вкл. СВ-10 по приезде ОВБ), включены все потребители. Обесточена ПС 35 Луговая насосная без нагрузки, населения нет. На ПС Хороль обнаружено повреждение опорного изолятора по ф."А" на ШМ-35 Т1 (между Т1 и порталом). На ПС Луговая насосная повреждение опорного изолятора между ЛР35 Т2 и ячейкой ПСН-35 Т2 ф."С", в ячейке ПСН-35 Т2 поврежден верхний опорный изолятор ф."С" (провод ВЛ 35 кВ лежит на заборограждении ПСН-35 Т2). По ВЛ 35 кВ Хороль - Луговая насосная - Новодевица на ж/б оп. 80 отгорание провода ф."С". В 20:07 на ПС Хороль на Т1 допущена бригада для устранения повреждения. В 20:15 по ВЛ 35 кВ Хороль-Луговая насосная-Новодевица допущена бригада на оп.80. В 20:58 повреждение по линии устранено. В 21:56 на ПС Хороль Т1 включен в работу по норм.схеме. В 22:29 на ПС Луговая насосная допущена бригада для устранения повреждений. В	Т2 Хороль, Т2 Новодевица	Хорольский район, 2416 чел	2416	3,5	41	-2, пасмурно
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	16	24.11.22 0:39	24.11.22 1:37	0:58	24.11.22 1:37	0:58	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Оп.173 обрыв вязки, склест проводов в пр.оп.173-174. Устранено. В 9:50 при осмотре обнаружено повреждение привода РТП-85 (обломана рукоятка привода оп. 175) неизвестной техникой. Сообщено в СБ, полицию.	котельная (есть ДГ) / 644 чел	644	0,05	9	-15, ясно	
Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	1	24.11.22 10:16	24.11.22 10:22	0:06	24.11.22 10:22	0:06	МТЗ	выв	у	РЗА П. РИЧПН. Повреждение на вед. уч-ке.	нет / 30 чел	30	0,04	4	-15, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	24.11.22 9:57	24.11.22 10:42	0:45	24.11.22 13:38	3:41	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Вкл. без ТП 13-41 быт. Оп.7/63 повреждена автомобилем (виновник установлен), обрыв провода в пр.7/62-7/64. Сообщено в СБ, полицию. Повреждение устранено, вкл. ТП 13-41.	администр, школа, д. сад, сваяж. / 520 чел	520	0,76	13	-20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	24.11.22 10:19	24.11.22 12:04	1:45	24.11.22 14:50	4:31	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП; РИЧПН. В 10:33 вкл. 18 ТП (откл. РК-37). В 12:04 вкл. без 6-ти ТП. В пр. оп. 18/3-18/4 неизвестной техникой оборваны два провода. Сообщено в СБ, полицию. Повреждение устранено, потребитель запитан полностью.	Дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ освещение воды / 500 чел	500	0,9	64	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей клоч 35/6	8	24.11.22 17:55	24.11.22 17:58	0:03	24.11.22 17:58	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП; РИЧПН. Обход др.30.11.22.	нет / 50 чел	50	0,3	1	0, облач	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф-6 РП Кондратеновка ф-3	24.11.22 18:58	24.11.22 19:23	0:25	24.11.22 19:23	0:25	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр 25.11.22.	нет / 175 чел	175	0,2	14	-1, пасм	
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	24.11.22 22:13	24.11.22 23:24	1:11	26.11.22 0:33	26:20	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. РИЧПН. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано по ф.12 Мингородок. Повреждение КВЛ 6 ф-3 ПС А - ТП-4. 25.11.22 14:25 определено место повреждения в 1700 м. от ПС А. Разработан котлован, смонтирована каб. вставка 4 м и 2 соединительные муфты. Включен в работу.	ф.12 Мингородок	быта нет	0	0,45	8	+1, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	25.11.22 2:54	25.11.22 4:53	1:59	25.11.22 4:53	1:59	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр 28.11.22	котельная, насосная / 644 чел	644	0,6	10	-3, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	4	25.11.22 4:55	25.11.22 7:38	2:43	25.11.22 7:38	2:43	МТО	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Пр.оп.9-10 обрыв провода ф.В, склест (двухцеп уч-к с ф.2 Чигири). Устранено	нет / 100 чел	100	0,422	42	-15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/6	6	25.11.22 12:39	25.11.22 12:59	0:20	25.11.22 12:59	0:20	МТЗ	выв	у	РИЧПН, РЗА ПП. АПВ выведено по режиму. Произведен обход замечаний нет	школа, д/с / 250чел	250	0,4	10	+7, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	264	25.11.22 9:46	25.11.22 10:45	0:59	25.11.22 15:46	6:00	МТЗ	ну	ну	В 10:45 включен основной потребитель от ф.255. В 10:47 включены все потребители. Повреждена КЛ 10 кВ от ТП-347 яч.3 до ТП-346 яч.4, без нагрузки. Устранено.	ф.255 ПС Валдгейм	школа, котельн, больница / 1230чел	1230	0,7	6	-10, снег
Прим.ЮЭС	35	Лазурная 110/35/6	В-35 Т2	25.11.22 16:25	25.11.22 16:25	0:00	25.11.22 21:10	4:45	МТЗ 2ст.			Обесточились 1,2С-35кВ, находились под напряжением, без нагрузки. Отключенных потребителей нет. При осмотре обнаружено повреждение ТН 2С 35 (тип. ЭНОЛ-НТЗ-35), требуется замена. В 21:10 ТН 2С 35 выведен в ремонт, 2С 35 включена в работу.	нет	0	0	0	+9, пасм	
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	25.11.22 16:29	25.11.22 16:29	0:00	25.11.22 16:29	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр 26.11.2022, замечаний нет.	нет	0	0	0	+10, пасм	

Прим.СЭС	10	Арсеньев-2 220/110/10	15	25.11.22 16:46	25.11.22 18:29	1:43	25.11.22 19:21	2:35	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. В 17:50 включен при отключенных ТП, производят набор нагрузки. В 18:29 включено 7 ТП из 10. В 19:21 включен по нормальной схеме, все потребители запитаны. Произведен обход 26.11.22 обнаружена птица (коршун) под разъединителем РК-85 оп.108/5	нет / 350чел	350	0,3	10	+9, пасм	
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	4	25.11.22 17:38	25.11.22 18:01	0:23	25.11.22 18:01	0:23	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Под оп. № 52 обнаружена подгоревшая ветка.	нет / 50чел	50	0,05	1	-10, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	25.11.22 18:25	25.11.22 19:12	0:47	25.11.22 19:12	0:47	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН. АПВ выведено по режиму. Осмотр до 30.11.22	котельн, насосная / 243чел	243	0,4	11	+8, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	25.11.22 20:02	25.11.22 20:47	0:45	25.11.22 21:39	1:37	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РИЧПН. Включен без ТП-3091. В 21:39 фидер включен по нормальной схеме, ТП3091 без замечаний. Осмотр до 28.11.22.	насосная, котельн, школа / 927чел	927	0,8	27	+6, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	26.11.22 1:11	26.11.22 3:17	2:06	26.11.22 5:27	4:16	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. РИЧПН. В 2:33 вкл. до РЛ-1 оп.107, запитано 3 ТП. В 03:17 включен до РЛ-2 оп.140, запитано 15 ТП. Оп. 145 срыв вязы провода ф-В. Устранено, потребитель запитан.	котельн, насосн. / 340 чел	340	0,5	23	+3, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	26.11.22 1:15	26.11.22 1:23	0:08	26.11.22 1:23	0:08	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН. с. Филипповка. Обход до 30.11.22.	нет / 415 чел	415	0,37	8	+3, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Ленинское 35/10	5	26.11.22 2:30	26.11.22 4:48	2:18	26.11.22 4:48	2:18	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Оп. 77 обрыв шлейфа ф.-А.	нет	0	0,2	3	+5, пасм	
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Кислородная	Т1Ф	26.11.22 4:35	26.11.22 4:35	0:00	26.11.22 4:41	0:06	МГРЭС: 1ст.ДЗ., АПВ ну, РПВ усл. Кисл: 2 ст. ДЗ, АПВ у	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. На МайГРЭС транзит замкнут в 4:41. В пр. оп. № 21-22 - сброс снега с проводов.	нет	0	0	0	0, снег	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	26.11.22 7:06	26.11.22 9:15	2:09	26.11.22 10:24	3:18	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Лвл=36,9 км, Лбазы=25 км. В 9:15 включен до ЛР-2 оп.134, запитано 5 ТП из 12ТП (дополнительно ЗТП (п/з) перевели питание от собственных ДГУ). В 9:30 включен до ЛР-3 оп.215, запитано все потребители. В 10:24 отключился повторно от МТЗ.	3 п/з, скваж / 238чел	238	0,1	12	-2, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	26.11.22 10:24	26.11.22 16:12	5:48	26.11.22 19:26	9:02	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Лвл=36,9км, Лбазы=25км. На оп.347 обрыв вязы ф.В, провод на траверсе, срыв изолятора ф.А. В пр.оп.348-349 обрыв всех проводов в местах соединения, устранено. Повреждение на вед. ТП-МТС.	3 п/з, скваж / 238чел	238	0,1	12	-1, снег	
Хаб.СЭС	35	Ванино - Монгохто	Т13Ф	26.11.22 11:17	26.11.22 11:17	0:00	26.11.22 11:25	0:08	ДЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. ВЛ 35 кВ была на ХХ, потребители не отключались, ОМП 7,3 км (Лвл=18,7км). Произведен осмотр Т13Ф 30.11.22. оп.45-46 сброс снега.	нет	0	0	0	0, снег	
Хаб.СЭС	35	Эгге - Центральная	Т23Ф	26.11.22 12:05	26.11.22 12:05	0:00	26.11.22 12:16	0:11	ДЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Разрыв транзита, потребители не отключались. ПС 35 Центральная приемный портал-оп.98 сброс снега	нет	0	0	0	0, снег	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 в ТП82023 яч.5 (ТП 82040)	26.11.22 13:39	26.11.22 13:55	0:16	26.11.22 13:55	0:16	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН. АПВ выведено по режиму. Обход на 28.11.22	нет / 300чел	300	0,2	10	+3, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.15 СП-5	26.11.22 14:00	26.11.22 15:50	1:50	26.11.22 15:50	1:50	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Пролет опор 105-105/1 провис провода ф "В" следы перекрытия. Устранено 30.11.2022	нет / быта нет	0	0,05	3	-2, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Надеждинская - Соловей ключ		26.11.22 19:56	26.11.22 19:56	0:00	26.11.22 19:56	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. Планируется осмотр с 28.11.22.	нет	0	0	0	0, ясно	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	223	26.11.22 23:06	27.11.22 0:24	1:18	27.11.22 20:13	21:07	КУ "Земля"			РЗА ПП. РИЧПН. с.Новотроицкое. В 00:24 запитан от резерва. Выведен из работы участок ВЛ 10 кВ пр.оп.223-00/181-356 (без нагрузки). Пр.оп.223-00/289-290 обрыв провода ф-А; устранено, вкл в работу.	ф-234	котельная школы / 193 чел	193	0,1	2	-10, облач
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	3	28.11.22 6:43	28.11.22 8:43	2:00	28.11.22 10:22	3:39	"земля" от КУ			РЗА П. РИЧПН. Вкл без 2ТП, вкл в 10:22. Оп.3-00/108 заменен поврежденный изолятор ф.С.	котельн / 120чел	120	0,03	4	-15, облачно	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	14	28.11.22 10:23	28.11.22 10:23	0:00	28.11.22 10:23	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. При осмотре со слов очевидцев перекрытие через транспорт сторонней техники осуществляющей доставку грунта (АО Благовещенская Строительное управление)в пр.оп.52/4-52/3 по ул. Проезжая, без повреждения провода. В 11:10 в пр.оп.9-9/А ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 6/0,4 №2 порван провод в магистрали сторонней техникой по ул. Проезжая д.17, при разгрузке грунта двигался с поднятым кузовом.	нет	0	0	0	-24, облачно	
Хаб.СЭС	6	Привокзальная 110/6	31	28.11.22 11:40	28.11.22 11:40	0:00	29.11.22 17:09	29:29	КУ, земля			РИЧПН. РЗА П. Находился на ХХ. Повреждение КЛ на уч."ПС-ЦРП 24". Устранено, включен по норм.схеме	нет/ быта нет	0	0	0	-12, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	11	28.11.22 14:32	28.11.22 18:33	4:01	28.11.22 23:23	8:51	МТО	выв	не произв	РЗА ПП РИЧПН. Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-10 (150м от ТП1811) экскаватором ЖСК «Остров» при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. Устранено.	ф12	нет/ быта нет	0	0,1	5	-3, пасмурно

Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	28.11.22 15:50	28.11.22 19:00	3:10	28.11.22 19:00	3:10	МТО	выв	ну	РЗА П РИЧПН. Испытание головного уч.КЛ и осмотр воздушного уч.РСК без замечаний. Повреждение на ведомственной оттайке.	кот/680 чел	680	2,9	14	-3, снег
Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/35/6	6	28.11.22 17:04	28.11.22 20:45	3:41	28.11.22 20:45	3:41	МТО	нет	ну	РЗА П РИЧПН. Пр.оп.76-77 устранен обрыв провода ф.С.	школа, д/с. Ретрансл/ 466 чел	466	0,4	10	0, дождь
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Строительств о	28.11.22 19:28	28.11.22 19:31	0:03	28.11.22 19:31	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП РИЧПН. 29.11.22 произведен обход, замечаний нет	школа/ 759 чел	759	0,7	21	+1, дождь
Прим.ЮЭС	6	Голубинка 110/35/6	В-1 6 Т-1, В-2 6 Т-1	29.11.22 5:25	29.11.22 6:14	0:49	29.11.22 6:14	0:49	МТО	нет	у	РЗА ПН. При наборе нагрузки ВПЭС на вед.ф.4 возникла "земля" в сети бкВ 1С, произошло КЗ, вед.ф.4 отключился со стороны ВПЭС, при переводе нагрузки вед.ф.4 на вед.ф.12 отключились В-1 6 Т-1, В-2 6 Т-1, вед.ф.12 (МТЗ). Обесточилась 1С-бкВ. В 6:12 включены В-1 6 Т-1, В-2 6 Т-1, включена 1С-бкВ на ХХ, в 6:14 включены фидера кроме вед. ф.12 (откл от МТЗ, ВПЭС, 500чел, 1,30 МВт) /запитан в 11:44. 29.11.22 проведена проверка РЗА вед.ф.12, ведется анализ. 30.11.22 не работали. 7.12.22 МТО выведено из работы, предварительно: излишняя работа	часть г.Владивостока, 7400чел / 5 фид	7400	4,3	33	-2, пасм
Ам.ЭС	10	Свободный 220/35/10	8	29.11.22 10:17	29.11.22 10:23	0:06	29.11.22 10:23	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Оп.166/8 поврежден изолятор, устранено	школа, дс / 670 чел	670	0,21	9	-15, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	29.11.22 12:36	29.11.22 12:42	0:06	29.11.22 12:42	0:06	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН.	школа, дс / 1460 чел	1460	1	15	+1, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	29.11.22 15:56	29.11.22 15:58	0:02	29.11.22 15:58	0:02	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН.	школа, дс / 1460 чел	1460	1	15	+1, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	29.11.22 13:25	29.11.22 14:25	1:00	29.11.22 14:25	1:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. По фидеру была запитана часть нагрузки ф.29 ПС Береговая-2. В 14:12 включен без бтл ТП. В 14:25 полностью. Осмотр без замечаний	котельная / 500 чел	500	0,45	10	0, пасм
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	29.11.22 15:30	29.11.22 16:02	0:32	29.11.22 18:15	2:45	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН. По фидеру запитана нагрузка ф.24. Включен без 40ТП, запитано более 50% нагрузки. В 18:15 включен полностью. Пр.оп.150-150/1 провис провода, произведена перетяжка.	школа, насосная-2, котельная-2	140	1,33	74	+1, ветер
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	29.11.22 14:54	29.11.22 14:56	0:02	29.11.22 14:56	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. При осмотре на ЛР-378 обнаружена мёртвая ворона	быта нет, насосная	0	0,517	11	-10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	29.11.22 16:32	29.11.22 17:01	0:29	29.11.22 18:01	1:29	МТО, МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Включен без 11 ТП. В 17:32 включен без 5ТП. В 17:48 полностью. Повреждение на вед.ТП	котельная, насосная / 1398 чел	1398	0,72	28	-10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	29.11.22 22:16	29.11.22 22:26	0:10	29.11.22 22:26	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Пр.оп.150-150/1 провис провода, произведена перетяжка.	школа, кот, насосн, вч/ 140 чел	140	1,3	74	-6, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	29.11.22 22:41	30.11.22 1:16	2:35	30.11.22 8:40	9:59	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Вкл без 14ТП. В 2:02 откл от МТЗ. В 2:27 вкл без 36ТП, вкл в 5:32 без 19ТП, вкл в 6:44 без 9ТП, вкл в 8:40. Пр.оп.150-150/1 провис провода, произведена перетяжка.	школа, кот, насосн, вч/ 140 чел	140	1,3	74	-6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	29.11.22 22:38	29.11.22 22:38	0:00	29.11.22 22:38	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН.	нет	0	0	0	-7, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	29.11.22 23:43	29.11.22 23:43	0:00	29.11.22 23:43	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН.	нет	0	0	0	-7, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф.11 ТП7395	30.11.22 9:39	30.11.22 12:14	2:35	30.11.22 15:47	6:08	МТЗ	нет		РЗА ПП. РИЧПН. В 10:36 включен без 8ТП. В 12:59 включен без 2ТП. В 15:47 включен полностью после осмотра. Пр.оп. 86-87 падение ветки на провода	насосная, дс, котельная - 4 / 1990 чел	1990	0,34	12	-12, ясно
Ам.ЦЭС	110	Волково - Ивановка		30.11.22 9:21	30.11.22 9:21	0:00	30.11.22 9:21	0:00	Волково: 1 ст ТНЭП	у		РЗА ПП. РИЧПН. Линия в работе в радиальном режиме, на ПС Ивановка отключен В-110 Волково. ИМФ ф.С-0, L=0,5 км. На оп.3 разрушенное гнездо сороки, угроза падения веток, следы перекрытия. Устранено 1.12.22	нет	0	0	0	-21, ясно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	30.11.22 10:52	30.11.22 11:16	0:24	30.11.22 15:30	4:38	МТЗ	ну		РЗА ПП. РИЧПН. Включен без 1ТП. В 15:30 включен полностью. Причина не установлена	котельная-2, в/ч / 489 чел	489	0,08	7	-10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	1	30.11.22 11:33	30.11.22 11:35	0:02	30.11.22 11:35	0:02	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН.	школа, дс, котельная / 531 чел	531	0,51	12	-15, ветер
Прим.ЭС	10	Кировка 220/35/10	2	30.11.22 11:53	30.11.22 11:53	0:00	30.11.22 11:53	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. Проникновение дикого кота в КТП-6003, перекрытие в высоковольтной части	нет	0	0	0	-15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	6	30.11.22 13:40	30.11.22 13:41	0:01	30.11.22 13:41	0:01	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН.	котельная, п/з-3 / 467 чел	467	0,2	9	-15, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	30.11.22 13:58	30.11.22 14:00	0:02	30.11.22 14:00	0:02	МТО	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. провис провода на оттайке к ТП 586 (Абонентская).	школа, дс / 2350 чел	2350	1,35	29	-15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	30.11.22 15:19	30.11.22 15:36	0:17	30.11.22 15:36	0:17	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Произведён обход замечаний нет.	школа, дс / 1460 чел	1460	1	15	-11, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	30.11.22 17:01	30.11.22 17:11	0:10	30.11.22 17:11	0:10	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. В пр.оп. 69-70 подрядной организацией ООО Логистик производилась чистка просеки. Осмотр рабочего места подряд.орг-и без замечаний	нет / 150 чел	150	0,16	12	-10, пасмурно

Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	1	30.11.22 17:27	30.11.22 18:58	1:31	30.11.22 19:28	2:01	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. РИЧПН. В 18:58 выделен уч-к без нагрузки от Р-2 до СМЛ-6, все запитано. В 19:28 все включено, схема восстановлена. Осмотр 1.12.22, негабарит провода на вед. отп. / провис провода в пролете опор 26/86-26/87, устраняется дефект будет подрядная организация "ООО ИСИ" после замерзания путей подхода к опорам (болото), устранение дефекта запланировано на 12.12.22/	школа, дс, котельная / 531 чел	531	0,51	12	-15, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Знадворовка 35/10	3	30.11.22 21:23	30.11.22 23:45	2:22	30.11.22 23:45	2:22	МТЗ	нет	ну	РЗА П. РИЧПН. Пр.оп. 207-208 устранен слхест проводов.	кот, насос, школа, фал/631 чел	631	0,3	6	-13, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	30.11.22 22:05	01.12.22 1:35	3:30	02.12.22 17:20	43:15	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. РИЧПН. Лвл=11,2 км, Лбаза=50км. Вкл в 23:51 до ТП80001, вкл в 1:35 без ЗТП, вкл в 2:31 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч." ТП81002-ТП81005". 1.12.22 18:15 определено место повреждения на расстоянии 73 м от ТП81005. 2.12.22 разработан котлован, смонтирована вставк бм. и 2-х муфт.	цтп/700 чел	700	1	9	-13, ясно	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	01.12.22 0:00	01.12.22 4:41	4:41	01.12.22 4:41	4:41	КУ, земля			РЗА П. РИЧПН.Лвл=8,9км, Лбаза=0. Оп.160-00/21 устранен обрыв шлейфа ф.С.	кис/ 1000 чел	1000	0,4	18	-27, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	3	01.12.22 11:45	01.12.22 14:20	2:35	01.12.22 14:20	2:35	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Нарушение крепления крюка в теле деревянной опоры №146/4, вызвавшее провис провода и слхест при порывах ветра в пр. оп. 146/3-146/4.	ретранслятор / 140 чел	140	0,2	3	-12, ясно	
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	01.12.22 14:51	01.12.22 15:55	1:04	02.12.22 15:21	24:30	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. г.Биробиджан. В 15:55 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Сторонней организацией ООО Масис повреждена КЛ-бкВ от оп. 72-00/40 до ТП-155, Сообщено в СБ. Устранено.	котельная, школа / 425 чел	425	1,2	14	-17, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	по ф.5 в РП Усть-Ивановка ф.17	01.12.22 19:52	01.12.22 19:54	0:02	01.12.22 19:54	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Под ВЛ-10 между опорой 1 и РП Усть-Ивановка обнаружена мертвая птица (фазан).	школа, дс, котельная / 300 чел	300	0,68	46	-22, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	36	02.12.22 1:31	02.12.22 1:31	0:00	02.12.22 1:31	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РИЧПН. Повреждение на вед.отп	нет	0	0	0	-15, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	02.12.22 11:08	02.12.22 13:06	1:58	02.12.22 14:50	3:42	КУ "Земля"			РЗА П. РИЧПН. с.Безверхово. В 11:40 отключен РЛ оп.99/1, запитано БТП. В 13:06 включен с "землей" для поиска повреждения прибором "Квант". Обнаружено: на оп.99/57/6 касание шлейфа средней фазы крепления натяжной изоляции. Устранено.	насос, электротот. / 121 чел	121	0,16	23	-12, ясно	
Ам.СЭС	35	Овсянка - Чалбачи		03.12.22 8:53	03.12.22 17:48	8:55	03.12.22 17:48	8:55	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Обесточились ПС 35 кВ Чалбачи, Юбилейная. Все котельные перезапитаны от ДЭС. На оп.132, 133, 134 по ф.С отломаны штыри трех изоляторов ОНШ-35, на оп.135 оборван провод ф.В (от натяжения провода). В 13:59 допущена бригада на устранение. В 17:48 устранено, все включено по норм схеме.	Зейский р-н, 2888чел	2888	0,52	22	-45, обл	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-4	03.12.22 14:04	03.12.22 15:14	1:10	03.12.22 15:14	1:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Произведен обход ВЛ: в пр.оп.415/15-415/15/1 обнаружен пожар провода. Требуется регулировка стрелы провиса провода.	скважина, котельн, школа / 568чел	568	0,1	6	0, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	03.12.22 14:26	03.12.22 19:13	4:47	03.12.22 19:13	4:47	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. На опоре №44 деревянной промежуточной на ЖБ приставке выпал крюк верхней ф.В, провод провис и слхестнулся с нижним проводом. Устранено.	нет / 282чел	282	0,12	6	-4, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	9	03.12.22 20:40	03.12.22 21:04	0:24	03.12.22 21:04	0:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. По жалобам выполнен осмотр ТП-411 с. Ильинка (питает кафе «Шашлычный дворик»), обнаружено: перегорание ПР-6 1Т ф. В, С. В 22:20 при попытке работы на ТП-411 по замене ПР-6 1Т ф. В, С сторонними лицами (посетители данного кафе) было совершено нападение на персонал ОВБ, выполняющим неотложные работы (пострадавших нет, в нападение не переходил). Сообщено в полицию, СБ. В 00:08 выполнена замена ПР-6 1Т ф. В, С. Все потребители запитаны по нормальной схеме. По факту нападения: сотрудником полиции факт правонарушения не зафиксирован по причине мирного расхождения сторон.	нет / 1260чел	1260	2,5	17	-16, обл	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	207	04.12.22 1:51	04.12.22 2:13	0:22	04.12.22 15:40	13:49	МТЗ-1	ну	не произв	РЗА ПП. РИЧПН. При АПВ усл включился без нагрузки. В 02:13 запитаны все потребители от ф.209, выделен участок от ПС до КТПП-334, без потребителя. В пр.оп.207-00/46-46а обрыв провода ф.А. Устранено, включен по норм. схеме.	ф-209	2 котельн. / 1351 чел	1351	1	7	-20, ясно
ЭС ЕАО	10	Опытная 35/10	64	04.12.22 11:14	04.12.22 14:20	3:06	04.12.22 14:20	3:06	"земля" от КУ			РЗА ПП. РИЧПН. Лвл=10,8км, Лбазы=11км. На оп.64-00/53 обрыв шлейфа ф.С на ЛР-10. Устранено.	нет / 14чел	14	0,01	2	-22, обл	

Прим.ЮЭС	35	Залив - Орлиная с отп. Телецентр		04.12.22 14:44	04.12.22 18:21	3:37	05.12.22 6:26	15:42	МТЗ 1ст, ЗОФ	выв	не произв	На ПС Орлиная отключился В-35 (на ПС Залив нормальный разрыв). Обесточилась 1С-35/6 кВ ПС 35 кВ Телецентр. В пр.оп.6-7 повреждение нижнего провода в результате падения стройматериалов со строящегося объекта по ул. Комарова. В 15:47 основная нагрузка ф.5, частично ф.8 и ф.15 по сети ВПЭС переведена на ф.22 ПС Залив (1,2 МВт). В 17:08 нагрузка ф.10, 22 по сети ВПЭС переведена на ф.13 ПС Орлиная (1 МВт). В 17:45 по КВЛ-35кВ Залив-Орлиная с отп. ТЦ разобрали шлейфа на оп.9 (в сторону ПС Залив). В 18:12 включен в работу участок КВЛ 35 Орлиная-Телецентр, на ПС Телецентр все потребители запитаны в 18:21 (включен СВ 35). В 0:10 по КВЛ-35 Залив-Орлиная с отп. ТЦ работы окончены. В 06:26 включена в работу (собраны шлейфа на оп.9).	уч-к КВЛ-35 Орлиная-Телецентр	часть г.Владивостока, 4450чел	4450	4,2	32	-5, облачно
Прим.ЮЭС	35	Залив - Голубинка с отп. Телецентр		04.12.22 14:44	04.12.22 18:21	3:37	05.12.22 1:20	10:36	ЗЗ, ДЗ 1ст, ЗОФ	выв	не произв	На ПС Залив отключился В-35 (на ПС Голубинка нормальный разрыв). Обесточилась 2С-35/6 кВ ПС 35 кВ Телецентр. В пр.оп.6-7 повреждение среднего и верхнего провода в результате падения стройматериалов со строящегося объекта по ул. Комарова. В 15:47 основная нагрузка ф.5, частично ф.8 и ф.15 по сети ВПЭС переведена на ф.22 ПС Залив (1,2 МВт). В 17:08 нагрузка ф.10, 22 по сети ВПЭС переведена на ф.13 ПС Орлиная (1 МВт). В 17:45 по КВЛ 35 кВ Залив-Орлиная с отп. Телецентр разобрали шлейфа на оп.9 (в сторону ПС Залив). В 18:12 включен в работу участок КВЛ 35 Орлиная-Телецентр, на ПС Телецентр все потребители запитаны в 18:21 (включен СВ 35). В 18:51 КВЛ 35 кВ Залив-Голубинка с отп.ТЦ выведена в ремонт. В 0:10 по КВЛ-35 Залив-Голубинка-ТЦ работы окончены, в 01:20 КВЛ-35кВ введена в работу.	уч-к КВЛ-35 Орлиная-Телецентр	часть г.Владивостока, 4500чел	4500	3	53	-5, облачно
Хаб.СЭС	10	ОПП Болонь	ф.6	04.12.22 16:43	04.12.22 17:13	0:30	04.12.22 17:13	0:30	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 200чел	200	0,16	2	-22, обл	
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	28	05.12.22 8:35	05.12.22 11:50	3:15	05.12.22 16:07	7:32	МТО	нет	ну	РЗА П. РИЧПН. Оп.1 повреждение концевой каб.муфты. Произведен ремонт, вкл в работу.	Раздельное2 ф4	котельн. / 80 чел	80	0,4	5	-19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	05.12.22 8:52	05.12.22 10:05	1:13	05.12.22 14:49	5:57	КУ, земля			РЗА П. РИЧПН Вкл без ЭТП, вкл в 14:49. Оп.46 срыв изолятора ф.С, устранено, вкл в работу.	кот/281 чел	281	0,45	16	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	10	05.12.22 9:35	05.12.22 11:00	1:25	05.12.22 11:00	1:25	МТЗ	не раб	у	РЗА ПП. РИЧПН Осмотр без замечаний	кот/900 чел	900	1	16	-15, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	05.12.22 12:09	05.12.22 12:25	0:16	05.12.22 12:25	0:16	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН. Произведен осмотр 07.08.22: в пр.43-44 обнаружена обгоревшая ветка под ВЛ.	кот, насос/ 1465 чел	1465	0,5	13	-9, ясно	
Хаб.СЭС	35	Эгге110 - Эгге35	T22ф	05.12.22 13:49	05.12.22 13:49	0:00	08.12.22 15:50	74:01	КУ, земля			РЗА П. РИЧПН. На ПС 35кВ Эгге повреждение ОПН 35 Т22Ф ф.В повреждение концевой каб.муфты фВ. /в 15:19 КЛ выведена в ремонт, заявка до 13:30 12.12.22/ 7.12.22 в 9:00 выехали две бригады (из Комс (водитель, кабельщик), из Хаб (материал). 8.12.22 в 15:50 устранено, линия включена в работу	нет	0	0	0	-10, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	10	05.12.22 15:25	05.12.22 16:26	1:01	05.12.22 16:26	1:01	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН Обход без замечаний	школа, кот/130 чел	130	0,2	5	-13, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	06.12.22 11:08	06.12.22 11:18	0:10	06.12.22 11:18	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр 8.12.22: в пр.65-66 обнаружено упавшее дерево(дуб) со следами пожаров под ВЛ из внеохранный зоны.	школа, кот, больн/ 432 чел	432	0,2	12	-15, ясно	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп. Улисс, Загородная		06.12.22 14:57	06.12.22 15:56	0:59	09.12.22 1:45	58:48	ВТЭЦ2: НЗ 1,2,3ст, ДЗ	ну	не произв	РЗА П. РИЧПН. Обесточены потребители 1С 35/6 ПС Рыб Порт, 1С 6 кВ ПС Голдобин, 1 С 6 кВ ПС Чуркин, 1, 2 С 6 кВ ПС Загородная, 1,3 С 6 кВ ПС Улисс. В 15:46 запитана ПС 110 Улисс (6150 чел, 11,4 МВт). В 15:56 запитаны ПС 110 кВ Голдобин, ПС 110 кВ Чуркин, ПС 35 кВ Рыб. Порт (15100 чел, 12,3МВт). В 16:15 запитана ПС 110 Загородная (15,3 МВт, 11720 чел), все потребители запитаны. Сторонней организацией при проведении буровых работ повреждена КВЛ-110 в районе кладбища «Морское». Сообщено СБ, полиция.. Поврежденная КЛ 110 исключена из схемы, произведен монтаж воздушного уч.и 9.12.22 в 1:45 вкл в работу./ В 18:14 КВЛ выведена в ремонт. В 19:26 на ПС Улисс отсоединены шлейфа от КЛ 110 кВ. В 20:40 допущена бригада для ввода в работу участка ВЛ 110 кВ в пр.оп.8-11 и вывода поврежденного участка КЛ 110 кВ. 7.12.22 в 14:23 на участок КЛ 110 оп. 8 - оп.11 (выведен из схемы), проведены испытания оболочки, определено повреждение по фС со стор ПС 110 Голдобин.(15:43). 8.12.22 в 16:20 МП откопано, МП подтверждено/. Заявка на ремонт уч. КЛ-110 до 30.05.23	ВЛ-110 ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная	часть г.Владивостока, 32970чел	32970	39	247	-1, ясно

Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп Загородная		06.12.22 14:57	06.12.22 14:57	0:00	06.12.22 14:57	0:00	Патр. ТНЭП 1ст	у		РЗА ПН. РИЧПН. Со стороны ВТЭЦ2 отключений не было.		нет	0	0	0	-1, ясно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	06.12.22 16:32	06.12.22 20:29	3:57	06.12.22 20:29	3:57	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Льв=16км, Лбаза=50км. В 17:45 включен без 17 ТП. В 20:29 включен по норм схеме. На РТН4129 (на оп.99/10/12/1) перекрытие оп.изоляторов ф.А,В, устранено.		кот/ 121 чел	121	0,1	16	0, ясно
Ам.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	7	07.12.22 4:10	07.12.22 5:14	1:04	07.12.22 5:14	1:04	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение на вед. ТП.		ВНС, школа, КНС, д/с / 3950чел	3950	1,4	21	-22, обл
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	ф.1	07.12.22 6:45	07.12.22 6:57	0:12	07.12.22 6:57	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Планируется осмотр до 9.12.22		школа, котельн / 300чел	300	0,2	8	-11, ясно
ЭС ЕАО	10	ГЗУ 35/6	477	07.12.22 9:13	07.12.22 10:09	0:56	07.12.22 22:50	13:37	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Сторонним а/м повреждена оп.477-00/61 с ЛР-6 кВ с укусом, обрыв проводов, срыв изоляции. Сообщено в СБ. Включен без 5ТП (0,3 МВт, 450 чел, СЗО нет), вкл в 22:50. Произведена замена оп, перетяжка проводов.		котельная / 1500 чел	1500	0,9	12	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	07.12.22 14:03	07.12.22 14:03	0:00	07.12.22 14:03	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. На оп. 7 в ст. оп. 8 отгорание шлейфа ф "В". Устранено		нет	0	0	0	-1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	07.12.22 23:16	07.12.22 23:16	0:00	07.12.22 23:16	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	-4, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	по ф.11 РК-26	08.12.22 10:03	08.12.22 10:45	0:42	08.12.22 10:45	0:42	МТО	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Оп.102/1 РТП-291 обнаружена обгоревшая птица около опоры		г.Белогорск / 3003 чел / котельная, дс, школа, водоканал	3003	2,8	40	-20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	08.12.22 15:52	08.12.22 16:28	0:36	13.12.22 21:03	125:11	МТО	выв	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Включен без 1ТП, в 17:06 запитан по ф.7 ПС Прибой. На повреждении участок КЛ 10 кВ ТП-82001 - ТП-82002. 9.12.22 определено МП: 35 м в сторону ТП-82002, котлован разработан. 13.12.2022 в 18:00 на КЛ 10 кВ ТП-82001 - ТП-82002 смонтирована каб. вставка 10 м и две соед. муфты. Вкл. по норм. сх.	ф.7 Прибой	ЦТП, бойлерная, насосная, очистные / 1400 чел	1400	0,8	10	0, ясно
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	7	08.12.22 16:49	08.12.22 18:16	1:27	08.12.22 18:16	1:27	"земля" от КУ			РЗА. РИЧПН. Оп.4 заменили поврежденный изолятор ф.А.		психбольница / быта нет	0	0,07	4	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	09.12.22 11:31	09.12.22 12:36	1:05	13.12.22 21:15	105:44	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. РИЧПН. С нагрузкой ф-13 Топаз (12 ТП). В 12:36 запитано от ф.28 ПС Береговая-2, кроме 1 ТП. В 12:57 Ф-48 включён в работу с выделенным участком КЛ-6 КТП КНС-10 - КТП 81164, запитаны все потребители. 11.12.22 определено МП: 290 м от КТП 81164. 12.12.22 13:05 подтверждено место повреждения, произведена разработка котлована. 13.12.22 смонтирована каб. вставка 5 м и две соед. муфты. Вкл. по норм. сх.	ф.28 ПС Береговая-2	теплоточел / 500 чел	500	2,3	16	-7, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	09.12.22 21:30	09.12.22 21:30	0:00	09.12.22 21:30	0:00	Зст.ТЭМП	у		РЗА ПП. РИЧПН. ВЛ работает в радиальном режиме. ИМФ С-60 ф-А 26,6км. 13.12.22 произведен осмотр: на оп.156 ф.А гнездо.		нет	0	0	0	-17, ясно
Прим.СЭС	110	Чугуевка 220/110/35/10	АТ-1	10.12.22 18:42	10.12.22 18:42	0:00	10.12.22 23:18	4:36	ДЗТ АТ-1, в 220 Чугуевка-2 - ДЗ 1 ст.; в 110 АТ- 1 - ДЗ 2 ст.	не раб		РЗА П. В ремонте В-220 АТ-1 (защунтирован). Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Излом колонки изоляторов ф-А на ШР 220 Резерв-3 в сторону РСШ 220 кВ. Демонтирован шлейф ф.А между ШР 220 Резерв-3 и РСШ 220 кВ (восстанавливать не будут, ячейка будет демонтирована на запчасти).		нет	0	0	0	-7, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	23	11.12.22 14:25	11.12.22 14:25	0:00	11.12.22 14:25	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	-10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Краснознаменка 35/10	15	11.12.22 15:12	11.12.22 18:02	2:50	11.12.22 18:02	2:50	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РИЧПН. с. Краснознаменка. Повреждение концевой муфты в яч. Устранено.		нет / 45 чел	45	0,08	4	-10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бройлерная-2 110/35/10	2	11.12.22 22:14	11.12.22 22:35	0:21	11.12.22 22:35	0:21	ав.откл	ну	у	РЗА П. РИЧПН. Повреждение на вед. ТП		нет / 50 чел	50	0,1	2	-15, ветер
Хаб.СЭС	6	Кирзавод 35/6	2	11.12.22 22:44	11.12.22 23:16	0:32	11.12.22 23:16	0:32	МТЗ	нет	у	РЗА П. РИЧПН. Повреждение на вед. оттайке		котельная / 400 чел	400	0,3	23	-19, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	2	12.12.22 13:10	12.12.22 13:37	0:27	13.12.22 16:23	27:13	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. РИЧПН. В 13:37 включены все потребители. Выведен участок КВЛ 10 кВ ТП-81301 - ТП-82050. В пр.оп.75/22-75/24 выявлен недопустимый провис проводов. Произведена перетяжка проводов с применением АПТ, в 16:23 включен по нормальной схеме.		котельная / 150 чел	150	0,3	9	-2, пасм
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	12.12.22 15:07	12.12.22 18:07	3:00	12.12.22 18:07	3:00	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Льв=19,6км, Лбаза=60км с.Гвоздево. На опоре № 82 срыв изолятора ф.-В, провод на траверсе. Устранено.		школа / 310 чел	310	0,3	7	-1, снег, ветер
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	14	12.12.22 17:13	12.12.22 17:13	0:00	12.12.22 17:13	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. В результате порыва теплоотрассы подтоплено РУ-10 кВ ТП-51, внутри иней и лар. Питание котельной переведено на вновь установленное ТП в 22:25 12.12.2022		нет	0	0	0	-11, ветер

Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	12.12.22 18:22	12.12.22 21:40	3:18	12.12.22 21:40	3:18	МТЗ	нет	ну	РЗА П. РичПН. Лвл=16км, Лбаза=50км п.Безверхово. В 18:50 вкл. 6 ТП. В пролете опор 99/10/13 - 99/10/14, негабарит провода ф.В и следы слеста проводов ф.А и ф.С. Устранено после прохождения грозового фронта.		насосная, элкотельная /121 чел	121	0,1	26	-3, ветер
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	14	12.12.22 17:48	12.12.22 19:19	1:31	12.12.22 22:25	4:37	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РичПН. с.Поярково. Вкл. без ТП-51 (котельная "квартирная"). В результате порыва теплоотрассы подтоплено РУ-10 кВ ТП-51, внутри иней и пар. Питание котельной "квартирная" переведено на новое ТП.		котельн.-2, д.сад, больница / 1600 чел	1600	0,47	15	-11, ветер
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	15	12.12.22 18:50	12.12.22 19:56	1:06	12.12.22 21:40	2:50	КУ "Земля"			РЗА П. РичПН. ЛР-557 отгорел шлейф. Вкл. от резерва без 7ТП. В 20:54 потребитель запитан полностью. 21:40 восстановлен шлейф на ЛР-557 схема восстановлена.	Ф-7 Чигири, Ф-14 Дачная.	нет / 1080 чел	1080	1,5	23	-10, снег
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	12.12.22 21:20	13.12.22 2:49	5:29	13.12.22 3:06	5:46	КУ, земля			РЗА П. РичПН. Лвл=16,7км, Лбаза=50км в КТП 4068 повреждение разрядника ф.В, устранено.		нет / 43 чел	43	0,1	3	-1, пасмурно, ветер
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	12.12.22 21:38	13.12.22 5:09	7:31	13.12.22 6:42	9:04	КУ, земля			РЗА П. РичПН. Лвл=20,44км, Лбаза=45км. 00:42 включен до опоры 67, (запитано 5 ТП). 02-43 включен до оп 140 (запитано 19 ТП). 05:09 включен без вед. отпайки на опоре 189 (запитаны 38 ТП). В 05:59 (без КТП 5207 и отпайки от опоры 189 КТП "Ягунов". Включено 71 из 73 ТП). КТП 5207 выполняется осмотр. В 06:42 включили ТП-5207. Повреждение на вед. отп от оп.189. В 12:35 запитаны все абоненты.		котельная / 1519 чел	1519	3	73	0, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	12.12.22 22:49	13.12.22 1:48	2:59	13.12.22 1:48	2:59	КУ, земля			РЗА П. РичПН. Включен без вед. отпак оп.2, 5, 22. Повреждение на вед. участке		нет / 30 чел	30	0,67	3	0, пасмурно, ветер
Прим.ЮЭС	6	Бурун 110/35/6	304	13.12.22 11:59	13.12.22 11:59	0:00			МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. РичПН. На ХХ, без нагрузки. Проведено испытание, головная КЛ на повреждении. 14.12.22 МП не обнаружено. График АВР есть. 16.12.22 определено МП 1380 м от ПС Бурун. Необходимо согласование на проведение земляных работ. 19.12.22 разработан котлован.		нет	0	0	0	-3, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	13.12.22 23:50	14.12.22 0:48	0:58	14.12.22 0:48	0:58	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РичПН. Лвл=30,1км, Лбаза=75. с.Камышовое, (п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход).		3 п/з, автопереход / 150 чел	150	0,1	7	-10, ветер
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная с отп. Маго, Чныррах	С-171	14.12.22 1:22	14.12.22 2:05	0:43	14.12.22 2:07	0:45	1ст ДЭ	ну	у	НТЭЦ: фикс. прибор 16 км ф. С-А (оп. 50-141), всего 136,5км (1021 опор); Снижение частоты тока менее 48,8Гц. На НТЭЦ фидера 6 кВ №23,29 откл. от АЧР; №27,36,6 откл. оперативным персоналом от КУ; ВЛ-110кВ НТЭЦ – Белая Гора с отпайками (С-172) откл. от ДАР «по факту отключения ТГ-4» (в 1:58 ТГ-4 включен). Обесточены ПС-110 Маго, Многовершинная, Белая гора, Чныррах (без нагр.), ПС-35 Оремиф (без нагр.), В 01:58 на НТЭЦ включены КВЛ 6 кВ Ф-6, 36, 23, 27, 29. В 02:05 включена ВЛ 110 кВ НТЭЦ – Многовершинная с отпайками. В 02:07 включена ВЛ 110 кВ НТЭЦ – Белая Гора с отпайками, все потребители запитаны.		Николаевский р-н, 20734 чел/23 фид	20734	23,33	120	-10, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная с отп. Маго, Чныррах	С-171	14.12.22 2:32	14.12.22 4:28	1:56	16.12.22 12:35	58:03	1ст ДЭ	ну	не произв	Фикс. прибор 45 км ф. В-С (оп. 264-357). Обесточена ПС-110 Маго (2СШ-110/35/6 Чнырах, 2СШ-35/10 Оремиф без нагр.). В 4:28 ПС Маго перевели на ВЛ-110 С-172, потребитель запитан. В 7:30 бригада выехала на осмотр (3 чел., вездеход) с базы НРЭС. Пошли от оп.290 (отп. ПС Маго) в сторону оп.357. Осмотрен участок ВЛ от ПС 110 кВ Маго 8.5 км в стор. ПС Белая гора, повреждений не выявлено (очень плохая видимость), вездеход застрял, сообщено в МЧС. В 21:00 на помощь с п.Белая гора выехал трактор (фронт. погрузчик) и а/м Урал. В 23:30 бригада с техникой вернулась в п.Маго. 15.12.22 олсмтр ВЛ не производится в связи занятостью персонала по АВР (Маго Ф-3, Белая гора Ф-2, Николаевская ТЭЦ Ф-5). 16.12.22 в 12:35 произведено опробование напряжением ВЛ 110 кВ «С-171» со стороны ПС 110 Многовершинная, успешно; в 14:38 восстановлена норм.сх. 28.12.22 проведен осмотр ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ – Многовершинная с отпайками уч. оп. №51-152, в пролёте опор 150-151 обнаружено распушение повива провода 0.5 м Ф-В. Предварительные сроки заявки на ремонт провода ф. «В» в пр. оп. № 150-151 с 08-00 09.01.2023 по 20-00 13.01.2023 после согласования о снижении надежности.		п.Маго, Иннокентьевка, Сахаровка, 1743 чел/3 фид	1743	0,98	17	-10, снег, ветер

Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго, Чныррах	С-172	14.12.22 3:44	14.12.22 3:44	0:00	14.12.22 3:44	0:00	1, 3 ст ТЭНП	у		РЗА ПП. РичПН. Фиксирующие приборы "Сириус"с НТЭЦ: 43 км. ф. С-0, зона осмотра пролеты опор 263-322 (точка к.з. оп. № 289). 29.12.22 проведен осмотр в пр.опор 285-362, замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	-10, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго, Чныррах	С-172	14.12.22 4:55	14.12.22 4:55	0:00	14.12.22 4:55	0:00	1, 3 ст ТЭНП	у		РЗА ПП. РичПН. ФП с НТЭЦ: ф. В-0 450 км.		нет	0	0	0	-14, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго, Чныррах	С-172	14.12.22 5:13	14.12.22 5:13	0:00	14.12.22 5:13	0:00	1, 3 ст ТЭНП. МТО	у		РЗА ПП. РичПН. ФП с НТЭЦ: ф. А-В, 449,6 км.		нет	0	0	0	-14, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго, Чныррах	С-172	14.12.22 6:13	14.12.22 6:13	0:00	14.12.22 6:13	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РичПН. ФП с НТЭЦ: ф. В-С, 682 км.		нет	0	0	0	-14, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго, Чныррах	С-172	14.12.22 7:17	14.12.22 7:17	0:00	14.12.22 7:17	0:00	1 ст. ДЗ	у		РЗА ПП. РичПН. ФП с НТЭЦ: ф. В-С, 17км.		нет	0	0	0	-14, снег, ветер
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго, Чныррах	С-172	14.12.22 8:30	14.12.22 8:30	0:00	14.12.22 8:30	0:00	3ст ТЭНП	у		РЗА ПП. РичПН. ФП с НТЭЦ: ф. А-0, 120 км.		нет	0	0	0	-14, снег, ветер
Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	1	14.12.22 7:43	14.12.22 8:21	0:38	14.12.22 8:21	0:38	МТЗ-1	ну	у	РЗА ПП. РичПН. При осмотре на ТП-18 обнаружено повреждение опорных изоляторов ф.В,С. В 10:54 повреждение устранено, ТП-18 введена в работу.	детсад, скважина / 1800 чел		1800	0,5	15	-21, ветер
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф.9 на ТП-51 яч.5	14.12.22 10:14	14.12.22 11:02	0:48	18.12.22 16:40	102:26	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. РичПН. В 11:02 включен до оп.44 ВЛР, основной потр запитан кроме 3-х ТП. В 11:56 все потребители запитаны. Отключен участок от оп.44 до ТП Водозабор (перезапитано от ф.30). 17.12.22 в 17:00 обнаружена сломанная оп.64 (деревянная). 18.12.22 заменили оп.64 на ж/б, восстановили нормальную схему ф-9, ф-30	ф-30	г.Николаевск / 2254 чел	2254	0,57	13	-14, снег, ветер
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф.23 на ТП-5 яч.3	14.12.22 10:17	14.12.22 10:56	0:39	14.12.22 10:56	0:39	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РичПН. Планируется осмотр.	г.Николаевск / 4354 чел	4354	0,98	18	-14, снег, ветер	
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	6	14.12.22 10:50	14.12.22 13:41	2:51	14.12.22 13:41	2:51	МТО	нет	ну	РЗА П. РичПН. Повреждение на вед. отпайке.	котельн (от ДГ), школа, насосная / п.Маго, Иннокентьевка, 1223чел	1223	0,71	11	-14, снег, ветер	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	21	14.12.22 12:58	14.12.22 12:58	0:00	14.12.22 12:58	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РичПН. Обрыв провода ф.С в пр.оп.6-7 сторонним экскаватором. Сообщено в СБ, полицию. В 15:19 повреждение устранено, включен по нормальной схеме.	нет	0	0	0	-20, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Океанская 35/6	В-35 Т2	14.12.22 14:16	14.12.22 14:39	0:23	17.12.22 19:27	77:11	"земля" от КУ, ГЗ на "сигнал"			РЗА ПП. В 14:39 включен СВ-6, включена часть потребителей 2С 6 (1,8МВт, 560чел), отключен вед. ф.10 (потребители переведены по сети ВПЭС на ф.10 и ф.8 ПС Чайка в 16:44). Обнаружен на Т2 блиннер "газовая защита на сигнал", сработавшее газовое реле. Проведена проверка РЗА, повреждение предохранителя в цепях ГЗ, устранено. В 21:44 проведено испытание Т2, внутреннее повреждение тр-ра (тип ТМ-6300). Заявка до 17.12.22. /15.12.22, тр-р подготовлен к транспортировке, расшинуван, слито масло, снято навесное оборудование и изоляция./16.12.22 установлен новый тр-р, 17.12.22 в 19:27 включен на Х.Х.	Т1	часть г.Владивостока, 890чел	890	3	11	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	14.12.22 14:29	14.12.22 16:24	1:55	14.12.22 17:44	3:15	"земля" от КУ			РЗА ПП. РичПН. Лвл=37,7км. В 16:24 включен полностью для поиска земли прибором квант. В 16:28 допущена бригада для поиска земли в пр.оп.127-245. На оп.199 убрали ветку с провода ф.А.	котельн, школа / 115чел	115	0,2	8	-12, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	14.12.22 15:36	14.12.22 16:01	0:25	14.12.22 19:43	4:07	"земля" от КУ			РЗА ПП. РичПН. Лвл=38,2км, Лбаза=50км. В 16:01 включен до оп.213 РЛ-6, без 28 ТП. В 16:18 включен полностью для поиска земли прибором квант. В 16:21 допущена бригада для поиска земли в пр. оп. 213-350. На оп.262/25 устранен срыв вязки ф.С (потребитель ТП 4061 был запитан от ДГ).	котельная, насосная, д/с / 735чел	735	2,3	68	-11, ясно	
Хаб.СЭС	6	Белая гора 110/6	2	14.12.22 17:46	14.12.22 22:20	4:34	14.12.22 22:20	4:34	МТО	ну	у	РЗА ПП. РичПН. п.Чл. Вкл. после стихания ветра.	нет / 634чел	634	0,15	8	-15, ветер, снег	
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	2	14.12.22 17:15	14.12.22 18:19	1:04	14.12.22 18:19	1:04	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РичПН. Повреждение на вед. участке.	нет / 90чел	90	0,015	18	-20, ветер	
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	3	14.12.22 18:20	15.12.22 18:45	24:25	21.12.22 16:30	166:10	МТО	нет	ну	РЗА ПП. РичПН. Лвл=12,1км, Лбаза=42км. Вкл с выделенным уч оп.10-оп157 (ост.1ТП с Сахаровка, 20 чел, печное отопление, соц.объектов нет) 16.12.22 в 18:40 бригада НРЭС прибыла в с. Сахаровка, приступили к осмотру ВЛ от оп 99 в сторону увеличения. Выполнен осмотр ВЛ в пр.оп.99-157 - без замечаний, на оп.157 соединены шлейфа в ст. оп 156, на оп. 95 - шлейфа разрезаны, в 21:40 включен с выделенным участком пр.оп.10-95 без потребителей. п.Сахаровка запитан, все потребители включены. Пр.оп.93-94 сильный провис провода всех трех фаз. Устранено	ф9	котельная (на ДГ), школа / 448чел	448	0,3	6	-15, ветер, снег

Ам.ЭЭС	10	Базовая 35/10	13	14.12.22 18:38	14.12.22 19:23	0:45	14.12.22 19:23	0:45	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение резервной КЛ-10кВ от ТП-18 до ТП-49, отключена.	больница, д/с, котельная / 7250чел	8000	2,11	11	-20, ветер
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго, Чныррах	С-172	14.12.22 20:28	14.12.22 20:28	0:00	14.12.22 20:28	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РИЧПН. ФП с НТЭЦ ф. А-С, 864 км.	нет	0	0	0	-15, ветер, снег
Хаб.СЭС	6	Белая гора 110/6	2	15.12.22 0:47	15.12.22 15:33	14:46	15.12.22 15:33	14:46	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. п.Чля. Льл=13,76км, Лбаза=80км. (9:00 осмотр 3чел, 1 ед. техники, вездеход), 14:00 вкл.уч.без нагрузки (до оп.184), вкл в 15:33. Пр.оп.214/11-12 устранен обрыв проводов.	нет / 294чел	294	0,15	9	-15, ветер, снег
Хаб.ЦЭС	35	Горький - ОПХ	Т-69	15.12.22 6:25	15.12.22 6:25	0:00	15.12.22 6:25	0:00	1 ст. ДЗ,ТО	у		РЗА ПП. РИЧПН. 19.12.22 проведен осмотр, обнаружено: наклон приемного портала на ПС 35 кВ Тополево, вследствие чего возник провис верхнего и среднего проводов Ф «ВС», при ветровых нагрузках произошло междофазное к.з. Ф «ВС».	нет	0	0	0	-21, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	12	15.12.22 8:37	15.12.22 9:12	0:35	15.12.22 9:12	0:35	Ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Планируется осмотр.	нет/ 150 чел	150	0,5	18	-19, снег
Прим.юэс	6	Надеждинская 35/6	9	15.12.22 8:47	15.12.22 12:35	3:48	15.12.22 12:35	3:48	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Льл=8,31км, Лбаза=18км. Пр. оп. 55-56 отгорание провода ф.В, устранено.	кот/ 154 чел	154	1,45	12	-25, ясно
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	5	15.12.22 8:52	15.12.22 11:02	2:10	16.12.22 14:42	29:50	КУ, земля			РЗА П. РИЧПН. В 10:52 запитано 7 ТП от ф.36 НТЭЦ. В 11:02 включен без без 4-х ТП. В 18:37 запитано ТП-99 от ф.23 НТЭЦ. В 22:30 включены 2ТП, остается отключена ТП-48 (быт, 100 чел). В ТП-48 повреждение КЛ перемычки 6 кВ с яч.3 в камеру 1Т, устранено, 16.12.22 в 14:42 вкл в работу.	интернат, больн/ 1347 чел	1347	0,5	13	-16, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/6	1	15.12.22 9:36	15.12.22 10:48	1:12	15.12.22 10:48	1:12	Ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Планируется осмотр 19.12.22.	школа, кот, д/с/ 950 чел	950	1,53	22	-19, снег
Прим.ЭЭС	35	Уссури 35/10	Т1	15.12.22 12:34	15.12.22 13:21	0:47	15.12.22 18:03	5:29	ДЗТ			РЗА ПП. РИЧПН. Обесточены потребители 1,2 сч 10 кВ. Повреждение ОПН-10 Т1 ф А, В, произведена замена, Т1 вкл в работу.	Т2 4843 чел/ 2,15 МВт/ 6 фид/ г Лесозаводск	4843	2,15	47	-15, ясно
Хаб.СЭС	6	Эльбан 110/35/6	24	15.12.22 13:06	15.12.22 13:08	0:02	15.12.22 13:08	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Планируется осмотр.	школа, д/с, кот/ 722 чел	722	0,3	9	-20, ветер
Ам.ЭЭС	10	Костюковка 35/10	2	15.12.22 13:03	15.12.22 13:03	0:00	15.12.22 13:03	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. Планируется осмотр до 23.12.22.	нет	0	0	0	-21, облачно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	15.12.22 16:09	15.12.22 18:11	2:02	16.12.22 20:39	28:30	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. В 18:11 потребители кроме 5ТП (быт 50 чел) запитаны от резерва ф.6 ПС Екатериновка. В пр.оп 37-38 падение дерева, обрыв проводов всех фаз, пр.оп.38-44 частично срыв проводов, повреждение изоляторов. В 20:45 отключился ф.6, включен без нагрузки ф.25. В 21:12 включен, запитано 3 ТП. В 22:52 допущена бригада 3 чел., на оп.47 для ремонта провода в сторону РК-1 оп.41 Ф-2 ПС Екатериновка. В 23:06 включены 13ТП от ф.19 ПС Голубовка, без 2-х ТП (7111, 7128). В 0:11 запитаны оставшиеся ТП от ф.2 ПС Екатериновка, все потребители запитаны. Выведен участок ВЛ в пр.оп.37-47, без потребителей запитаны. Выведен участок ВЛ в пр.оп.38-44 закончен, вкл в работу по норм.сх.	ф6 кот, ретранс/ 150 чел	150	1,5	18	-8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	15.12.22 20:45	15.12.22 20:52	0:07	15.12.22 20:52	0:07	МТЗ	ну		РЗА ПП. РИЧПН. Отключился с частичной нагрузкой ф.25 ПС Екатериновка. Включен без нагрузки ф.25.	котельн, детдом / 460чел	460	1,7	14	-12, ясно
Хаб.СЭС	6	Белая гора 110/6	2	16.12.22 5:45	16.12.22 14:50	9:05	16.12.22 14:50	9:05	"земля" от КУ			РЗА П. РИЧПН. Оп 220 (спуск к КТП-5), пр.оп.200/7-8 устранен обрыв провода фВ.	нет / 294чел	294	0,15	9	-15, ветер, снег
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	16.12.22 10:58	16.12.22 11:58	1:00	16.12.22 21:16	10:18	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Вкл без 4ТП, вкл в 15:08 без 2ТП. Сломана оп.386 (жб), рядом следы работы техники. Сообщено СБ, ОВД, 18:32 оп.установлена, произведен монтаж провода. В 21:16 включен по нормальной схеме.	школа, кот, скваж/482 чел	482	0,2	14	-19, ясно
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	д1ф	16.12.22 10:54	16.12.22 10:58	0:04	16.12.22 10:58	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр на 19.12.22.	кот, скваж/ 780 чел	780	0,5	1	-15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/35/6	6	16.12.22 11:48	16.12.22 17:37	5:49	16.12.22 17:37	5:49	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН.Льл=6,58км, Лбаза=4км. Повреждение концевой кабельной муфты. КЛ на оп.86 (КЛ в сторону ТП 7258), искл из схемы, нагрузка переведена на резервную КЛ. 28.12.22 14:53 введена в работу вторая КЛ от оп.86 до ТП 7258.	школа, кот, д/с, скваж/466 чел	466	0,4	10	-15, ясно
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Кислородная	Т1Ф	17.12.22 10:00	17.12.22 10:00	0:00	17.12.22 10:21	0:21	МГРЭС: 1ст.ДЗ., Кисл: МТЗ	ну	у	Разрыв транзита, обход 19.12.2022 ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС-Кислородная (Т-1Ф), обнаружено: в пр.оп.№20-21-22 повреждение повива провода	нет	0	0	0	-18, облачно

Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	17.12.22 20:50	18.12.22 8:23	11:33	18.12.22 20:41	23:51	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Лвл=8,86км, Lбаза=18км. Вкл в 0:29 до оп.6. Пр.оп.43-44 устранил склест проводов. При вкл (3:33) земля, оп.14 снята проволока, земля осталась, продолжен поиск МП. /в 8:17 5 ТП запитаны от ф.29 Де-Фриз, вкл в 8:23 с землей для поиска МП прибором без 2ТП/ в 9:01 обнаружено: обрыв 2х проводов на оп.6 ф.А и ф.С (устранено), повреждения КЛ 6 пр.оп. 11-12 (пересечение с автодорогой), 13:36 выключен до оп.46 (запитано 13 из 20 ТП). В 13:44 запитано 14 из 20 ТП. В 14:27 запитано 15 из 20 ТП. В 16:09 запитано 16 ТП из 20. 18:40 ТП-5452 запитано от ДГУ. Бригадой "Востоксельктросервис" смонтирован участок ВЛ оп.11-12. В 19:44 допущена бригада для подключения шлейфов ВЛ оп.11-12. 20:41 ф-9 выключен до оп.46, все потребители запитаны, в 20:59 восст.нормальная сх.	ф.29 Де Фриз	кот/154 чел	154	1,45	20	-18, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 35/10	11	17.12.22 21:37	17.12.22 21:39	0:02	17.12.22 21:39	0:02	Ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр	кот, насос/1569 чел	1569	1,8	20	-20, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	18.12.22 14:00	18.12.22 14:32	0:32	18.12.22 14:32	0:32	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. 19.12.22 произведен обход ВЛ. Замечания в листах обхода	кот, школа, д/с, насос / 515 чел	515	0,4	11	-16, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	19.12.22 3:10	19.12.22 4:07	0:57	19.12.22 4:07	0:57	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр	школа, кот/ 400 чел	400	1,05	16	-22, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	19.12.22 10:42	19.12.22 11:26	0:44	19.12.22 13:12	2:30	ТЗНП	выв		РЗА ПН. РИЧПН. Обесточены ПС 35 Эгершельд, КЭТ, Зеленая (оборонэнерго). При работе по НД №1061П персоналом подрядной организации (Монтажэлектросервис) при замене провода КВЛ 35 кВ Русская - КЭТ - с отп. на ПС Зеленая, на РП 6 допущено падение провода с оп. 12 на КВЛ 35 кВ Эгершельд - КЭТ с отп. на ПС Зеленая. Пострадавших нет. Работы приостановлены. Бригада удалена. В 11:10 КЛ-35 Бурная-Эгершельд №2 опробована с ПС Бурная. 11:26 запитана ПС Эгершельд (запитаны: 7910 чел. 47 ТП, 9,65 МВт). В 13:12 на ПС Эгершельд включен в 35 Зеленая (после устранения неисправности в цепях управления), запитаны все потребители.	г.Владивосток / 10210 чел / 18 фидеров	10210	13,3	80	-14, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Учебная 110/6	В 6 Т-1	19.12.22 12:43	19.12.22 13:46	1:03	19.12.22 13:46	1:03	МТЗ	нет	у	РЗА П.Обесточилась 1с 6 кВ. Включен с отключенными В-6 ф-8, 13 (вед). ф-8 включен в 14:18, ф-13 включен в 17:45. Причина отключения В 6 Т-1 -неисправность автомата цепей управления Ф-13 - устранено.	г.Находка / 840 чел / 6 фид	840	8	35	-12, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Океанская 35/6	Т-2	19.12.22 19:00	19.12.22 20:23	1:23	20.12.22 1:46	6:46	ГЗ	нет	у	Обесточена 2сш-6 кВ. В 20:23 включен СВ-6, запитаны все потребители. По Т2: произведен отбор газа из газового реле, не горюч. В 1:46 Т2 включен на ХХ. 20.12.22 проведена проверка РЗА, ведется анализ. В 18:08 включен под нагрузку	Т-1 часть г.Владивосток / 560 чел/ 2фид	560	3,6	9	-12, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	19.12.22 21:52	19.12.22 22:33	0:41			КУ, земля			РЗА ПП. РИЧПН. Выведен уч"ПС-РП203", потребителю обеспечен резерв. 20.12.22 в 15:47 допуск бригады ЭТЛ на поиск МП. Место повреждения на участке КЛ 10кВ ПС-РП203 106 м. от оп.№1.	ф13 школа, кот/160 чел	160	0,84	5	-17, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Луговая - РП-4		20.12.22 6:08	20.12.22 6:54	0:46	20.12.22 12:09	6:01	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. РИЧПН. Обесточена 2сш-6 кВ ПС 35 Рыбный порт, обеспечен резерв. Исходная схема: на РП-4 включены ЛР-35 Голдобин, ЛР-35 Рыбный порт. На повреждении КЛ 35 кВ Луговая - РП4, линия на гарантии, работы по восстановлению будут производиться подрядной организацией. В 12:09 включена в работу ВЛ 35 кВ Голдобин - РП 4 на х.х., осмотр без замечаний. В 13:45 включены ВЛ 35 кВ Голдобин - РП4 и КЛ 35 кВ РП4 - Рыбный порт под нагрузку, на ПС Рыбный порт восстановлена нормальная схема. Начиная строить подряд ООО ВЭСТ, дотраивал ООО ПЛК-Восток (у них кабель на гарантии)	Рыб.Порт СВ-35 2МВт/ 4570 чел/ г.Владивосток	4570	2	34	-13, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	20.12.22 10:16	20.12.22 11:14	0:58	20.12.22 15:15	4:59	ТЗНП 1 ст	выв		РЗА ПН. РИЧПН. Обесточены ПС 35 Эгершельд, КЭТ, Зеленая (оборонэнерго). Повреждение КВЛ 35 кВ Эгершельд - Зеленая КЭТ 100 м от РП-5 подрядной организацией при выполнении земляных работ. Сообщено в СБ. В 11:14 КЛ 35 кВ Бурная – Эгершельд №2 включена в работу с отключенным В-35 Зелёная на ПС Эгершельд. Запитана ПС 35 Эгершельд. В 14:01 по КВЛ 35 кВ Эгершельд - Зеленая - КЭТ: смонтирован воздушный участок (8 метров) между опорой 84/1 и РП 6 по ф.А, в 15:15 (ч/з 4 ч 59 м) линия включена в работу, потребитель запитан полностью.	г.Владивосток / 10210 чел / 18 фидеров	10210	13,3	80	-11, ясно	

Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	20.12.22 11:43	20.12.22 11:56	0:13	20.12.22 11:56	0:13	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РичПН.	кот, шк / 243 чел	243	0,4	11	-16, ясно	
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	140	21.12.22 7:06	21.12.22 7:06	0:00	21.12.22 7:06	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РичПН. КТП-7 РУ-6 поврежден ПК-6 ф.А, следы КЗ с ф.В, устранено	нет	0	0	0	-33, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	21.12.22 9:59	21.12.22 10:11	0:12	21.12.22 10:11	0:12	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РичПН. Планируется осмотр 22.12.22.	школа, котельная / 1300 чел	1300	0,5	20	-5, снег	
Прим.ЮЭС	10	Сокольни 35/10	1	21.12.22 11:24	21.12.22 15:25	4:01	21.12.22 15:25	4:01	"земля" от КУ			РЗА ПП. РичПН. Лвл-18,9 км, Лбаза-150 км. Оп.177 ф.А - убрали ветку, оперативной штангой	больница / 177чел	177	0,02	4	-14, пасмурно	
Прим.ЮЭС	35	Телецентр 35/6	T2	21.12.22 15:40	21.12.22 16:12	0:32	22.12.22 1:34	9:54	ДЗТ			РЗА ПП. Обесточены 2сш-35/6 кв, обеспечен резерв. Проведены в/в испытания В-35 "Голубинка", Т-2, шинного моста 35кВ Т-2, шинного моста 6 кв Т-2, без замечаний. Обнаружена проволока в снегу под шинным мостом 35 кв Т2.	СВ-6	г.Владивосток / 4500 чел	4500	4,4	53	0, снег
Прим.ЮЭС	6	Шахта-7 110/6	В-6-T1	21.12.22 18:09	21.12.22 19:25	1:16	22.12.22 1:41	7:32	МТЗ 3 ст, ЗДЗ			РЗА ПП. Обесточилась 1С-6кВ. Отключенных фидеров нет. В ячейке вед.ф.1 повреждение ТТ ф.С. В 19:25 включены фидера 1сш-6 кв кроме вед.ф.1 и вед.ф.8 (при включении вед.ф.8 появилась "земля", после его отключения "земля" устранилась, включен в 19:40). В 20:10 по ф.1 питание котельной переведено от ДГУ Артёмовского РМУ. В 1:41 повреждение в ячейке ф.1 устранено, включен по норм схеме.	г.Артём / 4000 чел	4000	9	43	0, снег	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	21.12.22 19:34	21.12.22 21:57	2:23	21.12.22 21:57	2:23	"земля" от КУ			РЗА ПП. РичПН. На оп.21 заменен разрушенный изолятор ф.В.	нет / 25 чел	25	0,22	4	0, снег	
Прим.СЭС	10	Милоградово 35/10	7	22.12.22 1:53	22.12.22 4:09	2:16	24.12.22 10:30	56:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РичПН. Лвл=65км. Включён до РЛ-32 оп.830, без 1 ТП. В 6:00 отключился РКЛ-2 оп.365а, обесточилось 11ТП (с.Лиственное, Маргаритово, Моряк-Рыболов, 500 чел/0,15МВ). В 9:30 котельные запитаны от собственных ДГ. Дороги заметены. По сообщению местного жителя с. Маргаритово, была замечена вспышка дугового перекрытия. Бригада выехала в с. Маргаритово. В 06:27 по сообщению мастера МУ, бригада не смогла подняться на Милозердовский перевал, снег 70 см. Бригада выехала в с. Лиственное. В 07:22 по сообщению мастера МУ, Мороз Ф.И.бригада не смогла подняться на Лиственный перевал. В 23:00 по сообщению бригады находятся в 1 км от РКЛ-2 оп.365а. 23.12.22 10:20 РКЛ-2 оп. 365А РПВ ну (до РКЛ-2 дошли в пешем порядке). Дальше по ВЛ прохода нет. 24.12.22 в 1:00 вездеход находился в р-не с.Ст.Каменка, на связь не выходил. 24.12.22. в 10:30 фидер отключился полностью.	3 котельн (на ДГ), школа, д/с, больница / 1000чел	1000	0,3	19	-6, снег	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп. Улисс, Загородная		22.12.22 4:56	22.12.22 4:56	0:00	22.12.22 4:56	0:00	ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. РичПН.	нет	0	0	0	-5, ветер	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп. Улисс, Загородная		22.12.22 7:12	22.12.22 7:12	0:00	22.12.22 7:12	0:00	ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. РичПН.	нет	0	0	0	-5, ветер	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп. Улисс, Загородная		22.12.22 7:15	22.12.22 7:15	0:00	22.12.22 7:15	0:00	ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. РичПН.	нет	0	0	0	-5, ветер	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	12	22.12.22 8:32	22.12.22 18:30	9:58	22.12.22 18:30	9:58	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН. РПВ -1 ну. Лвл=24,6км. с.Серафимовка. В 9:30 котельная запитана от собственного ДГ. Дороги заметены. РПВ-2, усп.	школа, детсад, котельная / 182 чел	182	0,13	7	-2, снег	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп. Улисс, Загородная		22.12.22 8:41	22.12.22 8:41	0:00	22.12.22 8:41	0:00	ДЗ 1ст	у		РЗА П. РичПН. В 9:52 при осмотре на оп. №21 обнаружен склест спусков отсоединенных проводов от поврежденного КЛ (ветер 11 м/с).	нет	0	0	0	-5, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	22.12.22 8:55	22.12.22 9:22	0:27	22.12.22 9:22	0:27	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РичПН. часть п.Новый Мир.	котельная, школа / 1300 чел	1300	0,5	23	-7, снег	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп. Улисс, Загородная		22.12.22 10:35	22.12.22 11:29	0:54	22.12.22 19:15	8:40	ДЗ 2,3ст	ну	не произв	РЗА П. РичПН. Обесточивались 1сш-110 кв, 1,3 сш 6 кв ПС Улисс, 1сш-110/35/6 кв ПС Голдобин, 1сш-110/6 кв ПС Чуркин, 1сш-110 кв, 1,2 сш-6 кв ПС Загородная, 1сш-35/6 кв ПС Рыбный порт. В 10:44 запитаны потребители ПС Голдобин, ПС Чуркин, ПС Рыбный порт 1С 6 кв: (19 МВт; 15100 чел.; 125 ТП). В 11:29 запитаны потребители ПС Загородная по 1С 6 кв: (18,6 МВт; 3820 чел.; 28 ТП). В 11:45 (ч/з 1ч 10 мин) запитан потребитель ПС Улисс (включен СР-110 1С). Потребитель запитан в полном объеме. На оп. №21 (по норм. сх. оп. 11) склест спусков отсоединенных проводов (от 6.12.22) от поврежденного КЛ (ветер 20 м/с), на оп. №33 обнаружен обрыв шлейфа среднего провода (ф.С). В 14:34 произведена подвязка шлейфов на оп.№21. В 16:10 произведен ремонт шлейфа среднего провода на оп.№33. В 19:15 КВЛ-110 вкл. в работу. В 2:52 восстановлена схема	ВЛ-110 ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп Загородная	г.Владивосток, 21970 чел/	21970	54	184	-5, ветер

Прим.СЭС	35	К - Фабричная-2	№1	22.12.22 10:54	22.12.22 10:54	0:00	22.12.22 10:54	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РичПН.	нет	0	0	0	-2, снег	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	22.12.22 9:58	22.12.22 11:26	1:28	30.12.22 20:28	202:30	КУ "Земля"			РЗА ПП. РичПН. Запитаны все потребители. На повреждении КЛ РП80005-ТП81004.20:48 по Ф-16 работы на сегодня окончены, МП не определено продолжение работ на 23.12.22. 23.12.2022 09:55 ДБ для ОМП (повторно). 16:45 определено МП 55м от ТП 81004. 26.12.2022 котлован разработан, требуется подтверждение места повреждения. 27.12.22 МП не подтвердилось, требуется расширение котлована. 28-29.12.22 расширен котлован. Монтаж кабельной вставки и 2-х соед. муфт на 30.12.22. Устранено	котельная, школа / 250 чел	250	0,2	6	-9, снег	
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Нефтебаза - Парус - Астафьево		22.12.22 15:05	22.12.22 16:28	1:23	22.12.22 18:44	3:39	ДЗ 2ст	ну	у	РЗА П. РичПН. Лев=10,4км. РПВ не произв. (гор. застройка). Обесточены ПС-35/6 Астафьево, 1сш-35кВ, 1,2 сш-6 кВ ПС Парус (ПС Нефтебаза не обесточивалась). В 16:28 на ПС Парус включен в работу Т1, потребитель запитан. В 16:46 (ч/з 1ч 41 мин) ПС Астафьева запитана по ВЛ-35 Широкая - Нефтебаза - Парус - УАМР. Осмотр по всей длине, замечаний нет. В 18:44 включена КВЛ 35 кВ без нагрузки с ПС Широкая. 23.12.22 14:55 в пр.оп. 54-55 обнаружено упавшее дерево-береза из вне охранной зоны, повреждения оборудования нет. В 15:43 КВЛ переведена под нагрузку (АПВ не успели вести), в 15:43 повторное отключение КВЛ.	КВЛ-35 Широкая - Нефтебаза - Парус - УАМР, ПС Парус Т1	г.Находка, 4553 чел	4553	5,1	59	-5, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	22.12.22 22:12	22.12.22 22:12	0:00	22.12.22 22:12	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РичПН.	нет	0	0	0	-8, снег	
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	158	23.12.22 0:15	23.12.22 0:15	0:00	23.12.22 0:15	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РичПН.	нет	0	0	0	-8, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	23.12.22 0:20	23.12.22 3:03	2:43	23.12.22 3:03	2:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН. Осмотр 26.12.22	2 п/з / 150 чел	150	0,2	7	-14, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	23.12.22 3:47	23.12.22 3:51	0:04	23.12.22 3:51	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РичПН. Осмотр 26.12.22	котельная / 355 чел	355	0,45	6	-14, снег	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	23.12.22 4:51	23.12.22 9:10	4:19	23.12.22 9:10	4:19	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РичПН. В 6:00 котельная перешла на резерв.питание от ф.12 ПС 178Ф. После прибытия ОББ РПВ усл.	котельная / 2100 чел	2100	0,83	12	-11, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Плавзавод 110/35/6	3	23.12.22 5:25	23.12.22 5:58	0:33	23.12.22 5:58	0:33	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН. Осмотр 26.12.22	котельная / 1208 чел	1208	0,9	11	-10, снег	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	16	23.12.22 4:02	23.12.22 4:32	0:30	23.12.22 4:32	0:30	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН.	нет / 1515 чел	1515	0,42	8	-10, ветер	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	23.12.22 7:41	24.12.22 8:09	24:28	24.12.22 8:09	24:28	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РичПН. Лев=71,3км. с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. Котельная запитана от собственного ДГ. В 8:09 повторное РПВ успешно	школа с котельной (на ДГ) / 432 чел	432	0,2	12	-12, снег, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	В-10-Т1	23.12.22 6:52	23.12.22 7:16	0:24	23.12.22 7:16	0:24	ав.откл		у	РЗА ПН. Обесточены 1,2сш10 кВ (Т2 в резерве). Сняты показания с терминалов, проводится анализ. При несанкционированном замыкании контакта КСА SQ2, возникшем из-за неисправности КСА, произошло отключение В10-Т1 от оперативной блокировки.	котельная с.Марково / 1936 чел	1936	0,7	14	-16, ветер	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	72	23.12.22 7:59	23.12.22 8:10	0:11	23.12.22 8:10	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РичПН.	котельная-4, насосная-2, школа, дс / 2500 чел	2500	1,7	21	-15, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	23.12.22 8:31	23.12.22 9:05	0:34	23.12.22 9:05	0:34	МТЗ	ну	у	РЗА П. РичПН. Повреждение на вед. отп.	нет / 848 чел	848	0,99	33	-15, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по Ф-17 ТП-820233 ячка 5	23.12.22 10:05	23.12.22 12:24	2:19	23.12.22 14:58	4:53	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. РичПН. часть г. Фокино. Вкл. без 4-х ТП. В пр. 58-59 сняли ветку с проводов, 14:58 включили полностью по нормальной схеме.	нет / 300 чел	300	0,2	10	-10, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	23.12.22 12:25	23.12.22 17:25	5:00	23.12.22 17:25	5:00	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. РичПН. Лев=30,1км, Лбаза=75км. с.Камышовое (п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход). В 12:58 вкл. ЗТП. На опоре 45/89 срыв вязки верхнего провода. Устранено, потребитель запитан.	п/з, автопереход / 56 чел	56	0,1	7	-9, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	23.12.22 13:48	23.12.22 14:12	0:24	23.12.22 14:12	0:24	МТО	ну	у	РЗА ПП. РичПН. п.Халидон, Светлое. Осмотр 26.12.22.	котельная, школа / 1293 чел	1293	0,28	18	-6, снег	

Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	по Ф-31 РП-80204 В 10 в ст ТП-82146	23.12.22 14:07	23.12.22 20:27	6:20	26.12.22 18:45	76:38	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП, РичПН. Часть п. Дунай. Бригада с Фоино по заметённой дороге (17:59 РПВ ну). В 19:17 вкл. 1ТП. В 20:27 переведены ТП82117 и ТП 82104, запитано 3 ТП (включена основная нагрузка). В 5:40 почистили от снега ТП 82105. Повторное включение неуспешно. 24.12.22 в 14:04 от ДГУ запитаны потребители ТП 82104 и ТП 82105. В 14:37 допущена бригада для обхода участка от ТП 82116 до ТП 82105. В 15:37 включен в работу участок от ТП 82116 до ТП 82105, в полете опор 4-5 устранили склест проводов. В 16:10 ТП 82105 включено по нормальной схеме, ДГУ отключен. Включен участок ТП 82117-82104. Выделен поврежденный участок ТП 82116 - 82104 без нагрузки. Повреждена концевая кабельная в ТП 82104. В 16:48 запитано ТП 82104 по норм схеме, отключен ДГУ. В 17:16 включен участок ТП 82117-82149. Потребители все запитаны. 26.12.22 в 18:45 произв.ремонт, вкл в работу.	больница, школа / 320 чел	320	0,3	7	-5, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Нефтебаза - Парус - Астафьево		23.12.22 15:43	23.12.22 16:22	0:39	27.12.22 10:34	90:51	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП, РичПН. Обесточены: ПС Астафьево полностью; ПС Парус 1С-35/6кВ; ПС Нефтебаза 1С 35/6 кВ. В 15:47 ПС Астафьево (0,5 МВт) запитана от ВЛ 35 Астафьево - УАМР. В 16:22 ПС Парус 1С 6кВ; ПС Нефтебаза 1С 6 кВ запитана от ВЛ 35 кВ Широкая - Нефтебаза - Парус - УАМР. В 19:05 по КВЛ 35 кВ обход в полном объеме, повреждений не выявлено. В 19:48 КВЛ 35 кВ включена от ПС Астафьева, при включении появилась "земля" ф."А", КВЛ 35 кВ отключена. 24.12.22 21:01 по КВЛ 35кВ работа по чистке и расширению просеки в пр. 1-71 окончена, 25.12.22 14:48 при включении появилась "земля" в сети 35 кВ, КВЛ 35 кВ отключена. Дежурный ПС 220 Широкая не может пояснить по какой фазе выпадает "земля" в сети 35 кВ, требуется персонал СРЗА ППМЭС. 26.12.22 15:59 произведен осмотр КВЛ, оп.14 обрыв верхнего провода в обе стороны. 17:39 ДБ на АВР. В 05-18 закончены работы по ремонту провода на оп.№14, вкл в 10:34 на ХХ, в 11:22 по норм.сх..	КВЛ-35 Широкая - Нефтебаза - Парус - УАМР; ВЛ 35 Астафьево - УАМР	г.Находка, 4553 чел	4553	5,1	59	-5, пасм
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	23.12.22 14:59	23.12.22 15:00	0:01	23.12.22 15:00	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП; РичПН. с.Чигири. Осмотр до 30.12.22.	нет / 120 чел	120	0,67	10	-9, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	15	23.12.22 16:35	23.12.22 16:39	0:04	23.12.22 16:39	0:04	МТЗ	нет	у	РЗА ПП; РичПН. с.Подьяпольское.	котельн. / 530 чел	530	0,5	2	-5, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	24.12.22 2:33	24.12.22 2:34	0:01	24.12.22 2:34	0:01	МТЗ	нет	у	РЗА ПП, РичПН	котельная / 250 чел	250	0,3	3	-6, сильный ветер	
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	24.12.22 2:27	24.12.22 2:31	0:04	24.12.22 2:31	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП, РичПН	нет / 520 чел	520	0,3	5	-6, метель	
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	15	24.12.22 3:13	24.12.22 8:28	5:15	24.12.22 8:28	5:15	МТЗ	нет	у	РЗА ПП, РичПН. Повторное включение успешно по стиханию ветра	котельная / 530 чел	530	0,5	5	-4, сильный ветер	
Прим.СЭС	10	Милоградovo 35/10	7	24.12.22 10:30	25.12.22 13:09	26:39	26.12.22 20:17	57:47	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП, РичПН. Котельные запитаны от собственных ДГУ. В 11-17 отключен РЛ-31 (отпайка на Щербаковку). В 14-10 запитано 3 ТП из 19 ТП. В 17-25 произведен осмотр от РКЛ-2 оп.365А до с.Маргаритово оп.1077 – видимых повреждений не обнаружено. Продолжили осмотр до с.Моряк-Рыболов. В 18-20 произведен осмотр от ПС Милоградovo от оп.1063 до с.Моряк-Рыболов – видимых повреждений не обнаружено. Выехали на РЛ-МТС (АБ) оп.1202 для отключения абонентской отпайки. В 19-18 отключен РЛ-МТС (АБ) оп.1202, бригада выехала на РКЛ-2 оп.365А. 25.12.22 в 00-00 включение РКЛ-2 оп.365А неуспешно. 25.12.22 в 10-47 в пр:1105-1106 обнаружена ветка. В 12-42 снята ветка в пр:1105-1106 и включен РЛ-МТС(АБ) оп.1202, выехали на РКЛ-2 оп:365 А для включения. В 13-09 включен РКЛ-2 оп:365 А, запитано 13 ТП из 19-ти. В 18-46 в пр:897-898 снята ветка дерева, до с. Лиственное не доехали 4 км, не смогли подняться на перевал (очень рыхлый снег). В 20-34 включен с включенным РЛ-32 оп.830 - включено с.Лиственное. Остается обесточено 5ТП (0,1 МВт, 100 чел). 26.12.22 осмотр уч. «РЛ31- с.Щербаковка», повреждений не обнаружено, вкл в 20:17 потребители запитаны..	3 котельн (на ДГ), школа, д/с, больница / 1000чел	1000	0,3	19	-5, пасм	

Прим.ЦЭС	10	Пограничная 35/10	В-10 Т1	24.12.22 13:20	24.12.22 14:16	0:56	24.12.22 14:16	0:56	6/6	нет		РЗА ПН. Обесточилась 1С-10кВ. Произведен осмотр ПС без замечаний, на отходящих фидерах выпавших блинкеров нет, отключенных фидеров нет. В 13:54 включен В-10 Т1, 1С 10 кВ включена на ХХ. В 14:16 включены все отходящие фидера, все потребители запитаны.		нет / 2700чел	2700	3,1	31	-4, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	по Ф-15 ЦРП 80201 яч7 (80121-81211)	24.12.22 21:03	24.12.22 21:03	0:00	25.12.22 0:48	3:45	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Котельная запитана от ДГУ в 21:03. В КТП-81211 стореги В/В предохранители по Т1, нагрузка переведена на Т2. В 0:48 устранено, схема восстановлена	ДГУ	котельная / быта нет	0	0,1	1	-4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	24.12.22 23:27	25.12.22 2:16	2:49	25.12.22 2:41	3:14	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Партизанск. В 01:35 включили 7 ТП. В 2:16 вкл. 20ТП. В 02:41 включен по нормальной схеме, повреждений не выявлено. 25.12.22 в 12:58 из работы выведен участок КЛ 6 №1 пр.оп. 32/17 - 32/18, КЛ на гарантии подрядной организации ООО "ПУСК".		котельная-4,насосная / 1990 чел	1990	1,2	38	-9, пасм
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	5	25.12.22 4:17	25.12.22 4:37	0:20	25.12.22 4:37	0:20	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Планируется осмотр 27.12.22		больница, котельная-3 / 900 чел	900	0,9	11	-11, пасм
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	20	25.12.22 18:32	25.12.22 20:23	1:51	27.12.22 19:10	48:38	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. В 20:23 запитано 7ТП от ф.5 ПС Партизан. Осталось обесточено 3 ТП. В 20:54 запитано 2ТП. В 21:18 запитаны все потребители, выведен в ремонт участок КЛ 3384 м от РЛ-2 до ТП 7424, без нагрузки. 26.12.22 16:18 определено МП 1189м от ТП7424 в сторону оп.44, разработан котлован. (вся длина КЛ 3384м). 27.12.22. произведен ремонт, вкл в работу.	ф.5 ПС Партизан	д/с, насосная, школа, водоканал / 2674чел	2674	1	10	-9, ясно
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	26	25.12.22 19:03	25.12.22 21:25	2:22	25.12.22 22:57	3:54	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждена КЛ-10 от ВЛ до ТП-4. С ТП-4 запитана ТП-202 котельная, в 20:35 подключена ДГУ. Отсоединили повреждённый КЛ-10 для ремонта, без э/э 2 ТП. Устранено, все включено		больница, котельн, КНС, школа / 3081чел	3081	0,36	9	-25, обл
Прим.СЭС	10	Милоградovo 35/10	7	26.12.22 8:22	26.12.22 8:25	0:03	26.12.22 8:25	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Был в работе без 5ТП		3 котельн (на ДГ), школа, д/с, больница / 900чел	900	0,21	14	-15, пасмурно
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	10	26.12.22 14:00	26.12.22 16:33	2:33	29.12.22 16:08	74:08	КУ, земля			РЗА ПП. РИЧПН. Вкл в 14:51 без 4ТП, вкл в 16:33 с выделенным уч. "РЛ2-РЛ51" (без нагрузки), вкл 27.12.22 в 15:06 с выделенным уч. "РЛ3-оп.183" (без нагрузки). ПС К по Ф-10 произведен обход на участке от РЛ-3 оп.114 до РЛ-51 оп.183, обнаружен срыв изолятора по ф. "С" на оп.128, провод в 2 см. от траверсы. Устранено 29.12.22., в 16-08 включена до РЛ-51 оп.183 на Х.Х., приведение к нормальной схеме запланировано на 30.12.22.	ф1	нет/ 350 чел	350	0,08	6	-4, пасмурно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	26.12.22 19:48	27.12.22 5:01	9:13	27.12.22 18:58	23:10	КУ, земля			РЗА ПП. РИЧПН. Вл-71,3 км, Лбаза-0 км. Выделен поврежденный участок между РЛ-41 оп.103, РЛ-15 оп.167 и РК 5 оп.152. 02:28 включен РК-8, запитано 4 ТП (с.Пермское, 176 чел.) в 05:01 включен РК-10, запитаны с.Горноводное, с Новониколаевка, с.Ветка. (8 ТП). Остается обесточено ТП-2031 (с.Пермское, 46 чел.) оп.106 срыв изоляторов ф.А,С, провод ф.А лежит на траверсе; устранено, вкл в работу.	ф-15	больн, школа, кот/432 чел	432	0,2	13	-10, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	13	26.12.22 22:06	26.12.22 22:10	0:04	26.12.22 22:10	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение на вед.ТП		АТС / 1540 чел	1540	0,42	20	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	26.12.22 23:12	27.12.22 1:36	2:24	27.12.22 3:05	3:53	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН Вл-33,32 км, Лбаза-150 км. В 00:49 опробован до оп. 199 без замечаний. 01:36 включен до оп.405 (ЛР-3), запитаны потребители с.Глазковка, п.Черноручье, 12-ТП нагрузка более 50%. Осталось погашено: п.Валентин, 422 чел, 12-ТП. На ТП-7110 убрали ветку с вводов 10кВ Ф-"В"-С". В 03:05 включен по нормальной схеме.		4 котельн, 2 школы, больница, скважина / 758 чел	758	0,8	24	-11, ясно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	2	27.12.22 3:01	27.12.22 3:03	0:02	27.12.22 3:03	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр до 31.12.22		котельная, насосн, д/сад / 540 чел	540	0,42	13	-15, ясно
Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	1	27.12.22 10:08	27.12.22 10:23	0:15	27.12.22 10:23	0:15	МТЗ	выв	ну	РЗА П. РИЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 30 чел	30	0,03	4	-22, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	27.12.22 10:46	27.12.22 11:14	0:28	27.12.22 11:14	0:28	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке.		школа, кот/ 509 чел	509	1,2	13	-11, пасмурно
Прим.СЭС	10	Милоградovo 35/10	7	27.12.22 11:58	27.12.22 12:22	0:24	27.12.22 18:34	6:36	МТЗ	ну		РЗА ПП. РИЧПН. Вкл без 1 ТП (КТПН-2108 с.Лиственное); осмотр пр. оп. 830-925, замечаний не выявлено. ост.пр.оп.925-1025 (проходит по лесной местности, осмотр затруднен). В 18:34 вкл по норм.сх.		кот, школа, д/с, больн/900 чел	900	0,3	11	-7, ясно

Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ1 - Корфовская с отп.	№2 (С-6)	27.12.22 14:19	27.12.22 14:19	0:00	27.12.22 17:42	3:23	ХТЭЦ1 ВЧБ, АПВ не раб; Корф: ВЧБ, НЗ3 1ст, АПВ ну	ну	у	РЗА П. РИЧПН. ФИП 4,8км от ПС Корфовская (Лвл=27км). Обесточенных потребителей нет (на ПС 110 МЖК, АК АВР-6 усл). Осмотр оборудования ХТЭЦ-1, ПС 110 Корфовская, АК, МЖК без замечаний. Произведен осмотр ВЛ, пр.оп 136-137 бульдозером (принадлежит РЖД) допущено падение дерева на провод ф.А. По согласованию с ХРДУ ВЛ включена в работу. Сообщено СБ./Расстояние от кр.провода до стены леса – 10 м; береза, 15 см в диаметре; длина 17 м, росло в 13 м от ближнего провода. Повреждения провода ф.А отсутствуют/ 29.12.22 по неотложной заявке произведена вырубка угрожающих деревьев в пролете опор 135-136	нет	0	0	0	0	-7, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	8	27.12.22 17:59	27.12.22 18:30	0:31	27.12.22 18:30	0:31	КУ, земля			РЗА П. РИЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке.	насосн/1870 чел	1870	0,6	-10	-12, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	27.12.22 20:58	27.12.22 21:07	0:09	27.12.22 21:07	0:09	МТО	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Планируется осмотр до 31.12.22.	нет / 84чел	84	0,42	14	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	В-10 Т1	28.12.22 5:11	28.12.22 5:24	0:13	28.12.22 5:24	0:13	МТЗ	нет	не произв	Обесточилась 1С-10кВ. Отключенных фидеров нет, блинкеров выпавших нет по фидерам. В 5:20 включена 1С-10 кВ на ХХ. В 5:24 набрали нагрузку кроме вед. Ф-2 (при включении отключился от МТЗ). 28.12.22 проведена проверка РЗА-В10 Т-1 - без замечаний, В10 Ф-2 заедание штока катушки отключения привода.(устранено).	нет / 433чел	433	0,8	17	-10, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Сита 110/10	4	28.12.22 18:02	28.12.22 18:32	0:30	28.12.22 18:32	0:30	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение на вед. участке.	нет / 78 чел	78	0,44	4	-9, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	28.12.22 23:41	29.12.22 0:19	0:38	29.12.22 0:19	0:38	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр до 30.12.22	школа, насосн, кот/140 чел	140	1,33	54	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	29.12.22 3:09	29.12.22 3:26	0:17	29.12.22 3:26	0:17	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр до 30.12.22	школа, насосн, кот/140 чел	140	1,33	54	-20, ясно	
ЮЯ ЭС	110	НПС-18 - КС-4	№2	29.12.22 3:29	29.12.22 3:29	0:00	29.12.22 4:03	0:34	ДЗ 1з, ИМФ 1,3км фВ,С	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Обесточенных потребителей нет (на ПС КС-4 АВР-10 усл).	ПС 110 КС4 АВР-10	нет	0	0	0	-22, облачно
ЮЯ ЭС	110	НПС-18 - КС-4	№2	29.12.22 4:09	29.12.22 4:09	0:00	29.12.22 13:02	8:53	ДЗ 1з, ИМФ 1,3км фВ,С	ну	не произв	РЗА П. РИЧПН. Обесточенных потребителей нет (на ПС КС-4 АВР-10 усл). В 13:02 включена в работу ВЛ-110 НПС-18 - КС-4 №2 после проведенного осмотра. В пролете опор 3-8 проведена очистка проводов ВЛ от куржака.	ПС 110 КС4 АВР-10	нет	0	0	0	-22, облачно
ЮЯ ЭС	110	НПС-18 - КС-4	№1	29.12.22 6:24	29.12.22 6:30	0:06	29.12.22 6:30	0:06	ДЗ 2з, ИМФ 7,6 км, фВ,С	ну	у	РЗА П. РИЧПН. Обесточена ПС 110 кВ КС-4. В результате схода ГИО в пролете опор 34-35 с фазного провода ф.С произошло приближение на не допустимое расстояние к проводу ф.В	1,6 МВт/ быт нет	0	1,6	16	-22, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	2	29.12.22 9:52	29.12.22 9:52	0:00	29.12.22 9:52	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РИЧПН. При осмотре КТП 6052 МТМ обнаружен хорёк лекаций на крышке силового трансформатора.	нет	0	0	0	-14, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	29	29.12.22 20:29	29.12.22 22:16	1:47	29.12.22 22:16	1:47	МТО	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Повреждение на ведомственном участке.	скваж/ 265 чел	265	0,07	4	-18, олачно	
Прим.ЗЭС	110	Игнатьевка 110/35/10	Т1	30.12.22 2:47	30.12.22 3:14	0:27	30.12.22 19:23	16:36	ДЗТ	не произв		РЗА ПП. РИЧПН. Обесточены потребители ПС Игнатьевка, ПС 35 Губерово, Пожарское. В 3:14 запитаны ПС 35 Губерово, Пожарское (1,7 МВт/ 4271 чел) по 35 кВ от ПС Лучегорск; в 4:26 запитаны потребители ПС Игнатьевка (по сети 35 кВ от Т2, включен СВ-10). В 11:0 Т-2 не вкл-ся (не включаются АВ: SF6 ШУ дифзащиты Т-2 и SF7 ШУ резервных защит и автоматики В 110 Т-2). В 10:32 включен В-110-Т2 после устранения неисправности в цепях питания терминала защит. Испытаны Т-1 и ТСН-1 без замечаний, введены в работу. Проверка РЗА: выход из строя элементов питания (сопротивление, варистор, предохранитель микропроцессорных терминалов защит А1, АЗ Т-1), устранено, схем восстановлена	ПС 110 Лучегорск, ПС Игнатьевка Т2	2,15 МВт/5121 чел/ Пожарский р-н	5121	2,15	50	-20, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Дормидонтовка 110/10	9	30.12.22 9:15	30.12.22 9:55	0:40	30.12.22 9:55	0:40	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение на вед.отп	школа, дс / 439 чел	439	0,15	5	-25, ясно	
Прим.ЗЭС	35	Уссури 35/10	Т2	30.12.22 10:44	30.12.22 11:24	0:40	30.12.22 16:53	6:09	ДЗТ			РЗА ПП. Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т1 в резерве). В 11:24 введен в работу Т1, потребитель запитан. По Т2 разрушения ОПН 10 ф.В,С. Устранено, включен по норм.схеме	Т1	Лесозаводский р-н, 4843 чел / котельная, школа, дс	4843	2,15	47	-15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	14	30.12.22 17:02	30.12.22 17:02	0:00	30.12.22 17:02	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РИЧПН. Повреждение на вед. ТП-810.	нет	0	0	0	-13, ясно	
ЮЯ ЭС	110	НПС-18 - КС-4	№1	31.12.22 14:39	31.12.22 14:39	0:00	31.12.22 15:02	0:23	ДЗ 2,3 з	ну	у	РЗА П. РИЧПН. Обесточенных потребителей нет (на ПС КС-4 АВР-10 усл). ИМФ 7,5 км ф.В,С. Осмотр зоны ИМФ без замечаний. Продолжение осмотра в светлое время	ПС 110 КС-4 АВР-10	нет	0	0	0	-30, ветер
ЮЯ ЭС	110	НПС-18 - КС-4	№1	31.12.22 23:58	31.12.22 23:58	0:00	01.01.23 1:11	1:13	ДЗ 2,3 з	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Обесточенных потребителей нет (на ПС КС-4 АВР-10 усл). ИМФ 7,6 км ф.В,С.	ПС 110 КС-4 АВР-10	нет	0	0	0	-30, ветер

Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	по ф14 РКЛ на оп.99	12.05.22 10:21	12.05.22 12:21	0:35	12.05.22 13:15	2:51	КУ, земля			Вкл без ТП4029, повреждение изолятора на вводе фА; устранено...		нет/ 504 чел	504	0,1	10	+12, пасмурно
Прим.СЭС	10	РП Новониколаевка	9	12.05.22 12:18	12.05.22 14:12	8:22	12.05.22 19:03	34:11	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Льл=44,5 км, Лбаз=0 км. Потребителю обеспечен резерв. Пр.оп.328-329 падение дерева, оп.329 срыв изол 2 фаз, устранено; по ф-9 В 10замежена катушка включения.	ф5	интерна, кот/ 269 чел	269	0,1	5	+18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	12.05.22 14:08	12.05.22 15:06	0:21	12.05.22 16:41	0:21	МТО	ну	ну	Вкл без БТП (запитан основной потреб), вкл в 16:41. Пр.оп.11/2-11/3 устранен слхст проводов. РЗА П.		нет/ 120 чел	120	0,6	10	+15, дождь, ветер
Хаб.СЭС	35	КТЭЦ-2 - ЭТЗ с отп.Багерная	Т-160	12.05.22 14:20	12.05.22 14:20	1:56	12.05.22 14:20	10:49	ДЗ 1з	у		Осмотр уч.РСК без замечаний. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	12.05.22 16:04	12.05.22 16:46	0:10	12.05.22 16:46	0:10	Ав.откл	ну	у	Осмотр до 20.5.22. РЗА ПП.		мтс, адм/ 856 чел	856	0,6	16	+12, ветер
Хаб.ЦЭС	110	СМР - КАФ	№1 (С-21)	12.05.22 16:56	12.05.22 16:56	0:01	12.05.22 19:32	0:01	ДЗ 1з	ну	у	Обесточенных потребителей нет, на ПС 110 КАФ АВР 35 и 6 кВ успешны. Осмотр ВЛ без замечаний. РЗА П. В пр.оп №10-11 (район ГСК-10М), в середине пролета при погрузке контейнера, стрелой крана-манипулятора, приблизились на не допустимое расстояние провода Ф «А», на проводе следы к.з. поврежденный нет. Габарит 8 м до земли. Информация получена от очевидцев, на месте лиц причастных к технологическому нарушению не обнаружено. Сообщено в СБ		нет	0	0	0	+12, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	11	13.05.22 0:46	13.05.22 7:08	0:31	13.05.22 7:08	0:31	МТО	ну	ну	РЗА П. Льл=2,25 км, Лбаз=1 км. Сбита ж/б опора №126 техникой сторонней организации, оборван 1 провод. Сообщено в СБ Устранено	с.Екатеринославка, скважина, МТС / 275 чел	275	0,18	9	+4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	13.05.22 6:33	13.05.22 7:15	0:11	13.05.22 12:10	0:11	"земля" от КУ			РЗА П. Включен до ТП-7415 (запитано 5 ТП из 10). В 08:11 запитано 8 ТП из 10. Оп. 109/26 разрушение изолятора по ф.А, провод на траверсе. Устранено	насосная, психоневрол.интернат/644 чел	644	0,5	10	+7, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	13.05.22 11:20	13.05.22 12:03	2:40	13.05.22 12:03	4:25	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		нет / 200 чел	200	0,55	24	+16, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	1	13.05.22 17:15	13.05.22 17:15	0:03	13.05.22 23:40	0:03	МТО, МТЗ	ну	ну	На х.х. РЗА П. Пр.оп.106-107 обрыв 3-х проводов упавшим деревом (со следами ранее прошедшего пала). Устранено		нет	0	0	0	+18, сильный ветер
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	13.05.22 19:18	14.05.22 4:28	0:31	14.05.22 4:28	0:31	"земля" от КУ			Лвл=13,5км, Лбаз=0. Сельхозтехничкой сбита оп.114, оп.111, 112, 113 обрыв ввязок, наклон оп.112, 115, 116. Сообщено СБ, ОВД. Устранено. РЗА П.		нет / 52 чел	52	0,01	6	+21, ясно
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	14.05.22 4:30	14.05.22 4:30	0:16	14.05.22 4:30	0:16	МТЗ	у		Пр.81-82 подгоревшая ветка под проводами, без повреждения проводов. РЗА П.		нет	0	0	0	+8, дождь
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	14.05.22 6:39	14.05.22 7:47	0:27	14.05.22 10:43	2:08	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП. В 10:43 включен полностью. В пр.оп.81-82 обнаружена подгоревшая ветка. РЗА П	цтп, больн/2500 чел	2500	0,75	15	+7, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	13	14.05.22 7:07	14.05.22 7:07	0:00	14.05.22 7:07	0:22	МТО	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+5, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	14.05.22 7:29	14.05.22 8:39	0:00	14.05.22 8:39	0:00	МТО	ну	у	РЗА П. Между РТП и ТП11-17 обнаружена птица	скваж/ 525 чел	525	0,4	42	+5, облачно	
Ам.ЭС	10	Февральск 220/110/10	26	14.05.22 8:40	14.05.22 8:40	0:56	14.05.22 8:40	0:56	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп.4-5 высокая порось. РЗА П.		нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.СЭС	10	РП Новониколаевка	9	14.05.22 10:45	14.05.22 17:12	0:24	14.05.22 17:12	0:24	МТЗ	ну	ну	Лвл=36,7км, Лбаз=80км. В пр.оп. 44-45 обрыв провода одной фазы падением дерева.РЗА П (РП питается по ф.15 ПС Ольга)		нет / 269 чел	268	0,09	6	+6, дождь
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	14.05.22 14:03	14.05.22 14:03	0:24	14.05.22 14:03	0:24	МТЗ	у		Повреждение на вед. КТП-401. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+14, ясно
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	14.05.22 14:38	14.05.22 14:38	1:13	14.05.22 14:38	1:13	МТО	у		Произведен осмотр. Пр.оп.43 - 44 провис провода. Устранение до 30.06.2022. РЗА П.		нет	0	0	0	+10, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	14.05.22 16:25	14.05.22 17:37	1:36	14.05.22 17:37	1:36	МТЗ	ну	ну	В пр.оп. 30 -31 обнаружена ветка со следами зл. дугового перекрытия. РЗА П	насосная, психоневрол.интернат/644 чел	644	0,5	10	+8, дождь	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	17	14.05.22 17:18	14.05.22 18:23	0:12	14.05.22 18:23	0:12	МТЗ	нет	у	Повреждение на вед.уч.ке. РЗА ПП.	аэропорт, в/ч	0	0,4	2	+10, ветер	
Прим.ЭС	10	Сташевка 35/10	4	14.05.22 17:34	14.05.22 17:34	0:35	14.05.22 17:34	0:35	МТЗ	у		Обход в пролетах 1-45, 8-8/3. Замечаний угрожающих работе ВЛ не обнаружено. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	14.05.22 21:40	15.05.22 0:36	0:06	15.05.22 17:12	0:06	МТЗ	выв	ну	Лвл=16,7км, Лбаз=50км. Потребителю обеспечен резерв без ТП 4013. Оп.24 поврежден изолятор фС; на ТП 4013 отгорание шпильки ф А. РЗА П. Вкл. полностью в 17:12, произв. замена тр-ра (630кВА).	ф25	атс, фал/595 чел	595	0,5	20	+10, пасмурно
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	8	15.05.22 7:12	15.05.22 12:11	0:00	15.05.22 12:37	0:00	КУ, земля			РЗА П. Льл=13,8км, Лбаз=35км. УИК №1203, село Суворово, улица Вобликова, дом 23 (1 этаж) (Выборы депутатов Думы Кавалеровского муниципального округа) в 10:00 запитан от РИСЗ. На оп. 247 срыв изолятора ф."С", провод упал на траверсу с перегоранием в сторону оп.246 и оп.248, КТПН 2009 "Поселок" повреждение проходного изолятора на вводе ф."С" и отгорание шлейфа ф."С". В 8:47 запитано 1 ТП. В 12:11 включен без ТП2009, 12:47 устранено повреждение на КТПН 2009.	УИК №1203 / 98 чел	98	0,1	5	+10, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	7	15.05.22 9:09	15.05.22 9:09	1:02	15.05.22 9:09	1:02	МТЗ	у		РЗА П. Провис проводов в пр.оп.15-16. Устранено		нет	0	0	0	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	7	15.05.22 11:30	15.05.22 14:25	10:46	15.05.22 14:25	10:46	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. Провис проводов в пр.15-16, наклон оп.15. Устранено	пожарное депо / 410 чел	410	0,13	7	+7, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	4	15.05.22 13:24	15.05.22 14:55	0:13	15.05.22 14:55	0:13	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. часть п.Смоляниново. Запланирован обход до 17.05.22		нет / 520 чел	520	0,15	4	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	15.05.22 14:46	15.05.22 14:46	0:18	15.05.22 14:46	0:18	МТЗ	у		РЗА П. Повреждение на вед. уч.		нет	0	0	0	+11, ветер

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	15.05.22 14:53	15.05.22 16:57	2:01	19.05.22 22:10	2:01	КУ "Земля"			РЗА ПП. Лвл=2,63 км, Лбаза=70 км. Запитан от резерва. На повреждении участок КВЛ-10 ПС Промысловка- РП-203 (воздушная часть участка без замечаний). 16.5.22 работала бригада на КВЛ-10 ПС Промысловка- РП-203 по ОМП. В 17:00 работы окончены. 17.05.22 предварительно ОМП: 80м от ПС, 19.05.22 смонтирована вставка 45м и две соединительных муфты в 80м от ПС Промысловка.	ф-13	нет / 200 чел	200	0,3	7	+13, ясно
Ам.ЭЭС	10	Февральск 220/110/10	23	15.05.22 15:13	15.05.22 15:13	0:33	15.05.22 15:13	0:33	МТО	у		РЗА П. Произведен осмотр, пр.оп 8-9 высокая поросль		нет	0	0	0	+9, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	15.05.22 15:23	15.05.22 18:56	1:17	15.05.22 18:56	1:17	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=4,8 км, Лбаза=7 км. с.Калиновка. На оп. 21 устранен обрыв провода фазы-А.		нет / 6 чел	6	0,01	1	+17, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	15.05.22 15:47	15.05.22 16:30	5:16	15.05.22 19:32	5:16	КУ "Земля"			РЗА П. г. Большой Камень. В 16:30 вкл. до оп. №88, запитано без 7-ми ТП. Оп.144 срыв вьзки, провод на траверсе фаза-С. Устранено.	детс. полик-ка, ддом / 270 чел	270	0,3	15	+15, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	10	15.05.22 16:44	15.05.22 16:44	2:05	15.05.22 16:44	2:05	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход 16.5.22, под РТП-3110 обнаружена обгорелая ворона.		нет	0	0	0	+18, дождь, ветер
Прим.ЭЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	15.05.22 17:43	15.05.22 18:23	0:20	15.05.22 19:35	0:20	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен без КТП 5034, ветка между РТП и КТП 5034. Устранено.	интернат, ФАП-1, ретранс-р/1217 чел	1217	0,5	27	+12, дождь	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	15.05.22 19:19	15.05.22 20:05	1:07	15.05.22 21:05	1878:20	МТЗ-2	ну	ну	РЗА П. Вкл. без 1ТП. Оп.75-02/18 разрушен изолятор, слетел провод ф-В. Устранено, все включено		нет / 820 чел	820	0,17	7	+13, ветер
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	16.05.22 9:47	16.05.22 10:36	1:09	16.05.22 10:36	96:30	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Первомайское. Осмотр, замечаний нет.		школа/600 чел	600	0,05	4	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	26	16.05.22 9:57	16.05.22 10:46	0:45	16.05.22 10:46	48:13	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Партизанск. Осмотр, замечаний нет.		д/с / 1004 чел	1004	0,3	12	+14, пасм
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	16.05.22 13:15	16.05.22 14:47	0:32	16.05.22 17:38	601:21	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Лвл=12 км, Лбаза=15 км п.Новая Сила, Перетино. В 14:02 включены 4ТП, в 14:47 вкл. без 5-ти ТП. В пролете опор №187-187/1 слетел проводов, наклон опоры №187/1. Устранено.		школа / 243 чел	243	0,35	15	+18, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	6	16.05.22 13:29	16.05.22 13:46	2:20	16.05.22 13:46	6:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Лвл=39,7 км, Лбаза=32 км с.Черняево, заставы: Чирки, Невельское, Аргунь.		3 п/з / 279 чел	279	0,12	8	+7, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	16.05.22 13:45	16.05.22 15:14	0:00	16.05.22 17:55	4:26	МТО	выв	ну	РЗА П. Лвл=20,3 км, Лбаза=24 км. Дачи Сосновка, дачи Корфовская. Вкл. 12 ТП (более 50% нагрузки). Все вкл. в 17:55, повреждение на вед. ТП-0160 СНТ.		нет / быта нет	0	0,5	33	+6, ветер, град
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	16.05.22 14:52	16.05.22 15:08	4:36	16.05.22 16:36	4:36	КУ "Земля"			РЗА ПП. п.Штыково. Вкл. без 6-ти ТП. В 16:36 после обхода вкл. полностью, "земля" самоустранилась.	ретранслятор / 20 чел	20	0,2	11	+17, пасм	
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	4	16.05.22 17:18	16.05.22 17:45	1:41	16.05.22 17:45	1:41	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Боголюбовка, Раковка. Осмотр 17.5.22, замечаний нет.		нет / 450 чел	450	0,1	5	+12, дождь
Ам.ВЭС	35	Озерная - Черемушки		17.05.22 1:01	17.05.22 1:53	0:00	17.05.22 9:49	6:24	МТЗ-2	ну	ну	Лвл=9,5 км, Лбаза=60 км. Обесточены ПС Черемушки, Александровка. В поле в 500 м от а/м Панино-Варваровка сбит (перелом у основания) ж/б оп.22 марки ПБ (ближайшие населенные пункты с.Песчаноозерка 6 км, с.Варваровка 8 км), оп.22 обрыв нижнего провода, разрушение изоляции, погнуты траверсы оп.22,23,24, оп.23 следы касания, трактором Buhler (колхоз "Колос"). Виновник на месте, не пострадал. Сообщено в СБ. РЗА П. Устранено.	ВЛ-35 Степная Александровка	Октябрьский р-н / 1430 чел / 10 фид	1430	0,4	19	+10, ветер
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ	29	17.05.22 8:59	17.05.22 9:01	0:00	17.05.22 19:35	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА П. Лвл=31,7 км, Лбаза=0 км. При осмотре обнаружено повреждение КЛ-6 кВ между КТП-30 и ТП-92. КТП-30 перезапитана от КТП-97 (ф-4 НТЭЦ). 11:57 определено МП – 223м от ТП-92. Устранено в 19:35.		водозабор / 1433 чел	1433	0,5	17	+4, ясно
Прим.ЮЭС	110	Казармы 110/10	Т-1	17.05.22 10:20	17.05.22 10:24	0:34	17.05.22 10:36	0:34	ДЗТ	нет	у	РЗА ПН. Отключился по стороне 110/10 кВ с одновременным отключением вед. ф-3. Выполнена проверка РЗА Т-1, замечаний не обнаружено.		водоканал г.Артем / 4 фид.	0	0,8	4	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	17.05.22 10:37	17.05.22 11:37	3:10	17.05.22 14:40	3:10	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. Лвл=5,03 км, Лбаза=7 км. Включен до ЛР-407 (обесточены 4 ТП). В пролете опор 80/3 - 80/4 обрыв двух проводов экскаватором сторонней организации. Устранено.		скважина с.Чигири / 550 чел	550	0,087	31	+13, ясно
Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	1	17.05.22 14:47	17.05.22 20:46	0:00	17.05.22 20:46	0:00	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Лвл=7,3 км, Лбаза=18 км. В пролете опор 20/1-20/2 оборван нижний провод крапом сторонней организации. Устранено.		п.Северный / 30 чел	30	0,04	4	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	17.05.22 16:01	17.05.22 16:44	2230:50	17.05.22 19:14	2230:50	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=8,37 км, Лбаза=1 км.	ф-165	школа, 2 д/сада / 264 чел	264	0,1	9	+18, порывистый ветер
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/35/10	233	17.05.22 18:19	17.05.22 19:40	355:30	17.05.22 21:15	355:30	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Вкл. без 4-х ТП. Оп. 233-00/194 обрыв вьзки провода фазы "В". В пролете оп. 233-00/193-195 слетел проводов фаз "А" и "В". Устранено.		школа, д/сад / 605 чел	605	0,17	14	+16, гроза, ветер
Хаб.СЭС	10	Картель 110/10	17	17.05.22 22:59	17.05.22 23:02	0:19	17.05.22 23:02	0:19	МТЗ	ну	у	РЗА П. Осмотр 18.5.22. При осмотре обнаружено: в пролете опор 36-38 деревья с подгоревшими верхушками, упавшие подгоревшие ветки.		п.Гайтер, 2000 чел	2000	0,17	3	+9, ветер

Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	17.05.22 23:42	18.05.22 1:33	1:09	18.05.22 16:49	6:17	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Лвл=25,3км, Лбаза=20км. С нагрузкой Ф-7 ПС Касатка (п. Кролевцы, с. Ясное). Включили в 01:33 до РК оп.163 (нормальный разрыв) между Ф-21 и Ф-7 ПС Касатка, без 19 ТП (часть Ф-7 ПС Касатка). В 03:22 вкл. до РЛ-7 оп.200/43 (Ф-7 Касатка) без 4-х ТП. 18.05.22 в 16:16 включена ВЛ без 3-х ТП. В 16:49 включили полностью, при осмотре обнаружена обгоревшая ветка под оп.№200/44/42/17.	нет / 480 чел	480	0,2	46	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	17.05.22 23:42	17.05.22 23:43	0:01	17.05.22 23:43	0:01	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Суражевка.	нет / 70 чел	70	0,1	9	+12, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	37	18.05.22 10:30	18.05.22 11:16	1699:56	19.05.22 17:06	1699:56	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=1,08км, Лбаза=11км. Вкл. без 5-ти ТП. В 12:15 все потребители запитаны. Повреждение КЛ-6 кв между ТП-593 и ТП-596. Произведен ремонт, вкл в работу.	г.Биробиджан, КНС, д/сад / 4640 чел	4640	1,5	11	+14, пасмурно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	15	18.05.22 10:30	18.05.22 11:01	429:29	20.05.22 19:51	429:29	МТО	нет	ну	РЗА П. Лвл=1,91км, Лбаза=11км. Вкл. 1ТП (50% нагрузки). В 11:54 все потребители запитаны. Повреждение КЛ-6 кв между ТП-261 и ТП-263. /20.05.22 в 19:51 произв ремонт, вкл в работу/	г.Биробиджан / 1890 чел	1890	0,4	3	+14, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Картель 110/10	17	18.05.22 15:04	18.05.22 15:13	0:00	18.05.22 15:13	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА П. При осмотре обнаружено: в пролете опор 36-38 деревья с подгоревшими верхушками, упавшие подгоревшие ветки. Проведены работы по расчистке трассы ВЛ в пр. оп. № 36-38.	п.Галечный / 2000 чел	2000	0,25	3	+12, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	18.05.22 22:18	18.05.22 23:03	0:39	19.05.22 1:56	0:39	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=13,44км, Л=0км. п.Лозовый. Вкл. от резерва без 5-ти ТП, в 23:18 без 3-х ТП. В пр.оп.72-73 на проводах обнаружена ветка. Устранено, в 01:56 вкл. полностью.	Ф-4-й участок насосная, психоневролитернат/644 чел	644	0,5	11	+11, дождь
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		18.05.22 23:08	18.05.22 23:08	0:15	18.05.22 23:08	0:15	1ст.ТНЭМП, ТО.	у		РЗА П. ИМФ: С-0, Л=4,2 км. Оп.27 строящееся гнездо аиста.	нет	0	0	0	+15, облач
Ам.ЗЭС	10	Белоярово 35/10	4	19.05.22 15:12	19.05.22 15:12		19.05.22 17:40		МТЗ	ну	не произв	Находился на ХХ. С/х техникой сбита оп.66. Сообщено СБ, ОВД. Произведена замена оп. РЗА П.	нет	0	0	0	+22, облачно
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка - Мучная		19.05.22 19:16	19.05.22 19:16	0:00	19.05.22 19:16	0:00	НЗЗ 1ст.	у		/20.05.2022г. поступила информация от местных жителей на нач.Черниговского РЭС о том, что ориентировочно в пр.оп 17-18, проходящей по пойме реки, обнаружено тело человека./ РЗА ПП.	нет	0	0	0	+24, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	1	19.05.22 23:01	19.05.22 23:35	0:35	20.05.22 5:22	0:35	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=22,23км, Л=0км. Включен с "землей". На оп. № 137/2 устранен обрыв вязыки.	школа, д/дом, 2 насосн / 782 чел	782	0,4	19	+13, пасмурно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	12	19.05.22 23:30	20.05.22 1:40	0:00	20.05.22 4:01	0:00	КУ "Земля"			РЗА ПП.Лвл=4,29км, Л=0км. В 01:40 включен без ТП 5006, 5007. Повреждение проходных изоляторов ф. "А", "В" на вводе ТП 5006. Устранено	ЦРБ, ретранслятор, маслозавод / 1250 чел	1250	0,8	11	+13, пасмурно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	20.05.22 7:00	20.05.22 8:28	1:40	20.05.22 9:49	1:40	КУ, земля			Вкл без 2ТП, вкл в 9:49. Оп.44 снята проволока (с шейфа фс). РЗА П	п.Бурей / 2800 чел	2800	0,58	21	+8, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	СВ-10	20.05.22 8:05	20.05.22 15:54	2:59	20.05.22 15:54	2:59	МТЗ	нет	ну	Лбаза=35км. Осмотр: в яч.ф1 повреждение прох.из фА,В (м/ду ШР 10 Ф-1 и В 10 Ф-1) и оп. из на ШР 10 ф1 в сторону 1С 10 ф.А; устранено. /В 10:13 1сш 10 кв вкл на ХХ, в 10:22 вкл ф2 (0,04 МВт/ 244 чел); в 15:54 вкл ф1, все потребители включены./ РЗА П.	с.Никитовка / 300 чел/ 2 фид	300	0,26	3	+13, ясно
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	20.05.22 8:15	20.05.22 8:15	0:06	20.05.22 8:15	0:06	МТО	у		Пр.оп.43 - 44 провис провода. Устранение до 30.06.2022. РЗА П.	нет	0	0	0	+4, пасмурно
Хаб.СЭС	10	ЦРП-1	9	20.05.22 11:46	20.05.22 12:09	2:05	20.05.22 21:48	2:05	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 12:24 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ 122м от ТП16; МП отколано, смонтирована каб.вставка. Лвл=3км, Л=0,5км.РЗА П.	ЦРП-4 ф2 нет/ 2884 чел	2884	0,9	6	+10, пасмурно
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Мухино		20.05.22 12:38	20.05.22 12:38	0:00	20.05.22 12:38	0:00	ДЗ Ээ	у		Осмотр до 30.6.22. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	24	20.05.22 13:13	20.05.22 13:13	0:05	23.05.22 17:03	2:37	МТЗ	выв	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ 10 на уч."ШКП - ТП 1702" и КЛ 10 на уч."ТП1702- ТП 1703". 1МП устранено, усп.испытано; 2 МП устранено, усп. испытана. 23.5.22. КЛ подключена и введена в работу, РЗА П.	ф23 (АВР 0,4 у потребителя) в.канал/ быта нет	0	0,04	3	+23, ясно
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	20.05.22 14:21	20.05.22 14:21	1:17	20.05.22 14:21	1:17	МТЗ	у		РЗА П. Повреждение изоляторов на оп.92/2.	нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	21	20.05.22 14:22	20.05.22 14:22	2:43	20.05.22 16:24	2:43	МТЗ	ну	ну	Находился на ХХ. Под оп.59 обнаружена мертвая птица. РЗА П.	кот/ быта нет	0	0,01	3	+17, дождь
Ам.СЭС	10	Черняево 35/10	11	20.05.22 14:51	20.05.22 16:29	1:43	20.05.22 16:29	1:43	МТО	ну	ну	Пр.оп. 71-72 (под ВЛ) упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений). Подгорело от ранее прошедшего пала. РЗА ПП.	школа, адм, п/з скваж/ 200 чел	200	0,01	5	+15, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	20.05.22 15:04	20.05.22 15:04	0:00	20.05.22 15:04	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. При осмотре ВЛ обнаружена птица (орёл) под ЛР17-06-04 оп.13	нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	8	20.05.22 15:04	20.05.22 15:04	0:41	20.05.22 15:04	0:41	МТЗ	у		РЗА П. На ТП-1708 заменен прох.изолятор ф.С	нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	21	20.05.22 16:35	20.05.22 17:00	0:17	20.05.22 18:55	0:17	МТЗ	ну	ну	Вкл без 1ТП. Вкл в 18:55. ТП 6/40 повреждение вводной резервной КЛ, искл из схемы. РЗА П.	кот/ 1708 чел	1708	0,2	10	+15, дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	20.05.22 20:45	20.05.22 20:45	3:15	20.05.22 20:45	3:15	Биджан: 13 ДЗ, Дежнево: 13 ДЗ	у		РЗА ПП. ПС 110 кв Дежнево ИМФ С-60 ВС 18,5км	нет	0	0	0	+12, гроза

ЭС ЕАО	10	Доброе 35/10	33	20.05.22 22:46	20.05.22 23:17	0:22	21.05.22 14:06	0:22	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=6,62км, L=28км. Выделен участок без нагрузки от ПС до оп.108. В пр.оп.33-00/91-92 мегабарит с нижепроходящей ВЛ-10 кВ ф.37 ПС Доброе пр.оп.53-53 (опоры выдавило из грунта). Произведена перетяжка проводов.	ф-37	нет / 100 чел	100	0,01	2	+12, гроза
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	7	21.05.22 4:03	21.05.22 4:07	0:28	21.05.22 4:07	0:28	Ав.откл	нет	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.		п.Чегдомын / 2500 чел	2500	0,88	22	+7, дождь
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	7	21.05.22 8:27	21.05.22 8:49	0:24	21.05.22 8:49	0:24	КУ "Земля"			РЗА П. Повреждение на вед.участке		п.Чегдомын / 2500 чел	2500	0,88	22	+8, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	27	21.05.22 9:47	21.05.22 11:35	4:19	21.05.22 11:44	4:19	"земля" от КУ			Вкл без 9ТП, вкл в 11:44. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 250чел	250	0,2	32	+18, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	21.05.22 13:15	21.05.22 15:53	0:37	21.05.22 20:45	0:37	МТЗ	ну	ну	Лвл=47,1км, Lбазы=0км. Вкл без 5ТП, вкл в 20:01 без 1ТП, вкл в 20:45. В пр.оп.223-224 (под ВЛ) упавшее дерево. РЗА П.		скважина / 235чел	235	0,02	11	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	21.05.22 14:00	21.05.22 14:05	0:22	21.05.22 14:05	0:22	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.		нет / 500чел	500	0,09	6	+20, гроза
Прим.ЦЭС	110	Ярославка 110/35/6	12	21.05.22 14:01	21.05.22 14:20	0:18	21.05.22 17:09	30:49	ДЗТ			Обесточились 2С-6кВ и 4С-6кВ. В 17:09 включен Т-2 в работу после осмотра. В 17:25 исходная схема восстановлена. Следы дугового перекрытия в яч. РТ б Т-2 в стор 4С-6кВ. РЗА П.	Т1	Хорольский р-н / 4559чел / 15 фид	4559	1,3	37	+20, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	16	21.05.22 14:27	21.05.22 14:27	0:44	21.05.22 14:27	30:16	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	21.05.22 14:27	21.05.22 14:27	1:58	21.05.22 14:27	1:58	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ключи 35/10	31	21.05.22 14:28	21.05.22 14:28	0:00	21.05.22 14:28	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	21.05.22 14:32	21.05.22 17:31	0:08	22.05.22 0:28	0:08	МТЗ	ну	ну	Лвл=29,8км, Lбаза=40км. Вкл. без 7 ТП, вкл в 0:28. Повреждение на ведомственном ТП. РЗА П.		школа, скважина / 309чел	309	0,3	16	+19, гроза
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	25	21.05.22 14:32	21.05.22 15:47	0:42	22.05.22 2:59	0:42	МТО	ну	ну	Вкл без ТП6720, заменен поврежденный прох.изолятор фА и перегоревшие ВВ предохранитель ф.А, В, С, схема восст. РЗА П.		д/дом / 878чел	878	0,32	5	+19, гроза
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	21.05.22 15:01	21.05.22 15:03	0:35	21.05.22 15:03	0:35	МТО	ну	у	По сообщению местной жительнице трактор при развороте въехал в опору 83/7 (без повреждения). Вызвана полиция. РЗА П.		д/с, водоначка / 789чел	789	0,17	11	+18, пасм
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	3	21.05.22 16:18	21.05.22 16:18		21.05.22 16:18		МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	21.05.22 16:33	21.05.22 17:19	1:39	21.05.22 17:19	1:39	МТЗ	ну	ну	Произведен осмотр. Пр.оп.223-224 (под ВЛ) упавшее дерево. РЗА П.		школа, насосная / 417чел	417	0,09	17	+19, гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	7	21.05.22 16:34	21.05.22 16:34	0:20	21.05.22 16:34	0:20	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, гроза
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	2	21.05.22 16:35	21.05.22 18:47	1:11	21.05.22 18:47	1:11	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Повреждение на вед. участке.		нет / быта нет	0	0,02	2	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	21.05.22 17:18	21.05.22 17:18	1:01	21.05.22 17:18	1:01	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	21.05.22 17:26	21.05.22 17:26	2:29	21.05.22 17:26	2:29	МТЗ	у		Осмотр 23.5.22, замечаний нет. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	21.05.22 17:30	21.05.22 17:38	0:00	21.05.22 17:38	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		нет / 1500чел	1500	0,53	19	+14, гроза
Прим.СЭС	110	Молодежная - Чугуевка		21.05.22 17:49	21.05.22 19:01	0:07	22.05.22 15:42	0:10	Чугуевка: ЗНЗ 2,3,4ст. Молодежная: НЗЗ 2ст	ну	ну	РЗА П. ИМФ 41,5 км (Лвл=58,76км). Обесточились 1С-6кВ ПС Молодежная. На ПС Молодежная отключен ЛР-110 Чугуевка и включен СВ-110, все потребители запитаны. Пр.оп 132-133 два упавших дерева на проводах (провода ВЛ без повреждений). Устранено.	ПС Молодежная СВ-110	г.Арсеньев, 12744чел	12744	2,2	42	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	21.05.22 17:59	21.05.22 18:05	1:00	21.05.22 18:05	5:30	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.		школа / 900чел	900	0,1	13	+14, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	21.05.22 18:06	21.05.22 19:39	2:20	21.05.22 19:39	2:20	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		нет / 250чел	250	0,09	6	+14, гроза
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	21.05.22 18:20	21.05.22 18:20	0:12	21.05.22 18:20	0:12	ПНДЗ	у		РЗА ПП. ИМФ ф.С-0 48км от ПС Давыдовка. Осмотр 23.5.22, в пр. оп.173-174 обнаружено 3 дерева рядом с ВЛ 110, имеются следы перекрытия на ветках, в пр. оп. 170-171 слышен звук коронации.		нет	0	0	0	+14, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	16	21.05.22 18:20	22.05.22 2:55	0:03	22.05.22 5:26	0:03	МТО	ну	ну	Лвл=40,85км, Lбаза=0. Пр.оп.19-20, пр.оп.30-31 снята ветка. Вкл без 6ТП, вкл в 3:12 без 2ТП, вкл в 5:26, пр.оп.76/38/8/29-30 снята ветка. РЗА П.		насосная, школа / 927чел	927	0,56	29	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	21.05.22 18:21	21.05.22 19:32	0:42	21.05.22 19:32	2:41	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		нет / 100чел	100	0,1	6	+14, пасм
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	20	21.05.22 18:42	21.05.22 20:58	1:13	23.05.22 21:31	1:13	МТЗ	выв	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч"оп.44-ТП7424". РЗА П. 22.05.22 определено МП - 524 м., произв монтаж каб. вставки; выявлено 2 МП - 1807 м. от ТП 7424. 23.5.22 смонтирована каб. вставка 1,2м и две соед. муфты, испытан и все включено.	ПС Партизан ф17	насосная, водоканал / 1500чел	1500	1	8	+20, пасм
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф13 РК17	21.05.22 20:15	21.05.22 20:37	0:00	21.05.22 21:02	0:00	МТЗ	нет	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 21:02. Пр.оп.119-120 убрано упавшее дерево. РЗА П.	ПС Кооперативная ф4	ОРТПЦ / 50 чел	50	0,1	12	+15, ветер

Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка 110/10	СВ-110	21.05.22 23:41	21.05.22 23:48	4:08	22.05.22 0:48	4:08	ДЭ 1,2з, МТО	ну	ну	С обесточиванием ПС 110 Дормидонтовка, Красицкая, Вяземская, Котиково, 1/2Лермонтовка и ПС 35 Капитоновка, Шереметьево. Ч/з 7 мин основному потребителю обеспечен резерв, кроме ПС 110 Котиково, ПС 35 Шереметьево (0,6 МВт/ 2451 чел/12 фид/ 24 ТП), запитан ч/з 1:07. Выведен уч. «Лермонтовка-Котиково» (без нагрузки). В пр.оп.136-137 на проводах лежит оборванный грозотрос двухцветной ВЛ-220 кВ "ПримГРЭС-Розенгардовка/тяг" и "Аван/тяг-Розенгардовка/тяг" (РЖД). 23.5.22 в 17:15 снят грозотрос с проводов ВЛ, обнаружено повреждение двух жил провода ф.-А. Устранено и ВЛ-110 введена в работу в 21:44.	по 110 кВ от ПримГРЭС, ПС Хор	р-н им.Лазо, 31158 чел/ 55 фид	31158	9,3	246	+15, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Лермонтовка	С-32	21.05.22 23:41	21.05.22 23:41	2:42	21.05.22 23:41	2:42	бл.ДЭ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	110	Хороль - Петровичи		22.05.22 4:05	22.05.22 4:05	1:23	22.05.22 4:05	1:23	ДЭФЗ	у		Осмотр ПС 110 Петровичи (в 5:45 по прибытию ОБВ) по Т-2 бл. ДЭТ, отключенное положение ОД 110 Т-2, В 10 Т-2, СВ 110 кВ бл. АПВ усп, В 110 Вадимовка АПВ усп: погашено: 0,04 МВт/ 250 чел, вкл в 6:15 (от Т1). В в яч. В 10 Т-2 следы перекрытия на прох.изол ф.В,С (в сторону Т2). РЗА ПН. В 17:13 на ПС Петровичи включен Т2, повреждения устранены.		нет	0	0	0	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Анучино 35/10	17	22.05.22 5:17	22.05.22 7:13	0:11	22.05.22 17:43	0:11	КУ, земля			Лвл=56,65км, Лбаза=0.Вкл без 4 ТП, вкл в 8:09 без 2ТП. В 8:55 включен без 1 ТП. На СТП-5253 выполнена замена опорного изолятора ф.С	школа, кот, насос/871 чел	871	0,36	22	+7, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Южная		22.05.22 12:56	22.05.22 12:56	9:43	22.05.22 12:56	9:43	ДЭ, ОМП 5,1 км фА,В	у		23.05.22 произведен обход ВЛ. РЗА П. На оп.22 следы перекрытия ф.А,В.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	В-10 Т1	22.05.22 13:03	22.05.22 14:46	2:40	22.05.22 15:03	2:40	б/б			С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ.. Осмотр: ф.9, 14, 20 бл.МТЗ, АПВ усп. В 14:46 вкл В-10 Т1, в 15:03 все потребители запитаны, кроме ф1 (при включении земля; запитан в 16:14; повреждение у потребителя). РЗА ПН. Проверка РЗА до 03.06.22	Анучинский р-н, 2412чел/9 фид	2412	1,3	79	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Екатериновка - Владимиро-Александровское		22.05.22 14:01	22.05.22 14:01	0:22	22.05.22 14:01	0:22	ДЭ 1з	у		РЗА П. Произведен обход 23.5.22, на оп. № 11 на нижней фазе разрушено 3 изолятора из 4-х и на верхней фазе разрушен 1 изолятор из 4-х, есть следы дугового перекрытия.	нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	22.05.22 14:01	22.05.22 14:20	2:40	22.05.22 14:20	26:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет / 570чел	570	0,7	9	+20, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 ТП-82023 В-10	22.05.22 15:29	22.05.22 16:20	0:00	22.05.22 16:20	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	насосная / 300чел	300	0,2	10	+20, ясно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	22.05.22 23:01	22.05.22 23:01	0:14	22.05.22 23:01	0:14	МТО	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+10, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		22.05.22 23:39	23.05.22 1:25	21:41	23.05.22 9:42	21:41	ДЭ 1з, ИМФ 4,1 км, фА,В	ну	ну	Обесточены ПС 110 Ср.Белая, Некрасовка, ПС 35 Березовка, Петропавловка, Лохвицы, Заречное. В 0:32 запитаны ПС 110 Некрасовка, ПС 35 Заречная (от ПС 110 Возжаевка), в 0:58 ПС 35 Лохвицы (от ПС 35 Пригородная), в 1:25 ПС 110 Ср.Белая, ПС 35 Березовка, Петропавловка (от ПС 110 Силикатная). В 2:06 ВЛ 110 кВ выведена в ремонт. Произведен осмотр, пр.оп.22-23 слест проводов ф.-А,В, под ВЛ обнаружен параллан. Сообщено СБ, ОВД, РЗА П. //По сообщению от МВД- есть пострадавший, доставлен в больницу г.Белогорска /. Устранено.	ПС 110 Силикатная, Возжаевка, ПС 35 Пригородная	Белогорский р-н, 14285 чел/ 51 фид	14285	6	161	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	23.05.22 7:07	23.05.22 9:12	0:20	23.05.22 14:47	0:20	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Лвл=30,1км, Лбаза=75. В 09:12 вкл. до РЛ-1 оп. 45/1, запитано 3 ТП (больше 50% нагрузки). В 9:50 вкл. с "землей". На оп. 4/122 обнаружено повреждение изолятора ф."В". Устранено в 14:47.	п/з, ретрасл/125 чел	125	0,17	7	+10, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	23.05.22 7:11	23.05.22 7:49	0:10	23.05.22 7:49	30:21	МТЗ	не раб	у	РЗА П. В пр. 20-21 перекрытие на порось Ф "А,С". 24.05.22 выполнена чистка прос. в пр.оп.20-21.	насос, школа, кот/388 чел	388	0,1	13	+10, ясно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	23.05.22 7:57	23.05.22 10:38	0:13	23.05.22 10:38	0:13	КУ "Земля"			РЗА П. пт.Магдагачи. Перегорание провода ф.А в пр. оп. 33/7-33/8 (в данном пролете накренилась не задействованная бесхозная ж/б опора и касалась провода). Устранено.	2 школы, 3 д\сада / 3000 чел	3000	1,2	11	+14, дождь, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	8	23.05.22 9:10	23.05.22 9:34	0:15	23.05.22 11:33	0:57	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. с.Тамбовка. В 9:34 вкл. от резерва без 1ТП. Повреждение резервной КЛ-10 на портале. КЛ исключена из схемы, потребитель запитан.	ф-2 админ, школа, д.сад, здание суда, скваж. / 3500 чел	3500	1,1	29	+17, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	23.05.22 11:55	23.05.22 12:56	0:50	23.05.22 12:56	25:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Чигири. Осмотр до 27.5.22.	скваж, теплица / 550 чел	550	0,1	36	+20, гроза	
Ам.ВЭС	10	Винниково 35/10	14	23.05.22 12:09	23.05.22 14:49	0:00	23.05.22 19:41	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=8км. с.Асташиха, Алексеевка. Вкл. без 3-х ТП. Прол. оп. 165/10-165/10/1 падение дерева, обрыв пров. Ф.-В. В 19:41 устранено и вкл. полностью.	детсад, скважина, школа / 300 чел	300	0,02	10	+20, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	23.05.22 12:10	23.05.22 19:29	3:00	23.05.22 19:29	5:03	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=4,3км, Лбаза=10км. с. Чигири. Заменён изолятор оп. 8 и 31.	нет / 120 чел	120	0,6	10	+20, гроза	

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	23.05.22 12:36	23.05.22 12:48	0:04	23.05.22 12:48	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. часть г.Фокино. на оп.103 обнаружен вырванный крюк изолятора, провод касается тела опоры.	нет / 635 чел	635	0,5	16	+17, ясно	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	26	23.05.22 12:42	23.05.22 14:12	0:00	23.05.22 16:08	0:00	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=12,3км, Лбаза=6км. Питается часть ф-15 Бурейск. с.Долдыкан. Вкл. без 3-х ТП. Обрыв провода в пролете опор 149-150. Устранено и вкл. в 16:08.	в/н башня / 428 чел	428	0,04	6	+21, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	23.05.22 13:10	23.05.22 13:43	0:22	23.05.22 22:07	3:23	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Лвл=17 км, Лбаза=70 км. часть г.Фокино. Вкл. без 7-ми ТП, в 15:05 без 4-х ТП, в 15:10 ТП-82016 "ЗТП Сахарная" перешел на ДГ (и 3 ТП без нагрузки), погашенных потребителей нет. Оп.149 (дер.) вырван крюк с изолятором из тела опоры, провод касается тела опоры. Устранено.	нет / 635 чел	635	0,5	16	+16, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Речная 35/10	7	23.05.22 13:11	23.05.22 14:39	0:42	23.05.22 14:39	0:42	МТО	ну	ну	РЗА П. Сняли ветку в пр.42-43.	часть г.Зен / 1977 чел	1977	1,4	12	+20, дождь, ветер	
Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Новосергеевка		23.05.22 13:13	23.05.22 17:56	0:11	23.05.22 17:56	0:11	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=22,3км. Обесточены ПС-35 Новосергеевка, Широкий лог. Резерва нет (в 15:25 отключился ф-2 Державинка). Осмотр ВЛ-35: оп. 114 повреждение изолятора ф.-А (обрыв провода) и повреждение изол. ф.-В. Устранено и ВЛ включена.	Серышевский р-н, 1832 чел/7 фид.	1832	0,17	23	+23, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		23.05.22 13:23	23.05.22 14:25	6:04	23.05.22 14:25	6:04	1ст.ТНЭП	ну	у	РЗА П. ИМФ: ф.-В, L=35,2 км. Обесточены ПС-110 Сергеевка, ПС-35 Марково, Совхозная, Петровка. Осмотр, оп. 195 гнездо, ветки на проводе, следы перекрытия. Устранено.	Благовец-й район, 5522 чел/15 фид.	5522	3	112	+23, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	23.05.22 13:34	23.05.22 14:16	0:41	23.05.22 16:56	0:41	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=2,47км, Лбаза=16км. часть с.Суражевка. Запитано 1 ТП от резерва. Оп.5 ветка на проводах. Устранено и вкл. полностью.	птицефабрика ф.20	нет	0	0,1	2	+21, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	23.05.22 13:57	23.05.22 14:08	0:06	23.05.22 14:08	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Луговое, с.Шмаковка, с.Авдеевка, п.Родниковый, часть п.Кировский. Произведен обход ВЛ в пролетах опор 99/1-99/60, 90-155 повреждений не обнаружено.	школа, водокачка / 1657 чел	1657	0,66	25	+23, ясно	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	23.05.22 14:15	23.05.22 17:44	31:49	23.05.22 17:44	31:49	МТЗ-1	ну	ну	РЗА П. Лвл=42,6км, Лбаза=6км. п. Архара, с. Черноберезовка, с. Грибовка. Пр.оп.99-100 убрано упавшее дерево.	интернат, школа, детсад, администрация / 904 чел	904	0,1	16	+20, ветер	
Ам.ВЭС	6	№4 35/6	12	23.05.22 15:20	23.05.22 16:33	0:07	23.05.22 16:33	0:07	КУ "Земля"			РЗА П. п.Талакан. Повреждение на вед. отп.	2 школы, д.сад / 1790 че	1790	0,5	15	+20, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Державинка 35/10	2	23.05.22 15:25	23.05.22 16:59	7:03	23.05.22 20:33	7:03	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=44,9км, Лбаза=0. с. Водораздельное, с. Милехино. Вкл. без 4-х ТП. В пр.оп.21/123-21-124 снята ветка с проводов.	школа, в/н башня, д/сад / 901 чел	901	0,04	8	+23, гроза	
Прим.СЭС	35	Кавалерово 35/6	Т1, СВ-6.	23.05.22 17:49	23.05.22 18:20	0:08	24.05.22 2:49	0:08	ЗДЗ			РЗА П. Т1 откл. по стороне 35 и бкв. Обесточены 1,2С-бкв, запитаны от Т2. В яч. на выкатной тележке В-6 Т-1 отгорела шина в месте контактного соединения ф.-А снизу (со стороны СИУ), также следы перекрытия на банках В-6 Т-1 (тип: ВВТЭ-М-10) по трем фазам. Произведен ремонт В-6 Т1, вкл. по норм. сл.	Т2 п.Кавалерово, 10500 чел/6 фид.	10500	4,5	76	+18, ясно	
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	25	23.05.22 19:30	23.05.22 22:26	0:33	23.05.22 22:26	0:33	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Пашково. На оп.25-00/1а повреждение разрядников, демонтированы.	школа, д. сад / 590 чел	590	0,17	10	+20, гроза, ветер	
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	46	23.05.22 19:40	23.05.22 22:35	0:00	23.05.22 22:35	0:00	КУ "Земля"			РЗА П. п.Биракан. На оп.46-08/1 обрыв вязки, устранено.	школа, д. сад, больн. / 1558 чел	1558	0,25	13	+20, гроза, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	23.05.22 20:10	23.05.22 20:10	0:31	23.05.22 20:10	0:31	МТЗ	у		РЗА П. Осмотр 24.5.22, в пр. 87-88 упало дерево (гнилая осина 12м.), без повреждения провода.	нет	0	0	0	+23, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	4	23.05.22 22:28	23.05.22 22:56	0:23	23.05.22 22:56	0:35	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Новоникольск. Планируется осмотр 30.5.22	школа / 1000чел	1000	0,62	14	+12, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	10	23.05.22 22:30	23.05.22 23:10	0:12	23.05.22 23:10	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Новоникольск. Планируется осмотр 30.5.22	нет / 600 чел	600	0,3	8	+12, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	7	24.05.22 2:04	24.05.22 2:04	0:50	24.05.22 2:04	0:50	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+14, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	24.05.22 2:29	24.05.22 2:34	0:40	24.05.22 2:34	0:40	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Прилуки, Усачевка. Осмотр 27.5.22.	школа / 220чел	220	0,06	6	+11, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	24.05.22 3:38	24.05.22 3:40	0:00	24.05.22 3:40	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Кипарисово 1. Осмотр до 28.5.22.	школа / 184чел	184	0,2	11	+13, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	24.05.22 3:38	24.05.22 3:40	0:48	24.05.22 3:40	298:41	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Раздольное, Тихий, Нежино. Осмотр до 28.5.22.	больн, школа / 783чел	783	0,5	29	+13, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	24.05.22 3:38	24.05.22 3:38	0:57	24.05.22 3:38	4:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 28.5.22.	нет	0	0	0	+13, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	25	24.05.22 5:25	24.05.22 6:40	0:32	24.05.22 9:20	0:32	МТО	ну	ну	РЗА П. Лвл=2,08км, Лбаза=18км.Штыково. Потребители запитаны от резерва кроме 1 ТП. В 09:20 включили полностью, пр. оп.21-22 с проводов сняли ветку.	ф.18	нет / 200чел	200	0,2	2	+13, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	24.05.22 5:29	24.05.22 8:06	0:26	24.05.22 12:15	0:26	"земля" от КУ			Лвл=11,83км, Лбаза=18км п.Олений. В 6:55 включен до РЛ-1 оп.50, запитано 5 ТП. В 8:06 запитан от резерва без 3-х ТП. Оп.69 поврежден изолятор ф.В. Устранено и вкл.	ф.13	школа / 400чел	400	0,4	14	+13, дождь
Хаб.СЭС	6	Амурская ТЭЦ	486	24.05.22 6:17	24.05.22 6:24	0:01	24.05.22 17:58	0:01	МТЗ	выв	не произв	РЗА П. Повреждение КЛ-бкв. 24.5.22 смонтированы 2 соединительные муфты (вставка КЛ длиной 5 м). 17:58 вкл. в работу.	ф.26	насосная / быта нет	0	0,25	1	+8, дождь

Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	24.05.22 6:58	24.05.22 6:58	1:05	24.05.22 6:58	1:05	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 28.5.22..		нет	0	0	0	+13, пасм
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	В-10 Т1	24.05.22 7:40	24.05.22 13:14	0:00	24.05.22 13:14	0:00	МТЗ			РЗА П. ПС одностранформаторная (Лбаза=60км). Одновременно отключился вед. ф.-2 (МТЗ, следы перекрытия на направляющих изоляторах В-10). Обесточилась 1С-10кВ. При включении В-10 Т1 сработал предохранитель ПСН 35 Т1 Ф"В". Заменяли предохранитель, включили потребителя, без вед. ф-2 /произв. ремонт В-10, вкл.17:32/	Хасанский р-н, 433 чел / 4 фид	433	0,4	17	+13, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	24.05.22 8:21	24.05.22 12:59	4:53	24.05.22 15:42	9:02	"земля" от КУ			РЗА П. Лвл=23,9км, Лбаза=25км. с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое. В 09:19 запитано 4 ТП. В 12:59 включили полностью для поиска "земли" прибором. Оп.224 ф.В повреждение фарфорового изолятора. Устранено в 15:42.	нет / 205чел	205	0,2	12	+12, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	24.05.22 8:40	24.05.22 9:17	0:05	24.05.22 9:17	0:05	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Камышовое, п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход, Обход до 3.6.22	школа, 2п/з / 150 чел	150	0,08	7	+12, пасм	
Ам.ЦЭС	35	Западная 110/35/10	В-35 Т2	24.05.22 9:52	24.05.22 10:01	0:00	24.05.22 12:43	0:28	ЛЗШ (лог. защ. шин)			РЗА П. /исх. схема: на ПС Западная Т1 в рем; на ПС Сетевая отключен В-35 ПРП-Амур; на ПС Амур откл. СВ-35 / Обесточены ПС Водозабор, ПРП. На ПС Амур отработал АВР-10кВ. В 10:01 запитана ПС ПРП (5900 чел/3,6МВт) от ПС Сетевая (обесточена ПС Водозабор, 1200 чел/1,4МВт). На ПС Западная повреждение (разрушение) 2ТН-35 ф.-В (требуется чистка изолятора ШР). Причина: по ВЛ-35 Западная-Водозабор подхлест (прол. оп. 26-27) СИПом 0,4кВ введ в дом (принадлежит АКС, повреждения ВЛ-35 нет). Сообщено в СБ, полицию. В 12:43 на ПС Западная исключен из сх. 2ТН-35, вкл. В-35 Т2 и ВЛ-35 Западная-Водозабор, потребитель запитан полностью. 25.05.22 в 18:08 2ТН-35 включен на х.х.	ВЛ-35 Сетевая-ПРП с отп. Амур	г.Благовещенск, 7100 чел/9 фид.	7100	5	58	+13, пасм
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	5	24.05.22 10:00	24.05.22 12:12	0:00	24.05.22 12:12	0:00	КУ "Земля"			РЗА П. с.Суражевка. Повреждение на вед. отп.	очистные, дальний привод аэропорт / быта нет	0	0,15	2	+13, пасм	
Ам.СЭС	10	Талдан-тага 220/27,5/10	10	24.05.22 11:28	24.05.22 12:34	0:28	24.05.22 12:34	0:28	ЗЗ	нет	не произв.	РЗА П. п. Талдан. Повреждение на вед. отп.	нет / 900 чел	900	0,01	8	+15, облач	
Прим.ЦЭС	35	Агрокомплекс - Дубки с отп. на ПС Ленинское	№2	24.05.22 12:54	24.05.22 12:54	1:38	24.05.22 12:54	9:02	ДЗ	у		РЗА П. На ПС Дубки обнаружено перекрытие по верхним контактам предохранителей ТН 35 2С.	нет	0	0	0	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	24.05.22 13:00	24.05.22 13:01	1:55	24.05.22 13:01	5:27	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 26.5.22, замечаний нет.	школа/400 чел	400	0,1	6	+21, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф-12 РКЛ оп.207	24.05.22 13:11	24.05.22 15:15	7:00	24.05.22 15:15	7:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РПВ-1 ну. с.Молчановка, Слинкино, ключ Романовский. Произведён обход, замечаний нет, включен успешно.	школа, 3 ФАП, 2 скважины / 245 чел	245	0,2	11	+17, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	24.05.22 13:49	24.05.22 14:20	1:03	24.05.22 14:20	1:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Кондротеновка. Осмотр 26.5.22, распушение провода прол. оп. 69-70 (предположительно из-за старения).	нет / 250 чел	250	0,1	9	+21, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	24.05.22 16:04	24.05.22 16:18	1:56	24.05.22 16:18	2:13	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Фокино.	нет / 635 чел	635	0,5	16	+18, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	24.05.22 18:27	24.05.22 18:27	4:18	24.05.22 18:27	4:18	МТЗ	у		РЗА П. птица со следами электродугового перекрытия под опорой 121	нет	0	0	0	+18, дождь, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	24.05.22 18:36	24.05.22 18:39	1:32	24.05.22 18:39	2:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Старобельмановка. Планируется осмотр 27.5.22.	нет / 245 чел	245	0,2	11	+20, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	24.05.22 18:44	24.05.22 18:44	0:00	24.05.22 18:44	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Ветка на вводе 10кВ между КТП 6016 и РТП 6016 по Фазе - В; смещение опоры № 168 из-за проседания грунта вокруг опоры, шлейф Ф-А приблизился на недопустимое расстояние к креплению укоса.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Ключи 35/10	31	24.05.22 18:58	24.05.22 20:13	0:38	25.05.22 17:50	0:38	МТЗ	ну	ну	РЗА П. п.Прохоры, Кюринг, Малые ключи. Запитан от резерва. В 23:00 включен до ЛР-123, остается отключен участок без нагрузки. В пролете опор 53-54 обнаружена ветка на проводах. Устранено	ф.4 ПС Евгеньевка	Школа-1, д/с-1, Скважина-3/1512 чел	1512	0,7	27	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	24.05.22 19:03	24.05.22 19:04	0:45	24.05.22 19:04	3:16	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обход 28.05.22	школа, н/с / 970 чел	970	0,2	19	+20, гроза, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Барановский полигон 35/6	10	24.05.22 19:10	24.05.22 19:18	7:59	24.05.22 19:18	7:59	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Уссурийск. Планируется осмотр 30.5.22.	нет / 450 чел	450	0,5	15	+18, пасм	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	24.05.22 19:44	24.05.22 20:15	1:50	24.05.22 20:15	5:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Яковлевка. провис проводов на спусках к КТПА-6019 АЗС, со следами пожаров.	д/с-2, Больница/650 чел	650	0,7	21	+20, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкалова 35/10	13	24.05.22 19:45	24.05.22 19:45	1:53	24.05.22 19:45	1:53	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр 28.5.22.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Красный Кут		24.05.22 19:58	24.05.22 19:58	2:10	24.05.22 19:58	5:08	ДЗ 1 ст	у		РЗА ПП. Планируется осмотр 28.5.22.	нет	0	0	0	+22, гроза, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	24.05.22 20:06	24.05.22 20:06	0:10	24.05.22 20:06	0:10	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр 27.5.22.	нет	0	0	0	+20, гроза, дождь	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	24.05.22 20:12	24.05.22 20:55	0:11	25.05.22 4:06	0:11	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=26,81км, Лбаза=0км, часть с.Яковлевка, Покровка. Включен до РЛ-48 оп.71, без 6 ТП. На оп.166/15 сняли ветку с траверсы ф.С.	нет / 595 чел	595	0,2	13	+17, гроза	

Прим.СЭС	35	Соколовка - Фадеево		24.05.22 20:19	24.05.22 23:00	353:39	24.05.22 23:00	353:39	МТО	ну	у	РЗА ПП. Лбазы=16км. Обесточивались ПС-35 Фадеево, Извилинка, Бреевка. Включена по прибытию бригады на ПС.		Чугуевский р-н, 2665 чел/ 6 фид	2665	0,67	20	+17, гроза
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	24.05.22 20:34	25.05.22 5:22	0:58	25.05.22 8:22	0:58	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лбазы=45км, Лвл=15,6км. часть с.Уборка, Варлаховка, Каменка, Заметное. В 23:38 включен до РЛ-41 оп.111, запитано 5ТП из 15. В 5:22 все потребители запитаны от резерва. Выделен участок пр.оп.111-206, без нагрузки. В пр.оп.196-197 обнаружен склест проводов. Устранено.	ф.16	школа/915 чел	915	0,31	15	+16, дождь. Гроза, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	8	24.05.22 20:36	24.05.22 21:26	1:04	25.05.22 4:14	1:04	МТО	нет	не произв	РЗА П. Лвл=4,34км, Лбазы=13км Дмитриевка. Включен без ТП-7178, падение ветки на спуск от РТП к ТП 7178, обрыв спуска к ТП по ф.В. Устранено.	школа, д.сад / 906 чел	906	0,2	5	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	24.05.22 20:36	24.05.22 20:55	0:26	24.05.22 20:55	7:10	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Синий гай, Искра, Майское.	школ, сад, психдиспансер/83 1 чел	831	0,2	12	+18, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	24.05.22 20:40	24.05.22 22:30	0:10	25.05.22 4:50	0:10	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=47,11км, Лбазы=0км. с.Васильковка, Никитовка. Включен до РЛ-56 оп.179, без 4-х ТП. В 23:20 включен без СТП3366, повреждение разрядника ф.А. Устранено.	нет / 235 чел	235	0,1	11	+22, гроза, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	25.05.22 0:06	25.05.22 1:02	0:00	25.05.22 1:02	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА П. с.Прохладное. Повреждение на вед. уч.	школа / 370чел	370	0,6	16	+14, пасм	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	В-10 Т2	25.05.22 0:32	25.05.22 1:55	0:18	25.05.22 10:22	0:18	МТЗ	ну	ну	РЗА ПН. Лбазы=0км. Обесточилась 2С-10кВ. В 1:55 включен СВ-10 (был выведен в ремонт), запитаны потребители 2С-10 кВ, кроме ф.10 (отключился МТЗ, обнаружен деф. реле времени). На В-10 Т2 неисправна катушка соленоида включения. Произведена замена катушки соленоида включения, проверка РЗА. Произведена регулировка контактов КСА в цепи включения соленоида.	Т1	Чугуевский р-н, 8058чел / 4 фид	8058	2,6	95	+15, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Столбовое 35/10	61	25.05.22 1:34	25.05.22 2:52	0:24	25.05.22 2:52	0:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Произведен осмотр, оп. 4-00/190 слетел изолятор со штыря фазы "С", провис провода в сторону опоры 4-00/189, следы КЗ на проводах фаз "А" и "С".	нет / 1200чел	1200	0,34	15	+20, облачно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	10	25.05.22 1:55	25.05.22 2:25	2:14	25.05.22 18:06	2:14	МТЗ	не раб	ну	РЗА ПН. Лвл=21,2км, Лбазы=0км.Чугуевка. Включен до РЛ-69 оп.43, запитано 16ТП из 34(более 50 % нагрузки). В 5:40 допущена бригада для осмотра оп.43-165. В 6:38 включен до РКЛ оп.85, без 14 ТП. В прол. оп. 224-225 упавшее дерево из вне охранной зоны, с обрывом проводов ф.В,С (устранено). РКЛ-3 не управляется, установлена шунтирующая перемычка на РКЛ-3 оп. 85, 2.06.22 в 0:15 снят шунт с РКЛ-3 оп.85. Произведена проверка РЗА выключателя, обнаружен дефект часового механизма реле времени МТЗ, реле заменено.	насосная, школа / 4268чел	4268	0,8	34	+15, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Сташевка 35/10	7	25.05.22 6:09	25.05.22 8:28	1:45	25.05.22 12:04	1:45	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=3,15км, Лбазы=0км. с.Зеленодольское. В 8:28 от резерва запитано 1 ТП. На оп.18 повреждение ПС-70 ф.С. Устранено.	ф-4	нет / 473чел	473	0,1	2	+12, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	25.05.22 14:53	25.05.22 14:57	1:20	25.05.22 14:57	1:20	МТЗ	выв	у	РЗА П.	г.Фокино / 3600 чел	3600	1,05	15	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф-17 ТП82023 яч.5	25.05.22 15:15	25.05.22 17:25	0:41	25.05.22 20:51	0:41	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Лвл=17 км, Лбазы=70 км. Включен без 4-х ТП (ТП-82016 в/ч перешли на ДГ и 3 ТП без нагрузки) В пролете опор 55/2-55/3 обнаружена ветка на проводах. Устранено	г.Фокино / 300 чел	300	0,2	10	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	26.05.22 3:30	26.05.22 3:34	0:00	26.05.22 3:34	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Цуканово.	нет / 600 чел	600	0,12	7	+11, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	2	26.05.22 4:20	26.05.22 9:15	0:21	26.05.22 9:15	0:21	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Лвл=10,9 км, Лбазы=51 км. Повреждение на вед. участке.	нет/ 60 чел	60	0,1	9	+14, пасм	
Прим.ЦЭС	35	Новоникольск - Борисовна		26.05.22 9:11	26.05.22 9:11	1:11	26.05.22 9:11	1:11	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 03.06.22	нет	0	0	0	+14, гроза	
Прим.ЦЭС	35	Новоникольск - Коммунар		26.05.22 9:11	26.05.22 9:11	0:23	26.05.22 9:11	0:23	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 03.06.22	нет	0	0	0	+14, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	26.05.22 9:36	26.05.22 9:37	0:17	26.05.22 9:37	0:17	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний. РЗА ПП.	школа / 184 чел	184	0,2	11	+14, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С-55		26.05.22 9:47	26.05.22 9:47	0:17	26.05.22 9:47	0:17	ТМ	у		РЗА П.	нет	0	0	0	+13, гроза	

Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С-55		26.05.22 9:49	26.05.22 11:46	0:29	26.05.22 19:23	0:29	Находка: ТЗНП 2 ст. С-55: НЗЗ 2 ст.	ну	ну	РЗА П. (Лвл=49,5км, Лбаза=0км.) ПС Находка ИМФ фаза с-0 11,25 км. Обесточены: ПС 110 Волчанец 1С 35, 6 ПС Связь; 2С 35, 6 ПС Гайдамак. В 10:58 на ПС Связь 1С 6 кВ запитана от Т-2 (включено 110 чел, 0,24 МВт). В 11:46 по сети 35 кВ включена ПС Волчанец, в 11:58 (ч/з 2ч 09 мин) включена 2С 35/6 ПС Гайдамак, все потребители запитаны. В 12:36 ВЛ 110 Находка-Волчанец - С-55 выведена в ремонт. В 14:00 произведен обход, оп.163 (анкерная) ф."С" - разрушены 8 из 5ми изоляторов в натяжной гирлянде в сторону оп.164. В 19:23 ВЛ-110 вкл. по норм. сх.	ВЛ-35 Находка - Связь-Волчанец	Находкинский ГО, 7560 чел/18 фид.	7560	4,6	92	+13, гроза
Прим.ЦЭС	35	Коммунар 35/6	СВ-35	26.05.22 10:04	26.05.22 10:13	12:33	26.05.22 10:13	12:33	МТО	ну	у	РЗА ПП.	Уссурийский р-н / 4850 чел	4850	3,25	43	+14, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		26.05.22 10:24	26.05.22 10:24	0:47	26.05.22 10:24	0:47	Ярославка: НЗЗ 1,2 ст. Павловка: НЗЗ 1 ст.	у		РЗА ПП. ПС Ярославка: ИМФ фаза С-0 12,7км. ПС Павловка-1 ИМФ фаза С-0 5,7км. Осмотр ВЛ 31.5.22: на оп. 42 разбит один верхний изолятор в гирлянде (из 9 шт), на проводе ф.-С следы воздействия электрической дуги, провод без повреждений, вывода в ремонт ВЛ не требуется		нет	0	0	0	+14, гроза
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	26.05.22 10:53	26.05.22 13:43	0:08	26.05.22 16:02	0:08	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=7,7км, Лбаза=25км. Включен до Рл б на оп.59 (без 2-х ТП). В 16:02 включено полностью после осмотра ВЛ и ТП, поврежденный не обнаружено.	д/с / 1200 чел	1200	0,1	10	+14, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	26.05.22 13:18	26.05.22 14:40	0:00	26.05.22 14:40	1:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр	нет / 200 чел	200	0,05	5	+15, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Малиновка 35/10	7	26.05.22 14:19	26.05.22 15:02	0:24	26.05.22 17:44	404:43	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=25,34км, Лбаза=5км. Включен до ЛР-279, все потребители запитаны. На оп.№130 разрушился изолятор. Устранено.	д/с, в/н башня / 395 чел	395	0,034	4	+22, облачно	
Ам.ЗЭС	10	КС-7А Зейская 220/10	10	26.05.22 15:00	26.05.22 15:03	1:45	26.05.22 15:03	1:45	ЗЗ	запрет	у	РЗА П. Движение грузового автомобиля под ВЛ впродле оп. 7-8 с поднятым кузовом ООО "ССК ГазРегион", метка на нижнем проводе.	БССС МТС	0	0,02	1	+24, ясно	
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцеллево	Т-117	26.05.22 23:40	27.05.22 0:45	5:40	27.05.22 18:34	5:40	КУ "Земля"			Лвл=21,4км. Обесточены ПС-35 Венцеллево, Доброе. Запитаны от ПС Благословенное. Произведен осмотр ВЛ, оп.37 повреждена гирлянда изоляторов фА; устранено, вкл в работу.	ВЛ-35 Доброе-Благословенное	Ленин. и Октяб. р-ны, 690 чел/9фид.	690	0,36	18	+10, гроза
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		27.05.22 2:22	27.05.22 2:22	0:51	27.05.22 2:22	0:51	Спасск: ТЗНП 1ст. НЗЗ 1ст, МТО.	у		РЗА ПП. На ПС Спасск: ИМФ Ф-А-0 81 км. Произведен осмотр, оп.22 жилое гнездо вистов, под оп.ветки со следами перекрытия. /на ВЛ 110 кВ Яр. - Ключи с отп на ПС Дмитриевка, на оп.24 жилое гнездо аистов/		нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЗЭС	6	Новоникольск 110/35/6	4	27.05.22 6:31	27.05.22 6:31	5:21	27.05.22 6:31	11:53	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+8, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Новая 110/10	В-10 Т2 "Б", СВ-10	27.05.22 14:11	27.05.22 14:44	2:50	27.05.22 14:44	2:50	ЗДЗ			ПС 110 Новая осмотр: вед ф10к откл от МТО, вед ф34к бл.ЗДЗ, не откл. В 14:44 вкл В-10 Т2 «Б», СВ-10, потребители запитаны, кроме вед ф10к (повреждение у потребителя (0,58 МВт/ 2500 чел, вкл в 15:46), вед ф34к (работа датчика ЗДЗ в яч.(0,26 МВт/ быта нет; в 17:00 обеспечен резерв). РЗА ПП. Осмотр вед ф34 персоналом АКС на 30.5.22	3,2 МВт/ 10600 чел/ 17 фид/ г.Благовещенск	10600	3,2	29	+22, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	27.05.22 14:40	27.05.22 14:45	0:23	28.05.22 12:03	0:23	МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв от ДГ. Повреждение концевой каб.муфты на оп.№1, произведен ремонт, вкл в работу. РЗА П.	ДГ	п/з (на ДГ)/20 чел	20	0,03	3	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	27.05.22 15:20	27.05.22 16:02	1:34	27.05.22 19:52	3:15	Ав.откл	нет	ну	Потребителю обеспечен резерв.Вкл в 19:52 по норм.сх, пр.оп.53-54 снята ветка. РЗА П.	фЗ	ретрансл/100 чел	100	0,1	8	+15, пасмурно
Ам.СЭС	10	Талдан-тяга 220/27,5/10	10	27.05.22 17:30	27.05.22 20:07	2:58	27.05.22 20:07	2:58	КУ, земля			Лбаза=89км, Лвл=5,2км. Повреждение на вед. участке.	нет/ 900 чел	900	0,15	8	+15, гроза	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/35/10	26	27.05.22 17:35	27.05.22 17:35	1:31	27.05.22 17:35		МТО	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+15, гроза	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/35/10	7	27.05.22 17:35	27.05.22 17:35	0:00	27.05.22 17:35	73:42	МТО	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+15, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Новая 110/10	Т1	27.05.22 18:45	27.05.22 19:37	0:42	27.05.22 21:09	0:42	ДЗТ			В 19:26 запитаны потребители 1,2 сш «Б» 10кВ (от Т2), (ост.обесточено 5,6 МВт/ 8453 чел). В 19:37 запитаны потребители 1,2 сш "А" (от Т2) (оставшиеся потребители). В 21:09 Т1 включен на ХХ. /На ПС 110 «Новая» при производстве оперативных переключений по вводу в работу ВЛ 110 «БТЭЦ-Центральная с отпайками №2», во время отключения 2СР-110 кВ, замянул привод разъединителя с возникновением устойчивой электрической дуги на губках разъединителя. При этом произошло отключение Т1 от ДЗТ. Причина работы ДЗТ-импульсные помехи при длительном горении дуги на 2СР-110 В110-Т1 /	Т2	г.Благовещенск/19 053 чел/36 фид	19053	11,32	56	+22, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф17 В-10 кВ в ТП 82023	27.05.22 18:55	27.05.22 20:54	3:18	28.05.22 12:05	3:18	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Лвл=17 км, Лбаза=70 км. 20:54 в ТП 82023 включен В 10 яч.5, все потребители запитаны, выделен участок без нагрузки, вкл в 12:05 28.5.22. Пр.оп.55/1-8 требуется чистка просеки.	нет/ 300 чел	300	0,2	10	+11, дождь	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	27.05.22 22:33	28.05.22 2:18	0:34	28.05.22 13:02	0:34	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=13,5 км, Лбаза=85 км. В 2:18 потребителю обеспечен резерв.28.5.22 в 13:02 вкл в работу, с оп.113 снята ветка.	ф-14 ПС уборка	школа / 265 чел	265	0,1	6	+11, дождь

Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	27.05.22 22:54	27.05.22 22:56	0:30	27.05.22 22:56	0:30	МТЗ	ну	у	РЗА П. Затекание воды по ф-В, С проходных изоляторов в ТП-3194	насосная / 1310 чел	1310	0,9	18	+11, дождь	
Хаб.СЭС	110	Ам.ТЭЦ - Хурба, Комсомольская Хурба	С72, С94	28.05.22 0:56	28.05.22 0:56	0:16	28.05.22 0:56	0:16	АмТЭЦ 1,3ст ТЭНП. Комс: ВЧБ	у		РЗА П. Произведен осмотр: на оп.17 гнездо аиста.	нет	0	0	0	+13, пасмурно	
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№2	28.05.22 11:49	28.05.22 11:49	0:00	28.05.22 11:49		МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+10, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	42	28.05.22 12:44	28.05.22 13:49	0:00	28.05.22 21:07	0:00	КУ, земля			РЗА П. Лвл=4,95 км, Лбаза=6,13км. Вкл с откл.ЛР-164 (без БТП). В 20:20 вкл ЛР-164 с откл РТП-19-26. ТП 19-26 поврежден опорный изолятор. Устранено	БТЭЦ осв.воды/ 200 чел	200	0,4	13	+12, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	28.05.22 15:08	28.05.22 21:03	0:59	28.05.22 21:03		КУ, земля			РЗА П.Лвл=4,3 км, Лбаза=7км. В пролете оп.11/4 - 11/5 обрыв провода. На оп. 11/4 разрушен изолятор. Устранено	нет/ 120 чел	120	0,67	10	+12, гроза	
Ам.ВЭС	10	Михайловка110/35/10	18	28.05.22 15:19	28.05.22 15:19	1:37	28.05.22 15:19	1:37	МТЗ	у		РЗА П. На РТП-614 обнаружена птица (сорока)	нет	0	0	0	+12, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Промысловка 110/35/10	15	28.05.22 15:39	28.05.22 15:49	0:00	28.05.22 15:49	0:59	МТО	нет	у	РЗА ПП.	школа, пож.депо, цтп/ 300 чел	300	0,25	9	+20, ясно	
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	6	28.05.22 15:40	28.05.22 15:40	0:27	28.05.22 15:40	7:50	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+10, дождь	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	28.05.22 16:12	28.05.22 16:12	0:00	28.05.22 16:12	0:00	МТО	у		РЗА ПП. В ТП-72 повреждение проходного изолятора 10 кВ	нет	0	0	0	+12, ветер	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	5	28.05.22 16:25	28.05.22 16:25	0:00	28.05.22 16:25	0:00	МТО	у		РЗА П. Разрушение тела среднего ножа РТП-2047.	нет	0	0	0	+12, гроза	
Ам.ВЭС	35	Винниково - Калинино		28.05.22 16:50	28.05.22 16:50	0:02	28.05.22 16:50	0:02	МТЗ	у		РЗА ПП. 02.06.22 проведен осмотр, на оп.16 обнаружено гнездо	нет	0	0	0	+12, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	8	28.05.22 17:18	28.05.22 17:20	9:50	28.05.22 17:20	9:50	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение изолятора оп. 98/А. Устранено.	школа, д/с, скваж, фал/670 чел	670	0,2	9	+12, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	5	28.05.22 17:18	28.05.22 17:20	7:26	28.05.22 17:20	7:26	МТО	ну	у	РЗА П. Скол изоляции ф.-В,С.	телецентр/быта нет	0	0,1	7	+12, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	9	28.05.22 17:25	28.05.22 19:18	1:43	28.05.22 20:10	58:40	КУ, земля			РЗА П. Вкл без 2ТП. ТП 2-02 разрушен разрядник фВ, демонтирован.	д/с, скваж/ 200 чел	200	0,14	5	+12, дождь	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	28.05.22 17:39	28.05.22 18:39	3:04	28.05.22 19:25	1310:30	КУ, земля			РЗА П. Вкл без 1ТП. ТП-722 разрушен опорный изолятор. Устранено	фал/ 241 чел	241	0,07	3	+12, гроза	
ЮЯ ЭС	6	Водозабор 35/6	24	29.05.22 3:35	29.05.22 5:37	16:52	29.05.22 5:37	16:52	КУ "Земля"			РЗА П. Экскаватор сторонней организации ударил оп.№21 (опора не повреждена), на оп. 21, 22 слетел провод ф.С с изоляторов.	нет	0	0,03	3	+10, пасмурно	
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская	№1	29.05.22 6:51	29.05.22 6:51	16:52	29.05.22 6:51	58:32	ВЧБ	у		РЗА П. В пр.оп.32-33 попал под напряжение человек /удочкой задел провод ВЛ-110кВ, доставлен ск.помощью в обл. больницу. Провода ВЛ без повреждений/.	нет	0	0	0	+12, пасмурно	
Прим.ЮЭС	35	Спутник 110/35/6	В-35 Т-2	29.05.22 7:46	29.05.22 9:01	0:00	30.05.22 0:34	13:25	Дуг.защита			РЗА П. Повреждение ТН-35 2С, следы закорочения в яч. ТН. Произведена чистка изоляции 2С-35кВ, в 20:10 испытана успешно. /в 00:28 на ПС Спутник вкл 2С 35 кВ по сети 35 кВ от ПС Лазурная, КИ в норме, (в 0:34 вкл В-35 Т2, без замечаний с последующим его откл)/	ВЛ-35 Океанская- Сахарный ключ	г.Владивосток / 7620 чел / 12 фид	7620	4	36	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	29.05.22 8:42	29.05.22 8:42	0:15	29.05.22 8:42	0:15	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+14, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	6	29.05.22 9:19	29.05.22 9:20	0:00	29.05.22 12:48	0:00	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. Включен после испытания КЛ-6кВ, замечаний нет.	ф.15	игорная зона / быта нет	0	0,6	3	+14, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	29.05.22 12:37	29.05.22 12:37	0:00	29.05.22 12:37	0:00	МТЗ	у		РЗА П. Перекрытие ввода 10 кВ птицей на ТП-2031	нет	0	0	0	+17, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	29.05.22 16:51	29.05.22 16:51	1:11	29.05.22 16:51	1:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет	0	0	0	+16, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	29.05.22 18:10	30.05.22 3:53	0:18	30.05.22 3:53	1:40	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Лвл=34,3км, Лбаза=75км. В 20:06 вкл до РЛ-1 (уч.без нагрузки). Наклон оп.207, срыв изоляторов, пр.оп.206-207 слхст проводов фВ,С.Устранено.	насосн, школа / 631чел	631	0,17	5	+14, пасм	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	29.05.22 18:59	29.05.22 19:04	1:32	29.05.22 19:04	1:32	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. В пролете опор 224-225 дерево под проводами	насосн, школа / 4268чел	4268	1	43	+22, ясно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	15	29.05.22 19:50	29.05.22 20:15	0:46	01.06.22 15:27	0:46	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение гол участка КЛ-6кВ. 30.05.22 определено МП - 56м от ТП-263. 31.5.22 кабель откопан, разрезан, успешно испытан. 1.6.22 устранено.	ф.25	нет / 1890чел	1890	0,64	3	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Металлист 35/10	В-10 Т1	30.05.22 0:14	30.05.22 1:31	0:40	30.05.22 1:31	0:40	Дуг.защита			Обесточены потребители 1 ш 10 кВ. Осмотр по прибытию ОВБ: в яч.ф5 (вед) проникла крыса. В 1:31 все потребители включены, в яч.ф5 произведена чистка изоляции. РЗА П.	1,1 МВт/ 8760 чел/ г.Благовещенск/4 фид	8760	1,1	9	+12, дождь	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	30.05.22 1:12	30.05.22 1:12	0:00	30.05.22 1:12	35:52	МТО	у		РЗА ПП. Обнаружен труп птицы на оп.58	нет	0	0	0	+12, дождь	
Хаб.СЭС	10	Селихино 220/110/35/10	14	30.05.22 5:44	30.05.22 7:30	0:02	30.05.22 7:30	0:02	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.47-48 убрано упавшее дерево. РЗА П	школа (ЕГЭ), д/с/ 2300 чел	2300	0,56	11	+10, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	СВ-10	30.05.22 7:46	30.05.22 8:51	0:00	30.05.22 18:08	1:13	МТЗ			С обесточиванием потребителей 2 ш 10 кВ. РЗА П. В 8:51 СВ-10 включен, включены все потребители. Повреждение концевой кабельной муфты ф.8, опорных изоляторов В-10 на выкатной тележке (резервный, кольцо по 10 кВ с ПС Раздольное-2). На ПС Раздольное-2 В-10 ф.8 отключался от МТО. Устранено.	кот, д/с, насосн/ 1907 чел	1907	0,8	58	+13, пасмурно	

Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	30.05.22 10:45	30.05.22 13:38	0:37	30.05.22 17:23	0:37	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Тамбовка. Разрушение РТП-1-15 упавшей веткой. На оп.62/4 разобраны шлейфа в сторону ТП-1-15, запитаны потребители кроме ТП-1-15. В 17:23 повреждение устранено, все включено.	в/н башня, скважина / 2500чел	2500	0,59	16	+14, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	30.05.22 13:05	30.05.22 14:37	0:11	30.05.22 14:37	0:11	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Вл.-Алексан. Осмотр, замечаний нет.	больница / 900чел	900	0,9	28	+20, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 ТП-82023 В-10	30.05.22 13:14	30.05.22 13:42	1:01	30.05.22 13:42	1:01	МТЗ	нет	у	РЗА П. часть г.Фокино. В пр.оп. №51/1-55/8 - отпайка на КТП-82016 необходима чистка просеки. Подана заявка №370 с 30.05.22 по 10.06.22 чистка просеки.	нет / 300 чел	300	0,2	10	+16, ясно	
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	30.05.22 13:29	30.05.22 14:43	0:50	30.05.22 14:43	0:50	МТЗ	ну		РЗА П. пгт.Магдагачи. В 13:47 запитана школа от ДГ. В пр.оп.73/73/1 сняли ветку с проводов.	водозабор, школа (ЕГЗ) / 6525чел	6525	1,1	19	+14, дождь	
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		30.05.22 16:45	30.05.22 16:45	2:08	30.05.22 16:45	4:29	ТНЭП 1ст	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 30.06.22.	нет	0	0	0	+16, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	30.05.22 17:56	30.05.22 21:20	0:47	30.05.22 22:35	0:47	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. с.Береговое, п.Рыбачий. В 20:09 вкл без 4ТП, вкл в 21:20 без 3ТП, вкл в 22:35 без замечаний. Повторный осмотр 3.6.22.	водонасосная / 631чел	631	0,3	7	+12, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	31.05.22 0:29	31.05.22 2:38	0:53	01.06.22 21:58	0:53	МТО	нет	ну	РЗА П. Вкл в 1:56 без 10ТП, вкл в 2:38 без 2ТП. В 15:41 вкл. все потребители. Отгорание шлейфа от концевой муфты ф.В до изолятора на оп.1. Устранено. По КВЛ ТП 82023- ТП 82040 в пр.оп.3-4 обнаружена ветка (выделен уч. оп. 1-26 без потребителя). Устранено.	нет/ 300 чел	300	0,5	15	+12, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	31.05.22 1:21	31.05.22 1:21	0:03	31.05.22 1:21		Дав: НЗЗ 1ст, МТЗ, Слав: ПНДЗ	у		ИМФ 10,8км ф.С. РЗА ПП. Проведен осмотр, на оп.42 гнездо аиста.	нет	0	0	0	+10, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	20	31.05.22 7:20	31.05.22 11:16	1:14	31.05.22 13:03	1:14	КУ, земля			РЗА П. На оп. №1 повреждение конц. каб. муфты (рабочего и резервного кабеля). Разобраны шлейфа на оп. №3. Потребитель запитан от резерва. В 13:03 схема восстановлена, повреждения устранены.	ф-4 Дачная	нет/120 чел	120	0,2	4	+10, дождь
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	13	31.05.22 8:05	31.05.22 8:36	0:00	31.05.22 14:12	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=12,7км, Лбаза=0. Вкл без 9ТП, 8:50 без 5-ти ТП. Оп.64 обрыв вязы провода фазы-В, провод на траверсе. Устранено, в 14:12 потребитель запитан.	ик, кот/ 2345 чел	2345	0,3	18	+10, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	12	31.05.22 16:35	31.05.22 18:14	0:00	31.05.22 18:55	2:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. г.Шимановск. Запитан от резерва без ТП-83 (хлебозавод) на СШ-10 упала обжимная резина с двери РУ-10. Произведена чистка изоляции в ТП, вкл. в 18:55.	ф-6	нет / 2136 чел	2136	0,1	12	+15, дождь
Прим.ЮЭС	110	Бурун 110/35/6	Т1	31.05.22 16:44	31.05.22 17:00	0:36	31.05.22 17:00	0:36	ДЗТ		у	РЗА П. Т2 в ремонте. Обесточены ПС-110 Седанка, ПС-35 Академическая, Ипподром. Осмотр зоны ДЗТ: ворона на ТР-35 Т1 (повреждения оборудования нет). В 17:00 на ПС Бурун включён Т1, запитаны все потребители.	г.Владивосток, 30138 чел/48 фид.	30138	26,8	223	+19, ясно	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	227	31.05.22 17:27	31.05.22 19:10	0:01	31.05.22 19:10	0:01	КУ "Земля"			РЗА П. с.Николаевка. Разрушена колонна изолятора Ф.-С ЛР-6 кВ оп. 234-00/62, установлен ШУНТ (до 3.6.22). 3.6.22 в 14:52 разъединитель заменен.	очистные/3000 чел	3000	0,5	31	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	31.05.22 19:40	31.05.22 19:47	0:58	31.05.22 19:47	0:58	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Первомайское. Осмотр 6.6.22.	нет / 360 чел	360	0,05	8	+9, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	31.05.22 23:05	31.05.22 23:25	0:21	31.05.22 23:25	0:21	МТО	ну	у	РЗА ПП. с.Бычиха, Казакевичево. Осмотр 1.6.22, замечаний нет.	насосная / 1500чел	1500	0,5	20	+11, дождь	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	6	01.06.22 7:40	01.06.22 8:05	0:37	01.06.22 12:28	0:37	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=2,4км, Лбаза=12км. п.Березовка. Вкл. без 2-х ТП. Вкл. в 12:28, повреждение на вед. ТП-2260.	нет / 280чел	280	0,7	12	+12, дождь	
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	01.06.22 9:07	01.06.22 9:50	4:27	01.06.22 9:50	4:27	МТЗ	ну	у	РЗА П. с. Чернореченское. Повреждение на вед. ТП.	нет / 120 чел	120	0,8	3	+10, дождь	
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	01.06.22 9:58	01.06.22 10:05	0:00	01.06.22 10:05	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осиновка, Владимировка, дачный пос. Планируется обход.	нет / 700 чел	700	0,3	29	+10, дождь	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	01.06.22 11:36	01.06.22 13:05	1:05	01.06.22 19:15	1:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=13,5км, Лбаза=30км. с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное, Каменка, Красноречье. Вкл. без 5-ти ТП, в 13:47 без ТП-5090 (повреждение проходного изол. Ф.-С). В 19:15 устранено.	инкубатор / 711 чел	711	0,18	13	+19, ясно	
ЭС ЕАО	6	Двуречье 35/6	201	01.06.22 12:57	01.06.22 14:53	1:31	02.06.22 1:41	1:31	МТЗ	не раб	ну	РЗА ПП. Лвл=3,4км, Лбаза=20км. п.Двуречье. Включен без 2-х ТП. Наклон ж/б оп. 201-00/14 (болото), обрыв проводов ф.-В,С прол. 201-00/13-14. Устранено.	д. сад / 295 чел	295	0,1	6	+12, дождь	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	01.06.22 13:03	01.06.22 14:25	1:14	01.06.22 17:01	3:28	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=32,5км, Лбаза=30км. с.Чернышевка. В 14:25 Ф-4 включен с "землей" для отыскания повреждения прибором. Оп.95 ф.-А повреждение изолятора, провод на траверсе. Устранено 17:01.	комбинат «Авангард»/178 чел	178	0,06	9	+21, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	01.06.22 13:40	01.06.22 13:40	4:52	01.06.22 13:40	4:52	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход до 3.6.22.	нет	0	0	0	+14, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	01.06.22 14:09	01.06.22 14:44	0:23	02.06.22 18:07	0:23	МТО	выв	не произв	РЗА П. г.Фокино. Повреждение головного кабеля от ПС до ТП-82010 стороной организацией, нагрузка переведена на Ф-17 ПС Промысловка. Сообщено в СБ. 2.5.22. разработан котлован, проведены ВВ испытания, произведен монтажа каб.муфты, включен в работу.	ф-17	пожарное депо / 400 чел	400	0,5	7	+13, пасм
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	01.06.22 15:29	01.06.22 18:04	0:17	01.06.22 19:52	0:17	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. Лвл=22км, Лбаза=50км. с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смлячи. Запитан от резерва. Оп.82 убрали ветку, в 19:52 запитан по норм. сх.	ф-3	ретранслятор / 100 чел	100	0,1	8	+17, пасм

Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	1	01.06.22 16:18	01.06.22 17:09	0:14	01.06.22 17:09	0:14	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с. Гранатовка. Осмотр 2.6.22, замечаний нет.	нет / 250 чел	250	0,03	6	+17, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	01.06.22 16:25	01.06.22 16:39	3:04	01.06.22 20:00	3:04	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с. Чернореченское. В 16:39 вкл. без 5-ти ТП. В 17:15 при отключении РЛДН на опоре № 55 произошло повреждение опорного изолятора ф. В со ст. ТП -1306. В 19:00 устранено. В 19:05 РПВ ну, на опоре № 60 обнаружено повреждение изолятора ф.В. В 20:00 устранено, все потребители запитаны.	нет / 120 чел	120	0,8	13	+15, пасм
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	01.06.22 17:40	01.06.22 17:58	0:00	01.06.22 17:58	3:42	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Камышевка. ТП-1785 найден труп птицы	нет / 241 чел	241	0,07	3	+16, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	01.06.22 17:40	01.06.22 17:40	0:21	01.06.22 17:40		МТО	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП.	нет	0	0	0	+16, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	01.06.22 17:44	01.06.22 19:06	0:00	01.06.22 22:11		МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=38,8км, Лбаза=45км. с.Кокшаровка, Польшиха. В 19:06 все потребители запитаны, отключен участок ВЛ на кольцевой разъединитель пр. оп.255(РЛ57)-оп.466(РК8) без потребителя. В прол. оп. 350-351 упавшее дерево на проводах, без повреждения оборудования. Устранено.	ретрасл. / 1103 чел	1103	0,3	19	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	01.06.22 18:15	01.06.22 21:27	1:38	01.06.22 21:27	1:38	МТЗ	выв	у	РЗА П. Лвл=38,7км, Лбаза=60км. с.Чистоводное. Произведен осмотр, замечаний нет.	ретрасл. / 115 чел	115	0,03	18	+18, пасм
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка - Мучная		02.06.22 2:12	02.06.22 2:12	0:03	02.06.22 2:17	0:03	Вадимовка: НЗЗ 1ст, АПВ усл. Мучная: НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усл.	ну	у	РЗА П. На ПС Мучная СВ 110 включен в 2:17. ИМФ ф.С 5,7 км от ПС Мучная. 02.06.22 проведен осмотр - на оп.36 на траверсе обнаружено гнездо аиста. Произведена проверка осциллограмм, без замечаний.	нет	0	0	0	+11, пасм
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	02.06.22 9:55	02.06.22 11:00	1:54	03.06.22 16:50	1:54	МТО	ну	ну	РЗА П. Лвл=0,57км, Лбаза=3км. г.Биробиджан. Запитан от резерва. Повреждена КЛ-6 кВ от ТП-55 яч.1 до ТП-117 яч.2. Устранено.	ф-52 д. сад / 1926 чел	2926	1,2	16	+12, дождь
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	02.06.22 12:05	02.06.22 13:24	3:32	02.06.22 13:24	3:32	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. В школе №7 (ЕГЭ) в 12:25 включен РИСЭ. В ТП-246 поврежден резервный кабель 6 кВ. (отсоединили)	школа (ЕГЭ), 2 дет.сада, водозабор, н/с / 2500 чел	2500	0,9	22	+16, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	02.06.22 15:20	02.06.22 15:20	0:21	02.06.22 15:20	0:21	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 03-05.06.22	нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	23	02.06.22 18:37	02.06.22 19:20	0:30	02.06.22 20:16	0:30	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Вкл с откл ЛР-53/1, без 4-х ТП. В пролёте оп.53/16-53/17 с проводов снята ветка. Вкл. в 20:16.	д/с, в/н башня / 3640 чел	3640	0,96	21	+16, дождь
Ам.ВЭС	6	Обувная 35/6	3	03.06.22 14:10	03.06.22 14:21	0:00	03.06.22 18:40	0:00	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. Включили с откл РТП-172. В ТП-172 повреждение каб. муфты водного кабеля 6 кВ. Устранено.	Н/С, Д/С №1, детс. поликлиника, горбольница, школа / 1800 чел	1800	1,15	11	+20, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	04.06.22 7:39	04.06.22 9:05	0:45	04.06.22 10:04	1:02	МТО	ну	ну	Вкл в 9:05 без 13ТП, вкл в 10:04. Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА П.	насосн, д. сад / 804 чел	804	0,3	21	+11, дождь
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	13	04.06.22 8:57	04.06.22 9:47	1:34	04.06.22 9:47	1:34	МТЗ	нет	ну	Осмотр до 7.6.22. РЗА ПП.	нет/ быта нет	0	0,3	2	+11, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	04.06.22 10:01	04.06.22 10:22	1:36	04.06.22 10:22	1:36	Ав.откл	выв	у	Повреждение на ведомственном ТП. РЗА П.	школа, д/с, адм/ 800 чел	800	0,3	23	+11, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	по ф5 В-10 в РП2	04.06.22 16:36	04.06.22 17:16	0:00	04.06.22 18:42	0:00	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным кч. без нагрузки. Повреждение резервной КЛ на уч."ТП-90-ТП-132" техникой сторонней организации, искл из схемы. Сообщено СБ, ОВД, РЗА П.	ст.обезжелез/ 6500 чел	6500	0,7	20	+21, облачно
Прим.ЗЭС	110	ЛутЭК - Лучегорск - Насосная	№2	04.06.22 19:00	04.06.22 19:00	1:40	04.06.22 19:00	1:40	ТЭМП 1ст, МТО	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+13, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	05.06.22 8:59	05.06.22 11:17	0:48	07.06.22 18:56	0:48	КУ, земля			Вкл без ЗТП, вкл в 17:06 с выделенным уч. без нагрузки. Повреждение КЛ на уч. ПС-оп.1. 6.6.22 производился монтаж нового кабеля. Продолжение работ 7.06.22, требуется откачка воды из каб. лотков, заводка каб. в яч. и подключение на оп.1. 7.6.22 устранено и включен.	ф16 хлебозавод, больн, насосн/120 чел	120	0,1	6	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	05.06.22 12:30	05.06.22 13:32	0:23	05.06.22 16:01	0:23	МТЗ	ну	ну	Вкл без 6ТП, вкл в 14:32 без ЗТП, вкл в 15:49 без 1ТП, вкл в 16:01. Пр.оп.145-155 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия. РЗА П.	школа, насосн, фап/417 чел	417	0,1	13	+13, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	05.06.22 13:24	05.06.22 13:32	0:24	05.06.22 13:32	0:24	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. в пр. опор 8 - 9 под ВЛ обнаружена ветка со следами ал. дугового перекрытия	д.дом, кот/460 чел	460	0,6	12	+9, дождь
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	219	05.06.22 14:26	05.06.22 15:27	0:04	06.06.22 19:19	0:04	КУ, земля			Вкл без 7ТП, вкл в 18:11 без 2ТП Пр.оп. 234-00/100-101 обрыв проводов 3 фаз, падение опоры 234-00/101 (переход ч/з р.Тунгусска, ост.откл. 2ТП (двуч.уч. лодочн станц)). Устранено, все включено.	кот/ 1800 чел	1800	1	23	+22, облачно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	05.06.22 15:09	05.06.22 15:30	1:09	05.06.22 15:30	1:09	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.	д.дом, кот/460 чел	460	0,6	12	+9, дождь

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	05.06.22 16:53	05.06.22 21:40	0:37	06.06.22 15:24	0:37	КУ, земля			Вл=13,5км, Лбаза-68км. 21:40 нагрузка переведена на Ф-16 ПС Верхняя, запитано 9 ТП из 17ти. В 23:48 включено 15 ТП из 17ти от Ф-16 ПС Верхняя, остается выведен участок от ПС Береговая-2 до оп.58 (2 вед. ТП) В 03:34 включен участок от ПС Береговая-2 до оп.7 (на оп.7 разобраны шлейфа), выделен участок ВЛ от оп.7 до оп.58. без нагрузки. На оп.17 срыв изолятора ф.С, на оп.40 повреждение изолятора ф.С. Устранено.	ПС Верхняя ф-16	теплопункт, д.дом, кот/500 чел	500	0,4	17	+8, дождь
Прим.ЦЭС	35	УМЗ - Молокозавод		05.06.22 21:59	05.06.22 22:17	0:17	05.06.22 23:52	0:17	б/б	не раб	у	РЗА ПН. С обесточиванием ПС 35 Молокозавод и вед ПС 35 АРЗ; через 18 мин потребителю обеспечен резерв. В 23:52 на ПС УМЗ включен В 35 Молокозавод, схема нормальная. 07.06.2022 на ПС УМЗ выполнена послеаварийная проверка РЗА В 35 Молокозавод, выявлено - изоляция контрольного кабеля между панелью защит, управления в ОПУ и клеммным шкафом на ОРУ 35 между жилами 400 кОм (норма не менее 1000 кОм). Произведена послеаварийная проверка привода В 35 Молокозавод - замечаний нет. 9.06.22 произведена замена контр. кабеля. 10.06.22 Выполнена проверка РЗА и опробование - без замечаний.	ВЛ-35 МЖК - Молокозавод	г.Уссурийск / 30300 чел, 7 Фид / 28 ТП / 4,3 МВт	30300	4,3	28	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	РП-3	106	06.06.22 2:37	06.06.22 2:37	0:03	09.06.22 0:48	0:03	КУ "Земля"			РЗА П. Повреждение КЛ-10 от РП-3 до ТП-1303. 6.6.22 Определено МП, 46 м от РП-3, находится под тротуаром. 7.06.22 произведена разработка котлована, видимого повреждения не обнаружено, необходимо расширение котлована. 08-09.06.22 повреждение устранено.	ф-206	ДФУ	0	0,08	3	+9, дождь
Прим.ЮЭС	6	Южная 110/6	11	06.06.22 8:35	06.06.22 9:24	1:58	06.06.22 9:24	1:58	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. В пр.оп.11-12 убрана ветка с проводов, без повреждения.		нет / 231чел	231	0,4	3	+11, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	по ф.11 РК-13	06.06.22 9:55	06.06.22 10:48	0:35	06.06.22 10:48	0:35	МТЗ	нет	не проивз	Экскаватором стороной организации повреждена резервная КЛ-10 кВ на уч"ТП47-ТП61", искл из схемы. Сообщено СБ, ОВД, РЗА П.		больн, в.канал, КНС, д/с, школа / 3003чел	3003	0,45	40	+24, обл
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	12	06.06.22 12:02	06.06.22 12:07	0:22	06.06.22 12:07	0:22	МТЗ	выв	у	Осмотр 10.6.22. РЗА ПП.		нет	0	0,02	3	+15, пасм
ЭС ЕАО	6	Хинганск 35/6	322	06.06.22 12:39	06.06.22 13:08	0:00	07.06.22 16:03	0:00	МТО	нет	ну	Вкл с выделенным поврежденным уч. Повреждение концевой каб. муфты на оп.322-00/14. РЗА П. Устранено.		школа / 200чел	200	0,2	4	+23, ясно
ЭС ЕАО	6	Лесочасток 35/6	204	06.06.22 13:30	06.06.22 18:52	0:00	06.06.22 18:52	2:43	МТЗ	ну	не проивз	Сторонним а/м сбита опора 204-00/18. Сообщено СБ, ОВД, РЗА П. Устранено.		нет / 117чел	117	0,03	5	+24, ясно
Ам.ЭС	10	Новокиевка 220/35/10	10	06.06.22 18:54	06.06.22 19:54	0:00	06.06.22 19:54	101:59	МТО	ну	у	Произведен осмотр, на оп.2 перекрытие птицей. РЗА П.		больн, школа, д/с, скваж/ 2115чел	2115	0,52	14	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	234	06.06.22 20:11	06.06.22 20:48	1:44	07.06.22 4:15	1:44	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Вкл с выделенным поврежденным уч. без нагрузки. Падение оп.234-00/171 (подмыта течением р.Биджан). 7-13.6.22 не работали. 16.06.22 установлена временная опора, на 17.06.22 монтаж оттяжек.		нет / 30чел	30	0,02	2	+21, облачно
ЭС ЕАО	35	Дубовое - Надеждинск	Т-123	06.06.22 20:27	06.06.22 22:38	0:00	07.06.22 16:16	526:38	МТЗ	ну	ну	С обесточиванием ПС 35 Надеждинск. В 22:38 потребителю обеспечен резерв. Падение оп.79 (в воде). Опора исключена из схемы, удлинен пролет, габарит до земли в норме. На 14.07.22 запланирована установка временной опоры (замена опоры на постоянную в зимнее время).	ВЛ 35 "Воскресенов а-Надеждинск"	Биробиджанский р н, 859чел / 3фид	859	0,07	12	+22, облачно
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 35/10	26	07.06.22 8:45	07.06.22 11:59	0:38	07.06.22 11:59	0:38	"земля" от КУ			Вл=9,2км, Лбаза=50км. Повреждение на вед. отпайке.		школа, КНС / 250чел	250	0,3	12	+10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	5	07.06.22 9:55	07.06.22 10:01	0:00	07.06.22 10:01	122:29	МТЗ	ну	у	Оп.27/35 заменен поврежденный изолятор фА со следами КЗ на шлейфах ф.А, В. РЗА П.		школа / 987чел	987	0,43	16	+20, облачно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	19	07.06.22 20:10	07.06.22 21:48	1:40	07.06.22 21:48	2:20	МТЗ	нет	ну	В 20:33 вкл без 2ТП, вкл в 21:48. Пр.оп.30-31 (под ВЛ) упавшее дерево; провода ВЛ без повреждений. РЗА П.		нет / 134чел	134	0,1	3	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	07.06.22 22:01	07.06.22 22:01	0:00	07.06.22 22:01	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. 10.06.22 произведен обход ВЛ в пролетах опор 71-184, повреждений не обнаружено.		нет	0	0	0	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	08.06.22 6:43	08.06.22 6:43	0:00	08.06.22 6:43	0:10	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	08.06.22 7:34	08.06.22 7:41	0:05	08.06.22 7:41	0:05	МТЗ	ну	у	Осмотр 9.6.22, замечаний нет. РЗА ПП.		нет/ 500 чел	500	0,12	5	+8, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		08.06.22 8:36	08.06.22 8:36	0:00	08.06.22 8:36	0:00	1 ст ТНЗНП, МТО	у		РЗА П. ИМФ С-0 2,2 км. Осмотр ВЛ, на оп. 13 появились 2 новых гнезда, есть следы перекрытия на изоляции.		нет	0	0	0	+21, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	08.06.22 12:05	08.06.22 13:02	1:19	11.06.22 16:13	1:19	КУ "Земля"			РЗА П.Вл=11,35км г.Фокино. Вкл. без 9-ти ТП. В 14:50 вкл. без ТП-82026. В 17:36 включены все потребители, повреждение КЛ-10 РП-80202 - ТП-82026. 9.6.22 определено МП в 10м от РП-80202. 10.6.22 разработан котлован. 11.6.22 смонтированы каб.вставка 3м и две соединительные муфты, в 16:13 включен по нормальной схеме.		насосная, в/ч /2030 чел	2030	0,5	22	+16, ясно

Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	08.06.22 13:58	08.06.22 17:33	1:12	19.06.22 17:26	1:12	МТО	выв	не произв	РЗА П. п.Дунай. В 17:33 вкл. без 2-х. В 19:45 всё вкл. от Ф-12 ПС 178Ф. Выведены участки КЛ-10: РП-80204 - ТП-82147 и ТП-82147 - ТП-81129. 10.6.22 определено МП на КЛ-10 82147-82129: 260 м от ТП-82147. В 14:14 КЛ-10 80204-82147 испытали, ввели в работу. 14.6.22 разработан котлована в месте повреждения КЛ 10 ТП-82147 - ТП-81129. 15.6.22 смонтирована каб. вставка, 2 муфты. 16.06.22 испытан, место повреждения 74м от ТП-82129. 17.06 откопан, испытан. 18.6.22 смонтирована вставка 5м. и 2 муфты на уч. КЛ 10кВ ТП82147-ТП82129. 19.6.22 испытан, вкл. в работу.	ф-12	нет / 2100 чел	2100	0,08	13	+15, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	15	08.06.22 14:55	08.06.22 16:00	3:55	10.06.22 13:58	8:41	МТО	выв	не произв	РЗА П. Льв=1,91км, Лбаза=11км. г. Биробиджан. Вкл. все потребители. Повреждение КЛ-6 кВ ТП-261 яч.3 - ТП-263 яч.5. 09.06.22 определено МП: 58м.от ТП-263. 10.6.22 смонтирована каб. муфта, включили в работу.	нет / 1890 чел	1890	0,35	3	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	08.06.22 15:57	08.06.22 16:02	2:19	08.06.22 16:02	2:19	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое. Осмотр без замечаний	ретранслятор / 205 чел	205	0,2	9	+21, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	08.06.22 16:05	08.06.22 19:16	0:49	08.06.22 23:35	0:49	КУ "Земля"			РЗА П. г.Фокино. Вкл. без 2-х ТП, в 20:16 вкл. без ТП-82024. Повреждение КЛ-10 кВ ТП-82037 - ТП-82024 экскаватором стороной организацией при производстве земляных работ. Сообщено в полицию. СБ. Устранено.	пожарное депо / 400 чел	400	0,25	7	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	08.06.22 17:28	08.06.22 18:45	0:00	08.06.22 18:45	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Екатериновка. 9.6.22 произведён обход, замечаний нет.	ретранслятор / 155 чел	155	0,5	12	+15, ясно	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	08.06.22 18:04	08.06.22 18:52	1:42	09.06.22 16:09	1:42	КУ "Земля"			РЗА П. Льв=26,13км, Лбаза=2,5км. с. Кирово, с. Башмак. Вкл. без 5-ти ТП. В 17:00 все запитаны. Выведен из работы участок ВЛ-10 кВ от оп. 52-00/1 до оп. 52-00/132. 9.6.22 оп.52-00/54 обнаружен разрушенный изолятор ф.-В. Устранено.	ф-222	д. сад / 817 чел	817	0,1	15	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	08.06.22 18:50	08.06.22 20:12	0:57	09.06.22 0:40		МТО	нет		РЗА П. Льв=4,1км, Лбаза=0км. г.Партизанск. В 20:12 включен с выделенным участком КЛ-6кВ от ТП-7344 до ТП-7332 с отп. ТП-7426, обесточена ТП-7426. В 0:40 включен полностью. Повреждение РУ-6кВ в ТП-7332 (имеет второе питание от ф.5 ПС Партизан- выводился по заявке для БВР, перезапитано от ДГ по 0,4кВ). 9.6.22 установлена КТПН.	больница / 1916 чел	1916	0,5	13	+21, облач	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	08.06.22 19:10	08.06.22 19:10	0:43	08.06.22 19:10	788:17	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр 10.6.22.	нет	0	0	0	+21, гроза	
ЭС ЕАО	6	Дуречье 35/6	201	08.06.22 19:37	08.06.22 19:37	0:00	08.06.22 19:37	395:09	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+21, гроза	
Ам.ЭС	35	Новокиевка - Угловое		08.06.22 20:42	08.06.22 20:42	0:45	08.06.22 20:42	0:45	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр до 30.6.22..	нет	0	0	0	+22, гроза	
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	48	08.06.22 20:52	08.06.22 22:50	0:00	08.06.22 22:50	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. л.Биракан. Повреждение на вед. ТП.	школа / 313чел	313	0,08	6	+22, гроза	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	08.06.22 22:27	08.06.22 22:27	2:02	08.06.22 22:27	10:26	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+18, гроза	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	08.06.22 22:27	08.06.22 22:27	2:44	08.06.22 22:27	2:44	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	20	09.06.22 1:43	09.06.22 1:47	5:15	09.06.22 1:47	5:15	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед. ТП.	нет / 210чел	210	0,3	28	+15, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		09.06.22 14:03	09.06.22 15:27	0:00	09.06.22 15:30	5:15	1 ст ТНЗНП	ну	у	РЗА П. ИМФ В-0. L-35,1км. Обесточены ПС-110 Игнатьево, Сергеевка, ПС-35 Совхозная, Марково, Петровка. Потеря СН ПС Игнатьево из-за погашения Т2, в ремонте Т1. В 15:27 запитаны ПС-35 Марково, Совхозная от ПС Благовещенская и ПС-110 Игнатьево (вкл. Т1 из ремонта) -/2522 чел/ЗМВт/. В 15:30 вкл. ВЛ-110 Игнатьево - Сергеевка, запитаны все потребители. В 16:14 всё по норм. сх. Осмотр ВЛ, оп. 195 гнездо аиста, следы перекрытия на проводе (других замечаний нет).	ВЛ-35 Благовещенск ая-Марково	Благовец, р-н (ЕГЭ нет), 5522 чел/19 фид.	5522	4,7	112	+24, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	09.06.22 15:11	09.06.22 15:15		09.06.22 15:32		МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с. Вятское. Запитан от резерва без вед. ТП. В 15:32 всё вкл. Повреждение на вед. ТП.	ф-16	в/ч / 450 чел	450	0,34	14	+14, ветер, дождь
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	09.06.22 15:37	09.06.22 15:37	1:06	09.06.22 15:37		МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+24, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	09.06.22 16:20	09.06.22 18:21	0:24	09.06.22 18:21	0:24	МТЗ	нет	ну	РЗА П. п.Новый, с.Прохладное. Запитаны все потребители. Повреждение КЛ-6 оп.135 - оп.90 Ф-9 ПС Надеждинская. Место повреждения в 45 м от оп.90 (на терр. частного земельного участка). Устранено 15.06.22.	нет / 500 чел	500	0,4	17	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Блогорская - Среднебелая		09.06.22 17:22	09.06.22 17:22	18:58	09.06.22 17:22	18:58	2 ст ТНЗНП	у		РЗА П. ИМФ С-0.1-38,8км. 10.6.22 проведен осмотр, на опоре 1/10 гнездо аиста, обгоревшая ветка.	нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ВЭС	10	Александровка 35/10	1	09.06.22 18:48	09.06.22 22:39	0:23	09.06.22 22:39	0:23	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. с.Лазаревка. Повреждение выключателя В-10 ф.1. Устранено.	нет / 463 чел	463	0,08	8	+24, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	09.06.22 18:54	09.06.22 20:31	0:23	09.06.22 21:39	0:23	МТЗ	ну	у	РЗА П. с.Новотроицкое. Включен до СП-51(отключалось от МТЗ), без 3-х ТП. В 21:39 включен полностью. Попадание грозы в оп.10 (без повреждения).	нет / 100 чел	100	0,26	12	+24, гроза	

Прим.ЭЭС	10	Игнатевка 110/35/10	6	10.06.22 1:19	10.06.22 2:25	1:16	10.06.22 16:34	1:16	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=36,9км, Лбаза=25км. с. Ласточка, Емельяновка. В 1:19 запитаны от ДГ три ТП. В 2:25 включен до ЛР-2 оп.134, без 4-х ТП. В 3:24 включен до ЛР-3 оп.215, запитаны все потребители, выделен участок ВЛ от оп. 215 до оп. 413 без нагрузки. В 6:29 доп.бр. на обход ВЛ в пр. оп.215-413. На ТП-2095 сняли ветку с проходных изоляторов 10 кВ, включили по нормальной схеме.	п/з, скважина / 238чел	238	0,1	12	+12, дождь	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	10.06.22 15:10	10.06.22 16:00	0:00	16.06.22 19:12	0:00	КУ "Земля"			РЗА П. Выведен участок РП80204-ТП82148-ТП82156 (запитано 9 ТП из 11). В 16:26 запитаны все потребители. Выведен участок КЛ-10 РП80204-ТП82148 без нагрузки. Место повреждения в 30 м от РП80204. 16.06.22 устранено	п.Дунай. школа, 2 д/с, насосн, поликлиника / 1120 чел	1120	0,5	11	+22, ясно	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	10.06.22 16:13	10.06.22 16:13	0:45	10.06.22 16:13	0:45	МТО	у		РЗА ПП. В пр.оп.59-60 следы перекрытия на проводе от сельхозтехники, не габарит провода А-5,35м, В-6,3м, С-4,8м	нет	0	0	0	+25, ясно	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	10.06.22 17:11	10.06.22 17:11	0:48	10.06.22 17:11	0:48	ЧТЭЦ: ДЗ 1ст., ТЭНП 1 ст. Малый Нимыр: ДЗ 1 ст.	у		РЗА ПП. ЧТЭЦ: ИМФ ф.-А=0 31,4км. Произведен осмотр оп. 60-190, замечаний нет.	нет	0	0	0	+17, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		10.06.22 17:51	10.06.22 17:51	0:33	10.06.22 17:51	0:33	Тамб: ТЭНП 1ст.	у		РЗА П. Тамбовка ИМФ ф-С=0 2,5 км. Осмотр, оп. 41 гнездо аиста.	нет	0	0	0	+24, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Красицкая 110/35/10	6	10.06.22 17:52	10.06.22 19:41	0:00	10.06.22 19:41	0:00	Ав.откл	ну	ну	РЗА П. Обрыв провода на оп.54. Устранено	ф-9	с.Красицкое. Школа, д/с / 450 чел	450	0,07	4	+17, ясно
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	10.06.22 18:15	10.06.22 18:19	1:34	10.06.22 18:19	1:34	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр до 15.06.22	школа, насосная / 600 чел	600	0,25	16	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Загородная 110/6	В-2 6 Т1	11.06.22 0:16	11.06.22 1:42	1:00	11.06.22 1:42	1:00	МТЗ	выв		РЗА П. Обесточена 2С-6кВ. Осмотр: в яч. вед. ф.-4 проникновение крысы на ТТ6 Ф-4 (В-6 включен, блинкеров нет). Вкл. без вед. Ф-4 (1500 чел/1,2МВт) - /в 04:58 запитан по сетям ВПЭС/. По ф.-4 повреждение не обнаружено, включен 12.6.22 в 12:58	г. Владивосток, 7900 чел/6 фид.	7900	3,7	40	+14, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	В-10 Т2	11.06.22 3:57	11.06.22 5:18	0:23	11.06.22 5:18	2:48	МТЗ	выв		РЗА ПН. Обесточена 1,2С-10кВ. Осмотр: в яч. ф.-6 повреждение проходных изоляторов 3-х фаз в сторону ВЛ-10 кВ (В-10 не откл, бл. МТЗ). Вкл. без ф.-6 (550 чел/0,2МВт) - /в 08:14 запитан от ф.-4/. Изоляторы заменены. 17:36 включен ф.-6. Проведена проверка РЗА В-10 ф-6 без замечаний, 12.6.22 проведена проверка РЗА Т-2 без замечаний.	Уссурийский р-н, 1750 чел/7 фид.	1750	0,76	57	+12, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	11.06.22 7:20	11.06.22 7:29	1:13	11.06.22 7:29	48:57	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний	нет / 200 чел	200	0,05	1	+12, пасм	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		11.06.22 8:35	11.06.22 8:35	2:25	11.06.22 8:35	3:13	Спасск: ТНЭНП-2ст Мучная: НЗЗ 1ст.	у		РЗА ПП. Спасск: ИМФ ф-В 42,2,км. Мучная: отключался СВ-110 (разрыв транзита), АПВ ну, РПВ усп. в 09:23, ИМФ ф-В 6,7км . Проведен обход пр.оп.24-55 повреждений нет, гнезда аистов.	нет	0	0	0	+12, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	11	11.06.22 10:28	11.06.22 12:13	0:10	11.06.22 23:59	0:10	МТЗ	выв	не произв	РЗА П. Потребитель запитан. Повреждение КЛ-10 РТП8-ТП1814 техникой сторонней организации. Устранено и включено.	Стройка о.Русский/быта нет	0	0,05	1	+16, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	11.06.22 17:17	11.06.22 18:31	0:24	13.06.22 15:46	0:59	КУ "Земля"			РЗА П. В 18:31 все потребители запитаны от ф-1 ПС Промысловка, повреждение КЛ-10 ТП-82069-82012. 12.6.22 по КЛ 10 ТП-82069-82012 установлено МП в 70 м. от ТП-82069. Устранено	ф-1	пож. депо, насосн, очистные / 1400 чел	1400	0,63	10	+18, ясно
Ам.ЭЭС	35	Коболдо - Златоустовск		11.06.22 22:27	12.06.22 1:21	0:24	12.06.22 15:18	0:24	МТО	ну	ну	РЗА П. Лвл=70км, ИМФ ф АВС 35км. Обесточились ПС 35 кВ Златоустовск, Ольгинск, вед. ПС ХЭС. По ВЛ-35 откл. ЛР 49-50-1, весь потребитель запитан от ПС Албын. В пр.оп.220-221 убрано подгоревшее дерево с провода, повреждения линии нет	ПС Албын	Селемджинский р-н, 1212чел / 6 фид	1212	2,1	11	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	12.06.22 8:10	12.06.22 8:54	3:19	12.06.22 8:54	3:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет / 200 чел	200	0,1	3	+13, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	12.06.22 8:39	12.06.22 8:46	0:01	12.06.22 8:46	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет / 360 чел	360	0,1	6	+13, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	12.06.22 11:43	12.06.22 12:27	0:05	12.06.22 17:03		"земля" от КУ			РЗА П. Включен без АТП. На опоре 287 заменили поврежденный изолятор, все включено	нет / 570чел	570	0,1	11	+20, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	12.06.22 11:49	12.06.22 12:36	2:04	12.06.22 12:36	2:35	"земля" от КУ			РЗА П. Оп. 2/6/2 поврежден разрядник 10 кВ ф.С, демонтирован.	насосная, дс / 2628 чел	2628	0,7	13	+20, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	12.06.22 15:05	12.06.22 15:55	1:44	12.06.22 15:55	1:44	МТЗ	нет	у	РЗА П. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 2600 чел	2600	0,84	27	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Владимири-Александровское 35/6	В-6-Т1	12.06.22 16:29	12.06.22 16:54	0:27	12.06.22 16:54	2:55	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Обесточена 1сш-6 кВ. Включен В-6-Т1 успешно. 13.06.22 проверка РЗА: выявлена неисправность и заменен терминал защит по ф.1 , по В 6 Т-1 замечаний нет. Осмотр ВЛ-6 кВ ф-1 и 5 14.06.22	нет / 1140 чел / 2 фидера	1140	1,1	13	+13, ясно	

Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	11	12.06.22 23:15	13.06.22 1:56	0:36	15.06.22 23:28	0:36	МТЗ	выв		РЗА П. Потребители запитаны от ф-12. Повреждение КЛ на участке от ПС до РТП8. Определено МП на расстоянии 270м от РТП-8. 15.6.22 смонтирована каб.муфта, испытан, включен в работу	ф-12	Стройка о.Русский/быта нет	0	0,05	1	+13, пасмурно
Хаб.СЭС	35	Березовая - Брикан с отп. Главный стан	Т-198	12.06.22 23:47	13.06.22 0:09	8:21	13.06.22 0:09	8:21	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=84,9 км, Лбаза=200 км. Обесточены ПС Брикан, вед.ПС Главный Стан. Включили с отключенным разъединителем на вед. отпайку на ПС Главный Стан. Повреждение на вед. отпайке.		водозабор, котельная / 1393 чел / 3 фид/ р-н им.П.Осипенко	1393	0,33	13	+19, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	13.06.22 9:08	13.06.22 9:08	0:14	13.06.22 9:08	1:35	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Под опорой 67 обнаружена птица со следами электрической дуги		нет	0	0	0	+20, ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	140	13.06.22 15:56	13.06.22 15:56	0:48	13.06.22 15:56	0:48	МТЗ 2 ст	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	13.06.22 21:56	13.06.22 22:44	0:06	13.06.22 22:44	0:06	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. Повреждение на вед. уч-ке		школа, д/с, насосная / 9590 чел	9590	2,62	9	+17, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Марьяновка 35/10	3	13.06.22 22:12	13.06.22 22:12	0:00	13.06.22 22:12	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. в пролёте 15-16 упало дерево (ясень), ветками заделали провода. Повреждений нет.		нет	0	0	0	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	14.06.22 3:30	14.06.22 4:55		15.06.22 12:40		МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Все потребители запитаны от ф-28. Выведен участок КЛ 6 кВ от ПС до РЛ-1. Определено МП на расстоянии 102м от ПС.ПС Де-Фриз Ф-29 в 21:50 смонтирована муфта. 15.6.22 12:40 включен.	ф-28	нет / 500 чел	500	0,4	35	+12, пасмурно
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		14.06.22 8:46	14.06.22 8:46	0:04	14.06.22 8:46	0:04	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 30.06.22.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Гайдамак 35/6	5	14.06.22 9:11	14.06.22 10:35	286:22	14.06.22 10:35	286:22	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Находка. Планируется осмотр 17.06.22.		нет / 150чел	150	0,2	4	+12, пасм
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	11	14.06.22 12:40	14.06.22 17:43	0:00	14.06.22 17:43	3:16	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. с.Новотроицкое. Обрыв 2-х проводов сторонней техникой между оп.21 и РТП-11-18. Виновики скрылись, сообщено в СБ, полицию.		нет / 420чел	420	0,05	7	+20, пасм
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		14.06.22 13:50	14.06.22 13:50	0:45	14.06.22 13:50	4:45	НЗНП 2ст	у		РЗА ПП. На оп.1/10 гнездо. Под опорой обгоревшие ветки.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	140	14.06.22 14:29	14.06.22 14:44	0:28	14.06.22 16:46	6:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. г.Облучье. На КТП-42 на приемной траверсе 6 кВ слетел изолятор ф.В, следы к.з. на проводах ф.А,В. Устранено.		больница / 3627чел	3627	0,8	12	+15, дождь
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	15	14.06.22 14:46	14.06.22 14:46	1:40	14.06.22 14:46	3:22	МТЗ	у		РЗА ПП. Проведен осмотр 20.06.2022 - на оп.226/15 скол изолятора Ф.А. Устранено.		нет	0	0	0	+20, пасм
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	14.06.22 15:11	14.06.22 15:11	5:20	14.06.22 15:11	5:20	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 30.06.22.		нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.СЭС	10	Черняево 35/10	11	14.06.22 16:33	14.06.22 16:33	0:00	14.06.22 16:33	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 30.06.22.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		14.06.22 16:35	14.06.22 16:35	0:00	14.06.22 16:35	0:00	ТНЗНП 3ст	у		РЗА ПП. ИМФ 73 км ф.С=0. Пролет 327-328 упавшее дерево. Повреждения ВЛ нет.		нет	0	0	0	+26, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	14.06.22 16:48	14.06.22 18:30	0:00	14.06.22 20:59	0:00	"земля" от КУ			с.Проходное, п.Зима Южная, с.Шмидтовка. Обрыв провода ф.С в пр.оп.16-17. В 18:30 запитаны 11 ТП из 17-ти от резерва. Устранено.	ф.28 ПС Де-Фриз	нет / 370чел	370	0,6	17	+20, ясно
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	14.06.22 16:59	14.06.22 17:47	0:00	14.06.22 17:47	5:41	МТЗ	ну		РЗА ПП. п.Хурба. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 250чел	250	0,69	22	+19, обл
Ам.СЭС	10	Чалбачи	3	14.06.22 18:41	14.06.22 19:00	0:03	14.06.22 19:32	0:03	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. с.Чалбачи. Включен без КТП-13. На КТП-13 повреждён проходной изолятор ф.В. Устранено.		школа, д/с / 518чел	518	0,04	5	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Новороссия 35/6	по ф.7 РКЛ оп.190	15.06.22 0:33	15.06.22 4:52	0:47	15.06.22 4:52	0:47	МТЗ	нет	ну	Лвл=22 км, Лбаза=50 км. РЗА П. Убрана ветка в пр.оп.239-240		нет / 220 чел	220	0,15	7	+13, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	СВ-10	15.06.22 5:53	15.06.22 6:24	0:00	15.06.22 7:47	0:00	ЛЗШ	запрет		Обесточена 1сш-10 кВ. Повреждена резервная КЛ-10 ф.2. Включен СВ-10, потребитель запитан кроме ф.2 (вед.ТП-фермер). В 7:47 отсоединен поврежденный резерв.КЛ-10 ф.2, включен ф.2, потребитель запитан		часть Благовец, р-на / 5177 чел / 6 фидеров	5177	0,76	77	+15, ясно
Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	8	15.06.22 8:42	15.06.22 8:46	0:20	15.06.22 8:46	0:20	МТО	нет	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет / 125чел	125	0,02	1	+18, дождь
Ам.ЦЭС	35	Марково 35/10	В-35 Благовецкая	15.06.22 12:20	15.06.22 12:56	1:07	15.06.22 12:58	3:22	6/6	выв		РЗА ПН. При ремонтной схеме сети (на ПС-220 Благовецкая в ремонте 1СШ-110 кВ, ПС-110 Игнатьево запитана по сети 10 кВ от ПС Марково, ПС-110 Сергеевка запитана по сети 35 кВ от ПС Благовецкая) на ПС Марково отключился В-35 Благовецкая (по линии блинкеров не выпадало, при осмотре ПС Марково обнаружен блинкер "Аварийное отключение"). Обесточены ПС 110 Игнатьево, Сергеевка, ПС 35 кВ Марково, Совхозная, Петровка. В 12:36 отключили ВЛ-35 Марково - Совхозная, включили В-35 Благовецкая, запитали ПС 35кВ Марково, ПС 110 кВ Игнатьево (по 10 кВ от Марково). В 12:56 отключили В-35 Сергеевка на ПС Совхозная, включили ВЛ Марково - Совхозная, запитали ПС Совхозная (итога запитано 3128чел, 3МВт). В 12:58 включили В-35 Сергеевка, запитаны все потребители. Подана заявка на проверку РЗА, ревизию приводов до 24.06.22	Благовецкий р-н, 6472чел / 34 фид	6472	6	264	+20, гроза, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Щимановск 220/35/10	26	15.06.22 12:36	15.06.22 12:36	0:16	15.06.22 12:36	0:16	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 15.07.22		нет	0	0	0	+20, пасм
Ам.СЭС	35	Невер - Соловьеск		15.06.22 15:25	15.06.22 15:29	0:44	15.06.22 15:29	0:44	МТО	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 30.06.22.		Тындинский р-н, 2390чел	2390	3	27	+20, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	4	15.06.22 15:32	15.06.22 15:32	0:14	15.06.22 18:08	0:14	МТЗ	ну	ну	РЗА П. в пр.оп.99-100 под проводами дерево, без повреждения ВЛ.	ф.6	нет	0	0	1	+18, ветер
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	15	15.06.22 16:00	15.06.22 16:06	1:21	15.06.22 16:06	1:21	МТО	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр до 30.06.22.		нет / 306чел	306	0,02	3	+20, гроза

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф.11 ТП7395	15.06.22 16:42	15.06.22 18:57	1:00	15.06.22 21:11	3:25	МТЗ	нет	ну	по фидеру была запитана нагрузка ф.7 Партизан. Включен без 17ТП, запитано более 50%. В 21:11 включен полностью. Причина не установлена.		нет / 1200 ч	1200	1,5	30	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	13	15.06.22 16:50	15.06.22 16:50	0:00	15.06.22 16:50	0:00	МТЗ	у		РЗА П. На оп.№477/13 грозой повреждены все 3 провода. Устранено.		нет	0	0	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	15.06.22 16:56	15.06.22 17:44	0:17	16.06.22 11:59	0:17	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Все потребители запитаны от резерва. Выделен участок оп.208-00/87-167 без нагрузки. Осмотр 16.06.22 - пролет 208-00/155-156 падение дерева. Устранено.	ф.50 ПС Дежнево	школа, д/с, насосная / 903чел	903	0,14	9	+22, облачно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	15.06.22 17:32	15.06.22 19:49	0:00	15.06.22 19:49	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. На оп.90 лопнула оттяжка, опора наклонилась, касается проводами деревьев. Устранено.	администр, скважина, школа, д/с / 1169чел	1169	0,86	18	+19, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	15.06.22 21:47	15.06.22 21:47	1:20	15.06.22 21:47	4:04	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр до 22.6.22		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	15.06.22 21:48	15.06.22 21:48	1:13	15.06.22 21:48	4:33	МТЗ	у		РЗА ПП. На оп.121/27 скол изолятора ф.А.		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	8	16.06.22 2:31	16.06.22 4:30	0:53	16.06.22 4:30	0:53	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Включен без 1ТП. Убрана ветка с проводов в пр.оп.20-21. Устранено.		быта нет	0	0,8	2	+15, ясно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	16.06.22 7:04	16.06.22 7:04	0:43	16.06.22 7:04	1:03	Дежнево: 2 ст ТЗНП, Ленинск: 1 ст ДЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр: на оп.94 ф.С обитаемое гнездо, следу жизнедеятельности птиц. Под опорой обгоревшие ветки.		нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 РКЛ оп.207	16.06.22 8:43	16.06.22 9:11	0:00	16.06.22 14:01	0:00	МТЗ	выв		9:11 запитано 5ТП из 11 (более 50%). Пролет 309-310 ветка на проводах. В 13:24 запитано еще 3ТП, в 13:55 запитаны все потребители. РЗА П.	школа (ЕГЭ нет), ФАП / 245 чел		0,2	11	+12, пасмурно	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	8	16.06.22 9:04	16.06.22 9:04	2:56	16.06.22 17:14	2:56	Ав.откл	нет		Повреждение кабельной муфты на оп.1. Устранено. РЗА П.	УРП-11 ф.10	Аэропорт (перешел на второе питание)	0	0	0	+9, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	28	16.06.22 10:00	16.06.22 10:00	1:12	16.06.22 15:26	2:59	МТЗ	выв		РЗА П. Кл на х.х. Повреждение на вед. КТП "микрорайон" (повреждение ОПН).		нет	0	0	0	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	16.06.22 13:09	16.06.22 13:09	0:08	16.06.22 13:09	0:08	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 21.06.22		нет	0	0	0	+18, ясно
Ам.ВЭС	35	Завитая - Болдыревка		16.06.22 13:33	16.06.22 13:33	1:25	16.06.22 13:33	1:25	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп.169 разрушение изолятора ф.В,С из гирлянды		нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ВЭС	35	Поярково - Слава		16.06.22 14:34	16.06.22 14:34	19:51	16.06.22 14:34	19:51	МТО, МТЗ	у		РЗА ПП.на оп. 52 разрушены 3 изолятора из 7 в гирлянде.		нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Зеленый Бор 35/10	10	17.06.22 7:23	17.06.22 7:23	4:34	17.06.22 7:23	4:34	МТО	у		РЗА П. Сняли ветку дерева в пролете опор 63-64		нет	0	0	0	+14, дождь
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ургальская ЦЭС с отп. Чегдомын	Т-301	17.06.22 7:25	17.06.22 7:25	0:09	17.06.22 7:25	0:09	ДЗ 1з	у		РЗА П. Пр. опор № 45/24-45/25 обнаружено упавшее дерево, повреждений нет.		нет	0	0	0	+15, гроза
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	17.06.22 10:42	17.06.22 10:42	0:08	17.06.22 10:42	0:08	КРС: 1ст ТЗНП, Ленинск: 1ст. ДЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр: на оп.85 гнездо, следы жизнедеятельности птиц и следы перекрытия на ф.А.		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 в ТП82023 ВН яч.5	17.06.22 12:00	17.06.22 13:05	0:00	17.06.22 13:05	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Планируется осмор.		часть г.Фокино	300	0,2	13	+17, пасмурно
ЮЯ ЭС	110	М.Нимныр	В-110 Хатыми	17.06.22 13:42	17.06.22 13:42	0:18	17.06.22 13:42	0:18	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	17.06.22 18:40	17.06.22 18:45	25:20	17.06.22 18:45	25:20	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Планируется осмор.		нет / 84 чел	84	0,17	14	+21, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	17.06.22 20:20	17.06.22 23:30	1:31	17.06.22 23:30	1:31	МТЗ	ну		РЗА П. На оп.49 убрано дерево с проводов, на Р-9 оп.55 отгорел шлейф ф.А с перекрытием на соседний шлейф. Устранено.		нет / 2350 чел	2350	0,96	29	+24, гроза
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	17.06.22 21:43	17.06.22 21:43	0:51	17.06.22 21:43	0:51	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмор.		нет	0	0	0	+20, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	17.06.22 22:32	17.06.22 22:32	0:53	17.06.22 22:32	0:53	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмор.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЗЭС	35	Роцино - Незаметное (быт) - Незаметное (производство) - Измайлиха		18.06.22 5:51	18.06.22 20:35	1:37	18.06.22 20:35	1:37	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=37,5км. Обесточилась ПС 35кВ Измайлиха, 2 ТП 35/0,4кВ. В пр. оп. 28-29 падение дерева, оборван провод ф.-А. Устранено, потребитель запитан.		нет / 287чел	287	0,12	4	+17, дождь
Прим.ЦЭС	35	Новоникольск - Борисовка - Корсаковка		18.06.22 6:40	18.06.22 7:10	0:27	18.06.22 7:10	0:27	МТО	не раб	у	РЗА ПП. Обесточились ПС 35 кВ Борисовка, Корсаковка. Осмотр 20.06.22, замечаний нет.	Уссурийский ГО, 6140чел	6140	2	90	+17, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	18.06.22 6:54	18.06.22 7:51	19:50	18.06.22 16:22	19:50	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с Чугуевка, Соколовка, Цветковка, Пшеницыно. Включен до РКЛ-3 оп.85, без 20 ТП. В 11:18 без 3-х ТП. В ТП 3056 разрушен проходной изолятор Ф.-С с перекрытием на ф.-В. На оп.325 срыв изолятора ф.-С. Устранено и вкл.	школа, насосная / 4268чел	4268	1	41	+16, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	18.06.22 9:42	18.06.22 14:43	1:15	18.06.22 14:43	1:15	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=12,4 км, Лбаза-50 км. с Филипповка. Оп.144 повреждение изолятора верхнего провода. Устранено с применением АГП.	ФАП, ретрансл./415 чел	415	0,17	8	+17, ясно	

Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	18.06.22 14:24	18.06.22 19:02	2:33	19.06.22 14:14	2:33	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=18,7 км, Лбаза=30 км. с.Корниловка, Шекляево. В пр.оп 36-37 утала осина на провода, оборван провод, сломана верхушка анкерной опоры № 37, требуется замена опоры. На оп.102 разрезаны шлейфы, потребитель полностью запитан от Ф-15 ПС Арсеньев-2. <i>Остался выведен участок в пр. 1-102.</i> 19.6.22 провод восстановлен по временной схеме (замена оп. 37 будет производиться по плановой заявке).	Ф-15 ПС Арсеньев-2	нет / 446 чел	446	0,1	9	+24, гроза
Прим.СЭС	110	Арсеньев-2 - Молодежная		18.06.22 14:55	18.06.22 15:58	0:50	19.06.22 19:55	0:50	ТЭНП 2ст.	ну	ну	РЗА П. Обесточена 2С-6 ПС Молодежная. На ПС Молодежная включен СВ-110 (при отключенном ЛР-110 Арсеньев-2). Запитаны все потребители. В пр. 14-15 обрыв грозотроса с касанием фазных проводов. В пр. 12-14, 15-22 грозотрос перепутался (провис) с касанием фазных проводов. <i>Участок ВЛ 2-х цепный (до оп. 23), совместно с ВЛ-110кВ Арсеньев-2-Прозресс - выведена для БВР (без ограничения потребителя).</i> 19.6.22 в 19:55 ВЛ-110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная включена в работу после перетяжки грозотроса в пролётах опор № 12-22.	ВЛ-110 Чугуевка-Молодежная	Арсеньевский р-н, 19198 чел/7 фид.	19198	4	72	+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	1	18.06.22 15:37	18.06.22 18:55	2:06	18.06.22 19:27	3:42	КУ "Земля"			РЗА П. с. Валуево, с. Червона Армия. Запитан от резерва. Оп. 46 повреждение изолятора.	Ф-15 Завитая	скваж. / 418 чел	418	0,2	9	+23, гроза
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	18.06.22 17:17	18.06.22 18:34	0:39	18.06.22 20:18	0:39	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=4,9 км, Лбаза=6 км. п. Архара. В 18:34 вкл. до ЛР-984 (без 2-х ТП). В ТП-10 поврежден разрядник.		детсады, водоканал, интернат, скважина/5500 чел	5500	0,8	19	+23, гроза
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	18.06.22 17:22	18.06.22 17:24	0:00	18.06.22 17:24	0:00	МТЗ-2	ну	у	РЗА ПП. ТП-992 поврежден проходной изолятор Ф "С"	интернат, детсад / 500 чел	500	0,1	16	+23, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		18.06.22 22:09	18.06.22 22:09	0:00	18.06.22 22:09	0:00	ПС Волково: 1ст.ТНЭП, 3 ст ТНЭП, ВЧТО ПС Центральная 1ст.ТНЭП	у		РЗА ПП. ПС Волково: ИМФ В-0, L=6,6 км. ПС Центральная: ИМФ А-0, L=10,8км. Осмотр, оп. 47 гнездо аиста (следы жизнедеятельности).		нет	0	0	0	+24, дождь
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	18.06.22 22:57	19.06.22 0:32	1:30	19.06.22 7:03	9:51	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Запитано 7 из 13 ТП. Оп. 65/8 срыв изолятора, схлест проводов по причине наклона опор № 65/9 и 65/10. Устранено.	Ф.14 ПС Варфоломеевк а	нет / 595 чел	595	0,2	13	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево/г-Манзовка		19.06.22 1:32	19.06.22 2:16	0:00	19.06.22 2:16	0:00	Манзовка: НЗЗ 2ст, АПВ ну Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО	ну	у	РЗА П. Манзовка: ИМФ 25,7км ф.А=0, Ярославка: ИМФ 6,4км, ф.А=0. <i>Останов 33-х поездов (29 грузовых, 4 пассажирских), задержка на 20 часов суммарно по всем поездам.</i> По ВЛ-110 Ярославка - Сибирцево/г произведен обход в пр. оп. 25-35, на оп. 32 обнаружено гнездо, на оп. 27 строящееся гнездо, других замечаний не выявлено.		РЖД	0	9	0	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	19.06.22 5:50	19.06.22 9:23	19:07	19.06.22 11:45	19:07	МТО	нет	ну	При РПВ "земля". Лвл=30,3 км, Лбаза=0 км. Вкл. от резерва без 11-ти ТП. Оп. 66 РТП-5006 проволока по ф."В" (наброс). Устранено, в 11:45 вкл. полностью.	Ф-21 Кролевцы	нет / 700 чел	700	0,6	38	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	РП Кондратенковка	1	19.06.22 6:27	19.06.22 6:39	0:19	19.06.22 6:39	0:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.		нет / 125 чел	125	0,5	8	+17, пасмурно
Хаб.СЭС	35	Окоца 110/35/10	В-35 Кислородная с отп. Городская (Т25Ф)	19.06.22 6:30	19.06.22 6:30	0:00	19.06.22 6:38	0:00	Окоца: ДЗ 3ст, МТЗ 3с	выв	у	Разрыв транзита. По ТМ сигнал об аварийном отключении не приходил, получили инф-ю от РДУ. ПС Кислородная отключения не было. 24.06.2022 на ПС Городская проведена проверка РЗА: повреждение по ф.-Д2Ф (В-10 не откл, В-10 Т1), откл. В-10 Т-35 И В-35 Кислородная.		нет	0	0	0	+10, дождь
Прим.ЮЭС	110	Спутник 110/35/6	Т2	19.06.22 10:21	19.06.22 11:30	0:15	19.06.22 11:49	2:00	ДЗТ			РЗА П. Т2 работает по стороне 110 и 6кВ. Обесточены 2С 6кВ, 4С 6кВ. В 11:10 абонентом нагрузка Ф.-49 переведена на Ф.-50, нагрузка Ф.-51 переведена на Ф.-3 ПС Спутник (1000 чел/1,05МВт). Обнаружена обгоревшая белка под шинным мостом В-6 Т2 ввод №1 (без повреждения оборудования). В 11:30 включены СВ-6 1С, СВ-6 4С, запитаны все потребители от Т1. В 11:49 Т2 вкл. в работу.	Т1	г.Владивосток, 4600 чел/7 фид.	4600	2,9	32	+23, ясно
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	19.06.22 13:07	19.06.22 17:20	0:03	19.06.22 17:20	0:03	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=20,4 км, Лбаза=1 км. с.Прибрежное, Борисово. Оп. 153 заменен фарф. изолятор Ф.-С.		скважина / 185 чел	185	0,01	5	+24, облач
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	173	19.06.22 15:59	19.06.22 16:04	10:33	19.06.22 16:04	10:33	МТЗ	не раб	у	РЗА ПП.		нет / 455 чел	455	0,4	5	+17, гроза
Прим.ЗЭС	35	Веденка - Новотроицкое		19.06.22 16:11	19.06.22 16:27	0:01	19.06.22 17:15	0:01	МТО	не работал	у	РЗА ПП. Обесточены ПС Новотроицкое, ПС Ракитное, ПС Малиново. В 16:27 ПС Ракитное и ПС Малиново запитаны от ПС Новопокровка. В 17:15 на ПС Веденка включен В-35 Новотроицкое, запитана ПС Новотроицкое (0,09 МВт/491 чел), обесточенных потребителей нет. В 17:25 по норм. сх. Осмотр, замечаний нет.	ВЛ-35 Новопокровка-Ракитное	Дальнереченский р-н, 5885 чел/11 фид.	5885	0,5	88	+21 гроза, град

Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	19.06.22 16:38	19.06.22 17:45	0:50	19.06.22 17:54	0:50	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Кневичи, Соловей ключ, Ясное. В 17:45 вкл. до РЛ-4 оп.196, запитано 18 ТП (основная нагрузка). В 17:54 вкл. полностью по норм. сх. Причина отключения выясняется	нет / 700 чел	700	0,6	38	+28, ясно	
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазвод		19.06.22 16:41	19.06.22 17:40	0:07	19.06.22 17:40	0:07	К: ДЗ Зст., ТЭНП 3 ст., АПВ усп. Плавазвод: НЗЗ 2ст, АПВ не раб.	нераб	у	в РусГидро отправлено почтой 16:03 (затем в СПД САЦ 16:15 Фюнин). РЗА ПН. На ПС Плавазвод В-110 К в отключенном положении: обесточены ПС-110 Плавазвод, ПС-35 Сержантово, Садовая. В 17:40 на ПС Плавазвод отключен В-110 Горбуша (ВЛ-110 была на х.х.) и включен В-110 К, запитаны все погашенные потребители. В 17:56 на ПС Плавазвод включен В-110 Горбуша, замечаний нет. Произведена замена РПВ 258 (реле повторного включения) и опробовано действие РЗА в цикле АПВ. Обход в пр.оп. 190-260 на оп.217 ф"В" и ф"С" (сколы на тарелках изоляторов). 22.06.22 произведен осмотр в пр.150-190 поврежденных не обнаружено.	Дальнегорский округ, 4390 чел/16 фид.	4390	2,7	57	+25, гроза	
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	19.06.22 17:47	19.06.22 19:43	16:07	19.06.22 22:25	16:07	МТЗ	не раб	ну	РЗА ПП. с. Осиновка, Владимировка. Вкл. без 14-ти ТП. СКТП 314 перекрытие на птицу. Устранено.	нет / 700 чел	700	0,33	29	+17, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	19.06.22 19:18	19.06.22 23:39	8:25	20.06.2022 2:58	8:25	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский. В 19:54 вкл. 3 ТП. 23:39 вкл 10ТП (+7ТП). 23:54 вкл 16ТП (+6ТП). в пр. 69/87-69/89 обрыв провода, падение дерева на провода. Устранено.	скважина / 410 чел	410	0,2	20	+22, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Игнатевка 110/35/10	6	19.06.22 21:48	20.06.22 0:10	0:00	20.06.22 10:00	0:28	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. 0:10 Включен до оп.215, включены все потребители. ТП 2095, ТП2096 П/З запитаны от собственных ДГУ. В пр.оп.249-250 обгоревшая ветка под проводами	скважина / 2238 чел	2238	0,1	12	+16, пасмурно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	19.06.22 22:12	19.06.22 23:08	0:33	20.06.22 8:17	0:33	КУ, земля			РЗА ПП. Включено без 5 ТП. Оп. 18-05/9 разрушен изолятор. Устранено	часть г.Биробиджан	700	0,25	17	+18, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	13	20.06.22 0:45	20.06.22 1:09	0:00	20.06.22 1:09	0:00	МТЗ	запрет	у	На оп.10 скол изолятора. РЗА ПП.	нет / 306 чел	306	0,05	3	+20, облачно	
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Среднебелая		20.06.22 3:57	20.06.22 3:57	0:03	20.06.22 3:57	0:03	1ст НЗНП	у		РЗА ПП. При осмотре обнаружено гнездо на опоре 63 и обгоревшие ветки под опорой.	нет	0	0	0	+16, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	20.06.22 6:43	20.06.22 6:43	0:21	20.06.22 6:43	685:57	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход до 21.06.22.	нет	0	0	0	+15, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	20.06.22 6:43	20.06.22 6:43	0:51	20.06.22 6:43	4:01	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход до 21.06.22.	нет	0	0	0	+15, ясно	
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	46	20.06.22 7:27	20.06.22 7:27	0:26	20.06.22 7:27	0:26	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет	1558	0,5	13	+15, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	20.06.22 14:20	20.06.22 14:54	5:36	20.06.22 15:18	5:36	"земля" от КУ			РЗА П. МТП 23-6 повреждение опорного изолятора. Устранено	нет / 158 чел	158	0,01	7	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	20.06.22 14:44	20.06.22 14:55	0:25	20.06.22 14:55	0:25	МТЗ	выв	у	РЗА П. КТП 7055 РУ-6 мех/повреждение разрядников РВО-6 фаз В и С	школа, дс, насосная / 515 чел	515	0,5	11	+24, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	20.06.22 15:50	20.06.22 18:55	0:29	20.06.22 21:30	0:29	"земля" от КУ			РЗА ПП. Вл-52,33 км, Лбаз-40 км В 18:13 включен до РКЛ оп.207, запитано 8ТП. В 18:55 вкл. без 6ТП. В 21:07 вкл. без 2-х ТП. В 21:30 включен полностью, замечаний не выявлено.		410	0,2	20	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	20.06.22 15:52	20.06.22 18:20	0:20	07.07.22 20:25	2:55	МТО	выв	ну	РЗА ПП. Повреждение КЛ-6 уч. ТП81002-ТП81005. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 22.6.22 в/в испытания 23.6.22 определено МП, 100м от ТП-81002. Согласовано проведения земляных работ. Устранено	нет / 1000 чел	1000	1	9	+29, ясно	
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Дражный	20.06.22 16:09	20.06.22 17:13	31:31	21.06.22 19:40	31:31	МТО	ну	ну	РЗА П. Потребителю обеспечен резерв. Повреждение соед. муфты в каб. лотке между ПС и опорой №1 ф. Дражный. Устранено	ф.Насосная-2 школа, жд станция / 1478 чел	1478	0,82	1	+25, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	20.06.22 21:20	20.06.22 21:52	1:29	20.06.22 21:52	1:55	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Дачи. Повреждение на вед. уч.	нет	0	0,02	1	+18, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	по ф-11 РК-11	20.06.22 23:35	21.06.22 0:04	0:45	21.06.22 1:40	0:45	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Вкл. без 7-ми ТП (садовые домики). В 1:40 вкл. полностью. С ЛР-690 снята ветка тополя.	п/з / 520 чел	520	0,2	13	+16, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	21.06.22 5:52	21.06.22 5:52	1:22	21.06.22 16:30	1:22	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Вл-18,1 км, Лбаз-46 км. Действием АВР питание КТП-РТПС переведено на Ф-3 ПС Иман, запитано 1 КТП (50% нагрузки). В 07:25 КТП Насосная переведена на Ф-8 ПС Губерово, погашенных потребителей нет. Оп.106 (дерево) сорвало крюк с изолятором, упал на нижний провод. В 16:30 опора заменена на новую	Ф-3 ПС Иман; Ф-8 ПС Губерово	быта нет	0	0,1	2	+17, пасм
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	21.06.22 8:49	21.06.22 8:49	0:01	21.06.22 8:49	0:01	МТЗ	у		РЗА П. На ТП-36 следы перекрытия на проходных изоляторах.	нет	0	0	0	+17, дождь, ветер	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	21.06.22 13:11	21.06.22 13:16	0:27	21.06.22 13:16	0:27	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет / 900 чел	900	0,3	16	+15, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	13	21.06.22 13:25	21.06.22 13:25	4:10	21.06.22 13:25	4:10	МТЗ	у		РЗА П. Произведен осмотр выявлен слетевший изолятор на оп.№14 Срок устранения 01.07.22	нет	0	0	0	+15, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	21.06.22 14:00	21.06.22 14:33	0:01	21.06.22 14:33	0:01	МТЗ	ну		РЗА П. Повреждение на вед. ТП	школа / 250 чел	250	0,16	12	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Курсаковка 35/10	1	21.06.22 19:15	21.06.22 19:24	0:21	21.06.22 19:24	0:21	МТО	нет	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	быта нет	0	0,04	2	+17, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	21.06.22 20:23	21.06.22 20:35	1:40	21.06.22 20:35	1:40	МТЗ	ну	у	РЗА П. Осмотр: легковым автомобилем повреждена ж/б оп.158/22 (упала). Сообщено в полицию, СБ. В 2:43 опору заменили.	насосная, школа / 4268чел	4268	1	43	+23, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Башурово 35/10	79	21.06.22 20:47	21.06.22 20:57	1:34	21.06.22 20:57	4:25	МТЗ	ну	у	РЗА П. Оп.79-00/19-20 под линии дерево со следами подгара	нет / 136 чел	136	0,02	3	+18, гроза, дождь	

ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	21.06.22 21:46	21.06.22 23:33	0:55	22.06.22 10:30	2:55	КУ "Земля"			РЗА ПП. Лвл=19,5 км, Лбаза=23 км. с.Бабстово. Запитан от резерва. На оп.5-00/2 заменен поврежденный изолятор	ф-75 Ленинск	нет / 288 чел	288	0,08	7	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	21.06.22 22:16	21.06.22 22:16	0:38	21.06.22 22:16	0:38	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+18, гроза, дождь
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/6	по ф-3 РКЛ-1 оп.476	22.06.22 0:18	22.06.22 3:37	0:38	22.06.22 3:37	0:38	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Лвл=29,2 км, Лбаза=30 км. п.Каменка.		нет / 775 чел	775	0,5	11	+12, гроза
Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Давыдовка		22.06.22 1:05	22.06.22 1:05	0:05	22.06.22 17:38	0:05	Пушк: ДЗ 13, ТНЗНП 1ст. Давыд: НЗЗ 2ст, уск-е НЗЗ 2ст.		ну	РЗА ПП. Давыдовка: ИМФ ф.В 20,4км (Лвл=32,75км). Разрыв транзита (без ограничения потребителя). На оп.62 обрывы гириядны изоляторов по ф.В, провод на земле.		нет	0	0	0	+19, пасм
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	153	22.06.22 1:30	22.06.22 3:28	5:10	22.06.22 15:17	5:10	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Алексеевка. Запитан от резерва без КТП-52 (49 част. домов) попала молния, разрушены прох.изоляторы, оплавлены шины. Устранено.	ф-167	нет / 248 чел	248	0,03	4	+18, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	22.06.22 3:06	22.06.22 3:40	0:14	22.06.22 3:40	0:14	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Дачи Сосновка, дачи Корфовская.		нет / бьта нет	0	1	33	+16, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	22.06.22 6:55	22.06.22 9:45	0:14	22.06.22 11:13	0:14	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Лвл=30,1км, Лбаза=75. с.Камышовое, п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход. В 9:45 включен с отключенным 1РЛ оп.45/1. В 10:56 включен до РЛ оп.45/224/1 без 2-х ТП. В 11:13 включены все потребители.		2 п/з / 150 чел	150	0,08	7	+17, дождь
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		22.06.22 7:53	22.06.22 7:53	0:19	22.06.22 7:53	0:19	ДЗ 13, НЗНП 2ст	у		РЗА ПП. Оп. 1/10 заменены 2-а изолятора, убрано гнездо, 1/7 заменен 1 изолятор, 1/6, 1/7 сняты гнезда. ИМФ ф.С-0 37.8км.		нет	0	0	0	+20, облач
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	9	22.06.22 8:15	22.06.22 8:15	0:55	22.06.22 8:15	0:55	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп. 69/3 гнездо с проволокой. Устранено.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/т 110/27,5/10	3	22.06.22 10:30	22.06.22 16:00	4:14	22.06.22 16:00	4:14	МТЗ	нет		РЗА ПП. с.Анисимовка. В пр.оп.32-33 сняли ветку с проводов.		нет / 250чел	250	0,2	9	+16, гроза
Ам.ВЭС	35	РайГРЭС - Широкий		22.06.22 10:39	22.06.22 10:39	2:21	22.06.22 10:39	2:21	МТЗ	у		В 10:40 отключена по неотложной заявке, "земля" в сети 35 кв. Обесточена ПС Широкий (1,1МВт, 4026чел). В 14:14 на ПС Широкий заменен опорный изолятор ф.С на ШР-35 Т1, и включена ВЛ-35 кв РайГРЭС-Широкий.		нет	0	0	0	+18, обл
Ам.ВЭС	35	РайГРЭС - Усть-Кивда		22.06.22 10:39	22.06.22 12:03	0:07	22.06.22 12:03	0:07	МТЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. Обесточена ПС Усть-Кивда. Повреждение на вед. ПС Пионер.	Бурейский р-н, 292чел	292	0,24	16	+18, обл	
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Благовещенская	№2	22.06.22 11:07	22.06.22 11:07	0:11	22.06.22 11:07	0:11	ВЧБ	у		РЗА ПП. ИМФ С-0, l= 2 92 км. В пр.оп.34-35 наброс (воздушный шарик). Устранено.		нет	0	0	0	+20, обл
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	22.06.22 11:42	22.06.22 12:07	0:20	22.06.22 13:33	0:20	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. с.Авангард. В 12:07 включен основной потребитель, без 2-х ТП. В пр.оп.32-33 под проводами обгоревшая ветка, других замечаний нет.	школа, больница / 812чел	812	0,2	5	+19, дождь	
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная - ТЭЦ Северная	№1	22.06.22 13:15	22.06.22 13:15	0:26	22.06.22 17:52	1:29	"земля" от КУ			Потребитель предварительно перезапитан от резерва. Северная №1 ДБ для ремонта щлейфа оп.№2 в 16-36	цель №2	нет	0	0	0	+17, дождь
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ с опгайками	№2	22.06.22 14:43	22.06.22 14:43	1:52	22.06.22 14:43	1:52	ТЗНП 1,3ст	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+16, гроза
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - ВГК		22.06.22 14:43	22.06.22 14:43	0:05	22.06.22 14:43	0:05	ТЗНП 1ст, МТО	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	22.06.22 14:48	22.06.22 15:11	20:47	22.06.22 15:11	20:47	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Новое. Планируется осмотр.		нет / 200чел	200	0,1	3	+17, дождь
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	22.06.22 15:48	22.06.22 15:48	1:52	22.06.22 15:48	25:06	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+22, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	37	22.06.22 18:13	22.06.22 19:04	1:37	24.06.22 17:45	1:37	"земля" от КУ			г.Биробиджан. Включен без 4-х ТП. В 20:05 включены все потребители. Повреждение КЛ 6 кв от ТП-142 до ТП-131, без нагрузки. Устранено.	школы, насосные / 4640чел	4640	1,4	11	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	5	22.06.22 23:37	23.06.22 1:11	0:31	23.06.22 4:13	0:31	МТЗ	выв	ну	РЗА П. По фидеру была запитана нагрузка ф.5 Екатериновка. Включен без 17 ТП (ф.5 Екатериновка). Пр.оп. 94/11-94/12 снятка ветка с проводов, все включено		нет / 1410 чел	1410	1	30	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	23.06.22 1:46	23.06.22 4:45	1:41	23.06.22 15:07	2:30	МТО	нет	ну	РЗА ПП. Лвл=38 км, Лбаза=50 км.По фидеру была запитана нагрузка ф.25 Троица. Поврежден КЛ10 "ввод" КТП ТП-4069. Включен без 1ТП (быта нет). Устранено, все включено.	школа, насосная / 745 чел	745	1,4	99	+16, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/т 110/27,5/10	3	23.06.22 4:10	23.06.22 13:48	13:24	23.06.22 13:48	13:24	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Лвл=38 км, Лбаза=50 км.Пр.оп.37-38 нависание мокрых веток над проводам. Устранено, произведена чистка просеки пр.оп.37-41, 44-50.		нет / 250 чел	250	0,2	8	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	В-6-Т1	23.06.22 5:36	23.06.22 7:04	0:03	23.06.22 7:04	0:03	МТЗ	выв	у	РЗА П. Обесточена 1сш-6 кв (ф.1, ф.5, по ф.5 была запитана нагрузка ф.5 Екатериновка), осмотр ПС: отключенных фидеров и выпавш блиннеров нет. В 6:58 включен В-6-Т1 на х.х., в 7:04 включены ф.1, ф.5 без замечаний. По В 6 Т-1 и В 6 Ф-5 проведена проверка РЗА, замечаний не выявлено		нет / 1980 чел	1980	1,1	34	+16, дождь
Прим.ЦЭС	35	Агрокомплекс - Дубки с отп. на ПС Ленинское	№1	23.06.22 9:03	23.06.22 9:03	0:14	23.06.22 11:18	0:38	ДЗ 1ст	у		РЗА П. На ПС Ленинское отключился В 35 "Агрокомплекс", обесточены Т-1 и 1С-10 кв (быта нет, 0,66МВт). В 10:58 на ПС Ленинское включен СВ-10, запитана 1С-10 кв и все потребители. На ПС Ленинское на ТН 35 1С перекрыты верхних втычных контактов по ф.В и ф.С, работа дуговой защиты. ТН 35 1С выведен в ремонт, схема приведена к нормальной в 11:18.		нет	0	0	0	+16, пасм

Прим.ЭЭС	10	Красный Кут 35/10	4	23.06.22 9:36	23.06.22 10:34	5:30	23.06.22 15:09	14:56	МТЗ	ну	ну	РЗА П. В 10:34 запитано от резерва без 13 ТП. В 10:56 включен до ЛР-101 оп. 57, без 10 ТП. В 11:14 включен без КТП-3246, повреждение проходного изолятора ф.В и опорного изолятора ф.В. Устранено.	ф.1 ПС Вишневка	школа, насосная, очистные / 1423чел	1423	0,2	26	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	4	23.06.22 10:02	23.06.22 11:16	4:07	23.06.22 13:26	4:07	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Пуциловка. Включен без ТП-20012, следы перекрытия на подставных изоляторах шинного моста между 1 и 2 секцией шин ф.А,В,С. Устранено.	нет / 150чел	150	0,1	3	+16, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	23.06.22 11:13	23.06.22 11:13	0:00	23.06.22 23:30	0:00	Давыдовка: МТЗ 2ст, Славянка: ПНДЗ	ну	ну	РЗА П. Обесточенных потребителей нет. В пр.оп.194-195 обнаружена ветка на проводах. Устранено	цель №2	нет	0	0	0	+17, пасм
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	23.06.22 12:02	23.06.22 12:13	0:22	23.06.22 12:13	52:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Первомайское. Осмотр на 24.06.22	нет / 360чел	360	0,1	8	+16, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Маслозавод 35/10	24	23.06.22 12:40	23.06.22 12:50		23.06.22 12:50		МТО	ну	у	Работал параллельно с ф.26	ф.26	нет	0	0	0	+20, обл
Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	20	23.06.22 12:40	23.06.22 14:20	0:58	23.06.22 14:20	11:48	МТО	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед.ТП	нет / быта нет	0	0,02	7	+20, обл	
Ам.ЦЭС	10	Маслозавод 35/10	26	23.06.22 12:40	23.06.22 12:50	0:38	23.06.22 12:50	0:38	МТО	ну	у	РЗА П. по фидеру питалась ПС Промышленная. Отключался одновременно с ф.20 ПС Промышленная.	г.Белогорск, 3580чел	3580	2,75		+20, обл	
Хаб.ЭС	10	Хурба 110/35/10	17	23.06.22 14:33	23.06.22 14:55	1:59	23.06.22 20:21	5:48	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Повреждение концевой муфты на оп.1. Устранено.	ф.8	школа, насосная / 50чел	50	0,85	2	+26, обл
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	3	23.06.22 16:17	23.06.22 17:57	3:37	23.06.22 19:20	31:08	МТЗ	ну	у	РЗА П. г.Благовещенск. Включен до ЛР-27, без 9 ТП. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 520чел	520	0,5	36	+20, гроза	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	В-6 ТТ	23.06.22 16:55	23.06.22 17:34	0:27	23.06.22 17:34	0:27	Дуг.защита			РЗА П. Обесточена 2С-6 кВ ПС МК. Повреждение кабельной муфты на вед. ф.16.	часть г.Биробиджан, 2416чел	2416	1	28	+20, обл	
Ам.ЭЭС	35	Белогорская - Державинка		23.06.22 17:01	23.06.22 17:01	0:21	23.06.22 17:01	0:21	МТО	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		23.06.22 17:45	23.06.22 17:45	0:00	23.06.22 17:45	0:00	ТНЗНП 1ст, МТО	у		РЗА ПП. ИМФ 3,7км. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	4	23.06.22 18:40	23.06.22 20:54	0:00	24.06.22 20:16	0:00	"земля" от КУ			РЗА П. Повреждение гол. КЛ-6 кВ. экскаватором сторонней организации 310 м. от КТП Парковый. 24.06.22 сторонней организацией смонтировано две соединительные муфты, предоставлен протокол об испытании.	ф.13	нет / 100 чел	100	0,1	1	+20, пасм
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	23.06.22 20:14	23.06.22 20:14	0:23	23.06.22 20:14	1:44	МТЗ	у		РЗА П. Оп.68 обрыв провода (СИП). Устранено	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	23.06.22 22:22	24.06.22 3:22	1:20	24.06.22 6:20	1:20	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Лвл-52,33 км, Лбаз-40 км. Включен без 4ТП. В 6:20 полностью. Пр.оп № 49/2-49/3 обнаружена ветка со следами пожаров	школа / 410 чел	410	0,2	20	+17, дождь	
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	23.06.22 22:55	23.06.22 22:55	0:00	23.06.22 22:55	0:00	Ленинск ДЗ 1 ст, ИМФ ф-В=20,8 км, Дежнево 2ст.ТЗНП ИМФ ф-В=9,0 км	у		РЗА ПП. Произведен обход: на оп.97 гнездо, следы жизнедеятельности птиц и следы перекрытия на ф.В.	нет	0	0	0	+17, пасмурно	
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	3	23.06.22 22:58	23.06.22 23:25		23.06.22 23:25		МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр 24.06.22	ретранслятор / 350 чел	350	0,2	14	+15, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Насосная-1 - Верхняя		24.06.22 3:30	24.06.22 3:32	6:29	24.06.22 3:32	6:29	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточивались ПС-35 Насосная-1, Дило, вед.ПС Верхняя, Пристань.	нет / 3242 чел	3242	2,7	15	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Насосная-1 - Верхняя		24.06.22 3:51	24.06.22 5:44	1:50	24.06.22 13:48	1:50	МТЗ	ну		РЗА ПП. Обесточены ПС-35 Насосная-1, Дило, вед.ПС Верхняя, Пристань. Отключена отпайка на вед.ПС Васильки, потребитель запитан по сети 35 кВ. Обход без замечаний, отпайка поставлена под напряжение.	по сети 35 кВ со стороны ПС Смоляниново-тяг	нет / 3242 чел	3242	2,7	15	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	2	24.06.22 6:35	24.06.22 8:22	0:00	24.06.22 8:22	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход без замечаний.	нет / 100 чел	100	0,05	5	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	СВ 10	24.06.22 14:24	24.06.22 14:57	0:30	24.06.22 14:57	0:30	МТЗ	выв		РЗА ПН. Погашение 1СШ 10кВ. Вкл. без вед. ф.7 (МТЗ, не откл). Проверка привода В10 ф.7 без замечаний, 27.6.22 проверка РЗА СВ-10 и В-10 ф.-7 без замечаний. Произведена регулировка привода В-10 ф.-7.	нет / 650 чел / 8 фидеров	650	1,4	14	+26, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	24.06.22 14:34	24.06.22 15:02	2:08	07.07.22 20:36	2:08	МТЗ	выв		РЗА П. Повреждение КЛ 10 уч. ПС-ТП82010 сторонней организацией при производстве земляных работ. Произведена разработка котлована. 25.06.22 смонтирована кабельная муфта. 26.6.22 определено 2-е МП: 275 метров от ТП-82010. 5.07.22 обнаружено 3-е МП: 260 метров от ТП-82010 в сторону ПС Промысловка. 06.07.22 разработан котлован, смонт муфты. 7.07.22 Устранено.	ф.17 ПС Промысловка	пожарное депо / 400 чел	400	0,5	7	+17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	ф.12 РК оп.207	24.06.22 17:10	24.06.22 19:20	1:20	24.06.22 19:20	1:55	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход 27.06.22	нет / 245 чел	245	0,2	12	+22, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	33	24.06.22 17:53	24.06.22 18:30	0:00	24.06.22 19:03	0:00	МТО	выв		РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП	нет / 832 чел	832	0,3	18	+19, дождь	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	22	24.06.22 18:02	24.06.22 20:30	17:07	24.06.22 20:30	1297:46	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Оп.8 разрушен изолятор. Устранено	пост ГИБДД / 1175 чел	1175	0,5	12	+23, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	24.06.22 20:23	24.06.22 20:29	3:01	24.06.22 20:29	3:01	МТЗ	нераб	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 27.06.22.	нет / 220 чел	220	0,06	6	+20, гроза	

Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	24.06.22 20:25	24.06.22 20:35	1:20	24.06.22 20:35	1:50	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 27.06.22.		нет / 595 чел	595	0,67	20	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	ф.12 РК оп.207	24.06.22 20:26	24.06.22 21:20	0:01	25.06.22 17:36	0:01	МТЗ	выв	ну	База - 40км, ВЛ - 53км. РЗА ПП. Включен без 5 ТП. В 5:21 бригада вышла на связь: фонари сели, туман, обход произведен не полностью в связи с погодными условиями. Производится сбор новой бригады, заправка техники. 12:39 8ТП запитано. в пролетах оп.461/3-461/4 обнаружена ветка на проводах. Устранено.		нет / 245 чел	245	0,2	11	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	24.06.22 20:49	24.06.22 23:19	0:00	24.06.22 23:19	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Новожатково. Включен по частям. Планируется осмотр 25.06.22		школа / 450чел	450	0,1	12	+23, гроза
Прим.ЭЭС	35	Евгеньевка 35/10	T1	24.06.22 21:06	24.06.22 21:09	1:32	24.06.22 21:58	1:32	МТЗ			РЗА ПН. Обесточилась 1С-10кВ. В 21:09 все потребители включены от резерва. В 21:58 Т1 включен на холостой ход. В 22:51 включен по нормальной схеме, замечаний нет. Причина отключения: излишняя работа защит Т-1 из-за не возврата реле времени РВМ-12 в исходное положение при прохождении через присоединение токов короткого замыкания, превышающих уставку (при нескольких коротких замыканиях подряд на отходящих ВЛ 10 кВ при прохождении грозового фронта).	ф.31 ПС Ключи	685чел	685	0,6	26	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	24.06.22 21:26	24.06.22 21:35	2:11	24.06.22 21:35	2:11	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Меркушевка, Дмитриевка.		школа, д/с / 717чел	717	0,07	7	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	24.06.22 21:26	24.06.22 21:35	0:35	24.06.22 21:35	0:35	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Синий гай, Искра, Майское.		школа, д/с / 831чел	831	0,15	12	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	8	24.06.22 21:26	24.06.22 21:41	0:41	24.06.22 21:41	0:41	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Дмитриевка.		школа, д/с / 906чел	906	0,13	5	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	24.06.22 21:33	24.06.22 22:15	0:23	24.06.22 22:15	0:23	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Покровка, Минеральное. Планируется осмотр		нет / 382чел	382	0,08	10	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	24.06.22 21:41	24.06.22 21:49	1:19	24.06.22 21:49	1:19	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Новодевица. Планируется осмотр 27.06.22.		школа / 236чел	236	0,21	12	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	1	24.06.22 21:46	24.06.22 22:27	0:17	24.06.22 22:27	0:17	"земля" от КУ			РЗА ПП. с.Стародевица. Включен с "землей" для поиска прибором. "земля" самоустранилась. 27.06.22 опора №137 разрушены изоляторы фазы А и В второго крепления.		нет / 60чел	60	0,01	3	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	25.06.22 2:05	25.06.22 3:35	0:59	25.06.22 3:35	0:59	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Николаевка, Новицкое.		нет / 231чел	231	0,25	13	+18, гроза
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	25.06.22 3:24	25.06.22 6:00	0:35	25.06.22 8:47	43:14	МТЗ	ну	ну	РЗА П. г.Лучегорск. Включен без 6 ТП. В 6:59 включен без ТП-2113, разрушение проходного изолятора ф.В. Устранено.		нет / 340чел	340	0,32	13	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	25.06.22 4:48	25.06.22 4:58	0:00	25.06.22 4:58	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. пт.Партизанск.		ТНС, д/с / 2141чел	2141	1	16	+18, пасм
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Ракушка		25.06.22 4:58	25.06.22 4:58	0:07	25.06.22 4:58	0:07	ТЭНП 2ст.	у		РЗА П. ИМФ 54,5км ф.С-0. В полете оп. 243-244 обнаружены два упавших дерева со следами воздействия электрической дуги, провода без повреждений, вывода в ремонт ВЛ не требуется.		нет	0	0	0	+16, пасм
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	В-10 Т1	25.06.22 6:21	25.06.22 7:17	7:48	25.06.22 7:17	7:48	МТЗ		у	Обесточились 1,2С-10кВ. Одновременно отключился ф.14. Перекрытие опорных изоляторов 2 С 10 кВ в ячейке 15 (резерв 3). На оп. № 1 по ВЛ-10 Ф-14 Варфоломеевка - разрушение разрядника фазы "А".	Часть Яковлевского р-на, 1549чел / 5фид	1549	0,67	44	+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	25.06.22 6:21	25.06.22 12:40	0:49	25.06.22 13:18	0:49	МТЗ	ну	ну	База 20км, ВЛ - 45км. РЗА ПП. с.Покровка, Минеральное. Разрушение разрядника фазы "А" оп.1.		нет / 382чел	382	0,08	10	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	25.06.22 7:23	25.06.22 10:16	1:17	25.06.22 17:12	1:17	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Варфоломеевка. Повреждение на вед. участке.		школа / 335чел	335	0,13	10	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	25.06.22 16:05	25.06.22 16:40	0:24	25.06.22 16:40	0:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 27.06.22		нет / 200 чел	200	0,05	1	+23, дождь
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	25.06.22 16:05	25.06.22 16:57	1:13	25.06.22 16:57	2:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 27.06.22		нет / 360	360	0,1	6	+23, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	25.06.22 17:14	25.06.22 22:58	1:13	26.06.22 20:21	2:40	МТЗ	выв	ну	База - 15км., ВЛ - 19км. РЗА ПП. В 22:58 запитано от резерва без 2-х ТП. В 1:20 КТП МегаФон запитано от собственного ДГУ, осталось обесточено ТП-7064 (пилорама, на выходных не работает, бьта нет). В 3:20 в ТП-7064 отсоединены разрядники фаз А,В, попытка включения под напряжение шин 6 кВ ТП-7064 не успешна, необходимо проведение в/в испытаний. 26.6.22 12:36 запитано ТП-7064 от ДГУ, все потребители запитаны. В 20:21 ТП-7046 включена по нормальной схеме. Повреждение на вед. уч.	ф.Насосная ЦРП ПаГРЭС	нет / 243 чел	243	0,35	19	+24, пасмурно

Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		25.06.22 17:14	26.06.22 11:20	97:05	26.06.22 11:20	97:05	2ст ТЭНП	ну	ну	РЗА П. Отключены ПС 110 кВ Вознесенская, 2С-10 Озерная, Малмыж-Стройка, Иннокентьевка, Лидога, Троицкая. В пр.оп.375-376 обрыв провода ф.С, вследствие падения дерева, провод лежит на земле. В 17:59 зпитана 2С-10 Озерная. В 21:30 бригада СЛЭП выехала из г. Комсомольска (около 110км). В 1:30 бригада прибыла на место. После подготовки раб.места в 4:46 допущена бригада (7чел, 1ед.техн) для устранения обрыва провода. При стлгивании провода для соединения произошел дополнительно обрыв провода ф.С пр.оп.375-376 в другом месте. Повреждения устранены, в 11:20 потребитель запитан.	Нанайский р-н, 10530 чел / 28фид	10530	7,7	99	+15, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	25.06.22 20:15	25.06.22 20:15	0:22	25.06.22 20:15	0:22	МТЗ-1	у		РЗА П. Под оп.75 обнаружена птица.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Мучная 110/10	5	25.06.22 21:34	25.06.22 23:50	3:59	26.06.22 0:44	3:59	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Алтыновка. Все потребители запитаны от резерва. На ПС Мучная повреждение кабеля питания катушки включения В-10 ф.5. Устранено.	ф.4 ПС Черниговка	нет / 276чел	276	0,02	1	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	26.06.22 0:32	26.06.22 0:51	8:29	26.06.22 0:51	8:29	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п. Лучегорск.	нет / 2110чел	2110	0,1	13	+17, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	26.06.22 5:23	26.06.22 6:57	4:54	26.06.22 8:57	4:54	МТЗ	ну	ну	РЗА П. г.Белогорск. Запитано от резерва без 6 ТП. На оп.21 обрыв вязы. Все вкл.	ф.10 ПС Промышленная	приют / 3280чел	3280	0,59	16	+19, обл
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	26.06.22 6:43	26.06.22 6:52	0:20	26.06.22 6:52	0:20	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Новое.	нет / 200чел	200	0,05	1	+18, ясно	
Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/6	3	26.06.22 6:51	26.06.22 15:28	5:06	26.06.22 15:28	5:06	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Льл-29,2 км, Лбазз-30 км с.Каменка. Произведен демонтаж РКЛ 1 оп.476 (поврежден).	нет / 1208чел	1208	0,8	11	+17, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	26.06.22 9:28	26.06.22 9:51	1:15	26.06.22 9:51	8:33	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Новожадково.	ретранслятор / 450 чел	450	0,1	12	+23, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	26.06.22 9:52	26.06.22 9:57	3:17	26.06.22 9:57	3:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Григорьевка.	нет / 100 чел	100	0,07	13	+23, пасм	
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ с отпайками	№1	26.06.22 12:24	26.06.22 12:24	2:20	26.06.22 12:24	2:20	НГРЭС: ДФЗ. ЧТЭЦ: ДФЗ	у		РЗА ПП. На ПС Дежневская откл. В-107 (бл. ДФЗ), вкл. СВ-110. В 14:32 норм. ск. Осмотр ВЛ, замечаний нет (со слов очевидцев разряды молний происходили в районе НГРЭС).	нет	0	0	0	+22, гроза	
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ с отпайками	№2	26.06.22 12:24	26.06.22 12:24	2:54	26.06.22 12:24	2:54	НГРЭС: ДЗ, ТО. ЧТЭЦ: ТЭНП 3 ст.	у		РЗА ПП. Осмотр ВЛ, замечаний нет (со слов очевидцев разряды молний происходили в районе НГРЭС).	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	26.06.22 14:05	26.06.22 16:13	0:00	26.06.22 20:10	0:00	МТЗ	выв	ну	База - 40км, ВЛ - 53км. РЗА П. При РПВ появилась "земля". часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский. В 16:13 вкл. без 13-ти ТП (запитано более 50% нагрузки). В 18:20 без 6-ти ТП. В 19:53 без 3-х ТП. Земля самоустранилась.	скважина/ 410 чел	410	0,2	20	+25, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	26.06.22 15:06	26.06.22 15:30	2:32	26.06.22 15:30	2:32	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Первомайское.	нет / 360 чел	360	0,1	8	+25, ясно	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	26.06.22 15:35	26.06.22 15:35	4:45	26.06.22 15:35	4:45	ЧТЭЦ: ТЭНП 2ст. Леб.: ДЗ.	у		РЗА ПП. Лебединый: ИМФ ф.-С=0 49км.	нет	0	0	0	+26, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Садовая - Смоляниново/г		26.06.22 16:11	26.06.22 16:52	2:07	26.06.22 16:52	2:07	ДЗЛ Ф-"В", "С".	ну	у	РЗА ПП. На Смоляниново/г останов подвижного состава не зафиксирован. В 16:52 ВЛ-110 вкл. со стороны Смоляниново/г, в 17:06 ВЛ-110 вкл. в транзит. На ПС Садовая (ДЗЛ Ф-"В", "С", неисправность цепей напряжения, действие УРОВ на себя, пуск ВЧТО №3, действие УРОВ В-1 на себя, неисправность охлаждения, РФП) обесточена 2,4С-10кВ, в 17:23 запитаны от Т1 (по приезду ОБВ). В 0:47 Т2 введен в работу. Обход ВЛ-110 Садовая - Смоляниново/гтя, ВОЛС на проводах в пролете оп.44-45.	Т1 ПС Садовая	быта нет	0	0,07	2	+25, пасм
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	26.06.22 16:50	26.06.22 16:53	0:21	26.06.22 17:11	0:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Суражевка.	нет / 100 чел	100	0,03	2	+25, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	26.06.22 16:58	26.06.22 17:11	1:56	26.06.22 17:11	1:56	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п.Хороль.	нет / 236 чел	236	0,2	12	+26, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	26.06.22 17:14	26.06.22 18:54	2:07	27.06.22 3:07	2:07	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. г. Партизанск. В 18:54 без 10-ти ТП. на ТП7549 на приемном портале срыв двух изоляторов фазы- А,С. Устранено.	нет /2856 чел	2856	1,1	22	+27, ясно	
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отпайками		26.06.22 17:25	26.06.22 17:35	0:34	26.06.22 17:39	0:34	Н.Куранах: Зст ДЗ, ТЭНП 2ст. Лебед.: ДЗ Зст, ТО.	ну	у	РЗА ПП. Обесточивалась вед. ПС Рябиновая (произв. нагрузка) на обслуживании ДРСК. В 17:35 вкл. со стор. Н.Куранах, 17:39 замкнут транзит. Осмотр без замечаний.	Алдан (быта нет)/6 фид.	0	8,5		+26, ветер	

Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В-10 Т2	26.06.22 18:52	26.06.22 19:35	2:06	27.06.22 18:08	2:06	дуг. защита			РЗА ПП. Обесточена 2С-10кВ. В 19:35 вкл. СВ-10, запитаны все потребители, кроме вед. Ф-8 (МТЗ, 100 чел/0,6МВ) и Ф-23 (345 чел/0,1МВ). Выделен уч. шин 10кВ до СР-10 2С из-за перекрытия в яч. СР-10 2С. Вед. ф-8 запитан от ф.7, ф.-23 резерва нет. В 00:28 выведен из работы участок 2С 10 кВ между яч. 29- яч.28 , В10 Т-2 включен , также включен В10 Ф-23, запитаны все потребители. В 18:08 Т2 включен в работу полностью по нормальной схеме. На тележке СР-10 2С заменены проходные изоляторы фаза А, С.	Т1	п.Хороль, 1386 чел/11 фид	1386	2,5	44	+26, ясно
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	26.06.22 19:20	26.06.22 19:41	0:05	26.06.22 19:41	0:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Суражевка. Пр.оп. 37-38 убрана ветка с проводов.		нет / 50 чел	50	0,03	1	+27, ясно
ЮЯ ЭС	110	М.Нимныр 110/6	В-110 Хатыми	26.06.22 20:06	26.06.22 20:06	0:51	26.06.22 20:06	23:00	ДЗ Зз	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+26, гроза
ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Юхта		26.06.22 20:06	26.06.22 20:06	0:40	26.06.22 20:07	0:40	ДЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. ИМФ 52,9км. Без погашения потребителя - разрыв транзита.		нет	0	0	0	+26, гроза
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	26.06.22 22:10	27.06.22 6:15	0:00	27.06.22 6:15	0:00	МТЗ	выв	ну	База - 75км, ВЛ - 115км. РЗА ПП. Участок оп. 77-284 включен от Ф-7 ПС Раздольное-1, запитано 6ТП из 12 (более 50% нагрузки). В полете оп. 53-54 проведена чистка просеки.	Ф.7 раздольное-1	нет	5	0,05	12	+22, ясно
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	7	27.06.22 11:12	27.06.22 11:14	0:00	27.06.22 11:14	122:51	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Бреевка. Требуется чистка просеки в пр. оп.№ 15-18. Устранено 28.6.22.		нет / 567 чел	567	0,05	4	+23, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	27.06.22 11:53	27.06.22 13:11	2:10	27.06.22 16:37	2:10	КУ "Земля"			РЗА П. г.Биробиджан. Вкл. без 1 ТП. Обрыв провода в полете опор № 185-00/54-55 в результате проведения буровзрывных работ строительного камня в карьере (без согласования). Сообщено в СБ. Устранено и вкл. 16:37.		нет / 483 чел	483	0,2	16	+25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	15	27.06.22 13:20	27.06.22 13:20	0:03	27.06.22 16:14	0:03	КУ "Земля"			РЗА П. На хв. Автомобилем Камаз сломаны оп.188, 189, оборван один провод. Сообщено в полицию, СБ. Устранено.		нет	0	0	0	+25, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	27.06.22 15:13	27.06.22 15:43	0:46	27.06.22 16:26	0:46	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. г.Большой Камень. В 15:43 РП-80006 отключены ВН в сторону ТП-1114 и ТП-81081, запитано 26 ТП. В 16:26 вкл. полностью, замечаний нет.		нет / 860 чел	860	0,9	52	+22, ясно
ЮЯ ЭС	110	М.Нимныр 110/6	В-110 Хатыми	27.06.22 17:10	27.06.22 17:10	1:23	27.06.22 17:10	1:23	ДЗ Зз	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	3	27.06.22 23:14	27.06.22 23:14	5:28	27.06.22 23:14	96:45	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	4	27.06.22 23:21	27.06.22 23:21	2:37	27.06.22 23:21	11:52	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	28.06.22 0:05	28.06.22 0:05	0:49	28.06.22 0:05	0:49	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	28.06.22 0:30	28.06.22 0:30	0:26	28.06.22 0:30	0:26	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	28.06.22 1:12	28.06.22 1:12	0:32	28.06.22 1:12	14:18	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	8	28.06.22 1:55	28.06.22 1:55	0:11	28.06.22 1:55	0:11	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	1	28.06.22 2:01	28.06.22 2:01	0:35	28.06.22 2:01	0:35	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	1	28.06.22 2:29	28.06.22 2:29	0:05	28.06.22 2:29	0:05	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	28.06.22 2:45	28.06.22 2:45	1:10	28.06.22 2:45	1:10	МТЗ	у		РЗА ПП. При осмотре обнаружены следы перекрытия на оп.120-1 ф-А		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп.Дмитриевка		28.06.22 2:49	28.06.22 2:49	0:32	28.06.22 2:49	0:32	Ярославка: ТО, пуск ВЧТО №2, №3, действие УРОВ на себя, Ключи: ВЧТО №3, пуск ВЧТО №3; пуск ВЧТО№2,, УРОВ на себя	у		РЗА ПП. Ярославка: ИМФ-В-0 4,3 км. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	28.06.22 3:10	28.06.22 3:10	3:35	28.06.22 3:10	3:35	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+18, дождь
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 3:10	28.06.22 3:10	0:00	28.06.22 3:10	0:00	ДЗ 2ст	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	28.06.22 3:10	28.06.22 3:10	0:03	28.06.22 3:10	0:03	ДЗ 2ст	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	28.06.22 3:12	28.06.22 3:12	3:38	28.06.22 3:12	3:38	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	16	28.06.22 3:19	28.06.22 3:19	4:10	28.06.22 3:19	4:10	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	28.06.22 3:53	28.06.22 3:53	0:00	28.06.22 3:53	0:00	МТЗ	ну	у	РПВ по ТУ. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+22, облачно

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	40	28.06.22 4:21	28.06.22 5:51	0:00	01.07.22 23:22	0:00	МТО	выв	не произв	Остается 1ТП на х.х. На повреждении участок ПС Береговая-2 - ЦРП-101. 28.6.22 не работали. 29.6.22 разработка котлована, МП 470 м. от ЦРП-101. Устранено.	Береговая-2 ф.9, ф.28	нет / 1200 чел	1200	1,53	11	+18, дождь
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		28.06.22 4:42	28.06.22 4:42	2:41	28.06.22 4:42	2:41	НЗЗ 2ст, ИМФ 7,9км	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	28.06.22 4:52	28.06.22 4:52	0:00	28.06.22 4:52	2:33	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	28.06.22 4:58	28.06.22 4:58	1:44	28.06.22 4:58	1:44	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	28.06.22 4:58	28.06.22 4:58	3:57	28.06.22 4:58		МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	11	28.06.22 5:14	28.06.22 5:14	0:44	28.06.22 5:14	0:44	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+19, дождь
ЮАЭС	110	НГРЭС - Фабрика	№1	28.06.22 5:18	28.06.22 5:18	0:00	28.06.22 5:18	0:19	ДЗЛ, ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
ЮАЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ с отпайками		28.06.22 5:18	28.06.22 5:18	3:43	28.06.22 5:18	3:43	ДФЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
ЮАЭС	110	НГРЭС - Фабрика	№2	28.06.22 5:18	28.06.22 5:18	0:22	28.06.22 5:18	0:22	ДЗЛ, ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ленинское 35/10	3	28.06.22 5:42	28.06.22 5:42	0:00	28.06.22 5:42	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ленинское 35/10	5	28.06.22 5:42	28.06.22 5:42	0:04	28.06.22 5:42	0:04	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	28.06.22 6:10	28.06.22 6:10	0:11	28.06.22 6:10	1:49	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	42	28.06.22 6:18	28.06.22 6:18	0:41	28.06.22 6:18	3:45	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	28.06.22 6:27	28.06.22 6:27	0:08	28.06.22 6:27	0:08	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22, В КТПА-3090 Школа затекание воды через опорные изоляторы Пр 10 Т-1.		нет	0	0	0	+16, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	28.06.22 6:27	28.06.22 6:34	0:02	28.06.22 6:34	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. В КТПА-3050 Сплавная затекание воды через опорные изоляторы Пр 10 Т-1.		нет / 1310 чел	1310	0,78	18	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	28.06.22 6:30	28.06.22 6:30	1:08	28.06.22 6:30	49:45	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	35	Белоярово - Краснояррово		28.06.22 6:30	28.06.22 6:30	0:00	28.06.22 6:30	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется обход до 15.7.22		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	4	28.06.22 6:40	28.06.22 6:40	0:38	28.06.22 6:40	0:38	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	28.06.22 7:04	28.06.22 10:18	1:04	28.06.22 14:05	1:04	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП. В 12:05 включен без ТП 2048Б, повреждение опорного изолятора ф.В. Устранено, все включено		нет / 360 чел	360	0,1	7	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	28.06.22 7:05	28.06.22 7:27	0:13	28.06.22 7:27	0:13	МТО	ну	у	РЗА ПП. Обход 3.07.22		нет / 595 чел	595	0,67	20	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Тихменеве 35/10	2	28.06.22 7:12	28.06.22 7:12	1:08	28.06.22 7:12	1:18	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	28.06.22 7:20	28.06.22 11:21	1:01	28.06.22 11:21	2:35	МТЗ	ну	ну	РЗА П. В пр. оп. 126-127 перекрытие на кроны дерева		нет / 184 чел	184	0,67	11	+19, дождь
Прим.ЮЭС	35	Новороссия 35/6	В-35 Т1	28.06.22 8:09	28.06.22 8:31	3:26	28.06.22 8:31	6:20	МТЗ		у	РЗА ПП. Обесточена 1сш-6кВ. ПС однотр-я. Регулировка привода и проверка РЗА Т1 на 29.06.2022 г.		нет / 350 чел / 5 фидеров	350	0,4	15	+21, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	СВ 10	28.06.22 8:34	28.06.22 9:37	0:49	28.06.22 9:37	0:49	МТЗ	ну	у	РЗА ПН. Обесточена 1сш-10, одновременно отключились фидера 2сш-10 кВ: ф.18 (РСК) от МТО, ф.24 (вед) от МТО		нет / 500 чел	500	1,5	21	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	28.06.22 8:34	28.06.22 9:12	3:13	28.06.22 9:12	4:15	МТО	ну	у	РЗА ПП. Обход 3.07.22		школа, / 595 чел	595	0,5	10	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	28.06.22 8:40	28.06.22 10:45	0:00	28.06.22 11:05	0:00	МТЗ	не раб	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП. В 11:05 включен с "землей" для поиска прибором. КТП 20051 обрыв шлейфа между КТП и РТП. Устранено		нет / 450 чел	450	0,1	11	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	28.06.22 8:40	28.06.22 13:47	1:24	28.06.22 13:47	1:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. После осмотра РПВ успешно. Причина не установлена		нет / 900 чел	900	0,1	13	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Владимири-Александровское 35/6	5	28.06.22 8:47	28.06.22 10:32	0:50	28.06.22 10:32	2:11	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет / 900 чел	900	0,9	9	+17, дождь
Прим.ЮЭС	110	Зеленый угол - А	№1	28.06.22 9:09	28.06.22 9:09	3:09	28.06.22 17:56	5:14	ЗУ: ДЗЛ ф.В, ВЧТО №3, АПВ не раб (режим КС); А: ДЗЛ ф.В, ДЗ 1ст., ТЭМП 1ст., ТО, АПВ ну	ну		РЗА П. Разрыв транзита. Оп.10 (анк) перекрытие подвесного полимерного изолятора в шлейфе ф.В. Устранено		нет	0	0	0	+17, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 РКЛ оп.98	28.06.22 9:28	28.06.22 10:22	2:27	28.06.22 10:22	2:27	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр 1.07.22		школа, ретранслятор / 350 чел	350	0,4	21	+17, дождь
Ам.ЗЭС	35	Чагоян - Ураловка		28.06.22 9:43	28.06.22 9:43	0:22	28.06.22 9:43	0:22	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр до 31.8.22		нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	28.06.22 10:04	28.06.22 12:11	2:26	28.06.22 12:11	2:26	"земля" от КУ			РЗА ПП. Повреждение на вед.отпайке		насосная / 450 чел	450	0,3	20	+21, дождь

ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 10:17	28.06.22 10:31	0:00	28.06.22 10:45	0:00	ЧТЭЦ: ТЭНП 3,4 ст	ну	у	РЗА П. Одновременно отключилась ВЛ-110 ЧТЭЦ-Хатыми (Л-102). Обесточены ПС-110 Юхта, Б.Нимныр, М.Нимныр, Хатыми, Угольная, Инаглинская. В 10:31 на ПС Лебединый включен успешно В-110 Юхта, транзит запитан, кроме ПС Хатыми (0,1 МВт, 190 чел). В 10:45 на ЧТЭЦ включен В-101 успешно, транзит восстановлен. По В-110 ЧТЭЦ - Хатыми (Л-102) выделен уч-к без нагрузки от РЛ-110 Чумьмакан до РЛ-110 ЧТЭЦ (ПС Хатыми), на оп.214 молниевый разрушены изоляторы ф.С (устранено в 16:42), в 12:36 включен на ЧТЭЦ В-102 успешно, в 12:38 на ПС М.Нимныр включен В-110 Хатыми, запитана ПС Хатыми.	п.Б.Нимныр, п.Хатыми / 365 чел	365	16	4	+20, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	28.06.22 10:17	28.06.22 12:36	0:22	28.06.22 12:38	0:22	ЧТЭЦ: ТЭНП 4 ст	ну	ну	РЗА П. Одновременно отключалась ВЛ-110 ЧТЭЦ - Лебединый (Л-101). ВЛ-110 (Л-102) вкл. в выделенным уч-ком без нагрузки от РЛ-110 Чумьмакан до РЛ-110 ЧТЭЦ (ПС Хатыми).	учтен	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Штыново 110/6	18	28.06.22 10:42	28.06.22 15:22	0:00	28.06.22 15:22	0:00	МТЗ	выв		РЗА П. Пр.оп.49 - 50, пр.оп. 34 - 35 перекрытие на кроны деревьев	школа / 430 чел	430	0,4	5	+21, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	7	28.06.22 10:44	28.06.22 12:56	0:00	28.06.22 16:19	0:00	МТО	нет	ну	РЗА ПП. Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Включен по нормальной схеме, устранена неисправность ключа управления В 10	ф.б нет / 450 чел	450	0,1	2	+21, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	2	28.06.22 11:08	28.06.22 11:14	0:34	28.06.22 11:14	3:59	МТЗ	нет	у	РЗА П. на отпайке в ст.ТП 81305 оп. 85/3 ветки дерева в проводах.	нет / 150 чел	150	0,2	7	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	28.06.22 11:12	28.06.22 16:20	0:00	28.06.22 16:20	0:00	МТЗ	не раб		РЗА ПП. Включен без ТП-2746, затекание воды в РУ-10. Устранено, все включено	нет / 367 чел	367	0,2	7	+20, дождь
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	22	28.06.22 11:25	28.06.22 12:57	0:02	28.06.22 12:57	1:40	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке	быта нет	0	0,3	5	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	110	ГВФ - РЦ	С-46	28.06.22 11:29	28.06.22 11:29	0:00	28.06.22 11:29	0:00	РЦ: ВЧБ, ТЭНП 1 ст. ГВФ: ВЧБ, ТЭНП 1 ст	у		РЗА П. Оп.16 следы жизнедеятельности птицы (цапли), провода и изоляция без повреждений. ПЗУ на опоре нет, планируют установить в этом году.	нет	0	0	0	+26, ясно
Прим.ЮЭС	35	Шкотковский водозабор - Насосная-1 - Верхняя		28.06.22 11:38	28.06.22 12:28	7:07	29.06.22 17:45	7:07	"земля" от КУ			РЗА ПП. Обесточены ПС Верхняя, Пристань, Депо, Васильки. В 12:28 линия включена при отключенном СВ 35 на ПС Пристань, запитаны ПС Насосная-1, ПС Верхняя, 1сш-35 ПС Пристань. В 12:48 на ПС Пристань переведена нагрузка на Т-1, в 12:52 по ВЛ 35 Смоляниново/т-Депо-Васильки-Новороссия отключен РЛ оп. 191 и включен СВ 35 на ПС Пристань, включены все погашенные потребители, кроме ПС Васильки (без потребителей). На оп. 105 и оп. 21 обнаружено по одному разрушенному изолятору, устранено, схема восстановлена	п.Смоляниново / 4943 чел	4943	2,3	484	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	28.06.22 11:44	28.06.22 12:33	8:46	28.06.22 16:01	8:46	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Включен без 5ТП. В 16:01 полностью. В пр. оп. 51/26-51/27 обнаружена ветка со следами перекрытия под ВЛ.	школа / 1752 чел	1752	1,3	23	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	28.06.22 11:50	28.06.22 11:58	0:52	28.06.22 11:58	0:52	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр 29.6.22	насосная, школа / 515 чел	515	0,4	11	+20, дождь
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 12:05	28.06.22 12:07	0:17	28.06.22 12:08	0:37	ЧТЭЦ: ТЭНП 3,4 ст	ну	у	РЗА П. Обесточивались ПС-110 Юхта, Б.Нимныр, М.Нимныр, Угольная, Иаглинская. В 12:07 на ПС Лебединый включен успешно В-110 Юхта, потребитель запитан. В 12:08 на ЧТЭЦ включен В-101 успешно, транзит восстановлен.	п.Б.Нимныр / 175 чел	175	10		+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Владимири-Александровское 35/6	5	28.06.22 13:29	28.06.22 15:39	2:09	28.06.22 15:39	2:09	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Обход 29.6.22	нет / 900 чел	900	0,9	9	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	28.06.22 13:33	28.06.22 15:19	0:19	28.06.22 15:19	0:39	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен без 6ТП. В 15:19 полностью. Причина не установлена	нет / 644 чел	644	0,5	12	+20, дождь
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 13:34	28.06.22 13:37	0:54	28.06.22 13:38	0:54	ЧТЭЦ: ТЭНП 3,4 ст	ну	у	РЗА П. Обесточивались ПС-110 Юхта, Б.Нимныр, М.Нимныр, 1/2 ПС Угольная, 1/2 ПС Иаглинская, Хатыми. В 13:37 на ПС Лебединый включен успешно В-110 Юхта, потребитель запитан. В 13:38 на ЧТЭЦ включен В-101 успешно, транзит восстановлен.	п.Б.Нимныр / 175 чел	175	10		+20, гроза
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	В-10-Т1	28.06.22 14:04	28.06.22 14:30	0:00	28.06.22 14:30	0:00	МТЗ		у	РЗА ПП. Обесточены 1,2сш-10 кв. Не откл-ся ф.17 РСК (МТЗ). Включен без ф.17 РСК. Обнаружено дуговое перекрытие проходных изоляторов Ф- В,С в яч. Ф-19 со стороны секции шин. В цепях упр-я устранено замыкание на клеммах в шкафу РЗА яч.СР 10 1С. Проверка РЗА без замечаний.	Анучинский р-н, 4147 чел/ 6 фид	4147	1,89	92	+20, дождь

ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 14:04	28.06.22 14:09	0:48	28.06.22 14:53	0:48	ЧТЭЦ: ТЭМП 3,4 ст; Лебединый: ТЭМП 4 ст	ну	у	РЗА П. Обесточивались ПС-110 Юхта, Б.Нимныр, М.Нимныр, Хатыми, 1/2 ПС Угольная, 1/2 ПС Инаглинская. В 14:07 на ПС Лебединый РПВ В-110 Юхта ну, 14:08 на ПС М.Нимныр отключен В-110 Хатыми, в 14:09 на ПС Лебединый включен В-110 Юхта успешно, в 14:11 на ЧТЭЦ включен В-101, транзит восстановлен. Оставалась обесточена ПС Хатыми (0,1 МВт, 190 чел) . В 14:48 на ПС Б.Нимныр отключен ЛР-110 М.Нимныр, транзит разорван. В 14:53 на ПС М.Нимныр включен В-110 Хатыми, запитана ПС Хатыми	п.Б.Нимныр / 175 чел	175	10		+20, гроза	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 14:27	28.06.22 14:27	0:33	28.06.22 14:27	1:04	ЧТЭЦ: ТЭМП 3,4 ст; Лебединый: ТЭМП 4 ст	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	28.06.22 14:30	28.06.22 14:46	0:00	28.06.22 22:20	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В яч.ф.17 на РЛ в сторону линии разрушен изолятор ф.В. Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Устранено в 22:20.	ф.19	школа, дс / 871 чел	871	0,2	22	+20, дождь
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 14:37	28.06.22 14:37	1:59	28.06.22 14:37	4:53	ЧТЭЦ: ТЭМП 3,4 ст; Лебединый: ТЭМП 4 ст	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, гроза	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 14:38	28.06.22 14:38	0:58	28.06.22 14:38	8:59	ЧТЭЦ: ТЭМП 3,4 ст; Лебединый: ТЭМП 4 ст	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, гроза	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 14:41	28.06.22 14:41	0:00	28.06.22 14:41	0:00	ЧТЭЦ: ТЭМП 3,4 ст; Лебединый: ТЭМП 4 ст	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, гроза	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	28.06.22 14:55	28.06.22 14:55	0:00	28.06.22 14:55	0:00	ЧТЭЦ: ДЗ 1ст	у		РЗА ПП	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Новороссия 35/6	В-35 Т1	28.06.22 15:12	28.06.22 15:31	0:22	28.06.22 15:31	42:42	Ав.откл		у	РЗА ПП. Обесточена 1кш-6кВ. ПС однотр-я. Проведена регулировка привода и проверка РЗА Т-1, без замечаний.	нет / 350 чел / 5 фидеров	350	0,4	15	+21, дождь	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	28.06.22 15:15	28.06.22 15:15	2:29	28.06.22 15:15	4:13	МТЗ	у		РЗА П. Оп.144 повреждение изоляци ф.А,В. Устранение 1.07.22	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Шкотово - Насосная-2 - Новороссия		28.06.22 15:16	28.06.22 15:20	1:12	28.06.22 15:20	15:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточивалась ПС Насосная-2 (на момент отключения на ПС Новороссия был отключён В 35 Т-1.)	нет / 230 чел	230	0,1	3	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Владимири-Александровское 35/6	5	28.06.22 15:57	28.06.22 21:37	1:46	29.06.22 5:34	1:46	МТЗ	выв	не произв	РЗА П. Наклон опор 16/35, 16/36 (подмывты р.Владимировкой). Выправить оп.16/35, 16/36 не удалось. На опоре 16/23 разобраны шлейфа, вкл. без ТП-7515 /22-34 нагрузка переведена по 0,4 кв от ТП-7075/. Повторное откл. в 5:34 29.6.22.	нет / 900 чел	900	0,9	9	+20, дождь	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 16:05	28.06.22 16:08	1:03	28.06.22 16:08	1:03	ЧТЭЦ: ТЭМП 2 ст	ну	у	РЗА П. На момент события линия работала в радиальном режиме, на ПС Б.Нимныр отключен ЛР-110 М.Нимныр, транзит разорван. Обесточивались ПС М.Нимныр, ПС Хатыми (нагрузка ПС Угольная, Инаглинская была запитана по Л-102)	п.Хатыми / 190 чел	190	0,1	6	+25, гроза	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 16:12	28.06.22 16:42	0:35	29.06.22 2:23	9:14	ЧТЭЦ: ТЭМП 2 ст	ну	ну	РЗА ПП. На момент события линия работала в радиальном режиме, на ПС Б.Нимныр отключен ЛР-110 М.Нимныр, транзит разорван. Обесточены ПС М.Нимныр, ПС Хатыми. Повреждение на уч-ке ВЛ-110 ЧТЭЦ - Хатыми (Л-102) от РЛ-110 Чульмакан до РЛ-110 Хатыми устранено, в 16:42 введен в работу, запитаны ПС М.Нимныр, ПС Хатыми. В 17:03 на ЧТЭЦ включен В-101, подано напряжение на линию до РЛ-110 Карьер. Выделен уч. от РЛ-110 Карьер до ЛР-110 ЧТЭЦ (ПС М.Нимныр) в 22:23 уч. вкл. после обхода, замечаний нет. И уч. ЛР-110 Б.Нимныр (ПС М.Нимныр) до ЛР-110 М.Нимныр (ПС Б.Нимныр); на анк. оп. №220 (транспозиционная) обнаружена поврежденная гирлянда изоляторов ф.-С. 29.6.22 в 2:23 ВЛ-110 ЧТЭЦ - Лебединый вкл. по норм. сх.	ВЛ-110 ЧТЭЦ - Хатыми (Л-102)	п.Хатыми / 190 чел	190	0,1	6	+25, гроза
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Силикатная		28.06.22 16:32	28.06.22 16:32	0:57	28.06.22 16:32	0:57	ТЭМП 3 ст	у		РЗА ПП. ИМФ ф.С-0 16,6 км. Пр.оп.44-45 повреждение провода ф.С	нет	0	0	0	+25, гроза	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	28.06.22 17:06	28.06.22 17:06	2:20	28.06.22 17:06	246:30	МТЗ	у		РЗА ПП. Заменена изоляция ф.-В на ЛР оп. 16-00/88.	нет	0	0	0	+25, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	15	28.06.22 18:05	28.06.22 18:05	0:25	28.06.22 18:05	0:25	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 08.07.22	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	28.06.22 23:54	29.06.22 0:46	2:57	29.06.22 0:46	2:57	МТЗ	нет	у	РЗА П. ЗТП-№2574 ДК замена опорных изоляторов в РУ-10кВ;З 497,Н6/92	нет / 236 чел	236	0,2	12	+20, пасм	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		29.06.22 1:40	29.06.22 1:40	2:07	29.06.22 1:40	2:07	Ярославка: НЗЗ 1ст. Спасск: ТНЭМП 1ст.	у		РЗА П. НА ПС Ярославка: ИМФ фаза В-0 4,8 км. ПС Спасск: ИМФ фаза В-0 87 км. Оп. 34, 24, 22 Обнаружены гнезда аистов, в каждом гнезде по две особи.	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.СЭС	35	Чугуевка - Уборка		29.06.22 5:10	29.06.22 5:21	0:03	29.06.22 5:21	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА П. Обесточивались ПС Уборка, Самарка. в пр. 110-111 под ВЛ обнаружено упавшее дерево	нет / 6009 чел	6009	1,5	70	+18, дождь	

Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	29.06.22 5:19	29.06.22 5:40	0:33	29.06.22 5:40	0:33	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет / 570 чел	570	0,45	34	+17, пасм
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	29.06.22 5:34	29.06.22 6:56	1:10	29.06.22 6:56	54:21	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Лвл=4,8 км, Лбаза=32 км. Осмотр без замечаний		нет / 900 чел	900	0,9	9	+17, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	29.06.22 6:22	29.06.22 6:22	0:09	29.06.22 6:22	0:09	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+17, пасм
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	29.06.22 6:39	29.06.22 7:03	2:22	29.06.22 7:03	2:22	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет / 570 чел	570	0,45	34	+16, пасм
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	29.06.22 6:50	29.06.22 6:50	0:57	29.06.22 6:50	3:14	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке		нет	0	0	0	+17, пасм
Прим.ЦЭС	110	Реттиховка 110/6	T1	29.06.22 7:36	29.06.22 8:06	1:29	29.06.22 8:06	26:30	ДЗТ		у	РЗА П. Т2 резерв. Обесточена ПС Реттиховка. Под ШМ 6 кВ обгоревшая ворона, поврежденный ШМ нет, Т1 включен в работу в 08:06.		нет / 2410 чел	2410	0,87	11	+20, ясно
Прим.ЦЭС	35	Агрокомплекс 110/35/10	B-35 T2	29.06.22 7:44	29.06.22 9:34	0:40	29.06.22 18:39	218:23	Дуговая защита			РЗА П. Одновременно на ПС Ленинское отключился В-10-T2 (защита от Umin). Обесточена ПС-35 Ленинское (Т1 в ремонте) и 2С-35/10 Дубки. ТН-35-2С обнаружены следы перекрытия на верх. втычных контактах ф.А,В,С. В 9:34 на ПС 35 Дубки включен СВ 35 кВ, потребитель запитан, подано напряжение на 2сш-35 кВ ПС Ленинское. В 10:30 на ПС Ленинское включен В-10-T2, все запитано. Устранено, схема восстановлена	СВ-35 ПС Дубки, В-10-T2 ПС Ленинское	быта нет, свиноферма	0	1,37	16	+19, пасм
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	29.06.22 7:57	29.06.22 14:07	0:47	29.06.22 14:07	0:47	МТО	выв	ну	РЗА П. По фидеру была запитана нагрузка ф.25. На РК-1 оп.203/1 поврежден опор.изолятор подвижного ножа средней фазы. Устранено	школа, насосная / 735 чел	735	1,4	74	+20, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	18	29.06.22 11:25	29.06.22 12:42	2:34	29.06.22 13:30	79:59	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Повреждение резерв.КЛ-10 стороной техникой (экскаватор Като) при выполнении земляных работ в г. Свободный на перекрестке ул.Прудовая, 1-я линия. Пострадавших нет. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Поврежденная КЛ-10 отсоединена, фидер включен в работу.	РП Северная ф.3	быта нет	0	0	4	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	29.06.22 12:27	29.06.22 14:56	0:06	29.06.22 23:03	0:06	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Включен без 2ТП. Пр.оп.268-269 обрыв провода. Устранено, произведена чистка трассы.		нет / 183 чел	183	0,12	8	+20, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	по ф.7 в РП-2 ф.5	29.06.22 13:39	29.06.22 13:39	0:17	29.06.22 13:39	0:17	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 15.7.22		нет	0	0	0	+25, ясно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	по ф.4 в РП Северный ф.13	29.06.22 14:20	29.06.22 16:45	0:00	29.06.22 16:45	75:02	МТО	ну	не произв	РЗА П. Повреждение КЛ-10 ф.13, ф.14 РП-10 Северный стороной техникой (СК Горизонт, экскаватор Хендай-330) при выполнении земляных работ. Сообщено в СБ. Устранено 30.6.22 13:30		нет / 200 чел	200	0,08	3	+25, ясно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	по ф.4 в РП Северный ф.14	29.06.22 14:20	29.06.22 16:45	0:00	29.06.22 16:45	0:00	МТО	ну	не произв	РЗА П. Повреждение КЛ-10 ф.13, ф.14 РП-10 Северный стороной техникой (СК Горизонт, экскаватор Хендай-330) при выполнении земляных работ. Сообщено в СБ. Устранено 1.7.22 14:00		учтен	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	29.06.22 16:44	29.06.22 17:42	2:30	30.06.22 16:18	2:30	МТО	выв	не произв	РЗА П. Оп.40/2 повреждения концевой муфты. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено.	дс-2 / 3593 чел	3593	0,8	10	+30, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	6	29.06.22 18:44	29.06.22 18:50	0:10	29.06.22 18:50	1:35	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед.уч-ке	школа, дс / 1263 чел	1263	0,81	12	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	4	29.06.22 18:58	30.06.22 0:13	0:00	30.06.22 0:13	0:00	МТО	нет	не произв	РЗА П. Оп. 5/3 сильный наклон (подмыло грунт). Произведена выправка.		нет / 520чел	520	0,15	4	+20, пасмурно
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Рудная	№1	29.06.22 19:17	29.06.22 19:17	0:50	29.06.22 19:17	425:37	ДЗЛ	у		РЗА ПП. Осмотр до 29.07.22		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Рудная	№2	29.06.22 19:17	29.06.22 19:17	0:52	29.06.22 19:17	0:52	ДЗЛ	у		РЗА ПП. Осмотр до 29.07.22		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	СК 110/6	403	29.06.22 19:42	29.06.22 20:08	0:00	30.06.22 15:53	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен без 1ТП. ТП-356 яч.6 повреждена концевая муфта КЛ-6 кВ, все запитано. Устранено.	ф.74 ЧТФ	нет / 250 чел	250	0,3	4	+25, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	6	29.06.22 20:16	29.06.22 21:04	1:41	29.06.22 21:04	1:41	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. п. Павленково, п. Екатеринославка. В 20:34 запитано 7 ТП, в 21:04 запитаны все потребители от резерва. Повреждение на вед.уч.	Ф-4 ПС Переяславка	д. сад / 1225 чел	1225	0,24	23	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	30.06.22 5:56	30.06.22 6:03	0:17	30.06.22 6:03	162:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, часть п.Кировский.	насосн, д.дом / 524 чел	524	0,24	15	+17, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	30.06.22 14:51	30.06.22 17:30	0:59	08.07.22 22:17	1:36	МТО	нет	не произв	РЗА ПП. г.Партизанск. В 16:13 запитано 1 ТП от резерва. В 16:48 запитано еще 1 ТП. В 17:30 включено от резерва кроме ТП-7420, отгорание жилы кабеля от шины В6 ввод Ф-20 ф.С. В 19:49 включены все потребители. Поврежден КЛ6 №2 м/у ТП 7420 и 7344, выведен в ремонт, КЛ6 №1 м/у ТП 7420 и 7344 введена в работу. Определено ИП 46 метров от ТП-7344. Работают по разработке котлована. 3-8.7.22 в 01:39 работы по монтажу двух кабельных муфт и кабельной вставки закончены. 8.07.22 КЛ-6 кВ испытан, включен в работу	ф.8	школа, больница / 1916чел	1916	0,8	5	+25, пасм
Хаб.СЭС	10	Кирзавод 35/10	2	30.06.22 21:04	30.06.22 22:24	1:22	30.06.22 22:24	1:22	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Повреждение на вед.ТП		нет / 400 чел	400	0,2	23	+24, ясно
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	30.06.22 21:23	30.06.22 21:23	1:48	30.06.22 21:23	1:48	ЧТЭЦ: ДЗ 2 ст, Лебединый: ДЗ 1 ст (ИМФ 67 км)	у		РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+25, гроза

Прим.ЮЭС	6	1Р 110/6	В-6-Т1	30.06.22 21:55	01.07.22 3:30	0:22	01.07.22 11:07	0:22	МТЗ		<p>РЗА П. Обесточена 1,3 сш-6 кВ. В яч СВ-1-6 обнаружено повреждение опорных изоляторов в сторону 1сш-6кВ и проходных изоляторов в сторону СВ-1-6 в результате падения крышки, установленной между отсеками в ячейке СР-1 6. В 1:55 нагрузка вед.ф.8 (1МВт, 3000 чел, Оборонэнерго) переведена на ф.26. 3:30 абонентом ВПЭС нагрузка вед.ф.4 (1,2 МВт, 1000 чел) переведена на ф.43, нагрузка вед.ф.6 (1,5 МВт, 1000 чел) переведена на ф.28. В 07:30 1С 6кВ испытания не прошла, требуется замена опорного изолятора Ф.А. В 10:49 после замены изолятора включена на ХХ 1С-6 кВ. В 11:07 включена нагрузка 1С-6кВ кроме вед. ф.8 (оборон.энерго), при включении отключился от МТЗ, был на ХХ, все потребители запитаны. В 17:43 заменены проходные изоляторы в яч.СВ-1 6 в ст. СР-1 6, испытания выдержали, замечаний нет. 2.07.22 в 20:24 СВ-1 6 введен в работу, схема ПС в исходном состоянии.</p>	часть г.Владивосток / 6500 чел / 11 фидеров	6500	4,95	46	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	1Р 110/6	В-6-Т2	30.06.22 21:55	01.07.22 0:54	8:26	01.07.22 0:54	8:26	МТЗ	у	<p>РЗА ПП. Обесточены 2,4 сш-6 кВ. В 23:27 нагрузка вед.ф.16 (РЖД, 0,6 МВт) запитана в сети потребителя. В 00:42 включены под напряжение 2,4сш-6 кВ, в 00:54 потребители запитаны. В яч. СВ-1 6 повреждение опорных изоляторов в сторону 1сш-6кВ, повреждение проходных изол в ст.СР-1 6, повреждение вторичных цепей ТТ6 СВ-1 6, повреждение губок втычных контактов на тележке СВ-1 6</p>	часть г.Владивосток / 4420 чел / 9 фидеров	4420	5,9	68	+20, ясно