

Филиал	У. кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РТВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, социальные объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	01.07.22 1:40	01.07.22 2:26	0:46	01.07.22 2:26	0:46	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр ТП И ВЛ произведен, в пролете опор 10/52/9-10/52/10 обнаружена обгоревшая ветка под проводами. Проф.контроль РЗА В 10 кВ произведен, замечаний нет.		школа / 212 чел	212	0,08	8	+19, пасмурно
Прим.ЭЭС	10	Заря 35/10	3	01.07.22 2:25	01.07.22 5:22	2:57	01.07.22 12:58	10:33	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП. Выделен уч-к без нагрузки между РЛ-72 и РЛ-35, все запитано в 7:57. В пр.оп.298-299 убрана ветка с проводов.		насосная / 505 чел	505	0,13	10	+17, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	01.07.22 7:52	01.07.22 11:53	4:01	01.07.22 11:53	4:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. 1.07.22 произведен осмотр, замечаний не обнаружено.		нет / 30 чел	30	0,5	3	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	01.07.22 11:37	01.07.22 13:41	2:04	01.07.22 16:33	4:56	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Шмидтовка, Прохладное. На оп.78 ошибочно отключен ЛР-6 кВ под нагрузкой абонентом АО АКЭС Михалев Андрей Владимирович, повреждение ЛР 6 кВ. Сообщено в СБ, полицию. В 13:41 запитано от резерва кроме 7 ТП. Устранено.	ф.20 ПС Надеждинская	нет / 5000чел	5000	1	37	+18, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	20	01.07.22 12:22	01.07.22 14:12	1:50	01.07.22 17:40	5:18	МТЗ	ну	ну	РЗА П. г. Вяземский. В ЗРУ-10 яч.20 повреждение ТТ ф.А. Все потребители запитаны от резерва. Устранено.	ф.4	нет / 300чел	300	0,3	5	+29, ветер
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединь	Л-101	01.07.22 15:41	01.07.22 16:02	0:21	01.07.22 16:02	0:21	ДЗ 2ст	выв	у	РЗА ПП. Обесточились 6 ПС 110 кВ. 04.07.22 произведен осмотр, замечаний нет.		п.Б.Нимнырь / 175 чел	175	10		+24, гроза
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	4	01.07.22 16:30	01.07.22 18:00	1:30	01.07.22 18:00	1:30	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. часть п.Смоляниново. Обход без замечаний.		нет / 200чел	200	0,3	4	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	28	01.07.22 17:12	01.07.22 17:40	0:28	01.07.22 17:40	0:28	МТЗ, ЗЗ	ну	у	РЗА П. г. Хабаровск. Повреждение на вед. оттайке.		нет / 250чел	250	0,25	20	+30, ветер
Ам.ЭЭС	10	РП-2	5	01.07.22 19:26	01.07.22 19:39	0:13	01.07.22 21:14	1:48	МТЗ	ну	ну	РЗА П. г.Свободный. Повреждение резервного кабеля от ТП-90 до ТП-132 сторонней организацией (экскаватор), виновник установлен. КЛ-10 отключена.		нет / 6500чел	6500	0,5	20	+25, обл
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	0	02.07.22 5:27	02.07.22 5:29	0:02	02.07.22 5:29	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр произведен, в пр.опор № 23/3/8-23/3/9 касание проводов ветвей деревьев, имеются следы пожаров. До 08.07.22 по согласованию с аб-том производится чистка просеки.		насосная / 1112 чел	1112	0,7	11	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	02.07.22 7:05	02.07.22 10:05	3:00	02.07.22 12:31	5:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. 9:11 вкл. 19ТП. В 10:05 запитано 63 ТП. В 12:31 включены все потребители. Произведен обход в пр.оп.236/10/10/21-236/10/10/77, замечаний нет.		ретранслятор / 1519 чел	1519	0,92	70	+18, ясно
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	02.07.22 8:04	02.07.22 11:34	3:30	02.07.22 11:34	3:30	МТЗ	ну		РЗА П. Излом якоря оттайки опоры, наклон опоры, касание ветками деревьев проводов. Устранено.		нет / 1169 чел	1169	0,86	17	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	02.07.22 8:37	02.07.22 10:17	1:40	02.07.22 10:17	1:40	МТЗ	выв	ну	РЗА П. В КТП-7054 перекрытие птицей (ворона).		школа, дс / 515 чел	515	0,5	11	+20, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан	1Т	02.07.22 8:50	02.07.22 8:50	0:00	02.07.22 17:48	8:58	ДЗТ			РЗА П. Од-КЗ, АВР 10 усл., одновременно откл. ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан, АПВ усл. Повреждены проходные изоляторы 3-х фаз ТСН-1, перекрытие на птицу. Устранено.	2Т	нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	В6 Т2	02.07.22 10:58	02.07.22 12:20	1:22	02.07.22 12:20	1:22	МТЗ			РЗА ПН. Обесточена 2С 6 кВ. Вкл. без вед. ф.23. Произведена регулировка привода В-6 ф.23 Планируется послезавтрашняя проверка 04.07.22.		нет / 3040 чел / 8 фидеров	3040	2,4	45	+23, ясно
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	Д1Ф	02.07.22 11:49	02.07.22 18:48	6:59	02.07.22 18:48	6:59	МТЗ			РЗА П. Повреждение кабельной муфты на оп.1. Устранено.		нет / 780 чел	780	0,5	1	+18, облачно
Ам.ЦЭС	35	Волково - Николаевка		02.07.22 11:56	02.07.22 11:56	0:00	02.07.22 11:56	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+25, гроза

Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ2 - Залив с отп. Голубинка		02.07.22 12:04	02.07.22 13:35	1:31	02.07.22 13:39	1:35	ВТЭЦ-2: ДЗ 4зоны	нет		РЗА ПН. Одновременно отключалась ВЛ 110 кВ 2Р - Амурская с отп. 1Р/тяга (2Р: ДЗ 2-5ст, ТНЗНП, ДЗЛ). Обесточены: ПС 110 Амурская, Залив, Бурная, 2С 110 ПС Голубинка, 1С 110 1Р/т, ПС 35: Эгершельд, Т.Порт, Зеленая, 2С 35 ПС Ц, 2С 35 ПС Телецентр. Пропадание СН на ПС Залив, вкл. в 14:58 от сети ВПЭС. В 13:05 включена 2С 6 кВ ПС Голубинка (6МВт), в 13:18 на ПС Телецентр включена 2С 6 кВ (4,4 МВт), в 13:33 на ПС Ц включена 2С 6 кВ (2,45 МВт). В 13:35 вкл. ВЛ 110 2Р - Амурская с отп. 1Р/т, запитаны ПС Амурская, 1Р/т (по ПС 1Р/т сбой движения 12 поездов суммарно на 10 часов 8 минут). Остается погашена ПС Залив (6,95 МВт/9000чел). В 14:54 на ПС Залив Т1 вкл. на ХХ, в 14:58 включены потребители 1С 6 кВ (2МВт), в 15:52 вкл. Т2 на х.х., в 16:00 запитаны все потребители. В ЗРУ 35 кВ ПС Залив повреждены обе КЛ 35 кВ на 2С 35 кВ (Участки проходящие в ЗРУ-35 КВЛ 35 кВ Залив-Голубинка с отпайкой на ПС Телецентр и КВЛ 35 кВ Владивостокская ТЭЦ-1 - Залив №2), поврежден проходной изолятор ввода в ЗРУ 35 кВ шинного моста 35 кВ Т-2 фаза "А"). На ПС Залив обнаружена проволока под ШМ 35 Т2. Организованы аварийно-восстановительные работы. Заменен поврежденный проходной изолятор. 3.7.22 восстановлена и испытана КВЛ 35 Залив-Голубинка с отп. ПС Телецентр, вкл. 4.7.22 в 16:30. По КВЛ-35 ВТЭЦ1 - Залив №2 произведён ремонт. Требуется замена изоляции в яч. Заявка на АВР до 31.12.22	г. Владивосток, 57840 чел	57840	34,05	293	+23, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	02.07.22 12:44	02.07.22 16:15	3:31	03.07.22 0:44	12:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Запитано 13ТП. В 23:56 включен до РЛ оп.461/1, без 1 ТП. В 0:44 включен полностью. Произведен осмотр: На оп.325 сорван изолятор ф.А.	нет / 410 чел	410	0,2	20	+24, ясно
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	3	02.07.22 12:52	02.07.22 13:53	1:01	02.07.22 13:53	1:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет / 520 чел	520	0,86	36	+24, гроза
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	5	02.07.22 14:45	02.07.22 18:20	3:35	02.07.22 18:20	3:35	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. Повреждение резервной КЛ-10 кВ Ф-5 ПС Южная между ТП-289 и ТП-249 сторонним экскаватором, виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию.	нет / 300чел	300	0,1	3	+26, облачно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	02.07.22 19:25	02.07.22 19:25	0:00	02.07.22 19:25	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+28, пасмурно
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	131	03.07.22 0:16	03.07.22 0:16	0:00	03.07.22 0:16	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+23, пасм
Прим.ЮЭС	6	Соленое озеро 35/6	В-6 Т2	03.07.22 5:57	03.07.22 6:33	0:36	03.07.22 6:33	0:36	МТЗ			РЗА ПН. Обесточилась 2С-6кВ. Включен с отключенным вед. ф.4. Произведена проверка РЗА Ф-4, выявлено неисправность реле РТВ ф.С в цепи отключения Ф-4, замечания устранено.	часть г.Находка, 900чел / 5фид	900	1,7	31	+16, ясно
Прим.СЭС	10	РП Новониколаевка	9	03.07.22 7:28	03.07.22 11:18	3:50	03.07.22 11:18	3:50	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Фурманово. В пр.117-118 упавшее дерево на провода ВЛ, без повреждения. Устранено.	интернат / 269чел	269	0,09	5	+18, облачно
Ам.ЦЭС	110	Среднебелая 110/35/10	СВ-110	03.07.22 8:03	03.07.22 8:03	0:00	03.07.22 8:03	0:00	ТНЗНП 3ст	у		РЗА ПП. ИМФ 22,4км, В-0. Осмотр 04.07.22, оп. №120 гнездо вистов с выводком, следы жизнедеятельности по телу опоры, следы дугового перекрытия на проводах фазы "в".	нет	0	0	0	+24, облачно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	03.07.22 8:30	03.07.22 9:57	1:27	03.07.22 19:57	11:27	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. При РПВ "земля", вкл. для поиска земли прибором. Оп. 325 сорван изолятор. Устранено. База 40км, ВЛ - 53км.	нет / 410 чел	410	0,2	20	+24, ясно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	03.07.22 9:35	03.07.22 9:35	0:00	03.07.22 9:35	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. 07.07.22.произведён обход, замечаний не выявлено.	нет	0	0	0	+23, облачно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	03.07.22 10:08	03.07.22 10:09	0:01	03.07.22 10:09	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 783 чел	783	0,5	29	+24, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	03.07.22 10:08	03.07.22 10:09	0:01	03.07.22 10:09	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обход без замечаний.	нет / 184чел	184	0,2	11	+24, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	03.07.22 10:50	03.07.22 11:02	0:12	03.07.22 11:02	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Частичный обход без замечаний. В пр.оп.30-58 обход на 04.07.2022 (подтопление участка ВЛ в пойме р.Уссури)	нет / 524 чел	524	0,24	15	+23, пасмурно
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		03.07.22 11:15	03.07.22 11:15	0:00	03.07.22 11:15	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. ИМФ 36,4км, А,В,С.	нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		03.07.22 11:18	03.07.22 11:18	0:00	03.07.22 11:18	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. ИМФ 41,3км, А,В,С. Планируется обход до 31.07.22..	нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	03.07.22 13:05	03.07.22 13:05	0:00	03.07.22 13:05	0:00	МТО	у		РЗА ПП. При выполнении обхода обнаружены сколы юбок изоляторов опор №17, 54, 59, 83/9, 83/10, 106/16, 106/18, 106/19 - всего 8 изоляторов.	нет	0	0	0	+26, гроза
Хаб.СЭС	10	Городская 110/10	В10 2Т	03.07.22 13:12	03.07.22 13:35	0:23	04.07.22 15:32	26:20	МТЗ			РЗА П. Обесточилась 2С-10 кВ. Перекрытие опорной изоляции в яч.В10 2Т в сторону сборных шин 2 сек. 10 кВ. В 13:35 поврежденные изоляторы демонтированы, включен СВ-10, 2С 10кВ запитана 1Т. 4.7.22 восстановлена изоляция, вкл. по норм. сх.	1Т 8559 чел, г.Амурск / 7 фид	8559	1,69	19	+27, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Будукан 35/10	105	03.07.22 14:53	03.07.22 16:58	2:05	03.07.22 16:58	2:05	МТЗ	ну	у	РЗА П. Под оп.105-01/2 перья птицы.	нет / 100чел	100	0,19	2	+27, ясно
Прим.СЭС	110	Горбуша - Николаевка		03.07.22 15:11	03.07.22 15:11	0:00	03.07.22 15:11	0:00	Николаевка: МТЗ, НЗЗ 4ст	у		РЗА ПП. Отключение одностороннее на ПС Николаевка. ИМФ ф.С 151,1 км. Отключалась при прохождении грозового фронта.	нет	0	0	0	+23, гроза

Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	2	03.07.22 16:00	04.07.22 14:34	22:34	04.07.22 14:34	22:34	МТЗ	нет	ну	РЗА П. п.Новороссия. Повреждение КЛ 6 от оп. 8 до ТП 5327. Определено МП - 19 метров от КТП-5327. 4.7.22 устранено и вкл.		нет / 40 чел	40	0,1	2	+26, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	03.07.22 16:18	03.07.22 16:18	0:00	05.07.22 13:41	45:23	КУ, земля			Отключили от КУ, предварительно перезапитали потребителей. Оп. 105 сильный наклон (болото), провод ф. С слетел с изолятор, лежит на траверсе. 05.07.22 с применением спецтехники (на гусин. ходу) опора выправлена, провод восстановлен.	ф.3 ПС Новороссия	нет	0	0	0	+27, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	03.07.22 16:25	03.07.22 19:34	3:09	03.07.22 22:35	6:10	КУ, земля			с.Раздольное, Тихий, Нежино. В 19:25 запитано 8 ТП. 19:34 запитано 14ТП (основной потребитель). В 20:13 включили до РЛ-7 оп.227 без 16 ТП. В 21:31 включен без 6 ТП. В 22:35 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке "База отдыха".	больница, школа / 783 чел	783	0,5	37	+27, ясно	
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	18	03.07.22 16:48	03.07.22 16:48	0:00	03.07.22 16:48	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. отпайке.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Мухино		03.07.22 17:03	03.07.22 17:03	0:00	03.07.22 17:03	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. Произведен осмотр, на опоре №119 скол изолятора.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	ПримГРЭС - Бикин		03.07.22 17:29	03.07.22 17:37	0:08	03.07.22 18:54	1:25	Бикин: 1ст НЗ3 Прим.ГРЭС: 1ст ТЗНП	ну	у	РЗА ПП. ОМП: ПС Бикин: ф.С-0 0,7 км (пр.оп.216-217). ОМП: ПримГРЭС: ф.А-0 32,3 км. (пр.оп.146-147). Обесточивались 6 ПС 110 кВ, 2 ПС 35 кВ. В 17:37 запитаны от резерва с ПС Хор. Осмотр 14.07.22, пролет оп. №107-108 дерево (ель) со следами КЗ, провода и изоляция не повреждены.	ВЛ 110 Красицкая - Хор с отп. Домидонтовка (с-29)	Бикинский и Вяземский р-н, 50802 чел / 73 фидера	50802	14	355	+27, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Хор - Красицкая с отп. Домидонтовка	С-29	03.07.22 18:33	03.07.22 18:54	0:21	03.07.22 18:54	0:21	МТЗ-1, МТЗ 2ст	ну	ну	РЗА ПП. ОМП на ПС Хор: ф.В,С 2,1 км от ПС Хор в стор. ПС Красицкая (пр.оп.12-13). Обесточивались 6 ПС 110 кВ, 2 ПС 35 кВ. В 18:47 при РПВ ВЛ-110 кВ Хор-Красицкая отключился СВ-110 на ПС Гродеково от ДЗ 2з, АПВ ну, РПВ-2 усн в 19:15. Обесточивались 1С 110/35/10 ПС Гродеково (АВР-10 усн), ПС 110 кВ Хор, 2 ПС 35 кВ (9МВт, 21872чел, р-н им.Лазо, 125ТП, 27 фид), на ПС Гродеково АВР 10 усн. На ПС Гродеково по СВ 110 2 ступень ДЗ не селективна со 2 ступенью МТЗ ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая с отп. ПС Домидонтовка (ПЕРЕЧЕНЬ вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты ЛЭП и оборудования присоединений сети 110кВ СП ЦЭС). В 18:54 потребители запитаны по ВЛ-110 ПримГРЭС-Бикин (по норм схеме). 4-5.7.22 осмотр, на опоре № 46 (нижняя траверса) обнаружена ветка с нависанием над гирляндой ф.-В (при ветре возможно перекрытие). 5.7.22 по неотложной заявке устранено с 18:36 до 6.7.22 0:32 (без ограничения потребителя).	ВЛ-110 ПримГРЭС-Бикин	Бикинский и Вяземский р-н, 50802 чел / 73 фидера	50802	14	355	+27, гроза
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	03.07.22 22:40	03.07.22 23:08	0:28	03.07.22 23:08	0:28	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	нет / 410 чел	410	0,2	20	+24, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Ключи 35/10	31	04.07.22 4:26	04.07.22 4:26	0:00	04.07.22 4:26	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. 04.07.22 произведен осмотр пр. оп. 118-242 без замечаний	нет	0	0	0	+26, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	04.07.22 5:53	04.07.22 6:36	0:43	04.07.22 6:36	0:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Сергеевка, Молчановка, Монакино. Осмотр 04.07.22, пр опор 69/46 - 69/47 провис провода.	нет / 410 чел	410	0,2	20	+19, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	04.07.22 7:26	04.07.22 9:07	1:41	04.07.22 9:07	1:41	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Сергеевка, Молчановка, Монакино. Осмотр 04.07.22, пр опор 69/46 - 69/47 провис провода.	нет / 410 чел	410	0,2	20	+22, ясно	
Ам.СЭС	35	Ключевая - Черняево		04.07.22 9:32	04.07.22 13:08	3:36	04.07.22 13:08	3:36	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Обесточена ПС Черняево. Падение оп. №330 обрыв провода ф.В. Устранено.	Магдаг. р-н (ОГЭ кроме русского языка и математики), 1600 чел/5 фид.	1600	0,2	19	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/Г		04.07.22 13:06	04.07.22 13:06	0:00	04.07.22 13:33	0:27	Находка/Г: ДЗ 1з. ПаГРЭС: МТО.	ну	у	РЗА П. Без ограничения потребителей (разрыв транзита). На промежуточной оп. № 113 в ст.оп. №114 по средней ф.С в двойной гирлянде изоляторов разрушена одна полностью во второй повреждено два изолятора из 8-ми. Заявка на 18.7.22.	нет	0	0	0	+26, облач	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	04.07.22 13:33	04.07.22 13:45	0:12	04.07.22 13:45	0:12	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Николаевка, Новицкое. См. откл. 16:01.	нет / 231 чел	231	0,25	13	+35, ясно	
Ам.СЭС	110	Сквородино - БАМ		04.07.22 13:36	04.07.22 13:36	0:00	04.07.22 13:36	0:00	МТО, 1з ДЗ	у		РЗА ПП. Обход 15.07.22. Обход выполнен на оп.21обнаружен поврежденный изолятор ф.С, из 8-ми чашек, 2-е разрушено.	нет	0	0	0	+26, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	17	04.07.22 13:38	04.07.22 13:40	0:02	04.07.22 16:48	3:10	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Вкл. без 5-ти ТП, в 14:17 вкл. все потребители. Повреждение каб. муфты КЛ-10 на РТП-1939 оп. 114/43 до ТП-1939. Устранено, вкл. по норм. сх.	ф-4	больн, скваж./3000 чел	3000	0,8	40	+29, пасм
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	04.07.22 14:24	04.07.22 14:24	0:00	04.07.22 14:24	0:00	ТЗНП 1.	у		РЗА П. Биджан: ИМФ Ф-С, L=29,4 км. На оп.120 ф-С обитаемое гнездо, под опорой обгоревшая ветка, на проводе следы КЗ.	нет	0	0	0	+26, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	В-6 Т2	04.07.22 15:25	04.07.22 16:53	1:28	04.07.22 16:53	1:28	МТЗ		у	РЗА ПП. п. Смоляниново. Вкл. без ф-3 (бл. МТО, повреждение на фид.)/вкл. 17:29. Проверка РЗА Ф-3 05.07.22, замечаний нет. ПА проверка 16.07.22.	нет /2370 чел	2370	0,95	18	+26, ясно	

ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	04.07.22 15:26	04.07.22 17:02	1:36	04.07.22 23:27	8:01	КУ "Земля"			РЗА П. Вкл. от резерва без 5-ти ТП. В пр.оп 4-00/63-64 сторонней организацией оборван провод ВОЛС, произошёл наклон оп 4-00/64, слетел изолятор Ф-"А". Сообщено в полицию. Устранено.	ф-7 ПС Ин-тяга	нет / 900 чел	900	0,34	16	+30, ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	04.07.22 15:45	04.07.22 15:45	0:00	04.07.22 15:45	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. В следствии индукционных перенапряжений разрушены изоляторы ШС-10 оп.133-00/214 Ф-А, оп.133-00/186 Ф-А,В		нет	0	0	0	+28, гроза
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	04.07.22 16:01	04.07.22 17:09	1:08	04.07.22 17:09	1:08	МТЗ	выв	ну	РЗА П. с.Николаевка, Новицкое. Повреждение на вед. уч.		нет / 231 чел	231	0,25	13	+30, гроза
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	04.07.22 16:11	04.07.22 17:48	1:37	04.07.22 21:28	5:17	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с. Пашково, с. Заречное. Включен основной потребитель от резерва. Оп 21-00/1 повреждены ОПН-10 кВ Ф"А,В"	ф-6 Ядрин-тяга	нет / 155 чел	155	0,08	9	+30, гроза
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		04.07.22 16:22	04.07.22 16:22	0:00	04.07.22 16:22	0:00	Ленинск: ДЗ-1фЭ, КРС: ТЗНП-1ст.	у		РЗА ПП. Оп. 82 на траверсе Ф.-А гнездо, следы жизнедеятельности.		нет	0	0	0	+30, гроза
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	20	04.07.22 16:40	04.07.22 18:12	1:32	04.07.22 21:35	4:55	МТЗ	ну	ну	РЗА П. г. Партизанск. Вкл. без 2-х ТП. В 18:28 вкл. без ТП-7475. Пр. опор 67-68 сломанная ветка под ВЛ. Устранено.	2 насосн, водоканал / 2674 чел	2674	1,55	8	+23, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	3	04.07.22 16:53	04.07.22 18:29	1:36	05.07.22 17:57	25:04	МТО	нет	не произв	РЗА П. п. Смоляниново. Оп. 5 повреждение концевой муфты. Запитан от резерва. Устранено и вкл. по норм. сх.	ф-10 Депю	ретранслатор / 1850 чел	1850	0,25	6	+26, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	04.07.22 16:54	04.07.22 17:15	0:21	04.07.22 17:15	0:21	МТЗ	выв	у	РЗА П. г. Партизанск. См. откл. в 11:32 5.7.22.		нет / 2856 чел	2856	1,1	22	+23, гроза
ЭС ЕАО	35	Кимкан/г - Известковая	Т-142	04.07.22 17:04	04.07.22 17:08	0:04	04.07.22 17:08	0:04	МТЗ 2ст	ну	не произв	РЗА П. Обесточены ПС-35кВ Известковое, 1С-6 и 35 кВ ПС-35 кВ Дуречье. В 17:08 включено полностью от ВЛ-35кВ Биракан-Дуречье (Т-146), схема восстановлена	ВЛ-35 кВ Биракан-Дуречье (Т-146)	нет / 2069 чел	2069	0,6	28	+28, гроза
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф-11 ТП 7395 яч МВ к ТП Мисокомбинат	04.07.22 17:48	04.07.22 20:21	2:33	04.07.22 23:09	5:21	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Запитано 13 ТП от резерва (большая часть нагрузки). 22:12 22ТП запитано. Включен полностью. Обход 08.07.22.	Ф-17 ПС Горная	нет / 851 чел	851	0,6	28	+25, гроза
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	В-10 Т2	04.07.22 18:06	04.07.22 18:27	0:21	04.07.22 18:27	0:21	МТЗ		у	РЗА П. Одновременно с вед. ф-16 (бл. МТО). Вкл. без вед. ф-16/ вкл. в 18:41. Проверка РЗА Ф-16 08.07.22.	с.Подъяпольское / 680 чел	680	1	28	+30, ясно	
ЭС ЕАО	10	Известковое 35/10	76	04.07.22 18:43	04.07.22 18:43	0:00	04.07.22 18:43	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 8.7.22.	нет	0	0	0	+28, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	ф.12 РК оп.207	04.07.22 21:58	05.07.22 2:12	4:14	05.07.22 16:03	18:05	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Запитано 10ТП. в пр. опор 46114-46115 обрыв провода, в середине пролёта необходима вырубка деревьев. 5.7.22 произведён ремонт провода и чистка просеки. Вкл. полностью.		нет	245	0,2	11	+22, ясно
Прим.ЮЭС	35	Артемовская ТЭЦ - Шахтовая		04.07.22 22:07	04.07.22 22:49	0:42	05.07.22 10:16	12:09	ДЗ 13, ИМФ 3,35км	ну	ну	РЗА ПП. Погашены ПС 35 кВ Шахтовая, ПС 35 кВ Артемовская, 1С 35 ПС 35 кВ Ключевая. Все потребители запитаны от резерва. в пролете опор № 12-13 деревья в проводах. 5.7.22 произведена чистка, ВЛ вкл. в работу.	ВЛ 35 Западная - Артемовская, ВЛ 35 Трехотажная - Шахтовая	Артемовский городской округ / 14304чел / 26 фидеров	14304	13,7	102	+24, ясно
Прим.ЮЭС	35	Артемовская - Западная		04.07.22 23:30	05.07.22 0:17	0:47	05.07.22 21:55	22:25	ДЗ 23, МТО	ну	ну	РЗА П. Погашена ПС 35 Артемовская. При РПВ - Ки. Запитана от резерва. 05.07.22 обнаружен обрыв двух проводов в пр.оп. 104-106 верхнего и среднего, в пр.оп. 59-60 обрыв проводов верхнего и нижнего (провода на земле). Устранено.	Артемовская - Шахтовая, ВЛ 35 Артемовская - Ключевая	11000 чел г. Артем / 11 фидеров	11000	9	72	+24, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	1	05.07.22 2:33	05.07.22 2:33	0:00	05.07.22 2:33	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+21, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	05.07.22 2:33	05.07.22 2:46	0:13	05.07.22 2:46	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. См. откл. 6.7.22 в 8:02.	нет / 524 чел	524	0,15	15	+21, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	4	05.07.22 2:53	05.07.22 3:34	0:41	05.07.22 4:55	2:02	МТЗ	ну	ну	РЗА П. включен без КТП-3122 Школа (затекание воды через проходные изоляторы). Устранено.	водозабор / 256 чел	256	0,05	6	+22, пасмурно	
Прим.ЗЭС	35	Руновка 35/10	СВ 35	05.07.22 3:25	05.07.22 3:44	0:19	05.07.22 3:44	0:19	МТЗ	нераб	у	РЗА ПП. Погашение 1С 35 ПС Руновка. Осмотр ВЛ-35 Руновка - Новорусановка без замечаний		нет / 789чел	789	0,22	14	+21, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		05.07.22 3:26	05.07.22 3:26	0:00	05.07.22 3:26	0:00	Липовцы: НЗ3 1ст, Приозерная: ТЗНП 2ст	у		РЗА П. Осмотр 05.07.22, на опоре № 35 гнездо аиста с аистятами, под опорой ветки из гнезда, повреждений на линии нет.	нет	0	0	0	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	4-й участок	05.07.22 4:40	05.07.22 5:26	0:46	05.07.22 13:03	8:23	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Вкл. 4ТП из 8. обрыв провода Ф.И в пр. оп.31-32, касание проводов деревом на оп.31, требуется валка деревьев в пр. оп.30-31, 31-32. 5.7.22 устранено, вкл. по норм. сх.		нет / 541 чел	541	0,4	8	+19, пасмурно
Прим.ЗЭС	35	Веденка - Новотроицкое		05.07.22 6:11	05.07.22 6:26	0:15	05.07.22 7:14	1:03	МТО	ну	у	РЗА ПП. Погашены ПС 35 кВ Новотроицкое, ПС 35 кВ Ракитное, ПС 35 кВ Малиново. Запитаны от резерва ПС Ракитное, Малиново (1МВт, 36ТП, 3490чел). 5.7.22 произведен обход, замечаний не обнаружено.	ВЛ 35 Новопокровка Ракитное	Дальнереченский район / 3981 чел	3981	1,9	45	+22, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	05.07.22 6:39	05.07.22 7:18	0:39	05.07.22 7:18	0:39	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр, под опорой № 107 обнаружена обгоревшая мертвая птица.	нет / 711чел	711	0,2	13	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	05.07.22 8:15	05.07.22 10:37	2:22	05.07.22 13:25	5:10	КУ, земля			РЗА ПП. В 10:37 вкл. до ТП-81201, запитано 3ТП (более 50% нагрузки). В пр.оп. 49-50 обрыв провода Ф-"С". Устранено и вкл. в 13:25.	нет / 530 чел	530	0,42	9	+20, пасмурно	

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	05.07.22 10:05	05.07.22 10:31	0:26	05.07.22 10:31	0:26	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Партизанск. См. откл. в 11:32.		нет / 1752 чел	1752	1,3	23	+24, пасм
Ам.ЦЭС	35	Ивановка - Алексеевка		05.07.22 10:20	05.07.22 10:20	0:00	05.07.22 16:31	6:11	КУ "Земля"			РЗА П. В прол. оп. 110-111 трактор на колесах (с поливальным устройством) допустил приближение на недопустимое расстояние к фазному проводу. Обнаружен водитель трактора без признаков жизни (не русской национальности). Сообщено в полицию, СБ.	ВЛ-35 Ср. Беляя-Алексеевка	нет	0	0	0	+27, облач
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	05.07.22 11:29	05.07.22 13:30	2:01	07.07.22 10:42	47:13	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Запитан от резерва. Определено МП КЛ-6: 1700 м. от ПС А, 6.07.22 разработка котлована, смонтирована каб.вставка, испытан, включен в работу	Ф-12 ПС Мингородок	ЦРП	0	0,7	8	+21, пасм
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	05.07.22 11:32	05.07.22 12:25	0:53	05.07.22 12:25	0:53	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Партизанск. В пролете оп. 70/2-70/3 обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги.		нет / 1752 чел	1752	1,3	23	+25, пасм
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	05.07.22 12:40	05.07.22 13:31	0:51	05.07.22 17:49	5:09	МТЗ	выв	не произв	РЗА П. з/с Тигровый. Вкл. без ТП-7460А, поврежден вводной проходной изолятор Ф-"А". Устранено и вкл. в 17:49.	ретранслятор / 200 чел	200	0,1	4	+26, пасм	
Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка - Бикин	С-32	05.07.22 12:45	05.07.22 12:45	0:00	05.07.22 12:45	0:00	Бикин: ДЗ Зст. Лерм: ДЗ Зст.	у		РЗА ПП. Бикин: ИМФ-149.4 км Ф-В,С. Осмотр ПС Вяземская: откл. СВ-110 (ДЗ Зст, АПВ усл, ИМФ 44,9км Ф.-С в сторону ПС Хор). Осмотр, по ВЛ-110 Хор - Крисицкая с отп. Дормидонтовка на опоре № 46 (нижняя траверса) обнаружена ветка с нависанием над гирляндой Ф.-В (при ветре возможно перекрытие). 5.7.22 по неотложной заявке устранено с 18:36 до 6.7.22 0:32 (без ограничения потребителя).		нет	0	0	0	+28, пасм
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	05.07.22 13:07	05.07.22 14:39	1:32	05.07.22 19:02	5:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Славинка с.Зеленовка, с.Бусевка. Все потребители запитаны. Из работы выведен участок РЛ-7 оп.29 - ЛР-72 оп. 199. В 19:02 снята ветка с проводов ВЛ пр.оп. 133-134.	Ф-10 Хвалынка	насосн. / 505 чел	505	0,1	10	+29, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	05.07.22 13:10	05.07.22 13:53	0:43	05.07.22 18:00	4:50	КУ "Земля"			РЗА П. База - 7км, ВЛ - 9км. г.Партизанск. В 13:53 запитано 4ТП (более 50% нагр.). В 14:34 запитано 2ТП от Ф-6 ПС Горная. Оп.61/5 срыв изолятора Фаза - "В" провод на траверсе. Устранено, потребитель запитан полностью.	Ф-6 ПС Горная	нет / 1156 чел	1156	0,3	13	+22, пасм
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	05.07.22 14:35	05.07.22 14:38	0:03	05.07.22 14:38	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 8.7.22.		нет / 293 чел	293	0,4	10	+30, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	06.07.22 8:02	06.07.22 8:09	0:07	06.07.22 8:09	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет / 534 чел	534	0,12	15	+23, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	06.07.22 8:57	06.07.22 8:57	0:00	06.07.22 8:57	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 8-10.07.22		нет	0	0	0	+22, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	06.07.22 11:13	06.07.22 12:07	0:54	06.07.22 14:49	3:36	МТЗ	ну		РЗА П. Включен без 9ТП. В 14:49 полностью. Повреждение на вед. участке	насосная БТЭЦ / 300чел	300	0,24	29	+30, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	12	06.07.22 14:15	06.07.22 14:15	0:00	06.07.22 14:15	0:00	МТО	у		РЗА П. В пр.оп.30/1-30/2 ветка тополя лежит на земле со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+26, дождь
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Насосная	06.07.22 15:35	06.07.22 16:47	1:12	06.07.22 16:47	1:12	МТЗ	выв	не произв	РЗА П. В пр.оп.11 - 11/1 устранен слест проводов.		нет / 3242 чел	324	0,1	7	+26, ясно
Прим.ЮЭС	6	Бурная 110/35/6	В2-6 Т2	06.07.22 16:38	06.07.22 17:25	0:47	06.07.22 17:43	1:05	МТЗ		у	РЗА ПН. Обесточены 2,4 сш-6 кВ (Т1 в ремонте). Осмотр: не откл-сь вед. ф.201 (2сш-6 кВ, бл.ЗОФ), вед. ф.406 (4сш-6 кВ, бл.ЗОФ), отключены от КУ. В 17:25 включен В2-6-Т2, запитана 4 сш-6 кВ (1,9 МВт, 4170 чел, 27 ТП). В 17:43 включена 2сш-6 кВ, все запитано. Запланирована проверка РЗА	часть г.Владивосток / 7170 чел / 5 фидеров	7170	2,8	49	+19, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	06.07.22 20:21	06.07.22 21:50	1:29	06.07.22 21:50	1:29	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Лвл=2,9км, база 7км. Благовещенск. Повреждение в сетях АКС.	больш, насосн. / 9590 чел	9590	2,6	9	+27, пасм	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	6	06.07.22 20:48	06.07.22 22:57	2:09	07.07.22 9:03	12:15	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=29км, база Окм. В 21:12 вкл. 1ТП (больница). В 22:57 вкл. без ТП-1026 КРС. Поврежден РТП-1026 оп.№ 176/93, поврежден изолятор неподвижного контакта фаза "В" (демонтирован), в 9:03 все включено	Аэропорт, больш./ 2 чел	2	0,2	9	+23, пасм	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	10	06.07.22 22:01	07.07.22 0:21	2:20	07.07.22 4:16	6:15	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=3,7км, база Окм. Пластун. Включен с "землей", для поиска повреждения. В пр.оп.№ 17-18 убрана ветка с проводов, на оп.№21 убрали ветку на проводе с касанием опоры.		нет / 500 чел	500	0,4	4	+23, пасм
Прим.ЗЭС	35	Иман - Док - ЛДК	№1	07.07.22 7:38	07.07.22 7:38	0:00	07.07.22 7:38	0:00	МТЗ	у		РЗА П. Повреждение на вед.отп (в пр.оп. 4-5 поросль деревьев со следами перекрытия).		нет	0	0	0	+22, ясно
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Токур		07.07.22 13:34	07.07.22 13:34	0:00	07.07.22 13:34	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр пр.26-27 следы КЗ.		нет	0	0	0	+28, гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	07.07.22 14:22	07.07.22 15:32	1:10	07.07.22 17:20	2:58	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен без 6ТП. В 15:55 включен без 2ТП. В 17:50 полностью. Произведена проверка устак РЗА, обнаружено не соответствие. Предположительно после прохождения грозового фронта произошел сбой. Устранено.	школа, насосная / 417 чел	417	0,16	14	+27, ясно	
Хаб.СЭС	6	Северная 35/6	1	07.07.22 15:02	07.07.22 15:44	0:42	07.07.22 15:44	0:42	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 30 чел	30	0,09	2	+25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	14	07.07.22 22:43	07.07.22 23:25	0:42	07.07.22 23:25	0:42	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Чигири. Частичный Осмотр, замечаний нет. Осмотр до 31.07.22		нет / 540 чел	540	0,8	3	+24, пасм
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	08.07.22 6:51	08.07.22 6:51	0:00	08.07.22 6:51	0:00	МТО	у		РЗП ПП. Следы перекрытия на вед. ТП-59		нет	0	0	0	+19, пасм
Прим.ЦЭС	10	Хороля 110/35/10	23	08.07.22 7:43	08.07.22 8:26	0:43	08.07.22 8:26	0:43	КУ "Земля"			с.Попова. "Земля" самоустранилась. Осмотр без замечаний.		нет / 345 чел	345	0,1	11	+19, дождь

Прим.ЭЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	08.07.22 9:31	08.07.22 10:36	1:05	08.07.22 11:46	2:15	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен до ЛР-2 (оп.134), без 7-х ТП (из них 3 ТП запитаны от ДГУ абонентов). В 11:46 включен полностью. В пр.оп.214/17-214/18 дерево наклонилось на провода, отгорела макушка, в пр.оп.214/17-214/18 требуется чистка просеки. Запланировано мероприятие по расчистке просеки на 11.07.22	п/з, кот, скваж/238 чел	238	0,07	12	+25, пасмурно
Прим.ЭЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	08.07.22 11:37	08.07.22 11:51	0:14	08.07.22 11:51	0:14	МТО	ну	у	РЗА П. с.Сальское, Сухановка. Повреждение на вед. участке.	школа, д/с, интернат / 1217чел	1217	0,5	27	+24, обл
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	08.07.22 13:36	08.07.22 14:47	1:11	08.07.22 14:47	1:11	МТО	ну		РЗА П. г.Благовещенск. Повреждение на вед. участке	нет / 220чел	220	0,15	17	+24, обл
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	08.07.22 13:56	08.07.22 14:29	0:33	08.07.22 14:29	0:33	МТО	выв	ну	РЗА П. с.Новодевица. На оп.5 перекрытие птицы (сорока), замыкание на ф.А. Устранено.	школа / 236чел	236	0,18	12	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	08.07.22 16:44	08.07.22 16:48	0:04	08.07.22 16:48	0:04	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Подъяпольское. Планируется осмотр	нет / 530чел	420	0,42	13	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	08.07.22 17:06	08.07.22 17:13	0:07	08.07.22 17:13	0:07	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Григорьевка. Планируется осмотр	школа / 900чел	900	0,05	13	+20, пасм
Ам.ЭЭС	35	Белогорская - Державинка		08.07.22 18:47	08.07.22 18:47	0:00	08.07.22 18:47	0:00	МТО	у		РЗА П. Осмотр, повреждение изолятора оп. 150.	нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	08.07.22 19:16	08.07.22 19:54	0:38	19.07.22 15:53	260:37	МТО	выв		РЗА П. п.Дунай. в 19:54 включен без 2-х ТП. Повреждена концевая муфта в ТП-82156 в ст ТП-82148, протекание кровли в РУ 10. В 20:56 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 19.7.22 14:40 проведены АВР, вкл в работу.	школа, д/с, насосная / 4100чел	4100	1,4	12	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	08.07.22 22:04	08.07.22 22:57	0:53	14.07.22 19:30	141:26	МТЗ	выв		РЗА П. Включен без ЗТП. Поврежден КЛ 6 участок ТП-81018 - ТП-81013. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано в 00:03. 11.07.22 определено МП 45 м от ТП 81013. 14.7.22 в 18:14 смонтированы 2 соединительные муфты и вставка 3 метра. Испытан и вкл.	школа, дс / 500 чел	500	0,6	10	+17, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	08.07.22 22:10	08.07.22 22:20	0:10	08.07.22 22:20	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА П. ТП 574 РУ 10 перекрытие шин 10 кВ травяной порослью	школа, дс / 2350 чел	2350	0,96	24	+30, ясно
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Нагорная		08.07.22 23:13	08.07.22 23:13	0:00	08.07.22 23:13	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп. 89 гнездо.	нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	08.07.22 23:47	09.07.22 0:35	0:48	09.07.22 22:07	22:20	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен без ЗТП. Повреждена КЛ 6 от ТП-136яч.5 до ТП-137яч.2, выделен уч-к без нагрузки, все запитано в 1:05 28.07.22 повреждение устранено, восстановлена норм.схема	школа, дс / 600 чел	600	0,35	7	+25, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	13	09.07.22 0:52	09.07.22 0:56	0:04	09.07.22 0:56	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Частичный осмотр без замечаний.	школа / 540 чел	540	0,62	9	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	09.07.22 1:11	09.07.22 4:41	3:30	09.07.22 5:56	4:45	МТО	ну	ну	РЗА П. Обеспечен резерв без ЗТП. В 5:56 включен полностью. Повреждение на вед.уч-ке	ф.7 Губерова школа, дс / 1240 чел	1240	0,62	33	+23, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	09.07.22 3:38	09.07.22 3:40	0:02	09.07.22 3:40	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обход произведен 11.07.22г., в пр. оп. 157 - 158 обрезаны кроны деревьев	нет / 184 чел	184	0,2	19	+21, пасмурно
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	09.07.22 6:18	09.07.22 6:18	0:00	09.07.22 6:18	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 19.8.22.	нет	0	0	0	+19, пасмурно
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	09.07.22 6:18	09.07.22 6:18	0:00	09.07.22 6:18	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 19.8.22.	нет	0	0	0	+19, пасмурно
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	12	09.07.22 6:18	09.07.22 6:18	0:00	09.07.22 6:18	0:00	МТЗ	у		РЗА П. 12.07.22 при осмотре обнаружена мертвая птица под опорой №211 РТП113	нет	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	09.07.22 6:38	09.07.22 14:14	7:36	26.07.22 18:58	420:20	МТЗ	нет		РЗА ПП. Лвл=30,1км, Лбазы=75км. В 14:14 включен до ЛР-3 оп.81, без ТП-4090 (запитано от ДГ п/з). В 17:17 закончен обход в пр.оп.81-117, 153-194 осмотрено ТП-4090, без замечаний. В пр.оп.117-153 разлив реки, подыхать возможности нет. Упали оп.128,129 (болото), наклонилась оп.138 (на берегу реки). 26.7.22 установлены две временные опоры №128,129, в 18:58 вкл в работу.	п/з / 150 чел	150	0,1	7	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	09.07.22 8:17	09.07.22 8:33	0:16	09.07.22 8:33	0:16	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход без замечаний.	школа, дс / 1650 чел	1650	0,48	23	+23, пасмурно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	4	09.07.22 8:20	09.07.22 8:22	0:02	09.07.22 8:22	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется обход	школа - 3 / 1903 чел	1903	0,3	20	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		09.07.22 10:02	09.07.22 10:02	0:00	09.07.22 10:02	0:00	НЗЗ 1ст, МТО	у		РЗА П. ИМФ-Ф-А-31,4км. Оп.114 гирлянда натяжных изоляторов ф-В в ст.оп.113 разрушение 3-х изоляторов из 7.	нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	110	Павловка-1 110/35/6	12	09.07.22 10:10	09.07.22 10:24	0:14	09.07.22 16:17	6:07	ДЗТ			РЗА П. Обесточились ПС 110кВ Павловка-1, ПС 35 кВ: Карьерная-1, Осиновка, Ивановка, Озерная падь. В 10:24 включен в работу Т-1, запитаны все потребители. На шинном мосту 6 кВ Т-2 разрушен опорный изолятор ф.А. Устранено.	Т1 Михайловский р-н, 16602чел / 35 фид	16602	4,5	187	+23, пасм
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	09.07.22 10:15	09.07.22 12:19	2:04	09.07.22 12:19	2:04	МТЗ	нет	ну	РЗА П. с.Андреевка. На оп.120 обрыв шлейфа ф.А в стор. оп.119. Устранено.	школа, насосная / 595чел	595	1,2	99	+18, гроза
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		09.07.22 10:36	09.07.22 10:36	0:00	09.07.22 10:36	0:00	МТО	у		РЗА П. ИМФ-Ф-АВС-24,6км. Оп.114 гирлянда натяжных изоляторов ф-В в ст.оп.113 разрушение 3-х изоляторов из 7.	нет	0	0	0	+18, гроза

Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	09.07.22 11:18	09.07.22 14:18	3:00	10.07.22 0:51	13:33	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен до ЛР-3 оп.135, запитано 8 ТП (основной потребитель запитан). В 16:48 включен без ТП-5294 (потребитель запитан от собств ДГ). В ТП-5294 перегорели предохранители всех трех фаз из-за грозового перенапряжения. Устранено, все включено	школа / 184чел	184	0,3	19	+20, дождь	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	18	09.07.22 11:38	09.07.22 12:35	0:57	09.07.22 12:35	0:57	МТЗ	нет	у	РЗА П. п.Хурба. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 3770чел	3770	0,39	9	+29, облачно	
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	09.07.22 11:45	09.07.22 14:03	2:18	11.07.22 23:32	59:47	"земля" от КУ			РЗА П. Запитано от резерва кроме 1 ТП. В 19:12 запитаны все потребители. Повреждение головного КЛ 6 оп.1, кабель отсоединен. 10.07.22 определено МП, на расстоянии 30м от яч.В-6 ф.1. В яч-ке В-6 ф.1 не выдержала ВВ испытаний концевая кабельная муфта. 11.07.22 устранено и включен.	ф.7 ПС ЖБИ-130	нет / 52чел	52	0,1	6	+23, дождь
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	6	09.07.22 12:24	09.07.22 12:32	0:08	09.07.22 12:32	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмтр.	нет / 200чел	200	0,025	6	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	09.07.22 12:37	09.07.22 15:15	2:38	09.07.22 15:15	2:38	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово 2. Обход произведен 11.07.22г. замечаний нет.	нет / 1500чел	1500	0,8	52	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	09.07.22 13:29	09.07.22 13:55	0:26	09.07.22 13:55	0:26	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Тавричанка. Обход произведен 27.07.22. Требуется чистка просеки 2/5 - 2/8	больница, насосная / 120чел	120	0,1	7	+21, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	09.07.22 13:47	09.07.22 13:47	0:00	09.07.22 13:47	0:00	МТО	у		РЗА П. Под оп.37 тгца.	нет	0	0	0	+21, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 РКЛ-2 оп.98	09.07.22 13:50	09.07.22 17:05	3:15	09.07.22 17:05	3:15	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход произведен 13.07.22г. без замечаний	школа / 263чел	263	0,2	21	+21, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	09.07.22 13:56	09.07.22 16:51	2:55	09.07.22 19:14	5:18	"земля" от КУ			РЗА П Повреждение на вед. отпайке.	ф.26 ПС Силикатная	больница, школа / 783чел	783	0,5	29	+21, гроза
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	09.07.22 13:59	09.07.22 14:25	0:26	09.07.22 14:25	0:26	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Олений. По сообщению местных жителей в п. Олений видели попадание молнии ВЛ в пр.оп.110-112. Место попадания осмотрено - без замечаний	школа / 400чел	400	0,4	7	+21, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	09.07.22 14:54	09.07.22 15:30	0:36	09.07.22 17:57	3:03	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. п.Кипарисово 2. В 15:30 включен до РКЛ оп.47, запитано 13ТП (основной потребитель). В 17:57 включен полностью. Обход произведен 15.07.22г. без замечаний	нет / 130чел	130	0,3	28	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП-80202	09.07.22 15:37	09.07.22 16:47	1:10	09.07.22 22:00	6:23	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Включен без 2-х ТП. В пр.оп.49-50 убраны ветки с проводов, в 22:00 включен полностью	в/ч / 600чел	600	0,2	4	+25, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	09.07.22 16:56	09.07.22 17:38	0:42	09.07.22 17:38	0:42	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Большой Камень. Осмотр без замечаний.	нет / 650чел	650	0,3	14	+19, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Сахарный Ключ 35/6	T1	09.07.22 17:23	09.07.22 18:52	1:29	09.07.22 20:14	2:51	ДЗТ			РЗА ПП. Обесточилась 1С-6 кв. Осмотр оборудования Т1 без замечаний. Проверка РЗА без замечаний.	T2 часть г.Владивостока, 3000чел / 5фид	3000	2,5	15	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	09.07.22 17:49	09.07.22 18:35	0:46	09.07.22 20:38	2:49	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Включен до КТП-80035, без 6 ТП. В 20:38 включен полностью. Обход без замечаний.	нет / 650чел	650	0,3	14	+19, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	09.07.22 18:45	09.07.22 18:48	0:03	09.07.22 18:48	0:03	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Новодевица. Осмотр без замечаний.	школа / 236чел	236	0,3	6	+23, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Занаворочка 35/10	10	09.07.22 19:06	09.07.22 21:38	2:32	10.07.22 2:52	7:46	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Обеспечен резерв без 5ТП. Пр.оп.72-73 из внеохранный зоны падение дерева на провода. Устранено, все включено, схема восстановлена	Ф.7 раздольное-1	нет / 20чел	20	0,1	12	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	09.07.22 20:32	09.07.22 21:18	0:46	09.07.22 21:18	0:46	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. По фидеру была запитана нагрузка ф.25, включен успешно. Планируется осмтр	школа, насосная / 595чел	595	1,2	99	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	10.07.22 5:05	10.07.22 10:00	4:55	10.07.22 10:19	5:14	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. По фидеру была запитана нагрузка ф.25. Вкл в 9:12 без 64 ТП, вкл в 10:00 без 20ТП, вкл в 10:19 без замечаний. Планируется осмтр до 13.7.22.	школа, насосная / 595чел	595	1,2	99	+18, пасмурно	
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп. Главный стан	T-198	10.07.22 6:15	10.07.22 7:07	0:52	10.07.22 7:07	0:52	"земля" от КУ	ну	ну	РЗА П. Льв-84,9 км, Лбаза=200 км. Обесточены ПС Бриакан, вед.ПС Главный Стан. Включили с отключенным разъединителем на вед. отпайку на ПС Главный Стан. Повреждение на вед. отпайке.	водозабор, котельная / 1393 чел / 3 фид / р-н им.П.Осипенко	1393	0,33	13	+19, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	7	10.07.22 8:33	10.07.22 8:34	0:01	10.07.22 8:34	0:01	МТЗ	ну	у	Планируется осмтр. РЗА ПП.	нет / 1210 чел	1210	0,27	11	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	10.07.22 10:46	10.07.22 12:14	1:28	10.07.22 15:49	5:03	МТЗ	выв	ну	Вкл без 3ТП, вкл в 15:49 Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА П.	ПС А ф3	нет / 180 чел	180	0,25	10	+22, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	ХФ3 110/6	20	10.07.22 13:18	10.07.22 15:31	2:13	14.07.22 22:59	105:41	Ав.откл	выв	ну	Вкл в 14:14 без 6ТП, вкл в 15:31 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч. "оп.44-ТП7424". РЗА П. 12.7.22 определено МП - 700м от ТП 7424, устранено. Есть 2 МП, Устранено.	ПС Партизан ф17	д/с, насос/1340 чел	1340	0,5	7	+26, ясно
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	21	10.07.22 13:35	10.07.22 14:52	1:17	10.07.22 14:52	1:17	МТО	ну	не произв	Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА П.	школа, д/с, больн/ 1526 чел	1526	0,36	19	+23, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	10.07.22 14:29	10.07.22 15:10	0:41	10.07.22 15:43	1:14	МТЗ	выв	у	Вкл без 5ТП (ост. 0,3 МВт/ 250 чел), вкл в 15:43 без замечаний. 1.07.22 проведен обход ВЛ-6, на некоторых участках требуется обрезка веток. РЗА ПП.	нет / 3660 чел	3660	3,1	15	+20, пасмурно	
Ам.СЭС	35	Сковородино - Джалинда		10.07.22 16:59	10.07.22 16:59	0:00	10.07.22 16:59	0:00	МТЗ	у		Планируется осмтр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Несвоевка	10.07.22 19:41	10.07.22 22:13	2:32	10.07.22 23:25	3:44	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В 22:13 запитано 6ТП от резерва. В 22:45 запитно без ТП-7319. На ПаГРЭС заменена катушка включения В-6 ф.Несвоевка и включен по норм схеме. 14.07.22.проведен замечаний нет	ф.4-й участок	насосн, кот, интернат/ 644 чел	644	0,5	11	+23, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	18	10.07.22 21:09	10.07.22 23:33	2:24	10.07.22 23:33	2:24	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Раздольное. На ТП-5-36 перекрытие проходных изоляторов. Устранено.	в/н башня / 450чел	450	0,29	10	+25, обл	
ЭС ЕАО	35	Облучье - Хинганск	№1	10.07.22 21:15	10.07.22 21:15	0:00	10.07.22 21:15	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. Планируется осмтр.	нет	0	0	0	+25, гроза	

Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	10.07.22 21:34	10.07.22 22:35	1:01	10.07.22 22:35	1:01	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Сергеевка, Ястребовка, Южная, Сергеевка. Произведён обход замечаний нет		нет / 530чел	530	0,2	16	+22, пасм
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая с отп Анновка		11.07.22 10:00	11.07.22 10:00	0:00	11.07.22 10:11	0:11	Пол: ТНЭНП Эст, ИМФ 20,5км ФА; Хвойн:ТНЭНП Эст	ну	у	РЗА ПП. Опора № 76 жилое гнездо аиста с выводком, следы жизнедеятельности на теле опоры, проводах, изоляторах. Ветки у основания опоры. Следы перекрытия на проводе фазы "А"		нет	0	0	0	+25, облачно
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№2	11.07.22 10:32	11.07.22 10:32	0:00	11.07.22 10:32	0:00	ТЭНП 1ст, МТЗ	у		Осмотр 13.07.22, замечаний нет. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.СЭС	35	Тында - Шахтаум		11.07.22 10:32	11.07.22 10:32	0:00	11.07.22 10:32	0:00	ДЗ 1з	у		Осмотр без замечаний. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	35	КЭТ 35/6	ТЗ	11.07.22 11:48	11.07.22 13:21	1:33	11.07.22 14:57	3:09	ББ			Обесточены потребители 1 сш бкв. Осмотр без замечаний. В 12:46 ТЗ вкл на XX (в 14:57 в работу), в 13:21 включены потребители кроме вед.ф8 (находился на XX) (повреждение в сетях потребителя). РЗА ПП. Планируется п/ав проверка тр-ра ТЗ.	Т1	представит.Президента/1200 чел/4 фид	1200	1	19	+20, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	4	11.07.22 12:46	11.07.22 12:46	0:00	11.07.22 12:46	0:00	МТЗ	у		12.07.22 произведен обход замечаний не выявлено. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+22, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	11.07.22 13:55	11.07.22 13:55	0:00	11.07.22 13:55	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр до 19.08.22. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Благословенное - Самара	Т115	11.07.22 13:57	11.07.22 13:57	0:00	11.07.22 13:57	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	11.07.22 14:09	11.07.22 14:10	0:01	11.07.22 14:10	0:01	МТЗ	ну	у	Обход произведен 11.07.22г., в пр. оп. 157 - 158 обрезаны кроны деревьев. РЗА П.	школа, кот/184 чел	184	0,3	19	+20, дождь	
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		11.07.22 15:34	11.07.22 15:34	0:00	11.07.22 15:34	0:00	ДЗ 1з	у		Планируется осмотр до 08.08.22. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	21	11.07.22 15:37	11.07.22 17:26	1:49	12.07.22 16:55	25:18	МТО	ну	ну	ТП82073 повреждение концов каб.муфты на Т1 (нагрузка переведена на Т2). РЗА П. Устранено.	нет/ 150 чел	150	0,5	5	+21, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	11.07.22 16:06	11.07.22 18:19	2:13	14.07.22 21:20	77:14	МТЗ	выв	ну	Вкл без БТП. Оп.47 повреждение концов каб.муфты МП. РЗА ПП. ЛЮЭС 22:26 ПС Береговая 2 по Ф-6 включены все отключенные потребители. Из работы выведена КЛ б оп.47-КТП80035.	кот/ 250 чел	250	0,31	14	+18, пасмурно	
ЭС ЕАО	35	Ленинск - Воскресеновка		11.07.22 16:25	11.07.22 16:28	0:03	11.07.22 16:28	0:03	ДЗ 2з	ну	у	С обесточиванием ПС 35 Воскресеновка, Надеждинск. Планируется осмотр. РЗА ПП.	0,18 МВт/ 1158 чел/5 фид	1158	0,18	18	+27, гроза	
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	153	11.07.22 16:56	11.07.22 16:56	0:00	11.07.22 16:56	0:00	Ав.откл	у		В пр.оп 153-00/21-22 ветка со следами КЗ. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		11.07.22 17:56	11.07.22 17:56	0:00	11.07.22 17:56	0:00	ДЗ 1з. ИМФ 8,9км Ф АВС	у		Планируется осмотр до 08.08.22. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+25, гроза
ЮЯЭС	10	Промзона 35/10	ф.Вермикулит	11.07.22 18:07	11.07.22 18:22	0:15	11.07.22 18:22	0:15	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА П.	кот, в.забор/ 300 чел	300	0,3	6	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	11.07.22 18:49	11.07.22 20:14	1:25	13.07.22 11:30	40:41	МТЗ	выв		Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч."ПС-ТП4". РЗА П.	ПС МГ ф12	нет/ быта нет	0	0,3	8	+21, пасмурно
Ам.ЦЭС	35	Благовещенская - Марково		11.07.22 20:36	11.07.22 20:36	0:00	11.07.22 20:36	0:00	МТО	у		РЗА ПП.Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	4	11.07.22 21:23	11.07.22 21:23	0:00	11.07.22 21:23	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотром выявлены следы перекрытия разрядника РВО-10 на ТП 17-18 фВ		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	В-10 Т1	11.07.22 22:36	11.07.22 23:45	1:09	11.07.22 23:45	1:09	дуг.защита			РЗА П. Обесточилась 1С-10 кВ. В 23:30 включена под напряжение 1С-10 кВ. В 23:45 включены все потребители кроме вед. ф.б, обнаружены следы дугового перекрытия на нижних втычных контактах в яч. Ф-6, оплавление губок нижнего втычного контакта ф."В", следы перекрытия на ТТ 10 ф."А,В". По яч. Ф-6 нет возможности подготовить раб. место, т.к. абонент не выходит на связь.	часть г.Уссурийска, 400чел / 9 фид	400	1,9	13	+20, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	11.07.22 23:52	12.07.22 0:30	0:38	12.07.22 0:30	0:38	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. отпайке. РЗА П.		нет / 250чел	250	0,99	33	+20, дождь
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	21	12.07.22 0:40	12.07.22 3:48	3:08	12.07.22 3:48	3:08	МТО	ну	ну	РЗА П. Повреждение на вед. участке (падение оп.20/1/1).	д/с, школа, больница / 250чел	1526	0,43	19	+22, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	12.07.22 1:37	12.07.22 5:30	3:53	12.07.22 5:47	4:10	МТЗ	нет	ну	Лбазы=50км, Льл=54,9км. РЗА П. с.Андреевка (нагрузка ф.25 ПС Троица). Разрушение изолятора верхнего провода ф.В на оп.173, отгарание шлейфов РЛ-2 оп.173 ф.А,В,С. Устранено, включение не усп. В 5:30 включен до РКЛ оп.218 по ф.25 ПС Троица, запитано 51 ТП из 99. В 5:47 включены все потребители.	школа, насосная / 595чел	595	1,2	99	+19, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	12.07.22 5:58	12.07.22 5:58	0:00	12.07.22 5:58	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. 13.07.22. произведен обход ВЛ в пролетах опор 100-232/22/7 повреждений не обнаружено, 14.07.2022 заменён ИП-10 на КТП-6133 МТФ.		нет	0	0	0	+19, ясно
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка - Мучная		12.07.22 7:57	12.07.22 7:57	0:00	12.07.22 7:57	0:00	Вадимовка: НЗЗ 2ст, АПВ усп. Мучная: НЗЗ 1ст, АПВ у	у		РЗА П. В пр. 17-18 по фазе В следы пожара, под проводами обнаружена рыболовная снасть со следами воздействия электрической дуги, людей на месте нет.		нет	0	0	0	+21, ясно
ЮЯЭС	35	Томмот - Нижнеякокитская		12.07.22 14:06	12.07.22 14:06	0:00	12.07.22 14:06	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр. замечаний нет.		нет	0	0	0	+27, гроза
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	12.07.22 14:34	12.07.22 16:19	1:45	12.07.22 16:19	1:45	МТЗ	нет		РЗА ПП. Обход 19.07.22г проведен замечаний нет		нет	200	0,2	10	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	12.07.22 17:10	12.07.22 17:19	0:09	12.07.22 17:19	0:09	МТО	ну	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	насосная / 534 чел	534	0,12	15	+26, ясно	

Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	4	12.07.22 17:10	12.07.22 18:00	0:50	12.07.22 20:09	2:59	МТО	ну	ну	РЗА П. Обнаружен обрыв шлейфа Ф.А между КТП и РТП 6130. Вкл. без РТП 6130.		нет / 130 чел	130	0,16	12	+26, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	12.07.2022 17:17	12.07.22 17:18	0:01	12.07.22 17:18	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		нет / 370 чел	370	0,6	17	+28, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	12.07.22 19:18	12.07.22 20:43	1:25	12.07.22 20:43	1:25	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. 13.07.22 произведена чистка просеки в пролетах опор 64-65		нет / 250 чел	250	0,3	14	+21, ясно
Прим.ЭЭС	110	Ярославка - Ключи с отп.Дмитриевка		12.07.22 19:35	12.07.22 19:35	0:00	12.07.22 19:35	0:00	ПС Ярославка: МТО, пуск ВЧТО1,2, Уров на себя, ИМФ ф.В -3,9 км	у		РЗА П. Под опорой №19 обнаружены обгоревшие ветки, на опоре №19 гнездо аиста		нет	0	0	0	+20, ясно
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		13.07.22 0:10	13.07.22 0:10	0:00	13.07.22 0:10	0:00	ДФЗ	у		РЗА П. Произведен осмотр, оп.73 гнездо, следы жизнедеятельности птиц, под оп.ветка со следами перекрытия.		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЭЭС	35	Спасск - ЭСМ - Евгеньевка - Луговая		13.07.22 7:05	13.07.22 7:05	0:00	13.07.22 7:05	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА П. В пролетах опор 109-110 на проводах всех фаз стая голубей (большое количество). При взлете стая с проводов происходит межфазное КЗ (обнаружены тушки со следами электродугового перекрытия -2шт., ожоги на проводах).		нет	0	0	0	+20, облачно
Хаб.ЦЭС	110	Южная 110/35/6	1СШ 110	13.07.22 12:37	13.07.22 13:11	0:34	13.07.22 13:22	0:45	ДЗШ			Схема сети ремонтная (2СШ 110 выведена по заявке). С обеспечением ПС 110: Южная, ЮМР, ДВПТФ, Бройлерная, Хабаровск/г.(нарушение движения 36 подвижных составов суммарно на 18 час 12 мин), ЗАК и ПС 35: СТ, Ильинка, Некрасовка, Оч.сооружения, Ракитное, Водозабор. При производстве переключений по вводу В-110 1Т дежурный ПС 110 кВ Южная включил 1 ШР-110 1Т не убедившись в отключенном положении ЗН 2 ШР-110 1Т; в результате произошло погашение 1 С.Ш-110 кВ ПС-110 кВ Южная.	91885 чел г.Хабаровск / 15 фидеров	91885	60,4	310	+26, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	9	13.07.22 12:55	13.07.22 13:47	0:52	13.07.22 13:47	0:52	МТЗ	ну		РЗА П. Повреждение вед. КЛ	погранотряд / 420 чел	420	0,84	27	+26, облачно	
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Мухино		13.07.22 13:18	13.07.22 13:18	0:00	13.07.22 13:18	0:00	ДЗ 3з	у		РЗА ПП. Осмотр до 19.08.22.	нет	0	0	0	+25, гроза	
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	1	13.07.22 13:28	13.07.22 16:19	2:51	13.07.22 16:19	2:51	МТО	ну	ну	РЗА П. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 1672 чел	1672	0,43	8	+26, облачно	
Прим.ЭЭС	35	Спасск - ЭСМ - Евгеньевка - Луговая		13.07.22 14:00	13.07.22 14:00	0:00	13.07.22 14:00	0:00	ДЗ 1ст	у		РЗА П. В пролетах опор 109-110 на проводах всех фаз стая голубей (большое количество). При взлете стая с проводов происходит межфазное КЗ (обнаружены тушки со следами электродугового перекрытия -2шт., ожоги на проводах).		нет	0	0	0	+23, ясно
Прим.ЭЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	13.07.22 15:37	13.07.22 15:45	0:08	13.07.22 15:45	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний	скважина / 956 чел	956	0,9	7	+27, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	31	13.07.22 16:45	13.07.22 16:46	0:01	13.07.22 16:46	0:01	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Планируется осмотр	нет / 940 чел	940	1	6	+21, ясно	
Хаб.СЭС	35	Западная - Объект-10	T-175	13.07.22 19:29	13.07.22 19:29	0:00	13.07.22 19:29	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		14.07.22 5:02	14.07.22 5:02	0:00	14.07.22 5:02	0:00	НЗЗ 2ст	у		ИМФ 17,1км ф.-в. Произведен обход, оп.66, 71 гнезда аистов, под оп. поженные ветки с гнезд.	нет	0	0	0	+22, ясно	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	14.07.22 8:44	14.07.22 10:16	1:32	14.07.22 17:40	8:56	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Варфоломеевка. В 10:16 включили 4ТП, включена большая часть потребителей. В 12:00 включен без ТП-6074 (перекрытие проходных изоляторов Ф.-В,С). Устранено и вкл.	нет / 335 чел	335	0,2	9	+19, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	14.07.22 9:55	14.07.22 10:33	0:38	14.07.22 10:33	0:38	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Суражевка. Обход 14.07.22 без замечаний	нет / 70 чел	70	0,1	9	+21, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	31	14.07.22 9:55	14.07.22 10:45	0:50	14.07.22 10:45	0:50	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Суражевка, отключился с нагрузкой Ф-11. Оп. 8 обрыв шлейфа.	нет / 940 чел	940	1,1	6	+21, дождь	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	В-10 Т1	14.07.22 11:01	14.07.22 19:52	8:51	14.07.22 19:52	8:51	МТЗ			РЗА П. Т2 резерв. Обесточена 1С-10кВ (объединенная). Больница в с.Яковлевка запитана от собственного ДГУ. В яч. Ф-1, Ф-2 повреждение опорных изоляторов Ф-"А,В" со следами перекрытия. В 12:47 запитаны потребители ф.-4 (595 чел/0,13МВт) от Ф-14 ПС Варфоломеевка. В 14:22 запитано ТП-6007 (скважина) от Ф-14 ПС Варфоломеевка. После вв-испытания секции 10кВ выявлено повреждение опорного изолятора Ф-А ШР 10 в яч. Ф-3 в сторону секции, повреждение опорного изолятора Ф-С между ячейками Ф-2 - Ф-3. Устранено, потребитель запитан полностью.	Ф-14 ПС Варфоломеевк а	с.Яковлевка, с.Покровка, 2325 чел/4 фид.	2325	1,34	45	+19, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	14.07.22 12:04	14.07.22 13:41	1:37	14.07.22 16:25	4:21	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Корниловка, Шеклево. В 13:41 включен без ТП-5150 (повреждение проходного изолятора Ф-С). Устранено и вкл.	нет / 446 чел	446	0,08	9	+19, дождь	
Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	3	14.07.22 12:52	14.07.22 12:52	0:00	14.07.22 12:52	0:00	МТЗ	у		РЗА П. повреждение на вед. отп. отпайки ТомСтранГаз	нет	0	0	0	+24, дождь	

Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	9	14.07.22 12:52	14.07.22 12:52	0:00	14.07.22 12:52	0:00	МТЗ	у		РЗА П. Повреждение изоляции ф.-В,С РТП-6020. Устранено.	нет	0	0	0	+24, дождь	
Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	4	14.07.22 12:52	14.07.22 13:02	0:10	14.07.22 13:02	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Уссурка.	нет / 130 чел	130	0,16	12	+25, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	14.07.22 13:18	14.07.22 15:32	2:14	14.07.22 17:42	4:24	МТО	ну	ну	РЗА П. п.Кипарисово-1. В 14:11 включены ЗТП. В 15:32 без 2-х ТП. В КТП-5123 разрушение проходного изолятора 10кВ Ф-В. Устранено и вкл.	нет / 184 чел	184	0,3	20	+23, пасм	
Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	4	14.07.22 13:52	14.07.22 14:35	0:43	14.07.22 17:06	3:14	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. п.Уссурка. Вкл. без 5-ти ТП. В 16:09 включен без КТП-6090 (повреждение проходного изолятора Ф.-А). Устранено, в 17:06 включен полностью.	нет / 130 чел	130	0,16	12	+25, дождь	
Прим.ЭЭС	35	Лучегорск - Игнатьевка - Пожарское		14.07.22 14:19	14.07.22 14:35	0:16	14.07.22 18:24	4:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Льв=37,зкм. Питание от ПС Игнатьевка. Обесточены ПС Пожарское, Губерово. ВЛ включена в работу от ПС Лучегорск, все потребители запитаны. При включении появилась перекачка по напряжению: Ф-А=26кВ, Ф-В=20кВ, Ф-С=19кВ. Оп.101 повреждение подвесных изоляторов ф.-В,С (из-за грозных перенапряжений). Устранено и вкл. по норм. ск.	Пожарский р-н, 4186 чел/16 фид	4186	1,7	47	+28, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	14.07.22 16:12	14.07.22 17:29	1:17	14.07.22 18:08	1:56	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. с.Суражевка. Вкл. без 2-х ТП. Вкл. полностью.	нет / 70 чел	70	0,1	9	+21, дождь	
ЭС ЕАО	6	ЦЭС-Облучье 35/6	69	14.07.22 16:28	14.07.22 16:43	0:15	14.07.22 16:43	0:15	МТЗ	ну	у	РЗА П. Оп.69-00/67-68 упала ветка	нет / 68 чел	68	0,05	3	+25, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Тайфун - Преображение		14.07.22 17:28	14.07.22 18:22	0:54	15.07.22 0:31	7:03	КУ "Земля"			Обесточено ЗТП базы отдыха (быта нет), вкл. от собственных ДГУ. Земля самоустранилась. В пр. оп 53-54 ветка со следами пожаров, провода, изоляторы, траверсы без повреждения.	ДГУ	быта нет	0	0,01	3	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	14.07.22 18:13	14.07.22 18:15	0:02	14.07.22 18:15	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	д.сад / 900 чел	900	0,34	16	+27, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	1А	14.07.22 18:34	14.07.22 19:15	0:41	14.07.22 19:15	0:41	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет / 349 чел	349	0,6	12	+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	14.07.22 18:34	14.07.22 19:15	0:41	14.07.22 19:15	0:41	МТЗ	ну	у	РЗА П. Прол. оп. № 12/8-12/9 с проводов ВЛ убрана ветка дерева (березы).	нет / 305 чел	305	0,66	17	+25, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Крыловка 35/10	6	14.07.22 21:52	14.07.22 21:53	0:01	14.07.22 21:53	0:01	МТЗ	ну	у	18.07.2022г произведен обход ВЛ, в пролетах опор №120-239 повреждений не обнаружено.	нет / 334 чел	334	0,07	7	+21, пасмурно	
Хаб.СЭС	110	К - Картель с отп Пивань		14.07.22 21:57	14.07.22 21:57	0:00	14.07.22 21:57	0:00	К: НЭМП 1ст. Карт: НЭМП 3ст	у		ПС К ИМФ: С-0 14,1 км. Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Яковлевка 35/10	6	14.07.22 22:14	14.07.22 22:40	0:26	15.07.22 0:20	2:06	МТЗ	ну	ну	22:40 вкл. 18ТП. В ТП-6029 повреждение разрядников 10 кВ Ф В-С. Вкл. полностью.	нет / 650 чел	650	0,5	21	+19, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	ф.14 РК оп.99	14.07.22 22:15	14.07.22 22:20	0:05	14.07.22 22:20	0:05	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	нет / 530 чел	530	0,33	16	+19, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		14.07.22 23:06	14.07.22 23:06	0:00	14.07.22 23:06	0:00		у		РЗА ПП.Оп.55 гнездо аиста	нет	0	0	0	+24, облачно	
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	10	14.07.22 23:34	15.07.22 0:42	1:08	15.07.22 5:58	6:24	КУ, земля			Включен с землей. В пр 186-187 произведен ремонт провода по фазе В.	нет / 350 чел	350	0,1	7	+18, дождь	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	14.07.22 23:47	15.07.22 2:11	2:24	15.07.22 2:11	2:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.Осмотр произведен, замечаний не выявлено.	нет / 2500 чел	2500	1	15	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	15.07.22 0:16	15.07.22 0:51	0:35	15.07.22 0:51	0:35	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. проведен обход 29.07.2022 замечаний нет	нет / 231 чел	231	0,3	13	+21, дождь	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	15.07.22 0:45	15.07.22 1:37	0:52	15.07.22 14:25	13:40	МТЗ	ну	ну	Вкл. 16 ТП. В 2:42 вкл. до ЛР 36 оп. 634, без 4-х ТП. В 06:21 осмотрен участок ВЛ от оп. 634 до оп 674 повреждения не обнаружено (размыт переезд через реку), бригада вернулась за спец техникой. В 14:25 включен полностью, в пр. 751-752 обнаружена и снята ветка.	нет / 871 чел	871	0,2	22	+17, дождь	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	15.07.22 1:04	15.07.22 2:32	1:28	15.07.22 2:32	1:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет	432	0,2	11	+18, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	15.07.22 2:22	15.07.22 5:25	3:03	15.07.22 5:25	3:03	МТЗ	ну	ну	РЗА П.В пролетах оп. 68-69 убрали ветку	нет / 927 чел	927	0,8	27	+17, дождь	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	15.07.22 2:28	15.07.22 3:44	1:16	15.07.22 3:44	1:16	МТЗ	ну	у	РЗА П. Разрушение разрядника 10 кВ Ф- "С" на КТП 6081 ДРП	нет / 212 чел	212	0,2	8	+17, дождь	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	15.07.22 3:58	15.07.22 4:51	0:53	15.07.22 9:18	5:20	МТЗ	ну	не произв	Устранили неисправность: износ ступола ролика защепа В 10 Ф-7.	Ф.1 ПС Варфоломеевк а	нет / 620 чел	620	0,71	16	+17, дождь
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	12	15.07.22 4:36	15.07.22 5:40	1:04	15.07.22 8:45	4:09	МТЗ	ну	не произв	Оп. № 21.сбита автомобилем Тойота Марк 2, водителя на месте нет. Устранено.	Ф.11 ПС Куропатино	нет / 360 чел	360	0,2	3	+20, облачно
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	7	15.07.22 5:20	15.07.22 8:31	3:11	15.07.22 8:31	3:11	МТЗ	ну	ну	в пр. 32-33 поросль под проводами ВЛ.	нет / 567 чел	567	0,05	4	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	17	15.07.22 5:38	15.07.22 6:16	0:38	15.07.22 6:16	0:38	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.Планируется осмотр	нет / 200 чел	200	0,2	6	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	3	15.07.22 5:46	15.07.22 9:20	3:34	18.07.22 19:30	85:44	МТЗ	ну	ну	Запитано от резерва без 2-х ТП. На оп. 93 в ст оп. 94 разобраны шлейфа, все потребители запитаны. Пр.оп.127-128 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия. Схема восстановлена. РЗА П.	Ф-7	нет	200	0	15	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Новогеоргиевка 35/10	4	15.07.22 6:20	15.07.22 8:49	2:29	15.07.22 8:49	2:29	МТЗ	ну	у	Ветка в пр. оп. №44/19/16-44/19/17.	нет/700 чел	700	0,4	14	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Бархатная 35/6	В-6 Т1	15.07.22 7:27	15.07.22 9:30	2:03	15.07.22 9:30	2:03	МТЗ			Обесочена 1С-6кВ. Все потребители запитаны. Запланирована проверка РЗА	г.Находка/2188 чел/6 фид.	2188	1,28	46	+19, дождь	
Прим.СЭС	6	Пластун 110/10	10	15.07.22 7:41	15.07.22 9:30	1:49	15.07.22 9:30	1:49	КУ "Земля"			Сняли ветку в пролете 15-16.	школа, д.сад / 500 чел	500	0,4	4	+19, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	В-6 Т1	15.07.22 7:46	15.07.22 8:17	0:31	15.07.22 8:17	0:31	МТЗ			"Земля" по ф-2, откл. в 8:17. Причина отключения В-6 Т1 - земля по двум фазам (разных присоединений) в сети 6 кВ.	Партизан. р-н / 1146 чел/4 фид.	1146	1,05	28	+19, дождь	

Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	15.07.22 8:17	15.07.22 14:30	6:13	15.07.22 14:30	6:13	КУ, земля			Пр.оп 58/3-58/4 обрыв двух проводов ф.-А, В из-за падения ветки с дерева. Устранено.		школа / 294 чел	294	0,5	6	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	ф-17 ТП 82023 яч5 (82023-82040)	15.07.22 8:27	15.07.22 9:51	1:24	15.07.22 11:27	3:00	МТЗ	нет	не произв	часть г.Фокино. В 09:51 включены более 50% потребителей. В 11:27 все потребители запитаны. 7.07.22 произведен обход ВЛ 10 уч. ТП 82022-КТП 82013, в пр.оп. 30-31 обнаружена ветка в проводах, убрана при помощи СИЗ.	в/ч, насосная /300 чел	300	0,2	10	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	35	Ленинское 35/10	В-35 Т2	15.07.22 10:01	15.07.22 12:38	2:37	15.07.22 12:38	2:37	МТЗ			Обесточены 1,2С-10кВ. В 12:38 включен Т2, потребители запитаны полностью. Неисправность термосигнализатора Т2, разобраны цепи термосигнализатора.	РУСАГРО	0	1,1	9	+19, дождь	
Прим.СЭС	6	Пластун 110/10	6	15.07.22 10:15	15.07.22 12:30	2:15	15.07.22 13:59	3:44	МТЗ	ну	ну	Включен до РЛ-5 оп.83/2, запитано без 3-х ТП. РТП 1015 спуски в ст. КТПН 1015 обнаружена ветка дерева на проводах ВЛ. Устранено. В 13:59 включен полностью.	Аэропорт/2 чел	2	0,2	9	+19, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	2	15.07.22 11:40	15.07.22 13:02	1:22	15.07.22 13:02	1:22	МТЗ	ну	у	с.Анисимовка, Новонежино. Произведён обход, замечаний нет	нет / 100 чел	100	0,05	5	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	15.07.22 12:21	15.07.22 12:25	0:04	15.07.22 12:25	0:04	МТЗ	ну	у	с.Новожатково. Осмотр 27.07.22 обнаружена ворона на траверсе оп. 210	ретранслятор / 450 чел	450	0,1	12	+19, дождь	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	15.07.22 13:13	15.07.22 13:23	0:10	15.07.22 13:23	0:10	МТЗ	ну	у	с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. Опора 106 срыв изолятора Ф-В	частная больница / 432 чел	432	0,2	11	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	35	Петровичи-Насосная 35/6	T1	15.07.22 14:28	15.07.22 14:28	0:00	16.07.22 19:37	29:09	ГЗ			T1 на хх (потребитель не обесточивался). Отсутствует масло в расширительном баке. Течь масла между радиатором охлаждения и баком трансформатора. по T1 в 20:33 испытания проведены, замечаний не выявлено. 16.07.22 выполнена проверка РЗА, замечаний нет. Выполнена замена прокладок нижних фланцев двух радиаторов маслоохлаждения.	нет	0	0	0	+20, дождь	
ЮЯ ЭС	110	Н.Кураха - Лебединый с отпайками		15.07.22 16:06	15.07.22 16:06	0:00	15.07.22 16:06	0:00	Н.Кур: ЗНП 2ст. Леб: ДЗФ3 ф.-В,С=0	у		Осмотр без замечаний. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+23, гроза	
Прим.СЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		15.07.22 16:12	15.07.22 17:21	1:09	27.07.22 18:05	289:53	ДЗ 1ст	ну	ну	Обесточены ПС Новорусановка, Сташевка, Чкаловка, Александровка. Отключен РП-6, потребитель запитан от ПС Заря. Обход зоны ИМФ без замечаний, опробование напряжением неуспешно. Обход прекращен. Обрыв проводов 3-х фаз в пролете опор 116-117, предположительно из-за их электродугового повреждения, при перекрытии на проплывающее дерево под проводами ВЛ, в период паводка. 27.7.22 в 16:46 произведен ремонт провода, включена в 18:05	ВЛ-35 Заря-РП-4	Спасский р-н, 8341 чел/18 фид.	8341	1,76	106	+19, пасм
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	15.07.22 17:05	15.07.22 18:59	1:54	15.07.22 20:45	3:40	КУ "Земля"			В 18:59 включен с "землей" для отыскания места замыкания на землю. В 20:45 "земля" самоустранилась, включен по нормальной схеме	нет / 290 чел	290	0,1	13	+17, дождь	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	12	15.07.22 21:07	15.07.22 21:20	0:13	16.07.22 11:52	14:45	МТЗ	ну		На оп.50 разрушение траверсы, провод не поврежден. Устранено.	ДГУ	ретранслятор	0	0	1	+18, дождь
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан		15.07.22 21:58	15.07.22 21:58	0:00	15.07.22 21:58	0:00	Биробиджан: ТЗНП 2ст, Биджан: ТЗНП 1, 2ст	у		РЗА П. Выполнен осмотр 25.7.22. оп.147,148,149 на траверсах, изоляторах и проводах обнаружены следы жизнедеятельности птиц.	нет	0	0	0	+24, облачно	
ЭС ЕАО	10	Венцелово 35/10	142	16.07.22 0:50	16.07.22 0:58	0:08	16.07.22 0:58	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр	нет				+24, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	16.07.22 2:23	16.07.22 3:17	0:54	16.07.22 11:34	9:11	КУ, земля			03:17 включены 10ТП. При осмотре обнаружено на оп.35 провод ф.В касается металлоконструкции. Устранено и вкл.	нет	1467	1	19	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	16.07.22 3:38	16.07.22 5:08	1:30	16.07.22 14:59	11:21	МТЗ	выв	ну	Включены 8ТП из 14. На оп.87 повреждение концевой муфты КЛ 6 кВ в сторону КТП-1050. КЛ и КТП состоят на балансе ООО "РЭС". На ведомственном участке ВЛ в пр.оп.72/8 - 72/9 повалено дерево, работы по устранению выполняет ООО "РЭС". Устранено и вкл.	нет	250	0,3	14	+17, пасмурно	

Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	16.07.22 3:49	16.07.22 12:22	8:33	20.07.22 17:58	11:09	МТЗ	ну	ну	Лвл=50км, база Омк. Потеря контакта РР 10 ТСН-2 яч.12 на РП 10 Новониколаевка с дуговым перекрытием в яч.12 ТСН-2 и повреждением вторичных цепей РП 10 Новониколаевка. 16.07.22 смонтирована перемычка от оп.398 до оп.1, РП-10 исключено из схемы. Необходимо шунтирование РЛ-20 оп.237 (сломан изолятор). Осмотр ВЛ Ф-9 Фурманово от РП-10 невозможен, размыта дорога. 14:08-15:00 произведен ремонт РЛ-20. Оп. 365 наклонена и лежит на Ф-5 ПС Ольга. в 13:00 18.07.2022 допущена бригада 4 чел, 1 ед. техники на Ф-15 ПС Ольга для выправки опоры №365 19:43 работы по выправке опоры 365 окончены 21:50 Ф-15, РП-10 Ф-9 включен до РЛ-23 оп.290, запитаны КТП2080(карьер), КТП-2034 (с.Новониколаевка), КТП-2041(с. Молдавановка) и КТП-2032,2033(с.Ветка) питание переведено от РИСЭ по нормальной схеме. 10:41 РП-10 (Новониколаевка) ДБ СРЗА 2чел., для восстановления вторичных цепей. По ф-15 Фурманово: в 17:12 запитано 2ТП (ТП-2026-пилорама, ТП-2059 с.Михайловка); 19:29 в пр.оп. 581-582 обрыв провода Ф-А и схлест проводов Ф-"в"-С". 20.07.22 выполнен обход в пр. 582-651, 459-581 (РП-10 ф-9 Фурманово) без замечаний. В 15:00 допущена бригада 3 чел, 1 ед. техники для ремонта провода в пр. оп. 581-582. 17:40 работы по ремонту провода в пр. опор 581-582 закончены. В 17:58 ф-15 Ольга (РП-10 ф-9 Фурманово) включен полностью, подано напряжение на КТПА 2051, КТПА 2047.	нет	912	0,1	9	+16, гроза	
Ам.СЭС	35	Овсянка - Чалбачи		16.07.22 5:04	16.07.22 7:26	2:22	16.07.22 7:26	2:22	КУ, земля			РЗА П. На оп.122 заменен изолятор	нет / 3342 чел	3342	0,3	35	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	Ф-11 ТП 7395 яч (7395-Имсокомбинат)	16.07.22 5:09	16.07.22 7:30	2:21	16.07.22 23:03	17:54	МТЗ	нет		Запитано 9ТП 10:33 ПС Партизан по Ф-11 включено 18ТП из 21ТП. В 14:48 включён без ТП-7456 и ТП-УТМС (вед). На оп.32/1/24 отсоединён вед. КЛ к ТП-УТМС. Обнаружен повреждённый КЛ 6 к тупиковому ТП-7456 (потребители запитаны от ДГУ в 19:15). В 23:03 устранено и вкл. Повреждение на вед. уч..	ф.17 ПС Горная	насосная / 1990 чел	1990	0,6	21	+18, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	16.07.22 6:12	16.07.22 6:28	0:16	16.07.22 11:57	5:45	КУ, земля			Вкл. с землей для поиска повреждения. На оп.264 устранён обрыв провода ф.А.	нет	482	0,3	18	+19, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В10 2Т	16.07.22 7:15	16.07.22 7:21	0:06	16.07.22 7:21	0:06	дуг. защита			отключался при включении ф.9	нет / 1336 чел	1336	2,5	44	+19, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	9	16.07.22 11:10	16.07.22 12:02	0:52	16.07.22 14:15	3:05	МТО	запрет	не произв	с.Владимировка, Заречное, с.Кани-Курган, Зазейский. В 12:02 основной потребитель запитан от резерва без 3-х ТП. Повреждение на вед. участке	ф.16 ПС Волково	погранотряд / 420 чел	420	0,3	27	+25, обл
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	16.07.22 12:20	16.07.22 13:10	0:50	16.08.22 12:23	7:44:03	МТЗ	ну		с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. В 13:10 от резерва запитано 4 ТП из 7. Готовится схема с выводом из схемы РП 10. В 16:47 ф.5 отключен от КУ, появилась "Земля" Ф-А-0. Определён участок ВЛ с "землёй" от ПС до РЛ-41 оп.103. Перевод нагрузки не выполнен, имеется второе повреждение. На оп 67 вырван крюк фазы-В, лежит на проводе фазы-С. По ф.15 ПС Ольга оп 365 наклонена и лежит на ВЛ Ф-5 ПС Ольга. 17.7.22 21:08 ТП-2033 и ТП-2032 запитаны от ДГУ АО ДРСК (с. Ветка). Из-за неисправности ЦУ на РП 10 отключена нагрузка ф.5 от РП 10 Новониколаевка: 5 ТП, 0,09 МВт, 192 чел с.Новониколаевка, с. Горноводное. Оп. 67 по устранен обрыва крюка ф-В. В 23:02 успешно опробован от ПС Ольга до РЛ-41 (оп.103). По результатам осмотра обнаружено: оп. 195 смыта, участок 185-203 подтоплен, нет доступа	ф.15	больн / 432чел	432	0,23	7	+17, дождь
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отпайками		16.07.22 13:04	16.07.22 13:25	0:21	16.07.22 13:29	0:25	Н.Куранах: НЭНП 4ст, ДЗ 2з Лебединый: ТНЭНП 4ст	ну	у	Обесточилась вед. ПС Рябиновая (промнагрузка). В 13:25 включена ВЛ-110 с ПС Н.Куранах. В 13:29 включен В-110 на ПС Лебединый, транзит замкнут. Осмотр без замечаний.	нет / промнагрузка	0	5	+24, гроза		

Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	16.07.22 13:46	16.07.22 16:13	2:27	16.07.22 16:13	2:27	МТЗ	ну	ну	п.Кипарисово1. В пр.оп.125-126 снята ветка с проводов.	школа / 184чел	184	0,67	11	+21, пасмурно
Ам.ЭС	10	Базовая 35/10	15	16.07.22 13:49	16.07.22 14:19	0:30	16.07.22 14:24	0:35	МТО	ну	ну	РЗА П. Повреждение резервной КЛ-10 кВ м/ду ТП-137 и ТП-176 экскаватором сторонней организации ПромЭнергоГаз. КЛ-10 отключена.	школа, скважина / 7200чел	7200	1,69	27	+25, обл
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отпайками		16.07.22 15:32	16.07.22 15:32	0:00	16.07.22 15:32	0:00	Н.Куранах: ДЗ 1з	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+24, гроза
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	16.07.22 18:15	16.07.22 20:09	1:54	16.07.22 20:09	1:54	МТО	выв	у	г.Фокино. РП-203 обнаружено протекание кровли в РУ 10 яч.4 на В 10 82001.	нет / 160чел	160	0,4	5	+20, пасм
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		16.07.22 19:27	16.07.22 19:27	0:00	16.07.22 19:27	0:00	Спасск ДЗ 1з, ТНЭНП 1 ст. Мучная МТЗ 1ст., НЗ3 1 ст.	у		ИМФ ф.С 33,8 км от ПС Спасск. Оп.67 обнаружено гнездо аиста под опорой ветки со следами перекрытия.	нет	0	0	0	+21, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	16.07.22 19:30	16.07.22 22:08	2:38	16.07.22 23:05	3:35	МТЗ	ну	ну	с.Воздвиженка. Вкл. без ЗТП-1101. В 23:05 запитаны все потребители, выведена КЛ между ЗТП-1101 и РС 135/76. 23.7.22 определено МП: 20 м от ЗТП-1101 в сторону РС 135/76. Устранено 30.7.22.	нет / 700чел	700	0,4	8	+21, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	16.07.22 19:50	16.07.22 22:26	2:36	17.07.22 17:18	21:28	ЧТЭЦ: ТНЭНП 2ст. Леб: ТЭНП 2ст.	ну	ну	Обесточены ПС-110 Юхта, Б.Нимныр, М.Нимныр, Хатыми, Угольная, Инаглинская. На ПС 110 кВ Б.Нимныр отключен ЛР-110 М.Нимныр, в 20:22 подано напряжение со стороны ПС 110кВ Лебединый - запитаны ПС Юхта, Б.Нимныр, 1,5 МВт/150 чел. (населения п. Б.Нимныр). В 22:26 вкл. ВЛ-110 ЧТЭЦ-М.Нимныр Л-101 до ЛР-110 Карьер (ЛР отключили), запитаны ПС Инаглинская, Угольная (12МВт). На ЧТЭЦ не включается В-110 Л-102 по механисти (подана заявка ДГК). По ВЛ-110 М.Нимныр-Хатыми на оп. №9 (П-образная, счет от Хатыми) попадание молнии, повреждение траверсы, провод ф.-А на земле, в 22:02 на ПС Хатыми потребитель (215 чел/0,3МВт) запитан от ДГ. В 1:40 по сети 110кВ ПС Хатыми запитана через шины 110 ПС Угольная (от Л-101) с подачей напряжения на Л-102 по временной схеме, а ПС М.Нимныр по норм. схеме. Повреждение устранено, Л-102 запитана от ПС Хатыми (на ЧТЭЦ В-102 остаётся в ремонте, вкл в 14:42 18.7.22).	п.Б.Нимныр, п.Хатыми / 365 чел	365	16	4	+24, гроза
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отпайками		16.07.22 19:50	16.07.22 19:50	0:00	16.07.22 19:50	0:00	Н.Куранах: НЭНП 4 ст. Леб: ДЗ 1ст.	у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+24, гроза
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		17.07.22 2:04	17.07.22 2:04	0:00	17.07.22 2:04	0:00	Приоз: ТНЭНП 2 ст. Лип: НЗ3 2 ст.	у		На ПС Липовцы ИМФ ф.-В 7,9 км, Вл=20,4км. произведен обход ВЛ 110: пролеты оп.28-42, на оп.35 гнездо аиста, под опорой ветки со следами электрической дуги.	нет	0	0	0	+19, пасм
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	5	17.07.22 9:02	17.07.22 10:13	1:11	17.07.22 11:54	2:52	МТЗ	нет	ну	с.Сергеевка. Включен до оп.31 (основной потребит запитан). В пр.оп.56-57 упавшее дерево, провода и изоляция без повреждений.	больн / 639чел	639	0,3	7	+20, пасм
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	17.07.22 9:20	17.07.22 13:00	3:40	17.07.22 13:00	3:40	МТЗ	ну	ну	с.Многоудобное. Повреждение на вед. участке.	нет / 130чел	130	0,1	10	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	17.07.22 9:49	17.07.22 9:52	0:03	17.07.22 9:52	0:03	МТЗ	ну	у	с.Кроуновка. Планируется осмотр до 05.08.22	нет / 700чел	700	0,1	8	+18, пасм
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	17.07.22 10:27	17.07.22 10:50	0:23	17.07.22 10:50	0:23	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. 27.07.22 Произведён осмотр. Замечаний нет.	нет	0	0,1	3	+18, дождь
Ам.СЭС	110	Горная - Дамбуки		17.07.22 11:59	17.07.22 11:59	0:00	17.07.22 11:59	0:00	МТО	у		Планируется осмотр до 30.08.22. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ЭС	110	Февральск - Рудная	№1	17.07.22 13:14	17.07.22 13:14	0:00	17.07.22 13:14	0:00	ДЗЛ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+24, гроза
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 ТП-82023 В-10	17.07.22 13:47	17.07.22 14:24	0:37	17.07.22 16:57	3:10	МТЗ	нет		В 14:24 запитано БТП из 10 от резерва. ТП82016 запитано от собственного РИСэ, оставшиеся ЗТП на ХХ без нагрузки. В пр.оп. 30-31 убрана ветка с проводов.	ф.11 насосная / 300чел	300	0,2	10	+24, пасм
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	17.07.22 14:12	17.07.22 14:26	0:14	17.07.22 14:26	0:14	МТО	выв	у	РЗА ПП. Птица на траверсе оп. 182	нет	0	0,1	2	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	10	17.07.22 14:53	17.07.22 14:53	0:00	17.07.22 14:53	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+21, дождь
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	17.07.22 16:31	17.07.22 17:35	1:04	17.07.22 20:00	3:29	МТЗ	нет	ну	В 17:35 включен до РЛ-4 оп.194, запитано 12ТП из 18. В 18:55 включен без ТП4039, в ТП-4039 змея на шинах 10 кВ. Устранено. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 84чел	84	0,17	14	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	17.07.22 16:40	17.07.22 16:56	0:16	17.07.22 16:56	0:16	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Птица на траверсе оп. 182	нет	0	0,1	2	+18, дождь
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		17.07.22 18:16	17.07.22 18:16	0:00	17.07.22 18:16	0:00	ДЗ 1з	у		ИМФ АС-0 L=89,7 км. планируется осмотр до 30.09.22	нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	10	17.07.22 19:05	17.07.22 19:05	0:00	17.07.22 19:05	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр	нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	17.07.22 21:50	17.07.22 21:50	0:00	17.07.22 21:50	0:00	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр	нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	17.07.22 22:00	17.07.22 22:00	0:00	17.07.22 22:00	0:00	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр	нет	0	0	0	+18, дождь

Прим.ЭС	35	Новосельская 35/10/6	В-35 Т4	17.07.22 22:45	17.07.22 23:09	0:24	17.07.22 23:09	0:24	МТЗ			с.Новосельское. Попадание животного (кот) на ШМ-10кВ без повреждения оборудования.		насосн. / 1078 чел	1078	0,3	12	+20, пасм
Прим.ЭС	10	Хвалынка 35/10	10	17.07.22 22:45	17.07.22 22:46	0:01	17.07.22 22:46	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.Обход произведен, без замечаний.		насосн. / 503 чел	503	0,3	11	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	209	17.07.22 23:29	17.07.22 23:29	0:00	17.07.22 23:29	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, пасм
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2 220/110/6	9	18.07.22 0:49	18.07.22 2:00	1:11	22.07.22 0:39	95:50	МТО	выв	ну	г.Большой Камень. Запитан от резерва. На повреждении головная КЛ. 20.07.22 определено МП: 980 м от ЛРП-101. 21.07.22 в 22:05 смонтированы 2 муфты и кабельная вставка, вкл в работу.	ф-40	нет / 250 чел	250	1,1	11	+19, пасм
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп. Главный стан	Т-198	18.07.22 3:00	18.07.22 3:24	0:24	18.07.22 3:24	0:24	Зст.МТЗ, ТЗНП	ну	ну	Обесточены п. Бриакан, Веселая горка, Главный стан. Вкл. без вед. ПС Гл. стан. Повреждение на вед. ПС.		водозабор / 1393 чел / 3 фид/ р-н им.П.Осипенко	1393	0,3	12	+20, облач
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		18.07.22 7:15	18.07.22 7:15	0:00	18.07.22 7:15	0:00	Спасск: ТНЗНП 1ст, ДЗ 1ст. Ярославка: НЗЗ 1 ст., ТУ ДЗ 1ст., ТУ ТНЗНП 2 ст	у		На ПС Спасск: ИМФ 18,4 км., ф. С-0; Длина ВЛ 73,4 км. Выполнен осмотр оборудования ПС Спасск, Ярославка, Черниговка, без замечаний. Осмотр ВЛ без замечаний.		нет	0	0	0	+17, пасм
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	18.07.22 7:50	18.07.22 7:50	0:00	18.07.22 7:50	0:00	МТО	у		с.Монастырице. РТП 7127 отгорел шлейф Ф "А" в сторону ТП. РЗА П.		нет	0	0	0	+20, пасм
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	18.07.22 7:51	18.07.22 10:50	2:59	18.07.22 19:43	11:52	МТЗ	ну	ну	В результате выхода из берегов реки подмытие и падение дерева на провода ВЛ в пролете оп. №160-161; падение опоры №161. 10-40 разобраны шлейфа на оп. №148. В 10-50 включен без ЗТП, вкл в 19:43 после устранения повреждений. РЗА П.	ретранслятор / 415 чел	415	0,17	8	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	18.07.22 8:14	18.07.22 8:14	0:00	18.07.22 8:14	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр, пр.оп. 261-265 скопление птиц на траверсах. РЗА П.		нет	0	0	0	+20, пасм
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	18.07.22 8:18	18.07.22 8:18	0:00	18.07.22 8:18	0:00	Бидж: 2ст.ТЗНП. Дежн: 1ст.ТЗНП.	у		Биджан: ИМФ ф-А=16,5 км. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	18.07.22 8:40	18.07.22 9:18	0:38	18.07.22 9:18	0:38	МТЗ	выв	у	с.Кучелиново. РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет / 130 чел	130	0,1	5	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Занадворовка		18.07.22 15:57	18.07.22 18:49	2:52	18.07.22 20:33	4:36	МТО	ну	ну	Обесточена ПС 35 Занадворовка, обеспечен резерв. Вкл в 20:33. Пр.оп.141-142 убрано упавшее дерево (подмыто р.Амба). РЗА П.	ПС Раздольное1 ф7	0,4 МВт/1079 чел/ 5 фид/Хасанский р-н	1079	0,4	29	+18, пасмурно
ЮЯ ЭС	110	Нижний Куранах - Верхний Куранах		18.07.22 15:59	18.07.22 15:59	0:00	18.07.22 15:59	0:00	ТО	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	18.07.22 16:28	18.07.22 18:12	1:44	18.07.22 18:12	1:44	МТЗ	выв	не произв	Пр.оп.60-61 снята ветка. РЗА П.		кот/ 250 чел	250	0,3	14	+17, дождь
Ам.ЦЭС	35	Смелое - Знаменка		18.07.22 18:50	18.07.22 18:50	0:00	18.07.22 21:47	2:57	КУ, земля			Обесточенных потребителей нет, находилась на ХХ. "земля" самоустранилась.Произведен осмотр, под оп.103 птица.		нет	0	0	0	+24, обл
Ам.ВЭС	35	РайГРЭС - Усть-Кивда		18.07.22 20:53	18.07.22 20:53	0:00	18.07.22 20:53	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП.Проведен осмотр оп 8 разрушение изоляции. 22.09.22 заменили поврежденную изоляцию оп 8, подана заявка на приобретение изоляции оп 59,65,70.		нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Дим		18.07.22 23:21	18.07.22 23:21	0:00	18.07.22 23:21	0:00	ТНЗНП 1ст	у		Произведен осмотр. Оп.48 следы жизнедеятельности птиц. РЗА П.		нет	0	0	0	+25, облачно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	19.07.22 6:35	19.07.22 6:35	0:00	19.07.22 6:35	0:00	МТО	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	5	19.07.22 6:36	19.07.22 7:34	0:58	19.07.22 18:10	11:34	МТО	ну	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 7:48 без 2 ТП. РЗА П. Повреждение на вед. ТП.	ф10	насосная / 924чел	924	0,3	16	+19, пасм
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	19.07.22 7:22	19.07.22 7:35	0:13	19.07.22 7:35	0:13	МТЗ	ну	у	с.Крауновка. Планируется осмотр. До 05.08.22		нет	0	0,05	4	+19, ясно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	19.07.22 7:30	19.07.22 10:26	2:56	19.07.22 10:26	2:56	МТЗ	выв	у	Повреждение на аб. отпайке "Орихед" оп. 155. Отключена 19.07.22 в 10:26; Отпайка включена 20.07.22 в 20:15.		нет / 440чел	440	0,19	19	+19, пасм
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	2	19.07.22 8:23	19.07.22 8:43	0:20	19.07.22 14:48	6:25	МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв. В пролете оп.26-27 обнаружено касание кроны дерева проводов.	ф.15	нет	0	0,01	2	+20, ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляниново-тяг		19.07.22 9:59	19.07.22 9:59	0:00	19.07.22 9:59	0:00	АТЭЦ НЗЗ 1ст; Смол НЗЗ 1ст, ДЗ 2з	у		ИМФ-Ф-"А" 10,45км от АТЭЦ. При осмотре обнаружен "воздушный змей" со следами термического воздействия под оп.30, повреждений на ЛЭП нет. РЗА П.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	19.07.22 10:33	19.07.22 12:15	1:42	19.07.22 12:15	1:42	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА П.	ф207	нет/ 676 чел	676	0,13	9	+20, облачно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	19.07.22 10:35	19.07.22 11:27	0:52	19.07.22 21:27	10:52	МТЗ	нет	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 11:27 без 2 ТП (в 12:00 перешли на ДГ). Падение оп.299, исключена из схемы, удлинен пролет.		п/з, атс/ 370 чел	370	0,1	6	+18, пасмурно
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Таежная		19.07.22 13:10	19.07.22 13:10	0:00	19.07.22 13:10	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр произведен 20.07.22.: оп. №2 следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "А".		нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Широкий		19.07.22 14:46	19.07.22 14:46	0:00	19.07.22 14:46	0:00	ДЗ 1з	у		2 х цепной участок ВЛ-35 РГРЭС- Широкий, РГРЭС-А повреждение изоляции оп 55. РЗА П.		нет	0	0	0	+25, гроза

Ам.ВЭС	35	РайГРЭС - А		19.07.22 14:46	19.07.22 14:46	0:00	19.07.22 21:01	6:15	ДЗ 1з	ну	ну	При РПВ земля, откл от КУ. На ПС 35 А работа АВР-35 усп (на СВ-35), обесточенных потребителей нет. На оп.55 разрушена гирлянда изол.ф.с.	ПС А АВР (на СВ-35)	нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЭЭС	35	Кировка - Крыловка		19.07.22 15:35	19.07.22 15:43	0:08	19.07.22 15:43	0:08	МТО	запрет	у	С обесточиванием ПС 35 Крыловка, Марьяновка, Яблоновка, Андреевка, Яковлевка, Варфаломеевка. Произведен обход ВЛ 35 Крыловка-Марьяновка 22.07.22 в пролетах опор 40-53, повреждений не обнаружено		7111чел / 21 фид	7111	3,9	72	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	19.07.22 15:50	19.07.22 19:16	3:26	19.07.22 19:16	3:26	КУ, земля			Лвл=4,9км, Лбаза=6км. Оп.31 поврежден изолятор ф.с; устранено.	д/с, адм, оvd, школа/ 2615 чел	2615	0,8	14	+25, гроза	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	19.07.22 15:50	19.07.22 17:00	1:10	19.07.22 19:01	3:11	КУ, земля			Вкл без БТП, вкл в 19:01. На оп.320/11,12 разрушены изоляторы ф.в; устранено.	адм, школа, д/с/ 315 чел	315	0,1	16	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф17 В-6 кВ в ТП 82023	19.07.22 18:20	19.07.22 18:34	0:14	19.07.22 18:34	0:14	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.	вч, насосн/ 300 чел	300	0,2	10	+24, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	19.07.22 18:32	20.07.22 3:13	8:41	20.07.22 3:13	8:41	МТЗ	выв	ну	Лбазы=25км, Лвл=23,9км. Вкл в 20:07 без БТП. В 02:28 по Ф-19 включен до ТП-7171, запитано 4 из 9 ТП. В 3:13 включен полностью. В пр.оп.148-149 снята ветка.	нет/ 250 чел	250	0,15	9	+22, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	19.07.22 19:10	19.07.22 19:50	0:40	19.07.22 22:28	3:18	КУ, земля			Вкл осн потреб от резерва. Повреждение резервной КЛ-10 от КРУН-10 до оп.№1, отключена.	ф.7 ПС Дачная дальнепри.аэроп, БТЭС осв.воды, кот, фсб/ 500 чел	500	0,9	64	+22, гроза	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	19.07.22 19:35	19.07.22 20:06	0:31	19.07.22 20:06	0:31	МТЗ	ну	ну	Поросль в пр. оп. 210/50-210/51, 210/51-210/51/2А, 210/51-210/51/1, 210/51/3/2-210/51/3/4. Чистку просеки произвели 22.07.22. РЗА П.	школа, кот/ 955 чел	955	0,28	15	+22, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	19.07.22 20:52	19.07.22 21:26	0:34	19.07.22 21:26	0:34	МТЗ	выв	у	с.Осиновка. Осмотр ВЛ произведен 20.07.2022г. в пр. оп№ 22/2-22/3, 39/7-39/9, 14-14/1 ветви деревьев касаются проводов.На 21.07.22г №312 устранение замечаний	школа / 909чел	909	0,2	11	+22, гроза	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	19.07.22 20:53	19.07.22 23:00	2:07	20.07.22 16:51	19:58	МТЗ	ну	ну	с.Яковлевка, Покровка. Запитано от резерва 7 ТП из 13. В 23:10 включен до ЛР-48 оп.71, при отключенных ТП. В 0:32 включен до РТП-6161 №12 оп.55/1, без ТП-6161. В 0-52 ТП6161 запитано от ф.6 ПС Яковлевка. Повреждение кабельной вставки 10 кВ от РТП 6161 оп.55/1 до ЗТП-6161, без нагрузки. 20.07.22 заменена концевая каб. муфта, в 16:51 ф-4 включен по нормальной схеме.	ф.14 нет / 595чел	595	0,18	13	+22, гроза	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	19.07.22 23:55	20.07.22 0:52	0:57	22.07.22 15:45	63:50	МТО, дуг защ	не раб	не произв	Сторонним а/м сбита оп.156-00/3, обрыв проводов 2 фаз. Все потребители запитаны от резерва. Устранено 22.7.22..	ф.154 нет / 200чел	200	0,3	17	+18, обл	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	20.07.22 7:05	20.07.22 7:27	0:22	20.07.22 7:27	0:22	МТЗ	выв	у	Осмотр ВЛ произведен 20.07.2022г. в пр. оп№ 22/2-22/3, 39/7-39/9, 14-14/1 ветви деревьев касаются проводов. Устранено 21.07.22. РЗА П.	нет / 909чел	909	0,2	11	+19, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	20.07.22 8:53	20.07.22 10:53	2:00	20.07.22 10:53	2:00	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. 20.07.22 произведен обход. Замечаний не выявлено	д/сад, котельная / 240 чел	240	0,17	6	+21, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Барабаш 110/35/10	Т-1	20.07.22 10:47	20.07.22 12:33	1:46	20.07.22 18:51	8:04	ДЗТ			РЗА П. Лбаза=65км. На ПС Барабаш работа ОД КЗ Т-1, одновременно отключилась ВЛ-110 Давыдовка - Барабаш - Славянка №1 от ПНДЗ с усп. АВВ. под вводом ШМ 10 кВ Т-1 на КРУН 10 обнаружена птица, проведена чистка изоляции, в 18:51 Т-1 включен по нормальной схеме.	Т-2 д/сад, школа, 5 котельных, в/насосная / 2742 чел.	2742	0,84	27	+21, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	ХФ3 110/6	26	20.07.22 13:27	20.07.22 13:53	0:26	28.07.22 21:22	199:55	МТЗ	нет		Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ 6 кВ 60 м. от ТП 7444 в сторону ПС ХФ3. МП откопано, ВВИ ну; определено 2МП 100м от ТП7444. 21.07.22 произв монтаж каб.муфт, 22.7.22 разработан котлован, определено третье место повреждение 218 м от ТП7444. 24.7.22 найдено место повреждения: 500 м от ТП 7444 в ст ПС ХФ3. 25.7.22 котлован разработан, видимого повреждения нет. 26.07.22 определено МП 530м от ТП7444; вкл 28.7.22 в 21:22 после 1замены каб.участка.	ф-3 ХФ3 д/сад, котельная / 1004 чел	1004	0,3	12	+26, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	20.07.22 14:06	20.07.22 14:07	0:01	20.07.22 14:07	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Протекание кровли в ТП 3050	насосн, котельная / 1310 чел	1310	0,78	18	+23, ясно	

Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	20.07.22 15:26	20.07.22 19:39	4:13	27.07.22 15:22	167:56	МТЗ	выв		Лвл=4,31км, Лбаза=35км. Вкл в 19:01 без 2ТП, вкл в 19:39 без 2ТП, вкл в 20:56 без 2ТП (быта нет, стройка, запитано от собственного ДГ). Повреждение КЛ-6 на уч."ТП81164--оп.№14", КЛ-6 №1,2 на уч."ТП-81164 -ТП-81165", КЛ-6 на уч."ТП81164 - ТП81166" экскаватором сторонней организации при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД./21.7.22 в 22:18 восстановлена 1КЛ ТП-81164 до ТП-81166/22.7.22 в 21:15 восстановлена КЛ ТП81164 - оп.14. Вкл 27.7.22 в 15:22, смонтирована кабельная вставка на участке КТП-81164 - 81166.	ф-14 Береговая-2	Теплопункт / 500 чел	1000	2,6	23	+22, ясно
Ам.СЭС	110	Сквородино - Бам		20.07.22 17:30	20.07.22 17:30	0:00	20.07.22 17:30	0:00	1 ст.НЭМП	у		РЗА ПП. ИМФ фаза В-0 24 км. Осмотр до 12.08.2022.		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	21.07.22 8:17	21.07.22 13:30	5:13	21.07.22 13:30	5:13	МТО	нет	ну	РЗА ПП. 09:55 вкл до 2РЛ оп.172 (запитано 9 ТП). В 10:18 ВЛ опробована до оп 185/11 РПВ ну. В 12:43 участок ВЛ оп.172-225 включен без нагрузки. В 13:30 ВЛ вкл полностью с нагрузкой. Запланирован осмотр		школа, насосн, атс/ 595 чел	595	0,67	20	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	21.07.22 8:17	21.07.22 10:40	2:23	21.07.22 15:45	7:28	МТО	нет	ну	РЗА ПП. В 10:40 включили до РКЛ10 оп.218 (запитано 38 ТП). В 15:45 включен полностью с откл РЛ оп.350 на вед. отпайку.		школа, насосн, кот/ 140 чел	140	0,75	54	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	21.07.22 9:04	21.07.22 9:04	0:00	21.07.22 9:04	0:00	1 ст.ТЭМП	у		РЗА ПП. Оп 141 гнездо по Ф"А" под опорой обгорела ветка со следами КЗ		нет	0	0	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	Биракан 35/10	1Т	21.07.22 9:08	21.07.22 12:00	2:52	21.07.22 13:33	4:25	ДЗТ			РЗА ПП. В 12:00 все потребители запитаны от 2Т. КРУН 10 кВ яч 9 (вводная яч) заливание водой опорных изоляторов 10 кВ, с переходом КЗ на ТР 10 1Т Ф"А". Заменены изоляторы на ТР 10 кВ 1Т. 1Т включен в работу в 13:33.	2Т	п.Биракан / 0,63 МВт / 4 фид / 21 ТП / 1871 чел.	1871	0,63	21	+20, ливень
Прим.ЮЭС	110	Находка - Находка/г		21.07.22 9:13	21.07.22 9:13	0:00	22.07.22 3:25	18:12	Находка - МТО, Находка/г - ТЭМП	ну	не произв	РЗА П. В пр.опор 50-51 обрыв провода средней фазы подрядной организацией (СК ОХ) при выполнении работ по чистке просеки. ПС Находка/г питается от Партизанской ГРЭС, ограничения потребителя не было. Сообщено СБ, ОВД, В 3:25 ремонт провода завершен, КВЛ включена в работу.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	21.07.22 9:26	21.07.22 11:48	2:22	21.07.22 11:48	2:22	МТО	выв	ну	РЗА П. Убрана птица с опоры 98.		водонасосная / 530 чел	530	0,33	16	+20, пасмурно
Ам.ЦЭС	35	Сетевая - Амур		21.07.22 11:32	21.07.22 13:24	1:52	21.07.22 15:51	4:19	КУ, земля			РЗА П. Опора №14 фаза "В" отгорел шлейф в месте опрессовке.. Схема ремонтная (в ремонте ВЛ-35 Сетевая - ПРП с отп ПС Амур). Ввели в работу ВЛ-35 Сетевая - ПРП с отп. ПС Амур, в 13:17 на ПС Амур вкл Т-1, 1с 10 кВ. В 13:24 вкл 2с 10 кВ, все потребители запитаны. Повреждение устранено.	ВЛ-35 Сетевая ПРП с отп ПС Амур	г.Благовещенск / 28600 чел / 15 фид	28600	17,27	71	+26, ясно
Прим.ЭЭС	10	Ясеневый - Олон	РКЛ-3	21.07.22 13:08	21.07.22 14:04	0:56	21.07.22 14:04	0:56	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Обнаружена ветка под проводами в пр. 2/112-2/113.		школа, кот, фАП/ 1067 чел	1067	0,15	9	+23, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	154	21.07.22 15:45	21.07.22 16:20	0:35	28.07.22 15:43	167:58	МТО	ну	ну	РЗА П. Повреждена КЛ 10 кВ от ТП-101 яч.3 до ТП-102 яч.5. Устранено	Левобережная Ф-154	котельная / 2300 чел	2300	0,7	29	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	21.07.22 15:50	21.07.22 17:12	1:22	21.07.22 17:36	1:46	КУ, земля			РЗА П. Повреждение на вед. отпайке 160-04/1-14. СКТП-215 СОТ "Речник"		котельная, школа, КНС / 1000 чел	1000	0,27	18	+20, пасмурно
Хаб.СЭС	110	Картель 110/10	В-110 Селихино (С-99)	21.07.22 17:21	21.07.22 17:21	0:00	21.07.22 17:21	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА Н. В результате проверки РЗА установлено: при опер. переключениях в цепях напряжения терминал защит ДТЗ 02 ложно срабатывает ДЗ1 ст., рекомендован вывод из работы ДЗ на время опер. переключений в цепях напряжения.		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	21.07.22 20:15	21.07.22 20:44	0:29	21.07.22 23:55	3:40	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Вкл без 5ТП, вкл в 23:55. Оп 65/20/27 заменен поврежденный изолятор фА.		ФАП, котельная, школа / 310 чел	310	0,17	11	+19, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	22.07.22 8:19	22.07.22 9:00	0:41	22.07.22 9:00	0:41	МТЗ	ну	у	с.Борисовка. Обход без замечаний.		д/с, кот/ 1200 чел	1200	0,1	10	+19, облачно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	22.07.22 8:46	22.07.22 9:53	1:07	22.07.22 9:53	1:07	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.		нет / 281	281	0,25	14	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	22.07.22 12:29	22.07.22 13:29	1:00	22.07.22 13:29	1:00	КУ "Земля"			с.Заречное с.Покровка. "Земля" самоустранилась. Обход, замечаний нет.		нет/550 чел	550	0,3	24	+23, дождь
Хаб.СЭС	6	ЦОВ 110/6	25	22.07.22 13:51	22.07.22 14:34	0:43	22.07.22 22:03	8:12	МТЗ	нет	не произв	База отдыха «Холдоми». Вкл. без 1ТП. КЛ-6 кВ ТП-1 яч.7 – ТП-2 яч. 2 выведена в ремонт. Определено МП: 130 м. от ТП-1. В 22:03 повреждение устранено, КЛ введена в работу.	ф-8	нет / быта нет	0	0,2	2	+17, облач
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	22.07.22 14:53	22.07.22 19:23	4:30	22.07.22 19:23	4:30	КУ "Земля"			с.Чигири. Неизвестным автомобилем в пр. 51-53 порваны провода (в пр.51-52 два провода, в пр.52-53 один провод). Сообщено в полицию, СБ. Устранено.		поликл, скваж, водзабор / 520 чел	520	0,7	13	+27, облач
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Поярково		22.07.22 17:26	22.07.22 17:26	0:00	22.07.22 17:26	0:00	МТЗ	у		На хх. На ПС 110 Поярково отключался В-35 Михайловка, на ПС Михайловка по ремонтной схеме В-35 Поярково отключен. Осмотр 25.7.22, обнаружены гнезда птиц на опорах №47 ВЛ-35кВ Михайловка-Поярково, №33 отпайка Коршунька.		нет	0	0	0	+28, облач

Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/г		22.07.22 21:09	22.07.22 21:09	0:00	22.07.22 21:32	0:23	Находка/г: ТЭНП 3 ст. ПаГРЭС: НЗЗ 2 ст.	ну	у	РЗА ПП. Разрыв транзита. 25.7.22 произведен осмотр в пр.оп. 1-112, без замечаний..		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	22.07.22 23:03	22.07.22 23:16	0:13	22.07.22 23:16	0:13	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр проведен, замечаний не выявлено		школа, котельная, ФАП / 909 чел	909	0,3	11	+20, пасмурно
Прим.ЗЭС	110	Новопокровка - Роцино		23.07.22 1:58	23.07.22 1:58	0:00	23.07.22 1:58	0:00	НЗЗ 1ст.	у		РЗА ПП. ИМФ на ПС Новопокровка 13,9 км ф-В 0. ИМФ на ПС 220 кВ Иман 100,8 км ф-В 0. Выполнили обход пр.оп. 42-108 - замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	23.07.22 7:46	23.07.22 7:46	0:00	23.07.22 7:46	0:00	МТЗ	у		РЗА П. КТП 5527 обрыв провода Ф"В" от проходного изолятора		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	16	23.07.22 9:25	23.07.22 10:28	1:03	24.07.22 18:40	33:15	МТО	выв	не произв	г.Большой Камень. Повреждение кабеля сторонней организацией, вызвана полиция. Устранено.	ф-35	пож. депо / 670 чел	670	0,37	6	+18, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	Ф-11 РП 80202 яч6 (80202-82048)	23.07.22 11:55	23.07.22 12:18	0:23	23.07.22 12:18	0:23	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Планируется обход		в/ч, воен. склады / 600 чел	600	0,2	4	+20, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	23.07.22 12:46	23.07.22 13:59	1:13	23.07.22 14:37	1:51	МТЗ	выв	не произв	г.Большой Камень. В 13:59 запитано без 25-ти ТП. В 14:37 включен полностью. Обход до 26.7.22, замечаний не выявлено		нет / 860 чел	860	0,9	50	+18, пасм
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	23.07.22 12:52	23.07.22 12:52	0:00	23.07.22 12:52	0:00	КРС: 1 ст. ТЭНП. Ленинск: ДЗ-1ФЭ.	у		КРС: ИМФ ф-В=20,9 км. Осмотр 26.7.22 оп №83 следы КЗ Ф"В" по продуктам жизнедеятельности птиц.		нет	0	0	0	+23, пасм
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	37	23.07.22 17:39	23.07.22 17:39	0:00	23.07.22 17:39	0:00	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+22, пасм
Хаб.СЭС	35	Шахта - Карьер с отп.	Т-316	23.07.22 18:17	23.07.22 18:50	0:33	23.07.22 18:50	0:33	КУ "Земля"			Обесточены вед. ПС Карьер, вед. ПС Шурвалах. Повреждение на вед. ПС Шурвалах.		быта нет, золотари, УргалУголь	0	0,84	8	+22, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	23.07.22 20:20	23.07.22 23:15	2:55	23.07.22 23:15	2:55	МТЗ	нет	ну	РЗАП. Наклон оп.№28 (обрыв одной из двух оттяжек), касание провода веток деревьев. Устранено.		насосн. / 480 чел	480	0,17	5	+19, дождь
Ам.ЦЭС	10	Центральная 110/35/10	39	23.07.22 22:12	23.07.22 22:23	0:11	23.07.22 22:23	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	1,018	10	+26, ясно
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	24.07.22 1:07	24.07.22 2:49	1:42	24.07.22 8:37	7:30	КУ "Земля"			РЗА ПП. На оп.№34 повреждение траверсы, сорван провод с изолятора экскаватором сторонней организации. Сообщено в полицию. 02:28 включён Ф-11 до ЛР-11(3 ТП) 02:49 отключён ЛР-24, включён СП-52 (без 3-х ТП, быта нет). Устранено.		Больница, котельная / 130 чел	130	0,141	14	+22, ясно
Ам.ЦЭС	110	Волково - Ивановка		24.07.22 1:08	24.07.22 1:08	0:00	24.07.22 1:08	0:00	Ивановка: ТЭНП 3ст Волково: ТНЭНП 1ст	у		РЗА ПП. Ивановка: ИМФ ф-В=11,3 км. Волково: ИМФ ф-В=5,7 км.. Осмотр на 25.07.22 опора 27 жилое гнездо аиста. следы жизнедеятельности на теле опоры траверсе провода ведны перекрытия Ф-В ветки у основания опоры. На опоре установлено ПЗУ марки ЗП-АПК11		нет	0	0	0	+22, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Волково		24.07.22 4:31	24.07.22 4:31	0:00	24.07.22 4:31	0:00	Тамбовка: ТНЭНП 2ст. Волково: ТНЭНП 1ст	у		РЗА ПП. Тамбовка: ИМФ ф-А=18,6 км. Волково: ИМФ ф-С=5,8 км.. Оп. 73 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+17, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	12	24.07.22 7:09	24.07.22 7:09	0:00	24.07.22 7:09	0:00	МТЗ	у		РЗА П. Оп.12-00/4 обгоревшая ветка под опорой, следы КЗ на проводах		нет	0	0	0	+17, ясно
Прим.ЮЭС	35	Залив - Голубинка с отп. Телецентр		24.07.22 11:29	24.07.22 11:55	0:26	24.07.22 14:45	3:16	ДЗ Зз	выв	не произв	Погашено 2С 35/6 ПС Телецентр. Поврежден ТН 2С 6. Заменен. Запитано: 11:55 - 2,7МВт, 12.05 - 0,6МВт. Вкл. СВ 6кВ, 13:51 запитаны все потребители. РЗА: заменено реле времени ЭВ-225 на Т2. В 21:50 Т2 введён в работу.	сети ВПЭС	Владивосток / 4500 чел	4500	4	53	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Волна 220/110/6	44	24.07.22 13:53	24.07.22 15:27	1:34	29.07.22 0:35	106:42	МТЗ	выв	не произв	Повреждение головного КЛ. Смонтирована муфта., вкл в работу	ПС Волна ф.29	ВПЭС	960	1,9		+21, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Волна 220/110/6	45	24.07.22 13:53	24.07.22 15:27	1:34	27.07.22 2:48	60:55	МТЗ	выв	не произв	Повреждение головного КЛ. Устранено.	ПС Волна ф.11	ВПЭС	1200	1,37		+21, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	24.07.22 20:31	24.07.22 20:31	0:00	24.07.22 20:31	0:00	МТЗ	у		На вед. отпайке от РЛ 58 оп:76/20/27/1 к ТП 3021 Акос заросшая просека, абоненту сообщено-занимается устранением.		нет	0	0	0	+22, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	25.07.22 6:22	25.07.22 7:44	1:22	25.07.22 7:44	1:22	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. ТП		нет / 1519 чел	1519	0,9	62	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	РП Западная	12	25.07.22 10:40	25.07.22 10:46	0:06	25.07.22 10:46	0:06	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр оп 36/17-22 требуется чистка просеки.		нет	0	0,3	17	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	ф.7 ТП7022	25.07.22 10:59	25.07.22 11:20	0:21	25.07.22 11:20	0:21	МТЗ	нет	у	В ТП7022 отключение В в сторону ТП-7025		нет	404	0,3	22	+22, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	4	25.07.22 11:16	25.07.22 13:30	2:14	25.07.22 13:30	2:14	МТЗ	ну	не произв	В пролёте между оп.5/6-5/7 обрыв провода неустановленной техникой. Устранено.		нет	100	0,4	42	+26, ясно
Хаб.СЭС	6	НПЗ 35/6	22	25.07.22 14:52	25.07.22 15:28	0:36	25.07.22 19:12	4:20	МТЗ	нет	не произв	Вкл. до оп. 20, запитан весь потребитель. Оп. 31 – повреждение концевой муфты (резервное питание ф.20 ПС КСК). Устранено.		нет	100	0,05	2	+28, ясно

ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	25.07.22 14:57	25.07.22 14:57	0:00	25.07.22 14:57	0:00	ТЗНП 3ст	у		Ремонтный режим, откл. на ПС Биджан. Оп.113 жилое гнездо на грозотросе, следы жизнедеятельности птиц, ветки под опорой	нет	0	0	0	+29, ясно	
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Токур		25.07.22 16:17	25.07.22 16:17	0:00	25.07.22 16:17	0:00	МТЗ	у		При осмотре ВЛ выявлено, следы короткого межфазного замыкания в пролете опор №25-26.(без повреждения провода). 25.07.22 по информации полученной от потребителя (администрация пгт. Токур) в 16:17 произошёл кратковременный склест проводов ф4-6 кВ ПС 35 кВ Токур в пролете 17-18.	нет	0	0	0	+28, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	25.07.22 20:51	26.07.22 0:53	4:02	03.08.22 20:07	215:16	МТО	выв	не произв	Лвл=2,25км, Лбаза=2км В 22:43 запитано 2ТП.В 00:14 запитано 3 ТП (ТП 82063 переведено на ф-13 ПС Промысловка), выведена из работы КЛ ТП 82063-ТП 82015. В 00:53 запитаны все ТП, выведена из работы КЛ ТП 82010-ТП 82015, отключена вед. ТП 2046 (вкл 27.7.22 в 15:36 (после устранения повреждения в сети потребителя); повреждение концевой каб.муфты в ТП82010. 28.7.22 в 19:44 вкл КЛ ТП 82010-ТП 82015, обнаружено МП между в 46 м от ТП-82015 в сторону ТП-82063. 29.7.22 разработан котлован. 3.8.22 произв ремонт КЛ, вкл в работу.	ф-13	пожарное депо / 400 чел	400	0,5	7	+22, ясно
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	3	26.07.22 1:49	26.07.22 1:58	0:09	26.07.22 1:58	0:09	МТЗ	ну	у	Приозерное. Осмотр без замечаний.	нет /230 чел	230	0,16	5	+18, ясно	
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	3	26.07.22 7:13	26.07.22 7:13	0:00	26.07.22 7:13	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+20, облач	
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	26.07.22 7:13	26.07.22 7:13	0:00	26.07.22 7:13	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр: оп. 91 ворона на траверсе подвески ВОЛС	нет	0	0	0	+20, облач	
Ам.ЗЭС	110	Февральская - Рудная с отпайками	№1	26.07.22 8:49	26.07.22 8:49	0:00	26.07.22 8:49	0:00	ДЗЛ	у		На опоре №338 фаза В, в гирлянде разрушен 3-й изолятор.	нет	0	0	0	+20, пасмурно	
Ам.ЗЭС	110	Февральская - Рудная с отпайками	№2	26.07.22 8:49	26.07.22 8:49	0:00	26.07.22 8:49	0:00	ДЗЛ	у		а опоре №334 фаза В, в гирлянде разрушен 5-й изолятор.	нет	0	0	0	+20, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	26.07.22 11:05	26.07.22 11:47	0:42	26.07.22 19:18	8:13	Ав.откл	ну	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 19:18. Пр.оп. 4-00/51-52 провис проводов, следы межфазного перекрытия. РЗА П.	нет/ 1200 чел	1200	0,23	17	+26, ясно	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	26.07.22 12:03	26.07.22 12:06	0:03	26.07.22 12:06	0:03	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Повреждение на ведомственном участке. РЗА П.	нет/ 293 чел	293	0,6	10	+26, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	26.07.22 12:47	26.07.22 14:27	1:40	26.07.22 14:27	1:40	МТО	ну	ну	Пр.оп. 4-5 снята ветка. РЗА П.	школа, кот, ретрансл/ 594 чел	594	0,16	6	+30, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	35	Бычиха 35/10	СВ-35	26.07.22 13:18	26.07.22 13:18	0:00	26.07.22 13:18	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр, пр.оп. 37-38 (под ВЛ) упавшее дерево, на проводе следы перекрытия (ремонт не требуется). РЗА П.	нет	0	0	0	+26, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	25	26.07.22 14:57	26.07.22 17:56	2:59	26.07.22 21:19	6:22	МТО	ну	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 21:19. Повреждение концевой каб.муфты на оп.17/1. Устранено	д.дои/ 878 чел	878	0,32	5	+25, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	26.07.22 15:01	26.07.22 15:34	0:33	29.07.22 16:49	73:48	КУ, земля			Вкл с землей для поиска МП прибором, вкл в 18:27 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч.оп.32/4-ТП20007. Устранено, включен по нормальной схеме.	школа/ 200 чел	200	0,1	6	+26, ясно	
ЭС ЕАО	6	Гзу 35/6	477	26.07.22 15:28	26.07.22 15:28	0:00	26.07.22 15:28	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. ТП 809 поврежден ТМ 180 кВа, произведена замена. РЗА П.	нет	0	0	0	+30, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	2	26.07.22 16:03	26.07.22 17:49	1:46	26.07.22 17:49	1:46	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП. РЗА П.	кот/ 38 чел	38	1,15	2	+29, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	26.07.22 20:29	26.07.22 21:14	0:45	27.07.22 14:45	18:16	КУ, земля			Выделен участок без потребителей оп.9-03/1 - ТП-289 яч.1. Оп.9-03/1 поврежден разрядник фА; демонтирован.	д/с, насосн, кот/ 3000 чел	3000	0,68	12	+25, облачно	
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Златоустовск		26.07.22 22:00	26.07.22 22:00	0:00	26.07.22 22:00	0:00	МТО	у		РЗА ПП. ИМФ фазы С.А. L=21.8 км. При осмотре обнаружено: в пролёте опор №159-160 следы КЗ на проводе между фазами А и С. Провод не повреждён.	нет	0	0	0	+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	209	27.07.22 1:10	27.07.22 1:10	0:00	27.07.22 1:10	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр	нет	0	0	0	+23, облачно	
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан		27.07.22 4:50	27.07.22 4:50	0:00	27.07.22 4:50	0:00	ТЗНП 2ст.	у		ИМФ ф-С 114 км от ПС 220 кВ Биробиджан. ОП.147 следы жизнедеятельности птиц	нет	0	0	0	+24, облачно	
ЭС ЕАО	6	Хинганск 35/6	325	27.07.22 12:13	27.07.22 12:13	0:00	27.07.22 12:13	0:00	МТЗ	ну	у	Оп.325-00/11 - ведомственная ТП-167 подожженные кроны деревьев.	нет/ быта нет	0	0,017	1	+24, облачно	
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		27.07.22 13:12	27.07.22 13:12	0:00	27.07.22 13:12	0:00	МТО, ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. Осмотр 28.7.22: на оп.24, 25 гнезда, под оп.25 мертвая птица.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	8	27.07.22 13:33	27.07.22 13:57	0:24	27.07.22 15:20	1:47	КУ, земля			Вкл без 9ТП, вкл в 15:20. Оп. 59/24 заменен поврежденный изолятор ф.С.	адм, школа, д/с, кот, скваж, больн/ 3500 чел	3500	1,08	29	+25, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	27.07.22 14:19	27.07.22 15:30	1:11	28.07.22 16:18	25:59	МТЗ	ну	ну	Вкл без 6ТП, вкл в 16:46 без 2ТП, вкл в 19:30 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение концевой каб.муфты на оп.127/16. Устранено.	школа, кот/ 400 чел	400	0,4	14	+29, ясно	
ЭС ЕАО	35	Ленинск - Воскресеновка	Т-121	27.07.22 15:35	27.07.22 15:35	0:00	27.07.22 15:35	0:00	ДЗ 2з	ну	у	ОМП Ф"А.В.С" 23,3 км. Планируется осмотр. РЗА ПП.	0,4 МВт/ 1158 чел/5 фид	1158	0,4	18	+23, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	13	27.07.22 15:40	27.07.22 15:40	0:00	28.07.22 14:44	23:04	КУ, земля			Находился на ХХ. Повреждение на вед. участке.	ф4	нет	0	0	0	+25, ясно
Ам.ВЭС	35	А - Ст.Райчиха		27.07.22 17:15	27.07.22 17:15	0:00	27.07.22 17:15	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 01.08.22	нет	0	0	0	+23, гроза	

Ам.ВЭС	10	Винниково 35/10	14	27.07.22 18:14	27.07.22 19:47	1:33	27.07.22 20:48	2:34	МТЗ	ну	ну	Включили ВЛ-10 ф-14 с отключенным ЛР-326. Запитано 6 ТП. В пролетах опор 161/8 - 161/9, 161/10 - 161/11 упали две березы (подгоревшие). ВЛ без повреждения. В 20:48 включен ЛР-326.	нет/ 300 чел	300	0,1	10	+23, гроза	
Хаб.СЭС	10	Индустриальная 35/10	4	27.07.22 18:39	27.07.22 19:11	0:32	27.07.22 19:11	0:32	Ав.откл	ну	у	Повреждение на ведомственной оптайке РЗА П.	нет/ 800 чел	800	0,25	4	+23, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	27.07.22 19:20	27.07.22 19:38	0:18	27.07.22 19:38	0:18	МТЗ	нет	у	Обход проведен 29.07.2022 замечаний нет	нет/ 200 чел	200	0,1	10	+22, ясно	
Хаб.СЭС	110	Старт - Кедровая с отп.Азимут	С-101	27.07.22 19:38	27.07.22 19:38	0:00	27.07.22 19:38	0:00	НЗНП 2ст	у		Осмотр проведен 29.7.22, замечаний нет.	нет	0	0	0	+22, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	27.07.22 19:47	27.07.22 19:47	0:00	27.07.22 19:47	0:00	МТЗ	у		Планируется осмтр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+23, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	27.07.22 20:29	27.07.22 21:57	1:28	27.07.22 21:57	1:28	МТЗ	выв	у	Планируется осмтр. РЗА ПП.	кот/ 860 чел	860	0,9	43	+23, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Загородная 110/6	В2 Т1	27.07.22 21:27	27.07.22 23:25	1:58	28.07.22 5:56	8:29	МТЗ			Погашена 2С-6. По Ф-4 выключатель в отключенном положении, поврежден выключатель по ф.В (средний бак) и опорная изоляция. Устранено. (произведена замена В6 Ф4).	Т2	7900 чел г.Владивосток / 6 фидеров	7900	5	40	+25, ясно
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	234	27.07.22 22:07	27.07.22 22:07	0:00	27.07.22 22:07	0:00	МТО	у		РЗА ПП. Планируется осмтр	нет	0	0	0	+22, гроза	
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	244	27.07.22 22:20	28.07.22 1:18	2:58	28.07.22 1:18	2:58	МТО	ну	ну	РЗА П. Оп.244-00/1 отгорел шлейф.	нет	250	0,07	3	+22, гроза	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	28.07.22 6:17	28.07.22 6:17	0:00	28.07.22 6:17	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмтр	нет	0	0	0	+22, гроза	
ЮЯ ЭС	110	М.Нимныр 110/6	В110 Хатыми	28.07.22 6:57	28.07.22 6:57	0:00	29.07.22 18:03	35:06	ТЗНП 3ст.	ну	не произв	Нет фазы В со стороны ПС Большой Нимныр (на ПС 110 кв Большой Нимныр замечаний нет). Отключенных потребителей нет. В 13:17 ВЛ-110 Большой Нимныр - Малый Нимныр выведена в ремонт. Произведен осмтр ВЛ, оп.114 обрыв шлейфа фВ. 29.07.22 повреждение устранено, в 18:03 ВЛ-110 Большой Нимныр - Малый Нимныр введена в работу.	нет	0	0	0	+20, ясно	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	57	28.07.22 7:55	28.07.22 10:53	2:58	28.07.22 10:53	2:58	КУ, земля			На оп. 57-00/3 разрушен изолятор ШС-10 фазы А, провод лежит на траверсе. Устранено	нет	213		4	+25, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	114	28.07.22 8:05	28.07.22 8:05	0:00	28.07.22 8:05	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмтр	нет	0	0	0	+21, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	6	28.07.22 8:24	28.07.22 8:24	0:00	28.07.22 8:24	0:00	МТЗ	у		РЗА П. Повреждение на вед. ТП-590	нет	0	0	0	+22, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	28.07.22 9:55	28.07.22 10:40	0:45	28.07.22 10:40	0:45	МТЗ	выв	не произв	РЗА П. Повреждение КЛ на уч. ТП81164-ТП81166	Теплопункт / 500 чел	500	1	3	+20, ясно	
Хаб.СЭС	6	Таежная 35/6	13	28.07.22 10:08	28.07.22 10:34	0:26	28.07.22 10:34	0:26	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Повреждение резервной КЛ-6 кв яч.1 ТП-348 - яч.1 ТП-349 (на х.х., исключена из схемы)	птицефабрика	0	0,274	3	+22, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	28.07.22 13:45	28.07.22 13:45	0:00	28.07.22 13:45	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмтр	нет	0	0	0	+28, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/35/10	В-10 Т-1	28.07.22 14:10	28.07.22 19:14	5:04	29.07.22 2:59	12:49	КУ, земля			РЗА П. Т-2 в ремонте. Обесточены потребители 1,2 сш 10 кв. Повреждение в яч. ф-11 (РСК). Аэропорт запитан от ПС Кооперативная по ф-10. В 19:14 запитали Ф-11; Ф-12 от ПС Марково по Ф-4 (остались отключены Ф-4 (4 ТП); Ф-6 (3 ТП) и вед Ф-5), вкл в 2:59 после чистки изоляции и ВВИ.	по сети 10 кв	Аэропорт, 3 котельные / 435 чел/ 10 фид	435	0,403	37	+28, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	28.07.22 15:27	28.07.22 19:25	3:58	28.07.22 19:25	3:58	КУ, земля			РЗА П. На оп.№5 заменили 3 изолятора	нет / 120 чел	120	0,67	10	+28, гроза	
ЭС ЕАО	10	Будукан 35/10	105	28.07.22 15:48	28.07.22 16:23	0:35	28.07.22 16:23	0:35	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед. ТП-150	нет / 100 чел	100	0,14	2	+30, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Реттиховка 110/6	В-110 Т-1	28.07.22 15:55	28.07.22 16:32	0:37	28.07.22 17:46	1:51	ДЗТ			РЗА П. в 16:32 нагрузка переведена на Т-2. На ТР-35 Т-1 ворона, повреждения оборудования нет. В 17:46 Т-1 введен в работу.	Т-2	нет / 520 чел	520	0,53	11	+28, ясно
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	28.07.22 16:06	28.07.22 16:06	0:00	28.07.22 16:06	0:00	МТО	у		РЗА ПП. Осмотром выявлено: следы перекрытия фС на опоре №309	нет	0	0	0	+24, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	Мухен 110/6	В-110 Сидима (С-36)	28.07.22 16:31	28.07.22 17:37	1:06	28.07.22 17:37	1:06	ТЗНП 1,2 ст.	ну	у	РЗА ПП. Обесточены ПС 110 кв: Сидима, Золотая, Суклай / 0,88 МВт / 2385 чел / 20 ТП. 29.7.22 проведен осмтр, обнаружено: в пр.оп.№16-17 из-за размыва грунта произошел наклон дерева из внеохранный зоны ВЛ с пересечением по проводу фазы «С» и отторанием верхушки дерева.	р-н им.Лазо / 0,88 МВт / 2385 чел / 20 ТП	2385	0,88	20	+31, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	28.07.22 16:53	28.07.22 18:25	1:32	28.07.22 19:04	2:11	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен до ЛР-517, после осмотра вкл. ЛР-517, замечаний не обнаружено.	погранотряд, ФАП / 613 чел	613	0,031	3	гроза	
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	28.07.22 19:04	28.07.22 22:03	2:59	28.07.22 22:03	2:59	МТЗ	ну	ну	Вкл в 20:37 без БТП, вкл в 22:03. Пр.оп.50-51 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений).	нет	520	0,22	9	+25, пасмурно	
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		28.07.22 21:34	28.07.22 21:34	0:00	28.07.22 21:34	0:00	ТНЗНП 1ст	у		Планируется осмтр до 08.08.22. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Водозабор с отп.Береговая	С-125	28.07.22 21:51	28.07.22 21:51	0:00	28.07.22 21:51	0:00	ТЗНП 1ст	у		Осмотр проведен 29.7.22, замечаний нет.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/35/10	9	28.07.22 22:46	28.07.22 22:46	0:00	28.07.22 22:46	0:00	МТЗ	у		Планируется осмтр 01.08.22.	нет	0	0	0	+22, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/35/10	1	28.07.22 22:46	28.07.22 22:46	0:00	28.07.22 22:46	0:00	МТЗ	у		РЗА П. При осмтре 29.07.2022. обнаружена птица на опоре №136.	нет	0	0	0	+22, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	29.07.22 5:02	29.07.22 6:23	1:21	04.08.22 22:40	161:38	МТО	выв	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 7:05 с выделенным уч. без нагрузки МП 123 м от ТП 7344. Устранено	школа, кот, больн/ 1916 чел	0,8	1916	6	+22, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга	С-50	29.07.22 5:13	29.07.22 5:13	0:00	29.07.22 5:13	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА П. В пролетах оп. 177-178 падение сухой сосны фаза «С» из внеохранный зоны. Провод и изоляция без повреждений	нет	0	0	0	+20, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	29.07.22 7:24	29.07.22 7:24	0:00	29.07.22 7:24	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмтр до 02.08.22.	школа, кот/ 184 чел	184	0,2	11	+23, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Гайдамак 35/6	5	29.07.22 7:25	29.07.22 7:42	0:17	29.07.22 7:42	0:17	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмтр до 01.08.22.	нет/ 150 чел	150	0,5	7	+20, пасмурно	

Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	29.07.22 12:08	29.07.22 13:29	1:21	03.08.22 9:55	11:47	МТО	выв		Поврежден участок КЛ 6 кВ КТП-81164 яч.№11 - оп. №14. В 13:29 потребителю обеспечен резерв. Определено место повреждения 160 м от КТП81164. 31.07.22 разработан котлован. 01.08.22 прибыл персонал ЭТЛ и КЛ, однако вследствие переувлажнения грунта произошло осыпание разработанного котлована, к работам по ОМП приступить не удалось. 02.08.22 в 09:22 повторно ДБ для разработки котлована. Отключился повторно 3.08.22 в 9:55. В 23:52 устранено первое МП.	ф-14 Береговая-2	Теплопункт / 500 чел	500	1	3	+23, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Маслозавод 35/10	24	29.07.22 12:44	29.07.22 13:12	0:28	29.07.22 18:44	6:00	МТЗ	нет		РЗА ПП. питает по ремонтной схеме 2СШ 10 кВ ПС Промышленная: 10 ТП, 3580 чел г.Белогорск, с отключением В-10 ф-26 ПС Маслозавод (работают в параллель). Устранено повреждение кабельной воронки в ячейке В-10 ф-24. В 18:44 включены В-10 ф-24 и В-10 ф-26.	1 СШ 10 кВ ПС Промышленная	г.Белогорск, 3580 чел	3580	2,75	10	+27, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Гранит 110/6	СВ-6	29.07.22 19:39	29.07.22 20:03	0:24	29.07.22 20:03	0:24	дуг. защита			бесточилась 1С-6 кв. СВ 6 включен в 20:03, в яч. Ф-1 (вед.) следы перекрытия на жилах КЛ-6 кв. Включены все потребители кроме Ф-1 (вед.).	г.Уссурийск / 4,45 МВт / 15950 чел / 60 ТП	15950	4,45	60	+28, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	30.07.22 4:38	30.07.22 5:40	1:02	30.07.22 5:40	1:02	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.	нет / 200 чел	200	0,3	5	+23, ясно	
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	30.07.22 7:39	30.07.22 8:18	0:39	30.07.22 12:14	4:35	МТО	ну	ну	Пр.оп.39-00/11-12 падение дерева, обрыв проводов. Устранено.	школа, д/с, насос/800 чел	800	0,15	4	+24, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	30.07.22 8:05	30.07.22 9:54	1:49	30.07.22 9:54	1:49	МТЗ	ну	у	Раздольное, Кипарисово. Обход до 01.08.22	кот/ 444 чел	444	0,25	7	+23, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	30.07.22 10:01	30.07.22 10:43	0:42	30.07.22 11:44	1:43	МТЗ	ну	ну	Вкл. без 4-х ТП. Вкл. в 11:44, повреждение на вед. ТП.	Насосная БТЭЦ	0	0,5	11	+25, ясно	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	30.07.22 10:52	30.07.22 13:05	2:13	30.07.22 15:49	4:57	КУ "Земля"			с.Бабстово. Запитан основной потребитель от резерва. Оп.5-00/13 разрушен изолятор. Устранено.	ф-75 Ленинск	нет / 288 чел	288	0,12	7	+23, облач
Прим.СЭС	10	Фадеево 35/10	5	30.07.22 13:52	30.07.22 15:07	1:15	30.07.22 15:07	1:15	МТЗ	нет	у	с.Бульга-Фадеево. В пр.28/1 - 28/2, 56-60 требуется чистка просеки. Порось под проводами ВЛ.	дедом / 1298 чел	1298	0,47	10	+31, ясно	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	30.07.22 14:38	30.07.22 15:45	1:07	30.07.22 15:45	1:07	МТО	нет	ну	п. Хурба. Повреждение на вед. отп.	нет / 250 чел	250	0,35	22	+21, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	30.07.22 15:51	30.07.22 16:08	0:17	30.07.22 16:08	0:17	МТЗ	нет	у	с.Казанка. Обход на 01.08.22.	нет / 294 чел	294	0,4	6	+28, пасм	
Ам.ЭС	35	Новокиевка - Угловая		30.07.22 16:34	30.07.22 17:48	1:14	30.07.22 20:01	3:27	МТЗ	ну	ну	С обесточиванием ПС 35 Угловое. В 17:48 ПС Угловое запитана по Ф-6 ПС Новокиевка. Опора № 18 разрушен изолятор Ф-А, обрыв вазки, провод касался Ф-В. Устранено.	Ф-6 ПС Новокиевка	Мазан. р-н/582 чел	582	0,14	21	+30, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	30.07.22 17:57	30.07.22 18:24	0:27	30.07.22 18:24	0:27	МТЗ	ну	у		нет / 171 чел	171	0,2	10	+28, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	8	30.07.22 19:10	30.07.22 19:25	0:15	30.07.22 22:03	2:53	МТЗ	ну	ну	часть п. Петропавловка. Вкл. без 3-х ТП. Выявлен участок с повреждением: от Р-117 оп. № 131 до Р-14 оп. № 200. Данный участок подтоплен, пеший осмотр затруднен, организована лодка и доставка ее к месту осмотра. На оп. № 172 заменили поврежденную изоляцию. Схема восстановлена.	нет / 100 чел	100	0,1	7	+28, ветер	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 35/6	В-6 Т1, СВ-6	30.07.22 19:11	30.07.22 19:13	0:02	30.07.22 19:13	0:02	ЭДЗ	ну	у	ЭДЗ по ф.-26 (не отключался). В 19:12 вкл. В-6 Т1, в 19:13 вкл. СВ-6, потребитель запитан полностью. При осмотре ячейки №26 обнаружена кошка, в 21:01 введен в работу В-6 Ф-26 без замечаний. Проверка РЗА на 1.08.22.	Бурейский р-н, 12381 чел/15	12381	3,5	135	+28, облач	
Ам.ВЭС	110	Озерная - Полевая с отп Анновка		30.07.22 19:59	30.07.22 19:59	0:00	30.07.22 19:59	0:00	ВЧБ	у		РЗА ПП. ПС Полевая: ИМФ: ф"А"=0 19,2 км.	нет	0	0	0	+28, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	2	31.07.22 4:18	31.07.22 4:38	0:20	31.07.22 4:38	0:20	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр 1.08.22.	котельная / 150 чел	150	0,17	9	+24, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	15	31.07.22 4:18	31.07.22 4:38	0:20	31.07.22 4:38	0:20	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр 1.08.22.	котельная / 530 чел	530	0,42	13	+24, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	11	31.07.22 5:13	31.07.22 5:13	0:00	31.07.22 5:13	0:00	МТЗ	у		РЗА П. при осмотре обнаружено: обрыв сторонней техникой трёх проводов в пролёте опор 33 -34 и повреждение траверс на опорах 33 и 34. Сообщено в полицию. Обесточенных потребителей нет (выделен участок без нагрузки)	нет	0	0	0	+19, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Возжаевка		31.07.22 7:48	31.07.22 7:48	0:00	31.07.22 7:48	0:00	НЗНП 2ст	у		ИМФ В-0. 15км. Осмотр 1.08.22.	нет	0	0	0	+19, ясно	
Прим.ЮЭС	110	ПагрЭС - Находка/г		31.07.22 9:50	31.07.22 9:50	0:00	31.07.22 10:13	0:23	ПагрЭС: МТО, ДЗ. Нах/г: ДЗ 1, 3 ст.	ну	у	Погашения потребителей нет (разрыв транзита). В 10:13 замкнут транзит. Задержек поездов нет.	нет	0	0	0	+26, гроза	
Прим.ЮЭС	110	ПагрЭС - Находка/г		31.07.22 10:27	31.07.22 10:27	0:00	31.07.22 10:54	0:27	ПагрЭС: МТО, ДЗ. Нах/г: ДЗ 1 ст.	ну	у	Со стороны Находки проходит грозовой фронт.	нет	0	0	0	+26, гроза	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	31.07.22 11:25	31.07.22 11:25	0:00	31.07.22 11:25	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+25, облач	

Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	по Ф-7 ЦРП-80121 яч.2 В 10 в ст. ТП-81202	31.07.22 14:29	31.07.22 15:14	0:45	03.08.22 15:56	73:27	МТЗ	нет	ну	Запитан от резерва. Повреждение концевой кабельной муфты в РУ 10 яч. 2 ЦРП-80121 в ст. ТП-81202. 03.08.22 в 14:20 ДБ для испытания и ОМП на КЛ 10 уч. ЦРП80121 яч.2-ТП81202.15:34 работы закончены ,КЛ 10 испытание выдержал. 15:56 КЛ 10 КЛ 10 уч.ЦРП80121 яч.2-ТП81202 введен в работу.	ф-15	ООО Приморская экспедиционная компания	0	0,1	1	+26, ясно
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/г		31.07.22 14:56	31.07.22 14:56	0:00	31.07.22 15:23	0:27	ПаГРЭС: ДЗ, НЗЗ 3 ст. Нах/г: ТЗНП 4ст.	ну	у	Проведен обход, в пр. оп.45-46 обнаружена поросль под проводами ВЛ со следами пожаров на ветках. Произвели чистку просеки.		нет	0	0	0	+26, гроза
ЮАЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	жилпоселок	31.07.22 15:01	31.07.22 15:01	0:00	31.07.22 15:01	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+26, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	31.07.22 16:56	31.07.22 16:56	0:00	31.07.22 16:56	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 30.08.2022г.	нет	0	0	0	+26, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	31.07.22 16:56	31.07.22 16:56	0:00	31.07.22 16:56	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 30.08.2022г.	нет	0	0	0	+26, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	12	31.07.22 17:07	31.07.22 17:07	0:00	31.07.22 17:07	0:00	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр до 12.08.2022г.	нет	0	0	0	+26, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	31.07.22 17:38	31.07.22 17:38	0:00	31.07.22 17:38	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 10.09.2022г.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	4	31.07.22 17:46	31.07.22 20:49	3:03	31.07.22 20:49	3:03	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. Обрыв двух проводов на оп.№127	нет / 1120 чел	1120	0,05	20	+24, гроза	
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Белоярово		31.07.22 20:16	31.07.22 20:16	0:00	31.07.22 20:16	0:00	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр до 30.08.2022г.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Романовка		31.07.22 20:21	31.07.22 20:21	0:00	31.07.22 20:21	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 05.08.2022г.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	31.07.22 20:21	31.07.22 20:21	0:00	31.07.22 20:21	0:00	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр до 05.08.2022г.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	31.07.22 21:12	31.07.22 21:31	0:19	31.07.22 21:31	0:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Запланирован обход на 31.07-01.08.2022.	2 котельные, школа, н/с / 534 чел	534	0,12	15	+25, пасмурно	
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	7	31.07.22 22:29	31.07.22 22:37	0:08	31.07.22 22:37	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр до 05.08.2022г.	КНС / 4150 чел	4150	1,015	18	+21, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая с отп Анновка		01.08.22 3:42	01.08.22 3:42	0:00	01.08.22 3:42	0:00	ВЧБ	у		РЗА ПП. Полевая: ИМФ: Ф"С"-0 17,6 км.	нет	0	0	0	+20, ясно	
Ам.ВЭС	35	А - Ст.Райчиха		01.08.22 4:26	01.08.22 10:46	6:20	01.08.22 10:46	6:20	МТЗ-2	ну	ну	РЗА П. Оп.106 повреждение изолятора ШФ-35Б (верхний). Устранено	Бурейский р-н / 0,12 МВт / 1131 чел / 27 ТП	1131	0,12	27	+20, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Милоградovo 35/10	7	01.08.22 4:40	01.08.22 6:22	1:42	01.08.22 22:11	17:31	КУ, земля			РЗА ПП. вкл. до РКЛ№2 оп. 365А без отпайки от оп.10 (на с.Лиственное, откл. РЛ32 оп.830) Запитано 8ТП из 19. В 06:22 вкл. РКЛ№2 оп.365А, (вкл. без ТП2108 с.Лиственное). 6:40 отключился РКЛ№2 оп.365А (запитано 8 ТП из 19) 07:34 ПСЭС ПС Милоградovo по Ф-7 вкл. РКЛ№2 оп.365А. без отпайки РЛ-33 оп.1078 Запитано 12 ТП из 19. В 17:40 включен без 4ТП. В 19:02 включен без 3ТП. Вкл. в 22:11, повреждение на вед. отп.	4 котельные, 2 школы, д/с, больница, ретранслятор / 1000 чел	1000	0,5	19	+20, дождь	
Прим.ЮЭС	110	НСРЗ 110/6	Т2	01.08.22 7:11	01.08.22 12:45	5:34	01.08.22 22:19	15:08	МТЗ			Одновременно отключалась ВЛ 110 Находка-НСРЗ (ТЗНП 1ст, АПВ усп), на ПС НСРЗ работа ОД-КЗ 110 Т-2. Обесточен Т2, 1,2 сш-6 кВ. Подтопление ПС дождевыми водами на 50 см (ПС расположена в низине города, городские ливневые стоки не справились с объемом дождевой воды). В 9:00 отключена от КУ ВЛ-110 Находка - НСРЗ для БВР, обесточен Т1. В 12:45 нагрузка потребителей в объеме 3,6 МВт, 3700 чел (более 50% отключенной) по Ф-7, 22, 26, 27, 35 переведена на ПС. Рыбники. Поврежден проходной изолятор ф.В ШМ-6 от В 6 Т-2 в ст.Т-2. По Т-1 повреждены три проходных изолятора ф.А,В,С от ШР 6 Т-1 в ст. 1С 6. На 18:56 отсоединен ШМ 6 кВ Т1 от 1С 6 кВ, дополнительно демонтированы поврежденные проходные изоляторы, испытана 1С 6 кВ, без замечаний; заменен поврежд. проходной изолятор ф.В в яч.В-6-Т2, дополнительно обнаружено повреждение опорных изоляторов в яч.В-6-Т2. Устранено, 2сш-6 кВ испытана без замечаний. В 22:19 на ПС НСРЗ от Т2 запитаны все потребители. Остаётся откл. Т1 (расшинован с 1С-6кВ), работают по заявке. Заявка до 4.08.22	по сети 6 кВ от ПС Рыбники	г.Находка / 5100 чел / 15 фид /	5100	6,1	86	+22, дождь
ЭС ЕАО	6	СК 110/6	414	01.08.22 7:12	01.08.22 7:12	0:00	01.08.22 7:12	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	25	01.08.22 7:52	01.08.22 8:10	0:18	01.08.22 8:10	0:18	МТЗ	выв	у	РЗА П. В пр. оп 4-5 обнаружена ветка упавшая с дерева	котельная / 200 чел	200	0,2	1	+24, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	01.08.22 9:17	01.08.22 10:04	0:47	01.08.22 19:26	10:09	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен без 6ТП. В 11:02 выведен уч-к без нагрузки, все запитано. В пр. оп. 142-143 обнаружено упавшее дерево (Дуб d=40 см) со следами термического воздействия электрической дуги, элементы ЛЭП без повреждений.	ф.5 Чкаловка	школа, насосная, / 417 чел	417	0,09	13	+26, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	01.08.22 9:18	01.08.22 9:30	0:12	01.08.22 15:07	5:49	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Включен без 3ТП. В 9:55 включен без 2ТП (н/з перешли на ДГ). Осмотр без замечаний, все включено	нет / 370 чел	370	0,17	7	+24, дождь	
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Малахит	С-30	01.08.22 10:19	01.08.22 12:00	1:41	01.08.22 12:00	1:41	НЗЗ 2 ст	выв	у	РЗА ПП. Обесточена ПС Малахит. Осмотр места работы подрядной организации по линии без замечаний, в 12:00 линия включена в работу, потребитель запитан. Продолжение осмотра 5.08.22	нет / 1000 чел	1000	1,9	12	+29, ясно	

Прим.ЮЭС	35	УАМР 35/6	T2	01.08.22 11:01	01.08.22 11:10	0:09	02.08.22 1:04	14:03	ГЗ			Обесточена 2сш-6 кв, обеспечен резерв от Т1. Осмотр без замечаний, по Т2 газ в реле отсутствует. Проверка РЗА, выявлена низкая изоляция в цепях вторичной коммутации по ГЗ (устранено). В 1:04 вкл. Т2.	T1 (СВ-6)	г.Находка / 900 чел / 5 фидеров	900	0,75	36	+22, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	01.08.22 12:48	01.08.22 12:48	0:00	01.08.22 12:48	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	159	01.08.22 12:54	01.08.22 15:21	2:27	01.08.22 17:30	4:36	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен без 1ТП. В 17:30 полностью. Причина не установлена		очистные/ 4чел	4	0,01	2	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	190	01.08.22 13:06	01.08.22 14:41	1:35	01.08.22 14:41	1:35	"земля" от КУ			РЗА П. Повреждение на вед.отп		нет / 830 чел	830	0,4	15	+25, гроза
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	01.08.22 13:23	01.08.22 13:24	0:01	01.08.22 13:24	0:01	МТЗ	выв	у	РЗА ПП		нет / 141 чел	141	0,08	16	+25, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	222	01.08.22 14:25	01.08.22 14:25	0:00	01.08.22 14:25	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	+28, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	114	01.08.22 16:19	01.08.22 16:19	0:00	01.08.22 16:19	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отпайкой Турбаза	T-104	01.08.22 16:29	01.08.22 16:29	0:00	01.08.22 16:29	0:00	МТО	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Найфельд - Дубовое	T-130	01.08.22 16:35	01.08.22 16:35	0:00	01.08.22 16:35	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	01.08.22 16:41	01.08.22 18:29	1:48	05.08.22 17:56	97:15	МТЗ	выв		РЗА ПП. Выделен поврежденный участок КЛ: оп. 26 - КТП 80071, в 18:29 включен без КТП 80071 (перешли на ДГ) 05.08.22 повреждение на КЛ-6 кв устранено, ф-3 включен по нормальной схеме.		нет / 860 чел	860	0,92	43	+24, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	19	01.08.22 17:45	01.08.22 21:36	3:51	01.08.22 21:36	3:51	МТО, МТЗ	ну	ну	В 19:57 включен до ТП-550 (запитано ЗТП из 12). включен полностью 21-36. Убрано дерево в пролётах опор 65-66, повреждения ВЛ нет.		школа, дс / 1880 чел	1880	0,4	12	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Беневское 35/10	10	01.08.22 18:53	01.08.22 20:27	1:34	01.08.22 20:27	1:34	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Пр.оп 8-9 обнаружена ветка со следами пожара, провода, изоляторы без повреждений.		школа / 130 чел	130	0,13	5	+22, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	6	01.08.22 19:15	01.08.22 19:33	0:18	01.08.22 19:33	0:18	МТО, МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед.отпайке		школа, дс / 1861 чел	1861	0,24	12	+22, гроза
Прим.ЮЭС	10	Сокольни 35/10	2	01.08.22 19:17	02.08.22 0:08	4:51	02.08.22 0:08	4:51	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В 23:30 запитано 8 ТП. В 00:08 включен полностью, запитаны все потребители.		нет / 569 чел	569	0,58	21	+22, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	01.08.22 22:28	02.08.22 0:04	1:36	02.08.22 2:27	3:59	МТЗ	нет	ну	часть с. Алексеевское, с. Пущиловка, с. Улитовка. Включен без Ф-4 РП Пущиловка (ЗТП). В 02:27 запитаны все потребители.		нет / 1500 чел	1500	0,3	14	+25, пасм
ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	483	01.08.22 23:18	01.08.22 23:18	0:00	01.08.22 23:18	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, облач
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		02.08.22 0:59	02.08.22 0:59	0:00	02.08.22 0:59	0:00	Липов: бл. НЗЗ 1ст. Приоз: НЗНП 2 ст	у		На ПС Липовцы: ИМФ ф.В 7,5 км. В пр.оп. 29-39, оп. 34 ф. В один битый изолятор, оп. 35 обнаружено гнездо с птенцом аиста.		нет	0	0	0	+23, пасм
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		02.08.22 4:56	02.08.22 4:56	0:00	02.08.22 4:56	0:00	1 ст ТНЗНП	у		ИМФ ф.В - 0, L- 8,6 км. Осмотр выполнен 04.08.2022, на оп.27 обнаружено разрушение одной чашки изолятора на Ф-А, в пр.оп. 27-28 распушение провода Ф-А.		нет	0	0	0	+23, гроза
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		02.08.22 9:32	02.08.22 9:32	0:00	02.08.22 9:32	0:00	1 ст ДЗ	у		ИМФ ф.А,В,С 7,3 км. Осмотр выполнен 04.08.2022, на оп.27 обнаружено разрушение одной чашки изолятора на Ф-А, в пр.оп. 27-28 распушение провода Ф-А.		нет	0	0	0	+23, гроза
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Силикатная		02.08.22 12:12	02.08.22 13:27	1:15	02.08.22 14:27	2:15	1ст ДЗ	ну	у	Обесточены ПС-110 Силикатная, ПС-35 Новотроицкая, обеспечен резерв. После прохождения грозового фронта РПВ успешно, линия в работе. Осмотр до 12.08.22	ВЛ-110 Силикатная - Среднебелая	часть Благовещенского района / 2168 чел	2168	3,06	84	+25, гроза, ливень
Ам.ЦЭС	35	Сетевая - Металлист		02.08.22 12:24	02.08.22 12:25	0:01	02.08.22 12:25	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточивалась ПС Металлист		дс, ЦТП, насосная / 8500 чел	8500	2,8	13	+25, гроза, ливень
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		02.08.22 12:58	02.08.22 13:03	0:05	02.08.22 13:03	0:05	ТЗНП 1,3 ст	ну	у	РЗА ПП. Обесточивалась ПС Владимировка. ИМФ ф.В 4,6 км от ПС Волково		с.Владимировка / 1576 чел	1576	5,08	70	+25, гроза, ливень
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	37	02.08.22 13:21	02.08.22 13:52	0:31	03.08.22 14:31	25:10	МТЗ			РЗА ПП. Включен без ЗТП. Выделен уч-к без нагрузки. Все запитано 14:25. Поврежден КЛ от ТП-165 яч.5 до ТП-545 яч.1, произведен ремонт, вкл в работу.		школа, дс, КНС / 4640 чел	4640	1	11	+25, ясно
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Лесная		02.08.22 13:39	02.08.22 13:39	0:00	02.08.22 13:39	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. Осмотр до 30.09.22		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	5	02.08.22 13:50	02.08.22 13:50	0:00	02.08.22 13:50	0:00	МТО	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+25, гроза, ливень
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Лесная		02.08.22 13:55	02.08.22 13:55	0:00	02.08.22 13:55	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. Осмотр до 30.09.22		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
Ам.ЦЭС	35	Тамбовка - Раздольное		02.08.22 14:00	02.08.22 14:48	0:48	02.08.22 17:50	3:50	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обесточена ПС Раздольное (при рем.схеме сети была запитана по 35 кв), обеспечен резерв по 110 кв. В пр.оп.32-38 сняты набросы веток	ВЛ-110 Тамбовка - Раздольное	Тамбовский р-н / 2436 чел / 12 фид	2436	0,06	51	+25, гроза, дождь
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	5	02.08.22 14:13	02.08.22 14:13	0:00	02.08.22 14:13	0:00	МТО	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+25, гроза, ливень
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Северная	№2	02.08.22 14:14	02.08.22 14:17	0:03	02.08.22 14:17	0:03	МТЗ-3	ну	у	РЗА ПП. Обесточивалась 2сш-35/10 Северная		часть г.Свободный / 13956 чел	13956	5,06	81	+25, гроза, дождь
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Костюковка	№1	02.08.22 14:21	02.08.22 14:21	0:00	02.08.22 14:21	0:00	МТЗ-3	у		РЗА ПП. Осмотр до 30.09.22		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь
Ам.ЗЭС	35	Амурская - Костюковка	№2	02.08.22 14:21	02.08.22 14:23	0:02	02.08.22 14:23	0:02	МТЗ-2	ну	у	РЗА ПП. С.обесточивание ПС Костюковка, Климауцы		дс / 3557 чел	3557	0,36	52	+25, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Хурба 110/35/10	18	02.08.22 14:33	02.08.22 17:30	2:57	02.08.22 17:30	2:57	"земля" от КУ			РЗА П. Оп.15 разрушен изолятор ф.С. Устранено		нет / 3770	3770	0,76	9	+25, пасмурно

Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	8	02.08.22 14:53	02.08.22 17:35	2:42	02.08.22 17:35	2:42	"земля" от КУ			РЗА П. Повреждение на вед.отп	нет / 140 чел	140	0,05	9	+25, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	35	Свободный - Амурская	№2	02.08.22 15:16	02.08.22 15:16	0:00	02.08.22 15:16	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. Осмотр до 30.09.22	нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	5	02.08.22 15:36	02.08.22 18:02	2:26	02.08.22 18:02	2:26	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Оп.33 сняли ветку	нет / 424 чел	424	0,1	3	+25, гроза, дождь, град	
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	12	02.08.22 15:36	02.08.22 22:15	6:39	02.08.22 22:15	6:39	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл. с участком без потребителя.	нет / 360 чел	360	0,213	3	+25, гроза, дождь, град	
Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	13	02.08.22 15:36	02.08.22 17:40	2:04	02.08.22 17:40	2:04	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РП Жариково ЛР-10 Ф-5 повреждение изоляторов, исключен из схемы, все запитано	нет / 516 чел	516	0,109	9	+25, гроза, дождь, град	
Ам.ЦЭС	10	Степная 35/10	7	02.08.22 15:36	02.08.22 18:54	3:18	02.08.22 18:54	3:18	МТЗ	ну	ну	РЗА П. ТП 21-13 исключен разрядник, опора № 25/8 убрали ветку	нет / 1109 чел	1109	0,356	10	+25, гроза, дождь, град	
Ам.ЦЭС	10	Садовое 35/10	5	02.08.22 15:36	02.08.22 16:04	0:28	02.08.22 16:04	0:28	МТЗ	ну	ну	Убрана ветка на оп.13/2. РЗА П	дс / 703 чел	703	0,431	15	+25, гроза, дождь, град	
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Новорайчиха		02.08.22 16:28	02.08.22 16:28	0:00	02.08.22 16:28	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	6	Угольная 35/6	3	02.08.22 16:28	02.08.22 17:40	1:12	02.08.22 19:02	2:34	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен без ЗТП. Оп. 54 заменен изолятор восстановлен шлейф, все включено	дс-2 / 2700 чел	2700	1,17	16	+25, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Новорайчиха		02.08.22 16:37	02.08.22 16:44	0:07	02.08.22 16:44	0:07	МТЗ-3	ну	у	с обесточиванием ПС Новорайчиха	дс / 3090 чел / 5 фид	3090	3,9	24	+25, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Уландочка 220/10	3	02.08.22 16:47	02.08.22 16:47	0:00	02.08.22 16:47	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Перекрытие подставных изоляторов ФА, ФВ на ТП 14-05	нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	ЖБФ 110/6	В-6-Т1	02.08.22 16:57	02.08.22 17:49	0:52	02.08.22 17:49	0:52	МТЗ	нет		Обесточены 1,2сш-6 кВ (Т2 в резерве). В яч. ТН-2 6 1С обнаружена обгоревшая крыса (тележка ТН-2 6 1С была выкачена в рем.полож), повреждения оборудования нет. В 17:49 включен В-6 Т-1, все запитано	нет / 1630 чел	1630	1,44	77	+25, ясно	
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Усть-Кивда		02.08.22 17:02	02.08.22 17:02	0:00	02.08.22 17:02	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП	нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	10	Винниково 35/10	14	02.08.22 17:47	02.08.22 19:25	1:38	02.08.22 22:42	4:55	МТЗ	ну	ну	Включен без ЗТП. Вкл. полностью, в прол опор 165\8 165\9 убрали дерево.	нет / 300 чел	300	0,1	10	+25, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	1	02.08.22 18:30	02.08.22 21:55	3:25	03.08.22 15:06	20:36	МТЗ-1	ну	ну	Прол. 50-51 убрана ветка. Вкл. без 3-х ТП, вкл в 15:06. Прол. 50-51 убрана ветка; повреждения по 0,4 кВ. Устранено.	водоканал / 1800 чел	1800	0,5	15	+25, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	6	02.08.22 18:30	03.08.22 18:03	23:33	03.08.22 18:03	23:33	МТЗ-2	ну	не произв	Повреждения на линиях 0,4кВ. 03.08.22 15:53 включили с отключенным ЛР-942 (запитана деревья Орловка), без 4ТП, вкл в 18:03. Оп.256 заменены 2 поврежденных изолятора..	нет / 175 чел	175	0,02	7	+25, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	14	02.08.22 18:30	03.08.22 1:56	7:26	03.08.22 1:56	7:26	"земля" от КУ			Упало дерево в пролете опор №148-149, устранено.	нет / 183 чел	183	0,03	5	+25, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	02.08.22 18:30	02.08.22 20:49	2:19	02.08.22 21:48	3:18	МТЗ-2	ну	ну	Прол. 105/1-105/8 убраны ветки. Вкл. без 2-х ТП. Вкл. без потребителя 0,4 (повреждения) от 6-ти ТП. В 02:30 потребители ТП № 50,38,5,36,810,49 введены в работу.	дс, водоканал / 5500 чел	5500	0,8	19	+25, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	35	Набережная - Иннокентьевка		02.08.22 18:30	02.08.22 20:38	2:08	02.08.22 20:38	2:08	МТЗ-1	ну	у	Обесточена ПС Иннокентьевка. Вкл. после прохождения грозы.	нет / 676 чел	676	0,12	13	+25, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	5	02.08.22 19:27	02.08.22 23:54	4:27	26.08.22 17:12	573:45	МТЗ	ну	ну	Запитан от резерва. Отключена головная КЛ для проверки. Определено МП 467 м от ПС (кабель на гарантии). Устранено.	ф-7	быта нет	0	0,03	1	+28, пасмурно
Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		02.08.22 19:47	02.08.22 19:47	0:00	02.08.22 19:47	0:00	1 ст ТНЗНП	у		РЗА ПП	нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	6	Известковая 35/6	73	02.08.22 20:32	02.08.22 20:34	0:02	02.08.22 20:34	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП	нет / 1230 чел	1230	0,41	9	+25, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Биракан		02.08.22 21:07	02.08.22 21:07	0:00	02.08.22 21:07	0:00	ДЗ	у			нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	02.08.22 21:14	02.08.22 23:45	2:31	02.08.22 23:45	2:31	МТО	ну	ну	Т.Озеро. Вкл. частями, полностью.	больн, насосн. /3221 чел	3221	0,8	17	+25, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Бира 35/10	7	02.08.22 21:53	03.08.22 0:50	2:57	03.08.22 10:11	12:18	МТЗ	ну	ну	п.Бира. Вкл. без 5-ти ТП, вкл в 10:11 3.8.22. Оп.8-01/5 устранен обрыв вязы.	зона / 1210 чел	1210	0,42	11	+25, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Зеленый угол - А	№1	02.08.22 22:06	02.08.22 22:06	0:00	03.08.22 10:18	12:12	Зел. угол: ДЗЛ Ф-В. А: ДЗЛ Ф-В, ускорение от ВЧТО.	ну	не произв	Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет. В 2:57 РПВ-2 ну. ПС ЗУ: терминал ДЗЛ по Ф-В расстояние точки КЗ 1,26 км. Обнаружено повреждение подвесного изолятора в шлейфе по Ф-В на опоре № 12 (анкерная). В 07:26 работы по устранению неисправности на ВЛ 110 закончены, вкл в работу.	нет	0	0	0	+20, пасм	
Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	11	02.08.22 22:39	03.08.22 0:30	1:51	03.08.22 21:55	23:16	МТЗ	ну	ну	п.Архара. Пр.оп.122/18-122/24, завал деревьев, обрывы проводов, разрушение изоляции, повреждение траверс, повреждение элементов опор, повреждение опор. В 00:30 включена до ЛР-916, отключены ТП за ЛР-916 № 41,24,37,53,42,940. Устранено.	интернат / 700 чел	700	0,7	18	+24, ветер	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	6	02.08.22 22:46	02.08.22 22:51	0:05	02.08.22 22:51	0:05	МТЗ	ну	у		нет / 870 чел	870	1	7	+25, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	46	02.08.22 23:01	02.08.22 23:10	0:09	02.08.22 23:10	0:09	МТЗ	ну	у		нет / 2050 чел	2050	0,5	12	+24, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - ППФ		03.08.22 0:00	03.08.22 0:00	0:00	03.08.22 0:00	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+24, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Будукан 35/10	105	03.08.22 0:25	03.08.22 0:25	0:00	03.08.22 12:30	12:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Потребитель запитан от ДГ, вкл в 12:30. Повреждение в сетях потребителя.	дг	сот связь / быта нет	0	0,07	2	+24, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Будукан 35/10	107	03.08.22 0:25	03.08.22 0:39	0:14	03.08.22 0:39	0:14	МТЗ	ну	у	п.Будукан.	нет / 550 чел	550	0,4	2	+24, гроза, дождь	

Хаб.ЦЭС	110	Корфовская – Гродеково	С-25	03.08.22 0:55	03.08.22 1:44	0:49	03.08.22 15:04	14:09	МТО, НЗЗ 1ст	ну	ну	ИМФ ф.-С 6,Экм. Обесточены ПС 110 Гродеково, Хор и ПС 35: Переяславка, Георгиевка, Черняево; обесточен резерв. /01:44 включена ВЛ 110 кВ Гродеково-Хор (отключен СВ-110 на Гродеково) со стороны ПС Хор. Запитаны все потребители. произведен осмотр ВЛ, пр.оп.22-23 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений), ВЛ готовится к вводу в работу.	ВЛ 110 кВ Гродеково-Хор	Р-н им. Лазо, 28915 чел/	28915	8	209	+24, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	94	03.08.22 0:58	03.08.22 1:20	0:22	03.08.22 12:57	11:59	КУ "Земля"			с.Пронькино. Вкл. без ТП вкл в 12:57. пр.оп.94-01/1-2 ветка на проводах, устранено.	ф-98	нет / 300 чел	300	0,08	3	+24, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Вяземская - Красицкая	СВ-110	03.08.22 1:09	03.08.22 1:09	0:00	03.08.22 1:09	0:00	НЗЗ 3 ст	у				нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отп.	С-57	03.08.22 4:14	03.08.22 4:14	0:00	03.08.22 4:14	0:00	ТЗНП 1ст	у				нет	0	0	0	+23, гроза, дождь
ЭС ЕАО	35	Биробиджан - ЧТФ	№2	03.08.22 4:29	03.08.22 4:29	0:00	03.08.22 4:29	0:00	ДЗ 1 ст	у				нет	0	0	0	+21, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	03.08.22 5:25	03.08.22 5:58	0:33	03.08.22 16:46	11:21	МТО	ну	ну	Биробиджан. Вкл. без 4-х ТП, вкл в 16:46. Оп.185-00/3 повреждены изоляторы ф.А,С. Устранено.	ф-171	483 чел	483	0,17	16	+20, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	169	03.08.22 6:30	03.08.22 10:43	4:13	03.08.22 10:43	4:13	МТЗ	ну	ну	Оп.169-00/6 поврежден изолятор ф.С; ТП 623 поврежден ОПН ф.С; повреждение на ведомственной отпайке. Устранено.		нет / 28 чел	28	0,03	6	+20, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Котиково - Лермонтовка	С-31	03.08.22 6:43	03.08.22 6:43	0:00	03.08.22 6:43	0:00	ДЗ 1з	у				нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	10	03.08.22 9:35	03.08.22 10:01	0:26	03.08.22 12:07	2:32	МТЗ	ну	ну	Вкл без ТП, вкл в 12:07. Пр.оп.57-58 снята ветка.		нет/ 300 чел	300	0,45	9	+25, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	03.08.22 9:55	03.08.22 10:50	0:55	03.08.22 22:10	12:15	МТО	выв	не произв	Был в работе с выделенным поврежден.уч.к/Л6 КТП81164 яч.11 -оп. №14. МП 160 метров от КТП-81164. (устранено 3.8.22 23:52). 2МП: поврежден КЛ 6 КТП-81164 яч.11 - опора №14, смонтирована каб.вставка и 2 муфты, испытания не выдержал. 4.8.22 определено 3 МП 82м от КТП-81164, устранено, все включено	теплопункт/ 500 яел	500	1	3	+23, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	25	03.08.22 13:50	03.08.22 13:50	0:00	03.08.22 13:50	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+29, облачно
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Малахит	С-30	03.08.22 16:10	03.08.22 16:37	0:27	03.08.22 16:37	0:27	МТО	выв	у	Обесточена ПС 110 Малахит. Произведен осмотр, пр.оп.54-55 (под ВЛ) упавшее дерево со следами перекрытия.		1,9 МВт/ 1000 чел	1000	1,9	18	+25, гроза
Прим.ЗЭС	110	ЛУТЭК - Разрез - Надаровская - Игнатевка		03.08.22 16:40	03.08.22 16:40	0:00	03.08.22 16:40	0:00	МТО, ТЗНП 1ст	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+24, гроза
Прим.ЗЭС	110	ЛУТЭК - Разрез - Надаровская - Игнатевка		03.08.22 16:52	03.08.22 17:03	0:11	03.08.22 17:03	0:11	ТЗНП-1ст, МТО	ну	у	Осмотр без замечаний		2 МВт/ 1545 чел/44 ТП	1545	2	44	+24, гроза
Прим.ЗЭС	110	ЛУТЭК - Разрез - Надаровская - Ласточка/г		03.08.22 16:52	03.08.22 17:02	0:10	03.08.22 17:02	0:10	ТЗНП-1ст, МТО	ну	у	Произведен осмотр, оп.9 обрыв шлейфа ф.С.		4,9 МВт/ быта нет	0	4,9		+24, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	03.08.22 17:29	03.08.22 18:30	1:01	03.08.22 18:50	1:21	КУ, земля			Вкл без ТП, вкл в 18:30 без 3 ТП, вкл в 18:50. Земля самоусранилась. Обход 05.08.22 произведен, на оп.135 слетевшая вязка по Ф-"А"		жд, вч, кот/382 чел	382	0,1	10	+30, гроза
ЭС ЕАО	35	КРС - Дубовое		03.08.22 19:10	03.08.22 19:11	0:01	03.08.22 19:11	0:01	МТЗ	ну	у	ИМФ ф.А,В,С=43,2 км. пр.оп 94-95 подгоревшие кроны деревьев на ВЛ 35 кВ Дубовое-Надеждинск (Т-123). ВЛ 35 кВ Дубовое-Надеждинск (Т-123) оп.107 грозовые следы к.з. ф.А,В,С (режимом допущено неселективная работа защит)		1,14 МВт/ 4316 чел/ 67 ТП	4316	1,14	67	+28, облачно
Прим.СЭС	10	Милоградово 35/10	7	03.08.22 19:30	03.08.22 19:56	0:26	03.08.22 22:02	2:32	КУ, земля			Вкл без ТП. В 22:02 полностью. В ТП 2122 заменен проходной изолятор 10 кВ		больн, ретрансл, школа/ 1000 чел	1000	0,43	16	+24, пасмурно
Прим.СЭС	35	В-2 35/6	В-35 Яковлевка	03.08.22 21:15	03.08.22 21:49	0:34	03.08.22 21:49	0:34	МТЗ	ну	у	Обесточены ПС Варфоломеевка, Яковлевка, Андреевка, Яблоновка. Обход до 5.8.22		Яковлевский район / 5980 чел	5980	2,3	122	+23, гроза
Прим.СЭС	110	Молодежная 110/35/6	СВ-110	03.08.22 22:27	03.08.22 22:52	0:25	04.08.22 20:23	21:56	НЗЗ 1 ст	ну	ну	Обесточены 2СШ-110, 1,2 сш-35, 1сш-6 ПС Молодежная и 7ПС-35 кВ. В 22:52 включен В-35 Т-2, запитаны все ПС 35 кВ, 3,1 МВт, 9 500 чел. Остается обесточена 1сш-6 кВ ПС Молодежная (СВ-6 в ремонте). В 23:10 включен СВ 110 при отключенном РЛ 110 кВ Чугуевка, все потребители запитаны. От откл ВЛ 110 "Молодежная-Чугуевка" (без нагрузки), 4.8.22 осмотр ВЛ без замечаний, включен а на ХХ в 20:23. 05.08.22 осмотр, в пролетах оп. 116-203; на оп. 155 в теле оп. гнездо, на траверсе фазы-С следы перекрытия, под оп. проволока со следами перекрытия.	ПС Молодежная В 35-Т2	Яковлевский район / 23204 чел	23204	6	213	+23, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	04.08.22 2:20	04.08.22 6:02	3:42	04.08.22 6:02	3:42	МТЗ	ну	ну	Пр. оп. № 192/2 – 192/3 падение дерева на провода. Устранено		нет / 117 чел	117	0,06	6	+23, гроза
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭС с отпайками	№1	04.08.22 2:39	04.08.22 2:39	0:00	04.08.22 3:00	0:21	ДФЗ	ну	у	Обесточенных потребителей нет, на ПС Дежневская, ПС Денисовская работа АВР. Произведен осмотр, оп.29 следы попадания молнии (ремонт не требуется)		нет	0	0	0	+23, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭС - Лебединый	Л-101	04.08.22 2:39	04.08.22 2:39	0:00	04.08.22 2:39	0:00	ТЗНП 2 ст	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+23, гроза
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отпайками		04.08.22 2:39	04.08.22 2:39	0:00	04.08.22 2:39	0:00	ТЗНП 2 ст	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+23, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭС - Хатыми	Л-102	04.08.22 2:50	04.08.22 2:50	0:00	04.08.22 2:50	0:00	ТЗНП 1 ст	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+23, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭС - Хатыми	Л-102	04.08.22 2:57	04.08.22 2:57	0:00	04.08.22 2:57	0:00	ТЗНП 1 ст	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+23, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭС - Малый Нимныр		04.08.22 2:57	04.08.22 2:57	0:00	04.08.22 2:57	0:00	ТЗНП 2 ст	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+23, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭС - Хатыми	Л-102	04.08.22 3:02	04.08.22 3:02	0:00	04.08.22 3:02	0:00	ТЗНП 1 ст	у		Проведен осмотр 05.08.22 без замечаний.		нет	0	0	0	+23, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭС - Малый Нимныр		04.08.22 3:02	04.08.22 3:02	0:00	04.08.22 3:02	0:00	ТЗНП 2 ст	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+23, гроза

ЭС ЕАО	6	ПТФ 35/10	131	04.08.22 3:45	04.08.22 3:45	0:00	04.08.22 3:45	0:00	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+25, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	04.08.22 5:34	04.08.22 5:34	0:00	04.08.22 5:34	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	04.08.22 7:02	04.08.22 7:04	0:02	04.08.22 7:04	0:02	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр.	нет / 115 чел	115	0,03	8	+23, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Будуан 35/10	107	04.08.22 7:20	04.08.22 10:18	2:58	04.08.22 10:18	2:58	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке. в яч.ТН-1 сш 10 кВ повреждены изоляторы ф.А,В,С (будет устранено по согласованию с потребителем)	нет / 150 чел	150	0,2	3	+23, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	04.08.22 7:31	04.08.22 7:45	0:14	04.08.22 7:45	0:14	МТЗ	выв	у		нет / 71 чел	71	0,01	5	+23, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	04.08.22 8:50	04.08.22 12:03	3:13	04.08.22 12:21	3:31	МТЗ	нет	ну	Вкл в 9:25 без 5ТП, вкл в 12:03 без 1ТП, вкл в 12:21. Повреждение на ведомственном участке.	школа/ 294 чел	294	0,3	6	+24, пасмурно	
Хаб.СЭС	35	ТН - Ц с отп.ЛПБ		04.08.22 9:30	04.08.22 9:33	0:03	04.08.22 9:42	0:12	МТО	ну	у	Обесточена ПС 35 ЛПБ, КБЖК. Произведен осмотр, пр.оп.16-17 (под ВЛ) следы выгрузки грунта для строительства дамбы. В МВД не сообщали	ВЛ 35 кВ Т-179	0,86 МВт/ 2180 чел/ 14 фид	2180	0,86	23	+24, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	ПагрЭС - Находка/г		04.08.22 9:36	04.08.22 9:36	0:00	04.08.22 21:21	11:45	ПагрЭС НЗЗ 1,2ст; Нах/г/ ТЗНП 1ст	ну	ну	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Пр.оп.102-103 обрыв нижнего провода. (поврежден при производстве работ сторонней организацией «Трансгаз», сообщена СБ, ОВД. Устранено	нет	0	0	0	+24, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф11 В-10 кВ в РП80202	04.08.22 9:37	04.08.22 11:22	1:45	04.08.22 11:22	1:45	МТЗ	нет	у		нет/ 600 чел	600	0,2	4	+24, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	РП Западная	12	04.08.22 9:59	04.08.22 10:00	0:01	04.08.22 10:00	0:01	МТЗ	ну	у		нет/ быта нет	0	0,3	20	+26, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка 35/10	10	04.08.22 10:03	04.08.22 10:12	0:09	04.08.22 10:12	0:09	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.	п/з, фал/ 124 чел	124	0,01	4	+25, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Тайфун 110/35/10	7	04.08.22 11:28	04.08.22 11:39	0:11	04.08.22 11:39	0:11	МТЗ	выв	у	Возле оп.437 обнаружена обгоревшая сорока	школа, кот/ 115 чел	115	0,03	8	+26, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	по ф6 РК-30	04.08.22 12:44	04.08.22 13:17	0:33	04.08.22 13:17	0:33	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	нет/ 158 чел	158	0,048	3	+29, облачно	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		04.08.22 13:36	04.08.22 13:36	0:00	04.08.22 13:36	0:00	ТМ	у		Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+28, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	04.08.22 14:04	04.08.22 20:08	6:04	05.08.22 14:37	24:33	МТО	нет	ну	Оп.14 ж/б с укусом сломана; оп.15 ж/б повреждение траверсы; оп.16 дерев повреждение траверсы; пр.оп.13-16 обрыв проводов 3 фаз. Вкл в 19:35 без 9ТП, вкл в 20:08 без 4ТП, вкл в 20:32 с выделенным уч.без нагрузки. Заменяли оп.№15,16; отремонтировали провод в пр.опор 13-17. Схема восстановлена	школа/ 804 чел	804	0,96	11	+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	04.08.22 14:04	04.08.22 16:40	2:36	04.08.22 18:26	4:22	МТО	нет	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 18:26. Пр.оп.30/13-14 снята ветка.	кот, школа, ррс/ 792 чел	792	0,28	21	+25, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	12	04.08.22 14:04	04.08.22 15:48	1:44	04.08.22 15:48	1:44	МТО	нет	ну	Пр.оп.55-56 убрано упавшее дерево.	кот, школа, ррс/ 792 чел	792	0,1	11	+25, гроза	
Прим.СЭС	110	Пластун 110/10	Т1	04.08.22 15:11	04.08.22 15:45	0:34	04.08.22 15:45	0:34	МТЗ		у	С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ. В 15:22 Т1 вкл на ХХ, в 15:45 под нагрузку. (без замечаний). Проверка РЗА 9-10.08.22	4,73 МВт/ 3322 чел/ 7 фид	3322	4,73	40	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	04.08.22 17:33	04.08.22 19:33	2:00	09.08.22 18:32	120:59	Ав.откл	выв	ну	Вкл без 2 ТП. На повреждении уч.КЛ уч. РП80201-РП80202 и ПП82048-КТП82050. В 2:55 потребитель запитан полностью. Пр.оп.58-59 снята ветка с проводов. Устранено, схема восстановлена	насос, бойл, школа, в/ч, цтп/ 2030 чел	2030	0,5	17	+25, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	40	04.08.22 17:33	04.08.22 19:43	2:10	04.08.22 19:43	2:10	МТЗ	выв	у	Откл при включении после работы АОПО.	цтп, д.дом/ 1200 чел	1200	1,3	8	+26, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Залив 110/35/6	В-6 Т1	04.08.22 18:45	04.08.22 19:38	0:53	04.08.22 19:38	0:53	МТЗ		у	С обесточиванием потребителей 1 сш 6кВ.	5 МВт/ 4400 челг.Владивосток	4400	5	38	+25, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Залив 110/35/6	В-6 Т2	04.08.22 18:45	04.08.22 22:00	3:15	05.08.22 4:36	9:51	МТЗ			С обесточиванием потребителей 2 сш 6кВ. Повреждение проходных изоляторов в яч. СВ 6 в ст. СР 6 1С; в яч.Ф19 обнаружено повреждение прох.изоляторов ф.А,С в сторону 2 сш 6кВ. В 22:00 нагрузка ф.19,22,23 (3 МВт, 3400 чел) переведена по сетям потребителя. В 23:46 нагрузка полностью запитана по сетям потребителя. Введена в работу 2С 6 кВ со всеми отходящими присоединениями (кроме секционное перемычки 6 кВ, не прошли испытания ТТ 6 СВ ф.С, устранено по заявке)	сети ВПЭС	4,7 МВт/ 4600 чел	4600	4,7	50	+25, пасмурно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	04.08.22 19:19	04.08.22 19:41	0:22	04.08.22 19:41	0:22	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр.	жд.вч/328 чел	328	0,08	10	+27, гроза	
Ам.СЭС	110	Сквородино - Бам		04.08.22 19:59	04.08.22 19:59	0:00	04.08.22 19:59	0:00	1 ст ТНЗНП	у			нет	0	0	0	+28, гроза	
Ам.СЭС	35	Сквородино - Джалинда		04.08.22 20:27	04.08.22 23:14	2:47	04.08.22 23:14	2:47	МТЗ-1	ну	у	Обесточены ПС Джалинда, ПС Ср Рейна, ПС Таяжная. После прохождения грозового фронта РПВ успешно. При осмотре обнаружено упавшее дерево из-за охранной зоны ВЛ в пр.оп 42-43	школа, дс / 1825 чел	1825	0,7	18	+28, гроза	

Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	В-10-T2	04.08.22 20:40	04.08.22 21:14	0:34	04.08.22 22:05	1:25	Дуговая защита			Обесточены 1,2 сш-10 кВ (Т1 в ремонте). В 21:14 отключен СВ-10, включен В10 Т-2, запитаны потребители 2С10кВ (1,5 МВт, 450 чел). В 22:05 включен СВ10, запитана 1С10кВ, включены все фидера кроме вед.ф.2,3,4. По вед.ф.2 при включении "земля", отключен от КУ. По вед.ф.3,4 повреждение кабельной воронки. В 23:02 нагрузка вед.ф.4 переведена на ф.23 ПС, вед.ф.2,3 были без нагрузки. Запланирована проверка РЗА	2,6 МВт/ 650 чел/24 ТП	650	2,6	24	+27, ясно
Ам.СЭС	35	Сковородино - КС-6	№1	04.08.22 20:49	04.08.22 20:49	0:00	04.08.22 20:49	0:00	МТЗ-1	у			нет	0	0	0	+28, гроза
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	04.08.22 21:14	04.08.22 21:14	0:00	04.08.22 21:14	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+28, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Корфовская 110/35/10	8	04.08.22 23:34	05.08.22 0:19	0:45	05.08.22 0:19	0:45	МТЗ	выв	ну	Пр.оп. 24-25 с проводов ВЛ убрана ветка,	нет / 86 чел	86	0,07	4	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	5	05.08.22 2:38	05.08.22 3:24	0:46	05.08.22 8:02	5:24	МТО	ну	ну	Включен без ШТП. В 3:49 запитано 4ТП по ф.5 Водозабор. Остаётся обесточено 1ТП. В 8:02 включен полностью. Пролет 39-40 ветка на проводах	ф.5 Водозабор быта нет	0	0,11	10	+20, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	05.08.22 4:07	05.08.22 5:55	1:48	05.08.22 5:55	1:48	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 220 чел	220	0,145	17	+25, ливень
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	4	05.08.22 5:13	05.08.22 6:47	1:34	05.08.22 7:47	2:34	"земля" от КУ			Включен без ШТП. ТП 13-138 повреждение двух ПК-10 кВ, устранено, все включено	нет / 100 чел	100	0,4	42	+25, ливень
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	12	05.08.22 6:45	05.08.22 6:47	0:02	05.08.22 6:47	0:02	МТЗ	ну	у		быта нет	0	0,05	1	+21, ветер
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	05.08.22 6:45	05.08.22 6:47	0:02	05.08.22 6:47	0:02	МТЗ	ну	у		нет / 292 чел	292	0,17	13	+21, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	05.08.22 7:27	05.08.22 7:27	0:00	05.08.22 7:27	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+24, ясно
Хаб.ЦЭС	6	ЮМР 110/35/6	В 6 2Т	05.08.22 7:58	05.08.22 10:05	2:07	05.08.22 10:35	2:37	ЗДЗ-6	выв	ну	Обесточена 2сш-6 кВ. Повреждение КЛ в яч.22 ЗРУ 6. КЗ переходящее в отсек выключателя. Повреждены: ОПН 6 яч.22, следы нагара в яч.22 (требуется чистка изоляции), выброс масла В 6 2Т. 10-05 основной потребитель ХГЭС перезапитан по р/сетям. В 10-35 после чистки изоляции 2с 6 кВ включен Т-2, запитана 2с 6 кВ кроме ф-22 вед. (потребителям ф-22 обеспечен резерв по сетям ХГЭС)	часть г.Хабаровск / 21 526 чел	21526	2,98	24	+23, пасмурно, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	05.08.22 8:11	05.08.22 16:22	8:11	05.08.22 16:22	8:11	МТЗ	нет	не произв	Повреждение изолятора на оп. № 377.	нет / 115 чел	115	0,08	8	+22, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	05.08.22 8:20	05.08.22 9:42	1:22	05.08.22 9:42	1:22	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	дс / 1200 чел	1200	0,2	10	+25, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	12	05.08.22 8:30	05.08.22 8:30	0:00	05.08.22 8:30	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+21, ветер
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	05.08.22 8:30	05.08.22 8:30	0:00	05.08.22 8:30	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+21, ветер
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	05.08.22 9:48	05.08.22 10:17	0:29	05.08.22 10:17	0:29	МТЗ	ну	ну	Вкл с откл ЛР-251 на вед отпайку Агромаш	нет / 108 чел	108	0,45	18	+22, дождь, ветер
Хаб.СЭС	6	Центральная 35/6	по ф.7 ЦРП-1 ф-13	05.08.22 10:16	05.08.22 10:40	0:24	05.08.22 20:50	10:34	Ав.откл	нет	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ 6 кВ ЦРП-1 яч.13 – яч.2 ТП-58 (в 130 м от яч. 13 ЦРП-1); произведен ремонт, вкл в работу.	ТП-42 часть г.Амурск / 76 чел	76	0,21	1	+22, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	по ф-16 РК-22	05.08.22 11:29	05.08.22 20:29	9:00	05.08.22 20:40	9:11	КУ, земля			Лвл=57,3км Лбаза=0. Повреждение ЛР-756, наклон оп.120/84, схлест проводов; устранено.	погранотряд, ФАП / 613 чел	613	0,031	3	+22, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	21	05.08.22 12:08	05.08.22 12:19	0:11	05.08.22 12:19	0:11	МТЗ	ну	у		котельная	0	0	2	+22, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	05.08.22 12:20	05.08.22 16:19	3:59	05.08.22 16:19	3:59	МТЗ	ну	не произв	Лвл=3,8км Лбаза=2км. Оп.6/1 заменены поврежденные изоляторы ф.А,В.	нет / 108 чел	108	0,45	18	+22, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	22	05.08.22 12:52	05.08.22 12:56	0:04	05.08.22 12:56	0:04	МТЗ	ну	у	Повреждение в вед.сетях АКС	г.Благовещенск / 4131 чел	4134	0,861	5	+22, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	4	05.08.22 13:02	05.08.22 13:30	0:28	05.08.22 16:00	2:58	МТЗ	ну	ну	Вкл с откл ЛР-694, (без 7 ТП), вкл в 16:00. На оп. №42, 53, 173 заменены поврежденные изоляторы.	нет / 100 чел	100	0,422	42	+22, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/35/10	4	05.08.22 13:43	05.08.22 14:23	0:40	05.08.22 14:23	0:40	МТО	ну	у	РПВ после осмотра усп.	2 котельные / 290 чел	290	0,151	5	+22, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	22	05.08.22 14:13	05.08.22 15:14	1:01	05.08.22 15:14	1:01	МТЗ	ну	не произв	Вкл с откл ЛР-654, повреждение на вед ТП -727.	г.Благовещенск / 4131 чел	4134	0,861	5	+22, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	10	05.08.22 14:44	05.08.22 15:45	1:01	05.08.22 16:05	1:21	МТЗ	ну	не произв	Вкл с отк РТП 10-15. В 16:05 включили РТП 120-15 после осмотра. Под РТП обнаружена птица	нет / 320 чел	320	0,699	23	+22, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	193	05.08.22 14:54	05.08.22 16:55	2:01	05.08.22 18:21	3:27	МТЗ	ну	не произв	ТП-604, РУ-10кВ, ячейка 3 перекрытие шинного моста с отгоранием шины 6 кВ. Устранено	ф-159 г.Биробиджан / 1900 чел	1900	0,51	6	+23, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	10	05.08.22 15:18	05.08.22 15:18	0:00	05.08.22 15:18	0:00	МТЗ	у		Оп.35 (ЛР9-10-05 Вед.), слетели изоляторы ф.А,С	нет	0	0	0	+21, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловая		05.08.22 15:24	05.08.22 15:24	0:00	05.08.22 15:24	0:00	МТО	у		Осмотр до 19.08.2022	нет	0	0	0	+21, дождь, ветер
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	21	05.08.22 15:28	05.08.22 19:05	3:37	05.08.22 19:05	3:37	КУ, земля			Вкл с откл вед ТП 6/н ООО "Партнер"	школа, д/сад, н/с, больница / 1526 чел	1526	0,46	19	+21, дождь, ветер

Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Междуречье		05.08.22 16:12	05.08.22 17:55	1:43	05.08.22 17:55	1:43	Уссурийск-2: ДЗ 2 ст. АПВ у Междуречье: ДЗТ Т-2, СВ-110 - АПВ ну			ПС 220 кВ Уссурийск-2: работа ИМФ 11,9 км фаза-А, длина ВЛ 10,93 км. Обесточилась ПС 110 кВ Междуречье при осмотре обнаружено: отключены СВ-110 (бл. "АПВ ну"), В-110 Т-1 (бл.не вып), В-110 Т-2 (находился в резерве, бл.ДЗТ). Между ШР 110 Т-2 и В 110 Т-2 обнаружен фрагмент утеплителя с фольгой (убран в 17:28), на В-110 Т-2 следы перекрытия. В 17:51 включен СВ-110, в 17:55 включен Т-1 ПС Междуречье, все потребители запитаны. На 17.8.22 планируется проверка РЗА Т1.	часть г.Уссурийска, 16730 чел / 11 фид / 19 ТП / 4 МВт	16730	4	19	+28, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	98	05.08.22 16:15	05.08.22 16:21	0:06	05.08.22 16:21	0:06	МТЗ	ну	ну	ПС 35 кВ Пронькино в 16-15 авар.откл.Ф-98 от МТЗ, АПВ-ну,РПВ-ну, 12ТП, 567 чел, 0,08МВт	г.Биробиджан / 567 чел	567	0,08	12	+23, дождь
Ам.ЦЭС	35	Совхозная - Марково		05.08.22 16:45	05.08.22 16:56	0:11	05.08.22 16:56	0:11	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	с.Марково / 1430 чел	1430	0,336	20	+21, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	05.08.22 20:53	05.08.22 20:58	0:05	05.08.22 20:58	0:05	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	фап/ 241 чел	241	0,1	3	+25, дождь
Хаб.СЭС	35	КТЭЦ1 - Западная		06.08.22 0:58	06.08.22 0:58	0:00	06.08.22 15:30	14:32	КТЭЦ1 ДЗ 2з; Зап 1,2 эДЗ	ну	не произв	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Заменяли разрушенные изоляторы на оп.34 по ф-В, вкл. в работу.	нет	0	0	0	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	06.08.22 2:18	06.08.22 3:52	1:34	06.08.22 10:18	8:00	МТО	ну	ну	Вкл с выделенным уч"Р8-Р11" без ЗТП. Оп.58/26 ветка на проваодах. Устранено, вкл. в работу.	школа, кнс/ 2350 чел	2350	0,96	29	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	06.08.22 2:46	06.08.22 2:46	0:00	06.08.22 2:46	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Эгершельд 35/6	В-35 Бурная №1	06.08.22 3:04	06.08.22 4:08	1:04	06.08.22 5:36	2:32	МТЗ	выв	не произв	С обесточиванием 1 ш 35,6 кВ ПС Эгершельд. Осмотр: откл.положение В-6 Т1 (без блинк); по ф.1,7,8 блинк МТЗ (выключатели не отключались). В 3:58 1 ш 6кВ поставлена под У (от СВ-6), в 4:08 под нагрузку, кроме фед.ф1 (вкл в 5:14), ф 7(вкл в 4:48), ф 8 (повреждение в сетях потребителя) /при осмотре 1С 35 кВ обнаружено недоотключенное (промежуточное) положение В 35 Т-1, требуется регулировка привода./	2,6 МВт/ 3760 чел/г.Владивосток / бфид	3760	2,6	26	+24, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Милоградovo 35/10	по ф7 РКЛ2	06.08.22 4:42	06.08.22 7:09	2:27	06.08.22 7:09	2:27	МТЗ	нет	ну	Повреждение на ведомственной оттайке.	школа, больн, ретрансл/1000 чел	1000	0,7	8	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	167	06.08.22 5:05	06.08.22 5:06	0:01	06.08.22 5:06	0:01	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	нет/ быта нет	0	0,01	3	+20, дождь
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	06.08.22 6:56	06.08.22 8:57	2:01	06.08.22 8:57	2:01	КУ, земля			Обрыв проваода в пр.опор 63/2а - 63/3а. Устранено.	аэропорт/800 чел	800	0,6	10	+18, дождь
Ам.СЭС	6	Сиваки 220/110/6	20	06.08.22 8:11	06.08.22 8:11	0:00	06.08.22 8:11	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№1	06.08.22 10:12	06.08.22 10:12	0:00	06.08.22 10:12	0:00	ТЗНП 1 ст	у		В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего проваода	нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№1	06.08.22 10:29	06.08.22 10:35	0:06	06.08.22 10:35	0:06	ТЗНП 1 ст	ну	у	В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего проваода	9828	6,87	62	+18, дождь	
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№1	06.08.22 10:37	06.08.22 10:37	0:00	06.08.22 10:37	0:00	ТЗНП 1 ст	у		В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего проваода	нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№2	06.08.22 10:37	06.08.22 10:37	0:00	06.08.22 10:37	0:00	ТЗНП 1 ст	у		В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего проваода	нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№1	06.08.22 11:08	06.08.22 11:08	0:00	06.08.22 11:08	0:00	ТЗНП 1 ст	у		В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего проваода	нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№1	06.08.22 11:21	06.08.22 11:21	0:00	06.08.22 11:21	0:00	ТЗНП 1 ст	у		В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего проваода	нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№1	06.08.22 11:26	06.08.22 11:26	0:00	06.08.22 11:26	0:00	ТЗНП 1 ст	у		В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего проваода	нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№1	06.08.22 11:31	06.08.22 11:31	0:00	06.08.22 11:31	0:00	ТЗНП 1 ст	у		В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего проваода	нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№1	06.08.22 11:32	06.08.22 11:32	0:00	06.08.22 11:32	0:00	ТЗНП 1 ст	у		В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего проваода. В 11:35 ВЛ-110 Тында - Эльга 1 отключена (заявка). В 18:40 по ВЛ-110 Тында - Эльга 1 сняты шлейфа ф-С (нижний проваод) на оп.1 от ПС Тында и на ЛР-110 Тында на ПС Эльга. В 19:17 ввели в работу в неполнофазном режиме. 11.08.22 в 15:37 шлейфа подключили, ВЛ в работе.	нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф-13 РПВ0201 яч.3	06.08.22 11:38	06.08.22 11:49	0:11	06.08.22 11:49	0:11	МТЗ	нет	у		часть г.Фокино / 200 чел	200	0,4	18	+25, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	СВ-6	06.08.22 13:02	06.08.22 13:35	0:33	06.08.22 19:07	6:05	МТЗ	выв	у	В 13:35 включен СВ-6, включены фидера 6 кВ кроме ф-9 (не включается) В 19:07 ф-9 включен с отключенным РТП-1003. Повреждение на ведомственном ТП-1003.	котельная / 1642 чел	1642	3,1	32	+28, ветер
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№2	06.08.22 13:34	06.08.22 13:34	0:00	06.08.22 13:34	0:00	МТЗ 1 ст, ТЗНП 1 ст	у		В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего проваода	нет	0	0	0	+18, дождь
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№2	06.08.22 13:41	06.08.22 13:41	0:00	06.08.22 13:41	0:00	МТЗ 1 ст, ТЗНП 1 ст	у		В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего проваода	нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	35	Бурная 110/35/6	СВ-35	06.08.22 13:42	06.08.22 13:42	0:00	06.08.22 15:12	1:30	МТЗ-1	выв	не произв	Обесточенных потребителей нет (на ПС Эгершельд Т-1 в ремонте, в работе Т-2) Поврежден ТН 35 С2, выведен из работы.	нет	0	0	0	+29, ясно

Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№2	06.08.22 13:45	06.08.22 14:19	0:34	10.08.22 23:05	105:20	ЗОФ, ТЭНП	выв	не произв	Обесточена ПС Эгершельд. По информации потребителей под "Казанским мостом" повреждены каб. муфты 35кВ, МП подтверждено. В 17:00 КЛ 35 щель №1,2 выведены в ремонт. 7.8.22 10:20 по щели №2 КЛ№1 смонтированы 3 каб.вставки по 10 м, 6 соед. муфт, успешно испытан, при включении отключился от МТЗ. По щели №1 не прошла испытаня КЛ№2 ф.С, МП: 750 м от ПС Бурная ф.С, ведется разработка котлована. 9.08.22 в 0:00 по щели №2 смонтированы 2 каб.вставки по 7 м, 2 соед. муфты, 6 конц. муфт. 15:48 щель №2 испытаня не выдержала, повреждение 750 м по КЛ №1 по ф.А, по КЛ №2 ф.В. По щелям №1 и №2 на отметке 750 м от ПС Бурная линии повреждены сторонней организацией (Автомойка, выполнялось горизонтальное бурение для подвода водоснабжения). Сообщено в Сб. 10.8.22 КЛ 35 Бурная - Эгершельд №1 в 01:33 работы по ремонту КЛ окончены. По КЛ 35 Бурная - Эгершельд №2 в 01:58 ДБ для монтажа муфт КЛ №1 и КЛ №2. По КЛ 35 Бурная - Эгершельд №1 КЛ №2 испытание выдержала /в 23:01 вкл./, КЛ 35 Бурная - Эгершельд №2 испытаня прошел /в 23:05 вкл./ По КЛ 35 Бурная - Эгершельд №1, КЛ №1 определено МП 70м от ПС Бурная фаза-А. 11.08.22 в 20:00 смонтированы 2 соед. муфты и каб. вставка 3 метра. +23:12 КЛ 35 Бурная - Эгершельд 1 щель нитка №1 испытание выдержала	ВЛ-35 Русская - Зеленая - Эгершельд	г.Владивосток / 7910 чел	7910	5,4	47	+29, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	06.08.22 13:45	06.08.22 13:49	0:04	06.08.22 13:49	0:04	МТЗ	выв	у		г.Большой Камень / 860 чел	860	0,73	43	+27, ясно	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Уссурийск-1		06.08.22 13:51	06.08.22 13:51	0:00	07.08.22 2:52	13:01	АТЭЦ: НЗЗ 2ст. Уссурийск: НЗЗ 1,2 ст.	ну		Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. ПС Уссурийск-1 в 110 АТЭЦ не включается от КУ (в УКП (устр-во комплектного питания соленоидов) в щели питания соленоида включения выключателя В 110 АТЭЦ, произведена замена неисправного предохранителя и диода). Осмотр ВЛ в пр.оп.41-91 без замечаний. 7.8.22 в 2:52 вкл в транзит. 10.8.22 проведен обход на оп.61 на нижнем проводе один изолятор поврежден, следы жизнедеятельности птиц	нет	0	0	0	+30, ясно	
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№2	06.08.22 14:10	06.08.22 14:10	0:00	06.08.22 14:10	0:00	ТЭНП 1 ст	у		В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего провода	нет	0	0	0	+18, дождь	
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№2	06.08.22 14:15	06.08.22 14:21	0:06	06.08.22 14:21	0:06	ТЭНП 1 ст	ну	у	В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында до уровня нижнего провода	г.Тында	13000	3,7	61	+18, дождь	
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№2	06.08.22 14:22	06.08.22 14:38	0:16	06.08.22 14:38	0:16	ТЭНП 1 ст	выв	у	В пролете опор 17-18 подъем уровня р. Тында. 14:38 ВЛ отключена по заявке. В 15:13 потребитель переведен на другие центры питания ПС Шахтаум и ПС Котельная. 11.8.22 в 04:22 ВЛ-110 Тында - Эльга №2 включена под нагрузку (по норм. сх.).	по сетям потребителя по сети 10 кВ г.Тында	13000	3,7	61	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	06.08.22 15:26	06.08.22 18:03	2:37	06.08.22 21:49	6:23	МТЗ	выв	ну	в 18:03 включено 18 ТП (большая часть нагрузки). 18:12 вкл + 8 ТП, вкл в 21:29 без 8ТП, вкл в 21:49 без замечаний.	г.Большой Камень / 860 чел	860	0,73	43	+29, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	06.08.22 15:34	06.08.22 17:29	1:55	07.08.22 3:38	12:04	МТО	выв		17:29 включен без 4-х ТП. В 17:46 выведен участок ТП82037 - ТП 82024. Обесточено ТП 82024 (9 Многоквартирных домов, поликлиника) Повреждение КЛ между ТП82037 и ТП82024 сторонней организацией. / в 2:53 произв монтаж каб.вставки 6м), в 3:38 вкл в работу/	г.Фокино / 400 чел	400	0,25	11	+27, пасмурно	
ЮЯ ЭС	6	Нижний Куранах 220/110/6	24	07.08.22 0:39	07.08.22 1:15	0:36	07.08.22 6:35	5:56	МТО	ну	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Сторонним а/м сбита оп.№14. Сообщено СБ, ОВД. Устранено.	школа, пекарня/2160 чел	2160	0,52	3	+10, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	07.08.22 6:10	07.08.22 7:10	1:00	07.08.22 7:10	1:00	МТО	ну	у	Осмотр на 8.8.22.	нет/ 235 чел	235	0,9	15	+22, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	ф-17 ТП-82023 В10 ТП-82023-ТП-82040	07.08.22 10:24	07.08.22 11:28	1:04	07.08.22 21:12	10:48	МТЗ	нет	не произв	г.Фокино. Запитано без 2-х ТП. Повреждение КЛ 10 ввод в ТП-82040 с оп. №46. В 13:08 на оп. 46 отосеждены шлейфа в ст.ТП-82040, включены все потребители. 21:12 КЛ 10 оп.№46-ТП82040 смонтированы 2 муфты, включен.	ф-11 в/ч, насосная / 310 чел	310	0,2	8	+26, ясно	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	4	07.08.22 10:27	07.08.22 10:35	0:08	07.08.22 16:03	5:36	КУ "Земля"			с.Павловка, Изюбриный, Уборка, Антоновка, Ленино, Шумный. Включен в работу с "землей" для поиска повреждения прибором "Квант". Оп. 177 повреждение изолятора ф.С. Устранено.	связь / 1903 чел	1903	0,36	20	+24, облач	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	07.08.22 12:55	07.08.22 12:56	0:01	07.08.22 12:56	0:01	МТЗ	ну	у	Горный, Большие Ключи, Хвищанка.	нет / 334 чел	334	0,07	7	+29, облач	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		07.08.22 13:15	07.08.22 13:15	0:00	07.08.22 13:15	0:00	МТЗ, МТО, ДЗ 1з	у			нет	0	0	0	+29, облач	

Прим.ЭЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		07.08.22 13:21	07.08.22 13:21	0:00	07.08.22 13:21	0:00	МТО, ДЗ 1 ст	у		В пролетах опор 99-100 на проводах всех фаз стая голубей (большое количество). При взлете стаи с проводов, происходит межфазное КЗ. 08.08.22 произведены работы по установке груза в пр.оп. 99-100 ф.А		нет	0	0	0	+29, облач
Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	3	07.08.22 14:46	07.08.22 14:54	0:08	07.08.22 14:54	0:08	МТЗ	ну	у	08.08.2022г. Выполнен обход ВЛ в пролётах опор№ 71/49-71/190 повреждение не обнаружено		Насосная-1 Д.дом-1 / 534 чел	534	0,12	15	+29, гроза
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная/г - Фридман/г - Штыково		07.08.22 15:17	07.08.22 15:32	0:15	07.08.22 15:32	0:15	Вокз/г: ДЗ 1з, ДЗ 2з. Штык: МТО, ДЗ	ну	у	Обесточивалась ПС Фридман/г, 1СШ-110 Вокзальная/г. В 15:32 РПВ усп со стороны ПС Вокзальная/г.		РЖД	0	7		+28, пасм
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	07.08.22 15:21	07.08.22 15:21	0:00	07.08.22 15:21	0:00	МТЗ	у		под оп. 61 обнаружена птица (ворона) со следами термического воздействия		нет	0	0	0	+24, облач
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная/г - Фридман/г - Штыково		07.08.22 15:41	07.08.22 16:01	0:20	08.08.22 12:45	21:04	ДЗ 2з, ДЗ 3з	ну	не произв	ИМФ ф.А, В 21,8 км. Обесточилась ПС Фридман/г, 1СШ-110 Вокзальная/г. ПС Фридман/г запитана от резерва. В 16:29 запитана 1СШ-110 ПС 110 кВ Вокзальная/г. 20:04 дол.бр. на осмтр. 8.8.22 в 03:16 осмтр произведен без замечаний. ПС Штыково В 110 Вокзальная/г не включается: на клемной колодке соленойда включения, оборванные концы каб. Устранено и ВЛ вкл.	ВЛ 110 кВ Анисимовка/г Фридман/г - ХФЗ	РЖД	0	7		+28, пасм
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	124	07.08.22 18:09	07.08.22 18:09	0:00	07.08.22 18:09	0:00	МТЗ	у		Под оп. 142-00-134 ворона, следы перекрытия на проводах.		нет	0	0	0	+25, пасм
Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	3	07.08.22 18:55	07.08.22 21:39	2:44	08.08.22 1:53	6:58	МТЗ	ну	ну	21:39 включён до ЛР 11 оп. № 71/1, (без 7 ТП). 23:23 включен до ЛР -12 оп. № 71/49, (без 4ТП). В 01:53 включен без вед. отпайки.		Насосная-1 Д.дом-1 / 534 чел	534	0,12	15	+24, гроза. Дождь
Прим.ЮЭС	35	Западная - Артемовская		07.08.22 19:08	07.08.22 19:08	0:00	10.08.22 19:24	72:16	МТО, ДЗ-1ст.	ну	не произв	ВЛ на XX. На ПС Западная повреждение выключателя 35 кВ Артемовская ф.-С (ВМД-35). 9.8.22 произведена замена 6 вводов, 6 камер выключателя, 3 траверсы. Устранено, линия включена в работу		нет	0	0	0	+28, дождь
Прим.ЮЭС	35	Западная - Заводская	№2	07.08.22 19:18	07.08.22 20:03	0:45	08.08.22 4:22	9:04	КУ "Земля"			Погашена ПС Угловая, 2С-35/6 ПС Заводская. В 19:43 запитана ПС Заводская полностью (вкл. ВЛ-35 Западная - Заводская №2). В 20:03 запитана ПС Угловая через шины-35 ПС Спутник от ПС Лазурная. На повреждении ВЛ-35 Заводская-Угловая оп. 8 обрыв гирианды изоляторов среднего провода в сторону оп.9 провод лежит на ВЛ 0,4 кВ (СИП). 08.08.22 04:02 ВЛ 35кВ Заводская-Угловая включена в работу.	ВЛ-35 Лазурная- Спутник- Угловая	Влад. и Артем. р-ны, 4700 чел	4700	4,3	97	+28, дождь
Ам.ВЭС	35	А - Ст.Райчиха		07.08.22 19:22	07.08.22 22:12	2:50	07.08.22 22:12	2:50	КУ "Земля"			На оп.102 разрушен изолятор. Устранено.		Бурейский р-н, 1131 чел	1131	0,25	27	+21, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 110/35/10	26	07.08.22 20:06	08.08.22 0:44	4:38	08.08.22 18:14	22:08	МТЗ	ну	ну	Включен без 4 ТП. В 0:44 включен без ТП 5202(следы перекртия на ВН 16 и РВ, перегорели ПР 10, течь кровли), без вед отпак оп 44,45, (от оп 45 запитано ТП 5122(РСК) контрора земснаряд, 2 дачи). Повреждение в вед сетях земснаряд. Обрыв шлейфа нижней фазы в пролете опор 28-28/1. Устранено.		КНС/250 чел	250	0,17	15	+25, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	07.08.22 20:40	07.08.22 20:41	0:01	07.08.22 20:41	0:01	МТЗ	ну	у			больница, 2 школы, 3 котельные / 783 чел	783	0,33	29	+25, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	07.08.22 20:52	07.08.22 21:14	0:22	07.08.22 21:14	0:22	МТЗ	ну	у			нет / 250 чел	250	0,12	2	+25, дождь
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		07.08.22 20:59	07.08.22 20:59	0:00	07.08.22 20:59	0:00	Липовцы: НЗЗ 1ст Приозерная: НЗНП 2 ст	у		ПС Липовцы ИМФ ф-В 8,5км. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+25, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф-7 РКЛ на оп.98	07.08.22 21:00	07.08.22 22:38	1:38	07.08.22 22:38	1:38	МТЗ	выв	у			больница, 2 школы, 3 котельные / 783 чел	683	0,3	20	+25, дождь
Прим.ЮЭС	6	Шахта-7 110/6	22	07.08.22 21:06	07.08.22 21:30	0:24	07.08.22 21:30	0:24	МТЗ	нет	у	повреждение в вед сетях		г.Артем / 400 чел	400	0,05	3	+25, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	07.08.22 21:09	08.08.22 1:30	4:21	08.08.22 1:30	4:21	МТЗ	ну	у	Запланирован обход до 12.08.22		д/сад, котельная / 240 чел	240	0,17	6	+25, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	07.08.22 21:46	07.08.22 22:04	0:18	07.08.22 22:04	0:18	МТЗ	нет	у	Обход без замечаний		котельная / 530 чел	530	0,53	2	+25, дождь
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная с отп. Маго	С-171	07.08.22 22:10	07.08.22 22:10	0:00	07.08.22 22:10	0:00	ТЗНП 1ст	у		ИМФ 25,3 км от НТЭЦ. 8.8.22 осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	В 10 Т-1	07.08.22 22:16	07.08.22 23:58	1:42	08.08.22 0:04	1:48	б/б	нет	у	Обесточены 1,2 с 10 кВ (Т-2 в резерве). В 23:47 включен В-10 Т-1 без нагрузки. 08.08.22 в 00:04 включены отходящие фидера кроме ф-1 и ф-7 (МТЗ).			2400	1	81	+22, гроза, сильный дождь
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга 1		07.08.22 22:25	07.08.22 22:25	0:00	07.08.22 22:25	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+14, гроза, дождь

Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф-13 СП 2 ф-Орловка	07.08.22 22:48	08.08.22 0:50	2:02	08.08.22 8:33	9:45	МТЗ	ну	ну	Вкл до оп.126/127 без 1 ТП, в 08:33 включен полностью. В пр. оп. 126/164 - 126/165 убрано дерево со следами термического воздействия упавшее извне охранной зоны, поврежденный элемент ЛЭП нет.		школа, скважина / 41 чел	41	0,1	3	+22, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	07.08.22 23:11	08.08.22 0:06	0:55	08.08.22 0:06	0:55	МТЗ	ну	у			школа, котельная, 3 в/насосных / 140 чел	140	0,33	54	+25, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	07.08.22 23:19	08.08.22 1:00	1:41	08.08.22 11:06	11:47	МТЗ	ну	ну	08.08.22 в 01:00 потребителю обеспечен резерв. Оп. 5-00-32 обрыв вязы ф.-С. Устранено.	ф-75 ПС Ленинск	нет / 120 чел	120	0,03	3	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	07.08.22 23:34	08.08.22 0:17	0:43	08.08.22 1:06	1:32	КУ, земля			8.8.22 в 00:17 включен до РЛ-28 оп.278 (без 3 ТП) В 00:41 вкл до ЛР-43 оп.302 (вед отпайка). В 01:06 включен полностью, "земля" самоустранилась.		в/ч, ж/д станция, котельная / 382 чел	382	0,08	10	+21, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	07.08.22 23:51	08.08.22 0:00	0:09	08.08.22 0:00	0:09	МТЗ	нет	у	Ветви дерева касаются проводов пр оп№16-17		котельная, школа, ФАП / 909 чел	909	0,2	11	+22, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	1	07.08.22 23:58	08.08.22 3:24	3:26	08.08.22 12:19	12:21	МТЗ	выв	ну	Нагрузка комбината Арктика переведена на Ф-9 от ПС 35 кВ Чернышевка. Повреждение на вед ТП Скважина.	ф-9	школа, д/сад, котельная / о чел	0	0,13	7	+21, гроза, сильный дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	07.08.22 23:58	08.08.22 2:39	2:41	08.08.22 3:21	3:23	МТЗ	выв	ну	Включен до ЛР-42 оп.№40 (без 9 ТП). Повреждение опорного изолятора Ф-С на РТП 5180 в сторону ВЛ. Устранено, вкл.		школа, котельная, н/с, больница, д/сад / 648 чел	648	0,2	18	+21, гроза, сильный дождь
Прим.ЭЭС	6	Разрез 110/10/6	3	08.08.22 0:03	08.08.22 15:38	15:35	08.08.22 15:38	15:35	Ав.откл	выв	ну	В пролёте опор 81-82 упало дерево, в пролётах опор 76-86 провода сорваны с изоляторов, лежат на земле. Устранено.		котельная, школа, 3 скважины / 711 чел	691	0,55	22	+19, сильный дождь
Прим.ЭЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	08.08.22 0:18	08.08.22 0:19	0:01	08.08.22 0:19	0:01	МТЗ	ну	у	ЛР-1 оп. 123 оторели шлейфа		3 котельные, в/н / 238 чел	238	0,07	10	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	25	08.08.22 0:24	08.08.22 1:50	1:26	08.08.22 1:50	1:26	МТЗ	нет	у	В пролете опор 21-22 убрали ветку с проводов.		котельная / 200 чел	200	0,2	2	+25, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	08.08.22 1:00	08.08.22 2:40	1:40	08.08.22 8:04	7:04	МТЗ	ну	ну	включен до РЛ-12 оп.97 без 8 ТП. В пр. 194-195 высокое дерево из вне охранной зоны с наклоном на провода ВЛ, с касанием веткой фаз "А" и "В". Ветка удалена, включен.		котельная, н/с, школа / 4268 чел	4268	1	43	+23, дождь
Прим.ЮЭС	35	Оленевод 35/10	Т-2	08.08.22 1:21	08.08.22 1:21	0:00	08.08.22 2:05	0:44	МТЗ	нет		Осмотр оборудования ПС без замечаний. Проверка РЗА до 12.08.22.		нет	0	0	0	+25, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф-11 ТП 7395 яч МВ к ТП Мясокомбинат	08.08.22 2:04	08.08.22 3:28	1:24	08.08.22 19:56	17:52	МТЗ	нет	ну	Нагрузка переведена на ф-11 Партизан без 3 ТП. В пр. опор 32/1/8/4 - 32/1/8/5 из не охранной зоны упало дерево, лежит на проводах. Устранено.	ф-11	котельная, н/с, д/сад / 1990 чел	1990	1,1	20	+25, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	25	08.08.22 2:20	08.08.22 3:31	1:11	08.08.22 3:31	1:11	МТЗ	нет	не произв	В пролете опор 21-22 убрали ветку с проводов.		котельная / 200 чел	200	0,2	2	+24, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	9	08.08.22 2:21	08.08.22 2:54	0:33	08.08.22 2:54	0:33	МТЗ	ну	у	с нагрузкой ф-12, ф-14. Осмотр до 16.08.22		школа, д/сад, котельная / 2503 чел	2503	0,95	42	+21, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	08.08.22 4:44	08.08.22 10:21	5:37	08.08.22 15:42	10:58	КУ, земля			С нагрузкой ф-10 Знадворовка. Включен без абонентской отпайки "Посадчук" от Ф-26 ПС Силикатная. Опора 35 разрушение изолятора Ф "В". Устранено.	Ф-26 ПС Силикатная	больница, школа, котельная / 783 чел	783	0,33	29	+24, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	08.08.22 6:49	08.08.22 8:42	1:53	08.08.22 8:42	1:53	МТЗ	нет	ну	При РПВ выключатель на включение не идет. Произведена регулировка привода.		нет / 297 чел	297	0,2	12	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	4	08.08.22 7:05	08.08.22 17:10	10:05	08.08.22 17:10	10:05	МТЗ	нет	не произв	Дерево из неохранный зоны в проводах в пролете опор 1-2, повреждение концевой муфты головной КЛ.		нет / 10 чел	10	0,02	1	+25, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	21	08.08.22 7:14	08.08.22 9:52	2:38	08.08.22 19:16	12:02	КУ, земля			Вкл. без 3-х ТП. На оп. 26/9 излом траверсы, обрыв шлейфа на оп. №28. Устранено.		котельная / 1308 чел	1308	0,4	7	+22, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	08.08.22 7:17	08.08.22 13:03	5:46	08.08.22 13:03	5:46	МТЗ	ну	ну	В пролётах опор 190-191 убрали дерево, повреждения ВЛ нет.		нет / 117 чел	117	0,06	7	+21, дождь
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	16	08.08.22 8:06	08.08.22 8:38	0:32	08.08.22 14:10	6:04	МТЗ	ну	ну	с.Амуробалтийск. Вкл. от резерва. Обнаружен наклон опоры №79, снижен габарит над р.Уркан.	ф-11	д. сад / 329 чел	329	7	0,07	+22, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	08.08.22 10:58	08.08.22 18:01	7:03	08.08.22 18:01	7:03	МТЗ	ну	ну	Фермерские хозяйства с. Крауновка. Вырван крюз из оп. 91 (старая), в пр. оп. 91-92 схлест проводов (требуется замена оп. 91). Устранено, заменена опора.		нет	0	0,05	4	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	08.08.22 11:35	08.08.22 11:50	0:15	08.08.22 11:50	0:15	МТЗ	выв	у	Осмотр без замечаний		нет / 530 чел	530	0,2	14	+27, пасм
Прим.СЭС	35	Арсеньев-1 - Анучино		08.08.22 11:48	08.08.22 11:54	0:06	08.08.22 11:54	0:06	МТЗ 1ст	ну	у	Обесточивалась ПС Анучино. В пр. оп. 85-86 обнаружено лежащее на земле дерево со следами термического воздействия, элементы ЛЭП без повреждений.		Анучинский р-н, 4457 чел	4457	2,47	92	+28, пасм

Хаб.СЭС	10	Селихино 220/110/35/10	3	08.08.22 16:25	08.08.22 21:19	4:54	08.08.22 21:19	4:54	МТЗ	ну	ну	Подрядная организация "ЖелДорСтрой" (РЖД) при производстве земляных работ по ж/д путям около опор 42-43 повредили КЛ-6 (переход под ж/д путями). Сообщено в полицию. Устранено.	нет / 70 чел	70	0,08	2	+28, пасм	
Хаб.ЦЭС	10	Бройлерная-2 110/35/10	20	08.08.22 20:19	08.08.22 22:19	2:00	08.08.22 22:19	2:00	МТО	ну	не проивз	В прол. оп. № 38-39 обрыв провода сторонней техникой. Сообщено в полицию. Устранено.	нет / 320 чел	320	0,86	12	+23, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	08.08.22 20:23	08.08.22 23:20	2:57	08.08.22 23:20	2:57	МТЗ	ну	ну	В пролете оп.214 - Р-6 упало дерево извне охранной зоны, обрыв шлейфа фазы А от Р-6. Устранено.	нет / 171 чел	171	0,2	10	+22, облач	
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	1	08.08.22 22:42	08.08.22 22:43	0:01	09.08.22 16:28	17:46	МТЗ	ну	ну	22-43 обеспечен резерв основному потребителю. Наклон оп 21 с касанием дерева. Местность заболочена, на оп.20 сняты шлейфа. Включен в работу до оп.20, запитаны все потребители. Устранено, схема восстановлена	ф-13	нет	0	0,2	5	+21, ясно
Прим.ЮЭС	110	А 110/35/6	Т-1	09.08.22 1:05	09.08.22 1:28	0:23	09.08.22 1:28	0:23	6/6	выв	у	При включении ф-8 (вед - Оборонэнерго) отключился Т-1 по 110/35/6 кв. Обесточивалась 1СШ 6 кв ПС А.	Владивостокский ГО / 11830 чел	11830	7,55	90	+22, ясно	
Прим.ЮЭС	35	А 110/35/6	В-35 Т-2	09.08.22 1:05	09.08.22 1:19	0:14	09.08.22 1:19	0:14	6/6			При включении ф-8 (вед - Оборонэнерго) отключились В-35/6 Т-2. Обесточивались: 2СШ 35 кв ПС А; 2СШ 6 кв ПС А; ПС Луговая; ПС 3; ПС Соллерс (вед); 1СШ 35 кв ПС Ц, в 01:19 включен основной потребитель. В 01:33 включена 2СШ 6 кв ПС А. Предположительная причина: Наведённые токи в цепях постоянного тока ПС А. Проверка РЗА; ведется расшифровка осциллограмм	Владивостокский ГО/17264 чел	17264	18,41	172	+22, ясно	
Прим.ЗЭС	35	Крыловка 35/10	В-35 Т1, В-10-Т1	09.08.22 8:18	09.08.22 10:04	1:46	09.08.22 18:22	10:04	Дуговая защита			Обесточены 1,2 сш 10 кв (Т2 в резерве). Повреждение прох.изоляторов в яч В 10 Т-1 по ф.В, и в яч. В 10 Ф-2 ф.А. 10:44 запитаны 1,2сш-10 кв от Т-2 при отключенном В-10 ф.2 (РСК, 0,02 МВт, 69 чел, 4ТП). В 11:02 нагрузка ф.2 запитана от ДГУ, запитаны все потребители. Устранено, схема восстановлена	Т2	Кировский р-н / 0,16 МВт, 777 чел / 17 ТП	777	0,13	17	+16, ясно
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	37	09.08.22 11:37	09.08.22 12:42	1:05	09.08.22 18:38	7:01	МТЗ	ну	ну	Поврежден участок КЛ 10 кв от ТП-14 до яч.3 ЦРП-27. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено	водозабор / быта нет	0	0,07	5	+23, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	В-10-Т1	09.08.22 12:57	09.08.22 13:48	0:51	09.08.22 21:48	8:51	Дуговая защита			Обесточена 1сш-10 кв. Включен с отключенным В-10 ф.2. В яч.В-10 ф.2 (Русагро, быта нет, 1ТП, 0,01МВт) в ст. КЛ разрушение ОПН Ф-С, отгорел шлейф ОПН Ф-В, перекрытие по изоляторам. В 21:48 вкл. ф.-2 после устранения повреждения	быта нет	0	0,16	12	+23, ясно	
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Бира	Т-145	09.08.22 13:18	09.08.22 13:18	0:00	09.08.22 13:18	0:00	МТЗ	у		Запланирован осмтр	нет	0	0	0	+24, ясно	
Хаб.СЭС	35	Березовая - Бриакан с отп. Главный стан	Т-198	09.08.22 14:03	09.08.22 14:43	0:40	09.08.22 14:43	0:40	МТЗ	ну	у	Обесточены п. Бриакан, Веселая горка, Главный стан. Вкл. без вед. ПС Гл. стан. Повреждение на вед. ПС.	водозабор / 1393 чел / 3 фид/ р-н им.П.Осипенко	1393	0,3	12	+23, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	09.08.22 15:29	09.08.22 16:17	0:48	09.08.22 16:17	0:48	МТЗ	ну	ну	РЗА П. В 15:41 включен без 9ТП. В 16:17 полностью. На ВЛ 10 Ф 1 РП-2091-с. Нагорное в пр. 20-21 под проводами обгоревшая ветка.	школа, дс / 798 чел	798	0,5	15	+28, ясно	
Хаб.СЭС	110	КТЭЦ-2 - Т	С-85	09.08.22 16:42	09.08.22 16:42	0:00	09.08.22 22:57	6:15	КТЭЦ-2: 1 ст. ДЗ, ВЧБ; ПС Т: ВЧБ	ну	не проивз	Разрыв транзита. В пр. оп. № 4 – 5 – дерево (тополь) длиной 20 м вырвало корневую систему, дерево наклонено в сторону ВЛ, ветками касается проводов. Дерево убрано.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Хаб.СЭС	110	КТЭЦ-2 - Т с отп Парус	С-86	09.08.22 16:42	09.08.22 16:42	0:00	09.08.22 16:42	0:00	КТЭЦ-2: 1 ст. НЗНП, ВЧБ	у		Одновременно на Комсомольском НПЗ отключался СВ 110 от 1 ст. ДЗ, АПВ выв, 17-20 РПВ у.	нет	0	0	0	+25, гроза	
Хаб.СЭС	110	К - КТЭЦ-3 с отп ГПП-5	С-118	09.08.22 18:59	09.08.22 18:59	0:00	09.08.22 20:06	1:07	К: ВЧБ	ну	не проивз	Разрыв транзита. На вед ПС ГПП-5 повреждение ТТ В 110 2Т	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	09.08.22 19:34	09.08.22 20:50	1:16	09.08.22 20:50	1:16	МТЗ	выв	у	Осмотр 10.8.22.	нет / 250 чел	250	0,3	3	+21, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	10	09.08.22 21:28	09.08.22 23:01	1:33	10.08.22 18:30	21:02	МТЗ	выв	не проивз	Запитан от резерва. Повреждение головной КЛ 6кв от ПС до оп.№1. Устранено	ф-15	колония/290 чел	290	0,35	4	+21, ясно
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	09.08.22 22:17	09.08.22 22:29	0:12	09.08.22 22:29	0:12	МТЗ	не раб	у		нет / 700 чел	700	0,35	29	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		10.08.22 1:01	10.08.22 1:01	0:00	10.08.22 1:01	0:00	НЗНП 2 ст	у		на оп. 66 большое гнездо аистов, под опорой обнаружено обгоревшие ветки.	нет	0	0	0	+23, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	10.08.22 7:27	10.08.22 7:30	0:03	10.08.22 7:30	0:03	МТЗ	ну	у	в пр:30/10-30/11, 39-41, 79/5-79/6 поросль под проводами. Чистка 19.08.22	насосн./1310 чел	1310	0,78	18	+14, ясно	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	10.08.22 8:36	10.08.22 10:14	1:38	10.08.22 15:56	7:20	"земля" от КУ			Включен без 4ТП. В пр.оп.261-262 обнаружен обрыв провода по ф-"В". Устранено, все включено	школа / 274 чел	274	0,22	13	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	13	10.08.22 8:47	10.08.22 9:51	1:04	10.08.22 13:23	4:36	МТЗ	выв		Включен без ТП 7236, поврежден тр-р 160кВА, (одно трансформаторное ТП). Заменен, все включено	быта нет	0	0,03	3	+19, ясно	
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	10.08.22 9:24	10.08.22 10:48	1:24	10.08.22 10:48	1:24	МТЗ	не раб	у	ТП-730 обнаружена птица на крышке трансформатора	нет / 700 чел	700	0,35	29	+19, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	по ф.14 РКЛ оп.99	10.08.22 9:51	10.08.22 10:15	0:24	10.08.22 12:01	2:10	"земля" от КУ			Включен без 4 ТП. В 11:15 включен без КТП 4093, разрушен изолятор на приемной траверсе ввода 10кВ фазы "В". Устранено, все включено	насосная / 504 чел	504	0,1	11	+22, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	6	10.08.22 12:34	10.08.22 12:50	0:16	10.08.22 16:38	4:04	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к, основной потребитель запитан. Пр.оп.10-11 обрыв одного провода упавшим деревом, устранено, все включено	ф.17 Ильинка	быта нет	0	0,1	6	+20, гроза, ветер

Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		10.08.22 12:45	10.08.22 15:25	2:40	10.08.22 15:25	2:40	2,3 ст ТНЭП	ну	ну	при РПВ ф.В-0 ИМФ 99 км (ТНЭП 3 ст). В 15:25 линия включена в НПФР расшинована ф.В на ПС Сиваки между ТТ110 и ЛР-Л110 Октябрьская, потребитель запитан. Излом стойки П-образной опоры №8413, провод касается стойки. Устранено, в 18:12 вкл по нормальной схеме.	п.Октябрьский / 2945 чел	2945	0,1	17	+20, гроза	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	219	10.08.22 14:02	10.08.22 14:28	0:26	10.08.22 16:52	2:50	"земля" от КВ			Включен без ЗТП. Оп.219-03/13 ЛР 6 слетел изолятор ШС фаза "В". Устранено, все включено	нет / 1800 чел	1800	0,95	23	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	10.08.22 14:48	10.08.22 17:45	2:57	10.08.22 17:45	2:57	МТЗ	нет	ну	Включен после обхода, причина не установлена	нет / 294 чел	294	0,3	6	+27, ясно	
Хаб.ЦЭС	110	СМР - КАФ	С-22	10.08.22 16:43	10.08.22 16:43	0:00	10.08.22 16:43	0:00	НЗЗ 2 ст	у		11.08.22 проведен осмотр: в пролёте опор 9-10 ветка под проводами, повреждения проводов и изоляции нет, фотофиксация выполнена	нет	0	0	0	+27, дождь, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	19	10.08.22 17:05	10.08.22 17:12	0:07	10.08.22 17:12	0:07	МТЗ	ну	у	При осмотре ВЛ обнаружена птица на опл№11.	нет / 2233 чел	2233	0,28	14	+27, дождь, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	22	10.08.22 17:05	10.08.22 19:05	2:00	10.08.22 19:05	2:00	МТЗ	ну	ну	Повреждение муфты оп.№1. Потребитель запитан по резервному КЛ №2.	нет / 230 чел	230	0,1	2	+27, дождь, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Котиково 110/10	6	10.08.22 17:05	10.08.22 17:40	0:35	11.08.22 17:10	24:05	МТЗ	ну	ну	Выведен участок без потребителей между РЛ-25 и РЛ-29. В пролете опор 157-158 упало дерево извне охранной зоны. Убрано, вкл.	школа, дс / 512 чел	512	0,2	2	+27, гроза, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Дормидонтовка 110/10	8	10.08.22 17:05	10.08.22 21:05	4:00	10.08.22 21:05	4:00	МТЗ	ну	ну	Схлест проводов в пролетах оп.№16-17 после падения дерева. Устранено.	нет / 258 чел	258	0,2	7	+27, гроза, дождь	
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская – Гродеково	С-25	10.08.22 17:12	10.08.22 17:27	0:15	10.08.22 22:40	5:28	Корф:НЗЗ Зст, РМП 27 км фС; Грод: не откл	ну	ну	Обсточены ПС 110 Гродеково, Хор и ПС 35: Переяславка, Георгиевка,Черняево; обеспечен резерв. В пролетах оп. № 62-63 убрано дерево, в 22:40 вкл. на хх, 22:56 вкл. по норм. сх. (разрыв на ПС Хор).	от Прим.ГРЭС по 110 кВ	28915 чел/ 38 фид	28915	10,8	209	+27, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	10.08.22 17:12	10.08.22 17:14	0:02	10.08.22 17:14	0:02	МТЗ	ну	у	В пр.оп. 154-154/1 – обнаружена ветка со следами перекрытия.	нет / 980 чел	980	0,2	24	+27, дождь, гроза	
Ам.ЗЭС	10	Февральская 220/110/35/10	16	10.08.22 17:20	10.08.22 17:20	0:00	10.08.22 17:20	0:00	МТО	у		ТП №25 отходящий фидер №252 (ведомственный) у потребителя поврежден силовой трансформатор	нет	0	0	0	+27, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	10.08.22 19:18	10.08.22 19:39	0:21	10.08.22 19:39	0:21	МТО	ну	у	11.08.2022 выполнен осмотр: в пр. оп. № 106/172/11 - 106/172/12 - обнаружена касание ветки дерева наклонившегося извне охранной зоны по ф. "В". Устранено.	школа, дс / 2623 чел	2623	0,32	16	+27, гроза, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	10.08.22 19:20	10.08.22 19:50	0:30	11.08.22 13:17	17:57	МТО	ну	ну	Вкл. до Р-32, запитан весь потребитель (в том числе В/Ч на ДГ). В пр. опор № 72-73 падение дерева извне охранной зоны, оборваны провода ф.А,С. Устранено.	в/ч / 31 чел	31	0,06	3	+27, гроза, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	11	10.08.22 19:38	10.08.22 20:12	0:34	11.08.22 16:45	21:07	МТО	ну	ну	Повреждение баков выключателя. 11.08.22 устранено (баки заменены).	ф-5	нет / 198 чел	198	1,44	17	+27, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	15	10.08.22 20:14	10.08.22 21:15	1:01	10.08.22 21:15	1:01	МТЗ	ну	ну	В пролетах оп.№ 102-103 убрано дерево.	нет / 50 чел	50	0,01	3	+27, гроза, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	10.08.22 23:10	10.08.22 23:50	0:40	10.08.22 23:50	0:40	МТЗ	ну	ну	Тополево. Повреждение на ведомственном ТП № 2313.	нет / 2000 чел	2000	1	5	+15, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	11.08.22 0:12	11.08.22 0:12	0:00	11.08.22 0:12	0:00	МТЗ	ну	у	Кипарисово-1.	нет / 184 чел	184	0,58	11	+19, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	11.08.22 7:13	11.08.22 7:13	0:00	11.08.22 7:13	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. участке.	нет	0	0	0	+16, облач	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	3	11.08.22 7:45	11.08.22 8:18	0:33	11.08.22 10:29	2:44	МТО	ну	ну	Вкл. без ТП. На опоре №28 срыв вязы. Устранено.	нет	0	0,07	2	+19, пасм	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	В-10 Т1	11.08.22 7:58	11.08.22 8:11	0:13	11.08.22 8:11	0:13	МТЗ	выв	у	Одновременно откл. ф-1 (МТЗ, АПВ ну). Обсточены 1,2С-10кВ. Вкл. без ф.-1 (вкл. в 8:22). Проверка РЗА до 29.8.22	Анучинский р-н, 4457 чел	4457	2	92	+17. пасм	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	1	11.08.22 7:58	11.08.22 8:22	0:24	11.08.22 8:22	0:24	МТЗ	ну	у	Осмотр до 19.08.2022	насосн, д. дом / 782 чел	782	0,4	19	+17. пасм	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	11.08.22 14:15	11.08.22 15:30	1:15	12.08.22 21:10	30:55	МТЗ	нет	не произв	С нагрузкой ф-13 Тоназ. Вкл. без 1 ТП. В 15:58 Ф-48 включён в работу, все потребители запитаны, повреждена КЛ-6 КНС-10 - КТП-81164. (180 м от КТП-81164) 12.08.22 разработан котлован, смонт вставки 20 м и 2-х соединительных муфт, испытан, включен в работу	ф-28 Береговая-2	Теплопункт / 600 чел	600	1	16	+22, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	11.08.22 14:20	11.08.22 14:20	0:00	11.08.22 14:20	0:00	МТЗ	у		Осмотр до 19.08.2022	нет	0	0	0	+24, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	9	11.08.22 16:35	11.08.22 16:49	0:14	12.08.22 18:43	26:08	МТЗ	ну	ну	2 ТП запитано от ф-3 Дубки. Оп.38 повреждение кабельной воронки. На оп.37 демонтированы шлейфа, все потребители запитаны. Повреждение устранено, вкл. по нормальной схеме	ф.3	РусАгро	0	0,19	4	+22, пасмурно
Хаб.СЭС	6	Приусадбная 35/6	24	11.08.22 16:50	11.08.22 21:32	4:42	11.08.22 21:32	4:42	МТЗ	ну	ну	В пр. оп. № 120 – 130 – убраны угрожающие деревья/поросль.	котельная, школа	498	0,26	5	+20, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	35	Иман - Лазо		11.08.22 16:50	11.08.22 16:50	0:00	11.08.22 16:50	0:00	ДЗ 1ст.	у		12.08.22 - произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено	нет	0	0	0	+24, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Марьяновка 35/10	3	11.08.22 17:07	11.08.22 20:10	3:03	11.08.22 20:10	3:03	МТЗ	ну	не произв	В пр. опор 48-49 падение дерева извне охранной зоны. Устранено.	нет / 37 чел	37	0,03	1	+27, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	11.08.22 17:24	11.08.22 17:24	0:00	11.08.22 17:24	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр 13.08.22 в пр. оп.294-295 требуется чистка просеки, устранено	нет	0	0	0	+22, гроза	

Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	11.08.22 17:26	11.08.22 19:40	2:14	11.08.22 21:56	4:30	МТЗ	ну	ну	19:22 включен до РЛ-3 оп. №70, запитано 6 из 16 ТП. В 19:40 выделен участок от ЛР-3 до ЛР-4, все потребители запитаны. В пр.оп. 88-89 обнаружено упавшее дерево из-за охранной зоны со следами ожогов, изоляция проводов целая.	ф-6 Пантелеймонова	котельная, насосная / 365 чел	365	0,13	16	+22, гроза
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	11.08.22 21:22	11.08.22 21:22	0:00	11.08.22 21:22	0:00	Биробиджан: ТЭНП 2ст, Биджан: ТЭНП 1,2ст.	у		оп.150 следы жизнедеятельности птиц на изоляторах ф.А,В,С.		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		11.08.22 22:01	11.08.22 22:01	0:00	11.08.22 22:01	0:00	Липовцы: НЗЗ 1ст, Приозерная: НЗНП 2ст	у		Осмотр 12.08.2022: в пр.оп.29 - 39, на оп.35 гнездо аистов, в районе оп.34 и 36 большое количество аистов		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	12.08.22 1:02	12.08.22 1:02	0:00	12.08.22 1:02	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр 13.08.22 в пр. оп.294-295 требуется чистка просеки, устранено		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Штыково 110/6	27	12.08.22 3:20	12.08.22 4:40	1:20	12.08.22 4:40	1:20	МТЗ	ну	у			нет / 400 чел	400	0,5	16	+17, ясно
Ам.ЦЭС	110	Полевая - Озерная		12.08.22 5:35	12.08.22 5:35	0:00	12.08.22 5:35	0:00	ПС Озерная: 3ст ТНЭНП ИМФ: ф"В"-0 25,4км. ПС Полевая: ВЧТО1.2зона. 1ст ТНЭНП, ИМФ: ф"А"-0 19,0 км.	у		Оп.76 гнездо аиста следы жизнедеятельности на проводе ,траверсе ,теле опоры. Видны следы перекрытия на провод фазы А. на траверсе. Установлено ПЗУ марки С. На участке оп.66-78 летает 8 аистов		нет	0	0	0	+17, ясно
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		12.08.22 5:35	12.08.22 5:35	0:00	12.08.22 5:35	0:00	1.2 ст ДЗ., 4 ст ТНЭНП	у				нет	0	0	0	+17, ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Уссурийск-1		12.08.22 9:37	12.08.22 9:37	0:00	12.08.22 13:29	3:52	Уссурийск-1: НЗЗ 1ст, ускорение ДЗ; АТЭЦ ТЭНП 1ст, ускорение ДЗ 3з, ТЭНП Эст	ну	ну	Разрыв транзита. Уссурийск-1: ИМФ ф-В 45,3 км. АТЭЦ: ИМФ ф.В 21,5 км. Лев=60,3км. Под оп.93 обнаружено спиленное дерево со следами пожаров, сообщено в СБ		нет	0	0	0	+24, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Штыково - Факел	№2	12.08.22 14:42	12.08.22 15:12	0:30	12.08.22 21:26	6:44	НЗЗ 2ст	ну	не произв	Обесточены: 2СШ 35,6 ПС 110 кВ Факел, ПС 35 кВ: Шкотовский водозабор, Насосная-1 (вед), Верхняя, Депо, Пристань (вед), Васильки (вед). В 15:12 потребителям обеспечен резерв. На ПС Факел на 2с 6кВ нагрузки нет (по ф-21 АВР, запитан от ф-7). В 16:30 2с 6 кВ запитана от Т-1. На оп.27 разрушена гирлянда изоляторов ф.С, провод на земле. Устранено	ВЛ-35 Смоляниново/т-Депо-Васильки	Шкотовский р-н / 3 МВт, 4543 чел	4543	3	62	+26, ясно
Прим.ЭЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	12.08.22 18:53	12.08.22 19:10	0:17	12.08.22 19:18	0:25	КУ, земля			Включён в 19:10, для поиска "земли" прибором. В 19:18 "земля" самоустранилась.		школа, д/сад, 2 котельные, интернат / 1404 чел	1404	0,51	34	+24, ясно
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/г		12.08.22 20:53	12.08.22 20:53	0:00	13.08.22 4:46	7:53	Находка/г ДЗ 1ст. На ПаГРЭС НЗЗ 2ст.	ну	ну	Разрыв транзита. Обрыв нижнего провода сторонней организацией в пр. опор 102-103. Сообщено в СБ. Устранено		нет	0	0	0	+24, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	12.08.22 21:31	12.08.22 21:46	0:15	13.08.22 0:38	3:07	"земля" от КУ			Включен без 4ТП. В 22:08 включен с "землей" для поиска прибором. Оп.92 ф.А сорванный изолятор, провод лежит на траверсе		нет / 178 чел	178	0,1	9	+19, ясно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	74	13.08.22 1:18	13.08.22 1:46	0:28	13.08.22 16:34	15:16	МТЗ	ну	ну	По фидеру была запитана нагрузка ф.29 Биробиджан. Обеспечен резерв без 2ТП. В 3:39 все запитаны. Поврежден резервный уч.головной КЛ; исключен из сх.	ф.29 ПС Биробиджан	школа, дс / 5090 чел	5090	0,6	10	+19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	13.08.22 6:56	13.08.22 7:38	0:42	13.08.22 11:37	4:41	МТЗ	выв		Включен без ТП-7113 (повреждение в РУ 0,4, поврежден АВ 0,4 Ф-3), вкл в 11:37 после устранения повреждения.		нет / 460 чел	460	0,75	14	+20, дождь
Прим.ЭЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка		13.08.22 7:53	13.08.22 7:53	0:00	13.08.22 7:53	0:00	ДЗ 1 ст, МТО	у		Осмотр без замечаний. (по наблюдениям замечены посадки голубей на провода ВЛ, более 100 шт)		нет	0	0	0	+18, обл
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ургальская ЦЭС с отп. Чегдомын	Т-301	13.08.22 8:53	13.08.22 9:01	0:08	13.08.22 9:01	0:08	ДЗ 3з	ну	у	Осмотр без замечаний.		1,5 МВт/ 8150 чел	8150	1,5	32	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	13.08.22 14:57	13.08.22 14:57	0:00	13.08.22 14:57	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	157	13.08.22 16:27	13.08.22 16:27	0:00	13.08.22 16:27	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	Благословенное - Самара	Т-115	13.08.22 16:41	13.08.22 16:41	0:00	13.08.22 16:41	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	13.08.22 16:48	13.08.22 16:58	0:10	13.08.22 16:58	0:10	МТЗ	ну	у	ТП-125 поврежден опорный изолятор 10 кВ.		школа, кнс, д/с/ 1000 чел	1000	0,27	18	+19, гроза
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	16	13.08.22 17:07	13.08.22 17:10	0:03	13.08.22 17:10	0:03	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр 15.08.22		школа, кот/ 1000 чел	1000	0,36	16	+24, гроза

Ам.СЭС	10	Черняево 35/10	11	13.08.22 17:28	13.08.22 23:43	6:15	13.08.22 23:43	6:15	МТЗ	ну	ну	Нет проезда на 12-ом км. два размытых участка (Ведутся работы по восстановлению дороги) Наклон оп. 185 сорван изолятор ф.В, слхст проводов. Повреждения устранены, вкл.		адм, п/з, скваж/200 чел	200	0,01	5	+13, ветер
Ам.СЭС	35	Магдагачи - Толбузино		13.08.22 17:44	14.08.22 8:25	14:41	14.08.22 8:25	14:41	МТО	ну	ну	С обесточиванием ПС 35 Толбузино. Проезда нет на 17-м км. размыта дорога (Ведутся работы по восстановлению размытого участка). Наклон оп.№108, слетел изолятор от сильного тяжения, слхст двух проводов (опора в болоте); устранено, ВЛ в работу.	0,18 МВт/ 308 чел	308	0,18	5	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	13.08.22 17:50	13.08.22 18:11	0:21	13.08.22 18:11	0:21	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр 15.08.22	нет/ быта нет	0	0,1	2	+25, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130		13.08.22 18:04	13.08.22 19:58	1:54	14.08.22 4:45	10:41	Усс2:НЗЗ 1ст	ну	ну	С обесточиванием ПС 110 Михайловка. Произведен осмотр ВЛ, оп.9 обрыв гр.троса (в сторону оп.8). Демонтирован грозотрос в пр.опор 8-9.	ВЛ 35 «Тимирязевка-Михайловка». 2,29 МВт/ 9000 чел	9000	2,29	41	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Западная 110/35/6	В-110 Надежинская я/т	13.08.22 18:14	13.08.22 18:14	0:00	13.08.22 18:14	0:00	ЛДЗ 3з	у	у	По сообщению персонал РЖД на ПС 110 кВ Уссурийск/т отключение СМВ-110, ННДЗ 1ст, АПВ+, отключение В 110 Т-2 от НМДЗ 1ст	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	6	13.08.22 18:18	13.08.22 18:26	0:08	13.08.22 18:26	0:08	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр 15.08.22	кот/ 1800 чел	1800	0,05	3	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	13.08.22 18:28	13.08.22 19:08	0:40	13.08.22 19:08	0:40	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр 15.08.22	кот, д/с/ 1200 чел	1200	0,1	10	+25, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	2	13.08.22 18:37	13.08.22 18:46	0:09	13.08.22 18:46	0:09	Ав.откл	ну	у	Планируется осмотр 15.08.22	нет/ 50 чел	50	0,1	10	+23, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	13.08.22 18:53	13.08.22 18:54	0:01	13.08.22 18:54	0:01	Ав.откл	выв	у	Планируется осмотр до 16.08.22	д/с/ 50 чел	50	0,5	8	+23, гроза	
Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	10	13.08.22 19:01	13.08.22 19:30	0:29	13.08.22 19:30	0:29	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр 15.08.22	кот/ 480 чел	480	0,15	7	+21, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	7	13.08.22 20:31	13.08.22 20:42	0:11	13.08.22 20:42	0:11	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр 15.08.22	нет/ 450 чел	450	0,22	7	+26, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	13.08.22 20:35	13.08.22 21:15	0:40	13.08.22 21:15	0:40	МТО	ну	у	Планируется осмотр 15.08.22	ФАП / 141 чел	141	0,1	15	+21, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	17	13.08.22 20:35	13.08.22 21:15	0:40	13.08.22 21:15	0:40	МТО	ну	у	Планируется осмотр 15.08.22	нет / 70 чел	70	0,1	1	+21, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	13.08.22 20:35	13.08.22 21:15	0:40	13.08.22 21:15	0:40	МТО	ну	у	Планируется осмотр 15.08.22	школа / 50 чел	50	0,1	8	+21, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф7 РКЛ на оп.98	13.08.22 20:50	13.08.22 21:11	0:21	13.08.22 21:11	0:21	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр до 16.08.22	нет/ 435 чел	435	0,2	22	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	13.08.22 20:58	13.08.22 20:59	0:01	13.08.22 20:59	0:01	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр 15.08.22	школа, котельная / 184 чел	184	0,58	11	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	13.08.22 21:17	14.08.22 5:19	8:02	14.08.22 5:19	8:02	МТЗ	выв	ну	В пролете опор 129-130 убрали ветку с проводов.	нет / 250 чел	250	0,08	2	+26, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	13.08.22 21:33	14.08.22 0:01	2:28	14.08.22 13:19	15:46	КУ, земля			С частичной нагрузкой Ф-7 ПС Касатка (21 ТП). 00-01 включили без 21 ТП. 00-27 включен участок ВЛ 6 Ф-7 ПС Касатка пр. 73-196 (без 14 ТП). 00-41 включен участок от оп. 196 до РЛ-5 оп. 200/4 (без 6 ТП). В 06-29 отайма от оп. 200/44/42/1 запитана от Ф-13 ПС Соловей Ключ (без 2 вед ТП), вкл в 13:19. Оп.200/44/28 заменен поврежденный изолятор фС; повреждение на ведомственном ТП.	Соловей Ключ ф-13	нет / 480 чел	480	0,4	49	+22, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	13.08.22 22:07	13.08.22 22:07	0:00	13.08.22 22:07	0:00	МТЗ	у	у	РЗА ПП.	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	5	13.08.22 22:07	13.08.22 22:07	0:00	13.08.22 22:07	0:00	МТЗ	у	у	РЗА ПП.	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	4	13.08.22 22:56	13.08.22 22:56	0:00	13.08.22 22:56	0:00	МТО	у	у	Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	13.08.22 23:20	13.08.22 23:36	0:16	13.08.22 23:36	0:16	МТЗ	выв	у		котельная / 250 чел	250	0,1	9	+20, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	13.08.22 23:30	13.08.22 23:30	0:00	13.08.22 23:30	0:00	МТЗ	у	у	под оп.69 обнаружена птица со следами электродугового перекрытия.	нет	0	0	0	+19, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	5	14.08.22 0:15	14.08.22 0:15	0:00	14.08.22 0:15	0:00	МТЗ	у	у	Межфазное перекрытие проходных изоляторов фаз "В,С" в КТП 1163 Дом престарелых	нет	0	0	0	+19, гроза	
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20 кВ Алчан - Ясенево	РКЛ-2 оп.1285	14.08.22 2:36	14.08.22 7:44	5:08	14.08.22 19:34	16:58	МТЗ	ну	не произв	06:00 вкл до РКЛ-3. 07:44 вкл РКЛ-3 по ВЛ 10 Ф-1 Ясенево - Олон с отключенным ЛР-41 оп.155, (без 4 ТП), вкл в 10:41 без ТП 2136 (перегорание ВВ предохранитель ф.А,В, повреждение тр-ра ТМ-160, с.кр.Яр 170 чел; в тр-р 19:05 заменен, в 19:34 вкл в работу.	школа-2, котельная-2, н/с, ФАП-2 / 1067 чел	1067	0,17	9	+18, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	ПримГРЭС - Бикин		14.08.22 3:58	14.08.22 3:58	0:00	14.08.22 3:58	0:00	ПримГРЭС: МТЗ 1 ст	у	у	Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+20, дождь, гроза	
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	14.08.22 7:49	14.08.22 7:49	0:00	14.08.22 7:49	0:00	МТО	у	у	РТП 1021, оп.7 обнаружена ворона	нет	0	0	0	+14, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	14.08.22 8:34	14.08.22 8:34	0:00	14.08.22 8:34	0:00	МТЗ	у	у	Повреждение на участке потребителя.	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	14.08.22 9:03	14.08.22 9:03	0:00	14.08.22 9:03	0:00	МТЗ	у	у	Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+19, пасмурно	

Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	по ф31 В-10 кВ в РП80204	14.08.22 10:29	14.08.22 12:49	2:20	27.08.22 16:09	317:40	МТЗ	нет	ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч"РП80204-ТП82146". 15.08.22 осмотр воздушного участка КВЛ 10 РП80204-ТП82146 без замечаний. 16.08.22 определено повреждение на участке КЛ-10 кВ от РП-80204 до оп.1, испытания не выдержал. 18.08.22 велась подготовка материалов для прокладки нового КЛ от РП80204 до оп.1. 26.08.22 18:20 проложен новый КЛ. Оформлен перерыв в работе. 27.08.22 13:02 ДБ для подключения жил КЛ 10 к ВЛ 10 на оп №1,5.в 16:09 введен в работу	ф12	нет/ 350 чел	350	0,3	5	+24, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	5	15.08.22 8:05	15.08.22 9:29	1:24	15.08.22 9:57	1:52	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП-1102. В 9:57 включен полностью. На ТП-1102 проведена чистка изоляции и протяжка прокладки ввода 10 кВ тр-ра. Межфазное перекрытие проходных изоляторов фаз "В,С" в КТП 1163.	2 котельные, школа, д/сад / 1035 чел	1035	0,15	7	+19, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	по ф.10 РК-37	15.08.22 8:20	15.08.22 11:08	2:48	15.08.22 11:08	2:48	"земля" от КУ			Повреждение на вед. ТП.	нет / 50чел	50	0,05	8	+25, обл	
Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЮМР с отп.	№1 (С-11)	15.08.22 8:56	15.08.22 8:58	0:02	15.08.22 11:47	2:51	НЗЗ 1ст, МТО	ну	не произв	Обесточились 2С-110,35,6 кВ ПС ЮМР, ПС ДВПТФ, 2С-110,35,10 кВ ПС Бройлерная, ПС 35 кВ СТ, Ильинка. В 8:58 на ПС ЮМР включены СВ-35, СВ-6, запитаны 1С-6кВ, 1С-35кВ (ПС 35кВ СТ, Ильинка), основной потребитель запитан. Остается отключена ПС 110 кВ ДВПТФ (0,6МВт, бята нет). На ПС Бройлерная АВР-10 усл. В 10:40 запитаны потребители ПС ДВПТФ по сети 10 кВ от ПС Бройлерная. На ПС 110 кВ ДВПТФ 1Т аварийно отключился от МТЗ 110 кВ (работа ОД-КЗ-110 кВ 1Т). Повреждение В-10 1Т (баки ф. А, В, проходные изоляторы в сторону ШМ 10 кВ 1Т). В 11:47 включена ВЛ-110 кВ С-11 Южная-ЮМР №1. В 20:12 на ПС ДВПТФ повреждения устранены, 1Т включен в работу.	часть г.Хабаровска, 41780чел	41780	8,4	41	+23, обл	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	15.08.22 11:50	15.08.22 13:21	1:31	15.08.22 13:21	1:31	"земля" от КУ			На оп.36 устранен обрыв шлейфа ф.В.	нет / 30чел	30	0,24	19	+24, обл	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	15.08.22 12:40	15.08.22 13:26	0:46	15.08.22 17:55	5:15	"земля" от КУ			п.Славянка-4. Включен без ТП-4060. На оп.48/15 ф.В срыв опорного изолятора, падение провода на землю.	насосная / 530чел	530	0,3	13	+22, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	15.08.22 13:14	15.08.22 13:27	0:13	15.08.22 13:27	0:13	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр	школа / 700чел	700	0,4	9	+19, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	15.08.22 17:15	15.08.22 18:35	1:20	15.08.22 18:35	1:20	"земля" от КУ			На ЛР-123 снята птица.	нет / 158чел	158	0,05	3	+25, обл	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	15.08.22 20:35	15.08.22 22:25	1:50	16.08.22 3:59	7:24	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 3:59. По ф2 оп.96 (в месте пересечения с ф19) падение деревянной траверсы на ф19 (пр.оп.109-110); устранено.	водозабор / бята нет	0	0,3	13	+21, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3	15.08.22 21:06	15.08.22 21:48	0:42	16.08.22 2:52	5:46	МТЗ	нет	ну	При РПВ земля, откл от КУ. Вкл в 21:48 без 3ТП, вкл в 2:52. Оп.3 повреждена траверса.; устранено.	нет/ 237 чел	237	0,1	7	+18, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	7	15.08.22 21:24	15.08.22 21:38	0:14	15.08.22 21:38	0:14	МТЗ	ну	у	Осмотр на 19.8.22.	нет/ 40 чел	40	0,1	5	+22, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	1	15.08.22 23:42	16.08.22 2:49	3:07	16.08.22 2:49	3:07	МТЗ	ну	ну	Лвл=3,4км, Лбаза=38км. Наклон оп.24/20.; устранено, вкл в работу.	д/с, кот/ 190 чел	190	3	0,2	+20, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20 кВ Алчан - Ясеневоый	РКЛ-3	16.08.22 5:54	16.08.22 6:10	0:16	16.08.22 13:30	7:36	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП. В пр.оп.2/118-2/119 упавшее дерево, лежит на проводах, без повреждения. На оп.2/114 сорвана вязка ф.С, провод лежит на крюке. Устранено.	школа, кот, насоси, фап/ 1067 чел	1067	0,15	9	+14, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	16.08.22 6:15	16.08.22 6:15	0:00	16.08.22 6:15	0:00	МТЗ	у		18-31.08.22 запланировано испытания КТП 10/0,4	нет	0	0	0	+18, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	16.08.22 6:15	16.08.22 6:15	0:00	16.08.22 6:15	0:00	МТЗ	у		18-31.08.22 запланировано испытания КТП 10/0,4. 18.08.22 произвели проф.испытания КТП-1008, 1011, замечаний не выявлено.	нет	0	0	0	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	16.08.22 8:15	16.08.22 12:20	4:05	16.08.22 14:07	5:52	МТЗ	ну	ну	Лвл=6,42км, Лбаза=30км. Включён без 5-х ТП. В 12:58 включен без 4-х ТП. В 14:07 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.	кот/ 250 чел	250	0,3	12	+19, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	16.08.22 8:29	16.08.22 8:33	0:04	16.08.22 8:33	0:04	МТЗ	выв	у		кот/ 550 чел	550	0,3	24	+20, пасмурно	
Прим.СЭС	110	Горелое - Николаевка		16.08.22 15:20	16.08.22 15:20	0:00	16.08.22 15:20	0:00	Горелое: НЗЗ 2ст Николаевка: НЗЗ 1ст	у		ИМФ - 2,1км ф.А-0. При расширении просеки подрядчиком "Антанта" завалено дерево в пр.оп.11-12 с касанием провода ф.А, без повреждения оборудования.	нет	0	0	0	+24, пасм	
Ам.СЭС	35	Тында - Сети		16.08.22 21:11	16.08.22 21:11	0:00	16.08.22 21:11	0:00	МТО	у		Планируется осмотр до 31.8.22	нет	0	0	0	+22, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	16.08.22 21:15	16.08.22 22:14	0:59	16.08.22 22:41	1:26	КУ, земля			Вкл без 14 ТП, вкл в 22:41.Земля самоустранилась.	скваж/ 550 чел	550	0,1	36	+22, облачно	
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга 1		16.08.22 23:39	16.08.22 23:39	0:00	16.08.22 23:39	0:00	ТНЗНП 1ст	у		Планируется осмор до 31.8.22	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		17.08.22 2:26	17.08.22 2:26	0:00	17.08.22 2:26	0:00	НЗЗ 2ст	у		В пр.оп.35-46, опора 35 на траверсе гнездо аиста с аистом.	нет	0	0	0	+21, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	17.08.22 8:33	17.08.22 8:33	0:00	17.08.22 8:33	0:00	МТЗ	у		Обход 19.8.22	нет	0	0	0	+18, облачно	

Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Уссурийск-1		17.08.22 8:50	17.08.22 8:50	0:00	17.08.22 9:25	0:35	ПС Уссурийск: ДЗ 1ст. ускорение ИМФ ф.А,В 34,4 км. АТЭЦ; МТО, ДЗ, ИМФ ф.А, В 35,6 км	ну	у	Разрыв транзита. Погашенных потребителей нет. В пр.оп. 100-101 подрядная организация ООО Антанта производила работы по чистке просеки, без оформления допуска, заваляли дерево на провода, без повреждения оборудования. Сообщено в СБ.	нет	0	0	0	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	13	17.08.22 10:57	17.08.22 14:23	3:26	17.08.22 14:28	3:31	"земля" от КУ			Повреждение в сетях абонента СНТ "Кварц".	нет / 200 чел	200	0,3	66	+22, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф.28 в ЦРП-103 яч.15	17.08.22 11:46	17.08.22 12:13	0:27	19.08.22 23:38	59:52	МТЗ	выв		По фидеру была запитана нагрузка ф.13 Топаз. Выделен уч-к без нагрузки КЛ-6 КТП-81164 - оп.14, все запитано. 18.8.22 разработан котлована. 19.8.22 монтаж соединительных муфт и каб.вставки 35 м, испытан, включен в работу	дс / 210 чел	210	0,22	6	+25, ясно	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/35/10	1	17.08.22 14:46	17.08.22 17:06	2:20	17.08.22 17:06	2:20	"земля" от КУ			Оп.80 заменен поврежденный изолятор ф.В	нет / 182 чел	182	0,02	4	+29, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	2	17.08.22 14:49	17.08.22 16:40	1:51	17.08.22 16:40	1:51	МТЗ	ну	не проивз	Повреждение концевой разделки КЛ 10 кВ на оп.8 к ТП-2082, отсоединен, подключен резервный кабель. Фидер включен в работу, все запитано	нет / 100 чел	100	0,4	9	+28, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	17.08.22 15:40	17.08.22 18:08	2:28	17.08.22 19:56	4:16	МТЗ	выв	ну	Включен без 11ТП (запитано более 50% нагрузки). Разрушен РВ 10 ф.С.ТП5516, устранено. В 19:11 включен без 10 ТП. В 19:56 включен полностью. Повреждение в сетях потребителя	нет / 141 чел	141	0,1	17	+29, ясно	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский	Л-101	17.08.22 17:36	17.08.22 19:25	1:49	18.08.22 3:33	9:57	ЧТЭЦ: ТЗНП 2 ст, ф.А-0, Лебединский: ТЗНП 4,5 ст	выв	ну	Отключились В-101 на ЧТЭЦ, В-110 Хатыми на ПС М.Нимыр, В-110 Юхта ПС Лебединский. Обесточены ПС Юхта, ПС Б.Нимыр, на ПС Инаглинская, Угольная потребитель запитан от АВР. В 17:56 на ПС Б.Нимыр отключен ЛР-110 Юхта, включен на ЧТЭЦ В-101, запитана ПС Б.Нимыр. Остается обесточена ПС Юхта, 0,7 МВт, бьта нет. Выделен уч-к ВЛ-110 Лебединский - Юхта, потребитель запитан в 19:25. Обрыв анкерной петли на металлической анкерной оп.22, повреждение изолятора ф.А. Устранено.	школа, водозабор / 175 чел	175	1,1	3	+18, облачно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	17.08.22 20:23	17.08.22 20:49	0:26	17.08.22 20:49	0:26	МТО	ну	у	В ячейке ф.12 перекрытие животным (змея).	насосная / 235 чел	235	0,64	12	+25, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	В-10-Т2	17.08.22 20:23	17.08.22 20:34	0:11	17.08.22 20:34	0:11	Дуговая защита		у	Одновременно отключились СВ-10 и ф.12. Обесточена 2сш-10 кВ (в работе Т-1, Т-2, включен СВ-10). Включен в работу, потребитель запитан, кроме ф.12. В ячейке ф.12 перекрытие животным (змея).	часть Чугуевского р-на / 7823 чел	7823	2	83	+25, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	4	18.08.22 0:40	18.08.22 1:06	0:26	18.08.22 1:06	0:26	МТЗ	ну	у	При осмотре обнаружен обрыв провода на опоре 53/42/150 в две стороны. Устранено	скважина / 100чел	100	0,4	42	+22, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	18.08.22 0:50	18.08.22 1:36	0:46	18.08.22 1:36	0:46	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	нет / 1150чел	1150	0,2	10	+22, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	25	18.08.22 1:31	18.08.22 1:38	0:07	18.08.22 1:38	0:07	МТО	нет	у	Планируется осмотр 20.08.22.	насосная / 140чел	140	0,33	54	+20, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	18.08.22 2:03	18.08.22 2:03	0:00	18.08.22 2:03	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр 21.08.22	нет	0	0	0	+22, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	5	18.08.22 2:40	18.08.22 3:03	0:23	18.08.22 3:03	0:23	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	нет / 170чел	170	0,55	13	+22, гроза, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	4	18.08.22 3:05	18.08.22 4:20	1:15	18.08.22 10:42	7:37	"земля" от КУ			Включён с отключённым ЛР-694 (осталось 8 ТП). Обрыв провода на опоре 53/42/150 в две стороны. Устранено, все включено	скважина / 100чел	100	0,4	42	+22, гроза, дождь	
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220	26	18.08.22 4:04	18.08.22 4:10	0:06	18.08.22 4:10	0:06	МТО	запрет	у	Произведен осмотр 19.8.2022 г, обнаружено: в пролёте опор №103-104 распушение провода.	скважина / 700чел	700	0,2	11	+22, гроза, дождь	
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	18.08.22 6:25	18.08.22 14:05	7:40	18.08.22 14:05	7:40	"земля" от КУ			На оп.97 повреждение изолятора ф.С. Устранено.	нет / 520чел	520чел	0,3	5	+20, обл	
Прим.ЗЭС	110	ПримГРЭС - Лучегорск - Насосная	№1	18.08.22 7:10	18.08.22 7:18	0:08	18.08.22 11:59	4:49	ТЗНП 1ст	ну	у	Обесточилась 2С-10 кВ ПС Лучегорск. Ч/з 8 мин включен СВ-10, все потребители запитаны. На оп. № 10 на проводе Ф-"В" обнаружен остаток алюминиевой проволоки длиной 10см. Под опорой обнаружены остатки алюминиевой проволоки со следами электродугового воздействия.	СВ-10 Лучегорск	пгт.Лучегорск, 15045чел	15045	3,22	45	+17, ясно
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	18.08.22 8:29	18.08.22 9:16	0:47	18.08.22 9:16	0:47	МТЗ, МТО	ну	у	При осмотре ВЛ-10 Ф-6 около опоры № 45/2А/3 обнаружена обгоревшая ветка дерева.	г.Белогорск, радицентр / 3780 чел	3780	1,1	16	+24, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		18.08.22 8:43	18.08.22 8:43	0:00	18.08.22 10:09	1:26	ТНЗНП 1ст	выв	у	Разрыв транзита. Оп. 81 жилое гнездо аиста с выводком, на траверсе, опоре, проводе следы жизнедеятельности. Частичное разрушение гнезда, ветки на траверсе и возле основания опоры, на изоляторе фазы В. Пролете опор 80-81 ходит раненный аист.	нет	0	0	0	+24, пасмурно	
Хаб.СЭС	6	Ч 35/6	68	18.08.22 13:09	18.08.22 15:13	2:04	18.08.22 15:13	2:04	МТЗ	выв		Повреждение разрядника на ведомственной оптайке на оп.7/4 в сторону КТП-33.	нет / 3000 чел	3000	0,9	19	+24, гроза, дождь	

ЭС ЕАО	35	Облучье - Хинганск	T-157	18.08.22 14:02	18.08.22 14:36	0:34	19.08.22 11:10	21:08	"земля" от КУ			Обесточена ПС Хинганск, обеспечен резерв. Оп.59 разрушены три изолятора. Устранено, вкл.	ВЛ-35 Облучье - Хинганск №2 (Т-152)	нет / 419 чел	419	0,5	13	+24, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	19	18.08.22 15:50	18.08.22 17:49	1:59	18.08.22 17:49	1:59	МТЗ	выв		В 16:04 запитано 1ТП от ф.2 Северная. На оп.27 под проводами обнаружена ветка со следами электроудового перекрытия, провода целые, замечаний нет	ф.2 Северная	нет / 134 чел	134	0,1	4	+26, ясно
ЭС ЕАО	10	Башурово 35/10	83	18.08.22 16:42	18.08.22 16:47	0:05	18.08.22 16:47	0:05	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.		быта нет	0	0,02	1	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Ядрино 220/27,5/10	6	18.08.22 17:24	18.08.22 18:14	0:50	18.08.22 18:14	0:50	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр 30.08.22		нет / 155 чел	155	0,06	9	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	110	КТЭЦ-1 - Привокзальная	С-75	18.08.22 18:03	18.08.22 18:03	0:00	18.08.22 18:03	0:00	ДЗЛ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+25, гроза, ветер
Ам.ЗЭС	10	Февральская 220/110/35/10	23	18.08.22 18:48	18.08.22 18:48	0:00	18.08.22 18:48	0:00	МТЗ	у		Планируется осмор 25.08.22		нет	0	0	0	+25, гроза, ветер
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/г		18.08.22 20:19	18.08.22 20:19	0:00	20.08.22 16:27	44:08	ПаГРЭС: В-110 Находка-т от НЗ3 1 ст	ну	ну	Одностороннее отключение на ПаГРЭС. Разрыв транзита. 22:58 допущена бригада 3 чел. для обхода ВЛ на наличие повреждения. На 06:45 произведен осмотр в пр. 1-18, 28-39, 102-103, повреждений не выявлено. 19.8.22 при осмотре обнаружено: Оп.50 обрыв шлейфа нижнего провода ф-В в сторону оп.49. Повреждение устранено, в 20:49 включение неуспешно. 20.8.22 при осмотре обнаружено: пр.оп.45-46 обнаружен обрыв провода ф.С (нижний провод). В пр.оп. 42-43, 43-44, 44-45 требуется перетяжка провода. Устранено. В 16:22 ВЛ включена под напряжение, в 16:27 транзит замкнут.		нет	0	0	0	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	159	18.08.22 21:25	18.08.22 21:50	0:25	18.08.22 22:40	1:15	"земля" от КУ			Включен без 1 ТП. "земля" самоустранилась. Планируется осмотр.		нет / 4чел	4	0,17	2	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	19.08.22 0:32	19.08.22 1:09	0:37	19.08.22 3:30	2:58	МТЗ	ну	не произв	Включен до РК-15, без 4-х ТП. На оп.25 разрушение изолятора ф.С. Устранено.	ф.10 ПС Промышленная	приют / 3780чел	3780	0,9	16	+24, обл
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отп.	С-57	19.08.22 5:55	19.08.22 5:55	0:00	19.08.22 5:55	0:00	ТЗНП 1ст	у		ИМФ ф.С-0 48,7 км. от ПС Биробиджан. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+22, обл
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	19.08.22 6:45	19.08.22 8:02	1:17	19.08.22 8:02	1:17	"земля" от КУ			Фаза А-4 кв. Самоустранилась, продолжается осмотр.	интернат, школа, д/с / 904чел	904	0,1	16	+20, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	2	19.08.22 6:48	19.08.22 6:48	0:00	19.08.22 6:48	0:00	МТО	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+19, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	19.08.22 10:24	19.08.22 10:46	0:22	19.08.22 10:46	0:22	МТЗ	ну	у	Планируется обход		школа / 1050 чел	1050	0,3	21	+21, дождь. Ветер
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	по ф-7 в РП-2 ф.15	19.08.22 11:19	19.08.22 12:01	0:42	19.08.22 14:00	2:41	МТЗ	ну	ну	Включено без 2-х ТП. Повреждения КЛ-10 от ЛР 4-10-06 до ТП-265, ТП-132 РУ-10 повреждения опорных изоляторов ф "А", "С". Устранено.	2 скважины, котельная, 2 /с, школа-интернат / 4800 чел	4800	2	10	+20, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	19.08.22 12:53	19.08.22 14:36	1:43	19.08.22 17:26	4:33	МТО	ну	ну	Повреждение шлейфа на ЛР в стор. ТП-434 Ф-В. вкл. без 1 ТП. Устранено, вкл.		нет / 563 чел	563	0,4	21	+20, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	15	19.08.22 13:28	19.08.22 13:34	0:06	19.08.22 16:01	2:33	МТО	ну	ну	Выделен уч-к от ЛР опоры №4 до ТП-1243 (без 3 ТП) Опора №24 убрана ветка. Вкл.по нормальной схеме		нет / 206 чел	206	0,2	9	+20, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	19.08.22 14:09	19.08.22 15:00	0:51	19.08.22 15:00	0:51	КУ, земля			Фаза А-3 кв. Самоустранилась. При осмотре обнаружено: на вед. ТП-1088 следы перекрытия проходных и опорного изоляторов.	интернат, школа, д/с / 904чел	904	0,1	16	+20, пасмурно	
ЭС ЕАО	35	Найфельд - Дубовое	T-130	19.08.22 14:35	19.08.22 14:58	0:23	20.08.22 14:00	23:25	КУ, земля			Обесточены ПС 35 Пронкино, ПС 35 Найфельд. В 14:58 потребителям обеспечен резерв. Произведен осмотр 20.08.22: на оп.75 разрушен изолятор, обрыв шлейфа. Устранено, вкл.	ВЛ-35 Валдгейм-Пронкино	P=0,58 МВт, 2251 чел. 35 ТП, 7 фид.	2251	0,58	35	+16, дождь
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	28	19.08.22 14:48	19.08.22 15:41	0:53	19.08.22 15:41	0:53	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. отпайке.		нет / 1500 чел	1500	0,4	21	+17, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	19.08.22 15:09	19.08.22 16:06	0:57	19.08.22 16:06	0:57	КУ, земля			оп.185-02/41 - ТП-691(вед) поврежден ведомственный КЛ-10 кв стороной организацией	котельная / 483 чел	483	0,17	16	+16, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Февральская 220/110/35/10	23	19.08.22 16:22	19.08.22 17:32	1:10	19.08.22 17:32	1:10	МТЗ	ну	не произв	Вкл. с откл.ЛР б/н. Повреждение на вед. отпайке		нет / 261 чел	261	0,1	8	+15, ясно
Ам.ЗЭС	10	Февральская 220/110/35/10	13	19.08.22 16:22	19.08.22 16:22	0:00	19.08.22 16:22	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр до 31.8.22		нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	19.08.22 16:32	19.08.22 18:15	1:43	19.08.22 19:25	2:53	МТЗ	нет	ну	Вкл. без 4-х ТП. В 19:25 включен полностью, замечаний при осмотре не выявлено.	школа, скважина, котельная / 410 чел	410	0,55	19	+22, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Краскино 110/35/10	T-1	19.08.22 17:32	19.08.22 18:00	0:28	19.08.22 19:17	1:45	ДЗТ			Обесточена 1с 10 кв ПС Краскино. 18:00 включен СВ 10, все потребители запитаны от Т-2. Обнаружена сорока в районе проходных изоляторов яч.2 (ТСН-1) КРУН-10. В 18:46 птица убрана оперативной штангой. В 19:17 Т-1 включен на ХХ. 20.8.22 проведена проверка РЗА Т-1, замечаний не выявлено	T-2	часть п.Краскино / 3700 чел, 0,85 МВт, 29 ТП	3700	0,85	29	+22, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	19.08.22 17:41	19.08.22 17:41	0:00	19.08.22 17:41	0:00	МТО	у		Осмотр до 25.8.22		нет	0	0	0	+17, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	19.08.22 17:41	19.08.22 17:41	0:00	19.08.22 17:41	0:00	МТО	у		Осмотр до 25.8.22		нет	0	0	0	+17, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	154	19.08.22 17:41	19.08.22 18:10	0:29	19.08.22 18:10	0:29	МТО	ну	не произв	Повреждена резервная КЛ оп.154-04/5 - ТП-128 яч.4.	п.Приамурский / 2100 чел	2100	0,5	12	+17, дождь	

Хаб.ЦЭС	10	Дормидонтовка 110/10	7	19.08.22 18:05	19.08.22 19:04	0:59	19.08.22 19:04	0:59	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. ТП-806		котельная, интернат / 1000 чел	1000	0,16	10	+21, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	19.08.22 19:57	19.08.22 20:11	0:14	20.08.22 21:51	25:54	МТЗ	выв		20.8.22 произведен обход без замечаний		котельная, школа, поликлиника / 240 чел	240	0,4	12	+23, ясно
Хаб.ЦЭС	6	НПЗ 110/6	В-6-Т2	19.08.22 22:08	19.08.22 22:32	0:24	19.08.22 22:32	0:24	МТЗ	выв	у	Обесточена 2сш-6 кв. Не отключился вед.ф.11, выброс масла из выкл-ля, видимых повреждений нет, отключен механически. Введена в работу 2сш-6 кв без вед.ф.11. Запланирована проверка РЗА.	часть г.Хабаровск / 3286 чел	3286	2,2	12	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	20.08.22 0:04	20.08.22 0:04	0:00	20.08.22 0:04	0:00	МТЗ	у		20.08.22 Произведен осмотр ВЛ в пролетах 1-39. Замечаний нет	нет	0	0	0	+22, дождь	
Прим.ЗЭС	110	Новопокровка - Рощина		20.08.22 2:31	20.08.22 2:31	0:00	20.08.22 2:31	0:00	НЗЗ 3 ст	у		Запланирована проверка РЗА СВ 110 по согласованию с Прим. ГОКом. 20.8.22 выполнен обход оп.82-171 (ВЛ-110 Глубинная - Восток), замечаний не выявлено.	нет	0	0	0	+22, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	20.08.22 7:37	20.08.22 7:37	0:00	20.08.22 7:37	0:00	МТЗ	у		20.08.2022 произведен осмотр ВЛ в пролётах опор 250-350, повреждений не обнаружено	нет	0	0	0	+17, ясно	
Ам.СЭС	35	Сковородино - Джалинда		20.08.22 8:44	20.08.22 8:45	0:01	20.08.22 8:45	0:01	ЗПН	ну	у	Запланирован осмотр до 25.8.22	Сковородинский р-н, 1827 чел, 0,7 МВт, 18 ТП	1825	0,7	18	+10, ясно	
Ам.СЭС	35	Сковородино - Джалинда		20.08.22 14:49	20.08.22 14:49	0:00	20.08.22 14:49	0:00	МТЗ 1 ст.	у		Запланирован осмотр до 25.8.22	нет	0	0	0	+15, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	20.08.22 15:22	20.08.22 17:03	1:41	20.08.22 17:03	1:41	МТЗ	выв	у		часть г.Партизанск / 1156 чел	1156	0,3	13	+24, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	3	20.08.22 15:25	20.08.22 15:49	0:24	20.08.22 15:49	0:24	КУ, земля			Вкл с откл. ЛР-286 на вед. отп.	часть г.Благовещенск / 1150 чел	1150	0,199	10	+17, ясно	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отп.	С-57	20.08.22 15:38	20.08.22 15:38	0:00	20.08.22 15:38	0:00	Биробиджан: ДЗ 1з. Биджан: ДЗ 2 з.	у		ИМФ 26,6 км от ПС Биробиджан. На оп.152 следы КЗ на проводах ф-А, В	нет	0	0	0	+19, гроза	
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отпайкой Турбаза	Т-104	20.08.22 16:06	20.08.22 16:06	0:00	20.08.22 16:06	0:00	МТЗ	у		Запланирован осмотр до 25.8.22	нет	0	0	0	+15, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	2	20.08.22 16:11	21.08.22 1:40	9:29	21.08.22 1:40	9:29	МТЗ	ну	ну	Упала промежуточная ж/б оп.№18 (болотистая местность). Установлена временная опора	нет / 244 чел	244	0,07	4	+22, гроза	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	20.08.22 16:55	20.08.22 16:55	0:00	20.08.22 16:55	0:00	МТО	у		Осмотр до 25.8.22	нет	0	0	0	+15, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	Вяземская - Красицкая		20.08.22 17:13	20.08.22 18:38	1:25	21.08.22 16:30	23:17	МТО, НЗЗ 3ст	ну	ну	Обесточены: ПС 110 кв Красицкая, ПС 110 кв Дормидонтовка, ПС 35 кв Капитоновка. В 18:34 на ПС 110 кв Красицкая отключили СВ-110. В 18:38 на ПС 110 кв Хор вкл. В-110 С-29 (запитаны ПС Красицкая, ПС Дормидонтовка). В 18:44 на ПС 110 кв Красицкая, включен В-35 1Т и отключен В-35 2Т, запитан весь потребитель (включена ПС 35 кв Капитоновка). В пр.оп.67-68 распушение повива грозотроса (по 5-6 жил, длиной примерно 1,5 м, с касанием провода Ф «А»). В 13-30 закончены работы по ремонту провода и грозотроса в пролетах опор № 68-67, ВЛ вкл в работу.	ВЛ 110 Хор - Красицкая	Вяземский р-н / 1,1 МВт, 3918 чел / 18 фид / 45 ТП	3918	1,1	45	+20, гроза, ветер
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	4	20.08.22 18:38	20.08.22 20:05	1:27	20.08.22 21:30	2:52	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП 13-158 повреждение опор.изолятора. Устранено, все включено	скважина / 100 чел	100	0,42	42	+14, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	20.08.22 19:16	20.08.22 19:28	0:12	20.08.22 19:28	0:12	МТЗ	нет	у	Осмотр на 25.8.22	д/сад / 200 чел	200	0,2	10	+21, ясно	
Ам.ВЭС	6	А 35/6	4	20.08.22 21:40	20.08.22 22:53	1:13	20.08.22 22:53	1:13	"земля" от КУ			Оп.20 разрушение изолятора. Устранено	нет / 476 чел	476	0,126	5	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	по ф.12 в ЦРП ф.8	20.08.22 21:17	20.08.22 22:40	1:23	25.08.22 21:10	119:53	МТЗ	ну		Обеспечен резерв. На повреждении КВЛ 6 ТП 4 - РП 1-2. 21.8.22 определено МП: 625 метров от ТП-4. 22.08.2022. на КВЛ 6 кв ТП-4 - РП-1-2 смонтирована кабельная вставка 2 метра, установлены две соединительные муфты. КВЛ 6 кв ТП-4 - РП-1-2 ВВ испытания не выдержала, повреждение по ф. С. МП по КВЛ 6 кв ТП-4 - РП-1-2, 435 м от ТП 4, устранено	ф.3 А	быта нет	0	0,2	1	+23, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Котиково 110/10	10	20.08.22 22:48	21.08.22 14:05	15:17	21.08.22 14:05	15:17	МТЗ	ну		В 23:10 вкл. до Р-24 запитано 2 ТП, остаётся погашено 3 ТП. Пр.оп.113-114 падение дерева, обрыв проводов 3 фаз; устранено, вкл в работу.	нет / 339 чел	339	0,1	5	+20, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	1	20.08.22 23:08	20.08.22 23:09	0:01	20.08.22 23:09	0:01	МТЗ	ну	у		нет / 400 чел	400	0,24	7	+20, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	20.08.22 23:08	21.08.22 5:41	6:33	21.08.22 5:41	6:33	МТЗ	ну		Пр.оп.32-33 падение дерева (осина) извне охранной зоны ВЛ,оп. 32 ж/б сломана у основания. Обрыв провода ф.В. дерево лежит на проводах ф.А,С. Устранено	школа / 262 чел	262	0,18	3	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	35	Депю 35/6	Т2	21.08.22 7:14	21.08.22 12:24	5:10	21.08.22 12:24	5:10	МТЗ			Обесточены потребитель ПС 35 Делю (Т1 в ремонте). Осмотр (по прибытию персонала): тр-р Т2 отключен по стороне 35 и 6кВ (от ГЗ). Течь масла из-под крышки трансформатора, масла в расширителе нет. В 12:24 тр-р Т2 включён в работу после устранения дефекта.	нет / 2370 чел	2370	1	18	+13, ясно	

ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	239	21.08.22 8:32	21.08.22 11:31	2:59	21.08.22 16:17	7:45	"земля" от КУ			Вкл без ТП, вкл в 16:17. Земля самоустранилась.		нет / 1152 чел	1152	0,6	6	+13, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	21.08.22 10:12	21.08.22 11:32	1:20	21.08.22 11:32	1:20	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр до 27.8.22		бойл/ 444 чел	444	0,25	7	+19, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье 35/6	11	21.08.22 13:02	21.08.22 13:28	0:26	21.08.22 13:28	0:26	МТЗ	нет	ну	Повреждение на ведомственном участке.		школа, д/с, больн/ 2025 чел	2025	0,6	18	+20, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф6 В-10 кВ в РП80202	21.08.22 15:15	21.08.22 15:21	0:06	21.08.22 15:21	0:06	МТЗ	нет	у			жд станц/ 600 чел	600	0,2	4	+25, ясно
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/г		21.08.22 22:04	21.08.22 22:04	0:00	21.08.22 22:04	0:00	Находка/г: ТЭП 1 ст. ПаГРЭС: НЗЗ 2ст.	у		Произведен осмотр. Пр.оп.102-103 (под ВЛ) следы прохождения гусеничной техники, распушение провода средней фазы; в зоне ВЛ ведутся работы компанией "Трансгаз". Сообщено СБ (в ОВД не сообщали). Ремонт по согласованию с РДУ после 23.8.22.		нет	0	0	0	+19, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	22.08.22 9:43	22.08.22 10:05	0:22	22.08.22 10:05	0:22	Ав.откл	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ 6 чел	6	0,34	4	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	1Р - Мингородок		22.08.22 10:54	22.08.22 10:54	0:00	22.08.22 10:54	0:00	ДЗЛ, ДЗ 4з, уск ВЧТО	у		По условию работы РЗА на ПС 110 кВ 1Р отключался Т2 (бл.внешнее откл, 5,9МВт, 4420 чел), вкл ч/з 3 мин, потребители запитаны. Обнаружены следы перекрытия на шинах 110кВ ПС Мингородок в следствии попадания на них воздушных шаров.		нет	0	0	0	+23, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	1	22.08.22 13:56	22.08.22 15:35	1:39	23.08.22 2:26	12:30	КУ, земля			Вкл без ТП. Оп.38/119, 38/61 сняты ветки.		нет/ 125 чел	125	0,5	8	+23, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф11 В-10 в РП 80202	22.08.22 14:32	22.08.22 15:00	0:28	22.08.22 15:00	0:28	МТЗ	выв	у	в пр.оп. 75-76 ветка на близком расстоянии от проводов.		вч, цтп/ 600 чел	600	0,2	4	+22, пасмурно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	В-10 Т1	22.08.22 14:35	22.08.22 15:27	0:52	22.08.22 15:27	0:52	МТЗ		у	Обесточены потребители 1,2 сш 10 кВ. Осмотр: В-10 Т1 откл от МТЗ, откл положение ф4 (МТЗ). В 15:27 В-10 Т1 вкл в работу без ф4, вкл ч/з 3:23		1,13 МВт/ 2325 чел/4 фид	2325	1,13	48	+21, пасмурно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	22.08.22 14:35	22.08.22 17:58	3:23	22.08.22 17:58	3:23	МТЗ	ну	не произв	Лвл=28,8км, Лбаза=0. Повреждение шлейфа оп.1 ЛР-2 фА, устранено.		нет/ 595 чел	595	0,2	13	+21, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	119	22.08.22 19:49	22.08.22 19:57	0:08	22.08.22 19:57	0:08	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.		нет/ быта нет	0	0,02	1	+18, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Лермонтовка	С-32	22.08.22 21:39	22.08.22 21:47	0:08	24.08.22 14:33	40:54	Бикин: НЗЗ 2ст, МТО	ну	ну	Обесточены ПС 110 кВ: Лермонтовка, Котиково, Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка, ПС 35 кВ: Шереметьево, Капитоновка. В 21:46 на ПС Вяземская отключен СВ-110, в 21:47 на ПС Хор включен В 110 С-29 (запитаны ПС 110 кВ: Дормидонтовка, Красицкая, Вяземская, ПС 35 кВ Капитоновка, 22765 чел, 5,4 МВт). В 22:02 на ПС Лермонтовка отключен СВ-110, 22-03 по согласованию с ХРДУ ВЛ 110 Лермонтовка-Бикин С-32 опробована напряжением на XX неуспешно. 22-08 на ПС 110 Вяземская включен СВ-110 подано напряжение до ПС Лермонтовка все потребители запитаны. В 23:11 ВЛ выведена в ремонт. Оп. 99 разрушение изоляции ф. А. В 13:39 включение ну, оп.113 разрушение изоляции ф. А. Устранено	ВЛ 110 Хор - Красицкая	Бикинский, Вяземский р-ны / 7,7 МВт / 31158 чел / 55 фид / 246 ТП	31158	7,7	246	+20, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	6	22.08.22 23:55	22.08.22 23:55	0:00	22.08.22 23:55	0:00	МТЗ	у		в пр.оп.98-99 упавшее дерево лежит под ВЛ.		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	23.08.22 0:01	23.08.22 3:10	3:09	23.08.22 3:10	3:09	МТЗ	ну	не произв	02:21 запитано 20 ТП. На РЛ оп.141 в ст. оп.142 отгорание шлейфа. Устранено.		3 котельные / 1519 чел	1519	0,75	62	+21, дождь
Прим.ЗЭС	10	Разрез 110/10/6	3	23.08.22 1:22	23.08.22 7:47	6:25	23.08.22 7:47	6:25	МТЗ	ну	ну	В пр. оп. 93-94 падение дерева из внеохр. зоны, на оп. 93 срыв изоляторов. Устранено, вкл.		котельная, школа / 691 чел	691	0,54	23	+16, дождь
Прим.ЗЭС	35	Лучегорск - Игнатевка - Пожарское		23.08.22 2:20	23.08.22 10:43	8:23	23.08.22 10:43	8:23	МТЗ	ну	ну	Обесточены ПС 35 кВ Пожарское, Губерово. Обрыв провода Ф "В" в пр.100-101. Устранено		Пожарский р-н / 1,7 МВт / 3867 чел / 16 фид / 39 ТП	3867	1,7	39	+16, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	17	23.08.22 4:05	23.08.22 9:05	5:00	23.08.22 16:14	12:09	МТО	выв	не произв	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение на вед.ТП	ф.34 РЦ	нет	0	0,1	4	+16, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	2	23.08.22 4:40	23.08.22 9:47	5:07	23.08.22 9:47	5:07	МТЗ	ну	ну	Пр. 143-144 падение дерева на провода из вне охранной зоны		нет / 124 чел	124	0,01	2	+16, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	18	23.08.22 7:05	23.08.22 7:16	0:11	23.08.22 13:30	6:25	МТЗ	ну	ну	Включен без 3 ТП. Пр.оп. 294-295 дерево (осина), упавшая на провода ВЛ из неохранный зоны, повреждены провода ф. В, С, изолятор ф. С. Устранено, все включено		нет / 297 чел	297	0,1	7	+16, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	23.08.22 9:31	23.08.22 9:41	0:10	23.08.22 9:41	0:10	МТО	ну	у	на креплении подкоса опоры №120/17 лежит большая птица		школа / 287 чел	287	0,4	8	+20, ветер
Прим.ЗЭС	35	Пожарское - Губерово		23.08.22 10:55	23.08.22 17:42	6:47	23.08.22 17:42	6:47	МТЗ	ну	ну	Обесточена ПС Губерово. В пр.оп.42-43 падение дерева из вне охранной зоны на провода, обрыв провода фаза С (нижний), в пр.оп.44-45 падение дерева из вне охранной зоны, провода целые. Устранено		нет / 1919 чел	1919	0,55	30	+16, ветер
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Токур		23.08.22 11:13	23.08.22 11:13	0:00	23.08.22 11:13	0:00	МТЗ	у		ф.А,В,С. L-67,9 км.		нет	0	0	0	+20, ветер
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	23.08.22 12:17	23.08.22 12:25	0:08	23.08.22 12:25	0:08	МТЗ	выв	у	Осмотр без замечаний		нет / 550 чел	550	0,4	13	+22, ясно

Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	23.08.22 12:24	23.08.22 13:45	1:21	23.08.22 16:05	3:41	МТЗ	вывоз		По фидеру была запитана часть нагрузки Ф-29 ПС Береговая-2. Включен без ЗТП. Подхлест проводов на портале воздушного ввода от опоры №204 до КТП83008. Устранено, все включено		нет / 100 чел	100	0,5	11	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	23.08.22 13:27	23.08.22 13:27	0:00	23.08.22 13:27	0:00	МТЗ	у		Обход до 26.08.22		нет	0	0	0	+22, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	23.08.22 14:07	23.08.22 14:08	0:01	23.08.22 14:08	0:01	МТО	ну	у	на СТП 1006 разрушены опорные изоляторы 10кВ.на рамке предохранителей Ф-"А,С",		нет / 412 чел	412	0,13	16	+22, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	23.08.22 14:19	23.08.22 15:06	0:47	23.08.22 16:05	1:46	МТЗ	вывоз		По фидеру была часть нагрузки ф.16 Верхняя. Включен без 4ТП. Подхлест проводов на портале воздушного ввода от опоры №204 до КТП83008. Устранено, все включено		нет / 270 чел	270	0,8	22	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	10	23.08.22 15:38	23.08.22 16:34	0:56	23.08.22 16:34	0:56	МТЗ	вывоз	у	Обход ВЛ 24.08.22.проведен замечаний нет		нет / 414 чел	414	0,2	8	+25, ясно
Прим.ЗЭС	110	Новопокровка - Роцино		23.08.22 16:05	23.08.22 16:27	0:22	24.08.22 19:50	27:45	ТЭМП	ну	ну	Обесточены ПС-110 Роцино, Глубинная, Восток, ПС-35 Измайлиха, Незаметное. В 16:27 линия включена до ПС Роцино, остаются обесточены ПС-110 Глубинная, Восток (4,2 МВт, 4585 чел). В 19:59 ВЛ 110 Новопокровка - Роцино и ВЛ 110 Роцино - Глубинная включены в неполнофазном режиме, исключена ф.С, все потребители запитаны (на ПС Роцино СВ-110 в ремонте, вкл рем.перемыч). В пр.оп. 223-224 обнаружена ветка под проводами со следами перекрытия	Красноармейский р-н / 10266 чел	10266	6,5	99	+20, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	23.08.22 17:03	23.08.22 19:15	2:12	23.08.22 19:15	2:12	"земля" от КУ			Касание веток в пролёте оп. 26 - 27, устранено		нет / 310 чел	310	0,13	7	+22, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	23.08.22 17:32	23.08.22 19:40	2:08	23.08.22 20:20	2:48	МТЗ	нет		Включен без ЗТП. Опора 98 сбита неизвестным а/м, опора на земле, провода в воздухе, габарит в пределах нормы (7 метров). Сообщено в СБ. Все включено (оп.искл из схемы)		нет / 200 чел	200	0,1	11	+21, ясно
Прим.ЗЭС	35	Пантелеймоновка - Рождественка		23.08.22 18:03	23.08.22 18:27	0:24	24.08.22 4:35	10:32	МТЗ	вывоз	ну	Обесточены ПС Пантелеймоновка, Рождественка, ПС Лазо (схема ремонтная, на ПС 220 Иман в ремонте В-35 Лазо). В 18:27 нагрузка ПС Пантелеймоновка (0,55 МВт, 2797 чел 49ТП) запитана по Т1 по ВЛ-35 Лесозаводск - Пантелеймоновка. В 19:50 ПС Рождественка запитана по сети 10 кВ от Ф-5 ПС Веденка. (запитано: 0,12МВт, 8ТП, 787 чел). Ост обест ПС 35 Лазо (0,27 МВт/215 чел), обеспечен резерв в 22:30 (по сети 10 кВ). Произведен осмотр ВЛ, пр.оп.82-83 (под ВЛ) дерево со следами перекрытия; в 4:35 вкл в работу.	ВЛ-35 Лесозаводск - Пантелеймоновка	Дальнереченский район / 3799 чел	3799	0,94	76	+25, ветер
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп Загородная		23.08.22 18:07	23.08.22 18:47	0:40	23.08.22 20:32	2:25	ПС 220 Патрокл:ТЭМП 1ст, ИМФ ф.А-5,1 км, ВТЭЦ-2: МТО, ТЭМП.	ну	у	Обесточены 2сш-110, 3,4 сш-6 кВ ПС Загородная, обеспечен резерв. Осмотр без замечаний, линия включена в работу. 24.8.22 оп.19 перекрытие между верхним шлейфом фаза "А" и средней траверсой через птицу	Т1 ПС Загородная	г.Владивосток / 14400 чел	14400	9	86	+25, ясно
Хаб.СЭС	110	К - Картель с отп Пивань	С-74	23.08.22 18:18	23.08.22 19:02	0:44	24.08.22 18:52	24:34	К: НЭМП1 ст, Картель: ТНЭП1ст	ну	ну	Обесточена ПС Пивань, обеспечен резерв по сети 10 кВ (РЖД). Перекрытия ВЛ 110 кВ С-74 и ВЛ 6 кВ Ф-4 ТП 316-КТП 303, прохождение под ВЛ 6 кВ крупногабаритной техники, вследствие чего произошло поднятие провода ВЛ 6 кВ и перекрытие с ВЛ 110 кВ, распушение проводов ВЛ 6 кВ, соприкосновения проводов ВЛ 6кВ и ВЛ 110 кВ нет, габарит 1,5 м. В 18-52 линия включена в работу, транзит восстановлен. Сообщено в СБ	ф.38 Водозабор (РЖД)	п.Картель / 3000 чел	3000	0,97	26	+25, дождь
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	23.08.22 19:35	23.08.22 21:41	2:06	23.08.22 23:48	4:13	"земля" от КУ			Вкл без 4ТП, вкл в 22:01 без 3 ТП, вкл в 22:24 без 2ТП, вкл в 22:45 без 1ТП, вкл в 23:48. ТП 7552 разрушен разрядник фв.		нет / 250 чел	250	0,3	3	+25, ясно
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазавод		23.08.22 20:06	23.08.22 20:06	0:00	23.08.22 20:06	0:00	ДЗ 1ст.	у		В пр. 98-99 провод ВОЛС оторван от крепления к траверсе, провисом касается фазного провода.		нет	0	0	0	+25, дождь
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	24.08.22 4:24	24.08.22 15:18	10:54	24.08.22 15:18	10:54	Ав.откл	вывоз	ну	Наклон оп.20, срыв изолятора фА, провод на земле. Устранено		школа, кот/ 240 чел	240	0,4	12	+16, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Мухен - Сидима	С-36	24.08.22 5:01	24.08.22 15:30	10:29	24.08.22 15:30	10:29	НЗЗ 2ст	ну	ну	Обесточены ПС 110 Сидима, Золотая, Сукпай. 10:00 после осмотра ПС Сидима включена ВЛ 110 Мухен - Сидима (С-36), запитана ПС Сидима. По ВЛ 110 Сидима-Золотая (С-37) в пр. оп № 59-60 обнаружен обрыв грозотроса (в следствие грозных перенапряжений) с касанием провода ф.С. Грозотрос демонтирован, все включено	1,5 МВт/ 2385 чел/9 фид	2385	1,5	20	+12, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	5	24.08.22 8:17	24.08.22 8:18	0:01	24.08.22 8:18	0:01	МТЗ	ну	у	02.09.22 произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено.		нет/ 174 чел	174	0,07	2	+16, ясно

Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	24.08.22 11:33	24.08.22 12:44	1:11	25.08.22 3:24	15:51	МТЗ	выв		РЗА П. Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч "ПС-ТП4" сторонней организацией при проведении земляных работ. Сообщено в СБ, ОВД. Провиз монтаж каб.авставки и 2 соед.муфт, усп.испытан, вкл в работу.	ф.12 Мингородок	быта нет	0	0,05	1	+25, ясно
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Ракушка		24.08.22 11:55	24.08.22 11:55	0:00	24.08.22 11:55	0:00	ДЗ 1ст.	у		На анкерной оп. №8 междуфазное перекрытие обводных шлейфов Ф-С (средняя) на Ф-А (нижняя) проволокой.		нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	24.08.22 14:17	24.08.22 16:52	2:35	26.08.22 18:11	51:54	МТЗ	выв		РЗА П. Потребителю обеспечен резерв. При осмотре В6 Ф-8 обнаружены не переброшенные контакты КСА и оплавленные вторичные цепи в штепсельном разъеме. 25.08.22 17:00 Выполнена проверка вторичных цепей В6 Ф8, замена штепсельного разъема вторичных цепей. В-6 не включается. 26.08.22 устранена неисправность во вторичных цепях В-6 ф.8	ф.6 Новицкое	школа, дс / 746 чел	746	0,9	32	+23, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	по ф4 РКЛ-1	24.08.22 22:35	25.08.22 0:35	2:00	25.08.22 4:23	5:48	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Вкл без ЗТП, вкл в 4:23. Пр.оп.337/40-41 убрана упавшая ветка.		школа, д/с, кот/1903 чел	1903	0,36	15	+18, ясно
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Камышовка	Т-102	25.08.22 8:21	25.08.22 8:30	0:09	25.08.22 8:30	0:09	МТО	ну	у	Обесточивались ПС 35кВ Камышовка, Ключевое, 1С-35/10кВ ПС ДСК. Планируется осмтр.		3680 чел	3680	4,6	38	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	25.08.22 9:06	25.08.22 11:10	2:04	25.08.22 16:32	7:26	МТЗ	нет	ну	Включён до ЗРЛ на оп.85, без КТП-4090 (РСК, запитано от собственного ДГУ). На оп.164 обнаружен вырванный крюк изолятора и склест провода. Устранено.		школа / 150чел	150	0,08	7	+18, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	16	25.08.22 10:26	25.08.22 10:50	0:24	25.08.22 11:41	1:15	МТЗ	ну	ну	Запитано от резерва без 5 ТП, выведен участок от ПС до Р-207. На Р-210 отгорел шлейф ф.В,С вследствие перекрытия птицей. Устранено.	ф.7	нет / 200чел	200	0,64	15	+17, ветер
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	8	25.08.22 11:40	25.08.22 11:40	0:00	25.08.22 11:40	0:00	МТЗ	у		Осмотр 29.08.22: ТП 17-12 следы перекрытия на крайнем РВ-10.		нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Сапроново		25.08.22 12:47	25.08.22 12:47	0:00	25.08.22 12:47	0:00	МТО	у		проведен осмтр: следы перекрытия на опоре№147 фаз А,В.		нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Мазаново		25.08.22 12:57	25.08.22 12:57	0:00	25.08.22 12:57	0:00	МТЗ	у		Проведен осмтр: следы перекрытия на опоре №50 фаз А,В.		нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловая		25.08.22 13:24	25.08.22 13:24	0:00	25.08.22 13:24	0:00	МТО	у		Проведен осмтр: следы перекрытия на опоре №135 фаз А		нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	12	25.08.22 13:37	25.08.22 13:37	0:00	25.08.22 13:37	0:00	МТО	у		При осмотре обнаружена птица на земле под РТП17-47 со следами перекрытия электрической дугой.		нет	0	0	0	+22, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга	С-50	25.08.22 14:16	25.08.22 14:16	0:00	25.08.22 14:16	0:00	НЗЗ 3ст	у		Произведен осмтр: в пр.оп 89-90 на проводе ф.А и на грозотросе следы грозового перекрытия. Повреждения изоляции нет, на дальнейшую эксплуатацию оборудования не влияет.		нет	0	0	0	+22, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		25.08.22 21:01	25.08.22 21:01	0:00	25.08.22 21:01	0:00	МТЗ	у		Осмотр проведен 29.08.2022: опора №166 разрушен изолятор, опора №251 гнездо.		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 110/35/10	26	25.08.22 22:08	25.08.22 23:18	1:10	25.08.22 23:18	1:10	МТЗ	ну	у	Обход произведён 26.08.22г. В пр. оп.64 - 64/1, 85 - 85/1 требуется подрезка крон деревьев		школа / 250 чел	250	0,3	12	+19, ясно
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Романовка		25.08.22 22:08	25.08.22 22:40	0:32	25.08.22 22:40	0:32	МТЗ	ну	у	Осмотр проведен 29.08.2022: опора №4 разрушение изолятора		Октябрьский р-н / 1687 чел	1687	0,17	20	+20, гроза, ливень
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	6	25.08.22 23:14	25.08.22 23:46	0:32	26.08.22 9:16	10:02	МТО	нет	ну	Включен без 7ТП (запитано более 50% нагрузки). В пр.оп.101-102 падение дерева, без повреждения ВЛ. Устранено.		нет / 1223 чел	1223	0,5	12	+20, ясно
Ам.ВЭС	35	Завитая - Болдыревка		26.08.22 1:20	26.08.22 1:20	0:00	26.08.22 1:20	0:00	МТО	у		Разрушение изоляторов ПС-70 на опоре №35, 50		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	35	Завитая - Городская 1		26.08.22 1:20	26.08.22 1:20	0:00	26.08.22 1:20	0:00	МТО	у		Разрушение изолятора ПС-70 на опоре №11		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	26.08.22 1:20	26.08.22 1:20	0:00	26.08.22 1:20	0:00	МТО	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	26.08.22 1:20	26.08.22 1:20	0:00	26.08.22 1:20	0:00	МТО	у		Повреждение на ведомственном участке.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С-55		26.08.22 6:05	26.08.22 6:05	0:00	26.08.22 6:05	0:00	Находка: ТЗНП 1 ст, С-55: НЗЗ 1 ст	у		Частичный осмтр без замечаний. Продолжение 30.08.2022.		нет	0	0	0	+18, пасм
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	26.08.22 7:15	26.08.22 7:24	0:09	26.08.22 7:24	0:09	МТЗ	ну	у	Произведен обход: оп.142 Ф-"В", оп.146 Ф-"А" сорваны изоляторы, провод в габарите. Устранено.		насосная, школа / 464 чел	464	0,2	9	+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	26.08.22 9:01	26.08.22 10:28	1:27	26.08.22 13:50	4:49	МТО	ну		Повреждена концевая кабельная муфта на оп.1. Устранено.	ф.13	школа, скважина / 1039чел	1039	0,28	18	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	34	26.08.22 11:00	26.08.22 11:29	0:29	26.08.22 15:05	4:05	МТЗ	выв	ну	Повреждение концевой муфты на оп.37. В 11:29 включен без ТП-2547 (без нагрузки), в 15:05 повреждение устранено, схема восстановлена.		нет / 100чел	100	0,3	3	+18, дождь
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Гайтер	С-123	26.08.22 12:25	26.08.22 12:25	0:00	26.08.22 12:25	0:00	Комсомольск: ВЧБ, ТЗНП 1ст Гайтер: ВЧБ	у		По информации очевидцев (охрана моста, сотрудники поста ГИБДД): был виден «удар молнии в опору» на двухцепном участке ВЛ с совместным подвесом ВЛ 110 кВ С-74 и ВЛ 110 кВ С-123 при переходе данных ВЛ через р. Амур со стороны г. Комсомольск-на-Амуре (по С-74: оп. № 115; по С-123: оп. № 65). Повреждения изоляции нет, на дальнейшую эксплуатацию оборудования не влияет.		нет	0	0	0	+15, дождь, гроза

Хаб.СЭС	110	К - Картель с отп Пивань	С-74	26.08.22 13:25	26.08.22 13:25	0:00	26.08.22 13:25	0:00	К: НЭНП 1ст. Карт: НЭНП 2ст	у		ОМП: 24,2 км ф.С-0 от ПС К. По информации очевидцев (охрана моста, сотрудник поста ГИБДД): был виден «удар молнии в опору» на двухцепном участке ВЛ с совместным подвесом ВЛ 110 кВ С-74 и ВЛ 110 кВ С-123 при переходе данных ВЛ через р. Амур со стороны г. Комсомольск-на-Амуре (по С-74: оп. № 115; по С-123: оп. № 65). Повреждения изоляции нет, на дальнейшую эксплуатацию оборудования не влияет.	нет	0	0	0	+15, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Находка - Учебная	№1	26.08.22 13:25	26.08.22 13:25	0:00	26.08.22 13:25	0:00	ТЭНП 1ст	у		При включении на ПС Учебная В-110 Т-1 повреждение ОПН 110 ф.С, В-110 Т-1 отключился от ДЗТ. В 16:20 на ПС Учебная произведена замена ОПН 110 Т-1 ф.С.	нет	0	0	0	+25, ясно	
Прим.СЭС	110	Горелое - Николаевка		26.08.22 13:40	26.08.22 13:40	0:00	26.08.22 19:19	5:39	НЗЗ 3ст	ну		Разрыв транзита, без погашения потребителей. ИМФ-9,7 км по ф.С от ПС Горелое (общая длина 10,08). В 15:29 ДБ на осмотр ВЛ от оп.37 до оп.54. В пр:47-48 сухое подгоревшее дерево под проводами, без повреждения.	нет	0	0	0	+24, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Стройиндустрия 110/6	В-1 6 Т-2	26.08.22 16:53	26.08.22 17:47	0:54	26.08.22 17:47	0:54	"земля" от КУ			После неуспешного поиска "земли" по присоединениям 2С-бкв, отключена от КУ 2С бкв для осмотра и поиска повреждения. В 17:47 (ч/з 54 мин) 2С бкв включена в работу под нагрузку без В-6 вед. ф.41 (на ХХ, без нагрузки, резерв), повреждение изолятора выключателя, два опорных изолятора В 6 Ф-41 испытания не выдержали, работы по их замене запланированы на 29.08.22	нет / быта нет	0	1,75	29	+24, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	26.08.22 21:15	26.08.22 21:39	0:24	26.08.22 21:39	0:24	МТЗ	ну	у	Осмотр 03.9.22	школа / 700 чел	700	0,4	9	+19, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	27.08.22 4:29	27.08.22 4:30	0:01	27.08.22 4:30	0:01	МТЗ	ну	у		школа / 783 чел	783	0,5	29	+20, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	27.08.22 6:31	27.08.22 6:35	0:04	27.08.22 6:35	0:04	МТО	нет	у		школа-2, в/ч / 2300 чел	2030	0,63	17	+15, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	14	27.08.22 9:28	27.08.22 9:39	0:11	27.08.22 9:39	0:11	МТО	нет	у		больница, д/сад, школа / 1839 чел	1839	0,8	6	+15, сильный дождь	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	27.08.22 11:19	27.08.22 11:20	0:01	27.08.22 11:20	0:01	МТЗ	нет	у	Осмотр до 01.09.22	котельная, д/сад, школа, ретранслятор / 600 чел	600	0,12	7	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	2Р 110/6	В-110 Бурун	27.08.22 15:52	27.08.22 16:59	1:07	27.08.22 17:34	1:42	ПС 2Р: 1ст.ТНЭНП, ДЗЛ, АПВ усп. ПС Бурун: ДЗЛ, АПВ нет	у		Обесточены 1С 6, 3С 6 ПС Бурун. На ПС Бурун отключился В 110 2Р (ДЗЛ). В 16:59 на ПС Бурун включены СВ-1 6, СВ-2 6, запитаны все потребители. В 17:55 восстановлена нормальная схема ПС Бурун. Произведен обход ВЛ-110 2Р - Бурун без замечаний.	Т-2 ПС Бурун	часть г.Владивосток / 8,85МВт / 9300чел / 58 ТП	9300	8,85	58	+18, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Ключи 110/10	31	27.08.22 16:22	27.08.22 17:32	1:10	27.08.22 20:42	4:20	МТЗ	ну	ну	В 17:32 включены все потребители от Ф-4 ПС Евгеньевка, отключен ЛР-138 на оп.№71, выведен участок без потребителей от ПС Ключи до оп.71. В пр.оп. 38-39 под проводами обнаружена ветка со следами электродугового перенриятия. В 20:42 восстановлена нормальная схема.	ПС Евгеньевка ф-4	3 котельные, 3 скважины, д/сад, школа, 2 ФАП / 1512 чел	1512	1,44	27	+12, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	21	27.08.22 16:34	27.08.22 18:50	2:16	27.08.22 18:50	2:16	МТЗ	ну	ну	Сбита оп.37 (деревянная на ж/б пасынок) сторонним автомобилем. Сообщено в полицию. Заменяли пасынок.	3 котельные / 1708 чел	1028	0,206	10	+20, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	по ф-7 РКЛ на оп.94	27.08.22 17:22	27.08.22 18:15	0:53	27.08.22 18:15	0:53	МТЗ	нет	у	с частью нагрузки Ф-17 ПС Соловей ключ (10 ТП).	нет / 250 чел	250	0,3	25	+17, ветер	
Прим.ЗЭС	6	Разрез 110/10/6	3	27.08.22 18:02	28.08.22 3:36	9:34	29.08.22 17:41	47:39	МТЗ	ну	не произв	Двл=В 3:26 включен до РЛ-7 оп.140 и РЛ-8 оп.124/14, без 12 ТП. В 3:55 включен без 6 ТП. В 4:30 включен без 5 ТП. В 05:10 включен без 3-х ТП. В 10:24 вкл. без 1 ТП, запитаны все потребители. Отключено КТП-2073 Полигон (находилась на Х.Х. без нагрузки). Повреждение на участке от РЛ-66 оп б6а до РТП 2073 оп.б6а/1 (КЛ и ТП на гарантии). 29.08.22 произведен ремонт концевой кабельной разделки КЛ 10 кВ на оп. б6А/1., включен полностью по нормальной схеме в 17:41.	котельная, школа / 711 чел	711	0,55	24	+15, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	2	28.08.22 0:27	28.08.22 1:02	0:35	28.08.22 1:02	0:35	ав.откл	ну	у	02.09.22 произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено.	нет / 212чел	212	0,05	4	+14, дождь	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	28.08.22 0:29	28.08.22 1:43	1:14	28.08.22 12:51	12:22	МТЗ	ну		Включен без 6 ТП. В 3:15 включен до РЛ8 оп.166/2, без 4-х ТП. В 4:51 включено до ЛР-7 оп 169 без 1 ТП. В 12:51 включен полностью, запитаны все потребители. В пр.оп. № 230-231 обнаружена ветка под проводами.	нет / 595чел	595	0,18	13	+10, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	28.08.22 7:36	28.08.22 7:37	0:01	28.08.22 7:37	0:01	МТЗ	ну	у	перекрытие верхних опорных изоляторов в РУ-10 КТП-3247	насосная, очистные / 1007 чел	1007	0,4	26	+13, ясно	

Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	28.08.22 9:24	28.08.22 9:38	0:14	28.08.22 9:38	0:14	МТЗ	ну	у	Проведен осмтр 30.08.22. Замечаний нет		котельная, школа / 400 чел	400	0,1	5	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	28.08.22 11:37	28.08.22 11:37	0:00	28.08.22 11:37	0:00	МТЗ	у		Выполнен осмтр под оп. 9-00/50 найдена обгоревшая сорока, на проводах фаз В и С следы КЗ.	нет	0	0	0	+20, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	В6 2Т	28.08.22 18:27	28.08.22 20:39	2:12	28.08.22 23:17	4:50	МТЗ-6	нет	не произв	Обесточилась 2С-6кВ. В ЗРУ-6 повреждение В-6 вед ф.47, повреждение проходного изолятора ф.А в стор. 2с 6 кВ. Устранено.	1с 6 кВ	часть г.Хабаровск / 5,8 МВт / 16631 чел / 19 Фид / 44 ТП	16631	5,8	44	+19, ясно
Прим.ЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	28.08.22 19:21	28.08.22 20:24	1:03	29.08.22 0:01	4:40	МТЗ	ну	ну	В 20:24 включен без 7 ТП. В 21-02 включен без 1 ТП. В пр.оп.30-31 ветка под проводами со следами электродугowego воздействия. 29.08.22 в 0:01 включен по нормальной схеме.	котельная, школа, д/сад / 707 чел	707	0,16	15	+20, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	29.08.22 8:26	29.08.22 8:53	0:27	29.08.22 8:53	0:27	МТЗ	выв	у	Произведен осмтр 29.08.2022, замечаний нет	нет / 440 чел	440	0,25	17	+17, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	29.08.22 9:48	29.08.22 9:54	0:06	29.08.22 9:54	0:06	МТО	ну	у	Произведен осмтр 29.08.2022, замечаний нет	кот, д/с / 1200 чел	1200	0,2	8	+17, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская – Гродеково	С-25	29.08.22 16:36	29.08.22 16:43	0:07	29.08.22 16:43	0:07	НЗЗ 1ст	выв	у	Обесточены ПС 110 Гродеково, Хор и ПС35: Переяславка, Георгиевка, Черняево. Произведен осмтр, оп.20 поврежден 1 изол в гирлянде фС (угрозы работы оборудования нет).	10 МВт / 28910 чел	28910	10	239	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково		29.08.22 17:17	29.08.22 17:17	0:00	29.08.2022 17:37	0:20	Вокл/т ДЗ 1,2з, АПВ усп ; Штык: ДЗ 1,2з АПВ ну	ну	у	Со стороны ПС Вокзальная/т АПВ усп, на ПС 110 кВ Штыково АПВ ну. Погашенных потребителей нет	нет	0	0	0	гроза	
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	5	29.08.22 18:24	29.08.22 18:24	0:00	29.08.22 18:24	0:00	МТО	у		Осмтр 02.09.22: опора № 13 повреждение изолятора ШС-10 Ф-С.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	29.08.22 18:47	29.08.22 20:14	1:27	29.08.22 23:07	4:20	КУ, земля			(С.сети ремонтная, ВЛ 35 Барабаш-Занадворовка была выведена по заявке; по сети 10 кВ питалась ПС Занадворовка). Ост.0,25 МВт / 783 чел, вкл в 23:07. Оп.62 устранил обрыв шлейфа.	школа, больн, кот / 1862 чел	1862	0,76	58	+16, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Воскресеновка 35/10	116	29.08.22 21:25	29.08.22 23:03	1:38	29.08.22 23:03	1:38	КУ, земля			В пр.оп. 121-01/3-4 дерево на проводах ВЛ 10 кВ. Убрано, вкл.	школа, котельная, н/с / 299 чел	299	0,03	5	+16, гроза, ветер	
Ам.ЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	29.08.22 21:31	29.08.22 21:31	0:00	29.08.22 21:31	0:00	МТО	у		Планируется осмтр до 09.9.22	нет	0	0	0	+15, гроза	
Ам.ВЭС	10	Варваровка 220/35/10	25	29.08.22 22:41	29.08.22 22:52	0:11	29.08.22 22:52	0:11	МТО	запрет	у	На РТП№ 281 отгорели шлейфа (во время грозы)	школа, больница / 3200 чел	3200	0,61	19	+13, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Междуречье		29.08.22 23:13	29.08.22 23:59	0:46	29.08.22 23:59	0:46	Усс-2: ТО, АПВ усп. Междуречье: ЗНЗ 1,2 ст, АПВ усп.	ну	у	На ПС Междуречье отключались СВ 110 (АПВусп), В 110 Т-2 (схема на ПС 110 кВ Междуречье: Т-1 в резерве, Т-2 в работе, обесточены 9960 чел, 4 МВт, 19 ТП, часть г.Уссурийск), В 110 Т-2 включен в 23:59, все потребители запитаны. Осмтр без замечаний.	часть г.Уссурийск / 4 МВт / 9960 чел / 19 ТП	9960	4	19	+15, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	по ф-14 РКЛ оп.99	30.08.22 4:26	30.08.22 4:40	0:14	30.08.22 4:40	0:14	МТЗ	выв	у	Осмтр до 03.09.22	нет / 504 чел	504	0,1	10	+18, пасмурно	
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		30.08.22 4:41	30.08.22 4:41	0:00	30.08.22 4:41	0:00	Липовцы: НЗЗ 2 ст. АПВ усп. Приозерная: НЗНП 2 ст. АПВ усп	у		ПС Липовцы ИМФ В0 7,5 км. На ПС Приозерная отключался СВ-110, АПВ усп, ТИП ф В0 8,4 км. Произведен осмтр, оп.35 гнездо аиста.	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		30.08.22 5:39	30.08.22 5:39	0:00	30.08.22 5:39	0:00	Липовцы: НЗЗ 2 ст. АПВ усп. Приозерная: НЗНП 2 ст. АПВ усп	у		ПС Липовцы ИМФ В0 7,9 км. На ПС Приозерная отключался СВ-110, АПВ усп, ТИП ф В0 8,4 км. Произведен осмтр, оп.35 гнездо аиста.	нет	0	0	0	+14, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	30.08.22 8:49	30.08.22 9:07	0:18	30.08.22 9:07	0:18	Ав.откл	ну	у	Осмтр 02.9.22.	котельная, д/сад / 1200 чел	1200	0,1	10	+13, облачно	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	24	30.08.22 10:13	30.08.22 12:48	2:35	30.08.22 12:48	2:35	МТЗ	выв	не произв	Оп.5 устранено отгорание шлейфа; повреждение на ведомственной отпайке.	нет / 256 чел	256	0,6	16	+19, облачно	
Прим.ЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	5	31.08.22 9:54	31.08.22 9:55	0:01	31.08.22 9:55	0:01	МТЗ	ну	у	01.09.22 произведен осмтр ВЛ, замечаний не выявлено.	школа, д/с / 1035 чел	1035	0,12	7	+19, пасм	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	01.09.22 3:42	01.09.22 5:58	2:16	01.09.22 12:06	8:24	КУ, земля			Вкл без 1ТП. Оп.185-08/36 поврежден изолятор фС; оп 185-00/26 отгорел шлейф фС.	вч, насосн, кот / 483 чел	483	0,25	16	+15, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	01.09.22 5:06	01.09.22 6:00	0:54	01.09.22 6:00	0:54	КУ, земля			Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Оп.208-00/87 повреждена колонка ЛР. Устранено.	ПС Дежнево ф50	школа, д/с, кот / 903 чел	903	0,14	9	+14, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	10	01.09.22 5:39	01.09.22 5:39	0:00	01.09.22 5:39	0:00	МТЗ	у		ТП-52 повреждение концевой муфты и кабеля 10 кВ между ВН 10 ТП-52 и трансформатором. 14:27 Произведена замена КЛ 10 кВ, ТП-52 ввели в работу по нормальной схеме.	нет	0	0	0	+14, дождь	
Прим.ЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	8	01.09.22 9:27	01.09.22 9:28	0:01	01.09.22 9:28	0:01	МТЗ	ну	у	Планируется осмтр 02-04.9.22.	нет / 132чел	132	0,01	2	+16, дождь	
Ам.ЭС	10	Уландочка 220/10	3	01.09.22 9:46	01.09.22 9:46	0:00	01.09.22 9:46	0:00	МТЗ	у		Планируется осмтр до 14.9.22.	нет	0	0	0	+15, обл	

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	01.09.22 10:59	01.09.22 12:49	1:50	01.09.22 12:49	1:50	МТЗ	выв	у	На участке РП-203 - ТП-82001 в пролете опор №№7-8 под проводами ветка со следами электродугтового перекрытия.		насосная, очистные / 1400чел	1400	0,63	10	+21, пасм
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	4	01.09.22 11:10	01.09.22 11:36	0:26	01.09.22 11:36	0:26	МТЗ	выв	у	Планируется осмотр 3.09.22		школа / 1000чел	1000	0,6	14	+22, ясно
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	01.09.22 16:10	01.09.22 17:08	0:58	01.09.22 17:08	0:58	МТЗ	выв	у	02.09.22 произведен осмотр ВЛ, выполнена обрезка поросли деревьев отпайка золотой колос пр опор 109/1 -109/116		нет / 550 чел	550	0,4	13	+21, ясно
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазвод		01.09.22 19:33	01.09.22 19:33	0:00	01.09.22 19:33	0:00	ДЗ 1з	у		Проведен осмотр 2.09.22: в пролете опор 115-116 обнаружено распушение провода фазы-С, аварийного вывода в ремонт ВЛ не требуется		нет	0	0	0	+18, пасм
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	34	02.09.22 13:52	02.09.22 14:39	0:47	02.09.22 14:39	0:47	МТЗ	выв	у	Повреждение на вед ТП-2547		ПНС-324 / 100 чел	100	0,2	3	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	03.09.22 9:16	03.09.22 9:29	0:13	03.09.22 9:29	0:13	МТЗ	выв	у	Осмотр на 05.09.22		нет / 150 чел	150	0,18	3	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	03.09.22 11:37	03.09.22 13:17	1:40	03.09.22 13:17	1:40	МТЗ	выв	у	Осмотр на 05.09.22		котельная / 800 чел	800	0,6	4	+22, ясно
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	03.09.22 18:50	03.09.22 20:53	2:03	04.09.22 17:25	22:35	МТЗ	ну	ну	в 20:53 нагрузка переведена на Ф-16 ПС Тавричанка. На повреждении головная КЛ6 от ПС Тавричанка до оп.1. Устранено	ф-16	больница, насосная, хлебозавод / 50 чел	50	0,1	7	+24, ясно
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		04.09.22 0:05	04.09.22 0:05	0:00	04.09.22 0:05	0:00	НЗЗ 1ст	у		ИМФ-10,7 км, ф.А-0 от ПС Вадимовка. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+16, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	04.09.22 2:45	04.09.22 2:59	0:14	04.09.22 3:54	1:09	МТЗ	ну		с.Курское, Глазовка, Орловка, Иннокентьевка. Включен без 6 ТП. В 3:54 включен полностью. Планируется осмотр 4-5.09.22	ф.3 ПС Тихменево	скважина / 1614чел	1614	0,3	22	+14, ясно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	04.09.22 8:32	04.09.22 8:33	0:01	04.09.22 8:33	0:01	МТЗ	ну	у	Осмотр 4-7.9.22.		школа, насосная / 774чел	774	0,11	12	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Хор - Красицкая с отп. Дормидонтовка	С-29	04.09.22 14:28	04.09.22 14:32	0:04	04.09.22 14:32	0:04	Красиц: ДЗ 3 ст, Хор: МТЗ-110 3 ст	не работало	у	Одновременно отключались с усл АПВ ВЛ-110 Бикин - Лермонтовка (Бикин: ДЗ 3ст. Лерм: ДЗ 3ст.), на ПС Вяземская СВ-110 (ДЗ 3 ст). При ремонтной схеме сети (в ремонте ВЛ-110 Корфовская-Гродеково) обесточивались ПС-110 Дормидонтовка, ПС Хор, Гродеково, ПС-35 Черняево, Переяславка, Георгиевка. В охранной зоне ВЛ-110 Хор - Гродеково (С-27) в пр.оп 36-37 (в р-не п. Хор кафе «Жемчужина») водитель стороннего большегрузного а/м с прицепом, находящимся под ВЛ, при подъеме на крышу а/м производил перекидывание ремней для укрепления груза, ему помогал водитель соседней фуры. При перекидывании ремней произошло касание токоведущей части ВЛ, в результате чего водитель, помогавший укреплять груз, попал под напряжение. Бригадой скорой помощи доставлен в мед. учреждение, состояние пострадавшего-тяжелое, во 2-ой краевой больнице в реанимации г. Хабаровска. Осмотр С-27 без замечаний, ремонт линии не требуется	Бикинский, Вяземский р-ны, р-н им.Лазо / 31525 чел / 47 фид / 236 ТП	31525	9,4	236	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	2	04.09.22 15:26	04.09.22 15:50	0:24	04.09.22 15:50	0:24	МТЗ	ну	у	Осмотр на 05.09.22		нет / 150 чел	150	0,2	11	+21, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		04.09.22 20:45	04.09.22 20:45	0:00	04.09.22 20:45	0:00	Вадимовка: НЗЗ 1 ст Петровичи: НЗЗ 1ст.	у		ПС Вадимовка: ИМФ-10,1км, ПС Петровичи: ИМФ-ф-С-3,1км. Осмотр на 05.09.22.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	04.09.22 22:05	04.09.22 22:06	0:01	04.09.22 22:06	0:01	МТЗ	ну	у	Осмотр на 5-9.09.22		3 котельные, насосная, школа, д/сад / 503 чел	503	0,27	11	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	05.09.22 1:08	05.09.22 2:16	1:08	05.09.22 2:16	1:08	МТЗ	ну	у			ретранслятор / 20 чел	20	0,2	16	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	05.09.22 1:49	05.09.22 3:19	1:30	05.09.22 16:28	14:39	МТЗ	ну	ну	в 03:19 включен до ТП 7415, (запитано 5 ТП, более 50% нагрузки). В ТП 7415 повреждены опорные изоляторы в ячейке ввода ф-4 Участок ЦРП ПаГРЭС. В 05:58 включен без отп. в ст. ТП 7310. (без 2-х ТП). В пр.оп. 109/13 - 109/14 падение на провода дерева из вне охранной зоны, обрыв провода по ф."с", деформация траверсы. Устранено, все включено		насосная, психоневрол.интернат/644 чел	644	0,5	12	+14, дождь
Прим.ЮЭС	35	Бархатная 35/6	В 35 Т-2	05.09.22 2:52	05.09.22 3:10	0:18	06.09.22 0:11	21:19	МТО	нет		Обесточена 2С 6 кВ. При осмотре обнаружено: в ячейке №14 (вед) повреждение проходных изоляторов. В 3:10 часть нагрузки (1,1 МВт, 10 ТП, 400 чел) переведена по вед сетям. В 3:50 2С 6 кВ выведена в ремонт. В 07:41 допущена бригада для замены опорных изоляторов. Устранено, все включено 6.9.22 0:11.	ф-19 ПС Солёное Озеро	часть г.Находка / 1,75 МВт / 750 чел / 5 фид. / 15 ТП	750	1,75	15	+15, дождь

Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		05.09.22 3:19	05.09.22 3:19	0:00	05.09.22 3:19	0:00	Вадимовка: НЗЗ 1 ст Петровичи: НЗЗ 1ст.	у		ПС Вадимовка: ИМФ ф-А 9,5км, ПС Петровичи: ИМФ ф-А-3,4км.		нет	0	0	0	+14, дождь
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		05.09.22 3:53	05.09.22 3:53	0:00	05.09.22 3:53	0:00	Вадимовка: НЗЗ 1 ст Петровичи: НЗЗ 1ст.	у		ПС Вадимовка: ИМФ ф-В 12,8км, ПС Петровичи: ИМФ ф-В-3км. Под опорами 8 и 11 обнаружены следы жизнедеятельности аистов		нет	0	0	0	+14, дождь
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	05.09.22 6:45	05.09.22 9:43	2:58	05.09.22 9:43	2:58	МТЗ	ну	ну	Заменены предохранители в ТП-4037		котельная, водонасосная, школа / 340 чел	340	0,17	3	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	05.09.22 7:15	05.09.22 7:46	0:31	05.09.22 7:46	0:31	МТЗ	выв	у			котельная / 355 чел	355	0,3	6	+16, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	05.09.22 8:01	05.09.22 9:13	1:12	05.09.22 16:20	8:19	МТЗ	ну	ну	Включен без 1ТП. Выделен уч-к, все запитано в 9:32. Оп.214 ф.С сняли мертвую ворону		2 кот, насосная, школа / 927 чел	927	0,87	27	+14, дождь
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	05.09.22 8:09	05.09.22 10:42	2:33	05.09.22 16:51	8:42	МТЗ	ну	ну	Обеспечен резерв, без 4ТП. В 11:22 включен без 1ТП. В пр.335/20 - 335/21 на проводах упавшее сухое дерево с перекрытием трёх фаз (ВЛ выполнена СИП). Устранено. Повреждение в сетях потребителя.	ф.9	школа-интернат / 122 чел	122	0,16	9	+14, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	05.09.22 10:40	05.09.22 10:45	0:05	05.09.22 10:45	0:05	МТЗ	ну	у			нет / 250 чел	250	0,03	2	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		05.09.22 19:13	05.09.22 19:13	0:00	05.09.22 19:13	0:00	Вадимовка: НЗЗ 1 ст Петровичи: НЗЗ 1ст.	у				нет	0	0	0	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		05.09.22 20:01	05.09.22 20:01	0:00	05.09.22 20:01	0:00	Вадимовка: НЗЗ 1 ст Петровичи: НЗЗ 1ст.	у				нет	0	0	0	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		05.09.22 20:15	05.09.22 20:15	0:00	05.09.22 20:15	0:00	Вадимовка: НЗЗ 1 ст Петровичи: НЗЗ 1ст.	у				нет	0	0	0	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		05.09.22 21:39	05.09.22 21:39	0:00	05.09.22 21:39	0:00	Вадимовка: НЗЗ 1 ст Петровичи: НЗЗ 1ст.	у		ИМФ ф-В 0-9,7 км. от ПС Вадимовка. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+16, пасмурно
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	5	06.09.22 5:13	06.09.22 9:38	4:25	06.09.22 14:30	9:17	МТЗ	ну		Вкл без ТП3053, вкл в 14:30. РТП3053 заменен поврежденный оп.изолятор ф.С.		насосная / 123чел	123	0,01	2	+13, дождь
ЮЭС	6	МПС 35/6	МПС-2	06.09.22 6:25	06.09.22 7:13	0:48	06.09.22 10:26		МТЗ	ну		Сторонним автомобилем Скания повреждены провода в пролетах опор №№17, 17/1, 18. В 7:13 все потребители запитаны от резерва. Устранено, сх.восстановлена.		нет / 1858чел	1858	0,8	25	+10, пасм
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		06.09.22 7:01	06.09.22 7:01	0:00	06.09.22 7:01	0:00	Вадимовка: НЗЗ 1 ст Петровичи: НЗЗ 1ст.	у		РИЧПН, РЗА ПП. ИМФ 9,7 км. ф "В-0" от ПС Вадимовка. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+15, пасм
Прим.ЮЭС	35	Артемовская 35/6	В-35, В-6 Т1	06.09.22 8:32	06.09.22 8:42	0:10	06.09.22 8:42	0:10	МТЗ			Погашены 1,2 С 6 кВ. (Т2 в ремонте). Произведена проверка РЗА, устранена неисправность часового механизма реле времени.	г.Артем, 5200чел	5200	7	36	+17, дождь	
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	14	06.09.22 12:04	06.09.22 12:33	0:29	06.09.22 12:33	0:29	МТЗ	выв	к	РИЧПН, РЗА ПП. Планируется осмотр.		школа, кот/ 516 чел	516	0,02	4	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	06.09.22 12:18	06.09.22 13:51	1:33	06.09.22 13:51	1:33	МТО	выв	ну	РИЧПН, РЗА ПП. ТП 82001 повреждение концевой муфты КЛ10 Т-2		нет/ 1400 чел	1400	0,8	10	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новый Мир 110/10	4	06.09.22 12:30	06.09.22 20:12	7:42	07.09.22 11:43	23:13	МТЗ	нет	ну	РИЧПН, РЗА ПП. Вкл в 18:02 без 14ТП, вкл в 20:12 без 1ТП, вкл 7.9.22 в 11:43. ТП 81130 заменены поврежд прох.изоляторы.		школа, кот/ 1300 чел	1300	0,5	21	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	40	06.09.22 13:09	06.09.22 14:34	1:25	06.09.22 14:52	1:43	МТО	ну	ну	РИЧПН, РЗА ПП. Вкл без 2ТП, вкл в 14:52 без замечаний..		д.дом, цтп/1200 чел	1200	0,92	8	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	06.09.22 13:09	06.09.22 15:17	2:08	06.09.22 16:11	3:02	МТЗ	ну	ну	РИЧПН, РЗА ПП. Вкл без 3ТП, вкл в 16:11 без замечаний.		школа, д/с, цтп/ 250 чел	250	1,47	11	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	06.09.22 13:10	06.09.22 13:16	0:06	06.09.22 13:16	0:06	МТЗ	нет	у	РИЧПН, РЗА ПП. Осмотр 7.9.22.		кот/ 550 чел	550	0,33	24	+18, дождь
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	7	06.09.22 14:15	06.09.22 17:21	3:06	06.09.22 17:21	3:06	МТЗ	ну	у	РИЧПН, РЗА ПП. Планируется осмотр.		школа, кот/ 50 чел	50	0,04	2	+16, дождь
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	06.09.22 14:24	06.09.22 14:45	0:21	06.09.22 14:45	0:21	МТЗ	ну	у	РИЧПН, РЗА ПП. Осмотр до 9.9.22.		кот, д/с, больн/ 650 чел	650	0,5	21	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	06.09.22 14:29	06.09.22 15:04	0:35	06.09.22 15:04	0:35	МТЗ	ну	у	РИЧПН, РЗА ПП.		школа, скваж, больн/ 700 чел	700	0,45	25	+16, дождь
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	1	06.09.22 14:48	06.09.22 14:48	0:00	06.09.22 15:28	0:40	МТЗ	ну	у	РИЧПН, РЗА ПП. Осмотр 7.9.22.	ф22	нет	0	0	0	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	06.09.22 15:02	06.09.22 15:25	0:23	06.09.22 15:25	0:23	МТЗ	ну	ну	РИЧПН, РЗА ПП.		кот/ 355 чел	355	0,2	6	+17, дождь

Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	06.09.22 15:28	06.09.22 17:30	2:02	06.09.22 19:28	4:00	КУ, земля			РИЧПН. Вкл без ЗТП, вкл в 17:30 без 1ТП. Повреждение на вед. участке.		школа, д/с, насос/ 515 чел	515	0,53	12	+16, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	06.09.22 15:43	06.09.22 21:36	5:53	06.09.22 21:36	5:53	МТЗ	выв	ну	РИЧПН, РЗА ПП. Повреждение в сетях потребителя		школа, кот, в/ч/ 600 чел	600	0,6	17	+17, дождь
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	06.09.22 16:00	06.09.22 17:44	1:44	09.09.22 13:04	69:04	МТО	выв	ну	РИЧПН, РЗА П. Вкл с выделенным уч. без нагрузки. Повреждение КЛ на уч. "ТП82156-ТП82148". Устранено.	нет/ 4100 чел	4100	0,2	11	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	06.09.22 16:05	06.09.22 17:43	1:38	07.09.22 13:25	21:20	КУ, земля			РИЧПН. Вкл в 16:52 без 12 ТП, вкл в 17:43 без 1ТП, вкл в 20:32 (от ДГ), вкл в 13:25, проивз сушка ТП81162.	нет/ 500 чел	500	0,4	16	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	9	06.09.22 17:04	06.09.22 20:12	3:08	06.09.22 20:12	3:08	КУ, земля			РИЧПН.	нет/ 50 чел	50	0,1	5	+17, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ		06.09.22 17:30	06.09.22 18:38	1:08	07.09.22 15:38	22:08	ПС ХФЗ: ДЗ 2 ст., НЗЗ 2 ст. ПС Штыково: ДЗ, НЗЗ, МТО		ну	При рем.сх сети 110 кВ (на ПС 110 вкл РП-110). Обесточена вед ПС 110 Анисимовка/т (РЖД). Пр.оп.219-220 обрыв нижнего провода; устранено.	ВЛ 110 «Анисимовка/т-Штыково».	ржд/9МВт/329 чел	329	9	14	+16, дождь
Прим.ЮЭС	35	Тайфун - Беневокое		06.09.22 18:13	11.09.22 14:51	11:38	11.09.22 16:30	11:8:17	МТЗ			На ПС Тайфун откл В-35 Т2 (МТЗ). Обесточены ПС 35: Беневокое, Лазо, Сокольчи, Милоградово. В 18:38 вкл В-35 Т2, 2С 35 поставлена под напряжение, при вкл В-35 Беневокое земля, организуется поиск МП. 8.9.22 в 9:56 допущена бригада 4 человека для обхода ВЛ35 Беневокое - Лазо. В 10:30 окончен обход, в пр.оп.253-254 не смогли пересечь ключ Хандагоф. В 02:21 в п.Лазо доставлены РИСЭ в количестве 4 шт. Запитаны от ДГУ по Ф-13 ПС Лазо: ТП-7083 (кроме д.27 по ул.Ключевая, перегруз), ТП-7084, ТП-7085 (кроме почты), ТП-7547. 8.9.22 в 15:59 произведён облёт ВЛ 35 кВ Тайфун-Беневокое - видимых замечаний нет. В 18:23 выполнен обход ВЛ 35 Лазо-Солнечная-Сокольчи пр оп № 1-105 замечаний нет. 09.09.22 в 15:30 по ВЛ 35 кВ Тайфун – Беневокое отключены КТПН 35/0,4 Ключевая; КТПН 35/0,4 Фермер; КТПН 35/0,4 Красницкий; производится осмотр. 10.09.22 в 21:24 запитано от ДГУ 5 ТП из 7 (ТП-7206, 7208, 7144, 7145, 7146) набрана нагрузка 180 кВт, без напряжения остаются 2 абонентских ТП (ТП-Медведь, Карпаль имеются повреждения). 11.09.22 обнаружено повреждение: в пр.оп. 151-152 упало дерево, обрыв нижнего провода. 11.09.22 в 14:22 ВЛ 35 Тайфун - Беневокое включена в работу, подано напряжение на ПС Беневокое. В 14:51 на ПС Беневокое включены Т-1, ф-1 и ф-10 (Большая часть нагрузки). В 15:42 ВЛ 35 Беневокое-Лазо включена, на ПС Лазо Т-2, 1С и 2С 10 под напряжением, в 15:57 ПС Лазо ф-16 включен, запитано с. старая Каменка	2,8 МВт/ 4400 чел/ 92 ТП	4400	2,8	92	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Насосная	06.09.22 18:18	06.09.22 20:40	2:22	06.09.22 20:40	2:22	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА П. Повреждение на вед.ТП.	нет/ 324 чел	324	0,15	7	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	06.09.22 18:33	07.09.22 0:47	6:14	07.09.22 0:47	6:14	МТЗ	нет	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Пр.оп.5/25/3 - 5/25/4 обрыв провода. Устранено	школа, д/с/ 1460 чел	1460	1	18	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	06.09.22 18:33	06.09.22 20:20	1:47	07.09.22 14:36	20:03	МТЗ	нет	ну	РИЧПН. РЗА ПП. В 19:57 включен, запитано 7 ТП. В 20:20 включен без 7 ТП. 7.9.22 в 14:36 включен, осмотр без замечаний.	школа, кот/ 1752 чел	1752	1,3	26	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Угольная 35/6	6	06.09.22 18:39	08.09.22 15:17	44:38	08.09.22 15:17	44:38	МТЗ	выв	ну	РИЧПН. РЗА П. Оп.1 повреждение каб.воронки, на оп.1 разобраны шлейфа, испытан успешно. 8.09.22 в 11:29 собраны шлейфа на оп.1. Смыта оп.46, обрыв провода ф.А, оп.45 деревянная вырван крюк с изолятором, лежит на нижнем проводе проводом. В 15:17 включён полностью, все потребители запитаны.	кот/ 544 чел	544	0,1	10	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	06.09.22 18:40	07.09.22 0:24	5:44	08.12.22 18:40	2232:00	МТЗ	выв	ну	РЗА П. РИЧПН. Причина: опоры № 22, 23, 24, 16/34, 16/36, 16/37, 16/38, 16/39 смыты, провода оборваны смыты, оп.16/32 упала, в пр.оп.16/33-16/39 провода оборваны смыты. В 23:50 включен до оп.19, запитано 6 из 28 ТП. В 0:24 все потребители запитаны. КТП-7515 (отключено ранее по заявке, находилось без напряжения) смыло в реку и унесло в неизвестном направлении. В 19:25 ВЛ восстановлена. Потребители КТП-7515 запитаны от КТП-7075 по ВЛ-0,4кВ. Восстановительные работы планируются после восстановления подземных путей. Для восстановления нормальной схемы требуется, 12 опор 1 КТП, в данный момент ведётся комплектование. С 17.11.22 ведутся восстановительные работы: смонтированы опоры в пр.оп.16/31-16/39, натянуты провода. 8.12.22 18:50 включена вновь смонтир ТП-7515 на х.х.	ф.5 Екатеринбург	больн, кот/ 900 чел	900	0,9	28	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Анучино 35/10	1	06.09.22 19:21	06.09.22 19:39	0:18	06.09.22 19:39	0:18	Ав.откл	выв	у	РИЧПН. РЗА ПП.	школа, насосн/782 чел	782	0,5	19	+15, дождь	

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	06.09.22 19:21	07.09.22 12:30	17:09	09.09.22 20:40	73:19	КУ, земля			РИЧПН. Вкл без 4ТП. В 22:56 разобраны шлейфа на оп.193, без 4-х ТП. Смыта оп.194, провода в воде, к оп.175 нет проезда. На оп.165 организовывается разборка шлейфов. В 20:00 Д.Б. Зчел. для сборки шлейфов на оп.193. 9.9.22 в 20:40 включен по нормальной схеме. Все потребители запитаны. Исключены из схемы оп. 194,222,223,224.	д/с, кот, насосн/1990 чел	1990	1,2	38	+17, дождь	
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	22	06.09.22 19:22	06.09.22 20:38	1:16	06.09.22 20:38	1:16	МТЗ	выв	у	РИЧПН. РЗА ПП.	кот/ быта нет	0	0,24	3	+16, дождь	
Прим.СЭС	6	Тайфун 110/35/10	7	06.09.22 19:35	12.09.22 11:56	136:21	12.09.22 11:56	136:21	МТО	выв	ну	РИЧПН. РЗА ПП. 07.09.22 не осмотрен, проезда нет. от местных примерно 15 опор смыто - дороги нет. пр.оп 144-146 падение деревьев в связи с изменением русла реки.	нет/ 10 чел	10	0,01	3	+15, дождь	
Прим.СЭС	6	Ракушка 110/6	12	06.09.22 19:36	06.09.22 19:36	0:00	06.09.22 19:36	0:00	МТЗ	у		РИЧПН. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+15, дождь	
Прим.СЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	06.09.22 19:39	06.09.22 23:24	3:45	06.09.22 23:24	3:45	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. В 21:23 включили без 12ТП. Течь крыши в ТП 2115. Устранено, все включено	нет/ 2017 чел	2017	0,56	11	+12, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Береговая-1 110/6	T1	06.09.22 19:40	06.09.22 20:39	0:59	07.09.22 3:50	8:10	Береговая-2: ТНЭП 1ст	ну		РИЧПН. РЗА ПП. На ПС Береговая-1 отключались В 110 Т-1, В 110 Промысловка, при этом Р3иА по Т-1 и по КВЛ 110 кВ Промысловка-Береговая-1 не зафиксировано. На панели по КВЛ 110 Садовая-Береговая-1 бл. «Неисправность цепей напряжения», «Неисправность ДЗ», «Неисправность КС». На панели КВЛ 110 Промысловка-Береговая-1 бл. «Неисправность цепей напряжения». Обесточивалась 1сш-6 кВ ПС Береговая-11, обеспечен резерв в 20:39. На ПС Береговая1: повреждение ТН 110 1С (НФ 110) с возгоранием масла, в 20:01 вызвана пожарная охрана (не допускалась, возгорание самоустр). В 21:26 выведен в ремонт ТН 110 1С, отсутствует возможность секционирования цепей напряжения. В 21:59 выведен в ремонт В 110 Садовая для замены катушек. Повреждения: разрушение бака ТН 110 1С ф. "С", обрыв шлейфа по ф.С от ТН 110 1С до ОПН, повреждение вторичных цепей от ТН до клемного шкафа, повреждение предохранителей НН в клемном шкафу; в ОПУ на п.23 (панель секционирования) повреждение монтажа вторичных цепей со стороны ТН 110 1С; п.34 (по КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая) видимые повреждения панели, оплавлены контакты; По В 110 Садовая повреждены соленоиды включения и отключения выключателя. 3:50 включена в работу 1С 110 кВ (исключен из схемы ТН-110 1С), 4:09 включен в работу Т1, 5:06 включен В-110 Садовая. 5.10.22 в 13:45 включен в работу ТН-110-1С	ПС Береговая-1 В-6-Т2	3,75 МВт/ 4490 чел/62 ТП	4490	3,75	62	+16, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	06.09.22 20:58	07.09.22 14:02	17:04	09.09.22 14:21	65:23	МТЗ	выв		РИЧПН. оп.66-133 находятся в пойме реки, нет возможности осмотреть. В 23:18 включено 6 из 18 ТП. 7.9.22 в 14:02 включен без ТП-7063 (ТП подтоплено), 9.9.22 в 14:21 включен полностью.	нет / 155 чел	155	0,5	18	+16, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	06.09.22 21:02	06.09.22 21:23	0:21	06.09.22 21:23	0:21	МТЗ	выв	у	РИЧПН. РЗА ПП	нет / 370 чел	370	0,1	7	+16, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/т 110/27,5/10	5	06.09.22 21:24	07.09.22 14:23	16:59	07.09.22 14:23	16:59	МТЗ	выв	у	РИЧПН. РЗА ПП. сильное подтопление ВЛ10 и ТП, нет возможности подойти к линии для осмотра	нет / 120 чел	120	0,3	10	+16, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	06.09.22 21:46	06.09.22 21:53	0:07	06.09.22 21:53	0:07	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП	нет / 290 чел	290	0,1	13	+17, дождь	

Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	06.09.22 22:25	06.09.22 23:44	1:19	20.09.22 18:48	332:23	МТЗ	ну		РИЧПН. В 23:44 включен до РЛ-15 оп.167, без 7 ТП (включено с.Пермское, по нагрузке и численности населения более 50 %). Проезда дальше нет, перемыт мост. В 9:41 включен до РК-6 оп.231 (с.Ветка 3 ТП). В 14:07 включен до РЛ-РП-2 оп.1 (по Ф-5 Горноводное от РП 10). РПВ не успешно. 08.09.22 в 13:21 включен до РЛ-54 оп.104, включено 9 ТП из 13. Перемыта дорога, проезда в сторону с.Горноводное нет. В 18:00 09.09.22 включен до РЛ-18 оп.177 (по Ф-5 Горноводное), участок без потребителей. Проезд со стороны Щербаковки в сторону Горноводного и дальше возможен до оп.370. 12.09.22 в 22:00 в с.Горноводное запитали ТП 2050 Больница от ДГ-250. 15.09.22 в 15:23 от ДГ-250 обратной трансформацией включены ТП-2049 и ТП-2099 с.Горноводное. В 16:10 запитано от собственного ДГ вед. ТП-2078 (частная база отдыха). Включен под напряжение участок ВЛ-10 кВ от ТП-2050 до оп.444 (разобраны шлейфа). По ф.5 Горноводное от РП-10 выявлены повреждения: 1. Смыты опоры № 354, 353, 371, 419, 420, 427, 428, 429, 430, 431, 467, 468, 468а, 468б, 468в, 469 (14.09.22 в пр.оп.466-470 установлены опоры и смонтирован провод. 15.09.22 произведена замена опор №428,429,430,431, восстановлено 4 траверсы, 12 штук изоляторов. В пр.оп.430-432 произведен монтаж провода ф.А. Произведен ремонт подъездных дорог). 2. В пр.оп.299-300 оборван один провод и лежит дерево на проводах (устранено в 18:20 12.09.22). 3. в пр.оп.177-353 наклон оп.201, 204; 4. в пр.оп.356-359 срыв изоляторов ф.В; 5. на оп.404 срыв изоляторов ф.А.В.	школа / 432 чел	432	0,2	13	+15, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Металлист 35/10	В-10-Т1	06.09.22 22:51	06.09.22 23:24	0:33	06.09.22 23:24	0:33	ЭДЗ			РЗА П. Обесточена 1сш-10 кВ. Перекрытие крысой в шин.отсеке В 10 ф.5, повреждения оборудования нет	часть г.Благовещенск / 8763 чел / 4 фид	8763	1,4	8	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	06.09.22 23:05	06.09.22 23:15	0:10	13.09.22 8:00	152:55	МТЗ	выв		РИЧПН. В 23:15 включен до оп.107, запитано 7ТП из 21. Оп.110Б упала в реке, в пр.оп.111-118 обрыв проводов всех фаз; в пр.оп.110А-111 провода смыты. 09.09.22 18:06 повреждения устранены, потребитель запитан. Осталось отключено КТП Пилот (ВЧ 40007), включено 13.09.22 в 8:28.	нет / 231 чел	231	0,25	13	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	06.09.22 23:07	07.09.22 15:24	16:17	07.09.22 18:53	19:46	МТЗ	выв		РИЧПН. РЗА ПП. Включено 1 ТП (водозабор) из 7 в 03:58. Осмотр прекращен из-за отсутствия возможности проезда, продолжение осмотра на светлое время суток. 7.9.22 в 15:24 Вкл без 2ТП, вкл в 18:53. Повреждение на вед.ТП.	нет / 183 чел	183	0,1	7	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	06.09.22 23:11	07.09.22 0:00	0:49	07.09.22 0:00	0:49	МТЗ	выв	у	РИЧПН. РЗА ПП	школа / 243 чел	243	0,35	11	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	06.09.22 23:14	06.09.22 23:43	0:29	12.09.22 16:09	136:55	МТЗ	выв		РИЧПН. Включен без 4ТП. 8.9.22 в 16:44 включен РЛ-2 оп.88, при отключенных РЛ-3 и РЛ-4, дополнительно включен участок линии без потребителей. оп.107/34 сломана, оп.107/33 смыта. В 17:25 вкл. РЛ-4 оп.136, в 17:33 запитано еще два КТП-7029,7030. Осталось погашено 2 ТП: КТП ст.Ратная, 7504 (база отдыха и два дома). 12.09.22 в 18:40 включен без КТП-7046 (запитано от ДГУ). В пролетах опор 397-398 снята ветка	нет / 281 чел	281	0,25	16	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	06.09.22 23:18	09.09.22 4:27	53:09	12.09.22 21:38	142:20	МТЗ	выв		РИЧПН. Проезда в сторону Молчановки нет. 07.09.22 не обходили нет проезда. В 21:39 запитаны 2 ТП (ТП 7213,ТП 7039), обнаружены смытые опоры № 81, 82, 83, 84, наклон оп.85, сломана оп.86, оп.67/75,69/76 смыты, 69/77 наклонена, проезда нет, требуется расчистка завалов и устройство подъездных путей. 9.08.22 00:47 включен РЛ1 оп.67, РЛ2 оп.69 поключено ТП-2шт, КТП П Исток подключено от собственного ДГ, в 1:49 КТП 7042 запитано от ДГУ, в 4:27 КТП 7134 отключен В6 вывод на КТП 7046, оп 168 отключен РЛ3, оп 206 отключен РЛ КТП П 6.отдыха, на КТП 7211 подключен ДГУ. от ДГУ запитано ТП 5шт. Всего запитано 11ТП из 19шт. 9.9.22 в 11:08 ДБ (2 бригады/ 8 человек), обход в пролетах опор 286 - 528/36. 10.9.22 замены опоры №№83,84,86, смонтированы провода в пр.оп.84-87, установлены опоры №№69/75, 69/76, смонтированы провода пр.оп.69/74-69/77. 11.09.22 19:06 включили до РЛ-3 оп.168, запитано +1 ТП (ТП-7184), допускаются для отключения ДГУ в ТП 7211. В 21:38 включен без аб. отпайки на аб. ТП, с ТП 7046 ДГУ снят	школа / 310 чел	310	0,2	19	+15, пасмурно

Прим.ЭЭС	10	Крыловка 35/10	2	06.09.22 23:33	06.09.22 23:34	0:01	06.09.22 23:34	0:01	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП		быта нет	0	0,01	1	+15, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	13	06.09.22 23:37	06.09.22 23:37	0:00	06.09.22 23:37	0:00	МТЗ	выв	у	РИЧПН. РЗА ПП. РПВ по ТУ		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	по ф.7 РКЛ оп.190	07.09.22 0:20	07.09.22 14:14	13:54	07.09.22 14:14	13:54	МТЗ	нет	ну	РИЧПН. РЗА ПП. В 14:08 в КТП-5316 включен ВН ввода Ф-7 Новороссия, В 14:14 включен РКЛ оп.190, запитаны все потребители. Произведен обход ВЛ пр. 190-304. возможных участков. Сильный разлив реки, необходима высокопроходимая техника. В пр. оп. 252 - 253 Кроны дерева в проводах. После схода воды планируется замена дер. оп.252		нет / 220 чел	220	0,2	7	+14, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	46	07.09.22 0:40	07.09.22 1:26	0:46	07.09.22 2:50	2:10	МТЗ	ну		Включен без СТП. Оп.46/1 повреждены ОПН-10, исключены из схемы, все запитано		нет / 1558 чел	1558	0,51	13	+18, дождь
Ам.ЭЭС	10	Уландочка 220/10	3	07.09.22 0:40	07.09.22 1:40	1:00	07.09.22 1:40	1:00	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 287 чел	287	0,2	8	+15, дождь
Прим.ЭЭС	10	Руновка 35/10	8	07.09.22 1:04	07.09.22 5:03	3:59	07.09.22 5:03	3:59	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 130 чел	130	0,02	4	+13, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	10	07.09.22 1:10	07.09.22 13:02	11:52	14.09.22 16:17	183:07	МТЗ	выв		Оп. 34/1/6, 34/1/7, 34/1/8 смыты (в реке), КТП-7556 подтоплено. Вкл без ТП-7556. 9.9.22 в 16:23 нагрузка КТП-7556 переведена на КТП 7004 (Ф-5 ПС Владимиро-Александровская) по сети 0,4 кв. Все потребители запитаны. 10.9.22 20:02 работы по выправке опор на участке оп.34/1/2 до оп.34/1/5 выполнены. ТП7556 заменены поврежденные прох.из. Вкл в работу.		нет / 900 чел	900	0,9	11	+16, пасмурно
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	6	07.09.22 1:13	07.09.22 2:51	1:38	02.10.22 15:28	614:15	МТЗ	ну		РИЧПН. Включен без ТП-1026 (в 18:30 запитано от ДГ 5 кВт). Проезда нет, перемыта дорога. В пр.оп. 176/15-176/75 разлив р.Джигитовка, затопление опор осмотр невозможен. 09.09.22 уровень в реке упал, осмотрена часть линии где возможен проезд/проход: на оп.176/39 сорваны провода с изоляторами ф.А,В; на оп.176/40 сломана траверса, провода на земле; в пр.оп.176/41-176/46 опоры смыло, на оп.176/47 сломана траверса, провода на земле, наклон опоры более 50см; на оп.176/48 сорваны провода с изоляторами ф.А,В; на оп.176/49 сорван провод с изолятором ф.А; в пр.оп.176/67-176/71 подтопление опор; в пр.оп.176/1-176/38, 176/50 - 176/66, 176/72-176/94 - замечаний нет. 30.9.22 для монтажа выноски в пролета 176/40-176/48, произведена установка опор 9шт. (Занкерных, 6 промежуточных). 01.10.22 произведен монтаж проводов на вновь смонтированном участке пролетах оп. 176/40-176/48, ввод в работу участка запланировано на 02.10.22. 02.10.22 в 15-28 включен полностью.		аэропорт / 2 чел	2	0,2	9	+14, сильный ветер
Ам.ЭЭС	10	Уландочка 220/10	3	07.09.22 1:53	07.09.22 2:28	0:35	07.09.22 2:58	1:05	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Вкл с откл ЛР-14-03-07 (осталось одно ТП). Пр.оп. 120/11- 120/12 сняли ветку с провода. 02:58 все включенно		нет / 287 чел	287	0,2	8	+15, дождь
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Уссурийск-1		07.09.22 1:55	07.09.22 1:55	0:00	07.09.22 1:55	0:00	Усс-1: НЗЗ 1ст, АПВ+ ИМФ ф.А 48,2 км АТЭЦ;МТО, НЗЗ 1ст, АПВ+	у				нет	0	0	0	+15, ветер
Прим.ЭЭС	110	Рощино - Глубинная		07.09.22 2:05	07.09.22 4:35	2:30	07.09.22 9:00	6:55	ЭНЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Обесточены ПС Глубинная, Восток. Включена в работу в НПФР без ф.С., потребитель запитан. 9:00 включена в работу по нормальной схеме, в пр.оп.221-222 на ВОЛС убрана ветка со следами пожаров		Красноармейский р-н / 3720 чел	3720	4,4	25	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	07.09.22 2:52	08.09.22 15:05	36:13	13.10.22 17:38	878:46	МТЗ	выв		РИЧПН. РЗА ПП. 8.9.22 15:05 потребители запитаны от резерва, осталось погашено 4 ТП: 7264, 7595 (на ХХ), 7616 (без потребителей). Старчѳус, нет подьезда. 9.9.22 16:47 включен до опоры 27, запитана ТП-7264, ТП Старчѳус, запитаны все потребители. Выведен участок от опоры 22 - 62. 07.10.22 Произведена выправка опор и ремонт проводов.13.10.22 собраны шлейфы опора№27,№47. 17:38 включен по норм схеме.	ф.5 ПС Вл.- Александровское	нет / 570 чел	570	0,7	9	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	07.09.22 3:25	07.09.22 4:06	0:41	07.09.22 4:06	0:41	МТЗ	выв	у	РИЧПН. РЗА ПП.		нет / 1752 чел	1752	1,3	23	+16, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	по ф.4 РКЛ-1	07.09.22 3:44	08.09.22 3:32	23:48	14.09.22 21:10	185:26	МТЗ			Отключен РКЛ-1 оп. 321 Ф-4. 08.09.22 в 03-32 включено 9 ТП от ДГ в с.Шумном. Разлив р. Павловка, смыта оп. №341 обрыв проводов в пр.оп 340-343, нет доступа. 13.09.22 в 14-54 запитано с.Антоновка от ДГ (подключен к ТП 3135 запитаны ТП 3135,3134,3132)	ДГ	школа-2, дс / 2118 чел	2118	0,37	16	+16, сильный ветер
Прим.ЭЭС	10	Губерово 35/10	14	07.09.22 4:37	07.09.22 5:39	1:02	07.09.22 5:39	1:02	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП.		школа / 286 чел	286	0,02	3	+12, сильный ветер

Прим.ЭЭС	10	Губерово 35/10	18	07.09.22 4:37	07.09.22 4:37	0:00	07.09.22 15:12	10:35	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. При отключении Ф-18 действием АВР питание КТП РТПС переведено на Ф-3 ПС Иман. КТП Насосная станция нагрузка переведена на Ф-8 ПС Губерово. Осмотр без замечаний.	ф.3 Иман, ф.8 Губерово	быта нет	0	0,04	1	+12, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	7	07.09.22 4:46	07.09.22 5:59	1:13	07.09.22 5:59	1:13	МТЗ	выв	у	РИЧПН. РЗА ПП.		нет / 610 чел	610	0,3	3	+12, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	07.09.22 4:46	07.09.22 6:33	1:47	10.09.22 20:00	87:14	МТЗ	выв		РИЧПН. РЗА ПП. Нагрузка частично переведена на Ф-7 ПС Авангард в 06:33, без 1 ТП. Выведен участок от ТП 7381 до ТП 7404, в пр.оп.6-7 (переход через реку) обрваны провода, лежат в воде, все запитано в 13:39. Устранено	ф.7	школа / 812 чел	812	0,2	4	+12, сильный ветер
Прим.ЭЭС	10	Крыловка 35/10	6	07.09.22 4:51	07.09.22 4:52	0:01	07.09.22 4:52	0:01	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП.		нет / 334 чел	334	0,05	7	+12, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	110	Обор - Мухен с отп Дурмин	С-35	07.09.22 5:00	07.09.22 5:06	0:06	07.09.22 5:06	0:06	НЗЗ 2 ст	ну	у	РИЧПН, РЗА ПП. Обесточены ПС Дурмин, Мухен, Сидима, Золотая, Сукпай. В пр.оп.137-138 убрано дерево из вне охранной зоны, повреждения провода нет	р-н им.Лазо/ 6453 чел	6453	1,7	42	+16, дождь, ветер	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	07.09.22 5:06	07.09.22 9:45	4:39	07.09.22 17:05	11:59	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. В 9:45 включен без 9 ТП (запитано с.Зеркальное основной потребитель более 50% нагрузки). В 14:02 оперативной штангой снято дерево с провода в пр:95-96. В 17:05 включен полностью.	ф7	нет / 290 чел	290	0,1	13	+12, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	17	07.09.22 5:08	07.09.22 10:41	5:33	07.09.22 10:41	5:33	МТО			РИЧПН. РЗА ПП в пр. оп. № 9/1 - 9/2 - обрыв проводов ф.А,В вследствие падения дерева		нет / 538 чел	538	1	13	+16, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	07.09.22 5:14	07.09.22 5:34	0:20	07.09.22 5:34	0:20	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП.		нет / 264 чел	264	0,1	9	+16, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	7	07.09.22 5:43	07.09.22 11:25	5:42	07.09.22 11:25	5:42	МТЗ		у	РИЧПН. РЗА П. Убраны деревья в пр. оп. № 60-61, 80-81, 87-88.		нет / 359 чел	359	0,06	2	+16, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3	07.09.22 5:49	07.09.22 21:58	16:09	10.09.22 19:51	86:02	МТЗ	нет		РИЧПН. РЗА П. Оп.45 подмыта, в пр. оп 24-24/1 дерево на проводах (пр.оп. 40-46 нет возможности осмотра, подтопление). В 21:58 включен до оп. 40, запитаны 5 ТП (7380, 7379, 7619, 7596, 7590) из 8-ми. В 23:59 ДБ для разборки шлейфов на оп. 59 для последующего подключения ДГУ. 8.9.22 в 1:20 от ДГУ подключены 3 ТП, включены все потребители. Устранено		нет / 237 чел	237	0,1	8	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	07.09.22 5:49	07.09.22 18:53	13:04	23.09.22 13:38	391:49	МТЗ	нет		РЗА ПП. РичПН. В 17:10 включен до ТП-7022 запитаны 2 ТП из 16. В 18:53 включен без 2 ТП (7621, 7612 установленные под программу дальневосточный гектар, без отходящих линий 0,4кВ). Причина: опоры №95/23/6, 95/31, 95/32, 95/33 смтыты, опоры №95/34, 95/35 сломаны, опора № 95/23/5 наклонена, в пр.оп.95/23/4-95/23/8, 95/30-95/36 провод сорван, смыт. Повреждение на вед. отпайке. Опора 95/23/6 исключена из схемы, длина пролета 135 м, габарит не менее 7 м.		нет / 550 чел	550	0,3	16	+14, ветер
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	33	07.09.22 5:53	07.09.22 8:00	2:07	07.09.22 8:00	2:07	МТО	выв	не произв	РИЧПН. РЗА ПП. Повреждение на вед. отпайке в ст. СТП-2335.		нет / 832 чел	832	0,3	18	+16, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	07.09.22 6:06	07.09.22 11:29	5:23	07.09.22 11:29	5:23	"земля" от КУ			Земля самоустранилась. По фидеру была запитана часть нагрузки Ф-29 ПС Береговая-2.		нет / 200 чел	200	0,5	14	+12, ветер
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - РЦ с отпайками	С-7	07.09.22 7:07	07.09.22 7:07	0:00	08.09.22 0:25	17:18	ВЧБ	ну	не произв	На ПС 110 кВ Городская АВР-110 усл., ПС 110 кВ Ц АВР-6 усл., ПС 35 кВ Парк Гайдара, Ханкайская АВР-6 усл.(потребители запитаны по АВР-110/6). В пр.оп.107-108, обрыв провода ,нижняя фаза «С», провод лежит на земле. Устранено	С-8	нет	0	0	0	+16, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - Энергомаш с отпайками	С-47	07.09.22 7:07	07.09.22 7:30	0:23	07.09.22 20:37	13:30	ДЗ 2 ст	ну	ну	Обесточены ПС-110 Здоровье, Энергомаш, Восточная, ПС-35 Св. Обрыв провода ф.С КВЛ 110 ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отпайками (С-7) в пр.оп.107-108 с падением ВЛ 110 С-47, С-48. В 7:26 нагрузка ПС 110 Здоровье запитана по С-48 (цель №2), 7:30 запитана нагрузка ПС 110 кВ Энергомаш. В 8:02 запитана нагрузка ПС Восточная, ПС Св.	С-48	22МВт/ 41288 чел/ 51 фид	41288	22	143	+16, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - Энергомаш с отпайками	С-48	07.09.22 7:07	07.09.22 7:26	0:19	07.09.22 7:26	0:19	ДЗ 2 ст	ну	у	Обрыв провода ф.С КВЛ 110 ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отпайками (С-7) в пр.оп.107-108 с падением ВЛ 110 С-47, С-48.		учтен	учтен	учтен	учтен	+16, дождь, ветер
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	8	07.09.22 7:10	07.09.22 7:55	0:45	07.09.22 12:27	5:17	МТЗ	ну	ну	Убрано дерево в пролете опор 27-28.		школа, дс / 1870 чел	1870	0,5	10	+16, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Бычиха	Т-60	07.09.22 8:04	07.09.22 8:15	0:11	07.09.22 8:15	0:11	МТО	ну	у	Обесточены ПС Бычиха, Корейский поселок. В пр.оп.68-69 под проводами ВЛ дерево со следами КЗ. РичПН	с.Новотроицкое, с.Казакевичево, с.Бычиха, с.Корсаково-1, с.Корсаково-2, п.Кор.поселок (5098 чел).	5098	4,7	84	+16, дождь, ветер	

Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга	С-50	07.09.22 8:20	07.09.22 8:30	0:10	07.09.22 8:30	0:10	ДЗ 1,2з, НЗЗ 2ст	ну	у	Обесточено ПС-110 Елабуга, ПС-35 Маяк. В пр.оп.180-181, пр.оп.87-88 падение деревьев на провода, без повреждения		1,5 МВт/ 3275 чел/11 фид	3275	1,5	34	+16, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконка - Елабуга	С-50	07.09.22 8:34	07.09.22 19:14	10:40	07.09.22 19:14	10:40	ДЗ 1,2з, НЗЗ 2ст	ну	ну	Обесточено ПС-110 Елабуга, ПС-35 Маяк. Пр.оп. оп.180-181 обгоревшее дерево под проводами ВЛ; пр.оп. 87-88 на проводах ВЛ дерево, упавшее из вне охранной зоны.		1,5 МВт/ 3275 чел/11 фид	3275	1,5	34	+16, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Корфовская - Быхича	Т-60	07.09.22 8:35	07.09.22 10:22	1:47	08.09.22 17:36	33:01	МТЗ	ну	ну	Обесточены ПС Быхича, Корейский поселок. В 10-22 на ПС 35 кВ Краснореченская включен СВ 35. Все потребители включены. Произведен осмотр: в пр.оп.68-69 под проводами ВЛ дерево со следами КЗ, повреждение провода средней фазы 2 повива, нижней фазы 1 повив; в пр.оп.72-73 убрали 2 дерева с проводов, без повреждения.	ПС Краснореченская СВ-35	школа-3, дс-3 / 5098 чел	5098	4,7	84	+16, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	07.09.22 8:39	07.09.22 19:17	10:38	07.09.22 19:17	10:38	"земля" от КУ			Вкл в 10:40 без 5 ТП, вкл в 19:17 полностью. оп 93 срыв укоса, требуется ревизия РЛ-2		нет / 143 чел	143	0,1	6	+15, ясно
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Водозабор с отп.Береговая	С-126	07.09.22 8:40	07.09.22 8:47	0:07	07.09.22 8:51	0:11	НЗНП 1ст, ДЗ 2ст	ну	у	Обесточена ПС Водозабор, на ПС Городская, Береговая АВР успешно	Водозабор 2Т	г.Комсомольская-Амуре / 1123 чел	1123	0,5	17	+16, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	07.09.22 8:45	07.09.22 9:28	0:43	07.09.22 9:28	0:43	"земля" от КУ		у			нет / 6 чел	6	0,01	2	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Разрез 110/10/6	3	07.09.22 8:45	07.09.22 13:27	4:42	07.09.22 13:41	4:56	МТО	ну	ну	В пр. 92-93 ветки на проводах. Оп. 93 обрыв вязы провода		школа, скваж/ 711 чел	711	0,2	23	+14, ветер
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	25	07.09.22 8:45	07.09.22 9:13	0:28	07.09.22 9:13	0:28	МТЗ	выв	у	Произведен осмотр 10.09.22 без замечаний. РЗА ПП.		школа/1440 чел	1440	1,2	15	+15, дождь
Хаб.СЭС	10	Картель 110/10	17	07.09.22 9:10	07.09.22 11:48	2:38	07.09.22 14:56	5:46	МТЗ	ну	ну	ветка в пролете опор 123-124		школа, дс / 2000 чел	2000	0,2	3	+15, дождь
Хаб.СЭС	110	К - КТЭЦ-3 с отп ГПП-5	С-117	07.09.22 9:10	07.09.22 9:10	0:00	07.09.22 9:10	0:00	НЗНП 1ст, ДЗ 2ст	у		РИЧПН. РЗА ПП. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	07.09.22 9:27	07.09.22 9:32	0:05	07.09.22 9:32	0:05	МТО	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП. Обход без замечаний		школа, кот/ 2350 чел	2350	0,96	29	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Ясенево 110/6	ф.Олон	07.09.22 9:29	07.09.22 10:08	0:39	07.09.22 18:53	9:24	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Вкл без 4ТП. Пр.оп.2/104105 упало дерево из вне охранной зоны, оп.2/100 оборвана вязка Ф-А, пр.оп. 2/100-101 обрыв провода ФВ, пр.2/103-2/104 обрыв проводов Ф-В,С, оп.2/106 выпал крюк Ф-В. Устранено.		школа, кот, насосн/1067 чел	1067	0,4	8	+14, ветер
Хаб.СЭС	6	Северная 110/6	1	07.09.22 9:30	07.09.22 9:31	0:01	07.09.22 9:31	0:01	МТЗ	нет	у	РИЧПН. РЗА ПП. При осмотре обнаружено на земле дерево со следами нагара в пролете оп 20-21.		нет / 30 чел	30	0,2	4	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	5	07.09.22 9:44	07.09.22 11:25	1:41	08.09.22 11:30	25:46	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Включен без ТП-0175. Падение дерева в пр. оп. 35-36, обрыв проводов ф В,С в пр. оп. 35-38. Устранено		школа, д/с/ 1381 чел	1381	0,21	15	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	10	07.09.22 9:47	07.09.22 11:25	1:38	08.09.22 0:43	14:56	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Вкл без 3ТП. Повреждение на вед. ТП.		кот, д/с/ 300 чел	300	0,45	7	+15, дождь
Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Водозабор с отп.Береговая	С-126	07.09.22 9:49	07.09.22 9:49	0:00	07.09.22 9:49	0:00	НЗНП 1ст	у		РИЧПН. РЗА ПП. на оп.316 обнаружен потемневший шлеф. Планируется вывод в ремонт ВЛ для укорачивания шлейфа.		нет	0	0	0	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Обор - Мухен с отп Дурмин		07.09.22 9:52	08.09.22 0:25	14:33	08.09.22 0:25	14:33	НЗЗ 2ст	ну	ну	РИЧПН, РЗА ПП. Обесточены ПС Дурмин, Мухен, Сидима, Золотая, Сукпай. В пр.оп.137-138 убрано дерево из вне охранной зоны, повреждения провода нет		р-н им.Лазо/ 6453 чел	6453	1,7	42	+16, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	07.09.22 10:05	07.09.22 13:02	2:57	07.09.22 19:30	9:25	КУ, земля			РИЧПН. Вкл основной потребитель, в 19:30 схем восст, повреждение на ведомственном ТП.		нет/ 1000 чел	1000	0,3	13	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	15	07.09.22 10:18	07.09.22 12:50	2:32	07.09.22 12:50	2:32	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Повреждения на вед ТП.		кнс, д/с/ 3050 чел	3050	0,72	25	+15, дождь
Прим.ЮЭС	35	Бархатная 35/6	Т1	07.09.22 10:21	07.09.22 11:25	1:04	07.09.22 16:07	5:46	МТЗ			Погашена 1С 6, обеспечен резерв. На ТСН-1 заменены поврежденные прох.изоляторы.	СВ-6	3,1 МВт/ 2188 чел	2188	3,1	43	+18, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	1	07.09.22 10:29	08.09.22 14:55	28:26	08.09.22 14:55	28:26	МТЗ	ну	не произв	В пр.оп.95-96 упавшее дерево, в пролётах 95, 96, 97 обрыв трёх проводов. Повреждение устранено в 3:45, включение неусп. 8.9.22 обнаружено в пр.оп.149-150 дерево, обрыв проводов 3-х фаз в пр.оп.148-151. Устранено.		школа, дс / 531 чел	531	0,5	12	+15, дождь
Хаб.СЭС	6	Падали 110/6	1	07.09.22 10:35	07.09.22 21:30	10:55	07.09.22 21:30	10:55	МТЗ	выв	не произв	оп. 55-56 обнаружены ветки деревьев на проводах ВЛ. 12:25 обнаружен критический наклон оп.16. АВР выполнен 21-30 включен полностью.		нет / 100 чел	100	0,02	2	+15, дождь
Хаб.СЭС	10	Совхоз Комсомольский 35/10	10	07.09.22 10:39	07.09.22 11:08	0:29	07.09.22 11:08	0:29	МТЗ	нет	не произв	повреждение на ведомственной отпайке КЭС ХУРБА устранено.		нет / 160 чел	160	0,1	3	+15, дождь
Хаб.СЭС	10	Менгон 35/10	5	07.09.22 10:40	07.09.22 11:02	0:22	07.09.22 13:24	2:44	МТЗ	выв	не произв	РЗАПП, РИЧПН. В 11:02 включен без 3 ТП в п. Джун. 11:15 допущена бригада на обход ВЛ от оп.45 до оп.158 2 чел. +1 ед. Оп.96-97 обнаружено дерево на проводах ВЛ.		школа, дс / 870 чел	870	0,17	6	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	35	Племрепродуктор - Федоровка с отпайками	№2	07.09.22 11:02	07.09.22 11:02	0:00	07.09.22 11:15	0:13	МТЗ	ну	у	Обесточенных потребителей нет. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	173	07.09.22 11:11	07.09.22 11:11	0:00	07.09.22 11:11	0:00	МТЗ	у		РИЧПН. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево		07.09.22 11:35	07.09.22 20:27	8:52	07.09.22 20:27	8:52	КУ, земля			С обесточиванием ПС 35 Черняево. В пролете 150-151 устранен обрыв вязы провода ф. "А" из за падения дерева (осна).		0,5 МВт/ 1490 чел/ 5 фид	1490	0,5	27	+15, дождь

Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	21	07.09.22 11:41	07.09.22 12:00	0:19	07.09.22 12:00	0:19	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП. Падение дерева в пролете оп№65-66 без повреждения проводов.		школа, дс / 334 чел	334	0,15	7	+15, дождь
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	1	07.09.22 11:46	07.09.22 11:51	0:05	07.09.22 11:51	0:05	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП.		школа, кот/ 539 чел	539	0,12	7	+18, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Красицкая 110/35/10	9	07.09.22 11:47	07.09.22 12:20	0:33	07.09.22 12:20	0:33	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП.в пролете оп№191-192 падение дерева обрыв трех проводов.		нет / 378 чел	378	0,3	3	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Шереметьево 35/10	9	07.09.22 11:54	07.09.22 20:42	8:48	08.09.22 17:36	29:42	МТЗ	ну	ну	20-41 включен до Р-21. Выведен участок ВЛ без потребителя. 8.09.22 в 17:36 включен полностью. В пр.оп.111-112 с проводов ВЛ убрано дерево, провода и изоляция не повреждены.		нет / 100 чел	100	0,05	3	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	11	07.09.22 12:05	07.09.22 16:18	4:13	08.09.22 17:50	29:45	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Выведен участок без нагрузки от Р-51 до Р-78, все запитано. 8.9.22 в 17:50 включено полностью. В пр.оп.230-231 с проводов ВЛ убрано дерево, провода и изоляция ВЛ не повреждены.		школа, дс / 500 чел	500	0,12	7	+15, дождь
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	07.09.22 12:15	11.09.22 13:36	97:21	13.09.22 13:59	145:44	КУ, земля			РИЧПН. В 12:16 включен до РЛ-20 оп.237, без БТП. В 14:29 включен до РЛ-РП-4 оп.1 (по Ф-9 Фурманово). Включен до РЛ23 оп. 290 включено ТП 2041, запитано 5ТП из 9ти. 12.09.22 обнаружен наклон оп.318 (по Ф-9 Фурманово) с обрывом провода.		школа, ретрансл/ 122 чел	122	0,22	9	+17, ясно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	118	07.09.22 12:19	07.09.22 12:19	0:00	07.09.22 12:19	0:00	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП.		школа, д/с, кот/ 1923 чел	1923	0,6	12	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	6	07.09.22 12:30	07.09.22 14:49	2:19	08.09.22 11:55	23:25	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП.Опора №1 срыв изолятора. В пролете оп.№18/4-18/5 обрыв провода. На участке ВЛ между ТП-2066 и ТП-1466 с проводов убрана ветка.	ф.23, ф.21 Березовка	школа/ 3650 чел	3650	0,7	14	+15, дождь
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	07.09.22 12:42	07.09.22 12:42	0:00	07.09.22 12:42	0:00	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП.		нет/ быта нет	0	0,01	1	+18, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	07.09.22 12:52	07.09.22 14:08	1:16	08.09.22 18:27	29:35	МТЗ	нет	ну	РИЧПН. РЗА П. Потребителю обеспечен резерв. Пр.оп.252-253 снята ветка. Падение оп. 159 (лежит в воде).	ф3	нет/ 100 чел	100	0,15	8	+21, ясно
Прим.СЭС	35	Фадеево - Извилика - Бреевка		07.09.22 12:56	07.09.22 13:09	0:13	07.09.22 13:09	0:13	МТО	ну	у	С обесточиванием ПС 35 Извилика, Бреевка.		0,47 МВт/ 2667 чел	2667	0,47	25	+19, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	7	07.09.22 13:07	07.09.22 13:30	0:23	07.09.22 20:00	6:53	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА П. Повреждение проходных изоляторов ТП-603. Устранено.		нет/ 200 чел	200	0,2	6	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	07.09.22 13:11	07.09.22 13:15	0:04	07.09.22 13:15	0:04	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП.		кот/ 550 чел	550	0,33	24	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	13	07.09.22 13:32	07.09.22 17:21	3:49	07.09.22 17:21	3:49	МТЗ	выв	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Убрано дерево с проводов ВЛ в пролете оп.№5/3- 5/2.		нет/ 100 чел	100	0,6	8	+13, дождь
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	07.09.22 13:36	07.09.22 13:36	0:00	07.09.22 13:36	0:00	МТЗ	у		РИЧПН. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Амуркабель - Горка	Т-34	07.09.22 13:36	07.09.22 13:45	0:09	07.09.22 20:03	6:27	ДЗ 3 зона	ну	ну	С обесточиванием ПС 35 Горка, Кр.Реченская, Кор.поселок, Бычиха. В 13:45 запитана ПС 35 Горка (взято 4 МВт/ 16675 чел), в 16:30 запитаны потребители ПС Кор.поселок, Краснореченская, ост.обесточен ПС 35 Бычиха (0,9 МВт/4187 чел). На уч."Кор.Поселек-Бычиха" в пр.оп. 50-51 убрано упавшее дерево. ВЛ вкл в работу.		5,8 МВт/ 24650 чел/38 фид	24650	5,8	192	+18, дождь
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	07.09.22 14:05	07.09.22 15:37	1:32	07.09.22 21:00	6:55	МТО	ну	ну	РИЧПН. РЗА П. Потребителю обеспечен резерв. На оп. 1 повреждена кабельная воронка. Устранено		кот, скваж, школа/ 1039 чел	1039	0,17	18	+20, ясно
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	10	07.09.22 14:09	07.09.22 14:09	0:00	07.09.22 14:09	0:00	МТЗ	выв	у	РИЧПН. РЗА ПП. РПВ по ТВ. Осмотр без замечаний		школа, дс / 796 чел	796	0,35	5	+13, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	2	07.09.22 14:20	07.09.22 14:20	0:00	07.09.22 14:20	0:00	МТЗ	у		РИЧПН. РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+13, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Дормидонтовка 110/10	7	07.09.22 14:38	07.09.22 18:00	3:22	07.09.22 18:00	3:22	МТЗ	нет	ну	Включен до оп.№17. потребитель полностью запитан. 07.09.22 18-00 включен полностью ,повреждение в пролете оп№94-95 без повреждения проводов.РичПН. .		нет / 1004 чел	1004	0,1	8	+13, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 35/10	10	07.09.22 14:46	07.09.22 18:18	3:32	07.09.22 18:18	3:32	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА П. Опора №137 устранен обрыв проводов		нет/ 153 чел	153	0,1	10	+13, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	2	07.09.22 14:50	07.09.22 15:38	0:48	07.09.22 15:38	0:48	МТО	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке		школа, кот/ 1168 чел	1168	0,66	14	+13, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	3	07.09.22 15:07	07.09.22 15:44	0:37	07.09.22 15:44	0:37	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет/ 945 чел	945	0,11	2	+20, ветер
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ1 - Горький №2	С-4	07.09.22 15:12	07.09.22 15:12	0:00	09.09.22 19:16	52:04	НЗЗ 1ст	ну		РИЧПН. На ПС Горький АВР 35/6 успешен. Отключенных потребителей нет. РИЧПН. РЗА ПП. Пр.оп.3-4 обрыв 2-х проводов из за падения 2-х деревьев (тополь, 30 м.) из вне охранной зоны. 8.9.22 восстановлен провод нижней фазы (лежал на земле), работы осложнены большим количеством повреждений провода, пересечением с а/м дорогой с интенсивным движением в р-не ул. Узловая и ул. Световая, пересечением с вед. ВЛ различного напряжения, необходимостью уборки порубочных остатков. 9.09.2022 повреждения устранены.		нет	0	0	0	+13, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	07.09.22 15:17	07.09.22 15:29	0:12	07.09.22 15:29	0:12	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП.						+13, ветер
Хаб.СЭС	10	КСК 110/10	20	07.09.22 15:31	07.09.22 15:35	0:04	07.09.22 15:35	0:04	МТЗ	нет	у	РИЧПН. РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет / 750 чел	750	0,1	6	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	43	07.09.22 15:36	08.09.22 5:30	13:54	08.09.22 5:30	13:54	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП.		нет / 50 чел	50	0,2	19	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	19	07.09.22 15:58	08.09.22 1:52	9:54	08.09.22 1:52	9:54	МТО	ну	ну	РИЧПН. РЗА П. В пр.оп.65-67 повреждения провода. Устранено		школа, дс / 1298 чел	1298	0,4	16	+15, дождь

Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	20	07.09.22 16:08	07.09.22 19:40	3:32	08.09.22 11:20	19:12	МТЗ	ну	ну	Включен до Р-213, выведен участок ВЛ с 8 ТП СНТ(дачи), пролете оп.№55-56 убрано дерево с проводов ВЛ из вне охранной зоны.	нет / 2000 чел	2000	0,5	30	+15, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	07.09.22 16:16	07.09.22 17:49	1:33	07.09.22 19:27	3:11	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Вкл без 13 ТП. В 19:27 полностью повреждение на вед. ТП-834.	кот, школа, д/с/ 2350 чел	2350	0,96	29	+15, дождь	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	07.09.22 16:23	07.09.22 17:03	0:40	07.09.22 17:34	1:11	КУ, земля			РИЧПН. Земля самоустранилась.	нет/ 114 чел	114	0,05	5	+15, ветер	
Ам.ЭЭС	10	Бузули 35/10	21	07.09.22 17:04	07.09.22 18:13	1:09	07.09.22 18:46	1:42	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА П. Вкл до ЛР 8/21/11, вкл в 18:46. Оп.57/54 устранен обрыв 2 вязык.	школа, д/с, больн, атс/1836 чел	1836	0,66	21	+18, ветер	
Прим.ЭЭС	10	Губерово 35/10	18	07.09.22 17:29	07.09.22 21:29	4:00	08.09.22 11:06	17:37	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. Произведен осмотр в пр. оп. 182-183 снята ветка.	ррс/ быта нет	0	0,04	1	+20, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	13	07.09.22 17:29	08.09.22 5:21	11:52	08.09.22 5:21	11:52	МТО	выв	ну	РИЧПН. РЗА ПП. 5-21 после осмотра включен успешно Запитано 8ТП (100 чел). 05-30 ПС Южная Ф-43 включен 05-30 включен без вед. ТП-2453(Произв.база), включено 18 ТП(пром.зона). Пр. оп. 28-30 убраны ветки с проводов.	нет/ 100 чел	100	0,6	8	+13, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	3	07.09.22 17:46	07.09.22 20:36	2:50	07.09.22 20:36	2:50	МТО	нет	у	РИЧПН. РЗА ПП.	кот, ретрансл/ 1850 чел	1850	0,25	6	+15, ясно	
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	8	07.09.22 17:52	07.09.22 18:12	0:20	07.09.22 18:12	0:20	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП. Повреждена на вед.уч-ке	школа, в/ч, насосная / 1870 чел	1870	0,3	10	+15, дождь	
Прим.ЭЭС	110	Иман - Новопокровка		07.09.22 18:20	07.09.22 18:20	0:00	07.09.22 18:20	0:00	ТМ	у		РИЧПН. РЗА ПП. Осмотр оборудование ПС Новопокровка без замечаний	нет	0	0	0	+20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Чернышевка 35/10	4	07.09.22 18:31	07.09.22 19:10	0:39	09.09.22 16:35	46:04	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Вкл без 4ТП, вкл в 20:13 без 1ТП. Подтоплен участок от оп.416 до ТП-5069, ТП включено от ДГУ в 22:26. Смыта опора №437. 9.9.22 произведена перетяжка проводов в пр.оп.436-438, исключена из схемы оп.437, все включено в 16:35	нет/ 178 чел	178	0,1	9	+17, ясно	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	07.09.22 18:35	07.09.22 19:33	0:58	07.09.22 19:49	1:14	МТЗ	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП. Вкл без 4ТП, вкл в 19:49. (Самоустранилось)	Ин-тяг ф7	нет/ 900 чел	900	0,34	16	+16, ветер
Прим.ЭЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	07.09.22 18:39	07.09.22 18:39	0:00	07.09.22 18:39	0:00	МТЗ	у		РИЧПН. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, ясно	
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	234	07.09.22 19:32	07.09.22 19:53	0:21	09.09.22 18:22	46:50	КУ, земля			РИЧПН. Вкл без 5ТП. Повреждение на вед.оп 234-00/109, обрыв шлейфа ф.С на оп.234-00/107, разрушен подставной изолятор.	нет / 3000 чел	3000	0,41	31	+15, ветер	
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	24	07.09.22 19:44	08.09.22 1:25	5:41	08.09.22 19:10	23:26	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. В пролетеоп.№ 156-157 падение дерева, обрыв 3- проводов. В пролете оп.№206-207 падение дерева.	школа / 508 чел	508	0,16	5	+15, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	1а	07.09.22 20:16	07.09.22 22:10	1:54	08.09.22 11:50	15:34	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Падение дерева на провода ВЛ в пролете оп.№50-51. Выведен головной участок до Р-226 без потребителей.	ф.14	нет/ 349 чел	349	0,6	12	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	07.09.22 21:40	07.09.22 23:15	1:35	08.09.22 15:31	17:51	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. РЗА П. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение головного кабеля от ПС.до опоры №1. 8.9.22 в 10:19 ПЮЭС выехала бригада 3 человека для замены кабельной муфты. В 12:58 допущена бригада для испытания КЛ после монтажа муфт. Устранено.	ф.16	нет / 120 чел	120	0,1	7	+15, ясно
Хаб.СЭС	35	Селихино - Снежная	Т-215	07.09.22 21:52	07.09.22 21:57	0:05	07.09.22 21:57	0:05	ДЗ 2 ст	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Обесточивались ПС Снежная, ПС Гурское,	нет / 2789 чел	2789	0,7	10	+15, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	07.09.22 23:10	08.09.22 2:34	3:24	08.09.22 11:55	12:45	МТЗ	выв	ну	РИЧПН. РЗА ПП. Обеспечен резерв без БТП. В пролете оп.№22-23 убрано дерево с проводов ВЛ. Убраны деревья на участке в пр. оп. № 18-27.	ф.11 Тополево	нет / 3265 чел	3265	0,3	16	+15, дождь, ветер
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		07.09.22 23:32	08.09.22 11:50	12:18	09.09.22 16:40	41:08	ТНЭНП 2 ст	ну	ну	В-0 85.1 км. Обесточена ПС Октябрьская. В 06:50 допуск для осмотра ВЛ. В 10:18 допущена бригада (МЭС) на разбор шлейфов на ПС Сиваки. В 11:50 включена ВЛ-110 Сиваки-Октябрьская в неполнофазном режиме (без ф.В), потребители запитаны. На оп.361 обнаружен обрыв гирлянды изоляторов ф.В. Устранено.	школа, дс / 2945 чел	2975	0,1	17	+15, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	12	07.09.22 23:47	08.09.22 14:58	15:11	08.09.22 14:58	15:11	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. ТП.	нет / 493 чел	493	0,1	7	+15, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	07.09.22 23:47	08.09.22 14:47	15:00	08.09.22 14:47	15:00	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. ТП-2206.	нет / 117 чел	117	0,01	6	+15, дождь, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	08.09.22 1:02	08.09.22 14:59	13:57	08.09.22 14:59	13:57	МТЗ	выв	ну	РИЧПН. РЗА ПП. В пр. оп 64-67 срыв проводов с изоляторов (Устранено), опора 88 срыв провода с изолятора устранено. В пролётах опор 91-92 обрыв двух проводов устранено. 5-10 включение не усп. 8.09.22 включен полностью, повреждение на вед. ТП.	школа / 1460 чел	1460	0,1	13	+15, дождь	

Прим.СЭС	6	Плавазавод 110/35/6	20	08.09.22 5:31	08.09.22 9:15	3:44	16.09.22 15:40	202:09	МТЗ	ну	ну	РЗА П. В 9:15 включен до ЛР-22, без 2-х ТП. В 18:30 потребители ТП-1008 (д.Лидовка) запитаны от ДГ. В 20:06 разрезаны шлейфа ф."АВС" на оп.142, включен РЛ-22 на оп.115, запитан последний потребитель ТП-1065 (РРЗ Лидовский). Участок ВЛ-6кВ пр.оп.оп.138-152 затоплен, нет возможности осмотреть. Повреждения: смыта оп.154, на оп.153 и оп.155 обрыв всех проводов; в пр.оп.152-153 обрыв двух проводов; в пр.оп.155-157 срыв двух проводов; пр.оп.157-159 срыв одного провода; на оп.151 в сторону оп.152 срыв изоляторов ф.А,С. 16.09.22 в 15:40 ТП-1008 запитано от ф.3 ПС Плавазавод. Устранены повреждения в пр.оп.155-159 и смонтирован провод от оп.155 ф.20 до оп.179 ф.3. По ф.20 демонтирован провод в пр.оп.153-155. ДГ отключен. Временные схемы выполнены. 21.10.22 включен по нормальной схеме	нет / 85 чел	85	0,03	4	+8, ясно	
Хаб.СЭС	110	Иннокентьевка - Лидога - Троицкое		08.09.22 8:26	08.09.22 15:10	6:44	08.09.22 15:10	6:44	ДЗ 1 ст	ну	ну	Обесточены ПС Лидога, Троицкое. В пр.оп.228-229 наклонное дерево с края просеки, касающееся провода одной из фаз, под проводами ВЛ обнаружено сухое дерево со следами КЗ, провода и изоляция ВЛ не повреждены. Устранено.	Нанайский р-н / 6087 чел	6087	4,7	64	+10, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	по ф.11 РКЛ оп.140	08.09.22 9:23	08.09.22 16:06	6:43			МТЗ			Выделен головной участок до оп.170 (разобраны шлейфа), все потребители запитаны. Нет проезда. 11.9.22 в 13:24 РКЛ оп.140 включен, отключен РЛЗ оп 147 отключен участок оп.147-180	ф.Насосная ЦРП ПаГРЭС школа / 244чел	244	0,2	6	+11, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	13	08.09.22 10:05	08.09.22 10:26	0:21	08.09.22 11:48	1:43	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП-18, ТП-18 запитано в от резерва в 10:40. Повреждение резервной КЛ-10 кВ ТП-49-ТП-18 сторонней организацией (ООО ПромЭнергоГаз). Сообщено в СБ, полицию.	больн, д/с / 7250чел	7250	1,85	11	+15, обл	
Прим.ЗЭС	35	Новотроицкое 35/10	В-35 Т1	08.09.22 10:41	08.09.22 11:10	0:29	08.09.22 11:27	0:46	МТЗ	нет		Обесточилась 1С-10 кВ ПС Новотроицкое. В 11:10 запитана от резерва. В 11:27 включен Т1 по норм схеме. Низкая изоляция ТТ ф"А", несоответствие ВАХ ТТ Ф"АС" в ячейке В-10 Т-1. Замена до 23.09.22	ф.5 ПС Ракитное	нет / 491чел	491	0,05	9	+17, ясно
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	13	08.09.22 10:51	08.09.22 11:19	0:28	08.09.22 14:10	3:19	МТЗ	нет	ну	Включен до ВЛР 10 кВ оп.13-1/9, без отп. на Усть Гур (70 чел.). На оп.4-9/17 заменены поврежденные изоляторы.	водозабор, КНС / 200чел	200	0,3	5	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	по ф.3 СП-3 оп.145	08.09.22 11:47	08.09.22 12:10	0:23	08.09.22 12:10	0:23	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр 8-9.09.22	нет	0	0,05	4	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 РКЛ оп.98	08.09.22 11:59	08.09.22 13:06	1:07	08.09.22 13:06	1:07	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр.	школа / 263чел	263	0,2	14	+23, ясно	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	08.09.22 12:17	10.09.22 12:10	47:53	10.09.22 13:00	48:43	МТЗ	ну	ну	Большой подъем воды перед с. Кошаровка нет проезда. В 12-10 10.09.22 РПВ от КУ, появилась "земля" в сети 10 кВ Ф-"С", оставлен в работе для отыскания с прибором "ПОИСК". В 13-00 включен в работу по нормальной схеме, в пр:19-20 снята ветка с провода Ф-"С"	нет / 159чел	159	0,02	3	+24, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	10	08.09.22 19:15	08.09.22 23:53	4:38	09.09.22 23:54	28:39	МТЗ	выв	ну	РЗА П РИЧПН. Вкл без ТП7225, повреждение вводной КЛ в ТП. Произведен ремонт, вкл в работу по норм.сх.	колония / 290чел	290	0,3	4	+19, ясно	
ЮЯ ЭС	35	ЗИФ - Хатыстыр		08.09.22 21:58	09.09.22 0:00	2:02	09.09.22 0:00	2:02	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Обесточена П 35 Хатыстыр. Пр.оп. 7-8 (под ВЛ) упавшее дерево со следами перекрытия (рядом следы работы сторонней техники, сообщено СБ, ОВД). Провода ВЛ без повреждений.	0,3 МВт/ 1361 чел	1361	0,3	9	+3, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Разрез 110/10/6	3	09.09.22 0:10	09.09.22 3:37	3:27	09.09.22 3:37	3:27	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Вкл в 3:34 без 17 ТП, вкл в 3:37. Пр.9-10 ветка под проводами со следами эл.дугового перекрытия	школа, кот/ 691 чел	691	0,18	24	+18, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	09.09.22 6:30	09.09.22 8:20	1:50	09.09.22 8:20	1:50	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр 9.9.22.	бойл/ 444 чел	444	0,25	7	+13, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	09.09.22 11:55	09.09.22 12:31	0:36	09.09.22 14:49	2:54	МТО	ну		РИЧПН. Повреждения кабельной муфты на оп.1. В 12:31 запитали от резерва кроме 2-х ТП. Устранено.	ф.4 ЦРП-1 насосная, д/с / 2000чел	2000	0,49	15	+20, обл	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	09.09.22 13:13	09.09.22 13:50	0:37	09.09.22 14:38	1:25	МТЗ	нет	ну	РИЧПН. Вкл. до РС456/48, запитано ЗТП из б. В 14:38 включен полностью. Планируется осмотр.	нет / 367чел	680	0,3	6	+21, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Зейская 35/10	32	09.09.22 16:10	09.09.22 16:23	0:13	09.09.22 16:23	0:13	МТЗ	выв	у	Повреждение на вед. ТП.	нет	0	0,03	1	+20, обл	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	09.09.22 21:26	09.09.22 22:48	1:22	09.09.22 22:48	1:22	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.РИЧПН.	школа, кот/ 243 чел/ ИУ чел	243	0,35	14	+18, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	10.09.22 6:23	10.09.22 8:47	2:24	10.09.22 8:47	2:24	МТЗ	выв	ну	РЗА П.РИЧПН. Пр.оп.16-17 под ВЛ ветка со следами перекрытия.	школа, кот, д/с / 515 чел ИУ чел	515	0,4	12	+10, ясно	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск-1 - МЖК		10.09.22 7:17	10.09.22 7:17	0:00	10.09.22 7:17	0:00	МТО	у		РИЧПН. Произведен осмотр: сколы на четверть фарфоровых изоляторах сдвоенной гирлянды оп.22 в нижней фазе.	нет	0	0	0	+9, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	17	10.09.22 7:33	10.09.22 9:37	2:04	10.09.22 17:34	10:01	МТЗ	выв	ну	РЗА П.РИЧПН. Выделен уч-к без нагрузки, обесточен резерв. Оп.17 срыв изолятора ф.А, провод на земле, на оп.15 обрыв провода ф.В, слетел изолятор, провод на траверсе. Устранено	ф.33 Тереховка школа/ 70 чел ИУ нет	70	0,05	1	+10, ясно	

Прим.ЭЭС	10	Ключи 110/10	31	10.09.22 7:38	10.09.22 7:39	0:01	10.09.22 7:39	0:01	МТЗ	ну	у	РиЧПН. Электродугвое перекрытие ПК-10 ф.А и ф.В с разрушением ПК-10 ф.В в РУ-10кВ КТП-3016. Устранено.		фап, скваж, школа/ 1512 чел / ИУ нет	1512	0,8	26	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	10.09.22 8:18	10.09.22 8:35	0:17	10.09.22 8:35	0:17	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.РИЧПН. Осмотр 12.09.22		нет/ 150 чел ИУ нет	150	0,1	3	+9 ясно
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	4	10.09.22 10:45	10.09.22 10:59	0:14	10.09.22 10:59	0:14	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.РИЧПН. Осмотр на 12.09.2022		нет / 450 чел/ ИУ нет	450	0,1	5	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	5	10.09.22 11:30	10.09.22 12:01	0:31	10.09.22 12:01	0:31	МТЗ	ну		РЗА ПП.РИЧПН. Повреждение на вед.ТП		нет / 170 чел / ИУ нет	170	0,55	13	+18, ясно
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/г - Штыково		10.09.22 11:38	10.09.22 12:42	1:04	11.09.22 14:28	26:50	НЗЗ 1ст с ускорением, ДЗ с ускорением	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Одновременно отключалась ВЛ-110 Анисимовка/г - Фридман/г - ХФЗ (НЗЗ 2,3ст, АПВ ну). При рем.сх сети 110 кВ (на ПС 110 вкл РП-110). Обесточена вед ПС 110 Анисимовка/г (РЖД). ИМФ фаза В, 56,6 км. 12:42 ВЛ 110 кВ Анисимовка/г - Фридман/г - ХФЗ включена с ПС ХФЗ, без замечаний, потребитель запитан. Разрушение изолятора нижнего провода на оп. 281. Устранено	ВЛ-110 Анисимовка/г Фридман/г - ХФЗ	ржд/9МВт/329 чел / ИУ нет	329	9	14	+18, ясно
Ам.ЭЭС	10	РП-2	15	10.09.22 13:00	10.09.22 13:26	0:26	10.09.22 16:32	3:32	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП.РИЧПН. Включен без ЭТП. В 13:37 включен без ТП-125, поврежден рез. КЛ-10 ТП125 - ТП93, отсоединен, в 16:32 все запитано, устранение по заявке		дс-2, школа / 4800 чел / ИУ нет	4800	1,69	10	+25, ясно
Ам.ЭЭС	10	РП-2	5	10.09.22 13:49	10.09.22 14:18	0:29	10.09.22 16:59	3:10	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Включен с выделенным уч-м (обесточено 30 ч.д.) г.Свободный, ООО АмурЭксковатором была повреждена КЛ-10 кВ между ТП132-ТП143. Сообщено в СБ. В 16:59 вкл ТП 143 с отключенным поврежден.рез. КЛ-10 ТП132 - ТП143, все запитано. Устранено.		школа, дс / 6500 чел / ИУ нет	6500	0,84	11	+25, ясно
Ам.ЭЭС	10	Северная 35/10	14	10.09.22 16:46	10.09.22 17:10	0:24	10.09.22 17:10	0:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП.РИЧПН. Повреждение на вед. участке.		нет / 966 чел / ИУ нет	966	0,51	4	+25, ясно
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	по ф.8 в ЦРП-10 ф.9	10.09.22 17:57	10.09.22 18:32	0:35	10.09.22 18:32	0:35	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП.РИЧПН. Повреждение на вед.уч-ке		быта нет / ИУ нет	0	0,1	5	+25, ясно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	11.09.22 5:45	11.09.22 7:17	1:32	11.09.22 7:17	1:32	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.РИЧПН. Планируется осмотр.		школа, ретранслятор / 150 чел	150	0,08	7	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	11.09.22 6:39	11.09.22 8:18	1:39	11.09.22 8:18	1:39	МТЗ	выв	ну	РИЧПН. В пр.оп.15-16 снята ветка с проводов, провода не повреждены.		котельная, школа, д/сад, насосная / 515 чел / ИУ нет	515	0,5	11	+10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	11.09.22 8:31	11.09.22 9:06	0:35	11.09.22 10:47	2:16	"земля" от КУ			РЗА ПП.РИЧПН. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.47/66 повреждение изолятора и обрыв провода, устранено	РК-22 ф.9 Владимиривка	УИК №7 с.Каникурган (выборы не проводились) / 80 чел	80	0,08	3	+17, ясно
Ам.ЦЭС	10	Николаевка 35/10	1	11.09.22 17:43	11.09.22 19:03	1:20	11.09.22 20:33	2:50	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП.РИЧПН. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.78 обрыв вязки верхнего провода. В пр. оп. 77-78 падение тополя. Расстояние от проекции провода до пня 18 метров. Высота тополя 21 метр. Устранено.	ф.3 Волково	нет / 520 чел / ИУ нет	520	0,1	2	+18, ясно
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	23	12.09.22 0:37	12.09.22 0:37	0:00	15.09.22 19:17	90:40	МТО	выв		РИЧПН. В 1:29 запитаны все ТП от ф.24. Повреждена КЛ (МП в 90 м от ПС 35 Океанариум), повреждена концевая муфта. Смонтирована концевая муфта. 13.09.22. смонтированы две соединительные муфты и кабельная вставка 4 М, испытана усл.; произв замена терминала защит TOP-200	АВР-10	водоканал / быта нет	0	0,05	3	+19, пасм
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.6 РП Кондратенков а ф.3	12.09.22 2:00	12.09.22 2:25	0:25	12.09.22 5:04	3:04	МТЗ	ну	ну	РИЧПН. Включен до РС-168/98/16, без 1 ТП. Разрушение изолятора и обрыв провода ф.С на оп.98/49 в обе стороны. Устранено.		нет / 175чел	175	0,01	14	+18, ясно
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ1 - Корфовская с отп.	№2 (С-6)	12.09.22 2:19	12.09.22 2:19	0:00	12.09.22 3:27	1:08	Корфовская: МТО ХТЭЦ1: ВЧБ, ДЗ 2ст	ну	у	РИЧПН. На ПС АК, МЖК АВР-35/6 усл. ИМФ 11,5 км от ХТЭЦ-1 ф. В.С-0. В пролете оп. № 122-123 упавшее дерево (осина) на провода из внеохранный зоны	цель №1	нет	0	0	0	+18, обл
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ1 - Корфовская с отп.	№2 (С-6)	12.09.22 5:11	12.09.22 5:11	0:00	12.09.22 19:18	14:07	Корфовская: ВЧБ, МТО ХТЭЦ1: ВЧБ, ДЗ 2ст	ну	ну	РИЧПН. На ПС АК, МЖК АВР-35/6 усл. ИМФ 11,7 км от ХТЭЦ-1 ф. В.С-0. В пролете оп. № 122-123 упало дерево (осина) на провода из внеохранный зоны. Устранено, в 19:18 поставлена под напряжение, в 19:23 включена в транзит.	цель №1	нет	0	0	0	+18, обл
Ам.ЭЭС	35	Амурская - Костюковка	№1	12.09.22 8:13	12.09.22 8:13	0:00	12.09.22 8:13	0:00	МТЗ-2	у		РИЧПН. РЗА ПП		нет	0	0	0	+8, гроза
Ам.ЭЭС	35	Амурская - Костюковка	№2	12.09.22 8:13	12.09.22 8:16	0:03	12.09.22 8:16	0:03	МТЗ-3	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП. Обесточивались 2сц-35/10 ПС Костюковка, ПС Климашуцы. Осмотр до 30.09.2022		2551 чел	2551	0,21	47	+8, гроза
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	37	12.09.22 11:57	12.09.22 12:05	0:08	12.09.22 12:05	0:08	МТО	ну	у	РИЧПН. РЗА ПП		г.Биробиджан / 4640 чел	4640	1	11	+19, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	6	12.09.22 13:35	12.09.22 13:50	0:15	12.09.22 14:51	1:16	МТЗ	ну	не произв	Оп. 49 повреждена теневой организацией "Монтажтехстрой". Сообщено в СБ. в 13:50 Р-2 отключен, СМЛ 12 включен-запитано 11 ТП, в 14:51 полностью		школа, д/сад / 1263 чел	1263	0,24	18	+24, облачно

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	12.09.22 13:54	12.09.22 14:26	0:32	12.09.22 14:26	0:32	МТО	нет	у	В пр.оп.2-3 упала ветка, ВЛ без повреждений		4 котельные, насосная, д/сад / 1990 чел	1990	0,9	20	+21, облачно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	29	12.09.22 15:15	12.09.22 16:36	1:21	12.09.22 16:36	1:21	МТЗ	ну	ну	Повреждение резервной КЛ-10 кВ за ЛР-753 экскаватором сторонней организации. Сообщено в СБ	нет / 100 чел	100	0,09	3	+13, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	12.09.22 22:50	12.09.22 22:53	0:03	12.09.22 22:53	0:03	МТЗ	ну	у	РиЧПН. РЗА ПП	нет / 6 чел	6	0,12	4	+15, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	12.09.22 23:40	12.09.22 23:41	0:01	12.09.22 23:41	0:01	МТЗ	ну	у	РиЧПН. РЗА ПП. Запланирован осмотр 13.09.22-15.09.22.	школа-2 / 334 чел	7	0,05	7	+16, облач	
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан с отп. на Комбинат	С-87	13.09.22 0:49	13.09.22 0:49	0:00	13.09.22 0:49	0:00	ДЗ 1 з	у		РиЧПН. РЗА ПП. 13.9.22 проведен осмотр оп.240-205, замечаний нет.	нет	0	0	0	+15, гроза	
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан	С-88	13.09.22 0:49	13.09.22 0:49	0:00	13.09.22 0:49	0:00	ТЗНП 2 ст	у		РиЧПН. РЗА ПП. Запланирован осмотр 14.09.22-16.09.22.	нет	0	0	0	+15, гроза	
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково	С-25	13.09.22 2:10	13.09.22 2:10	0:00	13.09.22 2:10	0:00	НЗЗ 2ст	у		РиЧПН. РЗА ПП. Запланирован осмотр 14.09.22-16.09.22.	нет	0	0	0	+15, гроза	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	13.09.22 2:47	13.09.22 3:07	0:20	13.09.22 3:07	0:20	МТЗ	ну	у	РиЧПН. РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке	школа, очистные / 599 чел	599	0,4	9	+15, гроза	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	13.09.22 2:55	13.09.22 5:52	2:57	13.09.22 18:35	15:40	МТЗ	ну	ну	РиЧПН. РЗА П. повреждение изоляции оп.4-00/2 ф.С, п.4-00/64 ф.В, оп.4-00/87 поврежден изолятор ЛР-10, повреждение на ведомственной отпайке 4-05/1	ф.8 Ин-тяга нет / 900 чел	900	0,5	16	+15, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	13.09.22 14:10	13.09.22 14:16	0:06	13.09.22 14:16	0:06	МТЗ	выв	у	обход на 14.09.22	нет / 231 чел	231	0,3	13	+25, ясно	
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	по ф.7 в ЦРП-3 ф-2	13.09.22 15:03	13.09.22 15:51	0:48	13.09.22 18:47	3:44	МТЗ	выв	ну	в 15:51 все потребители перезапитаны от ТП-9. В ТП-45 повреждение трех опорных изоляторов. Устранено, схема восстановлена.	ТП-9 г.Амурск / 1500 чел	1500	0,52	1	+12, ветер	
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - СХК с отп. Серебряный Бор	№1	13.09.22 16:39	13.09.22 16:39	0:00	13.09.22 22:43	6:04	ДЗЛ, МТЗ	ну	не произв	РИЧПН. РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	АВР-110	нет	0	0	0	+5, порывистый ветер
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	14.09.22 1:16	14.09.22 1:16	0:00	14.09.22 1:16	0:00	Биджан 1ст.ТЗНП С-60, ИМФ ф-С 11,2км: Дежнево 2ст.ТЗНП С-60, ИМФ ф-С 25,7км	у		РЗА ПП. РиЧПН. Оп.62 Ф-С следы жизнедеятельности птиц.	нет	0	0	0	+12, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп.Дмитриевка		14.09.22 8:43	14.09.22 8:48	0:05	16.09.22 14:00	53:17	Яр. ДЗ 1з; Ключи: ТНЗНП 1ст. ИМФ 16,8км фВ,С, В-110 Т1, АПВ усп, УРОВ на себя.	ну	не произв	РЗА П. Обесточены потребители ПС Ключи (0,8 МВт/ быта нет), ПС Дмитриевка (0,5 МВт/ 2425 чел). На ПС-110 Дмитриевка возгорание Т-1 (в 9:14 допуск пож.расчета, в 10:04 ликвидировано; объем повреждений: Т-1, яч.ТСН-1 в РУ 10, ТСН-1, ячейка В 10 Т-1, вторичные цепи в КРУН 10.). В 8:48 запитаны потребители ПС Ключи. В 10:19 по ВЛ 110 РПВ усп (со стороны ПС Ярославка), в 10:23 транзит замкнут. В 12:28 потребители ПС Дмитриевка запитаны от Ф5 ПС Черниговка. /14.9.22 проведены ВВ испытания В 110 Т-2 и Т-2, замечаний нет, проводится проверка цепей вторичной коммутации, в 19:01 Т2 вкл на ХХ; по Т1 низкая изоляция обмоток ВН, НН, обрыв фазы А ВН, 15.09.22 19:06 включен Т-2, запитана 2С 10 кВ от Т-2. Замена Т1 запланирована на 2023 год. (до 01.03.2023)/ 30.9.22 по ПС Дмитриевка восстановлены цепи сигнализации полностью; по В-10 ф1 восст цепи РЗА и управления	1,3 МВт/ 2425 чел	2425	1,3	31	+12, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ключи 110/10	31	14.09.22 9:01	14.09.22 9:02	0:01	14.09.22 9:02	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН.	школа, скваж, кот/ 1512 чел	1512	1,4	26	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	14.09.22 9:27	14.09.22 9:37	0:10	14.09.22 9:37	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН.	школа/ 294 чел	294	0,4	6	+12, ясно	
ЮЯ ЭС	6	Нижний Куранах 220/110/6	ф.Дражный	14.09.22 14:55	14.09.22 15:34	0:39	14.09.22 15:34	0:39	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РИЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке.	жд станц, бойл, скваж/ 1478 чел	1478	0,2	1	+7, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Иман - Новопокровка		14.09.22 15:21	14.09.22 15:21	0:00	14.09.22 15:21	0:00	МТО. ИМФ: 87,4 км ф.А.В.	у		РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр до 16.9.22.	нет	0	0	0	+21, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	14.09.22 21:57	14.09.22 21:58	0:01	14.09.22 21:58	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	больница, школа, котельная / 783 чел / 783 чел	783	0,8	36	+14, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	по ф.2 РКЛ-3 оп.166	14.09.22 23:48	15.09.22 7:46	7:58	15.09.22 12:35	12:47	МТЗ	ну	ну	В 06:42 РКЛ-3 оп.166 включили до ЛР-9 оп.438 (без 6 ТП). В 07:46 включили ЛО-36 (без 3 ТП). Оп.448 обрыв провода (в сторон.447,449); устранено.	нет	0	0,01	9	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	15.09.22 1:47	15.09.22 1:48	0:01	15.09.22 1:48	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	больница, школа, котельная / 783 чел / 783 чел	783	0,8	36	+14, пасмурно	

Прим.ЭС	10	Анучино 35/10	1	15.09.22 2:29	15.09.22 3:09	0:40	15.09.22 3:09	0:40	МТЗ	выв	у	РЗА П. Произведен осмотр: на оп.55, 77 сторонними лицами расстралена изоляция. Сообщено в полицию.		2 котельные, 2 насосные, школа, д/дом / 782 чел	782	0,4	19	+9, ясно
Прим.ЭС	10	Чкаловка 35/10	5	15.09.22 7:37	15.09.22 7:38	0:01	15.09.22 7:38	0:01	МТЗ	ну	у			ФАП / 205 чел	205	0,1	14	+14, пасмурно
Прим.ЭС	10	Чкаловка 35/10	13	15.09.22 7:37	15.09.22 7:38	0:01	15.09.22 7:38	0:01	МТЗ	ну	у	15.09.22 произведен осмотр в пролетах 1-83,4-4/8,12-12/12,21-21/10,45-45/7,51-51/4,61-61/17, замечаний не обнаружено		школа / 2345 чел	2345	0,3	18	+14, пасмурно
Прим.ЭС	10	Кировка 220/35/10	3	15.09.22 7:38	15.09.22 8:12	0:34	15.09.22 8:12	0:34	МТЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП.		2 котельные, школа, насосная, д/дом / 534 чел	534	0,15	15	+14, облачно
Прим.ЭС	10	Кировка 220/35/10	1	15.09.22 8:03	15.09.22 10:51	2:48	15.09.22 10:51	2:48	МТЗ	ну		Вкл в 9:00 без 9ТП, вкл в 10:51. Пр.оп.307/2-3 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия.		3 котельные, 2 школы, 4 насосные, 2 д/сада / 624 чел	624	0,22	12	+9, облачно
Прим.ЭС	10	Кировка 220/35/10	10	15.09.22 8:03	15.09.22 8:03	0:00	15.09.22 8:03	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+9, облачно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	15.09.22 8:33	15.09.22 14:38	6:05	15.09.22 14:38	6:05	МТЗ	выв	ну	Лвл=38км, Лбаза=50км. Вкл в 10:56 без 3ЗТП, вкл в 14:38. Повреждение на ведомственном уч.		больница, школа, котельная / 783 чел / 783 чел	783	0,5	36	+15, ясно
Хаб.ЭС	6	Приусаддебная 35/6	21	15.09.22 9:30	15.09.22 10:07	0:37	15.09.22 20:15	10:45	МТЗ	выв	ну	РЗА П. РИЧПН. Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ в ПП701; произведен ремонт.	ф15	кнс/200 чел	200	0,54	5	+12, пасмурно
Ам.ЭС	10	Базовая 35/10	13	15.09.22 14:35	15.09.22 14:57	0:22	15.09.22 14:57	0:22	МТО	ну	ну	РЗА П. РИЧПН. Повреждение резервной КЛ на уч."ТП251-ТП89", искл из схемы.		больн, д/с, адм/ 7250 чел	7250	1,85	11	+19, облачно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	15.09.22 16:30	15.09.22 17:08	0:38	15.09.22 17:08	0:38	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.РИЧПН.		нет/ 130 чел	130	0,4	28	+18, пасмурно
Прим.ЭС	10	Кировка 220/35/10	3	16.09.22 6:15	16.09.22 6:36	0:21	16.09.22 6:36	0:21	МТЗ	ну	у	Произведен обход ВЛ 16.09.2022 в пролетах опор 306-340, 331-331/22, повреждений не обнаружено.		2 котельные, школа, насосная, д/дом / 534 чел	534	0,15	15	+15, пасмурно
Хаб.ЭС	10	Городская 35/10	7	16.09.22 7:47	16.09.22 7:47	0:00	16.09.22 17:08	9:21	МТЗ	выв	ну	РИЧПН. КЛ 10 кВ была на хх. Повреждение КЛ-10 кВ, МП 1170м от ПС Городская. В 12:18 КЛ разрезана испытана в обе стороны повреждений нет. Устранено в 17:08 КЛ введена в работу по нормальной схеме.		нет	0	0	0	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/г 110/27,5/10	3	16.09.22 17:15	16.09.22 22:04	4:49	16.09.22 22:04	4:49	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН. Лвл=12,1км, Лбаза=25км. Вкл после осмотра, замечаний не обнаружено.		нет	250	0,3	9	+14, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	3	16.09.22 22:54	17.09.22 12:56	14:02	29.09.22 16:30	305:36	МТЗ	нет	ну	РЗА П. РИЧПН. Пр.оп.35-36 снята ветка. В 12:56 все потребители запитаны от резерва. Выделен поврежденный уч.КЛ-6кВ "оп.9-ТП83028" (без нагрузки). 29.9.22 устранено.	ф.10	кот/ 1850 чел	1850	0,25	6	+14, дождь
Прим.ЮЭС	35	Депю 35/6	Т2	17.09.22 3:25	17.09.22 4:20	0:55	17.09.22 14:48	11:23	МТЗ			Откл при включении В-6 ф3. На ПС 35 Депю: следы перекрытия в яч. В-6 ввод №2, повреждение концевой каб. муфты в яч. В-6 Ф-3. На ПС 35 Шкотовский в.забор обнаружено откл полож В-35 Верхняя (ДЗ 3з, АПВ ну) (обесточены ПС 35 Верхняя, ПС 35 Пристань, Роткл=0,8 МВт/ 2573 чел/ 5ЗТП). В 4:20 запитаны ПС 35 Верхняя, Пристань (от ПС 110 Смоляниново/г), на ПС Депю включен В 35 Т-2. В 5:28 вкл В6 ввод №1, потребители ПС Депю запитаны (кроме ф3 (0,25 МВт/ 1850 чел)). В 14:06 на ПС Пристань включен СВ 35, на ПС Смоляниново/г отключен В 35 Депю. В 14:48 произведена ревизия В 6 Ввод №2 и ВВ-испытания, Т-2 включен по нормальной схеме.		1,05 МВт/ 2370 чел	2370	1,05	18	+14, пасмурно
Прим.ЮЭС	35	Спутник 110/35/6	В-35 РП-3	17.09.22 9:42	17.09.22 10:39	0:57	17.09.22 20:27	10:45	МТЗ 2ст, ЗОФ			Схема ремонтная: шины 35 кВ ПС Спутник запитаны от ПС Лазурная. Погашение 1С 35, 1С 6 ПС Сахарный ключ. Ч/з 57 мин на ПС Сах.Ключ включен СВ-6, запитаны все потребители. На ПС Сахарный ключ отключился Т1 от ДЗТ. В 17:29 на ПС Спутник включен В-35 РП-3, запитана 2С 35 кВ ПС Спутник. В 17:37 включена КВЛ 35 кВ Спутник-Сахарный ключ. На ПС Сахарный ключ по отключению Т-1 обнаружено в яч. СР 35 1С упавший провод дуговой защиты на шины 35 кВ ф.В, провод убран, 1С 35 кВ успешно испытана, введен в работу Т1 в 20:27.	СВ-6 ПС Сах.ключ	часть г.Владивостока, 1100чел	1100	2,4	12	+17, пасм
Прим.ЭС	10	Чкаловка 35/10	7	17.09.22 12:22	17.09.22 12:23	0:01	17.09.22 12:23	0:01	МТЗ	ну	у	РИЧПН. Планируется осмотр до 19.9.22		скважина, школа, д/с / 1477чел	1477	0,5	8	+15, дождь
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	140	17.09.22 12:28	17.09.22 12:28	0:00	17.09.22 12:42	0:14	МТЗ 2ст	ну	у	РИЧПН. Планируется осмотр.	ф.124	нет	0	0	0	+15, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	17.09.22 12:44	17.09.22 12:51	0:07	17.09.22 12:51	0:07	МТЗ	выв	у	РИЧПН. Планируется осмотр до 20.09.22		нет / 860чел	860	1	55	+18, ветер

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	16	17.09.22 12:47	17.09.22 13:27	0:40	22.09.22 14:22	121:35	МТО	выв		РиЧПН. На головном участке КЛ место повреждения на расстоянии 570м от ЦРП 102. 21.09.22 разработан котлован, смонтирована каб.вставка 3м, две соединительные муфты. ВВИ усл, вкл в работу.	ф.35	школа, д/с / 670чел	670	0,4	6	+18, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	17.09.22 13:08	17.09.22 15:05	1:57	27.09.22 21:05	247:57	МТЗ	выв		Повреждение КЛ-6кВ уч. ТП-КНС-10 - ТП-81164. Все потребители запитаны от резерва. 21.9.22 определено место повреждения: 70м от ТП-81164. 27.9.22 смонтирована каб.вставка 60м и две соединительные муфты на участке КЛ 6 кВ ТП-КНС10 - ТП-81164.	ф.48 ПС Береговая-2	нет / 500чел	500	0,7	16	+18, ветер
Ам.ЭЭС	35	Амурская - Базовая		17.09.22 13:41	17.09.22 14:13	0:32	17.09.22 14:20	0:39	МТЗ-3	запрет	ну	РиЧПН. Обесточена ПС Базовая. В 13:57 ВЛ-35 включена на ХХ. В 14:13 запитана ПС Базовая кроме ф.13. В 14:20 включен ф.13, повреждение резервной КЛ-10 кВ на участке ТП-49-ТП-18 сторонней организацией (автопогрузчиком ООО ПромЭнергоГаз), КЛ-10 отключена. На ПС Базовая планируется послезавтрашняя проверка РЗА.	часть г.Свободный / 16317чел	16317	5,6	36	+18, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	15	17.09.22 13:53	17.09.22 15:09	1:16	17.09.22 17:39	3:46	"земля" от КУ			РиЧПН. Включен без 4-х ТП. На оп.39/10 заменен изолятор ф.В	нет / 530чел	530	0,5	9	+22, ветер	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	17.09.22 17:07	17.09.22 17:07	0:00	17.09.22 18:34	1:27	"земля" от КУ			РиЧПН. На ХХ, без нагрузки. Самоустранилось. Осмотр на 19.09.22.	нет	0	0	0	+19, дождь	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	169	18.09.22 1:48	18.09.22 2:53	1:05	18.09.22 2:53	1:05	КУ, земля			РИЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/ 28 чел	28	0,03	6	+8, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/г 110/27,5/10	3	18.09.22 3:15	18.09.22 17:58	14:43	19.09.22 3:08	23:53	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 13:42 запитано 4ТП из 9ТП. В 17:58 включено без 1 ТП. Повреждение концевой муфты на оп.32/1. Устранено.	кот/ 250 чел	250	0,2	9	+19, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/г 110/27,5/10	5	18.09.22 3:15	18.09.22 5:23	2:08	18.09.22 5:23	2:08	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 20.9.22.	нет/ 400 чел	400	0,3	9	+19, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	18.09.22 4:25	18.09.22 6:05	1:40	18.09.22 6:05	1:40	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке.	п/з/ 520 чел	520	0,8	36	+13, дождь	
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная	С-105	18.09.22 4:47	18.09.22 4:47	0:00	18.09.22 4:47	0:00	ТЭП 2ст., ИМФ 69,9км ФА	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 19.9.22	нет	0	0	0	+8, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Насосная-1 - Верхняя		18.09.22 10:25	18.09.22 12:26	2:01	19.09.22 0:44	14:19	ДЗ 3 зона	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Пристань одновременно отключился СВ 35 без блинкеров. Обесточены ПС Насосная-1, ПС Верхняя, вед. ПС Пристань, ПС Депо, вед. ПС Васильи. В 12:26 на ПС Верхняя отключен В-35 Пристань, на ПС Шкотовский водозабор включен В35 Верхняя, запитаны ПС Верхняя, Насосная-1 (1,7 МВт, 2570 чел). В 14:00 на ПС Депо отключен ЛР 35 Пристань, включены ПС Депо и ПС Васильи с ПС 35 Новороссия, без напряжения ПС Пристань (Оборонэнерго), быта нет, 0,6МВт. 15:15 запитана нагрузка ПС Пристань по ВЛ-35 Верхняя - Пристань, обесточенных потребителей нет. Осмотр ВЛ-35 Депо - Пристань без замечаний. В 0:44 все включено.	Шкотовский р-н / 4943 чел	4943	3,1	71	+18, пасмурно	
Прим.ЭЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	18.09.22 12:19	18.09.22 12:24	0:05	18.09.22 12:24	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 19.9.22	нет / 956 чел	956	0,9	7	+22, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	12	18.09.22 14:12	18.09.22 14:22	0:10	18.09.22 14:22	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По фидеру была запитана нагрузка ф.8 Осмотр 19.9.22	быта нет	0	0,02	3	+23, пасмурно	
Ам.ЭЭС	35	Белогорская - Державинка		18.09.22 15:44	18.09.22 17:14	1:30	18.09.22 19:28	3:44	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена ПС Державинка, обеспечен резерв по 35 кв от ПС Верное. Оп.28 обрыв виаки ф.В, схлест с проводом ф.А, устранено	ПС Верное	школа, дс / 1050чел	1050	0,18	29	+15, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10		18.09.22 16:29	18.09.22 16:29	0:00	18.09.22 16:29	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ЛР-211 повреждение шлейфа, устранено	нет	0	0	0	+15, дождь	
Ам.СЭС	35	Магдагачи - Толбузино		18.09.22 17:30	18.09.22 20:05	2:35	18.09.22 20:05	2:35	"земля" от КУ			Обесточена ПС Толбузино. "земля" самоустранилась. Продолжение осмотра 19.09.22. Обрыв виаки оп 118.	с.Толбузино / 308 чел / 2 фидера	308	0,18	5	+15, дождь	
Ам.СЭС	10	Светлая 220/110/35/10	10	18.09.22 19:20	18.09.22 19:20	0:00	18.09.22 19:20	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН	нет	0	0	0	+15, ветер	
Хаб.СЭС	110	Бикин - Лермонтовка	С-32	18.09.22 21:07	18.09.22 21:25	0:18	19.09.22 14:37	17:30	Бикин: НЗЗ 2ст, МТО	ну	ну	РиЧПН. Обесточены ПС 110 кВ: Лермонтовка, Котиково, Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка, ПС 35 кВ: Шереметьево, Капитоновка. В 21:25 на ПС Лермонтовка отключен СВ-110, на ПС Хор включен В 110 "Красицкая" (С-29), все потребители запитаны. ИМФ ф.А-0 28,5 км и 28,9 км от ПС Бикин. Оп.№49 повреждение подвесной изоляции ф.А. Устранено	ВЛ 110 Хор - Красицкая	Бикинский, Вяземский р-ны / 31158 чел / 55 фид	31158	7,7	246	+17, дождь, ветер
Прим.ЭЭС	110	Игнатьевка 110/35/10	Т1	18.09.22 22:41	18.09.22 22:56	0:15	19.09.22 0:28	1:47	ДЗТ			Обесточены на ПС Игнатьевка 1,2С-10 кв, 1,2С-35кВ: ВЛ 35кВ Игнатьевка-Пожарское: ПС 35 кв Пожарское, Губерово. В-35 Т1 не отключался. В 22:56 ПС 35кВ ПС Пожарское, ПС Губерово запитаны от ПС Лучегорск по 35 кв (4270чел, 0,7МВт). В 23:31 на ПС Игнатьевка включен Т-2 (был в резерве), запитаны все потребители. После осмотра зоны ДЗТ включен Т1. В яч. ТР 10 ТСН-1 на шине Ф-"В" 10 кв - остатки кожного покрова с шерстью животного (колоннок).	Т2, ПС Лучегорск	Пожарский р-н, 5120чел	5120	1,05	50	+15, пасм
Ам.СЭС	10	Сиваки 220/110/6	14	19.09.22 9:40	19.09.22 9:40	0:00	19.09.22 9:40	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН.	нет	0	0	0	+3, ветер, снег	

Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	19.09.22 13:54	19.09.22 14:07	0:13	19.09.22 14:07	0:13	МТО	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. пр.опор№19-23,№44-45 подростая поросль.		нет / 355 чел	355	0,2	10	+16, пасмурно
Ам.ЭЭС	110	Февральск - Рудная	№2	19.09.22 15:42	19.09.22 15:42	0:00	19.09.22 15:42	0:00	ДЗЛ	у		РЗА ПП. РИЧПН.		нет	0	0	0	+1, ветер, снег
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Георгиевка		19.09.22 16:14	19.09.22 19:20	3:06	19.09.22 19:20	3:06	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Обесточены ПС Георгиевка, Саскала. На оп.103 обрыв вязы ф.В, лежит на траверсе. Устранено.	д/с-3, школа-3 / 2165 чел	2165	0,29	33	+1, ветер, снег	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	19.09.22 17:44	19.09.22 17:49	0:05	19.09.22 17:49	0:05	МТО	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. пр.опор№19-23,№44-45 подростая поросль.		нет / 355 чел	355	0,2	10	+16, пасмурно
Прим.ЭЭС	10	Пожарская 35/10	2	19.09.22 17:46	19.09.22 17:48	0:02	19.09.22 17:48	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Пр. оп. 17-18 произведена регулировка стрелы провиса провода		нет / 212чел	212	0,05	4	+13, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	19.09.22 17:49	19.09.22 20:00	2:11	19.09.22 20:47	2:58	МТЗ	нет		РЗА ПП. РИЧПН. Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. В пр.оп.159-160 снята ветка с проводов, без повреждения.	ф.3	нет / 460 чел	460	0,1	11	+16, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	19.09.22 19:27	19.09.22 20:10	0:43	19.09.22 20:10	0:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 1221 чел	1221	0,3	6	+8, ветер
Прим.ЭЭС	10	Вишневка 35/10	7	19.09.22 21:48	19.09.22 21:49	0:01	19.09.22 21:49	0:01	МТЗ	ну	у	РиЧПН. Планируется осмотр 20-22.09.22.		нет / 135чел	135	0,1	4	+9, пасм
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	19.09.22 23:33	20.09.22 0:10	0:37	20.09.22 0:10	0:37	МТЗ	выв	у	РиЧПН. Планируется осмотр до 24.09.22.		нет / 20чел	20	0,2	16	+12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф.19 в ТП-7171 яч. (7171-7172)	20.09.22 0:05	20.09.22 1:45	1:40	20.09.22 11:00	10:55	МТЗ	выв	ну	РиЧПН. Включен до ЛР-4 оп.298/2, без 3-х ТП. На оп. 298/44 выпал крок изолятора. Устранено.		нет / 205чел	205	0,2	8	+7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	20.09.22 0:10	20.09.22 1:07	0:57	20.09.22 1:07	0:57	МТЗ	выв	у	РиЧПН. Планируется осмотр до 24.09.22	школа, поликлиника / 240чел	240	0,4	13	+10, ветер	
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	20.09.22 0:13	20.09.22 0:13	0:00	20.09.22 0:22	0:09	МТО	ну	у	РиЧПН. Оп.133-00/19-20 касание веток березы под весом снега к ВЛ ф-В,С (расстояние от ВЛ до дерева 11м, высота дерева 10м)	АВР	нет	0	0	1	+14, ветер
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	20.09.22 0:20	20.09.22 1:00	0:40	20.09.22 1:00	0:40	МТЗ	выв	у	РиЧПН. Планируется осмотр до 24.9.22	школа, д/с / 600чел	600	0,1	7	+11, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	20.09.22 1:23	20.09.22 1:36	0:13	20.09.22 1:36	0:13	МТЗ	выв	у	РиЧПН. Планируется осмотр до 24.09.22.		нет / 20чел	20	0,2	16	+12, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольки 35/10	2	20.09.22 1:26	20.09.22 10:26	9:00	20.09.22 10:26	9:00	МТЗ	выв	ну	РиЧПН. Лвл=33,3км, Лбазы=150км. В 4:27 включен головной участок до оп.57 без потребителей. В 10:26 включен полностью. На КТП7148 убрана ветка с портала 10кВ.	скважина, школа / 569чел	569	0,5	15	+9, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	20.09.22 1:28	20.09.22 1:34	0:06	20.09.22 1:34	0:06	МТО	нет	у	РиЧПН. 19.09.2022 произведен обход пр.оп.19-23, 44-45 подростая поросль.		нет / 355чел	355	0,2	10	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	20.09.22 2:09	20.09.22 8:01	5:52	20.09.22 8:01	5:52	МТЗ	нет	у	РиЧПН. Лвл=17,3км, Лбазы=40км. Планируется осмотр.		нет / 530чел	530	0,2	16	+7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	21	20.09.22 3:06	20.09.22 4:24	1:18	20.09.22 7:24	4:18	МТО	нет	ну	РиЧПН. Включен до оп.25, без 3-х ТП. в 07:24 включен полностью по нормальной схеме. В пр. оп. 26/7-26/9 обнаружена поросль, требуется чистка.		нет / 1308чел	1308	1	7	+6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 РКЛ оп.207	20.09.22 3:54	20.09.22 14:22	10:28	20.09.22 14:22	10:28	МТЗ	нет	ну	РиЧПН. Лвл=52,3км, Лбазы=40км. В пр. оп. 240-241 упало дерево из-за пределов охранной зоны, оборван провод ф.С. Устранено		нет / 245чел	245	0,2	12	+5, ветер
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	20.09.22 4:59	20.09.22 5:16	0:17	20.09.22 5:16	0:17	МТЗ	выв	у	РиЧПН. необходима обрезка веток в охранной зоне ВЛ.		нет / 400 чел	400	0,5	12	+6, ветер
Хаб.СЭС	110	Старт - Азимут с отп. Лиан	С-95	20.09.22 5:00	20.09.22 5:40	0:40	20.09.22 19:06	14:06	НЗНП 2ст	ну	ну	РиЧПН. Обесточились ПС Лиан (на ХХ), Азимут. На ПС 110кВ Северная АВР 6 кВ успешно. В 5-40 нагрузка ПС Азимут запитана от 1Т от ВЛ 110 кВ Старт-Кедровая с отп. на ПС Азимут. В 5:48 на ПС Лиан отключены ЛР 110 С-95, РРП 110 (СВ-110 в ремонте, была вкл. рем.перемычка), включена ВЛ 110 кВ Старт-Азимут с отп. на ПС Лиан (С-95) под напряжением на ХХ. В 7:05 ПС Лиан включен ЛР 110 С-95, отключен ЛР 110 С-80, ПС Лиан запитана. В пролёте опор № 80-81 на проводах ВЛ упавшее дерево (Ильм) с края просеки 15 метров. Устранено.	ВЛ-110 Старт - Кедровая с отп Азимут	Солнечный р-н / 2448чел	2448	0,63	22	+2, ветер, снег
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	20.09.22 7:46	20.09.22 7:53	0:07	20.09.22 7:53	0:07	МТЗ	нет	у		котельная, школа, в/н / 340 чел	340	0,17	3	+8, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	20.09.22 11:40	20.09.22 11:43	0:03	20.09.22 11:43	0:03	МТЗ	нет	у			нет / 297 чел	297	0,2	12	+9, порывистый ветер
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	20.09.22 12:14	20.09.22 14:47	2:33	20.09.22 18:25	6:11	МТЗ	нет	ну	в 14:47 включен без отпайки в сторону СТП-2017. Обнаружен обрыв провода ВЛ 10 в пр. оп. 30/33-30/35 (предположительно стороной техникой), вызвана полиция. Устранено		нет / 93 чел	93	0,05	14	+9, порывистый ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	20.09.22 12:37	20.09.22 16:15	3:38	20.09.22 23:26	10:49	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Оп.126 повреждение изолятора ф.А, провод касается траверсы, устранено в 15:21, включение неуспешно. В 16:15 включен голов.уч-к, запитано 5ТП. Оп.168 поврежден изолятор ф.С. В 20:46 устранено, включение неуспешно. Оп. 246 поврежден изолятор ф.В. Устранено, все включено	скважина / 171 чел	171	0,2	7	+6, сильный ветер	

ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	25	20.09.22 13:04	20.09.22 13:34	0:30	23.09.22 17:04	76:00	МТЗ	нет	ну	РЗА П. РИЧПН Повреждена головная КЛ-6кВ Ф-25 от ПС 220кВ Биробиджан до ТП-262, РУ-6, ячейка 1. /22.9.22 МВ откопано, испытано, есть 2 МП, устранено, вкл в работу.	ф-15	г.Биробиджан / 3910 чел	3910	0,69	7	+8, ветер
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	2	20.09.22 16:01	20.09.22 21:39	5:38	20.09.22 21:39	5:38	МТЗ	ну	ну	Наклон оп. 152, провода касаются веток дерева. Устранено		нет / 124 чел	124	0,01	2	+14, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	20.09.22 18:38	21.09.22 13:10	18:32	21.09.22 13:10	18:32	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. От Р-107 до Р-108 труднопроходимый участок, болото, осмотр на 21.09.22 в 6-18 (выезд трала с вездеходом на выделенный участок), резерва нет. В пр.пор 60-61 упало дерево с края просеки, без повреждения проводов. Устранено		нет / 63 чел	63	0,06	6	+8, сильный ветер, град
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	13	20.09.22 19:51	20.09.22 19:51	0:00	23.09.22 15:50	67:59	МТЗ	выв	ну	РЗА П. РЗА П. РИЧПН Повреждена головная КЛ-6кВ Ф-25 от ПС 220кВ Биробиджан до ТП-262, РУ-6, яч.1. 22.9.22 МП откопано, испытано, есть 2 МП, устранено.	ф.4 Садовая	нет / 100 чел	100	0,1	1	+13, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	10	21.09.22 7:11	21.09.22 7:30	0:19	21.09.22 7:30	0:19	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр на 23.09.22		нет / 250 чел	250	0,12	2	+8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	21.09.22 7:16	21.09.22 7:33	0:17	21.09.22 7:33	0:17	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр на 23.09.22		быта нет	0	0,05	4	+8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	21.09.22 11:15	21.09.22 12:21	1:06	21.09.22 12:21	1:06	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. Пр.опор№71-72 провис провода фазы"В". Устранено 22.09.2022.		котельная / 281 чел	281	0,25	14	+14, ясно
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф-23 в ТП-5 В-6 яч.3	21.09.22 19:30	21.09.22 19:40	0:10	21.09.22 19:53	0:23	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП, РИЧПН. В 19:40 вкл. без 3-х тп. В 19:53 включили без вед. отпайки на ТП-112. Повреждение на вед. участке		г.Николаевск / 4350 чел	4350	0,9	18	+12, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	22.09.22 8:35	22.09.22 8:36	0:01	22.09.22 8:36	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН. Осмотр до 25.9.22.		школа, насосная-2 / 765 чел	765	0,1	11	+14, ясно
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	22.09.22 11:02	22.09.22 11:02	0:00	22.09.22 11:02	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РИЧПН. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+12, облачно
Прим.ЮЭС	6	Кролевицы 110/35/6	21	22.09.22 13:00	22.09.22 13:05	0:05	22.09.22 13:05	0:05	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН.		цтп/ 480 чел	480	0,2	15	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	22.09.22 16:26	22.09.22 18:52	2:26	23.09.22 16:03	23:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Вкл без БТП, вкл в 18:52 без 1ТП, вкл в 19:49 с выделенным уч. без нагрузки. Бульдозером сбита оп. 10 кВ №190 и упала на ВЛ 0,4 кВ (от ТП3102 ф.0,4 кВ №1). Сообщено СБ, ОВД. Устранено, вкл в работу.		насосн, кот/505 чел	505	0,1	10	+24, ясно
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	11	22.09.22 19:25	23.09.22 0:45	5:20	23.09.22 23:58	28:33	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. РИЧПН. Повреждение КЛ 10 кВ Ф-11 ПС Океанариум - РТП-8 при проведении земляных работ персоналом сторонней организации. 23.9.22 13:53 произв. монтаж каб. вставки. Испытания не выдержал (по ф.А). 22.9.22 в 21:00 найдено второе место повреждения в 450м от РТП-8. Произв монтаж каб. вставки, испытан, вкл в работу.	ф-12	нет/ быта нет	0	0,05	1	+16, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	3	23.09.22 6:00	23.09.22 6:50	0:50	23.09.22 18:40	12:40	Ав.откл	ну	не произв	РЗА П. РИЧПН. Обрыв 2-х проводов в пр.опор от приемного портала до оп.1 (пересечение с а/д А-370). Устранено.	ф-12 ПС Гродеково	школа, скважина, котельная, в/н башня / 5221 чел	5221	0,6	15	+12, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	4	23.09.22 6:00	23.09.22 6:57	0:57	23.09.22 18:40	12:40	Ав.откл	ну	не произв	РЗА П. РИЧПН. Обрыв 2-х проводов в пр.опор от приемного портала до оп.1 (пересечение с а/д А-370). Устранено.	ф-15 ПС Гродеково	котельная, школа, дом ветеранов / 500 чел	500	0,32	15	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	23.09.22 9:23	23.09.22 9:29	0:06	23.09.22 9:29	0:06	МТО	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН.		кот/ 355 чел	355	0,2	10	+7, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	23.09.22 10:52	23.09.22 12:23	1:31	04.10.22 0:38	25:46	МТЗ	выв	не произв	РЗА П. РИЧПН. Вкл без 11 ТП (основной потребитель запитан), вкл в 13:14 с выделенным уч КВЛ"РП80201-РП80202" без нагрузки. 24.09.22 определено МП: 207 м от РП 80202. 26.09.22 не занимались. 29.09.22 14:00-15:10 разработан котлован, видимого повреждения не обнаружено. 30.09.22. 12-20 ДБ бригада для определения повреждения. 14-35 определено место повреждения в 101 м. от РП80202. 03.10.22 11-40 ДБ 3 ч. для монтажа 2х каб вставок, в 0:38 вкл в работу.	ф-13	насосн, бойл, школа, в/ч/ 2030 чел	2030	0,5	17	+16, ясно
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	23.09.22 16:31	23.09.22 17:18	0:47	23.09.22 18:44	2:13	МТЗ	нет	ну	РЗА П. РИЧПН. Вкл в 17:18 без 4ТП (запитан основной потребитель), вкл в 18:44. Оп.44/120 сползание траверсы с тела опоры, заменен хомут.		школа, п/з/150 чел	150	0,1	7	+17, пасмурно
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная	С-105	23.09.22 19:35	23.09.22 19:35	0:00	23.09.22 19:35	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РИЧПН. Обнаружена упавшая ветка в пр. оп. № 356-357		нет	0	0	0	+14, облачно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	23.09.22 19:40	23.09.22 22:35	2:55	23.09.22 22:35	2:55	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. РИЧПН. Вкл в 20:45 без 10 ТП. В 22:35 включен полностью.		насосн, кот/ 260 чел	260	0,1	13	+19, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С-55		23.09.22 19:43	23.09.22 19:43	0:00	23.09.22 19:43	0:00	Нах: ТЗНП 2ст; С55 НЗ3 1ст.	у		РЗА ПП. РИЧПН. Падение грозотроса в пролётах оп. № 27 - № 28. Грозотрос упал с обеих сторон пролёта, угрозы отключения нет		нет	0	0	0	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	23.09.22 20:03	23.09.22 20:08	0:05	23.09.22 20:08	0:05	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН.		школа, кот, насосн/ 2856 чел	2856	1,1	26	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	23.09.22 20:19	23.09.22 20:19	0:00	23.09.22 20:19	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РИЧПН.		школа, кот, больн/783 чел	783	0,5	29	+14, гроза

Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		23.09.22 20:46	23.09.22 20:46	0:00	23.09.22 20:46	0:00	Хвойная: 2ст.НЭП Оз: 1ст.НЭП	у			РЗА ПП, РичПН. Хвойная: ИМФ ф.В=0 36,8 км. Озерная: ИМФ ф.В=0 3,3 км. Оп.171 разрушен изолятор ф.В		нет	0	0	0	+14, дождь
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	23.09.22 21:05	24.09.22 0:45	3:40	24.09.22 2:20	5:15	МТО	выв	ну		РЗА ПП, РичПН. В 00:16 включен без отпайки от оп. 168. В 00:45 включен с "землей". Запитаны все потребители. ДБ для отыскания места замыкания на "землю" в пролетах опор 168 - 168/125. На оп.168/83 разрушен опорный изолятор ф.В. Устранено.		нет / 84 чел	84	0,1	14	+18, гроза, ветер
Прим.ЮЭС	10	Подьяпольск 110/10	15	23.09.22 21:05	23.09.22 21:17	0:12	23.09.22 21:17	0:12	МТЗ	нет	у		РЗА ПП, РичПН.		котельная / 530 чел	530	0,42	13	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	23.09.22 21:19	24.09.22 3:09	5:50	24.09.22 12:07	14:48	МТЗ	ну	ну		РЗА ПП, РичПН. В 03:09 включен без вед ТП (11 шт). На РЛ-3 оп.124 отгорел шлейф, устранено в 12:07. Повреждение на вед. участке.		котельная, ретранслятор / 1519 чел	1519	0,8	62	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	23.09.22 21:40	23.09.22 22:13	0:33	23.09.22 22:13	0:33	МТЗ	ну	у		РЗА ПП, РичПН.		школа, котельная, ретранслятор / 450 чел	450	0,1	12	+14, дождь
Прим.ЦЭС	6	Барановский полигон 35/б	10	23.09.22 23:11	23.09.22 23:31	0:20	23.09.22 23:31	0:20	МТЗ	выв	у		РЗА ПП, РичПН.		котельная	450	0,1	15	+14, дождь
Прим.ЦЭС	35	Дружба - Барано-Оренбургская		23.09.22 23:33	23.09.22 23:46	0:13	23.09.22 23:46	0:13	МТЗ	ну	у		РЗА ПП, РичПН. Осмотр без замечаний		Пограничный р-н / 8165 чел / 95 ТП	8165	3,5	95	+13, гроза
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/б	9	23.09.22 23:43	24.09.22 0:20	0:37	24.09.22 1:39	1:56	КУ, земля				РЗА ПП, РичПН. 24.09. в 00:20 включен до ТП 7343, запитаны 17 ТП. В 00:55 включен без отпайки на ТП 7584 (на ХХ), запитаны все потребители. На ТП 7584 разрушение опорного изолятора ф.А.		школа, котельная / 2856 чел	2856	1,1	31	+13, дождь
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	23.09.22 23:55	24.09.22 1:24	1:29	24.09.22 1:24	1:29	МТЗ	выв	ну		РЗА ПП, РичПН. 01-00 включен до 1 РЛ оп. №133, в 01-20 включен до 2РЛ оп №177, 01-24 включен полностью.		котельная, школа, д/с / 600 чел	600	0,12	7	+16, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	24.09.22 3:35	24.09.22 3:38	0:03	24.09.22 3:38	0:03	МТО	ну	у		РЗА ПП, РичПН.		котельная, школа, насосная / 534 чел	534	0,12	15	+13, гроза
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	24.09.22 7:25	24.09.22 7:51	0:26	24.09.22 8:08	0:43	МТЗ	ну	ну		РЗА П. РичПН. В 07:51 включен до РЛ 100 (без 10 ТП). В 08:08 запитаны все потребители от резерва. В КТП 3114 поврежденный разрядник ф.А.	ф-1 ПС Вишневка	школа, насосная, очистные / 1423 чел	1423	0,18	23	+10, дождь
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - НПЗ с отп. НПЗ-2	С-15	24.09.22 8:04	24.09.22 8:04	0:00	24.09.22 8:04	0:00	ДЗ 2ст	у			РичПН. РЗА ПП. Произведен осмотр ВЛ-110, замечаний нет.		нет	0	0	0	+10, дождь
Хаб.ЦЭС	110	НПЗ 110/б	В-110 С-16, В-110 С-42 (2СШ 110)	24.09.22 8:04	24.09.22 8:04	0:00	25.09.22 22:18	38:14	ДЭШ				В 8:04 на ПС 110 кВ НПЗ отключились В-110 С-16, В-110 С-42. ШСВ-110 не отключался. АВР-6 успешно, погашеных потр. небыло. В 15:03 на ПС НПЗ ВЛ-110 кВ ХТЭЦ-3-НПЗ с отп. на ПС НПЗ-2 (С-16) введена в работу на 1 СШ 110 кВ. /В 17:14 2СШ 110 выведена в ремонт в 19:30 ВВИ 2 СШ 110 без замечаний В 20:11 выведен из работы ШСВ 110, в 21:47 выполнен осмотр ШСВ 110, произведено опробование, без замечаний. 25.09.22 произведен повторный осмотр 2 СШ 110 кВ, замечаний нет. Произведено испытание ШМ 110 2Т, ТТ 110 2Т, ОПН 110 2Т, замечаний нет. Причина отключения 2СШ 110 кВ ПС 110 кВ НПЗ: затекание воды в месте примыкания металлоконструкции проходных вводов В 110 2Т к бетонной плите с последующим проникновением на ТТ 110 2Т, произв чистка изоляторов. В 22:18 2 СШ 110 кВ вкл под напряжение от ВЛ 110 кВ С-16/. 26.9.22 в 18-33 выполнена проверка УРЗА ШСВ 110, выполнена проверка РЗА УРОВ 110, ДЭШ 110. 26.09.22 заменен переключатель Н-8 – отключение ШСВ 110 от действия ДЭШ.	ВЛ-110 С-15	нет	0	0	0	+10, дождь
Хаб.ЦЭС	110	НПЗ 110/б	В-110 С-15, В-110 С-41 (1СШ 110)	24.09.22 8:13	24.09.22 8:41	0:28	24.09.22 10:58	2:45	ДЭШ		у		В 8:13 на ПС 110 кВ НПЗ отключились В-110 С-15, В-110 С-41. Обесточились ПС 110 кВ ХЭС, НПЗ, ПС 35 кВ Интурист, СК. В 8:23 ПС Интурист запитана по сети 35 кВ от ПС БН (6МВт, 27793чел). В 8:41 ПС ХЭС, ПС СК запитаны от ПС Ц по ВЛ-35 кВ Т-9 (16,5 МВт, 32592чел). В 8:47 на ПС НПЗ отключен ШСВ-110, включен В-110 С-15, включена 1СШ-110кВ, запитаны все потребители. В 10:46 включена под напряжение ВЛ-110 ВЛ-110 НПЗ-ХЭС №1 (С-41) и в 10:58 ПС ХЭС запитана от ВЛ-110 кВ С-41. (57 Фидеров).	г.Хабаровск, 75284чел / 57 фид	75284	44	140	+10, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	24.09.22 8:43	24.09.22 8:45	0:02	24.09.22 8:45	0:02	МТЗ	ну	у		РичПН. Планируется осмотр.		школа, насосная, очистные / 980чел	980	0,1	13	+10, дождь

Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	24.09.22 9:36	24.09.22 9:44	0:08	24.09.22 9:44	0:08	МТЗ	нет	у	РиЧПН. Планируется осмотр.	нет / 200чел	200	0,05	3	+14, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	24.09.22 9:36	24.09.22 9:49	0:13	24.09.22 9:49	0:13	МТЗ	нет	у	РиЧПН. Планируется осмотр.	нет / 360чел	360		8	+14, пасмурно	
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	124	24.09.22 10:16	24.09.22 10:16	0:00	24.09.22 10:16	0:00	МТЗ 2ст	у		РиЧПН. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+10, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	24.09.22 10:44	24.09.22 11:36	0:52	24.09.22 15:43	4:59	МТЗ	выв	ну	РиЧПН. Включен до РС 5234/109/1, без 1 ТП (40 чел, 0,01МВт). В 15:43 включен полностью после осмотра, без замечаний.	нет / 550чел	550	0,33	23	+15, пасм	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	24.09.22 11:00	24.09.22 11:00	0:00	24.09.22 11:00	0:00	МТЗ	у		РиЧПН. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+12, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ключи 110/10	31	24.09.22 11:04	24.09.22 12:06	1:02	24.09.22 17:25	6:21	МТЗ	ну	ну	РиЧПН. Включен до РЛ-38 оп.81, без 4-х ТП (0,08МВт, 200чел). В СП-3 обнаружено перекрытие ТП по ф.С. Устранено.	школа, скважина / 1512чел	1512	1,44	26	+15, дождь	
Хаб.СЭС	10	Селихино 110/35/10	14	24.09.22 18:40	24.09.22 18:55	0:15	24.09.22 18:55	0:15	МТЗ	ну	ну	РиЧПН. Повреждение на вед. оттайке.	нет / 2300чел	2300	0,9	11	+10, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	25.09.22 7:02	25.09.22 7:06	0:04	25.09.22 7:06	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.	школа, кот/ 220 чел	220	0,06	6	+12, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	25.09.22 8:11	25.09.22 8:36	0:25	25.09.22 8:36	0:25	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр без замечаний	школа, д/с, кот/ 831 чел	831	0,2	12	+9, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	ХЭС 110/35/6	В-35 Т7, Т8, В-35 ТТ, СВ-35	25.09.22 11:27	25.09.22 11:31	0:04	26.09.22 16:34	29:07	ЭДЗ-35			В 11:27 на ПС 110 кВ ХЭС отключились В-35 Т-7, Т-8 (КВЛ-35 ХЭС-БН с отп, Интурист №1,2), В-35 ТТ, СВ-35 (1,2С-35 кВ были запитаны от 2Т). Обесточились 1,2С-35 кВ ПС ХЭС, ПС 35 кВ Интурист, ПС 35 СК (9,7МВт, 27793чел, 56 ТП). В 11:31 (ч/з 4 мин) запитана ПС Интурист от ПС БН (5,2МВт, 27793чел). В 12:14 нагрузка ПС 35 СК переведена персоналом ХТСК на ф.207 ПС ХЭС, все потребители запитаны. Повреждение изоляции в ячейке и выкатного элемента В 35 Т-9. В 14:05 2С-35 кВ ПС ХЭС включена под напряжение от 2Т (1,2С-6 кВ ПС ХЭС переведены на 1Т). В 15:04 В 35 Т-8, Т-10 введены в резерв, в 15:11 В 35 Т-56 включен, запитана ПС СК по 35 кВ./ в 17:53 1 с. КРУН 35 кВ и секционная перемычка 35 кВ выведены в ремонт, в 18:48 подготовлено Р.М. и допуск бригады на чистку изоляции, в 19:25 работы приостановлены. 26.9.22 КРУН 35, 1с 35, яч. 5 (В 35 Т-9), яч.6 (СВ 35), частично выполнена замена и чистка изоляции, включены в работу	ПС БН, ф.207 ПС ХЭС	г.Хабаровск, 27793чел / 15 фид	27793	9,7	56	+15, пасм
Хаб.ЦЭС	35	Ц - ХЭС с отпайками	№1 (Т-9)	25.09.22 11:27	25.09.22 11:27	0:00	26.09.22 18:33	31:06	ДЗ 2а	не произв		РиЧПН. На ПС Ханкайская, Парк Гайдара АВР-6 успешен. На оп.1 обнаружен отгоревший шлейф муфты ф.В. В 19:48 КВЛ 35 Т-9 выведена в ремонт. В 17:29 работы по испытанию КЛ-35 закончены (испытание выдержал), присоединена КЛ-35 Т-9 на оп.№1, включена в работу	Цель №2 (Т-10)	нет	0	0	0	+15, пасм
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	25.09.22 11:45	25.09.22 14:02	2:17	25.09.22 16:58	5:13	МТЗ			РиЧПН. Включен до РЛ оп.294, запитаны 13ТП из 22. В 15:42 включен до РЛ-10 оп.376, без 3-х ТП. Повреждение на вед. участке.	нет / 700 чел	700	0,2	22	+16, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	5	25.09.22 11:46	25.09.22 14:27	2:41	25.09.22 15:15	3:29	"земля" от КУ			РиЧПН. Включен без СТП-4129 оп.99/10/12, повреждение верхнего опорного изолятора Пр-10 Т-1 ф.С. Устранено.	насосная	260	0,08	13	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	25.09.22 12:30	25.09.22 13:23	0:53	25.09.22 14:03	1:33	МТЗ			РиЧПН. Включен до РЛ оп.45/224/1, без 2-х ТП. В 14:03 включен полностью, повреждение не обнаружено.	нет / 125чел	125	0,07	7	+15, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Краснореченская 35/6	7	25.09.22 13:23	25.09.22 13:35	0:12	25.09.22 13:35	0:12	МТЗ	нет	у	РиЧПН. Повреждение на вед. участке.	д/с, школа, насосная / 950чел	950	0,6	10	+17, обл	
Ам.ЭС	10	Свободный 220/35/10	5	25.09.22 23:08	25.09.22 23:08	0:00	25.09.22 23:08	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. уч.	нет	0	0	0	+9, дождь	
Ам.ЭС	10	Свободный 220/35/10	2	25.09.22 23:08	25.09.22 23:08	0:00	25.09.22 23:08	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Упавшее сломавшее сухое дерево пр.оп.168-169.	нет	0	0	0	+9, дождь	
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	26.09.22 6:45	26.09.22 6:45	0:00	26.09.22 6:45	0:00	ТЭП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. ИМФ 341км фв. 27.09.22 осмтр, оп. 62 Ф-В следы жизнедеятельности птиц, на проводе видны следы к.з.	нет	0	0	0	+7, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	26.09.22 8:14	26.09.22 8:19	0:05	26.09.22 8:19	0:05	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. РиЧПН.	школа, кот, ретрансл/400 чел	400	0,1	8	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	26.09.22 8:43	26.09.22 8:45	0:02	26.09.22 8:45	0:02	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 27.9.22 замыкание в силовом трансформаторе ТП-7137 Брюсова.	школа / 2619 чел	2619	0,5	12	+15, ясно	
Ам.ВЭС	10	Чесноково 35/10	7	26.09.22 8:50	26.09.22 8:50	0:00	26.09.22 8:50	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 20.10.22	нет	0	0	0	+15, ясно	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	26.09.22 9:31	26.09.22 9:31	0:00	26.09.22 9:31	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН.	нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	15	26.09.22 12:15	26.09.22 12:15	0:00	28.09.22 17:29	53:14	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. РиЧПН. КЛ 6 кВ Ф-15 Муравейка на гарантийном обслуживании, подрядной организации ООО "Техцентр". 27.9.22 определено МП: по КЛ №1 в 3850м от ПС Муравейка, по КЛ №2 в 2800м от ПС Муравейка. Длина обейк КЛ - 4900м. 28.9.22 устранено.	АВР у потребителя	игорная зона	0	0	0	+1, ясно

Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазвод		26.09.22 13:44	26.09.22 13:44	0:00	26.09.22 13:44	0:00	ДЗ 1 ст	у		РЗА П. ИМФ на ПС К - ф.В,С-0 2,8 км (опора №15). В 09:30 была допущена бригада подрядной организации ООО "Антанта" на ВЛ 110 кВ К-Богополь-Плавазвод и ВЛ 110 кВ К-Богополь-Р (двухцепной участок) для расширения просеки в пр.оп.14-17, без отключения ВЛ. В пр.оп.15-16 обнаружено дерево под проводами (береза, упала из вне охранной зоны), на проводах следы перекрытия. Высота упавшего дерева-21 м, порода-береза, расстояние от проекции провода до стены леса-9 м, расстояние от проекции провода до пня упавшего дерева-15 м, высота пня-27 см, диаметр пня-39 см.		нет	0	0	0	+16, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	27.09.22 2:36	27.09.22 2:36	0:00	27.09.22 2:36	0:00	МТЗ	ну	у	РиЧПН. Планируется осмотр до 30.09.22		нет	0	0	0	+11, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	27.09.22 2:36	27.09.22 2:36	0:00	27.09.22 2:36	0:00	МТЗ	у		РиЧПН. Планируется осмотр до 30.09.22		нет	0	0	0	+11, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	27.09.22 2:38	27.09.22 2:38	0:00	27.09.22 2:38	0:00	МТЗ	у		РиЧПН. Запланирован обход на 27-29.09.22.		нет	0	0	0	+11, обл
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	27.09.22 14:16	27.09.22 15:58	1:42	27.09.22 18:20	4:04	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Включен без ШП, в 17:34 выделен уч-к без нагрузки, все запитано 18:20. Сломана ж/б оп.4-00/69 в результате удара по проводам прол. оп.4-00/68-69 сторонним механизмом. По результатам обращения в полицию составлен акт. Устранено 28.9.22.	ф.3 ПС Хабаровская, ф.7 Ин-тяга	нет / 900 чел	900	0,17	16	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Новоникольск 110/35/6	6	27.09.22 17:53	27.09.22 18:16	0:23	27.09.22 22:19	4:26	МТЗ	ну		РЗА П. РиЧПН. Включен без 14 ТП, запитано более 50% нагрузки (0,2 МВт). При работах сторонней грузоподъемной техникой произошел слхест проводов в пр. оп. 88-89, техника с места скрылась. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.	ф.4 Коммунар	нет / 800 чел	800	0,3	22	+22, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	28.09.22 5:01	28.09.22 5:04	0:03	28.09.22 5:04	0:03	МТЗ	выв	у	РиЧПН. Планируется осмотр до 30.09.22.		школа, больн / 783чел	783	0,5	29	+15, пасм
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	28.09.22 5:01	28.09.22 5:04	0:03	28.09.22 5:04	0:03	МТЗ	ну	у	РиЧПН. Планируется осмотр до 30.09.22.		школа / 184чел	184	0,2	11	+15, пасм
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	12	28.09.22 6:18	28.09.22 6:20	0:02	28.09.22 6:20	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. ТП.		в/н башня, школа, д/сад / 1261 чел	1261	0,26	16	+6, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	10	28.09.22 6:25	28.09.22 7:35	1:10	28.09.22 15:30	9:05	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. На выключателе (тип ВМГ-133) трещина и скол на проходном изоляторе по ф.В, необходима замена изолятора. Осмотр ВЛ, замечаний нет. Произведена замена изоляции на В-10, вкл. успешно.	ДГУ	скважина / быта нет	0	0,1	1	+15, пасм
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	28.09.22 8:10	28.09.22 10:54	2:44	28.09.22 10:54	2:44	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Кипарисово-2. Обход до 06.10.22.		нет / 130 чел	130	0,5	3	+16, пасм
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратовка	1	28.09.22 8:55	28.09.22 9:10	0:15	28.09.22 9:10	0:15	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Часть Кондратовки, часть Каменушки. Осмотр на 30.09.22		нет / 125 чел	125	0,3	8	+16, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	28.09.22 12:52	28.09.22 13:47	0:55	28.09.22 14:59	2:07	КУ "Земля"			РЗА П. РиЧПН. с. Чижири. Вкл. без 14-ти ТП. Заменён изолятор оп. 52/3.		теплица / 550 чел	550	0,5	36	+12, ясно
Прим.ЮЭС	110	Муравейка 110/6	В-110-Т2, СВ-110	28.09.22 20:45	28.09.22 21:45	1:00	29.09.22 2:50	6:05	СВ-110: Внеш.откл. В-110-Т2: не установлен			РЗА ПН. Отключились В-110-Т2, СВ-110 (не отключался В-6-Т2). Обесточена 2сш-6 кВ, обеспечен резерв от Т1. Выполнено обновление конфигурации уставок терминала защит и управления СВ-110, включен в работу, транзит восстановлен, в 2:50 включен В-110-Т2. Произведена проверка РЗА ПС 110 Муравейка. Выявлен дефект датчика постоянного тока терминала защит линии, приводящий к срабатыванию выходных реле.	Т1 (вкл.СВ-6)	насосная водоканала / 1500 чел	1500	2	15	+12, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	1	29.09.22 13:50	29.09.22 15:08	1:18	29.09.22 15:08	1:18	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. с. Киниск. Повреждение на вед. уч.		школа, д/с / 531 чел	531	0,02	12	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	30	29.09.22 15:24	29.09.22 16:50	1:26	29.09.22 16:50	1:26	МТО	нет	у	РЗА ПП. РиЧПН. г.Артем.		Игорная зона/нет	0	0,1	1	+19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	22	29.09.22 15:43	29.09.22 15:43	0:00	29.09.22 16:50	1:07	КУ "Земля"			РЗА ПП. РиЧПН. Холостой кабель (без нагрузки). "Земля" самоустранилась.		нет	0	0	0	+19, ясно
Прим.СЭС	35	К - Фабричная-2	№1	30.09.22 11:09	30.09.22 11:09	0:00	30.09.22 11:09	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 35кВ Фабричная-2 под лр 35 К №1 обнаружены остатки обгоревшей птицы.		нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	1	30.09.22 13:26	30.09.22 15:32	2:06	30.09.22 16:17	2:51	МТЗ	нет	ну	РЗА П. РиЧПН. Потребителю обеспечен резерв. При осмотре В-6 ф.1 обнаружено разрушение фарфоровых изоляторов тяг штоков включения ф.А, В, С, произведена замена.	ф3	нет/ 250 чел	250	0,1	6	+25, ясно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	24	30.09.22 16:54	30.09.22 19:13	2:19	30.09.22 19:13	2:19	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. При включении ВН-6 яч.3 в ТП-2127 для восстановления нормальной схемы между Ф-33 и Ф-24 ПС РЦ произошло междуфазное перекрытие изоляции и как следствие в прол.оп.№25-26 слхест проводов.		нет/ 256 чел	256	0,6	16	+18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	30.09.22 17:47	30.09.22 18:11	0:24	30.09.22 18:11	0:24	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.		п/з/ 520 чел	520	0,8	36	+7, дождь

Прим.ЮЭС	6	Депо 35/6	4	30.09.22 23:47	01.10.22 0:46	0:59	01.10.22 0:46	0:59	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РИЧПН. часть п.Смоляниново. Обход до 04.10.22.	нет / 520 чел	520	0,2	4	+18, облач
----------	---	-----------	---	----------------	---------------	------	---------------	------	-----	-----	---	--	---------------	-----	-----	---	------------