

Анализ ввода ГВО 20.12.2022 17:00

дата, время

Наименование энергообъекта	Присоединения (фидеры, линии)	Очередь ограничения	Время ввода ограничений	Время отдачи команды диспетчером РДУ в адрес ППК, чч:мм	Фактическое время отключения, чч:мм	Фактическое время включения, чч:мм	Прогнозная нагрузка присоединения, МВт	Величина нагрузки, фактически отключенной по ГВО, МВт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 110 кВ Бам	Ф-11	VII	до 5 минут	17:00	17:04	17:20	0,3	0,05	
ПС 110 кВ Бам	Ф-12	VII	до 5 минут	17:00	17:04	17:20		0,24	
ПС 110 кВ Бам	Ф-13	VII	до 5 минут	17:00	17:04	17:20		0,15	
ПС 110 кВ Бам	ВЛ 35 кВ Бам-Монголи	VII	до 5 минут	17:00	17:04	17:20	2,9	0,81	
ПС 110 кВ Бам	ВЛ 35 кВ Бам-Тахтамыгда	VII	до 5 минут	17:00	17:04	17:20	0,4	0,35	
ПС 220 кВ Сквородино	ВЛ 110 кВ Сквородино - Березитовый	I	до 5 минут	17:00	17:04	17:36	13,8	12,62	
ПС 220 кВ Сквородино	ВЛ 35 кВ Сквородино - Невер	II	до 5 минут	17:00	17:04	17:36	16,3	14,73	
ПС 110 кВ Эльга	Ф-44	III	до 5 минут	17:00	17:04	17:33	1,6	1,64	
ПС 110 кВ Эльга	Ф-45	IV	до 5 минут	17:00	17:04	17:33	2,4	1,81	
ПС 110 кВ Эльга	Ф-16	VI	до 5 минут	17:00	17:04	17:33	1,9	1,64	
ПС 110 кВ Эльга	Ф-22	VI	до 5 минут	17:00	17:04	17:33	0,7	0,12	
ПС 110 кВ Эльга	Ф-31	VI	до 5 минут	17:00	17:04	17:33		0,37	
ПС 110 кВ Эльга	Ф-39	VI	до 5 минут	17:00	17:04	17:33		0,05	
ПС 110 кВ Эльга	Ф-40	VIII	до 5 минут	17:00	17:04	17:33	0,2	0,41	
ПС 110 кВ Эльга	Ф-47	IX	до 5 минут	17:00	17:04	17:33	2	1,77	

Всего:	Прогнозная нагрузка присоединения, МВт	Величина нагрузки, фактически отключенной по ГВО, МВт
до 5 минут	42,5	36,76
до 20 минут		
до 60 минут		