

**Отчет о работе АОПО по ПЭС "18" сентября 2022 года 18:00  
(Работа АОПО на Артемовской ТЭЦ по ВЛ 110кВ АТЭЦ-Смоляниново/т)**

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства АОПО								
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключен ия	время включения	Примечание	
<b>СП ПЮЭС</b>											
1	Береговая-1	Ф-2	да	0,01	10,7				18:00	19:04	от КУ
2	Береговая-1	Ф-4	да	0,03	32,0				18:00	19:04	от КУ
3	Береговая-1	Ф-8	да	0,02	21,3				18:00	19:04	от КУ
4	Береговая-1	Ф-12	да	0,02	21,3				18:00	19:04	от КУ
5	Береговая-1	Ф-14	да	1,20	1280,0				18:00	19:04	от КУ
6	Береговая-1	Ф-15	да	0,01	10,7				18:00	19:04	от КУ
7	Береговая-1	Ф-16	да	0,70	746,7				18:00	19:04	от КУ
8	Береговая-1	Ф-17									ремонт
9	Береговая-1	Ф-18	да	0,02	21,3				18:00	19:04	от КУ
10	Береговая-1	Ф-22									ремонт
11	Береговая-1	Ф-24									ремонт
12	Береговая-1	Ф-40	да	0,03	32,0				18:00	19:04	от КУ
13	Береговая-1	Ф-42									ремонт
14	Береговая-1	Ф-43									не заведен
15	Береговая-1	Ф-44									ремонт
16	Береговая-1	Ф-45	да	0,04	42,7				18:00	19:04	от КУ
17	Береговая-1	Ф-46									ремонт
18	Береговая-1	Ф-47	да	0,01	10,7				18:00	19:04	от КУ
19	Береговая-1	Ф-48	да	0,02	21,3				18:00	19:04	от КУ
20	Береговая-1	Ф-50									ремонт
<b>итого по фид.</b>				<b>2,11</b>	<b>2250,67</b>			<b>0,00</b>			
1	Садовая	Ф-4	да	0,02	3,7				18:00	18:11	от КУ
2	Садовая	Ф-5	да	0,01	1,8				18:00	18:11	от КУ
3	Садовая	Ф-13	да	0,03	5,5				18:00	18:11	от КУ
4	Садовая	Ф-16	да	0,00	0,0				18:00	18:11	от КУ
5	Садовая	Ф-20	да	0,05	9,2				18:00	18:11	от КУ
6	Садовая	Ф-25	да	0,00	0,0				18:00	18:11	от КУ
7	Садовая	Ф-26	да	0,00	0,0				18:00	18:11	от КУ
8	Садовая	Ф-28	да	0,00	0,0				18:00	18:11	от КУ
9	Садовая	Ф-30	да	0,60	110,0				18:00	18:11	от КУ
<b>итого по фид.</b>				<b>0,71</b>	<b>130,17</b>			<b>0,00</b>			
<b>итого по ПЭС</b>				<b>2,82</b>	<b>2380,83</b>			<b>0,00</b>			

Отключено 7190 человек, 70 ТП

**Примечание:** Всего 29 фидеров 6 кВ: отключился 21 фидер, 7 фидеров в ремонте, 1 фидер не заведен

**Примечание:** КУ (КДУ) - ключ дистанционного управления;  
АОПО - автоматика ограничения перегруза оборудования.  
ОП -оперативный персонал.

Заместитель главного инженера по управлению сетями

Е.В.Завьялов