

ПЭС

Объект	Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количес-тво дней	Состояние заявки	Содержание работ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	ТР	30.07.23	24.08.23	26 дн	Исходная	Замена Фарфоровой изоляции на стеклянную, обрезка крон деревьев			ПЛОЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	с отключением		04:00
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	ТР	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР 110 Липовцы, ЛР 110 Липовцы			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая, 2С 110 кВ, В 110 Липовцы. С отключением СВ 110 2-3С и СВ 110 1-2С	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Полевая	2С 110 кВ	ТР	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР 110 Липовцы			Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Липовцы. Отключить ВЛ 110 кВ Липовцы	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 1-2С	ТР	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная	Текущий ремонт СВ 110 1-2С			Отключить и заземлить СВ 110 1-2С	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 2-3С	ТР	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная	Текущий ремонт СВ 110 2-3С			Отключить и заземлить СВ 110 2-3С	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	ВПр	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время текущего ремонта Т-1, текущего ремонта ТН 110 1С			ПЭС_УССР Отключить и заземлить 1С 110 кВ, Т-1. Нагрузку Т-1 перевести на Т-2. Включить Ремонтную перемычку 110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка	КР	01.08.23	02.08.23	2 дн	Исходная	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на зажимной опоре			ПЛОЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 1-2С	ТР	01.08.23	03.08.23	3 дн	Исходная	Текущий ремонт СВ 110 1-2С, отбор проб масла, замена силикагеля			Отключить и заземлить СВ 110 1-2С АГ для отбора 00:30	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка	КР	03.08.23	18.08.23	16 дн	Исходная	Замена поврежденных изоляторов			ПЛОЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ЖБИ-130	Ремонтная перемычка 110 кВ	ТР	05.08.23	08.08.23	4 дн	Измененная	Текущий ремонт ЛР 110 Агрокомплекс			ПЭС_УССР Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ, ВЛ 110 кВ Агрокомплекс	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ЖБИ-130	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130	ТР	05.08.23	08.08.23	4 дн	Измененная	Текущий ремонт ЛР 110 Агрокомплекс			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130, 1С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ. С отключением СВ 110 и Т-1	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Стройиндустрия	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия	ТР	05.08.23	05.08.23	10 ч	Измененная	Испытание оболочки КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Стройиндустрия			ПЛОЭС СИЗПИ Отключить и заземлить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Стройиндустрия ; Время работ с 08-00 до 18-00	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с оттайкой на ПС 1Р/г	ТР	06.08.23	06.08.23	10 ч	Измененная	Испытание оболочки на кабельном участке в пролете опор №18 - 19			ПЛОЭС ВРЭС СУЗПИ Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	ВПр	07.08.23	11.08.23	5 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время текущего ремонта ТН 110 1С			ПЛОЭС ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ. С отключением СВ 110, В 110 Т-2 и Т-1	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Орлиная	СВ 110	ВПр	07.08.23	11.08.23	5 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время профвостановления оборудования РЗА Т-2 с			Отключить с разборкой схемы Т-2, В 110 ВТЭЦ-2 и КВЛ 110 кВ Владивостокская	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	ВПр	07.08.23	11.08.23	5 дн	Исходная	ВПр на время профвостановления оборудования РЗА Т-2			Отключить с разборкой схемы Т-2, В 110 ВТЭЦ-2 и КВЛ 110 кВ Владивостокская	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с оттайкой на ПС Голубинка	ТР	07.08.23	18.08.23	12 дн	Исходная	Установка птицезащитных устройств, обрезка крон деревьев			ПЛОЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская в ТЭЦ-2	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с оттайкой на ПС Голубинка	ЗРР	07.08.23	11.08.23	5 дн	Исходная	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская в ТЭЦ-2 – Орлиная с оттайкой на ПС Голубинка на			Отключить с разборкой схемы Т-2, В 110 ВТЭЦ-2 и КВЛ 110 кВ Владивостокская	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Орлиная	В 110 ВТЭЦ-2	ВПр	07.08.23	11.08.23	5 дн	Исходная	ВПр В 110 ВТЭЦ-2 на время профвостановления оборудования			Отключить с разборкой схемы Т-2, В 110 ВТЭЦ-2 и КВЛ 110 кВ	с отключением		02:00

