

**Отчет о работе АОПО по ПЭС "10" июля 2023 года.
Работа АОПО по ВЛ 110 кВ АТЭС-Западная-Кролевцы-Штыково №2 16-01**

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства САОН							Примечание
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключения	время включения	
СП ПЮЭС										
	Западная									
1		ВЛ 110 кВ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз I цепь	да	3,80	1013			16:01	16:17	АОПО
2		ВЛ 110 кВ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз II цепь	да	1,00	267			16:01	16:17	АОПО
3		ВЛ 35 кВ Западная-Заводская №1	нет		0	да				Нагрузка переведена на Т-3 ПС Западная
4		ВЛ 35 кВ Западная-Заводская №2	нет		0	да				
5		ВЛ 35 кВ Западная-Надеждинская	нет		0	да				
6		ВЛ 35 кВ Западная-Артемовская	да	0,00	0			16:01	16:17	АОПО, на холостом ходу
	итого по ВЛ			4,80	1280,00					
7		Ф-2	да	0,65	206	да		16:01	16:20	АОПО
8		Ф-4	да	0,95	301	да		16:01	16:20	АОПО
9		Ф-6	да	0,06	19			16:01	16:20	АОПО
10		Ф-8	да	0,50	158			16:01	16:20	АОПО
11		Ф-10	нет		0	да	0,00			без нагрузки
12		Ф-11	да	1,26	399	да		16:01	16:20	АОПО
13		Ф-12	да	2,14	678	да		16:01	16:20	АОПО
14		Ф-13	да	0,60	190	да		16:01	16:20	АОПО
15		Ф-14		0,00	0	да				отключен
16		Ф-16	да	1,55	491	да		16:01	16:20	АОПО
17		Ф-18	да	0,14	44	да		16:01	16:20	АОПО
18		Ф-19	да	1,00	317	да		16:01	16:20	АОПО
19		Ф-20	да	0,02	6	да		16:01	16:20	АОПО
20		Ф-22	да	1,10	348	да		16:01	16:20	АОПО
21		Ф-24	нет		0	да	0,19			
22		Ф-26	да	0,00	0			16:01	16:20	без нагрузки
23		Ф-28	да	2,13	674	да		16:01	16:20	АОПО
24		Ф-30	да	0,04	13	да		16:01	16:20	АОПО
25		Ф-32	да	1,23	389	да		16:01	16:20	АОПО
	итого по фидерам			13,37	4233,83					
Итого по ПЭС, МВт				18,17	5513,83					

Примечание: Отключено 3621 человек, 123 ТП.

Начальник СЭР

Е.А. Юрченко