

**Отчет о работе АОПО по ПЭС "10" июля 2023 года.  
Работа АОПО по ВЛ 110 кВ АТЭС-Западная-Кролевцы-Штыково №2 23-52**

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства САОН							Примечание
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключения	время включения	
<b>СП ПЮЭС</b>										
	<b>Западная</b>									
1		ВЛ 110 кВ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз I цепь	да	3,30	1650			23:52	0:22	АОПО
2		ВЛ 110 кВ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз II цепь	да	0,80	400			23:52	0:22	АОПО
3		ВЛ 35 кВ Западная-Заводская №1	нет		0	да				Нагрузка переведена на Т-3 ПС Западная
4		ВЛ 35 кВ Западная-Заводская №2	нет		0	да				
5		ВЛ 35 кВ Западная-Надеждинская	нет		0	да				
6		ВЛ 35 кВ Западная-Артемовская	да	0,00	0			23:52	0:25	АОПО, на холостом ходу
	<b>итого по ВЛ</b>			<b>4,10</b>	<b>2050,00</b>					
7		Ф-2	да	0,54	297	да		23:52	0:25	АОПО
8		Ф-4	да	0,90	495	да		23:52	0:25	АОПО
9		Ф-6	да	0,06	33			23:52	0:25	АОПО
10		Ф-8	да	0,00	0			23:52	0:25	АОПО, без нагрузки
11		Ф-10	нет		0	да	0,00			без нагрузки
12		Ф-11	да	0,90	495	да		23:52	0:25	АОПО
13		Ф-12	да	1,00	550	да		23:52	0:25	АОПО
14		Ф-13	да	0,50	275	да		23:52	0:25	АОПО
15		Ф-14		0,00	0	да				отключен
16		Ф-16	да	1,30	715	да		23:52	0:25	АОПО
17		Ф-18	да	0,05	28	да		23:52	0:25	АОПО
18		Ф-19	да	0,90	495	да		23:52	0:25	АОПО
19		Ф-20	да	0,01	6	да		23:52	0:25	АОПО
20		Ф-22	да	0,70	385	да		23:52	0:25	АОПО
21		Ф-24	нет		0	да	0,15			
22		Ф-26	да	0,00	0			23:52	0:25	АОПО, без нагрузки
23		Ф-28	да	1,20	660	да		23:52	0:25	АОПО
24		Ф-30	да	0,04	22	да		23:52	0:25	АОПО
25		Ф-32	да	1,20	660	да		23:52	0:25	АОПО
	<b>итого по фидерам</b>			<b>9,30</b>	<b>5115,00</b>					
<b>Итого по ПЭС, МВт</b>				<b>13,40</b>	<b>7165,00</b>					

Примечание: Отключено 3621 человек, 123 ТП.

Начальник СЭР

Е.А. Юрченко