

**Отчет о работе АОПО по ПЭС "10" августа 2023 года.  
Работа АОПО по ВЛ 110 кВ АТЭС-Западная-Кролевцы-Штыково №1 18-56**

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства САОН							Примечание
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключения	время включения	
<b>СП ПЮЭС</b>										
	<b>Западная</b>									
1		ВЛ 110 кВ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз I цепь	да	3,10	1033			18:56	19:16	АОПО
2		ВЛ 110 кВ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз II цепь	да	1,80	600			18:56	19:16	АОПО
3		ВЛ 35 кВ Западная-Заводская №1	нет		0	да				Нагрузка переведена на Т-3 ПС Западная
4		ВЛ 35 кВ Западная-Заводская №2	нет		0	да				
5		ВЛ 35 кВ Западная-Надеждинская	нет		0	да				
6		ВЛ 35 кВ Западная-Артемовская	нет		0					ВЛ в ремонте, отключена
	<b>итого по ВЛ</b>			<b>4,90</b>	<b>1633,33</b>					
7		Ф-2	да	0,70	233			18:56	19:16	АОПО
8		Ф-4	да	1,15	383			18:56	19:16	АОПО
9		Ф-6	да	0,06	20			18:56	19:16	АОПО
10		Ф-8	да	0,20	67			18:56	19:16	АОПО
11		Ф-10	да	0,00	0			18:56	19:16	АОПО, без нагрузки
12		Ф-11	да	1,10	367			18:56	19:16	АОПО
13		Ф-12	да	1,40	467			18:56	19:16	АОПО
14		Ф-13	да	0,60	200			18:56	19:16	АОПО
15		Ф-14		0,00	0					отключен
16		Ф-16	да	1,50	500			18:56	19:16	АОПО
17		Ф-18	да	0,10	33			18:56	19:16	АОПО
18		Ф-19	да	1,25	417			18:56	19:16	АОПО
19		Ф-20	да	0,02	7			18:56	19:16	АОПО
20		Ф-22	да	1,10	367			18:56	19:16	АОПО
21		Ф-24	да	0,15	50			18:56	19:16	АОПО
22		Ф-26	да	0,01	3			18:56	19:16	АОПО
23		Ф-28	да	1,65	550			18:56	19:16	АОПО
24		Ф-30	да	0,05	17			18:56	19:16	АОПО
25		Ф-32	да	1,20	400			18:56	19:16	АОПО
	<b>итого по фидерам</b>			<b>12,24</b>	<b>4080,00</b>					
<b>Итого по ПЭС, МВт</b>				<b>17,14</b>	<b>5713,33</b>					

Примечание: Отключено 4651 человек, 124 ТП.

Заместитель главного инженера по управлению сетями

Е.В.Завьялов