

ПЭС Прим.ЭС февраль 2024

Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Состояние заявки	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
ПС 110 кВ Промузел	2С 110 кВ	ВПр	31.01.24	01.02.24	2 дн	31.01.24	01.02.24	2 дн	Исходная	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода в текущий ремонт Т-2/ввода в работу Т-2,	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	ТР	17.02.24	28.02.24	12 дн	17.02.24	28.02.24	12 дн	Исходная	Обрезка крон деревьев, установка птицевозащитных устройств	с отключением	под навешенным напряжением	01:00
ПС 110 кВ Загородная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	ЗРР	27.02.24	27.02.24	0 дн	27.02.24	27.02.24	2 ч	Исходная	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на время проверки действия привода В 110 Голдобин	без отключения		00:15
ПС 110 кВ Голдобин	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	ЗРР	28.02.24	28.02.24	0 дн	28.02.24	28.02.24	2 ч	Исходная	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на время проверки действия привода В 110 ВТЭЦ-2	без отключения	не в транзите	00:15