

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ЭС ЕАО на 2019 г.

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач. (мес.)	Окон-е (мес.)			
					<b>Всего ремонт</b>								
1.					Передаточные устройства								
1.1.					ВЛ 110 кВ								
1.1.1.	110	Биробиджанский		ЕО0000713	ВЛ-110 кВ С-57 "Биробиджан - Унгун"	Авария	Акт №68, 82, 155, 263	К	апрель	ноябрь	Установка птицевозащитных устройств ЗП-АП-2-2 72шт Установка птицевозащитных устройств колпака защитный на изолятор ПС70 36шт Установка птицевозащитных устройств УПЗУ-1-1 (колпак) 78шт		
1.1.2.	110	Биробиджанский		ЕО0000783	ВЛ-110 кВ С-58 "Биробиджан - Ленинск"	Авария	Акт №35, 52	К	май	май	Установка птицевозащитных устройств ЗП-АП-2-2 138шт Установка птицевозащитных устройств колпака защитный на изолятор ПС70 69шт		
1.1.3.	110	Ленинский		ЕО0003628	ВЛ-110 кВ С-59 "Ленинск - Дежнево"	Авария	Акт №127	К	сентябрь	сентябрь	Установка птицевозащитных устройств ЗП-АП-2-2 44шт		
1.1.4.	110	Ленинский		ЕО0003629	ВЛ-110 кВ С-60 "Биджан - Дежнево"	Авария	Акт №156	К	июль	июль	Установка птицевозащитных устройств ЗП-АП-2-2 8шт		
1.1.5.	110	Ленинский		ЕО0003630	ВЛ-110 кВ С-61 "Унгун - Биджан"	Авария	Акт №220	К	август	август	Установка птицевозащитных устройств ЗП-АП-2-2 8шт		
1.1.6.	110	Октябрьский		ЕО0003131	ВЛ-110 кВ С-62 "Биджан - Благодословенное"	Авария	Акт №64	К	октябрь	декабрь	Установка птицевозащитных устройств ЗП-АП-2-2 384шт Установка птицевозащитных устройств колпака защитный на изолятор ПС70 102шт		
1.2.					ВЛ 35 кВ								
1.2.1.	35	Смдовичский		ЕО0002067	Т-106, Т-105 "Волочаевка - ПТФ"	ЦП		К	февраль	апрель	Механизированная расчистка просеки 2,3га Ручная расчистка 0,32га Вырубка угрожающих деревьев 312шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
1.2.2.	35	Теплоозерский		ЕО0004198	ВЛ-35 кВ Т-143 "Лондоко - Лесоучасток"	ЦП		К	февраль	март	Ручная расчистка 2,4га Вырубка угрожающих деревьев 314шт		
1.2.3.	35	Теплоозерский		ЕО0004199	ВЛ-35 кВ Т-144 "Лондоко-Биракан"	ЦП		К	январь	апрель	Механизированная расчистка просеки 2,7га Ручная расчистка 16,2га Вырубка угрожающих деревьев 150шт		
1.2.4.	35	Теплоозерский		ЕО0004200	ВЛ-35 кВ Т-145 "Лондоко - Бира"	ЦП		К	март	апрель	Механизированная расчистка просеки 9,4га Ручная расчистка 17га Вырубка угрожающих деревьев 604шт		
1.2.5.	35	Теплоозерский		ЕО0004203	ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит-Кульдур"	ЦП		К	апрель	май	Ручная расчистка 7,36га Вырубка угрожающих деревьев 1249шт		
1.2.6.	35	Облученский		ЕО0004615	ВЛ-35 кВ Т-154 "Пашково - Башурово"	по состоянию		К	март	апрель	Механизированная расчистка просеки 21га Ручная расчистка 2,62га Вырубка угрожающих деревьев 1612шт		
1.2.7.	35	Биробиджанский		ЕО0000712	ВЛ-35 кВ Т-133 "МК - Валдгейм"	по состоянию		К	март	декабрь	Замена опор 23шт Обваловка опор 23шт		
1.2.8.	35	Биробиджанский		ЕО0000770	ВЛ-35 кВ Т-80 "КРС-Опытная"	по состоянию		К	октябрь	октябрь	Ручная расчистка 5,1га Вырубка угрожающих деревьев 172шт		
1.2.9.	35	Биробиджанский		ЕО0000772	ВЛ-35 кВ Т-123 "Дубовое-Надежденское"	по состоянию		К	июль	июль	Ручная расчистка 7га Вырубка угрожающих деревьев 325шт		
1.2.10.	35	Биробиджанский		ЕО0000773	ВЛ-35 кВ Т-129 "КРС-Дубовое"	по состоянию		К	август	сентябрь	Ручная расчистка 22,5га Вырубка угрожающих деревьев 825шт		
1.2.11.	35	Биробиджанский		ЕО0000775	ВЛ-35 кВ Т-131 "Пронькино-Найфельд"	по состоянию		К	июль	июль	Ручная расчистка 4,5га Вырубка угрожающих деревьев 746шт		
1.2.12.	35	Биробиджанский		ЕО0000769	ВЛ-35 кВ Т-135 "Биробиджан-СК"	по состоянию		К	июль	июль	Ручная расчистка 1,5га Вырубка угрожающих деревьев 270шт		
1.2.13.	35	Биробиджанский		ЕО0000712	ВЛ-35 кВ Т-133 "МК-Валдгейм"	по состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Ручная расчистка 1,6га Вырубка угрожающих деревьев 230шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
									сентябрь	сентябрь			
1.2.14.	35	Биробиджанский		ЕО0000720	ВЛ-35 кВ Т-132 "Валдгейм-Пронькино"	по состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Ручная расчистка 2,8га Вырубка угрожающих деревьев 932шт		
1.2.15.	35	Облученский		ЕО0004613	ВЛ-35 кВ Т-158 "ЦЭС Облучье - Хинганск"	по состоянию		К	декабрь	декабрь	Ручная расчистка 5,4га		
									декабрь	декабрь			
1.2.16.	35	Облученский		ЕО0004613	ВЛ-35 кВ Т-150 "ЦЭС Облучье - Облучье"	по состоянию		К	декабрь	декабрь	Ручная расчистка 7,6га		
									декабрь	декабрь			
1.2.17.	35	Облученский		ЕО0004616	ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье - Хинганск"	по состоянию		К	декабрь	декабрь	Ручная расчистка 10,3га		
1.2.18.	35	Теплоозерский		ЕО0004202	ВЛ-35 кВ Т-147 "Биракан-Брусит"	по состоянию		К	ноябрь	ноябрь	Ручная расчистка 8,69га		
1.2.19.	35	Теплоозерский		ЕО0004201	ВЛ-35 кВ Т-146 "Биракан-Двуречье"	по состоянию		К	октябрь	октябрь	Ручная расчистка 3,91га Вырубка угрожающих деревьев 746шт		
1.2.20.	35	Теплоозерский		ЕО0004199	ВЛ-35 кВ Т-144 "Лондоко-Биракан"	по состоянию		К	ноябрь	ноябрь	Ручная расчистка 14,3га Вырубка угрожающих деревьев 37шт		
1.2.21.	35	Теплоозерский		ЕО0004198	ВЛ-35 кВ Т-143 "Лондоко-Лесоучасток"	по состоянию		К	октябрь	октябрь	Ручная расчистка 2,6га		
1.3.					ВЛ/КЛ 6-10 кВ								
1.3.1.					ВЛ 6-10 кВ								
1.3.1.1.	10	Облученский		ЕО0004612	ВЛ-10 кВ Ф.6 "Ядрино"	по состоянию		К	октябрь	декабрь	Демонтаж траверсы 12шт Установка траверсы 4шт замена штыревых изоляторов 492шт демонтаж провода 14,5км/вл подвеска провода 14,5км/вл Замена ЛР 3шт Установка ЛР 2шт Замена опор 41шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
1.3.1.2.	10	Облученский		ЕО0004612	ВЛ-10 кВ Ф.6 "Ядрино"	Программа противоаварийных мероприятий		К	март	апрель	Ручная расчистка 6,7га Вырубка угрожающих деревьев 145шт		
1.3.1.3.	10	Биробиджанский		ЕО0000749	ВЛ-10 кВ Ф.131 "Найфельд"	по состоянию		К	ноябрь	декабрь	Демонтаж траверс 12шт Установка траверсы 4шт замена штыревых изоляторов 84шт демонтаж провода 4,71км/вл подвеска провода 4,71км/вл Замена ЛР 4шт Замена опор 30шт		
1.3.1.4.	10	Биробиджанский		ЕО0000749	ВЛ-10 кВ Ф.131 "Найфельд"	по состоянию		К	август	август	Ручная расчистка 0,32га Вырубка угрожающих деревьев 165шт		
1.3.1.5.	6	Городской		ЕО0044623	ВЛ-6 кВ ф-68 "ЖБИ"	По состоянию		К	май	май	замена изоляторов 30шт		
1.3.1.6.	6	Городской		ЕО0005229	ВЛ-6 кВ Ф.190 "БВС"	По состоянию		К	июнь	июнь	Монтаж зажимов для установки ПЗ 27шт.		
1.3.1.7.	10	Городской		ЕО0005226	ВЛ-10 кВ Ф.185 "БВС"	По состоянию		К	июль	июль	Монтаж зажимов для установки ПЗ 18шт.		
1.3.1.8.	6	Городской		ЕО0044608	ВЛ-6 кВ Ф.285 "Центр"	По состоянию		К	август	август	Монтаж зажимов для установки ПЗ 24шт.		
1.3.1.9.	6	Городской		ЕО0005213	ВЛ-6 кВ Ф.18 "Биробиджан"	ЦП		К	май	май	Ручная расчистка 1га Вырубка угрожающих деревьев 85шт		
1.3.1.10.	6	Городской		ЕО0005211	ВЛ-6 кВ Ф.20 "Биробиджан"	ЦП		К	май	май	Ручная расчистка 1га Вырубка угрожающих деревьев 120шт		
1.3.1.11.	6	Городской		ЕО0005218	ВЛ-6 кВ Ф.72 "ЧТФ"	ЦП		К	июнь	июнь	Ручная расчистка 2га Вырубка угрожающих деревьев 518шт		
1.3.1.12.	6	Городской		ЕО0012511	ВЛ-6 кВ Сопка Ф-86	ЦП		К	июнь	июнь	Ручная расчистка 1га Вырубка угрожающих деревьев 181шт		
1.3.1.13.	10	Городской		ЕО0005232	ВЛ-10 кВ Ф.159 "БВС"	ЦП		К	июль	июль	Ручная расчистка 1га Вырубка угрожающих деревьев 80шт		
1.3.1.14.	6	Городской		ЕО0005219	ВЛ-6 кВ Ф.275 "Центр"	ЦП		К	июль	июль	Ручная расчистка 0,3га Вырубка угрожающих деревьев 75шт		
1.3.1.15.	6	Городской		ЕО0005529	ВЛ-6 кВ Ф.414 "СК"	ЦП		К	август	август	Ручная расчистка 4га Вырубка угрожающих деревьев 442шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
1.3.1.16.	10	Городской		ЕО0005221	ВЛ-10 кВ Ф.6 "МК"	по состоянию		К	март	апрель	Установка траверсы 1шт Демонтаж разрядника 3шт Установка разрядника 32шт Замена опор 26шт демонтаж провода 1,95км/вл подвеска провода 1,95км/вл Замена ЛР 1шт Обваловка опор 25шт		
1.3.1.17.	10	Смидовичский		ЕО0043887	Воздушная линия 10 кВ и кабельная линия 10 кВ Фидер «в/ч»,от электростанции до ТП № 17	ЦП		К	сентябрь	сентябрь	Ручная расчистка 0,3га Вырубка угрожающих деревьев 112шт		
1.3.1.18.	10	Смидовичский		ЕО0043888	Воздушная линия 10 кВ и кабельная линия 10 кВ,п.Волочаевка-2 от электростанции до КТПнС № 10,ТП№11..	ЦП		К	сентябрь	сентябрь	Ручная расчистка 0,4га Вырубка угрожающих деревьев 84шт		
1.3.1.19.	10	Смидовичский		ЕО0043889	Воздушная линия 10 кВ и кабельная линия 10 кВ Фидер «Посёлок»,п.Волочаевка-2 от ЭЧС до КТПнС № 7...	ЦП		К	август	август	Ручная расчистка 0,7га Вырубка угрожающих деревьев 234шт		
1.3.1.20.	6	Смидовичский		ЕО0046184	ВЛ-6 кВ Ф.216"Николаевка"	По состоянию		К	май	май	Монтаж зажимов для установки ПЗ 9шт.		
1.3.1.21.	10	Октябрьский		ЕО0003114	ВЛ-10 кВ Ф.4 "Амурзет"	ЦП		К	октябрь	декабрь	Вырубка угрожающих деревьев 155шт		
1.3.1.22.	6	Теплоозерский		ЕО0004178	ВЛ-6 кВ Ф.1 "Лондоко"	ЦП		К	август	август	Ручная расчистка 1,77га Вырубка угрожающих деревьев 425шт		
1.3.1.23.	10	Теплоозерский		ЕО0004191	ВЛ-10 кВ Ф.6 "Бира"	ЦП		К	январь	март	Механизированная расчистка просеки 7,644га Ручная расчистка 5,145га Вырубка угрожающих деревьев 573шт		
1.3.1.24.	10	Теплоозерский		ЕО0004194	ВЛ-10 кВ Ф.60 "Биракан"	ЦП		К	июнь	июнь	Ручная расчистка 6,1га Вырубка угрожающих деревьев 314шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
1.3.1.25.	6	Теплоозерский		ЕО0004181	ВЛ-6 кВ Ф.76 "Известковое"	ЦП		К	июль	июль	Ручная расчистка просеки 3,51га Вырубка угрожающих деревьев 539шт		
1.3.1.26	10	Теплоозерский		ЕО0004195	ВЛ-10 кВ Ф.105 "Будукан"	ЦП		К	июнь	июнь	Ручная расчистка просеки 0,735га Вырубка угрожающих деревьев 65шт		
1.3.1.27.	10	Теплоозерский		ЕО0004196	ВЛ-10 кВ Ф.107 "Будукан"	ЦП		К	июнь	июнь	Ручная расчистка просеки 0,441га Вырубка угрожающих деревьев 9шт		
1.3.1.28.	6	Теплоозерский		ЕО0004225	ВЛ-6 кВ Ф.218 с отпайкой "Лесоучасток"	ЦП		К	сентябрь	октябрь	Ручная расчистка 1,9га Вырубка угрожающих деревьев 176шт		
1.3.1.29.	6	Теплоозерский		ЕО0004211	ВЛ-6 кВ Ф.39 "Лондоко"	По состоянию		К	июль	июль	Установка РЛНЛ 1шт Установка аппаратных зажимов 6шт		
1.3.1.30.	10	Биробиджанский		ЕО0000759	ВЛ-10 кВ Ф.157"Бирюфельд"	по состоянию		К	январь	январь	обваловка опор 31шт		
1.3.1.31.	10	Теплоозерский		ЕО0004186	ВЛ-10 кВ Ф.238"Кульдур"	по состоянию		К	январь	январь	обваловка опор 19шт		
1.3.1.32.	10	Ленинский		ЕО0003639	ВЛ-10 кВ Ф.50 "Дежнево-Новое"	по состоянию		К	август	сентябрь	Установка траверсы 7шт Демонтаж траверс 29шт Замена изоляторов 534шт Замена опор 2шт Замена ЛР 2шт		
1.3.1.33.	10	Городской		ЕО0005226	ВЛ-10 кВ Ф.185 «БВС»	по состоянию		К	август	декабрь	замена разъединителя 5шт Устройство повторного заземления опоры 122шт замена изоляторов 755шт		
1.3.2.					КЛ 6-10 кВ								
1.3.2.1.	0,4-10	Городской			Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ	по состоянию		К	май	октябрь	Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ 250,2м2		
1.4.					ВЛ/КЛ 0,4 кВ								
1.4.1.					ВЛ 0,4 кВ								
1.4.1.1.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004229	ВЛ-0,38 кВ Лондоко КТПН-33	По состоянию		К	июнь	июнь	Замена опор 1шт		
1.4.1.2.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004230	ВЛ-0,38 кВ Теплое Озеро ТП-5	По состоянию		К	июнь	июнь	замена кабеля на СИП 23м замена опор 3шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
1.4.1.3.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004230	ВЛ-0,38 кВ Теплое Озеро ТП-6	По состоянию		К	июнь	июнь	Замена опор 5шт		
1.4.1.4.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004173	ВЛ-0,38 кВ Кульдур КТП-245	По состоянию		К	июль	июль	Замена опор 1шт		
1.4.1.5.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004172	ВЛ-0,38 кВ Биракан (КТПН-77 Ф-3)	По состоянию		К	июнь	июнь	Замена опор 28шт Установка опор 2шт Демонтаж вводов 21шт Монтаж вводов 21шт Демонтаж провода 0,88км. Монтаж СИП 0,885км.		
1.4.1.6.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004172	ВЛ-0,38 кВ Биракан (КТПН-77 Ф-2)	По состоянию		К	июль	июль	Замена опор 35шт Установка опор 5шт Демонтаж вводов 31шт Монтаж вводов 31шт Демонтаж провода 1,04км. Монтаж СИП 1,156км.		
1.4.1.7.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004172	ВЛ-0,38 кВ Биракан (КТП-57)	По состоянию		К	август	август	Замена опор 50шт Установка опор 1шт Демонтаж вводов 25шт Монтаж вводов 25шт Демонтаж провода 1,77км. Монтаж СИП 1,651км.		
1.4.1.8.	0,38	Ленинский		ЕО0003585	ВЛ-0,38 кВ Новотроицкое (КТПН-471 Ф-2)	Жалоба	(вх №5/6/45 от 06.04. 2018)	К	июнь	июнь	Замена опор 29шт Демонтаж опор 1шт Демонтаж провода 0,7км. Монтаж СИП 0,998км. Демонтаж вводов 21шт монтаж вводов 21шт		
1.4.1.9.	0,38	Ленинский		ЕО0003585	ВЛ-0,38 кВ Новотроицкое (КТПН-471 Ф-4)	Жалоба	(вх №5/6/45 от 06.04. 2018)	К	июнь	июнь	Замена опор 30шт Демонтаж провода 1,088км. Монтаж СИП 0,875км. Демонтаж вводов 15шт монтаж вводов 15шт		
1.4.1.10.	0,38	Смидовичский		ЕО0002034	ВЛ-0,38 кВ Приамурская ТП-101 Ф.8	По состоянию		К	июль	июль	Замена опор 15шт Демонтаж опор 2шт Демонтаж провода 0,675км/вл Монтаж СИП 0,52км. Демонтаж вводов 12шт монтаж вводов 12шт		
1.4.1.11.	0,38	Смидовичский		ЕО0002034	ВЛ-0,38 кВ Приамурская ТП-101 Ф.4	По состоянию		К	июль	июль	Замена опор 1шт Монтаж опор 1шт Демонтаж провода 0,03км/вл Монтаж СИП 0,085км. Демонтаж вводов 2шт монтаж вводов 2шт		
1.4.1.10.	0,38	Смидовичский		ЕО0002034	ВЛ-0,38 кВ Приамурская ТП-101 Ф.2	По состоянию		К	июль	июль	Замена опор 6шт Демонтаж провода 0,24км/вл Монтаж СИП 0,22км. Демонтаж вводов 10шт монтаж вводов 10шт		
1.4.1.11.	0,38	Смидовичский		ЕО0002037	ВЛ-0,38 кВ Белгородское КТПН-668 Ф-2	Жалоба	(вх №5/6/38 от 23.03. 2018)	К	май	май	Замена опор 39шт Демонтаж опор 10шт Демонтаж провода 1,53км/вл Монтаж СИП 1,342км. Демонтаж вводов 35шт монтаж вводов 35шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
1.4.1.14.	0,38	Смидовичский		ЕО0002039	ВЛ-0,38 кВ Партизанская КТПН-734 Ф.1	По состоянию		К	август	август	Замена опор 26шт Демонтаж опор 3шт Демонтаж провода 0,91км/вл Монтаж СИП 0,82км. Демонтаж вводов 34шт Монтаж вводов 34шт		
1.4.1.15.	0,38	Смидовичский		ЕО0002039	ВЛ-0,38 кВ Партизанская КТПН-734 Ф.2	По состоянию		К	август	август	Замена опор 34шт Демонтаж опор 2шт Демонтаж провода 0,98км/вл Монтаж СИП 1,12км. Демонтаж вводов 37шт Монтаж вводов 37шт		
1.4.1.16.	0,38	Смидовичский		ЕО0002039	ВЛ-0,38 кВ Партизанская КТПН-734 Ф.3	По состоянию		К	август	август	Замена опор 25шт Монтаж опор 2шт Демонтаж провода 0,9км/вл Монтаж СИП 0,9км. Демонтаж вводов 25шт Монтаж вводов 25шт		
1.4.1.17.	0,38	Смидовичский		ЕО0002039	ВЛ-0,38 кВ Партизанская КТПН-735 Ф.4	По состоянию		К	август	август	Замена опор 9шт Демонтаж опор 1шт Демонтаж провода 0,35км/вл Монтаж СИП 0,28км. Демонтаж вводов 14шт Монтаж вводов 14шт		
1.4.1.12.	0,38	Октябрьский		ЕО0045403	ВЛ- 0.4 кВ от оп.205-1/3 ф.1с.Полевое	По состоянию		К	июль	июль	Демонтаж провода 1,188км/вл Монтаж СИП 1,188км. Демонтаж вводов 24шт Монтаж вводов 24шт		
1.4.1.13.	0,38	Октябрьский		ЕО0003098	ВЛ- 0.4 кВ с.Полевое КТПН-175 Ф.1	По состоянию		К	июнь	июнь	Демонтаж провода 1,14км/вл Монтаж СИП 0,856км. Демонтаж вводов 23шт Монтаж вводов 23шт		
1.4.1.14.	0,38	Октябрьский		ЕО0003095	ВЛ-0,38 кВ Самара от СКТП-165 ф.2	По состоянию		К	июль	июль	Замена опор 8шт Демонтаж опор 6шт Демонтаж провода 0,52км/вл Монтаж СИП 0,322км. Демонтаж вводов 1шт Монтаж вводов 1шт		
1.4.1.15.	0,38	Октябрьский		ЕО0003096	ВЛ-0,38 кВ Доброе КТПН-101 ф.2	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 26шт монтаж опор 1шт Демонтаж провода 0,928км/вл Монтаж СИП 0,928км. Демонтаж вводов 18шт Монтаж вводов 18шт		
1.4.1.16.	0,38	Октябрьский		ЕО0003098	ВЛ-0,38 кВ Полевое КТПН-201 ф.1	По состоянию		К	июнь	июнь	Демонтаж провода 0,096км/вл Монтаж СИП 0,096км. Демонтаж вводов 2шт Монтаж вводов 2шт		
1.4.1.17.	0,38	Октябрьский		ЕО0003036	ВЛ-0,38 кВ Амурзет ТП-285 ф.1	По состоянию		К	май	май	Замена опор 24шт Демонтаж провода 0,825км/вл Монтаж СИП 0,825км. Демонтаж вводов 24шт Монтаж вводов 24шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
1.4.1.18.	0,38	Городской		ЕО0005808	ВЛ-0,38 кВ Биробиджан ТП-130 ф.2	По состоянию		К	август	декабрь	Замена опор 31шт Демонтаж провода 1,29км Монтаж СИП 0,99км Демонтаж вводов 22шт Монтаж вводов 22шт		
1.4.1.19.	0,38	Ленинский		ЕО0003586	ВЛ-0,38кВ Ф-1 от СКТП-127 с.Преображенвка	По состоянию		К	август	декабрь	Замена опор 45шт Демонтаж провода 1,36км Монтаж СИП 1,665км Демонтаж вводов 9шт Монтаж вводов 9шт вырубка деревьев 58шт чиска просеки 0,2шт		
1.4.1.20.	0,38	Ленинский		ЕО0003586	ВЛ-0,38кВ Ф-2 от СКТП-128 с.Преображенвка	По состоянию		К	август	декабрь	Замена опор 32шт Демонтаж провода 1,28км Монтаж СИП 1,193км Демонтаж вводов 9шт Монтаж вводов 9шт вырубка деревьев 20шт чиска просеки 0,2шт		
1.4.1.27.	0,38	Смидовичский		ЕО0002074	ВЛ-0,38кВ Ф-3 от КТПН-702 Николаевка ф-3, ф4	По состоянию		К	август	декабрь	Замена опор 67шт Демонтаж провода 1,875км Монтаж СИП 2,248км Демонтаж вводов 34шт Монтаж вводов 34шт		
1.4.1.21.	0,38	Смидовичский		ЕО0002074	ВЛ-0,38кВ Николаевка	По состоянию		К	август	декабрь	Установка ж/б приставки к деревянной опоры. 182шт		
1.4.2.					КЛ 0,4 кВ								
2.					Оборудование подстанций								
2.1.	35/10	Смидовичский		ЕО0002227	Оборудование ПС 35/10 кВ "ГТФ"	По состоянию		К	июнь	июнь	Монтаж механической блокировки оборудования 9шт		
2.2.	35/10	Смидовичский		ЕО0012436	ПС 35/10 кВ "ДСК"	По состоянию		Т	июль	июль	текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35/6 1шт текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35/6 1шт ТМ-63/6-0,4 1шт ТМ-63/6-0,4 1шт		
2.3.	35/10	Смидовичский		ЕО0012438	ПС 35/10 кВ "Ключевое"	По состоянию		Т	сентябрь	сентябрь	текущий ремонт трансформатора ТМ-1600/35/10 1шт		
2.4.	35/10	Октябрьский		ЕО0003338	ПС 35 кВ Самара	По состоянию		Т	апрель	апрель	текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35/10 2шт текущий ремонт ТМ 25/10. 1шт текущий ремонт ТМ 40/101шт текущий ремонт РВС-35кВ 1Т 2Т, 6шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
2.5.	35/10	Октябрьский		ЕО0003339	ПС 35 кВ Столбовое	По состоянию		Т	май	май	текущий ремонт трансформатора ТМН-1000/35/10 2шт текущий ремонт ТМ-25/10-0,4 1шт текущий ремонт ТМ-63/10-0,4 1шт текущий ремонт РВС-35кВ 2Т, 3шт		
2.6.	35/10	Октябрьский		ЕО0003336	ПС 110 кВ Благословенное	По состоянию		Т	август	август	текущий ремонт трансформатора ТМ-6300/35/10 1шт текущий ремонт ТМ-20/10-0,4 1шт		
2.7.	35/10	Октябрьский		ЕО0003159	Оборудование ПС 35/10 кВ "Доброе"	По состоянию		К	июль	июль	монтаж сетчатого ограждения яч.2 ШР-35 кВ 1Т, В-35 кВ 1Т ТМН-1600/35/10 1шт капитальный ремонт ВМГ-133-630 МВ-10 Ф-33, Ф-38, МВ-10 кВ 1Т 3шт окраска корпуса КРУН-10 кВ яч.3-8 40м2 обновление диспетчерских наименований КРУН-10кВ яч. 2-16 35шт замена сливных кранов на МВ-35 кВ 1Т ф.В, С. 2шт замена проходных изоляторов КРУН-10кВ яч3, 5, 7 9шт		
2.8.	35/10	Облученский		ЕО0012432	Оборудование ПС 35/10 кВ "Пашково"	По состоянию		Т	август	август	текущий ремонт трансформатора ТМ 1000/35/10 1шт замена изоляторов 3шт		
2.9.	35/6	Облученский		ЕО0012430	Трансформатор масляный наружный ТМН-6300/35-У1 к ГПП "Хинганск"	По состоянию		Т	май	май	текущий ремонт трансформатора ТМН-6300/35 1шт текущий ремонт трансформатора ТМН-6300/35 1шт текущий ремонт ТМ-100/35 1шт текущий ремонт ТМ-100/35 1шт		
2.10.	35/6	Облученский		ЕО0012433	Трансформатор ТМН 4000/35/6кВ, фундамент под масляный трансформатор, маслоприемник.1Т. ПС 35/6 кВ "ЦЭС"	По состоянию		К.Т	июнь	июнь	текущий ремонт трансформатора ТМ 4000/35/6 1шт текущий ремонт трансформатора ТМН 4000/35/6 1шт замена изоляторов колонки ШР-35 1Т, ЛР-35 Т-158, ШР-35 Т-158 18шт замена привода 7шт текущий ремонт ТМ-25-6/0,4 2шт капитальный ремонт разъединителей 8шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
2.11.	35/10	Ленинский		ЕО0003903	Оборудование ПС 35/10кВ "Венцелево"	По состоянию		Т	май	май	текущий ремонт трансформатора ТМ-1600/35-10 2шт текущий ремонт ОПН-35 кВ 1Т, 2Т 2шт текущий ремонт ОПН-10кВ 1Т, 2Т 2шт текущий ремонт ТМ-25/10/0,23 кВ 2шт		
2.12.	35/10	Ленинский		ЕО0011660	Трансформатор ТМТ 6300 кВА, ПС 110/35/10 кВ "Унгун"	По состоянию		Т	май	май	текущий ремонт трансформатора ТМ-1600/110/35/10 1шт текущий ремонт ОПН-110 кВ 1Т, ОПН-35 кВ 1Т, ОПН-10 кВ 1Т 3шт текущий ремонт ТМ-40/10/0,4 кВ 1шт		
2.13.	35/10	Ленинский		ЕО0003895	Оборудование ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Дежнево"	По состоянию		К.Т	июнь	июль	замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ 2шт текущий ремонт ТН-35 кВ №1,2 2шт текущий ремонт ВЧЗ-35 кВ Т-117 покраска металлоконструкций 2шт капитальный ремонт ШПР-35 кВ ТН-1, ТН-2; СР-1-35 кВ, ШПР-35 кВ 1Т, 2Т; ТР-35 кВ 1Т, 2Т; ШПР-35 кВ Т-117; ЛР-35 кВ Т-117 10шт капитальный ремонт шинного моста 35 кВ 1Т, 2Т, I, II 4шт капитальный ремонт МВ-35 кВ 1Т, 2Т; МВ-35 кВ Т-117 3шт капитальный ремонт СМВ-35 кВ 1шт капитальный ремонт РНДЗ-110 кВ с заменой изоляторов 3шт		
2.14.	35/6	Теплоозерский		ЕО0004303	Горизонтальный ввод ГМЛПБ-90/110/2000 ПС 35/6 кВ "Лесоучасток"	По состоянию		К	июнь	июнь	замена вводов 3шт		
2.15.	35/6	Теплоозерский		ЕО0004285	Оборудование ПС 35/10 кВ "Бира"	По состоянию		Т	август	август	текущий ремонт МВ-10 кВ 5шт текущий ремонт НАМИ-10кВ 1шт замена изоляторов 18шт текущий ремонт трансформатора ТМН 4000/35-10 1шт замена обогревателей 5шт замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ 3шт текущий ремонт КРУН-10 кВ 7шт текущий ремонт МВ-35 кВ ВМД-35/630 1шт текущий ремонт ТМ-25/10-0,4 кВ 1шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
2.16.	35/6	Городской		ЕО0004947	Оборудование ПС 110/35/6 кВ "БВС"	По состоянию		К	апрель	апрель	замена проходных изоляторов 5шт замена опорных изоляторов 68шт		
2.17.	35/6	Городской		ЕО0011647	ПС-35 кВ "ЖБИ"	По состоянию		К.Т	август	август	текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35/6 1шт текущий ремонт трансформатора ТМН-10000/35/6 1шт ТМН-10000/35/6 замена изоляторов 2шт текущий ремонт ТМ-60/6 2шт		
2.18.	35/6	Городской		ЕО0011651	ПС-35 кВ "МК"	По состоянию		К.Т	июнь	июль	текущий ремонт трансформатора ТМ-6300/35 1шт текущий ремонт трансформатора ТМН-5600/35 1шт капитальный ремонт разъединителей 8шт текущий ремонт оборудования 3шт капитальный ремонт МВ-35 кВ 4шт капитальный ремонт ТМ-25/6-0,4 кВ 1шт		
2.19.	35/6	Городской		ЕО0011654	ПС-35 кВ "ТЭЦ"	По состоянию		Т	май	май	текущий ремонт трансформатора ТДНС-16000/35 кВ 2шт		
2.20.	35/6	Городской		ЕО0011652	ПС-35 кВ "ЧТФ"	По состоянию		Т	сентябрь	сентябрь	текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35 кВ 1шт текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35 кВ 1шт текущий ремонт ТМ-100/6 1шт текущий ремонт ТМ-100/6 1шт		
2.21.	35/6	Биробиджанский		ЕО0011665	ПС-35 кВ "Дубовое"	По состоянию		Т	август	август	текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ 1шт текущий ремонт трансформатора ТМ-1600/35 кВ 1шт		
2.22.	35/6	Биробиджанский		ЕО0011666	ПС-35 кВ "Найфельд"	По состоянию		Т	август	август	текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ 1шт текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ 1шт		
2.23.	35/6	Биробиджанский		ЕО0011668	ПС-35 кВ "Пронькино"	По состоянию		Т	август	август	текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ 1шт текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ 1шт		
2.24.	110/35/10	Биробиджанский		ЕО0000945	ПС-110/35/10 кВ "КРС"	По состоянию		Т	июнь	июль	текущий ремонт шинных мостов 1шт текущий ремонт масляных выключателей 8шт текущий ремонт разъединителей 20шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
2.25.	35/10	Биробиджанский		ЕО0000965	ПС-35 кВ "Опытное поле"	По состоянию		Т	май	май	текущий ремонт ОД-35 кВ 1Т, 2Т 2шт текущий ремонт КЗ-35 кВ1Т, 2Т 2		
3.					Капитальный ремонт ТП								
3.1.	10/0,4	Октябрьский		ЕО0003300	КТП 261	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	замена главного рубильника 0,4 кВ 1шт замена АВ 0,4 кВ 3шт замена вывода 0,4 кВ 74м окраска корпуса КТПН 75м2 замена изоляторов 3шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт ремонт кровли 6м2 установка ПКТ-10 3шт ремонт дверей 3шт		
3.2.	10/0,4	Октябрьский		ЕО0003298	КТПН 259	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	замена АВ 0,4 кВ 3шт замена вывода 0,4 кв 74м окраска корпуса КТПН 75м2 замена изоляторов 3шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт ремонт кровли 6м2 установка ПКТ-10 3шт ремонт дверей 3шт		
3.3.	10/0,4	Октябрьский		ЕО0003278	КТПН 211 с ТМ 400/10/0.4	По состоянию		К	август	август	замена вывода 0,4 кв 64м окраска корпуса КТПН 55м2 замена изоляторов 3шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт ремонт кровли 6м2 ремонт дверей 3шт		
3.4.	10/0,4	Октябрьский		ЕО0003150	КТПН 175	По состоянию		К	май	май	замена рубильника 0,4 кВ 1шт замена главного рубильника на АВ 0,4 кВ 1шт замена вывода 0,4 кв 18м окраска корпуса КТПН 55м2 замена изоляторов 3шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт ремонт кровли 6м2 ремонт дверей 3шт		
3.5.	10/0,4	Октябрьский		ЕО0003261	СКТП 162	По состоянию		К	май	май	замена главного рубильника 0,4 кВ 1шт заменарубильника 2шт замена шины 8м окраска корпуса КТПН 17м2 замена изоляторов 3шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт ремонт кровли 4м2		
3.6.	10/0,4	Теплоозерский		ЕО0044399	КТПН-33	По состоянию		К	июнь	июнь	установка АВ 3шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
3.7.	10/0,4	Теплозерский		ЕО0004250	КТПН 012	По состоянию		К	май	май	замена кабеля на СИП 10м установка АВ 3шт		
3.8.	10/0,4	Смидовичский		ЕО0002167	КТПН-657	По состоянию		К	июль	июль	ремонт ТМ-400 кВА 1шт замена изоляторов 2шт покраска КТПН 35м2 замена АВ 2шт		
3.9.	10/0,4	Смидовичский		ЕО0002098	СКТП-654	По состоянию		К	август	август	замена трансформатора ТМ-40 1шт замена изоляторов 9шт покраска КТПН 20м2 замена рубильника 1шт замена АВ 1шт		
3.10.	10/0,4	Городской		ЕО0006413	КТПН-58	По состоянию		К	июнь	июнь	капитальный ремонт ТМ-400 кВА №8723 1Т 1шт капитальный ремонт рубильника 1шт капитальный ремонт разъединителя 2шт замена рубильников 5шт покраска КТПН 24,2м2 нанесение диспетчерских наименований 48знак		
3.11.	10/0,4	Городской		ЕО0005485	СКТП-317	По состоянию		К	май	май	капитальный ремонт ТМ-160 кВА №6366 1Т 1шт капитальный ремонт рубильника 1шт покраска КТПН 20,5м2 нанесение диспетчерских наименований 23знак		
3.12.	10/0,4	Городской		ЕО0006447	ТП-112	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	установка ВНР 6шт капитальный ремонт разъединителей 12шт замена изоляторов 9шт нанесение диспетчерских наименований 60знак		
3.13.	10/0,4	Городской		ЕО0006514	ТП-302	По состоянию		К	август	август	капитальный ремонт ТМ-400 кВА №52455 1Т 1шт капитальный ремонт рубильника 9шт покраска КТПН 27,5м2 нанесение диспетчерских наименований 60знак замена изоляторов 4шт капитальный ремонт выключателя нагрузки 5шт установка ВНР 1шт капитальный ремонт разъединителей 2шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач. (мес.)	Окон-е (мес.)			
3.14.	10/0,4	Городской		ЕО0006385	ТП-309	По состоянию		К	октябрь	октябрь	капитальный ремонт ТМ-400 кВА №47888 1Т, №90084 2Т 2шт капитальный ремонт рубильника 12шт покраска КТПН 27,5м2 нанесение диспетчерских наименований 60знак капитальный ремонт разъединителей 5шт капитальный ремонт выключателя нагрузки 3шт		
3.15.	10/0,4	Городской		ЕО0006479	СКТП-154	По состоянию		К	август	декабрь	замена корпуса КТП 1шт		
3.16.	10/0,4	Городской		ЕО0006163	СКТП 312	По состоянию		К	август	декабрь	замена корпуса КТП 1шт		
3.17.	10/0,4	Ленинский		ЕО0003893	КТП-035	По состоянию		К	август	декабрь	замена корпуса КТП 1шт		
3.18.	10/0,4	Смидовичский		ЕО0002097	КТПН 707	По состоянию		К	август	декабрь	замена корпуса КТП 1шт		
4.					Здания и сооружения								
4.1.	6-10/0.4	Облученский		ЕО0043719	Трансформаторная подстанция №2: нежилое, 1-этажный, общая площадь 72,2кв.м, инв. №2518, лит. Б г. Облучье	По состоянию		К	апрель	апрель	Ремонт кровли 111,7м2 окраска металлических поверхностей 46,6м2 Ремонт стен 77,5м2 Устройство бетонных полов 2м2 Устройство бетонной отмостки 44,4м2		
4.2.		Облученский		ЕО0004591	Главный корпус РПБ /районная произв.база/	По состоянию		К	май	май	Ремонт коридора, лестничной клетки, душевой, комнат отдыха, кухни, аварийного выхода, раздевалки, сушилки, туалета		
4.3.	6-10/0.4	Октябрьский		ЕО0003015	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 286	По состоянию		К	май	май	Усиление наружных стен 0,582т окраска металлических поверхностей 24,5м2 Устройство бетонной отмостки 33,4м2		
4.4.	110/35/10	Биробиджанский		ЕО0000733	Ограждение ( ПС 110/35/10 кВ "КРС" с.Бирофельд)	По состоянию		К	июнь	июнь	Ремонт ограждения ПС 81,5м		
4.5.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005084	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 322	По состоянию		К	май	май	Устройство бетонной отмостки 34м2		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
4.6.		Городской		ЕО0005006	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 89	По состоянию		К	июнь	июнь	Устройство бетонной отмостки 34,1м2		
4.7.		Городской		НВ002253	Здание управления Городского РЭС	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Ремонт помещения приемной (замена окон)		
4.8.		Городской		НВ002253	Здание управления Городского РЭС	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Ремонт помещения ОБАПиРУ(ремонт стен, пола, замена розеток, выключателей, светильников)		
4.9.		База филиала		ЕО0001389	Учебный пункт	По состоянию		К	июль	июль	Ремонт помещения № 202 (СТЭ)(ремонт стен, пола, замена розеток, выключателей, светильников)		
4.10.		База филиала		ЕО0001389	Учебный пункт	По состоянию		К	июль	июль	Ремонт помещения № 204 (СТЭ)(ремонт стен, пола, замена розеток, выключателей, светильников)		
4.11.		База филиала		ЕО0001389	Учебный пункт	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Ремонт боковой стены здания (замена деревянного окна на пластиковое)		
4.12.		База филиала		ЕО0005027	Административно-бытовой корпус базы	По состоянию		К	август	август	Ремонт помещения № 208 (ПТС) Замена окон, светильников, выключателей, розеток, устройство подвесных потолков, ремонт стен, пола		
4.13.		База филиала		ЕО0005027	Административно-бытовой корпус базы	По состоянию		К	март	март	Ремонт помещения № 107 (СОПР) Замена линолеума, жидкая изоляция труб отопления)		
4.14.		База филиала		ЕО0002470	Здание мастерской по ремонту оборудования /гараж/	По состоянию		К	февраль	февраль	Ремонт помещения аккумуляторной ( замена розеток, выключателя, дверей, кафельной плитки, окраска потолков и стен, окраска радиаторов и окон)		
4.15.		База филиала		ЕО0005027	Административно-бытовой корпус базы	По состоянию		К	август	август	Ремонт помещения №309 тамбур бухгалтерии и касса) (Замена светильников, выключателей, розеток, линолеума, отделка и окраска стен)		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
4.16.		База филиала		ЕО0005027	Административно-бытовой корпус базы	По состоянию		К	октябрь	октябрь	Ремонт помещения № 308 (СИТ), №306 (Бухгалтерия), №209 (СОТИН), № 37 (туалет мужской) ремонт сантехнических работ, ремонт полов		
4.17.	6-10/0.4	Смидовичский		ЕО0043342	Трансформаторная подстанция "Поселок" 10/0,4 кВ п.Приамурский ул.Дзержинского, в районе дома №2 (ТП 118)	По состоянию		К	март	март	Ремонт кровли 58,7м2 Устройство бетонных полов 14,6м2 окраска металлических поверхностей 48,7м2 Устройство бетонной отмостки 31,7м2		
4.18.	6-10/0.4	Смидовичский		ЕО0045736	Здание базы Смидовичского РЭС в п.Приамурский	По состоянию		К	март	март	ремонт резервного электродотла		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
4.19		Ленинский		ЕО0003554	Ремонтно-производственная база	По состоянию		К	июнь	июнь	Ремонт коридора, кухни, туалета, актового зала, бытовых помещений, системы отопления, дверей		
5.					Транспортные средства								
5.1.		Ленинский		ЕО0045367	ТРЭКОЛ-39294 Д ЕА 84-99	по состоянию		Т	май	май	замена автогидроусилителя 1шт.		
5.2.		Ленинский		ЕО0046416	УАЗ-390995 У 945 СК	по состоянию		Т	май	май	замена вала карданого (передний, задний) 2шт.		
5.3.		Ленинский		ЕО0044217	УАЗ-390995 А 849 СЕ	по состоянию		Т	май	май	замена вала карданого (передний, задний) 2шт замена амортизатора 4шт		
5.4.		Облученский		ЕО0044219	УАЗ-390995 А 846 СЕ	по состоянию		К	май	май	замена вала карданого (передний, задний) 2шт замена амортизатора 4шт замена радиатора охлаждения 1шт		
5.5.		Облученский		ЕО0043952	БКМ-317 А 542 РО	по состоянию		К	июнь	июнь	замена вала карданого 1шт замена бура БЛ-500 мм 1шт замена раздаточной коробки 1шт замена амортизатора 4шт		
5.6.		Октябрьский		ЕО0002568	ГАЗ-66 А 241 НВ	по состоянию		К	май	май	замена вала карданого (передний, промежуточный) 1шт		
5.7.		Октябрьский		ЕО0046418	УАЗ-390995 У 903 СК	по состоянию		К	июнь	июнь	замена вала карданого переднего 1шт		
5.8.		Октябрьский		ЕО0002578	ГАЗ-5312 А 216 НВ	по состоянию		К	июль	июль	замена вала карданого заднего 1шт замена амортизатора 4шт		
5.9.		Октябрьский		ЕО0003239	УАЗ-3909 А 235 НВ	по состоянию		К	август	август	замена вала карданого переднего 1шт		
5.10.		Октябрьский		ЕО0012577	УАЗ-390944 А 700 НЕ	по состоянию		К	сентябрь	сентябрь	замена вала карданого (передний, задний) 2шт.		
5.11.		Октябрьский		ЕО0003951	ГАЗ-66 А 224 НВ	по состоянию		К	август	август	замена вала карданого промежуточного 1шт замена раздаточной коробки 1шт		

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е			
									(мес.)	(мес.)			
5.12.		Октябрьский		ЕО0045918	Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200К Е 931 ВТ	по состоянию		К	июль	июль	замена каната грузового 1шт		
5.13.		Теплоозерский		ЕО0043911	УАЗ-390995 А 421 РМ	по состоянию		К	август	август	замена переднего моста 1шт ремонт двигателя 1шт замена электронного оборудования на двигатель 1шт		
5.14.		Теплоозерский		ЕО0044218	УАЗ-390995 А 845 СЕ	по состоянию		К	сентябрь	сентябрь	замена моста (переднего, заднего) 2шт ремонт двигателя 1 замена рессоры 2шт		
5.15.		Теплоозерский		ЕО0042010	УАЗ-390994 А 598 ОВ	по состоянию		К	июнь	июнь	замена рулевого механизма 1шт замена рессоры 2шт		
5.16.		СМиТ		ЕО0002475	МТ-ЛБ ЕА 01-30	по состоянию		К	август	август	замена гусеницы 2шт замена отопителя салона 1шт		
5.17.		Смидовичский		ЕО0012575	БКМ-317 А 600 РО	по состоянию		К	май	май	замена раздаточной коробки 1шт замена задней рессоры 2шт		
5.18.		СМиТ		ЕО0043873	УАЗ-315195 А 030 РК	по состоянию		К	июль	июль	замена рессоры 2шт		
5.19.		СМиТ		ЕО0002457	КС-45717 К-1 А 501 МЕ	по состоянию		К	август	август	ТНВД 1шт комплект форсунок 8шт		

