

Предприятие	Объект	Оборудование	Учтен	Завышен	Заваленное	Завыл	Время	Время	Время	Июнь 2024																														Вид	Аварий	Содержание работ	Состояние	Условия	Заземление	Прочие	Причина	Состояние	Групп
										Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс										
Тихоокеанское РДУ	Тихоокеанское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Нет	24.06.24	30.06.24	7 дн	24.06.24	30.06.24	7 дн	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	ЗРР	08:00	Выезд в ремонт ВЛ 110 кВ Корфовская – Гридеково (С-25)	без отключения		Не задано	Уменьшение потребления		Исходная	
ДГК	Комсомольская ТЭЦ-1	МВ 110 С-76	Нет	03.06.24	05.06.24	2 дн	03.06.24	05.06.24	2 дн	18																												ТР	1	Замена опорных изоляторов 1 СШ.	с отключением		Не задано			Исходная			
ДГК	Комсомольская ТЭЦ-1	МВ 110 С-75	Нет	10.06.24	13.06.24	3 дн	10.06.24	13.06.24	3 дн	14																												ТР	1	Замена опорных изоляторов 1 СШ.	с отключением		Не задано			Исходная			

Начальник Службы электрических режимов

А.В. Петрова

Сухорукова Екатерина
Александровна
(735) 33-44, (4212) 38-05-44