

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Фирмы АО «СО ЭЭС»  
 Амурские РДУ  
 п/п А.А. Голубин  
 « 24 » июля 2024 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Фирмы АО "ДРСК" - Амурские электрические сети" на июль 2024 года

Наименование объекта диспетчеризации (линейно-технологическое оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта		Запланированный в месячном графике срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Адрес или координаты (ш. л. с. / ш. л. с. / ш. л. с.)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа	
	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)							
<b>ПС 110 кВ Коммунальные</b>															
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская № 1 с отпайками			01.07.2024	10.07.2024	10 дн	01.07.2024	10.07.2024	10 дн	6:00	КР	Капитальный ремонт ЛР-Л110-07ЭЦ - Благовещенская № 1 на ПС 110 кВ Коммунальные	Заявка подана в рамках годовой заявки. Исполнено после "Объект"	Исключая		
ЭС-110 кВ	01.07.2024	10.07.2024	10 дн	01.07.2024	10.07.2024	10 дн	01.07.2024	10.07.2024	10 дн	6:00	КР	Капитальный ремонт ЭСР-110, ШР110-Т2, ЛР-Л110-07ЭЦ Благовещенская №1		Исключая	
ЭС-110 кВ	11.07.2024	19.07.2024	9 дн	11.07.2024	19.07.2024	9 дн	11.07.2024	19.07.2024	9 дн	6:00	КР	Капитальный ремонт ЭСР-110, ШР110-Т1, ШР110-реверс		Исключая	
<b>ПС 110 кВ Ойская</b>															
ВЛ 110 кВ Хайская - Ойская			19.07.2024	19.07.2024	1 дн	19.07.2024	19.07.2024	1 дн	3:00	Впр	Отключение ВЛ 110 кВ Хайская - Ойская, для выезда в ремонт ЭС-110 кВ	Заявка подана в рамках годовой заявки. Исполнено после "Объект". Для обеспечения нормативного режима мощности в ремонтной схеме необходимо в работе 2 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ТРЭС	Исключая		
ЭС-110 кВ	19.07.2024	19.07.2024	1 дн	19.07.2024	19.07.2024	1 дн	19.07.2024	19.07.2024	1 дн	3:00	ИСП	Высоковольтные испытания ТН-110 1С		Исключая	
ВЛ 110 кВ Ойская - Потавка с отпайкой на ПС Анюева			22.07.2024	22.07.2024	1 дн	22.07.2024	22.07.2024	1 дн	3:00	ЗРР	Отключение ВЛ 110 кВ Ойская - Потавка с отпайкой на ПС Анюева со стороны ПС 110 кВ Ойская для выезда в ремонт ЭС-110 кВ	Заявка подана в рамках годовой заявки. Исполнено после "Объект". Для обеспечения нормативного режима мощности в ремонтной схеме необходимо в работе 2 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ТРЭС	Исключая		
ЭС-110 кВ	22.07.2024	22.07.2024	1 дн	22.07.2024	22.07.2024	1 дн	22.07.2024	22.07.2024	1 дн	3:00	ИСП	Высоковольтные испытания ТН-110 2С		Исключая	

Начальник СЭР п/п О.М. Крайцова  
 Начальник СЭРБ п/п В.Е. Поляк  
 Начальник СРЗА п/п Б.А. Ищенко  
 Начальник ОДС п/п В.С. Бондаев