



**Энергорайон № 1 включающий в себя ПС 220 кВ НПС-15, ПС 220 кВ НПС-16, ПП 220 кВ Амга**

1	ООО "Газпром Трансгаз Томск"	ПП Амга	ПС 220 кВ КС-3	ОП	до 20 минут	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
2	ООО "ТранснефтьВосток" НерРНУ	ПС 220 кВ НПС-15	ТЗРУ-10	ОП	до 20 минут	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2		
3		ПС 220 кВ НПС-16	ТЗРУ-10	ОП	до 20 минут	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3		
<b>Итого по Энергорайону № 1</b>					до 5 минут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
					до 20 минут	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
					Всего	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
					Всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Энергорайон №2 включающий в себя: ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – НПС-18, ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Налдинская, ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – НПС-19 со стороны Нерюнгринской ГРЭС; ВЛ 110 кВ Большой Нимныр – Малый Нимныр со стороны ПС 110 кВ Малый Нимныр; ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – НПС-15 с отпайкой на ПС НПС-16, ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – Амга с отпайкой на ПС НПС-16 стороны ПС 220 кВ Нижний Куранах; КВЛ 220 кВ Томмот – Майя I цепь и II цепь со стороны ПС 220 кВ Томмот**

1	Население г. Алдан	ПС 110 кВ Алдан	ф.Алдан-11	ДУ	до 5 минут	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
2	Население г. Алдан	ПС 110 кВ Алдан	ф.Алдан-9	ДУ	до 5 минут	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
3	Население г. Алдан	ПС 110 кВ Алдан	ф.Алдан-3	ДУ	до 5 минут	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
4	Население г. Алдан	ПС 35 кВ МПС	ф.МПС-2	ДУ	до 5 минут	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
5	Население г. Алдан	ПС 110 кВ Алдан	ф.АЯМ	ДУ	до 5 минут	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
6	ЗИФ	ПС 110 кВ ЗИФ	ЗИФ-1	ДУ	до 5 минут	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
7	ЗИФ	ПС 110 кВ ЗИФ	Компрессорная-1	ДУ	до 5 минут	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
8	ЗИФ	ПС 110 кВ ЗИФ	ЗИФ-2	ДУ	до 5 минут	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
9	ЗИФ	ПС 110 кВ ЗИФ	ЗИФ-3	ДУ	до 5 минут	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
10	ЗИФ ЗИФ ЗИФ	ПС 110 кВ ЗИФ	ЗИФ-4	ДУ	до 5 минут	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
11		ПС 110 кВ ЗИФ	Компрессорная-2	ДУ	до 5 минут	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
12		ПС 110 кВ ЗИФ	ЦВП-2	ДУ	до 5 минут	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
13	ОАО "Золото Селигдара"	РП 35 кВ Рудный	В 35 Рудный	ДУ	до 5 минут	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
<b>Итого по Энергорайону № 2</b>					до 5 минут	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	
					до 20 минут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Всего	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
					Всего по ДУ	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0

**Заместитель директора-главный инженер АО "ДРСК" "ЮЯЭС"**

**Е.Г. Белослудцев**