

"СОГЛАСОВАНО"

Министр Жилищно-Коммунального хозяйства и энергетики
В.П. Емельянов

" 29 " 08 2022г.

"СОГЛАСОВАНО"

Директор филиала АО "СО ЕЭС" Якутское РДУ
А.Н. Оголев

" 25 " 07 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"
А.Н. Кулёмин

" 31 " 08 2022г.

ГРАФИК

**ограничения режима потребления электрической мощности на 2021/2022 гг.
по Филиалу АО "ДРСК" "Южно - Якутские электрические сети" на территории
Алданского и Нерюнгринского административных районов Республики Саха (Якутия)**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Номер очереди ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОАО "Алданзолото" ГРК	ПС 220 кВ Нижний Куранах	0,12	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08	1,32
2	АО "Теплоэнергосервис"	ПС 220 кВ Нижний Куранах	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,21
3	ОАО "Золото Селигдара"	ПС 220 кВ Нижний Куранах	0,27	0,54	0,81	1,08	1,35	1,62	1,89	2,16	2,43	2,97
4	Хани	ПС 220 кВ Хани	0,16	0,33	0,49	0,66	0,82	0,98	1,15	1,31	1,48	1,81
5	ОАО "Золото Селигдара"	ПС 110 кВ Рябиновая	0,26	0,52	0,78	1,04	1,30	1,56	1,82	2,08	2,34	2,86
6	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-17	2,03	4,06	6,09	8,12	10,15	12,18	14,21	16,24	18,27	22,33
7	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-15	1,30	2,60	3,90	5,20	6,50	7,80	9,10	10,40	11,70	14,30
8	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-16	1,30	2,60	3,90	5,20	6,50	7,80	9,10	10,40	11,70	14,30
9	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-18	1,30	2,60	3,90	5,20	6,50	7,80	9,10	10,40	11,70	14,30
Итого по филиалу АО "ДРСК" "Южно - Якутские электрические сети"			6,85	13,71	20,56	27,42	34,27	41,12	47,98	54,83	61,69	75,40
Район включающий в себя ПС 220 кВ Нижний Куранах, ПС 110 кВ Верхний Кранах, ПС 220 кВ НПС-17, ПС 220 кВ НПС-15, ПС 220 кВ НПС-16, ПС 220 кВ НПС-18												
1	АО "Теплоэнергосервис"	ПС 220 кВ Нижний Куранах	0,27	0,54	0,81	1,08	1,35	1,62	1,89	2,16	2,43	1,32
2	ОАО "Алданзолото" ГРК	ПС 220 кВ Нижний Куранах	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,21
3	ОАО "Алданзолото" ГРК	ПС 220 кВ Нижний Куранах	0,12	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08	2,97
4	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-17	2,03	4,06	6,09	8,12	10,15	12,18	14,21	16,24	18,27	22,33
5	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-15	1,30	2,60	3,90	5,20	6,50	7,80	9,10	10,40	11,70	14,30
6	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-16	1,30	2,60	3,90	5,20	6,50	7,80	9,10	10,40	11,70	14,30
7	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-18	1,30	2,60	3,90	5,20	6,50	7,80	9,10	10,40	11,70	14,30
Итого порайону включающему в себя ПС 220 кВ Нижний Куранах, ПС 110 кВ Верхний Кранах, ПС 220 кВ НПС-17, ПС 220 кВ НПС-15, ПС 220 кВ НПС-16, ПС 220 кВ НПС-18			6,43	12,86	19,29	25,72	32,15	38,58	45,01	51,44	57,87	70,73
И.о. заместителя директора-главного инженера АО "ДРСК" "ЮЯЭС"												

 **Н.В. Халилов**