

ЛЭП и ЭЛТ апрель 2020 (Угв)

Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Обобщенное оборудование	Вид ремонта	Месячный. Запланированное время. Начало	Месячный. Запланированное время. Конец	Месячный. Запланированное время.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время в ремонте.	Снижение мощности	Состояние линии	Содержание работ	Прочие замечания	Лазерная готовность
Южно-Якутское ЭС	Южно-Якутское ЭС	Уровень управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Малый Ненеыр - Хатыла		КР	20.04.20	24.04.20	5 дн	20.04.20	24.04.20	5 дн	0	Исходная	(КР) Замена опор (П №179, 17, 26, 25, 74, 73, 72, 71, 70, 69)		02:00
Южно-Якутское ЭС	Южно-Якутское ЭС	Уровень управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Ненеыр с оттайками		КР	01.04.20	05.04.20	5 дн	01.04.20	05.04.20	5 дн	0	Исходная	(КР) Замена опор (П №23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44)		02:00
Южно-Якутское ЭС	Южно-Якутское ЭС	Уровень управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Ненеыр с оттайками		КР	26.04.20	26.04.20	1 дн	26.04.20	26.04.20	1 дн	0	Исходная	(КР) Установка дополнительной опоры (П № 238а)		02:00