

ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2020 (Утв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта.	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
	ВЛ 110 кВ Нижний Куранх - Лебединый с оттайками	КР	29.09.20	06.10.20	8 дн	29.09.20	06.10.20	8 дн	Исходная	Монтаж грозозащитного троса на участке с металлическими опорами.	срок скорректирован для несоответствия работ по 1АТ Нерюнградской ГРЭС	с отключением	02:00
	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Хатыми	БВР	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн	Исходная	Верховой осмотр ВЛ, с выборочной проверкой проводов и тросов.		с отключением	02:00
	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Хатыми	БВР	19.10.20	23.10.20	5 дн	19.10.20	23.10.20	5 дн	Исходная	Верховой осмотр ВЛ, с выборочной проверкой проводов и тросов.		с отключением	02:00