

Выписка из сводного графика ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на октябрь 2020 г.

Объект	Оборудование	Учтен	Месячный	Месячны	Месяч	Месячный	Месячн	Октябрь 2020																															Вид	Аварий	Содержание работ	Состояние	Условия	Прочие примечания	Заземление	Состояние
								Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб								
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
ПС 110 кВ Хор	ВЛ 110 кВ Гродеково – Хор (С-27)	Нет	14.10.20	14.10.20	9 ч	14.10.20	14.10.20	9 ч																										ВПр	02:00	Опробование ОД-КЗ 110 1Т	с отключением			Нет	Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Картеж с оттайкой на ПС Пивань (С-74)	Нет	01.10.20	31.10.20	31 дн	01.10.20	31 дн																											ЗРР	00:20	Вывод АПВ ВЛ для механизированной, ручной расчистки просеки.	без отключения			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Хурба	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Да	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																										ТР	08:00	Техническое обслуживание ЛП 110 С-72	с отключением	под наведенным напряжением		Нет	Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119)	Да	26.10.20	28.10.20	3 дн	26.10.20	28.10.20	3 дн																										ТР	04:00	Комплекс проф.экспл. работ	с отключением	под наведенным напряжением		Да	Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	Да	29.10.20	30.10.20	2 дн	29.10.20	30.10.20	2 дн																										ТР	04:00	Комплекс проф.экспл. работ	с отключением	под наведенным напряжением		Да	Исходная					
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на ПС ГПП-5 (С-118)	Нет	28.09.20	09.10.20	12 дн	28.09.20	09.10.20	12 дн																										КР	08:00	Замена ТТ ВЛ 110 кВ С-118. Текущий ремонт МБ С-118	с отключением	под наведенным напряжением		Да	Исходная					
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)	Нет	13.10.20	13.10.20	1 дн	13.10.20	13.10.20	1 дн																										ТР	04:00	Устранение дефекта на ВЧ-заградителе фазы В по результатам тепловизионного контроля.	с отключением	под наведенным напряжением		Да	Исходная					
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишино с оттайкой на ПС Калигуль (ТЭФ)	Да	05.10.20	09.10.20	5 дн	05.10.20	09.10.20	5 дн																										ЗРР	04:00	Одностороннее отключение ВЛ в связи с выводом в ремонт 1с 35 кВ	без отключения	Не в транзите		Не задано	Исходная					
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Тишино – Ванино (ТФФ)	Да	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																										ЗРР	04:00	Одностороннее отключение ВЛ в связи с выводом в ремонт 2с 35 кВ	без отключения	Не в транзите		Не задано	Исходная					
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Тишино – Ванино (ТФФ)	Да	05.10.20	09.10.20	5 дн	05.10.20	09.10.20	5 дн																										ЗРР	04:00	Одностороннее отключение ВЛ в связи с выводом в ремонт 1с 35 кВ	без отключения	Не в транзите		Не задано	Исходная					
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Южная – Тишино (ТФФ)	Да	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																										ЗРР	04:00	Одностороннее отключение ВЛ в связи с выводом в ремонт 2с 35 кВ	без отключения	Не в транзите		Не задано	Исходная					
ПС 500 кВ Комсомольская	ЭВ-С-123	Нет	27.10.20	28.10.20	2 дн	27.10.20	28.10.20	2 дн																										ВПр	04:00	Выполнение мероприятий акта ТН.	с отключением	с переводом на ав.		Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	3Т	Да	01.10.20	01.10.20	1 дн	01.10.20	01.10.20	1 дн																										ТР	04:00	Высоковольтные испытания вводов трансформатора питания для вводов с силовой	с отключением		в КС "ЭТ, 4Т Ванино" Рн (П-35) (Ввода – 4) МВР	Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БР-1	Нет	12.10.20	14.10.20	3 дн	19.10.20	20.10.20	3 дн																										ВПр	ВЗ	Замена терминала РЗА	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БК-4	Да, срок	14.10.20	15.10.20	2 дн	14.10.20	15.10.20	2 дн																										ТР	04:00	Высоковольтные испытания, техобслуживание ТТ.БК	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БК-5	Да	15.10.20	16.10.20	2 дн	15.10.20	16.10.20	2 дн																										ТР	04:00	Высоковольтные испытания, техобслуживание ТТ.БК	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БК-6	Да	19.10.20	20.10.20	2 дн	12.10.20	14.10.20	2 дн																										ТР	04:00	Высоковольтные испытания, техобслуживание ТТ.БК	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БК-1	Да, срок	22.10.20	23.10.20	2 дн	22.10.20	23.10.20	2 дн																										ТР	04:00	Высоковольтные испытания, техобслуживание ТТ.БК-1	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БК-2	Да, срок	27.10.20	28.10.20	2 дн	27.10.20	28.10.20	2 дн																										ТР	04:00	Высоковольтные испытания, техобслуживание ТТ.БК	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БК-3	Да, срок	28.10.20	30.10.20	3 дн	28.10.20	30.10.20	3 дн																										ВПр	ВЗ	Замена терминала РЗА. Высоковольтные испытания, техобслуживание ТТ.БК	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Князь-Волконка	РТД-35	Нет	08.10.20	03.11.20	27 дн	08.10.20	03.11.20	27 дн																										РЕК	ВЗ	Замена РТД-35.	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Хехир	2АТ	Да, срок	19.10.20	19.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн																										ТР	04:00	Высоковольтные испытания вводов автотрансформатора питания для вводов с силовой	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Гродеково	СВ 110	Нет	15.10.20	15.10.20	9 ч	15.10.20	15.10.20	9 ч																										ВПр	02:00	Для последующего опробования ОД-КЗ 110 1Тн ОД-КЗ 110 2Т. последующий сборка проб. цепей	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ НГЗ-2	2с 110	Нет	05.10.20	06.10.20	1 дн 9 ч	05.10.20	06.10.20	1 дн 9 ч																										ВПр	04:00	Испытание 2Т	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ НГЗ-2	СВ 110	Нет	05.10.20	06.10.20	1 дн 9 ч	05.10.20	06.10.20	1 дн 9 ч																										ВПр	04:00	Испытание 2Т	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	13.10.20	13.10.20	9 ч	13.10.20	13.10.20	9 ч																										ТР	02:00	Опробование привода, слив конденсата В 110 С-29. слив конденсата. Замена прибора ТТ 110 С-29	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Хор	1с 110	Нет	14.10.20	14.10.20	9 ч	14.10.20	14.10.20	9 ч																										ВПр	02:00	Опробование ОД-КЗ 110 1Т	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	15.10.20	15.10.20	1 дн	15.10.20	15.10.20	1 дн																										ВПр	02:00	Включить для работ на ПС 110 кВ Гродеково	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Хор	2с 110	Нет	19.10.20	19.10.20	9 ч	19.10.20	19.10.20	9 ч																										ВПр	02:00	Опробование ОД-КЗ 110 2Т	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Хурба	1с 110	Да	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																										ТР	08:00	Текущий ремонт присоединений 1с 110	с отключением			С отключением ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Исходная					
ПС 35 кВ Тишино	1с 35	Да	05.10.20	09.10.20	5 дн	05.10.20	09.10.20	5 дн																										ТР	08:00	Техническое обслуживание присоединений 1с 35	с отключением			С отключением ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишино с отключением 1с 35	Исходная					
ПС 35 кВ Тишино	СВ 35	Да	05.10.20	09.10.20	5 дн	05.10.20	09.10.20	5 дн																										ТР	08:00	ТО СВ 35	с отключением			С отключением ВЛ 35 кВ Южная – Тишино (ТФФ)	Исходная					
ПС 35 кВ Тишино	2с 35	Да	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																										ТР	08:00	ТО присоединений 2с 35	с отключением			С отключением ВЛ 35 кВ Южная – Тишино (ТФФ)	Исходная					
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Да	05.10.20	09.10.20	5 дн	05.10.20	09.10.20	5 дн																										ЗРР	02:00	Периодический профилактический контроль прм АНЭС- АВРА 104 исл ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	с отключением			Снижение ОН от ОНЭС-1, ОНЭС-2 на ПС 110 кВ Хор	Исходная					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																										ЗРР	02:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	без отключения			МДП в КС "Выдача мощности Амурской ТЭЦ-1"	Исходная					
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																										ЗРР	02:00	ТО УПАСК С-118 на ПС 110 кВ К и ПС 110 кВ ГПП-5	с отключением			Снижение ОН от ОНЭС-1, ОНЭС-2 на ПС 110 кВ Хор	Исходная					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	14.10.20	14.10.20	1 дн	14.10.20	14.10.20	1 дн																										ЗРР	02:00	Вывод в ремонт на ПС 110 кВ Хор 1с 110, ВЛ 110 кВ Гродеково – Хор (С-27)	без отключения	</								