

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора –
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Хабаровское РДУ

И.О. Баканов
 « » 2017 г.

СВОДНЫЙ ГРАФИК
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на апрель 2017 г.

Объект	Оборудование	Ученая в годовом	Месячный. Завалено в аркан. Начало	Месячный. Завалено в аркан. Конец	Месячный. Завалено в аркан. Конец	Месячный. Завалено в аркан. Конец	Месячный. Завалено в аркан. Конец	Месячный. Завалено в аркан. Конец	Месячный. Завалено в аркан. Конец	Месячный. Завалено в аркан. Конец	Апрель 2017																														Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки
											Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс						
ВЛ 220 кВ																																														
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино (Л-254)	Нет	03.04.17	05.04.17	3 дн	26.04.17	28.04.17	3 дн																														КР	ВЗ	Работы по программе по спранлению ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино и ВЛ 220 кВ Селихино - Уктур	питание потребителей ПС 220 кВ Селихино по сети ДРСК. На ПС 220 кВ Селихино, ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванно потеря реализации УВ «ОНХ1», «ОНХ3» от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурскя		Именная			
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л-259)	Нет	03.04.17	05.04.17	3 дн	26.04.17	28.04.17	3 дн																													КР	ВЗ	Работы по программе по спранлению ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино и ВЛ 220 кВ Селихино - Уктур	питание потребителей ПС 220 кВ Селихино по сети ДРСК. Изолированная работа Майской ГРЭС. Потеря реализации УВ «ОНХ1», «ОНХ3» на ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванно от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурскя		Именная				
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир 2 I цель с отпайкой на ПС Кязе-Волконка (Л-223)	Да	20.04.17	20.04.17	1 дн	20.04.17	20.04.17	1 дн																													ЗРП	00:30	Отprobание АПВ перед грозным сезоном. С отключением линии на время АПВ.	Потеря ПА нет.		Исходная				
ВЛ 110 кВ																																														
ДРСК ХЭС	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ №1 с отпайками (С-7)	Нет	10.04.17	24.04.17	14 дн 9 ч	10.04.17	24.04.17	14 дн 9 ч																														ТР	ВЗ	Отключить, для замены ВОЛС (кавалы связи МЭС).	С включением ЭНЛ-110 на ПС 220 кВ РЦ ПС 110 кВ Ц. Гордская, Хабаровская ТЭЦ-1; с установкой ПЗ по месту выполнения работ. МДП в сечение "2 Хабаровск" с блоком 105 МВт, в пославарийном 24 МВт. МДП в сечение "2 Хабаровск" без Блок 147 МВт, в пославарийном 42 МВт.	под наведенным напряжением	Отказная			
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №1 с отпайками (С-17)	Да	06.04.17	06.04.17	1 дн	06.04.17	06.04.17	1 дн																														ЗРП	00:30	Отprobание АПВ перед грозным сезоном.С отключением линии на время АПВ.	пoчepеднo. Потеря ПА нет.		Исходная			
ПС 110 кВ СМР	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №1 с отпайками (С-17)	Нет	17.04.17	17.04.17	9 ч	06.04.17	06.04.17	9 ч																														ЗРП	00:30	Кратковременное отключение, на время отprobования АПВ со стороны ПС 110 кВ СМР			Именная			
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №2 отпайками (С-18)	Да	06.04.17	06.04.17	1 дн	06.04.17	06.04.17	1 дн																														ЗРП	00:30	Отprobание АПВ перед грозным сезоном.С отключением линии на время АПВ.	пoчepеднo. Потеря ПА нет.		Исходная			
ПС 110 кВ СМР	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №2 отпайками (С-18)	Нет	17.04.17	17.04.17	9 ч	06.04.17	06.04.17	9 ч																														ЗРП	00:30	Кратковременное отключение, на время отprobования АПВ со стороны ПС 110 кВ СМР	Потеря ПА нет.		Именная			
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфская №1 с отпайками (С-5)	Да	11.04.17	11.04.17	1 дн	11.04.17	11.04.17	1 дн																															ЗРП	00:30	Отprobание АПВ перед грозным сезоном. С отключением линии на время АПВ.	пoчepеднo		Исходная		
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфская №2 с отпайками (С-6)	Да	11.04.17	11.04.17	1 дн	11.04.17	11.04.17	1 дн																															ЗРП	00:30	Отprobание АПВ перед грозным сезоном. С отключением линии на время АПВ.	пoчepеднo		Исходная		
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №1 (С-1)	Да	11.04.17	11.04.17	1 дн	11.04.17	11.04.17	1 дн																															ЗРП	00:30	Отprobание АПВ перед грозным сезоном. С отключением линии на время АПВ.	пoчepеднo		Исходная		
ПС 110 кВ Южная	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №1 (С-1)	Нет	25.04.17	25.04.17	9 ч	11.04.17	11.04.17	9 ч																														ЗРП	00:30	Кратковременное отключение, на время отprobования АПВ со стороны ПС 110 кВ Южная			Именная			
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №2 (С-2)	Да	11.04.17	11.04.17	1 дн	11.04.17	11.04.17	1 дн																															ЗРП	00:30	Отprobание АПВ перед грозным сезоном. С отключением линии на время АПВ.	пoчepеднo		Исходная		
ПС 110 кВ Южная	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №2 (С-2)	Нет	25.04.17	25.04.17	9 ч	11.04.17	11.04.17	9 ч																														ЗРП	00:30	Кратковременное отключение, на время отprobования АПВ со стороны ПС 110 кВ Южная			Именная			
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)	Да, срок ремя	06.04.17	06.04.17	1 дн	11.04.17	11.04.17	1 дн																														ЗРП	00:30	Отprobание АПВ перед грозным сезоном.С отключением линии на время АПВ.	пoчepеднo		Именная			
ПС 110 кВ ГВФ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)	Нет	11.04.17	11.04.17	9 ч	11.04.17	11.04.17	9 ч																														ЗРП	00:30	Кратковременное отключение на время отprobования АПВ со стороны ПС 110 кВ ГВФ			Исходная			
ПС 110 кВ ГВФ	ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46)	Нет	11.04.17	11.04.17	9 ч	11.04.17	11.04.17	9 ч																														ЗРП	00:30	Кратковременное отключение на время отprobования АПВ со стороны ПС 110 кВ ГВФ			Исходная			
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №3 (С-49)	Да	11.04.17	11.04.17	1 дн	11.04.17	11.04.17	1 дн																														ЗРП	00:30	Отprobание АПВ перед грозным сезоном. С отключением линии на время АПВ.	пoчepеднo		Исходная			
ПС 110 кВ НПЗ	КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)	Нет	14.04.17	14.04.17	9 ч	14.04.17	14.04.17	9 ч																														ЗРП	00:30	Кратковременное отключение на время отprobования АПВ со стороны ПС 110 кВ НПЗ			Исходная			
Хабаровская ТЭЦ-3	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)	Да, срок ремя	11.04.17	11.04.17	1 дн	14.04.17	14.04.17	1 дн																														ЗРП	00:30	Отprobание АПВ перед грозным сезоном. С отключением линии на время АПВ.	пoчepеднo		Именная			
ПС 110 кВ НПЗ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)	Нет	14.04.17	14.04.17	9 ч	14.04.17	14.04.17	9 ч																														ЗРП	00:30	Кратковременное отключение на время отprobования АПВ со стороны ПС 110 кВ НПЗ			Исходная			
Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы																																														
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	03.04.17	03.04.17	1 дн	03.04.17	03.04.17	1 дн																														ЗРП	02:00	Слив конденсата, отprobования СВ-110 на ПС 110 кВ Голодакво.	Уменьшение зоны ХТЭЦ-1 на 15 МВт.		Исходная			
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	10.04.17	12.04.17	3 дн	10.04.17	12.04.17	3 дн																														ЗРП	02:00	Текущий ремонт разъединителей 110 кВ присоединений ПС 110 ПС 110 кВ Вяземская	Увеличение зоны ХТЭЦ-1 на 10 МВт.		Исходная			
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	13.04.17	14.04.17	2 дн	13.04.17	14.04.17	2 дн																														ЗРП	02:00	Текущий ремонт разъединителей 110 кВ присоединений ЗС 110 ПС 110 кВ Вяземская	Увеличение зоны ХТЭЦ-1 на 11 МВт.		Исходная			
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	24.04.17	24.04.17	1 дн	24.04.17	24.04.17	1 дн																														ЗРП	02:00	Слив конденсата, отprobание МВ-110 С-29 Хор; слив конденсата и замена сорбента ТТ-110 С-29			Исходная			
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	25.04.17	25.04.17	1 дн	25.04.17	25.04.17	1 дн																														ЗРП	02:00	Работы на ПС 110 ПС 110 кВ Хор	Уменьшение зоны ХТЭЦ-1 на 5 МВт.		Исходная			

Объект	Оборудование	Ученая в год	Месячный. Завлеченное время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Концов	Месячный. Заявлено. Начало	Месячный. Заявлено. Концов	Месячный. Заявлено. Концов	Апрель 2017																														Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки																				
								Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс																										
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																										
ПС 110 кВ Каргель	1с-110	Да, срок рево	17.04.17	18.04.17	2 дн	17.04.17	18.04.17	2 дн																											ТР	02:00	ТО присоединений 1с-110	С отключением ВЛ 110 кВ С-99 .		Исходная																							
ПС 110 кВ Каргель	В-110 С-99	Нет	17.04.17	18.04.17	2 дн	17.04.17	18.04.17	2 дн																										ТР	02:00	смена уставок ТО, ДЗ, ТЭП1 ВЛ 110кВ Каргель-Сливине (С-99) согласно паспана ХРДУ от 22.12.16 №РБ6-61-П-19-2242	С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Каргель		Исходная																								
ПС 110 кВ Каргель	СВ-110	Да, срок рево	17.04.17	18.04.17	2 дн	17.04.17	18.04.17	2 дн																										ТР	02:00	ТО СВ-110.			Исходная																								
ПС 110 кВ Каргель	СВ-110	Нет	17.04.17	18.04.17	2 дн	17.04.17	18.04.17	2 дн																										ТР	02:00	ТО присоединений 1с-110	С отключением ВЛ 110 кВ С-99		Исходная																								
ПС 110 кВ Каргель	СВ-110	Нет	19.04.17	21.04.17	3 дн	24.04.17	24.04.17	1 дн																										ЗРР	00:30	Включение СВ-110 ПС 110 кВ Каргель в связи с откл. В-110 С-74 на ПС 110 К под АПВ			Измененная																								
ПС 35 кВ Лесоаводская																																																															
ПС 35 кВ Лесоаводская	1с-35	Да	03.04.17	07.04.17	5 дн	03.04.17	07.04.17	5 дн																										ТР	02:00	ТО ЛР-35 Т11Ф, присоединений 1с-35.	С отключением ВЛ 35 кВ Т11Ф		Исходная																								
ПС 35 кВ Лесоаводская	2с-35	Да	10.04.17	14.04.17	5 дн	10.04.17	14.04.17	5 дн																										ТР	02:00	ТО В-35 Т10Ф ЛР-35 Т10Ф присоединений 2с-35 на ПС 35 кВ Лесоаводская	С отключением ВЛ		Исходная																								
#ССЫЛКА!																																																															
"ДРОС" ХЭС СП СЭС	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	03.04.17	07.04.17	5 дн	03.04.17	07.04.17	5 дн																										ЗРР	02:00	Уменьшение объема АНР в связи с профконтролем АНР на ПС 110 кВ Озерная	Уменьшение объема АНР на 0,2 МВт		Исходная																								
"ДРОС" ХЭС СП СЭС	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	10.04.17	14.04.17	5 дн	10.04.17	14.04.17	5 дн																										ЗРР	02:00	Уменьшение объема АНР в связи с профконтролем АНР на ПС 110 кВ Вознесенская	Уменьшение объема АНР на 1,4 МВт		Исходная																								
"ДРОС" ХЭС СП СЭС	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	17.04.17	21.04.17	5 дн	17.04.17	21.04.17	5 дн																										ЗРР	02:00	Уменьшение объема АНР в связи с тестовым контролем АНР на ПС 110 кВ Северная	Уменьшение объема АНР на 1,2 МВт		Исходная																								
"ДРОС" ХЭС СП СЭС	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	17.04.17	21.04.17	5 дн	17.04.17	21.04.17	5 дн																										ЗРР	02:00	Уменьшение объема АНР в связи с тестовым контролем АНР на ПС 35 кВ Западная	Уменьшение объема АНР на 4,3 МВт		Исходная																								

Начальник Службы электрических режимов

Л.Ю. Чаплыгина