

Утверждаю
 Заместитель главного диспетчера
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п В.Е. Костин
 « 26 » июня 2018 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Амурское РДУ на июль 2018

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Причины отказа
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)					
Объект: Амурские электрические сети														
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	29.06.18	08.07.18	10 дн	29.06.18	08.07.18	10 дн	29.06.18	08.07.18	10 дн	04:00	ТР	Замена изоляторов. Работы на ПС 110 кВ Михайловка.	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2(3), 4. Райчихинской ГРЭС составом оборудования ТТ № 4, ТТ № 6, ТТ № 7. Потерь ПА нет.	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 с оттайками	04.07.18	05.07.18	2 дн	04.07.18	05.07.18	2 дн	04.07.18	05.07.18	2 дн	03:00	БВР	Подрезка деревьев	С выводом в ремонт Потери ПА нет.	
Объект: ПС 110 кВ Михайловка														
В-110 Райчихинская ГРЭС				29.06.18	08.07.18	10 дн	29.06.18	08.07.18	10 дн	12:00	ВПр	Профконтроль РЗА.		
В-110 Райчихинская ГРЭС	02.07.18	02.07.18	1 дн	02.07.18	02.07.18	1 дн	02.07.18	02.07.18	1 дн	03:00	ИСП	Профилактические испытания		

Начальник СЭР	п/п	Т.А. Гайдукова
Заместитель начальника ОДС	п/п	В.С. Янов
Начальник СЭРБиР	п/п	Н.В. Серая
Начальник СРЗиА	п/п	Б.А. Ищенко