

Потери электроэнергии **2 031 421,667** тыс. кВт*ч (8,25%)

2016 г.

филиалы	ед.измер.	фактические потери					нормативные потери, утвержденные Минэнерго РФ					источник установления уровня нормативных потерь	отклонения фактических потерь от нормативных
		ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего		
ДРСК	тыс.кВт.ч	605 293	431 659	426 858	567 612	2 031 422	608 766	500 020	419 788	398 839	1 927 413		104 009
	%	3,10%	5,40%	4,05%	17,17%	8,45%	3,58%	5,11%	2,80%	11,52%	7,68%		0,77%
Амурские	тыс.кВт.ч	152 469	138 196	172 211	200 616	663 492	132 043	152 419	151 580	171 881	607 923	Приказ Минэнерго №556 от 30.11.11 г.	55 569
	%	4,27%	7,48%	5,88%	15,58%	9,85%	2,97%	5,52%	3,73%	14,49%	9,70%		0,15%
Приморские ЭС	тыс.кВт.ч	240 172	154 797	126 613	177 281	698 863	223 444	170 309	109 892	106 969	610 614	Приказ Минэнерго №579 от 05.09.14г.	88 249
	%	2,90%	4,59%	1,80%	12,05%	7,13%	3,34%	4,68%	1,42%	9,64%	6,41%		0,72%
Хабаровские ЭС	тыс.кВт.ч	160 877	114 670	89 753	73 823	439 124	180 557	147 644	88 046	52 599	468 846	Приказ Минэнерго №649 от 26.09.14 г.	-29 722
	%	3,67%	4,93%	7,54%	15,52%	7,49%	4,41%	5,60%	5,83%	7,94%	7,43%		0,06%
ЭС Еврейской АО	тыс.кВт.ч	9 742	17 332	27 351	76 166	130 591	17 006	20 053	46 461	46 958	130 478	Приказ Минэнерго №556 от 30.11.11 г.	113
	%	5,72%	4,54%	4,54%	19,84%	11,23%	2,82%	4,96%	6,63%	13,66%	11,45%		-0,22%
Южно-Якутские ЭС	тыс.кВт.ч	42 034	6 663	10 929	39 725	99 351	55 716	9 595	23 809	20 432	109 552	Приказ Минэнерго №270 от 24.05.12 г.	-10 201
	%	4,13%	2,78%	1,30%	22,10%	9,52%	4,73%	2,81%	2,44%	12,75%	8,67%		0,85%