

| Филиал | У, кв. | ПС, ЛЭП | Присоединение | Дата отключения | Время откл. | Дата включения | Время вкл. | Время простоя оборудования | Тип защиты | Выявленные замечания, дополнительная информация. | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные, школы, здания органов гос. управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия |
|----------|--------|--|---------------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|------------------|
| Прим.ЮЭС | 35 | Залив - Голубинка с отп. Телецентр | | 01.01.16 | 1:38 | 01.01.16 | 2:22 | 0:44 | ДЗ 2 ст. АПВ выв. РПВ усп в 2:22 | Обесточена 2С-35/бкВ ПС Телецентр, включен СВ-35, потребитель запитан полностью. ВЛ-35 вкл. на ХХ успешно, в 2:58 по норм. сх. 01.01.16 произведен осмотр ПС и воздушных участков КВЛ, замечаний нет | ВЛ-35 Залив-Орлиная с отп. Телецентр | 0:39 | 01.01.2016 2:17 | часть г.Владивосток: 4500 чел / 2,5МВт | 1625 | -6, ясно |
| ЮЯ ЭС | 35 | Лебединый - Водозабор с отп. на ПС Ленинский | | 01.01.16 | 19:19 | 04.01.16 | 15:24 | 68:05 | "земля" от КУ | ВЛ 35 работает в кольце по режиму. Обесточена ПС Ленинский (2,2 МВт, 1510 чел.) Выделен участок ВЛ 35 Лебединый - РП"Ленинский" (без нагрузки), ПС Ленинский запитана. Упала(П образная, пром-я, деревянная) опора № 20. Следов внешнего воздействия нет. 2.1.16 подготовительные работы, расчистка подходов. 3.1.16 - опора установлена, смонтирован один провод., 4- монтаж проводов, в 15:24 АВР завершены, ВЛ вкл в работу. (1бр, 9чел, Зед.техн). | ПС Водозабор | 0:13 | 01.01.2016 19:32 | 1510 чел/1,2 МВт | 26 | -18, пасм. |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 13 | 01.01.16 | 20:24 | 01.01.16 | 20:26 | 0:02 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть п.Ярославка, часть п.Дальзавод, п.Вознесенка, 1781чел | | 0:02 | | котельная, д/с/1,3 МВт/22ТП | 33 | -1, обл. |
| Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 10 | 02.01.16 | 2:22 | 02.01.16 | 15:18 | 12:56 | МТО, АПВ нет | г.Большой Камень, 30чел. На оп.1 повреждение каб. Муфты. Потребители запитаны от резерва. Устранено | ф.6 | 4:28 | 02.01.2016 6:50 | нет / 5ТП / 0,3МВт | 446 | -3, обл |
| Прим.ЦЭС | 6 | Кожзавод | 20 | 02.01.16 | 6:04 | 02.01.16 | 6:54 | 0:50 | "земля" от КУ | База УКФ, база СУТЭЦ, 100чел. Повреждение на вед. отпайке. | | 0:50 | | нет / 5ТП / 0,2МВт | 208 | -5, обл |
| Хаб.СЭС | 10 | Городская | 7 | 02.01.16 | 6:10 | 03.01.16 | 14:30 | 32:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Потребители запитаны от резерва. Повреждение гол кабеля. 2.1.16 установлено МП-500м от ПС. Кабель идет в лотке, земляных работ проводить не надо. 3.1.15 в 14:30 уст.муфта, испытан, введен в работу. (1бр, 3 чел, 1ед.техн) | ф.6 | 0:18 | 02.01.2016 | больница, насосная / 9630чел / 14ТП / 1МВт | 300 | -24, обл |
| Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ2 - Голдобин с отп. Загородная, Улисс | | 02.01.16 | 17:48 | 02.01.16 | 17:48 | 0:00 | МТО, НЗЗ 1,2,3 ст., АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -1, обл. |
| Прим.ЮЭС | 110 | Голдобин - Чуркин | цепь№1 | 02.01.16 | 17:48 | 02.01.16 | 18:21 | 0:33 | ДЗ 1ст., УРОВ, ВЧТО, АПВ нет, РПВ усп. | Обесточена ПС Чуркин. На ПС Чуркин от ДЗТ отключился Т1 (схема без выключателей 110 в цепях трансформатора, ДЗТ работает на В 110 "Чуркин-Голдобин"). При осмотре ПС Чуркин на ОРУ 110 обнаружен наброс серпантина между РШ-110-Т1 и Т1. Видимых повреждений нет. В 18:29 включен Т1, весь потребитель запитан | | 0:41 | 02.01.2016 18:29 | часть г.Владивосток, 3,8МВт | учтен ниже | -1, обл. |
| Прим.ЮЭС | 110 | Голдобин - Чуркин | цепь№2 | 02.01.16 | 17:48 | 02.01.16 | 18:34 | 0:46 | ТНЗНП 1ст, ДЗ 5ст., ВЧТО, АПВ нет | Обесточена ПС Чуркин. На ПС Чуркин от ДЗТ отключился Т2 (схема без выключателей 110 в цепях трансформатора, ДЗТ работает на В 110 "Чуркин-Голдобин"). При осмотре ПС Чуркин на ОРУ 110 обнаружен наброс серпантина между РШ-110-Т2 и Т2. Видимых повреждений нет. В 18:40 включен Т2, схему привели в иск. состояние. | цепь №1 | 0:41 | 02.01.2016 18:29 | часть г.Владивосток, 7,6МВт/13140ч. | 7790 | -1, обл. |
| ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 03.01.16 | 1:50 | 03.01.16 | 1:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -20, обл |
| Ам.СЭС | 110 | Сковородино - Бам | | 03.01.16 | 7:56 | 03.01.16 | 7:56 | 0:00 | НЗНП 1ст, МТО, АПВ усп | Произведен осмотр. Оп 14 излом крепления натяжного изолятора. /4.1.16 ВЛ вывод в ремонт по неотл.заявке 12:00-16:00, Погр=1,6 МВт, 2544 чел. ВЛ вкл в 16:05). | | 0:00 | | нет | 0 | -24, облачно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------|-----------------------------|----------|-------|----------|-------|------|--|---|------------------------|------|------------------|--|-----|----------------------|
| ЮЯ ЭС | 110 | ЧутЭЦ - Лебединный | | 03.01.16 | 12:22 | 03.01.16 | 12:28 | 0:06 | ПС Лебединный: НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. ПС ЧТЭЦ: НЗЗ 2ст., АПВ ну., РПВ ну. | С обесточиванием ПС Б.Нимныр, Юхта. / ПС Юхта на ХХ, потребитель с/артель, сезонный, зимой не работает/. На ЧТЭЦ в 110 "Лебединный" не включается. ВЛ включена со стороны ПС Лебединный, транзит не замкнут | | 0:06 | | школа, д/с, вн.башня, кот/ 1,1 МВт/ 150 чел | 10 | -16, неб.снег, ветер |
| ЮЯ ЭС | 110 | ЧутЭЦ - Лебединный | | 03.01.16 | 12:58 | 03.01.16 | 12:58 | 0:00 | ПС Лебединный: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -16, неб.снег, ветер |
| ЮЯ ЭС | 110 | ЧутЭЦ - Лебединный | | 03.01.16 | 13:06 | 03.01.16 | 13:06 | 0:00 | ПС Лебединный: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -16, неб.снег, ветер |
| ЮЯ ЭС | 110 | ЧутЭЦ - Лебединный | | 03.01.16 | 13:09 | 03.01.16 | 13:09 | 0:00 | ПС Лебединный: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -16, неб.снег, ветер |
| ЮЯ ЭС | 110 | ЧутЭЦ - Лебединный | | 03.01.16 | 13:12 | 03.01.16 | 13:12 | 0:00 | ПС Лебединный: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -16, неб.снег, ветер |
| ЮЯ ЭС | 110 | ЧутЭЦ - Лебединный | | 03.01.16 | 13:22 | 03.01.16 | 20:56 | 7:34 | ПС Лебединный: НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ не произв. | С обесточиванием ПС Б.Нимныр, Юхта. (ПС Юхта на ХХ, потребитель с/артель, сезонный, зимой не работает). На ЧТЭЦ не включается в 110 "Лебединный", после регулировки привода включен в 15:16 с выделенным участком "Лебединный-Б.Нимныр (без нагрузки), весь потребитель запитан в 20:13 опробован напряжением участок ВЛ 110 Лебединный-Юхта (л133), замечаний нет. В 20:56 опробован напряжением участок Юхта-Б.Нимныр (л133а), замечаний нет. На ПС Б.Нимныр оставлен разрыв транзита 4.1.16 в 12:27 обход по уч.ВЛ Лебединный-Юхта (1бр, 5чел, 1ед.техн) без замечаний (закончен в 16:41). 5.1.16 на участке Б.Нимныр-Юхта (2 бригадами) осталось пройти 5,5км. 6.1.16 Б.Нимныр-Юхта осмотрен полностью, замечаний нет. | ВЛ 110 ЧутЭЦ- Б.Нимныр | 1:54 | 03.01.2016 15:16 | школа, д/с, вн.башня, кот/ 1,1 МВт/ 150 чел | 190 | -16, неб.снег, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 17 | 04.01.16 | 12:25 | 04.01.16 | 12:26 | 0:01 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | | | 0:01 | | д/с, тнс/ 1,2 МВт/ 2141 чел/ 16ТП | 16 | -7, облачно |
| Прим.СЭС | 10 | Ольга | ф.15 РП Николаевка ф.9 | 04.01.16 | 20:40 | 04.01.16 | 23:06 | 2:26 | МТЗ. РПВ ну | Включили без ТП-2141, повреждён вводной и фидерный автомат 0,4кВ (с. Молдованка 16 чел). Устранено и запитано 5.1.16 в 18:20. | | 2:26 | | 270чел / 11ТП / 0,1 МВт | 243 | -13, облачно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 4 | 04.01.16 | 20:53 | 04.01.16 | 22:15 | 1:22 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | КТП-7948 заменили опорные изоляторы 10 кВ и включили полностью в 02-20 | | 1:22 | | 430чел / 3 ТП | 408 | -13, облачно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Партизан | 17 | 05.01.16 | 0:18 | 05.01.16 | 0:20 | 0:02 | МТЗ, РПВ усп. | Обход, следы подгара оп. №45-47 (от петард). | | 0:02 | | 2100чел / 16 ТП / 1,2 МВт | 60 | -10, облачно |
| ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 05.01.16 | 10:01 | 05.01.16 | 10:13 | 0:12 | КУ, земля | Выделен участок без потребителя, все запитано. Обрыв вязки провода ф.В оп. №85-00/110. Устранено и вкл. по норм. сх. в 12:19. | ф-77 | 0:12 | | 3 котельн, 3 д/сада, медпункт / 6ТП / 0,1МВт | 23 | -25, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф-б откл. В-10 кВ в СП-8 | 06.01.16 | 8:02 | 06.01.16 | 8:03 | 0:01 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Произведён осмотр ВЛ и СП, замечаний нет. | | 0:01 | | д/с/ 0,4 МВт/ 111 чел/ 3ТП | 3 | -18, снег |
| Ам.ЗЭС | 35 | Ледяная - №8 | ВЛ №37 | 06.01.16 | 12:01 | 06.01.16 | 12:21 | 0:20 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Лвл=15км. Находилась на ХХ (ВЧ расформирована). ИМФ 18,9км . Осмотр на 11.1.16. | | 0:00 | | нет | 0 | -12, ясно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|------------|----------|-------|----------|-------|--------|--|---|---|-------|-----------------|--|--------------|--------------|
| ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка с отп.Победа | Т-104 | 06.01.16 | 12:35 | 07.01.16 | 23:12 | 34:37 | КУ, земля | Лвл=71,4км. Обесточены ПС Новокуровка, Победа, ТП 35/0,4 Турбаза. Пр оп 60-61 перегорание верхнего провода (рядом с лодочным зажимом)(предположительно касание к телу опоры №60). В 4:40 выделен поврежденный уч, потребителю обесточен резерв. АВР приостановлены до утра. (при вытаскивании провод лопнул в пр оп 56-57, на базе новый провод погружен, доставляют на место). 7.01.16 в 11:47 оклчючена ВЛ, в 13:35 допущена бригада (1 ед.тех, 6 чел), обесточено 0,4 МВт, 2050 чел. Устранено и ВЛ включена по норм. сх. в 23:12. | ВЛ 35 кв Волочаевка-ПТФ (ч/з ПС ПТФ обратной транс-ией 10/35кВ) | 16:05 | 07.01.2016 4:40 | больн, интернат, 2 котельн. (на ДГ) / 2050 чел / 0,4 МВт / 8ТП | 4454 | -13, облачно |
| Ам.ЦЭС | 10 | Раздольное | 18 | 06.01.16 | 21:55 | 06.01.16 | 21:55 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | На РТП отгорел шлейф ф.В в сторону ТП-5/25. В ТП 5/25 повреждение КЛ 0,4 кв (от рубильника до тр-ра). Устранено (в 0:31). | | 0:00 | нет | 0 | -21, облачно | |
| ЮЯ ЭС | 110 | Лебединный - Юхта | Л-133 | 07.01.16 | 9:12 | 07.01.16 | 11:07 | 1:55 | НЗЗ 1ст, АПВ выв, РПВ усп, ИМФ ф.С 32 км | Обесточена ПС Юхта (без нагрузки до 01.04.16, потребитель старатели). | | 0:00 | нет | 0 | -20, ветер | |
| ЮЯ ЭС | 110 | Лебединный - Юхта | Л-133 | 07.01.16 | 15:00 | 13.01.16 | 16:13 | 145:13 | НЗЗ 1ст, АПВ выв, ИМФ ф. А 32 км | Обесточена транзитная ПС Юхта (без нагрузки до 01.04.16, потребитель старатели). 7.01.16 осмотр уч-ка пр.оп.1-90 (зона ИМФ) без замечаний (с 11:00 до 17:00, бригада: 3 ед.тех, 10чел). 8.01.16 осмотр всей линии без замечаний. 9.01.16 произведен осмотр подстанций, замечаний нет. В 13:20 при включении на ХХ по ВЛ-110 появилась нагрузка, отключена КУ, произведена проверка РЗА и испытание В-110 на ПС Лебединный, замечаний нет. 11.1.16 в 14-39 на ОП 27 демонтированы шлейфа. Участок ВЛ от ПС Лебединный до ОП 27 поставлен под напряжение. При осмотре свечение на оп.6,7, ВЛ-110 выведена в ремонт. 12.1.16 провели расчистку подъездов и площадок для техники. В 16:13 13.1.16 заменена поврежд изоляция на оп№7 (три фазы), на оп №6 (1 фаза). ВЛ вкл на ХХ, в 17:04 транзит замкнут. | | 0:00 | нет | 0 | -15, ветер | |
| Ам.СЭС | 10 | Энергия | 16 | 07.01.16 | 20:04 | 07.01.16 | 20:04 | 0:00 | МТО. АПВ усп | | | 0:00 | нет | 0 | -17, ветер | |
| ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | аэропорт-2 | 07.01.16 | 21:37 | 07.01.16 | 21:37 | 0:00 | МТО. АПВ усп | | | 0:00 | нет | 0 | -19, ветер | |
| ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 207 | 08.01.16 | 6:17 | 08.01.16 | 7:32 | 1:15 | КУ, земля | с.Ленинское, 1040 чел., потребитель запитан от резерва. Выделен повреждённый участок оп. №207-00/8 до 207-00/72 без потребителя. Оп.207-00/24 обрыв провода ф.А. Устранено, схема восстановлена | ф-209 | 0:24 | 08.01.2016 6:41 | база РЭС, 4 котельн., КНС, в/насос / 8ТП / 0,8МВт | 328 | -16, ясно |
| Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 08.01.16 | 8:05 | 08.01.16 | 8:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | | | 0:00 | нет | 0 | -15, ясно | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------------------|---------|----------|-------|----------|-------|------|--|---|--|------|------------------|--|------|-------------|
| Прим.ЮЭС | 35 | Шкотовский водозабор | T1 | 08.01.16 | 12:19 | 08.01.16 | 21:09 | 8:50 | 6/6 | Обесточены ПС Шкотовский водозабор, Верхняя, Депо, вед ПС Насосная-1, Пристань. В 13:40 запитаны ПС Верхняя, Депо, вед. ПС Пристань. Остается обесточена Шкотовский водозабор, вед. ПС Насосная -1 (быта нет). В 15:45 после осмотра запитана 2сш-35,6 кВ ПС Шкотовский водозабор, вед. ПС Насосная-1 со стороны ПС Верхняя по 35 кВ. В 16:37 на ПС Шкотовский водозабор 1сш-6кВ включена в работу от Т2, все запитано. В 19-07 на ПС Шкотовский водозабор в шкафу предохранителей 6кВ ТСН-1 перекрытие животным (обнаружен хорек). Схема приведена в исходное состояние. Проверка РЗА Т1 без замечаний | по 35 кВ со стороны ПС Смоляниновотяга | 1:21 | 08.01.2016 13:40 | 3,5 МВт / 1500 чел | 6900 | -5, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | В-10-Т1 | 08.01.16 | 13:21 | 08.01.16 | 13:32 | 0:11 | МТЗ | Обесточена 1сш-10 кВ. В 13:32 включена в работу без нагрузки. При включении под нагрузку появилась "земля". В 13:42 включена в работу без ф.2 (РСК, от КУ "земля") | | 0:11 | | 1,6 МВт | 293 | -5, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 08.01.16 | 13:42 | 08.01.16 | 16:15 | 2:33 | "земля" от КУ | Котельная запитана от резерва (АВР с ф.1 Н.Георгиевка). Включен в работу с "землей" для поиска прибором. В 17:54 отключили отпайку на Теплицы, погашено 2ТП. Оп.26/11 поврежден изолятор, провод лег на травесу. Устранено и все включено в 19:09 | | 2:33 | | 330 чел / котельная / 12ТП / 0,3 МВт | 290 | -5, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 08.01.16 | 15:40 | 08.01.16 | 15:43 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | | | 0:03 | | котельная, дс, вн башня / 13ТП / 0,4 МВт / 842 чел | 17 | -5, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 09.01.16 | 12:30 | 09.01.16 | 12:36 | 0:06 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Пограничн, с.Бойкое, 330чел. | | 0:06 | | котельная, школа / 9ТП / 0,3МВт | 23 | -8, облачно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 10.01.16 | 7:55 | 10.01.16 | 12:58 | 5:03 | МТЗ, МТО, АПВ нет, РПВ не произв (неисправ блок управл-я В-10) | Потребители запитаны от резерва. В пр.оп.116-117 под проводами обнаружено упавшее трухлявое дерево со следами подгаров на ветках, провода целые. Устранена неисправность блока управления В-10, схема восстановлена | ф.11 | 1:07 | 10.01.2016 9:02 | школа, котельные-2 / 0,5 МВт / 14ТП / 1036 чел | 371 | -17, ясно |
| ЭС ЕАО | 6 | МК | 119 | 10.01.16 | 23:02 | 10.01.16 | 23:02 | 0:00 | МТО, МТЗ, АПВ усп. | СКТП-316 сгорели два ПК-6кВ (обрыв провода на ВЛ-0,4кВ оп.2-00/1-2). Устранено | | 0:00 | | нет | 0 | -20, ясно |
| Прим.ЮЭС | 35 | А | В-35-Т2 | 11.01.16 | 3:14 | 11.01.16 | 3:37 | 0:23 | ТЗНП, РПВ усп | Обесточены 1сш-35,6 кВ ПС Ц, ПС 3, Луговая, вед. ПС Восточная, вед. ПС Соллерс. Ч/з 5 минут запитана 1сш-6 кВ ПС Ц (3,2 МВт), ч/з 23 минут включен В-35-Т2 ПС А повторно, все запитано. Осмотр ПС А: по ВЛ-110 ВТЭЦ-2 А№1 выпал бл. ДЗ-3ст, В-110 не отключался. Осмотр других ПС без замечаний. 11.1.16 проверка РЗА, замечаний нет. 12.1.16 сняты осциллограммы | | 0:23 | | 4500 чел / 14,7 МВт | 4670 | -15, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 11.01.16 | 5:14 | 11.01.16 | 5:16 | 0:02 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп по ТУ | оп.20 отгорел шлейф переход из КЛ в ВЛ (оп.19 - оп. 20 кабельный переход через ЖД) Устранено, включен полностью по нормальной схеме в 12:30 | | 0:02 | | школа, котельная / 320 чел / 2,1 МВт / 8ТП | 20 | -14, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 11.01.16 | 8:41 | 11.01.16 | 9:35 | 0:54 | Ав. Откл., АПВ выв., РПВ ну | с.Дмитриевка, 906ч. Включен без ТП 7178 "кочегарка". В 9:30 котельная перезапитана от ДГ. В ТП повреждение трансформатора Т1 (5-140кВа). 09:30 Котельная Теплоэнерго запитана от дизель-генератора. В 13:20 всю нагрузку ТП перевели на Т2. В 14:54 в ТП-7178 заменили тр-р, схему привели в исх. состояние. | | 0:54 | | школа/0,9 Мвт/8ТП | 270 | -25, ясно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----------------------------------|---------|----------|-------|----------|-------|-------|-------------------------------|---|---------------------------|------|---|---|---------------|-------------|
| Прим.ЮЭС | 10 | Суражевка | 16 | 11.01.16 | 9:10 | 11.01.16 | 9:19 | 0:09 | Ав. Откл., АПВ выв., РПВ усп. | п.Суражевка (Птицефабрика) Повреждение на вед. ТП | АВР у потребителя успешен | 0:00 | 11.01.2016 9:10 | нет/2ТП | 0 | -18, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Промысловка | 13 | 11.01.16 | 11:36 | 11.01.16 | 12:53 | 1:17 | откл. КУ"Земля" | часть г. Фокино 520чел. В 12-53 без двух ТП-82020 В 13-30 выведен участок КЛ от ТП82025 до оп.№3 (без нагрузки). 12.1.16 установлено МП, 70 метров от ТП. 14.1.16 в 20:47 повреждение устранено, схема приведена в исходное состояние. | | 1:17 | школа, госпиталь/1 котельная/11ТП/0,6 МВт | 770 | -6, ясно | |
| Ам.СЭС | 35 | Магдагачи - Толбузино | | 11.01.16 | 16:47 | 11.01.16 | 18:15 | 1:28 | откл. КУ"Земля" | Обесточена ПС Толбузино (с. Толбузино, 308 ч., 0,15 МВт). ОП 9 (ж/б) сбита автомобилем, виновник скрылся. Произведён демонтаж опоры, габарит провода в норме. 14.1.16 в 16:16 произведена замена опоры. | | 1:28 | школа, д.сад, котельная/308 ч./0,15 МВт | 220 | -20, обл. | |
| Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 16 | 11.01.16 | 19:32 | 11.01.16 | 19:32 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | с.Ивановка | | 0:00 | нет | 0 | -20, обл. | |
| Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 5 | 12.01.16 | 6:45 | 12.01.16 | 6:54 | 0:09 | ав.откл, АПВ выв, РПВ усп. | с.Безверхово, 260чел. | | 0:09 | насосная, котельная / ЗТП / 0,1МВт | 16 | -14, обл. | |
| Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | В-10 Т1 | 12.01.16 | 6:45 | 12.01.16 | 6:48 | 0:03 | ав.откл, РПВ усп. | Отключенное поожение В-10 ф.5 (вкл. В 6:54). В 6:48 при РПВ В-10 Т1 отключился ф.2 (вкл. В 7:00). | | 0:03 | 858чел / 13ТП / 0,4МВт | 20 | -14, обл. | |
| Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 12.01.16 | 6:48 | 12.01.16 | 7:00 | 0:12 | ав.откл, АПВ выв, РПВ усп. | с.Безверхово, 540чел. | | 0:12 | котельная, насосная, д/с / 6ТП / 0,16МВт | 33 | -14, обл. | |
| Прим.ЮЭС | 10 | Новороссия | 7 | 12.01.16 | 8:12 | 12.01.16 | 8:13 | 0:01 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смяличи, 100чел. На оп 180/6 заменен изолятор. | | 0:01 | нет/0,2 МВт/8ТП | 5 | -18, ясно | |
| Прим.ЮЭС | 10 | Чайка | 13 | 12.01.16 | 10:39 | 12.01.16 | 11:35 | 0:56 | откл. КУ"Земля" | часть г.Владивостока, 900чел. Повреждение на вед. участке. | АВР успешен Чайка ф.7 | 0:00 | 12.01.2016 10:39 | Гос.дачи,Дом переговоров, Губернатор Приморского края | 0 | -12, обл. |
| Прим.ЮЭС | 6 | Соловей Ключ | 6 | 13.01.16 | 10:55 | 13.01.16 | 11:37 | 0:42 | ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без 4 ТП, вкл в 12:05. Обход без замечаний. | | 0:42 | больн, насосн/ 1,2 МВт/ 200 чел/ 11ТП | 900 | -11, пасмурно | |
| Прим.ЦЭС | 35 | Уссурийск-1 -МЖК | | 13.01.16 | 14:39 | 13.01.16 | 14:39 | 0:00 | МТО, АПВ усп | Обход ВЛ без замечаний. При осмотре ПС Уссурийск1 на РЛ 35 "МЖК": фС следы перекрытия, скол двух верхних юбок; фВ следы перекрытия. /В 16:29 ВЛ выведена в ремонт (потребителю обеспечен резерв). Устранено в 18:34, ВЛ введена в работу/. | | 0:00 | нет | 0 | -11, пасмурно | |
| Прим.ЦЭС | 35 | Уссурийск-1 - Барановский полигон | | 13.01.16 | 14:39 | 13.01.16 | 14:39 | 0:00 | МТО, АПВ усп | Обход без замечаний. | | 0:00 | нет | 0 | -10, облачно | |
| Прим.ЮЭС | 6 | Раздольное1 | 19 | 13.01.16 | 16:24 | 13.01.16 | 16:25 | 0:01 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. | | 0:01 | в.забор/0,2 МВт/ 4 ТП/ быта нет | 5 | -9, облачно | |
| Прим.ЮЭС | 35 | Голдобин - РП4 - Рыбный порт | | 13.01.16 | 20:06 | 17.01.16 | 14:30 | 90:24 | КУ, земля | 19:22 появилась "Земля" В 19:54 потребителям ПС Рыбный порт предварительно обеспечен резерв. Выделен участок КЛ 35 кВ Рыбный порт-РП4. В 21:13 участок Голдобин-РП4 поставлен под напряжение успешно. Определено МП КЛ - 268м. от ПС Рыбный порт. 14-15.1.16 - разработка котлована, испытателями подтверждено МП. 16.1.16 в 17:11 откопан кабель, видимых повреждений нет. Повторно прибор показал МП, соответствует разработанному котловану. 17.1.16 установлена одна муфта, испытан, включен в работу, схема восстановлена. | ПС Рыбный порт СВ-35 | 0:00 | 13.01.2016 20:06 | нет | 0 | -9, облачно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 13.01.16 | 22:46 | 14.01.16 | 1:58 | 3:12 | откл. КУ"Земля" | с.Сальское, с.Сухановка, 1217чел. На оп.39 заменили изолятор | | 3:12 | котельная, школа, д.сад/0,8 МВт/27 ТП | 2560 | -12, обл. | |
| Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 4 | 14.01.16 | 7:22 | 14.01.16 | 7:22 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с.Прохоры Известсковый, 157чел. | | 0:00 | нет/5ТП/0,3 МВт | 0 | -11, ясно | |
| Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 9 | 14.01.16 | 10:55 | 14.01.16 | 10:59 | 0:04 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Произведен обход, под оп. 159 найдена ворона, по оборудованию замечаний не выявлено. | | 0:04 | д/с/ 0,2 МВт/ 200 чел/ 10 ТП | 13 | -12, облачно | |
| ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 72 | 14.01.16 | 11:39 | 14.01.16 | 11:40 | 0:01 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп. | | | 0:01 | кот/ 0,8 МВт/5000 чел/ 10 ТП | 15 | -18, облачно | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|-------|-----------------------------|---|----------------------------|------|------------------|--|-------|--------------|
| Прим.ЮЭС | 6 | Безверхово | 5 | 14.01.16 | 17:09 | 14.01.16 | 19:22 | 2:13 | КУ, земля | Лвл=16км, Лбаза=50км. Вкл до ЛР-2 (остается откл. 1 вед ТП). 21:37 все включено. На ОП 194 устранили обрыв вязыки. | | 2:13 | | кот, вн.башня/ 0,2 МВт/260 чел/ 4ТП | 180 | -7, облачно |
| Хаб.ЦЭС | 6 | Втормет | 1А | 15.01.16 | 9:27 | 15.01.16 | 9:55 | 0:28 | МТО. АПВ выв. РПВ не произв | Повреждение на вед. участке. | | 0:28 | | нет / 0,1МВт | 47 | -28, облач |
| Ам.ЦЭС | 10 | Александровка | 1 | 15.01.16 | 17:47 | 15.01.16 | 18:02 | 0:15 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Лазаревка, 463 чел. 16.1.16 произведен обход, замечаний нет. | | 0:15 | | 3 котельн. / 0,23МВт | 58 | -20, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 17 | 15.01.16 | 19:00 | 15.01.16 | 19:05 | 0:05 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | часть п.Углекаменск, 1603чел. | | 0:05 | | кот,школа,больн / 7ТП / 1,1МВт | 92 | -10, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 17 | 15.01.16 | 20:57 | 15.01.16 | 21:13 | 0:16 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл без ТП 7375 (Быт), вкл в 1:48. Произв. замена рубильника 0,4 кВ в ТП 7375, чистка РУ 0,4 кВ. | | 0:16 | | кот,школа,больн / 7ТП / 1,3МВт/ 1603 чел | 360 | -13, ясно |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 16.01.16 | 14:10 | 16.01.16 | 16:02 | 1:52 | МТО. АПВ ну. РПВ не произв. | По сообщению очевидцев дерево на ВЛ. Вкл. без 3-х ТП (соц. знач. нет), по ул.Степная п.Лермонтовка обрыв провода 2-х фаз (спил дерева сторонними лицами) в прол. оп. №30/6-30/11 (провод на земле). Виновики установлены, пострадавших нет. Сообщено в полицию, СБ. В 19:24 разобраны шлейфа оп. №30/5, запитано одно ТП. 17.1.16 в 17:45 устранено, все запитано, схема восстановлена | | 1:52 | | школа, котельная, д/сад / 17ТП / 0,3МВт / 804 чел | 523 | -18, облачно |
| Хаб.СЭС | 35 | Комсомольская ТЭЦ-1 - Городская | Т-164 | 16.01.16 | 20:08 | 19.01.16 | 18:40 | 70:32 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ не приозв | Обесточена 1/2 ПС Городская. КЛ выведена в ремонт. Определено МП- 93м.от ПС Городская. 17.1.15 земляные работы. 18.1.16 кабель откопан, разрезан, испытан без замечаний. 19.1.1.6 установлена муфта ф.-А, включен в работу, схема восстановлена | ПС Городская 2Т (СВ-6 кВ) | 0:54 | 16.01.2016 21:02 | г.Комсомольск на Амуре: 14700 чел / 6МВт | 5500 | -23, облач |
| ЭС ЕАО | 35 | Левобережная - ДСК | Т-101 | 17.01.16 | 21:32 | 18.01.16 | 0:25 | 2:53 | ДЗ. АПВ, РПВ ну. | На ПС ДСК повреждение ТН-1 35кВ и при осмотре ПС обнаружено отсутствие масла (в масломерном стекле) ф.-А В-35кВ Левобережная (отключен КУ). Обесточены ПС ДСК, Ключевое, Камышовка. Через 41 мин по ВЛ-35 Волочаевка-Камышовка запитаны ПС Ключевое, Камышовка (4750чел/2,1МВт). В 0:00 (ч/з 2ч 28м) запитана ПС ДСК 8150чел/6,4МВт (выведен из схемы ТН-1 35кВ в ремонт), потребитель запитан полностью (котельные не пострадали). В 0:25 ВЛ-35кВ Левобережная-ДСК вкл. на ХХ. 18.1.16 по В-35 Левобережная по ф.А: заменены ввода, чистка изоляции внутри бака, установлена новая дугогас.камера, демонтированы два ТТ, заменена штанга; по ТН-1 35 кВ: демонтирована ф.В для замены на новый. 19.1.16 в 20:32 введен в работу В-35 "Левобережная". 20.1.16 в 15:40 заменен ТН-1 35кВ ф.В, схема восстановлена. | ВЛ-35 Волочаевка-Камышовка | 2:28 | 18.01.2016 0:00 | 4 насел. пункта: 16 котельн, водозабор, 4 КНС, 2 больницы, 12900 чел / 8,5МВт | 20952 | -28, облачно |
| Ам.СЭС | 35 | Сковородино - Джалинда | | 18.01.16 | 5:42 | 18.01.16 | 6:37 | 0:55 | Зона ДЗ. АПВ ну. РПВ усп | ИМФ 0км, ф.А,С.(Лвл=64,5км.). Обесточивалась ПС Джалинда. | | 0:55 | | 1 котельная(Албазино) на ДГ, школа, 2 детсада, водочкачка, управление ФСБ, 1825 чел / 0,3МВт | 297 | -40, облач |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 18 | 18.01.16 | 7:20 | 18.01.16 | 8:42 | 1:22 | КУ, земля | Лвл=33км. с. Глебово, с. Видное 390 чел. Вкл. до Р-13 (запитано с.Глебово, котельная). В 9:58 включен без с.Видное. В 13-42 включен полностью. Устранен обрыв провода ф.А в пр.оп.№336-340 (тяжения) | | 1:22 | | котельная / 0,5МВт / 7ТП | 683 | -37 облач |
| Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 18 | 18.01.16 | 8:00 | 18.01.16 | 13:00 | 5:00 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | п.Лесной, 360 чел. Оп.71 поврежден изолятор ф.В, устранен схлест | | 5:00 | | котельная школы и детдома (передв.ДЭС) / 0,06 МВт | 260 | -40, облач |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------------------------|-----|----------|-------|----------|-------|------|------------------------------|---|-----|------|-----------------|--|------|--------------------|
| Ам.СЭС | 35 | Сковородино - Джалинда | | 18.01.16 | 9:43 | 18.01.16 | 10:38 | 0:55 | 1 зона ДЗ. АПВ ну, РПВ усл | Обесточена ПС Джалинда. На ПС Сковородино (МЭС) "земля" в сети 35 кВ. В 10:27 отключена вед.ВЛ-35 Соловьевская-Инагли, "земля" исчезла, РПВ ВЛ-35 Сковородино-Джалинда успешно. С 14:30 до 16:44 линия выводилась в ремонт по согласованной неотлож. заявке для устранения тяжения проводов ф.А,В в пр.оп.171/4-171/5(следы перекрытия провода в месте крепления гирлянды на траверсу). | | 0:55 | | 1 котельная(Албазино) на ДГ, школа, 2 детсада, водоканчка, управление ФСБ, 1825 чел / 0,4МВт | 250 | -40, облач |
| Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 18.01.16 | 10:45 | 18.01.16 | 11:00 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усл | | | 0:15 | | школа, котельная, 12ТП / 1500 чел / 0,2 МВт | 36 | -20, метель |
| Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 18.01.16 | 18:36 | 18.01.16 | 18:36 | 0:00 | МТО, АПВ усл | | | 0:00 | | нет | 0 | -5, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 24 | 18.01.16 | 20:55 | 19.01.16 | 0:51 | 3:56 | МТО. РПВ ну. | Лвл=16,7км, база 50км. с.Андреевка, 595чел. Включен без ЗТП, в 2:27 запитано все. Осмотр без замечаний | | 3:56 | | котельная, школа,насосная / 0,5 МВт / 20ТП | 1500 | -14, снег, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 1 | 18.01.16 | 21:07 | 18.01.16 | 21:08 | 0:01 | МТЗ. РПВ усл | с.Данильченково, 46чел. | | 0:01 | | нет / 0,1МВт / 2ТП | 1 | -16, сильн. ветер |
| ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 18.01.16 | 21:37 | 18.01.16 | 21:37 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл | Из-за движения грунтов произошло поднятие КТП-76, в результате чего произошел провис шлейфов. Видны следы перекрытия. | | 0:00 | | нет | 0 | -18, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 1 | 18.01.16 | 21:59 | 18.01.16 | 22:03 | 0:04 | МТЗ. РПВ усл | с.Данильченково, 46чел. | | 0:04 | | нет / 0,1МВт / 2ТП | 1 | -16, сильн. ветер |
| ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 154 | 18.01.16 | 22:46 | 18.01.16 | 22:46 | 0:00 | МТО. АПВ усл | Заменён ВВ предохранитель в КТПН-107. | | 0:00 | | нет | 0 | -22, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 18.01.16 | 23:08 | 18.01.16 | 23:09 | 0:01 | ав. Откл. РПВ усл | п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. | | 0:01 | | котельн., детдом / 22ТП / 2,5МВт | 13 | -13, сильн. ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 18.01.16 | 23:20 | 18.01.16 | 23:21 | 0:01 | ав. Откл. РПВ усл | с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка, 370чел. | | 0:01 | | школа, котельн. / 8ТП / 2МВт | 10 | -13, сильн. ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 10 | 19.01.16 | 2:10 | 19.01.16 | 3:47 | 1:37 | "земля" от КУ | Выделен уч-к, обеспечен резерв кроме одного ТП (част.сектор, 10 чел.) Оставлен до утра, Лотпайки=15км. В 11:15 включен полностью. На оп.1/60/113 устранен обрыв вязки провода. | ф-4 | 0:38 | 19.01.2016 2:48 | школа, котельная / 0,2МВт / 9ТП / 608 чел | 126 | -16, снег. ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 5 | 19.01.16 | 2:33 | 19.01.16 | 2:33 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл | | | 0:00 | | нет | 0 | -10, сильн. Ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 5 | 19.01.16 | 2:34 | 19.01.16 | 2:34 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл | | | 0:00 | | нет | 0 | -10, сильн. Ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 5 | 19.01.16 | 2:43 | 19.01.16 | 2:43 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл | | | 0:00 | | нет | 0 | -10, сильн. Ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 5 | 19.01.16 | 2:45 | 19.01.16 | 2:45 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл | | | 0:00 | | нет | 0 | -10, сильн. Ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 5 | 19.01.16 | 2:57 | 19.01.16 | 8:50 | 5:53 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое, 553чел. Потребитель запитан от резерва. Неисправность привода В-10кВ, произведена регулировка привода. Повреждение на вед отпайке. | ф-3 | 2:22 | 19.01.2016 5:19 | 2 котельных, насосная / 9ТП / 0,4МВт | 946 | -10, сильн. Ветер |
| ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 19.01.16 | 6:39 | 19.01.16 | 6:47 | 0:08 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усл | Николаевка, 3000 чел. | | 0:08 | | 5котельн больница школа чистые / 33ТП / 2МВт | 288 | -10, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 19.01.16 | 7:37 | 19.01.16 | 7:42 | 0:05 | МТЗ. РПВ усл | с.Горбатка, с.Горное, 600чел. | | 0:05 | | УЦ-10. (жен. зона) / 0,2МВт / 2ТП | 7 | -12, сильный ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 19.01.16 | 8:37 | 19.01.16 | 8:39 | 0:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усл | с.Чапаево, 820чел. | | 0:02 | | котельная / 9ТП / 1,6МВт | 50 | -11, снег, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 19.01.16 | 8:58 | 19.01.16 | 9:10 | 0:12 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усл | с.Чапаево, 820чел. | | 0:12 | | котельная / 9ТП / 1,6МВт | 600 | -11, снег, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 19.01.16 | 9:05 | 19.01.16 | 9:06 | 0:01 | ТМ, АПВ нет, РПВ усл. | п.В-Надеждинское, Ключевое, Новый, 1181чел. | | 0:01 | | котельная, детдом / 22ТП / 2,5МВт | 50 | -11, снег, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Хасанская | 3 | 19.01.16 | 9:09 | 19.01.16 | 9:13 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усл. | с.Камышовое, 125чел. | | 0:04 | | школа / 7ТП / 0,1МВт | 10 | -11, снег, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 19.01.16 | 9:17 | 19.01.16 | 10:01 | 0:44 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Чапаево, 820чел. Включен без вед. КТП "Морское", схлест проводов по 0,4 кВ. | | 0:44 | | котельная / 9ТП / 1,6МВт | 900 | -11, снег, ветер |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------------------|--------|----------|-------|----------|-------|------|----------------------------|--|------------|------|------------------|--|------|------------------|
| ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 19.01.16 | 9:46 | 19.01.16 | 9:50 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Николаевка, 3000чел. В пр.оп.234-00/31-32 касание веток дерева проводов. | | 0:04 | | котельная, больница, школа, очистные / 33ТП / 2,1МВт | 144 | -13, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 19.01.16 | 10:36 | 19.01.16 | 10:37 | 0:01 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп. | п.В-Надеждинское, Ключевое, п.Новый, 1181чел. | | 0:01 | | котельная, детдом / 22ТП / 2,5МВт | 50 | -11, ветер, снег |
| Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 19.01.16 | 11:50 | 19.01.16 | 13:42 | 1:52 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | п.Новороссия, Центральное, 414чел. Ч/з 1 ч 17 мин ТП-5316 (школа, котельная) запитана от резерва. Ч/з 1 ч 52 мин выделен уч-к без нагрузки, запитано все. В пр.оп.142-143 устранен схлест проводов, схема восстановлена | ф.7 | 1:17 | 19.01.2016 13:07 | школа, котельная / 4ТП / 0,3МВт | 350 | -11, ветер, снег |
| Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Мухино | | 19.01.16 | 12:37 | 19.01.16 | 12:52 | 0:15 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | ИМФ ф.А,С 26,2км. В пр.оп.99-100 несанцк спил дерева, без повреждения. Сообщено в СБ. | | 0:15 | | 4 нас.пункта, 1561 чел / 0,56 МВт | 141 | -24, обл |
| Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 19.01.16 | 12:53 | 19.01.16 | 12:57 | 0:04 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово2, 230чел. | | 0:04 | | котельная / 11ТП / 0,8МВт | 65 | -11, ветер, снег |
| Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 19.01.16 | 13:07 | 19.01.16 | 13:10 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Чапаево, 820чел. | | 0:03 | | котельная / 9ТП / 1,6МВт | 60 | -11, ветер, снег |
| Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 19.01.16 | 14:57 | 19.01.16 | 15:07 | 0:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Золотая долина, 570чел | | 0:10 | | нет / 9ТП / 2,2МВт | 119 | 0, ветер |
| Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярво | 4 | 19.01.16 | 16:15 | 19.01.16 | 16:28 | 0:13 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Практичи, Сохатино, Заган, Н.Никольское, 882чел. | | 0:13 | | школа, д/с, котельн / 10ТП / 0,1МВт | 25 | -24, обл |
| Прим.ЦЭС | 6 | Баневур | 4 | 19.01.16 | 16:50 | 19.01.16 | 19:20 | 2:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 17:59 запитано 20ТП по ф.6 Баневур. В 18:36 запитали 3 КТП по ф.4 РП Кондратеновка. В 19:20 запитано все, повреждение на вед. отпайке на НТК. | ф.6 | 1:09 | 19.01.2016 17:59 | 650 чел / 28ТП / 1,1 МВт | 1265 | -9, снег |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 19.01.16 | 19:17 | 19.01.16 | 19:19 | 0:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Проходное, Южный, Шмидтовка, 370чел. | | 0:02 | | школа, котельн / 8ТП / 2,1МВт | 20 | -2, ветер |
| Хаб.ЦЭС | 6 | Березовка | 6 | 19.01.16 | 19:34 | 19.01.16 | 20:00 | 0:26 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Березовка, 3650чел. Выделен участок без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ между ТП-1466 и ТП-2066. 20.1.16 испытаны 2 участка КЛ-6, произведен осмотр участка ВЛ-6, ТП 20-97 повреждена концевая каб. Муфта. Устранено 21.1.16 в 15:09 | ф.21, ф.23 | 0:26 | | школа / 14ТП / 1МВт | 433 | -24, ветер |
| Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 20.01.16 | 8:02 | 20.01.16 | 8:02 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -25, снег |
| Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 20.01.16 | 13:06 | 20.01.16 | 16:44 | 3:38 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Перевозное, 340чел. В 16:00 включен без нагрузки. Повреждение на вед. ТП. | | 3:38 | | котельная, школа, насосная / 3ТП / 0,3МВт | 380 | -8, ясно |
| Хаб.СЭС | 10 | Селихино | 14 | 20.01.16 | 13:50 | 20.01.16 | 13:58 | 0:08 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | п.Селихино, 2300 чел. | | 0:08 | | котельн, школа, д/с / 11ТП / 0,6МВт | 79 | -24, обл |
| Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 20.01.16 | 17:25 | 20.01.16 | 18:12 | 0:47 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Перевозное, 340чел. При обходе обнаружено самовольное включение вед. КТП "Тен", которое было отключено из-за повреждения оборудования. | | 0:47 | | котельная, школа, насосная / 3ТП / 0,3МВт | 50 | -6, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 20.01.16 | 21:21 | 20.01.16 | 21:27 | 0:06 | "земля" от КУ | Самоустранилась. | | 0:06 | | школа-2, котельная-2 / 0,8 МВт / 15ТП / 569 чел | 68 | -11, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 20.01.16 | 22:58 | 21.01.16 | 4:17 | 5:19 | "земля" от КУ | Лвл-33,32 км. Оп.158 заменили изолятор ф.С | | 5:19 | | школа-2, котельная-2 / 0,8 МВт / 15ТП / 569 чел | 4000 | -11, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 21.01.16 | 4:41 | 21.01.16 | 4:42 | 0:01 | ТМ, РПВ усп | | | 0:01 | | 370 чел / 2,1 МВт / 8ТП / школа, котельная | 35 | -17, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 21.01.16 | 16:00 | 21.01.16 | 16:29 | 0:29 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Степное., 400чел. | | 0:29 | | школа, котельная, д.сад/11ТП/0,4 МВт | 201 | -13, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Бархатная | В-6 2Т | 21.01.16 | 13:33 | 21.01.16 | 13:40 | 0:07 | Откл.КУ | При включении после ремонта вед. ф.17 (выводился в ремонт по заявке абонента) появился шум. Отключили КУ В6 Т2. Обесточена 2сш бкВ (3,4 МВт, 750 чел.). В 13:49 В6 Т2 включен, 2 сш бкВ запитана без вед. фидеров: №17 (При осмотре выкатной тележки Ф-17 обнаружены следы перекрытия на проходных изоляторах фазы "В", "С", в сторону шин, устранено персоналом РСК в 17:00 (заменяли проходные изоляторы)) и №19 (отключился при наборе нагрузки, Ав. откл.) | | 0:07 | | 750 чел./18 Тп/3,4 МВт | 672 | -15, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 21.01.16 | 21:20 | 22.01.16 | 1:05 | 3:45 | "земля" от КУ | с.Береговое, Рыбачий, 631чел. На оп.285 срыв вязыки верхнего провода. Устранено. | | 3:45 | | котельная, насосная, школа / 5ТП / 0,3МВт | 980 | -15, ясно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------------|--------------------------------------|----------|-------|----------|-------|------|--------------------------|---|---------------------|------|------------------|---|------|--------------|
| Ам.СЭС | 10 | Светлая | 19 | 22.01.16 | 9:45 | 22.01.16 | 12:07 | 2:22 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Фидер на х.х. (2-е питание РРС). В пролете ОП 104-105 устранен схлест проводов | | 0:00 | 22.01.2016 9:45 | нет | 0 | -22, обл. |
| Прим.ЮЭС | 10 | ТЭЦ Центральная | По ф. 105 в РП1 отключился ввод 10кВ | 22.01.16 | 12:05 | 22.01.16 | 12:45 | 0:40 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена РП1 1СШ 10 кВ. Осмотр без замечаний. По результатам проверки РЗА необходим пересчет уставок | в сетях потребителя | 0:05 | 22.01.2016 12:10 | нет/0,6 МВт | 50 | -16, пасм. |
| Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | 27 | 23.01.16 | 1:56 | 23.01.16 | 2:10 | 0:14 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | п.Олений, 400чел. | | 0:14 | | школа, котельн / 7ТП / 1,1МВт | 170 | -22, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Раздольное-1 | 13 | 23.01.16 | 8:53 | 23.01.16 | 10:55 | 2:02 | КУ, земля | В 10:20 вкл до РЛ-1 (запитано 1ТП), вкл в 10:55 без 4ТП, вкл в 13:04 без ТП 5134А, поврежден тр-р (Стр=100 кВА, потребителю обеспечен резерв по 0,4 кВ) .Заменен в 20:37. | | 2:02 | | кот, вн.башня/1,4 МВт/508 чел/ 16ТП | 2033 | -23, облачно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Надеждинская | 20 | 23.01.16 | 23:05 | 24.01.16 | 0:35 | 1:30 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | 00:35 запитано 14ТП, без напряжения 10ТП 02:18 локализовано повреждение на вед участке (вкл в 9:30). | | 1:30 | | 0,6 МВт, 370чел, 24 ТП | 1320 | -15, облачно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 24.01.16 | 5:50 | 24.01.16 | 6:07 | 0:17 | Земля, от КУ. | Вкл без с Синий гай (300чел), вкл в 9:57. Оп. 187 устранен обрыв вязки. | | 0:17 | | кот (на ДГ)/0,3 МВт, 830чел/ 12ТП | 640 | -23, облачно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Занадворовка | 3 | 24.01.16 | 9:37 | 24.01.16 | 13:14 | 3:37 | КУ, земля | Оп.284 обрыв вязки. Устранено. | | 3:37 | | школа, кот / 0,3 мВт/ 631 чел/5ТП | 750 | -15, облачно |
| Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 24.01.16 | 10:58 | 24.01.16 | 12:34 | 1:36 | КУ, земля | Вкл до оп 227 (основная нагрузка), вкл в 13:20. Оп 316 поврежден изолятор фА. Устранено. | | 1:36 | | нет/ 0,4 МВт/ 382 чел/ 10ТП | 304 | -20, облачно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 10 | 24.01.16 | 16:20 | 24.01.16 | 19:20 | 3:00 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | В 16:47 вкл до РС548 (ост 6ТП), в 18:16 вкл без 5ТП, вкл в 19:20. Обход без замечаний. | | 3:00 | | школа, кот / 0,4 МВт/608 чел/ 9ТП | 390 | -15, облачно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Горная | 17 | 25.01.16 | 6:45 | 25.01.16 | 9:27 | 2:42 | откл. КУ"Земля" | зверосовхоз Тигровый, 143чел. Выделен участок без потребителя: оп.57/1 сорваны изоляторы фазы "А" 2 шт, оп 63 требуется ремонт траверсы (следов внешнего возд. нет). В 16:22 устранено, сх.приведена в исходную. | ф-11 Партизан | 2:42 | | котельная/4ТП/0,1 МВт | 265 | -19, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Промышленная | 16 | 25.01.16 | 15:38 | 25.01.16 | 18:21 | 2:43 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед. отп. ЦИН-ДИНЬ. | | 2:43 | | нет / 1,4МВт / 3ТП / быта нет | 1420 | -10, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 25.01.16 | 16:15 | 25.01.16 | 18:18 | 2:03 | КУ, земля | Пр оп 308-309 убрано упавшее дерево (без повреждения ВЛ). | | 2:03 | | котельная, насосная, школа / 0,3 МВт / 5 ТП | 600 | -10, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | 178-Ф | 31 | 25.01.16 | 16:18 | 25.01.16 | 18:08 | 1:50 | КУ, земля | Вкл с выделенным участком без нагрузки. Повреждение КЛ-10 ТП82116- оп.№9. 26.1.16 в 16:48 смонтирована концевая муфта оп. №9, схема приведена в норм. состоянии. | | 1:50 | | нет / 1780 чел / 11ТП / 0,7МВт | 1191 | -10, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 26.01.16 | 1:39 | 26.01.16 | 1:48 | 0:09 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Произведена замена ВВ предохранителей ТП 250. 26.1.16. обход по ВЛ, замечаний нет. | | 0:09 | | школа/ 1,2 МВт/2619 чел/ 12ТП | 200 | -18, облачно |
| ЮЯ ЭС | 110 | ЗИФ | 2Т | 26.01.16 | 8:07 | 26.01.16 | 13:57 | 5:50 | ДЗТ | В работе 1Т, 2Т отдельно (норм.сх). Обесточена 2СШ-бкВ. В 8:45 (ч/з 38 мин) потребителю обеспечен резерв (от 1Т). Осмотр зоны ДЗТ: следы перекрытия по проходным изоляторам ф.А.В. на вводе в КРУН-бкВ, других замечаний нет. ВВ испытания 2Т без замечаний , в 13:57 2Т введен в работу. | 1Т (1СШ-6кВ) | 0:38 | 26.01.2016 8:45 | 2 кот / 7МВт/ быта нет/ | 4433 | -21, ясно |
| Ам.ЗЭС | 35 | Коболдо | СВ-35 | 26.01.16 | 10:55 | 26.01.16 | 11:07 | 0:12 | МТО, РПВ усп. | С погашением 2 сш 35кВ ПС Коболдо. (Обесточены ПС Златоустовск, Ольгинск, ХЭС, Союзная, Экимчан, Токур). По ВЛ-35 кВ Коболдо-Токур ИМФ 6,5 км фВ,С.,Лвл-31 км. 27.1.16 осмотрено 7 км, сломался вездеход, 28.1.16 осмотр без замечаний. | | 0:12 | | школа, д/с, кот, больн, насосн, адм/ 2МВт/3500 чел. | 401 | -18, ясно |
| Прим.СЭС | 6 | Новосысоевка | 9 | 26.01.16 | 12:09 | 26.01.16 | 12:14 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | Произведен осмотр. В ТП-6094 обнаружена обгоревшая кошка, повреждений оборудования нет. | | 0:05 | | котельная, детсад/ 10ТП / 0,2МВт/514 чел | 16 | -18, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Раздольное-2 | 2 | 26.01.16 | 12:33 | 26.01.16 | 16:07 | 3:34 | КУ, земля | Находилась на ХХ. Оп. №51. обрыв вязки. Устранено. | | 0:00 | | нет | 0 | -12, ясно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|-------|------------------------------|--|-----------|------|------------------|---|-----|--------------|
| Прим.ЗЭС | 10 | Заря | 3 | 26.01.16 | 12:35 | 26.01.16 | 12:35 | 0:00 | МТО. АПВ усп | Произведен осмотр. ТП-3275 заменены перегоревшие ВВ предохранители (по ВЛ замечаний нет). | | 0:00 | | нет | 0 | -10, пасм |
| Прим.ЗЭС | 10 | Заря | 2 | 26.01.16 | 12:35 | 26.01.16 | 12:45 | 0:10 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | Обход, замечаний нет. | | 0:10 | | кот, школа, д/с, насосн, интернат / 0,3МВт / 716 чел/ 6ТП | 33 | -10, пасм |
| Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 5 | 26.01.16 | 16:00 | 26.01.16 | 16:08 | 0:08 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход до 5.02.16. | | 0:08 | | нет / 0,9МВт / 300 чел/ 11ТП | 88 | -2, ясно |
| Прим.ЦЭС | 6 | Коммунар | 2 | 26.01.16 | 16:25 | 26.01.16 | 16:56 | 0:31 | КУ, земля | Повреждение на вед. отп. | | 0:31 | | нет / 0,1МВт / 150 чел/ 5ТП | 52 | -2, ясно |
| Хаб.ЦЭС | 35 | РЦ - Р | Т-16 | 26.01.16 | 16:40 | 26.01.16 | 16:44 | 0:04 | КУ | На ПС "Р" повреждение 2ТН-35 кВ ф.В / для вывода ТН, по согласованию с потребителем, откл ВЛ 35 "РЦ-Р" / 27.1.16 устранено, схема восстановлена | | 0:04 | | радиоцентр, онкологический центр / 0,3 МВт/ быта нет | 20 | -14, ясно |
| ЭС ЕАО | 10 | КРС | 154 | 27.01.16 | 1:55 | 27.01.16 | 2:03 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | ТП-48 на вводе следы перекрытия, рядом мертвая птица. | | 0:08 | | ретранслятор / 0,01 МВт / 1ТП / быта нет | 1 | -19, облачно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 4 | 27.01.16 | 13:40 | 27.01.16 | 15:10 | 1:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.55-56 убрана ветка | | 1:30 | | нет / 482 чел / 0,1 МВт / 5ТП | 180 | -8, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 27.01.16 | 14:25 | 27.01.16 | 15:59 | 1:34 | "земля" от КУ | Включен с "землей" для поиска прибором. Самоустранилось | | 1:34 | | нет / 3ТП | 28 | -8, ясно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 27.01.16 | 16:33 | 27.01.16 | 16:38 | 0:05 | МТО, РПВ усп. | РТП-5060 оп.104 обнаружена погибшая ворона | | 0:05 | | насосная, школа, дс, котельная / 0,1 МВт / 478 чел / 3ТП | 10 | -15, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 13 | 27.01.16 | 17:26 | 27.01.16 | 18:06 | 0:40 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РС 407/72, запитано 80% нагрузки. В 18:24 отключился повторно. | | 0:40 | | 1781 чел / 1,3 МВт / 22ТП / дс, котельная | 660 | -8, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 13 | 27.01.16 | 18:24 | 27.01.16 | 18:51 | 0:27 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без трех ТП. В 20:36 вкл. без ЗТП-7066 (дет. библиотека), повреждение концевой кабельной муфты. Устранено и вкл. в 22:14 | | 0:27 | | 1781 чел / 1,3 МВт / 22ТП / дс, котельная | 450 | -8, ясно |
| ЭС ЕАО | 35 | Унгун - Бабстово | Т-125 | 28.01.16 | 3:10 | 28.01.16 | 13:37 | 10:27 | КУ, земля | На ХХ. Самоустранилось. Осмотр, замечаний нет. | | 0:00 | | нет | 0 | -18, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 28.01.16 | 5:40 | 28.01.16 | 5:51 | 0:11 | МТЗ. РПВ усп. | п.Халкидон, Светлое, 1293чел. Отгорел шлейф на РТП-7270. Устранено и ТП-7270 вкл. в 11:28. | | 0:11 | | котельная, школа / 0,8МВт / 21ТП | 141 | -13, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 28.01.16 | 10:00 | 28.01.16 | 11:55 | 1:55 | "земля" от КУ | Включен без отп. на с.Байкал. Оп.115/1 поврежден изолятор. Устранено и все включено в 14:27 | | 1:55 | | 330 чел / котельная / 9ТП / 0,4 МВт | 704 | -15, ясно |
| ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 28.01.16 | 14:40 | 28.01.16 | 15:32 | 0:52 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без двух ТП (8 част. домов). Пр.оп.184-185 несанкциониров. спил дерева (без повреждения провода). Сообщено в СБ. Убрано дерево, всё вкл в 20:10. | | 0:52 | | котельная, вн башня / 900 чел / 7ТП / 0,13 МВт | 113 | -15, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 28.01.16 | 17:05 | 28.01.16 | 17:30 | 0:25 | МТЗ, РПВ ну | Вкл. без отп. на ПЗ Овчинниково (есть дг), с потребителем согласовано. Оттайка смешанная (Лотп= 8км), участок ДРСК оп.219-271. 29.1.16 в 12:00 включено полностью. Повреждение на вед. участке. | | 0:25 | | 2 п/з (на ДГ) / 370 чел / 0,4 МВт / 8ТП | 30 | -8, ясно |
| Ам.ЦЭС | 35 | Белогорская - Пригородная | | 29.01.16 | 10:19 | 29.01.16 | 10:53 | 0:34 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | При переключениях по выводу в ремонт СВ-35 при отключении 2СР-35 провернуло оголовок ф.В со шлейфом и произошло межфазное замыкание. Потребители запитаны от резерва. ВЛ-35 включена на ХХ. В 15:28 после регулировки схема восстановлена. | ПС Томичи | 0:25 | 29.01.2016 10:44 | 1191чел / 0,4МВт | 170 | -20, обл |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 29.01.16 | 13:46 | 29.01.16 | 20:30 | 6:44 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Лбазы=32км, Лвл=39,7км. с.Черняево, 279чел. В пр.оп.28-29 обрыв 2-х проводов упавшим деревом. Устранено. | | 6:44 | | 3 п/з (есть ДГ) / 8ТП / 0,1МВт | 606 | -18, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 10 | 29.01.16 | 14:15 | 29.01.16 | 14:18 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Липовцы, Владимировка, Поспеловка, Галенки, 608чел. | | 0:03 | | школа, котельная / 9ТП / 0,4МВт | 25 | -13, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 10 | 29.01.16 | 14:42 | 29.01.16 | 16:04 | 1:22 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Липовцы, Владимировка, Поспеловка, Галенки, 608чел. В 14:49 включен до РЛ-548 (запитано 3 ТП из 9). В 16:04 включен без 4-х ТП. В 17:20 включен полностью. На оп.63/24 замены 2 изолятора по ф.В, С. | | 1:22 | | школа, котельная / 9ТП / 0,4МВт | 467 | -13, ясно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------------|---------------------|----------|-------|----------|-------|--------|-----------------------------------|---|-------------------|------|------------------|---|------|-----------|
| ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 29.01.16 | 18:18 | 29.01.16 | 20:58 | 2:40 | "земля" от КУ | Самоустранилась. Лбаза=12 км, Лвл=11,3 км | | 2:40 | | 401 чел / 6ТП / 3 дс, 3 котель / 0,13 МВт | 349 | -20, ясно |
| Ам.ЦЭС | 10 | Шимановск | по ф.20 в ЦРП-1 ф.2 | 29.01.16 | 22:29 | 29.01.16 | 23:18 | 0:49 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | Обрыв провода ф.Ф пр.оп.-3-3/1. Устранено | | 0:49 | | ФСБ / 3300чел / 0,8 МВт | 720 | -20, ясно |
| Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 14 | 30.01.16 | 7:40 | 30.01.16 | 9:21 | 1:41 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. | | 1:41 | | 446 чел / 0,3 МВт / 6ТП | 168 | -31, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 13 | 30.01.16 | 9:51 | 30.01.16 | 10:25 | 0:34 | "земля" от КУ | с.Филипповка, 415чел. На оп. 67 сильное тяжение провода ф.В, развернуло траверсу, провод касался траверсы. Устранено (удлинен провод). | | 0:34 | | школа, ФАП / 4ТП / 0,2МВт | 50 | -16, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 30.01.16 | 10:53 | 30.01.16 | 13:56 | 3:03 | "земля" от КУ | Лбазы=50км, Лвл=9,4км. п.Новороссия, Центральное, 414чел. В 11:01 запитано 3 ТП от резерва, осталось отключено 1 ТП. В пр.оп.54-55 обрыв провода по ф.А. Устранено. | ф.7 | 0:08 | 30.01.2016 11:01 | школа / 4ТП / 0,3МВт | 50 | -16, ясно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 2 | 30.01.16 | 14:44 | 30.01.16 | 14:44 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -5, ясно |
| Хаб.СЭС | 6 | НТЭЦ | 31 | 30.01.16 | 17:20 | 30.01.16 | 17:49 | 0:29 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение отпайки на ЦРП Аэропорт. 1.2.16 установлено МП (400м. От ТП 74). 2.2.16 откопан, разрезан, уст 2 муфты. 3.2.16- испытан, в 17:10 вкл в работу. | | 0:29 | | 5843чел / 1,5МВт | 1000 | -26, обл |
| Прим.ЮЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №1 | 30.01.16 | 21:58 | 31.01.16 | 6:37 | 8:39 | Бурная: ТЗНП, РПВ ну | Обесточены 1сш-35,6 кВ ПС Эгершельд. Повреждение конц.муфты ф.В на КЛ №1. Цепь №1 включена в работу без КЛ №1. 31.1.16 20:30 на КЛ-35 смонтирована вставка 3,5м, смонтирована концевая муфта, испытана, испытание не выдержал. 1.2.16 произвели дополнительную установку термоусадки, КЛ испытание выдержала. В 20:50 КЛ включена на Х.Х. В 22:57 включен под нагрузку. | цепь №2 ч/з СВ-35 | 0:41 | 30.01.2016 22:39 | 7МВт / г.Владивосток, 3760 чел | 4738 | -15, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 30.01.16 | 22:47 | 30.01.16 | 22:50 | 0:03 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | | | 0:03 | | 1460 чел / школа, дс / 15ТП / 3ТП | 20 | -15, ясно |
| ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 46 | 31.01.16 | 0:50 | 31.01.16 | 6:30 | 5:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Одновременно откл. В10 Т1 (обесточены 1,2 сш 10кВ, Т2 находился в резерве, 0,7 МВт, 2500ч.). Через 5 мин. В10 Т1 включен успешно. По ф. 46 произведен обход (Лвл=4,2км). На оп.46-04/1 обрыв провода ф.В и излом колонки неподвижного ножа ф.В на ЛР-10кВ на этой же опоре. Устранено | | 5:40 | | 1600 чел / котельная / 0,5 МВт / 12ТП | 2748 | -26, ясно |
| ЭС ЕАО | 35 | Биракан | Т1 | 31.01.16 | 1:07 | 31.01.16 | 13:09 | 12:02 | МТЗ | При попытке РПВ ф.46 Т1 отключился от МТЗ. Обесточены 1,2сш-10 кВ, обеспечен резерв от Т2. Произведен осмотр, замечаний нет, вкл в 13:09. /П/ав проверка без замечаний; произведена регулировка мех.части привода в 10кВ Т1/. | Т2 | 0:11 | 31.01.2016 1:18 | 2500 чел / 19ТП / 0,7 МВт | 22 | -26, ясно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 31.01.16 | 6:40 | 31.01.16 | 8:39 | 1:59 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В 8:34 включен до РЛ-9 (оп.142), запитано 10 ТП. Повреждение на вед. отпайке | | 1:59 | | п/з, котельная-2, школа, дс / 0,8 МВт / 27ТП / 1217 чел | 1700 | -15, ясно |
| Прим.ЦЭС | 110 | Хороль - Камень-Рыболов | | 31.01.16 | 8:16 | 31.01.16 | 8:16 | 0:00 | НЗЗ 1 ст, АПВ усп, ИМФ ф.В 3,7 км | 31.1.16 обход без замечаний | | 0:00 | | нет | 0 | -25, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 31.01.16 | 8:35 | 31.01.16 | 11:27 | 2:52 | "земля" от КУ | с.Чапаево, 820ч. На опоре №3 устранили обрыв шлейфа | | 2:52 | | 9ТП / котельная / 820 чел / 0,6 МВт | 2000 | -26, ясно |
| ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 76 | 31.01.16 | 13:08 | 05.02.16 | 16:55 | 123:47 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | часть г.Биробиджан, 1200. Выделен головной участок КЛ. Определено МП. 5.2.16 устранено, вкл. под напряжение. | ф.93 ЧТФ | 0:37 | 31.01.2016 13:45 | кнс, школа / 4ТП / 0,4МВт | 246 | -20, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 31.01.16 | 14:58 | 31.01.16 | 15:00 | 0:02 | Ав. Откл., АПВ нет, РПВ усп. | п.Новый, 46 ч. | | 0:02 | | нет/0,3 Мвт | 10 | -11, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | В-6 Т2 | 31.01.16 | 16:52 | 31.01.16 | 17:15 | 0:23 | МТЗ | Обесточена 2сш-6кв. При осмотре отключенное положение ф.13 (Авар. Откл, РСК). Включен без ф.13 | | 0:23 | | 2700чел / 8,4 МВт | 4340 | -11, ясно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------------------|------------|----------|-------|----------|-------|-------|------------------------------------|--|----------------------------|------|------------------|--|------|--------------|
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 31.01.16 | 16:52 | 31.01.16 | 22:09 | 5:17 | Ав. Откл., АПВ нет, РПВ не произв. | п.Новый, 46 ч. Повреждение цепей вторичной коммутации выключателя. В 18:48 ТП-5099(насосная) перевели на ф.8 ПС Соловей ключ. В 21:20 разобраны шлейфа на оп.№14, вся нагрузка переведена на ф.8 ПС Соловей ключ. В 22:09 произведена замена В-6. В 23:33 схема приведена в исх состоянии. | ф.8 ПС Соловей ключ | 4:28 | 31.01.2016 21:20 | насосная / 7ТП / 0,27МВт | 1215 | -11, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 31.01.16 | 17:31 | 31.01.16 | 17:57 | 0:26 | бликер "Перегруз", РПВ ну. | с. В-Надеждинское, Новый, 1273чел. Часть нагрузки переведена на ф.8. Фидер на момент отключения с другими фидерами не кольцевался. | | 0:26 | | котельная / 15ТП / 1МВт | 470 | -11, ясно |
| Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 31.01.16 | 23:20 | 31.01.16 | 23:41 | 0:21 | "земля" от КУ | с.Чугуевка, 450чел. Включен до РЛ-45 (оп.9), все потребители запитаны. Выделен участок ВЛ без нагрузки. 1.02.16 на ОП 44 срыв изолятора. Устранено, все включено в 15:36 | | 0:21 | | насосная, котельная / 12ТП / 1,2МВт | 145 | -25, обл |
| Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 01.02.16 | 11:23 | 01.02.16 | 11:23 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с.Невское, 464чел. Произведен обход, в КТП 1143 убрали хорька, заменены высоковольтные вставки. Животное | | 0:00 | | котельная, школа/9ТП/0,2 МВт | 0 | -26, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 14 | 01.02.16 | 18:41 | 01.02.16 | 18:44 | 0:03 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | часть с.Ярославка, 1839чел. | | 0:03 | | больницы/1,1 МВт/6ТП | 45 | -12, ясно |
| Ам.ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 02.02.16 | 12:20 | 02.02.16 | 12:25 | 0:05 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. | | 0:05 | | насосн, д/с/ 1,2 МВт/ 2300 чел/ 7ТП | 106 | -14, облачно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 2 | 02.02.16 | 13:51 | 02.02.16 | 14:21 | 0:30 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке. | | 0:30 | | нет/ 0,1 МВт/ 150 чел/ 5ТП | 43 | -8, облачно |
| Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 02.02.16 | 14:18 | 02.02.16 | 14:20 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. | | 0:02 | | госпиталь/ 0,3 МВт/ 700 чел/ 6ТП | 12 | -7, облачно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 02.02.16 | 14:25 | 02.02.16 | 16:22 | 1:57 | КУ, земля | Выделен поврежденный уч, потребителю обеспечен резерв. (кроме ТП 1011), вкл в 16:22. Оп 112 заменен поврежденный изолятор. | ПС Техменово ф3 | 0:12 | 02.02.2016 14:37 | школа, кот, насосн, д/с/ 0,6 МВт/ 1890 чел/ 17ТП | 50 | -10, облачно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Новый мир | 9 | 02.02.16 | 16:10 | 02.02.16 | 16:28 | 0:18 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на ведомственном уч. | | 0:18 | | нет/ 0,1 МВт/ 30 чел/ 5ТП | 30 | -7, облачно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Тереховка | 33 | 02.02.16 | 17:10 | 02.02.16 | 17:12 | 0:02 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Планируется обход. | | 0:02 | | насосн/ 0,2 МВт/ 3ТП/ быта нет | 5 | -8, облачно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 02.02.16 | 20:15 | 02.02.16 | 22:59 | 2:44 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Лвл-19 км. п.Барабаш, Овчинниково, 370 ч. В 22:47включили до РЛ-1 (оп. 65, головной участок). Повреждение на абонентской отпайке. | | 2:44 | | атс/0,4 МВт/370 чел/7ТП | 280 | -13, облачно |
| Хаб.СЭС | 10 | Привокзальная | 5 | 02.02.16 | 22:40 | 02.02.16 | 23:05 | 0:25 | КУ, земля | В 23:05 вкл до ТП-303 (ост 30 ч.домов), вкл в 1:20 . В пролёте опор № 4-06/3-4 несанцц.спил, падение дерева на ВЛ, обрыв провода. Устранено. | | 0:25 | | нет/0,5 МВт/ 300 чел/5ТП | 680 | -20, обл. |
| Ам.ЗЭС | 10 | Воскресеновка | 4 | 03.02.16 | 7:28 | 03.02.16 | 9:50 | 2:22 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп | Лвл=4км, Лбаз=85км. РПВ усп по прибытию персонала. 4.2.16 произведён осмотр, замечаний нет. | | 2:22 | | кот (на ДГ), школа (пункт ЕГЭ), д.сад/0,2 МВт/ 527 чел/7ТП | 184 | -30, ясно |
| Хаб.СЭС | 35 | Комсомольская ТЭЦ-1 - Городская | №2 (Т-164) | 03.02.16 | 7:46 | 05.02.16 | 17:06 | 57:20 | КУ, земля | Лкл=3,8 км. Потребителю предварительно обеспечен резерв. 3.2.16- определено МП- 92м от ПС Городская. 4.2.16 кабель в МП разрезан и испытан. 5.2.16 установлена муфта ф.-С, проведены ВВ испытания, вкл. в работу. | КТЭЦ1-Городская №1 (Т-165) | 0:00 | 03.02.2016 7:46 | нет | 0 | -23, обл. |
| Прим.ЦЭС | 6 | Павловка-1 | В-6 Т1 | 03.02.16 | 11:48 | 03.02.16 | 11:50 | 0:02 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1,2 сш 6кВ. Через 2 мин вкл. В-6 Т1, через 14 мин вкл. СВ-6, потребитель запитан полностью. Причина: повреждение на вед. ф-3 и его неотключение из-за ослабление контакта во вторичных токовых цепях. | | 0:02 | | кот, больн, атс, школа (пункт ЕГЭ)/3МВт/4000 чел | 408 | -16, облачно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Лукияновка | 2 | 03.02.16 | 16:05 | 03.02.16 | 16:15 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход. | | 0:10 | | кот, школа/0,1 МВт/ 470 чел/ 3ТП | 12 | -12, облачно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 04.02.16 | 15:52 | 04.02.16 | 15:54 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | | | 0:02 | | школа, кот, больн,скваж/ 0,3МВт / 700 чел/ 18ТП | 2 | -2, ясно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------------------|------------|----------|-------|----------|-------|--------|------------------------------|---|----------------------------|------|------------------|--|------|--------------|
| Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 11 | 05.02.16 | 8:28 | 05.02.16 | 9:06 | 0:38 | КУ, земля | Выведен участок от оп.139 (Реклоузер) до оп.170 без потребителя. Оп.159 срыв изолятора, провод на траверсе (следов внешн. возд. нет). Устранено в 13:56. | ЦРП ГРЭС ф - "Насосная" | 0:38 | | школа, кот/1 МВт/ 243 чел / 11ТП | 550 | -14, облачно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 10 | 05.02.16 | 14:02 | 05.02.16 | 15:21 | 1:19 | МТЗ. РПВ ну. | с.Липовцы, Владимировка, Поспеловка, Галенки, 608чел. Вкл. без ЗТП 5630, повреждены два проходных изолятора ф.А, В и опорный изолятор на ВН 10 кВ ф.С. Устранено и включено в 18:38. | | 1:19 | | школа, котельная / 0,4МВт / 9ТП | 316 | -9, ясно |
| Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 9 | 05.02.16 | 15:20 | 05.02.16 | 15:20 | 0:00 | без блинкеров. АПВ усп. | Осмотр, замечаний нет. | | 0:00 | | нет | 0 | -12, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 7 | 05.02.16 | 16:31 | 05.02.16 | 16:34 | 0:03 | ав. Откл. РПВ усп. | с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смяличи, 100чел. | | 0:03 | | нет / 0,2МВт / 8ТП | 17 | -3, ясно |
| Хаб.СЭС | 35 | Комсомольская ТЭЦ-1 - Городская | №2 (Т-164) | 05.02.16 | 18:53 | 10.02.16 | 14:55 | 116:02 | МТО. АПВ нет, РПВ не произв. | Обесточена 1/2 ПС Городская, запитана от резерва. МП 1220 м от ПС Городская ф.А,С. 6.2.16 МП раскопано. 7.2.16 КЛ разрезана. 8.2.16 смонтирована каб.вставка и 2 муфты по ф.А. 9.2.16 КЛ-35 восстановлена, испытана, замечаний нет. КЛ введен в работу 10.02.16 после закрытия плитами. | КТЭЦ1-Городская №1 (Т-165) | 0:08 | 05.02.2016 19:01 | г.Комсомольск на Амуре: 14700 чел / 5,3МВт | 710 | -17, облач |
| Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 07.02.16 | 11:36 | 07.02.16 | 17:05 | 5:29 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Лвл=12,5 км. Включен без 4ТП. В 17:23 включен без двух ТП. При проведении верхового осмотра на оп. 104 по ф. А и на оп. 107 по ф. В (отпайка на ТП-20196) обнаружены поврежденные фарфоровые изоляторы. Устранено и все включено в 19:50 | | 5:29 | | школа, котельная / 0,1 МВт / 8ТП / 700 чел | 3201 | -10, ясно |
| Хаб.СЭС | 10 | Майская ГРЭС | Д8Ф | 07.02.16 | 11:55 | 07.02.16 | 12:18 | 0:23 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Оп.24 следы столкновения а/м, без повреждений эл.оборудования. Виновник скрылся. Сообщено в СБ | | 0:23 | | 2000 чел / школа, дс, котельная / 4ТП / 0,5 МВт | 200 | -15, ясно |
| Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 33 | 07.02.16 | 16:45 | 07.02.16 | 16:50 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | | | 0:05 | | нет / 900 чел / 6ТП / 0,36 МВт | 30 | -15, ясно |
| Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 33 | 07.02.16 | 17:25 | 07.02.16 | 17:55 | 0:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.22-23 убрано подпиленное дерево, без повреждений провода. | | 0:30 | | нет / 900 чел / 6ТП / 0,36 МВт | 200 | -15, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 3 | 07.02.16 | 22:06 | 07.02.16 | 22:10 | 0:04 | МТЗ. РПВ усп. | часть п.Новоникольск, 900чел. В КТП -22156 заменили предохранители 10 кВ. | | 0:04 | | Котельная, дсад / 5ТП / 0,5МВт | 30 | -15, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 08.02.16 | 8:38 | 08.02.16 | 10:18 | 1:40 | "земля" от КУ | Включен без отп на П/З Виноградная. Оп.639 заменен изолятор и включено полностью в 15:41. | | 1:40 | | школа, котельная / 16ТП / 0,25МВт / 730 чел | 417 | -18, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | 178-Ф | 12 | 08.02.16 | 13:03 | 08.02.16 | 14:30 | 1:27 | МТО, АПВ нет | Включен без 5 ТП. В 16:00 включен полностью. В ТП-82129 ячейку Т1 через вентиляционную решетку засыпало снегом. Устранено. | | 1:27 | | д/с, поликлиника, админ / 1,4МВт / 1500 чел / 11ТП | 1000 | -7, снег |
| Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 9 | 08.02.16 | 13:29 | 08.02.16 | 14:35 | 1:06 | "земля" от КУ | Оп.105 повреждена вязк ф.С, провод касался траверсы. Устранено. | | 1:06 | | д/с / 10ТП / 0,4МВт / 200 чел | 226 | -1, снег |
| Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 08.02.16 | 23:25 | 08.02.16 | 23:37 | 0:12 | от КУ | По жалобам потребителей в ТП-7351 посторонний шум. Включен без 4ТП. В 1:03 включен без ТП-7351 (поврежден ТМ-400 кВА). В 14:15 включено полностью. Произведена замена тр-ра и шин. | | 0:12 | | школа, дс / 1460 чел / 3МВт / 15ТП | 270 | -2, снег |
| Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 10 | 09.02.16 | 1:06 | 09.02.16 | 1:19 | 0:13 | МТЗ, РПВ усп. | | | 0:13 | | 290 чел / колония, котельная / 4ТП / 0,8 МВт | 50 | -5, пасмурно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Подъяпольск | 15 | 09.02.16 | 5:24 | 09.02.16 | 5:28 | 0:04 | МТЗ, РПВ усп. | Произведен обход: сторонним а/м Honda гос. номер С919КУ повреждена анкерная ж/б оп. 39/6, провода и изоляция без повреждения, Сообщено в полицию, СБ. | | 0:04 | | теплопункт, 530 чел / 2ТП / 1,2 МВт | 50 | -20, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 6 | 10.02.16 | 9:49 | 10.02.16 | 10:32 | 0:43 | от КУ | часть с.Тимирязевка, 400чел. Включен до РС-141/1 без 2-х ТП. В 12:44 включен полностью. В ТП-1101(РСК), повреждение вводного кабеля Т1, выведен из работы, включен Т2. 11.2.16 в 23:20 в ЗТП-1101 по Т-1 произведена замена кабеля 10 кВ, включен. | | 0:43 | | котельная, школа / 0,3 МВт / 5ТП | 77 | -23, ясно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--|----|----------|-------|----------|-------|-------|---|--|--------------------------|------|------------------|--|------|------------------|
| Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 6 | 10.02.16 | 10:18 | 10.02.16 | 12:08 | 1:50 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | часть бьта г.Большой Камень, 600чел. Неизвестным а/м повреждена ОП 7, в пролете ОП 7-8 произошел срыв провода (провод распушен). Виножник скрылся. В 12-08 все включено (выправлена траверса, восстановлен провод). | | 1:50 | | котельная / 13ТП / 0,2МВт | 383 | -20, ясно |
| Хаб.СЭС | 35 | Ургал - Чегдомын с отп. Ургальская ЦЭС | | 10.02.16 | 15:42 | 10.02.16 | 16:49 | 1:07 | откл. КУ"Земля" | Обесточенного потребителя нет. Ранее при отключении на ПС Ургал (МЭС) вся нагрузка была перезапитана от резерва. ПС Чегдомы повреждение ТН1 35кВ ф.А. Исключен из схемы. 11.2.16 в 17:12 на ПС Чегдомын заменили и ввели в работу 1ТН-35 | ПС Чегдомын вкл. СВ бкВ. | 0:00 | 10.02.2016 15:37 | нет | 0 | -20, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Касатка | 7 | 11.02.16 | 2:12 | 11.02.16 | 3:43 | 1:31 | ав.откл. АПВ нет, РПВ ну. | с.Кневичи, Ясное, 700чел. В 2:57 включен до оп.37, запитано 4 ТП из 23. В 3:43 включен до РЛ-4 (оп.191) без 10 ТП. В 6:27 включен без 7-и ТП (4 РСК и 3 вед.). Повреждение кабельной воронки на оп.206/8. Устранено, все включено в 15:20 | | 1:31 | | нет / 23ТП / 1МВт | 1500 | -9, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Птицефабрика | 19 | 11.02.16 | 13:45 | 11.02.16 | 13:50 | 0:05 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть с.Суражевка | | 0:05 | | теплица/2ТП/0,1 МВт | 10 | -2, ясно |
| Хаб.СЭС | 35 | ЭТЗ - Красное | | 11.02.16 | 14:25 | 13.02.16 | 15:50 | 49:25 | откл. КУ"Земля" | Предварительно всю нагрузку перезапитали. Обход воздушного участка ВКЛ без замечаний. Определено МП кабельного участка: 220 метров от ПС ЭТЗ. 12.02.- откопан, разрезан, испытан. 13.02.- установлены муфты, в 15:50 вкл в работу. | Т1 | 0:00 | | нет | 0 | -15, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Кролевцы | 25 | 11.02.16 | 15:28 | 11.02.16 | 15:39 | 0:11 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Суражевка, 70чел | | 0:11 | | нет/0,3 МВт/9ТП | 75 | -2, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 2 | 11.02.16 | 15:58 | 11.02.16 | 16:20 | 0:22 | Откл.КУ"Земля" | с.Новоникольск, 150чел. Повреждение на вед. отпайке. | | 0:22 | | нет/150ч./0,1МВт/5ТП | 63 | -2, обл. |
| Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 11.02.16 | 22:05 | 11.02.16 | 22:12 | 0:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Воскресенка, 733чел. | | 0:07 | | котельная, д/с / 11ТП / 0,2МВт | 23 | -3, обл |
| Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 12.02.16 | 5:52 | 12.02.16 | 22:11 | 16:19 | Давыдовка: 3З, МТЗ 2ст, АПВ ну., РПВ ну. Славянка: ПНДЗ КЗ на землю | ИМФ ф.А 76 км (Лвл=85,6км). Обесточились ПС-35 Занадворовка, Приморская. Ч/з 28 мин ПС запитаны от Т1 на ПС Барабаш. ВЛ-110 выведена в ремонт. Обход зоны ИМФ без замечаний, РПВ ну; верховой осмотр пр 158-160 без замечаний, повторный обход пр оп 120-193, на ОП 125 заменили полимерный изолятор верхнего провода. | цепь №1 | 0:28 | 12.02.2016 6:20 | 2000чел / 1,5МВт | 700 | -2, обл. |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 12.02.16 | 6:18 | 12.02.16 | 7:30 | 1:12 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | В 7:30 вкл до Р-66, вкл в 10:26 с выделенным уч (ост1 ТП). Падение дерева на оп 181, погнута траверса, следов стороннего возд.нет; вкл в 12:39 (траверса заменена). | | 1:12 | | школа, д/с, котельная / 15ТП / 0,4МВт | 552 | 0, неб дождь |
| Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 1 | 12.02.16 | 6:18 | 12.02.16 | 10:47 | 4:29 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Оп 1/2 устранен обрыв вязки, заменен поврежденный изолятор. | ф20 | 0:48 | 12.02.2016 7:06 | нет / 7ТП / 0,5МВт/ 100 чел | 543 | -8, облачно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 12.02.16 | 7:38 | 12.02.16 | 9:57 | 2:19 | "земля" от КУ | Вкл без ТП-5270, вкл в 11:45 Оп.21/15/1 заменен поврежденный изолятор. | | 2:19 | | школа, котельная, д/с / 12ТП / 0,8МВт/ 800 чел | 1566 | +2, дождь, ветер |
| Прим.ЗЭС | 110 | Глубинная - Восток | | 12.02.16 | 7:43 | 12.02.16 | 7:43 | 0:00 | ТМ, АПВ усп. | ИМФ ф.В-С 167,7км, Лвл 77,3км. | | 0:00 | | нет | 0 | -2, снег |
| Прим.ЦЭС | 10 | Дружба | 3 | 12.02.16 | 9:00 | 12.02.16 | 11:22 | 2:22 | КУ, земля | Вкл без отп на с.Нестеровка, Украинка, вкл в 15:50. Оп 49 заменен поврежденный изолятор, устранен обрыв вязки. | | 2:22 | | школа, кот/ 0,7 МВт/ 560 чел/6ТП | 434 | +2, дождь |
| Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 12.02.16 | 10:35 | 12.02.16 | 12:06 | 1:31 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на с.Кравцовка, вкл в 13:15 с выделенным уч (ост 2 вед ТП), вкл в 14:25. Повреждение на ведомственном ТП. | | 1:31 | | насос/ 0,1 МВт/ 100 чел/ 9ТП | 250 | +2, дождь |
| Ам.ВЭС | 35 | Набережная - Ленинское | | 12.02.16 | 10:43 | 12.02.16 | 11:02 | 0:19 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | С обесточиванием ПС Ленинское, Касаткино. | | 0:19 | | школа, д/с, кот, адм, вч/ 0,31 МВт/ 1122 чел | 146 | -8, снег |
| Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 6 | 12.02.16 | 11:17 | 12.02.16 | 12:00 | 0:43 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп.170 (запитана основная нагрузка), вкл в 13:47. Оп 199 заменены поврежденные изоляторы. | | 0:43 | | нет/ 0,02 МВт/ 360 чел/6ТП | 7 | +5, дождь |
| Прим.ЦЭС | 10 | РП Кондратеновка | 1 | 12.02.16 | 12:59 | 12.02.16 | 13:50 | 0:51 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 13:50 вкл без ТП-1112, вкл в 18:16. ТП 1112 заменены поврежденные изоляторы. | | 0:51 | | школа, кот/ 0,1 МВт/300 чел/ 9ТП | 85 | +5, дождь |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|-------|---|---|--|------|------------------|--|-------|------------------|
| Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 12.02.16 | 14:01 | 12.02.16 | 14:01 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | +5, пасмурно |
| Ам.СЭС | 6 | Ольдой | 1 | 12.02.16 | 14:20 | 12.02.16 | 14:25 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Планируется обход. | | 0:05 | | нет/ 0,36 МВт/ 1050 чел | 30 | -8, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Бархатная | В-6 Т1 | 12.02.16 | 15:42 | 12.02.16 | 15:56 | 0:14 | МТЗ, РПВ усп. | С обесточиванием потребителей 1 сч бкВ. Отходящие фидера не откл; блинк "Авария" на вед ф1,3. В 15:56 вкл на ХХ, в 16:15 под нагрузку (кроме вед ф1, ф3 (вкл в 16:25)). | | 0:33 | 12.02.2016 16:15 | насосн, кот, школа, д/с/ 3МВт/ 788 чел/ 14ТП | 1650 | +5, дождь |
| Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 12.02.16 | 23:34 | 12.02.16 | 23:50 | 0:16 | Откл.КУ"Земля" | п.Черноручье, п.Валентин,с. Глазковка, 700чел. При включении в 23:50 "Земля" самоустранилась | | 0:16 | | 2школы, 2 котельных, больница/0,8 МВт/18ТП | 19 | +1, морось |
| Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 13.02.16 | 1:04 | 13.02.16 | 3:57 | 2:53 | Откл.КУ"Земля" | п.Черноручье, п.Валентин, с.Глазковка, 700чел. В 03-57 включен без отпайки с.Глазковка,(обесточено 4- ТП с.Глазковка).В 04-13 включен полностью после обхода, замеч.нет. "Земля" самоустранилась. | | 2:53 | | 2школы, 2 котельных, больница/0,8 МВт/18ТП | 210 | +1, морось |
| Прим.ЮЭС | 6 | Береговая2 | 29 | 13.02.16 | 10:47 | 13.02.16 | 11:36 | 0:49 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 88 (ост 2ТП), вкл в 14:15. Пр оп 113-114 убрано упавшее дерево, оп 113 заменены поврежденные изоляторы, погнутая траверса. (следов стороннего возд.нет). | | 0:49 | | очистные/ 0,3 МВт/ 370 чел/ 12ТП | 230 | +3, пасмурно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 6 | 13.02.16 | 15:56 | 13.02.16 | 16:25 | 0:29 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Осмотр без замечаний. Обход на 15.2.16 | | 0:29 | | школа, кот/0,1 МВт/400 чел/ 5ТП | 24 | -2, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 13.02.16 | 17:58 | 13.02.16 | 18:00 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. | | 0:02 | | насосн/ 0,1 МВт/ 100 чел/ 9ТП | 40 | -2, снег |
| Прим.ЮЭС | 10 | 178Ф | 31 | 13.02.16 | 22:08 | 13.02.16 | 23:55 | 1:47 | МТО, АПВ выв.,РПВ не произв. | пос Дунай, 3300чел. В 23:08 запитали 4ТП, осталось обесточено 6ТП. В 23:55 включили полностью по нормальной схеме. Повреждение не выявлено. | | 1:47 | | котельная/0,6 МВт/10ТП | 120 | -7, снег, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Северная | 9 | 13.02.16 | 22:37 | 14.02.16 | 1:55 | 3:18 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с. Углекаменск, 201чел. В 23:45 запитали 4ТП от Ф-17 ПС Северная, осталось обесточено 1ТП 7416 (быт 30 человек). Повреждение кабельной муфты в ТП-7416. Устранено и вкл. в 12-05. | ф.17 ПС Северная | 1:08 | 13.02.2016 23:45 | школа, водозабор/0,5 МВт/3ТП | 227 | -7, снег, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 14.02.16 | 1:47 | 14.02.16 | 1:55 | 0:08 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Струговка., 800чел | | 0:08 | | школа, котельная/0,8 МВт/12 ТП | 80 | -7, пасм. |
| Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 14.02.16 | 3:18 | 14.02.16 | 6:18 | 3:00 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Лвл=20,4км. часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2, 230чел. Вкл. до реклоузера на оп. №150, более 50% нагрузки. В 11-20 вкл. все потребители РСК. Повреждение на вед. ТП. | | 3:00 | | котельная/0,8 МВт/11ТП | 2400 | -7, снег |
| Прим.ЮЭС | 10 | Надеждинская | 20 | 14.02.16 | 3:20 | 14.02.16 | 3:22 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка, 370чел. | | 0:02 | | школа, котельная/8ТП/2,1 МВт | 40 | -7, снег |
| Прим.ЮЭС | 10 | Надеждинская | 7 | 14.02.16 | 4:00 | 14.02.16 | 4:01 | 0:01 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. | | 0:01 | | котельная, дет. Дом/22Тп/2,5 МВт | 13 | -7, снег, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 14.02.16 | 7:12 | 14.02.16 | 10:08 | 2:56 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Кравцовка(5), с.Занадворовка. Повреждение на вед. ТП. | | 2:56 | | насосная / 0,2 МВт / 9ТП | 450 | -6, снег, ветер |
| Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка | | 14.02.16 | 12:02 | 14.02.16 | 22:24 | 10:22 | ВТЭЦ-2: ДЗЛ Ф «А», АПВ ну. Залив: ДЗЛ Ф «А», ДЗ 1ст, 1ст ТЭМП, МТО, АПВ ну. | Обесточена 1/2 ПС-110кВ Голубинка и ПС-35кВ "Ц". Ч/з 8 мин запитана ПС "Ц" (11 МВт/ 6100 чел). Ч/з 1:08 запитана ПС Голубинка (10 МВт, 5900 чел). Оп. 55 обрыв натяжного полимерного изолятора (в стор оп 54), шлейф поджат к траверсе. В 20:40 повреждение устранено, вкл в 22:24 на ХХ, в 22:32 транзит замкнут (по команде РДУ). | ВЛ-35 "3-Ц"; КВЛ-110 "ВТЭЦ2 - Орлинная с отп. Голубинка" | 1:08 | 14.02.2016 13:10 | 21МВт/ 12000 чел/ г.Владивосток | 12800 | -7, сильн. ветер |
| Прим.ЮЭС | 35 | Тайфун - Преображение | | 14.02.16 | 14:43 | 15.02.16 | 12:55 | 22:12 | ДЗ 2з, АПВ ну. РПВ не произв. | Лвл=18,6км. Находилась на Х.Х. В пр оп. №140-143 в результате налипания снега (обледенения) возник провис провода, после таяния снега негабарит самоустранился | | 0:00 | | нет | 0 | -5, сильн. ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Хасанская | 3 | 14.02.16 | 15:00 | 14.02.16 | 18:40 | 3:40 | КУ, земля | Лвл=30,1км. Оп.28 заменен поврежденный изолятор. | | 3:40 | | школа / 0,1МВт /125 чел/ 7ТП | 240 | -4, ветер |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|-------|---|--|-----------------|------|------------------|--|------|--------------|
| Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 14.02.16 | 17:05 | 14.02.16 | 18:25 | 1:20 | Ав. откл. АПВ ну, РПВ не произв. | Самовольное включение вед. ТП "Хрустальное" абонентом. | | 1:20 | | кот/0,8 МВт/11ТП | 1020 | -4, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 2 | 15.02.16 | 12:50 | 15.02.16 | 12:50 | 0:00 | ав. откл. АПВ усп. | Требуется чистка просеки оп. №29-30. | | 0:00 | | нет | 0 | -16, облачно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Тереховка | 23 | 15.02.16 | 14:32 | 15.02.16 | 20:51 | 6:19 | МТО. АПВ выв, РПВ не произв. | Находилась на XX. Повреждение концевой каб. муфты в яч. В-10. Устранено (20:51). | | 0:00 | | нет | 0 | -8, ясно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 15.02.16 | 15:00 | 16.02.16 | 2:14 | 11:14 | МТО. АПВ, РПВ ну | Лвл=38км. Потребителю обеспечен резерв. Оп 31 заменен поврежденный изолятор фА, при РПВ земля, оп 52 заменен поврежденный изолятор фВ. | ф-7 Лесозаводск | 1:01 | 15.02.2016 16:01 | кот, школа, д/с/ 0,3МВт/ 621 чел/16ТП | 406 | -6, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 9 | 15.02.16 | 20:50 | 15.02.16 | 20:54 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | 16.2.16 произведен обход, замечаний нет. | | 0:04 | | нет/ 0,05 МВт/ 200 чел/ 3ТП | 2 | -11, облачно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 15 | 16.02.16 | 2:20 | 16.02.16 | 3:19 | 0:59 | ав.откл, АПВ выв, РПВ усп. | Под ВЛ в районе оп. №92/2 обнаружена птица. | | 0:59 | | школа, радиоцентр/ 0,1 МВт/ 300 чел/ 10 ТП | 100 | -10, облачно |
| Ам.СЭС | 10 | Светлая | 7 | 16.02.16 | 2:32 | 16.02.16 | 2:32 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | -24, ветер |
| Ам.СЭС | 10 | Энергия | 16 | 16.02.16 | 2:53 | 16.02.16 | 2:57 | 0:04 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | | | 0:04 | | школа, д/с, скваж/ 0,15 МВт/753 чел/ 4ТП | 10 | -24, ветер |
| Ам.СЭС | 10 | Энергия | 16 | 16.02.16 | 5:07 | 16.02.16 | 5:41 | 0:34 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. | | 0:34 | | школа, д/с, скваж/ 0,15 МВт/753 чел/ 4ТП | 81 | -24, ветер |
| Ам.СЭС | 10 | Энергия | 16 | 16.02.16 | 8:40 | 16.02.16 | 8:40 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | РТП-31 поврежден изолятор, схлст. Устранено | | 0:00 | | нет | 0 | -24, ветер |
| Хаб.ЦЭС | 110 | Мухен - Сидима | | 16.02.16 | 11:11 | 16.02.16 | 11:25 | 0:14 | ДЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Сидима, Золотая, Сукпай. Проверка РЗА на ПС Мухен: неисправность на панели ДЗ (поврежден нуль индикатора). Устранено | | 0:14 | | 3145 чел / школа, дс, насос-я, котельная / 1,8 МВт | 420 | -15, ясно |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 19 | 16.02.16 | 16:10 | 16.02.16 | 16:35 | 0:25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Разрушен изолятор ф.С оп.93 из-за падения дерева с края просеки. Устранено | | 0:25 | | дс, котельная, школа, застава / 0,36 МВт / 2233 чел | 150 | -15, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Депо | 10 | 16.02.16 | 16:42 | 16.02.16 | 17:36 | 0:54 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Запитано 50% нагрузки. В 17:57 включен без двух ТП. В 18:48 запитано все. Повреждение на вед.уч-ке | | 0:54 | | школа-интернат, 1100 чел / 5ТП / 0,7 МВт | 650 | -8, ясно |
| Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 17.02.16 | 10:59 | 17.02.16 | 12:10 | 1:11 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Н.Бузули, Н.Острополь, Юхта, Дмитриевка, Усть Пера (2394 чел.). Повреждение на вед. отп. | | 1:11 | | котельная-4, больницатуб. санаторий, спецшкола, школа-2, д/сад / 42ТП / 0,5МВт | 504 | -10, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 17.02.16 | 12:28 | 17.02.16 | 12:34 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | | | 0:06 | | скважина / 560 чел / 0,83 МВт / 8ТП | 83 | -5, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 29 | 17.02.16 | 13:40 | 17.02.16 | 13:54 | 0:14 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | | | 0:14 | | очистные / 0,3 МВт / 12ТП / 270 чел | 420 | -10, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Бархатная | В-6-Т2 | 17.02.16 | 14:35 | 17.02.16 | 15:56 | 1:21 | МТЗ | Обесточена 2сш-6 кв. Одновременно откл-ся вед.ф.19 (МТЗ). В ячейке вед.ф.19 обнаружен обгоревший кот, на тележке разрушены все три изолятора, повреждена вторич.коммутация. Обеспечен резерв потребителям 2сш-6 кв от Т1 (СВ-6), нагрузка вед.ф.19 переведена по сетям потребителя через 55 мин. На В-6-Т2 неисправен привод (заклинил, произведена ревизия, включен в работу). 18.2.16 а 1:06 законченны работы по восстановлению яч. вед. ф.19, вкл. в работу. | от Т1 (СВ-6) | 0:32 | 17.02.2016 15:07 | г.Находка, 750 чел / 2,6 МВт | 1386 | -10, ясно |
| Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 18 | 17.02.16 | 20:36 | 17.02.16 | 22:15 | 1:39 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Повреждение прох. изоляторов ЗТП-1337. Устранено. | | 1:39 | | нет / 3ТП / 50 чел / 0,03МВт | 50 | -12, ясно |
| Прим.ЦЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Ярославка | | 18.02.16 | 6:14 | 18.02.16 | 6:14 | 0:00 | Спасск: ДЗ 1ст. АПВ усп. ИМФ ф.-С 21,9км. Яросл: НЗЗ 1ст. АПВ усп. ИМФ ф.-С 51,9км. | Лвл= 70,5км. Осмотр ПС Спасск и Ярославка, замечаний нет. Обход пр.оп.192-231 без замечаний. | | 0:00 | | нет | 0 | -7, н/б снег |
| ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 18.02.16 | 17:40 | 18.02.16 | 18:48 | 1:08 | МТО, АПВ не раб, РПВ ну | Повреждение на вед.ТП 2-х ОПН-10. | | 1:08 | | котельная, школа / 150 чел / 8ТП / 0,05 МВт | 56 | -10, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Дружба | 7 | 19.02.16 | 0:25 | 19.02.16 | 0:30 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | | | 0:05 | | котельная / 300 чел / 3ТП / 0,2 МВт | 8 | -10, ясно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------------------|---------|----------|-------|----------|-------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|------|------------------|---|------|---------------|
| Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 19.02.16 | 12:05 | 19.02.16 | 13:20 | 1:15 | Земля, от КУ. | с.Ружино, Тамга, Елизаветовка, 621чел. В 12:42 включен головной участок без нагрузки. В 13:20 включен без отпайки на с. Елизаветовка (3 ТП). В 16:39 включен полностью. На оп.305 заменено два изолятора. | | 1:15 | | котельная, школа, д/с / 16 ТП / 0,3 МВт | 500 | -2, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное2 | 4 | 19.02.16 | 12:37 | 19.02.16 | 12:52 | 0:15 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Раздольное, Кипарисово1, 444чел. В ТП 5166 затекает вода в РУ 10 кВ. | | 0:15 | | нет / 7ТП / 0,7МВт | 75 | +1, ясно |
| Прим.ЮЭС | 35 | А | В-35 Т1 | 20.02.16 | 10:23 | 20.02.16 | 13:36 | 3:13 | блинкер внешнее отключение. | на ПС А отключился В-35 Т-1 , схема ремонтная (В35 Т2 был отключен для БВР по плановой заявке) погашены: ПС З, Луговая и вед. ПС Соллерс ,Восточная. В 10-33 (ч/з 9мин.) запитана ПС З (7,3 МВт). Произведен осмотр ОРУ 35кВ, замечаний нет. В 11:15 (ч/з 51 мин.)включен В35кВ Т2, запитаны все потребители. Во вторичных цепях защит Т1 устранено повреждение кабеля. В 13:36 включен В 35кВ Т1 | ПС З запитана от ПС Ц | 0:52 | 20.02.2016 11:15 | 18Мвт, 4000 ч. | 8828 | -6, обл. |
| Ам.ЦЭС | 10 | Алексеевка | 3 | 20.02.16 | 14:14 | 20.02.16 | 14:19 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Ивановка, 860ч. | | 0:05 | | нет | 3 | -20, обл. |
| Хаб.СЭС | 10 | Падали | 1 | 20.02.16 | 15:30 | 20.02.16 | 15:44 | 0:14 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | п. Малмыж 100 чел. Повреждение на вед. отпайке | | 0:14 | | нет | 19 | -12, обл. |
| ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 20.02.16 | 22:07 | 20.02.16 | 22:57 | 0:50 | "земля" от КУ | с.Кирово, 250 чел. "Земля" самоустранилась. 21.02.16 произведен обход. На ОП 52-03-9 убрана птица. | | 0:50 | | котельная, школа, д/с / 6ТП / 0,06МВт | 54 | -18, обл |
| Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 20.02.16 | 23:50 | 20.02.16 | 23:58 | 0:08 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Благодатное, Новобельмановка, 482чел. | | 0:08 | | котельная, школа, водозабор / 18ТП / 0,5МВт | 20 | -12, ясно |
| Прим.ЮЭС | 35 | Чайка - Ипподром с отп. Седанка | | 21.02.16 | 1:38 | 24.02.16 | 2:06 | 72:28 | КУ, земля | В 0:58 на ПС Бурун "земля" в сети 35кВ. Потребитель предварительно перезапитан. Произведен осмотр участка ВЛ-35, замечаний нет. Определено место повреждения КЛ - 1450 м, фВ от оп.1 в сторону ПС Чайка. 23.2.16 разработан котлован, выявлена поврежденная соединительная муфта. Повреждение устранено. 24.02.16 в 2:06 схема приведена в исх. состоянии. | ВЛ 35 "Академическая-Ипподром" | 0:00 | | нет | 0 | -10, обл |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 21.02.16 | 3:45 | 21.02.16 | 5:00 | 1:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Лермонтовка , с.Пушкино(рез.), 860чел. Включен до Р-37 без 4-х ТП (завод, быта нет). Бригада в обходе (1бр, 3 чел, 1 ед.техн). 13:55 вкл. полностью. В пролете опор №241-242 убрано дерево с проводов. | | 1:15 | | д/дом / 11ТП / 0,5МВт | 350 | -14, неб снег |
| Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 21.02.16 | 7:30 | 21.02.16 | 8:17 | 0:47 | КУ, земля | с.Ружино, Тамга, Елизаветовка, 621чел. Отправлена в обход бригада (1бр, 3чел, 1 ед техники). Включили для поиска земли. В 11:19 выделен головной участок от оп.1 до оп103., весь потребитель перезапитан. На ОП 44 заменили изолятор, в 14:37 схему привели в исх. состояние | ф.7 ПС Лесозаводск | 0:47 | 21.02.2016 8:17 | котельная, школа, д/с / 16ТП / 0,4МВт | 130 | -17, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 25 | 21.02.16 | 12:00 | 21.02.16 | 12:05 | 0:05 | Откл.КУ"Земля" | п.Витязь п.Рисовая падь, 140чел. 12:05 включили в работу для поиска земли с прибором. На ОП 137 заменили изолятор | | 0:05 | | школа, водонасосная, в/ч/ 37 Тп/1,1 Мвт | 92 | -9, обл. |
| Ам.ЦЭС | 10 | Моховая | 8 | 21.02.16 | 18:49 | 21.02.16 | 20:00 | 1:11 | Откл.КУ"Земля" | п.Моховая падь. ОП 5/10 (ж/б) наклонена, видны следы удара автомобилем. Сообщено в с.б., полицию. Виножник установлен. Выделен участок от ЛР-421 до ЛР-43 (1 вед. ТП). В 22:03 включено полностью, на оп.5/10 восстановлена изоляция. | ф.6 Птицефабрика | 0:43 | 21.02.2016 19:32 | нет | 42 | -20, обл. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|------|------------------------------|--|------------------|------|------------------|---|------|--------------|
| Прим.ЮЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 21.02.16 | 21:34 | 22.02.16 | 2:28 | 4:54 | ТНЗНП, АПВ выв., РПВ ну. | Погашено 2сш-35,6 кв ПС Эгершельд, ПС Зеленая. Ч/з 43 мин потребители ПС Эгершельд запитаны от резерва (включен СВ-6). В 22:41 включена под напряжение 2сш-35 ПС Эгершельд, в 22:44 (ч/з 1ч.10 мин.) включена КВЛ-35 Эгершельд-Зеленая-КЭТ, запитана ПС Зеленая. В 2:28 включена в работу КЛ-35 Бурная-Эгершельд№2, отсоединена КЛ №1, 22.2.16-определено МП 466 м, фА от ПС Эгершельд. /36р, 8чел., Зед.техн/). 23.02.16 смонтированы 2 каб. муфты, проведены ВВ испытания КЛ, испытания выдержала. 23.2.16 в 11:39 вкл на ХХ, в 12:15 восстановлена норм.сх. | цепь №1 | 0:43 | 21.02.2016 22:17 | 4000чел / 6МВт | 4840 | -5, обл |
| Прим.СЭС | 10 | Варфоломевка | 14 | 22.02.16 | 4:00 | 22.02.16 | 6:26 | 2:26 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Покровка, Минеральное, 382чел. В 5:48 включен до РЛ-24 (запитано 2 ТП). Выделен участок между РЛ-24 и РЛ-25 (1 вед. ТП), вкл в 11:43. Оп 163 снята птица. | ф.4 ПС Яковлевка | 2:26 | 22.02.2016 6:26 | нет / 10ТП / 0,4МВт | 750 | -13, ясно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 22.02.16 | 13:46 | 22.02.16 | 15:30 | 1:44 | КУ, земля | Вкл без отпайки на ТП3351, пр оп 165-178 ищение провода. (отпайка находилась на ХХ). Сообщено СБ, ОВД. Отпайка демонтирована | | 1:44 | | школа, кот, д/с, насосн/0,4 МВт/1271 чел/11ТП | 693 | -2, облачно |
| Ам.СЭС | 110 | Тында-Эльга | №1 | 22.02.16 | 13:58 | 22.02.16 | 13:58 | 0:00 | ДЗ 1з, АПВ усп. | Произведен обход, пр оп 23-24 несанкц.спил, дерево в падении задело ВЛ.(Без повреждения ВЛ). Сообщено СБ. | | 0:00 | | нет | 0 | -17, облачно |
| Прим.ЮЭС | 110 | Западная-Казармы с отп Де-Фриз | №1 | 22.02.16 | 15:56 | 22.02.16 | 15:56 | 0:00 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | Лвл=17,9км. ИМФ 6,4км, фА. Обход без замечаний. | | 0:00 | | нет | 0 | -1, пасмурно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 22.02.16 | 21:50 | 22.02.16 | 22:01 | 0:11 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | Монастырице, 2619чел. | | 0:11 | | школа/12ТП/1,2 МВт | 220 | -5, снег |
| Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская | | 23.02.16 | 6:48 | 23.02.16 | 6:48 | 0:00 | ТНЗНП 2ст., АПВ усп | Лвл=142км, ИМФ 131,5км, фА. Произведен обход ВЛ 110 кв "Сиваки-Октябрьская" (откл в 6:48, АПВ усп) 16р, 3чел.1ед.техн. На оп 588 (дерев, П-обр) повреждена траверса, срыв 2-х проводов (земли не касаются). Устранено 17:00 24.2.16. | | 0:00 | | атс, школа, д/с, кот/ 1,1 МВт/ 2945 чел | 0 | -23, обл. |
| Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 23.02.16 | 10:07 | 23.02.16 | 10:08 | 0:01 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. | Произведен осмотр. В СП№402 откл полож В-10 кв (Ав.откл, РПВ усп в 10:36). Других замечаний нет | | 0:01 | | школа, насос, кот/ 0,3 МВт/ 1083 чел/ 5ТП | 5 | -10, облачно |
| Хаб.СЭС | 110 | Водозабор | 1Т | 23.02.16 | 15:38 | 23.02.16 | 21:45 | 6:07 | ДЗТ | В работе тр-р 1Т (2Т резерв, по ТУ не включился, вкл в 16:09 по прибытию ОББ). С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10кВ. Внешний осмотр без замечаний. Испытание 1Т без замечаний. В 21:45 1Т включен на Х.Х. 24.02.2016 1Т выведен по заявке, в яч. 7 следы перекрытия животным (предположительно Колонок). 14:16 все устранено. | ПС Пивань ф20 | 0:03 | 23.02.2016 15:41 | кот, ГИБДД/ 1,3 МВт/ 1123 чел | 70 | -14, облачно |
| Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 24.02.16 | 8:25 | 24.02.16 | 10:06 | 1:41 | КУ, земля | Повреждение на вед отпайке. | | 1:41 | | 100чел / 13ТП / 0,8 МВт | 25 | -20, ясно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 24.02.16 | 10:03 | 24.02.16 | 13:33 | 3:30 | КУ, земля | Лвл=54км. Оп.95,100,106 заменены поврежденные изоляторы. | Тихменьево ф.3 | 0:44 | 24.02.2016 10:47 | 1900чел / 17ТП / 0,6 МВт | 70 | -12, ясно |
| Хаб.ЦЭС | 6 | СВ | В6 2Т | 24.02.16 | 16:21 | 24.02.16 | 16:31 | 0:10 | МТЗ, РПВ усп. | Повреждение В-6кВ в яч. ф14 (баки всех фаз и ошиновка). /ф14 вед, откл от МТО, повреждение в сетях потребителя, обеспечен резерв по своим сетям/. 25.02.2016 заменены 3 бака и ошиновка до ШР. 26.2.16 заменен ШР, готов к вводу в работу. | | 0:10 | | 6,3 МВт/ 20000 чел/г. Хабаровск | 1050 | -8, ясно |
| Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 24 | 24.02.16 | 22:31 | 24.02.16 | 22:31 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | -17, облачно |
| Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 9 | 25.02.16 | 10:00 | 25.02.16 | 13:04 | 3:04 | МТО, АПВ, РПВ не усп. | Лвл=6,3км. Наезд на оп№30 стороннего а/м. Схлест проводов. Сообщено СБ, ОВД. Устранено. | | 3:04 | | 1720 чел / 1МВт | 3110 | -19, облачно |
| Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 25.02.16 | 11:33 | 25.02.16 | 12:35 | 1:02 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Пр оп 2-3 несанкц.спил, падение дерева на ВЛ, схлест проводов. Сообщено СБ, ОВД. Устранено. | | 1:02 | | нет/ 0,2 МВт/ 300 чел/ 8ТП | 200 | -12, ясно |
| Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 25.02.16 | 11:41 | 25.02.16 | 11:41 | 0:00 | МТО, МТЗ, АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -11, ясно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------------|----------------------|----------|-------|----------|-------|------|-----------------------------|---|-----------------|------|------------------|--|-------|---------------|
| Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 18 | 25.02.16 | 16:05 | 25.02.16 | 17:13 | 1:08 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Повреждение концевой муфты КЛ на оп1/1. (переведено на резервную КЛ). | | 1:08 | | нет/0,1 МВт/50 чел/2ТП | 50 | -14, облачно |
| Ам.ЦЭС | 10 | Северная | 2 | 25.02.16 | 21:50 | 25.02.16 | 22:10 | 0:20 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Повреждение на ведомственном участке. | | 0:20 | | нет/ 0,5 МВт/ 2193 чел/ 15ТП | 150 | -17, облачно |
| Ам.ВЭС | 10 | Архара | 13 | 26.02.16 | 9:00 | 26.02.16 | 9:00 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. | | 0:00 | | нет | 0 | -18, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Стройиндустрия | В-6-Т1 №1, В-6-Т1 №2 | 26.02.16 | 12:23 | 26.02.16 | 21:36 | 9:13 | 6/6 | Обесточены 1 и 3 сш 6 кв. В 12:33 включен В-6-Т1 №1, запитана 1сш-6 кв (4,4 МВт, промнагрузка). В яч.ф.2 обнаружена крыса, на тележке разрушены проходн.изоляторы ф.А,В,С в сторону шин и в сторону КЛ; на СВ-6 №2 оборвана тяга ф.С. В 13:00 нагрузка ф.2,3,4,9 (2МВт) запитана по сетям потребителя. В 18:40 произведена чистка изоляции Зсш-6кВ, заменены 4 поврежд.опорных изолятора в яч. ф.2, не прошли испытания ф.В,С ЗСШ-6кВ. В 19:30 нагрузка ф.5 (1МВт) запитана по сетям потребителя. В 21:20 произведена дополнительная чистка изоляции Зсш-6кВ, испытана успешно. В 21:36 Зсш-6кВ введена в работу, потребители запитаны полностью. В 23:00 устранены повреждения в яч.ф.2, схема восстановлена | В-6-Т1 №1 | 0:10 | 26.02.2016 12:33 | г.Владивосток, 2310 чел / 55ТП / 8,4 МВт | 39000 | -6, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 6 | 26.02.16 | 13:05 | 26.02.16 | 13:06 | 0:01 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Обход 29.2.16 | | 0:01 | | 230 чел / 13 ТП / 1 МВт | 16 | +6, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 26.02.16 | 14:47 | 26.02.16 | 14:50 | 0:03 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Обход 29.2.16 | | 0:03 | | 400чел / 15ТП / 0,4 МВт | 18 | +3, ясно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 26.02.16 | 15:13 | 26.02.16 | 15:13 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Обход без замечаний. | | 0:00 | | нет | 0 | -2, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 7 | 29.02.16 | 6:41 | 29.02.16 | 6:46 | 0:05 | МТЗ, РПВ усп. | | | 0:05 | | 610 чел / котельная / 0,1 МВт / ЗТП | 8 | -5, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Муравьевка | 10 | 29.02.16 | 8:15 | 29.02.16 | 8:22 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | | | 0:07 | | в/ч, в/н башня / СТП / 0,02МВт / 124 чел | 3 | -18, обл |
| Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 3 | 29.02.16 | 8:55 | 29.02.16 | 11:14 | 2:19 | "земля" от КУ | На оп. 45 обрыв вязы. Устранено. | ф.5 | 0:25 | 29.02.2016 9:20 | школа / 8ТП / 0,1МВт / 639 чел | 75 | -14, пасмурно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Шкотово | 13 | 29.02.16 | 9:32 | 29.02.16 | 10:30 | 0:58 | "земля" от КУ | Ч/з 2 ч 11 мин обеспечен резерв кроме КТП-5038. В 18:51 все включено. КТП-5038, заменен КЛ-6 от РУ-6 до Т-2. | ф.27 ПС Штыково | 2:11 | 29.02.2016 11:43 | котельная / ЗТП / 0,1МВт / 360 чел | 450 | -9, пасм |
| Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 2 | 29.02.16 | 12:14 | 29.02.16 | 12:14 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | В ТП 3059 разрушение опорного изолятора на ВН-16 ф.С. Устранено. | | 0:00 | | нет | 0 | -3, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 29.02.16 | 12:25 | 29.02.16 | 12:29 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | 1.02.16 обход без замечаний | | 0:04 | | насосная / 9ТП / 0,2МВт | 1 | -8, ветер |
| ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 29.02.16 | 13:50 | 29.02.16 | 14:04 | 0:14 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | п.им.Тельмана, 1100чел. На ведомственном участке оп.160-00/59 слетел изолятор, оп.160-00/60 загнут крюк, слетел изолятор, оп.160-00/65 отгорел шлейф на ЛР-10кВ | | 0:14 | | нет / 6ТП / 1МВт | 229 | -17, обл |
| Прим.ЮЭС | 10 | Гвоздево | В-10 Т1 | 29.02.16 | 15:20 | 29.02.16 | 15:23 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обесточена 1сш-10 кв. Одновременно откл. ф.7 (МТЗ, РПВ усп.) | | 0:03 | | 433чел / 0,7МВт | 2 | -5, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Гвоздево | 7 | 29.02.16 | 15:20 | 29.02.16 | 15:25 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | 1.02.16 обход без замечаний | | 0:05 | | ФАП / 7ТП / 0,2МВт / 310 чел | 2 | -5, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Промышленная | 31 | 29.02.16 | 17:07 | 29.02.16 | 21:09 | 4:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | г.Белогорск, 1100чел. Сторонним экскаватором при производстве работ на территории ХПП Восточный сломано оп.9,10 (ж/б). Сообщено в СБ, полицию. Устранено, опоры заменены | | 4:02 | | д/с / 2ТП / 0,3МВт | 593 | -15, облачно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 29.02.16 | 17:07 | 29.02.16 | 17:08 | 0:01 | ТМ, РПВ усп. | | | 0:01 | | котельная, детдом / 22ТП / 2,5МВт / 1181 чел | 13 | -5, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 29.02.16 | 19:10 | 29.02.16 | 19:11 | 0:01 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | | | 0:01 | | котельная, больница, скважина, школа / 18ТП / 0,8МВт / 700 чел | 8 | -7, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Беневское | 1 | 01.03.16 | 9:50 | 01.03.16 | 11:42 | 1:52 | откл. КУ"Земля" | п.Беневское. 11-42 включен, без ТП-7020(МТФ). В 12:00 включен полностью, в ТП заменили предохранитель 10кВ | | 1:52 | | нет/0,1 МВт/ЗТП | 200 | -13, обл. |
| Прим.ЮЭС | 10 | Береговая2 | 29 | 01.03.16 | 13:10 | 01.03.16 | 13:14 | 0:04 | МТЗ, АПВ вьв., РПВ усп. | часть г.Большой Камень | | 0:04 | | нет/0,03 МВт/5ТП | 20 | -12, обл. |
| ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 02.03.16 | 8:52 | 02.03.16 | 8:52 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | в КТП 304 заменили предохранители 10 кв | | 0:00 | | нет | 0 | -12, снег |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------------------------|-------------|----------|-------|----------|-------|------|-----------------------------|---|------|--|------|---------------|
| Ам.ЗЭС | 10 | Северная | 3 | 02.03.16 | 15:04 | 02.03.16 | 16:34 | 1:30 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть г.Свободный. В пролете ОП 23-24 убрано спиленное дерево, провод не поврежден. Виновник скрылся. Сообщено в с.б., полицию | 1:30 | ТУСМ/0,02 МВт/2 ТП | 128 | -10, обл. |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Переясловка | 7 | 02.03.16 | 16:30 | 02.03.16 | 17:19 | 0:49 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Переясловка, 300ч. В 17:19 включен без ТП 633 (РСК).В 18:50 включено все. С отпайки на ТП 633 убрана ветка. | 0:49 | школа, котельная/БТП | 163 | -8, обл. |
| Прим.ЗЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 02.03.16 | 16:39 | 02.03.16 | 16:41 | 0:02 | МТО, АПВ ну., РПВ у | с.Новотроицкое,с.Стретенка, 478чел. В КТП-5066 заменили предох. 10кВ | 0:02 | насосная, школа, д.сад/ЗТП/0,1 МВт | 3 | -1, обл. |
| Хаб.СЭС | 10 | КСК | 20 | 02.03.16 | 16:40 | 02.03.16 | 17:02 | 0:22 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | часть.г.Комсомольск 750 чел. В 17:02 включено до ОП 53, осталось откл ЗТП (быт). В пролете ОП 57-58 обрыв двух проводов, следы незаконной вырубki деревьев. 03.03.16 в 0:14 устранено, включен полностью. /В ТП 490 выявлено замечание- отсутств 1фаза по 0,4 кВ, в 10:53 3.3.16 тр-р заменен/. | 0:22 | НПЗ / БТП / 0,06МВт | 25 | -8, обл. |
| Прим.ЮЭС | 10 | Тавричанка | 10 | 02.03.16 | 16:42 | 02.03.16 | 18:45 | 2:03 | откл. КУ"земля" | На ХХ. На оп.9 заменили изолятор | 0:00 | нет | 0 | -1, обл. |
| Хаб.ЦЭС | 110 | Корфовская - Осиновая речка | | 02.03.16 | 20:16 | 02.03.16 | 20:16 | 0:00 | МТО 2ст, АПВ усп. | 3.3.16 произведен обход, пр.оп 104-105 дерево (под ВЛ), несанкционированный спил. На ВЛ следы подгара. Сообщено СБ, ОВД. | 0:00 | нет | 0 | -14, обл. |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 02.03.16 | 21:54 | 02.03.16 | 22:05 | 0:11 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Ново-Георгиевка, Константиновка, Полтавка, 700чел. | 0:11 | школа, котельная / 13ТП / 0,7МВт | 107 | -3, пасм |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 02.03.16 | 22:05 | 03.03.16 | 0:07 | 2:02 | "земля" от КУ | с.Ново-Георгиевка, Фадеевка, Байкал, 330чел. Включен без отпайки на теплицы (ЗТП). В 2:21 включен полностью. На оп. 26/18 устранен обрыв вязки. | 2:02 | котельная / 9ТП / 0,4МВт | 576 | -3, пасм |
| Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 2 | 02.03.16 | 23:25 | 02.03.16 | 23:33 | 0:08 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Первомайское, 60чел. | 0:08 | нет / 2ТП / 0,14МВт | 7 | -3, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 03.03.16 | 0:55 | 03.03.16 | 1:03 | 0:08 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Кроуновка. | 0:08 | нет / 0,01МВт | 2 | -5, неб снег |
| ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | В-6Т2, СВ-6 | 03.03.16 | 5:52 | 03.03.16 | 6:18 | 0:26 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 2сш-6кВ (3 фидера). Включено без ф.Алдан-6: на В-6 сгорела отключ. катушка, 1МВт, 670чел (заменена); пр.оп.18-18/1 устранен слхест проводов. В 7:35 восстановлена норм.сх. | 0:26 | 2 котельные / 1010чел / 3МВт | 2582 | -18, пасм |
| Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 03.03.16 | 6:25 | 03.03.16 | 6:34 | 0:09 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Галенки, Дзержинце, 1350чел. | 0:09 | школа, котельная, д/с / 19ТП / 1,1МВт | 134 | -13, пасм |
| Ам.ЦЭС | 10 | Кирличная | 7 | 03.03.16 | 6:30 | 03.03.16 | 6:30 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Осмотр без замечаний. | 0:00 | нет | 0 | -17, пасмурно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 5 | 03.03.16 | 9:32 | 03.03.16 | 10:35 | 1:03 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке. | 1:03 | нет/ 0,2 МВт/ 102 чел/ 4ТП | 320 | -8, облачно |
| Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 03.03.16 | 16:21 | 03.03.16 | 16:44 | 0:23 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп | Планируется обход. | 0:23 | нет/ 0,7 МВт/350 чел/4ТП | 281 | -9, облачно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 03.03.16 | 17:32 | 03.03.16 | 17:37 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. | 0:05 | школа, д/с, кот/ 0,24 МВт/ 400 чел/11 ТП | 20 | -2, облачно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 03.03.16 | 17:47 | 03.03.16 | 20:00 | 2:13 | КУ, земля | В 18:37 вкл до оп 187 (головной уч, без нагрузки), вкл в 20:00. Земля самоустранилась. (осмотр без замечаний). | 2:13 | школа, д/с, кот/ 0,24 МВт/ 400 чел/11 ТП | 665 | -2, облачно |
| Хаб.СЭС | 10 | КТЭЦ-2 | 17 | 03.03.16 | 18:36 | 03.03.16 | 19:55 | 1:19 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв | Повреждение на ведомственном участке. | 1:19 | нет/ 1,5 МВт/ 5000 чел/ | 500 | -8, облачно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 7 | 03.03.16 | 19:13 | 03.03.16 | 19:15 | 0:02 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | | 0:02 | кот, школа/ 0,2 МВт/ 115 чел/ БТП | 3 | +5, облачно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Вл.Александровское | 1 | 03.03.16 | 20:30 | 03.03.16 | 21:39 | 1:09 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | с.Вл.Александровское, 240ч. Включен без КТП-7075 и аб. КТП Черный куст. В КТП 7075 устранено повреждение в схеме 0,4кВ. Все включено в 22:18 | 1:09 | мелиорация/ 1МВт/240 чел/ 4ТП | 690 | -2, облачно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Чайка | 13 | 03.03.16 | 21:14 | 03.03.16 | 21:24 | 0:10 | Ав. Откл. | РСК принадлежит головной участок. Повреждение на ведомственном участке. | 0:10 | Гос.дачи, Дом переговоров | 150 | -2, обл. |
| Прим.ЮЭС | 6 | Чайка | 13 | 04.03.16 | 6:06 | 04.03.16 | 6:54 | 0:48 | откл. КУ"земля" | РСК принадлежит головной участок. Повреждение на ведомственном участке. | 0:48 | Гос.дачи, Дом переговоров | 200 | -6, обл. |
| ЭС ЕАО | 6 | БВС | 190 | 04.03.16 | 13:40 | 04.03.16 | 13:40 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Повреждение на ведомственном участке. | 0:00 | нет | 0 | -8, облачно |
| Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 04.03.16 | 20:24 | 04.03.16 | 20:24 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | В ТП 17-27 заменили предохранители 10кВ | 0:00 | нет | 0 | -8, обл. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|------|--|---|-------------------|------|------------------|---|------|------------------|
| Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 18 | 05.03.16 | 3:32 | 05.03.16 | 9:39 | 6:07 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Лвл=14км. п.Лесной, 360ч. В 6:01 включен головной участок до ОП 190 (без нагрузки). В 6:27 головной участок отключился повторно(МТЗ). ОП 181 повреждены 2 изолятора. Устранено. | | 6:07 | | Детский дом, школа, котельная (на ДГ), больница / ЗТП / 0,07МВт | 415 | -10, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 10 | 05.03.16 | 5:07 | 05.03.16 | 7:25 | 2:18 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Тамбовка, 500 чел. ОП 16 повреждены 2 изолятора. Устранено | | 2:18 | | д.сад, котельная / 5ТП / 0,03МВт | 68 | -14, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 6 | 05.03.16 | 6:36 | 05.03.16 | 6:36 | 0:00 | МТО, АПВ усл. | с.Правовосточное, 400ч. | | 0:00 | | нет | 0 | -12, ветер |
| Ам.СЭС | 6 | Невер | 4 | 05.03.16 | 6:40 | 05.03.16 | 6:42 | 0:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усл. | п.Невер, 800ч. | | 0:02 | | школа, котельная/ 8ТП / 0,3МВт | 9 | -15, ветер |
| Ам.ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково | | 05.03.16 | 7:20 | 05.03.16 | 7:32 | 0:12 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усл. | Обсточивались ПС Зеленый бор, Коршуновка. | | 0:12 | | 1500 чел / 0,6МВт | 123 | -10, снег, ветер |
| Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 05.03.16 | 7:52 | 05.03.16 | 7:54 | 0:02 | МТЗ-1. АПВ ну. РПВ усл | | | 0:02 | | Школа, ООО Водозабор в/н башня Чеугдинская / 21ТП / 1,3МВт / 4340 чел | 44 | -7, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Алексеевка | 13 | 05.03.16 | 7:53 | 05.03.16 | 9:17 | 1:24 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | Обрыв провода между РТП и ТП 16-9. Устранено. | | 1:24 | | школа / 0,15МВт / 11ТП / 852 чел | 220 | -7, снег, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 05.03.16 | 7:54 | 05.03.16 | 8:42 | 0:48 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Тамбовка, 2500 чел. Оп. №2/1 обрыв шлейфа. Устранено. Вкл. без ТП 1-79 (повреждение тр-ра 630кВА), обсточено 400 чел (соц. знач. нет). В 13:46 заменён тр-р, вкл. ТП 1-79. | | 0:48 | | в/н башня, котельная, детсад / 0,6МВт / 19ТП | 501 | -7, снег, ветер |
| Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 05.03.16 | 8:01 | 05.03.16 | 8:01 | 0:00 | МТО. АПВ усл | | | 0:00 | | нет | 0 | -7, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 8 | 05.03.16 | 8:34 | 05.03.16 | 8:44 | 0:10 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усл | | | 0:10 | | школа, котельная, в/н башня / 0,15МВт / 3500 чел | 26 | -7, снег, ветер |
| Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 15 | 05.03.16 | 8:56 | 05.03.16 | 9:02 | 0:06 | МТЗ-2. АПВ ну. РПВ усл. | с.Дубовое, 389 чел | | 0:06 | | водонапорная башня, котельная / 0,1МВт / 7ТП | 9 | -7, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Кирпичная | 1 | 05.03.16 | 9:52 | 05.03.16 | 9:52 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл. | | | 0:00 | | нет | 0 | -6, снег, ветер |
| Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 10 | 05.03.16 | 10:05 | 05.03.16 | 11:57 | 1:52 | МТЗ-1. АПВ ну. РПВ не произв. | п.Архара, 600 чел. Вырван крюк оп. №2, слёст проводов. Устранено. | | 1:52 | | котельная / 3ТП / 0,14МВт | 257 | -6, ветер |
| Прим.ЮЭС | 110 | Славянка - Троица - Краскино | | 05.03.16 | 10:17 | 05.03.16 | 10:17 | 0:00 | МТО, НЗЗ, АПВ усл, ИМФ-Ф"А" 43 км, Лвл=62,5 км | В 15:00 произведён осмотр, замечаний нет. | | 0:00 | | нет | 0 | +2, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Томичи | 8 | 05.03.16 | 10:21 | 05.03.16 | 11:12 | 0:51 | КУ, земля | с. Камышевка, с. Лукьяновка, 287 чел. Оп. №17 обрыв вязки. | | 0:51 | | школа / 6ТП / 0,3МВт | 250 | -6, снег, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 05.03.16 | 10:34 | 05.03.16 | 13:49 | 3:15 | КУ, земля | с.Ружино, Тамга, Елизаветовка, 621чел. Запитаны от резерва. Оп. №47 повреждён стеклянный изолятор. Устранено, вкл. по норм. сх.. | ф-7 Лесозаводск | 1:01 | 05.03.2016 11:35 | Кот.-2, Шк.-1, Дет.с-2 / 0,3МВт / 16ТП | 203 | +2, н/б ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 05.03.16 | 10:50 | 05.03.16 | 10:53 | 0:03 | МТЗ. РПВ усл. | Невское, 464чел. | | 0:03 | | Кот.-1, Нас.-1, Шк.-1 / 0,2МВт / 9ТП | 10 | +2, н/б ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 05.03.16 | 10:59 | 05.03.16 | 18:40 | 7:41 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | часть г. Белогорск, 1000 чел, запитано от резерва. Оп. №1-2 обрыв 2-х пров, оп. №3-4 обрыв 1-го пров., оп. №38-39 обрыв 2-х проводов, оп. №39-40 обрыв 1-го провода (без внешн. воздействия техникой). Устранено. | ф-10 Промышленная | 1:23 | 05.03.2016 12:22 | Приют, радицентр / 15ТП / 1МВт | 1637 | -7, снег, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Дим | 18 | 05.03.16 | 11:43 | 05.03.16 | 11:43 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл. | | | 0:00 | | нет | 0 | -5, снег, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 05.03.16 | 12:00 | 05.03.16 | 12:13 | 0:13 | МТО. РПВ усл. | п.Никольвовск, часть с.Корфовка, 400чел. | | 0:13 | | школа / 0,15МВт / 8ТП | 22 | +2, н/б ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 05.03.16 | 12:20 | 05.03.16 | 12:24 | 0:04 | МТО. РПВ усл. | п.Никольвовск, часть с.Корфовка, 400чел. | | 0:04 | | школа / 0,1МВт / 8ТП | 11 | +2, н/б ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Березовка | 16 | 05.03.16 | 12:24 | 05.03.16 | 12:30 | 0:06 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усл. | | | 0:06 | | элеватор / 0,14МВт / 2ТП / населения нет | 14 | -5, снег, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 05.03.16 | 12:36 | 05.03.16 | 15:58 | 3:22 | МТО. РПВ не произв. | п.Никольвовск, часть с.Корфовка, 400чел. Вкл. без КТП -20232. В 18:35 потребитель запитан, оп.246/1 РТП-20232 установлен шунт по Ф"В" (восстановлен шлейф). 6.3.16 в 13:43 устранено замечание по Ф"В" , шунт демонтирован. | | 3:22 | | школа / 0,1МВт / 8ТП | 336 | +2, н/б ветер |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------------------|------------|----------|-------|----------|-------|------|---|--|-------------------------|------|------------------|--|------|-------------------|
| Прим.ЮЭС | 10 | Промысловка | 17 | 05.03.16 | 13:00 | 05.03.16 | 13:33 | 0:33 | МТЗ. РПВ ну. | часть г. Фокино, 2300 чел. Выведен участок (ост 6ТП) , вкл в 23:25 без 4ТП, вкл в 23:43. Повреждение на ведомственном ТП. | ф-11 | 0:33 | | 15 ТП / 1,2 МВт / дс, в/ч, насосная | 55 | +2, пасм |
| Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 13 | 05.03.16 | 13:09 | 05.03.16 | 13:09 | 0:00 | МТЗ-1, АПВ усп | | | 0:00 | | нет | 0 | -5, снег, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 14 | 05.03.16 | 13:12 | 05.03.16 | 13:15 | 0:03 | МТО. РПВ усп. | п.Славянка-4, 530чел. | | 0:03 | | Водонасосная / 9ТП / 0,3МВт | 15 | +2, н/б ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Алексеевка | 1 | 05.03.16 | 13:15 | 05.03.16 | 16:12 | 2:57 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | с.Ракитное, 127 чел. Произведена перетяжка провода оп. №160-162. | | 2:57 | | нет / 3ТП / 0,04МВт | 110 | -5, снег, ветер |
| Прим.ЮЭС | 35 | Птицефабрика | В-6/35 Т-2 | 05.03.16 | 13:28 | 05.03.16 | 13:38 | 0:10 | ДЗТ. РПВ усп | Обесточена 2С-6 кв, ворона под вводами 6 кв Т-2 (повреждений нет). Всё включено. | | 0:10 | | 1140 чел / 2МВт | 333 | +2, н/б ветер |
| ЭС ЕАО | 10 | Хинганск | 303 | 05.03.16 | 13:38 | 05.03.16 | 16:20 | 2:42 | КУ, земля | п.Хинганск, 200 чел. "Земля" самоустранилась. | ф322 | 2:42 | 05.03.2016 16:20 | очистные / 2ТП / 200 чел / 0,03МВт | 106 | -4, снег. Ветер |
| Прим.ЮЭС | 35 | Спутник - Угловая | | 05.03.16 | 14:14 | 05.03.16 | 19:08 | 4:54 | МТЗ. АПВ выв. | На ХХ. Вкл. после осмотра. | ВЛ-35 Заводская-Угловая | 0:00 | | нет | 0 | +2, ветер, дождь |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 05.03.16 | 14:17 | 05.03.16 | 14:18 | 0:01 | МТЗ. РПВ усп. | п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. | | 0:01 | | котельные, детдом / 22ТП / 2,5МВт | 2 | +4, сильный ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 05.03.16 | 14:17 | 05.03.16 | 14:18 | 0:01 | МТЗ. РПВ усп. | В-Надеждинское, Новый, 1273чел. | | 0:01 | | котельная / 15ТП / 1,8МВт | 2 | +4, сильный ветер |
| Ам.СЭС | 10 | Речная | 7 | 05.03.16 | 14:30 | 05.03.16 | 14:36 | 0:06 | МТО. МТЗ. АПВ нет. РПВ усп | г.Зая, 400 чел. | | 0:06 | | Больница, школа, д/сад, водокачка / 19ТП / 1,6МВт | 160 | -6, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 05.03.16 | 14:39 | 05.03.16 | 15:54 | 1:15 | МТЗ. РПВ ну. | Вл=16,1км. п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. Вкл. в 19-50, в пр.оп. 28-29 произвели перетяжку провода Ф-"В". | | 1:15 | | котельные, детдом / 22ТП / 1,7МВт | 2125 | +4, сильный ветер |
| Ам.СЭС | 10 | Светлая | 7 | 05.03.16 | 14:44 | 05.03.16 | 15:24 | 0:40 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | Вкл до ЛР6 (60 % нагрузки), вкл в 20:03. Пр оп 205-206 снята ветка, устранен схлест проводов. | | 0:40 | | Аэропорт, лагерь, локатор / 7ТП / 0,3МВт / населения нет | 382 | -6, ветер |
| Прим.ЮЭС | 110 | 2Р - Амурская с отп. 1Р тяга | | 05.03.16 | 14:51 | 05.03.16 | 17:54 | 3:03 | ПС 2Р: ТО, ДЗЛ, ТНЗНП 1ст. АПВ не работало. ПС Амурская: откл.СВ-110 : ДЗЛ Ф"С", 5 ст. ДЗ на землю. | Обесточена 2СШ-6кВ ПС Амурская. На ПС Амурская вкл. СВ-6, запитана 2СШ-6 кв без вед. Ф-10,22 (вкл. в 16:23). Произведён осмотр ВКЛ-110кВ, замечаний нет. Вкл по норм. сх. в транзит. | ВЛ-110 Амурская-Залив | 0:49 | 05.03.2016 15:40 | 5300 чел / 5МВт | 4083 | +4, сильный ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 05.03.16 | 15:05 | 05.03.16 | 18:12 | 3:07 | КУ, земля | с.Степное., 400чел, запитан от резерва. На оп.92 заменен поврежденный изолятор. | ф-13 | 2:40 | 05.03.2016 17:45 | Школа, котельная, Д-Сад / 11ТП / 0,4МВт | 800 | +4, пасм |
| Прим.ЮЭС | 110 | Славянка - Троица - Краскино | | 05.03.16 | 15:18 | 05.03.16 | 15:18 | 0:00 | МТО. НЗЗ. АПВ усп. ИМФ-Ф"А" -28,4 км. | | | 0:00 | | нет | 0 | +2, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Занадворовка | 3 | 05.03.16 | 15:22 | 05.03.16 | 16:54 | 1:32 | КУ, земля | Вл=41,7км. с.Береговое, п.Рыбачий, 631чел. Вкл. без отпайки на ПЛ Дубки, срыв вязки на оп 180/36. 6.3.16 в 17:07 устранено и вкл. | | 1:32 | | котельная, насосная / 0,04МВт / 5ТП | 60 | +4, сильный ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 05.03.16 | 15:31 | 05.03.16 | 15:31 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | +4, сильный ветер |
| Ам.СЭС | 10 | Протока | 25 | 05.03.16 | 15:40 | 05.03.16 | 15:53 | 0:13 | МТО. АПВ нет. РПВ ну. | Повреждение на вед. участке. | | 0:13 | | очистные / 4ТП / 0,14МВт | 30 | -6, ветер |
| Прим.ЮЭС | 110 | Славянка - Троица - Краскино | | 05.03.16 | 16:05 | 05.03.16 | 16:05 | 0:00 | МТО. НЗЗ. АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | +2, ветер |
| Прим.ЮЭС | 110 | Славянка - Троица - Краскино | | 05.03.16 | 16:07 | 05.03.16 | 16:07 | 0:00 | МТО. НЗЗ. АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | +2, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 05.03.16 | 16:16 | 05.03.16 | 16:16 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | +4, сильный ветер |
| Прим.ЮЭС | 110 | Славянка - Троица - Краскино | | 05.03.16 | 16:24 | 05.03.16 | 16:24 | 0:00 | МТО. НЗЗ. АПВ усп. ИМФ-30км | | | 0:00 | | нет | 0 | +2, ветер |
| ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 118 | 05.03.16 | 16:45 | 05.03.16 | 18:45 | 2:00 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | с.Доброе, Нагибово, Садовое, 870 чел. Выделен уч.пр оп 179-315 (без нагрузки), вкл в 0:46, оп 205 заменен поврежден изолятор. | ф-117 | 2:00 | | 3 котельн. / 7ТП / 0,1МВт | 393 | -4, снег, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 8 | 05.03.16 | 17:05 | 05.03.16 | 17:35 | 0:30 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | Ромны, 90 чел. Заменены 2 предохранителя 10кВ в ТП 9-38. | | 0:30 | | нет / 3ТП / 0,02МВт | 35 | -5, снег, ветер |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|------|--|--|------|--|--|------|-------------------|
| Прим.ЮЭС | 110 | Славянка - Троица - Краскино | | 05.03.16 | 17:12 | 05.03.16 | 17:38 | 0:26 | МТО,НЗЗ 1ст,АПВ ну. ИМФ-28,9км. РПВ усп. | Обесточивались ПС 110кВ: Троица, Краскино; ПС 35кВ: Гвоздево, Посьет, Хасанская, вед. Хасан, Ж/Д станция. На оп.128 выпадение шлейфа из зажима, при ветре касание тела опоры. Устранено по неотложной заявке 10.3.16. | 0:26 | | 10400 чел / 11МВт | 4760 | +2, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 05.03.16 | 17:18 | 05.03.16 | 17:18 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп. | | 0:00 | | нет | 0 | +4, сильный ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Белогорская | 14 | 05.03.16 | 17:25 | 05.03.16 | 19:00 | 1:35 | КУ "земля" | часть г.Белогорск, 2500 чел. Вкл. без. ТП-110, вкл в 22:10 (заменен поврежденный тр-р 100кВА). | 1:35 | | Школа , приют, КНС / 11ТП / 1,2МВт | 1980 | -6, снег, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 05.03.16 | 17:30 | 05.03.16 | 17:31 | 0:01 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп. | с. Воскресенка, 733чел. | 0:01 | | котельная, детсад / 11ТП / 0,5МВт | 3 | +4, сильный ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 05.03.16 | 17:42 | 05.03.16 | 18:30 | 0:48 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | с. Воскресенка, 733чел. Повреждение на ведомственной оттайке. | 0:48 | | котельная, детсад / 11ТП / 0,5МВт | 160 | +4, сильный ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Кролевецы | 21 | 05.03.16 | 18:00 | 05.03.16 | 20:23 | 2:23 | ав. Откл. РПВ ну. | п. Кролевецы, с. Ясное, 480чел. Вкл. без 4-х ТП, вкл в 20:59 без ТП5020, вкл в 3:23, произведена ревизия РЛ-6. | 2:23 | | нет / 15ТП / 0,5МВт | 1300 | +2, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 05.03.16 | 18:06 | 05.03.16 | 18:06 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп. | | 0:00 | | нет | 0 | +4, сильный ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 05.03.16 | 18:18 | 05.03.16 | 18:25 | 0:07 | МТЗ. РПВ усп. | | 0:07 | | нет | 2 | -5, снег, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 8 | 05.03.16 | 18:18 | 05.03.16 | 19:05 | 0:47 | МТЗ. РПВ не произв. | Вкл до РТП2031, вкл в 21:30, на РТП 2031 заменен нож разъединителя Ф-"В" | 0:47 | | школа / 0,5МВт / 6ТП / 250 чел | 20 | -5, снег, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Усури | 5 | 05.03.16 | 18:19 | 05.03.16 | 18:45 | 0:26 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | П/з "Черная речка", 25чел. Повреждение на ведомственном участке. | 0:26 | | п/з, котельная, насосная / 2ТП / 0,01МВт | 10 | +1, пасм. |
| Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 4 | 05.03.16 | 18:24 | 05.03.16 | 18:24 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп. | | 0:00 | | нет | 0 | -5, снег, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 6 | 05.03.16 | 18:33 | 05.03.16 | 18:37 | 0:04 | ав. Откл. РПВ усп | с.Первомайское, 360чел. | 0:04 | | нет / 6ТП / 0,3МВт | 2 | -5, снег, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 05.03.16 | 18:40 | 05.03.16 | 19:11 | 0:31 | КУ, земля | Включили до оп.51. В 9:35 6.3.16 вкл. полностью. | 0:31 | | котельная / 9ТП / 1,6МВт/ 820 чел | 200 | +4, дождь, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 3 | 05.03.16 | 18:43 | 05.03.16 | 22:16 | 3:33 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | В 18:43 вкл головной уч, вкл в 20:56 (запит 9ТП), в 22:16 запит 23 ТП, в 22:45 вкл без 6ТП, вкл в 1:47 без аб.ТП-1065, вкл в 3:53. Обход без замечаний. | 3:33 | | 5 котельных / 36 ТП / 0,9МВт/ 460 чел | 3195 | +4, сильный ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Касатка | 7 | 05.03.16 | 19:15 | 05.03.16 | 22:33 | 3:18 | ав. Откл. РПВ ну. | часть Кневичи, 700чел. Вкл до оп .72 (запитано 10 ТП), вкл в 1:44. Повреждение на участке потребителя. | 3:18 | | 0,2МВт / 14ТП | 1100 | +4, дождь, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Раздольное-2 | 4 | 05.03.16 | 19:22 | 05.03.16 | 19:26 | 0:04 | МТЗ. РПВ усп. | часть с.Раздольное, Кипарисово-1, 444 чел. | 0:04 | | нет / 7ТП / 0,2МВт | 2 | +4, дождь, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Раздольное-2 | 4 | 05.03.16 | 19:43 | 05.03.16 | 19:47 | 0:04 | МТЗ. РПВ усп. | часть с.Раздольное, Кипарисово-1, 444 чел. | 0:04 | | нет / 7ТП / 0,2МВт | 35 | +4, дождь, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 05.03.16 | 19:55 | 05.03.16 | 20:13 | 0:18 | МТЗ. РПВ ну. | п.Барабаш, с.Овчинниково, 370чел. Повреждение на ведомственной оттайке п/з Овчинниково (на ДГ). | 0:18 | | п/з (на ДГ) / 0,4МВт / 7ТП | 80 | +3, дождь, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 05.03.16 | 20:30 | 05.03.16 | 21:22 | 0:52 | КУ, земля | Вкл до оп 43, вкл в 23:51. Оп 43 заменен поврежденный изолятор. | 0:52 | | школа, кот, д/с/0,2 МВт/ 717 чел/ 7ТП | 40 | +3, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | 178-ф | 12 | 05.03.16 | 20:37 | 05.03.16 | 21:12 | 0:35 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 5ТП, вкл в 3:10 с выделенным каб. бкВ между ТП-82151 и ТП-82155 (без нагрузки). МП 50 м. от ТП-82151, разложен пожар. 09.03.2016 разработан котлован. 10.3.16 в 18:00 восстановлено, схема приведена в исходное состояние. | 0:35 | | адм, д/с/ 0,3 МВт/4100 чел/ 11ТП | 174 | 0, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 05.03.16 | 20:38 | 05.03.16 | 20:38 | 0:00 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. | 0:00 | | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 370 чел/ 8ТП | 0 | +2, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 6 | 05.03.16 | 20:59 | 05.03.16 | 21:03 | 0:04 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. | 0:04 | | кот/ 0,1 МВт/ 360 чел/ 6ТП | 3 | +4, дождь, ветер |
| Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Красный Кут - Вишневка | | 05.03.16 | 21:22 | 05.03.16 | 21:22 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. | 0:00 | | нет | 0 | +1, дождь |
| Прим.ЦЭС | 10 | Речная | 5 | 05.03.16 | 21:25 | 05.03.16 | 21:27 | 0:02 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. | 0:02 | | нет/ 0,1 МВт/ 139 чел /8ТП | 15 | +3, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 05.03.16 | 21:39 | 05.03.16 | 21:39 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. | 0:00 | | нет | 0 | +1, дождь |
| Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 05.03.16 | 21:55 | 05.03.16 | 21:55 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. | 0:00 | | нет | 0 | +1, дождь |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------------------|------|----------|-------|----------|-------|-------|---------------------------|--|---|------|------------------|--|------|------------------|
| Хаб.ЦЭС | 110 | Бикин - Малахит | | 05.03.16 | 22:06 | 05.03.16 | 22:06 | 0:00 | МТО, АПВ усл. | 11.03.2016 при обходе ВЛ в пролёте опор № 45-46 обнаружено под ВЛ сломанное сухое дерево, повреждения проводов нет. | | 0:00 | | нет | 0 | -8, снег |
| Прим.ЮЭС | 6 | Топаз | 31 | 05.03.16 | 22:08 | 05.03.16 | 22:17 | 0:09 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усл | Планируется обход. | | 0:09 | | в.канал/ 0,5 МВт/ быта нет/ 6ТП | 30 | +4, дождь, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 05.03.16 | 22:13 | 05.03.16 | 22:13 | 0:00 | МТЗ, АПВ усл | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | 0, дождь |
| Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 05.03.16 | 22:18 | 05.03.16 | 22:18 | 0:00 | МТЗ, АПВ усл | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | 0, дождь |
| Прим.ЮЭС | 110 | Краскино | T1 | 05.03.16 | 22:22 | 05.03.16 | 23:03 | 0:41 | без блинк | Стр=10 МВА. Обесточена 1/2 ПС Краскино. Осмотр без замечаний. В 23:03 вкл на XX. Под нагрузку в 12:00 6.3.16. 15.3.15 произведена проверка РЗА, замечаний нет (предположительно во время дождя заливало водой клемный шкаф). | T2 | 0:37 | 05.03.2016 22:59 | 3 МВт/3256 чел | 1300 | +1, дождь |
| Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 7 | 05.03.16 | 22:31 | 06.03.16 | 11:24 | 12:53 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Лвл=37,7км. В 2:00 соц. знач. и большая часть потребителей запитана от ДГ., в 3:06 вкл до оп 243 (запит 2ТП). В 11:24 включен полностью, после обхода. | ДГ | 3:29 | 06.03.2016 2:00 | котельн. / 0,2 МВт/ 115 чел/ 6ТП | 800 | 0, снег |
| Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 05.03.16 | 22:55 | 05.03.16 | 22:56 | 0:01 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч. (без нагрузки). 6.3.16 в 14:19 включен по нормальной схеме после ремонта вязок оп.137 Ф"А" и на оп.29 по Ф-"В". | | 0:01 | | в.забор, ст.обезжелеза/ 0,1 МВт/ 120 чел/ 5ТП | 2 | 0, снег |
| ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 12 | 05.03.16 | 23:05 | 05.03.16 | 23:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ усл. | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | -6, снег |
| ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 05.03.16 | 23:05 | 05.03.16 | 23:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ усл. | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | -6, снег |
| Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 05.03.16 | 23:20 | 06.03.16 | 0:40 | 1:20 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Выделен участок без нагрузки, на оп.5/25 повреждение концевой кабельной муфты. 9.3.16 в 15:00 устранено, схема восстановлена. | | 1:20 | | школа, д/с/ 2 МВт/ 1460 чел/ 15ТП | 120 | 0, снег |
| Прим.ЗЭС | 10 | Вишневка | 3 | 05.03.16 | 23:24 | 05.03.16 | 23:24 | 0:00 | ав.откл, АПВ усл. | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | 0, снег |
| Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 3 | 05.03.16 | 23:24 | 05.03.16 | 23:26 | 0:02 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усл | Планируется обход. | | 0:02 | | нет/ 0,2 МВт/183 чел/7ТП | 25 | 0, снег |
| Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 3 | 05.03.16 | 23:29 | 06.03.16 | 7:20 | 7:51 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну. | Лвл=24км. Вкл в 3:25 до оп.№90 (запитано 1 ТП), вкл в 7:20 без 2ТП, вкл в 7:40. Пр.оп. 90-185 ветки налипли снегом, касались проводов, устранено. | | 7:51 | | насосн/ 0,2 МВт/183 чел/7ТП | 1400 | 0, снег |
| Прим.ЦЭС | 10 | Вл.Петровка | 2 | 06.03.16 | 0:55 | 06.03.16 | 0:57 | 0:02 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усл | Планируется обход. | | 0:02 | | кот/ 0,2 МВт/ 650 чел/ 8ТП | 4 | 0, дождь |
| Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 06.03.16 | 1:22 | 06.03.16 | 1:22 | 0:00 | МТЗ, АПВ усл | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | 0, дождь |
| Хаб.ЦЭС | 35 | ХТЭЦ-1 - СМ с отп Хабаровская-2 | T-1 | 06.03.16 | 1:34 | 06.03.16 | 5:49 | 4:15 | ДЗ 2з, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной ПС Хабаровская-2 (повреждение изоляции ШР В-35 Т1). В 11:40 по ВЛ закончен обход, замечаний нет. | ВЛ 35 кВ "Тепличный комб.-Хабаровская2" | 0:00 | 06.03.2016 1:34 | жд/ 5 МВт/ быта нет | 0 | -8, снег |
| Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 06.03.16 | 1:40 | 06.03.16 | 1:40 | 0:00 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усл | Планируется обход. | | 0:00 | | кот/ 0,2 МВт/ 370 чел/ 7ТП | 0 | -2, снег |
| Хаб.ЦЭС | 35 | СМ - Втормет | T-24 | 06.03.16 | 2:12 | 06.03.16 | 3:20 | 1:08 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | С обесточиванием ПС Втормет. На ПС Втормет повреждение РВС-35 и ТН-35 1сек.- выведены из схемы, потребитель запитан, произведена замена (всех 3 фаз). Выведена в ремонт 1СШ-35. Устранено и вкл. по норм. сх. в 17:05. | ВЛ 35 "ЗОСП-Втормет". | 1:08 | 06.03.2016 3:20 | насосн ТС/ 2,5 МВт/ 1693 чел | 2833 | -8, снег |
| Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 06.03.16 | 2:40 | 06.03.16 | 2:45 | 0:05 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усл. | | | 0:05 | | кот, школа, скваж, больн/ 0,8 МВт/ 700 чел/ 18ТП | 56 | +2, снег |
| Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 06.03.16 | 4:30 | 06.03.16 | 4:42 | 0:12 | МТО, АПВ ну, РПВ усл | Планируется обход. | | 0:12 | | кот, школа, д/с/ 0,7 МВт/ 1100 чел/ 12ТП | 234 | +3, дождь |
| Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 06.03.16 | 4:33 | 06.03.16 | 8:55 | 4:22 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | Включен без отпайки на с Глазовка. В 10:45 включен полностью, после осмотра. | | 4:22 | | кот, школа, скваж, больн/ 0,8 МВт/ 700 чел/ 18ТП | 3493 | +2, снег |
| Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 5 | 06.03.16 | 7:00 | 06.03.16 | 7:40 | 0:40 | КУ, земля | Вкл до оп 64 (ост 4ТП). 08:53 включено всё, повреждение на ведомственном ТП "Нива". | | 0:40 | | кот/ 0,1 МВт/150 чел/ 9ТП | 67 | +4, пасмурно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Гвоздево | 7 | 06.03.16 | 7:02 | 06.03.16 | 7:25 | 0:23 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке погранзаства. | | 0:23 | | тел.станц/ 0,2 МВт/310 чел/9ТП | 95 | +1, пасмурно |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 06.03.16 | 8:05 | 06.03.16 | 8:45 | 0:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 4-х ТП (Карьер, Связь). В 15:37 включен полностью, на оп № 202 заменен изолятор фазы "В". | | 0:40 | | школа, д.дом/ 0,45 МВт/ 861 чел/ 11ТП | 187 | -6, снег |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|------|-----------------------------|---|-------------------|------|------------------|--|-----|--------------|
| Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 14 | 06.03.16 | 9:47 | 06.03.16 | 10:37 | 0:50 | МТО. АПВ ну. РПВ не произв. | Ивановка, 1050 чел. Вкл. без ТП 01-47, в 11:47 заменён ВВ предохранитель. | | 0:50 | | 4 котельн., РОВД, МЧС / 12ТП / 1МВт | 482 | -6, пасм |
| Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 06.03.16 | 9:54 | 06.03.16 | 9:54 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл. | | | 0:00 | | нет | 0 | -6, пасм |
| Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 1 | 06.03.16 | 9:55 | 06.03.16 | 17:49 | 7:54 | КУ "земля" | Лвл=19км. с.Данильченково, 46чел. Обрыв вязки провода фаза А на оп 185. | | 7:54 | | нет / 0,08МВт / 2ТП | 600 | +3, пасм |
| Ам.ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 06.03.16 | 11:20 | 06.03.16 | 11:20 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл. | | | 0:00 | | нет | 0 | -3, пасм |
| Ам.ЦЭС | 10 | Белогорская | 14 | 06.03.16 | 11:20 | 06.03.16 | 12:09 | 0:49 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Белогорск, 3500 чел. Повреждение на ведомственном РТП-238. | | 0:49 | | Школа, приют, КНС / 11ТП / 0,7МВт | 120 | -3, пасм |
| Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 06.03.16 | 11:58 | 06.03.16 | 11:58 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл. | | | 0:00 | | нет | 0 | +2, ясно |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Некрасовка | 7 | 06.03.16 | 13:30 | 06.03.16 | 18:41 | 5:11 | МТЗ. АПВ выв. | На ХХ. В 16:50 при обходе Ф-7 обнаружено, что ТП-0144 (была на ХХ, ранее питала зону, на балансе ДРСК) частично разобрана неустановленными лицами, следы короткого замыкания, следы (предположительно) крови. На место вызвано руководство ЮРЭС, полиция. После отсоединения ТП-0144, ВЛ включена. | | 0:00 | | нет | 0 | +2, н/б снег |
| ЭС ЕАО | 10 | КРС | 154 | 06.03.16 | 13:37 | 06.03.16 | 13:37 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл. | На оп.154-00/7 ф.А, 154-00/14,16 ф.В повреждение изоляторов. | | 0:00 | | нет | 0 | +4, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 3 | 06.03.16 | 15:45 | 06.03.16 | 19:05 | 3:20 | МТО. РПВ ну. | с.Липовцы, 228 чел. Повреждение конц. каб. муфты на оп. №8. | | 3:20 | | нет / 6ТП / 0,23МВт | 832 | +5, ясно |
| Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 06.03.16 | 15:48 | 06.03.16 | 16:18 | 0:30 | КУ "земля" | Завитинск, 4190 чел. Вкл. 50% нагрузки. В 17:05 включено всё, "земля" самоустранилась. | | 0:30 | | котельная, скважина, гор.администрация / 20ТП / 1МВт | 672 | 0, пасм |
| Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 06.03.16 | 18:24 | 06.03.16 | 22:24 | 4:00 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | Потребителю обеспечен резерв. ТП 1785 поврежден тр-р (400 кВА, обесточено 27 ч.домов) Заменен 07.03.16 в 10:01. | ПС Успеновка ф7 | 2:55 | 06.03.2016 21:19 | котельная / 5ТП / 0,2МВт | 356 | -3, пасм |
| Прим.ЦЭС | 10 | Павловка-2 | В6 Т2 | 07.03.16 | 10:42 | 07.03.16 | 10:46 | 0:04 | МТЗ, АВР-6 усл, РПВ усл. | | | 0:00 | | нет | 0 | -2, ясно |
| Хаб.СЭС | 10 | Литовка | 16 | 07.03.16 | 13:30 | 07.03.16 | 13:40 | 0:10 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усл. | | | 0:10 | | 1100чел / 0,5 МВт | 113 | -3, ветер |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 07.03.16 | 13:51 | 07.03.16 | 14:32 | 0:41 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Выделен участок, обесточено 1ТП (жилой дом). В 17:20 всё включено, заменён изолятор оп. №42 ф.-В. | Петровичи ф.11 | 0:41 | | котельная / 360чел / 0,2 МВт | 138 | 0, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 7 | 07.03.16 | 15:41 | 07.03.16 | 15:42 | 0:01 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усл. | | | 0:01 | | котельн. / 0,13 МВт/ 115 чел/ 6ТП | 2 | +8, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 7 | 07.03.16 | 15:47 | 07.03.16 | 16:09 | 0:22 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усл. | | | 0:22 | | котельн. / 0,13 МВт/ 115 чел/ 6ТП | 46 | +8, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 7 | 07.03.16 | 16:19 | 07.03.16 | 20:50 | 4:31 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп | Вкл. в 19-40 до оп. 437, на оп. 437 отдали шлейфы, запитали 2 ТП из 6. В пр. оп.381-382, 396-397, 415-416, 434-435 убраны ветки с проводов и включили полностью в 20-50. | | 4:31 | | котельн. / 0,13 МВт/ 115 чел/ 6ТП | 599 | +8, ясно |
| Прим.СЭС | 10 | Ольга | 5 | 07.03.16 | 17:44 | 07.03.16 | 18:07 | 0:23 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усл. | | | 0:23 | | 430 чел / 11ТП / 0,2 МВт | 50 | -2, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 07.03.16 | 19:05 | 07.03.16 | 20:25 | 1:20 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл. без ТП-5404, заменён предохранитель 10кВ ф.-В в 22:12. | | 1:20 | | 330 чел / 9 ТП / 0,3 МВт | 420 | 0, ясно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 14 | 07.03.16 | 22:42 | 07.03.16 | 22:43 | 0:01 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усл. | часть п. Лучегорск, 1000чел. | | 0:01 | | школа, детсад / 7ТП / 1,6МВт | 17 | 0, ясно |
| Хаб.СЭС | 35 | Хурба - Совхоз Комсомольский | Т-183 | 07.03.16 | 22:55 | 08.03.16 | 4:00 | 5:05 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | Обесточена ПС С/х Комсомольский, запитана от резерва. Неисправен привод В-35 на ПС Хурба, произведена регулировка. В 04:00 от ВКЛ-35кВ отключена КЛ-35 (Лкл=1,5км) и выведена в ремонт, воздушный участок включен на х.х. 08.03.16 на каб. участке КВЛ-35 Т-183 найдено место повреждения: на раст. 750 м от шин ПС с/х Комсомольский, фаза "С", 9.3.16 расчищено от снега, положены пожоги. 14.03- КЛ откопан, разрезан, испытан. 15- установлен. 3 муфты. 17 - установлено +3 муфты, испытана, поставлена под напряжение в 18:05. 18.03 выполнена фазировка, схема восстановлена. | ф-16 (10кВ) Хурба | 0:25 | 07.03.2016 23:20 | 737 чел / 0,2 МВт | 370 | -5, облач |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----------------------------------|--------------------|----------|-------|----------|-------|-------|----------------------------|---|---|------|------------------|---|-----|-----------------|
| Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 5 | 08.03.16 | 0:12 | 08.03.16 | 0:12 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -1, снег, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Хвальинка | 1 | 08.03.16 | 0:55 | 08.03.16 | 0:55 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -2, снег, ветер |
| Прим.СЭС | 10 | Уборка | 15 | 08.03.16 | 4:25 | 08.03.16 | 4:29 | 0:04 | МТЗ. РПВ усп. | часть с.Уборка, Варпаховка, Каменка, Заметное, 527чел. | | 0:04 | | котельная / 14ТП / 0,2МВт | 20 | -5, снег, ветер |
| Прим.СЭС | 10 | Уборка | 15 | 08.03.16 | 5:06 | 08.03.16 | 15:16 | 10:10 | КУ "земля" | часть с.Уборка, Варпаховка, Каменка, Заметное, 527чел. Неисправен блок управления В-10кВ по ф-15 Уборка, произведена замена. Оп.210/66 заменены 2 изолятора. В 10:45 РПВ неусп. 11:10 вкл без 2-х ТП. Запитали всех потребителей в 12-34, Оп. 124 заменен изолятор. | ф-16 Чугуевка | 1:54 | 08.03.2016 7:00 | котельная / 14ТП / 0,2МВт | 600 | -5, снег, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | по ф-5 РК оп. №207 | 08.03.16 | 10:58 | 08.03.16 | 11:34 | 0:36 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр. 158-159 сняли ветку с проводов. | | 0:36 | | 46чел / 0,001 МВт | 1 | 0, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Спасск | 4 | 09.03.16 | 6:43 | 09.03.16 | 6:43 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -4, ясно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Марьяновка | 8 | 09.03.16 | 9:06 | 09.03.16 | 10:12 | 1:06 | "земля" от КУ | п.Марьяновка, 210 чел. На оп.16 разрушение изолятора ШС-10, устранено. | | 1:06 | | школа, котельная, насосная / 1ТП / 0,08МВт | 90 | -8, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 27 | 10.03.16 | 9:04 | 10.03.16 | 19:37 | 10:33 | МТО | На ХХ. Повреждение КЛ 770 м от ЦРП 104. Устранено. | | 0:00 | | нет | 0 | 0, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 16 | 10.03.16 | 14:21 | 10.03.16 | 14:46 | 0:25 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Душкино, 300чел. В 14:46 включен до ТП-7159, запитано 3 ТП. В 15:30 запитано от резерва все кроме вед. ТП НТК. В пр.оп.12-13 падение дерева на провода, обрыв провода ф.В, срыв вязки ф.С. В 19:39 устранено, включен по нормальной схеме. | ф.15 | 1:09 | 10.03.2016 15:30 | нет / 8ТП / 0,8МВт | 460 | -1, ясно |
| Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 10.03.16 | 14:26 | 10.03.16 | 14:46 | 0:20 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя. | | 0:20 | | насосная, КНС / 16ТП / 0,53МВт | 176 | -14, обл |
| Прим.ЮЭС | 35 | Шкотово - Насосная-2 - Новороссия | | 10.03.16 | 16:14 | 10.03.16 | 22:40 | 6:26 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Погашены ПС Насосная-2, Новороссия. Ч/з 29 мин запитана ПС Новороссия от резерва. В 17:25 запитана ПС Насосная-2 от ПС Новороссия. Повреждение на участке ВЛ-35 Шкотово-Насосная-2, выведен в ремонт. В пр.оп.35-36 сторонними лицами спилено дерево, на оп.34 обрыв проводов верхней и нижней фазы, перепустился провод до оп.31. Сообщено в СБ, полицию. Устранено. | ВЛ-35 Смоляниново/т - Делю - Новороссия | 0:29 | 10.03.2016 16:43 | 700чел / 1МВт | 193 | -1, ясно |
| ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 11.03.16 | 1:28 | 11.03.16 | 5:21 | 3:53 | Земля, от КУ. | Работа с землей до прибытия ОВБ. Выведен участок (30% нагрузки, быт, 2 котельных), остальной потребитель запитан в 1:30. Оп. 130 заменена вязка. | | 3:53 | | 2 котельных | 221 | -12, облачно |
| Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 31 | 11.03.16 | 19:15 | 11.03.16 | 21:42 | 2:27 | "земля" от КУ | п.Новобурейск, 1200чел. На оп.19 заменен изолятор. | | 2:27 | | больница, администр, КНС, д/с / 7ТП / 0,38МВт | 950 | -8, обл |
| Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 17 | 12.03.16 | 3:35 | 12.03.16 | 4:05 | 0:30 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | г.Партизанск, 2141чел. В 4:05 включен до ТП-7425, запитано 9ТП. В 4:33 включен до ТП-7498 без 4-х ТП. В 5:30 вкючен без 2-х ТП. В пр.оп.80-81 обнаружено упавшее дерево рядом с ВЛ, снята ветка с проводов, повреждений оборудования нет. На оп.79 ж/б обнаружен срыв вязки провода по ф.А, провод лежит на траверсе. Устранено, включили полностью по нормальной схеме в 10:30 | | 0:30 | | ТНС, д/с / 16ТП / 0,8МВт | 500 | -7, ясно |
| Ам.ВЭС | 10 | Виноградовка | 2 | 12.03.16 | 10:06 | 12.03.16 | 10:09 | 0:03 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Виноградовка | | 0:03 | | нет | 6 | -7, пасм. |
| Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 12.03.16 | 10:06 | 12.03.16 | 11:22 | 1:16 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Надежда, с.Тургенево,с.Лесное,325чел. Повреждение на абонентской отпайке. | | 1:16 | | котельная, насосная, 11ТП/ 0,1 МВт | 140 | -2, обл. |
| Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 10 | 12.03.16 | 10:46 | 12.03.16 | 10:46 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Екатеринославка | | 0:00 | | ретранслятор | 0 | -8, ветер |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|------|---|---|---------------|------|------------------|--|------|--------------|
| Ам.ЦЭС | 10 | Центральная | 39 | 12.03.16 | 11:10 | 12.03.16 | 11:45 | 0:35 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Промышленный район, быта нет. Включен до ЛР 402 (без 3-х ТП). На участке от ЛР 402 до ЛР 403 при несанкционированных земляных работах сторонней организацией ("Калинин энергострой") повреждена КЛ. Сообщено в с.б., полицию. В 15:26 все включено, подключена резервная кл | | 0:35 | | нет | 76 | -8, пасм. |
| Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 1 | 12.03.16 | 11:15 | 12.03.16 | 11:16 | 0:01 | Ав. Откл., АПВ ну., РПВ усп. | Птицефабрика | АВР | 0:00 | 12.03.2016 11:15 | нет/4ТП | 0 | -2, обл. |
| Ам.ЗЭС | 10 | Пера | 14 | 12.03.16 | 13:19 | 12.03.16 | 13:23 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | часть г.Свободный, 4500ч. В пролете ОП 14-15 подрезана ветка дерева (при ветре касалась провода) | | 0:04 | | д.сад, котельная | 42 | -8, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Моховая | 11 | 12.03.16 | 13:47 | 12.03.16 | 14:04 | 0:17 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | на Х.Х. | | 0:00 | | нет | 0 | -8, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 12.03.16 | 13:58 | 12.03.16 | 14:39 | 0:41 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп | | | 0:41 | | нет | 326 | -8, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-2 | 2 | 12.03.16 | 16:00 | 12.03.16 | 19:06 | 3:06 | Откл.КУ"Земля" | Садоводческое общество. На оп. 67 обрыв провода, следов внешнего возд. нет. Устранено | | 3:06 | | нет/0,1 МВт/4ТП | 210 | -3, обл. |
| Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 12.03.16 | 18:54 | 12.03.16 | 18:54 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Новобурейск, 1900ч. | | 0:00 | | нет | 0 | -8, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 6 | 13.03.16 | 1:10 | 13.03.16 | 1:14 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Николаевка, Новицкое. | | 0:04 | | нет / 13ТП / 0,3МВт | 60 | -1, снег |
| Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 13.03.16 | 20:47 | 13.03.16 | 20:48 | 0:01 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п.Черноручье, п.Валентин, 569чел | | 0:01 | | школа, котельная, больница/15Тп/0,5 МВт | 20 | +1, обл. |
| Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 13.03.16 | 22:05 | 14.03.16 | 2:05 | 4:00 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | п.Черноручье, п.Валентин, 569чел., Лвл-33км. 01-11 включен без нагрузки до оп.198. В пролете ОП 105-106 убрана ветка | | 4:00 | | школа, котельная, больница/15Тп/0,5 МВт | 3000 | +1, обл. |
| Прим.ЮЭС | 10 | Тавричанка | 16 | 14.03.16 | 4:28 | 14.03.16 | 4:36 | 0:08 | МТЗ. РПВ усп | с.Чапаево, 820чел. Повреждение в сетях потребителя (вкл в 11:00) | | 0:08 | | котельная/0,8 МВт/9ТП | 2 | -4, обл. |
| Прим.ЗЭС | 10 | Заря | 1 | 16.03.16 | 11:57 | 16.03.16 | 18:55 | 6:58 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | Лвл=18км. В 17:20 вкл до оп. 12(без 9ТП).Вкл в 18:55 (ч/з 6:58). Оп 131 заменены поврежденные изоляторы ф А,С (фарфор, верхней осмотр). | | 6:58 | | кот, школа, насосн/0,1 МВт/765 чел/ 11ТП | 700 | +4, ясно |
| Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 1 | 17.03.16 | 12:10 | 17.03.16 | 12:43 | 0:33 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Лвл=17,5км. Вкл. без 2-х ТП. Оп. №136 заменили изолятор. Устранено 15:17. | | 0:33 | | 200чел / 6ТП / 0,3 МВт | 150 | +4, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 3 | 17.03.16 | 14:02 | 17.03.16 | 18:45 | 4:43 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Оп. 11 сняли проволку, ТП-1115 заменен опорный изолятор. | | 4:43 | | 5 котельных / 860 чел / 30ТП / 0,9 МВт | 4200 | +6, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 9 | 17.03.16 | 14:02 | 17.03.16 | 15:49 | 1:47 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение в сетях потребителя. | | 1:47 | | школа, детсад / 14 ТП / 1,2 МВт / 3900 чел | 1950 | +6, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 17.03.16 | 15:31 | 17.03.16 | 16:56 | 1:25 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Лвл=52км. Погашено: часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский, 410чел. В 16:20 включили до ТП-7134, запитали 11 ТП. В 16:56 включили до РКЛ оп. 395 без 2-х ТП. Ремонт шлейфа оп 513, убрали сухое дерево в пр 514-515. Устранено в 20:25. | | 1:25 | | школа, скважина / 410чел / 15ТП / 0,15 МВт | 232 | +10, ясно |
| Ам.ВЭС | 10 | Варваровка | 26 | 17.03.16 | 16:58 | 17.03.16 | 16:58 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -5, ветер |
| Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 17.03.16 | 17:08 | 17.03.16 | 20:06 | 2:58 | Земля, от КУ. | Оп. № 6 заменён изолятор. | Городская ф.3 | 0:43 | 17.03.2016 17:51 | 3000 чел, котельная / 18ТП / 0,4 МВт | 305 | -5, ветер |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 18 | 18.03.16 | 9:24 | 18.03.16 | 9:24 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | | | 0:00 | | нет | 0 | -3, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 25 РК | 18.03.16 | 10:18 | 18.03.16 | 12:45 | 2:27 | Земля, от КУ. | Заменен изолятор на оп. 251. | | 2:27 | | 100чел / 23 ТП / 0,2 МВт | 500 | +5, пасмурно |
| Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 10 | 18.03.16 | 9:08 | 18.03.16 | 11:11 | 2:03 | МТО, АПВ неусп, РПВ отказ МЭС | повреждение в сетях потребителя | | 1:30 | 18.03.2016 10:38 | 500чел, больница | 440 | -10, ветер |
| Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 18.03.16 | 9:31 | 18.03.16 | 11:15 | 1:44 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Сторожка, резервное питание санатория "Белые горы" 11:15 вкл с откл ЛР 258 (сторожка запитана). Оп. 173 заменены 2 изол. Включено полностью в 19:20 | | 1:44 | 18.03.2016 11:15 | нет | 25 | -8, снег |
| Ам.ЦЭС | 35 | Александровка - Степная | | 18.03.16 | 12:21 | 18.03.16 | 12:33 | 0:12 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Режим ремонтный (погашение ПС Степная). Произведён осмотр, замечаний нет. | | 0:12 | | школа, котельная / 0,5 МВт | 110 | -5, ветер |
| Прим.ЦЭС | 110 | Уссурийск-2 - Междуречье | | 18.03.16 | 14:26 | 18.03.16 | 14:26 | 0:00 | Усс. НЗЗ 1ст, АПВ усп. Меж: ВЧЗ, АПВ усп. | ИМФ ф."В" L=2,4 км (вся длина ВЛ 10,9 км), в пр. оп. 16-17 обнаружено прохождение пала | | 0:00 | | нет | 0 | +7, пасмурно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------------------------------|--|-------------------------------|------|--|------------------|--------------|----------|
| Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 8 | 18.03.16 | 20:12 | 18.03.16 | 20:13 | 0:01 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | | 0:01 | | 420чел / 4ТП / 0,4 МВт | 10 | +9, пасмурно | |
| Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 14 | 18.03.16 | 20:12 | 18.03.16 | 20:17 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | | 0:05 | | 1000 чел / 7ТП / 1,6 МВт | 117 | +9, пасмурно | |
| ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 18.03.16 | 13:50 | 18.03.16 | 14:04 | 0:14 | МТО, МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | | 0:14 | | нет | 4 | +3, пасмурно | |
| Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 18.03.16 | 23:52 | 18.03.16 | 23:56 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну. РПВ усп. | с.Федосьевка с.Бурлит, 498чел. | 0:04 | | котельная / 0,5МВт / 16ТП | 33 | +3, дождь | |
| ЮЯ ЭС | 110 | Нерюнгринская ГРЭС - СХК | №1 (Л-119) | 19.03.16 | 2:22 | 21.03.16 | 21:25 | 67:03 | ДЗЛ. АПВ ну. РПВ в 2:29 ну | На ПС СХК и Городская-2 АВР-6кВ и 10кВ отработал успешно, потребитель не обесточивался. Излом траверсы анк. оп. №42. 19.03.16 производили сборку опоры, 20.3.16 опора собрана. 21.03.16 опора установлена, ВЛ включена | ВЛ-110кВ НГРЭС-СХК №2 (Л-120) | 0:00 | нет | 0 | -14, облачно | |
| Хаб.ЦЭС | 35 | СРЗ | В-6/35 2Т | 19.03.16 | 5:40 | 19.03.16 | 6:33 | 0:53 | МТЗ-6, МТЗ-35. РПВ усп | Обесточена 2СШ-6кВ (СВ-6 не включился). В 06:08 (ч/з 28 мин) потребитель запитан. Произведён осмотрен 2Т, замечаний нет. В 06:33 2Т вкл. на XX, в 06:47 восстановлена норм. схема. Проведена послеав. проверка РЗА, замечаний нет. По вед. ф.19 (потребитель судоремонтный завод) у потребителя протечка крыши в ЗРУ б. Ф.19 не отключался. Необходимо проверка РЗА, проверка привода. | 1Т (вкл. СВ-6) | 0:28 | 19.03.2016 6:08 | 3250 чел / 2МВт | 933 | -6, пасм |
| Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - Горький | №1 (С-3) | 19.03.16 | 6:46 | 19.03.16 | 6:46 | 0:00 | ЗЗ 1ст., МТО, АПВ усп. | 19.03.16 осмотр ПС и обход ВЛ без замечаний. | | 0:00 | нет | 0 | -6, пасм | |
| Ам.ЦЭС | 110 | Сетевая | Т2 | 19.03.16 | 16:21 | 19.03.16 | 17:04 | 0:43 | МТЗ | АВР 35 успешен, АВР 10кВ не успешен. Обесточена 2 СШ 10кВ. В 16:53 Т2 включен, 2 СШ поставлена под напряжение. В 17:04 включено все, кроме ведомственных ф.15 (б/б), неисправен терминал защит, заменен и вкл в 20:50), 10 (МТЗ, Хуа-Фу) и ф.19 (15:52 отключен от МТО). | | 0:43 | часть г.Благовещенск/14 МВт/30600 чел. | 7830 | +1, ясно | |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 11 | 19.03.16 | 19:29 | 19.03.16 | 22:08 | 2:39 | откл. КУ"Земля" | Оп. 3 заменен изолятор. | ф.9 ПС Красицкое | 0:55 | 19.03.2016 20:24 | 460чел / 0,3 МВт | 303 | -1, ясно |
| Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 9 | 19.03.16 | 18:03 | 19.03.16 | 18:26 | 0:23 | откл. КУ"Земля" | повреждение в сетях потребителя | | 0:23 | насосная, школа, д.сад/0,15 МВт | 58 | +1, ясно | |
| Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 19.03.16 | 10:15 | 19.03.16 | 10:15 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | повреждение в сетях потребителя | | 0:00 | котельная, школа | 0 | +4, ясно | |
| Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 19.03.16 | 10:42 | 19.03.16 | 10:42 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | повреждение в сетях потребителя | | 0:00 | котельная, школа | 0 | +4, ясно | |
| Хаб.ЦЭС | 6 | СМР | В6 Т1 | 20.03.16 | 7:18 | 20.03.16 | 7:22 | 0:04 | МТЗ, РПВ усп. | Отключился с В-6 ф-119, в 07:22 при включении по ТУ В-6 2Т отключился аварийно В-6 ф-106. 21.03.16 проверка РЗА, замечаний нет. | | 0:04 | часть г. Хабаровска / 2,98МВт | 199 | -1, облачно | |
| Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 37 | 20.03.16 | 15:00 | 20.03.16 | 15:00 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | п.Магдагачи | | 0:00 | нет | 0 | -5, ясно | |
| Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 20.03.16 | 15:30 | 20.03.16 | 15:30 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | п.Магдагачи. На ТП-15 заменены ОПН ф.А,В. | | 0:00 | нет | 0 | -5, ясно | |
| Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 13 | 20.03.16 | 10:51 | 20.03.16 | 10:52 | 0:01 | МТЗ, АПВ вьв., РПВ усп. | с.Филипповка, 415чел | | 0:01 | нет/4ТП/0,1 МВт | 10 | +3, ясно | |
| Прим.ЮЭС | 10 | Гвоздево | 7 | 20.03.16 | 19:50 | 20.03.16 | 20:09 | 0:19 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | повреждение в сетях потребителя | | 0:19 | 300 чел/0,1 МВт/7ТП | 140 | +5, ясно | |
| ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм | 255 | 20.03.16 | 9:10 | 20.03.16 | 9:10 | 0:00 | МТЗ, АПВ у | п.Валдгейм 1500ч. | | 0:00 | нет | 0 | -7, ясно | |
| ЮЯ ЭС | 10 | Восточная | ф."РПБ 3" | 20.03.16 | 10:55 | 20.03.16 | 12:58 | 2:03 | откл. КУ"Земля" | повреждение в сетях потребителя | | 2:03 | Котельная (2) Теплопункт Водозабор(2) | 458 | -15, обл. | |
| Прим.ЮЭС | 10 | А | 3 | 20.03.16 | 23:04 | 21.03.16 | 22:41 | 23:37 | Земля, от КУ. | Головной участок (КЛ-6) выведен в ремонт, МП 715м от ПС А. 21.3.16 разработан котлован, обнаружена поврежденная кабельная муфта, в 20-53 смонтированы две кабельные муфты, кабельная вставка 5м. В 22:41 фидер включен | Мингородок ф.12 | 0:27 | 20.03.2016 23:31 | 8ТП / 0,3 МВт | 135 | +3, ясно |
| Ам.ЦЭС | 10 | Владимировка | 3 | 21.03.16 | 5:45 | 21.03.16 | 5:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | | | 0:00 | нет | 0 | -8, ясно | |
| Ам.ЗЭС | 10 | Загорная | 1 | 21.03.16 | 5:50 | 21.03.16 | 6:05 | 0:15 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | На РТП-7-76 перекрытие птиц. | | 0:15 | нет | 20 | -8, ясно | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|------|--|---|------|--|-------|--------------|
| Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 21.03.16 | 7:55 | 21.03.16 | 8:27 | 0:32 | "земля" от КУ | п.Архара, Черноберезовка, Грибовка, 904чел. Включен до ЛР-903 (больше 50%). В 9:21 включено без 1ТП. В 11:21 включен полностью. На оп.318/129 заменен изолятор. | 0:32 | радиолокатор, мед.пункт, школа, котельная / 16ТП / 0,15МВт | 55 | -5, обл |
| ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 46 | 21.03.16 | 9:56 | 21.03.16 | 11:55 | 1:59 | "земля" от КУ | с.Дежнево, 40чел. На оп.46-00/20 гнездо на траверсе, мертвая птица. Устранено. | 1:59 | котельная / 2ТП / 0,02МВт | 33 | +2, облачно |
| Хаб.СЭС | 10 | Маго | 6 | 21.03.16 | 11:08 | 21.03.16 | 11:14 | 0:06 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | п.Маго, 1223чел. | 0:06 | насосная, котельная / 11ТП / 0,54МВт | 54 | -8, ветер |
| Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ3 - РЦ с отп. СМР, КПУ, Березовка | №1 | 21.03.16 | 11:22 | 21.03.16 | 11:34 | 0:12 | РЦ: ВЧБ, ДЗ 1,2ст, ТЗНП 1ст, АПВ ну., РПВ усп. ХТЭЦ-3: ВЧБ, НЗЗ 1ст. АПВ ну, РПВ усп. | Схема ремонтная (выведена цепь №2: чистка просеки). Погашение ПС КПУ, Березовка, СМР, КАФ, М, Балтика, 2с. ПС Р. В пр.оп.30-31 перекрытие оторвавшейся макушкой спиливаемого дерева, без повреждения. В 11:35 работы по заявке приостановлены, в 14:45 наряд закрыт. | 0:12 | г.Хабаровск, 79400 чел / 46МВт | 9200 | -5, обл |
| Ам.ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск | | 21.03.16 | 15:49 | 21.03.16 | 15:57 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | ИМФ ф.А, В 257км. | 0:08 | нет/0,9 МВт | 130 | -2, обл |
| Ам.ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 21.03.16 | 17:30 | 21.03.16 | 17:30 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | часть г.Благовещенск,500ч. | 0:00 | нет | 0 | +5, обл |
| Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 9 | 22.03.16 | 7:20 | 22.03.16 | 7:26 | 0:06 | Ав. Откл., АПВ выв., РПВ усп. | с. Дубки, 200чел. | 0:06 | нет/3ТП | 2 | -3, ясно |
| Хаб.СЭС | 10 | Хурба | 18 | 22.03.16 | 9:27 | 22.03.16 | 9:42 | 0:15 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Хурба, 3770 чел. | 0:15 | котельная, аэропорт / 9ТП / 0,6МВт | 150 | -3, ветер |
| Прим.ЗЭС | 110 | Иман - Новопокровка | | 22.03.16 | 13:34 | 22.03.16 | 17:18 | 3:44 | НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну. | ИМФ ф.А 74,8км. Обесточено 4 ПС 110кВ (Новопокровка, Роцино, Глубинная, Восток) и 3 ПС 35кВ(Измайлиха, Незаметное, Лукьяновка). В 14:46 (ч/з 1:12) запитаны ПС Новопокровка, Лукьяновка (3,2МВт, 6840чел) от ПС Ракитное по сети 35кВ. В 17:18 (ч/з 3ч.44 мин.) ВЛ включена в неполнофазном режиме. В пр.оп.306-307 обрыв провода спиленным деревом при не законной (несанкционированной) рубке. Виножник установлен, сообщено в полицию, СБ. В 20:12 ВЛ выведена в ремонт. В 23-57 (ч/з 3ч.45 мин.) повреждение устранено, ВЛ включена в работу по нормальной схеме. | 3:44 | 14255чел / 12МВт | 44800 | +5, ясно |
| Хаб.СЭС | 10 | Селихино | 14 | 22.03.16 | 14:06 | 22.03.16 | 14:51 | 0:45 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | повреждение в сетях потребителя | 0:45 | котельная, школа / 0,6МВт | 460 | -3, ветер |
| ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 22.03.16 | 21:59 | 22.03.16 | 22:15 | 0:16 | б/б, АПВ не раб., РПВ усп. | с. Союзное, Екатерино-Никольское, 1200ч. | 0:16 | 3 котельн больница шк.-интер д/сад | 5 | -8, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Хасанская | 3 | 22.03.16 | 23:25 | 23.03.16 | 0:28 | 1:03 | Ав. Откл., АПВ ну., РПВ ну. | с.Камышовое, 150чел. Повреждение на вед. отпайке. /23.3.16 осмотр: на РЛ1 горение ножа РЛНД., приозведен ремонт/. | 1:03 | школа/0,1 МВт/7ТП | 50 | +3, обл. |
| Ам.ЦЭС | 10 | Березовка | 1 | 22.03.16 | 22:19 | 22.03.16 | 22:22 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Семиозерка, 790ч. | 0:03 | д.сад | 3 | -6, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 6 | 23.03.16 | 7:11 | 23.03.16 | 7:18 | 0:07 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Тимирязевка, 400чел | 0:07 | котельная, школа/0,1 МВт/5ТП | 2 | +1, обл. |
| Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 13 | 23.03.16 | 8:12 | 23.03.16 | 8:14 | 0:02 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | часть п.Ярославка, п.Дальзавод, п.Вознесенка, 1781чел. Повреждение на ведомственном участке. | 0:02 | д.сад, котельная/0,8 МВт/22ТП | 264 | +2, ясно |
| Ам.СЭС | 10 | Энергия | 11 | 23.03.16 | 8:18 | 23.03.16 | 8:23 | 0:05 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | г.Зая, 410чел. | 0:05 | больн, насосн/0,8 МВт/ 410 чел/ 9ТП | 15 | -10, облачно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 23.03.16 | 14:17 | 23.03.16 | 14:20 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Ласточка, Емельяновка, 301чел. | 0:03 | вн.башня/ 0,1 МВт/ 301 чел/8Тп | 5 | +3, ветер |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 23.03.16 | 15:40 | 23.03.16 | 16:48 | 1:08 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Лвл=8км, Лбаза=45км. Пр оп 52-53 убрано упавшее дерево (сухостой). | 1:08 | кот, школа, д/с, РРС/ 0,15 МВт/ 213 чел/ 11ТП | 170 | +1, облачно |
| Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 23.03.16 | 15:47 | 23.03.16 | 15:50 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Ласточка, Емельяновка, 301чел. | 0:03 | вн.башня/ 0,1 МВт/ 301 чел/8Тп | 6 | +3, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 2 | 23.03.16 | 16:25 | 23.03.16 | 16:26 | 0:01 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Ц.Усадьба, 327чел. | 0:01 | нет/0,1 МВт/ 327 чел/5ТП | 1 | +3, ветер |
| Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 18 | 23.03.16 | 16:35 | 23.03.16 | 17:03 | 0:28 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Осмотр без замечаний. | 0:28 | нет/ 0,1 МВт/ 50 чел/ 3ТП | 23 | +3, облачно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 23.03.16 | 21:05 | 23.03.16 | 21:10 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Григорьевка, 900чел. | 0:05 | школа, котельная / 13ТП / 0,1МВт | 14 | +5, обл |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------------------------|-----|----------|-------|----------|-------|-------|--------------------------|--|--|------|------------------|---|------|------------------|
| Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 4 | 24.03.16 | 16:15 | 24.03.16 | 16:18 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усл. | с.Кондратеновка, 250чел. | | 0:03 | | нет/ 0,1 МВт/ 250 чел/ 5ТП | 64 | +8, ветер |
| Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 24.03.16 | 18:40 | 24.03.16 | 19:38 | 0:58 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | При вкл земля, вкл с землей для поиска МП прибором. В 19:57 земля самоустранилась. Продолжение обхода 25.3.16. | | 0:58 | | школа/ 0,2 МВт/ 382 чел/ 10ТП | 200 | +2, облачно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 9 | 24.03.16 | 20:58 | 25.03.16 | 21:14 | 24:16 | "земля" от КУ | г.Большой Камень, 3900чел. Повреждение головного участка КЛ-6 (МП 15м от ЦРП-101 в сторону ПС). В 23:00 запитаны 3-и ТП от резерва. В 23:47 запитано еще 3 ТП (70% нагрузки запитано). В 0:25 потребители запитаны полностью. Повреждение устранено, восст.норм.схема. | ф.16, ф.40, ф.42 ПС Береговая-1, ф.13 ПС Топаз | 2:49 | 24.03.2016 23:47 | д/с, школа, пож.депо / 14ТП / 1,4МВт | 3943 | +2, облачно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 6 | 25.03.16 | 6:43 | 25.03.16 | 7:15 | 0:32 | МТЗ, АПВ нет. | с.Корсаковка, 1800чел. Включен без ТП-20036, поврежден тр-р. В 10:42 тр-р заменили, ТП включена в работу. | | 0:32 | | котельная / 2ТП / 0,1МВт | 37 | -1, обл |
| Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 25.03.16 | 7:07 | 25.03.16 | 8:39 | 1:32 | "земля" от КУ | с.Ильиновка, 210чел. Вкл. без вед 1ТП, повреждение вязки оп. №18 (кольцо с ф-5 Ильиновка). Устранено в 9:26. | | 1:32 | | скважина, котельная / 4ТП / 0,1МВт | 135 | -2, обл |
| Ам.ЦЭС | 10 | Дачная | 7 | 25.03.16 | 11:50 | 25.03.16 | 13:36 | 1:46 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. | | 1:46 | | нет / 4ТП / 100 чел / 0,07МВт | 120 | +10, ясно |
| Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 25.03.16 | 15:49 | 25.03.16 | 15:49 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл. | Осмотр на 28.3.16. | | 0:00 | | нет | 0 | +10, ясно |
| ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 25.03.16 | 16:15 | 25.03.16 | 16:34 | 0:19 | МТО. АПВ не раб. РПВ ну. | Биробиджан, 1500 чел. Вкл. без вед. ТП-1141, 1142, поврежден кабель между ЦРП-2 яч.1 и оп. №127-00/1. Вкл в 21:20 (переведено на резервную КЛ). | | 0:19 | | школа, д/сад, кнс / 11ТП / 0,7МВт | 249 | +10, ясно |
| Прим.ЦЭС | 6 | Михайловка | 2 | 25.03.16 | 19:40 | 25.03.16 | 23:10 | 3:30 | КУ, земля | Потребителю обеспечен резерв. (кроме 3 вед ТП), вкл в 23:10 с выделенным уч. без нагрузки, вкл в 0:48. Оп 36 снята проволока | ф1 | 1:31 | 25.03.2016 21:11 | нет / 0,5МВт / 7ТП/ 600 чел. | 455 | +7, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 16 | 25.03.16 | 20:53 | 25.03.16 | 21:17 | 0:24 | ав. Откл. РПВ ну. | Вкл до оп.88 (запитано 10 ТП), вкл в 23:42 без 2ТП, вкл в 1:21. Пр оп 163-164 убрано упавшее дерево. | | 0:24 | | котельная / 0,14МВт / 14ТП / 281 чел | 159 | +7, ясно |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 12 | 25.03.16 | 22:35 | 25.03.16 | 23:35 | 1:00 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до Р4 (запит 50%), вкл в 4:30. . Пр оп 41-42 обрыв 2х проводов (карьер, работа автотехники). Сообщено СБ, ОВД. | | 1:00 | | кот, школа, д/с/ 0,7 МВт/ 2350 чел/24ТП | 930 | +2, облачно |
| ЭС ЕАО | 6 | Биджан | 233 | 26.03.16 | 9:00 | 26.03.16 | 9:00 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл. | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | +1, ясно |
| Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 42 | 26.03.16 | 10:10 | 26.03.16 | 10:35 | 0:25 | МТО. АПВ запрет. РПВ усл | Осмотр, замечаний нет. | | 0:25 | | БТЭЦ освещение воды / 29ТП / 200 чел / 0,2МВт | 40 | +2, ветер |
| Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 2 | 26.03.16 | 10:10 | 26.03.16 | 10:10 | 0:00 | МТЗ-2. АПВ усл | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | 0, сильный ветер |
| Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 16 | 26.03.16 | 10:21 | 26.03.16 | 10:26 | 0:05 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усл | Ивановка, 384 чел. частичный обход, замечаний нет. | | 0:05 | | котельная / 0,1МВт / 8ТП | 7 | 0, сильный ветер |
| Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 26.03.16 | 10:27 | 26.03.16 | 10:27 | 0:00 | МТО. АПВ усл. | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | 0, сильный ветер |
| Прим.ЮЭС | 35 | Западная - Артемовская | | 26.03.16 | 12:11 | 26.03.16 | 16:43 | 4:32 | КУ, земля | На ХХ. Осмотр, замечаний нет. "Земля" самоустранилась. | | 0:00 | | нет | 0 | +9, ясно |
| ЭС ЕАО | 6 | МК | 119 | 26.03.16 | 12:40 | 26.03.16 | 12:40 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл. | Планируется обход. | | 0:00 | | нет | 0 | +10, ясно |
| ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 111 | 26.03.16 | 14:02 | 26.03.16 | 14:03 | 0:01 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усл | Казанка, 374 чел. Планируется обход. | | 0:01 | | котельная / 5ТП / 0,2МВ. | 1 | +10, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 26.03.16 | 14:42 | 26.03.16 | 15:15 | 0:33 | МТЗ. РПВ усл | Прилуки, Усачевка, 220чел. Осмотр, замечаний нет. | | 0:33 | | котельная / 0,1МВт / 6ТП | 94 | +10, ясно |
| Ам.ЗЭС | 35 | Коболдо - Токур | | 26.03.16 | 15:02 | 26.03.16 | 15:02 | 0:00 | МТЗ. АПВ усл. | Осмотр: в пролёте оп.№23-24 падение макушки дерева (без повреждения провода) при несанкционированных работах золотодобывающего предприятия "Коболдо" по расчистке площадки под полигон. Сообщено в СБ. | | 0:00 | | нет | 0 | +4, ветер |
| Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 8 | 26.03.16 | 19:05 | 26.03.16 | 19:20 | 0:15 | ав. откл. РПВ усл | часть с.Новицкое, 515чел. В результате пала сгорели опоры №33/24 и 33/26, остались траверсы, висят на проводах (габариты 6 и 5,5 м). Устранили 27.3.16. | | 0:15 | | котельная, школа, д/сад, насосная / 11ТП / 0,4МВт | 100 | +10, ясно |
| Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 26.03.16 | 21:05 | 26.03.16 | 23:07 | 2:02 | КУ, земля | Оп 25 заменен поврежденный изолятор. | | 2:02 | | школа, скваж, кот/ 0,75 МВт/ 4190 чел/ 20ТП | 807 | +2, ветер |
| Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 13 | 27.03.16 | 3:35 | 27.03.16 | 4:08 | 0:33 | Ав.откл. АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя. На ведомственной отпайке "Туннель" (Хасанский район). | | 0:33 | | нет/0,1 МВт/416 чел/4ТП | 40 | +1, облачно |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------------|-----|----------|-------|----------|-------|-------|-----------------------------------|--|---------------------|------|------------------|--|------|-----------------|
| ЮЯ ЭС | 10 | Серебрянный бор | 25 | 27.03.16 | 8:33 | 27.03.16 | 10:04 | 1:31 | МТЗ, АПВ не усп. | Повреждение в сетях потребителя | | 1:31 | | 300чел / 4ТП / 0,2 МВт | 150 | -16, ветер |
| ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 16 | 27.03.16 | 20:07 | 27.03.16 | 20:08 | 0:01 | КУ, земля | Отключали для определения поврежденного присоединения. Под оп. 16-01-16 сорока со следами перекрытия. | | 0:01 | | 5 котельных | 3 | +3, ясно |
| Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 27.03.16 | 23:59 | 28.03.16 | 1:39 | 1:40 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | часть с.Чугуевка, 987чел. Вкл. 11 ТП, в 02-09 вкл. без ТП-3083 (поврежден тр-р 250кВА). В 4:28 тр-р заменён, потребитель запитан. | | 1:40 | | насосная, котельная, детдом, ИТК / 16ТП / 1,1МВт | 1814 | -2, ясно |
| Прим.ЮЭС | 10 | Подъяпольск | 2 | 28.03.16 | 0:24 | 28.03.16 | 1:28 | 1:04 | Ав. откл, РПВ ну. | часть п.Подъяпольск, 150чел. В КТП-81301 произошло перекрытие между старой поврежденной КЛ 10 кВ (была отсоединена) и спусками шин к КЛ 10 кВ в сторону ТП-82050 (старую КЛ убрали, действующее оборудование не повреждено). | | 1:04 | | теплотпункт / 0,2МВт / 7ТП | 210 | 0, ясно |
| Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 6 | 28.03.16 | 3:15 | 28.03.16 | 7:03 | 3:48 | МТЗ, РПВ ну. | Лвл=8,8км. часть г. Партизанск, 1289чел. Выделен повреждённый участок без потребителя. В ТП-7442 повреждена каб. муфта 6 кВ (кабель со стороны ТП-7363). 28.03 в 16:50 восстановлена. | Ф-16 | 1:25 | 28.03.2016 4:40 | котельная / 1,1МВт / 16ТП | 1558 | -1, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 28.03.16 | 11:47 | 28.03.16 | 15:05 | 3:18 | МТЗ, АПВ, РПВ не усп. | Устранен обрыв провода Ф "В" пр. 26-27 | | 3:18 | | 550чел, котельная / 13 ТП / 0,4 МВт | 132 | +10, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 28.03.16 | 16:30 | 28.03.16 | 16:34 | 0:04 | МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп. | | | 0:04 | | 200чел / 2ТП / 0,1 МВт | 4 | +9, ясно, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Промышленная | 29 | 28.03.16 | 16:35 | 28.03.16 | 16:43 | 0:08 | МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп. | | | 0:08 | | нет / 2ТП / 0,05МВт | 7 | +9, ясно |
| Прим.ЦЭС | 10 | Камень - Рыболов | 5 | 28.03.16 | 18:39 | 28.03.16 | 18:46 | 0:07 | Земля, от КУ. | В 18-46 включили при отключенном РС 378 на оп. №18. Осталось погашено 5 ТП. На опоре №18/2/1 устранили обрыв вязки по фазе А, заменили изолятор и включили полностью в 21-02 (ч/з 2ч 23м). | | 0:07 | | 4000чел, школа, д.сад / 28ТП / 0,3 МВт | 292 | +8, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Новоникольск | 6 | 28.03.16 | 18:47 | 28.03.16 | 18:50 | 0:03 | МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп. | | | 0:03 | | 800чел / 10ТП / 0,3 МВт | 57 | +8, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Мелькомбинат | 8 | 28.03.16 | 20:14 | 29.03.16 | 17:23 | 21:09 | МТЗ. | Сбита оп.39 (жб, анкер). Виновник установлен. Разобрали шлефа на опоре №47 и запитали всю нагрузку от Ф-1 ПС Промышленная. 29.3.16 в 17:23 включен по нормальной схеме, оп.39 заменена. | Ф-1 ПС Промышленная | 2:00 | 28.03.2016 22:14 | нет / 150 чел / 2ТП / 0,1 МВт | 200 | +3, ветер |
| Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 6 | 28.03.16 | 20:20 | 28.03.16 | 20:30 | 0:10 | МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп. | | | 0:10 | | нет | 6 | +3, ветер |
| Прим.ЗЭС | 10 | Веденка | 4 | 28.03.16 | 21:58 | 29.03.16 | 3:06 | 5:08 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | с.Веденка (гарнизон), 350чел. Оп. №9 перекушена оттяжка (внешнее воздействие), опора наклонилась на дерево. Сообщено полицию, СБ. Устранено. | | 5:08 | | Котельная, насосная / 3ТП / 0,2МВт | 1020 | +4, ясно |
| ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 29.03.16 | 11:44 | 29.03.16 | 13:11 | 1:27 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя | | 1:27 | | котельная / 12ТП / 1500чел / 0,3МВт | 489 | +3, обл |
| Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 16 | 29.03.16 | 13:02 | 29.03.16 | 13:56 | 0:54 | ав.откл., АПВ нет, РПВ не произв. | г.Партизанск, 1156чел. В пр.оп.48/10-48/9 устранен обрыв провода (отгорел). | | 0:54 | | котельная / 13ТП / 0,3МВт | 790 | +4, облачно |
| Ам.ЦЭС | 35 | Березовка - Петропавловка | | 29.03.16 | 14:05 | 29.03.16 | 16:21 | 2:16 | "земля" от КУ | Обесточены ПС Петропавловка, вед. ПС Цементная. Ч/з 1 мин запитана ПС Петропавловка от резерва. Сбита оп.62 (жб, промежуточная, тип. П-35) с/х техникой. Сообщено в СБ, полицию. В 16:21 включена до оп.54, запитана вед. ПС Цементная. 31.3.16 15:19 опора заменена, схема приведена в исходное состояние | Ф.12 ПС Березовка | 0:01 | 29.03.2016 14:06 | нет / 0,12МВт | 2 | +4, облачно |
| Ам.ЦЭС | 10 | Лохвицы | 7 | 29.03.16 | 17:42 | 29.03.16 | 19:07 | 1:25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | На оп.8 обрыв провода. Устранено. | | 1:25 | | нет / 1ТП / 0,09МВт | 128 | -2, снег |
| Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 29.03.16 | 18:58 | 29.03.16 | 19:05 | 0:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Галенки, Держинiec, 1000чел. | | 0:07 | | школа, котельн, д/с / 16ТП / 0,7МВт | 106 | +8, дождь |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------------------------|----------------------|----------|-------|----------|-------|------|---|--|------------------|------|---|------|--------------|----------|
| Прим.ЗЭС | 6 | Лучегорск | 14 | 29.03.16 | 19:00 | 29.03.16 | 20:10 | 1:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п. Лучегорск, 1000чел. В 19:40 включен до РП-2090, запитано 2 ТП. В 20:10 запитано ещё 2 ТП. В 20:16 включен полностью. В РП-2090 повреждение кабельной муфты в сторону ЗТП 2120, запитано по резервной КЛ-10. | 1:10 | | школа, д/с / 7ТП / 1,1МВт | 1300 | +8, обл | |
| Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 29.03.16 | 19:21 | 29.03.16 | 21:13 | 1:52 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | 21:13 включен с отк РС-561 оп.132/2, запитано 10 ТП из 16. На оп. 132/14 повреждены изоляторы ПС-10 по трем фазам. Устранено и включено полностью в 23:14. | 1:52 | | школа, котельня, д/с / 16ТП / 0,7МВт | 1660 | +8, дождь | |
| Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 29.03.16 | 19:31 | 29.03.16 | 19:59 | 0:28 | ав.откл. | с.Соловей Ключ, 200чел. Повреждение на ведомственном ТП | 0:28 | | насосная, больница / 11ТП / 0,5МВт | 233 | +8, обл | |
| Прим.ЗЭС | 10 | Крыловка | 3 | 29.03.16 | 22:37 | 29.03.16 | 23:41 | 1:04 | МТЗ, АПВ, РПВ не усп. | 23:41 ПЗЭС ПС Крыловка Ф-3 включен до РЛ-39 оп. 256, запитано 5 ТП из 8. Сняли дерево с проводов в пр 464-465 (после прошедшего пала упало и повисло на нижних проводах), оборудование и изоляция без повреждений. Включено полностью в 2:32. | 1:04 | | 320чел / 7ТП / 0,04 МВт | 100 | +4, пасм | |
| Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 5 | 29.03.16 | 23:00 | 29.03.16 | 23:11 | 0:11 | МТЗ, АПВ не усп, РПВ усп. | Разрушение разрядника по фазе "В" в КТП Дачи №1075. | 0:11 | | 300чел / 11ТП / 0,4 МВт | 107 | +5, пасмурно | |
| Прим.ЦЭС | 110 | Ярославка | В 110 Сибирцево-тяга | 29.03.16 | 23:21 | 29.03.16 | 23:21 | 0:00 | НЗЗ 1,2ст, АПВ усп. | По сообщению от РЖД на ПС Сибирцево/т никаких отключений не было. Обход без замечаний. | 0:00 | | нет | 0 | +5, пасмурно | |
| Прим.ЦЭС | 110 | Манзовка | В 110 Сибирцево-тяга | 29.03.16 | 23:21 | 29.03.16 | 23:21 | 0:00 | НЗЗ 1,2ст, АПВ усп. | По сообщению от РЖД на ПС Сибирцево/т никаких отключений не было. Обход без замечаний. | 0:00 | | нет | 0 | +5, пасмурно | |
| Прим.ЮЭС | 6 | Суражевка | 2 | 30.03.16 | 8:12 | 30.03.16 | 8:37 | 0:25 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | Резерв | 0:00 | | нет | 0 | +5, пасмурно | |
| ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 30.03.16 | 9:56 | 30.03.16 | 10:20 | 0:24 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | оп.156-03/9 перекрытие на ЛР-10 кв. | 0:24 | | нет | 130 | +2, обл | |
| Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 30.03.16 | 10:12 | 30.03.16 | 10:18 | 0:06 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. | 0:06 | | школа / 12ТП / 0,4МВт | 92 | +5, пасмурно | |
| Ам.ЦЭС | 10 | Промышленная | 31 | 31.03.16 | 11:41 | 31.03.16 | 13:30 | 1:49 | МТЗ, АПВ ну | ХПП Восточный, 1000ч. В пролете ОП 10-11 обрыв двух проводов сторонней техникой (экскаватором). Виножник установлен, сообщено в полицию, с.б. Устранено | 1:49 | | д.сад/0,15 МВт | 267 | +7, ясно | |
| Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 31.03.16 | 13:35 | 31.03.16 | 13:40 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Чигири, 200ч. | 0:05 | | нет | 30 | +8, ветер | |
| Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 31.03.16 | 13:08 | 31.03.16 | 13:20 | 0:12 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть п.Кипарисово-1, 30чел | 0:12 | | нет/30 чел./3ТП/0,5 МВт | 50 | +10, ясно | |
| Хаб.СЭС | 110 | Солнечная-Молодежная с отп. на ПС ЦОФ | с-92 | 31.03.16 | 8:53 | 31.03.16 | 8:53 | 0:00 | НЗНП 1ст., АПВ усп. ИМФ - 900м. От ПС Солнечная | Обход зоны показания приборов без замечаний | 0:00 | | нет | 0 | +3, обл. | |
| Прим.ЮЭС | 6 | Телецентр | 21 | 31.03.16 | 12:14 | 31.03.16 | 14:38 | 2:24 | Ав. Откл., АПВ выв., РПВ не произв. | произведена прозвонка КЛ на целостность изоляции, в 14-38 включен в работу головной участок, без замечаний. Повреждение на ведомственном участке. | ф.8 ПС Телецентр | 0:10 | 31.03.2016 12:24 | нет | 3 | +7, обл. |
| Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 31.03.16 | 20:28 | 31.03.16 | 22:58 | 2:30 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | п.Сокольчи, 143чел. В 22:17 включен без нагрузки. В 22:58 запитано 4 ТП. В 23:17 включен полностью. В КТП-7144 повреждение АВ-0,4кВ. | 2:30 | | нет/0,1 МВт/6ТП | 210 | +4, обл. | |
| Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 4 | 31.03.16 | 21:00 | 31.03.16 | 21:45 | 0:45 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Прохоры, Известский, 157чел. В КТП-3013 убрана птица с проходных изоляторов, повреждений нет. | 0:45 | | КНИ / 5ТП / 0,2МВт | 150 | +7, обл | |
| Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 31.03.16 | 20:42 | 31.03.16 | 21:46 | 1:04 | "земля" от КУ | Включен без 4-х ТП. В пр.оп.30/11-30/12 обрыв провода ф.А спилленным деревом (несанц.), падение его на землю и возгорание травы на территории совхоза. Сообщено в СБ, полицию. В 23:49 на оп.30/10 разрезаны шлейфа, включено без 2-х ТП (быт, 60чел), оставлено до утра. Устранено, все включено вв 13-25 | 1:04 | | школа, котельня, д/с / 22ТП / 804чел / 0,3МВт | 299 | +3, обл | |