

**Таблица максимальной загрузки трансформаторов 110 кВ и 35 кВ за день контрольных замеров  
20 декабря 2023 года по филиалу АО "ДРСК" - "Хабаровские электрические сети"**

NN пп	Наименование подстанции	N тр-ра	Ном. м-ть, МВА	Нагрузка ( МВА) на			Загрузка , %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Хабаровский энергорайон</b>								
1	ПС 110 кВ АК	1Т	25	12.6	5.2	7.4	50.4	
		2Т	25	21.3	18.6	2.8	85.3	
2	ПС 35 кВ Анастасьевка	1Т	6.3		4.7	4.7	74	
		2Т	6.3		1.5	1.5	24	
3	ПС 35 кВ Балтика	1Т	4		0.0	0.0	0	на XX
		2Т	4		2.9	2.9	71.6	
4	ПС 110 кВ Березовка	1Т	10	2.44		2.4	24.4	
		2Т	10	3.28		3.3	32.8	
5	ПС 110 кВ Бикин	1Т	16	6.1		6.1	38.2	
		2Т	10	7.0		7.0	69.6	
6	ПС 35 кВ Благодатное	1Т	4		0.6	0.6	14.6	
		2Т	4		0.4	0.4	9.3	
7	ПС 35 кВ БН	1Т	16		7.0	7.0	43.7	
		2Т	16		7.9	7.9	49.6	
8	ПС 110 кВ Бройлерная 2	1Т	6,3	5.8	5.8	0.0	91.9	
		2Т	6,3	2.3	0.0	2.3	35.7	
9	ПС 35 кВ Бычиха	1Т	4		3.1	3.1	77	
		2Т	4		3.5	3.5	87	
10	ПС 110 кВ ВДЗ (БНС ТЭЦ-3)	1Т	10	1.1		1.1	11	
		2Т	6,3	0.7		0.7	11	
11	ПС 35 кВ Виноградовка	1Т	6,3		0.0	0.0	0	на XX
12	ПС 35 кВ Водозабор	1Т	4		0.18	0.2	4.5	
		2Т	4		0.18	0.2	4.5	
13	ПС 110 кВ Восточная	1Т	25	20.1	15.2	4.9	80	
		2Т	25	4.2	0.0	4.2	17	
14	ПС 35 кВ Втормет	1Т	6,3		1.0	1.0	16.0	
		2Т	6,3		3.3	3.3	51.6	
15	ПС 110 кВ Вяземская	1Т	10	5.4		5.4	54	
		2Т	10	4.4		4.4	44	
16	ПС 110 кВ ГВФ	1Т	25	17.2	7.1	10.1	68.6	
		2Т	25	8.7	0.0	8.7	34.7	
		3Т	25	1.4		1.4	5.7	
17	ПС 35 кВ Георгиевка	1Т	4		1.7	1.7	42.4	
		2Т	4		1.7	1.7	42.4	
18	ПС 35 кВ Горка	1Т	6,3		4.0	4.0	63	
		2Т	10		9.2	9.2	92	
19	ПС 110 кВ Городская	1Т	40	15.8		15.8	39.5	
		2Т	40	18.3		18.3	45.8	
20	ПС 110 кВ Горький	1Т	40	26.2	17.9	8.3	65.5	
		2Т	40	29.3	18.9	10.4	73.3	
21	ПС 110 кВ Гродеково	1Т	16	10.1	0.0	10.1	62.8	
		2Т	16	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	ПС 110 кВ ДВПТФ	1Т	6,3	0.3		0.3	5	
23	ПС 110 кВ Дормидонтовка	1Т	6,3	0.8		0.8	13.2	
24	ПС 35 кВ Дружба	1Т	2,5		1.1	1.1	43.6	
		2Т	2,5		0.7	0.7	28.8	
25	ПС 35 кВ Дубки	1Т	6,3		3.6	3.6	57.1	
		2Т	6,3		2.0	2.0	32.1	
26	ПС 110 кВ Дурмин	1Т	2,5	0.2		0.2	6	
27	ПС 110 кВ Елабуга	1Т	6,3	4.2	2.1	2.1	66	
28	ПС 110 кВ ЗАК	1Т	16	1.2		1.2	8	
		2Т	16	0.0		0.0	0	на XX
29	ПС 35 кВ Заозёрная	1Т	4		0.3	0.3	7.3	
		2Т	4		1.4	1.4	34.0	

30	ПС 110 кВ Здоровье	1Т	16	6.50		6.5	40.6	
		2Т	16	8.28		8.3	51.8	
31	ПС 110 кВ Золотая	1Т	2,5	0.1		0.1	3.2	
32	ПС 35 кВ ЗОСП	1Т	4		1.1	1.1	26.5	
		2Т	4		1.0	1.0	24.8	
33	ПС 35 кВ Ильинка	1Т	6,3		2.4	2.4	37.3	
		2Т	6,3		4.7	4.7	74.6	
34	ПС 35 кВ Индустриальная	1Т	10		5.5	5.5	55	
		2Т	10		6.6	6.6	66	
35	ПС 35 кВ Интурист	1Т	16		6.6	6.6	41.5	
		2Т	16		6.0	6.0	37.6	
36	ПС 35 кВ Капитоновка	1Т	2,5		0.3	0.3	13	
		2Т	2,5		0.0	0.0	0	ремонт
37	ПС 35 кВ Карьер	1Т	4		1.2	1.2	30.0	
		2Т	4		1.4	1.4	34.0	
38	ПС 110 кВ КАФ	1Т	25	15.8	3.9	11.9	63.1	
		2Т	25	18.4	8.2	10.2	73.7	
39	ПС 35 кВ Корейский посёлок	1Т	6,3		5.8	5.8	92	
40	ПС 110 кВ Корфовская	1Т	10	7.4	2.6	4.8	74	
		2Т	16	17.2	17.2	0.0	108	
41	ПС 110 кВ Котиково	1Т	6,3	0.7	0.4	0.4	11.4	
		2Т	6,3	0.1	0.0	0.1	1.0	
42	ПС 110 кВ КПУ	1Т	16	3.1		3.1	19	
		2Т	16	2.3		2.3	14	
43	ПС 110 кВ Красицкая	1Т	6,3	0.60	0.0	0.6	9.5	
		2Т	6,3	0.34	0.3		5.4	
44	ПС 35 кВ Краснознаменка	1Т	2,5		0.8	0.8	33.2	
		2Т	2,5		0.1	0.1	4.8	
45	ПС 35 кВ Краснореченская	1Т	6,3		3.4	3.4	53.8	
		2Т	6,3		2.5	2.5	39.5	
46	ПС 110 кВ Лермонтовка	1Т	6,3	3.5		3.5	56	
		2Т	5,6	0.0		0.0	0	
47	ПС 35 кВ М	1Т	10		5.7	5.7	57	
		2Т	10		5.1	5.1	51	
48	ПС 110 кВ Малахит	1Т	6,3	0.0		0.0	0	откл
		2Т	6,3	0.8		0.8	13	
49	ПС 110 кВ МЖК	1Т	16	5.7		5.7	35.6	
		2Т	16	5.3		5.3	33.3	
50	ПС 110 кВ Мухен	1Т	7,5	0.0		0.0	0	откл
		2Т	5,6	1.5		1.5	26.1	
51	ПС 35 кВ Маяк	1Т	6,3		2.0	2.0	32	
52	ПС 35 кВ Некрасовка	1Т	6,3		1.5	1.5	23.0	
		2Т	4		2.0	2.0	48.8	
53	ПС 35 кВ НОВ	1Т	2,5		0.5	0.5	22	
		2Т	2,5		0.6	0.6	23	
54	ПС 110 кВ НПЗ	1Т	32	18.3		18.3	57.3	
		2Т	32	8.4		8.4	26.2	
55	ПС 110 кВ НПЗ-2	1Т	32	13.7		13.7	43	
		2Т	32	12.5		12.5	39	
56	ПС 35 кВ НС	1Т	6,3		0.9	0.9	15	
56	ПС 35 кВ НС-1	1Т	1,8		0.1	0.1	6	
57	ПС 35 кВ НС-2	1Т	1,6		0.0	0.0	0	
58	ПС 110 кВ Обор	1Т	2,5	0.4		0.4	15	
59	ПС 35 кВ ОПХ	1Т	4		3.49	3.5	87.3	
		2Т	4		2.54	2.5	63.6	
60	ПС 110 кВ Осиновая речка	1Т	10	3.00	0.4	2.6	30.0	
		2Т	10	2.95	0.3	2.6	29.5	

61	ПС 35 кВ Очистные сооружения	1Т	4		0.6	0.6	14.8	
		2Т	4		0.0	0.0	0.0	
62	ПС 35 кВ Парк Гайдара	1Т	16		3.1	3.1	19.1	
		2Т	16		8.0	8.0	50.0	
63	ПС 35 кВ Переяславка	1Т	10		5.8	5.8	58	
64	ПС 110 кВ Петровичи	1Т	6,3	2.43	2.4	0.0	38.6	
		2Т	6,3	2.57	0.0	2.6	40.8	
65	ПС 110 кВ Плепрепродуктор	1Т	16	4.8	3.5	1.3	30.1	
		2Т	16	7.9	4.4	3.5	49.3	
65	ПС 35 кВ Протока	1Т	16		2.2	2.2	13.7	
		2Т	16		2.5	2.5	15.4	
66	ПС 35 кВ Прибрежная	1Т	4		0.31	0.3	7.85	
67	ПС 35 кВ Р	1Т	4		0.0	0.0	0	на XX
		2Т	4		0.9	0.9	22	
68	ПС 35 кВ Ракитное	1Т	6,3		4.0	4.0	63.3	
		2Т	6,3		2.2	2.2	35.0	
70	ПС 35 кВ СВ	1Т	10		7.1	7.1	71	
		2Т	16		7.7	7.7	48	
71	ПС 35 кВ Святогорье	1Т	2,5		0.0	0.0	0	на XX
		2Т	1,6		0.4	0.4	26	
72	ПС 35 кВ СДВ	1Т	40		7.9	7.9	19.75	
		2Т	40		9.6	9.6	23.96	
73	ПС 35 кВ Сергеевка	1Т	10		2.6	2.6	25.9	
		2Т	10		2.3	2.3	23.4	
74	ПС 110 кВ Сидима	1Т	2,5	0.4		0.4	14.8	
75	ПС 110 кВ Сита	1Т	5,6	0.6		0.6	10.41	
76	ПС 35 кВ СК (ТЭЦ-2)	1Т	16		3.6	3.6	23	
		2Т	16		8.9	8.9	56	
77	ПС 35 кВ СМ	1Т	10		1.4	1.4	14	
		2Т	16		7.6	7.6	47	
		3Т	10		0.0	0.0	0	на XX
78	ПС 35 кВ Смирновка	1Т	4		3.0	3.0	76	
79	ПС 110 кВ СМР	1Т	40	9.5	0.0	9.5	23.7	
		2Т	40	12.6	0.0	12.6	31.5	
80	ПС 35 кВ СРЗ	1Т	10		1.7	1.7	17	
		2Т	6,3		5.1	5.1	80	
81	ПС 35 кВ СТ	1Т	6,3		3.5	3.5	55.7	
		2Т	6,3		5.2	5.2	83.0	
82	ПС 110 кВ Сукпай	1Т	10	0.34		0.3	3.40	
		2Т	10	0.41		0.4	4.10	
83	ПС 35 кВ Тепличный комбинат	1Т	4		4.4	4.4	110.8	
		2Т	4		2.2	2.2	54.8	
84	ПС 35 кВ Тополево	1Т	10		7.00	7.0	70.0	
		2Т	6,3		3.93	3.9	62.4	
85	ПС 35 кВ Трампарк	1Т	10		4.9	4.9	49.4	
		2Т	10		6.3	6.3	62.9	
86	ПС 35 кВ Фёдоровка	1Т	4		3.0	3.0	76	
		2Т	4		3.7	3.7	93	
87	ПС 110 кВ Хабаровск-2-тяга	1Т	40	15.5		15.5	39	
		2Т	40	15.5		15.5	39	

88	ПС 35 кВ Хабаровск-2	1Т	6,3		4,9	4,9	78	
		2Т	6,3		5,6	5,6	89	
89	ПС 35 кВ Ханкайская	1Т	6,3		0,5	0,5	8	
		2Т	6,3		0,4	0,4	6	
90	ПС 110 кВ Хор	1Т	16	2,8	1,2	1,6	17,3	
		2Т	16	4,0	0,0	4,0	24,9	
91	ПС 110 кВ ХЭС	1Т	40	29,1	21,4	7,8	72,8	
		2Т	40	37,8	30,1	7,8	94,6	
94	ПС 110 кВ Ц	1Т	40	8,7	0,0	8,7	21,9	
		2Т	40	9,8	0,0	9,8	24,5	
95	ПС 35 кВ Чернореченская	1Т	6,3		3,29	3,3	52,2	
		2Т	6,3		1,93	1,9	30,6	
96	ПС 35 кВ Черняево	1Т	4		0,9	0,9	22,0	
97	ПС 35 кВ Шереметьево	1Т	2,5		0,3	0,3	12	
		2Т	2,5		0,1	0,1	2	
98	ПС 35 кВ Эмальзавод	1Т	16		4,9	4,9	30,6	
		2Т	16		6,9	6,9	43,1	
99	ПС 110 кВ Энергомаш	1Т	25	9,5		9,5	38,2	
		2Т	25	4,7		4,7	18,7	
100	ПС 110 кВ Южная	1Т	25	12,9	4,5	8,3	51	
		2Т	25	13,1	6,6	6,5	52	
101	ПС 110 кВ ЮМР	1Т	25	16,9	5,9	10,9	67,4	
		2Т	25	15,8	10,2	5,6	63,2	

### Комсомольский энергорайон

1	ПС 110 кВ Азимут	1Т	10,0	0		0	0,0	xx
		2Т	6,3	1,57		1,57	24,9	
2	ПС 35 кВ Б	1Т	16,0		1,84	1,84	11,5	
		2Т	10,0		2,54	2,54	25,4	
3	ПС 110 кВ Байкальская	1Т	10	4,52	4,52	0	45,2	
		2Т	25,0	3,19	1,84	1,35	12,8	
4	ПС 110 кВ БАМ ПТФ	1Т	10,0	2,08	2,08	0	20,8	
5	ПС 110 кВ Береговая	1Т	25,0	8,75	6,97	1,78	35,0	
		2Т	25,0	9,51	8,29	1,22	38,0	
6	ПС 35 кВ Болин	1Т	4,0		1,29	1,29	32,3	
		2Т	1,6			0	0,0	xx
7	ПС 35 кВ Бриакан	1Т	4,0		0,49	0,49	12,3	
8	ПС 110 кВ Водозабор	1Т	16,0	1,48		1,48	9,3	
		2Т	16,0			0,00	0,0	откл
9	ПС 110 кВ Вознесенская	1Т	6,3	1,82		1,82	28,9	
		2Т	2,5	0,00		0,00	0,0	xx
10	ПС 110 кВ Гайтер	1Т	40,0	0,25		0,25	0,6	
		2Т	40,0	0,98		0,98	2,5	
11	ПС 110 кВ Горная	1Т	10,0	4,79		4,79	47,9	
		2Т	6,3			0,00	0,0	xx
12	ПС 35 кВ Городская (г.Комсомольск-на-Амуре)	1Т	16,0		6,97	6,97	43,6	
		2Т	16,0		8,29	8,29	51,8	
13	ПС 35 кВ Дальняя	1Т	2,5		0,17	0,17	6,8	
14	ПС 35 кВ Дуки	1Т	1,6		0,00	0,00	0,0	xx
		2Т	2,5		0,62	0,62	24,8	
15	ПС 35 кВ Западная	1Т	10,0		1,60	1,60	16,0	
		2Т	16,0		3,44	3,44	21,5	
16	ПС 35 кВ Индустриальная	1Т	4,0		0,50	0,50	12,5	
		2Т	4,0		0,21	0,21	5,3	
17	ПС 110 кВ Иннокентьевка	1Т	6,3	0,74		0,74	11,7	
		2Т	6,3			0,00	0,0	xx
18	ПС 110 кВ К	1Т	40	2,17		2,17	5,4	
19	ПС 110 кВ Картель	1Т	10,0	1,85		1,85	18,5	
		2Т	10,0	0,86		0,86	8,6	

20	ПС 110 кВ Кедровая	1Т	16.0	0.05		0.05	0.3	
		2Т	16.0	0.00		0.00	0.0	
21	ПС 35 кВ КЖБК	1Т	10.0		0.14	0.14	1.4	
22	ПС 35 кВ Кирзавод	1Т	2.5		0.00	0.00	0.0	xx
		2Т	2.5			0.46	18.4	
23	ПС 35 кВ Красная	1Т	4.0		1.00	1.00	25.0	
		2Т	4.0		1.20	1.20	30.0	
24	ПС 110 кВ КСК	1Т	16.0	3.19	3.12	0.07	19.9	
25	ПС 110 кВ Лиан	1Т	2.5	0.01		0.01	0.4	
		2Т	2.5			0.00	0.0	xx
26	ПС 110 кВ Лидога	1Т	2.5	1.31		1.31	52.4	
		2Т	2.5			0.00	0.0	xx
27	ПС 35 кВ ЛПБ	1Т	3.2		0.97	0.97	30.3	
		2Т	5.6		0.56	0.56	10.0	
28	ПС 35 кВ Менгон	2Т	2.5		0.98	0.98	39.2	
29	ПС 110 кВ Молодежная	1Т	6.3			0.00	0.0	xx
		2Т	6.3	2.97		2.97	47.1	
30	ПС 35 кВ НПЗ	1Т	5.6		0.87	0.87	15.5	
		2Т	10.0		2.41	2.41	24.1	
31	ПС 35 кВ Объект-10	1Т	2.5		0.50	0.50	20.0	
32	ПС 35 кВ Объект-202	1Т	2.5			0.00	0.0	xx
		2Т	2.5		0.41	0.41	16.4	
33	ПС 110 кВ Озерная	1Т	6.3	0.96		0.96	15.2	
		2Т	6.3	1.44		1.44	22.9	
34	ПС 110 кВ Падали	1Т	2.5	0.92		0.92	36.8	
35	ПС 110 кВ Перевальная	1Т	6.3	0.00		0	0.0	дем-н
36	ПС 110 кВ Пивань	1Т	10.0			0.00	0.0	xx
		2Т	10.0	2.59		2.59	25.9	
37	ПС 110 кВ Привокзальная	1Т	16.0	9.70		9.70	60.6	
		2Т	16.0	7.03		7.03	43.9	
38	ПС 35 кВ Приусадебная	1Т	10.0		2.06	2.06	20.6	
		2Т	1.8			0.00	0.0	xx
39	ПС 35 кВ ПТО	1Т	10.0		0.81	0.81	8.1	
40	ПС 110 кВ Ручей	1Т	6.3	0.44		0.44	7.0	
		2Т	2.5	0.57		0.57	22.8	
41	ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский	1Т	2.5		0.00	0.00	0.0	
		2Т	4.0		0.49	0.49	12.3	
42	ПС 110 кВ Северная	1Т	10.0	0.65	0.41	0.24	6.5	
		2Т	10.0	0.32		0.32	3.2	
43	ПС 35 кВ Снежная	1Т	4.0		0.97	0.97	24.3	
		2Т	4.0			0.00	0.0	откл
44	ПС 110 кВ Солнечная	1Т	6.3	1.30		1.30	20.6	
		2Т	6.3	2.15		2.15	34.1	
45	ПС 35 кВ Таежная	1Т	4.0		0.13	0.13	3.3	
		2Т	2.5		0.03	0.03	1.2	
46	ПС 35 кВ ТН	1Т	10.0		3.38	3.38	33.8	
		2Т	7.5			0.00	0.0	xx
47	ПС 110 кВ Троицкая	1Т	6.3	3.18		3.18	50.5	
		2Т	6.3	3.44		3.44	54.6	
48	ПС 35 кВ Тейсин	1Т	4.0		2.35	2.35	58.8	
49	ПС 110 кВ Хурба	1Т	10.0	2.30	1.78	0.52	23.0	
		2Т	16.0	4.53	0.45	4.08	28.3	
50	ПС 110 кВ ЦОФ	1Т	15.0	7.80		7.80	52.0	
		2Т	15.0			0.00	0.0	xx
51	ПС 110 кВ Эльбан	1Т	16.0	5.52	1.15	4.37	34.5	
		2Т	16.0	7.27	4.41	2.86	45.4	
52	ПС 35 кВ ЭТЗ	1Т	16.0		5.86	5.86	36.6	
		2Т	10.0		3.38	3.38	33.8	

**Николаевский энергорайон**

1	ПС 110 кВ Белая Гора	1Т	6.3	4.04		4.04	64.1	
		2Т	6.3	4.29		4.29	68.1	
2	ПС 110 кВ Маго	1Т	16.0	1.33		1.33	8.3	
3	ПС 110 кВ Многовершинная	1Т	10.0	7.88		7.88	78.8	
		2Т	10.0	8.95		8.95	89.5	

**Советско-Гаванский энергорайон**

1	ПС 110 кВ Окоча	1Т	25.0	8.10	8.10	0.00	32.4	
		2Т	25.0	8.80	8.80	0.00	35.2	
2	ПС 110 кВ Эгге	1Т	25.0	7.80	7.80	0.00	31.2	
		2Т	25.0	7.40	7.40	0.00	29.6	
3	ПС 35 кВ Городская (г.Советская Гавань)	1Т	6.3		4.21	4.21	66.8	
4	ПС 35 кВ Кислородная	1Т	10.0			0.00	0.0	xx
		2Т	16.0		5.32	5.32	33.3	
5	ПС 35 кВ Лесозаводская	1Т	2.5		0.00	0.00	0.0	xx
		2Т	6.3		0.21	0.21	3.3	
6	ПС 35 кВ Монгохто	1Т	4.0		3.80	3.80	95.0	
		2Т	4.0		0.54	0.54	13.5	
7	ПС 35 кВ РП-1	1Т	3.2		0.62	0.62	19.4	
		2Т	4.0			0.00	0.0	xx
8	ПС 35 кВ РП-4	1Т	6.3		2.60	2.60	41.3	
		2Т	10.0		4.56	4.56	45.6	
9	ПС 35 кВ Тишкино	1Т	6.3		3.42	3.42	54.3	
		2Т	6.3		5.61	5.61	89.0	
10	ПС 35 кВ Центральная (г. Советская Гавань)	1Т	16.0		12.48	12.48	78.0	
		2Т	10.0		0.00	0.00	0.0	xx
11	ПС 35 кВ Эгге	1Т	10.0		0.00	0.00	0.0	xx
		2Т	10.0		2.59	2.59	25.9	
12	ПС 35 кВ Южная	1Т	4.0		1.48	1.48	37.0	
		2Т	4.0		0.50	0.50	12.5	

**Ургальский участок**

1	ПС 35 кВ Ч	1Т	2.5		1.37	1.37	54.8	
		2Т	2.5		1.75	1.75	70.0	
2	ПС 35 кВ Чегдомын	1Т	10.0		6.84	6.84	68.4	
		2Т	10.0		6.36	6.36	63.6	
3	ПС 35 кВ Шахта	1Т	6.3		0.81	0.81	12.9	
		2Т	6.3		0.45	0.45	7.1	

**Амурский участок**

1	ПС 35 кВ Городская (г.Амурск)	1Т	10.0		4.87	4.87	48.7	
		2Т	16.0		2.36	2.36	14.8	
2	ПС 35 кВ КТПН 1	1Т	2.5		0.88	0.88	35.2	
3	ПС 35 кВ КТПН 2	1Т	4.0		0.50	0.50	12.5	
4	ПС 35 кВ Центральная (г. Амурск)	1Т	6.3		1.56	1.56	24.8	
		2Т	4.0		1.87	1.87	46.8	