ФОРМА ОБОСНОВАНИЯ НМЦ

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА / ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

1. Общая информация:

№ п/п	Наименование	Информация по лоту
1.1.	Наименование лота	Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция распределительных сетей для электроснабжения г.Облучье»
1.2.	Номер лота	18801-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК
1.3.	НМЦ лота	5 809 397,49 руб. без учёта НДС

2. Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:

2.1. Для расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги использовался: базисно-индексный метод, метод укрупненных сметных расчетов.

2.2. Обоснование расчета НМЦ: Сводный сметный расчёт.

Общий сметный расчёт

по объекту Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция распределительных сетей для электроснабжения г.Облучье»

Проектные работы приняты: в процентном соотношении к СМР по ЛСР и по укрупнённому расчёту МРСК

№ п/п	Обоснование стоимости/ источники ценовой информации	Наименование	Сметная стоимость в тыс.руб. (СМР)	Сметная стоимость в тыс.руб. (ПИР), в т.ч. Непредвиденные затраты и индекс дефлятор на 2022г.
1	ЛСР	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 10 г. Облучье, Облученского района с заменой трансформаторов 0,4 МВА на 0,16 МВА	771,74	35,02
2	ЛСР	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 12 г. Облучье, Облученского района с заменой трансформаторов 0,25 МВА на 0,16 МВА	893,11	40,53
3	ЛСР	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 18 г. Облучье, с заменой трансформаторов 0,25 МВА на 2*0,100 МВА	3001,84	136,22
4	ЛСР	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 35 г. Облучье, с заменой трансформаторов 0,4 МВА на 0,25 МВА	1483,15	67,30
5	Расчет МРСК	Реконструкция ВЛ-0,4 г. Облучье протяженностью 18,75 км.	34307,62	1995,49
6	ЛСР	Строительство 3х КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 0,16 МВА для реконструкции электроснабжения г. Облучье	2516,67	114,21

7	ЛСР	Строительство 4х КТП-6/0,4кВ с установкой трансформатора 0,25 МВА для реконструкции электроснабжения г. Облучье	4497,98	204,12
8	ЛСР	Строительство КТП-6/0,4кВ с установкой трансформатора 0,1 МВА для реконструкции электроснабжения г. Облучье	825,47	37,46
9	Расчет МРСК	Строительство ВЛЗ 6 кВ протяженностью 12,67 км. для реконструкции электроснабжения г. Облучье	32285,99	1877,91
10	Расчет МРСК	Строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 14,64 км. для реконструкции электроснабжения г. Облучье, Облученского района	26969,35	1301,13
	Итого, тыс. руб		107552,92	5809,39749
	Итого, руб			**5809397,49**