

Выписка из сводного графика ремонта  
ЛЭП и электростевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на декабрь 2024 г.

Предприятие	Объект	Оборудование	Учтенная в годов.	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Начало	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Декабрь 2024																															Вид ремонта	Аварийная годов.	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Заземление	Прочие примечания	Причина отказа	Состояние заявки
										Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт									
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Тихоокеанское РДУ	Тихоокеанское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин - Корфовская	Нет	02.12.24	15.12.24	14 дн.	02.12.24	15.12.24	14 дн.																									ЗРР	5	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Бикин (С-32)	без отключения		Не задано	Увеличение потребления		Исходная							
ХЭС ДРСК	ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Бикин (С-32)	Нет	02.12.24	15.12.24	13 дн.	02.12.24	15.12.24	13 дн.																										ТР	5	Замена опоры №66. Установка грозотроса в пролетах №53 - №80	с отключением	Да		Риск наступления		Исходная						
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	02.12.24	15.12.24	13 дн.	02.12.24	15.12.24	13 дн.																										ЗРР	5	Выключить для выполнения работ на ВЛ 110 кВ Лермонтовка-Бикин.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Риск наступления		Исходная						

Начальник Службы электрических режимов

А.В. Петрова

Сухорукова Екатерина  
Александровна  
(4212) 38-05-44; 33-44