



ГРАФИК
временного отключения потребления на 2013/2014 гг.
по Флиалу ОАО "ДРСК" "Южно - Якутские электрические сети" на территории Южно-Якутского энергорайона

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Отдельно ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	А/С "Прогресс"	ПС 110 кВ Алдан	Прогресс-1	ДУ	до 5 минут	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
2	ГУП "Дорснаб"	ПС 35 кВ МПС	Тупик 1,2	ДУ	до 5 минут	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
3	АФ ГУП ЖКХ РС(Я)	ПС 110 кВ ТДЭС	В 264	ОП	до 5 минут	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	
4	А/С "Селенгар"	ПС 110 кВ Нижнеякутская	ПТ 35	ДУ	до 5 минут	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
5	Бытовые потребители	ПС 110 кВ Алдан	Аэропорт	ДУ	до 5 минут	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
6	АФ ГУП ЖКХ РС(Я)		АЯМ	ДУ	до 5 минут	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
7	АФ ГУП ЖКХ РС(Я)		Алдан-1	ДУ	до 5 минут	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
8	Бытовые потребители		Алдан-11	ДУ	до 5 минут	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
9	ОАО "Алголд"	ПС 110 кВ Верхний Курамах	ЛЭП - 1,2,3	ДУ	10 минут				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
10	ОАО "Алданзолото" ТРК	ПС 220 кВ	Др.79	ОП	15 минут					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
11	АФ ГУП ЖКХ РС(Я)	Нижний Курамах	В-229	ОП	15 минут					2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
12	АФ ГУП ЖКХ РС(Я)	ПС 110 кВ Алдан	Алдан-5	ДУ	5 минут					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
13	Бытовые потребители		Алдан-3	ДУ	5 минут						1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
14	Алданский лесхоз	ПС 35 кВ	Алдан - 6	ДУ	10 минут					1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
15	База ЮЯЭС	Восточная	РПБ-3	ДУ	10 минут					1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
16	ООО "АЭРК"	ПС 110 кВ	Лебединый	ДУ	10 минут						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
17	ООО "АЭРК"	ПС 110 кВ Алдан	ЦРММ-1	ДУ	5 минут						0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
18	Бытовые потребители	ПС 35 кВ Восточная	Алдан - 2	ДУ	10 минут						1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
19	АФ ГУП ЖКХ РС(Я)	ПС 35 кВ МПС	МПС	ДУ	15 минут						2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
20	ООО "Алданзолото" ТРК	ПС 220 кВ	Центральная	ОП	15 минут							0,9	0,9	0,9	0,9	
21	Бытовые потребители	Нижний Курамах	Жданоселок	ОП	15 минут							1,7	1,7	1,7	1,7	
22	ОАО "Алданзолото" ТРК	ПС 110 кВ ЗИФ	ЛВГП - 1	ДУ	20 минут							0,1	0,1	0,1	0,1	
23	ОАО "Алданзолото" ТРК		ЗИФ - 3	ДУ	20 минут								2,5	2,5	2,5	2,5
24	ОАО "Алданзолото" ТРК		ЗИФ - 2	ДУ	20 минут								3,7	3,7	3,7	3,7
25	ОАО "Алданзолото" ТРК		Компрес. - 2	ДУ	20 минут								1,9	1,9	1,9	1,9
26	ОАО "Алданзолото" ТРК		ЗИФ - 4	ДУ	20 минут								7,0	7,0	7,0	7,0
27	ОАО "Алданзолото" ТРК		Компрес. - 1	ДУ	20 минут								2,6	2,6	2,6	2,6

28	Бытовые потребители	ПС 35 кВ Электроводельная	Поселок	ДУ	15 минут																0,5	0,5	0,5						
29	АФ ГУП ЖКХ РС(Я)	ПС 35 кВ Ленинский	Поселок	ОВБ	20 минут																1,7	1,7	1,7						
30	ОАО "Алданзолото" ГРК	ПС 110 кВ ЗИФ	ЗИФ - 1	ДУ	20 минут																	1,3	1,3						
31	АФ ГУП ЖКХ РС(Я)	ПС 220 кВ Нижний Курамах	бойлерная	ОП	15 минут																		1,4						
32	Бытовые потребители	ПС 110 кВ Алдан	ОУП-2	ДУ	5 минут																		1,3						
33	Сбербанк		Алдан-9	ДУ	5 минут																			1,5					
34	Бытовые потребители	ПС 35 кВ	Аэропорт-2	ДУ	10 минут																		0,6						
35	Бытовые потребители	Восточная	Алдан-4	ДУ	10 минут																		1,6						
Итого по филиалу ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"						до 5 минут	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
						от 5 до 20 мин.	0,0	0,0	0,0	0,3	7,0	11,5	29,3	31,5	32,8	43,0													
						от 20 до 60 мин.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
						Всего	17,1	17,1	17,1	17,4	24,1	28,6	46,4	48,5	49,8	60,1													
						Всего по ДУ	9,8	9,8	9,8	10,1	14,4	19,0	34,1	34,6	35,9	40,9													

Главный инженер



С. Ф. Калмыханов